盐城市（县、区）供电公司10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息

（2026年第2季度）

截至2026年3月31日，盐城市（县、区）公司10（20）千伏公用配变共有68552台，发生倒送的有35358台，占比51.58%。其中，公用配变电源（分布式光伏）容量具备可开放条件的共有28215台，占比41.16%；公用配变电源（分布式光伏）容量受限的共有40337台，占比58.84%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	德喜05号变	10	200	160	160
2	市区	南舍15#变	10	200	160	160
3	市区	正丰09号变	10	100	80	0
4	市区	城东宝龙A地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
5	市区	城东宝龙A地块2#配电室1#主变	10	630	504	504
6	市区	城东宝龙A地块2#配电室3#主变	10	630	504	504
7	市区	城东宝龙A地块3#配电室1#主变	10	630	504	504
8	市区	城东宝龙A地块3#配电室3#主变	10	630	504	504
9	市区	城东宝龙B地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
10	市区	城东宝龙B地块1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11	市区	城东宝龙B地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
12	市区	城东宝龙B地块2#配电室3#主变	10	800	640	640
13	市区	城东宝龙C地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
14	市区	城东宝龙C地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
15	市区	城东宝龙C地块3#配电室1#主变	10	630	504	504
16	市区	城东宝龙C地块3#配电室3#主变	10	630	504	504
17	市区	东辰悦府1#配电室2#主变	10	630	483	483
18	市区	东辰悦府1#配电室4#主变	10	630	504	504
19	市区	东辰悦府开关站2#主变	10	630	500	500
20	市区	世纪尚东府1#开关站1#主变	10	800	640	640
21	市区	世纪尚东府1#配电室1#主变	10	630	504	504
22	市区	世纪尚东府1#配电室3#主变	10	630	504	504
23	市区	世纪尚东府2#配电室1#主变	10	800	640	640
24	市区	世纪尚东府2#配电室3#主变	10	800	640	640
25	市区	保税1#箱变S1	10	200	160	160
26	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室1#主变	10	630	504	504
27	市区	高教公寓1#开关站1#主变	10	800	640	640
28	市区	高教公寓1#开关站3#主变	10	800	640	640
29	市区	高教公寓10#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30	市区	高教公寓10#配电室3#主变	10	800	640	640
31	市区	高教公寓11#配电室1#主变	10	800	640	640
32	市区	高教公寓11#配电室3#主变	10	800	640	640
33	市区	高教公寓2#开关站1#主变	10	800	640	640
34	市区	高教公寓2#配电室1#主变	10	800	640	640
35	市区	高教公寓2#配电室4#主变	10	800	640	640
36	市区	高教公寓3#开关站1#主变	10	800	640	640
37	市区	高教公寓3#开关站3#主变	10	800	640	640
38	市区	高教公寓3#配电室1#主变	10	800	640	640
39	市区	高教公寓3#配电室3#主变	10	800	640	640
40	市区	高教公寓4#配电室1#主变	10	800	640	640
41	市区	高教公寓4#配电室3#主变	10	800	640	640
42	市区	高教公寓5#配电室1#主变	10	800	640	640
43	市区	高教公寓5#配电室3#主变	10	800	640	640
44	市区	高教公寓6#配电室1#主变	10	800	640	640
45	市区	高教公寓6#配电室3#主变	10	800	640	640
46	市区	高教公寓8#配电室1#主变	10	800	640	640
47	市区	高教公寓8#配电室3#主变	10	800	640	640
48	市区	保税2#箱变S1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49	市区	均和华府1#配电室3#主变	10	800	640	640
50	市区	均和华府2#配电室1#主变	10	630	504	504
51	市区	均和华府3#配电室1#主变	10	630	504	504
52	市区	均和华府4#配电室3#主变	10	800	640	640
53	市区	界河5#	10	200	160	160
54	市区	界河6#	10	160	128	128
55	市区	悦达天山1#配电室2#主变	10	800	640	640
56	市区	悦达天山1#配电室3#主变	10	800	640	640
57	市区	悦达天山2#配电室2#主变	10	800	640	640
58	市区	悦达天山2#配电室4#主变	10	800	640	640
59	市区	悦达天山开关站2#主变	10	630	504	504
60	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室2#主变	10	630	504	504
61	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室4#主变	10	630	504	504
62	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室2#主变	10	800	640	640
63	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室4#主变	10	800	640	640
64	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室2#主变	10	630	504	504
65	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室4#主变	10	630	504	504
66	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室2#主变	10	800	640	640
67	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室2#主变	10	800	640	640
69	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室2#主变	10	630	504	504
70	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室4#主变	10	630	504	504
71	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室2#主变	10	630	504	504
72	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室4#主变	10	630	504	504
73	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室2#主变	10	800	640	640
74	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室4#主变	10	800	640	640
75	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室2#主变	10	630	504	504
76	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室4#主变	10	630	504	504
77	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室2#主变	10	630	504	504
78	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室4#主变	10	630	504	504
79	市区	河东新城1#开关站2#主变	10	800	640	640
80	市区	河东新城1#配电室2#主变	10	800	640	640
81	市区	河东新城1#配电室4#主变	10	800	640	640
82	市区	河东新城2#开关站2#主变	10	800	640	640
83	市区	河东新城2#开关站4#主变	10	800	640	640
84	市区	德喜花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
85	市区	德喜花苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
86	市区	德喜花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
87	市区	德喜花苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
88	市区	德喜花苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
89	市区	德喜花苑南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
90	市区	德喜花苑南区1#配电室3#主变	10	800	640	640
91	市区	德喜花苑南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
92	市区	德喜花苑南区2#配电室3#主变	10	800	640	640
93	市区	德喜花苑南区3#配电室1#主变	10	800	640	640
94	市区	德喜花苑南区3#配电室3#主变	10	800	640	640
95	市区	东科城北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
96	市区	东科城北区1#配电室3#主变	10	800	615	615
97	市区	东科城北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
98	市区	东科城北区2#配电室3#主变	10	800	616	616
99	市区	东科城北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
100	市区	东科城北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
101	市区	东科城北区开关站1#主变	10	630	500	500
102	市区	东科城南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
103	市区	东科城南区1#配电室3#主变	10	800	640	640
104	市区	东科城南区2#配电室1#主变	10	800	636	636
105	市区	东科城南区2#配电室3#主变	10	800	621	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
106	市区	东科城南区3#配电室1#主变	10	800	625	625
107	市区	东科城南区3#配电室3#主变	10	800	640	640
108	市区	东科城南区开关站1#主变	10	630	504	504
109	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
110	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室2#主变	10	630	504	504
111	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室4#主变	10	630	504	504
112	市区	世纪欧变	10	630	504	504
113	市区	阳光世纪园1#	10	400	320	320
114	市区	阳光世纪园2#	10	400	320	320
115	市区	阳光世纪园3#	10	500	400	400
116	市区	阳光世纪园4#	10	500	400	400
117	市区	阳光世纪园5#箱变主变	10	630	504	504
118	市区	阳光世纪园6#S8箱变1#变	10	630	504	504
119	市区	悦达汽车广场3#配电室2#主变	10	800	640	640
120	市区	悦达汽车广场3#配电室4#主变	10	800	640	640
121	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室2#主变	10	800	640	640
122	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室4#主变	10	800	640	640
123	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
124	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
125	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室4#主变	10	630	504	504
126	市区	京师东方花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
127	市区	京师东方花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
128	市区	京师东方花园3#配电室2#主变	10	630	504	504
129	市区	京师东方花园3#配电室4#主变	10	630	504	504
130	市区	世纪尚东府3#配电室3#主变	10	800	640	640
131	市区	世纪尚东府4#配电室1#主变	10	800	640	640
132	市区	世纪尚东府5#配电室3#主变	10	800	640	640
133	市区	世纪尚东府6#配电室3#主变	10	800	640	640
134	市区	世纪尚东府7#配电室1#主变	10	800	640	640
135	市区	保税区3#箱变主变	10	400	320	320
136	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
137	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
138	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
139	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
140	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
141	市区	蔡尖7#	10	200	160	160
142	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室1#主变	10	630	504	504
143	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
144	市区	城东一号花园北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
145	市区	城东一号花园北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
146	市区	城东一号花园北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
147	市区	城东一号花园北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
148	市区	城东一号花园北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
149	市区	城东一号花园北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
150	市区	城东一号花园北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
151	市区	城东一号花园北区4#配电室3#主变	10	800	640	640
152	市区	创客城1#配电室2#主变	10	630	504	504
153	市区	创客城1#配电室4#主变	10	630	504	504
154	市区	创客城2#配电室2#主变	10	630	504	504
155	市区	馥桂名居1#配电室2#主变	10	800	640	640
156	市区	馥桂名居1#配电室4#主变	10	800	640	640
157	市区	馥桂名居2#配电室2#主变	10	800	586	586
158	市区	馥桂名居2#配电室4#主变	10	800	640	640
159	市区	馥桂名居3#配电室2#主变	10	800	640	640
160	市区	馥桂名居3#配电室4#主变	10	800	640	640
161	市区	软件园1#开关站2#主变	10	800	640	640
162	市区	软件园1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
163	市区	香溪花园1#S1箱变主变	10	400	320	320
164	市区	香溪花园1#开关站1#主变	10	800	632	632
165	市区	香溪花园3#S3箱变主变	10	400	320	320
166	市区	香溪花园二期1#配电室1#主变	10	800	640	640
167	市区	香溪花园二期2#开关站1#主变	10	800	640	640
168	市区	悦达汽车广场北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
169	市区	悦达汽车广场北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
170	市区	悦达汽车广场北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
171	市区	悦达汽车广场北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
172	市区	悦达汽车广场北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
173	市区	悦达汽车广场北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
174	市区	悦达汽车广场北区4#配电室4#主变	10	800	632	632
175	市区	洲际逸品1#开关站1#主变	10	800	640	640
176	市区	洲际逸品1#开关站3#主变	10	800	640	640
177	市区	洲际逸品1#配电室1#主变	10	800	640	640
178	市区	洲际逸品1#配电室3#主变	10	800	640	640
179	市区	洲际逸品2#配电室1#主变	10	800	640	640
180	市区	洲际逸品2#配电室3#主变	10	800	640	640
181	市区	洲际逸品北区2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
182	市区	洲际逸品北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
183	市区	蔡尖2#欧变主变	10	630	504	504
184	市区	蔡尖3#欧变主变	10	630	504	504
185	市区	蔡尖花园1#开关站2#主变	10	1000	800	800
186	市区	蔡尖花园2#开关站1#主变	10	1000	800	800
187	市区	蔡尖花园5#欧变	10	630	504	504
188	市区	尚德商务楼1#配电室2#主变	10	800	640	640
189	市区	尚德商务楼1#配电室4#主变	10	800	640	640
190	市区	蔡尖8#	10	400	320	320
191	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室1#主变	10	630	504	504
192	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室3#主变	10	630	504	504
193	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室1#主变	10	800	640	640
194	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室3#主变	10	800	640	640
195	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室1#主变	10	630	504	504
196	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室3#主变	10	630	504	504
197	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室1#主变	10	800	640	640
198	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室3#主变	10	800	640	640
199	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室1#主变	10	800	640	640
200	市区	国投2#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
201	市区	国投4#主变	10	630	504	504
202	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
203	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
204	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室1#主变	10	800	640	640
205	市区	雨露花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
206	市区	雨露花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
207	市区	雨露花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
208	市区	雨露花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
209	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
210	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
211	市区	蔡尖花园1#开关站1#主变	10	1000	800	800
212	市区	蔡尖花园1#欧变	10	630	504	504
213	市区	蔡尖花园2#开关站2#主变	10	1000	800	800
214	市区	蔡尖花园4#欧变	10	630	504	504
215	市区	捷顺	10	400	320	320
216	市区	天成苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
217	市区	天成苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
218	市区	天成苑小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
219	市区	天成苑小区2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
220	市区	天成苑小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
221	市区	天成苑小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
222	市区	天成苑小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
223	市区	阳光世纪园1#主变	10	1250	1000	1000
224	市区	阳光世纪园2#主变	10	1250	1000	1000
225	市区	阳光世纪园5#S9箱变1#主变	10	500	400	400
226	市区	阳光世纪园56#楼1#欧变	10	630	504	504
227	市区	管委会充电桩主变	10	630	504	504
228	市区	创客城1#配电室1#主变	10	630	504	504
229	市区	创客城1#配电室3#主变	10	630	504	504
230	市区	创客城2#配电室1#主变	10	630	504	504
231	市区	均和华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
232	市区	均和华府2#配电室2#主变	10	630	504	504
233	市区	均和华府3#配电室2#主变	10	630	504	504
234	市区	均和华府4#配电室2#主变	10	800	632	632
235	市区	新嘉源3#配电室1#主变	10	800	610	610
236	市区	新嘉源3#配电室3#主变	10	800	640	640
237	市区	新嘉源公寓1#配电室1#主变	10	800	640	640
238	市区	新嘉源公寓1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
239	市区	新嘉源公寓2#开关站1#主变	10	630	504	504
240	市区	新嘉源公寓2#开关站3#主变	10	630	504	504
241	市区	新嘉源公寓2#配电室1#主变	10	800	640	640
242	市区	新嘉源公寓2#配电室3#主变	10	800	640	640
243	市区	新嘉源公寓4#配电室1#主变	10	800	640	640
244	市区	涌鑫1#配电室1#主变	10	1000	800	800
245	市区	涌鑫1#配电室2#主变	10	1000	800	800
246	市区	中舍花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
247	市区	中舍花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
248	市区	中舍花园二期1#开关站1#主变	10	800	640	640
249	市区	中舍花园二期1#配电室1#主变	10	800	640	640
250	市区	中舍花园二期1#配电室3#主变	10	800	640	640
251	市区	中舍花园二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
252	市区	中舍花园二期2#配电室3#主变	10	800	640	640
253	市区	中舍花园二期3#配电室1#主变	10	800	640	640
254	市区	中舍花园二期3#配电室3#主变	10	800	640	640
255	市区	中舍花园二期4#配电室1#主变	10	800	640	640
256	市区	中舍花园二期4#配电室3#主变	10	800	640	640
257	市区	中舍花园二期5#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
258	市区	中舍花园二期5#配电室3#主变	10	800	640	640
259	市区	中舍花园二期6#配电室1#主变	10	800	640	640
260	市区	中舍花园二期6#配电室3#主变	10	800	640	640
261	市区	中舍花园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
262	市区	中舍花园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
263	市区	中舍花园小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
264	市区	中舍花园小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
265	市区	新嘉源小区变1#主变	10	630	504	504
266	市区	新嘉源小区变2#主变	10	630	504	504
267	市区	阳光世纪园56楼2#欧变	10	630	504	504
268	市区	洲际逸品1#开关站2#主变	10	800	640	640
269	市区	洲际逸品1#开关站4#主变	10	800	640	640
270	市区	洲际逸品1#配电室2#主变	10	800	640	640
271	市区	洲际逸品1#配电室4#主变	10	800	640	640
272	市区	洲际逸品2#配电室2#主变	10	800	640	640
273	市区	洲际逸品2#配电室4#主变	10	800	640	640
274	市区	洲际逸品北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
275	市区	洲际逸品北区2#配电室4主变	10	800	640	640
276	市区	国投1#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
277	市区	国投3#	10	500	400	400
278	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室2#主变	10	630	504	504
279	市区	高教公寓1#开关站2#主变	10	800	622	622
280	市区	高教公寓1#开关站4#主变	10	800	640	640
281	市区	高教公寓10#配电室2#主变	10	800	640	640
282	市区	高教公寓10#配电室4#主变	10	800	640	640
283	市区	高教公寓11#配电室2#主变	10	800	640	640
284	市区	高教公寓11#配电室4#主变	10	800	640	640
285	市区	高教公寓2#开关站2#主变	10	800	640	640
286	市区	高教公寓2#配电室2#主变	10	800	640	640
287	市区	高教公寓2#配电室3#主变	10	800	640	640
288	市区	高教公寓3#开关站2#主变	10	800	640	640
289	市区	高教公寓3#开关站4#主变	10	800	640	640
290	市区	高教公寓3#配电室2#主变	10	800	607	607
291	市区	高教公寓3#配电室4#主变	10	800	634	634
292	市区	高教公寓4#配电室2#主变	10	800	640	640
293	市区	高教公寓4#配电室4#主变	10	800	640	640
294	市区	高教公寓5#配电室2#主变	10	800	640	640
295	市区	高教公寓5#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
296	市区	高教公寓6#配电室2#主变	10	800	640	640
297	市区	高教公寓6#配电室4#主变	10	800	640	640
298	市区	高教公寓8#配电室2#主变	10	800	640	640
299	市区	高教公寓8#配电室4#主变	10	800	640	640
300	市区	软件园1#开关站1#主变	10	800	640	640
301	市区	软件园1#配电室1#主变	10	800	640	640
302	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室1#主变	10	630	504	504
303	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室3#主变	10	630	504	504
304	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室1#主变	10	630	504	504
305	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室3#主变	10	630	504	504
306	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室1#主变	10	800	640	640
307	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室3#主变	10	800	640	640
308	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室1#主变	10	630	504	504
309	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室3#主变	10	630	504	504
310	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室1#主变	10	630	504	504
311	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室3#主变	10	630	504	504
312	市区	康居园1#S1箱变主变	10	630	504	504
313	市区	康居园1#小区变1#主变	10	1000	800	800
314	市区	康居园1#小区变2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
315	市区	康居园2#S2箱变主变	10	630	504	504
316	市区	康居园2#配电室3#主变	10	1000	800	800
317	市区	康居园2#配电室4#主变	10	1000	800	800
318	市区	尚德商务楼1#配电室1#主变	10	800	640	640
319	市区	尚德商务楼1#配电室3#主变	10	800	640	640
320	市区	新嘉源3#配电室2#主变	10	800	596	596
321	市区	新嘉源3#配电室4#主变	10	800	640	640
322	市区	新嘉源公寓1#配电室2#主变	10	800	640	640
323	市区	新嘉源公寓1#配电室4#主变	10	800	640	640
324	市区	新嘉源公寓2#开关站2#主变	10	630	504	504
325	市区	新嘉源公寓2#开关站4#主变	10	630	504	504
326	市区	新嘉源公寓2#配电室2#主变	10	800	640	640
327	市区	新嘉源公寓2#配电室4#主变	10	800	640	640
328	市区	新嘉源公寓4#配电室2#主变	10	800	640	640
329	市区	中舍花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
330	市区	中舍花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
331	市区	中舍花园二期1#开关站2#主变	10	800	640	640
332	市区	中舍花园二期1#配电室2#主变	10	800	640	640
333	市区	中舍花园二期1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
334	市区	中舍花园二期2#配电室2#主变	10	800	640	640
335	市区	中舍花园二期2#配电室4#主变	10	800	640	640
336	市区	中舍花园二期3#配电室2#主变	10	800	640	640
337	市区	中舍花园二期3#配电室4#主变	10	800	640	640
338	市区	中舍花园二期4#配电室2#主变	10	800	640	640
339	市区	中舍花园二期4#配电室4#主变	10	800	640	640
340	市区	中舍花园二期5#配电室2#主变	10	800	640	640
341	市区	中舍花园二期5#配电室4#主变	10	800	640	640
342	市区	中舍花园二期6#配电室2#主变	10	800	640	640
343	市区	中舍花园二期6#配电室4#主变	10	800	640	640
344	市区	中舍花园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
345	市区	中舍花园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
346	市区	中舍花园小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
347	市区	中舍花园小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
348	市区	城东一号花园北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
349	市区	城东一号花园北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
350	市区	城东一号花园北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
351	市区	城东一号花园北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
352	市区	城东一号花园北区3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
353	市区	城东一号花园北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
354	市区	城东一号花园北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
355	市区	城东一号花园北区4#配电室4#主变	10	800	640	640
356	市区	悦达汽车广场北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
357	市区	悦达汽车广场北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
358	市区	悦达汽车广场北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
359	市区	悦达汽车广场北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
360	市区	悦达汽车广场北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
361	市区	悦达汽车广场北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
362	市区	悦达汽车广场北区4#配电室3#主变	10	800	640	640
363	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室1#主变	10	800	591	591
364	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室1#主变	10	630	429	429
365	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室3#主变	10	630	504	504
366	市区	红星海河湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
367	市区	红星海河湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
368	市区	红星海河湾2#配电室2#主变	10	800	640	640
369	市区	红星海河湾3#配电室2#主变	10	800	640	640
370	市区	红星海河湾3#配电室4#主变	10	800	640	640
371	市区	红星海河湾东区1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
372	市区	红星海河湾东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
373	市区	红星海河湾东区3#配电室2#主变	10	800	640	640
374	市区	悦达汽车广场3#配电室1#主变	10	800	640	640
375	市区	悦达汽车广场3#配电室3#主变	10	800	640	640
376	市区	德喜花苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
377	市区	德喜花苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
378	市区	德喜花苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
379	市区	德喜花苑南区1#配电室2#主变	10	800	640	640
380	市区	德喜花苑南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
381	市区	德喜花苑南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
382	市区	德喜花苑南区3#配电室2#主变	10	800	640	640
383	市区	德喜花苑南区3#配电室4#主变	10	800	640	640
384	市区	东科城北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
385	市区	东科城北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
386	市区	东科城北区2#配电室4#主变	10	800	624	624
387	市区	东科城北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
388	市区	东科城北区开关站2#主变	10	630	504	504
389	市区	东科城南区1#配电室2#主变	10	800	635	635
390	市区	东科城南区2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
391	市区	东科城南区3#配电室2#主变	10	800	640	640
392	市区	东科城南区开关站2#主变	10	630	504	504
393	市区	世纪尚东府1#开关站2#主变	10	800	640	0
394	市区	世纪尚东府1#配电室2#主变	10	630	504	0
395	市区	世纪尚东府1#配电室4#主变	10	630	504	0
396	市区	世纪尚东府2#配电室2#主变	10	800	640	0
397	市区	世纪尚东府2#配电室4#主变	10	800	640	0
398	市区	世纪尚东府3#配电室2#主变	10	800	640	0
399	市区	世纪尚东府4#配电室4#主变	10	800	640	0
400	市区	世纪尚东府5#配电室2#主变	10	800	640	0
401	市区	世纪尚东府6#配电室2#主变	10	800	640	0
402	市区	世纪尚东府7#配电室2#主变	10	800	640	0
403	市区	韩资园3#厂房1#公变	10	400	320	0
404	市区	蔡尖4#	10	200	160	0
405	市区	中舍3#	10	160	128	0
406	市区	城东宝龙A地块1#配电室2#主变	10	800	633	0
407	市区	城东宝龙A地块2#配电室2#主变	10	630	504	0
408	市区	城东宝龙A地块2#配电室4#主变	10	630	504	0
409	市区	城东宝龙A地块3#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
410	市区	城东宝龙A地块3#配电室4#主变	10	630	504	0
411	市区	城东宝龙B地块1#配电室2#主变	10	800	640	0
412	市区	城东宝龙B地块1#配电室4#主变	10	800	640	0
413	市区	城东宝龙B地块2#配电室2#主变	10	800	616	0
414	市区	城东宝龙B地块2#配电室4#主变	10	800	640	0
415	市区	城东宝龙C地块1#配电室2#主变	10	800	640	0
416	市区	城东宝龙C地块2#配电室2#主变	10	800	640	0
417	市区	城东宝龙C地块3#配电室2#主变	10	630	504	0
418	市区	城东宝龙C地块3#配电室4#主变	10	630	492	0
419	市区	韩资园邻里中心1#开关站1#主变	10	800	640	0
420	市区	韩资园邻里中心1#配电室1#主变	10	800	640	0
421	市区	韩资园邻里中心1#配电室3#主变	10	800	640	0
422	市区	紫云名邸4#配电室2#主变	10	800	640	0
423	市区	紫云名邸5#配电室2#主变	10	800	640	0
424	市区	东樾府1#开关站1#主变	10	800	640	0
425	市区	东樾府1#配电室3#主变	10	800	640	0
426	市区	东樾府2#开关站1#主变	10	800	640	0
427	市区	东樾府2#配电室3#主变	10	800	640	0
428	市区	东樾府3#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
429	市区	东樾府4#配电室1#主变	10	800	640	0
430	市区	东樾府5#配电室1#主变	10	800	640	0
431	市区	红星海河湾1#配电室1#主变	10	800	640	0
432	市区	红星海河湾1#配电室3#主变	10	800	640	0
433	市区	红星海河湾2#配电室1#主变	10	800	640	0
434	市区	红星海河湾3#配电室1#主变	10	800	640	0
435	市区	红星海河湾3#配电室3#主变	10	800	640	0
436	市区	玖溪东园1#配电室2#主变	10	800	640	0
437	市区	玖溪东园2#配电室2#主变	10	800	640	0
438	市区	玖溪东园2#箱变主变	10	400	320	0
439	市区	玖溪东园开关站2#主变	10	800	627	0
440	市区	玖溪东园开关站4#主变	10	800	632	0
441	市区	玖溪西园1#配电室2#主变	10	800	640	0
442	市区	玖溪西园开关站2#主变	10	800	640	0
443	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室1#主变	10	800	640	0
444	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室3#主变	10	800	640	0
445	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室1#主变	10	800	640	0
446	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室1#主变	10	800	640	0
447	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
448	市区	悦欣花园停车楼1#箱变主变	10	400	320	0
449	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室1#主变	10	800	640	0
450	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室3#主变	10	800	640	0
451	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室1#主变	10	800	640	0
452	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室1#主变	10	630	504	0
453	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室3#主变	10	630	504	0
454	市区	韩资园邻里中心1#开关站2#主变	10	800	640	0
455	市区	韩资园邻里中心1#配电室2#主变	10	800	640	0
456	市区	韩资园邻里中心1#配电室4#主变	10	800	640	0
457	市区	京师东方花园2#配电室1#主变	10	800	640	0
458	市区	京师东方花园2#配电室3#主变	10	800	640	0
459	市区	京师东方花园3#配电室1#主变	10	630	504	0
460	市区	京师东方花园3#配电室3#主变	10	630	504	0
461	市区	东湖心语2#配电室2#主变	10	800	640	0
462	市区	东湖心语2#配电室4#主变	10	800	640	0
463	市区	东湖心语开关站2#主变	10	800	640	0
464	市区	东湖印象1#配电室2#主变	10	800	640	0
465	市区	东湖印象2#配电室2#主变	10	630	504	0
466	市区	东湖印象3#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
467	市区	云图花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
468	市区	云图花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
469	市区	云图花园3#配电室2#主变	10	800	640	0
470	市区	云图花园3#配电室4#主变	10	800	640	0
471	市区	云图花园4#配电室2#主变	10	800	640	0
472	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	640	0
473	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	504	0
474	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	504	0
475	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	504	0
476	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	640	0
477	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	640	0
478	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	640	0
479	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	640	0
480	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	640	0
481	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	640	0
482	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	640	0
483	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	640	0
484	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	640	0
485	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
486	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	640	0
487	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	640	0
488	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	632	0
489	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
490	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
491	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	640	0
492	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	640	0
493	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	320	0
494	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	640	0
495	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	640	0
496	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	640	0
497	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	640	0
498	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	640	0
499	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	640	0
500	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	504	0
501	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	504	0
502	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	640	0
503	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	640	0
504	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
505	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	640	0
506	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	640	0
507	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	640	0
508	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	640	0
509	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	504	0
510	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	504	0
511	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	504	0
512	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	504	0
513	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	640	0
514	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	614	0
515	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	320	0
516	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	306	0
517	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	640	0
518	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	629	0
519	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	640	0
520	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	640	0
521	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	640	0
522	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	640	0
523	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
524	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	640	0
525	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	640	0
526	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	504	0
527	市区	红星海河湾东区2#配电室1#主变	10	800	640	0
528	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	640	0
529	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	640	0
530	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	640	0
531	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	632	0
532	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	640	0
533	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	640	0
534	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	630	0
535	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	640	0
536	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	640	0
537	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	640	0
538	市区	世纪云谷1#配电室1#主变	10	800	640	640
539	市区	世纪云谷2#配电室1#主变	10	630	504	504
540	市区	世纪云谷2#配电室3#主变	10	630	504	504
541	市区	世纪云谷3#配电室1#主变	10	630	504	504
542	市区	世纪云谷3#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
543	市区	世纪云谷4#配电室1#主变	10	800	640	640
544	市区	悦达天山1#配电室1#主变	10	800	640	640
545	市区	悦达天山1#配电室4#主变	10	800	640	640
546	市区	悦达天山2#配电室1#主变	10	800	640	640
547	市区	悦达天山2#配电室3#主变	10	800	640	640
548	市区	悦达天山开关站1#主变	10	630	504	504
549	市区	东辰悦府1#配电室1#主变	10	630	500	500
550	市区	东辰悦府1#配电室3#主变	10	630	504	504
551	市区	东辰悦府开关站1#主变	10	630	499	499
552	市区	河东新城1#开关站1#主变	10	800	640	640
553	市区	河东新城1#配电室1#主变	10	800	640	640
554	市区	河东新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
555	市区	河东新城2#开关站1#主变	10	800	640	640
556	市区	河东新城2#开关站3#主变	10	800	640	640
557	市区	涌鑫1#配电室3#主变	10	1000	800	800
558	市区	涌鑫1#配电室4#主变	10	1000	800	800
559	市区	涌鑫2#配电室1#主变	10	1000	800	800
560	市区	涌鑫2#配电室3#主变	10	1000	800	800
561	市区	涌鑫3#配电室1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
562	市区	涌鑫3#配电室3#主变	10	1000	800	800
563	市区	涌鑫4#配电室1#主变	10	800	640	640
564	市区	涌鑫4#配电室3#主变	10	800	640	640
565	市区	涌鑫2#配电室2#主变	10	1000	800	800
566	市区	涌鑫2#配电室4#主变	10	1000	800	800
567	市区	涌鑫3#配电室2#主变	10	1000	800	800
568	市区	涌鑫3#配电室4#主变	10	1000	800	800
569	市区	涌鑫4#配电室2#主变	10	800	640	640
570	市区	涌鑫4#配电室4#主变	10	800	640	640
571	市区	东滩11#变	10	100	80	0
572	市区	中舍5#变	10	200	160	0
573	市区	中舍2#变	10	200	160	0
574	市区	充电站箱变001	10	630	504	504
575	市区	松江路充电站公变	10	400	320	320
576	市区	便仓12#变	10	400	307	0
577	市区	便仓13#变	10	400	289	0
578	市区	便仓14#变	10	200	160	0
579	市区	便仓15#变	10	200	133	0
580	市区	便仓16#变	10	200	6	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
581	市区	便仓18#变	10	200	160	0
582	市区	便仓2#变	10	200	99	0
583	市区	便仓21#变	10	400	320	0
584	市区	便仓22#变	10	200	160	0
585	市区	便仓23#变	10	200	160	0
586	市区	便仓24#变	10	200	143	0
587	市区	便仓26#变-	10	200	148	0
588	市区	便仓3#变	10	200	137	0
589	市区	便仓4#变	10	400	244	0
590	市区	便仓5#变	10	400	206	0
591	市区	便仓6#变	10	200	160	0
592	市区	便仓9#变	10	400	282	0
593	市区	便仓集镇13#变	10	400	320	0
594	市区	便仓集镇24#变	10	400	320	0
595	市区	便仓集镇3#变	10	400	320	0
596	市区	便仓集镇39#变	10	400	320	0
597	市区	富民17#变	10	200	127	0
598	市区	富民29#变	10	400	257	0
599	市区	富民居委会农民小区	10	250	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
600	市区	集镇 25#变	10	400	320	0
601	市区	集镇1#变.	10	400	320	0
602	市区	集镇10#变	10	200	156	0
603	市区	集镇11#变.	10	400	300	0
604	市区	集镇15#变	10	400	320	0
605	市区	集镇2#变.	10	400	320	0
606	市区	集镇20#变.	10	400	316	0
607	市区	集镇26#变	10	400	320	0
608	市区	集镇34#变	10	400	320	0
609	市区	集镇35#变压器	10	400	320	0
610	市区	集镇36#变	10	200	160	0
611	市区	集镇42#变	10	200	160	0
612	市区	集镇43#变	10	400	320	0
613	市区	集镇44#变	10	400	312	0
614	市区	集镇7#变.	10	200	28	0
615	市区	集镇8#变.	10	400	311	0
616	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	400	0
617	市区	盐都区食品有限公司便仓分公司	10	250	200	0
618	市区	明亮11#变	10	200	76	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
619	市区	明亮15#变	10	200	89	0
620	市区	明亮7#变	10	200	135	0
621	市区	思源10#变	10	200	0	0
622	市区	思源14#变	10	200	72	0
623	市区	思源15#变	10	200	160	0
624	市区	思源17#变	10	200	104	0
625	市区	思源19#变	10	400	224	0
626	市区	思源2#变	10	200	32	0
627	市区	思源20#变	10	400	95	0
628	市区	思源21#变	10	200	133	0
629	市区	思源23#变	10	200	92	0
630	市区	思源24#变	10	400	38	0
631	市区	思源25#变新	10	200	127	0
632	市区	思源26#变	10	200	124	0
633	市区	思源4#变	10	200	160	0
634	市区	思源5#变	10	200	43	0
635	市区	思源6#变	10	200	160	0
636	市区	思源7#变	10	400	302	0
637	市区	思源9#变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
638	市区	新陈1#变	10	200	160	0
639	市区	新陈10#变	10	200	45	0
640	市区	新陈11#变	10	400	468	0
641	市区	新陈12#变	10	200	150	0
642	市区	新陈13#变	10	200	127	0
643	市区	新陈14#变	10	200	127	0
644	市区	新陈15#变	10	200	35	0
645	市区	新陈16#变	10	200	136	0
646	市区	新陈17#变	10	200	59	0
647	市区	新陈18#变	10	200	7	0
648	市区	新陈19#变	10	200	22	0
649	市区	新陈2#变	10	200	150	0
650	市区	新陈20#变	10	200	156	0
651	市区	新陈21#变	10	200	74	0
652	市区	新陈22#变	10	200	98	0
653	市区	新陈23#变	10	200	160	0
654	市区	新陈24#变	10	200	61	0
655	市区	新陈25#变	10	200	106	0
656	市区	新陈26#变	10	200	148	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
657	市区	新陈27#变	10	200	128	0
658	市区	新陈29#变	10	200	95	0
659	市区	新陈3#变	10	200	61	0
660	市区	新陈4#变	10	200	114	0
661	市区	新陈5#变	10	200	79	0
662	市区	新陈6#变	10	200	136	0
663	市区	新陈7#变	10	400	165	0
664	市区	新陈8#变	10	400	243	0
665	市区	便仓1#变	10	200	81	0
666	市区	便仓10#变	10	500	317	0
667	市区	便仓11#变	10	200	146	0
668	市区	便仓17#变	10	400	292	0
669	市区	便仓19#变	10	200	130	0
670	市区	便仓20#变	10	200	94	0
671	市区	便仓25#变	10	200	114	0
672	市区	便仓27#变压器	10	200	88	0
673	市区	便仓28#变	10	200	160	0
674	市区	便仓29#变	10	200	93	0
675	市区	便仓7#变	10	200	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
676	市区	便仓8#变	10	200	160	0
677	市区	便仓集镇12#变	10	400	320	0
678	市区	便仓集镇14#变	10	200	156	0
679	市区	便仓集镇18#变	10	315	239	0
680	市区	便仓集镇21#变	10	400	308	0
681	市区	便仓集镇22#变	10	315	252	0
682	市区	充电桩主变	10	400	320	0
683	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	640	0
684	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	640	0
685	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	640	0
686	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	640	0
687	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	640	0
688	市区	富民18#变	10	200	84	0
689	市区	集镇23#变.	10	400	320	0
690	市区	集镇27#箱变	10	500	400	0
691	市区	集镇30#变	10	400	314	0
692	市区	集镇37#箱变	10	500	400	0
693	市区	集镇38#变压器	10	400	320	0
694	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
695	市区	集镇5#变.	10	400	320	0
696	市区	集镇9#变.	10	400	320	0
697	市区	牡丹雅居1#变	10	800	640	0
698	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	504	0
699	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	504	0
700	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	504	0
701	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	504	0
702	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	504	0
703	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	504	0
704	市区	新鹏程1#欧变	10	630	504	0
705	市区	新鹏程2#欧变	10	800	640	0
706	市区	新鹏程3#欧变	10	630	504	0
707	市区	富民25#变	10	200	32	0
708	市区	富民26#变	10	200	160	0
709	市区	富民4#变	10	200	16	0
710	市区	金陈1#变	10	200	123	0
711	市区	金陈11#变	10	200	145	0
712	市区	西团11#变	10	200	143	0
713	市区	西团18#变	10	200	14	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
714	市区	西团19#变	10	200	0	0
715	市区	西团21#变	10	200	132	0
716	市区	西团7#变	10	200	83	0
717	市区	西团8#变	10	200	99	0
718	市区	富民21#变	10	400	303	0
719	市区	富民28#变	10	200	98	0
720	市区	富民3#变	10	400	230	0
721	市区	富民34#变	10	200	8	0
722	市区	富民38#变	10	200	134	0
723	市区	富民5#变	10	200	30	0
724	市区	明亮10#变	10	200	101	0
725	市区	明亮13#变	10	400	117	0
726	市区	明亮16#变	10	200	160	0
727	市区	明亮19#变	10	200	79	0
728	市区	明亮20#变	10	200	23	0
729	市区	明亮25#变	10	200	22	0
730	市区	明亮26#变	10	200	90	0
731	市区	明亮27#变	10	200	125	0
732	市区	明亮28号变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
733	市区	明亮4#变	10	200	108	0
734	市区	明亮5#变	10	200	120	0
735	市区	明亮6#变	10	200	10	0
736	市区	明亮9#变	10	400	50	0
737	市区	思源1#变	10	200	160	0
738	市区	思源12#变	10	200	73	0
739	市区	思源13#变	10	200	72	0
740	市区	思源16#变	10	200	160	0
741	市区	思源18#变	10	200	108	0
742	市区	思源28#变	10	400	320	0
743	市区	思源3#变	10	200	101	0
744	市区	界沟1#变	10	200	147	0
745	市区	界沟10#变	10	200	37	0
746	市区	界沟11#变	10	200	121	0
747	市区	界沟12#变	10	200	41	0
748	市区	界沟13#变	10	200	1	0
749	市区	界沟14#变	10	200	118	0
750	市区	界沟15#变	10	200	100	0
751	市区	界沟16#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
752	市区	界沟17#变	10	400	138	0
753	市区	界沟2#变	10	400	157	0
754	市区	界沟3#变	10	200	134	0
755	市区	界沟4#变	10	200	46	0
756	市区	界沟5#变	10	200	77	0
757	市区	界沟6#变	10	200	128	0
758	市区	界沟7#变	10	200	115	0
759	市区	界沟8#变	10	200	106	0
760	市区	界沟9#变	10	200	33	0
761	市区	金陈10#变	10	200	25	0
762	市区	金陈15#变	10	400	249	0
763	市区	金陈17#配变	10	200	135	0
764	市区	金陈6#变	10	400	241	0
765	市区	民权17#变	10	200	18	0
766	市区	民权20#变	10	200	21	0
767	市区	民权29#变	10	200	72	0
768	市区	民权38#变	10	400	320	0
769	市区	民权39#变	10	400	320	0
770	市区	民权4#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
771	市区	民权40#变	10	400	320	0
772	市区	民权5#变	10	400	249	0
773	市区	新桥10#变	10	400	131	0
774	市区	新桥11#变	10	200	134	0
775	市区	新桥17#变	10	200	66	0
776	市区	新桥18#变	10	200	79	0
777	市区	新桥20#变	10	200	41	0
778	市区	新桥23#变	10	200	122	0
779	市区	新桥24#变。	10	200	99	0
780	市区	新桥27#变	10	200	8	0
781	市区	新桥4#变	10	200	4	0
782	市区	新桥5#变	10	200	132	0
783	市区	新桥9#变	10	200	41	0
784	市区	北李1#变	10	200	135	0
785	市区	北李10#变	10	200	109	0
786	市区	北李11#变	10	200	125	0
787	市区	北李12#变	10	200	130	0
788	市区	北李13#变	10	200	56	0
789	市区	北李14#变	10	200	108	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
790	市区	北李15#变	10	200	62	0
791	市区	北李16#变	10	200	39	0
792	市区	北李2#变	10	200	110	0
793	市区	北李3#变	10	200	22	0
794	市区	北李4#变	10	200	37	0
795	市区	北李5#变	10	200	129	0
796	市区	北李6#变	10	200	129	0
797	市区	北李7#变	10	315	177	0
798	市区	北李8#变	10	200	131	0
799	市区	北李9#变	10	200	122	0
800	市区	金陈13#变压器	10	200	160	0
801	市区	金陈4#变	10	400	142	0
802	市区	金陈8#变	10	200	92	0
803	市区	民权1#变	10	200	30	0
804	市区	民权28#变	10	200	140	0
805	市区	民权41#变	10	200	160	0
806	市区	双港1#变	10	200	124	0
807	市区	双港10#变	10	200	118	0
808	市区	双港12#变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
809	市区	双港13#变	10	200	30	0
810	市区	双港14#变	10	200	13	0
811	市区	双港15#变*	10	200	60	0
812	市区	双港16#变	10	200	136	0
813	市区	双港17#变	10	200	0	0
814	市区	双港18#变	10	200	111	0
815	市区	双港19#变	10	200	118	0
816	市区	双港2#变	10	200	14	0
817	市区	双港20#变	10	200	142	0
818	市区	双港21#变	10	200	31	0
819	市区	双港22#变	10	200	121	0
820	市区	双港24#变	10	200	160	0
821	市区	双港25#变	10	200	131	0
822	市区	双港26#变	10	200	160	0
823	市区	双港3#变	10	200	83	0
824	市区	双港4#变	10	200	0	0
825	市区	双港5#变	10	200	2	0
826	市区	双港6#变	10	200	55	0
827	市区	双港7#变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
828	市区	双港8#变-	10	200	160	0
829	市区	双港9#变	10	200	104	0
830	市区	思源11#变	10	200	86	0
831	市区	思源27#配变	10	200	105	0
832	市区	思源8#变	10	200	46	0
833	市区	新陈28#变	10	200	87	0
834	市区	新陈9#变	10	200	113	0
835	市区	新桥1#变	10	200	160	0
836	市区	新桥13#变	10	200	84	0
837	市区	新桥14#变	10	400	174	0
838	市区	新桥15#变	10	400	89	0
839	市区	新桥19#变	10	200	39	0
840	市区	新桥2#变	10	400	139	0
841	市区	新桥21#变	10	200	3	0
842	市区	新桥28#变	10	200	5	0
843	市区	新桥3#变	10	400	191	0
844	市区	新桥7#变	10	200	0	0
845	市区	新桥8#变	10	400	303	0
846	市区	便仓集镇32#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
847	市区	便仓集镇40#	10	500	400	0
848	市区	便仓集镇45#	10	400	320	0
849	市区	富民1#变	10	400	309	0
850	市区	富民2#变	10	400	183	0
851	市区	富民22#变	10	200	48	0
852	市区	富民27#变	10	200	160	0
853	市区	富民35#变	10	400	320	0
854	市区	富民6#变	10	400	79	0
855	市区	集镇17#变.	10	400	305	0
856	市区	集镇31#变	10	400	320	0
857	市区	集镇33#变压器	10	400	320	0
858	市区	集镇4#变.	10	400	276	0
859	市区	集镇6#变.	10	400	320	0
860	市区	明亮1#变	10	400	249	0
861	市区	明亮12#变	10	200	66	0
862	市区	明亮14#变	10	200	57	0
863	市区	明亮18#变	10	400	280	0
864	市区	明亮2#变	10	200	0	0
865	市区	明亮21#变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
866	市区	明亮22#变	10	200	147	0
867	市区	明亮3#变	10	400	198	0
868	市区	明亮8#变	10	200	116	0
869	市区	牡丹雅居2#变	10	800	640	0
870	市区	西团1#变	10	200	68	0
871	市区	西团10#变	10	200	160	0
872	市区	西团12#变	10	200	160	0
873	市区	西团13#变	10	200	113	0
874	市区	西团14#变	10	200	160	0
875	市区	西团15#变	10	400	45	0
876	市区	西团16#变	10	200	160	0
877	市区	西团17#变	10	200	138	0
878	市区	西团2#变	10	200	127	0
879	市区	西团20#变	10	200	124	0
880	市区	西团22#变	10	400	82	0
881	市区	西团23#变	10	200	160	0
882	市区	西团3#变	10	200	160	0
883	市区	西团4#变	10	200	150	0
884	市区	西团5#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
885	市区	西团6#变	10	200	100	0
886	市区	西团9#变	10	400	259	0
887	市区	富民10#变	10	200	54	0
888	市区	富民11#变	10	200	57	0
889	市区	富民12#变	10	200	72	0
890	市区	富民13#变	10	200	160	0
891	市区	富民15#变	10	200	31	0
892	市区	富民16#变	10	200	28	0
893	市区	富民19#变	10	200	11	0
894	市区	富民20#变	10	200	3	0
895	市区	富民23#变	10	200	97	0
896	市区	富民24#变	10	200	121	0
897	市区	富民31#变	10	200	9	0
898	市区	富民32#变	10	200	96	0
899	市区	富民33#变	10	200	90	0
900	市区	富民36#变-	10	200	26	0
901	市区	富民39#变	10	200	160	0
902	市区	富民40#变	10	200	2	0
903	市区	富民7#变	10	400	75	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
904	市区	富民9#变	10	200	35	0
905	市区	金陈12#变	10	200	22	0
906	市区	金陈14#变	10	400	320	0
907	市区	金陈5#变	10	400	177	0
908	市区	金陈社区1#箱变	10	400	279	0
909	市区	金陈社区2#箱变	10	400	263	0
910	市区	金陈社区3#箱变	10	630	504	0
911	市区	金陈社区4#箱变	10	630	504	0
912	市区	金陈社区5#箱变	10	630	504	0
913	市区	金陈社区6#箱变	10	400	320	0
914	市区	金陈社区7#箱变	10	400	320	0
915	市区	金陈16#变	10	400	236	0
916	市区	金陈2#变	10	400	104	0
917	市区	金陈3#变	10	200	40	0
918	市区	金陈7#变	10	200	58	0
919	市区	金陈9#变	10	200	59	0
920	市区	民权10#变	10	200	73	0
921	市区	民权11#变	10	200	78	0
922	市区	民权12#变	10	200	114	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
923	市区	民权13#变	10	200	160	0
924	市区	民权14#变	10	400	197	0
925	市区	民权15#变	10	200	147	0
926	市区	民权16#变	10	200	89	0
927	市区	民权18#变	10	400	286	0
928	市区	民权19#变	10	200	25	0
929	市区	民权2#变	10	200	137	0
930	市区	民权21#变	10	200	67	0
931	市区	民权22#变	10	200	114	0
932	市区	民权23#变	10	200	139	0
933	市区	民权24#变	10	400	213	0
934	市区	民权25#变	10	200	40	0
935	市区	民权26#变	10	200	9	0
936	市区	民权27#变	10	200	23	0
937	市区	民权3#变	10	200	111	0
938	市区	民权35#变	10	200	42	0
939	市区	民权36#变	10	200	160	0
940	市区	民权37#变	10	400	320	0
941	市区	民权6#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
942	市区	民权7#变	10	200	88	0
943	市区	民权8#变	10	160	17	0
944	市区	民权9#变	10	400	178	0
945	市区	民权三期临时变	10	400	320	0
946	市区	民权社区1#箱变	10	400	320	0
947	市区	民权社区2#箱变	10	400	320	0
948	市区	民权社区3#箱变	10	400	320	0
949	市区	民权社区5#箱变	10	630	504	0
950	市区	民权社区6#箱变	10	630	504	0
951	市区	新桥12#变	10	200	28	0
952	市区	新桥16#变	10	200	54	0
953	市区	新桥22#变	10	400	301	0
954	市区	新桥25#变-	10	200	82	0
955	市区	新桥26#变压器	10	400	188	0
956	市区	新桥6#变	10	200	121	0
957	市区	丹凤佳苑1#配电室1#变	10	800	640	640
958	市区	丹凤佳苑1#配电室3#变	10	800	640	640
959	市区	丹凤佳苑2#配电室1#变	10	800	640	640
960	市区	丹凤佳苑2#配电室3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
961	市区	富邦嘉苑配电室2#变压器	10	800	640	640
962	市区	牡丹雅苑三期配电室2#变	10	630	504	504
963	市区	牡丹雅苑三期配电室4#变	10	630	504	504
964	市区	德喜04号变	10	200	160	160
965	市区	南舍01号变	10	200	160	160
966	市区	南舍02号变	10	200	160	160
967	市区	南舍03号变	10	200	160	160
968	市区	南舍07号变	10	200	160	160
969	市区	南舍08号变	10	200	160	160
970	市区	南舍18号变	10	200	160	160
971	市区	南舍19号变	10	200	160	160
972	市区	南舍21号变	10	50	40	40
973	市区	南舍25号变	10	200	160	160
974	市区	正丰02号变	10	200	148	148
975	市区	正丰05号变	10	200	160	160
976	市区	正丰06号变	10	200	160	160
977	市区	正丰10号变	10	200	160	160
978	市区	德喜02号变	10	200	160	160
979	市区	德喜03号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
980	市区	烈士21号变	10	200	113	113
981	市区	友谊03号变	10	200	160	160
982	市区	友谊04号变	10	200	54	54
983	市区	友谊07号变	10	200	127	127
984	市区	友谊08号变	10	160	112	112
985	市区	友谊09号变	10	200	160	160
986	市区	友谊11号变	10	315	159	159
987	市区	友谊14号变	10	200	16	16
988	市区	友谊15号变	10	200	90	90
989	市区	友谊17号变	10	200	39	39
990	市区	友谊20号变	10	200	139	139
991	市区	蔡墩01号变	10	200	97	0
992	市区	蔡墩02号变	10	80	63	0
993	市区	蔡墩04号变	10	200	160	0
994	市区	蔡墩05号变	10	400	288	0
995	市区	蔡墩07号变	10	200	160	0
996	市区	蔡墩08号变	10	200	154	0
997	市区	蔡墩11号变	10	200	160	0
998	市区	蔡墩12号变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
999	市区	蔡墩13号变	10	100	62	0
1000	市区	蔡墩15号变	10	200	160	0
1001	市区	蔡墩17号变	10	200	160	0
1002	市区	蔡墩18号变	10	250	177	0
1003	市区	蔡墩22号变	10	200	138	0
1004	市区	南舍13号变	10	100	80	0
1005	市区	南舍17号变	10	200	160	0
1006	市区	三龙02号变	10	200	153	0
1007	市区	三龙07号变	10	200	98	0
1008	市区	三龙15号变	10	200	87	0
1009	市区	新洼02号变	10	200	59	0
1010	市区	新洼03号变	10	200	0	0
1011	市区	新洼04号变	10	200	32	0
1012	市区	新洼05号变	10	200	131	0
1013	市区	新洼06号变	10	200	83	0
1014	市区	新洼07号变	10	400	254	0
1015	市区	新洼08号变	10	400	69	0
1016	市区	新洼09号变	10	315	136	0
1017	市区	新洼10号变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1018	市区	新洼11号变	10	200	67	0
1019	市区	新洼12号变	10	200	12	0
1020	市区	新洼13号变	10	400	10	0
1021	市区	新洼14号变	10	200	7	0
1022	市区	新洼15号变	10	200	69	0
1023	市区	新洼16号变	10	200	3	0
1024	市区	新洼17号变	10	200	55	0
1025	市区	新洼18号变	10	200	77	0
1026	市区	新洼19号变	10	200	1	0
1027	市区	新洼20号变	10	200	73	0
1028	市区	新洼21号变	10	200	136	0
1029	市区	新洼22号变	10	400	195	0
1030	市区	新洼24号变	10	200	5	0
1031	市区	新洼25号变	10	400	232	0
1032	市区	新洼26号变	10	200	61	0
1033	市区	新洼28号变	10	200	116	0
1034	市区	安龙01号变	10	200	132	0
1035	市区	安龙02号变	10	200	149	0
1036	市区	安龙03号变	10	200	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1037	市区	安龙04号变	10	200	148	0
1038	市区	安龙05号变	10	400	118	0
1039	市区	安龙06号变	10	200	27	0
1040	市区	安龙07号变	10	200	118	0
1041	市区	安龙09号变	10	200	110	0
1042	市区	安龙11号变	10	200	8	0
1043	市区	安龙12号变	10	200	43	0
1044	市区	安龙13号变	10	315	130	0
1045	市区	安龙14号变	10	200	12	0
1046	市区	安龙16号变	10	200	145	0
1047	市区	安龙17号变	10	200	29	0
1048	市区	安龙18号变	10	200	25	0
1049	市区	新洼01号变	10	200	101	0
1050	市区	新洼23号变	10	200	30	0
1051	市区	映坝线仁智小区01号箱变	10	400	228	0
1052	市区	映坝线仁智小区02号箱变	10	630	449	0
1053	市区	映坝线仁智小区03号箱变	10	630	328	0
1054	市区	映坝线仁智小区04号箱变	10	630	376	0
1055	市区	板土06号变	10	200	92	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1056	市区	板土09号变	10	200	29	0
1057	市区	板土11号变	10	200	160	0
1058	市区	李坝02号变	10	200	139	0
1059	市区	李坝03号变	10	200	94	0
1060	市区	李坝04号变	10	200	46	0
1061	市区	李坝09号变	10	200	111	0
1062	市区	李坝13号变	10	200	138	0
1063	市区	李坝14号变	10	200	38	0
1064	市区	李坝17号变	10	200	42	0
1065	市区	李坝19号变	10	200	160	0
1066	市区	李坝24号变	10	100	80	0
1067	市区	李坝27#变	10	200	108	0
1068	市区	仁智01号变	10	200	132	0
1069	市区	仁智02号变	10	200	58	0
1070	市区	仁智03号变	10	200	97	0
1071	市区	仁智04号变	10	200	0	0
1072	市区	仁智05号变	10	200	37	0
1073	市区	仁智06号变	10	400	277	0
1074	市区	仁智07号变	10	200	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1075	市区	仁智08号变	10	200	0	0
1076	市区	仁智14号变	10	200	62	0
1077	市区	仁智18号变	10	400	302	0
1078	市区	仁智19号变	10	200	55	0
1079	市区	仁智21号变	10	400	176	0
1080	市区	仁智23号变	10	200	103	0
1081	市区	仁智24号变	10	200	41	0
1082	市区	仁智27号变	10	200	0	0
1083	市区	仁智31号变	10	200	138	0
1084	市区	仁智35号变	10	200	104	0
1085	市区	王姚02号变	10	200	92	0
1086	市区	王姚04号变	10	200	102	0
1087	市区	王姚06号变	10	200	97	0
1088	市区	王姚07号变	10	200	83	0
1089	市区	王姚09号变	10	200	80	0
1090	市区	王姚10号变	10	200	59	0
1091	市区	王姚12号变	10	200	67	0
1092	市区	王姚14号变	10	200	133	0
1093	市区	王姚15号变	10	200	60	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1094	市区	王姚17号变	10	200	116	0
1095	市区	王姚18号变	10	200	30	0
1096	市区	王姚19号变	10	200	43	0
1097	市区	王姚20号变	10	200	138	0
1098	市区	王姚22号变	10	200	73	0
1099	市区	王姚24号变	10	200	160	0
1100	市区	王姚25号变	10	200	160	0
1101	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
1102	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
1103	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
1104	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
1105	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
1106	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
1107	市区	映工线集镇03号箱变	10	630	449	0
1108	市区	映工线集镇10号箱变	10	630	504	0
1109	市区	碧水蓝湾1#配电室1#变	10	800	640	0
1110	市区	碧水蓝湾2#配电室1#变	10	800	640	0
1111	市区	汇成名居1#配电室2#变	10	800	640	0
1112	市区	集镇01号变	10	500	357	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1113	市区	集镇04号变	10	400	320	0
1114	市区	集镇06号变	10	400	320	0
1115	市区	集镇07号变	10	400	195	0
1116	市区	集镇08号变	10	400	307	0
1117	市区	集镇12号变	10	400	320	0
1118	市区	集镇14号变	10	500	400	0
1119	市区	集镇18号	10	500	351	0
1120	市区	集镇19号变	10	400	320	0
1121	市区	集镇20号箱变	10	630	504	0
1122	市区	集镇22号变	10	400	320	0
1123	市区	集镇26号箱变	10	400	320	0
1124	市区	清恩05号变	10	315	252	0
1125	市区	曙光02号变	10	400	320	0
1126	市区	板土01号变	10	200	19	0
1127	市区	板土02号变	10	400	268	0
1128	市区	板土03号变	10	200	160	0
1129	市区	板土04号变	10	200	86	0
1130	市区	板土05号变	10	200	139	0
1131	市区	板土07号变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1132	市区	板土08号变	10	200	117	0
1133	市区	板土10号变	10	200	82	0
1134	市区	板土12号变	10	200	160	0
1135	市区	板土13号变	10	400	279	0
1136	市区	集镇15号变	10	400	185	0
1137	市区	集镇17 号变	10	200	121	0
1138	市区	李坝01号变	10	200	139	0
1139	市区	李坝16号变	10	200	37	0
1140	市区	李坝23号变	10	200	111	0
1141	市区	李坝29号变	10	200	127	0
1142	市区	前途01号变	10	200	129	0
1143	市区	前途02号变	10	200	32	0
1144	市区	前途03号变	10	200	89	0
1145	市区	前途04号变	10	200	147	0
1146	市区	前途05号变	10	200	71	0
1147	市区	前途06号变	10	200	53	0
1148	市区	前途07号变	10	200	150	0
1149	市区	前途09号变	10	200	127	0
1150	市区	王姚01号变	10	400	246	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1151	市区	王姚03号变	10	200	160	0
1152	市区	王姚05号变	10	200	29	0
1153	市区	王姚16号变	10	200	89	0
1154	市区	王姚21号变	10	200	46	0
1155	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	640	0
1156	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	640	0
1157	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	640	0
1158	市区	集镇05 号变	10	400	320	0
1159	市区	集镇13号变	10	500	400	0
1160	市区	集镇16 号变	10	200	160	0
1161	市区	伍龙06号变	10	200	160	0
1162	市区	欣濠世家小区02号变压器	10	800	640	0
1163	市区	欣濠世家小区04号变压器	10	800	640	0
1164	市区	欣濠世家小区06号变压器	10	800	640	0
1165	市区	安龙08号变	10	200	150	0
1166	市区	安龙15号变	10	200	122	0
1167	市区	集镇09号变	10	400	320	0
1168	市区	清恩06号变	10	200	160	0
1169	市区	集镇23号变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1170	市区	集镇24号变	10	400	320	0
1171	市区	伍龙01号变	10	200	160	0
1172	市区	伍龙02号变	10	200	112	0
1173	市区	伍龙03号变	10	400	252	0
1174	市区	伍龙04号变	10	400	273	0
1175	市区	伍龙05号变	10	200	15	0
1176	市区	伍龙08号变	10	250	200	0
1177	市区	伍龙09号变	10	200	79	0
1178	市区	友权01号变	10	200	106	0
1179	市区	友权02号变	10	200	160	0
1180	市区	友权03号变	10	200	34	0
1181	市区	友权04号变	10	200	115	0
1182	市区	友权07号变	10	200	160	0
1183	市区	友权13号变	10	200	160	0
1184	市区	友权16号变	10	200	36	0
1185	市区	友权20号变	10	200	160	0
1186	市区	红升11号变	10	200	61	0
1187	市区	红升13号变	10	200	91	0
1188	市区	红升14号变	10	200	43	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1189	市区	红升15号变	10	200	52	0
1190	市区	红升21号变	10	200	39	0
1191	市区	红升24号变	10	200	147	0
1192	市区	红升25号变	10	200	36	0
1193	市区	红升27号变	10	200	123	0
1194	市区	红升29号变	10	200	160	0
1195	市区	红升31号变	10	200	0	0
1196	市区	李坝05号变	10	200	22	0
1197	市区	李坝06号变	10	200	59	0
1198	市区	李坝07号变	10	200	73	0
1199	市区	李坝08号变	10	200	37	0
1200	市区	李坝10号变	10	160	14	0
1201	市区	李坝11号变	10	200	26	0
1202	市区	李坝12号变	10	200	13	0
1203	市区	李坝15号变	10	200	48	0
1204	市区	李坝18号变	10	200	104	0
1205	市区	李坝20号变	10	200	48	0
1206	市区	李坝21号变	10	200	70	0
1207	市区	李坝22号变	10	200	28	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1208	市区	李坝25号变	10	200	95	0
1209	市区	李坝26号变	10	200	85	0
1210	市区	前途08号变	10	200	56	0
1211	市区	仁智09号变	10	200	119	0
1212	市区	仁智10号变	10	200	39	0
1213	市区	仁智11号变	10	200	0	0
1214	市区	仁智12号变	10	200	14	0
1215	市区	仁智15号变	10	200	6	0
1216	市区	仁智16号变	10	200	123	0
1217	市区	仁智17号变	10	200	0	0
1218	市区	仁智20号变	10	200	151	0
1219	市区	仁智25号变	10	200	85	0
1220	市区	仁智26号变	10	200	55	0
1221	市区	仁智28号变	10	200	160	0
1222	市区	仁智29号变	10	200	72	0
1223	市区	仁智30号变	10	200	160	0
1224	市区	仁智32号变	10	400	57	0
1225	市区	仁智34号变	10	200	160	0
1226	市区	曙光01号变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1227	市区	曙光03号变	10	200	16	0
1228	市区	曙光04号变	10	200	160	0
1229	市区	伍港01号变	10	200	22	0
1230	市区	伍港02号变	10	400	22	0
1231	市区	伍港03号变	10	200	14	0
1232	市区	伍港07号变	10	160	0	0
1233	市区	伍港08号变	10	200	120	0
1234	市区	伍港10号变	10	400	97	0
1235	市区	伍港12号变	10	200	17	0
1236	市区	伍港13号变	10	200	127	0
1237	市区	伍港14号变	10	200	37	0
1238	市区	伍港15#变	10	200	81	0
1239	市区	伍港16号变	10	200	13	0
1240	市区	伍新小区01号主变	10	630	504	0
1241	市区	伍新小区02号主变	10	630	504	0
1242	市区	伍新小区03号主变	10	400	320	0
1243	市区	伍新小区04号主变	10	630	504	0
1244	市区	伍新小区05号主变	10	630	504	0
1245	市区	兆顺20号变	10	200	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1246	市区	映南线庆元小区01号箱变	10	630	397	0
1247	市区	映南线庆元小区02号箱变	10	400	251	0
1248	市区	映南线庆元小区03号箱变	10	630	231	0
1249	市区	映南线庆元小区04号箱变	10	400	148	0
1250	市区	烈士09号变	10	200	115	0
1251	市区	烈士19号变	10	200	121	0
1252	市区	庆元01号变	10	200	39	0
1253	市区	庆元02号变	10	200	88	0
1254	市区	庆元03号变	10	200	160	0
1255	市区	庆元04号变	10	200	81	0
1256	市区	庆元05号变	10	200	103	0
1257	市区	庆元06号变	10	200	45	0
1258	市区	庆元08号变	10	200	63	0
1259	市区	庆元10号变	10	200	73	0
1260	市区	庆元11号变	10	200	20	0
1261	市区	庆元12号变	10	200	0	0
1262	市区	庆元13号变	10	400	126	0
1263	市区	庆元14号变	10	200	6	0
1264	市区	庆元17号变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1265	市区	庆元18号变	10	200	109	0
1266	市区	庆元20号变	10	200	94	0
1267	市区	庆元小区05号箱变	10	500	400	0
1268	市区	庆元小区06号箱变	10	630	504	0
1269	市区	仁智33号变	10	200	74	0
1270	市区	王姚08号变	10	200	121	0
1271	市区	王姚11号变	10	200	160	0
1272	市区	王姚13号变	10	200	86	0
1273	市区	王姚23号变	10	200	13	0
1274	市区	袁坎01号变	10	200	87	0
1275	市区	袁坎02号变	10	200	0	0
1276	市区	袁坎03号变	10	200	31	0
1277	市区	袁坎04号变	10	160	117	0
1278	市区	袁坎05号变	10	200	59	0
1279	市区	袁坎06号变	10	100	80	0
1280	市区	袁坎07号变	10	200	144	0
1281	市区	袁坎08号变	10	200	30	0
1282	市区	袁坎09号变	10	200	60	0
1283	市区	袁坎10号变	10	200	141	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1284	市区	袁坎11号变	10	200	47	0
1285	市区	袁坎12号变	10	200	51	0
1286	市区	袁坎13号变	10	400	259	0
1287	市区	袁坎14号变	10	200	57	0
1288	市区	袁坎15号变	10	200	2	0
1289	市区	袁坎16号变	10	200	79	0
1290	市区	袁坎17号变	10	200	23	0
1291	市区	袁坎18号变	10	200	105	0
1292	市区	袁坎19号变	10	200	124	0
1293	市区	红升07号变	10	200	129	0
1294	市区	红升08号变	10	200	13	0
1295	市区	红升09号变	10	200	61	0
1296	市区	红升10号变	10	200	85	0
1297	市区	红升12号变	10	160	20	0
1298	市区	红升20号变	10	200	100	0
1299	市区	红升28号变	10	200	22	0
1300	市区	红升32号变	10	200	138	0
1301	市区	汇成名居1#配电室1#变	10	800	640	0
1302	市区	三龙05号变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1303	市区	伍港04号变	10	200	114	0
1304	市区	伍港05号变	10	200	34	0
1305	市区	伍港06号变	10	200	28	0
1306	市区	伍港09号变	10	200	33	0
1307	市区	伍港11号变	10	200	17	0
1308	市区	新灶01号变	10	200	39	0
1309	市区	新灶02号变	10	400	146	0
1310	市区	新灶03号变	10	400	62	0
1311	市区	新灶04号变	10	200	59	0
1312	市区	新灶05号变	10	200	110	0
1313	市区	新灶06号变	10	400	183	0
1314	市区	新灶07号变	10	200	73	0
1315	市区	新灶08号变	10	200	92	0
1316	市区	新灶09号变	10	200	76	0
1317	市区	新灶10号变	10	200	51	0
1318	市区	新灶11号变	10	200	115	0
1319	市区	新灶12号变	10	200	99	0
1320	市区	新灶13号变	10	200	56	0
1321	市区	新灶14号变	10	400	308	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1322	市区	兆顺01号变	10	160	80	0
1323	市区	兆顺02号变	10	200	40	0
1324	市区	兆顺03号变	10	200	3	0
1325	市区	兆顺04号变	10	200	99	0
1326	市区	兆顺05号变	10	200	82	0
1327	市区	兆顺06号变	10	400	290	0
1328	市区	兆顺07号变	10	400	285	0
1329	市区	兆顺08号变	10	400	139	0
1330	市区	兆顺09号变	10	400	258	0
1331	市区	兆顺10号变	10	400	137	0
1332	市区	兆顺11号变	10	200	44	0
1333	市区	兆顺12号变	10	200	14	0
1334	市区	兆顺13号变	10	400	220	0
1335	市区	兆顺14号变	10	200	41	0
1336	市区	兆顺15号变	10	400	236	0
1337	市区	兆顺16号变	10	400	67	0
1338	市区	兆顺17号变	10	400	32	0
1339	市区	兆顺18号变	10	400	81	0
1340	市区	兆顺19号变	10	315	193	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1341	市区	兆顺21号变	10	200	39	0
1342	市区	兆顺22号变	10	400	290	0
1343	市区	兆顺23号变	10	200	26	0
1344	市区	兆顺24号变	10	200	20	0
1345	市区	映洼线红升小区01号箱变	10	400	216	0
1346	市区	映洼线红升小区02号箱变	10	400	257	0
1347	市区	映洼线红升小区03号箱变	10	400	320	0
1348	市区	映洼线红升小区04号箱变	10	630	266	0
1349	市区	映洼线红升小区05号箱变	10	630	504	0
1350	市区	映洼线三龙小区02号箱变	10	630	197	0
1351	市区	映洼线三龙小区03号箱变	10	630	314	0
1352	市区	安龙10号变	10	200	70	0
1353	市区	红升01号变	10	400	290	0
1354	市区	红升02号变	10	200	43	0
1355	市区	红升03号变	10	400	236	0
1356	市区	红升04号变	10	200	133	0
1357	市区	红升05号变	10	200	65	0
1358	市区	红升06号变	10	200	28	0
1359	市区	红升16号变	10	160	84	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1360	市区	红升17号变	10	160	107	0
1361	市区	红升19号变	10	200	61	0
1362	市区	红升22号变	10	200	117	0
1363	市区	红升23号变	10	200	89	0
1364	市区	红升26号变	10	200	46	0
1365	市区	红升30号变	10	200	75	0
1366	市区	红升33号变	10	200	160	0
1367	市区	红升34号变	10	200	133	0
1368	市区	清恩02号变	10	200	121	0
1369	市区	清恩03号变	10	200	19	0
1370	市区	清恩08号变	10	200	102	0
1371	市区	三龙01号变	10	200	98	0
1372	市区	三龙03号变	10	200	137	0
1373	市区	三龙04号变	10	200	160	0
1374	市区	三龙06号变	10	200	52	0
1375	市区	三龙08号变	10	200	115	0
1376	市区	三龙09号变	10	200	65	0
1377	市区	三龙10号变	10	200	82	0
1378	市区	三龙11号变	10	200	67	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1379	市区	三龙12号变	10	200	105	0
1380	市区	三龙13号变	10	200	77	0
1381	市区	三龙14号变	10	200	45	0
1382	市区	三龙16号变	10	200	102	0
1383	市区	三龙17号变	10	200	77	0
1384	市区	三龙18号变	10	200	115	0
1385	市区	三龙19号变	10	200	68	0
1386	市区	三龙20号变	10	400	290	0
1387	市区	三龙21号变	10	200	10	0
1388	市区	三龙22号变	10	400	315	0
1389	市区	三龙23号变	10	200	117	0
1390	市区	三龙24号变	10	200	145	0
1391	市区	新洼27号变	10	200	131	0
1392	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
1393	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
1394	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
1395	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
1396	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
1397	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1398	市区	烈士01号变	10	200	160	0
1399	市区	烈士02号变	10	200	56	0
1400	市区	烈士03号变	10	200	99	0
1401	市区	烈士04号变	10	200	80	0
1402	市区	烈士05号变	10	200	115	0
1403	市区	烈士06号变	10	200	131	0
1404	市区	烈士07号变	10	200	160	0
1405	市区	烈士08号变	10	100	80	0
1406	市区	烈士10号变	10	200	48	0
1407	市区	烈士11号变	10	200	89	0
1408	市区	烈士12号变	10	200	46	0
1409	市区	烈士13号变	10	200	144	0
1410	市区	烈士14号变	10	200	86	0
1411	市区	烈士15号变	10	200	110	0
1412	市区	烈士16号变	10	200	18	0
1413	市区	烈士17号变	10	200	78	0
1414	市区	烈士18号变	10	200	126	0
1415	市区	烈士20号变	10	200	105	0
1416	市区	烈士22号变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1417	市区	烈士23号变	10	200	85	0
1418	市区	庆元07号变	10	200	1	0
1419	市区	庆元09号变	10	200	97	0
1420	市区	庆元15号变	10	400	103	0
1421	市区	庆元19号变	10	200	63	0
1422	市区	友权05号变	10	200	93	0
1423	市区	友权06号变	10	200	115	0
1424	市区	友权09号变	10	100	53	0
1425	市区	友权10号变	10	200	160	0
1426	市区	友权11号变	10	200	124	0
1427	市区	友权12号变	10	200	160	0
1428	市区	友权14号变	10	200	87	0
1429	市区	友权15号变	10	200	125	0
1430	市区	友权17号变	10	200	55	0
1431	市区	友权18号变	10	200	160	0
1432	市区	友权19号变	10	200	141	0
1433	市区	友权21号变	10	200	155	0
1434	市区	友权23号变	10	200	160	0
1435	市区	友谊01号变	10	400	314	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1436	市区	友谊02号变	10	400	201	0
1437	市区	友谊05号变	10	400	183	0
1438	市区	友谊06号变	10	200	120	0
1439	市区	友谊12号变	10	200	138	0
1440	市区	友谊13号变	10	200	46	0
1441	市区	友谊16号变	10	200	24	0
1442	市区	友谊19号变	10	200	63	0
1443	市区	碧水蓝湾1#配电室2#变	10	800	640	0
1444	市区	碧水蓝湾2#配电室2#变	10	800	640	0
1445	市区	集镇02号变	10	315	101	0
1446	市区	集镇11 号变	10	400	320	0
1447	市区	集镇21号变	10	400	320	0
1448	市区	集镇25号箱变	10	630	482	0
1449	市区	清恩01号变	10	400	320	0
1450	市区	清恩04号变	10	200	145	0
1451	市区	清恩07号变	10	400	118	0
1452	市区	清恩09号变	10	200	65	0
1453	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	0
1454	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1455	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	0
1456	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	0
1457	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	0
1458	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	0
1459	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	0
1460	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	0
1461	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	0
1462	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	0
1463	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	0
1464	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	0
1465	市区	堤西1#变	10	400	287	0
1466	市区	堤西2#变	10	200	160	0
1467	市区	堤西3#变	10	200	157	0
1468	市区	堤西4#变	10	400	320	0
1469	市区	堤西5#变	10	200	160	0
1470	市区	堤西6#变	10	400	314	0
1471	市区	堤西8#变	10	200	160	0
1472	市区	堤西9#变	10	200	160	0
1473	市区	方强1#变	10	200	29	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1474	市区	乡南1#变	10	400	300	0
1475	市区	乡南2#变	10	200	97	0
1476	市区	乡南4#变	10	400	304	0
1477	市区	乡南5#变	10	400	307	0
1478	市区	乡南7#变	10	400	320	0
1479	市区	乡南8#变	10	200	160	0
1480	市区	养殖场1#变	10	400	320	0
1481	市区	养殖场3#变	10	400	308	0
1482	市区	养殖场4#变	10	200	149	0
1483	市区	养殖场6#变	10	200	143	0
1484	市区	养殖场7#变	10	200	160	0
1485	市区	中东1#变	10	200	30	0
1486	市区	中东2#变	10	200	125	0
1487	市区	中东3#变	10	200	55	0
1488	市区	中东4#变	10	200	133	0
1489	市区	中东5#变	10	200	49	0
1490	市区	中路1#变	10	400	226	0
1491	市区	中路2#变	10	200	143	0
1492	市区	中路3#变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1493	市区	中路4#变	10	400	273	0
1494	市区	中路5#变	10	200	132	0
1495	市区	中路6#变	10	200	160	0
1496	市区	中路7#变	10	200	160	0
1497	市区	中路8#变	10	200	160	0
1498	市区	黄尖1#变	10	200	0	0
1499	市区	黄尖10#变	10	200	0	0
1500	市区	黄尖12#变	10	200	0	0
1501	市区	黄尖2#变	10	200	0	0
1502	市区	黄尖3#变	10	400	0	0
1503	市区	黄尖6#变	10	200	0	0
1504	市区	黄尖9#变	10	200	0	0
1505	市区	新滩1＃变	10	200	0	0
1506	市区	新滩10#变	10	200	0	0
1507	市区	新滩11#变	10	200	0	0
1508	市区	新滩12#变	10	200	0	0
1509	市区	新滩2＃变	10	200	0	0
1510	市区	新滩5#变	10	200	0	0
1511	市区	新滩6#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1512	市区	新滩9#变	10	200	0	0
1513	市区	港东1#变	10	200	0	0
1514	市区	港东10#变	10	630	0	0
1515	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	0	0
1516	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	0	0
1517	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	0	0
1518	市区	港东14#箱变	10	630	0	0
1519	市区	港东15#箱变	10	630	0	0
1520	市区	港东2#变	10	200	0	0
1521	市区	港东3#变	10	200	0	0
1522	市区	港东4#变	10	400	0	0
1523	市区	港东5#变	10	200	0	0
1524	市区	港东6#变	10	200	0	0
1525	市区	港东7#变	10	200	0	0
1526	市区	港东8#变	10	200	0	0
1527	市区	港东9#变	10	200	0	0
1528	市区	花川集居区1#箱变	10	630	0	0
1529	市区	花川集住区2#箱变	10	630	0	0
1530	市区	新同10#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1531	市区	新同11#变	10	200	0	0
1532	市区	新同12#变	10	200	0	0
1533	市区	新同15#变	10	200	0	0
1534	市区	新同2#变	10	200	0	0
1535	市区	新同3#变	10	200	0	0
1536	市区	新同4#变	10	200	0	0
1537	市区	新同5#变	10	200	0	0
1538	市区	新同6#变	10	200	0	0
1539	市区	新同7#变	10	400	0	0
1540	市区	新同8#变	10	200	0	0
1541	市区	新同9#变	10	400	0	0
1542	市区	永和10#变	10	200	0	0
1543	市区	永和11#变	10	200	0	0
1544	市区	永和13#变	10	200	0	0
1545	市区	永和14#变	10	200	0	0
1546	市区	永和16#变	10	200	0	0
1547	市区	永和17#变	10	200	0	0
1548	市区	永和4#变	10	200	0	0
1549	市区	永和6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1550	市区	大滩12#变	10	200	0	0
1551	市区	干校公变.	10	500	0	0
1552	市区	涵洞10#变	10	200	0	0
1553	市区	涵洞14#变	10	200	0	0
1554	市区	涵洞3#变	10	200	0	0
1555	市区	涵洞4#变	10	400	0	0
1556	市区	涵洞6#变	10	200	0	0
1557	市区	涵洞7#变	10	200	0	0
1558	市区	涵洞8#变	10	400	0	0
1559	市区	涵洞9#变	10	200	0	0
1560	市区	新兴1#变	10	200	0	0
1561	市区	新兴7#变	10	200	0	0
1562	市区	花川1#变	10	200	0	0
1563	市区	花川10#变	10	200	0	0
1564	市区	花川2#变	10	200	0	0
1565	市区	花川4#变	10	200	0	0
1566	市区	花川5#变	10	200	0	0
1567	市区	花川6#变	10	200	0	0
1568	市区	花川7#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1569	市区	花川8#变	10	200	0	0
1570	市区	花川9#变	10	200	0	0
1571	市区	民立10#变	10	200	0	0
1572	市区	民立2#变	10	200	0	0
1573	市区	民立3#变	10	200	0	0
1574	市区	民立4#变	10	200	0	0
1575	市区	民立5#变	10	400	0	0
1576	市区	民立6#变	10	200	0	0
1577	市区	民立7#变	10	400	0	0
1578	市区	民立8#变	10	400	0	0
1579	市区	新街11#变	10	200	0	0
1580	市区	新街15#变	10	200	0	0
1581	市区	新同13#变	10	200	0	0
1582	市区	新征1#变	10	200	0	0
1583	市区	新征2#变	10	400	0	0
1584	市区	新征3#变	10	200	0	0
1585	市区	新征4#变	10	200	0	0
1586	市区	新征5#变	10	200	0	0
1587	市区	新征6#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1588	市区	新征7#变	10	200	0	0
1589	市区	新征8#变	10	200	0	0
1590	市区	永和1#变	10	200	0	0
1591	市区	永和12#变	10	200	0	0
1592	市区	永和15#变	10	200	0	0
1593	市区	永和2#变	10	200	0	0
1594	市区	永和3#变	10	400	0	0
1595	市区	永和5#变	10	400	0	0
1596	市区	永和7#变	10	200	0	0
1597	市区	永和8#变	10	200	0	0
1598	市区	永和9#变	10	200	0	0
1599	市区	新兴10#变	10	200	0	0
1600	市区	新兴11#变	10	200	0	0
1601	市区	新兴12#变	10	200	0	0
1602	市区	新兴14#变	10	200	0	0
1603	市区	新兴16#变	10	400	0	0
1604	市区	新兴17#变	10	400	0	0
1605	市区	新兴2#变	10	200	0	0
1606	市区	新兴3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1607	市区	新兴4#变	10	400	0	0
1608	市区	新兴5#变	10	200	0	0
1609	市区	新兴6#变	10	200	0	0
1610	市区	新兴8#变	10	400	0	0
1611	市区	新兴9#变	10	200	0	0
1612	市区	指南1#变	10	200	0	0
1613	市区	指南10#变	10	200	0	0
1614	市区	指南11#变	10	200	0	0
1615	市区	指南12#变	10	200	0	0
1616	市区	指南13#变	10	200	0	0
1617	市区	指南14#变	10	200	0	0
1618	市区	指南15#变	10	200	0	0
1619	市区	指南16#变	10	200	0	0
1620	市区	指南17#变	10	200	0	0
1621	市区	指南2#变	10	200	0	0
1622	市区	指南3#变	10	200	0	0
1623	市区	指南4#变	10	200	0	0
1624	市区	指南5#变	10	200	0	0
1625	市区	指南6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1626	市区	指南7#变	10	400	0	0
1627	市区	指南8#变	10	400	0	0
1628	市区	指南9#变	10	200	0	0
1629	市区	牡丹公寓1#变	10	400	0	0
1630	市区	牡丹公寓2#变	10	400	0	0
1631	市区	新街1#变	10	400	0	0
1632	市区	新街10#变	10	400	0	0
1633	市区	新街16#主变	10	630	0	0
1634	市区	新街18#变	10	400	0	0
1635	市区	新街2#主变	10	630	0	0
1636	市区	新街21#变	10	400	0	0
1637	市区	新街22#变	10	400	0	0
1638	市区	新街24#变	10	200	0	0
1639	市区	新街25#主变	10	630	0	0
1640	市区	新街27#变	10	200	0	0
1641	市区	新街28#变	10	400	0	0
1642	市区	新街29#变	10	400	0	0
1643	市区	新街3#主变	10	630	0	0
1644	市区	新街30#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1645	市区	新街31#主变	10	630	0	0
1646	市区	新街32#变	10	400	0	0
1647	市区	新街34#变	10	200	0	0
1648	市区	新街36#变	10	630	0	0
1649	市区	新街39#变	10	200	0	0
1650	市区	新街6#变	10	400	0	0
1651	市区	新街8#变	10	200	0	0
1652	市区	新街9#变	10	630	0	0
1653	市区	新滩3#变	10	200	0	0
1654	市区	新滩4#变	10	400	0	0
1655	市区	新滩7#变	10	200	0	0
1656	市区	新滩8#变	10	200	0	0
1657	市区	大滩10#变	10	200	0	0
1658	市区	大滩11#变	10	200	0	0
1659	市区	大滩2#变	10	200	0	0
1660	市区	大滩3#变	10	200	0	0
1661	市区	大滩4#变	10	200	0	0
1662	市区	大滩5#变	10	200	0	0
1663	市区	大滩6#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1664	市区	大滩7#变	10	200	0	0
1665	市区	大滩8#变	10	200	0	0
1666	市区	大滩9#变	10	200	0	0
1667	市区	涵洞1#变	10	200	0	0
1668	市区	涵洞11#变	10	200	0	0
1669	市区	涵洞12#变	10	200	0	0
1670	市区	涵洞2#变	10	250	0	0
1671	市区	涵洞5＃变	10	200	0	0
1672	市区	黄尖11#变	10	200	0	0
1673	市区	黄尖13#变	10	200	0	0
1674	市区	黄尖14#变	10	200	0	0
1675	市区	黄尖4#变	10	200	0	0
1676	市区	黄尖5#变	10	200	0	0
1677	市区	黄尖7#变	10	200	0	0
1678	市区	黄尖8#变	10	200	0	0
1679	市区	黄尖小区1#变	10	400	0	0
1680	市区	黄尖小区3#变	10	200	0	0
1681	市区	新闸1#变	10	400	0	0
1682	市区	新闸10#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1683	市区	新闸11#变	10	400	0	0
1684	市区	新闸12#变	10	200	0	0
1685	市区	新闸13#变	10	200	0	0
1686	市区	新闸14#变	10	400	0	0
1687	市区	新闸15#变	10	200	0	0
1688	市区	新闸16#变	10	200	0	0
1689	市区	新闸17#变	10	200	0	0
1690	市区	新闸18#变	10	400	0	0
1691	市区	新闸19#变	10	400	0	0
1692	市区	新闸2#变	10	200	0	0
1693	市区	新闸3#变	10	200	0	0
1694	市区	新闸4#变	10	200	0	0
1695	市区	新闸5#变	10	200	0	0
1696	市区	新闸6#变	10	400	0	0
1697	市区	新闸7#变	10	200	0	0
1698	市区	新闸8#变	10	200	0	0
1699	市区	新闸9#变	10	200	0	0
1700	市区	蔡明华公变	10	200	0	0
1701	市区	洪义1#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1702	市区	洪义10#变	10	200	0	0
1703	市区	洪义11#变	10	400	0	0
1704	市区	洪义2#变	10	200	0	0
1705	市区	洪义3#变	10	200	0	0
1706	市区	洪义4#变	10	200	0	0
1707	市区	洪义5#变	10	200	0	0
1708	市区	洪义6#变	10	200	0	0
1709	市区	洪义7#变	10	200	0	0
1710	市区	洪义8#变	10	400	0	0
1711	市区	洪义9#变	10	200	0	0
1712	市区	梦泽园1#变	10	630	0	0
1713	市区	梦泽园2#变	10	630	0	0
1714	市区	梦泽园3#变	10	630	0	0
1715	市区	梦泽园4#变	10	630	0	0
1716	市区	民立1#变	10	400	0	0
1717	市区	民立9#变	10	200	0	0
1718	市区	新街12#变	10	200	0	0
1719	市区	新街13#变	10	200	0	0
1720	市区	新街14#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1721	市区	新街17#变	10	400	0	0
1722	市区	新街19#变	10	200	0	0
1723	市区	新街20#变	10	200	0	0
1724	市区	新街23#变	10	200	0	0
1725	市区	新街26#变	10	400	0	0
1726	市区	新街33#变	10	200	0	0
1727	市区	新街35#变	10	200	0	0
1728	市区	新街37#变	10	200	0	0
1729	市区	新街38#箱变	10	400	0	0
1730	市区	新街4#变	10	400	0	0
1731	市区	新街40#变	10	400	0	0
1732	市区	新街41#变	10	400	0	0
1733	市区	新街42#箱变	10	630	0	0
1734	市区	新街5#变	10	400	0	0
1735	市区	新街7#箱变	10	630	0	0
1736	市区	新同1#变	10	200	0	0
1737	市区	新同小区1#变	10	400	0	0
1738	市区	新同小区2#变	10	200	0	0
1739	市区	新同小区3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1740	市区	新同小区4#变	10	400	0	0
1741	市区	洋尖1#变	10	200	0	0
1742	市区	洋尖10#变	10	400	0	0
1743	市区	洋尖11#变	10	200	0	0
1744	市区	洋尖12#变	10	200	0	0
1745	市区	洋尖13#变	10	200	0	0
1746	市区	洋尖14#变	10	200	0	0
1747	市区	洋尖15#变	10	200	0	0
1748	市区	洋尖16#变	10	200	0	0
1749	市区	洋尖17#变	10	200	0	0
1750	市区	洋尖2#变	10	400	0	0
1751	市区	洋尖3#变	10	200	0	0
1752	市区	洋尖4#变	10	200	0	0
1753	市区	洋尖5#变	10	200	0	0
1754	市区	洋尖6#变	10	200	0	0
1755	市区	洋尖7#变	10	200	0	0
1756	市区	洋尖8#变	10	200	0	0
1757	市区	洋尖9#变	10	400	0	0
1758	市区	望鹤线新农1#箱变主变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1759	市区	望鹤线新农2#箱变主变	10	630	0	0
1760	市区	望鹤线新农3#箱变主变	10	630	0	0
1761	市区	望鹤线新农4#箱变主变	10	400	0	0
1762	市区	安置区2#变	10	400	0	0
1763	市区	海洋1#箱变	10	400	0	0
1764	市区	海洋2#箱变	10	400	0	0
1765	市区	海洋5#箱变	10	400	0	0
1766	市区	海洋6#箱变	10	400	0	0
1767	市区	林场东升4#变	10	200	0	0
1768	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	0	0
1769	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	0	0
1770	市区	新洋港公变5#变	10	400	0	0
1771	市区	新洋港公变6#变	10	200	0	0
1772	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	0	0
1773	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	0	0
1774	市区	新洋港公变9#变	10	400	0	0
1775	市区	新洋港街道1#变	10	400	0	0
1776	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	0	0
1777	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1778	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	0	0
1779	市区	新洋港居委会1#变	10	400	0	0
1780	市区	新洋港居委会2#变	10	200	0	0
1781	市区	新洋港居委会3#变	10	200	0	0
1782	市区	新洋港居委会4#变	10	200	0	0
1783	市区	新洋港居委会5#变	10	400	0	0
1784	市区	新洋港居委会6#变	10	400	0	0
1785	市区	新洋港居委会7#变	10	200	0	0
1786	市区	兴农1#变	10	200	0	0
1787	市区	兴农2#变	10	630	0	0
1788	市区	兴农3#变	10	200	0	0
1789	市区	兴农4#变	10	400	0	0
1790	市区	兴农5#变	10	200	0	0
1791	市区	兴农6#变	10	200	0	0
1792	市区	兴农7#变	10	200	0	0
1793	市区	兴农8#变	10	200	0	0
1794	市区	兴农9#变	10	200	0	0
1795	市区	潮东1#变	10	200	0	0
1796	市区	潮东2#变	10	250	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1797	市区	潮东3#变	10	200	0	0
1798	市区	堤西7#变	10	200	0	0
1799	市区	黄洋1#变	10	400	0	0
1800	市区	黄洋2#变	10	400	0	0
1801	市区	黄洋4#变	10	200	0	0
1802	市区	黄洋5#变	10	200	0	0
1803	市区	黄洋7#变	10	200	0	0
1804	市区	特水场1#变	10	400	0	0
1805	市区	特水场2#变	10	200	0	0
1806	市区	望鹤1#变	10	200	0	0
1807	市区	望鹤2#变	10	400	0	0
1808	市区	望鹤3#变	10	200	0	0
1809	市区	望鹤4#变	10	200	0	0
1810	市区	望鹤5#变	10	200	0	0
1811	市区	望鹤6#变	10	200	0	0
1812	市区	望鹤7#变	10	200	0	0
1813	市区	望鹤9#变	10	400	0	0
1814	市区	乡南6#变	10	200	0	0
1815	市区	中路港公变1#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1816	市区	中路港公变10#变	10	400	0	0
1817	市区	中路港公变2#变	10	200	0	0
1818	市区	中路港公变3#变	10	200	0	0
1819	市区	中路港公变4#变	10	400	0	0
1820	市区	中路港公变5#变	10	200	0	0
1821	市区	中路港公变9#变	10	200	0	0
1822	市区	中路港街道1#变	10	400	0	0
1823	市区	中路港街道2#变	10	400	0	0
1824	市区	中路港街道3#变	10	200	0	0
1825	市区	中路港街道4#变	10	200	0	0
1826	市区	中路港街道5#变	10	200	0	0
1827	市区	中路港街道6#变	10	200	0	0
1828	市区	安置区1#主变	10	400	0	0
1829	市区	场部1#变	10	200	0	0
1830	市区	场部2#变	10	200	0	0
1831	市区	东风1#变	10	200	0	0
1832	市区	海洋3#变	10	200	0	0
1833	市区	海洋4#变	10	400	0	0
1834	市区	海洋7#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1835	市区	黄洋3#变	10	200	0	0
1836	市区	黄洋6#变	10	200	0	0
1837	市区	林场东升1#变	10	200	0	0
1838	市区	林场东升2#变	10	200	0	0
1839	市区	林场东升3#变	10	200	0	0
1840	市区	新洋港公变3#变	10	200	0	0
1841	市区	新洋港公变4#变	10	200	0	0
1842	市区	闸南1#变	10	200	0	0
1843	市区	凤洋17#变	10	400	320	320
1844	市区	凤翔嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
1845	市区	凤翔嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
1846	市区	凤翔嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
1847	市区	凤翔嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
1848	市区	凤翔嘉园3#配电室2#主变	10	800	640	640
1849	市区	凤翔嘉园3#配电室4#主变	10	800	640	640
1850	市区	环保小镇3#配电室2#主变	10	800	640	640
1851	市区	环保小镇3#配电室4#主变	10	800	640	640
1852	市区	环保小镇二期2#配电室2#主变	10	800	640	640
1853	市区	环保小镇开关站2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1854	市区	绿地翠庭1#变	10	800	640	640
1855	市区	绿地翠庭3#变	10	800	640	640
1856	市区	绿地翠庭4#配电室1#变	10	800	640	640
1857	市区	绿地翠庭4#配电室3#变	10	800	640	640
1858	市区	绿洲半岛小区1#开关站1#变	10	630	504	504
1859	市区	绿洲半岛小区2#配电室1#变	10	630	504	504
1860	市区	绿洲半岛小区3#配电室1#变	10	630	504	504
1861	市区	绿洲半岛小区3#配电室3#变	10	630	504	504
1862	市区	平湖鹂墅1#开关站2#变	10	800	640	640
1863	市区	平湖鹂墅3#配电室2#变	10	630	504	504
1864	市区	平湖鹂墅4#配电室2#变	10	630	504	504
1865	市区	新港30#变	10	200	75	75
1866	市区	新港9#变	10	200	116	116
1867	市区	馨港雅居1#配电室1#主变	10	630	504	504
1868	市区	馨港雅居1#配电室3#主变	10	630	504	504
1869	市区	馨港雅居2#配电室1#变压器（三遥）	10	630	504	504
1870	市区	鑫港家园1#配电室1#主变	10	800	640	640
1871	市区	鑫港家园2#配电室1#主变	10	630	504	504
1872	市区	鑫港家园2#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1873	市区	东方嘉苑1#配电室1#变	10	800	640	0
1874	市区	东方嘉苑2#配电室1#变	10	800	640	0
1875	市区	东方嘉苑2#配电室3#变	10	800	640	0
1876	市区	凤洋18#变	10	400	319	0
1877	市区	黄海5#变	10	315	252	0
1878	市区	黄海9#变	10	400	320	0
1879	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	504	0
1880	市区	绿地翠庭2#变	10	800	640	0
1881	市区	绿地翠庭4#变	10	800	640	0
1882	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	640	0
1883	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	634	0
1884	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	504	0
1885	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	504	0
1886	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	504	0
1887	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	504	0
1888	市区	曙光11#变	10	400	320	0
1889	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	504	0
1890	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	503	0
1891	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1892	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	640	0
1893	市区	盐海10#变	10	400	320	0
1894	市区	盐海13#	10	400	320	0
1895	市区	盐海15#变	10	400	320	0
1896	市区	盐海2#变	10	400	320	0
1897	市区	盐海6#变	10	400	320	0
1898	市区	新港20#变	10	200	160	0
1899	市区	风洋14#变	10	100	80	0
1900	市区	风洋15#变	10	200	160	0
1901	市区	风洋16#变	10	200	149	0
1902	市区	风洋7#变	10	400	312	0
1903	市区	风洋8#变	10	200	113	0
1904	市区	风洋9#变	10	100	60	0
1905	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	0
1906	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	0
1907	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	0
1908	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	0
1909	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	640	0
1910	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1911	市区	新港10#变	10	200	66	0
1912	市区	新港11#变	10	200	137	0
1913	市区	新港12#变	10	200	160	0
1914	市区	新港14#变	10	200	144	0
1915	市区	新港15#变	10	200	108	0
1916	市区	新港17#变	10	200	91	0
1917	市区	新港19#变	10	200	142	0
1918	市区	新港25#变	10	200	110	0
1919	市区	新港26#	10	200	67	0
1920	市区	新港27#变	10	200	127	0
1921	市区	新港28#变	10	200	149	0
1922	市区	新港29#变	10	200	160	0
1923	市区	新港6#变	10	200	160	0
1924	市区	新港7#变	10	200	119	0
1925	市区	新港8#变	10	200	149	0
1926	市区	馨港雅居1#配电室2#主变	10	630	504	0
1927	市区	馨港雅居1#配电室4#主变	10	630	504	0
1928	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	504	0
1929	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1930	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	504	0
1931	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	504	0
1932	市区	东方雅居1#主变	10	800	640	0
1933	市区	风洋2#变	10	200	160	0
1934	市区	曙光10#变	10	200	119	0
1935	市区	曙光13#变	10	400	303	0
1936	市区	曙光14#变	10	400	242	0
1937	市区	曙光2	10	400	320	0
1938	市区	曙光5#变	10	200	160	0
1939	市区	曙光7#变	10	200	142	0
1940	市区	曙光9#变	10	400	232	0
1941	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	504	0
1942	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	504	0
1943	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	640	0
1944	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	640	0
1945	市区	新港13#变	10	200	143	0
1946	市区	新港18#变	10	200	160	0
1947	市区	新港2#变	10	200	160	0
1948	市区	新港22#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1949	市区	新港3	10	200	160	0
1950	市区	新港31#变	10	200	105	0
1951	市区	新港32#变新	10	200	147	0
1952	市区	新港4#变	10	200	139	0
1953	市区	新港5#变	10	200	136	0
1954	市区	东团1#变	10	200	72	0
1955	市区	东团10#变	10	200	160	0
1956	市区	东团11#变	10	200	107	0
1957	市区	东团12#变	10	200	54	0
1958	市区	东团13#变	10	200	91	0
1959	市区	东团14#变	10	200	139	0
1960	市区	东团15#变	10	200	72	0
1961	市区	东团16#变	10	200	160	0
1962	市区	东团17#变	10	200	149	0
1963	市区	东团18#变	10	200	82	0
1964	市区	东团19#变	10	200	40	0
1965	市区	东团2#变	10	200	39	0
1966	市区	东团20#变	10	200	140	0
1967	市区	东团21#变	10	200	86	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1968	市区	东团22#变	10	200	138	0
1969	市区	东团23#变	10	200	101	0
1970	市区	东团24#变	10	200	150	0
1971	市区	东团25	10	200	160	0
1972	市区	东团26#变	10	200	87	0
1973	市区	东团27#变	10	200	75	0
1974	市区	东团28#变压器	10	200	160	0
1975	市区	东团29#变	10	200	160	0
1976	市区	东团3#变	10	200	0	0
1977	市区	东团30#变	10	200	128	0
1978	市区	东团31#变	10	200	107	0
1979	市区	东团32#变	10	200	148	0
1980	市区	东团33#变	10	200	29	0
1981	市区	东团34#变	10	200	17	0
1982	市区	东团35#变	10	200	18	0
1983	市区	东团36#变	10	200	110	0
1984	市区	东团37#变	10	200	160	0
1985	市区	东团38#变	10	200	123	0
1986	市区	东团4#变	10	200	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1987	市区	东团5#变	10	200	64	0
1988	市区	东团6#变	10	200	88	0
1989	市区	东团7#变	10	200	107	0
1990	市区	东团8#变	10	315	213	0
1991	市区	东团9#变	10	200	114	0
1992	市区	民联10#变	10	200	70	0
1993	市区	民联11#变	10	200	134	0
1994	市区	民联12#变	10	200	112	0
1995	市区	民联14#变	10	200	42	0
1996	市区	民联16#变	10	200	74	0
1997	市区	民联18#变	10	200	160	0
1998	市区	民联20#变	10	200	108	0
1999	市区	民联21#变	10	200	148	0
2000	市区	民联23#综合变	10	200	160	0
2001	市区	民联24#变	10	200	155	0
2002	市区	民联9#	10	200	133	0
2003	市区	绍林26#变	10	200	160	0
2004	市区	风洋1#变	10	200	63	0
2005	市区	风洋3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2006	市区	风洋5#变	10	100	80	0
2007	市区	高产12#变	10	200	160	0
2008	市区	高产3#变	10	400	283	0
2009	市区	学府花园1#变	10	800	640	0
2010	市区	学府花园3#变	10	800	640	0
2011	市区	农贸商城1#箱变	10	500	400	400
2012	市区	农贸商城10#箱变	10	630	504	504
2013	市区	农贸商城11#箱变	10	500	400	400
2014	市区	农贸商城12#箱变	10	630	504	504
2015	市区	农贸商城13#箱变	10	500	392	392
2016	市区	农贸商城14#箱变	10	630	504	504
2017	市区	农贸商城15#箱变	10	630	504	504
2018	市区	农贸商城16#箱变	10	500	400	400
2019	市区	农贸商城17#箱变	10	630	504	504
2020	市区	农贸商城3#箱变	10	630	504	504
2021	市区	农贸商城4#箱变	10	630	504	504
2022	市区	农贸商城5#箱变	10	630	504	504
2023	市区	农贸商城6#箱变	10	630	504	504
2024	市区	农贸商城7#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2025	市区	农贸商城8#箱变	10	630	504	504
2026	市区	低碳社区1#箱变	10	400	320	320
2027	市区	低碳社区2#箱变	10	400	320	320
2028	市区	环保小镇1#箱变	10	400	308	308
2029	市区	环保小镇3#配电室1#主变	10	800	640	640
2030	市区	环保小镇3#配电室3#主变	10	800	640	640
2031	市区	环保小镇二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
2032	市区	环保小镇开关站1#变	10	800	640	640
2033	市区	平湖鹂墅1#开关站1#变	10	800	640	640
2034	市区	平湖鹂墅3#配电室1#变	10	630	504	504
2035	市区	平湖鹂墅4#配电室1#变	10	630	504	504
2036	市区	绍林4#变	10	200	160	160
2037	市区	民航41#变	10	200	160	160
2038	市区	新洋15#	10	400	320	320
2039	市区	新洋16#	10	315	252	252
2040	市区	新洋28#	10	200	160	160
2041	市区	新洋6#	10	200	160	160
2042	市区	东滩1#变	10	100	80	0
2043	市区	东滩3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2044	市区	东滩4#变	10	200	160	0
2045	市区	东滩5#变	10	200	160	0
2046	市区	东滩6#变	10	200	160	0
2047	市区	中舍4#变	10	200	160	0
2048	市区	中舍8#变	10	200	160	0
2049	市区	风洋4#变	10	315	252	0
2050	市区	绍林1#变	10	200	136	0
2051	市区	绍林11#变-	10	200	160	0
2052	市区	绍林12#变	10	200	160	0
2053	市区	绍林14#变	10	200	160	0
2054	市区	绍林16#变	10	200	160	0
2055	市区	绍林18#变	10	200	131	0
2056	市区	绍林19#变	10	200	149	0
2057	市区	绍林8#变	10	200	160	0
2058	市区	曙光4#变	10	200	156	0
2059	市区	曙光8#变	10	200	160	0
2060	市区	双林8#箱变主变	10	400	320	0
2061	市区	北舍1#变	10	200	157	0
2062	市区	北舍10#综合变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2063	市区	北舍5#变	10	200	160	0
2064	市区	北舍6#变	10	200	160	0
2065	市区	民生1#变	10	200	160	0
2066	市区	民生10#综合变	10	200	160	0
2067	市区	民生11#综合变	10	200	160	0
2068	市区	民生12#综合变	10	200	153	0
2069	市区	民生15#变	10	200	160	0
2070	市区	民生3#变	10	200	153	0
2071	市区	民生7#变	10	200	160	0
2072	市区	中舍1#变	10	200	160	0
2073	市区	碧湖新苑主变	10	800	640	0
2074	市区	高产4#变	10	200	160	0
2075	市区	黄海10#	10	400	303	0
2076	市区	南映22#变	10	200	160	0
2077	市区	南映24#变	10	200	160	0
2078	市区	南映6#变	10	200	160	0
2079	市区	三洼11#变	10	400	309	0
2080	市区	三洼13#变	10	200	160	0
2081	市区	三洼14#变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2082	市区	三洼15#变	10	200	147	0
2083	市区	三洼16#	10	200	136	0
2084	市区	三洼2#变	10	200	124	0
2085	市区	三洼3#变	10	200	160	0
2086	市区	三洼4#变	10	315	229	0
2087	市区	三洼5#变	10	200	117	0
2088	市区	三洼6#变	10	200	160	0
2089	市区	三洼8#变	10	200	160	0
2090	市区	向阳家园1#主变	10	800	640	0
2091	市区	向阳家园2#主变	10	800	640	0
2092	市区	学府花园2#变	10	800	640	0
2093	市区	学府花园4#变	10	800	640	0
2094	市区	盐东1#变	10	400	266	0
2095	市区	盐东10#变	10	400	316	0
2096	市区	盐东11#变	10	400	320	0
2097	市区	盐东13#变	10	400	320	0
2098	市区	盐东2#变	10	400	320	0
2099	市区	盐东3	10	315	252	0
2100	市区	盐东5#变	10	400	305	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2101	市区	盐东6#变	10	400	320	0
2102	市区	盐东7#变	10	400	247	0
2103	市区	盐东8#变	10	400	320	0
2104	市区	盐东9	10	400	320	0
2105	市区	盐海11#变	10	400	320	0
2106	市区	盐海12#	10	400	309	0
2107	市区	盐海5#变	10	315	244	0
2108	市区	双林14#变	10	400	320	0
2109	市区	东滩10#变	10	200	160	0
2110	市区	东滩12#变	10	200	138	0
2111	市区	东滩15#变	10	200	160	0
2112	市区	东滩17#变-	10	200	160	0
2113	市区	东滩18#变	10	200	160	0
2114	市区	东滩19#变	10	200	50	0
2115	市区	东滩7#变	10	200	160	0
2116	市区	东滩8#变	10	200	160	0
2117	市区	东滩9#变	10	200	160	0
2118	市区	民生13#变	10	200	160	0
2119	市区	民生14#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2120	市区	民生16#变	10	200	160	0
2121	市区	民生4#变	10	200	160	0
2122	市区	民生5#变	10	200	160	0
2123	市区	民生6#变	10	200	160	0
2124	市区	三洼9#	10	200	134	0
2125	市区	绍林10#变	10	160	128	0
2126	市区	绍林20#变	10	200	67	0
2127	市区	绍林22#变	10	200	112	0
2128	市区	绍林23#变	10	200	58	0
2129	市区	绍林25#变	10	200	29	0
2130	市区	绍林5#变	10	200	160	0
2131	市区	绍林6#变	10	200	160	0
2132	市区	绍林9#变	10	200	108	0
2133	市区	才坝11#变	10	400	208	0
2134	市区	才塘20#变	10	400	248	0
2135	市区	才塘6#变	10	200	21	0
2136	市区	才塘8#变	10	200	117	0
2137	市区	青墩1#变	10	200	13	0
2138	市区	青墩10#变	10	200	63	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2139	市区	青墩11#变	10	200	112	0
2140	市区	青墩12#变	10	400	105	0
2141	市区	青墩13#变	10	400	263	0
2142	市区	青墩14#变	10	200	110	0
2143	市区	青墩15#变	10	200	113	0
2144	市区	青墩16#变	10	200	105	0
2145	市区	青墩17#变	10	200	0	0
2146	市区	青墩18#变-	10	200	69	0
2147	市区	青墩2#变	10	200	58	0
2148	市区	青墩20#变-	10	200	114	0
2149	市区	青墩21#变-	10	200	30	0
2150	市区	青墩22#变	10	200	99	0
2151	市区	青墩23#变	10	200	56	0
2152	市区	青墩24#变	10	200	140	0
2153	市区	青墩25#变	10	200	133	0
2154	市区	青墩3#变	10	200	115	0
2155	市区	青墩4#变	10	200	107	0
2156	市区	青墩5#变	10	200	31	0
2157	市区	青墩6#变	10	100	26	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2158	市区	青墩7#变	10	200	138	0
2159	市区	青墩8#变	10	200	111	0
2160	市区	青墩9#变	10	200	90	0
2161	市区	兴隆10#变-	10	200	0	0
2162	市区	兴隆11#变	10	200	0	0
2163	市区	兴隆23#变	10	200	24	0
2164	市区	兴隆34#变	10	200	160	0
2165	市区	兴隆6#变	10	200	24	0
2166	市区	兴隆7#变-	10	200	108	0
2167	市区	兴隆8#变	10	200	133	0
2168	市区	兴隆9#变	10	200	31	0
2169	市区	盐中10#变	10	200	160	0
2170	市区	盐中13#变-	10	200	54	0
2171	市区	月青1#变	10	200	88	0
2172	市区	月青10#变	10	200	38	0
2173	市区	月青11#变	10	200	119	0
2174	市区	月青12#变	10	400	108	0
2175	市区	月青13#变	10	400	128	0
2176	市区	月青14#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2177	市区	月青15#变*	10	200	160	0
2178	市区	月青16#变-	10	200	70	0
2179	市区	月青2#变	10	400	53	0
2180	市区	月青3#变	10	200	33	0
2181	市区	月青4#变	10	200	30	0
2182	市区	月青5#变	10	200	53	0
2183	市区	月青6#变	10	400	0	0
2184	市区	月青7#变	10	200	5	0
2185	市区	月青8#变	10	200	23	0
2186	市区	月青9#变	10	200	114	0
2187	市区	盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	320	0
2188	市区	盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	504	0
2189	市区	才塘1#变	10	200	61	0
2190	市区	才塘10#变	10	100	0	0
2191	市区	才塘11#变	10	200	57	0
2192	市区	才塘12#变	10	200	86	0
2193	市区	才塘13#变	10	200	95	0
2194	市区	才塘14#变	10	200	42	0
2195	市区	才塘15#变	10	400	212	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2196	市区	才塘16#变-	10	200	0	0
2197	市区	才塘17#变-	10	400	266	0
2198	市区	才塘18#变	10	400	240	0
2199	市区	才塘19#变	10	200	97	0
2200	市区	才塘2#变	10	200	13	0
2201	市区	才塘23#变	10	200	96	0
2202	市区	才塘24#变	10	200	51	0
2203	市区	才塘26#变	10	200	107	0
2204	市区	才塘28#变	10	200	139	0
2205	市区	才塘3#变-	10	400	171	0
2206	市区	才塘4#变	10	400	35	0
2207	市区	才塘5#变-	10	400	220	0
2208	市区	才塘7#变-	10	400	105	0
2209	市区	才塘9#变-	10	200	29	0
2210	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	320	0
2211	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	320	0
2212	市区	陈井5#变	10	200	13	0
2213	市区	陈井7#变	10	200	125	0
2214	市区	青墩19#变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2215	市区	兴隆1#变	10	200	45	0
2216	市区	兴隆13#变	10	200	44	0
2217	市区	兴隆14#变	10	200	36	0
2218	市区	兴隆15#变	10	200	75	0
2219	市区	兴隆16#变	10	200	29	0
2220	市区	兴隆17#变	10	200	47	0
2221	市区	兴隆18#变	10	200	10	0
2222	市区	兴隆19#变	10	200	23	0
2223	市区	兴隆2#变-	10	200	146	0
2224	市区	兴隆20#变	10	200	12	0
2225	市区	兴隆21#变	10	200	50	0
2226	市区	兴隆22#变	10	200	25	0
2227	市区	兴隆24#变-	10	200	108	0
2228	市区	兴隆25#变-	10	200	100	0
2229	市区	兴隆26#变-	10	200	45	0
2230	市区	兴隆27#变-	10	200	141	0
2231	市区	兴隆28#变-	10	200	15	0
2232	市区	兴隆29#变	10	200	152	0
2233	市区	兴隆3#变	10	200	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2234	市区	兴隆30#变	10	400	140	0
2235	市区	兴隆31#变	10	200	96	0
2236	市区	兴隆32#变	10	200	129	0
2237	市区	兴隆33#变	10	400	308	0
2238	市区	兴隆38#变	10	400	245	0
2239	市区	兴隆4#变	10	200	115	0
2240	市区	兴隆5#变	10	315	160	0
2241	市区	盐中1#变	10	315	182	0
2242	市区	盐中15#变-	10	200	95	0
2243	市区	盐中16#变	10	400	175	0
2244	市区	盐中17#变	10	200	137	0
2245	市区	盐中19#变	10	400	320	0
2246	市区	盐中2#变	10	400	104	0
2247	市区	盐中3#变	10	200	98	0
2248	市区	盐中4#变	10	200	16	0
2249	市区	盐中8#变	10	200	78	0
2250	市区	新洋26#变	10	400	320	320
2251	市区	新洋8#变	10	500	375	375
2252	市区	南映10#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2253	市区	南映11#变	10	100	80	80
2254	市区	南映12#变	10	200	160	160
2255	市区	南映13#变	10	100	80	80
2256	市区	南映14#变	10	100	65	65
2257	市区	南映15#变	10	100	80	80
2258	市区	南映16#变	10	100	80	80
2259	市区	南映17#变	10	400	265	265
2260	市区	南映18#变	10	200	160	160
2261	市区	南映20#变	10	200	160	160
2262	市区	南映3#变	10	400	277	277
2263	市区	南映5#变	10	200	160	160
2264	市区	南映9#变	10	400	320	320
2265	市区	光荣1#变	10	200	160	160
2266	市区	百安居1#箱变	10	630	504	504
2267	市区	百安居2#箱变	10	630	489	489
2268	市区	大洋湾新城1#配电室2#主变	10	800	631	631
2269	市区	大洋湾新城1#配电室4#主变	10	800	632	632
2270	市区	大洋湾新城2#开关站2#主变	10	800	635	635
2271	市区	大洋湾新城2#配电室2#主变	10	800	632	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2272	市区	大洋湾新城2#配电室4#主变	10	800	637	637
2273	市区	大洋湾新城3#配电室2#主变	10	800	640	640
2274	市区	大洋湾新城3#配电室4#主变	10	800	635	635
2275	市区	大洋湾新城4#配电室2#主变	10	800	636	636
2276	市区	大洋湾新城4#配电室4#主变	10	800	632	632
2277	市区	大洋湾新城5#配电室2#主变	10	800	632	632
2278	市区	大洋湾新城5#配电室4#主变	10	800	640	640
2279	市区	大洋湾新城6#配电室2#主变	10	800	640	640
2280	市区	大洋湾新城6#配电室4#主变	10	800	640	640
2281	市区	大洋湾新城7#配电室2#主变	10	800	640	640
2282	市区	大洋湾新城7#配电室4#主变	10	800	633	633
2283	市区	东方嘉苑1#配电室2#变	10	800	640	640
2284	市区	东方嘉苑2#配电室2#变	10	800	640	640
2285	市区	东方嘉苑2#配电室4#变	10	800	640	640
2286	市区	黄海1#变	10	400	320	320
2287	市区	黄海11#变	10	400	320	320
2288	市区	黄海12#主变	10	400	320	320
2289	市区	黄海2#变	10	315	252	252
2290	市区	黄海3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2291	市区	黄海4#变	10	400	320	320
2292	市区	黄海6#变	10	400	320	320
2293	市区	黄海7#变	10	400	320	320
2294	市区	黄海8#变	10	400	320	320
2295	市区	晶都大楼配电室2#主变	10	630	504	504
2296	市区	曙光1#变	10	400	320	320
2297	市区	曙光3#变-	10	400	320	320
2298	市区	盐海1#变	10	400	320	320
2299	市区	东方雅居2#主变	10	800	640	640
2300	市区	高产1#变	10	250	200	200
2301	市区	高产10#变	10	400	320	320
2302	市区	高产11#变	10	200	27	27
2303	市区	高产2#变	10	400	320	320
2304	市区	高产5#变	10	400	320	320
2305	市区	高产6#变	10	200	160	160
2306	市区	高产7#变	10	200	159	159
2307	市区	高产8#变	10	200	97	97
2308	市区	高产9#变	10	400	320	320
2309	市区	南映21#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2310	市区	曙光12#变	10	400	320	320
2311	市区	曙光15#变	10	400	320	320
2312	市区	曙光6#变	10	200	160	160
2313	市区	喜来登1#箱变	10	630	504	504
2314	市区	喜来登2#箱变	10	630	504	504
2315	市区	喜来登3#箱变	10	630	504	504
2316	市区	喜来登4#箱变	10	630	504	504
2317	市区	盐海16#变	10	400	320	320
2318	市区	盐海3#变	10	400	320	320
2319	市区	盐海4#变-	10	400	320	320
2320	市区	盐海7#变	10	400	320	320
2321	市区	盐海8#变	10	400	310	310
2322	市区	盐海9#变	10	400	310	310
2323	市区	大洋湾新城1#配电室1#主变	10	800	632	632
2324	市区	大洋湾新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
2325	市区	大洋湾新城2#开关站1#主变	10	800	633	633
2326	市区	大洋湾新城2#配电室1#主变	10	800	634	634
2327	市区	大洋湾新城2#配电室3#主变	10	800	630	630
2328	市区	大洋湾新城3#配电室1#主变	10	800	636	636

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2329	市区	大洋湾新城3#配电室3#主变	10	800	634	634
2330	市区	大洋湾新城4#配电室1#主变	10	800	629	629
2331	市区	大洋湾新城4#配电室3#主变	10	800	633	633
2332	市区	大洋湾新城5#配电室1#主变	10	800	640	640
2333	市区	大洋湾新城5#配电室3#主变	10	800	634	634
2334	市区	大洋湾新城6#配电室1#主变	10	800	640	640
2335	市区	大洋湾新城6#配电室3#主变	10	800	627	627
2336	市区	大洋湾新城7#配电室1#主变	10	800	630	630
2337	市区	大洋湾新城7#配电室3#主变	10	800	632	632
2338	市区	光荣20#变	10	500	400	400
2339	市区	民航12#变	10	200	160	160
2340	市区	民航16#变	10	200	160	160
2341	市区	民航17	10	200	160	160
2342	市区	民航35#	10	200	160	160
2343	市区	民航38#变	10	200	160	160
2344	市区	民航5#变	10	200	87	87
2345	市区	民航8#变	10	200	160	160
2346	市区	新洋27#变	10	200	160	160
2347	市区	新洋7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2348	市区	民航1#变	10	400	271	271
2349	市区	民航2#变	10	200	154	154
2350	市区	民航21#变	10	200	122	122
2351	市区	民航23#综合变	10	200	0	0
2352	市区	民航24#综合变	10	200	79	79
2353	市区	民航3#变	10	200	3	3
2354	市区	民航30变	10	200	103	103
2355	市区	民航31#变	10	200	131	131
2356	市区	民航33#变	10	200	104	104
2357	市区	民航39#变	10	200	125	125
2358	市区	民航4#变	10	200	106	106
2359	市区	民航40#变	10	200	70	70
2360	市区	民航9#	10	200	61	61
2361	市区	南映1#变	10	200	160	160
2362	市区	新港1#变	10	200	141	141
2363	市区	新港23#变	10	200	142	142
2364	市区	新港24#变	10	200	160	160
2365	市区	盐东12#变	10	200	0	0
2366	市区	双林1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2367	市区	双林2#变	10	200	160	160
2368	市区	双林11#变	10	400	320	320
2369	市区	双林12#变	10	400	320	320
2370	市区	双林13#变	10	400	312	312
2371	市区	双林16#变	10	200	160	160
2372	市区	双林17#变	10	200	160	160
2373	市区	双林6#变	10	200	160	160
2374	市区	双林9#箱变1#主变	10	100	80	80
2375	市区	光荣10#变	10	400	306	306
2376	市区	光荣11#变	10	400	285	285
2377	市区	光荣12#变	10	400	320	320
2378	市区	光荣13#变	10	400	306	306
2379	市区	光荣14#变	10	400	283	283
2380	市区	光荣15#变	10	400	273	273
2381	市区	光荣17#变	10	400	236	236
2382	市区	光荣18#变	10	400	320	320
2383	市区	光荣19#变	10	400	313	313
2384	市区	光荣3#变	10	400	283	283
2385	市区	光荣4#变	10	400	168	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2386	市区	光荣5#变	10	400	257	257
2387	市区	光荣7#变	10	400	254	254
2388	市区	光荣8#变	10	400	246	246
2389	市区	新洋10#变	10	400	320	320
2390	市区	新洋11#变	10	400	320	320
2391	市区	新洋12#变	10	400	320	320
2392	市区	新洋17#变	10	400	320	320
2393	市区	新洋18#变	10	400	320	320
2394	市区	新洋19#变	10	315	171	171
2395	市区	新洋20#变	10	315	252	252
2396	市区	新洋22#变	10	400	320	320
2397	市区	新洋23#变	10	400	204	204
2398	市区	新洋24#变	10	400	320	320
2399	市区	新洋9#变	10	400	279	279
2400	市区	才坝13#变	10	200	160	160
2401	市区	才坝14#变	10	200	156	156
2402	市区	才坝16#变-	10	200	74	74
2403	市区	才坝6#变	10	200	160	160
2404	市区	才坝8#变	10	200	35	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2405	市区	利民1#变	10	200	27	27
2406	市区	利民22#变	10	200	160	160
2407	市区	龙湖湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
2408	市区	龙湖湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
2409	市区	三尖13#变	10	400	177	177
2410	市区	三尖6#变	10	400	298	298
2411	市区	洋湾1#变	10	200	160	160
2412	市区	洋湾11#变	10	200	160	160
2413	市区	洋湾12#变	10	200	160	160
2414	市区	洋湾13#变	10	400	320	320
2415	市区	洋湾14#变	10	200	160	160
2416	市区	洋湾15#变	10	200	160	160
2417	市区	洋湾17#变-	10	200	160	160
2418	市区	洋湾20#变	10	400	320	320
2419	市区	洋湾21#变	10	200	149	149
2420	市区	洋湾3#变	10	200	160	160
2421	市区	洋湾4#变	10	125	100	100
2422	市区	洋湾5#变	10	200	160	160
2423	市区	洋湾7#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2424	市区	洋湾9#变	10	200	160	160
2425	市区	红升1#变-	10	200	120	120
2426	市区	红升2#变	10	200	102	102
2427	市区	红升4#变	10	200	93	93
2428	市区	红升线中央储备粮盐城直属居住区变	10	200	160	160
2429	市区	利民10#变	10	400	32	32
2430	市区	利民11#变	10	200	110	110
2431	市区	利民12#变	10	200	31	31
2432	市区	利民15#变	10	200	160	160
2433	市区	利民16#变	10	200	160	160
2434	市区	利民18#变	10	200	160	160
2435	市区	利民19#变	10	200	111	111
2436	市区	利民2#变	10	200	122	122
2437	市区	利民21#变	10	200	140	140
2438	市区	利民23#变-	10	200	127	127
2439	市区	利民3#变	10	200	160	160
2440	市区	利民5#变	10	200	160	160
2441	市区	利民7#变	10	200	160	160
2442	市区	利民9#变	10	200	26	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2443	市区	头灶14#变	10	200	48	48
2444	市区	头灶19#变	10	200	139	139
2445	市区	头灶2#变	10	200	89	89
2446	市区	头灶20#变	10	400	225	225
2447	市区	头灶22#变	10	200	144	144
2448	市区	头灶27#变	10	200	138	138
2449	市区	头灶28#变	10	200	136	136
2450	市区	头灶3#变	10	200	101	101
2451	市区	头灶32#变	10	200	122	122
2452	市区	头灶4#变	10	200	18	18
2453	市区	头灶5#变	10	200	132	132
2454	市区	新界11#变	10	200	160	160
2455	市区	新界12#变	10	200	9	9
2456	市区	新界13#变	10	200	114	114
2457	市区	新界14#变	10	200	130	130
2458	市区	新界15#变	10	200	129	129
2459	市区	新界16#变	10	200	47	47
2460	市区	新界17#变	10	400	149	149
2461	市区	新界18#变	10	200	55	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2462	市区	新界19#变	10	200	24	24
2463	市区	新界2#变	10	315	73	73
2464	市区	新界20#变	10	200	123	123
2465	市区	新界21#变	10	200	160	160
2466	市区	新界22#变	10	400	293	293
2467	市区	新界3#变	10	200	160	160
2468	市区	新界4#变	10	400	239	239
2469	市区	新界5#变	10	250	90	90
2470	市区	新界6#变	10	200	7	7
2471	市区	新界7#变	10	400	0	0
2472	市区	新界8#变	10	200	30	30
2473	市区	才坝10#变	10	400	252	252
2474	市区	才坝12#变	10	200	133	133
2475	市区	才坝15#变	10	200	16	16
2476	市区	才坝17#变	10	400	236	236
2477	市区	才坝18#变	10	200	89	89
2478	市区	才坝2#变	10	200	145	145
2479	市区	才坝20#变	10	400	308	308
2480	市区	才坝3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2481	市区	才坝4#变	10	200	72	72
2482	市区	才坝5#变	10	200	30	30
2483	市区	才坝9#变	10	400	294	294
2484	市区	集镇11#变	10	315	221	221
2485	市区	集镇18#变	10	400	320	320
2486	市区	集镇2#变	10	315	129	129
2487	市区	集镇22#变-	10	200	160	160
2488	市区	集镇6#变	10	400	261	261
2489	市区	龙湖湾1#配电室1#主变	10	800	629	629
2490	市区	龙湖湾1#配电室3#主变	10	800	630	630
2491	市区	龙碾18#变	10	200	160	160
2492	市区	青墩集镇26#变	10	400	320	320
2493	市区	青墩集镇27#变	10	400	279	279
2494	市区	青墩集镇7#变	10	400	320	320
2495	市区	三尖1#变	10	400	74	74
2496	市区	三尖14#变	10	200	40	40
2497	市区	三尖15#变	10	400	212	212
2498	市区	三尖7#变	10	400	265	265
2499	市区	盐中11#变	10	400	276	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2500	市区	盐中12#变	10	400	141	141
2501	市区	盐中14#变-	10	200	160	160
2502	市区	盐中18#变	10	400	320	320
2503	市区	盐中6#变	10	400	268	268
2504	市区	洋湾10#变	10	200	160	160
2505	市区	洋湾18#变*	10	400	320	320
2506	市区	洋湾19#变*	10	200	160	160
2507	市区	洋湾2#变	10	400	320	320
2508	市区	红升5#变	10	400	242	242
2509	市区	虹越豪庭1#箱变	10	630	504	504
2510	市区	虹越豪庭2#箱变	10	630	504	504
2511	市区	虹越豪庭小区配电室1#变	10	630	504	504
2512	市区	虹越豪庭小区配电室2#变	10	630	504	504
2513	市区	龙庙8#变	10	200	69	69
2514	市区	潭尖19#变	10	400	313	313
2515	市区	潭尖24#变	10	200	10	10
2516	市区	潭尖3#变	10	200	60	60
2517	市区	头灶10#变	10	400	313	313
2518	市区	头灶11#变	10	400	248	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2519	市区	头灶12#变	10	200	118	118
2520	市区	头灶13#变	10	200	115	115
2521	市区	头灶15#变	10	315	27	27
2522	市区	头灶16#变	10	200	100	100
2523	市区	头灶17#变	10	315	252	252
2524	市区	头灶18#变	10	400	299	299
2525	市区	头灶21#变	10	200	86	86
2526	市区	头灶23#变	10	200	99	99
2527	市区	头灶24#变	10	200	12	12
2528	市区	头灶25#变	10	200	77	77
2529	市区	头灶26#变	10	200	32	32
2530	市区	头灶29#变	10	200	160	160
2531	市区	头灶31#变	10	200	16	16
2532	市区	头灶34#变	10	200	0	0
2533	市区	头灶35#变	10	200	126	126
2534	市区	头灶36#变	10	200	106	106
2535	市区	头灶37#变	10	400	219	219
2536	市区	头灶38#变	10	400	157	157
2537	市区	头灶6#变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2538	市区	头灶7#变	10	200	12	12
2539	市区	头灶8#变	10	200	7	7
2540	市区	头灶9#变	10	200	14	14
2541	市区	头灶小区1#变美式箱变02008	10	500	400	400
2542	市区	头灶小区2#变美式箱变	10	500	400	400
2543	市区	头灶中心村1#变	10	400	320	320
2544	市区	新界1#变	10	400	161	161
2545	市区	新界10#变	10	400	310	310
2546	市区	新界23#变	10	400	283	283
2547	市区	月康1#变	10	200	30	30
2548	市区	月康18#变-	10	400	305	305
2549	市区	月康2#变	10	200	56	56
2550	市区	月康20#变	10	400	286	286
2551	市区	月康24#变	10	200	89	89
2552	市区	月康26#变-	10	200	160	160
2553	市区	月康29#变	10	200	88	88
2554	市区	月康32#变	10	200	35	35
2555	市区	月康7#变	10	200	0	0
2556	市区	集镇17#变-	10	200	152	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2557	市区	龙碾1#变	10	200	50	0
2558	市区	龙碾10#变	10	200	19	0
2559	市区	龙碾11#变	10	315	128	0
2560	市区	龙碾12#变	10	200	62	0
2561	市区	龙碾13#变	10	200	160	0
2562	市区	龙碾14#变	10	200	92	0
2563	市区	龙碾15#变	10	200	119	0
2564	市区	龙碾17#变-	10	200	112	0
2565	市区	龙碾2#变	10	400	291	0
2566	市区	龙碾20#变	10	400	320	0
2567	市区	龙碾3#变	10	200	69	0
2568	市区	龙碾6#变	10	400	169	0
2569	市区	龙碾7#变	10	200	145	0
2570	市区	龙碾8#变	10	200	102	0
2571	市区	青墩集镇28#变	10	400	320	0
2572	市区	青墩集镇29#变	10	400	320	0
2573	市区	青工线青城花园小区箱变	10	500	400	0
2574	市区	集镇10#变-	10	400	320	0
2575	市区	集镇12#变	10	400	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2576	市区	集镇13#变	10	315	252	0
2577	市区	集镇14#变	10	400	273	0
2578	市区	集镇15#变	10	400	320	0
2579	市区	集镇16#箱变	10	400	294	0
2580	市区	集镇21#变-	10	400	302	0
2581	市区	集镇25号变	10	400	320	0
2582	市区	集镇32#变	10	400	320	0
2583	市区	集镇9#变	10	400	320	0
2584	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	640	0
2585	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	640	0
2586	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	640	0
2587	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	640	0
2588	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	640	0
2589	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	640	0
2590	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	504	0
2591	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	504	0
2592	市区	农民集中居住区变	10	400	292	0
2593	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	400	0
2594	市区	青墩集镇1#变	10	400	5	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2595	市区	青墩集镇24#变	10	400	283	0
2596	市区	青墩集镇3#变	10	400	320	0
2597	市区	青墩集镇30#变	10	200	160	0
2598	市区	青墩集镇31#变	10	400	310	0
2599	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	640	0
2600	市区	三尖11#变	10	400	297	0
2601	市区	三尖16#变	10	400	320	0
2602	市区	三尖17#变	10	400	217	0
2603	市区	三尖4#变	10	160	128	0
2604	市区	三尖5#变	10	400	275	0
2605	市区	三尖9#变	10	315	252	0
2606	市区	三尖安置区2#变	10	630	504	0
2607	市区	三尖小区1#变	10	400	320	0
2608	市区	三尖小区2#变	10	400	320	0
2609	市区	三尖小区3#变	10	400	320	0
2610	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	640	0
2611	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	640	0
2612	市区	旭日小区箱变	10	400	320	0
2613	市区	方向10#变-	10	315	3	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2614	市区	方向11#变	10	200	0	0
2615	市区	方向12#变	10	200	0	0
2616	市区	方向13#变	10	200	8	8
2617	市区	方向14#变	10	200	8	8
2618	市区	方向16#变-	10	200	143	143
2619	市区	方向17#变	10	200	0	0
2620	市区	方向18#变	10	200	4	4
2621	市区	方向19#变	10	200	16	16
2622	市区	方向2#变	10	200	88	88
2623	市区	方向21#变	10	200	104	104
2624	市区	方向22#变	10	200	48	48
2625	市区	方向24#变	10	200	99	99
2626	市区	方向25#变	10	200	139	139
2627	市区	方向26#变	10	200	12	12
2628	市区	方向27#变	10	200	37	37
2629	市区	方向30#变	10	200	160	160
2630	市区	方向31#变	10	200	47	47
2631	市区	方向32#变	10	200	41	41
2632	市区	方向33#变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2633	市区	方向34#变	10	200	42	42
2634	市区	方向35#变	10	200	131	131
2635	市区	方向37#变	10	400	84	84
2636	市区	方向4#变	10	200	66	66
2637	市区	方向7#变	10	200	125	125
2638	市区	方向8#变	10	200	26	26
2639	市区	方向9#变	10	200	5	5
2640	市区	凯胜二期1#配电室1#主变	10	800	640	640
2641	市区	凯胜二期1#配电室3#主变	10	800	640	640
2642	市区	凯胜二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
2643	市区	凯胜二期2#配电室3#主变	10	800	640	640
2644	市区	凯胜三期1#配电室2#主变	10	800	640	640
2645	市区	凯胜三期1#配电室4#主变	10	800	640	640
2646	市区	铠胜配电室1#变压器	10	630	504	504
2647	市区	铠胜配电室3#变压器	10	630	504	504
2648	市区	龙庙1#变	10	200	142	142
2649	市区	龙庙10#变	10	200	28	28
2650	市区	龙庙11#变	10	400	242	242
2651	市区	龙庙12#变	10	200	47	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2652	市区	龙庙13#变	10	400	273	273
2653	市区	龙庙14#变	10	200	136	136
2654	市区	龙庙2#变	10	200	131	131
2655	市区	龙庙3#变	10	400	268	268
2656	市区	龙庙4#变	10	200	160	160
2657	市区	龙庙5#变	10	400	313	313
2658	市区	龙庙6#变	10	200	155	155
2659	市区	龙庙7#变	10	200	101	101
2660	市区	龙庙9#变新	10	200	160	160
2661	市区	幸福嘉院1#配电室1#主变	10	800	640	640
2662	市区	幸福嘉院1#配电室3#主变	10	800	640	640
2663	市区	幸福嘉院充电桩箱变	10	400	320	320
2664	市区	月康10#变	10	200	89	89
2665	市区	月康11#变	10	200	121	121
2666	市区	月康22#变	10	200	10	10
2667	市区	月康25#变-	10	200	107	107
2668	市区	月康3#变	10	400	282	282
2669	市区	月康30#变.	10	400	320	320
2670	市区	月康37#变	10	400	209	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2671	市区	月康4#变	10	200	29	29
2672	市区	月康5#变	10	200	0	0
2673	市区	月康6#变	10	200	139	139
2674	市区	月康8新	10	400	98	98
2675	市区	月康9#变	10	400	253	253
2676	市区	自然11#变	10	200	90	90
2677	市区	自然12#变	10	200	81	81
2678	市区	自然22#变	10	200	142	142
2679	市区	自然4#变	10	200	70	70
2680	市区	集镇5#变	10	400	281	281
2681	市区	青墩集镇23#变	10	400	305	305
2682	市区	青阳花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
2683	市区	青阳线集镇20#变	10	200	82	82
2684	市区	三尖12#变	10	400	298	298
2685	市区	潭尖12#变	10	315	205	205
2686	市区	潭尖15#变	10	200	82	82
2687	市区	陈井1#变	10	200	0	0
2688	市区	陈井10#变	10	200	0	0
2689	市区	陈井11#变	10	200	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2690	市区	陈井12#变	10	200	115	0
2691	市区	陈井13#变	10	200	70	0
2692	市区	陈井14#变	10	200	34	0
2693	市区	陈井15#变	10	200	13	0
2694	市区	陈井16#变	10	200	82	0
2695	市区	陈井17#变	10	200	110	0
2696	市区	陈井18#变	10	200	46	0
2697	市区	陈井19#变	10	200	102	0
2698	市区	陈井2#变	10	200	62	0
2699	市区	陈井21#变	10	400	92	0
2700	市区	陈井3#变	10	200	44	0
2701	市区	陈井4#变	10	400	103	0
2702	市区	陈井6#变	10	200	32	0
2703	市区	陈井8#变	10	200	0	0
2704	市区	陈井9#变	10	200	28	0
2705	市区	龙碾16#变-	10	200	0	0
2706	市区	龙碾4#变	10	200	18	0
2707	市区	龙碾5#变	10	200	0	0
2708	市区	潭尖21#变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2709	市区	潭尖22#变	10	200	92	0
2710	市区	潭尖6#变	10	200	98	0
2711	市区	潭尖9#变	10	200	41	0
2712	市区	正东10#变	10	200	53	0
2713	市区	正东11#变	10	200	97	0
2714	市区	正东12#变	10	200	117	0
2715	市区	正东14#变	10	200	160	0
2716	市区	正东15#变	10	200	160	0
2717	市区	正东16#变	10	200	0	0
2718	市区	正东17#变	10	200	160	0
2719	市区	正东18#变	10	200	71	0
2720	市区	正东2#变	10	200	128	0
2721	市区	正东21#变	10	200	122	0
2722	市区	正东22#变	10	200	50	0
2723	市区	正东23#变	10	200	136	0
2724	市区	正东24#变	10	200	119	0
2725	市区	正东25#变	10	400	320	0
2726	市区	正东26#变	10	200	98	0
2727	市区	正东3#变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2728	市区	正东4#变	10	200	39	0
2729	市区	正东5#变	10	200	131	0
2730	市区	正东6＃变	10	200	116	0
2731	市区	正东7#变	10	400	186	0
2732	市区	正东8#变	10	200	132	0
2733	市区	正东9#变	10	200	74	0
2734	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	160	0
2735	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	160	0
2736	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	320	0
2737	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	320	0
2738	市区	正东集中区三期1#变	10	630	504	0
2739	市区	正东集中区三期2#变	10	500	400	0
2740	市区	正东集中区三期3#变	10	500	400	0
2741	市区	红升3#变	10	200	160	0
2742	市区	集镇19#变	10	400	235	0
2743	市区	集镇4# 变	10	400	320	0
2744	市区	龙碾19#变	10	200	160	0
2745	市区	龙碾9#变	10	200	37	0
2746	市区	潭尖1#变	10	400	175	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2747	市区	潭尖10#变	10	200	66	0
2748	市区	潭尖11#变	10	200	113	0
2749	市区	潭尖13#变	10	400	320	0
2750	市区	潭尖14#变	10	400	8	0
2751	市区	潭尖16#变	10	200	69	0
2752	市区	潭尖17#变-	10	200	108	0
2753	市区	潭尖18#变	10	200	7	0
2754	市区	潭尖2#变	10	200	51	0
2755	市区	潭尖20#变	10	200	82	0
2756	市区	潭尖23#变	10	200	81	0
2757	市区	潭尖25#变	10	200	54	0
2758	市区	潭尖26#变	10	200	4	0
2759	市区	潭尖27#变	10	200	42	0
2760	市区	潭尖28#变	10	400	320	0
2761	市区	潭尖29#变	10	200	118	0
2762	市区	潭尖30#变	10	200	111	0
2763	市区	潭尖31#变	10	200	132	0
2764	市区	潭尖4#变	10	200	51	0
2765	市区	潭尖5#变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2766	市区	潭尖7#变	10	200	48	0
2767	市区	潭尖8#变	10	200	160	0
2768	市区	头灶1#变	10	400	307	0
2769	市区	头灶30#变	10	200	90	0
2770	市区	月康34#变	10	200	117	0
2771	市区	方向15#变	10	200	39	0
2772	市区	方向20#变	10	400	155	0
2773	市区	方向23#变	10	200	131	0
2774	市区	方向28#变	10	200	160	0
2775	市区	方向29#变	10	200	21	0
2776	市区	方向3#变	10	200	0	0
2777	市区	方向36#变	10	200	160	0
2778	市区	方向5#变	10	200	70	0
2779	市区	方向6#变	10	400	42	0
2780	市区	古元1#变	10	200	17	0
2781	市区	古元10#变	10	200	65	0
2782	市区	古元11#变	10	200	50	0
2783	市区	古元12#变	10	400	74	0
2784	市区	古元13#变	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2785	市区	古元14#变	10	200	116	0
2786	市区	古元15#变	10	200	54	0
2787	市区	古元16#变-	10	200	71	0
2788	市区	古元17#变	10	200	131	0
2789	市区	古元18#变	10	200	31	0
2790	市区	古元19#变	10	200	114	0
2791	市区	古元2#变	10	200	103	0
2792	市区	古元3#变	10	200	84	0
2793	市区	古元4#变	10	200	111	0
2794	市区	古元5#变	10	200	105	0
2795	市区	古元6#变	10	200	4	0
2796	市区	古元7#变	10	200	142	0
2797	市区	古元8#变	10	200	5	0
2798	市区	古元9#变	10	200	59	0
2799	市区	月康12#变	10	200	113	0
2800	市区	月康13#变	10	200	74	0
2801	市区	月康14#变	10	200	33	0
2802	市区	月康15#变	10	200	21	0
2803	市区	月康16#变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2804	市区	月康17#变	10	400	39	0
2805	市区	月康19#变	10	200	9	0
2806	市区	月康21#变-	10	200	85	0
2807	市区	月康23#变	10	200	0	0
2808	市区	月康27#变-	10	200	11	0
2809	市区	月康28#变-	10	200	89	0
2810	市区	月康33#变	10	200	107	0
2811	市区	月康35#变	10	200	9	0
2812	市区	月康36#变	10	200	112	0
2813	市区	正东1#变	10	200	52	0
2814	市区	正东13#变	10	200	118	0
2815	市区	正东20#变	10	200	160	0
2816	市区	自然1#变	10	200	38	0
2817	市区	自然10#变	10	200	116	0
2818	市区	自然13#变	10	200	160	0
2819	市区	自然14#变	10	200	160	0
2820	市区	自然15#变	10	200	146	0
2821	市区	自然16#变	10	200	14	0
2822	市区	自然17#变-	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2823	市区	自然18#变	10	200	160	0
2824	市区	自然19#变	10	400	245	0
2825	市区	自然2#变-	10	200	83	0
2826	市区	自然20#变	10	200	22	0
2827	市区	自然21#变	10	200	127	0
2828	市区	自然23#变	10	200	134	0
2829	市区	自然3#变	10	200	53	0
2830	市区	自然5#变	10	200	52	0
2831	市区	自然6#变-	10	200	107	0
2832	市区	自然7#变	10	200	21	0
2833	市区	自然8#变	10	200	90	0
2834	市区	自然9#变	10	200	55	0
2835	市区	自然线方向1#变	10	200	67	0
2836	市区	圩洋	10	315	252	0
2837	市区	双林S18箱变主变	10	500	400	400
2838	市区	福兴11#变	10	200	160	160
2839	市区	福兴12#变	10	200	160	160
2840	市区	福兴16#变	10	200	160	160
2841	市区	福兴29#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2842	市区	福兴30#变	10	200	140	140
2843	市区	福兴6#变	10	400	320	320
2844	市区	宏心8#变	10	200	160	160
2845	市区	武林1#变	10	200	160	160
2846	市区	武林2#变	10	200	160	160
2847	市区	武林7#变	10	200	160	160
2848	市区	武林8#变	10	200	160	160
2849	市区	福兴15#变	10	200	160	160
2850	市区	福兴18#变	10	200	160	160
2851	市区	福兴19#变	10	200	160	160
2852	市区	福兴22#变	10	200	139	139
2853	市区	福兴23#变	10	200	160	160
2854	市区	福兴25#变	10	200	160	160
2855	市区	福兴26#变	10	200	160	160
2856	市区	福兴27#变	10	200	160	160
2857	市区	福兴28#变	10	200	160	160
2858	市区	福兴3#变	10	200	160	160
2859	市区	福兴31#变	10	200	156	156
2860	市区	福兴4#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2861	市区	福兴5#变	10	200	160	160
2862	市区	福兴7#变	10	200	160	160
2863	市区	福兴8#变	10	200	160	160
2864	市区	三星1#变	10	200	160	160
2865	市区	三星10#变	10	200	154	154
2866	市区	三星11#变	10	200	160	160
2867	市区	三星13#变	10	200	160	160
2868	市区	三星14#变	10	400	320	320
2869	市区	三星15#变	10	200	160	160
2870	市区	三星16#变	10	400	320	320
2871	市区	三星17#变	10	200	160	160
2872	市区	三星18#变	10	200	160	160
2873	市区	三星19#变	10	200	160	160
2874	市区	三星20#变	10	200	160	160
2875	市区	三星21#变	10	200	160	160
2876	市区	三星22#变	10	200	160	160
2877	市区	三星23#变	10	200	160	160
2878	市区	三星24#变	10	200	160	160
2879	市区	三星3#变	10	200	154	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2880	市区	三星4#变	10	200	160	160
2881	市区	三星5#变	10	200	160	160
2882	市区	三星6#变	10	200	160	160
2883	市区	三星7#变	10	200	160	160
2884	市区	三星8#变	10	400	320	320
2885	市区	三星9#变	10	200	160	160
2886	市区	生态园1#配电室2#主变	10	800	640	640
2887	市区	生态园1#主变	10	400	320	320
2888	市区	生态园2#开关站(6#配电室)2#主变	10	800	640	640
2889	市区	生态园2#配电室2#主变	10	800	640	640
2890	市区	生态园3#配电室2#主变	10	800	640	640
2891	市区	生态园3#主变	10	400	320	320
2892	市区	生态园4#配电室2#主变	10	630	504	504
2893	市区	生态园4#配电室4#主变	10	630	504	504
2894	市区	生态园5#配电室2#主变	10	630	504	504
2895	市区	生态园5#配电室4#主变	10	630	504	504
2896	市区	宏心10#变	10	400	320	320
2897	市区	宏心11#变	10	200	160	160
2898	市区	宏心12#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2899	市区	宏心13#变	10	200	160	160
2900	市区	宏心14#变	10	200	160	160
2901	市区	宏心15#变	10	200	160	160
2902	市区	宏心16#变	10	200	160	160
2903	市区	宏心18#变	10	200	160	160
2904	市区	宏心2#变	10	200	160	160
2905	市区	宏心3#变	10	200	160	160
2906	市区	宏心5#变	10	200	160	160
2907	市区	宏心6#变	10	200	160	160
2908	市区	宏心7#变	10	200	148	148
2909	市区	伍西10#变	10	200	160	160
2910	市区	伍西11#变	10	200	160	160
2911	市区	伍西7#变	10	200	152	152
2912	市区	伍西9#变	10	200	160	160
2913	市区	武林9#变	10	200	160	160
2914	市区	构港1#配变	10	200	160	160
2915	市区	构港11#变	10	200	160	160
2916	市区	构港12#变	10	400	320	320
2917	市区	构港15#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2918	市区	构港5#变	10	400	320	320
2919	市区	福兴17#变	10	200	160	160
2920	市区	福兴2#变	10	200	160	160
2921	市区	福兴21#变	10	200	160	160
2922	市区	福兴24#变	10	200	160	160
2923	市区	生态园1#配电室1#主变	10	800	640	640
2924	市区	生态园2#开关站(6#配电室)1#主变	10	800	640	640
2925	市区	生态园2#配电室1#主变	10	800	640	640
2926	市区	生态园2#主变	10	630	504	504
2927	市区	生态园3#配电室1#主变	10	800	640	640
2928	市区	生态园4#配电室1#主变	10	630	504	504
2929	市区	生态园4#配电室3#主变	10	630	504	504
2930	市区	生态园4#主变	10	630	504	504
2931	市区	生态园5#配电室1#主变	10	630	504	504
2932	市区	生态园5#配电室3#主变	10	630	504	504
2933	市区	滨河御景1#主变	10	800	640	640
2934	市区	滨河御景2#箱式主变	10	400	320	320
2935	市区	构港13#变	10	200	158	158
2936	市区	宏心1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2937	市区	宏心17#变	10	200	160	160
2938	市区	黄巷1#变	10	400	320	320
2939	市区	黄巷10#变	10	200	160	160
2940	市区	黄巷11#变	10	200	160	160
2941	市区	黄巷12#变	10	200	160	160
2942	市区	黄巷14#变	10	200	160	160
2943	市区	黄巷15#变	10	200	160	160
2944	市区	黄巷17#变	10	200	160	160
2945	市区	黄巷2#变	10	200	160	160
2946	市区	黄巷3#变	10	200	160	160
2947	市区	黄巷4#变	10	200	160	160
2948	市区	黄巷5#变	10	200	150	150
2949	市区	黄巷6#变	10	200	160	160
2950	市区	黄巷7#变	10	200	160	160
2951	市区	黄巷8#变	10	200	160	160
2952	市区	黄巷9#变	10	200	160	160
2953	市区	伍佑所用变	10	400	301	301
2954	市区	洋桥11#变	10	630	504	504
2955	市区	大地名居1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2956	市区	大地名居2#箱变	10	400	320	320
2957	市区	大地名居3#箱变	10	400	320	320
2958	市区	大地名居4#箱变	10	400	320	320
2959	市区	大地名居5#箱变1	10	400	320	320
2960	市区	大地名居6#箱变	10	400	320	320
2961	市区	大地名居7#箱变	10	400	320	320
2962	市区	伍佑集镇1#变配电变压器	10	400	317	317
2963	市区	伍佑集镇10#箱式主变	10	400	320	320
2964	市区	伍佑集镇26#主变	10	400	320	320
2965	市区	伍佑集镇27#箱变主变	10	400	320	320
2966	市区	伍佑集镇31#主变	10	400	320	320
2967	市区	伍佑集镇8#箱变	10	400	320	320
2968	市区	伍佑小商品市场	10	400	320	320
2969	市区	洋桥10#变	10	400	320	320
2970	市区	洋桥2#变	10	400	320	320
2971	市区	洋桥3#变	10	400	320	320
2972	市区	洋桥4#箱变	10	500	392	392
2973	市区	洋桥5#变	10	200	160	160
2974	市区	壹书邻里1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2975	市区	壹书邻里1#主变	10	630	504	504
2976	市区	壹书邻里2#箱变	10	630	480	480
2977	市区	壹书邻里2#主变	10	630	491	491
2978	市区	大桥公寓1#变	10	250	200	200
2979	市区	金溪苑	10	400	320	320
2980	市区	伍佑安坤综合变	10	400	320	320
2981	市区	伍佑集镇12#变	10	315	252	252
2982	市区	伍佑集镇13#变	10	400	313	313
2983	市区	伍佑集镇15#变	10	400	320	320
2984	市区	伍佑集镇16#变	10	400	320	320
2985	市区	伍佑集镇17#变	10	400	320	320
2986	市区	伍佑集镇2#变配电变压器	10	400	320	320
2987	市区	伍佑集镇20#变	10	400	320	320
2988	市区	伍佑集镇21#变	10	400	320	320
2989	市区	伍佑集镇22#变	10	400	320	320
2990	市区	伍佑集镇23#变	10	400	320	320
2991	市区	伍佑集镇24#变	10	400	320	320
2992	市区	伍佑集镇29#变配电变压器	10	400	320	320
2993	市区	伍佑集镇3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2994	市区	伍佑集镇30#变	10	400	320	320
2995	市区	伍佑集镇32#主变	10	400	320	320
2996	市区	伍佑集镇4#箱变	10	200	160	160
2997	市区	伍佑集镇5#变	10	400	320	320
2998	市区	伍佑集镇7#变	10	400	320	320
2999	市区	洋桥7#变	10	400	320	320
3000	市区	洋桥8#变	10	400	320	320
3001	市区	珠溪花园1#变	10	500	400	400
3002	市区	构港10#变	10	200	160	160
3003	市区	构港14#变	10	200	160	160
3004	市区	构港16#变	10	400	320	320
3005	市区	构港18#变	10	200	160	160
3006	市区	构港19#变	10	200	160	160
3007	市区	构港2#变	10	200	160	160
3008	市区	构港20#变	10	200	160	160
3009	市区	构港21#变	10	200	156	156
3010	市区	构港3#变	10	200	160	160
3011	市区	构港4#变	10	200	160	160
3012	市区	构港7#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3013	市区	构港8#变	10	200	160	160
3014	市区	构港9#变	10	200	160	160
3015	市区	锦绣花园1#001001	10	630	504	504
3016	市区	锦绣花园2#箱变	10	630	504	504
3017	市区	伟业苑1#箱变	10	400	320	320
3018	市区	伍东10#变	10	200	160	160
3019	市区	伍东12#变	10	400	320	320
3020	市区	伍东14#变	10	200	160	160
3021	市区	伍东15#变	10	200	160	160
3022	市区	伍东16#变	10	400	320	320
3023	市区	伍东17#变	10	200	160	160
3024	市区	伍东2#变	10	200	151	151
3025	市区	伍东5#变	10	200	160	160
3026	市区	伍东8#变	10	200	160	160
3027	市区	伍东9#变	10	200	160	160
3028	市区	洋桥1#变	10	400	320	320
3029	市区	洋桥6#变	10	200	160	160
3030	市区	滨河御景1#箱变	10	400	320	320
3031	市区	滨河御景2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3032	市区	滨河御景3#箱变1#主变配电变压器	10	400	320	320
3033	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	504	0
3034	市区	圩洋13#变	10	400	269	0
3035	市区	圩洋14#变	10	200	160	0
3036	市区	圩洋15#变	10	400	320	0
3037	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	160	0
3038	市区	圩洋17#变	10	200	160	0
3039	市区	圩洋18#变	10	200	73	0
3040	市区	圩洋19#变	10	200	130	0
3041	市区	圩洋2#变	10	200	160	0
3042	市区	圩洋3#变	10	250	200	0
3043	市区	圩洋4#变	10	400	320	0
3044	市区	圩洋1#变	10	200	160	0
3045	市区	龙桥16#变	10	315	252	0
3046	市区	龙桥3#变	10	200	154	0
3047	市区	方明1#杆上配变	10	200	23	23
3048	市区	方明15#	10	200	30	30
3049	市区	方明17#变	10	200	80	80
3050	市区	方明6#变	10	200	54	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3051	市区	甘露11#变	10	200	153	153
3052	市区	甘露19#变	10	200	96	96
3053	市区	前营10#变	10	200	36	36
3054	市区	前营11#变	10	200	38	38
3055	市区	前营12#变	10	200	24	24
3056	市区	前营13#变	10	200	0	0
3057	市区	前营14#变	10	200	160	160
3058	市区	前营15#变	10	200	127	127
3059	市区	前营16#变	10	200	59	59
3060	市区	前营17#变	10	200	108	108
3061	市区	前营18#变	10	200	24	24
3062	市区	前营19#变	10	200	0	0
3063	市区	前营2#变	10	200	64	64
3064	市区	前营20#变	10	200	117	117
3065	市区	前营21#变	10	200	123	123
3066	市区	前营22#变	10	200	40	40
3067	市区	前营24#变	10	200	78	78
3068	市区	前营3#变	10	200	38	38
3069	市区	前营4#变	10	400	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3070	市区	前营5#变	10	200	0	0
3071	市区	前营6#变	10	315	182	182
3072	市区	前营7#变	10	200	124	124
3073	市区	前营8#变	10	200	28	28
3074	市区	前营9#变	10	200	115	115
3075	市区	新建1#变	10	400	148	148
3076	市区	新建10#变	10	200	83	83
3077	市区	新建11#变	10	200	6	6
3078	市区	新建12#杆上配变	10	400	142	142
3079	市区	新建13#变	10	200	125	125
3080	市区	新建14#	10	200	26	26
3081	市区	新建15#	10	200	22	22
3082	市区	新建16#变	10	200	147	147
3083	市区	新建17#变	10	200	61	61
3084	市区	新建19#变	10	400	271	271
3085	市区	新建2#变	10	200	139	139
3086	市区	新建3#杆上配变	10	200	7	7
3087	市区	新建4#变	10	200	65	65
3088	市区	新建5#杆上配变	10	200	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3089	市区	新建6#杆上配变	10	200	44	44
3090	市区	新建7#杆上配变	10	200	78	78
3091	市区	新建8#杆上配变	10	400	34	34
3092	市区	龙桥15#变	10	200	160	0
3093	市区	龙桥8#变	10	200	160	0
3094	市区	龙桥9#箱变主变	10	400	320	0
3095	市区	石华1#杆上配变	10	200	58	0
3096	市区	石华11#杆上配变	10	200	100	0
3097	市区	石华12	10	200	90	0
3098	市区	石华13#杆上配变	10	200	61	0
3099	市区	石华14#变	10	200	69	0
3100	市区	石华15#变	10	200	40	0
3101	市区	石华16#变	10	200	74	0
3102	市区	石华17#变（新）	10	400	109	0
3103	市区	石华18#变	10	200	48	0
3104	市区	石华2#杆上配变	10	200	91	0
3105	市区	石华20#变	10	200	24	0
3106	市区	石华21#变	10	200	67	0
3107	市区	石华22#变	10	200	98	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3108	市区	石华23#变	10	200	134	0
3109	市区	石华24#变	10	200	80	0
3110	市区	石华25#变	10	200	86	0
3111	市区	石华26#变	10	200	121	0
3112	市区	石华28#变	10	200	56	0
3113	市区	石华29#变	10	400	204	0
3114	市区	石华3#杆上配变	10	200	41	0
3115	市区	石华30#变	10	200	69	0
3116	市区	石华32#变	10	200	160	0
3117	市区	石华33#变	10	200	77	0
3118	市区	石华4#杆上配变	10	200	35	0
3119	市区	石华5#变	10	400	173	0
3120	市区	石华9#杆上配变	10	200	160	0
3121	市区	陈台11#变	10	200	114	0
3122	市区	陈台12#变	10	200	49	0
3123	市区	陈台14#变	10	200	62	0
3124	市区	陈台15#变	10	400	16	0
3125	市区	陈台16#变	10	200	36	0
3126	市区	陈台26#变	10	400	46	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3127	市区	陈台3#变	10	200	104	0
3128	市区	陈台5#变	10	200	58	0
3129	市区	陈台8#杆上配变	10	200	22	0
3130	市区	三里10#杆上配变	10	200	36	0
3131	市区	三里25#变	10	200	112	0
3132	市区	三里27#变	10	200	160	0
3133	市区	三里30#变	10	400	320	0
3134	市区	三里7#杆上配变	10	200	90	0
3135	市区	三里8#杆上配变	10	200	24	0
3136	市区	三里9#杆上配变	10	200	30	0
3137	市区	石华19#变	10	200	35	0
3138	市区	石华27#变	10	200	53	0
3139	市区	石华6#变	10	200	70	0
3140	市区	石华7#杆上配变	10	200	63	0
3141	市区	石华8#杆上配变	10	200	149	0
3142	市区	永西1#杆上配变	10	200	23	0
3143	市区	永西12#变	10	200	45	0
3144	市区	永西13#变（新）	10	200	49	0
3145	市区	永西2#杆上配变	10	200	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3146	市区	永西20#变	10	200	53	0
3147	市区	永西21#变	10	200	64	0
3148	市区	永西22#变	10	200	140	0
3149	市区	永西3#杆上配变	10	200	0	0
3150	市区	永西9#变	10	400	0	0
3151	市区	三灶1#变	10	200	125	0
3152	市区	三灶10#	10	200	99	0
3153	市区	三灶12#变	10	400	222	0
3154	市区	三灶14#变	10	400	320	0
3155	市区	三灶17#	10	400	320	0
3156	市区	三灶2#变	10	400	211	0
3157	市区	新兴袁河6#变	10	200	70	0
3158	市区	裕祥1#变	10	200	141	0
3159	市区	裕祥10#变	10	200	160	0
3160	市区	裕祥11#变	10	200	106	0
3161	市区	裕祥12#变	10	200	160	0
3162	市区	裕祥13#变	10	400	292	0
3163	市区	裕祥14#变	10	200	160	0
3164	市区	裕祥15#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3165	市区	裕祥16#变	10	400	289	0
3166	市区	裕祥2#变	10	200	160	0
3167	市区	裕祥3#变	10	200	160	0
3168	市区	裕祥4#变	10	200	160	0
3169	市区	裕祥5#变	10	200	142	0
3170	市区	裕祥6#变	10	200	76	0
3171	市区	裕祥9#变	10	200	160	0
3172	市区	袁河1#变	10	200	160	0
3173	市区	袁河10#变	10	200	49	0
3174	市区	袁河11#变	10	200	160	0
3175	市区	袁河12#变	10	200	160	0
3176	市区	袁河13#变	10	30	24	0
3177	市区	袁河2#变	10	400	313	0
3178	市区	袁河3#变	10	200	8	0
3179	市区	袁河4#变	10	200	123	0
3180	市区	袁河5#变	10	200	160	0
3181	市区	袁河7#变	10	200	160	0
3182	市区	袁河8#变	10	400	212	0
3183	市区	1#主变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3184	市区	陈台17#变	10	200	65	0
3185	市区	陈台24#变	10	200	160	0
3186	市区	陈台25#变	10	400	0	0
3187	市区	陈台6#杆上配变	10	400	99	0
3188	市区	陈台7#杆上配变	10	200	26	0
3189	市区	洪东1#杆上配变	10	200	53	0
3190	市区	洪东11#变压器	10	200	133	0
3191	市区	洪东13#变	10	200	160	0
3192	市区	洪东15#变	10	200	78	0
3193	市区	洪东16#	10	200	98	0
3194	市区	洪东17#变	10	200	61	0
3195	市区	洪东2#箱变	10	500	360	0
3196	市区	洪东5#变	10	200	129	0
3197	市区	洪东8#箱变	10	500	400	0
3198	市区	三里17#变	10	400	320	0
3199	市区	三里19#变	10	400	93	0
3200	市区	三里24#变	10	400	320	0
3201	市区	永西10#变	10	200	91	0
3202	市区	永西11#变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3203	市区	永西14#变	10	200	66	0
3204	市区	永西15#变	10	200	32	0
3205	市区	永西16#变	10	200	63	0
3206	市区	永西17#变	10	200	0	0
3207	市区	永西18	10	200	75	0
3208	市区	永西19#变	10	200	54	0
3209	市区	永西4#变	10	400	320	0
3210	市区	永西5#配变	10	200	58	0
3211	市区	永西6#杆上配变	10	200	42	0
3212	市区	永西7#杆上配变	10	200	41	0
3213	市区	永西8#杆上配变	10	200	57	0
3214	市区	古河10#变	10	200	20	0
3215	市区	古河12#变	10	200	62	0
3216	市区	古河15#变	10	200	85	0
3217	市区	古河18#变	10	200	83	0
3218	市区	古河3#变	10	200	27	0
3219	市区	古河4#变	10	200	103	0
3220	市区	古河5#变	10	200	30	0
3221	市区	古河6#变	10	200	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3222	市区	古河7#变	10	400	133	0
3223	市区	古河9#变	10	200	134	0
3224	市区	三灶11#变	10	400	320	0
3225	市区	三灶15#变	10	400	320	0
3226	市区	三灶19#变	10	200	44	0
3227	市区	三灶5#变	10	400	240	0
3228	市区	三灶7#变	10	200	160	0
3229	市区	三灶9#变	10	200	30	0
3230	市区	袁河9#变	10	200	120	0
3231	市区	龙桥4#变	10	200	95	95
3232	市区	龙桥5#变	10	200	96	96
3233	市区	龙桥6#变	10	200	146	146
3234	市区	新场16#变	10	200	146	146
3235	市区	新场17#变	10	200	146	146
3236	市区	新场19#变	10	200	146	146
3237	市区	新场20#变	10	200	91	91
3238	市区	新场6#变	10	200	146	146
3239	市区	新场7#变	10	200	130	130
3240	市区	新场8#变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3241	市区	新南2#变	10	200	144	144
3242	市区	新南4#变	10	200	146	146
3243	市区	奥大名居2#变	10	800	640	640
3244	市区	奥大名居4#变	10	800	640	640
3245	市区	百盛花园1#欧变	10	630	504	504
3246	市区	百盛花园2#欧变	10	630	504	504
3247	市区	格林春天1#开关站2#主变	10	800	640	640
3248	市区	格林春天2#配电室2#主变	10	630	504	504
3249	市区	集镇1#变	10	400	320	320
3250	市区	集镇14号变	10	315	209	209
3251	市区	集镇19号变	10	315	214	214
3252	市区	集镇20号变	10	400	220	220
3253	市区	集镇21#变	10	400	249	249
3254	市区	集镇25#变	10	400	270	270
3255	市区	集镇28#变	10	400	306	306
3256	市区	集镇35#变	10	400	283	283
3257	市区	集镇6号变	10	500	386	386
3258	市区	集镇7#变	10	400	320	320
3259	市区	三灶3#变	10	200	103	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3260	市区	三灶8#变	10	200	126	126
3261	市区	同心12#变	10	400	165	165
3262	市区	同心13#变	10	400	320	320
3263	市区	同心14#变	10	200	160	160
3264	市区	同心15#变	10	400	294	294
3265	市区	同心18#变	10	200	160	160
3266	市区	同心南苑1#配电室1#变	10	800	640	640
3267	市区	同心南苑1#配电室3#变	10	800	640	640
3268	市区	同心南苑2#配电室1#变	10	800	640	640
3269	市区	同心南苑2#配电室3#变	10	800	640	640
3270	市区	同心南苑3#配电室1#变	10	800	640	640
3271	市区	同心南苑3#配电室3#变	10	800	640	640
3272	市区	同心西苑配电室2#主变	10	800	640	640
3273	市区	同心西苑配电室4#主变	10	800	581	581
3274	市区	香榭星城小区1#变	10	1000	800	800
3275	市区	香榭星城小区2#变	10	1000	800	800
3276	市区	新场5#变	10	200	160	160
3277	市区	新场9#箱变	10	400	320	320
3278	市区	新南3#变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3279	市区	新南联建楼	10	250	200	200
3280	市区	新兴集镇16#变	10	400	320	320
3281	市区	新兴集镇17#变	10	400	320	320
3282	市区	新兴集镇26#变	10	400	266	266
3283	市区	新兴集镇3#变	10	500	376	376
3284	市区	新兴集镇31#变	10	400	272	272
3285	市区	新兴集镇32#变	10	400	308	308
3286	市区	新兴集镇33#变	10	400	218	218
3287	市区	新兴集镇34#变	10	400	320	320
3288	市区	新兴集镇9#变	10	400	320	320
3289	市区	新兴集镇三灶18	10	200	160	160
3290	市区	新兴迎宾大厦	10	500	400	400
3291	市区	新兴油库宿舍楼主变	10	200	160	160
3292	市区	新兴振中馨苑	10	400	320	320
3293	市区	幸福小区1#变	10	630	504	504
3294	市区	幸福小区2#变	10	630	504	504
3295	市区	怡和庭苑1#欧变	10	400	320	320
3296	市区	怡和庭苑2#欧变	10	400	320	320
3297	市区	怡和庭苑3#欧变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3298	市区	怡和庭苑4#欧变	10	400	320	320
3299	市区	振兴大厦	10	400	320	320
3300	市区	甘露15#变	10	200	41	41
3301	市区	甘露18#变	10	200	21	21
3302	市区	甘露20#变	10	200	0	0
3303	市区	甘露8#变	10	200	67	67
3304	市区	前营1#变	10	200	125	125
3305	市区	前营23#变	10	200	143	143
3306	市区	同心11#变	10	200	160	160
3307	市区	同心16#变	10	200	160	160
3308	市区	同心17#变	10	200	160	160
3309	市区	同心4#变	10	200	160	160
3310	市区	同心5#变	10	200	36	36
3311	市区	新场10#变	10	400	275	275
3312	市区	新场11#变	10	315	252	252
3313	市区	新场12#变	10	200	155	155
3314	市区	新场13#变	10	200	160	160
3315	市区	新场14#变	10	200	160	160
3316	市区	新场18#变	10	200	157	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3317	市区	新场3#变	10	200	160	160
3318	市区	新场4#变	10	200	144	144
3319	市区	甘露1#变	10	400	257	257
3320	市区	甘露10#变	10	200	90	90
3321	市区	甘露12#变	10	400	273	273
3322	市区	甘露13#变	10	400	223	223
3323	市区	甘露14#变	10	400	254	254
3324	市区	甘露16#变	10	200	31	31
3325	市区	甘露17#变	10	200	145	145
3326	市区	甘露2#变	10	200	160	160
3327	市区	甘露21#变	10	315	23	23
3328	市区	甘露3#变	10	315	100	100
3329	市区	甘露4#变	10	200	160	160
3330	市区	甘露5#变	10	400	82	82
3331	市区	甘露6#变	10	400	284	284
3332	市区	甘露7#变	10	200	115	115
3333	市区	甘露9#变	10	200	27	27
3334	市区	格林春天1#开关站1#主变	10	800	640	640
3335	市区	格林春天2#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3336	市区	同心10#变	10	200	160	160
3337	市区	同心2#变	10	200	36	36
3338	市区	同心3#变	10	200	160	160
3339	市区	同心6#变	10	200	160	160
3340	市区	同心7#变	10	200	154	154
3341	市区	同心8#变	10	200	110	110
3342	市区	同心南苑1#配电室2#变	10	800	640	640
3343	市区	同心南苑1#配电室4#变	10	800	640	640
3344	市区	同心南苑2#配电室2#变	10	800	640	640
3345	市区	同心南苑2#配电室4#变	10	800	640	640
3346	市区	同心南苑3#配电室2#变	10	800	640	640
3347	市区	同心南苑3#配电室4#变	10	800	640	640
3348	市区	同心西苑配电室1#主变	10	800	640	640
3349	市区	同心西苑配电室3#主变	10	800	640	640
3350	市区	同心雅苑配电房1#主变	10	800	640	640
3351	市区	同心雅苑配电房2#主变	10	800	613	613
3352	市区	紫光花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
3353	市区	紫光花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
3354	市区	奥大名居1#变	10	800	630	630

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3355	市区	奥大名居3#变	10	800	630	630
3356	市区	集镇24#变	10	500	400	400
3357	市区	三灶13#变	10	200	160	160
3358	市区	三灶16#变	10	200	48	48
3359	市区	三灶4#变	10	200	136	136
3360	市区	三灶6#变	10	200	136	136
3361	市区	双烈1#变	10	200	157	157
3362	市区	双烈10#变	10	200	129	129
3363	市区	双烈11#变	10	200	74	74
3364	市区	双烈12#变	10	200	46	46
3365	市区	双烈13#变	10	200	52	52
3366	市区	双烈14#变	10	200	16	16
3367	市区	双烈15#变	10	200	63	63
3368	市区	双烈16#变	10	200	0	0
3369	市区	双烈17#变	10	200	38	38
3370	市区	双烈18#变	10	200	102	102
3371	市区	双烈19#变	10	200	6	6
3372	市区	双烈2#变	10	200	57	57
3373	市区	双烈20#变	10	200	57	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3374	市区	双烈21#变	10	200	46	46
3375	市区	双烈22#变	10	200	116	116
3376	市区	双烈23#	10	200	70	70
3377	市区	双烈24#变	10	200	101	101
3378	市区	双烈3#变	10	200	60	60
3379	市区	双烈4#变	10	200	62	62
3380	市区	双烈5#变	10	200	14	14
3381	市区	双烈6#变	10	160	0	0
3382	市区	双烈7#变	10	200	57	57
3383	市区	双烈8#变	10	200	27	27
3384	市区	双烈9#变	10	200	0	0
3385	市区	新永1#变	10	200	160	160
3386	市区	新永10#变	10	400	189	189
3387	市区	新永11#变	10	200	104	104
3388	市区	新永12#变	10	200	0	0
3389	市区	新永13#变	10	400	320	320
3390	市区	新永14#变	10	400	235	235
3391	市区	新永15#变	10	200	120	120
3392	市区	新永16#变	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3393	市区	新永2#变	10	200	52	52
3394	市区	新永3#变	10	200	90	90
3395	市区	新永4#变	10	200	53	53
3396	市区	新永5#变	10	200	24	24
3397	市区	新永6#变	10	200	140	140
3398	市区	新永7#变	10	80	64	64
3399	市区	新永9#变	10	200	62	62
3400	市区	兴泰家园1#变	10	400	320	320
3401	市区	兴泰家园2#变	10	400	214	214
3402	市区	兴泰家园3#变	10	400	320	320
3403	市区	紫光花园1#配电室1#主变	10	800	630	630
3404	市区	紫光花园1#配电室3#主变	10	800	630	630
3405	市区	集镇10号变	10	80	64	64
3406	市区	集镇11号变	10	400	320	320
3407	市区	集镇18号变	10	500	400	400
3408	市区	集镇22#变	10	400	302	302
3409	市区	集镇23#变	10	400	261	261
3410	市区	集镇27#变	10	400	320	320
3411	市区	集镇29号变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3412	市区	集镇2号变	10	315	245	245
3413	市区	集镇4#变	10	500	400	400
3414	市区	集镇5号变	10	200	160	160
3415	市区	集镇8#变	10	400	276	276
3416	市区	龙桥14#箱变	10	630	504	504
3417	市区	新南5#变	10	200	43	43
3418	市区	新南6#变	10	200	135	135
3419	市区	新南8#变	10	200	14	14
3420	市区	新兴集镇12#变新增	10	400	270	270
3421	市区	新兴集镇13#变	10	400	67	67
3422	市区	新兴集镇15#变	10	400	320	320
3423	市区	新兴集镇30#变	10	500	391	391
3424	市区	新兴商行住宅楼	10	200	149	149
3425	市区	新兴卫生院住宅楼	10	315	252	252
3426	市区	新永8#变	10	30	24	24
3427	市区	古河1#变	10	400	232	232
3428	市区	古河11#变	10	200	44	44
3429	市区	古河13#变	10	400	147	147
3430	市区	古河14#变	10	200	89	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3431	市区	古河16#变	10	200	160	160
3432	市区	古河17#变	10	200	89	89
3433	市区	古河2#变	10	200	32	32
3434	市区	古河8#变	10	200	131	131
3435	市区	龙桥1#变	10	315	252	252
3436	市区	龙桥2#变	10	200	160	160
3437	市区	龙桥22#变	10	200	159	159
3438	市区	新南1#变	10	200	111	111
3439	市区	新南10#变	10	200	82	82
3440	市区	新南11#变	10	200	134	134
3441	市区	新南9#变	10	200	160	160
3442	市区	陈台1#变	10	200	67	67
3443	市区	陈台10#变	10	200	119	119
3444	市区	陈台13#变	10	200	25	25
3445	市区	陈台18#变	10	200	131	131
3446	市区	陈台19#变	10	200	74	74
3447	市区	陈台2#变	10	200	160	160
3448	市区	陈台20#变	10	200	138	138
3449	市区	陈台21变	10	200	17	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3450	市区	陈台22#变（新）	10	400	100	100
3451	市区	陈台23#变	10	200	114	114
3452	市区	陈台4#变	10	400	179	179
3453	市区	陈台9#杆上配变	10	200	67	67
3454	市区	费胜洋小区	10	200	160	160
3455	市区	集中居住区1#变	10	400	320	320
3456	市区	集中居住区2#箱变	10	400	320	320
3457	市区	集中居住区3#箱变	10	630	347	347
3458	市区	集中居住区4#箱变	10	400	320	320
3459	市区	集中居住区5#箱变	10	630	425	425
3460	市区	集中居住区6#箱变	10	630	422	422
3461	市区	联盟1#杆上配变	10	200	27	27
3462	市区	人民路1#变	10	400	320	320
3463	市区	人民路11#变	10	200	154	154
3464	市区	人民路13#变	10	400	320	320
3465	市区	人民路14#变	10	200	137	137
3466	市区	人民路3#变	10	50	40	40
3467	市区	人民路4#变(新)	10	200	160	160
3468	市区	人民路6#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3469	市区	人民路7#杆上配变	10	400	270	270
3470	市区	人民路8#变	10	200	67	67
3471	市区	人民路9	10	400	320	320
3472	市区	三里2#杆上配变	10	200	20	20
3473	市区	永新连建楼3#变	10	400	320	320
3474	市区	永新路8#变	10	400	320	320
3475	市区	永鑫村联建楼1#配变	10	250	200	200
3476	市区	永鑫村联建楼2#配变	10	250	200	200
3477	市区	镇南11#变	10	200	41	41
3478	市区	镇南4#杆上配变	10	200	68	68
3479	市区	镇南6#变（新）	10	200	50	50
3480	市区	镇南花园配电房1#主变	10	630	504	504
3481	市区	镇南花园配电房2#主变	10	630	504	504
3482	市区	1#主变间隔配电变压器	10	630	504	504
3483	市区	2#主变间隔配电变压器	10	630	504	504
3484	市区	方明10#变	10	200	84	84
3485	市区	方明11#变	10	200	45	45
3486	市区	方明12#变压器	10	200	65	65
3487	市区	方明13#变	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3488	市区	方明14	10	200	78	78
3489	市区	方明16	10	200	0	0
3490	市区	方明2#杆上配变	10	200	79	79
3491	市区	方明3#变	10	200	0	0
3492	市区	方明4#杆上配变	10	200	39	39
3493	市区	方明5#杆上配变	10	200	80	80
3494	市区	方明7#变	10	200	96	96
3495	市区	方明8#变	10	200	143	143
3496	市区	方明9#变	10	200	160	160
3497	市区	倪杰11#杆上配变	10	200	16	16
3498	市区	倪杰12#变	10	200	27	27
3499	市区	倪杰14#变	10	400	133	133
3500	市区	倪杰23#变	10	200	143	143
3501	市区	倪杰24#变	10	200	13	13
3502	市区	倪杰25#变	10	200	123	123
3503	市区	倪杰7#杆上配变	10	200	124	124
3504	市区	倪杰8#变	10	200	38	38
3505	市区	倪杰9#杆上配变	10	200	118	118
3506	市区	新建18#变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3507	市区	新建9#变	10	200	68	68
3508	市区	长春10#变	10	200	36	36
3509	市区	镇北12#变	10	200	94	94
3510	市区	镇北13#变	10	200	92	92
3511	市区	镇北15#变	10	200	152	152
3512	市区	镇北16#变	10	200	112	112
3513	市区	镇北3#杆上配变	10	200	86	86
3514	市区	镇北5#杆上配变	10	200	42	42
3515	市区	镇北7#杆上配变	10	200	14	14
3516	市区	镇北9#变	10	160	112	112
3517	市区	政府2#变	10	400	320	320
3518	市区	政府3#变	10	315	250	250
3519	市区	政府4#变	10	315	252	252
3520	市区	政府5#变	10	400	320	320
3521	市区	政府6#变	10	400	320	320
3522	市区	政府杆上配变	10	400	296	296
3523	市区	中冈路1#变	10	200	113	113
3524	市区	集中居住区13#箱变	10	630	504	504
3525	市区	集中居住区14#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3526	市区	集中居住区15#箱变	10	400	320	320
3527	市区	集中居住区16#箱变	10	400	320	320
3528	市区	集中居住区17#箱变	10	630	124	124
3529	市区	联盟10#变	10	200	18	18
3530	市区	联盟12#变	10	200	36	36
3531	市区	联盟13#杆上配变	10	200	160	160
3532	市区	联盟14#变	10	200	160	160
3533	市区	联盟17#变	10	200	141	141
3534	市区	联盟2#变	10	200	145	145
3535	市区	联盟20#变	10	200	160	160
3536	市区	联盟21#变	10	200	157	157
3537	市区	联盟22#变	10	200	160	160
3538	市区	联盟5#变	10	200	48	48
3539	市区	联盟6#变	10	200	6	6
3540	市区	联盟7#杆上配变	10	200	160	160
3541	市区	联盟8#变(新)	10	400	182	182
3542	市区	联盟9#变（新）	10	400	0	0
3543	市区	联盟新农村1#变	10	400	240	240
3544	市区	三里1#变	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3545	市区	三里11#变(新)	10	200	53	53
3546	市区	三里12#变	10	400	292	292
3547	市区	三里13#变	10	400	72	72
3548	市区	三里14#变	10	200	13	13
3549	市区	三里15#变	10	400	27	27
3550	市区	三里16#变	10	400	184	184
3551	市区	三里18#变	10	200	23	23
3552	市区	三里20#变	10	400	225	225
3553	市区	三里21#变	10	200	38	38
3554	市区	三里22#变	10	200	48	48
3555	市区	三里23	10	200	160	160
3556	市区	三里26#变	10	400	131	131
3557	市区	三里28#变	10	200	2	2
3558	市区	三里29#变	10	400	320	320
3559	市区	三里3#变	10	400	66	66
3560	市区	三里4#变	10	400	45	45
3561	市区	三里5#变	10	200	34	34
3562	市区	三里6#杆上配变	10	200	37	37
3563	市区	永新路5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3564	市区	集中居住区10#箱变	10	630	504	504
3565	市区	集中居住区11#箱变	10	630	459	459
3566	市区	集中居住区12#箱变	10	630	456	456
3567	市区	集中居住区7#箱变	10	630	504	504
3568	市区	集中居住区8#箱变	10	630	504	504
3569	市区	集中居住区9#箱变	10	630	504	504
3570	市区	金龙小区	10	315	252	252
3571	市区	人民路10#变	10	400	294	294
3572	市区	永嘉小区二期1#箱变配电变压器	10	400	320	320
3573	市区	永嘉小区二期2#箱变配电变压器	10	400	320	320
3574	市区	永新路1#变	10	400	320	320
3575	市区	永新路10#	10	400	320	320
3576	市区	永新路11#变	10	400	289	289
3577	市区	永新路12#主变	10	400	320	320
3578	市区	永新路2#变（新）	10	400	300	300
3579	市区	永新路3#变	10	80	64	64
3580	市区	永新路6#变	10	400	320	320
3581	市区	永新路7#变	10	400	311	311
3582	市区	永新路9	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3583	市区	镇北小区1#变	10	500	400	400
3584	市区	镇南1#杆上配变	10	200	160	160
3585	市区	镇南2#变	10	400	41	41
3586	市区	镇南5#变	10	200	40	40
3587	市区	镇南7#变	10	200	66	66
3588	市区	中冈路2#变	10	400	320	320
3589	市区	联盟11#变	10	200	26	26
3590	市区	联盟15#变	10	400	293	293
3591	市区	联盟16#	10	200	76	76
3592	市区	联盟18#变	10	200	160	160
3593	市区	联盟19#变	10	200	127	127
3594	市区	联盟3#变	10	400	145	145
3595	市区	联盟4#杆上配变	10	200	98	98
3596	市区	倪杰1#杆上配变	10	200	36	36
3597	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	0	0
3598	市区	倪杰13#变	10	200	42	42
3599	市区	倪杰15#变	10	200	63	63
3600	市区	倪杰16#变	10	200	203	203
3601	市区	倪杰17#变	10	200	77	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3602	市区	倪杰18#变	10	200	144	144
3603	市区	倪杰19#变	10	200	16	16
3604	市区	倪杰2#杆上配变	10	200	114	114
3605	市区	倪杰20#变	10	200	31	31
3606	市区	倪杰21#变压器	10	200	165	165
3607	市区	倪杰22#变	10	200	140	140
3608	市区	倪杰26#变压器	10	200	82	82
3609	市区	倪杰27#变	10	200	38	38
3610	市区	倪杰28#变	10	200	44	44
3611	市区	倪杰29#变	10	200	144	144
3612	市区	倪杰3#杆上配变	10	200	36	36
3613	市区	倪杰4#变	10	200	7	7
3614	市区	倪杰5#杆上配变	10	400	164	164
3615	市区	倪杰6#杆上配变	10	200	25	25
3616	市区	长春1#变	10	400	267	267
3617	市区	长春11#变	10	200	121	121
3618	市区	长春12#变	10	200	64	64
3619	市区	长春13#变压器	10	200	45	45
3620	市区	长春14#变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3621	市区	长春15	10	200	160	160
3622	市区	长春16#变（新）	10	200	99	99
3623	市区	长春17#变（新）	10	200	112	112
3624	市区	长春2#杆上配变	10	200	160	160
3625	市区	长春3#变	10	200	30	30
3626	市区	长春4#变	10	200	3	3
3627	市区	长春5#变	10	200	92	92
3628	市区	长春6#杆上配变	10	200	150	150
3629	市区	长春7#变（新）	10	400	228	228
3630	市区	长春8#变	10	160	125	125
3631	市区	长春9#变	10	200	160	160
3632	市区	镇北1#变	10	200	93	93
3633	市区	镇北10#变	10	400	320	320
3634	市区	镇北11#杆上配变	10	200	85	85
3635	市区	镇北17#变	10	200	134	134
3636	市区	镇北18#变	10	200	146	146
3637	市区	镇北2#杆上配变	10	200	53	53
3638	市区	镇北6#变	10	200	61	61
3639	市区	镇北8#变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3640	市区	镇西10#变	10	200	74	74
3641	市区	路灯变	10	200	160	160
3642	市区	镇北14#变	10	200	116	116
3643	市区	镇北19#变	10	200	45	45
3644	市区	镇北4#变（新）	10	400	301	301
3645	市区	镇南3#杆上配变	10	200	67	67
3646	市区	镇南8#变	10	400	280	280
3647	市区	镇南9	10	200	31	31
3648	市区	镇西1#变	10	400	309	309
3649	市区	镇西11#变	10	200	132	132
3650	市区	镇西12	10	200	97	97
3651	市区	镇西13#变	10	200	100	100
3652	市区	镇西14#变	10	400	262	262
3653	市区	镇西2#杆上配变	10	400	265	265
3654	市区	镇西3#变	10	200	26	26
3655	市区	镇西4#变	10	200	37	37
3656	市区	镇西5#变	10	315	237	237
3657	市区	镇西6#杆上配变	10	400	291	291
3658	市区	镇西7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3659	市区	镇西8#变（新）	10	200	100	100
3660	市区	镇西9#变	10	200	13	13
3661	市区	潮河1#配变	10	200	144	144
3662	市区	潮河2#配变	10	200	128	128
3663	市区	潮河3#配变	10	200	10	10
3664	市区	潮河5#配变	10	200	132	132
3665	市区	潮河6#配变	10	200	160	160
3666	市区	潮河7#配变	10	200	14	14
3667	市区	潮河8#配变	10	200	29	29
3668	市区	潮河9#配变	10	200	9	9
3669	市区	美满1#配变	10	200	134	134
3670	市区	美满10#配变	10	200	0	0
3671	市区	美满11#配变	10	200	53	53
3672	市区	美满12#配变	10	200	160	160
3673	市区	美满13#配变	10	200	105	105
3674	市区	美满14#配变	10	200	85	85
3675	市区	美满15#配变	10	200	25	25
3676	市区	美满2#配变	10	200	177	177
3677	市区	美满3#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3678	市区	美满4#配变	10	200	25	25
3679	市区	美满5#配变	10	200	130	130
3680	市区	美满6#配变	10	200	98	98
3681	市区	美满7#配变	10	200	54	54
3682	市区	美满8#配变	10	200	26	26
3683	市区	美满9#配变	10	200	27	27
3684	市区	曙阳1#配变	10	200	79	79
3685	市区	曙阳10#配变	10	200	3	3
3686	市区	曙阳17#配变	10	200	100	100
3687	市区	曙阳18#配变	10	200	81	81
3688	市区	曙阳20#配变	10	200	112	112
3689	市区	曙阳22#配变	10	200	76	76
3690	市区	曙阳5#配变	10	200	38	38
3691	市区	曙阳6#配变	10	200	59	59
3692	市区	曙阳9#配变	10	200	91	91
3693	市区	新民1#配变	10	200	16	16
3694	市区	新民10#配变	10	200	17	17
3695	市区	新民11#配变	10	200	160	160
3696	市区	新民12#配变	10	400	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3697	市区	新民2#配变	10	400	304	304
3698	市区	新民3#配变	10	400	267	267
3699	市区	新民4#配变	10	200	41	41
3700	市区	新民5#配变	10	200	105	105
3701	市区	新民6#配变	10	400	143	143
3702	市区	新民7#配变	10	200	23	23
3703	市区	新民8#配变	10	200	160	160
3704	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	504	0
3705	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	504	0
3706	市区	前进8#配变	10	200	64	0
3707	市区	新冲10#配变	10	200	50	0
3708	市区	新冲11#配变	10	200	44	0
3709	市区	新冲12#配变	10	200	59	0
3710	市区	新冲13#配变	10	200	114	0
3711	市区	新冲14#配变	10	200	28	0
3712	市区	新冲15#配变	10	200	79	0
3713	市区	新冲16#配变	10	200	160	0
3714	市区	新冲2#配变	10	200	120	0
3715	市区	新冲3#配变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3716	市区	新冲4#配变	10	200	115	0
3717	市区	新冲5#配变	10	200	70	0
3718	市区	新冲6#配变	10	200	2	0
3719	市区	新冲7#配变	10	200	49	0
3720	市区	新冲8#配变	10	200	83	0
3721	市区	新冲9#配变	10	200	0	0
3722	市区	公用6#配变	10	315	166	0
3723	市区	新丰7#配变	10	200	100	0
3724	市区	东城名居1#开关站2#配变	10	630	504	0
3725	市区	东城名居1#配电室2#配变	10	800	640	0
3726	市区	东城名居1#配电室4#配变	10	800	640	0
3727	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	640	0
3728	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	504	0
3729	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	504	0
3730	市区	公用1#配变	10	400	306	0
3731	市区	公用19#配变	10	400	296	0
3732	市区	公用25#配变	10	400	257	0
3733	市区	公用26#配变	10	400	320	0
3734	市区	公用31#配变	10	400	306	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3735	市区	公用9#配变	10	400	268	0
3736	市区	李灶10#配变	10	400	308	0
3737	市区	顺心园开关站2#变	10	800	640	0
3738	市区	潮河4#配变	10	200	0	0
3739	市区	公用10#配变	10	200	136	0
3740	市区	李灶4#配变	10	200	160	0
3741	市区	利民1#配变	10	315	204	0
3742	市区	利民11#配变	10	400	115	0
3743	市区	利民2#配变	10	200	92	0
3744	市区	利民3#配变	10	400	320	0
3745	市区	利民4#配变	10	200	45	0
3746	市区	利民5#配变	10	200	5	0
3747	市区	利民8#配变	10	200	45	0
3748	市区	利民9#配变	10	200	129	0
3749	市区	庆丰10#配变	10	200	69	0
3750	市区	庆丰7#配变	10	200	149	0
3751	市区	曙阳11#配变	10	200	137	0
3752	市区	曙阳12#配变	10	200	122	0
3753	市区	曙阳13#配变	10	200	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3754	市区	曙阳14#配变	10	200	115	0
3755	市区	曙阳15#配变	10	400	254	0
3756	市区	曙阳16#配变	10	200	140	0
3757	市区	曙阳19#配变	10	200	110	0
3758	市区	曙阳2#配变	10	200	52	0
3759	市区	曙阳21#配变	10	200	160	0
3760	市区	曙阳23#配变	10	630	381	0
3761	市区	曙阳25#配变	10	400	399	0
3762	市区	曙阳3#配变	10	200	70	0
3763	市区	曙阳4#配变	10	400	103	0
3764	市区	曙阳7#配变	10	200	94	0
3765	市区	正洋1#配变	10	200	45	0
3766	市区	正洋10#配变	10	200	33	0
3767	市区	正洋2#配变	10	200	34	0
3768	市区	正洋3#配变	10	200	32	0
3769	市区	正洋4#配变	10	200	109	0
3770	市区	正洋5#配变	10	200	87	0
3771	市区	正洋6#配变	10	200	43	0
3772	市区	正洋7#配变	10	200	108	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3773	市区	正洋8#配变	10	200	14	0
3774	市区	正洋9#配变	10	200	60	0
3775	市区	公用4#配变	10	400	128	0
3776	市区	庆丰14#配变	10	200	17	0
3777	市区	庆丰15#配变	10	400	320	0
3778	市区	庆丰18#配变	10	200	67	0
3779	市区	庆丰2#配变	10	400	300	0
3780	市区	庆丰20#配变	10	400	289	0
3781	市区	庆丰21#配变	10	400	313	0
3782	市区	庆丰27#配变	10	200	160	0
3783	市区	庆丰28#配变	10	400	320	0
3784	市区	庆丰3#配变	10	200	160	0
3785	市区	庆丰31#配变	10	400	246	0
3786	市区	庆丰8#配变	10	200	116	0
3787	市区	庆丰9#配变	10	400	283	0
3788	市区	新川8#配变	10	200	81	0
3789	市区	新建15#配变	10	200	100	0
3790	市区	新建18#配变	10	200	56	0
3791	市区	新建8#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3792	市区	兆丰5#配变	10	200	41	0
3793	市区	公用16#配变	10	400	46	0
3794	市区	公用18#配变	10	200	160	0
3795	市区	生建10#配变	10	200	160	0
3796	市区	生建11#配变	10	200	15	0
3797	市区	生建12#配变	10	200	57	0
3798	市区	生建13#配变	10	200	160	0
3799	市区	生建14#配变	10	200	121	0
3800	市区	生建15#配变	10	200	46	0
3801	市区	生建16#配变	10	200	160	0
3802	市区	生建2#配变	10	200	19	0
3803	市区	生建3#配变	10	200	144	0
3804	市区	生建4#配变	10	200	36	0
3805	市区	生建5#配变	10	200	75	0
3806	市区	生建6#配变	10	200	116	0
3807	市区	生建7#配变	10	200	160	0
3808	市区	生建8#配变	10	400	142	0
3809	市区	生建9#配变	10	200	124	0
3810	市区	新川11#配变（200）	10	200	68	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3811	市区	新川3#配变	10	200	160	0
3812	市区	新川5#配变	10	200	112	0
3813	市区	新建1#配变	10	200	12	0
3814	市区	新建12#配变	10	315	0	0
3815	市区	新建27#配变	10	200	48	0
3816	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	640	0
3817	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	640	0
3818	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	504	0
3819	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	504	0
3820	市区	公用12#配变	10	200	160	0
3821	市区	公用28#配变	10	400	296	0
3822	市区	利民6#配变	10	200	44	0
3823	市区	曙阳8#配变	10	200	19	0
3824	市区	塘西1#配变	10	200	110	0
3825	市区	塘西10#配变	10	200	142	0
3826	市区	塘西11#配变	10	200	134	0
3827	市区	塘西12#配变	10	200	128	0
3828	市区	塘西2#配变	10	400	271	0
3829	市区	塘西3#配变	10	200	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3830	市区	塘西4#配变	10	200	83	0
3831	市区	塘西5#配变	10	200	148	0
3832	市区	塘西6#配变	10	400	158	0
3833	市区	塘西7#配变	10	200	150	0
3834	市区	塘西8#配变	10	200	50	0
3835	市区	塘西9#配变	10	200	130	0
3836	市区	坞港1#配变	10	200	32	0
3837	市区	坞港11#配变	10	200	0	0
3838	市区	坞港12#配变	10	200	160	0
3839	市区	坞港2#配变	10	200	26	0
3840	市区	坞港3#配变	10	200	135	0
3841	市区	坞港4#配变	10	200	81	0
3842	市区	坞港5#配变	10	200	68	0
3843	市区	坞港6#配变	10	200	19	0
3844	市区	坞港7#配变	10	200	35	0
3845	市区	坞港8#配变	10	200	116	0
3846	市区	坞港9#配变	10	200	160	0
3847	市区	新丰5#配变	10	400	159	0
3848	市区	新利6#配变	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3849	市区	新利7#配变	10	200	160	0
3850	市区	新利8#配变	10	200	135	0
3851	市区	YD集镇2#配变	10	200	140	0
3852	市区	YD集镇3#配变	10	400	284	0
3853	市区	公用13#配变	10	400	302	0
3854	市区	公用17#配变	10	400	320	0
3855	市区	公用2#配变	10	400	320	0
3856	市区	公用22#配变	10	400	303	0
3857	市区	公用24#配变	10	400	320	0
3858	市区	公用29#配变	10	400	302	0
3859	市区	公用32#配变	10	400	270	0
3860	市区	公用33#配变	10	400	320	0
3861	市区	公用8#配变	10	400	320	0
3862	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	504	0
3863	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	504	0
3864	市区	东城名居1#开关站1#配变	10	630	504	0
3865	市区	东城名居1#配电室1#配变	10	800	640	0
3866	市区	东城名居1#配电室3#配变	10	800	640	0
3867	市区	顺心园开关站1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3868	市区	前进3#配变	10	200	123	123
3869	市区	前进6#配变	10	200	0	0
3870	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	640	0
3871	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	504	0
3872	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	504	0
3873	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	640	0
3874	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	640	0
3875	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	504	0
3876	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	504	0
3877	市区	公用15#配变	10	400	280	0
3878	市区	公用3#配变	10	400	320	0
3879	市区	公用7#配变	10	400	317	0
3880	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	504	0
3881	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	504	0
3882	市区	李灶2#配变	10	200	160	0
3883	市区	李灶5#配变	10	400	320	0
3884	市区	李灶6#配变	10	400	320	0
3885	市区	李灶8#配变	10	200	140	0
3886	市区	李灶9#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3887	市区	庆丰1#配变	10	200	47	0
3888	市区	庆丰12#配变	10	315	252	0
3889	市区	庆丰19#配变	10	200	123	0
3890	市区	庆丰22#配变	10	400	296	0
3891	市区	庆丰23#配变	10	400	320	0
3892	市区	庆丰24#配变	10	200	160	0
3893	市区	庆丰25#配变	10	200	85	0
3894	市区	庆丰26#配变	10	200	149	0
3895	市区	庆丰30#配变	10	200	160	0
3896	市区	庆丰4#配变	10	200	134	0
3897	市区	庆丰5#配变	10	200	91	0
3898	市区	庆丰6#配变	10	200	160	0
3899	市区	盛园小区1#主变	10	800	640	0
3900	市区	盛园小区2#主变	10	800	640	0
3901	市区	洋桥1#配变	10	400	264	0
3902	市区	洋桥2#配变	10	400	141	0
3903	市区	洋桥3#配变	10	400	320	0
3904	市区	公用21#配变	10	200	107	0
3905	市区	前进1#配变	10	200	42	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3906	市区	前进10#配变	10	200	160	0
3907	市区	前进11#配变	10	200	32	0
3908	市区	前进2#配变	10	200	128	0
3909	市区	前进4#配变	10	200	50	0
3910	市区	前进5#配变	10	200	108	0
3911	市区	前进7#配变	10	200	87	0
3912	市区	前进9#配变	10	200	149	0
3913	市区	新冲1#配变	10	200	11	0
3914	市区	新川1#配变	10	200	83	0
3915	市区	新川10#配变	10	200	76	0
3916	市区	新川12#配变	10	200	126	0
3917	市区	新川13#配变	10	400	320	0
3918	市区	新川2#配变	10	200	140	0
3919	市区	新川4#配变	10	200	160	0
3920	市区	新川6#配变	10	200	35	0
3921	市区	新川7#配变	10	200	145	0
3922	市区	新川9#配变	10	200	130	0
3923	市区	新建10#配变	10	200	0	0
3924	市区	新建11#配变	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3925	市区	新建13#配变	10	200	113	0
3926	市区	新建14#配变	10	200	60	0
3927	市区	新建16#配变	10	200	12	0
3928	市区	新建17#配变	10	200	66	0
3929	市区	新建19#配变	10	200	87	0
3930	市区	新建2#配变	10	400	190	0
3931	市区	新建20#配变	10	200	19	0
3932	市区	新建21#配变	10	200	43	0
3933	市区	新建22#配变	10	200	34	0
3934	市区	新建23#配变	10	200	88	0
3935	市区	新建24#配变	10	200	10	0
3936	市区	新建25#配变	10	200	72	0
3937	市区	新建26#配变	10	200	32	0
3938	市区	新建28#配变	10	200	9	0
3939	市区	新建3#配变	10	200	81	0
3940	市区	新建4#配变	10	200	56	0
3941	市区	新建5#配变	10	200	117	0
3942	市区	新建6#配变	10	200	160	0
3943	市区	新建7#配变	10	200	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3944	市区	新建9#配变	10	200	107	0
3945	市区	兆丰1#配变	10	200	54	0
3946	市区	兆丰10#配变	10	200	160	0
3947	市区	兆丰11#配变	10	200	24	0
3948	市区	兆丰12#配变	10	200	9	0
3949	市区	兆丰13#配变	10	200	20	0
3950	市区	兆丰14#配变	10	400	156	0
3951	市区	兆丰2#配变	10	200	50	0
3952	市区	兆丰3#配变	10	200	30	0
3953	市区	兆丰4#配变	10	200	139	0
3954	市区	兆丰6#配变	10	200	71	0
3955	市区	兆丰7#配变	10	200	80	0
3956	市区	兆丰8#配变	10	200	21	0
3957	市区	兆丰9#配变	10	200	63	0
3958	市区	高荣1#所用配变	10	400	320	0
3959	市区	公用27#配变	10	400	320	0
3960	市区	桂英1#配变	10	200	35	0
3961	市区	桂英7#配变	10	200	1	0
3962	市区	桂英8#配变	10	200	27	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3963	市区	西潮1#配变	10	200	17	0
3964	市区	西潮10#配变	10	200	4	0
3965	市区	西潮11#配变	10	200	23	0
3966	市区	西潮2#配变	10	200	0	0
3967	市区	西潮3#配变	10	400	43	0
3968	市区	西潮4#配变	10	200	14	0
3969	市区	西潮5#配变	10	200	25	0
3970	市区	西潮6#配变	10	400	142	0
3971	市区	西潮7#配变	10	200	27	0
3972	市区	西潮8#配变	10	200	6	0
3973	市区	西潮9#配变	10	200	63	0
3974	市区	新丰1#配变	10	400	144	0
3975	市区	新丰2#配变	10	200	94	0
3976	市区	新丰3#配变	10	200	49	0
3977	市区	新丰6#配变	10	200	126	0
3978	市区	新丰9#配变	10	200	65	0
3979	市区	艳阳1#配变	10	200	49	0
3980	市区	艳阳10#配变	10	200	0	0
3981	市区	艳阳11#配变	10	200	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3982	市区	艳阳12#配变	10	200	0	0
3983	市区	艳阳14#配变	10	200	30	0
3984	市区	艳阳15#配变	10	200	40	0
3985	市区	艳阳16#配变	10	200	127	0
3986	市区	艳阳17#配变	10	630	435	0
3987	市区	艳阳18#配变	10	400	294	0
3988	市区	艳阳2#配变	10	400	232	0
3989	市区	艳阳3#配变	10	200	73	0
3990	市区	艳阳4#配变	10	200	112	0
3991	市区	艳阳5#配变	10	200	28	0
3992	市区	艳阳6#配变	10	200	4	0
3993	市区	艳阳7#配变	10	200	43	0
3994	市区	艳阳8#配变	10	200	45	0
3995	市区	艳阳9#配变	10	200	123	0
3996	市区	生建1#配变	10	400	244	0
3997	市区	洋湾1#配变	10	200	153	0
3998	市区	洋湾10#配变	10	200	136	0
3999	市区	洋湾2#配变	10	200	27	0
4000	市区	洋湾3#配变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4001	市区	洋湾4#配变	10	400	279	0
4002	市区	洋湾6#配变	10	200	111	0
4003	市区	洋湾7#配变	10	200	160	0
4004	市区	洋湾8#配变	10	200	69	0
4005	市区	洋湾9#配变	10	200	61	0
4006	市区	东南11#配变	10	400	0	0
4007	市区	东南15#配变	10	400	0	0
4008	市区	东南20#配变	10	400	0	0
4009	市区	东南3#配变	10	400	0	0
4010	市区	东南30#配变	10	400	0	0
4011	市区	东南34#配变	10	200	0	0
4012	市区	东南36#配变	10	400	0	0
4013	市区	东南39#配变	10	200	0	0
4014	市区	东南40#配变	10	400	0	0
4015	市区	东南41#配变	10	400	0	0
4016	市区	东南43#配变	10	315	0	0
4017	市区	东南5#配变	10	315	0	0
4018	市区	东南6#配变	10	400	0	0
4019	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4020	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	0	0
4021	市区	中东10#配变	10	200	0	0
4022	市区	中东11#配变	10	200	0	0
4023	市区	中东12#配变	10	200	0	0
4024	市区	中东13#配变	10	200	0	0
4025	市区	中东14#配变	10	200	0	0
4026	市区	中东15#配变	10	400	0	0
4027	市区	中东16#配变	10	200	0	0
4028	市区	中东17#配变	10	400	0	0
4029	市区	中东18#配变	10	200	0	0
4030	市区	中东2#配变	10	200	0	0
4031	市区	中东24#配变	10	200	0	0
4032	市区	中东3#配变	10	400	0	0
4033	市区	中东4#配变	10	200	0	0
4034	市区	中东5#配变	10	200	0	0
4035	市区	中东6#配变	10	400	0	0
4036	市区	中东7#配变	10	200	0	0
4037	市区	中东8#配变	10	200	0	0
4038	市区	中东9#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4039	市区	潮墩1#配变	10	400	0	0
4040	市区	潮墩2#配变	10	400	0	0
4041	市区	潮墩3#配变	10	200	0	0
4042	市区	潮墩4#配变	10	200	0	0
4043	市区	潮墩5#配变	10	200	0	0
4044	市区	潮墩6#配变	10	200	0	0
4045	市区	潮墩7#配变	10	200	0	0
4046	市区	潮墩8#配变	10	200	0	0
4047	市区	潮墩9#配变	10	200	0	0
4048	市区	东南10#配变	10	200	0	0
4049	市区	东南21#配变	10	400	0	0
4050	市区	东南22#配变	10	400	0	0
4051	市区	东南23#配变	10	400	0	0
4052	市区	东南25#配变	10	200	0	0
4053	市区	东南26#配变	10	200	0	0
4054	市区	东南27#配变	10	400	0	0
4055	市区	东南29#配变	10	400	0	0
4056	市区	东南32#配变	10	200	0	0
4057	市区	东南33#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4058	市区	东南8#配变	10	400	0	0
4059	市区	东南9#配变	10	400	0	0
4060	市区	桂英10#配变	10	200	0	0
4061	市区	桂英11#配变	10	200	0	0
4062	市区	桂英14#配变	10	200	0	0
4063	市区	桂英2#配变	10	400	0	0
4064	市区	桂英3#配变	10	400	0	0
4065	市区	桂英4#配变	10	315	0	0
4066	市区	桂英5#配变	10	200	0	0
4067	市区	桂英6#配变	10	200	0	0
4068	市区	桂英9#配变	10	200	0	0
4069	市区	新元1#配变	10	200	0	0
4070	市区	新元2#配变	10	200	0	0
4071	市区	新元3#配变	10	400	0	0
4072	市区	新元4#配变	10	200	0	0
4073	市区	新元5#配变	10	400	0	0
4074	市区	新元6#配变	10	400	0	0
4075	市区	新元8#配变	10	200	0	0
4076	市区	东南17#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4077	市区	加谷1#配变	10	200	0	0
4078	市区	加谷10#配变	10	200	0	0
4079	市区	加谷16#配变	10	200	0	0
4080	市区	加谷2#配变	10	200	0	0
4081	市区	加谷3#配变	10	200	0	0
4082	市区	加谷4#配变	10	200	0	0
4083	市区	加谷5#配变	10	400	0	0
4084	市区	加谷8#配变	10	200	0	0
4085	市区	加谷9#配变	10	200	0	0
4086	市区	加谷11#配变	10	200	0	0
4087	市区	加谷6#配变	10	200	0	0
4088	市区	加谷7#配变	10	200	0	0
4089	市区	新丰4#配变	10	200	0	0
4090	市区	新丰8#配变	10	400	0	0
4091	市区	新元7#配变	10	400	0	0
4092	市区	新元9#配变	10	400	0	0
4093	市区	东南1#配变	10	400	0	0
4094	市区	东南12#配变	10	200	0	0
4095	市区	东南13#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4096	市区	东南14#配变	10	200	0	0
4097	市区	东南16#配变	10	200	0	0
4098	市区	东南18#配变	10	200	0	0
4099	市区	东南2#配变	10	200	0	0
4100	市区	东南24#配变	10	200	0	0
4101	市区	东南31#配变	10	200	0	0
4102	市区	东南35#配变	10	200	0	0
4103	市区	东南37#配变	10	200	0	0
4104	市区	东南38#配变	10	200	0	0
4105	市区	东南42#配变	10	400	0	0
4106	市区	东南7#配变	10	200	0	0
4107	市区	驿龙湾1#配变	10	630	0	0
4108	市区	驿龙湾2#配变	10	630	0	0
4109	市区	中东1#配变	10	200	0	0
4110	市区	新佳城（商业广场）6#配电室1#主变	10	800	640	640
4111	市区	新佳城（商业广场）6#配电室3#主变	10	800	640	640
4112	市区	玲珑河畔2#开关站1#主变	10	800	640	640
4113	市区	玲珑河畔5#配电室1#主变	10	800	634	634
4114	市区	玲珑河畔5#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4115	市区	新佳城（商业广场）6#配电室2#主变	10	800	617	617
4116	市区	新佳城（商业广场）6#配电室4#主变	10	800	640	640
4117	市区	玲珑河畔2#开关站2#主变	10	800	640	640
4118	市区	玲珑河畔5#配电室2#主变	10	800	640	640
4119	市区	玲珑河畔5#配电室4#主变	10	800	640	640
4120	市区	八营路1#箱变主变	10	400	320	320
4121	市区	成庄10#变	10	400	115	0
4122	市区	成庄5#变	10	400	115	0
4123	市区	成庄9#变	10	250	115	0
4124	市区	江南名苑1#主变	10	630	115	0
4125	市区	江南名苑2#配电室1#变压器	10	630	115	0
4126	市区	江南名苑3#主变	10	630	115	0
4127	市区	西徐5#变	10	400	115	0
4128	市区	新世家2#配电室1#变	10	800	115	0
4129	市区	新世家2#配电室3#变	10	800	115	0
4130	市区	新世家开关站1#主变	10	800	115	0
4131	市区	张庄文化广场配电房1#变	10	800	115	0
4132	市区	仓头1#变	10	315	252	0
4133	市区	仓头17#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4134	市区	仓头18#变	10	400	320	0
4135	市区	仓头19#变	10	400	320	0
4136	市区	仓头27#变	10	400	320	0
4137	市区	仓头3#变	10	400	307	0
4138	市区	仓头4#变	10	315	240	0
4139	市区	成庄12#变	10	400	309	0
4140	市区	成庄15#变	10	400	320	0
4141	市区	成庄17#变	10	200	145	0
4142	市区	成庄4#箱变	10	630	390	0
4143	市区	成庄6#变	10	200	160	0
4144	市区	成庄7#变	10	400	320	0
4145	市区	成庄8#变	10	160	128	0
4146	市区	东徐20#变	10	200	66	0
4147	市区	东徐6#变	10	200	158	0
4148	市区	仓头20#变	10	400	320	0
4149	市区	仓头21#变	10	400	320	0
4150	市区	仓头24#变	10	400	320	0
4151	市区	成庄1#变	10	400	298	0
4152	市区	成庄13#变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4153	市区	成庄14#变	10	400	260	0
4154	市区	成庄18#变	10	200	148	0
4155	市区	成庄2#变	10	200	160	0
4156	市区	王庄1#	10	200	160	0
4157	市区	王庄10#变	10	200	135	0
4158	市区	王庄11#变	10	200	138	0
4159	市区	王庄13#变	10	200	139	0
4160	市区	王庄14#变	10	200	160	0
4161	市区	王庄16#变	10	200	160	0
4162	市区	王庄17#变	10	200	157	0
4163	市区	王庄18#变	10	200	88	0
4164	市区	王庄19#变	10	200	160	0
4165	市区	王庄2#变	10	200	139	0
4166	市区	王庄4#变	10	200	160	0
4167	市区	王庄5#变	10	200	141	0
4168	市区	王庄6#变	10	200	160	0
4169	市区	王庄7#变	10	200	140	0
4170	市区	王庄小区变	10	400	320	0
4171	市区	张庄创客田园变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4172	市区	张庄镇王庄15#变	10	200	110	0
4173	市区	郑通1#变	10	200	120	0
4174	市区	郑通10#变	10	160	14	0
4175	市区	郑通11#变	10	200	43	0
4176	市区	郑通12#变	10	200	7	0
4177	市区	郑通13#变	10	200	0	0
4178	市区	郑通14#变	10	400	268	0
4179	市区	郑通15#变	10	200	88	0
4180	市区	郑通16#变	10	200	145	0
4181	市区	郑通17#变	10	200	142	0
4182	市区	郑通18#变	10	200	56	0
4183	市区	郑通19#变	10	200	160	0
4184	市区	郑通2#变	10	200	113	0
4185	市区	郑通22#变	10	200	58	0
4186	市区	郑通23#变	10	200	100	0
4187	市区	郑通24#变	10	200	96	0
4188	市区	郑通25#变	10	200	123	0
4189	市区	郑通26#变	10	200	109	0
4190	市区	郑通3#变	10	200	74	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4191	市区	郑通4#变	10	200	103	0
4192	市区	郑通5#变	10	200	100	0
4193	市区	郑通6#变	10	315	94	0
4194	市区	郑通7#变	10	200	123	0
4195	市区	郑通8#变	10	200	113	0
4196	市区	郑通9#变	10	200	86	0
4197	市区	仓头10#变	10	400	286	0
4198	市区	仓头12#变	10	400	282	0
4199	市区	仓头13#变	10	400	320	0
4200	市区	仓头25#箱变主变	10	400	320	0
4201	市区	仓头5#箱变主变	10	400	320	0
4202	市区	仓头6#箱变主变	10	400	320	0
4203	市区	东升1#变	10	400	320	0
4204	市区	东升16#变	10	400	320	0
4205	市区	海棠花园配电室1#配变	10	800	640	0
4206	市区	海棠花园配电室3#配变	10	800	640	0
4207	市区	奥康苑1#变	10	500	400	0
4208	市区	奥康苑2#变	10	500	400	0
4209	市区	东徐1#变	10	400	296	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4210	市区	东徐12#变	10	315	233	0
4211	市区	东徐17#变	10	400	320	0
4212	市区	东徐18#变	10	200	104	0
4213	市区	东徐2#变	10	400	264	0
4214	市区	东徐24#变*	10	400	303	0
4215	市区	东徐25#变	10	400	315	0
4216	市区	东徐26#变	10	200	133	0
4217	市区	东徐5#变	10	250	200	0
4218	市区	富康路2#变	10	400	320	0
4219	市区	富康路变	10	200	120	0
4220	市区	富康苑小区变	10	400	320	0
4221	市区	海棠嘉园1#箱变	10	630	504	0
4222	市区	海棠嘉园2#箱变	10	630	504	0
4223	市区	华悦嘉园1#箱变	10	400	320	0
4224	市区	华悦嘉园2#箱变	10	400	320	0
4225	市区	领秀华庭1#主变	10	800	640	0
4226	市区	领秀华庭3#主变	10	800	640	0
4227	市区	农机箱变	10	400	320	0
4228	市区	钱庄12#变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4229	市区	钱庄13#变	10	200	115	0
4230	市区	钱庄3#变	10	400	268	0
4231	市区	钱庄8#变	10	200	160	0
4232	市区	溪林雅居1#变	10	800	640	0
4233	市区	溪林雅居3#变	10	800	640	0
4234	市区	新纪元小区变018	10	630	504	0
4235	市区	鑫祥公寓	10	250	200	0
4236	市区	星福园小区	10	400	320	0
4237	市区	张庄集镇12#公变	10	400	320	0
4238	市区	张庄集镇9#变*	10	500	353	0
4239	市区	张庄建设路2#变	10	400	320	0
4240	市区	张庄建设路变	10	400	282	0
4241	市区	张庄迎宾路变	10	500	400	0
4242	市区	东升10#变	10	400	320	0
4243	市区	东升11#变	10	400	320	0
4244	市区	东升12#箱变主变	10	400	320	0
4245	市区	东升14#变	10	400	320	0
4246	市区	东升4#变	10	400	269	0
4247	市区	东升6#	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4248	市区	固鼎水泥变	10	315	252	0
4249	市区	海创1#箱变主变	10	500	400	0
4250	市区	海创2#箱变主变	10	800	640	0
4251	市区	海创3#箱变主变	10	800	640	0
4252	市区	惠民花园1#S3	10	630	504	0
4253	市区	惠民花园2#S2	10	500	400	0
4254	市区	惠民花园3#S1	10	630	504	0
4255	市区	惠民花园4#	10	630	504	0
4256	市区	惠民花园5#	10	630	504	0
4257	市区	惠民花园6#S4	10	630	504	0
4258	市区	政府家属区变	10	200	160	0
4259	市区	仓头26#综合箱变主变	10	400	320	0
4260	市区	金都华城1#开关站1#主变	10	800	640	0
4261	市区	金都华城1#配电室1#主变	10	800	640	0
4262	市区	金都华城1#配电室3#主变	10	800	640	0
4263	市区	金都华城2#配电室1#主变	10	800	640	0
4264	市区	金都华城2#配电室3#主变	10	800	640	0
4265	市区	金都华城3#配电室1#主变	10	630	504	0
4266	市区	金都华城3#配电室3#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4267	市区	馨盛苑1号配电房1-1号主变	10	800	640	0
4268	市区	馨盛苑1号配电房1-3号主变	10	800	640	0
4269	市区	振兴嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	0
4270	市区	振兴嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	0
4271	市区	振兴嘉园二期2#配电室1#变	10	800	640	0
4272	市区	振兴嘉园二期2#配电室3#变	10	800	640	0
4273	市区	东升15#变	10	315	252	0
4274	市区	东升18#变	10	400	310	0
4275	市区	仓头7#变	10	200	160	0
4276	市区	仓头9#变	10	400	320	0
4277	市区	东升2#变	10	400	320	0
4278	市区	二纺1#变	10	400	320	0
4279	市区	二纺2#变	10	400	320	0
4280	市区	二纺3#	10	315	252	0
4281	市区	二纺4#变	10	400	320	0
4282	市区	麦芽综合变	10	400	320	0
4283	市区	华泰景城南苑配电室1#主变	10	800	640	0
4284	市区	华泰景城南苑配电室3#主变	10	800	640	0
4285	市区	金都华城1#开关站2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4286	市区	金都华城1#配电室2#主变	10	800	640	0
4287	市区	金都华城1#配电室4#主变	10	800	640	0
4288	市区	金都华城2#配电室2#主变	10	800	640	0
4289	市区	金都华城2#配电室4#主变	10	800	640	0
4290	市区	金都华城3#配电室2#主变	10	630	504	0
4291	市区	金都华城3#配电室4#主变	10	630	504	0
4292	市区	万泰名都1#配电房2#主变	10	800	640	0
4293	市区	万泰名都1#配电房4#主变	10	800	640	0
4294	市区	西徐2#变	10	400	320	0
4295	市区	馨盛苑1号配电房1-2号主变	10	800	640	0
4296	市区	馨盛苑1号配电房1-4号主变	10	800	640	0
4297	市区	振兴嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	0
4298	市区	振兴嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	0
4299	市区	振兴嘉园二期2#配电室2#变	10	800	640	0
4300	市区	振兴嘉园二期2#配电室4#变	10	800	640	0
4301	市区	成庄11#变	10	200	160	0
4302	市区	成庄16#变	10	400	180	0
4303	市区	成庄3#变	10	400	274	0
4304	市区	东华置业公变	10	250	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4305	市区	东徐14#变	10	200	111	0
4306	市区	东徐22#变	10	200	127	0
4307	市区	华泰景城南苑配电室2#主变	10	800	640	0
4308	市区	华泰景城南苑配电室4#主变	10	800	640	0
4309	市区	华泰景城配电室1#主变	10	800	640	0
4310	市区	华泰景城配电室2#主变	10	800	640	0
4311	市区	华泰景城配电室3#主变	10	800	640	0
4312	市区	华泰景城配电室4#主变	10	800	640	0
4313	市区	华西苑小区变05001	10	630	504	0
4314	市区	集镇14#变012	10	200	160	0
4315	市区	集镇3#箱式变	10	400	320	0
4316	市区	集镇6#箱变	10	400	320	0
4317	市区	集镇7#箱变	10	400	320	0
4318	市区	江南名苑2#配电室2#变压器	10	630	504	0
4319	市区	江南名苑2#主变	10	630	504	0
4320	市区	江南名苑4#主变	10	630	504	0
4321	市区	万泰名都1#配电房1#主变	10	800	640	0
4322	市区	万泰名都1#配电房3#主变	10	800	640	0
4323	市区	旺源大楼商务楼主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4324	市区	新世家2#配电室2#变	10	800	640	0
4325	市区	新世家2#配电室4#变	10	800	640	0
4326	市区	新世家开关站2#主变	10	800	640	0
4327	市区	张庄集镇13#变	10	400	320	0
4328	市区	张庄建业路变	10	400	298	0
4329	市区	张庄文化广场配电房2#变	10	800	640	0
4330	市区	张庄文明路变	10	400	293	0
4331	市区	海棠花园配电室2#配变	10	800	640	0
4332	市区	海棠花园配电室4#配变	10	800	640	0
4333	市区	宾达嘉园1#箱变01002	10	800	640	0
4334	市区	宾达嘉园2#箱变007	10	630	504	0
4335	市区	宾达嘉园3#箱变004	10	630	504	0
4336	市区	宾达嘉园4#箱变010	10	630	504	0
4337	市区	东徐16#变	10	400	250	0
4338	市区	东徐3#箱变	10	400	277	0
4339	市区	东徐8#变	10	400	314	0
4340	市区	海棠花园1#变	10	630	504	0
4341	市区	海棠花园2#箱变	10	630	504	0
4342	市区	领秀华庭2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4343	市区	领秀华庭4#主变	10	800	640	0
4344	市区	龙海1#变	10	200	160	0
4345	市区	龙海10#变	10	200	134	0
4346	市区	龙海11#变	10	200	130	0
4347	市区	龙海13#变	10	200	115	0
4348	市区	龙海14#变	10	200	160	0
4349	市区	龙海15#变	10	400	161	0
4350	市区	龙海16#变	10	200	139	0
4351	市区	龙海17#变	10	200	73	0
4352	市区	龙海2#变	10	200	141	0
4353	市区	龙海3#变	10	200	160	0
4354	市区	龙海4#变	10	200	136	0
4355	市区	龙海5#变	10	200	85	0
4356	市区	龙海7#变	10	400	298	0
4357	市区	龙海8#变	10	200	160	0
4358	市区	龙海9#变	10	200	160	0
4359	市区	葡萄人家1#变压器	10	400	235	0
4360	市区	葡萄人家2#箱变变压器	10	400	320	0
4361	市区	钱庄1#变	10	160	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4362	市区	钱庄10#变	10	200	142	0
4363	市区	钱庄11#变	10	200	160	0
4364	市区	钱庄14#变	10	200	134	0
4365	市区	钱庄2#变	10	315	169	0
4366	市区	钱庄4#变	10	200	135	0
4367	市区	钱庄5#变	10	200	76	0
4368	市区	钱庄7#变	10	400	303	0
4369	市区	钱庄9#	10	200	160	0
4370	市区	王庄20#变	10	200	160	0
4371	市区	王庄8#变	10	160	51	0
4372	市区	西徐4#变	10	200	160	0
4373	市区	溪林雅居2#变	10	800	640	0
4374	市区	溪林雅居4#变	10	800	640	0
4375	市区	郑通20#变	10	200	109	0
4376	市区	郑通21#变	10	200	160	0
4377	市区	东方绿苑1#欧变	10	630	504	504
4378	市区	东方绿苑配电室1#主变	10	1250	1000	1000
4379	市区	巨丰11#箱变主变	10	400	319	319
4380	市区	绿都开闭所1#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4381	市区	翰府广场1#开闭所2#主变	10	800	640	640
4382	市区	翰府广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
4383	市区	翰府广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
4384	市区	翰府广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
4385	市区	翰府广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
4386	市区	亭湖人才公寓1#配电室1#主变	10	630	504	504
4387	市区	亭湖人才公寓1#配电室3#主变	10	630	504	504
4388	市区	华景园1#变电所1#主变	10	630	504	504
4389	市区	华景园1#变电所2#主变	10	630	504	504
4390	市区	华景园1#欧变	10	630	504	504
4391	市区	华景园2#欧变	10	800	640	640
4392	市区	加州东郡1#配电室2#主变	10	1000	800	800
4393	市区	加州东郡2#配电室2#主变	10	1000	800	800
4394	市区	绿地缤纷城1#配电室1#主变	10	800	640	640
4395	市区	绿地缤纷城1#配电室3#主变	10	800	640	640
4396	市区	绿地缤纷城2#配电室1#主变	10	800	640	640
4397	市区	绿地缤纷城3#配电室1#主变	10	630	504	504
4398	市区	绿地缤纷城3#配电室3#主变	10	630	504	504
4399	市区	绿地缤纷城4#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4400	市区	绿地缤纷城4#配电室3#主变	10	630	504	504
4401	市区	中意房产1#变电所1#主变	10	800	640	640
4402	市区	中意房产1#欧变	10	800	640	640
4403	市区	中意房产2#欧变	10	800	640	640
4404	市区	中意房产3#欧变	10	630	504	504
4405	市区	中意房产开闭所1#主变	10	1000	800	800
4406	市区	东亭雅居1#配电室1#主变	10	630	504	504
4407	市区	绿地缤纷城1#配电室2#主变	10	800	640	640
4408	市区	绿地缤纷城1#配电室4#主变	10	800	640	640
4409	市区	绿地缤纷城2#配电室2#主变	10	800	640	640
4410	市区	绿地缤纷城3#配电室2#主变	10	630	504	504
4411	市区	绿地缤纷城3#配电室4#主变	10	630	504	504
4412	市区	绿地缤纷城4#配电室2#主变	10	630	504	504
4413	市区	绿地缤纷城4#配电室4#主变	10	630	504	504
4414	市区	绿地商务城1#配电室1#主变	10	800	640	640
4415	市区	绿地商务城2#配电室1#主变	10	800	640	640
4416	市区	绿地商务城2#配电室3#主变	10	800	640	640
4417	市区	绿地商务城3#配电室1#主变	10	800	640	640
4418	市区	绿地商务城4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4419	市区	绿地商务城4#配电室3#主变	10	800	640	640
4420	市区	绿地商务城5#配电室1#主变	10	800	640	640
4421	市区	绿地商务城5#配电室3#主变	10	800	640	640
4422	市区	绿地商务城6#配电室1#主变	10	800	640	640
4423	市区	绿地商务城6#配电室3#主变	10	800	640	640
4424	市区	绿地商务城7#配电室1#主变	10	800	634	634
4425	市区	绿地商务城7#配电室3#主变	10	800	640	640
4426	市区	绿地商务城8#配电室1#主变	10	800	640	640
4427	市区	绿地商务城8#配电室3#主变	10	800	640	640
4428	市区	力拓悦城1#配电室1#主变	10	800	640	640
4429	市区	力拓悦城1#配电室3#主变	10	800	640	640
4430	市区	力拓悦城2#开关站1#主变	10	630	504	504
4431	市区	力拓悦城2#开关站3#主变	10	630	504	504
4432	市区	力拓悦城2#配电室1#主变	10	800	640	640
4433	市区	力拓悦城2#配电室3#主变	10	800	640	640
4434	市区	力拓悦城3#配电室1#主变	10	800	640	640
4435	市区	力拓悦城3#配电室3#主变	10	800	640	640
4436	市区	力拓悦城4#配电室1#主变	10	630	504	504
4437	市区	力拓悦城4#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4438	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	640	0
4439	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	504	0
4440	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	504	0
4441	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	640	0
4442	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	640	0
4443	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	640	0
4444	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	640	0
4445	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	640	0
4446	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	640	0
4447	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	640	0
4448	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	640	0
4449	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	504	0
4450	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	504	0
4451	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	400	0
4452	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	400	0
4453	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	640	0
4454	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	640	0
4455	市区	钢铁1#变	10	400	313	0
4456	市区	钢铁2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4457	市区	钢铁8#变	10	400	320	0
4458	市区	农垦宿舍1#	10	400	320	0
4459	市区	农垦宿舍2#	10	400	320	0
4460	市区	水泥制品厂1#	10	315	252	0
4461	市区	水泥制品厂2#	10	315	252	0
4462	市区	袁庄22#	10	400	320	0
4463	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	504	0
4464	市区	袁庄9#	10	400	320	0
4465	市区	袁庄18#变	10	400	320	0
4466	市区	北闸12#	10	400	320	0
4467	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	504	0
4468	市区	北闸20#变主变	10	400	320	0
4469	市区	北闸7#箱变主变	10	630	504	0
4470	市区	电化厂宿舍2#	10	315	252	0
4471	市区	电化厂宿舍6#	10	315	252	0
4472	市区	加油站S5箱变主变	10	630	504	0
4473	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	504	0
4474	市区	液化气宿舍2#	10	315	252	0
4475	市区	液化气宿舍3#	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4476	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	504	0
4477	市区	袁庄12#	10	400	320	0
4478	市区	袁庄13#	10	400	320	0
4479	市区	袁庄24#	10	200	160	0
4480	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	640	0
4481	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	504	0
4482	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	504	0
4483	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	640	0
4484	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	640	0
4485	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	640	0
4486	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	504	0
4487	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	504	0
4488	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	640	0
4489	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	640	0
4490	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	640	0
4491	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	640	0
4492	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	400	0
4493	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	504	0
4494	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4495	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	640	0
4496	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	640	0
4497	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	800	0
4498	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	800	0
4499	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	320	0
4500	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	320	0
4501	市区	海置S18欧变主变	10	630	504	0
4502	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	504	0
4503	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	504	0
4504	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	504	0
4505	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	504	0
4506	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	504	0
4507	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	504	0
4508	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	504	0
4509	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	504	0
4510	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	504	0
4511	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	504	0
4512	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	504	0
4513	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4514	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	800	0
4515	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	800	0
4516	市区	盐湾21#	10	400	320	0
4517	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	504	0
4518	市区	主题公园S20箱变主变	10	630	504	0
4519	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	640	0
4520	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	640	0
4521	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	800	0
4522	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	800	0
4523	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	640	0
4524	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	504	0
4525	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	504	0
4526	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	640	0
4527	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	640	0
4528	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	640	0
4529	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	640	0
4530	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	504	0
4531	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	504	0
4532	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4533	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	504	0
4534	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	504	0
4535	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	640	0
4536	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	640	0
4537	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	640	0
4538	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	640	0
4539	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	640	0
4540	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	640	0
4541	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	640	0
4542	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	640	0
4543	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	640	0
4544	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	640	0
4545	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	640	0
4546	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	640	0
4547	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	640	0
4548	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	640	0
4549	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	504	0
4550	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	504	0
4551	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4552	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	640	0
4553	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	640	0
4554	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	640	0
4555	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	800	0
4556	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	800	0
4557	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	800	0
4558	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	800	0
4559	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	504	0
4560	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	504	0
4561	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	504	0
4562	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	504	0
4563	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	504	0
4564	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	504	0
4565	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	504	0
4566	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	504	0
4567	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	504	0
4568	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	640	0
4569	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	640	0
4570	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4571	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	616	0
4572	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	640	0
4573	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	629	0
4574	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	320	0
4575	市区	袁庄19#变	10	200	160	0
4576	市区	袁庄4#	10	400	320	0
4577	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	504	0
4578	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	400	0
4579	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	320	0
4580	市区	华强宿舍	10	400	320	0
4581	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	400	0
4582	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	320	0
4583	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	504	0
4584	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	504	0
4585	市区	城北组团	10	500	400	0
4586	市区	大洋工业园1#	10	400	320	0
4587	市区	大洋工业园2#	10	400	311	0
4588	市区	大洋工业园3#	10	315	252	0
4589	市区	木子置业1#S4	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4590	市区	木子置业2#S5	10	400	320	0
4591	市区	木子置业3#S6	10	400	320	0
4592	市区	盐湾3#	10	400	320	0
4593	市区	盐湾6#	10	250	200	0
4594	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	504	0
4595	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	504	0
4596	市区	中原房产	10	500	400	0
4597	市区	中原房产2#S3	10	500	400	0
4598	市区	三英11#	10	200	103	0
4599	市区	三英12#	10	400	320	0
4600	市区	三英15#变	10	200	139	0
4601	市区	三英17#变主变	10	400	293	0
4602	市区	三英2#	10	400	320	0
4603	市区	三英7#	10	200	160	0
4604	市区	三英8#	10	400	320	0
4605	市区	三英9#	10	315	231	0
4606	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	504	0
4607	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	504	0
4608	市区	西袁2#	10	400	192	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4609	市区	西袁5#	10	200	2	0
4610	市区	西袁6#	10	315	252	0
4611	市区	西袁7#变	10	400	320	0
4612	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	504	0
4613	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	504	0
4614	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	504	0
4615	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	504	0
4616	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	640	0
4617	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	504	0
4618	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	640	0
4619	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	640	0
4620	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	640	0
4621	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	640	0
4622	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	640	0
4623	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	640	0
4624	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	640	0
4625	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	640	0
4626	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	640	0
4627	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4628	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	640	0
4629	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	640	0
4630	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	640	0
4631	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	640	0
4632	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	504	0
4633	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	504	0
4634	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
4635	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
4636	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	640	0
4637	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	640	0
4638	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	640	0
4639	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
4640	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
4641	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	640	0
4642	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	640	0
4643	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	640	0
4644	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	640	0
4645	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	640	0
4646	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4647	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	400	0
4648	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	504	0
4649	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	504	0
4650	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	640	0
4651	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	640	0
4652	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	640	0
4653	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	640	0
4654	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	640	0
4655	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	640	0
4656	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
4657	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	640	0
4658	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	504	0
4659	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	504	0
4660	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	640	0
4661	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	640	0
4662	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	640	0
4663	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	640	0
4664	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	480	0
4665	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4666	市区	盐湾2#	10	400	320	0
4667	市区	袁庄14#	10	200	160	0
4668	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	640	0
4669	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	640	0
4670	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	504	0
4671	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	504	0
4672	市区	袁庄3#变	10	400	320	0
4673	市区	北闸17#箱变主变	10	400	320	0
4674	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	640	0
4675	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	640	0
4676	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	640	0
4677	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	640	0
4678	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	640	0
4679	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	640	0
4680	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	320	0
4681	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	640	0
4682	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	504	0
4683	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	504	0
4684	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4685	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	640	0
4686	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	320	0
4687	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	504	0
4688	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	504	0
4689	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	504	0
4690	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	504	0
4691	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	504	0
4692	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	504	0
4693	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	800	0
4694	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	800	0
4695	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	320	0
4696	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	640	0
4697	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	640	0
4698	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	640	0
4699	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	640	0
4700	市区	永康S6箱变主变	10	500	400	0
4701	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	640	0
4702	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	640	0
4703	市区	朝阳北村4#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4704	市区	朝阳南村2#箱变主变	10	630	504	504
4705	市区	朝阳新村2#	10	315	252	252
4706	市区	朝阳新村3#	10	315	252	252
4707	市区	朝阳新村4#	10	400	313	313
4708	市区	城区开发10#	10	400	320	320
4709	市区	城区开发12#	10	400	320	320
4710	市区	城区开发3#	10	400	320	320
4711	市区	城区开发4#箱变主变	10	400	320	320
4712	市区	城区开发5#	10	400	320	320
4713	市区	城区开发7#	10	400	320	320
4714	市区	城区开发8#箱变主变	10	400	320	320
4715	市区	计量局S7	10	500	400	400
4716	市区	双元集市1#S5箱变主变	10	630	504	504
4717	市区	万户新村10#S2	10	500	400	400
4718	市区	杏溪花苑S3	10	800	640	640
4719	市区	盐都县房产公司	10	630	504	504
4720	市区	盐南新村S1箱变主变	10	400	305	305
4721	市区	缤纷亚洲2#住宅S2	10	400	320	320
4722	市区	耿伙S4	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4723	市区	宏城1#S1	10	500	400	400
4724	市区	宏城2#S3	10	400	320	320
4725	市区	经济适用房小区配电室1#主变	10	1000	800	800
4726	市区	经济适用房小区配电室2#主变	10	1000	800	800
4727	市区	南苑小区1#S5	10	630	504	504
4728	市区	瑞景广场变电所1#主变	10	800	640	640
4729	市区	瑞景广场变电所3#主变	10	800	640	640
4730	市区	天骄华庭小区配电室2#主变	10	800	640	640
4731	市区	文景花园变电所1#主变	10	630	504	504
4732	市区	文景花园变电所2#主变	10	630	504	504
4733	市区	文景苑S2	10	630	504	504
4734	市区	云峰	10	400	320	320
4735	市区	紫金花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
4736	市区	紫金花园2#配电室2#主变	10	1000	800	800
4737	市区	北港组团	10	315	252	252
4738	市区	东闸6#箱变主变	10	500	400	400
4739	市区	东闸7#	10	315	252	252
4740	市区	福利院1#	10	400	320	320
4741	市区	国税局培训中心	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4742	市区	绿色小区S7箱变主变	10	500	400	400
4743	市区	青年苑1#S2箱变主变	10	800	640	640
4744	市区	青年苑变电所1#主变	10	630	504	504
4745	市区	青年苑变电所2#主变	10	630	504	504
4746	市区	书香名邸2#S8箱变主变	10	630	504	504
4747	市区	书香名邸S6箱变主变	10	500	400	400
4748	市区	天娇	10	400	320	320
4749	市区	熙和居2#S3箱变主变	10	400	320	320
4750	市区	中江嘉城1#配电室1#主变	10	630	504	504
4751	市区	中江嘉城1#配电室3#主变	10	630	504	504
4752	市区	中江嘉城2#配电室1#主变	10	800	640	640
4753	市区	中江嘉城2#配电室3#主变	10	800	640	640
4754	市区	中江嘉城3#配电室1#主变	10	630	504	504
4755	市区	中江嘉城3#配电室3#主变	10	630	504	504
4756	市区	中江嘉城4#配电室1#主变	10	1000	800	800
4757	市区	中江嘉城5#配电室1#主变	10	800	640	640
4758	市区	中江嘉城6#配电室1#主变	10	630	504	504
4759	市区	宝龙广场1#开关站2#主变	10	800	640	640
4760	市区	宝龙广场1#开关站4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4761	市区	宝龙广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
4762	市区	宝龙广场1#配电室4#主变	10	800	573	573
4763	市区	宝龙广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
4764	市区	宝龙广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
4765	市区	宝龙广场3#配电室2#主变	10	800	640	640
4766	市区	宝龙广场3#配电室4#主变	10	800	640	640
4767	市区	朝阳华府南府1#配电室1#主变	10	800	640	640
4768	市区	朝阳华府南府1#配电室3#主变	10	800	640	640
4769	市区	朝阳华府南府2#配电室1#主变	10	800	640	640
4770	市区	朝阳华府南府2#配电室3#主变	10	800	640	640
4771	市区	朝阳华府南府开关站1#主变	10	800	640	640
4772	市区	朝阳华府南府开关站3#主变	10	800	640	640
4773	市区	清河鸣翠府3#配电室1#主变	10	800	640	640
4774	市区	清河鸣翠府3#配电室3#主变	10	800	640	640
4775	市区	清河鸣翠府4#配电室1#主变	10	800	640	640
4776	市区	清河鸣翠府4#配电室3#主变	10	800	640	640
4777	市区	纺南新村4#S6	10	500	400	400
4778	市区	国飞尚城A区1#	10	500	400	400
4779	市区	国飞尚城A区1#小区变主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4780	市区	国飞尚城A区2#	10	500	394	394
4781	市区	国飞尚城C区	10	630	504	504
4782	市区	国飞尚城D区1#	10	800	640	640
4783	市区	国飞尚城D区2#	10	800	640	640
4784	市区	国飞尚城D区3#	10	800	640	640
4785	市区	国飞尚城D区4#	10	800	640	640
4786	市区	国飞尚城E区1#S8	10	630	504	504
4787	市区	国飞尚城E区2#S9	10	630	504	504
4788	市区	国飞尚城F区1#主变	10	500	400	400
4789	市区	国飞尚城F区2#主变	10	500	400	400
4790	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
4791	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
4792	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
4793	市区	尚城雅居小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
4794	市区	尚城雅居小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
4795	市区	众想14#	10	400	320	320
4796	市区	众想15#	10	315	252	252
4797	市区	众想16#	10	400	320	320
4798	市区	众想18#S2箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4799	市区	众想6#	10	400	320	320
4800	市区	众想7#	10	400	320	320
4801	市区	北港1#	10	400	320	320
4802	市区	北港2#	10	315	252	252
4803	市区	北港S5	10	500	400	400
4804	市区	博奥东苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
4805	市区	博奥东苑1#配电室4#主变	10	630	504	504
4806	市区	拆迁配套美变	10	630	504	504
4807	市区	纺南新村2#S10	10	160	128	128
4808	市区	郊区党校1#	10	400	320	320
4809	市区	郊区党校1#S9箱变	10	630	504	504
4810	市区	郊区党校2#	10	315	252	252
4811	市区	郊区党校3#	10	400	320	320
4812	市区	郊区党校4#	10	400	320	320
4813	市区	郊校S8	10	500	400	400
4814	市区	金福龙大厦2#箱变	10	630	504	504
4815	市区	盛景天城1#S1	10	500	400	400
4816	市区	盛世豪庭变电所1#主变	10	1000	800	800
4817	市区	盛世豪庭变电所2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4818	市区	盐南	10	630	504	504
4819	市区	恒祥公寓1#	10	400	320	320
4820	市区	恒祥公寓2#	10	400	320	320
4821	市区	汇金置业配电室2#主变	10	1000	800	800
4822	市区	机床厂2#公用变	10	400	320	320
4823	市区	机床厂5#公用变	10	400	320	320
4824	市区	机床厂宿舍2#S3箱变主变	10	630	504	504
4825	市区	机床厂宿舍3#S2箱变主变	10	630	504	504
4826	市区	机床厂宿舍S1	10	500	400	400
4827	市区	南门华府1#配电室1#主变	10	800	640	640
4828	市区	南门华府2#配电室1#主变	10	800	640	640
4829	市区	南门华府3#配电室1#主变	10	800	640	640
4830	市区	清华名居1#变电所2#主变	10	800	640	640
4831	市区	仁丰双元居配电室1#主变	10	630	504	504
4832	市区	仁丰双元居配电室3#主变	10	630	504	504
4833	市区	银豪紫缘配电室1#主变	10	630	504	504
4834	市区	银豪紫缘配电室3#主变	10	630	504	504
4835	市区	天璟府1#开关站1#主变	10	800	640	640
4836	市区	天璟府1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4837	市区	天璟府1#配电室3#主变	10	800	592	592
4838	市区	公园道1#配电室1#主变	10	800	640	640
4839	市区	公园道1#配电室2#主变	10	800	640	640
4840	市区	公园道1#配电室3#主变	10	800	640	640
4841	市区	公园道1#配电室4#主变	10	800	640	640
4842	市区	公园道1#箱变主变	10	630	504	504
4843	市区	公园道2#配电室2#主变	10	800	640	640
4844	市区	公园道2#配电室4#主变	10	800	640	640
4845	市区	公园道2#箱变主变	10	630	504	504
4846	市区	公园道3#配电室2#主变	10	800	640	640
4847	市区	公园道3#配电室4#主变	10	800	640	640
4848	市区	公园道3#箱变主变	10	630	504	504
4849	市区	公园道4#配电室2#主变	10	800	640	640
4850	市区	公园道4#配电室4#主变	10	800	640	640
4851	市区	地震台	10	315	252	252
4852	市区	锦元商业街配电室2#主变	10	630	504	504
4853	市区	锦元商业街配电室4#主变	10	630	504	504
4854	市区	明鑫嘉园配电室1#主变	10	630	504	504
4855	市区	瑞都新城1#变电所1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4856	市区	瑞都新城1#变电所2#主变	10	630	504	504
4857	市区	瑞都新城1#箱变主变	10	630	504	504
4858	市区	瑞都新城2#变电所1#主变	10	500	400	400
4859	市区	瑞都新城2#变电所2#主变	10	500	400	400
4860	市区	瑞都新城2#箱变主变	10	630	504	504
4861	市区	瑞都新城3#配电室1#主变	10	630	504	504
4862	市区	瑞都新城3#配电室2#主变	10	630	504	504
4863	市区	瑞都新城3#箱变主变	10	630	504	504
4864	市区	瑞都新城4#欧变主变	10	400	320	320
4865	市区	瑞都新城4#配电室1#主变	10	800	640	640
4866	市区	瑞都新城5#欧变主变	10	630	504	504
4867	市区	瑞都新城5#配电室1#主变	10	630	504	504
4868	市区	圣华名都1#开关站1#主变	10	800	640	640
4869	市区	圣华名都1#开关站3#主变	10	800	640	640
4870	市区	圣华名都1#配电室1#主变	10	800	640	640
4871	市区	圣华名都2#配电室1#主变	10	800	640	640
4872	市区	圣华名都2#配电室3#主变	10	800	640	640
4873	市区	双元11#	10	400	320	320
4874	市区	双元7#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4875	市区	新阜名邸1#配电室1#主变	10	630	504	504
4876	市区	新阜名邸1#配电室2#主变	10	630	504	504
4877	市区	博奥东苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
4878	市区	博奥东苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
4879	市区	博奥名苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
4880	市区	天璟府1#开关站2#主变	10	800	640	640
4881	市区	天璟府1#配电室2#主变	10	800	640	640
4882	市区	天璟府1#配电室4#主变	10	800	640	640
4883	市区	国飞B区商办楼1#箱变	10	630	504	504
4884	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
4885	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
4886	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室1#主变	10	800	640	640
4887	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室3#主变	10	800	640	640
4888	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室1#主变	10	630	504	504
4889	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室3#主变	10	630	504	504
4890	市区	熙和居1#S2	10	400	320	320
4891	市区	众想11#	10	400	320	320
4892	市区	众想12#	10	400	320	320
4893	市区	大宇别墅2#S2箱变主变	10	630	492	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4894	市区	大宇别墅公变	10	400	320	320
4895	市区	大宇花园1#箱变主变	10	500	400	400
4896	市区	大宇花园2#箱变主变	10	500	400	400
4897	市区	大宇花园4#变	10	315	252	252
4898	市区	大宇花园5#箱变主变	10	500	400	400
4899	市区	大宇花园6#S12箱变	10	500	400	400
4900	市区	大宇花园7#箱变主变	10	400	320	320
4901	市区	大宇时代名都1#箱变主变	10	400	320	320
4902	市区	大宇时代名都2#箱变主变	10	500	400	400
4903	市区	钢模箱变主变	10	500	400	400
4904	市区	高登1#箱变主变	10	500	400	400
4905	市区	高登2#箱变主变	10	630	504	504
4906	市区	金融城三期东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
4907	市区	金融城三期东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
4908	市区	金融城三期东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
4909	市区	金融城三期东区2#配电室3#主变	10	800	638	638
4910	市区	金融城四期西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
4911	市区	金融城四期西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
4912	市区	金融城四期西区4#配电室1#主变	10	800	637	637

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4913	市区	金融城四期西区4#配电室3#主变	10	800	632	632
4914	市区	鹿鸣广场配电室2#主变	10	800	640	640
4915	市区	鹿鸣广场配电室4#主变	10	800	640	640
4916	市区	罗英小区变1#主变	10	1000	800	800
4917	市区	罗英小区变2#主变	10	800	640	640
4918	市区	钱江方洲1#配电室1#主变	10	1000	800	800
4919	市区	钱江方洲1#配电室2#主变	10	1000	800	800
4920	市区	钱江方洲17#S7箱变主变	10	500	400	400
4921	市区	钱江方洲18#S6箱变主变	10	500	400	400
4922	市区	钱江方洲2#配电室1#主变	10	800	640	640
4923	市区	钱江方洲2#配电室2#主变	10	800	640	640
4924	市区	钱江方洲3#S8箱变主变	10	500	400	400
4925	市区	钱江方洲3#配电室1#主变	10	1000	800	800
4926	市区	钱江方洲3#配电室2#主变	10	1000	800	800
4927	市区	报社宿舍公用变	10	400	320	320
4928	市区	大庆新村1#公用变	10	400	320	320
4929	市区	大庆新村2#公用变	10	315	252	252
4930	市区	大庆新村3#公用变	10	315	252	252
4931	市区	大庆新村4#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4932	市区	大庆新村5#公用变	10	315	252	252
4933	市区	大庆新村6#	10	630	504	504
4934	市区	干休所	10	500	400	400
4935	市区	干休所2#	10	500	400	400
4936	市区	鸿基奥园1#主变	10	800	640	640
4937	市区	鸿基奥园2#主变	10	800	640	640
4938	市区	亭湖幼儿园S4主变	10	500	400	400
4939	市区	盐南浴室1#	10	315	252	252
4940	市区	盐南浴室2#	10	315	252	252
4941	市区	永基时代变电所1#主变	10	800	640	640
4942	市区	永基时代变电所2#主变	10	800	640	640
4943	市区	永基时代变电所3#主变	10	800	640	640
4944	市区	供销商场S1箱变主变	10	500	400	400
4945	市区	江动厂北宿舍2#	10	400	320	320
4946	市区	江动厂宿舍2#S10箱变主变	10	630	504	504
4947	市区	江动厂宿舍S6箱变主变	10	400	320	320
4948	市区	江动宿舍S9箱变主变	10	630	504	504
4949	市区	伯乐西园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
4950	市区	伯乐西园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4951	市区	东河1#	10	400	320	320
4952	市区	东河10#	10	400	320	320
4953	市区	东河18#箱变主变	10	400	320	320
4954	市区	东河6#箱变主变	10	400	320	320
4955	市区	东河嘉园1#配电室1#主变	10	1000	800	800
4956	市区	东河嘉园2#S2	10	630	504	504
4957	市区	东河嘉园2#开关站1#主变	10	800	640	640
4958	市区	东河嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640
4959	市区	东河嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	640
4960	市区	东河嘉园3#配电室1#主变	10	630	504	504
4961	市区	东河嘉园3#配电室3#主变	10	630	504	504
4962	市区	东河新园1#配电室1#主变	10	630	504	504
4963	市区	东河新园1#配电室3#主变	10	630	504	504
4964	市区	砂石场2#S2	10	630	504	504
4965	市区	天辰3#箱变主变	10	400	320	320
4966	市区	电子器材厂	10	400	320	320
4967	市区	二中宿舍S9	10	500	400	400
4968	市区	海纯1#	10	315	252	252
4969	市区	海纯2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4970	市区	海纯4#S8	10	400	320	320
4971	市区	宏大苑1#S2	10	630	504	504
4972	市区	宏大苑2#S1	10	500	400	400
4973	市区	宏大苑3#S3	10	630	504	504
4974	市区	宏大苑4#S4	10	500	400	400
4975	市区	汇通	10	315	252	252
4976	市区	解放东路小区1#主变	10	800	640	640
4977	市区	解放东路小区2#主变	10	800	640	640
4978	市区	金沙广场开关站1#主变	10	800	625	625
4979	市区	金沙广场开关站3#主变	10	800	630	630
4980	市区	金沙旺角变电所1#主变	10	500	400	400
4981	市区	金沙旺角变电所2#主变	10	500	400	400
4982	市区	锦华苑S6	10	400	320	320
4983	市区	锦华苑三期1#配电室2#主变	10	400	320	320
4984	市区	锦江冠城2#变电所1#主变	10	1000	800	800
4985	市区	锦江冠城2#变电所2#主变	10	1000	800	800
4986	市区	锦江冠城2#欧变主变	10	630	504	504
4987	市区	锦江冠城S2	10	500	400	400
4988	市区	锦江冠城变电所1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4989	市区	锦江冠城变电所2#主变	10	630	504	504
4990	市区	人防宿舍S7	10	500	400	400
4991	市区	沙井头3#	10	500	400	400
4992	市区	燕达花园1#小区变主变	10	1000	800	800
4993	市区	燕舞集团1#S5	10	630	504	504
4994	市区	城区政府1#S6箱变主变	10	500	400	400
4995	市区	城区政府4#箱变主变	10	500	400	400
4996	市区	城区政府5#箱变主变	10	500	400	400
4997	市区	金屋1#S12	10	630	504	504
4998	市区	金屋2#S11箱变主变	10	630	504	504
4999	市区	世纪花园1#S2箱变	10	630	504	504
5000	市区	世纪花园3#S18箱变主变	10	630	504	504
5001	市区	拖拉机厂西宿舍2#公用变	10	400	320	320
5002	市区	学校宾馆S5	10	500	400	400
5003	市区	悦达东园3#S3	10	500	400	400
5004	市区	悦达东园4#S4	10	500	400	400
5005	市区	悦达东园5#S5箱变主变	10	630	504	504
5006	市区	悦达房产1#S10箱变主变	10	500	400	400
5007	市区	悦达房产2#S9箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5008	市区	悦达房产3#S8箱变主变	10	500	400	400
5009	市区	悦达房产4#S15箱变主变	10	630	504	504
5010	市区	悦达房产5#S16箱变主变	10	630	504	504
5011	市区	悦达房产6#S17箱变主变	10	630	504	504
5012	市区	制药厂4#S21	10	630	504	504
5013	市区	制药厂宿舍1#公用变	10	400	320	320
5014	市区	制药厂宿舍2#公用变	10	400	320	320
5015	市区	制药厂宿舍3#公用变	10	400	320	320
5016	市区	财政局	10	400	320	320
5017	市区	环城西路	10	315	252	252
5018	市区	建银	10	315	252	252
5019	市区	江动宿舍1#S5箱变	10	500	400	400
5020	市区	江动宿舍2#S4箱变	10	500	400	400
5021	市区	三院宿舍S6	10	630	504	504
5022	市区	生生超市S1	10	630	504	504
5023	市区	同曦鸣城1#箱变主变	10	500	400	400
5024	市区	同曦鸣城3#箱变主变	10	500	400	400
5025	市区	北小海1#	10	400	320	320
5026	市区	北小海3#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5027	市区	伯乐西园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
5028	市区	伯乐西园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
5029	市区	公园3#	10	400	320	320
5030	市区	公园4#	10	315	252	252
5031	市区	公园5#S2	10	500	400	400
5032	市区	江动厂西宿舍	10	500	400	400
5033	市区	美城箱变	10	630	504	504
5034	市区	水泵宿舍3#	10	315	252	252
5035	市区	小海新村1#S6主变	10	630	504	504
5036	市区	小海新村变电所1#主变	10	800	640	640
5037	市区	小海新村变电所2#主变	10	800	640	640
5038	市区	盐都总工会S5	10	630	494	494
5039	市区	盐卫箱变	10	630	504	504
5040	市区	城区政府3#S13	10	630	504	504
5041	市区	工人新村2#	10	500	400	400
5042	市区	工人新村S6	10	500	400	400
5043	市区	农机S1	10	500	400	400
5044	市区	热电1#	10	400	320	320
5045	市区	拖拉机厂东宿舍	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5046	市区	五交化宿舍S7主变	10	630	504	504
5047	市区	鑫祥园1#S9	10	630	504	504
5048	市区	众意超市	10	500	400	400
5049	市区	汇金1#S6	10	630	504	504
5050	市区	汇金2#S5	10	630	503	503
5051	市区	汇金3#S4	10	630	504	504
5052	市区	汇金置业变电所1#主变	10	1000	798	798
5053	市区	汇金置业变电所2#主变	10	1000	800	800
5054	市区	汇金置业配电室1#主变	10	1000	800	800
5055	市区	晓风印月1#开关站2#主变	10	630	504	504
5056	市区	晓风印月1#配电室2#主变	10	800	640	640
5057	市区	晓风印月1#配电室4#主变	10	800	640	640
5058	市区	晓风印月2#配电室2#主变	10	800	640	640
5059	市区	晓风印月2#配电室4#主变	10	800	640	640
5060	市区	晓风印月3#配电室2#主变	10	800	639	639
5061	市区	晓风印月3#配电室4#主变	10	800	640	640
5062	市区	八菱集团S7主变	10	500	400	400
5063	市区	二招S5	10	630	504	504
5064	市区	公安局宿舍	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5065	市区	国美电器S20	10	400	237	237
5066	市区	检察院宿舍S4箱变主变	10	500	400	400
5067	市区	巾帼中队	10	400	320	320
5068	市区	市幼儿园2#S22	10	400	320	320
5069	市区	市幼儿园S2	10	500	348	348
5070	市区	市政府	10	315	252	252
5071	市区	市政府人民路宿舍	10	630	504	504
5072	市区	物资局1#S16	10	630	504	504
5073	市区	物资局2#S15主变	10	630	504	504
5074	市区	盐城供服配电室2#主变	10	630	504	504
5075	市区	盐城供服配电室4#主变	10	630	504	504
5076	市区	优抚S17	10	630	504	504
5077	市区	正泰置业S19	10	630	504	504
5078	市区	中级法院宿舍S21	10	630	504	504
5079	市区	报社	10	315	252	252
5080	市区	集仙S9	10	630	504	504
5081	市区	胜利1#	10	500	400	400
5082	市区	望海大厦	10	500	400	400
5083	市区	浠沧S10箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5084	市区	信托投资	10	400	320	320
5085	市区	盐中宿舍	10	315	252	252
5086	市区	盐中西门	10	400	320	320
5087	市区	瀛泉公变	10	400	162	162
5088	市区	板桥南巷1#S2	10	630	504	504
5089	市区	城中城开闭所1#主变	10	630	504	504
5090	市区	城中城开闭所2#主变	10	630	504	504
5091	市区	陆公祠1#S5	10	400	320	320
5092	市区	陆公祠2#S6	10	630	504	504
5093	市区	陆公祠3#	10	630	476	476
5094	市区	市政府解放路宿舍1#S1	10	500	400	400
5095	市区	市政府解放路宿舍2#S3	10	400	320	320
5096	市区	华府景城1#	10	500	400	400
5097	市区	华府景城2#配电室2#主变	10	1000	800	800
5098	市区	联合仓库1#配电室1#主变	10	630	483	483
5099	市区	联合仓库1#配电室3#主变	10	630	504	504
5100	市区	联合仓库2#配电室1#主变	10	800	640	640
5101	市区	联合仓库2#配电室3#主变	10	800	640	640
5102	市区	联合仓库开关站1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5103	市区	明新3#主变	10	630	504	504
5104	市区	明悦景庭1#开关站2#主变	10	630	504	504
5105	市区	明悦景庭1#开关站4#主变	10	630	504	504
5106	市区	明悦景庭2#开关站1#主变	10	800	640	640
5107	市区	沙井头1#	10	630	504	504
5108	市区	沙井头2#	10	630	504	504
5109	市区	北闸15#	10	400	315	315
5110	市区	北闸2#S1	10	630	504	504
5111	市区	北闸3#公用变	10	400	320	320
5112	市区	城北大桥S1	10	630	504	504
5113	市区	大圣宿舍1#	10	400	320	320
5114	市区	大圣宿舍2#	10	400	320	320
5115	市区	大圣宿舍3#	10	400	320	320
5116	市区	大圣宿舍4#	10	400	320	320
5117	市区	大圣宿舍5#	10	400	320	320
5118	市区	大圣宿舍6#	10	400	320	320
5119	市区	大圣宿舍7#	10	400	320	320
5120	市区	大圣宿舍8#	10	400	320	320
5121	市区	大圣宿舍9#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5122	市区	化纤1#S6	10	500	400	400
5123	市区	丽景苑配电室1#主变	10	630	504	504
5124	市区	明新5#箱变	10	630	504	504
5125	市区	明悦景庭1#S2	10	630	504	504
5126	市区	明悦景庭1#开关站1#主变	10	630	504	504
5127	市区	明悦景庭1#开关站3#主变	10	630	504	504
5128	市区	明悦景庭2#S1	10	630	504	504
5129	市区	明悦景庭2#开关站2#主变	10	800	640	640
5130	市区	三英1#	10	400	118	118
5131	市区	天水S7	10	630	504	504
5132	市区	燕达花园2#小区变主变	10	1000	800	800
5133	市区	燕达花园3#变电所1#主变	10	1000	800	800
5134	市区	燕达花园3#变电所2#主变	10	1000	800	800
5135	市区	怡然居2#S5	10	400	320	320
5136	市区	怡然居配电所1#主变	10	800	640	640
5137	市区	城区房产1#	10	400	320	320
5138	市区	城区房产2#	10	315	252	252
5139	市区	城区房产3#	10	400	320	320
5140	市区	城区房产4#	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5141	市区	城区房产5#	10	400	320	320
5142	市区	城区房产6#	10	400	320	320
5143	市区	交通局S4箱变	10	630	504	504
5144	市区	立新粮店1#	10	315	252	252
5145	市区	立新粮店2#	10	315	252	252
5146	市区	凌桥1#	10	630	504	504
5147	市区	凌桥2#	10	630	504	504
5148	市区	凌桥3#	10	630	504	504
5149	市区	凌桥4#S9箱变主变	10	630	504	504
5150	市区	社保中心箱变主变	10	400	320	320
5151	市区	审计局S3	10	630	504	504
5152	市区	旭龙大厦S15	10	500	400	400
5153	市区	盐中东宿舍	10	400	320	320
5154	市区	迎宾新村S12箱变	10	630	504	504
5155	市区	中国银行S1	10	315	252	252
5156	市区	文海雅苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
5157	市区	文海雅苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
5158	市区	文海雅苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
5159	市区	文海雅苑2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5160	市区	文海雅苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
5161	市区	文海雅苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
5162	市区	文海雅苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
5163	市区	文海雅苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
5164	市区	电厂10#S6箱变	10	400	320	320
5165	市区	电厂11#S7箱变	10	400	320	320
5166	市区	电厂12#S8箱变	10	400	320	320
5167	市区	电厂13#S12箱变	10	400	320	320
5168	市区	电厂14#S11箱变	10	400	320	320
5169	市区	电厂15#S8箱变	10	400	308	308
5170	市区	电厂16#S10箱变	10	400	320	320
5171	市区	电厂17#S9箱变	10	400	320	320
5172	市区	电厂18#S4箱变	10	400	320	320
5173	市区	电厂19#S5箱变	10	400	320	320
5174	市区	电厂20#S6箱变	10	400	320	320
5175	市区	电厂21#S7箱变	10	400	320	320
5176	市区	电厂3#S10箱变	10	400	320	320
5177	市区	电厂4#S9箱变	10	400	320	320
5178	市区	电厂5#S12箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5179	市区	电厂6#S13箱变	10	400	320	320
5180	市区	电厂7#S14箱变	10	400	320	320
5181	市区	电厂8#S11箱变	10	400	320	320
5182	市区	电厂9#S5箱变	10	400	320	320
5183	市区	金塔置业配电室1#主变	10	800	640	640
5184	市区	金塔置业配电室2#主变	10	800	640	640
5185	市区	丽景苑配电室2#主变	10	630	504	504
5186	市区	怡然居1#S2	10	400	320	320
5187	市区	怡然居配电所2#主变	10	800	640	640
5188	市区	幼北1#S1	10	630	504	504
5189	市区	海华开闭所1#主变	10	1000	800	800
5190	市区	海华开闭所2#主变	10	1000	800	800
5191	市区	环城东路S2	10	500	400	400
5192	市区	劝业场2#S5箱变	10	500	400	400
5193	市区	劝业场S3箱变	10	500	400	400
5194	市区	迎宾	10	315	252	252
5195	市区	迎宾路菜场1#S4	10	500	400	400
5196	市区	迎宾路菜场2#S1	10	630	504	504
5197	市区	东河7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5198	市区	佳苑西苑二期配电室1#主变	10	630	504	504
5199	市区	佳苑西苑二期配电室3#主变	10	630	504	504
5200	市区	津林1#S2	10	500	400	400
5201	市区	津林2#S1	10	500	400	400
5202	市区	先锋农贸大厦1#配电室2#主变	10	800	640	640
5203	市区	中海置业变电所2#主变	10	630	504	504
5204	市区	杰仕豪庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
5205	市区	杰仕豪庭2#开关站2#主变	10	630	504	504
5206	市区	杰仕豪庭2#配电室2#主变	10	800	640	640
5207	市区	杰仕豪庭2#配电室4#主变	10	800	640	640
5208	市区	杰仕豪庭3#配电室2#主变	10	800	640	640
5209	市区	杰仕豪庭3#配电室4#主变	10	800	640	640
5210	市区	杰仕豪庭4#配电室2#主变	10	800	640	640
5211	市区	金品花园1#S4环网美变	10	500	400	400
5212	市区	金品花园1#S5箱变	10	630	504	504
5213	市区	金品花园1#配电室1#主变	10	1000	800	800
5214	市区	金品花园2#S5终端美变	10	500	400	400
5215	市区	金品花园2#配电室1#主变	10	1000	800	800
5216	市区	金品花园2#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5217	市区	金品花园3#S6终端美变	10	400	320	320
5218	市区	金品花园4#S7环网美变	10	500	400	400
5219	市区	金品花园5#S8终端美变	10	400	320	320
5220	市区	金品花园6#S9终端美变	10	400	320	320
5221	市区	面粉厂1#箱变	10	500	400	400
5222	市区	水上1#	10	500	400	400
5223	市区	天缘居1#箱变	10	315	252	252
5224	市区	天缘居2#箱变	10	400	320	320
5225	市区	天缘居3#箱变	10	315	252	252
5226	市区	阳春1#变	10	400	320	320
5227	市区	阳春2#变	10	400	320	320
5228	市区	阳春5#	10	400	320	320
5229	市区	阳春5#S10箱变	10	630	504	504
5230	市区	长坝11#箱变主变	10	500	400	400
5231	市区	长坝3#箱变	10	500	400	400
5232	市区	长坝菜场2#箱变	10	500	400	400
5233	市区	长坝村公变	10	315	252	252
5234	市区	紫荆1#S3箱变	10	630	504	504
5235	市区	紫荆2#S2箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5236	市区	紫荆3#S1箱变	10	630	504	504
5237	市区	紫荆花园变电所1#主变	10	500	400	400
5238	市区	滨河人家1#配电室1#主变	10	800	640	640
5239	市区	滨河人家2#配电室1#主变	10	800	640	640
5240	市区	滨河人家3#配电室1#主变	10	800	640	640
5241	市区	大星9#	10	400	320	320
5242	市区	东方商贸城1#配电室1#主变	10	800	626	626
5243	市区	东方商贸城1#配电室3#主变	10	800	640	640
5244	市区	东方商贸城1#箱变主变	10	400	320	320
5245	市区	东方商贸城开关站1#主变	10	800	640	640
5246	市区	东方商贸城开关站3#主变	10	800	640	640
5247	市区	富康北苑配电室1#主变	10	800	640	640
5248	市区	太和名苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
5249	市区	太和名苑3#配电室2#主变	10	630	504	504
5250	市区	太和名苑3#配电室4#主变	10	630	504	504
5251	市区	太和名苑4#配电室2#主变	10	630	504	504
5252	市区	太和名苑4#配电室4#主变	10	630	371	371
5253	市区	太和名苑5#配电室2#主变	10	630	489	489
5254	市区	太和名苑5#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5255	市区	大星3#	10	400	320	320
5256	市区	大洋八组1#主变	10	400	320	320
5257	市区	大洋八组2#S4	10	400	320	320
5258	市区	大洋八组3#S7	10	500	400	400
5259	市区	大洋八组4#	10	630	495	495
5260	市区	东辰大厦配电室1#主变	10	800	640	640
5261	市区	东辰大厦配电室3#主变	10	800	640	640
5262	市区	东方花园1#S6	10	500	400	400
5263	市区	东方花园2#S5	10	500	400	400
5264	市区	东方花园3#S1	10	500	400	400
5265	市区	东方花园4#S2	10	500	400	400
5266	市区	法院宿舍2#公用变	10	400	320	320
5267	市区	法院宿舍公用变	10	315	252	252
5268	市区	范公大厦配电室1#主变	10	630	504	504
5269	市区	范公大厦配电室3#主变	10	630	504	504
5270	市区	工农路1#箱变	10	400	320	320
5271	市区	公安局宿舍S7箱变	10	500	400	400
5272	市区	华源S9	10	630	504	504
5273	市区	建设局	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5274	市区	建设局2#	10	400	320	320
5275	市区	建设局3#S11箱变	10	630	504	504
5276	市区	郊供S10箱变	10	400	320	320
5277	市区	开发公司1#	10	315	252	252
5278	市区	开发公司2#	10	400	320	320
5279	市区	开发公司3#	10	400	320	320
5280	市区	开发公司4#	10	315	252	252
5281	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	314	314
5282	市区	农民乐园1#	10	315	252	252
5283	市区	农民乐园2#S8	10	400	320	320
5284	市区	万泰时代城3#配电室2#主变	10	800	640	640
5285	市区	万泰时代城4#配电室2#主变	10	630	504	504
5286	市区	万泰时代城4#配电室4#主变	10	630	504	504
5287	市区	万泰时代城5#配电室2#主变	10	630	504	504
5288	市区	万泰时代城5#配电室4#主变	10	630	504	504
5289	市区	万泰悦府1#配电室2#主变	10	800	640	640
5290	市区	万泰悦府1#配电室4#主变	10	800	640	640
5291	市区	万泰悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
5292	市区	万泰悦府2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5293	市区	文港小学	10	315	252	252
5294	市区	文港小学2#S12	10	500	400	400
5295	市区	文港小学2#变	10	315	252	252
5296	市区	毓东组团	10	630	504	504
5297	市区	在水一方2#开关站1#主变	10	800	640	640
5298	市区	在水一方3#配电室1#主变	10	630	504	504
5299	市区	在水一方3#配电室3#主变	10	630	504	504
5300	市区	在水一方9#地块230商业箱变	10	630	504	504
5301	市区	保险公司	10	630	504	504
5302	市区	保险公司2#S6箱变主变	10	630	504	504
5303	市区	大星S5	10	500	400	400
5304	市区	德馨1#箱变主变	10	400	320	320
5305	市区	东闸	10	400	320	320
5306	市区	东闸北路S3	10	400	320	320
5307	市区	东闸路箱变主变	10	400	320	320
5308	市区	纺机宿舍	10	400	320	320
5309	市区	航道段	10	315	252	252
5310	市区	景福大厦	10	400	320	320
5311	市区	景福大厦2#S9	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5312	市区	科俐文1#	10	160	128	128
5313	市区	陆运公司1#箱变主变	10	630	504	504
5314	市区	农业职工学校S1	10	400	320	320
5315	市区	纱布厂3#	10	315	252	252
5316	市区	纱布厂4#变	10	315	233	233
5317	市区	馨安大厦1#S8箱变	10	630	504	504
5318	市区	盐都外贸	10	630	504	504
5319	市区	东方绿苑2#欧变	10	630	504	504
5320	市区	东方绿苑配电室2#主变	10	1250	1000	1000
5321	市区	绿都开闭所2#主变	10	1250	1000	1000
5322	市区	梧桐墅1#配电室1#主变	10	630	504	504
5323	市区	梧桐墅1#配电室3#主变	10	630	504	504
5324	市区	梧桐墅开关站1#主变	10	630	504	504
5325	市区	梧桐墅西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
5326	市区	梧桐墅西区2#配电室1#主变	10	630	504	504
5327	市区	新丰小区1#S3	10	500	400	400
5328	市区	新丰小区2#S2	10	500	400	400
5329	市区	新丰小区3#S1	10	500	400	400
5330	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5331	市区	新丰小区5#	10	400	320	320
5332	市区	新丰小区6#公变	10	400	320	320
5333	市区	新民13#(低压光伏)	10	400	320	320
5334	市区	新民5#	10	400	320	320
5335	市区	新民8#变	10	400	320	320
5336	市区	在水一方1#配电室2#主变	10	800	640	640
5337	市区	在水一方1#配电室4#主变	10	800	640	640
5338	市区	在水一方2#配电室2#主变	10	800	640	640
5339	市区	在水一方华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
5340	市区	在水一方华府1#配电室4#主变	10	800	640	640
5341	市区	在水一方华府2#配电室2#主变	10	800	640	640
5342	市区	在水一方华府3#配电室2#主变	10	630	504	504
5343	市区	在水一方华府3#配电室4#主变	10	630	504	504
5344	市区	在水一方小区开关站2#主变	10	800	640	640
5345	市区	在水一方悦府1#配电室2#主变	10	630	504	504
5346	市区	在水一方悦府1#配电室4#主变	10	630	504	504
5347	市区	在水一方悦府2#配电室2#主变	10	630	504	504
5348	市区	在水一方悦府2#配电室4#主变	10	630	504	504
5349	市区	在水一方悦府3#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5350	市区	在水一方悦府3#配电室4#主变	10	630	504	504
5351	市区	在水一方悦府4#配电室2#主变	10	630	504	504
5352	市区	在水一方悦府4#配电室4#主变	10	630	504	504
5353	市区	中意房产1#变电所2#主变	10	800	640	640
5354	市区	中意房产4#美变	10	500	400	400
5355	市区	中意房产开闭所2#主变	10	1000	800	800
5356	市区	城市御墅1#开关站2#主变	10	800	640	640
5357	市区	城市御墅1#开关站4#主变	10	800	640	640
5358	市区	城市御墅1#配电室2#主变	10	800	640	640
5359	市区	城市御墅1#配电室4#主变	10	800	640	640
5360	市区	翡丽佳苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
5361	市区	翡丽佳苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
5362	市区	富康集团1#箱变主变	10	630	504	504
5363	市区	国园壹城小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
5364	市区	国园壹城小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
5365	市区	国园壹城小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
5366	市区	国园壹城小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
5367	市区	国园壹城小区一期3#配电室2#主变	10	800	640	640
5368	市区	国园壹城小区一期3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5369	市区	金座广场1#配电室2#主变	10	800	637	637
5370	市区	金座广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
5371	市区	金座广场2#配电室2#主变	10	630	504	504
5372	市区	金座广场2#配电室4#主变	10	630	494	494
5373	市区	梅苑小区欧变主变	10	630	504	504
5374	市区	梅苑新村S12主变	10	630	504	504
5375	市区	东升1#	10	400	320	320
5376	市区	东升2#	10	400	320	320
5377	市区	东升3#	10	400	305	305
5378	市区	二汽	10	630	504	504
5379	市区	防疫站1#	10	400	320	320
5380	市区	防疫站2#	10	315	252	252
5381	市区	防疫站3#	10	400	320	320
5382	市区	华通1#	10	500	400	400
5383	市区	华通2#箱变	10	400	320	320
5384	市区	华通3#	10	500	254	254
5385	市区	华通4#	10	630	504	504
5386	市区	货运公司宿舍S16	10	500	400	400
5387	市区	交警大队S17	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5388	市区	局浴室	10	630	504	504
5389	市区	南洋路2#	10	630	499	499
5390	市区	农科所配变	10	315	252	252
5391	市区	森风S14箱变主变	10	630	504	504
5392	市区	水利公寓1#S5	10	630	504	504
5393	市区	水利宿舍	10	315	252	252
5394	市区	水利宿舍3#S1	10	630	504	504
5395	市区	体育馆	10	630	504	504
5396	市区	体育馆1#	10	315	252	252
5397	市区	体育馆2#	10	315	252	252
5398	市区	体育馆3#	10	315	252	252
5399	市区	旭日家园	10	500	400	400
5400	市区	盐城供服配电室1#主变	10	630	504	504
5401	市区	盐城供服配电室3#主变	10	630	504	504
5402	市区	盐阜饭店S15主变	10	630	504	504
5403	市区	盐阜医院1#S4	10	630	504	504
5404	市区	盐阜医院2#S7	10	315	252	252
5405	市区	邮政	10	400	320	320
5406	市区	资源开发局	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5407	市区	东郊生产区S5	10	630	504	504
5408	市区	东郊实训楼1#S17	10	400	58	58
5409	市区	东郊宿舍楼S6	10	630	504	504
5410	市区	福缘居	10	500	400	400
5411	市区	福缘居2#	10	500	400	400
5412	市区	福缘居2#S15箱变	10	630	504	504
5413	市区	锅厂宿舍2#	10	400	320	320
5414	市区	虹鑫苑1#小区变1#主变	10	500	400	400
5415	市区	虹鑫苑1#小区变2#主变	10	500	400	400
5416	市区	环保	10	400	320	320
5417	市区	环保2#	10	400	320	320
5418	市区	纪念馆1#S20箱变主变	10	630	481	481
5419	市区	纪念馆2#S19箱变主变	10	630	494	494
5420	市区	建军东路179-1号充电桩S18箱变主变	10	630	504	504
5421	市区	阆院箱变	10	630	504	504
5422	市区	阆院小区配电室1#主变	10	500	400	400
5423	市区	劳动局1#	10	500	400	400
5424	市区	劳动局2#	10	500	400	400
5425	市区	毛巾厂1#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5426	市区	毛巾厂2#	10	400	320	320
5427	市区	毛巾厂3#	10	400	320	320
5428	市区	毛巾厂4#	10	315	252	252
5429	市区	毛巾厂5#	10	400	320	320
5430	市区	毛巾厂6#变	10	400	320	320
5431	市区	沁成之家1#开关站2#主变	10	800	640	640
5432	市区	沁成之家1#配电室2#主变	10	800	640	640
5433	市区	沁成之家2#配电室2#主变	10	800	640	640
5434	市区	沁成之家充电桩2#箱变主变	10	400	320	320
5435	市区	通榆1#	10	630	504	504
5436	市区	通榆2#S1箱变主变	10	315	252	252
5437	市区	通榆南村1#	10	315	252	252
5438	市区	通榆南村2#变	10	315	252	252
5439	市区	通榆南村3#	10	400	320	320
5440	市区	通榆南村4#	10	315	252	252
5441	市区	通榆南村5#变	10	315	227	227
5442	市区	通榆南村6#变	10	400	320	320
5443	市区	外贸S9	10	500	400	400
5444	市区	馨安大厦2#S16箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5445	市区	住宅2#S13	10	500	400	400
5446	市区	住宅S10	10	500	400	400
5447	市区	大星南路(低压光伏)	10	400	311	311
5448	市区	大星南路2#S2箱变	10	500	400	400
5449	市区	大星南路3#(低压光伏)	10	400	157	157
5450	市区	大星浴城	10	315	252	252
5451	市区	国园壹城3#配电室2#主变	10	630	504	504
5452	市区	国园壹城3#配电室4#主变	10	630	504	504
5453	市区	国园壹城4#配电室2#主变	10	800	640	640
5454	市区	国园壹城5#配电室2#主变	10	800	640	640
5455	市区	国园壹城5#配电室4#主变	10	800	640	640
5456	市区	化工中专公用变	10	400	320	320
5457	市区	金源大厦1#配电室1#主变	10	630	483	483
5458	市区	金源大厦1#配电室3#主变	10	630	504	504
5459	市区	经贸学院	10	315	252	252
5460	市区	景福大厦3#	10	500	400	400
5461	市区	绿阳汇北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
5462	市区	绿阳汇北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
5463	市区	绿阳汇北区2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5464	市区	绿阳汇北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
5465	市区	绿阳汇北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
5466	市区	绿阳汇北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
5467	市区	绿阳汇南区1#配电室2#主变	10	800	640	640
5468	市区	绿阳汇南区1#配电室4#主变	10	800	636	636
5469	市区	绿阳汇南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
5470	市区	绿阳汇南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
5471	市区	师专1#	10	315	252	252
5472	市区	师专2#公用变	10	400	320	320
5473	市区	师专3#公用变	10	400	320	320
5474	市区	师专4#公用变	10	400	320	320
5475	市区	师专5#	10	200	160	160
5476	市区	师专6#	10	315	252	252
5477	市区	师专7#	10	500	400	400
5478	市区	师专7#S1箱变	10	500	400	400
5479	市区	宇虹房产公变	10	400	320	320
5480	市区	育才	10	400	320	320
5481	市区	育才路1#	10	315	252	252
5482	市区	育才路2#	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5483	市区	大星4#	10	400	320	320
5484	市区	大星四组	10	400	320	320
5485	市区	大星四组2#	10	200	160	160
5486	市区	东辰大厦配电室2#主变	10	800	640	640
5487	市区	东辰大厦配电室4#主变	10	800	640	640
5488	市区	琥珀湾花园1#配电室2#主变	10	630	504	504
5489	市区	琥珀湾花园1#配电室4#主变	10	630	504	504
5490	市区	琥珀湾花园2#配电室2#主变	10	630	504	504
5491	市区	琥珀湾花园2#配电室4#主变	10	630	504	504
5492	市区	琥珀湾花园3#配电室2#主变	10	630	504	504
5493	市区	琥珀湾花园3#配电室4#主变	10	630	504	504
5494	市区	新河湾花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
5495	市区	新河湾花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
5496	市区	新河湾花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
5497	市区	新河湾花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
5498	市区	新河湾花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
5499	市区	新河湾花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
5500	市区	新民12#	10	500	400	400
5501	市区	在水一方华府1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5502	市区	在水一方华府1#配电室3#主变	10	800	640	640
5503	市区	在水一方华府2#配电室1#主变	10	800	640	640
5504	市区	在水一方华府3#配电室1#主变	10	630	504	504
5505	市区	在水一方华府3#配电室3#主变	10	630	504	504
5506	市区	在水一方悦府1#配电室1#主变	10	630	504	504
5507	市区	在水一方悦府1#配电室3#主变	10	630	504	504
5508	市区	在水一方悦府2#配电室1#主变	10	630	504	504
5509	市区	在水一方悦府2#配电室3#主变	10	630	504	504
5510	市区	在水一方悦府3#配电室1#主变	10	630	504	504
5511	市区	在水一方悦府3#配电室3#主变	10	630	504	504
5512	市区	在水一方悦府4#配电室1#主变	10	630	504	504
5513	市区	在水一方悦府4#配电室3#主变	10	630	504	504
5514	市区	电教馆1#S9箱变	10	500	400	400
5515	市区	电教馆S5箱变	10	630	504	504
5516	市区	东方绿地配电室1#主变	10	630	504	504
5517	市区	范公大厦配电室2#主变	10	630	504	504
5518	市区	范公大厦配电室4#主变	10	630	504	504
5519	市区	工学院宿舍2#箱变主变	10	500	400	400
5520	市区	工学院宿舍箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5521	市区	南洋路3#S11箱变	10	400	246	246
5522	市区	南洋路4#箱变主变	10	630	504	504
5523	市区	南洋路S8箱变	10	500	400	400
5524	市区	农民街2#	10	400	320	320
5525	市区	农民街8#	10	630	504	504
5526	市区	农校宿舍S4箱变	10	500	400	400
5527	市区	市级机关管理局	10	400	276	276
5528	市区	市级机关管理局2#	10	315	252	252
5529	市区	市级机关管理局3#	10	315	252	252
5530	市区	通榆北村六区S12箱变主变	10	500	400	400
5531	市区	通榆幼儿园1#S2箱变	10	630	504	504
5532	市区	通榆幼儿园2#S1箱变	10	630	504	504
5533	市区	万泰时代城1#配电室2#主变	10	630	504	504
5534	市区	万泰时代城1#配电室4#主变	10	630	504	504
5535	市区	万泰时代城2#配电室2#主变	10	800	640	640
5536	市区	万泰时代城2#配电室4#主变	10	800	640	640
5537	市区	万泰悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
5538	市区	万泰悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
5539	市区	万泰悦府4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5540	市区	万泰悦府5#配电室2#主变	10	800	640	640
5541	市区	万泰悦府5#配电室4#主变	10	800	640	640
5542	市区	文港2#	10	400	320	320
5543	市区	文港3#(低压光伏)	10	400	320	320
5544	市区	文港路1#S13箱变主变	10	630	504	504
5545	市区	文港组团S3箱变	10	500	400	400
5546	市区	盐海1#	10	400	309	309
5547	市区	盐海2#	10	400	320	320
5548	市区	盐海3#	10	315	229	229
5549	市区	盐海4#	10	400	320	320
5550	市区	盐海5#	10	315	252	252
5551	市区	盐海6#S10	10	500	400	400
5552	市区	德基置业配电室1#主变	10	800	640	640
5553	市区	德基置业配电室2#主变	10	800	640	640
5554	市区	东方绿地配电室2#主变	10	630	504	504
5555	市区	东郊新村1#S9箱变主变	10	630	504	504
5556	市区	东郊新村2#S10箱变主变	10	500	400	400
5557	市区	东郊新村2组团1#欧变主变	10	500	337	337
5558	市区	东郊新村2组团2#欧变主变	10	315	236	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5559	市区	东郊新村3#S1箱变主变	10	250	200	200
5560	市区	东郊新村3#S8箱变主变	10	630	504	504
5561	市区	虹鑫苑1#S4箱变主变	10	500	400	400
5562	市区	虹鑫苑2#S5箱变主变	10	500	400	400
5563	市区	虹鑫苑2#小区变1#主变	10	800	640	640
5564	市区	虹鑫苑2#小区变2#主变	10	800	640	640
5565	市区	虹鑫苑3#S3箱变主变	10	400	320	320
5566	市区	虹鑫苑S2箱变主变	10	315	252	252
5567	市区	通榆2#S7箱变主变	10	630	504	504
5568	市区	通榆S6箱变主变	10	500	400	400
5569	市区	通榆北村1#小区变1#主变	10	1000	800	800
5570	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	800	800
5571	市区	通榆北村2#变电所1#主变	10	800	640	640
5572	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	640	640
5573	市区	通榆北村三区S10箱变主变	10	500	400	400
5574	市区	通榆北村一区S9箱变主变	10	500	400	400
5575	市区	盐海房产1#箱变主变	10	630	504	504
5576	市区	盐海房产2#箱变主变	10	630	504	504
5577	市区	毓龙开闭所2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5578	市区	靶场1#S4箱变主变	10	500	400	400
5579	市区	靶场2#S3箱变主变	10	500	400	400
5580	市区	靶场3#S2箱变主变	10	500	400	400
5581	市区	靶场4#S1箱变主变	10	500	400	400
5582	市区	亨达1#S22箱变主变	10	500	400	400
5583	市区	亨达2#S1箱变主变	10	500	400	400
5584	市区	亨达3#S21箱变主变	10	500	400	400
5585	市区	亨达4#S20箱变主变	10	500	400	400
5586	市区	亨达5#S26箱变主变	10	400	320	320
5587	市区	亨达6#S27箱变主变	10	500	400	400
5588	市区	亨达7#S28箱变主变	10	500	400	400
5589	市区	黄金海岸变电所1#主变	10	1000	800	800
5590	市区	农科花苑变电所1#主变	10	1000	800	800
5591	市区	农科花苑变电所2#主变	10	1000	800	800
5592	市区	市房产1#S24箱变主变	10	630	504	504
5593	市区	市房产2#S23箱变主变	10	630	504	504
5594	市区	市房产3#S25箱变主变	10	630	504	504
5595	市区	市房产4#S26箱变主变	10	630	504	504
5596	市区	市高层住宅A楼3#S23箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5597	市区	市高层住宅A楼4#S24箱变主变	10	630	504	504
5598	市区	毓龙开闭所1#主变	10	800	640	640
5599	市区	发展公司	10	400	320	320
5600	市区	发展公司2#	10	400	320	320
5601	市区	规划局S5	10	630	504	504
5602	市区	海棠苑配电室1#主变	10	800	640	640
5603	市区	环保宿舍	10	400	320	320
5604	市区	检察院S2	10	500	400	400
5605	市区	金桥置业S1	10	315	252	252
5606	市区	新锦苑S4	10	500	400	400
5607	市区	园林S3	10	500	400	400
5608	市区	水岸人家1#配电室2#主变	10	630	504	504
5609	市区	水岸人家2#配电室2#主变	10	800	640	640
5610	市区	水岸人家开关站2#主变	10	800	640	640
5611	市区	东城尚品1#开关站2#主变	10	800	640	640
5612	市区	东城尚品1#配电室2#主变	10	800	640	640
5613	市区	东城尚品1#配电室4#主变	10	800	640	640
5614	市区	东城尚品2#配电室2#主变	10	800	640	640
5615	市区	东城尚品2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5616	市区	东城尚品3#配电室2#主变	10	800	640	640
5617	市区	翰庭雅苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
5618	市区	翰庭雅苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
5619	市区	翰庭雅苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
5620	市区	翰庭雅苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
5621	市区	翰庭雅苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
5622	市区	翰庭雅苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
5623	市区	翰庭雅苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
5624	市区	翰庭雅苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
5625	市区	花木场公变	10	400	320	320
5626	市区	景山名门1#配电室2#主变	10	630	504	504
5627	市区	景山名门1#配电室4#主变	10	630	504	504
5628	市区	景山名门2#配电室2#主变	10	630	504	504
5629	市区	景山名门2#配电室4#主变	10	630	504	504
5630	市区	景山名门3#配电室2#主变	10	800	640	640
5631	市区	景山名门3#配电室4#主变	10	800	640	640
5632	市区	南林花苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
5633	市区	南林花苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
5634	市区	南林花苑3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5635	市区	南林花苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
5636	市区	东亭雅居1#配电室2#主变	10	630	504	504
5637	市区	翰府广场1#开闭所1#主变	10	800	640	640
5638	市区	翰府广场1#配电室1#主变	10	800	640	640
5639	市区	翰府广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
5640	市区	翰府广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
5641	市区	翰府广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
5642	市区	巨丰10#变	10	400	320	320
5643	市区	巨丰11#S11箱变主变	10	500	400	400
5644	市区	巨丰13#S12箱变主变	10	500	400	400
5645	市区	巨丰2#S10箱变主变	10	500	373	373
5646	市区	巨丰5#变	10	400	320	320
5647	市区	巨丰6#变	10	400	320	320
5648	市区	太湖郡府1#开关站2#主变	10	800	640	640
5649	市区	太湖郡府1#配电室2#主变	10	800	640	640
5650	市区	太湖郡府1#配电室4#主变	10	800	640	640
5651	市区	亭湖人才公寓1#配电室2#主变	10	630	504	504
5652	市区	亭湖人才公寓1#配电室4#主变	10	630	504	504
5653	市区	铂悦澜庭1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5654	市区	铂悦澜庭2#配电室2#主变	10	630	504	504
5655	市区	铂悦澜庭2#配电室4#主变	10	630	504	504
5656	市区	海韵大厦1#配电室3#主变	10	800	640	640
5657	市区	海韵大厦1#配电室4#主变	10	800	640	640
5658	市区	郎郡苑小区1#欧变	10	400	320	320
5659	市区	郎郡苑小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
5660	市区	郎郡苑小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
5661	市区	郎郡苑小区2#欧变	10	400	320	320
5662	市区	郎郡苑小区开关站1#主变	10	800	640	640
5663	市区	郎郡苑小区开关站3#主变	10	800	640	640
5664	市区	朗地英郡2#配电室2#主变	10	800	640	640
5665	市区	朗地置业1#配电室2#主变	10	800	640	640
5666	市区	朗地置业1#配电室4#主变	10	800	640	640
5667	市区	锦海家园北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
5668	市区	锦海家园北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
5669	市区	锦海家园北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
5670	市区	锦海家园北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
5671	市区	锦海家园北区3#配电室2#主变	10	800	639	639
5672	市区	锦海家园北区3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5673	市区	锦海家园北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
5674	市区	锦海家园北区4#配电室4#主变	10	800	640	640
5675	市区	锦海家园北区开关站2#主变	10	800	640	640
5676	市区	锦海家园南区1#配电室2#主变	10	800	638	638
5677	市区	锦海家园南区1#配电室4#主变	10	800	640	640
5678	市区	锦海家园南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
5679	市区	锦海家园南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
5680	市区	锦海家园南区开关站2#主变	10	800	640	640
5681	市区	和润花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
5682	市区	和润花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
5683	市区	和润花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
5684	市区	和润花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
5685	市区	和润花园开关站2#主变	10	800	640	640
5686	市区	泓成花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
5687	市区	泓成花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
5688	市区	泓成花园开关站2#主变	10	800	640	640
5689	市区	水漾益城1#配电室1#主变	10	800	640	640
5690	市区	水漾益城1#配电室3#主变	10	800	640	640
5691	市区	水漾益城2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5692	市区	水漾益城2#配电室3#主变	10	800	640	640
5693	市区	水漾益城3#配电室1#主变	10	800	640	640
5694	市区	水漾益城3#配电室3#主变	10	800	640	640
5695	市区	水漾益城开关站1#主变	10	630	504	504
5696	市区	万泰悦府1#配电室1#主变	10	800	640	640
5697	市区	万泰悦府1#配电室3#主变	10	800	640	640
5698	市区	万泰悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
5699	市区	万泰悦府2#配电室3#主变	10	800	625	625
5700	市区	怡宁实业箱变主变	10	400	320	320
5701	市区	悦达东园1#S2	10	630	455	455
5702	市区	悦达东园2#S1	10	630	504	504
5703	市区	悦达东园开闭所1#主变	10	800	640	640
5704	市区	悦达东园开闭所2#主变	10	800	640	640
5705	市区	悦达东园开闭所3#主变	10	630	504	504
5706	市区	农垦宿舍	10	400	320	320
5707	市区	农垦宿舍3#	10	400	320	320
5708	市区	农民街1#	10	400	320	320
5709	市区	农民街10#公用变	10	400	320	320
5710	市区	农民街11#S8箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5711	市区	农民街3#	10	400	320	320
5712	市区	农民街4#	10	400	320	320
5713	市区	农民街5#公用变	10	400	320	320
5714	市区	农民街6#公用变	10	400	320	320
5715	市区	农民街7#S6箱变主变	10	630	504	504
5716	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	504	504
5717	市区	通榆北村广播电视台S3箱变主变	10	315	252	252
5718	市区	新纪元1#配电室3#主变	10	800	640	640
5719	市区	新纪元1#配电室4#主变	10	800	640	640
5720	市区	阳光花园北S1环网箱变	10	500	400	400
5721	市区	阳光花园北S2箱变	10	500	400	400
5722	市区	中环集团箱变	10	500	400	400
5723	市区	华府景城2#配电室1#主变	10	1000	800	800
5724	市区	华府景城3#配电室1#主变	10	1000	799	799
5725	市区	华府景城3#配电室2#主变	10	1000	800	800
5726	市区	华府景城配电室1#主变	10	1000	800	800
5727	市区	华府景城配电室2#主变	10	1000	800	800
5728	市区	城区房产S2	10	630	504	504
5729	市区	环城13#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5730	市区	环城16#	10	400	320	320
5731	市区	环城3#	10	400	320	320
5732	市区	环城5#	10	400	320	320
5733	市区	环城6#S6	10	630	504	504
5734	市区	环城7#S7箱变主变	10	630	504	504
5735	市区	环城房产1#S4	10	500	400	400
5736	市区	环城房产2#S3	10	500	400	400
5737	市区	环苑小区S1	10	630	504	504
5738	市区	聋哑	10	400	320	320
5739	市区	人才楼宿舍	10	400	320	320
5740	市区	通港新村S5	10	400	320	320
5741	市区	先锋1#S8箱变主变	10	630	504	504
5742	市区	永宁寺	10	400	320	320
5743	市区	悦洋花苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
5744	市区	悦洋花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
5745	市区	悦洋花苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
5746	市区	中级法院	10	400	320	320
5747	市区	北闸1#	10	400	320	320
5748	市区	二院S1箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5749	市区	红堡庄园1#配电室2#主变	10	800	640	640
5750	市区	红堡庄园1#配电室4#主变	10	800	640	640
5751	市区	红堡庄园2#配电室2#主变	10	630	504	504
5752	市区	红堡庄园2#配电室4#主变	10	630	504	504
5753	市区	荣城路S15	10	630	504	504
5754	市区	水岸华庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
5755	市区	水岸华庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
5756	市区	水岸华庭3#配电室1#主变	10	800	640	640
5757	市区	水岸华庭3#配电室3#主变	10	800	640	640
5758	市区	水岸华庭小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
5759	市区	水岸华庭小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
5760	市区	童翰苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
5761	市区	童翰苑1#开关站3#主变	10	800	640	640
5762	市区	星钻花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
5763	市区	星钻花苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
5764	市区	星钻花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
5765	市区	星钻花苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
5766	市区	盐城大桥1#S5变	10	500	400	400
5767	市区	盐铁佳苑1#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5768	市区	盐铁佳苑1#配电室2#主变	10	800	639	639
5769	市区	盐铁佳苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
5770	市区	盐铁佳苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
5771	市区	盐铁佳苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
5772	市区	盐铁佳苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
5773	市区	盐铁佳苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
5774	市区	盐铁佳苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
5775	市区	翡翠南园1#开关站2#主变	10	800	640	640
5776	市区	翡翠南园1#配电室2#主变	10	630	504	504
5777	市区	翡翠南园1#配电室4#主变	10	630	504	504
5778	市区	翡翠南园2#开关站1#主变	10	800	640	640
5779	市区	翡翠南园2#开关站3#主变	10	800	640	640
5780	市区	丝绸公司宿舍S1	10	315	252	252
5781	市区	盐城大桥1#箱变	10	630	504	504
5782	市区	盐湾12#主变	10	630	504	504
5783	市区	盐湾17#箱变主变	10	400	320	320
5784	市区	盐湾18#箱变主变	10	400	320	320
5785	市区	盐湾20#箱变主变	10	400	320	320
5786	市区	盐湾22#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5787	市区	佳和名居1#配电室1#主变	10	800	640	640
5788	市区	佳和名居1#配电室3#主变	10	800	640	640
5789	市区	佳和名居2#配电室1#主变	10	800	640	640
5790	市区	佳和名居2#配电室3#主变	10	800	640	640
5791	市区	佳和名居3#配电室1#主变	10	800	640	640
5792	市区	佳和名居3#配电室3#主变	10	800	640	640
5793	市区	佳和名居4#配电室1#主变	10	800	640	640
5794	市区	佳和名居4#配电室3#主变	10	800	640	640
5795	市区	金沙广场开关站2#主变	10	800	640	640
5796	市区	金沙广场开关站4#主变	10	800	640	640
5797	市区	文泽府邸10#配电室2#主变	10	800	640	640
5798	市区	文泽府邸10#配电室4#主变	10	800	640	640
5799	市区	文泽府邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
5800	市区	文泽府邸4#配电室4#主变	10	800	640	640
5801	市区	文泽府邸6#配电室2#主变	10	800	640	640
5802	市区	文泽府邸6#配电室4#主变	10	800	640	640
5803	市区	文泽府邸8#配电室2#主变	10	800	640	640
5804	市区	文泽府邸8#配电室4#主变	10	800	640	640
5805	市区	文泽府邸9#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5806	市区	文泽府邸9#配电室4#主变	10	800	640	640
5807	市区	菜场	10	315	252	252
5808	市区	昌明1#	10	315	252	252
5809	市区	昌明2#箱变	10	500	400	400
5810	市区	昌明3#S4主变	10	630	504	504
5811	市区	建委公用变	10	400	320	320
5812	市区	锦绣1#S13箱变	10	500	400	400
5813	市区	市政府宿舍1#	10	500	400	400
5814	市区	市政府宿舍2#	10	500	400	400
5815	市区	迎宾北苑1#S16箱变	10	500	400	400
5816	市区	迎宾北苑2#S18箱变主变	10	630	504	504
5817	市区	迎宾花园小区变1#主变	10	800	640	640
5818	市区	迎宾花园小区变2#主变	10	800	640	640
5819	市区	邮局公用变	10	200	160	160
5820	市区	船厂宿舍	10	315	252	252
5821	市区	船厂宿舍2#	10	400	320	320
5822	市区	大洋10#	10	400	236	236
5823	市区	大洋11#	10	400	295	295
5824	市区	大洋12#	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5825	市区	大洋13#	10	400	310	310
5826	市区	大洋14#变	10	400	96	96
5827	市区	大洋15#变	10	400	316	316
5828	市区	大洋16#	10	400	291	291
5829	市区	大洋17#变	10	400	296	296
5830	市区	大洋18#变	10	400	271	271
5831	市区	大洋19#变	10	400	110	110
5832	市区	大洋6#	10	400	320	320
5833	市区	大洋7#变	10	400	320	320
5834	市区	大洋8#公用变	10	400	257	257
5835	市区	在水一方誉府1#配电室1#主变	10	630	504	504
5836	市区	在水一方誉府1#配电室3#主变	10	630	504	504
5837	市区	在水一方誉府2#配电室1#主变	10	800	640	640
5838	市区	在水一方誉府3#配电室1#主变	10	800	640	640
5839	市区	在水一方誉府3#配电室3#主变	10	800	640	640
5840	市区	在水一方誉府4#配电室1#主变	10	800	640	640
5841	市区	在水一方誉府4#配电室3#主变	10	800	640	640
5842	市区	供电北村1#	10	500	400	400
5843	市区	供电北村2#	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5844	市区	海龙组团	10	630	504	504
5845	市区	检察院宿舍2#	10	315	252	252
5846	市区	配电工程处箱变主变	10	630	504	504
5847	市区	市高层住宅B楼1#S21	10	630	504	504
5848	市区	市高层住宅B楼2#S22	10	630	504	504
5849	市区	万泰时代城1#配电室1#主变	10	630	504	504
5850	市区	万泰时代城1#配电室3#主变	10	630	504	504
5851	市区	万泰时代城2#配电室1#主变	10	800	640	640
5852	市区	万泰时代城2#配电室3#主变	10	800	640	640
5853	市区	万泰时代城3#配电室1#主变	10	800	640	640
5854	市区	万泰时代城4#配电室1#主变	10	630	504	504
5855	市区	万泰时代城4#配电室3#主变	10	630	441	441
5856	市区	万泰时代城5#配电室1#主变	10	630	504	504
5857	市区	万泰时代城5#配电室3#主变	10	630	504	504
5858	市区	万泰悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640
5859	市区	万泰悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640
5860	市区	万泰悦府4#配电室1#主变	10	800	640	640
5861	市区	万泰悦府5#配电室1#主变	10	800	640	640
5862	市区	万泰悦府5#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5863	市区	植物胶厂	10	400	320	320
5864	市区	爱琴海商业1#配电室2#主变	10	800	640	640
5865	市区	爱琴海商业1#配电室4#主变	10	800	640	640
5866	市区	爱琴海商业2#配电室2#主变	10	630	504	504
5867	市区	爱琴海商业2#配电室4#主变	10	630	504	504
5868	市区	大洋箱变	10	500	400	400
5869	市区	东港1#	10	400	251	251
5870	市区	东港2#S4箱变	10	400	320	320
5871	市区	东港3#	10	400	320	320
5872	市区	东港4#	10	630	504	504
5873	市区	东港5#	10	400	320	320
5874	市区	东港6#	10	400	320	320
5875	市区	文海雅苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
5876	市区	文海雅苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
5877	市区	文海雅苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
5878	市区	文海雅苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
5879	市区	文海雅苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
5880	市区	文海雅苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
5881	市区	文海雅苑4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5882	市区	文海雅苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
5883	市区	盐湾27#箱变主变	10	400	320	320
5884	市区	农垦1#S5箱变主变	10	400	320	320
5885	市区	新纪元1#配电室1#主变	10	800	640	640
5886	市区	新纪元1#配电室2#主变	10	800	640	640
5887	市区	文泽府邸1#配电室1#主变	10	630	504	504
5888	市区	文泽府邸1#配电室3#主变	10	630	504	504
5889	市区	文泽府邸2#配电室1#主变	10	630	504	504
5890	市区	文泽府邸2#配电室3#主变	10	630	504	504
5891	市区	文泽府邸3#配电室1#主变	10	630	504	504
5892	市区	文泽府邸3#配电室3#主变	10	630	504	504
5893	市区	文泽府邸7#配电室1#主变	10	800	640	640
5894	市区	香城云开1#配电室2#主变	10	800	640	640
5895	市区	香城云开1#配电室4#主变	10	800	640	640
5896	市区	香城云开2#配电室2#主变	10	800	640	640
5897	市区	香城云开2#配电室4#主变	10	800	640	640
5898	市区	香城云开3#配电室2#主变	10	800	640	640
5899	市区	香城云开4#配电室2#主变	10	800	640	640
5900	市区	香城云开5#配电室2#主变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5901	市区	香城云开6#配电室2#主变	10	800	640	640
5902	市区	悦洋花苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
5903	市区	悦洋花苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
5904	市区	悦洋花苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
5905	市区	城北小区配电室2#主变	10	630	504	504
5906	市区	四季新城1#配电室1#主变	10	800	640	640
5907	市区	四季新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
5908	市区	四季新城2#配电室1#主变	10	800	640	640
5909	市区	四季新城2#配电室3#主变	10	800	640	640
5910	市区	四季新城3#配电室1#主变	10	800	640	640
5911	市区	四季新城3#配电室3#主变	10	800	640	640
5912	市区	四季新城4#配电室1#主变	10	800	640	640
5913	市区	四季新城开关站1#主变	10	800	640	640
5914	市区	翰香花园1#变电所1#主变	10	800	640	640
5915	市区	翰香花园1#变电所2#主变	10	800	640	640
5916	市区	翰香花园2#变电所1#主变	10	630	504	504
5917	市区	翰香花园2#变电所2#主变	10	630	504	504
5918	市区	河畔之星1#箱变主变	10	500	400	400
5919	市区	河畔之星2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5920	市区	河畔之星变电所1#主变	10	800	640	640
5921	市区	河畔之星变电所2#主变	10	800	640	640
5922	市区	佳和名居1#配电室2#主变	10	800	640	640
5923	市区	佳和名居1#配电室4#主变	10	800	640	640
5924	市区	佳和名居2#配电室2#主变	10	800	640	640
5925	市区	佳和名居2#配电室4#主变	10	800	640	640
5926	市区	佳和名居3#配电室2#主变	10	800	640	640
5927	市区	佳和名居3#配电室4#主变	10	800	640	640
5928	市区	佳和名居4#配电室2#主变	10	800	640	640
5929	市区	佳和名居4#配电室4#主变	10	800	640	640
5930	市区	锦华苑三期1#配电室1#主变	10	400	320	320
5931	市区	文泽府邸1#配电室2#主变	10	630	504	504
5932	市区	文泽府邸1#配电室4#主变	10	630	504	504
5933	市区	文泽府邸10#配电室1#主变	10	800	640	640
5934	市区	文泽府邸10#配电室3#主变	10	800	640	640
5935	市区	文泽府邸2#配电室2#主变	10	630	504	504
5936	市区	文泽府邸2#配电室4#主变	10	630	504	504
5937	市区	文泽府邸3#配电室2#主变	10	630	504	504
5938	市区	文泽府邸3#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5939	市区	文泽府邸4#配电室1#主变	10	800	640	640
5940	市区	文泽府邸4#配电室3#主变	10	800	640	640
5941	市区	文泽府邸6#配电室1#主变	10	800	640	640
5942	市区	文泽府邸6#配电室3#主变	10	800	640	640
5943	市区	文泽府邸7#配电室2#主变	10	800	640	640
5944	市区	文泽府邸8#配电室1#主变	10	800	640	640
5945	市区	文泽府邸8#配电室3#主变	10	800	640	640
5946	市区	文泽府邸9#配电室1#主变	10	800	640	640
5947	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	640	640
5948	市区	香城云开1#配电室1#主变	10	800	640	640
5949	市区	香城云开1#配电室3#主变	10	800	627	627
5950	市区	香城云开2#配电室1#主变	10	800	631	631
5951	市区	香城云开2#配电室3#主变	10	800	640	640
5952	市区	香城云开3#配电室1#主变	10	800	619	619
5953	市区	香城云开4#配电室1#主变	10	800	640	640
5954	市区	香城云开5#配电室1#主变	10	400	320	320
5955	市区	香城云开6#配电室1#主变	10	800	640	640
5956	市区	北仓库1#S4箱变	10	630	504	504
5957	市区	北仓库2#S3箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5958	市区	海龙S2箱变	10	500	400	400
5959	市区	黄海浴室1#S6箱变	10	630	504	504
5960	市区	黄海浴室2#S5箱变	10	630	504	504
5961	市区	金天地1#S9箱变	10	630	504	504
5962	市区	金天地2#S8箱变	10	630	504	504
5963	市区	金天地3#S7箱变	10	630	504	504
5964	市区	开元房地产1#S10箱变	10	630	504	504
5965	市区	丽阳小区1#变电所3#主变	10	1000	800	800
5966	市区	丽阳小区1#变电所4#主变	10	1000	800	800
5967	市区	市政房产1#S15箱变	10	630	504	504
5968	市区	市政房产2#S14箱变	10	630	504	504
5969	市区	供电南村	10	500	400	400
5970	市区	供电南村2#	10	400	320	320
5971	市区	供电南村3#	10	315	252	252
5972	市区	供电南村4#	10	400	320	320
5973	市区	鸿基1#	10	400	320	320
5974	市区	鸿基2#	10	400	320	320
5975	市区	鸿基3#	10	400	320	320
5976	市区	鸿基4#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5977	市区	鸿基5#	10	400	320	320
5978	市区	鸿基花园1#S10	10	315	252	252
5979	市区	鸿基花园2#S9	10	630	504	504
5980	市区	鸿基花园3#S17	10	500	400	400
5981	市区	建银房产2#S15	10	500	400	400
5982	市区	建银房产S1	10	500	400	400
5983	市区	金贸	10	400	320	320
5984	市区	金贸花园1#欧变主变	10	630	504	504
5985	市区	金贸花园2#欧变主变	10	630	504	504
5986	市区	金贸花园3#欧变主变	10	630	504	504
5987	市区	金属公司1#箱变主变	10	500	400	400
5988	市区	物控1#S14箱变主变	10	630	504	504
5989	市区	物控2#S13箱变主变	10	630	504	504
5990	市区	物控3#S6箱变主变	10	630	504	504
5991	市区	县农机公司	10	400	320	320
5992	市区	盐都农机	10	400	320	320
5993	市区	种子公司	10	400	320	320
5994	市区	海棠苑配电室2#主变	10	800	640	640
5995	市区	淮剧团1#	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5996	市区	淮剧团2#	10	315	252	252
5997	市区	淮剧团3#	10	400	320	320
5998	市区	燃化楼1#	10	400	320	320
5999	市区	燃化楼2#	10	400	320	320
6000	市区	燃化楼3#变	10	630	504	504
6001	市区	燃化楼4#S15箱变主变	10	500	400	400
6002	市区	仁和广场S1	10	315	252	252
6003	市区	省淮S7	10	500	400	400
6004	市区	世纪花园2#S3	10	500	400	400
6005	市区	世纪花园4#S19	10	630	504	504
6006	市区	水利公寓3#	10	500	400	400
6007	市区	水利局1#	10	630	504	504
6008	市区	水利局2#	10	630	504	504
6009	市区	司法局1#S3	10	630	504	504
6010	市区	司法局2#S10	10	500	400	400
6011	市区	物业大楼S5	10	630	504	504
6012	市区	榆洋	10	400	320	320
6013	市区	榆洋2#	10	400	320	320
6014	市区	毓龙桥S6	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6015	市区	城区党校1#	10	400	320	320
6016	市区	城区党校2#	10	400	320	320
6017	市区	城区党校2#S7箱变	10	400	320	320
6018	市区	城区党校S4箱变	10	500	384	384
6019	市区	大洋四组S5箱变	10	630	504	504
6020	市区	黄海充电站1#箱变	10	630	504	504
6021	市区	黄海充电站2#箱变	10	630	504	504
6022	市区	黄海充电站3#箱变	10	630	504	504
6023	市区	黄海充电站4#	10	630	504	504
6024	市区	滩涂1#S3箱变	10	630	504	504
6025	市区	滩涂2#S2	10	630	504	504
6026	市区	滩涂3#S8箱变	10	500	400	400
6027	市区	盐城小学箱变	10	400	320	320
6028	市区	榆河路五巷S6箱变	10	630	504	504
6029	市区	二生资宿舍	10	400	301	301
6030	市区	富华房产1#	10	630	504	504
6031	市区	富华房产2#	10	630	504	504
6032	市区	环城村	10	500	400	400
6033	市区	环城村2#S9	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6034	市区	金海S5	10	500	400	400
6035	市区	棉麻宿舍	10	500	400	400
6036	市区	滩涂1#	10	400	222	222
6037	市区	滩涂2#(低压光伏)	10	400	174	174
6038	市区	滩涂3#	10	400	320	320
6039	市区	亚太S4	10	500	400	400
6040	市区	盐阜小区S8	10	630	504	504
6041	市区	悦泰S7	10	400	320	320
6042	市区	宸泱府1#配电室2#主变	10	800	634	634
6043	市区	宸泱府1#配电室4#主变	10	800	637	637
6044	市区	宸泱府2#配电室2#主变	10	630	502	502
6045	市区	宸泱府2#配电室4#主变	10	630	504	504
6046	市区	宸泱府开关站2#主变	10	800	640	640
6047	市区	郊招1#	10	400	320	320
6048	市区	郊招2#	10	400	320	320
6049	市区	郊招3#	10	315	252	252
6050	市区	郊招4#	10	400	320	320
6051	市区	郊招6#	10	315	223	223
6052	市区	危旧房改造中心S4	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6053	市区	五洲1#配电室2#主变	10	800	640	640
6054	市区	五洲2#配电室2#主变	10	800	640	640
6055	市区	县前街1#	10	315	252	252
6056	市区	中茵海华3#S2	10	630	504	504
6057	市区	中茵海华4#S3	10	630	504	504
6058	市区	中茵开关站2#主变	10	1000	800	800
6059	市区	中茵开关站4#主变	10	800	640	640
6060	市区	高力宿舍楼	10	400	320	320
6061	市区	海龙1#	10	400	320	320
6062	市区	海龙2#S8	10	500	400	400
6063	市区	后关路	10	400	320	320
6064	市区	丽阳小区1#变电所1#主变	10	1000	800	800
6065	市区	丽阳小区1#变电所2#主变	10	1000	800	800
6066	市区	丽阳小区1#箱变	10	630	504	504
6067	市区	商检局1#	10	400	320	320
6068	市区	商检局2#	10	400	320	320
6069	市区	通洋S4	10	630	504	504
6070	市区	通洋路1#公用变	10	400	320	320
6071	市区	图书馆1#S9箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6072	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	303	303
6073	市区	图书馆3#	10	400	320	320
6074	市区	图书馆4#S5箱变	10	400	320	320
6075	市区	图书馆5#S10	10	630	504	504
6076	市区	招商新村1#S1箱变	10	500	400	400
6077	市区	招商新村2#S2箱变	10	500	400	400
6078	市区	招商新村3#S3箱变	10	500	400	400
6079	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
6080	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	640	0
6081	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
6082	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	640	0
6083	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	640	0
6084	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	640	0
6085	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	640	0
6086	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	640	0
6087	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	640	0
6088	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	640	0
6089	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	640	0
6090	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6091	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	504	0
6092	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	640	0
6093	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	640	0
6094	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	640	0
6095	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	640	0
6096	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	640	0
6097	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	640	0
6098	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	640	0
6099	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	504	0
6100	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	504	0
6101	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	640	0
6102	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	640	0
6103	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	640	0
6104	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	640	0
6105	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	504	0
6106	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	504	0
6107	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	640	0
6108	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	640	0
6109	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6110	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	640	0
6111	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	640	0
6112	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	640	0
6113	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	640	0
6114	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	640	0
6115	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	640	0
6116	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	640	0
6117	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	632	0
6118	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	640	0
6119	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	640	0
6120	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	640	0
6121	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	504	0
6122	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	504	0
6123	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	504	0
6124	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	504	0
6125	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	504	0
6126	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	504	0
6127	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	504	0
6128	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6129	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	504	0
6130	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	504	0
6131	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	640	0
6132	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	640	0
6133	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	640	0
6134	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	463	0
6135	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	504	0
6136	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
6137	市区	沐成花园1#配电室4#主变	10	800	640	0
6138	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
6139	市区	沐成花园2#配电室4#主变	10	800	640	0
6140	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	640	0
6141	市区	沐成花园3#配电室4#主变	10	800	640	0
6142	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	640	0
6143	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	640	0
6144	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	504	0
6145	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	504	0
6146	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	640	0
6147	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6148	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	504	0
6149	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	640	0
6150	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	640	0
6151	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	640	0
6152	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	640	0
6153	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	504	0
6154	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	504	0
6155	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	640	0
6156	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	640	0
6157	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	504	0
6158	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	504	0
6159	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	640	0
6160	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	504	0
6161	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	504	0
6162	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	640	0
6163	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	640	0
6164	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	504	0
6165	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	640	0
6166	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6167	市区	文轩府1#配电室1#主变	10	800	640	0
6168	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	640	0
6169	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	640	0
6170	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	625	0
6171	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	640	0
6172	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	640	0
6173	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	640	0
6174	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	640	0
6175	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	640	0
6176	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	640	0
6177	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	640	0
6178	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	504	0
6179	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	504	0
6180	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	504	0
6181	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	504	0
6182	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	640	0
6183	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	640	0
6184	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	417	0
6185	市区	园中园西区1#欧变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6186	市区	园中园西区2#欧变	10	630	504	0
6187	市区	园中园西区3#欧变	10	630	504	0
6188	市区	园中园西区4#欧变	10	630	504	0
6189	市区	园中园西区5#欧变	10	630	504	0
6190	市区	园中园西区6#欧变	10	630	504	0
6191	市区	园中园小区1#箱变	10	630	504	0
6192	市区	园中园小区2#箱变	10	500	322	0
6193	市区	园中园小区3#箱变	10	500	400	0
6194	市区	园中园小区4#箱变	10	800	640	0
6195	市区	园中园小区5#箱变	10	800	590	0
6196	市区	智博园配电室2#主变	10	800	640	0
6197	市区	前进11#箱变主变	10	630	504	504
6198	市区	前进12#公用变	10	400	320	320
6199	市区	前进13#S8箱变主变	10	500	400	400
6200	市区	前进15#公用变	10	400	320	320
6201	市区	前进19#公用变	10	400	320	320
6202	市区	前进2#S10箱变主变	10	500	400	400
6203	市区	前进20#公用变	10	400	320	320
6204	市区	前进21#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6205	市区	前进22#S9箱变主变	10	500	392	392
6206	市区	前进28#公用变	10	400	320	320
6207	市区	前进3#S6箱变主变	10	500	400	400
6208	市区	前进32#公用变	10	400	320	320
6209	市区	前进4#公用变	10	315	252	252
6210	市区	前进5#公用变	10	315	252	252
6211	市区	前进6#公用变	10	400	320	320
6212	市区	前进7#公用变	10	315	252	252
6213	市区	前进公寓1#箱变主变	10	630	504	504
6214	市区	前进公寓2#S3箱变主变	10	630	504	504
6215	市区	天虹宿舍1#S7箱变主变	10	500	400	400
6216	市区	鞋厂1#S11箱变主变	10	500	400	400
6217	市区	鞋厂2#S12箱变主变	10	500	400	400
6218	市区	缤纷亚洲1#住宅S1箱变主变	10	400	320	320
6219	市区	缤纷亚洲2#箱变主变	10	630	504	504
6220	市区	缤纷亚洲3#箱变主变	10	630	504	504
6221	市区	富康花园1#S1箱变主变	10	500	400	400
6222	市区	耿伙7#变	10	315	252	252
6223	市区	天骄华庭小区配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6224	市区	现代华庭东区开闭所1#主变	10	800	590	590
6225	市区	现代华庭东区开闭所2#主变	10	800	640	640
6226	市区	现代华庭西区小区变1#主变	10	1000	800	800
6227	市区	现代华庭西区小区变2#主变	10	800	640	640
6228	市区	供电1#S18箱变主变	10	630	504	504
6229	市区	供电2#S17箱变主变	10	315	252	252
6230	市区	汇景新城1#小区变1#主变	10	800	640	640
6231	市区	汇景新城小区S5箱变主变	10	630	504	504
6232	市区	汇景新城小区S6箱变主变	10	630	504	504
6233	市区	汇景新城小区S7箱变主变	10	630	504	504
6234	市区	火炬传媒S1箱变主变	10	400	320	320
6235	市区	丽晶大厦1#S19箱变主变	10	400	320	320
6236	市区	丽晶大厦4#S20箱变主变	10	400	320	320
6237	市区	水岸人家1#配电室1#主变	10	630	504	504
6238	市区	水岸人家2#配电室1#主变	10	800	640	640
6239	市区	水岸人家开关站1#主变	10	800	640	640
6240	市区	温馨2-1#S10箱变主变	10	500	400	400
6241	市区	温馨2-2#S12箱变主变	10	400	320	320
6242	市区	温馨2-3#S9箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6243	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	400	400
6244	市区	温馨S13箱变主变	10	630	504	504
6245	市区	温馨S14箱变主变	10	500	400	400
6246	市区	温馨S15箱变主变	10	500	400	400
6247	市区	温馨车库S11箱变主变	10	630	504	504
6248	市区	温馨花园小区变1#主变	10	800	640	640
6249	市区	温馨花园小区变2#主变	10	800	640	640
6250	市区	温馨花园小区变3#主变	10	630	504	504
6251	市区	跃南新苑小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
6252	市区	跃南新苑小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
6253	市区	恒达超市公用变	10	400	320	320
6254	市区	红旗置业S4箱变主变	10	315	252	252
6255	市区	嘉华S5箱变主变	10	500	400	400
6256	市区	嘉华S6箱变主变	10	400	320	320
6257	市区	嘉华S7箱变主变	10	500	400	400
6258	市区	太湖S1箱变主变	10	630	504	504
6259	市区	太湖S2箱变主变	10	500	400	400
6260	市区	太湖S3箱变主变	10	500	400	400
6261	市区	跃进1#变	10	315	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6262	市区	跃进13#变	10	400	320	320
6263	市区	跃进5#变	10	400	320	320
6264	市区	跃进S13箱变主变	10	400	320	320
6265	市区	跃进S15箱变主变	10	400	320	320
6266	市区	锦元商业街配电室1#主变	10	630	504	504
6267	市区	锦元商业街配电室3#主变	10	630	504	504
6268	市区	明鑫嘉园配电室2#主变	10	630	504	504
6269	市区	瑞都新城4#配电室2#主变	10	800	640	640
6270	市区	瑞都新城5#配电室2#主变	10	630	504	504
6271	市区	金大洋1#小区变1#主变	10	1000	800	800
6272	市区	金大洋1#小区变2#主变	10	1000	800	800
6273	市区	金大洋1#小区变3#主变	10	630	504	504
6274	市区	金大洋小区S3箱变主变	10	630	504	504
6275	市区	金大洋小区S4箱变主变	10	630	504	504
6276	市区	金大洋小区S5箱变主变	10	630	504	504
6277	市区	跃进14#S1箱变主变	10	400	320	320
6278	市区	跃进7#变	10	315	252	252
6279	市区	镇北路1#箱变主变	10	630	504	504
6280	市区	供电1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6281	市区	供电2#箱变主变	10	630	504	504
6282	市区	宏图伟厦3#箱变主变	10	630	504	504
6283	市区	宏图伟厦5#箱变主变	10	630	504	504
6284	市区	宏图伟厦6#箱变主变	10	630	504	504
6285	市区	钱江方洲11#配电所1#主变	10	630	504	504
6286	市区	钱江方洲11#配电所2#主变	10	630	504	504
6287	市区	钱江方洲11#配电所3#主变	10	800	640	640
6288	市区	钱江方洲11#配电所4#主变	10	800	640	640
6289	市区	钱江方洲30#S4箱变主变	10	630	504	504
6290	市区	钱江方洲31#S5箱变主变	10	315	252	252
6291	市区	钱江方洲4#小区变1#主变	10	400	320	320
6292	市区	钱江方洲4#小区变2#主变	10	400	320	320
6293	市区	钱江方洲51#S3箱变主变	10	630	504	504
6294	市区	钱江方洲53#S2箱变主变	10	630	504	504
6295	市区	钱江方洲55#S1箱变主变	10	630	504	504
6296	市区	钱江方洲57-58#楼变电所1#主变	10	500	400	400
6297	市区	钱江方洲57-58#楼变电所2#主变	10	500	400	400
6298	市区	钱江方洲57-58#楼变电所3#主变	10	630	504	504
6299	市区	钱江方洲57-58#楼变电所4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6300	市区	钱江方洲7#配电所1#主变	10	800	640	640
6301	市区	钱江方洲7#配电所2#主变	10	800	640	640
6302	市区	钱江方洲8#配电所1#主变	10	800	640	640
6303	市区	钱江方洲8#配电所2#主变	10	800	640	640
6304	市区	钱江方洲北区31#楼配电室1#主变	10	800	640	640
6305	市区	钱江方洲北区6#变电所1#主变	10	630	504	504
6306	市区	钱江方洲北区6#变电所2#主变	10	630	504	504
6307	市区	圣华名都1#开关站2#主变	10	800	640	640
6308	市区	圣华名都1#开关站4#主变	10	800	640	640
6309	市区	圣华名都1#配电室2#主变	10	800	640	640
6310	市区	圣华名都2#配电室2#主变	10	800	640	640
6311	市区	圣华名都2#配电室4#主变	10	800	640	640
6312	市区	水岸名都1#S1箱变主变	10	630	504	504
6313	市区	水岸名都2#S2箱变主变	10	630	504	504
6314	市区	水岸名都3#S3箱变主变	10	630	504	504
6315	市区	文澜苑1#箱变主变	10	800	640	640
6316	市区	文澜苑2#箱变主变	10	800	640	640
6317	市区	文澜苑3#箱变主变	10	630	504	504
6318	市区	新阜名邸1#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6319	市区	新阜名邸1#配电室4#主变	10	630	504	504
6320	市区	新阜名邸2#配电室1#主变	10	1000	800	800
6321	市区	新阜名邸2#配电室2#主变	10	1000	800	800
6322	市区	紫荆苑2#变电所1#主变	10	1000	800	800
6323	市区	紫荆苑2#变电所2#主变	10	1000	800	800
6324	市区	金庭苑A区变电所1#主变	10	800	640	640
6325	市区	金庭苑A区变电所2#主变	10	800	640	640
6326	市区	金庭苑B区1#箱变主变	10	800	640	640
6327	市区	金庭苑B区2#箱变主变	10	500	400	400
6328	市区	金庭苑B区变电所1#主变	10	800	640	640
6329	市区	金庭苑B区变电所2#主变	10	800	640	640
6330	市区	紫金花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
6331	市区	紫金花园2#配电室1#主变	10	1000	800	800
6332	市区	八菱华庄1#箱变主变	10	500	383	383
6333	市区	八菱华庄1#小区变1#主变	10	800	640	640
6334	市区	八菱华庄10#S12箱变主变	10	500	388	388
6335	市区	八菱华庄2#箱变主变	10	500	382	382
6336	市区	八菱华庄3#箱变主变	10	500	364	364
6337	市区	八菱华庄4#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6338	市区	八菱华庄5#箱变主变	10	630	504	504
6339	市区	八菱华庄6#箱变主变	10	800	640	640
6340	市区	八菱华庄7#箱变主变	10	630	504	504
6341	市区	八菱华庄8#箱变主变	10	315	252	252
6342	市区	八菱华庄9#S11箱变主变	10	630	504	504
6343	市区	宏图伟厦1#箱变主变	10	630	504	504
6344	市区	宏图伟厦2#箱变主变	10	630	504	504
6345	市区	宏图伟厦4#箱变主变	10	630	437	437
6346	市区	金庭苑三期开关站2#主变	10	800	640	640
6347	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	800	800
6348	市区	盛世华城1#配电室2#主变	10	1000	800	800
6349	市区	盛世华城1#箱变主变	10	630	504	504
6350	市区	盛世华城2#箱变主变	10	630	504	504
6351	市区	盛世华城3#S13箱变主变	10	400	320	320
6352	市区	盛世华城北苑小区变电所1#主变	10	500	400	400
6353	市区	盛世华城北苑小区变电所2#主变	10	500	400	400
6354	市区	伟厦嘉园3#小区变1#主变	10	800	640	640
6355	市区	伟厦嘉园3#小区变2#主变	10	800	640	640
6356	市区	耿伙箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6357	市区	新苑小区1#S6箱变主变	10	630	504	504
6358	市区	新苑小区2#S5箱变主变	10	630	504	504
6359	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	400	400
6360	市区	新苑小区4#箱变主变	10	630	504	504
6361	市区	新苑小区5#箱变主变	10	630	504	504
6362	市区	新苑小区6#箱变主变	10	630	504	504
6363	市区	新苑小区7#箱变主变	10	630	504	504
6364	市区	新苑小区8#S7箱变主变	10	630	504	504
6365	市区	新苑小区9#S8箱变主变	10	630	504	504
6366	市区	中石化1#箱变主变	10	400	320	320
6367	市区	月湖花城1#配电室1#主变	10	1000	800	800
6368	市区	月湖花城1#配电室2#主变	10	1000	800	800
6369	市区	月湖花城1#配电室3#主变	10	1000	800	800
6370	市区	月湖花城2#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
6371	市区	月湖花城2#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
6372	市区	月湖花城2#配电室3#主变	10	1000	800	800
6373	市区	月湖花城2#小区S4箱变主变	10	500	400	400
6374	市区	月湖花城3#配电室1#主变	10	1000	800	800
6375	市区	月湖花城3#配电室2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6376	市区	月湖花城S1箱变主变	10	500	400	400
6377	市区	月湖花城S2箱变主变	10	500	400	400
6378	市区	文华名城1#配电室1#主变	10	1000	800	800
6379	市区	文华名城1#配电室2#主变	10	800	640	640
6380	市区	文华名城1#配电室3#主变	10	1000	800	800
6381	市区	文华名城1#配电室4#主变	10	1000	800	800
6382	市区	文华名城2#配电室2#主变	10	630	504	504
6383	市区	文华名城2#配电室4#主变	10	630	504	504
6384	市区	文华名城3#配电室1#主变	10	630	504	504
6385	市区	八菱花园1#箱变主变	10	500	400	400
6386	市区	八菱花园2#箱变主变	10	500	400	400
6387	市区	八菱花园S13箱变主变	10	630	504	504
6388	市区	八菱花园小区变1#主变	10	800	640	640
6389	市区	八菱花园小区变2#主变	10	800	640	640
6390	市区	北港9#	10	400	320	320
6391	市区	火炬传媒S2箱变主变	10	400	315	315
6392	市区	丽晶大厦2#S2箱变主变	10	400	320	320
6393	市区	丽晶大厦3#S3箱变主变	10	400	320	320
6394	市区	世纪城小区变1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6395	市区	鑫都房产1#S10箱变主变	10	500	400	400
6396	市区	鑫都房产2#箱变主变	10	500	400	400
6397	市区	鑫都房产3#箱变主变	10	500	400	400
6398	市区	鑫都房产4#箱变主变	10	500	400	400
6399	市区	鑫都房产5#S15箱变主变	10	500	400	400
6400	市区	鑫都公变	10	400	320	320
6401	市区	跃南新苑小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
6402	市区	跃南新苑小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
6403	市区	花苑小区1#S2箱变主变	10	500	400	400
6404	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	400	400
6405	市区	金庭苑A区1#S3箱变主变	10	630	504	504
6406	市区	金庭苑A区2#S4箱变主变	10	800	640	640
6407	市区	金庭苑三期开关站1#主变	10	800	640	640
6408	市区	清沁苑箱变主变	10	500	400	400
6409	市区	朝阳新村	10	500	400	400
6410	市区	鼎盛时代变电所1#主变	10	800	640	640
6411	市区	富扬房产1#S15箱变	10	630	504	504
6412	市区	耿伙14#	10	400	320	320
6413	市区	耿伙15#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6414	市区	耿伙16#	10	400	302	302
6415	市区	华荟1#S9	10	630	504	504
6416	市区	华荟2#S10	10	630	504	504
6417	市区	华荟3#S11	10	630	504	504
6418	市区	吉祥箱变S10箱变	10	630	504	504
6419	市区	康虹组团S4箱变	10	500	400	400
6420	市区	粮店2#变	10	400	320	320
6421	市区	粮店3#变	10	400	320	320
6422	市区	双前S11箱变	10	500	400	400
6423	市区	双元1#S8箱变	10	400	320	320
6424	市区	双元2#S9箱变	10	500	400	400
6425	市区	万方花园1#S14箱变主变	10	630	504	504
6426	市区	万方花园2#S3箱变	10	630	504	504
6427	市区	万方名城1#S2箱变	10	800	640	640
6428	市区	万方名城2#S1箱变	10	800	640	640
6429	市区	万方名城3#S16箱变	10	630	504	504
6430	市区	万方名城4#S17箱变	10	630	504	504
6431	市区	万方名城5#S20箱变	10	630	504	504
6432	市区	新港湾1#S12箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6433	市区	新港湾2#S13箱变主变	10	400	320	320
6434	市区	新港湾3#S21箱变	10	500	400	400
6435	市区	盐公馆1#配电室2#主变	10	800	635	635
6436	市区	盐公馆1#配电室4#主变	10	800	608	608
6437	市区	盐小S19箱变	10	500	400	400
6438	市区	耿伙1#S9	10	630	504	504
6439	市区	耿伙12#	10	400	320	320
6440	市区	耿伙2#	10	400	320	320
6441	市区	建银房产	10	400	320	320
6442	市区	南苑小学1#S4箱变	10	500	400	400
6443	市区	清华园S3	10	630	504	504
6444	市区	万户新村1#S7	10	500	400	400
6445	市区	万户新村10#	10	400	320	320
6446	市区	万户新村11#	10	400	320	320
6447	市区	万户新村12#S8	10	500	400	400
6448	市区	万户新村13#	10	400	320	320
6449	市区	万户新村14#	10	400	320	320
6450	市区	万户新村15#S6	10	500	400	400
6451	市区	万户新村16#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6452	市区	万户新村2#	10	400	320	320
6453	市区	万户新村3#S5	10	500	400	400
6454	市区	万户新村4#	10	400	320	320
6455	市区	万户新村5#	10	315	252	252
6456	市区	万户新村6#	10	315	252	252
6457	市区	万户新村7#	10	315	252	252
6458	市区	万户新村8#	10	400	320	320
6459	市区	万户新村9#	10	400	320	320
6460	市区	盐南新村	10	315	252	252
6461	市区	盐南新村1#主变	10	1000	800	800
6462	市区	盐南新村2#主变	10	1000	800	800
6463	市区	盐南新村3#S10	10	500	400	400
6464	市区	盐南新村4#	10	400	320	320
6465	市区	盐南新村5#变	10	400	320	320
6466	市区	永宁房地产S1	10	400	320	320
6467	市区	纺西新村1#S8	10	500	400	400
6468	市区	纺西新村2#S7	10	500	400	400
6469	市区	气象局宿舍S9	10	500	400	400
6470	市区	人行箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6471	市区	外运1#	10	500	400	400
6472	市区	轧花厂宿舍	10	400	320	320
6473	市区	怡景花园1#S10	10	630	504	504
6474	市区	怡景花园2#S11箱变	10	630	504	504
6475	市区	怡景花园3#S12箱变	10	630	504	504
6476	市区	怡景花园4#S13箱变	10	630	504	504
6477	市区	怡景花园小区变1#主变	10	1600	1280	1280
6478	市区	怡景花园小区变2#主变	10	1250	1000	1000
6479	市区	迎宾南路1#	10	500	400	400
6480	市区	迎宾南路2#	10	500	400	400
6481	市区	中行箱变主变	10	500	400	400
6482	市区	奥景华府1#配电室1#主变	10	630	504	504
6483	市区	奥景华府1#配电室2#主变	10	630	504	504
6484	市区	八菱S2	10	630	504	504
6485	市区	大庆路菜场S6箱变主变	10	630	504	504
6486	市区	经贸学校S14	10	630	504	504
6487	市区	开发公司S11	10	500	400	400
6488	市区	农行宿舍	10	315	252	252
6489	市区	清逸苑	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6490	市区	三建宿舍	10	400	320	320
6491	市区	师范1#	10	315	252	252
6492	市区	师范2#	10	400	320	320
6493	市区	盐师S10	10	500	400	400
6494	市区	博奥名苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
6495	市区	拆迁配套公司	10	630	504	504
6496	市区	城区开发1#	10	400	320	320
6497	市区	城区开发13#	10	315	252	252
6498	市区	城区开发2#变	10	400	320	320
6499	市区	鼎盛时代变电所2#主变	10	1000	800	800
6500	市区	工行宿舍	10	315	252	252
6501	市区	机床厂1#	10	400	320	320
6502	市区	清华名居6#箱变主变	10	630	504	504
6503	市区	庆中1#	10	400	320	320
6504	市区	庆中2#	10	315	252	252
6505	市区	庆中3#	10	400	320	320
6506	市区	庆中4#	10	400	320	320
6507	市区	双元10#	10	400	320	320
6508	市区	双元12#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6509	市区	双元13#	10	400	320	320
6510	市区	双元2#公用变	10	400	320	320
6511	市区	双元3#	10	400	320	320
6512	市区	双元5#	10	315	252	252
6513	市区	双元6#	10	400	320	320
6514	市区	双园1#	10	400	320	320
6515	市区	双园6#	10	400	320	320
6516	市区	双园7#	10	400	320	320
6517	市区	双园五巷2#公用变	10	400	320	320
6518	市区	双园五巷公用变	10	400	320	320
6519	市区	文峰派出所	10	400	320	320
6520	市区	阳光雅居1#变电所1#主变	10	1000	800	800
6521	市区	阳光雅居1#变电所2#主变	10	1000	800	800
6522	市区	悦心园3#箱变主变	10	630	504	504
6523	市区	正泰置业1#	10	630	504	504
6524	市区	正泰置业2#	10	630	504	504
6525	市区	公园道1#	10	630	504	504
6526	市区	公园道2#	10	630	504	504
6527	市区	华祥置业1#小区变1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6528	市区	华祥置业1#小区变2#主变	10	1000	793	793
6529	市区	华祥置业1#小区变3#主变	10	1000	800	800
6530	市区	华祥置业1#小区变4#主变	10	1000	800	800
6531	市区	华祥置业2#小区变1#主变	10	1000	800	800
6532	市区	华祥置业2#小区变2#主变	10	1000	800	800
6533	市区	联鑫置业S3	10	250	200	200
6534	市区	鹿鸣广场配电室1#主变	10	800	640	640
6535	市区	鹿鸣广场配电室3#主变	10	800	640	640
6536	市区	瑞华房产变电所1#主变	10	1000	800	800
6537	市区	瑞华房产变电所2#主变	10	1000	800	800
6538	市区	文华名城2#配电室1#主变	10	630	504	504
6539	市区	文华名城2#配电室3#主变	10	630	504	504
6540	市区	文华名城3#配电室2#主变	10	630	504	504
6541	市区	万达华府10#配电室2#主变	10	800	640	640
6542	市区	万达华府11#配电室2#主变	10	630	504	504
6543	市区	万达华府11#配电室4#主变	10	630	504	504
6544	市区	万达华府6#配电室2#主变	10	800	640	640
6545	市区	万达华府7#配电室2#主变	10	800	640	640
6546	市区	万达华府7#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6547	市区	万达华府8#配电室2#主变	10	800	640	640
6548	市区	万达华府9#配电室2#主变	10	800	640	640
6549	市区	汇景新城1#S1箱变主变	10	500	400	400
6550	市区	汇景新城1#小区变2#主变	10	800	640	640
6551	市区	汇景新城2#S2箱变主变	10	500	400	400
6552	市区	汇景新城3#S3箱变主变	10	500	400	400
6553	市区	汇景新城4#S4箱变主变	10	500	400	400
6554	市区	瑞景广场变电所2#主变	10	800	640	640
6555	市区	娱乐公寓S8箱变主变	10	630	504	504
6556	市区	娱乐公寓S9箱变主变	10	630	504	504
6557	市区	娱乐花园S10箱变主变	10	630	504	504
6558	市区	娱乐花园S11箱变主变	10	630	504	504
6559	市区	娱乐花园S12箱变主变	10	630	504	504
6560	市区	娱乐花园S13箱变主变	10	630	504	504
6561	市区	金色华庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
6562	市区	金色华庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
6563	市区	金色华庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
6564	市区	金色华庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
6565	市区	金色华庭3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6566	市区	金色华庭3#配电室2#主变	10	800	640	640
6567	市区	金色华庭4#配电室1#主变	10	800	640	640
6568	市区	前进10#箱变主变	10	630	504	504
6569	市区	前进23#变	10	400	320	320
6570	市区	钱江方洲北区1#楼S3箱变	10	630	491	491
6571	市区	钱江方洲北区10#欧变	10	630	504	504
6572	市区	钱江方洲北区10#配电室1#主变	10	500	400	400
6573	市区	钱江方洲北区10#配电室2#主变	10	500	400	400
6574	市区	钱江方洲北区12#楼S4箱变	10	630	504	504
6575	市区	钱江方洲北区31#楼配电室2#主变	10	800	640	640
6576	市区	钱江方洲北区9#配电室1#主变	10	800	640	640
6577	市区	钱江方洲北区9#配电室2#主变	10	800	640	640
6578	市区	城区开发	10	315	252	252
6579	市区	城区开发2#	10	400	320	320
6580	市区	教委1#S5箱变主变	10	315	252	252
6581	市区	教委2#S4箱变主变	10	500	400	400
6582	市区	教委3#S18箱变主变	10	630	504	504
6583	市区	康虹组团S2箱变主变	10	500	400	400
6584	市区	康虹组团S3箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6585	市区	潘黄大厦1#S1箱变主变	10	160	128	128
6586	市区	前进1#公变	10	315	252	252
6587	市区	前进13#	10	400	320	320
6588	市区	前进14#	10	315	252	252
6589	市区	前进16#变	10	400	320	320
6590	市区	前进17#变	10	400	320	320
6591	市区	前进24#变	10	400	320	320
6592	市区	前进25#变	10	400	320	320
6593	市区	前进26#变	10	400	320	320
6594	市区	前进29#变	10	400	320	320
6595	市区	前进30#变	10	400	320	320
6596	市区	前进5#	10	400	320	320
6597	市区	前进5#变	10	400	320	320
6598	市区	前进四区箱变主变	10	500	400	400
6599	市区	前进小区S15箱变主变	10	500	400	400
6600	市区	前进浴室公用变	10	400	320	320
6601	市区	荣盛公寓小区变1#主变	10	800	640	640
6602	市区	荣盛公寓小区变2#主变	10	800	640	640
6603	市区	双元6#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6604	市区	兴强1#	10	400	320	320
6605	市区	兴强2#	10	400	320	320
6606	市区	烟草公司公变	10	400	320	320
6607	市区	盐马1#变	10	400	313	313
6608	市区	盐马2#变	10	400	320	320
6609	市区	长坝12#	10	400	320	320
6610	市区	住宅公司2#S19箱变主变	10	630	504	504
6611	市区	住宅公司3#S4箱变主变	10	500	400	400
6612	市区	住宅公司S3箱变主变	10	500	400	400
6613	市区	天辰府1#配电室1#主变	10	800	640	640
6614	市区	天辰府1#配电室3#主变	10	800	640	640
6615	市区	天辰府2#配电室1#主变	10	800	640	640
6616	市区	天辰府2#配电室3#主变	10	800	640	640
6617	市区	天辰府3#配电室1#主变	10	800	640	640
6618	市区	天辰府3#配电室3#主变	10	800	640	640
6619	市区	国飞尚城A区2#小区变主变	10	1000	800	800
6620	市区	国飞尚城A区3#S3箱变主变	10	500	400	400
6621	市区	国飞尚城A区4#S2箱变主变	10	500	400	400
6622	市区	国飞尚城F区S1箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6623	市区	万达华府1#配电室2#主变	10	800	637	637
6624	市区	万达华府2#配电室2#主变	10	800	640	640
6625	市区	万达华府2#配电室4#主变	10	800	639	639
6626	市区	万达华府3#配电室2#主变	10	800	640	640
6627	市区	万达华府3#配电室4#主变	10	800	640	640
6628	市区	万达华府4#配电室2#主变	10	800	640	640
6629	市区	万达华府5#配电室2#主变	10	800	640	640
6630	市区	万达华府5#配电室4#主变	10	800	640	640
6631	市区	海富花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
6632	市区	海富花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
6633	市区	海富花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
6634	市区	海富花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
6635	市区	中海九樾1#配电室1#主变	10	630	504	504
6636	市区	中海九樾1#配电室3#主变	10	630	504	504
6637	市区	中海九樾2#配电室1#主变	10	630	504	504
6638	市区	中海九樾2#配电室3#主变	10	630	504	504
6639	市区	中海九樾3#配电室1#主变	10	800	640	640
6640	市区	中海九樾3#配电室3#主变	10	800	640	640
6641	市区	城中1#公馆1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6642	市区	城中1#公馆1#配电室2#主变	10	800	640	640
6643	市区	城中1#公馆1#配电室3#主变	10	800	640	640
6644	市区	城中1#公馆1#配电室4#主变	10	800	640	640
6645	市区	城中1#公馆2#配电室1#主变	10	630	504	504
6646	市区	城中1#公馆2#配电室2#主变	10	630	504	504
6647	市区	城中1#公馆2#配电室3#主变	10	630	504	504
6648	市区	城中1#公馆2#配电室4#主变	10	630	504	504
6649	市区	纺配组团1#S18箱变	10	500	400	400
6650	市区	金色家园1#箱变1#主变	10	630	504	504
6651	市区	金色家园2#箱变1#主变	10	630	504	504
6652	市区	清华名居1#S2箱变	10	630	504	504
6653	市区	清华名居1#变电所1#主变	10	800	640	640
6654	市区	清华名居2#S1箱变	10	800	640	640
6655	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	504	504
6656	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	504	504
6657	市区	清华名居5#箱变主变	10	630	504	504
6658	市区	仁丰双元居配电室2#主变	10	630	504	504
6659	市区	仁丰双元居配电室4#主变	10	630	504	504
6660	市区	怡景北园2#S16	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6661	市区	怡景北园3#S17	10	400	320	320
6662	市区	中建1#S1	10	630	465	465
6663	市区	中建2#S2箱变	10	630	504	504
6664	市区	中建3#箱变	10	630	504	504
6665	市区	中建4#箱变	10	500	400	400
6666	市区	南门华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
6667	市区	南门华府2#配电室2#主变	10	800	640	640
6668	市区	南门华府3#配电室2#主变	10	800	640	640
6669	市区	人防S4主变	10	200	160	160
6670	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
6671	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
6672	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
6673	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
6674	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室2#主变	10	630	504	504
6675	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室4#主变	10	630	504	504
6676	市区	五洲1#配电室1#主变	10	800	640	640
6677	市区	五洲2#配电室1#主变	10	800	640	640
6678	市区	银豪紫缘配电室2#主变	10	630	504	504
6679	市区	银豪紫缘配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6680	市区	中茵海华2#S7主变	10	630	504	504
6681	市区	禾成花园东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
6682	市区	禾成花园东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
6683	市区	禾成花园东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
6684	市区	禾成花园东区2#配电室3#主变	10	800	640	640
6685	市区	禾成花园东区开关站1#主变	10	630	504	504
6686	市区	禾成花园西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
6687	市区	禾成花园西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
6688	市区	禾成花园西区2#配电室1#主变	10	800	640	640
6689	市区	禾成花园西区2#配电室3#主变	10	800	640	640
6690	市区	禾成花园西区3#配电室1#主变	10	630	504	504
6691	市区	禾成花园西区3#配电室3#主变	10	630	504	504
6692	市区	雍锦华府1#配电室1#主变	10	800	380	380
6693	市区	雍锦华府1#配电室3#主变	10	800	640	640
6694	市区	雍锦华府2#配电室1#主变	10	630	504	504
6695	市区	雍锦华府2#配电室3#主变	10	630	504	504
6696	市区	云顶开闭所1#主变	10	630	504	504
6697	市区	云顶开闭所2#主变	10	630	504	504
6698	市区	中茵海华1#	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6699	市区	中茵开关站1#主变	10	1000	800	800
6700	市区	中茵开关站3#主变	10	800	640	640
6701	市区	博雅文苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
6702	市区	博雅文苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
6703	市区	博雅文苑2#配电室1#主变	10	630	504	504
6704	市区	博雅文苑2#配电室3#主变	10	630	504	504
6705	市区	博雅文苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
6706	市区	博雅文苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
6707	市区	博雅文苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
6708	市区	博雅文苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
6709	市区	康庄雅苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
6710	市区	康庄雅苑1#配电室4#主变	10	800	636	636
6711	市区	康庄雅苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
6712	市区	康庄雅苑2#配电室4#主变	10	800	636	636
6713	市区	康庄雅苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
6714	市区	康庄雅苑3#配电室4#主变	10	800	634	634
6715	市区	康庄雅苑开关站2#主变	10	800	640	640
6716	市区	和润花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
6717	市区	和润花园1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6718	市区	和润花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
6719	市区	和润花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
6720	市区	和润花园开关站1#主变	10	800	640	640
6721	市区	泓成花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
6722	市区	泓成花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
6723	市区	泓成花园开关站1#主变	10	800	640	640
6724	市区	水漾益城1#配电室2#主变	10	800	640	640
6725	市区	水漾益城1#配电室4#主变	10	800	640	640
6726	市区	水漾益城2#配电室2#主变	10	800	640	640
6727	市区	水漾益城2#配电室4#主变	10	800	640	640
6728	市区	水漾益城3#配电室2#主变	10	800	640	640
6729	市区	水漾益城3#配电室4#主变	10	800	640	640
6730	市区	水漾益城开关站2#主变	10	630	504	504
6731	市区	香江枫景名苑东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
6732	市区	香江枫景名苑东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
6733	市区	香江枫景名苑东区2#配电室1#主变	10	630	504	504
6734	市区	香江枫景名苑东区2#配电室3#主变	10	630	477	477
6735	市区	香江枫景名苑东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
6736	市区	香江枫景名苑东区3#配电室3#主变	10	800	598	598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6737	市区	香江枫景名苑西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
6738	市区	香江枫景名苑西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
6739	市区	香江枫景名苑西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
6740	市区	香江枫景名苑西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
6741	市区	香江枫景名苑西区3#配电室2#主变	10	800	640	640
6742	市区	香江枫景名苑西区3#配电室4#主变	10	800	640	640
6743	市区	先锋国际1#开关站2#主变	10	630	504	504
6744	市区	先锋国际1#配电室2#主变	10	630	504	504
6745	市区	先锋国际1#配电室4#主变	10	630	504	504
6746	市区	亨达商业街1#S1	10	630	504	504
6747	市区	亨达商业街2#S8	10	500	400	400
6748	市区	亨达商业街3#S7	10	500	400	400
6749	市区	亨达商业街4#S6	10	500	400	400
6750	市区	亨达商业街5#S2	10	500	400	400
6751	市区	亨达商业街6#S11	10	630	504	504
6752	市区	亨达商业街7#S14	10	630	504	504
6753	市区	江南置业S3	10	500	400	400
6754	市区	剧场路S13主变	10	630	504	504
6755	市区	人民剧场S1	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6756	市区	少年宫S1	10	630	504	504
6757	市区	文化宫S1	10	500	400	400
6758	市区	东晖锦园1#配电室1#主变	10	800	640	640
6759	市区	东晖锦园1#配电室3#主变	10	800	640	640
6760	市区	东晖锦园2#配电室1#主变	10	800	640	640
6761	市区	东晖锦园2#配电室3#主变	10	800	640	640
6762	市区	东晖锦园3#配电室1#主变	10	800	640	640
6763	市区	东晖锦园3#配电室3#主变	10	800	640	640
6764	市区	东晖锦园4#配电室1#主变	10	630	504	504
6765	市区	东晖锦园4#配电室3#主变	10	630	504	504
6766	市区	北京苑1#S16	10	630	504	504
6767	市区	北京苑2#	10	500	400	400
6768	市区	高级居民点1#公用变	10	315	252	252
6769	市区	静心园1#配电室1#主变	10	630	504	504
6770	市区	市二房产2#S20	10	500	400	400
6771	市区	市二房产S7	10	500	400	400
6772	市区	市教育局2#S1	10	630	504	504
6773	市区	市教育局S6	10	500	400	400
6774	市区	新城花园1#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6775	市区	新城花园1#配电室2#主变	10	500	400	400
6776	市区	新城花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
6777	市区	盐公馆1#配电室1#主变	10	800	640	640
6778	市区	盐公馆1#配电室3#主变	10	800	634	634
6779	市区	长坝11#公用变	10	400	320	320
6780	市区	长坝9#公用变	10	400	320	320
6781	市区	长坝S17	10	630	504	504
6782	市区	长坝路3#公用变	10	400	320	320
6783	市区	长坝路公用变	10	400	320	320
6784	市区	长坝新村公用变	10	400	320	320
6785	市区	紫御府1#配电室1#主变	10	800	640	640
6786	市区	紫御府1#配电室3#主变	10	800	640	640
6787	市区	紫御府开关站1#主变	10	800	640	640
6788	市区	登瀛商场宿舍S6箱变	10	500	400	400
6789	市区	二房产S7箱变	10	500	400	400
6790	市区	杰仕豪庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
6791	市区	杰仕豪庭2#开关站1#主变	10	630	504	504
6792	市区	杰仕豪庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
6793	市区	杰仕豪庭2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6794	市区	杰仕豪庭3#配电室1#主变	10	800	640	640
6795	市区	杰仕豪庭3#配电室3#主变	10	800	640	640
6796	市区	杰仕豪庭4#配电室1#主变	10	800	640	640
6797	市区	民主菜场S8箱变	10	500	400	400
6798	市区	食品公司4#	10	400	320	320
6799	市区	食品公司S9	10	500	400	400
6800	市区	太极大厦1#S1箱变	10	500	400	400
6801	市区	锦海家园北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
6802	市区	锦海家园北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
6803	市区	锦海家园北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
6804	市区	锦海家园北区2#配电室3#主变	10	800	638	638
6805	市区	锦海家园北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
6806	市区	锦海家园北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
6807	市区	锦海家园北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
6808	市区	锦海家园北区4#配电室3#主变	10	800	640	640
6809	市区	锦海家园北区开关站1#主变	10	800	640	640
6810	市区	锦海家园南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
6811	市区	锦海家园南区1#配电室3#主变	10	800	639	639
6812	市区	锦海家园南区2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6813	市区	锦海家园南区2#配电室3#主变	10	800	639	639
6814	市区	锦海家园南区开关站1#主变	10	800	640	640
6815	市区	健康路公用变	10	400	320	320
6816	市区	轻工业局	10	315	252	252
6817	市区	同曦鸣城2#箱变主变	10	500	400	400
6818	市区	同曦鸣城4#箱变主变	10	500	400	400
6819	市区	卫校1#S7	10	630	504	504
6820	市区	一院东宿舍区S3	10	500	400	400
6821	市区	一院宿舍2#	10	500	400	400
6822	市区	一院宿舍3#	10	500	400	400
6823	市区	一院宿舍4#	10	500	400	400
6824	市区	珍丰2#	10	400	320	320
6825	市区	联合仓库1#配电室2#主变	10	630	504	504
6826	市区	联合仓库1#配电室4#主变	10	630	504	504
6827	市区	联合仓库2#配电室2#主变	10	800	640	640
6828	市区	联合仓库2#配电室4#主变	10	800	640	640
6829	市区	联合仓库开关站2#主变	10	630	504	504
6830	市区	平板厂6#	10	315	252	252
6831	市区	同曦鸣城1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6832	市区	同曦鸣城1#配电室4#主变	10	800	640	640
6833	市区	同曦鸣城2#配电室2#主变	10	800	640	640
6834	市区	同曦鸣城3#配电室2#主变	10	800	640	640
6835	市区	朝阳北村3#箱变主变	10	630	504	504
6836	市区	分区	10	400	320	320
6837	市区	分区2#	10	400	320	320
6838	市区	军分区	10	800	640	640
6839	市区	军分区宿舍	10	400	320	320
6840	市区	开明S4	10	500	400	400
6841	市区	同曦鸣城1#配电室1#主变	10	800	640	640
6842	市区	同曦鸣城1#配电室3#主变	10	800	640	640
6843	市区	同曦鸣城2#配电室1#主变	10	800	640	640
6844	市区	同曦鸣城3#配电室1#主变	10	800	640	640
6845	市区	国贸中心1#配电室2#主变	10	800	640	640
6846	市区	国贸中心1#配电室4#主变	10	800	640	640
6847	市区	国贸中心2#配电室2#主变	10	800	640	640
6848	市区	国贸中心2#配电室4#主变	10	800	640	640
6849	市区	先锋国际1#开关站1#主变	10	630	504	504
6850	市区	先锋国际1#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6851	市区	先锋国际1#配电室3#主变	10	630	504	504
6852	市区	晓风印月1#开关站1#主变	10	630	504	504
6853	市区	晓风印月1#配电室1#主变	10	800	640	640
6854	市区	晓风印月1#配电室3#主变	10	800	640	640
6855	市区	晓风印月2#配电室1#主变	10	800	640	640
6856	市区	晓风印月2#配电室3#主变	10	800	640	640
6857	市区	晓风印月3#配电室1#主变	10	800	640	640
6858	市区	晓风印月3#配电室3#主变	10	800	631	631
6859	市区	宸泱府1#配电室1#主变	10	800	632	632
6860	市区	宸泱府1#配电室3#主变	10	800	639	639
6861	市区	宸泱府2#配电室1#主变	10	630	504	504
6862	市区	宸泱府2#配电室3#主变	10	630	501	501
6863	市区	宸泱府开关站1#主变	10	800	640	640
6864	市区	妇幼保健院S13	10	500	400	400
6865	市区	华兴步行街S8箱变	10	630	504	504
6866	市区	亮月街2#S12	10	500	400	400
6867	市区	亮月街S5箱变主变	10	500	400	400
6868	市区	瓢城饭店S12箱式变	10	630	504	504
6869	市区	人武部S7箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6870	市区	盐城中学S14	10	630	504	504
6871	市区	邮局	10	315	252	252
6872	市区	广安大厦S4箱变	10	500	400	400
6873	市区	华兴嘉园1#S3箱变	10	500	400	400
6874	市区	华兴嘉园1#小区变1#主变	10	630	504	504
6875	市区	华兴嘉园1#小区变2#主变	10	630	504	504
6876	市区	华兴嘉园2#S2箱变	10	500	400	400
6877	市区	金色家园小区配电室1#主变	10	1000	800	800
6878	市区	金色家园小区配电室2#主变	10	1000	800	800
6879	市区	粮库1#变	10	400	320	320
6880	市区	太极大厦2#S12	10	630	504	504
6881	市区	沿河S5箱变	10	315	252	252
6882	市区	沿河S6	10	500	400	400
6883	市区	盐都工贸	10	630	504	504
6884	市区	紫荆花园变电所2#主变	10	500	400	400
6885	市区	紫御府1#配电室2#主变	10	800	640	640
6886	市区	紫御府1#配电室4#主变	10	800	640	640
6887	市区	紫御府开关站2#主变	10	800	640	640
6888	市区	朝阳华府南府1#配电室2#主变	10	800	591	591

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6889	市区	朝阳华府南府1#配电室4#主变	10	800	640	640
6890	市区	朝阳华府南府2#配电室2#主变	10	800	636	636
6891	市区	朝阳华府南府2#配电室4#主变	10	800	640	640
6892	市区	朝阳华府南府开关站2#主变	10	800	640	640
6893	市区	朝阳华府南府开关站4#主变	10	800	640	640
6894	市区	汇文苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
6895	市区	汇文苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
6896	市区	汇文苑2#配电室1#主变	10	630	504	504
6897	市区	汇文苑2#配电室3#主变	10	630	504	504
6898	市区	汇文苑3#配电室1#主变	10	630	504	504
6899	市区	珺悦府1#配电室2#主变	10	630	504	504
6900	市区	珺悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
6901	市区	珺悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
6902	市区	珺悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
6903	市区	珺悦府4#配电室2#主变	10	800	640	640
6904	市区	珺悦府4#配电室4#主变	10	800	640	640
6905	市区	麒麟府1#配电室1#主变	10	630	504	504
6906	市区	麒麟府1#配电室3#主变	10	630	504	504
6907	市区	麒麟府2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6908	市区	麒麟府2#配电室3#主变	10	800	640	640
6909	市区	麒麟府3#配电室1#主变	10	800	640	640
6910	市区	麒麟府4#配电室1#主变	10	800	640	640
6911	市区	天玺1#配电室2#主变	10	800	640	640
6912	市区	天玺2#配电室2#主变	10	800	640	640
6913	市区	天玺2#配电室4#主变	10	800	640	640
6914	市区	天玺3#配电室2#主变	10	630	504	504
6915	市区	天玺3#配电室4#主变	10	630	504	504
6916	市区	天玺4#配电室2#主变	10	800	640	640
6917	市区	天玺4#配电室4#主变	10	800	640	640
6918	市区	汇文苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
6919	市区	汇文苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
6920	市区	汇文苑2#配电室2#主变	10	630	504	504
6921	市区	汇文苑2#配电室4#主变	10	630	504	504
6922	市区	汇文苑3#配电室2#主变	10	630	504	504
6923	市区	珺悦府1#配电室1#主变	10	630	504	504
6924	市区	珺悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
6925	市区	珺悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640
6926	市区	珺悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6927	市区	珺悦府4#配电室1#主变	10	800	640	640
6928	市区	珺悦府4#配电室3#主变	10	800	640	640
6929	市区	天玺1#配电室1#主变	10	800	640	640
6930	市区	天玺2#配电室1#主变	10	800	640	640
6931	市区	天玺2#配电室3#主变	10	800	640	640
6932	市区	天玺3#配电室1#主变	10	630	504	504
6933	市区	天玺3#配电室3#主变	10	630	504	504
6934	市区	天玺4#配电室1#主变	10	800	640	640
6935	市区	天玺4#配电室3#主变	10	800	640	640
6936	市区	电动汽车9#箱变主变	10	400	320	320
6937	市区	峰尚生活广场配电室2#主变	10	800	640	640
6938	市区	峰尚生活广场配电室4#主变	10	800	640	640
6939	市区	桃源胜景5#欧式箱变	10	400	320	320
6940	市区	桃源胜景6#欧式箱变	10	400	320	320
6941	市区	桃源胜景7#欧式箱变	10	400	320	320
6942	市区	桃源胜景8#欧式箱变	10	400	320	320
6943	市区	铂悦澜庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
6944	市区	铂悦澜庭2#配电室1#主变	10	630	504	504
6945	市区	铂悦澜庭2#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6946	市区	飞驰S1箱变主变	10	315	252	252
6947	市区	国际花都三期1#配电室2#主变	10	800	640	640
6948	市区	国际花都三期1#配电室4#主变	10	800	640	640
6949	市区	国际花都三期2#配电室2#主变	10	630	504	504
6950	市区	国际花都三期2#配电室4#主变	10	630	504	504
6951	市区	绿地书香园1#配电室2#主变	10	630	492	492
6952	市区	绿地书香园1#配电室4#主变	10	630	504	504
6953	市区	绿地书香园2#配电室2#主变	10	800	640	640
6954	市区	绿地书香园3#配电室2#主变	10	800	640	640
6955	市区	锐轩财富广场1#配电室1#主变	10	630	504	504
6956	市区	锐轩财富广场1#配电室3#主变	10	630	504	504
6957	市区	锐轩财富广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
6958	市区	锐轩财富广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
6959	市区	双林S7箱变主变	10	500	400	400
6960	市区	亭绿1#开关站2#主变	10	630	504	504
6961	市区	亭绿1#配电室2#主变	10	800	640	640
6962	市区	亭绿1#配电室4#主变	10	800	640	640
6963	市区	亭绿2#配电室2#主变	10	800	640	640
6964	市区	翡翠国际1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6965	市区	翡翠国际1#配电室3#主变	10	800	640	640
6966	市区	翡翠国际2#配电室1#主变	10	800	640	640
6967	市区	翡翠国际2#配电室3#主变	10	800	640	640
6968	市区	市政配电室1#主变	10	800	640	640
6969	市区	都市铭城1#配电室2#主变	10	800	640	640
6970	市区	都市铭城2#配电室2#主变	10	630	504	504
6971	市区	都市铭城2#配电室4#主变	10	630	504	504
6972	市区	都市铭城开关站2#主变	10	800	640	640
6973	市区	光荣2#变	10	400	320	320
6974	市区	光荣6#变	10	400	320	320
6975	市区	东城尚品1#开关站1#主变	10	800	640	640
6976	市区	东城尚品1#配电室1#主变	10	800	640	640
6977	市区	东城尚品1#配电室3#主变	10	800	640	640
6978	市区	东城尚品2#配电室1#主变	10	800	640	640
6979	市区	东城尚品2#配电室3#主变	10	800	640	640
6980	市区	东城尚品3#配电室1#主变	10	800	640	640
6981	市区	翰庭雅苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
6982	市区	翰庭雅苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
6983	市区	翰庭雅苑1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6984	市区	翰庭雅苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
6985	市区	翰庭雅苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
6986	市区	翰庭雅苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
6987	市区	翰庭雅苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
6988	市区	翰庭雅苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
6989	市区	东港路1#箱变	10	630	504	504
6990	市区	东港路2#箱变	10	630	485	485
6991	市区	富康北苑配电室2#主变	10	800	640	640
6992	市区	富康路1#箱变	10	500	400	400
6993	市区	富康路2#主变	10	630	504	504
6994	市区	富康苑1#箱变	10	500	400	400
6995	市区	富康苑2#箱变	10	500	400	400
6996	市区	工业园1#变	10	800	640	640
6997	市区	工业园13#变	10	315	252	252
6998	市区	工业园15#变	10	80	64	64
6999	市区	工业园2#变	10	400	313	313
7000	市区	工业园20#箱变主变	10	400	311	311
7001	市区	工业园21#变	10	315	228	228
7002	市区	工业园22#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7003	市区	工业园5#变	10	400	320	320
7004	市区	工业园8#箱变主变	10	400	320	320
7005	市区	工业园9#变	10	400	320	320
7006	市区	光荣9#变	10	400	320	320
7007	市区	经塔房产	10	500	400	400
7008	市区	市政配电室2#主变	10	800	640	640
7009	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
7010	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
7011	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室2#主变	10	630	504	504
7012	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室4#主变	10	630	504	504
7013	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
7014	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
7015	市区	沐成花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7016	市区	沐成花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7017	市区	沐成花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7018	市区	沐成花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7019	市区	沐成花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7020	市区	沐成花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7021	市区	文轩府1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7022	市区	文轩府1#配电室4#主变	10	800	640	640
7023	市区	文轩府2#配电室2#主变	10	800	640	640
7024	市区	文轩府2#配电室4#主变	10	800	640	640
7025	市区	新城琅樾府1#配电室2#主变	10	800	640	640
7026	市区	新城琅樾府1#配电室4#主变	10	800	640	640
7027	市区	中南熙悦1#配电室1#主变	10	630	504	504
7028	市区	中南熙悦1#配电室3#主变	10	630	504	504
7029	市区	中南熙悦2#配电室1#主变	10	630	504	504
7030	市区	恒隆花园1#配电室2#主变	10	630	487	487
7031	市区	恒隆花园1#配电室4#主变	10	630	504	504
7032	市区	恒隆花园2#开关站2#主变	10	800	640	640
7033	市区	恒隆花园2#箱变主变	10	400	297	297
7034	市区	恒隆花园5#箱变主变	10	400	320	320
7035	市区	华景园2#变电所1#主变	10	630	504	504
7036	市区	华景园2#变电所2#主变	10	630	504	504
7037	市区	华景园3#变电室1#主变	10	800	640	640
7038	市区	华景园3#变电室2#主变	10	800	640	640
7039	市区	华景园3#箱变	10	630	504	504
7040	市区	华景园5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7041	市区	华景园S4箱变	10	800	640	640
7042	市区	加州东郡1#配电室1#主变	10	1000	800	800
7043	市区	加州东郡2#配电室1#主变	10	1000	800	800
7044	市区	加州东郡东区1#配电室1#主变	10	630	474	474
7045	市区	加州东郡东区1#配电室2#主变	10	630	504	504
7046	市区	加州东郡东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7047	市区	加州东郡东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7048	市区	文璟臻苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
7049	市区	文璟臻苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
7050	市区	文璟臻苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
7051	市区	文璟臻苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
7052	市区	文璟臻苑开关站1#主变	10	630	504	504
7053	市区	紫滨花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
7054	市区	紫滨花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7055	市区	紫滨花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
7056	市区	紫滨花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
7057	市区	紫滨花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7058	市区	紫滨花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7059	市区	紫滨花园4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7060	市区	国际花都三期1#配电室1#主变	10	800	640	640
7061	市区	国际花都三期1#配电室3#主变	10	800	640	640
7062	市区	国际花都三期2#配电室1#主变	10	630	504	504
7063	市区	国际花都三期2#配电室3#主变	10	630	504	504
7064	市区	绿地书香园1#配电室1#主变	10	630	504	504
7065	市区	绿地书香园1#配电室3#主变	10	630	504	504
7066	市区	绿地书香园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7067	市区	绿地书香园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7068	市区	麒麟府1#配电室2#主变	10	630	504	504
7069	市区	麒麟府1#配电室4#主变	10	630	504	504
7070	市区	麒麟府2#配电室2#主变	10	800	640	640
7071	市区	麒麟府2#配电室4#主变	10	800	640	640
7072	市区	麒麟府3#配电室2#主变	10	800	640	640
7073	市区	麒麟府4#配电室2#主变	10	800	640	640
7074	市区	锐轩财富广场1#配电室2#主变	10	630	504	504
7075	市区	锐轩财富广场1#配电室4#主变	10	630	504	504
7076	市区	锐轩财富广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
7077	市区	锐轩财富广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
7078	市区	亭绿1#开关站1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7079	市区	亭绿1#配电室1#主变	10	800	640	640
7080	市区	亭绿1#配电室3#主变	10	800	640	640
7081	市区	亭绿2#配电室1#主变	10	800	640	640
7082	市区	滨河人家1#配电室2#主变	10	800	640	640
7083	市区	滨河人家2#配电室2#主变	10	800	640	640
7084	市区	滨河人家3#配电室2#主变	10	800	640	640
7085	市区	华建颐园1#开关站1#主变	10	630	504	504
7086	市区	华建颐园1#配电室1#主变	10	630	504	504
7087	市区	华建颐园1#配电室3#主变	10	630	504	504
7088	市区	华建颐园2#配电室1#主变	10	630	504	504
7089	市区	华建颐园2#配电室3#主变	10	630	504	504
7090	市区	华建颐园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7091	市区	华建颐园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7092	市区	金牛大厦变电所2#主变	10	800	640	640
7093	市区	金牛大厦变电所4#主变	10	800	640	640
7094	市区	力拓倾城1#配电室1#主变	10	800	640	640
7095	市区	力拓倾城1#配电室4#主变	10	800	640	640
7096	市区	力拓倾城2#配电室2#主变	10	800	640	640
7097	市区	力拓倾城2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7098	市区	力拓倾城3#配电室2#主变	10	800	640	640
7099	市区	力拓倾城3#配电室4#主变	10	800	640	640
7100	市区	力拓倾城4#配电室2#主变	10	800	640	640
7101	市区	力拓倾城4#配电室4#主变	10	800	640	640
7102	市区	太和名苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
7103	市区	太和名苑3#配电室1#主变	10	630	504	504
7104	市区	太和名苑3#配电室3#主变	10	630	504	504
7105	市区	太和名苑4#配电室1#主变	10	630	504	504
7106	市区	太和名苑4#配电室3#主变	10	630	504	504
7107	市区	太和名苑5#配电室1#主变	10	630	504	504
7108	市区	太和名苑5#配电室3#主变	10	630	504	504
7109	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
7110	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
7111	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室1#主变	10	630	504	504
7112	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室3#主变	10	630	504	504
7113	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
7114	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
7115	市区	德惠尚书房1#开关站2#主变	10	800	640	640
7116	市区	德惠尚书房1#开关站4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7117	市区	德惠尚书房1#配电室2#主变	10	800	640	640
7118	市区	德惠尚书房1#配电室4#主变	10	800	640	640
7119	市区	德惠尚书房2#开关站2#主变	10	630	504	504
7120	市区	德惠尚书房2#开关站4#主变	10	630	486	486
7121	市区	德惠尚书房3#开关站2#主变	10	800	640	640
7122	市区	德惠尚书房3#开关站4#主变	10	800	640	640
7123	市区	德惠尚书房3#配电室2#主变	10	630	504	504
7124	市区	德惠尚书房3#配电室4#主变	10	630	504	504
7125	市区	德惠尚书房4#配电室2#主变	10	800	640	640
7126	市区	德惠尚书房5#配电室2#主变	10	630	504	504
7127	市区	德惠尚书房5#配电室4#主变	10	630	504	504
7128	市区	德惠尚书房6#配电室2#主变	10	800	640	640
7129	市区	德惠尚书房6#配电室4#主变	10	800	640	640
7130	市区	翡翠书院1#配电室2#主变	10	800	640	640
7131	市区	翡翠书院2#配电室2#主变	10	800	640	640
7132	市区	翡翠书院2#配电室4#主变	10	800	640	640
7133	市区	晶都大厦配电室2#主变	10	630	504	504
7134	市区	晶都大厦配电室4#主变	10	630	504	504
7135	市区	罗兰春天1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7136	市区	罗兰春天2#配电室2#主变	10	800	640	640
7137	市区	罗兰春天2#配电室4#主变	10	800	640	640
7138	市区	中南熙悦1#配电室2#主变	10	630	504	504
7139	市区	中南熙悦1#配电室4#主变	10	630	504	504
7140	市区	中南熙悦2#配电室2#主变	10	630	504	504
7141	市区	东润华庭小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7142	市区	东润华庭小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7143	市区	东润华庭小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7144	市区	东润华庭小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
7145	市区	东润华庭小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
7146	市区	东润华庭小区4#配电室1#主变	10	800	640	640
7147	市区	东润华庭小区4#配电室3#主变	10	800	640	640
7148	市区	东润华庭小区5#配电室1#主变	10	800	640	640
7149	市区	东润华庭小区5#配电室3#主变	10	800	640	640
7150	市区	华建雅园2#配电室2#主变	10	630	504	504
7151	市区	华建雅园2#配电室4#主变	10	630	504	504
7152	市区	华建雅园3#配电室2#主变	10	630	504	504
7153	市区	华建雅园3#配电室4#主变	10	630	504	504
7154	市区	华建雅园4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7155	市区	华建雅园开关站2#主变	10	800	640	640
7156	市区	景山名门1#配电室1#主变	10	630	504	504
7157	市区	景山名门1#配电室3#主变	10	630	504	504
7158	市区	景山名门2#配电室1#主变	10	630	504	504
7159	市区	景山名门2#配电室3#主变	10	630	504	504
7160	市区	景山名门3#配电室1#主变	10	800	640	640
7161	市区	景山名门3#配电室3#主变	10	800	640	640
7162	市区	南林花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
7163	市区	南林花苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
7164	市区	南林花苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
7165	市区	南林花苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
7166	市区	圣龙府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7167	市区	圣龙府1#配电室3#主变	10	800	640	640
7168	市区	圣龙府2#配电室1#主变	10	800	640	640
7169	市区	圣龙府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7170	市区	圣龙府3#配电室1#主变	10	800	640	640
7171	市区	圣龙府3#配电室3#主变	10	800	640	640
7172	市区	圣龙府北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7173	市区	圣龙府北区1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7174	市区	圣龙府北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7175	市区	圣龙府北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
7176	市区	圣龙府北区开关站1#主变	10	800	640	640
7177	市区	太湖郡府1#开关站1#主变	10	800	640	640
7178	市区	太湖郡府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7179	市区	太湖郡府1#配电室3#主变	10	800	640	640
7180	市区	新民1#箱变主变	10	400	320	320
7181	市区	城市御墅1#开关站1#主变	10	800	640	640
7182	市区	城市御墅1#开关站3#主变	10	800	640	640
7183	市区	城市御墅1#配电室1#主变	10	800	640	640
7184	市区	城市御墅1#配电室3#主变	10	800	640	640
7185	市区	都市铭城1#配电室1#主变	10	800	640	640
7186	市区	都市铭城2#配电室1#主变	10	630	504	504
7187	市区	都市铭城2#配电室3#主变	10	630	504	504
7188	市区	都市铭城开关站1#主变	10	800	640	640
7189	市区	文璟臻苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
7190	市区	文璟臻苑1#配电室4#主变	10	630	504	504
7191	市区	文璟臻苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
7192	市区	文璟臻苑3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7193	市区	文璟臻苑开关站2#主变	10	630	504	504
7194	市区	紫湖文苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
7195	市区	紫湖文苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
7196	市区	紫湖文苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
7197	市区	紫湖文苑3#配电室1#主变	10	630	504	504
7198	市区	紫湖文苑3#配电室3#主变	10	630	504	504
7199	市区	东方商贸城1#配电室2#主变	10	800	640	640
7200	市区	东方商贸城1#配电室4#主变	10	800	625	625
7201	市区	东方商贸城2#箱变主变	10	400	320	320
7202	市区	东方商贸城开关站2#主变	10	800	640	640
7203	市区	东方商贸城开关站4#主变	10	800	640	640
7204	市区	翡翠国际1#配电室2#主变	10	800	640	640
7205	市区	翡翠国际1#配电室4#主变	10	800	640	640
7206	市区	翡翠国际2#配电室2#主变	10	800	640	640
7207	市区	翡翠国际2#配电室4#主变	10	800	640	640
7208	市区	工业园11#变	10	400	320	320
7209	市区	工业园12#变	10	400	320	320
7210	市区	工业园16#变	10	315	252	252
7211	市区	工业园17#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7212	市区	工业园18#美变	10	500	400	400
7213	市区	工业园24#变	10	400	267	267
7214	市区	工业园27#变	10	400	320	320
7215	市区	工业园6#变	10	400	320	320
7216	市区	琥珀湾花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
7217	市区	琥珀湾花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
7218	市区	琥珀湾花园2#配电室1#主变	10	630	504	504
7219	市区	琥珀湾花园2#配电室3#主变	10	630	493	493
7220	市区	琥珀湾花园3#配电室1#主变	10	630	504	504
7221	市区	琥珀湾花园3#配电室3#主变	10	630	504	504
7222	市区	美食街12#变	10	630	504	504
7223	市区	民航1#箱变	10	630	504	504
7224	市区	民航2#箱变	10	630	472	472
7225	市区	民航3#箱变	10	630	504	504
7226	市区	南林14#变	10	630	492	492
7227	市区	商业街1#箱变主变	10	630	504	504
7228	市区	商业街2#箱变主变	10	630	481	481
7229	市区	新河湾花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7230	市区	新河湾花园1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7231	市区	新河湾花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7232	市区	新河湾花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7233	市区	新河湾花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7234	市区	新河湾花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7235	市区	东润华庭小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7236	市区	东润华庭小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7237	市区	东润华庭小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7238	市区	东润华庭小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
7239	市区	东润华庭小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
7240	市区	东润华庭小区4#配电室2#主变	10	800	640	640
7241	市区	东润华庭小区4#配电室4#主变	10	800	640	640
7242	市区	东润华庭小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
7243	市区	东润华庭小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
7244	市区	智博园配电室1#主变	10	800	640	640
7245	市区	巨丰10#箱变主变	10	400	319	319
7246	市区	绿苑广场1#主变	10	630	504	504
7247	市区	绿苑广场2#主变	10	630	504	504
7248	市区	在水一方誉府1#配电室2#主变	10	630	504	504
7249	市区	在水一方誉府1#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7250	市区	在水一方誉府2#配电室2#主变	10	800	640	640
7251	市区	在水一方誉府3#配电室2#主变	10	800	640	640
7252	市区	在水一方誉府3#配电室4#主变	10	800	640	640
7253	市区	在水一方誉府4#配电室2#主变	10	800	640	640
7254	市区	在水一方誉府4#配电室4#主变	10	800	640	640
7255	市区	翠湖名邸1#配电室2#主变	10	800	640	640
7256	市区	翠湖名邸2#配电室2#主变	10	800	640	640
7257	市区	翠湖名邸3#配电室2#主变	10	800	640	640
7258	市区	翠湖名邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
7259	市区	海铂花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7260	市区	海铂花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7261	市区	海铂花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7262	市区	海铂花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7263	市区	海铂花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7264	市区	海铂花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7265	市区	海铂花园开关站1#主变	10	800	640	640
7266	市区	珺尚府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7267	市区	珺尚府1#配电室3#主变	10	800	640	640
7268	市区	珺尚府2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7269	市区	珺尚府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7270	市区	珺尚府3#配电室1#主变	10	630	504	504
7271	市区	珺尚府3#配电室3#主变	10	630	504	504
7272	市区	珺尚府4#配电室1#主变	10	800	640	640
7273	市区	高铁新城C5地块1#配电室2#主变	10	800	640	640
7274	市区	高铁新城C5地块1#配电室4#主变	10	800	640	640
7275	市区	金水湾1#小区变1#主变	10	800	596	596
7276	市区	金水湾1#小区变2#主变	10	800	640	640
7277	市区	金水湾2#小区变1#主变	10	800	623	623
7278	市区	金水湾2#小区变2#主变	10	800	640	640
7279	市区	金水湾3#小区变1#主变	10	800	640	640
7280	市区	金水湾3#小区变2#主变	10	800	640	640
7281	市区	金水湾4#小区变1#主变	10	800	640	640
7282	市区	金水湾4#小区变2#主变	10	800	486	486
7283	市区	金水湾5#小区变1#主变	10	800	640	640
7284	市区	金水湾5#小区变2#主变	10	800	640	640
7285	市区	金水湾5#小区变3#主变	10	800	640	640
7286	市区	金水湾5#小区变4#主变	10	800	640	640
7287	市区	水厂箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7288	市区	悦珑湾1#配电室1#主变	10	800	640	640
7289	市区	悦珑湾1#配电室3#主变	10	800	640	640
7290	市区	悦珑湾2#配电室1#主变	10	800	640	640
7291	市区	悦珑湾2#配电室3#主变	10	800	640	640
7292	市区	悦珑湾3#配电室1#主变	10	800	640	640
7293	市区	悦珑湾3#配电室3#主变	10	800	640	640
7294	市区	悦珑湾4#配电室1#主变	10	800	640	640
7295	市区	悦珑湾4#配电室3#主变	10	800	640	640
7296	市区	悦珑湾5#配电室1#主变	10	800	640	640
7297	市区	悦珑湾5#配电室4#主变	10	800	640	640
7298	市区	悦珑湾6#配电室1#主变	10	800	640	640
7299	市区	悦珑湾6#配电室4#主变	10	800	640	640
7300	市区	悦珑湾7#配电室2#主变	10	800	640	640
7301	市区	悦珑湾7#配电室4#主变	10	800	640	640
7302	市区	悦珑湾8#配电室2#主变	10	800	640	640
7303	市区	悦珑湾8#配电室4#主变	10	800	640	640
7304	市区	悦珑湾9#配电室2#主变	10	800	640	640
7305	市区	悦珑湾东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7306	市区	悦珑湾东区1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7307	市区	悦珑湾东区2#配电室2#主变	10	630	504	504
7308	市区	悦珑湾东区2#配电室4#主变	10	630	504	504
7309	市区	悦珑湾东区3#配电室2#主变	10	800	640	640
7310	市区	悦珑湾东区3#配电室4#主变	10	800	618	618
7311	市区	悦珑湾东区4#配电室2#主变	10	630	504	504
7312	市区	悦珑湾东区4#配电室4#主变	10	630	504	504
7313	市区	大星10#S7箱变主变	10	400	320	320
7314	市区	大星15#S8箱变主变	10	400	320	320
7315	市区	君启花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7316	市区	君启花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7317	市区	君启花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7318	市区	君启花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7319	市区	君启花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7320	市区	君启花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7321	市区	东河14#变	10	315	252	0
7322	市区	佳苑西苑二期配电室2#主变	10	630	504	0
7323	市区	佳苑西苑二期配电室4#主变	10	630	504	0
7324	市区	金色华庭1#配电室3#主变	10	800	640	0
7325	市区	金色华庭1#配电室4#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7326	市区	金色华庭2#配电室2#主变	10	800	640	0
7327	市区	金色华庭2#配电室4#主变	10	800	640	0
7328	市区	金色华庭3#配电室3#主变	10	800	640	0
7329	市区	金色华庭3#配电室4#主变	10	800	640	0
7330	市区	金色华庭4#配电室2#主变	10	800	640	0
7331	市区	静心小区II期1#箱变	10	400	320	0
7332	市区	静心小区II期2#箱变	10	400	320	0
7333	市区	新城花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
7334	市区	悦心园1#箱变主变	10	630	504	0
7335	市区	悦心园1#主变	10	1000	754	0
7336	市区	悦心园2#箱变主变	10	630	504	0
7337	市区	悦心园2#主变	10	1000	766	0
7338	市区	长坝5#	10	315	252	0
7339	市区	城西24#箱变主变	10	630	420	0
7340	市区	城西4#	10	200	160	0
7341	市区	军民路4#箱变主变	10	630	504	0
7342	市区	军民路6#	10	400	320	0
7343	市区	轴承厂S2	10	630	504	0
7344	市区	米罗戏剧街1#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7345	市区	米罗戏剧街开关站2#主变	10	800	640	0
7346	市区	圣英置业1#S1	10	630	504	0
7347	市区	圣英置业2#S2	10	630	504	0
7348	市区	桃李春风江南里1#配电室2#主变	10	630	504	0
7349	市区	桃李春风江南里2#配电室2#主变	10	630	504	0
7350	市区	桃李春风江南里2#配电室4#主变	10	630	504	0
7351	市区	桃李春风江南里3#配电室2#主变	10	800	640	0
7352	市区	桃李春风江南里3#配电室4#主变	10	800	640	0
7353	市区	桃李春风江南里开关站2#主变	10	800	640	0
7354	市区	城西21#变	10	400	320	0
7355	市区	城西3#	10	315	252	0
7356	市区	美岸华庭2#配电室1#主变	10	800	640	0
7357	市区	美岸华庭2#配电室3#主变	10	800	640	0
7358	市区	美岸华庭开关站1#主变	10	800	640	0
7359	市区	美岸华庭小区1#S1	10	500	400	0
7360	市区	泰山庙	10	500	400	0
7361	市区	东河嘉园1#配电室2#主变	10	1000	800	0
7362	市区	东河嘉园2#开关站2#主变	10	800	640	0
7363	市区	东河嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7364	市区	东河嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	0
7365	市区	东河嘉园3#S3	10	630	504	0
7366	市区	东河嘉园3#配电室2#主变	10	630	504	0
7367	市区	东河嘉园3#配电室4#主变	10	630	504	0
7368	市区	东河新园1#配电室2#主变	10	630	504	0
7369	市区	东河新园1#配电室4#主变	10	630	504	0
7370	市区	东晖锦园1#配电室2#主变	10	800	628	0
7371	市区	东晖锦园1#配电室4#主变	10	800	640	0
7372	市区	东晖锦园2#配电室2#主变	10	800	640	0
7373	市区	东晖锦园2#配电室4#主变	10	800	640	0
7374	市区	东晖锦园3#配电室2#主变	10	800	640	0
7375	市区	东晖锦园3#配电室4#主变	10	800	640	0
7376	市区	东晖锦园4#配电室2#主变	10	630	504	0
7377	市区	东晖锦园4#配电室4#主变	10	630	504	0
7378	市区	康庄雅苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
7379	市区	康庄雅苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
7380	市区	康庄雅苑2#配电室1#主变	10	800	640	0
7381	市区	康庄雅苑2#配电室3#主变	10	800	640	0
7382	市区	康庄雅苑3#配电室1#主变	10	800	637	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7383	市区	康庄雅苑3#配电室3#主变	10	800	640	0
7384	市区	康庄雅苑开关站1#主变	10	800	640	0
7385	市区	港湾明珠1#配电室2#主变	10	800	640	0
7386	市区	港湾明珠1#配电室4#主变	10	800	640	0
7387	市区	港湾明珠10#配电室2#主变	10	800	640	0
7388	市区	港湾明珠10#配电室4#主变	10	800	640	0
7389	市区	港湾明珠2#开关站2#主变	10	800	640	0
7390	市区	港湾明珠2#配电室2#主变	10	800	640	0
7391	市区	港湾明珠2#配电室4#主变	10	800	640	0
7392	市区	港湾明珠3#开关站2#主变	10	500	400	0
7393	市区	港湾明珠3#开关站4#主变	10	500	400	0
7394	市区	港湾明珠3#配电室2#主变	10	800	640	0
7395	市区	港湾明珠3#配电室4#主变	10	800	640	0
7396	市区	港湾明珠4#配电室2#主变	10	800	640	0
7397	市区	港湾明珠4#配电室4#主变	10	800	640	0
7398	市区	港湾明珠5#配电室2#主变	10	800	640	0
7399	市区	港湾明珠5#配电室4#主变	10	800	640	0
7400	市区	港湾明珠6#配电室2#主变	10	800	640	0
7401	市区	港湾明珠7#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7402	市区	港湾明珠7#配电室4#主变	10	800	640	0
7403	市区	港湾明珠8#配电室2#主变	10	800	640	0
7404	市区	港湾明珠9#配电室2#主变	10	800	640	0
7405	市区	港湾明珠9#配电室4#主变	10	800	640	0
7406	市区	国贸中心1#配电室1#主变	10	800	640	0
7407	市区	国贸中心1#配电室3#主变	10	800	639	0
7408	市区	国贸中心2#配电室1#主变	10	800	640	0
7409	市区	国贸中心2#配电室3#主变	10	800	640	0
7410	市区	砖瓦厂S1	10	400	320	0
7411	市区	砂石场S1	10	500	400	0
7412	市区	先锋农贸大厦1#配电室1#主变	10	800	640	0
7413	市区	越河派出所2#	10	200	160	0
7414	市区	越河派出所3#	10	315	252	0
7415	市区	中海置业变电所1#主变	10	630	504	0
7416	市区	港湾明珠1#配电室1#主变	10	800	640	0
7417	市区	港湾明珠1#配电室3#主变	10	800	640	0
7418	市区	港湾明珠10#配电室1#主变	10	800	640	0
7419	市区	港湾明珠10#配电室3#主变	10	800	640	0
7420	市区	港湾明珠2#开关站1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7421	市区	港湾明珠2#配电室1#主变	10	800	640	0
7422	市区	港湾明珠2#配电室3#主变	10	800	640	0
7423	市区	港湾明珠3#开关站1#主变	10	500	400	0
7424	市区	港湾明珠3#开关站3#主变	10	500	400	0
7425	市区	港湾明珠3#配电室1#主变	10	800	640	0
7426	市区	港湾明珠3#配电室3#主变	10	800	640	0
7427	市区	港湾明珠4#配电室1#主变	10	800	640	0
7428	市区	港湾明珠4#配电室3#主变	10	800	640	0
7429	市区	港湾明珠5#配电室1#主变	10	800	640	0
7430	市区	港湾明珠5#配电室3#主变	10	800	640	0
7431	市区	港湾明珠6#配电室1#主变	10	800	640	0
7432	市区	港湾明珠7#配电室1#主变	10	800	640	0
7433	市区	港湾明珠7#配电室3#主变	10	800	640	0
7434	市区	港湾明珠8#配电室1#主变	10	800	640	0
7435	市区	港湾明珠9#配电室1#主变	10	800	640	0
7436	市区	港湾明珠9#配电室3#主变	10	800	640	0
7437	市区	博雅文苑1#开关站2#主变	10	800	640	0
7438	市区	博雅文苑1#配电室2#主变	10	800	640	0
7439	市区	博雅文苑2#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7440	市区	博雅文苑2#配电室4#主变	10	630	504	0
7441	市区	博雅文苑3#配电室2#主变	10	800	640	0
7442	市区	博雅文苑3#配电室4#主变	10	800	640	0
7443	市区	博雅文苑4#配电室2#主变	10	800	640	0
7444	市区	博雅文苑4#配电室4#主变	10	800	640	0
7445	市区	城西19#变	10	400	320	0
7446	市区	城西20#变	10	400	320	0
7447	市区	城西22#变	10	200	160	0
7448	市区	城西6#变	10	400	320	0
7449	市区	华福房产有限公司S3	10	400	311	0
7450	市区	美岸华庭2#配电室2#主变	10	800	640	0
7451	市区	美岸华庭2#配电室4#主变	10	800	640	0
7452	市区	美岸华庭开关站2#主变	10	800	640	0
7453	市区	香江枫景名苑东区1#配电室2#主变	10	800	640	0
7454	市区	香江枫景名苑东区1#配电室4#主变	10	800	640	0
7455	市区	香江枫景名苑东区2#配电室2#主变	10	630	498	0
7456	市区	香江枫景名苑东区2#配电室4#主变	10	630	504	0
7457	市区	香江枫景名苑东区3#配电室2#主变	10	800	602	0
7458	市区	香江枫景名苑东区3#配电室4#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7459	市区	香江枫景名苑西区1#配电室1#主变	10	800	640	0
7460	市区	香江枫景名苑西区1#配电室3#主变	10	800	640	0
7461	市区	香江枫景名苑西区2#配电室1#主变	10	800	640	0
7462	市区	香江枫景名苑西区2#配电室3#主变	10	800	620	0
7463	市区	香江枫景名苑西区3#配电室1#主变	10	800	638	0
7464	市区	香江枫景名苑西区3#配电室3#主变	10	800	640	0
7465	市区	房博园1#变电所2#主变	20	800	640	640
7466	市区	房博园1#变电所4#主变	20	800	640	640
7467	市区	恒隆花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
7468	市区	恒隆花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
7469	市区	恒隆花园1#箱变	10	400	320	320
7470	市区	恒隆花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
7471	市区	恒隆花园3#箱变	10	400	315	315
7472	市区	恒隆花园4#箱变	10	400	320	320
7473	市区	奥林匹克花园小区1#欧变	10	500	400	400
7474	市区	奥林匹克花园小区2#欧变	10	500	383	383
7475	市区	奥林匹克花园小区3#欧变	10	500	400	400
7476	市区	奥林匹克花园小区配电室1#主变	10	1000	784	784
7477	市区	奥林匹克花园小区配电室2#主变	10	1000	716	716

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7478	市区	峰尚生活广场配电室1#主变	10	800	640	640
7479	市区	峰尚生活广场配电室3#主变	10	800	640	640
7480	市区	桃源胜景1#箱变	10	400	320	320
7481	市区	桃源胜景2#箱变	10	400	320	320
7482	市区	桃源胜景3#箱变	10	400	320	320
7483	市区	桃源胜景4#箱变	10	400	320	320
7484	市区	嘉元置业3#欧变	10	630	504	504
7485	市区	嘉元置业4#欧变	10	630	504	504
7486	市区	嘉元置业配电室2#主变	10	630	504	504
7487	市区	嘉元置业配电室4#主变	10	630	504	504
7488	市区	景盛2#欧变主变	10	630	486	486
7489	市区	景盛花园配电室2#主变	10	1000	800	800
7490	市区	农业局S6箱变	10	500	356	356
7491	市区	市经济管理干部学校	10	80	64	64
7492	市区	文港苑箱变	10	630	504	504
7493	市区	五星17#	10	400	320	320
7494	市区	五星7#变	10	400	320	320
7495	市区	五星公寓1#S2箱变	10	500	400	400
7496	市区	五星公寓2#S1箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7497	市区	五星公寓配电室1#主变	10	1000	800	800
7498	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	800	800
7499	市区	悦达新村1#S11箱变	10	630	504	504
7500	市区	悦达新村2#S10箱变	10	500	400	400
7501	市区	悦达新村3#S12箱变	10	630	504	504
7502	市区	跃进组团1#箱变	10	630	504	504
7503	市区	跃进组团2#箱变	10	500	370	370
7504	市区	跃进组团3#箱变	10	500	400	400
7505	市区	跃进组团4#箱变	10	500	400	400
7506	市区	跃进组团5#箱变	10	630	504	504
7507	市区	五星一组S1箱变	10	500	400	400
7508	市区	消防大队1#箱变主变	10	630	504	504
7509	市区	东进商贸城配电室1#主变	10	800	640	640
7510	市区	东进商贸城配电室2#主变	10	800	378	378
7511	市区	东圣花园配电室1#主变	10	1000	800	800
7512	市区	东圣花园配电室2#主变	10	1000	800	800
7513	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7514	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7515	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7516	市区	金福龙大厦1#箱变	10	630	504	504
7517	市区	尚城雅居小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
7518	市区	尚城雅居小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
7519	市区	沃尔玛箱变	10	250	200	200
7520	市区	兴诚家园3#箱变主变	10	500	400	400
7521	市区	中江嘉城1#配电室2#主变	10	630	504	504
7522	市区	中江嘉城1#配电室4#主变	10	630	504	504
7523	市区	中江嘉城2#配电室2#主变	10	800	640	640
7524	市区	中江嘉城2#配电室4#主变	10	800	640	640
7525	市区	中江嘉城3#配电室2#主变	10	630	504	504
7526	市区	中江嘉城3#配电室4#主变	10	630	504	504
7527	市区	中江嘉城4#配电室2#主变	10	1000	800	800
7528	市区	中江嘉城5#配电室2#主变	10	800	640	640
7529	市区	中江嘉城6#配电室2#主变	10	630	504	504
7530	市区	海韵大厦1#配电室1#主变	10	800	640	640
7531	市区	海韵大厦1#配电室2#主变	10	800	640	640
7532	市区	郎郡苑小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7533	市区	郎郡苑小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7534	市区	郎郡苑小区3#欧变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7535	市区	郎郡苑小区开关站2#主变	10	800	640	640
7536	市区	郎郡苑小区开关站4#主变	10	800	640	640
7537	市区	朗地英郡2#配电室1#主变	10	800	640	640
7538	市区	朗地置业1#配电室1#主变	10	800	640	640
7539	市区	朗地置业1#配电室3#主变	10	800	640	640
7540	市区	悦珑湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
7541	市区	悦珑湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
7542	市区	悦珑湾2#配电室2#主变	10	800	640	640
7543	市区	悦珑湾2#配电室4#主变	10	800	640	640
7544	市区	悦珑湾3#配电室2#主变	10	800	640	640
7545	市区	悦珑湾3#配电室4#主变	10	800	640	640
7546	市区	悦珑湾4#配电室2#主变	10	800	640	640
7547	市区	悦珑湾4#配电室4#主变	10	800	640	640
7548	市区	悦珑湾5#配电室2#主变	10	800	640	640
7549	市区	悦珑湾5#配电室3#主变	10	800	640	640
7550	市区	悦珑湾6#配电室2#主变	10	800	640	640
7551	市区	悦珑湾6#配电室3#主变	10	800	640	640
7552	市区	悦珑湾7#配电室1#主变	10	800	640	640
7553	市区	悦珑湾7#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7554	市区	悦珑湾8#配电室1#主变	10	800	640	640
7555	市区	悦珑湾8#配电室3#主变	10	800	640	640
7556	市区	悦珑湾9#配电室1#主变	10	800	640	640
7557	市区	悦珑湾东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7558	市区	悦珑湾东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7559	市区	悦珑湾东区2#配电室1#主变	10	630	504	504
7560	市区	悦珑湾东区2#配电室3#主变	10	630	504	504
7561	市区	悦珑湾东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
7562	市区	悦珑湾东区3#配电室3#主变	10	800	640	640
7563	市区	悦珑湾东区4#配电室1#主变	10	630	478	478
7564	市区	悦珑湾东区4#配电室3#主变	10	630	504	504
7565	市区	东郊实训楼2#S2	10	400	320	320
7566	市区	翡丽佳苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
7567	市区	翡丽佳苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
7568	市区	国园壹城3#配电室1#主变	10	630	504	504
7569	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	504	504
7570	市区	国园壹城4#配电室1#主变	10	800	640	640
7571	市区	国园壹城5#配电室1#主变	10	800	640	640
7572	市区	国园壹城5#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7573	市区	国园壹城小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7574	市区	国园壹城小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7575	市区	国园壹城小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7576	市区	国园壹城小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
7577	市区	国园壹城小区一期3#配电室1#主变	10	800	640	640
7578	市区	国园壹城小区一期3#配电室3#主变	10	800	640	640
7579	市区	豪德广场北地块配电室1#主变	10	800	640	640
7580	市区	豪德广场北地块配电室3#主变	10	630	504	504
7581	市区	豪德广场开关站1#主变	10	630	504	504
7582	市区	豪德广场南地块配电室1#主变	10	800	640	640
7583	市区	豪德广场南地块配电室3#主变	10	800	640	640
7584	市区	金源大厦1#配电室2#主变	10	630	504	504
7585	市区	金源大厦1#配电室4#主变	10	630	478	478
7586	市区	金座广场1#配电室1#主变	10	800	636	636
7587	市区	金座广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
7588	市区	金座广场2#配电室1#主变	10	630	494	494
7589	市区	金座广场2#配电室3#主变	10	630	504	504
7590	市区	景盛1#欧变主变	10	630	504	504
7591	市区	景盛花园配电室1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7592	市区	东景苑1#配电室1#主变	10	630	497	497
7593	市区	东景苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
7594	市区	东景苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
7595	市区	东景苑1#配电室4#主变	10	630	504	504
7596	市区	东景苑1#箱变	10	315	252	252
7597	市区	东景苑2#箱变	10	500	400	400
7598	市区	东景苑3#配电室1#主变	10	500	400	400
7599	市区	东景苑3#配电室2#主变	10	500	400	400
7600	市区	东景苑小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7601	市区	东景苑小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7602	市区	豪德广场北地块配电室2#主变	10	800	640	640
7603	市区	豪德广场北地块配电室4#主变	10	630	504	504
7604	市区	豪德广场开关站2#主变	10	630	504	504
7605	市区	豪德广场南地块配电室2#主变	10	800	640	640
7606	市区	豪德广场南地块配电室4#主变	10	800	640	640
7607	市区	嘉元置业1#欧变	10	630	504	504
7608	市区	嘉元置业2#欧变	10	630	504	504
7609	市区	嘉元置业配电室1#主变	10	630	504	504
7610	市区	嘉元置业配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7611	市区	六合路1#箱变主变	10	630	376	376
7612	市区	五星10#箱变主变	10	400	186	186
7613	市区	五星小区6#箱变	10	500	400	400
7614	市区	五星小区7#箱变	10	800	640	640
7615	市区	博园香郡配电室2#主变	10	800	640	640
7616	市区	博园香郡配电室4#主变	10	800	640	640
7617	市区	阆院小区配电室2#主变	10	500	400	400
7618	市区	通南2#变	10	400	320	320
7619	市区	五星1#箱变主变	10	630	504	504
7620	市区	五星2#箱变主变	10	400	320	320
7621	市区	兴诚家园1#箱变主变	10	500	400	400
7622	市区	兴诚家园2#箱变主变	10	630	504	504
7623	市区	兴诚家园4#欧变主变	10	630	504	504
7624	市区	兴强房产箱变主变	10	630	504	504
7625	市区	悦达新村箱变主变	10	630	504	504
7626	市区	清河鸣翠府3#配电室2#主变	10	800	640	640
7627	市区	清河鸣翠府3#配电室4#主变	10	800	640	640
7628	市区	清河鸣翠府4#配电室2#主变	10	800	640	640
7629	市区	清河鸣翠府4#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7630	市区	洪祥1#	10	400	320	320
7631	市区	洪祥2#	10	315	252	252
7632	市区	华城小区公用变	10	400	320	320
7633	市区	嘉日华1#S11箱变主变	10	630	504	504
7634	市区	嘉日华3#S9箱变主变	10	315	252	252
7635	市区	嘉日华4#S8箱变主变	10	315	252	252
7636	市区	建工S7箱变主变	10	630	504	504
7637	市区	五星小区1#箱变主变	10	630	504	504
7638	市区	五星小区10#箱变主变	10	500	400	400
7639	市区	五星小区11#箱变主变	10	500	400	400
7640	市区	五星小区12#箱变主变	10	500	400	400
7641	市区	五星小区2#箱变主变	10	630	504	504
7642	市区	五星小区3#箱变主变	10	500	400	400
7643	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	504	504
7644	市区	五星小区5#箱变主变	10	630	504	504
7645	市区	五星小区8#箱变主变	10	500	400	400
7646	市区	五星小区9#箱变主变	10	500	400	400
7647	市区	新天地花园小区变电所3#主变	10	1000	800	800
7648	市区	永宁商住楼箱变主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7649	市区	园林正兴欧变主变	10	400	320	320
7650	市区	博园香郡1#变	10	400	320	320
7651	市区	博园香郡配电室1#主变	10	800	640	640
7652	市区	博园香郡配电室3#主变	10	800	640	640
7653	市区	昊壹房产配电室1#主变	10	800	640	640
7654	市区	昊壹房产配电室2#主变	10	800	640	640
7655	市区	绿阳汇北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7656	市区	绿阳汇北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7657	市区	绿阳汇北区2#配电室1#主变	10	800	631	631
7658	市区	绿阳汇北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
7659	市区	绿阳汇北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
7660	市区	绿阳汇北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
7661	市区	绿阳汇南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7662	市区	绿阳汇南区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7663	市区	绿阳汇南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7664	市区	绿阳汇南区2#配电室3#主变	10	800	640	640
7665	市区	沁成之家1#开关站1#主变	10	800	640	640
7666	市区	沁成之家1#配电室1#主变	10	800	640	640
7667	市区	沁成之家2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7668	市区	沁成之家充电桩1#箱变主变	10	400	317	317
7669	市区	沁成之家充电桩3#箱变主变	10	400	320	320
7670	市区	天地S1箱变	10	630	504	504
7671	市区	天地S2箱变	10	630	504	504
7672	市区	新天地花园小区变电所1#主变	10	630	504	504
7673	市区	新天地花园小区变电所2#主变	10	800	640	640
7674	市区	盐阜家园2#	10	400	320	320
7675	市区	盐阜嘉园1#	10	630	504	504
7676	市区	大星12#	10	400	320	320
7677	市区	大星16#	10	400	320	320
7678	市区	大星17#变	10	400	320	320
7679	市区	大星5#	10	400	320	320
7680	市区	大星7#	10	400	320	320
7681	市区	大星七组1#	10	315	252	252
7682	市区	大星七组2#	10	315	252	252
7683	市区	东进3#美变	10	400	320	320
7684	市区	立交桥1#变	10	315	230	230
7685	市区	隆盛1#	10	630	504	504
7686	市区	隆盛2#	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7687	市区	隆盛3#	10	400	320	320
7688	市区	五星18#变	10	500	400	400
7689	市区	五星8#	10	400	320	320
7690	市区	大星11#	10	160	128	128
7691	市区	华建颐园1#开关站2#主变	10	630	504	504
7692	市区	华建颐园1#配电室2#主变	10	630	504	504
7693	市区	华建颐园1#配电室4#主变	10	630	504	504
7694	市区	华建颐园2#配电室2#主变	10	630	504	504
7695	市区	华建颐园2#配电室4#主变	10	630	504	504
7696	市区	华建颐园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7697	市区	华建颐园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7698	市区	金牛大厦变电所1#主变	10	800	640	640
7699	市区	金牛大厦变电所3#主变	10	800	619	619
7700	市区	力拓倾城1#配电室2#主变	10	800	640	640
7701	市区	力拓倾城1#配电室3#主变	10	800	640	640
7702	市区	力拓倾城2#配电室1#主变	10	800	640	640
7703	市区	力拓倾城2#配电室3#主变	10	800	640	640
7704	市区	力拓倾城3#配电室1#主变	10	800	640	640
7705	市区	力拓倾城3#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7706	市区	力拓倾城4#配电室1#主变	10	800	640	640
7707	市区	力拓倾城4#配电室3#主变	10	800	640	640
7708	市区	圣龙府1#配电室2#主变	10	800	640	640
7709	市区	圣龙府1#配电室4#主变	10	800	640	640
7710	市区	圣龙府2#配电室2#主变	10	800	640	640
7711	市区	圣龙府2#配电室4#主变	10	800	640	640
7712	市区	圣龙府3#配电室2#主变	10	800	640	640
7713	市区	圣龙府3#配电室4#主变	10	800	640	640
7714	市区	圣龙府北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7715	市区	圣龙府北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7716	市区	圣龙府北区2#配电室2#主变	10	800	607	607
7717	市区	圣龙府北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
7718	市区	圣龙府北区开关站2#主变	10	800	640	640
7719	市区	梧桐墅1#配电室2#主变	10	630	504	504
7720	市区	梧桐墅1#配电室4#主变	10	630	504	504
7721	市区	梧桐墅开关站2#主变	10	630	479	479
7722	市区	梧桐墅西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7723	市区	梧桐墅西区2#配电室2#主变	10	630	504	504
7724	市区	阳光水岸变电所1#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7725	市区	阳光水岸变电所2#主变	10	500	400	400
7726	市区	在水一方1#配电室1#主变	10	800	640	640
7727	市区	在水一方1#配电室3#主变	10	800	640	640
7728	市区	在水一方2#开关站2#主变	10	800	640	640
7729	市区	在水一方2#配电室1#主变	10	800	640	640
7730	市区	在水一方3#配电室2#主变	10	630	504	504
7731	市区	在水一方3#配电室4#主变	10	630	504	504
7732	市区	在水一方小区开关站1#主变	10	800	640	640
7733	市区	长亭商厦1#配电室1#主变	10	630	504	504
7734	市区	长亭商厦1#配电室3#主变	10	630	504	504
7735	市区	长亭商厦开关站1#主变	10	630	504	504
7736	市区	丁香苑1#配电室1#主变	10	1000	800	800
7737	市区	丁香苑1#配电室2#主变	10	1000	800	800
7738	市区	海富花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
7739	市区	海富花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7740	市区	海富花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
7741	市区	海富花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
7742	市区	万达华府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7743	市区	万达华府10#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7744	市区	万达华府11#配电室1#主变	10	630	504	504
7745	市区	万达华府11#配电室3#主变	10	630	504	504
7746	市区	万达华府2#配电室1#主变	10	800	640	640
7747	市区	万达华府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7748	市区	万达华府3#配电室1#主变	10	800	640	640
7749	市区	万达华府3#配电室3#主变	10	800	640	640
7750	市区	万达华府4#配电室1#主变	10	800	640	640
7751	市区	万达华府5#配电室1#主变	10	800	640	640
7752	市区	万达华府5#配电室3#主变	10	800	640	640
7753	市区	万达华府6#配电室1#主变	10	800	640	640
7754	市区	万达华府7#配电室1#主变	10	800	640	640
7755	市区	万达华府7#配电室3#主变	10	800	640	640
7756	市区	万达华府8#配电室1#主变	10	800	640	640
7757	市区	万达华府9#配电室1#主变	10	800	640	640
7758	市区	万家富豪1#箱变主变	10	500	400	400
7759	市区	旭日路2#S8箱变主变	10	500	400	400
7760	市区	云竹苑小区变1#主变	10	500	400	400
7761	市区	云竹苑小区变2#主变	10	500	400	400
7762	市区	中海九樾1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7763	市区	中海九樾1#配电室4#主变	10	630	504	504
7764	市区	中海九樾2#配电室2#主变	10	630	504	504
7765	市区	中海九樾2#配电室4#主变	10	630	504	504
7766	市区	中海九樾3#配电室2#主变	10	800	640	640
7767	市区	中海九樾3#配电室4#主变	10	800	640	640
7768	市区	紫荆苑1#变电所1#主变	10	1000	800	800
7769	市区	紫荆苑1#变电所2#主变	10	1000	800	800
7770	市区	海铭花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
7771	市区	海铭花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7772	市区	海铭花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
7773	市区	海铭花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
7774	市区	海铭花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7775	市区	海铭花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7776	市区	机管局1#公用变	10	400	320	320
7777	市区	交通站公用变	10	400	320	320
7778	市区	金大洋生活广场1#配电室1#主变	10	800	640	640
7779	市区	金大洋生活广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
7780	市区	金大洋生活广场2#开关站1#主变	10	800	640	640
7781	市区	金大洋生活广场2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7782	市区	金大洋生活广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
7783	市区	金大洋生活广场3#配电室1#主变	10	800	640	640
7784	市区	金大洋生活广场4#配电室1#主变	10	630	504	504
7785	市区	金大洋生活广场4#配电室3#主变	10	630	504	504
7786	市区	金大洋生活广场5#配电室1#主变	10	800	640	640
7787	市区	鹿鸣学苑开关站1#主变	10	800	640	640
7788	市区	鹿鸣学苑配电室1#主变	10	800	640	640
7789	市区	鹿鸣学苑配电室3#主变	10	800	640	640
7790	市区	世纪大道5#公用变	10	400	320	320
7791	市区	世纪大道6#公用变	10	315	252	252
7792	市区	世纪大道7#公用变	10	400	320	320
7793	市区	城南热电厂家属区1#箱变主变	10	630	504	504
7794	市区	城南热电厂家属区2#箱变主变	10	630	504	504
7795	市区	海铭花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7796	市区	海铭花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7797	市区	海铭花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7798	市区	海铭花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7799	市区	海铭花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7800	市区	海铭花园3#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7801	市区	禾成花园1#箱变主变	10	400	320	320
7802	市区	禾成花园东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7803	市区	禾成花园东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7804	市区	禾成花园东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7805	市区	禾成花园东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
7806	市区	禾成花园东区开关站2#主变	10	630	504	504
7807	市区	禾成花园西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7808	市区	禾成花园西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7809	市区	禾成花园西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7810	市区	禾成花园西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
7811	市区	禾成花园西区3#配电室2#主变	10	630	504	504
7812	市区	禾成花园西区3#配电室4#主变	10	630	504	504
7813	市区	金大洋生活广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
7814	市区	金大洋生活广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
7815	市区	金大洋生活广场2#开关站2#主变	10	800	640	640
7816	市区	金大洋生活广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
7817	市区	金大洋生活广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
7818	市区	金大洋生活广场3#配电室2#主变	10	800	640	640
7819	市区	金大洋生活广场4#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7820	市区	金大洋生活广场4#配电室4#主变	10	630	504	504
7821	市区	金大洋生活广场5#配电室2#主变	10	800	640	640
7822	市区	鹿鸣学苑开关站2#主变	10	800	640	640
7823	市区	鹿鸣学苑配电室2#主变	10	800	640	640
7824	市区	鹿鸣学苑配电室4#主变	10	800	640	640
7825	市区	天辰府1#配电室2#主变	10	800	640	640
7826	市区	天辰府1#配电室4#主变	10	800	640	640
7827	市区	天辰府2#配电室2#主变	10	800	640	640
7828	市区	天辰府2#配电室4#主变	10	800	640	640
7829	市区	天辰府3#配电室2#主变	10	800	640	640
7830	市区	天辰府3#配电室4#主变	10	800	640	640
7831	市区	消防大队2#箱变主变	10	630	504	504
7832	市区	雍锦华府1#配电室2#主变	10	800	626	626
7833	市区	雍锦华府1#配电室4#主变	10	800	640	640
7834	市区	雍锦华府2#配电室2#主变	10	630	504	504
7835	市区	雍锦华府2#配电室4#主变	10	630	504	504
7836	市区	中海天钻花园1#配电室2#主变	10	630	504	504
7837	市区	中海天钻花园1#配电室4#主变	10	630	487	487
7838	市区	中海天钻花园2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7839	市区	中海天钻花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7840	市区	中海天钻花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7841	市区	高铁新城C5地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
7842	市区	高铁新城C5地块1#配电室3#主变	10	800	640	640
7843	市区	君启花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
7844	市区	君启花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7845	市区	君启花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
7846	市区	君启花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
7847	市区	君启花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7848	市区	君启花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7849	市区	宝龙广场1#开关站1#主变	10	800	640	640
7850	市区	宝龙广场1#开关站3#主变	10	800	640	640
7851	市区	宝龙广场1#配电室1#主变	10	800	640	640
7852	市区	宝龙广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
7853	市区	宝龙广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
7854	市区	宝龙广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
7855	市区	宝龙广场3#配电室1#主变	10	800	640	640
7856	市区	宝龙广场3#配电室3#主变	10	800	640	640
7857	市区	公园道2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7858	市区	公园道2#配电室3#主变	10	800	640	640
7859	市区	公园道3#配电室1#主变	10	800	640	640
7860	市区	公园道3#配电室3#主变	10	800	640	640
7861	市区	公园道4#配电室1#主变	10	800	640	640
7862	市区	公园道4#配电室3#主变	10	800	640	640
7863	市区	公园道4#箱变主变	10	630	504	504
7864	市区	公园道5#箱变主变	10	630	504	504
7865	市区	公园道6#箱变主变	10	630	504	504
7866	市区	金融城三期东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7867	市区	金融城三期东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7868	市区	金融城三期东区2#配电室2#主变	10	800	638	638
7869	市区	金融城三期东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
7870	市区	金融城四期西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7871	市区	金融城四期西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7872	市区	金融城四期西区4#配电室2#主变	10	800	640	640
7873	市区	金融城四期西区4#配电室4#主变	10	800	640	640
7874	市区	中海天钻花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
7875	市区	中海天钻花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
7876	市区	中海天钻花园2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7877	市区	中海天钻花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7878	市区	中海天钻花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7879	市区	房博园1#变电所1#主变	20	800	640	640
7880	市区	房博园1#变电所3#主变	20	800	640	640
7881	市区	爱琴海1#配电室1#主变	10	630	504	0
7882	市区	爱琴海1#配电室3#主变	10	630	504	0
7883	市区	爱琴海2#配电室1#主变	10	800	640	0
7884	市区	爱琴海2#配电室3#主变	10	800	640	0
7885	市区	爱琴海3#配电室1#主变	10	630	504	0
7886	市区	爱琴海3#配电室3#主变	10	630	504	0
7887	市区	爱琴海4#配电室1#主变	10	800	640	0
7888	市区	爱琴海4#配电室3#主变	10	800	640	0
7889	市区	爱琴海5#配电室1#主变	10	800	640	0
7890	市区	爱琴海5#配电室3#主变	10	800	640	0
7891	市区	爱琴海商业1#配电室1#主变	10	800	640	0
7892	市区	爱琴海商业1#配电室3#主变	10	800	640	0
7893	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	504	0
7894	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	504	0
7895	市区	红星家具建材中心东区配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7896	市区	红星家具建材中心东区配电室4#主变	10	800	640	0
7897	市区	袁河家园西区1#配电室2#主变	10	800	640	0
7898	市区	袁河家园西区1#配电室4#主变	10	800	640	0
7899	市区	袁河家园西区2#配电室2#主变	10	630	504	0
7900	市区	袁河家园西区2#配电室4#主变	10	630	504	0
7901	市区	袁河家园西区3#配电室2#主变	10	630	504	0
7902	市区	袁河家园西区3#配电室4#主变	10	630	504	0
7903	市区	袁庄8#箱变主变	10	400	320	0
7904	市区	和美尚苑1#配电室2#主变	10	800	640	0
7905	市区	和美尚苑1#配电室4#主变	10	800	640	0
7906	市区	和美尚苑2#配电室2#主变	10	800	640	0
7907	市区	和美尚苑2#配电室4#主变	10	800	640	0
7908	市区	和美尚苑3#配电室2#主变	10	800	640	0
7909	市区	和美尚苑3#配电室4#主变	10	800	640	0
7910	市区	红星家具建材中心东区配电室1#主变	10	800	640	0
7911	市区	红星家具建材中心东区配电室3#主变	10	800	640	0
7912	市区	金麟府1#配电室1#主变	10	800	640	0
7913	市区	金麟府1#配电室3#主变	10	800	640	0
7914	市区	金麟府2#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7915	市区	金麟府2#配电室3#主变	10	800	640	0
7916	市区	金麟府3#配电室1#主变	10	800	640	0
7917	市区	金麟府3#配电室3#主变	10	800	640	0
7918	市区	荣沁苑小区北区1#配电室1#主变	10	800	640	0
7919	市区	荣沁苑小区北区1#配电室3#主变	10	800	640	0
7920	市区	荣沁苑小区北区2#配电室1#主变	10	800	640	0
7921	市区	荣沁苑小区北区2#配电室3#主变	10	800	640	0
7922	市区	荣沁苑小区北区3#配电室1#主变	10	630	504	0
7923	市区	荣沁苑小区北区3#配电室3#主变	10	630	504	0
7924	市区	荣沁苑小区北区开关站1#主变	10	800	640	0
7925	市区	荣沁苑小区南区1#配电室1#主变	10	630	504	0
7926	市区	荣沁苑小区南区1#配电室3#主变	10	630	504	0
7927	市区	荣沁苑小区南区2#配电室1#主变	10	800	640	0
7928	市区	荣沁苑小区南区2#配电室3#主变	10	800	640	0
7929	市区	荣沁苑小区南区3#配电室1#主变	10	800	640	0
7930	市区	荣沁苑小区南区3#配电室3#主变	10	800	640	0
7931	市区	荣沁苑小区南区4#配电室1#主变	10	800	640	0
7932	市区	荣沁苑小区南区4#配电室3#主变	10	800	640	0
7933	市区	荣沁苑小区南区开关站1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7934	市区	阳光嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	0
7935	市区	阳光嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	0
7936	市区	阳光嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	0
7937	市区	阳光嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	0
7938	市区	袁河家园东区1#配电室2#主变	10	800	640	0
7939	市区	袁河家园东区1#配电室4#主变	10	800	640	0
7940	市区	袁河家园东区2#配电室2#主变	10	800	640	0
7941	市区	袁河家园东区2#配电室4#主变	10	800	640	0
7942	市区	袁河家园东区3#配电室2#主变	10	800	640	0
7943	市区	袁河家园东区4#配电室2#主变	10	800	640	0
7944	市区	袁河家园东区4#配电室4#主变	10	800	640	0
7945	市区	袁河家园东区5#配电室2#主变	10	630	504	0
7946	市区	袁河家园东区5#配电室4#主变	10	630	504	0
7947	市区	袁河家园西区1#配电室1#主变	10	800	640	0
7948	市区	袁河家园西区1#配电室3#主变	10	800	640	0
7949	市区	袁河家园西区2#配电室1#主变	10	630	504	0
7950	市区	袁河家园西区2#配电室3#主变	10	630	504	0
7951	市区	袁河家园西区3#配电室1#主变	10	630	504	0
7952	市区	袁河家园西区3#配电室3#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7953	市区	和美尚苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
7954	市区	和美尚苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
7955	市区	和美尚苑2#配电室1#主变	10	800	640	0
7956	市区	和美尚苑2#配电室3#主变	10	800	640	0
7957	市区	和美尚苑3#配电室1#主变	10	800	640	0
7958	市区	和美尚苑3#配电室3#主变	10	800	640	0
7959	市区	龙泰花园小区1#开关站2#主变	10	630	504	0
7960	市区	龙泰花园小区1#配电室2#主变	10	630	504	0
7961	市区	龙泰花园小区1#配电室4#主变	10	630	504	0
7962	市区	龙泰花园小区2#配电室2#主变	10	630	504	0
7963	市区	龙泰花园小区2#配电室4#主变	10	630	504	0
7964	市区	荣沁苑小区北区1#配电室2#主变	10	800	640	0
7965	市区	荣沁苑小区北区1#配电室4#主变	10	800	640	0
7966	市区	荣沁苑小区北区2#配电室2#主变	10	800	640	0
7967	市区	荣沁苑小区北区2#配电室4#主变	10	800	640	0
7968	市区	荣沁苑小区北区3#配电室2#主变	10	630	504	0
7969	市区	荣沁苑小区北区3#配电室4#主变	10	630	504	0
7970	市区	荣沁苑小区北区开关站2#主变	10	800	640	0
7971	市区	荣沁苑小区南区1#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7972	市区	荣沁苑小区南区1#配电室4#主变	10	630	504	0
7973	市区	荣沁苑小区南区2#配电室2#主变	10	800	640	0
7974	市区	荣沁苑小区南区2#配电室4#主变	10	800	640	0
7975	市区	荣沁苑小区南区3#配电室2#主变	10	800	640	0
7976	市区	荣沁苑小区南区3#配电室4#主变	10	800	640	0
7977	市区	荣沁苑小区南区4#配电室2#主变	10	800	640	0
7978	市区	荣沁苑小区南区4#配电室4#主变	10	800	640	0
7979	市区	荣沁苑小区南区开关站2#主变	10	630	504	0
7980	市区	阳光嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	0
7981	市区	阳光嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	0
7982	市区	阳光嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	0
7983	市区	阳光嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	0
7984	市区	博联天街商业广场2#配电室2#主变	10	800	640	0
7985	市区	博联天街商业广场2#配电室4#主变	10	800	640	0
7986	市区	博联天街商业广场配电室2#主变	10	1000	800	0
7987	市区	博联天街商业广场配电室3#主变	10	1000	800	0
7988	市区	富贵春一期配电室2#主变	10	630	504	0
7989	市区	富贵春一期配电室4#主变	10	630	504	0
7990	市区	嘉业上郡1#开关站2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7991	市区	嘉业上郡1#配电室2#主变	10	800	640	0
7992	市区	嘉业上郡1#配电室4#主变	10	800	640	0
7993	市区	嘉业上郡2#配电室2#主变	10	800	640	0
7994	市区	嘉业上郡2#配电室4#主变	10	800	640	0
7995	市区	嘉业上郡3#配电室2#主变	10	630	504	0
7996	市区	嘉业上郡3#配电室4#主变	10	630	504	0
7997	市区	嘉业上郡5#配电室2#主变	10	500	400	0
7998	市区	嘉业上郡5#配电室4#主变	10	500	400	0
7999	市区	申鑫名城1#配电室2#主变	10	800	640	0
8000	市区	申鑫名城1#配电室4#主变	10	800	640	0
8001	市区	申鑫名城2#开关站2#主变	10	800	640	0
8002	市区	申鑫名城2#开关站4#主变	10	800	640	0
8003	市区	申鑫名城2#配电室2#主变	10	800	640	0
8004	市区	申鑫名城2#配电室4#主变	10	800	640	0
8005	市区	申鑫名城3#配电室2#主变	10	800	640	0
8006	市区	申鑫名城3#配电室4#主变	10	800	640	0
8007	市区	申鑫名城4#配电室2#主变	10	800	640	0
8008	市区	申鑫名城4#配电室4#主变	10	800	640	0
8009	市区	申鑫名城5#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8010	市区	申鑫名城5#配电室4#主变	10	800	640	0
8011	市区	申鑫名城开关站2#主变	10	800	640	0
8012	市区	申鑫名城开关站4#主变	10	800	640	0
8013	市区	小洋湾东园配电室2#主变	10	630	504	0
8014	市区	小洋湾东园配电室4#主变	10	630	504	0
8015	市区	小洋湾南园1#开关站2#主变	10	800	640	0
8016	市区	小洋湾南园1#开关站4#主变	10	800	640	0
8017	市区	小洋湾南园1#配电室2#主变	10	800	640	0
8018	市区	小洋湾南园1#配电室4#主变	10	800	640	0
8019	市区	米罗戏剧街1#配电室1#主变	10	800	640	0
8020	市区	米罗戏剧街开关站1#主变	10	800	640	0
8021	市区	桃李春风江南里1#配电室1#主变	10	630	504	0
8022	市区	桃李春风江南里2#配电室1#主变	10	630	504	0
8023	市区	桃李春风江南里2#配电室3#主变	10	630	504	0
8024	市区	桃李春风江南里3#配电室1#主变	10	800	640	0
8025	市区	桃李春风江南里3#配电室3#主变	10	800	640	0
8026	市区	桃李春风江南里开关站1#主变	10	800	640	0
8027	市区	新景华城1#配电室1#主变	10	630	504	0
8028	市区	新景华城1#配电室3#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8029	市区	新景华城2#配电室1#主变	10	630	504	0
8030	市区	新景华城2#配电室3#主变	10	630	504	0
8031	市区	新景华城3#配电室1#主变	10	800	640	0
8032	市区	新景华城开关站1#主变	10	630	504	0
8033	市区	袁河家园东区1#配电室1#主变	10	800	640	0
8034	市区	袁河家园东区1#配电室3#主变	10	800	640	0
8035	市区	袁河家园东区2#配电室1#主变	10	800	640	0
8036	市区	袁河家园东区2#配电室3#主变	10	800	640	0
8037	市区	袁河家园东区3#配电室1#主变	10	800	640	0
8038	市区	袁河家园东区4#配电室1#主变	10	800	640	0
8039	市区	袁河家园东区4#配电室3#主变	10	800	640	0
8040	市区	袁河家园东区5#配电室1#主变	10	630	504	0
8041	市区	袁河家园东区5#配电室3#主变	10	630	504	0
8042	市区	爱琴海1#配电室2#主变	10	630	504	0
8043	市区	爱琴海1#配电室4#主变	10	630	504	0
8044	市区	爱琴海2#配电室2#主变	10	800	640	0
8045	市区	爱琴海2#配电室4#主变	10	800	640	0
8046	市区	爱琴海3#配电室2#主变	10	630	504	0
8047	市区	爱琴海3#配电室4#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8048	市区	爱琴海4#配电室2#主变	10	800	640	0
8049	市区	爱琴海4#配电室4#主变	10	800	640	0
8050	市区	爱琴海5#配电室2#主变	10	800	640	0
8051	市区	爱琴海5#配电室4#主变	10	800	640	0
8052	市区	德惠尚书府1#配电室1#主变	10	800	640	0
8053	市区	德惠尚书府1#配电室3#主变	10	800	640	0
8054	市区	德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	640	0
8055	市区	德惠尚书府3#配电室1#主变	10	800	640	0
8056	市区	德惠尚书府4#配电室1#主变	10	800	640	0
8057	市区	德惠尚书府4#配电室3#主变	10	800	640	0
8058	市区	龙桥新园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8059	市区	龙桥新园2#配电室2#主变	10	630	504	504
8060	市区	龙桥新园2#配电室4#主变	10	630	504	504
8061	市区	龙桥新园3#配电室2#主变	10	800	640	640
8062	市区	龙桥新园3#配电室4#主变	10	800	640	640
8063	市区	龙桥新园开关站3#主变	10	800	640	640
8064	市区	龙桥新园开关站4#主变	10	800	640	640
8065	市区	大冈野陆12号配变	10	200	136	0
8066	市区	卧龙1#配变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8067	市区	卧龙4#配变	10	315	236	0
8068	市区	野陆4#配变	10	200	96	0
8069	市区	野陆7#配变	10	200	160	0
8070	市区	大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	504	0
8071	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	504	0
8072	市区	大冈联合村1#配变	10	200	113	0
8073	市区	大冈联合村10#配变	10	200	155	0
8074	市区	大冈联合村11#配变	10	100	32	0
8075	市区	大冈联合村12#配变	10	200	31	0
8076	市区	大冈联合村13#配变	10	200	82	0
8077	市区	大冈联合村14#配变	10	100	65	0
8078	市区	大冈联合村15#配变	10	200	160	0
8079	市区	大冈联合村16#配变	10	200	64	0
8080	市区	大冈联合村17#配变	10	400	308	0
8081	市区	大冈联合村2#配变	10	200	118	0
8082	市区	大冈联合村20#配变	10	100	68	0
8083	市区	大冈联合村21#配变	10	200	45	0
8084	市区	大冈联合村3#配变	10	200	87	0
8085	市区	大冈联合村5#变	10	200	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8086	市区	大冈联合村6#配变	10	200	86	0
8087	市区	大冈联合村7#配变	10	200	141	0
8088	市区	大冈联合村8#配变	10	200	99	0
8089	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	256	0
8090	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	128	0
8091	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	320	0
8092	市区	联合村23#配变	10	200	160	0
8093	市区	卧龙3#配变	10	315	127	0
8094	市区	冈北线佳富24#箱变	10	500	400	0
8095	市区	冈北线佳富26#箱变	10	500	400	0
8096	市区	大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	504	0
8097	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	504	0
8098	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	160	0
8099	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	291	0
8100	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	30	0
8101	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	151	0
8102	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	210	0
8103	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	320	0
8104	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8105	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	113	0
8106	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	122	0
8107	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	110	0
8108	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	145	0
8109	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	119	0
8110	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	130	0
8111	市区	佳富1#配变	10	200	58	0
8112	市区	佳富10#配变	10	200	120	0
8113	市区	佳富11#配变	10	200	145	0
8114	市区	佳富12#配变	10	200	34	0
8115	市区	佳富13#配变	10	200	78	0
8116	市区	佳富14#配变	10	200	141	0
8117	市区	佳富15#变	10	200	103	0
8118	市区	佳富16#配变	10	200	160	0
8119	市区	佳富17#配变	10	200	114	0
8120	市区	佳富18#配变	10	200	160	0
8121	市区	佳富2#配变	10	200	111	0
8122	市区	佳富22#配变	10	200	96	0
8123	市区	佳富23#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8124	市区	佳富25#	10	500	379	0
8125	市区	佳富3#配变	10	200	19	0
8126	市区	佳富4#配变	10	200	44	0
8127	市区	佳富5#配变	10	100	6	0
8128	市区	佳富6#配变	10	200	160	0
8129	市区	佳富7#配变	10	200	133	0
8130	市区	佳富8#配变	10	400	320	0
8131	市区	佳富9#配变	10	200	160	0
8132	市区	卧龙8#配变	10	200	160	0
8133	市区	吴港16#变	10	200	160	0
8134	市区	野陆13#变	10	400	320	0
8135	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	400	0
8136	市区	傍徐小区4#配变	10	400	320	0
8137	市区	大冈傍徐16#变	10	400	191	0
8138	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	287	0
8139	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	140	0
8140	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	160	0
8141	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	160	0
8142	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8143	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	93	0
8144	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	50	0
8145	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	160	0
8146	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	160	0
8147	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	139	0
8148	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	80	0
8149	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	142	0
8150	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	114	0
8151	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	80	0
8152	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	160	0
8153	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	160	0
8154	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	115	0
8155	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	103	0
8156	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	116	0
8157	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	58	0
8158	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	44	0
8159	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	110	0
8160	市区	大冈富港8#配变	10	400	24	0
8161	市区	大冈集镇40#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8162	市区	大冈集镇9#配变	10	400	320	0
8163	市区	大冈联合19#配变	10	200	141	0
8164	市区	大冈联合村22#配变	10	315	152	0
8165	市区	大冈联合村4#配变	10	200	135	0
8166	市区	大冈岐山23#变	10	400	292	0
8167	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	123	0
8168	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	60	0
8169	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	289	0
8170	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	19	0
8171	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	135	0
8172	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	85	0
8173	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	59	0
8174	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	130	0
8175	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	0	0
8176	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	320	0
8177	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	320	0
8178	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	138	0
8179	市区	富港28#变	10	400	320	0
8180	市区	花苑小区箱变	10	630	471	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8181	市区	集镇12#配变.	10	400	320	0
8182	市区	集镇29#配变	10	400	320	0
8183	市区	集镇30#配变	10	200	160	0
8184	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	640	0
8185	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	640	0
8186	市区	歧山10#配变	10	200	67	0
8187	市区	歧山6#配变	10	200	86	0
8188	市区	歧山村20号配变	10	200	47	0
8189	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	320	0
8190	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	40	0
8191	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	17	0
8192	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	62	0
8193	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	108	0
8194	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	70	0
8195	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	118	0
8196	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	93	0
8197	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	108	0
8198	市区	大冈集镇19#配变	10	400	320	0
8199	市区	大冈集镇2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8200	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	17	0
8201	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	123	0
8202	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	0	0
8203	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	128	0
8204	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	160	0
8205	市区	大冈勤加22#变	10	200	132	0
8206	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	320	0
8207	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	320	0
8208	市区	大冈抬头2#配变	10	400	226	0
8209	市区	富港9#配变	10	400	320	0
8210	市区	光华8#配变	10	200	95	0
8211	市区	集镇52配变间隔配电变压器	10	400	320	0
8212	市区	岐山17#配变	10	200	160	0
8213	市区	岐山21#配变	10	200	143	0
8214	市区	岐山22#配变	10	200	127	0
8215	市区	岐山7#配变	10	100	80	0
8216	市区	岐山村1#配变	10	200	73	0
8217	市区	岐山村3#配变	10	200	135	0
8218	市区	勤加1#配变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8219	市区	勤加10#配变	10	200	70	0
8220	市区	勤加11#公用变	10	200	135	0
8221	市区	勤加12#配变	10	200	49	0
8222	市区	勤加13#配变	10	200	48	0
8223	市区	勤加14#配变	10	400	320	0
8224	市区	勤加15#配变	10	200	107	0
8225	市区	勤加16#配变	10	400	88	0
8226	市区	勤加17#配变	10	200	105	0
8227	市区	勤加18#配变	10	200	87	0
8228	市区	勤加19#配变	10	200	131	0
8229	市区	勤加2#配变	10	400	125	0
8230	市区	勤加20#配变	10	200	118	0
8231	市区	勤加3#配变	10	200	6	0
8232	市区	勤加4#配变	10	200	106	0
8233	市区	勤加5#配变	10	200	79	0
8234	市区	勤加6#配变	10	200	160	0
8235	市区	勤加7#配变	10	200	160	0
8236	市区	勤加8#配变	10	200	120	0
8237	市区	勤加9#配变	10	200	23	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8238	市区	抬头1#配变	10	400	67	0
8239	市区	抬头10#配变	10	100	57	0
8240	市区	抬头11#配变	10	200	137	0
8241	市区	抬头12#配变	10	200	160	0
8242	市区	抬头13#配变	10	200	35	0
8243	市区	抬头14#配变	10	200	119	0
8244	市区	抬头15#配变	10	200	56	0
8245	市区	抬头16#配变	10	200	43	0
8246	市区	抬头17#配变	10	400	312	0
8247	市区	抬头18#配变	10	200	89	0
8248	市区	抬头19#配变	10	200	47	0
8249	市区	抬头20#配变	10	200	117	0
8250	市区	抬头21#配变	10	200	146	0
8251	市区	抬头22#配变	10	200	46	0
8252	市区	抬头23#配变	10	200	103	0
8253	市区	抬头27#配变	10	200	116	0
8254	市区	抬头28#配变	10	200	23	0
8255	市区	抬头29#配变	10	200	31	0
8256	市区	抬头3#配变	10	200	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8257	市区	抬头4#配变	10	200	129	0
8258	市区	抬头5#配变	10	200	62	0
8259	市区	抬头6#配变	10	200	67	0
8260	市区	抬头7#配变	10	200	32	0
8261	市区	抬头8#配变	10	200	76	0
8262	市区	抬头9#配变	10	400	272	0
8263	市区	大冈集镇015#配变	10	315	252	0
8264	市区	大冈野陆10#配变	10	200	117	0
8265	市区	光明1#配变	10	200	137	0
8266	市区	光明10#配变	10	200	160	0
8267	市区	光明13#配变	10	200	102	0
8268	市区	光明14#配变	10	400	320	0
8269	市区	光明2#配变	10	400	288	0
8270	市区	光明3#配变	10	200	160	0
8271	市区	光明4#配变	10	200	103	0
8272	市区	光明6#配变	10	200	107	0
8273	市区	光明9#配变	10	200	0	0
8274	市区	同兴1#配变	10	200	39	0
8275	市区	同兴10#配变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8276	市区	同兴11#配变	10	200	145	0
8277	市区	同兴12#配变	10	400	87	0
8278	市区	同兴13#配变	10	200	69	0
8279	市区	同兴14#配变	10	200	141	0
8280	市区	同兴15#配变	10	200	160	0
8281	市区	同兴16#配变	10	200	140	0
8282	市区	同兴18#配变	10	200	160	0
8283	市区	同兴2#配变	10	200	111	0
8284	市区	同兴4#配变	10	200	160	0
8285	市区	同兴5#配变	10	200	136	0
8286	市区	同兴6#配变	10	200	75	0
8287	市区	同兴7#配变	10	200	125	0
8288	市区	同兴8#配变	10	200	151	0
8289	市区	同兴9#配变	10	200	144	0
8290	市区	野陆11#配变	10	315	252	0
8291	市区	野陆2#配变	10	400	316	0
8292	市区	野陆3#配变	10	200	148	0
8293	市区	野陆5#配变	10	315	103	0
8294	市区	野陆6#配变	10	100	55	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8295	市区	野陆9#配变	10	200	160	0
8296	市区	光明小区1#箱变	10	400	320	0
8297	市区	学府S1箱变	10	400	320	0
8298	市区	学府S2箱变	10	400	320	0
8299	市区	大冈集镇16#配变	10	400	320	0
8300	市区	大冈集镇17#配变	10	400	320	0
8301	市区	大冈集镇20#配变	10	200	160	0
8302	市区	大冈集镇31#配变	10	400	320	0
8303	市区	大冈集镇32#配变	10	400	320	0
8304	市区	大冈集镇43#配变	10	200	160	0
8305	市区	大冈集镇50#变	10	400	320	0
8306	市区	大冈集镇6#配变	10	315	252	0
8307	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	320	0
8308	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	320	0
8309	市区	大冈野陆1#配变	10	400	276	0
8310	市区	戴伙1#变	10	400	277	0
8311	市区	戴伙10#配变	10	200	148	0
8312	市区	戴伙11#配变	10	200	54	0
8313	市区	戴伙12#配变	10	200	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8314	市区	戴伙2#配变	10	100	41	0
8315	市区	戴伙3#配变	10	400	266	0
8316	市区	戴伙4#配变	10	100	13	0
8317	市区	戴伙5#配变	10	200	152	0
8318	市区	戴伙6#配变	10	200	78	0
8319	市区	戴伙7#公用变	10	400	222	0
8320	市区	戴伙8#配变	10	200	110	0
8321	市区	戴伙9#配变	10	200	102	0
8322	市区	光明11#配变	10	200	139	0
8323	市区	光明12#配变	10	200	100	0
8324	市区	光明5#配变	10	200	135	0
8325	市区	光明7#配变	10	400	234	0
8326	市区	光明8#配变	10	400	276	0
8327	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	200	0
8328	市区	教师新村1#相变	10	400	320	0
8329	市区	胜利11#变	10	400	320	0
8330	市区	胜利2#配变	10	200	53	0
8331	市区	胜利4#配变	10	400	297	0
8332	市区	胜利6#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8333	市区	胜利9#变	10	400	289	0
8334	市区	胜利居委会7#变压器	10	400	320	0
8335	市区	同兴17#配变	10	200	142	0
8336	市区	同兴3#配变	10	100	0	0
8337	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	320	0
8338	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	640	0
8339	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	320	0
8340	市区	新苑小区箱变	10	315	252	0
8341	市区	野陆8#公用变	10	200	160	0
8342	市区	镇中1#配变	10	200	160	0
8343	市区	龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	320	0
8344	市区	大冈富港25#变	10	200	160	0
8345	市区	大冈光华10#配变	10	200	89	0
8346	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	320	0
8347	市区	大冈集镇35#配变	10	315	252	0
8348	市区	大冈集镇51#箱变主变	10	630	504	0
8349	市区	大冈所富港24#配变	10	200	140	0
8350	市区	大冈所富港27#变	10	400	150	0
8351	市区	丰乐1#配变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8352	市区	丰乐10#配变	10	200	14	0
8353	市区	丰乐11#配变	10	315	0	0
8354	市区	丰乐12#配变	10	200	2	0
8355	市区	丰乐13#配变	10	400	183	0
8356	市区	丰乐14#配变	10	315	21	0
8357	市区	丰乐15#配变	10	315	194	0
8358	市区	丰乐16号配变	10	200	28	0
8359	市区	丰乐2#配变	10	200	64	0
8360	市区	丰乐3#配变	10	200	11	0
8361	市区	丰乐4#配变	10	200	24	0
8362	市区	丰乐5#配变	10	200	53	0
8363	市区	丰乐6#配变	10	200	24	0
8364	市区	丰乐7#配变	10	200	112	0
8365	市区	丰乐8#配变	10	200	150	0
8366	市区	丰乐9#配变	10	200	30	0
8367	市区	富港1#配变	10	200	132	0
8368	市区	富港10#配变	10	400	278	0
8369	市区	富港11#配变	10	200	160	0
8370	市区	富港12#配变	10	200	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8371	市区	富港13#配变	10	200	69	0
8372	市区	富港14#配变	10	400	292	0
8373	市区	富港15#配变	10	200	119	0
8374	市区	富港16#配变	10	200	142	0
8375	市区	富港17#配变	10	200	160	0
8376	市区	富港18#配变	10	400	293	0
8377	市区	富港19#配变	10	400	277	0
8378	市区	富港2#配变	10	200	125	0
8379	市区	富港20#配变	10	400	320	0
8380	市区	富港21#配变	10	200	112	0
8381	市区	富港22#配变	10	200	160	0
8382	市区	富港26#配变配变	10	200	160	0
8383	市区	富港29#变	10	400	320	0
8384	市区	富港3#配变	10	200	140	0
8385	市区	富港4#配变	10	200	36	0
8386	市区	富港5#配变	10	200	149	0
8387	市区	富港6#配变	10	400	272	0
8388	市区	富港7#配变	10	400	320	0
8389	市区	光华1#配变	10	315	179	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8390	市区	光华11#配变	10	200	20	0
8391	市区	光华12#配变	10	200	123	0
8392	市区	光华14#配变1	10	315	165	0
8393	市区	光华2#配变	10	315	76	0
8394	市区	光华3#配变.	10	200	0	0
8395	市区	光华4#配变	10	200	3	0
8396	市区	光华5#配变	10	200	136	0
8397	市区	光华6#配变	10	400	109	0
8398	市区	光华7#配变	10	200	119	0
8399	市区	光华9#配变	10	200	70	0
8400	市区	集镇07#配变	10	400	297	0
8401	市区	集镇22#配变	10	400	314	0
8402	市区	集镇23#配变	10	400	320	0
8403	市区	集镇3#配变	10	400	305	0
8404	市区	集镇33#配变	10	200	160	0
8405	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	640	0
8406	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	640	0
8407	市区	龙悦府5#变主变	10	500	400	0
8408	市区	大冈集镇013#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8409	市区	大冈集镇11#配变	10	400	320	0
8410	市区	大冈集镇18#配变	10	400	320	0
8411	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	320	0
8412	市区	大冈集镇34#配变	10	400	320	0
8413	市区	大冈集镇42#配变	10	400	320	0
8414	市区	大冈集镇46号配变	10	400	320	0
8415	市区	大冈集镇48#变压器	10	400	320	0
8416	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	320	0
8417	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	308	0
8418	市区	大冈所集镇49#变压器	10	400	320	0
8419	市区	华英桥1#配变	10	100	80	0
8420	市区	集镇004#配变	10	400	320	0
8421	市区	集镇005#配变	10	315	229	0
8422	市区	集镇008#配变	10	400	320	0
8423	市区	集镇01#配变	10	400	320	0
8424	市区	集镇14#配变	10	400	279	0
8425	市区	集镇21#配变	10	400	320	0
8426	市区	集镇24#配变	10	400	231	0
8427	市区	集镇25#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8428	市区	集镇26#箱变	10	400	320	0
8429	市区	集镇28#箱变	10	400	320	0
8430	市区	农贸市场1#变	10	400	320	0
8431	市区	农贸市场2#变	10	200	160	0
8432	市区	胜利1#配变	10	200	160	0
8433	市区	胜利10#变	10	400	118	0
8434	市区	胜利3#配变	10	200	134	0
8435	市区	胜利5#配变	10	400	74	0
8436	市区	胜利8#配变	10	200	160	0
8437	市区	卧龙小区箱变	10	200	160	0
8438	市区	阳光家园箱变	10	630	504	0
8439	市区	育才小区1#公用变	10	500	400	0
8440	市区	育才小区2#变	10	500	400	0
8441	市区	陈元线集镇9#变	10	400	320	320
8442	市区	冈中所花吉21号配变	10	200	160	160
8443	市区	冈中所花吉村3号配变	10	200	134	134
8444	市区	冈中所花吉村4号配变	10	200	125	125
8445	市区	冈中所集镇16号配变	10	400	320	320
8446	市区	冈中所集镇19号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8447	市区	冈中所集镇5号配变	10	200	146	146
8448	市区	冈中所集镇6号配变	10	200	160	160
8449	市区	冈中所集镇8号配变	10	315	252	252
8450	市区	冈中所民生村12号配变	10	200	160	160
8451	市区	冈中所民生村13号配变	10	200	160	160
8452	市区	冈中所民生村16号配变	10	200	153	153
8453	市区	冈中所民生村21号配变	10	200	160	160
8454	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	238	238
8455	市区	冈中所民生村6号配变	10	200	160	160
8456	市区	冈中所民生村8号配变	10	200	160	160
8457	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	39	39
8458	市区	冈中所书楼村12号配变	10	400	265	265
8459	市区	冈中所书楼村13号配变	10	200	132	132
8460	市区	冈中所书楼村14号配变	10	100	80	80
8461	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	5	5
8462	市区	冈中所书楼村17号配变	10	200	107	107
8463	市区	冈中所书楼村18号配变	10	200	145	145
8464	市区	冈中所书楼村19号配变	10	200	130	130
8465	市区	冈中所书楼村20号配变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8466	市区	冈中所书楼村21号配变	10	200	105	105
8467	市区	冈中所书楼村22号配变	10	200	118	118
8468	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	143	143
8469	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	89	89
8470	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	52	52
8471	市区	冈中所书楼村5号配变	10	200	81	81
8472	市区	冈中所书楼村6号配变	10	200	160	160
8473	市区	冈中所书楼村7号配变	10	400	320	320
8474	市区	冈中所书楼村9号配变	10	200	105	105
8475	市区	鸿瑞花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
8476	市区	鸿瑞花园2#主变	10	800	640	640
8477	市区	集镇10#变	10	400	320	320
8478	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼10#配变（新）	10	200	160	160
8479	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼8#配变（新）	10	200	134	134
8480	市区	大冈花吉30#箱变	10	630	504	504
8481	市区	凤楼16#配变	10	200	138	138
8482	市区	冈中凤楼15号配变	10	200	119	119
8483	市区	冈中花吉24号配变	10	200	160	160
8484	市区	冈中集镇4号配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8485	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	48	48
8486	市区	冈中所凤楼村12号配变	10	200	139	139
8487	市区	冈中所凤楼村13号配变	10	200	129	129
8488	市区	冈中所凤楼村1号配变	10	200	120	120
8489	市区	冈中所凤楼村2号配变	10	200	160	160
8490	市区	冈中所凤楼村3号配变	10	200	131	131
8491	市区	冈中所凤楼村7号配变	10	200	112	112
8492	市区	冈中所凤楼村8号配变	10	200	136	136
8493	市区	冈中所花吉22号配变	10	200	88	88
8494	市区	冈中所花吉村10号配变	10	200	69	69
8495	市区	冈中所花吉村11号配变	10	200	160	160
8496	市区	冈中所花吉村12号配变	10	400	308	308
8497	市区	冈中所花吉村13号配变	10	200	129	129
8498	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	155	155
8499	市区	冈中所花吉村15号配变	10	200	123	123
8500	市区	冈中所花吉村16号配变	10	200	40	40
8501	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	77	77
8502	市区	冈中所花吉村18号配变	10	200	76	76
8503	市区	冈中所花吉村19号配变	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8504	市区	冈中所花吉村1号配变	10	200	34	34
8505	市区	冈中所花吉村20号配变	10	200	150	150
8506	市区	冈中所花吉村23号配变	10	400	320	320
8507	市区	冈中所花吉村26号配变	10	200	160	160
8508	市区	冈中所花吉村2号配变	10	200	160	160
8509	市区	冈中所花吉村31#配变	10	400	300	300
8510	市区	冈中所花吉村5号配变	10	200	160	160
8511	市区	冈中所花吉村6号配变	10	200	112	112
8512	市区	冈中所花吉村7号配变	10	200	160	160
8513	市区	冈中所花吉村8号配变	10	200	87	87
8514	市区	冈中所花吉村9号配变	10	200	102	102
8515	市区	冈中所集镇11号配变	10	400	320	320
8516	市区	冈中所集镇12号配变	10	400	320	320
8517	市区	冈中所集镇13号配变	10	400	320	320
8518	市区	冈中所集镇14号配变	10	400	320	320
8519	市区	冈中所集镇15号配变	10	200	138	138
8520	市区	冈中所集镇1号配变	10	315	252	252
8521	市区	冈中所集镇2号配变	10	400	320	320
8522	市区	冈中所集镇36号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8523	市区	冈中所集镇37#变	10	400	320	320
8524	市区	冈中所集镇3号配变	10	400	306	306
8525	市区	冈中所集镇7#配变	10	200	36	36
8526	市区	冈中所民生村23号配变	10	200	122	122
8527	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	160	160
8528	市区	冈中所同桂村11号配变	10	200	141	141
8529	市区	冈中所同桂村12号配变	10	200	119	119
8530	市区	冈中所同桂村16#变	10	200	160	160
8531	市区	冈中所同桂村6号配变	10	200	115	115
8532	市区	冈中所瓦屋村12号配变	10	200	40	40
8533	市区	冈中所瓦屋村13号配变	10	200	123	123
8534	市区	冈中所瓦屋村16号配变	10	200	94	94
8535	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	119	119
8536	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	107	107
8537	市区	冈中所瓦屋村2号配变	10	200	67	67
8538	市区	冈中所瓦屋村3号配变	10	200	54	54
8539	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	0	0
8540	市区	冈中所瓦屋村6号配变	10	200	104	104
8541	市区	冈中所瓦屋村7号配变	10	200	89	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8542	市区	冈中所瓦屋村8号配变	10	200	125	125
8543	市区	鸿瑞花园1#主变	10	800	640	640
8544	市区	鸿瑞花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
8545	市区	花吉28#箱变配电变压器	10	500	400	400
8546	市区	花吉29#箱变配电变压器	10	500	400	400
8547	市区	开元一品1号主变	10	500	400	400
8548	市区	开元一品2号主变	10	500	400	400
8549	市区	冈中民生村1号配变	10	200	48	48
8550	市区	冈中所花吉村25号配变	10	200	160	160
8551	市区	冈中所民生村11号配变	10	200	160	160
8552	市区	冈中所民生村14号配变	10	315	194	194
8553	市区	冈中所民生村15号配变	10	200	15	15
8554	市区	冈中所民生村17号配变	10	315	252	252
8555	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	27	27
8556	市区	冈中所民生村20号配变	10	200	151	151
8557	市区	冈中所民生村22号配变	10	200	128	128
8558	市区	冈中所民生村24号配变	10	200	160	160
8559	市区	冈中所民生村2号配变	10	200	160	160
8560	市区	冈中所民生村4号配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8561	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	131	131
8562	市区	冈中所民生村9号配变	10	100	80	80
8563	市区	冈中所书楼村11号配变	10	200	112	112
8564	市区	冈中所书楼村16号配变	10	200	99	99
8565	市区	冈中所书楼村1号配变	10	200	60	60
8566	市区	冈中所杨韦村10号配变	10	200	105	105
8567	市区	冈中所杨韦村11号配变	10	200	71	71
8568	市区	冈中所杨韦村12号配变	10	200	160	160
8569	市区	冈中所杨韦村13号配变	10	200	122	122
8570	市区	冈中所杨韦村14号配变	10	200	143	143
8571	市区	冈中所杨韦村15号配变	10	400	64	64
8572	市区	冈中所杨韦村16号配变	10	200	76	76
8573	市区	冈中所杨韦村17号配变	10	200	146	146
8574	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	91	91
8575	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	18	18
8576	市区	冈中所杨韦村20号配变	10	200	59	59
8577	市区	冈中所杨韦村21号配变	10	200	121	121
8578	市区	冈中所杨韦村22号配变	10	200	90	90
8579	市区	冈中所杨韦村23号配变	10	200	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8580	市区	冈中所杨韦村2号配变	10	400	320	320
8581	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	160	160
8582	市区	冈中所杨韦村4号配变	10	200	99	99
8583	市区	冈中所杨韦村5号配变	10	200	78	78
8584	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	114	114
8585	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	6	6
8586	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	33	33
8587	市区	冈中所杨韦村9号配变	10	200	43	43
8588	市区	冈中杨韦18#变	10	400	106	106
8589	市区	冈中杨韦24号杆上配变	10	200	147	147
8590	市区	冈中杨韦25号变	10	200	78	78
8591	市区	蓝月河谷1#开关站2#主变	10	800	640	640
8592	市区	蓝月河谷1#开关站4#主变	10	800	640	640
8593	市区	蓝月河谷1#配电室2#主变	10	800	640	640
8594	市区	蓝月河谷1#配电室4#主变	10	800	640	640
8595	市区	民生18#台区	10	400	320	320
8596	市区	民生25号配变	10	200	150	150
8597	市区	书楼23号配变	10	200	149	149
8598	市区	书楼25号配变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8599	市区	冈中所凤楼村10号配变	10	200	160	160
8600	市区	冈中所凤楼村14号配变	10	200	131	131
8601	市区	冈中所凤楼村4号配变	10	200	35	35
8602	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	113	113
8603	市区	冈中所凤楼村6号配变	10	400	250	250
8604	市区	冈中所凤楼村9号配变	10	200	160	160
8605	市区	冈中所同桂13#配变	10	315	134	134
8606	市区	冈中所同桂14#变	10	200	118	118
8607	市区	冈中所同桂15#变	10	200	81	81
8608	市区	冈中所同桂村10号配变	10	200	142	142
8609	市区	冈中所同桂村1号配变	10	200	160	160
8610	市区	冈中所同桂村2号配变	10	200	83	83
8611	市区	冈中所同桂村3号配变	10	400	125	125
8612	市区	冈中所同桂村4号配变	10	200	94	94
8613	市区	冈中所同桂村5号配变	10	200	95	95
8614	市区	冈中所同桂村7号配变	10	400	320	320
8615	市区	冈中所同桂村8号配变	10	200	41	41
8616	市区	冈中所同桂村9号配变	10	200	92	92
8617	市区	冈中所瓦屋村15号配变	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8618	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	9	9
8619	市区	冈中所吴港15号配变	10	200	88	88
8620	市区	冈中所吴港村10号配变	10	200	77	77
8621	市区	冈中所吴港村11号配变	10	200	120	120
8622	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	0	0
8623	市区	冈中所吴港村5号配变	10	200	110	110
8624	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	147	147
8625	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	47	47
8626	市区	冈中所吴港村8号配变	10	200	90	90
8627	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	116	116
8628	市区	冈中所新利村12号配变	10	400	273	273
8629	市区	冈中所新利村13号配变	10	400	218	218
8630	市区	冈中所新利村14号配变	10	200	121	121
8631	市区	冈中所新利村15号配变	10	200	114	114
8632	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	30	30
8633	市区	冈中所新利村17号配变	10	400	213	213
8634	市区	冈中所新利村18号配变	10	200	84	84
8635	市区	冈中所新利村19号配变	10	200	93	93
8636	市区	冈中所新利村1号配变	10	400	165	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8637	市区	冈中所新利村20号配变	10	100	37	37
8638	市区	冈中所新利村21号配变	10	100	80	80
8639	市区	冈中所新利村22号配变	10	200	10	10
8640	市区	冈中所新利村23号配变	10	200	27	27
8641	市区	冈中所新利村24号配变	10	200	160	160
8642	市区	冈中所新利村2号配变	10	200	145	145
8643	市区	冈中所新利村3号配变	10	200	100	100
8644	市区	冈中所新利村4号配变	10	400	298	298
8645	市区	冈中所新利村5号配变	10	400	242	242
8646	市区	冈中所新利村6号配变	10	200	37	37
8647	市区	冈中所新利村7号配变	10	200	83	83
8648	市区	冈中所新利村8号配变	10	400	195	195
8649	市区	冈中所新利村9号配变	10	200	160	160
8650	市区	冈中所兴隆18号配变	10	200	140	140
8651	市区	冈中所兴隆村10号配变	10	100	54	54
8652	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	108	108
8653	市区	冈中所兴隆村12号配变	10	200	82	82
8654	市区	冈中所兴隆村13号配变	10	200	66	66
8655	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8656	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	33	33
8657	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	68	68
8658	市区	冈中所兴隆村17号配变	10	200	70	70
8659	市区	冈中所兴隆村19号配变	10	200	100	100
8660	市区	冈中所兴隆村1号配变	10	200	74	74
8661	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	21	21
8662	市区	冈中所兴隆村3号配变	10	100	10	10
8663	市区	冈中所兴隆村4号配变	10	200	130	130
8664	市区	冈中所兴隆村5号配变	10	200	39	39
8665	市区	冈中所兴隆村6号配变	10	200	118	118
8666	市区	冈中所兴隆村7号配变	10	200	57	57
8667	市区	冈中所兴隆村8号配变	10	200	112	112
8668	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	127	127
8669	市区	冈中兴隆20号杆上配变	10	200	160	160
8670	市区	冈中兴隆21号杆上配变	10	200	42	42
8671	市区	新利25#变	10	200	98	98
8672	市区	蓝月河谷1#开关站1#主变	10	800	640	640
8673	市区	蓝月河谷1#开关站3#主变	10	800	640	640
8674	市区	蓝月河谷1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8675	市区	蓝月河谷1#配电室3#主变	10	800	640	640
8676	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	504	0
8677	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	304	0
8678	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	504	0
8679	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	160	0
8680	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	252	0
8681	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	320	0
8682	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	308	0
8683	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	320	0
8684	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	320	0
8685	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	143	0
8686	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	320	0
8687	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	151	0
8688	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	320	0
8689	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	320	0
8690	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	295	0
8691	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	160	0
8692	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	504	0
8693	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8694	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	320	0
8695	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	320	0
8696	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	279	0
8697	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	286	0
8698	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	320	0
8699	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	320	0
8700	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	263	0
8701	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	320	0
8702	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	136	0
8703	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	160	0
8704	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	400	0
8705	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	320	0
8706	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	252	0
8707	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	252	0
8708	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	160	0
8709	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	252	0
8710	市区	集镇11号箱变	10	400	320	0
8711	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	640	0
8712	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	493	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8713	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	504	0
8714	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	501	0
8715	市区	陈捷18#变	10	200	160	0
8716	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	304	0
8717	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	320	0
8718	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	320	0
8719	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	160	0
8720	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	160	0
8721	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	306	0
8722	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	57	0
8723	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	320	0
8724	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	160	0
8725	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	147	0
8726	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	317	0
8727	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	320	0
8728	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	160	0
8729	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	320	0
8730	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	320	0
8731	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8732	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	320	0
8733	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	320	0
8734	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	320	0
8735	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	320	0
8736	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	242	0
8737	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	239	0
8738	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	160	0
8739	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	315	0
8740	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	90	0
8741	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	320	0
8742	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	115	0
8743	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	154	0
8744	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	160	0
8745	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	160	0
8746	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	320	0
8747	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	320	0
8748	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	160	0
8749	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	320	0
8750	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8751	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	320	0
8752	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	160	0
8753	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	125	0
8754	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	128	0
8755	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	320	0
8756	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	246	0
8757	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	75	0
8758	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	269	0
8759	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	233	0
8760	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	310	0
8761	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	320	0
8762	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	320	0
8763	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	320	0
8764	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	292	0
8765	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	160	0
8766	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	320	0
8767	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	320	0
8768	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	160	0
8769	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8770	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	320	0
8771	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	160	0
8772	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	118	0
8773	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	320	0
8774	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	238	0
8775	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	252	0
8776	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	320	0
8777	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	320	0
8778	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	296	0
8779	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	160	0
8780	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	320	0
8781	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	160	0
8782	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	119	0
8783	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	320	0
8784	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	141	0
8785	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	160	0
8786	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	160	0
8787	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	160	0
8788	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8789	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	140	0
8790	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	109	0
8791	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	141	0
8792	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	320	0
8793	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	160	0
8794	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	28	0
8795	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	126	0
8796	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	160	0
8797	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	320	0
8798	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	160	0
8799	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	160	0
8800	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	160	0
8801	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	104	0
8802	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	99	0
8803	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	320	0
8804	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	320	0
8805	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	141	0
8806	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	160	0
8807	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8808	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	320	0
8809	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	320	0
8810	市区	水润天成1#变	10	630	504	0
8811	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	400	0
8812	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	299	0
8813	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	504	0
8814	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	400	0
8815	市区	迎湖17#配变	10	200	160	0
8816	市区	迎湖18#配变	10	200	160	0
8817	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	320	0
8818	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	160	0
8819	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	128	0
8820	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	160	0
8821	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	134	0
8822	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	106	0
8823	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	158	0
8824	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	198	0
8825	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	160	0
8826	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	303	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8827	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	270	0
8828	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	303	0
8829	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	149	0
8830	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	257	0
8831	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	118	0
8832	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	160	0
8833	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	160	0
8834	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	160	0
8835	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	320	0
8836	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	160	0
8837	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	160	0
8838	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	320	0
8839	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	160	0
8840	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	320	0
8841	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	160	0
8842	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	640	0
8843	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	504	0
8844	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	504	0
8845	市区	晨阳21#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8846	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	107	0
8847	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	160	0
8848	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	307	0
8849	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	160	0
8850	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	160	0
8851	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	160	0
8852	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	141	0
8853	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	148	0
8854	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	320	0
8855	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	300	0
8856	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	300	0
8857	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	148	0
8858	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	160	0
8859	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	320	0
8860	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	320	0
8861	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	160	0
8862	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	160	0
8863	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	320	0
8864	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8865	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	110	0
8866	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	108	0
8867	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	160	0
8868	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	70	0
8869	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	110	0
8870	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	320	0
8871	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	160	0
8872	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	314	0
8873	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	320	0
8874	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	109	0
8875	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	160	0
8876	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	160	0
8877	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	143	0
8878	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	246	0
8879	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	160	0
8880	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	153	0
8881	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	320	0
8882	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	320	0
8883	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8884	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	320	0
8885	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	160	0
8886	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	160	0
8887	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	160	0
8888	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	160	0
8889	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	320	0
8890	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	320	0
8891	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	255	0
8892	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	274	0
8893	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	160	0
8894	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	320	0
8895	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	160	0
8896	市区	义丰大范1#配变	10	400	117	0
8897	市区	义丰大范2#配变	10	200	8	0
8898	市区	义丰大范3#配变	10	200	128	0
8899	市区	义丰大范4#配变	10	200	102	0
8900	市区	义丰大范6#配变	10	200	24	0
8901	市区	义丰大范7#配变	10	400	320	0
8902	市区	义丰大范8#配变	10	400	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8903	市区	义丰大范9#配变	10	200	121	0
8904	市区	义丰三庄1#配变	10	200	140	0
8905	市区	义丰三庄10#配变	10	200	84	0
8906	市区	义丰三庄11#配变	10	200	135	0
8907	市区	义丰三庄12#配变	10	200	62	0
8908	市区	义丰三庄13#配变	10	200	160	0
8909	市区	义丰三庄14#配变	10	200	139	0
8910	市区	义丰三庄15#配变	10	200	160	0
8911	市区	义丰三庄16#配变	10	200	151	0
8912	市区	义丰三庄2#配变	10	400	215	0
8913	市区	义丰三庄3#配变	10	200	84	0
8914	市区	义丰三庄4#配变	10	200	160	0
8915	市区	义丰三庄5#配变	10	200	139	0
8916	市区	义丰三庄6#配变	10	200	0	0
8917	市区	义丰三庄8#配变	10	200	116	0
8918	市区	义丰三庄9#配变	10	200	118	0
8919	市区	义丰石庄9#配变	10	200	160	0
8920	市区	义丰自来水厂1#箱变	10	400	286	0
8921	市区	义丰双龙1#配变	10	200	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8922	市区	义丰双龙16#配变	10	400	125	0
8923	市区	义丰双龙17#配变	10	400	320	0
8924	市区	义丰双龙2#配变	10	400	165	0
8925	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	160	0
8926	市区	义丰花陇1#配变	10	200	160	0
8927	市区	义丰花陇11#配变	10	200	130	0
8928	市区	义丰花陇12#配变	10	400	320	0
8929	市区	义丰花陇13#配变	10	200	160	0
8930	市区	义丰花陇2#配变	10	200	145	0
8931	市区	义丰花陇5#配变	10	200	140	0
8932	市区	义丰花陇6#配变	10	200	101	0
8933	市区	义丰花陇7#配变	10	200	84	0
8934	市区	义丰花陇8#配变	10	200	129	0
8935	市区	义丰倪杨18#配变	10	200	160	0
8936	市区	义丰农家乐1号箱变变压器	10	630	504	0
8937	市区	义丰农家乐2号箱变	10	630	504	0
8938	市区	义丰农家乐3#箱变变压器	10	630	504	0
8939	市区	义丰农家乐4#箱变变压器	10	400	320	0
8940	市区	义丰三官1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8941	市区	义丰三官10#配变	10	200	129	0
8942	市区	义丰三官11#配变	10	200	141	0
8943	市区	义丰三官12#配变	10	200	142	0
8944	市区	义丰三官13#配变	10	200	160	0
8945	市区	义丰三官14#配变	10	400	320	0
8946	市区	义丰三官15#配变	10	200	157	0
8947	市区	义丰三官17#配变	10	200	160	0
8948	市区	义丰三官2#配变	10	315	138	0
8949	市区	义丰三官20#配变	10	200	160	0
8950	市区	义丰三官3#配变	10	200	160	0
8951	市区	义丰三官4#配变	10	200	85	0
8952	市区	义丰三官5#配变	10	200	110	0
8953	市区	义丰三官6#配变	10	200	138	0
8954	市区	义丰三官7#配变	10	400	320	0
8955	市区	义丰三官8#配变	10	200	160	0
8956	市区	义丰三官9#配变	10	200	125	0
8957	市区	义丰三庄7#配变	10	200	160	0
8958	市区	义丰胥仇1#配变	10	200	116	0
8959	市区	义丰胥仇10#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8960	市区	义丰胥仇11#配变	10	400	289	0
8961	市区	义丰胥仇12#配变	10	400	295	0
8962	市区	义丰胥仇13#配变	10	200	135	0
8963	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	160	0
8964	市区	义丰胥仇15#配变	10	400	320	0
8965	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	84	0
8966	市区	义丰胥仇17#配变	10	400	320	0
8967	市区	义丰胥仇18#配变	10	200	160	0
8968	市区	义丰胥仇19#配变	10	400	320	0
8969	市区	义丰胥仇20#配变	10	200	134	0
8970	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	160	0
8971	市区	义丰胥仇22#配变	10	400	320	0
8972	市区	义丰胥仇23#配变	10	200	149	0
8973	市区	义丰胥仇24#配变	10	200	160	0
8974	市区	义丰胥仇25#配变	10	200	160	0
8975	市区	义丰胥仇26#配变	10	200	160	0
8976	市区	义丰胥仇27#配变	10	200	160	0
8977	市区	义丰胥仇28#配变	10	200	160	0
8978	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8979	市区	义丰胥仇30号配变	10	200	160	0
8980	市区	义丰胥仇31号配变	10	400	320	0
8981	市区	义丰胥仇4#配变	10	200	136	0
8982	市区	义丰胥仇5#配变	10	400	309	0
8983	市区	义丰胥仇6#配变	10	200	160	0
8984	市区	义丰胥仇7#配变	10	200	134	0
8985	市区	义丰胥仇8#配变	10	200	128	0
8986	市区	义丰胥仇9#配变	10	400	320	0
8987	市区	阳光御园1#配电室2#主变	10	630	504	0
8988	市区	义丰花陇10#配变	10	200	87	0
8989	市区	义丰花陇3#变	10	200	135	0
8990	市区	义丰花陇4#变	10	200	110	0
8991	市区	义丰花陇9#配变	10	400	320	0
8992	市区	义丰集镇20#配变	10	400	320	0
8993	市区	义丰集镇8#配变	10	400	255	0
8994	市区	义丰金水湾花苑	10	250	200	0
8995	市区	义丰三官16#配变	10	200	58	0
8996	市区	义丰三官18#配变	10	200	160	0
8997	市区	义丰三官19#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8998	市区	义丰石庄3#配变	10	200	160	0
8999	市区	义丰石庄4#配变	10	400	276	0
9000	市区	义丰石庄5#配变	10	400	148	0
9001	市区	义丰石庄7#配变	10	400	292	0
9002	市区	义丰双官1#配变	10	200	124	0
9003	市区	义丰双官10#配变	10	400	283	0
9004	市区	义丰双官11#配变	10	400	203	0
9005	市区	义丰双官12#配变	10	200	148	0
9006	市区	义丰双官2#配变	10	200	68	0
9007	市区	义丰双官3#变	10	200	86	0
9008	市区	义丰双官4#变	10	200	139	0
9009	市区	义丰双官5#配变	10	200	75	0
9010	市区	义丰双官6#配变	10	200	22	0
9011	市区	义丰双官7#配变	10	200	121	0
9012	市区	义丰双官8#配变	10	200	160	0
9013	市区	义丰双官9#配变	10	200	108	0
9014	市区	义丰新城1#箱变	10	400	320	0
9015	市区	义丰于任1#配变	10	200	146	0
9016	市区	义丰于任11#变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9017	市区	义丰于任2#配变	10	200	71	0
9018	市区	排涝线迎阳安置楼箱变主变	10	400	320	0
9019	市区	阳光御园1#配电室1#主变	10	630	504	0
9020	市区	义丰朝阳河1#箱变001	10	400	320	0
9021	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	160	0
9022	市区	义丰陈庄10#配变	10	200	128	0
9023	市区	义丰陈庄11#配变	10	200	156	0
9024	市区	义丰陈庄12#配变	10	200	160	0
9025	市区	义丰陈庄13#配变	10	200	160	0
9026	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	160	0
9027	市区	义丰陈庄15#配变	10	200	160	0
9028	市区	义丰陈庄2#配变	10	400	238	0
9029	市区	义丰陈庄3#配变	10	400	202	0
9030	市区	义丰陈庄5#变	10	200	160	0
9031	市区	义丰陈庄6#配变	10	200	150	0
9032	市区	义丰陈庄7#配变	10	400	320	0
9033	市区	义丰陈庄8#配变	10	200	160	0
9034	市区	义丰陈庄9#配变	10	200	75	0
9035	市区	义丰集镇11#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9036	市区	义丰集镇17#配变	10	315	227	0
9037	市区	义丰集镇3#配变	10	315	252	0
9038	市区	义丰倪杨10#配变	10	200	160	0
9039	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	160	0
9040	市区	义丰倪杨12#配变	10	200	160	0
9041	市区	义丰倪杨13#配变	10	200	148	0
9042	市区	义丰倪杨14#配变	10	400	320	0
9043	市区	义丰倪杨15#配变	10	400	320	0
9044	市区	义丰倪杨16#配变	10	400	320	0
9045	市区	义丰倪杨17#配变	10	200	134	0
9046	市区	义丰倪杨1号变	10	400	152	0
9047	市区	义丰倪杨2#配变	10	200	153	0
9048	市区	义丰倪杨3#配变	10	200	160	0
9049	市区	义丰倪杨4#配变	10	200	160	0
9050	市区	义丰倪杨5#配变	10	200	134	0
9051	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	98	0
9052	市区	义丰倪杨7#配变	10	200	160	0
9053	市区	义丰倪杨8#配变	10	200	160	0
9054	市区	义丰倪杨9#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9055	市区	义丰石庄1#配变	10	400	320	0
9056	市区	义丰石庄6#配变	10	400	308	0
9057	市区	义丰石庄8#配变	10	400	320	0
9058	市区	义丰食品站1号箱变主变	10	400	320	0
9059	市区	义丰孙永章小区	10	315	229	0
9060	市区	义丰迎阳10#配变	10	200	160	0
9061	市区	义丰迎阳14#配变	10	200	160	0
9062	市区	义丰迎阳5#变	10	200	160	0
9063	市区	义丰迎阳8#配变	10	400	118	0
9064	市区	义丰幼儿园3#箱变	10	400	320	0
9065	市区	义丰于任10#变	10	200	138	0
9066	市区	义丰于任12#配变	10	200	160	0
9067	市区	义丰于任13#配变	10	200	81	0
9068	市区	义丰于任15#配变	10	200	160	0
9069	市区	义丰于任16#变	10	200	160	0
9070	市区	义丰于任3#变	10	200	85	0
9071	市区	义丰于任4#变	10	200	43	0
9072	市区	义丰于任5#变	10	200	160	0
9073	市区	义丰于任6#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9074	市区	义丰于任8#变	10	200	160	0
9075	市区	义丰于任9#变	10	200	160	0
9076	市区	西城领秀1#配电室1#主变	10	400	320	0
9077	市区	义丰丰华名都1#配电室1#主变	10	800	640	0
9078	市区	义丰丰华名都1#配电室2#主变	10	800	640	0
9079	市区	义丰集镇13#配变	10	400	320	0
9080	市区	义丰集镇14#配变	10	200	160	0
9081	市区	义丰集镇21#配变	10	400	110	0
9082	市区	义丰集镇9#配变	10	315	252	0
9083	市区	义丰康嘉名城1#变	10	500	400	0
9084	市区	义丰双龙13#变	10	200	120	0
9085	市区	义丰双龙7#配变	10	200	149	0
9086	市区	义丰双龙8#变	10	200	116	0
9087	市区	义丰双龙9#变	10	200	160	0
9088	市区	西城领秀1#配电室2#主变	10	400	320	0
9089	市区	义丰丰盛花苑1#环网箱变	10	500	400	0
9090	市区	义丰丰盛花苑2变箱变	10	500	400	0
9091	市区	义丰好又多箱变	10	630	361	0
9092	市区	义丰集镇1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9093	市区	义丰集镇10#配变	10	400	320	0
9094	市区	义丰集镇12#配变	10	400	320	0
9095	市区	义丰集镇15#配变	10	400	320	0
9096	市区	义丰集镇16#配变	10	400	311	0
9097	市区	义丰集镇18#配变	10	400	320	0
9098	市区	义丰集镇19#配变	10	400	320	0
9099	市区	义丰集镇2#配变	10	400	320	0
9100	市区	义丰集镇22#配变	10	400	320	0
9101	市区	义丰集镇23#配变	10	400	320	0
9102	市区	义丰集镇4#配变	10	400	320	0
9103	市区	义丰集镇5#配变	10	400	320	0
9104	市区	义丰集镇6#配变	10	400	272	0
9105	市区	义丰集镇7#配变	10	400	133	0
9106	市区	义丰建工家园	10	630	462	0
9107	市区	义丰健康路1#箱变	10	400	320	0
9108	市区	义丰健康路2号箱变主变	10	400	320	0
9109	市区	义丰康嘉名城2#变	10	500	400	0
9110	市区	义丰农行1#箱变	10	630	504	0
9111	市区	义丰亲水家园	10	250	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9112	市区	义丰石庄2#配变	10	400	320	0
9113	市区	义丰迎阳1#配变	10	200	99	0
9114	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	71	0
9115	市区	义丰迎阳12#箱变主变	10	400	259	0
9116	市区	义丰迎阳13#配变	10	400	314	0
9117	市区	义丰迎阳15#配变	10	200	113	0
9118	市区	义丰迎阳2#配变	10	200	126	0
9119	市区	义丰迎阳3#变	10	200	62	0
9120	市区	义丰迎阳4#配变	10	400	286	0
9121	市区	义丰迎阳9#配变	10	400	264	0
9122	市区	义丰迎阳公寓箱变	10	500	400	0
9123	市区	义丰幼儿园1#箱变	10	400	320	0
9124	市区	义丰幼儿园2#箱变配电变压器	10	400	320	0
9125	市区	义丰于任14#配变	10	200	160	0
9126	市区	义丰于任7#变	10	400	320	0
9127	市区	义丰政府箱变	10	400	320	0
9128	市区	迎阳7#箱变	10	400	320	0
9129	市区	红星新型社区箱变变压器	10	400	320	0
9130	市区	义丰大范5#配变	10	200	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9131	市区	义丰红星1#配变	10	200	111	0
9132	市区	义丰红星10#配变	10	400	39	0
9133	市区	义丰红星11#配变	10	200	108	0
9134	市区	义丰红星12#配变	10	200	160	0
9135	市区	义丰红星13#配变	10	200	72	0
9136	市区	义丰红星14#配变	10	200	160	0
9137	市区	义丰红星15#配变	10	400	136	0
9138	市区	义丰红星16#配变	10	200	137	0
9139	市区	义丰红星17#配变	10	200	160	0
9140	市区	义丰红星2#配变	10	400	320	0
9141	市区	义丰红星4#配变	10	400	235	0
9142	市区	义丰红星5#配变	10	200	139	0
9143	市区	义丰红星6#配变	10	200	126	0
9144	市区	义丰红星7#配变	10	200	160	0
9145	市区	义丰红星8#配变	10	200	160	0
9146	市区	义丰红星9#配变	10	400	298	0
9147	市区	义丰骏马1#配变	10	200	45	0
9148	市区	义丰骏马10#配变	10	200	89	0
9149	市区	义丰骏马11#配变	10	200	150	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9150	市区	义丰骏马12#配变	10	400	320	0
9151	市区	义丰骏马13#配变	10	200	77	0
9152	市区	义丰骏马2#配变	10	200	160	0
9153	市区	义丰骏马3#配变	10	200	23	0
9154	市区	义丰骏马4#变	10	200	2	0
9155	市区	义丰骏马5#配变	10	200	95	0
9156	市区	义丰骏马6#变	10	200	65	0
9157	市区	义丰骏马7#配变	10	200	128	0
9158	市区	义丰骏马8#配变	10	400	304	0
9159	市区	义丰骏马9#配变	10	200	93	0
9160	市区	义丰双龙10#配变	10	200	146	0
9161	市区	义丰双龙11#配变	10	400	309	0
9162	市区	义丰双龙12#配变	10	200	76	0
9163	市区	义丰双龙14#箱变	10	630	504	0
9164	市区	义丰双龙15#配变	10	200	102	0
9165	市区	义丰双龙3#配变	10	200	121	0
9166	市区	义丰双龙4#配变	10	200	160	0
9167	市区	义丰双龙5#配变	10	400	270	0
9168	市区	义丰双龙6#配变	10	200	157	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9169	市区	义丰永新1#配变	10	200	127	0
9170	市区	义丰永新10#配变	10	200	71	0
9171	市区	义丰永新11#配变	10	200	70	0
9172	市区	义丰永新12#配变	10	200	160	0
9173	市区	义丰永新2#配变	10	200	74	0
9174	市区	义丰永新3#配变	10	200	99	0
9175	市区	义丰永新4#配变	10	200	160	0
9176	市区	义丰永新5#配变	10	200	120	0
9177	市区	义丰永新6#配变	10	200	75	0
9178	市区	义丰永新7#配变	10	200	131	0
9179	市区	义丰永新8#配变	10	200	20	0
9180	市区	义丰永新9#配变	10	200	110	0
9181	市区	义丰振兴公寓箱变	10	630	504	0
9182	市区	黄刘12#配变	10	315	252	252
9183	市区	黄刘13号配变	10	200	134	134
9184	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	640	0
9185	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	640	0
9186	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	640	0
9187	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9188	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	640	0
9189	市区	郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	428	0
9190	市区	郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	428	0
9191	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	428	0
9192	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	428	0
9193	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	428	0
9194	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	428	0
9195	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	428	0
9196	市区	明朗13#配变	10	200	143	0
9197	市区	孙英10#配变	10	200	160	0
9198	市区	孙英11#配变	10	400	273	0
9199	市区	新星1#配变	10	200	26	0
9200	市区	新星10#配变	10	200	44	0
9201	市区	新星11#配变	10	400	320	0
9202	市区	新星13#配变	10	400	278	0
9203	市区	新星15#配变	10	200	157	0
9204	市区	新星2#配变	10	200	64	0
9205	市区	新星21#配变	10	200	160	0
9206	市区	新星22#配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9207	市区	新星23#配变	10	200	23	0
9208	市区	新星3#配变	10	400	290	0
9209	市区	新星4#配变	10	200	128	0
9210	市区	新星5#配变	10	200	118	0
9211	市区	新星6#配变	10	200	114	0
9212	市区	新星7#配变	10	200	71	0
9213	市区	新星8#配变	10	200	125	0
9214	市区	杨侍7#配变	10	200	102	0
9215	市区	李庄1#配变	10	400	288	0
9216	市区	李庄10#配变	10	200	129	0
9217	市区	李庄11#配变	10	400	301	0
9218	市区	李庄18#变	10	200	134	0
9219	市区	民强6#变	10	200	57	0
9220	市区	明朗1#变	10	400	272	0
9221	市区	明朗10#配变	10	200	131	0
9222	市区	明朗11#变	10	200	103	0
9223	市区	明朗16#配变	10	200	80	0
9224	市区	明朗17#配变	10	315	212	0
9225	市区	明朗18#配变	10	200	150	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9226	市区	明朗19#变	10	200	112	0
9227	市区	明朗3#配变	10	400	198	0
9228	市区	明朗8#配变	10	200	0	0
9229	市区	三湾1#配变	10	200	80	0
9230	市区	三湾10#配变	10	200	115	0
9231	市区	三湾11#配变	10	200	160	0
9232	市区	三湾12#配变	10	200	96	0
9233	市区	三湾13#配变	10	315	252	0
9234	市区	三湾15#配变	10	200	123	0
9235	市区	三湾18#配变	10	200	118	0
9236	市区	三湾20#配变	10	315	216	0
9237	市区	三湾22#配变	10	200	128	0
9238	市区	三湾23#配变	10	200	160	0
9239	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	400	0
9240	市区	三湾26#变	10	200	160	0
9241	市区	三湾2配变	10	200	129	0
9242	市区	三湾3#配变	10	200	160	0
9243	市区	三湾4#配变	10	200	160	0
9244	市区	三湾5#配变	10	200	89	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9245	市区	三湾6#配变	10	200	142	0
9246	市区	三湾7#配变	10	200	70	0
9247	市区	三湾8#配变	10	400	320	0
9248	市区	三湾9#配变	10	200	31	0
9249	市区	三湾安置小区1#变	10	400	320	0
9250	市区	三湾安置小区2号变	10	400	320	0
9251	市区	三湾安置小区3#变	10	400	320	0
9252	市区	三湾安置小区4#变	10	400	320	0
9253	市区	三湾农家乐1#变	10	400	273	0
9254	市区	袁邵11#配变	10	200	120	0
9255	市区	袁邵18#配变	10	200	137	0
9256	市区	袁邵2号配变	10	200	102	0
9257	市区	郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	320	0
9258	市区	宝林1#箱变	10	500	400	0
9259	市区	宝林2#箱变	10	500	400	0
9260	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	800	0
9261	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	504	0
9262	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	320	0
9263	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9264	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	320	0
9265	市区	郭猛集镇12#箱变变压器	10	400	320	0
9266	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	313	0
9267	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	320	0
9268	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	320	0
9269	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	128	0
9270	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	320	0
9271	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	320	0
9272	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	320	0
9273	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	320	0
9274	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	320	0
9275	市区	郭猛集镇26#变	10	400	320	0
9276	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	320	0
9277	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	504	0
9278	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	220	0
9279	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	252	0
9280	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	252	0
9281	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	320	0
9282	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9283	市区	护陇13#配变	10	315	128	0
9284	市区	护陇8#配变	10	400	320	0
9285	市区	护拢家园欧变配电变压器	10	200	160	0
9286	市区	集镇16号变001	10	400	320	0
9287	市区	集镇18#箱变	10	400	263	0
9288	市区	刘垛11#变	10	400	320	0
9289	市区	刘垛4#配变	10	400	320	0
9290	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	504	0
9291	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	504	0
9292	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	494	0
9293	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	640	0
9294	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	640	0
9295	市区	郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	320	0
9296	市区	郭西线护陇19#变	10	200	0	0
9297	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	320	0
9298	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	264	0
9299	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	252	0
9300	市区	护陇1#配变	10	400	235	0
9301	市区	护陇11#配变	10	200	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9302	市区	护陇12#变	10	200	9	0
9303	市区	护陇15#变	10	315	0	0
9304	市区	护陇18#变	10	200	106	0
9305	市区	护陇2#配变	10	200	27	0
9306	市区	护陇3#配变	10	200	65	0
9307	市区	护陇9#配变	10	200	32	0
9308	市区	护西1#配变	10	200	160	0
9309	市区	护西10#配变	10	200	37	0
9310	市区	护西11#变	10	400	278	0
9311	市区	护西12#配变	10	200	21	0
9312	市区	护西13#配变	10	200	72	0
9313	市区	护西16#配变	10	200	108	0
9314	市区	护西18号配变	10	200	17	0
9315	市区	护西2#配变	10	200	160	0
9316	市区	护西3号配变	10	400	246	0
9317	市区	护西4#配变	10	200	0	0
9318	市区	护西5#配变	10	200	126	0
9319	市区	护西6#配变	10	400	131	0
9320	市区	护西8#变	10	400	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9321	市区	护西9#变	10	200	0	0
9322	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	283	0
9323	市区	刘垛1#变	10	200	160	0
9324	市区	刘垛2#配变	10	200	117	0
9325	市区	刘垛6#配变	10	400	228	0
9326	市区	刘垛7#配变	10	200	148	0
9327	市区	乔庄4#配变	10	200	111	0
9328	市区	吴徐14#变	10	200	160	0
9329	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	640	0
9330	市区	新星19#配变	10	200	21	0
9331	市区	杨侍1#配变	10	400	126	0
9332	市区	杨侍10#配变	10	400	205	0
9333	市区	杨侍11#配变	10	200	57	0
9334	市区	杨侍12#配变	10	400	128	0
9335	市区	杨侍13#配变	10	400	320	0
9336	市区	杨侍16#配变	10	400	320	0
9337	市区	杨侍17#变	10	200	96	0
9338	市区	杨侍19#配变	10	400	305	0
9339	市区	杨侍2#配变	10	400	224	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9340	市区	杨侍20#配变	10	400	320	0
9341	市区	杨侍21#变	10	400	320	0
9342	市区	杨侍22#变	10	200	160	0
9343	市区	杨侍23#配变	10	400	320	0
9344	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	320	0
9345	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	320	0
9346	市区	杨侍3#配变	10	200	73	0
9347	市区	杨侍4#配变	10	400	94	0
9348	市区	杨侍5#配变	10	400	176	0
9349	市区	杨侍6#配变	10	200	19	0
9350	市区	杨侍8#配变	10	200	111	0
9351	市区	杨侍9#配变	10	400	257	0
9352	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	504	0
9353	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	504	0
9354	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	504	0
9355	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	234	0
9356	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	160	0
9357	市区	护西17#配变	10	200	121	0
9358	市区	护西7#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9359	市区	李庄12#配变	10	200	147	0
9360	市区	李庄13#配变	10	200	69	0
9361	市区	李庄14#配变	10	200	160	0
9362	市区	李庄15#配变	10	200	79	0
9363	市区	李庄16#配变	10	200	88	0
9364	市区	李庄17#变	10	200	160	0
9365	市区	李庄2号配变	10	200	115	0
9366	市区	李庄3#配变	10	200	148	0
9367	市区	李庄4#配变	10	200	63	0
9368	市区	李庄5#配变	10	200	5	0
9369	市区	李庄6#配变	10	200	135	0
9370	市区	李庄7#配变	10	200	102	0
9371	市区	李庄8#配变	10	200	24	0
9372	市区	李庄9#配变	10	200	47	0
9373	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	400	0
9374	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	400	0
9375	市区	刘垛3#配变	10	200	20	0
9376	市区	刘垛5#配变	10	400	320	0
9377	市区	刘垛8号配变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9378	市区	刘垛9#配变	10	200	56	0
9379	市区	民乐1#配变	10	200	91	0
9380	市区	民乐10#变	10	200	133	0
9381	市区	民乐11#变	10	400	224	0
9382	市区	民乐12#配变	10	200	113	0
9383	市区	民乐13#配变	10	200	160	0
9384	市区	民乐16#配变	10	315	15	0
9385	市区	民乐2#配变	10	200	146	0
9386	市区	民乐3#配变	10	200	36	0
9387	市区	民乐4#配变	10	400	115	0
9388	市区	民乐5#配变	10	200	160	0
9389	市区	民乐6#配变	10	200	76	0
9390	市区	民乐8#配变	10	400	320	0
9391	市区	民乐9#配变	10	200	15	0
9392	市区	民强1#变	10	400	311	0
9393	市区	民强10#配变	10	400	220	0
9394	市区	民强11#配变	10	400	194	0
9395	市区	民强12#配变	10	400	320	0
9396	市区	民强13#配变	10	315	234	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9397	市区	民强2#配变	10	200	160	0
9398	市区	民强20#配变	10	315	228	0
9399	市区	民强21#配变	10	315	175	0
9400	市区	民强22#配变	10	200	44	0
9401	市区	民强3#配变	10	200	105	0
9402	市区	民强4#配变	10	200	131	0
9403	市区	民强5#配变	10	200	160	0
9404	市区	民强7#配变	10	200	160	0
9405	市区	民强8#配变	10	200	160	0
9406	市区	民强9#配变	10	200	121	0
9407	市区	三湾24#配变	10	200	160	0
9408	市区	护陇16#配变	10	200	160	0
9409	市区	孙英15#配变	10	200	72	0
9410	市区	孙英19#变	10	200	120	0
9411	市区	吴徐10#配变	10	400	287	0
9412	市区	吴徐12#配变	10	400	320	0
9413	市区	吴徐13#配变	10	200	160	0
9414	市区	吴徐17#配变	10	200	160	0
9415	市区	吴徐18#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9416	市区	吴徐19#配变	10	200	160	0
9417	市区	吴徐2#配变	10	200	160	0
9418	市区	吴徐3#配变	10	200	160	0
9419	市区	吴徐5#配变	10	200	160	0
9420	市区	吴徐6#配变	10	200	160	0
9421	市区	新星18#变	10	200	16	0
9422	市区	新星24#变	10	200	160	0
9423	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	0	0
9424	市区	护陇10#配变	10	200	0	0
9425	市区	护陇17#配变	10	315	0	0
9426	市区	护陇5#配变	10	400	0	0
9427	市区	护陇7#配变	10	400	0	0
9428	市区	护陇居委会4#配变	10	200	0	0
9429	市区	孙英16#配变	10	200	0	0
9430	市区	新星12#配变	10	400	0	0
9431	市区	新星17#配变	10	200	0	0
9432	市区	郭袁线明朗20#变	10	200	160	0
9433	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	0	0
9434	市区	黄刘6#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9435	市区	明朗12#配变	10	400	320	0
9436	市区	明朗14#配变	10	315	175	0
9437	市区	明朗15#配变	10	200	100	0
9438	市区	明朗4#配变	10	400	310	0
9439	市区	明朗5#配变	10	400	270	0
9440	市区	明朗6#配变	10	200	94	0
9441	市区	明朗7#配变	10	200	132	0
9442	市区	明朗9#配变	10	200	160	0
9443	市区	三湾14#配变	10	200	158	0
9444	市区	三湾16#配变	10	200	160	0
9445	市区	三湾19#变	10	200	160	0
9446	市区	三湾21#变	10	400	304	0
9447	市区	孙英1#配变	10	200	132	0
9448	市区	孙英12#配变	10	400	187	0
9449	市区	孙英13#配变	10	200	115	0
9450	市区	孙英17#配变	10	200	134	0
9451	市区	孙英18#配变	10	200	107	0
9452	市区	孙英2#配变	10	200	56	0
9453	市区	孙英21#配变	10	400	231	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9454	市区	孙英22#变	10	200	141	0
9455	市区	孙英24#配变	10	315	252	0
9456	市区	孙英25#变	10	200	147	0
9457	市区	孙英26#变	10	400	214	0
9458	市区	孙英3#配变	10	200	128	0
9459	市区	孙英4#配变	10	400	259	0
9460	市区	孙英5#配变	10	400	248	0
9461	市区	孙英6#配变	10	200	117	0
9462	市区	孙英7#配变	10	200	151	0
9463	市区	孙英8#配变	10	200	74	0
9464	市区	孙英9#配变	10	200	20	0
9465	市区	袁邵1#配变	10	200	57	0
9466	市区	袁邵12#配变	10	200	144	0
9467	市区	袁邵13#配变	10	400	36	0
9468	市区	袁邵14#配变	10	200	137	0
9469	市区	袁邵15#配变	10	200	89	0
9470	市区	袁邵16#配变	10	200	59	0
9471	市区	袁邵19号配变	10	200	160	0
9472	市区	袁邵20号配变	10	200	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9473	市区	袁邵21#配变	10	200	160	0
9474	市区	袁邵3#配变	10	400	279	0
9475	市区	袁邵4#配变	10	200	71	0
9476	市区	袁邵5#配变	10	200	160	0
9477	市区	袁邵6#配变	10	200	91	0
9478	市区	袁邵7#配变	10	200	104	0
9479	市区	袁邵8#变	10	200	9	0
9480	市区	袁邵9#配变	10	200	38	0
9481	市区	郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	504	0
9482	市区	郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	504	0
9483	市区	郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	640	0
9484	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	800	0
9485	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	640	0
9486	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	640	0
9487	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	640	0
9488	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	640	0
9489	市区	星河绿苑1#配变	10	800	640	0
9490	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	504	0
9491	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9492	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	640	0
9493	市区	大李1#配变	10	200	151	151
9494	市区	大李10#配变	10	200	160	160
9495	市区	大李11#变	10	200	160	160
9496	市区	大李13#变	10	200	160	160
9497	市区	大李2#配变	10	200	160	160
9498	市区	大李3#配变	10	200	146	146
9499	市区	大李4#配变	10	200	160	160
9500	市区	大李5#配变	10	200	160	160
9501	市区	大李6#配变	10	200	160	160
9502	市区	大李7#配变	10	200	160	160
9503	市区	大李8#变	10	200	160	160
9504	市区	大李9#变	10	200	160	160
9505	市区	郭猛所新跃23#配变	10	200	98	98
9506	市区	郭猛新跃5#变（新）	10	400	215	215
9507	市区	黄刘4#配变	10	100	80	80
9508	市区	乔庄1#配变	10	200	160	160
9509	市区	乔庄14#配变	10	200	160	160
9510	市区	西湖1#配变	10	200	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9511	市区	西湖10#配变	10	200	131	131
9512	市区	西湖11#配变	10	200	30	30
9513	市区	西湖2#变	10	400	280	280
9514	市区	西湖3#配变	10	200	63	63
9515	市区	西湖4#配变	10	200	131	131
9516	市区	西湖5#配变	10	200	14	14
9517	市区	西湖6#配变	10	200	48	48
9518	市区	西湖7#配变	10	200	87	87
9519	市区	西湖8#配变	10	200	45	45
9520	市区	新跃10#配变	10	400	186	186
9521	市区	新跃11#配变	10	200	62	62
9522	市区	新跃12#配变	10	200	89	89
9523	市区	新跃13#配变	10	200	25	25
9524	市区	新跃14#配变	10	200	97	97
9525	市区	新跃15#变	10	400	99	99
9526	市区	新跃17#配变	10	200	118	118
9527	市区	新跃18#配变	10	200	26	26
9528	市区	新跃19#变	10	200	132	132
9529	市区	新跃1号配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9530	市区	新跃2#配变	10	200	127	127
9531	市区	新跃20#配变	10	200	0	0
9532	市区	新跃21#配变	10	200	88	88
9533	市区	新跃22#变	10	200	64	64
9534	市区	新跃3号配变	10	200	58	58
9535	市区	新跃4#变	10	200	0	0
9536	市区	新跃6#配变	10	200	38	38
9537	市区	新跃7#配变	10	200	129	129
9538	市区	新跃8#配变	10	200	46	46
9539	市区	新跃9#配变	10	315	0	0
9540	市区	农民公寓1#箱变主变	10	400	320	320
9541	市区	农民公寓2#箱变主变	10	400	320	320
9542	市区	乔庄5#配变	10	200	160	160
9543	市区	乔庄7#配变	10	200	160	160
9544	市区	乔庄9#配变	10	200	160	160
9545	市区	乔庄农民公寓3#箱变主变	10	400	320	320
9546	市区	乔庄农民公寓4#箱变主变	10	400	320	320
9547	市区	乔庄农民公寓5#箱变主变	10	400	320	320
9548	市区	乔庄农民公寓6#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9549	市区	吴徐11#配变	10	200	160	160
9550	市区	吴徐15#变	10	200	155	155
9551	市区	吴徐16#变	10	200	160	160
9552	市区	吴徐7#配变	10	200	160	160
9553	市区	吴徐8#配变	10	200	160	160
9554	市区	黄刘1#配变	10	200	160	160
9555	市区	黄刘10#配变	10	200	160	160
9556	市区	黄刘11#配变	10	200	160	160
9557	市区	黄刘2#配变	10	80	64	64
9558	市区	黄刘3#配变	10	400	320	320
9559	市区	黄刘5#配变	10	200	160	160
9560	市区	黄刘8#配变	10	200	160	160
9561	市区	黄刘9#配变	10	200	133	133
9562	市区	吴徐1#配变	10	200	160	160
9563	市区	吴徐4#配变	10	400	320	320
9564	市区	吴徐9#配变	10	200	160	160
9565	市区	乔庄12#变	10	200	160	160
9566	市区	乔庄2#配变	10	200	160	160
9567	市区	乔庄11#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9568	市区	乔庄3#配变	10	200	160	160
9569	市区	优山美地1#配电室2#主变	10	800	626	626
9570	市区	优山美地8#配电室2#主变	10	800	640	640
9571	市区	优山美地8#配电室4#主变	10	800	640	640
9572	市区	优山美地9#配电室配电变压器2#主变	10	800	628	628
9573	市区	优山美地9#配电室配电变压器4#主变	10	800	640	640
9574	市区	泵站1#箱变主变	10	400	320	320
9575	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	504	0
9576	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	504	0
9577	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	496	0
9578	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	252	0
9579	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	72	0
9580	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	160	0
9581	市区	鞍湖大顾6号	10	200	160	0
9582	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	150	0
9583	市区	鞍湖集镇11号	10	200	49	0
9584	市区	鞍湖集镇12号	10	200	160	0
9585	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	314	0
9586	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9587	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	160	0
9588	市区	鞍湖集镇18#	10	400	320	0
9589	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	252	0
9590	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	320	0
9591	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	287	0
9592	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	320	0
9593	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	320	0
9594	市区	鞍湖集镇9号	10	200	160	0
9595	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	320	0
9596	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	400	0
9597	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	400	0
9598	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	111	0
9599	市区	鞍湖大顾7号	10	200	160	0
9600	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	120	0
9601	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	100	0
9602	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	117	0
9603	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	88	0
9604	市区	鞍湖刘格2号	10	200	133	0
9605	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	111	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9606	市区	鞍湖刘格7号	10	100	80	0
9607	市区	鞍湖刘格9号	10	400	282	0
9608	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	112	0
9609	市区	鞍湖三旺10号	10	200	114	0
9610	市区	鞍湖三旺11号	10	200	122	0
9611	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	25	0
9612	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	0	0
9613	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	108	0
9614	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	72	0
9615	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	72	0
9616	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	0	0
9617	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	8	0
9618	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	71	0
9619	市区	鞍湖三旺8号	10	200	0	0
9620	市区	鞍湖三旺9号	10	200	136	0
9621	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	74	0
9622	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	120	0
9623	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	160	0
9624	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9625	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	320	0
9626	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	160	0
9627	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	320	0
9628	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	160	0
9629	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	144	0
9630	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	50	0
9631	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	87	0
9632	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	139	0
9633	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	115	0
9634	市区	鞍湖张本10号变	10	200	0	0
9635	市区	鞍湖张本11号	10	200	17	0
9636	市区	鞍湖张本12号变	10	200	64	0
9637	市区	鞍湖张本13#变	10	200	112	0
9638	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	141	0
9639	市区	鞍湖张本1号	10	200	141	0
9640	市区	鞍湖张本2#变	10	200	35	0
9641	市区	鞍湖张本3号	10	200	160	0
9642	市区	鞍湖张本4#变	10	200	160	0
9643	市区	鞍湖张本5号变	10	200	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9644	市区	鞍湖张本6#变	10	200	33	0
9645	市区	鞍湖张本7号变	10	200	140	0
9646	市区	鞍湖张本8号	10	200	109	0
9647	市区	鞍湖三旺3号	10	200	12	0
9648	市区	鞍湖兴福11号	10	200	135	0
9649	市区	鞍湖兴福12号	10	200	0	0
9650	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	59	0
9651	市区	鞍湖兴福14号	10	100	80	0
9652	市区	鞍湖兴福15	10	200	99	0
9653	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	155	0
9654	市区	鞍湖兴福1号	10	200	62	0
9655	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	320	0
9656	市区	鞍湖兴福2号	10	200	129	0
9657	市区	鞍湖兴福3号	10	200	54	0
9658	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	25	0
9659	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	105	0
9660	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	53	0
9661	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	289	0
9662	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9663	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	0	0
9664	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	103	0
9665	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	45	0
9666	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	58	0
9667	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	88	0
9668	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	160	0
9669	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	82	0
9670	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	59	0
9671	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	9	0
9672	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	8	0
9673	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	124	0
9674	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	72	0
9675	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	0	0
9676	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	98	0
9677	市区	鞍湖许桥3号	10	400	205	0
9678	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	14	0
9679	市区	鞍湖许桥5号	10	200	79	0
9680	市区	鞍湖许桥6号	10	200	62	0
9681	市区	鞍湖许桥7号	10	200	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9682	市区	鞍湖许桥8号	10	200	109	0
9683	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	320	0
9684	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	400	0
9685	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	384	0
9686	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	3	0
9687	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	84	0
9688	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	504	0
9689	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	504	0
9690	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	504	0
9691	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	98	0
9692	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	133	0
9693	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	91	0
9694	市区	龙冈仇家13#变	10	400	253	0
9695	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	118	0
9696	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	119	0
9697	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	200	0
9698	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	147	0
9699	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	110	0
9700	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9701	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	131	0
9702	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	160	0
9703	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	64	0
9704	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	54	0
9705	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	120	0
9706	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	5	0
9707	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	69	0
9708	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	0	0
9709	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	62	0
9710	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	57	0
9711	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	0	0
9712	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	33	0
9713	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	31	0
9714	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	0	0
9715	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	6	0
9716	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	0	0
9717	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	150	0
9718	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	51	0
9719	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9720	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	108	0
9721	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	160	0
9722	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	110	0
9723	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	98	0
9724	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	113	0
9725	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	77	0
9726	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	141	0
9727	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	114	0
9728	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	0	0
9729	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	320	0
9730	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	102	0
9731	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	160	0
9732	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	160	0
9733	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	63	0
9734	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	53	0
9735	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	160	0
9736	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	65	0
9737	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	94	0
9738	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9739	市区	龙冈军营12号变	10	200	39	0
9740	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	160	0
9741	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	125	0
9742	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	74	0
9743	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	122	0
9744	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	160	0
9745	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	147	0
9746	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	160	0
9747	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	124	0
9748	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	160	0
9749	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	160	0
9750	市区	刘格13#变	10	500	381	0
9751	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	112	0
9752	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	320	0
9753	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	272	0
9754	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	20	0
9755	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	37	0
9756	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	101	0
9757	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9758	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	130	0
9759	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	56	0
9760	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	80	0
9761	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	145	0
9762	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	217	0
9763	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	58	0
9764	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	134	0
9765	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	160	0
9766	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	320	0
9767	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	103	0
9768	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	160	0
9769	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	146	0
9770	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	122	0
9771	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	90	0
9772	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	160	0
9773	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	160	0
9774	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	148	0
9775	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	160	0
9776	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9777	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	139	0
9778	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	160	0
9779	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	101	0
9780	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	58	0
9781	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	133	0
9782	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	160	0
9783	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	10	0
9784	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	160	0
9785	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	160	0
9786	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	73	0
9787	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	160	0
9788	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	160	0
9789	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	67	0
9790	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	70	0
9791	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	38	0
9792	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	56	0
9793	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	31	0
9794	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	29	0
9795	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	59	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9796	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	28	0
9797	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	80	0
9798	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	129	0
9799	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	125	0
9800	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	118	0
9801	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	139	0
9802	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	127	0
9803	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	99	0
9804	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	114	0
9805	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	9	0
9806	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	91	0
9807	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	300	0
9808	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	133	0
9809	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	129	0
9810	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	160	0
9811	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	160	0
9812	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	133	0
9813	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	504	0
9814	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9815	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	88	0
9816	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	113	0
9817	市区	鞍湖刘格8号	10	200	96	0
9818	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	160	0
9819	市区	鞍湖港北1#变	10	400	0	0
9820	市区	鞍湖港北10#变	10	200	123	0
9821	市区	鞍湖港北11号	10	200	72	0
9822	市区	鞍湖港北12号	10	200	69	0
9823	市区	鞍湖港北13号	10	400	0	0
9824	市区	鞍湖港北14号	10	200	45	0
9825	市区	鞍湖港北15号	10	200	26	0
9826	市区	鞍湖港北16#	10	200	72	0
9827	市区	鞍湖港北17号	10	200	160	0
9828	市区	鞍湖港北2号	10	200	56	0
9829	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	0	0
9830	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	9	0
9831	市区	鞍湖港北5#变	10	200	142	0
9832	市区	鞍湖港北6号	10	200	65	0
9833	市区	鞍湖港北8#变	10	200	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9834	市区	鞍湖港北9#变	10	400	0	0
9835	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	242	0
9836	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	52	0
9837	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	61	0
9838	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	66	0
9839	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	96	0
9840	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	139	0
9841	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	160	0
9842	市区	鞍湖集镇10号	10	400	299	0
9843	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	320	0
9844	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	307	0
9845	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	252	0
9846	市区	鞍湖集镇5号	10	400	263	0
9847	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	113	0
9848	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	121	0
9849	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	116	0
9850	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	89	0
9851	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	44	0
9852	市区	鞍湖九曲6号	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9853	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	320	0
9854	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	160	0
9855	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	77	0
9856	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	61	0
9857	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	71	0
9858	市区	鞍湖兴龙15	10	200	50	0
9859	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	160	0
9860	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	112	0
9861	市区	鞍湖兴龙2#变	10	400	209	0
9862	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	160	0
9863	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	158	0
9864	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	130	0
9865	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	56	0
9866	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	101	0
9867	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	83	0
9868	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	320	0
9869	市区	鞍湖曲东10号	10	100	21	0
9870	市区	鞍湖曲东11号	10	200	0	0
9871	市区	鞍湖曲东12号	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9872	市区	鞍湖曲东13号	10	200	49	0
9873	市区	鞍湖曲东14号	10	200	39	0
9874	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	123	0
9875	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	0	0
9876	市区	鞍湖曲东17号	10	200	94	0
9877	市区	鞍湖曲东18号	10	200	0	0
9878	市区	鞍湖曲东1号	10	400	49	0
9879	市区	鞍湖曲东2号	10	400	46	0
9880	市区	鞍湖曲东4号	10	100	46	0
9881	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	0	0
9882	市区	鞍湖曲东6号	10	200	66	0
9883	市区	鞍湖曲东7号	10	200	0	0
9884	市区	鞍湖曲东8号	10	200	68	0
9885	市区	鞍湖曲东9号	10	200	48	0
9886	市区	鞍湖兴福10号	10	200	99	0
9887	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	55	0
9888	市区	鞍湖兴福17	10	200	36	0
9889	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	89	0
9890	市区	鞍湖兴福7号	10	200	18	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9891	市区	鞍湖兴福8号	10	200	79	0
9892	市区	鞍湖兴福9号	10	200	0	0
9893	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	16	0
9894	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	167	0
9895	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	139	0
9896	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	110	0
9897	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	0	0
9898	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	146	0
9899	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	160	0
9900	市区	龙冈大吉14	10	200	142	0
9901	市区	龙冈大吉15号	10	200	160	0
9902	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	160	0
9903	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	16	0
9904	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	160	0
9905	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	66	0
9906	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	35	0
9907	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	40	0
9908	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	160	0
9909	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9910	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	104	0
9911	市区	龙冈大吉7号	10	200	50	0
9912	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	157	0
9913	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	27	0
9914	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	19	0
9915	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	22	0
9916	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	129	0
9917	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	160	0
9918	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	135	0
9919	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	320	0
9920	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	90	0
9921	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	52	0
9922	市区	龙冈桂吴3号	10	200	0	0
9923	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	160	0
9924	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	103	0
9925	市区	曲东19号	10	400	249	0
9926	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	640	0
9927	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	640	0
9928	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9929	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	640	0
9930	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	640	0
9931	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	640	0
9932	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	640	0
9933	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	640	0
9934	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	320	0
9935	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	160	0
9936	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	292	0
9937	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	200	0
9938	市区	龙冈凤凰７号杆上配变	10	200	160	0
9939	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	160	0
9940	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	160	0
9941	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	504	0
9942	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	504	0
9943	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	504	0
9944	市区	PB凤凰小区S4	10	500	400	0
9945	市区	凤凰小区S1箱变001002	10	500	400	0
9946	市区	凤凰小区S2环网箱变003	10	500	400	0
9947	市区	凤凰小区S3箱变004	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9948	市区	龙冈丁晏2号杆上配变	10	400	295	0
9949	市区	龙冈丁晏3号	10	200	76	0
9950	市区	龙冈丁晏7号杆上配变	10	200	160	0
9951	市区	龙冈丁晏8号杆上配变	10	400	286	0
9952	市区	龙冈凤凰12号杆上配变	10	200	160	0
9953	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	158	0
9954	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	160	0
9955	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	160	0
9956	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	200	0
9957	市区	龙冈凤凰15号	10	200	158	0
9958	市区	凤凰城小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
9959	市区	凤凰城小区1#配电室3#主变	10	800	640	0
9960	市区	凤凰城小区2#配电室1#主变	10	800	640	0
9961	市区	凤凰城小区2#配电室3#主变	10	800	640	0
9962	市区	凤凰城小区3#配电室1#主变	10	800	640	0
9963	市区	凤凰城小区3#配电室3#主变	10	800	640	0
9964	市区	华美1#欧变1	10	315	222	0
9965	市区	华美雅居1#主变	10	800	640	0
9966	市区	华美雅居2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9967	市区	华美雅居3#主变	10	800	640	0
9968	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站1#主变	10	630	504	0
9969	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站3#主变	10	630	504	0
9970	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室1#主变	10	630	504	0
9971	市区	龙冈盐龙湖安置小区5#变	10	800	640	0
9972	市区	龙冈盐龙湖安置小区6#变	10	800	640	0
9973	市区	龙冈盐龙湖安置小区7#变	10	800	640	0
9974	市区	龙冈盐龙湖安置小区8#变	10	800	628	0
9975	市区	龙韵新城1#主变	10	1000	800	0
9976	市区	龙韵新城3#主变	10	1000	800	0
9977	市区	龙韵新城5#主变	10	800	640	0
9978	市区	龙韵新城7#主变	10	800	621	0
9979	市区	盐龙湖安置小区1#变	10	800	640	0
9980	市区	盐龙湖安置小区3#变	10	800	640	0
9981	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	640	0
9982	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	640	0
9983	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	320	0
9984	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	640	0
9985	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9986	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	640	0
9987	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	640	0
9988	市区	华虹1#主变,	10	500	400	0
9989	市区	华虹2#欧变	10	500	400	0
9990	市区	华虹3#箱变01001	10	400	320	0
9991	市区	华虹4#欧变	10	400	320	0
9992	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	320	0
9993	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	320	0
9994	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	320	0
9995	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	160	0
9996	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	320	0
9997	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	320	0
9998	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	240	0
9999	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	320	0
10000	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	160	0
10001	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	320	0
10002	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	320	0
10003	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	320	0
10004	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	296	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10005	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	320	0
10006	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	284	0
10007	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	320	0
10008	市区	龙冈集镇51#变	10	400	320	0
10009	市区	龙冈集镇52#变	10	400	320	0
10010	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	320	0
10011	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	320	0
10012	市区	书香水岸1号箱变	10	630	504	0
10013	市区	书香水岸2号箱变	10	630	504	0
10014	市区	书香水岸3号箱变	10	630	504	0
10015	市区	书香水岸4号箱变	10	630	504	0
10016	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室2#主变	10	800	640	0
10017	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室4#主变	10	800	640	0
10018	市区	龙冈集镇14号杆上配变	10	315	252	0
10019	市区	龙冈集镇20#变	10	315	216	0
10020	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	160	0
10021	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	320	0
10022	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	110	0
10023	市区	龙冈集镇40号杆上配变	10	400	309	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10024	市区	龙冈集镇47#杆上配变	10	400	249	0
10025	市区	龙冈集镇48#公用变	10	400	320	0
10026	市区	龙冈集镇7号杆上配变	10	400	320	0
10027	市区	龙冈青龙11号杆上配变	10	200	160	0
10028	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	0	0
10029	市区	龙冈青龙16号杆上配变	10	200	160	0
10030	市区	龙冈青龙1号杆上配变	10	400	320	0
10031	市区	龙冈青龙2号杆上配变	10	200	136	0
10032	市区	龙冈青龙3号杆上配变	10	200	135	0
10033	市区	龙冈青龙7号杆上配变	10	200	160	0
10034	市区	龙湖名邸1#配电室4#主变	10	800	640	0
10035	市区	龙湖壹品1#开关站2#变压器配电变压器	10	800	640	0
10036	市区	青龙华庄1#主变	10	630	504	0
10037	市区	青龙华庄3#主变	10	630	504	0
10038	市区	青龙华庄5#主变	10	630	504	0
10039	市区	青龙华庄7#主变	10	630	504	0
10040	市区	腾龙嘉园1#欧变	10	500	400	0
10041	市区	腾龙嘉园2#欧变	10	500	400	0
10042	市区	腾龙嘉园3#欧变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10043	市区	腾龙嘉园4#欧变	10	500	400	0
10044	市区	腾龙小区1#箱变	10	500	394	0
10045	市区	腾龙小区2#箱变	10	500	400	0
10046	市区	华欧小区1#变	10	630	504	0
10047	市区	华庆3#主变	10	630	504	0
10048	市区	华庆4#箱变	10	630	504	0
10049	市区	华庆花园1#箱变	10	630	504	0
10050	市区	华庆花园2#箱变	10	630	504	0
10051	市区	龙冈凤凰11#变	10	200	160	0
10052	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	313	0
10053	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	320	0
10054	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	306	0
10055	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	320	0
10056	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	320	0
10057	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	320	0
10058	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	320	0
10059	市区	龙冈集镇17#变	10	315	252	0
10060	市区	龙冈集镇25#变压器	10	400	320	0
10061	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10062	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	320	0
10063	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	320	0
10064	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	320	0
10065	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	252	0
10066	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	160	0
10067	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	160	0
10068	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	800	0
10069	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	800	0
10070	市区	龙韵新城6#主变	10	800	640	0
10071	市区	龙韵新城8#主变	10	800	640	0
10072	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	252	0
10073	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	320	0
10074	市区	龙冈集镇44#变	10	315	252	0
10075	市区	文化名宛1#变	10	630	504	0
10076	市区	文化名宛2#变	10	500	400	0
10077	市区	文化名宛3#变	10	500	400	0
10078	市区	文化名宛4#变	10	400	320	0
10079	市区	龙冈凤凰14号杆上配变	10	200	160	0
10080	市区	龙冈冈北1号杆上配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10081	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	86	0
10082	市区	龙冈冈北3#杆上配变	10	200	160	0
10083	市区	龙冈冈北4#杆上配变	10	200	160	0
10084	市区	龙冈冈北5#杆上配变	10	200	160	0
10085	市区	龙冈冈北6#变	10	200	134	0
10086	市区	龙冈冈北7号杆上配变	10	200	99	0
10087	市区	龙冈冈南10号杆上配变	10	400	320	0
10088	市区	龙冈冈南11号杆上配变	10	400	297	0
10089	市区	龙冈冈南12#杆上配变	10	200	160	0
10090	市区	龙冈冈南14号	10	200	160	0
10091	市区	龙冈冈南15号杆上配变	10	400	320	0
10092	市区	龙冈冈南16号杆上配变	10	400	305	0
10093	市区	龙冈冈南1号杆上配变	10	315	252	0
10094	市区	龙冈冈南2号杆上配变	10	400	263	0
10095	市区	龙冈冈南3#杆上配变	10	200	130	0
10096	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	160	0
10097	市区	龙冈冈南7#变	10	400	320	0
10098	市区	龙冈冈南8#杆上配变	10	200	160	0
10099	市区	龙冈冈南9#杆上配变	10	400	301	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10100	市区	龙冈冈中3#杆上配变	10	400	265	0
10101	市区	龙冈冈中4#杆上配变	10	200	131	0
10102	市区	龙冈冈中5号杆上配变	10	200	160	0
10103	市区	龙冈冈中6#杆上配变	10	200	131	0
10104	市区	龙冈冈中8号杆上配变	10	200	160	0
10105	市区	龙冈果林1号杆上配变	10	200	56	0
10106	市区	龙冈果林2号杆上配变	10	200	160	0
10107	市区	龙冈果林3号杆上配变	10	200	65	0
10108	市区	龙冈果林4号杆上配变	10	200	88	0
10109	市区	龙冈果林5号杆上配变	10	200	160	0
10110	市区	龙冈果林6号杆上配变	10	200	22	0
10111	市区	龙冈化肥厂1号杆上配变	10	200	160	0
10112	市区	龙冈化肥厂3号杆上配变	10	200	160	0
10113	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	320	0
10114	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	160	0
10115	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	149	0
10116	市区	龙冈集镇1号杆上配变	10	630	504	0
10117	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	320	0
10118	市区	龙冈集镇29#箱变变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10119	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	252	0
10120	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	320	0
10121	市区	龙冈集镇43号杆上配变	10	400	320	0
10122	市区	龙冈集镇46#杆上配变	10	400	320	0
10123	市区	龙冈集镇5#杆上配变	10	400	320	0
10124	市区	龙冈集镇50#箱变变压器	10	630	504	0
10125	市区	龙冈青龙12#杆上配变	10	200	133	0
10126	市区	龙冈青龙15号杆上配变	10	400	90	0
10127	市区	龙冈青龙4#杆上配变	10	100	3	0
10128	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	252	0
10129	市区	龙冈青龙8#变(单）	10	200	146	0
10130	市区	龙冈青龙9#杆上配变	10	200	72	0
10131	市区	青龙华庄2#主变	10	630	504	0
10132	市区	青龙华庄4#主变	10	630	504	0
10133	市区	青龙华庄6#主变	10	630	504	0
10134	市区	青龙华庄8#主变	10	630	504	0
10135	市区	永明商住楼1#变复制	10	500	400	0
10136	市区	龙冈万家6号杆上配变	10	200	160	160
10137	市区	龙冈万家8#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10138	市区	万家3#变.	10	250	200	200
10139	市区	万家4#变.	10	400	228	228
10140	市区	万家5#变.	10	200	143	143
10141	市区	万家7#变.	10	200	160	160
10142	市区	北工线龙兴12#变	10	200	160	0
10143	市区	北龙1#公用变	10	315	136	0
10144	市区	北龙12#公用变	10	200	105	0
10145	市区	北龙16#箱变主变	10	400	232	0
10146	市区	北龙18#公用变	10	200	109	0
10147	市区	北龙2#公用变	10	200	60	0
10148	市区	北龙3#公用变	10	400	289	0
10149	市区	北龙港集镇12#公用变	10	400	300	0
10150	市区	北龙港集镇19#公用变	10	200	160	0
10151	市区	北龙港集镇2#变	10	315	252	0
10152	市区	北龙港集镇20#变	10	400	309	0
10153	市区	北龙港集镇3#变	10	400	320	0
10154	市区	北龙港集镇4#变	10	315	252	0
10155	市区	北龙港集镇5#变	10	400	320	0
10156	市区	北龙港集镇6#变	10	200	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10157	市区	北龙港南龙27#公用变	10	200	160	0
10158	市区	北龙集镇17#箱变主变配电变压器	10	400	313	0
10159	市区	北龙集镇7#箱变	10	400	320	0
10160	市区	北龙集镇9#箱变	10	400	310	0
10161	市区	龙胜1#箱变	10	400	320	0
10162	市区	龙胜2#箱变002	10	400	320	0
10163	市区	龙兴1#公用变	10	200	106	0
10164	市区	龙兴10#公用变	10	200	160	0
10165	市区	龙兴11#公用变	10	200	160	0
10166	市区	龙兴2#公用变	10	200	160	0
10167	市区	龙兴3#公用变	10	200	160	0
10168	市区	龙兴4#公用变	10	200	160	0
10169	市区	龙兴5#公用变	10	400	320	0
10170	市区	龙兴6#公用变	10	200	129	0
10171	市区	龙兴7#公用变	10	200	160	0
10172	市区	龙兴8#公用变	10	200	160	0
10173	市区	龙兴9#公用变	10	200	160	0
10174	市区	顺北10#公用变	10	200	115	0
10175	市区	顺北11#公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10176	市区	顺北13#公用变	10	200	160	0
10177	市区	顺北14#公用变	10	200	143	0
10178	市区	顺北15#公用变	10	400	186	0
10179	市区	顺北17#公用变	10	200	144	0
10180	市区	顺北18#公用变	10	400	320	0
10181	市区	顺北20#变	10	200	160	0
10182	市区	顺北21#公用变	10	200	157	0
10183	市区	顺北22#公用变	10	200	149	0
10184	市区	顺北23#公用变	10	200	135	0
10185	市区	顺北24#公用变	10	200	160	0
10186	市区	顺北3#变	10	200	148	0
10187	市区	顺北4#公用变	10	200	126	0
10188	市区	顺北5#公用变	10	200	160	0
10189	市区	顺北6#公用变	10	200	160	0
10190	市区	顺北9#公用变	10	400	320	0
10191	市区	文化家园1#变	10	400	320	0
10192	市区	北龙14#公用变	10	200	111	0
10193	市区	北龙20#公用变	10	200	88	0
10194	市区	北龙5#公用变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10195	市区	北龙9#公用变	10	400	242	0
10196	市区	北龙港集镇16#变变压器1	10	200	146	0
10197	市区	庆西1#公用变	10	200	138	0
10198	市区	庆西10#公用变	10	400	320	0
10199	市区	庆西11#公用变	10	200	160	0
10200	市区	庆西14#公用变	10	200	160	0
10201	市区	庆西16#公用变1	10	200	160	0
10202	市区	庆西17#公用变	10	200	160	0
10203	市区	庆西19#公用变	10	200	139	0
10204	市区	庆西2#公用变	10	200	88	0
10205	市区	庆西3#公用变	10	200	160	0
10206	市区	庆西4#公用变	10	200	160	0
10207	市区	潭田1#公用变	10	200	78	0
10208	市区	潭田10#公用变	10	200	160	0
10209	市区	潭田11#公用变	10	200	160	0
10210	市区	潭田12#公用变	10	200	160	0
10211	市区	潭田16#公用变	10	200	160	0
10212	市区	潭田18#公用变	10	200	160	0
10213	市区	潭田23#公用变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10214	市区	潭田24#公用变	10	200	131	0
10215	市区	潭田3#公用变	10	200	92	0
10216	市区	潭田4#公用变	10	400	320	0
10217	市区	潭田5#公用变	10	200	160	0
10218	市区	潭田6#公用变	10	200	84	0
10219	市区	潭溪1#公用变	10	200	160	0
10220	市区	潭溪11#公用变	10	200	160	0
10221	市区	潭溪13#公用变	10	200	160	0
10222	市区	潭溪16#公用变	10	200	160	0
10223	市区	潭溪2#公用变	10	200	160	0
10224	市区	潭溪21#公用变	10	200	98	0
10225	市区	潭溪24#公用变	10	160	128	0
10226	市区	潭溪26#公用变	10	400	295	0
10227	市区	潭溪30#公用变	10	200	160	0
10228	市区	潭溪31#公用变	10	200	160	0
10229	市区	潭溪32#公用变1	10	200	54	0
10230	市区	潭溪36#公用变	10	100	80	0
10231	市区	潭溪39#公用变	10	200	160	0
10232	市区	潭溪4#公用变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10233	市区	潭溪43#公用变	10	200	160	0
10234	市区	潭溪44#公用变	10	200	160	0
10235	市区	潭溪47#公用变	10	200	160	0
10236	市区	潭溪5#公用变	10	200	137	0
10237	市区	潭溪8#公用变	10	200	160	0
10238	市区	潭溪9#变	10	400	320	0
10239	市区	北龙4#公用变	10	200	160	0
10240	市区	北龙8#公用变	10	400	320	0
10241	市区	北龙港北龙6#公用变	10	400	320	0
10242	市区	北龙莘野33#变	10	400	320	0
10243	市区	北龙莘野34#变	10	200	160	0
10244	市区	北龙莘野35#变	10	200	160	0
10245	市区	北龙莘野36#变	10	400	320	0
10246	市区	北龙莘野37#变	10	400	295	0
10247	市区	凤南1#公用变	10	400	225	0
10248	市区	凤南10#公用变	10	400	64	0
10249	市区	凤南11#公用变	10	200	158	0
10250	市区	凤南12#公用变	10	200	157	0
10251	市区	凤南13#公用变	10	200	68	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10252	市区	凤南14#公用变	10	200	160	0
10253	市区	凤南15#变	10	200	160	0
10254	市区	凤南16#变	10	200	0	0
10255	市区	凤南17#公用变	10	200	160	0
10256	市区	凤南19#公用变	10	200	160	0
10257	市区	凤南2#公用变	10	200	127	0
10258	市区	凤南20#公用变	10	200	160	0
10259	市区	凤南3#公用变	10	200	0	0
10260	市区	凤南4#公用变	10	200	133	0
10261	市区	凤南5#公用变	10	200	43	0
10262	市区	凤南6#公用变	10	200	160	0
10263	市区	凤南7#公用变	10	160	128	0
10264	市区	凤南8#公用变	10	200	159	0
10265	市区	凤南9#公用变	10	400	283	0
10266	市区	莘野1#公用变	10	400	231	0
10267	市区	莘野10#公用变	10	160	128	0
10268	市区	莘野11号公用变	10	400	320	0
10269	市区	莘野12#公用变	10	400	320	0
10270	市区	莘野14#公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10271	市区	莘野16#公用变	10	200	126	0
10272	市区	莘野18#公用变	10	200	160	0
10273	市区	莘野20#公用变	10	200	160	0
10274	市区	莘野22#公用变	10	200	132	0
10275	市区	莘野23#公用变	10	200	160	0
10276	市区	莘野24#公用变	10	200	110	0
10277	市区	莘野25#公用变	10	200	160	0
10278	市区	莘野26#公用变	10	200	160	0
10279	市区	莘野27#公用变	10	200	160	0
10280	市区	莘野28#公用变	10	200	160	0
10281	市区	莘野29#公用变	10	200	160	0
10282	市区	莘野3#公用变	10	200	138	0
10283	市区	莘野30#公用变	10	200	160	0
10284	市区	莘野32#公用变	10	200	160	0
10285	市区	莘野4#公用变	10	200	90	0
10286	市区	莘野6#	10	200	26	0
10287	市区	莘野8#公用变	10	200	160	0
10288	市区	莘野9#公用变	10	200	160	0
10289	市区	南龙1#公用变	10	200	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10290	市区	南龙10#公用变	10	200	136	0
10291	市区	南龙11#公用变	10	250	200	0
10292	市区	南龙12#公用变	10	200	86	0
10293	市区	南龙13#公用变	10	400	320	0
10294	市区	南龙14#公用变	10	200	160	0
10295	市区	南龙15#公用变	10	200	17	0
10296	市区	南龙16#公用变	10	200	160	0
10297	市区	南龙17#公用变	10	200	74	0
10298	市区	南龙18#公用变	10	200	158	0
10299	市区	南龙19#公用变	10	200	160	0
10300	市区	南龙2#公用变	10	400	227	0
10301	市区	南龙20#公用变	10	200	26	0
10302	市区	南龙21#公用变1	10	200	114	0
10303	市区	南龙22#公用变	10	200	129	0
10304	市区	南龙23#公用变	10	200	160	0
10305	市区	南龙24#公用变	10	200	160	0
10306	市区	南龙25#公用变	10	200	160	0
10307	市区	南龙26#公用变	10	200	149	0
10308	市区	南龙28#公用变	10	400	287	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10309	市区	南龙29#公用变	10	200	160	0
10310	市区	南龙3#公用变	10	315	194	0
10311	市区	南龙4#公用变	10	200	81	0
10312	市区	南龙5#公用变	10	315	252	0
10313	市区	南龙6#公用变	10	200	160	0
10314	市区	南龙7#公用变	10	200	160	0
10315	市区	南龙8#公用变	10	200	160	0
10316	市区	南龙9#公用变	10	200	160	0
10317	市区	潭溪12#公用变	10	200	160	0
10318	市区	潭溪19#公用变	10	200	160	0
10319	市区	潭溪25#公用变	10	200	160	0
10320	市区	潭溪27#公用变	10	200	160	0
10321	市区	潭溪28#公用变	10	200	160	0
10322	市区	潭溪34#公用变1	10	200	160	0
10323	市区	潭溪37#公用变	10	200	144	0
10324	市区	潭溪38#公用变	10	200	132	0
10325	市区	潭溪48#公用变	10	200	145	0
10326	市区	潭溪6#公用变	10	200	104	0
10327	市区	潭溪7#公用变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10328	市区	北龙10#公用变	10	200	70	70
10329	市区	北龙15#公用变	10	200	69	69
10330	市区	北龙17#公用变	10	200	160	160
10331	市区	北龙港北龙11#公用变	10	200	160	160
10332	市区	北龙港庆西12#公用变	10	200	160	160
10333	市区	北龙港庆西18#公用变	10	400	308	308
10334	市区	北龙13#公用变	10	200	60	0
10335	市区	北龙19#公用变	10	200	102	0
10336	市区	北龙港凤南18#公用变	10	200	160	0
10337	市区	北龙港潭溪41#公用变	10	200	160	0
10338	市区	庆西13#公用变	10	200	160	0
10339	市区	庆西15#变变压器	10	200	94	0
10340	市区	庆西20#公用变	10	200	126	0
10341	市区	庆西5#公用变	10	200	148	0
10342	市区	庆西6#公用变	10	200	50	0
10343	市区	庆西7#公用变	10	200	148	0
10344	市区	庆西8#变	10	200	160	0
10345	市区	庆西9#公用变	10	200	127	0
10346	市区	莘野13#公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10347	市区	莘野15#公用变	10	400	320	0
10348	市区	莘野17#公用变	10	400	320	0
10349	市区	莘野19#公用变	10	200	113	0
10350	市区	莘野2#公用变	10	400	194	0
10351	市区	莘野21#公用变	10	200	160	0
10352	市区	莘野31#公用变	10	200	82	0
10353	市区	莘野5#公用变	10	200	53	0
10354	市区	莘野7#公用变	10	200	160	0
10355	市区	潭田13#公用变	10	200	118	0
10356	市区	潭田14#公用变	10	200	96	0
10357	市区	潭田15#公用变	10	200	17	0
10358	市区	潭田17#公用变	10	200	134	0
10359	市区	潭田19#公用变	10	400	320	0
10360	市区	潭田2#公用变	10	200	37	0
10361	市区	潭田20#公用变	10	200	160	0
10362	市区	潭田25#公用变	10	200	160	0
10363	市区	潭田26#公用变	10	200	160	0
10364	市区	潭田27#公用变	10	400	150	0
10365	市区	潭田7#公用变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10366	市区	潭田8#公用变	10	200	160	0
10367	市区	潭田9#公用变	10	200	160	0
10368	市区	潭溪10#公用变	10	200	159	0
10369	市区	潭溪14#公用变	10	200	160	0
10370	市区	潭溪15#公用变	10	400	320	0
10371	市区	潭溪17#公用变	10	400	320	0
10372	市区	潭溪18#公用变	10	200	160	0
10373	市区	潭溪20#公用变	10	400	320	0
10374	市区	潭溪22#公用变	10	200	160	0
10375	市区	潭溪23#公用变	10	200	160	0
10376	市区	潭溪29#公用变	10	200	158	0
10377	市区	潭溪3#公用变	10	200	123	0
10378	市区	潭溪33#变	10	200	160	0
10379	市区	潭溪35#公用变	10	200	97	0
10380	市区	潭溪40#公用变	10	200	160	0
10381	市区	潭溪42#公用变	10	200	160	0
10382	市区	潭溪45#公用变	10	400	320	0
10383	市区	潭溪46#公用变	10	200	160	0
10384	市区	潭溪49#公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10385	市区	北龙港果林12#变	10	200	160	0
10386	市区	北龙港集镇1#变	10	315	220	0
10387	市区	北龙港集镇10#变	10	400	179	0
10388	市区	北龙港集镇11#变	10	200	99	0
10389	市区	北龙港集镇13#变	10	200	160	0
10390	市区	北龙港集镇15#变	10	200	141	0
10391	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	150	0
10392	市区	北龙港集镇8#变	10	200	81	0
10393	市区	北龙兴龙广场1#变压器	10	400	320	0
10394	市区	果林1#公用变	10	200	131	0
10395	市区	果林10#公用变	10	200	72	0
10396	市区	果林11#公用变	10	200	103	0
10397	市区	果林13#公用变	10	200	160	0
10398	市区	果林14#变	10	200	158	0
10399	市区	果林15#变	10	200	160	0
10400	市区	果林16#公用变	10	200	140	0
10401	市区	果林17#公用变	10	200	160	0
10402	市区	果林2#公用变	10	200	110	0
10403	市区	果林3#公用变	10	200	148	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10404	市区	果林4#公用变	10	200	160	0
10405	市区	果林5#公用变	10	200	160	0
10406	市区	果林6#公用变	10	100	80	0
10407	市区	果林7#公用变	10	200	103	0
10408	市区	果林8#公用变	10	100	80	0
10409	市区	果林9#公用变	10	200	160	0
10410	市区	蟒河1#公用变	10	200	26	0
10411	市区	蟒河10#公用变	10	200	115	0
10412	市区	蟒河11#公用变	10	200	137	0
10413	市区	蟒河12#公用变	10	200	102	0
10414	市区	蟒河13#公用变	10	200	144	0
10415	市区	蟒河14#公用变	10	400	122	0
10416	市区	蟒河15#公用变	10	200	50	0
10417	市区	蟒河16#公用变	10	200	134	0
10418	市区	蟒河17#公用变	10	200	160	0
10419	市区	蟒河18#公用变	10	200	160	0
10420	市区	蟒河2#公用变	10	200	160	0
10421	市区	蟒河20#箱变	10	500	400	0
10422	市区	蟒河3#公用变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10423	市区	蟒河4#公用变	10	400	210	0
10424	市区	蟒河5#公用变	10	200	39	0
10425	市区	蟒河6#公用变	10	200	160	0
10426	市区	蟒河7#公用变	10	200	160	0
10427	市区	蟒河8#公用变	10	200	108	0
10428	市区	蟒河9#公用变	10	400	267	0
10429	市区	顺北1#变	10	200	119	0
10430	市区	顺北12#公用变	10	200	107	0
10431	市区	顺北16#公用变	10	400	271	0
10432	市区	顺北19#公用变	10	400	261	0
10433	市区	顺北2#公用变	10	200	119	0
10434	市区	顺北25#配变	10	400	299	0
10435	市区	顺北7#公用变	10	315	27	0
10436	市区	顺北8#公用变	10	400	316	0
10437	市区	公兴14#变	10	200	160	0
10438	市区	楼王所城头17号公用变	10	200	146	0
10439	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	144	0
10440	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	150	0
10441	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10442	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	160	0
10443	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	97	0
10444	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	160	0
10445	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	160	0
10446	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	137	0
10447	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	289	0
10448	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	144	0
10449	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	160	0
10450	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	160	0
10451	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	92	0
10452	市区	楼王所公兴7号公用变	10	400	320	0
10453	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	116	0
10454	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	160	0
10455	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	320	0
10456	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	160	0
10457	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	160	0
10458	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	160	0
10459	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	320	0
10460	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10461	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	160	0
10462	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	320	0
10463	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	141	0
10464	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	504	0
10465	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	145	0
10466	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	160	0
10467	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	129	0
10468	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	141	0
10469	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	160	0
10470	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	120	0
10471	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	320	0
10472	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	320	0
10473	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	160	0
10474	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	116	0
10475	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	160	0
10476	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	160	0
10477	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	160	0
10478	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	147	0
10479	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10480	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	134	0
10481	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	146	0
10482	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	151	0
10483	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	90	0
10484	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	320	0
10485	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	320	0
10486	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	252	0
10487	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	302	0
10488	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	320	0
10489	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	320	0
10490	市区	楼王所集镇33号变	10	400	320	0
10491	市区	楼王所集镇35号公用变	10	200	160	0
10492	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	320	0
10493	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	320	0
10494	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	504	0
10495	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	146	0
10496	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	160	0
10497	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	150	0
10498	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10499	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	160	0
10500	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	141	0
10501	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	160	0
10502	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	135	0
10503	市区	楼王所江庄5号公变	10	200	138	0
10504	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	112	0
10505	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	0	0
10506	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	160	0
10507	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	160	0
10508	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	504	0
10509	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	504	0
10510	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	147	0
10511	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	160	0
10512	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	38	0
10513	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	160	0
10514	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	157	0
10515	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	160	0
10516	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	143	0
10517	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	153	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10518	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	504	0
10519	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	160	0
10520	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	141	0
10521	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	122	0
10522	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	276	0
10523	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	114	0
10524	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	160	0
10525	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	79	0
10526	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	160	0
10527	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	320	0
10528	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	160	0
10529	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	127	0
10530	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	160	0
10531	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	160	0
10532	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	55	0
10533	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	139	0
10534	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	287	0
10535	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	141	0
10536	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10537	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	320	0
10538	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	106	0
10539	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	128	0
10540	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	320	0
10541	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	320	0
10542	市区	福盛苑	10	250	200	0
10543	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	285	0
10544	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	160	0
10545	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	149	0
10546	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	316	0
10547	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	90	0
10548	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	37	0
10549	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	268	0
10550	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	160	0
10551	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	400	320	0
10552	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	160	0
10553	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	160	0
10554	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	54	0
10555	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10556	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	320	0
10557	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	320	0
10558	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	320	0
10559	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	314	0
10560	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	160	0
10561	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	320	0
10562	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	320	0
10563	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	320	0
10564	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	320	0
10565	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	320	0
10566	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	62	0
10567	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	317	0
10568	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	281	0
10569	市区	楼王所集镇37号公用变	10	200	160	0
10570	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	320	0
10571	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	206	0
10572	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	246	0
10573	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	280	0
10574	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	208	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10575	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	62	0
10576	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	137	0
10577	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	77	0
10578	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	28	0
10579	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	320	0
10580	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	137	0
10581	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	92	0
10582	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	81	0
10583	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	14	0
10584	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	141	0
10585	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	113	0
10586	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	108	0
10587	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	125	0
10588	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	160	0
10589	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	160	0
10590	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	160	0
10591	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	160	0
10592	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	157	0
10593	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10594	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	144	0
10595	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	259	0
10596	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	105	0
10597	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	18	0
10598	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	83	0
10599	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	73	0
10600	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	160	0
10601	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	145	0
10602	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	52	0
10603	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	143	0
10604	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	19	0
10605	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	137	0
10606	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	155	0
10607	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	139	0
10608	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	160	0
10609	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	140	0
10610	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	310	0
10611	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	289	0
10612	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	303	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10613	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	122	0
10614	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	101	0
10615	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	138	0
10616	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	42	0
10617	市区	楼王所凤池10号公用变	10	200	160	0
10618	市区	楼王所凤池11号公用变	10	200	160	0
10619	市区	楼王所凤池12号公用变	10	400	283	0
10620	市区	楼王所凤池13号公用变	10	200	135	0
10621	市区	楼王所凤池14号公用变	10	200	160	0
10622	市区	楼王所凤池1号公用变变	10	400	287	0
10623	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	31	0
10624	市区	楼王所凤池3号公用变	10	400	320	0
10625	市区	楼王所凤池4号公用变	10	400	320	0
10626	市区	楼王所凤池5号公用变	10	200	160	0
10627	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	144	0
10628	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	140	0
10629	市区	楼王所凤池8号公用变	10	200	160	0
10630	市区	楼王所凤池9号公用变	10	200	147	0
10631	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10632	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	307	0
10633	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	320	0
10634	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	320	0
10635	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	224	0
10636	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	320	0
10637	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	320	0
10638	市区	楼王所集镇39#变	10	400	320	0
10639	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	320	0
10640	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	160	0
10641	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	160	0
10642	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	160	0
10643	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	320	0
10644	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	160	0
10645	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	160	0
10646	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	160	0
10647	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	160	0
10648	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	12	0
10649	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	73	0
10650	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10651	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	82	0
10652	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	97	0
10653	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	108	0
10654	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	149	0
10655	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	160	0
10656	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	84	0
10657	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	129	0
10658	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	136	0
10659	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	55	0
10660	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	320	0
10661	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	320	0
10662	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	138	0
10663	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	160	0
10664	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	160	0
10665	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	160	0
10666	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	47	0
10667	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	149	0
10668	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	106	0
10669	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	98	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10670	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	126	0
10671	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	320	0
10672	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	96	0
10673	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	57	0
10674	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	101	0
10675	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	158	0
10676	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	146	0
10677	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	107	0
10678	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	160	0
10679	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	101	0
10680	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	160	0
10681	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	320	0
10682	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	211	0
10683	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	51	0
10684	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	95	0
10685	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	72	0
10686	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	61	0
10687	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	62	0
10688	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	71	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10689	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	51	0
10690	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	40	0
10691	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	93	0
10692	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	144	0
10693	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	28	0
10694	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	128	0
10695	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	160	0
10696	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	131	0
10697	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	160	0
10698	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	100	0
10699	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	160	0
10700	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	160	0
10701	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	140	0
10702	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	147	0
10703	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	160	0
10704	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	160	0
10705	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	131	0
10706	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	80	0
10707	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10708	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	160	0
10709	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	160	0
10710	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	160	0
10711	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	135	0
10712	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	160	0
10713	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	320	0
10714	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	68	0
10715	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	134	0
10716	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	95	0
10717	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	146	0
10718	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	320	0
10719	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	320	0
10720	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	160	0
10721	市区	青年华都1#配电室1#变	10	800	640	640
10722	市区	青年华都1#配电室3#变	10	800	640	640
10723	市区	青年华都2#配电室5#变	10	800	640	640
10724	市区	青年华都2#配电室7#变	10	800	640	640
10725	市区	青年华都3#配电室1#变	10	800	640	640
10726	市区	青年华都3#配电室3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10727	市区	都邑名邸1#配电室1#主变	10	800	640	640
10728	市区	都邑名邸1#配电室3#主变	10	800	640	640
10729	市区	都邑名邸2#配电室1#主变	10	800	640	640
10730	市区	都邑名邸2#配电室3#主变	10	800	640	640
10731	市区	富力金禧家园B区1#配电室1#变压器	10	800	640	640
10732	市区	富力金禧家园B区1#配电室3#变压器	10	800	640	640
10733	市区	富力金禧家园B区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
10734	市区	富力金禧家园B区2#配电室3#变压器	10	800	640	640
10735	市区	富力金禧家园B区3#配电室1#变压器	10	630	504	504
10736	市区	富力金禧家园B区4#配电室1#变压器	10	630	504	504
10737	市区	富力金禧家园C区1#配电室1#变压器	10	800	640	640
10738	市区	富力金禧家园C区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
10739	市区	富力金禧家园C区3#配电室3#变压器	10	800	640	640
10740	市区	前进10#变	10	400	320	320
10741	市区	前进12＃变	10	400	320	320
10742	市区	前进14#箱变变压器	10	400	320	320
10743	市区	如意花园1#配电室2#变	10	800	640	640
10744	市区	如意花园1#配电室4#变	10	800	640	640
10745	市区	如意花园2#配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10746	市区	如意花园2#配电室4#变	10	800	640	640
10747	市区	如意花园3#配电室2#变	10	800	640	640
10748	市区	如意花园3#配电室4#变	10	800	640	640
10749	市区	苏豪名邸1#配电室2#变	10	630	504	504
10750	市区	苏豪名邸1#配电室4#变	10	630	504	504
10751	市区	苏豪名邸2#配电室6#变	10	630	504	504
10752	市区	苏豪名邸2#配电室8#变	10	630	504	504
10753	市区	铁家港1#变1	10	630	504	504
10754	市区	铁家港2#变1	10	630	489	489
10755	市区	西城中央1#配电室1#变	10	800	640	640
10756	市区	西城中央1#配电室3#变	10	800	640	640
10757	市区	西城中央2#配电室1#主变	10	800	640	640
10758	市区	西城中央2#配电室3#主变	10	800	640	640
10759	市区	杨坝1#变	10	315	252	252
10760	市区	杨坝大厦1#开关站2#主变	10	800	605	605
10761	市区	益达花园1#箱变009	10	630	504	504
10762	市区	益达花园2#箱变009	10	630	504	504
10763	市区	朱庄10#变	10	200	160	160
10764	市区	招元名邸1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10765	市区	招元名邸2#配电室1#主变	10	800	640	640
10766	市区	招元名邸2#配电室3#主变	10	800	640	640
10767	市区	招元名邸3#配电室1#主变	10	800	640	640
10768	市区	招元名邸3#配电室3#主变	10	800	640	640
10769	市区	招元名邸4#配电室1#主变	10	800	631	631
10770	市区	招元名邸4#配电室3#主变	10	800	628	628
10771	市区	招元名邸7#配电室1#主变	10	800	640	640
10772	市区	招元名邸7#配电室3#主变	10	800	640	640
10773	市区	富力金禧家园A区1#配电室1#变压器	10	800	640	640
10774	市区	富力金禧家园A区1#配电室3#变压器	10	800	640	640
10775	市区	富力金禧家园A区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
10776	市区	富力金禧家园A区2#配电室3#变压器	10	800	640	640
10777	市区	富力金禧家园A区3#配电室1#变压器	10	800	640	640
10778	市区	富力金禧家园A区3#配电室3#变压器	10	800	640	640
10779	市区	富力金禧家园A区4#配电室1#变压器	10	800	640	640
10780	市区	富力金禧家园A区4#配电室3#变压器	10	800	640	640
10781	市区	富力金禧家园A区5#配电室1#主变	10	800	631	631
10782	市区	富力金禧家园A区6#配电室1#主变	10	800	632	632
10783	市区	富力金禧家园A区7#配电室1#主变	10	800	631	631

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10784	市区	富力金禧家园A区8#配电室1#主变	10	800	634	634
10785	市区	西璟文苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
10786	市区	西璟文苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
10787	市区	西璟文苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
10788	市区	西璟文苑5#配电室3#主变	10	800	640	640
10789	市区	宝进国际1#开关站1#主变	10	800	640	640
10790	市区	宝进国际1#开关站3#主变	10	800	640	640
10791	市区	宝进国际2#配电室1#主变	10	800	640	640
10792	市区	宝进国际2#配电室3#主变	10	800	640	640
10793	市区	红郡府1#用户开关站1#主变	10	630	504	504
10794	市区	红郡府1#用户开关站3#主变	10	630	504	504
10795	市区	红郡府1#用户配电室1#主变	10	800	640	640
10796	市区	红郡府1#用户配电室3#主变	10	800	640	640
10797	市区	西璟文苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
10798	市区	西璟文苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
10799	市区	西璟文苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
10800	市区	西璟文苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
10801	市区	西璟文苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
10802	市区	西璟文苑4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10803	市区	西璟文苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
10804	市区	西璟文苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
10805	市区	金禧家园D区1#配电室1#变压器	10	800	640	640
10806	市区	金禧家园D区1#配电室3#变压器	10	800	640	640
10807	市区	金禧家园D区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
10808	市区	金禧家园D区3#配电室1#主变	10	800	632	632
10809	市区	金禧家园D区4#配电室1#主变	10	800	633	633
10810	市区	金禧家园D区5#配电室1#主变	10	800	640	640
10811	市区	金禧家园D区6#配电室1#主变	10	800	634	634
10812	市区	宝华花园1#变	10	800	640	640
10813	市区	宝华花园3#变	10	800	640	640
10814	市区	宝馨花园1#开关站4#主变	10	800	640	640
10815	市区	宝馨花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10816	市区	宝馨花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
10817	市区	宝馨花园2#开关站3#主变	10	800	640	640
10818	市区	宝馨花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
10819	市区	东进华都1#配电室2#变	10	800	640	640
10820	市区	东进华都1#配电室4#变	10	800	640	640
10821	市区	东进华都2#配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10822	市区	东进华都2#配电室4#变	10	800	640	640
10823	市区	东进华都3#配电室2#主变	10	800	640	640
10824	市区	东进华都3#配电室4#主变	10	800	640	640
10825	市区	红玺府1#用户开关站1#主变	10	800	640	640
10826	市区	红玺府1#用户配电室1#主变	10	630	504	504
10827	市区	红玺府1#用户配电室3#主变	10	630	504	504
10828	市区	红玺府2#用户配电室1#主变	10	630	504	504
10829	市区	红玺府2#用户配电室3#主变	10	630	504	504
10830	市区	红玺府3#用户配电室1#主变	10	630	504	504
10831	市区	红玺府3#用户配电室3#主变	10	630	504	504
10832	市区	盐渎院子1#配电室2#变	10	800	640	640
10833	市区	盐渎院子2#配电室2#变	10	800	640	640
10834	市区	盐渎院子2#配电室4#变	10	800	640	640
10835	市区	宝馨花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
10836	市区	宝馨花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
10837	市区	青年华都1#配电室2#变	10	800	640	640
10838	市区	青年华都1#配电室4#变	10	800	640	640
10839	市区	青年华都2#配电室6#变	10	800	640	640
10840	市区	青年华都2#配电室8#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10841	市区	青年华都3#配电室2#变	10	800	640	640
10842	市区	青年华都3#配电室4#变	10	800	640	640
10843	市区	青年华都4#配电室2#变	10	800	640	640
10844	市区	青年华都4#配电室4#变	10	800	640	640
10845	市区	青年华都5#配电室2#变	10	800	640	640
10846	市区	青年华都5#配电室4#变	10	800	640	640
10847	市区	青年华都6#配电室2#变	10	800	640	640
10848	市区	青年华都6#配电室4#变	10	800	640	640
10849	市区	红郡府1#用户开关站2#主变	10	630	504	504
10850	市区	红郡府1#用户开关站4#主变	10	630	504	504
10851	市区	红郡府1#用户配电室2#主变	10	800	640	640
10852	市区	红郡府1#用户配电室4#主变	10	800	640	640
10853	市区	红玺府1#用户开关站2#主变	10	800	640	640
10854	市区	红玺府1#用户配电室2#主变	10	630	504	504
10855	市区	红玺府1#用户配电室4#主变	10	630	504	504
10856	市区	红玺府2#用户配电室2#主变	10	630	504	504
10857	市区	红玺府2#用户配电室4#主变	10	630	504	504
10858	市区	红玺府3#用户配电室2#主变	10	630	504	504
10859	市区	红玺府3#用户配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10860	市区	西宸府1#开关站1#主变	10	800	640	640
10861	市区	西宸府1#配电室1#主变	10	630	504	504
10862	市区	西宸府1#配电室3#主变	10	630	504	504
10863	市区	西宸府2#配电室1#主变	10	800	640	640
10864	市区	西宸府2#配电室3#主变	10	800	640	640
10865	市区	西宸府3#配电室1#主变	10	800	640	640
10866	市区	西宸府3#配电室3#主变	10	800	640	640
10867	市区	馨德苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
10868	市区	馨德苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
10869	市区	馨德苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
10870	市区	馨德苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
10871	市区	馨德苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
10872	市区	馨德苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
10873	市区	姑苏苑1#箱变变压器	10	630	504	504
10874	市区	姑苏苑2#箱变变压器	10	630	504	504
10875	市区	如意花园1#配电室1#变	10	800	640	640
10876	市区	如意花园1#配电室3#变	10	800	640	640
10877	市区	如意花园2#配电室1#变	10	800	640	640
10878	市区	如意花园2#配电室3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10879	市区	如意花园3#配电室1#变	10	800	640	640
10880	市区	如意花园3#配电室3#变	10	800	640	640
10881	市区	苏豪名邸1#配电室1#变	10	630	504	504
10882	市区	苏豪名邸1#配电室3#变	10	630	504	504
10883	市区	苏豪名邸2#配电室5#变	10	630	504	504
10884	市区	苏豪名邸2#配电室7#变	10	630	504	504
10885	市区	桃源居1#欧变变压器	10	630	504	504
10886	市区	桃源居1号变	10	630	504	504
10887	市区	桃源居2#箱变变压器	10	630	504	504
10888	市区	桃源居3#变	10	630	504	504
10889	市区	桃源居4#变变压器	10	630	504	504
10890	市区	桃源居5#箱变变压器	10	630	504	504
10891	市区	桃源居7#箱变配电变压器	10	400	320	320
10892	市区	桃源居8#箱变	10	400	320	320
10893	市区	西城中央1#配电室2#变	10	800	640	640
10894	市区	西城中央1#配电室4#变	10	800	640	640
10895	市区	西城中央2#配电室2#主变	10	800	640	640
10896	市区	西城中央2#配电室4#主变	10	800	640	640
10897	市区	西城中央3#配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10898	市区	西城中央4#配电室2#变	10	630	504	504
10899	市区	西城中央4#配电室4#变	10	630	504	504
10900	市区	西城中央5#配电室2#变	10	630	504	504
10901	市区	西城中央5#配电室4#变	10	630	504	504
10902	市区	杨坝2#变	10	315	252	252
10903	市区	杨坝大厦1#开关站1#主变	10	800	640	640
10904	市区	杨坝花园配电室2#变	10	630	504	504
10905	市区	杨坝花园配电室4#变	10	630	504	504
10906	市区	朱庄18#变	10	200	160	160
10907	市区	潘黄何桥18#变	10	200	160	160
10908	市区	腾飞新城小区1#变	10	1000	800	800
10909	市区	腾飞新城小区1#开关站1#变	10	800	640	640
10910	市区	腾飞新城小区2#配电室1#变.	10	800	640	640
10911	市区	腾飞新城小区2#配电室3#变.	10	800	640	640
10912	市区	腾飞新城小区3#变	10	1000	800	800
10913	市区	西城华寓小区1#开关站1#变	10	800	640	640
10914	市区	西城华寓小区1#开关站3#变	10	800	640	640
10915	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室2#变	10	800	640	640
10916	市区	半岛花园1#开关站1#变配电变压器	10	800	628	628

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10917	市区	半岛花园1#开关站3#变配电变压器	10	800	640	640
10918	市区	半岛花园2#变	10	800	640	640
10919	市区	半岛花园2#配电室1#变配电变压器	10	800	612	612
10920	市区	半岛花园3#配电室1#变..配电变压器	10	800	640	640
10921	市区	半岛花园3#配电室3#变..配电变压器	10	800	640	640
10922	市区	半岛花园4#变	10	800	619	619
10923	市区	濠璟半岛2#配电室6#变	10	800	640	640
10924	市区	濠璟半岛2#配电室8#变	10	800	640	640
10925	市区	濠璟半岛花园1#开关站2#变	10	800	640	640
10926	市区	濠璟半岛花园1#开关站4#变	10	800	640	640
10927	市区	濠璟半岛花园3#配电室2#主变2.0	10	800	640	640
10928	市区	濠璟半岛花园3#配电室4#主变2.0	10	800	640	640
10929	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室1#变	10	800	640	640
10930	市区	濠璟半岛2#配电室5#变	10	800	640	640
10931	市区	濠璟半岛2#配电室7#变	10	800	640	640
10932	市区	濠璟半岛花园1#开关站1#变	10	800	640	640
10933	市区	濠璟半岛花园1#开关站3#变	10	800	640	640
10934	市区	濠璟半岛花园3#配电室1#主变2.0	10	800	640	640
10935	市区	濠璟半岛花园3#配电室3#主变2.0	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10936	市区	慧源1#变	10	315	252	252
10937	市区	美丽3#变	10	315	252	252
10938	市区	美丽小区1#变	10	400	320	320
10939	市区	美丽小区2#变	10	400	320	320
10940	市区	美丽小区3#变	10	400	320	320
10941	市区	美丽小区4#变	10	400	320	320
10942	市区	潘黄美丽1#变	10	400	320	320
10943	市区	潘黄美丽6#变变压器	10	400	320	320
10944	市区	新日月1#箱变变压器	10	630	504	504
10945	市区	新日月10#箱变q003	10	630	504	504
10946	市区	新日月11#箱变箱变004	10	630	504	504
10947	市区	新日月14#箱变.000	10	630	504	504
10948	市区	新日月15#箱变.配电变压器.	10	630	504	504
10949	市区	新日月16#箱变001	10	630	504	504
10950	市区	新日月2#箱变.高压间隔.配电变压器	10	630	504	504
10951	市区	新日月3#箱变变压器	10	630	504	504
10952	市区	新日月4#箱变	10	630	504	504
10953	市区	新日月5#箱变	10	630	504	504
10954	市区	新日月6#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10955	市区	新日月7#箱变	10	630	504	504
10956	市区	新日月8#箱变08	10	630	504	504
10957	市区	新日月9#箱变.高压间隔配电变压器	10	630	504	504
10958	市区	潘黄杨坝6#变变压器	10	500	400	400
10959	市区	文萃苑1#变	10	630	504	504
10960	市区	文萃苑2#变	10	630	504	504
10961	市区	文萃苑3#变	10	630	504	504
10962	市区	文萃苑4#变	10	630	504	504
10963	市区	西城逸品2#配电室1#变	10	1250	1000	1000
10964	市区	西城逸品2#配电室2#变	10	1250	1000	1000
10965	市区	西城逸品3#配电室1#变	10	1250	1000	1000
10966	市区	西城逸品3#配电室2#变	10	1250	1000	1000
10967	市区	西城逸品3#配电室3#变	10	1250	1000	1000
10968	市区	西城逸品小区3#变变压器	10	630	504	504
10969	市区	兆泉2#箱变变压器	10	500	400	400
10970	市区	兆泉3#箱变变压器	10	500	400	400
10971	市区	美丽2#变	10	400	320	320
10972	市区	西城逸品3#箱变配电变压器	10	630	504	504
10973	市区	西城逸品小区1#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10974	市区	西城逸品小区2#变	10	1000	800	800
10975	市区	西城逸品小区4#变变压器	10	630	504	504
10976	市区	西城逸品小区5#变变压器	10	630	504	504
10977	市区	西城逸品小区6#变变压器	10	630	504	504
10978	市区	西城逸品小区7#变变压器	10	630	504	504
10979	市区	西城逸品小区8#变变压器	10	630	504	504
10980	市区	潘黄朱庄8#变	10	200	160	0
10981	市区	朱庄12#变	10	400	320	0
10982	市区	朱庄13#变	10	200	160	0
10983	市区	朱庄15#变	10	200	160	0
10984	市区	朱庄9#变	10	200	160	0
10985	市区	宝华花园2#变	10	800	640	640
10986	市区	宝华花园4#变	10	800	640	640
10987	市区	金禧家园D区1#配电室2#变压器	10	800	640	640
10988	市区	金禧家园D区1#配电室4#变压器	10	800	640	640
10989	市区	金禧家园D区2#配电室2#变压器	10	800	640	640
10990	市区	金禧家园D区3#配电室2#主变	10	800	640	640
10991	市区	金禧家园D区4#配电室2#主变	10	800	640	640
10992	市区	金禧家园D区5#配电室2#主变	10	800	634	634

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10993	市区	金禧家园D区6#配电室2#主变	10	800	640	640
10994	市区	潘黄宝才1#变	10	400	156	156
10995	市区	潘黄宝才13#变	10	400	298	298
10996	市区	潘黄宝才14#变	10	315	252	252
10997	市区	潘黄宝才17#变	10	400	320	320
10998	市区	潘黄宝才18#变	10	400	313	313
10999	市区	潘黄宝才20#变	10	200	160	160
11000	市区	潘黄宝才5#变	10	200	160	160
11001	市区	潘黄宝才6#变.	10	400	320	320
11002	市区	潘黄刘朋2#变	10	200	160	160
11003	市区	潘黄刘朋6#变	10	400	320	320
11004	市区	潘黄世纪新村1#变压器	10	630	504	504
11005	市区	潘黄世纪新村2#变压器	10	630	504	504
11006	市区	馨德苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
11007	市区	馨德苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
11008	市区	馨德苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
11009	市区	馨德苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
11010	市区	馨德苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
11011	市区	招元名邸1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11012	市区	招元名邸1#配电室4#主变	10	800	640	640
11013	市区	招元名邸2#配电室2#主变	10	800	640	640
11014	市区	招元名邸2#配电室4#主变	10	800	640	640
11015	市区	招元名邸3#配电室2#主变	10	800	640	640
11016	市区	招元名邸3#配电室4#主变	10	800	640	640
11017	市区	招元名邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
11018	市区	招元名邸4#配电室4#主变	10	800	632	632
11019	市区	招元名邸7#配电室2#主变	10	800	640	640
11020	市区	招元名邸7#配电室4#主变	10	800	636	636
11021	市区	富力金禧家园B区2#配电室4#变压器	10	800	640	640
11022	市区	富力金禧家园B区3#配电室4#变压器	10	630	504	504
11023	市区	富力金禧家园B区4#配电室4#变压器	10	630	504	504
11024	市区	富力金禧家园C区1#配电室4#变压器	10	800	640	640
11025	市区	富力金禧家园C区3#配电室2#变压器	10	800	640	640
11026	市区	富力金禧家园C区4#配电室2#变压器	10	800	640	640
11027	市区	宝进国际1#开关站2#主变	10	800	640	640
11028	市区	宝进国际1#开关站4#主变	10	800	640	640
11029	市区	宝进国际2#配电室2#主变	10	800	640	640
11030	市区	宝进国际2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11031	市区	宝馨花园2#开关站4#主变	10	800	640	640
11032	市区	宝馨花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
11033	市区	东进华都1#配电室1#变	10	800	640	640
11034	市区	东进华都1#配电室3#变	10	800	640	640
11035	市区	东进华都2#配电室1#变	10	800	640	640
11036	市区	东进华都2#配电室3#变	10	800	640	640
11037	市区	东进华都3#配电室1#主变	10	800	640	640
11038	市区	东进华都3#配电室3#主变	10	800	640	640
11039	市区	潘黄吴杨11#变	10	200	160	160
11040	市区	盐渎院子1#配电室1#变	10	800	640	640
11041	市区	盐渎院子2#配电室1#变	10	800	640	640
11042	市区	盐渎院子2#配电室3#变	10	800	640	640
11043	市区	西城线杨坝10#变	10	400	320	320
11044	市区	潘黄大厦1#箱变	10	400	320	320
11045	市区	潘黄大厦2#箱变	10	400	320	320
11046	市区	潘黄杨坝20#变	10	400	320	320
11047	市区	潘黄杨坝22#变压器	10	500	400	400
11048	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	400	400
11049	市区	前进13#变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11050	市区	前进15#变	10	400	320	320
11051	市区	前进8#变	10	315	252	252
11052	市区	前进9#变	10	200	160	160
11053	市区	西城中央3#配电室1#变	10	800	640	640
11054	市区	西城中央4#配电室1#变	10	630	504	504
11055	市区	西城中央4#配电室3#变	10	630	504	504
11056	市区	西城中央5#配电室1#变	10	630	504	504
11057	市区	西城中央5#配电室3#变	10	630	504	504
11058	市区	杨坝13#变	10	400	320	320
11059	市区	杨坝15#变压器	10	500	400	400
11060	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	320	320
11061	市区	杨坝花园2#箱变	10	630	504	504
11062	市区	杨坝花园配电室1#变	10	630	504	504
11063	市区	杨坝花园配电室3#变	10	630	504	504
11064	市区	杨坝小区3#欧变	10	400	320	320
11065	市区	富力金禧家园A区1#配电室2#变压器	10	800	640	640
11066	市区	富力金禧家园A区1#配电室4#变压器	10	800	640	640
11067	市区	富力金禧家园A区2#配电室2#变压器	10	800	640	640
11068	市区	富力金禧家园A区2#配电室4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11069	市区	富力金禧家园A区3#配电室2#变压器	10	800	640	640
11070	市区	富力金禧家园A区3#配电室4#变压器	10	800	640	640
11071	市区	富力金禧家园A区4#配电室2#变压器	10	800	640	640
11072	市区	富力金禧家园A区5#配电室2#主变	10	800	633	633
11073	市区	富力金禧家园A区6#配电室2#主变	10	800	640	640
11074	市区	富力金禧家园A区7#配电室2#主变	10	800	640	640
11075	市区	富力金禧家园A区8#配电室2#主变	10	800	640	640
11076	市区	何桥8#变	10	200	160	160
11077	市区	潘黄何桥22#变	10	500	400	400
11078	市区	青年华都4#配电室1#变	10	800	640	640
11079	市区	青年华都4#配电室3#变	10	800	640	640
11080	市区	青年华都5#配电室1#变	10	800	640	640
11081	市区	青年华都5#配电室3#变	10	800	640	640
11082	市区	青年华都6#配电室1#变	10	800	640	640
11083	市区	青年华都6#配电室3#变	10	800	640	640
11084	市区	腾飞新城小区1#开关站2#变	10	800	640	640
11085	市区	腾飞新城小区2#变	10	1000	800	800
11086	市区	腾飞新城小区2#配电室2#变.	10	800	640	640
11087	市区	腾飞新城小区2#配电室4#变.	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11088	市区	腾飞新城小区4#变	10	1000	800	800
11089	市区	西璟文苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
11090	市区	西璟文苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
11091	市区	西璟文苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
11092	市区	西璟文苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
11093	市区	小区1#欧式箱变	10	630	504	504
11094	市区	小区2#欧式箱变	10	500	400	400
11095	市区	小区3#欧式箱变	10	630	504	504
11096	市区	小区4#欧式箱变	10	630	504	504
11097	市区	小区5#欧式箱变	10	630	504	504
11098	市区	小区6#欧式箱变001	10	630	504	504
11099	市区	集镇39#变	10	400	320	320
11100	市区	潘黄集镇1#台变	10	400	320	320
11101	市区	潘黄集镇20#变压器	10	400	320	320
11102	市区	潘黄集镇25#变压器	10	400	320	320
11103	市区	潘黄集镇34#变	10	400	320	320
11104	市区	潘黄集镇42#箱变	10	500	400	400
11105	市区	潘黄集镇9#变	10	400	320	320
11106	市区	半岛花园1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11107	市区	半岛花园1#开关站2#变配电变压器	10	800	640	640
11108	市区	半岛花园1#开关站4#变配电变压器	10	800	640	640
11109	市区	半岛花园2#配电室2#变配电变压器	10	800	640	640
11110	市区	半岛花园3#变	10	800	640	640
11111	市区	半岛花园3#配电室2#变..配电变压器	10	800	640	640
11112	市区	半岛花园3#配电室4#变..配电变压器	10	800	640	640
11113	市区	都邑名邸1#配电室2#主变	10	800	640	640
11114	市区	都邑名邸1#配电室4#主变	10	800	640	640
11115	市区	都邑名邸2#配电室2#主变	10	800	640	640
11116	市区	都邑名邸2#配电室4#主变	10	800	640	640
11117	市区	潘黄何桥4#变	10	315	252	252
11118	市区	潘黄何桥9#变	10	400	320	320
11119	市区	西宸府1#开关站2#主变	10	800	640	640
11120	市区	西宸府1#配电室2#主变	10	630	504	504
11121	市区	西宸府1#配电室4#主变	10	630	504	504
11122	市区	西宸府2#配电室2#主变	10	800	640	640
11123	市区	西宸府2#配电室4#主变	10	800	640	640
11124	市区	西宸府3#配电室2#主变	10	800	640	640
11125	市区	西宸府3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11126	市区	西城华寓小区1#开关站2#变	10	800	640	640
11127	市区	西城华寓小区1#开关站4#变	10	800	640	640
11128	市区	盐龙体育公园东北门停车场1#充电桩	10	630	504	504
11129	市区	盐龙体育公园东北门停车场2#充电桩	10	630	501	501
11130	市区	开元路3#公用变	10	400	320	320
11131	市区	开元路4#公用变	10	400	320	320
11132	市区	潘黄华悦1#变	10	315	252	252
11133	市区	潘黄集镇10#变	10	400	320	320
11134	市区	潘黄集镇11#变	10	315	252	252
11135	市区	潘黄集镇12#配变	10	315	252	252
11136	市区	潘黄集镇15#变	10	400	320	320
11137	市区	潘黄集镇16#变	10	315	252	252
11138	市区	潘黄集镇17＃变	10	400	320	320
11139	市区	潘黄集镇18#变	10	400	320	320
11140	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	320	320
11141	市区	潘黄集镇2#变	10	400	320	320
11142	市区	潘黄集镇21#美变变压器	10	400	320	320
11143	市区	潘黄集镇22#变变压器	10	630	504	504
11144	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11145	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	320	320
11146	市区	潘黄集镇26#箱变变压器	10	400	320	320
11147	市区	潘黄集镇27#变	10	400	320	320
11148	市区	潘黄集镇28#箱变变压器	10	630	504	504
11149	市区	潘黄集镇29#变	10	400	320	320
11150	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	320	320
11151	市区	潘黄集镇30#变	10	400	320	320
11152	市区	潘黄集镇31#变	10	400	320	320
11153	市区	潘黄集镇32#变	10	400	320	320
11154	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	320	320
11155	市区	潘黄集镇37#箱变变压器	10	400	320	320
11156	市区	潘黄集镇4#变	10	400	320	320
11157	市区	潘黄集镇45#箱变	10	400	320	320
11158	市区	潘黄集镇5#箱变	10	630	504	504
11159	市区	潘黄集镇6#变	10	400	320	320
11160	市区	潘黄集镇7#变	10	400	320	320
11161	市区	潘黄集镇8#变	10	400	320	320
11162	市区	潘黄跃进2#变	10	400	320	320
11163	市区	潘黄跃进4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11164	市区	潘黄跃进9#变	10	400	320	320
11165	市区	兆泉花园1＃箱变20219201001	10	400	320	320
11166	市区	潘黄伍冈12#变	10	200	160	160
11167	市区	潘黄伍康1#变	10	200	160	160
11168	市区	潘黄伍康10#变	10	200	160	160
11169	市区	潘黄伍康11#变	10	200	160	160
11170	市区	潘黄伍康12#配变	10	200	160	160
11171	市区	潘黄伍康14#变	10	200	160	160
11172	市区	潘黄伍康15#变	10	200	160	160
11173	市区	潘黄伍康16#变	10	200	160	160
11174	市区	潘黄伍康17#变	10	200	160	160
11175	市区	潘黄伍康18#变	10	200	160	160
11176	市区	潘黄伍康19#变	10	200	160	160
11177	市区	潘黄伍康2#变	10	200	160	160
11178	市区	潘黄伍康20#变	10	200	160	160
11179	市区	潘黄伍康21#变	10	200	160	160
11180	市区	潘黄伍康22#变	10	200	147	147
11181	市区	潘黄伍康23#配变	10	400	280	280
11182	市区	潘黄伍康3#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11183	市区	潘黄伍康4#变	10	200	160	160
11184	市区	潘黄伍康5#变	10	200	160	160
11185	市区	潘黄伍康7#变	10	200	160	160
11186	市区	潘黄伍康8#变	10	200	160	160
11187	市区	潘黄伍康9#变	10	200	160	160
11188	市区	伍康24#变	10	200	160	160
11189	市区	秦南泾口1#变	10	200	137	0
11190	市区	秦南泾口10#变	10	200	160	0
11191	市区	秦南泾口11#变	10	200	65	0
11192	市区	秦南泾口12#变	10	200	146	0
11193	市区	秦南泾口13#变	10	200	160	0
11194	市区	秦南泾口14#变	10	400	320	0
11195	市区	秦南泾口15#变	10	200	160	0
11196	市区	秦南泾口16#变	10	500	400	0
11197	市区	秦南泾口17#变	10	500	400	0
11198	市区	秦南泾口18#变	10	500	400	0
11199	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	504	0
11200	市区	秦南泾口2#变	10	200	36	0
11201	市区	秦南泾口3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11202	市区	秦南泾口4#变	10	200	160	0
11203	市区	秦南泾口6#变	10	200	136	0
11204	市区	秦南泾口7#变	10	200	129	0
11205	市区	秦南泾口8#变	10	200	135	0
11206	市区	秦南泾口9#变	10	200	87	0
11207	市区	秦南千秋10#变	10	200	89	0
11208	市区	秦南千秋11#变	10	200	160	0
11209	市区	秦南千秋12#变	10	200	160	0
11210	市区	秦南千秋16#变	10	200	88	0
11211	市区	秦南千秋19#变	10	200	160	0
11212	市区	秦南千秋21#变	10	200	70	0
11213	市区	秦南千秋24#变	10	200	71	0
11214	市区	秦南千秋7#变	10	200	158	0
11215	市区	秦南千秋8#变	10	200	160	0
11216	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	111	0
11217	市区	秦兴线秦南千秋25#变	10	400	320	0
11218	市区	秦兴线秦南千秋26#变	10	400	320	0
11219	市区	秦南宝奎12#变	10	200	160	0
11220	市区	秦南宝奎14#变	10	200	114	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11221	市区	秦南宝奎17#变	10	200	78	0
11222	市区	秦南宝奎18#变	10	200	139	0
11223	市区	秦南宝奎6#变	10	400	320	0
11224	市区	秦南宝奎7#变	10	200	160	0
11225	市区	秦南宝奎8#变	10	200	66	0
11226	市区	秦南泾口5#配变	10	200	160	0
11227	市区	秦南千秋1#变	10	200	160	0
11228	市区	秦南千秋13#变	10	200	98	0
11229	市区	秦南千秋17#变	10	200	110	0
11230	市区	秦南千秋2#变	10	200	110	0
11231	市区	秦南千秋22#变	10	200	160	0
11232	市区	秦南秦兴10#变	10	200	160	0
11233	市区	秦南秦兴13#变	10	200	118	0
11234	市区	秦南秦兴14#变	10	200	160	0
11235	市区	秦南秦兴17#变	10	200	160	0
11236	市区	秦南秦兴19#变	10	200	160	0
11237	市区	秦南秦兴20#变	10	200	160	0
11238	市区	秦南秦兴22#变	10	200	160	0
11239	市区	秦南秦兴4#变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11240	市区	秦南秦兴5#变	10	200	160	0
11241	市区	秦南秦兴6#变	10	100	80	0
11242	市区	秦南秦兴7#变	10	200	160	0
11243	市区	秦南秦兴8#变	10	200	160	0
11244	市区	秦南秦兴9#变	10	200	160	0
11245	市区	集镇24#变	10	500	376	0
11246	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	160	0
11247	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	160	0
11248	市区	秦南灯塔2#变	10	200	160	0
11249	市区	秦南灯塔20#变	10	200	160	0
11250	市区	秦南灯塔23#变	10	200	160	0
11251	市区	秦南灯塔25#变	10	200	160	0
11252	市区	秦南灯塔26#变	10	200	160	0
11253	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	160	0
11254	市区	秦南凤翔1#杆上配变	10	400	241	0
11255	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	320	0
11256	市区	秦南集镇27#变	10	200	160	0
11257	市区	秦南集镇41#变	10	400	320	0
11258	市区	秦南集镇42#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11259	市区	秦南集镇45#变	10	400	242	0
11260	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	320	0
11261	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	320	0
11262	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	160	0
11263	市区	秦南亭湖1#杆上配变	10	100	80	0
11264	市区	秦南亭湖10#变	10	200	109	0
11265	市区	秦南亭湖11#变	10	400	317	0
11266	市区	秦南亭湖12#变	10	200	160	0
11267	市区	秦南亭湖13#变	10	200	160	0
11268	市区	秦南亭湖14#变	10	400	320	0
11269	市区	秦南亭湖15#变	10	200	160	0
11270	市区	秦南亭湖2#变	10	200	160	0
11271	市区	秦南亭湖3#杆上配变-JN	10	200	160	0
11272	市区	秦南亭湖4#杆上配变	10	100	66	0
11273	市区	秦南亭湖5#杆上配变	10	315	252	0
11274	市区	秦南亭湖6#杆上配变	10	200	160	0
11275	市区	秦南亭湖7#杆上配变	10	200	160	0
11276	市区	秦南亭湖8#变	10	200	99	0
11277	市区	秦南亭湖9#变	10	200	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11278	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	640	0
11279	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	640	0
11280	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	640	0
11281	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	640	0
11282	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	320	0
11283	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	320	0
11284	市区	富民1#箱变变压器	10	630	504	0
11285	市区	富民商业街1#箱变	10	500	400	0
11286	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	400	0
11287	市区	家园S2箱变变压器	10	630	504	0
11288	市区	秦南关陈10#变	10	200	114	0
11289	市区	秦南关陈11#变	10	200	124	0
11290	市区	秦南关陈12#变	10	200	71	0
11291	市区	秦南关陈13#变	10	200	160	0
11292	市区	秦南关陈14#	10	200	140	0
11293	市区	秦南关陈15#变	10	200	160	0
11294	市区	秦南关陈19#变	10	200	137	0
11295	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	160	0
11296	市区	秦南关陈20#变	10	200	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11297	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	320	0
11298	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	160	0
11299	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	320	0
11300	市区	秦南关陈9#变	10	400	320	0
11301	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	320	0
11302	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	252	0
11303	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	320	0
11304	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	320	0
11305	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	320	0
11306	市区	秦南集镇14#变	10	400	320	0
11307	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	255	0
11308	市区	秦南集镇16#变	10	400	320	0
11309	市区	秦南集镇17#变	10	400	320	0
11310	市区	秦南集镇18#变	10	400	320	0
11311	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	320	0
11312	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	320	0
11313	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	320	0
11314	市区	秦南集镇21#变	10	400	320	0
11315	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11316	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	160	0
11317	市区	秦南集镇29#变	10	400	320	0
11318	市区	秦南集镇30#变	10	400	320	0
11319	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	320	0
11320	市区	秦南集镇32#变(增资）	10	400	299	0
11321	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	320	0
11322	市区	秦南集镇34#变	10	400	320	0
11323	市区	秦南集镇35#变	10	400	320	0
11324	市区	秦南集镇36#变	10	400	320	0
11325	市区	秦南集镇37#变	10	400	320	0
11326	市区	秦南集镇38#变	10	400	320	0
11327	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	320	0
11328	市区	秦南集镇43#变	10	400	311	0
11329	市区	秦南集镇44#变	10	400	296	0
11330	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	306	0
11331	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	320	0
11332	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	320	0
11333	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	142	0
11334	市区	秦南三河10#变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11335	市区	秦南三河11#变	10	315	252	0
11336	市区	秦南三河12#变	10	315	234	0
11337	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	126	0
11338	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	90	0
11339	市区	秦南三河4#变	10	200	71	0
11340	市区	秦南三河5#杆上配变	10	200	115	0
11341	市区	秦南三河6#变	10	200	149	0
11342	市区	秦南三河7#变	10	200	90	0
11343	市区	秦南三河8#变	10	200	98	0
11344	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	85	0
11345	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	640	0
11346	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	640	0
11347	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	320	0
11348	市区	秦南关陈16#变	10	400	320	0
11349	市区	秦南关陈17#变	10	315	235	0
11350	市区	秦南关陈21#变	10	400	320	0
11351	市区	秦南关陈3#变	10	200	160	0
11352	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	312	0
11353	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	295	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11354	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	131	0
11355	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	145	0
11356	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	100	0
11357	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	123	0
11358	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	134	0
11359	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	126	0
11360	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	108	0
11361	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	116	0
11362	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	252	0
11363	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	128	0
11364	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	143	0
11365	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	133	0
11366	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	140	0
11367	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	113	0
11368	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	134	0
11369	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	83	0
11370	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	160	0
11371	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	160	0
11372	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11373	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	116	0
11374	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	259	0
11375	市区	秦南孙伙10#变	10	200	160	0
11376	市区	秦南孙伙11#变	10	200	160	0
11377	市区	秦南孙伙12#变	10	200	100	0
11378	市区	秦南孙伙13#变	10	400	320	0
11379	市区	秦南孙伙2#变	10	200	112	0
11380	市区	秦南孙伙3#变	10	200	136	0
11381	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	104	0
11382	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	72	0
11383	市区	秦南孙伙6#变	10	200	104	0
11384	市区	秦南孙伙7#变	10	400	181	0
11385	市区	秦南孙伙8#变	10	200	102	0
11386	市区	秦南孙伙9#变	10	200	41	0
11387	市区	秦南宝奎1#变	10	200	101	0
11388	市区	秦南宝奎10#变	10	200	23	0
11389	市区	秦南宝奎11#变	10	315	1	0
11390	市区	秦南宝奎13#变	10	200	10	0
11391	市区	秦南宝奎15#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11392	市区	秦南宝奎16#变	10	200	146	0
11393	市区	秦南宝奎19#变	10	200	147	0
11394	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	95	0
11395	市区	秦南宝奎20#变..	10	400	257	0
11396	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	0	0
11397	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	160	0
11398	市区	秦南宝奎5#变	10	200	138	0
11399	市区	秦南宝奎9#变	10	315	101	0
11400	市区	秦南福泉10#变	10	200	160	0
11401	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	44	0
11402	市区	秦南富康10#变	10	200	74	0
11403	市区	秦南富康11#变	10	200	158	0
11404	市区	秦南富康12#变	10	200	123	0
11405	市区	秦南富康13#变	10	200	146	0
11406	市区	秦南富康14#变	10	200	85	0
11407	市区	秦南富康15#变	10	400	16	0
11408	市区	秦南富康16#变	10	200	11	0
11409	市区	秦南富康17#变	10	200	71	0
11410	市区	秦南富康18#变	10	200	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11411	市区	秦南富康19#变	10	200	53	0
11412	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	160	0
11413	市区	秦南富康20#变	10	200	160	0
11414	市区	秦南富康21#变	10	200	132	0
11415	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	134	0
11416	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	262	0
11417	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	131	0
11418	市区	秦南富康6#变	10	200	19	0
11419	市区	秦南富康7#变	10	400	145	0
11420	市区	秦南富康8#变	10	100	80	0
11421	市区	秦南富康9#变	10	200	84	0
11422	市区	秦南集镇40#变	10	400	320	0
11423	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	160	0
11424	市区	秦南美满11#变	10	200	122	0
11425	市区	秦南美满12#变	10	200	26	0
11426	市区	秦南美满13#变	10	200	136	0
11427	市区	秦南美满15#变	10	200	107	0
11428	市区	秦南美满16#变	10	200	149	0
11429	市区	秦南美满17#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11430	市区	秦南美满18#变	10	200	68	0
11431	市区	秦南美满2#变	10	400	180	0
11432	市区	秦南美满21#变	10	315	224	0
11433	市区	秦南美满22#变	10	200	78	0
11434	市区	秦南美满23#变	10	200	0	0
11435	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	100	0
11436	市区	秦南美满4#变	10	200	131	0
11437	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	132	0
11438	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	137	0
11439	市区	秦南美满9#变	10	400	141	0
11440	市区	秦南千秋14#变	10	200	81	0
11441	市区	秦南千秋15#变	10	200	160	0
11442	市区	秦南千秋20#变	10	200	89	0
11443	市区	秦南千秋23#变	10	200	92	0
11444	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	200	160	0
11445	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	132	0
11446	市区	秦南千秋6#变	10	200	54	0
11447	市区	秦南千秋9#变	10	400	280	0
11448	市区	秦南秦北3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11449	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	160	0
11450	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	160	0
11451	市区	秦南灯塔12#变	10	200	160	0
11452	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	128	0
11453	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	160	0
11454	市区	秦南灯塔15#变	10	200	160	0
11455	市区	秦南灯塔16#变	10	200	160	0
11456	市区	秦南灯塔17#变	10	200	159	0
11457	市区	秦南灯塔19#变	10	200	160	0
11458	市区	秦南灯塔21#变	10	200	160	0
11459	市区	秦南灯塔22#变	10	200	160	0
11460	市区	秦南灯塔24#变	10	200	160	0
11461	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	160	0
11462	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	160	0
11463	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	76	0
11464	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	160	0
11465	市区	秦南灯塔9#变	10	200	160	0
11466	市区	秦南东方红1#变	10	200	157	0
11467	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11468	市区	秦南东方红11#变	10	200	160	0
11469	市区	秦南东方红12#变压	10	200	150	0
11470	市区	秦南东方红15#变	10	200	160	0
11471	市区	秦南东方红16#变	10	200	160	0
11472	市区	秦南东方红17#变	10	200	138	0
11473	市区	秦南东方红18#变	10	200	160	0
11474	市区	秦南东方红19#变	10	200	160	0
11475	市区	秦南东方红2#变	10	200	160	0
11476	市区	秦南东方红20#变	10	315	252	0
11477	市区	秦南东方红21#变	10	200	160	0
11478	市区	秦南东方红22#变	10	200	160	0
11479	市区	秦南东方红3#变	10	200	160	0
11480	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	160	0
11481	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	160	0
11482	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	160	0
11483	市区	秦南东方红8#变	10	315	252	0
11484	市区	秦南东方红9#变	10	200	160	0
11485	市区	秦南美满10#变	10	200	86	0
11486	市区	秦南美满19#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11487	市区	秦南美满20#变	10	200	69	0
11488	市区	秦南美满6#变	10	200	129	0
11489	市区	秦南美满8#变	10	200	158	0
11490	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	160	0
11491	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	126	0
11492	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	320	0
11493	市区	秦南秦兴11#变	10	200	160	0
11494	市区	秦南秦兴12#变	10	200	160	0
11495	市区	秦南秦兴15#变	10	200	160	0
11496	市区	秦南秦兴16#变	10	100	80	0
11497	市区	秦南秦兴18#变	10	200	160	0
11498	市区	秦南秦兴2#变	10	200	148	0
11499	市区	秦南秦兴21#变	10	200	160	0
11500	市区	秦南秦兴3#变	10	200	160	0
11501	市区	秦南东桥变	10	200	141	0
11502	市区	秦南凤翔10#杆上配变	10	200	137	0
11503	市区	秦南凤翔11#变	10	200	135	0
11504	市区	秦南凤翔12#变	10	200	22	0
11505	市区	秦南凤翔13#变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11506	市区	秦南凤翔14#变	10	200	116	0
11507	市区	秦南凤翔15#变	10	200	74	0
11508	市区	秦南凤翔16#变	10	200	138	0
11509	市区	秦南凤翔17#变	10	315	213	0
11510	市区	秦南凤翔18#变	10	200	69	0
11511	市区	秦南凤翔19#变	10	200	90	0
11512	市区	秦南凤翔2#杆上配变	10	200	130	0
11513	市区	秦南凤翔20#变	10	200	130	0
11514	市区	秦南凤翔21#变	10	200	98	0
11515	市区	秦南凤翔3#杆上配变	10	200	30	0
11516	市区	秦南凤翔4#杆上配变	10	400	202	0
11517	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	0	0
11518	市区	秦南凤翔6#杆上配变	10	200	160	0
11519	市区	秦南凤翔7#杆上配变	10	200	149	0
11520	市区	秦南凤翔8#杆上配变	10	200	105	0
11521	市区	秦南凤翔9#杆上配变	10	200	140	0
11522	市区	秦南关陈18#变	10	200	160	0
11523	市区	秦南关陈22#配变	10	400	320	0
11524	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11525	市区	秦南集镇28#变	10	400	313	0
11526	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	320	0
11527	市区	秦南集镇39#变	10	400	320	0
11528	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	108	0
11529	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	129	0
11530	市区	秦南南环10#变压器	10	400	274	0
11531	市区	秦南南环11#变	10	200	153	0
11532	市区	秦南南环12#变	10	200	156	0
11533	市区	秦南南环13#变	10	200	158	0
11534	市区	秦南南环14#变	10	200	131	0
11535	市区	秦南南环15#变	10	200	63	0
11536	市区	秦南南环16#变	10	200	111	0
11537	市区	秦南南环17#变	10	200	119	0
11538	市区	秦南南环18#变	10	200	129	0
11539	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	41	0
11540	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	135	0
11541	市区	秦南南环4#变	10	200	6	0
11542	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	150	0
11543	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11544	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	57	0
11545	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	100	0
11546	市区	秦南南环9#变	10	200	151	0
11547	市区	秦南石河杆上配变	10	200	106	0
11548	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	640	0
11549	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	640	0
11550	市区	北蒋楚九1#变	10	200	81	0
11551	市区	北蒋楚九11#变	10	200	81	0
11552	市区	北蒋楚九12#变	10	400	81	0
11553	市区	北蒋楚九13#变	10	400	81	0
11554	市区	北蒋楚九2#变	10	200	81	0
11555	市区	北蒋楚九3#变	10	200	81	0
11556	市区	北蒋楚九5#变	10	200	81	0
11557	市区	北蒋楚九6#变	10	200	81	0
11558	市区	北蒋楚九7#变	10	200	81	0
11559	市区	北蒋楚九8#变	10	200	81	0
11560	市区	北蒋楚九9#变	10	200	81	0
11561	市区	北蒋集镇4#变	10	400	81	0
11562	市区	北蒋江尧1#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11563	市区	北蒋江尧10#变	10	200	10	0
11564	市区	北蒋江尧11#变	10	200	81	0
11565	市区	北蒋江尧12#变	10	200	40	0
11566	市区	北蒋江尧13#变	10	200	81	0
11567	市区	北蒋江尧14#变	10	200	81	0
11568	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	81	0
11569	市区	北蒋江尧16#变	10	200	71	0
11570	市区	北蒋江尧2#变	10	200	81	0
11571	市区	北蒋江尧3#变	10	200	81	0
11572	市区	北蒋江尧4#变	10	200	81	0
11573	市区	北蒋江尧6#变	10	200	0	0
11574	市区	北蒋江尧7#变	10	400	81	0
11575	市区	北蒋江尧8#变	10	200	81	0
11576	市区	北蒋江尧9#变	10	200	81	0
11577	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	66	0
11578	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	81	0
11579	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	81	0
11580	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	81	0
11581	市区	北蒋盛花1#变	10	200	54	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11582	市区	北蒋盛花10#变	10	200	81	0
11583	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	70	0
11584	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	0	0
11585	市区	北蒋盛花13#变	10	400	81	0
11586	市区	北蒋盛花14#变	10	200	69	0
11587	市区	北蒋盛花15#变	10	200	81	0
11588	市区	北蒋盛花16#变	10	200	81	0
11589	市区	北蒋盛花17#变	10	200	80	0
11590	市区	北蒋盛花18#变	10	200	81	0
11591	市区	北蒋盛花2#变	10	200	47	0
11592	市区	北蒋盛花3#变	10	200	81	0
11593	市区	北蒋盛花4#变	10	200	81	0
11594	市区	北蒋盛花5#变	10	200	81	0
11595	市区	北蒋盛花6#变	10	200	81	0
11596	市区	北蒋盛花7#变	10	200	81	0
11597	市区	北蒋盛花8#变	10	200	81	0
11598	市区	北蒋盛花9#变	10	200	0	0
11599	市区	北蒋童成10#变	10	200	81	0
11600	市区	北蒋童成12#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11601	市区	北蒋童成13#变	10	200	81	0
11602	市区	北蒋童成14#变	10	200	70	0
11603	市区	北蒋童成16#变	10	200	77	0
11604	市区	北蒋童成19#变	10	200	42	0
11605	市区	北蒋童成20#变	10	200	80	0
11606	市区	北蒋童成22#变	10	200	80	0
11607	市区	北蒋童成25#变	10	200	81	0
11608	市区	北蒋童成26#变	10	200	81	0
11609	市区	北蒋童成4#变	10	200	33	0
11610	市区	北蒋童成5#变	10	200	63	0
11611	市区	北蒋童成6#变	10	200	36	0
11612	市区	北蒋雨生10#变	10	200	59	0
11613	市区	北蒋雨生4#变	10	200	81	0
11614	市区	江尧17#变	10	200	81	0
11615	市区	北蒋集镇1#变	10	400	245	0
11616	市区	北蒋集镇10#变	10	200	99	0
11617	市区	北蒋集镇11#变	10	200	150	0
11618	市区	北蒋集镇12#变	10	400	292	0
11619	市区	北蒋集镇13#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11620	市区	北蒋集镇14#变	10	400	320	0
11621	市区	北蒋集镇15#变	10	400	320	0
11622	市区	北蒋集镇16#变	10	400	306	0
11623	市区	北蒋集镇17#变	10	400	301	0
11624	市区	北蒋集镇18#变	10	400	290	0
11625	市区	北蒋集镇19#变	10	400	320	0
11626	市区	北蒋集镇2#变	10	400	320	0
11627	市区	北蒋集镇20#变	10	400	225	0
11628	市区	北蒋集镇21#变	10	200	160	0
11629	市区	北蒋集镇22#变	10	400	320	0
11630	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	160	0
11631	市区	北蒋集镇24#变	10	400	320	0
11632	市区	北蒋集镇25#变	10	200	160	0
11633	市区	北蒋集镇5#变	10	200	113	0
11634	市区	北蒋集镇7#变	10	400	315	0
11635	市区	北蒋集镇8#变	10	315	252	0
11636	市区	北蒋集镇9#变	10	200	160	0
11637	市区	北蒋厉民1#变	10	200	160	0
11638	市区	北蒋厉民2#变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11639	市区	北蒋厉民3#变	10	200	22	0
11640	市区	北蒋厉民4#变	10	200	160	0
11641	市区	北蒋厉民5#变	10	200	82	0
11642	市区	北蒋厉民6#变	10	400	253	0
11643	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	640	0
11644	市区	北蒋远景1#变	10	200	160	0
11645	市区	北蒋远景2#变	10	200	160	0
11646	市区	北蒋远景5#变	10	200	147	0
11647	市区	北蒋远景6#变	10	400	320	0
11648	市区	北蒋远景7#变	10	200	160	0
11649	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	320	0
11650	市区	北蒋合兴1#变	10	200	81	0
11651	市区	北蒋合兴10#变	10	200	81	0
11652	市区	北蒋合兴11#变	10	400	81	0
11653	市区	北蒋合兴12#变	10	200	81	0
11654	市区	北蒋合兴13#变	10	200	81	0
11655	市区	北蒋合兴14#变	10	200	78	0
11656	市区	北蒋合兴15#变	10	200	81	0
11657	市区	北蒋合兴16#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11658	市区	北蒋合兴17#变	10	200	81	0
11659	市区	北蒋合兴18#变	10	200	81	0
11660	市区	北蒋合兴19#变	10	200	81	0
11661	市区	北蒋合兴2#变	10	200	81	0
11662	市区	北蒋合兴3#变	10	200	35	0
11663	市区	北蒋合兴4#变	10	200	81	0
11664	市区	北蒋合兴5#变	10	200	81	0
11665	市区	北蒋合兴6#变	10	200	81	0
11666	市区	北蒋合兴7#变	10	200	81	0
11667	市区	北蒋合兴9#变	10	200	37	0
11668	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	81	0
11669	市区	北蒋童成1#变	10	400	81	0
11670	市区	北蒋童成11#变	10	200	15	0
11671	市区	北蒋童成15#变	10	200	81	0
11672	市区	北蒋童成17#变	10	200	81	0
11673	市区	北蒋童成18#变	10	400	81	0
11674	市区	北蒋童成2#变	10	100	65	0
11675	市区	北蒋童成21#变	10	200	81	0
11676	市区	北蒋童成23#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11677	市区	北蒋童成24#变	10	200	81	0
11678	市区	北蒋童成3#变	10	200	81	0
11679	市区	北蒋童成7#变	10	200	81	0
11680	市区	北蒋童成9#变	10	200	81	0
11681	市区	北蒋楚九10#变	10	200	74	0
11682	市区	北蒋楚九4#变	10	200	125	0
11683	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	28	0
11684	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	45	0
11685	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	160	0
11686	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	92	0
11687	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	26	0
11688	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	143	0
11689	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	49	0
11690	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	2	0
11691	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	160	0
11692	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	49	0
11693	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	119	0
11694	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	34	0
11695	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	56	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11696	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	118	0
11697	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	7	0
11698	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	107	0
11699	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	53	0
11700	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	43	0
11701	市区	北蒋雨生1#变	10	200	160	0
11702	市区	北蒋雨生11#变	10	200	48	0
11703	市区	北蒋雨生12#变	10	200	89	0
11704	市区	北蒋雨生13#	10	200	43	0
11705	市区	北蒋雨生14#变	10	200	160	0
11706	市区	北蒋雨生15#变	10	200	85	0
11707	市区	北蒋雨生16#变	10	200	69	0
11708	市区	北蒋雨生17#变	10	200	81	0
11709	市区	北蒋雨生18#变	10	200	99	0
11710	市区	北蒋雨生2#变	10	200	160	0
11711	市区	北蒋雨生3#变	10	200	129	0
11712	市区	北蒋雨生5#变	10	200	126	0
11713	市区	北蒋雨生6#变	10	200	78	0
11714	市区	北蒋雨生7#变	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11715	市区	北蒋雨生8#变	10	200	97	0
11716	市区	北蒋雨生9#变	10	200	115	0
11717	市区	北蒋福泉1#变	10	200	81	0
11718	市区	北蒋福泉11#变	10	200	81	0
11719	市区	北蒋福泉12#变	10	200	81	0
11720	市区	北蒋福泉13#变	10	200	81	0
11721	市区	北蒋福泉14#变	10	200	81	0
11722	市区	北蒋福泉15#变	10	200	81	0
11723	市区	北蒋福泉16#变	10	200	81	0
11724	市区	北蒋福泉17#变	10	200	81	0
11725	市区	北蒋福泉18#变	10	400	81	0
11726	市区	北蒋福泉19#变	10	200	81	0
11727	市区	北蒋福泉2#变	10	200	23	0
11728	市区	北蒋福泉3#变	10	200	81	0
11729	市区	北蒋福泉4#变	10	200	81	0
11730	市区	北蒋福泉5#变	10	200	81	0
11731	市区	北蒋福泉6#变	10	200	81	0
11732	市区	北蒋福泉7#变	10	200	81	0
11733	市区	北蒋福泉8#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11734	市区	北蒋福泉9#变	10	200	81	0
11735	市区	北蒋合兴8#变	10	200	27	0
11736	市区	北蒋红沥1#变	10	200	81	0
11737	市区	北蒋红沥10#变	10	200	81	0
11738	市区	北蒋红沥11#变	10	400	81	0
11739	市区	北蒋红沥12#变	10	200	0	0
11740	市区	北蒋红沥13#变	10	200	81	0
11741	市区	北蒋红沥14#变	10	200	74	0
11742	市区	北蒋红沥15#变	10	200	35	0
11743	市区	北蒋红沥16#变	10	200	81	0
11744	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	81	0
11745	市区	北蒋红沥3#变	10	200	81	0
11746	市区	北蒋红沥4#变	10	200	81	0
11747	市区	北蒋红沥5#变	10	315	81	0
11748	市区	北蒋红沥6#变	10	200	81	0
11749	市区	北蒋红沥7#变	10	200	81	0
11750	市区	北蒋红沥8#变	10	200	68	0
11751	市区	北蒋红沥9#变	10	200	81	0
11752	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	43	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11753	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	81	0
11754	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	81	0
11755	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	81	0
11756	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	81	0
11757	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	81	0
11758	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	81	0
11759	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	65	0
11760	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	81	0
11761	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	81	0
11762	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	81	0
11763	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	7	0
11764	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	81	0
11765	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	81	0
11766	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	81	0
11767	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	81	0
11768	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	81	0
11769	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	47	0
11770	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	81	0
11771	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11772	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	43	0
11773	市区	北蒋卢村1#变	10	200	81	0
11774	市区	北蒋卢村10#变	10	400	81	0
11775	市区	北蒋卢村11#变	10	200	81	0
11776	市区	北蒋卢村12#变	10	200	81	0
11777	市区	北蒋卢村2#变	10	200	81	0
11778	市区	北蒋卢村3#变	10	200	81	0
11779	市区	北蒋卢村4#变	10	200	81	0
11780	市区	北蒋卢村5#变	10	200	81	0
11781	市区	北蒋卢村6#变	10	200	81	0
11782	市区	北蒋卢村7#变	10	200	81	0
11783	市区	北蒋卢村8#变	10	200	81	0
11784	市区	北蒋卢村9#变	10	200	81	0
11785	市区	北蒋远景3#变	10	200	81	0
11786	市区	北蒋远景4#变	10	200	81	0
11787	市区	程实8#配变	10	200	100	0
11788	市区	董伙1#配变	10	200	147	0
11789	市区	董伙10#配变	10	200	160	0
11790	市区	董伙12#配变	10	200	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11791	市区	董伙14#配变	10	200	99	0
11792	市区	董伙15#配变	10	200	0	0
11793	市区	董伙16##配变	10	200	160	0
11794	市区	董伙17#变	10	200	160	0
11795	市区	董伙2#配变	10	200	46	0
11796	市区	董伙4#配变	10	400	240	0
11797	市区	董伙6#配变	10	200	53	0
11798	市区	董伙8#配变	10	200	18	0
11799	市区	董伙9#配变	10	200	34	0
11800	市区	葛武董伙11#配变	10	400	173	0
11801	市区	葛武董伙13#配变	10	200	0	0
11802	市区	葛武董伙18#配变	10	200	136	0
11803	市区	葛武董伙19#配变	10	200	115	0
11804	市区	葛武董伙3#配变	10	200	66	0
11805	市区	葛武董伙5#配变	10	400	72	0
11806	市区	葛武董伙7#配变	10	200	95	0
11807	市区	葛武新杨11#配变	10	200	24	0
11808	市区	葛武新杨12#配变	10	200	139	0
11809	市区	葛武新杨2#配变	10	200	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11810	市区	葛武新杨3#配变	10	200	34	0
11811	市区	葛武新杨5#配变	10	200	160	0
11812	市区	葛武新杨6#配变	10	200	160	0
11813	市区	葛武新杨7#配变	10	200	19	0
11814	市区	葛武新杨9#配变	10	200	12	0
11815	市区	葛武育才4#配变	10	200	121	0
11816	市区	新杨1#配变	10	400	136	0
11817	市区	新杨10#配变	10	200	8	0
11818	市区	新杨4#配变	10	200	6	0
11819	市区	新杨8#配变	10	200	139	0
11820	市区	宗凌13#配变	10	200	3	0
11821	市区	宗凌15#配变	10	200	122	0
11822	市区	宗凌16##配变	10	200	126	0
11823	市区	宗凌18#变	10	200	160	0
11824	市区	宗凌4#配变	10	200	71	0
11825	市区	宗凌5##配变	10	200	30	0
11826	市区	宗凌6#配变	10	200	108	0
11827	市区	宗凌7#配变	10	200	45	0
11828	市区	宗凌8#配变	10	400	194	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11829	市区	宗凌9#配变	10	200	68	0
11830	市区	东塘10配变	10	200	118	0
11831	市区	东塘11#变	10	400	320	0
11832	市区	东塘13#变	10	200	75	0
11833	市区	东塘14配变	10	400	243	0
11834	市区	东塘15配变	10	200	160	0
11835	市区	东塘1配变	10	400	320	0
11836	市区	东塘3配变	10	400	290	0
11837	市区	东塘7配变	10	400	255	0
11838	市区	葛武1＃配变	10	400	116	0
11839	市区	葛武6配变	10	400	320	0
11840	市区	葛武9配变	10	200	117	0
11841	市区	葛武东塘16配变	10	200	130	0
11842	市区	葛武东塘17配变	10	200	100	0
11843	市区	葛武东塘19#配变	10	200	160	0
11844	市区	葛武东塘2配变	10	200	96	0
11845	市区	葛武东塘4配变	10	400	167	0
11846	市区	葛武东塘5配变	10	400	301	0
11847	市区	葛武东塘6配变	10	400	167	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11848	市区	葛武东塘8配变	10	400	189	0
11849	市区	葛武东塘9配变	10	200	120	0
11850	市区	葛武花村11#配变	10	200	75	0
11851	市区	葛武花村12配变	10	200	119	0
11852	市区	葛武花村13#配变	10	200	122	0
11853	市区	葛武花村14配变	10	200	160	0
11854	市区	葛武花村15#配变	10	200	160	0
11855	市区	葛武花村16号配变	10	200	88	0
11856	市区	葛武花村4配变	10	200	160	0
11857	市区	葛武花村5配变	10	200	121	0
11858	市区	葛武花村6#配变	10	200	91	0
11859	市区	葛武花村7配变	10	200	106	0
11860	市区	葛武花村9配变	10	200	129	0
11861	市区	葛武集镇10配变	10	400	320	0
11862	市区	葛武集镇11配变	10	400	320	0
11863	市区	葛武集镇14配变	10	400	299	0
11864	市区	葛武集镇15#配变	10	400	225	0
11865	市区	葛武集镇16号	10	400	133	0
11866	市区	葛武集镇1配变	10	315	207	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11867	市区	葛武集镇2配变	10	400	302	0
11868	市区	葛武集镇4配变	10	400	199	0
11869	市区	葛武集镇5配变	10	400	285	0
11870	市区	葛武集镇6#配变	10	400	149	0
11871	市区	葛武集镇9#配变	10	400	320	0
11872	市区	葛武上潘1配变	10	200	99	0
11873	市区	葛武上潘2配变	10	400	70	0
11874	市区	葛武上潘7配变	10	200	42	0
11875	市区	葛武上潘8配变	10	200	122	0
11876	市区	葛武上潘9配变	10	200	60	0
11877	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	160	0
11878	市区	花村1#配变	10	400	113	0
11879	市区	花村10#配变	10	400	257	0
11880	市区	花村2#配变	10	250	94	0
11881	市区	花村3配变	10	200	43	0
11882	市区	花村8#配变	10	400	249	0
11883	市区	集镇7配变	10	200	119	0
11884	市区	集镇育才2配变	10	200	68	0
11885	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11886	市区	上潘5配变	10	200	75	0
11887	市区	育才1配变	10	400	282	0
11888	市区	程实1#配变	10	400	196	0
11889	市区	程实10#配变	10	200	146	0
11890	市区	程实11#配变	10	200	128	0
11891	市区	程实13号配变	10	200	148	0
11892	市区	程实2#配变	10	200	103	0
11893	市区	程实4#配变	10	200	90	0
11894	市区	程实5#配变	10	200	152	0
11895	市区	程实6#配变	10	160	118	0
11896	市区	程实7#配变	10	200	89	0
11897	市区	葛武程实15号配变	10	200	109	0
11898	市区	葛武程实3#配变	10	200	4	0
11899	市区	葛武程实9#配变	10	200	48	0
11900	市区	葛武集镇12#配变	10	400	320	0
11901	市区	葛武集镇3#配变	10	400	311	0
11902	市区	葛武集镇8#配变	10	400	320	0
11903	市区	葛武所程实16号变	10	400	286	0
11904	市区	葛武育才10#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11905	市区	葛武育才3#配变	10	200	117	0
11906	市区	葛武育才5#配变	10	200	14	0
11907	市区	葛武育才6#配变	10	400	211	0
11908	市区	葛武育才7#配变	10	400	303	0
11909	市区	葛武育才8#配变	10	400	98	0
11910	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	108	0
11911	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	77	0
11912	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	640	0
11913	市区	鑫亿花园变压器	10	500	400	0
11914	市区	育才9#配变	10	400	182	0
11915	市区	宗凌1#配变	10	200	77	0
11916	市区	宗凌10#配变	10	400	231	0
11917	市区	宗凌11#配变	10	400	252	0
11918	市区	宗凌12#配变	10	200	36	0
11919	市区	宗凌3#配变	10	200	81	0
11920	市区	宗凌集镇13#变	10	400	209	0
11921	市区	葛武10#配变	10	200	97	0
11922	市区	葛武11#配变	10	200	114	0
11923	市区	葛武2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11924	市区	葛武3#配变	10	200	78	0
11925	市区	葛武4#配变	10	200	125	0
11926	市区	葛武5#配变	10	200	91	0
11927	市区	葛武8#配变	10	200	67	0
11928	市区	葛武富王1#配变	10	200	0	0
11929	市区	葛武富王10##配变	10	200	0	0
11930	市区	葛武富王2#配变	10	200	0	0
11931	市区	葛武富王3#配变	10	400	151	0
11932	市区	葛武富王4#配变	10	200	10	0
11933	市区	葛武富王5#配变	10	200	43	0
11934	市区	葛武富王6#配变	10	200	17	0
11935	市区	葛武富王7#配变	10	200	66	0
11936	市区	葛武富王8#配变	10	200	0	0
11937	市区	葛武富王9#配变	10	400	57	0
11938	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	140	0
11939	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	19	0
11940	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	257	0
11941	市区	郝荣1#配变	10	200	109	0
11942	市区	郝荣10#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11943	市区	郝荣11#配变	10	200	82	0
11944	市区	郝荣12#配变	10	200	59	0
11945	市区	郝荣2#配变	10	200	0	0
11946	市区	郝荣5#配变	10	200	160	0
11947	市区	郝荣8#配变	10	200	148	0
11948	市区	郝荣9#配变	10	200	60	0
11949	市区	上潘3#配变	10	200	84	0
11950	市区	上潘4#配变	10	200	0	0
11951	市区	上潘6#配变	10	200	13	0
11952	市区	古殿1#配变	10	200	70	0
11953	市区	古殿12#配变	10	200	145	0
11954	市区	古殿2#配变	10	200	160	0
11955	市区	古殿5#配变	10	200	143	0
11956	市区	古殿9#配变	10	200	35	0
11957	市区	界河2#配变	10	200	114	0
11958	市区	界河5#配变	10	200	91	0
11959	市区	联胜13#配变	10	200	147	0
11960	市区	联胜15#配变	10	200	55	0
11961	市区	联胜6#配变	10	200	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11962	市区	联胜7#配变	10	200	122	0
11963	市区	民胜10#配变	10	200	131	0
11964	市区	民胜12#配变	10	200	69	0
11965	市区	民胜13#配变	10	200	64	0
11966	市区	民胜4#配变	10	200	67	0
11967	市区	民胜5#配变	10	200	160	0
11968	市区	民胜6#配变	10	200	113	0
11969	市区	民胜7#配变	10	400	51	0
11970	市区	民胜9#配变	10	200	81	0
11971	市区	南吉12#配变	10	200	160	0
11972	市区	南吉13#变	10	200	160	0
11973	市区	南吉4#配变	10	200	24	0
11974	市区	南吉5#配变	10	400	301	0
11975	市区	南吉6#配变	10	200	8	0
11976	市区	南吉7#配变	10	200	71	0
11977	市区	南吉8#配变	10	200	160	0
11978	市区	南吉9#配变	10	200	160	0
11979	市区	荣昌1#配变	10	400	174	0
11980	市区	荣昌10#配变	10	200	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11981	市区	荣昌2#配变	10	200	77	0
11982	市区	荣昌9#配变	10	200	107	0
11983	市区	瑞南8#配变	10	200	20	0
11984	市区	瑞南9#配变	10	200	64	0
11985	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	136	0
11986	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	160	0
11987	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	46	0
11988	市区	尚庄界河10#配变	10	200	79	0
11989	市区	尚庄界河11#配变	10	200	142	0
11990	市区	尚庄界河3#配变	10	400	298	0
11991	市区	尚庄界河6#配变	10	200	22	0
11992	市区	尚庄界河7#配变	10	200	130	0
11993	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	79	0
11994	市区	尚庄美佳2#变	10	800	640	0
11995	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	74	0
11996	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	160	0
11997	市区	尚庄南吉14#变	10	200	73	0
11998	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	160	0
11999	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	91	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12000	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	260	0
12001	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	124	0
12002	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	113	0
12003	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	152	0
12004	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	4	0
12005	市区	尚庄姚伙9#配变	10	400	113	0
12006	市区	姚伙6#配变	10	200	22	0
12007	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	41	0
12008	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	81	0
12009	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	27	0
12010	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	66	0
12011	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	102	0
12012	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	82	0
12013	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	142	0
12014	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	124	0
12015	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	73	0
12016	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	0	0
12017	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	89	0
12018	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	235	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12019	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	64	0
12020	市区	新庆福9#变	10	200	125	0
12021	市区	北堡1#配变	10	200	34	0
12022	市区	界河4#配变	10	200	139	0
12023	市区	联胜1#配变	10	200	130	0
12024	市区	联胜10#配变	10	200	59	0
12025	市区	联胜11#变	10	200	160	0
12026	市区	联胜12#变	10	200	81	0
12027	市区	联胜14#配变	10	200	104	0
12028	市区	联胜2＃配变-JN	10	200	135	0
12029	市区	联胜21#配变	10	200	124	0
12030	市区	联胜3#配变	10	200	98	0
12031	市区	联胜9#配变	10	200	43	0
12032	市区	联胜小区1#变	10	400	309	0
12033	市区	联胜小区2#变	10	200	160	0
12034	市区	南吉1#配变	10	200	83	0
12035	市区	南吉10#配变	10	200	156	0
12036	市区	南吉11#配变	10	200	160	0
12037	市区	南吉18#配变	10	200	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12038	市区	南吉3#配变	10	200	160	0
12039	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	0	0
12040	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	160	0
12041	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	78	0
12042	市区	尚庄北堡4#变	10	200	114	0
12043	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	120	0
12044	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	176	0
12045	市区	尚庄北堡7#变	10	400	159	0
12046	市区	尚庄北堡8#变	10	400	283	0
12047	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	57	0
12048	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	160	0
12049	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	181	0
12050	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	144	0
12051	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	160	0
12052	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	17	0
12053	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	52	0
12054	市区	尚庄所北堡3号	10	200	60	0
12055	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	126	0
12056	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	285	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12057	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	131	0
12058	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	86	0
12059	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	160	0
12060	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	112	0
12061	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	290	0
12062	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	160	0
12063	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	320	0
12064	市区	尚庄万和16#配变	10	200	121	0
12065	市区	尚庄万和9#配变	10	200	27	0
12066	市区	塘桥3#配变	10	400	272	0
12067	市区	塘桥4#配变	10	400	320	0
12068	市区	塘桥5#配变	10	200	75	0
12069	市区	塘桥6#配变	10	400	187	0
12070	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	379	0
12071	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	400	0
12072	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	400	0
12073	市区	万和10#配变	10	200	160	0
12074	市区	万和11#配变	10	200	136	0
12075	市区	万和12#配变	10	400	266	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12076	市区	万和13#配变	10	200	138	0
12077	市区	万和14#配变	10	200	35	0
12078	市区	万和15#配变	10	200	81	0
12079	市区	万和18#变	10	200	78	0
12080	市区	万和19#配变	10	200	160	0
12081	市区	万和2#配变	10	200	109	0
12082	市区	万和3#配变	10	200	32	0
12083	市区	万和4#配变	10	200	108	0
12084	市区	万和5#配变	10	200	140	0
12085	市区	万和7#配变	10	200	59	0
12086	市区	尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	640	0
12087	市区	古殿10#配变	10	200	102	0
12088	市区	古殿11#配变	10	200	43	0
12089	市区	古殿4#配变	10	200	112	0
12090	市区	古殿6#配变	10	200	160	0
12091	市区	古殿8#配变	10	200	160	0
12092	市区	吉爱10#配变	10	200	114	0
12093	市区	吉爱3#变	10	200	40	0
12094	市区	吉爱4#配变	10	100	7	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12095	市区	吉爱5#配变	10	200	85	0
12096	市区	吉爱6#配变	10	200	99	0
12097	市区	吉爱7#配变	10	200	89	0
12098	市区	吉爱8#配变	10	200	106	0
12099	市区	吉爱9#配变	10	200	48	0
12100	市区	集镇1#配变	10	400	320	0
12101	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	160	0
12102	市区	民胜1#配变	10	200	160	0
12103	市区	民胜11#配变	10	200	151	0
12104	市区	民胜2#配变	10	200	102	0
12105	市区	民胜3#配变	10	200	113	0
12106	市区	庆福1#配变	10	200	140	0
12107	市区	庆福11#配变	10	200	79	0
12108	市区	庆福12#配变	10	200	160	0
12109	市区	庆福13#配变	10	400	320	0
12110	市区	庆福2#配变	10	200	148	0
12111	市区	庆福4#配变	10	200	160	0
12112	市区	庆福5#配变	10	200	160	0
12113	市区	庆福6#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12114	市区	庆福8#配变	10	200	89	0
12115	市区	庆福新村2#变	10	200	137	0
12116	市区	荣昌4#配变	10	200	88	0
12117	市区	荣昌5#配变	10	200	145	0
12118	市区	荣昌8#配变	10	200	1	0
12119	市区	瑞南5#配变	10	400	320	0
12120	市区	尚庄古殿13#变	10	200	138	0
12121	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	146	0
12122	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	149	0
12123	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	89	0
12124	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	46	0
12125	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	110	0
12126	市区	尚庄集镇19#变	10	400	320	0
12127	市区	尚庄集镇2#变	10	400	320	0
12128	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	315	0
12129	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	320	0
12130	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	640	0
12131	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	152	0
12132	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12133	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	320	0
12134	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	320	0
12135	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	160	0
12136	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	129	0
12137	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	62	0
12138	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	23	0
12139	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	0	0
12140	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	37	0
12141	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	25	0
12142	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	320	0
12143	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	320	0
12144	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	107	0
12145	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	252	0
12146	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	640	0
12147	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	640	0
12148	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	105	0
12149	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	91	0
12150	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	11	0
12151	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	122	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12152	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	153	0
12153	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	160	0
12154	市区	姚伙10#配变	10	200	135	0
12155	市区	姚伙11#变	10	200	117	0
12156	市区	姚伙2#配变	10	200	30	0
12157	市区	姚伙3#变	10	200	44	0
12158	市区	姚伙4#配变	10	200	54	0
12159	市区	姚伙8#配变	10	200	141	0
12160	市区	集镇10#配变	10	400	320	0
12161	市区	集镇11#配变	10	400	286	0
12162	市区	集镇12#配变	10	400	320	0
12163	市区	集镇13#配变	10	200	160	0
12164	市区	集镇15#配变	10	200	160	0
12165	市区	集镇16#配变	10	200	94	0
12166	市区	集镇17#配变	10	400	268	0
12167	市区	集镇4#配变	10	400	219	0
12168	市区	集镇7#配变	10	200	160	0
12169	市区	瑞北1#配变	10	200	47	0
12170	市区	瑞北10#配变	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12171	市区	瑞北11#配变	10	200	135	0
12172	市区	瑞北3#配变	10	100	74	0
12173	市区	瑞北4#配变	10	200	79	0
12174	市区	瑞北6#配变	10	400	270	0
12175	市区	瑞北8#配变	10	200	155	0
12176	市区	瑞北9#配变	10	200	130	0
12177	市区	瑞东1#配变	10	400	320	0
12178	市区	瑞东2#配变	10	400	281	0
12179	市区	瑞南7#配变	10	200	40	0
12180	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
12181	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	302	0
12182	市区	尚庄集镇18#变	10	400	320	0
12183	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	287	0
12184	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	150	0
12185	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	190	0
12186	市区	尚庄集镇9#变	10	400	320	0
12187	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	266	0
12188	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	160	0
12189	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	193	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12190	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	64	0
12191	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	320	0
12192	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	320	0
12193	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	26	0
12194	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	29	0
12195	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	92	0
12196	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	160	0
12197	市区	五瑞1#配变	10	200	28	0
12198	市区	五瑞12#配变	10	200	160	0
12199	市区	开东线二墩六组公变	10	160	128	128
12200	市区	开发区二墩三组	10	200	160	160
12201	市区	开发区三墩三组	10	400	320	320
12202	市区	三墩二组	10	400	320	320
12203	市区	力光线三墩四组公变	10	200	160	160
12204	市区	力光线三墩五组公变	10	315	252	252
12205	市区	力光线三墩一组公变	10	400	320	320
12206	市区	力光线新墩四组公变	10	400	320	320
12207	市区	新墩花园	10	500	400	400
12208	市区	新墩花园2#小区变1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12209	市区	新墩花园2#小区变2#主变	10	1000	800	800
12210	市区	新墩花园美变003001	10	630	504	504
12211	市区	新墩小区变1＃	10	500	400	400
12212	市区	新墩小区变2＃	10	500	400	400
12213	市区	聚贤线伍西14#变	10	200	160	160
12214	市区	聚贤线伍西15#变	10	200	160	160
12215	市区	伍西4#欧变	10	400	320	320
12216	市区	伍北4#欧变	10	400	320	320
12217	市区	珠溪铭苑1#配电室1#主变	10	1000	800	800
12218	市区	珠溪铭苑1#配电室3#主变	10	1000	800	800
12219	市区	珠溪铭苑2#配电室1#主变	10	1000	800	800
12220	市区	珠溪铭苑2#配电室3#主变	10	1000	800	800
12221	市区	珠溪铭苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
12222	市区	珠溪铭苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
12223	市区	珠溪铭苑1#配电室2#主变	10	1000	800	800
12224	市区	珠溪铭苑1#配电室4#主变	10	1000	800	800
12225	市区	珠溪铭苑2#配电室2#主变	10	1000	800	800
12226	市区	珠溪铭苑2#配电室4#主变	10	1000	800	800
12227	市区	珠溪铭苑3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12228	市区	珠溪铭苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
12229	市区	二墩二组变	10	315	252	252
12230	市区	二墩一组箱变主变	10	630	504	504
12231	市区	开发区二墩二组箱变	10	630	504	504
12232	市区	三墩六组变	10	315	252	252
12233	市区	新墩南小区1#变	10	315	252	252
12234	市区	新墩南小区2#变	10	315	252	252
12235	市区	新墩南小区3#变	10	400	315	315
12236	市区	新墩南小区4#变	10	400	320	320
12237	市区	新墩西小区1#S2箱变1#主变	10	630	487	487
12238	市区	新墩西小区2#S3箱变1#主变	10	630	504	504
12239	市区	新墩西小区3#美变	10	400	285	285
12240	市区	新墩西小区4#箱变配电变压器	10	400	320	320
12241	市区	新民16#变	10	200	160	160
12242	市区	绿洲豪庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
12243	市区	绿洲豪庭1#配电室3#主变	10	800	640	640
12244	市区	绿洲豪庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
12245	市区	绿洲豪庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
12246	市区	馨隆花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12247	市区	馨隆花苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
12248	市区	馨隆花苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
12249	市区	馨隆花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
12250	市区	馨隆花苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
12251	市区	馨隆花苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
12252	市区	馨隆花苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
12253	市区	馨隆花苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
12254	市区	馨隆花苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
12255	市区	馨隆花苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
12256	市区	益民4#变	10	200	108	108
12257	市区	跃马12#变	10	200	160	160
12258	市区	跃马3#变	10	200	160	160
12259	市区	碧水嘉苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
12260	市区	碧水嘉苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
12261	市区	碧水嘉苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
12262	市区	碧水嘉苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
12263	市区	汇文公馆1#配电房2#主变	10	800	640	640
12264	市区	汇文公馆1#配电房4#主变	10	800	640	640
12265	市区	汇文公馆2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12266	市区	汇文公馆2#配电室4#主变	10	800	640	640
12267	市区	先锋23#箱变变压器	10	400	320	320
12268	市区	先锋10#变	10	200	160	160
12269	市区	先锋11#变	10	200	160	160
12270	市区	先锋13#变	10	400	320	320
12271	市区	先锋18#变	10	200	160	160
12272	市区	先锋19#变	10	200	160	160
12273	市区	先锋22#变	10	200	160	160
12274	市区	先锋3#变	10	200	160	160
12275	市区	先锋5#变	10	400	320	320
12276	市区	先锋6#变	10	200	160	160
12277	市区	先锋7#变	10	200	160	160
12278	市区	先锋8#变	10	200	160	160
12279	市区	新民17#变	10	200	160	160
12280	市区	新民18#变	10	200	160	160
12281	市区	新民19#变	10	200	160	160
12282	市区	新民20#变	10	200	160	160
12283	市区	新民21#变	10	200	160	160
12284	市区	新民22#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12285	市区	新民23#变	10	400	295	295
12286	市区	新民24#变	10	400	320	320
12287	市区	新民26#配变	10	200	160	160
12288	市区	新民27#变	10	200	160	160
12289	市区	新民28#变	10	200	145	145
12290	市区	新民29#变	10	200	160	160
12291	市区	新民30#变	10	200	160	160
12292	市区	新民32#变	10	200	160	160
12293	市区	新民33#变	10	400	320	320
12294	市区	新民34#变	10	400	320	320
12295	市区	新民36#变	10	400	320	320
12296	市区	新民村1#变	10	200	160	160
12297	市区	新民村10#变	10	315	252	252
12298	市区	新民村11#变	10	200	160	160
12299	市区	新民村12#变	10	200	160	160
12300	市区	新民村13#变	10	400	320	320
12301	市区	新民村15#变	10	400	320	320
12302	市区	新民村2#变	10	200	143	143
12303	市区	新民村3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12304	市区	新民村35#变	10	200	160	160
12305	市区	新民村4#变	10	100	80	80
12306	市区	新民村5#变	10	315	252	252
12307	市区	新民村6#变	10	200	160	160
12308	市区	新民村7#变	10	400	320	320
12309	市区	新民村8#变	10	400	320	320
12310	市区	新民村9#变	10	200	160	160
12311	市区	新民徐韦村1#变	10	200	160	160
12312	市区	仰徐1#变	10	400	320	320
12313	市区	仰徐10#变	10	200	160	160
12314	市区	仰徐11#变	10	315	252	252
12315	市区	仰徐2#变	10	400	320	320
12316	市区	仰徐4#变	10	200	156	156
12317	市区	仰徐5#变	10	400	320	320
12318	市区	仰徐6#变	10	200	160	160
12319	市区	仰徐8#变	10	200	160	160
12320	市区	仰徐9#变	10	315	252	252
12321	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站2#变压器	10	800	640	640
12322	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12323	市区	方向02#变	10	200	160	160
12324	市区	福锦苑小区1#环网变	10	500	400	400
12325	市区	福锦苑小区2#变	10	500	400	400
12326	市区	古亭13#变	10	200	160	160
12327	市区	古亭3#变	10	200	153	153
12328	市区	古亭4#变	10	200	160	160
12329	市区	古亭5#变	10	200	160	160
12330	市区	古亭6#变	10	200	160	160
12331	市区	古亭7#变	10	200	160	160
12332	市区	古亭9#变	10	200	152	152
12333	市区	集镇04#变	10	200	160	160
12334	市区	集镇07#变	10	400	320	320
12335	市区	集镇6#变	10	400	320	320
12336	市区	嘉华花园	10	630	504	504
12337	市区	孙吴3#变	10	200	158	158
12338	市区	孙吴4#变	10	200	160	160
12339	市区	孙吴5#变	10	200	160	160
12340	市区	孙吴6#变	10	200	160	160
12341	市区	孙吴8#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12342	市区	孙吴9#变	10	200	160	160
12343	市区	孙吴小区1#配电室2#变	10	800	640	640
12344	市区	孙吴小区1#配电室4#变	10	800	640	640
12345	市区	孙吴小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
12346	市区	孙吴小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
12347	市区	西城逸景1#用户配电室2#变压器	10	630	504	504
12348	市区	西城逸景1#用户配电室4#变压器	10	630	504	504
12349	市区	西城逸景2#用户开关站2#变压器	10	630	504	504
12350	市区	西区方向4#变	10	400	320	320
12351	市区	西区集镇1#变	10	630	504	504
12352	市区	西区集镇11#箱变	10	400	320	320
12353	市区	西区集镇12#变	10	400	320	320
12354	市区	西区集镇15号变	10	400	320	320
12355	市区	西区集镇16#变11	10	400	320	320
12356	市区	西区集镇17#箱变	10	400	320	320
12357	市区	西区集镇18#变	10	400	320	320
12358	市区	西区集镇19#变	10	400	320	320
12359	市区	西区集镇2#变	10	400	320	320
12360	市区	西区集镇20#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12361	市区	西区集镇21#变	10	400	320	320
12362	市区	西区集镇22#箱变	10	400	320	320
12363	市区	西区集镇23#变	10	400	320	320
12364	市区	西区集镇24#变	10	400	320	320
12365	市区	西区集镇25#箱变变压器	10	630	504	504
12366	市区	西区集镇26#配变	10	400	320	320
12367	市区	西区集镇27#箱变变压器	10	400	320	320
12368	市区	西区集镇3#配变	10	400	320	320
12369	市区	西区集镇5号变	10	400	320	320
12370	市区	西区集镇8#变	10	400	320	320
12371	市区	西区集镇9#变	10	315	252	252
12372	市区	颐璟园1#用户配电室2#主变	10	630	504	504
12373	市区	颐璟园1#用户配电室4#主变	10	630	504	504
12374	市区	颐璟园2#用户配电室2#主变	10	800	640	640
12375	市区	颐璟园2#用户配电室4#主变	10	800	640	640
12376	市区	跃马13#变	10	200	160	160
12377	市区	合瑞新城1#配电房1#主变	10	800	640	640
12378	市区	合瑞新城1#配电房3#主变	10	800	640	640
12379	市区	合瑞新城2#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12380	市区	合瑞新城2#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	640
12381	市区	云溪美地2#配电室1#主变	10	800	640	640
12382	市区	云溪美地2#配电室3#主变	10	800	640	640
12383	市区	云溪美地开闭所1#主变	10	800	640	640
12384	市区	汇文公馆3#配电室2#变压器	10	800	640	640
12385	市区	汇文公馆3#配电室4#变压器	10	800	640	640
12386	市区	尚海滩2#配电室1#主变	10	800	640	640
12387	市区	尚海滩花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
12388	市区	尚海滩花园3#配电室1#变压器	10	800	640	640
12389	市区	尚海滩花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
12390	市区	西郊庄园1#配电室1#主变	10	800	640	640
12391	市区	西郊庄园1#配电室3#主变	10	800	640	640
12392	市区	西郊庄园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12393	市区	西郊庄园3#配电室1#主变	10	800	640	640
12394	市区	健仁9#变	10	200	0	0
12395	市区	高新嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	640
12396	市区	高新嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	640
12397	市区	高新嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12398	市区	高新嘉园3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12399	市区	高新嘉园3#配电室3#主变	10	800	640	640
12400	市区	高新嘉园4#配电室1#主变	10	800	640	640
12401	市区	高新嘉园4#配电室3#主变	10	800	640	640
12402	市区	高新嘉园二期1#开关站1#变	10	800	640	640
12403	市区	高新嘉园二期1#配电室1#变	10	630	504	504
12404	市区	高新嘉园二期1#配电室3#变	10	630	504	504
12405	市区	高新嘉园二期2#配电室1#变	10	800	640	640
12406	市区	高新嘉园二期2#配电室3#变	10	800	640	640
12407	市区	高新嘉园二期3#配电室1#变	10	800	640	640
12408	市区	高新嘉园二期3#配电室3#变	10	800	640	640
12409	市区	先锋1#变	10	200	160	160
12410	市区	先锋15#变	10	200	124	124
12411	市区	先锋16#变	10	400	320	320
12412	市区	先锋2#变	10	200	160	160
12413	市区	先锋21#变	10	200	160	160
12414	市区	先锋9#变	10	200	160	160
12415	市区	金樾府1#配电室1#主变	10	800	640	640
12416	市区	金樾府1#配电室3#主变	10	800	640	640
12417	市区	金樾府2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12418	市区	金樾府2#配电室3#主变	10	800	640	640
12419	市区	金樾府3#配电室1#主变	10	800	640	640
12420	市区	金樾府3#配电室3#主变	10	800	640	640
12421	市区	金樾府4#配电室1#主变	10	800	640	640
12422	市区	金樾府4#配电室3#主变	10	800	640	640
12423	市区	健仁11#变	10	200	160	160
12424	市区	北港10#变	10	400	287	287
12425	市区	北港11#变	10	200	160	160
12426	市区	北港12#配变	10	200	160	160
12427	市区	北港13#变	10	200	160	160
12428	市区	北港15#变	10	200	160	160
12429	市区	北港16#变	10	200	160	160
12430	市区	北港17#变	10	200	160	160
12431	市区	北港18#变	10	400	320	320
12432	市区	北港19#变	10	200	160	160
12433	市区	北港1号变	10	200	160	160
12434	市区	北港2#变	10	200	160	160
12435	市区	北港20#变	10	200	160	160
12436	市区	北港21#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12437	市区	北港23#变	10	200	159	159
12438	市区	北港24#变	10	200	160	160
12439	市区	北港25#变	10	200	160	160
12440	市区	北港26#变	10	100	80	80
12441	市区	北港3#变	10	200	160	160
12442	市区	北港4#变	10	200	160	160
12443	市区	北港5#变	10	200	160	160
12444	市区	北港6#变	10	200	82	82
12445	市区	北港7#变	10	200	160	160
12446	市区	北港9#变	10	200	160	160
12447	市区	古亭10#变	10	200	160	160
12448	市区	古亭11#变	10	200	160	160
12449	市区	古亭12#变	10	200	151	151
12450	市区	古亭2#变	10	200	160	160
12451	市区	蟒南1#变	10	200	160	160
12452	市区	蟒南10#变	10	400	320	320
12453	市区	蟒南11#变	10	400	320	320
12454	市区	蟒南13#变	10	400	320	320
12455	市区	蟒南15号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12456	市区	蟒南16#变	10	200	160	160
12457	市区	蟒南17#变	10	200	160	160
12458	市区	蟒南18#变	10	200	160	160
12459	市区	蟒南19#配变	10	200	160	160
12460	市区	蟒南2#变	10	200	160	160
12461	市区	蟒南20#变	10	400	320	320
12462	市区	蟒南21#变	10	400	320	320
12463	市区	蟒南22#变	10	200	155	155
12464	市区	蟒南23#变	10	200	147	147
12465	市区	蟒南24#变	10	200	160	160
12466	市区	蟒南25#变	10	200	160	160
12467	市区	蟒南26#变	10	200	160	160
12468	市区	蟒南27#变	10	200	160	160
12469	市区	蟒南28#变	10	200	160	160
12470	市区	蟒南3#变	10	200	160	160
12471	市区	蟒南30#配变	10	200	160	160
12472	市区	蟒南4#变	10	200	160	160
12473	市区	蟒南6#变	10	200	160	160
12474	市区	蟒南7#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12475	市区	蟒南8#变	10	200	160	160
12476	市区	蟒南9#变	10	200	160	160
12477	市区	跃马11#变	10	200	124	124
12478	市区	跃马15#变	10	200	160	160
12479	市区	跃马2#变	10	200	160	160
12480	市区	悦隽时代1#配电室1#主变	10	800	640	640
12481	市区	悦隽时代1#配电室3#主变	10	800	640	640
12482	市区	悦隽时代2#配电室1#主变	10	800	640	640
12483	市区	悦隽时代2#配电室3#主变	10	800	640	640
12484	市区	悦隽时代3#用户配电室1#主变	10	800	640	640
12485	市区	悦隽时代3#用户配电室3#主变	10	800	640	640
12486	市区	悦隽时代4#用户配电室1#主变	10	800	640	640
12487	市区	悦隽时代4#用户配电室3#主变	10	800	640	640
12488	市区	悦隽时代5#用户配电室1#主变	10	630	469	469
12489	市区	朗达壹品1#配电室1#主变	10	800	640	640
12490	市区	朗达壹品1#配电室3#主变	10	800	640	640
12491	市区	朗达壹品2#配电室1#主变	10	800	640	640
12492	市区	朗达壹品2#配电室3#主变	10	800	640	640
12493	市区	驿龙华府1#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12494	市区	驿龙华府1#开关站3#主变	10	800	640	640
12495	市区	驿龙华府西小区1#开关站1#主变	10	800	640	640
12496	市区	驿龙华府西小区1#开关站3#主变	10	800	640	640
12497	市区	驿龙华府西小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
12498	市区	驿龙华府西小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
12499	市区	驿龙华府小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
12500	市区	驿龙华府小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
12501	市区	驿龙华府小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
12502	市区	驿龙华府小区充电桩箱变	10	250	200	200
12503	市区	合景汇悦城西地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
12504	市区	合景汇悦城西地块2#配电室3主变	10	800	640	640
12505	市区	合景汇悦城西地块3#配电室1#主变	10	800	640	640
12506	市区	合景汇悦城西地块3#配电室3#主变	10	800	640	640
12507	市区	合景汇悦城西地块4#配电室1#主变	10	800	640	640
12508	市区	合景汇悦城西地块4#配电室3#主变	10	800	640	640
12509	市区	合景汇悦城西地块5#配电室1#主变	10	800	640	640
12510	市区	合景汇悦城西地块5#配电室3#主变	10	800	640	640
12511	市区	合景汇悦城西地块6#配电室1#主变	10	800	640	640
12512	市区	合景汇悦城西地块6#配电室3主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12513	市区	聚龙豪庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
12514	市区	聚龙豪庭1#配电室3#主变	10	800	640	640
12515	市区	聚龙豪庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
12516	市区	聚龙豪庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
12517	市区	聚龙豪庭3#配电室1#主变	10	800	640	640
12518	市区	聚龙豪庭3#配电室3#主变	10	800	640	640
12519	市区	聚龙豪庭4#配电室1#主变	10	800	640	640
12520	市区	聚龙豪庭5#配电室1#主变	10	800	640	640
12521	市区	聚龙豪庭5#配电室3#主变	10	800	640	640
12522	市区	悦隽时代1#配电室2#主变	10	800	640	640
12523	市区	悦隽时代1#配电室4#主变	10	800	640	640
12524	市区	悦隽时代2#配电室2#主变	10	800	640	640
12525	市区	悦隽时代2#配电室4#主变	10	800	640	640
12526	市区	悦隽时代3#用户配电室2#主变	10	800	640	640
12527	市区	悦隽时代3#用户配电室4#主变	10	800	640	640
12528	市区	悦隽时代4#用户配电室2#主变	10	800	640	640
12529	市区	悦隽时代4#用户配电室4#主变	10	800	640	640
12530	市区	悦隽时代5#用户配电室2#主变	10	630	485	485
12531	市区	合景汇悦城西地块2#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12532	市区	合景汇悦城西地块2#配电室4#主变	10	800	640	0
12533	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	640	0
12534	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	640	0
12535	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	640	0
12536	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	640	0
12537	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	640	0
12538	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	640	0
12539	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	640	0
12540	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	640	0
12541	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	640	0
12542	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	640	0
12543	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	640	0
12544	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	640	0
12545	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	640	0
12546	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	0
12547	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	618	0
12548	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	0
12549	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	559	0
12550	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	614	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12551	市区	朗达壹品1#配电室2#主变	10	800	640	0
12552	市区	朗达壹品1#配电室4#主变	10	800	640	0
12553	市区	朗达壹品2#配电室2#主变	10	800	640	0
12554	市区	朗达壹品2#配电室4#主变	10	800	640	0
12555	市区	朗达铭苑2#开关站1#主变	10	800	640	0
12556	市区	朗达铭苑3#配电室1#主变	10	800	640	0
12557	市区	朗达铭苑3#配电室3#主变	10	800	640	0
12558	市区	朗达铭苑4#配电室母线1#主变	10	800	640	0
12559	市区	朗达铭苑4#配电室母线3#主变	10	800	640	0
12560	市区	聚龙豪庭1#配电室2#主变	10	800	640	0
12561	市区	聚龙豪庭1#配电室4#主变	10	800	640	0
12562	市区	聚龙豪庭2#配电室2#主变	10	800	640	0
12563	市区	聚龙豪庭2#配电室4#主变	10	800	640	0
12564	市区	聚龙豪庭3#配电室2#主变	10	800	640	0
12565	市区	聚龙豪庭3#配电室4#主变	10	800	640	0
12566	市区	聚龙豪庭4#配电室2#主变	10	800	640	0
12567	市区	聚龙豪庭5#配电室2#主变	10	800	640	0
12568	市区	聚龙豪庭5#配电室4#主变	10	800	640	0
12569	市区	荷塘月色5#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12570	市区	荷塘月色5#配电室4#主变	10	800	640	0
12571	市区	荷塘月色6#配电室2#主变	10	800	621	0
12572	市区	荷塘月色7#配电室2#主变	10	800	640	0
12573	市区	荷塘月色7#配电室4#主变	10	800	640	0
12574	市区	锦尚花城1#配电室1#主变	10	800	640	640
12575	市区	锦尚花城2#配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504
12576	市区	锦尚花城2#配电室3#主变配电变压器	10	630	465	465
12577	市区	锦尚花城3#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
12578	市区	锦尚花城3#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	640
12579	市区	朗达铭苑1#开关站2#配变	10	800	640	640
12580	市区	朗达铭苑1#配电室2#配变	10	800	623	623
12581	市区	朗达铭苑2#开关站2#主变	10	800	640	640
12582	市区	朗达铭苑2#配电室2#配变	10	800	640	640
12583	市区	朗达铭苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
12584	市区	朗达铭苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
12585	市区	朗达铭苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
12586	市区	朗达铭苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
12587	市区	朗达铭苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
12588	市区	合瑞新城1#配电房2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12589	市区	合瑞新城1#配电房4#主变	10	800	640	640
12590	市区	合瑞新城2#配电室2#主变配电变压器	10	800	640	640
12591	市区	合瑞新城2#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	640
12592	市区	金辉优步花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
12593	市区	金辉优步花苑开关站2#主变	10	630	504	504
12594	市区	金辉优步花苑开关站4#主变	10	630	504	504
12595	市区	金樾府1#配电室2#主变	10	800	628	628
12596	市区	金樾府1#配电室4#主变	10	800	640	640
12597	市区	金樾府2#配电室2#主变	10	800	640	640
12598	市区	金樾府2#配电室4#主变	10	800	640	640
12599	市区	金樾府3#配电室2#主变	10	800	640	640
12600	市区	金樾府3#配电室4#主变	10	800	640	640
12601	市区	金樾府4#配电室2#主变	10	800	640	640
12602	市区	金樾府4#配电室4#主变	10	800	640	640
12603	市区	锦尚花城1#配电室2#主变	10	800	640	640
12604	市区	锦尚花城2#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
12605	市区	锦尚花城2#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
12606	市区	锦尚花城3#配电室2#主变配电变压器	10	800	640	640
12607	市区	锦尚花城3#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12608	市区	香海新时代名苑1#用户配电室2#主变	10	630	488	488
12609	市区	香海新时代名苑1#用户配电室4#主变	10	630	504	504
12610	市区	香海新时代名苑2#用户配电室2#主变	10	630	504	504
12611	市区	香海新时代名苑2#用户配电室4#主变	10	630	504	504
12612	市区	颐璟园1#用户配电室1#主变	10	630	504	504
12613	市区	颐璟园1#用户配电室3#主变	10	630	504	504
12614	市区	颐璟园2#用户配电室1#主变	10	800	640	640
12615	市区	颐璟园2#用户配电室3#主变	10	800	640	640
12616	市区	驿龙华府1#开关站2#主变	10	800	640	640
12617	市区	驿龙华府1#开关站4#主变	10	800	640	640
12618	市区	驿龙华府西小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
12619	市区	驿龙华府西小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
12620	市区	驿龙华府西小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12621	市区	驿龙华府西小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
12622	市区	驿龙华府小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
12623	市区	驿龙华府小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
12624	市区	驿龙华府小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
12625	市区	云溪美地2#配电室2#主变	10	800	640	640
12626	市区	云溪美地2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12627	市区	云溪美地开闭所2#主变	10	800	640	640
12628	市区	碧水嘉苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
12629	市区	碧水嘉苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
12630	市区	碧水嘉苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
12631	市区	碧水嘉苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
12632	市区	方向1#变	10	200	160	160
12633	市区	方向2#箱变	10	630	504	504
12634	市区	汇文公馆1#配电房1#主变	10	800	640	640
12635	市区	汇文公馆1#配电房3#主变	10	800	640	640
12636	市区	汇文公馆2#配电室1#主变	10	800	640	640
12637	市区	汇文公馆2#配电室3#主变	10	800	640	640
12638	市区	汇文公馆3#配电室1#变压器	10	800	640	640
12639	市区	汇文公馆3#配电室3#变压器	10	800	640	640
12640	市区	金辉优步花苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
12641	市区	金辉优步花苑开关站1#主变	10	630	504	504
12642	市区	金辉优步花苑开关站3#主变	10	630	504	504
12643	市区	尚海滩2#配电室2#主变	10	800	640	640
12644	市区	尚海滩花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
12645	市区	尚海滩花园3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12646	市区	尚海滩花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
12647	市区	西郊庄园1#配电室2#主变	10	800	640	640
12648	市区	西郊庄园1#配电室4#主变	10	800	640	640
12649	市区	西郊庄园2#配电室2#主变	10	800	640	640
12650	市区	西郊庄园3#配电室2#主变	10	800	640	640
12651	市区	香海新时代名苑1#用户配电室1#主变	10	630	504	504
12652	市区	香海新时代名苑1#用户配电室3#主变	10	630	504	504
12653	市区	香海新时代名苑2#用户配电室1#主变	10	630	504	504
12654	市区	香海新时代名苑2#用户配电室3#主变	10	630	488	488
12655	市区	乔逸线/高青线西城逸景1#开关站3#变压器	10	800	640	640
12656	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站1#变压器	10	800	640	640
12657	市区	绿洲豪庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
12658	市区	绿洲豪庭1#配电室4#主变	10	800	640	640
12659	市区	绿洲豪庭2#配电室2#主变	10	800	640	640
12660	市区	绿洲豪庭2#配电室4#主变	10	800	640	640
12661	市区	孙吴小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
12662	市区	孙吴小区1#配电室3#变	10	800	640	640
12663	市区	孙吴小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
12664	市区	孙吴小区2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12665	市区	西城逸景1#用户配电室1#变压器	10	630	486	486
12666	市区	西城逸景1#用户配电室3#变压器	10	630	489	489
12667	市区	西城逸景2#用户开关站1#变压器	10	630	504	504
12668	市区	馨隆花苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
12669	市区	馨隆花苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
12670	市区	高新嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
12671	市区	高新嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
12672	市区	高新嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
12673	市区	高新嘉园3#配电室2#主变	10	800	640	640
12674	市区	高新嘉园3#配电室4#主变	10	800	640	640
12675	市区	高新嘉园4#配电室2#主变	10	800	640	640
12676	市区	高新嘉园4#配电室4#主变	10	800	640	640
12677	市区	高新嘉园二期1#开关站2#变	10	800	640	640
12678	市区	高新嘉园二期1#配电室2#变	10	630	504	504
12679	市区	高新嘉园二期1#配电室4#变	10	630	504	504
12680	市区	高新嘉园二期2#配电室2#变	10	800	640	640
12681	市区	高新嘉园二期2#配电室4#变	10	800	640	640
12682	市区	高新嘉园二期3#配电室2#变	10	800	640	640
12683	市区	高新嘉园二期3#配电室4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12684	市区	荷塘月色1#配电室1#主变	10	800	640	640
12685	市区	荷塘月色1#配电室3#主变配电变压器	10	800	622	622
12686	市区	荷塘月色2#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
12687	市区	荷塘月色2#配电室3#主变配电变压器	10	800	587	587
12688	市区	荷塘月色3#配电室1#主变配电变压器	10	800	413	413
12689	市区	荷塘月色4#配电室1#主变	10	800	564	564
12690	市区	荷塘月色5#配电室1#主变	10	800	640	640
12691	市区	荷塘月色5#配电室3#主变	10	800	640	640
12692	市区	荷塘月色6#配电室1#主变	10	800	631	631
12693	市区	荷塘月色7#配电室1#主变	10	800	640	640
12694	市区	荷塘月色7#配电室3#主变	10	800	640	640
12695	市区	蟒南12#变	10	200	160	0
12696	市区	河夹线河夹1#配变	10	200	129	0
12697	市区	河夹线河夹10#配变	10	200	121	0
12698	市区	河夹线河夹11#配变	10	400	320	0
12699	市区	河夹线河夹12#配变	10	400	118	0
12700	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	79	0
12701	市区	河夹线河夹3#配变	10	200	107	0
12702	市区	河夹线河夹4#配变	10	400	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12703	市区	河夹线河夹5#配变	10	200	3	0
12704	市区	河夹线河夹6#配变	10	400	234	0
12705	市区	河夹线河夹7#配变	10	200	160	0
12706	市区	河夹线河夹8#配变	10	200	160	0
12707	市区	河夹线河夹9#配变	10	200	116	0
12708	市区	河夹线华府11#配变	10	200	119	0
12709	市区	河夹线华府15#配变	10	200	86	0
12710	市区	河夹线华府16#配变	10	400	230	0
12711	市区	河夹线华府17#配变	10	200	129	0
12712	市区	河夹线华府21#配变	10	200	160	0
12713	市区	河夹线华府5#配变	10	200	105	0
12714	市区	河夹线华府6#配变	10	200	0	0
12715	市区	河夹线华府7#配变	10	200	149	0
12716	市区	河夹线华府8#配变	10	400	297	0
12717	市区	河夹线华府9#配变	10	200	90	0
12718	市区	河夹线施湾1#配变	10	400	320	0
12719	市区	河夹线施湾10#配变	10	200	127	0
12720	市区	河夹线施湾11#配变	10	200	56	0
12721	市区	河夹线施湾12#配变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12722	市区	河夹线施湾2#配变	10	200	32	0
12723	市区	河夹线施湾3#配变	10	400	294	0
12724	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	57	0
12725	市区	河夹线施湾5#配变	10	400	273	0
12726	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	103	0
12727	市区	河夹线施湾7#配变	10	200	160	0
12728	市区	河夹线施湾8#配变	10	200	120	0
12729	市区	河夹线施湾9#配变	10	200	50	0
12730	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	320	0
12731	市区	河夹线中兴集镇10#配变	10	400	320	0
12732	市区	河夹线中兴集镇2#配变	10	315	252	0
12733	市区	河夹线中兴集镇3#配变	10	200	112	0
12734	市区	河夹线中兴集镇4#配变	10	400	320	0
12735	市区	河夹线中兴集镇5#配变	10	400	320	0
12736	市区	河夹线中兴集镇6#配变	10	400	320	0
12737	市区	河夹线中兴集镇7#配变	10	400	320	0
12738	市区	河夹线中兴集镇8#配变	10	200	83	0
12739	市区	河夹线中兴集镇9#配变	10	200	155	0
12740	市区	河夹线中徐1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12741	市区	河夹线中徐10#配变	10	200	160	0
12742	市区	河夹线中徐11#配变	10	400	266	0
12743	市区	河夹线中徐13#配变	10	200	136	0
12744	市区	河夹线中徐14#配变	10	200	160	0
12745	市区	河夹线中徐15#配变	10	200	160	0
12746	市区	河夹线中徐3#配变	10	315	199	0
12747	市区	河夹线中徐4#配变	10	200	135	0
12748	市区	河夹线中徐5#配变	10	315	209	0
12749	市区	河夹线中徐6#配变	10	200	138	0
12750	市区	河夹线中徐8#配变	10	200	34	0
12751	市区	河夹线中徐9#公用变	10	200	40	0
12752	市区	河夹线周伙1#配变	10	200	160	0
12753	市区	河夹线周伙15#配变	10	200	89	0
12754	市区	河夹线周伙17#配变	10	200	145	0
12755	市区	河夹线周伙7#配变	10	400	262	0
12756	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	504	0
12757	市区	兴农线陈祁5#配变	10	200	114	0
12758	市区	兴农线陈祁9#配变	10	200	73	0
12759	市区	兴农线大成1#配变	10	200	46	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12760	市区	兴农线大成10#配变	10	200	160	0
12761	市区	兴农线大成11#配变	10	200	121	0
12762	市区	兴农线大成12#配变	10	200	65	0
12763	市区	兴农线大成13#配变	10	200	130	0
12764	市区	兴农线大成14#配变	10	200	22	0
12765	市区	兴农线大成15#配变	10	200	33	0
12766	市区	兴农线大成16#配变	10	200	129	0
12767	市区	兴农线大成17#配变	10	200	92	0
12768	市区	兴农线大成18#配变	10	200	59	0
12769	市区	兴农线大成19#配变	10	200	49	0
12770	市区	兴农线大成2#配变	10	200	84	0
12771	市区	兴农线大成20#配变	10	100	65	0
12772	市区	兴农线大成3#配变	10	200	83	0
12773	市区	兴农线大成4#配变	10	200	99	0
12774	市区	兴农线大成5#配变	10	200	112	0
12775	市区	兴农线大成6#配变	10	200	160	0
12776	市区	兴农线大成7#配变	10	200	11	0
12777	市区	兴农线大成8#配变	10	200	39	0
12778	市区	兴农线大成9#配变	10	200	111	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12779	市区	兴农线大同1#配变	10	200	116	0
12780	市区	兴农线大同10#配变	10	200	104	0
12781	市区	兴农线大同12#配变	10	200	160	0
12782	市区	兴农线大同13#配变	10	200	117	0
12783	市区	兴农线大同2#配变	10	200	106	0
12784	市区	兴农线大同3#配变	10	200	66	0
12785	市区	兴农线大同4#配变	10	200	18	0
12786	市区	兴农线大同5#配变	10	200	34	0
12787	市区	兴农线大同6#配变	10	200	160	0
12788	市区	兴农线大同7#配变	10	200	113	0
12789	市区	兴农线大同8#配变	10	200	107	0
12790	市区	兴农线大同9#配变	10	200	88	0
12791	市区	兴农线连心10#配变	10	200	132	0
12792	市区	兴农线连心12#配变	10	200	137	0
12793	市区	兴农线连心13#配变	10	200	97	0
12794	市区	兴农线连心3#配变	10	200	67	0
12795	市区	兴农线中徐12#配变	10	200	148	0
12796	市区	兴农线中徐2#配变	10	200	160	0
12797	市区	兴农线中徐7#配变	10	400	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12798	市区	兴农线周伙10#配变	10	200	160	0
12799	市区	兴农线周伙11#配变	10	200	115	0
12800	市区	兴农线周伙13#配变	10	200	45	0
12801	市区	兴农线周伙16#配变	10	200	109	0
12802	市区	兴农线周伙2#配变	10	400	301	0
12803	市区	兴农线周伙3#配变	10	200	65	0
12804	市区	兴农线周伙4#配变	10	200	25	0
12805	市区	兴农线周伙5#配变	10	200	67	0
12806	市区	兴农线周伙6#配变	10	200	50	0
12807	市区	兴农线周伙8#配变	10	200	136	0
12808	市区	兴农线周伙9#配变	10	200	101	0
12809	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	504	0
12810	市区	学富线车林10#配变	10	200	160	0
12811	市区	学富线车林11#配变	10	200	133	0
12812	市区	学富线车林12#配变	10	200	150	0
12813	市区	学富线车林3#配变	10	200	66	0
12814	市区	学富线车林4#配变	10	200	61	0
12815	市区	学富线车林5#配变	10	200	160	0
12816	市区	学富线车林6#配变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12817	市区	学富线车林7#配变	10	200	135	0
12818	市区	学富线车林9#配变	10	100	80	0
12819	市区	学富线蒋河11#配变	10	200	160	0
12820	市区	学富线蒋河13#配变	10	200	109	0
12821	市区	学富线蒋河14#配变	10	200	147	0
12822	市区	学富线蒋河16#配变	10	200	151	0
12823	市区	学富线蒋河2#配变	10	100	58	0
12824	市区	学富线蒋河3#配变	10	315	252	0
12825	市区	学富线蒋河4#配变	10	200	80	0
12826	市区	学富线蒋河5#配变	10	200	81	0
12827	市区	学富线蒋河6#配变	10	400	293	0
12828	市区	学富线蒋河7#配变	10	200	148	0
12829	市区	学富线蒋河9#配变	10	400	320	0
12830	市区	学富线联河1#配变	10	200	160	0
12831	市区	学富线联河10#配变	10	200	142	0
12832	市区	学富线联河11#配变	10	200	138	0
12833	市区	学富线联河12#配变	10	200	126	0
12834	市区	学富线联河2#配变	10	200	139	0
12835	市区	学富线联河3#配变	10	200	150	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12836	市区	学富线联河7#配变	10	100	25	0
12837	市区	学富线联河9#配变	10	200	109	0
12838	市区	学富线戚庄1#配变	10	400	280	0
12839	市区	学富线戚庄10#配变	10	200	68	0
12840	市区	学富线戚庄11#配变	10	200	39	0
12841	市区	学富线戚庄12#配变	10	200	78	0
12842	市区	学富线戚庄13#配变	10	200	127	0
12843	市区	学富线戚庄14#配变	10	200	135	0
12844	市区	学富线戚庄15#配变	10	200	160	0
12845	市区	学富线戚庄2#配变	10	400	278	0
12846	市区	学富线戚庄3#配变	10	200	149	0
12847	市区	学富线戚庄4#配变	10	200	141	0
12848	市区	学富线戚庄5#配变	10	200	106	0
12849	市区	学富线戚庄6#配变	10	200	107	0
12850	市区	学富线戚庄7#配变	10	200	117	0
12851	市区	学富线戚庄8#配变	10	200	115	0
12852	市区	学富线戚庄9#配变	10	200	136	0
12853	市区	学富线同港8#配变	10	200	160	0
12854	市区	学东线白阳1#配变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12855	市区	学东线白阳10#配变	10	200	160	0
12856	市区	学东线白阳11#配变	10	200	135	0
12857	市区	学东线白阳12#配变	10	200	129	0
12858	市区	学东线白阳13#配变	10	200	160	0
12859	市区	学东线白阳14#配变	10	200	160	0
12860	市区	学东线白阳15#配变	10	200	133	0
12861	市区	学东线白阳2#配变	10	200	81	0
12862	市区	学东线白阳3#配变	10	100	36	0
12863	市区	学东线白阳4#配变	10	100	62	0
12864	市区	学东线白阳5#配变	10	200	125	0
12865	市区	学东线白阳6#配变	10	200	0	0
12866	市区	学东线白阳7#配变	10	200	160	0
12867	市区	学东线白阳8#配变	10	200	160	0
12868	市区	学东线白阳9#配变	10	200	109	0
12869	市区	学东线车林1#配变	10	400	303	0
12870	市区	学东线车林13#配变	10	200	106	0
12871	市区	学东线车林17#配变	10	200	126	0
12872	市区	学东线车林2#配变	10	200	111	0
12873	市区	学东线车林8#配变	10	400	234	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12874	市区	学东线三永11#配变	10	100	56	0
12875	市区	学东线三永3#配变	10	200	61	0
12876	市区	学东线时杨10#配变	10	400	288	0
12877	市区	学东线时杨11#配变	10	200	139	0
12878	市区	学东线时杨13#配变	10	200	160	0
12879	市区	学东线时杨17#配变	10	200	160	0
12880	市区	学东线时杨2#配变	10	200	160	0
12881	市区	学东线时杨3#配变	10	200	138	0
12882	市区	学东线时杨4#配变	10	200	46	0
12883	市区	学东线时杨5#配变	10	200	148	0
12884	市区	学东线同港1#配变	10	200	87	0
12885	市区	学东线同港10#配变	10	200	127	0
12886	市区	学东线同港11#配变	10	200	149	0
12887	市区	学东线同港12#配变	10	200	109	0
12888	市区	学东线同港13#配变	10	200	160	0
12889	市区	学东线同港2#配变	10	200	117	0
12890	市区	学东线同港3#配变	10	200	59	0
12891	市区	学东线同港4#配变	10	200	124	0
12892	市区	学东线同港5#配变	10	100	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12893	市区	学东线同港6#配变	10	400	267	0
12894	市区	学东线同港7#配变	10	400	8	0
12895	市区	学东线同港9#配变	10	200	97	0
12896	市区	学东线学富集镇15#配变	10	200	11	0
12897	市区	学东线学中10#配变	10	400	304	0
12898	市区	学东线学中2#配变	10	200	160	0
12899	市区	学东线学中3#配变	10	200	64	0
12900	市区	学东线学中4#配变	10	200	97	0
12901	市区	学东线学中5#配变	10	200	17	0
12902	市区	学东线学中7#配变	10	200	52	0
12903	市区	学东线学中8#配变	10	200	57	0
12904	市区	学东线学中9#配变	10	200	160	0
12905	市区	荟雅名苑1#配电室2#主变	10	800	640	0
12906	市区	学农线陈祁1#配变	10	200	89	0
12907	市区	学农线陈祁10#配变	10	200	158	0
12908	市区	学农线陈祁11#配变	10	200	160	0
12909	市区	学农线陈祁12#配变	10	200	147	0
12910	市区	学农线陈祁13#配变	10	200	156	0
12911	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12912	市区	学农线陈祁2#配变	10	200	148	0
12913	市区	学农线陈祁3#配变	10	200	141	0
12914	市区	学农线陈祁4#配变	10	200	160	0
12915	市区	学农线陈祁6#配变	10	200	113	0
12916	市区	学农线陈祁8#配变	10	200	125	0
12917	市区	学农线华府1#配变	10	200	160	0
12918	市区	学农线华府10#配变	10	200	160	0
12919	市区	学农线华府12#配变	10	200	93	0
12920	市区	学农线华府13#配变	10	200	160	0
12921	市区	学农线华府14#配变	10	200	120	0
12922	市区	学农线华府19#配变	10	200	121	0
12923	市区	学农线华府2#配变	10	200	45	0
12924	市区	学农线华府20#配变	10	200	127	0
12925	市区	学农线华府3#配变	10	200	42	0
12926	市区	学农线华府4#配变	10	200	86	0
12927	市区	学农线蒋河10#配变	10	200	160	0
12928	市区	学农线蒋河15#配变	10	200	144	0
12929	市区	学农线蒋河18#箱变	10	630	504	0
12930	市区	学农线连心1#配变	10	200	2	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12931	市区	学农线连心14#配变	10	200	160	0
12932	市区	学农线连心15#配变	10	200	87	0
12933	市区	学农线连心16#配变	10	200	99	0
12934	市区	学农线连心17#配变	10	200	116	0
12935	市区	学农线连心18#配变	10	200	160	0
12936	市区	学农线连心19#配变	10	200	101	0
12937	市区	学农线连心2#配变	10	200	8	0
12938	市区	学农线连心4#配变	10	200	160	0
12939	市区	学农线连心5#配变	10	200	122	0
12940	市区	学农线连心6#配变	10	200	126	0
12941	市区	学农线连心7#配变	10	200	160	0
12942	市区	学农线连心8#配变	10	200	87	0
12943	市区	学农线连心9#配变	10	200	122	0
12944	市区	学农线联河13#配变	10	200	160	0
12945	市区	学农线联河14#配变	10	200	160	0
12946	市区	学农线联河15#配变	10	200	103	0
12947	市区	学农线联河4#配变	10	200	75	0
12948	市区	学农线联河5#配变	10	200	79	0
12949	市区	学农线联河6#配变	10	200	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12950	市区	学农线联河8#配变	10	200	140	0
12951	市区	学农线略沿1#公用变	10	400	231	0
12952	市区	学农线略沿10#配变	10	200	139	0
12953	市区	学农线略沿11#配变	10	200	160	0
12954	市区	学农线略沿12#配变	10	200	160	0
12955	市区	学农线略沿13#配变	10	200	160	0
12956	市区	学农线略沿14#配变	10	200	160	0
12957	市区	学农线略沿2#配变	10	200	118	0
12958	市区	学农线略沿3#配变	10	200	129	0
12959	市区	学农线略沿4#配变	10	200	128	0
12960	市区	学农线略沿5#配变	10	200	160	0
12961	市区	学农线略沿6#配变	10	200	160	0
12962	市区	学农线略沿7#配变	10	200	160	0
12963	市区	学农线略沿8#配变	10	200	143	0
12964	市区	学农线略沿9#配变	10	200	121	0
12965	市区	蒋河17#箱变	10	500	400	0
12966	市区	学西线惠隆嘉园	10	400	320	0
12967	市区	学西线集镇1#配变	10	400	320	0
12968	市区	学西线集镇12#配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12969	市区	学西线集镇17#配变	10	200	160	0
12970	市区	学西线集镇21#配变	10	400	320	0
12971	市区	学西线集镇22#配变	10	400	320	0
12972	市区	学西线集镇27#配变	10	400	310	0
12973	市区	学西线集镇29#配变	10	400	298	0
12974	市区	学西线集镇30#配变	10	400	302	0
12975	市区	学西线集镇4#配变	10	315	212	0
12976	市区	学西线集镇7#配变	10	200	123	0
12977	市区	学西线蒋河1#配变	10	400	320	0
12978	市区	学西线蒋河8#配变	10	400	287	0
12979	市区	学西线六建公寓配变	10	400	320	0
12980	市区	学西线时杨16#配变	10	200	0	0
12981	市区	学西线时杨7#配变	10	400	188	0
12982	市区	学西线时杨8#配变	10	200	93	0
12983	市区	集镇28号	10	400	320	0
12984	市区	学永线园垛1#配变	10	200	80	0
12985	市区	学永线园垛10#配变	10	200	160	0
12986	市区	学永线园垛11#配变	10	200	145	0
12987	市区	学永线园垛12#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12988	市区	学永线园垛13#配变	10	200	160	0
12989	市区	学永线园垛2#配变	10	200	106	0
12990	市区	学永线园垛3#配变	10	200	107	0
12991	市区	学永线园垛4#配变	10	200	19	0
12992	市区	学永线园垛5#配变	10	200	76	0
12993	市区	学永线园垛6#配变	10	200	31	0
12994	市区	学永线园垛7#配变	10	200	106	0
12995	市区	学永线园垛8#配变	10	200	160	0
12996	市区	学永线园垛9#配变	10	200	4	0
12997	市区	学园线学富集镇24#配变	10	200	142	0
12998	市区	荟雅名苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
12999	市区	集镇18#配变	10	200	135	0
13000	市区	集镇19#配变	10	400	320	0
13001	市区	集镇2#配变	10	400	303	0
13002	市区	集镇20#配变	10	400	320	0
13003	市区	集镇26#配变	10	400	299	0
13004	市区	集镇31号配变	10	400	320	0
13005	市区	集镇32#配变	10	400	320	0
13006	市区	集镇5#配变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13007	市区	集镇6#配变	10	200	160	0
13008	市区	集镇8#配变	10	400	320	0
13009	市区	蒋河12#配变	10	200	160	0
13010	市区	时杨1#配变	10	400	303	0
13011	市区	时杨12#配变	10	400	320	0
13012	市区	时杨14#配变	10	100	80	0
13013	市区	时杨15#公用变	10	400	312	0
13014	市区	时杨18#配变	10	200	160	0
13015	市区	时杨9#配变	10	200	111	0
13016	市区	学富集镇10#配变	10	200	160	0
13017	市区	学富集镇11#配变	10	400	312	0
13018	市区	学富集镇13#配变	10	400	320	0
13019	市区	学富集镇14#配变	10	400	320	0
13020	市区	学富集镇23#配变	10	200	160	0
13021	市区	学富集镇25#配变	10	400	291	0
13022	市区	学富集镇3#配变	10	400	310	0
13023	市区	学富集镇33#配变	10	400	320	0
13024	市区	学中1#配变	10	400	104	0
13025	市区	学中6#配变	10	200	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13026	市区	三永1#配变	10	200	160	0
13027	市区	三永10#配变	10	400	35	0
13028	市区	三永12#配变	10	100	0	0
13029	市区	三永13#配变	10	200	96	0
13030	市区	三永14#配变	10	200	33	0
13031	市区	三永15#配变	10	200	142	0
13032	市区	三永16#配变	10	200	15	0
13033	市区	三永17#配变	10	200	160	0
13034	市区	三永18#配变	10	200	33	0
13035	市区	三永19#配变	10	200	108	0
13036	市区	三永2#配变	10	400	231	0
13037	市区	三永20#配变	10	200	101	0
13038	市区	三永4#配变	10	100	38	0
13039	市区	三永5#配变	10	200	48	0
13040	市区	三永6#配变	10	200	128	0
13041	市区	三永7#配变	10	200	160	0
13042	市区	三永8#配变	10	400	138	0
13043	市区	三永9#配变	10	200	64	0
13044	市区	停车场1#S1箱变	10	630	450	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13045	市区	停车场2#S2箱变	10	630	504	504
13046	市区	都政线世纪路S4箱变	10	500	400	400
13047	市区	都政线世纪路S5箱变	10	400	320	320
13048	市区	国土局S6箱变主变	10	630	504	504
13049	市区	福裕线福裕小区5#变	10	400	320	320
13050	市区	福裕线福裕小区6#变	10	400	320	320
13051	市区	福裕线港龙华侨城充电桩箱变	10	400	320	320
13052	市区	福裕1#公用变	10	500	400	400
13053	市区	福裕2#公用变	10	500	400	400
13054	市区	福裕3#公用变	10	500	400	400
13055	市区	福裕4#公用变	10	500	400	400
13056	市区	福裕南小区5#箱变	10	630	504	504
13057	市区	福裕南小区6#箱变	10	630	504	504
13058	市区	福裕小区1#变	10	400	320	320
13059	市区	福裕小区2#变	10	400	320	320
13060	市区	福裕小区3#变	10	315	252	252
13061	市区	福裕小区4#变	10	400	320	320
13062	市区	供电1#箱变	10	630	391	391
13063	市区	供电食堂箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13064	市区	龙城峰景2#配电室2#主变	10	800	640	640
13065	市区	龙城峰景2#配电室4#主变	10	800	640	640
13066	市区	人武变	10	400	320	320
13067	市区	日月路菜场箱变	10	630	504	504
13068	市区	盛朋变	10	400	320	320
13069	市区	孙匡变	10	400	320	320
13070	市区	裕新社区1#箱变	10	400	320	320
13071	市区	裕新社区2#箱变	10	630	504	504
13072	市区	高校线都市豪庭1#小区变1#主变	10	1000	800	800
13073	市区	高校线都市豪庭1#小区变2#主变	10	1000	800	800
13074	市区	高校线都市豪庭1#小区变3#主变	10	1000	800	800
13075	市区	高校线都市豪庭2#小区变1#主变	10	1000	800	800
13076	市区	高校线都市豪庭2#小区变2#主变	10	1000	800	800
13077	市区	高校线都市豪庭S3欧变	10	630	504	504
13078	市区	高校线都市豪庭S4欧变	10	630	504	504
13079	市区	凤麟府1#配电室2#主变	10	800	640	640
13080	市区	凤麟府1#配电室4#主变	10	800	640	640
13081	市区	凤麟府2#充电桩1#变压器	10	400	320	320
13082	市区	凤麟府2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13083	市区	凤麟府2#配电室4#主变	10	800	640	640
13084	市区	凤麟府3#配电室2#主变	10	800	640	640
13085	市区	凤麟府3#配电室4#主变	10	800	640	640
13086	市区	凤麟府4#配电室2#主变	10	800	640	640
13087	市区	凤麟府4#配电室4#主变	10	800	640	640
13088	市区	凤麟府5#配电室2#主变	10	800	640	640
13089	市区	凤麟府5#配电室4#主变	10	800	640	640
13090	市区	万胜11#变	10	400	320	320
13091	市区	万胜15#变	10	400	320	320
13092	市区	万胜16#变	10	200	160	160
13093	市区	万胜西公用变	10	400	320	320
13094	市区	玉新小区1#变	10	400	320	320
13095	市区	玉新小区2#变	10	400	320	320
13096	市区	玉新小区3#变	10	400	320	320
13097	市区	玉新小区4#变	10	100	80	80
13098	市区	玉新小区4#欧变	10	400	320	320
13099	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室1#	10	800	640	640
13100	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室3#	10	800	640	640
13101	市区	恒大名都1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13102	市区	恒大名都1#配电室3#主变	10	800	640	640
13103	市区	恒大名都2#开关站2#主变	10	1000	800	800
13104	市区	恒大名都2#开关站4#主变	10	1000	800	800
13105	市区	恒大名都2#配电室5#主变	10	800	640	640
13106	市区	恒大名都2#配电室7#主变	10	800	640	640
13107	市区	恒大名都3#开关站2#主变	10	1000	800	800
13108	市区	恒大名都3#开关站4#主变	10	1000	800	800
13109	市区	恒大名都3#配电室2#主变	10	800	640	640
13110	市区	恒大名都3#配电室4#主变	10	800	640	640
13111	市区	恒大名都5#配电室2#主变	10	800	640	640
13112	市区	恒大名都5#配电室4#主变	10	800	640	640
13113	市区	恒大名都6#配电室2#主变	10	800	640	640
13114	市区	恒大名都6#配电室4#主变	10	800	640	640
13115	市区	恒大名都7#配电室2#主变	10	800	640	640
13116	市区	恒大名都7#配电室4#主变	10	800	640	640
13117	市区	恒大名都8#配电室2#主变	10	800	640	640
13118	市区	恒大名都8#配电室4#主变	10	800	640	640
13119	市区	宏都线宏都花园32#楼S18箱变	10	500	400	400
13120	市区	宏都线宏都花园S12箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13121	市区	宏都线宏都花园S13箱变	10	500	400	400
13122	市区	宏都线宏都花园S15箱变	10	630	504	504
13123	市区	宏都线宏都花园S16箱变	10	500	400	400
13124	市区	宏都线宏都花园S17箱变	10	500	400	400
13125	市区	宏都线开元路2#S23箱变	10	630	457	457
13126	市区	宏都线开元路S6箱变	10	630	504	504
13127	市区	宏都线盘古路S5箱变	10	630	504	504
13128	市区	宏都线三院S11箱变	10	500	400	400
13129	市区	宏都线商业街S2箱变	10	500	400	400
13130	市区	宏都线商业街配电间1#主变	10	630	504	504
13131	市区	宏都线新都S10箱变	10	500	400	400
13132	市区	宏都线新都S20箱变	10	500	400	400
13133	市区	宏都线新都S24箱变	10	500	400	400
13134	市区	宏都线新都S7箱变	10	500	400	400
13135	市区	宏都线新都S8箱变	10	630	504	504
13136	市区	宏都线新都S9箱变	10	630	504	504
13137	市区	宏都线盐都路S18箱变	10	630	504	504
13138	市区	宏都线盐都路S19箱变	10	630	504	504
13139	市区	宏都线尧舜路S22箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13140	市区	宏都花园S14箱变	10	630	504	504
13141	市区	华良S4欧变	10	630	504	504
13142	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	504	504
13143	市区	盐都路S20箱变主变	10	630	504	504
13144	市区	华厦线华厦绿城1#变电所1#主变	10	800	640	640
13145	市区	华厦线华厦绿城1#变电所2#主变	10	800	640	640
13146	市区	华厦线华厦绿城1#变电所3#主变	10	800	640	640
13147	市区	华厦线华厦绿城1#变电所4#主变	10	800	640	640
13148	市区	华厦线华厦绿城2#变电所1#主变	10	800	640	640
13149	市区	华厦线华厦绿城2#变电所2#主变	10	800	640	640
13150	市区	华厦线华厦绿城2#变电所3#主变	10	800	640	640
13151	市区	华厦线华厦绿城2#变电所4#主变	10	800	640	640
13152	市区	华厦线华厦绿城3#变电所1#主变	10	800	640	640
13153	市区	华厦线华厦绿城3#变电所2#主变	10	800	640	640
13154	市区	华厦线华厦绿城3#变电所3#主变	10	800	640	640
13155	市区	华厦线华厦绿城3#变电所4#主变	10	800	640	640
13156	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
13157	市区	家苑线恒荣S14箱变	10	630	504	504
13158	市区	家苑线恒荣S15箱变（用户）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13159	市区	家苑线恒荣世家S16箱变	10	1000	800	800
13160	市区	家苑线记者家园1#配电室1#主变	10	1000	800	800
13161	市区	家苑线记者家园1#配电室2#主变	10	1000	800	800
13162	市区	家苑线记者家园2#配电室1#主变	10	800	640	640
13163	市区	家苑线记者家园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13164	市区	家苑线明珠苑1#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
13165	市区	家苑线明珠苑1#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
13166	市区	家苑线明珠苑2#配电室1#主变	10	1000	800	800
13167	市区	家苑线明珠苑2#配电室2#主变	10	1000	800	800
13168	市区	家苑线明珠苑S1箱变	10	500	400	400
13169	市区	家苑线明珠苑S2箱变	10	630	504	504
13170	市区	家苑线明珠苑S3箱变	10	630	504	504
13171	市区	家苑线明珠苑S4变	10	500	400	400
13172	市区	家苑线明珠苑S5箱变	10	500	400	400
13173	市区	家苑线明珠苑S6箱变	10	500	400	400
13174	市区	家苑线怡园S9箱变	10	630	504	504
13175	市区	凤凰汇熙园1#配电室1#主变	10	630	504	504
13176	市区	凤凰汇熙园1#配电室3#主变	10	630	504	504
13177	市区	凤凰汇熙园开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13178	市区	恒荣世家1#配电室1#主变	10	1000	800	800
13179	市区	恒荣世家1#配电室2#主变	10	1000	800	800
13180	市区	恒荣世家2#配电室3#主变	10	1000	800	800
13181	市区	恒荣世家2#配电室4#主变	10	1000	800	800
13182	市区	恒荣世家2#配电室5#主变	10	1000	800	800
13183	市区	恒荣世家2#配电室6#主变	10	1000	800	800
13184	市区	恒荣世家3#配电室1#主变	10	1000	800	800
13185	市区	恒荣世家3#配电室3#主变	10	1000	800	800
13186	市区	锦城丽景12#楼东S6欧变主变	10	630	504	504
13187	市区	锦城丽景3#楼北S2欧变	10	400	320	320
13188	市区	锦城丽景9#楼西S4欧变	10	400	320	320
13189	市区	锦城丽景开关站2#主变	10	400	320	320
13190	市区	丽都怡园小区配电室1#主变	10	1000	800	800
13191	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
13192	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
13193	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
13194	市区	金庭线印象S1欧变	10	630	504	504
13195	市区	金庭线印象S2欧变	10	500	400	400
13196	市区	金庭线印象S5欧变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13197	市区	日月星城1#开关站2#主变	10	800	640	640
13198	市区	日月星城1#配电室2#主变	10	630	504	504
13199	市区	日月星城1#配电室4#主变	10	630	504	504
13200	市区	日月星城3#配电室2#主变	10	800	640	640
13201	市区	日月星城3#配电室4#主变	10	800	640	640
13202	市区	日月星城4#配电室2#主变	10	630	504	504
13203	市区	日月星城4#配电室4#主变	10	630	504	504
13204	市区	天澜湾3#小区变电所1#变	10	1250	1000	1000
13205	市区	天澜湾3#小区变电所2#变	10	1250	1000	1000
13206	市区	天澜湾3#小区变电所3#变	10	1000	800	800
13207	市区	天澜湾4#小区变电所2#变	10	1250	1000	1000
13208	市区	天澜湾4#小区变电所3#变	10	1000	800	800
13209	市区	翰林壹品1#配电室2#主变	10	800	640	640
13210	市区	翰林壹品1#配电室4#主变	10	800	640	640
13211	市区	翰林壹品2#配电室2#主变	10	800	640	640
13212	市区	翰林壹品2#配电室4#主变	10	800	640	640
13213	市区	翰林壹品3#配电室1#主变	10	800	640	640
13214	市区	翰林壹品3#配电室3#主变	10	800	640	640
13215	市区	翰林壹品4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13216	市区	翰林壹品4#配电室3#主变	10	800	640	640
13217	市区	翰林壹品5#配电室2#主变	10	800	640	640
13218	市区	翰林壹品5#配电室4#主变	10	800	640	640
13219	市区	翰林壹品6#配电室1#主变	10	800	640	640
13220	市区	翰林壹品6#配电室3#主变	10	800	640	640
13221	市区	金都华府1#配电室1#主变	10	800	640	640
13222	市区	金都华府1#配电室3#主变	10	800	640	640
13223	市区	金都华府2#配电室1#主变	10	800	640	640
13224	市区	金都华府2#配电室3#主变	10	800	640	640
13225	市区	清华学仕园2#开关站1#主变	10	1250	1000	1000
13226	市区	清华学仕园2#开关站2#主变	10	1250	1000	1000
13227	市区	清华学仕园2#开关站3#主变	10	1250	1000	1000
13228	市区	清华学仕园2#开关站4#主变	10	1000	800	800
13229	市区	神州豪苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
13230	市区	神洲豪苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
13231	市区	神洲豪苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
13232	市区	明城线高力广场S25箱变	10	500	400	400
13233	市区	明城线高力广场S26箱变	10	500	367	367
13234	市区	明城线衡泰S22箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13235	市区	明城线衡泰S23箱变	10	630	504	504
13236	市区	明城线开元路2#变	10	315	252	252
13237	市区	明城线世纪大厦1#S27箱变	10	630	504	504
13238	市区	明城线世纪大厦2#S28箱变	10	630	504	504
13239	市区	明城线世纪大厦3#S29箱变	10	630	504	504
13240	市区	明城线文汇苑S2箱变	10	500	400	400
13241	市区	明城线文汇苑S3环网箱变	10	630	504	504
13242	市区	明城线依云小镇1#配电室1#主变	10	1000	800	800
13243	市区	明城线依云小镇1#配电室2#主变	10	1000	800	800
13244	市区	明城线依云小镇1#配电室3#主变	10	1000	800	800
13245	市区	明城线依云小镇1#配电室4#主变	10	1000	800	800
13246	市区	明城线依云小镇2#配电室1#主变	10	1000	800	800
13247	市区	明城线依云小镇2#配电室2#主变	10	1000	800	800
13248	市区	明城线依云小镇2#配电室3#主变	10	800	640	640
13249	市区	明城线依云小镇2#配电室4#主变	10	800	640	640
13250	市区	博客领地1#箱变主变	10	630	504	504
13251	市区	博客领地2#箱变主变	10	630	435	435
13252	市区	衡泰S21箱变	10	630	504	504
13253	市区	衡泰S24箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13254	市区	依云小镇二期1#地下配电室2#主变	10	1000	800	800
13255	市区	南纬线大赛S6箱变	10	200	160	160
13256	市区	凤凰汇熙园1#配电室2#主变	10	630	504	504
13257	市区	凤凰汇熙园1#配电室4#主变	10	630	504	504
13258	市区	凤凰汇熙园开关站2#主变	10	800	640	640
13259	市区	凤鸣缇香1#配电室1#主变	10	800	640	640
13260	市区	凤鸣缇香1#配电室3#主变	10	800	640	640
13261	市区	凤鸣缇香2#开关站1#主变	10	800	640	640
13262	市区	凤鸣缇香2#配电室1#主变	10	800	640	640
13263	市区	凤鸣缇香2#配电室3#主变	10	800	640	640
13264	市区	凤鸣缇香3#开关站1#主变	10	630	504	504
13265	市区	凤鸣缇香3#配电室1#主变	10	800	640	640
13266	市区	凤鸣缇香3#配电室3#主变	10	800	640	640
13267	市区	凤鸣缇香4#配电室1#主变	10	800	640	640
13268	市区	凤鸣缇香4#配电室3#主变	10	800	640	640
13269	市区	凤鸣缇香5#配电室1#主变	10	800	640	640
13270	市区	凤鸣缇香6#配电室1#主变	10	630	504	504
13271	市区	凤鸣缇香6#配电室3#主变	10	630	504	504
13272	市区	凤鸣缇香7#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13273	市区	凤鸣缇香7#配电室3#主变	10	800	640	640
13274	市区	凤鸣缇香开关站1#主变	10	800	640	640
13275	市区	金色果缘1#配电室1#主变	10	630	504	504
13276	市区	金色果缘1#配电室3#主变	10	630	504	504
13277	市区	金色果缘2#配电室1#主变	10	800	640	640
13278	市区	金色果缘2#配电室3#主变	10	800	640	640
13279	市区	金色果缘3#配电室1#主变	10	800	640	640
13280	市区	金色果缘3#配电室3#主变	10	800	640	640
13281	市区	金色果缘开关站1#主变	10	630	504	504
13282	市区	金色果缘开关站3#主变	10	630	504	504
13283	市区	印象S3欧变	10	630	504	504
13284	市区	印象S4欧变	10	500	400	400
13285	市区	云璟府1#配电室2#主变	10	800	640	640
13286	市区	云璟府1#配电室4#主变	10	800	640	640
13287	市区	云璟府开关站2#主变	10	800	640	640
13288	市区	天澜湾4#小区变电所1#变	10	1250	1000	1000
13289	市区	澜湾1#配电室1#变	10	1250	1000	1000
13290	市区	澜湾1#配电室2#变	10	1250	1000	1000
13291	市区	澜湾2#配电室3#变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13292	市区	澜湾2#配电室4#变	10	1250	1000	1000
13293	市区	清华学仕园1#配电室1#变	10	800	640	640
13294	市区	清华学仕园1#配电室2#变	10	800	640	640
13295	市区	清华学仕园1#配电室3#变	10	1250	1000	1000
13296	市区	清华学仕园1#配电室4#变	10	1000	800	800
13297	市区	仕园S1	10	630	504	504
13298	市区	家苑线恒荣世家S17箱变	10	1000	800	800
13299	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所1#主变	10	800	640	640
13300	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所3#主变	10	800	640	640
13301	市区	学林线金色蓝庭S1箱变	10	630	504	504
13302	市区	学林线金色蓝庭S3箱变	10	630	504	504
13303	市区	学林线荣城置业小区变电所1#主变	10	1000	800	800
13304	市区	学林线荣城置业小区变电所2#主变	10	1250	1000	1000
13305	市区	学林线学林雅苑1#变电所1#主变	10	1000	800	800
13306	市区	学林线学林雅苑1#变电所2#主变	10	800	640	640
13307	市区	学林线学林雅苑2#变电所3#主变	10	1000	800	800
13308	市区	学林线学林雅苑2#变电所4#主变	10	1250	1000	1000
13309	市区	恒荣世家3#配电室2#主变	10	1000	800	800
13310	市区	恒荣世家3#配电室4#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13311	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
13312	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13313	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
13314	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站2#主变	10	800	640	640
13315	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站4#主变	10	800	640	640
13316	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13317	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13318	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站2#主变	10	800	640	640
13319	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
13320	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室2#主变	10	630	504	504
13321	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室4#主变	10	630	504	504
13322	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室2#主变	10	800	640	640
13323	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室4#主变	10	800	640	640
13324	市区	盐塘线康乐小区1#变	10	400	320	320
13325	市区	盐塘线康乐小区10#变	10	400	320	320
13326	市区	盐塘线康乐小区11#变	10	400	320	320
13327	市区	盐塘线康乐小区12#变	10	400	320	320
13328	市区	盐塘线康乐小区2#变	10	315	246	246
13329	市区	盐塘线康乐小区3#变	10	315	219	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13330	市区	盐塘线康乐小区4#变	10	400	266	266
13331	市区	盐塘线康乐小区9#变	10	400	320	320
13332	市区	盐塘线潘黄康乐小区5＃箱变	10	630	504	504
13333	市区	盐塘线潘黄康乐小区6＃变	10	630	504	504
13334	市区	盐塘线潘黄康乐小区7＃箱变	10	630	504	504
13335	市区	盐塘线潘黄康乐小区8＃箱变	10	630	504	504
13336	市区	盐塘线中海花园52#楼东3#欧变	10	400	320	320
13337	市区	盐塘线中海花园52#楼东4#欧变(下有光伏)	10	400	320	320
13338	市区	碧桂园小区1#开关站2#主变	10	630	504	504
13339	市区	碧桂园小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
13340	市区	碧桂园小区1#配电房2#主变	10	630	504	504
13341	市区	碧桂园小区1#配电房4#主变	10	630	504	504
13342	市区	碧桂园小区2#配电房2#主变	10	800	640	640
13343	市区	汇都商务中心1#开关站2#主变配电变压器	10	630	504	504
13344	市区	汇都商务中心1#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
13345	市区	汇都商务中心1#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
13346	市区	中远线/紫元线中远易初开关站1#主变	10	800	640	640
13347	市区	中远线/紫元线中远易初开关站2#主变	10	800	640	640
13348	市区	中远线/紫元线中远易初开关站3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13349	市区	中远线/紫元线中远易初开关站4#主变	10	800	640	640
13350	市区	中远线嘉园10#S10欧变	10	630	504	504
13351	市区	中远线嘉园9#S9箱变	10	630	427	427
13352	市区	中远线嘉园S1欧变	10	630	504	504
13353	市区	中远线嘉园S2欧变	10	630	504	504
13354	市区	中远线嘉园S5欧变	10	630	504	504
13355	市区	中远线嘉园S6欧变	10	630	504	504
13356	市区	海润尊品1#配电室1#主变	10	630	504	504
13357	市区	海润尊品1#配电室3#主变	10	630	423	423
13358	市区	龙城峰景2#配电室1#主变	10	800	640	640
13359	市区	龙城峰景2#配电室3#主变	10	800	640	640
13360	市区	乾峰大厦1#开关站1#主变	10	800	640	640
13361	市区	神州河畔1#配电所2#变	10	800	640	640
13362	市区	神州河畔1#配电所4#变	10	800	640	640
13363	市区	神州河畔2#配电室2#主变	10	800	640	640
13364	市区	神州河畔3#配电室2#主变	10	800	640	640
13365	市区	神州河畔3#配电室4#主变	10	800	640	640
13366	市区	兴城家园1#配电所2#变	10	800	640	640
13367	市区	兴城家园1#配电所4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13368	市区	兴都公寓1#配电室2#变	10	800	640	640
13369	市区	兴都公寓1#配电室4#变	10	800	640	640
13370	市区	兴都公寓2#配电室2#变	10	800	640	640
13371	市区	兴都公寓2#配电室4#变	10	800	640	640
13372	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变1#主变	10	1000	800	800
13373	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变1#主变	10	1000	800	800
13374	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变2#主变	10	1000	800	800
13375	市区	紫薇线紫薇花园C组团1#S4箱变	10	630	504	504
13376	市区	紫薇线紫薇花园C组团2#S5箱变	10	630	504	504
13377	市区	紫薇线紫薇花园G组团1#S6箱变	10	630	504	504
13378	市区	紫薇线紫薇花园G组团2#S7箱变	10	630	504	504
13379	市区	紫薇线紫薇花园H组团S8箱变	10	630	504	504
13380	市区	紫薇线紫薇欧变	10	500	400	400
13381	市区	潘黄刘朋1#变	10	400	320	320
13382	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	320	320
13383	市区	潘黄刘朋4#变	10	315	228	228
13384	市区	潘黄刘朋7#变	10	400	313	313
13385	市区	潘黄刘朋9#变	10	400	163	163
13386	市区	潘黄万胜17#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13387	市区	潘黄万胜2#变,	10	100	80	80
13388	市区	潘黄万胜3#变	10	200	160	160
13389	市区	潘黄兴民8#变	10	200	160	160
13390	市区	潘黄兴民小区1#变	10	400	320	320
13391	市区	潘黄兴民小区2#变	10	400	320	320
13392	市区	潘黄兴民小区3#变	10	400	320	320
13393	市区	商用汽车城1#开关站1#变配电变压器	10	800	284	284
13394	市区	商用汽车城1#开关站3#变配电变压器	10	800	298	298
13395	市区	神龙充电桩1#	10	630	504	504
13396	市区	神龙充电桩2#	10	630	502	502
13397	市区	神龙充电桩3#欧变	10	630	504	504
13398	市区	神龙充电桩4#	10	630	500	500
13399	市区	沿海电子园区1#开关站1#主变	10	800	621	621
13400	市区	车苑华庭S5箱变	10	500	400	400
13401	市区	车苑华庭小区1#主变	10	800	640	640
13402	市区	车苑华庭小区2#主变	10	800	640	640
13403	市区	车苑华庭小区3#主变	10	1000	800	800
13404	市区	华兴S1箱变	10	630	504	504
13405	市区	华兴S2箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13406	市区	华兴S3箱变	10	800	640	640
13407	市区	华兴S4箱变	10	800	640	640
13408	市区	刘朋10#变	10	400	301	301
13409	市区	蝶湖湾1#配电室1#主变	10	800	640	640
13410	市区	蝶湖湾2#配电室3#主变	10	800	640	640
13411	市区	和泰家园1#变电所002主变	10	1000	800	800
13412	市区	和泰家园1#变电所003#变	10	1250	1000	1000
13413	市区	和泰家园1#变电所01#变	10	1000	800	800
13414	市区	和泰嘉园主供3#欧变01	10	630	504	504
13415	市区	三河家园1#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
13416	市区	三河家园1#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
13417	市区	三河家园1#配电室3#主变	10	1250	1000	1000
13418	市区	三河家园2#配电室4#主变	10	1250	1000	1000
13419	市区	燕铭华庄1#配电室3#主变	10	800	640	640
13420	市区	燕铭华庄1#配电室4#主变	10	800	640	640
13421	市区	燕铭华庄2#配电室1#变01	10	800	640	640
13422	市区	燕铭华庄2#配电室2#变	10	800	640	640
13423	市区	燕铭华庄3#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	640	640
13424	市区	燕铭华庄3#配电室4#主变间隔配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13425	市区	燕铭华庄4#配电室1#主变	10	800	640	640
13426	市区	燕铭华庄4#配电室3#主变	10	800	640	640
13427	市区	缘源小区S16箱变	10	630	504	504
13428	市区	缘源小区S17箱变	10	630	504	504
13429	市区	缘源小区S18箱变	10	500	400	400
13430	市区	缘源小区S19箱变01	10	630	504	504
13431	市区	缘源小区S20箱变	10	630	504	504
13432	市区	缘源小区S21箱变..配变	10	630	504	504
13433	市区	缘源小区S22箱变	10	630	504	504
13434	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站1#主变	10	630	504	504
13435	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站3#主变	10	630	504	504
13436	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室1#主变	10	800	640	640
13437	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室3#主变	10	800	640	640
13438	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室1#	10	800	640	640
13439	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室3#	10	800	640	640
13440	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室2#	10	800	640	640
13441	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室4#	10	800	640	640
13442	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室1#	10	800	640	640
13443	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室3#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13444	市区	世城线/创元线创元金域４#配电室2#	10	800	640	640
13445	市区	世城线/创元线创元金域４#配电室4#	10	800	640	640
13446	市区	创元金域5#配电室1#主变	10	800	640	640
13447	市区	创元金域5#配电室3#主变	10	800	640	640
13448	市区	创元金域6#配电室2#主变	10	800	640	640
13449	市区	创元金域6#配电室4#主变	10	800	640	640
13450	市区	港龙华侨城2#配电室2#变	10	800	640	640
13451	市区	港龙华侨城2#配电室4#变	10	800	640	640
13452	市区	港龙华侨城3#配电室2#变	10	800	640	640
13453	市区	港龙华侨城3#配电室4#变	10	800	640	640
13454	市区	港龙华侨城4#配电室1#变压器配电变压器	10	800	640	640
13455	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	640	640
13456	市区	港龙华侨城5#配电室1#变压器配电变压器	10	800	640	640
13457	市区	港龙华侨城5#配电室3#变压器配电变压器	10	800	640	640
13458	市区	华侨城1#变电所2#变	10	800	640	640
13459	市区	华侨城1#变电所4#变	10	800	640	640
13460	市区	香槟公馆1#配电室2#主变	10	800	640	640
13461	市区	香槟公馆1#配电室4#主变	10	800	640	640
13462	市区	香槟公馆2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13463	市区	香槟公馆2#配电室4#主变	10	800	640	640
13464	市区	香槟公馆3#配电室2#主变	10	800	640	640
13465	市区	香槟公馆3#配电室4#主变	10	800	640	640
13466	市区	香槟公馆4#配电室2#主变	10	800	640	640
13467	市区	香槟公馆4#配电室4#主变	10	800	640	640
13468	市区	都政线金色蓝庭S2箱变	10	630	504	504
13469	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
13470	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
13471	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
13472	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
13473	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站3#主变	10	800	640	640
13474	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
13475	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
13476	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站1#主变	10	800	640	640
13477	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
13478	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室1#主变	10	630	504	504
13479	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室3#主变	10	630	504	504
13480	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室1#主变	10	800	640	640
13481	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13482	市区	秀水线中海花园40#楼东1#欧变	10	400	320	320
13483	市区	秀水线中海花园40#楼东2#欧变	10	400	320	320
13484	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所2#主变	10	800	640	640
13485	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所4#主变	10	800	640	640
13486	市区	名苑S1箱变	10	500	400	400
13487	市区	名苑S2箱变	10	500	400	400
13488	市区	名苑S3箱变	10	500	400	400
13489	市区	观棠府1#配电室2#变压器	10	800	640	640
13490	市区	观棠府1#配电室4#变压器	10	800	593	593
13491	市区	观棠府2#配电室2#变压器	10	800	640	640
13492	市区	观棠府2#配电室4#变压器	10	800	640	640
13493	市区	观棠府3#配电室2#变压器	10	800	640	640
13494	市区	观棠府3#配电室4#变压器	10	800	640	640
13495	市区	恒大名都2#开关站1#主变	10	1000	800	800
13496	市区	恒大名都2#开关站3#主变	10	1000	800	800
13497	市区	恒大名都3#开关站1#主变	10	1000	800	800
13498	市区	恒大名都3#开关站3#主变	10	1000	800	800
13499	市区	恒大名都5#配电室1#主变	10	800	640	640
13500	市区	恒大名都5#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13501	市区	恒大名都6#配电室1#主变	10	800	640	640
13502	市区	恒大名都6#配电室3#主变	10	800	640	640
13503	市区	恒大名都7#配电室1#主变	10	800	640	640
13504	市区	恒大名都7#配电室3#主变	10	800	640	640
13505	市区	恒大名都8#配电室1#主变	10	800	640	640
13506	市区	恒大名都8#配电室3#主变	10	800	640	640
13507	市区	福利10#变	10	200	133	133
13508	市区	潘黄福利1#变	10	200	160	160
13509	市区	潘黄福利2#变	10	200	160	160
13510	市区	潘黄福利4#变	10	200	160	160
13511	市区	潘黄福利5#变	10	200	160	160
13512	市区	潘黄福利小区1#变	10	315	252	252
13513	市区	潘黄万胜4#变	10	200	158	158
13514	市区	潘黄万胜5#变	10	200	160	160
13515	市区	潘黄新伙10#变	10	100	75	75
13516	市区	潘黄新伙11#变	10	200	160	160
13517	市区	潘黄新伙2#变	10	200	138	138
13518	市区	潘黄新伙4#变	10	200	160	160
13519	市区	潘黄新伙5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13520	市区	潘黄野丁4#变	10	200	160	160
13521	市区	潘黄野丁7#变	10	200	160	160
13522	市区	翰林壹品1#配电室1#主变	10	800	640	640
13523	市区	翰林壹品1#配电室3#主变	10	800	640	640
13524	市区	翰林壹品2#配电室1#主变	10	800	640	640
13525	市区	翰林壹品2#配电室3#主变	10	800	640	640
13526	市区	翰林壹品3#配电室2#主变	10	800	640	640
13527	市区	翰林壹品3#配电室4#主变	10	800	640	640
13528	市区	翰林壹品4#配电室2#主变	10	800	640	640
13529	市区	翰林壹品4#配电室4#主变	10	800	640	640
13530	市区	翰林壹品5#配电室1#主变	10	800	640	640
13531	市区	翰林壹品5#配电室3#主变	10	800	640	640
13532	市区	翰林壹品6#配电室2#主变	10	800	640	640
13533	市区	翰林壹品6#配电室4#主变	10	800	640	640
13534	市区	金都华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
13535	市区	金都华府1#配电室4#主变	10	800	640	640
13536	市区	金都华府2#配电室2#主变	10	800	622	622
13537	市区	金都华府2#配电室4#主变	10	800	640	640
13538	市区	神州豪苑2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13539	市区	神洲豪苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
13540	市区	神洲豪苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
13541	市区	盐塘家园1#配电室1#主变	10	800	640	640
13542	市区	盐塘家园1#配电室3#主变	10	800	640	640
13543	市区	盐塘家园2#配电室1#主变	10	800	640	640
13544	市区	盐塘家园2#配电室3#主变	10	800	640	640
13545	市区	盐塘家园3#配电室1#主变	10	800	640	640
13546	市区	盐塘家园3#配电室3#主变	10	800	640	640
13547	市区	盐塘家园小区二期1#开关站1#主变	10	800	640	640
13548	市区	盐塘家园小区二期1#开关站3#主变	10	800	640	640
13549	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室2#	10	800	640	640
13550	市区	福裕线/神州线恒大名都4#配电室4#	10	800	640	640
13551	市区	港龙华侨城2#配电室1#变	10	800	640	640
13552	市区	港龙华侨城2#配电室3#变	10	800	640	640
13553	市区	港龙华侨城3#配电室1#变	10	800	640	640
13554	市区	港龙华侨城3#配电室3#变	10	800	640	640
13555	市区	港龙华侨城4#配电室2#变压器配电变压器	10	800	640	640
13556	市区	港龙华侨城4#配电室4#变压器配电变压器	10	800	640	640
13557	市区	港龙华侨城5#配电室2#变压器配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13558	市区	港龙华侨城5#配电室4#变压器配电变压器	10	800	640	640
13559	市区	海润尊品1#配电室2#主变	10	630	504	504
13560	市区	海润尊品1#配电室4#主变	10	630	504	504
13561	市区	恒大名都1#配电室2#主变	10	800	640	640
13562	市区	恒大名都1#配电室4#主变	10	800	640	640
13563	市区	恒大名都2#配电室6#主变	10	800	640	640
13564	市区	恒大名都2#配电室8#主变	10	800	640	640
13565	市区	恒大名都3#配电室1#主变	10	800	640	640
13566	市区	恒大名都3#配电室3#主变	10	800	640	640
13567	市区	华侨城1#变电所1#变	10	800	640	640
13568	市区	华侨城1#变电所3#变	10	800	640	640
13569	市区	乾峰大厦1#开关站2#主变	10	800	640	640
13570	市区	神州河畔1#配电所1#变	10	800	640	640
13571	市区	神州河畔1#配电所3#变	10	800	640	640
13572	市区	神州河畔2#配电室1#主变	10	800	640	640
13573	市区	神州河畔3#配电室1#主变	10	800	640	640
13574	市区	神州河畔3#配电室3#主变	10	800	640	640
13575	市区	兴城家园1#配电所1#变	10	800	640	640
13576	市区	兴城家园1#配电所3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13577	市区	兴都公寓1#配电室1#变	10	800	640	640
13578	市区	兴都公寓1#配电室3#变	10	800	640	640
13579	市区	兴都公寓2#配电室1#变	10	800	640	640
13580	市区	兴都公寓2#配电室3#变	10	800	640	640
13581	市区	碧桂园二期1#配电室1#变压器	10	630	504	504
13582	市区	碧桂园二期2#配电室1#主变	10	630	504	504
13583	市区	碧桂园二期3#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
13584	市区	碧桂园二期4#配电室1#变压器	10	800	640	640
13585	市区	碧桂园二期4#配电室3#变压器	10	800	640	640
13586	市区	碧桂园二期5#配电室1#主变	10	630	504	504
13587	市区	名望府1#配电室2#主变	10	800	640	640
13588	市区	名望府1#配电室4#主变	10	800	640	640
13589	市区	名望府2#配电室2#主变	10	800	640	640
13590	市区	名望府2#配电室4#主变	10	800	640	640
13591	市区	名望府3#配电室2#主变	10	800	613	613
13592	市区	钱江绿洲1#配电室2#变压器	10	800	640	640
13593	市区	钱江绿洲2#开关站2#主变	10	800	640	640
13594	市区	钱江绿洲2#开关站4#主变	10	800	640	640
13595	市区	钱江绿洲2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13596	市区	钱江绿洲2#配电室4#主变	10	800	640	640
13597	市区	钱江绿洲4#配电房2#主变	10	800	640	640
13598	市区	钱江绿洲4#配电房4#主变	10	800	640	640
13599	市区	钱江绿洲6#配电室2#主变	10	630	504	504
13600	市区	钱江绿洲6#配电室4#主变	10	630	504	504
13601	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室2#主变	10	800	640	640
13602	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室4#主变	10	800	640	640
13603	市区	同人怡和园2#开关站2#主变配电变压器	10	800	640	640
13604	市区	同仁怡和园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13605	市区	同仁怡和园1#配电室4#主变	10	800	640	640
13606	市区	同仁怡和园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13607	市区	同仁怡和园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13608	市区	吾悦和府润园1#开关站1#主变	10	800	640	640
13609	市区	吾悦和府润园1#配电室1#主变	10	800	640	640
13610	市区	吾悦和府润园1#配电室3#主变	10	800	640	640
13611	市区	怡和园3#配电室2#变配电变压器	10	800	640	640
13612	市区	怡和园3#配电室4#变配电变压器	10	800	640	640
13613	市区	碧桂园小区1#开关站1#主变	10	630	504	504
13614	市区	碧桂园小区1#开关站3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13615	市区	碧桂园小区1#配电房1#主变	10	630	504	504
13616	市区	碧桂园小区1#配电房3#主变	10	630	504	504
13617	市区	碧桂园小区2#配电房1#主变	10	800	640	640
13618	市区	港馨园小区1#开关站2#主变	10	630	504	504
13619	市区	港馨园小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
13620	市区	港馨园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
13621	市区	港馨园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
13622	市区	和光尘樾1#配电室1#主变	10	800	640	640
13623	市区	和光尘樾1#配电室3#主变	10	800	634	634
13624	市区	潘黄兴民1#变	10	200	160	160
13625	市区	潘黄兴民2#变	10	200	160	160
13626	市区	潘黄兴民3#变	10	200	156	156
13627	市区	商用汽车城1#开关站2#变配电变压器	10	800	285	285
13628	市区	商用汽车城1#开关站4#变配电变压器	10	800	340	340
13629	市区	沿海电子园区1#开关站2#主变	10	800	640	640
13630	市区	三河家园2#配电室5#主变	10	1250	1000	1000
13631	市区	三河家园3#配电室6#主变	10	1250	1000	1000
13632	市区	三河家园3#配电室7#主变	10	1250	1000	1000
13633	市区	三河家园3#配电室8#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13634	市区	向阳水岸1#配电室1#主变	10	800	640	640
13635	市区	向阳水岸1#配电室3#主变	10	800	640	640
13636	市区	向阳水岸2#配电室1#主变	10	800	640	640
13637	市区	向阳水岸2#配电室3#主变	10	800	640	640
13638	市区	向阳水岸3#配电室1#主变.	10	800	640	640
13639	市区	向阳水岸3#配电室3#主变.	10	800	640	640
13640	市区	盐塘家园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13641	市区	盐塘家园1#配电室4#主变	10	800	640	640
13642	市区	盐塘家园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13643	市区	盐塘家园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13644	市区	盐塘家园3#配电室2#主变	10	800	640	640
13645	市区	盐塘家园3#配电室4#主变	10	800	640	640
13646	市区	盐塘家园小区二期1#开关站2#主变	10	800	640	640
13647	市区	盐塘家园小区二期1#开关站4#主变	10	800	640	640
13648	市区	缘源农贸菜场箱变	10	630	504	504
13649	市区	缘源小区2#箱变	10	500	400	400
13650	市区	缘源小区3#箱变	10	500	400	400
13651	市区	缘源小区4#箱变配电变压器	10	500	400	400
13652	市区	缘源小区5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13653	市区	秀水佳苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
13654	市区	秀水佳苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
13655	市区	秀水佳苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
13656	市区	秀水佳苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
13657	市区	秀水佳苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
13658	市区	秀水佳苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
13659	市区	秀水佳苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
13660	市区	野丁小区3#配变	10	315	252	252
13661	市区	西区集镇13#箱变变压器	10	200	160	160
13662	市区	凤凰文化广场5#配电室1#主变	10	800	640	640
13663	市区	凤凰文化广场5#配电室3#主变	10	800	640	640
13664	市区	凤凰文化广场1#配电室1#主变	10	800	623	623
13665	市区	凤凰文化广场1#配电室3#主变	10	800	623	623
13666	市区	凤凰文化广场2#开关站1#主变	10	800	640	640
13667	市区	凤凰文化广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
13668	市区	凤凰文化广场3#配电室1#主变	10	630	504	504
13669	市区	凤凰文化广场4#配电室1#主变	10	800	640	640
13670	市区	凤凰文化广场4#配电室3#主变	10	800	640	640
13671	市区	锦城丽景1#楼北S1欧变1#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13672	市区	锦城丽景1#楼西S3欧变主变	10	400	320	320
13673	市区	锦城丽景11#楼南5#欧变主变	10	630	504	504
13674	市区	锦城丽景花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
13675	市区	锦城丽景花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13676	市区	锦城丽景开关站1#主变	10	400	320	320
13677	市区	日月星城1#开关站1#主变	10	800	640	640
13678	市区	日月星城1#配电室1#主变	10	630	504	504
13679	市区	日月星城1#配电室3#主变	10	630	504	504
13680	市区	日月星城3#配电室1#主变	10	800	640	640
13681	市区	日月星城3#配电室3#主变	10	800	640	640
13682	市区	日月星城4#配电室1#主变	10	630	504	504
13683	市区	日月星城4#配电室3#主变	10	630	504	504
13684	市区	兴茂府1#配电室2#主变	10	800	640	640
13685	市区	兴茂府1#配电室4#主变	10	800	639	639
13686	市区	兴茂府2#配电室2#主变	10	800	640	640
13687	市区	兴茂府2#配电室4#主变	10	800	640	640
13688	市区	兴茂府3#配电室2#主变	10	800	640	640
13689	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室2#	10	800	640	640
13690	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室4#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13691	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室1#	10	800	640	640
13692	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室2#	10	800	640	640
13693	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室4#	10	800	640	640
13694	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室1#	10	800	640	640
13695	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室3#	10	800	640	640
13696	市区	创元金域2#配电室3#主变	10	800	640	640
13697	市区	创元金域5#配电室2#主变	10	800	640	640
13698	市区	创元金域5#配电室4#主变	10	800	640	640
13699	市区	创元金域6#配电室1#主变	10	800	640	640
13700	市区	创元金域6#配电室3#主变	10	800	640	640
13701	市区	香槟公馆1#配电室1#主变	10	800	640	640
13702	市区	香槟公馆1#配电室3#主变	10	800	640	640
13703	市区	香槟公馆2#配电室1#主变	10	800	640	640
13704	市区	香槟公馆2#配电室3#主变	10	800	640	640
13705	市区	香槟公馆3#配电室1#主变	10	800	640	640
13706	市区	香槟公馆3#配电室3#主变	10	800	640	640
13707	市区	香槟公馆4#配电室1#主变	10	800	640	640
13708	市区	香槟公馆4#配电室3#主变	10	800	640	640
13709	市区	万悦花园北区1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13710	市区	万悦花园北区1#配电室4#主变	10	630	504	504
13711	市区	万悦花园北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
13712	市区	万悦花园北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
13713	市区	万悦花园北区3#配电室2#主变	10	630	504	504
13714	市区	万悦花园北区3#配电室4#主变	10	630	504	504
13715	市区	万悦花园北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
13716	市区	万悦花园北区4#配电室3#主变	10	800	640	640
13717	市区	万悦花园南区1#配电室1#主变	10	630	504	504
13718	市区	万悦花园南区1#配电室3#主变	10	630	504	504
13719	市区	万悦花园南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
13720	市区	万悦花园南区2#配电室3#主变	10	800	640	640
13721	市区	新佳城1#配电室2#主变	10	800	640	640
13722	市区	新佳城1#配电室4#主变	10	800	640	640
13723	市区	新佳城2#配电室2#主变	10	800	640	640
13724	市区	新佳城2#配电室4#主变	10	800	640	640
13725	市区	新佳城3#配电室2#主变	10	800	640	640
13726	市区	新佳城3#配电室4#主变	10	800	640	640
13727	市区	新佳城4#配电室2#主变	10	800	640	640
13728	市区	新佳城4#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13729	市区	新佳城5#配电室2#主变	10	800	640	640
13730	市区	新佳城5#配电室4#主变	10	800	640	640
13731	市区	凤麟府1#配电室1#主变	10	800	640	640
13732	市区	凤麟府1#配电室3#主变	10	800	640	640
13733	市区	凤麟府2#配电室1#主变	10	800	640	640
13734	市区	凤麟府2#配电室3#主变	10	800	640	640
13735	市区	凤麟府3#配电室1#主变	10	800	640	640
13736	市区	凤麟府3#配电室3#主变	10	800	640	640
13737	市区	港海明珠1#配电室2#主变	10	630	504	504
13738	市区	港海明珠1#配电室4#主变	10	630	504	504
13739	市区	港海明珠2#配电室2#主变	10	800	640	640
13740	市区	港海明珠2#配电室4#主变	10	800	640	640
13741	市区	瑞城幼儿园欧变	10	630	504	504
13742	市区	兴邦蓝海花园1#配电室2#主变	10	630	482	482
13743	市区	兴邦蓝海花园1#配电室4#主变	10	630	504	504
13744	市区	兴邦蓝海花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13745	市区	兴邦蓝海花园2#配电室4#主变	10	800	622	622
13746	市区	兴邦蓝海花园3#配电室2#主变	10	630	504	504
13747	市区	兴邦蓝海花园3#配电室4#主变	10	630	494	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13748	市区	兴邦蓝海花园4#配电室2#主变	10	630	504	504
13749	市区	兴邦蓝海花园4#配电室4#主变	10	630	504	504
13750	市区	兴邦蓝海花园5#配电室2#主变	10	800	640	640
13751	市区	兴邦蓝海花园5#配电室4#主变	10	800	640	640
13752	市区	兴邦蓝海花园6#配电室2#主变	10	800	635	635
13753	市区	兴邦蓝海花园6#配电室4#主变	10	800	640	640
13754	市区	中南世纪城1#开关站2#主变	10	630	504	504
13755	市区	中南世纪城1#开关站4#主变	10	630	504	504
13756	市区	中南世纪城2#开关站2#主变	10	630	504	504
13757	市区	中南世纪城2#开关站4#主变	10	630	504	504
13758	市区	中南世纪城3#配电室2#主变	10	800	640	640
13759	市区	中南世纪城4#配电室2#主变	10	800	640	640
13760	市区	中南世纪城5#配电室2#主变	10	800	640	640
13761	市区	中南世纪城6#配电室2#主变	10	800	640	640
13762	市区	中南御城东苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
13763	市区	中南御城东苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
13764	市区	中南御城东苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
13765	市区	中南御城东苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
13766	市区	中南御城东苑4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13767	市区	中南御城东苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
13768	市区	中南御城东苑5#配电室1#主变	10	800	640	640
13769	市区	中南御城东苑5#配电室3#主变	10	800	640	640
13770	市区	中南御城苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
13771	市区	中南御城苑2#开关站1#主变	10	800	640	640
13772	市区	中南御城苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
13773	市区	中南御城苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
13774	市区	中南御城苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
13775	市区	中南御城苑5#配电室1#主变	10	800	614	614
13776	市区	光明东园1#开关站1#主变	10	1250	1000	1000
13777	市区	光明东园1#开关站2#主变	10	1250	1000	1000
13778	市区	光明东园1#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
13779	市区	光明东园1#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
13780	市区	光明东园2#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
13781	市区	光明东园2#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
13782	市区	光明东园3#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
13783	市区	光明东园3#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
13784	市区	光明西园1#开关站2#主变	10	800	640	640
13785	市区	光明西园1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13786	市区	光明西园2#配电室1#主变	10	800	640	640
13787	市区	光明西园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13788	市区	海兴中央公园1#配电室1#主变	10	630	504	504
13789	市区	海兴中央公园1#配电室3#主变	10	630	504	504
13790	市区	海兴中央公园2#配电室1#主变	10	800	640	640
13791	市区	海兴中央公园3#配电室1#主变	10	800	640	640
13792	市区	海兴中央公园4#配电室1#主变	10	800	640	640
13793	市区	海兴中央公园充电桩1#箱变主变	10	200	160	160
13794	市区	蝶湖湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
13795	市区	蝶湖湾2#配电室4#主变	10	800	640	640
13796	市区	冠亨名城1#开关站2#主变	10	800	640	640
13797	市区	冠亨名城1#配电室2#主变	10	800	640	640
13798	市区	冠亨名城2#开关站2#主变	10	800	640	640
13799	市区	冠亨名城2#配电室2#主变	10	800	640	640
13800	市区	和泰嘉园2#小区变1#主变	10	1000	800	800
13801	市区	和泰嘉园2#小区变2#主变	10	1250	1000	1000
13802	市区	和泰嘉园2#小区变3#主变	10	1250	1000	1000
13803	市区	南国裕墅1#开关站1#主变	10	630	504	504
13804	市区	南国裕墅1#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13805	市区	南国裕墅1#配电室3#主变	10	630	504	504
13806	市区	盛世明都1#配电室2#变压器	10	800	640	640
13807	市区	盛世明都1#配电室4#变压器	10	800	640	640
13808	市区	盛世明都2#配电室2#变压器	10	800	640	640
13809	市区	盛世明都2#配电室4#变压器	10	800	640	640
13810	市区	向阳水岸1#配电室2#主变	10	800	640	640
13811	市区	向阳水岸1#配电室4#主变	10	800	640	640
13812	市区	向阳水岸2#配电室2#主变	10	800	640	640
13813	市区	向阳水岸2#配电室4#主变	10	800	640	640
13814	市区	向阳水岸3#配电室2#主变.	10	800	640	640
13815	市区	向阳水岸3#配电室4#主变.	10	800	640	640
13816	市区	燕铭华庄1#配电室1#主变	10	800	640	640
13817	市区	燕铭华庄1#配电室2#主变	10	800	640	640
13818	市区	燕铭华庄2#配电室3#变	10	800	640	640
13819	市区	燕铭华庄2#配电室4#变	10	800	640	640
13820	市区	燕铭华庄3#配电室1#主变	10	800	640	640
13821	市区	燕铭华庄3#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	640	640
13822	市区	燕铭华庄4#配电室2#主变	10	800	640	640
13823	市区	燕铭华庄4#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13824	市区	野丁小区1#箱变	10	630	504	504
13825	市区	野丁小区2#箱变	10	630	504	504
13826	市区	御景湾3#配电室1#变压器配电变压器	10	800	640	640
13827	市区	碧桂园珑悦1#开关站1#主变	10	800	640	640
13828	市区	桂园珑悦1#配电室1#主变	10	800	640	640
13829	市区	桂园珑悦1#配电室3#主变	10	800	640	640
13830	市区	中海万锦北园1#开关站2#主变	10	800	640	640
13831	市区	中海万锦北园1#开关站4#主变	10	800	640	640
13832	市区	中海万锦北园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13833	市区	中海万锦北园1#配电室4#主变	10	800	640	640
13834	市区	中海万锦北园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13835	市区	中海万锦北园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13836	市区	中海万锦南园1#开关站2#主变	10	800	640	640
13837	市区	中海万锦南园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13838	市区	中海万锦南园1#配电室4#主变	10	800	640	640
13839	市区	中海万锦南园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13840	市区	中海万锦南园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13841	市区	中海万锦南园3#配电室2#主变	10	800	640	640
13842	市区	中海万锦南园3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13843	市区	璀璨天城4#配电室2#主变	10	800	640	640
13844	市区	璀璨天城4#配电室4#主变	10	800	640	640
13845	市区	璀璨天城5#配电室2#主变	10	800	640	640
13846	市区	璀璨天城5#配电室4#主变	10	800	640	640
13847	市区	璀璨天城6#配电室2#主变	10	800	640	640
13848	市区	璀璨天城6#配电室4#主变	10	800	640	640
13849	市区	玲珑河畔1#配电室1#主变	10	800	640	640
13850	市区	玲珑河畔3#配电室1#主变	10	800	640	640
13851	市区	玲珑河畔4#配电室1#主变	10	800	640	640
13852	市区	荣悦华府2#配电室1#主变	10	800	626	626
13853	市区	荣悦华府3#开关站1#主变	10	800	623	623
13854	市区	荣悦华府4#配电室1#主变	10	800	620	620
13855	市区	荣悦华府5#配电室1#主变	10	800	640	640
13856	市区	万锦东园1#开关站1#主变	10	800	640	640
13857	市区	万锦东园1#配电室1#主变	10	800	640	640
13858	市区	万锦东园1#配电室3#主变	10	800	640	640
13859	市区	万锦东园北区2#开关站2#主变	10	800	640	640
13860	市区	万锦东园北区2#配电室2#主变	10	630	504	504
13861	市区	万锦东园北区2#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13862	市区	万锦东园北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
13863	市区	万锦东园北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
13864	市区	天悦府1#配电室1#主变	10	800	640	640
13865	市区	天悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
13866	市区	天悦府2#配电室3#主变	10	800	640	640
13867	市区	中南景城二期1#开关站2#主变	10	630	504	504
13868	市区	中南景城二期1#配电室2#主变	10	630	504	504
13869	市区	中南景城二期1#配电室4#主变	10	630	504	504
13870	市区	中南景城二期2#配电室2#主变	10	800	640	640
13871	市区	中南景城二期3#配电室2#主变	10	630	504	504
13872	市区	中南景城二期3#配电室4#主变	10	630	504	504
13873	市区	中南景城二期4#配电室2#主变	10	800	640	640
13874	市区	中南世纪城景城苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
13875	市区	中南世纪城景城苑1#开关站4#主变	10	800	640	640
13876	市区	中南世纪城景城苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
13877	市区	中南世纪城景城苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
13878	市区	中南世纪城景城苑2#开关站2#主变	10	800	640	640
13879	市区	中南世纪城景城苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
13880	市区	中南世纪城景城苑2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13881	市区	世夏线民富2#箱变	10	400	320	320
13882	市区	凤鸣缇香1#配电室2#主变	10	800	640	640
13883	市区	凤鸣缇香1#配电室4#主变	10	800	640	640
13884	市区	凤鸣缇香2#开关站2#主变	10	800	640	640
13885	市区	凤鸣缇香2#配电室2#主变	10	800	640	640
13886	市区	凤鸣缇香2#配电室4#主变	10	800	640	640
13887	市区	凤鸣缇香3#开关站2#主变	10	630	504	504
13888	市区	凤鸣缇香3#配电室2#主变	10	800	640	640
13889	市区	凤鸣缇香3#配电室4#主变	10	800	640	640
13890	市区	凤鸣缇香4#配电室2#主变	10	800	640	640
13891	市区	凤鸣缇香4#配电室4#主变	10	800	640	640
13892	市区	凤鸣缇香5#配电室2#主变	10	800	640	640
13893	市区	凤鸣缇香6#配电室2#主变	10	630	504	504
13894	市区	凤鸣缇香6#配电室4#主变	10	630	504	504
13895	市区	凤鸣缇香7#配电室2#主变	10	800	640	640
13896	市区	凤鸣缇香7#配电室4#主变	10	800	640	640
13897	市区	凤鸣缇香开关站2#主变	10	800	640	640
13898	市区	金色果缘1#配电室2#主变	10	630	504	504
13899	市区	金色果缘1#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13900	市区	金色果缘2#配电室2#主变	10	800	640	640
13901	市区	金色果缘2#配电室4#主变	10	800	640	640
13902	市区	金色果缘3#配电室2#主变	10	800	640	640
13903	市区	金色果缘3#配电室4#主变	10	800	640	640
13904	市区	金色果缘开关站2#主变	10	630	504	504
13905	市区	金色果缘开关站4#主变	10	630	504	504
13906	市区	依云小镇二期1#地下配电室1#主变	10	1000	800	800
13907	市区	云璟府1#配电室1#主变	10	800	640	640
13908	市区	云璟府1#配电室3#主变	10	800	640	640
13909	市区	云璟府开关站1#主变	10	800	640	640
13910	市区	香苑小区1#小区变1#主变	10	800	640	640
13911	市区	中梁望府景园1#配电室1#主变	10	800	640	640
13912	市区	中梁望府景园1#配电室3#主变	10	800	611	611
13913	市区	中梁望府景园2#配电室1#主变	10	800	624	624
13914	市区	中梁望府景园2#配电室3#主变	10	800	640	640
13915	市区	中梁望府景园3#配电室1#主变	10	800	640	640
13916	市区	中南1A鼎城商业1#配电室1#主变	10	800	640	640
13917	市区	中南1A鼎城商业1#配电室3#主变	10	800	640	640
13918	市区	中南1A鼎城商业2#配电室1#主变	10	630	402	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13919	市区	中南1A鼎城商业2#配电室3#主变	10	630	504	504
13920	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	640	640
13921	市区	中南1A鼎城商业3#配电室3#主变	10	800	640	640
13922	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	640	640
13923	市区	中南1A鼎城商业4#配电室3#主变	10	800	640	640
13924	市区	中南房产1#开关站1#主变	10	800	640	640
13925	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站1#主变	10	800	640	640
13926	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室1#主变	10	630	504	504
13927	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室3#主变	10	630	490	490
13928	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房1#主变	10	630	504	504
13929	市区	中南世纪城2A地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
13930	市区	中南世纪城2A地块1#配电室3#主变	10	800	640	640
13931	市区	中南世纪城2A地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
13932	市区	中南世纪城2A地块2#配电室3#主变	10	800	634	634
13933	市区	海关线江动2#公变	10	400	320	320
13934	市区	海关线江动公变	10	400	320	320
13935	市区	海关线马庄S1箱变	10	630	504	504
13936	市区	海关线园中原1#S2箱变	10	630	504	504
13937	市区	海关线中原S3箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13938	市区	汇通商贸小区变1#变	10	800	640	640
13939	市区	汇通商贸小区变2#变	10	800	640	640
13940	市区	汇通商贸小区变3#变	10	1000	800	800
13941	市区	金悦商业中心1#配电室2#主变	10	800	640	640
13942	市区	金悦商业中心1#配电室4#主变	10	800	640	640
13943	市区	金悦商业中心2#配电室2#主变	10	800	640	640
13944	市区	金悦商业中心2#配电室4#主变	10	800	640	640
13945	市区	金悦商业中心3#配电室2#主变	10	800	640	640
13946	市区	聚珑东方1#配电室2#主变	10	800	640	640
13947	市区	聚珑东方1#配电室4#主变	10	800	640	640
13948	市区	聚珑东方2#配电室2#主变	10	800	640	640
13949	市区	聚珑东方2#配电室4#主变	10	800	640	640
13950	市区	聚珑东方3#配电室2#开关	10	800	640	640
13951	市区	聚珑东方3#配电室4#开关	10	800	640	640
13952	市区	聚珑东方4#配电室2#主变	10	800	640	640
13953	市区	聚珑东方4#配电室4#主变	10	800	640	640
13954	市区	亨威箱变002001	10	400	320	320
13955	市区	马庄	10	500	400	400
13956	市区	新粮综合楼箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13957	市区	开东线二墩七组公变	10	200	160	160
13958	市区	开东线伏河路1#变	10	30	24	24
13959	市区	开东线开发大桥箱变	10	500	400	400
13960	市区	开东线新河三号小区3#变	10	400	313	313
13961	市区	开东线新河三号小区4#变	10	400	309	309
13962	市区	大兴别墅	10	315	252	252
13963	市区	大兴房产2#S8箱变主变	10	630	504	504
13964	市区	大兴房产S3箱变主变	10	630	504	504
13965	市区	东延1#楼	10	315	252	252
13966	市区	广联置业	10	630	504	504
13967	市区	嘉利花园1#欧式箱变	10	800	640	640
13968	市区	嘉利花园小区2#主变	10	800	640	640
13969	市区	科技园S3箱变	10	500	400	400
13970	市区	师范工业园S1箱变	10	500	400	400
13971	市区	心怡嘉园1#配电室2#主变	10	630	504	504
13972	市区	心怡嘉园1#配电室4#主变	10	630	504	504
13973	市区	心怡嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13974	市区	心怡嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13975	市区	鑫业家园1#S6箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13976	市区	鑫业家园1#主变	10	1000	800	800
13977	市区	鑫业家园2#S7箱变主变	10	630	504	504
13978	市区	园区S2箱变	10	500	400	400
13979	市区	力光线二墩四组公变	10	315	252	252
13980	市区	力光线开关厂2#S2箱式变	10	500	400	400
13981	市区	科宝达箱变1#主变	10	400	320	320
13982	市区	三祥箱变1#主变	10	400	320	320
13983	市区	星汇东方1#配电室2#主变	10	800	640	640
13984	市区	星汇东方1#配电室4#主变	10	800	640	640
13985	市区	星汇东方2#配电室2#主变	10	800	640	640
13986	市区	星汇东方2#配电室4#主变	10	800	640	640
13987	市区	星汇东方3#配电室2#主变	10	800	640	640
13988	市区	星汇东方3#配电室4#主变	10	800	640	640
13989	市区	星汇东方4#配电室2#主变	10	800	640	640
13990	市区	星汇东方4#配电室4#主变	10	800	640	640
13991	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
13992	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
13993	市区	恒达公用欧变主变	10	400	320	320
13994	市区	恒大帝景01#地块2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13995	市区	恒大帝景01地块1#开关站2#变	10	800	640	640
13996	市区	恒大帝景01地块1#配电室2#主变	10	800	640	640
13997	市区	恒大帝景01地块2#开关站2#主变	10	800	640	640
13998	市区	恒大帝景01地块3#配电室2#主变	10	630	504	504
13999	市区	恒大帝景01地块3#配电室4#主变	10	630	504	504
14000	市区	恒大帝景01地块充电桩主变	10	630	504	504
14001	市区	恒大帝景北区1#配电室2#主变	10	630	504	504
14002	市区	恒大帝景北区1#配电室4#主变	10	630	504	504
14003	市区	恒大帝景北区充电桩主变	10	400	320	320
14004	市区	文港南路3#欧变主变	10	200	160	160
14005	市区	新都路20号箱变主变	10	630	504	504
14006	市区	恒大帝景1#开关站2#主变	10	630	504	504
14007	市区	恒大帝景1#配电室2#主变	10	630	504	504
14008	市区	恒大帝景2#配电室2#主变	10	800	640	640
14009	市区	恒大帝景2#配电室4#主变	10	800	640	640
14010	市区	新园花园开关站1#主变	10	800	640	640
14011	市区	新园花园开关站3#主变	10	800	640	640
14012	市区	新墩线苏源集团箱变主变	10	400	320	320
14013	市区	新墩线新园路1#S1箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14014	市区	新墩线中大汽车S2箱变主变	10	400	320	320
14015	市区	新园路29号充电站箱变主变	10	630	70	70
14016	市区	营培中心充电桩箱变	10	630	160	160
14017	市区	新园线锦绣1#S4箱变	10	630	504	504
14018	市区	新园线锦绣2#S7箱变	10	630	504	504
14019	市区	新园线锦绣3#S5箱变	10	630	493	493
14020	市区	新园线锦绣4#S6箱变	10	500	400	400
14021	市区	新园线天江1#变	10	630	504	504
14022	市区	新园线天江3#变	10	80	64	64
14023	市区	新园线天江4#S2箱变	10	500	400	400
14024	市区	新园线天江5#箱变	10	630	504	504
14025	市区	新园线新河三号小区1#变	10	315	252	252
14026	市区	三号标厂	10	200	160	160
14027	市区	天江2#S7箱变主变	10	630	504	504
14028	市区	新园花园开关站2#主变	10	800	640	640
14029	市区	新园花园开关站4#主变	10	800	640	640
14030	市区	兴业线大地公寓S5箱变	10	630	504	504
14031	市区	兴业线大兴1#小区公变	10	400	320	320
14032	市区	兴业线大兴2#小区公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14033	市区	兴业线大兴3#小区公变	10	400	320	320
14034	市区	兴业线大兴4#S18箱变	10	630	504	504
14035	市区	兴业线大兴房产3#S14箱变	10	400	320	320
14036	市区	兴业线大兴房产小区变主变	10	500	400	400
14037	市区	兴业线好人缘公变	10	400	320	320
14038	市区	兴业线金世纪箱变	10	500	400	400
14039	市区	兴业线消防大队箱变	10	630	504	504
14040	市区	兴业线新河小区5#公变	10	400	320	320
14041	市区	兴业线幼儿园1#公变	10	400	320	320
14042	市区	兴业线幼儿园2#公变	10	400	309	309
14043	市区	兴业线中大三协公变	10	400	320	320
14044	市区	大地苑1#S7欧式箱变主变	10	630	504	504
14045	市区	大地苑2#S6欧式箱变主变	10	630	504	504
14046	市区	大地苑3#S2欧式箱变主变	10	630	504	504
14047	市区	大地苑4#S14欧式箱变主变	10	630	504	504
14048	市区	大地苑5#S5欧式箱变主变	10	630	504	504
14049	市区	大兴2#箱变S3主变	10	630	504	504
14050	市区	大兴6#S9箱变主变	10	630	504	504
14051	市区	大兴房产3#箱变S14主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14052	市区	鑫业家园2#S17箱变主变	10	630	504	504
14053	市区	鑫业家园2#主变	10	1000	800	800
14054	市区	幼儿园3#箱变主变	10	630	504	504
14055	市区	金色水岸1#箱变	20	500	400	400
14056	市区	金色水岸2#箱变	20	500	400	400
14057	市区	香水湾小区变配电室1#主变	20	630	504	504
14058	市区	香水湾小区变配电室3#主变	20	630	504	504
14059	市区	凤凰汇1#配电室2#主变	20	1000	800	800
14060	市区	凤凰汇2#开关站2#主变	20	1000	800	800
14061	市区	凤凰汇2#开关站4#主变	20	1000	800	800
14062	市区	圣华雍翠园1#开关站2#主变	20	800	640	640
14063	市区	圣华雍翠园2#配电房2#主变	20	800	640	640
14064	市区	圣华雍翠园2#配电房4#主变	20	800	640	640
14065	市区	圣华雍翠园3#配电房2#主变	20	800	640	640
14066	市区	圣华雍翠园3#配电房4#主变	20	800	640	640
14067	市区	圣华雍翠园4#配电房2#主变	20	800	640	640
14068	市区	阳光御园1#配电室2#主变	20	800	640	640
14069	市区	阳光御园1#配电室4#主变	20	800	640	640
14070	市区	阳光御园2#配电室2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14071	市区	阳光御园2#配电室4#主变	20	800	640	640
14072	市区	阳光御园3#配电室2#主变	20	800	588	588
14073	市区	阳光御园3#配电室4#主变	20	800	640	640
14074	市区	凤凰汇紫园1#配电室2#主变	20	800	640	640
14075	市区	凤凰汇紫园1#配电室4#主变	20	800	640	640
14076	市区	凤凰汇紫园2#配电室2#主变	20	800	640	640
14077	市区	凤凰汇紫园3#配电室2#主变	20	630	504	504
14078	市区	海德公园1#配电室1#主变	20	800	640	640
14079	市区	海德公园1#配电室3#主变	20	800	640	640
14080	市区	海德公园10#配电室1#主变	20	800	577	577
14081	市区	海德公园10#配电室3#主变	20	800	573	573
14082	市区	海德公园11#配电室1#主变	20	800	528	528
14083	市区	海德公园11#配电室3#主变	20	800	640	640
14084	市区	海德公园12#配电室1#主变	20	800	640	640
14085	市区	海德公园13#配电室1#主变	20	800	640	640
14086	市区	海德公园15#配电室1#主变	20	630	504	504
14087	市区	海德公园15#配电室3#主变	20	630	504	504
14088	市区	海德公园16#配电室1#主变	20	800	572	572
14089	市区	海德公园16#配电室3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14090	市区	海德公园2#配电室1#主变	20	800	640	640
14091	市区	海德公园2#配电室3#主变	20	800	640	640
14092	市区	海德公园3#开关站1#主变	20	800	640	640
14093	市区	海德公园3#开关站3#主变	20	800	640	640
14094	市区	海德公园3#配电室1#主变	20	800	626	626
14095	市区	海德公园3#配电室3#主变	20	800	640	640
14096	市区	海德公园4#配电室1#主变	20	800	585	585
14097	市区	海德公园4#配电室3#主变	20	800	640	640
14098	市区	海德公园5#配电室1#主变	20	800	533	533
14099	市区	海德公园5#配电室3#主变	20	800	640	640
14100	市区	海德公园6#配电室1#主变	20	800	640	640
14101	市区	海德公园8#配电室1#主变	20	800	640	640
14102	市区	海德公园8#配电室3#主变	20	800	640	640
14103	市区	海德公园9#配电室1#主变	20	800	640	640
14104	市区	海德公园9#配电室3#主变	20	800	640	640
14105	市区	滨河线新丰小区变1#主变	10	1000	800	800
14106	市区	滨河线新丰小区变2#主变	10	1000	800	800
14107	市区	滨河线新丰小区变3#主变	10	1000	800	800
14108	市区	滨河线新丰小区变4#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14109	市区	滨河线中心1#箱变	10	500	400	400
14110	市区	水绿名苑小区变1#主变	10	1000	800	800
14111	市区	水绿名苑小区变2#主变	10	1000	800	800
14112	市区	聚贤线未来城1#箱变	10	400	320	320
14113	市区	龙湖天奕1#配电室2#主变	10	800	640	640
14114	市区	龙湖天奕1#配电室4#主变	10	800	640	640
14115	市区	龙湖天奕2#配电室2#主变	10	800	640	640
14116	市区	龙湖天奕2#配电室4#主变	10	800	640	640
14117	市区	龙湖天奕3#配电室2#主变	10	800	640	640
14118	市区	龙湖天奕3#配电室4#主变	10	800	640	640
14119	市区	龙湖天奕4#配电室2#主变	10	800	640	640
14120	市区	龙湖天奕4#配电室4#主变	10	800	640	640
14121	市区	潘黄益丰1#变	10	200	160	160
14122	市区	柏润花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
14123	市区	柏润花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14124	市区	柏润花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14125	市区	柏润花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
14126	市区	柏润花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
14127	市区	柏润花园3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14128	市区	柏润花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
14129	市区	碧桂园珑悦1#开关站2#主变	10	800	640	640
14130	市区	桂园珑悦1#配电室2#主变	10	800	640	640
14131	市区	桂园珑悦1#配电室4#主变	10	800	640	640
14132	市区	楠沁花园1#配电室2#主变	10	630	504	504
14133	市区	楠沁花园2#配电室2#主变	10	630	504	504
14134	市区	楠沁花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14135	市区	楠沁花园开关站2#主变	10	800	640	640
14136	市区	万锦东园北区2#开关站1#主变	10	800	640	640
14137	市区	万锦东园北区2#配电室1#主变	10	630	504	504
14138	市区	万锦东园北区2#配电室3#主变	10	630	504	504
14139	市区	万锦东园北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
14140	市区	万锦东园北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
14141	市区	万悦花园北区1#配电室1#主变	10	630	504	504
14142	市区	万悦花园北区1#配电室3#主变	10	630	504	504
14143	市区	万悦花园北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14144	市区	万悦花园北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
14145	市区	万悦花园北区3#配电室1#主变	10	630	504	504
14146	市区	万悦花园北区3#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14147	市区	伍冈1#配电室2#主变	10	800	640	640
14148	市区	伍冈1#配电室4#主变	10	800	640	640
14149	市区	伍冈小区1#开关站2#主变	10	630	504	504
14150	市区	伍冈小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
14151	市区	中海万锦北园1#开关站1#主变	10	800	640	640
14152	市区	中海万锦北园1#开关站3#主变	10	800	640	640
14153	市区	中海万锦北园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14154	市区	中海万锦北园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14155	市区	中海万锦北园2#配电室1#主变	10	800	640	640
14156	市区	中海万锦北园2#配电室3#主变	10	800	640	640
14157	市区	中海万锦南园1#开关站1#主变	10	800	640	640
14158	市区	中海万锦南园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14159	市区	中海万锦南园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14160	市区	中海万锦南园2#配电室1#主变	10	800	640	640
14161	市区	中海万锦南园2#配电室3#主变	10	800	640	640
14162	市区	中海万锦南园3#配电室1#主变	10	800	640	640
14163	市区	中海万锦南园3#配电室3#主变	10	800	640	640
14164	市区	海兴中央公园1#配电室2#主变	10	630	504	504
14165	市区	海兴中央公园1#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14166	市区	海兴中央公园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14167	市区	海兴中央公园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14168	市区	海兴中央公园4#配电室2#主变	10	800	640	640
14169	市区	天悦府1#配电室2#主变	10	800	640	640
14170	市区	天悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
14171	市区	天悦府2#配电室4#主变	10	800	640	640
14172	市区	中江外滩城1#开关站2#主变	10	630	504	504
14173	市区	中江外滩城1#配电室2#主变	10	630	504	504
14174	市区	中江外滩城2#配电室2#主变	10	800	624	624
14175	市区	中江外滩城2#配电室4#主变	10	800	640	640
14176	市区	中江外滩城3#配电室2#主变	10	630	504	504
14177	市区	中江外滩城3#配电室4#主变	10	630	504	504
14178	市区	向槟线菜场1#欧变	10	630	504	504
14179	市区	中南1A鼎城商业1#配电室2#主变	10	800	640	640
14180	市区	中南1A鼎城商业1#配电室4#主变	10	800	640	640
14181	市区	中南1A鼎城商业2#配电室2#主变	10	630	504	504
14182	市区	中南1A鼎城商业2#配电室4#主变	10	630	497	497
14183	市区	中南1A鼎城商业3#配电室2#主变	10	800	640	640
14184	市区	中南1A鼎城商业3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14185	市区	中南1A鼎城商业4#配电室2#主变	10	800	640	640
14186	市区	中南1A鼎城商业4#配电室4#主变	10	800	640	640
14187	市区	中南房产1#开关站2#主变	10	800	640	640
14188	市区	中南景城二期1#开关站1#主变	10	630	504	504
14189	市区	中南景城二期1#配电室1#主变	10	630	504	504
14190	市区	中南景城二期1#配电室3#主变	10	630	504	504
14191	市区	中南景城二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
14192	市区	中南景城二期3#配电室1#主变	10	630	504	504
14193	市区	中南景城二期3#配电室3#主变	10	630	504	504
14194	市区	中南景城二期4#配电室1#主变	10	800	640	640
14195	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站2#主变	10	800	640	640
14196	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室2#主变	10	630	504	504
14197	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室4#主变	10	630	504	504
14198	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房2#主变	10	630	504	504
14199	市区	中南世纪城2A地块1#配电室2#主变	10	800	640	640
14200	市区	中南世纪城2A地块1#配电室4#主变	10	800	640	640
14201	市区	中南世纪城2A地块2#配电室2#主变	10	800	640	640
14202	市区	中南世纪城2A地块2#配电室4#主变	10	800	640	640
14203	市区	中南御城苑1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14204	市区	中南御城苑2#开关站2#主变	10	800	640	640
14205	市区	中南御城苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
14206	市区	中南御城苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
14207	市区	中南御城苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
14208	市区	中南御城苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
14209	市区	向东线潘黄东进1#变(综合变)	10	400	320	320
14210	市区	光明西园1#开关站1#主变	10	800	640	640
14211	市区	光明西园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14212	市区	万悦花园北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
14213	市区	万悦花园北区4#配电室4#主变	10	800	640	640
14214	市区	万悦花园南区1#配电室2#主变	10	630	504	504
14215	市区	万悦花园南区1#配电室4#主变	10	630	504	504
14216	市区	万悦花园南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14217	市区	万悦花园南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
14218	市区	新佳城1#配电室1#主变	10	800	640	640
14219	市区	新佳城1#配电室3#主变	10	800	640	640
14220	市区	新佳城2#配电室1#主变	10	800	640	640
14221	市区	新佳城2#配电室3#主变	10	800	640	640
14222	市区	新佳城3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14223	市区	新佳城3#配电室3#主变	10	800	640	640
14224	市区	新佳城4#配电室1#主变	10	800	640	640
14225	市区	新佳城4#配电室3#主变	10	800	640	640
14226	市区	新佳城5#配电室1#主变	10	800	640	640
14227	市区	新佳城5#配电室3#主变	10	800	640	640
14228	市区	香苑小区1#欧变	10	400	320	320
14229	市区	香苑小区1#小区变2#主变	10	800	640	640
14230	市区	中南世纪城1#开关站1#主变	10	630	504	504
14231	市区	中南世纪城1#开关站3#主变	10	630	504	504
14232	市区	中南世纪城2#开关站1#主变	10	630	504	504
14233	市区	中南世纪城2#开关站3#主变	10	630	504	504
14234	市区	中南世纪城3#配电室1#主变	10	800	640	640
14235	市区	中南世纪城4#配电室1#主变	10	800	640	640
14236	市区	中南世纪城5#配电室1#主变	10	800	640	640
14237	市区	中南世纪城6#配电室1#主变	10	800	640	640
14238	市区	中南世纪城景城苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
14239	市区	中南世纪城景城苑1#开关站3#主变	10	800	640	640
14240	市区	中南世纪城景城苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
14241	市区	中南世纪城景城苑1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14242	市区	中南世纪城景城苑2#开关站1#主变	10	800	640	640
14243	市区	中南世纪城景城苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
14244	市区	中南世纪城景城苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
14245	市区	中南御城东苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
14246	市区	中南御城东苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
14247	市区	中南御城东苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
14248	市区	中南御城东苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
14249	市区	中南御城东苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
14250	市区	中南御城东苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
14251	市区	中南御城东苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
14252	市区	中南御城东苑5#配电室4#主变	10	800	640	640
14253	市区	玲珑河畔1#配电室4#主变	10	800	640	640
14254	市区	玲珑河畔3#配电室4#主变	10	800	620	620
14255	市区	玲珑河畔4#配电室4#主变	10	800	640	640
14256	市区	璀璨天城1#配电室1#主变	10	800	640	640
14257	市区	璀璨天城1#配电室3#主变	10	800	640	640
14258	市区	璀璨天城2#配电室1#主变	10	800	640	640
14259	市区	璀璨天城2#配电室3#主变	10	800	640	640
14260	市区	璀璨天城3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14261	市区	璀璨天城3#配电室3#主变	10	800	640	640
14262	市区	璀璨天城4#配电室1#主变	10	800	640	640
14263	市区	璀璨天城4#配电室3#主变	10	800	640	640
14264	市区	璀璨天城5#配电室1#主变	10	800	640	640
14265	市区	璀璨天城5#配电室3#主变	10	800	640	640
14266	市区	璀璨天城6#配电室1#主变	10	800	640	640
14267	市区	璀璨天城6#配电室3#主变	10	800	640	640
14268	市区	雍璟园1#开关站1#主变	10	800	640	640
14269	市区	雍璟园2#配电室1#主变	10	630	504	504
14270	市区	雍璟园2#配电室3#主变	10	630	504	504
14271	市区	雍璟园3#配电室1#主变	10	800	640	640
14272	市区	雍璟园3#配电室3#主变	10	800	640	640
14273	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站2#主变	10	800	625	625
14274	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站4#主变	10	800	640	640
14275	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14276	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室4#主变	10	800	640	640
14277	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站2#主变	10	630	504	504
14278	市区	中南4B景城南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
14279	市区	中南4B景城南区2#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14280	市区	中南4B景城南区2#配电室3#主变	10	630	504	504
14281	市区	中南4B景城南区3#配电室1#主变	10	630	504	504
14282	市区	中南4B景城南区3#配电室3#主变	10	630	504	504
14283	市区	中南4B景城南区4#配电室1#主变	10	315	252	252
14284	市区	中南4C景城东区1#配电室1#主变	10	630	490	490
14285	市区	中南4C景城东区1#配电室3#主变	10	630	488	488
14286	市区	中南4C景城东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14287	市区	中南4C景城东区2#配电室3#主变	10	800	627	627
14288	市区	中南4C景城东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
14289	市区	中南4C景城东区4#配电室1#主变	10	400	320	320
14290	市区	中梁望府景园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14291	市区	中梁望府景园1#配电室4#主变	10	800	640	640
14292	市区	中梁望府景园2#配电室2#主变	10	800	606	606
14293	市区	中梁望府景园2#配电室4#主变	10	800	640	640
14294	市区	中梁望府景园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14295	市区	璀璨天城1#配电室2#主变	10	800	640	640
14296	市区	璀璨天城1#配电室4#主变	10	800	640	640
14297	市区	璀璨天城2#配电室2#主变	10	800	640	640
14298	市区	璀璨天城2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14299	市区	璀璨天城3#配电室2#主变	10	800	640	640
14300	市区	璀璨天城3#配电室4#主变	10	800	640	640
14301	市区	万锦东园1#开关站2#主变	10	800	640	640
14302	市区	万锦东园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14303	市区	万锦东园1#配电室4#主变	10	800	640	640
14304	市区	雍璟园1#开关站2#主变	10	800	602	602
14305	市区	雍璟园2#配电室2#主变	10	630	504	504
14306	市区	雍璟园2#配电室4#主变	10	630	504	504
14307	市区	雍璟园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14308	市区	雍璟园3#配电室4#主变	10	800	640	640
14309	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室2#主变	10	800	640	640
14310	市区	荣悦华府1#开关站2#主变	10	800	625	625
14311	市区	荣悦华府1#开关站4#主变	10	800	623	623
14312	市区	荣悦华府1#配电室2#主变	10	630	504	504
14313	市区	荣悦华府1#配电室4#主变	10	630	504	504
14314	市区	荣悦华府2#开关站2#主变	10	800	640	640
14315	市区	荣悦华府2#配电室2#主变	10	800	640	640
14316	市区	荣悦华府3#开关站2#主变	10	800	640	640
14317	市区	荣悦华府4#配电室2#主变	10	800	635	635

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14318	市区	荣悦华府5#配电室2#主变	10	800	640	640
14319	市区	荣悦华府6#配电室2#主变	10	800	640	640
14320	市区	柏润花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
14321	市区	柏润花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14322	市区	柏润花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
14323	市区	柏润花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14324	市区	柏润花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
14325	市区	柏润花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14326	市区	柏润花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
14327	市区	楠沁花园1#配电室1#主变	10	630	492	492
14328	市区	楠沁花园2#配电室1#主变	10	630	504	504
14329	市区	楠沁花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
14330	市区	楠沁花园开关站1#主变	10	800	640	640
14331	市区	潘黄伍冈13#变	10	80	62	62
14332	市区	潘黄伍冈14#变	10	200	160	160
14333	市区	潘黄伍冈2#变	10	200	160	160
14334	市区	潘黄伍冈3#变	10	100	80	80
14335	市区	潘黄伍冈7#变	10	200	160	160
14336	市区	潘黄伍冈8#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14337	市区	潘黄益丰12变	10	200	160	160
14338	市区	伍冈1#配电室1#主变	10	800	640	640
14339	市区	伍冈1#配电室3#主变	10	800	640	640
14340	市区	伍冈小区1#开关站1#主变	10	630	497	497
14341	市区	伍冈小区1#开关站3#主变	10	630	504	504
14342	市区	鹏润花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14343	市区	鹏润花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14344	市区	鹏润花园2#配电室1#主变	10	630	504	504
14345	市区	鹏润花园2#配电室3#主变	10	630	504	504
14346	市区	鹏润花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
14347	市区	鹏润花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
14348	市区	鹏润花园开关站1#主变	10	630	504	504
14349	市区	金辉优步水岸1#配电室1#主变	20	630	504	504
14350	市区	金辉优步水岸1#配电室3#主变	20	630	504	504
14351	市区	金辉优步水岸2#配电室1#主变	20	630	499	499
14352	市区	金辉优步水岸2#配电室3#主变	20	630	504	504
14353	市区	金辉优步水岸3#配电室1#主变	20	800	640	640
14354	市区	四季金辉1#开关站1#主变	20	800	640	640
14355	市区	四季金辉1#配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14356	市区	四季金辉1#配电室3#主变	20	800	640	640
14357	市区	四季金辉2#配电室1#主变	20	800	640	640
14358	市区	四季金辉2#配电室3#主变	20	800	640	640
14359	市区	四季金辉3#配电室1#主变	20	630	504	504
14360	市区	四季金辉3#配电室3#主变	20	630	504	504
14361	市区	橡树湾1#配电室1#主变	20	800	640	640
14362	市区	橡树湾1#配电室3#主变	20	800	640	640
14363	市区	橡树湾10#配电室2#主变	20	800	640	640
14364	市区	橡树湾10#配电室4#主变	20	800	640	640
14365	市区	橡树湾2#配电室1#主变	20	800	640	640
14366	市区	橡树湾2#配电室3#主变	20	800	640	640
14367	市区	橡树湾3#配电室1#主变	20	800	640	640
14368	市区	橡树湾3#配电室3#主变	20	800	640	640
14369	市区	橡树湾4#配电室2#主变	20	800	640	640
14370	市区	橡树湾4#配电室4#主变	20	800	640	640
14371	市区	橡树湾5#配电室2#主变	20	800	640	640
14372	市区	橡树湾6#配电室1#主变	20	800	640	640
14373	市区	橡树湾6#配电室3#主变	20	800	640	640
14374	市区	橡树湾9#配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14375	市区	橡树湾9#配电室3#主变	20	800	640	640
14376	市区	橡树湾三期7#配电室2#主变	20	800	640	640
14377	市区	橡树湾三期8#配电室2#主变	20	800	640	640
14378	市区	金国联2#配电室2#主变	20	800	640	640
14379	市区	金国联2#配电室4#主变	20	800	640	640
14380	市区	金国联3#配电室1#主变	20	800	640	640
14381	市区	金国联3#配电室3#主变	20	800	640	640
14382	市区	金国联小区开闭所2#主变	20	800	640	640
14383	市区	金国联小区开闭所4#主变	20	800	640	640
14384	市区	锦盛豪庭南区1#开关站2#主变	20	630	504	504
14385	市区	锦盛豪庭南区1#开关站4#主变	20	630	504	504
14386	市区	锦盛豪庭南区1#配电室2#主变	20	630	504	504
14387	市区	锦盛豪庭南区1#配电室4#主变	20	630	504	504
14388	市区	锦盛豪庭南区2#开关站2#主变	20	630	504	504
14389	市区	锦盛豪庭南区2#开关站4#主变	20	630	504	504
14390	市区	锦盛豪庭南区2#配电室2#主变	20	630	504	504
14391	市区	锦盛豪庭南区2#配电室4#主变	20	630	504	504
14392	市区	锦盛豪庭南区3#配电室2#主变	20	630	504	504
14393	市区	锦盛豪庭南区4#配电室2#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14394	市区	锦盛豪庭南区4#配电室4#主变	20	630	504	504
14395	市区	锦盛豪庭南区5#配电室2#主变	20	630	504	504
14396	市区	锦盛豪庭南区5#配电室4#主变	20	630	504	504
14397	市区	锦盛豪庭南区6#配电室2#主变	20	630	504	504
14398	市区	锦盛豪庭南区6#配电室4#主变	20	630	504	504
14399	市区	奥体壹号1#开关站2#主变	20	800	640	640
14400	市区	奥体壹号1#配电房2#主变	20	800	640	640
14401	市区	奥体壹号2#配电房2#主变	20	800	640	640
14402	市区	奥体壹号3#配电房2#主变	20	630	504	504
14403	市区	瓢城新街1#配电室主变	20	630	504	504
14404	市区	金辉城小区1#配电室2#主变	20	800	640	640
14405	市区	金辉城小区1#配电室4#主变	20	800	640	640
14406	市区	金辉城小区2#配电室2#主变	20	800	640	640
14407	市区	金辉城小区2#配电室4#主变	20	800	640	640
14408	市区	金辉城小区3#配电室2#主变	20	800	640	640
14409	市区	金辉城小区3#配电室4#主变	20	800	640	640
14410	市区	金辉城小区4#配电室2#主变	20	800	640	640
14411	市区	中南6B悦城1#配电室2#主变	20	800	640	640
14412	市区	中南6B悦城1#配电室4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14413	市区	中南6B悦城2#配电室2#主变	20	800	640	640
14414	市区	中南6B悦城3#配电室2#主变	20	630	504	504
14415	市区	中南6B悦城3#配电室4#主变	20	630	504	504
14416	市区	中南6C悦城1#开关站2#主变	20	800	640	640
14417	市区	中南6C悦城1#开关站4#主变	20	800	640	640
14418	市区	中南6C悦城1#配电室2#主变	20	630	504	504
14419	市区	中南6C悦城1#配电室4#主变	20	630	486	486
14420	市区	中南6C悦城2#配电室2#主变	20	800	592	592
14421	市区	中南6C悦城2#配电室4#主变	20	800	640	640
14422	市区	中南6C悦城3#配电室2#主变	20	630	504	504
14423	市区	中南6C悦城3#配电室4#主变	20	630	504	504
14424	市区	中南7A佳期漫1#配电室2#主变	20	630	504	504
14425	市区	中南7A佳期漫1#配电室4#主变	20	630	504	504
14426	市区	中南7A佳期漫2#配电室2#主变	20	630	504	504
14427	市区	中南7A佳期漫2#配电室4#主变	20	630	504	504
14428	市区	中南7A佳期漫3#配电室2#主变	20	630	504	504
14429	市区	中南7A佳期漫3#配电室4#主变	20	630	504	504
14430	市区	中南7B荣城1#配电室2#主变	20	800	632	632
14431	市区	中南7B荣城2#配电室2#主变	20	630	490	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14432	市区	中南7B荣城2#配电室4#主变	20	630	504	504
14433	市区	中南7B荣城开关站2#主变	20	800	624	624
14434	市区	锦盛豪庭1#配电房2#主变	20	800	640	640
14435	市区	锦盛豪庭10#配电室2#主变	20	800	640	640
14436	市区	锦盛豪庭10#配电室4#主变	20	800	640	640
14437	市区	锦盛豪庭11#配电室2#主变	20	800	640	640
14438	市区	锦盛豪庭12#配电室2#主变	20	800	640	640
14439	市区	锦盛豪庭2#配电房2#主变	20	800	640	640
14440	市区	锦盛豪庭2#配电房4#主变	20	800	640	640
14441	市区	锦盛豪庭3#配电房2#主变	20	800	640	640
14442	市区	锦盛豪庭4#配电房2#主变	20	800	640	640
14443	市区	锦盛豪庭5#配电房2#主变	20	800	640	640
14444	市区	锦盛豪庭5#配电房4#主变	20	800	640	640
14445	市区	锦盛豪庭6#配电房2#主变	20	800	640	640
14446	市区	锦盛豪庭7#配电室2#主变	20	800	640	640
14447	市区	锦盛豪庭7#配电室4#主变	20	800	640	640
14448	市区	锦盛豪庭8#配电室2#主变	20	800	640	640
14449	市区	锦盛豪庭8#配电室4#主变	20	800	640	640
14450	市区	锦盛豪庭9#配电室2#主变	20	800	620	620

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14451	市区	锦盛豪庭9#配电室4#主变	20	800	640	640
14452	市区	晶都悦府1#配电室2#主变	20	630	504	504
14453	市区	晶都悦府2#配电室2#主变	20	800	640	640
14454	市区	晶都悦府3#配电室2#主变	20	800	640	640
14455	市区	晶都悦府开关站2#主变	20	800	640	640
14456	市区	中南悦城1#开关站2#主变	20	800	640	640
14457	市区	中南悦城1#配电室2#主变	20	630	504	504
14458	市区	中南悦城2#开关站2#主变	20	800	640	640
14459	市区	中南悦城2#配电室2#主变	20	800	640	640
14460	市区	香苑东园1#楼1#配电室2#主变	20	800	640	640
14461	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室2#主变	20	800	640	640
14462	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室4#主变	20	800	640	640
14463	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室2#主变	20	800	640	640
14464	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室4#主变	20	800	640	640
14465	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室2#主变	20	630	504	504
14466	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室4#主变	20	630	504	504
14467	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室2#主变	20	800	640	640
14468	市区	香苑东园6#楼1#开关站2#主变	20	800	640	640
14469	市区	香苑东园8#楼2#开关站2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14470	市区	香苑东园8#楼2#开关站4#主变	20	800	640	640
14471	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室2#主变	20	800	640	640
14472	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室4#主变	20	800	640	640
14473	市区	龙泊湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
14474	市区	龙泊湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
14475	市区	龙泊湾2#配电室2#主变	10	800	640	640
14476	市区	龙泊湾2#配电室4#主变	10	800	640	640
14477	市区	龙泊湾3#配电室2#主变	10	800	640	640
14478	市区	龙泊湾3#配电室4#主变	10	800	640	640
14479	市区	龙泊湾4#配电室2#主变	10	800	640	640
14480	市区	龙泊湾4#配电室4#主变	10	800	640	640
14481	市区	瑞尔5#配电室2#主变	10	800	640	640
14482	市区	瑞尔7#配电室2#主变	10	800	640	640
14483	市区	瑞尔8#配电室1#主变	10	800	640	640
14484	市区	瑞尔8#配电室2#主变	10	800	640	640
14485	市区	瑞尔花园1#变电所2#主变	10	800	640	640
14486	市区	瑞尔花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
14487	市区	瑞尔花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14488	市区	中环紫郡小区1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14489	市区	中环紫郡小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
14490	市区	中环紫郡小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14491	市区	中环紫郡小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
14492	市区	中环紫郡小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
14493	市区	中环紫郡小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
14494	市区	中环紫郡小区4#配电室2#主变	10	800	640	640
14495	市区	中环紫郡小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
14496	市区	中环紫郡小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
14497	市区	观湖名邸1#开关站1#主变	10	800	640	640
14498	市区	观湖名邸4#配电室1#主变	10	800	640	640
14499	市区	观湖名邸4#配电室3#主变	10	800	640	640
14500	市区	观湖名邸二期1#配电室2#主变	10	800	640	640
14501	市区	观湖名邸二期2#配电室2#主变	10	630	504	504
14502	市区	观湖名邸二期2#配电室4#主变	10	630	504	504
14503	市区	观湖名邸二期3#配电室2#主变	10	800	640	640
14504	市区	观湖名邸二期3#配电室4#主变	10	800	640	640
14505	市区	龙泊湾1#配电室1#主变	10	800	640	640
14506	市区	龙泊湾1#配电室3#主变	10	800	640	640
14507	市区	龙泊湾2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14508	市区	龙泊湾2#配电室3#主变	10	800	640	640
14509	市区	龙泊湾3#配电室1#主变	10	800	640	640
14510	市区	龙泊湾3#配电室3#主变	10	800	640	640
14511	市区	龙泊湾4#配电室1#主变	10	800	640	640
14512	市区	龙泊湾4#配电室3#主变	10	800	640	640
14513	市区	瑞尔5#配电室1#主变	10	800	640	640
14514	市区	瑞尔6#配电室1#主变	10	800	640	640
14515	市区	瑞尔6#配电室2#主变	10	800	640	640
14516	市区	瑞尔7#配电室1#主变	10	800	640	640
14517	市区	瑞尔花园1#变电所1#主变	10	800	640	640
14518	市区	瑞尔花园10#配电室1#主变	10	800	640	640
14519	市区	瑞尔花园10#配电室2#主变	10	800	640	640
14520	市区	瑞尔花园3#变电所1#主变	10	800	640	640
14521	市区	瑞尔花园3#变电所2#主变	10	800	640	640
14522	市区	瑞尔花园4#变电所1#主变	10	800	640	640
14523	市区	瑞尔花园4#变电所2#主变	10	800	640	640
14524	市区	瑞尔花园9#配电室1#主变	10	800	582	582
14525	市区	瑞尔花园9#配电室2#主变	10	800	573	573
14526	市区	中环紫郡小区1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14527	市区	中环紫郡小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
14528	市区	中环紫郡小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14529	市区	中环紫郡小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
14530	市区	中环紫郡小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
14531	市区	中环紫郡小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
14532	市区	中环紫郡小区4#配电室1#主变	10	800	640	640
14533	市区	中环紫郡小区5#配电室1#主变	10	800	640	640
14534	市区	中环紫郡小区5#配电室3#主变	10	800	640	640
14535	市区	紫薇国际1#配电室1#主变	20	1000	800	800
14536	市区	紫薇国际2#配电室1#主变	20	500	400	400
14537	市区	中南6B悦城1#配电室1#主变	20	800	640	640
14538	市区	中南6B悦城1#配电室3#主变	20	800	640	640
14539	市区	中南6B悦城2#配电室1#主变	20	800	640	640
14540	市区	中南6B悦城3#配电室1#主变	20	630	489	489
14541	市区	中南6B悦城3#配电室3#主变	20	630	504	504
14542	市区	中南6C悦城1#开关站1#主变	20	800	640	640
14543	市区	中南6C悦城1#开关站3#主变	20	800	640	640
14544	市区	中南6C悦城1#配电室1#主变	20	630	504	504
14545	市区	中南6C悦城1#配电室3#主变	20	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14546	市区	中南6C悦城2#配电室1#主变	20	800	599	599
14547	市区	中南6C悦城2#配电室3#主变	20	800	640	640
14548	市区	中南6C悦城3#配电室1#主变	20	630	504	504
14549	市区	中南6C悦城3#配电室3#主变	20	630	504	504
14550	市区	中南7A佳期漫1#配电室1#主变	20	630	504	504
14551	市区	中南7A佳期漫1#配电室3#主变	20	630	504	504
14552	市区	中南7A佳期漫2#配电室1#主变	20	630	504	504
14553	市区	中南7A佳期漫2#配电室3#主变	20	630	504	504
14554	市区	中南7A佳期漫3#配电室1#主变	20	630	504	504
14555	市区	中南7A佳期漫3#配电室3#主变	20	630	504	504
14556	市区	中南7B荣城1#配电室1#主变	20	800	640	640
14557	市区	中南7B荣城2#配电室1#主变	20	630	504	504
14558	市区	中南7B荣城2#配电室3#主变	20	630	504	504
14559	市区	中南7B荣城开关站1#主变	20	800	640	640
14560	市区	海德公园1#配电室2#主变	20	800	621	621
14561	市区	海德公园1#配电室4#主变	20	800	640	640
14562	市区	海德公园10#配电室2#主变	20	800	575	575
14563	市区	海德公园10#配电室4#主变	20	800	640	640
14564	市区	海德公园11#配电室2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14565	市区	海德公园11#配电室4#主变	20	800	640	640
14566	市区	海德公园12#配电室2#主变	20	800	640	640
14567	市区	海德公园13#配电室2#主变	20	800	640	640
14568	市区	海德公园15#配电室2#主变	20	630	504	504
14569	市区	海德公园15#配电室4#主变	20	630	504	504
14570	市区	海德公园16#配电室2#主变	20	800	640	640
14571	市区	海德公园16#配电室4#主变	20	800	640	640
14572	市区	海德公园2#配电室2#主变	20	800	628	628
14573	市区	海德公园2#配电室4#主变	20	800	640	640
14574	市区	海德公园3#开关站2#主变	20	800	640	640
14575	市区	海德公园3#开关站4#主变	20	800	640	640
14576	市区	海德公园3#配电室2#主变	20	800	640	640
14577	市区	海德公园3#配电室4#主变	20	800	640	640
14578	市区	海德公园4#配电室2#主变	20	800	640	640
14579	市区	海德公园4#配电室4#主变	20	800	640	640
14580	市区	海德公园5#配电室2#主变	20	800	640	640
14581	市区	海德公园5#配电室4#主变	20	800	554	554
14582	市区	海德公园6#配电室2#主变	20	800	640	640
14583	市区	海德公园8#配电室2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14584	市区	海德公园8#配电室4#主变	20	800	640	640
14585	市区	海德公园9#配电室2#主变	20	800	640	640
14586	市区	海德公园9#配电室4#主变	20	800	640	640
14587	市区	滨河花园开关站2#主变	20	800	640	640
14588	市区	滨河花园开关站4#主变	20	800	640	640
14589	市区	滨河花园配电室2#主变	20	800	640	640
14590	市区	金国联2#配电室1#主变	20	800	640	640
14591	市区	金国联2#配电室3#主变	20	800	640	640
14592	市区	金国联3#配电室2#主变	20	800	640	640
14593	市区	金国联3#配电室4#主变	20	800	640	640
14594	市区	金国联小区开闭所1#主变	20	800	640	640
14595	市区	金国联小区开闭所3#主变	20	800	640	640
14596	市区	金色水岸1#配电室1#主变	20	1000	800	800
14597	市区	金色水岸1#配电室2#主变	20	1000	800	800
14598	市区	金色水岸1#配电室3#主变	20	1000	800	800
14599	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室2#主变	20	800	640	640
14600	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室4#主变	20	800	640	640
14601	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室2#主变	20	800	640	640
14602	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14603	市区	蔚蓝水岸小区开关站2#主变	20	800	640	640
14604	市区	凤凰汇1#配电室1#主变	20	1000	800	800
14605	市区	凤凰汇2#开关站1#主变	20	1000	800	800
14606	市区	凤凰汇2#开关站3#主变	20	1000	800	800
14607	市区	凤凰汇2#配电室1#主变	20	1000	800	800
14608	市区	凤凰汇2#配电室2#主变	20	1000	800	800
14609	市区	凤凰汇3#配电室1#主变	20	500	400	400
14610	市区	凤凰汇3#配电室2#主变	20	500	400	400
14611	市区	凤凰汇4#配电室1#主变	20	1000	800	800
14612	市区	凤凰汇4#配电室2#主变	20	1000	800	800
14613	市区	锦盛豪庭南区1#开关站1#主变	20	630	504	504
14614	市区	锦盛豪庭南区1#开关站3#主变	20	630	504	504
14615	市区	锦盛豪庭南区1#配电室1#主变	20	630	504	504
14616	市区	锦盛豪庭南区1#配电室3#主变	20	630	504	504
14617	市区	锦盛豪庭南区2#开关站1#主变	20	630	504	504
14618	市区	锦盛豪庭南区2#开关站3#主变	20	630	504	504
14619	市区	锦盛豪庭南区2#配电室1#主变	20	630	504	504
14620	市区	锦盛豪庭南区2#配电室3#主变	20	630	504	504
14621	市区	锦盛豪庭南区3#配电室1#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14622	市区	锦盛豪庭南区4#配电室1#主变	20	630	504	504
14623	市区	锦盛豪庭南区4#配电室3#主变	20	630	504	504
14624	市区	锦盛豪庭南区5#配电室1#主变	20	630	504	504
14625	市区	锦盛豪庭南区5#配电室3#主变	20	630	504	504
14626	市区	锦盛豪庭南区6#配电室1#主变	20	630	504	504
14627	市区	锦盛豪庭南区6#配电室3#主变	20	630	504	504
14628	市区	香水湾小区变配电室2#主变	20	630	504	504
14629	市区	香水湾小区变配电室4#主变	20	630	504	504
14630	市区	滨河花园开关站1#主变	20	800	640	640
14631	市区	滨河花园开关站3#主变	20	800	640	640
14632	市区	滨河花园配电室1#主变	20	800	640	640
14633	市区	金融城1#地块1#配电室2#主变	20	800	640	640
14634	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	640	640
14635	市区	金融城1#地块2#配电室2#主变	20	800	640	640
14636	市区	金融城1#地块2#配电室4#主变	20	800	640	640
14637	市区	金融城2#地块3#配电室2#主变	20	800	640	640
14638	市区	金融城2#地块3#配电室4#主变	20	800	640	640
14639	市区	金融城2#地块4#配电室2#主变	20	630	504	504
14640	市区	金融城2#地块4#配电室4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14641	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室1#主变	20	800	640	640
14642	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室3#主变	20	800	640	640
14643	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室1#主变	20	800	640	640
14644	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室3#主变	20	800	640	640
14645	市区	蔚蓝水岸小区开关站1#主变	20	800	640	640
14646	市区	紫薇国际1#配电室2#主变	20	1000	800	800
14647	市区	紫薇国际2#配电室2#主变	20	500	400	400
14648	市区	紫薇国际3#配电室1#主变	20	1000	800	800
14649	市区	紫薇国际3#配电室2#主变	20	1000	800	800
14650	市区	香苑东园1#楼1#配电室1#主变	20	800	640	640
14651	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室1#主变	20	800	640	640
14652	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室3#主变	20	800	640	640
14653	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室1#主变	20	800	640	640
14654	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室3#主变	20	800	640	640
14655	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室1#主变	20	630	504	504
14656	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室3#主变	20	630	504	504
14657	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室1#主变	20	800	640	640
14658	市区	香苑东园6#楼1#开关站1#主变	20	800	640	640
14659	市区	香苑东园8#楼2#开关站1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14660	市区	香苑东园8#楼2#开关站3#主变	20	800	640	640
14661	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室1#主变	20	800	640	640
14662	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室3#主变	20	800	640	640
14663	市区	香苑西园1#配电室1#主变	20	800	640	640
14664	市区	香苑西园1#配电室3#主变	20	800	640	640
14665	市区	香苑西园2#配电室1#主变	20	630	504	504
14666	市区	香苑西园2#配电室3#主变	20	630	504	504
14667	市区	香苑西园3#配电室1#主变	20	800	640	640
14668	市区	香苑西园3#配电室3#主变	20	800	640	640
14669	市区	香苑西园4#配电室1#主变	20	800	640	640
14670	市区	香苑西园4#配电室3#主变	20	800	638	638
14671	市区	橡树湾1#配电室2#主变	20	800	640	640
14672	市区	橡树湾1#配电室4#主变	20	800	640	640
14673	市区	橡树湾10#配电室1#主变	20	800	640	640
14674	市区	橡树湾10#配电室3#主变	20	800	640	640
14675	市区	橡树湾2#配电室2#主变	20	800	640	640
14676	市区	橡树湾2#配电室4#主变	20	800	640	640
14677	市区	橡树湾3#配电室2#主变	20	800	640	640
14678	市区	橡树湾3#配电室4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14679	市区	橡树湾4#配电室1#主变	20	800	640	640
14680	市区	橡树湾4#配电室3#主变	20	800	640	640
14681	市区	橡树湾5#配电室1#主变	20	800	640	640
14682	市区	橡树湾6#配电室2#主变	20	800	640	640
14683	市区	橡树湾6#配电室4#主变	20	800	640	640
14684	市区	橡树湾9#配电室2#主变	20	800	640	640
14685	市区	橡树湾9#配电室4#主变	20	800	640	640
14686	市区	橡树湾三期7#配电室1#主变	20	800	640	640
14687	市区	橡树湾三期8#配电室1#主变	20	800	640	640
14688	市区	金辉城小区1#配电室1#主变	20	800	640	640
14689	市区	金辉城小区1#配电室3#主变	20	800	640	640
14690	市区	金辉城小区2#配电室1#主变	20	800	640	640
14691	市区	金辉城小区2#配电室3#主变	20	800	640	640
14692	市区	金辉城小区3#配电室1#主变	20	800	640	640
14693	市区	金辉城小区3#配电室3#主变	20	800	640	640
14694	市区	金辉城小区4#配电室1#主变	20	800	640	640
14695	市区	锦盛豪庭1#配电房1#主变	20	800	640	640
14696	市区	锦盛豪庭10#配电室1#主变	20	800	640	640
14697	市区	锦盛豪庭10#配电室3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14698	市区	锦盛豪庭11#配电室1#主变	20	800	640	640
14699	市区	锦盛豪庭12#配电室1#主变	20	800	640	640
14700	市区	锦盛豪庭2#配电房1#主变	20	800	640	640
14701	市区	锦盛豪庭2#配电房3#主变	20	800	640	640
14702	市区	锦盛豪庭3#配电房1#主变	20	800	640	640
14703	市区	锦盛豪庭4#配电房1#主变	20	800	640	640
14704	市区	锦盛豪庭5#配电房1#主变	20	800	640	640
14705	市区	锦盛豪庭5#配电房3#主变	20	800	640	640
14706	市区	锦盛豪庭6#配电房1#主变	20	800	640	640
14707	市区	锦盛豪庭7#配电室1#主变	20	800	640	640
14708	市区	锦盛豪庭7#配电室3#主变	20	800	640	640
14709	市区	锦盛豪庭8#配电室1#主变	20	800	640	640
14710	市区	锦盛豪庭8#配电室3#主变	20	800	640	640
14711	市区	锦盛豪庭9#配电室1#主变	20	800	640	640
14712	市区	锦盛豪庭9#配电室3#主变	20	800	639	639
14713	市区	晶都悦府1#配电室1#主变	20	630	504	504
14714	市区	晶都悦府2#配电室1#主变	20	800	640	640
14715	市区	晶都悦府3#配电室1#主变	20	800	640	640
14716	市区	晶都悦府开关站1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14717	市区	中南悦城1#开关站1#主变	20	800	640	640
14718	市区	中南悦城1#配电室1#主变	20	630	504	504
14719	市区	中南悦城2#开关站1#主变	20	800	640	640
14720	市区	中南悦城2#配电室1#主变	20	800	640	640
14721	市区	奥体壹号1#开关站1#主变	20	800	640	640
14722	市区	奥体壹号1#配电房1#主变	20	800	640	640
14723	市区	奥体壹号2#配电房I#主变	20	800	640	640
14724	市区	奥体壹号3#配电房1#主变	20	630	504	504
14725	市区	金辉优步水岸1#配电室2#主变	20	630	504	504
14726	市区	金辉优步水岸1#配电室4#主变	20	630	504	504
14727	市区	金辉优步水岸2#配电室2#主变	20	630	504	504
14728	市区	金辉优步水岸2#配电室4#主变	20	630	504	504
14729	市区	金辉优步水岸3#配电室2#主变	20	800	640	640
14730	市区	圣华雍翠园1#开关站1#主变	20	800	640	640
14731	市区	圣华雍翠园2#配电房1#主变	20	800	640	640
14732	市区	圣华雍翠园2#配电房3#主变	20	800	640	640
14733	市区	圣华雍翠园3#配电房1#主变	20	800	640	640
14734	市区	圣华雍翠园3#配电房3#主变	20	800	640	640
14735	市区	圣华雍翠园4#配电房1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14736	市区	四季金辉1#开关站2#主变	20	800	640	640
14737	市区	四季金辉1#配电室2#主变	20	800	640	640
14738	市区	四季金辉1#配电室4#主变	20	800	640	640
14739	市区	四季金辉2#配电室2#主变	20	800	640	640
14740	市区	四季金辉2#配电室4#主变	20	800	640	640
14741	市区	四季金辉3#配电室2#主变	20	630	504	504
14742	市区	四季金辉3#配电室4#主变	20	630	504	504
14743	市区	香苑西园1#配电室2#主变	20	800	640	640
14744	市区	香苑西园1#配电室4#主变	20	800	640	640
14745	市区	香苑西园2#配电室2#主变	20	630	504	504
14746	市区	香苑西园2#配电室4#主变	20	630	504	504
14747	市区	香苑西园3#配电室2#主变	20	800	640	640
14748	市区	香苑西园3#配电室4#主变	20	800	640	640
14749	市区	香苑西园4#配电室2#主变	20	800	640	640
14750	市区	香苑西园4#配电室4#主变	20	800	640	640
14751	市区	阳光线领秀嘉园1#欧变	20	630	504	504
14752	市区	阳光线领秀嘉园2#欧变	20	630	503	503
14753	市区	金融城2#地块10#配电室1#主变	20	1000	800	800
14754	市区	金融城2#地块10#配电室3#主变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14755	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	504	504
14756	市区	金融城2#地块5#配电室3#主变	20	630	504	504
14757	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	640	640
14758	市区	金融城2#地块6#配电室3#主变	20	1000	800	800
14759	市区	金融城7#配电室1#主变	20	800	576	576
14760	市区	金融城8#配电室1#主变	20	800	555	555
14761	市区	金融城9#配电室1#主变	20	800	562	562
14762	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640
14763	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640
14764	市区	领秀嘉园1#小区变1#主变	20	1000	800	800
14765	市区	领秀嘉园1#小区变2#主变	20	1000	800	800
14766	市区	领秀嘉园1#小区变3#主变	20	1000	800	800
14767	市区	领秀嘉园1#小区变4#主变	20	1000	800	800
14768	市区	领秀嘉园2#小区变1#主变	20	1000	800	800
14769	市区	领秀嘉园2#小区变2#主变	20	1000	800	800
14770	市区	领秀嘉园2#小区变3#主变	20	1000	800	800
14771	市区	领秀嘉园2#小区变4#主变	20	1000	800	800
14772	市区	阳光御园1#配电室1#主变	20	800	640	640
14773	市区	阳光御园1#配电室3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14774	市区	阳光御园2#配电室1#主变	20	800	640	640
14775	市区	阳光御园2#配电室3#主变	20	800	601	601
14776	市区	阳光御园3#配电室1#主变	20	800	640	640
14777	市区	阳光御园3#配电室3#主变	20	800	640	640
14778	市区	兴邦蓝海花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
14779	市区	兴邦蓝海花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
14780	市区	兴邦蓝海花园2#配电室1#主变	10	800	637	637
14781	市区	兴邦蓝海花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
14782	市区	兴邦蓝海花园3#配电室1#主变	10	630	504	504
14783	市区	兴邦蓝海花园3#配电室3#主变	10	630	504	504
14784	市区	兴邦蓝海花园4#配电室1#主变	10	630	504	504
14785	市区	兴邦蓝海花园4#配电室3#主变	10	630	501	501
14786	市区	兴邦蓝海花园5#配电室1#主变	10	800	640	640
14787	市区	兴邦蓝海花园5#配电室3#主变	10	800	632	632
14788	市区	兴邦蓝海花园6#配电室1#主变	10	800	640	640
14789	市区	兴邦蓝海花园6#配电室3#主变	10	800	640	640
14790	市区	龙湖天奕1#配电室1#主变	10	800	640	640
14791	市区	龙湖天奕1#配电室3#主变	10	800	640	640
14792	市区	龙湖天奕2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14793	市区	龙湖天奕2#配电室3#主变	10	800	640	640
14794	市区	龙湖天奕3#配电室1#主变	10	800	640	640
14795	市区	龙湖天奕3#配电室3#主变	10	800	640	640
14796	市区	龙湖天奕4#配电室1#主变	10	800	640	640
14797	市区	龙湖天奕4#配电室3#主变	10	800	640	640
14798	市区	兴茂府1#配电室1#主变	10	800	640	640
14799	市区	兴茂府1#配电室3#主变	10	800	640	640
14800	市区	兴茂府2#配电室1#主变	10	800	636	636
14801	市区	兴茂府2#配电室3#主变	10	800	640	640
14802	市区	兴茂府3#配电室1#主变	10	800	640	640
14803	市区	金棠名邸1#配电室1#主变	10	800	640	640
14804	市区	金棠名邸2#配电室1#主变	10	800	640	640
14805	市区	鹏润花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14806	市区	鹏润花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
14807	市区	鹏润花园2#配电室2#主变	10	630	504	504
14808	市区	鹏润花园2#配电室4#主变	10	630	504	504
14809	市区	鹏润花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14810	市区	鹏润花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
14811	市区	鹏润花园开关站2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14812	市区	潘黄益丰11#变	10	400	320	320
14813	市区	潘黄益丰13#变	10	200	160	160
14814	市区	潘黄益丰8#变	10	200	156	156
14815	市区	永明悦来府1#配电室1#主变	10	800	640	640
14816	市区	永明悦来府2#配电室1#主变	10	800	640	640
14817	市区	永明悦来府3#配电室1#主变	10	800	640	640
14818	市区	永明悦来府4#配电室1#主变	10	800	640	640
14819	市区	永明悦来府5#配电室1#主变	10	800	640	640
14820	市区	新区线中马S1箱变	10	630	504	504
14821	市区	依云香溪配电室1#主变	10	1000	800	800
14822	市区	依云香溪配电室3#主变	10	1000	800	800
14823	市区	长创线合兴公用变	10	400	320	320
14824	市区	供电智库箱变	10	630	504	504
14825	市区	依云香溪1#欧变	10	250	200	200
14826	市区	长凤线凤城南苑400kVA欧变	10	400	320	320
14827	市区	凤城北苑（东区）2#充电桩箱变	10	200	160	160
14828	市区	凤城北苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
14829	市区	凤城北苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
14830	市区	凤城北苑2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14831	市区	凤城北苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
14832	市区	凤城北苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
14833	市区	凤城北苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
14834	市区	凤城北苑东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14835	市区	凤城北苑东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
14836	市区	凤城北苑东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14837	市区	凤城北苑东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
14838	市区	凤城北苑东区3#配电室2#主变	10	800	640	640
14839	市区	凤城南苑1配电室1#变压器	10	630	504	504
14840	市区	凤城南苑1配电室3#变压器	10	630	504	504
14841	市区	凤城南苑2#配电室1#变压器	10	630	504	504
14842	市区	凤城南苑2#配电室3#变压器	10	630	504	504
14843	市区	凤城南苑3#配电室1#变压器	10	800	640	640
14844	市区	凤城南苑3#配电室3#变压器	10	800	640	640
14845	市区	凤城南苑4#配电室1#变压器	10	800	640	640
14846	市区	开创家园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14847	市区	开创家园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14848	市区	开创家园2#配电室1#主变	10	800	640	640
14849	市区	开创家园2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14850	市区	开创家园3#配电室1#主变	10	800	640	640
14851	市区	开创家园3#配电室3#主变	10	800	640	640
14852	市区	开创家园4#配电室1#主变	10	800	640	640
14853	市区	开创家园4#配电室3#主变	10	800	640	640
14854	市区	港馨园小区1#开关站1#主变	10	630	504	504
14855	市区	港馨园小区1#开关站3#主变	10	630	504	504
14856	市区	港馨园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
14857	市区	港馨园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
14858	市区	汇都商务中心1#开关站1#主变	10	630	504	504
14859	市区	汇都商务中心1#配电室1#主变	10	630	501	501
14860	市区	汇都商务中心1#配电室3#主变配电变压器	10	630	504	504
14861	市区	高架停车场1#箱变	10	630	501	501
14862	市区	高架停车场2#箱变	10	400	320	320
14863	市区	高架停车场3#箱变	10	630	502	502
14864	市区	高架停车场4#箱变	10	630	504	504
14865	市区	高架停车场5#箱变	10	630	504	504
14866	市区	高架停车场6#箱变	10	630	504	504
14867	市区	华樾花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14868	市区	华樾花园1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14869	市区	华樾花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14870	市区	华樾花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
14871	市区	幸福嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14872	市区	幸福嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
14873	市区	幸福嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14874	市区	幸福嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
14875	市区	依云香溪配电室2#主变	10	1000	800	800
14876	市区	依云香溪配电室4#主变	10	1000	800	800
14877	市区	长潘线中马1#箱变主变	10	500	389	389
14878	市区	长潘线中马2#变	10	400	302	302
14879	市区	潘黄刘朋8#变	10	315	252	252
14880	市区	中马3#变400KVA	10	400	296	296
14881	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室2#变	10	800	640	640
14882	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室4#变	10	800	640	640
14883	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室2#变	10	800	640	640
14884	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室4#变	10	800	640	640
14885	市区	幸福嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14886	市区	幸福嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14887	市区	幸福嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14888	市区	幸福嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	640
14889	市区	香城世家3#配电室2#主变	10	800	640	640
14890	市区	香城世家3#配电室4#主变	10	800	640	640
14891	市区	香城世家4#配电室2#主变	10	800	640	640
14892	市区	香城世家4#配电室4#主变	10	800	640	640
14893	市区	御景湾1#用户开关站1#变	10	800	640	640
14894	市区	御景湾1#用户开关站3#变	10	800	640	640
14895	市区	御景湾2#用户开关站1#变	10	630	504	504
14896	市区	御景湾4#用户配电室1#变	10	800	640	640
14897	市区	御景湾4#用户配电室3#变	10	800	640	640
14898	市区	御景湾5#用户配电室1#变	10	800	640	640
14899	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室1#变	10	800	616	616
14900	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室3#变	10	800	620	620
14901	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室1#变	10	800	626	626
14902	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室3#变	10	800	628	628
14903	市区	观棠府1#配电室1#变压器	10	800	640	640
14904	市区	观棠府1#配电室3#变压器	10	800	640	640
14905	市区	观棠府2#配电室1#变压器	10	800	640	640
14906	市区	观棠府2#配电室3#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14907	市区	观棠府3#配电室1#变压器	10	800	640	640
14908	市区	观棠府3#配电室3#变压器	10	800	640	640
14909	市区	香城世家1#配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504
14910	市区	香城世家1#配电室3#主变配电变压器	10	630	504	504
14911	市区	香城世家2#配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504
14912	市区	香城世家2#配电室3#主变配电变压器	10	630	504	504
14913	市区	丽都怡园小区配电室2#主变	10	1000	800	800
14914	市区	碧桂园二期1#配电室2#变压器	10	630	504	504
14915	市区	碧桂园二期2#配电室2主变配电变压器	10	630	504	504
14916	市区	碧桂园二期3#配电室2#主变配电变压器	10	800	624	624
14917	市区	碧桂园二期4#配电室2#变压器	10	800	640	640
14918	市区	碧桂园二期4#配电室4#变压器	10	800	640	640
14919	市区	碧桂园二期5#配电室2#主变	10	630	504	504
14920	市区	铂都观邸3#配电室1#主变	10	800	640	640
14921	市区	铂都观邸3#配电室3#主变	10	800	640	640
14922	市区	铂都观邸4#配电室1#主变	10	800	640	640
14923	市区	铂都观邸4#配电室3#主变	10	800	640	640
14924	市区	和光尘樾1#配电室2#主变	10	800	628	628
14925	市区	和光尘樾1#配电室4#主变	10	800	634	634

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14926	市区	华樾花园2#开关站2#主变	10	800	640	640
14927	市区	华樾花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14928	市区	华樾花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
14929	市区	华樾花园4#配电室2#主变	10	800	640	640
14930	市区	华樾花园4#配电室4#主变	10	800	640	640
14931	市区	华樾花园5#配电室2#主变	10	800	640	640
14932	市区	华樾花园5#配电室4#主变	10	800	640	640
14933	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）1#主变	10	1000	800	800
14934	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）3#主变	10	1000	800	800
14935	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）1#主变	10	1000	800	800
14936	市区	吾悦和府沁园1#开关站2#主变	10	800	640	640
14937	市区	吾悦和府沁园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14938	市区	吾悦和府沁园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14939	市区	吾悦和府沁园2#配电室4#主变	10	800	640	640
14940	市区	恒大帝景1#开关站1#主变	10	630	504	504
14941	市区	恒大帝景1#配电室1#主变	10	630	504	504
14942	市区	恒大帝景2#开关站2#主变	10	800	640	640
14943	市区	恒大帝景2#配电室1#主变	10	800	640	640
14944	市区	恒大帝景2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14945	市区	恒大帝景3#配电室2#主变	10	630	504	504
14946	市区	恒大帝景3#配电室4#主变	10	630	504	504
14947	市区	恒大帝景4#配电室2#主变	10	800	640	640
14948	市区	凯旋门小区1#箱变	10	400	320	320
14949	市区	凯旋门小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
14950	市区	凯旋门小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
14951	市区	新城充电站欧变主变	10	630	334	334
14952	市区	中海凯旋门1#开关站1#主变	10	630	504	504
14953	市区	中海凯旋门1#开关站3#主变	10	630	504	504
14954	市区	中海凯旋门南区1#配电室1#主变	10	630	504	504
14955	市区	中海凯旋门南区1#配电室3#主变	10	630	504	504
14956	市区	中海凯旋门小区4#开关站1#主变	10	800	640	640
14957	市区	中海凯旋门小区4#开关站3#主变	10	800	640	640
14958	市区	恒大帝景01#地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
14959	市区	恒大帝景01地块1#开关站1#主变	10	800	640	640
14960	市区	恒大帝景01地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
14961	市区	恒大帝景01地块2#开关站1#主变	10	800	640	640
14962	市区	恒大帝景01地块3#配电室1#主变	10	630	504	504
14963	市区	恒大帝景01地块3#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14964	市区	聚珑东方1#配电室1#主变	10	800	640	640
14965	市区	聚珑东方1#配电室3#主变	10	800	640	640
14966	市区	聚珑东方2#配电室1#主变	10	800	640	640
14967	市区	聚珑东方2#配电室3#主变	10	800	640	640
14968	市区	聚珑东方3#配电室1#开关	10	800	640	640
14969	市区	聚珑东方3#配电室3#开关	10	800	640	640
14970	市区	聚珑东方4#配电室1#主变	10	800	640	640
14971	市区	聚珑东方4#配电室3#主变	10	800	640	640
14972	市区	星汇东方1#配电室1#主变	10	800	640	640
14973	市区	星汇东方1#配电室3#主变	10	800	640	640
14974	市区	星汇东方2#配电室1#主变	10	800	640	640
14975	市区	星汇东方2#配电室3#主变	10	800	640	640
14976	市区	星汇东方3#配电室1#主变	10	800	640	640
14977	市区	星汇东方3#配电室3#主变	10	800	640	640
14978	市区	星汇东方4#配电室1#主变	10	800	640	640
14979	市区	星汇东方4#配电室3#主变	10	800	640	640
14980	市区	恒大帝景2#开关站1#主变	10	800	640	640
14981	市区	恒大帝景3#配电室1#主变	10	630	504	504
14982	市区	恒大帝景3#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14983	市区	恒大帝景4#配电室1#主变	10	800	640	640
14984	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14985	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
14986	市区	恒大帝景北区1#配电室1#主变	10	630	504	504
14987	市区	恒大帝景北区1#配电室3#主变	10	630	504	504
14988	市区	嘉利花园小区1#主变	10	800	640	640
14989	市区	金宇箱变1#主变	10	630	449	449
14990	市区	廊桥北1#箱变主变	10	400	320	320
14991	市区	心怡嘉园1#配电室1#主变	10	630	504	504
14992	市区	心怡嘉园1#配电室3#主变	10	630	504	504
14993	市区	心怡嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640
14994	市区	心怡嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	640
14995	市区	新河小区1#配变	10	400	308	308
14996	市区	新河小区2#配变	10	400	292	292
14997	市区	新河小区3#配变	10	400	293	293
14998	市区	新河小区4#配变	10	400	251	251
14999	市区	新河小区5#S6箱变	10	630	504	504
15000	市区	盐渎桥南1#箱变	10	400	320	320
15001	市区	紫南线凯旋门小区2#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15002	市区	凯旋门小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
15003	市区	凯旋门小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
15004	市区	中海凯旋门1#开关站2#主变	10	630	504	504
15005	市区	中海凯旋门1#开关站4#主变	10	630	504	504
15006	市区	中海凯旋门南区1#配电室2#主变	10	630	504	504
15007	市区	中海凯旋门南区1#配电室4#主变	10	630	504	504
15008	市区	中海凯旋门小区4#开关站2#主变	10	800	640	640
15009	市区	中海凯旋门小区4#开关站4#主变	10	800	640	640
15010	市区	紫兴线保健院1#箱变主变	10	630	504	504
15011	市区	紫兴线保健院2#箱变主变	10	630	504	504
15012	市区	紫兴线大兴房产1#S4箱变	10	630	504	504
15013	市区	紫兴线华荣房产美变	10	315	224	224
15014	市区	紫兴线建行主变	10	630	504	504
15015	市区	紫兴线交校箱变	10	315	252	252
15016	市区	紫兴线凯发新园2#S16箱变	10	500	400	400
15017	市区	紫兴线凯发新园S12箱变	10	630	504	504
15018	市区	紫兴线日野2#S15箱变	10	500	400	400
15019	市区	紫兴线日野S9箱变	10	500	400	400
15020	市区	紫兴线商住小区2#S1箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15021	市区	紫兴线商住小区3#S3箱变	10	400	320	320
15022	市区	金悦商业中心1#配电室1#主变	10	800	628	628
15023	市区	金悦商业中心1#配电室3#主变	10	800	640	640
15024	市区	金悦商业中心2#配电室1#主变	10	800	640	640
15025	市区	金悦商业中心2#配电室3#主变	10	800	640	640
15026	市区	金悦商业中心3#配电室1#主变	10	800	640	640
15027	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	400	400
15028	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	504	504
15029	市区	鑫业家园北区充电桩1#箱变	10	630	504	504
15030	市区	鑫业家园北区充电桩2#箱变	10	630	504	504
15031	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变2#主变	10	1000	800	800
15032	市区	紫宇线紫薇东园小区变1#主变	10	1000	800	800
15033	市区	紫宇线紫薇东园小区变2#主变	10	1000	800	800
15034	市区	紫宇线紫薇花园F组团1#S2箱变	10	500	400	400
15035	市区	紫宇线紫薇花园F组团2#S3箱变	10	630	504	504
15036	市区	凤凰文化广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
15037	市区	凤凰文化广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
15038	市区	凤凰文化广场2#开关站2#主变	10	800	640	640
15039	市区	凤凰文化广场2#配电室2#主变	10	800	624	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15040	市区	凤凰文化广场3#配电室2#主变	10	630	504	504
15041	市区	凤凰文化广场4#配电室2#主变	10	800	640	640
15042	市区	凤凰文化广场4#配电室4#主变	10	800	640	640
15043	市区	凤凰文化广场5#配电室2#主变	10	800	640	640
15044	市区	凤凰文化广场5#配电室4#主变	10	800	640	640
15045	市区	中远线嘉园S3欧变	10	630	504	504
15046	市区	中远线嘉园S4欧变	10	630	504	504
15047	市区	中远线嘉园S7欧变	10	630	504	504
15048	市区	中远线嘉园S8欧变	10	630	504	504
15049	市区	紫元线家发S3箱变	10	400	314	314
15050	市区	紫元线香城美地1#变电所1#变	10	1000	800	800
15051	市区	紫元线香城美地1#变电所2#变	10	1000	800	800
15052	市区	紫元线香城美地2#变电所3#变	10	1000	800	800
15053	市区	紫元线香城美地2#变电所4#变	10	1000	800	800
15054	市区	紫元线香城美地2#变电所5#变	10	1000	800	800
15055	市区	紫元线怡园S10箱变	10	630	504	504
15056	市区	紫元线怡园S11箱变	10	630	504	504
15057	市区	观湖名邸1#开关站2#主变	10	800	640	640
15058	市区	观湖名邸4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15059	市区	观湖名邸4#配电室4#主变	10	800	640	640
15060	市区	观湖名邸二期1#配电室1#主变	10	800	640	640
15061	市区	观湖名邸二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
15062	市区	观湖名邸二期2#配电室3#主变	10	800	640	640
15063	市区	观湖名邸二期3#配电室1#主变	10	800	640	640
15064	市区	观湖名邸二期3#配电室3#主变	10	800	640	640
15065	市区	紫庄线市政S1箱变	10	500	400	400
15066	市区	凤凰汇紫园1#配电室1#主变	20	800	640	640
15067	市区	凤凰汇紫园1#配电室3#主变	20	800	640	640
15068	市区	凤凰汇紫园2#配电室1#主变	20	800	640	640
15069	市区	凤凰汇紫园3#配电室1#主变	20	630	504	504
15070	市区	金融城14#楼（地下）配电室2#主变	20	800	640	640
15071	市区	金融城14#楼（地下）配电室4#主变	20	800	640	640
15072	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室2#主变	20	800	640	640
15073	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室2#主变	20	800	637	637
15074	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室4#主变	20	800	640	640
15075	市区	金融城14#楼（地下）配电室1#主变	20	800	640	640
15076	市区	金融城14#楼（地下）配电室3#主变	20	800	640	640
15077	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15078	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640
15079	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室3#主变	20	800	640	640
15080	市区	金融城1#地块1#配电室1#主变	20	800	640	640
15081	市区	金融城1#地块1#配电室3#主变	20	800	640	640
15082	市区	金融城1#地块2#配电室1#主变	20	800	640	640
15083	市区	金融城1#地块2#配电室3#主变	20	800	640	640
15084	市区	金融城2#地块10#配电室2#主变	20	1000	800	800
15085	市区	金融城2#地块10#配电室4#主变	20	1000	800	800
15086	市区	金融城2#地块3#配电室1#主变	20	800	640	640
15087	市区	金融城2#地块3#配电室3#主变	20	800	640	640
15088	市区	金融城2#地块4#配电室1#主变	20	630	504	504
15089	市区	金融城2#地块4#配电室3#主变	20	800	640	640
15090	市区	金融城2#地块5#配电室2#主变	20	630	504	504
15091	市区	金融城2#地块5#配电室4#主变	20	630	504	504
15092	市区	金融城2#地块6#配电室2#主变	20	800	640	640
15093	市区	金融城2#地块6#配电室4#主变	20	1000	800	800
15094	市区	金融城7#配电室2#主变	20	800	640	640
15095	市区	金融城8#配电室2#主变	20	800	640	640
15096	市区	金融城9#配电室2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15097	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室2#主变	20	800	616	616
15098	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室2#主变	20	800	640	640
15099	市区	凤城北苑（西区）1#充电桩箱变	10	400	320	320
15100	市区	凤城北苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
15101	市区	凤城北苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
15102	市区	凤城北苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
15103	市区	凤城北苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
15104	市区	凤城北苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
15105	市区	凤城北苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
15106	市区	凤麟府1#充电桩1#变压器	10	400	320	320
15107	市区	凤麟府4#配电室1#主变	10	800	640	640
15108	市区	凤麟府4#配电室3#主变	10	800	640	640
15109	市区	凤麟府5#配电室1#主变	10	800	640	640
15110	市区	凤麟府5#配电室3#主变	10	800	640	640
15111	市区	华樾花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
15112	市区	华樾花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
15113	市区	华樾花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
15114	市区	华樾花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
15115	市区	华樾花园2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15116	市区	华樾花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
15117	市区	华樾花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
15118	市区	华樾花园4#配电室1#主变	10	800	640	640
15119	市区	华樾花园4#配电室3#主变	10	800	640	640
15120	市区	华樾花园5#配电室1#主变	10	800	640	640
15121	市区	华樾花园5#配电室3#主变	10	800	640	640
15122	市区	凤城南苑1#配电室2#变压器	10	630	504	504
15123	市区	凤城南苑1#配电室4#变压器	10	630	504	504
15124	市区	凤城南苑2#配电室2#变压器	10	630	504	504
15125	市区	凤城南苑2#配电室4#变压器	10	630	504	504
15126	市区	凤城南苑3#配电室2#变压器	10	800	640	640
15127	市区	凤城南苑3#配电室4#变压器	10	800	640	640
15128	市区	凤城南苑4#配电室2#变压器	10	800	640	640
15129	市区	佳江线高架充电桩1#变压器	10	630	504	504
15130	市区	佳江线高架充电桩2#变压器	10	630	504	504
15131	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站1#主变	10	800	640	640
15132	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站3#主变	10	800	640	640
15133	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室1#主变	10	800	640	640
15134	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15135	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站1#主变	10	630	504	504
15136	市区	中江外滩城1#开关站1#主变	10	630	504	504
15137	市区	中江外滩城1#配电室1#主变	10	630	477	477
15138	市区	中江外滩城2#配电室1#主变	10	800	640	640
15139	市区	中江外滩城2#配电室3#主变	10	800	640	640
15140	市区	中江外滩城3#配电室1#主变	10	630	494	494
15141	市区	中江外滩城3#配电室3#主变	10	630	504	504
15142	市区	中南4B景城南区1#配电室2#主变	10	800	640	640
15143	市区	中南4B景城南区2#配电室2#主变	10	630	504	504
15144	市区	中南4B景城南区2#配电室4#主变	10	630	504	504
15145	市区	中南4B景城南区3#配电室2#主变	10	630	504	504
15146	市区	中南4B景城南区3#配电室4#主变	10	630	504	504
15147	市区	中南4B景城南区4#配电室2#主变	10	315	252	252
15148	市区	中南4C景城东区1#配电室2#主变	10	630	504	504
15149	市区	中南4C景城东区1#配电室4#主变	10	630	504	504
15150	市区	中南4C景城东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
15151	市区	中南4C景城东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
15152	市区	中南4C景城东区3#配电室2#主变	10	800	625	625
15153	市区	中南4C景城东区4#配电室2#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15154	市区	中南4C景城东区幼儿园欧变	10	630	504	504
15155	市区	开创家园1#配电室2#主变	10	800	640	640
15156	市区	开创家园1#配电室4#主变	10	800	640	640
15157	市区	开创家园2#配电室2#主变	10	800	640	640
15158	市区	开创家园2#配电室4#主变	10	800	640	640
15159	市区	开创家园3#配电室2#主变	10	800	640	640
15160	市区	开创家园3#配电室4#主变	10	800	640	640
15161	市区	开创家园4#配电室2#主变	10	800	640	640
15162	市区	开创家园4#配电室4#主变	10	800	640	640
15163	市区	潘黄新伙12#变	10	200	160	160
15164	市区	潘黄新伙14#变.	10	200	108	108
15165	市区	钱江绿洲2#开关站1#主变	10	800	640	640
15166	市区	钱江绿洲2#开关站3#主变	10	800	640	640
15167	市区	钱江绿洲4#配电房1#主变	10	800	640	640
15168	市区	钱江绿洲4#配电房3#主变	10	800	640	640
15169	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室1#主变	10	800	612	612
15170	市区	荣悦华府1#开关站1#主变	10	800	628	628
15171	市区	荣悦华府1#开关站3#主变	10	800	613	613
15172	市区	荣悦华府1#配电室1#主变	10	630	476	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15173	市区	荣悦华府1#配电室3#主变	10	630	488	488
15174	市区	荣悦华府2#开关站1#主变	10	800	619	619
15175	市区	荣悦华府6#配电室1#主变	10	800	640	640
15176	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站2#主变	10	630	504	504
15177	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站4#主变	10	630	504	504
15178	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室2#主变	10	800	640	640
15179	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室4#主变	10	800	640	640
15180	市区	佳盛线盛世明都二期充电桩欧变主变	10	200	160	160
15181	市区	港海明珠1#配电室1#主变	10	630	504	504
15182	市区	港海明珠1#配电室3#主变	10	630	504	504
15183	市区	港海明珠2#配电室1#主变	10	800	640	640
15184	市区	港海明珠2#配电室3#主变	10	800	640	640
15185	市区	冠亨名城1#开关站1#主变	10	800	640	640
15186	市区	冠亨名城1#配电室1#主变	10	800	640	640
15187	市区	冠亨名城2#开关站1#主变	10	800	640	640
15188	市区	冠亨名城2#配电室1#主变	10	800	640	640
15189	市区	南国裕墅1#开关站2#主变	10	630	483	483
15190	市区	南国裕墅1#配电室2#主变	10	630	504	504
15191	市区	南国裕墅1#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15192	市区	盛世明都1#配电室1#变压器	10	800	640	640
15193	市区	盛世明都1#配电室3#变压器	10	800	640	640
15194	市区	盛世明都2#配电室1#变压器	10	800	640	640
15195	市区	盛世明都2#配电室3#变压器	10	800	640	640
15196	市区	吾悦和府沁园1#开关站1#主变	10	800	640	640
15197	市区	吾悦和府沁园1#配电室1#主变	10	800	640	640
15198	市区	吾悦和府沁园2#配电室1#主变	10	800	640	640
15199	市区	吾悦和府沁园2#配电室3#主变	10	800	640	640
15200	市区	御景湾1#用户开关站2#变	10	800	640	640
15201	市区	御景湾1#用户开关站4#变	10	800	640	640
15202	市区	御景湾2#用户开关站2#变	10	800	640	640
15203	市区	御景湾3#配电室2#变压器配电变压器	10	800	640	640
15204	市区	御景湾4#用户配电室2#变	10	800	640	640
15205	市区	御景湾4#用户配电室4#变	10	800	640	640
15206	市区	御景湾5#用户配电室2#变	10	800	640	640
15207	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）2#主变	10	1000	800	800
15208	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）4#主变	10	1000	800	800
15209	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）2#主变	10	1000	800	800
15210	市区	铂都观邸3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15211	市区	铂都观邸3#配电室4#主变	10	800	640	640
15212	市区	铂都观邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
15213	市区	铂都观邸4#配电室4#主变	10	800	640	640
15214	市区	香城世家1#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
15215	市区	香城世家1#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
15216	市区	香城世家2#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
15217	市区	香城世家2#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
15218	市区	香城世家3#配电室1#主变	10	800	640	640
15219	市区	香城世家3#配电室3#主变	10	800	640	640
15220	市区	香城世家4#配电室1#主变	10	800	640	640
15221	市区	香城世家4#配电室3#主变	10	800	640	640
15222	市区	同人怡和园2#开关站1#主变	10	800	640	640
15223	市区	同仁怡和园1#配电室1#主变	10	800	640	640
15224	市区	同仁怡和园1#配电室3#主变	10	800	640	640
15225	市区	同仁怡和园2#配电室1#主变	10	800	640	640
15226	市区	同仁怡和园2#配电室3#主变	10	800	640	640
15227	市区	吾悦和府润园1#开关站2#主变	10	800	640	640
15228	市区	吾悦和府润园1#配电室2#主变	10	800	640	640
15229	市区	吾悦和府润园1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15230	市区	秀水佳苑1#配电室1#主变	10	800	596	596
15231	市区	秀水佳苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
15232	市区	秀水佳苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
15233	市区	秀水佳苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
15234	市区	秀水佳苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
15235	市区	秀水佳苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
15236	市区	秀水佳苑5#配电室1#主变	10	800	640	640
15237	市区	怡和园3#配电室1#变	10	800	640	640
15238	市区	怡和园3#配电室3#变配电变压器	10	800	640	640
15239	市区	凤城北苑东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
15240	市区	凤城北苑东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
15241	市区	凤城北苑东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
15242	市区	凤城北苑东区2#配电室3#主变	10	800	640	640
15243	市区	凤城北苑东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
15244	市区	名望府1#配电室1#主变	10	800	640	640
15245	市区	名望府1#配电室3#主变	10	800	626	626
15246	市区	名望府2#配电室1#主变	10	800	640	640
15247	市区	名望府2#配电室3#主变	10	800	640	640
15248	市区	名望府3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15249	市区	名望府充电桩欧变	10	400	320	320
15250	市区	钱江绿洲1#配电室1#变压器	10	800	640	640
15251	市区	钱江绿洲2#配电室1#主变	10	800	640	640
15252	市区	钱江绿洲2#配电室3#主变	10	800	640	640
15253	市区	钱江绿洲6#配电室1#主变	10	630	504	504
15254	市区	钱江绿洲6#配电室3#主变	10	630	504	504
15255	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室1#主变	10	800	640	640
15256	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室3#主变	10	800	640	640
15257	市区	金棠名邸1#配电室4#主变	10	800	640	640
15258	市区	金棠名邸2#配电室4#主变	10	800	640	640
15259	市区	永明悦来府1#配电室4#主变	10	800	640	640
15260	市区	永明悦来府2#配电室4#主变	10	800	640	640
15261	市区	永明悦来府3#配电室4#主变	10	800	640	640
15262	市区	永明悦来府4#配电室4#主变	10	800	640	640
15263	市区	永明悦来府5#配电室4#主变	10	800	640	640
15264	滨海	八巨案东二配变	10	200	0	133
15265	滨海	八巨案东六配变	10	200	0	160
15266	滨海	八巨案东七配变	10	200	0	130
15267	滨海	八巨案东四配变	10	200	0	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15268	滨海	八巨案东五配变	10	400	0	122
15269	滨海	八巨合成八配变	10	200	0	76
15270	滨海	八巨合成十一配变	10	400	0	219
15271	滨海	八巨前案电站	10	200	0	160
15272	滨海	八巨前案二配变	10	200	0	160
15273	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	0	296
15274	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	0	320
15275	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	0	320
15276	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	0	320
15277	滨海	八巨前案二十配变	10	400	0	320
15278	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	0	320
15279	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	0	160
15280	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	0	453
15281	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	0	504
15282	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	0	320
15283	滨海	八巨前案九配变	10	400	0	259
15284	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	0	140
15285	滨海	八巨前案七配变	10	200	0	106
15286	滨海	八巨前案十八配变	10	400	0	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15287	滨海	八巨前案十二配变	10	200	0	118
15288	滨海	八巨前案十九配变	10	200	0	91
15289	滨海	八巨前案十六配变	10	400	0	320
15290	滨海	八巨前案十配变	10	400	0	320
15291	滨海	八巨前案十七配变	10	400	0	320
15292	滨海	八巨前案十三配变	10	400	0	88
15293	滨海	八巨前案十五配变	10	200	0	160
15294	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	0	117
15295	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	0	118
15296	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	0	30
15297	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	0	55
15298	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	0	144
15299	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	0	36
15300	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	0	52
15301	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	0	76
15302	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	0	63
15303	滨海	八巨五户八配变	10	200	0	49
15304	滨海	八巨五户电站	10	200	0	160
15305	滨海	八巨五户二配变	10	400	0	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15306	滨海	八巨五户九配变	10	400	0	17
15307	滨海	八巨五户六配变	10	200	0	6
15308	滨海	八巨五户七配变	10	200	0	136
15309	滨海	八巨五户三配变	10	200	0	0
15310	滨海	八巨五户十配变	10	400	0	243
15311	滨海	八巨五户四配变	10	200	0	160
15312	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	0	124
15313	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	0	93
15314	滨海	八巨玉民九配变	10	200	0	160
15315	滨海	八巨玉民七配变	10	200	0	143
15316	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	0	230
15317	滨海	八巨玉民十配变	10	200	0	86
15318	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	0	148
15319	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	0	306
15320	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	0	140
15321	滨海	八巨玉民五配变	10	200	0	97
15322	滨海	八巨玉农二配变	10	200	0	160
15323	滨海	八巨玉农九配变	10	400	0	320
15324	滨海	八巨玉农六配变	10	200	0	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15325	滨海	八巨玉农七配变	10	200	0	142
15326	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	0	160
15327	滨海	八巨玉农四配变	10	200	0	117
15328	滨海	八巨玉农一配变	10	200	0	29
15329	滨海	合成三配变	10	200	0	120
15330	滨海	前案八配变	10	400	0	66
15331	滨海	前案十四配变	10	200	0	134
15332	滨海	前案十一配变	10	200	0	76
15333	滨海	前案一配变	10	200	0	92
15334	滨海	玉民八配变	10	200	0	52
15335	滨海	玉民二配变	10	200	0	137
15336	滨海	玉民三配变	10	200	0	104
15337	滨海	玉民四配变.	10	200	0	145
15338	滨海	玉民一配变	10	400	0	301
15339	滨海	玉农三配变	10	400	0	287
15340	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	0	79
15341	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	0	6
15342	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	0	92
15343	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	0	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15344	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	0	79
15345	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	0	120
15346	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	0	0
15347	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	0	150
15348	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	0	70
15349	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	0	80
15350	滨海	八巨华新八配变	10	200	0	72
15351	滨海	八巨华新二配变	10	200	0	138
15352	滨海	八巨华新七配变	10	200	0	60
15353	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	0	504
15354	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	0	504
15355	滨海	八巨华新十配变	10	200	0	141
15356	滨海	八巨华新十七配变	10	400	0	229
15357	滨海	八巨华新十三配变	10	200	0	132
15358	滨海	八巨华新十四配变	10	200	0	126
15359	滨海	八巨华新十一配变	10	200	0	160
15360	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	0	111
15361	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	0	141
15362	滨海	八巨华新一配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15363	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	0	160
15364	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	0	291
15365	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	0	22
15366	滨海	八巨街道四配变	10	400	0	235
15367	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	0	160
15368	滨海	八巨同兴八配变	10	200	0	100
15369	滨海	八巨同兴电站	10	200	0	160
15370	滨海	八巨同兴二配变	10	200	0	61
15371	滨海	八巨同兴九台区	10	400	0	320
15372	滨海	八巨同兴六配变	10	200	0	135
15373	滨海	八巨同兴七配变	10	200	0	72
15374	滨海	八巨同兴三配变	10	400	0	240
15375	滨海	八巨同兴四配变	10	400	0	187
15376	滨海	八巨同兴五配变	10	200	0	160
15377	滨海	八巨同兴一配变	10	200	0	43
15378	滨海	陈岳四配变	10	200	0	81
15379	滨海	同兴九配变	10	400	0	320
15380	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	0	504
15381	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15382	滨海	八巨工商路综合变	10	400	0	311
15383	滨海	八巨华新九配变	10	200	0	118
15384	滨海	八巨华新六配变	10	400	0	320
15385	滨海	八巨华新三配变	10	200	0	138
15386	滨海	八巨华新十二配变	10	400	0	320
15387	滨海	八巨华新十六配变	10	400	0	241
15388	滨海	八巨华新十五配变	10	400	0	191
15389	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	0	320
15390	滨海	八巨街道二配变	10	400	0	275
15391	滨海	八巨街道二十配变	10	400	0	303
15392	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	0	313
15393	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	0	309
15394	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	0	297
15395	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	0	214
15396	滨海	八巨街道七配变	10	400	0	253
15397	滨海	八巨街道三配变	10	400	0	320
15398	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	0	320
15399	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	0	85
15400	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	0	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15401	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	0	504
15402	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	0	320
15403	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	0	310
15404	滨海	八巨街道十八配变	10	400	0	274
15405	滨海	八巨街道十二配变	10	400	0	270
15406	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	0	320
15407	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	0	109
15408	滨海	八巨街道十七配变	10	400	0	282
15409	滨海	八巨街道十三配变	10	400	0	320
15410	滨海	八巨街道十四配变	10	400	0	132
15411	滨海	八巨街道十五配变	10	400	0	218
15412	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	0	11
15413	滨海	八巨街道五配变.	10	400	0	320
15414	滨海	八巨街道一配变	10	400	0	316
15415	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	0	320
15416	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	0	208
15417	滨海	八巨前冲九配变	10	400	0	171
15418	滨海	八巨前冲七配变	10	200	0	160
15419	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15420	滨海	八巨学府新街二号变	10	400	0	320
15421	滨海	八巨学府新街配变	10	400	0	320
15422	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	0	151
15423	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	0	277
15424	滨海	八巨玉农八配变	10	200	0	132
15425	滨海	八巨玉农五配变	10	200	0	160
15426	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	0	504
15427	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	0	190
15428	滨海	街道三十六配变	10	400	0	320
15429	滨海	前冲八配变	10	400	0	61
15430	滨海	前冲十四配变	10	400	0	38
15431	滨海	八巨大冲二配变	10	200	0	67
15432	滨海	八巨大冲三配变	10	400	0	241
15433	滨海	八巨大冲一配变	10	400	0	259
15434	滨海	八巨电站	10	80	0	64
15435	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	0	320
15436	滨海	八巨街道九配变	10	400	0	267
15437	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	0	378
15438	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15439	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	0	378
15440	滨海	八巨街道十九配变	10	400	0	208
15441	滨海	八巨街道四十配变	10	400	0	320
15442	滨海	八巨七巨电站	10	200	0	153
15443	滨海	八巨七巨二配变	10	400	0	169
15444	滨海	八巨七巨九配变	10	200	0	134
15445	滨海	八巨七巨六配变	10	200	0	7
15446	滨海	八巨七巨七配变	10	200	0	123
15447	滨海	八巨七巨三配变	10	200	0	160
15448	滨海	八巨七巨十配变	10	200	0	74
15449	滨海	八巨七巨十一配变	10	100	0	58
15450	滨海	八巨七巨四配变	10	200	0	56
15451	滨海	八巨七巨一配变	10	200	0	160
15452	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	0	29
15453	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	0	159
15454	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	0	94
15455	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	0	72
15456	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	0	320
15457	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	0	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15458	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	0	307
15459	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	0	164
15460	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	0	274
15461	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	0	267
15462	滨海	八巨西冲电站	10	100	0	80
15463	滨海	八巨西冲二配变	10	400	0	263
15464	滨海	八巨西冲六配变	10	400	0	193
15465	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	0	137
15466	滨海	八巨西冲四配变	10	200	0	160
15467	滨海	八巨西冲五配变	10	200	0	109
15468	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	0	66
15469	滨海	七巨八配变	10	200	0	116
15470	滨海	七巨五配变（JN)前冲五	10	400	0	144
15471	滨海	八巨界河二配变	10	200	0	149
15472	滨海	八巨界河七配变	10	200	0	132
15473	滨海	八巨界河三配变	10	400	0	114
15474	滨海	八巨界河四配变	10	200	0	27
15475	滨海	八巨界河五配变	10	200	0	91
15476	滨海	八巨界河一配变	10	400	0	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15477	滨海	八巨前冲电站	10	200	0	89
15478	滨海	八巨前冲二配变	10	200	0	103
15479	滨海	八巨前冲六配变	10	400	0	181
15480	滨海	八巨前冲三配变	10	200	0	96
15481	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	0	135
15482	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	0	160
15483	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	0	11
15484	滨海	八巨前冲四配变	10	200	0	160
15485	滨海	八巨前冲一配变	10	200	0	138
15486	滨海	八巨条黄二配变	10	200	0	160
15487	滨海	八巨条黄九配变	10	200	0	53
15488	滨海	八巨条黄六配变	10	400	0	36
15489	滨海	八巨条黄七配变	10	200	0	40
15490	滨海	八巨条黄三配变	10	200	0	95
15491	滨海	八巨条黄四配变	10	200	0	61
15492	滨海	八巨条黄五配变	10	200	0	67
15493	滨海	八巨条黄一配变	10	200	0	54
15494	滨海	八巨王庄八配变	10	200	0	95
15495	滨海	八巨王庄电站	10	200	0	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15496	滨海	八巨王庄二配变	10	200	0	93
15497	滨海	八巨王庄二站	10	200	0	160
15498	滨海	八巨王庄九配变	10	400	0	320
15499	滨海	八巨王庄六配变	10	200	0	58
15500	滨海	八巨王庄三配变	10	400	0	215
15501	滨海	八巨王庄十配变	10	400	0	320
15502	滨海	八巨王庄五配变	10	200	0	134
15503	滨海	八巨王庄一配变	10	400	0	60
15504	滨海	八巨新华八台区	10	400	0	320
15505	滨海	八巨新华二配变	10	200	0	143
15506	滨海	八巨新华三配变	10	200	0	104
15507	滨海	八巨新华四配变	10	200	0	160
15508	滨海	八巨新华五配变	10	200	0	81
15509	滨海	八巨永余八配变	10	200	0	65
15510	滨海	八巨永余电站	10	200	0	160
15511	滨海	八巨永余二配变	10	200	0	0
15512	滨海	八巨永余六配变	10	200	0	76
15513	滨海	八巨永余七配变	10	200	0	35
15514	滨海	八巨永余三配变	10	200	0	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15515	滨海	八巨永余十二配变	10	400	0	85
15516	滨海	八巨永余十六配变	10	200	0	46
15517	滨海	八巨永余十配变	10	200	0	103
15518	滨海	八巨永余十七配变	10	400	0	205
15519	滨海	八巨永余十三配变	10	200	0	115
15520	滨海	八巨永余十四配变	10	200	0	0
15521	滨海	八巨永余十五配变	10	400	0	289
15522	滨海	八巨永余十一配变	10	200	0	48
15523	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	0	87
15524	滨海	八巨永余五配变	10	400	0	303
15525	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	0	85
15526	滨海	界河六配变1	10	400	0	137
15527	滨海	条黄八配变	10	200	0	144
15528	滨海	王庄七配变	10	200	0	133
15529	滨海	新华六配变	10	200	0	160
15530	滨海	新华七配变	10	200	0	120
15531	滨海	新华一配变	10	200	0	136
15532	滨海	新增永余九配变	10	200	0	83
15533	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15534	滨海	八巨东成六配变	10	200	66	0
15535	滨海	八巨东成七配变	10	200	160	0
15536	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	89	0
15537	滨海	八巨东成四配变	10	200	40	0
15538	滨海	八巨东成五配变	10	200	160	0
15539	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	124	0
15540	滨海	八巨合成二配变	10	200	160	0
15541	滨海	八巨合成六配变	10	200	59	0
15542	滨海	八巨合成七配变	10	200	112	0
15543	滨海	八巨合成十二配变	10	200	98	0
15544	滨海	八巨合成十配变	10	200	160	0
15545	滨海	八巨合成十三配变	10	400	320	0
15546	滨海	八巨合成十四配变	10	400	256	0
15547	滨海	八巨合成四配变	10	200	95	0
15548	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	234	0
15549	滨海	八巨阔港十配变	10	200	99	0
15550	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	119	0
15551	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	135	0
15552	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15553	滨海	八巨泥港电站	10	315	252	0
15554	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	98	0
15555	滨海	八巨泥港二站	10	200	160	0
15556	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	125	0
15557	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	49	0
15558	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	152	0
15559	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	183	0
15560	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	122	0
15561	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	56	0
15562	滨海	合成九配变	10	200	62	0
15563	滨海	合成五配变	10	200	99	0
15564	滨海	阔港八配变	10	200	42	0
15565	滨海	阔港电站	10	200	160	0
15566	滨海	阔港二配变	10	200	70	0
15567	滨海	阔港九配变	10	200	0	0
15568	滨海	阔港六配变	10	200	138	0
15569	滨海	阔港七配变	10	200	97	0
15570	滨海	阔港三配变	10	200	126	0
15571	滨海	阔港五配变	10	200	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15572	滨海	阔港一配变	10	400	262	0
15573	滨海	泥港三配变	10	200	160	0
15574	滨海	泥港五配变	10	200	149	0
15575	滨海	八滩八配变	10	400	0	174
15576	滨海	八滩二配变	10	400	0	270
15577	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	0	504
15578	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	0	417
15579	滨海	八滩六配变	10	630	0	496
15580	滨海	八滩七配变	10	400	0	314
15581	滨海	八滩三配变	10	400	0	312
15582	滨海	八滩十配变	10	400	0	202
15583	滨海	八滩一配变	10	630	0	434
15584	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	0	80
15585	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	0	320
15586	滨海	蝶湖湾小区	10	400	0	320
15587	滨海	东街菜场配变	10	400	0	320
15588	滨海	二中配变	10	400	0	299
15589	滨海	韩湾八配变	10	200	0	160
15590	滨海	韩湾六配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15591	滨海	韩湾七配变	10	400	0	298
15592	滨海	韩湾三配变	10	400	0	320
15593	滨海	韩湾四配变	10	400	0	273
15594	滨海	韩湾五配变	10	400	0	249
15595	滨海	韩湾一配变	10	630	0	377
15596	滨海	花园配变	10	400	0	309
15597	滨海	交管所配变	10	200	0	99
15598	滨海	界港十三配变	10	400	0	189
15599	滨海	利民电站配变	10	100	0	80
15600	滨海	利民二配变	10	400	0	246
15601	滨海	利民三配变	10	200	0	35
15602	滨海	利民四配变	10	400	0	195
15603	滨海	利民五配变	10	400	0	304
15604	滨海	利民一配变	10	400	0	178
15605	滨海	粮东电站	10	200	0	160
15606	滨海	粮东二配变	10	200	0	160
15607	滨海	粮东六配变	10	400	0	320
15608	滨海	粮东七配变	10	400	0	320
15609	滨海	粮东三配变	10	400	0	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15610	滨海	粮东四配变	10	200	0	160
15611	滨海	粮东五配变	10	200	0	160
15612	滨海	粮东一配变	10	200	0	137
15613	滨海	农业园配变	10	100	0	80
15614	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	0	320
15615	滨海	桥东二配变	10	630	0	448
15616	滨海	桥东九配变	10	400	0	311
15617	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	0	504
15618	滨海	桥东三配变	10	400	0	320
15619	滨海	桥东四配变	10	630	0	416
15620	滨海	桥东五配变	10	400	0	304
15621	滨海	三合八配变	10	200	0	146
15622	滨海	三合二配变	10	200	0	160
15623	滨海	三合九配变	10	400	0	320
15624	滨海	三合六配变	10	315	0	222
15625	滨海	三合七配变	10	200	0	133
15626	滨海	三合三配变	10	200	0	0
15627	滨海	三合四配变	10	400	0	304
15628	滨海	三合五配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15629	滨海	三合一配变..	10	200	0	127
15630	滨海	新良二配变	10	315	0	237
15631	滨海	新良三配变	10	400	0	301
15632	滨海	新良四配变	10	400	0	283
15633	滨海	新良一配变	10	400	0	320
15634	滨海	蚁灯电站	10	200	0	160
15635	滨海	蚁灯二配变	10	400	0	254
15636	滨海	蚁灯三配变	10	400	0	259
15637	滨海	蚁灯四配变	10	200	0	150
15638	滨海	蚁灯五配变	10	200	0	123
15639	滨海	蚁灯一配变	10	200	0	130
15640	滨海	塑料线175学府公寓1#主变	10	400	0	320
15641	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	0	320
15642	滨海	革新二配变	10	400	0	262
15643	滨海	革新二站	10	100	0	80
15644	滨海	革新九配变	10	400	0	320
15645	滨海	革新六配变	10	200	0	138
15646	滨海	革新七配变	10	200	0	136
15647	滨海	革新十配变	10	200	0	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15648	滨海	革新四配变	10	200	0	129
15649	滨海	革新五配变	10	200	0	140
15650	滨海	革新一配变	10	200	0	149
15651	滨海	革新一站	10	200	0	160
15652	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	0	504
15653	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	0	504
15654	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	0	495
15655	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	0	640
15656	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	0	640
15657	滨海	龙兴二配变	10	200	0	160
15658	滨海	龙兴三配变	10	400	0	302
15659	滨海	龙兴五配变	10	200	0	135
15660	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	0	640
15661	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	0	640
15662	滨海	桥东六配变	10	200	0	160
15663	滨海	宋尖八配变	10	200	0	160
15664	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	0	80
15665	滨海	宋尖二配变	10	400	0	320
15666	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15667	滨海	宋尖居住区2#变	10	400	0	320
15668	滨海	宋尖六配变	10	400	0	122
15669	滨海	宋尖十配变	10	400	0	284
15670	滨海	宋尖五配变	10	400	0	320
15671	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	0	320
15672	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	0	320
15673	滨海	县二院家属区箱变	10	630	0	483
15674	滨海	新城区1#箱变	10	1000	0	800
15675	滨海	新城区11#箱变	10	630	0	307
15676	滨海	新城区12#箱变	10	1000	0	687
15677	滨海	新城区3＃箱变1#主变	10	630	0	504
15678	滨海	一心八配变	10	200	0	78
15679	滨海	一心二配变	10	200	0	115
15680	滨海	一心九配变	10	400	0	134
15681	滨海	一心六配变	10	400	0	133
15682	滨海	一心七配变	10	200	0	160
15683	滨海	一心三配变	10	200	0	22
15684	滨海	一心十二配变	10	400	0	293
15685	滨海	一心十配变	10	400	0	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15686	滨海	一心四配变	10	200	0	114
15687	滨海	一心五配变	10	200	0	7
15688	滨海	一心一配变	10	200	0	130
15689	滨海	镇政府配变箱变	10	630	0	504
15690	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	0	462
15691	滨海	界山二配变	10	400	0	308
15692	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	0	504
15693	滨海	界山三配变	10	400	0	260
15694	滨海	界山四配变	10	400	0	300
15695	滨海	界山一配变	10	200	0	107
15696	滨海	老滩二配变	10	400	0	290
15697	滨海	老滩六配变	10	400	0	222
15698	滨海	老滩七配变	10	400	0	320
15699	滨海	老滩三配变	10	200	0	82
15700	滨海	老滩四配变	10	400	0	320
15701	滨海	老滩五配变	10	200	0	0
15702	滨海	老滩一配变	10	200	0	160
15703	滨海	粮西八配变	10	400	0	226
15704	滨海	粮西二配变	10	200	0	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15705	滨海	粮西九配变	10	400	0	320
15706	滨海	粮西六配变	10	200	0	96
15707	滨海	粮西七配变	10	400	0	247
15708	滨海	粮西三配变	10	400	0	264
15709	滨海	粮西十配变	10	400	0	188
15710	滨海	粮西十一配变	10	400	0	271
15711	滨海	粮西四配变	10	400	0	240
15712	滨海	粮西五配变	10	200	0	81
15713	滨海	粮西一配变	10	200	0	65
15714	滨海	唐港二配变	10	400	0	267
15715	滨海	唐港三配变	10	200	0	152
15716	滨海	唐港四配变	10	400	0	257
15717	滨海	唐港五配变	10	200	0	135
15718	滨海	唐港一配变	10	200	0	24
15719	滨海	永兴二配变	10	200	0	160
15720	滨海	永兴六配变	10	400	0	288
15721	滨海	永兴七配变	10	200	0	140
15722	滨海	永兴三配变	10	400	0	280
15723	滨海	永兴四配变	10	200	0	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15724	滨海	永兴五配变	10	200	0	160
15725	滨海	永兴一配变	10	200	0	160
15726	滨海	朱于八配变	10	400	0	195
15727	滨海	朱于二配变	10	200	0	160
15728	滨海	朱于二站	10	200	0	160
15729	滨海	朱于六配变	10	400	0	258
15730	滨海	朱于七配变	10	400	0	290
15731	滨海	朱于三配变.	10	200	0	111
15732	滨海	朱于四配变	10	200	0	95
15733	滨海	朱于五配变	10	200	0	160
15734	滨海	朱于一配变	10	200	0	160
15735	滨海	朱于一站	10	100	0	78
15736	滨海	八滩东兴七配变	10	400	0	320
15737	滨海	八滩二中	10	400	0	47
15738	滨海	八滩联心六配变	10	200	0	160
15739	滨海	八滩联心五配变	10	200	0	127
15740	滨海	八滩联心一配变	10	200	0	141
15741	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	0	169
15742	滨海	东兴八配变	10	200	0	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15743	滨海	东兴电站.	10	200	0	160
15744	滨海	东兴二配变	10	400	0	320
15745	滨海	东兴九配变	10	400	0	286
15746	滨海	东兴六配变	10	200	0	160
15747	滨海	东兴三配变	10	400	0	295
15748	滨海	东兴十二配变	10	400	0	320
15749	滨海	东兴十配变	10	400	0	320
15750	滨海	东兴十一配变	10	400	0	298
15751	滨海	东兴四配变	10	200	0	137
15752	滨海	东兴五配变	10	200	0	101
15753	滨海	东兴一配变	10	400	0	320
15754	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	0	504
15755	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	0	504
15756	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	0	640
15757	滨海	老窑电排站	10	200	0	160
15758	滨海	老窑电站	10	200	0	160
15759	滨海	老窑二配变	10	400	0	254
15760	滨海	老窑三配变	10	200	0	160
15761	滨海	老窑四配变	10	200	0	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15762	滨海	老窑五配变	10	400	0	320
15763	滨海	老窑一配变	10	200	0	125
15764	滨海	联心二配变	10	200	0	149
15765	滨海	联心二站	10	200	0	160
15766	滨海	联心三配变	10	400	0	300
15767	滨海	联心三站	10	200	0	160
15768	滨海	联心四配变	10	400	0	167
15769	滨海	龙兴四配变	10	200	0	111
15770	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	0	640
15771	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	0	640
15772	滨海	宋尖九配变	10	200	0	123
15773	滨海	宋尖七配变	10	200	0	143
15774	滨海	宋尖十一配变	10	400	0	320
15775	滨海	宋尖四配变	10	400	0	320
15776	滨海	宋尖一配变	10	400	0	284
15777	滨海	圩区二配变	10	400	0	240
15778	滨海	圩区二站	10	100	0	80
15779	滨海	圩区六配变	10	200	0	160
15780	滨海	圩区三配变	10	200	0	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15781	滨海	圩区四配变	10	400	0	297
15782	滨海	圩区五配变	10	400	0	299
15783	滨海	圩区一配变	10	200	0	87
15784	滨海	圩区一站	10	100	0	80
15785	滨海	卫东八配变	10	200	0	160
15786	滨海	卫东二配变	10	200	0	160
15787	滨海	卫东二站	10	100	0	80
15788	滨海	卫东九配变	10	200	0	24
15789	滨海	卫东六配变	10	200	0	148
15790	滨海	卫东七配变	10	200	0	160
15791	滨海	卫东三配变	10	200	0	143
15792	滨海	卫东三站	10	100	0	80
15793	滨海	卫东十二配变	10	400	0	320
15794	滨海	卫东十六配变	10	400	0	320
15795	滨海	卫东十配变	10	400	0	298
15796	滨海	卫东十三配变	10	400	0	320
15797	滨海	卫东十四配变	10	400	0	282
15798	滨海	卫东十五配变	10	400	0	294
15799	滨海	卫东十一配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15800	滨海	卫东四配变	10	200	0	130
15801	滨海	卫东五配变	10	200	0	127
15802	滨海	卫东一配变	10	200	0	140
15803	滨海	卫东一站	10	200	0	160
15804	滨海	新城区4#箱变	10	630	0	504
15805	滨海	新城区5#箱变	10	630	0	504
15806	滨海	新城区6#箱变	10	630	0	504
15807	滨海	新城区7#箱变1#主变	10	630	0	504
15808	滨海	新城区8#箱变	10	630	0	504
15809	滨海	新城区9#箱变1#主变	10	630	0	504
15810	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	0	504
15811	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	0	160
15812	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	0	400
15813	滨海	瑞荣1＃变	10	400	0	314
15814	滨海	瑞荣2＃变	10	400	0	320
15815	滨海	瑞荣3#变	10	630	0	504
15816	滨海	瑞荣4＃变	10	630	0	504
15817	滨海	天泉花园1＃变	10	400	0	320
15818	滨海	天泉花园2＃变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15819	滨海	王桥八配变	10	400	0	235
15820	滨海	王桥二配变	10	400	0	220
15821	滨海	王桥六配变	10	400	0	320
15822	滨海	王桥七配变	10	400	0	194
15823	滨海	王桥三配变	10	200	0	131
15824	滨海	王桥四配变	10	400	0	306
15825	滨海	王桥五配变	10	200	0	160
15826	滨海	王桥一配变	10	400	0	246
15827	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	0	504
15828	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	0	463
15829	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	0	504
15830	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	0	504
15831	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	0	504
15832	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	0	504
15833	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	0	468
15834	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	0	504
15835	滨海	幸福八配变	10	400	0	289
15836	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	0	311
15837	滨海	幸福二配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15838	滨海	幸福九配变	10	400	0	260
15839	滨海	幸福六配变箱变	10	630	0	458
15840	滨海	幸福七配变	10	630	0	408
15841	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	0	320
15842	滨海	幸福四配变	10	630	0	504
15843	滨海	幸福五配变	10	400	0	294
15844	滨海	幸福一配变	10	400	0	250
15845	滨海	沿河路配变	10	400	0	280
15846	滨海	银座首府1号变	10	800	0	640
15847	滨海	银座首府2号变	10	800	0	640
15848	滨海	永泰房产联建楼	10	500	0	400
15849	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	0	504
15850	滨海	镇区10#变	10	400	0	320
15851	滨海	镇区12#变	10	400	0	320
15852	滨海	镇区13#变	10	400	0	320
15853	滨海	镇区15#变	10	400	0	320
15854	滨海	镇区16#变	10	400	0	320
15855	滨海	镇区2#变	10	630	0	498
15856	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	0	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15857	滨海	镇区4#变	10	630	0	504
15858	滨海	镇区5#变	10	630	0	504
15859	滨海	镇区6#变	10	400	0	320
15860	滨海	镇区7#变	10	400	0	320
15861	滨海	镇区8#变	10	400	0	269
15862	滨海	镇区9#变	10	800	0	640
15863	滨海	聂庄十配变	10	200	0	160
15864	滨海	聂庄五配变	10	200	0	0
15865	滨海	潘庄八配变	10	400	0	306
15866	滨海	潘庄二配变	10	400	0	320
15867	滨海	潘庄九配变	10	400	0	287
15868	滨海	潘庄六配变	10	400	0	265
15869	滨海	潘庄七配变	10	400	0	320
15870	滨海	潘庄三配变	10	200	0	160
15871	滨海	潘庄十配变	10	400	0	320
15872	滨海	潘庄四配变	10	200	0	146
15873	滨海	潘庄五配变	10	400	0	320
15874	滨海	潘庄一配变	10	400	0	302
15875	滨海	三合电站	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15876	滨海	西洼二配变	10	400	0	271
15877	滨海	西洼三配变	10	200	0	149
15878	滨海	西洼五配变	10	200	0	160
15879	滨海	西洼一配变	10	200	0	125
15880	滨海	西洼一站	10	200	0	160
15881	滨海	幸福村部配变	10	200	0	160
15882	滨海	幸福三配变	10	400	0	320
15883	滨海	幸福十一配变	10	400	0	320
15884	滨海	永余线173学府公寓2#主变	10	400	0	320
15885	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	0	504
15886	滨海	八滩九配变	10	400	0	320
15887	滨海	八滩十二配变	10	400	0	320
15888	滨海	八滩四配变	10	400	0	320
15889	滨海	废黄河养殖	10	250	0	200
15890	滨海	河岸二配变	10	400	0	314
15891	滨海	河岸三配变	10	200	0	160
15892	滨海	河岸四配变	10	200	0	138
15893	滨海	河岸五配变	10	200	0	143
15894	滨海	河岸一配变	10	200	0	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15895	滨海	界港八配变	10	200	0	93
15896	滨海	界港九配变	10	200	0	160
15897	滨海	界港六配变	10	400	0	320
15898	滨海	界港七配变	10	200	0	160
15899	滨海	界港三配变	10	400	0	47
15900	滨海	界港十二配变	10	200	0	115
15901	滨海	界港十配变	10	400	0	320
15902	滨海	界港十一配变	10	400	0	320
15903	滨海	界港四配变	10	200	0	146
15904	滨海	界港五配变	10	200	0	160
15905	滨海	界港一配变	10	200	0	160
15906	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	0	640
15907	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	0	640
15908	滨海	九五广场配变	10	250	0	200
15909	滨海	南河二配变	10	400	0	224
15910	滨海	南河六配变	10	400	0	248
15911	滨海	南河七配变	10	400	0	320
15912	滨海	南河三配变	10	400	0	289
15913	滨海	南河四配变	10	400	0	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15914	滨海	南河五配变	10	630	0	494
15915	滨海	南河一配变	10	630	0	504
15916	滨海	桥东十配变	10	400	0	320
15917	滨海	桥东一配变	10	200	0	160
15918	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	0	504
15919	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	0	504
15920	滨海	文化街1#箱变	10	630	0	504
15921	滨海	文化街2#箱变	10	630	0	462
15922	滨海	文化街3#箱变	10	630	0	504
15923	滨海	文化街4#箱变	10	630	0	372
15924	滨海	文化街5#箱变	10	630	0	444
15925	滨海	镇区1#变.	10	630	0	477
15926	滨海	镇区11#箱变	10	800	0	640
15927	滨海	镇区3#变	10	630	0	504
15928	滨海	砖瓦厂北配变	10	400	0	303
15929	滨海	聂庄八配变	10	200	0	96
15930	滨海	聂庄二配变	10	200	0	135
15931	滨海	聂庄九配变	10	200	0	160
15932	滨海	聂庄六配变	10	400	0	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15933	滨海	聂庄七配变	10	400	0	305
15934	滨海	聂庄四配变	10	200	0	160
15935	滨海	聂庄一站	10	200	0	160
15936	滨海	岔河二配变	10	200	0	0
15937	滨海	岔河二站	10	50	40	40
15938	滨海	岔河六配变	10	400	298	298
15939	滨海	岔河三配变	10	200	160	160
15940	滨海	岔河四配变	10	200	113	113
15941	滨海	岔河五配变	10	400	305	305
15942	滨海	岔河一站	10	100	80	80
15943	滨海	东进八配变.	10	200	160	160
15944	滨海	东进二配变	10	200	160	160
15945	滨海	东进九配变	10	400	320	320
15946	滨海	东进六配变	10	200	136	136
15947	滨海	东进七配变	10	200	88	88
15948	滨海	东进三配变	10	200	122	122
15949	滨海	东进四配变	10	200	141	141
15950	滨海	东进五配变	10	200	160	160
15951	滨海	东进一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15952	滨海	后洼二站	10	200	160	160
15953	滨海	三腰八配变	10	200	98	98
15954	滨海	三腰二配变	10	200	160	160
15955	滨海	三腰九配变	10	200	54	54
15956	滨海	三腰七配变	10	200	104	104
15957	滨海	三腰三站	10	200	160	160
15958	滨海	三腰十二配变	10	400	320	320
15959	滨海	三腰一配变	10	200	160	160
15960	滨海	新中二配变	10	200	110	110
15961	滨海	新中二站	10	200	160	160
15962	滨海	新中三配变	10	200	146	146
15963	滨海	新中四配变	10	400	84	84
15964	滨海	新中五配变	10	400	269	269
15965	滨海	新中一配变	10	200	125	125
15966	滨海	新中一站	10	200	160	160
15967	滨海	后洼八配变	10	200	0	147
15968	滨海	后洼二配变	10	200	0	140
15969	滨海	后洼九配变	10	200	0	150
15970	滨海	后洼六配变	10	400	0	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15971	滨海	后洼七配变	10	400	0	138
15972	滨海	后洼三配变	10	200	0	160
15973	滨海	后洼三站	10	400	0	320
15974	滨海	后洼十二配变	10	200	0	139
15975	滨海	后洼十配变	10	200	0	124
15976	滨海	后洼十一配变	10	400	0	307
15977	滨海	后洼四配变	10	200	0	122
15978	滨海	后洼五配变	10	200	0	160
15979	滨海	后洼一配变	10	200	0	153
15980	滨海	庆丰八配变	10	200	0	133
15981	滨海	庆丰二配变	10	200	0	160
15982	滨海	庆丰二站	10	200	0	160
15983	滨海	庆丰九配变	10	400	0	290
15984	滨海	庆丰六配变	10	400	0	298
15985	滨海	庆丰六组	10	200	0	160
15986	滨海	庆丰七配变	10	200	0	160
15987	滨海	庆丰三配变	10	200	0	160
15988	滨海	庆丰十二配变	10	400	0	306
15989	滨海	庆丰十配变	10	400	0	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15990	滨海	庆丰十一配变	10	400	0	312
15991	滨海	庆丰四配变	10	200	0	160
15992	滨海	庆丰五配变	10	200	0	160
15993	滨海	庆丰一配变	10	200	0	78
15994	滨海	庆丰一站	10	400	0	320
15995	滨海	三腰六配变	10	400	0	320
15996	滨海	三腰三配变	10	200	0	160
15997	滨海	三腰十三配变	10	400	0	304
15998	滨海	三腰十一配变	10	200	0	160
15999	滨海	三腰四配变	10	200	0	127
16000	滨海	圩头二配变	10	200	0	142
16001	滨海	圩头六配变	10	400	0	320
16002	滨海	圩头三配变	10	200	0	142
16003	滨海	圩头四配变	10	400	0	320
16004	滨海	圩头五配变	10	315	0	252
16005	滨海	圩头一配变	10	200	0	150
16006	滨海	新港街12#变	10	400	0	320
16007	滨海	新街居住区1#变	10	400	0	307
16008	滨海	新街居住区2#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16009	滨海	新街一配变	10	400	0	252
16010	滨海	杜南二配变	10	400	320	320
16011	滨海	杜南六配变	10	400	320	320
16012	滨海	杜南七配变	10	400	320	320
16013	滨海	杜南三配变	10	400	312	312
16014	滨海	杜南四配变	10	200	160	160
16015	滨海	杜南一配变	10	200	143	143
16016	滨海	南湾十一配变	10	400	320	320
16017	滨海	新南八配变	10	400	313	313
16018	滨海	新南二配变	10	400	320	320
16019	滨海	新南六配变	10	200	160	160
16020	滨海	新南七配变	10	200	123	123
16021	滨海	新南三配变	10	200	160	160
16022	滨海	新南四配变	10	400	286	286
16023	滨海	新南五配变	10	400	320	320
16024	滨海	新南一配变	10	400	320	320
16025	滨海	新南一站	10	400	320	320
16026	滨海	新西二配变	10	400	320	320
16027	滨海	新西二站	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16028	滨海	新西九配变	10	400	320	320
16029	滨海	新西六配变	10	200	160	160
16030	滨海	新西七配变	10	200	160	160
16031	滨海	新西三配变	10	200	160	160
16032	滨海	新西四配变	10	400	302	302
16033	滨海	新西四站	10	400	320	320
16034	滨海	新西五配变	10	200	160	160
16035	滨海	新西五站	10	100	80	80
16036	滨海	新西一配变	10	200	160	160
16037	滨海	新西一站	10	100	80	80
16038	滨海	坎振路1#变	10	400	0	320
16039	滨海	六顷八配变	10	400	0	303
16040	滨海	六顷六配变	10	200	0	160
16041	滨海	六顷七配变	10	400	0	320
16042	滨海	六顷三配变	10	200	0	160
16043	滨海	六顷四配变	10	400	0	297
16044	滨海	六顷五配变	10	400	0	262
16045	滨海	六顷一配变	10	200	0	62
16046	滨海	聂庄三配变	10	400	0	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16047	滨海	聂庄一配变	10	200	0	141
16048	滨海	三腰十配变	10	200	0	160
16049	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	0	288
16050	滨海	三腰一站	10	100	0	80
16051	滨海	圩头一站	10	200	0	160
16052	滨海	新北八配变	10	200	0	137
16053	滨海	新北二配变	10	200	0	121
16054	滨海	新北九配变	10	400	0	320
16055	滨海	新北六配变	10	400	0	274
16056	滨海	新北七配变	10	200	0	160
16057	滨海	新北三配变	10	400	0	290
16058	滨海	新北十二配变	10	200	0	160
16059	滨海	新北十六配变	10	400	0	320
16060	滨海	新北十配变	10	400	0	320
16061	滨海	新北十三配变	10	400	0	320
16062	滨海	新北十四配变	10	200	0	160
16063	滨海	新北十五配变	10	400	0	310
16064	滨海	新北四配变	10	200	0	137
16065	滨海	新北五配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16066	滨海	新北一配变	10	400	0	229
16067	滨海	新港街1#箱变1#主变	10	630	0	504
16068	滨海	新港街10#变	10	400	0	320
16069	滨海	新港街11#变	10	400	0	287
16070	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	0	320
16071	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	0	320
16072	滨海	新港街15#变	10	400	0	320
16073	滨海	新港街16#变	10	400	0	237
16074	滨海	新港街2#变	10	630	0	504
16075	滨海	新港街3#变	10	400	0	301
16076	滨海	新港街4#变	10	400	0	320
16077	滨海	新港街5#变	10	630	0	504
16078	滨海	新港街6#变	10	400	0	320
16079	滨海	新港街7#变	10	400	0	310
16080	滨海	新港街8#变	10	400	0	320
16081	滨海	新港街9#变	10	630	0	504
16082	滨海	新街二配变	10	200	0	145
16083	滨海	新街三配变	10	400	0	320
16084	滨海	新街四配变新增	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16085	滨海	新街五配变	10	400	0	320
16086	滨海	陈李路二配变	10	400	312	312
16087	滨海	陈李路六配变	10	400	320	320
16088	滨海	陈李路三配变	10	400	320	320
16089	滨海	陈李路四配变	10	400	320	320
16090	滨海	陈李路五配变	10	400	320	320
16091	滨海	陈李路一配变	10	400	250	250
16092	滨海	杠南五配变	10	200	160	160
16093	滨海	南湾八配变	10	200	160	160
16094	滨海	南湾二配变	10	400	261	261
16095	滨海	南湾九配变	10	200	160	160
16096	滨海	南湾六配变	10	200	85	85
16097	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	160	160
16098	滨海	南湾三配变	10	200	140	140
16099	滨海	南湾四配变	10	400	310	310
16100	滨海	南湾五配变	10	400	217	217
16101	滨海	南湾一配变	10	400	311	311
16102	滨海	南湾一站	10	200	160	160
16103	滨海	胜利二配变	10	400	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16104	滨海	胜利六配变	10	200	138	138
16105	滨海	胜利七配变	10	200	139	139
16106	滨海	胜利三配变	10	200	160	160
16107	滨海	胜利四配变	10	200	135	135
16108	滨海	胜利五配变	10	200	160	160
16109	滨海	胜利一配变	10	400	320	320
16110	滨海	胜利一站	10	200	160	160
16111	滨海	新港八配变	10	200	160	160
16112	滨海	新港北(一）站	10	200	160	160
16113	滨海	新港二配变	10	200	160	160
16114	滨海	新港二站	10	100	80	80
16115	滨海	新港九配变	10	400	320	320
16116	滨海	新港六配变.	10	200	160	160
16117	滨海	新港七配变	10	200	111	111
16118	滨海	新港三配变	10	200	160	160
16119	滨海	新港三站	10	100	80	80
16120	滨海	新港十二配变	10	200	160	160
16121	滨海	新港十三配变	10	400	320	320
16122	滨海	新港十四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16123	滨海	新港十一配变	10	200	134	134
16124	滨海	新港四配变	10	200	160	160
16125	滨海	新港五配变	10	100	80	80
16126	滨海	新港一配变	10	400	299	299
16127	滨海	新胜二配变	10	400	216	216
16128	滨海	新胜六配变	10	400	185	185
16129	滨海	新胜三配变	10	400	0	0
16130	滨海	新胜四配变	10	400	259	259
16131	滨海	新胜五配变	10	200	160	160
16132	滨海	新胜一配变	10	200	0	0
16133	滨海	新胜一站	10	400	320	320
16134	滨海	张湾二配变	10	400	246	246
16135	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	133	133
16136	滨海	张湾四配变	10	200	78	78
16137	滨海	张湾五配变	10	200	26	26
16138	滨海	张湾一配变	10	200	106	106
16139	滨海	张湾一站	10	400	320	320
16140	滨海	港城安置区二区2#开关站1#主变	10	800	640	640
16141	滨海	港城安置区二区3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16142	滨海	港城安置区二区4#配电室1#主变	10	800	640	640
16143	滨海	港城安置区一区1#开关站1#主变	10	800	640	640
16144	滨海	港城安置区一区1#开关站3#主变	10	800	640	640
16145	滨海	港城安置区一区1#配电室1#主变	10	800	640	640
16146	滨海	港城安置区一区2#配电室1#主变	10	800	640	640
16147	滨海	滨海港王奎兵(二)	10	500	400	400
16148	滨海	滨海港友谊小区1#主变	10	630	504	504
16149	滨海	勾股十二配变	10	400	205	205
16150	滨海	陶湾安置小区1#变	10	400	317	317
16151	滨海	陶湾安置小区2#变	10	400	320	320
16152	滨海	陶湾安置小区3#变	10	400	320	320
16153	滨海	陶湾安置小区4#变	10	400	320	320
16154	滨海	王奎兵(一)	10	400	320	320
16155	滨海	淤尖八配变	10	400	320	320
16156	滨海	淤尖堆西四配变	10	400	241	241
16157	滨海	淤尖二十二配变	10	400	320	320
16158	滨海	淤尖二十四配变	10	400	320	320
16159	滨海	淤尖十四配变	10	200	132	132
16160	滨海	淤尖十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16161	滨海	淤尖五配变	10	200	31	31
16162	滨海	淤尖新河电站	10	400	320	320
16163	滨海	淤尖渔场八配变	10	400	320	320
16164	滨海	淤尖渔场九配变	10	400	320	320
16165	滨海	淤尖渔场七配变	10	400	320	320
16166	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	320	320
16167	滨海	淤尖渔场四配变	10	400	320	320
16168	滨海	淤尖渔场五配变	10	400	320	320
16169	滨海	淤尖岳堆八配变	10	200	160	160
16170	滨海	淤尖岳堆二配变	10	200	145	145
16171	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	133	133
16172	滨海	淤尖岳堆六配变	10	400	287	287
16173	滨海	淤尖岳堆七配变	10	200	144	144
16174	滨海	淤尖岳堆三配变	10	400	309	309
16175	滨海	淤尖岳堆四配变.	10	200	143	143
16176	滨海	淤尖岳堆五配变	10	200	105	105
16177	滨海	淤尖岳堆一配变	10	200	160	160
16178	滨海	淤尖闸北九配变	10	400	320	320
16179	滨海	滨海港东尖五配变	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16180	滨海	滨海港六合十七配变	10	200	160	160
16181	滨海	友谊居民区1＃变	10	400	320	320
16182	滨海	滨海港红星十四配变	10	200	160	160
16183	滨海	滨海港六合十二配变	10	400	320	320
16184	滨海	滨海港条河八配变	10	400	313	313
16185	滨海	红光八配变	10	200	89	89
16186	滨海	红光七配变	10	200	89	89
16187	滨海	红卫四配变	10	200	160	160
16188	滨海	红星二配变更换	10	400	164	164
16189	滨海	红星九配变	10	200	160	160
16190	滨海	红星七配变	10	400	211	211
16191	滨海	红星十二配变	10	200	132	132
16192	滨海	红星十配变新增	10	200	19	19
16193	滨海	红星十三配变	10	400	320	320
16194	滨海	红星四配变	10	200	160	160
16195	滨海	红星五配变	10	400	320	320
16196	滨海	六合三配变	10	200	160	160
16197	滨海	六合十配变	10	400	320	320
16198	滨海	六合十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16199	滨海	闸口街北配变	10	400	320	320
16200	滨海	红卫一站	10	100	80	80
16201	滨海	东尖南站	10	400	320	320
16202	滨海	红卫三站	10	200	160	160
16203	滨海	后堆电站	10	200	160	160
16204	滨海	后堆健身广场居民1#变	10	400	320	320
16205	滨海	后堆九配变	10	400	126	126
16206	滨海	后堆居民区1#变	10	400	320	320
16207	滨海	后堆六配变	10	200	5	5
16208	滨海	后堆南站	10	200	160	160
16209	滨海	后堆十二配变	10	400	174	174
16210	滨海	后堆十一配变	10	400	54	54
16211	滨海	后堆一配变	10	400	165	165
16212	滨海	友谊光伏配变	10	100	0	0
16213	滨海	滨海港后堆八配变	10	400	320	320
16214	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	125	125
16215	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	107	107
16216	滨海	滨海港后堆十四配变	10	400	320	320
16217	滨海	滨海港后堆十五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16218	滨海	单正军	10	250	200	200
16219	滨海	东海路南配变	10	400	320	320
16220	滨海	二洪一配变	10	200	92	92
16221	滨海	后堆村部居民1#变	10	400	320	320
16222	滨海	后堆村五组居民王兆龙1#变	10	400	320	320
16223	滨海	后堆村五组居民王兆龙2#变	10	400	320	320
16224	滨海	后堆东海路北配变	10	400	320	320
16225	滨海	后堆四组居民1#变	10	400	320	320
16226	滨海	临淮街道十配变	10	400	320	320
16227	滨海	临淮街十三配变	10	200	0	0
16228	滨海	三洪十配变	10	400	307	307
16229	滨海	友谊居民区3#变	10	400	320	320
16230	滨海	东风九配变	10	400	260	260
16231	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	0	0
16232	滨海	淤尖东风六配变	10	200	28	28
16233	滨海	淤尖东风七配变	10	200	120	120
16234	滨海	淤尖东风三配变	10	200	123	123
16235	滨海	淤尖东风一配变	10	200	132	132
16236	滨海	淤尖勾股二配变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16237	滨海	淤尖勾股六配变	10	400	300	300
16238	滨海	淤尖勾股三配变	10	400	190	190
16239	滨海	淤尖勾股十配变	10	400	320	320
16240	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	158	158
16241	滨海	淤尖勾股五配变1	10	200	133	133
16242	滨海	淤尖勾股一配变	10	200	135	135
16243	滨海	淤尖海防十一配变	10	400	237	237
16244	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	34	34
16245	滨海	淤尖巨东十配变	10	400	281	281
16246	滨海	淤尖新河八配变	10	400	127	127
16247	滨海	淤尖新河电排站	10	400	320	320
16248	滨海	淤尖新河二配变	10	400	132	132
16249	滨海	淤尖新河七配变	10	400	320	320
16250	滨海	淤尖新河三站	10	400	141	141
16251	滨海	淤尖新河十二配变	10	400	284	284
16252	滨海	淤尖新河十配变	10	200	77	77
16253	滨海	淤尖新河十四配变	10	400	242	242
16254	滨海	淤尖新河十五配变	10	400	216	216
16255	滨海	淤尖新河五配变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16256	滨海	淤尖新河一配变	10	400	308	308
16257	滨海	淤尖闸北八配变	10	200	119	119
16258	滨海	淤尖闸北电站	10	200	160	160
16259	滨海	淤尖闸北二配变	10	200	149	149
16260	滨海	淤尖闸北六配变	10	400	320	320
16261	滨海	淤尖闸北七配变	10	400	320	320
16262	滨海	淤尖闸北十配变	10	400	294	294
16263	滨海	淤尖闸北五配变	10	400	256	256
16264	滨海	淤尖闸北一配变	10	200	160	160
16265	滨海	闸北三配变	10	400	320	320
16266	滨海	闸北十二配变	10	400	299	299
16267	滨海	闸北十一配变	10	400	320	320
16268	滨海	滨海港刘旭东（一）	10	500	372	372
16269	滨海	滨海港六合庄安置区1#变	10	630	504	504
16270	滨海	滨海港三洪十三配变	10	400	320	320
16271	滨海	滨海港闸南街八配变	10	400	320	320
16272	滨海	滨海港闸南街九配变	10	400	320	320
16273	滨海	滨海港闸南街七配变	10	400	320	320
16274	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16275	滨海	滨海港闸南街十配变	10	400	320	320
16276	滨海	滨海港闸南街五配变	10	400	320	320
16277	滨海	滨海港闸南三配变	10	400	320	320
16278	滨海	滨海港闸南四配变	10	400	320	320
16279	滨海	戴子善	10	400	320	320
16280	滨海	二洪扬水站西	10	400	320	320
16281	滨海	红星八配变	10	200	146	146
16282	滨海	红星一配变	10	200	160	160
16283	滨海	刘旭东（二）	10	500	400	400
16284	滨海	六合二配变	10	200	160	160
16285	滨海	六合九配变	10	400	319	319
16286	滨海	六合七配变	10	200	160	160
16287	滨海	六合十四配变	10	400	320	320
16288	滨海	六合十一配变	10	200	159	159
16289	滨海	六合一配变	10	200	160	160
16290	滨海	三洪八配变	10	200	142	142
16291	滨海	闸口街南配变	10	400	320	320
16292	滨海	闸南二配变	10	200	160	160
16293	滨海	闸南街六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16294	滨海	闸南街十二配变箱变1#主变	10	630	504	504
16295	滨海	闸南街十配变2#配变	10	400	320	320
16296	滨海	闸南街四配变	10	400	320	320
16297	滨海	闸南六合十五配变	10	400	320	320
16298	滨海	闸南六合庄安置区2#变	10	630	504	504
16299	滨海	闸南一配变	10	400	117	117
16300	滨海	滨海港临淮街八配变	10	400	320	320
16301	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	98	98
16302	滨海	滨海港临淮街道十一配变	10	400	320	320
16303	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	320	320
16304	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	400	400
16305	滨海	后堆十三配变	10	400	320	320
16306	滨海	联合电站	10	400	320	320
16307	滨海	临淮街二配变	10	400	320	320
16308	滨海	临淮街四配变	10	400	320	320
16309	滨海	临淮街五配变	10	315	252	252
16310	滨海	三洪九配变	10	400	320	320
16311	滨海	顺福小区（张贵军联建楼）	10	400	320	320
16312	滨海	郑红兵	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16313	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)1#主变	10	800	640	640
16314	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)1#主变	10	800	640	640
16315	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	640
16316	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	640
16317	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	640
16318	滨海	港城安置区二区2#开关站4#主变	10	800	640	640
16319	滨海	港城安置区二区4#配电室4#主变	10	800	640	640
16320	滨海	港城安置区一区2#配电室4#主变	10	800	640	640
16321	滨海	临淮线红星六配变	10	200	73	73
16322	滨海	临淮线三洪四配变新增	10	200	160	160
16323	滨海	滨海港东尖八配变	10	400	320	320
16324	滨海	滨海港东尖二配变	10	200	119	119
16325	滨海	滨海港东尖六配变	10	400	289	289
16326	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	107	107
16327	滨海	滨海港经济区徐厚军联建楼	10	400	300	300
16328	滨海	滨海港三岸二配变	10	400	279	279
16329	滨海	滨海港三洪电站11	10	200	160	160
16330	滨海	滨海港三洪二配变	10	200	160	160
16331	滨海	滨海港三洪三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16332	滨海	滨海港三洪十四配变	10	315	252	252
16333	滨海	滨海港三洪五配变	10	200	160	160
16334	滨海	滨海港条河二配变	10	400	288	288
16335	滨海	滨海港条河九配变	10	400	227	227
16336	滨海	滨海港条河三配变	10	200	160	160
16337	滨海	滨海港条河十二配变	10	400	320	320
16338	滨海	滨海港条河十配变	10	400	299	299
16339	滨海	滨海港条河十三配变	10	400	300	300
16340	滨海	滨海港条河十一配变	10	400	300	300
16341	滨海	滨海港条河四配变	10	400	320	320
16342	滨海	滨海港条河五配变	10	400	290	290
16343	滨海	东尖四配变	10	200	105	105
16344	滨海	东尖一配变	10	400	179	179
16345	滨海	三洪安置小区1#变	10	400	320	320
16346	滨海	三洪安置小区2#变	10	400	320	320
16347	滨海	三洪六配变	10	200	160	160
16348	滨海	三洪七配变	10	400	320	320
16349	滨海	三洪十一配变	10	200	97	97
16350	滨海	三洪一配变	10	315	227	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16351	滨海	条河六配变	10	200	102	102
16352	滨海	条河七配变	10	200	114	114
16353	滨海	条河一配变	10	200	157	157
16354	滨海	友谊居民区2#变	10	400	320	320
16355	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)4#主变	10	800	640	640
16356	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)4#主变	10	800	640	640
16357	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)4#主变	10	800	640	640
16358	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)4#主变	10	800	640	640
16359	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)4#主变	10	800	640	640
16360	滨海	勾股七配变	10	200	160	160
16361	滨海	勾股十一配变	10	400	320	320
16362	滨海	淤尖二配变	10	400	267	267
16363	滨海	淤尖二十八配变	10	400	320	320
16364	滨海	淤尖二十六配变	10	400	252	252
16365	滨海	淤尖二十配变1	10	400	320	320
16366	滨海	淤尖海防八配变	10	400	180	180
16367	滨海	淤尖海防电站	10	400	320	320
16368	滨海	淤尖海防二配变	10	200	120	120
16369	滨海	淤尖海防九配变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16370	滨海	淤尖海防六配变1	10	200	160	160
16371	滨海	淤尖海防七配变	10	400	320	320
16372	滨海	淤尖海防三配变1	10	400	320	320
16373	滨海	淤尖海防十二配变	10	400	320	320
16374	滨海	淤尖海防十配变	10	400	320	320
16375	滨海	淤尖海防十三配变	10	400	310	310
16376	滨海	淤尖海防十四配变	10	400	320	320
16377	滨海	淤尖海防四配变	10	200	160	160
16378	滨海	淤尖海防一配变	10	200	63	63
16379	滨海	淤尖九配变	10	400	204	204
16380	滨海	淤尖六配变	10	400	185	185
16381	滨海	淤尖七配变	10	400	255	255
16382	滨海	淤尖三配变	10	200	89	89
16383	滨海	淤尖十二配变	10	400	320	320
16384	滨海	淤尖十配变	10	400	265	265
16385	滨海	淤尖十七配变	10	400	320	320
16386	滨海	淤尖十三配变	10	200	160	160
16387	滨海	淤尖十五配变	10	400	125	125
16388	滨海	淤尖四配变	10	400	197	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16389	滨海	淤尖新河八号变	10	200	105	105
16390	滨海	淤尖新河三配变	10	200	0	0
16391	滨海	淤尖新河十七配变	10	400	234	234
16392	滨海	淤尖一配变	10	400	136	136
16393	滨海	淤尖渔场二配变	10	200	160	160
16394	滨海	淤尖渔场六配变	10	400	320	320
16395	滨海	淤尖渔场十一配变	10	200	160	160
16396	滨海	淤尖渔场一配变	10	200	160	160
16397	滨海	临淮线玉中六台区配变新增	10	200	160	0
16398	滨海	临淮线玉众四配变	10	400	260	0
16399	滨海	滨海港双裕二配变	10	200	145	0
16400	滨海	滨海港双裕一配变	10	400	320	0
16401	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	160	0
16402	滨海	滨海港玉北二配变	10	200	115	0
16403	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	55	0
16404	滨海	滨海港玉北五配变	10	200	160	0
16405	滨海	滨海港玉丰九配变	10	200	141	0
16406	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	103	0
16407	滨海	滨海港玉中八配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16408	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	111	0
16409	滨海	滨海港玉中九配变	10	200	139	0
16410	滨海	滨海港玉中三配变	10	200	160	0
16411	滨海	滨海港玉中十一配变	10	400	217	0
16412	滨海	滨海港玉中一配变	10	400	198	0
16413	滨海	滨海港玉众十二配变	10	400	320	0
16414	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	119	0
16415	滨海	红光二站	10	200	160	0
16416	滨海	双裕三配变	10	200	0	0
16417	滨海	双裕四配变	10	200	123	0
16418	滨海	双裕玉丰四配变	10	400	192	0
16419	滨海	双裕玉中四配变	10	200	160	0
16420	滨海	玉北六配变	10	200	64	0
16421	滨海	玉北十二配变	10	400	320	0
16422	滨海	玉北十一配变	10	400	227	0
16423	滨海	玉北西站	10	400	320	0
16424	滨海	玉丰南站	10	400	320	0
16425	滨海	玉丰十一配变	10	200	0	0
16426	滨海	玉中六配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16427	滨海	玉中七配变	10	200	160	0
16428	滨海	玉中十二配变	10	400	291	0
16429	滨海	玉中十配变	10	200	160	0
16430	滨海	玉中五配变	10	100	80	0
16431	滨海	玉众八配变	10	400	320	0
16432	滨海	玉众二配变	10	200	142	0
16433	滨海	玉众九配变	10	200	116	0
16434	滨海	玉众六配变	10	200	108	0
16435	滨海	玉众七配变	10	200	160	0
16436	滨海	玉众三配变	10	200	143	0
16437	滨海	玉众十八配变	10	400	284	0
16438	滨海	玉众十六配变	10	400	202	0
16439	滨海	玉众十七配变	10	400	216	0
16440	滨海	玉众十三配变	10	400	320	0
16441	滨海	玉众十四配变	10	400	282	0
16442	滨海	玉众五配变	10	400	320	0
16443	滨海	玉众一配变	10	400	229	0
16444	滨海	港口线小街村二号配变	10	400	320	0
16445	滨海	滨海港淮北八配变	10	400	192	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16446	滨海	滨海港淮北十三配变	10	400	258	0
16447	滨海	滨海港淮北十四配变	10	400	289	0
16448	滨海	滨海港双裕八配变	10	400	311	0
16449	滨海	滨海港双裕十二配变	10	400	254	0
16450	滨海	滨海港双裕十配变	10	400	320	0
16451	滨海	滨海港双裕十一配变	10	400	293	0
16452	滨海	滨海港双裕玉丰七配变	10	400	140	0
16453	滨海	滨海港双裕玉丰三配变	10	400	305	0
16454	滨海	后堆五配变	10	400	294	0
16455	滨海	淮北一配变	10	400	133	0
16456	滨海	双裕九配变.	10	200	158	0
16457	滨海	双裕七配变	10	400	289	0
16458	滨海	双裕五配变	10	200	160	0
16459	滨海	西尖西站	10	400	320	0
16460	滨海	玉中二斗站	10	100	80	0
16461	滨海	闸北四配变	10	400	320	0
16462	滨海	滨海港联合七配变	10	200	37	0
16463	滨海	滨海港联合五配变	10	200	160	0
16464	滨海	滨海港临淮街闸口一配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16465	滨海	滨海港西尖五配变	10	400	320	0
16466	滨海	滨海港杨庄九配变	10	400	320	0
16467	滨海	滨海港杨庄十二配变	10	400	300	0
16468	滨海	滨海港杨庄十配变	10	200	136	0
16469	滨海	滨海港杨庄十三配变	10	400	320	0
16470	滨海	滨海港杨庄十五配变	10	400	320	0
16471	滨海	滨海港杨庄十一配变	10	400	238	0
16472	滨海	滨海港杨庄四配变	10	400	187	0
16473	滨海	联合八配变	10	200	143	0
16474	滨海	联合二配变	10	200	70	0
16475	滨海	联合九配变	10	400	304	0
16476	滨海	联合六配变	10	200	52	0
16477	滨海	联合三配变	10	200	52	0
16478	滨海	联合四配变	10	200	17	0
16479	滨海	联合一配变	10	200	160	0
16480	滨海	临淮杨庄二配变	10	200	126	0
16481	滨海	临淮杨庄三配变	10	200	106	0
16482	滨海	路灯一号变	10	400	189	0
16483	滨海	西尖八配变	10	200	92	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16484	滨海	杨庄八配变	10	400	266	0
16485	滨海	杨庄北站	10	400	320	0
16486	滨海	杨庄六配变	10	400	320	0
16487	滨海	杨庄七配变.	10	400	263	0
16488	滨海	杨庄十六配变	10	400	320	0
16489	滨海	杨庄十四配变	10	400	305	0
16490	滨海	杨庄一配变	10	400	320	0
16491	滨海	东洼十四配变	10	400	0	320
16492	滨海	东洼十四台区	10	400	0	320
16493	滨海	堆北八配变	10	200	0	65
16494	滨海	勾股九配变	10	400	0	320
16495	滨海	勾股九台区	10	400	0	320
16496	滨海	三港十二配变	10	400	0	284
16497	滨海	三港十配变	10	400	0	320
16498	滨海	三港十一配变	10	400	0	320
16499	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	0	141
16500	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	0	89
16501	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	0	160
16502	滨海	淤尖大尧一站	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16503	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	0	121
16504	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	0	157
16505	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	0	237
16506	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	0	76
16507	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	0	302
16508	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	0	320
16509	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	0	320
16510	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	0	278
16511	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	0	320
16512	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	0	320
16513	滨海	淤尖三港电站	10	200	0	160
16514	滨海	淤尖三港二配变	10	200	0	111
16515	滨海	淤尖三港四配变	10	200	0	160
16516	滨海	淤尖三港五配变	10	400	0	301
16517	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	0	320
16518	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	0	160
16519	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	0	160
16520	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	0	96
16521	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	0	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16522	滨海	滨海港淮北五配变	10	200	17	0
16523	滨海	滨海港黄海南站	10	200	28	0
16524	滨海	滨海港黄海四配变	10	200	93	0
16525	滨海	滨海港黄海五配变	10	400	4	0
16526	滨海	滨海港黄海一配变	10	400	268	0
16527	滨海	滨海港民主二配变	10	400	75	0
16528	滨海	滨海港民主五配变	10	400	165	0
16529	滨海	滨海港双裕十三配变	10	400	289	0
16530	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	70	0
16531	滨海	滨海港玉丰五配变	10	200	98	0
16532	滨海	黄海八配变	10	400	255	0
16533	滨海	黄海二配变	10	200	8	0
16534	滨海	黄海九配变	10	400	299	0
16535	滨海	黄海六配变	10	400	103	0
16536	滨海	黄海七配变	10	400	320	0
16537	滨海	黄海三配变	10	200	28	0
16538	滨海	民主六配变	10	200	8	0
16539	滨海	民主三配变	10	200	65	0
16540	滨海	民主四配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16541	滨海	民主一配变	10	400	142	0
16542	滨海	西尖二配变	10	200	97	0
16543	滨海	西尖九配变	10	400	242	0
16544	滨海	西尖六配变	10	200	125	0
16545	滨海	西尖七配变	10	200	112	0
16546	滨海	西尖三配变	10	400	179	0
16547	滨海	西尖四配变	10	200	160	0
16548	滨海	小街村一号配变	10	400	320	0
16549	滨海	玉丰八配变	10	200	86	0
16550	滨海	玉丰六配变	10	200	160	0
16551	滨海	玉丰十配变	10	200	114	0
16552	滨海	玉丰十七配变	10	400	288	0
16553	滨海	玉丰一配变	10	200	61	0
16554	滨海	堆西十六配变	10	400	320	0
16555	滨海	堆西十五配变	10	400	305	0
16556	滨海	河口站(西)	10	400	301	0
16557	滨海	巨东十八配变	10	400	287	0
16558	滨海	巨东十九配变	10	400	320	0
16559	滨海	巨东十七配变	10	400	162	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16560	滨海	巨东十三配变	10	400	274	0
16561	滨海	巨西十三配变	10	200	160	0
16562	滨海	淤尖东风八配变	10	200	135	0
16563	滨海	淤尖东风二配变	10	200	133	0
16564	滨海	淤尖东风五配变	10	200	73	0
16565	滨海	淤尖东洼六配变	10	200	160	0
16566	滨海	淤尖堆北七配变	10	400	259	0
16567	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	0	0
16568	滨海	淤尖堆西电站	10	400	320	0
16569	滨海	淤尖堆西二配变	10	200	56	0
16570	滨海	淤尖堆西九配变	10	400	287	0
16571	滨海	淤尖堆西六配变	10	200	144	0
16572	滨海	淤尖堆西三配变	10	200	160	0
16573	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	51	0
16574	滨海	淤尖堆西十配变	10	400	293	0
16575	滨海	淤尖堆西十三配变	10	200	123	0
16576	滨海	淤尖堆西五配变	10	400	271	0
16577	滨海	淤尖巨东二配变	10	400	14	0
16578	滨海	淤尖巨东九配变	10	200	16	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16579	滨海	淤尖巨东六配变	10	200	160	0
16580	滨海	淤尖巨东三配变1	10	200	143	0
16581	滨海	淤尖巨东十六配变	10	200	141	0
16582	滨海	淤尖巨东十一配变	10	200	94	0
16583	滨海	淤尖巨东四配变	10	400	167	0
16584	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	31	0
16585	滨海	淤尖巨东一配变1	10	400	211	0
16586	滨海	淤尖巨西八配变	10	400	100	0
16587	滨海	淤尖巨西二配变	10	200	160	0
16588	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	109	0
16589	滨海	淤尖巨西六配变	10	200	98	0
16590	滨海	淤尖巨西七配变	10	400	307	0
16591	滨海	淤尖巨西十二配变	10	400	307	0
16592	滨海	淤尖巨西十配变	10	200	50	0
16593	滨海	淤尖巨西一配变	10	200	129	0
16594	滨海	淤尖联合电站配变	10	400	320	0
16595	滨海	淤尖临海二配变	10	200	111	0
16596	滨海	淤尖临海九配变	10	200	103	0
16597	滨海	淤尖临海六配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16598	滨海	淤尖临海七配变	10	200	125	0
16599	滨海	淤尖临海三配变	10	200	148	0
16600	滨海	淤尖临海十配变	10	200	108	0
16601	滨海	淤尖临海四配变	10	200	147	0
16602	滨海	淤尖临海一配变	10	200	38	0
16603	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	0	0
16604	滨海	淤尖前哨七配变	10	200	40	0
16605	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	33	0
16606	滨海	淤尖前哨十配变	10	200	130	0
16607	滨海	淤尖前哨十一配变	10	200	97	0
16608	滨海	淤尖前哨一配变	10	200	137	0
16609	滨海	淤尖三港六配变	10	200	71	0
16610	滨海	淤尖三港七配变	10	200	110	0
16611	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	176	0
16612	滨海	淤尖新河十一配变	10	400	294	0
16613	滨海	巨西十一配变	10	400	0	297
16614	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	0	138
16615	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	0	194
16616	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16617	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	0	130
16618	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	0	51
16619	滨海	淤尖二十七配变	10	400	0	306
16620	滨海	淤尖巨西二站	10	400	0	289
16621	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	0	320
16622	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	0	160
16623	滨海	淤尖美垛电站	10	400	0	284
16624	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	0	160
16625	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	0	160
16626	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	0	160
16627	滨海	淤尖美垛七配变	10	200	0	125
16628	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	0	160
16629	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	0	291
16630	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	0	82
16631	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	0	101
16632	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	0	160
16633	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	0	150
16634	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	0	123
16635	滨海	淤尖前哨电站	10	200	0	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16636	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	0	71
16637	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	0	79
16638	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	0	107
16639	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	0	116
16640	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	0	72
16641	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	0	160
16642	滨海	淤尖桥南电站	10	200	0	160
16643	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	0	160
16644	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	0	89
16645	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	0	215
16646	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	0	150
16647	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	0	297
16648	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	0	141
16649	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	0	320
16650	滨海	港东九配变	10	400	307	0
16651	滨海	港东十配变	10	400	298	0
16652	滨海	港西九配变	10	200	142	0
16653	滨海	小街2#箱变1#变压器	10	400	281	0
16654	滨海	淤尖港东八配变	10	400	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16655	滨海	淤尖港东二配变	10	200	109	0
16656	滨海	淤尖港东六配变	10	400	272	0
16657	滨海	淤尖港东三配变	10	400	320	0
16658	滨海	淤尖港东四配变	10	200	82	0
16659	滨海	淤尖港东五配变	10	400	249	0
16660	滨海	淤尖港东一配变	10	200	65	0
16661	滨海	淤尖港西八配变	10	400	254	0
16662	滨海	淤尖港西二配变	10	200	145	0
16663	滨海	淤尖港西六配变	10	200	136	0
16664	滨海	淤尖港西七配变	10	200	160	0
16665	滨海	淤尖港西三配变	10	200	160	0
16666	滨海	淤尖港西四配变	10	400	306	0
16667	滨海	淤尖港西五配变	10	200	128	0
16668	滨海	淤尖港西一配变	10	200	150	0
16669	滨海	淤尖勾股八配变	10	200	62	0
16670	滨海	淤尖楼东八配变	10	400	287	0
16671	滨海	淤尖楼东电站	10	400	320	0
16672	滨海	淤尖楼东二配变	10	200	160	0
16673	滨海	淤尖楼东六配变	10	200	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16674	滨海	淤尖楼东七配变	10	200	54	0
16675	滨海	淤尖楼东三配变	10	400	288	0
16676	滨海	淤尖楼东五配变	10	200	144	0
16677	滨海	淤尖收花站配变	10	400	182	0
16678	滨海	淤尖兔场配变	10	200	115	0
16679	滨海	淤尖小街1#箱变高压间隔配电变压器	10	630	485	0
16680	滨海	淤尖小街八配变	10	400	255	0
16681	滨海	淤尖小街二配变	10	400	257	0
16682	滨海	淤尖小街九配变	10	400	237	0
16683	滨海	淤尖小街六配变	10	400	320	0
16684	滨海	淤尖小街七配变	10	400	309	0
16685	滨海	淤尖小街三配变	10	400	174	0
16686	滨海	淤尖小街四配变	10	200	160	0
16687	滨海	淤尖小街五配变	10	400	114	0
16688	滨海	淤尖小街一配变	10	400	320	0
16689	滨海	淤尖友爱八配变	10	400	295	0
16690	滨海	淤尖友爱电站	10	200	160	0
16691	滨海	淤尖友爱二配变	10	400	232	0
16692	滨海	淤尖友爱六配变	10	400	289	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16693	滨海	淤尖友爱七配变	10	400	304	0
16694	滨海	淤尖友爱三配变	10	200	160	0
16695	滨海	淤尖友爱五配变	10	400	284	0
16696	滨海	淤尖友爱一配变	10	400	295	0
16697	滨海	淤尖正南八配变	10	400	270	0
16698	滨海	淤尖正南二配变1	10	630	470	0
16699	滨海	淤尖正南六配变	10	400	159	0
16700	滨海	淤尖正南七配变	10	400	304	0
16701	滨海	淤尖正南三配变	10	400	270	0
16702	滨海	淤尖正南四配变	10	400	320	0
16703	滨海	淤尖正南五配变	10	200	160	0
16704	滨海	淤尖正南一配变	10	400	188	0
16705	滨海	淤尖正兴电站	10	200	160	0
16706	滨海	淤尖正兴二配变	10	200	113	0
16707	滨海	淤尖正兴六配变	10	200	123	0
16708	滨海	淤尖正兴七配变	10	200	160	0
16709	滨海	淤尖正兴三配变	10	200	160	0
16710	滨海	淤尖正兴四配变	10	200	160	0
16711	滨海	淤尖正兴五配变	10	200	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16712	滨海	淤尖正兴一配变	10	200	101	0
16713	滨海	淤尖中学配变	10	400	320	0
16714	滨海	滨海港临淮街六配变	10	400	320	0
16715	滨海	滨海港临淮街十四配变	10	400	320	0
16716	滨海	滨海港西尖干渠站	10	400	320	0
16717	滨海	滨海港玉丰十六配变	10	400	287	0
16718	滨海	汪学兵1#变	10	315	252	0
16719	滨海	汪学兵2#变	10	315	252	0
16720	滨海	辛成跃联建楼	10	400	320	0
16721	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	163	0
16722	滨海	淤尖东洼电站	10	200	160	0
16723	滨海	淤尖东洼二配变1	10	400	306	0
16724	滨海	淤尖东洼九配变	10	200	117	0
16725	滨海	淤尖东洼三配变	10	200	152	0
16726	滨海	淤尖东洼十配变	10	200	106	0
16727	滨海	淤尖东洼十三配变	10	400	208	0
16728	滨海	淤尖东洼十五配变	10	200	160	0
16729	滨海	淤尖东洼十一配变	10	200	102	0
16730	滨海	淤尖东洼五配变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16731	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	0	0
16732	滨海	淤尖二十五配变	10	400	305	0
16733	滨海	玉丰十四配变	10	200	125	0
16734	滨海	滨海港红光二配变	10	200	46	0
16735	滨海	滨海港红光九配变	10	200	132	0
16736	滨海	滨海港红光六配变1	10	200	160	0
16737	滨海	滨海港红光三配变	10	400	239	0
16738	滨海	滨海港红卫八配变	10	200	110	0
16739	滨海	滨海港红星三配变	10	400	104	0
16740	滨海	滨海港红星十一配变	10	200	32	0
16741	滨海	东尖北站	10	100	80	0
16742	滨海	红光五配变	10	200	59	0
16743	滨海	红光一配变	10	200	160	0
16744	滨海	红卫二配变	10	200	112	0
16745	滨海	红卫二站	10	200	160	0
16746	滨海	红卫六配变	10	200	88	0
16747	滨海	红卫七配变	10	200	76	0
16748	滨海	红卫三配变	10	400	250	0
16749	滨海	红卫一配变	10	400	301	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16750	滨海	滨海港六合八配变	10	400	273	0
16751	滨海	滨海港红卫十台区	10	400	320	0
16752	滨海	滨海港淮北二配变	10	200	58	0
16753	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	0	0
16754	滨海	滨海港淮北十八配变	10	400	213	0
16755	滨海	滨海港淮北十二配变	10	400	310	0
16756	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	61	0
16757	滨海	滨海港淮北四配变	10	200	142	0
16758	滨海	滨海港玉北八配变	10	400	310	0
16759	滨海	滨海港玉北七配变	10	400	320	0
16760	滨海	滨海港玉北一配变	10	400	275	0
16761	滨海	滨海港玉丰十五配变	10	400	320	0
16762	滨海	后堆十配变	10	400	130	0
16763	滨海	后堆四配变	10	200	114	0
16764	滨海	淮北九配变	10	200	72	0
16765	滨海	淮北七配变	10	400	305	0
16766	滨海	淮北三配变	10	200	37	0
16767	滨海	淮北十六配变	10	200	45	0
16768	滨海	黄海北站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16769	滨海	民主二斗站	10	200	160	0
16770	滨海	民主三斗站	10	200	160	0
16771	滨海	淤尖二十一配变	10	400	320	0
16772	滨海	玉北东站	10	200	25	0
16773	滨海	玉北四配变	10	200	81	0
16774	滨海	玉丰十八配变	10	400	320	0
16775	滨海	玉丰十三配变	10	200	90	0
16776	滨海	红光四配变	10	50	40	0
16777	滨海	时代2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
16778	滨海	财苑公用	10	500	400	400
16779	滨海	城区纬西路2#路灯箱变1#主变	10	250	200	200
16780	滨海	城中市场1#公用	10	400	320	320
16781	滨海	大菜场2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
16782	滨海	大菜场公用箱变1#主变	10	630	504	504
16783	滨海	电机厂宿舍1#公用	10	400	286	286
16784	滨海	电机厂宿舍2#公用	10	400	319	319
16785	滨海	供电新区2#公用	10	400	320	320
16786	滨海	供电新区公用	10	630	504	504
16787	滨海	光明商场2#公用	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16788	滨海	环保2#箱变1#主变	10	630	504	504
16789	滨海	立新桥2#公用	10	630	504	504
16790	滨海	立新桥3#公用	10	400	320	320
16791	滨海	立新桥4#公用	10	400	320	320
16792	滨海	立新桥5#公用	10	500	300	300
16793	滨海	立新桥6#公用	10	400	320	320
16794	滨海	立新桥公用	10	500	400	400
16795	滨海	汽车公司2#公用	10	400	320	320
16796	滨海	汽车公司公用	10	400	320	320
16797	滨海	汽修厂2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
16798	滨海	汽修厂3#公用箱变1#主变	10	630	504	504
16799	滨海	汽修厂公用箱变1#主变	10	630	504	504
16800	滨海	双灯2#公用	10	400	320	320
16801	滨海	通贸综合楼公用1#主变	10	630	504	504
16802	滨海	向阳2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
16803	滨海	向阳公用箱变1#主变	10	630	504	504
16804	滨海	小车站公用	10	400	320	320
16805	滨海	玉龙路1#公用	10	630	504	504
16806	滨海	新华苑箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16807	滨海	陈涛路3#	10	400	320	320
16808	滨海	陈涛路4#公用	10	400	320	320
16809	滨海	陈涛路公用	10	400	320	320
16810	滨海	城网孟舍2#公用	10	200	160	160
16811	滨海	电厂2#箱变1#主变	10	630	504	504
16812	滨海	电厂公用	10	630	504	504
16813	滨海	富城苑1#配电房1#主变	10	630	504	504
16814	滨海	富城苑1#配电房2#主变	10	630	504	504
16815	滨海	坎园路1#公用	10	400	320	320
16816	滨海	坎园路2#公用	10	400	320	320
16817	滨海	坎园路3#公用	10	400	276	276
16818	滨海	坎园路4#公用	10	400	320	320
16819	滨海	坎园路5#公用	10	400	320	320
16820	滨海	坎园路6#公用	10	500	400	400
16821	滨海	坎园路7#公用	10	400	320	320
16822	滨海	坎园路8#公用	10	400	320	320
16823	滨海	坎园路9#公用	10	400	320	320
16824	滨海	孟舍1#公用	10	200	160	160
16825	滨海	孟舍东公用	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16826	滨海	蔬菜九公用	10	400	320	320
16827	滨海	蔬菜六公用	10	400	276	276
16828	滨海	蔬菜五公用	10	400	320	320
16829	滨海	蔬菜一公用	10	500	400	400
16830	滨海	卫校宿舍公用	10	200	160	160
16831	滨海	县人民医院2#公用	10	400	320	320
16832	滨海	县人民医院公用	10	400	320	320
16833	滨海	新建桥公用	10	400	320	320
16834	滨海	新艺园公用	10	400	320	320
16835	滨海	杨家将2#公用	10	400	243	243
16836	滨海	杨家将公用	10	400	312	312
16837	滨海	越河公用	10	400	320	320
16838	滨海	滨海商场公用配变	10	400	320	320
16839	滨海	城网工行公用	10	630	504	504
16840	滨海	城网世福花园公用	10	630	504	504
16841	滨海	城中市场2#公用箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
16842	滨海	东大院南公用	10	630	504	504
16843	滨海	阜东3#公用	10	400	315	315
16844	滨海	阜东公用	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16845	滨海	光明商场公用	10	630	504	504
16846	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	640	640
16847	滨海	坎招公用	10	400	320	320
16848	滨海	南宿舍公用	10	500	400	400
16849	滨海	柠檬4#公用	10	400	320	320
16850	滨海	人民商场2#公用	10	400	320	320
16851	滨海	人民商场3#公用	10	400	320	320
16852	滨海	人民商场公用	10	400	320	320
16853	滨海	三实小公用箱变1#主变	10	500	400	400
16854	滨海	水塔公用	10	400	320	320
16855	滨海	物资2#公用	10	400	320	320
16856	滨海	物资公用	10	400	320	320
16857	滨海	县社2#公用	10	400	320	320
16858	滨海	县社3#公用	10	400	320	320
16859	滨海	县社公用	10	400	320	320
16860	滨海	医院1#公用	10	200	160	160
16861	滨海	医院2#公用	10	80	64	64
16862	滨海	医院3#公用	10	200	160	160
16863	滨海	医院4#欧变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16864	滨海	医院9#欧变1#主变	10	630	504	504
16865	滨海	医院公用	10	400	320	320
16866	滨海	龙泰御景湾1#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
16867	滨海	龙泰御景湾1#欧变1#主变	10	630	504	504
16868	滨海	龙泰御景湾2#变电所#1主变	10	1250	1000	1000
16869	滨海	龙泰御景湾2#欧变1#主变	10	630	504	504
16870	滨海	龙泰御景湾3#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
16871	滨海	龙泰御景湾3#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
16872	滨海	龙泰御景湾3#欧变1#主变	10	630	504	504
16873	滨海	龙泰御景湾4#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
16874	滨海	龙泰御景湾4#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
16875	滨海	龙泰御景湾5#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
16876	滨海	龙泰御景湾5#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
16877	滨海	龙泰御景湾6#欧变1#主变	10	630	504	504
16878	滨海	龙泰御景湾7#欧变1#主变	10	630	504	504
16879	滨海	龙泰御景湾8#欧变1#主变	10	630	504	504
16880	滨海	隆泰御景湾4#欧变1#主变	10	630	504	504
16881	滨海	隆泰御景湾5#欧变1主变	10	630	504	504
16882	滨海	糖厂线糖厂北公用	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16883	滨海	电大公用	10	315	252	252
16884	滨海	光明3#公用	10	315	252	252
16885	滨海	三里4#公用	10	400	305	305
16886	滨海	三里新区2#公用	10	400	320	320
16887	滨海	三里新区3#公用	10	400	320	320
16888	滨海	三里新区公用	10	400	320	320
16889	滨海	三中公用	10	315	252	252
16890	滨海	糖厂北2#箱变1#主变	10	800	640	640
16891	滨海	糖厂北3#欧变1#主变	10	630	504	504
16892	滨海	糖厂南2#公用	10	400	320	320
16893	滨海	糖厂南公用	10	400	320	320
16894	滨海	桃源居1#配电房1#主变	10	630	504	504
16895	滨海	桃源居1#配电房3#主变	10	630	504	504
16896	滨海	拖拉机站公用	10	400	320	320
16897	滨海	桃源居1#配电房2#主变	10	630	504	504
16898	滨海	桃源居1#配电房4#主变	10	630	504	504
16899	滨海	城网柠檬3#公用	10	200	160	160
16900	滨海	城网双尊2#公用	10	400	320	320
16901	滨海	城中派出所箱变高压间隔配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16902	滨海	东大院北公用	10	630	504	504
16903	滨海	供电公司1#主变	10	630	504	504
16904	滨海	供电公司公用2#欧变1#主变	10	630	504	504
16905	滨海	光明商场4#公用	10	400	320	320
16906	滨海	机械厂2#公用	10	400	320	320
16907	滨海	锦峰苑1#欧变1#主变	10	630	504	504
16908	滨海	锦峰苑1#欧变2#主变	10	630	504	504
16909	滨海	锦峰苑2#欧变1#主变	10	630	504	504
16910	滨海	锦峰苑2#欧变2#主变	10	630	504	504
16911	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	504	504
16912	滨海	柠檬2#公用	10	400	320	320
16913	滨海	农行公用	10	400	320	320
16914	滨海	汽车公司2号公用	10	400	320	320
16915	滨海	时代超市公用	10	400	320	320
16916	滨海	双尊公用	10	400	320	320
16917	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	504	504
16918	滨海	银厦13#欧变1#主变	10	630	504	504
16919	滨海	银厦4#公用箱变1#主变	10	800	640	640
16920	滨海	银厦5#公用	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16921	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	504	504
16922	滨海	营业站2#公用	10	400	320	320
16923	滨海	营业站公用	10	400	320	320
16924	滨海	拖拉机站2#公用	10	400	320	320
16925	滨海	迎宾中路2#公用	10	400	320	320
16926	滨海	迎宾中路3#公用	10	400	320	320
16927	滨海	玉龙路5#公用	10	630	504	504
16928	滨海	玉龙南路商业街1#欧变1#主变	10	630	504	504
16929	滨海	玉龙南路商业街2#欧变1#主变	10	630	504	504
16930	滨海	玉龙南路商业街变电所高压间隔2#主变	10	1000	800	800
16931	滨海	半岛华府变电所1#主变	10	630	504	504
16932	滨海	半岛华府变电所2#主变	10	630	504	504
16933	滨海	半岛华府变电所3#主变	10	630	504	504
16934	滨海	半岛华府变电所4#主变	10	630	504	504
16935	滨海	坎南商业街3#公用	10	400	320	320
16936	滨海	绿苑1#箱变1#主变	10	630	504	504
16937	滨海	绿苑2#欧变1#主变	10	630	504	504
16938	滨海	盛拓花园1#配电所1#主变	10	630	504	504
16939	滨海	盛拓花园1#配电所2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16940	滨海	盛拓花园1#配电所3#主变	10	630	504	504
16941	滨海	盛拓花园1#配电所4#主变	10	630	504	504
16942	滨海	新城房产1#箱变#1主变	10	630	504	504
16943	滨海	新城房产2#箱变#1主变	10	630	504	504
16944	滨海	新城房产3#箱变1#主变	10	630	504	504
16945	滨海	新城房产4#箱变1#主变	10	630	501	501
16946	滨海	新城房产5#箱变1#主变	10	630	504	504
16947	滨海	新城房产6#变1#主变	10	630	504	504
16948	滨海	玉龙南路商业街3#欧变1#主变	10	630	504	504
16949	滨海	玉龙南路商业街3#欧变2#主变	10	630	504	504
16950	滨海	滨海特殊学校公用	10	200	160	160
16951	滨海	涵碧园1#变电所1#主变	10	1000	800	800
16952	滨海	涵碧园1#变电所2#主变	10	1000	800	800
16953	滨海	涵碧园1#欧变2#主变	10	630	504	504
16954	滨海	涵碧园2#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
16955	滨海	涵碧园2#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
16956	滨海	景和小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
16957	滨海	景和小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
16958	滨海	景和小区1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16959	滨海	景和小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
16960	滨海	景和小区2#开关站2#所变	10	30	24	24
16961	滨海	景和小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
16962	滨海	景和小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
16963	滨海	景和小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
16964	滨海	景和小区3#配电室4#主变	10	800	632	632
16965	滨海	景和小区4#配电室2#主变	10	800	640	640
16966	滨海	景和小区4#配电室4#主变	10	800	640	640
16967	滨海	景和小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
16968	滨海	景和小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
16969	滨海	孟舍#6公用	10	400	320	320
16970	滨海	孟舍路口公用1#主变	10	630	504	504
16971	滨海	新江投资1#变电所1#主变	10	1000	800	800
16972	滨海	新江投资1#变电所2#主变	10	1000	800	800
16973	滨海	新江投资1#欧变1#主变	10	630	504	504
16974	滨海	新江投资2#变电所1#主变	10	630	504	504
16975	滨海	新江投资2#欧变1#主变	10	630	504	504
16976	滨海	育才4#公用	10	400	320	320
16977	滨海	育才大厦1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16978	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	320	320
16979	滨海	北荡1#变	10	200	160	160
16980	滨海	北荡3#变	10	400	320	320
16981	滨海	北荡7#变	10	400	320	320
16982	滨海	彩虹城1#配电室1#主变	10	800	640	640
16983	滨海	彩虹城1#配电室3#主变	10	800	640	640
16984	滨海	彩虹城2#配电室1#主变	10	800	640	640
16985	滨海	彩虹城2#配电室3#主变	10	800	640	640
16986	滨海	城西变便民疏导点配电房2#主变	10	630	504	504
16987	滨海	丰园7#欧变1#主变	10	800	640	640
16988	滨海	丰园8#欧变#1主变	10	800	640	640
16989	滨海	丰园安置小区#1变电所#1主变	10	1000	800	800
16990	滨海	丰园安置小区#1变电所#2主变	10	1000	800	800
16991	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	400	400
16992	滨海	丰园小区1#欧变1#主变	10	630	504	504
16993	滨海	丰园小区11#欧变1#主变	10	630	504	504
16994	滨海	丰园小区12#欧变1#主变	10	630	504	504
16995	滨海	丰园小区13#欧变1#主变	10	630	504	504
16996	滨海	丰园小区2#欧变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16997	滨海	丰园小区3#欧变1#主变	10	630	504	504
16998	滨海	丰园小区4#欧变1#主变	10	630	504	504
16999	滨海	丰园小区5#欧变1#主变	10	630	504	504
17000	滨海	丰园小区6#欧变1#主变	10	630	504	504
17001	滨海	坎南北荡4#变	10	400	320	320
17002	滨海	港利线港利小区1#开关站1#主变	10	800	524	524
17003	滨海	港利线港利小区1#开关站3#主变	10	800	640	640
17004	滨海	港利线港利小区2#配电室1#主变	10	630	504	504
17005	滨海	港利线港利小区2#配电室3#主变	10	630	504	504
17006	滨海	昌兴一城1#配电房1#间隔配电变压器	10	800	640	640
17007	滨海	昌兴一城1#配电房2#间隔配电变压器	10	800	640	640
17008	滨海	昌兴一城2#配电房1#变压器	10	800	640	640
17009	滨海	昌兴一城2#配电房2#变压器	10	800	640	640
17010	滨海	昌兴一城2#配电房3#变压器	10	800	640	640
17011	滨海	昌兴一城2#配电房4#变压器	10	800	640	640
17012	滨海	昌兴一城3#配电房1#变压器	10	630	504	504
17013	滨海	昌兴一城3#配电房2#变压器	10	630	504	504
17014	滨海	昌兴一城3#配电房3#变压器	10	630	504	504
17015	滨海	昌兴一城3#配电房4#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17016	滨海	昌兴壹城4#配电房1#配电变压器	10	630	504	504
17017	滨海	昌兴壹城4#配电房2#配电变压器	10	630	504	504
17018	滨海	昌兴壹城5#配电室1#配电变压器	10	800	640	640
17019	滨海	昌兴壹城5#配电室2#间隔配电变压器	10	800	620	620
17020	滨海	海滨东苑1#开关站2#主变	10	630	504	504
17021	滨海	海滨东苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
17022	滨海	海滨东苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
17023	滨海	海滨东苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
17024	滨海	海滨东苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
17025	滨海	海滨苑小区1#开闭所1#主变	10	800	640	640
17026	滨海	海滨苑小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
17027	滨海	海滨苑小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
17028	滨海	海滨苑小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
17029	滨海	海滨苑小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
17030	滨海	海滨苑小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
17031	滨海	海滨苑小区3#配电室3主变	10	800	640	640
17032	滨海	西街头4#欧变1#主变	10	630	504	504
17033	滨海	滨师公用	10	400	320	320
17034	滨海	滨中1#公用	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17035	滨海	滨中3#公用	10	500	400	400
17036	滨海	滨中5#公用	10	400	320	320
17037	滨海	昌兴壹城C区4#配电房2#主变	10	800	640	640
17038	滨海	昌兴壹城C区4#配电房4#主变	10	800	640	640
17039	滨海	地产公用	10	400	320	320
17040	滨海	阜东4#配变	10	400	320	320
17041	滨海	家家福小区箱变1#主变	10	630	504	504
17042	滨海	民政公用	10	500	400	400
17043	滨海	清华苑小区1#箱变1#主变	10	630	504	504
17044	滨海	清华苑小区2#箱变1#主变	10	500	376	376
17045	滨海	师后勤2＃公用	10	400	320	320
17046	滨海	师后勤公用	10	400	320	320
17047	滨海	纬中路2#箱变主变	10	500	400	400
17048	滨海	文华苑小区配电室1#主变	10	800	640	640
17049	滨海	五金2#公用	10	400	320	320
17050	滨海	新建2#公用	10	400	320	320
17051	滨海	新建公用	10	500	400	400
17052	滨海	新民2#公用	10	400	320	320
17053	滨海	新民公用	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17054	滨海	医院6#公用	10	400	320	320
17055	滨海	游泳馆2#公用	10	315	252	252
17056	滨海	游泳馆3#	10	400	320	320
17057	滨海	游泳馆4#公用	10	400	320	320
17058	滨海	游泳馆公用	10	500	400	400
17059	滨海	育才2#公用	10	400	320	320
17060	滨海	育才3#公用	10	400	320	320
17061	滨海	育才大厦1#配电室1#主变	10	630	504	504
17062	滨海	育才公用	10	400	320	320
17063	滨海	正红小区1#箱变1#主变	10	630	504	504
17064	滨海	正红小区2#箱变1#主变	10	400	320	320
17065	滨海	中市桥公用	10	400	320	320
17066	滨海	中行2号公用箱变1#主变配电变压器	10	630	504	504
17067	滨海	装俱厂公用	10	315	226	226
17068	滨海	紫宸1#配电室1#主变	10	800	640	640
17069	滨海	紫宸1#配电室2#主变	10	800	640	640
17070	滨海	紫宸1#配电室3#主变	10	800	640	640
17071	滨海	紫宸1#配电室4#主变	10	800	640	640
17072	滨海	紫宸2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17073	滨海	紫宸2#配电室2#主变	10	800	640	640
17074	滨海	紫宸2#配电室3#主变	10	800	640	640
17075	滨海	紫宸2#配电室4#主变	10	800	640	640
17076	滨海	紫宸3#配电室1#主变	10	800	640	640
17077	滨海	紫宸3#配电室2#主变	10	800	640	640
17078	滨海	紫宸3#配电室3#主变	10	800	640	640
17079	滨海	紫宸3#配电室4#主变	10	800	640	640
17080	滨海	紫宸4#开关站2#主变	10	800	640	640
17081	滨海	紫宸4#开关站4#主变	10	800	640	640
17082	滨海	紫宸5#配电室2#主变	10	800	640	640
17083	滨海	紫宸5#配电室4#主变	10	800	640	640
17084	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站1#主变	10	800	640	640
17085	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站3#主变	10	800	640	640
17086	滨海	锦绣园3#配电房1#主变	10	800	640	640
17087	滨海	锦绣园3#配电房3#主变	10	800	640	640
17088	滨海	海滨东苑1#开关站1#主变	10	630	504	504
17089	滨海	海滨东苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
17090	滨海	海滨东苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
17091	滨海	海滨东苑2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17092	滨海	海滨东苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
17093	滨海	海滨苑小区1#开闭所2#主变	10	800	640	640
17094	滨海	海滨苑小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
17095	滨海	海滨苑小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
17096	滨海	海滨苑小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
17097	滨海	海滨苑小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
17098	滨海	海滨苑小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
17099	滨海	海滨苑小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
17100	滨海	锦绣园2#开关站1#主变	10	800	640	640
17101	滨海	锦绣园2#开关站3#主变	10	800	640	640
17102	滨海	锦绣园2#配电房1#主变	10	800	640	640
17103	滨海	锦绣园2#配电房3#主变	10	800	640	640
17104	滨海	仁和家园配电室2#主变配电变压器	10	800	640	640
17105	滨海	港利线港利小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
17106	滨海	港利线港利小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
17107	滨海	港利线港利小区2#配电室2#主变	10	630	393	393
17108	滨海	港利线港利小区2#配电室4#主变	10	630	504	504
17109	滨海	吾悦广场8#配电室1#主变	10	800	640	640
17110	滨海	吾悦广场8#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17111	滨海	吾悦广场9#配电室1#主变	10	800	640	640
17112	滨海	吾悦广场9#配电室2#主变	10	800	640	640
17113	滨海	新悦城西区1#开关站所用变1	10	30	24	24
17114	滨海	新悦城西区1#开关站所用变2	10	30	24	24
17115	滨海	新悦城西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
17116	滨海	新悦城西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
17117	滨海	新悦城西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
17118	滨海	新悦城西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
17119	滨海	新悦城西区2#配电室1#主变	10	800	640	640
17120	滨海	新悦城西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
17121	滨海	新悦城西区2#配电室3#主变	10	800	640	640
17122	滨海	新悦城西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
17123	滨海	新悦城西区3#配电室1#主变	10	800	640	640
17124	滨海	新悦城西区3#配电室2#主变	10	800	640	640
17125	滨海	新悦城西区3#配电室3#主变	10	800	640	640
17126	滨海	新悦城西区3#配电室4#主变	10	800	640	640
17127	滨海	新悦城西区4#配电室1#主变	10	800	640	640
17128	滨海	新悦城西区4#配电室2#主变	10	800	640	640
17129	滨海	新悦城西区4#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17130	滨海	新悦城西区4#配电室4#主变	10	800	640	640
17131	滨海	忆西湖小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
17132	滨海	忆西湖小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
17133	滨海	滨海县供电公司调度大楼2#主变	10	1250	943	943
17134	滨海	上城嘉苑1#开关站2#所变	10	30	24	24
17135	滨海	上城嘉苑3#配电室2#主变	10	630	497	497
17136	滨海	上城嘉苑3#配电室4#主变	10	630	497	497
17137	滨海	上城嘉苑4#配电室2#主变	10	800	633	633
17138	滨海	上城嘉苑4#配电室4#主变	10	800	635	635
17139	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站2#主变	10	800	640	640
17140	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站4#主变	10	800	640	640
17141	滨海	锦绣园3#配电房2#主变	10	800	640	640
17142	滨海	锦绣园3#配电房4#主变	10	800	640	640
17143	滨海	锦绣园2#开关站2#主变	10	800	640	640
17144	滨海	锦绣园2#开关站4#主变	10	800	640	640
17145	滨海	锦绣园2#配电房2#主变	10	800	640	640
17146	滨海	锦绣园2#配电房4#主变	10	800	640	640
17147	滨海	仁和商业街安园1#开关站1#主变	10	800	640	640
17148	滨海	仁和商业街安园1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17149	滨海	紫宸1#开关站1#主变	10	800	640	640
17150	滨海	紫宸4#开关站1#主变	10	800	640	640
17151	滨海	紫宸4#开关站3#主变	10	800	624	624
17152	滨海	紫宸5#配电室1#主变	10	800	640	640
17153	滨海	紫宸5#配电室3#主变	10	800	640	640
17154	滨海	玖樾1#开关站1#所变	10	30	24	24
17155	滨海	玖樾1#配电室1#主变	10	800	640	640
17156	滨海	玖樾1#配电室3#主变	10	800	640	640
17157	滨海	玖樾2#配电室1#主变	10	800	640	640
17158	滨海	玖樾2#配电室3#主变	10	800	640	640
17159	滨海	玖樾3#配电室1#主变	10	800	640	640
17160	滨海	玖樾3#配电室3#主变	10	800	640	640
17161	滨海	林西线珺悦府1#配电房2#主变	10	800	640	640
17162	滨海	林西线珺悦府1#配电房4#主变	10	800	640	640
17163	滨海	林西线珺悦府2#配电房2#主变	10	800	640	640
17164	滨海	林西线珺悦府2#配电房4#主变	10	800	640	640
17165	滨海	林西线珺悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
17166	滨海	林西线珺悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
17167	滨海	港利上城国际小区一期开闭所1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17168	滨海	港利上城国际小区一期开闭所3#主变	10	800	640	640
17169	滨海	港利上城国际一期2#配电房1#主变	10	800	640	640
17170	滨海	港利上城国际一期2#配电房3#主变	10	800	640	640
17171	滨海	港利上城国际一期3#开闭所1#主变	10	630	504	504
17172	滨海	港利上城国际一期3#开闭所3#主变	10	630	504	504
17173	滨海	港利上城国际一期4#配电室1#主变	10	630	504	504
17174	滨海	港利上城国际一期4#配电室3#主变	10	630	504	504
17175	滨海	上城景苑1#开关站所用变2#主变	10	30	24	24
17176	滨海	上城景苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
17177	滨海	上城景苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
17178	滨海	上城景苑2#配电室2#主变	10	800	627	627
17179	滨海	上城景苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
17180	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)2#主变	10	800	640	640
17181	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)4#主变	10	800	639	639
17182	滨海	上城景苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
17183	滨海	上城景苑4#配电室4#主变	10	800	635	635
17184	滨海	悦府1#配电房1#主变	10	800	640	640
17185	滨海	悦府1#配电房3#主变	10	800	640	640
17186	滨海	悦府2#配电房1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17187	滨海	悦府2#配电房3#主变	10	800	640	640
17188	滨海	悦府3#配电房1#主变	10	800	640	640
17189	滨海	悦府3#配电房3#主变	10	800	640	640
17190	滨海	悦府4#配电房1#主变	10	800	626	626
17191	滨海	悦府4#配电房3#主变	10	800	640	640
17192	滨海	丰园小高层变电所1#主变	10	1250	1000	1000
17193	滨海	富美房产1#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
17194	滨海	富美房产5#欧变1#主变	10	630	504	504
17195	滨海	富美小区1#欧变	10	630	504	504
17196	滨海	富美小区2#欧变	10	630	504	504
17197	滨海	富美小区3#欧变	10	630	504	504
17198	滨海	富美小区4#欧变	10	630	504	504
17199	滨海	玖樾1#开关站2#所变	10	30	24	24
17200	滨海	玖樾1#配电室2#主变	10	800	640	640
17201	滨海	玖樾1#配电室4#主变	10	800	640	640
17202	滨海	玖樾2#配电室2#主变	10	800	640	640
17203	滨海	玖樾2#配电室4#主变	10	800	640	640
17204	滨海	玖樾3#配电室2#主变	10	800	640	640
17205	滨海	玖樾3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17206	滨海	坎南新区实验小学	10	400	198	198
17207	滨海	香坎家园1#配电室2#主变	10	630	504	504
17208	滨海	香坎家园1#配电室4#主变	10	630	504	504
17209	滨海	香坎家园2#配电室2#主变	10	630	504	504
17210	滨海	香坎家园2#配电室4#主变	10	630	504	504
17211	滨海	香坎家园3#配电室2#主变	10	630	504	504
17212	滨海	香坎家园3#配电室4#主变	10	630	504	504
17213	滨海	香坎家园4#配电室2#主变	10	630	504	504
17214	滨海	香坎家园4#配电室4#主变	10	630	504	504
17215	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	504	504
17216	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	504	504
17217	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
17218	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
17219	滨海	华芳国际1#变电所1#主变	10	800	640	640
17220	滨海	华芳国际1#变电所2#主变	10	800	640	640
17221	滨海	华芳国际1#变电所3#主变	10	800	640	640
17222	滨海	华芳国际1#变电所4#主变	10	800	640	640
17223	滨海	华芳国际2#变电所1#主变	10	800	640	640
17224	滨海	华芳国际2#变电所2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17225	滨海	华芳国际2#变电所3#主变	10	800	640	640
17226	滨海	华芳国际2#变电所4#主变	10	800	640	640
17227	滨海	华芳国际3#配电室1#主变	10	800	640	640
17228	滨海	华芳国际3#配电室2#主变	10	800	640	640
17229	滨海	华芳国际3#配电室3#主变	10	800	640	640
17230	滨海	华芳国际3#配电室4#主变	10	800	640	640
17231	滨海	华芳国际4#配电室1#主变	10	800	640	640
17232	滨海	华芳国际4#配电室2#主变	10	800	640	640
17233	滨海	坎南孟舍2配变	10	400	320	320
17234	滨海	臻园1#变电所1#主变	10	1000	800	800
17235	滨海	臻园1#变电所2#主变	10	1000	800	800
17236	滨海	臻园1#变电所3#主变	10	1000	800	800
17237	滨海	臻园1#变电所4#主变	10	1000	800	800
17238	滨海	臻园2#变电所1#主变	10	1000	800	800
17239	滨海	臻园2#变电所2#主变	10	1000	800	800
17240	滨海	臻园2#变电所3#主变	10	1000	800	800
17241	滨海	臻园2#变电所4#主变	10	1000	800	800
17242	滨海	臻园3#变电所1#主变	10	1000	800	800
17243	滨海	臻园3#变电所2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17244	滨海	臻园3#变电所3#主变	10	1000	800	800
17245	滨海	臻园3#变电所4#主变	10	1000	800	800
17246	滨海	上城嘉苑1#开关站1#所变	10	30	24	24
17247	滨海	上城嘉苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
17248	滨海	上城嘉苑2#配电室3#主变	10	800	631	631
17249	滨海	上城嘉苑3#配电室1#主变	10	630	498	498
17250	滨海	上城嘉苑3#配电室3#主变	10	630	504	504
17251	滨海	上城嘉苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
17252	滨海	上城嘉苑4#配电室3#主变	10	800	636	636
17253	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	800	800
17254	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	800	800
17255	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	504	504
17256	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
17257	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	1000	1000
17258	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	504	504
17259	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	800	800
17260	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	800	800
17261	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	800	800
17262	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17263	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	504	504
17264	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	504	504
17265	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	504	504
17266	滨海	南湖公用1#主变	10	630	494	494
17267	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	640	640
17268	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	640	640
17269	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	640	640
17270	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	640	640
17271	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	640	640
17272	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	640	640
17273	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	635	635
17274	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	640	640
17275	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	640	640
17276	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	640	640
17277	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	632	632
17278	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	640	640
17279	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	504	504
17280	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	776	776
17281	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17282	滨海	一品世家2#配电房1#主变	10	800	594	594
17283	滨海	林西线珺悦府1#配电房1#主变	10	800	640	640
17284	滨海	林西线珺悦府1#配电房3#主变	10	800	640	640
17285	滨海	林西线珺悦府2#配电房1#主变	10	800	624	624
17286	滨海	林西线珺悦府2#配电房3#主变	10	800	640	640
17287	滨海	林西线珺悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640
17288	滨海	林西线珺悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640
17289	滨海	林西线珺悦府小区开闭所1#主变	10	800	640	640
17290	滨海	港利上城国际小区一期开闭所2#主变	10	800	640	640
17291	滨海	港利上城国际小区一期开闭所4#主变	10	800	640	640
17292	滨海	港利上城国际一期2#配电房2#主变	10	800	640	640
17293	滨海	港利上城国际一期2#配电房4#主变	10	800	640	640
17294	滨海	港利上城国际一期3#开闭所2#主变	10	630	504	504
17295	滨海	港利上城国际一期3#开闭所4#主变	10	630	504	504
17296	滨海	港利上城国际一期4#配电室2#主变	10	630	504	504
17297	滨海	港利上城国际一期4配电室4#主变	10	630	504	504
17298	滨海	上城景苑1#开关站所用变1#主变	10	30	24	24
17299	滨海	上城景苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
17300	滨海	上城景苑1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17301	滨海	上城景苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
17302	滨海	上城景苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
17303	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)1#主变	10	800	640	640
17304	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)3#主变	10	800	630	630
17305	滨海	上城景苑4#配电室1#主变	10	800	624	624
17306	滨海	上城景苑4#配电室3#主变	10	800	627	627
17307	滨海	悦府1#配电房2#主变	10	800	640	640
17308	滨海	悦府1#配电房4#主变	10	800	640	640
17309	滨海	悦府2#配电房2#主变	10	800	640	640
17310	滨海	悦府2#配电房4#主变	10	800	640	640
17311	滨海	悦府3#配电房2#主变	10	800	640	640
17312	滨海	悦府3#配电房4#主变	10	800	536	536
17313	滨海	悦府4#配电房2#主变	10	800	640	640
17314	滨海	悦府4#配电房4#主变	10	800	640	640
17315	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	640	640
17316	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	640	640
17317	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
17318	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
17319	滨海	碧水绿都2#欧变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17320	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
17321	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
17322	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	640	640
17323	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	640	640
17324	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	640	640
17325	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	640	640
17326	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	800	800
17327	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	800	800
17328	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	800	800
17329	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	800	800
17330	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	800	800
17331	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	800	800
17332	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	800	800
17333	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	800	800
17334	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	1000	1000
17335	滨海	西湖路幼儿园	10	250	21	21
17336	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	783	783
17337	滨海	一品世家2#配电房2#主变	10	800	640	640
17338	滨海	一品世家2#配电房3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17339	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	626	626
17340	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
17341	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
17342	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
17343	滨海	宁科商业广场配电室1#配电变压器	10	1000	800	800
17344	滨海	宁科商业广场配电室2#配电变压器	10	1000	794	794
17345	滨海	滨海县供电公司调度大楼1#主变	10	1250	1000	1000
17346	滨海	大港商业中心变电所1#主变	10	800	640	640
17347	滨海	大港商业中心变电所3#主变	10	800	640	640
17348	滨海	景湖豪庭1#配电房1#变压器	10	630	504	504
17349	滨海	景湖豪庭1#配电房2#变压器	10	630	504	504
17350	滨海	景湖豪庭1#配电房3#变压器	10	630	504	504
17351	滨海	景湖豪庭1#配电房4#变压器	10	630	504	504
17352	滨海	景玉兰庭1#变电所1#主变	10	800	640	640
17353	滨海	景玉兰庭2#变电所2#主变	10	800	640	640
17354	滨海	中央花园1# 变电所1#主变	10	1250	1000	1000
17355	滨海	中央花园2#欧变1#主变	10	630	504	504
17356	滨海	中央花园4#欧变1#主变	10	630	504	504
17357	滨海	中央花园6#欧变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17358	滨海	中央花园7#欧变变压器间隔配电变压器	10	630	504	504
17359	滨海	海洲嘉苑1#欧变2#主变	10	500	400	0
17360	滨海	海洲嘉苑2#欧变1#主变	10	630	504	0
17361	滨海	海洲嘉苑3#欧变1#主变	10	400	320	0
17362	滨海	海洲嘉苑3#欧变2#主变	10	400	320	0
17363	滨海	吉海华庭1#欧变1#主变	10	630	504	0
17364	滨海	吉海华庭2#欧变1#主变	10	630	504	0
17365	滨海	景园小区3#欧变1#主变	10	630	504	0
17366	滨海	景园小区4#欧变1#主变	10	630	504	0
17367	滨海	南苑安置小区1#欧变1#主变	10	630	504	0
17368	滨海	南苑安置小区2#欧变1#主变	10	630	504	0
17369	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	320	0
17370	滨海	检察院箱变1#主变	10	630	504	0
17371	滨海	坎南边防大队宿舍楼箱变1#主变	10	400	320	0
17372	滨海	泰源广场1#配电室1#主变	10	630	504	0
17373	滨海	泰源广场1#配电室2#主变	10	630	504	0
17374	滨海	西湖一品1#变电所1#主变	10	1250	1000	0
17375	滨海	西湖一品1#变电所2#主变	10	1250	1000	0
17376	滨海	西湖一品1#欧变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17377	滨海	西湖一品2#变电所2#主变	10	1000	800	0
17378	滨海	西湖一品2#变电所3#主变	10	1250	1000	0
17379	滨海	西湖一品2#欧变1#主变	10	630	504	0
17380	滨海	西湖一品3#欧变1#主变	10	630	504	0
17381	滨海	西湖一品4#欧变高压间隔配电变压器	10	630	504	0
17382	滨海	宏拓2#箱变1#主变	10	630	504	0
17383	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	504	0
17384	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	504	0
17385	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	504	0
17386	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	504	0
17387	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	504	0
17388	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	504	0
17389	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	504	0
17390	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	504	0
17391	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	504	0
17392	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	504	0
17393	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	504	0
17394	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	800	0
17395	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17396	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	504	0
17397	滨海	正鑫2#变电所 1#主变	10	1000	800	0
17398	滨海	正鑫2#变电所 2#主变	10	1000	800	0
17399	滨海	正鑫4#欧变1#主变	10	630	504	0
17400	滨海	正鑫4#欧变2#主变	10	630	504	0
17401	滨海	正鑫5#欧变1#主变	10	630	504	0
17402	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	800	0
17403	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	640	0
17404	滨海	书香世家1#开关站(三遥)1#所变	10	30	24	0
17405	滨海	书香世家1#开关站(三遥)2#所变	10	30	24	0
17406	滨海	书香世家1#配电室1#主变	10	800	640	0
17407	滨海	书香世家1#配电室3#主变	10	800	640	0
17408	滨海	书香世家2#配电室1#主变	10	800	640	0
17409	滨海	书香世家2#配电室3#主变	10	800	640	0
17410	滨海	书香世家3#配电室1#主变	10	800	640	0
17411	滨海	东大院北2号	10	400	320	0
17412	滨海	东大院北3#公用	10	400	320	0
17413	滨海	东豪2#公用	10	400	320	0
17414	滨海	东豪3#公用	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17415	滨海	东豪公用	10	400	320	0
17416	滨海	南湖2#公用	10	400	320	0
17417	滨海	新时代10#公用	10	400	320	0
17418	滨海	幸福公寓1#公变	10	400	320	0
17419	滨海	幸福公寓2#公变	10	400	320	0
17420	滨海	永康幸福里1#开闭所2#主变	10	800	640	0
17421	滨海	永康幸福里1#开闭所4#主变	10	800	640	0
17422	滨海	永康幸福里1#配电室2#主变	10	800	640	0
17423	滨海	永康幸福里1#配电室4#主变	10	800	640	0
17424	滨海	永康幸福里2#配电室2#主变	10	800	640	0
17425	滨海	永康幸福里2#配电室4#主变	10	800	640	0
17426	滨海	江南新城1#变电所1#主变	10	1250	1000	0
17427	滨海	江南新城1#变电所2#主变	10	1000	800	0
17428	滨海	江南新城1#欧变1#主变	10	630	504	0
17429	滨海	江南新城2#变电所2#主变	10	1250	677	0
17430	滨海	江南新城2#欧变1#主变	10	630	504	0
17431	滨海	江南新城3#欧变1#主变	10	630	504	0
17432	滨海	江南新城4#欧变1#主变	10	630	504	0
17433	滨海	江南新城5#欧变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17434	滨海	江南新城6#欧变	10	630	504	0
17435	滨海	城网教育局公用	10	400	320	0
17436	滨海	供电公司公用1#欧变1#主变	10	630	504	0
17437	滨海	红星3#公用	10	400	168	0
17438	滨海	红星桥2#公用箱变1#主变	10	500	400	0
17439	滨海	红星桥公用	10	400	320	0
17440	滨海	教育2#公用	10	400	320	0
17441	滨海	坎西2#公用	10	400	320	0
17442	滨海	坎西公用	10	500	354	0
17443	滨海	孟舍八公用	10	200	159	0
17444	滨海	仁和7#公用	10	400	320	0
17445	滨海	仁和8#公用	10	400	320	0
17446	滨海	仁和八公用	10	400	320	0
17447	滨海	仁和公寓欧变1#主变	10	500	400	0
17448	滨海	仁和家园和园1#箱变1#主变	10	630	504	0
17449	滨海	仁和家园和园2#欧变变压器配电变压器	10	630	504	0
17450	滨海	仁和家园和园变电所1#主变	10	1000	800	0
17451	滨海	仁和家园和园变电所2#主变	10	1000	800	0
17452	滨海	仁和九公用	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17453	滨海	仁和六公用	10	400	320	0
17454	滨海	仁和桥1#公用	10	400	320	0
17455	滨海	仁和三公用	10	400	310	0
17456	滨海	仁和十三公用	10	400	320	0
17457	滨海	仁和一公用	10	315	252	0
17458	滨海	盛世丽都2#公用	10	400	320	0
17459	滨海	师后勤3#公用	10	400	320	0
17460	滨海	蔬菜3#公用	10	400	320	0
17461	滨海	蔬菜二公用	10	400	320	0
17462	滨海	天由房产	10	400	320	0
17463	滨海	西街头2#公用	10	400	320	0
17464	滨海	西街头3#欧变1#主变	10	630	504	0
17465	滨海	西街头公用	10	400	320	0
17466	滨海	邮局宿舍公用	10	400	320	0
17467	滨海	长明3#公用	10	400	320	0
17468	滨海	职工宿舍公用	10	400	320	0
17469	滨海	凤鸣1#箱变1#主变	10	800	640	0
17470	滨海	凤鸣2#箱变1#主变	10	630	504	0
17471	滨海	凤鸣3#箱变1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17472	滨海	凤鸣4#箱变1#主变	10	400	320	0
17473	滨海	凤鸣5#箱变1#主变	10	500	400	0
17474	滨海	凤鸣6#箱变1#主变	10	500	400	0
17475	滨海	京华雅苑1#欧变1#主变	10	630	504	0
17476	滨海	京华雅苑2#欧变2#主变	10	630	504	0
17477	滨海	迎宾路4#公用	10	400	320	0
17478	滨海	园区公用	10	400	320	0
17479	滨海	景和小区1#开关站1#主变	10	800	640	0
17480	滨海	景和小区1#开关站3#主变	10	800	640	0
17481	滨海	景和小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
17482	滨海	景和小区1#配电室3#主变	10	800	640	0
17483	滨海	景和小区2#开关站1#所变	10	30	23	0
17484	滨海	景和小区2#配电室1#主变	10	800	640	0
17485	滨海	景和小区2#配电室3#主变	10	800	640	0
17486	滨海	景和小区3#配电室1#主变	10	800	640	0
17487	滨海	景和小区3#配电室3#主变	10	800	640	0
17488	滨海	景和小区4#配电室1#主变	10	800	635	0
17489	滨海	景和小区4#配电室3#主变	10	800	640	0
17490	滨海	景和小区5#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17491	滨海	景和小区5#配电室3#主变	10	800	640	0
17492	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17493	滨海	海滨大道2#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17494	滨海	海滨大道3#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17495	滨海	海滨大道4#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17496	滨海	海滨大道5#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17497	滨海	海滨大道6#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17498	滨海	机械厂公用	10	400	320	0
17499	滨海	京华1#箱变1#主变	10	630	504	0
17500	滨海	京华2#箱变1#主变	10	630	504	0
17501	滨海	坎南商业街1#变	10	400	294	0
17502	滨海	坎南商业街2#配变	10	400	309	0
17503	滨海	龙西公用	10	630	504	0
17504	滨海	商业街4#公用	10	400	320	0
17505	滨海	商业街5#公用	10	400	320	0
17506	滨海	商业街6#公用	10	400	320	0
17507	滨海	纬中路1#公用	10	400	320	0
17508	滨海	纬中路10#公用1#主变	10	630	504	0
17509	滨海	纬中路2#公用	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17510	滨海	纬中路3#公用箱变1#主变	10	800	640	0
17511	滨海	纬中路4#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17512	滨海	纬中路5#公用	10	400	320	0
17513	滨海	纬中路8#公用	10	400	320	0
17514	滨海	永康幸福里1#开闭所1#主变	10	800	640	0
17515	滨海	永康幸福里1#开闭所3#主变	10	800	640	0
17516	滨海	永康幸福里1#配电室1#主变	10	800	640	0
17517	滨海	永康幸福里1#配电室3#主变	10	800	640	0
17518	滨海	永康幸福里2#配电室1#主变	10	800	640	0
17519	滨海	永康幸福里2#配电室3#主变	10	800	640	0
17520	滨海	玉龙路2#公用	10	630	504	0
17521	滨海	玉龙路3#公用	10	315	252	0
17522	滨海	玉龙路4#公用	10	400	320	0
17523	滨海	玉龙路6#公用	10	500	400	0
17524	滨海	华信锦园1#欧变2#主变	10	500	400	0
17525	滨海	华信锦园2#欧变2#主变	10	500	400	0
17526	滨海	华信锦园3#欧变1#主变	10	500	379	0
17527	滨海	华信锦园4#欧变1#主变	10	630	504	0
17528	滨海	华芳上书院1#开关站2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17529	滨海	华芳上书院1#开关站4#主变	10	800	640	0
17530	滨海	华芳上书院2#配电室2#主变	10	800	640	0
17531	滨海	华芳上书院2#配电室4#主变	10	800	640	0
17532	滨海	昌兴壹城C区4#配电房1#主变	10	800	640	640
17533	滨海	昌兴壹城C区4#配电房3#主变	10	800	640	640
17534	滨海	昌兴壹城二期1#开关站1#变压器	10	800	640	640
17535	滨海	昌兴壹城二期1#开关站2#变压器	10	800	640	640
17536	滨海	昌兴壹城二期2#配电房1#变压器	10	800	640	640
17537	滨海	昌兴壹城二期2#配电房2#变压器	10	800	640	640
17538	滨海	昌兴壹城二期2#配电房3#变压器	10	800	640	640
17539	滨海	昌兴壹城二期2#配电房4#变压器	10	800	640	640
17540	滨海	昌兴壹城二期3#配电房1#变压器	10	800	640	640
17541	滨海	昌兴壹城二期3#配电房2#变压器	10	800	640	640
17542	滨海	昌兴壹城二期3#配电房3#变压器	10	800	640	640
17543	滨海	昌兴壹城二期3#配电房4#变压器	10	800	640	640
17544	滨海	市民路1#欧变1#主变	10	630	504	504
17545	滨海	铂悦府1#配电室1#主变	10	800	640	640
17546	滨海	铂悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
17547	滨海	铂悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17548	滨海	铂悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640
17549	滨海	铂悦府4#配电室1#主变	10	800	640	640
17550	滨海	铂悦府4#配电室3#主变	10	800	640	640
17551	滨海	金麟府小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
17552	滨海	金麟府小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
17553	滨海	金麟府小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
17554	滨海	金麟府小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
17555	滨海	金麟府小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
17556	滨海	璟宸小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
17557	滨海	璟宸小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
17558	滨海	璟宸小区2#开关站所用变2#主变	10	30	24	24
17559	滨海	璟宸小区2#配电室2#主变	10	630	504	504
17560	滨海	璟宸小区2#配电室4#主变	10	630	504	504
17561	滨海	璟宸小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
17562	滨海	璟宸小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
17563	滨海	璟宸小区4#配电室2#主变	10	800	640	640
17564	滨海	璟宸小区4#配电室4#主变	10	800	640	640
17565	滨海	璟宸小区5#配电室2#主变	10	630	504	504
17566	滨海	璟宸小区5#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17567	滨海	友创滨海湾1#变电所1#主变	10	800	640	640
17568	滨海	友创滨海湾1#变电所2#主变	10	800	640	640
17569	滨海	友创滨海湾1#变电所3#主变	10	800	640	640
17570	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	640	640
17571	滨海	友创滨河湾2#变电所1#主变	10	800	640	640
17572	滨海	友创滨河湾2#变电所2#主变	10	800	640	640
17573	滨海	友创滨河湾2#变电所3#主变	10	800	640	640
17574	滨海	友创滨河湾2#变电所4#主变	10	800	640	640
17575	滨海	友创滨河湾小区3#配电房1#主变	10	800	640	640
17576	滨海	友创滨河湾小区3#配电房2#主变	10	800	640	640
17577	滨海	友创滨河湾小区3#配电房3#主变	10	800	640	640
17578	滨海	友创滨河湾小区3#配电房4#主变	10	800	640	640
17579	滨海	财富中心1#美变1#主变	10	630	504	504
17580	滨海	昌伟城市花园1#变电所1#主变	10	800	640	640
17581	滨海	昌伟城市花园1#变电所2#主变	10	800	640	640
17582	滨海	翰林院1#变电所1#主变	10	800	640	640
17583	滨海	翰林院1#变电所2#主变	10	800	640	640
17584	滨海	翰林院1#变电所3#主变	10	800	640	640
17585	滨海	翰林院1#变电所4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17586	滨海	翰林院2#变电所2#主变	10	800	640	640
17587	滨海	翰林院2#变电所3#主变	10	800	640	640
17588	滨海	翰林院2#变电所4#主变	10	800	640	640
17589	滨海	明达2#公用	10	400	320	320
17590	滨海	明达路1#公用	10	400	311	311
17591	滨海	蔬菜8#公用	10	400	316	316
17592	滨海	蔬菜四公用	10	400	320	320
17593	滨海	医院7#公用	10	200	160	160
17594	滨海	医院8#公用	10	200	160	160
17595	滨海	忠仙华庭2#开关站1#主变	10	800	640	640
17596	滨海	忠仙华庭3#配电房2#主变	10	800	640	640
17597	滨海	忠仙华庭3#配电房4#主变	10	800	640	640
17598	滨海	忠仙华庭5#配电室1#主变	10	630	504	504
17599	滨海	忠仙华庭5#配电室2#主变	10	630	504	504
17600	滨海	财富中心2#美变1#主变	10	630	504	504
17601	滨海	电影院箱变1#主变	10	630	504	504
17602	滨海	机械厂3#公用	10	400	320	320
17603	滨海	建设2#公用	10	400	320	320
17604	滨海	建设公用	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17605	滨海	棉织公用1#主变	10	630	504	504
17606	滨海	蔬菜七公用	10	400	320	320
17607	滨海	县政府公用	10	500	400	400
17608	滨海	银厦1#公用	10	500	400	400
17609	滨海	银厦11#欧变1#主变	10	630	504	504
17610	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	504	504
17611	滨海	银厦2#公用	10	800	640	640
17612	滨海	银厦3#公用箱变1#主变	10	630	504	504
17613	滨海	银厦7#公用箱变1#主变	10	500	400	400
17614	滨海	银厦9#公用	10	400	320	320
17615	滨海	银厦广场8#公用	10	400	259	259
17616	滨海	中行公用箱变1#主变	10	630	504	504
17617	滨海	铂悦府1#配电室2#主变	10	800	640	640
17618	滨海	铂悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
17619	滨海	铂悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
17620	滨海	铂悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
17621	滨海	铂悦府4#配电室2#主变	10	800	640	640
17622	滨海	铂悦府4#配电室4#主变	10	800	640	640
17623	滨海	金色华庭二期1#开关站1#主变	10	30	24	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17624	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	24	24
17625	滨海	金色华庭二期小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
17626	滨海	金色华庭二期小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
17627	滨海	金色华庭二期小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
17628	滨海	金色华庭二期小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
17629	滨海	金色华庭二期小区2#配电房1#主变	10	630	504	504
17630	滨海	金色华庭二期小区2#配电房2#主变	10	630	504	504
17631	滨海	金色华庭二期小区2#配电房3#主变	10	630	504	504
17632	滨海	金色华庭二期小区2#配电房4#主变	10	630	504	504
17633	滨海	金色华庭二期小区3#配电室1#主变	10	630	504	504
17634	滨海	金色华庭二期小区3#配电室2#主变	10	630	504	504
17635	滨海	金色华庭二期小区3#配电室3#主变	10	630	504	504
17636	滨海	金色华庭二期小区3#配电室4#主变	10	630	504	504
17637	滨海	学府一号1#配电室1#主变	10	800	640	640
17638	滨海	学府一号1#配电室2#主变	10	800	640	640
17639	滨海	学府一号1#配电室3#主变	10	800	640	640
17640	滨海	学府一号1#配电室4#主变	10	800	640	640
17641	滨海	学府一号4#配电室1#主变	10	800	640	640
17642	滨海	学府一号4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17643	滨海	学府一号4#配电室3#主变	10	800	640	640
17644	滨海	学府一号4#配电室4#主变	10	800	640	640
17645	滨海	四季花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
17646	滨海	四季花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
17647	滨海	四季花园1#开关站3#主变	10	800	640	640
17648	滨海	四季花园1#开关站4#主变	10	800	640	640
17649	滨海	四季花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
17650	滨海	四季花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
17651	滨海	四季花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
17652	滨海	四季花园公用箱变1#主变	10	630	454	454
17653	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
17654	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
17655	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
17656	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
17657	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	640	640
17658	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	640	640
17659	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	24	24
17660	滨海	璟宸小区2#配电室1#主变	10	630	504	504
17661	滨海	璟宸小区2#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17662	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
17663	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
17664	滨海	璟宸小区4#配电室1#主变	10	800	640	640
17665	滨海	璟宸小区4#配电室3#主变	10	800	640	640
17666	滨海	璟宸小区5#配电室1#主变	10	630	504	504
17667	滨海	璟宸小区5#配电室3#主变	10	630	504	504
17668	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	504	504
17669	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	504	504
17670	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	320	320
17671	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	504	504
17672	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	504	504
17673	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	504	504
17674	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	320	320
17675	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	504	504
17676	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	504	504
17677	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	200	200
17678	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
17679	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
17680	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17681	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
17682	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
17683	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
17684	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
17685	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
17686	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
17687	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
17688	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	640	640
17689	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	640	640
17690	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	640	640
17691	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	640	640
17692	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	542	542
17693	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	640	640
17694	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	640	640
17695	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	640	640
17696	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	640	640
17697	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	640	640
17698	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	640	640
17699	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17700	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	640	640
17701	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	640	640
17702	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	640	640
17703	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	639	639
17704	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	640	640
17705	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	640	640
17706	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	640	640
17707	滨海	博士苑1#变电所2#主变	10	800	640	640
17708	滨海	博士苑1#变电所4#主变	10	800	640	640
17709	滨海	博士苑2#配电房2#主变	10	1000	800	800
17710	滨海	博士苑2#配电房4#主变	10	1000	800	800
17711	滨海	博士苑3#变电所2#主变	10	800	640	640
17712	滨海	博士苑3#变电所4#主变	10	800	640	640
17713	滨海	博士苑4#变电所1#主变	10	800	640	640
17714	滨海	博士苑4#变电所2#主变	10	800	640	640
17715	滨海	博士苑4#变电所3#主变	10	800	640	640
17716	滨海	博士苑4#变电所4#主变	10	800	640	640
17717	滨海	博士苑5#变电所1#主变	10	800	640	640
17718	滨海	博士苑5#变电所2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17719	滨海	博士苑5#变电所3#主变	10	800	640	640
17720	滨海	博士苑5#变电所4#主变	10	800	640	640
17721	滨海	翰林苑#3变电所#1主变	10	800	640	640
17722	滨海	翰林苑#3变电所#3主变	10	800	640	640
17723	滨海	水韵新城2#变电所1#主变	10	800	640	640
17724	滨海	水韵新城2#变电所2#主变	10	800	640	640
17725	滨海	水韵新城2#变电所3#主变	10	800	640	640
17726	滨海	水韵新城2#变电所4#主变	10	800	640	640
17727	滨海	东街头2#公用	10	400	320	320
17728	滨海	东街头公用	10	400	320	320
17729	滨海	东升桥公用	10	400	320	320
17730	滨海	副食品2#箱变变压器	10	500	390	390
17731	滨海	副食品公用	10	500	400	400
17732	滨海	红卫公用	10	500	400	400
17733	滨海	剧场公用	10	400	320	320
17734	滨海	四八桥公用	10	500	400	400
17735	滨海	五金公用	10	400	320	320
17736	滨海	阳光小区1＃主变	10	500	400	400
17737	滨海	昌伟3#配电房1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17738	滨海	昌伟3#配电房2#间隔配电变压器	10	800	640	640
17739	滨海	昌伟城市花园2#变电所#1主变	10	800	640	640
17740	滨海	昌伟城市花园2#变电所#2主变配电变压器	10	800	640	640
17741	滨海	昌伟城市花园2#变电所#3主变配电变压器	10	800	640	640
17742	滨海	昌伟城市花园2#变电所#4主变配电变压器	10	800	640	640
17743	滨海	申江万和园#1变电所1#主变	10	800	640	640
17744	滨海	申江万和园#1变电所2#主变	10	800	640	640
17745	滨海	申江万和园#1变电所3#主变	10	800	626	626
17746	滨海	申江万和园#1变电所4#主变	10	800	640	640
17747	滨海	申江万和园#2变电所1#主变配电变压器	10	1000	800	800
17748	滨海	申江万和园#2变电所3#主变配电变压器	10	1000	800	800
17749	滨海	申江万和园3#配电房1#主变	10	800	640	640
17750	滨海	申江万和园3#配电房2#主变	10	800	624	624
17751	滨海	申江万和园3#配电房3#主变	10	800	500	500
17752	滨海	申江万和园3#配电房4#主变	10	800	628	628
17753	滨海	水韵新城3#变电所1#主变	10	800	640	640
17754	滨海	水韵新城3#变电所2#主变	10	1000	800	800
17755	滨海	水韵新城3#变电所3#主变	10	1000	800	800
17756	滨海	水韵新城3#变电所4#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17757	滨海	水韵新城变电所1#主变	10	800	640	640
17758	滨海	水韵新城变电所2#主变	10	800	640	640
17759	滨海	水韵新城变电所3#主变	10	800	640	640
17760	滨海	水韵新城变电所4#主变	10	800	640	640
17761	滨海	幸福小区1#欧变1#主变	10	630	504	504
17762	滨海	幸福小区2#欧变1#主变	10	630	504	504
17763	滨海	幸福小区3#欧变1#主变	10	630	504	504
17764	滨海	幸福小区4#欧变1#主变	10	630	504	504
17765	滨海	幸福小区5#欧变1#主变	10	630	504	504
17766	滨海	幸福小区变电所2#主变	10	1250	1000	1000
17767	滨海	忠仙华庭1#变电所1#主变	10	1000	800	800
17768	滨海	忠仙华庭1#变电所2#主变	10	1000	800	800
17769	滨海	忠仙华庭1#变电所4#主变	10	1000	800	800
17770	滨海	博士苑1#变电所1#主变	10	800	640	640
17771	滨海	博士苑1#变电所3#主变	10	800	640	640
17772	滨海	博士苑3#变电所1#主变	10	800	640	640
17773	滨海	博士苑3#变电所3#主变	10	800	640	640
17774	滨海	学府壹号小区2#变电所1#主变	10	800	640	640
17775	滨海	学府壹号小区2#变电所2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17776	滨海	学府壹号小区2#变电所3#主变	10	800	640	640
17777	滨海	学府壹号小区2#变电所4#主变	10	800	640	640
17778	滨海	学府壹号小区3#变电所1#主变	10	800	640	640
17779	滨海	学府壹号小区3#变电所3#主变	10	800	640	640
17780	滨海	学府壹号小区3#变电所4#主变	10	800	640	640
17781	滨海	学府壹号小区5#变电所1#主变	10	800	640	640
17782	滨海	学府壹号小区5#变电所3#主变	10	800	640	640
17783	滨海	学府壹号小区6#变电所1#主变	10	800	640	640
17784	滨海	学府壹号小区6#变电所3#主变	10	800	640	640
17785	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	800	0
17786	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	800	0
17787	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	800	0
17788	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	764	0
17789	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	640	0
17790	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	640	0
17791	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	640	0
17792	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	640	0
17793	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	640	0
17794	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17795	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	640	0
17796	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	640	0
17797	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	640	0
17798	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	640	0
17799	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	640	0
17800	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	640	0
17801	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	640	0
17802	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	640	0
17803	滨海	车队3#公用	10	400	320	0
17804	滨海	东域香苑1#开闭所1#主变	10	800	640	0
17805	滨海	东域香苑1#开闭所4#主变	10	800	640	0
17806	滨海	东域香苑2#配电室1#主变	10	800	640	0
17807	滨海	东域香苑2#配电室4#主变	10	800	624	0
17808	滨海	海棠院2#配电室2#主变	10	800	640	0
17809	滨海	海棠院2#配电室4#主变	10	800	640	0
17810	滨海	海棠院1#开关站1#主变	10	630	504	504
17811	滨海	海棠院1#开关站3#主变	10	630	504	504
17812	滨海	海棠院2#配电室1#主变	10	800	640	640
17813	滨海	海棠院2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17814	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站1#主变	10	800	640	0
17815	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
17816	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室3#主变	10	800	640	0
17817	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室1#主变	10	800	640	0
17818	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室3#主变	10	800	640	0
17819	滨海	颐高唐宁府小区3#配电室1#主变	10	800	640	0
17820	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	504	0
17821	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室3#主变	10	630	504	0
17822	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站2#主变	10	800	640	0
17823	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	800	0
17824	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	800	0
17825	滨海	仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	640	0
17826	滨海	仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	640	0
17827	滨海	城北小学	10	315	19	0
17828	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17829	滨海	明达路3#公用	10	400	302	0
17830	滨海	明达路4#公用	10	400	320	0
17831	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17832	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17833	滨海	人民北路3#公用	10	400	320	0
17834	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	829	0
17835	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	1000	0
17836	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	504	0
17837	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	504	0
17838	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	504	0
17839	滨海	仁和五公用	10	400	320	0
17840	滨海	水厂2#公用	10	400	320	0
17841	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	640	0
17842	滨海	文化宫公用	10	400	320	0
17843	滨海	西宿舍2#公用	10	400	320	0
17844	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	504	0
17845	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	504	0
17846	滨海	滨中2#公用	10	400	320	0
17847	滨海	滨中4#公用	10	400	320	0
17848	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	504	0
17849	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	504	0
17850	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17851	滨海	打井队2#公用	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17852	滨海	打井队公用	10	400	320	0
17853	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17854	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	504	0
17855	滨海	涵碧园南公用	10	400	320	0
17856	滨海	华联公用1#主变	10	630	504	0
17857	滨海	双灯公用	10	400	320	0
17858	滨海	水厂公用	10	500	332	0
17859	滨海	水建公司宿舍	10	315	252	0
17860	滨海	文化宫2#公用	10	400	320	0
17861	滨海	文化宫3#	10	400	320	0
17862	滨海	文化宫4#公用	10	400	320	0
17863	滨海	玉龙路7#公用	10	200	160	0
17864	滨海	长明1#公用	10	400	320	0
17865	滨海	长明2#公用	10	400	320	0
17866	滨海	长明4#公用	10	400	287	0
17867	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	504	0
17868	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	400	0
17869	滨海	富康公用	10	400	320	0
17870	滨海	人民支路1#公用	10	400	314	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17871	滨海	人民支路2#公用	10	400	310	0
17872	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	1000	0
17873	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	504	0
17874	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	1000	0
17875	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	1000	0
17876	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	1000	0
17877	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	504	0
17878	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	504	0
17879	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	640	0
17880	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	1000	0
17881	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	1000	0
17882	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	1000	0
17883	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	1000	0
17884	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	408	0
17885	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	504	0
17886	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	504	0
17887	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	1000	0
17888	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	1000	0
17889	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17890	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	504	0
17891	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	504	0
17892	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	504	0
17893	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	1000	0
17894	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	1000	0
17895	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	504	0
17896	滨海	公路管理站	10	400	320	0
17897	滨海	公路管理站2#公用	10	400	320	0
17898	滨海	公路管理站3#公用	10	400	320	0
17899	滨海	公路管理站4#公用	10	400	320	0
17900	滨海	宏拓1#公用	10	400	320	0
17901	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	80	0
17902	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	504	0
17903	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	504	0
17904	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	400	0
17905	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	320	0
17906	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	640	0
17907	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	504	0
17908	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	595	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17909	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	504	0
17910	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	504	0
17911	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	504	0
17912	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	504	0
17913	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	504	0
17914	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	504	0
17915	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	504	0
17916	滨海	新时代广场16#箱变1#主变	10	630	504	0
17917	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	640	0
17918	滨海	西郊194线车队公用箱变	10	630	504	0
17919	滨海	车队2#公用	10	400	320	0
17920	滨海	城中派出所	10	200	160	0
17921	滨海	涵碧园公用	10	400	320	0
17922	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	504	0
17923	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	504	0
17924	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	504	0
17925	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	504	0
17926	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	504	0
17927	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17928	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	504	0
17929	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	800	0
17930	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	800	0
17931	滨海	西宿舍3#公用	10	400	301	0
17932	滨海	西宿舍公用	10	400	320	0
17933	滨海	向阳花园公用	10	400	303	0
17934	滨海	东明市场1#配电所1#主变	10	800	640	640
17935	滨海	东明市场1#配电所2#主变	10	800	579	579
17936	滨海	东明市场2#变电所1#主变	10	800	435	435
17937	滨海	东明市场2#变电所2#主变	10	800	333	333
17938	滨海	东明市场3#箱变1#主变	10	630	473	473
17939	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	0	640
17940	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	0	640
17941	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	0	640
17942	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	0	640
17943	滨海	滨淮供电所配变	10	500	0	363
17944	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	0	160
17945	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	0	160
17946	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	0	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17947	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	0	141
17948	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	0	150
17949	滨海	滨淮树西五配变	10	200	0	103
17950	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	0	255
17951	滨海	群心八配变	10	200	0	139
17952	滨海	群兴电站	10	200	0	160
17953	滨海	群兴二配变	10	200	0	86
17954	滨海	群兴九配变	10	200	0	160
17955	滨海	群兴六配变	10	200	0	160
17956	滨海	群兴七配变	10	200	0	160
17957	滨海	群兴三配变	10	200	0	119
17958	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	0	140
17959	滨海	群兴十配变	10	200	0	160
17960	滨海	群兴十一配变	10	200	0	109
17961	滨海	群兴四配变	10	200	0	107
17962	滨海	群兴五配变	10	200	0	160
17963	滨海	群兴一配变	10	200	0	134
17964	滨海	群兴渔场	10	200	0	160
17965	滨海	树圩八配变	10	200	0	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17966	滨海	树圩二配变	10	400	0	320
17967	滨海	树圩七配变	10	200	0	66
17968	滨海	树圩三配变	10	200	0	160
17969	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	0	126
17970	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	0	129
17971	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	0	142
17972	滨海	树西七配变	10	200	0	83
17973	滨海	树西三配变	10	200	0	139
17974	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	0	160
17975	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	0	160
17976	滨海	树西一配变	10	200	0	124
17977	滨海	双树四配变(朱舍1）	10	400	0	320
17978	滨海	双树一配变	10	400	0	320
17979	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	0	111
17980	滨海	硝场二配变	10	200	0	148
17981	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	0	160
17982	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	0	160
17983	滨海	硝场农业园区	10	200	0	160
17984	滨海	硝场七配变	10	200	0	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17985	滨海	硝场三配变	10	200	0	151
17986	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	0	122
17987	滨海	硝场十配变2#变	10	400	0	320
17988	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	0	320
17989	滨海	硝场四配变	10	400	0	299
17990	滨海	硝场五配变	10	200	0	152
17991	滨海	硝场一配变	10	200	0	118
17992	滨海	长兴电站	10	160	0	128
17993	滨海	长兴二配变	10	400	0	136
17994	滨海	长兴集中区1#变	10	400	0	320
17995	滨海	长兴九配变2#变	10	400	0	301
17996	滨海	长兴七配变	10	200	0	160
17997	滨海	长兴三配变	10	400	0	310
17998	滨海	长兴三配变2#变	10	400	0	187
17999	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	250	0	56
18000	滨海	长兴十三配变	10	200	0	160
18001	滨海	长兴十四配变	10	200	0	151
18002	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	0	138
18003	滨海	长兴十一配变	10	400	0	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18004	滨海	长兴四配变	10	400	0	270
18005	滨海	长兴五配变	10	200	0	122
18006	滨海	长兴一配变	10	200	0	95
18007	滨海	朱舍一配变	10	200	0	160
18008	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	0	640
18009	滨海	滨淮农场21连东站	10	200	159	159
18010	滨海	滨淮农场22队南排站	10	200	160	160
18011	滨海	滨淮农场二十大队新照明变	10	400	320	320
18012	滨海	滨淮农场二十队二站	10	200	160	160
18013	滨海	滨淮农场二十二队东站	10	200	160	160
18014	滨海	滨淮农场二十四队三站	10	200	160	160
18015	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	160	160
18016	滨海	滨淮农场十八大队电站	10	400	320	320
18017	滨海	滨淮农场十八大队新照明变	10	400	320	320
18018	滨海	滨淮农场十八队北西站	10	400	261	261
18019	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	160	160
18020	滨海	滨淮农场十九大队新照明变	10	400	256	256
18021	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	160	160
18022	滨海	滨淮农场十九队西北站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18023	滨海	滨淮农场十七大队照明配变	10	400	320	320
18024	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	160	160
18025	滨海	滨淮农场十七队一站	10	200	160	160
18026	滨海	滨淮农场新垦队西站	10	200	160	160
18027	滨海	滨淮农场新垦队一站	10	400	320	320
18028	滨海	滨淮农场新垦队中站	10	400	320	320
18029	滨海	滨淮农场一队南站	10	200	160	160
18030	滨海	农科所配变	10	400	296	296
18031	滨海	祥和小区1#箱变1#主变	10	630	504	504
18032	滨海	祥和小区2#箱变1#主变	10	630	504	504
18033	滨海	祥和小区3#箱变1#主变	10	630	504	504
18034	滨海	医院学校配变箱变1#主变	10	630	504	504
18035	滨海	3#公用变东箱变主变	10	630	504	504
18036	滨海	3#公用变西箱变主变	10	630	504	504
18037	滨海	4#公用变东箱变高压间隔配电变压器	10	630	504	504
18038	滨海	滨淮农场机关线2#公用	10	630	275	275
18039	滨海	滨淮农场十七大队新照明	10	630	445	445
18040	滨海	滨淮农场益垦专业农资合作社	10	200	103	103
18041	滨海	机关线1#公用箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18042	滨海	机关线5#公用箱变1#主变	10	630	504	504
18043	滨海	农场供服中心配变	10	200	160	160
18044	滨海	祥瑞小区配变	10	400	250	250
18045	滨海	祥云小区1#箱变1#主变	10	630	491	491
18046	滨海	祥云小区2#箱变1#主变	10	800	640	640
18047	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	504	504
18048	滨海	祥云小区4#箱变1#主变	10	630	504	504
18049	滨海	祥云小区5#箱变变压器	10	630	489	489
18050	滨海	祥云小区6#箱变1#主变	10	630	504	504
18051	滨海	滨淮农场 十队西站	10	200	160	160
18052	滨海	滨淮农场3号变东配变	10	80	64	64
18053	滨海	滨淮农场八大队配变	10	200	128	128
18054	滨海	滨淮农场八队东站	10	200	160	160
18055	滨海	滨淮农场滨淮分公司农水中心配变	10	200	155	155
18056	滨海	滨淮农场第三生产区场头	10	200	154	154
18057	滨海	滨淮农场二机队配变	10	200	100	100
18058	滨海	滨淮农场九大队1#灌溉站	10	200	160	160
18059	滨海	滨淮农场九大队配变	10	200	160	160
18060	滨海	滨淮农场九队东站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18061	滨海	滨淮农场九队南排站	10	400	319	319
18062	滨海	滨淮农场七大队配变	10	200	118	118
18063	滨海	滨淮农场七队西站	10	200	160	160
18064	滨海	滨淮农场三机队新照明配变	10	200	155	155
18065	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	160	160
18066	滨海	滨淮农场十大队二站	10	200	160	160
18067	滨海	滨淮农场十二大队一站	10	200	160	160
18068	滨海	滨淮农场十二队二站	10	200	160	160
18069	滨海	滨淮农场十六大队二站	10	200	160	160
18070	滨海	滨淮农场十六大队一站	10	200	160	160
18071	滨海	滨淮农场十三大队二站	10	200	160	160
18072	滨海	滨淮农场十三队东站	10	200	160	160
18073	滨海	滨淮农场十三队排灌站	10	400	320	320
18074	滨海	滨淮农场十四大队二站	10	200	160	160
18075	滨海	滨淮农场十四队公用配变	10	400	233	233
18076	滨海	滨淮农场十四队一站	10	200	160	160
18077	滨海	滨淮农场十五大队二站	10	200	160	160
18078	滨海	滨淮农场十五大队南排站	10	400	320	320
18079	滨海	滨淮农场十一、十二队场头	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18080	滨海	滨淮农场十一大队1#灌溉站	10	200	160	160
18081	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	160	160
18082	滨海	滨淮农场十一队排灌站	10	400	320	320
18083	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室1#主变	10	630	504	0
18084	滨海	滨淮公玉十三配变	10	400	312	0
18085	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	160	0
18086	滨海	东苑集中区1#变	10	630	504	0
18087	滨海	东苑集中区2#变	10	630	504	0
18088	滨海	东苑集中区3#变	10	400	320	0
18089	滨海	高效农业排涝站配变	10	200	159	0
18090	滨海	公玉八配变	10	200	121	0
18091	滨海	公玉八配变2#变	10	400	320	0
18092	滨海	公玉村二号配变	10	400	320	0
18093	滨海	公玉村一号配变	10	400	320	0
18094	滨海	公玉二配变	10	400	249	0
18095	滨海	公玉干渠电站	10	200	160	0
18096	滨海	公玉九配变滨淮	10	400	248	0
18097	滨海	公玉六配变	10	200	109	0
18098	滨海	公玉三配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18099	滨海	公玉十二配变	10	400	320	0
18100	滨海	公玉十配变	10	200	160	0
18101	滨海	公玉十四配变（公玉六分）	10	200	113	0
18102	滨海	公玉十五配变（公玉五分）	10	400	306	0
18103	滨海	公玉十一配变	10	400	320	0
18104	滨海	公玉四配变	10	400	320	0
18105	滨海	公玉五配变	10	400	320	0
18106	滨海	公玉五配变3#配变	10	400	233	0
18107	滨海	公玉一配变	10	200	160	0
18108	滨海	前行八配变	10	200	88	0
18109	滨海	前行九配变(小区）	10	400	320	0
18110	滨海	前行九配变2#变	10	400	288	0
18111	滨海	前行七配变	10	200	160	0
18112	滨海	前行七配变2#变	10	400	320	0
18113	滨海	前行十配变（1配变分）	10	400	206	0
18114	滨海	前行十三配变	10	400	291	0
18115	滨海	前行一配变	10	400	320	0
18116	滨海	双河沟头电站	10	200	160	0
18117	滨海	双河一配变	10	400	197	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18118	滨海	双舍二配变	10	400	273	0
18119	滨海	双舍六配变（双舍小区分）	10	400	306	0
18120	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	320	0
18121	滨海	双舍一配变	10	400	320	0
18122	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室1#主变	10	630	504	0
18123	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室2#主变	10	630	504	0
18124	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室3#主变	10	630	504	0
18125	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室4#主变	10	630	504	0
18126	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室1#主变	10	630	504	0
18127	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室2#主变	10	630	504	0
18128	滨海	朱舍二配变	10	400	303	0
18129	滨海	滨淮滨农村二配变	10	200	99	0
18130	滨海	滨淮滨农三配变	10	200	69	0
18131	滨海	滨淮滨农四配变（滨农一分）	10	200	122	0
18132	滨海	滨淮滨农五配变（滨农二分）	10	200	138	0
18133	滨海	滨淮滨农一配变	10	200	139	0
18134	滨海	滨淮东滩五配变	10	200	33	0
18135	滨海	滨淮供电所建二八配变	10	200	160	0
18136	滨海	滨淮建设村二配变	10	400	284	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18137	滨海	滨淮建设村三配变	10	200	154	0
18138	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	130	0
18139	滨海	滨淮建西一配变（建二六分）	10	200	31	0
18140	滨海	滨淮西滩村一配变	10	400	299	0
18141	滨海	滨农电站	10	200	160	0
18142	滨海	东港村五配变	10	200	160	0
18143	滨海	东滩村四配变	10	200	160	0
18144	滨海	建二六配变	10	400	50	0
18145	滨海	建二三斗站	10	200	160	0
18146	滨海	建民十组电站	10	200	160	0
18147	滨海	建设八配变（建设三分）	10	200	160	0
18148	滨海	建设电站打水	10	200	160	0
18149	滨海	建设九配变（建设二分）	10	200	133	0
18150	滨海	建设六配变	10	200	45	0
18151	滨海	建设四配变	10	400	279	0
18152	滨海	建设五配变	10	400	271	0
18153	滨海	建设一配变	10	400	168	0
18154	滨海	齐心六配变	10	400	312	0
18155	滨海	西滩三配变	10	400	319	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18156	滨海	中南村二配变	10	200	160	0
18157	滨海	中西四斗电站	10	200	160	0
18158	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	630	504	504
18159	滨海	滨淮农场桥南二配变	10	630	504	504
18160	滨海	滨淮农场桥南三配变	10	630	504	504
18161	滨海	滨淮农场桥南四配变	10	630	504	504
18162	滨海	滨淮农场桥南一配变	10	630	470	470
18163	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	320	320
18164	滨海	工业线2#公用变1#主变	10	630	504	504
18165	滨海	滨淮东港八配变	10	200	160	0
18166	滨海	滨淮东港村一配变	10	200	150	0
18167	滨海	滨淮东港六配变	10	200	160	0
18168	滨海	滨淮东港十配变（东港一分）	10	200	160	0
18169	滨海	滨淮东港十三配变（东港四分）	10	400	320	0
18170	滨海	滨淮东港四配变.	10	200	138	0
18171	滨海	滨淮东滩九配变（村部））	10	400	320	0
18172	滨海	滨淮齐心十三配变（齐心五分）	10	200	49	0
18173	滨海	东港九配变（东港六分）	10	200	137	0
18174	滨海	东港七配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18175	滨海	东港三配变	10	200	160	0
18176	滨海	东港十二配变（东港三分）	10	200	130	0
18177	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	160	0
18178	滨海	交通运输局	10	200	151	0
18179	滨海	齐心村硝场树圩三村	10	200	160	0
18180	滨海	齐心七配变考核	10	200	160	0
18181	滨海	齐心三斗电站	10	200	160	0
18182	滨海	齐心五斗五配变	10	200	160	0
18183	滨海	下舍（村）三配变	10	200	150	0
18184	滨海	下舍八配变（下舍三分）	10	200	160	0
18185	滨海	下舍九配变（下舍三分）	10	200	25	0
18186	滨海	下舍三斗电站	10	200	160	0
18187	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	65	0
18188	滨海	硝场三斗电站	10	100	80	0
18189	滨海	中南三斗电站	10	200	160	0
18190	滨海	中舍干渠电站	10	200	160	0
18191	滨海	中舍五配变	10	200	92	0
18192	滨海	滨淮河西三配变（前行三分）	10	400	320	0
18193	滨海	滨淮建农二配变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18194	滨海	滨淮建农五配变	10	400	320	0
18195	滨海	滨淮双河六配变	10	200	27	0
18196	滨海	滨淮双河三配变	10	200	84	0
18197	滨海	滨淮双河十配变	10	400	101	0
18198	滨海	滨淮双河十一配变（朱舍六分）	10	200	160	0
18199	滨海	滨淮双河五配变	10	200	37	0
18200	滨海	滨淮朱舍村六配变	10	200	160	0
18201	滨海	滨淮朱舍十一配变（朱舍六分）	10	200	80	0
18202	滨海	公玉二斗半电站	10	100	80	0
18203	滨海	公玉七配变	10	200	135	0
18204	滨海	公玉三斗电站	10	200	160	0
18205	滨海	建农八配变	10	200	0	0
18206	滨海	建农九配变（建农四分）	10	200	160	0
18207	滨海	建农六配变	10	200	113	0
18208	滨海	建农七配变	10	400	320	0
18209	滨海	建农三配变	10	200	71	0
18210	滨海	建农十二配变（建农二分）	10	200	122	0
18211	滨海	建农十配变	10	200	160	0
18212	滨海	建农十三配变（建农四分）	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18213	滨海	建农十四配变（建农八分）	10	200	160	0
18214	滨海	建农十一配变	10	200	129	0
18215	滨海	建农四斗电站	10	100	80	0
18216	滨海	建农四配变	10	200	139	0
18217	滨海	建农五斗电站	10	200	160	0
18218	滨海	建农一斗电站	10	200	132	0
18219	滨海	建农一配变	10	400	169	0
18220	滨海	前行二斗电站	10	100	53	0
18221	滨海	前行二配变	10	400	298	0
18222	滨海	前行六配变	10	200	151	0
18223	滨海	前行三斗半电站	10	100	80	0
18224	滨海	前行三配变	10	200	49	0
18225	滨海	前行十一配变（前行五分）	10	200	160	0
18226	滨海	前行五配变	10	200	160	0
18227	滨海	双河八配变	10	200	51	0
18228	滨海	双河电站	10	200	160	0
18229	滨海	双河二配变	10	200	105	0
18230	滨海	双河九配变（双河五分）	10	200	160	0
18231	滨海	双河七配变	10	200	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18232	滨海	双河十二配变（双河电站）	10	400	320	0
18233	滨海	双河四配变	10	200	113	0
18234	滨海	朱舍九配变	10	400	225	0
18235	滨海	朱舍七配变	10	400	320	0
18236	滨海	朱舍十配变	10	200	160	0
18237	滨海	朱舍四配变	10	400	123	0
18238	滨海	朱舍五配变	10	400	194	0
18239	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室2#主变	10	630	504	0
18240	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	160	0
18241	滨海	滨淮街道三配变	10	400	204	0
18242	滨海	滨淮街道十配变	10	400	320	0
18243	滨海	滨淮街道十三配变1#主变	10	630	460	0
18244	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	54	0
18245	滨海	滨淮民营创业园2#变	10	400	320	0
18246	滨海	滨淮双树二配变2#变	10	400	320	0
18247	滨海	滨淮园区二配变	10	400	320	0
18248	滨海	滨淮长兴双舍6#变(2#变分)	10	400	320	0
18249	滨海	滨淮镇民营创业园综合变	10	630	389	0
18250	滨海	佼建置业有限公司2#间隔配电变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18251	滨海	街道三配变2#变	10	400	320	0
18252	滨海	双舍三配变	10	400	89	0
18253	滨海	双树二配变	10	400	320	0
18254	滨海	新岭二配变	10	200	119	0
18255	滨海	新岭七配变（新岭一分）	10	200	124	0
18256	滨海	新岭三配变	10	200	160	0
18257	滨海	新岭一配变	10	200	144	0
18258	滨海	盐城华亚宏置业有限公司1#主变	10	630	504	0
18259	滨海	园区一配变	10	400	320	0
18260	滨海	张耀东	10	400	296	0
18261	滨海	长兴八配变	10	200	157	0
18262	滨海	长兴集中区2#变	10	400	320	0
18263	滨海	长兴双舍2＃变（集中区）	10	400	320	0
18264	滨海	长兴双舍5#变	10	400	320	0
18265	滨海	朱舍八配变、	10	200	160	0
18266	滨海	八队西站	10	200	141	141
18267	滨海	滨淮农场2队综合变	10	200	157	157
18268	滨海	滨淮农场4队综合变	10	200	160	160
18269	滨海	滨淮农场果林大队站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18270	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	145	145
18271	滨海	滨淮农场六大队配变	10	400	306	306
18272	滨海	滨淮农场三大队东场头	10	200	160	160
18273	滨海	滨淮农场三大队西场头	10	200	160	160
18274	滨海	滨淮农场四队东站	10	200	160	160
18275	滨海	滨淮农场五大队东配变	10	200	143	143
18276	滨海	滨淮农场五大队西配变	10	200	160	160
18277	滨海	滨淮农场五队东站	10	400	320	320
18278	滨海	滨淮农场一大队配变	10	200	160	160
18279	滨海	滨淮农场砖瓦厂配变	10	400	306	306
18280	滨海	滨农变光伏配变	10	400	274	274
18281	滨海	二队东站配变	10	200	160	160
18282	滨海	六队二站	10	200	160	160
18283	滨海	六队一站	10	200	160	160
18284	滨海	七队东站	10	200	160	160
18285	滨海	三大队西南站	10	200	160	160
18286	滨海	三大队西站配变	10	200	160	160
18287	滨海	一队南站	10	200	160	160
18288	滨海	一队西站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18289	滨海	滨海县滨淮农场五机队新照明变	10	400	290	290
18290	滨海	滨淮农场21队三站	10	200	160	160
18291	滨海	滨淮农场23队南站	10	200	160	160
18292	滨海	滨淮农场堤防配变	10	200	160	160
18293	滨海	滨淮农场二十三队一站	10	400	304	304
18294	滨海	滨淮农场二十四大队新照明变	10	200	146	146
18295	滨海	滨淮农场二十四队二站	10	400	320	320
18296	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	64	64
18297	滨海	滨淮农场二十五队排涝站	10	200	160	160
18298	滨海	滨淮农场二十一大队新照明变	10	400	320	320
18299	滨海	滨淮农场二十一队西站	10	400	320	320
18300	滨海	滨淮农场二十一南站	10	200	159	159
18301	滨海	滨淮农场果林排灌站	10	400	320	320
18302	滨海	滨淮农场五队一（西）站	10	200	160	160
18303	滨海	滨淮农场医院配变	10	400	320	320
18304	滨海	二十二队一站	10	400	246	246
18305	滨海	二十三队电站	10	200	141	141
18306	滨海	二十五队配变	10	200	37	37
18307	滨海	幸福小区十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18308	滨海	幸福小区十五配变	10	400	320	320
18309	滨海	北疏港一配变	10	200	36	0
18310	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	160	0
18311	滨海	滨淮街道十五配变（敬老院旁）	10	400	161	0
18312	滨海	东滩(村）一配变	10	200	78	0
18313	滨海	东滩八配变（东滩二分）	10	400	279	0
18314	滨海	东滩二配变	10	400	77	0
18315	滨海	东滩六配变	10	200	80	0
18316	滨海	东滩七配变（东滩二分）	10	400	264	0
18317	滨海	东滩三配变	10	200	147	0
18318	滨海	东滩三配变2#变	10	400	263	0
18319	滨海	合兴电站	10	200	160	0
18320	滨海	树圩六配变	10	400	320	0
18321	滨海	树圩五配变	10	400	320	0
18322	滨海	树西树圩电站	10	200	160	0
18323	滨海	双舍二斗半电站	10	100	80	0
18324	滨海	双舍四配变	10	400	320	0
18325	滨海	新岭二斗站	10	200	160	0
18326	滨海	新岭四配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18327	滨海	长兴六配变	10	400	320	0
18328	滨海	朱舍九组站	10	100	80	0
18329	滨海	朱舍三斗电站	10	200	156	0
18330	滨海	朱舍三配变	10	400	288	0
18331	滨海	工业变光伏配变	10	630	464	0
18332	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	640	640
18333	滨海	堆南线康庄集中区3#变	10	400	320	320
18334	滨海	堆南线康庄集中区4#变	10	400	320	320
18335	滨海	樊集小街八配变1#	10	400	320	320
18336	滨海	樊集小街二配变	10	400	169	169
18337	滨海	樊集小街二十配变（小街十四、十六配变分）	10	400	320	320
18338	滨海	樊集小街三配变0	10	400	313	313
18339	滨海	樊集小街十二配变	10	400	260	260
18340	滨海	樊集小街十九配变	10	400	303	303
18341	滨海	樊集小街十四配变	10	400	298	298
18342	滨海	康庄集中区1#变	10	400	320	320
18343	滨海	康庄集中区2#变	10	400	320	320
18344	滨海	小街六配变	10	400	262	262
18345	滨海	小街十六配变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18346	滨海	小街四配变	10	200	92	92
18347	滨海	小街一配变	10	400	229	229
18348	滨海	喻滩二配变	10	400	312	312
18349	滨海	喻滩七配变	10	400	263	263
18350	滨海	喻滩四配变	10	200	134	134
18351	滨海	喻滩五配变	10	200	112	112
18352	滨海	城门八配变1	10	200	134	134
18353	滨海	城门九配变	10	400	270	270
18354	滨海	城门三配变	10	400	268	268
18355	滨海	城门十配变	10	200	20	20
18356	滨海	城门一配变	10	200	64	64
18357	滨海	冲南二配变	10	200	101	101
18358	滨海	冲南三配变	10	200	98	98
18359	滨海	冲南四配变	10	200	60	60
18360	滨海	冲南五配变	10	200	160	160
18361	滨海	冲南一配变	10	200	48	48
18362	滨海	建北二配变	10	200	39	39
18363	滨海	建北六斗半电站	10	200	160	160
18364	滨海	建北六配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18365	滨海	建北排水站	10	200	160	160
18366	滨海	建北七台区新增（分割建北四）	10	400	320	320
18367	滨海	建北三配变	10	200	160	160
18368	滨海	建北四配变	10	400	181	181
18369	滨海	建北五配变	10	400	273	273
18370	滨海	建北一配变	10	200	99	99
18371	滨海	建东八台区（分割建东二）	10	200	160	160
18372	滨海	建东二配变	10	200	37	37
18373	滨海	建东六台区	10	200	160	160
18374	滨海	建东三配变	10	200	127	127
18375	滨海	建东商品站	10	200	160	160
18376	滨海	建东四配变	10	200	39	39
18377	滨海	建东五配变	10	200	132	132
18378	滨海	建东一配变	10	200	160	160
18379	滨海	建西电站	10	200	160	160
18380	滨海	倪滩八配变	10	400	249	249
18381	滨海	倪滩二配变	10	200	139	139
18382	滨海	倪滩六配变	10	200	32	32
18383	滨海	倪滩七配变	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18384	滨海	倪滩一配变	10	200	135	135
18385	滨海	双建三站	10	200	160	160
18386	滨海	双建四站	10	200	160	160
18387	滨海	条淮六斗半电站	10	200	160	160
18388	滨海	条淮三配变	10	400	196	196
18389	滨海	条淮五配变	10	400	256	256
18390	滨海	土山电站	10	200	160	160
18391	滨海	喻滩三配变	10	200	101	101
18392	滨海	滨淮建民村十一配变	10	400	320	320
18393	滨海	滨淮西滩四配变（西滩一分）	10	200	173	173
18394	滨海	滨淮西滩五配变（一配变分）	10	200	111	111
18395	滨海	建民八配变	10	400	0	0
18396	滨海	建民村九配变	10	100	80	80
18397	滨海	建民村六配变	10	400	274	274
18398	滨海	建民村十二配变	10	400	289	289
18399	滨海	建民二斗东站	10	200	160	160
18400	滨海	建民二斗西站	10	200	160	160
18401	滨海	建民二十八配变（建民十分）	10	200	4	4
18402	滨海	建民二十二配变（建民九分）	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18403	滨海	建民二十三配变	10	400	244	244
18404	滨海	建民二十四配变（建民十二分）	10	200	75	75
18405	滨海	建民七配变	10	200	28	28
18406	滨海	建民三斗东站	10	200	160	160
18407	滨海	建民三斗西站	10	200	160	160
18408	滨海	建民十九配变	10	400	249	249
18409	滨海	建民十六配变（建民九分割）	10	200	157	157
18410	滨海	建民十配变	10	200	160	160
18411	滨海	建民十七配变	10	200	78	78
18412	滨海	建民十三配变	10	400	233	233
18413	滨海	建民十五配变	10	200	90	90
18414	滨海	建民五配变	10	400	235	235
18415	滨海	建民一斗站	10	200	160	160
18416	滨海	西滩八配变	10	400	284	284
18417	滨海	西滩村二配变	10	200	25	25
18418	滨海	西滩六配变（西滩二分）	10	200	68	68
18419	滨海	新垦八配变	10	400	158	158
18420	滨海	新垦九配变	10	200	160	160
18421	滨海	新垦六配变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18422	滨海	新垦七配变	10	200	160	160
18423	滨海	新垦三配变	10	400	221	221
18424	滨海	新垦十配变配变工程	10	315	252	252
18425	滨海	新垦十一配变	10	400	299	299
18426	滨海	新垦水厂	10	400	78	78
18427	滨海	新垦五配变	10	400	293	293
18428	滨海	新垦一配变	10	400	265	265
18429	滨海	中山八配变	10	200	114	114
18430	滨海	中山二配变	10	400	243	243
18431	滨海	中山六配变	10	200	144	144
18432	滨海	中山七配变	10	200	129	129
18433	滨海	中山三配变	10	200	47	47
18434	滨海	中山四配变	10	200	0	0
18435	滨海	中山五配变	10	400	263	263
18436	滨海	中山一配变	10	400	218	218
18437	滨海	滨淮街道二配变	10	630	0	477
18438	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	0	309
18439	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	0	320
18440	滨海	滨淮街道六配变	10	400	0	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18441	滨海	滨淮街道七配变	10	400	0	320
18442	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	0	246
18443	滨海	滨淮街道一配变	10	400	0	320
18444	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	0	136
18445	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	0	102
18446	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	0	97
18447	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	0	320
18448	滨海	樊集小街九配变	10	400	0	300
18449	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	0	640
18450	滨海	齐心八配变	10	200	0	136
18451	滨海	齐心村一配变	10	200	0	114
18452	滨海	齐心九配变.	10	400	0	121
18453	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	0	160
18454	滨海	齐心十配变	10	400	0	320
18455	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	0	149
18456	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	0	320
18457	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	0	160
18458	滨海	双树三配变	10	630	0	504
18459	滨海	下舍村一配变	10	200	0	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18460	滨海	下舍二配变	10	200	0	8
18461	滨海	下舍六配变	10	200	0	85
18462	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	0	128
18463	滨海	下舍五配变	10	200	0	73
18464	滨海	小街十三配变	10	400	0	297
18465	滨海	学苑楼	10	400	0	320
18466	滨海	长兴十二配变	10	400	0	309
18467	滨海	长兴双舍1＃变（集中区）	10	400	0	320
18468	滨海	长兴双舍3＃变（集中区）	10	400	0	320
18469	滨海	长兴双舍4＃变（集中区）	10	400	0	320
18470	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	0	504
18471	滨海	周步成	10	400	0	320
18472	滨海	良港八配变0	10	200	160	160
18473	滨海	良港电站	10	200	160	160
18474	滨海	良港二配变	10	200	123	123
18475	滨海	良港九配变	10	200	160	160
18476	滨海	良港六配变	10	200	110	110
18477	滨海	良港七配变	10	200	59	59
18478	滨海	良港三配变	10	200	57	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18479	滨海	良港十配变	10	200	160	160
18480	滨海	良港十一配变	10	200	140	140
18481	滨海	良港四配变	10	400	320	320
18482	滨海	良港五配变	10	200	25	25
18483	滨海	良港一配变	10	400	153	153
18484	滨海	倪滩电站	10	200	160	160
18485	滨海	倪滩九配变	10	200	133	133
18486	滨海	倪滩三配变	10	200	130	130
18487	滨海	倪滩十配变	10	200	135	135
18488	滨海	倪滩四配变	10	200	88	88
18489	滨海	倪滩五配变	10	400	320	320
18490	滨海	倪滩五配变2#变	10	400	273	273
18491	滨海	滨淮条淮六配变	10	200	89	89
18492	滨海	城门二配变	10	200	61	61
18493	滨海	城门四配变	10	200	67	67
18494	滨海	城门五配变1	10	200	18	18
18495	滨海	建西二配变	10	400	169	169
18496	滨海	建西二配变2#变	10	400	138	138
18497	滨海	建西三配变	10	400	208	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18498	滨海	建西四配变	10	200	50	50
18499	滨海	建西一配变	10	200	0	0
18500	滨海	临淮六斗电站	10	200	160	160
18501	滨海	临淮五斗电站	10	200	160	160
18502	滨海	条淮二配变	10	200	68	68
18503	滨海	条淮加工厂	10	200	160	160
18504	滨海	条淮一配变	10	200	21	21
18505	滨海	滨淮樊集临淮五配变	10	400	299	299
18506	滨海	二份九配变	10	400	320	320
18507	滨海	二份六配变	10	200	160	160
18508	滨海	二份南干电站	10	200	160	160
18509	滨海	二份十二配变（二份一、六分）	10	400	320	320
18510	滨海	二份十配变	10	200	130	130
18511	滨海	二份十一配变	10	200	85	85
18512	滨海	二份一配变	10	400	280	280
18513	滨海	樊集二份三配变	10	200	160	160
18514	滨海	樊集二份五配变	10	200	101	101
18515	滨海	樊集临淮二配变	10	200	84	84
18516	滨海	樊集临淮一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18517	滨海	樊集琶头一配变	10	400	149	149
18518	滨海	樊集条淮四配变	10	200	160	160
18519	滨海	樊集小街五配变	10	200	12	12
18520	滨海	临淮三配变	10	200	160	160
18521	滨海	临淮三站	10	200	160	160
18522	滨海	临淮四配变	10	200	160	160
18523	滨海	琶头二配变	10	400	3	3
18524	滨海	琶头加工厂	10	200	160	160
18525	滨海	琶头三配变	10	200	0	0
18526	滨海	琶头四配变	10	200	113	113
18527	滨海	新淮电站	10	100	80	80
18528	滨海	新淮二配变	10	400	282	282
18529	滨海	新淮排涝站	10	50	40	40
18530	滨海	新淮三配变	10	200	132	132
18531	滨海	新淮一配变	10	200	160	160
18532	滨海	新圩三配变	10	200	160	160
18533	滨海	许塘四斗二站	10	100	80	80
18534	滨海	许塘四配变	10	200	127	127
18535	滨海	滨淮街道八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18536	滨海	滨淮街道二十三配变（街道二十一分）	10	400	250	250
18537	滨海	滨淮街道二十四配变	10	400	320	320
18538	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	320	320
18539	滨海	滨淮街道九配变	10	400	320	320
18540	滨海	滨淮街道十二配变	10	400	320	320
18541	滨海	滨淮街道十九配变（街道7）.	10	400	221	221
18542	滨海	滨淮街道十七配变	10	400	320	320
18543	滨海	滨淮街道十四配变	10	400	304	304
18544	滨海	滨淮街道四配变	10	400	320	320
18545	滨海	滨淮街道五配变	10	400	320	320
18546	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	320	320
18547	滨海	滨淮商业广场	10	400	320	320
18548	滨海	街道二配变2#变	10	400	320	320
18549	滨海	街道四配变2#箱变1#主变	10	630	504	504
18550	滨海	孟庆香联建楼1#变配电变压器	10	630	504	504
18551	滨海	孟庆香联建楼2#变配电变压器	10	630	504	504
18552	滨海	孟庆香联建楼3#变	10	630	504	504
18553	滨海	双舍五配变	10	400	153	153
18554	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18555	滨海	新岭六配变2#变	10	400	320	320
18556	滨海	新岭六配变3#变	10	400	320	320
18557	滨海	新岭线淮港商城1#变	10	400	320	320
18558	滨海	滨淮新圩八配变	10	200	160	160
18559	滨海	新淮八配变	10	400	320	320
18560	滨海	新圩二配变	10	400	292	292
18561	滨海	新圩六配变	10	200	101	101
18562	滨海	新圩南干电站	10	200	160	160
18563	滨海	新圩七配变	10	200	145	145
18564	滨海	新圩四配变	10	200	160	160
18565	滨海	新圩五配变	10	200	129	129
18566	滨海	新圩一配变	10	400	320	320
18567	滨海	许塘二斗电站	10	200	146	146
18568	滨海	许塘二配变	10	200	127	127
18569	滨海	许塘二配变1#变	10	400	291	291
18570	滨海	许塘六配变	10	200	160	160
18571	滨海	许塘七台区	10	10	8	8
18572	滨海	许塘三配变	10	200	160	160
18573	滨海	许塘五配变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18574	滨海	许塘一斗站	10	200	160	160
18575	滨海	许塘一配变	10	200	94	94
18576	滨海	滨淮东港二斗电站	10	200	160	160
18577	滨海	滨淮东港二配变.	10	200	107	107
18578	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	0	0
18579	滨海	滨淮建二七配变（滨淮）	10	200	99	99
18580	滨海	滨淮建二十配变（建二五分）	10	200	160	160
18581	滨海	滨淮建民十八配变(建民2）	10	200	72	72
18582	滨海	滨淮沈友才	10	400	175	175
18583	滨海	滨淮中南五配变2#变	10	400	169	169
18584	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	157	157
18585	滨海	滨淮中舍（村）四配变	10	200	63	63
18586	滨海	滨淮中舍九配变（中舍二分）	10	200	36	36
18587	滨海	滨淮中舍十二配变（中舍二分）	10	400	288	288
18588	滨海	滨淮中舍十配变（中舍四配变分）	10	200	160	160
18589	滨海	滨淮中西三配变.	10	200	150	150
18590	滨海	滨淮中西一配变	10	400	122	122
18591	滨海	建二（村）二配变	10	200	113	113
18592	滨海	建二（村）三配变	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18593	滨海	建二（村）四配变	10	200	12	12
18594	滨海	建二（村）一配变	10	400	282	282
18595	滨海	建二九配变	10	200	142	142
18596	滨海	建二十二配变（建二二分）	10	200	38	38
18597	滨海	建二十三配变(建二三分)	10	400	320	320
18598	滨海	建二十四配变（建二四分）	10	400	281	281
18599	滨海	建二十一配变（建二二分）	10	200	140	140
18600	滨海	建民（村）二配变	10	400	276	276
18601	滨海	建民（村)三配变	10	200	30	30
18602	滨海	建民（村）一配变	10	400	247	247
18603	滨海	建民二十九配变（建民十四分）	10	200	109	109
18604	滨海	建民二十六配变（建民三分）	10	200	150	150
18605	滨海	建民二十配变（建民七分）	10	200	160	160
18606	滨海	建民二十七配变（建民三分）	10	200	160	160
18607	滨海	建民二十五配变（建民三分）	10	200	96	96
18608	滨海	建民二十一配变（十四配变分）	10	200	128	128
18609	滨海	建民十四配变	10	400	320	320
18610	滨海	建民四配变	10	400	204	204
18611	滨海	硝场五组电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18612	滨海	中南三配变	10	400	120	120
18613	滨海	中南四配变	10	200	160	160
18614	滨海	中南五配变	10	400	210	210
18615	滨海	中南一配变	10	400	199	199
18616	滨海	中舍（村）三配变	10	200	94	94
18617	滨海	中舍（村）一配变	10	200	145	145
18618	滨海	中舍八配变（中舍三分）	10	200	88	88
18619	滨海	中舍六配变	10	400	158	158
18620	滨海	中舍七配变（中舍一分）	10	200	26	26
18621	滨海	中西二配变	10	400	220	220
18622	滨海	中西六配变（业）	10	200	160	160
18623	滨海	中西四配变	10	400	166	166
18624	滨海	中西五配变	10	400	173	173
18625	滨海	中西一配变2#配变	10	400	295	295
18626	滨海	园区排水二站配变	10	630	503	503
18627	滨海	陈李路路灯4#变	10	100	80	80
18628	滨海	滨淮农场四队北电站	10	400	270	270
18629	滨海	滨淮农场盐场三工区配变	10	200	160	160
18630	滨海	头罾八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18631	滨海	头罾九配变	10	400	320	320
18632	滨海	头罾四配变	10	630	504	504
18633	滨海	新市三配变	10	400	320	320
18634	滨海	新市四配变	10	400	320	320
18635	滨海	头罾电站	10	400	320	320
18636	滨海	陈李路路灯2#变	10	100	80	0
18637	滨海	东罾幸福小区5#变	10	630	480	0
18638	滨海	东罾幸福小区6#变	10	400	320	0
18639	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	0	0
18640	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	0	0
18641	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	0	0
18642	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	0	0
18643	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	0	0
18644	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	0	0
18645	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	0	0
18646	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	0	0
18647	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	0	0
18648	滨海	兴罾新城6#配电房1#主变	10	630	504	0
18649	滨海	兴罾新城6#配电房3#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18650	滨海	兴嗇新城7#配电房1#主变	10	800	640	0
18651	滨海	兴嗇新城7#配电房3#主变	10	800	640	0
18652	滨海	兴嗇新城8#配电房1#主变	10	800	640	0
18653	滨海	兴嗇新城8#配电房3#主变	10	800	640	0
18654	滨海	兴嗇新城3#配电房1#主变	10	800	640	0
18655	滨海	兴嗇新城3#配电房3#主变	10	800	640	0
18656	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	0	80
18657	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	0	80
18658	滨海	新市一配变	10	315	252	0
18659	滨海	兴嗇新城6#配电房2#主变	10	630	0	504
18660	滨海	兴嗇新城6#配电房4#主变	10	630	0	504
18661	滨海	兴嗇新城7#配电房2#主变	10	800	0	640
18662	滨海	兴嗇新城7#配电房4#主变	10	800	0	640
18663	滨海	美丽家园1#变	10	400	0	320
18664	滨海	美丽家园2#变	10	400	0	320
18665	滨海	美丽家园3#变	10	400	0	320
18666	滨海	美丽家园4#变	10	400	0	320
18667	滨海	兴嗇新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	0	800
18668	滨海	兴嗇新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	0	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18669	滨海	兴嗇新城3#配电房2#主变	10	800	0	640
18670	滨海	兴嗇新城3#配电房4#主变	10	800	0	640
18671	滨海	兴嗇新城4#配电房1#主变	10	800	0	640
18672	滨海	兴嗇新城4#配电房2#主变	10	800	0	640
18673	滨海	兴嗇新城4#配电房3#主变	10	800	0	640
18674	滨海	兴嗇新城4#配电房4#主变	10	800	0	640
18675	滨海	东嗇村八配变	10	200	160	0
18676	滨海	东嗇村七配变	10	315	252	0
18677	滨海	东嗇堆西一配变	10	400	320	0
18678	滨海	东嗇街道1#变	10	630	504	0
18679	滨海	东嗇九配变	10	400	257	0
18680	滨海	东嗇十配变	10	400	153	0
18681	滨海	东嗇十四配变	10	400	320	0
18682	滨海	东嗇十一配变	10	400	280	0
18683	滨海	东嗇五配变	10	400	236	0
18684	滨海	东嗇五配变（吴锦雄）	10	400	320	0
18685	滨海	东嗇小区1#变	10	400	305	0
18686	滨海	东嗇小区10#变（拆迁户）	10	630	504	0
18687	滨海	东嗇小区6#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18688	滨海	堆西二配变	10	400	105	0
18689	滨海	堆西居民小区	10	630	495	0
18690	滨海	堆西七配变	10	400	25	0
18691	滨海	堆西三配变	10	200	160	0
18692	滨海	海滨新城1#箱变1#主变	10	630	328	0
18693	滨海	海滨新城2#箱变1#主变	10	630	303	0
18694	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	478	0
18695	滨海	头罾一配变	10	200	160	0
18696	滨海	新生八配变	10	200	30	0
18697	滨海	新生九配变	10	200	126	0
18698	滨海	新生十四台区	10	315	252	0
18699	滨海	新生十一配变	10	200	127	0
18700	滨海	新生四配变	10	400	127	0
18701	滨海	新生一配变	10	400	283	0
18702	滨海	玉华变光伏配变	10	100	15	0
18703	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	0	320
18704	滨海	东罾村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	0	504
18705	滨海	东罾村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	0	504
18706	滨海	东罾村一号箱变配电变压器	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18707	滨海	东嘏聚鑫二配变	10	630	0	504
18708	滨海	东嘏聚鑫三配变	10	630	0	504
18709	滨海	东嘏聚鑫四配变	10	400	0	320
18710	滨海	东嘏聚鑫一配变	10	630	0	504
18711	滨海	东嘏十二配变1	10	400	0	320
18712	滨海	东嘏十三配变	10	630	0	504
18713	滨海	东嘏小区2#变	10	630	0	504
18714	滨海	东嘏小区3#变	10	400	0	320
18715	滨海	东嘏小区4#变	10	630	0	504
18716	滨海	东嘏小区5#变	10	400	0	320
18717	滨海	东嘏小区7#变	10	630	0	504
18718	滨海	东嘏小区8#变（派出所旁）	10	630	0	504
18719	滨海	东嘏新区1#变	10	630	0	495
18720	滨海	东嘏新区三配变	10	400	0	268
18721	滨海	东嘏新区四配变	10	400	0	320
18722	滨海	东嘏幸福小区1#变	10	630	0	504
18723	滨海	东嘏幸福小区2#变	10	630	0	504
18724	滨海	东嘏幸福小区3#变	10	630	0	455
18725	滨海	东嘏幸福小区4#变	10	630	0	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18726	滨海	泰立房地产	10	630	0	356
18727	滨海	新区二配变	10	630	0	504
18728	滨海	幸福十配变	10	630	0	469
18729	滨海	幸福小区十二配变	10	400	0	320
18730	滨海	中山变光伏配变	10	200	95	0
18731	滨海	头罾六配变	10	400	320	320
18732	滨海	新市二配变	10	400	320	320
18733	滨海	新市六配变	10	400	320	320
18734	滨海	新市七配变	10	630	504	504
18735	滨海	新生电站	10	100	80	0
18736	滨海	新生二配变	10	400	320	0
18737	滨海	新生六配变	10	400	296	0
18738	滨海	新生七配变	10	400	177	0
18739	滨海	新生三配变	10	400	282	0
18740	滨海	新生十六配变	10	400	320	0
18741	滨海	新生十三配变	10	315	192	0
18742	滨海	新生五配变	10	400	256	0
18743	滨海	玉华八配变	10	200	145	0
18744	滨海	玉华二配变	10	400	17	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18745	滨海	玉华二十二配变	10	400	221	0
18746	滨海	玉华二十配变	10	400	185	0
18747	滨海	玉华二十四配变	10	400	320	0
18748	滨海	玉华二十五配变	10	400	320	0
18749	滨海	玉华二十一配变	10	400	320	0
18750	滨海	玉华九配变	10	400	320	0
18751	滨海	玉华六配变	10	200	95	0
18752	滨海	玉华七配变	10	200	160	0
18753	滨海	玉华三配变	10	400	136	0
18754	滨海	玉华十八配变	10	400	141	0
18755	滨海	玉华十二配变	10	400	320	0
18756	滨海	玉华十九配变	10	400	143	0
18757	滨海	玉华十六配变	10	630	416	0
18758	滨海	玉华十配变	10	200	160	0
18759	滨海	玉华十七配变	10	400	114	0
18760	滨海	玉华十三配变	10	315	252	0
18761	滨海	玉华十五配变	10	400	320	0
18762	滨海	玉华十一配变	10	200	160	0
18763	滨海	玉华四配变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18764	滨海	玉华五配变	10	400	320	0
18765	滨海	玉华一配变	10	400	0	0
18766	滨海	兴嗇新城1#配电房2#主变间隔配电变压器	10	1000	800	0
18767	滨海	兴嗇新城5#配电房2#主变	10	1000	800	0
18768	滨海	兴嗇新城5#配电房4#主变	10	1000	800	0
18769	滨海	兴嗇新城1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	800	0
18770	滨海	兴嗇新城1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	800	0
18771	滨海	兴嗇新城5#配电房1#主变	10	1000	800	0
18772	滨海	兴嗇新城5#配电房3#主变	10	1000	800	0
18773	滨海	樊集二配变	10	200	0	0
18774	滨海	樊集三配变	10	400	0	0
18775	滨海	樊集四配变	10	200	0	0
18776	滨海	樊集五配变	10	400	0	0
18777	滨海	樊集一配变	10	400	0	0
18778	滨海	六塘六配变	10	200	0	0
18779	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	0	0
18780	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	0	0
18781	滨海	六塘十一配变	10	400	0	0
18782	滨海	六塘四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18783	滨海	六塘五配变	10	400	0	0
18784	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	0	0
18785	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	0	0
18786	滨海	陆塘翻水站	10	400	0	0
18787	滨海	陆塘南干站	10	200	0	0
18788	滨海	陆塘十四配变	10	400	0	0
18789	滨海	陆塘十五配变	10	400	0	0
18790	滨海	苗圃电站	10	200	0	0
18791	滨海	苗圃二配变	10	200	0	0
18792	滨海	苗圃三配变	10	400	0	0
18793	滨海	许塘四斗电站	10	200	0	0
18794	滨海	玉龙八配变	10	200	0	0
18795	滨海	玉龙二配变	10	200	0	0
18796	滨海	玉龙黄河底站	10	200	0	0
18797	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	0	0
18798	滨海	玉龙六配变	10	200	0	0
18799	滨海	玉龙南干北站	10	200	0	0
18800	滨海	玉龙七配变	10	200	0	0
18801	滨海	玉龙三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18802	滨海	玉龙四配变	10	200	0	0
18803	滨海	玉龙五配变	10	200	0	0
18804	滨海	玉龙一配变	10	400	0	0
18805	滨海	元塘八配变	10	200	0	0
18806	滨海	元塘二配变	10	200	0	0
18807	滨海	元塘九配变	10	400	0	0
18808	滨海	元塘七配变	10	200	0	0
18809	滨海	元塘三配变	10	400	0	0
18810	滨海	元塘十配变	10	400	0	0
18811	滨海	元塘一配变	10	200	0	0
18812	滨海	大份二配变	10	200	0	0
18813	滨海	大份黄河底二站	10	200	0	0
18814	滨海	大份黄河底站	10	200	0	0
18815	滨海	大份三配变	10	200	0	0
18816	滨海	大份四配变	10	400	0	0
18817	滨海	大份一配变	10	400	0	0
18818	滨海	堆南电站	10	200	0	0
18819	滨海	堆南二配变	10	200	0	0
18820	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18821	滨海	堆南一配变	10	200	0	0
18822	滨海	二份八配变	10	200	0	0
18823	滨海	二份九台区（分割二份八）	10	400	0	0
18824	滨海	二份四配变	10	200	0	0
18825	滨海	凡吉黄河底站	10	200	0	0
18826	滨海	农业园区	10	200	0	0
18827	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	0	0
18828	滨海	三星二配变	10	200	0	0
18829	滨海	三星黄河底站	10	200	0	0
18830	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	0	0
18831	滨海	三星六配变	10	200	0	0
18832	滨海	三星七配变	10	200	0	0
18833	滨海	三星三配变	10	200	0	0
18834	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	0	0
18835	滨海	三星四配变	10	200	0	0
18836	滨海	三星五配变	10	400	0	0
18837	滨海	三星一配变	10	400	0	0
18838	滨海	土山二配变	10	400	0	0
18839	滨海	土山黄河底站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18840	滨海	土山七配变	10	400	0	0
18841	滨海	土山三配变	10	400	0	0
18842	滨海	土山四配变	10	400	0	0
18843	滨海	土山五配变	10	200	0	0
18844	滨海	土山一配变0	10	200	0	0
18845	滨海	小街七配变	10	400	0	0
18846	滨海	小街十一配变0	10	200	0	0
18847	滨海	新圩黄河底站	10	200	0	0
18848	滨海	喻滩八配变	10	400	0	0
18849	滨海	喻滩一配变	10	200	0	0
18850	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	0	0
18851	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	0	0
18852	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	0	0
18853	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	0	0
18854	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	0	0
18855	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	0	0
18856	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	0	0
18857	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	0	0
18858	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18859	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	0	0
18860	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	0	0
18861	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	0	0
18862	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	0	0
18863	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	0	0
18864	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	0	0
18865	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	0	0
18866	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	0	0
18867	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	0	0
18868	滨海	蔡桥东舍五配变	10	400	0	0
18869	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	0	0
18870	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	0	0
18871	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	0	0
18872	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	0	0
18873	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	0	0
18874	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	0	0
18875	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	0	0
18876	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	0	0
18877	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18878	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	0	0
18879	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	0	0
18880	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	0	0
18881	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	0	0
18882	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	0	0
18883	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	0	0
18884	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	0	0
18885	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	0	0
18886	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	0	0
18887	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	0	0
18888	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	0	0
18889	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	0	0
18890	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	0	0
18891	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	0	0
18892	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	0	0
18893	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	0	0
18894	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	0	0
18895	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	0	0
18896	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18897	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	0	0
18898	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	0	0
18899	滨海	李舍电（一）站	10	200	0	0
18900	滨海	李舍七配变	10	200	0	0
18901	滨海	木港三站	10	200	0	0
18902	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	0	0
18903	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	0	0
18904	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	0	0
18905	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	0	0
18906	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	0	0
18907	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	0	0
18908	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	0	0
18909	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	0	0
18910	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	0	0
18911	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	0	0
18912	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	0	0
18913	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	0	0
18914	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	0	0
18915	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18916	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	0	0
18917	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	0	0
18918	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	0	0
18919	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	0	0
18920	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	0	0
18921	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	0	0
18922	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	0	0
18923	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	0	0
18924	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	0	0
18925	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	0	0
18926	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	0	0
18927	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	0	0
18928	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	0	0
18929	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	0	0
18930	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	0	0
18931	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	0	0
18932	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	0	0
18933	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	0	0
18934	滨海	蔡桥新沙三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18935	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	0	0
18936	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	0	0
18937	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	0	0
18938	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	0	0
18939	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	0	0
18940	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	0	0
18941	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	0	0
18942	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	0	0
18943	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	0	0
18944	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	0	0
18945	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	0	0
18946	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	0	0
18947	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	0	0
18948	滨海	新沙十三配变	10	200	0	0
18949	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	0	0
18950	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	0	0
18951	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	0	0
18952	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	0	0
18953	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18954	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	0	0
18955	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	0	0
18956	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	0	0
18957	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	0	0
18958	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	0	0
18959	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	0	0
18960	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	0	0
18961	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	0	0
18962	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	0	0
18963	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	0	0
18964	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	0	0
18965	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	0	0
18966	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	0	0
18967	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	0	0
18968	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	0	0
18969	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	0	0
18970	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	0	0
18971	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	0	0
18972	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18973	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	0	0
18974	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	0	0
18975	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	0	0
18976	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	0	0
18977	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	0	0
18978	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	0	0
18979	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	0	0
18980	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	0	0
18981	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	0	0
18982	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	0	0
18983	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	0	0
18984	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	0	0
18985	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	0	0
18986	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	0	0
18987	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	0	0
18988	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	0	0
18989	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	0	0
18990	滨海	街道三十七配变	10	400	0	0
18991	滨海	前七层十配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18992	滨海	夏朝标联建楼	10	630	0	0
18993	滨海	夏海洲联建楼	10	500	0	0
18994	滨海	蔡南线三岔十二配变	10	400	0	0
18995	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	0	0
18996	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	0	0
18997	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	0	0
18998	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	0	0
18999	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	0	0
19000	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	0	0
19001	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	0	0
19002	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	0	0
19003	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	0	0
19004	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	0	0
19005	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	0	0
19006	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	0	0
19007	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	0	0
19008	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	0	0
19009	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	0	0
19010	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19011	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	0	0
19012	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	0	0
19013	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	0	0
19014	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	0	0
19015	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	0	0
19016	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	0	0
19017	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	0	0
19018	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	0	0
19019	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	0	0
19020	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	0	0
19021	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	0	0
19022	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	0	0
19023	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	0	0
19024	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	0	0
19025	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	0	0
19026	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	0	0
19027	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	0	0
19028	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	0	0
19029	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19030	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	0	0
19031	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	0	0
19032	滨海	前岔二站	10	50	0	0
19033	滨海	前岔一站	10	200	0	0
19034	滨海	三岔八配变	10	200	0	0
19035	滨海	吴蛮电站	10	50	0	0
19036	滨海	新民十四配变	10	400	0	0
19037	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	0	0
19038	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	0	0
19039	滨海	蔡桥三层电站	10	400	0	0
19040	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	0	0
19041	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	0	0
19042	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	0	0
19043	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	0	0
19044	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	0	0
19045	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	0	0
19046	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	0	0
19047	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	0	0
19048	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19049	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	0	0
19050	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	0	0
19051	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	0	0
19052	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	0	0
19053	滨海	蔡桥四层二站	10	100	0	0
19054	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	0	0
19055	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	0	0
19056	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	0	0
19057	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	0	0
19058	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	0	0
19059	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	0	0
19060	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	0	0
19061	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	0	0
19062	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	0	0
19063	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	0	0
19064	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	0	0
19065	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	0	0
19066	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	0	0
19067	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19068	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	0	0
19069	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	0	0
19070	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	0	0
19071	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	0	0
19072	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	0	0
19073	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	0	0
19074	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	0	0
19075	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	0	0
19076	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	0	0
19077	滨海	四层六2#配变	10	400	0	0
19078	滨海	永裕六配变	10	200	0	0
19079	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	0	0
19080	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	0	0
19081	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	0	0
19082	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	0	0
19083	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	0	0
19084	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	0	0
19085	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	0	0
19086	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19087	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	0	0
19088	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	0	0
19089	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	0	0
19090	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	0	0
19091	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	0	0
19092	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	0	0
19093	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	0	0
19094	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	0	0
19095	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	0	0
19096	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	0	0
19097	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	0	0
19098	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	0	0
19099	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	0	0
19100	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	0	0
19101	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	0	0
19102	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	0	0
19103	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	0	0
19104	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	0	0
19105	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19106	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	0	0
19107	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	0	0
19108	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	0	0
19109	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	0	0
19110	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	0	0
19111	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	0	0
19112	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	0	0
19113	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	0	0
19114	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	0	0
19115	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	0	0
19116	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	0	0
19117	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	0	0
19118	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	0	0
19119	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	0	0
19120	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	0	0
19121	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	0	0
19122	滨海	当尖东升十配变	10	200	0	0
19123	滨海	东墩北（二）站	10	200	0	0
19124	滨海	东升二站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19125	滨海	东升一站	10	400	0	0
19126	滨海	官尖东（三）站	10	400	0	0
19127	滨海	官尖南（一）站	10	100	0	0
19128	滨海	兴旺二站	10	200	0	0
19129	滨海	兴旺一站	10	200	0	0
19130	滨海	旭日二站	10	100	0	0
19131	滨海	旭日一站	10	400	0	0
19132	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	0	0
19133	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	0	0
19134	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	0	0
19135	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	0	0
19136	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	0	0
19137	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	0	0
19138	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	0	0
19139	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	0	0
19140	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	0	0
19141	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	0	0
19142	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	0	0
19143	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19144	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	0	0
19145	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	0	0
19146	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	0	0
19147	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	0	0
19148	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	0	0
19149	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	0	0
19150	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	0	0
19151	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	0	0
19152	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	0	0
19153	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	0	0
19154	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	0	0
19155	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	0	0
19156	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	0	0
19157	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	0	0
19158	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	0	0
19159	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	0	0
19160	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	0	0
19161	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	0	0
19162	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19163	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	0	0
19164	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	0	0
19165	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	0	0
19166	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	0	0
19167	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	0	0
19168	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	0	0
19169	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	0	0
19170	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	0	0
19171	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	0	0
19172	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	0	0
19173	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	0	0
19174	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	0	0
19175	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	0	0
19176	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	0	0
19177	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	0	0
19178	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	0	0
19179	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	0	0
19180	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	0	0
19181	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19182	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	0	0
19183	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	0	0
19184	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	0	0
19185	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	0	0
19186	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	0	0
19187	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	0	0
19188	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	0	0
19189	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	0	0
19190	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	0	0
19191	滨海	大汛一站	10	80	0	0
19192	滨海	单军联建楼	10	400	0	0
19193	滨海	顺港东（二）站	10	100	0	0
19194	滨海	新民十二配变	10	400	0	0
19195	滨海	新民十三配变	10	400	0	0
19196	滨海	新民十一配变	10	400	0	0
19197	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	0	0
19198	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	0	0
19199	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	0	0
19200	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19201	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	0	0
19202	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	0	0
19203	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	0	0
19204	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	0	0
19205	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	0	0
19206	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	0	0
19207	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	0	0
19208	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	0	0
19209	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	0	0
19210	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	0	0
19211	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	0	0
19212	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	0	0
19213	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	0	0
19214	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	0	0
19215	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	0	0
19216	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	0	0
19217	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	0	0
19218	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	0	0
19219	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19220	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	0	0
19221	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	0	0
19222	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	0	0
19223	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	0	0
19224	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	0	0
19225	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	0	0
19226	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	0	0
19227	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	0	0
19228	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	0	0
19229	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	0	0
19230	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	0	0
19231	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	0	0
19232	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	0	0
19233	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	0	0
19234	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	0	0
19235	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	0	0
19236	滨海	陈涛戴滩二配变	10	200	62	0
19237	滨海	陈涛戴滩九配变	10	200	105	0
19238	滨海	陈涛戴滩一配变	10	200	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19239	滨海	陈涛街道五配变	10	400	293	0
19240	滨海	陈涛三站	10	200	159	0
19241	滨海	陈涛新联八配变	10	200	65	0
19242	滨海	陈涛新联七配变	10	200	37	0
19243	滨海	陈涛新滩五配变	10	200	160	0
19244	滨海	陈涛新滩一配变	10	200	160	0
19245	滨海	陈涛张胜生联建楼配变	10	500	400	0
19246	滨海	戴滩八配变	10	400	295	0
19247	滨海	戴滩三配变	10	200	120	0
19248	滨海	戴滩四配变	10	250	132	0
19249	滨海	戴滩一站	10	100	80	0
19250	滨海	丁滩二配变	10	400	269	0
19251	滨海	丁滩二站	10	200	160	0
19252	滨海	丁滩三配变	10	200	160	0
19253	滨海	丁滩十配变	10	200	67	0
19254	滨海	丁滩十一配变	10	400	309	0
19255	滨海	丁滩四配变	10	200	85	0
19256	滨海	丁滩一配变	10	400	320	0
19257	滨海	街道17#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19258	滨海	街道19#配变	10	400	320	0
19259	滨海	圩口一站	10	100	45	0
19260	滨海	新联二站	10	200	160	0
19261	滨海	新联三站	10	200	160	0
19262	滨海	新联五配变	10	400	244	0
19263	滨海	新联一配变	10	400	231	0
19264	滨海	新联一站	10	200	160	0
19265	滨海	新滩村集中区4#变	10	400	320	0
19266	滨海	新滩二站	10	160	128	0
19267	滨海	新滩四站	10	200	160	0
19268	滨海	叶连标联建楼配变间隔配电变压器	10	500	400	0
19269	滨海	陈涛丁庄二配变	10	200	82	0
19270	滨海	陈涛二配变	10	200	105	0
19271	滨海	陈涛二站	10	400	242	0
19272	滨海	陈涛六配变	10	200	133	0
19273	滨海	陈涛三配变	10	200	143	0
19274	滨海	陈涛四配变	10	200	44	0
19275	滨海	陈涛圩口二配变	10	400	180	0
19276	滨海	陈涛圩口九配变	10	400	308	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19277	滨海	陈涛圩口三配变	10	200	101	0
19278	滨海	陈涛五配变	10	100	36	0
19279	滨海	陈涛新滩九配变	10	400	286	0
19280	滨海	陈涛一配变	10	200	144	0
19281	滨海	丁庄二站	10	200	160	0
19282	滨海	丁庄六配变	10	200	122	0
19283	滨海	丁庄七配变	10	200	106	0
19284	滨海	丁庄三配变	10	200	58	0
19285	滨海	丁庄四配变	10	200	160	0
19286	滨海	丁庄五配变	10	200	74	0
19287	滨海	丁庄一配变	10	200	126	0
19288	滨海	丁庄一站	10	200	160	0
19289	滨海	吕其华配变	10	400	320	0
19290	滨海	圩口二站	10	200	158	0
19291	滨海	圩口三站	10	100	80	0
19292	滨海	圩口十配变.	10	200	60	0
19293	滨海	圩口一配变	10	200	41	0
19294	滨海	屋基八配变	10	200	52	0
19295	滨海	屋基二配变	10	200	111	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19296	滨海	屋基二站	10	200	160	0
19297	滨海	屋基七配变	10	200	160	0
19298	滨海	屋基三配变	10	200	103	0
19299	滨海	屋基五配变1	10	400	264	0
19300	滨海	新滩一站	10	100	80	0
19301	滨海	友联八配变	10	400	310	0
19302	滨海	友联二配变	10	200	68	0
19303	滨海	友联二站	10	200	160	0
19304	滨海	友联九配变	10	400	181	0
19305	滨海	友联七配变	10	200	29	0
19306	滨海	友联三配变	10	400	121	0
19307	滨海	友联四配变	10	200	79	0
19308	滨海	友联五配变	10	400	208	0
19309	滨海	友联一配变	10	400	245	0
19310	滨海	友联一站	10	400	277	0
19311	滨海	渔洼六配变	10	200	153	0
19312	滨海	渔洼七配变	10	200	80	0
19313	滨海	渔洼四配变	10	400	227	0
19314	滨海	渔洼一站	10	200	158	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19315	滨海	陈涛郭集一组	10	400	277	277
19316	滨海	陈涛--郭集一组二配变	10	400	228	228
19317	滨海	陈涛郭集一组三配变	10	200	125	125
19318	滨海	陈涛李庄二配变	10	400	358	358
19319	滨海	陈涛李庄六配变	10	400	272	272
19320	滨海	陈涛李庄五配变	10	400	290	290
19321	滨海	陈涛联盟六配变	10	400	292	292
19322	滨海	陈涛联盟三配变	10	200	128	128
19323	滨海	陈涛联盟四配变	10	200	141	141
19324	滨海	陈涛联盟五配变	10	400	298	298
19325	滨海	陈涛六层九配变	10	400	310	310
19326	滨海	陈涛六层十配变	10	200	160	160
19327	滨海	陈涛六层四配变	10	200	160	160
19328	滨海	陈涛三层六配变	10	400	300	300
19329	滨海	陈涛三层十一配变	10	400	296	296
19330	滨海	陈涛五层二配变	10	200	160	160
19331	滨海	陈涛五层六配变	10	400	284	284
19332	滨海	陈涛五层三配变	10	200	25	25
19333	滨海	陈涛五层十配变	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19334	滨海	陈涛五层四配变	10	200	91	91
19335	滨海	陈涛五层一配变	10	200	15	15
19336	滨海	大滩四配变	10	200	95	95
19337	滨海	大滩五配变	10	200	74	74
19338	滨海	大滩一配变	10	200	93	93
19339	滨海	郭集一组四配变	10	400	203	203
19340	滨海	李庄八配变	10	400	320	320
19341	滨海	李庄二站	10	200	119	119
19342	滨海	李庄三配变	10	400	299	299
19343	滨海	李庄四配变	10	400	320	320
19344	滨海	李庄一配变	10	200	123	123
19345	滨海	联盟三站	10	200	126	126
19346	滨海	联盟一配变1	10	200	45	45
19347	滨海	六层八配变	10	400	319	319
19348	滨海	六层二配变	10	200	160	160
19349	滨海	六层七配变	10	200	160	160
19350	滨海	六层三配变	10	200	160	160
19351	滨海	六层水厂	10	200	160	160
19352	滨海	六层五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19353	滨海	六层一配变	10	200	156	156
19354	滨海	七层八配变	10	200	150	150
19355	滨海	三层二配变	10	200	83	83
19356	滨海	三层二站	10	400	312	312
19357	滨海	三层三配变	10	400	210	210
19358	滨海	三层一配变	10	400	277	277
19359	滨海	三层一站	10	200	160	160
19360	滨海	条龙二配变	10	200	160	160
19361	滨海	条龙二站	10	400	303	303
19362	滨海	条龙三配变	10	200	144	144
19363	滨海	条龙一站	10	200	126	126
19364	滨海	五层五台片	10	200	93	93
19365	滨海	陈涛七层七配变	10	200	141	141
19366	滨海	陈涛七层十一配变	10	400	320	320
19367	滨海	陈涛树东四配变	10	200	147	147
19368	滨海	陈涛辛庄一站	10	160	128	128
19369	滨海	陈涛长红八配变	10	400	306	306
19370	滨海	陈涛长红十三配变	10	400	320	320
19371	滨海	陈涛长红五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19372	滨海	陈涛长红一站	10	200	117	117
19373	滨海	七层二配变	10	200	117	117
19374	滨海	七层二站	10	100	80	80
19375	滨海	七层六配变	10	200	160	160
19376	滨海	七层三配变	10	400	216	216
19377	滨海	七层四站	10	400	286	286
19378	滨海	七层五配变	10	200	149	149
19379	滨海	七层一配变	10	200	115	115
19380	滨海	树东二配变	10	200	113	113
19381	滨海	树东六配变	10	200	96	96
19382	滨海	树东三配变	10	200	110	110
19383	滨海	树东三站.	10	200	131	131
19384	滨海	树东五配变1	10	200	85	85
19385	滨海	树东一配变1	10	400	248	248
19386	滨海	树东一站	10	200	86	86
19387	滨海	条龙四配变	10	200	63	63
19388	滨海	条龙一配变	10	200	60	60
19389	滨海	小街路灯1#变	10	50	11	11
19390	滨海	陈涛二吉九配变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19391	滨海	陈涛街道二十一配变	10	400	316	316
19392	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	80	80
19393	滨海	陈涛辛庄九配变	10	400	320	320
19394	滨海	陈涛辛庄三配变	10	200	133	133
19395	滨海	陈涛新联三配变	10	400	277	277
19396	滨海	陈涛兴龙十二配变	10	400	320	320
19397	滨海	陈涛兴龙五配变	10	400	265	265
19398	滨海	戴滩二站	10	160	128	128
19399	滨海	二吉八配变	10	400	192	192
19400	滨海	二吉二配变	10	200	123	123
19401	滨海	二吉六配变	10	200	146	146
19402	滨海	二吉三配变	10	200	89	89
19403	滨海	二吉十二配变	10	200	139	139
19404	滨海	二吉十配变	10	200	118	118
19405	滨海	二吉十一配变	10	400	227	227
19406	滨海	二吉四配变	10	200	42	42
19407	滨海	二吉五配变	10	200	133	133
19408	滨海	二吉一配变	10	400	224	224
19409	滨海	二吉一站	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19410	滨海	横沟五站	10	160	128	128
19411	滨海	街道八配变	10	315	252	252
19412	滨海	三吉八配变	10	200	160	160
19413	滨海	三吉二配变	10	200	103	103
19414	滨海	三吉二站	10	200	160	160
19415	滨海	三吉九配变	10	400	274	274
19416	滨海	三吉六配变	10	200	134	134
19417	滨海	三吉七配变	10	400	285	285
19418	滨海	三吉三配变	10	200	131	131
19419	滨海	三吉四配变	10	200	134	134
19420	滨海	三吉五配变	10	200	138	138
19421	滨海	三吉一配变	10	200	105	105
19422	滨海	辛庄二站	10	200	160	160
19423	滨海	辛庄六配变	10	400	320	320
19424	滨海	辛庄七配变	10	200	127	127
19425	滨海	辛庄四配变	10	200	124	124
19426	滨海	辛庄五配变	10	200	107	107
19427	滨海	辛庄一配变	10	200	101	101
19428	滨海	新联二配变	10	200	28	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19429	滨海	新联六站	10	200	160	160
19430	滨海	新联十六配变	10	200	148	148
19431	滨海	新联四站	10	100	80	80
19432	滨海	兴龙八配变	10	200	160	160
19433	滨海	兴龙二配变	10	400	278	278
19434	滨海	兴龙六配变	10	400	278	278
19435	滨海	兴龙三配变	10	200	95	95
19436	滨海	兴龙十一配变	10	200	160	160
19437	滨海	兴龙四配变	10	400	243	243
19438	滨海	兴龙一配变	10	200	145	145
19439	滨海	陈涛二友六配变1	10	200	151	151
19440	滨海	陈涛二友四配变	10	200	81	81
19441	滨海	陈涛后垛十二配变	10	400	267	267
19442	滨海	陈涛后垛十三配变	10	400	174	174
19443	滨海	陈涛七顷八配变	10	400	204	204
19444	滨海	陈涛七顷二配变	10	200	47	47
19445	滨海	陈涛七顷九配变	10	400	277	277
19446	滨海	陈涛七顷三配变	10	200	98	98
19447	滨海	陈涛七顷四配变	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19448	滨海	陈涛三层村集中区1#变	10	400	237	237
19449	滨海	陈涛盐路二配变	10	200	28	28
19450	滨海	陈涛盐路十配变	10	400	271	271
19451	滨海	陈涛友渔村集中区2#变	10	400	320	320
19452	滨海	大滩二配变1	10	400	309	309
19453	滨海	大滩六配变	10	200	112	112
19454	滨海	大滩三配变	10	200	75	75
19455	滨海	二层二配变	10	400	272	272
19456	滨海	二层三配变	10	400	269	269
19457	滨海	二层四配变	10	200	123	123
19458	滨海	二层一配变	10	400	263	263
19459	滨海	二友电站	10	200	160	160
19460	滨海	二友二配变	10	200	4	4
19461	滨海	二友二站	10	200	160	160
19462	滨海	二友九配变	10	200	160	160
19463	滨海	二友七配变1	10	200	29	29
19464	滨海	二友三配变	10	200	160	160
19465	滨海	二友三站	10	200	160	160
19466	滨海	二友五配变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19467	滨海	二友一配变	10	200	114	114
19468	滨海	后垛八配变1	10	200	122	122
19469	滨海	后垛二配变	10	400	186	186
19470	滨海	后垛九配变	10	200	89	89
19471	滨海	后垛六配变	10	200	98	98
19472	滨海	后垛七配变	10	200	144	144
19473	滨海	后垛三配变	10	200	73	73
19474	滨海	后垛十配变	10	200	88	88
19475	滨海	后垛十一配变	10	400	85	85
19476	滨海	后垛四配变	10	200	115	115
19477	滨海	后垛四站	10	200	160	160
19478	滨海	后垛五配变	10	400	320	320
19479	滨海	后垛一配变	10	200	120	120
19480	滨海	七顷二站	10	400	320	320
19481	滨海	七顷六配变	10	200	51	51
19482	滨海	七顷七配变	10	200	144	144
19483	滨海	七顷三站	10	200	160	160
19484	滨海	七顷五配变	10	400	307	307
19485	滨海	七顷一配变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19486	滨海	双垛八配变	10	400	307	307
19487	滨海	双垛二配变	10	400	269	269
19488	滨海	双垛六配变	10	200	61	61
19489	滨海	双垛七配变	10	400	236	236
19490	滨海	双垛三配变	10	400	273	273
19491	滨海	双垛四配变	10	400	320	320
19492	滨海	双垛五配变	10	200	24	24
19493	滨海	双垛一配变	10	400	291	291
19494	滨海	屋基六配变	10	200	152	152
19495	滨海	屋基一配变	10	200	160	160
19496	滨海	小滩二配变	10	200	150	150
19497	滨海	小滩二站	10	100	80	80
19498	滨海	小滩六配变	10	200	138	138
19499	滨海	小滩三配变	10	200	116	116
19500	滨海	小滩三站	10	200	145	145
19501	滨海	小滩四配变	10	200	160	160
19502	滨海	小滩五配变	10	200	86	86
19503	滨海	小滩一配变	10	400	262	262
19504	滨海	盐路六配变	10	200	37	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19505	滨海	盐路七配变	10	200	59	59
19506	滨海	盐路三配变	10	400	249	249
19507	滨海	盐路四配变	10	200	62	62
19508	滨海	盐路五配变	10	200	110	110
19509	滨海	盐路一配变1	10	400	205	205
19510	滨海	盐路一站	10	100	80	80
19511	滨海	渔洼八配变	10	200	129	129
19512	滨海	渔洼二配变1	10	200	67	67
19513	滨海	渔洼九配变	10	200	160	160
19514	滨海	渔洼三配变	10	200	35	35
19515	滨海	渔洼五配变	10	200	160	160
19516	滨海	渔洼一配变	10	200	25	25
19517	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	504	504
19518	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	504	504
19519	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	306	306
19520	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	504	504
19521	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	504	504
19522	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	320	320
19523	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19524	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	278	278
19525	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	272	272
19526	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	320	320
19527	滨海	陈涛街道二配变	10	400	320	320
19528	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	320	320
19529	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	277	277
19530	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	320	320
19531	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	280	280
19532	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	485	485
19533	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	320	320
19534	滨海	陈涛街道九配变	10	400	320	320
19535	滨海	陈涛街道七配变	10	400	320	320
19536	滨海	陈涛街道三配变	10	400	314	314
19537	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	320	320
19538	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	448	448
19539	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	296	296
19540	滨海	陈涛街道十配变	10	400	294	294
19541	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	307	307
19542	滨海	陈涛街道四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19543	滨海	陈涛街道一配变	10	400	320	320
19544	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	320	320
19545	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	293	293
19546	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	320	320
19547	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	320	320
19548	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	358	358
19549	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	504	504
19550	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	504	504
19551	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	504	504
19552	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	504	504
19553	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	504	504
19554	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	504	504
19555	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	504	504
19556	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	504	504
19557	滨海	郭党生	10	400	320	320
19558	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	207	207
19559	滨海	郭集贾庄配变	10	400	258	258
19560	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	160	160
19561	滨海	郭集沈庄配变	10	400	243	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19562	滨海	街道14#配变	10	400	297	297
19563	滨海	街道16#配变	10	400	320	320
19564	滨海	街道18#台片	10	400	310	310
19565	滨海	街道六配变	10	400	288	288
19566	滨海	街道三十二配变	10	400	230	230
19567	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	400	400
19568	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	400	400
19569	滨海	沈庄二配变	10	400	320	320
19570	滨海	沈庄五配变	10	400	320	320
19571	滨海	新滩八配变	10	400	291	291
19572	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	320	320
19573	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	320	320
19574	滨海	新滩六配变	10	400	320	320
19575	滨海	新滩七配变	10	200	58	58
19576	滨海	新滩三配变	10	200	127	127
19577	滨海	旭坤联建楼	10	400	320	320
19578	滨海	蔡墩二配变	10	400	320	320
19579	滨海	陈涛蔡墩一配变	10	200	146	146
19580	滨海	陈涛丁墩四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19581	滨海	陈涛丁墩一配变	10	400	295	295
19582	滨海	陈涛横沟三配变	10	200	160	160
19583	滨海	陈涛横沟十二配变	10	400	282	282
19584	滨海	陈涛九层二配变	10	200	147	147
19585	滨海	陈涛九层十二配变	10	400	308	308
19586	滨海	陈涛九层十三配变	10	400	320	320
19587	滨海	陈涛九层十四配变	10	400	320	320
19588	滨海	陈涛李墩二配变	10	200	86	86
19589	滨海	陈涛李墩一配变	10	200	108	108
19590	滨海	陈涛条洋村集中区1#变	10	400	320	320
19591	滨海	陈涛长红三配变	10	200	126	126
19592	滨海	陈涛长红十二配变	10	400	173	173
19593	滨海	陈涛长红十四配变	10	400	320	320
19594	滨海	丁墩二配变1	10	200	18	18
19595	滨海	丁墩二站	10	400	320	320
19596	滨海	丁墩三配变	10	200	9	9
19597	滨海	丁墩三站	10	400	320	320
19598	滨海	横沟八配变	10	400	320	320
19599	滨海	横沟北站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19600	滨海	横沟二配变	10	200	81	81
19601	滨海	横沟九配变	10	200	47	47
19602	滨海	横沟六配变	10	200	141	141
19603	滨海	横沟七配变	10	200	118	118
19604	滨海	横沟十配变	10	200	104	104
19605	滨海	横沟四配变	10	200	134	134
19606	滨海	横沟五配变	10	200	160	160
19607	滨海	横沟一配变	10	200	137	137
19608	滨海	九层三配变	10	200	124	124
19609	滨海	九层十五配变	10	400	320	320
19610	滨海	九层一配变	10	400	285	285
19611	滨海	李墩五配变	10	400	260	260
19612	滨海	李墩一站	10	200	122	122
19613	滨海	六汪二配变	10	200	130	130
19614	滨海	六汪二站	10	200	160	160
19615	滨海	六汪三配变	10	200	149	149
19616	滨海	六汪一配变	10	200	160	160
19617	滨海	六汪一站	10	100	80	80
19618	滨海	七层四配变	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19619	滨海	王寿虎	10	400	320	320
19620	滨海	长红二配变	10	200	160	160
19621	滨海	长红六配变	10	200	160	160
19622	滨海	长红七配变	10	200	160	160
19623	滨海	长红四配变	10	200	160	160
19624	滨海	长红一配变	10	200	135	135
19625	滨海	八层八配变	10	400	320	320
19626	滨海	八层二配变	10	400	320	320
19627	滨海	八层二站	10	200	160	160
19628	滨海	八层六配变	10	400	238	238
19629	滨海	八层七配变	10	400	292	292
19630	滨海	八层十配变	10	400	101	101
19631	滨海	八层四配变	10	400	269	269
19632	滨海	八层五台片	10	200	160	160
19633	滨海	八层一配变	10	400	320	320
19634	滨海	八层一站	10	400	320	320
19635	滨海	八层综合商业街1#变	10	500	400	400
19636	滨海	八层综合商业街2#变	10	500	400	400
19637	滨海	陈涛八层十二配变	10	400	70	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19638	滨海	陈涛八层十三配变	10	400	320	320
19639	滨海	陈涛八层十四配变	10	400	320	320
19640	滨海	陈涛八层十一配变	10	400	320	320
19641	滨海	陈涛环洋二配变	10	200	145	145
19642	滨海	陈涛环洋五配变	10	400	320	320
19643	滨海	陈涛环洋一配变	10	100	80	80
19644	滨海	陈涛顺滩七配变	10	400	297	297
19645	滨海	陈涛条洋八配变	10	400	209	209
19646	滨海	陈涛条洋九配变	10	400	320	320
19647	滨海	陈涛条洋一配变	10	200	106	106
19648	滨海	环洋三配变	10	200	129	129
19649	滨海	环洋四配变	10	200	160	160
19650	滨海	李俊刚	10	500	400	400
19651	滨海	李士忠	10	400	299	299
19652	滨海	联盟二配变	10	200	160	160
19653	滨海	联盟一站	10	400	284	284
19654	滨海	刘必国联建楼（二）	10	400	320	320
19655	滨海	刘必国联建楼（一）	10	400	320	320
19656	滨海	顺滩二配变1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19657	滨海	顺滩六配变	10	400	252	252
19658	滨海	顺滩三配变	10	200	160	160
19659	滨海	顺滩五配变	10	100	63	63
19660	滨海	顺滩一配变	10	200	126	126
19661	滨海	顺滩一站	10	100	80	80
19662	滨海	条洋二配变1	10	200	50	50
19663	滨海	条洋二站	10	200	160	160
19664	滨海	条洋六配变	10	200	121	121
19665	滨海	条洋七配变1	10	200	80	80
19666	滨海	条洋三配变	10	200	111	111
19667	滨海	条洋四配变	10	400	209	209
19668	滨海	条洋五配变	10	200	160	160
19669	滨海	滨涟电站	10	100	80	0
19670	滨海	滨涟二配变	10	400	282	0
19671	滨海	滨涟三配变	10	400	271	0
19672	滨海	滨涟四配变	10	400	294	0
19673	滨海	滨涟五配变	10	400	222	0
19674	滨海	滨涟一配变	10	400	241	0
19675	滨海	陈李八配变	10	400	285	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19676	滨海	陈李电站	10	200	160	0
19677	滨海	陈李二配变	10	400	297	0
19678	滨海	陈李九配变	10	400	205	0
19679	滨海	陈李七配变	10	400	278	0
19680	滨海	陈李三配变	10	400	297	0
19681	滨海	陈李十二配变	10	400	282	0
19682	滨海	陈李十配变	10	400	250	0
19683	滨海	陈李十三配变	10	400	290	0
19684	滨海	陈李十一配变	10	400	320	0
19685	滨海	陈李四配变	10	400	274	0
19686	滨海	陈李五配变（老）	10	200	142	0
19687	滨海	陈李五配变（新）	10	200	92	0
19688	滨海	陈李新八配变	10	400	271	0
19689	滨海	陈李一配变	10	400	198	0
19690	滨海	大关八配变	10	400	320	0
19691	滨海	大关二配变	10	315	247	0
19692	滨海	大关二站	10	200	160	0
19693	滨海	大关九配变	10	400	173	0
19694	滨海	大关六配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19695	滨海	大关七配变	10	400	320	0
19696	滨海	大关三配变	10	400	313	0
19697	滨海	大关三站	10	200	160	0
19698	滨海	大关十配变	10	400	234	0
19699	滨海	大关四配变	10	400	267	0
19700	滨海	大关五配变	10	400	313	0
19701	滨海	大关一配变	10	400	309	0
19702	滨海	PB大套十八配变(幼儿园）	10	200	160	0
19703	滨海	大套八配变	10	315	252	0
19704	滨海	大套电站	10	200	160	0
19705	滨海	大套二配变	10	315	170	0
19706	滨海	大套二十二配变	10	400	140	0
19707	滨海	大套二十配变	10	400	271	0
19708	滨海	大套二十七配变	10	400	320	0
19709	滨海	大套二十三配变	10	400	238	0
19710	滨海	大套二十四配变	10	250	200	0
19711	滨海	大套二十一配变	10	400	320	0
19712	滨海	大套九配变	10	400	320	0
19713	滨海	大套九配变（2#沟头）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19714	滨海	大套六配变	10	400	320	0
19715	滨海	大套三十配变	10	400	320	0
19716	滨海	大套十二配变	10	500	400	0
19717	滨海	大套十配变	10	400	252	0
19718	滨海	大套十七配变（孟标）	10	500	400	0
19719	滨海	大套十三配变	10	400	237	0
19720	滨海	大套十一配变	10	400	320	0
19721	滨海	大套四配变	10	400	320	0
19722	滨海	大套新一配变	10	400	297	0
19723	滨海	大套一配变	10	400	148	0
19724	滨海	大套于庄八配变	10	200	160	0
19725	滨海	于庄二配变.	10	400	265	0
19726	滨海	于庄二站	10	400	320	0
19727	滨海	于庄九配变	10	400	209	0
19728	滨海	于庄六配变	10	400	320	0
19729	滨海	于庄七配变	10	200	115	0
19730	滨海	于庄三配变.	10	400	320	0
19731	滨海	于庄十二配变	10	400	303	0
19732	滨海	于庄十配变	10	200	45	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19733	滨海	于庄十三配变	10	400	269	0
19734	滨海	于庄十一配变	10	400	290	0
19735	滨海	于庄四配变.	10	200	160	0
19736	滨海	于庄五配变	10	400	258	0
19737	滨海	于庄一配变.	10	400	288	0
19738	滨海	场东线秉义小区2#箱变配电变压器	10	630	449	0
19739	滨海	场东线秉义小区3#箱变配电变压器	10	630	490	0
19740	滨海	场东线秉义小区4#箱变配电变压器	10	630	504	0
19741	滨海	秉义八配变	10	200	160	0
19742	滨海	秉义二配变	10	200	136	0
19743	滨海	秉义二站	10	200	160	0
19744	滨海	秉义翻水站	10	160	128	0
19745	滨海	秉义九配变	10	400	264	0
19746	滨海	秉义六配变	10	200	97	0
19747	滨海	秉义七配变	10	200	111	0
19748	滨海	秉义一配变	10	200	127	0
19749	滨海	荡北八配变	10	400	320	0
19750	滨海	荡北二配变	10	200	113	0
19751	滨海	荡北九配变	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19752	滨海	荡北六配变	10	200	100	0
19753	滨海	荡北七配变	10	400	26	0
19754	滨海	荡北三配变	10	400	194	0
19755	滨海	荡北四配变.	10	400	220	0
19756	滨海	荡北五配变.	10	400	155	0
19757	滨海	荡北一配变	10	200	105	0
19758	滨海	荡东七配变	10	400	290	0
19759	滨海	荡东十二配变	10	400	320	0
19760	滨海	荡东四配变	10	200	160	0
19761	滨海	荡东一配变	10	200	112	0
19762	滨海	富康三配变	10	400	320	0
19763	滨海	洪林十四配变	10	400	300	0
19764	滨海	老庄二配变	10	200	137	0
19765	滨海	老庄六配变	10	400	320	0
19766	滨海	老庄四配变	10	200	66	0
19767	滨海	老庄五配变	10	200	150	0
19768	滨海	老庄一配变	10	200	139	0
19769	滨海	马套六组电站	10	100	80	0
19770	滨海	天场秉义十一配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19771	滨海	天场秉义四配变	10	200	93	0
19772	滨海	场杨河站	10	200	160	0
19773	滨海	丰舍八配变	10	200	56	0
19774	滨海	丰舍电站	10	200	160	0
19775	滨海	丰舍九配变	10	200	31	0
19776	滨海	丰舍十一配变	10	200	160	0
19777	滨海	丰舍五配变	10	400	320	0
19778	滨海	丰舍五组二站	10	200	160	0
19779	滨海	富康电站	10	200	160	0
19780	滨海	富康配变	10	400	295	0
19781	滨海	光伏配变	10	100	0	0
19782	滨海	锦绣新天地	10	500	400	0
19783	滨海	马套十四配变	10	200	160	0
19784	滨海	马套十五配变	10	200	128	0
19785	滨海	马套四配变1#主变	10	630	504	0
19786	滨海	马套徐圩站	10	200	160	0
19787	滨海	天场邓舍电站	10	200	149	0
19788	滨海	天场二配变	10	400	256	0
19789	滨海	天场三配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19790	滨海	徐丹六七组站	10	200	160	0
19791	滨海	徐丹七配变	10	200	149	0
19792	滨海	徐丹三配变	10	200	160	0
19793	滨海	徐丹十三配变	10	400	320	0
19794	滨海	徐丹五配变	10	200	87	0
19795	滨海	徐丹五组二站	10	200	160	0
19796	滨海	徐圩八配变	10	400	202	0
19797	滨海	徐圩三配变.	10	200	160	0
19798	滨海	徐圩三站配变	10	400	205	0
19799	滨海	徐圩四配变	10	200	75	0
19800	滨海	徐圩一配变.	10	400	249	0
19801	滨海	杨庄八配变.	10	200	160	0
19802	滨海	杨庄二配变	10	200	160	0
19803	滨海	杨庄二站	10	200	160	0
19804	滨海	杨庄九配变.	10	200	144	0
19805	滨海	杨庄六配变.	10	400	320	0
19806	滨海	杨庄七配变	10	400	302	0
19807	滨海	杨庄三配变	10	200	95	0
19808	滨海	杨庄十二配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19809	滨海	杨庄十配变	10	400	23	0
19810	滨海	杨庄十三配变	10	400	226	0
19811	滨海	杨庄十一配变	10	200	142	0
19812	滨海	杨庄四配变	10	200	107	0
19813	滨海	杨庄五配变.	10	200	160	0
19814	滨海	姚东电站	10	50	40	0
19815	滨海	苏南八配变	10	200	79	0
19816	滨海	苏南二配变	10	400	150	0
19817	滨海	苏南九配变	10	200	135	0
19818	滨海	苏南六配变	10	400	252	0
19819	滨海	苏南七配变	10	400	242	0
19820	滨海	苏南三配变	10	200	79	0
19821	滨海	苏南十配变	10	400	271	0
19822	滨海	苏南十一配变	10	200	68	0
19823	滨海	苏南四配变	10	200	0	0
19824	滨海	苏南五配变	10	400	228	0
19825	滨海	苏南一配变	10	400	214	0
19826	滨海	瓦房八配变	10	400	312	0
19827	滨海	瓦房电站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19828	滨海	瓦房二配变（国投）	10	400	297	0
19829	滨海	瓦房二站	10	400	320	0
19830	滨海	瓦房六配变	10	400	320	0
19831	滨海	瓦房七配变	10	400	320	0
19832	滨海	瓦房三配变	10	400	300	0
19833	滨海	瓦房四配变（国投）	10	400	317	0
19834	滨海	瓦房五配变	10	200	139	0
19835	滨海	瓦房一配变	10	400	307	0
19836	滨海	小关八配变	10	400	248	0
19837	滨海	小关二配变	10	400	302	0
19838	滨海	小关二站	10	200	160	0
19839	滨海	小关九配变	10	400	293	0
19840	滨海	小关六配变	10	200	64	0
19841	滨海	小关七配变	10	400	293	0
19842	滨海	小关三配变	10	400	302	0
19843	滨海	小关十配变大套	10	200	111	0
19844	滨海	小关十一配变	10	400	320	0
19845	滨海	小关四配变大套	10	400	158	0
19846	滨海	小关五配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19847	滨海	小关一配变	10	400	268	0
19848	滨海	大套二十九配变	10	400	305	0
19849	滨海	大套十六配变	10	400	320	0
19850	滨海	建农经济合作社配变	10	100	80	0
19851	滨海	套梢三配变	10	400	277	0
19852	滨海	套梢五配变	10	200	160	0
19853	滨海	套稍八配变	10	400	285	0
19854	滨海	套稍东站	10	200	160	0
19855	滨海	套稍二配变	10	400	139	0
19856	滨海	套稍九配变	10	400	211	0
19857	滨海	套稍六配变	10	200	134	0
19858	滨海	套稍七配变	10	400	320	0
19859	滨海	套稍十二配变	10	200	160	0
19860	滨海	套稍十配变	10	400	294	0
19861	滨海	套稍十三配变	10	400	308	0
19862	滨海	套稍十四配变	10	400	320	0
19863	滨海	套稍十一配变	10	100	80	0
19864	滨海	套稍四配变	10	400	234	0
19865	滨海	套稍一配变	10	400	189	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19866	滨海	王场电站	10	200	160	0
19867	滨海	王场二配变	10	400	315	0
19868	滨海	王场三配变	10	400	218	0
19869	滨海	王场四配变	10	400	239	0
19870	滨海	王场五配变	10	400	255	0
19871	滨海	王场一配变	10	400	192	0
19872	滨海	维农经济合作社配变	10	200	160	0
19873	滨海	海峰八配变	10	200	31	0
19874	滨海	海峰二配变	10	200	0	0
19875	滨海	海峰二站	10	200	1	0
19876	滨海	海峰九配变	10	400	264	0
19877	滨海	海峰七配变.	10	200	64	0
19878	滨海	海峰四配变	10	400	0	0
19879	滨海	海峰一配变	10	315	80	0
19880	滨海	吉岗八配变.	10	200	94	0
19881	滨海	吉岗大站	10	100	80	0
19882	滨海	吉岗二配变	10	200	160	0
19883	滨海	吉岗九配变.	10	100	12	0
19884	滨海	吉岗六配变天场	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19885	滨海	吉岗七配变.	10	200	126	0
19886	滨海	吉岗三配变	10	400	210	0
19887	滨海	吉岗十配变	10	200	50	0
19888	滨海	吉岗十一配变	10	200	136	0
19889	滨海	吉岗四配变	10	400	253	0
19890	滨海	吉岗五配变天场	10	200	98	0
19891	滨海	吉岗一配变	10	400	287	0
19892	滨海	潘岗二配变	10	400	99	0
19893	滨海	潘岗六配变.	10	200	136	0
19894	滨海	潘岗三配变	10	400	0	0
19895	滨海	潘岗四配变	10	400	302	0
19896	滨海	潘岗五配变	10	200	145	0
19897	滨海	潘岗一配变	10	200	132	0
19898	滨海	秦桥扶贫站	10	50	40	0
19899	滨海	秦桥十三配变	10	200	91	0
19900	滨海	秦桥四配变	10	200	141	0
19901	滨海	沈舍五配变.	10	400	285	0
19902	滨海	大套十九配变	10	400	320	0
19903	滨海	东坝二配变	10	200	22	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19904	滨海	东坝三配变	10	400	225	0
19905	滨海	东坝四配变	10	400	157	0
19906	滨海	东坝一配变	10	400	158	0
19907	滨海	夹堆八配变	10	400	261	0
19908	滨海	夹堆电站	10	100	80	0
19909	滨海	夹堆二配变	10	400	271	0
19910	滨海	夹堆二站	10	200	160	0
19911	滨海	夹堆九配变	10	400	202	0
19912	滨海	夹堆六配变	10	400	300	0
19913	滨海	夹堆七配变	10	400	291	0
19914	滨海	夹堆三配变	10	400	283	0
19915	滨海	夹堆十二配变	10	200	160	0
19916	滨海	夹堆十配变	10	400	320	0
19917	滨海	夹堆十三配变	10	400	320	0
19918	滨海	夹堆十一配变	10	400	320	0
19919	滨海	夹堆四配变	10	200	137	0
19920	滨海	夹堆五配变	10	400	320	0
19921	滨海	夹堆一配变	10	400	269	0
19922	滨海	岭山电站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19923	滨海	岭山二配变	10	400	272	0
19924	滨海	岭山二站	10	200	160	0
19925	滨海	岭山六配变	10	200	102	0
19926	滨海	岭山七配变	10	400	38	0
19927	滨海	岭山三配变	10	400	263	0
19928	滨海	岭山四配变	10	400	25	0
19929	滨海	岭山五配变	10	400	196	0
19930	滨海	岭山一配变	10	400	167	0
19931	滨海	卢滩二配变	10	200	139	0
19932	滨海	长发七配变	10	400	271	0
19933	滨海	长法村电站	10	250	200	0
19934	滨海	长法二配变	10	200	160	0
19935	滨海	长法六配变	10	200	79	0
19936	滨海	长法三配变	10	400	250	0
19937	滨海	长法四配变	10	200	88	0
19938	滨海	长法一配变	10	400	320	0
19939	滨海	后庄八配变	10	200	102	0
19940	滨海	后庄二配变	10	200	74	0
19941	滨海	后庄六配变	10	200	76	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19942	滨海	后庄三配变	10	200	23	0
19943	滨海	后庄四配变	10	200	141	0
19944	滨海	后庄五配变	10	200	139	0
19945	滨海	后庄一配变	10	200	75	0
19946	滨海	南海二配变	10	200	84	0
19947	滨海	南海六配变	10	200	160	0
19948	滨海	南海七配变	10	200	160	0
19949	滨海	南海三配变	10	400	185	0
19950	滨海	南海四配变	10	400	320	0
19951	滨海	南海五配变	10	200	81	0
19952	滨海	南海一配变	10	200	100	0
19953	滨海	秦桥东站	10	100	80	0
19954	滨海	秦桥二配变	10	200	160	0
19955	滨海	秦桥集中区二号变	10	400	320	0
19956	滨海	秦桥集中区一号变	10	400	244	0
19957	滨海	秦桥六配变	10	200	160	0
19958	滨海	秦桥七配变	10	200	160	0
19959	滨海	秦桥三配变	10	200	160	0
19960	滨海	秦桥十二配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19961	滨海	秦桥十六配变	10	200	160	0
19962	滨海	秦桥十四配变	10	200	119	0
19963	滨海	秦桥十五配变	10	200	113	0
19964	滨海	秦桥十一配变	10	200	89	0
19965	滨海	秦桥一配变	10	200	145	0
19966	滨海	沈关八配变	10	200	91	0
19967	滨海	沈关电站	10	200	140	0
19968	滨海	沈关东站	10	100	80	0
19969	滨海	沈关二配变	10	200	95	0
19970	滨海	沈关海岗站	10	200	160	0
19971	滨海	沈关六配变	10	200	160	0
19972	滨海	沈关排灌站	10	200	160	0
19973	滨海	沈关七配变	10	400	320	0
19974	滨海	沈关三配变	10	200	0	0
19975	滨海	沈关四配变	10	200	145	0
19976	滨海	沈关吴姚站	10	100	80	0
19977	滨海	沈关五配变	10	200	31	0
19978	滨海	沈关西站	10	200	86	0
19979	滨海	沈关一配变	10	200	122	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19980	滨海	陈老电站	10	100	80	0
19981	滨海	大套二十八配变	10	400	296	0
19982	滨海	大套二十六配变	10	400	320	0
19983	滨海	二浦八配变	10	400	274	0
19984	滨海	二浦二配变	10	400	207	0
19985	滨海	二浦九配变	10	400	229	0
19986	滨海	二浦六配变	10	400	320	0
19987	滨海	二浦七配变	10	400	233	0
19988	滨海	二浦三配变	10	400	257	0
19989	滨海	二浦十二配变	10	400	289	0
19990	滨海	二浦十配变	10	200	30	0
19991	滨海	二浦十一配变	10	200	55	0
19992	滨海	二浦四配变	10	400	175	0
19993	滨海	二浦五配变	10	400	205	0
19994	滨海	二浦西站	10	160	128	0
19995	滨海	套稍二站	10	200	160	0
19996	滨海	徐李三站	10	200	160	0
19997	滨海	永岗八配变	10	400	139	0
19998	滨海	永岗电站	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19999	滨海	永岗二配变	10	400	199	0
20000	滨海	永岗九配变	10	400	147	0
20001	滨海	永岗六配变	10	400	309	0
20002	滨海	永岗七配变	10	400	275	0
20003	滨海	永岗三配变	10	400	245	0
20004	滨海	永岗十二配变	10	400	291	0
20005	滨海	永岗十配变	10	400	275	0
20006	滨海	永岗十一配变	10	400	230	0
20007	滨海	永岗五配变	10	400	229	0
20008	滨海	永岗一配变	10	400	206	0
20009	滨海	陈老七配变	10	200	116	0
20010	滨海	崔庄电站	10	400	320	0
20011	滨海	崔庄二配变	10	400	154	0
20012	滨海	崔庄六配变	10	200	90	0
20013	滨海	崔庄三配变	10	200	160	0
20014	滨海	崔庄四配变	10	200	76	0
20015	滨海	崔庄五配变	10	200	100	0
20016	滨海	崔庄一配变	10	200	41	0
20017	滨海	秉义六组电站	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20018	滨海	秉义三配变	10	200	51	0
20019	滨海	秉义五配变	10	200	160	0
20020	滨海	荡东八配变天场	10	200	160	0
20021	滨海	荡东六配变	10	200	94	0
20022	滨海	荡东三配变	10	400	320	0
20023	滨海	荡东三配变2#变	10	200	138	0
20024	滨海	荡东三组电站	10	200	160	0
20025	滨海	荡东十配变	10	100	80	0
20026	滨海	荡东十一配变	10	200	115	0
20027	滨海	黄达金联建楼（2）	10	250	183	0
20028	滨海	老庄扶贫站	10	200	160	0
20029	滨海	老庄零号站	10	100	80	0
20030	滨海	老庄三配变	10	200	0	0
20031	滨海	马套二配变	10	200	39	0
20032	滨海	马套九配变	10	200	160	0
20033	滨海	马套六配变	10	200	110	0
20034	滨海	马套十配变	10	200	122	0
20035	滨海	马套五配变	10	200	109	0
20036	滨海	马套一配变	10	200	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20037	滨海	海峰六配变	10	400	45	0
20038	滨海	海峰三配变	10	400	71	0
20039	滨海	海峰十一配变	10	400	320	0
20040	滨海	海峰五配变	10	200	119	0
20041	滨海	蒋墩八配变	10	200	91	0
20042	滨海	蒋墩电站	10	200	160	0
20043	滨海	蒋墩二配变	10	400	101	0
20044	滨海	蒋墩二站	10	200	160	0
20045	滨海	蒋墩七配变	10	200	124	0
20046	滨海	蒋墩三配变	10	400	40	0
20047	滨海	蒋墩三站	10	100	80	0
20048	滨海	蒋墩四配变	10	200	70	0
20049	滨海	蒋墩一配变	10	400	126	0
20050	滨海	绿杨八配变	10	400	263	0
20051	滨海	绿杨九配变	10	200	114	0
20052	滨海	绿杨五配变	10	200	135	0
20053	滨海	秦桥五配变	10	200	95	0
20054	滨海	唐河电站	10	200	160	0
20055	滨海	唐河二配变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20056	滨海	唐河二站	10	200	160	0
20057	滨海	唐河六配变	10	200	43	0
20058	滨海	唐河七配变	10	200	119	0
20059	滨海	唐河四配变	10	400	288	0
20060	滨海	唐河五配变	10	200	82	0
20061	滨海	唐河一配变	10	200	106	0
20062	滨海	唐河一配变2#变	10	200	112	0
20063	滨海	场南八配变	10	200	122	0
20064	滨海	场南二配变	10	200	78	0
20065	滨海	场南六配变	10	200	50	0
20066	滨海	场南七配变	10	200	84	0
20067	滨海	场南三配变	10	200	72	0
20068	滨海	场南四配变	10	200	144	0
20069	滨海	场南五配变	10	200	129	0
20070	滨海	场南一配变	10	200	160	0
20071	滨海	横沟河电站	10	200	160	0
20072	滨海	李庄电站	10	200	160	0
20073	滨海	绿杨二配变	10	400	271	0
20074	滨海	绿杨六配变	10	400	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20075	滨海	绿杨三配变	10	200	139	0
20076	滨海	绿杨十配变	10	200	152	0
20077	滨海	绿杨四配变	10	400	297	0
20078	滨海	沈舍八配变	10	200	160	0
20079	滨海	沈舍二配变	10	200	34	0
20080	滨海	沈舍二站	10	200	160	0
20081	滨海	沈舍九配变	10	200	144	0
20082	滨海	沈舍六配变	10	200	0	0
20083	滨海	沈舍七配变.	10	200	91	0
20084	滨海	沈舍三配变	10	200	142	0
20085	滨海	沈舍十配变	10	200	124	0
20086	滨海	沈舍十一配变	10	200	78	0
20087	滨海	沈舍四配变.	10	200	144	0
20088	滨海	沈舍一配变	10	400	153	0
20089	滨海	石陡堆电站	10	100	80	0
20090	滨海	唐河三配变	10	200	7	0
20091	滨海	陶河二配变	10	200	25	0
20092	滨海	陶河二站	10	100	80	0
20093	滨海	陶河五配变	10	200	42	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20094	滨海	天场九配变	10	200	86	0
20095	滨海	天场六配变	10	400	98	0
20096	滨海	天场七配变	10	400	243	0
20097	滨海	天场十二配变	10	400	320	0
20098	滨海	天场四配变	10	400	273	0
20099	滨海	天场陶河大沟	10	200	160	0
20100	滨海	天场五配变	10	200	129	0
20101	滨海	天场一配变	10	630	320	0
20102	滨海	天沟八配变	10	200	63	0
20103	滨海	天沟电站	10	200	160	0
20104	滨海	天沟二配变	10	400	0	0
20105	滨海	天沟灌溉站	10	50	40	0
20106	滨海	天沟六配变.	10	200	0	0
20107	滨海	天沟七配变	10	200	80	0
20108	滨海	天沟三配变	10	400	142	0
20109	滨海	天沟十配变	10	200	117	0
20110	滨海	天沟四配变	10	200	55	0
20111	滨海	天沟五配变	10	100	63	0
20112	滨海	天沟一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20113	滨海	杨河电站	10	200	113	0
20114	滨海	引渠电站	10	200	160	0
20115	滨海	二浦东站	10	50	40	0
20116	滨海	二浦二站	10	400	320	0
20117	滨海	坎岗河电站	10	100	80	0
20118	滨海	农业园万亩菜园二配变	10	630	504	0
20119	滨海	农业园万亩菜园三配变	10	400	320	0
20120	滨海	农业园万亩菜园四配变	10	200	160	0
20121	滨海	农业园万亩菜园一配变	10	200	160	0
20122	滨海	徐李八配变	10	400	320	0
20123	滨海	徐李二配变	10	400	283	0
20124	滨海	徐李九配变	10	400	136	0
20125	滨海	徐李六配变	10	400	313	0
20126	滨海	徐李七配变	10	400	302	0
20127	滨海	徐李三配变	10	400	276	0
20128	滨海	徐李十二配变	10	400	282	0
20129	滨海	徐李十配变	10	400	255	0
20130	滨海	徐李十三配变	10	400	224	0
20131	滨海	徐李五配变	10	400	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20132	滨海	徐李新四配变	10	400	280	0
20133	滨海	徐李一配变	10	400	266	0
20134	滨海	徐圩扶贫站	10	200	160	0
20135	滨海	永岗九组站	10	160	128	0
20136	滨海	永岗四配变	10	400	320	0
20137	滨海	张孟八配变	10	400	286	0
20138	滨海	张孟电站	10	200	160	0
20139	滨海	张孟二配变	10	400	210	0
20140	滨海	张孟二站	10	200	160	0
20141	滨海	张孟九配变	10	400	320	0
20142	滨海	张孟六配变	10	400	233	0
20143	滨海	张孟七配变	10	200	140	0
20144	滨海	张孟三配变	10	400	89	0
20145	滨海	张孟三站	10	100	80	0
20146	滨海	张孟四配变	10	400	282	0
20147	滨海	张孟五配变	10	400	238	0
20148	滨海	张孟一配变	10	400	195	0
20149	滨海	场西线1#欧变1#主变	10	630	504	0
20150	滨海	场西线1#欧变2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20151	滨海	富康二配变	10	400	254	0
20152	滨海	马套八配变.	10	400	320	0
20153	滨海	马套七配变	10	400	320	0
20154	滨海	马套三配变.	10	400	137	0
20155	滨海	马套十三配变	10	400	249	0
20156	滨海	马套十一配变.	10	630	133	0
20157	滨海	马套小街配变	10	400	254	0
20158	滨海	天盘九配变	10	400	225	0
20159	滨海	天盘三配变	10	200	160	0
20160	滨海	天盘十配变	10	200	144	0
20161	滨海	天盘圩东电站	10	200	160	0
20162	滨海	文苑小区箱变1#主变	10	630	504	0
20163	滨海	徐丹八配变.	10	200	127	0
20164	滨海	徐丹二配变	10	200	160	0
20165	滨海	徐丹六配变	10	400	295	0
20166	滨海	徐丹十配变	10	200	67	0
20167	滨海	徐丹十一配变	10	200	0	0
20168	滨海	徐丹四配变	10	400	263	0
20169	滨海	徐丹一配变	10	200	91	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20170	滨海	徐圩二配变	10	400	271	0
20171	滨海	徐圩七配变.	10	400	267	0
20172	滨海	徐圩五配变	10	400	300	0
20173	滨海	杨庄二配变2#变	10	200	73	0
20174	滨海	杨庄新社区2#箱变1#主变	10	630	504	0
20175	滨海	杨庄新社区2#箱变2#变间隔配电变压器	10	400	300	0
20176	滨海	杨庄一配变.	10	200	43	0
20177	滨海	幼儿园	10	200	160	0
20178	滨海	御景花园1#箱变1#主变	10	630	71	0
20179	滨海	御景花园2#箱变1#主变	10	630	480	0
20180	滨海	陈老二配变	10	200	110	0
20181	滨海	陈老六配变	10	200	160	0
20182	滨海	陈老六台区	10	200	160	0
20183	滨海	陈老三配变	10	200	83	0
20184	滨海	陈老三配变1#变	10	200	93	0
20185	滨海	陈老四配变	10	200	77	0
20186	滨海	陈老五配变.	10	200	30	0
20187	滨海	陈老一配变	10	200	32	0
20188	滨海	大套二十五配变	10	400	295	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20189	滨海	大套三配变	10	400	233	0
20190	滨海	大套十四配变	10	400	320	0
20191	滨海	大套十五配变	10	200	115	0
20192	滨海	大套五配变	10	200	108	0
20193	滨海	洪林八配变	10	400	320	0
20194	滨海	洪林二配变	10	400	235	0
20195	滨海	洪林九配变	10	400	320	0
20196	滨海	洪林六配变	10	400	291	0
20197	滨海	洪林七配变	10	200	34	0
20198	滨海	洪林三配变	10	200	150	0
20199	滨海	洪林十二配变	10	400	243	0
20200	滨海	洪林十六配变	10	400	320	0
20201	滨海	洪林十配变	10	400	309	0
20202	滨海	洪林十七配变	10	400	208	0
20203	滨海	洪林十三配变	10	400	208	0
20204	滨海	洪林十五配变	10	400	320	0
20205	滨海	洪林十一配变	10	400	320	0
20206	滨海	洪林四配变	10	400	222	0
20207	滨海	洪林五配变	10	400	166	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20208	滨海	洪林一配变	10	400	257	0
20209	滨海	外套八配变（国投）	10	400	262	0
20210	滨海	外套二配变	10	400	204	0
20211	滨海	外套九配变	10	400	283	0
20212	滨海	外套十配变	10	400	291	0
20213	滨海	外套十一配变	10	400	235	0
20214	滨海	外套四配变	10	400	145	0
20215	滨海	外套五配变	10	400	235	0
20216	滨海	外套一配变	10	400	205	0
20217	滨海	徐圩电站	10	400	320	0
20218	滨海	永华八配变	10	400	309	0
20219	滨海	永华二配变更换	10	400	197	0
20220	滨海	永华九配变	10	400	287	0
20221	滨海	永华六配变	10	400	215	0
20222	滨海	永华七配变	10	400	253	0
20223	滨海	永华三配变	10	400	228	0
20224	滨海	永华十配变	10	400	140	0
20225	滨海	永华十一配变	10	400	268	0
20226	滨海	永华四配变	10	400	216	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20227	滨海	永华五配变	10	200	39	0
20228	滨海	永华小东庄	10	200	160	0
20229	滨海	永华一配变	10	400	289	0
20230	滨海	大套农业产业园3#箱变1#主变	10	80	64	64
20231	滨海	大套农业产业园区路灯（2）	10	50	40	40
20232	滨海	玉才二十配变	10	400	290	290
20233	滨海	玉辛二配变	10	400	125	125
20234	滨海	玉辛六配变	10	400	320	320
20235	滨海	玉辛三配变	10	200	160	160
20236	滨海	大套农业园配变	10	200	160	160
20237	滨海	夹堆河桥一站配变	10	400	320	320
20238	滨海	树根套二配变	10	400	254	254
20239	滨海	树根套六配变	10	400	126	126
20240	滨海	树根套七配变	10	200	112	112
20241	滨海	树根套三配变	10	400	205	205
20242	滨海	树根套五配变	10	400	210	210
20243	滨海	树根套新建队电站	10	200	160	160
20244	滨海	外套六配变	10	200	48	48
20245	滨海	外套三配变	10	400	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20246	滨海	辛荡夹堆河电站	10	200	160	160
20247	滨海	辛荡十配变	10	200	70	70
20248	滨海	辛荡四配变	10	200	16	16
20249	滨海	辛荡新建队电站	10	200	160	160
20250	滨海	大套国道路灯变	10	50	40	40
20251	滨海	大套乡育才2号地居住区	10	500	393	393
20252	滨海	树根套四配变	10	200	107	107
20253	滨海	树根套一配变	10	200	126	126
20254	滨海	辛荡八配变	10	200	3	3
20255	滨海	辛荡二配变	10	400	234	234
20256	滨海	辛荡九配变	10	400	55	55
20257	滨海	辛荡六配变	10	400	253	253
20258	滨海	辛荡七配变	10	315	149	149
20259	滨海	辛荡三配变	10	400	101	101
20260	滨海	辛荡十二配变	10	400	222	222
20261	滨海	辛荡十一配变	10	200	148	148
20262	滨海	辛荡五配变	10	400	230	230
20263	滨海	辛荡新九配变	10	400	237	237
20264	滨海	辛荡一配变	10	400	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20265	滨海	玉才八配变（新）	10	400	43	43
20266	滨海	玉才二十二配变	10	400	252	252
20267	滨海	玉才二十四配变	10	400	320	320
20268	滨海	玉才二十五配变	10	400	320	320
20269	滨海	玉才九配变	10	400	320	320
20270	滨海	玉才九配变（新）	10	400	184	184
20271	滨海	玉才七配变	10	400	191	191
20272	滨海	玉才十二配变	10	400	320	320
20273	滨海	玉才十配变	10	400	154	154
20274	滨海	玉才十七配变	10	400	110	110
20275	滨海	玉才十三配变	10	400	237	237
20276	滨海	玉才十四配变	10	400	246	246
20277	滨海	玉才十一配变	10	400	315	315
20278	滨海	玉才五组站	10	200	160	160
20279	滨海	玉才新十六配变	10	400	221	221
20280	滨海	玉才新十五配变	10	400	320	320
20281	滨海	玉才一配变	10	400	160	160
20282	滨海	玉才中心村	10	400	201	201
20283	滨海	玉辛五配变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20284	滨海	玉辛一配变	10	400	251	251
20285	滨海	育才二十三配变	10	400	227	227
20286	滨海	育才三配变	10	400	320	320
20287	滨海	玉才十九配变	10	100	80	80
20288	滨海	玉辛四配变	10	200	160	160
20289	滨海	育才二十六配变	10	400	199	0
20290	滨海	坎南条港电站	10	200	160	0
20291	滨海	塔沟二配变	10	200	160	0
20292	滨海	塔沟四配变.	10	200	160	0
20293	滨海	荡东五配变.	10	200	130	130
20294	滨海	丰舍二配变.	10	200	105	105
20295	滨海	丰舍六配变	10	200	160	160
20296	滨海	丰舍十配变	10	200	5	5
20297	滨海	丰舍四配变	10	200	142	142
20298	滨海	丰舍小区配变	10	200	160	160
20299	滨海	塔沟五配变.	10	200	160	160
20300	滨海	天场天盘电站	10	200	160	160
20301	滨海	天盘八配变天场	10	200	0	0
20302	滨海	天盘二配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20303	滨海	天盘六配变	10	200	125	125
20304	滨海	天盘七配变	10	200	62	62
20305	滨海	天盘桥南电站	10	200	160	160
20306	滨海	天盘十二配变	10	200	63	63
20307	滨海	天盘十一配变	10	400	189	189
20308	滨海	天盘四配变	10	200	68	68
20309	滨海	天盘五配变	10	200	112	112
20310	滨海	天盘一配变	10	200	40	40
20311	滨海	条港二配变	10	200	146	146
20312	滨海	徐丹五六组站	10	200	81	81
20313	滨海	玉才八配变	10	400	315	315
20314	滨海	玉才十八配变	10	400	73	73
20315	滨海	育才二配变	10	400	310	310
20316	滨海	七分场部	10	200	160	0
20317	滨海	商物公司台区	10	200	160	0
20318	滨海	振东供销小区四号变	10	400	0	320
20319	滨海	东兴电站	10	200	0	0
20320	滨海	堆角二配变	10	200	0	0
20321	滨海	堆角三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20322	滨海	堆角四配变	10	400	0	0
20323	滨海	堆角一配变	10	200	0	0
20324	滨海	官庄一站	10	200	0	0
20325	滨海	华林一站	10	100	0	0
20326	滨海	界牌二站	10	100	0	0
20327	滨海	界牌街道十一配变	10	200	0	0
20328	滨海	界牌街道五配变	10	400	0	0
20329	滨海	界牌三配变	10	400	0	0
20330	滨海	界牌十二配变	10	200	0	0
20331	滨海	界牌十六配变	10	400	0	0
20332	滨海	界牌十三配变	10	400	0	0
20333	滨海	祁垛二号变	10	200	0	0
20334	滨海	祁垛二配变	10	200	0	0
20335	滨海	祁垛三配变	10	200	0	0
20336	滨海	祁垛四配变	10	200	0	0
20337	滨海	祁垛五配变	10	400	0	0
20338	滨海	祁垛一号变	10	200	0	0
20339	滨海	祁垛一配变	10	400	0	0
20340	滨海	万庄电站	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20341	滨海	万庄二配变	10	200	0	0
20342	滨海	万庄三配变	10	400	0	0
20343	滨海	万庄一配变	10	200	0	0
20344	滨海	周庄八配变	10	400	0	0
20345	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	0	0
20346	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	0	0
20347	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	0	0
20348	滨海	周庄二配变	10	400	0	0
20349	滨海	周庄九配变	10	400	0	0
20350	滨海	周庄六配变	10	400	0	0
20351	滨海	周庄七配变	10	200	0	0
20352	滨海	周庄三配变	10	200	0	0
20353	滨海	周庄五配变	10	200	0	0
20354	滨海	周庄一配变	10	400	0	0
20355	滨海	周庄一站	10	200	0	0
20356	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	0	0
20357	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	0	0
20358	滨海	华林二配变	10	200	0	0
20359	滨海	华林六配变配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20360	滨海	华林七配变配变	10	400	0	0
20361	滨海	华林三配变	10	200	0	0
20362	滨海	华林四配变	10	200	0	0
20363	滨海	华林五配变	10	400	0	0
20364	滨海	华林一配变	10	400	0	0
20365	滨海	界牌三站	10	200	0	0
20366	滨海	界牌五配变电站三	10	100	0	0
20367	滨海	清水河电站	10	100	0	0
20368	滨海	清水河三配变	10	400	0	0
20369	滨海	清水河四配变	10	400	0	0
20370	滨海	清水河一配变	10	400	0	0
20371	滨海	四坝八配变	10	400	0	0
20372	滨海	四坝电站	10	400	0	0
20373	滨海	四坝二配变配变	10	200	0	0
20374	滨海	四坝六配变	10	400	0	0
20375	滨海	四坝七配变	10	400	0	0
20376	滨海	四坝三配变	10	400	0	0
20377	滨海	四坝四配变	10	400	0	0
20378	滨海	四坝五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20379	滨海	四坝一配变	10	200	0	0
20380	滨海	朱庄电站	10	400	0	0
20381	滨海	冲边八配变	10	200	120	0
20382	滨海	冲边二配变	10	200	77	0
20383	滨海	冲边九配变	10	400	192	0
20384	滨海	冲边六配变	10	200	78	0
20385	滨海	冲边南站	10	100	80	0
20386	滨海	冲边七配变	10	200	63	0
20387	滨海	冲边三配变	10	400	234	0
20388	滨海	冲边四配变	10	200	129	0
20389	滨海	冲边五配变	10	200	142	0
20390	滨海	冲边一配变	10	400	147	0
20391	滨海	吉圩二配变	10	400	180	0
20392	滨海	吉圩三配变	10	200	95	0
20393	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	160	0
20394	滨海	界牌康居小区	10	200	160	0
20395	滨海	三坝八配变	10	400	204	0
20396	滨海	三坝二配变	10	200	55	0
20397	滨海	三坝九配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20398	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	320	0
20399	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	320	0
20400	滨海	三坝七配变	10	400	231	0
20401	滨海	三坝十配变	10	400	155	0
20402	滨海	三坝十一配变	10	400	239	0
20403	滨海	三坝四配变	10	200	133	0
20404	滨海	三坝五配变	10	200	0	0
20405	滨海	三坝一配变	10	400	302	0
20406	滨海	圣庄电站北	10	200	160	0
20407	滨海	圣庄二配变	10	200	101	0
20408	滨海	圣庄南电站	10	200	160	0
20409	滨海	圣庄排涝二站	10	200	160	0
20410	滨海	圣庄三配变	10	200	138	0
20411	滨海	圣庄四配变	10	400	281	0
20412	滨海	圣庄五配变	10	400	254	0
20413	滨海	圣庄一配变	10	200	38	0
20414	滨海	众兴渔场电站	10	200	160	0
20415	滨海	二坝二配变	10	400	70	0
20416	滨海	二坝六配变	10	400	210	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20417	滨海	二坝三配变	10	200	147	0
20418	滨海	二坝一配变	10	200	128	0
20419	滨海	河包二配变	10	200	13	0
20420	滨海	河包二站	10	200	160	0
20421	滨海	河包六配变	10	400	255	0
20422	滨海	河包四配变	10	200	0	0
20423	滨海	河包五配变	10	200	129	0
20424	滨海	河包一配变	10	200	11	0
20425	滨海	淮南二配变	10	200	70	0
20426	滨海	淮南六配变	10	400	224	0
20427	滨海	淮南七配变	10	400	145	0
20428	滨海	淮南三配变	10	200	134	0
20429	滨海	淮南四配变	10	400	235	0
20430	滨海	淮南一配变	10	400	62	0
20431	滨海	街道九配变	10	400	191	0
20432	滨海	街道十配变.	10	400	208	0
20433	滨海	界牌二坝四配变	10	200	91	0
20434	滨海	界牌二配变	10	400	177	0
20435	滨海	界牌街道六配变.	10	400	284	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20436	滨海	界牌七配变	10	200	60	0
20437	滨海	界牌十八配变	10	400	216	0
20438	滨海	界牌十七配变	10	400	292	0
20439	滨海	界牌十四配变0	10	400	286	0
20440	滨海	界牌十五配变	10	400	307	0
20441	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	275	0
20442	滨海	界牌小街一配变西.	10	630	504	0
20443	滨海	三坝电站.	10	100	80	0
20444	滨海	三坝六配变	10	200	141	0
20445	滨海	三坝三配变	10	200	38	0
20446	滨海	三份二配变	10	200	43	0
20447	滨海	三份七配变	10	400	73	0
20448	滨海	三份三配变	10	200	96	0
20449	滨海	三份四配变	10	400	104	0
20450	滨海	三份五配变	10	400	98	0
20451	滨海	三份一配变	10	400	160	0
20452	滨海	三份一站	10	400	273	0
20453	滨海	许家圩电站	10	200	160	0
20454	滨海	许家圩二配变	10	400	270	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20455	滨海	许家圩九配变	10	400	320	0
20456	滨海	许家圩六配变	10	400	78	0
20457	滨海	许家圩七配变	10	400	320	0
20458	滨海	许家圩三配变	10	400	241	0
20459	滨海	许家圩四配变	10	200	54	0
20460	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	491	0
20461	滨海	许家圩一配变	10	200	14	0
20462	滨海	冯庄电站	10	400	0	0
20463	滨海	冯庄二配变	10	200	0	0
20464	滨海	冯庄六配变	10	200	0	0
20465	滨海	冯庄七配变	10	400	0	0
20466	滨海	冯庄三配变	10	200	0	0
20467	滨海	冯庄四配变	10	200	0	0
20468	滨海	冯庄五配变	10	200	0	0
20469	滨海	冯庄一配变	10	400	0	0
20470	滨海	界牌条堆六配变	10	400	0	0
20471	滨海	界牌于庄五配变	10	400	0	0
20472	滨海	条堆七配变	10	400	0	0
20473	滨海	王港西站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20474	滨海	腰路二配变	10	400	0	0
20475	滨海	腰路三配变	10	400	0	0
20476	滨海	腰路四配变	10	400	0	0
20477	滨海	腰路五配变	10	200	0	0
20478	滨海	腰路一配变	10	400	0	0
20479	滨海	有余二配变	10	200	0	0
20480	滨海	有余三配变	10	400	0	0
20481	滨海	有余四配变	10	400	0	0
20482	滨海	有余五配变	10	400	0	0
20483	滨海	有余一配变	10	400	0	0
20484	滨海	于庄八配变	10	400	0	0
20485	滨海	于庄二配变	10	400	0	0
20486	滨海	于庄三配变	10	400	0	0
20487	滨海	于庄四配变	10	200	0	0
20488	滨海	于庄一配变	10	400	0	0
20489	滨海	众兴二配变	10	400	0	0
20490	滨海	众兴六配变	10	400	0	0
20491	滨海	众兴三配变	10	400	0	0
20492	滨海	众兴四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20493	滨海	众兴五配变	10	400	0	0
20494	滨海	众兴一配变	10	400	0	0
20495	滨海	陈建国	10	400	0	0
20496	滨海	创业七配变	10	400	0	0
20497	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	0	0
20498	滨海	陆集五组菜场	10	400	0	0
20499	滨海	陆集小街十四配变	10	630	0	0
20500	滨海	陆集小街十五配变	10	630	0	0
20501	滨海	普润1#.	10	100	0	0
20502	滨海	条堆二配变	10	400	0	0
20503	滨海	条堆三配变	10	200	0	0
20504	滨海	条堆四配变	10	400	0	0
20505	滨海	条堆五配变	10	200	0	0
20506	滨海	条堆一配变	10	400	0	0
20507	滨海	小街八号综合变	10	200	0	0
20508	滨海	小街九号变	10	400	0	0
20509	滨海	小街六#变	10	200	0	0
20510	滨海	小街陆集四配变	10	400	0	0
20511	滨海	小街路灯一号变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20512	滨海	小街七号变	10	200	0	0
20513	滨海	小街三号变	10	200	0	0
20514	滨海	小街十号变	10	400	0	0
20515	滨海	小街十七号变	10	400	0	0
20516	滨海	小街十三号变	10	400	0	0
20517	滨海	小街十一号变	10	200	0	0
20518	滨海	小街条堆八配变	10	400	0	0
20519	滨海	小街五号变	10	400	0	0
20520	滨海	小街一号变	10	400	0	0
20521	滨海	学地十配变	10	400	0	0
20522	滨海	赵吉军	10	500	0	0
20523	滨海	陆集线小街二十号变配变	10	400	0	0
20524	滨海	创业一配变	10	400	0	0
20525	滨海	东兴二2配变	10	200	0	0
20526	滨海	官庄二配变	10	400	0	0
20527	滨海	官庄九配变	10	400	0	0
20528	滨海	官庄六配变	10	200	0	0
20529	滨海	官庄三配变	10	200	0	0
20530	滨海	官庄四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20531	滨海	官庄五配变	10	200	0	0
20532	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	0	0
20533	滨海	官庄一配变	10	200	0	0
20534	滨海	界牌东兴一配变	10	200	0	0
20535	滨海	陆集东兴三配变	10	400	0	0
20536	滨海	陆集东兴四配变	10	400	0	0
20537	滨海	陆亚军联建楼	10	500	0	0
20538	滨海	十八顷二配变	10	200	0	0
20539	滨海	十八顷七配变	10	400	0	0
20540	滨海	十八顷三配变	10	400	0	0
20541	滨海	十八顷十二配变	10	200	0	0
20542	滨海	十八顷十配变	10	200	0	0
20543	滨海	十八顷十三配变	10	400	0	0
20544	滨海	十八顷十一配变	10	400	0	0
20545	滨海	十八顷四配变	10	400	0	0
20546	滨海	十八顷五配变	10	200	0	0
20547	滨海	十八顷一配变	10	200	0	0
20548	滨海	十八顷一站	10	200	0	0
20549	滨海	王港七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20550	滨海	学地四配变	10	200	0	0
20551	滨海	学地一配变	10	400	0	0
20552	滨海	学南二配变	10	400	0	0
20553	滨海	学南六配变	10	400	0	0
20554	滨海	学南七配变	10	400	0	0
20555	滨海	学南七台区配变	10	400	0	0
20556	滨海	学南三配变	10	200	0	0
20557	滨海	学南四配变	10	200	0	0
20558	滨海	学南一配变	10	400	0	0
20559	滨海	陆下线小街十九号变配变	10	400	0	0
20560	滨海	创业五配变	10	400	0	0
20561	滨海	房港二配变	10	400	0	0
20562	滨海	房港四配变	10	400	0	0
20563	滨海	房港五配变	10	400	0	0
20564	滨海	吉甫八配变	10	400	0	0
20565	滨海	吉甫九配变	10	400	0	0
20566	滨海	吉甫六配变	10	200	0	0
20567	滨海	吉甫七配变	10	400	0	0
20568	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20569	滨海	吉甫十二配变	10	400	0	0
20570	滨海	吉甫一配变	10	400	0	0
20571	滨海	界牌房港三配变	10	400	0	0
20572	滨海	界牌房港一配变	10	200	0	0
20573	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	0	0
20574	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	0	0
20575	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	0	0
20576	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	0	0
20577	滨海	界牌陆集二配变	10	400	0	0
20578	滨海	界牌陆集五配变	10	200	0	0
20579	滨海	界牌陆集一配变	10	400	0	0
20580	滨海	刘甫八配变	10	400	0	0
20581	滨海	刘甫北站	10	200	0	0
20582	滨海	刘甫二配变	10	400	0	0
20583	滨海	刘甫南站(刘甫一站）	10	400	0	0
20584	滨海	刘甫七配变	10	200	0	0
20585	滨海	刘甫三配变	10	200	0	0
20586	滨海	刘甫四配变	10	200	0	0
20587	滨海	刘甫五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20588	滨海	陆集八配变	10	400	0	0
20589	滨海	陆集电站	10	100	0	0
20590	滨海	陆集六配变	10	400	0	0
20591	滨海	陆集七配变	10	400	0	0
20592	滨海	陆集三配变	10	400	0	0
20593	滨海	王港八配变	10	400	0	0
20594	滨海	王港二配变	10	200	0	0
20595	滨海	王港九配变	10	200	0	0
20596	滨海	王港六配变	10	400	0	0
20597	滨海	王港南站	10	200	0	0
20598	滨海	王港三配变	10	200	0	0
20599	滨海	王港十二配变	10	400	0	0
20600	滨海	王港十配变	10	400	0	0
20601	滨海	王港十一配变	10	400	0	0
20602	滨海	王港五配变.	10	400	0	0
20603	滨海	王港一配变	10	400	0	0
20604	滨海	王港中站	10	400	0	0
20605	滨海	小街四号变	10	400	0	0
20606	滨海	竹林二站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20607	滨海	竹林五台区配变	10	400	0	0
20608	滨海	创业八配变	10	400	0	0
20609	滨海	创业二配变0	10	400	0	0
20610	滨海	创业六配变	10	200	0	0
20611	滨海	创业四配变	10	200	0	0
20612	滨海	黄庄电站	10	200	0	0
20613	滨海	黄庄二配变	10	400	0	0
20614	滨海	黄庄九配变	10	400	0	0
20615	滨海	黄庄六配变	10	400	0	0
20616	滨海	黄庄七配变	10	400	0	0
20617	滨海	黄庄十配变	10	400	0	0
20618	滨海	黄庄四配变	10	400	0	0
20619	滨海	黄庄五配变	10	200	0	0
20620	滨海	黄庄一配变0	10	400	0	0
20621	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	0	0
20622	滨海	界牌三巨一配变	10	200	0	0
20623	滨海	界牌条巨三配变	10	200	0	0
20624	滨海	界牌条巨一配变	10	200	0	0
20625	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20626	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	0	0
20627	滨海	李树海	10	500	0	0
20628	滨海	陆从祥	10	500	0	0
20629	滨海	陆集小街二号变	10	400	0	0
20630	滨海	陆集小街十八号变	10	400	0	0
20631	滨海	陆集小街十六配变	10	400	0	0
20632	滨海	三巨北站	10	200	0	0
20633	滨海	三巨二配变	10	400	0	0
20634	滨海	三巨三配变	10	200	0	0
20635	滨海	三巨四配变	10	400	0	0
20636	滨海	三巨一站	10	200	0	0
20637	滨海	十八顷八配变1	10	400	0	0
20638	滨海	四巨二配变	10	200	0	0
20639	滨海	四巨三配变	10	200	0	0
20640	滨海	四巨五配变	10	400	0	0
20641	滨海	四巨一配变	10	400	0	0
20642	滨海	条巨八配变	10	400	0	0
20643	滨海	条巨电站	10	200	0	0
20644	滨海	条巨二配变变压器	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20645	滨海	条巨六配变变压器	10	200	0	0
20646	滨海	条巨七配变	10	400	0	0
20647	滨海	条巨四配变	10	400	0	0
20648	滨海	条巨五配变	10	200	0	0
20649	滨海	头巨八配变	10	200	0	0
20650	滨海	头巨二配变	10	200	0	0
20651	滨海	头巨九配变	10	400	0	0
20652	滨海	头巨六配变	10	400	0	0
20653	滨海	头巨七配变	10	400	0	0
20654	滨海	头巨三配变	10	200	0	0
20655	滨海	头巨十二配变1	10	400	0	0
20656	滨海	头巨十配变	10	400	0	0
20657	滨海	头巨十三配变	10	400	0	0
20658	滨海	头巨十四配变	10	400	0	0
20659	滨海	头巨十一配变	10	200	0	0
20660	滨海	头巨四配变	10	400	0	0
20661	滨海	头巨五配变	10	400	0	0
20662	滨海	头巨一配变	10	400	0	0
20663	滨海	五巨八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20664	滨海	五巨二配变	10	200	0	0
20665	滨海	五巨六配变	10	400	0	0
20666	滨海	五巨七配变	10	200	0	0
20667	滨海	五巨三配变	10	200	0	0
20668	滨海	五巨十九配变	10	400	0	0
20669	滨海	五巨十配变	10	200	0	0
20670	滨海	五巨十七配变	10	400	0	0
20671	滨海	五巨十三配变	10	400	0	0
20672	滨海	五巨十四配变	10	400	0	0
20673	滨海	五巨十一配变	10	200	0	0
20674	滨海	五巨四配变	10	200	0	0
20675	滨海	五巨五配变	10	200	0	0
20676	滨海	学地八配变	10	200	0	0
20677	滨海	学地二配变	10	200	0	0
20678	滨海	学地六配变	10	200	0	0
20679	滨海	学地七配变	10	400	0	0
20680	滨海	学地三配变变压器	10	400	0	0
20681	滨海	学地十一配变	10	400	0	0
20682	滨海	学地五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20683	滨海	创业三配变	10	200	0	0
20684	滨海	河头二配变0	10	400	0	0
20685	滨海	河头六配变	10	400	0	0
20686	滨海	河头三配变	10	400	0	0
20687	滨海	河头四配变	10	200	0	0
20688	滨海	河头五配变	10	400	0	0
20689	滨海	河头一配变	10	400	0	0
20690	滨海	淮东八配变	10	400	0	0
20691	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	0	0
20692	滨海	淮东九配变	10	200	0	0
20693	滨海	淮东六配变0	10	400	0	0
20694	滨海	淮东七配变	10	200	0	0
20695	滨海	淮东三配变	10	400	0	0
20696	滨海	淮东十一配变	10	400	0	0
20697	滨海	淮东四配变	10	400	0	0
20698	滨海	淮东五配变	10	200	0	0
20699	滨海	淮东一配变	10	200	0	0
20700	滨海	淮西二配变	10	200	0	0
20701	滨海	淮西三配变1	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20702	滨海	淮西四配变	10	400	0	0
20703	滨海	淮西一配变变压器	10	200	0	0
20704	滨海	淮兴八配变	10	400	0	0
20705	滨海	淮兴九配变	10	400	0	0
20706	滨海	淮兴六配变	10	400	0	0
20707	滨海	淮兴七配变	10	400	0	0
20708	滨海	淮兴三配变	10	200	0	0
20709	滨海	淮兴五配变	10	200	0	0
20710	滨海	淮中二配变单相变	10	200	0	0
20711	滨海	淮中六配变配	10	400	0	0
20712	滨海	淮中七配变	10	400	0	0
20713	滨海	淮中三配变	10	400	0	0
20714	滨海	淮中五配变	10	200	0	0
20715	滨海	淮中一配变	10	400	0	0
20716	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	0	0
20717	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	0	0
20718	滨海	界牌淮中二配变	10	200	0	0
20719	滨海	界牌竹林一配变	10	400	0	0
20720	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20721	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	0	0
20722	滨海	王港四配变	10	200	0	0
20723	滨海	竹林电站	10	200	0	0
20724	滨海	竹林三配变	10	400	0	0
20725	滨海	竹林四配变	10	400	0	0
20726	滨海	竹林五配变	10	400	0	0
20727	滨海	陈涛路5#公用	10	400	320	320
20728	滨海	陈涛路口5#公用	10	400	320	320
20729	滨海	坎北二配变	10	400	320	320
20730	滨海	坎北三配变	10	400	313	313
20731	滨海	坎北十配变	10	400	320	320
20732	滨海	坎北四配变	10	400	313	313
20733	滨海	蔬菜十配变	10	400	320	320
20734	滨海	小街6配变	10	630	322	322
20735	滨海	陈涛路2#公用	10	400	320	320
20736	滨海	代庄四配变	10	400	237	237
20737	滨海	代庄一配变	10	400	172	172
20738	滨海	戴庄北站	10	200	160	160
20739	滨海	戴庄南站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20740	滨海	戴庄排涝电站	10	200	160	160
20741	滨海	坎东六配变	10	400	320	320
20742	滨海	坎东七配变	10	400	320	320
20743	滨海	坎东十九配变	10	400	320	320
20744	滨海	坎南代庄二配变	10	200	3	3
20745	滨海	坎南戴庄三配变	10	400	92	92
20746	滨海	坎南靠河二配变	10	400	132	132
20747	滨海	坎南靠河六配变	10	400	310	310
20748	滨海	坎南靠河七配变	10	400	165	165
20749	滨海	坎南靠河三配变	10	400	113	113
20750	滨海	坎南靠河十配变	10	200	123	123
20751	滨海	坎南靠河十一配变	10	400	29	29
20752	滨海	坎南靠河四配变	10	400	250	250
20753	滨海	坎南靠河四配变2	10	400	246	246
20754	滨海	坎南靠河五配变	10	400	269	269
20755	滨海	坎南靠河一配变	10	400	169	169
20756	滨海	坎南三里八配变	10	200	160	160
20757	滨海	坎南三里十五配变	10	400	262	262
20758	滨海	坎南三烈十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20759	滨海	坎南三烈五配变	10	200	160	160
20760	滨海	坎南线桃李1#配变	10	400	320	320
20761	滨海	坎南线桃李村民委员会配变	10	400	314	314
20762	滨海	靠河八配变	10	200	0	0
20763	滨海	渠北一台区配变.	10	200	160	160
20764	滨海	三里七配变	10	400	289	289
20765	滨海	三里三十配变	10	400	279	279
20766	滨海	三烈大站	10	200	160	160
20767	滨海	三烈排涝电站	10	200	160	160
20768	滨海	三烈一配变	10	400	0	0
20769	滨海	桃李2#配变	10	400	320	320
20770	滨海	坎南港区支路公用	10	315	252	252
20771	滨海	城南菜场欧变	10	630	504	504
20772	滨海	二农机公用	10	400	320	320
20773	滨海	坎南菜场2#公用	10	630	504	504
20774	滨海	坎南菜场公用	10	400	320	320
20775	滨海	三里二十二配变	10	400	320	320
20776	滨海	三里二十六配变	10	400	320	320
20777	滨海	三里六配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20778	滨海	三里三十二配变	10	400	320	320
20779	滨海	三里十二配变	10	400	320	320
20780	滨海	三里十九配变	10	400	246	246
20781	滨海	三里五配变	10	400	315	315
20782	滨海	华宝3#变	10	400	320	320
20783	滨海	坎南丁字港2#变	10	400	310	310
20784	滨海	坎南丁字港3#配变	10	400	320	320
20785	滨海	坎南丁字港船闸公用	10	400	320	320
20786	滨海	坎南丁字港一配变	10	400	320	320
20787	滨海	坎南丁字港闸公用2#配变	10	400	320	320
20788	滨海	坎南贺沟三配变	10	400	295	295
20789	滨海	坎南七里排涝电站综合变	10	400	308	308
20790	滨海	七里公用	10	315	252	252
20791	滨海	七里一配变	10	400	320	320
20792	滨海	坎南纺校1#公用	10	630	290	290
20793	滨海	坎南纺校2#公用配变	10	630	304	304
20794	滨海	坎南海通汽配公用	10	400	320	320
20795	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	320	320
20796	滨海	坎南韩庄四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20797	滨海	坎南韩庄五配变	10	400	320	320
20798	滨海	坎南韩庄一配变	10	400	320	320
20799	滨海	坎南三里二十八配变	10	400	320	320
20800	滨海	坎南三里二十七配变	10	400	309	309
20801	滨海	坎南三里三配变	10	400	260	260
20802	滨海	坎南三里十六配变	10	400	320	320
20803	滨海	坎南三里十一配变	10	400	320	320
20804	滨海	坎南三里一配变	10	500	388	388
20805	滨海	坎南锁厂公用	10	630	504	504
20806	滨海	南苑新村1#欧变1#主变	10	630	504	504
20807	滨海	南苑新村2#欧变	10	400	305	305
20808	滨海	三里二配变	10	400	320	320
20809	滨海	锁厂2#公用	10	400	320	320
20810	滨海	迎宾花园1#欧变1#主变	10	630	504	504
20811	滨海	迎宾花园2#欧变1#主变	10	630	504	504
20812	滨海	迎宾中路1#	10	630	504	504
20813	滨海	电大2#公用	10	400	320	320
20814	滨海	钢材市场公用	10	630	446	446
20815	滨海	坎南北荡五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20816	滨海	人民路公用1#主变	10	630	504	504
20817	滨海	人民南路2#箱变1#主变	10	500	400	400
20818	滨海	迎宾花园3#欧变1#主变	10	200	160	160
20819	滨海	坎北孟舍二配变	10	400	261	261
20820	滨海	坎北孟舍六配变变压器	10	400	284	284
20821	滨海	孟舍3#公用变	10	400	320	320
20822	滨海	孟舍三配变	10	400	271	271
20823	滨海	孟舍十六配变	10	400	303	303
20824	滨海	孟舍十三配变	10	400	295	295
20825	滨海	孟舍十四配变	10	400	320	320
20826	滨海	孟舍十五配变	10	200	153	153
20827	滨海	孟舍四配变	10	400	320	320
20828	滨海	孟舍五配变	10	200	160	160
20829	滨海	孟舍一配变	10	400	320	320
20830	滨海	肖庄八配变	10	400	152	152
20831	滨海	肖庄五配变	10	400	317	317
20832	滨海	汇文院1#开关站(三遥)2#所用变	10	30	24	24
20833	滨海	汇文院1#配电室(三遥)2#主变	10	800	637	637
20834	滨海	汇文院1#配电室(三遥)4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20835	滨海	汇文院2#开关站(三遥)2#所用变	10	30	24	24
20836	滨海	汇文院2#配电室(三遥)2#主变	10	800	637	637
20837	滨海	汇文院2#配电室(三遥)4#主变	10	800	640	640
20838	滨海	汇文院3#配电室(三遥)2#主变	10	800	632	632
20839	滨海	汇文院3#配电室(三遥)4#主变	10	800	640	640
20840	滨海	汇文院4#配电室(三遥)2#主变	10	800	632	632
20841	滨海	汇文院4#配电室(三遥)4#主变	10	800	635	635
20842	滨海	汇文院5#配电室(三遥)2#主变	10	800	640	640
20843	滨海	汇文院5#配电室(三遥)4#主变	10	800	632	632
20844	滨海	汇文院6#配电室(三遥)2#主变	10	800	635	635
20845	滨海	汇文院6#配电室(三遥)4#主变	10	800	634	634
20846	滨海	孟舍十配变1#主变	10	630	504	504
20847	滨海	朱浦四配变	10	200	160	160
20848	滨海	滨海县经济开发区北区8#公用变	10	400	320	320
20849	滨海	陈滩电站配变	10	200	160	160
20850	滨海	陈滩二配变	10	400	262	262
20851	滨海	陈滩六配变	10	400	308	308
20852	滨海	陈滩七配变	10	200	144	144
20853	滨海	陈滩三配变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20854	滨海	陈滩十八配变	10	400	320	320
20855	滨海	陈滩十二配变	10	400	264	264
20856	滨海	陈滩十配变	10	400	265	265
20857	滨海	陈滩十七配变	10	400	320	320
20858	滨海	陈滩十三配变	10	400	320	320
20859	滨海	陈滩十四配变	10	400	245	245
20860	滨海	陈滩十五配变	10	400	320	320
20861	滨海	陈滩十一配变	10	400	235	235
20862	滨海	陈滩四配变	10	200	73	73
20863	滨海	陈滩五配变	10	400	320	320
20864	滨海	陈滩一配变	10	400	241	241
20865	滨海	果林八配变	10	400	277	277
20866	滨海	果林二配变	10	400	46	46
20867	滨海	坎北龙港二配变	10	200	38	38
20868	滨海	龙港三组电站	10	200	160	160
20869	滨海	龙港四配变	10	400	257	257
20870	滨海	卢滩六配变	10	400	236	236
20871	滨海	卢滩三配变	10	200	141	141
20872	滨海	卢滩四配变	10	400	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20873	滨海	卢滩五配变	10	400	286	286
20874	滨海	卢滩一配变	10	400	320	320
20875	滨海	吕滩八配变	10	400	87	87
20876	滨海	吕滩电站	10	200	160	160
20877	滨海	吕滩二配变	10	400	84	84
20878	滨海	吕滩九配变	10	200	16	16
20879	滨海	吕滩六配变	10	400	243	243
20880	滨海	吕滩七配变	10	200	15	15
20881	滨海	吕滩三配变	10	200	3	3
20882	滨海	吕滩十二配变	10	400	154	154
20883	滨海	吕滩十配变	10	400	235	235
20884	滨海	吕滩十一配变	10	200	68	68
20885	滨海	吕滩四配变	10	400	211	211
20886	滨海	吕滩五配变	10	400	275	275
20887	滨海	吕滩一配变	10	400	242	242
20888	滨海	王滩电站	10	200	160	160
20889	滨海	王滩二配变	10	200	160	160
20890	滨海	王滩九配变	10	400	214	214
20891	滨海	王滩七配变	10	400	209	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20892	滨海	王滩三配变	10	400	242	242
20893	滨海	王滩十二配变	10	400	298	298
20894	滨海	王滩十六配变	10	400	320	320
20895	滨海	王滩十配变	10	200	124	124
20896	滨海	王滩十三配变	10	400	320	320
20897	滨海	王滩十四配变	10	400	320	320
20898	滨海	王滩十五配变	10	400	320	320
20899	滨海	王滩十一配变	10	400	320	320
20900	滨海	王滩四配变	10	400	255	255
20901	滨海	王滩一配变	10	200	22	22
20902	滨海	友好三台区配变	10	400	320	320
20903	滨海	果林三配变	10	400	262	262
20904	滨海	果林十二配变	10	200	160	160
20905	滨海	果林十配变	10	400	320	320
20906	滨海	果林十三配变	10	400	267	267
20907	滨海	果林十五配变	10	200	78	78
20908	滨海	果林十一配变	10	200	129	129
20909	滨海	果林四配变1	10	200	121	121
20910	滨海	果林五配变.	10	400	261	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20911	滨海	果林一配变	10	400	70	70
20912	滨海	夹河十配变	10	200	36	36
20913	滨海	坎北果林九配变	10	400	320	320
20914	滨海	坎北果林七配变	10	400	320	320
20915	滨海	坎北龙港七配变	10	400	61	61
20916	滨海	良种场综合变	10	200	160	160
20917	滨海	龙港村电站	10	200	160	160
20918	滨海	龙港九配变	10	400	320	320
20919	滨海	龙港六配变	10	400	263	263
20920	滨海	龙港三配变	10	200	72	72
20921	滨海	龙港十配变	10	400	312	312
20922	滨海	龙港十一配变	10	400	305	305
20923	滨海	龙港五配变	10	200	9	9
20924	滨海	龙港一配变	10	200	86	86
20925	滨海	孟舍九配变	10	400	320	320
20926	滨海	肖港电站	10	200	160	160
20927	滨海	肖庄二组电站	10	250	200	200
20928	滨海	肖庄三配变	10	400	314	314
20929	滨海	肖庄十配变	10	400	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20930	滨海	肖庄十三配变	10	400	222	222
20931	滨海	肖庄四配变	10	200	123	123
20932	滨海	肖庄一配变	10	400	118	118
20933	滨海	玉才十五配变	10	400	320	320
20934	滨海	博纳物资	10	630	504	0
20935	滨海	东扶贫2#变	10	200	148	0
20936	滨海	坎南东扶贫	10	400	320	0
20937	滨海	坎南嵇庄四配变	10	200	160	0
20938	滨海	坎南三里二十配变	10	400	244	0
20939	滨海	坎南孙庄二配变	10	400	320	0
20940	滨海	坎南孙庄小区3#变	10	400	320	0
20941	滨海	坎南孙庄小区配变	10	400	320	0
20942	滨海	万豪1#箱变1#主变	10	630	504	0
20943	滨海	万豪2#箱变1#主变	10	630	504	0
20944	滨海	阜中排涝	10	400	320	0
20945	滨海	阜中新区2#	10	400	320	0
20946	滨海	阜中赵舍电站	10	200	160	0
20947	滨海	贺沟张庄电站	10	200	160	0
20948	滨海	贺沟中站配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20949	滨海	经济开发区阜中新区1#变1#主变	10	630	504	0
20950	滨海	经济开发区阜中新区2#变1#主变	10	630	504	0
20951	滨海	经济开发区阜中新区3#变	10	630	504	0
20952	滨海	坎南阜中四配变	10	400	320	0
20953	滨海	新增阜中五配变	10	400	320	0
20954	滨海	冠华公用箱变1#主变	10	630	504	0
20955	滨海	红旗六配变	10	400	320	0
20956	滨海	红旗十一配变	10	400	320	0
20957	滨海	红旗四配变	10	200	132	0
20958	滨海	坎南二斗河配变	10	400	172	0
20959	滨海	坎南入城口箱变1#主变	10	400	320	0
20960	滨海	坎南友好四配变	10	400	122	0
20961	滨海	坎南友好五配变	10	400	312	0
20962	滨海	坎南友好西五号配变	10	400	285	0
20963	滨海	坎南友好西小区2#变	10	400	25	0
20964	滨海	坎南友好西小区4#变	10	400	320	0
20965	滨海	坎南友好西小区配变	10	400	206	0
20966	滨海	坎南友好小区配变	10	400	297	0
20967	滨海	友好东小区1#变	10	400	290	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20968	滨海	友好东小区3#变	10	200	61	0
20969	滨海	友好东小区4#变	10	400	312	0
20970	滨海	友好西二配变	10	400	320	0
20971	滨海	阜中辛庄电站	10	200	160	0
20972	滨海	阜中一配变	10	400	320	0
20973	滨海	贺沟新站配变	10	200	160	0
20974	滨海	农林厂2#配变	10	400	310	0
20975	滨海	条港六配变	10	400	298	0
20976	滨海	条港五配变	10	400	302	0
20977	滨海	条港一配变	10	400	320	0
20978	滨海	汪舍电站配变	10	200	160	0
20979	滨海	阜中二配变	10	200	160	0
20980	滨海	阜中1#变	10	200	150	0
20981	滨海	阜中2#变	10	400	320	0
20982	滨海	红旗桥南配变	10	400	320	0
20983	滨海	民营企业配变	10	630	504	0
20984	滨海	水利船队配变	10	400	320	0
20985	滨海	条港北站	10	200	160	0
20986	滨海	华德光伏变	10	315	214	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20987	滨海	农林场配变	10	400	320	0
20988	滨海	条港排涝站	10	200	160	0
20989	滨海	条港三配变	10	200	160	0
20990	滨海	条港中站	10	200	160	0
20991	滨海	仁和十公用	10	400	320	0
20992	滨海	坎南阜中三配变	10	400	320	0
20993	滨海	坎南七里四配变	10	400	320	0
20994	滨海	张舍综合变	10	400	320	0
20995	滨海	工业路2#公用	10	400	320	0
20996	滨海	金屋装饰城	10	400	320	0
20997	滨海	金屋装饰城2#变配变	10	400	320	0
20998	滨海	经西路1#公用箱变1#主变	10	400	177	0
20999	滨海	坎南工业路3#公用	10	400	320	0
21000	滨海	坎南韩庄三配变	10	400	320	0
21001	滨海	力达路灯配变	10	400	320	0
21002	滨海	华宝1#公用	10	400	320	0
21003	滨海	华宝2#变	10	400	320	0
21004	滨海	坎北七配变	10	400	320	320
21005	滨海	坎北小街十六配变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21006	滨海	仁和十四台区	10	400	320	320
21007	滨海	仁和四公用	10	200	160	160
21008	滨海	蔬菜6号公用	10	400	320	320
21009	滨海	小街二配变	10	630	504	504
21010	滨海	小街九配变	10	400	320	320
21011	滨海	小街三配变	10	400	320	320
21012	滨海	小街十配变	10	400	270	270
21013	滨海	小街十五配变变压器	10	400	311	311
21014	滨海	丙纶公用	10	400	320	320
21015	滨海	坎北五配变	10	400	302	302
21016	滨海	万恒小区1#变805144001002	10	500	400	400
21017	滨海	万恒小区2#变805144115	10	500	400	400
21018	滨海	万恒小区3#变805144116004	10	500	400	400
21019	滨海	小街5配变	10	400	312	312
21020	滨海	小街7配变	10	630	504	504
21021	滨海	小街8配变	10	400	320	320
21022	滨海	小街十一配变	10	630	477	477
21023	滨海	轧花公用配变	10	500	400	400
21024	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21025	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	19	19
21026	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	315	315
21027	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	125	125
21028	滨海	坎北清河十三配变	10	400	177	177
21029	滨海	坎北清河一配变	10	200	52	52
21030	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	320	320
21031	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	280	280
21032	滨海	清河八配变	10	400	77	77
21033	滨海	清河二配变	10	200	160	160
21034	滨海	清河九配变	10	400	307	307
21035	滨海	清河六配变	10	200	74	74
21036	滨海	清河七配变	10	200	0	0
21037	滨海	清河三配变	10	400	245	245
21038	滨海	清河十配变	10	200	103	103
21039	滨海	清河十一配变	10	400	185	185
21040	滨海	清河四配变1	10	200	83	83
21041	滨海	清河五配变	10	200	153	153
21042	滨海	北区5#公用变	10	400	320	320
21043	滨海	滨海县经济开发区北区7#公用变	10	315	180	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21044	滨海	施庄二配变	10	200	160	160
21045	滨海	施庄三配变	10	400	310	310
21046	滨海	施庄四配变	10	315	252	252
21047	滨海	施庄五配变	10	400	320	320
21048	滨海	坎北小街1配变	10	800	640	640
21049	滨海	坎北一配变	10	630	504	504
21050	滨海	大兴十配变	10	400	320	0
21051	滨海	韩庄二配变	10	400	269	0
21052	滨海	韩庄三配变	10	400	320	0
21053	滨海	韩庄四配变	10	400	242	0
21054	滨海	韩庄一配变	10	400	155	0
21055	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	310	0
21056	滨海	会农电站	10	200	160	0
21057	滨海	会农二配变	10	400	195	0
21058	滨海	会农六配变	10	200	100	0
21059	滨海	会农四配变	10	400	232	0
21060	滨海	会农五配变	10	200	160	0
21061	滨海	会农一配变	10	200	160	0
21062	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21063	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	320	0
21064	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	320	0
21065	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	320	0
21066	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	320	0
21067	滨海	坎北会农三配变	10	400	320	0
21068	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	242	0
21069	滨海	坎北新安十一配变	10	400	320	0
21070	滨海	坎北徐红	10	250	200	0
21071	滨海	沙庄一配变	10	400	240	0
21072	滨海	团荡七配变	10	400	320	0
21073	滨海	团荡五配变	10	200	160	0
21074	滨海	新安2#变	10	400	320	0
21075	滨海	新安3#变	10	400	320	0
21076	滨海	新安十八配变	10	400	311	0
21077	滨海	新安十六配变变压器	10	400	320	0
21078	滨海	新安十七配变变压器	10	400	320	0
21079	滨海	新安十三配变	10	400	320	0
21080	滨海	新安十五配变变压器	10	400	320	0
21081	滨海	新安小区1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21082	滨海	大兴八配变变压器	10	400	233	0
21083	滨海	大兴二站	10	200	160	0
21084	滨海	大兴六配变	10	400	193	0
21085	滨海	大兴七配变	10	100	80	0
21086	滨海	大兴三配变	10	400	236	0
21087	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	640	0
21088	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	157	0
21089	滨海	团荡八队电站	10	250	200	0
21090	滨海	团荡九配变	10	200	53	0
21091	滨海	团荡三配变	10	400	125	0
21092	滨海	团荡十一配变	10	400	320	0
21093	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	640	0
21094	滨海	新安八配变	10	400	320	0
21095	滨海	新安二配变	10	400	292	0
21096	滨海	新安二十配变	10	400	320	0
21097	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	320	0
21098	滨海	汇文院1#开关站(三遥)1#所用变	10	30	24	0
21099	滨海	汇文院1#配电室(三遥)1#主变	10	800	635	0
21100	滨海	汇文院1#配电室(三遥)3#主变	10	800	636	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21101	滨海	汇文院2#开关站(三遥)1#所用变	10	30	24	0
21102	滨海	汇文院2#配电室(三遥)1#主变	10	800	632	0
21103	滨海	汇文院2#配电室(三遥)3#主变	10	800	634	0
21104	滨海	汇文院3#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	0
21105	滨海	汇文院3#配电室(三遥)3#主变	10	800	634	0
21106	滨海	汇文院4#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	0
21107	滨海	汇文院4#配电室(三遥)3#主变	10	800	640	0
21108	滨海	汇文院5#配电室(三遥)1#主变	10	800	636	0
21109	滨海	汇文院5#配电室(三遥)3#主变	10	800	640	0
21110	滨海	汇文院6#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	0
21111	滨海	汇文院6#配电室(三遥)3#主变	10	800	636	0
21112	滨海	大坝二配变	10	400	270	0
21113	滨海	大坝六配变	10	400	320	0
21114	滨海	大坝七配变	10	400	278	0
21115	滨海	大坝三配变	10	200	48	0
21116	滨海	大坝四配变	10	400	243	0
21117	滨海	大坝五配变	10	400	290	0
21118	滨海	大坝一配变	10	200	125	0
21119	滨海	二坎八配变	10	400	235	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21120	滨海	二坎东站打水	10	200	160	0
21121	滨海	二坎二配变	10	400	81	0
21122	滨海	二坎九配变	10	400	248	0
21123	滨海	二坎六配变	10	315	219	0
21124	滨海	二坎七配变	10	400	141	0
21125	滨海	二坎三配变	10	400	320	0
21126	滨海	二坎十一配变	10	400	320	0
21127	滨海	二坎四配变	10	200	160	0
21128	滨海	二坎中站打水	10	200	160	0
21129	滨海	黄泥八配变	10	400	131	0
21130	滨海	黄泥二配变	10	400	106	0
21131	滨海	黄泥三配变	10	400	201	0
21132	滨海	黄泥四配变	10	400	157	0
21133	滨海	黄泥一配变	10	400	172	0
21134	滨海	坎北张弓三配变	10	400	296	0
21135	滨海	益礼八配变	10	400	114	0
21136	滨海	益礼北站	10	200	160	0
21137	滨海	益礼电站	10	200	160	0
21138	滨海	益礼二配变	10	400	301	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21139	滨海	益礼六配变	10	400	286	0
21140	滨海	益礼七配变	10	200	86	0
21141	滨海	益礼三配变	10	400	97	0
21142	滨海	益礼四配变	10	200	153	0
21143	滨海	益礼五配变	10	200	144	0
21144	滨海	益礼一配变	10	400	140	0
21145	滨海	张弓二配变	10	400	320	0
21146	滨海	张弓六配变	10	400	268	0
21147	滨海	张弓五配变	10	400	308	0
21148	滨海	张弓小舍电站	10	200	160	0
21149	滨海	张弓一配变	10	200	160	0
21150	滨海	张庄东站	10	200	160	0
21151	滨海	张庄二配变	10	400	192	0
21152	滨海	张庄六配变	10	400	244	0
21153	滨海	张庄三配变	10	200	160	0
21154	滨海	张庄四配变	10	400	295	0
21155	滨海	张庄五配变	10	400	235	0
21156	滨海	张庄西站	10	200	160	0
21157	滨海	张庄一配变	10	400	229	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21158	滨海	大兴二配变	10	200	57	0
21159	滨海	大兴九配变	10	400	320	0
21160	滨海	大兴四配变	10	200	160	0
21161	滨海	大兴五配变	10	200	96	0
21162	滨海	大兴一配变	10	200	139	0
21163	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	160	0
21164	滨海	范如领加工	10	200	143	0
21165	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	320	0
21166	滨海	坎北新安七配变	10	400	294	0
21167	滨海	坎北新安十九配变	10	400	159	0
21168	滨海	坎北新安十配变	10	400	196	0
21169	滨海	坎北新安五配变	10	400	320	0
21170	滨海	新安二站	10	250	200	0
21171	滨海	新安十二配变	10	400	306	0
21172	滨海	新安四配变	10	400	320	0
21173	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	504	0
21174	滨海	程庄一配变	10	400	320	0
21175	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	504	0
21176	滨海	胡集八配变	10	400	202	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21177	滨海	胡集东站	10	200	160	0
21178	滨海	胡集二配变	10	200	25	0
21179	滨海	胡集九配变	10	400	270	0
21180	滨海	胡集六配变	10	400	233	0
21181	滨海	胡集七配变	10	400	50	0
21182	滨海	胡集四配变	10	400	99	0
21183	滨海	胡集五配变	10	400	84	0
21184	滨海	胡集西站	10	200	160	0
21185	滨海	胡集一配变	10	200	90	0
21186	滨海	黄泥南站	10	200	160	0
21187	滨海	夹河电站	10	200	160	0
21188	滨海	夹河二配变	10	400	305	0
21189	滨海	夹河六配变	10	200	0	0
21190	滨海	夹河七配变	10	200	46	0
21191	滨海	夹河四配变	10	400	197	0
21192	滨海	夹河五配变	10	400	253	0
21193	滨海	坎北夹河八配变	10	400	138	0
21194	滨海	坎北夹河三配变	10	400	159	0
21195	滨海	坎北夹河一配变	10	400	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21196	滨海	坎北小沃八配变	10	400	278	0
21197	滨海	坎北小沃二配变	10	400	308	0
21198	滨海	坎北小沃三配变	10	200	160	0
21199	滨海	坎北小沃四配变	10	400	187	0
21200	滨海	坎北小沃五配变	10	200	160	0
21201	滨海	小沃二组电站	10	400	320	0
21202	滨海	小沃六配变	10	400	300	0
21203	滨海	小沃七配变	10	400	320	0
21204	滨海	小沃五组电站	10	200	160	0
21205	滨海	肖庄电站	10	200	160	0
21206	滨海	肖庄二配变	10	400	48	0
21207	滨海	肖庄九配变	10	400	89	0
21208	滨海	肖庄六配变	10	200	160	0
21209	滨海	肖庄七配变	10	400	130	0
21210	滨海	肖庄七组电站	10	200	160	0
21211	滨海	肖庄十二配变	10	400	50	0
21212	滨海	肖庄十五配变	10	400	66	0
21213	滨海	肖庄十一配变	10	200	78	0
21214	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21215	滨海	坎北西坎4#变	10	400	320	0
21216	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	320	0
21217	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	253	0
21218	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	640	0
21219	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	640	0
21220	滨海	西坎1#变	10	400	320	0
21221	滨海	西坎2#变	10	400	320	0
21222	滨海	西坎3#变	10	400	320	0
21223	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
21224	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	640	0
21225	滨海	西坎八配变	10	400	320	0
21226	滨海	西坎二配变	10	400	320	0
21227	滨海	西坎六配变	10	200	160	0
21228	滨海	西坎七配变	10	200	160	0
21229	滨海	西坎三配变	10	200	160	0
21230	滨海	西坎五配变	10	400	320	0
21231	滨海	西坎一配变	10	400	320	0
21232	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	640	0
21233	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21234	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	640	0
21235	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	640	0
21236	滨海	杨陆三配变	10	200	160	0
21237	滨海	杨陆五配变	10	400	213	0
21238	滨海	杨陆一配变	10	400	302	0
21239	滨海	朱浦西站	10	200	160	0
21240	滨海	会农八配变	10	100	19	0
21241	滨海	二坎十配变	10	200	131	0
21242	滨海	二坎五配变	10	400	289	0
21243	滨海	坎北园区9#变	10	400	302	0
21244	滨海	东元5#公用变	10	400	298	0
21245	滨海	东元6#公用	10	400	320	0
21246	滨海	坎北坎东十一配变	10	400	320	0
21247	滨海	坎北小岛2#公用	10	630	504	0
21248	滨海	坎东八配变	10	400	299	0
21249	滨海	坎东二配变	10	400	320	0
21250	滨海	坎东二十二配变	10	400	320	0
21251	滨海	坎东二十配变	10	400	320	0
21252	滨海	坎东二十一配变	10	400	289	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21253	滨海	坎东九配变	10	400	320	0
21254	滨海	坎东三配变	10	400	308	0
21255	滨海	坎东十八配变	10	400	307	0
21256	滨海	坎东十二配变	10	400	315	0
21257	滨海	坎东十六配变	10	400	271	0
21258	滨海	坎东十配变	10	400	320	0
21259	滨海	坎东十七配变	10	400	289	0
21260	滨海	坎东十三配变	10	400	296	0
21261	滨海	坎东十四配变	10	400	293	0
21262	滨海	坎东十五配变	10	400	311	0
21263	滨海	坎东四配变	10	400	170	0
21264	滨海	坎东五配变	10	200	160	0
21265	滨海	坎东一配变	10	400	291	0
21266	滨海	小岛3#公用	10	400	310	0
21267	滨海	小岛4#公用	10	400	320	0
21268	滨海	小岛公用	10	400	309	0
21269	滨海	盐业公司公用	10	400	186	0
21270	滨海	杨如友联建楼公用	10	400	320	0
21271	滨海	越河2#公用	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21272	滨海	东堆二配变	10	400	320	320
21273	滨海	东堆六配变	10	400	320	320
21274	滨海	东堆七配变	10	400	320	320
21275	滨海	东堆五配变	10	200	160	160
21276	滨海	东堆一配变	10	400	320	320
21277	滨海	坎南菜场3#变	10	400	302	302
21278	滨海	坎南东三小区1#变	10	400	320	320
21279	滨海	坎南东三小区2#变	10	400	320	320
21280	滨海	坎南浦西六配变	10	200	160	160
21281	滨海	坎南浦西三配变	10	400	285	285
21282	滨海	坎南三尖二配变	10	400	320	320
21283	滨海	坎南三尖六配变	10	200	160	160
21284	滨海	坎南三尖三配变	10	400	258	258
21285	滨海	坎南三尖四配变	10	200	110	110
21286	滨海	坎南三尖一配变	10	200	160	160
21287	滨海	浦西八配变	10	200	160	160
21288	滨海	三尖八配变	10	200	160	160
21289	滨海	三尖东站	10	200	160	160
21290	滨海	桃李院1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21291	滨海	桃李院1#配电室2#主变	10	800	640	640
21292	滨海	桃李院1#配电室3#主变	10	800	640	640
21293	滨海	桃李院1#配电室4#主变	10	800	640	640
21294	滨海	坎南陈庄五配变	10	200	160	160
21295	滨海	坎南渠北三配变	10	200	143	143
21296	滨海	坎南渠北五配变	10	400	299	299
21297	滨海	坎南渠北一配变	10	200	141	141
21298	滨海	坎南三烈八配变	10	400	180	180
21299	滨海	坎南三烈三配变	10	400	134	134
21300	滨海	坎南三烈四配变	10	400	269	269
21301	滨海	坎南沙浦三配变	10	400	286	286
21302	滨海	坎南桃李电站	10	200	94	94
21303	滨海	坎南桃元一配变	10	400	130	130
21304	滨海	坎南桃园三配变	10	400	284	284
21305	滨海	坎南线三烈1#配变	10	400	320	320
21306	滨海	坎南线沙浦1#配变	10	400	320	320
21307	滨海	靠河九配变	10	400	320	320
21308	滨海	浦西新西站	10	200	112	112
21309	滨海	渠北二配变	10	400	226	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21310	滨海	渠北西站	10	200	160	160
21311	滨海	三尖南站	10	200	160	160
21312	滨海	三烈2#配变	10	400	320	320
21313	滨海	三烈二配变	10	400	320	320
21314	滨海	三烈红青站	10	200	160	160
21315	滨海	三烈六配变	10	400	63	63
21316	滨海	三烈七配变	10	400	180	180
21317	滨海	三烈新北站	10	200	160	160
21318	滨海	三烈新站	10	200	160	160
21319	滨海	沙浦2#配变	10	400	320	320
21320	滨海	沙浦3#配变	10	400	320	320
21321	滨海	沙浦西站	10	200	160	160
21322	滨海	桃元二配变	10	400	137	137
21323	滨海	桃元六配变	10	400	320	320
21324	滨海	桃元七配变	10	400	223	223
21325	滨海	桃园四配变	10	200	160	160
21326	滨海	桃园五配变	10	400	40	40
21327	滨海	陈庄蔡庄电站	10	200	160	0
21328	滨海	陈庄调渡河西站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21329	滨海	陈庄东兴站	10	200	160	0
21330	滨海	坎南陈庄二配变	10	200	160	0
21331	滨海	坎南陈庄四配变	10	200	120	0
21332	滨海	坎南陈庄一配变	10	400	337	0
21333	滨海	坎南嵇庄二配变	10	400	320	0
21334	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	0	0
21335	滨海	坎南糜滩二配变	10	200	136	0
21336	滨海	坎南糜滩三配变	10	200	94	0
21337	滨海	坎南糜滩四配变	10	400	320	0
21338	滨海	坎南糜滩五配变	10	200	160	0
21339	滨海	坎南南二层三配变	10	400	320	0
21340	滨海	坎南渠北七配变	10	200	144	0
21341	滨海	坎南陶圩六配变	10	400	310	0
21342	滨海	坎南陶圩四配变	10	200	160	0
21343	滨海	坎南陶圩一配变	10	400	280	0
21344	滨海	糜滩东站	10	200	160	0
21345	滨海	糜滩三站	10	200	160	0
21346	滨海	糜滩一配变	10	200	118	0
21347	滨海	南二层大站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21348	滨海	南二层二配变	10	200	160	0
21349	滨海	南二层五配变	10	200	78	0
21350	滨海	沙浦北站	10	200	160	0
21351	滨海	沙浦东站	10	200	160	0
21352	滨海	沙浦二配变	10	200	110	0
21353	滨海	沙浦四配变	10	400	257	0
21354	滨海	沙浦一配变	10	400	129	0
21355	滨海	沙浦中站	10	200	160	0
21356	滨海	陶圩八配变	10	400	280	0
21357	滨海	陶圩二配变	10	400	320	0
21358	滨海	陶圩南站	10	200	160	0
21359	滨海	陶圩桥口配变	10	400	320	0
21360	滨海	陶圩三配变	10	200	1	0
21361	滨海	头层调度河东站	10	200	160	0
21362	滨海	头层调度河西站	10	200	160	0
21363	滨海	头层二配变	10	400	163	0
21364	滨海	头层二站	10	200	160	0
21365	滨海	头层三配变	10	400	171	0
21366	滨海	头层四配变	10	200	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21367	滨海	头层五配变	10	200	77	0
21368	滨海	头层一配变	10	400	144	0
21369	滨海	新兴三站	10	200	160	0
21370	滨海	沿淮村1#变	10	400	320	0
21371	滨海	沿淮村2#变	10	400	320	0
21372	滨海	坎南七里九配变	10	400	285	0
21373	滨海	坎南七里三配变	10	200	160	0
21374	滨海	坎南三里变电路2#变	10	400	320	0
21375	滨海	坎南三里二十三配变	10	400	311	0
21376	滨海	坎南三里二十一配变	10	400	301	0
21377	滨海	坎南三里九配变	10	400	287	0
21378	滨海	坎南三里十配变	10	400	320	0
21379	滨海	坎南三里十三配变	10	400	259	0
21380	滨海	坎南三里十四配变	10	200	151	0
21381	滨海	坎南三里四配变	10	400	293	0
21382	滨海	坎南三里新河配变	10	400	271	0
21383	滨海	七里七配变	10	200	112	0
21384	滨海	三里2#变	10	400	320	0
21385	滨海	三里二十九配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21386	滨海	三里二十四配变	10	400	251	0
21387	滨海	三里三十一配变	10	400	264	0
21388	滨海	坎南三里二十五配变	10	400	320	0
21389	滨海	坎南三里工业园2#变	10	400	320	0
21390	滨海	三里十八配变	10	400	320	0
21391	滨海	坎南陈庄三配变	10	200	147	147
21392	滨海	坎南南二层四配变	10	400	62	62
21393	滨海	坎南南二层一配变	10	200	86	86
21394	滨海	坎南浦北二配变	10	400	285	285
21395	滨海	坎南浦北六配变	10	200	106	106
21396	滨海	坎南浦北四配变	10	200	77	77
21397	滨海	坎南浦北一配变	10	200	107	107
21398	滨海	坎南浦西二配变	10	400	25	25
21399	滨海	坎南浦西七配变	10	200	94	94
21400	滨海	坎南浦西一配变	10	400	102	102
21401	滨海	坎南三庄二配变	10	400	57	57
21402	滨海	坎南三庄六配变	10	400	138	138
21403	滨海	坎南三庄四配变	10	200	89	89
21404	滨海	坎南头层六配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21405	滨海	坎南新兴七配变	10	400	273	273
21406	滨海	坎南新兴三配变	10	400	138	138
21407	滨海	坎南新兴五配变	10	400	320	320
21408	滨海	南二层北站	10	200	124	124
21409	滨海	浦北三配变	10	200	146	146
21410	滨海	浦北五配变	10	400	101	101
21411	滨海	浦西南站	10	200	160	160
21412	滨海	浦西四配变	10	200	160	160
21413	滨海	浦西新站	10	200	160	160
21414	滨海	渠北八配变	10	400	137	137
21415	滨海	渠北合心站	10	200	160	160
21416	滨海	渠北四配变	10	400	272	272
21417	滨海	三庄三配变	10	200	11	11
21418	滨海	三庄五配变	10	200	99	99
21419	滨海	三庄新南站	10	200	160	160
21420	滨海	三庄一配变	10	400	268	268
21421	滨海	沙浦五配变	10	200	20	20
21422	滨海	新兴北站	10	200	160	160
21423	滨海	新兴二配变	10	400	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21424	滨海	新兴二站	10	200	160	160
21425	滨海	新兴农业园配变	10	200	160	160
21426	滨海	新兴四配变	10	400	199	199
21427	滨海	新兴一配变	10	400	151	151
21428	滨海	赵庄电站	10	200	160	160
21429	滨海	中浦电站	10	200	155	155
21430	滨海	镇北线东园2#公用变配.	10	400	320	0
21431	滨海	东元1#公用	10	400	318	0
21432	滨海	东元2#公用	10	400	275	0
21433	滨海	东元3#公用	10	400	320	0
21434	滨海	东元4#公用	10	400	320	0
21435	滨海	东元二配变	10	400	302	0
21436	滨海	东元三配变	10	200	160	0
21437	滨海	东元四配变	10	400	320	0
21438	滨海	东元五配变	10	400	320	0
21439	滨海	东元一配变	10	400	320	0
21440	滨海	小街十四配变	10	400	320	0
21441	滨海	御景花园小区1#开闭所2#所变	10	30	24	0
21442	滨海	御景花园小区1#开闭所1#所变	10	30	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21443	滨海	御景花园小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
21444	滨海	御景花园小区1#配电室3#主变	10	800	624	0
21445	滨海	御景花园小区2#配电室1#主变	10	800	624	0
21446	滨海	御景花园小区2#配电室3#主变	10	800	640	0
21447	滨海	御景花园小区3#配电室1#主变	10	630	504	0
21448	滨海	御景花园小区3#配电室3#主变	10	630	504	0
21449	滨海	御景花园小区4#开闭所1#主变	10	630	504	0
21450	滨海	御景花园小区4#开闭所3#主变	10	630	490	0
21451	滨海	御景花园小区5#配电室1#主变	10	800	640	0
21452	滨海	回味老城1#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	640
21453	滨海	回味老城1#配电室(三遥)2#主变	10	800	640	640
21454	滨海	运东线回味老城1#箱变1#主变	10	630	504	504
21455	滨海	运东线回味老城2#箱变1#主变	10	630	504	504
21456	滨海	坎北新安一配变	10	400	228	228
21457	滨海	南荡电站	10	200	160	160
21458	滨海	团荡二十配变	10	400	284	284
21459	滨海	团荡一配变	10	400	320	320
21460	滨海	广垛1#配变	10	400	320	320
21461	滨海	广垛2#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21462	滨海	广垛3#配变	10	400	320	320
21463	滨海	广垛4#配变	10	400	320	320
21464	滨海	广垛八配变	10	400	63	63
21465	滨海	广垛电站	10	200	160	160
21466	滨海	广垛六配变	10	400	320	320
21467	滨海	广垛七配变	10	400	320	320
21468	滨海	广垛三配变	10	400	0	0
21469	滨海	广垛一配变	10	400	248	248
21470	滨海	夹州八配变	10	200	75	75
21471	滨海	夹州二配变	10	400	320	320
21472	滨海	夹州六配变	10	200	124	124
21473	滨海	夹州七配变	10	200	114	114
21474	滨海	夹州三配变	10	200	0	0
21475	滨海	夹州十配变	10	400	186	186
21476	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	0	0
21477	滨海	夹州四配变	10	400	0	0
21478	滨海	夹州五配变	10	400	262	262
21479	滨海	夹州一配变	10	200	160	160
21480	滨海	坎北广垛二配变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21481	滨海	坎北广垛四配变变压器	10	400	286	286
21482	滨海	坎北盘洋三站	10	200	160	160
21483	滨海	坎北兴北八配变	10	400	258	258
21484	滨海	坎北兴北六配变	10	200	160	160
21485	滨海	坎北兴北四配变	10	200	115	115
21486	滨海	盘洋八队电站	10	200	160	160
21487	滨海	盘洋八配变	10	400	176	176
21488	滨海	盘洋东站	10	200	160	160
21489	滨海	盘洋二配变	10	400	299	299
21490	滨海	盘洋九配变	10	200	43	43
21491	滨海	盘洋六配变	10	200	61	61
21492	滨海	盘洋七配变	10	400	184	184
21493	滨海	盘洋三配变	10	400	192	192
21494	滨海	盘洋十配变	10	200	23	23
21495	滨海	盘洋十三配变	10	400	129	129
21496	滨海	盘洋十四配变	10	400	314	314
21497	滨海	盘洋十五配变	10	400	256	256
21498	滨海	盘洋十一配变	10	630	98	98
21499	滨海	盘洋四配变	10	200	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21500	滨海	盘洋五配变	10	400	274	274
21501	滨海	盘洋一配变	10	400	214	214
21502	滨海	盘洋中站	10	200	160	160
21503	滨海	吴庄东站	10	200	159	159
21504	滨海	兴北东站	10	200	160	160
21505	滨海	兴北九配变	10	200	125	125
21506	滨海	兴北七配变	10	200	88	88
21507	滨海	兴北三配变	10	400	187	187
21508	滨海	兴北十配变	10	400	162	162
21509	滨海	兴北五配变	10	200	78	78
21510	滨海	兴北一配变	10	200	145	145
21511	滨海	东坎镇民营园1#公用变	10	400	320	320
21512	滨海	汇德居小区1#开闭所2#主变	10	800	640	640
21513	滨海	汇德居小区1#开闭所4#主变	10	800	640	640
21514	滨海	坎北沙庄五配变	10	400	320	320
21515	滨海	坎北小街十二配变	10	200	160	160
21516	滨海	坎北新安九配变	10	400	282	282
21517	滨海	团荡八配变	10	400	320	320
21518	滨海	团荡二配变	10	400	241	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21519	滨海	团荡六配变	10	400	314	314
21520	滨海	团荡十二配变	10	400	301	301
21521	滨海	团荡十九配变	10	400	320	320
21522	滨海	团荡十六配变	10	400	228	228
21523	滨海	团荡十配变	10	200	78	78
21524	滨海	团荡十三配变	10	200	49	49
21525	滨海	团荡十五配变	10	400	320	320
21526	滨海	团荡四配变	10	200	144	144
21527	滨海	万兴花园配电房1#主变	10	800	640	640
21528	滨海	万兴花园配电房3#主变	10	800	640	640
21529	滨海	小街4配变	10	400	320	320
21530	滨海	新安三配变	10	400	213	213
21531	滨海	新安十四配变	10	400	320	320
21532	滨海	兴北二配变	10	400	320	320
21533	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	320	0
21534	滨海	路灯20#配变	10	50	40	0
21535	滨海	贺沟四配变	10	200	160	160
21536	滨海	贺沟一配变配变	10	400	320	320
21537	滨海	红套四配变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21538	滨海	红套五配变	10	400	202	202
21539	滨海	洪套二配变	10	400	273	273
21540	滨海	洪套南站	10	200	160	160
21541	滨海	华松线三友2#配变	10	400	320	320
21542	滨海	坎南贺沟二配变	10	400	320	320
21543	滨海	坎南洪套六配变	10	400	314	314
21544	滨海	坎南洪套七配变	10	400	193	193
21545	滨海	坎南洪套三配变	10	200	62	62
21546	滨海	坎南洪套一配变	10	400	272	272
21547	滨海	坎南农之巢综合变	10	630	453	453
21548	滨海	坎南七里八配变	10	400	320	320
21549	滨海	七里二配变	10	400	320	320
21550	滨海	七里六配变	10	400	243	243
21551	滨海	七里十配变	10	400	135	135
21552	滨海	七里十一配变	10	400	219	219
21553	滨海	三尖七配变	10	400	279	279
21554	滨海	三友1#配变	10	400	320	320
21555	滨海	港区支路公用	10	400	320	320
21556	滨海	红旗八配变	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21557	滨海	红旗七配变	10	200	28	28
21558	滨海	红旗三配变	10	400	25	25
21559	滨海	红旗十配变	10	200	25	25
21560	滨海	红旗十五配变	10	400	129	129
21561	滨海	红旗五配变	10	400	41	41
21562	滨海	红旗西站	10	200	160	160
21563	滨海	红旗一配变	10	400	310	310
21564	滨海	坎南红旗二配变	10	400	91	91
21565	滨海	坎南红旗十三配变	10	400	304	304
21566	滨海	坎南渠北六配变	10	400	37	37
21567	滨海	宏阳制衣公用1#主变	10	630	286	286
21568	滨海	经西路2#公用箱变1#主变	10	630	460	460
21569	滨海	康达小区2#箱变1#主变	10	500	400	400
21570	滨海	康达小区箱变1#主变	10	500	400	400
21571	滨海	友好嘉苑1#公用1#主变	10	500	392	392
21572	滨海	友好嘉苑2#公用1#主变	10	500	373	373
21573	滨海	陡沟八配变	10	200	160	160
21574	滨海	陡沟二配变	10	400	296	296
21575	滨海	陡沟六配变	10	200	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21576	滨海	陡沟排涝站	10	200	160	160
21577	滨海	陡沟三配变	10	200	160	160
21578	滨海	陡沟十配变	10	200	160	160
21579	滨海	陡沟十一配变	10	200	122	122
21580	滨海	陡沟五配变	10	200	160	160
21581	滨海	陡沟一配变	10	200	77	77
21582	滨海	李乾联建楼主变	10	500	400	400
21583	滨海	刘猛综合变	10	400	320	320
21584	滨海	龙河二配变	10	200	153	153
21585	滨海	龙河六配变	10	400	305	305
21586	滨海	龙河排涝电站	10	200	160	160
21587	滨海	龙河三配变	10	200	124	124
21588	滨海	桥南二十二配变	10	400	320	320
21589	滨海	桥南二十四配变箱变变压器	10	630	504	504
21590	滨海	三元二配变	10	200	119	119
21591	滨海	三元九配变	10	200	160	160
21592	滨海	三元六配变	10	200	160	160
21593	滨海	三元七配变	10	400	237	237
21594	滨海	三元三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21595	滨海	三元十配变	10	400	299	299
21596	滨海	三元十三配变	10	400	310	310
21597	滨海	三元十四配变	10	400	301	301
21598	滨海	三元十一配变	10	400	320	320
21599	滨海	三元四配变	10	200	160	160
21600	滨海	三元五配变	10	200	147	147
21601	滨海	三元五配变（打水）	10	200	160	160
21602	滨海	三元一配变	10	200	160	160
21603	滨海	通榆二十六配变	10	400	320	320
21604	滨海	通榆二十配变	10	400	259	259
21605	滨海	通榆二十一配变	10	200	160	160
21606	滨海	通榆李胜	10	500	400	400
21607	滨海	通榆三十八配变	10	400	320	320
21608	滨海	通榆三十二配变	10	500	400	400
21609	滨海	通榆三十六配变	10	200	90	90
21610	滨海	通榆三十配变	10	400	320	320
21611	滨海	通榆三十四配变	10	400	320	320
21612	滨海	通榆十八配变	10	200	160	160
21613	滨海	通榆十二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21614	滨海	通榆四配变	10	400	320	320
21615	滨海	通榆五配变	10	200	92	92
21616	滨海	通榆五十六配变箱变变压器	10	630	504	504
21617	滨海	杨修生联建楼箱变1#主变	10	630	493	493
21618	滨海	紫庭园配电变压器	10	500	400	400
21619	滨海	紫庭苑（二期）1#箱变1#主变	10	630	504	504
21620	滨海	紫庭苑（二期）2#箱变1#主变	10	630	504	504
21621	滨海	李学业联建楼	10	630	504	504
21622	滨海	厉祥标	10	500	400	400
21623	滨海	龙河四配变	10	400	304	304
21624	滨海	龙河一配变	10	200	126	126
21625	滨海	桥南十配变	10	400	320	320
21626	滨海	三元集中区1#箱变1#主变	10	630	504	504
21627	滨海	三元集中区2#箱变1#主变	10	630	460	460
21628	滨海	通榆沿河九配变	10	200	160	160
21629	滨海	沿河1#箱变1#主变	10	630	504	504
21630	滨海	沿河八配变	10	200	141	141
21631	滨海	沿河二配变1	10	200	139	139
21632	滨海	沿河横沟河	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21633	滨海	沿河六配变	10	200	138	138
21634	滨海	沿河七配变	10	200	118	118
21635	滨海	沿河三配变	10	200	108	108
21636	滨海	沿河十配变	10	400	289	289
21637	滨海	沿河四配变1	10	200	150	150
21638	滨海	沿河五配变	10	200	160	160
21639	滨海	阜坎九配变	10	200	141	141
21640	滨海	阜坎六配变1	10	400	241	241
21641	滨海	阜坎一配变	10	200	53	53
21642	滨海	干东十配变	10	200	160	160
21643	滨海	干东四配变	10	200	149	149
21644	滨海	蒯庄八配变	10	200	38	38
21645	滨海	蒯庄二配变	10	200	160	160
21646	滨海	蒯庄二站	10	200	160	160
21647	滨海	蒯庄九配变	10	200	160	160
21648	滨海	蒯庄六配变	10	200	27	27
21649	滨海	蒯庄七配变	10	400	306	306
21650	滨海	蒯庄三配变	10	400	320	320
21651	滨海	蒯庄十配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21652	滨海	蒯庄四配变	10	200	126	126
21653	滨海	蒯庄五配变	10	400	294	294
21654	滨海	蒯庄一配变	10	400	281	281
21655	滨海	三埝八配变	10	200	119	119
21656	滨海	三埝二配变	10	200	123	123
21657	滨海	三埝九配变	10	400	290	290
21658	滨海	三埝六配变	10	200	103	103
21659	滨海	三埝十二配变	10	400	275	275
21660	滨海	三埝十配变	10	315	252	252
21661	滨海	三埝十一配变	10	200	160	160
21662	滨海	三埝四配变	10	200	122	122
21663	滨海	三埝五配变	10	200	119	119
21664	滨海	三埝一配变	10	400	294	294
21665	滨海	通榆万岗十一配变	10	200	160	160
21666	滨海	万岗三配变	10	200	160	160
21667	滨海	五干二配变	10	400	247	247
21668	滨海	五干六配变	10	400	320	320
21669	滨海	五干三配变	10	200	132	132
21670	滨海	五干四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21671	滨海	五干五配变	10	200	134	134
21672	滨海	五干一配变	10	200	89	89
21673	滨海	腰庄二配变	10	200	97	97
21674	滨海	腰庄三配变	10	400	148	148
21675	滨海	腰庄十一配变	10	200	160	160
21676	滨海	腰庄四配变	10	200	160	160
21677	滨海	阜坎八配变	10	400	0	0
21678	滨海	阜坎公用变	10	400	0	0
21679	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	0	0
21680	滨海	阜坎三配变	10	200	0	0
21681	滨海	阜坎四配变	10	400	0	0
21682	滨海	阜坎五配变	10	400	0	0
21683	滨海	干东八配变	10	200	0	0
21684	滨海	干东电站	10	200	0	0
21685	滨海	干东二配变	10	200	0	0
21686	滨海	干东九配变	10	200	0	0
21687	滨海	干东六配变	10	200	0	0
21688	滨海	干东三配变	10	200	0	0
21689	滨海	干东十配变2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21690	滨海	干东十一配变	10	400	0	0
21691	滨海	干东一配变	10	200	0	0
21692	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	0	0
21693	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	0	0
21694	滨海	厉洲联建楼	10	400	0	0
21695	滨海	刘德华联建楼	10	400	0	0
21696	滨海	龙尾八配变	10	200	0	0
21697	滨海	龙尾二站	10	200	0	0
21698	滨海	龙尾六配变	10	200	0	0
21699	滨海	龙尾七配变	10	200	0	0
21700	滨海	龙尾三配变	10	200	0	0
21701	滨海	龙尾三站	10	100	0	0
21702	滨海	龙尾四配变	10	200	0	0
21703	滨海	龙尾五配变	10	200	0	0
21704	滨海	龙尾一配变	10	200	0	0
21705	滨海	桥南十一配变	10	200	0	0
21706	滨海	通榆八配变	10	400	0	0
21707	滨海	通榆二配变	10	400	0	0
21708	滨海	通榆二十八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21709	滨海	通榆二十二配变	10	400	0	0
21710	滨海	通榆二十九配变	10	400	0	0
21711	滨海	通榆二十七配变	10	400	0	0
21712	滨海	通榆二十四配变	10	400	0	0
21713	滨海	通榆干东五配变	10	200	0	0
21714	滨海	通榆六配变	10	400	0	0
21715	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	0	0
21716	滨海	通榆三配变1	10	400	0	0
21717	滨海	通榆三十九配变	10	400	0	0
21718	滨海	通榆三十三配变	10	200	0	0
21719	滨海	通榆三十五配变	10	400	0	0
21720	滨海	通榆十九配变	10	400	0	0
21721	滨海	通榆十七配变	10	400	0	0
21722	滨海	通榆十三配变	10	400	0	0
21723	滨海	通榆十五配变	10	400	0	0
21724	滨海	通榆四十八配变	10	400	0	0
21725	滨海	通榆四十九配变	10	400	0	0
21726	滨海	通榆四十六配变	10	400	0	0
21727	滨海	通榆四十七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21728	滨海	通榆四十四配变	10	400	0	0
21729	滨海	通榆四十五配变	10	400	0	0
21730	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	0	0
21731	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	0	0
21732	滨海	通榆五十配变	10	400	0	0
21733	滨海	通榆五十五配变	10	400	0	0
21734	滨海	通榆舀港十九配变	10	200	0	0
21735	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	0	0
21736	滨海	万岗二配变	10	200	0	0
21737	滨海	万岗九配变	10	200	0	0
21738	滨海	万岗六配变	10	200	0	0
21739	滨海	万岗七配变	10	200	0	0
21740	滨海	万岗十二配变	10	200	0	0
21741	滨海	万岗十九配变	10	200	0	0
21742	滨海	万岗十六配变	10	200	0	0
21743	滨海	万岗十配变	10	200	0	0
21744	滨海	万岗十七配变	10	200	0	0
21745	滨海	万岗十四配变	10	200	0	0
21746	滨海	万岗四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21747	滨海	万岗五配变	10	200	0	0
21748	滨海	万岗永余一配变1	10	200	0	0
21749	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	0	0
21750	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	0	0
21751	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	0	0
21752	滨海	谢寿华联建楼	10	630	0	0
21753	滨海	旭日花园	10	250	0	0
21754	滨海	沿河一配变	10	315	0	0
21755	滨海	腰庄六配变	10	400	0	0
21756	滨海	腰庄十配变	10	200	0	0
21757	滨海	腰庄十三配变	10	400	0	0
21758	滨海	腰庄五配变	10	200	0	0
21759	滨海	舀港九配变	10	200	0	0
21760	滨海	陡沟十二配变	10	400	316	316
21761	滨海	阜坎二配变	10	200	124	124
21762	滨海	阜坎七配变	10	400	240	240
21763	滨海	阜坎十配变	10	200	128	128
21764	滨海	江庄二配变	10	200	160	160
21765	滨海	江庄九配变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21766	滨海	江庄六配变	10	200	144	144
21767	滨海	江庄七配变	10	200	52	52
21768	滨海	江庄十配变	10	400	320	320
21769	滨海	江庄五配变	10	200	160	160
21770	滨海	江庄一配变	10	400	246	246
21771	滨海	寿东八配变	10	200	17	17
21772	滨海	寿东二配变	10	200	38	38
21773	滨海	寿东九配变	10	200	91	91
21774	滨海	寿东六配变	10	200	21	21
21775	滨海	寿东三配变	10	200	71	71
21776	滨海	寿东十配变	10	200	135	135
21777	滨海	寿东四配变	10	400	105	105
21778	滨海	寿东五配变	10	200	24	24
21779	滨海	寿东一配变1	10	200	81	81
21780	滨海	通榆二十五配变	10	400	320	320
21781	滨海	西沙八配变	10	400	36	36
21782	滨海	西沙二配变	10	400	302	302
21783	滨海	西沙九配变	10	400	235	235
21784	滨海	西沙六配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21785	滨海	西沙七配变	10	200	86	86
21786	滨海	西沙三配变	10	200	110	110
21787	滨海	西沙十二配变	10	200	160	160
21788	滨海	西沙十配变	10	200	160	160
21789	滨海	西沙十三配变	10	200	75	75
21790	滨海	西沙十四配变	10	400	291	291
21791	滨海	西沙十五配变	10	400	247	247
21792	滨海	西沙十一配变	10	200	160	160
21793	滨海	西沙四配变	10	200	122	122
21794	滨海	西沙五配变	10	400	320	320
21795	滨海	西沙一配变	10	200	49	49
21796	滨海	腰庄九配变	10	200	160	160
21797	滨海	腰庄一配变	10	200	18	18
21798	滨海	舀港八配变	10	400	142	142
21799	滨海	舀港二配变	10	200	160	160
21800	滨海	舀港二十二配变	10	400	320	320
21801	滨海	舀港二十配变	10	200	160	160
21802	滨海	舀港二十一配变	10	400	320	320
21803	滨海	舀港集中区1#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21804	滨海	舀港七配变	10	400	320	320
21805	滨海	舀港三配变	10	200	93	93
21806	滨海	舀港十二配变	10	200	160	160
21807	滨海	舀港十六配变	10	200	116	116
21808	滨海	舀港十配变	10	200	50	50
21809	滨海	舀港十七配变	10	200	136	136
21810	滨海	舀港十三配变	10	400	133	133
21811	滨海	舀港十四配变	10	200	136	136
21812	滨海	舀港十五配变	10	400	320	320
21813	滨海	舀港四配变	10	200	127	127
21814	滨海	舀港五配变	10	400	185	185
21815	滨海	周舍八配变	10	200	61	61
21816	滨海	周舍二配变	10	200	160	160
21817	滨海	周舍九配变	10	200	144	144
21818	滨海	周舍六配变	10	200	91	91
21819	滨海	周舍七配变	10	400	214	214
21820	滨海	周舍四配变	10	200	160	160
21821	滨海	周舍五配变	10	200	104	104
21822	滨海	周舍一配变	10	200	27	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21823	滨海	薄尧来联建楼1#主变	10	500	400	400
21824	滨海	龚艳华	10	500	400	400
21825	滨海	刘簏2#箱变1#主变	10	630	471	471
21826	滨海	刘簏八配变	10	200	160	160
21827	滨海	刘簏二配变	10	400	308	308
21828	滨海	刘簏二支站	10	400	320	320
21829	滨海	刘簏机改电	10	200	160	160
21830	滨海	刘簏集中区1#箱变1#主变	10	630	433	433
21831	滨海	刘簏九配变	10	200	160	160
21832	滨海	刘簏六配变	10	200	160	160
21833	滨海	刘簏七配变	10	400	320	320
21834	滨海	刘簏三配变	10	200	145	145
21835	滨海	刘簏十配变	10	400	295	295
21836	滨海	刘簏四配变	10	200	160	160
21837	滨海	刘簏五配变	10	200	160	160
21838	滨海	刘簏一配变	10	200	160	160
21839	滨海	路灯1#变配变	10	200	160	160
21840	滨海	桥南八台片1	10	200	160	160
21841	滨海	桥南二十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21842	滨海	桥南九配变	10	200	154	154
21843	滨海	桥南三配变	10	400	245	245
21844	滨海	桥南三支站	10	400	320	320
21845	滨海	桥南十八配变	10	400	320	320
21846	滨海	桥南十九配变	10	400	299	299
21847	滨海	桥南十六配变	10	200	160	160
21848	滨海	桥南十七配变	10	400	299	299
21849	滨海	桥南十三台片	10	400	320	320
21850	滨海	桥南十四配变	10	200	160	160
21851	滨海	桥南四配变	10	400	304	304
21852	滨海	桥南一配变	10	200	160	160
21853	滨海	通榆九配变	10	400	320	320
21854	滨海	通榆七配变	10	200	160	160
21855	滨海	通榆桥南二配变	10	200	92	92
21856	滨海	通榆三十七配变	10	400	320	320
21857	滨海	通榆十六配变	10	400	272	272
21858	滨海	通榆十配变	10	200	160	160
21859	滨海	通榆十四配变1	10	400	311	311
21860	滨海	通榆十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21861	滨海	通榆四十二配变	10	400	285	285
21862	滨海	通榆四十三配变	10	200	112	112
21863	滨海	通榆五十一配变	10	400	288	288
21864	滨海	通榆一配变	10	200	159	159
21865	滨海	小圩二配变	10	200	160	160
21866	滨海	小圩二支站	10	200	160	160
21867	滨海	小圩九配变	10	400	295	295
21868	滨海	小圩七配变	10	200	160	160
21869	滨海	小圩十六配变	10	400	320	320
21870	滨海	小圩十七配变	10	200	160	160
21871	滨海	小圩十四配变	10	400	281	281
21872	滨海	小圩十一配变	10	200	136	136
21873	滨海	小圩四配变	10	400	276	276
21874	滨海	小圩五配变	10	200	160	160
21875	滨海	小圩一配变	10	200	160	160
21876	滨海	小圩一支站总表	10	200	160	160
21877	滨海	徐加宾	10	400	320	320
21878	滨海	沿河二站	10	400	320	320
21879	滨海	北坍八配变配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21880	滨海	北坍北街	10	400	306	306
21881	滨海	北坍北街东二配变	10	400	320	320
21882	滨海	北坍二配变	10	200	107	107
21883	滨海	北坍街道九配变	10	400	320	320
21884	滨海	北坍街道六配变	10	400	150	150
21885	滨海	北坍街道十二配变	10	400	292	292
21886	滨海	北坍街道十三配变	10	400	221	221
21887	滨海	北坍街道四配变	10	400	277	277
21888	滨海	北坍南街	10	400	320	320
21889	滨海	北坍四配变	10	400	320	320
21890	滨海	北坍五配变	10	315	252	252
21891	滨海	北坍一配变	10	400	320	320
21892	滨海	莫湾八配变	10	200	91	91
21893	滨海	莫湾二配变	10	200	146	146
21894	滨海	莫湾六配变	10	200	160	160
21895	滨海	莫湾南站配变	10	200	160	160
21896	滨海	莫湾七配变	10	200	160	160
21897	滨海	莫湾三配变	10	200	160	160
21898	滨海	莫湾一配变	10	200	84	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21899	滨海	三洼八配变	10	200	160	160
21900	滨海	三洼北站	10	200	160	160
21901	滨海	三洼二配变	10	200	80	80
21902	滨海	三洼九配变	10	200	141	141
21903	滨海	三洼六配变	10	200	160	160
21904	滨海	三洼南站	10	200	160	160
21905	滨海	三洼七配变	10	200	160	160
21906	滨海	三洼三配变	10	200	150	150
21907	滨海	三洼十二配变	10	200	119	119
21908	滨海	三洼十配变	10	200	145	145
21909	滨海	三洼十三配变	10	200	160	160
21910	滨海	三洼十四配变	10	400	306	306
21911	滨海	三洼十一配变	10	200	54	54
21912	滨海	三洼四配变	10	200	138	138
21913	滨海	三洼五配变	10	200	106	106
21914	滨海	三洼一配变	10	200	160	160
21915	滨海	双龙八配变	10	400	278	278
21916	滨海	双龙东站	10	200	160	160
21917	滨海	双龙二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21918	滨海	双龙九配变	10	400	320	320
21919	滨海	双龙六配变	10	200	160	160
21920	滨海	双龙四配变	10	200	107	107
21921	滨海	双龙五配变	10	200	160	160
21922	滨海	双龙西站	10	200	160	160
21923	滨海	双龙一配变	10	200	160	160
21924	滨海	坍北二配变	10	200	160	160
21925	滨海	坍北三配变	10	200	160	160
21926	滨海	坍北一配变	10	200	111	111
21927	滨海	朝阳电站	10	200	74	74
21928	滨海	朝阳六配变	10	400	158	158
21929	滨海	朝阳三配变	10	200	45	45
21930	滨海	朝阳四配变	10	315	141	141
21931	滨海	朝阳五配变	10	200	41	41
21932	滨海	朝阳一配变	10	400	165	165
21933	滨海	大团电站配变	10	400	248	248
21934	滨海	大团二配变	10	200	29	29
21935	滨海	大团三配变	10	200	146	146
21936	滨海	大团四配变	10	100	26	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21937	滨海	大团五配变	10	400	262	262
21938	滨海	大团一配变	10	200	9	9
21939	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	0	0
21940	滨海	汇川六配变	10	200	75	75
21941	滨海	汇川四配变	10	200	142	142
21942	滨海	街道二十二配变	10	400	320	320
21943	滨海	街道二十配变	10	400	290	290
21944	滨海	街道二十三配变	10	400	320	320
21945	滨海	街道二十四配变	10	400	320	320
21946	滨海	街道十九配变	10	400	320	320
21947	滨海	路建电站配变	10	400	274	274
21948	滨海	路建二配变	10	400	127	127
21949	滨海	路建四配变	10	200	146	146
21950	滨海	路建五配变	10	200	102	102
21951	滨海	路建一配变	10	200	138	138
21952	滨海	路建一组配变	10	200	76	76
21953	滨海	推虾二配变	10	200	160	160
21954	滨海	推虾六配变	10	200	160	160
21955	滨海	推虾三站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21956	滨海	推虾四配变	10	200	83	83
21957	滨海	推虾一配变	10	200	150	150
21958	滨海	洼滩八配变	10	200	138	138
21959	滨海	洼滩二配变	10	400	221	221
21960	滨海	洼滩九配变	10	200	108	108
21961	滨海	洼滩六配变	10	200	157	157
21962	滨海	洼滩七配变	10	200	99	99
21963	滨海	洼滩三配变	10	200	160	160
21964	滨海	洼滩十二配变	10	200	160	160
21965	滨海	洼滩十一配变	10	400	292	292
21966	滨海	洼滩四配变	10	200	150	150
21967	滨海	洼滩西站	10	200	160	160
21968	滨海	洼滩一配变	10	200	139	139
21969	滨海	五汛街道三十四配变	10	400	297	297
21970	滨海	五汛街道十八配变	10	400	320	320
21971	滨海	五汛街道五十二配变	10	400	303	303
21972	滨海	五汛街道五十九配变	10	400	320	320
21973	滨海	五汛街道五十三配变	10	400	320	320
21974	滨海	五汛街道五十四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21975	滨海	五汛街道五十一配变	10	400	320	320
21976	滨海	五汛幼儿园配变	10	400	320	320
21977	滨海	徐后兵	10	400	320	320
21978	滨海	徐连兵	10	500	400	400
21979	滨海	汛南二配变	10	200	44	44
21980	滨海	汛南九配变	10	400	284	284
21981	滨海	汛南六配变	10	400	320	320
21982	滨海	汛南三配变	10	200	128	128
21983	滨海	汛南一配变	10	100	55	55
21984	滨海	长洼八配变	10	200	41	41
21985	滨海	长洼电站配变	10	200	160	160
21986	滨海	长洼二配变	10	400	108	108
21987	滨海	长洼九配变	10	200	117	117
21988	滨海	长洼三配变	10	200	53	53
21989	滨海	长洼四配变	10	400	217	217
21990	滨海	长洼五配变	10	400	254	254
21991	滨海	长洼一配变	10	200	35	35
21992	滨海	赵德贵联建楼	10	400	320	320
21993	滨海	安定八配变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21994	滨海	安定二配变	10	200	73	73
21995	滨海	安定九配变	10	200	129	129
21996	滨海	安定南站	10	400	126	126
21997	滨海	安定三配变	10	200	54	54
21998	滨海	安定十配变	10	400	286	286
21999	滨海	北坍东街	10	630	272	272
22000	滨海	北坍街道七配变	10	400	261	261
22001	滨海	北坍街道十四配变	10	400	315	315
22002	滨海	北坍街道十一配变	10	400	257	257
22003	滨海	北坍九配变	10	400	309	309
22004	滨海	北坍六配变	10	400	320	320
22005	滨海	北坍社区	10	400	270	270
22006	滨海	北坍十配变	10	400	320	320
22007	滨海	渠东八配变	10	400	232	232
22008	滨海	渠东四配变	10	400	264	264
22009	滨海	渠东五配变	10	200	72	72
22010	滨海	三洼一组	10	200	160	160
22011	滨海	四份东站	10	630	504	504
22012	滨海	团结八配变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22013	滨海	张舍八配变	10	200	141	141
22014	滨海	张舍二配变	10	200	160	160
22015	滨海	张舍九配变	10	200	146	146
22016	滨海	张舍六配变	10	200	119	119
22017	滨海	张舍七配变	10	200	160	160
22018	滨海	张舍三配变	10	200	139	139
22019	滨海	张舍十配变	10	400	320	320
22020	滨海	张舍五配变	10	200	160	160
22021	滨海	张舍一配变	10	100	80	80
22022	滨海	安定七配变	10	200	74	74
22023	滨海	陈场东站	10	200	115	115
22024	滨海	陈场二配变	10	200	121	121
22025	滨海	陈场三配变	10	200	59	59
22026	滨海	陈场四配变	10	200	131	131
22027	滨海	陈场五配变	10	200	160	160
22028	滨海	陈场一配变	10	200	145	145
22029	滨海	前进八配变	10	400	320	320
22030	滨海	前进北站	10	200	160	160
22031	滨海	前进二配变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22032	滨海	前进九配变	10	400	320	320
22033	滨海	前进六配变	10	200	160	160
22034	滨海	前进南站	10	200	160	160
22035	滨海	前进七配变	10	315	252	252
22036	滨海	前进三配变	10	400	304	304
22037	滨海	前进四配变	10	400	274	274
22038	滨海	前进五配变	10	200	126	126
22039	滨海	前进一配变	10	200	160	160
22040	滨海	青龙二配变	10	200	160	160
22041	滨海	青龙三配变	10	200	122	122
22042	滨海	青龙四配变	10	200	105	105
22043	滨海	青龙五配变	10	200	106	106
22044	滨海	青龙一配变	10	200	76	76
22045	滨海	渠南八配变	10	200	146	146
22046	滨海	渠南北站	10	400	219	219
22047	滨海	渠南二配变	10	100	53	53
22048	滨海	渠南六配变	10	200	160	160
22049	滨海	渠南七配变	10	200	160	160
22050	滨海	渠南三配变	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22051	滨海	渠南四配变	10	200	160	160
22052	滨海	渠南五配变	10	200	37	37
22053	滨海	渠南西站	10	200	160	160
22054	滨海	渠南一配变	10	200	48	48
22055	滨海	三截沟八配变	10	200	160	160
22056	滨海	三截沟六配变	10	200	98	98
22057	滨海	三截沟西站	10	200	160	160
22058	滨海	三截沟一配变	10	200	30	30
22059	滨海	十顷八配变	10	200	38	38
22060	滨海	十顷东站配变	10	200	145	145
22061	滨海	十顷二配变	10	200	37	37
22062	滨海	十顷六配变	10	200	160	160
22063	滨海	十顷七配变	10	200	92	92
22064	滨海	十顷三配变	10	200	128	128
22065	滨海	十顷四配变	10	200	69	69
22066	滨海	十顷五配变	10	200	77	77
22067	滨海	十顷一配变	10	200	96	96
22068	滨海	四份中站	10	400	249	249
22069	滨海	新坍八配变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22070	滨海	新坍北站	10	200	159	159
22071	滨海	新坍二配变	10	200	160	160
22072	滨海	新坍九配变	10	200	160	160
22073	滨海	新坍六配变	10	200	149	149
22074	滨海	新坍南站	10	200	160	160
22075	滨海	新坍七配变	10	400	147	147
22076	滨海	新坍三配变更换	10	200	114	114
22077	滨海	新坍四配变	10	200	145	145
22078	滨海	新坍五配变	10	100	54	54
22079	滨海	新坍西站	10	400	320	320
22080	滨海	汛北二配变	10	200	160	160
22081	滨海	汛北七配变	10	200	117	117
22082	滨海	汛北三配变	10	400	300	300
22083	滨海	永胜二配变	10	200	160	160
22084	滨海	永胜六配变	10	200	147	147
22085	滨海	永胜南站	10	200	160	160
22086	滨海	永胜三配变	10	200	160	160
22087	滨海	永胜四配变	10	100	80	80
22088	滨海	永胜五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22089	滨海	永胜一配变	10	200	149	149
22090	滨海	中心河北站	10	200	116	116
22091	滨海	中心河东站	10	400	160	160
22092	滨海	中心河二配变	10	400	278	278
22093	滨海	中心河六配变	10	200	112	112
22094	滨海	中心河南站	10	200	112	112
22095	滨海	中心河三配变	10	200	0	0
22096	滨海	中心河四配变	10	400	320	320
22097	滨海	中心河一配变	10	200	5	5
22098	滨海	中心河中站	10	200	78	78
22099	滨海	邓场二配变（西站）	10	200	134	134
22100	滨海	邓场六配变	10	200	160	160
22101	滨海	邓场三配变	10	200	62	62
22102	滨海	邓场四配变	10	100	26	26
22103	滨海	邓场五配变	10	30	24	24
22104	滨海	邓场一配变（农改）	10	200	142	142
22105	滨海	范场北站	10	200	108	108
22106	滨海	范场九配变	10	200	160	160
22107	滨海	范场十四配变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22108	滨海	范场四配变（七组）	10	100	57	57
22109	滨海	范场五配变(四组)	10	200	145	145
22110	滨海	汛西一配变	10	200	143	143
22111	滨海	中东二配变	10	200	93	93
22112	滨海	中东二站	10	160	128	128
22113	滨海	中东三配变	10	200	101	101
22114	滨海	中东四配变	10	200	138	138
22115	滨海	中东五配变	10	200	160	160
22116	滨海	中东一配变	10	200	132	132
22117	滨海	港浜十配变	10	200	147	147
22118	滨海	港浜四配变	10	200	107	107
22119	滨海	科技八配变	10	400	320	320
22120	滨海	科技九配变	10	200	160	160
22121	滨海	科技三配变	10	400	108	108
22122	滨海	科技十一配变	10	400	320	320
22123	滨海	科技四配变	10	400	320	320
22124	滨海	科技新区	10	400	295	295
22125	滨海	路南八配变	10	200	88	88
22126	滨海	路南二配变	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22127	滨海	路南九配变	10	200	38	38
22128	滨海	路南六配变	10	200	26	26
22129	滨海	路南南站	10	200	160	160
22130	滨海	路南七配变	10	200	131	131
22131	滨海	路南三配变	10	200	86	86
22132	滨海	路南十配变	10	400	301	301
22133	滨海	路南十三配变	10	200	117	117
22134	滨海	路南四配变	10	200	118	118
22135	滨海	路南五配变	10	400	288	288
22136	滨海	路南一配变	10	200	63	63
22137	滨海	四汛八组	10	200	17	17
22138	滨海	四汛二配变	10	400	296	296
22139	滨海	四汛九配变	10	200	116	116
22140	滨海	四汛六配变	10	200	93	93
22141	滨海	四汛三配变	10	200	147	147
22142	滨海	四汛四配变	10	200	134	134
22143	滨海	四汛五配变	10	200	135	135
22144	滨海	四汛西站	10	200	160	160
22145	滨海	四汛一配变	10	400	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22146	滨海	五汛四汛七配变	10	200	122	122
22147	滨海	光明壹号1#箱变配电变压器	10	400	320	320
22148	滨海	光明壹号2#箱变配电变压器	10	400	320	320
22149	滨海	街道二十八配变	10	200	160	160
22150	滨海	街道二十五配变	10	400	320	320
22151	滨海	街道三十配变	10	400	320	320
22152	滨海	街道十六配变	10	400	312	312
22153	滨海	街道十七配变	10	630	504	504
22154	滨海	科技电站	10	200	160	160
22155	滨海	李运国联建楼配电变压器	10	630	504	504
22156	滨海	五汛村一组	10	315	236	236
22157	滨海	五汛加油站配变	10	400	284	284
22158	滨海	五汛街道二十一配变	10	400	320	320
22159	滨海	五汛街道九配变	10	400	246	246
22160	滨海	五汛街道六十配变	10	400	320	320
22161	滨海	五汛街道三十七配变	10	400	275	275
22162	滨海	五汛街道十三配变	10	400	97	97
22163	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	320	320
22164	滨海	五汛街道四十七配变	10	400	39	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22165	滨海	五汛街道四十一配变	10	400	320	320
22166	滨海	五汛街道五十七配变	10	400	296	296
22167	滨海	五汛街道一配变	10	400	320	320
22168	滨海	五汛新村三配变	10	400	320	320
22169	滨海	五汛新村四配变	10	400	320	320
22170	滨海	五汛新村五配变	10	400	320	320
22171	滨海	五汛新农村一台变	10	400	293	293
22172	滨海	五汛幸福1号小区1#变	10	630	504	504
22173	滨海	五汛镇政府1#箱变1#主变	10	630	504	504
22174	滨海	信用社配变	10	400	320	320
22175	滨海	徐建刚联建楼箱变1#主变	10	630	504	504
22176	滨海	汛西八配变	10	400	320	320
22177	滨海	汛西电站	10	200	160	160
22178	滨海	汛西二配变	10	400	286	286
22179	滨海	汛西二站配变	10	200	160	160
22180	滨海	汛西六配变	10	400	316	316
22181	滨海	汛西七配变	10	400	320	320
22182	滨海	汛西四配变	10	400	290	290
22183	滨海	汛西五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22184	滨海	郁文余配变	10	400	320	320
22185	滨海	政府配变配变	10	630	504	504
22186	滨海	北坍街道八配变	10	400	225	225
22187	滨海	北坍三配变	10	315	252	252
22188	滨海	滨射二站	10	200	160	160
22189	滨海	三截沟东站	10	200	160	160
22190	滨海	三截沟二配变	10	200	142	142
22191	滨海	三截沟九配变	10	200	147	147
22192	滨海	三截沟七配变	10	200	160	160
22193	滨海	三截沟三配变	10	200	160	160
22194	滨海	三截沟十配变配变	10	400	320	320
22195	滨海	三截沟四配变	10	200	142	142
22196	滨海	三截沟五配变	10	200	140	140
22197	滨海	坍北南站	10	200	160	160
22198	滨海	坍西八配变	10	200	152	152
22199	滨海	坍西二配变	10	400	298	298
22200	滨海	坍西九配变配变	10	200	160	160
22201	滨海	坍西六配变	10	200	139	139
22202	滨海	坍西七配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22203	滨海	坍西三配变	10	200	107	107
22204	滨海	坍西十配变配变	10	200	160	160
22205	滨海	坍西四配变配变	10	200	150	150
22206	滨海	坍西五配变	10	200	145	145
22207	滨海	坍西一配变	10	200	100	100
22208	滨海	通济北站配变	10	200	160	160
22209	滨海	通济二配变	10	400	292	292
22210	滨海	通济九配变	10	315	229	229
22211	滨海	通济六配变	10	200	143	143
22212	滨海	通济南站配变	10	200	126	126
22213	滨海	通济七配变	10	200	144	144
22214	滨海	通济三配变	10	200	160	160
22215	滨海	通济社区	10	315	252	252
22216	滨海	通济十配变	10	200	109	109
22217	滨海	通济四配变	10	200	160	160
22218	滨海	通济五配变	10	200	143	143
22219	滨海	通济一配变	10	200	160	160
22220	滨海	团洼八配变配变	10	200	160	160
22221	滨海	团洼北站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22222	滨海	团洼东站配变	10	200	160	160
22223	滨海	团洼二配变	10	200	160	160
22224	滨海	团洼九配变配变	10	200	160	160
22225	滨海	团洼六配变	10	200	160	160
22226	滨海	团洼七配变配变	10	200	92	92
22227	滨海	团洼三配变	10	200	160	160
22228	滨海	团洼四配变	10	200	119	119
22229	滨海	团洼五配变	10	200	130	130
22230	滨海	团洼一配变	10	200	160	160
22231	滨海	五七八配变配变	10	400	320	320
22232	滨海	五七二配变	10	200	97	97
22233	滨海	五七九配变配变	10	400	288	288
22234	滨海	五七六配变配变	10	400	320	320
22235	滨海	五七七配变配变	10	400	320	320
22236	滨海	五七三配变	10	200	142	142
22237	滨海	五七四配变	10	200	160	160
22238	滨海	五七五配变	10	200	160	160
22239	滨海	五七一配变	10	200	114	114
22240	滨海	五汛八配变配变	10	200	157	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22241	滨海	五汛东站	10	200	160	160
22242	滨海	五汛二配变	10	200	160	160
22243	滨海	五汛九配变配变	10	200	160	160
22244	滨海	五汛六配变	10	200	85	85
22245	滨海	五汛七配变	10	200	147	147
22246	滨海	五汛三配变	10	200	160	160
22247	滨海	五汛四配变	10	200	160	160
22248	滨海	五汛一配变	10	200	160	160
22249	滨海	熊洼电站	10	200	160	160
22250	滨海	熊洼二配变	10	200	135	135
22251	滨海	熊洼三配变	10	200	141	141
22252	滨海	熊洼一配变	10	200	145	145
22253	滨海	汛北八配变	10	200	65	65
22254	滨海	汛北九配变配变	10	200	28	28
22255	滨海	汛北六配变	10	200	120	120
22256	滨海	汛北南站	10	200	160	160
22257	滨海	汛北四配变	10	400	283	283
22258	滨海	汛北五配变	10	200	129	129
22259	滨海	东港电站	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22260	滨海	东港二配变	10	200	43	43
22261	滨海	东港五配变配变	10	200	90	90
22262	滨海	东港一配变	10	400	69	69
22263	滨海	河东八配变	10	200	160	160
22264	滨海	河东北站配变	10	200	102	102
22265	滨海	河东二配变（扶贫）	10	200	144	144
22266	滨海	河东九配变	10	200	160	160
22267	滨海	河东六配变	10	200	104	104
22268	滨海	河东六配变新增	10	400	320	320
22269	滨海	河东七配变	10	200	74	74
22270	滨海	河东三配变	10	200	39	39
22271	滨海	河东十二配变	10	200	131	131
22272	滨海	河东十配变	10	200	65	65
22273	滨海	河东十三配变	10	400	320	320
22274	滨海	河东十一配变（新增河东五配变）	10	200	81	81
22275	滨海	河东四配变	10	200	153	153
22276	滨海	河东五配变	10	100	80	80
22277	滨海	河东一配变(南站)	10	200	56	56
22278	滨海	民便扶贫站	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22279	滨海	泥螺八配变	10	200	123	123
22280	滨海	泥螺北站配变	10	400	266	266
22281	滨海	泥螺二配变	10	200	147	147
22282	滨海	泥螺九配变	10	200	95	95
22283	滨海	泥螺六配变	10	200	142	142
22284	滨海	泥螺七配变	10	200	160	160
22285	滨海	泥螺三配变	10	200	133	133
22286	滨海	泥螺十配变	10	200	160	160
22287	滨海	泥螺十一配变	10	400	320	320
22288	滨海	泥螺四配变	10	200	160	160
22289	滨海	泥螺五配变	10	200	61	61
22290	滨海	泥螺一配变	10	200	143	143
22291	滨海	三顷三配变	10	200	140	140
22292	滨海	三顷十配变配变	10	200	160	160
22293	滨海	三顷十一配变	10	200	131	131
22294	滨海	五汛街道七配变	10	200	121	121
22295	滨海	五汛街道三十九配变	10	400	320	320
22296	滨海	五汛街道三十六配变	10	400	320	320
22297	滨海	五汛街道五十五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22298	滨海	五汛五小西配变	10	400	320	320
22299	滨海	五中北配变	10	400	286	286
22300	滨海	五中东大门	10	400	320	320
22301	滨海	汛东北站配变	10	200	160	160
22302	滨海	汛东二配变(中站）	10	200	83	83
22303	滨海	汛东六配变	10	200	160	160
22304	滨海	汛东七配变	10	400	305	305
22305	滨海	汛东三配变	10	200	101	101
22306	滨海	汛东四配变（农改）	10	200	157	157
22307	滨海	汛东五配变	10	200	0	0
22308	滨海	汛东一配变	10	200	160	160
22309	滨海	安定北站	10	100	68	68
22310	滨海	安定六配变	10	200	160	160
22311	滨海	安定五配变	10	200	121	121
22312	滨海	安定一配变	10	200	34	34
22313	滨海	莫湾东站	10	200	160	160
22314	滨海	莫湾九配变	10	400	320	320
22315	滨海	莫湾四配变	10	200	160	160
22316	滨海	莫湾五配变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22317	滨海	渠东二配变	10	200	87	87
22318	滨海	渠东六配变	10	200	142	142
22319	滨海	渠东南站	10	400	306	306
22320	滨海	渠东七配变	10	200	160	160
22321	滨海	渠东三配变	10	200	160	160
22322	滨海	渠东一配变	10	200	160	160
22323	滨海	双龙七配变	10	200	160	160
22324	滨海	双龙三配变	10	200	76	76
22325	滨海	坍东二配变	10	200	66	66
22326	滨海	坍东六配变	10	400	302	302
22327	滨海	坍东南站	10	400	288	288
22328	滨海	坍东三配变	10	200	81	81
22329	滨海	坍东四配变	10	200	0	0
22330	滨海	坍东五配变	10	200	90	90
22331	滨海	坍东西站	10	200	158	158
22332	滨海	坍东新村一配变	10	400	212	212
22333	滨海	坍东一配变	10	200	41	41
22334	滨海	坍阳北站	10	200	160	160
22335	滨海	坍阳二配变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22336	滨海	坍阳六配变	10	200	74	74
22337	滨海	坍阳南站配变	10	400	313	313
22338	滨海	坍阳七配变	10	200	160	160
22339	滨海	坍阳三配变	10	200	64	64
22340	滨海	坍阳五配变	10	400	294	294
22341	滨海	坍阳一配变	10	200	122	122
22342	滨海	团结北站	10	400	320	320
22343	滨海	团结二配变	10	200	59	59
22344	滨海	团结九配变	10	200	160	160
22345	滨海	团结六配变	10	200	150	150
22346	滨海	团结南站配变	10	200	160	160
22347	滨海	团结七配变	10	200	70	70
22348	滨海	团结三配变	10	200	160	160
22349	滨海	团结四配变	10	200	141	141
22350	滨海	团结五配变	10	315	200	200
22351	滨海	团结一配变	10	200	122	122
22352	滨海	团结中站	10	200	160	160
22353	滨海	汛北一配变	10	200	137	137
22354	滨海	汛河东站	10	200	23	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22355	滨海	汛河二配变	10	200	160	160
22356	滨海	汛河七配变	10	200	160	160
22357	滨海	汛河三配变	10	200	160	160
22358	滨海	汛河四配变	10	200	160	160
22359	滨海	汛河五配变	10	200	99	99
22360	滨海	汛河西站	10	200	160	160
22361	滨海	东港六配变	10	400	192	192
22362	滨海	东港四配变	10	200	113	113
22363	滨海	汇川七配变	10	400	285	285
22364	滨海	汇川三配变	10	200	131	131
22365	滨海	汇川五配变	10	200	144	144
22366	滨海	街道二十九配变	10	400	320	320
22367	滨海	街道二十六配变	10	400	305	305
22368	滨海	路建三配变	10	200	80	80
22369	滨海	农机厂北配变	10	400	288	288
22370	滨海	农行北配变	10	400	251	251
22371	滨海	三顷八配变	10	200	77	77
22372	滨海	三顷二配变	10	400	270	270
22373	滨海	三顷扶贫	10	200	45	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22374	滨海	三顷九配变	10	400	320	320
22375	滨海	三顷六配变	10	400	239	239
22376	滨海	三顷七配变	10	200	160	160
22377	滨海	三顷十二配变	10	400	267	267
22378	滨海	三顷十三配变配变	10	400	320	320
22379	滨海	三顷四配变	10	630	466	466
22380	滨海	三顷五配变	10	800	640	640
22381	滨海	三顷一配变	10	200	146	146
22382	滨海	吴成将联建楼	10	500	400	400
22383	滨海	五汛街道八配变	10	400	289	289
22384	滨海	五汛街道二配变	10	400	320	320
22385	滨海	五汛街道二十七配变	10	400	213	213
22386	滨海	五汛街道六配变	10	630	504	504
22387	滨海	五汛街道三配变	10	400	265	265
22388	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	320	320
22389	滨海	五汛街道三十二配变	10	400	243	243
22390	滨海	五汛街道三十三配变	10	400	314	314
22391	滨海	五汛街道三十五配变	10	400	221	221
22392	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22393	滨海	五汛街道十二配变	10	400	311	311
22394	滨海	五汛街道十配变	10	400	303	303
22395	滨海	五汛街道十四配变	10	400	307	307
22396	滨海	五汛街道十五配变	10	630	362	362
22397	滨海	五汛街道十一配变	10	400	273	273
22398	滨海	五汛街道四配变	10	400	320	320
22399	滨海	五汛街道四十八配变	10	400	251	251
22400	滨海	五汛街道四十二配变	10	400	320	320
22401	滨海	五汛街道四十九配变	10	400	320	320
22402	滨海	五汛街道四十配变	10	400	320	320
22403	滨海	五汛街道四十三配变箱变1#主变	10	630	468	468
22404	滨海	五汛街道四十四配变	10	400	213	213
22405	滨海	五汛街道四十五配变	10	400	320	320
22406	滨海	五汛街道五配变	10	315	214	214
22407	滨海	五汛街道五十八配变	10	400	306	306
22408	滨海	五汛街道五十六配变	10	400	307	307
22409	滨海	五汛街道五十配变	10	400	320	320
22410	滨海	五汛学苑楼小区箱变1#主变	10	500	400	400
22411	滨海	向阳八配变	10	400	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22412	滨海	向阳电站	10	250	186	186
22413	滨海	向阳二配变	10	400	305	305
22414	滨海	向阳南站	10	200	160	160
22415	滨海	向阳七配变	10	400	261	261
22416	滨海	向阳三配变	10	100	51	51
22417	滨海	向阳四配变	10	400	262	262
22418	滨海	向阳一配变	10	400	245	245
22419	滨海	汛北东站	10	400	320	320
22420	滨海	汛南八配变	10	400	320	320
22421	滨海	汛南七配变	10	200	115	115
22422	滨海	汛南四配变	10	400	320	320
22423	滨海	汛南五配变	10	400	313	313
22424	滨海	汛西九配变	10	400	320	320
22425	滨海	汛西三配变	10	400	320	320
22426	滨海	大众电站	10	400	320	320
22427	滨海	大众二配变	10	200	53	53
22428	滨海	大众七配变	10	200	122	122
22429	滨海	大众三配变	10	200	127	127
22430	滨海	大众四配变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22431	滨海	大众五配变	10	200	141	141
22432	滨海	大众一配变	10	400	111	111
22433	滨海	范场八配变	10	400	320	320
22434	滨海	范场南站	10	400	307	307
22435	滨海	范场十二配变	10	200	134	134
22436	滨海	港浜八配变	10	200	121	121
22437	滨海	港浜电站	10	200	160	160
22438	滨海	港浜二配变	10	200	72	72
22439	滨海	港浜九配变	10	200	147	147
22440	滨海	港浜六配变	10	200	85	85
22441	滨海	港浜七配变	10	200	89	89
22442	滨海	港浜三配变	10	200	95	95
22443	滨海	港浜社区二配变	10	400	239	239
22444	滨海	港浜社区一配变	10	400	320	320
22445	滨海	港浜十二配变	10	200	150	150
22446	滨海	港浜十一配变	10	200	146	146
22447	滨海	港浜五配变	10	200	116	116
22448	滨海	港浜一配变	10	200	71	71
22449	滨海	科技二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22450	滨海	科技七配变	10	400	320	320
22451	滨海	科技十配变	10	200	160	160
22452	滨海	科技一配变	10	200	110	110
22453	滨海	路南十一配变	10	400	320	320
22454	滨海	农科八配变	10	200	160	160
22455	滨海	农科电站	10	400	251	251
22456	滨海	农科九配变	10	200	160	160
22457	滨海	农科六配变	10	400	253	253
22458	滨海	农科七配变	10	315	230	230
22459	滨海	农科十配变	10	400	292	292
22460	滨海	农科四配变	10	200	54	54
22461	滨海	农科五配变	10	200	143	143
22462	滨海	农科一配变	10	400	295	295
22463	滨海	三汛八配变	10	200	150	150
22464	滨海	三汛二配变	10	200	160	160
22465	滨海	三汛二站	10	200	132	132
22466	滨海	三汛九配变	10	200	150	150
22467	滨海	三汛六配变	10	200	147	147
22468	滨海	三汛七配变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22469	滨海	三汛三配变	10	315	113	113
22470	滨海	三汛四配变	10	400	295	295
22471	滨海	三汛五配变	10	200	62	62
22472	滨海	三汛一配变	10	200	67	67
22473	滨海	八份北站	10	200	160	160
22474	滨海	八份二配变	10	200	125	125
22475	滨海	八份三配变	10	200	160	160
22476	滨海	八份一配变	10	200	64	64
22477	滨海	滨射电站	10	200	127	127
22478	滨海	滨射二配变	10	400	237	237
22479	滨海	滨射三配变	10	200	108	108
22480	滨海	滨射四配变	10	200	24	24
22481	滨海	滨射五配变	10	200	87	87
22482	滨海	滨射一配变（农改）	10	200	22	22
22483	滨海	朝阳七配变	10	200	45	45
22484	滨海	汇川一配变（电站）	10	200	143	143
22485	滨海	射北东站	10	200	111	111
22486	滨海	射北二配变（农改）	10	400	99	99
22487	滨海	射北六配变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22488	滨海	射北三配变	10	200	142	142
22489	滨海	射北四配变	10	200	113	113
22490	滨海	射北五配变	10	400	176	176
22491	滨海	射北一配变(扶贫)	10	200	128	128
22492	滨海	四份八配变	10	200	70	70
22493	滨海	四份二配变	10	200	147	147
22494	滨海	四份六配变	10	200	82	82
22495	滨海	四份七配变	10	315	246	246
22496	滨海	四份三配变	10	200	140	140
22497	滨海	四份四配变	10	200	160	160
22498	滨海	四份五配变	10	200	56	56
22499	滨海	四份一配变	10	200	2	2
22500	滨海	推虾三配变	10	200	160	160
22501	滨海	推虾五配变	10	200	160	160
22502	滨海	洼滩十配变	10	200	147	147
22503	滨海	洼滩五配变	10	200	15	15
22504	滨海	向阳六配变	10	200	160	160
22505	滨海	向阳五配变	10	400	264	264
22506	滨海	张圩八配变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22507	滨海	张圩二配变（十一组）	10	200	87	87
22508	滨海	张圩九配变	10	200	36	36
22509	滨海	张圩六配变(二组)	10	200	104	104
22510	滨海	张圩南站	10	200	100	100
22511	滨海	张圩七配变(一组)	10	100	69	69
22512	滨海	张圩三配变(农改)	10	200	40	40
22513	滨海	张圩十二组	10	200	101	101
22514	滨海	张圩十配变	10	400	82	82
22515	滨海	张圩四配变(三组)	10	200	27	27
22516	滨海	张圩五配变	10	200	115	115
22517	滨海	张圩一配变(北站)	10	200	45	45
22518	滨海	邓场七配变	10	200	52	52
22519	滨海	范场二配变	10	200	160	160
22520	滨海	范场六配变(二组)	10	200	160	160
22521	滨海	范场七配变	10	200	131	131
22522	滨海	范场三配变	10	200	160	160
22523	滨海	范场十配变	10	200	150	150
22524	滨海	范场十三配变	10	200	135	135
22525	滨海	范场十五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22526	滨海	范场十一配变	10	200	95	95
22527	滨海	范场五组	10	200	160	160
22528	滨海	科技六配变	10	400	303	303
22529	滨海	科技五配变	10	200	134	134
22530	滨海	科技鱼场农改	10	200	160	160
22531	滨海	马营八配变	10	200	144	144
22532	滨海	马营二配变	10	200	140	140
22533	滨海	马营九配变	10	200	145	145
22534	滨海	马营六配变	10	200	135	135
22535	滨海	马营七配变	10	200	139	139
22536	滨海	马营三配变	10	400	305	305
22537	滨海	马营十配变	10	315	201	201
22538	滨海	马营十一配变	10	200	130	130
22539	滨海	马营四配变	10	200	141	141
22540	滨海	马营五配变	10	200	4	4
22541	滨海	马营一配变（扶贫）	10	200	160	160
22542	滨海	农科二配变(扶贫)	10	200	135	135
22543	滨海	农科三配变	10	200	131	131
22544	滨海	新团电站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22545	滨海	新团二配变	10	200	160	160
22546	滨海	新团三配变	10	200	138	138
22547	滨海	新团四配变	10	200	160	160
22548	滨海	郁庄北站	10	200	160	160
22549	滨海	郁庄二配变	10	200	145	145
22550	滨海	郁庄六配变	10	200	160	160
22551	滨海	郁庄南站	10	400	232	232
22552	滨海	郁庄七配变	10	200	97	97
22553	滨海	郁庄三配变	10	200	160	160
22554	滨海	郁庄四配变	10	200	125	125
22555	滨海	郁庄五配变	10	200	26	26
22556	滨海	郁庄一配变	10	200	89	89
22557	滨海	东玉北配变	10	200	0	32
22558	滨海	东玉二配变	10	400	0	50
22559	滨海	东玉四配变	10	400	0	298
22560	滨海	东玉五配变	10	400	0	300
22561	滨海	东玉一配变	10	200	0	45
22562	滨海	东玉一组南配变	10	200	0	160
22563	滨海	东玉一组配变	10	200	0	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22564	滨海	东玉中配变	10	200	0	61
22565	滨海	老堆三配变	10	200	0	160
22566	滨海	老堆四配变	10	400	0	284
22567	滨海	老堆西配变	10	400	0	320
22568	滨海	木楼东北配变	10	400	0	269
22569	滨海	木楼东配变	10	200	0	77
22570	滨海	木楼加工厂配变	10	200	0	0
22571	滨海	木楼三配变	10	200	0	87
22572	滨海	木楼四配变	10	200	0	39
22573	滨海	木楼五配变	10	200	0	62
22574	滨海	木楼西配变	10	200	0	98
22575	滨海	王圩5.6组配变	10	200	0	115
22576	滨海	王圩东站	10	200	0	160
22577	滨海	王圩二配变	10	200	0	160
22578	滨海	王圩三、四组配变	10	200	0	106
22579	滨海	王圩中配变	10	400	0	271
22580	滨海	祥兴四组配变	10	200	0	24
22581	滨海	洋口南庄配变	10	200	0	160
22582	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22583	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	0	70
22584	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	0	141
22585	滨海	振东王圩一配变	10	400	0	270
22586	滨海	陈港东配变	10	200	90	0
22587	滨海	陈港二配变	10	200	69	0
22588	滨海	陈港六配变	10	400	298	0
22589	滨海	陈港南配变	10	400	193	0
22590	滨海	陈港四配变	10	400	320	0
22591	滨海	陈港西配变	10	200	123	0
22592	滨海	陈港一配变	10	200	160	0
22593	滨海	东玉三配变	10	400	277	0
22594	滨海	老堆二配变	10	200	12	0
22595	滨海	老堆六配变	10	200	75	0
22596	滨海	老堆一配变	10	200	47	0
22597	滨海	老堆中配变	10	400	132	0
22598	滨海	木楼二配变	10	200	50	0
22599	滨海	木楼六配变	10	400	291	0
22600	滨海	木楼一配变	10	200	56	0
22601	滨海	祥心东配变	10	200	74	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22602	滨海	祥兴一组配变	10	200	138	0
22603	滨海	振东陈港三配变	10	200	43	0
22604	滨海	振东陈港五配变	10	200	121	0
22605	滨海	振东陈港中配变	10	200	125	0
22606	滨海	振东老堆五配变	10	315	252	0
22607	滨海	振东王圩三配变	10	400	320	0
22608	滨海	振东王圩西配变	10	200	135	0
22609	滨海	振东祥兴西站配变	10	200	137	0
22610	滨海	中心北配变	10	200	96	0
22611	滨海	中心四号配变	10	200	160	0
22612	滨海	翻身二配变	10	200	0	160
22613	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	0	160
22614	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	0	122
22615	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	0	316
22616	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	0	160
22617	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	144
22618	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	0	99
22619	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	0	320
22620	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	0	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22621	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	0	314
22622	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	0	160
22623	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	0	320
22624	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	0	103
22625	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	0	320
22626	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	0	160
22627	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	0	204
22628	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	0	159
22629	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	0	306
22630	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	0	107
22631	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	0	113
22632	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	0	160
22633	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	0	160
22634	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	0	148
22635	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	0	320
22636	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	0	98
22637	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	0	320
22638	滨海	老堆东排站	10	200	0	160
22639	滨海	老堆东配变	10	200	0	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22640	滨海	老堆扶贫配变	10	200	0	46
22641	滨海	老堆南站配变	10	400	0	288
22642	滨海	刘建忠	10	200	0	160
22643	滨海	木楼七组站配变	10	400	0	320
22644	滨海	南庄东站水厂配变	10	200	0	85
22645	滨海	南庄南配变	10	400	0	305
22646	滨海	南庄三组配变	10	200	0	75
22647	滨海	南庄四七组配变	10	200	0	102
22648	滨海	南庄一、五组配变	10	400	0	183
22649	滨海	南庄一配变	10	200	0	160
22650	滨海	洋口八组配变	10	200	0	89
22651	滨海	洋口东站	10	200	0	137
22652	滨海	洋口二配变	10	400	0	216
22653	滨海	洋口二组配变	10	200	0	82
22654	滨海	洋口三配变	10	200	0	130
22655	滨海	洋口四配变	10	400	0	305
22656	滨海	洋口西站	10	200	0	160
22657	滨海	洋口中配变	10	200	0	40
22658	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22659	滨海	振东老堆南站	10	200	0	160
22660	滨海	振东南庄三配变	10	200	0	38
22661	滨海	振东洋口五配变	10	400	0	123
22662	滨海	板桥5.6组配变	10	400	0	243
22663	滨海	板桥北配变	10	200	0	86
22664	滨海	板桥机排站	10	200	0	138
22665	滨海	板桥南配变	10	400	0	142
22666	滨海	板桥三配变	10	200	0	160
22667	滨海	板桥四配变	10	100	0	80
22668	滨海	板桥四组一配变	10	400	0	89
22669	滨海	板桥中站加工厂	10	100	0	48
22670	滨海	翻身电站	10	200	0	160
22671	滨海	翻身南配变	10	400	0	299
22672	滨海	翻身三配变	10	200	0	160
22673	滨海	翻身西配变	10	200	0	130
22674	滨海	翻身一配变	10	200	0	81
22675	滨海	丰产1#配变	10	200	0	108
22676	滨海	丰产东站	10	100	0	80
22677	滨海	丰产西站配变	10	200	0	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22678	滨海	合心八组配变	10	200	0	160
22679	滨海	合心大站	10	200	0	160
22680	滨海	合心东南站	10	200	0	160
22681	滨海	合心扶贫一配变	10	400	0	289
22682	滨海	合心六七组电站	10	200	0	160
22683	滨海	合心七组站	10	200	0	160
22684	滨海	街道5号配变	10	400	0	284
22685	滨海	街道二号配变	10	400	0	320
22686	滨海	条港中学	10	400	0	320
22687	滨海	跃进电站	10	200	0	160
22688	滨海	跃进东配变	10	200	0	141
22689	滨海	振东板桥二配变	10	400	0	127
22690	滨海	振东板桥四组配变	10	400	0	49
22691	滨海	振东板桥一配变	10	400	0	195
22692	滨海	振东翻身中配变	10	200	0	160
22693	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	0	291
22694	滨海	振东街道十号配变	10	400	0	243
22695	滨海	振东王圩南站配变	10	200	0	139
22696	滨海	扁担港三配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22697	滨海	二罾二组配变	10	400	0	286
22698	滨海	二罾二组站	10	100	0	80
22699	滨海	二罾六组站	10	400	0	320
22700	滨海	二罾排站	10	200	0	160
22701	滨海	二罾三组站	10	400	0	320
22702	滨海	二罾四组配变	10	400	0	274
22703	滨海	二罾小街东配变	10	400	0	320
22704	滨海	二罾一配变	10	315	0	230
22705	滨海	二罾一组站	10	200	0	160
22706	滨海	干河村二号变	10	400	0	320
22707	滨海	干河村一号变	10	400	0	320
22708	滨海	干河四配变	10	200	0	160
22709	滨海	海农村电站	10	200	0	160
22710	滨海	合心东北站	10	200	0	160
22711	滨海	合心东配变	10	400	0	305
22712	滨海	合心三组配变	10	400	0	284
22713	滨海	合心十组配变	10	200	0	47
22714	滨海	合心西配变	10	400	0	200
22715	滨海	合心一、二组配变	10	200	0	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22716	滨海	合兴一组配变	10	200	0	160
22717	滨海	街道八号配变	10	400	0	320
22718	滨海	街道路灯一号配变	10	400	0	320
22719	滨海	南渠电站配变	10	400	0	112
22720	滨海	新养殖公司站	10	200	0	160
22721	滨海	养殖二配变	10	200	0	160
22722	滨海	闸西村电站	10	200	0	160
22723	滨海	振东东圩东配变	10	200	0	156
22724	滨海	振东东圩二配变	10	200	0	116
22725	滨海	振东东圩一配变	10	200	0	149
22726	滨海	振东二罾七组配变	10	200	0	117
22727	滨海	振东二罾三配变	10	200	0	106
22728	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	0	0
22729	滨海	振东二罾小街总表配变	10	400	0	233
22730	滨海	振东海农配变	10	200	0	115
22731	滨海	振东合心南配变	10	400	0	320
22732	滨海	振东合心七配变	10	400	0	320
22733	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	0	320
22734	滨海	振东合心四配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22735	滨海	振东合心五配变	10	400	0	320
22736	滨海	振东街道九号配变	10	400	0	248
22737	滨海	振东街道十一号配变	10	400	0	320
22738	滨海	振东小街北配变	10	400	0	278
22739	滨海	振东中学配变	10	200	0	160
22740	滨海	振东中学一配变	10	400	0	320
22741	滨海	板桥灭荒站	10	200	0	160
22742	滨海	滨兴北站配变	10	400	0	320
22743	滨海	滨兴二配变	10	200	0	14
22744	滨海	丰产南排站	10	200	0	149
22745	滨海	丰产南配变	10	400	0	320
22746	滨海	过天舟西配变	10	200	0	155
22747	滨海	过天舟西站	10	400	0	320
22748	滨海	过天舟一配变	10	400	0	227
22749	滨海	过天舟中配变	10	200	0	94
22750	滨海	后港东站	10	200	0	160
22751	滨海	后港二配变	10	200	0	0
22752	滨海	后港三配变	10	200	0	89
22753	滨海	后港西站配变	10	100	0	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22754	滨海	后港中配变	10	200	0	160
22755	滨海	夸二二配变	10	200	0	41
22756	滨海	夸二后港西配变	10	200	0	146
22757	滨海	夸二加工厂	10	315	0	236
22758	滨海	夸二南配变	10	200	0	160
22759	滨海	夸二南站	10	200	0	75
22760	滨海	夸二三配变	10	315	0	163
22761	滨海	夸二圩区站	10	160	0	128
22762	滨海	夸二西站	10	400	0	267
22763	滨海	前港七组站	10	200	0	160
22764	滨海	跃进三配变	10	400	0	320
22765	滨海	振东滨兴一配变	10	400	0	157
22766	滨海	振东丰产六号配变	10	200	0	103
22767	滨海	振东夸二北配变	10	200	0	61
22768	滨海	振东夸二五配变	10	400	0	302
22769	滨海	振东夸二一配变	10	200	0	127
22770	滨海	振东桥南一配变	10	400	0	245
22771	滨海	中心东配变	10	200	0	160
22772	滨海	中心二配变	10	400	0	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22773	滨海	中心六组配变	10	200	0	110
22774	滨海	中心南配变	10	400	0	222
22775	滨海	中心三配变	10	315	0	170
22776	滨海	中心三组配变	10	200	0	116
22777	滨海	中心圩区站	10	80	0	64
22778	滨海	中心一配变	10	200	0	117
22779	滨海	滨兴北配变	10	400	0	320
22780	滨海	后港一配变	10	200	0	111
22781	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	0	320
22782	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	0	320
22783	滨海	龙潭港东站	10	400	0	307
22784	滨海	龙潭港二配变	10	400	0	136
22785	滨海	龙潭港六组配变	10	400	0	415
22786	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	0	235
22787	滨海	龙潭港西南站	10	50	0	40
22788	滨海	龙潭港西站	10	200	0	40
22789	滨海	前港大站北配变	10	400	0	147
22790	滨海	前港东北站	10	200	0	160
22791	滨海	前港东配变	10	200	0	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22792	滨海	前港七组配变	10	200	0	160
22793	滨海	前港三配变	10	200	0	160
22794	滨海	前港四配变	10	400	0	320
22795	滨海	前港五配变配变	10	400	0	302
22796	滨海	前港西南站	10	200	0	160
22797	滨海	园区一号变	10	400	0	176
22798	滨海	振东后港北配变	10	400	0	306
22799	滨海	振东后港东配变	10	200	0	160
22800	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	0	240
22801	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	0	43
22802	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	0	59
22803	滨海	振东前港大站配变	10	400	0	259
22804	滨海	振东前港东北配变	10	200	0	61
22805	滨海	振东前港二配变	10	400	0	320
22806	滨海	振东前港西北配变	10	200	0	79
22807	滨海	振东前港一配变	10	200	0	126
22808	滨海	扁担港电站配变	10	200	0	92
22809	滨海	扁担港南配变	10	400	0	320
22810	滨海	扁担港西配变	10	200	0	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22811	滨海	二罾小街二配变	10	400	0	320
22812	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	159
22813	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	0	110
22814	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	0	310
22815	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	0	160
22816	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	0	320
22817	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	0	160
22818	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	0	135
22819	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0	114
22820	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	0	320
22821	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	0	319
22822	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	0	160
22823	滨海	淮海农场三十五大队东站1#变	10	400	0	320
22824	滨海	淮海农场三十五大队东站2#变	10	400	0	283
22825	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	0	319
22826	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	0	320
22827	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	0	271
22828	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	0	320
22829	滨海	淮海农场四管区滩面东站二	10	400	0	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22830	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	0	320
22831	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	0	149
22832	滨海	淮海农场一大队东站	10	200	0	149
22833	滨海	养殖排站3#	10	400	0	301
22834	滨海	滨兴东配变	10	200	0	109
22835	滨海	滨兴六组配变	10	400	0	266
22836	滨海	滨兴南配变	10	200	0	24
22837	滨海	滨兴南站	10	400	0	320
22838	滨海	滨兴三配变	10	200	0	160
22839	滨海	滨兴四配变	10	400	0	182
22840	滨海	滨兴西配变	10	200	0	47
22841	滨海	滨兴中配变	10	400	0	280
22842	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	0	94
22843	滨海	吉垛八配变	10	400	0	301
22844	滨海	吉垛九配变	10	400	0	293
22845	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	0	254
22846	滨海	吉垛三配变	10	400	0	239
22847	滨海	吉垛十配变	10	400	0	287
22848	滨海	吉垛西站	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22849	滨海	吉垛中站	10	200	0	160
22850	滨海	头庄八配变	10	400	0	208
22851	滨海	头庄北配变	10	200	0	88
22852	滨海	头庄电站	10	200	0	160
22853	滨海	头庄东配变	10	200	0	119
22854	滨海	头庄二配变	10	200	0	39
22855	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	0	182
22856	滨海	头庄九配变	10	400	0	126
22857	滨海	头庄南排站	10	400	0	320
22858	滨海	头庄七配变	10	400	0	320
22859	滨海	头庄三配变	10	400	0	302
22860	滨海	头庄西配变	10	200	0	144
22861	滨海	头庄一配变	10	200	0	103
22862	滨海	头庄中配变	10	200	0	131
22863	滨海	五丈河二配变	10	315	0	239
22864	滨海	五丈河扶贫站	10	100	0	80
22865	滨海	五丈河南配变	10	200	0	141
22866	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	0	89
22867	滨海	五丈河西配变	10	200	0	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22868	滨海	五丈河一配变	10	315	0	228
22869	滨海	五丈河中配变	10	400	0	291
22870	滨海	新东西配变	10	200	0	160
22871	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	0	44
22872	滨海	振东吉垛二配变	10	400	0	191
22873	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	0	111
22874	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	0	320
22875	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	0	160
22876	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	0	320
22877	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	0	305
22878	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	0	138
22879	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	112
22880	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	0	136
22881	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	0	134
22882	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	0	160
22883	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	0	98
22884	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	0	111
22885	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	0	320
22886	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22887	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160
22888	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	0	110
22889	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	0	320
22890	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	0	112
22891	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	0	160
22892	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	0	287
22893	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160
22894	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	0	85
22895	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	0	127
22896	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	0	320
22897	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	0	149
22898	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	0	160
22899	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	0	320
22900	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	0	320
22901	滨海	种猪二场南配变	10	200	0	160
22902	滨海	丰产5#配变	10	200	0	144
22903	滨海	丰产7号配变	10	400	0	143
22904	滨海	丰产二号配变	10	400	0	291
22905	滨海	丰产三号配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22906	滨海	丰产四号配变	10	200	0	57
22907	滨海	合心八配变	10	400	0	320
22908	滨海	合心九配变	10	500	0	400
22909	滨海	合兴集中区二号变	10	400	0	152
22910	滨海	合兴集中区一号变	10	400	0	320
22911	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0	159
22912	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	0	158
22913	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	0	148
22914	滨海	淮海农场十七大队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160
22915	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	0	160
22916	滨海	街道十五配变配变	10	400	0	297
22917	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	0	504
22918	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	0	504
22919	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	0	504
22920	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	0	504
22921	滨海	新农村建设南配变	10	400	0	320
22922	滨海	跃进四组站	10	200	0	160
22923	滨海	跃进西配变	10	200	0	132
22924	滨海	跃进一配变	10	400	0	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22925	滨海	跃进中配变	10	200	0	152
22926	滨海	振东供销小区二号变	10	315	0	252
22927	滨海	振东供销小区三号变	10	315	0	252
22928	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	0	320
22929	滨海	振东供销小区一号变	10	315	0	252
22930	滨海	振东合心二配变	10	400	0	320
22931	滨海	振东合心三配变	10	400	0	320
22932	滨海	振东合心一配变	10	400	0	320
22933	滨海	振东合跃电站配变	10	400	0	320
22934	滨海	振东街道3#配变	10	400	0	301
22935	滨海	振东街道7#配变	10	315	0	231
22936	滨海	振东街道六号变	10	400	0	320
22937	滨海	振东街道十二号配变	10	400	0	320
22938	滨海	振东街道十六配变	10	400	0	320
22939	滨海	振东街道十三号配变	10	400	0	320
22940	滨海	振东街道十四号配变	10	400	0	320
22941	滨海	振东街道一号配变	10	400	0	313
22942	滨海	振东小街4#配变	10	400	0	320
22943	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22944	滨海	振东新镇区一号变	10	400	0	196
22945	滨海	滨东二配变	10	400	0	207
22946	滨海	滨东二组东配变	10	400	0	202
22947	滨海	滨东二组南配变	10	400	0	320
22948	滨海	滨东二组配变	10	200	0	25
22949	滨海	滨东六配变	10	200	0	74
22950	滨海	滨东六组配变	10	200	0	40
22951	滨海	滨东七组东配变	10	400	0	320
22952	滨海	滨东三配变	10	200	0	144
22953	滨海	滨东三组站	10	200	0	139
22954	滨海	滨东十组站	10	200	0	160
22955	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	0	31
22956	滨海	滨东四配变	10	315	0	252
22957	滨海	滨东五十二组配变	10	200	0	160
22958	滨海	滨东西配变	10	200	0	28
22959	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	0	117
22960	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	0	320
22961	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	0	160
22962	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	0	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22963	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	0	311
22964	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	0	160
22965	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	0	257
22966	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	0	320
22967	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	0	158
22968	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	0	160
22969	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160
22970	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	0	76
22971	滨海	吉垛东南站	10	200	0	160
22972	滨海	吉垛公用变	10	400	0	249
22973	滨海	吉垛四配变	10	400	0	270
22974	滨海	吉垛五配变	10	400	0	262
22975	滨海	吉垛一配变	10	400	0	42
22976	滨海	吉垛一组配变	10	200	0	160
22977	滨海	吉垛中配变	10	400	0	282
22978	滨海	新东二配变	10	400	0	194
22979	滨海	新东七配变	10	400	0	320
22980	滨海	新东三配变	10	400	0	180
22981	滨海	新东四配变	10	315	0	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22982	滨海	新东五配变	10	400	0	262
22983	滨海	振东滨东七组配变	10	400	0	203
22984	滨海	振东二罾小街西配变	10	400	0	194
22985	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	0	234
22986	滨海	振东吉垛南配变	10	315	0	187
22987	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	0	246
22988	滨海	振东桥南配变	10	400	0	281
22989	滨海	振东桥南三配变	10	400	0	320
22990	滨海	振东新东一配变	10	400	0	273
22991	滨海	滨东北站	10	200	0	160
22992	滨海	滨东七配变	10	400	0	27
22993	滨海	滨东一组东配变	10	400	0	320
22994	滨海	滨东一组配变	10	200	0	81
22995	滨海	东圩南站	10	400	0	320
22996	滨海	东圩中站	10	200	0	160
22997	滨海	二罾二配变	10	400	0	183
22998	滨海	二罾四配变	10	315	0	252
22999	滨海	干河北站配变	10	200	0	77
23000	滨海	干河东配变	10	200	0	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23001	滨海	干河东站	10	200	0	160
23002	滨海	干河二配变	10	400	0	252
23003	滨海	干河九组配变	10	200	0	66
23004	滨海	干河三配变	10	400	0	148
23005	滨海	干河五.七组站	10	200	0	151
23006	滨海	干河西配变	10	200	0	102
23007	滨海	干河一配变	10	400	0	160
23008	滨海	圈野北配变	10	200	0	81
23009	滨海	圈野北站	10	200	0	160
23010	滨海	圈野东北配变	10	400	0	320
23011	滨海	圈野二配变	10	200	0	80
23012	滨海	圈野六组配变	10	400	0	96
23013	滨海	圈野南配变	10	200	0	67
23014	滨海	圈野三配变	10	200	0	160
23015	滨海	圈野四配变	10	400	0	320
23016	滨海	圈野五配变	10	200	0	160
23017	滨海	圈野西配变	10	400	0	125
23018	滨海	圈野一配变	10	200	0	54
23019	滨海	振东八组配变	10	200	0	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23020	滨海	振东滨东一配变	10	400	0	70
23021	滨海	振东村北站配变	10	200	0	129
23022	滨海	振东村东配变	10	315	0	221
23023	滨海	振东村三配变	10	200	0	129
23024	滨海	振东村四配变	10	200	0	160
23025	滨海	振东村西站	10	200	0	160
23026	滨海	振东东北配变	10	400	0	319
23027	滨海	振东东排站	10	200	0	160
23028	滨海	振东东圩西站	10	400	0	320
23029	滨海	振东东圩中配变	10	200	0	85
23030	滨海	振东二配变	10	200	0	147
23031	滨海	振东二罾五组配变	10	200	0	53
23032	滨海	振东干河五配变	10	200	0	142
23033	滨海	振东干河西站配变	10	200	0	88
23034	滨海	振东干河中站配变	10	200	0	49
23035	滨海	振东加工厂	10	200	0	59
23036	滨海	振东九组配变	10	200	0	69
23037	滨海	振东六配变	10	200	0	160
23038	滨海	振东六组配变	10	400	0	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23039	滨海	振东南排站	10	400	0	256
23040	滨海	振东圈野八组配变	10	200	0	160
23041	滨海	振东五配变	10	200	0	132
23042	滨海	振东一配变	10	100	0	38
23043	滨海	振东一组配变	10	400	0	107
23044	滨海	小街二十五配变	10	400	290	0
23045	滨海	大港二配变	10	400	0	0
23046	滨海	大港九配变	10	200	0	0
23047	滨海	大港三配变	10	400	0	0
23048	滨海	大港十二配变	10	400	0	0
23049	滨海	大港十配变	10	400	0	0
23050	滨海	大港十三配变	10	400	0	0
23051	滨海	大港十五配变	10	200	0	0
23052	滨海	大港一配变	10	200	0	0
23053	滨海	大尖二配变	10	200	0	0
23054	滨海	大尖六配变	10	200	0	0
23055	滨海	大尖三配变	10	400	0	0
23056	滨海	大尖三站	10	200	0	0
23057	滨海	大尖四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23058	滨海	大尖四站	10	100	0	0
23059	滨海	大尖五配变	10	200	0	0
23060	滨海	大尖五站	10	200	0	0
23061	滨海	大尖一配变	10	200	0	0
23062	滨海	大尖一站	10	80	0	0
23063	滨海	后舍八配变	10	200	0	0
23064	滨海	后舍二站	10	50	0	0
23065	滨海	后舍六配变	10	200	0	0
23066	滨海	后舍七配变	10	315	0	0
23067	滨海	后舍三配变	10	400	0	0
23068	滨海	后舍四配变	10	200	0	0
23069	滨海	后舍一配变	10	200	0	0
23070	滨海	刘戈电站	10	80	0	0
23071	滨海	刘戈二配变	10	200	0	0
23072	滨海	刘戈三配变	10	400	0	0
23073	滨海	刘戈四配变	10	200	0	0
23074	滨海	刘戈一配变	10	400	0	0
23075	滨海	南尖八配变	10	200	0	0
23076	滨海	南尖二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23077	滨海	南尖九配变	10	200	0	0
23078	滨海	南尖六配变	10	315	0	0
23079	滨海	南尖七配变	10	200	0	0
23080	滨海	南尖三配变	10	200	0	0
23081	滨海	南尖三站	10	100	0	0
23082	滨海	南尖十二配变	10	200	0	0
23083	滨海	南尖十三配变	10	200	0	0
23084	滨海	南尖十一配变	10	400	0	0
23085	滨海	南尖四配变	10	200	0	0
23086	滨海	南尖五配变	10	200	0	0
23087	滨海	南尖一配变	10	200	0	0
23088	滨海	闸口八配变	10	200	0	0
23089	滨海	正红后舍二配变	10	400	0	0
23090	滨海	大港二站	10	200	0	0
23091	滨海	大港十一配变	10	200	0	0
23092	滨海	大港四配变	10	400	0	0
23093	滨海	大港五配变	10	200	0	0
23094	滨海	顾舍电站	10	200	0	0
23095	滨海	河北二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23096	滨海	河北三配变	10	200	0	0
23097	滨海	河北四配变	10	200	0	0
23098	滨海	河北一配变	10	200	0	0
23099	滨海	界圩七配变	10	200	0	0
23100	滨海	界圩三配变	10	400	0	0
23101	滨海	界圩四配变	10	200	0	0
23102	滨海	界圩五配变	10	400	0	0
23103	滨海	界圩一配变	10	200	0	0
23104	滨海	五丁二配变	10	400	0	0
23105	滨海	五丁六配变	10	100	0	0
23106	滨海	五丁七配变	10	200	0	0
23107	滨海	五丁三配变	10	200	0	0
23108	滨海	五丁四配变	10	400	0	0
23109	滨海	五丁五配变	10	400	0	0
23110	滨海	五丁一配变	10	200	0	0
23111	滨海	闸口二配变	10	200	0	0
23112	滨海	闸口六配变	10	200	0	0
23113	滨海	闸口三配变	10	200	0	0
23114	滨海	闸口五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23115	滨海	蔡庄八台区	10	200	0	0
23116	滨海	贺君八配变	10	200	0	0
23117	滨海	贺君二配变	10	200	0	0
23118	滨海	贺君九台区	10	100	0	0
23119	滨海	贺君六配变	10	200	0	0
23120	滨海	贺君七配变	10	200	0	0
23121	滨海	贺君三配变	10	200	0	0
23122	滨海	贺君四配变	10	200	0	0
23123	滨海	贺君五配变	10	200	0	0
23124	滨海	贺君一配变	10	200	0	0
23125	滨海	红纲八配变	10	200	0	0
23126	滨海	红纲三站	10	200	0	0
23127	滨海	红纲十配变	10	200	0	0
23128	滨海	红纲十三配变	10	200	0	0
23129	滨海	红纲十五配变	10	200	0	0
23130	滨海	红纲十一配变	10	200	0	0
23131	滨海	红纲五配变	10	200	0	0
23132	滨海	红纲一配变	10	400	0	0
23133	滨海	前环二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23134	滨海	前环三配变	10	200	0	0
23135	滨海	前环一配变	10	200	0	0
23136	滨海	前环一站	10	200	0	0
23137	滨海	小尖八配变	10	200	0	0
23138	滨海	小尖东环电站	10	200	0	0
23139	滨海	小尖二配变	10	100	0	0
23140	滨海	小尖九配变	10	200	0	0
23141	滨海	小尖七配变	10	200	0	0
23142	滨海	小尖三配变	10	200	0	0
23143	滨海	小尖十二配变	10	200	0	0
23144	滨海	小尖十配变	10	200	0	0
23145	滨海	小尖十一配变	10	200	0	0
23146	滨海	小尖四配变	10	400	0	0
23147	滨海	小尖一配变	10	200	0	0
23148	滨海	袁庄二配变	10	200	0	0
23149	滨海	袁庄三配变	10	200	0	0
23150	滨海	袁庄四配变	10	400	0	0
23151	滨海	袁庄一配变	10	200	0	0
23152	滨海	闸口抽水电站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23153	滨海	闸口四配变	10	200	0	0
23154	滨海	复兴二站	10	80	0	0
23155	滨海	复兴六配变	10	400	0	0
23156	滨海	复兴社区1#变	10	400	0	0
23157	滨海	复兴一配变	10	630	0	0
23158	滨海	复兴一站	10	80	0	0
23159	滨海	古尖八配变	10	400	0	0
23160	滨海	刘兆选配变	10	500	0	0
23161	滨海	小尖五配变	10	200	0	0
23162	滨海	闸口七配变	10	200	0	0
23163	滨海	闸口一配变	10	200	0	0
23164	滨海	正红街道八配变	10	400	0	0
23165	滨海	正红街道二配变	10	400	0	0
23166	滨海	正红街道二十配变	10	500	0	0
23167	滨海	正红街道二十七配变	10	400	0	0
23168	滨海	正红街道二十三配变	10	400	0	0
23169	滨海	正红街道二十四配变	10	400	0	0
23170	滨海	正红街道二十五配变	10	400	0	0
23171	滨海	正红街道二十一配变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23172	滨海	正红街道九配变	10	200	0	0
23173	滨海	正红街道六配变	10	400	0	0
23174	滨海	正红街道七配变	10	630	0	0
23175	滨海	正红街道三配变	10	400	0	0
23176	滨海	正红街道十九配变	10	400	0	0
23177	滨海	正红街道十六配变	10	315	0	0
23178	滨海	正红街道十配变	10	400	0	0
23179	滨海	正红街道十七配变	10	400	0	0
23180	滨海	正红街道十三配变	10	400	0	0
23181	滨海	正红街道十四配变	10	400	0	0
23182	滨海	正红街道十五配变	10	500	0	0
23183	滨海	正红街道十一配变	10	400	0	0
23184	滨海	正红街道四配变	10	315	0	0
23185	滨海	正红街道五配变	10	200	0	0
23186	滨海	正红街道一配变	10	400	0	0
23187	滨海	蔡庄二配变	10	400	0	0
23188	滨海	蔡庄六配变	10	200	0	0
23189	滨海	蔡庄七配变	10	200	0	0
23190	滨海	蔡庄三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23191	滨海	蔡庄四配变	10	400	0	0
23192	滨海	蔡庄五配变	10	200	0	0
23193	滨海	蔡庄一配变	10	200	0	0
23194	滨海	红纲二配变	10	200	0	0
23195	滨海	红纲九配变	10	400	0	0
23196	滨海	红纲六配变	10	200	0	0
23197	滨海	红纲七配变	10	400	0	0
23198	滨海	红纲三配变	10	200	0	0
23199	滨海	红纲十六配变	10	400	0	0
23200	滨海	红纲十四配变	10	200	0	0
23201	滨海	红纲四配变	10	200	0	0
23202	滨海	沿河二配变.	10	200	0	0
23203	滨海	沿河六配变.	10	200	0	0
23204	滨海	沿河七配变.	10	200	0	0
23205	滨海	沿河三配变.	10	200	0	0
23206	滨海	沿河四配变	10	200	0	0
23207	滨海	沿河五配变.	10	200	0	0
23208	滨海	沿河一配变.	10	200	0	0
23209	滨海	正红红纲十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23210	滨海	复兴二配变	10	200	0	0
23211	滨海	复兴三配变	10	200	0	0
23212	滨海	复兴五配变配变	10	400	0	0
23213	滨海	古尖二配变	10	200	0	0
23214	滨海	古尖三配变	10	200	0	0
23215	滨海	古尖四配变	10	200	0	0
23216	滨海	古尖五配变	10	200	0	0
23217	滨海	古尖一配变	10	200	0	0
23218	滨海	顾庄八配变	10	200	0	0
23219	滨海	顾庄二配变	10	200	0	0
23220	滨海	顾庄七配变	10	200	0	0
23221	滨海	顾庄三配变	10	200	0	0
23222	滨海	顾庄四配变	10	400	0	0
23223	滨海	顾庄五配变	10	200	0	0
23224	滨海	顾庄一配变	10	200	0	0
23225	滨海	顾庄一站	10	80	0	0
23226	滨海	利众电站	10	80	0	0
23227	滨海	利众二配变	10	200	0	0
23228	滨海	利众六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23229	滨海	利众七配变	10	400	0	0
23230	滨海	利众三配变	10	200	0	0
23231	滨海	利众四配变	10	400	0	0
23232	滨海	利众五配变	10	400	0	0
23233	滨海	利众一配变	10	200	0	0
23234	滨海	仁前八配变	10	200	0	0
23235	滨海	仁前二配变	10	400	0	0
23236	滨海	仁前九配变	10	200	0	0
23237	滨海	仁前六配变	10	200	0	0
23238	滨海	仁前七配变	10	200	0	0
23239	滨海	仁前三配变	10	200	0	0
23240	滨海	仁前十二配变	10	200	0	0
23241	滨海	仁前十三配变	10	200	0	0
23242	滨海	仁前四配变	10	200	0	0
23243	滨海	仁前五配变	10	200	0	0
23244	滨海	仁前一配变	10	200	0	0
23245	滨海	新丰八配变	10	200	0	0
23246	滨海	新丰二配变	10	200	0	0
23247	滨海	新丰九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23248	滨海	新丰六配变	10	200	0	0
23249	滨海	新丰三配变	10	400	0	0
23250	滨海	新丰十二配变	10	400	0	0
23251	滨海	新丰十配变	10	200	0	0
23252	滨海	新丰十三配变	10	200	0	0
23253	滨海	新丰十一配变	10	400	0	0
23254	滨海	新丰五配变	10	200	0	0
23255	滨海	新丰五站	10	200	0	0
23256	滨海	新丰一配变	10	200	0	0
23257	滨海	正红八配变	10	200	0	0
23258	滨海	正红二配变	10	200	0	0
23259	滨海	正红街道二十八配变	10	400	0	0
23260	滨海	正红街道十八配变	10	400	0	0
23261	滨海	正红街道十二配变	10	400	0	0
23262	滨海	正红六配变	10	200	0	0
23263	滨海	正红七配变	10	200	0	0
23264	滨海	正红三配变	10	200	0	0
23265	滨海	正红十配变	10	400	0	0
23266	滨海	正红十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23267	滨海	正红四配变	10	200	0	0
23268	滨海	正红五配变	10	400	0	0
23269	滨海	正红西河电站	10	80	0	0
23270	滨海	正红一配变	10	200	0	0
23271	滨海	滨阜八配变	10	200	0	0
23272	滨海	滨阜北站	10	200	0	0
23273	滨海	滨阜二配变	10	200	0	0
23274	滨海	滨阜七配变	10	400	0	0
23275	滨海	滨阜四配变	10	200	0	0
23276	滨海	滨阜中站	10	200	0	0
23277	滨海	陈铸八配变	10	200	0	0
23278	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	0	0
23279	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	0	0
23280	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	0	0
23281	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	0	0
23282	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	0	0
23283	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	0	0
23284	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	0	0
23285	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23286	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	0	0
23287	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	0	0
23288	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	0	0
23289	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	0	0
23290	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	0	0
23291	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	0	0
23292	滨海	陈铸花坎	10	100	0	0
23293	滨海	陈铸三配变	10	200	0	0
23294	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	0	0
23295	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	0	0
23296	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	0	0
23297	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	0	0
23298	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	0	0
23299	滨海	陈铸十二配变	10	200	0	0
23300	滨海	陈铸十七配变	10	400	0	0
23301	滨海	陈铸十三配变	10	400	0	0
23302	滨海	陈铸十四配变	10	200	0	0
23303	滨海	陈铸十五配变	10	400	0	0
23304	滨海	陈铸四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23305	滨海	陈铸五配变1	10	400	0	0
23306	滨海	陈铸新站	10	200	0	0
23307	滨海	陈铸一配变	10	200	0	0
23308	滨海	皋滩八配变	10	200	0	0
23309	滨海	皋滩射河	10	200	0	0
23310	滨海	皋滩十八配变	10	200	0	0
23311	滨海	皋滩十六配变	10	400	0	0
23312	滨海	皋滩十配变	10	200	0	0
23313	滨海	皋滩十七配变	10	200	0	0
23314	滨海	皋滩十三配变	10	200	0	0
23315	滨海	皋滩十四配变	10	200	0	0
23316	滨海	皋滩五配变	10	200	0	0
23317	滨海	虹桥八配变	10	200	0	0
23318	滨海	虹桥二配变	10	400	0	0
23319	滨海	虹桥十一配变	10	400	0	0
23320	滨海	虹桥五配变	10	200	0	0
23321	滨海	虹桥一配变	10	400	0	0
23322	滨海	旧河十五配变	10	200	0	0
23323	滨海	上旧八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23324	滨海	上旧七配变	10	200	0	0
23325	滨海	上旧三配变	10	200	0	0
23326	滨海	上旧十配变	10	200	0	0
23327	滨海	上旧十三配变	10	200	0	0
23328	滨海	上旧一配变	10	400	0	0
23329	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	0	0
23330	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	0	0
23331	滨海	陈铸河西八配变	10	400	0	0
23332	滨海	陈铸河西二配变	10	400	0	0
23333	滨海	陈铸河西三配变	10	200	0	0
23334	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	0	0
23335	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	0	0
23336	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	0	0
23337	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	0	0
23338	滨海	陈铸河西四配变	10	200	0	0
23339	滨海	陈铸河西五配变	10	200	0	0
23340	滨海	陈铸河西一配变	10	200	0	0
23341	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	0	0
23342	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23343	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	0	0
23344	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	0	0
23345	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	0	0
23346	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	0	0
23347	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	0	0
23348	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	0	0
23349	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	0	0
23350	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	0	0
23351	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	0	0
23352	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	0	0
23353	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	0	0
23354	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	0	0
23355	滨海	陈铸前程六配变	10	400	0	0
23356	滨海	官滩六配变	10	200	0	0
23357	滨海	河西二十配变	10	400	0	0
23358	滨海	河西九配变	10	200	0	0
23359	滨海	河西六配变	10	200	0	0
23360	滨海	河西七配变	10	400	0	0
23361	滨海	河西十八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23362	滨海	河西十二配变	10	200	0	0
23363	滨海	河西十九配变	10	400	0	0
23364	滨海	河西十五配变	10	400	0	0
23365	滨海	河西运南站	10	200	0	0
23366	滨海	虹桥七配变	10	200	0	0
23367	滨海	虹桥十二配变	10	200	0	0
23368	滨海	黄浦八配变	10	200	0	0
23369	滨海	黄浦九配变	10	200	0	0
23370	滨海	黄浦三配变	10	200	0	0
23371	滨海	掘港滨港	10	200	0	0
23372	滨海	掘港九配变	10	200	0	0
23373	滨海	掘港七配变配变	10	400	0	0
23374	滨海	掘港十二配变	10	200	0	0
23375	滨海	掘港十六配变	10	400	0	0
23376	滨海	掘港十三配变	10	200	0	0
23377	滨海	掘港十四配变	10	400	0	0
23378	滨海	掘港十五配变	10	200	0	0
23379	滨海	掘港五配变	10	400	0	0
23380	滨海	掘港一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23381	滨海	吴王十配变	10	400	0	0
23382	滨海	尹桥十配变	10	200	0	0
23383	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	0	0
23384	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	0	0
23385	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	0	0
23386	滨海	陈铸李元二配变	10	200	0	0
23387	滨海	陈铸李元九配变	10	400	0	0
23388	滨海	陈铸李元七配变	10	400	0	0
23389	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	0	0
23390	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	0	0
23391	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	0	0
23392	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	0	0
23393	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	0	0
23394	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	0	0
23395	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	0	0
23396	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	0	0
23397	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	0	0
23398	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	0	0
23399	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23400	滨海	陈铸仉旺二配变	10	200	0	0
23401	滨海	陈铸仉旺三配变	10	200	0	0
23402	滨海	陈铸仉旺四配变	10	200	0	0
23403	滨海	陈铸仉旺五配变	10	200	0	0
23404	滨海	旧河大站	10	200	0	0
23405	滨海	旧河九配变	10	200	0	0
23406	滨海	旧河七配变	10	200	0	0
23407	滨海	旧河三配变	10	200	0	0
23408	滨海	旧河十二配变	10	200	0	0
23409	滨海	旧河十配变	10	200	0	0
23410	滨海	旧河十三配变	10	400	0	0
23411	滨海	旧河十四配变	10	400	0	0
23412	滨海	旧河十一配变	10	200	0	0
23413	滨海	旧河四配变	10	200	0	0
23414	滨海	李元八配变	10	200	0	0
23415	滨海	李元六配变	10	200	0	0
23416	滨海	李元三配变	10	200	0	0
23417	滨海	李元十配变	10	400	0	0
23418	滨海	李元十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23419	滨海	李元四配变	10	200	0	0
23420	滨海	李元五配变	10	200	0	0
23421	滨海	李元一台片	10	200	0	0
23422	滨海	吴王九配变1	10	200	0	0
23423	滨海	吴王十一配变	10	400	0	0
23424	滨海	吴王五配变	10	400	0	0
23425	滨海	下旧八配变	10	400	0	0
23426	滨海	下旧九配变	10	400	0	0
23427	滨海	下旧六台片	10	200	0	0
23428	滨海	下旧三配变	10	200	0	0
23429	滨海	下旧十六配变	10	400	0	0
23430	滨海	下旧十配变	10	200	0	0
23431	滨海	下旧十三配变	10	400	0	0
23432	滨海	下旧十一配变	10	200	0	0
23433	滨海	下旧五配变	10	200	0	0
23434	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	0	0
23435	滨海	下旧新站	10	400	0	0
23436	滨海	严庄二配变	10	200	0	0
23437	滨海	严庄六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23438	滨海	严庄三配变	10	200	0	0
23439	滨海	严庄五配变	10	200	0	0
23440	滨海	严庄一配变	10	200	0	0
23441	滨海	尹桥十三配变	10	400	0	0
23442	滨海	仉旺八配变	10	200	0	0
23443	滨海	仉旺六配变	10	200	0	0
23444	滨海	仉旺七配变	10	200	0	0
23445	滨海	仉旺一配变	10	200	0	0
23446	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	0	0
23447	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	0	0
23448	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	0	0
23449	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	0	0
23450	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	0	0
23451	滨海	陈铸昧洋七配变	10	200	0	0
23452	滨海	陈铸前程八配变	10	200	0	0
23453	滨海	陈铸前程二配变	10	200	0	0
23454	滨海	陈铸前程五配变	10	200	0	0
23455	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	0	0
23456	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23457	滨海	黄浦十一配变	10	400	0	0
23458	滨海	昧阳二配变	10	200	0	0
23459	滨海	昧阳四配变	10	200	0	0
23460	滨海	昧阳五配变	10	200	0	0
23461	滨海	昧洋九配变	10	400	0	0
23462	滨海	前程七配变	10	400	0	0
23463	滨海	前程三配变	10	200	0	0
23464	滨海	前程四配变1	10	200	0	0
23465	滨海	前程一配变	10	200	0	0
23466	滨海	三姓二配变	10	400	0	0
23467	滨海	三姓九配变	10	200	0	0
23468	滨海	三姓七配变	10	200	0	0
23469	滨海	三姓十配变	10	200	0	0
23470	滨海	三姓四配变	10	200	0	0
23471	滨海	陈坍六配变	10	200	0	0
23472	滨海	陈坍三配变	10	400	0	0
23473	滨海	陈坍三站打水	10	200	0	0
23474	滨海	陈坍十二配变	10	200	0	0
23475	滨海	陈坍十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23476	滨海	陈坍十一配变	10	315	0	0
23477	滨海	陈坍四配变	10	400	0	0
23478	滨海	陈坍一站打水	10	200	0	0
23479	滨海	陈严东站2	10	200	0	0
23480	滨海	陈严二配变	10	200	0	0
23481	滨海	陈严三配变	10	200	0	0
23482	滨海	陈严四配变	10	200	0	0
23483	滨海	陈严五配变	10	200	0	0
23484	滨海	陈严西站	10	200	0	0
23485	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	0	0
23486	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	0	0
23487	滨海	崔庄八配变	10	500	0	0
23488	滨海	二渡二站	10	200	0	0
23489	滨海	二渡南站	10	200	0	0
23490	滨海	二渡四配变	10	200	0	0
23491	滨海	二渡五配变	10	200	0	0
23492	滨海	二渡一站打水	10	400	0	0
23493	滨海	官滩二配变	10	200	0	0
23494	滨海	官滩九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23495	滨海	官滩路南配变	10	200	0	0
23496	滨海	官滩昧洋三配变	10	400	0	0
23497	滨海	官滩昧洋四配变	10	400	0	0
23498	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	0	0
23499	滨海	官滩农业二配变	10	200	0	0
23500	滨海	官滩农业一配变	10	200	0	0
23501	滨海	官滩桥口打水	10	200	0	0
23502	滨海	官滩桥南	10	200	0	0
23503	滨海	官滩三配变	10	400	0	0
23504	滨海	官滩十一配变	10	400	0	0
23505	滨海	官滩四配变	10	400	0	0
23506	滨海	官滩阳旺打水	10	100	0	0
23507	滨海	官滩一配变	10	200	0	0
23508	滨海	李圩东站	10	200	0	0
23509	滨海	李圩四配变	10	200	0	0
23510	滨海	李圩五配变	10	400	0	0
23511	滨海	李圩西站	10	200	0	0
23512	滨海	鲁庄九配变	10	400	0	0
23513	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23514	滨海	鲁庄六配变	10	200	0	0
23515	滨海	鲁庄南站	10	200	0	0
23516	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	0	0
23517	滨海	王舍二配变	10	200	0	0
23518	滨海	王舍三配变	10	200	0	0
23519	滨海	王舍照明	10	315	0	0
23520	滨海	徐墩东站1	10	200	0	0
23521	滨海	徐墩二配变	10	400	0	0
23522	滨海	徐墩六配变配变	10	400	0	0
23523	滨海	徐墩三配变	10	200	0	0
23524	滨海	徐墩四配变	10	400	0	0
23525	滨海	徐墩五配变	10	200	0	0
23526	滨海	薛庄二配变	10	630	0	0
23527	滨海	薛庄三配变	10	400	0	0
23528	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	0	0
23529	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	0	0
23530	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	0	0
23531	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	0	0
23532	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23533	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	0	0
23534	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	0	0
23535	滨海	朱集八配变	10	400	0	0
23536	滨海	朱集南站	10	400	0	0
23537	滨海	朱集七配变	10	400	0	0
23538	滨海	朱集十二配变	10	200	0	0
23539	滨海	朱集十一配变	10	200	0	0
23540	滨海	朱集小街配变	10	200	0	0
23541	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	0	0
23542	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	0	0
23543	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	0	0
23544	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	0	0
23545	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	0	0
23546	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	0	0
23547	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	0	0
23548	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	0	0
23549	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	0	0
23550	滨海	陈铸小街1#	10	400	0	0
23551	滨海	陈铸小街3#	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23552	滨海	陈铸小街6#变	10	400	0	0
23553	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	0	0
23554	滨海	陈铸小街二配变	10	400	0	0
23555	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	0	0
23556	滨海	陈铸小街九配变	10	400	0	0
23557	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	0	0
23558	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	0	0
23559	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	0	0
23560	滨海	陈铸小街十配变	10	400	0	0
23561	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	0	0
23562	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	0	0
23563	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	0	0
23564	滨海	陈铸小街五配变	10	200	0	0
23565	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	0	0
23566	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	0	0
23567	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	0	0
23568	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	0	0
23569	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	0	0
23570	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23571	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	0	0
23572	滨海	皋滩十五配变	10	400	0	0
23573	滨海	皋滩十一配变	10	200	0	0
23574	滨海	皋滩一配变	10	400	0	0
23575	滨海	虹桥六配变	10	400	0	0
23576	滨海	旧河十六配变	10	400	0	0
23577	滨海	蟠水二十配变	10	400	0	0
23578	滨海	蟠水三配变	10	200	0	0
23579	滨海	蟠水十八配变	10	400	0	0
23580	滨海	蟠水十九配变	10	400	0	0
23581	滨海	蟠水十六配变	10	400	0	0
23582	滨海	蟠水十七配变	10	200	0	0
23583	滨海	蟠水十一配变	10	400	0	0
23584	滨海	蟠水一配变	10	400	0	0
23585	滨海	小街二十二配变	10	400	0	0
23586	滨海	小街二十配变	10	400	0	0
23587	滨海	小街二十三配变	10	400	0	0
23588	滨海	小街二十四配变	10	400	0	0
23589	滨海	小街十六配变1	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23590	滨海	小街十三配变1	10	400	0	0
23591	滨海	小街十一配变1	10	400	0	0
23592	滨海	小街四配变1	10	400	0	0
23593	滨海	尹桥北站	10	200	0	0
23594	滨海	尹桥七配变	10	200	0	0
23595	滨海	尹桥三配变	10	100	0	0
23596	滨海	尹桥十二配变	10	400	0	0
23597	滨海	尹桥尹庄	10	200	0	0
23598	滨海	陈东二配变	10	400	0	0
23599	滨海	陈东九配变	10	200	0	0
23600	滨海	陈东三配变	10	400	0	0
23601	滨海	陈东十二配变	10	400	0	0
23602	滨海	陈东十配变	10	200	0	0
23603	滨海	陈东十一配变	10	400	0	0
23604	滨海	陈东四站	10	400	0	0
23605	滨海	陈东五配变	10	200	0	0
23606	滨海	陈东一站	10	200	0	0
23607	滨海	陈圩兴北配变	10	200	0	0
23608	滨海	陈圩兴龙	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23609	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	0	0
23610	滨海	大洼二配变.	10	200	0	0
23611	滨海	大洼三配变	10	200	0	0
23612	滨海	大西北站打水	10	200	0	0
23613	滨海	大西东站	10	200	0	0
23614	滨海	大西东站二配变	10	400	0	0
23615	滨海	大西三配变	10	200	0	0
23616	滨海	大西四配变	10	200	0	0
23617	滨海	大西五配变	10	200	0	0
23618	滨海	大西西站	10	200	0	0
23619	滨海	后尖八配变	10	400	0	0
23620	滨海	后尖北尖配变	10	200	0	0
23621	滨海	后尖九配变	10	400	0	0
23622	滨海	后尖六配变	10	200	0	0
23623	滨海	后尖南站打水	10	200	0	0
23624	滨海	后尖七配变1	10	200	0	0
23625	滨海	后尖五配变	10	200	0	0
23626	滨海	后尖西站打水	10	100	0	0
23627	滨海	后尖照明1	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23628	滨海	华庄八配变	10	200	0	0
23629	滨海	华庄东风打水	10	100	0	0
23630	滨海	华庄东站1	10	200	0	0
23631	滨海	华庄红日打水	10	200	0	0
23632	滨海	华庄六配变1	10	200	0	0
23633	滨海	华庄七配变1	10	200	0	0
23634	滨海	华庄三配变	10	200	0	0
23635	滨海	华庄四配变	10	200	0	0
23636	滨海	华庄五配变1	10	200	0	0
23637	滨海	华庄西站	10	100	0	0
23638	滨海	蒋渡大洼	10	200	0	0
23639	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	0	0
23640	滨海	蒋渡二站打水	10	200	0	0
23641	滨海	蒋渡射北	10	400	0	0
23642	滨海	蒋渡王港配变	10	200	0	0
23643	滨海	蒋渡王桥	10	200	0	0
23644	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	0	0
23645	滨海	蒋渡一站	10	200	0	0
23646	滨海	刘庄七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23647	滨海	栾滩北站	10	200	0	0
23648	滨海	栾滩大站打水	10	200	0	0
23649	滨海	栾滩二站	10	200	0	0
23650	滨海	栾滩六配变	10	400	0	0
23651	滨海	栾滩南站	10	200	0	0
23652	滨海	栾滩三配变	10	200	0	0
23653	滨海	栾滩四配变	10	200	0	0
23654	滨海	栾滩圩西配变	10	400	0	0
23655	滨海	新庄东站	10	200	0	0
23656	滨海	新庄六配变	10	200	0	0
23657	滨海	新庄七配变	10	200	0	0
23658	滨海	新庄三配变	10	200	0	0
23659	滨海	新庄五配变	10	200	0	0
23660	滨海	新庄西站	10	200	0	0
23661	滨海	新庄一配变	10	200	0	0
23662	滨海	杨渡电站配变	10	100	0	0
23663	滨海	杨庄配变	10	400	0	0
23664	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	0	0
23665	滨海	獐沟东场配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23666	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	0	0
23667	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	0	0
23668	滨海	獐沟小街四配变	10	200	0	0
23669	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	0	0
23670	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	0	0
23671	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	0	0
23672	滨海	专河四配变	10	200	0	0
23673	滨海	专河五配变	10	200	0	0
23674	滨海	专河一配变	10	200	0	0
23675	滨海	篆河东站打水	10	200	0	0
23676	滨海	篆河二配变	10	400	0	0
23677	滨海	篆河红军配变	10	200	0	0
23678	滨海	篆河三配变	10	200	0	0
23679	滨海	篆河先进	10	200	0	0
23680	滨海	篆河新民	10	200	0	0
23681	滨海	篆河照明	10	200	0	0
23682	滨海	篆河正兵	10	200	0	0
23683	滨海	陈湾二配变	10	400	0	0
23684	滨海	二渡陈湾	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23685	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	0	0
23686	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	0	0
23687	滨海	二渡红日配变	10	400	0	0
23688	滨海	二渡六配变	10	200	0	0
23689	滨海	二渡三配变	10	400	0	0
23690	滨海	李圩一配变	10	200	0	0
23691	滨海	刘广勇	10	315	0	0
23692	滨海	刘广勇二配变	10	500	0	0
23693	滨海	刘广勇三配变	10	630	0	0
23694	滨海	刘广勇一配变	10	500	0	0
23695	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	0	0
23696	滨海	小街官滩十配变	10	315	0	0
23697	滨海	小街十八配变	10	400	0	0
23698	滨海	新建高庄配变	10	400	0	0
23699	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	0	0
23700	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	0	0
23701	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	0	0
23702	滨海	獐沟翻水站	10	200	0	0
23703	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23704	滨海	獐沟三团配变	10	200	0	0
23705	滨海	獐沟小街八配变	10	400	0	0
23706	滨海	獐沟小街二配变	10	630	0	0
23707	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	0	0
23708	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	0	0
23709	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	0	0
23710	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	0	0
23711	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	0	0
23712	滨海	獐沟小街九配变	10	200	0	0
23713	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	0	0
23714	滨海	獐沟小街七配变	10	400	0	0
23715	滨海	獐沟小街三配变	10	400	0	0
23716	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	0	0
23717	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	0	0
23718	滨海	獐沟小街十配变	10	400	0	0
23719	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	0	0
23720	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	0	0
23721	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	0	0
23722	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23723	滨海	獐沟小街五配变	10	315	0	0
23724	滨海	獐沟小街一配变	10	400	0	0
23725	滨海	獐沟信用配变	10	400	0	0
23726	滨海	陈圩港南	10	315	0	0
23727	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	0	0
23728	滨海	陈圩李庄配变	10	200	0	0
23729	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	0	0
23730	滨海	陈圩一配变	10	200	0	0
23731	滨海	大西后河打水	10	200	0	0
23732	滨海	伏河八配变1	10	400	0	0
23733	滨海	伏河二站打水	10	200	0	0
23734	滨海	伏河六配变	10	400	0	0
23735	滨海	伏河五配变	10	400	0	0
23736	滨海	伏河西站1	10	200	0	0
23737	滨海	伏河一站打水	10	160	0	0
23738	滨海	伏河赵庄配变	10	200	0	0
23739	滨海	复河陈东	10	200	0	0
23740	滨海	复河陈西配变	10	200	0	0
23741	滨海	复河刘庄	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23742	滨海	顾舍八配变	10	400	0	0
23743	滨海	顾舍二站	10	200	0	0
23744	滨海	顾舍六配变	10	200	0	0
23745	滨海	顾舍七配变	10	200	0	0
23746	滨海	顾舍三配变	10	400	0	0
23747	滨海	顾舍新站	10	400	0	0
23748	滨海	顾舍一站打水	10	400	0	0
23749	滨海	官滩眯洋2	10	200	0	0
23750	滨海	胡舍八配变	10	200	0	0
23751	滨海	胡舍北站	10	200	0	0
23752	滨海	胡舍六配变	10	200	0	0
23753	滨海	胡舍南站打水	10	80	0	0
23754	滨海	胡舍七配变	10	200	0	0
23755	滨海	胡舍四配变1	10	200	0	0
23756	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	0	0
23757	滨海	胡舍照明南站	10	200	0	0
23758	滨海	刘庄二站打水	10	200	0	0
23759	滨海	刘庄六配变	10	200	0	0
23760	滨海	刘庄三站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23761	滨海	刘庄四站	10	400	0	0
23762	滨海	刘庄一站打水	10	400	0	0
23763	滨海	鲁庄大站打水	10	200	0	0
23764	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	0	0
23765	滨海	鲁庄二配变	10	400	0	0
23766	滨海	鲁庄七配变	10	400	0	0
23767	滨海	鲁庄五配变	10	200	0	0
23768	滨海	栾庄八配变	10	200	0	0
23769	滨海	栾庄二配变	10	200	0	0
23770	滨海	栾庄二站打水	10	400	0	0
23771	滨海	栾庄九配变	10	400	0	0
23772	滨海	栾庄六配变	10	200	0	0
23773	滨海	栾庄南站配变	10	400	0	0
23774	滨海	栾庄七配变	10	200	0	0
23775	滨海	栾庄三配变	10	200	0	0
23776	滨海	栾庄四配变	10	200	0	0
23777	滨海	栾庄条河	10	100	0	0
23778	滨海	栾庄五配变	10	200	0	0
23779	滨海	栾庄一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23780	滨海	四渡八配变1	10	200	0	0
23781	滨海	四渡地龙	10	200	0	0
23782	滨海	四渡二站	10	100	0	0
23783	滨海	四渡六配变	10	200	0	0
23784	滨海	四渡南站	10	200	0	0
23785	滨海	四渡七配变2	10	200	0	0
23786	滨海	四渡五配变	10	200	0	0
23787	滨海	四渡一站打水	10	100	0	0
23788	滨海	朱集北站.	10	200	0	0
23789	滨海	朱集东站配变	10	200	0	0
23790	滨海	朱集九配变	10	200	0	0
23791	滨海	朱集十配变	10	400	0	0
23792	滨海	朱集西站	10	200	0	0
23793	大丰	白驹镇东窑村二组165#变	10	200	102	102
23794	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	195	195
23795	大丰	白驹镇东窑村二组36#变	10	200	15	15
23796	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	0	0
23797	大丰	白驹镇东窑村三组164#变	10	400	182	182
23798	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	22	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23799	大丰	白驹镇东窑村四组126#变	10	160	31	31
23800	大丰	白驹镇东窑村四组127#变	10	200	17	17
23801	大丰	白驹镇东窑村四组143#变	10	200	160	160
23802	大丰	白驹镇东窑村四组41#变	10	400	287	287
23803	大丰	白驹镇东窑村一组129#变	10	400	236	236
23804	大丰	白驹镇东窑村一组137#变	10	200	89	89
23805	大丰	白驹镇东窑村一组163#变	10	400	245	245
23806	大丰	白驹镇东窑村一组37#变	10	200	70	70
23807	大丰	白驹镇东窑村一组38#变	10	200	123	123
23808	大丰	白驹镇窑港村二组162#变	10	200	18	18
23809	大丰	白驹镇窑港村二组18#变	10	200	28	28
23810	大丰	白驹镇窑港村二组60#变	10	200	42	42
23811	大丰	白驹镇窑港村六组135#变	10	400	202	202
23812	大丰	白驹镇窑港村六组17#变	10	200	66	66
23813	大丰	白驹镇窑港村六组78#变	10	200	77	77
23814	大丰	白驹镇窑港村七组81#变	10	200	86	86
23815	大丰	白驹镇窑港村三组118#变	10	200	47	47
23816	大丰	白驹镇窑港村三组161#变	10	200	71	71
23817	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23818	大丰	白驹镇窑港村四组160#变	10	200	160	160
23819	大丰	白驹镇窑港村四组62#变	10	200	90	90
23820	大丰	白驹镇窑港村四组63#变	10	200	131	131
23821	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	53	53
23822	大丰	白驹镇窑港村五组171#变	10	200	151	151
23823	大丰	白驹镇窑港村五组80#变	10	200	16	16
23824	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	85	85
23825	大丰	白驹镇窑港村一组10#变	10	200	119	119
23826	大丰	白驹镇窑港村一组117#变	10	200	76	76
23827	大丰	白驹镇窑港村一组150#变	10	100	80	80
23828	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	160	160
23829	大丰	白驹镇窑港村一组58#变	10	160	121	121
23830	大丰	白驹镇窑港村一组59#变	10	200	95	95
23831	大丰	白驹镇窑港村一组9#变	10	200	88	88
23832	大丰	白驹镇朱舍村一组134#变	10	400	309	299
23833	大丰	白驹镇朱舍村一组47#变	10	200	45	45
23834	大丰	白驹镇汤舍村二组148#变	10	200	21	21
23835	大丰	白驹镇汤舍村二组32#变	10	400	152	152
23836	大丰	白驹镇汤舍村二组34#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23837	大丰	白驹镇汤舍村六组93变	10	200	31	31
23838	大丰	白驹镇汤舍村六组96#变	10	200	33	33
23839	大丰	白驹镇汤舍村三组100#变	10	200	102	102
23840	大丰	白驹镇汤舍村三组12#变	10	200	19	19
23841	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	262	262
23842	大丰	白驹镇汤舍村三组147#变	10	400	320	299
23843	大丰	白驹镇汤舍村三组172#变	10	200	121	121
23844	大丰	白驹镇汤舍村三组182#变	10	200	160	160
23845	大丰	白驹镇汤舍村三组99#变	10	200	160	160
23846	大丰	白驹镇汤舍村四组13#变	10	200	160	160
23847	大丰	白驹镇汤舍村四组132#变	10	100	49	49
23848	大丰	白驹镇汤舍村四组97#变	10	200	127	127
23849	大丰	白驹镇汤舍村四组98#变	10	400	120	120
23850	大丰	白驹镇汤舍村五组94#变	10	200	75	75
23851	大丰	白驹镇汤舍村五组95#变	10	200	19	19
23852	大丰	白驹镇汤舍村一组123#变	10	160	86	86
23853	大丰	白驹镇汤舍村一组149#变	10	400	112	112
23854	大丰	白驹镇汤舍村一组33#变	10	200	14	14
23855	大丰	白驹镇汤舍村一组35#变	10	200	21	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23856	大丰	白驹镇唐西村二组107#变	10	200	55	55
23857	大丰	白驹镇唐西村二组109#变	10	400	156	156
23858	大丰	白驹镇唐西村三组105#变	10	200	130	130
23859	大丰	白驹镇唐西村三组110#变	10	200	160	160
23860	大丰	白驹镇唐西村三组111#变	10	400	302	299
23861	大丰	白驹镇唐西村三组112#变	10	200	135	135
23862	大丰	白驹镇唐西村三组122#变	10	160	128	128
23863	大丰	白驹镇唐西村三组146#变	10	200	71	71
23864	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	160	160
23865	大丰	白驹镇唐西村四组101#变	10	200	123	123
23866	大丰	白驹镇唐西村四组103#变	10	400	119	119
23867	大丰	白驹镇唐西村四组139#变	10	200	137	137
23868	大丰	白驹镇唐西村五组102#变	10	200	8	8
23869	大丰	白驹镇唐西村五组104#变	10	400	166	166
23870	大丰	白驹镇唐西村五组173#变	10	100	34	34
23871	大丰	白驹镇唐西村一组106#变	10	200	60	60
23872	大丰	白驹镇唐西村一组108#变	10	200	100	100
23873	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	0	0
23874	大丰	白驹镇唐西村一组157#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23875	大丰	白驹镇唐西村一组174#变	10	200	64	64
23876	大丰	白驹镇洋心村二组136#变	10	200	160	160
23877	大丰	白驹镇洋心居委会二组2#变	10	400	281	281
23878	大丰	白驹镇洋心居委会六组114#变	10	200	72	72
23879	大丰	白驹镇洋心居委会六组65#变	10	400	22	22
23880	大丰	白驹镇洋心居委会一组85#变	10	100	80	80
23881	大丰	白驹镇洋心居委会一组86#变	10	200	55	55
23882	大丰	白驹镇窑港村五组11#变	10	200	106	106
23883	大丰	白驹镇窑港村五组83#变	10	200	63	63
23884	大丰	白驹镇窑港村五组84#变	10	200	88	88
23885	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	117	0
23886	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	106	0
23887	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	42	0
23888	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	84	0
23889	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	41	0
23890	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	0	0
23891	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	20	0
23892	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	71	0
23893	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	67	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23894	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	113	0
23895	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	83	0
23896	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	148	0
23897	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	139	0
23898	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	67	0
23899	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	12	0
23900	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	78	0
23901	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	304	0
23902	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	320	0
23903	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	97	0
23904	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	52	0
23905	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	241	0
23906	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	77	0
23907	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	50	0
23908	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	112	0
23909	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	234	0
23910	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	100	54	0
23911	大丰	白驹洋心村康居1#变	10	630	504	0
23912	大丰	白驹洋心村康居2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23913	大丰	白驹洋心洼居委会140#变	10	400	280	0
23914	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	28	0
23915	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	148	0
23916	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	241	0
23917	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	54	0
23918	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	74	0
23919	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	186	0
23920	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	0	0
23921	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	160	0
23922	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	15	0
23923	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	80	0
23924	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	20	0
23925	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	0	0
23926	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	88	0
23927	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	81	0
23928	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	95	0
23929	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	160	0
23930	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	298	0
23931	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23932	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	178	0
23933	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	156	0
23934	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	198	0
23935	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	61	0
23936	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	160	0
23937	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	400	217	0
23938	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	288	0
23939	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	160	0
23940	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	282	0
23941	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	269	0
23942	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	88	0
23943	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	124	0
23944	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	126	0
23945	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	132	0
23946	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	46	0
23947	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	313	0
23948	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	186	0
23949	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	320	0
23950	大丰	白驹镇洋心居委会一组7#变	10	400	283	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23951	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	80	0
23952	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	320	0
23953	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	84	0
23954	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	93	0
23955	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	65	0
23956	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	68	0
23957	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	3	0
23958	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	60	0
23959	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	137	0
23960	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	49	0
23961	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	115	0
23962	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	104	0
23963	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	53	0
23964	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	76	0
23965	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	64	0
23966	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	282	0
23967	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	6	0
23968	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	137	0
23969	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	23	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23970	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	188	0
23971	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	107	0
23972	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	66	0
23973	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	13	0
23974	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	70	0
23975	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	48	0
23976	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	91	0
23977	大丰	白驹镇七里桥村三组71#变	10	315	66	66
23978	大丰	白驹镇三里树村二组107#变	10	100	80	80
23979	大丰	白驹镇三里树村二组55#变	10	200	124	124
23980	大丰	白驹镇三里树村二组56#变	10	200	63	63
23981	大丰	白驹镇三里树村一组123#变	10	200	127	127
23982	大丰	白驹镇三里树村一组15#变	10	400	294	294
23983	大丰	白驹镇三里树村一组53#变	10	100	53	53
23984	大丰	白驹镇三里树村一组54#变	10	400	259	259
23985	大丰	白驹镇三里树一组171#变	10	100	80	80
23986	大丰	白驹镇三里树一组172#变	10	200	132	132
23987	大丰	白驹镇团结村二组109#变	10	100	80	80
23988	大丰	白驹镇团结村二组143#变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23989	大丰	白驹镇团结村二组179#变	10	200	123	123
23990	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	0	0
23991	大丰	白驹镇团结村二组65#变	10	400	270	270
23992	大丰	白驹镇团结村三组64#变JN	10	200	160	160
23993	大丰	白驹镇团结村一组121#变	10	200	102	102
23994	大丰	白驹镇团结村一组193#变	10	200	118	118
23995	大丰	白驹镇团结村一组61#变	10	400	261	261
23996	大丰	白驹镇团结村一组67#变	10	200	160	160
23997	大丰	白驹居委会1#变	10	400	320	299
23998	大丰	白驹居委会159#变	10	400	320	299
23999	大丰	白驹居委会2#变	10	500	400	299
24000	大丰	白驹居委会9#变	10	400	312	299
24001	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	320	299
24002	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	122	122
24003	大丰	白驹镇大中农场1#变	10	200	160	160
24004	大丰	白驹镇居委会二组156#变	10	200	92	92
24005	大丰	白驹镇居委会三组153#变	10	200	160	160
24006	大丰	白驹镇居委会一组003#变	10	315	252	252
24007	大丰	白驹镇居委会一组004#变	10	400	320	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24008	大丰	白驹镇居委会一组005#变	10	315	252	252
24009	大丰	白驹镇居委会一组007#变	10	400	316	299
24010	大丰	白驹镇居委会一组008#变	10	200	160	160
24011	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	252	252
24012	大丰	白驹镇居委会一组013#变	10	315	252	252
24013	大丰	白驹镇居委会一组017#变	10	200	160	160
24014	大丰	白驹镇居委会一组018#变	10	400	305	299
24015	大丰	白驹镇居委会一组019#变	10	400	320	299
24016	大丰	白驹镇居委会一组158#变	10	400	320	299
24017	大丰	白驹镇居委会一组160#变	10	400	304	299
24018	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	64	64
24019	大丰	白驹镇居委会一组199#变	10	400	320	299
24020	大丰	白驹镇居委会一组20#变	10	400	291	291
24021	大丰	白驹镇汽车商住楼144#变	10	400	305	299
24022	大丰	白驹镇狮子口村二组030#变	10	200	64	64
24023	大丰	白驹镇水浒新城(北）124#变	10	400	320	299
24024	大丰	白驹镇水浒新城(南）125#变	10	400	320	299
24025	大丰	白驹镇沿堤村八组103#变	10	200	108	108
24026	大丰	白驹镇沿堤村二组191#变	10	500	351	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24027	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	108	108
24028	大丰	白驹镇沿堤村七组014#变	10	200	118	118
24029	大丰	白驹镇沿堤村三组102#变	10	400	320	299
24030	大丰	白驹镇沿堤村三组99#变	10	200	99	99
24031	大丰	白驹镇沿堤村四组100#变	10	200	160	160
24032	大丰	白驹镇沿堤村五组101#变	10	400	295	295
24033	大丰	白驹镇沿堤村五组140#变	10	200	160	160
24034	大丰	白驹镇沿堤村一组154#变	10	200	42	42
24035	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	76	76
24036	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	172	172
24037	大丰	凤凰小区1#变	10	630	463	299
24038	大丰	白驹狮子口小区155#变	10	400	320	299
24039	大丰	白驹镇狮子口村六组033#变	10	400	292	292
24040	大丰	白驹镇狮子口村六组151#变	10	200	84	84
24041	大丰	白驹镇狮子口村六组152#变	10	200	112	112
24042	大丰	白驹镇狮子口村七组032#变	10	315	119	119
24043	大丰	白驹镇狮子口村七组132#变	10	200	49	49
24044	大丰	白驹镇狮子口村三组150#变	10	200	106	106
24045	大丰	白驹镇狮子口村三组34#变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24046	大丰	白驹镇狮子口村四组115#变	10	200	120	120
24047	大丰	白驹镇狮子口村四组149#变	10	400	320	299
24048	大丰	白驹镇狮子口村五组036#变	10	315	142	142
24049	大丰	白驹镇狮子口村五组037#变	10	100	80	80
24050	大丰	白驹镇狮子口村五组038#变	10	200	117	117
24051	大丰	白驹镇狮子口村五组039#变	10	200	88	88
24052	大丰	白驹镇狮子口村五组105#变	10	200	128	128
24053	大丰	白驹镇狮子口三组169#变	10	315	169	169
24054	大丰	盛世名城1#变	10	630	504	299
24055	大丰	盛世名城2#变	10	630	504	299
24056	大丰	盛世名城二期2#主变	10	800	640	299
24057	大丰	盛世名城二期4#主变	10	800	640	299
24058	大丰	白驹镇三里树村二组120#变	10	200	115	115
24059	大丰	白驹镇三里树村三组126#变	10	200	160	160
24060	大丰	白驹镇三里树村三组168#变	10	200	160	160
24061	大丰	白驹镇三里树村三组60#变	10	200	119	119
24062	大丰	白驹镇三里树村四组129#变	10	200	160	160
24063	大丰	白驹镇三里树村四组182#变	10	400	320	299
24064	大丰	白驹镇三里树村四组58#变	10	200	62	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24065	大丰	白驹镇三里树村四组59#变	10	200	89	89
24066	大丰	白驹镇三里树村五组106#变	10	200	122	122
24067	大丰	白驹镇三里树村五组127#变	10	200	113	113
24068	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	130	130
24069	大丰	白驹镇三里树二组165#变	10	200	105	105
24070	大丰	白驹镇三里树四组183#变	10	400	320	299
24071	大丰	白驹镇团结村六组142#变	10	200	160	160
24072	大丰	白驹镇团结村六组48#变JN	10	200	60	60
24073	大丰	白驹镇团结村六组51#变	10	200	107	107
24074	大丰	白驹镇团结村六组52#变	10	400	317	299
24075	大丰	白驹镇团结村三组63#变	10	200	136	136
24076	大丰	白驹镇团结村四组173#变	10	200	160	160
24077	大丰	白驹镇团结村四组184#变	10	200	160	160
24078	大丰	白驹镇团结村四组46#变	10	200	146	146
24079	大丰	白驹镇团结村四组47#变	10	200	104	104
24080	大丰	白驹镇团结村五组178#变	10	200	135	135
24081	大丰	白驹镇团结村五组49#变	10	200	160	160
24082	大丰	白驹镇团结村五组50#变JN	10	200	120	120
24083	大丰	白驹镇团结村一组62#变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24084	大丰	白驹镇团结村一组66#变	10	200	64	64
24085	大丰	白驹镇团结村一组68#变	10	200	123	123
24086	大丰	白驹镇团结四组174#变	10	200	160	160
24087	大丰	聚福园1#变	10	800	611	299
24088	大丰	聚福园3#变	10	630	504	299
24089	大丰	聚福园4#变	10	630	504	299
24090	大丰	盛世名城二期1#主变	10	800	640	299
24091	大丰	盛世名城二期3#主变	10	800	640	299
24092	大丰	白驹镇居委会一组006#变	10	400	264	264
24093	大丰	白驹镇狮子口村七组162#变	10	400	320	299
24094	大丰	白驹镇狮子口村三组16#变	10	400	308	299
24095	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	160	160
24096	大丰	白驹镇狮子口村四组035#变	10	400	305	299
24097	大丰	狮子口四组197#变	10	400	320	299
24098	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	311	299
24099	大丰	白驹马家村康居1#变	10	630	504	299
24100	大丰	白驹马家村康居2#变	10	630	504	299
24101	大丰	白驹镇居委会一组11#变	10	160	128	128
24102	大丰	白驹镇马家村二组141#变	10	200	69	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24103	大丰	白驹镇马家村二组147#变	10	200	51	51
24104	大丰	白驹镇马家村二组163#变	10	200	82	82
24105	大丰	白驹镇马家村二组92#变	10	200	97	97
24106	大丰	白驹镇马家村二组93#变	10	200	102	102
24107	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	56	56
24108	大丰	白驹镇马家村六组176#变	10	200	143	143
24109	大丰	白驹镇马家村六组40#变	10	200	70	70
24110	大丰	白驹镇马家村六组42#变	10	200	28	28
24111	大丰	白驹镇马家村六组43#变	10	400	67	67
24112	大丰	白驹镇马家村七组196#变	10	200	38	38
24113	大丰	白驹镇马家村七组41#变	10	200	53	53
24114	大丰	白驹镇马家村三组110#变	10	200	91	91
24115	大丰	白驹镇马家村四组96#变	10	200	96	96
24116	大丰	白驹镇马家村五组128#变	10	200	125	125
24117	大丰	白驹镇马家村五组44#变	10	200	18	18
24118	大丰	白驹镇马家村五组45#变	10	200	160	160
24119	大丰	白驹镇马家村一组104#变	10	200	105	105
24120	大丰	白驹镇马家村一组131#变	10	200	139	139
24121	大丰	白驹镇马家村一组133#变	10	200	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24122	大丰	白驹镇马家村一组189#变	10	400	199	199
24123	大丰	白驹镇马家村一组91#变	10	200	39	39
24124	大丰	白驹镇马家二组122#变	10	200	119	119
24125	大丰	白驹镇马家五组175#变	10	200	144	144
24126	大丰	白驹镇民窑村四组185#变	10	200	160	160
24127	大丰	白驹镇七里桥四组195#变	10	200	89	89
24128	大丰	白驹镇沿堤村六组145#变	10	200	52	52
24129	大丰	白驹镇沿堤村六组22#变	10	200	63	63
24130	大丰	白驹镇沿堤村六组23#变	10	200	88	88
24131	大丰	白驹镇沿堤村七组21#变	10	200	54	54
24132	大丰	白驹镇沿堤村七组24#变	10	200	151	151
24133	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	112	112
24134	大丰	白驹镇沿堤村四组187#变	10	200	160	160
24135	大丰	白驹镇沿堤村四组28#变	10	200	82	82
24136	大丰	白驹镇沿堤村四组29#变	10	200	114	114
24137	大丰	白驹镇沿堤村五组181#变	10	200	114	114
24138	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	125	125
24139	大丰	白驹镇沿堤村五组26#变	10	200	132	132
24140	大丰	白驹镇沿堤村五组27#变	10	200	9	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24141	大丰	白驹镇沿堤村一组134#变	10	200	76	76
24142	大丰	白驹镇沿堤四组135#变	10	200	140	140
24143	大丰	白驹蚕茧站商住楼1#变	10	400	320	299
24144	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	320	299
24145	大丰	白驹镇马家村三组94#变	10	400	237	237
24146	大丰	白驹镇民窑村八组137#变	10	200	125	125
24147	大丰	白驹镇民窑村八组85#变	10	200	130	130
24148	大丰	白驹镇民窑村八组86#变	10	200	106	106
24149	大丰	白驹镇民窑村二组77#变	10	400	253	253
24150	大丰	白驹镇民窑村二组78#变	10	200	160	160
24151	大丰	白驹镇民窑村六组190#变	10	200	84	84
24152	大丰	白驹镇民窑村六组89#变	10	400	193	193
24153	大丰	白驹镇民窑村六组90#变	10	200	160	160
24154	大丰	白驹镇民窑村七组198#变	10	400	320	299
24155	大丰	白驹镇民窑村七组87#变	10	400	301	299
24156	大丰	白驹镇民窑村七组88#变	10	400	245	245
24157	大丰	白驹镇民窑村三组112#变	10	200	143	143
24158	大丰	白驹镇民窑村三组114#变	10	400	240	240
24159	大丰	白驹镇民窑村三组79#变	10	400	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24160	大丰	白驹镇民窑村四组118#变	10	200	116	116
24161	大丰	白驹镇民窑村四组136#变	10	200	160	160
24162	大丰	白驹镇民窑村四组80#变	10	200	139	139
24163	大丰	白驹镇民窑村四组81#变	10	400	277	277
24164	大丰	白驹镇民窑村四组82#变	10	200	160	160
24165	大丰	白驹镇民窑村四组83#变	10	200	74	74
24166	大丰	白驹镇民窑村一组186#变	10	200	80	80
24167	大丰	白驹镇民窑村一组84#变	10	400	95	95
24168	大丰	白驹镇民窑二组138#变	10	200	36	36
24169	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	136	136
24170	大丰	白驹镇七里桥村二组111#变	10	200	127	127
24171	大丰	白驹镇七里桥村二组70#变	10	200	41	41
24172	大丰	白驹镇七里桥村六组164#变	10	200	58	58
24173	大丰	白驹镇七里桥村六组75#变	10	200	51	51
24174	大丰	白驹镇七里桥村六组76#变	10	160	21	21
24175	大丰	白驹镇七里桥村三组139#变	10	200	160	160
24176	大丰	白驹镇七里桥村四组72#变	10	200	124	124
24177	大丰	白驹镇七里桥村五组74#变	10	200	133	133
24178	大丰	白驹镇七里桥村一组69#变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24179	大丰	白驹镇七里桥六组146#变	10	200	32	32
24180	大丰	白驹镇七里桥六组157#变	10	200	73	73
24181	大丰	白驹镇七里桥六组194#变	10	200	160	160
24182	大丰	白驹镇七里桥一组116#变	10	200	114	114
24183	大丰	白驹镇七里桥一组166#变	10	200	138	138
24184	大丰	白驹镇七里桥一组167#变	10	200	152	152
24185	大丰	白驹镇三里树村二组73#变	10	200	160	160
24186	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	260	0
24187	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	213	0
24188	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	112	0
24189	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	3	0
24190	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	128	0
24191	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	196	0
24192	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	78	0
24193	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	194	0
24194	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	130	0
24195	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	52	0
24196	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	252	0
24197	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24198	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	0	0
24199	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	11	0
24200	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	150	0
24201	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	128	0
24202	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	0	0
24203	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	0	0
24204	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	160	0
24205	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	0	0
24206	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	257	0
24207	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	11	0
24208	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	59	0
24209	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	177	0
24210	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	169	0
24211	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	294	0
24212	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	200	155	0
24213	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	79	0
24214	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	80	0
24215	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	118	0
24216	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24217	大丰	草堰镇三新小区92#变	10	160	118	118
24218	大丰	草堰镇三鑫浆纱厂12#变	10	400	286	286
24219	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	0	0
24220	大丰	草堰镇三渣小街1#变	10	400	247	247
24221	大丰	草堰镇三渣小街131#变	10	400	220	220
24222	大丰	草堰镇三渣小街14#变	10	400	285	285
24223	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	234	234
24224	大丰	草堰镇三渣小街3#变	10	400	280	280
24225	大丰	草堰镇三渣小街4#变	10	400	320	299
24226	大丰	草堰镇三渣小街5#变	10	400	314	299
24227	大丰	草堰镇三渣小街6#变	10	315	106	106
24228	大丰	草堰镇沙洼八组41#变	10	200	19	19
24229	大丰	草堰镇沙洼七组39#变	10	160	21	21
24230	大丰	草堰镇沙洼七组43#变	10	400	78	78
24231	大丰	草堰镇沙洼五组75#变	10	400	183	183
24232	大丰	草堰镇同心医院13#变	10	200	160	160
24233	大丰	草堰镇西渣五组78#变	10	400	155	155
24234	大丰	草堰镇新南六组110#变	10	200	160	160
24235	大丰	三渣康居小区176#变	10	630	504	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24236	大丰	草堰镇丁溪园区75#变	10	200	160	0
24237	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	320	0
24238	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	250	0
24239	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	320	0
24240	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	288	0
24241	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	148	0
24242	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	28	0
24243	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	111	0
24244	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	53	0
24245	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	102	0
24246	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	129	0
24247	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	0	0
24248	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	25	0
24249	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	37	0
24250	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	80	0
24251	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	3	0
24252	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	99	0
24253	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	0	0
24254	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	234	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24255	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	90	0
24256	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	4	0
24257	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	80	0
24258	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	0	0
24259	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	80	0
24260	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	38	0
24261	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	92	0
24262	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	31	0
24263	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	43	0
24264	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	140	0
24265	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	0	0
24266	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	504	0
24267	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	320	0
24268	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	70	0
24269	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	57	0
24270	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	158	0
24271	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	115	0
24272	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	299	0
24273	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24274	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	320	0
24275	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	72	0
24276	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	86	0
24277	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	86	0
24278	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	320	0
24279	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	215	0
24280	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	320	0
24281	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	320	0
24282	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	292	0
24283	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	252	0
24284	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	252	0
24285	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	303	0
24286	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	80	0
24287	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	210	0
24288	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	640	0
24289	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	640	0
24290	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	800	0
24291	大丰	草堰集镇194#变	10	400	320	0
24292	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24293	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	80	0
24294	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	64	0
24295	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	74	0
24296	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	78	0
24297	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	114	0
24298	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	297	0
24299	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	36	0
24300	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	209	0
24301	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	268	0
24302	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	94	0
24303	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	256	0
24304	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	258	0
24305	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	137	0
24306	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	86	0
24307	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	71	0
24308	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	76	0
24309	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	309	0
24310	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	320	0
24311	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24312	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	504	0
24313	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	315	213	0
24314	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	93	0
24315	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	280	0
24316	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	18	0
24317	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	12	0
24318	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	8	0
24319	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	285	0
24320	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	99	0
24321	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	138	0
24322	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	39	0
24323	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	19	0
24324	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	13	0
24325	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	225	0
24326	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	138	0
24327	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	23	0
24328	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	212	0
24329	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	136	0
24330	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	29	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24331	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	109	0
24332	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	5	0
24333	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	111	0
24334	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	147	0
24335	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	388	0
24336	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	49	0
24337	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	40	0
24338	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	320	0
24339	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	53	0
24340	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	173	0
24341	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	88	0
24342	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	84	0
24343	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	3	0
24344	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	238	0
24345	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	210	0
24346	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	97	0
24347	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	161	0
24348	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	28	0
24349	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	11	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24350	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	55	0
24351	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	36	0
24352	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	80	0
24353	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	33	0
24354	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	84	0
24355	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	0	0
24356	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	36	0
24357	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	90	0
24358	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	8	0
24359	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	83	0
24360	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	160	0
24361	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	35	0
24362	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	30	0
24363	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	20	0
24364	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	40	0
24365	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	219	0
24366	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	66	0
24367	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	87	0
24368	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24369	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	29	0
24370	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	184	0
24371	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	0	0
24372	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	47	0
24373	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	129	0
24374	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	186	0
24375	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	160	0
24376	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	125	0
24377	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	86	0
24378	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	320	0
24379	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	160	0
24380	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	630	504	0
24381	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	281	0
24382	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	320	0
24383	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	320	0
24384	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	266	0
24385	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	320	0
24386	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	472	0
24387	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	216	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24388	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	504	0
24389	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	504	0
24390	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	22	0
24391	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	112	0
24392	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	75	0
24393	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	72	0
24394	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	113	0
24395	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	132	0
24396	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	90	0
24397	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	123	0
24398	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	239	0
24399	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	107	0
24400	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	0	0
24401	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	0	0
24402	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	80	0
24403	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	119	0
24404	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	320	0
24405	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	80	0
24406	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24407	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	30	0
24408	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	79	0
24409	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	48	0
24410	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	320	0
24411	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	145	0
24412	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	160	0
24413	大丰	草堰集镇17#变	10	400	320	0
24414	大丰	草堰集镇188#变	10	400	320	0
24415	大丰	草堰集镇189#变	10	400	292	0
24416	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	143	0
24417	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	237	0
24418	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	247	0
24419	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	320	0
24420	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	142	0
24421	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	282	0
24422	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	160	0
24423	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	498	0
24424	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	504	0
24425	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24426	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	80	0
24427	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	293	0
24428	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	80	0
24429	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	296	0
24430	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	290	0
24431	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	233	0
24432	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	246	0
24433	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	120	0
24434	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	320	0
24435	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	295	0
24436	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	239	0
24437	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	20	0
24438	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	48	0
24439	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	92	0
24440	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	119	0
24441	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	68	0
24442	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	216	0
24443	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	126	0
24444	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24445	大丰	草堰镇成文135#变	10	160	128	0
24446	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	74	0
24447	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	200	27	0
24448	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	45	0
24449	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	80	0
24450	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	138	0
24451	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	95	0
24452	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	15	0
24453	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	28	0
24454	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	230	0
24455	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	248	0
24456	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	143	0
24457	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	69	0
24458	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	76	0
24459	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	51	0
24460	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	73	0
24461	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	24	0
24462	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	177	0
24463	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24464	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	37	0
24465	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	22	0
24466	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	82	0
24467	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	161	0
24468	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	150	0
24469	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	0	0
24470	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	40	0
24471	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	124	0
24472	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	101	0
24473	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	28	0
24474	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	72	0
24475	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	400	196	0
24476	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	203	0
24477	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	293	0
24478	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	166	0
24479	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	51	0
24480	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	55	0
24481	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	157	0
24482	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24483	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	127	0
24484	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	108	0
24485	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	115	0
24486	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	264	0
24487	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	109	0
24488	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	131	0
24489	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	17	0
24490	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	200	160	0
24491	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	172	0
24492	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	67	0
24493	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	31	0
24494	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	38	0
24495	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	248	0
24496	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	320	0
24497	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	320	0
24498	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	7	0
24499	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	21	0
24500	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	0	0
24501	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	10	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24502	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	7	0
24503	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	26	0
24504	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	3	0
24505	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	101	0
24506	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	141	0
24507	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	113	0
24508	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	70	0
24509	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	78	0
24510	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	37	0
24511	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	104	0
24512	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	255	0
24513	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	73	0
24514	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	9	0
24515	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	87	0
24516	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	5	0
24517	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	122	0
24518	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	129	0
24519	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	14	0
24520	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24521	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	224	0
24522	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	200	107	0
24523	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	141	0
24524	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	320	0
24525	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	297	0
24526	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	107	0
24527	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	16	0
24528	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	17	0
24529	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	0	0
24530	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	27	0
24531	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	13	0
24532	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	19	0
24533	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	400	189	0
24534	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	92	0
24535	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	320	0
24536	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	408	0
24537	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	9	0
24538	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	91	0
24539	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24540	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	221	0
24541	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	126	0
24542	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	4	0
24543	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	15	0
24544	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	200	117	0
24545	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	86	0
24546	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	214	0
24547	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	190	0
24548	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	138	0
24549	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	30	0
24550	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	0	0
24551	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	220	0
24552	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	86	0
24553	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	121	0
24554	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	48	0
24555	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	160	57	0
24556	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	20	0
24557	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	80	0
24558	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	303	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24559	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	119	0
24560	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	204	0
24561	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	224	0
24562	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	0	158
24563	大丰	大丰港王港居委会90#变	10	100	80	0
24564	大丰	王港居委会87#变	10	200	160	0
24565	大丰	王港世纪广场商业1#变	10	630	504	0
24566	大丰	滨湖佳苑2#变	10	630	504	0
24567	大丰	大丰港王港疏港加油站6#变	10	400	271	0
24568	大丰	大丰港王港疏港加油站64#变	10	200	160	0
24569	大丰	大南中公共租赁房1#变	10	800	640	0
24570	大丰	大南中公共租赁房3#变	10	800	640	0
24571	大丰	人才公寓5#变	10	1000	800	0
24572	大丰	王港人才公寓1#变	10	800	640	0
24573	大丰	王港人才公寓3#变	10	800	640	0
24574	大丰	大丰港海景花园1#变	10	1000	800	0
24575	大丰	大丰港海景花园2#变	10	1000	800	0
24576	大丰	大丰港鑫福岛小区1#变	10	800	640	0
24577	大丰	大丰港鑫福岛小区2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24578	大丰	大丰港鑫福岛小区3#变	10	800	640	0
24579	大丰	海润园小区1#台片	10	1000	800	0
24580	大丰	海润园小区2#台片	10	1000	800	0
24581	大丰	海韵家园3#变	10	400	313	0
24582	大丰	海韵家园5#配电室5#变	10	800	640	0
24583	大丰	黄金海岸1#台片	10	630	504	0
24584	大丰	王港海韵家园1#变	10	630	504	0
24585	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	504	0
24586	大丰	王港星湖花园4#台片	10	800	640	0
24587	大丰	王港正宏置业1#台片	10	1000	800	0
24588	大丰	滨湖佳苑1#变	10	630	504	0
24589	大丰	大丰港王港居委会91#变	10	100	80	0
24590	大丰	王港居委会88#变	10	400	320	0
24591	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	0	160
24592	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	0	147
24593	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	0	320
24594	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	0	192
24595	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	0	320
24596	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24597	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	0	311
24598	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	0	309
24599	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	0	320
24600	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	0	272
24601	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	0	160
24602	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	0	160
24603	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	0	160
24604	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	0	320
24605	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	0	320
24606	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	0	278
24607	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	0	209
24608	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	0	230
24609	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	0	285
24610	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	0	280
24611	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	0	298
24612	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	0	125
24613	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	0	307
24614	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	0	320
24615	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	0	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24616	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	0	224
24617	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	0	160
24618	大丰	王港居委会82#变	10	400	0	189
24619	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	0	221
24620	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	0	0
24621	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	0	0
24622	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	0	0
24623	大丰	王港海融二期1#变	10	630	0	0
24624	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	0	0
24625	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	0	0
24626	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	0	308
24627	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	0	268
24628	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	0	158
24629	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	0	144
24630	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	0	153
24631	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	0	264
24632	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	0	160
24633	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	0	320
24634	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	0	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24635	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	0	293
24636	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	0	237
24637	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	0	320
24638	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	0	160
24639	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	0	160
24640	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	0	289
24641	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	0	299
24642	大丰	大丰港王港南新村一组92#变	10	630	0	504
24643	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	0	73
24644	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	0	83
24645	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	0	320
24646	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	0	5
24647	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	400	0	193
24648	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	0	100
24649	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	0	95
24650	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	0	58
24651	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	0	29
24652	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	200	0	160
24653	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24654	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	0	325
24655	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	0	160
24656	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	0	320
24657	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	0	265
24658	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	0	65
24659	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	0	229
24660	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	0	243
24661	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	0	18
24662	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	0	184
24663	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	0	208
24664	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	0	255
24665	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	0	42
24666	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	0	293
24667	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	0	224
24668	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	0	0
24669	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	0	320
24670	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	0	26
24671	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	0	13
24672	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	0	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24673	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	0	160
24674	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	0	8
24675	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	0	20
24676	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	0	62
24677	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	0	28
24678	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	0	65
24679	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	0	102
24680	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	0	183
24681	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	0	113
24682	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	0	160
24683	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	400	0	273
24684	大丰	大丰港王港居委会89#变	10	100	80	0
24685	大丰	大丰港新港名苑小区1#变	10	630	500	0
24686	大丰	王港星湖花园1#变	10	800	640	0
24687	大丰	王港星湖花园3#台片	10	800	640	0
24688	大丰	星湖花园3#配电房1#台片	10	800	640	0
24689	大丰	星湖花园3#配电房2#台片	10	800	640	0
24690	大丰	星湖花园3#配电房3#台片	10	800	640	0
24691	大丰	星湖花园3#配电房4#台片	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24692	大丰	城通新城1#变	10	800	0	640
24693	大丰	城通新城2#变	10	800	0	640
24694	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	0	504
24695	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	0	504
24696	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	0	640
24697	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	0	640
24698	大丰	人才公寓6#变	10	1000	0	800
24699	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	0	640
24700	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	0	640
24701	大丰	大丰港竹川24#变	10	200	0	0
24702	大丰	大中32#变	10	400	320	320
24703	大丰	大中33#变	10	400	320	320
24704	大丰	景尚名城1#主变	10	800	640	640
24705	大丰	景尚名城11#主变	10	800	640	640
24706	大丰	景尚名城3#主变	10	800	640	640
24707	大丰	景尚名城5#主变	10	800	640	640
24708	大丰	景尚名城7#主变	10	800	640	640
24709	大丰	景尚名城9#主变	10	800	640	640
24710	大丰	瑞城国际小区1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24711	大丰	瑞城国际小区2#变	10	630	504	504
24712	大丰	瑞城国际小区3#变	10	630	504	504
24713	大丰	瑞城国际小区4#变	10	630	504	504
24714	大丰	同德安置1#变	10	400	320	320
24715	大丰	同德安置2#变	10	400	312	312
24716	大丰	同德安置3#主变	10	500	400	400
24717	大丰	同德安置4#变	10	315	252	252
24718	大丰	同福北区1#变	10	800	640	640
24719	大丰	同福东区1#主变	10	400	320	320
24720	大丰	同福花园1#变	10	400	299	299
24721	大丰	同福花园2#箱变	10	400	304	304
24722	大丰	同福花园3#变	10	400	314	314
24723	大丰	香堤雅郡1#主变	10	800	640	640
24724	大丰	香堤雅郡11#主变	10	800	640	640
24725	大丰	香堤雅郡3#主变	10	800	640	640
24726	大丰	香堤雅郡4#配电房13#变	10	800	640	640
24727	大丰	香堤雅郡4#配电房15#变	10	800	640	640
24728	大丰	香堤雅郡5#配电房17#变	10	800	640	640
24729	大丰	香堤雅郡5#配电房19#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24730	大丰	香堤雅郡5#主变	10	800	640	640
24731	大丰	香堤雅郡6#配电房21#变	10	800	640	640
24732	大丰	香堤雅郡6#配电房23#变	10	800	640	640
24733	大丰	香堤雅郡7#配电室#26变	10	800	640	640
24734	大丰	香堤雅郡7#配电室#28变	10	800	640	640
24735	大丰	香堤雅郡7#主变	10	800	640	640
24736	大丰	香堤雅郡8#配电室30#主变	10	800	640	640
24737	大丰	香堤雅郡8#配电室32#主变	10	800	640	640
24738	大丰	香堤雅郡9#配电室34#主变	10	800	640	640
24739	大丰	香堤雅郡9#配电室36#主变	10	800	640	640
24740	大丰	香堤雅郡9#主变	10	800	640	640
24741	大丰	新德花园168#变	10	400	320	320
24742	大丰	东方锦绣北城1#	10	630	504	504
24743	大丰	东方锦绣北城2#	10	630	504	504
24744	大丰	东方锦绣北城3#	10	630	504	504
24745	大丰	河滨西苑269#变	10	630	504	504
24746	大丰	河滨中园189#变	10	630	504	504
24747	大丰	华荣小区1#变	10	400	320	320
24748	大丰	华荣中区249#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24749	大丰	化机宿舍188#变	10	500	400	400
24750	大丰	浦江路南256#变	10	400	320	320
24751	大丰	浦江名苑1#变	10	630	504	504
24752	大丰	浦江名苑2#变	10	630	504	504
24753	大丰	浦江名苑3#变	10	630	504	504
24754	大丰	浦江名苑4#变	10	630	504	504
24755	大丰	浦江名苑5#变	10	630	504	504
24756	大丰	浦江名苑6#变	10	630	504	504
24757	大丰	三水嘉苑4#变	10	630	504	504
24758	大丰	生资公司14#变	10	400	320	320
24759	大丰	石化南区187#变	10	400	320	320
24760	大丰	安居西区295#变	10	315	252	252
24761	大丰	安居西区296#变	10	315	252	252
24762	大丰	安置小区79#变	10	630	504	504
24763	大丰	鸿基豪庭1#主变	10	800	640	640
24764	大丰	鸿基豪庭3#变	10	800	640	640
24765	大丰	嘉英阳光2#主变	10	800	640	640
24766	大丰	嘉英阳光9#主变	10	1000	800	800
24767	大丰	荣润首府1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24768	大丰	荣润首府3#主变	10	800	640	640
24769	大丰	荣润首府5#主变	10	800	640	640
24770	大丰	荣润首府7#主变	10	1000	800	800
24771	大丰	新词置业1#变	10	400	320	320
24772	大丰	御景嘉园9#主变	10	315	252	252
24773	大丰	东苑书香1#变	10	630	504	504
24774	大丰	阜丰八组181#变	10	400	320	320
24775	大丰	阜丰五组290#变	10	400	301	301
24776	大丰	阜丰一组208#变	10	400	320	320
24777	大丰	阜丰一组365#变	10	400	289	289
24778	大丰	翰林华府2#主变	10	800	640	640
24779	大丰	翰林华府3#配电房6#变	10	800	640	640
24780	大丰	翰林华府4#主变	10	800	640	640
24781	大丰	翰林华府8#主变	10	1000	800	800
24782	大丰	康馨雅苑1#主变	10	800	623	623
24783	大丰	康馨雅苑11#主变	10	800	640	640
24784	大丰	康馨雅苑3#主变	10	800	640	640
24785	大丰	康馨雅苑5#主变	10	800	640	640
24786	大丰	康馨雅苑7#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24787	大丰	康馨雅苑9#主变	10	800	640	640
24788	大丰	河口线常新新村88#变	10	630	504	504
24789	大丰	河口线汽配公司12#变	10	400	320	320
24790	大丰	残疾工厂32#变	10	400	291	291
24791	大丰	凰家御庭1#主变	10	800	640	640
24792	大丰	凰家御庭3#主变	10	800	640	640
24793	大丰	凰家御庭5#主变	10	800	640	640
24794	大丰	凰家御庭7#主变	10	800	640	640
24795	大丰	汇豪嘉苑1#变	10	500	400	400
24796	大丰	金丰西区197#变	10	315	252	252
24797	大丰	金丰小区100#变	10	500	400	400
24798	大丰	金丰小区101#变	10	630	504	504
24799	大丰	润丰嘉园1#配电房1#变	10	630	504	504
24800	大丰	润丰嘉园2#配电房2#主变	10	630	504	504
24801	大丰	石油公司186#变	10	400	320	320
24802	大丰	市药监局211#	10	400	320	320
24803	大丰	工缫线358#变	10	400	320	320
24804	大丰	建业线教师公寓91#变	10	500	400	400
24805	大丰	建业线今日北区278#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24806	大丰	建业线今日花园154#变	10	500	400	400
24807	大丰	建业线同德八组78#变	10	400	314	314
24808	大丰	建业线新村桥356#变	10	400	320	320
24809	大丰	丰东小区83#变	10	400	320	320
24810	大丰	丰锦府1#主变	10	800	640	640
24811	大丰	丰锦府3#主变	10	800	640	640
24812	大丰	建邺解困1#变	10	630	504	504
24813	大丰	今日小区4#变	10	630	504	504
24814	大丰	今日小区5#变	10	630	504	504
24815	大丰	今日小区6#变	10	500	400	400
24816	大丰	欧蓓莎1#变	10	800	640	640
24817	大丰	欧蓓莎3#变	10	800	640	640
24818	大丰	欧蓓莎5#变	10	800	640	640
24819	大丰	缫丝小区126#变	10	400	320	320
24820	大丰	森威北区139#变	10	400	320	320
24821	大丰	森威南区140#变	10	400	320	320
24822	大丰	丝绸小区125#变	10	400	320	320
24823	大丰	新天地1#主变	10	800	640	640
24824	大丰	新天地3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24825	大丰	新天地5#主变	10	800	640	640
24826	大丰	新天地7#主变	10	800	640	640
24827	大丰	悦城华府1#变	10	800	640	640
24828	大丰	悦城华府11#变	10	500	400	400
24829	大丰	悦城华府3#变	10	800	640	640
24830	大丰	悦城华府5#变	10	800	640	640
24831	大丰	悦城华府7#变	10	800	640	640
24832	大丰	悦城华府9#变	10	800	640	640
24833	大丰	工区169#变	10	400	227	227
24834	大丰	工区充电桩270#变	10	630	504	504
24835	大丰	供电北区60#变	10	400	320	320
24836	大丰	供电东区107#变	10	630	504	504
24837	大丰	供电东区52#变	10	630	504	504
24838	大丰	供电工区200#变	10	400	320	320
24839	大丰	今日北区144#变	10	500	400	400
24840	大丰	今日小区2#变	10	630	504	504
24841	大丰	今日小区3#变	10	630	504	504
24842	大丰	今日小区90#变	10	400	320	320
24843	大丰	金丰大道85#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24844	大丰	隆盛190#变	10	630	504	504
24845	大丰	隆盛公司191#变	10	630	457	457
24846	大丰	悦城华府10#变	10	800	640	640
24847	大丰	悦城华府2#变	10	800	640	640
24848	大丰	悦城华府4#变	10	800	640	640
24849	大丰	悦城华府6#变	10	800	640	640
24850	大丰	悦城华府8#变	10	800	640	640
24851	大丰	金润小区1#变	10	630	504	504
24852	大丰	金润小区10#主变	10	630	504	504
24853	大丰	金润小区11#主变	10	500	352	352
24854	大丰	金润小区2#变	10	630	504	504
24855	大丰	金润小区3#变	10	630	504	504
24856	大丰	金润小区4#变	10	400	320	320
24857	大丰	金润小区5#变	10	630	504	504
24858	大丰	金润小区6#主变	10	1000	799	799
24859	大丰	维罗纳1#变	10	630	504	504
24860	大丰	维罗纳2#变	10	630	504	504
24861	大丰	维罗纳3#变	10	630	504	504
24862	大丰	维罗纳4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24863	大丰	维罗纳5#变	10	630	504	504
24864	大丰	维罗纳6#主变	10	630	504	504
24865	大丰	维罗纳8#主变	10	1000	800	800
24866	大丰	维罗纳9#主变	10	1000	800	800
24867	大丰	大新173#变	10	630	504	504
24868	大丰	大中120#变	10	400	320	320
24869	大丰	大中197#变	10	400	320	320
24870	大丰	德丰村355#变	10	400	320	320
24871	大丰	华丰投资大兴农民公寓箱变	10	400	320	320
24872	大丰	玖玺名邸10#主变	10	800	640	640
24873	大丰	玖玺名邸12#主变	10	800	640	640
24874	大丰	玖玺名邸14#主变	10	800	640	640
24875	大丰	玖玺名邸16#主变	10	800	640	640
24876	大丰	玖玺名邸2#主变	10	800	640	640
24877	大丰	玖玺名邸4#主变	10	800	640	640
24878	大丰	玖玺名邸6#主变	10	800	640	640
24879	大丰	玖玺名邸8#主变	10	800	640	640
24880	大丰	吾悦华府22#主变	10	800	640	640
24881	大丰	吾悦华府24#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24882	大丰	吾悦华府26#主变	10	800	640	640
24883	大丰	吾悦华府28#主变	10	800	640	640
24884	大丰	吾悦华府30#主变	10	800	640	640
24885	大丰	香汇长龙10#主变	10	800	632	632
24886	大丰	香汇长龙12#主变	10	800	640	640
24887	大丰	香汇长龙2#主变	10	800	640	640
24888	大丰	香汇长龙4#主变	10	800	624	624
24889	大丰	香汇长龙6#主变	10	800	629	629
24890	大丰	香汇长龙8#主变	10	800	640	640
24891	大丰	百货南区179#变	10	315	252	252
24892	大丰	百货小区130#变	10	400	320	320
24893	大丰	大新北路148#变	10	400	320	320
24894	大丰	大中商城158#变	10	400	320	320
24895	大丰	丰中名邸10#主变	10	800	640	640
24896	大丰	丰中名邸12#主变	10	800	640	640
24897	大丰	丰中名邸2#主变	10	800	640	640
24898	大丰	丰中名邸4#主变	10	800	640	640
24899	大丰	丰中名邸6#主变	10	800	640	640
24900	大丰	丰中名邸8#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24901	大丰	港丰小区配电房128#变	10	630	504	504
24902	大丰	海晶公司192#美变	10	630	504	504
24903	大丰	健康六村193#变	10	400	320	320
24904	大丰	健康六村南239#变	10	400	320	320
24905	大丰	健康五村194#变	10	400	320	320
24906	大丰	健康新村47#变	10	400	320	320
24907	大丰	烈士陵园7#变	10	400	320	320
24908	大丰	千家惠城286#变	10	400	320	320
24909	大丰	商业北区82#变	10	400	320	320
24910	大丰	实业小区72#变	10	315	252	252
24911	大丰	市用电站35#变	10	250	200	200
24912	大丰	丝织大厦61#欧变	10	630	504	504
24913	大丰	卫生新村131#变	10	400	320	320
24914	大丰	五金小区264#变	10	400	320	320
24915	大丰	阳光小区321#变	10	400	320	320
24916	大丰	阳光小区84#变	10	630	504	504
24917	大丰	医院小区98#	10	400	320	320
24918	大丰	印刷花园245#变	10	400	320	320
24919	大丰	印刷花园322#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24920	大丰	印刷小区96#变	10	630	504	504
24921	大丰	宏欣房屋226#变	10	400	320	320
24922	大丰	欧蓓莎2#变	10	800	640	640
24923	大丰	欧蓓莎4#变	10	800	640	640
24924	大丰	欧蓓莎6#变	10	800	640	640
24925	大丰	汽车北站351#变	10	250	200	200
24926	大丰	银泰华城1#配电房2#变	10	800	640	640
24927	大丰	常青藤嘉园小区1#变	10	800	640	640
24928	大丰	常青藤嘉园小区3#变	10	800	640	640
24929	大丰	城北菜场53#变	10	400	320	320
24930	大丰	淮南小区173#变	10	500	400	400
24931	大丰	金都商场254#变	10	400	320	320
24932	大丰	金都商城105#变	10	500	400	400
24933	大丰	金都商城106#变	10	630	504	504
24934	大丰	金都商城287#变	10	400	320	320
24935	大丰	金都商城66#变	10	630	504	504
24936	大丰	金贸268#变	10	400	320	320
24937	大丰	同福北区2#变	10	800	640	640
24938	大丰	同福东区2#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24939	大丰	工农一村86#变	10	630	504	504
24940	大丰	名都广场291#变	10	800	640	640
24941	大丰	名都广场292#变	10	800	640	640
24942	大丰	名都广场293#变	10	630	326	326
24943	大丰	名都广场294#变	10	630	504	504
24944	大丰	名都商城276#变	10	400	320	320
24945	大丰	名都商城277#变	10	400	320	320
24946	大丰	商业大厦26#变	10	400	320	320
24947	大丰	市政线164#变	10	400	320	320
24948	大丰	阳光商城99#变	10	630	504	504
24949	大丰	飞达解困房小区1#变	10	630	504	504
24950	大丰	飞达解困房小区2#变	10	630	504	504
24951	大丰	健西三村313#变	10	400	320	320
24952	大丰	农民公寓89#变	10	630	504	504
24953	大丰	品尚雅居10#主变	10	800	632	632
24954	大丰	品尚雅居12#主变	10	800	640	640
24955	大丰	品尚雅居2#主变	10	800	640	640
24956	大丰	品尚雅居4#主变	10	800	640	640
24957	大丰	品尚雅居6#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24958	大丰	品尚雅居8#主变	10	800	640	640
24959	大丰	同德357#变	10	400	296	296
24960	大丰	同德别墅261#变	10	100	80	80
24961	大丰	同德别墅332#变	10	400	172	172
24962	大丰	同惠小区1#变	10	400	320	320
24963	大丰	同惠小区2#变	10	400	320	320
24964	大丰	同惠小区3#变	10	400	320	320
24965	大丰	同惠小区4#变	10	400	320	320
24966	大丰	镇小康村70#变	10	400	265	265
24967	大丰	鸿基汇金1#主变	10	800	640	640
24968	大丰	汇金商城281#变	10	630	504	504
24969	大丰	人防大厦22#变	10	400	320	320
24970	大丰	商业步行街1#变	10	630	504	504
24971	大丰	世纪商城143#变	10	500	400	400
24972	大丰	市电公司41#变	10	630	504	504
24973	大丰	医药门市4#变	10	630	504	504
24974	大丰	香汇长龙1#主变	10	800	629	629
24975	大丰	香汇长龙11#主变	10	800	635	635
24976	大丰	香汇长龙3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24977	大丰	香汇长龙5#主变	10	800	636	636
24978	大丰	香汇长龙7#主变	10	800	640	640
24979	大丰	香汇长龙9#主变	10	800	640	640
24980	大丰	大四河363#变	10	400	320	320
24981	大丰	工农二村112#变	10	630	504	504
24982	大丰	国税大厦118#变	10	500	400	400
24983	大丰	河滨公园124#变	10	630	504	504
24984	大丰	河滨公园5#变	10	630	504	504
24985	大丰	恒生商城103#变	10	630	504	504
24986	大丰	恒生商城104#变	10	630	504	504
24987	大丰	恒生商城29#变	10	630	504	504
24988	大丰	鸿基小区185#变	10	400	320	320
24989	大丰	建邺北区181#变	10	630	504	504
24990	大丰	建邺北区182#变	10	500	400	400
24991	大丰	建邺南区184#变	10	315	252	252
24992	大丰	建邺新村37#变	10	500	400	400
24993	大丰	建邺中区183#变	10	400	320	320
24994	大丰	老年小区111#变	10	630	504	504
24995	大丰	皮革宿舍145#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24996	大丰	人保宿舍360#变	10	400	320	320
24997	大丰	市粮食局2#变	10	400	320	320
24998	大丰	市农业局157#变	10	400	320	320
24999	大丰	幸福小区274#变	10	315	252	252
25000	大丰	幸福小区275#变	10	315	252	252
25001	大丰	幸福小区92#变	10	315	252	252
25002	大丰	幸福小区93#变	10	315	252	252
25003	大丰	幸福小区94#变	10	500	400	400
25004	大丰	幸福小区95#变	10	500	400	400
25005	大丰	影视新村57#变	10	400	320	320
25006	大丰	永泰国际1#变	10	500	400	400
25007	大丰	永泰国际10#变	10	1250	1000	1000
25008	大丰	永泰国际2#变	10	500	400	400
25009	大丰	永泰国际3#变	10	1000	800	800
25010	大丰	永泰国际4#变	10	1000	800	800
25011	大丰	永泰国际6#变	10	1000	800	800
25012	大丰	永泰国际7#变	10	1000	750	750
25013	大丰	永泰国际9#变	10	1250	1000	1000
25014	大丰	云尚台1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25015	大丰	云尚台3#主变	10	800	640	640
25016	大丰	云尚台5#主变	10	800	640	640
25017	大丰	云尚台7#主变	10	800	640	640
25018	大丰	云尚台9#主变	10	800	640	640
25019	大丰	大丰技校122#变	10	315	252	252
25020	大丰	大新四村177#变	10	500	400	400
25021	大丰	大新新村265#变	10	400	320	320
25022	大丰	第二小学6#变	10	200	160	160
25023	大丰	飞达广场127#变	10	400	320	320
25024	大丰	阜南公寓1#变	10	400	320	320
25025	大丰	阜南公寓2#变	10	400	320	320
25026	大丰	阜南公寓3#变	10	200	160	160
25027	大丰	公园一号1#变.	10	630	504	504
25028	大丰	汇豪房产1#变	10	630	504	504
25029	大丰	汇豪房产2#变	10	500	400	400
25030	大丰	技工南区279#变	10	315	252	252
25031	大丰	染织北区342#变	10	100	70	70
25032	大丰	染织小区178#变	10	400	294	294
25033	大丰	施耐庵公园238#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25034	大丰	同德六组361#变	10	400	264	264
25035	大丰	同德三组33#变	10	400	281	281
25036	大丰	新东苑260#变	10	400	320	320
25037	大丰	新东苑区87#变	10	400	320	320
25038	大丰	长乐线231#变	10	630	504	504
25039	大丰	长乐线飞达路农民公寓1#变	10	500	337	337
25040	大丰	长乐小区136#变	10	630	504	504
25041	大丰	长乐小区137#变	10	630	504	504
25042	大丰	长乐小区204#变	10	630	504	504
25043	大丰	长乐一村312#变	10	400	320	320
25044	大丰	镇敬老院42#变	10	315	252	252
25045	大丰	润富花园10#主变	10	800	640	0
25046	大丰	润富花园12#主变	10	800	640	0
25047	大丰	润富花园14#主变	10	800	640	0
25048	大丰	润富花园16#主变	10	800	640	0
25049	大丰	润富花园2#主变	10	800	640	0
25050	大丰	润富花园4#主变	10	800	640	0
25051	大丰	润富花园6#主变	10	800	640	0
25052	大丰	润富花园8#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25053	大丰	东方汇贤居1#配电室1#主变	10	800	640	0
25054	大丰	东方汇贤居2#配电室3#主变	10	800	640	0
25055	大丰	宝达香格里拉花园小区1#变	10	1000	800	0
25056	大丰	宝达香格里拉花园小区3#变	10	1000	800	0
25057	大丰	东方汇贤居3#配电室5#变	10	800	640	0
25058	大丰	东方汇贤居7#主变	10	800	640	0
25059	大丰	莱茵城1#变	10	1000	800	0
25060	大丰	莱茵城11#主变	10	1000	735	0
25061	大丰	莱茵城3#变	10	1000	800	0
25062	大丰	莱茵城5#变	10	800	640	0
25063	大丰	莱茵城7#变	10	800	640	0
25064	大丰	莱茵城9#主变	10	1000	800	0
25065	大丰	润富花园17#主变	10	800	640	0
25066	大丰	润富花园19#主变	10	800	640	0
25067	大丰	润富花园21#主变	10	800	640	0
25068	大丰	润富花园23#主变	10	800	640	0
25069	大丰	润富花园25#主变	10	800	640	0
25070	大丰	润富花园27#主变	10	800	640	0
25071	大丰	润富花园29#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25072	大丰	润富花园32#主变	10	800	640	0
25073	大丰	润富花园34#主变	10	800	640	0
25074	大丰	香格里拉5#主变	10	1000	800	0
25075	大丰	香格里拉7#主变	10	1000	800	0
25076	大丰	香格里拉花园11#主变	10	800	640	0
25077	大丰	香格里拉花园13#变	10	800	640	0
25078	大丰	香格里拉花园15#变	10	800	640	0
25079	大丰	香格里拉花园17#变	10	800	640	0
25080	大丰	香格里拉花园9#主变	10	800	640	0
25081	大丰	直立香榭丽1#配电室1#主变	10	800	640	0
25082	大丰	直立香榭丽11#主变	10	800	640	0
25083	大丰	直立香榭丽13#主变	10	800	640	0
25084	大丰	直立香榭丽15#主变	10	800	640	0
25085	大丰	直立香榭丽2#配电室3#主变	10	800	640	0
25086	大丰	直立香榭丽5#主变	10	800	640	0
25087	大丰	直立香榭丽7#主变	10	800	640	0
25088	大丰	直立香榭丽9#主变	10	800	640	0
25089	大丰	珺和府2#主变	10	800	640	0
25090	大丰	珺和府4#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25091	大丰	珺和府6#主变	10	800	640	0
25092	大丰	珺和府8#主变	10	800	640	0
25093	大丰	悦隽名邸10#主变	10	800	640	0
25094	大丰	悦隽名邸12#主变	10	800	640	0
25095	大丰	悦隽名邸14#主变	10	630	504	0
25096	大丰	悦隽名邸16#主变	10	630	504	0
25097	大丰	悦隽名邸2#主变	10	800	640	0
25098	大丰	悦隽名邸4#主变	10	800	640	0
25099	大丰	悦隽名邸6#主变	10	630	504	0
25100	大丰	悦隽名邸8#主变	10	630	504	0
25101	大丰	云樾春秋1#主变	10	800	640	0
25102	大丰	云樾春秋11#变	10	800	640	0
25103	大丰	云樾春秋3#主变	10	800	640	0
25104	大丰	云樾春秋5#变	10	800	640	0
25105	大丰	云樾春秋7#变	10	800	640	0
25106	大丰	云樾春秋9#变	10	800	640	0
25107	大丰	常青藤嘉园小区2#变	10	800	640	640
25108	大丰	常青藤嘉园小区4#变	10	800	640	640
25109	大丰	阜丰十一组266#变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25110	大丰	阜丰十组180#变	10	400	313	313
25111	大丰	聚丰家园1#变	10	630	504	504
25112	大丰	聚丰家园2#变	10	630	504	504
25113	大丰	聚丰家园3#主变	10	800	640	640
25114	大丰	聚丰家园4#主变	10	630	504	504
25115	大丰	聚丰家园5#主变	10	400	320	320
25116	大丰	聚丰家园二期2#主变	10	1000	800	800
25117	大丰	聚丰家园二期4#主变	10	1000	800	800
25118	大丰	康馨雅苑10#主变	10	800	640	640
25119	大丰	康馨雅苑2#主变	10	800	612	612
25120	大丰	康馨雅苑4#主变	10	800	640	640
25121	大丰	康馨雅苑6#主变	10	800	640	640
25122	大丰	康馨雅苑8#主变	10	800	640	640
25123	大丰	万和花园2#变压器	10	630	504	504
25124	大丰	新东苑二期1#主变	10	630	492	492
25125	大丰	新东苑二期3#主变	10	630	504	504
25126	大丰	新东苑二期5#主变.	10	800	640	640
25127	大丰	新东苑二期7#主变	10	800	640	640
25128	大丰	新东苑二期9#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25129	大丰	新天地2#主变	10	800	640	640
25130	大丰	新天地4#主变	10	800	640	640
25131	大丰	新天地6#主变	10	800	640	640
25132	大丰	新天地8#主变	10	800	640	640
25133	大丰	阜丰北区221#变	10	250	200	200
25134	大丰	阜丰北区230#变	10	400	320	320
25135	大丰	阜丰新村75#变	10	400	320	320
25136	大丰	淮南北区176#变	10	400	320	320
25137	大丰	金湾小区207#变	10	500	400	400
25138	大丰	聚丰家园6#变	10	200	160	160
25139	大丰	聚丰家园二期1#主变	10	1000	800	800
25140	大丰	聚丰家园二期3#主变	10	1000	800	800
25141	大丰	明德房产1#变	10	630	504	504
25142	大丰	万和花园1#变压器	10	630	504	504
25143	大丰	万和花园1#箱变	10	630	460	460
25144	大丰	万和花园2#箱变	10	400	320	320
25145	大丰	万和花园二期1#变	10	630	504	504
25146	大丰	万和花园二期2#变	10	630	504	504
25147	大丰	万和花园一期3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25148	大丰	万和花园一期4#变	10	800	640	640
25149	大丰	新村路北355#变	10	400	320	320
25150	大丰	新东苑二期10#主变	10	1000	800	800
25151	大丰	新东苑二期2#主变	10	630	504	504
25152	大丰	新东苑二期4#主变	10	630	504	504
25153	大丰	新东苑二期6#主变	10	800	640	640
25154	大丰	新东苑二期8#主变.	10	800	640	640
25155	大丰	新东苑小区1#变	10	630	504	504
25156	大丰	新东苑小区2#变	10	630	504	504
25157	大丰	新东苑小区3#变	10	630	504	504
25158	大丰	新东苑小区4#变	10	630	504	504
25159	大丰	新东苑小区5#变	10	630	504	504
25160	大丰	新东苑小区6#变	10	630	504	504
25161	大丰	新东苑小区7#变	10	630	504	504
25162	大丰	亚丰小区354#变	10	400	304	304
25163	大丰	亚丰小区69#变	10	400	320	320
25164	大丰	针织宿舍258#变	10	400	320	320
25165	大丰	镇食品厂15#变	10	630	504	504
25166	大丰	飞达线东方剑桥3#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25167	大丰	飞达线阜丰西村353#变	10	400	320	320
25168	大丰	城北粮站13#变	10	400	307	307
25169	大丰	大新六村155#变	10	400	320	320
25170	大丰	大新六村252#变	10	100	80	80
25171	大丰	大新六村253#变	10	100	80	80
25172	大丰	大新三村54#变	10	315	252	252
25173	大丰	大新四村316#变	10	250	200	200
25174	大丰	大新五村27#变	10	400	320	320
25175	大丰	东方剑桥1#变	10	630	504	504
25176	大丰	东方剑桥2#变	10	630	504	504
25177	大丰	阜丰九组254#变	10	630	497	497
25178	大丰	阜丰九组280#变	10	400	273	273
25179	大丰	阜丰九组307#变	10	250	175	175
25180	大丰	阜丰四组315#变	10	400	307	307
25181	大丰	瀚华苑1#配电房1#变	10	800	640	640
25182	大丰	瀚华苑1#配电房3#变	10	800	640	640
25183	大丰	瀚华苑2#配电室6#主变	10	800	640	640
25184	大丰	瀚华苑2#配电室8#主变	10	800	640	640
25185	大丰	教师东寓135#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25186	大丰	康平北路138#变	10	400	307	307
25187	大丰	四中西侧324#变	10	400	320	320
25188	大丰	新村路224#箱变	10	400	189	189
25189	大丰	新村路49#变	10	400	285	285
25190	大丰	新村路南352#变	10	400	256	256
25191	大丰	银泰华城1#配电房1#变	10	800	640	640
25192	大丰	银泰华城3#变	10	400	320	320
25193	大丰	银泰华城4#变	10	400	320	320
25194	大丰	银泰华城5#变	10	400	320	320
25195	大丰	银泰华城6#变	10	400	320	320
25196	大丰	银泰华城7#变	10	400	320	320
25197	大丰	银泰华城8#变	10	400	320	320
25198	大丰	东方一号1#主变	10	800	640	640
25199	大丰	东方一号3#主变	10	800	640	640
25200	大丰	东方一号6#主变	10	800	640	640
25201	大丰	东方一号8#主变	10	800	640	640
25202	大丰	翰林华府1#主变	10	800	640	640
25203	大丰	翰林华府3#配电房5#变	10	800	640	640
25204	大丰	翰林华府3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25205	大丰	翰林华府7#主变	10	1000	800	800
25206	大丰	大中家园2#主变	10	1000	800	800
25207	大丰	大中家园4#主变	10	1000	800	800
25208	大丰	海棠花园10#变	10	800	640	640
25209	大丰	海棠花园12#变	10	800	640	640
25210	大丰	海棠花园14#变	10	800	640	640
25211	大丰	海棠花园16#变	10	800	629	629
25212	大丰	海棠花园2#变	10	800	640	640
25213	大丰	海棠花园4#变	10	800	640	640
25214	大丰	海棠花园6#变	10	800	640	640
25215	大丰	海棠花园8#变	10	800	640	640
25216	大丰	海棠南苑1#配电房2#主变	10	1000	800	800
25217	大丰	理想城13#主变	10	800	640	640
25218	大丰	理想城15#主变	10	800	640	640
25219	大丰	理想城9#主变	10	800	640	640
25220	大丰	荣润·理想城1#主变	10	800	640	640
25221	大丰	荣润·理想城3#主变	10	800	640	640
25222	大丰	荣润·理想城5#主变	10	800	640	640
25223	大丰	星河名园1#配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25224	大丰	星河名园1#配电房3#变	10	800	640	640
25225	大丰	星河名园5#主变	10	800	640	640
25226	大丰	星河名园7#主变	10	800	640	640
25227	大丰	星河名园9#主变	10	800	640	640
25228	大丰	万佳广场10#主变	10	1000	800	800
25229	大丰	万佳广场12#主变	10	1000	800	800
25230	大丰	万佳广场2#主变	10	1000	800	800
25231	大丰	万佳广场4#主变	10	1000	800	800
25232	大丰	万佳广场6#配电室14#主变	10	800	640	640
25233	大丰	万佳广场6#主变	10	1000	800	800
25234	大丰	万佳广场8#主变	10	1000	800	800
25235	大丰	城中菜场3#变	10	500	400	400
25236	大丰	大丰菜场149#变	10	400	320	320
25237	大丰	汇金商城282#变	10	400	315	315
25238	大丰	汇金商城283#变	10	630	504	504
25239	大丰	汇金商城284#变	10	630	504	504
25240	大丰	汇金商城285#变	10	630	504	504
25241	大丰	军政巷250#	10	400	320	320
25242	大丰	市电信局30#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25243	大丰	市文化局215#变	10	400	320	320
25244	大丰	市文化局217#变	10	400	320	320
25245	大丰	市邮政局202#变400KVA	10	400	320	320
25246	大丰	拥军东巷51#变	10	400	320	320
25247	大丰	拥军中巷50#变	10	400	320	320
25248	大丰	中央商场156#变	10	400	320	320
25249	大丰	城市资产1#变	10	630	504	504
25250	大丰	城市资产2#变	10	630	424	424
25251	大丰	城市资产3#变	10	630	504	504
25252	大丰	地水宿舍110#变	10	630	504	504
25253	大丰	东风东区132#变	10	400	320	320
25254	大丰	东风小区40#变	10	400	320	320
25255	大丰	东风新区298#变	10	400	320	320
25256	大丰	丰中公寓1#变	10	400	320	320
25257	大丰	丰中名邸1#主变	10	800	640	640
25258	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	640	640
25259	大丰	丰中名邸3#主变	10	800	640	640
25260	大丰	丰中名邸5#主变	10	800	640	640
25261	大丰	丰中名邸7#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25262	大丰	丰中名邸9#主变	10	800	640	640
25263	大丰	供销学校45#变	10	500	400	400
25264	大丰	金隅花园1#变	10	400	320	320
25265	大丰	康平西区228#变	10	630	504	504
25266	大丰	康平小区62#变	10	400	320	320
25267	大丰	老锡剧团212#变	10	630	504	504
25268	大丰	市公安局19#变	10	250	200	200
25269	大丰	市检察院159#变	10	400	320	320
25270	大丰	市滩涂局1#变	10	315	252	252
25271	大丰	无线电厂81#变	10	400	320	320
25272	大丰	现代房产室内变	10	200	160	160
25273	大丰	消防南村20#变	10	400	320	320
25274	大丰	大丰党校21#变	10	400	320	320
25275	大丰	大丰卫校167#变	10	400	320	320
25276	大丰	党校宿舍301#变	10	400	320	320
25277	大丰	花园南区123#变	10	630	504	504
25278	大丰	花园新村48#变	10	630	504	504
25279	大丰	健东八村166#变	10	400	214	214
25280	大丰	健康小区165#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25281	大丰	康陵北村28#变	10	400	320	320
25282	大丰	康陵北村288#变	10	400	320	320
25283	大丰	康陵东区76#变	10	400	320	320
25284	大丰	市城建局38#变	10	400	320	320
25285	大丰	市干休所102#变	10	400	320	320
25286	大丰	市干休所34#变	10	315	252	252
25287	大丰	同德二组68#变	10	400	297	297
25288	大丰	万佳广场1#主变	10	1000	800	800
25289	大丰	万佳广场11#主变	10	1000	800	800
25290	大丰	万佳广场3#主变	10	1000	800	800
25291	大丰	万佳广场6#配电室13#主变	10	800	638	638
25292	大丰	万佳广场7#主变	10	1000	800	800
25293	大丰	万佳广场9#主变	10	1000	800	800
25294	大丰	大中85#变	10	200	160	160
25295	大丰	大中86#变	10	200	148	148
25296	大丰	大中家园1#主变	10	1000	800	800
25297	大丰	大中家园3#主变	10	1000	800	800
25298	大丰	海棠花园1#变	10	800	640	640
25299	大丰	海棠花园11#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25300	大丰	海棠花园13#变	10	800	640	640
25301	大丰	海棠花园15#变	10	800	621	621
25302	大丰	海棠花园3#变	10	800	640	640
25303	大丰	海棠花园5#变	10	800	640	640
25304	大丰	海棠花园7#变	10	800	640	640
25305	大丰	海棠花园9#变	10	800	640	640
25306	大丰	海棠南苑1#配电房1#主变	10	1000	800	800
25307	大丰	理想城10#主变	10	800	640	640
25308	大丰	理想城12#主变	10	800	640	640
25309	大丰	理想城14#主变	10	800	640	640
25310	大丰	理想城16#主变	10	800	640	640
25311	大丰	荣润·理想城2#主变	10	800	640	640
25312	大丰	荣润·理想城4#主变	10	800	640	640
25313	大丰	荣润·理想城6#主变	10	800	640	640
25314	大丰	荣润·理想城8#主变	10	800	640	640
25315	大丰	万佳广场15#主变	10	1000	800	800
25316	大丰	万佳广场17#主变	10	1000	800	800
25317	大丰	万佳广场19#主变	10	1000	800	800
25318	大丰	万佳广场21#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25319	大丰	星河名园1#配电房2#变	10	800	640	640
25320	大丰	星河名园1#配电房4#变	10	800	640	640
25321	大丰	星河名园10#主变	10	800	640	640
25322	大丰	星河名园6#主变	10	800	640	640
25323	大丰	星河名园8#主变	10	800	640	640
25324	大丰	万佳广场16#主变	10	1000	800	800
25325	大丰	万佳广场18#主变	10	1000	800	800
25326	大丰	万佳广场20#主变	10	1000	800	800
25327	大丰	万佳广场22#主变	10	1000	800	800
25328	大丰	东方创意园1#变	10	1250	1000	1000
25329	大丰	东方创意园3#变	10	1000	800	800
25330	大丰	东方创意园5#变	10	1600	1280	1280
25331	大丰	悦隽名邸1#主变	10	800	640	640
25332	大丰	悦隽名邸11#主变	10	800	640	640
25333	大丰	悦隽名邸13#主变	10	630	504	504
25334	大丰	悦隽名邸15#主变	10	630	504	504
25335	大丰	悦隽名邸3#主变	10	800	640	640
25336	大丰	悦隽名邸5#主变	10	630	504	504
25337	大丰	悦隽名邸7#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25338	大丰	悦隽名邸9#主变	10	800	640	640
25339	大丰	云樾春秋10#变	10	800	640	640
25340	大丰	云樾春秋12#变	10	800	640	640
25341	大丰	云樾春秋2#变	10	800	640	640
25342	大丰	云樾春秋4#变	10	800	640	640
25343	大丰	云樾春秋6#变	10	800	640	640
25344	大丰	云樾春秋8#变	10	800	640	640
25345	大丰	常新南路263#变	10	100	80	0
25346	大丰	二中教寓172#变	10	400	320	0
25347	大丰	二中南苑289#变	10	400	320	0
25348	大丰	红花村小区	10	500	386	0
25349	大丰	红花农民公寓	10	500	400	0
25350	大丰	红花西站220#变	10	400	320	0
25351	大丰	红花小区121#变	10	400	320	0
25352	大丰	红花小区218#变	10	630	504	0
25353	大丰	红花小区319#变	10	400	314	0
25354	大丰	红花新村327#变	10	80	64	0
25355	大丰	红寓东区31#变	10	400	313	0
25356	大丰	红寓小区8#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25357	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	400	0
25358	大丰	荣海菜场88#变	10	400	320	0
25359	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	504	0
25360	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	504	0
25361	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	504	0
25362	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	504	0
25363	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	504	0
25364	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	504	0
25365	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	504	0
25366	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	497	0
25367	大丰	益民路北333#变	10	400	298	0
25368	大丰	花园线上海花园41#变	10	630	504	504
25369	大丰	花园线上海花园42#变	10	630	504	504
25370	大丰	上海花园12#变	10	630	504	504
25371	大丰	上海花园13#变	10	630	504	504
25372	大丰	上海花园14#变	10	630	504	504
25373	大丰	上海花园15#变	10	630	504	504
25374	大丰	上海花园21#变	10	630	504	504
25375	大丰	上海花园22#变.	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25376	大丰	上海花园23#变.	10	630	504	504
25377	大丰	上海花园24#变	10	630	504	504
25378	大丰	上海花园31#变	10	630	504	504
25379	大丰	上海花园32#变	10	630	504	504
25380	大丰	上海花园33#变	10	630	504	504
25381	大丰	上海花园34#变.	10	630	504	504
25382	大丰	上海花园43#变	10	630	504	504
25383	大丰	上海花园44#变.	10	630	504	504
25384	大丰	上海花园51#变.	10	630	504	504
25385	大丰	上海花园52#变.	10	630	504	504
25386	大丰	上海花园53#变.	10	630	504	504
25387	大丰	上海花园54#变	10	630	504	504
25388	大丰	上海花园61#主变	10	800	640	640
25389	大丰	上海花园63#主变	10	1000	800	800
25390	大丰	上海花园65#主变	10	1000	800	800
25391	大丰	上海花园商业1#主变	10	630	504	504
25392	大丰	上海花园商业3#主变	10	630	504	504
25393	大丰	书香名府2#主变	10	800	640	640
25394	大丰	书香名府4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25395	大丰	新民北小区配电房1#变	10	630	504	504
25396	大丰	新民北小区配电房2#变	10	630	504	504
25397	大丰	中交美庐城2#配电室6#变	10	800	640	640
25398	大丰	中交美庐城2#配电室8#变	10	800	640	640
25399	大丰	海州花园10#主变	10	800	640	640
25400	大丰	海州花园12#主变	10	800	640	640
25401	大丰	海洲花园6#箱变	10	400	320	320
25402	大丰	海洲花园7#箱变	10	400	320	320
25403	大丰	海洲花园8#箱变	10	400	305	305
25404	大丰	金宇景苑7#变	10	125	100	100
25405	大丰	龙腾一品2#主变	10	800	640	640
25406	大丰	龙腾一品4#主变	10	800	640	640
25407	大丰	中交美庐城3#配电房10#变	10	800	640	640
25408	大丰	中交美庐城3#配电房12#变	10	800	640	640
25409	大丰	中交美庐城4#配电房14#变	10	800	640	640
25410	大丰	中交美庐城4#配电房16#变	10	800	640	640
25411	大丰	中凯银杏湖1#主变	10	800	640	640
25412	大丰	中凯银杏湖3#配电室11#变	10	800	640	640
25413	大丰	中凯银杏湖3#配电室9#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25414	大丰	中凯银杏湖3#主变	10	800	640	640
25415	大丰	中凯银杏湖4#配电室13#变	10	630	504	504
25416	大丰	中凯银杏湖4#配电室15#变	10	630	504	504
25417	大丰	中凯银杏湖5#主变	10	800	640	640
25418	大丰	中凯银杏湖7#主变	10	800	640	640
25419	大丰	大刘新村9#变	10	400	320	0
25420	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	400	0
25421	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	800	0
25422	大丰	东盛花园2#变	10	500	400	0
25423	大丰	东盛花园2#主变	10	400	320	0
25424	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	400	0
25425	大丰	东盛花园4#变	10	400	320	0
25426	大丰	富民一村255#变	10	400	320	0
25427	大丰	红花六组115#变	10	400	320	0
25428	大丰	红花六组331#变	10	80	61	0
25429	大丰	红花六组341#变	10	400	311	0
25430	大丰	红花南区219#变	10	400	320	0
25431	大丰	金丰华庭1#变	10	630	504	0
25432	大丰	金丰华庭2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25433	大丰	金丰华庭3#变	10	630	504	0
25434	大丰	市花炮厂16#变	10	400	291	0
25435	大丰	五中宿舍240#变	10	250	200	0
25436	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	640	0
25437	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	640	0
25438	大丰	益民桥317#变	10	400	314	0
25439	大丰	益民小区1#变	10	630	504	0
25440	大丰	镇南三村175#变	10	400	320	0
25441	大丰	镇南四村309#变	10	200	108	0
25442	大丰	镇南五组116#变	10	400	320	0
25443	大丰	镇南五组46#变	10	400	320	0
25444	大丰	政府宿舍251#变	10	400	320	0
25445	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	640	0
25446	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	640	0
25447	大丰	中央名府11#主变	10	800	640	0
25448	大丰	中央名府13#变	10	800	640	0
25449	大丰	中央名府15#变	10	800	640	0
25450	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	640	0
25451	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25452	大丰	中央名府9#主变	10	800	640	0
25453	大丰	城郊六组24#变	10	400	304	304
25454	大丰	城西新村55#变	10	315	252	252
25455	大丰	东方锦绣南城1#主变	10	1000	800	800
25456	大丰	东方锦绣南城2#主变	10	1000	800	800
25457	大丰	东方锦绣南城3#配变	10	1000	800	800
25458	大丰	东方锦绣南城4#配变	10	1000	800	800
25459	大丰	红花新村43#变	10	400	320	320
25460	大丰	金宇景苑1#变	10	630	504	504
25461	大丰	金宇景苑2#变	10	630	504	504
25462	大丰	金宇景苑3#变	10	630	504	504
25463	大丰	金宇景苑4#变	10	630	504	504
25464	大丰	金宇景苑5#变	10	630	504	504
25465	大丰	金宇景苑6#变	10	630	504	504
25466	大丰	珺禧悦府1#主变	10	800	640	640
25467	大丰	珺禧悦府11#主变	10	630	504	504
25468	大丰	珺禧悦府13#主变	10	630	504	504
25469	大丰	珺禧悦府3#主变	10	800	640	640
25470	大丰	珺禧悦府5#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25471	大丰	珺禧悦府7#主变	10	630	504	504
25472	大丰	珺禧悦府9#主变	10	630	504	504
25473	大丰	龙腾一品1#主变	10	800	640	640
25474	大丰	龙腾一品3#主变	10	800	640	640
25475	大丰	农机小区305#变	10	400	306	306
25476	大丰	市农展馆209#变	10	400	320	320
25477	大丰	沿海置业142#变	10	500	400	400
25478	大丰	育红西路344#变	10	80	64	64
25479	大丰	景尚名城10#主变	10	800	640	640
25480	大丰	景尚名城12#主变	10	800	640	640
25481	大丰	景尚名城2#主变	10	800	640	640
25482	大丰	景尚名城4#主变	10	800	640	640
25483	大丰	景尚名城6#主变	10	800	640	640
25484	大丰	景尚名城8#主变	10	800	640	640
25485	大丰	桃李丰华1#变	10	800	640	640
25486	大丰	桃李丰华3#变	10	800	640	640
25487	大丰	桃李丰华5#变	10	800	640	640
25488	大丰	桃李丰华7#变	10	800	640	640
25489	大丰	嘉英线大中27#变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25490	大丰	嘉英线山水嘉苑7#变	10	400	320	320
25491	大丰	嘉英阳光1#主变	10	1000	800	800
25492	大丰	嘉英阳光10#主变	10	800	640	640
25493	大丰	嘉英阳光11#主变	10	800	640	640
25494	大丰	嘉英阳光12#主变	10	800	640	640
25495	大丰	嘉英阳光14#主变	10	800	640	640
25496	大丰	嘉英阳光15#主变	10	800	640	640
25497	大丰	嘉英阳光17#箱变	10	400	320	320
25498	大丰	嘉英阳光18#箱变	10	630	504	504
25499	大丰	嘉英阳光19#箱变	10	500	400	400
25500	大丰	嘉英阳光20#箱变	10	630	504	504
25501	大丰	嘉英阳光21#箱变	10	630	504	504
25502	大丰	嘉英阳光3#主变	10	800	640	640
25503	大丰	嘉英阳光4#箱变	10	400	320	320
25504	大丰	嘉英阳光5#箱变	10	500	400	400
25505	大丰	嘉英阳光6#变	10	630	504	504
25506	大丰	嘉英阳光7#箱变	10	630	504	504
25507	大丰	嘉英阳光8#变	10	500	400	400
25508	大丰	三水嘉苑1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25509	大丰	三水嘉苑2#箱变	10	630	504	504
25510	大丰	三水嘉苑3#箱变	10	630	504	504
25511	大丰	三水嘉苑5#箱变	10	800	640	640
25512	大丰	三水嘉苑6#箱变	10	800	640	640
25513	大丰	西康北路267#变	10	400	320	320
25514	大丰	御景嘉园1#变	10	630	504	504
25515	大丰	御景嘉园2#变	10	630	504	504
25516	大丰	御景嘉园3#变	10	630	504	504
25517	大丰	御景嘉园4#变	10	630	504	504
25518	大丰	御景嘉园5#变	10	630	504	504
25519	大丰	御景嘉园6#变	10	630	504	504
25520	大丰	御景嘉园7#变	10	1000	800	800
25521	大丰	御景嘉园8#变	10	1000	800	800
25522	大丰	2#变压器（清华源公寓2#变）	10	630	504	504
25523	大丰	初级中学1#箱变	10	630	504	504
25524	大丰	大中德惠花园4#主变	10	1000	800	800
25525	大丰	大中德惠花园6#主变	10	1000	800	800
25526	大丰	大中德惠花园8#主变	10	800	640	640
25527	大丰	大中丰中教师公寓1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25528	大丰	大中丰中教师公寓2#变	10	630	504	504
25529	大丰	大中丰中教师公寓3#变	10	630	504	504
25530	大丰	大中丰中教师公寓4#变	10	630	504	504
25531	大丰	大中名校嘉苑配电室1#主变	10	800	640	640
25532	大丰	大中现代教育1#箱变	10	630	504	504
25533	大丰	大中现代教育2#变	10	500	400	400
25534	大丰	大中现代教育3#变	10	400	320	320
25535	大丰	大中现代教育4#变	10	400	320	320
25536	大丰	大中现代教育5#变	10	400	320	320
25537	大丰	大中镇德丰村二组255#变	10	400	79	79
25538	大丰	大中镇德丰村一组109#变	10	200	148	148
25539	大丰	大中镇德丰村一组193#变	10	400	34	34
25540	大丰	大中镇德丰村一组309#变	10	400	320	320
25541	大丰	大中状元小区1#变	10	630	504	504
25542	大丰	大中状元小区2#变	10	630	504	504
25543	大丰	大中状元小区3#变	10	630	504	504
25544	大丰	金润小区12#主变	10	500	371	371
25545	大丰	金润小区7#主变	10	800	640	640
25546	大丰	金润小区8#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25547	大丰	金润小区9#主变	10	630	504	504
25548	大丰	云尚台10#主变	10	800	640	640
25549	大丰	云尚台2#主变	10	800	640	640
25550	大丰	云尚台4#主变	10	630	504	504
25551	大丰	云尚台6#主变	10	630	504	504
25552	大丰	云尚台8#主变	10	800	640	640
25553	大丰	康悦线地水宿舍109#变	10	400	320	320
25554	大丰	百富北区80#变	10	500	400	400
25555	大丰	百富东区303#变	10	400	320	320
25556	大丰	百富南区129#变	10	630	421	421
25557	大丰	百富南区302#变	10	400	320	320
25558	大丰	富贵园1#主变	10	1000	800	800
25559	大丰	富贵园2#主变	10	1000	800	800
25560	大丰	聚龙苑1#变	10	630	504	504
25561	大丰	聚龙苑2#	10	630	504	504
25562	大丰	聚龙苑3#变	10	630	504	504
25563	大丰	珺禧悦府10#主变	10	630	504	504
25564	大丰	珺禧悦府12#主变	10	630	504	504
25565	大丰	珺禧悦府14#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25566	大丰	珺禧悦府2#主变	10	800	640	640
25567	大丰	珺禧悦府4#主变	10	800	640	640
25568	大丰	珺禧悦府6#主变	10	800	640	640
25569	大丰	珺禧悦府8#主变	10	630	504	504
25570	大丰	市航道站17#变	10	400	320	320
25571	大丰	书香名府1#主变	10	800	640	640
25572	大丰	书香名府3#主变	10	800	640	640
25573	大丰	新民七组64#变	10	400	315	315
25574	大丰	新民小区273#变	10	400	320	320
25575	大丰	银河花园1#	10	630	504	504
25576	大丰	银河花园2	10	630	504	504
25577	大丰	银河花园3#	10	630	504	504
25578	大丰	育红西路318#变	10	400	204	204
25579	大丰	晨熙府10#主变	10	800	640	640
25580	大丰	晨熙府12#主变	10	800	640	640
25581	大丰	晨熙府14#主变	10	630	504	504
25582	大丰	晨熙府16#主变	10	630	504	504
25583	大丰	晨熙府2#主变	10	800	640	640
25584	大丰	晨熙府4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25585	大丰	晨熙府6#主变	10	630	504	504
25586	大丰	晨熙府8#主变	10	630	504	504
25587	大丰	丰锦府2#主变	10	800	640	640
25588	大丰	丰锦府4#主变	10	800	640	640
25589	大丰	雍锦府1#主变	10	800	640	640
25590	大丰	雍锦府11#主变	10	800	640	640
25591	大丰	雍锦府13#主变	10	800	640	640
25592	大丰	雍锦府3#主变	10	800	640	640
25593	大丰	雍锦府5#主变	10	800	640	640
25594	大丰	雍锦府7#主变	10	800	640	640
25595	大丰	雍锦府9#主变	10	800	640	640
25596	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	640	640
25597	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	640	640
25598	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	640	640
25599	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	640	640
25600	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	640	640
25601	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	640	640
25602	大丰	朝阳南路330#变	10	100	80	80
25603	大丰	城新路西214#变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25604	大丰	海州花园11#主变	10	800	640	640
25605	大丰	海州花园9#主变	10	800	640	640
25606	大丰	海洲花园1#箱变	10	400	320	320
25607	大丰	海洲花园2#箱变	10	400	320	320
25608	大丰	海洲花园3#箱变	10	400	320	320
25609	大丰	海洲花园4#箱变	10	400	320	320
25610	大丰	海洲花园5#箱变	10	400	320	320
25611	大丰	上海花园62#主变	10	800	640	640
25612	大丰	上海花园64#主变	10	1000	800	800
25613	大丰	上海花园66#主变	10	1000	800	800
25614	大丰	上海花园商业2#主变	10	630	504	504
25615	大丰	上海花园商业4#主变	10	630	504	504
25616	大丰	西康路东236#变	10	200	160	160
25617	大丰	香颂小区配电房1#主变	10	800	640	640
25618	大丰	香颂小区配电房3#主变	10	800	640	640
25619	大丰	新民安置1#主变	10	630	504	504
25620	大丰	新民安置213#变	10	400	278	278
25621	大丰	新民五组241#变	10	315	252	252
25622	大丰	新民小区271#变	10	400	267	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25623	大丰	新民小区272#变	10	400	287	287
25624	大丰	新民小区306#变	10	400	320	320
25625	大丰	益民东路329#变	10	80	60	60
25626	大丰	益民小区2#变	10	630	504	504
25627	大丰	益民中路328#变	10	80	64	64
25628	大丰	育红东路325#变	10	80	64	64
25629	大丰	中凯银杏湖2#主变	10	800	640	640
25630	大丰	中凯银杏湖3#配电室10#变	10	800	640	640
25631	大丰	中凯银杏湖3#配电室12#变	10	800	640	640
25632	大丰	中凯银杏湖4#配电室14#变	10	630	504	504
25633	大丰	中凯银杏湖4#配电室16#变	10	630	504	504
25634	大丰	中凯银杏湖4#主变	10	800	640	640
25635	大丰	中凯银杏湖6#主变	10	800	640	640
25636	大丰	中凯银杏湖8#主变	10	800	640	640
25637	大丰	大中德丰村安置小区280#变	10	250	200	200
25638	大丰	大中德惠花园1#箱变	10	630	504	504
25639	大丰	大中德惠花园2#箱变	10	630	504	504
25640	大丰	大中德惠花园3#主变	10	1000	800	800
25641	大丰	大中德惠花园5#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25642	大丰	大中德惠花园7#主变	10	800	640	640
25643	大丰	大中名校嘉苑配电室2#主变	10	800	640	640
25644	大丰	大中镇德丰村三组270#变	10	200	136	136
25645	大丰	大中镇德丰村小区196#变	10	200	138	138
25646	大丰	大中镇德西村电站111#变	10	200	160	160
25647	大丰	大中镇德西村四组108#变	10	400	220	220
25648	大丰	大中镇德西村四组162#变	10	200	160	160
25649	大丰	大中镇同德安置小区296#变	10	400	309	309
25650	大丰	大中镇同德安置小区300#变	10	400	320	320
25651	大丰	大中镇同德村二组15#变	10	400	320	320
25652	大丰	大中镇同德村三组1#变	10	400	239	239
25653	大丰	大中镇同德村三组16#变	10	400	320	320
25654	大丰	大中镇同德村三组2#变	10	400	288	288
25655	大丰	桃李丰华2#变	10	800	640	640
25656	大丰	桃李丰华4#变	10	800	640	640
25657	大丰	桃李丰华6#变	10	800	640	640
25658	大丰	桃李丰华8#变	10	800	640	640
25659	大丰	吾悦华府1#主变	10	800	640	640
25660	大丰	吾悦华府12#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25661	大丰	吾悦华府14#主变	10	800	640	640
25662	大丰	吾悦华府16#主变	10	800	640	640
25663	大丰	吾悦华府18#主变	10	800	640	640
25664	大丰	吾悦华府20#主变	10	800	640	640
25665	大丰	吾悦华府3#主变	10	800	640	640
25666	大丰	吾悦华府5#主变	10	800	640	640
25667	大丰	吾悦华府7#主变	10	800	640	640
25668	大丰	吾悦华府9#主变	10	800	640	640
25669	大丰	鸿基豪庭2#变	10	800	640	640
25670	大丰	鸿基豪庭4#变	10	800	640	640
25671	大丰	荣润首府2#主变	10	800	640	640
25672	大丰	荣润首府4#主变	10	800	640	640
25673	大丰	荣润首府6#主变	10	800	640	640
25674	大丰	荣润首府8#主变	10	1000	800	800
25675	大丰	香堤雅郡2#主变	10	800	640	640
25676	大丰	香堤雅郡4#配电房14#变	10	800	640	640
25677	大丰	香堤雅郡4#配电房16#变	10	800	640	640
25678	大丰	香堤雅郡4#主变	10	800	640	640
25679	大丰	香堤雅郡5#配电房18#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25680	大丰	香堤雅郡5#配电房20#变	10	800	640	640
25681	大丰	香堤雅郡6#配电房22#变	10	800	640	640
25682	大丰	香堤雅郡6#配电房24#变	10	800	640	640
25683	大丰	香堤雅郡6#主变	10	800	640	640
25684	大丰	香堤雅郡8#主变	10	800	640	640
25685	大丰	香提雅郡10#主变	10	800	640	640
25686	大丰	香提雅郡12#主变	10	800	640	640
25687	大丰	1#变压器（清华源公寓1#变）	10	630	504	504
25688	大丰	大中镇水上新村225#变	10	200	160	160
25689	大丰	大中镇新团灶圩村八组114#变	10	200	75	75
25690	大丰	大中镇新团灶圩村八组190#变	10	200	132	132
25691	大丰	凰家御庭2#主变	10	800	640	640
25692	大丰	凰家御庭4#主变	10	800	640	640
25693	大丰	凰家御庭6#主变	10	800	640	640
25694	大丰	凰家御庭8#主变	10	800	640	640
25695	大丰	品尚雅居1#主变	10	800	640	640
25696	大丰	品尚雅居11#主变	10	800	630	630
25697	大丰	品尚雅居3#主变	10	800	640	640
25698	大丰	品尚雅居5#变	10	800	631	631

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25699	大丰	品尚雅居7#主变	10	800	640	640
25700	大丰	品尚雅居9#主变	10	800	640	640
25701	大丰	市计生站44#变	10	200	160	160
25702	大丰	同德村45#变	10	630	380	380
25703	大丰	香堤雅郡7#配电室#25变	10	800	640	640
25704	大丰	香堤雅郡7#配电室#27变	10	800	640	640
25705	大丰	香堤雅郡8#配电室29#主变	10	800	640	640
25706	大丰	香堤雅郡8#配电室31#主变	10	800	640	640
25707	大丰	香堤雅郡9#配电室33#主变	10	800	640	640
25708	大丰	香堤雅郡9#配电室35#主变	10	800	640	640
25709	大丰	吾悦华府21#主变	10	800	640	640
25710	大丰	吾悦华府23#主变	10	800	640	640
25711	大丰	吾悦华府25#主变	10	800	640	640
25712	大丰	吾悦华府27#主变	10	800	640	640
25713	大丰	吾悦华府29#主变	10	800	640	640
25714	大丰	晨熙府1#主变	10	800	640	640
25715	大丰	晨熙府11#主变	10	800	640	640
25716	大丰	晨熙府13#主变	10	630	504	504
25717	大丰	晨熙府15#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25718	大丰	晨熙府3#主变	10	800	640	640
25719	大丰	晨熙府5#主变	10	630	504	504
25720	大丰	晨熙府7#主变	10	630	504	504
25721	大丰	晨熙府9#主变	10	800	640	640
25722	大丰	玖玺名邸1#主变	10	800	640	640
25723	大丰	玖玺名邸11#主变	10	800	640	640
25724	大丰	玖玺名邸13#主变	10	800	640	640
25725	大丰	玖玺名邸15#主变	10	800	640	640
25726	大丰	玖玺名邸3#主变	10	800	640	640
25727	大丰	玖玺名邸5#主变	10	800	640	640
25728	大丰	玖玺名邸7#主变	10	800	640	640
25729	大丰	玖玺名邸9#主变	10	800	640	640
25730	大丰	吾悦华府10#主变	10	800	640	640
25731	大丰	吾悦华府11#主变	10	800	640	640
25732	大丰	吾悦华府13#主变	10	800	640	640
25733	大丰	吾悦华府15#主变	10	800	640	640
25734	大丰	吾悦华府17#主变	10	800	640	640
25735	大丰	吾悦华府19#主变	10	800	640	640
25736	大丰	吾悦华府2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25737	大丰	吾悦华府4#主变	10	800	640	640
25738	大丰	吾悦华府6#主变	10	800	640	640
25739	大丰	吾悦华府8#主变	10	800	640	640
25740	大丰	雍锦府10#主变	10	800	640	640
25741	大丰	雍锦府12#主变	10	800	640	640
25742	大丰	雍锦府14#主变	10	800	640	640
25743	大丰	雍锦府2#主变	10	800	640	640
25744	大丰	雍锦府4#主变	10	800	640	640
25745	大丰	雍锦府6#主变	10	800	640	640
25746	大丰	雍锦府8#主变	10	800	640	640
25747	大丰	中昂府1#开闭所1#变	10	800	640	640
25748	大丰	中昂府1#开闭所3#变	10	800	640	640
25749	大丰	中昂府2#配电室1#变	10	800	640	640
25750	大丰	中昂府2#配电室3#变	10	800	640	640
25751	大丰	中昂府3#配电室1#变	10	800	640	640
25752	大丰	中昂府3#配电室3#变	10	800	640	640
25753	大丰	润富花园1#主变	10	800	640	640
25754	大丰	润富花园11#主变	10	800	640	640
25755	大丰	润富花园13#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25756	大丰	润富花园15#主变	10	800	640	640
25757	大丰	润富花园3#主变	10	800	640	640
25758	大丰	润富花园5#主变	10	800	640	640
25759	大丰	润富花园7#主变	10	800	640	640
25760	大丰	润富花园9#主变	10	800	640	640
25761	大丰	城郊三组151#变	10	400	320	320
25762	大丰	城郊三组339#变	10	400	320	320
25763	大丰	城西线教育宿舍58#变	10	400	320	320
25764	大丰	富康小区1#变	10	160	128	128
25765	大丰	港务宿舍195#变	10	200	160	160
25766	大丰	恒生南区160#变	10	400	320	320
25767	大丰	局开关厂153#变	10	400	320	320
25768	大丰	实小宿舍36#变	10	250	200	200
25769	大丰	市皮防所113#变	10	400	320	320
25770	大丰	泰西四组311#变	10	400	312	312
25771	大丰	新民七组74#变	10	400	305	305
25772	大丰	益民东路326#变	10	400	311	311
25773	大丰	饮服小区71#变	10	400	286	286
25774	大丰	育红东村56#变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25775	大丰	育红新村11#变	10	400	320	320
25776	大丰	东方汇贤居1#配电室2#主变	10	800	640	640
25777	大丰	东方汇贤居2#配电室4#主变	10	800	640	640
25778	大丰	宝达香格里拉花园小区2#变	10	1000	800	800
25779	大丰	宝达香格里拉花园小区4#变	10	1000	800	800
25780	大丰	大中05#变	10	400	320	320
25781	大丰	大中11#变	10	315	252	252
25782	大丰	大中12#变	10	160	128	128
25783	大丰	大中131#变	10	400	320	320
25784	大丰	大中154#变	10	400	320	320
25785	大丰	大中36#变	10	400	272	272
25786	大丰	大中4#变	10	200	147	147
25787	大丰	大中6#变	10	400	320	320
25788	大丰	大中三纺厂2#变	10	400	320	320
25789	大丰	东方创意园2#变	10	800	640	640
25790	大丰	东方创意园4#变	10	1000	800	800
25791	大丰	东方创意园6#变	10	1600	1280	1280
25792	大丰	东方汇贤居1#变	10	630	504	504
25793	大丰	东方汇贤居2#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25794	大丰	东方汇贤居3#变	10	500	400	400
25795	大丰	东方汇贤居3#配电室6#变	10	800	640	640
25796	大丰	东方汇贤居8#主变	10	800	640	640
25797	大丰	东方一号2#主变	10	800	640	640
25798	大丰	东方一号4#主变	10	800	640	640
25799	大丰	东方一号5#主变	10	800	640	640
25800	大丰	东方一号7#主变	10	800	640	640
25801	大丰	莱茵城10#主变	10	800	640	640
25802	大丰	莱茵城12#主变	10	800	640	640
25803	大丰	莱茵城2#变	10	1000	800	800
25804	大丰	莱茵城4#变	10	1000	800	800
25805	大丰	莱茵城6#变	10	800	640	640
25806	大丰	莱茵城8#变	10	800	640	640
25807	大丰	三纺厂334#变	10	400	320	320
25808	大丰	香格里拉6#主变	10	1000	800	800
25809	大丰	香格里拉8#主变	10	1000	775	775
25810	大丰	香格里拉花园10#主变	10	800	640	640
25811	大丰	香格里拉花园12#主变	10	800	640	640
25812	大丰	香格里拉花园14#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25813	大丰	香格里拉花园16#变	10	800	640	640
25814	大丰	香格里拉花园18#变	10	800	640	640
25815	大丰	直立香榭丽1#配电室2#主变	10	800	640	640
25816	大丰	直立香榭丽10#主变	10	800	640	640
25817	大丰	直立香榭丽12#主变	10	800	640	640
25818	大丰	直立香榭丽14#主变	10	800	640	640
25819	大丰	直立香榭丽16#主变	10	800	640	640
25820	大丰	直立香榭丽4#主变	10	800	640	640
25821	大丰	直立香榭丽6#主变	10	800	640	640
25822	大丰	直立香榭丽8#主变	10	800	640	640
25823	大丰	河南线润富小区配电房	10	400	320	320
25824	大丰	艾森宿舍150#变	10	400	320	320
25825	大丰	朝阳东郊133#变	10	315	252	252
25826	大丰	朝阳景11#变	10	800	640	640
25827	大丰	朝阳景都13#变	10	800	640	640
25828	大丰	朝阳景都15#变	10	800	640	640
25829	大丰	朝阳景都16#变	10	800	640	640
25830	大丰	朝阳景都17#变	10	800	640	640
25831	大丰	朝阳景都8#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25832	大丰	丰和丽都1#变	10	630	504	504
25833	大丰	丰和丽都2#变	10	630	504	504
25834	大丰	丰和丽都3#变	10	630	504	504
25835	大丰	丰和丽都4#变	10	1000	800	800
25836	大丰	恒达商业1#变	10	630	504	504
25837	大丰	恒达商业2#变	10	630	504	504
25838	大丰	恒达商业3#变	10	630	504	504
25839	大丰	恒达置业1#变	10	630	504	504
25840	大丰	恒达置业10#变	10	400	320	320
25841	大丰	恒达置业2#变	10	500	400	400
25842	大丰	恒达置业3#变	10	500	400	400
25843	大丰	恒达置业4#变	10	630	504	504
25844	大丰	恒达置业5#变	10	630	504	504
25845	大丰	恒达置业6#变	10	630	504	504
25846	大丰	恒达置业7#变	10	630	504	504
25847	大丰	金宇商厦170#变	10	500	400	400
25848	大丰	金宇商厦171#变	10	500	400	400
25849	大丰	润富花园1#变	10	400	320	320
25850	大丰	润富花园2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25851	大丰	润富花园3#变	10	400	320	320
25852	大丰	润富花园4#变	10	630	504	504
25853	大丰	天力花园237#变	10	400	320	320
25854	大丰	天力南区205#变	10	400	320	320
25855	大丰	天力中区206#变	10	400	320	320
25856	大丰	轧花小区227#变	10	500	400	400
25857	大丰	育红广场201#变	10	400	320	320
25858	大丰	育红广场300#变	10	400	320	320
25859	大丰	中国银行63#变	10	400	320	320
25860	大丰	珺和府1#主变	10	800	640	640
25861	大丰	珺和府3#主变	10	800	640	640
25862	大丰	珺和府5#主变	10	800	640	640
25863	大丰	珺和府7#主变	10	800	640	640
25864	大丰	朝阳景都1#箱变	10	400	310	310
25865	大丰	朝阳景都10#变	10	800	640	640
25866	大丰	朝阳景都12#变	10	800	640	640
25867	大丰	朝阳景都14#变	10	800	640	640
25868	大丰	朝阳景都18#变	10	800	640	640
25869	大丰	朝阳景都19#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25870	大丰	朝阳景都2#箱变	10	400	291	291
25871	大丰	朝阳景都3#箱变	10	400	291	291
25872	大丰	朝阳景都4#箱变	10	400	299	299
25873	大丰	朝阳景都5#箱变	10	400	320	320
25874	大丰	朝阳景都6#箱变	10	400	320	320
25875	大丰	朝阳景都7#变	10	400	320	320
25876	大丰	朝阳景都9#变	10	800	640	640
25877	大丰	润富花园18#主变	10	800	640	640
25878	大丰	润富花园20#主变	10	800	640	640
25879	大丰	润富花园22#主变	10	800	640	640
25880	大丰	润富花园26#主变	10	800	640	640
25881	大丰	润富花园28#主变	10	800	640	640
25882	大丰	润富花园30#主变	10	800	640	640
25883	大丰	润富花园31#主变	10	800	640	640
25884	大丰	润富花园33#主变	10	800	640	640
25885	大丰	市府线育红新区97#变	10	630	504	504
25886	大丰	中交美庐城1#配电室1#变	10	800	640	640
25887	大丰	中交美庐城1#配电室3#变	10	800	640	640
25888	大丰	中交美庐城2#配电室5#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25889	大丰	中交美庐城2#配电室7#变	10	800	640	640
25890	大丰	宾馆南村203#变	10	400	320	320
25891	大丰	大刘北村77#变	10	400	307	307
25892	大丰	国泰花园18#变	10	400	320	320
25893	大丰	国泰花园198#变	10	630	504	504
25894	大丰	航运小区323#变	10	400	320	320
25895	大丰	教育南苑222#变	10	400	320	320
25896	大丰	教育南苑223#变	10	630	504	504
25897	大丰	人民银行10#变	10	400	320	320
25898	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	320	320
25899	大丰	市交通局23#变	10	400	320	320
25900	大丰	市贸易局196#变	10	400	320	320
25901	大丰	影视东巷229#变	10	400	320	320
25902	大丰	育红北区73#变.	10	630	504	504
25903	大丰	育红路73#变	10	400	320	320
25904	大丰	育红小区308#变	10	200	160	160
25905	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	400	400
25906	大丰	育红新村336#变	10	50	40	40
25907	大丰	育红新村337#变	10	50	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25908	大丰	育红新村338#变	10	50	40	40
25909	大丰	镇南新村25#变	10	630	504	504
25910	大丰	中交步行街1#变	10	630	504	504
25911	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	640	640
25912	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	640	640
25913	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	640	640
25914	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	640	640
25915	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	640	640
25916	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	640	640
25917	大丰	中央名府10#主变	10	800	640	640
25918	大丰	中央名府12#主变	10	800	640	640
25919	大丰	中央名府14#变	10	800	640	640
25920	大丰	中央名府16#变	10	800	640	640
25921	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	640	640
25922	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	640	640
25923	大丰	城郊公寓117#变	10	400	320	320
25924	大丰	城南小区114#变	10	400	252	252
25925	大丰	大中70#变	10	400	225	225
25926	大丰	房产小区147#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25927	大丰	富冉居1#箱变	10	400	320	320
25928	大丰	迎宾小区297#变	10	400	320	320
25929	大丰	育红东村174#变	10	400	280	280
25930	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	0	0
25931	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	0	0
25932	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	0	0
25933	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	0	0
25934	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	0	0
25935	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	0	0
25936	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	0	0
25937	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	0	0
25938	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	0	0
25939	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	0	0
25940	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	0	0
25941	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	0	0
25942	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	0	0
25943	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	0	0
25944	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	0	0
25945	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25946	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	200	0	0
25947	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	0	0
25948	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	0	0
25949	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	0	0
25950	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	0	0
25951	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	0	0
25952	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	0	0
25953	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	0	0
25954	大丰	川东线53#变	10	400	0	0
25955	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	0	0
25956	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	0	0
25957	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	0	0
25958	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	0	0
25959	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	0	0
25960	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	0	0
25961	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	0	0
25962	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	0	0
25963	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	0	0
25964	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25965	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	0	0
25966	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	0	0
25967	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	0	0
25968	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	0	0
25969	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	0	0
25970	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	0	0
25971	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	0	0
25972	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	0	0
25973	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	0	0
25974	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	0	0
25975	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	0	0
25976	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	0	0
25977	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	0	0
25978	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	0	0
25979	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	0	0
25980	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	400	0	0
25981	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	0	0
25982	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	0	0
25983	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25984	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	0	0
25985	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	0	0
25986	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	200	0	0
25987	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	0	0
25988	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	0	0
25989	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	0	0
25990	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	0	0
25991	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	0	0
25992	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	0	0
25993	大丰	川东小区96#变	10	630	0	0
25994	大丰	川东小区97#变	10	630	0	0
25995	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	0	0
25996	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	0	0
25997	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	0	0
25998	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	0	0
25999	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	0	0
26000	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	0	0
26001	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	0	0
26002	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26003	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	0	0
26004	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	0	0
26005	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	0	0
26006	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	0	0
26007	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	0	0
26008	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	0	0
26009	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	0	0
26010	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	0	0
26011	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	200	0	0
26012	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	0	0
26013	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	0	0
26014	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	0	0
26015	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	0	0
26016	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	0	0
26017	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	0	0
26018	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	0	0
26019	大丰	吉祥家园173#变	10	400	0	0
26020	大丰	吉祥家园174#变	10	630	0	0
26021	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26022	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	0	0
26023	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	0	0
26024	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	0	0
26025	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	0	0
26026	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	0	0
26027	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	0	0
26028	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	0	0
26029	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	0	0
26030	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	0	0
26031	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	0	0
26032	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	0	0
26033	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	0	0
26034	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	0	0
26035	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	0	0
26036	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	0	0
26037	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	0	0
26038	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	0	0
26039	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	0	0
26040	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26041	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	0	0
26042	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	0	0
26043	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	0	0
26044	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	0	0
26045	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	0	0
26046	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	0	0
26047	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	0	0
26048	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	0	0
26049	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	0	0
26050	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	0	0
26051	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	0	0
26052	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	0	0
26053	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	0	0
26054	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	0	0
26055	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	0	0
26056	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	0	0
26057	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	0	0
26058	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	0	0
26059	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26060	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	0	0
26061	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	0	0
26062	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	0	0
26063	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	0	0
26064	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	0	0
26065	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	0	0
26066	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	0	0
26067	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	0	0
26068	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	0	0
26069	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	0	0
26070	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	0	0
26071	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	0	0
26072	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	0	0
26073	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	0	0
26074	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	0	0
26075	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	0	0
26076	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	315	0	0
26077	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	0	0
26078	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26079	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	0	0
26080	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	0	0
26081	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	0	0
26082	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	0	0
26083	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	0	0
26084	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	0	0
26085	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	0	0
26086	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	0	0
26087	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	0	0
26088	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	0	0
26089	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	0	0
26090	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	0	0
26091	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	0	0
26092	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	0	0
26093	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	0	0
26094	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	0	0
26095	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	0	0
26096	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	0	0
26097	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26098	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	0	0
26099	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	0	0
26100	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	0	0
26101	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	0	0
26102	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	0	0
26103	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	0	0
26104	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	0	0
26105	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	0	0
26106	大丰	草庙东灶村90#变（康居小区）	10	630	0	0
26107	大丰	草庙东灶村91#变（康居小区）	10	630	0	0
26108	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	0	0
26109	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	0	0
26110	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	0	0
26111	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	0	0
26112	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	0	0
26113	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	0	0
26114	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	0	0
26115	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	0	0
26116	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26117	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	0	0
26118	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	0	0
26119	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	0	0
26120	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	0	0
26121	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	0	0
26122	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	0	0
26123	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	0	0
26124	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	0	0
26125	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	0	0
26126	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	0	0
26127	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	0	0
26128	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	0	0
26129	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	0	0
26130	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	0	0
26131	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	0	0
26132	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	0	0
26133	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	0	0
26134	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	0	0
26135	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26136	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	0	0
26137	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	0	0
26138	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	0	0
26139	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	0	0
26140	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	0	0
26141	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	0	0
26142	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	0	0
26143	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	0	0
26144	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	0	0
26145	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	0	0
26146	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	0	0
26147	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	0	0
26148	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	0	0
26149	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	0	0
26150	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	0	114
26151	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	0	10
26152	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	0	23
26153	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	0	58
26154	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	0	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26155	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	0	0
26156	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	0	72
26157	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	0	27
26158	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	0	160
26159	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	0	12
26160	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	0	35
26161	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	0	102
26162	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	0	81
26163	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	0	0
26164	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	0	0
26165	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	0	247
26166	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	0	128
26167	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	0	41
26168	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	0	0
26169	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	0	20
26170	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	0	26
26171	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	0	14
26172	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	0	70
26173	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	0	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26174	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	0	117
26175	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	0	104
26176	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	0	47
26177	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	0	83
26178	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	0	85
26179	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	0	78
26180	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	0	48
26181	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	0	97
26182	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	0	53
26183	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	0	320
26184	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	0	320
26185	大丰	草庙镇大中农场北苑小小区76#变	10	400	0	320
26186	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	0	320
26187	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	0	320
26188	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	0	320
26189	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	0	320
26190	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	0	160
26191	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	0	320
26192	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26193	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	0	320
26194	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	0	71
26195	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	0	320
26196	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	0	320
26197	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	0	80
26198	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	0	320
26199	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	0	154
26200	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	0	160
26201	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	0	320
26202	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	0	275
26203	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	0	320
26204	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	0	320
26205	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	0	160
26206	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	0	320
26207	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	0	160
26208	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	0	311
26209	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	0	320
26210	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	0	160
26211	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26212	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	0	80
26213	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	0	160
26214	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	0	160
26215	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	0	160
26216	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	0	160
26217	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	0	320
26218	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	0	160
26219	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部西机耕队107#变	10	250	0	200
26220	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	0	312
26221	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	0	160
26222	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	0	225
26223	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	0	160
26224	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	0	318
26225	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	0	296
26226	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	0	160
26227	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	0	148
26228	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	0	154
26229	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	0	158
26230	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26231	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	0	160
26232	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	0	320
26233	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	0	160
26234	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	0	160
26235	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	0	155
26236	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	0	126
26237	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	0	320
26238	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	0	80
26239	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	0	160
26240	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	0	159
26241	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	0	160
26242	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	0	284
26243	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	0	160
26244	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	0	160
26245	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	0	160
26246	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	0	159
26247	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	0	160
26248	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	0	160
26249	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26250	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	0	271
26251	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	0	160
26252	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	0	160
26253	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	0	49
26254	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	0	320
26255	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	0	295
26256	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	0	160
26257	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	0	160
26258	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	0	160
26259	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	0	68
26260	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	0	160
26261	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	0	160
26262	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	0	320
26263	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	0	285
26264	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	0	320
26265	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	0	160
26266	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	0	313
26267	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	0	320
26268	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26269	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	0	80
26270	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	0	160
26271	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	0	320
26272	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	0	87
26273	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	0	320
26274	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	0	320
26275	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	0	80
26276	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	0	160
26277	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	0	80
26278	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	0	160
26279	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	0	320
26280	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	0	308
26281	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	0	282
26282	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	0	160
26283	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	0	80
26284	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	0	47
26285	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	0	304
26286	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	0	80
26287	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	0	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26288	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	0	106
26289	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	0	80
26290	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	0	132
26291	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	0	80
26292	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	0	316
26293	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	0	320
26294	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	0	288
26295	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	0	160
26296	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	0	80
26297	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	0	320
26298	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	0	320
26299	大丰	川闸线大桥村康居5#箱变	10	630	504	299
26300	大丰	川闸线大桥村康居6#箱变	10	630	504	299
26301	大丰	川闸线大桥村康居7#箱变	10	630	495	299
26302	大丰	大桥康居4#变	10	630	504	299
26303	大丰	大桥镇川南村八组116#变	10	400	84	84
26304	大丰	大桥镇川南村八组47#变	10	200	7	7
26305	大丰	大桥镇川南村六组46#变	10	200	17	17
26306	大丰	大桥镇川南村三组44#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26307	大丰	大桥镇川南村三组45#变	10	400	130	130
26308	大丰	大桥镇川南村四组127#变	10	400	171	171
26309	大丰	大桥镇川南村五组125变	10	400	122	122
26310	大丰	大桥镇川南村五组98#变	10	200	40	40
26311	大丰	大桥镇川南二组103#变	10	200	24	24
26312	大丰	大桥镇川南二组28#变	10	400	85	85
26313	大丰	大桥镇川南九组84#变	10	200	160	160
26314	大丰	大桥镇川南三组102#变	10	200	22	22
26315	大丰	大桥镇川南三组48#变	10	200	160	160
26316	大丰	大桥镇川南五组80#变	10	200	148	148
26317	大丰	大桥镇大东村六组100#变	10	200	31	31
26318	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	37	37
26319	大丰	大桥镇大东村五组59#变	10	200	140	140
26320	大丰	大桥镇大东村五组95#变	10	200	82	82
26321	大丰	大桥镇大东村一组29#变	10	200	148	148
26322	大丰	大桥镇大东村一组58#变	10	400	45	45
26323	大丰	大桥镇大东五组73#变	10	160	19	19
26324	大丰	大桥镇大东一组101#变	10	200	86	86
26325	大丰	大桥镇大桥村八组康居140#变	10	630	504	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26326	大丰	大桥镇大桥村九组111#变	10	200	112	112
26327	大丰	大桥镇大桥村九组19#变	10	400	171	171
26328	大丰	大桥镇大桥村三组20#变	10	200	43	43
26329	大丰	大桥镇居委会三组13#变	10	400	142	142
26330	大丰	大桥镇洋南村三组69#变	10	200	82	82
26331	大丰	大桥镇洋南村五组96#变	10	200	59	59
26332	大丰	大桥镇方向村二组51#变	10	400	38	38
26333	大丰	大桥镇方向村二组53#变	10	200	75	75
26334	大丰	大桥镇方向村六组104#变	10	400	48	48
26335	大丰	大桥镇方向村六组69#变	10	200	61	61
26336	大丰	大桥镇方向村六组87#变	10	200	102	102
26337	大丰	大桥镇方向村三组12#变	10	200	138	138
26338	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	138	138
26339	大丰	大桥镇方向村一组103#变	10	400	279	279
26340	大丰	大桥镇方向村一组54#变	10	200	133	133
26341	大丰	大桥镇中合村八组56#变	10	200	39	39
26342	大丰	大桥镇中合村六组17#变	10	400	142	142
26343	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	0	0
26344	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26345	大丰	大桥镇中合村三组16#变	10	200	11	11
26346	大丰	大桥镇中合村五组106#变	10	400	247	247
26347	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	0	0
26348	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	0	0
26349	大丰	大桥镇中联村二组19#变	10	200	9	9
26350	大丰	大桥镇中联村二组57#变	10	200	89	89
26351	大丰	大桥镇中联村六组21#变	10	200	78	78
26352	大丰	大桥镇中联村三组20#变	10	200	97	97
26353	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	0	0
26354	大丰	大桥镇中联二组82#变	10	200	20	20
26355	大丰	大桥镇中联三组92#变	10	200	26	26
26356	大丰	大桥镇中联五组58#变	10	200	125	125
26357	大丰	大桥镇中桥村三组15#变	10	200	79	79
26358	大丰	大桥镇中桥村四组14#变	10	400	247	247
26359	大丰	大桥镇中桥村四组52#变	10	400	65	65
26360	大丰	大桥镇中桥村五组13#变	10	200	129	129
26361	大丰	大桥镇中桥五组93#变	10	200	59	59
26362	大丰	大桥镇中业村二组46#变	10	100	43	43
26363	大丰	大桥镇中业村三组98#变	10	100	15	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26364	大丰	大桥镇中业村四组23#变	10	200	16	16
26365	大丰	大桥镇中业村四组96#变	10	200	195	195
26366	大丰	大桥镇中业村五组22#变	10	400	29	29
26367	大丰	大桥镇中业村五组97#变	10	200	98	98
26368	大丰	大桥镇中业村一组24#变	10	200	54	54
26369	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	0	0
26370	大丰	大桥镇中业四组68#变	10	200	30	30
26371	大丰	大桥镇中业四组84#变	10	200	30	30
26372	大丰	大桥镇中业一组76#变	10	100	69	69
26373	大丰	大桥镇中业一组88#变	10	200	160	160
26374	大丰	大桥镇中元村二组8#变	10	200	130	130
26375	大丰	大桥镇中元村二组90#变	10	200	99	99
26376	大丰	大桥镇中元村三组10#变	10	200	101	101
26377	大丰	大桥镇中元村三组91#变	10	200	11	11
26378	大丰	大桥镇中元村五组9#变	10	400	6	6
26379	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	7	7
26380	大丰	大桥村五组121#变	10	400	286	286
26381	大丰	大桥镇大桥村二组16#变	10	315	228	228
26382	大丰	大桥镇大桥村五组15#变	10	400	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26383	大丰	大桥镇大桥村一组139#变	10	400	67	67
26384	大丰	大桥镇高墩村三组南76#变	10	200	160	160
26385	大丰	大桥镇联丰村三组130#变	10	200	160	160
26386	大丰	大桥镇联丰村三组144#变	10	200	15	15
26387	大丰	大桥镇联丰村五组131#变	10	200	67	67
26388	大丰	大桥镇联丰村一组138#变	10	400	320	299
26389	大丰	大桥镇宁港村五组120#变	10	100	46	46
26390	大丰	大桥镇三圩村村部50#变	10	200	72	72
26391	大丰	大桥镇三圩村三组64#变	10	200	20	20
26392	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	0	0
26393	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	0	0
26394	大丰	大桥镇三圩村四组49#变	10	200	35	35
26395	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	29	29
26396	大丰	大桥镇三圩村一组112#变	10	200	79	79
26397	大丰	大桥镇三圩村一组51#变	10	400	292	292
26398	大丰	大桥镇三圩村一组61#变	10	200	6	6
26399	大丰	大桥镇三圩村一组89#变	10	200	101	101
26400	大丰	大桥镇下灶村三组22#变	10	200	133	133
26401	大丰	大桥镇安东村六组37#变	10	100	62	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26402	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	0	0
26403	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	0	0
26404	大丰	大桥镇安东村五组35#变	10	200	63	63
26405	大丰	大桥镇安东村五组95#变	10	200	111	111
26406	大丰	大桥镇安东村一组34#变	10	200	13	13
26407	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	0	0
26408	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	0	0
26409	大丰	大桥镇东套村八组42#变	10	200	68	68
26410	大丰	大桥镇东套村二组48#变	10	200	86	86
26411	大丰	大桥镇东套村六组101#变	10	200	150	150
26412	大丰	大桥镇东套村七组43#变	10	200	145	145
26413	大丰	大桥镇东套村三组70#变	10	200	47	47
26414	大丰	大桥镇东套村十一组44#变	10	100	21	21
26415	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	0	0
26416	大丰	大桥镇东套村五组41#变	10	400	217	217
26417	大丰	大桥镇东套村五组59#变	10	200	8	8
26418	大丰	大桥镇东套村一组45#变	10	200	129	129
26419	大丰	大桥镇东套六组75#变	10	200	58	58
26420	大丰	大桥镇江安村五组105#变	10	400	92	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26421	大丰	大桥镇江东村八组30#变	10	200	56	56
26422	大丰	大桥镇江东村二组33#变	10	200	119	119
26423	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	0	0
26424	大丰	大桥镇江东村五组32#变	10	200	140	140
26425	大丰	大桥镇江东七组60#变	10	200	75	75
26426	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	14	14
26427	大丰	大桥镇江东四组71#变	10	200	15	15
26428	大丰	大桥镇江东一组86#变	10	200	13	13
26429	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	194	194
26430	大丰	大桥镇大桥工业园一74#变	10	400	278	278
26431	大丰	大桥镇洋南园三115#变	10	400	239	239
26432	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	0	0
26433	大丰	大桥镇东套村一组38#变	10	200	34	34
26434	大丰	大桥镇潘丿村二组26#变	10	200	0	0
26435	大丰	大桥镇潘丿村二组49#变	10	200	146	146
26436	大丰	大桥镇潘丿村三组50#变	10	400	38	38
26437	大丰	大桥镇潘丿村四组67#变	10	200	12	12
26438	大丰	大桥镇潘丿村五组25#变	10	200	59	59
26439	大丰	大桥镇潘丿二组72#变	10	200	18	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26440	大丰	大桥镇潘丿居委会二组108#变	10	400	303	299
26441	大丰	大桥镇潘丿居委会二组109#变	10	400	83	83
26442	大丰	大桥镇潘丿居委会二组2#变	10	400	320	299
26443	大丰	大桥镇潘丿居委会二组89#变	10	400	114	114
26444	大丰	大桥镇潘丿居委会三组110#变	10	400	204	204
26445	大丰	大桥镇潘丿居委会三组3#变	10	400	295	295
26446	大丰	大桥镇潘丿居委会三组79#变	10	400	320	299
26447	大丰	大桥镇潘丿居委会四组5#变	10	400	178	178
26448	大丰	大桥镇潘丿居委会一组1#变	10	400	249	249
26449	大丰	大桥镇潘丿居委会一组107#变	10	400	144	144
26450	大丰	大桥镇潘丿居委会一组4#变	10	200	0	0
26451	大丰	大桥镇塔东村六组99#变	10	200	84	84
26452	大丰	大桥镇塔东村三组28#变	10	100	39	39
26453	大丰	大桥镇塔东村四组27#变	10	200	108	108
26454	大丰	大桥镇塔东三组62#变	10	400	123	123
26455	大丰	大桥镇塔东三组74#变	10	200	15	15
26456	大丰	大桥镇塔东三组81#变	10	400	2	2
26457	大丰	大桥镇塔东四组94#变	10	400	143	143
26458	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26459	大丰	大桥镇中南村二组55#变	10	200	35	35
26460	大丰	大桥镇中南村二组7#变	10	200	90	90
26461	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	0	0
26462	大丰	大桥镇中南开发区6#变	10	400	122	122
26463	大丰	大桥镇中南六组64#变	10	400	95	95
26464	大丰	大桥镇中南六组85#变	10	200	19	19
26465	大丰	大桥镇中南三组65#变	10	400	50	50
26466	大丰	大桥居委会一组1#变	10	630	467	299
26467	大丰	大桥康居3#	10	630	504	299
26468	大丰	大桥洋南人家104#变	10	400	279	279
26469	大丰	大桥镇大桥村七组康居141#变	10	630	504	299
26470	大丰	大桥镇大桥村四组113#变	10	200	139	139
26471	大丰	大桥镇大桥村四组14#变	10	200	11	11
26472	大丰	大桥镇大桥居委会二组114#变	10	315	252	252
26473	大丰	大桥镇大桥居委会六组110#变	10	200	139	139
26474	大丰	大桥镇大桥居委会四组142#变	10	400	206	206
26475	大丰	大桥镇大桥居委会五组143#变	10	400	320	299
26476	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	43	43
26477	大丰	大桥镇居委会八组132#变	10	400	320	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26478	大丰	大桥镇居委会二组2#变	10	400	320	299
26479	大丰	大桥镇居委会二组99#变	10	400	191	191
26480	大丰	大桥镇居委会六组6#变	10	400	273	273
26481	大丰	大桥镇居委会六组62#变	10	200	147	147
26482	大丰	大桥镇居委会七组7#变	10	400	293	293
26483	大丰	大桥镇居委会三组3#变	10	400	320	299
26484	大丰	大桥镇居委会四组4#变	10	400	63	63
26485	大丰	大桥镇居委会五组5#变	10	400	284	284
26486	大丰	大桥镇居委会一组68#变	10	400	285	285
26487	大丰	大桥镇南洋人家小区109#变	10	400	320	299
26488	大丰	大桥镇洋南村二组32#变	10	200	139	139
26489	大丰	大桥镇洋南村三组33#变	10	315	4	4
26490	大丰	大桥镇洋南村四组123#变	10	400	270	270
26491	大丰	大桥镇洋南村四组34#变	10	200	151	151
26492	大丰	大桥镇洋南村五组86#变	10	200	50	50
26493	大丰	大桥镇洋南村一组124#变	10	400	128	128
26494	大丰	大桥镇洋南二组122#变	10	400	29	29
26495	大丰	大桥镇洋南二组81#变	10	200	71	71
26496	大丰	大桥镇洋南十组12#变	10	400	320	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26497	大丰	龙桥东郡1#变	10	630	504	299
26498	大丰	龙桥东郡2#变	10	630	504	299
26499	大丰	龙桥东郡4#变	10	630	504	299
26500	大丰	龙桥东郡商业楼5#变	10	630	504	299
26501	大丰	水韵桥院2#主变	10	800	640	299
26502	大丰	大桥镇大东村四组105#变	10	200	64	64
26503	大丰	大桥镇大东村五组117#变	10	200	160	160
26504	大丰	大桥镇大桥村四组128#变	10	200	149	149
26505	大丰	大桥镇大桥居委会八组136#变	10	400	221	221
26506	大丰	大桥镇大桥居委会四组8#变	10	200	139	139
26507	大丰	大桥镇洋南村八组36#变	10	400	38	38
26508	大丰	大桥镇洋南村五组35#变	10	400	98	98
26509	大丰	大桥镇洋南村五组85#变	10	200	24	24
26510	大丰	水韵桥院1#主变	10	800	640	299
26511	大丰	大桥镇大桥中北村三组63#变	10	200	119	119
26512	大丰	大桥镇港北村二组56#变	10	200	20	20
26513	大丰	大桥镇港北村二组9#变	10	400	9	9
26514	大丰	大桥镇港北村三组25#变	10	200	30	30
26515	大丰	大桥镇港北村四组27#变	10	400	34	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26516	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	0	0
26517	大丰	大桥镇港北村一组67#变	10	200	76	76
26518	大丰	大桥镇宁港村37#变	10	200	160	160
26519	大丰	大桥镇宁港村七组94#变	10	200	160	160
26520	大丰	大桥镇宁港村三组88#变	10	200	122	122
26521	大丰	大桥镇宁港村五组39#变	10	400	99	99
26522	大丰	大桥镇宁港村五组97#变	10	200	11	11
26523	大丰	大桥镇宁港村一组108#变	10	200	128	128
26524	大丰	大桥镇宁港村一组38#变	10	200	131	131
26525	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	0	0
26526	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	0	0
26527	大丰	大桥镇中北村九组079#变	10	200	58	58
26528	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	0	0
26529	大丰	大桥镇中北村四组41#变	10	315	18	18
26530	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	0	0
26531	大丰	大桥镇中北村五组78#变	10	400	136	136
26532	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	0	0
26533	大丰	大桥镇中北九组129#变	10	200	160	160
26534	大丰	大桥镇中北七组77#变	10	200	19	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26535	大丰	大桥镇中北三组10#变	10	200	9	9
26536	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	0	0
26537	大丰	大桥镇大桥村九组93#变	10	400	100	100
26538	大丰	大桥镇大桥村六组18#变	10	200	5	5
26539	大丰	大桥镇大桥村十组11#变	10	200	9	9
26540	大丰	大桥镇大桥村十组140#变	10	200	11	11
26541	大丰	大桥镇大桥村四组17#变	10	400	125	125
26542	大丰	大桥镇大桥村五组65#变	10	400	43	43
26543	大丰	大桥镇高墩村八组75#变	10	400	24	24
26544	大丰	大桥镇高墩村二组54#变	10	200	57	57
26545	大丰	大桥镇高墩村三组53#变	10	400	104	104
26546	大丰	大桥镇高墩村四组107#变	10	400	96	96
26547	大丰	大桥镇高墩村四组57#变	10	400	4	4
26548	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	103	103
26549	大丰	大桥镇双丰村三组133#变	10	400	125	125
26550	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	0	0
26551	大丰	大桥镇双丰村三组90#变	10	200	120	120
26552	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	0	0
26553	大丰	大桥镇下灶村三组23#变	10	400	7	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26554	大丰	大桥镇下灶村五组119#变	10	100	26	26
26555	大丰	大桥镇下灶村五组24#变	10	200	79	79
26556	大丰	大桥镇下灶村一组21#变	10	200	108	108
26557	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	14	14
26558	大丰	大桥镇新农村71#变	10	160	117	117
26559	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	144	144
26560	大丰	草庙镇庆生28#变	10	400	221	0
26561	大丰	草庙镇庆生村155#变	10	400	40	0
26562	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	145	0
26563	大丰	草庙镇庆生村三组154#变	10	200	137	0
26564	大丰	草庙镇庆生六组7#变	10	400	174	0
26565	大丰	草庙镇庆生三组27#变	10	200	19	0
26566	大丰	草庙镇庆生四组78#变	10	400	60	0
26567	大丰	草庙镇庆生五组131#变	10	200	10	0
26568	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	0	0
26569	大丰	草庙镇新海六组50#变	10	200	58	0
26570	大丰	草庙镇新海三组48#变	10	400	244	0
26571	大丰	草庙镇新海三组49#变	10	250	116	0
26572	大丰	草庙镇新海四组119#变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26573	大丰	草庙镇新海四组120#变	10	200	16	0
26574	大丰	草庙镇新海四组64#变	10	200	13	0
26575	大丰	草庙镇新海四组93#变	10	200	71	0
26576	大丰	草庙镇新海五组（北）100#变	10	200	68	0
26577	大丰	草庙镇新海五组101#变	10	400	146	0
26578	大丰	草庙镇新海五组152#变	10	315	252	0
26579	大丰	草庙镇新海一组116#变	10	200	40	0
26580	大丰	草庙镇新海一组125#变	10	200	36	0
26581	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	19	0
26582	大丰	大中红花村农民公寓1#变	10	630	504	0
26583	大丰	大中红花村农民公寓251#箱变	10	630	504	0
26584	大丰	大中镇红花五组184#变	10	400	305	0
26585	大丰	凤凰城2#变压器	10	800	640	0
26586	大丰	凤凰城4#变压器	10	800	640	0
26587	大丰	凤凰城6#变压器	10	800	640	0
26588	大丰	凤凰城8#变压器	10	800	640	0
26589	大丰	大中镇恒北村十组34#变	10	400	306	0
26590	大丰	大中镇泰西村二组60#变	10	400	272	0
26591	大丰	大中镇泰西村二组64#变	10	400	310	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26592	大丰	大中镇泰西村排涝站62#变	10	400	274	0
26593	大丰	大中镇泰西村三组50#变	10	400	320	0
26594	大丰	大中泰丰小区2#变	10	800	640	0
26595	大丰	大中泰丰小区4#变	10	800	640	0
26596	大丰	大中镇恒北村电站149#变	10	200	160	0
26597	大丰	大中镇恒北村三组179#变	10	200	160	0
26598	大丰	大中镇泰丰村二组93#变	10	400	317	0
26599	大丰	大中镇泰丰村三组198#变	10	315	252	0
26600	大丰	大中镇泰丰村五组155#变	10	200	160	0
26601	大丰	大中镇泰丰村一组232#变	10	200	53	0
26602	大丰	大中镇泰丰村一组352#变	10	200	68	0
26603	大丰	大中镇泰丰村一组353#变	10	200	80	0
26604	大丰	大中镇泰丰村一组92#变	10	400	81	0
26605	大丰	大中城南家园1#变	10	800	640	0
26606	大丰	大中城南家园3#变	10	1000	800	0
26607	大丰	大中城南家园5#变	10	1000	800	0
26608	大丰	大中丰和名都2#变	10	800	640	0
26609	大丰	大中丰和名都4#变	10	800	640	0
26610	大丰	大中丰和名都6#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26611	大丰	大中丰和名都8#变	10	800	640	0
26612	大丰	大中上尚城1#配电房1#变	10	800	640	0
26613	大丰	大中上尚城1#配电房3#变	10	800	640	0
26614	大丰	大中上尚城5#变	10	800	640	0
26615	大丰	大中上尚城7#变	10	800	640	0
26616	大丰	大中泰西公寓1#变	10	800	640	0
26617	大丰	大中镇工业园区123#变	10	200	136	0
26618	大丰	大中镇泰丰村200#变	10	315	242	0
26619	大丰	大中镇泰西63#变	10	400	289	0
26620	大丰	大中镇泰西村189#变	10	315	252	0
26621	大丰	大中镇泰西村二组66#变	10	400	285	0
26622	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	224	0
26623	大丰	大中镇泰西村小区188#变	10	400	311	0
26624	大丰	大中镇泰西村小区201#变	10	315	230	0
26625	大丰	大中镇天居351#变	10	400	317	0
26626	大丰	天居10#变压器	10	800	640	0
26627	大丰	天居12#变压器	10	800	640	0
26628	大丰	天居14#变压器	10	800	640	0
26629	大丰	天居16#变压器	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26630	大丰	大中恒北村248#箱式变	10	630	404	0
26631	大丰	大中恒北村249#箱式变	10	630	395	0
26632	大丰	大中恒北村二期2#变	10	400	320	0
26633	大丰	大中恒北村二期3#箱变.	10	400	320	0
26634	大丰	大中恒北村二期4#箱变	10	400	320	0
26635	大丰	大中恒北二期1#变压器	10	400	320	0
26636	大丰	大中恒北六组67#变	10	630	504	0
26637	大丰	大中原乡温泉301#变	10	630	504	0
26638	大丰	大中原乡温泉302#变	10	630	504	0
26639	大丰	大中镇刚强村一组145#变	10	200	139	0
26640	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	32	0
26641	大丰	大中镇恒北村八九组147#变	10	200	124	0
26642	大丰	大中镇恒北村八九组288#变	10	400	290	0
26643	大丰	大中镇恒北村八组157#变	10	200	112	0
26644	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	0	0
26645	大丰	大中镇恒北村十组146#变	10	200	113	0
26646	大丰	大中镇恒北村十组158#变	10	200	104	0
26647	大丰	大中镇恒北村四六组151#变	10	200	88	0
26648	大丰	大中镇恒北村四组182#变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26649	大丰	大中镇恒北村五七组148#变	10	400	108	0
26650	大丰	大中镇恒北村五组281#变	10	200	96	0
26651	大丰	大中镇恒北村一组152#变	10	200	106	0
26652	大丰	大中镇恒北一组70#变	10	400	235	0
26653	大丰	大中镇恒丰村六组21#变	10	200	91	0
26654	大丰	大中镇恒丰村六组211#变	10	200	133	0
26655	大丰	大中镇恒丰村七组23#变	10	400	100	0
26656	大丰	大中镇恒丰村四组24#变	10	400	185	0
26657	大丰	大中镇恒丰村四组289#变	10	400	218	0
26658	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	36	0
26659	大丰	大中镇恒丰村一二组26#变	10	400	64	0
26660	大丰	大中镇恒丰村一三组25#变	10	400	7	0
26661	大丰	大中镇恒南村八组215#变	10	200	160	0
26662	大丰	大中镇恒南村二组213#变	10	200	35	0
26663	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	0	0
26664	大丰	大中镇恒南村六组180#变	10	400	242	0
26665	大丰	大中镇恒南村七八组136#变	10	400	193	0
26666	大丰	大中镇恒南村七组214#变	10	200	58	0
26667	大丰	大中镇恒南村三组110#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26668	大丰	大中镇恒南村三组203#变	10	200	146	0
26669	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	115	0
26670	大丰	大中镇恒南村五六组134#变	10	200	109	0
26671	大丰	大中镇恒南村一三组133#变	10	200	4	0
26672	大丰	大中镇恒南村一组204#变	10	200	41	0
26673	大丰	大中镇恒南四组135#变	10	400	174	0
26674	大丰	大中镇西团小农场217#变	10	200	51	0
26675	大丰	大中红花安置小区252#变	10	630	490	0
26676	大丰	大中红花安置小区36#变	10	630	494	0
26677	大丰	大中红花安置小区37#变	10	400	320	0
26678	大丰	大中红花安置小区38#变	10	630	504	0
26679	大丰	大中镇刚强村二组140#变	10	200	160	0
26680	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	2	0
26681	大丰	大中镇刚强村六组131#变	10	400	212	0
26682	大丰	大中镇刚强村七八组139#变	10	200	91	0
26683	大丰	大中镇刚强村三四组143#变	10	400	230	0
26684	大丰	大中镇刚强村五六组142#变	10	400	245	0
26685	大丰	大中镇刚强村五组59#变	10	400	272	0
26686	大丰	大中镇刚强六组277#变	10	315	196	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26687	大丰	大中泰丰小区1#变	10	800	640	0
26688	大丰	大中泰丰小区3#变	10	800	640	0
26689	大丰	大中泰西公寓2#变	10	800	640	0
26690	大丰	大中镇泰丰二组354#变	10	200	137	0
26691	大丰	大中泰丰村同仁医院4#变	10	630	383	0
26692	大丰	大中镇泰西86#变	10	400	271	0
26693	大丰	大中镇泰西村三组65#变	10	630	371	0
26694	大丰	天居11#变压器	10	800	640	0
26695	大丰	天居13#变压器	10	800	640	0
26696	大丰	天居15#变压器	10	800	640	0
26697	大丰	天居9#变压器	10	800	640	0
26698	大丰	春风原乡1#配电室2#主变	10	800	640	0
26699	大丰	春风原乡1#配电室4#主变	10	800	640	0
26700	大丰	大中恒北村村部7#变	10	630	504	0
26701	大丰	大中镇利民202#变	10	400	172	0
26702	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	160	0
26703	大丰	大中镇双喜村210#变	10	400	5	0
26704	大丰	大中镇双喜村居委会99#变	10	200	160	0
26705	大丰	大中镇双喜村三组101#变	10	400	39	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26706	大丰	大中镇双喜村三组192#变	10	400	189	0
26707	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	96	0
26708	大丰	大中镇双喜村一组100#变	10	400	46	0
26709	大丰	大中镇双喜三组102#变	10	400	54	0
26710	大丰	大中镇双喜四五组103#变	10	400	182	0
26711	大丰	春风原乡1#配电室1#主变	10	800	640	0
26712	大丰	春风原乡1#配电室3#主变	10	800	640	0
26713	大丰	大中镇龙福五组140#变	10	200	160	160
26714	大丰	大中镇新团建设村120#变	10	200	97	97
26715	大丰	大中镇新团建设村六组122#变	10	200	146	146
26716	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	148	148
26717	大丰	大中镇新团建设村三组150#变	10	400	279	279
26718	大丰	大中镇新团建设村三组159#变	10	200	160	160
26719	大丰	大中镇新团建设村一组195#变	10	200	160	160
26720	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	29	29
26721	大丰	大中镇新团建设二组126#变	10	200	108	108
26722	大丰	大中镇新团建设三.五九组121#变	10	200	160	160
26723	大丰	大中镇新团建设一组160#变	10	200	160	160
26724	大丰	大中镇新团建设一组161#变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26725	大丰	大中镇新团老坝村八组北29#变	10	200	67	67
26726	大丰	大中镇新团老坝村八组南27#变	10	200	66	66
26727	大丰	大中镇新团老坝村七组28#变	10	400	225	225
26728	大丰	大中镇新团老坝村四组24#变	10	200	61	61
26729	大丰	大中镇新团老坝村五组274#变	10	400	155	155
26730	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	318	318
26731	大丰	大中镇新团龙福村7.8.9组59#变	10	400	265	265
26732	大丰	大中镇新团龙福村二.四组55#变	10	400	221	221
26733	大丰	大中镇新团龙福村九、十组56#变	10	400	269	269
26734	大丰	大中镇新团龙福村六组194#变	10	200	37	37
26735	大丰	大中镇新团龙福村七组北193#变	10	200	108	108
26736	大丰	大中镇新团龙福村七组北站61#变	10	200	25	25
26737	大丰	大中镇新团龙福村七组南192#变	10	200	34	34
26738	大丰	大中镇新团龙福村四组054#变	10	400	93	93
26739	大丰	大中镇新团龙福村四组163#变	10	200	57	57
26740	大丰	大中镇新团龙福村五组058#变	10	400	159	159
26741	大丰	大中镇新团龙福村五组110#变	10	200	132	132
26742	大丰	大中镇新团龙福村五组162#变	10	200	100	100
26743	大丰	大中镇新团龙福村五组57#变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26744	大丰	大中镇新团龙福六组60#变	10	400	320	320
26745	大丰	大中镇新团同圣村十组95#变	10	200	118	118
26746	大丰	常盐园区人才社区10#变	10	800	640	640
26747	大丰	常盐园区人才社区12#变	10	800	640	640
26748	大丰	常盐园区人才社区2#变	10	800	640	640
26749	大丰	常盐园区人才社区4#变	10	800	640	640
26750	大丰	常盐园区人才社区6#变	10	800	640	640
26751	大丰	常盐园区人才社区8#变	10	800	640	640
26752	大丰	大中镇新团居委会12#变	10	400	112	112
26753	大丰	大中镇新团新联村七组173#变	10	400	320	320
26754	大丰	大中镇新团新联村七组36#变	10	200	134	134
26755	大丰	大中镇新团永久村六组35#变	10	200	121	121
26756	大丰	大中镇新团永久村一组31#变	10	400	281	281
26757	大丰	大中镇永久村二组32#变	10	400	269	269
26758	大丰	水晶花园2#主变	10	630	504	504
26759	大丰	水晶花园4#主变	10	630	504	504
26760	大丰	新都华府1#箱变	10	400	320	320
26761	大丰	鑫金汇小区1#变	10	630	504	504
26762	大丰	大中镇阜北村七组176#变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26763	大丰	大中镇阜北村四组175#变	10	200	100	100
26764	大丰	大中镇阜丰村八组185#变	10	200	160	160
26765	大丰	大中镇阜丰四组170#变	10	200	160	160
26766	大丰	大中镇阜北村三组172#变	10	200	137	137
26767	大丰	大中镇阜北村十二组126#变	10	400	119	119
26768	大丰	大中镇阜北村一三组125#变	10	200	50	50
26769	大丰	大中利民86#变	10	400	320	320
26770	大丰	大中利民87#变	10	400	320	320
26771	大丰	大中利民三组209#变	10	630	504	504
26772	大丰	大中镇利民村八组117#变	10	400	285	285
26773	大丰	大中镇利民村八组164#变	10	400	126	126
26774	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	12	12
26775	大丰	大中镇利民村五组114#变	10	400	253	253
26776	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	0	0
26777	大丰	大中镇利民三四组113#变	10	400	45	45
26778	大丰	大中镇利民小区212#变	10	400	320	320
26779	大丰	大中镇利民小区32#变	10	400	315	315
26780	大丰	大中镇利民小区33#变.	10	400	320	320
26781	大丰	大中镇利民一组112#变	10	400	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26782	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	243	0
26783	大丰	大中丰惠蝴蝶湾1#变	10	630	504	504
26784	大丰	大中丰惠蝴蝶湾11#主变	10	630	504	504
26785	大丰	大中丰惠蝴蝶湾12#变	10	400	320	320
26786	大丰	大中丰惠蝴蝶湾13#变	10	400	320	320
26787	大丰	大中丰惠蝴蝶湾2#变	10	500	400	400
26788	大丰	大中丰惠蝴蝶湾3#变	10	630	504	504
26789	大丰	大中丰惠蝴蝶湾4#变	10	630	504	504
26790	大丰	大中丰惠蝴蝶湾5#变	10	500	400	400
26791	大丰	大中丰惠蝴蝶湾6#变	10	315	252	252
26792	大丰	大中丰惠蝴蝶湾7#变	10	500	400	400
26793	大丰	大中丰惠蝴蝶湾8#变	10	630	504	504
26794	大丰	大中新民南小区5#变	10	800	640	640
26795	大丰	玉蝶苑3#变压器	10	500	400	400
26796	大丰	玉蝶苑6#变压器	10	1000	800	800
26797	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	128	0
26798	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	312	0
26799	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	149	0
26800	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	17	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26801	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	80	0
26802	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	86	0
26803	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	129	0
26804	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	108	0
26805	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	125	0
26806	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	0	0
26807	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	261	0
26808	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	296	0
26809	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	100	0
26810	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	147	0
26811	大丰	大中镇和瑞村七组250#变	10	200	160	160
26812	大丰	大中城南家园2#变	10	800	640	0
26813	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	800	0
26814	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	800	0
26815	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	640	0
26816	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	640	0
26817	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	640	0
26818	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	640	0
26819	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26820	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	640	0
26821	大丰	大中上尚城6#变	10	800	640	0
26822	大丰	大中上尚城8#变	10	800	640	0
26823	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	320	0
26824	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	320	0
26825	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	285	0
26826	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	264	0
26827	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	400	296	0
26828	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	296	0
26829	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	160	0
26830	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	247	0
26831	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	260	0
26832	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	160	0
26833	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	290	0
26834	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	640	0
26835	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	640	0
26836	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	640	0
26837	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	640	0
26838	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26839	大丰	大中新民南小区1#箱变	10	630	504	504
26840	大丰	大中新民南小区3#主变	10	800	640	640
26841	大丰	大中新民南小区4#主变	10	630	504	504
26842	大丰	大中新民南小区44#箱变	10	630	504	504
26843	大丰	大中新民南小区6#变	10	800	640	640
26844	大丰	大中新民四组160#箱式变	10	400	320	320
26845	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	60	60
26846	大丰	大中镇新民村二组52#变	10	400	245	245
26847	大丰	大中镇新民村南小区14#变	10	400	269	269
26848	大丰	大中镇新民村三组237#变	10	200	160	160
26849	大丰	大中镇新民村四组54#变	10	400	249	249
26850	大丰	大中镇新民村一组19#变	10	200	11	11
26851	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	104	104
26852	大丰	大中镇新民南小区191#变	10	400	271	271
26853	大丰	大中镇新民南小区194#变	10	400	320	320
26854	大丰	大中镇新民南小区247#变	10	400	320	320
26855	大丰	大中镇新民新城二村69#变	10	400	311	311
26856	大丰	新民村四组275#变	10	400	303	303
26857	大丰	大中镇和瑞村八组81#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26858	大丰	大中学府名城2#变	10	1000	800	800
26859	大丰	大中学府名城4#变	10	1000	800	800
26860	大丰	大中镇新民村七组58#变	10	400	289	289
26861	大丰	大中镇新民六组18#变	10	200	112	112
26862	大丰	大中镇新团西康路路灯102#变	10	200	160	160
26863	大丰	西康变89#变	10	630	487	487
26864	大丰	学府名城10#主变	10	630	504	504
26865	大丰	学府名城6#主变	10	630	504	504
26866	大丰	学府名城8#主变	10	630	504	504
26867	大丰	湖畔玲珑府10#变压器	10	800	640	640
26868	大丰	湖畔玲珑府12#变压器	10	800	640	640
26869	大丰	湖畔玲珑府14#变压器	10	800	640	640
26870	大丰	湖畔玲珑府2#变压器	10	800	640	640
26871	大丰	湖畔玲珑府4#变压器	10	800	640	640
26872	大丰	湖畔玲珑府6#变压器	10	800	640	640
26873	大丰	湖畔玲珑府8#变压器	10	800	640	640
26874	大丰	银碟苑7#变	10	800	640	640
26875	大丰	银碟苑9#变	10	800	640	640
26876	大丰	玉蝶苑1#变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26877	大丰	玉蝶苑2#变压器	10	1000	800	800
26878	大丰	玉蝶苑4#变压器	10	1000	800	800
26879	大丰	玉蝶苑5#变压器	10	500	400	400
26880	大丰	大中镇河口四组33#变	10	200	160	160
26881	大丰	大中镇新团车站1#变	10	400	296	296
26882	大丰	大中镇新团河口村三组50#变	10	200	127	127
26883	大丰	大中镇新团河口村四组51#变	10	200	160	160
26884	大丰	大中镇新团劲力化肥厂130#变	10	400	320	320
26885	大丰	大中镇新团劲力化肥厂公寓249#变	10	400	291	291
26886	大丰	大中镇河口北小区38#变	10	400	320	320
26887	大丰	大中镇新团安置小区134#变	10	200	160	160
26888	大丰	大中镇新团安置小区135#变	10	200	160	160
26889	大丰	大中镇新团安置小区137#变	10	200	126	126
26890	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	244	244
26891	大丰	大中镇新团河口北小区150#变	10	400	131	131
26892	大丰	大中镇新团河口北小区152#变	10	400	287	287
26893	大丰	大中镇新团河口北小区东188#变	10	315	233	233
26894	大丰	大中镇新团河口北小区西187#变	10	315	252	252
26895	大丰	大中镇新团河口村四组45#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26896	大丰	大中镇新团长安北小区128#变	10	400	313	313
26897	大丰	大中镇新团长安北小区146#变	10	400	320	320
26898	大丰	大中镇新团长安北小区147#变	10	200	160	160
26899	大丰	大中镇新团长安北小区251#变	10	400	320	320
26900	大丰	大中镇新团长安公寓145#变	10	400	320	320
26901	大丰	大中镇长安北小区291#变	10	400	320	320
26902	大丰	振兴线公路站宿舍区314#变	10	630	504	504
26903	大丰	大中学府名城1#变	10	1000	800	800
26904	大丰	大中学府名城3#变	10	1000	800	800
26905	大丰	大中镇大丰桥路灯42#变	10	100	80	80
26906	大丰	大中镇大丰桥路灯43#变	10	80	64	64
26907	大丰	大中镇河口四组173#变	10	200	160	160
26908	大丰	大中镇开发区新民村61#变	10	100	80	80
26909	大丰	大中镇新民村八组56#变	10	400	280	280
26910	大丰	大中镇新民村九组57#变	10	200	138	138
26911	大丰	大中镇新团河口村四组132#变	10	200	116	116
26912	大丰	香溪水岸2#变	10	800	640	640
26913	大丰	香溪水岸4#变	10	800	640	640
26914	大丰	香溪水岸6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26915	大丰	香溪水岸8#变	10	800	640	640
26916	大丰	学府名城7#主变	10	630	504	504
26917	大丰	学府名城9#主变	10	630	504	504
26918	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	800	0
26919	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	800	0
26920	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	640	0
26921	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	640	0
26922	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	130	0
26923	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	203	0
26924	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	199	0
26925	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	168	0
26926	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	170	0
26927	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	310	0
26928	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	278	0
26929	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	320	0
26930	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	166	0
26931	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	222	0
26932	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	160	0
26933	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26934	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	136	0
26935	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	484	0
26936	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	800	0
26937	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	800	0
26938	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	640	0
26939	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	640	0
26940	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	320	0
26941	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	320	0
26942	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	320	0
26943	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	82	0
26944	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	136	0
26945	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	218	0
26946	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	106	0
26947	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	320	0
26948	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	137	0
26949	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	180	0
26950	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	21	0
26951	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	306	0
26952	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	247	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26953	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	275	0
26954	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	160	0
26955	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	1000	0
26956	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	1000	0
26957	大丰	常盐园区人才社区1#变	10	800	640	640
26958	大丰	常盐园区人才社区11#变	10	800	640	640
26959	大丰	常盐园区人才社区3#变	10	800	640	640
26960	大丰	常盐园区人才社区5#变	10	800	640	640
26961	大丰	常盐园区人才社区7#变	10	800	640	640
26962	大丰	常盐园区人才社区9#变	10	800	640	640
26963	大丰	大中镇新团长安村五组100#变	10	200	160	160
26964	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	160	160
26965	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	160	160
26966	大丰	大中镇新团河口南小区151#变	10	315	252	252
26967	大丰	大中瑞丰花园二期10#变	10	630	504	504
26968	大丰	大中瑞丰花园二期8#变	10	630	504	504
26969	大丰	大中镇新团大刘路路灯20#变	10	80	64	64
26970	大丰	大中镇新团长安北小区298#变	10	400	311	311
26971	大丰	大中瑞丰花园1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26972	大丰	大中瑞丰花园3#变	10	800	640	640
26973	大丰	大中新团江南山水城2#箱变	10	1000	800	800
26974	大丰	大中新团上城一号1#主变	10	800	640	640
26975	大丰	大中新团上城一号4#主变	10	800	640	640
26976	大丰	大中新团上城一号6#主变	10	800	640	640
26977	大丰	大中新团长安南小区131#变	10	630	504	504
26978	大丰	山水城4#主变	10	800	640	640
26979	大丰	山水城6#主变	10	800	640	640
26980	大丰	山水城8#主变	10	800	640	640
26981	大丰	新团长安农民公寓149#变	10	630	504	504
26982	大丰	大中瑞丰花园2#变	10	800	349	349
26983	大丰	大中瑞丰花园4#变	10	800	349	349
26984	大丰	大中瑞丰花园二期7#变	10	630	349	349
26985	大丰	大中瑞丰花园二期9#变	10	630	349	349
26986	大丰	大中新团上城一号2#主变	10	800	349	349
26987	大丰	大中新团上城一号3#主变	10	800	349	349
26988	大丰	大中新团上城一号5#主变	10	800	349	349
26989	大丰	大中新团上城一号7#主变	10	800	349	349
26990	大丰	大中新团长安南小区144#变	10	630	349	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26991	大丰	大中新团长安南小区3#主变	10	800	349	349
26992	大丰	大中新团长安南小区4#主变	10	800	349	349
26993	大丰	大中新团长安南小区48#主变	10	800	349	349
26994	大丰	大中长安村开发区6#变	10	630	349	349
26995	大丰	大中镇河口村一组279#变	10	200	160	160
26996	大丰	大中镇新团光明村158#变	10	315	252	252
26997	大丰	大中镇新团河口二组北153#变	10	200	160	160
26998	大丰	大中镇新团长安村二组97#变	10	200	160	160
26999	大丰	大中镇新团长安村十组105#变	10	200	160	160
27000	大丰	大中镇新团长安南小区148#变	10	315	252	252
27001	大丰	大中镇长安北小区292#变	10	400	320	320
27002	大丰	大中镇长安村村部170#变	10	400	320	320
27003	大丰	山水城3#主变	10	800	349	349
27004	大丰	山水城5#主变	10	800	349	349
27005	大丰	山水城7#主变	10	800	349	349
27006	大丰	长安南小区2#变	10	1000	349	349
27007	大丰	大中新团长安南小区1#变	10	1000	800	800
27008	大丰	大中镇新团长安村一组96#变	10	200	160	160
27009	大丰	大中新团水晶花园184#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27010	大丰	大中新团水晶花园185#变	10	400	320	320
27011	大丰	大中新团水晶花园186#变	10	400	320	320
27012	大丰	大中镇新团村六组257#变	10	400	320	320
27013	大丰	大中镇新团大刘路路灯18#变	10	80	64	64
27014	大丰	大中镇新团大刘路路灯19#变	10	80	64	64
27015	大丰	大中镇新团供电所26#变	10	200	160	160
27016	大丰	大中镇新团居委会10#变	10	400	318	318
27017	大丰	大中镇新团居委会11#变	10	400	308	308
27018	大丰	大中镇新团居委会143#变	10	200	160	160
27019	大丰	大中镇新团居委会6#变	10	315	252	252
27020	大丰	大中镇新团居委会7#变	10	400	320	320
27021	大丰	大中镇新团居委会8#变	10	400	320	320
27022	大丰	大中镇新团居委会9#变	10	400	312	312
27023	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	160	160
27024	大丰	大中镇新团永久村三组33#变	10	200	80	80
27025	大丰	大中镇新团永久村四组155#变	10	400	251	251
27026	大丰	大中镇新团永久村五组34#变	10	400	320	320
27027	大丰	大中镇新团长面粉厂103#变	10	200	160	160
27028	大丰	水岸林邸1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27029	大丰	水岸林邸3#主变	10	800	640	640
27030	大丰	水岸林邸5#主变	10	800	640	640
27031	大丰	水岸林邸7#主变	10	800	640	640
27032	大丰	水晶花园1#主变	10	630	504	504
27033	大丰	水晶花园3#主变	10	630	504	504
27034	大丰	新都华府2#箱变	10	200	160	160
27035	大丰	新团安置小区209#变	10	630	492	492
27036	大丰	新团安置小区3#变	10	630	504	504
27037	大丰	新团安置小区4#变	10	630	481	481
27038	大丰	新团安置小区6#变	10	630	504	504
27039	大丰	新团安置小区7#变	10	630	493	493
27040	大丰	新团安置小区8#变	10	630	504	504
27041	大丰	新团村安置小区1#变	10	630	504	504
27042	大丰	新团村安置小区2#变	10	630	459	459
27043	大丰	鑫金汇小区2#变	10	630	504	504
27044	大丰	大中镇新团村四组39#变	10	400	320	320
27045	大丰	大中镇新团村四组65#变	10	400	228	228
27046	大丰	大中镇新团光明62#变	10	200	142	142
27047	大丰	大中镇新团光明村253#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27048	大丰	大中镇新团光明村二.四组63#变	10	200	160	160
27049	大丰	大中镇新团光明村二组136#变	10	400	268	268
27050	大丰	大中镇新团光明村二组156#变	10	400	264	264
27051	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	91	91
27052	大丰	大中镇新团光明村四组198#变	10	200	160	160
27053	大丰	大中镇新团光明四组154#变	10	400	320	320
27054	大丰	大中镇新团光明中站66#变	10	315	252	252
27055	大丰	大中镇新团新联村二组44#变	10	200	160	160
27056	大丰	大中镇新团新联村三组42#变	10	400	295	295
27057	大丰	大中镇新团新联村三组98#变	10	200	160	160
27058	大丰	大中镇新团新联村一.四组43#变	10	400	320	320
27059	大丰	大中镇新团新联村一组172#变	10	400	312	312
27060	大丰	水岸林邸2#主变	10	800	640	640
27061	大丰	水岸林邸4#主变	10	800	640	640
27062	大丰	水岸林邸6#主变	10	800	640	640
27063	大丰	水岸林邸8#主变	10	800	640	640
27064	大丰	新团小区三期1#变	10	630	504	504
27065	大丰	新团小区三期2#变	10	630	504	504
27066	大丰	新团小区三期3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27067	大丰	新团小区三期4#变	10	630	498	498
27068	大丰	新团小区三期5#变	10	630	504	504
27069	大丰	大中德丰村梅花湾5#变	10	630	448	448
27070	大丰	大中镇德丰村264#变	10	200	28	28
27071	大丰	大中镇德丰村85#变	10	400	280	280
27072	大丰	大中镇德丰村六组120#变-JN	10	400	266	266
27073	大丰	大中镇德丰村六组122#变	10	400	244	244
27074	大丰	大中镇德丰村七组262#变	10	400	320	320
27075	大丰	大中镇德丰村三组107#变	10	400	176	176
27076	大丰	大中镇德丰村三组20#变	10	400	320	320
27077	大丰	大中镇德丰村五六组169#变	10	400	288	288
27078	大丰	大中镇德丰村五组118#变	10	160	98	98
27079	大丰	大中镇德丰村五组121#变	10	400	258	258
27080	大丰	大中镇德丰村五组290#变	10	400	85	85
27081	大丰	大中镇德丰村五组303#变	10	400	290	290
27082	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	129	129
27083	大丰	大中镇德西村三组163#变	10	200	103	103
27084	大丰	大中镇德西村四组35#变	10	400	290	290
27085	大丰	大中镇新团同圣村十组171#变	10	200	154	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27086	大丰	大中镇新团同圣村八组93#变	10	200	160	160
27087	大丰	湖畔玲珑府1#变压器	10	800	3	3
27088	大丰	湖畔玲珑府11#变压器	10	800	3	3
27089	大丰	湖畔玲珑府13#变压器	10	800	3	3
27090	大丰	湖畔玲珑府3#变压器	10	800	3	3
27091	大丰	湖畔玲珑府5#变压器	10	800	3	3
27092	大丰	湖畔玲珑府7#变压器	10	800	3	3
27093	大丰	湖畔玲珑府9#变压器	10	800	3	3
27094	大丰	大中人才公寓2#主变	10	630	493	493
27095	大丰	大中新团灶圩小区1#变	10	630	504	504
27096	大丰	大中新团灶圩小区10号箱变	10	500	400	400
27097	大丰	大中新团灶圩小区11号箱变	10	500	400	400
27098	大丰	大中新团灶圩小区12#变	10	630	504	504
27099	大丰	大中新团灶圩小区13#变	10	630	504	504
27100	大丰	大中新团灶圩小区14#变	10	630	504	504
27101	大丰	大中新团灶圩小区15#变	10	1000	800	800
27102	大丰	大中新团灶圩小区2#变	10	630	504	504
27103	大丰	大中新团灶圩小区3#变	10	500	400	400
27104	大丰	大中新团灶圩小区4#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27105	大丰	大中新团灶圩小区5#变	10	500	400	400
27106	大丰	大中新团灶圩小区6#变	10	630	504	504
27107	大丰	大中新团灶圩小区7#变	10	630	504	504
27108	大丰	大中新团灶圩小区8号箱变	10	630	504	504
27109	大丰	大中新团灶圩小区9号箱变	10	500	400	400
27110	大丰	大中灶圩小区17#变	10	630	504	504
27111	大丰	大中镇新团灶圩村九组115#变	10	400	253	253
27112	大丰	大中镇新团灶圩村十二组117#变	10	200	160	160
27113	大丰	大中镇新团灶圩村五组197#变	10	200	160	160
27114	大丰	大中镇灶圩电站125#变	10	200	148	148
27115	大丰	金海社区1#主变	10	1000	800	800
27116	大丰	金海社区2#主变	10	1000	800	800
27117	大丰	金海社区3#主变	10	1000	800	800
27118	大丰	金海社区4#主变	10	1000	800	800
27119	大丰	金海社区6#主变	10	630	504	504
27120	大丰	大中镇新团175#变	10	250	200	200
27121	大丰	大中镇新团94#变	10	200	160	160
27122	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	93	93
27123	大丰	大中镇新团建设村七组123#变	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27124	大丰	大中镇新团建设村四组14#变	10	200	105	105
27125	大丰	大中镇新团建设村四组196#变	10	200	127	127
27126	大丰	大中镇新团老坝村三组106#变	10	400	222	222
27127	大丰	大中镇新团老坝村三组124#变	10	200	87	87
27128	大丰	大中镇新团老坝村三组261#变	10	200	106	106
27129	大丰	大中镇新团老坝村三组88#变	10	200	140	140
27130	大丰	大中镇新团老坝三组99#变	10	200	160	160
27131	大丰	大中镇新团龙福村72#变	10	400	162	162
27132	大丰	大中镇新团龙福村六组74#变	10	200	13	13
27133	大丰	大中镇新团龙福村三组169#变	10	200	117	117
27134	大丰	大中镇新团龙福村三组71#变	10	200	138	138
27135	大丰	大中镇新团龙福村四组104#变	10	400	248	248
27136	大丰	大中镇新团龙福村一、二组53#变	10	200	144	144
27137	大丰	大中镇兴隆村二组东70#变	10	200	160	160
27138	大丰	八灶村七组80#变	10	400	320	320
27139	大丰	大中镇老坝村二组200#变	10	200	93	93
27140	大丰	大中镇新团八灶村272#变	10	400	305	305
27141	大丰	大中镇新团八灶村52#变	10	200	96	96
27142	大丰	大中镇新团八灶村75#变	10	200	39	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27143	大丰	大中镇新团八灶村八组79#变	10	200	93	93
27144	大丰	大中镇新团八灶村二组15#变	10	200	160	160
27145	大丰	大中镇新团八灶村六组168#变	10	200	121	121
27146	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	110	110
27147	大丰	大中镇新团八灶村七组78#变	10	200	160	160
27148	大丰	大中镇新团八灶村三组76#变	10	400	287	287
27149	大丰	大中镇新团八灶村五组(北)167#变	10	200	140	140
27150	大丰	大中镇新团八灶村五组166#变	10	200	71	71
27151	大丰	大中镇新团八灶村五组77#变	10	200	150	150
27152	大丰	大中镇新团村二组157#变	10	400	254	254
27153	大丰	大中镇新团村二组41#变	10	400	228	228
27154	大丰	大中镇新团村二组69#变	10	400	30	30
27155	大丰	大中镇新团村五组239#变	10	400	222	222
27156	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	0	0
27157	大丰	大中镇新团老坝村二组138#变	10	400	238	238
27158	大丰	大中镇新团老坝村二组164#变	10	200	152	152
27159	大丰	大中镇新团老坝村二组85#变	10	200	40	40
27160	大丰	大中镇新团老坝村六组165#变	10	200	56	56
27161	大丰	大中镇新团老坝村六组25#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27162	大丰	大中镇新团老坝村六组273#变	10	315	239	239
27163	大丰	大中镇新团老坝村三组30#变	10	200	125	125
27164	大丰	大中镇新团老坝村三组89#变	10	200	136	136
27165	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	116	116
27166	大丰	大中镇新团老坝村四组271#变	10	200	99	99
27167	大丰	大中镇新团老坝村四组87#变	10	400	283	283
27168	大丰	大中镇新团老坝村五组22#变	10	400	231	231
27169	大丰	大中镇新团老坝村五组260#变	10	400	295	295
27170	大丰	大中镇新团老坝村一组199#变	10	200	146	146
27171	大丰	大中镇新团老坝村一组21#变	10	200	121	121
27172	大丰	大中镇新团老坝村一组84#变	10	400	238	238
27173	大丰	大中镇新团老坝五组16#变	10	200	98	98
27174	大丰	大中镇新团同圣村二组176#变	10	400	64	64
27175	大丰	大中镇新团同圣村二组91#变	10	200	115	115
27176	大丰	大中镇新团同圣村六组127#变	10	200	157	157
27177	大丰	大中镇新团同圣村四组92#变	10	400	287	287
27178	大丰	大中镇新团同圣村一组90#变	10	200	22	22
27179	大丰	大中镇新团同圣十一组68#变	10	200	160	160
27180	大丰	大中镇新团小学142#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27181	大丰	大中镇新团营南村三组82#变	10	400	166	166
27182	大丰	大中镇新团营南村一组81#变	10	400	187	187
27183	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	59	59
27184	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	160	160
27185	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	146	146
27186	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	160	160
27187	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	160	160
27188	大丰	大中灶圩小区18#变	10	630	504	504
27189	大丰	金海社区5#主变	10	630	504	504
27190	大丰	大中人才公寓1#主变	10	630	485	485
27191	大丰	大中新团灶圩小区16#变	10	1000	800	800
27192	大丰	大中镇新团灶圩村七组101#变	10	200	160	160
27193	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	160	160
27194	大丰	香溪水岸1#变	10	800	640	640
27195	大丰	香溪水岸3#变	10	800	640	640
27196	大丰	香溪水岸5#变	10	800	640	640
27197	大丰	香溪水岸7#变	10	800	640	640
27198	大丰	大中镇泰丰村259#变	10	315	252	252
27199	大丰	大中镇泰丰村七组西167#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27200	大丰	大中镇泰丰村四组156#变	10	400	320	320
27201	大丰	大中镇泰丰村四组166#变	10	400	289	289
27202	大丰	大中泰丰村五组28#变	10	630	487	487
27203	大丰	大中泰丰村五组98#变	10	630	504	504
27204	大丰	大中镇棉麻公司四组1#变	10	315	252	252
27205	大丰	大中镇双喜208#变	10	200	160	160
27206	大丰	大中镇双喜村207#变	10	200	121	121
27207	大丰	大中镇双喜村六组104#变	10	200	128	128
27208	大丰	大中镇双喜村六组205#变	10	400	132	132
27209	大丰	大中镇双喜村七组105#变	10	400	239	239
27210	大丰	大中镇双喜村七组206#变	10	200	141	141
27211	大丰	大中镇泰丰村三组五组95#变	10	400	320	320
27212	大丰	大中镇泰丰村四组231#变	10	315	96	96
27213	大丰	大中镇泰丰村四组254#变	10	400	248	248
27214	大丰	大中镇泰丰村四组55#变	10	315	121	121
27215	大丰	大中镇泰丰村四组96#变	10	400	280	280
27216	大丰	大中镇泰丰村五组30#变	10	400	256	256
27217	大丰	大中镇泰丰村五组72#变	10	315	238	238
27218	大丰	大中镇泰丰村五组97#变	10	400	165	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27219	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	0	0
27220	大丰	刘庄镇东方村二组122#变	10	200	68	68
27221	大丰	刘庄镇东方村二组25#变	10	200	7	7
27222	大丰	刘庄镇东方村二组31#变	10	200	151	151
27223	大丰	刘庄镇东方村三组177#变	10	200	86	86
27224	大丰	刘庄镇东方村三组26#变	10	400	228	228
27225	大丰	刘庄镇东方村三组27#变	10	160	90	90
27226	大丰	刘庄镇东方村三组28#变	10	200	121	121
27227	大丰	刘庄镇东方村四组183#变	10	200	118	118
27228	大丰	刘庄镇东方村四组22#变	10	200	62	62
27229	大丰	刘庄镇东方村四组29#变	10	200	69	69
27230	大丰	刘庄镇东方村四组86#变	10	200	74	74
27231	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	20	20
27232	大丰	刘庄镇东方村五组182#变	10	200	122	122
27233	大丰	刘庄镇东方村五组23#变	10	200	81	81
27234	大丰	刘庄镇东方村五组24#变	10	200	148	148
27235	大丰	刘庄镇东方村一组123#变	10	200	160	160
27236	大丰	刘庄镇东方村一组124#变	10	400	124	124
27237	大丰	刘庄镇东方村一组30#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27238	大丰	刘庄镇东方村一组32#变	10	400	252	252
27239	大丰	刘庄镇东方五组199#变	10	400	165	165
27240	大丰	刘庄镇东联村二组121#变	10	400	304	304
27241	大丰	刘庄镇东联村二组91#变	10	200	11	11
27242	大丰	刘庄镇东联村六组108#变	10	400	320	320
27243	大丰	刘庄镇东联村六组134#变	10	400	270	270
27244	大丰	刘庄镇东联村六组184#变	10	200	100	100
27245	大丰	刘庄镇东联村六组80#变	10	200	93	93
27246	大丰	刘庄镇东联村六组81#变	10	200	31	31
27247	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	18	18
27248	大丰	刘庄镇东联村三组83#变	10	160	30	30
27249	大丰	刘庄镇东联村三组84#变	10	200	95	95
27250	大丰	刘庄镇东联村三组87#变	10	200	149	149
27251	大丰	刘庄镇东联村四组120#变	10	400	279	279
27252	大丰	刘庄镇东联村四组179#变	10	200	78	78
27253	大丰	刘庄镇东联村四组207#变	10	200	160	160
27254	大丰	刘庄镇东联村五组118#变	10	200	153	153
27255	大丰	刘庄镇东联村五组119#变	10	200	150	150
27256	大丰	刘庄镇东联村五组79#变	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27257	大丰	刘庄镇东联村一组151#变	10	200	127	127
27258	大丰	刘庄镇东联村一组185#变	10	200	65	65
27259	大丰	刘庄镇东联村一组198#变	10	400	320	320
27260	大丰	刘庄镇东联村一组21#变	10	200	26	26
27261	大丰	刘庄镇东联村一组82#变	10	400	241	241
27262	大丰	刘庄镇东联村一组85#变	10	200	30	30
27263	大丰	刘庄镇良好村六组44#变	10	100	80	80
27264	大丰	刘庄镇9#路灯变	10	80	64	64
27265	大丰	刘庄镇光荣村二组103#变	10	100	80	80
27266	大丰	刘庄镇光荣村二组104#变	10	200	17	17
27267	大丰	刘庄镇光荣村二组129#变	10	200	151	151
27268	大丰	刘庄镇光荣村二组132#变	10	200	81	81
27269	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	0	0
27270	大丰	刘庄镇光荣村二组62#变	10	200	59	59
27271	大丰	刘庄镇光荣村二组63#变	10	200	78	78
27272	大丰	刘庄镇光荣村二组64#变	10	160	90	90
27273	大丰	刘庄镇光荣村六组102#变	10	200	94	94
27274	大丰	刘庄镇光荣村六组162#变	10	200	156	156
27275	大丰	刘庄镇光荣村六组23#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27276	大丰	刘庄镇光荣村六组24#变	10	160	34	34
27277	大丰	刘庄镇光荣村六组25#变	10	200	58	58
27278	大丰	刘庄镇光荣村六组26#变	10	200	4	4
27279	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	13	13
27280	大丰	刘庄镇光荣村七组128#变	10	200	100	100
27281	大丰	刘庄镇光荣村七组164#变	10	315	214	214
27282	大丰	刘庄镇光荣村七组21#变	10	200	132	132
27283	大丰	刘庄镇光荣村七组22#变	10	200	45	45
27284	大丰	刘庄镇光荣村七组30#变	10	200	20	20
27285	大丰	刘庄镇光荣村三组15#变	10	200	45	45
27286	大丰	刘庄镇光荣村三组16#变	10	200	38	38
27287	大丰	刘庄镇光荣村三组17#变	10	400	200	200
27288	大丰	刘庄镇光荣村三组65#变	10	400	216	216
27289	大丰	刘庄镇光荣村四组106#变	10	200	69	69
27290	大丰	刘庄镇光荣村四组131#变	10	200	41	41
27291	大丰	刘庄镇光荣村四组59#变	10	200	135	135
27292	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	0	0
27293	大丰	刘庄镇光荣村五组134#变	10	200	30	30
27294	大丰	刘庄镇光荣村五组175#变	10	200	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27295	大丰	刘庄镇光荣村五组176#变	10	200	119	119
27296	大丰	刘庄镇光荣村五组27#变	10	200	160	160
27297	大丰	刘庄镇光荣村五组29#变	10	200	35	35
27298	大丰	刘庄镇光荣村一组116#变	10	100	30	30
27299	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	0	0
27300	大丰	刘庄镇光荣村一组61#变	10	400	139	139
27301	大丰	刘庄镇竞赛村四组145#变	10	200	150	150
27302	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	200	0	0
27303	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	0	0
27304	大丰	刘庄镇新桥村二组110#变	10	200	72	72
27305	大丰	刘庄镇新桥村二组206#变	10	200	93	93
27306	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	67	67
27307	大丰	刘庄镇新桥村四组108#变	10	200	7	7
27308	大丰	刘庄镇新桥村四组109#变	10	200	20	20
27309	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	115	115
27310	大丰	刘庄镇新桥村四组177#变	10	200	150	150
27311	大丰	刘庄镇新桥村四组51#变	10	400	212	212
27312	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	53	53
27313	大丰	刘庄镇新桥村四组89#变	10	400	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27314	大丰	大翰置业113#变	10	630	504	504
27315	大丰	刘庄镇竞赛村二组69#变	10	200	78	78
27316	大丰	刘庄镇竞赛村二组76#变	10	200	99	99
27317	大丰	刘庄镇竞赛村二组77#变	10	400	282	282
27318	大丰	刘庄镇竞赛村六组114#变	10	200	17	17
27319	大丰	刘庄镇竞赛村六组135#变	10	200	128	128
27320	大丰	刘庄镇竞赛村六组8#变	10	400	297	297
27321	大丰	刘庄镇竞赛村三组124#变	10	200	130	130
27322	大丰	刘庄镇竞赛村三组205#变	10	400	320	320
27323	大丰	刘庄镇竞赛村三组70#变	10	200	75	75
27324	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	289	289
27325	大丰	刘庄镇竞赛村四组125#变	10	200	107	107
27326	大丰	刘庄镇竞赛村四组72#变	10	200	107	107
27327	大丰	刘庄镇竞赛村四组73#变	10	200	114	114
27328	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	0	0
27329	大丰	刘庄镇竞赛村五组152#变	10	200	129	129
27330	大丰	刘庄镇竞赛村五组74#变	10	200	37	37
27331	大丰	刘庄镇竞赛村一组123#变	10	200	124	124
27332	大丰	刘庄镇竞赛村一组142#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27333	大丰	刘庄镇竞赛村一组165#变	10	200	160	160
27334	大丰	刘庄镇竞赛村一组166#变	10	200	134	134
27335	大丰	刘庄镇竞赛村一组67#变	10	200	124	124
27336	大丰	刘庄镇竞赛村一组68#变	10	200	2	2
27337	大丰	刘庄镇竞赛小区202#变	10	200	134	134
27338	大丰	刘庄镇竞赛小区7#变	10	400	301	301
27339	大丰	刘庄镇龙心村二组107#变	10	200	160	160
27340	大丰	刘庄镇龙心村二组156#变	10	400	117	117
27341	大丰	刘庄镇龙心村二组80#变	10	200	2	2
27342	大丰	刘庄镇龙心村二组81#变	10	200	22	22
27343	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	116	116
27344	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	275	275
27345	大丰	刘庄镇龙心村六组201#变	10	400	320	320
27346	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	178	178
27347	大丰	刘庄镇龙心村六组93#变	10	200	91	91
27348	大丰	刘庄镇龙心村三组126#变	10	400	76	76
27349	大丰	刘庄镇龙心村三组158#变	10	200	160	160
27350	大丰	刘庄镇龙心村三组79#变	10	200	54	54
27351	大丰	刘庄镇龙心村三组96#变	10	200	76	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27352	大丰	刘庄镇龙心村十组139#变	10	200	85	85
27353	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	0	0
27354	大丰	刘庄镇龙心村四组130#变	10	200	59	59
27355	大丰	刘庄镇龙心村四组86#变	10	200	47	47
27356	大丰	刘庄镇龙心村四组87#变	10	400	32	32
27357	大丰	刘庄镇龙心村五组127#变	10	200	57	57
27358	大丰	刘庄镇龙心村五组204#变	10	400	320	320
27359	大丰	刘庄镇龙心村五组83#变	10	200	142	142
27360	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	200	0	0
27361	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	234	234
27362	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	37	37
27363	大丰	刘庄镇龙心村一组140#变	10	200	39	39
27364	大丰	刘庄镇龙心村一组82#变	10	200	9	9
27365	大丰	刘庄北闸口195#变	10	400	320	320
27366	大丰	刘庄文化站148#变	10	400	319	319
27367	大丰	刘庄医院163#变	10	400	199	199
27368	大丰	刘庄云溪8#变	10	200	160	160
27369	大丰	刘庄镇范堤街208#变	10	200	160	160
27370	大丰	刘庄镇范堤街4#变	10	500	366	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27371	大丰	刘庄镇范堤街东155#变	10	400	320	320
27372	大丰	刘庄镇范堤街东5#变	10	500	400	400
27373	大丰	刘庄镇范堤街东6#变	10	630	504	504
27374	大丰	刘庄镇鸿隆楼149#变	10	400	275	275
27375	大丰	刘庄镇交警中队209#变	10	400	320	320
27376	大丰	刘庄镇刘庄商城2#变	10	630	504	504
27377	大丰	刘庄镇刘庄小街138#变	10	400	320	320
27378	大丰	刘庄镇食品站151#变	10	200	160	160
27379	大丰	刘庄镇西大街118#变	10	500	388	388
27380	大丰	刘庄镇西大街203#变	10	400	320	320
27381	大丰	刘庄镇西大街34#变	10	400	300	300
27382	大丰	刘庄镇玉带路147#变	10	400	244	244
27383	大丰	刘庄镇云溪村二组119#变	10	200	145	145
27384	大丰	刘庄镇云溪村二组32#变	10	400	292	292
27385	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	50	50
27386	大丰	刘庄镇云溪二组137#变	10	400	320	320
27387	大丰	刘庄镇中心街1#变	10	315	240	240
27388	大丰	刘庄镇祝园路3#变	10	315	201	201
27389	大丰	刘庄中桥街箱变	10	315	247	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27390	大丰	云溪2#变	10	400	320	320
27391	大丰	云溪3#变	10	400	320	320
27392	大丰	云溪4#变	10	400	320	320
27393	大丰	云溪5#变	10	400	320	320
27394	大丰	云溪6#变	10	400	320	320
27395	大丰	云溪7#变	10	400	320	320
27396	大丰	紫林名邸小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
27397	大丰	刘庄三圩小街17#变	10	400	310	310
27398	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	0	0
27399	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	0	0
27400	大丰	刘庄镇民主村九组111#变	10	200	21	21
27401	大丰	刘庄镇民主村九组95#变	10	200	10	10
27402	大丰	刘庄镇民主村七组109#变	10	160	63	63
27403	大丰	刘庄镇民主村七组133#变	10	400	232	232
27404	大丰	刘庄镇民主村七组170#变	10	200	19	19
27405	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	9	9
27406	大丰	刘庄镇民主村七组66#变	10	400	153	153
27407	大丰	刘庄镇民主村三组169#变	10	400	283	283
27408	大丰	刘庄镇民主村三组72#变	10	200	96	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27409	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	51	51
27410	大丰	刘庄镇民主村四组117#变	10	160	115	115
27411	大丰	刘庄镇民主村四组163#变	10	200	5	5
27412	大丰	刘庄镇民主村四组164#变	10	200	124	124
27413	大丰	刘庄镇民主村四组68#变	10	200	23	23
27414	大丰	刘庄镇民主村四组69#变	10	400	220	220
27415	大丰	刘庄镇民主村四组71#变	10	200	135	135
27416	大丰	刘庄镇民主村四组97#变	10	160	37	37
27417	大丰	刘庄镇民主村五组110#变	10	160	37	37
27418	大丰	刘庄镇民主村五组191#变	10	200	105	105
27419	大丰	刘庄镇民主村五组67#变	10	400	227	227
27420	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	200	0	0
27421	大丰	刘庄镇民主村一组73#变	10	200	57	57
27422	大丰	刘庄镇润民村3组187#变	10	200	36	36
27423	大丰	刘庄镇润民村二组112#变	10	315	57	57
27424	大丰	刘庄镇润民村二组39#变	10	400	218	218
27425	大丰	刘庄镇润民村二组96#变	10	400	20	20
27426	大丰	刘庄镇润民村三组105#变	10	200	4	4
27427	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	15	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27428	大丰	刘庄镇润民村三组161#变	10	200	19	19
27429	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	0	0
27430	大丰	刘庄镇润民村四组152#变	10	400	187	187
27431	大丰	刘庄镇润民二组200#变	10	400	299	299
27432	大丰	刘庄镇三圩小街1#变	10	400	320	320
27433	大丰	刘庄镇三圩小街154#变	10	630	504	504
27434	大丰	刘庄镇三圩小街16#变	10	315	231	231
27435	大丰	刘庄镇三圩小街188#变	10	400	314	314
27436	大丰	刘庄镇三圩小街192#变	10	400	311	311
27437	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	288	288
27438	大丰	刘庄镇三圩小街4#变	10	400	166	166
27439	大丰	刘庄镇三圩医院153#变	10	400	243	243
27440	大丰	三圩线158#箱变主变	10	400	320	320
27441	大丰	良好村四组195#变	10	630	504	504
27442	大丰	良好村四组196#变	10	630	504	504
27443	大丰	良好小区159#箱变115159002	10	400	320	320
27444	大丰	刘庄镇建成村二组106#变	10	200	59	59
27445	大丰	刘庄镇建成村二组137#变	10	200	51	51
27446	大丰	刘庄镇建成村二组155#变	10	200	36	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27447	大丰	刘庄镇建成村二组34#变	10	200	136	136
27448	大丰	刘庄镇建成村二组36#变	10	200	52	52
27449	大丰	刘庄镇建成村二组37#变	10	200	28	28
27450	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	21	21
27451	大丰	刘庄镇建成村六组15#变	10	200	107	107
27452	大丰	刘庄镇建成村六组19#变	10	400	133	133
27453	大丰	刘庄镇建成村六组77#变	10	200	51	51
27454	大丰	刘庄镇建成村七组113#变	10	400	214	214
27455	大丰	刘庄镇建成村七组74#变	10	400	226	226
27456	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	40	40
27457	大丰	刘庄镇建成村七组99#变	10	200	160	160
27458	大丰	刘庄镇建成村三组114#变	10	200	66	66
27459	大丰	刘庄镇建成村三组115#变	10	200	87	87
27460	大丰	刘庄镇建成村三组139#变	10	200	148	148
27461	大丰	刘庄镇建成村三组33#变	10	200	21	21
27462	大丰	刘庄镇建成村三组35#变	10	200	119	119
27463	大丰	刘庄镇建成村四组138#变	10	200	126	126
27464	大丰	刘庄镇建成村四组181#变	10	200	95	95
27465	大丰	刘庄镇建成村四组38#变	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27466	大丰	刘庄镇建成村五组116#变	10	200	99	99
27467	大丰	刘庄镇建成村五组14#变	10	160	101	101
27468	大丰	刘庄镇建成村五组141#变	10	200	34	34
27469	大丰	刘庄镇建成村五组166#变	10	200	71	71
27470	大丰	刘庄镇建成村五组75#变	10	400	112	112
27471	大丰	刘庄镇建成村五组78#变	10	200	117	117
27472	大丰	刘庄镇良好八组171#变	10	200	111	111
27473	大丰	刘庄镇良好村八组103#变	10	160	15	15
27474	大丰	刘庄镇良好村八组172#变	10	200	93	93
27475	大丰	刘庄镇良好村二组10#变	10	200	80	80
27476	大丰	刘庄镇良好村二组125#变	10	200	109	109
27477	大丰	刘庄镇良好村二组175#变	10	200	131	131
27478	大丰	刘庄镇良好村九组42#变	10	200	19	19
27479	大丰	刘庄镇良好村九组98#变	10	200	99	99
27480	大丰	刘庄镇良好村六组102#变	10	160	21	21
27481	大丰	刘庄镇良好村六组43#变	10	160	12	12
27482	大丰	刘庄镇良好村七组13#变	10	200	4	4
27483	大丰	刘庄镇良好村七组142#变	10	400	207	207
27484	大丰	刘庄镇良好村三组11#变	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27485	大丰	刘庄镇良好村三组46#变	10	200	118	118
27486	大丰	刘庄镇良好村四组104#变	10	200	92	92
27487	大丰	刘庄镇良好村四组178#变	10	200	36	36
27488	大丰	刘庄镇良好村四组20#变	10	400	101	101
27489	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	1	1
27490	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	0	0
27491	大丰	刘庄镇良好村五组143#变	10	200	14	14
27492	大丰	刘庄镇良好村五组176#变	10	200	103	103
27493	大丰	刘庄镇良好村五组47#变	10	200	9	9
27494	大丰	刘庄镇良好村五组49#变	10	400	94	94
27495	大丰	刘庄镇良好村一组127#变	10	200	46	46
27496	大丰	刘庄镇良好村一组160#变	10	200	14	14
27497	大丰	刘庄镇良好村一组48#变	10	200	112	112
27498	大丰	刘庄镇良好六组174#变	10	200	129	129
27499	大丰	刘庄镇民主村一组101#变	10	200	43	43
27500	大丰	刘庄镇三圩小街3#变	10	400	249	249
27501	大丰	刘庄镇三圩中学9#变	10	315	252	252
27502	大丰	紫林名邸小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
27503	大丰	刘庄镇民主村八组156#变	10	200	53	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27504	大丰	刘庄镇民主村八组167#变	10	200	62	62
27505	大丰	刘庄镇润民村八组130#变	10	200	41	41
27506	大丰	刘庄镇润民村八组59#变	10	200	120	120
27507	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	0	0
27508	大丰	刘庄镇润民村二组40#变	10	200	114	114
27509	大丰	刘庄镇润民村二组54#变	10	200	104	104
27510	大丰	刘庄镇润民村六组148#变	10	200	134	134
27511	大丰	刘庄镇润民村六组165#变	10	200	62	62
27512	大丰	刘庄镇润民村六组168#变	10	400	303	303
27513	大丰	刘庄镇润民村六组18#变	10	400	94	94
27514	大丰	刘庄镇润民村六组197#变	10	400	314	314
27515	大丰	刘庄镇润民村六组52#变	10	200	16	16
27516	大丰	刘庄镇润民村七组50#变	10	200	60	60
27517	大丰	刘庄镇润民村三组157#变	10	100	21	21
27518	大丰	刘庄镇润民村四组93#变	10	250	21	21
27519	大丰	刘庄镇润民村五组129#变	10	200	110	110
27520	大丰	刘庄镇润民村五组53#变	10	400	186	186
27521	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	266	266
27522	大丰	刘庄镇润民村一组51#变	10	400	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27523	大丰	刘庄镇胜利村二组144#变	10	200	34	34
27524	大丰	刘庄镇胜利村二组145#变	10	200	39	39
27525	大丰	刘庄镇胜利村二组61#变	10	200	160	160
27526	大丰	刘庄镇胜利村二组62#变	10	200	40	40
27527	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	0	0
27528	大丰	刘庄镇胜利村二组7#变	10	200	49	49
27529	大丰	刘庄镇胜利村六组149#变	10	200	34	34
27530	大丰	刘庄镇胜利村六组190#变	10	200	145	145
27531	大丰	刘庄镇胜利村六组56#变	10	200	35	35
27532	大丰	刘庄镇胜利村六组57#变	10	400	233	233
27533	大丰	刘庄镇胜利村六组6#变	10	200	46	46
27534	大丰	刘庄镇胜利村三组100#变	10	200	80	80
27535	大丰	刘庄镇胜利村三组58#变	10	200	115	115
27536	大丰	刘庄镇胜利村三组88#变	10	200	22	22
27537	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	109	109
27538	大丰	刘庄镇胜利村四组107#变	10	200	89	89
27539	大丰	刘庄镇胜利村四组55#变	10	200	47	47
27540	大丰	刘庄镇胜利村五组12#变	10	200	96	96
27541	大丰	刘庄镇胜利村五组136#变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27542	大丰	刘庄镇胜利村五组173#变	10	200	46	46
27543	大丰	刘庄镇胜利村五组5#变	10	400	273	273
27544	大丰	刘庄镇胜利村一组131#变	10	200	96	96
27545	大丰	刘庄镇胜利村一组135#变	10	160	58	58
27546	大丰	刘庄镇胜利村一组150#变	10	200	35	35
27547	大丰	刘庄镇胜利村一组60#变	10	200	135	135
27548	大丰	刘庄镇10#路灯变	10	80	64	64
27549	大丰	刘庄镇新桥村七组18#变	10	200	18	18
27550	大丰	刘庄镇新桥村七组58#变	10	400	69	69
27551	大丰	刘庄镇新桥村三组19#变	10	200	69	69
27552	大丰	刘庄镇新桥村三组20#变	10	400	283	283
27553	大丰	刘庄镇新桥村三组54#变	10	200	16	16
27554	大丰	刘庄镇新桥村三组88#变	10	200	151	151
27555	大丰	刘庄镇新桥村五组136#变	10	200	83	83
27556	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	0	0
27557	大丰	刘庄镇新桥村五组154#变	10	400	179	179
27558	大丰	刘庄镇新桥村五组56#变	10	400	225	225
27559	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	0	0
27560	大丰	刘庄镇新桥村五组98#变	10	200	34	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27561	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	0	0
27562	大丰	刘庄镇新桥村一组100#变	10	200	118	118
27563	大丰	刘庄镇新桥村一组122#变	10	200	43	43
27564	大丰	刘庄镇新桥村一组53#变	10	400	142	142
27565	大丰	景怡佳园1#变	10	800	640	640
27566	大丰	刘庄贸易城1#变	10	400	320	320
27567	大丰	刘庄贸易城170#变	10	630	472	472
27568	大丰	刘庄贸易城171#变	10	630	504	504
27569	大丰	刘庄贸易城172#变	10	500	392	392
27570	大丰	刘庄贸易城173#变	10	500	400	400
27571	大丰	刘庄镇大桥东101#变	10	400	294	294
27572	大丰	刘庄镇友谊村二组11#变	10	500	225	225
27573	大丰	刘庄镇友谊村二组12#变	10	200	160	160
27574	大丰	刘庄镇友谊村一组111#变	10	400	301	301
27575	大丰	刘庄镇友谊村一组35#变	10	200	78	78
27576	大丰	刘庄镇友谊村一组36#变	10	200	25	25
27577	大丰	刘庄镇友谊村一组90#变	10	200	101	101
27578	大丰	友谊线189#箱变	10	630	332	332
27579	大丰	友谊线友谊康居194#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27580	大丰	刘庄镇工业园区49#变	10	400	307	307
27581	大丰	刘庄镇友谊村141#变	10	200	148	148
27582	大丰	刘庄镇友谊村143#变	10	200	61	61
27583	大丰	刘庄镇友谊村部13#变	10	400	320	320
27584	大丰	刘庄镇友谊村二组167#变	10	100	52	52
27585	大丰	刘庄镇友谊村二组37#变	10	400	265	265
27586	大丰	刘庄镇友谊村二组38#变	10	200	13	13
27587	大丰	刘庄镇友谊村六组14#变	10	315	159	159
27588	大丰	刘庄镇友谊村六组159#变	10	315	17	17
27589	大丰	刘庄镇友谊村六组160#变	10	400	288	288
27590	大丰	刘庄镇友谊村六组39#变	10	200	77	77
27591	大丰	刘庄镇友谊村六组40#变	10	400	252	252
27592	大丰	刘庄镇友谊村六组42#变	10	200	13	13
27593	大丰	刘庄镇友谊村六组43#变	10	200	80	80
27594	大丰	刘庄镇友谊村六组97#变	10	200	14	14
27595	大丰	刘庄镇友谊村三组112#变	10	200	160	160
27596	大丰	刘庄镇友谊村三组117#变	10	200	98	98
27597	大丰	刘庄镇友谊村三组120#变	10	200	107	107
27598	大丰	刘庄镇友谊村三组44#变	10	400	192	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27599	大丰	刘庄镇友谊村三组45#变	10	400	119	119
27600	大丰	刘庄镇友谊村三组47#变	10	200	160	160
27601	大丰	刘庄镇友谊村三组48#变	10	400	269	269
27602	大丰	刘庄镇友谊村四组121#变	10	200	71	71
27603	大丰	刘庄镇友谊村四组46#变	10	160	85	85
27604	大丰	刘庄镇友谊村四组94#变	10	200	87	87
27605	大丰	刘庄镇友谊村五组41#变	10	200	160	160
27606	大丰	刘庄镇友谊村一组161#变	10	200	59	59
27607	大丰	友谊村150#变	10	400	320	320
27608	大丰	友谊线康居193#变	10	630	504	504
27609	大丰	南阳镇东旺村二组139#变	10	400	25	0
27610	大丰	南阳镇东旺村二组51#变	10	400	66	0
27611	大丰	南阳镇东旺村二组83#变	10	400	20	0
27612	大丰	南阳镇东旺村六组101#变	10	200	143	0
27613	大丰	南阳镇东旺村六组124#变	10	400	123	0
27614	大丰	南阳镇东旺村六组26#变	10	200	24	0
27615	大丰	南阳镇东旺村六组50#变	10	400	105	0
27616	大丰	南阳镇东旺村六组52#变	10	400	225	0
27617	大丰	南阳镇东旺村六组63#变	10	400	174	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27618	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	0	0
27619	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	0	0
27620	大丰	南阳镇东旺村四组136#变	10	400	206	0
27621	大丰	南阳镇东旺村四组141#变	10	200	160	0
27622	大丰	南阳镇东旺村四组48#变	10	400	18	0
27623	大丰	南阳镇东旺村五组126#变	10	400	86	0
27624	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	0	0
27625	大丰	南阳镇东旺村五组67#变	10	400	36	0
27626	大丰	南阳镇东旺村五组北94#变	10	200	23	0
27627	大丰	南阳镇东旺村五组南85#变	10	400	62	0
27628	大丰	南阳镇东旺村一组15#变	10	400	119	0
27629	大丰	南阳镇东旺村一组187#变	10	200	117	0
27630	大丰	南阳镇东旺村一组65#变	10	400	192	0
27631	大丰	南阳镇东旺村一组84#变	10	200	47	0
27632	大丰	南阳镇东旺二组82#变	10	400	98	0
27633	大丰	南阳镇黄海居委会2#变	10	400	320	0
27634	大丰	南阳镇通商小街005#变	10	315	252	0
27635	大丰	南阳镇通商小街107#变	10	200	93	0
27636	大丰	南阳镇通商小街12#变	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27637	大丰	南阳镇通商小街133#变	10	400	320	0
27638	大丰	南阳镇通商小街7#变	10	200	160	0
27639	大丰	润阳花园1#变	10	630	504	0
27640	大丰	润阳花园2#变	10	630	504	0
27641	大丰	润阳花园3#变	10	630	504	0
27642	大丰	润阳花园4#变	10	630	504	0
27643	大丰	通商小街186#变	10	630	504	0
27644	大丰	阳晨湖花园185#变	10	630	504	0
27645	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	0	0
27646	大丰	南阳镇黄海村五组95#变	10	200	54	0
27647	大丰	南阳镇黄海二组033#变	10	160	75	0
27648	大丰	南阳镇黄海居委会128#变	10	160	128	0
27649	大丰	南阳镇黄海六组55#变	10	400	287	0
27650	大丰	南阳镇黄海四组34#变	10	400	98	0
27651	大丰	南阳镇通商小街119#变	10	160	36	0
27652	大丰	南阳镇通商小街127#变	10	200	137	0
27653	大丰	南阳镇通商小街29#变	10	400	113	0
27654	大丰	南阳镇万盈石港一组59#变	10	400	111	0
27655	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27656	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	125	0
27657	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	0	0
27658	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	0	0
27659	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	0	0
27660	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	0	0
27661	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	0	0
27662	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	0	0
27663	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	0	0
27664	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	0	0
27665	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	0	0
27666	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	0	0
27667	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	0	0
27668	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	0	0
27669	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	0	0
27670	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	0	0
27671	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	0	0
27672	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	0	0
27673	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	0	0
27674	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27675	大丰	南阳镇黄海村二组14#变	10	400	146	0
27676	大丰	南阳镇黄海村三组92#变	10	400	67	0
27677	大丰	南阳镇黄海村一组100#变	10	200	87	0
27678	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	87	0
27679	大丰	南阳镇黄海四组024#变	10	200	4	0
27680	大丰	南阳镇黄海五组23#变JN	10	400	160	0
27681	大丰	南阳镇吉兴村二组42#变JN	10	400	88	0
27682	大丰	南阳镇吉兴村二组43#变	10	200	54	0
27683	大丰	南阳镇吉兴村二组75#变	10	400	58	0
27684	大丰	南阳镇吉兴村二组76#变	10	200	51	0
27685	大丰	南阳镇吉兴村二组77#变	10	200	73	0
27686	大丰	南阳镇吉兴村三组106#变	10	400	79	0
27687	大丰	南阳镇吉兴村三组135#变	10	160	42	0
27688	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	0	0
27689	大丰	南阳镇吉兴村三组140#变	10	200	30	0
27690	大丰	南阳镇吉兴村三组45#变	10	200	29	0
27691	大丰	南阳镇吉兴村三组62#变	10	100	66	0
27692	大丰	南阳镇吉兴村三组69#变JN	10	400	192	0
27693	大丰	南阳镇吉兴村三组南97#变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27694	大丰	南阳镇吉兴村四组117#变	10	400	227	0
27695	大丰	南阳镇吉兴村四组122#变	10	200	48	0
27696	大丰	南阳镇吉兴村四组35#变	10	400	39	0
27697	大丰	南阳镇吉兴村四组36#变	10	200	34	0
27698	大丰	南阳镇吉兴村四组73#变	10	200	33	0
27699	大丰	南阳镇吉兴村四组79#变	10	250	16	0
27700	大丰	南阳镇吉兴村五组132#变	10	400	54	0
27701	大丰	南阳镇吉兴村五组78#变JN	10	400	58	0
27702	大丰	南阳镇吉兴村一组44#变	10	200	30	0
27703	大丰	南阳镇吉兴村一组74#变	10	200	40	0
27704	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会98#变	10	400	320	0
27705	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会99#变	10	400	296	0
27706	大丰	南阳镇通商小街1#变	10	315	198	0
27707	大丰	南阳镇通商小街105#变	10	200	136	0
27708	大丰	南阳镇通商小街13#变JN	10	400	32	0
27709	大丰	南阳镇通商小街3#变	10	400	209	0
27710	大丰	南阳镇通商小街6#变	10	400	294	0
27711	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	159	0
27712	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27713	大丰	南阳镇裕海村三组56#变	10	200	43	0
27714	大丰	南阳镇裕海村四组131#变	10	200	36	0
27715	大丰	黄海村三组137#变	10	400	272	0
27716	大丰	南阳镇黄海村四组25#变	10	200	91	0
27717	大丰	南阳镇黄海村四组90#变	10	200	135	0
27718	大丰	南阳镇黄海三组53#变	10	400	130	0
27719	大丰	南阳镇黄海四组103#变	10	400	88	0
27720	大丰	南阳镇南阳黄海村三组104#变	10	200	10	0
27721	大丰	南阳镇通庆路8#变	10	200	160	0
27722	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	43	0
27723	大丰	南阳镇沿海村二组114#变	10	200	74	0
27724	大丰	南阳镇沿海村二组37#变	10	400	194	0
27725	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	0	0
27726	大丰	南阳镇沿海村二组60#变	10	400	8	0
27727	大丰	南阳镇沿海村二组61#变	10	400	109	0
27728	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	0	0
27729	大丰	南阳镇沿海村九组41#变	10	400	31	0
27730	大丰	南阳镇沿海村三组112#变	10	100	38	0
27731	大丰	南阳镇沿海村三组20#变	10	400	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27732	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	0	0
27733	大丰	南阳镇沿海村三组80#变	10	400	61	0
27734	大丰	南阳镇沿海村三组86#变	10	200	10	0
27735	大丰	南阳镇沿海村三组88#变	10	200	19	0
27736	大丰	南阳镇沿海村四组87#变	10	200	69	0
27737	大丰	南阳镇沿海村四组89#变	10	200	50	0
27738	大丰	南阳镇沿海村一组38#变	10	200	94	0
27739	大丰	南阳镇沿海园艺场134#变	10	400	293	0
27740	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	0	0
27741	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	16	0
27742	大丰	南阳镇裕海村四组118#变	10	400	298	0
27743	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	124	0
27744	大丰	南阳镇裕海村四组21#变	10	400	156	0
27745	大丰	南阳镇裕海村四组22#变	10	400	94	0
27746	大丰	南阳镇裕海村四组71#变	10	400	177	0
27747	大丰	南阳镇裕海村五组111#变	10	160	16	0
27748	大丰	南阳镇裕海村五组27#变	10	200	25	0
27749	大丰	南阳镇裕海村一组109#变	10	200	89	0
27750	大丰	南阳镇裕海村一组26#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27751	大丰	南阳镇裕海村一组28#变	10	200	81	0
27752	大丰	南阳镇裕海村一组91#变	10	200	39	0
27753	大丰	沿海村九组116#变	10	200	106	0
27754	大丰	南阳镇民心村一组96#变	10	400	311	0
27755	大丰	南阳镇通商小街011#变	10	400	320	0
27756	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	0	0
27757	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	0	0
27758	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	0	0
27759	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	0	0
27760	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	0	0
27761	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	0	0
27762	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	0	0
27763	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	0	0
27764	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	0	0
27765	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	0	0
27766	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	0	0
27767	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	0	0
27768	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	0	0
27769	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27770	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	0	0
27771	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	0	0
27772	大丰	南阳镇城乡村十一组167#变	10	200	0	0
27773	大丰	南阳镇城乡村五组139#变	10	200	0	0
27774	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	0	0
27775	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	0	0
27776	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	0	0
27777	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	0	0
27778	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	0	0
27779	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	0	0
27780	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	0	0
27781	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	0	0
27782	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	0	0
27783	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	0	0
27784	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	0	0
27785	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	0	0
27786	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	0	0
27787	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	0	0
27788	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27789	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	0	0
27790	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	0	0
27791	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	0	0
27792	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	0	0
27793	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	0	0
27794	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	0	0
27795	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	400	0	0
27796	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	0	0
27797	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	0	0
27798	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	0	0
27799	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	0	0
27800	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	0	0
27801	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	0	0
27802	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	0	0
27803	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	0	0
27804	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	0	0
27805	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	0	0
27806	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	0	0
27807	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27808	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	200	0	0
27809	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	0	0
27810	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	0	0
27811	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	0	0
27812	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	0	0
27813	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	0	0
27814	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	0	0
27815	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	0	0
27816	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	0	0
27817	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	0	0
27818	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	0	0
27819	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	0	0
27820	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	0	0
27821	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	0	0
27822	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	0	0
27823	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	400	0	0
27824	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	0	0
27825	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	0	0
27826	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27827	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	0	0
27828	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	0	0
27829	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	0	0
27830	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	0	0
27831	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	0	0
27832	大丰	南阳镇村一组158#变	10	200	0	0
27833	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	0	0
27834	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	400	0	0
27835	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	0	0
27836	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	0	0
27837	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	0	0
27838	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	0	0
27839	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	0	0
27840	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	0	0
27841	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	0	0
27842	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	0	0
27843	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	0	0
27844	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	0	0
27845	大丰	南阳镇团结街188#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27846	大丰	南阳镇团结街3#变	10	200	0	0
27847	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	0	0
27848	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	0	0
27849	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	400	0	0
27850	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	200	0	0
27851	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	0	0
27852	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	0	0
27853	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	0	0
27854	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	0	0
27855	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	0	0
27856	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	0	0
27857	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	0	0
27858	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	0	0
27859	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	0	0
27860	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	400	0	0
27861	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	0	0
27862	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	0	0
27863	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	0	0
27864	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27865	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	0	0
27866	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	0	0
27867	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	0	0
27868	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	0	0
27869	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	0	0
27870	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	0	0
27871	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	0	0
27872	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	0	0
27873	大丰	祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	0	0
27874	大丰	南阳供电所185#变	10	400	0	0
27875	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	0	0
27876	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	0	0
27877	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	0	0
27878	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	0	0
27879	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	0	0
27880	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	0	0
27881	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	0	0
27882	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	0	0
27883	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27884	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	0	0
27885	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	0	0
27886	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	0	0
27887	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	0	0
27888	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	200	0	0
27889	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	0	0
27890	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	0	0
27891	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	0	0
27892	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	0	0
27893	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	0	0
27894	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	0	0
27895	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	0	0
27896	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	0	0
27897	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	0	0
27898	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	0	0
27899	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	0	0
27900	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	0	0
27901	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	0	0
27902	大丰	南阳镇农贸易市场67#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27903	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	0	0
27904	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	0	0
27905	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	0	0
27906	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	0	0
27907	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	0	0
27908	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	0	0
27909	大丰	诚心康居181#变	10	400	0	0
27910	大丰	诚心康居182#变	10	400	0	0
27911	大丰	诚心康居183#变	10	400	0	0
27912	大丰	诚心康居184#变	10	400	0	0
27913	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	0	0
27914	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	0	0
27915	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	0	0
27916	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	0	0
27917	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	0	0
27918	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	0	0
27919	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	0	0
27920	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	0	0
27921	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27922	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	0	0
27923	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	0	0
27924	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	0	0
27925	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	0	0
27926	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	0	0
27927	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	0	0
27928	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	0	0
27929	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	0	0
27930	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	0	0
27931	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	0	0
27932	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	0	0
27933	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	0	0
27934	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	0	0
27935	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	0	0
27936	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	0	0
27937	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	315	0	0
27938	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	0	0
27939	大丰	三龙镇东红八组127#变	10	400	82	0
27940	大丰	三龙镇东红村七组138#变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27941	大丰	三龙镇东红二组108#变	10	400	56	0
27942	大丰	三龙镇东红二组148#变	10	200	15	0
27943	大丰	三龙镇东红二组189#变	10	200	39	0
27944	大丰	三龙镇东红二组33#变	10	200	24	0
27945	大丰	三龙镇东红六组117#变	10	200	160	0
27946	大丰	三龙镇东红六组121#变JN	10	200	21	0
27947	大丰	三龙镇东红六组163#变	10	200	91	0
27948	大丰	三龙镇东红六组35#变	10	200	69	0
27949	大丰	三龙镇东红十一组37#变	10	315	126	0
27950	大丰	三龙镇东红十组110#变	10	200	76	0
27951	大丰	三龙镇东红十组158#变	10	200	57	0
27952	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	0	0
27953	大丰	三龙镇东红十组165#变	10	200	149	0
27954	大丰	三龙镇东红十组36#变	10	200	53	0
27955	大丰	三龙镇东红五组166#变	10	200	137	0
27956	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	0	0
27957	大丰	三龙镇东红一组125#变	10	200	15	0
27958	大丰	三龙镇东红一组38#变	10	200	12	0
27959	大丰	三龙镇斗龙一组201#变	10	200	5	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27960	大丰	三龙镇斗龙一组66#变	10	200	59	0
27961	大丰	三龙镇开明八组19#变	10	200	143	0
27962	大丰	三龙镇开明村部39#变	10	400	138	0
27963	大丰	三龙镇开明九组157#变	10	200	160	0
27964	大丰	三龙镇开明九组8#变	10	200	114	0
27965	大丰	三龙镇开明六组88#变	10	200	107	0
27966	大丰	三龙镇开明七组40#变	10	400	137	0
27967	大丰	三龙镇开明七组89#变	10	160	79	0
27968	大丰	三龙镇开明三组129#变	10	200	132	0
27969	大丰	三龙镇开明三组42#变	10	200	126	0
27970	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	109	0
27971	大丰	三龙镇开明十组56#变	10	200	124	0
27972	大丰	三龙镇开明一组147#变	10	200	115	0
27973	大丰	三龙镇开明一组20#变	10	200	110	0
27974	大丰	三龙镇开明一组41#变	10	200	112	0
27975	大丰	三龙镇开明一组86#变	10	160	80	0
27976	大丰	三龙镇龙东三组133#变	10	200	125	0
27977	大丰	三龙镇龙东三组31#变	10	400	91	0
27978	大丰	三龙镇龙东十一组118#变	10	315	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27979	大丰	三龙镇三里村部55#变	10	200	155	0
27980	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	128	0
27981	大丰	三龙镇下坝一组85#变	10	160	109	0
27982	大丰	三龙镇新丰一组129#变	10	200	96	0
27983	大丰	三龙镇新丰一组173#变	10	200	82	0
27984	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	0	0
27985	大丰	三龙镇洋桥八组67#变	10	200	8	0
27986	大丰	三龙镇洋桥村部161#变	10	400	62	0
27987	大丰	三龙镇洋桥村部66#变	10	400	171	0
27988	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	0	0
27989	大丰	三龙镇洋桥二组6#变	10	200	45	0
27990	大丰	三龙镇洋桥二组65#变	10	100	3	0
27991	大丰	三龙镇洋桥九组168#变	10	200	8	0
27992	大丰	三龙镇洋桥九组68#变	10	200	12	0
27993	大丰	三龙镇洋桥九组87#变	10	200	126	0
27994	大丰	三龙镇洋桥七组69#变	10	200	106	0
27995	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	81	0
27996	大丰	三龙镇洋桥十二组41#变	10	200	64	0
27997	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27998	大丰	三龙镇洋桥十组170#变	10	400	112	0
27999	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	2	0
28000	大丰	三龙镇洋桥四组7#变	10	400	44	0
28001	大丰	三龙镇和平八组115#变	10	200	19	0
28002	大丰	三龙镇和平八组154#变	10	200	44	0
28003	大丰	三龙镇和平八组32#变	10	200	73	0
28004	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	106	0
28005	大丰	三龙镇和平二组35#变	10	200	68	0
28006	大丰	三龙镇和平九组114#变	10	200	47	0
28007	大丰	三龙镇和平九组36#变	10	200	129	0
28008	大丰	三龙镇和平排灌站37#变	10	400	320	0
28009	大丰	三龙镇和平排灌站38#变	10	400	320	0
28010	大丰	三龙镇和平三组128#变	10	200	12	0
28011	大丰	三龙镇和平四组130#变	10	200	26	0
28012	大丰	三龙镇和平四组34#变	10	200	131	0
28013	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	57	0
28014	大丰	三龙镇和平一组113#变	10	400	49	0
28015	大丰	三龙镇新丰八组102#变	10	200	103	0
28016	大丰	三龙镇新丰八组174#变	10	200	84	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28017	大丰	三龙镇新丰八组25#变	10	200	23	0
28018	大丰	三龙镇洋桥三组64#变	10	400	16	0
28019	大丰	三龙镇北二十二连北扬水站1#变	10	200	160	0
28020	大丰	三龙镇北二十二连场头2#变	10	200	160	0
28021	大丰	三龙镇二十连场头22#变	10	200	145	0
28022	大丰	三龙镇二十连东扬水站17#变	10	100	80	0
28023	大丰	三龙镇二十连西扬水站19#变	10	200	160	0
28024	大丰	三龙镇二十一连场头12#变	10	200	160	0
28025	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	320	0
28026	大丰	三龙镇二十一连西扬水站15#变	10	200	160	0
28027	大丰	三龙镇二十一连扬水站13#变	10	100	80	0
28028	大丰	三龙镇方农003#变	10	100	80	0
28029	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	80	0
28030	大丰	三龙镇方农28#变	10	200	160	0
28031	大丰	三龙镇方强农场23#变	10	200	160	0
28032	大丰	三龙镇方强农场9#变	10	100	80	0
28033	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	80	0
28034	大丰	三龙镇南二十二连东扬水站7#变	10	200	160	0
28035	大丰	三龙镇南二十二连西扬水站8#变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28036	大丰	三龙镇南二十二连扬水站6#变	10	200	160	0
28037	大丰	三龙镇十八连场头27#变	10	200	160	0
28038	大丰	三龙镇十八连西扬水站26#变	10	200	160	0
28039	大丰	三龙镇十九连北扬水站20#变	10	315	252	0
28040	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	80	0
28041	大丰	三龙镇十九连西扬水站21#变	10	200	160	0
28042	大丰	三龙镇十六连场头33#变	10	200	160	0
28043	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	320	0
28044	大丰	三龙镇十六连西扬水站30#变	10	200	160	0
28045	大丰	三龙镇十六连西扬水站31#变	10	100	80	0
28046	大丰	三龙镇十五连场头35#变	10	200	160	0
28047	大丰	三龙镇方农车队50#变	10	400	320	0
28048	大丰	三龙镇方强农场加工厂48#变	10	200	160	0
28049	大丰	三龙镇工程队49#变	10	200	144	0
28050	大丰	三龙镇海滨北路52#变	10	200	160	0
28051	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	320	0
28052	大丰	三龙镇新丰九组117#变	10	200	83	0
28053	大丰	三龙镇新丰九组125#变	10	400	245	0
28054	大丰	三龙镇新丰九组26#变	10	315	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28055	大丰	三龙镇新丰九组北28#变	10	200	10	0
28056	大丰	三龙镇新丰九组南27#变	10	200	30	0
28057	大丰	三龙镇新丰十一组104#变	10	200	122	0
28058	大丰	三龙镇新丰十一组136#变	10	200	102	0
28059	大丰	三龙镇新丰十一组北140#变	10	200	160	0
28060	大丰	三龙镇新丰十一组北30#变	10	160	128	0
28061	大丰	三龙镇新丰十一组南31#变	10	200	124	0
28062	大丰	三龙镇新丰十组(中)103#变	10	200	88	0
28063	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	0	0
28064	大丰	场部.朝阳路东45#变	10	400	320	0
28065	大丰	场部.纯净水厂后44#变	10	630	504	0
28066	大丰	场部.派出所后43#变	10	630	504	0
28067	大丰	场部.小高层47#变	10	630	504	0
28068	大丰	场部.小区46#变	10	630	504	0
28069	大丰	方强农场76#变	10	630	504	0
28070	大丰	三龙镇方农加油站41#变	10	200	160	0
28071	大丰	三龙镇方强农场75#变	10	400	320	0
28072	大丰	三龙镇服装厂住宿区42#变	10	200	160	0
28073	大丰	三龙镇方农干警宿舍区100#变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28074	大丰	三龙镇方强农场沙石场56#变	10	100	80	0
28075	大丰	三龙镇方强农场医院53#变	10	400	292	0
28076	大丰	三龙镇方强农村变电所55#变	10	200	160	0
28077	大丰	三龙镇二连场头78#变	10	200	160	0
28078	大丰	三龙镇二连东扬水站83#变	10	100	80	0
28079	大丰	三龙镇二连扬水站082#变	10	200	160	0
28080	大丰	三龙镇丰余四连东扬水站085#变	10	200	160	0
28081	大丰	三龙镇林业分场扬水站088#变	10	200	160	0
28082	大丰	三龙镇三连场头77#变	10	200	132	0
28083	大丰	三龙镇十一连场头89#变	10	200	154	0
28084	大丰	三龙镇十一连东扬水站87#变	10	100	80	0
28085	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	160	0
28086	大丰	三龙镇四分场养殖队102#变	10	200	160	0
28087	大丰	三龙镇四连场头70#变	10	200	153	0
28088	大丰	三龙镇四连东扬水站1#072#变	10	200	160	0
28089	大丰	三龙镇四连东扬水站2#73#变	10	200	160	0
28090	大丰	三龙镇四连东扬水站3#074#变	10	200	160	0
28091	大丰	三龙镇四连西扬水站71#变	10	100	80	0
28092	大丰	三龙镇一连北扬水站081#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28093	大丰	三龙镇一连场头79#变	10	200	160	0
28094	大丰	三龙镇八连场头94#变	10	200	134	0
28095	大丰	三龙镇八连东扬水站61#变	10	100	80	0
28096	大丰	三龙镇八连扬水站57#变	10	200	160	0
28097	大丰	三龙镇方强农场农科所65#变	10	200	160	0
28098	大丰	三龙镇六连场头60#变	10	200	160	0
28099	大丰	三龙镇六连西扬水站59#变	10	200	160	0
28100	大丰	三龙镇农科所西扬水站64#变	10	100	80	0
28101	大丰	三龙镇农科所扬水站092#变	10	200	160	0
28102	大丰	三龙镇农科所扬水站093#变	10	200	160	0
28103	大丰	三龙镇七连场头62#变	10	200	160	0
28104	大丰	三龙镇七连东扬水站63#变	10	100	80	0
28105	大丰	三龙镇七连扬水站58#变	10	200	160	0
28106	大丰	三龙镇十二连北扬水站99#变	10	400	320	0
28107	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	80	0
28108	大丰	三龙镇十二连西扬水站96#变	10	200	160	0
28109	大丰	三龙镇十二连中扬水站97#变	10	100	80	0
28110	大丰	三龙镇机械厂宿舍区101#变	10	200	160	0
28111	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28112	大丰	三龙镇十四连场头37#变	10	200	131	0
28113	大丰	三龙镇十四连东扬水站39#变	10	200	160	0
28114	大丰	三龙镇十五连南扬水站（机械厂）36#变	10	200	160	0
28115	大丰	三龙镇蔬菜大队40#变	10	400	320	0
28116	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	67	0
28117	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	19	0
28118	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	47	0
28119	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	20	0
28120	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	106	0
28121	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	137	0
28122	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	0	0
28123	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	117	0
28124	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	61	0
28125	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	65	0
28126	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	158	0
28127	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	100	0
28128	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	10	0
28129	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	0	0
28130	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28131	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	31	0
28132	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	66	0
28133	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	160	0
28134	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	47	0
28135	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	93	0
28136	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	400	179	0
28137	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	80	0
28138	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	320	0
28139	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	107	0
28140	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	288	0
28141	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	78	0
28142	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	81	0
28143	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	4	0
28144	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	101	0
28145	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	87	0
28146	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	2	0
28147	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	0	0
28148	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	128	0
28149	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28150	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	209	0
28151	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	21	0
28152	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	282	0
28153	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	800	0
28154	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	800	0
28155	大丰	汇龙家园122#变	10	800	640	0
28156	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	160	0
28157	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	160	0
28158	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	160	0
28159	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	320	0
28160	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	160	0
28161	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	160	0
28162	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	284	0
28163	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	320	0
28164	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	35	0
28165	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	104	0
28166	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	219	0
28167	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	320	0
28168	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	16	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28169	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	22	0
28170	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	0	0
28171	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	36	0
28172	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	107	0
28173	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	135	0
28174	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	26	0
28175	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	57	0
28176	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	290	0
28177	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	295	0
28178	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	320	0
28179	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	310	0
28180	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	320	0
28181	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	75	0
28182	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	6	0
28183	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	2	0
28184	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	75	0
28185	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	0	0
28186	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	3	0
28187	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	6	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28188	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	48	0
28189	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	0	0
28190	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	75	0
28191	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	11	0
28192	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	75	0
28193	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	75	0
28194	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	75	0
28195	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	75	0
28196	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	0	0
28197	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	75	0
28198	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	13	0
28199	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	75	0
28200	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	15	0
28201	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	75	0
28202	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	0	0
28203	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	23	0
28204	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	0	0
28205	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	29	0
28206	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28207	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	40	0
28208	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	37	0
28209	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	0	0
28210	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	32	0
28211	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	20	0
28212	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	74	0
28213	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	4	0
28214	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	0	0
28215	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	75	0
28216	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	24	0
28217	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	46	0
28218	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	0	0
28219	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	13	0
28220	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	30	0
28221	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	75	0
28222	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	9	0
28223	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	73	0
28224	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	0	0
28225	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	28	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28226	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	114	0
28227	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	101	0
28228	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	48	0
28229	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	35	0
28230	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	23	0
28231	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	208	0
28232	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	10	0
28233	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	146	0
28234	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	0	0
28235	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	150	0
28236	大丰	三龙镇丰余村部68#变.	10	400	43	0
28237	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	17	0
28238	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	135	0
28239	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	0	0
28240	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	126	0
28241	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	17	0
28242	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	0	0
28243	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	16	0
28244	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	3	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28245	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	65	0
28246	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	4	0
28247	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	160	56	0
28248	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	190	0
28249	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	144	0
28250	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	8	0
28251	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	0	0
28252	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	0	0
28253	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	93	0
28254	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	40	0
28255	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	119	0
28256	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	80	0
28257	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	400	164	0
28258	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	0	0
28259	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	160	0
28260	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	94	0
28261	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	109	0
28262	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	30	0
28263	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	28	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28264	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	320	0
28265	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	320	0
28266	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	471	0
28267	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	445	0
28268	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	320	0
28269	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	0	0
28270	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	115	0
28271	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	4	0
28272	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	320	0
28273	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	48	0
28274	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	7	0
28275	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	1	0
28276	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	11	0
28277	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	35	0
28278	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	308	0
28279	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	165	0
28280	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	60	0
28281	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	9	0
28282	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28283	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	182	0
28284	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	0	0
28285	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	83	0
28286	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	74	0
28287	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	144	0
28288	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	10	0
28289	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	160	0
28290	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	0	0
28291	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	171	0
28292	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	31	0
28293	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	50	0
28294	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	22	0
28295	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	23	0
28296	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	0	0
28297	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	160	0
28298	大丰	三龙老街181#变	10	400	275	0
28299	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	266	0
28300	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	118	0
28301	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	219	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28302	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	264	0
28303	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	22	0
28304	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	320	0
28305	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	160	0
28306	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	16	0
28307	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	0	0
28308	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	320	0
28309	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	64	0
28310	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	26	0
28311	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	28	0
28312	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	4	0
28313	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	64	0
28314	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	85	0
28315	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	2	0
28316	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	262	0
28317	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	309	0
28318	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	320	0
28319	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	144	0
28320	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28321	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	147	0
28322	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	5	0
28323	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	13	0
28324	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	200	2	0
28325	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	73	0
28326	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	31	0
28327	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	112	0
28328	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	27	0
28329	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	320	0
28330	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	231	0
28331	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	274	0
28332	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	320	0
28333	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	46	0
28334	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	1	0
28335	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	81	0
28336	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	133	0
28337	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	13	0
28338	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	41	0
28339	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28340	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	18	0
28341	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	80	0
28342	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	64	0
28343	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	58	0
28344	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	12	0
28345	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	9	0
28346	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	89	0
28347	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	34	0
28348	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	40	0
28349	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	57	0
28350	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	81	0
28351	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	23	0
28352	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	71	0
28353	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	3	0
28354	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	11	0
28355	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	0	0
28356	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	182	0
28357	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	53	0
28358	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28359	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	200	67	0
28360	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	12	0
28361	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	13	0
28362	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	272	0
28363	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	160	0
28364	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	83	0
28365	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	207	0
28366	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	88	0
28367	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	157	0
28368	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	286	0
28369	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	160	0
28370	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	94	0
28371	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	30	0
28372	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	160	0
28373	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	0	0
28374	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	0	0
28375	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	2	0
28376	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	23	0
28377	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28378	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	104	0
28379	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	42	0
28380	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	17	0
28381	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	86	0
28382	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	15	0
28383	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	30	0
28384	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	141	0
28385	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	45	0
28386	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	114	0
28387	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	130	0
28388	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	8	0
28389	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	0	0
28390	大丰	三龙镇新坍六组150#变	10	200	58	0
28391	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	79	0
28392	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	4	0
28393	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	16	0
28394	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	0	0
28395	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	17	0
28396	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28397	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	51	0
28398	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	169	0
28399	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	16	0
28400	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	85	0
28401	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	87	0
28402	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	111	0
28403	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	23	0
28404	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	45	0
28405	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	54	0
28406	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	114	0
28407	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	142	0
28408	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	99	0
28409	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	98	0
28410	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	72	0
28411	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	198	0
28412	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	160	0
28413	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	60	0
28414	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	39	0
28415	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28416	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	128	0
28417	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	80	0
28418	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	160	0
28419	大丰	三龙镇创新路22#变	10	200	97	0
28420	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	126	0
28421	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	47	0
28422	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	320	0
28423	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	504	0
28424	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	504	0
28425	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	36	0
28426	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	77	0
28427	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	46	0
28428	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	0	0
28429	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	320	0
28430	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	109	0
28431	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	276	0
28432	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	17	0
28433	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	243	0
28434	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28435	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	7	0
28436	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	15	0
28437	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	242	0
28438	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	16	0
28439	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	4	0
28440	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	146	0
28441	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	108	0
28442	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	160	0
28443	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	0	0
28444	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	185	0
28445	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	200	97	0
28446	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	0	0
28447	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	0	0
28448	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	264	0
28449	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	141	0
28450	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	267	0
28451	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	128	0
28452	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	160	0
28453	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	184	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28454	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	128	0
28455	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	15	0
28456	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	44	0
28457	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	39	0
28458	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	121	0
28459	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	242	0
28460	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	102	0
28461	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	80	0
28462	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	160	0
28463	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	58	0
28464	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	150	0
28465	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	115	0
28466	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	67	0
28467	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	60	0
28468	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	102	0
28469	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	117	0
28470	大丰	西团小街9#变	10	630	500	500
28471	大丰	西团镇北团八组133#变	10	200	123	123
28472	大丰	西团镇北团八组24#变	10	200	59	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28473	大丰	西团镇北团村二组132#变	10	200	107	107
28474	大丰	西团镇北团村六组100#变	10	200	46	46
28475	大丰	西团镇北团村六组25#变	10	200	76	76
28476	大丰	西团镇北团村七组115#变	10	200	73	73
28477	大丰	西团镇北团六组26#变	10	200	50	50
28478	大丰	西团镇北团七组17#变	10	200	108	108
28479	大丰	西团镇北团七组22#变	10	400	280	280
28480	大丰	西团镇北团七组23#变	10	200	27	27
28481	大丰	西团镇北团七组68#变	10	200	33	33
28482	大丰	西团镇北团七组92#变	10	200	7	7
28483	大丰	西团镇北团一组51#变	10	200	115	115
28484	大丰	西团镇北团一组52#变	10	400	174	174
28485	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	2	2
28486	大丰	西团镇描花村二组87#变	10	200	160	160
28487	大丰	西团镇描花村三组101#变	10	200	122	122
28488	大丰	西团镇描花村五组61#变	10	315	160	160
28489	大丰	西团镇描花村五组62#变	10	200	51	51
28490	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	0	0
28491	大丰	西团镇描花二组142#变	10	315	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28492	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	0	0
28493	大丰	西团镇描花二组33#变	10	200	105	105
28494	大丰	西团镇描花二组34#变	10	200	122	122
28495	大丰	西团镇描花三组122#变	10	200	128	128
28496	大丰	西团镇描花三组35#变	10	400	320	320
28497	大丰	西团镇描花三组36#变	10	200	142	142
28498	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	0	0
28499	大丰	西团镇描花四组121#变	10	200	111	111
28500	大丰	西团镇描花四组14#变	10	160	79	79
28501	大丰	西团镇描花四组60#变	10	400	27	27
28502	大丰	西团镇描花五组127#变	10	200	160	160
28503	大丰	西团镇描花五组73#变	10	200	62	62
28504	大丰	西团镇描花五组77#变	10	200	160	160
28505	大丰	西团镇描花一组125#变	10	200	160	160
28506	大丰	西团镇描花一组139#变	10	200	76	76
28507	大丰	西团镇描花一组31#变	10	200	93	93
28508	大丰	西团镇腾龙药业东侧13#变	10	80	64	64
28509	大丰	西团镇西灵三组117#变	10	200	25	25
28510	大丰	西团镇西团五组28#变	10	200	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28511	大丰	西团镇西团五组29#变	10	200	128	128
28512	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	27	27
28513	大丰	西团镇西团一组39#变	10	400	301	301
28514	大丰	西团镇大龙村九组108#变	10	160	67	67
28515	大丰	西团镇黄埔村51#变	10	200	110	110
28516	大丰	西团镇黄埔五组181#变	10	200	35	35
28517	大丰	西团镇黄埔五组183#变	10	200	5	5
28518	大丰	西团镇黄浦村三组39#变	10	400	224	224
28519	大丰	西团镇黄浦村五组154#变	10	200	112	112
28520	大丰	西团镇黄浦村五组38#变	10	160	128	128
28521	大丰	西团镇黄浦七组163#变	10	200	108	108
28522	大丰	西团镇黄浦四组196#变	10	315	147	147
28523	大丰	西团镇九一北站193#变	10	400	312	312
28524	大丰	西团镇九一村二组34#变	10	200	62	62
28525	大丰	西团镇九一村二组37#变	10	200	124	124
28526	大丰	西团镇九一村四组207#变	10	200	151	151
28527	大丰	西团镇九一村四组208#变	10	400	320	320
28528	大丰	西团镇九一村五组143#变	10	200	67	67
28529	大丰	西团镇九一村一组10#变	10	400	201	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28530	大丰	西团镇九一三组115#变	10	160	63	63
28531	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	156	156
28532	大丰	西团镇九一四组114#变	10	160	82	82
28533	大丰	西团镇九一四组169#变	10	400	287	287
28534	大丰	西团镇马港村一组5#变	10	200	150	150
28535	大丰	西团镇马港开发区202#变	10	200	160	160
28536	大丰	西团镇马港开发区3#变	10	400	262	262
28537	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	102	102
28538	大丰	西团镇中洋二组32#变	10	400	186	186
28539	大丰	西团镇中洋七组35#变	10	400	74	74
28540	大丰	西团镇中洋五组33#变	10	400	185	185
28541	大丰	西团镇大龙村137#变	10	400	292	292
28542	大丰	西团镇大龙村74#变	10	400	307	307
28543	大丰	西团镇众心村八组170#变	10	400	258	258
28544	大丰	翡翠城二期5#变	10	800	640	640
28545	大丰	翡翠城二期7#变	10	800	640	640
28546	大丰	西团村五组143#变	10	400	315	315
28547	大丰	西团镇大龙村十组201#变	10	200	155	155
28548	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28549	大丰	西团镇七组72#变	10	200	93	93
28550	大丰	西团镇西团村五组106#变	10	400	187	187
28551	大丰	西团镇西团村五组20#变	10	400	269	269
28552	大丰	西团镇众心村康居3#变	10	630	504	504
28553	大丰	西团镇众心村一组62#变	10	200	44	44
28554	大丰	西团镇黄埔172#变	10	200	124	124
28555	大丰	西团镇黄埔三组12#变	10	400	266	266
28556	大丰	西团镇黄埔三组195#变	10	315	248	248
28557	大丰	西团镇黄埔四组180#变	10	200	160	160
28558	大丰	西团镇黄埔四组190#变	10	200	138	138
28559	大丰	西团镇黄埔五组185#变	10	200	82	82
28560	大丰	西团镇黄浦八组46#变	10	200	160	160
28561	大丰	西团镇黄浦村138#变	10	200	136	136
28562	大丰	西团镇黄浦村七组156#变	10	200	67	67
28563	大丰	西团镇黄浦村五组155#变	10	200	123	123
28564	大丰	西团镇黄浦村一组43#变	10	200	149	149
28565	大丰	西团镇黄浦二组101#变	10	200	144	144
28566	大丰	西团镇黄浦六组157#变	10	200	160	160
28567	大丰	西团镇黄浦七组44#变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28568	大丰	西团镇黄浦三组105#变	10	200	120	120
28569	大丰	西团镇黄浦四组45#变	10	200	71	71
28570	大丰	西团镇黄浦五组119#变	10	160	43	43
28571	大丰	西团镇浦南六组40#变	10	200	88	88
28572	大丰	西团镇浦南七组41#变	10	200	84	84
28573	大丰	西团镇黄埔七组189#变	10	315	252	252
28574	大丰	西团镇黄浦四组118#变	10	200	160	160
28575	大丰	西团镇九一北站31#变	10	200	110	110
28576	大丰	西团镇九一南站29#变	10	400	185	185
28577	大丰	西团镇九一七组159#变	10	200	128	128
28578	大丰	西团镇九一三组116#变	10	160	20	20
28579	大丰	西团镇九一四组117#变	10	160	87	87
28580	大丰	西团镇九一中站197#变	10	200	92	92
28581	大丰	西团镇九一中站30#变	10	400	136	136
28582	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	118	118
28583	大丰	西团镇赵场112#变	10	160	96	96
28584	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	80	80
28585	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	51	51
28586	大丰	西团镇赵场村四组168#变	10	100	4	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28587	大丰	西团镇赵场村一组111#变	10	160	46	46
28588	大丰	西团镇赵场二组104#变	10	200	14	14
28589	大丰	西团镇赵场九组26#变	10	400	151	151
28590	大丰	西团镇赵场七组25#变	10	200	160	160
28591	大丰	西团镇赵场七组7#变	10	200	136	136
28592	大丰	西团镇赵场三组22#变	10	200	47	47
28593	大丰	西团镇赵场十二组205#变	10	200	42	42
28594	大丰	西团镇赵场十二组28#变	10	200	79	79
28595	大丰	西团镇赵场十一组135#变	10	200	160	160
28596	大丰	西团镇赵场十一组27#变	10	200	97	97
28597	大丰	西团镇赵场四组133#变	10	200	64	64
28598	大丰	西团镇赵场四组23#变	10	200	84	84
28599	大丰	西团镇赵场四组98#变	10	200	88	88
28600	大丰	西团镇赵场五组24#变	10	200	42	42
28601	大丰	西团镇赵场一组100#变	10	200	109	109
28602	大丰	西团镇赵场一组21#变	10	200	8	8
28603	大丰	西团镇大龙一组20#变	10	400	223	223
28604	大丰	龙窑康居点1#变	10	630	476	476
28605	大丰	西团镇龙窑村二组123#变	10	400	247	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28606	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	106	106
28607	大丰	西团镇龙窑村七组153#变	10	400	294	294
28608	大丰	西团镇龙窑村七组206#变	10	400	320	320
28609	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	0	0
28610	大丰	西团镇龙窑村一组99#变	10	200	4	4
28611	大丰	西团镇龙窑七组76#变	10	200	39	39
28612	大丰	西团镇龙窑三组19#变	10	400	311	311
28613	大丰	西团镇龙窑三组78#变	10	200	11	11
28614	大丰	西团镇龙窑五组146#变	10	200	138	138
28615	大丰	西团镇龙窑五组77#变	10	400	258	258
28616	大丰	西团镇众心村二组178#变	10	200	23	23
28617	大丰	西团镇众心村六组160#变	10	400	299	299
28618	大丰	西团镇众心村六组63#变	10	200	43	43
28619	大丰	西团镇众心三组60#变	10	200	160	160
28620	大丰	西团大龙四组18#变	10	400	273	273
28621	大丰	西团镇大龙村二组109#变	10	400	218	218
28622	大丰	西团镇大龙村十组54#变	10	400	233	233
28623	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	64	64
28624	大丰	西团镇大龙三组2#变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28625	大丰	西团镇大龙四组6#变	10	400	290	290
28626	大丰	西团镇大龙四组9#变	10	500	362	362
28627	大丰	西团镇大龙小街182#箱变	10	400	282	282
28628	大丰	西团镇大龙一组53#变	10	400	208	208
28629	大丰	西团镇东塘路路灯15#变	10	160	128	128
28630	大丰	西团镇七灶河村132#变	10	200	23	23
28631	大丰	西团镇七灶河村二组80#变	10	400	45	45
28632	大丰	西团镇七灶河村二组81#变	10	100	37	37
28633	大丰	西团镇七灶河村七组166#变	10	200	98	98
28634	大丰	西团镇七灶河村三组130#变	10	160	98	98
28635	大丰	西团镇七灶河村三组79#变	10	200	126	126
28636	大丰	西团镇七灶河村四组188#变	10	200	117	117
28637	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	0	0
28638	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	0	0
28639	大丰	西团镇七灶河三组82#变	10	400	222	222
28640	大丰	西团镇七灶河三组83#变	10	200	114	114
28641	大丰	西团镇七灶河四组85#变	10	200	67	67
28642	大丰	西团镇七灶河五组14#变	10	200	4	4
28643	大丰	西团镇众心村二组179#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28644	大丰	西团镇众心村四组58#变	10	200	120	120
28645	大丰	西团镇众心二组57#变	10	200	11	11
28646	大丰	西团大龙五组106#变	10	400	320	320
28647	大丰	西团镇大龙村140#变	10	200	109	109
28648	大丰	西团镇大龙村七组55#变	10	400	168	168
28649	大丰	西团镇大龙村三组139#变	10	400	224	224
28650	大丰	西团镇大龙村三组8#变	10	200	105	105
28651	大丰	西团镇大龙村小街136#变	10	200	160	160
28652	大丰	西团镇大龙二组11#变	10	400	245	245
28653	大丰	西团镇大龙三组4#变	10	315	252	252
28654	大丰	西团镇大龙五组1#变	10	400	288	288
28655	大丰	西团镇众心村158#变	10	200	96	96
28656	大丰	西团镇众心村四组161#变	10	200	65	65
28657	大丰	西团镇北团八组21#变	10	200	18	18
28658	大丰	西团镇北团村八组107#变	10	400	135	135
28659	大丰	西团镇供电所11#变	10	500	360	360
28660	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	81	81
28661	大丰	西团镇马港五组122#变	10	200	74	74
28662	大丰	西团镇西灵村二组78#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28663	大丰	西团镇西灵村三组82#变	10	200	160	160
28664	大丰	西团镇西灵村一组119#变	10	200	7	7
28665	大丰	西团镇西灵二组134#变	10	200	117	117
28666	大丰	西团镇西灵二组135#变	10	315	94	94
28667	大丰	西团镇西灵二组136#变	10	200	120	120
28668	大丰	西团镇西灵二组42#变	10	200	97	97
28669	大丰	西团镇西灵三组15#变	10	400	19	19
28670	大丰	西团镇西灵一组109#变	10	200	160	160
28671	大丰	西团镇西灵一组40#变	10	200	49	49
28672	大丰	西团镇西灵一组41#变	10	400	185	185
28673	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	200	0	0
28674	大丰	西团镇西团村12#变	10	400	244	244
28675	大丰	西团镇西团村3#变	10	400	320	320
28676	大丰	西团镇西团村三组88#变	10	100	20	20
28677	大丰	西团镇西团村三组89#变	10	200	160	160
28678	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	33	33
28679	大丰	西团镇西团六组145#变	10	200	160	160
28680	大丰	西团镇西团六组30#变	10	200	41	41
28681	大丰	西团镇西团六组66#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28682	大丰	西团镇西团七组27#变	10	400	271	271
28683	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	121	121
28684	大丰	西团镇西团四组114#变	10	200	106	106
28685	大丰	西团镇西团四组19#变	10	200	35	35
28686	大丰	西团镇西团四组63#变	10	200	72	72
28687	大丰	西团镇西团五组91#变	10	200	119	119
28688	大丰	西团镇西团小街128#变	10	400	313	313
28689	大丰	西团镇西团小街2#变	10	200	56	56
28690	大丰	西团镇新窑街129#变	10	200	155	155
28691	大丰	西团镇新窑街8#变	10	200	136	136
28692	大丰	西团镇北团村五组65#变	10	200	93	93
28693	大丰	西团镇福林花苑1#变	10	800	640	640
28694	大丰	西团镇西灵村六组85#变	10	200	28	28
28695	大丰	西团镇西灵村六组95#变	10	200	2	2
28696	大丰	西团镇西灵村四组84#变	10	200	90	90
28697	大丰	西团镇西灵四组45#变	10	200	30	30
28698	大丰	西团镇西灵四组71#变	10	400	208	208
28699	大丰	西团镇西灵五组137#变	10	200	157	157
28700	大丰	西团镇西灵五组44#变	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28701	大丰	西团镇西灵一组43#变	10	200	79	79
28702	大丰	西团镇西团安置小区93#变	10	200	160	160
28703	大丰	西团镇西团村四组120#变	10	200	7	7
28704	大丰	西团镇西团四组116#变	10	200	44	44
28705	大丰	西团镇新中村二组103#变	10	200	86	86
28706	大丰	西团镇新中村二组16#变	10	200	27	27
28707	大丰	西团镇新中村三组110#变	10	200	160	160
28708	大丰	西团镇新中村四组102#变	10	200	105	105
28709	大丰	西团镇新中村一组10#变	10	200	70	70
28710	大丰	西团镇新中村一组104#变	10	200	70	70
28711	大丰	西团镇新中二组105#变	10	200	113	113
28712	大丰	西团镇新中三组131#变	10	400	320	320
28713	大丰	西团镇新中三组53#变	10	400	294	294
28714	大丰	西团镇新中三组54#变	10	200	116	116
28715	大丰	西团镇新中三组57#变	10	200	35	35
28716	大丰	西团镇新中三组58#变	10	200	21	21
28717	大丰	西团镇新中四组55#变	10	200	160	160
28718	大丰	西团镇新中四组74#变	10	200	21	21
28719	大丰	西团镇新中五组144#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28720	大丰	西团镇新中五组56#变	10	200	42	42
28721	大丰	西团镇新中五组94#变	10	200	149	149
28722	大丰	西团镇新中一组59#变	10	200	104	104
28723	大丰	西团镇园区112#变	10	200	95	95
28724	大丰	翡翠城二期6#变	10	800	640	640
28725	大丰	翡翠城二期8#变	10	800	640	640
28726	大丰	西团村7#变	10	400	320	320
28727	大丰	西团翡翠城一期开关站1#主变	10	800	640	640
28728	大丰	西团翡翠城一期开关站4#主变	10	800	640	640
28729	大丰	西团镇万家富1#变	10	630	504	504
28730	大丰	西团镇万家富2#变	10	630	504	504
28731	大丰	西团镇西团村六组76#变	10	400	262	262
28732	大丰	西团镇西团村七组86#变	10	200	160	160
28733	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	96	96
28734	大丰	西团镇西团七组4#变	10	400	294	294
28735	大丰	西团镇西团小街1#变	10	400	314	314
28736	大丰	西团镇西团小街111#变	10	200	125	125
28737	大丰	西团镇西团小街123#变	10	400	286	286
28738	大丰	西团镇西团小街138#变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28739	大丰	西团镇西团小街5#变	10	315	252	252
28740	大丰	西团镇西团小街6#变	10	400	294	294
28741	大丰	西团镇众心村1#箱变002	10	400	320	320
28742	大丰	西团镇众心村七组56#变	10	200	89	89
28743	大丰	西团镇众心村一组144#变	10	200	29	29
28744	大丰	西团镇马港村171#变	10	200	101	101
28745	大丰	西团镇马港村五组110#变	10	200	41	41
28746	大丰	西团镇马港二组49#变	10	400	308	308
28747	大丰	西团镇马港三组198#变	10	315	247	247
28748	大丰	西团镇马港三组50#变	10	200	160	160
28749	大丰	西团镇马港四组120#变	10	200	20	20
28750	大丰	西团镇马港四组203#变	10	200	135	135
28751	大丰	西团镇马港五组200#变	10	200	101	101
28752	大丰	西团镇马港一组186#变	10	200	59	59
28753	大丰	西团镇马港一组48#变	10	200	57	57
28754	大丰	西团镇北团村二组126#变	10	200	3	3
28755	大丰	西团镇北团村二组97#变	10	200	144	144
28756	大丰	西团镇北团村三组146#变	10	400	207	207
28757	大丰	西团镇北团村三组80#变	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28758	大丰	西团镇北团村三组81#变	10	200	29	29
28759	大丰	西团镇北团村三组98#变	10	200	84	84
28760	大丰	西团镇北团村四组124#变	10	200	154	154
28761	大丰	西团镇北团村四组130#变	10	200	4	4
28762	大丰	西团镇北团村四组48#变	10	200	89	89
28763	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	0	0
28764	大丰	西团镇北团三组140#变	10	400	286	286
28765	大丰	西团镇北团三组141#变	10	200	143	143
28766	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	0	0
28767	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	279	279
28768	大丰	西团镇北团五组46#变	10	200	14	14
28769	大丰	西团镇北团五组47#变	10	200	26	26
28770	大丰	西团镇北团五组69#变	10	200	74	74
28771	大丰	西团镇北团五组70#变	10	200	36	36
28772	大丰	西团镇北团五组99#变	10	200	44	44
28773	大丰	西团镇七灶河88#变	10	200	160	160
28774	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	0	0
28775	大丰	西团镇七灶河村二组129#变	10	200	40	40
28776	大丰	西团镇七灶河村六组96#变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28777	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	0	0
28778	大丰	西团镇七灶河村三组167#变	10	200	2	2
28779	大丰	西团镇七灶河村三组89#变	10	200	62	62
28780	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	400	0	0
28781	大丰	西团镇七灶河村四组145#变	10	200	44	44
28782	大丰	西团镇七灶河村四组86#变	10	200	80	80
28783	大丰	西团镇七灶河村五组192#变	10	400	167	167
28784	大丰	西团镇七灶河村一组107#变	10	200	3	3
28785	大丰	西团镇七灶河村一组87#变	10	200	160	160
28786	大丰	西团镇七灶河村一组90#变	10	200	15	15
28787	大丰	西团镇七灶河三组93#变	10	200	56	56
28788	大丰	西团镇七灶河四组94#变	10	200	122	122
28789	大丰	西团镇西团一组75#变	10	200	135	135
28790	大丰	西团镇众心村康居1#箱变	10	630	504	504
28791	大丰	西团镇众心村康居2#箱变	10	630	504	504
28792	大丰	西团镇大龙164#变	10	200	99	99
28793	大丰	西团镇大龙村141#变	10	400	289	289
28794	大丰	西团镇大龙稻麦原种场97#变	10	200	160	160
28795	大丰	西团镇黄浦村十组47#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28796	大丰	西团镇龙窑村六组147#变	10	200	157	157
28797	大丰	西团镇龙窑村七组124#变	10	200	40	40
28798	大丰	西团镇龙窑村四组125#变	10	200	64	64
28799	大丰	西团镇龙窑村四组148#变	10	200	106	106
28800	大丰	西团镇龙窑村四组204#变	10	200	69	69
28801	大丰	西团镇龙窑村五组126#变	10	200	132	132
28802	大丰	西团镇龙窑村一组75#变	10	200	67	67
28803	大丰	西团镇龙窑二组102#变	10	200	119	119
28804	大丰	西团镇龙窑六组127#变	10	400	314	314
28805	大丰	西团镇龙窑七组128#变	10	200	21	21
28806	大丰	西团镇龙窑七组191#变	10	200	160	160
28807	大丰	西团镇龙窑三组71#变	10	200	31	31
28808	大丰	西团镇龙窑四组149#变	10	200	10	10
28809	大丰	西团镇龙窑四组150#变	10	100	13	13
28810	大丰	西团镇龙窑四组72#变	10	200	97	97
28811	大丰	西团镇龙窑五组73#变	10	200	140	140
28812	大丰	西团镇龙窑一组199#变	10	200	160	160
28813	大丰	西团镇龙窑一组70#变	10	400	115	115
28814	大丰	西团镇三墩北站68#变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28815	大丰	西团镇三墩二组65#变	10	400	188	188
28816	大丰	西团镇三墩九组103#变	10	200	55	55
28817	大丰	西团镇三墩三组66#变	10	200	65	65
28818	大丰	西团镇众心64#变	10	400	232	232
28819	大丰	西团镇众心村67#变	10	200	160	160
28820	大丰	西团镇众心村69#变	10	200	150	150
28821	大丰	西团镇众心村二组61#变	10	200	75	75
28822	大丰	西团镇众心村四组174#变	10	200	70	70
28823	大丰	西团镇众心村四组175#变	10	200	108	108
28824	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	114	114
28825	大丰	西团镇众心村五组177#变	10	200	139	139
28826	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	0	0
28827	大丰	西团镇众心二组59#变	10	200	113	113
28828	大丰	西团镇众心六组187#变	10	200	99	99
28829	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	0	104
28830	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	0	13
28831	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	379	0
28832	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	504	0
28833	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	53	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28834	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	102	0
28835	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	99	0
28836	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	74	0
28837	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	7	0
28838	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	200	0	0
28839	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	153	0
28840	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	0	0
28841	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	1	0
28842	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	83	0
28843	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	160	0
28844	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	124	0
28845	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	38	0
28846	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	34	0
28847	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	44	0
28848	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	99	0
28849	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	0	0
28850	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	39	0
28851	大丰	万盈镇顾灶中站95#变	10	200	10	0
28852	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	37	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28853	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	30	0
28854	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	125	0
28855	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	285	0
28856	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	0	0
28857	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	93	0
28858	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	27	0
28859	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	113	0
28860	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	190	0
28861	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	160	0
28862	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	43	0
28863	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	238	0
28864	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	51	0
28865	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	14	0
28866	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	20	0
28867	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	37	0
28868	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	70	0
28869	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	169	0
28870	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	38	0
28871	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	68	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28872	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	77	0
28873	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	48	0
28874	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	144	0
28875	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	129	0
28876	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	28	0
28877	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	39	0
28878	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	47	0
28879	大丰	万盈镇星光中站29#变JN	10	315	2	0
28880	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	0	0
28881	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	3	0
28882	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	0	0
28883	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	44	0
28884	大丰	万盈镇殷灶东站88#变	10	400	20	0
28885	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	51	0
28886	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	200	0	0
28887	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	37	0
28888	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	197	0
28889	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	28	0
28890	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28891	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	27	0
28892	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	129	0
28893	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	13	0
28894	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	94	0
28895	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	51	0
28896	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	160	0
28897	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	62	0
28898	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	0	0
28899	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	145	0
28900	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	160	0
28901	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	18	0
28902	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	29	0
28903	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	137	0
28904	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	10	0
28905	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	3	0
28906	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	77	0
28907	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	0	0
28908	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	1	0
28909	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	15	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28910	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	30	0
28911	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	200	0	0
28912	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	149	0
28913	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	160	0
28914	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	117	0
28915	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	63	0
28916	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	0	0
28917	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	160	0
28918	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	320	0
28919	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	0	0
28920	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	276	0
28921	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	96	0
28922	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	184	0
28923	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	139	0
28924	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	295	0
28925	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	200	0	0
28926	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	116	0
28927	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	21	0
28928	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28929	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	93	0
28930	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	0	0
28931	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	105	0
28932	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	129	0
28933	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	160	0
28934	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	109	0
28935	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	120	0
28936	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	138	0
28937	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	104	0
28938	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	58	0
28939	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	320	0
28940	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	307	0
28941	大丰	益民新村231#变	10	630	504	0
28942	大丰	益民新村232#变	10	630	504	0
28943	大丰	益民新村233#变	10	630	504	0
28944	大丰	益民新村234#变	10	630	504	0
28945	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	80	0
28946	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	65	0
28947	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28948	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	34	0
28949	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	103	0
28950	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	43	0
28951	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	39	0
28952	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	64	0
28953	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	153	0
28954	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	139	0
28955	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	0	0
28956	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	1	0
28957	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	32	0
28958	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	0	0
28959	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	23	0
28960	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	150	0
28961	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	55	0
28962	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	0	0
28963	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	20	0
28964	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	45	0
28965	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	97	0
28966	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	55	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28967	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	0	0
28968	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	87	0
28969	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	112	0
28970	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	34	0
28971	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	312	0
28972	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	67	0
28973	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	132	0
28974	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	114	0
28975	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	60	0
28976	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	38	0
28977	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	0	0
28978	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	0	0
28979	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	0	0
28980	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	76	0
28981	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	57	0
28982	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	0	0
28983	大丰	万盈镇九龙东站45#变	10	200	0	0
28984	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	21	0
28985	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28986	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	45	0
28987	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	126	0
28988	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	137	0
28989	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	92	0
28990	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	147	0
28991	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	140	0
28992	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	117	0
28993	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	49	0
28994	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	4	0
28995	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	200	0
28996	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	0	0
28997	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	0	0
28998	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	47	0
28999	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	55	0
29000	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	80	0
29001	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	150	0
29002	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	65	0
29003	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	23	0
29004	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29005	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	0	0
29006	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	160	0
29007	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	17	0
29008	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	135	0
29009	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	0	0
29010	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	0	0
29011	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	183	0
29012	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	0	0
29013	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	1	0
29014	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	77	0
29015	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	38	0
29016	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	63	0
29017	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	50	0
29018	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	7	0
29019	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	13	0
29020	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	640	0
29021	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	640	0
29022	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	79	0
29023	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	5	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29024	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	275	0
29025	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	160	0
29026	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	143	0
29027	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	98	0
29028	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	0	0
29029	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	0	0
29030	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	0	0
29031	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	0	0
29032	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	0	0
29033	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	88	0
29034	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	157	0
29035	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	7	0
29036	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	53	0
29037	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	57	0
29038	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	11	0
29039	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	0	0
29040	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	62	0
29041	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	0	0
29042	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	15	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29043	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	0	0
29044	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	25	0
29045	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	47	0
29046	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	99	0
29047	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	160	0
29048	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	0	0
29049	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	37	0
29050	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	307	0
29051	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	0	0
29052	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	28	0
29053	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	137	0
29054	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	22	0
29055	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	0	0
29056	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	0	0
29057	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	0	0
29058	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	18	0
29059	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	70	0
29060	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	18	0
29061	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	63	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29062	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	0	0
29063	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	126	0
29064	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	43	0
29065	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	160	0
29066	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	44	0
29067	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	124	0
29068	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	48	0
29069	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	43	0
29070	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	29	0
29071	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	200	0	0
29072	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	0	0
29073	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	0	0
29074	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	0	0
29075	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	47	0
29076	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	15	0
29077	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	31	0
29078	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	52	0
29079	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	0	0
29080	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29081	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	160	0
29082	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	0	0
29083	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	400	62	0
29084	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	0	0
29085	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	49	0
29086	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	27	0
29087	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	42	0
29088	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	64	0
29089	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	0	0
29090	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	0	0
29091	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	60	0
29092	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	79	0
29093	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	50	0
29094	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	0	0
29095	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	94	0
29096	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	130	0
29097	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	0	0
29098	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	0	0
29099	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29100	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	153	0
29101	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	0	0
29102	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	12	0
29103	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	121	0
29104	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	0	0
29105	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	160	0
29106	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	47	0
29107	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	16	0
29108	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	148	0
29109	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	59	0
29110	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	4	0
29111	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	95	0
29112	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	0	0
29113	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	108	0
29114	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	18	0
29115	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	53	0
29116	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	0	0
29117	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	51	0
29118	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29119	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	20	0
29120	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	0	0
29121	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	235	0
29122	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	10	0
29123	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	0	0
29124	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	135	0
29125	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	33	0
29126	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	50	0
29127	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	400	115	0
29128	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	15	0
29129	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	4	0
29130	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	19	0
29131	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	44	0
29132	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	63	0
29133	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	76	0
29134	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	0	0
29135	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	160	0
29136	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	0	0
29137	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29138	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	134	0
29139	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	71	0
29140	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	32	0
29141	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	147	0
29142	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	0	0
29143	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	51	0
29144	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	211	0
29145	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	0	0
29146	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	189	0
29147	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	146	0
29148	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	60	0
29149	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	102	0
29150	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	8	0
29151	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	9	0
29152	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	102	0
29153	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	0	0
29154	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	0	0
29155	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	13	0
29156	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	57	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29157	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	252	0
29158	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	219	0
29159	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	150	0
29160	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	298	0
29161	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	151	0
29162	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	200	65	0
29163	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	160	0
29164	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	0	0
29165	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	147	0
29166	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	69	0
29167	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	88	0
29168	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	83	0
29169	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	80	0
29170	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	76	0
29171	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	38	0
29172	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	0	0
29173	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	0	0
29174	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	10	0
29175	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	12	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29176	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	115	0
29177	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	101	0
29178	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	23	0
29179	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	39	0
29180	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	20	0
29181	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	43	0
29182	大丰	小海镇殷家坎东站64#变	10	200	63	0
29183	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	34	0
29184	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	135	0
29185	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	108	0
29186	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	67	0
29187	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	62	0
29188	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	98	0
29189	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	146	0
29190	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	14	0
29191	大丰	万盈关北三组251#变	10	200	65	0
29192	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	16	0
29193	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	115	0
29194	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29195	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	0	0
29196	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	51	0
29197	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	58	0
29198	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	103	0
29199	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	200	0	0
29200	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	25	0
29201	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	10	0
29202	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	178	0
29203	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	166	0
29204	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	125	0
29205	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	8	0
29206	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	5	0
29207	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	112	0
29208	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	0	0
29209	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	0	0
29210	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	0	0
29211	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	43	0
29212	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	24	0
29213	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29214	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	149	0
29215	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	16	0
29216	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	67	0
29217	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	0	0
29218	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	98	0
29219	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	39	0
29220	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	78	0
29221	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	183	0
29222	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	82	0
29223	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	39	0
29224	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	24	0
29225	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	74	0
29226	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	45	0
29227	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	109	0
29228	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	160	0
29229	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	30	0
29230	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	144	0
29231	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	103	0
29232	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29233	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	42	0
29234	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	71	0
29235	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	22	0
29236	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	128	0
29237	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	55	0
29238	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	66	0
29239	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	0	0
29240	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	78	0
29241	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	114	0
29242	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	51	0
29243	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	106	0
29244	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	105	0
29245	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	23	0
29246	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	160	0
29247	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	0	0
29248	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	148	0
29249	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	109	0
29250	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	66	0
29251	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	38	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29252	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	133	0
29253	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	286	0
29254	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	108	0
29255	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	9	0
29256	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	0	0
29257	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	69	0
29258	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	49	0
29259	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	34	0
29260	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	32	0
29261	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	15	0
29262	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	0	0
29263	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	232	0
29264	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	59	0
29265	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	68	0
29266	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	92	0
29267	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	22	0
29268	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	15	0
29269	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	10	0
29270	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29271	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	154	0
29272	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	33	0
29273	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	104	0
29274	大丰	海东一组235#变	10	400	218	0
29275	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	129	0
29276	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	107	0
29277	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	43	0
29278	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	8	0
29279	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	83	0
29280	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	7	0
29281	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	76	0
29282	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	144	0
29283	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	13	0
29284	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	90	0
29285	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	75	0
29286	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	126	0
29287	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	152	0
29288	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	20	0
29289	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29290	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	47	0
29291	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	160	0
29292	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	6	0
29293	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	83	0
29294	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	260	0
29295	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	160	0
29296	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	0	0
29297	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	3	0
29298	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	34	0
29299	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	214	0
29300	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	29	0
29301	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	19	0
29302	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	0	0
29303	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	191	0
29304	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	140	0
29305	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	66	0
29306	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	60	0
29307	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	60	0
29308	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29309	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	39	0
29310	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	34	0
29311	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	3	0
29312	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	22	0
29313	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	19	0
29314	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	0	0
29315	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	59	0
29316	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	0	0
29317	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	50	0
29318	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	72	0
29319	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	52	0
29320	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	59	0
29321	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	33	0
29322	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	38	0
29323	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	16	0
29324	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	106	0
29325	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	92	0
29326	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	26	0
29327	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29328	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	160	0
29329	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	0	0
29330	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	142	0
29331	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	0	0
29332	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	56	0
29333	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	81	0
29334	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	320	0
29335	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	134	0
29336	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	48	0
29337	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	148	0
29338	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	47	0
29339	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	0	0
29340	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	70	0
29341	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	117	0
29342	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	320	0
29343	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	94	0
29344	大丰	海团新村1#变	10	630	504	0
29345	大丰	海团新村2#变	10	400	320	0
29346	大丰	海团新村3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29347	大丰	海团新村4#变	10	630	504	0
29348	大丰	海团新村5#变	10	630	504	0
29349	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	299	0
29350	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	300	0
29351	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	0	0
29352	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	259	0
29353	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	142	0
29354	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	26	0
29355	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	0	0
29356	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	26	0
29357	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	0	0
29358	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	400	131	0
29359	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	93	0
29360	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	138	0
29361	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	8	0
29362	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	132	0
29363	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	200	0	0
29364	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	52	0
29365	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29366	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	104	0
29367	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	135	0
29368	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	139	0
29369	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	320	0
29370	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	128	0
29371	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	252	0
29372	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	252	0
29373	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	73	0
29374	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	77	0
29375	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	48	0
29376	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	133	0
29377	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	92	0
29378	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	54	0
29379	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	84	0
29380	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	88	0
29381	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	75	0
29382	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	74	0
29383	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	77	0
29384	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29385	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	209	0
29386	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	31	0
29387	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	80	0
29388	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	320	0
29389	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	88	0
29390	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	200	93	0
29391	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	45	0
29392	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	80	0
29393	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	147	0
29394	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	134	0
29395	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	160	0
29396	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	90	0
29397	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	128	0
29398	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	26	0
29399	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	307	0
29400	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	62	0
29401	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	96	0
29402	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	80	0
29403	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	54	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29404	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	130	0
29405	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	66	0
29406	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	291	0
29407	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	0	0
29408	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	96	0
29409	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	121	0
29410	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	38	0
29411	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	145	0
29412	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	22	0
29413	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	160	0
29414	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	6	0
29415	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	129	0
29416	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	160	0
29417	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	302	0
29418	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	122	0
29419	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	95	0
29420	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	98	0
29421	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	134	0
29422	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29423	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	166	0
29424	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	21	0
29425	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	156	0
29426	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	17	0
29427	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	0	0
29428	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	102	0
29429	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	47	0
29430	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	173	0
29431	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	140	0
29432	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	121	0
29433	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	83	0
29434	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	0	0
29435	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	53	0
29436	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	60	0
29437	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	25	0
29438	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	32	0
29439	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	80	0
29440	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	200	95	0
29441	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29442	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	12	0
29443	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	39	0
29444	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	103	0
29445	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	127	0
29446	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	103	0
29447	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	292	0
29448	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	141	0
29449	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	129	0
29450	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	133	0
29451	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	79	0
29452	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	90	0
29453	大丰	南居九组1#箱变	10	400	320	0
29454	大丰	南居九组4#箱变	10	630	504	0
29455	大丰	南居九组5#箱变	10	400	154	0
29456	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	305	0
29457	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	52	0
29458	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	54	0
29459	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	320	0
29460	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29461	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	45	0
29462	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	160	0
29463	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	49	0
29464	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	160	0
29465	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	271	0
29466	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	289	0
29467	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	106	0
29468	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	129	0
29469	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	130	0
29470	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	128	0
29471	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	155	0
29472	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	74	0
29473	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	115	0
29474	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	254	0
29475	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	22	0
29476	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	70	0
29477	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	32	0
29478	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	36	0
29479	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29480	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	106	0
29481	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	130	0
29482	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	118	0
29483	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	117	0
29484	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	107	0
29485	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	41	0
29486	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	144	0
29487	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	83	0
29488	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	61	0
29489	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	230	0
29490	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	59	0
29491	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	136	0
29492	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	129	0
29493	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	141	0
29494	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	78	0
29495	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	216	0
29496	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	160	0
29497	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	160	0
29498	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29499	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	37	0
29500	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	35	0
29501	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	12	0
29502	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	277	0
29503	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	0	0
29504	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	105	0
29505	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	0	0
29506	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	9	0
29507	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	48	0
29508	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	80	0
29509	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	227	0
29510	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	42	0
29511	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	39	0
29512	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	98	0
29513	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	0	0
29514	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	140	0
29515	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	113	0
29516	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	149	0
29517	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	77	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29518	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	170	0
29519	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	0	0
29520	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	87	0
29521	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	47	0
29522	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	6	0
29523	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	122	0
29524	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	49	0
29525	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	92	0
29526	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	145	0
29527	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	136	0
29528	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	160	0
29529	大丰	小海镇杨树一组213#变	10	200	120	0
29530	大丰	海东一组236#变	10	400	287	0
29531	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	640	0
29532	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	640	0
29533	大丰	小海居委会242#变	10	400	302	0
29534	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	320	0
29535	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	201	0
29536	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29537	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	254	0
29538	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	298	0
29539	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	263	0
29540	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	160	0
29541	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	132	0
29542	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	46	0
29543	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	122	0
29544	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	108	0
29545	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	155	0
29546	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	44	0
29547	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	118	0
29548	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	187	0
29549	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	504	0
29550	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	320	0
29551	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	0	0
29552	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	254	0
29553	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	199	0
29554	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	504	0
29555	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29556	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	304	0
29557	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	320	0
29558	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	504	0
29559	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	315	0
29560	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	320	0
29561	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	320	0
29562	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	297	0
29563	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	86	0
29564	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	27	0
29565	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	29	0
29566	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	0	0
29567	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	38	0
29568	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	106	0
29569	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	119	0
29570	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	64	0
29571	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	100	0
29572	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	27	0
29573	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	205	0
29574	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29575	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	5	0
29576	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	148	0
29577	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	8	0
29578	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	16	0
29579	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	128	0
29580	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	113	0
29581	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	113	0
29582	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	115	0
29583	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	128	0
29584	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	146	0
29585	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	200	115	0
29586	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	38	0
29587	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	107	0
29588	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	97	0
29589	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	55	0
29590	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	147	0
29591	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	2	0
29592	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	63	0
29593	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	15	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29594	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	160	0
29595	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	27	0
29596	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	0	0
29597	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	63	0
29598	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	275	0
29599	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	87	0
29600	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	75	0
29601	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	105	0
29602	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	64	0
29603	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	59	0
29604	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	160	0
29605	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	79	0
29606	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	91	0
29607	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	108	0
29608	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	158	0
29609	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	80	0
29610	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	130	0
29611	大丰	小海镇学中四组209#变	10	200	133	0
29612	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29613	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	68	0
29614	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	0	0
29615	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	119	0
29616	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	0	0
29617	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	121	0
29618	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	54	0
29619	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	35	0
29620	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	0	0
29621	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	27	0
29622	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	13	0
29623	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	105	0
29624	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	80	0
29625	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	47	0
29626	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	198	0
29627	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	0	0
29628	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	0	0
29629	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	150	0
29630	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	96	0
29631	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	22	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29632	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	10	0
29633	大丰	太兴村部210#箱变	10	400	320	320
29634	大丰	太兴二组223#变	10	400	259	259
29635	大丰	太兴社区222#变	10	630	504	504
29636	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	102	102
29637	大丰	新丰镇赤旗八组39#变	10	200	19	19
29638	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	77	77
29639	大丰	新丰镇赤旗七组229#变	10	315	252	252
29640	大丰	新丰镇赤旗七组38#变	10	400	278	278
29641	大丰	新丰镇赤旗十组206#变	10	200	7	7
29642	大丰	新丰镇大团四组116#变	10	400	264	264
29643	大丰	新丰镇全心二组23#变	10	400	292	292
29644	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	132	132
29645	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	0	0
29646	大丰	新丰镇沙港七组13#变	10	200	126	126
29647	大丰	新丰镇沙港三组10#变	10	200	51	51
29648	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	80	80
29649	大丰	新丰镇沙港三组18#变	10	400	175	175
29650	大丰	新丰镇沙港三组180#变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29651	大丰	新丰镇沙港四组11#变	10	200	54	54
29652	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	0	0
29653	大丰	新丰镇沙港四组153#变	10	200	103	103
29654	大丰	新丰镇太兴村部142#变	10	400	320	320
29655	大丰	新丰镇太兴村二组300#变	10	400	320	320
29656	大丰	新丰镇太兴二组158#变	10	200	97	97
29657	大丰	新丰镇太兴二组170#变	10	200	105	105
29658	大丰	新丰镇太兴二组20#变	10	200	3	3
29659	大丰	新丰镇太兴三组102#变	10	200	160	160
29660	大丰	新丰镇太兴五组133＃变	10	200	75	75
29661	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	100	100
29662	大丰	新丰镇太兴一组25#变	10	200	38	38
29663	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	0	0
29664	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	0	0
29665	大丰	新丰镇同玉七组217#变	10	200	76	76
29666	大丰	新丰镇同玉七组49#变	10	200	95	95
29667	大丰	新丰镇同玉三组113#变	10	160	128	128
29668	大丰	新丰镇同玉三组45#变	10	200	19	19
29669	大丰	新丰镇同玉四组214#变	10	200	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29670	大丰	新丰镇同玉四组46#变	10	100	70	70
29671	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	0	0
29672	大丰	新丰镇同玉五组215#变	10	200	66	66
29673	大丰	新丰镇同玉五组47#变	10	200	139	139
29674	大丰	新丰镇同玉一组181#变	10	100	20	20
29675	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	150	150
29676	大丰	新丰镇中闸一组121#变	10	200	155	155
29677	大丰	新丰镇中闸一组145#变	10	200	124	124
29678	大丰	新丰镇中闸一组50#变	10	200	160	160
29679	大丰	全心二组216#台片	10	400	320	320
29680	大丰	全心花园191#台片	10	400	320	320
29681	大丰	全心康居二期346#变	10	630	496	496
29682	大丰	全心康居二期347#变	10	630	439	439
29683	大丰	全心康居一期345#变	10	630	504	504
29684	大丰	新丰镇全心村部26#变	10	400	320	320
29685	大丰	新丰镇全心三组103#变	10	160	110	110
29686	大丰	新丰镇太兴一组19#变	10	400	288	288
29687	大丰	新丰镇太兴一组159#变	10	200	152	152
29688	大丰	花海名邸375#变（1#主变）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29689	大丰	花海名邸377#变（3#主变）	10	800	640	640
29690	大丰	珑悦府1#主变（353#台片）	10	630	504	504
29691	大丰	珑悦府11#主变（363#台片）	10	630	504	504
29692	大丰	珑悦府3#主变（355#台片）	10	630	504	504
29693	大丰	珑悦府5#主变（357#台片）	10	630	504	504
29694	大丰	珑悦府7#主变（359#台片）	10	630	504	504
29695	大丰	珑悦府9#主变（361#台片）	10	630	504	504
29696	大丰	郁金香花园1#主变（291#变）	10	800	640	640
29697	大丰	郁金香花园10#主变（350#变）	10	800	640	640
29698	大丰	郁金香花园12#主变（352#变）	10	800	640	640
29699	大丰	郁金香花园3#主变（293#变）	10	800	640	640
29700	大丰	郁金香花园5#主变（295#台变）	10	800	640	640
29701	大丰	郁金香花园7#主变（297#台变）	10	800	640	640
29702	大丰	新丰镇沙港一组123#变	10	200	155	155
29703	大丰	新丰镇沙港一组8#变	10	200	143	143
29704	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	298	298
29705	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	122	122
29706	大丰	新丰镇赤旗一组194#变	10	400	320	320
29707	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29708	大丰	新丰镇大达五组75#变	10	200	24	24
29709	大丰	新丰镇大达一组73#变	10	200	11	11
29710	大丰	新丰镇大德一组72#变	10	200	85	85
29711	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	0	0
29712	大丰	新丰镇万众村七组138#变	10	200	80	80
29713	大丰	新丰镇万众村五组128#变	10	200	39	39
29714	大丰	新丰镇万众二组105#变	10	200	15	15
29715	大丰	新丰镇万众二组131＃变	10	200	91	91
29716	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	0	0
29717	大丰	新丰镇万众二组147#变	10	200	46	46
29718	大丰	新丰镇万众二组69#变	10	400	112	112
29719	大丰	新丰镇万众二组南132#变	10	200	160	160
29720	大丰	新丰镇万众一组106#变	10	200	95	95
29721	大丰	新丰镇万众一组192#变	10	200	129	129
29722	大丰	新丰镇万众一组68#变	10	200	27	27
29723	大丰	新丰镇万众一组71#变	10	200	27	27
29724	大丰	新丰镇小团二组27#变	10	200	14	14
29725	大丰	新丰镇小团三组108#变	10	200	21	21
29726	大丰	新丰镇小团三组162#变	10	200	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29727	大丰	新丰镇小团一组107#变	10	200	79	79
29728	大丰	新丰镇小团一组137＃变	10	200	0	0
29729	大丰	新丰镇小团一组26#变	10	200	65	65
29730	大丰	新丰镇小团一组96#变	10	200	138	138
29731	大丰	新丰镇永成二组191#变	10	200	28	28
29732	大丰	新丰镇永成二组41#变	10	200	120	120
29733	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	0	0
29734	大丰	新丰镇永成四组156#变	10	200	40	40
29735	大丰	新丰镇永成四组201#变	10	200	25	25
29736	大丰	新丰镇永成五组157#变	10	200	72	72
29737	大丰	新丰镇永成五组42#变	10	200	146	146
29738	大丰	新丰镇永成五组43#变	10	200	103	103
29739	大丰	新丰镇永成一组103#变	10	200	120	120
29740	大丰	新丰镇永成一组163#变	10	200	14	14
29741	大丰	新丰镇永成一组164#变	10	200	67	67
29742	大丰	新丰镇永成一组40#变	10	200	97	97
29743	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	5	5
29744	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	0	0
29745	大丰	新丰镇永跃六组66#变	10	200	14	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29746	大丰	新丰镇永跃三组（西）136＃变	10	200	127	127
29747	大丰	新丰镇永跃三组135#变	10	200	24	24
29748	大丰	新丰镇永跃三组65#变	10	200	43	43
29749	大丰	新丰镇永跃四组185#变	10	200	160	160
29750	大丰	新丰镇永跃一组200#变	10	200	75	75
29751	大丰	新丰镇永跃一组63#变	10	200	17	17
29752	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	0	0
29753	大丰	新丰镇中闸六组87#变	10	200	105	105
29754	大丰	新丰镇中闸七组129#变	10	200	160	160
29755	大丰	新丰镇中闸七组55#变	10	200	21	21
29756	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	0	0
29757	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	0	0
29758	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	71	71
29759	大丰	新丰镇中闸五组54#变	10	200	49	49
29760	大丰	新丰镇中闸一组114#变	10	400	17	17
29761	大丰	大团二组223#变	10	630	504	504
29762	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	122	122
29763	大丰	新丰镇赤旗五组37#变	10	400	203	203
29764	大丰	新丰镇大团二组187变	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29765	大丰	新丰镇大团二组82#变	10	200	52	52
29766	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	0	0
29767	大丰	新丰镇大团六组6#变	10	200	109	109
29768	大丰	新丰镇大团六组7#变	10	200	139	139
29769	大丰	新丰镇大团四组197#变	10	200	56	56
29770	大丰	新丰镇大团四组84#变	10	200	15	15
29771	大丰	新丰镇大团五组5#变	10	200	48	48
29772	大丰	新丰镇大团线永昌九组224#变	10	200	160	160
29773	大丰	新丰镇大团一组216#变	10	200	160	160
29774	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	160	160
29775	大丰	新丰镇金墩小街147#变	10	200	160	160
29776	大丰	新丰镇龙堤三组175#变	10	160	88	88
29777	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	17	17
29778	大丰	新丰镇龙堤三组98#变	10	200	44	44
29779	大丰	新丰镇龙堤三组99#变	10	200	96	96
29780	大丰	新丰镇龙堤四组119#变	10	200	160	160
29781	大丰	新丰镇龙堤四组31#变	10	400	244	244
29782	大丰	新丰镇龙堤小街101#变	10	200	160	160
29783	大丰	新丰镇龙堤小街150#变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29784	大丰	新丰镇龙堤小街199#变	10	400	320	320
29785	大丰	新丰镇龙堤小街3#变	10	400	306	306
29786	大丰	新丰镇龙堤小街85#变	10	200	160	160
29787	大丰	新丰镇龙堤一组33#变	10	200	17	17
29788	大丰	新丰镇韦灶二组143#变	10	200	43	43
29789	大丰	新丰镇韦灶二组169#变	10	200	130	130
29790	大丰	新丰镇韦灶二组228#变	10	400	320	320
29791	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	0	0
29792	大丰	新丰镇韦灶四组60#变	10	200	116	116
29793	大丰	新丰镇韦灶四组62#变	10	100	80	80
29794	大丰	新丰镇小团五组198#变	10	200	32	32
29795	大丰	新丰镇小团五组28#变	10	200	49	49
29796	大丰	新丰镇小团五组52#变	10	200	103	103
29797	大丰	新丰镇永昌八组112#变	10	200	101	101
29798	大丰	新丰镇永昌八组202#变	10	200	37	37
29799	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	0	0
29800	大丰	新丰镇永昌二组189#变	10	200	100	100
29801	大丰	新丰镇永昌二组57#变	10	400	71	71
29802	大丰	新丰镇永昌九组182#变	10	100	67	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29803	大丰	新丰镇永昌九组59#变	10	400	85	85
29804	大丰	新丰镇永昌九组90#变	10	200	134	134
29805	大丰	新丰镇永昌六组208#变	10	200	117	117
29806	大丰	新丰镇永昌六组56#变	10	200	18	18
29807	大丰	新丰镇永昌三组130#变	10	400	139	139
29808	大丰	新丰镇永昌三组218#变	10	200	60	60
29809	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	0	0
29810	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	320	320
29811	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	0	0
29812	大丰	新丰镇永昌四组97#变	10	400	201	201
29813	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	0	0
29814	大丰	新丰镇永跃七组146#变	10	400	133	133
29815	大丰	新丰镇永跃七组149#变	10	315	23	23
29816	大丰	新丰镇永跃七组190#变	10	315	34	34
29817	大丰	新丰镇永跃七组67#变	10	400	163	163
29818	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	86	86
29819	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	315	252	252
29820	大丰	新丰镇车滩八组211#变	10	200	116	116
29821	大丰	新丰镇车滩八组220#变	10	100	21	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29822	大丰	新丰镇车滩八组230#变	10	400	307	307
29823	大丰	新丰镇车滩八组77#变	10	200	93	93
29824	大丰	新丰镇车滩八组80#变	10	200	111	111
29825	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	205	205
29826	大丰	新丰镇车滩二组104#变	10	200	14	14
29827	大丰	新丰镇车滩六组78#变	10	200	24	24
29828	大丰	新丰镇车滩三组126#变	10	200	170	170
29829	大丰	新丰镇车滩三组144#变	10	200	3	3
29830	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	160	160
29831	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	0	0
29832	大丰	新丰镇车滩一组134＃变	10	200	142	142
29833	大丰	新丰镇车滩一组174#变	10	400	320	320
29834	大丰	新丰镇车滩一组184#变	10	200	149	149
29835	大丰	新丰镇车滩一组4#变	10	400	264	264
29836	大丰	新丰镇赤旗二组183变	10	100	9	9
29837	大丰	新丰镇赤旗二组195#变	10	200	77	77
29838	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	97	97
29839	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	29	29
29840	大丰	新丰镇赤旗一组219#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29841	大丰	新丰镇赤旗一组34#变	10	400	72	72
29842	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	160	160
29843	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	0	0
29844	大丰	新丰镇龙堤六组30#变	10	200	127	127
29845	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	0	0
29846	大丰	新丰镇龙堤小街100#变	10	400	104	104
29847	大丰	新丰镇龙堤小街110#变	10	400	320	320
29848	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	320	320
29849	大丰	新丰镇龙堤小街227#变	10	400	290	290
29850	大丰	新丰镇沙港二组9#变	10	200	72	72
29851	大丰	新丰镇太兴村四组125#变	10	200	34	34
29852	大丰	新丰镇太兴二组154#变	10	200	37	37
29853	大丰	新丰镇太兴四组193#变	10	315	109	109
29854	大丰	新丰镇太兴四组21#变	10	200	52	52
29855	大丰	新丰镇太兴一组186#变	10	200	113	113
29856	大丰	新丰镇太兴一组209#变	10	200	48	48
29857	大丰	新丰镇太兴一组22#变	10	200	24	24
29858	大丰	新丰镇太兴一组24#变	10	400	290	290
29859	大丰	新丰镇同玉一组44#变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29860	大丰	新丰镇大达村部76#变	10	200	111	111
29861	大丰	新丰镇大达四组89#变	10	200	60	60
29862	大丰	新丰镇大达五组86#变	10	200	113	113
29863	大丰	新丰镇大团村三组120#变	10	200	22	22
29864	大丰	新丰镇大团二组161#变	10	200	122	122
29865	大丰	新丰镇大团三组168#变	10	200	82	82
29866	大丰	新丰镇大团一组109#变	10	400	267	267
29867	大丰	新丰镇大团一组83#变	10	160	10	10
29868	大丰	新丰镇小团五组88#变	10	200	92	92
29869	大丰	新丰镇小团一组西115#变	10	200	113	113
29870	大丰	新丰镇闸北二组15#变	10	200	120	120
29871	大丰	新丰镇闸北三组17#变	10	200	160	160
29872	大丰	新丰镇闸北三组205#变	10	200	119	119
29873	大丰	新丰镇闸北四组16#变	10	160	65	65
29874	大丰	新丰镇闸北四组165#变	10	200	159	159
29875	大丰	新丰镇闸北四组94#变	10	200	133	133
29876	大丰	新丰镇闸北一组14#变	10	200	79	79
29877	大丰	新丰镇闸北一组167#变	10	200	21	21
29878	大丰	锦绣花苑272#箱式变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29879	大丰	同丰二区161#变	10	400	320	320
29880	大丰	同丰一组217#变	10	400	301	301
29881	大丰	香堤水榭319#变	10	800	640	640
29882	大丰	香堤水榭320#变	10	800	640	640
29883	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	320	320
29884	大丰	新丰镇人民南路1#变	10	400	230	230
29885	大丰	新丰镇人民南路315#变	10	200	155	155
29886	大丰	新丰镇食品站前180#变	10	400	320	320
29887	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	89	89
29888	大丰	新丰镇裕中十二组261#变	10	200	18	18
29889	大丰	新丰镇裕中十二组51#变	10	400	115	115
29890	大丰	新丰镇裕中十三组79#变	10	400	320	320
29891	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	0	0
29892	大丰	新丰镇裕中西匡82#变	10	400	270	270
29893	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	0	0
29894	大丰	新丰镇裕中西匡南251#变	10	200	160	160
29895	大丰	新丰镇裕中西匡西150#变	10	400	67	67
29896	大丰	新丰镇镇中50#变	10	400	245	245
29897	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29898	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	160	0
29899	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	61	0
29900	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	7	0
29901	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	130	0
29902	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	140	0
29903	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	2	0
29904	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	135	0
29905	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	16	0
29906	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	109	0
29907	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	100	0
29908	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	89	0
29909	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	160	0
29910	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	13	0
29911	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	144	0
29912	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	22	0
29913	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	400	61	0
29914	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	0	0
29915	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	18	0
29916	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29917	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	0	0
29918	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	317	0
29919	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	16	0
29920	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	0	0
29921	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	107	0
29922	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	6	0
29923	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	78	0
29924	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	0	0
29925	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	46	0
29926	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	16	0
29927	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	109	0
29928	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	38	0
29929	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	66	0
29930	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	400	66	0
29931	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	315	13	0
29932	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	0	0
29933	大丰	新丰镇群乐六组(南）121#变	10	100	34	0
29934	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	400	0	0
29935	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	15	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29936	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	71	0
29937	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	11	0
29938	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	74	0
29939	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	160	0
29940	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	160	0
29941	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	93	0
29942	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	11	0
29943	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	97	0
29944	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	0	0
29945	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	0	0
29946	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	95	0
29947	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	5	0
29948	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	0	0
29949	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	22	0
29950	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	0	0
29951	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	0	0
29952	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	18	0
29953	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	640	0
29954	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29955	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	640	0
29956	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	640	0
29957	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	640	0
29958	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	640	0
29959	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	504	0
29960	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	504	0
29961	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	504	0
29962	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	504	0
29963	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	504	0
29964	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	504	0
29965	大丰	同丰一组321#变	10	630	504	0
29966	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	133	0
29967	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	99	0
29968	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	160	0
29969	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	45	0
29970	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	107	0
29971	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	114	0
29972	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	200	160	0
29973	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	64	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29974	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	160	0
29975	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	160	0
29976	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	17	0
29977	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	200	54	0
29978	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	80	0
29979	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	160	0
29980	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	291	0
29981	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	160	0
29982	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	0	0
29983	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	95	0
29984	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	160	0
29985	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	640	0
29986	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	640	0
29987	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	640	0
29988	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	640	0
29989	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	640	0
29990	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	640	0
29991	大丰	花海线同丰北132#变	10	400	251	0
29992	大丰	丰情街284#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29993	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	640	0
29994	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	640	0
29995	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	640	0
29996	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	640	0
29997	大丰	金域澜湾202#变	10	800	640	0
29998	大丰	金域澜湾204#变	10	800	640	0
29999	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	800	0
30000	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	640	0
30001	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	640	0
30002	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	630	497	0
30003	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	72	0
30004	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	320	0
30005	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	80	0
30006	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	80	0
30007	大丰	新丰镇同丰东站18#变	10	200	64	0
30008	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	88	0
30009	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	320	0
30010	大丰	新丰镇新同东站265#变	10	100	80	0
30011	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30012	大丰	新丰镇新同西站17#变	10	200	160	0
30013	大丰	新丰镇展望四组45#变	10	200	59	59
30014	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	93	0
30015	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	19	0
30016	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	71	0
30017	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	3	0
30018	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	10	0
30019	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	98	0
30020	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	110	0
30021	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	50	0
30022	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	75	0
30023	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	160	0
30024	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	69	0
30025	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	277	0
30026	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	235	0
30027	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	100	0
30028	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	86	0
30029	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	40	0
30030	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30031	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	122	0
30032	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	28	0
30033	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	400	165	0
30034	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	58	0
30035	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	0	0
30036	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	2	0
30037	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	25	0
30038	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	0	0
30039	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	24	0
30040	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	0	0
30041	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	14	0
30042	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	18	0
30043	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	52	0
30044	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	640	0
30045	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	640	0
30046	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	640	0
30047	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	640	0
30048	大丰	丰情街281#变	10	1000	800	0
30049	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30050	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	61	0
30051	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	98	0
30052	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	121	0
30053	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	1	0
30054	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	50	0
30055	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	0	0
30056	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	205	0
30057	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	110	0
30058	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	92	0
30059	大丰	鸿盛源189#变	10	400	320	320
30060	大丰	鸿盛源东188#变	10	400	320	320
30061	大丰	吉祥街212#变	10	400	310	310
30062	大丰	吉祥街313#变	10	400	320	320
30063	大丰	吉祥街8#变	10	400	320	320
30064	大丰	新丰镇变电所前83#变	10	400	320	320
30065	大丰	新丰镇人民南路141#变	10	200	60	60
30066	大丰	新丰镇人民南路2#变	10	400	274	274
30067	大丰	新丰镇人民南路249#变	10	400	306	306
30068	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30069	大丰	新丰镇新吉祥街4#变	10	400	320	320
30070	大丰	新丰镇裕北六组219#变	10	400	315	315
30071	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	320	320
30072	大丰	香堤水榭317#变	10	800	640	640
30073	大丰	香堤水榭318#变	10	800	640	640
30074	大丰	新丰镇工业园区280#变	10	400	320	320
30075	大丰	新丰镇供电所104#变	10	200	77	77
30076	大丰	新丰镇同丰小区115#变	10	315	252	252
30077	大丰	锦绣花园190#变	10	630	504	0
30078	大丰	民主街106#变	10	630	504	0
30079	大丰	民主街192#变	10	630	504	0
30080	大丰	民主街303#变	10	630	494	0
30081	大丰	民主街5#变	10	630	504	0
30082	大丰	民主街9#变	10	630	504	0
30083	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	504	0
30084	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	320	0
30085	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	65	0
30086	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	320	0
30087	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30088	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	103	0
30089	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	320	0
30090	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	152	0
30091	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	129	0
30092	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	73	0
30093	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	160	0
30094	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	160	0
30095	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	39	0
30096	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	109	0
30097	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	320	0
30098	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	320	0
30099	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	320	0
30100	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	146	0
30101	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	160	0
30102	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	172	0
30103	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	252	0
30104	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	164	0
30105	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	110	0
30106	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	497	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30107	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	303	0
30108	大丰	供机厂198#变	10	400	320	320
30109	大丰	供机厂199#变主变	10	400	320	320
30110	大丰	新丰镇富强街232#变	10	400	315	315
30111	大丰	新丰镇供销社233#变	10	200	16	16
30112	大丰	新丰镇友爱村111#变	10	160	128	128
30113	大丰	新丰镇友爱村236#变	10	200	88	88
30114	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	0	0
30115	大丰	新丰镇友爱五组117#变	10	200	22	22
30116	大丰	新丰镇友爱五组266#变	10	200	115	115
30117	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	400	106	106
30118	大丰	新丰镇友爱西匡68#变	10	200	12	12
30119	大丰	新丰镇友爱西匡北145#变	10	200	19	19
30120	大丰	新丰镇友爱中匡67#变	10	200	7	7
30121	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	0	0
30122	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	0	0
30123	大丰	新丰镇裕北村98#变	10	200	8	8
30124	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	0	0
30125	大丰	新丰镇裕北村部306#变	10	200	42	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30126	大丰	新丰镇裕北村部70#变	10	400	226	226
30127	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	0	0
30128	大丰	新丰镇裕北二组118#变	10	200	17	17
30129	大丰	新丰镇裕北三组200#变	10	400	127	127
30130	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	320	320
30131	大丰	新丰镇裕北十二组222#变	10	400	313	313
30132	大丰	新丰镇裕北十二组322#变	10	400	320	320
30133	大丰	新丰镇裕北十二组72#变	10	200	14	14
30134	大丰	新丰镇裕北四组179#变	10	200	51	51
30135	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	0	0
30136	大丰	新丰镇裕北四组215#变	10	200	56	56
30137	大丰	新丰镇裕北四组91#变	10	200	75	75
30138	大丰	新丰镇裕北西匡71#变	10	200	29	29
30139	大丰	新丰镇裕北西匡北181#变	10	200	2	2
30140	大丰	新丰镇裕北西匡西187#变	10	200	127	127
30141	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	0	0
30142	大丰	新丰镇裕中一组100#变	10	400	172	172
30143	大丰	新丰镇镇中东112#变	10	400	72	72
30144	大丰	金丰花园209#台片	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30145	大丰	金丰花园210#台片	10	800	640	0
30146	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	133	0
30147	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	320	0
30148	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	0	0
30149	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	3	0
30150	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	160	0
30151	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	0	0
30152	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	160	0
30153	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	158	0
30154	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	113	0
30155	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	127	0
30156	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	47	0
30157	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	320	0
30158	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	4	0
30159	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	65	0
30160	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	89	0
30161	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	62	0
30162	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	320	0
30163	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	14	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30164	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	132	0
30165	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	0	0
30166	大丰	裕南三期301#变	10	630	504	0
30167	大丰	裕南小区183#变	10	630	504	0
30168	大丰	裕南小区184#变	10	630	504	0
30169	大丰	裕南小区185#变	10	630	504	0
30170	大丰	裕南小区205#变	10	630	504	0
30171	大丰	裕南小区206#变	10	630	504	0
30172	大丰	裕南新农村93#变	10	630	504	0
30173	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	160	0
30174	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	0	0
30175	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	0	0
30176	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	106	0
30177	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	21	0
30178	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	60	0
30179	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	0	0
30180	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	63	0
30181	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	160	0
30182	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30183	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	146	0
30184	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	63	0
30185	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	0	0
30186	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	52	0
30187	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	160	0
30188	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	221	0
30189	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	0	0
30190	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	0	0
30191	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	5	0
30192	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	191	0
30193	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	59	0
30194	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	58	0
30195	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	0	0
30196	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	147	0
30197	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	0	0
30198	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	88	0
30199	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	11	0
30200	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	160	0
30201	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30202	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	160	0
30203	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	160	0
30204	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	160	0
30205	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	113	0
30206	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	126	0
30207	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	4	0
30208	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	71	0
30209	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	53	0
30210	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	160	0
30211	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	94	0
30212	大丰	新丰镇淮正村五组38#变	10	400	189	0
30213	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	149	0
30214	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	0	0
30215	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	19	0
30216	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	120	0
30217	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	8	0
30218	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	76	0
30219	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	160	0
30220	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30221	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	110	0
30222	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	38	0
30223	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	159	0
30224	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	25	0
30225	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	320	0
30226	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	0	0
30227	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	0	0
30228	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	146	0
30229	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	276	0
30230	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	88	0
30231	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	0	0
30232	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	33	0
30233	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	156	0
30234	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	3	0
30235	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	160	0
30236	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	9	0
30237	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	100	0
30238	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	160	0
30239	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30240	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	129	0
30241	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	6	0
30242	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	0	0
30243	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	26	0
30244	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	28	0
30245	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	9	0
30246	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	17	0
30247	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	0	0
30248	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	99	0
30249	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	89	0
30250	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	15	0
30251	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	215	0
30252	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	160	0
30253	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	0	0
30254	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	0	0
30255	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	160	0
30256	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	88	0
30257	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	37	0
30258	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30259	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	98	0
30260	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	0	0
30261	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	515	0
30262	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	309	0
30263	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	397	0
30264	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	320	0
30265	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	138	0
30266	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	320	0
30267	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	160	0
30268	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	117	0
30269	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	293	0
30270	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	160	0
30271	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	504	0
30272	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	0	0
30273	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	50	0
30274	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	80	0
30275	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	101	0
30276	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	32	0
30277	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30278	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	0	0
30279	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	64	0
30280	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	24	0
30281	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	124	0
30282	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	65	0
30283	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	82	0
30284	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	114	0
30285	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	320	0
30286	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	13	0
30287	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	3	0
30288	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	0	0
30289	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	128	0
30290	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	0	0
30291	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	315	84	0
30292	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	3	0
30293	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	118	0
30294	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	320	0
30295	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	0	0
30296	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	54	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30297	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	6	0
30298	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	6	0
30299	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	0	0
30300	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	4	0
30301	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	0	0
30302	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	10	0
30303	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	0	0
30304	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	160	0
30305	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	81	0
30306	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	115	0
30307	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	39	0
30308	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	14	0
30309	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	62	0
30310	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	44	0
30311	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	101	0
30312	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	20	0
30313	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	160	0
30314	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	40	0
30315	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30316	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	99	0
30317	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	14	0
30318	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	15	0
30319	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	110	0
30320	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	11	0
30321	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	15	0
30322	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	129	0
30323	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	16	0
30324	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	102	0
30325	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	16	0
30326	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	160	0
30327	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	134	0
30328	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	160	0
30329	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	13	0
30330	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	0	0
30331	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	51	0
30332	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	94	0
30333	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	78	0
30334	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	206	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30335	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	6	0
30336	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	30	0
30337	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	77	0
30338	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	58	0
30339	大丰	新丰镇长坍村四组198#变	10	160	96	0
30340	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	34	0
30341	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	129	0
30342	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	26	0
30343	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	400	24	0
30344	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	0	0
30345	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	3	0
30346	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	31	0
30347	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	0	0
30348	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	42	0
30349	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	48	0
30350	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	80	0
30351	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	31	0
30352	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	151	0
30353	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30354	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	160	0
30355	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	48	0
30356	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	105	0
30357	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	0	0
30358	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	138	0
30359	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	33	0
30360	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	0	0
30361	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	22	0
30362	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	53	0
30363	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	147	0
30364	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	0	0
30365	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	90	0
30366	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	160	0
30367	大丰	新丰镇长坍村二组041#变	10	200	86	0
30368	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	116	0
30369	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	42	0
30370	大丰	方强社区241#变	10	630	504	0
30371	大丰	方强社区242#变	10	630	504	0
30372	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30373	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	320	0
30374	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	320	0
30375	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	56	0
30376	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	143	0
30377	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	53	0
30378	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	49	0
30379	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	116	0
30380	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	133	0
30381	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	0	0
30382	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	0	0
30383	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	46	0
30384	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	148	0
30385	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	23	0
30386	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	0	0
30387	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	17	0
30388	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	252	0
30389	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	40	0
30390	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	20	0
30391	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	318	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30392	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	144	0
30393	大丰	新丰镇金墩金西四组64#变	10	200	116	0
30394	大丰	新丰镇金西八组185#变	10	200	28	0
30395	大丰	新丰镇金西八组97#变	10	200	27	0
30396	大丰	新丰镇金西二组172#变	10	200	115	0
30397	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	0	0
30398	大丰	新丰镇金西二组北125#变	10	400	259	0
30399	大丰	新丰镇金西九组149#变	10	200	23	0
30400	大丰	新丰镇金西六组83#变	10	200	144	0
30401	大丰	新丰镇金西七组173#变	10	200	104	0
30402	大丰	新丰镇金西七组68#变	10	160	46	0
30403	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	17	0
30404	大丰	新丰镇金西三组119#变	10	200	38	0
30405	大丰	新丰镇金西三组148#变	10	200	24	0
30406	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	400	146	0
30407	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	0	0
30408	大丰	新丰镇金西三组南14#变	10	200	34	0
30409	大丰	新丰镇金西十一组118#变	10	200	123	0
30410	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30411	大丰	新丰镇金西四组（中）126#变	10	100	5	0
30412	大丰	新丰镇金西四组117#变	10	200	95	0
30413	大丰	新丰镇金西四组139#变	10	200	121	0
30414	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	250	86	0
30415	大丰	新丰镇新河四组110#变	10	200	160	0
30416	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	0	0
30417	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	0	0
30418	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	41	0
30419	大丰	新丰镇新河五组109#变	10	100	43	0
30420	大丰	新丰镇新河五组193#变	10	200	119	0
30421	大丰	新丰镇新河五组203#变	10	200	63	0
30422	大丰	新丰镇新河五组28#变	10	200	53	0
30423	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	60	0
30424	大丰	新丰镇新河一组108#变	10	200	90	0
30425	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	0	0
30426	大丰	新丰镇新河一组27#变	10	160	10	0
30427	大丰	新丰镇新河中心站30#变	10	200	75	0
30428	大丰	新丰镇金东八组82#变	10	100	34	0
30429	大丰	新丰镇金东村129#变	10	400	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30430	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	0	0
30431	大丰	新丰镇金东村192#变	10	400	62	0
30432	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	232	0
30433	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	0	0
30434	大丰	新丰镇金东六组160#变	10	200	118	0
30435	大丰	新丰镇金东六组41#变	10	400	128	0
30436	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	400	76	0
30437	大丰	新丰镇金东七组84#变	10	200	111	0
30438	大丰	新丰镇金东十三组42#变	10	400	49	0
30439	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	400	280	0
30440	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	0	0
30441	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	0	0
30442	大丰	新丰镇金东五组88#变	10	200	63	0
30443	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	0	0
30444	大丰	新丰镇金东一组243#变	10	315	105	0
30445	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	0	0
30446	大丰	新丰镇金西二组200#变	10	200	83	0
30447	大丰	新丰镇金西二组63#变	10	200	141	0
30448	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	3	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30449	大丰	新丰镇金西小康村（西）12#变	10	200	47	0
30450	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	17	0
30451	大丰	新丰镇时丰六组37#变	10	200	24	0
30452	大丰	新丰镇时丰六组86#变	10	200	39	0
30453	大丰	新丰镇时丰七组197#变	10	200	79	0
30454	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	0	0
30455	大丰	新丰镇时丰五组112#变	10	200	95	0
30456	大丰	新丰镇时丰五组81#变	10	200	144	0
30457	大丰	新丰镇万众四组70#变	10	400	257	0
30458	大丰	金墩施加湾204#变	10	630	290	0
30459	大丰	金墩施加湾205#变	10	630	290	0
30460	大丰	金墩施加湾206#变	10	630	290	0
30461	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	0	0
30462	大丰	新丰镇蚕茧站16#变	10	400	290	0
30463	大丰	新丰镇富强街7#变	10	200	1	0
30464	大丰	新丰镇供销社9#变	10	200	160	0
30465	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	0	0
30466	大丰	新丰镇金东十四组134#变	10	200	21	0
30467	大丰	新丰镇金东一组南190#变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30468	大丰	新丰镇金墩小街159#变	10	400	172	0
30469	大丰	新丰镇金墩小街2#变	10	200	33	0
30470	大丰	新丰镇金墩小街3#变	10	400	255	0
30471	大丰	新丰镇金墩小学15#变	10	400	276	0
30472	大丰	新丰镇粮站5#变	10	315	140	0
30473	大丰	新丰镇粮站东175#变	10	100	63	0
30474	大丰	新丰镇粮站西191#变	10	200	57	0
30475	大丰	新丰镇农机站1#变	10	250	13	0
30476	大丰	新丰镇群乐村二组310#变	10	200	160	0
30477	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	1	0
30478	大丰	新丰镇群乐东站73#变	10	400	28	0
30479	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	0	0
30480	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	31	0
30481	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	0	0
30482	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	0	0
30483	大丰	新丰镇群乐三组（南）128#变	10	200	114	0
30484	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	0	0
30485	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	0	0
30486	大丰	新丰镇群乐三组199#变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30487	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	0	0
30488	大丰	新丰镇群乐五组（北）122#变	10	200	36	0
30489	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	55	0
30490	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	0	0
30491	大丰	新丰镇群乐五组北188#变	10	200	5	0
30492	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	0	0
30493	大丰	新丰镇群乐西站189#变	10	200	35	0
30494	大丰	新丰镇群乐西站70#变	10	200	24	0
30495	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	0	0
30496	大丰	新丰镇仁北二组141#变	10	200	160	0
30497	大丰	新丰镇仁北鸡场209#变	10	400	290	0
30498	大丰	新丰镇仁北鸡场210#变	10	400	290	0
30499	大丰	新丰镇仁北三组106#变	10	200	100	0
30500	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	0	0
30501	大丰	新丰镇仁北三组23#变	10	100	27	0
30502	大丰	新丰镇仁北四组143#变	10	200	65	0
30503	大丰	新丰镇仁北四组25#变	10	200	72	0
30504	大丰	新丰镇仁北四组西140#变	10	200	76	0
30505	大丰	新丰镇仁北五组104#变	10	200	14	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30506	大丰	新丰镇仁北五组105#变	10	200	7	0
30507	大丰	新丰镇仁北五组142#变	10	200	89	0
30508	大丰	新丰镇仁北五组174#变	10	100	59	0
30509	大丰	新丰镇仁北五组22#变	10	200	145	0
30510	大丰	新丰镇仁北一组26#变	10	200	11	0
30511	大丰	新丰镇仁中三组150#变	10	200	89	0
30512	大丰	新丰镇仁中三组202#变	10	200	86	0
30513	大丰	新丰镇仁中三组92#变	10	160	14	0
30514	大丰	新丰镇施家湾17#变	10	400	123	0
30515	大丰	新丰镇医院4#变	10	200	160	0
30516	大丰	新丰镇仁北六组138#变	10	200	121	0
30517	大丰	新丰镇仁北六组144#变	10	200	68	0
30518	大丰	新丰镇仁北三组152#变	10	400	92	0
30519	大丰	新丰镇仁北五组151#变	10	400	36	0
30520	大丰	新丰镇仁北五组165#变	10	100	80	0
30521	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	0	0
30522	大丰	新丰镇仁北西北站24#变	10	200	81	0
30523	大丰	新丰镇仁北西南站21#变	10	200	123	0
30524	大丰	新丰镇仁南八组114#变	10	200	22	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30525	大丰	新丰镇仁南八组184#变	10	315	26	0
30526	大丰	新丰镇仁南村99#变	10	200	10	0
30527	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	0	0
30528	大丰	新丰镇仁南东南站62#变	10	315	97	0
30529	大丰	新丰镇仁南二组98#变	10	200	56	0
30530	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	0	0
30531	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	0	0
30532	大丰	新丰镇仁南四组75#变	10	400	63	0
30533	大丰	新丰镇仁南五组111#变	10	200	35	0
30534	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	400	4	0
30535	大丰	新丰镇仁南西北站58#变	10	200	63	0
30536	大丰	新丰镇仁南西南站59#变	10	200	5	0
30537	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	0	0
30538	大丰	新丰镇仁南一组166#变	10	200	43	0
30539	大丰	新丰镇仁南一组222#变	10	400	70	0
30540	大丰	新丰镇仁南中心站177#变	10	200	79	0
30541	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	0	0
30542	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	0	0
30543	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30544	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	400	113	0
30545	大丰	新丰镇仁中东站47#变	10	200	81	0
30546	大丰	新丰镇仁中二组85#变	10	200	116	0
30547	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	0	0
30548	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	0	0
30549	大丰	新丰镇仁中南站44#变	10	200	50	0
30550	大丰	新丰镇仁中三组76#变	10	200	26	0
30551	大丰	新丰镇仁中五组196#变	10	200	123	0
30552	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	0	0
30553	大丰	新丰镇仁中小康村18#变	10	160	84	0
30554	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	0	0
30555	大丰	新丰镇饲料厂8#变	10	200	44	0
30556	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	56	0
30557	大丰	新丰镇金东十二194#变	10	200	150	0
30558	大丰	新丰镇金东十二组178#变	10	400	247	0
30559	大丰	新丰镇金东十二组38#变	10	200	11	0
30560	大丰	新丰镇金东五组241#变	10	400	320	0
30561	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	0	0
30562	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30563	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	0	0
30564	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	315	69	0
30565	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	86	0
30566	大丰	新丰镇时丰二组32#变	10	200	4	0
30567	大丰	新丰镇时丰三组33#变	10	200	14	0
30568	大丰	新丰镇时丰水塔34#变	10	100	8	0
30569	大丰	新丰镇时丰四组北158#变	10	200	36	0
30570	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	0	0
30571	大丰	新丰镇时丰一组181#变	10	200	160	0
30572	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	36	0
30573	大丰	新丰镇时新八组162#变	10	200	20	0
30574	大丰	新丰镇时新八组176#变	10	200	112	0
30575	大丰	新丰镇时新八组50#变	10	200	67	0
30576	大丰	新丰镇时新北站179#变	10	200	11	0
30577	大丰	新丰镇时新北站北100#变	10	200	46	0
30578	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	0	0
30579	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	0	0
30580	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	0	0
30581	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30582	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	0	0
30583	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	0	0
30584	大丰	新丰镇时新七组80#变	10	200	60	0
30585	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	0	0
30586	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	0	0
30587	大丰	新丰镇时新预制场19#变	10	160	27	0
30588	大丰	新丰镇荷兰花海174#变	10	200	160	0
30589	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	29	0
30590	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	200	110	0
30591	大丰	新丰镇全心村十组129#变	10	200	52	0
30592	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	320	0
30593	大丰	新丰镇全心六组237#变	10	200	38	0
30594	大丰	新丰镇全心六组27#变	10	160	8	0
30595	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	177	0
30596	大丰	新丰镇全心六组西239#变	10	160	25	0
30597	大丰	新丰镇全心南站22#变	10	100	80	0
30598	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	0	0
30599	大丰	新丰镇全心十组213#变	10	200	44	0
30600	大丰	新丰镇全心十组252#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30601	大丰	新丰镇全心五组127#变	10	200	139	0
30602	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	0	0
30603	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	0	0
30604	大丰	新丰镇曙光北站221#变	10	200	11	0
30605	大丰	新丰镇曙光北站35#变	10	200	135	0
30606	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	400	232	0
30607	大丰	新丰镇曙光村部274#变	10	200	73	0
30608	大丰	新丰镇曙光村部33#变	10	400	267	0
30609	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	20	0
30610	大丰	新丰镇曙光南133#变	10	400	7	0
30611	大丰	新丰镇曙光四组88#变	10	400	90	0
30612	大丰	新丰镇曙光西站34#变	10	200	6	0
30613	大丰	新丰镇同丰西268#变	10	400	242	0
30614	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	0	0
30615	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	0	0
30616	大丰	新丰镇益北村部39#变	10	400	74	0
30617	大丰	新丰镇益北东137#变	10	200	99	0
30618	大丰	新丰镇益北东南140#变	10	100	10	0
30619	大丰	新丰镇益北二组78#变	10	200	53	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30620	大丰	新丰镇益北六组40#变	10	200	105	0
30621	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	307	0
30622	大丰	新丰镇益北南站37#变	10	200	160	0
30623	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	0	0
30624	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	0	0
30625	大丰	新丰镇益北四组西124#变	10	200	15	0
30626	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	0	0
30627	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	0	0
30628	大丰	新丰镇益北西站38#变	10	160	128	0
30629	大丰	新丰镇齐贤村九组194#变	10	315	53	0
30630	大丰	新丰镇齐贤村三组151#变	10	200	9	0
30631	大丰	新丰镇齐贤村三组221#变	10	200	104	0
30632	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	0	0
30633	大丰	新丰镇三总村二组078#变	10	200	146	0
30634	大丰	新丰镇三总村二组086#变	10	200	159	0
30635	大丰	新丰镇三总村二组087#变	10	315	66	0
30636	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	400	137	0
30637	大丰	新丰镇三总村九组075#变	10	200	160	0
30638	大丰	新丰镇三总村九组076#变	10	400	186	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30639	大丰	新丰镇三总村九组088#变	10	400	159	0
30640	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	14	0
30641	大丰	新丰镇三总村六组064#变	10	200	11	0
30642	大丰	新丰镇三总村六组065#变	10	200	23	0
30643	大丰	新丰镇三总村六组138#变	10	200	97	0
30644	大丰	新丰镇三总村六组181#变	10	200	115	0
30645	大丰	新丰镇三总村七组205#变	10	200	160	0
30646	大丰	新丰镇三总村七组206#变	10	200	21	0
30647	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	0	0
30648	大丰	新丰镇三总村三组131#变	10	400	58	0
30649	大丰	新丰镇三总村十三组027#变	10	200	49	0
30650	大丰	新丰镇三总村十三组160#变	10	200	45	0
30651	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	0	0
30652	大丰	新丰镇三总村十四组192#变	10	400	63	0
30653	大丰	新丰镇三总村十组028#变	10	200	59	0
30654	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	0	0
30655	大丰	新丰镇三总村五组077#变	10	400	185	0
30656	大丰	新丰镇三总村五组084#变	10	200	28	0
30657	大丰	新丰镇三总村五组085#变	10	200	39	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30658	大丰	新丰镇新河益北北站41#变	10	200	90	0
30659	大丰	新丰镇益北村北134#变	10	315	207	0
30660	大丰	新丰镇益北九组142#变	10	200	160	0
30661	大丰	新丰镇益北九组194#变	10	400	258	0
30662	大丰	新丰镇益北小岛42#变	10	200	111	0
30663	大丰	裕华碧水豪庭290#变（1#）	10	800	640	640
30664	大丰	裕华碧水豪庭292#变（3#）	10	800	640	640
30665	大丰	裕华碧水豪庭294#变（5#）	10	800	640	640
30666	大丰	裕华碧水豪庭296#变（7#）	10	800	640	640
30667	大丰	裕华翡翠东郡276#变（1#）	10	800	640	640
30668	大丰	裕华翡翠东郡278#变（3#）	10	630	486	486
30669	大丰	裕华翡翠东郡280#变（5#）	10	630	504	504
30670	大丰	裕华翡翠东郡282#变（7#）	10	630	504	504
30671	大丰	裕华翡翠东郡311#变	10	630	504	504
30672	大丰	裕华翡翠东郡313#变	10	630	504	504
30673	大丰	裕华紫云城1#(329#)	10	800	616	616
30674	大丰	裕华紫云城11#(335#)	10	800	640	640
30675	大丰	裕华紫云城3#(331#)	10	800	640	640
30676	大丰	裕华紫云城5#变（337#）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30677	大丰	裕华紫云城7#变（339#）	10	800	640	640
30678	大丰	裕华紫云城9#(333#)	10	800	640	640
30679	大丰	裕华镇万丰村六组17#变	10	100	37	37
30680	大丰	锦徽大厦1#主变（341#变）	10	800	640	640
30681	大丰	锦徽大厦3#主变（343#变）	10	800	640	640
30682	大丰	康桥花园204#变	10	800	640	640
30683	大丰	康桥花园206#变（3#）	10	800	640	640
30684	大丰	康桥花园208#变(5#)	10	800	640	640
30685	大丰	康桥花园284#变（7#主变）	10	800	640	640
30686	大丰	康桥花园286#变(9#变压器)	10	800	640	640
30687	大丰	康桥花园288#变(11#变压器)	10	800	640	640
30688	大丰	裕华碧桂园216#变（1#）	10	800	640	640
30689	大丰	裕华碧桂园218#变（3#）	10	800	640	640
30690	大丰	裕华碧桂园220#变（5#）	10	800	640	640
30691	大丰	裕华碧桂园222#变	10	800	640	640
30692	大丰	裕华碧桂园224#变（9#）	10	800	640	640
30693	大丰	裕华金融大厦314#主变	10	1000	800	800
30694	大丰	裕华金融大厦315#主变	10	1000	800	800
30695	大丰	裕华紫云城10#(334#)	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30696	大丰	裕华紫云城12#(336#)	10	800	640	640
30697	大丰	裕华紫云城2#(330#)	10	800	640	640
30698	大丰	裕华紫云城4#(332#)	10	800	640	640
30699	大丰	裕华紫云城6#变（338#）	10	800	640	640
30700	大丰	裕华紫云城8#变（340#）	10	800	640	640
30701	大丰	高欣置业267#变	10	800	640	640
30702	大丰	高欣置业268#变	10	800	640	640
30703	大丰	高欣置业269#变	10	800	640	640
30704	大丰	高欣置业270#变	10	800	640	640
30705	大丰	锦和大厦1#主变(317#)	10	800	640	640
30706	大丰	锦和大厦3#主变(319#)	10	800	640	640
30707	大丰	锦和大厦充电桩3#变	10	630	504	504
30708	大丰	裕华东方润园321#变（1#）	10	800	640	640
30709	大丰	裕华东方润园323#变(3#)	10	800	640	640
30710	大丰	裕华东方润园325#变（5#）	10	630	504	504
30711	大丰	裕华东方润园327#变(7#)	10	630	504	504
30712	大丰	妇幼保健院充电桩2#变	10	630	504	504
30713	大丰	裕华安置小区137#变	10	630	504	504
30714	大丰	裕华安置小区138#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30715	大丰	裕华安置小区139#变	10	630	504	504
30716	大丰	裕华安置小区140#变	10	630	504	504
30717	大丰	裕华安置小区141#变	10	630	504	504
30718	大丰	裕华安置小区142#变	10	630	504	504
30719	大丰	裕华安置小区186#变	10	630	300	300
30720	大丰	裕华安置小区250#变（8#）	10	1000	800	800
30721	大丰	裕华安置小区272#变	10	1000	800	800
30722	大丰	裕华镇丰裕村六组101#变	10	100	80	80
30723	大丰	裕华镇丰裕村七组199#变	10	200	113	113
30724	大丰	裕华镇丰裕村七组98#变	10	200	127	127
30725	大丰	裕华镇丰裕村三组16#变	10	200	160	160
30726	大丰	裕华镇丰裕村三组226#变	10	200	72	72
30727	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	136	136
30728	大丰	裕华镇丰裕村四组99#变	10	200	160	160
30729	大丰	裕华镇万丰村一组37#变	10	400	310	310
30730	大丰	东方绿洲1#变(裕华居委会154#台片)	10	800	640	640
30731	大丰	裕华鸿基大厦274#变	10	800	640	640
30732	大丰	裕华居委会158#变	10	400	282	282
30733	大丰	裕华镇丰裕村居委会116#变	10	400	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30734	大丰	裕华镇丰裕村三组135#变	10	400	111	111
30735	大丰	裕华镇福东村132#变	10	200	21	21
30736	大丰	裕华镇福东村264#变	10	200	87	87
30737	大丰	裕华镇福东村二组72#变	10	200	144	144
30738	大丰	裕华镇福东村九组73#变	10	200	129	129
30739	大丰	裕华镇福东村六组118#变	10	400	262	262
30740	大丰	裕华镇福东村六组160#变	10	200	25	25
30741	大丰	裕华镇福东村六组188#变	10	200	66	66
30742	大丰	裕华镇福东村三组189#变	10	200	121	121
30743	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	0	0
30744	大丰	裕华镇福东村三组71#变	10	200	76	76
30745	大丰	裕华镇福东村十组300#变	10	200	87	87
30746	大丰	裕华镇福东村十组74#变	10	200	50	50
30747	大丰	裕华镇福东村一组260#变	10	200	96	96
30748	大丰	裕华镇福东村一组70#变	10	200	116	116
30749	大丰	裕华镇福丰村八组301#变	10	200	142	142
30750	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	0	0
30751	大丰	裕华镇福丰村八组67#变	10	200	126	126
30752	大丰	裕华镇福丰村二组237#变	10	200	81	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30753	大丰	裕华镇福丰村二组299#变	10	200	46	46
30754	大丰	裕华镇福丰村二组345#变	10	200	36	36
30755	大丰	裕华镇福丰村二组47#变	10	160	20	20
30756	大丰	裕华镇福丰村九组182#变	10	200	122	122
30757	大丰	裕华镇福丰村六组210#变	10	200	122	122
30758	大丰	裕华镇福丰村六组245#变	10	200	73	73
30759	大丰	裕华镇福丰村南匡69#变	10	200	23	23
30760	大丰	裕华镇福丰村十组181#变	10	200	139	139
30761	大丰	裕华镇福丰村十组66#变	10	200	105	105
30762	大丰	裕华镇福丰村四组255#变	10	200	24	24
30763	大丰	裕华镇福丰村五组124#变	10	200	105	105
30764	大丰	裕华镇福丰村五组125#变	10	200	11	11
30765	大丰	裕华镇福丰村五组196#变	10	200	160	160
30766	大丰	裕华镇福丰村五组238#变	10	200	106	106
30767	大丰	裕华镇福丰村五组239#变	10	200	73	73
30768	大丰	裕华镇福丰村五组244#变	10	200	78	78
30769	大丰	裕华镇福丰村五组248#变	10	200	43	43
30770	大丰	裕华镇福丰村五组68#变	10	400	237	237
30771	大丰	裕华镇裕华居委会1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30772	大丰	裕华镇裕华居委会115#变	10	400	126	126
30773	大丰	裕华镇裕华居委会2#变	10	400	320	320
30774	大丰	裕华镇裕华居委会24#变	10	200	140	140
30775	大丰	裕华镇裕华居委会298#变	10	400	309	309
30776	大丰	裕华镇裕华居委会303#变	10	400	115	115
30777	大丰	裕华镇裕华居委会5#变	10	400	308	308
30778	大丰	裕华镇裕华居委会7#变	10	200	160	160
30779	大丰	裕华镇裕华居委会9#变	10	400	265	265
30780	大丰	裕华镇海丰村127#变	10	200	133	133
30781	大丰	裕华镇海丰村八组167#变	10	200	96	96
30782	大丰	裕华镇海丰村八组88#变	10	200	97	97
30783	大丰	裕华镇海丰村二组33#变	10	200	129	129
30784	大丰	裕华镇海丰村九组102#变	10	200	160	160
30785	大丰	裕华镇海丰村九组211#变	10	200	145	145
30786	大丰	裕华镇海丰村六组308#变	10	200	160	160
30787	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	87	87
30788	大丰	裕华镇海丰村七组166#变	10	200	79	79
30789	大丰	裕华镇海丰村七组35#变	10	160	62	62
30790	大丰	裕华镇海丰村三组087#变	10	160	21	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30791	大丰	裕华镇海丰村三组165#变	10	200	120	120
30792	大丰	裕华镇海丰村三组197#变	10	200	15	15
30793	大丰	裕华镇海丰村四组246#变	10	200	98	98
30794	大丰	裕华镇海丰村五组144#变	10	200	62	62
30795	大丰	裕华镇海丰村五组28#变	10	200	45	45
30796	大丰	裕华镇海丰村一组198#变	10	200	112	112
30797	大丰	裕华镇海丰七组31#变	10	400	191	191
30798	大丰	裕华镇海丰五组143#变	10	400	151	151
30799	大丰	裕华镇天北村二组29#变	10	200	36	36
30800	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	0	0
30801	大丰	裕华镇天北村三组30#变	10	200	61	61
30802	大丰	裕华镇天北村十组193#变	10	200	6	6
30803	大丰	裕华镇天北村十组253#变	10	200	62	62
30804	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	3	3
30805	大丰	裕华镇天北村四组192#变	10	400	101	101
30806	大丰	裕华镇天北村一组150#变	10	200	89	89
30807	大丰	裕华镇天北村一组185#变	10	200	160	160
30808	大丰	裕华镇天祥村二组123#变	10	200	140	140
30809	大丰	裕华镇天祥村二组177#变	10	200	53	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30810	大丰	裕华镇天祥村二组22#变	10	200	11	11
30811	大丰	裕华镇天祥村二组235#变	10	200	82	82
30812	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	26	26
30813	大丰	裕华镇天祥村六组40#变	10	200	3	3
30814	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	0	0
30815	大丰	裕华镇天祥村四组178#变	10	200	125	125
30816	大丰	裕华镇天祥村四组23#变	10	200	51	51
30817	大丰	裕华镇天祥村四组266#变	10	200	160	160
30818	大丰	裕华镇天祥村五组306#变	10	200	160	160
30819	大丰	裕华镇天祥村五组85#变	10	200	70	70
30820	大丰	裕华镇天祥村一组146#变	10	200	93	93
30821	大丰	裕华镇天祥村一组249#变	10	200	131	131
30822	大丰	裕华镇天祥村一组38#变	10	200	160	160
30823	大丰	裕华镇天祥村一组39#变	10	315	224	224
30824	大丰	裕华镇天祥二组321#变	10	200	98	98
30825	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	151	0
30826	大丰	裕华镇海防村十组59#变	10	200	119	0
30827	大丰	裕华镇海防村一组122#变	10	200	43	0
30828	大丰	裕华镇海防村一组65#变	10	200	145	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30829	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	30	0
30830	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	0	0
30831	大丰	裕华镇锦龙村二组179#变	10	400	74	0
30832	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	100	0
30833	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	43	0
30834	大丰	裕华镇锦龙村十一组194#变	10	400	179	0
30835	大丰	裕华镇锦龙村四组12#变	10	160	73	0
30836	大丰	裕华镇锦龙村四组304#变	10	200	110	0
30837	大丰	裕华镇裕华居委会117#变	10	400	320	0
30838	大丰	裕华镇裕华居委会171#变	10	400	320	0
30839	大丰	裕华镇裕华居委会172#变	10	400	310	0
30840	大丰	裕华镇裕华居委会173#变	10	400	251	0
30841	大丰	裕华镇裕华居委会233#变	10	200	63	0
30842	大丰	裕华镇裕华居委会3#变	10	315	86	0
30843	大丰	裕华镇裕华居委会4#变	10	400	258	0
30844	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	259	0
30845	大丰	裕华镇裕华居委会6#变	10	400	230	0
30846	大丰	裕华镇裕华居委会8#变	10	200	149	0
30847	大丰	裕华镇裕华居委会82#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30848	大丰	朝荣村康居小区1#变	10	630	504	0
30849	大丰	朝荣村康居小区2#变	10	630	504	0
30850	大丰	裕华朝荣康居3#变	10	400	320	0
30851	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	108	0
30852	大丰	裕华镇朝荣村六组203#变	10	200	111	0
30853	大丰	裕华镇朝荣村六组51#变	10	200	140	0
30854	大丰	裕华镇朝荣村三组153#变	10	200	131	0
30855	大丰	裕华镇朝荣村三组174#变	10	200	46	0
30856	大丰	裕华镇朝荣村三组50#变	10	200	88	0
30857	大丰	裕华镇朝荣村三组56#变	10	200	160	0
30858	大丰	裕华镇朝荣村四组256#变	10	160	19	0
30859	大丰	裕华镇朝荣村四组57#变	10	200	14	0
30860	大丰	裕华镇朝荣村五组58#变	10	200	17	0
30861	大丰	裕华镇海防村八组63#变	10	160	35	0
30862	大丰	裕华镇海防村八组83#变	10	100	51	0
30863	大丰	裕华镇海防村二组200#变	10	200	59	0
30864	大丰	裕华镇海防村二组230#变	10	200	117	0
30865	大丰	裕华镇海防村六组169#变	10	400	118	0
30866	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30867	大丰	裕华镇海防村六组61#变	10	400	52	0
30868	大丰	裕华镇海防村七组227#变	10	315	146	0
30869	大丰	裕华镇海防村七组62#变	10	200	96	0
30870	大丰	裕华镇海防村三组232#变	10	100	35	0
30871	大丰	裕华镇海防村三组27#变	10	400	208	0
30872	大丰	裕华镇海防村三组60#变	10	200	74	0
30873	大丰	裕华镇海防村四组156#变	10	400	13	0
30874	大丰	裕华镇海防村四组258#变	10	100	80	0
30875	大丰	裕华镇海防康居100#变	10	100	80	0
30876	大丰	裕华镇锦龙村九组14#变	10	200	32	0
30877	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	0	0
30878	大丰	裕华镇锦龙村十组180#变	10	200	7	0
30879	大丰	裕华镇锦龙村五组13#变	10	200	114	0
30880	大丰	裕华镇锦龙村五组170#变	10	200	83	0
30881	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	142	0
30882	大丰	裕华镇天祥村二组309#变	10	200	53	0
30883	大丰	裕华镇天祥村二组48#变	10	200	17	0
30884	大丰	碧桂园充电桩1#变	10	630	504	0
30885	大丰	高欣置业271#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30886	大丰	锦和大厦2#主变(318#)	10	800	640	0
30887	大丰	锦和大厦4主变(320#)	10	800	640	0
30888	大丰	锦徽大厦2#主变（342#变）	10	800	640	0
30889	大丰	锦徽大厦4#主变（344#变）	10	800	640	0
30890	大丰	康桥花园205#变（2#）	10	800	640	0
30891	大丰	康桥花园207#变（4#）	10	800	640	0
30892	大丰	康桥花园209#变(6#)	10	800	640	0
30893	大丰	康桥花园285#变（8#主变）	10	800	640	0
30894	大丰	康桥花园287#变(10#变压器)	10	800	640	0
30895	大丰	康桥花园289#变(12#变压器)	10	800	640	0
30896	大丰	裕华安置小区251#变（9#）	10	1000	800	0
30897	大丰	裕华安置小区273#变	10	1000	800	0
30898	大丰	裕华碧桂园217#变（2#）	10	800	628	0
30899	大丰	裕华碧桂园219#变（4#）	10	800	640	0
30900	大丰	裕华碧桂园221#变（6#）	10	800	640	0
30901	大丰	裕华碧桂园223#变（8#）	10	800	640	0
30902	大丰	裕华碧桂园225#变（10#）	10	800	640	0
30903	大丰	裕华碧水豪庭291#变（2#）	10	800	640	0
30904	大丰	裕华碧水豪庭293#变（4#）	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30905	大丰	裕华碧水豪庭295#变（6#）	10	800	640	0
30906	大丰	裕华碧水豪庭297#变（8#）	10	800	640	0
30907	大丰	裕华东方润园322#变(2#)	10	800	640	0
30908	大丰	裕华东方润园324#变4#	10	800	640	0
30909	大丰	裕华东方润园326#变(6#)	10	630	504	0
30910	大丰	裕华东方润园328#变（8#）	10	630	504	0
30911	大丰	裕华翡翠东郡277#变（2#）	10	800	640	0
30912	大丰	裕华翡翠东郡279#变（4#）	10	630	504	0
30913	大丰	裕华翡翠东郡281#变（6#）	10	630	504	0
30914	大丰	裕华翡翠东郡283#变（8#）	10	630	504	0
30915	大丰	裕华翡翠东郡310#变	10	630	504	0
30916	大丰	裕华翡翠东郡312#变	10	630	504	0
30917	大丰	裕华鸿基大厦275#变	10	800	640	0
30918	大丰	裕华金融大厦316#主变	10	1000	800	0
30919	大丰	裕华镇丰华街道高新社区346#变	10	200	160	0
30920	大丰	裕华镇万丰村三组18#变	10	100	80	0
30921	大丰	裕华镇万丰村五组80#变	10	50	40	0
30922	大丰	裕华镇海防林业站64#变	10	160	107	0
30923	大丰	裕华镇元丰村97#变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30924	大丰	裕华镇元丰村八组147#变	10	200	138	0
30925	大丰	裕华镇元丰村八组257#变	10	200	114	0
30926	大丰	裕华镇元丰村八组89#变	10	200	100	0
30927	大丰	裕华镇元丰村八组95#变	10	200	120	0
30928	大丰	裕华镇元丰村部90#变	10	400	70	0
30929	大丰	裕华镇元丰村二组121#变	10	200	71	0
30930	大丰	裕华镇元丰村二组252#变	10	400	302	0
30931	大丰	裕华镇元丰村九组91#变	10	200	119	0
30932	大丰	裕华镇元丰村六组176#变	10	200	51	0
30933	大丰	裕华镇元丰村六组94#变	10	200	128	0
30934	大丰	裕华镇元丰村六组96#变	10	200	101	0
30935	大丰	裕华镇元丰村十组307#变	10	200	47	0
30936	大丰	裕华镇元丰村十组92#变	10	200	65	0
30937	大丰	裕华镇元丰村四六组152#变	10	200	139	0
30938	大丰	裕华镇元丰村五组187#变	10	200	141	0
30939	大丰	裕华镇元丰村五组93#变	10	200	114	0
30940	大丰	裕华晋北小区81#变	10	400	320	0
30941	大丰	裕华镇朝荣村二组55#变	10	200	131	0
30942	大丰	裕华镇朝荣村四组168#变	10	200	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30943	大丰	裕华镇朝荣村四组234#变	10	315	252	0
30944	大丰	裕华镇朝荣村四组53#变	10	200	104	0
30945	大丰	裕华镇朝荣村五组136#变	10	200	114	0
30946	大丰	裕华镇朝荣村五组229#变	10	315	252	0
30947	大丰	裕华镇朝荣村五组52#变	10	400	258	0
30948	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	129	0
30949	大丰	裕华镇朝荣村一组54#变	10	200	98	0
30950	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	99	0
30951	大丰	裕华镇晋北村114#变	10	200	160	0
30952	大丰	裕华镇晋北村八组162#变	10	200	128	0
30953	大丰	裕华镇晋北村八组163#变	10	315	155	0
30954	大丰	裕华镇晋北村八组36#变	10	400	314	0
30955	大丰	裕华镇晋北村九组213#变	10	200	50	0
30956	大丰	裕华镇晋北村九组76#变	10	200	160	0
30957	大丰	裕华镇晋北村六组191#变	10	200	85	0
30958	大丰	裕华镇晋北村六组78#变	10	200	117	0
30959	大丰	裕华镇晋北村七组134#变	10	200	145	0
30960	大丰	裕华镇晋北村七组175#变	10	200	145	0
30961	大丰	裕华镇晋北村十二组133#变	10	200	53	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30962	大丰	裕华镇晋北村十一组119#变	10	200	160	0
30963	大丰	裕华镇晋北村十组212#变	10	200	56	0
30964	大丰	裕华镇晋北村十组77#变	10	200	124	0
30965	大丰	裕华镇晋北村四组161#变	10	200	110	0
30966	大丰	裕华镇晋北村四组183#变	10	200	110	0
30967	大丰	裕华镇晋北村五组120#变	10	200	121	0
30968	大丰	裕华镇晋北村一组75#变	10	200	70	0
30969	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	126	0
30970	大丰	裕华镇晋丰村八组106#变	10	200	54	0
30971	大丰	裕华镇晋丰村八组107#变	10	200	62	0
30972	大丰	裕华镇晋丰村八组131#变	10	200	69	0
30973	大丰	裕华镇晋丰村八组240#变	10	200	36	0
30974	大丰	裕华镇晋丰村二组103#变	10	400	96	0
30975	大丰	裕华镇晋丰村二组215#变	10	200	67	0
30976	大丰	裕华镇晋丰村九组130#变	10	200	116	0
30977	大丰	裕华镇晋丰村九组263#变	10	200	127	0
30978	大丰	裕华镇晋丰村六组113#变	10	200	85	0
30979	大丰	裕华镇晋丰村七组104#变	10	400	200	0
30980	大丰	裕华镇晋丰村七组108#变	10	200	29	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30981	大丰	裕华镇晋丰村七组164#变	10	200	115	0
30982	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	0	0
30983	大丰	裕华镇晋丰村七组262#变	10	200	16	0
30984	大丰	裕华镇晋丰村七组265#变	10	200	10	0
30985	大丰	裕华镇晋丰村三组151#变	10	200	89	0
30986	大丰	裕华镇晋丰村三组241#变	10	200	34	0
30987	大丰	裕华镇晋丰村十组109#变	10	200	57	0
30988	大丰	裕华镇晋丰村四组111#变	10	200	96	0
30989	大丰	裕华镇晋丰村四组149#变	10	200	128	0
30990	大丰	裕华镇晋丰村五组105#变	10	200	98	0
30991	大丰	裕华镇晋丰村五组148#变	10	200	28	0
30992	大丰	裕华镇晋丰村五组184#变	10	200	29	0
30993	大丰	裕华镇晋丰村一组19#变	10	200	127	0
30994	大丰	裕华镇晋丰电灌站110#变	10	400	265	0
30995	大丰	裕华镇裕华居委会26#变	10	400	320	0
30996	大丰	裕华镇丰裕村126#变	10	400	320	0
30997	大丰	裕华镇万丰村二组159#变	10	200	57	0
30998	大丰	裕华镇万丰村二组21#变	10	400	107	0
30999	大丰	裕华镇万丰村二组228#变	10	200	77	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31000	大丰	裕华镇万丰村二组25#变	10	160	128	0
31001	大丰	裕华镇万丰村六组242#变	10	200	43	0
31002	大丰	裕华镇万丰村六组46#变	10	200	91	0
31003	大丰	裕华镇万丰村五组157#变	10	200	16	0
31004	大丰	裕华镇万丰村五组214#变	10	200	148	0
31005	大丰	裕华镇万丰村五组42#变	10	400	109	0
31006	大丰	裕华镇万丰村五组45#变	10	160	105	0
31007	大丰	裕华镇万丰村一组201#变	10	200	93	0
31008	大丰	裕华镇忠跃村二组128#变	10	400	50	0
31009	大丰	裕华镇忠跃村六组20#变	10	400	126	0
31010	大丰	裕华镇忠跃村六组247#变	10	200	3	0
31011	大丰	裕华镇忠跃村三组43#变	10	400	157	0
31012	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	0	0
31013	大丰	裕华镇忠跃村一组129#变	10	200	7	0
31014	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	400	154	0
31015	东台	安丰公用1#配变	10	400	320	320
31016	东台	大港2#配变	10	200	141	141
31017	东台	大港8台片	10	400	320	320
31018	东台	东方公馆#2变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31019	东台	风华水岸里#2变压器	10	800	640	640
31020	东台	公用32＃配变	10	400	320	320
31021	东台	公用变16配变	10	315	252	252
31022	东台	恒融广场1#变压器	10	800	640	640
31023	东台	恒融广场3#变压器	10	800	640	640
31024	东台	恒融广场5#变压器	10	800	514	514
31025	东台	季庄9＃配变(节能变利用）	10	200	0	0
31026	东台	金鼎世纪广场#1变压器	10	630	504	504
31027	东台	景瑞华府1#变压器	10	800	640	640
31028	东台	芦东11#配变	10	200	160	160
31029	东台	芦东12配变	10	200	131	131
31030	东台	芦东8#配变	10	400	249	249
31031	东台	芦东二配变	10	400	199	199
31032	东台	芦东六配变	10	200	20	20
31033	东台	芦东七台片	10	200	0	0
31034	东台	芦东三配变	10	400	133	133
31035	东台	芦东五台片	10	200	79	79
31036	东台	民主1#配变.	10	200	160	160
31037	东台	名仕豪庭#4变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31038	东台	前进5台片	10	200	140	140
31039	东台	前进6配变	10	400	276	276
31040	东台	前进7#配变.	10	200	38	38
31041	东台	前进二配变	10	400	276	276
31042	东台	前进三配变	10	400	228	228
31043	东台	前进四台片	10	400	280	280
31044	东台	前进一配变	10	400	207	207
31045	东台	秦园10#配变	10	400	249	249
31046	东台	秦园11#配变	10	200	124	124
31047	东台	秦园12#配变	10	400	278	278
31048	东台	秦园13#配变	10	200	160	160
31049	东台	秦园14#配变	10	400	302	302
31050	东台	秦园15#配变	10	400	293	293
31051	东台	秦园16#配变	10	200	114	114
31052	东台	秦园八台片	10	400	261	261
31053	东台	秦园二配变	10	400	254	254
31054	东台	秦园九台片	10	200	105	105
31055	东台	秦园六配变	10	400	242	242
31056	东台	秦园七配变	10	400	218	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31057	东台	秦园三配变	10	400	304	304
31058	东台	秦园四配变	10	400	112	112
31059	东台	秦园五配变	10	400	320	320
31060	东台	秦园一配变	10	400	320	320
31061	东台	新城花园2#变压器	10	630	504	504
31062	东台	新城花园4#变压器	10	630	504	504
31063	东台	一场8#配变	10	400	302	302
31064	东台	颐和郡府2#配变	10	800	640	640
31065	东台	联合17#配变	10	200	135	135
31066	东台	联合19#配变	10	200	114	114
31067	东台	联合七配变	10	200	133	133
31068	东台	名仕豪庭#3变压器	10	630	504	504
31069	东台	名仕豪庭1#变压器	10	630	504	504
31070	东台	袁灶3配变	10	400	216	216
31071	东台	袁灶4配变	10	400	320	320
31072	东台	袁灶5配变	10	200	87	87
31073	东台	袁灶9#配变	10	400	320	320
31074	东台	袁灶二配变	10	400	277	277
31075	东台	袁灶七配变	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31076	东台	安东1配变	10	400	320	320
31077	东台	安东二配变	10	400	320	320
31078	东台	安居2#配变	10	400	320	320
31079	东台	安中1配变	10	400	320	320
31080	东台	安中2配变	10	400	320	320
31081	东台	安中3配变	10	400	320	320
31082	东台	安中4配变	10	400	320	320
31083	东台	安中5配变变压器	10	630	504	504
31084	东台	北岸豪庭#1箱变01021	10	800	640	640
31085	东台	北岸豪庭2#箱变3002	10	630	504	504
31086	东台	北岸豪庭3#变2003	10	630	504	504
31087	东台	北岸豪庭三期开关室2#变	10	800	640	640
31088	东台	北岸豪庭三期配电室4#变	10	630	504	504
31089	东台	朝阳1#配变	10	400	320	320
31090	东台	大港10#配变	10	400	284	284
31091	东台	大港11#配变	10	400	320	320
31092	东台	大港6台片	10	400	320	320
31093	东台	大港7台片	10	400	305	305
31094	东台	大港三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31095	东台	大港四配变	10	400	320	320
31096	东台	大港五配变	10	400	320	320
31097	东台	大港一配变	10	400	320	320
31098	东台	公用22配变	10	630	504	504
31099	东台	公用24#配变	10	400	320	320
31100	东台	公用31配变	10	400	320	320
31101	东台	公用33#配变	10	630	504	504
31102	东台	公用变（11）配变	10	400	320	320
31103	东台	公用变（五）#配变	10	400	305	305
31104	东台	公用变14#配变	10	200	160	160
31105	东台	公用变17配变	10	400	320	320
31106	东台	公用变18配变	10	400	320	320
31107	东台	公用变19#配变	10	400	320	320
31108	东台	公用变21配变	10	400	309	309
31109	东台	公用变2配变	10	400	320	320
31110	东台	公用变7#配变	10	630	478	478
31111	东台	公用变8#配变	10	400	320	320
31112	东台	公用变九配变	10	400	320	320
31113	东台	公用变六配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31114	东台	公用变十二配变	10	400	320	320
31115	东台	公用变十配变	10	400	320	320
31116	东台	和润坊1#变压器	10	400	320	320
31117	东台	建设3#配变	10	200	160	160
31118	东台	建设4#配变	10	400	320	320
31119	东台	建设一配变	10	400	320	320
31120	东台	金鼎世纪广场#2变压器	10	630	504	504
31121	东台	金丰商厦箱变01	10	200	160	160
31122	东台	立新2#配变	10	400	320	320
31123	东台	立新3#配变	10	400	320	320
31124	东台	立新4#配变	10	200	160	160
31125	东台	立新6#配变	10	400	320	320
31126	东台	立新一配变	10	400	320	320
31127	东台	民主4#配变	10	400	320	320
31128	东台	怡乐园箱变01001	10	500	400	400
31129	东台	新城花园1#变压器	10	630	504	504
31130	东台	新城花园3#变压器	10	630	499	499
31131	东台	长乐小区箱变	10	315	252	252
31132	东台	中南翰府1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31133	东台	中南翰府2#变	10	500	400	400
31134	东台	中南翰府3#箱变3004	10	500	400	400
31135	东台	中南翰府4#箱变4005	10	500	400	400
31136	东台	安明4#配变	10	400	221	221
31137	东台	安明6配变	10	400	285	285
31138	东台	安明二配变	10	400	269	269
31139	东台	安明三配变	10	200	90	90
31140	东台	安明五台片	10	400	273	273
31141	东台	安明一配变	10	400	145	145
31142	东台	大明9台片	10	400	235	235
31143	东台	大明八台片	10	200	113	113
31144	东台	大明二配变	10	400	291	291
31145	东台	大明六台片	10	200	153	153
31146	东台	大明七台片	10	200	146	146
31147	东台	大明三配变	10	400	254	254
31148	东台	大明四配变	10	400	258	258
31149	东台	大明五配变	10	400	260	260
31150	东台	大明一配变	10	400	245	245
31151	东台	丰西18配变	10	200	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31152	东台	丰西五台片S11变压器	10	200	160	160
31153	东台	光明11配变	10	200	130	130
31154	东台	光明12＃配变(节能变利用）	10	400	320	320
31155	东台	光明13#配变	10	400	249	249
31156	东台	光明14#配变	10	200	131	131
31157	东台	光明9台片	10	200	121	121
31158	东台	光明八台片	10	200	78	78
31159	东台	光明二配变	10	400	284	284
31160	东台	光明六台片	10	200	125	125
31161	东台	光明七台片	10	400	222	222
31162	东台	光明三配变	10	400	242	242
31163	东台	光明十台片	10	200	133	133
31164	东台	光明四配变	10	400	289	289
31165	东台	光明五台片	10	400	283	283
31166	东台	光明一配变	10	400	262	262
31167	东台	季庄10#配变	10	400	250	250
31168	东台	季庄5台片	10	200	86	86
31169	东台	季庄6#配变	10	400	248	248
31170	东台	季庄7#配变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31171	东台	季庄8配变	10	200	160	160
31172	东台	季庄二台片S11变压器	10	400	302	302
31173	东台	季庄三配变	10	400	300	300
31174	东台	季庄四配变	10	200	81	81
31175	东台	季庄一配变	10	200	124	124
31176	东台	兴明6台片	10	400	285	285
31177	东台	兴明7#配变	10	400	320	320
31178	东台	兴明8＃配变(节能变利用）	10	200	160	160
31179	东台	兴明二配变	10	200	30	30
31180	东台	兴明三配变	10	400	283	283
31181	东台	兴明四台片	10	200	132	132
31182	东台	兴明五台片	10	200	114	114
31183	东台	兴明一配变	10	400	220	220
31184	东台	安康华府小区2#变	10	800	640	640
31185	东台	东风3#配变	10	400	320	320
31186	东台	东风4#配变	10	200	160	160
31187	东台	东风二配变	10	315	252	252
31188	东台	东风一配变	10	400	320	320
31189	东台	丰城名园2#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31190	东台	公用变（三）配变	10	400	320	320
31191	东台	公用变20配变	10	400	320	320
31192	东台	公用变23#配变	10	400	320	320
31193	东台	公用变四配变	10	400	320	320
31194	东台	九桥13配变	10	400	320	320
31195	东台	立新#5配变	10	400	320	320
31196	东台	民主#5配变	10	400	320	320
31197	东台	民主2#配变	10	400	320	320
31198	东台	民主6#配变	10	400	320	320
31199	东台	民主7#配变	10	400	320	320
31200	东台	民主三配变	10	400	320	320
31201	东台	下灶五配变	10	400	320	320
31202	东台	下灶一配变	10	400	309	309
31203	东台	安东三配变	10	630	504	504
31204	东台	安东四配变	10	630	504	504
31205	东台	北岸豪庭三期开关室1#变	10	800	640	640
31206	东台	北岸豪庭三期配电室3#变	10	630	504	504
31207	东台	滨河花园小区1#变	10	630	504	504
31208	东台	东方公馆#1变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31209	东台	风华水岸里#1变压器	10	800	640	640
31210	东台	公用28配变	10	400	320	320
31211	东台	公用变26配变	10	400	320	320
31212	东台	公用变十五台片S11变压器	10	400	320	320
31213	东台	林尖4#配变	10	200	141	141
31214	东台	林尖6#配变	10	400	197	197
31215	东台	林尖8台片	10	200	129	129
31216	东台	林尖9#配变	10	400	320	320
31217	东台	林尖二配变	10	400	236	236
31218	东台	林尖七台片	10	200	141	141
31219	东台	林尖三配变	10	400	301	301
31220	东台	林尖五配变	10	400	137	137
31221	东台	林尖一配变	10	400	235	235
31222	东台	芦东10#配变	10	400	155	155
31223	东台	芦东9#配变	10	400	287	287
31224	东台	芦东四配变	10	400	68	68
31225	东台	芦东一配变	10	400	231	231
31226	东台	通榆1#配变	10	200	85	85
31227	东台	通榆12台片	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31228	东台	通榆13台片	10	400	284	284
31229	东台	通榆14台片	10	200	148	148
31230	东台	通榆15#配变	10	200	112	112
31231	东台	通榆7配变	10	200	128	128
31232	东台	通榆8#配变	10	200	150	150
31233	东台	通榆二配变	10	400	320	320
31234	东台	通榆九台片	10	200	66	66
31235	东台	通榆六配变	10	400	242	242
31236	东台	通榆三台片	10	400	257	257
31237	东台	通榆十配变	10	200	80	80
31238	东台	通榆十一台片	10	200	51	51
31239	东台	通榆四台片变压器,200KVA,普通,硅钢片,	10	200	90	90
31240	东台	通榆五配变	10	400	227	227
31241	东台	一场7＃配变(节能变利用)	10	400	294	294
31242	东台	一场9#配变	10	400	320	320
31243	东台	一场二配变	10	400	298	298
31244	东台	一场六台片	10	400	320	320
31245	东台	一场三配变	10	400	320	320
31246	东台	一场四配变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31247	东台	一场五台片	10	400	270	270
31248	东台	一场一配变	10	400	320	320
31249	东台	榆东15#配变	10	200	135	135
31250	东台	大港9#配变	10	400	320	320
31251	东台	东光(四)台片S11变压器	10	200	109	109
31252	东台	东光11台片	10	400	320	320
31253	东台	东光12台片	10	400	294	294
31254	东台	东光13#配变	10	200	100	100
31255	东台	东光14#配变	10	200	160	160
31256	东台	东光15#配变	10	200	124	124
31257	东台	东光16配变	10	200	102	102
31258	东台	东光17#配变（节能利用）	10	200	110	110
31259	东台	东光7配变	10	200	32	32
31260	东台	东光8配变	10	200	90	90
31261	东台	东光9#配变	10	200	141	141
31262	东台	东光二台片S11变压器	10	400	286	286
31263	东台	东光六配变	10	200	97	97
31264	东台	东光三台片S11变压器	10	400	320	320
31265	东台	东光十台片	10	200	57	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31266	东台	东光五配变	10	400	213	213
31267	东台	东光一配变	10	400	293	293
31268	东台	丰西(六)配变	10	400	174	174
31269	东台	丰西11#配变	10	200	140	140
31270	东台	丰西14台片	10	200	97	97
31271	东台	丰西16台片	10	200	115	115
31272	东台	丰西17台片	10	400	292	292
31273	东台	丰西20配变	10	200	66	66
31274	东台	丰西21配变	10	200	150	150
31275	东台	丰西4台片	10	400	297	297
31276	东台	丰西7配变	10	400	257	257
31277	东台	丰西8配变	10	400	221	221
31278	东台	丰西二配变	10	200	35	35
31279	东台	丰西九配变	10	400	245	245
31280	东台	丰西三配变	10	400	241	241
31281	东台	丰西十二台片	10	200	127	127
31282	东台	丰西十配变	10	200	84	84
31283	东台	丰西十三台片	10	200	102	102
31284	东台	丰西十五台片	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31285	东台	丰西一配变	10	400	285	285
31286	东台	建设二台片	10	200	160	160
31287	东台	下灶#6配变	10	400	320	320
31288	东台	下灶#7配变	10	400	320	320
31289	东台	下灶3配变	10	400	314	314
31290	东台	安东6#配变	10	400	286	286
31291	东台	安康华府小区1#变	10	800	467	467
31292	东台	丰城名园1#变	10	800	640	640
31293	东台	公用变30#配变	10	400	302	302
31294	东台	恒融广场2#变压器	10	800	640	640
31295	东台	恒融广场4#变压器	10	800	640	640
31296	东台	恒融广场6#变压器	10	800	640	640
31297	东台	九桥11#台片	10	400	320	320
31298	东台	九桥12#台片	10	400	299	299
31299	东台	九桥14配变	10	400	320	320
31300	东台	九桥15#配变	10	200	145	145
31301	东台	九桥16#配变	10	200	160	160
31302	东台	九桥八配变	10	400	314	314
31303	东台	九桥二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31304	东台	九桥九配变	10	400	315	315
31305	东台	九桥六配变	10	400	320	320
31306	东台	九桥三配变	10	400	320	320
31307	东台	九桥十配变	10	400	320	320
31308	东台	九桥四配变	10	200	160	160
31309	东台	九桥一配变	10	400	320	320
31310	东台	下灶11#配变	10	315	252	252
31311	东台	下灶二台片	10	400	320	320
31312	东台	下灶四配变	10	400	320	320
31313	东台	安东7#配变	10	400	320	320
31314	东台	安东五配变	10	400	320	320
31315	东台	安居1#配变	10	200	119	119
31316	东台	东淘水街#1变	10	630	504	504
31317	东台	东淘水街2#变	10	630	504	504
31318	东台	丰南10配变	10	200	57	57
31319	东台	丰南9配变	10	200	115	115
31320	东台	丰南八配变	10	100	80	80
31321	东台	丰南二配变	10	400	215	215
31322	东台	丰南六配变	10	100	53	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31323	东台	丰南七配变	10	200	160	160
31324	东台	丰南三配变	10	200	128	128
31325	东台	丰南四配变	10	400	244	244
31326	东台	丰南一配变	10	400	239	239
31327	东台	公用变13#配变	10	400	296	296
31328	东台	新区1配变	10	200	160	160
31329	东台	新一四配变	10	400	294	294
31330	东台	一灶16#配变	10	200	59	59
31331	东台	一灶4配变	10	200	75	75
31332	东台	一灶九配变	10	200	65	65
31333	东台	一灶三配变	10	400	133	133
31334	东台	一灶十配变	10	200	160	160
31335	东台	一灶五配变	10	200	113	113
31336	东台	颐和郡府1#配变	10	800	640	640
31337	东台	颐和郡府3#配变	10	800	640	640
31338	东台	颐和郡府5#变压器	10	800	640	640
31339	东台	榆东10#配变	10	200	71	71
31340	东台	榆东11#配变	10	400	320	320
31341	东台	榆东12#配变	10	400	208	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31342	东台	榆东14#配变	10	400	320	320
31343	东台	榆东9＃配变	10	200	160	160
31344	东台	榆东六配变	10	400	275	275
31345	东台	榆东三配变	10	400	294	294
31346	东台	榆东四配变	10	400	119	119
31347	东台	榆东五配变	10	400	270	270
31348	东台	袁灶8#配变	10	200	141	141
31349	东台	袁灶六配变	10	400	301	301
31350	东台	袁灶一配变	10	400	181	181
31351	东台	南洼1配变	10	400	0	0
31352	东台	竹园10台片	10	200	0	0
31353	东台	竹园11台片	10	400	0	0
31354	东台	竹园12#配变	10	200	0	0
31355	东台	竹园13配变	10	200	0	0
31356	东台	竹园7#配变	10	200	0	0
31357	东台	竹园8台片	10	200	0	0
31358	东台	竹园9台片	10	200	0	0
31359	东台	竹园二配变	10	400	0	0
31360	东台	竹园六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31361	东台	竹园三台片S11变压器	10	200	0	0
31362	东台	竹园四配变	10	400	0	0
31363	东台	竹园五配变	10	200	0	0
31364	东台	竹园一配变	10	400	0	0
31365	东台	联合12台片	10	400	0	0
31366	东台	联合13台片	10	200	0	0
31367	东台	联合14配变	10	400	0	0
31368	东台	联合15#配变	10	400	0	0
31369	东台	联合16配变	10	400	0	0
31370	东台	联合18#配变	10	200	0	0
31371	东台	联合20#配变	10	400	0	0
31372	东台	联合3#配变	10	400	0	0
31373	东台	联合8配变	10	400	0	0
31374	东台	联合二台片	10	400	0	0
31375	东台	联合九台片	10	200	0	0
31376	东台	联合六配变	10	400	0	0
31377	东台	联合十配变	10	200	0	0
31378	东台	联合十一配变	10	200	0	0
31379	东台	联合四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31380	东台	联合五配变	10	200	0	0
31381	东台	联合一配变	10	400	0	0
31382	东台	洋洼10#配变	10	100	0	0
31383	东台	洋洼13台片	10	200	0	0
31384	东台	洋洼14#配变	10	200	0	0
31385	东台	洋洼15#配变.	10	200	0	0
31386	东台	洋洼16#配变	10	400	0	0
31387	东台	洋洼17#配变	10	400	0	0
31388	东台	洋洼18#配变	10	400	0	0
31389	东台	洋洼6#配变	10	400	0	0
31390	东台	洋洼八配变	10	200	0	0
31391	东台	洋洼二配变	10	400	0	0
31392	东台	洋洼九台片	10	200	0	0
31393	东台	洋洼七配变	10	200	0	0
31394	东台	洋洼三配变	10	200	0	0
31395	东台	洋洼十二台片	10	200	0	0
31396	东台	洋洼十一配变	10	200	0	0
31397	东台	洋洼四台片	10	200	0	0
31398	东台	洋洼五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31399	东台	洋洼一配变	10	400	0	0
31400	东台	红安1#配变	10	400	0	0
31401	东台	红星16#配变	10	630	0	0
31402	东台	红星17#配变	10	630	0	0
31403	东台	五灶4配变	10	400	0	0
31404	东台	五灶9台片	10	400	0	0
31405	东台	五灶六配变	10	400	0	0
31406	东台	五灶五配变	10	400	0	0
31407	东台	新安11#配变	10	200	0	0
31408	东台	新安5#配变	10	200	0	0
31409	东台	新安7#配变	10	400	0	0
31410	东台	新安8台片	10	400	0	0
31411	东台	丰南五配变	10	400	0	0
31412	东台	红星6配变	10	160	0	0
31413	东台	五灶10#配变.	10	200	0	0
31414	东台	五灶11#配变	10	200	0	0
31415	东台	五灶7配变	10	200	0	0
31416	东台	五灶8配变	10	400	0	0
31417	东台	五灶二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31418	东台	五灶三配变	10	400	0	0
31419	东台	五灶一配变	10	400	0	0
31420	东台	先进3配变	10	400	0	0
31421	东台	先进4配变	10	200	0	0
31422	东台	先进5#配变	10	200	0	0
31423	东台	先进6配变	10	400	0	0
31424	东台	先进7配变	10	400	0	0
31425	东台	先进8#配变	10	400	0	0
31426	东台	先进9配变	10	400	0	0
31427	东台	先进二配变	10	200	0	0
31428	东台	先进一配变	10	200	0	0
31429	东台	新一12配变	10	400	0	0
31430	东台	新一13配变	10	400	0	0
31431	东台	新一14配变	10	400	0	0
31432	东台	新一15#配变	10	200	0	0
31433	东台	新一16＃配变(节能变利用)	10	200	0	0
31434	东台	新一17＃配变(节能变利用)	10	200	0	0
31435	东台	新一18#配变	10	200	0	0
31436	东台	新一19#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31437	东台	新一5#配变	10	200	0	0
31438	东台	新一7配变	10	200	0	0
31439	东台	新一8配变	10	200	0	0
31440	东台	新一二配变	10	400	0	0
31441	东台	新一九配变	10	200	0	0
31442	东台	新一六配变	10	200	0	0
31443	东台	新一三配变	10	400	0	0
31444	东台	新一十配变	10	200	0	0
31445	东台	新一十一配变	10	200	0	0
31446	东台	新一一配变	10	400	0	0
31447	东台	一灶1#配变	10	200	0	0
31448	东台	一灶11#配变	10	400	0	0
31449	东台	一灶12配变	10	400	0	0
31450	东台	一灶13配变	10	400	0	0
31451	东台	一灶14配变	10	400	0	0
31452	东台	一灶15#配变	10	200	0	0
31453	东台	一灶17#配变	10	200	0	0
31454	东台	一灶18#配变	10	400	0	0
31455	东台	一灶19配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31456	东台	一灶7#配变	10	400	0	0
31457	东台	一灶八配变	10	200	0	0
31458	东台	一灶六配变	10	400	0	0
31459	东台	榆东13#配变	10	400	0	0
31460	东台	榆东8配变	10	200	0	0
31461	东台	榆东二配变	10	400	0	0
31462	东台	榆东七配变	10	200	0	0
31463	东台	榆东一配变	10	200	0	0
31464	东台	红星1#配变	10	200	0	0
31465	东台	红星11#配变	10	200	0	0
31466	东台	红星12配变	10	200	0	0
31467	东台	红星13配变	10	200	0	0
31468	东台	红星14#配变	10	200	0	0
31469	东台	红星15配变	10	400	0	0
31470	东台	红星4配变	10	200	0	0
31471	东台	红星7配变	10	200	0	0
31472	东台	红星8配变	10	200	0	0
31473	东台	红星二配变	10	400	0	0
31474	东台	红星九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31475	东台	红星三配变	10	400	0	0
31476	东台	红星十配变	10	200	0	0
31477	东台	红星五配变	10	200	0	0
31478	东台	新安10＃配变(节能变利用)	10	200	0	0
31479	东台	新安12＃配变(节能变利用)	10	400	0	0
31480	东台	新安13#配变	10	400	0	0
31481	东台	新安2#配变	10	400	0	0
31482	东台	新安4配变	10	400	0	0
31483	东台	新安6#配变	10	400	0	0
31484	东台	新安9#配变	10	200	0	0
31485	东台	新安三配变	10	400	0	0
31486	东台	新安一配变	10	400	0	0
31487	东台	北海15#配变	10	400	308	308
31488	东台	北海16配变	10	200	160	160
31489	东台	北海23#配变	10	200	125	125
31490	东台	北海25配变	10	200	112	112
31491	东台	北海29#配变	10	200	143	143
31492	东台	北海38#配变	10	200	136	136
31493	东台	北海5配变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31494	东台	北海二十二配变	10	200	160	160
31495	东台	北海二十配变	10	200	151	151
31496	东台	北海二十一配变	10	400	320	320
31497	东台	北海公用二配变	10	315	252	252
31498	东台	北海十八配变	10	200	160	160
31499	东台	北海十一配变	10	400	320	320
31500	东台	北海四配变	10	400	277	277
31501	东台	东方新城4配变	10	630	504	504
31502	东台	东方新城5配变	10	630	504	504
31503	东台	东方新城二配变	10	630	486	486
31504	东台	东方新城三配变	10	630	504	504
31505	东台	东方新城一配变	10	630	504	504
31506	东台	金阳房产2配变	10	800	640	640
31507	东台	金阳房产4配变	10	800	640	640
31508	东台	金阳广场三期2#配变	10	630	504	504
31509	东台	金阳广场三期4#配变	10	630	504	504
31510	东台	金阳广场三期6#配变	10	800	640	640
31511	东台	站前安置区1号变压器	10	630	504	504
31512	东台	站前安置区3号变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31513	东台	站前安置区5号变压器	10	630	504	504
31514	东台	站前安置区7号变压器	10	630	504	504
31515	东台	天樾府1#配变	10	800	640	640
31516	东台	天樾府3#配变	10	630	504	504
31517	东台	天樾府5#配变	10	630	504	504
31518	东台	天樾府7#配变	10	800	640	640
31519	东台	北海12#配变	10	400	320	320
31520	东台	北海七配变	10	200	160	160
31521	东台	东台北海27#配变	10	400	320	320
31522	东台	原种场三配变	10	200	160	160
31523	东台	原种场一配变	10	400	320	320
31524	东台	八舍#26配变	10	200	160	160
31525	东台	八舍33#配变	10	400	320	320
31526	东台	八舍二配变	10	400	320	320
31527	东台	东台集镇15配变	10	400	265	265
31528	东台	东台集镇24#配变	10	400	30	30
31529	东台	集镇二配变	10	400	124	124
31530	东台	李舍21#配变	10	400	320	320
31531	东台	李舍五配变	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31532	东台	龙腾路1#配变	10	200	160	160
31533	东台	龙腾路2#配变	10	400	297	297
31534	东台	龙腾路3#配变	10	400	320	320
31535	东台	三灶12#配变	10	200	91	91
31536	东台	三灶9#配变	10	400	189	189
31537	东台	三灶二配变	10	200	53	53
31538	东台	三灶六配变	10	400	233	233
31539	东台	三灶三配变	10	400	156	156
31540	东台	丁徐#21配变	10	200	131	131
31541	东台	丁徐#22配变	10	400	290	290
31542	东台	丁徐14配变	10	400	320	320
31543	东台	丁徐15配变	10	400	253	253
31544	东台	丁徐16配变	10	400	291	291
31545	东台	丁徐17#配变	10	400	292	292
31546	东台	丁徐18#配变	10	400	320	320
31547	东台	丁徐2#配变	10	200	145	145
31548	东台	丁徐20号配变	10	200	101	101
31549	东台	丁徐24#配变	10	400	254	254
31550	东台	丁徐3#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31551	东台	丁徐九配变	10	200	160	160
31552	东台	丁徐六配变	10	400	307	307
31553	东台	丁徐十二配变	10	200	160	160
31554	东台	丁徐十三配变	10	400	274	274
31555	东台	丁徐十一配变	10	400	320	320
31556	东台	丁徐四配变	10	200	160	160
31557	东台	丁徐五配变	10	200	160	160
31558	东台	丁徐一配变	10	200	144	144
31559	东台	东台丁徐23#配变	10	200	79	79
31560	东台	东台临塔1#配变	10	200	160	160
31561	东台	林舍10配变	10	200	160	160
31562	东台	林舍22#配变	10	200	160	160
31563	东台	林舍一配变	10	200	160	160
31564	东台	临塔2配变	10	200	160	160
31565	东台	新华三配变	10	200	152	152
31566	东台	吕庄5配变	10	400	239	239
31567	东台	吕庄二配变	10	400	281	281
31568	东台	吕庄三配变	10	200	160	160
31569	东台	吕庄一配变	10	400	271	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31570	东台	孙尹（三）配变	10	400	320	320
31571	东台	孙尹7#配变	10	200	144	144
31572	东台	泰和佳苑2#配变	10	630	504	504
31573	东台	泰和佳苑4#配变	10	630	504	504
31574	东台	泰和佳苑6#配变	10	630	504	504
31575	东台	泰和佳苑8#配变	10	630	504	504
31576	东台	汪联(10)#配变	10	200	121	121
31577	东台	汪联3配变	10	200	160	160
31578	东台	汪联7配变	10	400	320	320
31579	东台	汪联8配变	10	200	160	160
31580	东台	汪联二配变	10	200	160	160
31581	东台	汪联九配变	10	400	320	320
31582	东台	汪联六配变	10	400	247	247
31583	东台	汪联四配变	10	200	160	160
31584	东台	汪联五配变	10	200	138	138
31585	东台	汪联一配变	10	200	148	148
31586	东台	新河11#配变	10	200	143	143
31587	东台	新河4#配变	10	200	43	43
31588	东台	新华二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31589	东台	新华一配变	10	200	160	160
31590	东台	八舍22配变	10	400	312	312
31591	东台	泰和佳苑1#配变	10	630	504	386
31592	东台	泰和佳苑3#配变	10	630	504	386
31593	东台	泰和佳苑5#配变	10	800	640	386
31594	东台	泰和佳苑7#配变	10	800	640	386
31595	东台	东台集镇13台区	10	400	292	292
31596	东台	东台集镇16台区	10	400	221	221
31597	东台	东台集镇17台区	10	200	152	152
31598	东台	东台集镇19#配变	10	400	320	320
31599	东台	东台集镇20#配变	10	400	219	219
31600	东台	东台集镇22#配变	10	400	236	236
31601	东台	东台集镇23#配变	10	400	275	275
31602	东台	东台集镇27#配变	10	400	320	320
31603	东台	东台集镇九台区	10	400	311	311
31604	东台	东台集镇五台区	10	400	320	320
31605	东台	范公供销社小区	10	250	200	200
31606	东台	集镇11台区	10	400	220	220
31607	东台	集镇八台片	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31608	东台	集镇七台片	10	400	339	339
31609	东台	集镇十二台片	10	400	225	225
31610	东台	集镇十台片	10	400	320	320
31611	东台	集镇四台片	10	400	320	320
31612	东台	集镇一台片	10	400	267	267
31613	东台	林舍九台区	10	200	160	160
31614	东台	林舍十四台区	10	400	320	320
31615	东台	三灶10#配变	10	400	320	320
31616	东台	三灶11#配变	10	400	283	283
31617	东台	三灶13#配变	10	630	492	492
31618	东台	三灶14#配变	10	400	295	295
31619	东台	三灶7号变	10	400	36	36
31620	东台	三灶8号变	10	400	173	173
31621	东台	三灶四台区	10	400	139	139
31622	东台	三灶五台区	10	400	306	306
31623	东台	三灶一台区	10	400	201	201
31624	东台	孙尹8#配变	10	200	146	146
31625	东台	孙尹四台区	10	400	288	288
31626	东台	新河10#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31627	东台	新河7号变	10	400	264	264
31628	东台	新河8#配变	10	200	107	107
31629	东台	新河二台区	10	200	133	133
31630	东台	新河三台区	10	200	160	160
31631	东台	新河五台区	10	200	124	124
31632	东台	东台集镇21#配变	10	400	302	302
31633	东台	东台集镇3#配变	10	400	305	305
31634	东台	东台集镇6配变	10	400	320	320
31635	东台	龙光路1#配变	10	400	251	251
31636	东台	灶南(11)配变	10	200	100	100
31637	东台	灶南(2)#配变	10	200	79	79
31638	东台	灶南10配变	10	200	112	112
31639	东台	灶南12配变	10	400	224	224
31640	东台	灶南16配变	10	400	195	195
31641	东台	灶南17号配变	10	200	160	160
31642	东台	灶南18#配变	10	200	160	160
31643	东台	灶南21#配变	10	200	72	72
31644	东台	灶南22#配变	10	200	37	37
31645	东台	灶南23#配变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31646	东台	灶南4#配变	10	200	98	98
31647	东台	灶南5#配变	10	400	247	247
31648	东台	灶南9配变	10	200	36	36
31649	东台	灶南八配变	10	200	119	119
31650	东台	灶南七配变	10	400	285	285
31651	东台	灶南三配变	10	400	243	243
31652	东台	灶南十三配变	10	200	160	160
31653	东台	灶南十五配变	10	400	231	231
31654	东台	灶南一配变	10	400	227	227
31655	东台	站南润府1#变压器	10	800	640	640
31656	东台	站南润府11#变压器	10	800	640	640
31657	东台	站南润府3#变压器	10	800	640	640
31658	东台	站南润府5#变压器	10	800	640	640
31659	东台	站南润府7#变压器	10	800	640	640
31660	东台	站南润府9#变压器	10	800	640	640
31661	东台	站南润府13#变压器	10	800	640	640
31662	东台	站南润府15#变压器	10	800	640	640
31663	东台	站南润府17#变压器	10	800	640	640
31664	东台	站南润府19#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31665	东台	站南润府21#变压器	10	800	640	640
31666	东台	东方新城6号配变	10	200	160	160
31667	东台	金阳房产3配变	10	800	640	640
31668	东台	金阳房产一配变	10	800	640	640
31669	东台	金阳广场三期1#配变	10	630	504	504
31670	东台	金阳广场三期3#配变	10	630	504	504
31671	东台	金阳广场三期5#配变	10	800	640	640
31672	东台	天樾府2#配变	10	800	640	640
31673	东台	天樾府4#配变	10	630	504	504
31674	东台	天樾府6#配变	10	630	504	504
31675	东台	天樾府8#配变	10	800	640	640
31676	东台	卞团12配变	10	400	160	160
31677	东台	卞团14#配变	10	400	235	235
31678	东台	卞团15#配变	10	400	198	198
31679	东台	卞团17#配变	10	200	75	75
31680	东台	卞团5配变	10	400	253	253
31681	东台	卞团八配变	10	200	39	39
31682	东台	卞团三配变	10	400	266	266
31683	东台	卞团十配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31684	东台	卞团四配变	10	400	250	250
31685	东台	东渣1配变	10	200	132	132
31686	东台	东渣5#配变	10	200	107	107
31687	东台	东渣6#配变	10	200	85	85
31688	东台	东渣二配变	10	200	67	67
31689	东台	东渣三配变	10	200	128	128
31690	东台	东渣四配变	10	200	11	11
31691	东台	红中13配变	10	400	279	279
31692	东台	红中14配变	10	200	74	74
31693	东台	红中15配变	10	400	278	278
31694	东台	红中16#配变	10	200	125	125
31695	东台	红中17#配变	10	200	36	36
31696	东台	红中18#配变	10	200	100	100
31697	东台	红中19#配变	10	200	158	158
31698	东台	红中1配变	10	400	52	52
31699	东台	红中8号配变	10	400	166	166
31700	东台	红中二配变	10	400	27	27
31701	东台	红中二十配变	10	200	160	160
31702	东台	红中九配变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31703	东台	红中六配变	10	400	178	178
31704	东台	红中七配变	10	400	271	271
31705	东台	红中三配变	10	400	140	140
31706	东台	红中十二配变	10	200	63	63
31707	东台	红中十配变	10	400	153	153
31708	东台	红中十一配变	10	400	150	150
31709	东台	红中四配变	10	200	137	137
31710	东台	红中五配变	10	400	117	117
31711	东台	蒋坝12#配变.	10	400	320	320
31712	东台	蒋坝14#配变	10	400	283	283
31713	东台	蒋坝15#配变	10	400	196	196
31714	东台	蒋坝九配变	10	200	160	160
31715	东台	蒋坝六配变	10	200	65	65
31716	东台	蒋坝七配变	10	400	299	299
31717	东台	蒋坝五配变	10	200	102	102
31718	东台	南兴3配变	10	400	184	184
31719	东台	南兴7#配变	10	200	121	121
31720	东台	南兴8配变	10	400	293	293
31721	东台	叶家七配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31722	东台	叶家四配变	10	200	160	160
31723	东台	站南润府10#变压器	10	800	640	640
31724	东台	站南润府12#变压器	10	800	640	640
31725	东台	站南润府2#变压器	10	800	640	640
31726	东台	站南润府4#变压器	10	800	640	640
31727	东台	站南润府6#变压器	10	800	640	640
31728	东台	站南润府8#变压器	10	800	640	640
31729	东台	四海佳园1#配电室3#配变	10	630	504	504
31730	东台	四海佳园1#配电室4#配变	10	630	504	504
31731	东台	四海佳园2#配电室5#配变	10	630	504	504
31732	东台	四海佳园3#配电室#7变压器	10	630	504	504
31733	东台	卞团11配变	10	200	0	0
31734	东台	卞团13#配变	10	400	0	0
31735	东台	卞团16#配变	10	200	0	0
31736	东台	卞团7#配变	10	400	0	0
31737	东台	卞团二配变	10	400	0	0
31738	东台	卞团九配变	10	400	0	0
31739	东台	卞团六配变	10	200	0	0
31740	东台	卞团一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31741	东台	海丰集镇11配变	10	200	0	0
31742	东台	海丰集镇13#配变	10	200	0	0
31743	东台	海丰集镇14配变	10	200	0	0
31744	东台	海丰集镇15#配变	10	200	0	0
31745	东台	海丰集镇22#配变	10	400	0	0
31746	东台	海丰集镇24配变	10	400	0	0
31747	东台	海丰集镇25配变	10	400	0	0
31748	东台	海丰集镇26#配变	10	400	0	0
31749	东台	海丰集镇27#配变	10	630	0	0
31750	东台	海丰集镇4#配变	10	400	0	0
31751	东台	海丰集镇5#配变	10	400	0	0
31752	东台	海丰集镇6#配变	10	400	0	0
31753	东台	海丰集镇八配变	10	200	0	0
31754	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	0	0
31755	东台	何舍10配变	10	200	0	0
31756	东台	何舍11#配变	10	400	0	0
31757	东台	何舍12#配变	10	400	0	0
31758	东台	何舍14#配变	10	400	0	0
31759	东台	何舍4配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31760	东台	何舍八配变	10	200	0	0
31761	东台	何舍二配变	10	400	0	0
31762	东台	何舍九配变	10	400	0	0
31763	东台	何舍六配变	10	200	0	0
31764	东台	何舍七配变	10	200	0	0
31765	东台	何舍三配变	10	200	0	0
31766	东台	何舍五配变	10	400	0	0
31767	东台	何舍一配变	10	200	0	0
31768	东台	集镇10配变	10	200	0	0
31769	东台	集镇12配变	10	400	0	0
31770	东台	南兴5#配变	10	400	0	0
31771	东台	南兴6#配变	10	200	0	0
31772	东台	南兴二配变	10	200	0	0
31773	东台	南兴四配变	10	200	0	0
31774	东台	南兴一配变	10	200	0	0
31775	东台	辛勤11#配变	10	400	0	0
31776	东台	辛勤七配变	10	200	0	0
31777	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	0	0
31778	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31779	东台	站南润府14#变压器	10	800	640	640
31780	东台	站南润府16#变压器	10	800	640	640
31781	东台	站南润府18#变压器	10	800	640	640
31782	东台	站南润府20#变压器	10	800	640	640
31783	东台	站南润府22#变压器	10	800	640	640
31784	东台	北海17配变	10	200	160	160
31785	东台	北海28配变	10	200	160	160
31786	东台	北海九配变	10	200	160	160
31787	东台	北海十配变	10	200	141	141
31788	东台	北海一配变	10	200	160	160
31789	东台	蔡六#20配变	10	200	130	130
31790	东台	蔡六(14)配变	10	400	297	297
31791	东台	蔡六11配变	10	200	132	132
31792	东台	蔡六15#配变	10	200	121	121
31793	东台	蔡六16号配变	10	400	320	320
31794	东台	蔡六17配变	10	200	61	61
31795	东台	蔡六18#配变	10	200	60	60
31796	东台	蔡六19#配变	10	200	62	62
31797	东台	蔡六21#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31798	东台	蔡六2配变	10	400	320	320
31799	东台	蔡六6#配变	10	200	76	76
31800	东台	蔡六8配变	10	400	295	295
31801	东台	蔡六9配变	10	200	160	160
31802	东台	蔡六七配变	10	200	160	160
31803	东台	蔡六三配变	10	200	101	101
31804	东台	蔡六十二配变	10	400	320	320
31805	东台	蔡六十配变	10	400	282	282
31806	东台	蔡六十三配变	10	200	115	115
31807	东台	蔡六四配变	10	400	192	192
31808	东台	蔡六五配变	10	200	160	160
31809	东台	蔡六新村二配变	10	1000	800	800
31810	东台	蔡六新村四配变	10	630	504	504
31811	东台	蔡六一配变	10	400	258	258
31812	东台	红光12配变	10	315	252	252
31813	东台	红光16配变，	10	200	160	160
31814	东台	红光18配变	10	200	160	160
31815	东台	红光19配变	10	400	291	291
31816	东台	红光28#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31817	东台	红光29配变	10	400	303	303
31818	东台	红光31#配变	10	200	160	160
31819	东台	红光32#配变	10	400	304	304
31820	东台	化肥厂宿舍二号配变	10	400	320	320
31821	东台	化肥厂宿舍配变	10	400	320	320
31822	东台	种子公司配变	10	400	297	297
31823	东台	朱陈10#配变	10	200	41	41
31824	东台	朱陈八配变	10	200	45	45
31825	东台	朱陈四配变	10	400	252	252
31826	东台	朱陈一配变	10	400	262	262
31827	东台	八舍23配变	10	200	160	160
31828	东台	李舍11配变	10	200	48	48
31829	东台	李舍13#配变	10	400	228	228
31830	东台	李舍15#配变	10	400	184	184
31831	东台	李舍16#配变	10	400	272	272
31832	东台	李舍18#配变	10	400	289	289
31833	东台	李舍19#配变	10	200	160	160
31834	东台	李舍20#配变	10	200	123	123
31835	东台	李舍6#配变	10	400	155	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31836	东台	李舍8#配变	10	200	160	160
31837	东台	李舍九配变	10	200	160	160
31838	东台	李舍三配变	10	400	280	280
31839	东台	李舍十二配变	10	200	90	90
31840	东台	李舍十配变	10	200	37	37
31841	东台	李舍十七配变	10	200	33	33
31842	东台	李舍四配变	10	200	0	0
31843	东台	李舍一配变	10	400	268	268
31844	东台	水上服务区配变	10	200	160	160
31845	东台	长青20#配变	10	400	304	304
31846	东台	长青24配变	10	400	320	320
31847	东台	长青五配变	10	630	504	504
31848	东台	长青21配变	10	400	320	320
31849	东台	蔡六新村三配变	10	630	494	494
31850	东台	蔡六新村一配变	10	1000	800	800
31851	东台	站前安置区2号变压器	10	630	504	504
31852	东台	站前安置区4号变压器	10	630	504	504
31853	东台	站前安置区6号变压器	10	630	504	504
31854	东台	站前安置区8号变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31855	东台	房家8#配变	10	400	0	0
31856	东台	房家9#配变	10	400	0	0
31857	东台	房家二配变	10	400	0	0
31858	东台	房家六配变	10	200	0	0
31859	东台	房家七配变	10	400	0	0
31860	东台	房家三配变	10	200	0	0
31861	东台	房家四配变	10	400	0	0
31862	东台	房家五配变	10	200	0	0
31863	东台	房家一配变	10	200	0	0
31864	东台	丰盈10#配变	10	200	0	0
31865	东台	丰盈八配变	10	200	0	0
31866	东台	丰盈二配变	10	400	0	0
31867	东台	丰盈六配变	10	200	0	0
31868	东台	丰盈七配变	10	400	0	0
31869	东台	丰盈三配变	10	200	0	0
31870	东台	丰盈四配变	10	200	0	0
31871	东台	丰盈五配变	10	400	0	0
31872	东台	丰盈一配变	10	400	0	0
31873	东台	光华1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31874	东台	光华10#配变	10	400	0	0
31875	东台	光华11#配变	10	200	0	0
31876	东台	光华12#配变	10	200	0	0
31877	东台	光华9#配变	10	200	0	0
31878	东台	光华八配变	10	400	0	0
31879	东台	光华二配变	10	400	0	0
31880	东台	光华六配变	10	200	0	0
31881	东台	光华七配变	10	200	0	0
31882	东台	光华三配变	10	200	0	0
31883	东台	光华四配变	10	200	0	0
31884	东台	光华五配变	10	200	0	0
31885	东台	界河4配变	10	200	0	0
31886	东台	界河8#配变	10	200	0	0
31887	东台	界河六配变	10	400	0	0
31888	东台	界河一配变	10	200	0	0
31889	东台	严灶6#配变	10	400	0	0
31890	东台	严灶7#配变	10	200	0	0
31891	东台	严灶二配变	10	200	0	0
31892	东台	严灶三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31893	东台	严灶四配变	10	200	0	0
31894	东台	严灶五配变	10	200	0	0
31895	东台	严灶一配变	10	400	0	0
31896	东台	房舍四配变	10	200	0	0
31897	东台	海堰1#配变	10	200	0	0
31898	东台	海堰10#配变	10	200	0	0
31899	东台	海堰12#配变	10	400	0	0
31900	东台	海堰13#配变	10	200	0	0
31901	东台	海堰16配变	10	400	0	0
31902	东台	海堰17#配变	10	200	0	0
31903	东台	海堰18#配变	10	400	0	0
31904	东台	海堰19#配变	10	200	0	0
31905	东台	海堰2#配变	10	400	0	0
31906	东台	海堰3#配变	10	400	0	0
31907	东台	海堰4#配变	10	400	0	0
31908	东台	海堰5#配变	10	400	0	0
31909	东台	海堰6#配变	10	200	0	0
31910	东台	海堰8#配变	10	400	0	0
31911	东台	海堰九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31912	东台	上官11配变	10	400	0	0
31913	东台	上官12配变	10	400	0	0
31914	东台	上官14#配变	10	200	0	0
31915	东台	上官15#配变	10	200	0	0
31916	东台	上官16#配变	10	200	0	0
31917	东台	上官17#配变	10	200	0	0
31918	东台	上官18#配变	10	200	0	0
31919	东台	上官19#配变	10	200	0	0
31920	东台	上官20#配变	10	400	0	0
31921	东台	上官7配变	10	400	0	0
31922	东台	上官8配变	10	200	0	0
31923	东台	上官二配变	10	200	0	0
31924	东台	上官九配变	10	200	0	0
31925	东台	上官六配变	10	400	0	0
31926	东台	上官三配变	10	200	0	0
31927	东台	上官十配变	10	315	0	0
31928	东台	上官四配变	10	200	0	0
31929	东台	上官五配变	10	200	0	0
31930	东台	上官一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31931	东台	新沟11#配变	10	200	0	0
31932	东台	新沟八配变	10	400	0	0
31933	东台	新沟二配变	10	400	0	0
31934	东台	新沟六配变	10	200	0	0
31935	东台	新沟七配变	10	200	0	0
31936	东台	新沟三配变	10	200	0	0
31937	东台	新沟四配变	10	400	0	0
31938	东台	新沟五配变	10	400	0	0
31939	东台	薛舍5配变	10	400	0	0
31940	东台	垛坝10#配变	10	400	0	0
31941	东台	垛坝11#配变	10	400	0	0
31942	东台	垛坝20#配变	10	400	0	0
31943	东台	垛坝3#配变	10	630	0	0
31944	东台	垛坝八配变	10	200	0	0
31945	东台	垛坝二配变	10	400	0	0
31946	东台	垛坝九配变	10	400	0	0
31947	东台	垛坝六配变	10	400	0	0
31948	东台	垛坝七配变	10	200	0	0
31949	东台	垛坝四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31950	东台	垛坝五配变	10	400	0	0
31951	东台	垛坝一配变	10	200	0	0
31952	东台	海堰11#配变	10	400	0	0
31953	东台	海堰14配变	10	400	0	0
31954	东台	海堰15#配变	10	200	0	0
31955	东台	海堰20#配变	10	400	0	0
31956	东台	海堰21#配变	10	400	0	0
31957	东台	海堰7#配变	10	400	0	0
31958	东台	蒋坝10配变	10	400	0	0
31959	东台	蒋坝11#配变	10	400	0	0
31960	东台	蒋坝13#配变	10	400	0	0
31961	东台	蒋坝2#配变	10	400	0	0
31962	东台	蒋坝8#配变	10	400	0	0
31963	东台	蒋坝三配变	10	200	0	0
31964	东台	蒋坝四配变	10	200	0	0
31965	东台	蒋坝一配变	10	200	0	0
31966	东台	辛勤9#配变	10	400	0	0
31967	东台	辛勤一配变	10	400	0	0
31968	东台	应东6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31969	东台	应东7#配变	10	400	0	0
31970	东台	应东8#配变	10	200	0	0
31971	东台	应东二配变	10	400	0	0
31972	东台	应东三配变	10	400	0	0
31973	东台	应东四配变	10	200	0	0
31974	东台	应东五配变	10	200	0	0
31975	东台	应东一配变	10	200	0	0
31976	东台	应西5#配变	10	400	0	0
31977	东台	应西二配变	10	400	0	0
31978	东台	应西三配变	10	400	0	0
31979	东台	应西四配变	10	400	0	0
31980	东台	应西一配变	10	400	0	0
31981	东台	河坝三配变	10	200	0	0
31982	东台	姜楼10#配变	10	400	0	0
31983	东台	姜楼11#配变	10	400	0	0
31984	东台	姜楼5配变	10	200	0	0
31985	东台	姜楼8#配变	10	400	0	0
31986	东台	姜楼9#配变	10	400	0	0
31987	东台	姜楼二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31988	东台	姜楼六配变	10	200	0	0
31989	东台	姜楼七配变	10	400	0	0
31990	东台	姜楼三配变	10	400	0	0
31991	东台	姜楼四配变	10	400	0	0
31992	东台	姜楼一配变	10	400	0	0
31993	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	0	0
31994	东台	四灶集镇21#配变	10	200	0	0
31995	东台	团西一配变	10	400	0	0
31996	东台	叶家10#配变	10	400	0	0
31997	东台	叶家11#配变	10	200	0	0
31998	东台	叶家12#配变	10	200	0	0
31999	东台	叶家9#配变	10	200	0	0
32000	东台	叶家八配变	10	200	0	0
32001	东台	叶家二配变	10	400	0	0
32002	东台	叶家三配变	10	400	0	0
32003	东台	叶家一配变	10	400	0	0
32004	东台	大洼10#配变	10	400	0	0
32005	东台	大洼11#配变	10	200	0	0
32006	东台	大洼12#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32007	东台	大洼13#配变	10	630	0	0
32008	东台	大洼3#配变	10	200	0	0
32009	东台	大洼4#配变	10	400	0	0
32010	东台	大洼5#配变	10	200	0	0
32011	东台	大洼7配变	10	200	0	0
32012	东台	大洼9#变	10	400	0	0
32013	东台	大洼二配变	10	400	0	0
32014	东台	大洼六配变	10	200	0	0
32015	东台	大洼一配变	10	400	0	0
32016	东台	海洋1#配变	10	400	0	0
32017	东台	梁桥1#配变	10	200	0	0
32018	东台	梁桥10#配变	10	200	0	0
32019	东台	梁桥12#配变	10	200	0	0
32020	东台	梁桥13#配变	10	200	0	0
32021	东台	梁桥2配变	10	200	0	0
32022	东台	梁桥4#配变	10	400	0	0
32023	东台	梁桥5配变	10	200	0	0
32024	东台	梁桥8#配变	10	200	0	0
32025	东台	梁桥9#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32026	东台	梁桥六配变	10	400	0	0
32027	东台	梁桥七配变	10	200	0	0
32028	东台	梁桥三配变	10	200	0	0
32029	东台	潘舍10#配变	10	200	0	0
32030	东台	潘舍12#配变	10	200	0	0
32031	东台	潘舍16#配变	10	200	0	0
32032	东台	潘舍3#配变	10	200	0	0
32033	东台	潘舍6#配变	10	400	0	0
32034	东台	潘舍二配变	10	200	0	0
32035	东台	潘舍七配变	10	200	0	0
32036	东台	潘舍十一配变	10	200	0	0
32037	东台	潘舍四配变	10	200	0	0
32038	东台	潘舍五配变	10	200	0	0
32039	东台	潘舍一配变	10	400	0	0
32040	东台	同心10#配变	10	200	0	0
32041	东台	同心11#配变	10	200	0	0
32042	东台	同心12#配变	10	200	0	0
32043	东台	同心7配变	10	200	0	0
32044	东台	同心八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32045	东台	同心二配变	10	200	0	0
32046	东台	同心九配变	10	200	0	0
32047	东台	同心六配变	10	200	0	0
32048	东台	同心三配变	10	400	0	0
32049	东台	同心四配变	10	400	0	0
32050	东台	同心五配变	10	400	0	0
32051	东台	同心一配变	10	200	0	0
32052	东台	朱陈11#配变	10	200	0	0
32053	东台	朱陈12#配变	10	200	0	0
32054	东台	朱陈3配变	10	200	0	0
32055	东台	朱陈5#配变	10	400	0	0
32056	东台	朱陈7配变	10	200	0	0
32057	东台	朱陈9#配变	10	400	0	0
32058	东台	朱陈二配变	10	200	0	0
32059	东台	朱陈六配变	10	200	0	0
32060	东台	东灶10#配变	10	400	0	0
32061	东台	东灶11#配变	10	400	0	0
32062	东台	东灶12#配变	10	200	0	0
32063	东台	东灶9#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32064	东台	东灶八配变	10	400	0	0
32065	东台	东灶二配变	10	400	0	0
32066	东台	东灶六配变	10	400	0	0
32067	东台	东灶七配变	10	400	0	0
32068	东台	东灶三配变	10	200	0	0
32069	东台	东灶五配变	10	200	0	0
32070	东台	东灶一配变	10	200	0	0
32071	东台	丰收10#配变	10	400	0	0
32072	东台	丰收11#配变	10	400	0	0
32073	东台	丰收7#配变	10	400	0	0
32074	东台	丰收8#配变	10	400	0	0
32075	东台	丰收二配变	10	400	0	0
32076	东台	丰收六配变	10	400	0	0
32077	东台	丰收三配变	10	400	0	0
32078	东台	丰收四配变	10	400	0	0
32079	东台	丰收五配变	10	200	0	0
32080	东台	丰收一配变	10	200	0	0
32081	东台	富旗7#配变	10	200	0	0
32082	东台	富旗二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32083	东台	富旗六配变	10	400	0	0
32084	东台	富旗五配变	10	200	0	0
32085	东台	高峰8#配变	10	400	0	0
32086	东台	高峰三配变	10	200	0	0
32087	东台	界河10#配变	10	200	0	0
32088	东台	界河7#配变	10	400	0	0
32089	东台	界河9#配变	10	400	0	0
32090	东台	界河二配变	10	200	0	0
32091	东台	界河三配变	10	400	0	0
32092	东台	界河五配变	10	200	0	0
32093	东台	梁中六配变	10	400	0	0
32094	东台	民权五配变	10	200	0	0
32095	东台	四灶5#配变	10	400	0	0
32096	东台	四灶9#配变	10	400	0	0
32097	东台	四灶集镇1#配变	10	400	0	0
32098	东台	四灶集镇11#配变	10	400	0	0
32099	东台	四灶集镇16#配变	10	200	0	0
32100	东台	四灶集镇17#配变	10	400	0	0
32101	东台	四灶集镇18#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32102	东台	四灶集镇2#配变	10	400	0	0
32103	东台	四灶集镇22#配变	10	400	0	0
32104	东台	四灶集镇23#配变	10	200	0	0
32105	东台	四灶集镇28配变	10	400	0	0
32106	东台	四灶集镇29配变	10	200	0	0
32107	东台	四灶集镇30#配变	10	400	0	0
32108	东台	四灶集镇31#配变	10	200	0	0
32109	东台	四灶集镇35#配变	10	400	0	0
32110	东台	四灶集镇36#配变	10	400	0	0
32111	东台	四灶集镇6#配变	10	200	0	0
32112	东台	四灶集镇8#配变	10	400	0	0
32113	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	0	0
32114	东台	四灶四配变	10	200	0	0
32115	东台	盈西8#配变	10	200	0	0
32116	东台	盈西五配变	10	200	0	0
32117	东台	四灶6#配变	10	400	0	0
32118	东台	四灶集镇19#配变	10	160	0	0
32119	东台	团西10#配变	10	400	0	0
32120	东台	东灶四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32121	东台	房家10#配变	10	400	0	0
32122	东台	房舍10#配变	10	400	0	0
32123	东台	房舍11#配变	10	400	0	0
32124	东台	房舍3＃配变	10	400	0	0
32125	东台	房舍5#配变	10	200	0	0
32126	东台	房舍8#配变	10	400	0	0
32127	东台	房舍9#配变	10	400	0	0
32128	东台	房舍二配变	10	400	0	0
32129	东台	房舍六配变	10	400	0	0
32130	东台	房舍七配变	10	200	0	0
32131	东台	房舍一配变	10	400	0	0
32132	东台	河坝7#配变	10	400	0	0
32133	东台	河坝二配变	10	200	0	0
32134	东台	河坝四配变	10	200	0	0
32135	东台	河坝五配变	10	200	0	0
32136	东台	河坝一配变	10	200	0	0
32137	东台	集镇四配变	10	400	0	0
32138	东台	四灶7#配变	10	400	0	0
32139	东台	四灶8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32140	东台	四灶集镇#33配变	10	400	0	0
32141	东台	四灶集镇10#配变	10	400	0	0
32142	东台	四灶集镇12#配变	10	200	0	0
32143	东台	四灶集镇13配变	10	200	0	0
32144	东台	四灶集镇15配变	10	200	0	0
32145	东台	四灶集镇24#配变	10	400	0	0
32146	东台	四灶集镇25#配变	10	400	0	0
32147	东台	四灶集镇3#配变	10	250	0	0
32148	东台	四灶集镇32#配变	10	400	0	0
32149	东台	四灶集镇34#配变	10	400	0	0
32150	东台	四灶集镇37#配变	10	400	0	0
32151	东台	四灶集镇38#配变	10	400	0	0
32152	东台	四灶集镇5#配变	10	200	0	0
32153	东台	四灶集镇9配变	10	400	0	0
32154	东台	四灶三配变	10	200	0	0
32155	东台	四灶团西七配变	10	200	0	0
32156	东台	四灶一配变	10	400	0	0
32157	东台	团东1#配变	10	400	0	0
32158	东台	团东8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32159	东台	团东9#配变	10	400	0	0
32160	东台	团东二配变	10	400	0	0
32161	东台	团东六配变	10	200	0	0
32162	东台	团东七配变	10	200	0	0
32163	东台	团东三配变	10	400	0	0
32164	东台	团东四配变	10	400	0	0
32165	东台	团东五配变	10	400	0	0
32166	东台	团西八配变	10	400	0	0
32167	东台	团西四配变	10	400	0	0
32168	东台	新沟一配变	10	200	0	0
32169	东台	团北9#配变	10	400	0	0
32170	东台	团西五配变	10	200	0	0
32171	东台	海丰集镇1#配变	10	630	0	0
32172	东台	海丰集镇18配变	10	400	0	0
32173	东台	海丰集镇19配变	10	400	0	0
32174	东台	海丰集镇20#配变	10	400	0	0
32175	东台	海丰集镇21#配变	10	200	0	0
32176	东台	海丰集镇28#配变	10	400	0	0
32177	东台	海丰集镇29#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32178	东台	海丰集镇二配变	10	400	0	0
32179	东台	海丰集镇九配变	10	400	0	0
32180	东台	何舍13#配变	10	200	0	0
32181	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	0	0
32182	东台	集镇七配变	10	200	0	0
32183	东台	苏舍1#配变	10	400	0	0
32184	东台	苏舍4配变	10	400	0	0
32185	东台	苏舍二配变	10	400	0	0
32186	东台	苏舍六配变	10	400	0	0
32187	东台	苏舍七配变	10	400	0	0
32188	东台	苏舍三配变	10	200	0	0
32189	东台	苏舍五配变	10	400	0	0
32190	东台	团北2#配变	10	400	0	0
32191	东台	团北3配变	10	200	0	0
32192	东台	团北8#配变	10	400	0	0
32193	东台	团北六配变	10	200	0	0
32194	东台	团北七配变	10	400	0	0
32195	东台	团北四配变	10	400	0	0
32196	东台	团北五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32197	东台	团北一配变	10	400	0	0
32198	东台	团西9#配变	10	200	0	0
32199	东台	团西二配变	10	315	0	0
32200	东台	团西六配变	10	400	0	0
32201	东台	辛勤10配变	10	400	0	0
32202	东台	辛勤12#配变	10	200	0	0
32203	东台	辛勤13#配变	10	200	0	0
32204	东台	辛勤5配变	10	400	0	0
32205	东台	辛勤6#配变	10	200	0	0
32206	东台	辛勤8#配变	10	400	0	0
32207	东台	辛勤二配变	10	200	0	0
32208	东台	辛勤四配变	10	200	0	0
32209	东台	新沟10配变	10	400	0	0
32210	东台	新沟9#配变	10	200	0	0
32211	东台	薛舍6#配变	10	200	0	0
32212	东台	薛舍二配变	10	400	0	0
32213	东台	薛舍三配变	10	200	0	0
32214	东台	薛舍四配变	10	200	0	0
32215	东台	薛舍一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32216	东台	丰产8#配变	10	400	0	0
32217	东台	丰产9#配变	10	400	0	0
32218	东台	丰产二配变	10	200	0	0
32219	东台	丰产三配变	10	200	0	0
32220	东台	丰产四配变	10	200	0	0
32221	东台	丰产五配变	10	400	0	0
32222	东台	丰产一配变	10	200	0	0
32223	东台	丰收9#配变	10	400	0	0
32224	东台	富旗三配变	10	200	0	0
32225	东台	富旗四配变	10	200	0	0
32226	东台	富旗一配变	10	400	0	0
32227	东台	高峰6#配变	10	400	0	0
32228	东台	高峰7#配变	10	200	0	0
32229	东台	高峰二配变	10	200	0	0
32230	东台	高峰四配变	10	400	0	0
32231	东台	高峰五配变	10	200	0	0
32232	东台	高峰一配变	10	200	0	0
32233	东台	官北6#配变	10	400	0	0
32234	东台	官北7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32235	东台	官北二配变	10	200	0	0
32236	东台	官北三配变	10	200	0	0
32237	东台	官北四配变	10	200	0	0
32238	东台	官北五配变	10	400	0	0
32239	东台	官北一配变	10	200	0	0
32240	东台	河坝六配变	10	200	0	0
32241	东台	梁中10#配变	10	400	0	0
32242	东台	梁中12#配变	10	400	0	0
32243	东台	梁中13#配变	10	200	0	0
32244	东台	梁中7#配变	10	400	0	0
32245	东台	梁中8配变	10	400	0	0
32246	东台	梁中9#配变	10	400	0	0
32247	东台	梁中二配变	10	400	0	0
32248	东台	梁中三配变	10	200	0	0
32249	东台	梁中四配变	10	200	0	0
32250	东台	梁中五配变	10	200	0	0
32251	东台	梁中一配变	10	200	0	0
32252	东台	七灶10#配变	10	200	0	0
32253	东台	七灶8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32254	东台	七灶一配变	10	400	0	0
32255	东台	四灶二配变	10	200	0	0
32256	东台	四灶集镇7#配变	10	400	0	0
32257	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	0	0
32258	东台	盈西10#配变	10	400	0	0
32259	东台	盈西11#配变	10	200	0	0
32260	东台	盈西2#配变	10	400	0	0
32261	东台	盈西9#配变	10	400	0	0
32262	东台	盈西六配变	10	200	0	0
32263	东台	盈西七配变	10	400	0	0
32264	东台	盈西三配变	10	200	0	0
32265	东台	盈西四配变	10	200	0	0
32266	东台	盈西一配变	10	400	0	0
32267	东台	元兴20配变	10	400	0	0
32268	东台	元兴8#配变	10	200	0	0
32269	东台	元兴9#配变	10	200	0	0
32270	东台	元兴二配变	10	400	0	0
32271	东台	元兴六配变	10	200	0	0
32272	东台	元兴七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32273	东台	元兴三配变	10	400	0	0
32274	东台	元兴四配变	10	400	0	0
32275	东台	元兴五配变	10	400	0	0
32276	东台	元兴一配变	10	400	0	0
32277	东台	邹坝二配变	10	200	0	0
32278	东台	邹坝四配变	10	200	0	0
32279	东台	邹坝五配变	10	400	0	0
32280	东台	邹坝一配变	10	400	0	0
32281	东台	八灶4#配变	10	400	155	0
32282	东台	八灶7#配变	10	400	273	0
32283	东台	八灶8#配变	10	400	126	0
32284	东台	八灶二配变	10	200	8	0
32285	东台	八灶六配变	10	200	111	0
32286	东台	八灶三配变	10	200	127	0
32287	东台	八灶五配变	10	400	255	0
32288	东台	八灶一配变	10	200	132	0
32289	东台	丰产7#配变	10	400	296	0
32290	东台	丰产六配变	10	200	85	0
32291	东台	丰盈9#配变	10	200	40	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32292	东台	官巷10#配变	10	400	119	0
32293	东台	官巷4配变	10	200	37	0
32294	东台	官巷8#配变	10	400	320	0
32295	东台	官巷9#配变	10	400	274	0
32296	东台	官巷二配变	10	400	138	0
32297	东台	官巷六配变	10	200	138	0
32298	东台	官巷七配变	10	400	320	0
32299	东台	官巷三配变	10	400	186	0
32300	东台	官巷五配变	10	200	91	0
32301	东台	官巷一配变	10	400	178	0
32302	东台	旧灶10#配变	10	200	139	0
32303	东台	旧灶4配变	10	200	35	0
32304	东台	旧灶8#配变	10	400	273	0
32305	东台	旧灶9#配变	10	200	163	0
32306	东台	旧灶二配变	10	200	50	0
32307	东台	旧灶六配变	10	200	19	0
32308	东台	旧灶七配变	10	400	252	0
32309	东台	旧灶三配变	10	200	131	0
32310	东台	旧灶五配变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32311	东台	旧灶一配变	10	400	183	0
32312	东台	七灶4#配变	10	400	235	0
32313	东台	七灶9#配变	10	400	320	0
32314	东台	七灶二配变	10	400	284	0
32315	东台	七灶六配变	10	200	53	0
32316	东台	七灶七配变	10	200	129	0
32317	东台	七灶三配变	10	200	138	0
32318	东台	七灶五配变	10	200	17	0
32319	东台	邹坝三配变	10	200	67	0
32320	东台	玖隆(八）	10	630	491	491
32321	东台	玖隆（二）	10	500	400	400
32322	东台	玖隆（六）	10	400	320	320
32323	东台	玖隆（七）	10	500	400	400
32324	东台	玖隆（三）	10	630	504	504
32325	东台	玖隆（四）	10	400	320	320
32326	东台	玖隆(五）	10	400	320	320
32327	东台	玖隆（一）	10	500	400	400
32328	东台	七号公馆#1开关站#2变压器.	10	630	504	504
32329	东台	七号公馆#1开关站#4变压器.	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32330	东台	七号公馆#2开关站#6变压器	10	630	504	504
32331	东台	七号公馆#2开关站#8变压器	10	630	514	514
32332	东台	七号公馆#3配电室#11变压器	10	630	504	504
32333	东台	七号公馆#3配电室#9变压器	10	630	504	504
32334	东台	通新二期安置小区开关站#2变压器	10	800	640	640
32335	东台	通新二期安置小区开关站#3变压器	10	800	640	640
32336	东台	通新二期安置小区开关站#6变压器	10	800	640	640
32337	东台	通新二期安置小区开关站#8变压器	10	800	640	640
32338	东台	通新二期安置小区开关站#9变压器	10	800	640	640
32339	东台	北海花园三期（二）变电所#3	10	630	504	504
32340	东台	北海四期开关站#1变压器	10	630	504	504
32341	东台	北海四期开关站#3变压器	10	630	504	504
32342	东台	北海四期配电室#5变压器	10	630	504	504
32343	东台	蓓蕾配变	10	400	320	320
32344	东台	东亭北路（东）配变	10	400	320	320
32345	东台	东亭北路（西）#2配变	10	400	320	320
32346	东台	东亭北路（西）配变	10	400	250	250
32347	东台	二中沟南配变	10	400	320	320
32348	东台	海新九组配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32349	东台	海新小区二配变	10	400	320	320
32350	东台	海新小区配变	10	400	320	320
32351	东台	嘉和名城#1配电室#4变压器	10	800	640	640
32352	东台	嘉和名城2#配电室#6变压器	10	630	504	504
32353	东台	嘉和名城2#配电室#8变压器	10	630	504	504
32354	东台	嘉和名城开关站#2变压器	10	800	640	640
32355	东台	金北二	10	630	504	504
32356	东台	金北四配变	10	315	252	252
32357	东台	五角广场#2配变	10	400	320	320
32358	东台	夏家沟配变	10	400	280	280
32359	东台	通新安置区开关站#10变压器	10	630	504	504
32360	东台	通新安置区开关站#12变压器	10	630	504	504
32361	东台	通新安置区开关站#2变压器	10	800	640	640
32362	东台	通新安置区开关站#4变压器	10	800	640	640
32363	东台	通新安置区开关站#6变压器	10	630	504	504
32364	东台	通新安置区开关站#8变压器	10	630	504	504
32365	东台	东铭雅居1#配变	10	800	640	640
32366	东台	国宾府#10配变配电变压器	10	800	640	640
32367	东台	国宾府#12配变配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32368	东台	国宾府#14配变配电变压器	10	800	640	640
32369	东台	国宾府#16配变配电变压器	10	630	504	504
32370	东台	国宾府#18配变配电变压器	10	630	504	504
32371	东台	国宾府#2配变配电变压器	10	800	640	640
32372	东台	国宾府#4配变配电变压器	10	630	504	504
32373	东台	国宾府#6配变配电变压器	10	630	504	504
32374	东台	国宾府#8配变配电变压器	10	800	640	640
32375	东台	锦绣华府#10变压器	10	800	640	640
32376	东台	锦绣华府#12变压器	10	800	640	640
32377	东台	锦绣华府2#变压器配电变压器	10	800	640	640
32378	东台	锦绣华府2#配电房#14变压器	10	800	640	640
32379	东台	锦绣华府2#配电房#16变压器	10	800	640	640
32380	东台	锦绣华府4#变压器配电变压器	10	800	640	640
32381	东台	锦绣华府6#配变	10	630	504	504
32382	东台	锦绣华府8#配变	10	630	504	504
32383	东台	宁熙悦府10#变压器	10	800	640	640
32384	东台	宁熙悦府12#变压器	10	800	640	640
32385	东台	宁熙悦府2#变压器	10	800	640	640
32386	东台	宁熙悦府4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32387	东台	宁熙悦府6#变压器	10	800	640	640
32388	东台	宁熙悦府8#变压器	10	800	640	640
32389	东台	滨河花园三期配电室#1变压器	10	800	640	640
32390	东台	滨河花园三期配电室#4变压器	10	800	640	640
32391	东台	大众汽车配变	10	200	160	160
32392	东台	海新三配变（二）配变	10	400	314	314
32393	东台	海新三组配变	10	400	300	300
32394	东台	海新四组配变	10	315	242	242
32395	东台	教师新村（二）配变	10	400	320	320
32396	东台	教师新村(一）配变	10	400	320	320
32397	东台	四唐11配变	10	400	320	320
32398	东台	四唐18配变	10	400	320	320
32399	东台	四唐22配变	10	400	320	320
32400	东台	四唐二配变	10	400	320	320
32401	东台	四唐九配变	10	400	320	320
32402	东台	消防大队箱变配电变压器	10	500	400	400
32403	东台	新光小区（二）配变	10	400	320	320
32404	东台	新光小区(一）配变	10	400	320	320
32405	东台	东河苑#1配电室#3变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32406	东台	东河苑#2配电室#5变压器	10	630	504	504
32407	东台	东河苑开关站#1变压器	10	630	504	504
32408	东台	正方上林苑#3变压器配电变压器	10	800	640	640
32409	东台	正方上林苑#5变压器配电变压器	10	800	640	640
32410	东台	正方上林苑开关站1号变压器配电变压器	10	800	640	640
32411	东台	兴城国际（二）变电所	10	1000	800	800
32412	东台	兴城国际（一）变电所	10	1000	800	800
32413	东台	东台镇宿舍（二）配变	10	400	307	307
32414	东台	公安分局配变	10	315	252	252
32415	东台	翰林缘#1配电室#5变压器	10	630	504	504
32416	东台	翰林缘#1配电室#7变压器	10	630	504	504
32417	东台	翰林缘2#配电室9#变压器配电变压器	10	800	640	640
32418	东台	翰林缘开关站#1变压器	10	630	504	504
32419	东台	翰林缘开关站#3变压器	10	630	504	504
32420	东台	金开园1#配变	10	630	504	504
32421	东台	金开园11#配变	10	800	640	640
32422	东台	金开园3#配变	10	630	504	504
32423	东台	金开园5#配变	10	800	640	640
32424	东台	金开园7#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32425	东台	金开园9#配变	10	800	640	640
32426	东台	进修学校(二)配变	10	400	310	310
32427	东台	进修学校配变	10	400	320	320
32428	东台	局东宿舍#2配变	10	400	320	320
32429	东台	局东宿舍配变	10	400	320	320
32430	东台	聚府双苑配电室#1变压器	10	630	504	504
32431	东台	聚龙双苑#1变压器配电变压器	10	800	640	640
32432	东台	聚龙双苑#3变压器配电变压器	10	800	640	640
32433	东台	聚龙双苑配电室#5变压器	10	800	640	640
32434	东台	聚龙双苑配电室#7变压器	10	800	640	640
32435	东台	粮食局宿舍配变	10	400	320	320
32436	东台	龙汇大厦(二)美变	10	630	504	504
32437	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	504	504
32438	东台	通金路变压器	10	400	320	320
32439	东台	五角广场配变	10	400	302	302
32440	东台	海陵首府#1配电室#6变压器	10	800	640	640
32441	东台	海陵首府#1配电室#8变压器	10	800	640	640
32442	东台	海陵首府#2配电室#10变压器	10	800	640	640
32443	东台	海陵首府#2配电室#12变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32444	东台	海陵首府开关站#2变压器	10	800	640	640
32445	东台	海陵首府开关站#4变压器	10	800	640	640
32446	东台	北海四期开关站#2变压器	10	630	504	504
32447	东台	北海四期开关站#4变压器	10	630	504	504
32448	东台	北海四期配电室#6变压器	10	630	504	504
32449	东台	森活绿郡1#变压器	10	800	640	640
32450	东台	森活绿郡3#变压器	10	800	640	640
32451	东台	森活绿郡5#变压器	10	800	640	640
32452	东台	书香名府#1配电室#6变压器	10	800	640	640
32453	东台	书香名府#1配电室#8变压器	10	800	640	640
32454	东台	书香名府开关站#2变压器	10	800	640	640
32455	东台	书香名府开关站#4变压器	10	800	640	640
32456	东台	通新二期安置小区开关站#10变压器	10	800	640	640
32457	东台	通新二期安置小区开关站#1变压器	10	800	640	640
32458	东台	通新二期安置小区开关站#4变压器	10	800	640	640
32459	东台	通新二期安置小区开关站#5变压器	10	800	640	640
32460	东台	通新二期安置小区开关站#7变压器	10	800	640	640
32461	东台	中瑞华府1#配电室#2变压器	10	800	640	640
32462	东台	中瑞华府1#配电室#4变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32463	东台	中瑞华府2#配电室#6变压器	10	800	640	640
32464	东台	东达世纪广场1#开关站2#配变	10	800	640	640
32465	东台	东达世纪广场1#配电室4#配变	10	800	640	640
32466	东台	东达世纪广场2#配电室6#配变	10	800	640	640
32467	东台	东达世纪广场2#配电室8#配变	10	800	640	640
32468	东台	新都荟1#配电室1#变压器	10	800	640	640
32469	东台	新都荟1#配电室3#变压器	10	800	640	640
32470	东台	新都荟2#开关站9#配变	10	800	640	640
32471	东台	新都荟2#配电室5#变压器	10	800	640	640
32472	东台	新都荟2#配电室7#变压器	10	800	640	640
32473	东台	新都荟3#配电房11#配变	10	800	640	640
32474	东台	新都荟3#配电房13#配变	10	800	640	640
32475	东台	新都荟4#配电室15#变压器	10	800	640	640
32476	东台	滨河花园三期配电室#2变压器	10	800	640	640
32477	东台	滨河花园三期配电室#3变压器	10	800	640	640
32478	东台	海新二组配变	10	400	277	277
32479	东台	海新九配变	10	400	320	320
32480	东台	海新一组配变	10	400	286	286
32481	东台	文正苑开关站#2变压器800kVA	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32482	东台	文正苑配电室3#变压器配电变压器	10	800	640	640
32483	东台	文正苑配电室5#变压器配电变压器	10	800	640	640
32484	东台	通新安置区开关站#11变压器	10	630	504	504
32485	东台	通新安置区开关站#1变压器	10	800	640	640
32486	东台	通新安置区开关站#3变压器	10	800	640	640
32487	东台	通新安置区开关站#5变压器	10	630	504	504
32488	东台	通新安置区开关站#7变压器	10	630	504	504
32489	东台	通新安置区开关站#9变压器	10	630	504	504
32490	东台	城中花园（八）欧变	10	630	504	504
32491	东台	城中花园（二）欧变	10	630	504	504
32492	东台	城中花园（九）欧变	10	630	504	504
32493	东台	城中花园（六）欧变	10	630	504	504
32494	东台	城中花园（七）欧变	10	630	504	504
32495	东台	城中花园（三）欧变	10	630	504	504
32496	东台	城中花园（四）欧变	10	630	504	504
32497	东台	城中花园（五）欧变	10	500	400	400
32498	东台	城中花园（一）欧变	10	630	504	504
32499	东台	交通局宿舍配变	10	400	320	320
32500	东台	玖隆（九）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32501	东台	七号公馆#1开关站#1变压器.	10	630	504	504
32502	东台	七号公馆#1开关站#3变压器.	10	630	504	504
32503	东台	七号公馆#2开关站#5变压器	10	630	504	504
32504	东台	七号公馆#2开关站#7变压器	10	630	504	504
32505	东台	七号公馆#3配电室#10变压器	10	630	504	504
32506	东台	七号公馆#3配电室#12变压器	10	630	504	504
32507	东台	通新1#箱变	10	400	320	320
32508	东台	通新11配变	10	400	320	320
32509	东台	通新7配变	10	315	217	217
32510	东台	通新二配变	10	315	241	241
32511	东台	通新六配变	10	400	320	320
32512	东台	通新三配变	10	400	314	314
32513	东台	北海桥2#配变	10	400	320	320
32514	东台	峰峰路箱变	10	500	400	400
32515	东台	黄海二期#1开关站#2变	10	800	640	640
32516	东台	黄海二期配电室#4变压器	10	630	504	504
32517	东台	黄海花苑一期#1配电室#3变	10	630	504	504
32518	东台	黄海花苑一期#1配电室#4变	10	630	504	504
32519	东台	黄海一期#1开关站#1变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32520	东台	黄海一期#1开关站#2变	10	630	504	504
32521	东台	嘉和名城#1配电室#3变压器	10	800	640	640
32522	东台	嘉和名城2#配电室#5变压器	10	630	504	504
32523	东台	嘉和名城2#配电室#7变压器	10	630	504	504
32524	东台	嘉和名城开关站#1变压器	10	800	640	640
32525	东台	金北村配变	10	400	288	288
32526	东台	金北小学配变	10	400	320	320
32527	东台	金北一配变	10	200	147	147
32528	东台	金陈社区公用变	10	200	160	160
32529	东台	农杂公司配变	10	400	320	320
32530	东台	缫丝厂宿舍#2配变	10	400	320	320
32531	东台	缫丝厂宿舍配变	10	100	80	80
32532	东台	四唐10配变	10	400	320	320
32533	东台	四唐14#配变	10	400	320	320
32534	东台	四唐23配变	10	400	320	320
32535	东台	四唐6配变	10	400	320	320
32536	东台	四唐8配变	10	400	320	320
32537	东台	北海花苑(二)美变	10	630	504	504
32538	东台	北海花苑（六）环网欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32539	东台	北海花苑（三）环网欧变	10	630	504	504
32540	东台	北海花苑（四）环网欧变.	10	630	504	504
32541	东台	北海花苑（五）环网欧变	10	630	504	504
32542	东台	北海花苑(一)环网美变	10	630	504	504
32543	东台	工业新村配变	10	400	320	320
32544	东台	供销职校配变	10	400	320	320
32545	东台	海新五组箱变	10	500	370	370
32546	东台	泓盛大厦变电所#1	10	400	320	320
32547	东台	金海东路配变	10	315	252	252
32548	东台	金海康城（二）环网欧变	10	630	504	504
32549	东台	金海康城（三）环网欧变	10	630	504	504
32550	东台	金海康城（四）欧变	10	630	504	504
32551	东台	金海康城（一）欧变	10	630	503	503
32552	东台	金海中路配变	10	400	320	320
32553	东台	金色佳园(一)美变	10	630	504	504
32554	东台	内衣厂配变	10	400	320	320
32555	东台	气象站（二）美变	10	400	320	320
32556	东台	气象站（三）配变	10	400	320	320
32557	东台	气象站(一)配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32558	东台	商业新村开关站#1变压器	10	800	640	640
32559	东台	商业新村开关站#4变压器	10	800	640	640
32560	东台	商业新村配电室#6变压器	10	800	640	640
32561	东台	商业新村配电室#7变压器	10	800	640	640
32562	东台	审计局配变	10	315	252	252
32563	东台	世纪大厦（二）欧变	10	630	504	504
32564	东台	世纪大厦（一）环网欧变	10	630	504	504
32565	东台	文正苑开关站#1变压器800kVA	10	800	640	640
32566	东台	文正苑配电室4#变压器配电变压器	10	800	640	640
32567	东台	文正苑配电室6#变压器配电变压器	10	800	640	640
32568	东台	鑫光公寓(二)	10	630	504	504
32569	东台	鑫光公寓(三)	10	630	504	504
32570	东台	鑫光公寓(一)	10	630	504	504
32571	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	160	160
32572	东台	永定巷箱变	10	630	467	467
32573	东台	永胜路变压器	10	400	320	320
32574	东台	北关东（二）环网美变	10	400	320	320
32575	东台	北关东（一）欧变	10	630	504	504
32576	东台	北关商城（二）美变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32577	东台	北关商城(一）箱变	10	630	504	504
32578	东台	北关西（二）环网美变	10	400	320	320
32579	东台	北关西（一）欧变	10	630	504	504
32580	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	504	504
32581	东台	东亭新村北箱式变	10	400	320	320
32582	东台	东亭新村南	10	630	504	504
32583	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	320	320
32584	东台	窦楼（一）独立变	10	630	504	504
32585	东台	供电小区1#箱变	10	400	241	241
32586	东台	供电小区2#箱变	10	400	320	320
32587	东台	供电小区3#配变	10	400	320	320
32588	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	533	533
32589	东台	广济大厦配变	10	400	320	320
32590	东台	和平（二）美变	10	500	383	383
32591	东台	和平（一）箱变	10	630	504	504
32592	东台	金北村(二）配变	10	200	148	148
32593	东台	金墩东(二）环网箱变	10	630	504	504
32594	东台	金墩东（一）箱变	10	630	504	504
32595	东台	明清街(二）环网美变	10	630	501	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32596	东台	明清街(一）美变	10	630	504	504
32597	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	504	504
32598	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	504	504
32599	东台	苏中装饰（二）美变	10	400	320	320
32600	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	504	504
32601	东台	塑管厂变压器	10	630	391	391
32602	东台	新坝北(二)美变(环网)	10	630	504	504
32603	东台	新坝北(一)箱变	10	630	504	504
32604	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	304	304
32605	东台	新坝南(一)箱变	10	630	504	504
32606	东台	月塘（二）环网美变	10	630	504	504
32607	东台	月塘(三)欧变	10	630	504	504
32608	东台	月塘(一)欧变	10	630	504	504
32609	东台	中亚(一)箱变	10	630	504	504
32610	东台	中医院箱变	10	400	320	320
32611	东台	东河苑#1配电室#4变压器	10	630	504	504
32612	东台	东河苑#2配电室#6变压器	10	630	504	504
32613	东台	东河苑开关站#2变压器	10	630	504	504
32614	东台	正方上林苑#4变压器配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32615	东台	正方上林苑#6变压器配电变压器	10	800	640	640
32616	东台	正方上林苑开关站2号变压器配电变压器	10	800	640	640
32617	东台	城南中学配变	10	400	320	320
32618	东台	港区配变	10	315	252	252
32619	东台	红兰路（二）变压器	10	630	504	504
32620	东台	金墩西（二）箱变	10	400	320	320
32621	东台	金墩西（一）箱变	10	630	504	504
32622	东台	金鹰百合花园#2	10	160	128	128
32623	东台	景范（二）环网美变	10	400	320	320
32624	东台	景范（一）箱变	10	630	504	504
32625	东台	柿轩（二）环网美变	10	500	400	400
32626	东台	柿轩箱（一）箱变	10	630	504	504
32627	东台	望海东（二）美变	10	400	320	320
32628	东台	望海东（一）欧变	10	400	320	320
32629	东台	望海西(二）美变	10	400	320	320
32630	东台	望海西（一）欧变	10	400	320	320
32631	东台	西湖花园（二）	10	400	320	320
32632	东台	西湖花园（六）	10	800	640	640
32633	东台	西湖花园（七）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32634	东台	西湖花园（三）	10	800	640	640
32635	东台	西湖花园（四）	10	800	640	640
32636	东台	西湖花园（五）	10	800	640	640
32637	东台	西湖花园（一）	10	800	640	640
32638	东台	西湖花园变电所	10	500	400	400
32639	东台	下坝（二）环网美变	10	500	400	400
32640	东台	下坝（一）箱变	10	630	504	504
32641	东台	新坝独立变(二)	10	630	504	504
32642	东台	新坝独立变1#	10	630	504	504
32643	东台	永泰大厦配电变压器	10	500	400	400
32644	东台	中亚（二）箱主变	10	800	640	640
32645	东台	中亚（三）变压器	10	630	504	504
32646	东台	北关北路配变	10	630	487	487
32647	东台	翰林缘#1配电室#6变压器	10	630	504	504
32648	东台	翰林缘#1配电室#8变压器	10	630	504	504
32649	东台	翰林缘2#配电室10#变压器配电变压器	10	800	640	640
32650	东台	翰林缘开关站#2变压器	10	630	504	504
32651	东台	翰林缘开关站#4变压器	10	630	504	504
32652	东台	聚府双苑配电室#2变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32653	东台	聚龙双苑#2变压器配电变压器	10	800	640	640
32654	东台	聚龙双苑#4变压器配电变压器	10	800	640	640
32655	东台	聚龙双苑配电室#6变压器	10	800	640	640
32656	东台	聚龙双苑配电室#8变压器	10	800	640	640
32657	东台	中瑞华府1#配电室#1变压器	10	800	640	640
32658	东台	中瑞华府1#配电室#3变压器	10	800	640	640
32659	东台	中瑞华府2#配电室#5变压器	10	800	640	640
32660	东台	博爱家园开关站#1变压器	10	800	640	640
32661	东台	博爱家园开关站#4变压器	10	800	640	640
32662	东台	东方一品#2变压器	10	630	504	504
32663	东台	东方一品#4变压器	10	630	504	504
32664	东台	红兰景苑配电室#1变	10	630	504	504
32665	东台	红兰景苑配电室#4变	10	630	504	504
32666	东台	红兰名苑开关站#2变压器	10	630	504	504
32667	东台	红兰名苑开关站#4变压器	10	630	504	504
32668	东台	红兰名苑配电室#5变压器	10	630	504	504
32669	东台	红兰名苑配电室#7变压器	10	630	504	504
32670	东台	吕嘉园1#配变	10	800	640	640
32671	东台	吕嘉园3#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32672	东台	吕嘉园5#配变	10	800	640	640
32673	东台	吕嘉园7#配变	10	800	640	640
32674	东台	盛大华都开关站1#变压器	10	800	640	640
32675	东台	盛大华都配电室3#变压器800kVA	10	800	640	640
32676	东台	中江花苑配电室#2变	10	630	504	504
32677	东台	中江花苑配电室#4变	10	630	504	504
32678	东台	黄海二期#1开关站#1变	10	800	640	640
32679	东台	黄海二期配电室#3变压器	10	630	504	504
32680	东台	金北一#2配变	10	400	320	320
32681	东台	茂源配电室#1变	10	630	465	465
32682	东台	农杂公司（二）配变	10	200	160	160
32683	东台	森活绿郡2#变压器	10	800	640	640
32684	东台	森活绿郡4#变压器	10	800	640	640
32685	东台	森活绿郡6#变压器	10	800	640	640
32686	东台	书香名府#1配电室#5变压器	10	800	640	640
32687	东台	书香名府#1配电室#7变压器	10	800	640	640
32688	东台	书香名府开关站#1变压器	10	800	640	640
32689	东台	#1变压器	10	800	640	640
32690	东台	北海花园三期（二）变电所#4	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32691	东台	北海小区（二）配变	10	630	504	504
32692	东台	北海小区（一）配变	10	630	504	504
32693	东台	城北中学配变	10	315	235	235
32694	东台	东方一品#1变压器	10	630	504	504
32695	东台	东方一品#3变压器	10	630	504	504
32696	东台	海新七三相配变	10	200	160	160
32697	东台	金北三组配变	10	400	316	316
32698	东台	金海花园	10	630	504	504
32699	东台	金海西路美变	10	630	491	491
32700	东台	金海西苑（二）美变	10	400	320	320
32701	东台	金海西苑（一）欧变	10	630	497	497
32702	东台	明海西路变压器	10	400	320	320
32703	东台	人行配变	10	400	320	320
32704	东台	天赐良园（二）环网欧变	10	630	504	504
32705	东台	天赐良园（一）环网欧变	10	630	504	504
32706	东台	兴达变压器	10	400	310	310
32707	东台	何垛湾2#配变	10	800	640	640
32708	东台	何垛湾4#配变	10	800	640	640
32709	东台	何垛湾6#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32710	东台	何垛湾8#配变	10	800	640	640
32711	东台	京西大厦箱变	10	400	320	320
32712	东台	景泰花园配电室2#变压器	10	800	640	640
32713	东台	景泰花园配电室4#变压器	10	800	640	640
32714	东台	金开园10#配变	10	800	640	640
32715	东台	金开园12#配变	10	800	640	640
32716	东台	金开园2#配变	10	630	504	504
32717	东台	金开园4#配变	10	630	504	504
32718	东台	金开园6#配变	10	800	640	640
32719	东台	金开园8#配变	10	800	640	640
32720	东台	新都荟1#配电室2#变压器	10	800	640	640
32721	东台	新都荟1#配电室4#变压器	10	800	640	640
32722	东台	新都荟2#开关站10#配变	10	800	640	640
32723	东台	新都荟2#配电室6#变压器	10	800	640	640
32724	东台	新都荟2#配电室8#变压器	10	800	640	640
32725	东台	新都荟3#配电房12#配变	10	800	640	640
32726	东台	新都荟3#配电房14#配变	10	800	640	640
32727	东台	新都荟4#配电室16#变压器	10	800	640	640
32728	东台	北关二村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32729	东台	北关小区#2配变	10	400	320	320
32730	东台	北关小区配变	10	400	320	320
32731	东台	北海路配变	10	400	320	320
32732	东台	标牌厂	10	500	400	400
32733	东台	城北综合厂配变	10	200	160	160
32734	东台	东亭菜场箱变	10	630	504	504
32735	东台	富贵家园箱变	10	630	504	504
32736	东台	红兰名苑开关站#1变压器	10	630	504	504
32737	东台	红兰名苑开关站#3变压器	10	630	504	504
32738	东台	红兰名苑配电室#6变压器	10	630	504	504
32739	东台	红兰名苑配电室#8变压器	10	630	504	504
32740	东台	汇龙大厦（一）变电所	10	1000	800	800
32741	东台	建筑公司#2配变	10	400	320	320
32742	东台	建筑公司配变	10	630	504	504
32743	东台	老干部中心配变	10	200	160	160
32744	东台	皮件厂箱主变	10	400	320	320
32745	东台	盛大华都开关站2#变压器	10	800	640	640
32746	东台	盛大华都配电室4#变压器800kVA	10	800	640	640
32747	东台	石油大队宿舍变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32748	东台	医药公司配变	10	250	200	200
32749	东台	中江花苑配电室#1变	10	630	504	504
32750	东台	中江花苑配电室#3变	10	630	504	504
32751	东台	八林新寓二期#1开关站12#变	10	800	640	640
32752	东台	八林新寓二期#1开关站9#变	10	800	640	640
32753	东台	八林新寓二期#1配电室#2变	10	630	504	504
32754	东台	八林新寓二期#1配电室#3变	10	630	504	504
32755	东台	八林新寓二期2#配电室6#变	10	630	504	504
32756	东台	八林新寓二期2#配电室7#变	10	630	504	504
32757	东台	八林新寓三期1#变压器	10	800	640	640
32758	东台	八林新寓三期3#变压器	10	800	640	640
32759	东台	八林新寓三期5#变压器	10	800	640	640
32760	东台	八林新寓三期7#变压器	10	800	640	640
32761	东台	八林新寓三期9#变压器	10	800	640	640
32762	东台	八舍25#配变	10	400	320	320
32763	东台	八舍二十四配变	10	50	40	40
32764	东台	城发瑞府1#配变	10	800	640	640
32765	东台	城发瑞府10#配变	10	800	640	640
32766	东台	城发瑞府3#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32767	东台	城发瑞府5#配变	10	800	640	640
32768	东台	城发瑞府7#配变	10	800	640	640
32769	东台	富丽名苑#1配电室#1变压器	10	800	640	640
32770	东台	明星港湾配电房#1变压器	10	800	640	640
32771	东台	明星港湾配电房#3变压器	10	800	640	640
32772	东台	润洋壹品#1开关站#1变压器	10	800	640	640
32773	东台	润洋壹品#1开关站#3变压器	10	800	640	640
32774	东台	润洋壹品#2开关站#5变压器	10	800	640	640
32775	东台	润洋壹品#2开关站#7变压器	10	800	640	640
32776	东台	润洋壹品#3配电室11#变压器	10	800	640	640
32777	东台	润洋壹品#3配电室9#变压器	10	800	640	640
32778	东台	润洋壹品4#配电室13#变压器	10	800	640	640
32779	东台	润洋壹品4#配电室15#变压器	10	800	640	640
32780	东台	圣溪府2#配变	10	800	640	640
32781	东台	圣溪府4#配变	10	800	640	640
32782	东台	圣溪府6#配变	10	800	640	640
32783	东台	圣溪府8#配变	10	800	640	640
32784	东台	丁徐19#配变	10	200	139	139
32785	东台	丁徐八配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32786	东台	丁徐十配变	10	400	320	320
32787	东台	林舍六配变	10	400	320	320
32788	东台	水产场二配变	10	400	320	320
32789	东台	水产场配变	10	400	320	320
32790	东台	林舍16#配变	10	200	160	160
32791	东台	大圣寺2#箱变变压器配电变压器	10	500	400	400
32792	东台	大圣寺箱式变	10	500	400	400
32793	东台	广场路(二）环网箱变	10	400	320	320
32794	东台	广场路（五）箱变	10	630	504	504
32795	东台	广场路(一）环网箱变	10	630	504	504
32796	东台	广场路3#箱变配变	10	500	400	400
32797	东台	广场路4#箱变配变	10	500	400	400
32798	东台	广场路6#箱变配变	10	630	504	504
32799	东台	红兰(二）美变	10	400	320	320
32800	东台	红兰（三）箱变	10	630	504	504
32801	东台	红兰(一）美变	10	630	504	504
32802	东台	红兰路箱式变	10	630	504	504
32803	东台	花园A、B楼（二）配变	10	400	320	320
32804	东台	花园A、B楼(一)配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32805	东台	金鹰百合花园(一)	10	1000	800	800
32806	东台	康复西路箱变	10	500	400	400
32807	东台	人民医院宿舍配变	10	500	400	400
32808	东台	少年宫#2配变	10	400	320	320
32809	东台	少年宫配变	10	400	320	320
32810	东台	秀峰华庭(四）欧变	10	630	504	504
32811	东台	学府西路配变	10	250	200	200
32812	东台	阳光华庭（二）箱式变	10	630	504	504
32813	东台	阳光华庭（三）箱变013001	10	500	400	400
32814	东台	阳光华庭（一）箱式变	10	800	640	640
32815	东台	怡和（二）配变配电变压器	10	630	504	504
32816	东台	怡和箱式变	10	630	504	504
32817	东台	八林公寓配电室#2变压器	10	800	640	386
32818	东台	八林新寓（二）欧变	10	630	504	386
32819	东台	八林新寓（三）欧变	10	500	365	365
32820	东台	八林新寓（四）欧变	10	500	400	386
32821	东台	八林新寓（一）欧变	10	500	400	386
32822	东台	八林新寓二期#1开关站11#变	10	800	640	386
32823	东台	八林新寓二期#1配电室#1变	10	630	504	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32824	东台	八林新寓二期#1配电室#4变	10	630	504	386
32825	东台	八林新寓二期2#配电室5#变	10	630	504	386
32826	东台	八林新寓二期2#配电室8#变	10	630	504	386
32827	东台	八舍七配变	10	630	504	386
32828	东台	鼓楼雅苑配电室#2变	10	400	320	320
32829	东台	水景湾（二）箱变	10	630	504	386
32830	东台	水景湾（一）箱变	10	630	504	386
32831	东台	吾悦西公用变变压器	10	500	400	386
32832	东台	金水湾（八）环网欧变	10	630	504	504
32833	东台	金水湾（六）环网欧变	10	630	504	504
32834	东台	金水湾（七）环网欧变	10	630	504	504
32835	东台	金水湾（四）环网欧变	10	630	504	504
32836	东台	金水湾（五）环网欧变	10	630	504	504
32837	东台	金水湾19#配变	10	800	640	640
32838	东台	金水湾21#配变	10	800	640	640
32839	东台	金水湾B区#1箱变	10	630	504	504
32840	东台	金水湾B区#2箱变	10	630	504	504
32841	东台	金水湾B区配电所#2干变	10	1000	800	800
32842	东台	金水湾B区配电所#3干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32843	东台	金水湾B区配电所#4干变	10	1000	800	800
32844	东台	金水湾D区#1箱变#001变压器配电变压器	10	630	504	504
32845	东台	金水湾D区#2箱变002变压器配电变压器	10	630	504	504
32846	东台	金水湾D区#3箱变变压器配电变压器	10	630	504	504
32847	东台	金水湾D区#4箱变变压器配电变压器	10	630	504	504
32848	东台	八林公寓配电室#1变压器	10	800	640	640
32849	东台	君豪华庭#1开关站#1变压器	10	630	504	504
32850	东台	君豪华庭#1开关站#3变压器	10	630	504	504
32851	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭11#变	10	800	640	640
32852	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭9#变	10	800	640	640
32853	东台	君豪华庭#2开关站#5变压器	10	800	640	640
32854	东台	君豪华庭#2开关站#7变压器	10	800	640	640
32855	东台	君豪华庭14#变	10	800	640	640
32856	东台	双玺1#配电室6#变压器	10	800	640	640
32857	东台	双玺1#配电室8#变压器	10	800	640	640
32858	东台	双玺2#配电室10#变压器	10	800	640	640
32859	东台	双玺2#配电室12#变压器	10	800	640	640
32860	东台	双玺开关站2#变压器	10	800	640	640
32861	东台	双玺开关站4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32862	东台	唯诚雅园2#变压器	10	400	320	320
32863	东台	柏盛苑配电所#2变压器	10	800	640	640
32864	东台	柏盛苑配电所#4变压器	10	800	640	640
32865	东台	茶城花园(二）美变	10	500	383	383
32866	东台	茶城花园(一）美变	10	630	492	492
32867	东台	枫杨路配变	10	400	320	320
32868	东台	公安局（二）环网美变	10	630	504	504
32869	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	504	504
32870	东台	公安局独立变	10	630	504	504
32871	东台	华汇骏景配电室#2变压器	10	630	504	504
32872	东台	林城花园(二）美变	10	500	389	389
32873	东台	林城花园(一）美变	10	630	489	489
32874	东台	林舍12#配变	10	400	320	320
32875	东台	林舍17#配变	10	400	320	320
32876	东台	林舍二配变	10	200	160	160
32877	东台	龙晶花园（八）欧变	10	630	504	504
32878	东台	龙晶花园（二）环网箱变	10	800	640	640
32879	东台	龙晶花园（六）欧变	10	630	504	504
32880	东台	龙晶花园（七）环网欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32881	东台	龙晶花园（三）箱式变	10	800	640	640
32882	东台	龙晶花园（四）环网欧变	10	630	504	504
32883	东台	龙晶花园（五）欧变	10	630	504	504
32884	东台	龙晶花园（一）环网箱变	10	800	640	640
32885	东台	南城公寓欧式箱变001	10	630	504	504
32886	东台	南城花园箱式变	10	800	640	640
32887	东台	南门东巷(二）箱式变	10	630	484	484
32888	东台	南门东巷(三）箱式变	10	630	504	504
32889	东台	南门东巷（一）环网美式箱变	10	500	378	378
32890	东台	新东桥#3箱变配变	10	630	474	474
32891	东台	新东桥2#箱变配电变压器	10	630	504	504
32892	东台	新东桥环网箱变	10	630	482	482
32893	东台	银座大厦箱变	10	800	603	603
32894	东台	万水清华开关站#2变压器	10	800	640	386
32895	东台	万水清华开关站#4变压器	10	800	640	386
32896	东台	万水清华开关站#6变压器	10	800	634	386
32897	东台	万水清华开关站#8变压器	10	800	640	386
32898	东台	万水清华小区2#开关站#2变压器	10	800	640	386
32899	东台	万水清华小区2#配电室#4变压器	10	630	504	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32900	东台	万水清华小区2#配电室#6变压器	10	630	504	386
32901	东台	秀峰美墅#2主变	10	630	504	386
32902	东台	秀峰美墅#4主变	10	630	504	386
32903	东台	八达城（二）美变变压器	10	630	504	504
32904	东台	八达城（一）配变	10	630	504	504
32905	东台	惠民路（一）配变	10	400	320	320
32906	东台	检察院(二）配变	10	400	320	320
32907	东台	检察院(一）配变	10	400	320	320
32908	东台	金地桥2#箱变配电变压器	10	500	400	400
32909	东台	金地桥箱变	10	400	320	320
32910	东台	金东广场（二）环网箱变	10	800	428	428
32911	东台	金东广场（三）公用箱变	10	800	629	629
32912	东台	金东广场（四）配变	10	500	400	400
32913	东台	金东广场（五）箱变	10	500	400	400
32914	东台	金东广场（一）环网箱变	10	800	589	589
32915	东台	民政配变	10	400	320	320
32916	东台	农贸路(二)配变	10	400	320	320
32917	东台	农贸路(一)配变	10	400	320	320
32918	东台	平瓦区#2变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32919	东台	平瓦区配变	10	400	320	320
32920	东台	万邦商都	10	500	400	400
32921	东台	万邦商都#2	10	400	320	320
32922	东台	学府东路公用箱变	10	400	320	320
32923	东台	永康花园配电所#1变压器32815148001	10	630	504	504
32924	东台	中基房产	10	250	188	188
32925	东台	柏盛苑配电所#1变压器	10	800	640	386
32926	东台	柏盛苑配电所#3变压器	10	800	640	386
32927	东台	鼓楼雅苑配电室#1变	10	400	320	320
32928	东台	农民公寓(二)配变	10	630	504	386
32929	东台	农民公寓（一）配变	10	630	504	386
32930	东台	盛大花园(二)	10	630	504	386
32931	东台	盛大花园（六）欧变	10	800	640	386
32932	东台	盛大花园(三)	10	800	640	386
32933	东台	盛大花园(四)	10	800	640	386
32934	东台	盛大花园（五）欧变	10	800	640	386
32935	东台	盛大花园(一)箱式变	10	630	504	386
32936	东台	盛大商业公共箱变-变压器	10	400	320	320
32937	东台	万水清华开关站#1变压器	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32938	东台	万水清华开关站#3变压器	10	800	640	386
32939	东台	万水清华开关站#5变压器	10	800	640	386
32940	东台	万水清华开关站#7变压器	10	800	640	386
32941	东台	向阳桥西变压器	10	630	504	386
32942	东台	秀峰华庭（二）箱式变	10	800	640	386
32943	东台	秀峰华庭（三）箱式变	10	800	640	386
32944	东台	秀峰华庭（一）箱式变	10	630	504	386
32945	东台	秀峰美墅#1主变	10	630	504	386
32946	东台	秀峰美墅#3主变	10	630	504	386
32947	东台	金水湾20#配变	10	800	640	640
32948	东台	金水湾22#配变	10	800	640	640
32949	东台	金水湾C区#10箱变001001	10	630	504	504
32950	东台	金水湾C区#11箱变011	10	630	504	504
32951	东台	金水湾C区#12箱变012001	10	630	504	504
32952	东台	金水湾C区#13箱变	10	630	504	504
32953	东台	金水湾C区#14箱变014	10	630	504	504
32954	东台	金水湾C区#15箱变015001	10	630	504	504
32955	东台	金水湾C区#16箱变()	10	630	504	504
32956	东台	金水湾C区#17箱变()	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32957	东台	金水湾C区#18箱变018001	10	630	504	504
32958	东台	金水湾D区5#箱变	10	630	504	504
32959	东台	金水湾D区6#箱变	10	630	504	504
32960	东台	金水湾D区7#箱变	10	630	504	504
32961	东台	云顶水岸1#配变	10	800	640	640
32962	东台	云顶水岸11#配变	10	800	640	640
32963	东台	云顶水岸13#配变	10	800	640	640
32964	东台	云顶水岸15#配变	10	800	640	640
32965	东台	云顶水岸3#配变	10	800	640	640
32966	东台	云顶水岸5#配变	10	800	640	640
32967	东台	云顶水岸7#配变	10	800	640	640
32968	东台	云顶水岸9#配变	10	800	640	640
32969	东台	东达世纪广场1#开关站1#配变	10	800	640	386
32970	东台	东达世纪广场1#配电室3#配变	10	800	640	386
32971	东台	东达世纪广场2#配电室5#配变	10	800	640	386
32972	东台	东达世纪广场2#配电室7#配变	10	800	640	386
32973	东台	何垛湾1#配变	10	800	640	386
32974	东台	何垛湾3#配变	10	800	640	386
32975	东台	何垛湾5#配变	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32976	东台	何垛湾7#配变	10	800	640	386
32977	东台	教堂南箱变	10	630	504	386
32978	东台	玲珑湾10#变压器	10	800	640	386
32979	东台	玲珑湾2#变压器	10	800	640	386
32980	东台	玲珑湾4#变压器	10	800	640	386
32981	东台	玲珑湾6#变压器	10	800	640	386
32982	东台	玲珑湾8#变压器	10	800	640	386
32983	东台	金鹰御珑湾#1开关站#1变	10	800	640	386
32984	东台	金鹰御珑湾#1开关站#3变	10	800	640	386
32985	东台	金鹰御珑湾#1配电室#5变	10	800	640	386
32986	东台	金鹰御珑湾#1配电室#7变	10	800	640	386
32987	东台	金鹰御珑湾#2开关站#9变	10	800	640	386
32988	东台	金鹰御珑湾#2配电室#11变	10	800	640	386
32989	东台	美棠水岸1#配变	10	800	640	386
32990	东台	美棠水岸11#配变	10	800	640	386
32991	东台	美棠水岸3#配变	10	800	640	386
32992	东台	美棠水岸5#配变	10	800	640	386
32993	东台	美棠水岸7#配变	10	800	640	386
32994	东台	美棠水岸9#配变	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32995	东台	玺悦学府1#配变	10	800	640	386
32996	东台	玺悦学府11#配变	10	800	640	386
32997	东台	玺悦学府13#配变	10	800	640	386
32998	东台	玺悦学府15#配变	10	800	640	386
32999	东台	玺悦学府3#配变	10	800	640	386
33000	东台	玺悦学府5#配变	10	800	640	386
33001	东台	玺悦学府7#配变	10	800	640	386
33002	东台	玺悦学府9#配变	10	800	640	386
33003	东台	七里澜庭10#配变	10	630	504	386
33004	东台	七里澜庭12#配变	10	630	504	386
33005	东台	七里澜庭2#配变	10	630	504	386
33006	东台	七里澜庭4#配变	10	630	504	386
33007	东台	七里澜庭6#配变	10	630	504	386
33008	东台	七里澜庭8#配变	10	630	504	386
33009	东台	市政府宿舍#2配变	10	400	320	320
33010	东台	市政府宿舍配变	10	400	320	320
33011	东台	忻悦府1#主变	10	630	504	386
33012	东台	忻悦府3#主变	10	630	504	386
33013	东台	圆融广场1#变压器	10	630	504	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33014	东台	圆融广场3#变压器	10	630	504	386
33015	东台	圆融广场5#变压器	10	630	504	386
33016	东台	圆融广场7#变压器	10	630	504	386
33017	东台	圆融广场9#变压器	10	630	504	386
33018	东台	万华嘉府12#变压器	10	800	640	386
33019	东台	万华嘉府14#变压器	10	800	640	386
33020	东台	万华嘉府2#变压器	10	630	504	386
33021	东台	万华嘉府4#变压器	10	630	504	386
33022	东台	万华嘉府6#变压器	10	800	640	386
33023	东台	万华嘉府8#变压器	10	800	640	386
33024	东台	万华嘉府9#变压器	10	800	640	386
33025	东台	吾悦广场金街配电室2#配变	10	800	640	386
33026	东台	吾悦广场金街配电室4#配变	10	800	640	386
33027	东台	吾悦和府1#变压器	10	800	640	386
33028	东台	吾悦和府11#变压器	10	800	640	386
33029	东台	吾悦和府13#变压器	10	800	640	386
33030	东台	吾悦和府15#变压器	10	800	640	386
33031	东台	吾悦和府17#变压器	10	630	504	386
33032	东台	吾悦和府19#变压器	10	630	504	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33033	东台	吾悦和府21#变压器	10	630	504	386
33034	东台	吾悦和府23#变压器	10	630	504	386
33035	东台	吾悦和府25#变压器	10	630	504	386
33036	东台	吾悦和府27#变压器	10	630	504	386
33037	东台	吾悦和府29#变压器	10	630	504	386
33038	东台	吾悦和府3#变压器	10	800	640	386
33039	东台	吾悦和府5#变压器	10	800	640	386
33040	东台	吾悦和府7#变压器	10	800	640	386
33041	东台	吾悦和府9#变压器	10	800	640	386
33042	东台	城南二(二）配变	10	315	252	252
33043	东台	城南二1#配变	10	400	320	320
33044	东台	城南三(二）配变	10	200	160	160
33045	东台	城南三(一)配变	10	400	320	320
33046	东台	城南四（二）配变	10	400	320	320
33047	东台	城南一（二）配变	10	400	320	320
33048	东台	大王庙（二）配变	10	400	320	320
33049	东台	大王庙(一)配变	10	250	200	200
33050	东台	地毯厂宿舍#2配变	10	400	320	320
33051	东台	地毯厂宿舍配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33052	东台	丁徐七配变	10	200	157	157
33053	东台	顾家巷	10	400	320	320
33054	东台	顾家巷#2配变	10	400	316	316
33055	东台	顾家巷#3配变	10	400	320	320
33056	东台	顾家巷#4配变	10	400	320	320
33057	东台	华汇骏景配电室#1变压器	10	630	504	386
33058	东台	景泰花园配电室1#变压器	10	800	640	386
33059	东台	景泰花园配电室3#变压器	10	800	640	386
33060	东台	九龙港#2配变	10	400	320	320
33061	东台	九龙港配变1	10	400	320	320
33062	东台	市级机关宿舍配变	10	315	252	252
33063	东台	蔬菜研究所2#箱变配电变压器	10	500	400	386
33064	东台	蔬菜研究所箱式变配电变压器	10	400	306	306
33065	东台	万水清华小区2#开关站#1变压器	10	800	640	386
33066	东台	万水清华小区2#配电室#3变压器	10	630	504	386
33067	东台	万水清华小区2#配电室#5变压器	10	630	504	386
33068	东台	西场粮库配变	10	400	320	320
33069	东台	西窑南区配变	10	400	320	320
33070	东台	北门（二）环网美变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33071	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	400	400
33072	东台	北门箱式变	10	630	504	504
33073	东台	达荣商城配变	10	400	320	320
33074	东台	党校箱变配电变压器	10	400	320	320
33075	东台	东坝（二）环网美变	10	400	320	320
33076	东台	东坝（一）箱式变	10	315	252	252
33077	东台	东关农贸市场配电室#1变压器	10	800	640	640
33078	东台	东师箱变开关变压器	10	630	492	492
33079	东台	东窑路配变	10	400	300	300
33080	东台	工商局宿舍变压器	10	630	504	504
33081	东台	金鹰盛世花园开关站#1变压器	10	800	640	640
33082	东台	金鹰盛世花园开关站#3变压器	10	800	640	640
33083	东台	金鹰盛世花园配电室#5变压器	10	800	640	640
33084	东台	金鹰盛世花园配电室#7变压器	10	800	640	640
33085	东台	康达路（二）配变	10	200	155	155
33086	东台	康达路配变	10	400	305	305
33087	东台	乐天巷配变	10	400	320	320
33088	东台	丽晶花园变	10	800	640	640
33089	东台	罗绮制衣配变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33090	东台	农行公用箱变00101	10	630	504	504
33091	东台	三中（二）配变	10	400	320	320
33092	东台	三中（三）配变	10	400	320	320
33093	东台	三中（一）配变	10	400	320	320
33094	东台	盛大花园（七）欧变	10	800	640	640
33095	东台	塑料厂配变	10	400	320	320
33096	东台	陶园（二）配变	10	400	320	320
33097	东台	陶园(一)配变	10	400	320	320
33098	东台	外贸公司配变	10	315	252	252
33099	东台	忻悦府2#主变	10	630	504	504
33100	东台	忻悦府4#主变	10	630	504	504
33101	东台	一中公用箱变变压器	10	630	504	504
33102	东台	永康花园配电所#2变压器32815148002	10	630	504	504
33103	东台	圆梦天地(二)欧变	10	500	400	400
33104	东台	圆梦天地（三）欧变	10	500	400	400
33105	东台	圆梦天地(一)欧变	10	500	400	400
33106	东台	长青小区（二）配变	10	400	320	320
33107	东台	长青小区变	10	400	289	289
33108	东台	大地盛世和苑配电室#1变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33109	东台	东关桥#1配变	10	400	320	320
33110	东台	东关桥#2配变	10	400	320	320
33111	东台	都市名苑#2变压器配电变压器	10	630	504	504
33112	东台	都市名苑箱变0101配电变压器	10	630	504	504
33113	东台	何垛路箱变	10	630	504	504
33114	东台	红兰景苑配电室#2变	10	630	504	504
33115	东台	红兰景苑配电室#3变	10	630	504	504
33116	东台	华联大厦（二）美变	10	500	392	392
33117	东台	华联大厦(一）配变	10	400	320	320
33118	东台	华联路（二）箱变配变	10	630	504	504
33119	东台	华联路(一)箱变配变	10	500	400	400
33120	东台	金城变	10	630	504	504
33121	东台	九天北路3#箱变	10	630	504	504
33122	东台	水井配变	10	315	132	132
33123	东台	新民北路箱式变配变	10	630	504	504
33124	东台	新宁东方（二）配变配电变压器	10	400	320	320
33125	东台	新宁东方变	10	400	320	320
33126	东台	圆通箱变	10	630	504	504
33127	东台	装饰城#2配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33128	东台	装饰城配变	10	315	252	252
33129	东台	东关公寓#1开关站#2变压器	10	800	640	640
33130	东台	东关公寓#1开关站#4变压器	10	800	640	640
33131	东台	东关公寓#1配电室#6变压器	10	630	504	504
33132	东台	东关公寓#1配电室#8变压器	10	630	504	504
33133	东台	东关公寓#2配电室#9变压器	10	630	504	504
33134	东台	时代豪庭#2配电房#13变压器	10	630	504	504
33135	东台	时代豪庭#2配电房#16变压器	10	630	504	504
33136	东台	时代豪庭1#开关站#1变压器	10	800	640	640
33137	东台	时代豪庭1#开关站#3变压器	10	800	640	640
33138	东台	时代豪庭1#配电室#6变压器	10	630	504	504
33139	东台	时代豪庭1#配电室#8变压器	10	630	504	504
33140	东台	时代豪庭2#开关站#11变压器	10	800	640	640
33141	东台	时代豪庭2#开关站#9变压器	10	800	640	640
33142	东台	滨河花园（二）欧式箱变	10	630	504	504
33143	东台	滨河花园（六）欧式箱变019	10	630	504	504
33144	东台	滨河花园（三）欧式箱变	10	630	504	504
33145	东台	滨河花园（四）欧式箱变	10	630	504	504
33146	东台	滨河花园（五）欧变箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33147	东台	滨河花园（一）欧式箱变	10	630	504	504
33148	东台	朝阳小区配变	10	400	320	320
33149	东台	朝阳新村A区2号楼配变	10	400	320	320
33150	东台	朝阳新村A区4号楼配变	10	400	320	320
33151	东台	朝阳新村B区10号楼配变	10	200	160	160
33152	东台	朝阳新村B区11号楼配变	10	200	160	160
33153	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	160	160
33154	东台	朝阳新村B区5号楼配变	10	200	160	160
33155	东台	朝阳新村B区6号楼变压器	10	400	320	320
33156	东台	朝阳新村B区8号楼配变	10	400	320	320
33157	东台	朝阳新村配变	10	200	160	160
33158	东台	东门桥2号配变	10	500	400	400
33159	东台	东门桥配变	10	400	306	306
33160	东台	东门小区(二）配变	10	400	320	320
33161	东台	东门小区（一）配变	10	400	320	320
33162	东台	金鹰盛世花园开关站#2变压器	10	800	640	640
33163	东台	金鹰盛世花园开关站#4变压器	10	800	640	640
33164	东台	金鹰盛世花园配电室#6变压器	10	800	640	640
33165	东台	金鹰盛世花园配电室#8变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33166	东台	皮防院配变	10	500	400	400
33167	东台	八舍21配变	10	400	320	320
33168	东台	八舍八配变	10	400	309	309
33169	东台	长青七配变	10	400	320	320
33170	东台	八舍30#配变	10	400	311	311
33171	东台	八舍五配变	10	400	298	298
33172	东台	东园新村(二)配变	10	400	320	320
33173	东台	东园新村（七）配变	10	400	320	320
33174	东台	东园新村(三)配变	10	400	320	320
33175	东台	东园新村(四)配变	10	315	252	252
33176	东台	东园新村（五）2配变	10	400	320	320
33177	东台	东园新村(五)配变	10	315	252	252
33178	东台	东园新村6#配变	10	400	298	298
33179	东台	湖畔花园(二)	10	400	320	320
33180	东台	湖畔花苑(一)	10	630	504	504
33181	东台	湖畔配变	10	400	320	320
33182	东台	金水湾（二）环网欧变	10	630	504	504
33183	东台	金水湾（三）环网欧变	10	630	488	488
33184	东台	金水湾（一）环网欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33185	东台	金水湾B区5#独立变	10	630	504	504
33186	东台	金水湾C区#9箱变配电变压器	10	630	504	504
33187	东台	砂轮厂宿舍(二）配变	10	200	160	160
33188	东台	砂轮厂宿舍（三）配变	10	400	320	320
33189	东台	上海丽苑(二）	10	800	640	640
33190	东台	上海丽苑(一)	10	630	504	504
33191	东台	水产场#2配变	10	400	320	320
33192	东台	水产场配变.	10	200	160	160
33193	东台	大地盛世和苑配电室#2变压器	10	400	320	320
33194	东台	德驰华府（一）变电所	10	1000	800	800
33195	东台	构件厂配变	10	400	320	320
33196	东台	泓盛大厦变电所#2	10	400	320	320
33197	东台	建材场配变	10	400	258	258
33198	东台	金色佳园（二）	10	630	504	504
33199	东台	锦绣花园配变	10	400	320	320
33200	东台	蓝色港湾（二）	10	630	504	504
33201	东台	蓝色港湾（二）变电所	10	630	504	504
33202	东台	蓝色港湾（一）	10	630	504	504
33203	东台	蓝色港湾（一）变电所#1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33204	东台	蓝色港湾（一）变电所#2	10	630	504	504
33205	东台	林业中心配变	10	400	320	320
33206	东台	水公司宿舍配变	10	400	320	320
33207	东台	水务局宿舍配变	10	400	320	320
33208	东台	水仙巷配变	10	400	305	305
33209	东台	新城路变压器	10	400	317	317
33210	东台	新民三组配变	10	315	242	242
33211	东台	新民西路配变	10	400	320	320
33212	东台	新民一组（二）配变	10	400	309	309
33213	东台	新民一组（一）配变	10	400	320	320
33214	东台	新宁商城（二）变压器配电变压器	10	630	504	504
33215	东台	新宁商城箱变	10	630	504	504
33216	东台	鑫光公寓(四）箱变	10	630	504	504
33217	东台	月亮湾小区配变	10	400	320	320
33218	东台	灶东巷配变	10	250	145	145
33219	东台	制药厂配变	10	200	160	160
33220	东台	城发瑞府2#配变	10	800	640	640
33221	东台	城发瑞府4#配变	10	800	639	639
33222	东台	城发瑞府6#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33223	东台	城发瑞府8#配变	10	800	640	640
33224	东台	城发瑞府9#配变	10	800	640	640
33225	东台	虹润华府10#变压器	10	630	504	504
33226	东台	虹润华府12#变压器	10	630	504	504
33227	东台	虹润华府6#变压器	10	630	504	504
33228	东台	虹润华府8#变压器	10	630	504	504
33229	东台	虹润华府开关站#2变压器	10	800	640	640
33230	东台	虹润华府开关站#4变压器	10	800	640	640
33231	东台	金水湾五区配电室#2变压器	10	630	504	504
33232	东台	圣溪府1#配变	10	800	640	640
33233	东台	圣溪府3#配变	10	800	640	640
33234	东台	圣溪府5#配变	10	800	640	640
33235	东台	圣溪府7#配变	10	800	640	640
33236	东台	玺悦学府10#配变	10	800	640	640
33237	东台	玺悦学府12#配变	10	800	640	640
33238	东台	玺悦学府14#配变	10	800	640	640
33239	东台	玺悦学府16#配变	10	800	640	640
33240	东台	玺悦学府2#配变	10	800	640	640
33241	东台	玺悦学府4#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33242	东台	玺悦学府6#配变	10	800	640	640
33243	东台	玺悦学府8#配变	10	800	640	640
33244	东台	东铭雅居2#配变	10	800	640	640
33245	东台	国宾府#11配变配电变压器	10	800	640	640
33246	东台	国宾府#13配变配电变压器	10	800	640	640
33247	东台	国宾府#15配变配电变压器	10	630	482	482
33248	东台	国宾府#17配变配电变压器	10	630	504	504
33249	东台	国宾府#1配变配电变压器	10	800	640	640
33250	东台	国宾府#3配变配电变压器	10	630	486	486
33251	东台	国宾府#5配变配电变压器	10	630	504	504
33252	东台	国宾府#7配变配电变压器	10	800	640	640
33253	东台	国宾府#9配变配电变压器	10	800	640	640
33254	东台	储运宿舍配变	10	400	320	320
33255	东台	富丽名苑#1配电室#2变压器	10	800	640	640
33256	东台	明星港湾配电房#2变压器	10	800	640	640
33257	东台	明星港湾配电房#4变压器	10	800	640	640
33258	东台	南通中高房产箱变3210992001	10	500	400	400
33259	东台	太平洋宾馆配变	10	400	320	320
33260	东台	长青16配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33261	东台	长青22配变	10	400	320	320
33262	东台	长青25配变	10	400	320	320
33263	东台	长青28配变	10	400	246	246
33264	东台	长青29#配变	10	400	290	290
33265	东台	长青31号配变	10	400	320	320
33266	东台	长青34#配变	10	400	320	320
33267	东台	长青二配变	10	400	320	320
33268	东台	长青六配变	10	400	276	276
33269	东台	长青三配变	10	400	320	320
33270	东台	长青十九配变	10	200	160	160
33271	东台	长青十四配变	10	200	160	160
33272	东台	长青十五配变	10	400	320	320
33273	东台	八林新寓三期10#变压器	10	800	640	640
33274	东台	八林新寓三期2#变压器	10	800	640	640
33275	东台	八林新寓三期4#变压器	10	800	640	640
33276	东台	八林新寓三期6#变压器	10	800	640	640
33277	东台	八林新寓三期8#变压器	10	800	640	640
33278	东台	惠阳路美式箱变	10	500	400	400
33279	东台	金水湾五区配电室#1变压器	10	630	434	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33280	东台	金鹰御珑湾#1开关站#2变	10	800	640	640
33281	东台	金鹰御珑湾#1开关站#4变	10	800	640	640
33282	东台	金鹰御珑湾#1配电室#6变	10	800	640	640
33283	东台	金鹰御珑湾#1配电室#8变	10	800	640	640
33284	东台	金鹰御珑湾#2开关站#10变	10	800	640	640
33285	东台	金鹰御珑湾#2配电室#12变	10	800	640	640
33286	东台	君豪华庭#1开关站#2变压器	10	630	504	504
33287	东台	君豪华庭#1开关站#4变压器	10	630	504	504
33288	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭10#变	10	800	640	640
33289	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭12#变	10	800	640	640
33290	东台	君豪华庭#2开关站#6变压器	10	800	640	640
33291	东台	君豪华庭#2开关站#8变压器	10	800	640	640
33292	东台	君豪华庭13#变	10	800	640	640
33293	东台	润洋壹品#2开关站#6变压器	10	800	640	640
33294	东台	润洋壹品#2开关站#8变压器	10	800	640	640
33295	东台	润洋壹品#3配电室10#变压器	10	800	640	640
33296	东台	润洋壹品#3配电室12#变压器	10	800	640	640
33297	东台	润洋壹品4#配电室14#变压器	10	800	640	640
33298	东台	润洋壹品4#配电室16#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33299	东台	唯诚雅园1#变压器	10	400	320	320
33300	东台	博爱家园开关站#2变压器	10	800	640	640
33301	东台	博爱家园开关站#3变压器	10	800	640	640
33302	东台	大地滨河#1配电室#2变压器	10	630	504	504
33303	东台	大地滨河#1配电室#4变压器	10	630	504	504
33304	东台	大地滨河#1配电室#6变压器	10	630	504	504
33305	东台	海陵首府#1配电室#5变压器	10	800	640	640
33306	东台	海陵首府#1配电室#7变压器	10	800	640	640
33307	东台	海陵首府#2配电室#11变压器	10	800	640	640
33308	东台	海陵首府#2配电室#9变压器	10	800	640	640
33309	东台	海陵首府开关站#1变压器	10	800	640	640
33310	东台	海陵首府开关站#3变压器	10	800	640	640
33311	东台	吕嘉园2#配变	10	800	640	640
33312	东台	吕嘉园4#配变	10	800	640	640
33313	东台	吕嘉园6#配变	10	800	640	640
33314	东台	吕嘉园8#配变	10	800	640	640
33315	东台	七里澜庭1#配变	10	630	504	504
33316	东台	七里澜庭11#配变	10	630	504	504
33317	东台	七里澜庭3#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33318	东台	七里澜庭5#配变	10	630	504	504
33319	东台	七里澜庭7#配变	10	630	504	504
33320	东台	七里澜庭9#配变	10	630	504	504
33321	东台	商业新村开关站#2变压器	10	800	640	640
33322	东台	商业新村开关站#3变压器	10	800	640	640
33323	东台	商业新村配电室#5变压器	10	800	640	640
33324	东台	商业新村配电室#8变压器	10	800	640	640
33325	东台	兴城国际小区1#箱变变压器	10	630	504	504
33326	东台	东关公寓#1开关站#1变压器	10	800	640	640
33327	东台	东关公寓#1开关站#3变压器	10	800	640	640
33328	东台	东关公寓#1配电室#5变压器	10	630	504	504
33329	东台	东关公寓#1配电室#7变压器	10	630	504	504
33330	东台	东关公寓#2配电室#10变压器	10	630	504	504
33331	东台	美棠水岸10#配变	10	800	640	640
33332	东台	美棠水岸12#配变	10	800	640	640
33333	东台	美棠水岸2#配变	10	800	640	640
33334	东台	美棠水岸4#配变	10	800	640	640
33335	东台	美棠水岸6#配变	10	800	640	640
33336	东台	美棠水岸8#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33337	东台	时代豪庭#2配电室#14变压器	10	630	504	504
33338	东台	时代豪庭#2配电室#15变压器	10	630	504	504
33339	东台	时代豪庭1#开关站#2变压器	10	800	640	640
33340	东台	时代豪庭1#开关站#4变压器	10	800	640	640
33341	东台	时代豪庭1#配电室#5变压器	10	630	504	504
33342	东台	时代豪庭1#配电室#7变压器	10	630	504	504
33343	东台	时代豪庭2#开关站#10变压器	10	800	640	640
33344	东台	时代豪庭2#开关站#12变压器	10	800	640	640
33345	东台	双玺1#配电室5#变压器	10	800	640	640
33346	东台	双玺1#配电室7#变压器	10	800	640	640
33347	东台	双玺2#配电室11#变压器	10	800	640	640
33348	东台	双玺2#配电室9#变压器	10	800	640	640
33349	东台	双玺开关站1#变压器	10	800	640	640
33350	东台	双玺开关站3#变压器	10	800	640	640
33351	东台	万华嘉府1#变压器	10	630	504	504
33352	东台	万华嘉府10#变压器	10	800	640	640
33353	东台	万华嘉府11#变压器	10	800	640	640
33354	东台	万华嘉府13#变压器	10	800	640	640
33355	东台	万华嘉府3#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33356	东台	万华嘉府5#变压器	10	800	640	640
33357	东台	万华嘉府7#变压器	10	800	640	640
33358	东台	圆融广场10#变压器	10	630	495	495
33359	东台	圆融广场2#变压器	10	630	504	504
33360	东台	圆融广场4#变压器	10	630	504	504
33361	东台	圆融广场6#变压器	10	630	504	504
33362	东台	圆融广场8#变压器	10	630	504	504
33363	东台	大整理小区（二）配变	10	250	200	200
33364	东台	东关别墅区箱式变	10	630	504	504
33365	东台	东关农贸市场配电室#2变压器	10	800	640	640
33366	东台	东进小区（二）	10	630	504	504
33367	东台	东进小区（一）	10	630	504	504
33368	东台	富腾（二）配变	10	400	320	320
33369	东台	金都花园配变	10	315	252	252
33370	东台	军转站配变	10	400	320	320
33371	东台	人民商场宿舍配变	10	400	320	320
33372	东台	纱厂西巷（二）配变	10	315	252	252
33373	东台	纱厂西巷（一）配变	10	400	320	320
33374	东台	水利办公楼配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33375	东台	温馨花园美变	10	400	320	320
33376	东台	新民小区（二）配变	10	400	320	320
33377	东台	阳光综合楼配变	10	400	320	320
33378	东台	银杏巷(二)配变	10	400	320	320
33379	东台	银杏巷(一)配变	10	630	504	504
33380	东台	邮政局宿舍2#配变	10	400	320	320
33381	东台	邮政局宿舍配变	10	400	320	320
33382	东台	长青26配变	10	400	306	306
33383	东台	长青30号配变	10	400	320	320
33384	东台	长青一配变	10	400	320	320
33385	东台	锦绣华府#11变压器	10	800	640	640
33386	东台	锦绣华府#9变压器	10	800	640	640
33387	东台	锦绣华府1#变压器配电变压器	10	800	640	640
33388	东台	锦绣华府2#配电房#13变压器	10	800	640	640
33389	东台	锦绣华府2#配电房#15变压器	10	800	640	640
33390	东台	锦绣华府3#变压器配电变压器	10	800	640	640
33391	东台	锦绣华府5#配变	10	630	504	504
33392	东台	锦绣华府7#配变	10	630	504	504
33393	东台	宁熙悦府1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33394	东台	宁熙悦府11#变压器	10	800	640	640
33395	东台	宁熙悦府3#变压器	10	800	640	640
33396	东台	宁熙悦府5#变压器	10	800	640	640
33397	东台	宁熙悦府7#变压器	10	800	640	640
33398	东台	宁熙悦府9#变压器	10	800	640	640
33399	东台	大地滨河#1配电室#3变压器	10	630	504	504
33400	东台	大地滨河#1配电室#5变压器	10	630	504	504
33401	东台	大地滨河苑#1配电室1#变压器	10	630	504	504
33402	东台	富腾（一）箱变312153013001	10	500	400	400
33403	东台	虹润华府11#变压器	10	630	504	504
33404	东台	虹润华府5#变压器	10	630	504	504
33405	东台	虹润华府7#变压器	10	630	504	504
33406	东台	虹润华府9#变压器	10	630	504	504
33407	东台	虹润华府开关站#1变压器	10	800	640	640
33408	东台	虹润华府开关站#3变压器	10	800	640	640
33409	东台	吾悦广场金街配电室1#配变	10	800	640	640
33410	东台	吾悦广场金街配电室3#配变	10	800	640	640
33411	东台	吾悦和府10#变压器	10	800	640	640
33412	东台	吾悦和府12#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33413	东台	吾悦和府14#变压器	10	800	640	640
33414	东台	吾悦和府16#变压器	10	800	640	640
33415	东台	吾悦和府18#变压器	10	800	640	640
33416	东台	吾悦和府2#变压器	10	800	640	640
33417	东台	吾悦和府20#变压器	10	800	640	640
33418	东台	吾悦和府22#变压器	10	800	640	640
33419	东台	吾悦和府24#变压器	10	630	504	504
33420	东台	吾悦和府26#变压器	10	630	504	504
33421	东台	吾悦和府28#变压器	10	800	640	640
33422	东台	吾悦和府30#变压器	10	800	640	640
33423	东台	吾悦和府4#变压器	10	800	640	640
33424	东台	吾悦和府6#变压器	10	800	640	640
33425	东台	吾悦和府8#变压器	10	800	640	640
33426	东台	云顶水岸10#配变	10	800	640	640
33427	东台	云顶水岸12#配变	10	800	640	640
33428	东台	云顶水岸14#配变	10	800	640	640
33429	东台	云顶水岸16#配变	10	800	640	640
33430	东台	云顶水岸2#配变	10	800	640	640
33431	东台	云顶水岸4#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33432	东台	云顶水岸6#配变	10	800	640	640
33433	东台	云顶水岸8#配变	10	800	640	640
33434	东台	玲珑湾1#变压器	10	800	640	640
33435	东台	玲珑湾3#变压器	10	800	640	640
33436	东台	玲珑湾5#变压器	10	800	640	640
33437	东台	玲珑湾7#变压器	10	800	640	640
33438	东台	玲珑湾9#变压器	10	800	640	640
33439	东台	东升1#配变	10	200	0	0
33440	东台	东升2#配变	10	200	0	0
33441	东台	东升3#配变	10	200	0	0
33442	东台	东升4#配变	10	200	0	0
33443	东台	东升5#配变	10	200	0	0
33444	东台	东升6#配变	10	200	0	0
33445	东台	东升7#配变	10	200	0	0
33446	东台	东升8#配变	10	200	0	0
33447	东台	丰富3#配变	10	200	0	0
33448	东台	富东公用20#配变	10	400	0	0
33449	东台	富东公用3#配变	10	400	0	0
33450	东台	集富(6)#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33451	东台	集富1#配变	10	200	0	0
33452	东台	集富2#配变	10	200	0	0
33453	东台	集富3#配变	10	200	0	0
33454	东台	集富7#配变	10	200	0	0
33455	东台	集富8#配变	10	200	0	0
33456	东台	集贤(5)#配变	10	400	0	0
33457	东台	集贤(6)#配变	10	200	0	0
33458	东台	集贤1配变	10	200	0	0
33459	东台	集贤2#配变	10	200	0	0
33460	东台	集贤3#配变	10	200	0	0
33461	东台	集贤4#配变	10	400	0	0
33462	东台	集贤7#配变	10	200	0	0
33463	东台	集贤8#配变	10	200	0	0
33464	东台	联丰1#配变	10	200	0	0
33465	东台	联丰2#配变	10	200	0	0
33466	东台	联丰3#配变	10	200	0	0
33467	东台	联丰4#配变	10	200	0	0
33468	东台	联丰5#配变	10	200	0	0
33469	东台	联丰6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33470	东台	联丰7#配变	10	200	0	0
33471	东台	米港(4)#配变	10	200	0	0
33472	东台	米港11#配变	10	100	0	0
33473	东台	米港3#配变	10	400	0	0
33474	东台	米港5#配变	10	200	0	0
33475	东台	胜利1#配变	10	400	0	0
33476	东台	胜利2#配变	10	200	0	0
33477	东台	胜利3#配变	10	200	0	0
33478	东台	胜利4#配变	10	200	0	0
33479	东台	胜利5#配变	10	200	0	0
33480	东台	胜利7#配变	10	200	0	0
33481	东台	胜利8#配变	10	200	0	0
33482	东台	胜利9#配变	10	100	0	0
33483	东台	胜利六配变	10	200	0	0
33484	东台	十灶5#配变	10	200	0	0
33485	东台	十灶8#配变	10	200	0	0
33486	东台	北街1#配变	10	400	0	0
33487	东台	北街2#配变	10	400	0	0
33488	东台	富安公用19#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33489	东台	富安公用9#配变	10	400	0	0
33490	东台	富北10#配变	10	400	0	0
33491	东台	富北11#配变	10	400	0	0
33492	东台	富南5#配变	10	200	0	0
33493	东台	高元1#配变	10	200	0	0
33494	东台	高元10#配变	10	200	0	0
33495	东台	高元5#配变	10	400	0	0
33496	东台	高元6#配变	10	200	0	0
33497	东台	高元7#配变	10	400	0	0
33498	东台	高元8#配变	10	100	0	0
33499	东台	桑园1#配变	10	200	0	0
33500	东台	园艺6#配变	10	400	0	0
33501	东台	月塘湾1#变	10	630	0	0
33502	东台	乘胜1#配变	10	200	0	0
33503	东台	乘胜10#配变	10	200	0	0
33504	东台	乘胜13#配变	10	200	0	0
33505	东台	乘胜15#配变	10	200	0	0
33506	东台	乘胜17#配变	10	200	0	0
33507	东台	乘胜20#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33508	东台	乘胜5#配变	10	200	0	0
33509	东台	乘胜8#配变	10	200	0	0
33510	东台	富北1#配变	10	200	0	0
33511	东台	富北12#配变	10	200	0	0
33512	东台	富北13#配变	10	200	0	0
33513	东台	富北14#配变	10	200	0	0
33514	东台	富北15#配变	10	200	0	0
33515	东台	富北2#配变	10	400	0	0
33516	东台	富北3#配变	10	200	0	0
33517	东台	富北4#配变	10	200	0	0
33518	东台	富北5#配变	10	200	0	0
33519	东台	富北6#配变	10	160	0	0
33520	东台	富北7#配变	10	200	0	0
33521	东台	富北9#配变	10	200	0	0
33522	东台	高元2#配变	10	200	0	0
33523	东台	高元3#配变	10	200	0	0
33524	东台	高元4#配变	10	400	0	0
33525	东台	六垛10#配变	10	200	0	0
33526	东台	六垛2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33527	东台	六垛3#配变	10	200	0	0
33528	东台	六垛4#配变	10	200	0	0
33529	东台	六垛7#配变	10	200	0	0
33530	东台	六垛8#配变	10	200	0	0
33531	东台	前胜(3)#配变	10	200	0	0
33532	东台	前胜1#配变	10	200	0	0
33533	东台	前胜10#配变	10	200	0	0
33534	东台	前胜11#配变	10	200	0	0
33535	东台	前胜12#配变	10	200	0	0
33536	东台	前胜14#配变	10	200	0	0
33537	东台	前胜15#配变	10	200	0	0
33538	东台	前胜2#配变	10	200	0	0
33539	东台	前胜4#配变	10	200	0	0
33540	东台	前胜5#配变	10	200	0	0
33541	东台	前胜7#配变	10	200	0	0
33542	东台	前胜8#配变	10	200	0	0
33543	东台	前胜9#配变	10	400	0	0
33544	东台	桑园3#配变	10	200	0	0
33545	东台	铁久(5)#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33546	东台	铁久(6)#配变	10	200	0	0
33547	东台	铁久1#配变	10	315	0	0
33548	东台	铁久11配变	10	200	0	0
33549	东台	铁久12#配变	10	200	0	0
33550	东台	铁久13#配变	10	200	0	0
33551	东台	铁久2#配变	10	400	0	0
33552	东台	铁久4#配变	10	200	0	0
33553	东台	铁久7#配变	10	200	0	0
33554	东台	铁久8#配变	10	200	0	0
33555	东台	铁久9#配变	10	200	0	0
33556	东台	小东10#配变	10	200	0	0
33557	东台	小东3#配变	10	200	0	0
33558	东台	小东5#配变	10	400	0	0
33559	东台	小东6#配变	10	200	0	0
33560	东台	富南8#配变	10	100	80	80
33561	东台	富南七配变	10	200	32	32
33562	东台	风凰苑1#配变	10	630	0	0
33563	东台	风凰苑2#配变	10	630	0	0
33564	东台	富西(9)#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33565	东台	富御广场2#变	10	630	0	0
33566	东台	富御广场4#变	10	630	0	0
33567	东台	富御广场东区1#变	10	800	0	0
33568	东台	富御广场东区3#变	10	800	0	0
33569	东台	富源雅居1#配变	10	500	0	0
33570	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	0	0
33571	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	0	0
33572	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	0	0
33573	东台	丽都华庭2#变	10	800	0	0
33574	东台	园艺1#配变	10	400	0	0
33575	东台	园艺10#配变	10	400	0	0
33576	东台	园艺11#配变	10	400	0	0
33577	东台	园艺12#配变	10	400	0	0
33578	东台	园艺13#配变	10	400	0	0
33579	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	0	0
33580	东台	园艺2#配变	10	400	0	0
33581	东台	园艺3#配变	10	400	0	0
33582	东台	园艺4#配变	10	400	0	0
33583	东台	园艺9#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33584	东台	富安公用1#配变	10	200	65	65
33585	东台	富西1#配变	10	400	220	220
33586	东台	富西10#配变	10	200	160	160
33587	东台	富西11#配变	10	200	157	157
33588	东台	富西5#配变	10	400	213	213
33589	东台	富西8#配变	10	200	137	137
33590	东台	杭庄4#配变	10	200	77	77
33591	东台	杭庄5#配变	10	200	61	61
33592	东台	杭庄6#配变	10	400	200	200
33593	东台	建团8#配变	10	200	101	101
33594	东台	九里1#配变	10	200	56	56
33595	东台	九里10#配变	10	200	0	0
33596	东台	九里11#配变	10	200	97	97
33597	东台	九里12配变	10	400	320	320
33598	东台	九里13#配变	10	200	0	0
33599	东台	九里14#配变	10	200	96	96
33600	东台	九里2#配变	10	200	160	160
33601	东台	九里3#配变	10	200	36	36
33602	东台	九里4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33603	东台	九里5#配变	10	200	61	61
33604	东台	九里6#配变	10	250	75	75
33605	东台	九里7#配变	10	200	142	142
33606	东台	九里8#配变	10	200	0	0
33607	东台	九里9#配变	10	400	202	202
33608	东台	梁九5#配变	10	200	0	0
33609	东台	梁九7#配变	10	400	125	125
33610	东台	梁九9#配变	10	200	26	26
33611	东台	富南12#配变	10	200	0	0
33612	东台	富南2#配变	10	200	0	0
33613	东台	富南4#配变	10	400	0	0
33614	东台	富南9#配变	10	400	0	0
33615	东台	富御广场1#变	10	630	0	0
33616	东台	富御广场3#变	10	630	0	0
33617	东台	富御广场5#变	10	630	0	0
33618	东台	富御广场6#变	10	630	0	0
33619	东台	富御广场7#变	10	630	0	0
33620	东台	富御广场8#变	10	630	0	0
33621	东台	富御广场东区2#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33622	东台	富御广场东区4#变	10	800	0	0
33623	东台	丽都华庭1#变	10	630	0	0
33624	东台	园艺5#配变	10	400	0	0
33625	东台	园艺7#配变	10	400	0	0
33626	东台	园艺8#配变	10	400	0	0
33627	东台	富西12#配变	10	200	0	0
33628	东台	顾横1#配变	10	400	0	0
33629	东台	顾横10#配变	10	200	0	0
33630	东台	顾横11#配变	10	200	0	0
33631	东台	顾横2#配变	10	200	0	0
33632	东台	顾横3#配变	10	200	0	0
33633	东台	顾横4#配变	10	200	0	0
33634	东台	顾横5#配变	10	200	0	0
33635	东台	顾横6#配变	10	400	0	0
33636	东台	顾横7#配变	10	400	0	0
33637	东台	顾横8#配变	10	200	0	0
33638	东台	顾横9#配变	10	200	0	0
33639	东台	建团1#配变	10	200	0	0
33640	东台	建团2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33641	东台	建团3#配变	10	200	0	0
33642	东台	建团4#配变	10	400	0	0
33643	东台	建团5#配变	10	200	0	0
33644	东台	建团6#配变	10	200	0	0
33645	东台	建团7#配变	10	200	0	0
33646	东台	梁一1#配变	10	200	0	0
33647	东台	梁一10#配变	10	200	0	0
33648	东台	梁一11#配变	10	200	0	0
33649	东台	梁一12#配变	10	200	0	0
33650	东台	梁一13#配变	10	200	0	0
33651	东台	梁一14#配变	10	200	0	0
33652	东台	梁一15#配变	10	400	0	0
33653	东台	梁一2#配变	10	400	0	0
33654	东台	梁一3#配变	10	200	0	0
33655	东台	梁一4#配变	10	200	0	0
33656	东台	梁一5#配变	10	200	0	0
33657	东台	梁一6#配变	10	200	0	0
33658	东台	梁一7#配变	10	200	0	0
33659	东台	梁一8#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33660	东台	梁一9#配变	10	200	0	0
33661	东台	万港1#配变	10	400	0	0
33662	东台	万港10#配变	10	200	0	0
33663	东台	万港11#配变	10	200	0	0
33664	东台	万港12#配变	10	200	0	0
33665	东台	万港13#配变	10	200	0	0
33666	东台	万港14#配变	10	200	0	0
33667	东台	万港15#配变	10	200	0	0
33668	东台	万港16#配变	10	200	0	0
33669	东台	万港17#配变	10	200	0	0
33670	东台	万港18#配变	10	200	0	0
33671	东台	万港19#配变	10	400	0	0
33672	东台	万港2#配变	10	200	0	0
33673	东台	万港20#变	10	200	0	0
33674	东台	万港3#配变	10	200	0	0
33675	东台	万港4#配变	10	200	0	0
33676	东台	万港5#配变	10	200	0	0
33677	东台	万港6#配变	10	200	0	0
33678	东台	万港7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33679	东台	万港8#配变	10	200	0	0
33680	东台	万港9#配变	10	200	0	0
33681	东台	安澜1#配变	10	200	0	0
33682	东台	安澜2#配变	10	200	0	0
33683	东台	安澜3#配变	10	200	0	0
33684	东台	安澜4#配变	10	200	0	0
33685	东台	安澜5#配变	10	200	0	0
33686	东台	安澜6#配变	10	200	0	0
33687	东台	安澜7#配变	10	200	0	0
33688	东台	安澜8#配变	10	400	0	0
33689	东台	安澜9#配变	10	400	0	0
33690	东台	富南11#配变	10	200	0	0
33691	东台	富南3#配变	10	200	0	0
33692	东台	富西7#配变	10	400	0	0
33693	东台	杭庄1#配变	10	200	0	0
33694	东台	杭庄10#配变	10	400	0	0
33695	东台	杭庄2#配变	10	200	0	0
33696	东台	杭庄3#配变	10	200	0	0
33697	东台	杭庄7#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33698	东台	杭庄8#配变	10	200	0	0
33699	东台	杭庄9#配变	10	200	0	0
33700	东台	何庄10#配变	10	400	0	0
33701	东台	何庄4#配变	10	200	0	0
33702	东台	梁九1#配变	10	200	0	0
33703	东台	梁九10#配变	10	200	0	0
33704	东台	梁九11#配变	10	200	0	0
33705	东台	梁九12#配变	10	400	0	0
33706	东台	梁九13#配变	10	400	0	0
33707	东台	梁九14#配变	10	400	0	0
33708	东台	梁九15#配变	10	400	0	0
33709	东台	梁九2#配变	10	200	0	0
33710	东台	梁九3#配变	10	200	0	0
33711	东台	梁九4#配变	10	200	0	0
33712	东台	梁九6#配变	10	200	0	0
33713	东台	梁九8#配变	10	200	0	0
33714	东台	孟庄1#配变	10	200	0	0
33715	东台	孟庄10#配变	10	200	0	0
33716	东台	孟庄2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33717	东台	孟庄3#配变	10	400	0	0
33718	东台	孟庄4#配变	10	400	0	0
33719	东台	孟庄5#配变	10	200	0	0
33720	东台	孟庄6#配变	10	200	0	0
33721	东台	孟庄7#配变	10	400	0	0
33722	东台	孟庄8#配变	10	200	0	0
33723	东台	孟庄9#配变	10	200	0	0
33724	东台	同胜(2)#配变	10	200	0	0
33725	东台	同胜1#配变	10	400	0	0
33726	东台	同胜4#配变	10	200	0	0
33727	东台	同胜5#配变	10	200	0	0
33728	东台	同胜6#配变	10	200	0	0
33729	东台	同胜7#配变	10	200	0	0
33730	东台	同胜8#配变	10	200	0	0
33731	东台	万升1#配变	10	200	0	0
33732	东台	万升5#配变	10	400	0	0
33733	东台	万升7#配变	10	400	0	0
33734	东台	同胜3#配变	10	400	0	0
33735	东台	万升6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33736	东台	万升8#配变	10	200	0	0
33737	东台	安庭雅居2#变	10	630	504	386
33738	东台	安庭雅居4#变	10	630	504	386
33739	东台	安庭雅居6#变	10	630	504	386
33740	东台	富民新区1#变	10	800	640	386
33741	东台	富南1#变	10	400	194	194
33742	东台	富南10#变	10	400	196	196
33743	东台	富南13#配变	10	400	320	320
33744	东台	富南6#变	10	400	268	268
33745	东台	富源广场1#变	10	400	320	320
33746	东台	万升10#变	10	200	55	55
33747	东台	万升9#变	10	200	116	116
33748	东台	圩里12#变	10	200	131	131
33749	东台	圩里3#变	10	200	62	62
33750	东台	富西2#配变	10	200	0	0
33751	东台	富西3#配变	10	200	0	0
33752	东台	富西6#配变	10	100	0	0
33753	东台	高横1#配变	10	200	0	0
33754	东台	高横2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33755	东台	高横3#配变	10	200	0	0
33756	东台	高横4#配变	10	200	0	0
33757	东台	高横5#配变	10	200	0	0
33758	东台	高横6#配变	10	200	0	0
33759	东台	高横7#配变	10	400	0	0
33760	东台	高横8#配变	10	200	0	0
33761	东台	高横9#配变	10	200	0	0
33762	东台	竹林1#配变	10	200	0	0
33763	东台	竹林10#配变	10	200	0	0
33764	东台	竹林11#配变	10	200	0	0
33765	东台	竹林12#配变	10	400	0	0
33766	东台	竹林13#配变	10	200	0	0
33767	东台	竹林14#配变	10	250	0	0
33768	东台	竹林2#配变	10	200	0	0
33769	东台	竹林3#配变	10	200	0	0
33770	东台	竹林5#配变	10	200	0	0
33771	东台	竹林6#配变	10	400	0	0
33772	东台	竹林7#配变	10	200	0	0
33773	东台	竹林8#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33774	东台	竹林9#配变	10	200	0	0
33775	东台	万升3#配变	10	200	24	24
33776	东台	万升4#配变	10	400	169	169
33777	东台	仿古街1#变	10	400	0	0
33778	东台	富安公用10#配变	10	200	0	0
33779	东台	富安公用11#配变	10	200	0	0
33780	东台	富安公用12#配变	10	200	0	0
33781	东台	富安公用13#配变	10	500	0	0
33782	东台	富安公用15#配变	10	400	0	0
33783	东台	富安公用16#配变	10	400	0	0
33784	东台	富安公用17#配变	10	400	0	0
33785	东台	富安公用18#配变	10	400	0	0
33786	东台	富安公用2#配变	10	400	0	0
33787	东台	富安公用20#配变	10	400	0	0
33788	东台	富安公用3#配变	10	400	0	0
33789	东台	富安公用4#配变	10	400	0	0
33790	东台	富安公用5#配变	10	400	0	0
33791	东台	富安公用6#配变	10	400	0	0
33792	东台	富安公用7#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33793	东台	富安公用8#配变	10	400	0	0
33794	东台	富安集镇1#配变	10	200	0	0
33795	东台	富安集镇10#配变	10	400	0	0
33796	东台	富安集镇11#配变	10	200	0	0
33797	东台	富安集镇2#配变	10	400	0	0
33798	东台	富安集镇3#配变	10	400	0	0
33799	东台	富安集镇4#配变	10	200	0	0
33800	东台	富安集镇5#配变	10	400	0	0
33801	东台	富安集镇6#配变	10	200	0	0
33802	东台	富安集镇7#配变	10	200	0	0
33803	东台	富安集镇8#配变	10	100	0	0
33804	东台	富安集镇9#配变	10	400	0	0
33805	东台	富公用14#配变	10	400	0	0
33806	东台	高元9#配变	10	200	0	0
33807	东台	富北8#配变	10	200	0	0
33808	东台	富西4#配变	10	200	0	0
33809	东台	六垛1#配变	10	200	0	0
33810	东台	六垛5#配变	10	200	0	0
33811	东台	六垛6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33812	东台	六垛9#配变	10	200	0	0
33813	东台	桑园2#配变	10	200	0	0
33814	东台	桑园4#配变	10	400	0	0
33815	东台	桑园5#配变	10	200	0	0
33816	东台	桑园6#配变	10	200	0	0
33817	东台	西场(5)#配变	10	400	0	0
33818	东台	西场1#配变	10	200	0	0
33819	东台	西场2#配变	10	200	0	0
33820	东台	西场3#配变	10	200	0	0
33821	东台	西场4#配变	10	200	0	0
33822	东台	西场6#配变	10	200	0	0
33823	东台	西场7#配变	10	200	0	0
33824	东台	西场8#配变	10	200	0	0
33825	东台	西场9#配变	10	200	0	0
33826	东台	竹林4#配变	10	400	0	0
33827	东台	宝塔1#配变	10	200	0	0
33828	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	0	0
33829	东台	宝塔3#配变	10	200	0	0
33830	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33831	东台	宝塔5#配变	10	200	0	0
33832	东台	宝塔7#配变	10	200	0	0
33833	东台	宝塔8#配变	10	200	0	0
33834	东台	陈风(5)#配变	10	200	0	0
33835	东台	陈风1#配变	10	200	0	0
33836	东台	陈风10#配变	10	200	0	0
33837	东台	陈风11#配变	10	400	0	0
33838	东台	陈风2#配变	10	200	0	0
33839	东台	陈风3#配变	10	200	0	0
33840	东台	陈风4#配变	10	200	0	0
33841	东台	陈风6#配变	10	200	0	0
33842	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	0	0
33843	东台	陈风8#配变	10	100	0	0
33844	东台	陈风9#配变	10	100	0	0
33845	东台	丁余1#配变	10	200	0	0
33846	东台	丁余2#配变	10	200	0	0
33847	东台	丁余3#配变	10	200	0	0
33848	东台	丁余4#配变	10	200	0	0
33849	东台	丁余5#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33850	东台	丁余6#配变	10	400	0	0
33851	东台	丁余7#配变	10	200	0	0
33852	东台	丁余8#配变	10	200	0	0
33853	东台	何庄9#配变	10	200	0	0
33854	东台	九灶5#配变	10	200	0	0
33855	东台	九灶8#配变	10	400	0	0
33856	东台	卢灶(6)#配变	10	200	0	0
33857	东台	卢灶1#配变	10	200	0	0
33858	东台	卢灶10#配变	10	100	0	0
33859	东台	卢灶11#配变	10	200	0	0
33860	东台	卢灶12#配变	10	200	0	0
33861	东台	卢灶13#配变	10	200	0	0
33862	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	0	0
33863	东台	卢灶3#配变	10	400	0	0
33864	东台	卢灶4#配变	10	400	0	0
33865	东台	卢灶5#配变	10	400	0	0
33866	东台	卢灶7#配变	10	400	0	0
33867	东台	卢灶8#配变	10	200	0	0
33868	东台	卢灶9#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33869	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	0	0
33870	东台	勤丰10#配变	10	200	0	0
33871	东台	勤丰11#配变	10	200	0	0
33872	东台	勤丰2#配变	10	200	0	0
33873	东台	勤丰4#配变	10	200	0	0
33874	东台	勤丰5#配变	10	400	0	0
33875	东台	勤丰6#配变	10	200	0	0
33876	东台	勤丰7#配变	10	200	0	0
33877	东台	勤丰8#配变	10	200	0	0
33878	东台	勤丰9#配变	10	200	0	0
33879	东台	砖桥14#配变	10	200	0	0
33880	东台	砖桥3#配变	10	400	0	0
33881	东台	宝塔6#配变	10	400	0	0
33882	东台	何庄6#配变	10	200	0	0
33883	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	0	0
33884	东台	民团10#配变	10	200	0	0
33885	东台	民团2#配变	10	200	0	0
33886	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	0	0
33887	东台	民团4#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33888	东台	民团5#配变	10	200	0	0
33889	东台	民团6#配变	10	400	0	0
33890	东台	民团7#配变	10	200	0	0
33891	东台	民团8#配变	10	200	0	0
33892	东台	民团9#配变	10	100	0	0
33893	东台	潘陈1#配变	10	200	0	0
33894	东台	潘陈3#配变	10	200	0	0
33895	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	0	0
33896	东台	潘陈5#配变	10	200	0	0
33897	东台	潘陈6#配变	10	400	0	0
33898	东台	潘陈7#配变	10	200	0	0
33899	东台	潘陈8#配变	10	200	0	0
33900	东台	潘陈二配变	10	400	0	0
33901	东台	周坝(5)#配变	10	200	0	0
33902	东台	周坝(6)#配变	10	200	0	0
33903	东台	周坝1#配变	10	200	0	0
33904	东台	周坝2#配变	10	200	0	0
33905	东台	周坝3#配变	10	200	0	0
33906	东台	周坝4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33907	东台	周坝7#配变	10	200	0	0
33908	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	0	0
33909	东台	周坝9#配变	10	200	0	0
33910	东台	砖桥(6)#配变	10	400	0	0
33911	东台	砖桥(7)#配变	10	200	0	0
33912	东台	砖桥1#配变	10	200	0	0
33913	东台	砖桥10#变	10	200	0	0
33914	东台	砖桥11#配变	10	200	0	0
33915	东台	砖桥12#配变	10	200	0	0
33916	东台	砖桥2#配变	10	400	0	0
33917	东台	砖桥4#配变	10	100	0	0
33918	东台	砖桥5#配变	10	200	0	0
33919	东台	砖桥8#配变	10	200	0	0
33920	东台	砖桥9#配变	10	200	0	0
33921	东台	安乐(2)#配变	10	200	0	0
33922	东台	安乐(5)#配变	10	200	0	0
33923	东台	安乐(7)#配变	10	200	0	0
33924	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	0	0
33925	东台	安乐6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33926	东台	安乐8#配变	10	200	0	0
33927	东台	丰富2#配变	10	200	0	0
33928	东台	丰富7#配变	10	200	0	0
33929	东台	丰富9#配变	10	200	0	0
33930	东台	弓湾1#配变	10	200	0	0
33931	东台	弓湾2#配变	10	200	0	0
33932	东台	弓湾3#配变	10	200	0	0
33933	东台	弓湾4#配变	10	200	0	0
33934	东台	弓湾5#配变	10	200	0	0
33935	东台	弓湾6#配变	10	200	0	0
33936	东台	弓湾7#配变	10	200	0	0
33937	东台	弓湾8#配变	10	200	0	0
33938	东台	弓湾9#配变	10	200	0	0
33939	东台	上灶(6)#配变	10	200	0	0
33940	东台	上灶3#配变	10	200	0	0
33941	东台	上灶7#配变	10	200	0	0
33942	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	0	0
33943	东台	十灶(1)#配变	10	200	0	0
33944	东台	十灶10#配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33945	东台	十灶2#配变	10	200	0	0
33946	东台	十灶3#配变	10	200	0	0
33947	东台	十灶6#配变	10	200	0	0
33948	东台	十灶7#配变	10	200	0	0
33949	东台	十灶9#配变	10	200	0	0
33950	东台	王沙1#配变	10	200	0	0
33951	东台	王沙10#配变	10	200	0	0
33952	东台	王沙11#配变	10	200	0	0
33953	东台	王沙12#配变	10	200	0	0
33954	东台	王沙13#配变	10	200	0	0
33955	东台	王沙14#配变	10	200	0	0
33956	东台	王沙2#配变	10	400	0	0
33957	东台	王沙3#配变	10	200	0	0
33958	东台	王沙4#配变	10	200	0	0
33959	东台	王沙5#配变	10	200	0	0
33960	东台	王沙6#配变	10	200	0	0
33961	东台	王沙7#配变	10	200	0	0
33962	东台	王沙8#配变	10	200	0	0
33963	东台	王沙9#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33964	东台	灶港1#配变	10	200	0	0
33965	东台	灶港10#配变	10	400	0	0
33966	东台	灶港11#配变	10	200	0	0
33967	东台	灶港12#配变	10	200	0	0
33968	东台	灶港2#配变	10	200	0	0
33969	东台	灶港3#配变	10	200	0	0
33970	东台	灶港4#配变	10	200	0	0
33971	东台	灶港5#配变	10	200	0	0
33972	东台	灶港6配变	10	200	0	0
33973	东台	灶港7#配变	10	200	0	0
33974	东台	灶港8#配变	10	200	0	0
33975	东台	灶港9#配变	10	200	0	0
33976	东台	丰富4#配变	10	200	0	0
33977	东台	富东公用1#配变	10	400	0	0
33978	东台	富东公用10#配变	10	200	0	0
33979	东台	富东公用12#配变	10	400	0	0
33980	东台	富东公用13#配变	10	400	0	0
33981	东台	富东公用14#配变	10	400	0	0
33982	东台	富东公用15#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33983	东台	富东公用16#配变	10	400	0	0
33984	东台	富东公用17#配变	10	400	0	0
33985	东台	富东公用18#配变	10	400	0	0
33986	东台	富东公用19#配变	10	200	0	0
33987	东台	富东公用2#配变	10	400	0	0
33988	东台	富东公用21#配变	10	400	0	0
33989	东台	富东公用22#配变	10	400	0	0
33990	东台	富东公用23#配变	10	200	0	0
33991	东台	富东公用24#配变	10	400	0	0
33992	东台	富东公用4#配变	10	200	0	0
33993	东台	富东公用5#配变	10	400	0	0
33994	东台	富东公用7#配变	10	400	0	0
33995	东台	富东公用8#配变	10	400	0	0
33996	东台	富东公用9#配变	10	200	0	0
33997	东台	集富4#配变	10	200	0	0
33998	东台	桥梓3#配变	10	400	0	0
33999	东台	团结(9)#配变	10	400	0	0
34000	东台	团结11#配变	10	200	0	0
34001	东台	团结2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34002	东台	团结6#配变	10	200	0	0
34003	东台	何庄3#配变	10	200	0	0
34004	东台	万升2#配变	10	200	0	0
34005	东台	圩里(6)#变	10	200	0	0
34006	东台	圩里4#变	10	200	0	0
34007	东台	圩里8#配变	10	200	0	0
34008	东台	圩里9#变	10	200	0	0
34009	东台	集富5#配变	10	200	0	0
34010	东台	米港1#变	10	400	0	0
34011	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	0	0
34012	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	0	0
34013	东台	米港7#配变	10	200	0	0
34014	东台	米港8#配变	10	200	0	0
34015	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	0	0
34016	东台	桥梓(1)#配变	10	200	0	0
34017	东台	桥梓2#配变	10	200	0	0
34018	东台	桥梓4#配变	10	200	0	0
34019	东台	桥梓5#配变	10	400	0	0
34020	东台	桥梓6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34021	东台	三九1#配变	10	200	0	0
34022	东台	三九10#配变	10	200	0	0
34023	东台	三九12#配变	10	100	0	0
34024	东台	三九13#配变	10	100	0	0
34025	东台	三九2#配变	10	200	0	0
34026	东台	三九3#配变	10	400	0	0
34027	东台	三九5#配变	10	200	0	0
34028	东台	三九6#配变	10	200	0	0
34029	东台	三九8＃配变	10	200	0	0
34030	东台	团结(4)#配变	10	400	0	0
34031	东台	团结5#配变	10	200	0	0
34032	东台	团结7#配变	10	200	0	0
34033	东台	团结8#配变	10	200	0	0
34034	东台	许灶(6)#配变	10	200	0	0
34035	东台	许灶1#配变	10	200	0	0
34036	东台	许灶2#配变	10	200	0	0
34037	东台	许灶3#配变	10	200	0	0
34038	东台	许灶4配变	10	200	0	0
34039	东台	许灶5#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34040	东台	许灶7#配变	10	200	0	0
34041	东台	许灶8#配变	10	200	0	0
34042	东台	仲灶1#配变	10	200	0	0
34043	东台	仲灶11#配变	10	200	0	0
34044	东台	仲灶12#配变	10	200	0	0
34045	东台	仲灶3#配变	10	200	0	0
34046	东台	仲灶4#配变	10	200	0	0
34047	东台	复昕11#配变	10	200	0	0
34048	东台	复昕12#配变	10	200	0	0
34049	东台	何庄1#配变	10	250	0	0
34050	东台	何庄2#配变	10	200	0	0
34051	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	0	0
34052	东台	何庄7#配变	10	200	0	0
34053	东台	何庄8#配变	10	200	0	0
34054	东台	上团(3)#配变	10	200	0	0
34055	东台	上团(5)#配变	10	400	0	0
34056	东台	上团(6)#配变	10	200	0	0
34057	东台	上团1#配变	10	200	0	0
34058	东台	上团10#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34059	东台	上团11#配变	10	200	0	0
34060	东台	上团12#配变	10	200	0	0
34061	东台	上团13#配变	10	200	0	0
34062	东台	上团2#配变	10	200	0	0
34063	东台	上团4#配变	10	400	0	0
34064	东台	上团7#配变	10	200	0	0
34065	东台	上团8#配变	10	200	0	0
34066	东台	上团9#配变	10	200	0	0
34067	东台	圩里(7)#配变	10	200	0	0
34068	东台	圩里1#配变	10	200	0	0
34069	东台	圩里10#配变	10	200	0	0
34070	东台	圩里11#配变	10	200	0	0
34071	东台	圩里2#配变	10	200	0	0
34072	东台	乘胜18#配变	10	200	0	0
34073	东台	乘胜19#配变	10	200	0	0
34074	东台	乘胜4#配变	10	200	0	0
34075	东台	乘胜7#配变	10	200	0	0
34076	东台	乘胜9#配变	10	200	0	0
34077	东台	铁久(10)#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34078	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	0	0
34079	东台	团结1#配变	10	200	0	0
34080	东台	王桑(9)#配变	10	200	0	0
34081	东台	王桑10#配变	10	200	0	0
34082	东台	王桑12#配变	10	200	0	0
34083	东台	王桑16#配变	10	315	0	0
34084	东台	王桑3#配变	10	400	0	0
34085	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	0	0
34086	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	0	0
34087	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	0	0
34088	东台	五里2#配变	10	200	0	0
34089	东台	五里4#配变	10	200	0	0
34090	东台	五里5#配变	10	200	0	0
34091	东台	五里7#配变	10	200	0	0
34092	东台	小东(2)#配变	10	200	0	0
34093	东台	小东(8)#配变	10	200	0	0
34094	东台	小东1#配变	10	200	0	0
34095	东台	小东4#配变	10	200	0	0
34096	东台	小东7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34097	东台	小东9#配变	10	200	0	0
34098	东台	公用11#配变.	10	400	0	0
34099	东台	公用6#配变	10	200	0	0
34100	东台	前胜13#配变	10	200	0	0
34101	东台	前胜6#配变	10	200	0	0
34102	东台	三九11#配变	10	200	0	0
34103	东台	三九14#配变	10	400	0	0
34104	东台	三九4#配变	10	200	0	0
34105	东台	三九7#配变	10	200	0	0
34106	东台	三九9#配变	10	200	0	0
34107	东台	三元1#配变	10	200	0	0
34108	东台	三元10#配变	10	200	0	0
34109	东台	三元11#配变	10	200	0	0
34110	东台	三元12#配变	10	200	0	0
34111	东台	三元13#配变	10	200	0	0
34112	东台	三元2#配变	10	200	0	0
34113	东台	三元3#配变	10	200	0	0
34114	东台	三元4#配变	10	200	0	0
34115	东台	三元5#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34116	东台	三元6#配变	10	200	0	0
34117	东台	三元7#配变	10	200	0	0
34118	东台	三元8#配变	10	400	0	0
34119	东台	三元9#配变	10	200	0	0
34120	东台	团结(3)#配变	10	400	0	0
34121	东台	团结10#配变	10	400	0	0
34122	东台	团结12#配变	10	200	0	0
34123	东台	五里3#配变	10	200	0	0
34124	东台	五里6#配变	10	200	0	0
34125	东台	仲灶10#配变	10	200	0	0
34126	东台	仲灶13#配变	10	200	0	0
34127	东台	仲灶14#配变	10	125	0	0
34128	东台	仲灶15#配变	10	100	0	0
34129	东台	仲灶16#配变	10	100	0	0
34130	东台	仲灶17#配变	10	200	0	0
34131	东台	仲灶18#配变	10	400	0	0
34132	东台	仲灶2#配变	10	200	0	0
34133	东台	仲灶5#配变	10	100	0	0
34134	东台	仲灶6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34135	东台	仲灶7#配变	10	200	0	0
34136	东台	仲灶8#配变	10	200	0	0
34137	东台	仲灶9#配变	10	200	0	0
34138	东台	安庭雅居1#变	10	630	0	0
34139	东台	安庭雅居3#变	10	630	0	0
34140	东台	安庭雅居5#变	10	630	0	0
34141	东台	乘胜11#配变	10	400	0	0
34142	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	0	0
34143	东台	乘胜14#变	10	200	0	0
34144	东台	乘胜16#配变	10	200	0	0
34145	东台	乘胜2#配变	10	200	0	0
34146	东台	乘胜3#配变	10	200	0	0
34147	东台	乘胜6#配变	10	200	0	0
34148	东台	富泰佳园1#变	10	630	0	0
34149	东台	富泰佳园2#变	10	630	0	0
34150	东台	富泰佳园3#变	10	630	0	0
34151	东台	富泰佳园4#变	10	630	0	0
34152	东台	富源广场2#变	10	400	0	0
34153	东台	王桑(1)#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34154	东台	王桑(7)#配变	10	200	0	0
34155	东台	王桑11#配变	10	400	0	0
34156	东台	王桑13#配变	10	200	0	0
34157	东台	王桑14#配变	10	200	0	0
34158	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	0	0
34159	东台	王桑2#配变	10	200	0	0
34160	东台	王桑6#配变	10	200	0	0
34161	东台	圩里5#配变	10	315	0	0
34162	东台	园艺14#配变	10	400	0	0
34163	东台	安乐1#配变	10	400	0	0
34164	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	0	0
34165	东台	丰富1#配变	10	400	0	0
34166	东台	丰富5#配变	10	400	0	0
34167	东台	丰富6#配变	10	200	0	0
34168	东台	丰富8#配变	10	200	0	0
34169	东台	复昕(6)#配变	10	250	0	0
34170	东台	复昕(8)#配变	10	200	0	0
34171	东台	复昕1#配变（节能变）	10	200	0	0
34172	东台	复昕10#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34173	东台	复昕2#配变	10	200	0	0
34174	东台	复昕3#配变	10	400	0	0
34175	东台	复昕4#配变	10	200	0	0
34176	东台	复昕5#配变	10	200	0	0
34177	东台	复昕7#配变	10	250	0	0
34178	东台	复昕9#配变	10	400	0	0
34179	东台	九灶1#配变	10	200	0	0
34180	东台	九灶10#配变	10	200	0	0
34181	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	0	0
34182	东台	九灶3#配变	10	200	0	0
34183	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	0	0
34184	东台	九灶6#配变	10	200	0	0
34185	东台	九灶9#配变	10	200	0	0
34186	东台	勤丰3#配变	10	200	0	0
34187	东台	上灶1#配变	10	200	0	0
34188	东台	上灶10#配变	10	200	0	0
34189	东台	上灶11#配变	10	200	0	0
34190	东台	上灶2#配变	10	200	0	0
34191	东台	上灶4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34192	东台	上灶5#配变	10	200	0	0
34193	东台	上灶8#配变	10	200	0	0
34194	东台	十灶4#配变	10	200	0	0
34195	东台	五里1#配变	10	200	0	0
34196	东台	永富1#配变	10	400	0	0
34197	东台	永富2#配变	10	200	0	0
34198	东台	永富3#配变	10	400	0	0
34199	东台	永富4#配变	10	400	0	0
34200	东台	永富5#配变	10	200	0	0
34201	东台	永富6#配变	10	400	0	0
34202	东台	永富七配变	10	400	0	0
34203	东台	边闸六配变	10	200	0	0
34204	东台	近海六配变	10	200	0	0
34205	东台	近海七配变	10	400	0	0
34206	东台	近海四配变	10	400	0	0
34207	东台	近海五配变	10	400	0	0
34208	东台	近海一配变	10	200	0	0
34209	东台	农场二配变(弶港)	10	200	0	0
34210	东台	农场三配变（弶港）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34211	东台	农场一配变(弶港)	10	200	0	0
34212	东台	双墩3#配变	10	200	0	0
34213	东台	双墩八配变	10	200	0	0
34214	东台	双墩二配变	10	400	0	0
34215	东台	双墩九配变	10	200	0	0
34216	东台	双墩六配变	10	200	0	0
34217	东台	双墩七配变	10	400	0	0
34218	东台	双墩十二配变	10	200	0	0
34219	东台	双墩十配变	10	200	0	0
34220	东台	双墩十三配变	10	200	0	0
34221	东台	双墩十四配变	10	200	0	0
34222	东台	双墩十一配变	10	200	0	0
34223	东台	双墩四配变	10	200	0	0
34224	东台	双墩五配变	10	200	0	0
34225	东台	双墩一配变	10	200	0	0
34226	东台	新川六配变	10	200	0	0
34227	东台	新川七配变	10	200	0	0
34228	东台	新川四配变	10	400	0	0
34229	东台	新东集镇八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34230	东台	新东集镇二配变	10	400	0	0
34231	东台	新东集镇九配变	10	200	0	0
34232	东台	新东集镇六配变	10	200	0	0
34233	东台	新东集镇七配变	10	400	0	0
34234	东台	新东集镇三配变	10	400	0	0
34235	东台	新东集镇四配变	10	400	0	0
34236	东台	新东集镇五配变	10	200	0	0
34237	东台	新东集镇一配变	10	400	0	0
34238	东台	新垦二配变	10	200	0	0
34239	东台	新垦三配变	10	400	0	0
34240	东台	新垦四配变	10	200	0	0
34241	东台	新垦一配变	10	400	0	0
34242	东台	迎富三配变	10	200	0	0
34243	东台	渔舍八配变	10	200	0	0
34244	东台	渔舍二配变	10	200	0	0
34245	东台	渔舍七配变	10	200	0	0
34246	东台	渔舍三配变	10	200	0	0
34247	东台	渔舍四配变	10	200	0	0
34248	东台	渔舍一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34249	东台	边闸十二配变	10	200	86	0
34250	东台	川港二配变	10	200	79	0
34251	东台	川港六配变	10	200	62	0
34252	东台	川港七配变	10	200	0	0
34253	东台	川港三配变	10	200	122	0
34254	东台	川港四配变	10	200	41	0
34255	东台	川港五配变	10	400	11	0
34256	东台	川港一配变	10	200	55	0
34257	东台	二合八配变	10	100	65	0
34258	东台	二合二配变	10	400	73	0
34259	东台	二合九配变	10	200	144	0
34260	东台	二合六配变	10	200	111	0
34261	东台	二合七配变	10	200	35	0
34262	东台	二合三配变	10	400	260	0
34263	东台	二合十二配变	10	200	115	0
34264	东台	二合十配变	10	200	132	0
34265	东台	二合十三配变	10	200	118	0
34266	东台	二合十四配变	10	400	221	0
34267	东台	二合十一配变	10	400	270	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34268	东台	二合四配变	10	200	160	0
34269	东台	二合五配变	10	200	13	0
34270	东台	二合一配变	10	200	152	0
34271	东台	双龙二配变	10	200	113	0
34272	东台	双龙一配变	10	200	18	0
34273	东台	新港八配变	10	200	83	0
34274	东台	新港二配变	10	400	244	0
34275	东台	新港六配变	10	200	160	0
34276	东台	新港七配变	10	200	160	0
34277	东台	新港三配变	10	200	132	0
34278	东台	新港四配变	10	400	320	0
34279	东台	新港五配变	10	400	320	0
34280	东台	新港一配变	10	400	283	0
34281	东台	渔舍六配变	10	200	125	0
34282	东台	渔舍五配变	10	160	51	0
34283	东台	近海八配变	10	200	0	0
34284	东台	近海二配变	10	200	0	0
34285	东台	近海三配变	10	200	0	0
34286	东台	新川二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34287	东台	新川三配变	10	400	0	0
34288	东台	新川五配变	10	200	0	0
34289	东台	新川一配变	10	400	0	0
34290	东台	港城新村二配变	10	800	640	640
34291	东台	港城新村一配变	10	800	640	640
34292	东台	海堤二配变	10	400	187	187
34293	东台	海堤三配变	10	400	236	236
34294	东台	海堤一配变	10	200	103	103
34295	东台	尖北二配变	10	400	143	143
34296	东台	尖北六配变	10	400	301	301
34297	东台	尖北三配变	10	200	55	55
34298	东台	尖北四配变	10	200	15	15
34299	东台	尖北五配变	10	200	27	27
34300	东台	尖北一配变	10	200	0	0
34301	东台	尖南二配变	10	400	9	9
34302	东台	尖南六配变	10	200	84	84
34303	东台	尖南七配变	10	200	106	106
34304	东台	尖南三配变	10	400	147	147
34305	东台	尖南四配变	10	400	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34306	东台	尖南五配变	10	400	132	132
34307	东台	尖南一配变	10	200	110	110
34308	东台	弶西七配变	10	200	121	121
34309	东台	六里1#配变	10	400	308	308
34310	东台	六里八配变	10	200	73	73
34311	东台	六里二配变	10	400	219	219
34312	东台	六里七配变	10	200	24	24
34313	东台	六里三配变	10	200	12	12
34314	东台	碧海云居#1变	10	630	504	0
34315	东台	碧海云居#3变	10	630	504	0
34316	东台	碧海云居#5变	10	630	504	0
34317	东台	碧海云居#7变	10	630	504	0
34318	东台	弶城华庭2#变压器	10	630	504	0
34319	东台	弶城华庭4#变压器	10	630	504	0
34320	东台	弶西八配变	10	200	126	0
34321	东台	弶西二配变	10	200	0	0
34322	东台	弶西六配变	10	200	160	0
34323	东台	弶西三配变	10	200	160	0
34324	东台	弶西五配变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34325	东台	弶西一配变	10	400	276	0
34326	东台	开发区二配变	10	500	400	0
34327	东台	东港2#箱变	10	630	0	0
34328	东台	东港3#箱变	10	630	0	0
34329	东台	东港4#箱变	10	630	0	0
34330	东台	东港五配变	10	400	0	0
34331	东台	东港一配变	10	400	0	0
34332	东台	海渔二配变	10	400	0	0
34333	东台	海渔三配变	10	200	0	0
34334	东台	海渔五配变	10	400	0	0
34335	东台	海渔一配变	10	400	0	0
34336	东台	黄海二配变.	10	400	0	0
34337	东台	黄海六配变	10	400	0	0
34338	东台	弶港1#箱变	10	630	0	0
34339	东台	弶港二配变	10	200	0	0
34340	东台	弶港四配变	10	400	0	0
34341	东台	弶南六配变	10	400	0	0
34342	东台	弶南七配变	10	400	0	0
34343	东台	弶南十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34344	东台	弶南一配变	10	400	0	0
34345	东台	幸福家园1#箱变	10	400	0	0
34346	东台	开发区一台片	10	400	0	0
34347	东台	天源城#1箱变	10	500	0	0
34348	东台	天源城#2箱变	10	500	0	0
34349	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	0	0
34350	东台	碧海云居#2变	10	630	504	504
34351	东台	碧海云居#4变	10	630	504	504
34352	东台	碧海云居#6变	10	630	504	504
34353	东台	碧海云居#8变	10	630	504	504
34354	东台	海渔四配变	10	400	320	320
34355	东台	黄海1#箱变	10	630	504	504
34356	东台	黄海4#箱变	10	630	504	504
34357	东台	黄海5#箱变	10	630	504	504
34358	东台	黄海三配变	10	200	160	160
34359	东台	弶港三配变	10	200	160	160
34360	东台	弶港五配变	10	400	320	320
34361	东台	弶西四配变	10	400	298	298
34362	东台	六里9#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34363	东台	六里六配变	10	400	320	320
34364	东台	六里四配变	10	400	275	275
34365	东台	六里五配变	10	400	290	290
34366	东台	天源城4#箱变	10	630	504	504
34367	东台	天源城六配变	10	800	640	640
34368	东台	天源城五配变	10	800	640	640
34369	东台	镇海1#箱变	10	630	494	494
34370	东台	镇海4#箱变	10	630	493	493
34371	东台	镇海7#箱变	10	630	504	504
34372	东台	镇海二配变	10	400	320	320
34373	东台	镇海六配变	10	400	320	320
34374	东台	镇海三配变	10	200	160	160
34375	东台	镇海五配变	10	400	320	320
34376	东台	征洋1#箱变	10	630	476	476
34377	东台	征洋2#箱变	10	630	504	504
34378	东台	征洋7#箱变	10	630	504	504
34379	东台	征洋9#箱变	10	630	504	504
34380	东台	征洋八配变	10	400	320	320
34381	东台	征洋六配变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34382	东台	征洋三配变	10	400	320	320
34383	东台	征洋四配变	10	400	320	320
34384	东台	弶南八配变	10	200	160	160
34385	东台	弶南二配变	10	400	320	320
34386	东台	弶南三配变	10	200	136	136
34387	东台	弶南十配变	10	200	160	160
34388	东台	弶南四配变	10	400	241	241
34389	东台	弶南五配变	10	200	78	78
34390	东台	迎富二配变	10	200	45	45
34391	东台	迎富一配变	10	200	108	108
34392	东台	征洋五配变	10	315	252	252
34393	东台	边闸八配变	10	400	165	165
34394	东台	边闸二配变	10	200	16	16
34395	东台	边闸九配变	10	200	100	100
34396	东台	边闸七配变	10	200	0	0
34397	东台	边闸三配变	10	200	39	39
34398	东台	边闸十六配变	10	200	35	35
34399	东台	边闸十配变	10	200	147	147
34400	东台	边闸十七配变	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34401	东台	边闸十三配变	10	200	40	40
34402	东台	边闸十四配变	10	200	114	114
34403	东台	边闸十五配变	10	400	71	71
34404	东台	边闸十一配变	10	200	127	127
34405	东台	边闸四配变	10	200	119	119
34406	东台	边闸五配变	10	200	57	57
34407	东台	边闸一配变	10	100	80	80
34408	东台	堤利八配变	10	200	59	59
34409	东台	堤利二配变	10	200	14	14
34410	东台	堤利二十二配变	10	200	0	0
34411	东台	堤利二十配变	10	200	76	76
34412	东台	堤利九配变	10	400	217	217
34413	东台	堤利六配变	10	200	9	9
34414	东台	堤利七配变	10	400	167	167
34415	东台	堤利三配变	10	400	189	189
34416	东台	堤利十八配变	10	200	142	142
34417	东台	堤利十二配变	10	400	17	17
34418	东台	堤利十九配变	10	200	95	95
34419	东台	堤利十六配变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34420	东台	堤利十配变	10	400	173	173
34421	东台	堤利十七配变	10	200	74	74
34422	东台	堤利十三配变	10	200	106	106
34423	东台	堤利十四配变	10	200	88	88
34424	东台	堤利十五配变	10	200	84	84
34425	东台	堤利十一配变	10	400	203	203
34426	东台	堤利四配变	10	200	45	45
34427	东台	堤利五配变	10	200	23	23
34428	东台	堤利一配变	10	315	101	101
34429	东台	弶城华庭1#变压器	10	630	504	504
34430	东台	弶城华庭3#变压器	10	630	504	504
34431	东台	一分场1#配变	10	400	320	320
34432	东台	一分场12#配变	10	200	160	160
34433	东台	一分场3#配变	10	400	320	320
34434	东台	一分场4#配变	10	400	320	320
34435	东台	一分场5#配变	10	400	320	320
34436	东台	一分场7#配变	10	400	320	320
34437	东台	一分场9#配变	10	400	320	320
34438	东台	港城首府#1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34439	东台	港城首府#2	20	800	640	640
34440	东台	港城首府#3变压器	20	630	504	504
34441	东台	港城首府#4变压器	20	630	504	504
34442	东台	沪港名苑2#变压器	20	800	640	640
34443	东台	沪港名苑4#配变	20	800	640	640
34444	东台	西湖墅园1#配变	20	800	640	640
34445	东台	西湖墅园12#配变	20	630	494	494
34446	东台	西湖墅园7#配变	20	630	504	504
34447	东台	西湖墅园9#配变	20	630	504	504
34448	东台	八里人家1#箱变	10	630	504	0
34449	东台	八里人家2#箱变	10	630	504	0
34450	东台	八里人家3变压器	10	630	504	0
34451	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	504	0
34452	东台	八里人家5号变压器	10	630	504	0
34453	东台	东方二配变	10	200	71	0
34454	东台	东方六配变	10	400	0	0
34455	东台	东方七配变	10	400	116	0
34456	东台	东方三配变	10	200	89	0
34457	东台	东方四配变	10	200	2	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34458	东台	东方五配变	10	200	3	0
34459	东台	东方一配变	10	200	3	0
34460	东台	风洼二配变	10	400	67	0
34461	东台	风洼三配变	10	200	24	0
34462	东台	风洼四配变	10	400	141	0
34463	东台	风洼一配变	10	400	293	0
34464	东台	王港六配变	10	400	285	0
34465	东台	王港七配变	10	400	156	0
34466	东台	王港十配变	10	200	160	0
34467	东台	王港四配变	10	400	235	0
34468	东台	王港五配变	10	400	55	0
34469	东台	王港一配变	10	400	197	0
34470	东台	新曹集镇八配变	10	400	228	0
34471	东台	新曹集镇一变压器	10	500	400	0
34472	东台	新海二配变.	10	200	102	0
34473	东台	新海六配变.	10	200	0	0
34474	东台	新海七配变.	10	200	30	0
34475	东台	新海三配变.	10	200	114	0
34476	东台	新海四配变.	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34477	东台	新海五配变.	10	200	13	0
34478	东台	新海一配变.	10	200	14	0
34479	东台	新先八配变	10	200	137	0
34480	东台	新先二配变	10	200	105	0
34481	东台	新先九配变	10	200	15	0
34482	东台	新先六配变	10	100	80	0
34483	东台	新先七配变	10	400	22	0
34484	东台	新先三配变	10	200	99	0
34485	东台	新先十二配变	10	200	160	0
34486	东台	新先十六配变	10	200	135	0
34487	东台	新先十配变	10	200	80	0
34488	东台	新先十三配变	10	200	125	0
34489	东台	新先十四配变	10	200	44	0
34490	东台	新先十一配变	10	200	94	0
34491	东台	新先四配变	10	200	160	0
34492	东台	新先五配变	10	200	160	0
34493	东台	新先一配变	10	200	72	0
34494	东台	新镇二配变	10	400	21	0
34495	东台	新镇十二配变	10	400	59	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34496	东台	新镇十三配变	10	200	111	0
34497	东台	新镇十四配变	10	200	20	0
34498	东台	新镇四配变	10	200	142	0
34499	东台	场部2#配变	10	500	400	0
34500	东台	场部3#配变	10	630	504	0
34501	东台	何垛1#配变	10	400	320	0
34502	东台	何垛2#配变	10	400	320	0
34503	东台	何垛3#配变	10	400	320	0
34504	东台	何垛4#配变	10	400	320	0
34505	东台	何垛41连1#配变	10	200	160	0
34506	东台	何垛5#配变	10	400	320	0
34507	东台	何垛6#配变	10	400	306	0
34508	东台	建新12#配变	10	400	320	0
34509	东台	建新13#配变	10	400	320	0
34510	东台	茂林1#配变	10	400	320	0
34511	东台	茂林10#配变	10	200	160	0
34512	东台	茂林2#配变	10	200	160	0
34513	东台	茂林3#配变	10	400	320	0
34514	东台	茂林5#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34515	东台	茂林6#配变	10	200	160	0
34516	东台	茂林7#配变	10	400	310	0
34517	东台	茂林8#配变	10	400	320	0
34518	东台	茂林9#配变	10	400	320	0
34519	东台	农场文化楼1#配变	10	400	320	0
34520	东台	农场医院1#配变	10	400	320	0
34521	东台	农场医院2#配变	10	400	288	0
34522	东台	农场医院3#配变	10	400	320	0
34523	东台	农场医院4#配变	10	400	320	0
34524	东台	农科站1#配变	10	200	160	0
34525	东台	三厂1#配变	10	400	320	0
34526	东台	三厂2#配变	10	400	320	0
34527	东台	三厂3#配变	10	400	310	0
34528	东台	世纪花园1#箱变	10	500	400	0
34529	东台	水产1#配变	10	400	320	0
34530	东台	水产4#配变	10	400	320	0
34531	东台	丝厂1#配变	10	400	320	0
34532	东台	丝厂2#配变	10	400	320	0
34533	东台	丝厂3#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34534	东台	丝厂4#配变	10	400	320	0
34535	东台	丝厂5#配变	10	400	320	0
34536	东台	丝厂6#配变	10	400	320	0
34537	东台	校东新村1#配变	10	200	142	0
34538	东台	校东新村2#配变	10	200	160	0
34539	东台	校东新村3#配变	10	200	160	0
34540	东台	育才1#配变	10	400	320	0
34541	东台	育才2#配变	10	400	320	0
34542	东台	育才3#配变	10	400	320	0
34543	东台	育才4#配变	10	400	320	0
34544	东台	育才5#配变	10	400	312	0
34545	东台	育才6#配变	10	400	320	0
34546	东台	育才7#配变	10	400	320	0
34547	东台	育才8#配变	10	400	290	0
34548	东台	育才9#配变	10	400	320	0
34549	东台	育才学校1#配变	10	400	320	0
34550	东台	育才学校2#配变	10	400	320	0
34551	东台	育才学校3#配变	10	400	320	0
34552	东台	八里二配变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34553	东台	八里三配变	10	200	143	0
34554	东台	八里四配变	10	400	0	0
34555	东台	八里一配变	10	200	0	0
34556	东台	潘堡八配变	10	200	129	0
34557	东台	潘堡二配变	10	200	15	0
34558	东台	潘堡九配变	10	200	123	0
34559	东台	潘堡六配变	10	400	260	0
34560	东台	潘堡七配变	10	200	123	0
34561	东台	潘堡三配变	10	200	160	0
34562	东台	潘堡十配变	10	200	124	0
34563	东台	潘堡十一配变	10	200	133	0
34564	东台	潘堡四配变	10	200	13	0
34565	东台	潘堡五配变	10	400	320	0
34566	东台	潘堡一配变	10	400	172	0
34567	东台	新联61连1配变	10	100	80	0
34568	东台	盐坝18连8#配变	10	400	320	0
34569	东台	盐村二配变	10	200	115	0
34570	东台	盐村六配变	10	400	84	0
34571	东台	何垛41连2#配变	10	400	291	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34572	东台	何垛41连3#配变	10	200	160	0
34573	东台	何垛41连4#配变	10	200	133	0
34574	东台	何垛41连5#配变	10	400	296	0
34575	东台	何垛41连6#配变	10	200	160	0
34576	东台	何垛41连7#配变	10	400	320	0
34577	东台	花东1#配变	10	400	320	0
34578	东台	花东2#配变	10	400	320	0
34579	东台	花西1#配变	10	400	320	0
34580	东台	花西2#配变	10	400	320	0
34581	东台	花西3#配变	10	400	320	0
34582	东台	花西4#配变	10	400	320	0
34583	东台	花中1#配变	10	400	320	0
34584	东台	花中2#配变	10	400	320	0
34585	东台	花中3#配变	10	200	160	0
34586	东台	建新11#配变	10	400	320	0
34587	东台	水产2#配变	10	400	320	0
34588	东台	孙东44连3#配变	10	400	320	0
34589	东台	直属连1#配变	10	400	320	0
34590	东台	直属连2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34591	东台	直属连3#配变	10	400	320	0
34592	东台	直属连4#配变	10	400	320	0
34593	东台	直属连5#配变	10	400	320	0
34594	东台	花川1#配变	10	400	320	0
34595	东台	花川2#配变	10	400	320	0
34596	东台	花川3#配变	10	400	320	0
34597	东台	花川4#配变	10	400	320	0
34598	东台	华翔1#配变	10	400	320	0
34599	东台	华翔2#配变	10	400	320	0
34600	东台	华翔3#配变	10	400	320	0
34601	东台	华翔4#配变	10	400	320	0
34602	东台	华翔5#配变	10	100	80	0
34603	东台	孙东42连1#配变	10	400	320	0
34604	东台	孙东42连2#配变	10	400	320	0
34605	东台	孙东42连3#配变	10	400	320	0
34606	东台	孙东43连1#配变	10	400	320	0
34607	东台	孙东43连2#配变	10	400	320	0
34608	东台	孙东44连1#配变	10	400	320	0
34609	东台	孙东44连2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34610	东台	孙东45连1#配变	10	400	320	0
34611	东台	孙东45连2#配变	10	400	320	0
34612	东台	孙东45连3#配变	10	400	320	0
34613	东台	孙东45连4#配变	10	400	320	0
34614	东台	孙东46连1#配变	10	400	320	0
34615	东台	孙东46连2#配变	10	400	320	0
34616	东台	孙东46连3#配变	10	400	320	0
34617	东台	孙东46连4#配变	10	400	320	0
34618	东台	孙东47连1#配变	10	400	320	0
34619	东台	孙东47连2#配变	10	400	320	0
34620	东台	孙东47连3#配变	10	400	304	0
34621	东台	孙东48连1#配变	10	400	320	0
34622	东台	孙东48连2#配变	10	400	320	0
34623	东台	孙东49连1#配变	10	400	320	0
34624	东台	孙东49连2#配变	10	400	320	0
34625	东台	孙东49连3#配变	10	400	320	0
34626	东台	孙东49连4#配变	10	100	80	0
34627	东台	孙东49连5#配变	10	100	80	0
34628	东台	孙东50连1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34629	东台	孙东50连2#配变	10	400	320	0
34630	东台	孙东50连6#配变	10	400	320	0
34631	东台	孙东51连1#配变	10	400	320	0
34632	东台	孙东51连2#配变	10	400	320	0
34633	东台	草卡二配变	10	400	171	0
34634	东台	草卡六配变	10	200	83	0
34635	东台	草卡七配变	10	200	154	0
34636	东台	草卡三配变	10	400	14	0
34637	东台	草卡四配变	10	200	5	0
34638	东台	草卡五配变	10	200	115	0
34639	东台	草卡一配变	10	200	10	0
34640	东台	姜墩八配变	10	200	50	0
34641	东台	姜墩二配变	10	200	15	0
34642	东台	姜墩九配变	10	200	77	0
34643	东台	姜墩六配变	10	200	96	0
34644	东台	姜墩七配变	10	200	102	0
34645	东台	姜墩三配变	10	400	320	0
34646	东台	姜墩十二配变	10	200	97	0
34647	东台	姜墩十六配变	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34648	东台	姜墩十配变	10	200	135	0
34649	东台	姜墩十七配变	10	200	79	0
34650	东台	姜墩十三配变	10	200	33	0
34651	东台	姜墩十一配变	10	200	160	0
34652	东台	姜墩四配变	10	200	103	0
34653	东台	姜墩五配变	10	200	25	0
34654	东台	姜墩一配变	10	400	207	0
34655	东台	太平二配变	10	200	32	0
34656	东台	王港十三配变	10	400	320	0
34657	东台	王港十五配变	10	200	119	0
34658	东台	王港十一配变	10	200	128	0
34659	东台	新曹王港八配变	10	400	272	0
34660	东台	新曹王港九配变	10	400	308	0
34661	东台	新曹王港三配变	10	400	0	0
34662	东台	新洋八配变	10	200	0	0
34663	东台	新洋二配变	10	200	24	0
34664	东台	新洋九配变	10	200	77	0
34665	东台	新洋六配变	10	200	13	0
34666	东台	新洋七配变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34667	东台	新洋三配变	10	400	0	0
34668	东台	新洋十二配变	10	200	71	0
34669	东台	新洋十配变	10	200	74	0
34670	东台	新洋十三配变	10	200	54	0
34671	东台	新洋十一配变	10	200	19	0
34672	东台	新洋四配变	10	200	12	0
34673	东台	新洋五配变	10	200	0	0
34674	东台	新洋一配变	10	200	84	0
34675	东台	新跃二配变	10	400	121	0
34676	东台	新跃三配变	10	200	0	0
34677	东台	新跃一配变	10	200	16	0
34678	东台	新灶八配变	10	400	122	0
34679	东台	新灶二配变	10	200	34	0
34680	东台	新灶六配变	10	200	9	0
34681	东台	新灶七配变	10	100	25	0
34682	东台	新灶三配变	10	200	80	0
34683	东台	新灶四配变	10	400	0	0
34684	东台	新灶五配变	10	200	102	0
34685	东台	新灶一配变	10	400	12	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34686	东台	中北八配变	10	200	92	0
34687	东台	中北二配变	10	200	0	0
34688	东台	中北六配变	10	400	125	0
34689	东台	中北七配变	10	200	61	0
34690	东台	中北三配变	10	200	0	0
34691	东台	中北四配变	10	200	72	0
34692	东台	中北五配变	10	200	82	0
34693	东台	中北一配变	10	200	0	0
34694	东台	花港二配变	10	200	126	0
34695	东台	花港三配变	10	200	79	0
34696	东台	花港四配变	10	200	122	0
34697	东台	花港一配变	10	200	75	0
34698	东台	花舍八配变	10	200	1	0
34699	东台	花舍二配变	10	200	46	0
34700	东台	花舍六配变	10	200	144	0
34701	东台	花舍七配变	10	200	37	0
34702	东台	花舍三配变	10	200	160	0
34703	东台	花舍四配变	10	200	28	0
34704	东台	花舍五配变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34705	东台	花舍一配变	10	200	68	0
34706	东台	太平八配变	10	200	70	0
34707	东台	太平六配变	10	200	0	0
34708	东台	太平七配变	10	400	39	0
34709	东台	太平三配变	10	200	0	0
34710	东台	太平四配变	10	200	72	0
34711	东台	太平五配变	10	200	71	0
34712	东台	太平一配变	10	100	25	0
34713	东台	王港二配变	10	400	320	0
34714	东台	王港十四配变	10	400	320	0
34715	东台	新曹二配变	10	400	320	0
34716	东台	新曹三配变	10	200	40	0
34717	东台	新曹四配变	10	200	87	0
34718	东台	新曹王港十二配变	10	200	145	0
34719	东台	新曹五配变	10	200	124	0
34720	东台	新曹一配变	10	200	140	0
34721	东台	中来八配变	10	200	0	0
34722	东台	中来二配变	10	200	136	0
34723	东台	中来九配变	10	200	29	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34724	东台	中来六配变	10	200	94	0
34725	东台	中来七配变	10	200	160	0
34726	东台	中来三配变	10	200	120	0
34727	东台	中来十二配变	10	200	145	0
34728	东台	中来十配变	10	200	12	0
34729	东台	中来十一配变	10	200	111	0
34730	东台	中来四配变	10	200	106	0
34731	东台	中来五配变	10	200	49	0
34732	东台	中来一配变	10	400	106	0
34733	东台	曙光27连10#配变	10	400	319	0
34734	东台	新联52连2#配变	10	400	320	0
34735	东台	新联53连1#配变	10	400	320	0
34736	东台	新联53连3#配变	10	400	320	0
34737	东台	新联54连1#配变	10	400	320	0
34738	东台	新联54连2#配变	10	400	320	0
34739	东台	新联55连1#配变	10	400	320	0
34740	东台	新联56连2#配变	10	400	320	0
34741	东台	新联57连1#配变	10	400	320	0
34742	东台	新联57连2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34743	东台	新联58连1#配变	10	400	320	0
34744	东台	新联58连2#配变	10	400	320	0
34745	东台	新联59连1#配变	10	400	320	0
34746	东台	新联59连2#配变	10	400	320	0
34747	东台	新联59连3#配变	10	400	320	0
34748	东台	盐坝18连4#配变	10	400	320	0
34749	东台	蹲门八配变	10	400	320	0
34750	东台	蹲门二配变	10	160	33	0
34751	东台	蹲门九配变	10	400	185	0
34752	东台	蹲门六配变	10	200	160	0
34753	东台	蹲门七配变	10	200	98	0
34754	东台	蹲门三配变	10	400	320	0
34755	东台	蹲门十二配变	10	200	160	0
34756	东台	蹲门十六配变	10	400	277	0
34757	东台	蹲门十配变	10	200	145	0
34758	东台	蹲门十三配变	10	200	57	0
34759	东台	蹲门十四配变	10	400	213	0
34760	东台	蹲门十五配变	10	400	262	0
34761	东台	蹲门十一配变	10	200	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34762	东台	蹲门四配变	10	400	320	0
34763	东台	蹲门五配变	10	200	116	0
34764	东台	蹲门一配变	10	400	283	0
34765	东台	匡东14连4#配变	10	400	320	0
34766	东台	曙光22连1#配变	10	400	312	0
34767	东台	曙光22连2#配变	10	400	320	0
34768	东台	曙光22连5#配变	10	400	320	0
34769	东台	曙光22连6#配变	10	400	320	0
34770	东台	曙光25连1#配变	10	400	320	0
34771	东台	曙光27连6#配变	10	400	320	0
34772	东台	海滨八配变	10	200	160	0
34773	东台	匡东14连1#配变	10	400	320	0
34774	东台	匡东14连2#配变	10	200	160	0
34775	东台	匡东14连3#配变	10	200	156	0
34776	东台	匡东10连1#配变	10	400	320	0
34777	东台	匡东12连1#配变	10	400	320	0
34778	东台	匡东12连2#配变	10	400	320	0
34779	东台	匡东12连3#配变	10	400	309	0
34780	东台	匡东13连1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34781	东台	匡东13连2#配变	10	400	320	0
34782	东台	匡东7连3#配变	10	400	320	0
34783	东台	匡东8连1#配变	10	400	320	0
34784	东台	匡东9连1#配变	10	400	320	0
34785	东台	匡东9连2#配变	10	400	320	0
34786	东台	匡东9连3#配变	10	400	320	0
34787	东台	盐坝20连7#配变	10	400	320	0
34788	东台	匡东12连4#配变	10	400	320	0
34789	东台	匡东1连2#配变	10	400	320	0
34790	东台	匡东1连6#配变	10	400	306	0
34791	东台	匡东2连1#配变	10	400	320	0
34792	东台	匡东2连2#配变	10	400	320	0
34793	东台	匡东2连3#配变	10	200	160	0
34794	东台	匡东2连5#配变	10	400	320	0
34795	东台	匡东3连1#配变	10	400	320	0
34796	东台	匡东5连2#配变	10	400	302	0
34797	东台	匡东6连1#配变	10	400	318	0
34798	东台	匡东6连2#配变	10	200	160	0
34799	东台	匡东6连3#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34800	东台	匡东7连1#配变	10	400	320	0
34801	东台	盐坝15连1#配变	10	400	320	0
34802	东台	盐坝15连2#配变	10	400	320	0
34803	东台	盐坝15连5#配变	10	400	320	0
34804	东台	海滨二配变.	10	200	160	0
34805	东台	海滨六配变	10	315	252	0
34806	东台	海滨三配变.	10	400	313	0
34807	东台	海滨四配变	10	400	320	0
34808	东台	海滨五配变	10	630	504	0
34809	东台	海滨一配变	10	400	306	0
34810	东台	果林场二配变(弶港)	10	200	120	0
34811	东台	海滨二配变	10	400	185	0
34812	东台	海滨三配变	10	200	57	0
34813	东台	海滨四配变1	10	200	54	0
34814	东台	前哨八配变	10	200	0	0
34815	东台	前哨二配变	10	400	54	0
34816	东台	前哨九配变	10	200	0	0
34817	东台	前哨七配变	10	200	136	0
34818	东台	前哨三配变	10	200	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34819	东台	前哨五配变	10	200	90	0
34820	东台	前哨一配变	10	200	25	0
34821	东台	匡东13连4#配变	10	400	320	0
34822	东台	曙光24连1#配变	10	400	308	0
34823	东台	曙光24连3#配变	10	400	320	0
34824	东台	沿海河1#配变	10	400	320	0
34825	东台	盐坝11连2#配变	10	400	320	0
34826	东台	盐坝11连3#配变	10	400	320	0
34827	东台	盐坝16连1#配变	10	400	320	0
34828	东台	盐坝16连2#配变	10	400	320	0
34829	东台	盐坝17连2#配变	10	400	320	0
34830	东台	盐坝17连3#配变	10	400	320	0
34831	东台	盐坝17连4#配变	10	400	320	0
34832	东台	盐坝18连1#配变	10	200	160	0
34833	东台	盐坝18连2#配变	10	400	320	0
34834	东台	盐坝18连3#配变	10	400	281	0
34835	东台	盐坝18连5#配变	10	400	320	0
34836	东台	盐坝18连6#配变	10	400	320	0
34837	东台	盐坝19连1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34838	东台	盐坝19连2#配变	10	400	300	0
34839	东台	盐坝19连3#配变	10	200	130	0
34840	东台	盐坝19连4#配变	10	400	289	0
34841	东台	盐坝19连5#配变	10	400	320	0
34842	东台	盐坝20连1#配变	10	400	320	0
34843	东台	盐坝20连2#配变	10	400	320	0
34844	东台	盐坝20连4#配变	10	400	320	0
34845	东台	盐坝20连5#配变	10	400	320	0
34846	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	320	0
34847	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	320	0
34848	东台	八里五配变	10	200	140	0
34849	东台	新曹集镇二配变	10	200	113	0
34850	东台	新曹集镇六配变	10	400	311	0
34851	东台	新曹集镇七配变	10	200	51	0
34852	东台	新曹集镇三配变	10	200	142	0
34853	东台	新曹集镇四配变	10	400	250	0
34854	东台	新曹集镇五配变	10	400	300	0
34855	东台	新先十五配变	10	200	138	0
34856	东台	新镇七配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34857	东台	新镇三配变	10	200	111	0
34858	东台	新镇十配变	10	400	320	0
34859	东台	新镇十一配变	10	200	77	0
34860	东台	新镇五配变	10	200	87	0
34861	东台	新镇一配变	10	200	29	0
34862	东台	盐村八配变	10	200	54	0
34863	东台	盐村五配变	10	200	34	0
34864	东台	盐村一配变	10	400	198	0
34865	东台	何垛34连1#配变	10	400	320	0
34866	东台	何垛34连2#配变	10	400	320	0
34867	东台	何垛34连3#配变	10	400	320	0
34868	东台	何垛34连4#配变	10	400	320	0
34869	东台	何垛34连5#配变	10	400	289	0
34870	东台	何垛34连7#配变	10	400	320	0
34871	东台	何垛35连1#配变	10	400	320	0
34872	东台	何垛35连2#配变	10	400	306	0
34873	东台	何垛35连3#配变	10	400	320	0
34874	东台	何垛36连1#配变	10	400	320	0
34875	东台	何垛36连2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34876	东台	何垛37连1#配变	10	400	320	0
34877	东台	何垛38连1#配变	10	200	160	0
34878	东台	何垛38连2#配变	10	200	160	0
34879	东台	何垛38连3#配变	10	400	308	0
34880	东台	何垛38连4#配变	10	400	320	0
34881	东台	何垛38连5#配变	10	400	320	0
34882	东台	何垛39连2#配变	10	400	320	0
34883	东台	何垛39连5#配变	10	400	320	0
34884	东台	何垛40连1#配变	10	400	320	0
34885	东台	何垛40连2#配变	10	400	320	0
34886	东台	何垛41连9#配变	10	400	320	0
34887	东台	建新1#配变	10	400	320	0
34888	东台	建新2#配变	10	400	313	0
34889	东台	建新3#配变	10	400	320	0
34890	东台	建新4#配变	10	400	320	0
34891	东台	建新5#配变	10	400	320	0
34892	东台	建新7#配变	10	400	320	0
34893	东台	建新8#配变	10	400	320	0
34894	东台	建新9#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34895	东台	老塘28连1#配变	10	400	320	0
34896	东台	老塘28连2#配变	10	400	320	0
34897	东台	老塘28连3#配变	10	400	320	0
34898	东台	老塘28连4#配变	10	100	80	0
34899	东台	老塘29连1#配变	10	400	320	0
34900	东台	老塘29连3#配变	10	400	320	0
34901	东台	老塘30连1#配变	10	400	320	0
34902	东台	老塘30连2#配变	10	400	320	0
34903	东台	老塘30连4#配变	10	400	320	0
34904	东台	老塘30连5#配变	10	400	320	0
34905	东台	老塘32连1#配变	10	400	320	0
34906	东台	老塘32连10#配变	10	400	320	0
34907	东台	老塘32连2#配变	10	400	320	0
34908	东台	老塘32连5#配变	10	400	320	0
34909	东台	老塘33连1#配变	10	400	320	0
34910	东台	老塘33连2#配变	10	400	320	0
34911	东台	曙光27连1#配变	10	200	160	0
34912	东台	曙光27连2#配变	10	400	320	0
34913	东台	曙光27连7#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34914	东台	曙光27连9#配变	10	400	320	0
34915	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	160	0
34916	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	275	0
34917	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	312	0
34918	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	320	0
34919	东台	盐村七配变	10	200	110	0
34920	东台	盐村三配变	10	200	120	0
34921	东台	果林场3配变	10	200	136	136
34922	东台	果林场一配变(弶港)	10	200	138	138
34923	东台	海堤八配变	10	200	160	160
34924	东台	海堤六配变	10	200	12	12
34925	东台	海堤七配变	10	400	320	320
34926	东台	海堤四配变	10	100	61	61
34927	东台	海堤五配变	10	200	160	160
34928	东台	建海二配变	10	400	183	183
34929	东台	建海三配变	10	200	6	6
34930	东台	建海四配变	10	200	160	160
34931	东台	建海一配变	10	400	205	205
34932	东台	前哨六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34933	东台	前哨十配变	10	200	143	143
34934	东台	前哨四配变	10	200	13	13
34935	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	640	0
34936	东台	沪港名苑3#配变	20	800	640	0
34937	东台	西湖墅园10#配变	20	630	504	0
34938	东台	西湖墅园11#配变	20	630	504	0
34939	东台	西湖墅园2#配变	20	800	640	0
34940	东台	西湖墅园8#配变	20	630	457	0
34941	东台	幸福港湾1#配变	20	630	504	0
34942	东台	幸福港湾2#配变	20	630	495	0
34943	东台	幸福港湾3#配变	20	630	504	0
34944	东台	幸福港湾4#配变	20	630	504	0
34945	东台	杜沈15#配变	10	200	107	107
34946	东台	临塔11配变	10	200	160	160
34947	东台	临塔13配变	10	400	320	320
34948	东台	临塔16#配变	10	400	320	320
34949	东台	临塔8配变	10	400	80	80
34950	东台	临塔二配变	10	400	320	320
34951	东台	临塔三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34952	东台	泰山四配变	10	200	0	0
34953	东台	杜沈12配变	10	400	320	320
34954	东台	杜沈3配变	10	200	160	160
34955	东台	杜沈8配变	10	400	281	281
34956	东台	杜沈四配变	10	400	177	177
34957	东台	杜沈五配变	10	80	64	64
34958	东台	杜沈一配变	10	250	163	163
34959	东台	临塔(七)配变	10	200	141	141
34960	东台	临塔1#配变	10	400	286	286
34961	东台	临塔10配变	10	400	320	320
34962	东台	临塔12配变	10	400	296	296
34963	东台	临塔4#配变	10	200	129	129
34964	东台	临塔安置区1#配变	10	630	504	386
34965	东台	临塔安置区2#配变	10	630	504	386
34966	东台	临塔九配变	10	400	295	295
34967	东台	临塔六配变	10	200	157	157
34968	东台	临塔十五配变	10	200	160	160
34969	东台	临塔五配变	10	200	160	160
34970	东台	郁杨6＃配变	10	630	182	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34971	东台	通城佳苑1#配变	10	630	504	504
34972	东台	通城佳苑3#配变	10	630	504	504
34973	东台	曹殷5配变	10	200	160	160
34974	东台	曹殷二配变	10	200	61	61
34975	东台	王亮(3)配变	10	400	246	246
34976	东台	王亮5配变	10	200	124	124
34977	东台	兴圩(3)配变	10	200	99	99
34978	东台	兴圩10配变	10	400	143	143
34979	东台	兴圩11#配变	10	400	285	285
34980	东台	兴圩6#配变	10	400	263	263
34981	东台	兴圩二配变	10	200	160	160
34982	东台	北杨6配变	10	200	160	160
34983	东台	北杨8#配变	10	200	145	145
34984	东台	北杨9#配变	10	200	100	100
34985	东台	北杨三配变	10	200	34	34
34986	东台	北杨一配变	10	200	92	92
34987	东台	牌楼(11)配变	10	200	114	114
34988	东台	牌楼(三)配变	10	200	11	11
34989	东台	牌楼5配变	10	200	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34990	东台	牌楼6配变	10	200	106	106
34991	东台	牌楼9配变	10	200	16	16
34992	东台	牌楼二配变	10	200	25	25
34993	东台	牌楼七配变	10	200	121	121
34994	东台	牌楼十二配变	10	200	35	35
34995	东台	牌楼四配变	10	200	78	78
34996	东台	白云10配变	10	200	51	51
34997	东台	白云11#配变	10	400	177	177
34998	东台	白云1配变	10	200	103	103
34999	东台	白云6配变	10	200	119	119
35000	东台	白云9配变	10	200	89	89
35001	东台	白云八配变	10	200	144	144
35002	东台	白云二配变	10	400	270	270
35003	东台	白云七配变	10	200	160	160
35004	东台	白云三配变	10	200	160	160
35005	东台	白云四配变	10	200	78	78
35006	东台	白云五配变	10	200	88	88
35007	东台	集镇(二十)配变	10	400	320	320
35008	东台	集镇1配变（梁垛）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35009	东台	集镇26配变	10	400	278	278
35010	东台	集镇29配变	10	400	316	316
35011	东台	集镇30配变	10	400	320	320
35012	东台	集镇6配变（梁垛）	10	400	320	320
35013	东台	集镇9配变	10	400	320	320
35014	东台	集镇二十四配变.	10	400	320	320
35015	东台	集镇十八配变	10	200	160	160
35016	东台	集镇十九配变	10	400	320	320
35017	东台	集镇十三配变	10	250	200	200
35018	东台	梁垛大会堂配变	10	500	382	382
35019	东台	梁垛集镇二配变	10	400	114	114
35020	东台	梁垛集镇七配变	10	400	299	299
35021	东台	梁垛集镇三十一配变	10	400	285	285
35022	东台	梁西15#配变	10	200	62	62
35023	东台	舍联1配变	10	200	15	15
35024	东台	舍联2配变	10	200	9	9
35025	东台	舍联4配变	10	200	41	41
35026	东台	舍联5#配变	10	100	80	80
35027	东台	舍联6#配变	10	200	20	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35028	东台	舍联三配变	10	200	83	83
35029	东台	沈元10配变	10	200	32	32
35030	东台	沈元12#配变	10	200	160	160
35031	东台	沈元13#配变	10	200	111	111
35032	东台	沈元3#配变	10	200	43	43
35033	东台	沈元7配变	10	200	0	0
35034	东台	沈元8配变	10	200	51	51
35035	东台	沈元二配变	10	200	79	79
35036	东台	沈元九配变	10	200	18	18
35037	东台	沈元六配变	10	200	105	105
35038	东台	沈元四配变	10	200	0	0
35039	东台	沈元五配变	10	200	0	0
35040	东台	沈元一配变	10	400	200	200
35041	东台	徐塘(3)配变	10	200	160	160
35042	东台	徐塘5配变	10	200	38	38
35043	东台	徐塘6配变	10	400	271	271
35044	东台	徐塘二配变	10	200	127	127
35045	东台	徐塘四配变	10	200	64	64
35046	东台	徐塘一配变	10	200	43	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35047	东台	阳光福地307157231002	10	800	640	640
35048	东台	集镇25配变	10	400	277	277
35049	东台	集镇27配变	10	400	287	287
35050	东台	集镇十五配变	10	400	256	256
35051	东台	集镇十一配变	10	400	295	295
35052	东台	集镇四配变.	10	400	236	236
35053	东台	集镇五配变	10	200	88	88
35054	东台	梁垛安置区1#箱变	10	400	231	231
35055	东台	梁垛安置区2#箱变	10	400	320	320
35056	东台	梁垛百合花园配变	10	400	320	320
35057	东台	梁垛集镇21配变	10	400	308	308
35058	东台	梁垛集镇22配变	10	400	272	272
35059	东台	梁垛集镇23配变	10	315	252	252
35060	东台	梁垛集镇34#配变	10	400	320	320
35061	东台	梁垛集镇35#配变	10	400	284	284
35062	东台	名仕雅苑六配变	10	630	504	504
35063	东台	名仕雅苑三配变配电变压器	10	630	504	504
35064	东台	名仕雅苑五配变	10	630	504	504
35065	东台	名仕雅苑一配变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35066	东台	碧绿苑#1变压器	10	630	504	504
35067	东台	碧绿苑#3变压器	10	630	504	504
35068	东台	集镇(28)配变	10	400	276	276
35069	东台	集镇14#配变	10	200	147	147
35070	东台	集镇17配变	10	200	116	116
35071	东台	集镇32#配变	10	400	273	273
35072	东台	集镇33#配变	10	400	303	303
35073	东台	集镇八配变.	10	400	263	263
35074	东台	集镇三配变.	10	400	320	320
35075	东台	集镇十二配变.	10	400	320	320
35076	东台	集镇十六配变	10	200	115	115
35077	东台	集镇十配变.	10	400	320	320
35078	东台	梁东(4)配变	10	400	165	165
35079	东台	梁东(7)配变	10	200	18	18
35080	东台	梁东(一)配变	10	400	182	182
35081	东台	梁东三配变	10	400	263	263
35082	东台	梁南13配变	10	200	24	24
35083	东台	梁南14配变	10	400	61	61
35084	东台	梁南15配变	10	400	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35085	东台	梁南16配变	10	200	34	34
35086	东台	梁南17#配变	10	200	8	8
35087	东台	梁南八配变	10	200	59	59
35088	东台	梁南二配变	10	400	29	29
35089	东台	梁南九配变	10	400	7	7
35090	东台	梁南三配变	10	400	85	85
35091	东台	梁南十配变	10	400	195	195
35092	东台	梁南十一配变	10	200	69	69
35093	东台	梁南四配变	10	200	160	160
35094	东台	如二10配变	10	400	295	295
35095	东台	如二12配变	10	400	266	266
35096	东台	如二13#配变	10	200	160	160
35097	东台	如二7配变	10	200	130	130
35098	东台	如二8配变	10	200	160	160
35099	东台	如二9配变	10	200	13	13
35100	东台	如二二配变	10	200	59	59
35101	东台	如二六配变	10	200	36	36
35102	东台	如二三配变	10	400	12	12
35103	东台	如二四配变	10	200	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35104	东台	如二五配变	10	200	97	97
35105	东台	如二一配变	10	400	241	241
35106	东台	如意10配变	10	400	272	272
35107	东台	如意15#配变	10	400	291	291
35108	东台	如意16#配变	10	200	160	160
35109	东台	如意1配变	10	200	126	126
35110	东台	如意8配变	10	200	122	122
35111	东台	通榆小区2#配变	10	630	465	465
35112	东台	远东公馆#1配电室#3变	10	800	640	640
35113	东台	远东公馆#2配电室#5配变	10	800	640	640
35114	东台	远东公馆#2配电室#7配变	10	800	640	640
35115	东台	远东公馆开关站#1变压器	10	800	640	640
35116	东台	碧绿苑#2变压器	10	630	504	504
35117	东台	碧绿苑#4变压器	10	630	504	504
35118	东台	创业路1#配变	10	400	217	217
35119	东台	创业路2#配变	10	400	320	320
35120	东台	梁东10配变	10	200	88	88
35121	东台	梁东9配变	10	200	24	24
35122	东台	苗桥(四)配变	10	400	246	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35123	东台	苗桥1#配变	10	200	160	160
35124	东台	苗桥5#配变	10	200	34	34
35125	东台	苗桥6#配变	10	400	280	280
35126	东台	苗桥二配变	10	400	274	274
35127	东台	苗桥三配变	10	200	126	126
35128	东台	三合12配变	10	200	99	99
35129	东台	三合13配变	10	200	143	143
35130	东台	三合14配变	10	200	144	144
35131	东台	三合15配变	10	200	148	148
35132	东台	三合3#配变	10	200	132	132
35133	东台	三合5#配变	10	200	0	0
35134	东台	三合7配变	10	200	41	41
35135	东台	三合8#配变	10	200	136	136
35136	东台	三合二配变	10	200	145	145
35137	东台	三合九配变	10	200	132	132
35138	东台	三合六配变	10	200	125	125
35139	东台	三合十六配变	10	200	160	160
35140	东台	三合十配变	10	200	0	0
35141	东台	三合十一配变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35142	东台	三合一配变	10	200	160	160
35143	东台	安梁(三)配变	10	200	90	90
35144	东台	安梁二配变	10	200	108	108
35145	东台	安梁四配变	10	200	105	105
35146	东台	安梁一配变	10	200	5	5
35147	东台	梁南1配变	10	200	79	79
35148	东台	梁南十二配变	10	200	132	132
35149	东台	名仕雅苑二配变配电变压器	10	630	504	504
35150	东台	名仕雅苑四配变配电变压器	10	630	504	504
35151	东台	三洋10配变	10	200	109	109
35152	东台	三洋九配变	10	200	78	78
35153	东台	三洋三配变	10	200	114	114
35154	东台	通榆小区1#配变	10	630	478	478
35155	东台	永和9配变	10	200	50	50
35156	东台	远东公馆#1配电室#4变压器	10	800	555	555
35157	东台	远东公馆#2配电室#6配变	10	800	640	640
35158	东台	远东公馆#2配电室#8配变	10	800	640	640
35159	东台	远东公馆开关站#2变压器	10	800	640	640
35160	东台	董乐(五)配变	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35161	东台	董乐(一)配变	10	200	43	43
35162	东台	董乐3配变	10	400	65	65
35163	东台	董乐4配变	10	200	0	0
35164	东台	董乐二配变	10	200	46	46
35165	东台	金桥(3)配变	10	200	27	27
35166	东台	金桥(6)配变	10	200	160	160
35167	东台	金桥(五)配变	10	200	141	141
35168	东台	金桥4配变	10	200	127	127
35169	东台	金桥8#配变	10	400	296	296
35170	东台	金桥二配变	10	200	160	160
35171	东台	金桥七配变	10	200	160	160
35172	东台	金桥一配变	10	200	160	160
35173	东台	梁东8配变	10	400	320	320
35174	东台	梁垛滨河花园3071562340001	10	630	504	504
35175	东台	梁南18#配变	10	200	76	76
35176	东台	梁南六配变	10	200	9	9
35177	东台	梁南七配变	10	400	100	100
35178	东台	梁南五配变	10	200	0	0
35179	东台	梁西(9)配变	10	400	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35180	东台	梁西10配变	10	200	58	58
35181	东台	梁西11配变	10	400	53	53
35182	东台	梁西12配变	10	200	0	0
35183	东台	梁西14#配变	10	200	129	129
35184	东台	梁西16#配变	10	200	94	94
35185	东台	梁西17配变	10	400	256	256
35186	东台	梁西2#配变	10	200	8	8
35187	东台	梁西3配变	10	400	81	81
35188	东台	梁西八配变	10	200	87	87
35189	东台	梁西六配变	10	200	6	6
35190	东台	梁西七配变	10	400	220	220
35191	东台	梁西十三配变	10	200	136	136
35192	东台	梁西四配变	10	200	9	9
35193	东台	梁西五配变	10	200	0	0
35194	东台	梁西一配变	10	200	89	89
35195	东台	倪王1#配变	10	200	48	48
35196	东台	倪王4配变	10	200	111	111
35197	东台	倪王二配变	10	200	160	160
35198	东台	倪王三配变	10	200	54	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35199	东台	牌沟14#配变	10	200	160	160
35200	东台	牌楼10配变	10	200	70	70
35201	东台	牌楼1配变	10	200	143	143
35202	东台	牌楼八配变	10	200	95	95
35203	东台	如意11配变	10	400	213	213
35204	东台	如意12#配变	10	200	89	89
35205	东台	如意13#配变	10	200	160	160
35206	东台	如意14#配变	10	200	142	142
35207	东台	如意2配变	10	200	14	14
35208	东台	如意5配变	10	200	70	70
35209	东台	如意九配变	10	200	117	117
35210	东台	如意六配变	10	200	150	150
35211	东台	如意七配变	10	200	27	27
35212	东台	如意三配变	10	200	120	120
35213	东台	如意四配变	10	400	270	270
35214	东台	沈乐2配变	10	200	30	30
35215	东台	沈乐3配变	10	200	95	95
35216	东台	沈乐4配变	10	200	83	83
35217	东台	沈乐5配变	10	200	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35218	东台	沈乐六配变	10	400	289	289
35219	东台	沈乐一配变	10	400	272	272
35220	东台	殷韩(10)配变	10	200	138	138
35221	东台	殷韩(11)配变	10	200	10	10
35222	东台	殷韩(6)配变	10	200	9	9
35223	东台	殷韩四配变	10	200	0	0
35224	东台	殷韩五配变	10	200	62	62
35225	东台	殷韩一配变	10	200	101	101
35226	东台	周徐2配变	10	200	119	119
35227	东台	周徐4配变	10	200	62	62
35228	东台	周徐5#配变	10	200	130	130
35229	东台	周徐三配变	10	200	43	43
35230	东台	周徐一配变	10	200	5	5
35231	东台	梁东(5)配变	10	400	235	235
35232	东台	梁东(6)配变	10	400	320	320
35233	东台	梁东二配变.	10	400	75	75
35234	东台	三洋1#配变	10	400	174	174
35235	东台	三洋2配变	10	200	82	82
35236	东台	三洋7配变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35237	东台	三洋8配变	10	200	133	133
35238	东台	三洋六配变	10	200	116	116
35239	东台	三洋四配变	10	200	24	24
35240	东台	三洋五配变	10	200	21	21
35241	东台	唐柳10#配变	10	200	28	28
35242	东台	唐柳11#配变	10	200	160	160
35243	东台	唐柳12#配变	10	200	126	126
35244	东台	唐柳7配变	10	200	0	0
35245	东台	唐柳9#配变	10	200	105	105
35246	东台	唐柳八配变	10	200	4	4
35247	东台	唐柳二配变	10	200	0	0
35248	东台	唐柳六配变	10	200	112	112
35249	东台	唐柳三配变	10	200	158	158
35250	东台	唐柳四配变	10	200	89	89
35251	东台	唐柳五配变	10	200	100	100
35252	东台	唐柳一配变	10	400	44	44
35253	东台	陶灶(五)配变	10	200	33	33
35254	东台	陶灶10#配变	10	200	45	45
35255	东台	陶灶11#配变	10	200	70	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35256	东台	陶灶3配变	10	400	7	7
35257	东台	陶灶6配变	10	200	51	51
35258	东台	陶灶8配变	10	200	19	19
35259	东台	陶灶9#配变	10	200	0	0
35260	东台	陶灶二配变	10	400	98	98
35261	东台	陶灶七配变	10	200	32	32
35262	东台	陶灶四配变	10	400	19	19
35263	东台	陶灶一配变	10	200	59	59
35264	东台	洋桥1配变	10	200	19	19
35265	东台	洋桥3配变	10	200	29	29
35266	东台	洋桥4配变	10	200	6	6
35267	东台	洋桥7配变	10	200	147	147
35268	东台	洋桥8配变	10	200	141	141
35269	东台	洋桥9#配变	10	200	118	118
35270	东台	洋桥二配变	10	200	109	109
35271	东台	洋桥六配变	10	200	116	116
35272	东台	洋桥五配变	10	200	87	87
35273	东台	洋团2配变	10	400	0	0
35274	东台	洋团3配变	10	200	89	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35275	东台	洋团4配变	10	200	140	140
35276	东台	洋团5配变	10	200	51	51
35277	东台	洋团一配变	10	315	139	139
35278	东台	殷程10配变	10	200	42	42
35279	东台	殷程11配变	10	200	36	36
35280	东台	殷程12配变	10	400	195	195
35281	东台	殷程13配变	10	400	264	264
35282	东台	殷程15#配变	10	200	52	52
35283	东台	殷程1配变	10	200	72	72
35284	东台	殷程3#配变	10	200	89	89
35285	东台	殷程8配变	10	200	129	129
35286	东台	殷程二配变	10	200	51	51
35287	东台	殷程九配变	10	400	127	127
35288	东台	殷程六配变	10	200	79	79
35289	东台	殷程七配变	10	200	99	99
35290	东台	殷程十四配变	10	200	160	160
35291	东台	殷程四配变	10	200	156	156
35292	东台	殷程五配变	10	200	160	160
35293	东台	永和(7)配变	10	200	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35294	东台	永和(一)配变	10	200	0	0
35295	东台	永和10配变	10	200	101	101
35296	东台	永和11配变	10	200	70	70
35297	东台	永和12配变	10	200	109	109
35298	东台	永和13配变	10	200	160	160
35299	东台	永和14配变	10	200	160	160
35300	东台	永和16#配变	10	200	98	98
35301	东台	永和17#配变	10	200	160	160
35302	东台	永和18#配变	10	200	79	79
35303	东台	永和2配变	10	200	33	33
35304	东台	永和8配变	10	200	149	149
35305	东台	永和六配变	10	200	100	100
35306	东台	永和三配变	10	200	23	23
35307	东台	永和四配变	10	160	69	69
35308	东台	永和五配变	10	200	30	30
35309	东台	单南(三)配变	10	100	80	80
35310	东台	单南(五)配变	10	200	85	85
35311	东台	单南10#配变	10	400	320	320
35312	东台	单南11#配变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35313	东台	单南4配变	10	400	303	303
35314	东台	单南8配变	10	200	27	27
35315	东台	单南9配变	10	200	160	160
35316	东台	单南二配变	10	200	160	160
35317	东台	单南六配变	10	200	133	133
35318	东台	单南七配变	10	200	160	160
35319	东台	单南十四配变	10	200	131	131
35320	东台	单南一配变	10	200	160	160
35321	东台	灯塔4配变	10	200	114	114
35322	东台	缪杭(六)配变	10	200	120	120
35323	东台	缪杭10配变	10	400	222	222
35324	东台	缪杭11配变	10	100	14	14
35325	东台	缪杭12#配变	10	400	275	275
35326	东台	缪杭8配变	10	400	195	195
35327	东台	缪杭一配变	10	200	36	36
35328	东台	双丰#12配变	10	200	160	160
35329	东台	双丰(二)配变	10	200	142	142
35330	东台	双丰10配变	10	200	160	160
35331	东台	双丰11#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35332	东台	双丰3配变	10	200	140	140
35333	东台	双丰5配变	10	400	217	217
35334	东台	双丰7配变	10	200	142	142
35335	东台	双丰8配变	10	200	117	117
35336	东台	双丰九#配变	10	200	149	149
35337	东台	双丰六配变	10	200	98	98
35338	东台	双丰四配变	10	400	296	296
35339	东台	双丰一配变	10	200	120	120
35340	东台	泰山(6)配变	10	200	125	125
35341	东台	徐港4配变	10	200	35	35
35342	东台	徐港5#配变	10	200	23	23
35343	东台	徐港二配变	10	400	0	0
35344	东台	徐港三配变	10	400	240	240
35345	东台	徐港一配变	10	200	59	59
35346	东台	闸南(二)配变	10	400	126	126
35347	东台	闸南(四)配变	10	200	15	15
35348	东台	闸南9#配变	10	100	52	52
35349	东台	大凡(6)配变	10	200	128	128
35350	东台	大凡(五)配变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35351	东台	大凡10配变	10	200	77	77
35352	东台	大凡11#配变	10	200	146	146
35353	东台	大凡7配变	10	200	96	96
35354	东台	大凡8配变	10	200	160	160
35355	东台	大凡9配变	10	200	116	116
35356	东台	大凡二配变	10	200	130	130
35357	东台	大凡三配变	10	200	98	98
35358	东台	大凡四配变	10	200	80	80
35359	东台	大凡一配变	10	200	59	59
35360	东台	丁堡11#配变	10	200	109	109
35361	东台	丁堡8配变	10	200	131	131
35362	东台	丁堡9#配变	10	400	219	219
35363	东台	丁堡六配变	10	200	105	105
35364	东台	丁堡七配变	10	200	11	11
35365	东台	丁堡三配变	10	200	110	110
35366	东台	丁堡四配变	10	200	136	136
35367	东台	丁堡五配变	10	200	73	73
35368	东台	丁堡一配变	10	400	320	320
35369	东台	鹤伦三配变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35370	东台	鹤伦一配变	10	200	25	25
35371	东台	鹤西9配变	10	200	16	16
35372	东台	集镇02配变	10	315	160	160
35373	东台	集镇04配变	10	80	64	64
35374	东台	集镇05配变	10	200	127	127
35375	东台	集镇06配变	10	400	301	301
35376	东台	集镇07配变	10	400	233	233
35377	东台	集镇10配变（台南）	10	400	320	320
35378	东台	集镇8配变（台南）	10	200	118	118
35379	东台	孔堡四配变	10	200	132	132
35380	东台	刘沟(1)配变	10	200	75	75
35381	东台	刘沟(三)配变	10	200	136	136
35382	东台	刘沟6#配变	10	200	130	130
35383	东台	刘沟7台区	10	400	310	310
35384	东台	刘沟二配变	10	400	258	258
35385	东台	刘沟五配变	10	400	320	320
35386	东台	牌沟#13配变	10	200	136	136
35387	东台	牌沟12#配变	10	400	246	246
35388	东台	牌沟三配变	10	400	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35389	东台	翻身2#配变	10	200	33	33
35390	东台	翻身5配变	10	200	77	77
35391	东台	翻身6配变	10	160	113	113
35392	东台	翻身三配变	10	250	106	106
35393	东台	翻身四配变	10	200	116	116
35394	东台	翻身一配变	10	200	70	70
35395	东台	高窑10#配变	10	200	160	160
35396	东台	高窑11配变	10	200	125	125
35397	东台	高窑12配变	10	200	99	99
35398	东台	高窑13配变	10	200	62	62
35399	东台	高窑15#配变	10	200	144	144
35400	东台	高窑16#配变	10	200	120	120
35401	东台	高窑19#配变	10	200	0	0
35402	东台	高窑2＃配变	10	400	227	227
35403	东台	高窑6#配变	10	200	71	71
35404	东台	高窑9配变	10	200	54	54
35405	东台	高窑八配变	10	200	64	64
35406	东台	高窑七配变	10	200	33	33
35407	东台	高窑三配变	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35408	东台	高窑十七配变	10	200	89	89
35409	东台	高窑十四配变	10	200	160	160
35410	东台	高窑四配变	10	200	41	41
35411	东台	高窑五配变	10	200	89	89
35412	东台	高窑一配变	10	200	84	84
35413	东台	郁家6配变	10	200	97	97
35414	东台	郁家7#配变	10	200	106	106
35415	东台	郁家8#配变	10	200	92	92
35416	东台	郁家三配变	10	200	131	131
35417	东台	郁家四配变	10	200	147	147
35418	东台	郁家五配变	10	200	135	135
35419	东台	郁家一配变	10	200	40	40
35420	东台	闸南#8配变	10	400	314	314
35421	东台	闸南7配变	10	200	149	149
35422	东台	闸南六配变	10	400	146	146
35423	东台	闸南三配变	10	400	186	186
35424	东台	闸南五配变	10	400	190	190
35425	东台	闸南一配变	10	200	133	133
35426	东台	张仉1配变	10	200	16	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35427	东台	张仉4配变	10	200	160	160
35428	东台	张仉6#配变	10	400	207	207
35429	东台	张仉二配变	10	200	118	118
35430	东台	张仉七配变	10	400	203	203
35431	东台	张仉三配变	10	200	43	43
35432	东台	张仉五配变	10	200	0	0
35433	东台	仲韩(6)配变	10	200	149	149
35434	东台	仲韩5配变	10	200	0	0
35435	东台	仲韩7#配变	10	200	136	136
35436	东台	仲韩8#配变	10	200	160	160
35437	东台	仲韩二配变	10	200	152	152
35438	东台	仲韩三配变	10	200	0	0
35439	东台	仲韩四配变	10	160	3	3
35440	东台	仲韩一配变	10	200	62	62
35441	东台	鹤北3#配变	10	400	272	272
35442	东台	鹤北二配变	10	200	84	84
35443	东台	鹤伦10配变	10	200	160	160
35444	东台	鹤伦5配变	10	400	248	248
35445	东台	鹤伦6配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35446	东台	鹤伦7#配变	10	400	288	288
35447	东台	鹤伦8#配变	10	400	264	264
35448	东台	鹤伦9#配变	10	200	160	160
35449	东台	鹤伦安置区1#配变	10	400	320	320
35450	东台	鹤伦二配变	10	400	216	216
35451	东台	鹤伦四配变	10	400	237	237
35452	东台	鹤西(8)配变	10	200	61	61
35453	东台	鹤西(二)配变	10	400	22	22
35454	东台	鹤西(六)配变	10	200	126	126
35455	东台	鹤西10配变	10	200	15	15
35456	东台	鹤西11配变	10	200	74	74
35457	东台	鹤西12#配变	10	400	194	194
35458	东台	鹤西13#配变	10	400	224	224
35459	东台	鹤西14#配变	10	200	120	120
35460	东台	鹤西15#配变	10	200	126	126
35461	东台	鹤西16#配变	10	200	160	160
35462	东台	鹤西17#配变	10	200	160	160
35463	东台	鹤西3配变	10	200	99	99
35464	东台	鹤西七配变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35465	东台	鹤西四配变	10	200	38	38
35466	东台	鹤西五配变	10	200	107	107
35467	东台	鹤西一配变	10	400	252	252
35468	东台	集镇九配变（台南）	10	400	264	264
35469	东台	集镇三配变（台南）	10	400	320	320
35470	东台	集镇一配变(台南)	10	400	307	307
35471	东台	台南集镇11#配变	10	400	315	315
35472	东台	东岔6配变	10	200	85	85
35473	东台	东岔9#配变	10	200	127	127
35474	东台	东岔八配变	10	200	160	160
35475	东台	东岔七配变	10	100	42	42
35476	东台	东岔三配变	10	160	128	128
35477	东台	东岔四配变	10	200	160	160
35478	东台	东岔五配变	10	200	127	127
35479	东台	东岔一配变	10	200	122	122
35480	东台	杜沈14配变	10	200	83	83
35481	东台	杜沈7配变	10	400	300	300
35482	东台	杜沈9#配变	10	200	160	160
35483	东台	杜沈二号配变	10	200	57	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35484	东台	杜沈六配变	10	400	285	285
35485	东台	河口(5)配变	10	200	15	15
35486	东台	河口(7)#配变	10	200	140	140
35487	东台	河口2配变	10	400	164	164
35488	东台	河口6配变	10	200	131	131
35489	东台	河口八配变	10	200	81	81
35490	东台	河口三配变	10	200	93	93
35491	东台	河口四配变	10	200	77	77
35492	东台	河口一配变	10	200	79	79
35493	东台	临塔安置区3#配变	10	630	504	386
35494	东台	临塔安置区4#配变	10	630	504	386
35495	东台	缪杭3配变	10	400	243	243
35496	东台	缪杭7配变	10	200	126	126
35497	东台	缪杭9配变	10	200	60	60
35498	东台	缪杭二配变	10	400	140	140
35499	东台	缪杭四配变	10	400	304	304
35500	东台	泰山10#配变	10	400	56	56
35501	东台	泰山11配变	10	200	53	53
35502	东台	泰山1配变	10	400	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35503	东台	泰山2#配变	10	200	14	14
35504	东台	泰山7配变	10	200	34	34
35505	东台	泰山8配变	10	400	151	151
35506	东台	泰山9配变	10	200	101	101
35507	东台	泰山三配变	10	200	58	58
35508	东台	泰山五配变	10	400	214	214
35509	东台	通城佳苑2#配变	10	630	504	386
35510	东台	通城佳苑4#配变	10	630	504	386
35511	东台	郁杨(7)配变	10	200	160	160
35512	东台	郁杨4#配变	10	200	112	112
35513	东台	郁杨8#配变	10	400	300	300
35514	东台	郁杨9#配变	10	400	302	302
35515	东台	郁杨二配变	10	200	49	49
35516	东台	郁杨三配变	10	200	106	106
35517	东台	郁杨五配变	10	200	81	81
35518	东台	郁杨一配变	10	400	280	280
35519	东台	闸南10配变	10	100	80	80
35520	东台	曹殷3配变	10	200	149	149
35521	东台	曹殷4配变	10	200	13	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35522	东台	曹殷6#配变	10	200	128	128
35523	东台	曹殷一配变	10	200	34	34
35524	东台	东岔10#配变	10	200	160	160
35525	东台	东岔二配变	10	200	33	33
35526	东台	董贤10配变	10	200	67	67
35527	东台	董贤11#配变	10	200	67	67
35528	东台	董贤7配变	10	200	124	124
35529	东台	董贤9配变	10	400	123	123
35530	东台	董贤八配变	10	200	83	83
35531	东台	董贤二配变	10	200	119	119
35532	东台	董贤六配变	10	200	34	34
35533	东台	董贤三配变	10	200	77	77
35534	东台	董贤四配变	10	200	12	12
35535	东台	董贤五配变	10	200	160	160
35536	东台	董贤一配变	10	200	97	97
35537	东台	鹤北#6配变	10	400	296	296
35538	东台	鹤北四配变	10	200	71	71
35539	东台	鹤北五配变	10	200	145	145
35540	东台	鹤北一配变	10	200	92	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35541	东台	刘沟(四)配变	10	400	295	295
35542	东台	王亮6配变	10	200	160	160
35543	东台	王亮二配变	10	200	87	87
35544	东台	王亮四配变	10	200	125	125
35545	东台	王亮一配变	10	200	50	50
35546	东台	新桥4#配变	10	400	248	248
35547	东台	新桥5#配变	10	400	307	307
35548	东台	新桥二配变	10	200	63	63
35549	东台	新桥三配变	10	200	145	145
35550	东台	新桥一配变	10	400	255	255
35551	东台	兴圩1配变	10	200	139	139
35552	东台	兴圩4配变	10	200	114	114
35553	东台	兴圩5#配变	10	200	95	95
35554	东台	兴圩8#配变	10	200	120	120
35555	东台	兴圩9配变	10	200	160	160
35556	东台	北杨4配变	10	200	0	0
35557	东台	北杨7#配变	10	200	56	56
35558	东台	北杨二配变	10	200	115	115
35559	东台	北杨五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35560	东台	丁堡10#配变	10	200	146	146
35561	东台	丁堡二配变	10	200	59	59
35562	东台	孔堡(7)配变	10	400	241	241
35563	东台	孔堡10配变	10	200	73	73
35564	东台	孔堡9#配变	10	200	160	160
35565	东台	孔堡八配变	10	400	320	320
35566	东台	孔堡二配变	10	200	31	31
35567	东台	孔堡六配变	10	400	270	270
35568	东台	孔堡三配变	10	400	272	272
35569	东台	孔堡五配变	10	200	121	121
35570	东台	孔堡一配变	10	400	191	191
35571	东台	牌沟10配变	10	200	65	65
35572	东台	牌沟11配变	10	400	189	189
35573	东台	牌沟2配变	10	200	92	92
35574	东台	牌沟八配变	10	200	135	135
35575	东台	牌沟九配变	10	200	103	103
35576	东台	牌沟六配变	10	200	122	122
35577	东台	牌沟七配变	10	200	64	64
35578	东台	牌沟四配变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35579	东台	牌沟五配变	10	200	80	80
35580	东台	牌沟一配变	10	200	138	138
35581	东台	水产（二）配变	10	200	160	160
35582	东台	水产3配变	10	200	66	66
35583	东台	水产4配变	10	200	160	160
35584	东台	水产一#配变	10	400	212	212
35585	东台	小凡(5)配变	10	200	132	132
35586	东台	小凡(六)配变	10	200	15	15
35587	东台	小凡(三)配变	10	200	69	69
35588	东台	小凡2#配变	10	200	57	57
35589	东台	小凡8配变	10	200	127	127
35590	东台	小凡七配变	10	200	121	121
35591	东台	小凡四配变	10	200	125	125
35592	东台	小凡一配变	10	200	149	149
35593	东台	殷韩7配变	10	200	13	13
35594	东台	殷韩8配变	10	200	125	125
35595	东台	殷韩9配变	10	200	160	160
35596	东台	殷韩二配变	10	200	68	68
35597	东台	郁家二配变	10	400	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35598	东台	仲韩9#配变	10	200	110	110
35599	东台	明星十九配变	10	200	0	0
35600	东台	明星四配变	10	200	0	0
35601	东台	中心六配变	10	200	0	0
35602	东台	中心七配变	10	200	0	0
35603	东台	中心十配变	10	400	0	0
35604	东台	中心十一配变	10	200	0	0
35605	东台	中心一配变	10	400	0	0
35606	东台	陈丿八配变	10	200	0	0
35607	东台	陈丿二配变	10	200	0	0
35608	东台	陈丿九配变	10	200	0	0
35609	东台	陈丿六配变	10	315	0	0
35610	东台	陈丿七配变	10	400	0	0
35611	东台	陈丿三配变	10	200	0	0
35612	东台	陈丿十二配变	10	200	0	0
35613	东台	陈丿十配变	10	400	0	0
35614	东台	陈丿十三配变	10	200	0	0
35615	东台	陈丿十四配变	10	200	0	0
35616	东台	陈丿十五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35617	东台	陈丿十一配变	10	400	0	0
35618	东台	陈丿四配变	10	200	0	0
35619	东台	陈丿五配变	10	400	0	0
35620	东台	陈丿一配变	10	400	0	0
35621	东台	金星八配变	10	315	0	0
35622	东台	金星二配变	10	200	0	0
35623	东台	金星二十二配变	10	200	0	0
35624	东台	金星二十配变	10	200	0	0
35625	东台	金星九配变	10	200	0	0
35626	东台	金星三配变	10	200	0	0
35627	东台	金星十八配变	10	200	0	0
35628	东台	金星十六配变	10	200	0	0
35629	东台	金星十配变	10	400	0	0
35630	东台	金星十七配变	10	200	0	0
35631	东台	金星十三配变	10	400	0	0
35632	东台	金星十五配变	10	200	0	0
35633	东台	金星十一配变	10	250	0	0
35634	东台	金星四配变	10	200	0	0
35635	东台	金星五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35636	东台	明星十七配变	10	200	0	0
35637	东台	唐西八配变	10	200	0	0
35638	东台	唐西二配变	10	200	0	0
35639	东台	唐西二十配变	10	200	0	0
35640	东台	唐西二十一配变	10	200	0	0
35641	东台	唐西九配变	10	200	0	0
35642	东台	唐西六配变	10	200	0	0
35643	东台	唐西七配变	10	200	0	0
35644	东台	唐西三配变	10	200	0	0
35645	东台	唐西十二配变	10	200	0	0
35646	东台	唐西十配变	10	200	0	0
35647	东台	唐西十三配变	10	200	0	0
35648	东台	唐西十一配变	10	200	0	0
35649	东台	唐西四配变	10	400	0	0
35650	东台	唐西五配变	10	200	0	0
35651	东台	唐西一配变	10	400	0	0
35652	东台	永丰三配变	10	200	0	0
35653	东台	永丰十八配变	10	200	0	0
35654	东台	永丰十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35655	东台	中心九配变	10	400	0	0
35656	东台	中心三配变	10	400	0	0
35657	东台	中心十二配变	10	200	0	0
35658	东台	中心四配变	10	400	0	0
35659	东台	港桥八配变	10	200	0	0
35660	东台	港桥二配变	10	200	0	0
35661	东台	港桥九配变	10	200	0	0
35662	东台	港桥六配变	10	200	0	0
35663	东台	港桥七配变	10	200	0	0
35664	东台	港桥三配变	10	400	0	0
35665	东台	港桥十二配变	10	400	0	0
35666	东台	港桥十六配变	10	200	0	0
35667	东台	港桥十配变	10	400	0	0
35668	东台	港桥十七配变	10	200	0	0
35669	东台	港桥十三配变	10	200	0	0
35670	东台	港桥十四配变	10	200	0	0
35671	东台	港桥十五配变	10	200	0	0
35672	东台	港桥十一配变	10	200	0	0
35673	东台	港桥四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35674	东台	港桥五配变	10	200	0	0
35675	东台	港桥一配变	10	400	0	0
35676	东台	国富八配变	10	400	0	0
35677	东台	国富二配变	10	200	0	0
35678	东台	国富九配变	10	200	0	0
35679	东台	国富六配变	10	400	0	0
35680	东台	国富七配变	10	200	0	0
35681	东台	国富三配变	10	200	0	0
35682	东台	国富十配变	10	200	0	0
35683	东台	国富十一配变	10	200	0	0
35684	东台	国富五配变	10	400	0	0
35685	东台	国富一配变	10	400	0	0
35686	东台	明星八配变	10	200	0	0
35687	东台	明星七配变	10	200	0	0
35688	东台	明星三配变	10	400	0	0
35689	东台	明星十配变	10	200	0	0
35690	东台	明星十三配变	10	200	0	0
35691	东台	明星十一配变	10	200	0	0
35692	东台	庆丰六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35693	东台	三友二配变	10	200	0	0
35694	东台	三友七配变	10	200	0	0
35695	东台	三友三配变	10	400	0	0
35696	东台	三友十三配变	10	400	0	0
35697	东台	三友十四配变	10	200	0	0
35698	东台	三友十一配变	10	200	0	0
35699	东台	三友五配变	10	100	0	0
35700	东台	安云八配变	10	200	0	0
35701	东台	安云二配变	10	200	0	0
35702	东台	安云九号配变	10	400	0	0
35703	东台	安云六配变	10	200	0	0
35704	东台	安云七配变	10	200	0	0
35705	东台	安云三配变	10	200	0	0
35706	东台	安云十二配变	10	200	0	0
35707	东台	安云十配变	10	400	0	0
35708	东台	安云十三配变	10	200	0	0
35709	东台	安云十一配变	10	200	0	0
35710	东台	安云四配变	10	400	0	0
35711	东台	安云五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35712	东台	安云一配变	10	200	0	0
35713	东台	才琴八配变	10	200	0	0
35714	东台	才琴二配变	10	400	0	0
35715	东台	才琴九配变	10	200	0	0
35716	东台	才琴六配变	10	400	0	0
35717	东台	才琴七配变	10	200	0	0
35718	东台	才琴三配变	10	200	0	0
35719	东台	才琴十二配变	10	200	0	0
35720	东台	才琴十六配变	10	200	0	0
35721	东台	才琴十配变	10	400	0	0
35722	东台	才琴十三配变	10	200	0	0
35723	东台	才琴十四配变	10	200	0	0
35724	东台	才琴十五配变	10	200	0	0
35725	东台	才琴十一配变	10	200	0	0
35726	东台	才琴四配变	10	200	0	0
35727	东台	才琴五配变	10	200	0	0
35728	东台	才琴一配变	10	400	0	0
35729	东台	大桥八配变	10	200	0	0
35730	东台	大桥二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35731	东台	大桥九配变	10	200	0	0
35732	东台	大桥六配变	10	200	0	0
35733	东台	大桥七配变	10	200	0	0
35734	东台	大桥三配变	10	200	0	0
35735	东台	大桥十八配变	10	200	0	0
35736	东台	大桥十二配变	10	400	0	0
35737	东台	大桥十六配变	10	200	0	0
35738	东台	大桥十配变	10	200	0	0
35739	东台	大桥十七配变	10	200	0	0
35740	东台	大桥十三配变	10	200	0	0
35741	东台	大桥十四配变	10	200	0	0
35742	东台	大桥十五配变	10	200	0	0
35743	东台	大桥十一配变	10	400	0	0
35744	东台	大桥四配变	10	200	0	0
35745	东台	大桥五配变	10	400	0	0
35746	东台	大桥一配变	10	200	0	0
35747	东台	国富四配变	10	400	0	0
35748	东台	明星二配变	10	200	0	0
35749	东台	明星九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35750	东台	明星六配变	10	200	0	0
35751	东台	明星十五配变	10	200	0	0
35752	东台	庆丰八配变	10	200	0	0
35753	东台	庆丰二配变	10	200	0	0
35754	东台	庆丰九配变	10	200	0	0
35755	东台	庆丰七配变	10	200	0	0
35756	东台	庆丰三配变	10	400	0	0
35757	东台	庆丰十二配变	10	400	0	0
35758	东台	庆丰十六配变	10	200	0	0
35759	东台	庆丰十配变	10	200	0	0
35760	东台	庆丰十七配变	10	200	0	0
35761	东台	庆丰十三配变	10	200	0	0
35762	东台	庆丰十四配变	10	200	0	0
35763	东台	庆丰十五配变	10	200	0	0
35764	东台	庆丰十一配变	10	200	0	0
35765	东台	庆丰四配变	10	200	0	0
35766	东台	庆丰五配变	10	400	0	0
35767	东台	庆丰一配变	10	200	0	0
35768	东台	三友八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35769	东台	三友九配变	10	400	0	0
35770	东台	三友六配变	10	200	0	0
35771	东台	三友十二配变	10	200	0	0
35772	东台	三友十配变	10	400	0	0
35773	东台	三友四配变	10	400	0	0
35774	东台	三友一配变	10	200	0	0
35775	东台	东刘八配变	10	400	0	0
35776	东台	东刘二配变	10	200	0	0
35777	东台	东刘九配变	10	200	0	0
35778	东台	东刘六配变	10	200	0	0
35779	东台	东刘七配变	10	200	0	0
35780	东台	东刘三配变	10	200	0	0
35781	东台	东刘十配变	10	200	0	0
35782	东台	东刘十一配变	10	200	0	0
35783	东台	东刘四配变	10	200	0	0
35784	东台	东刘五配变	10	400	0	0
35785	东台	东刘一配变	10	400	0	0
35786	东台	明星十二配变	10	200	0	0
35787	东台	西刘3配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35788	东台	西刘6配变	10	400	0	0
35789	东台	西刘八配变	10	400	0	0
35790	东台	西刘二配变	10	400	0	0
35791	东台	西刘九配变	10	200	0	0
35792	东台	西刘七配变	10	200	0	0
35793	东台	西刘十二配变	10	200	0	0
35794	东台	西刘十配变	10	400	0	0
35795	东台	西刘十三配变	10	200	0	0
35796	东台	西刘十四配变	10	200	0	0
35797	东台	西刘十五配变	10	200	0	0
35798	东台	西刘十一配变	10	200	0	0
35799	东台	西刘四配变	10	200	0	0
35800	东台	西刘五配变	10	200	0	0
35801	东台	西刘一配变	10	200	0	0
35802	东台	新丰5配变	10	200	0	0
35803	东台	新丰八配变	10	400	0	0
35804	东台	新丰二配变	10	200	0	0
35805	东台	新丰九配变	10	400	0	0
35806	东台	新丰六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35807	东台	新丰七配变	10	400	0	0
35808	东台	新丰三配变	10	200	0	0
35809	东台	新丰十二配变	10	200	0	0
35810	东台	新丰十六配变	10	200	0	0
35811	东台	新丰十配变	10	400	0	0
35812	东台	新丰十三配变	10	200	0	0
35813	东台	新丰十四配变	10	200	0	0
35814	东台	新丰十五配变	10	200	0	0
35815	东台	新丰十一配变	10	400	0	0
35816	东台	新丰四配变	10	200	0	0
35817	东台	新丰一配变	10	200	0	0
35818	东台	新彭1配变	10	400	0	0
35819	东台	新彭八配变	10	200	0	0
35820	东台	新彭二配变	10	400	0	0
35821	东台	新彭九配变	10	400	0	0
35822	东台	新彭六配变	10	200	0	0
35823	东台	新彭七配变	10	200	0	0
35824	东台	新彭三配变	10	200	0	0
35825	东台	新彭十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35826	东台	新彭十配变	10	200	0	0
35827	东台	新彭十三配变	10	200	0	0
35828	东台	新彭十一配变	10	400	0	0
35829	东台	新彭四配变	10	400	0	0
35830	东台	新彭五配变	10	200	0	0
35831	东台	明星十四配变	10	400	0	0
35832	东台	明星五配变	10	315	0	0
35833	东台	明星一配变	10	400	0	0
35834	东台	明星20#配变	10	630	0	0
35835	东台	明星十六配变	10	200	0	0
35836	东台	常灶六配变	10	400	157	0
35837	东台	常灶七配变	10	400	199	0
35838	东台	常灶十六配变	10	200	119	0
35839	东台	常灶十四配变	10	200	160	0
35840	东台	常灶十五配变	10	400	256	0
35841	东台	常灶一配变	10	400	262	0
35842	东台	李南八配变	10	200	14	0
35843	东台	李南二配变	10	400	320	0
35844	东台	李南九配变	10	400	270	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35845	东台	李南六配变	10	200	58	0
35846	东台	李南七配变	10	200	97	0
35847	东台	李南三配变	10	200	32	0
35848	东台	李南十二配变	10	200	72	0
35849	东台	李南十配变	10	200	62	0
35850	东台	李南十一配变	10	400	133	0
35851	东台	李南四配变	10	400	120	0
35852	东台	李南五配变	10	400	228	0
35853	东台	李南一配变	10	200	58	0
35854	东台	李灶八配变	10	200	0	0
35855	东台	李灶二配变	10	400	171	0
35856	东台	李灶九配变	10	200	45	0
35857	东台	李灶六配变	10	315	128	0
35858	东台	李灶七配变	10	200	78	0
35859	东台	李灶三配变	10	200	0	0
35860	东台	李灶十二配变	10	200	151	0
35861	东台	李灶十配变	10	400	308	0
35862	东台	李灶十三配变	10	200	48	0
35863	东台	李灶十四配变	10	200	26	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35864	东台	李灶十五配变	10	200	23	0
35865	东台	李灶十一配变	10	400	198	0
35866	东台	李灶四配变	10	200	13	0
35867	东台	李灶五配变	10	200	64	0
35868	东台	李灶一配变	10	400	270	0
35869	东台	万桥二配变	10	400	50	0
35870	东台	万桥七配变	10	200	76	0
35871	东台	万桥三配变	10	200	20	0
35872	东台	万桥四配变	10	200	12	0
35873	东台	万桥五配变	10	400	0	0
35874	东台	万桥一配变	10	400	87	0
35875	东台	兴旺八配变	10	400	82	0
35876	东台	兴旺二配变	10	400	100	0
35877	东台	兴旺九配变	10	200	15	0
35878	东台	兴旺六配变	10	200	58	0
35879	东台	兴旺七配变	10	250	38	0
35880	东台	兴旺三配变	10	200	1	0
35881	东台	兴旺十二配变	10	200	93	0
35882	东台	兴旺十配变	10	200	21	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35883	东台	兴旺十三配变	10	200	126	0
35884	东台	兴旺十一配变	10	200	20	0
35885	东台	兴旺四配变	10	200	44	0
35886	东台	兴旺五配变	10	315	176	0
35887	东台	兴旺一配变	10	200	118	0
35888	东台	常灶八配变	10	200	0	0
35889	东台	常灶二配变	10	200	118	0
35890	东台	常灶九配变	10	200	38	0
35891	东台	常灶三配变	10	400	116	0
35892	东台	常灶十二配变	10	400	241	0
35893	东台	常灶十七配变	10	200	133	0
35894	东台	常灶十一配变	10	400	320	0
35895	东台	常灶五配变	10	200	85	0
35896	东台	晨光13配变	10	200	0	0
35897	东台	晨光5配变	10	200	4	0
35898	东台	晨光八配变	10	200	34	0
35899	东台	晨光二配变	10	200	24	0
35900	东台	晨光九配变	10	400	133	0
35901	东台	晨光六配变	10	400	216	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35902	东台	晨光七配变	10	400	320	0
35903	东台	晨光三配变	10	400	17	0
35904	东台	晨光十八配变	10	200	129	0
35905	东台	晨光十二配变	10	200	0	0
35906	东台	晨光十六配变	10	200	96	0
35907	东台	晨光十配变	10	400	94	0
35908	东台	晨光十七配变	10	200	137	0
35909	东台	晨光十四配变	10	400	96	0
35910	东台	晨光十五配变	10	200	4	0
35911	东台	晨光十一配变	10	200	143	0
35912	东台	晨光四配变	10	400	188	0
35913	东台	晨光一配变	10	400	120	0
35914	东台	贾坝19#配变	10	630	504	0
35915	东台	贾坝八配变	10	400	0	0
35916	东台	贾坝二配变	10	400	149	0
35917	东台	贾坝九配变	10	200	107	0
35918	东台	贾坝六配变	10	400	207	0
35919	东台	贾坝七配变	10	400	146	0
35920	东台	贾坝三号配变	10	400	242	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35921	东台	贾坝十八配变	10	400	224	0
35922	东台	贾坝十二配变	10	400	52	0
35923	东台	贾坝十六配变	10	200	30	0
35924	东台	贾坝十配变	10	400	293	0
35925	东台	贾坝十七配变	10	200	62	0
35926	东台	贾坝十三配变	10	400	92	0
35927	东台	贾坝十四配变	10	200	91	0
35928	东台	贾坝十五配变	10	200	132	0
35929	东台	贾坝十一配变	10	200	78	0
35930	东台	贾坝四配变	10	400	170	0
35931	东台	贾坝五号配变	10	400	312	0
35932	东台	贾坝一配变	10	315	213	0
35933	东台	沈灶二配变	10	200	78	0
35934	东台	沈灶六配变	10	200	122	0
35935	东台	沈灶四配变	10	400	208	0
35936	东台	沈灶五配变	10	200	27	0
35937	东台	天鹅21#配变	10	630	504	0
35938	东台	天鹅八配变	10	200	89	0
35939	东台	天鹅二配变	10	200	18	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35940	东台	天鹅二十配变	10	200	133	0
35941	东台	天鹅九配变	10	400	79	0
35942	东台	天鹅六配变	10	200	142	0
35943	东台	天鹅七配变	10	200	11	0
35944	东台	天鹅三配变	10	200	104	0
35945	东台	天鹅十二配变	10	400	320	0
35946	东台	天鹅十六配变	10	200	146	0
35947	东台	天鹅十配变	10	200	18	0
35948	东台	天鹅十七配变	10	200	64	0
35949	东台	天鹅十三配变	10	400	266	0
35950	东台	天鹅十四配变	10	200	51	0
35951	东台	天鹅十五配变	10	200	160	0
35952	东台	天鹅十一配变	10	200	0	0
35953	东台	天鹅四配变	10	400	19	0
35954	东台	天鹅五配变	10	200	143	0
35955	东台	天鹅一配变	10	400	132	0
35956	东台	徐墩八配变	10	200	160	0
35957	东台	徐墩二配变	10	400	147	0
35958	东台	徐墩九配变	10	400	298	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35959	东台	徐墩六配变	10	200	134	0
35960	东台	徐墩七配变	10	200	25	0
35961	东台	徐墩三配变	10	400	186	0
35962	东台	徐墩十配变	10	400	48	0
35963	东台	徐墩十三号配变	10	200	0	0
35964	东台	徐墩十四配变	10	200	0	0
35965	东台	徐墩十五配变	10	200	75	0
35966	东台	徐墩十一配变	10	200	130	0
35967	东台	徐墩四配变	10	400	90	0
35968	东台	徐墩五配变	10	400	240	0
35969	东台	徐墩一配变	10	400	176	0
35970	东台	朱灶八配变	10	400	96	0
35971	东台	朱灶二配变	10	400	299	0
35972	东台	朱灶九配变	10	200	117	0
35973	东台	朱灶六配变	10	200	0	0
35974	东台	朱灶七配变	10	400	100	0
35975	东台	朱灶三配变	10	400	186	0
35976	东台	朱灶十二配变	10	400	174	0
35977	东台	朱灶十配变	10	200	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35978	东台	朱灶十一配变	10	200	111	0
35979	东台	朱灶四配变	10	200	0	0
35980	东台	朱灶五配变	10	200	17	0
35981	东台	朱灶一配变	10	200	53	0
35982	东台	常灶十配变	10	200	86	0
35983	东台	常灶十三配变	10	400	253	0
35984	东台	常灶四配变	10	400	256	0
35985	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	295	0
35986	东台	集镇二十五配变	10	400	320	0
35987	东台	集镇十四号配变	10	200	160	0
35988	东台	集镇四号配变	10	400	108	0
35989	东台	李灶十六配变	10	200	128	0
35990	东台	集镇二十四配变	10	200	94	0
35991	东台	集镇三号配变	10	400	256	0
35992	东台	金星二十四配变	10	400	320	0
35993	东台	金星六配变	10	200	48	0
35994	东台	金星七配变	10	200	183	0
35995	东台	金星十二配变	10	200	4	0
35996	东台	金星十四配变	10	400	287	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35997	东台	金星一配变	10	200	69	0
35998	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	296	0
35999	东台	永丰九配变	10	200	0	0
36000	东台	永丰七配变	10	400	107	0
36001	东台	永丰十二配变	10	200	43	0
36002	东台	永丰十九配变	10	200	88	0
36003	东台	永丰十三配变	10	200	132	0
36004	东台	永丰十五配变	10	200	48	0
36005	东台	永丰十一配变	10	400	56	0
36006	东台	永丰四配变	10	200	19	0
36007	东台	永丰五配变	10	400	79	0
36008	东台	中心八配变	10	400	127	0
36009	东台	中心二配变	10	200	91	0
36010	东台	中心十八配变	10	400	299	0
36011	东台	中心十四配变	10	200	0	0
36012	东台	中心十五配变	10	200	83	0
36013	东台	中心五配变	10	400	47	0
36014	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	160	0
36015	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36016	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	320	0
36017	东台	沈灶九配变	10	400	199	0
36018	东台	永丰2配变	10	200	0	0
36019	东台	永丰八配变	10	400	204	0
36020	东台	永丰二十配变	10	200	126	0
36021	东台	永丰六配变	10	250	200	0
36022	东台	永丰十六配变	10	200	49	0
36023	东台	永丰十七配变	10	200	130	0
36024	东台	永丰十四配变	10	400	47	0
36025	东台	永丰一配变	10	400	234	0
36026	东台	集镇八配变	10	400	320	0
36027	东台	集镇二号配变	10	400	295	0
36028	东台	集镇二十二变压器	10	400	234	0
36029	东台	集镇二十号配变	10	400	295	0
36030	东台	集镇二十三配变	10	400	320	0
36031	东台	集镇二十一配变	10	400	320	0
36032	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	320	0
36033	东台	集镇七号配变	10	200	138	0
36034	东台	集镇十号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36035	东台	集镇十七配变	10	200	143	0
36036	东台	集镇一号配变	10	400	256	0
36037	东台	南沈灶集镇18＃配变	10	400	320	0
36038	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	320	0
36039	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	320	0
36040	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	300	0
36041	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	320	0
36042	东台	沈灶八配变	10	200	23	0
36043	东台	沈灶七配变	10	400	236	0
36044	东台	沈灶三配变	10	400	272	0
36045	东台	沈灶一配变	10	400	146	0
36046	东台	万丽园变电所#1配变.	10	630	504	0
36047	东台	万丽园变电所#2配变.	10	630	504	0
36048	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	160	0
36049	东台	罗二14#配变	10	400	320	320
36050	东台	罗二15#配变	10	200	80	80
36051	东台	罗二1配变	10	400	234	234
36052	东台	罗一1#配变	10	400	320	320
36053	东台	罗一10#配变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36054	东台	罗一11#配变	10	400	202	202
36055	东台	罗一12#配变	10	400	284	284
36056	东台	罗一13#配变	10	400	239	239
36057	东台	罗一14#配变	10	400	213	213
36058	东台	罗一15#配变	10	100	76	76
36059	东台	罗一17#配变	10	400	258	258
36060	东台	罗一18#配变	10	400	298	298
36061	东台	罗一19#配变	10	400	231	231
36062	东台	罗一20#配变	10	200	62	62
36063	东台	罗一2配变	10	400	274	274
36064	东台	罗一3配变	10	400	249	249
36065	东台	罗一4配变	10	400	272	272
36066	东台	罗一5配变	10	400	294	294
36067	东台	罗一6配变	10	200	160	160
36068	东台	罗一7配变	10	400	299	299
36069	东台	罗一8#配变	10	400	235	235
36070	东台	罗一9配变	10	315	221	221
36071	东台	赵徐12配变	10	400	320	320
36072	东台	赵徐13配变	10	400	319	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36073	东台	周黄24#配变	10	400	320	320
36074	东台	青二10配变	10	400	320	320
36075	东台	青二4配变	10	315	179	179
36076	东台	周黄#26配变	10	400	162	162
36077	东台	周黄14配变	10	400	170	170
36078	东台	周黄1配变	10	400	302	302
36079	东台	周黄2配变	10	400	292	292
36080	东台	周黄5配变	10	400	121	121
36081	东台	周黄6配变	10	400	320	320
36082	东台	周黄8配变	10	315	223	223
36083	东台	开二6配变	10	400	304	304
36084	东台	开二8配变	10	400	320	320
36085	东台	开一19配变	10	400	320	320
36086	东台	开一21#配变	10	400	206	206
36087	东台	开一41#配变	10	400	312	312
36088	东台	开一7配变	10	400	320	320
36089	东台	开一二十配变	10	400	223	223
36090	东台	青一11配变	10	630	498	498
36091	东台	青一19#配变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36092	东台	青一20#配变	10	200	143	143
36093	东台	青一21#配变	10	400	320	320
36094	东台	青一24#配变	10	400	270	270
36095	东台	青一3#配变	10	400	246	246
36096	东台	青一6配变	10	400	172	172
36097	东台	青一五配变	10	400	291	291
36098	东台	夏龙#19配变	10	400	320	320
36099	东台	夏龙10#配变	10	200	101	101
36100	东台	夏龙14#配变	10	200	160	160
36101	东台	夏龙15#配变	10	200	160	160
36102	东台	夏龙16#配变	10	200	160	160
36103	东台	夏龙17#配变	10	400	320	320
36104	东台	夏龙18#配变	10	400	274	274
36105	东台	夏龙2#配变	10	400	270	270
36106	东台	夏龙3配变	10	400	202	202
36107	东台	夏龙4配变	10	400	193	193
36108	东台	夏龙5配变	10	400	320	320
36109	东台	夏龙7配变	10	400	283	283
36110	东台	夏龙8配变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36111	东台	夏龙9#配变	10	400	298	298
36112	东台	夏龙六#配变	10	400	236	236
36113	东台	周黄11配变	10	400	320	320
36114	东台	周黄23#配变	10	400	295	295
36115	东台	周黄4配变	10	400	320	320
36116	东台	周黄7#配变	10	400	293	293
36117	东台	碧水湾配电室#2变压器	10	630	504	504
36118	东台	碧水湾配电室1#变压器	10	630	504	504
36119	东台	汇富广场箱式变	10	630	504	504
36120	东台	金蒲园小区变	10	630	504	504
36121	东台	罗二#25配变	10	400	320	320
36122	东台	罗二4配变	10	400	289	289
36123	东台	罗二7配变	10	400	271	271
36124	东台	罗二8配变	10	400	320	320
36125	东台	溱东公用31#配变	10	400	320	320
36126	东台	青二11配变	10	400	287	287
36127	东台	青二12配变	10	400	243	243
36128	东台	青二13配变	10	400	259	259
36129	东台	青二14#配变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36130	东台	青二15#配变	10	400	177	177
36131	东台	青二18#配变	10	400	260	260
36132	东台	青二19#配变	10	400	320	320
36133	东台	青二1配变	10	400	291	291
36134	东台	青二26#配变	10	400	300	300
36135	东台	青二27#配变	10	400	237	237
36136	东台	青二2配变	10	400	320	320
36137	东台	青二3台片	10	400	250	250
36138	东台	青二5#配变	10	400	267	267
36139	东台	青二6配变	10	200	160	160
36140	东台	青二7配变	10	200	160	160
36141	东台	青二9#配变	10	400	283	283
36142	东台	青一13#配变	10	400	320	320
36143	东台	青一14#配变	10	400	288	288
36144	东台	青一16#配变	10	400	278	278
36145	东台	青一18#配变	10	400	286	286
36146	东台	青一1配变	10	400	290	290
36147	东台	青一22#	10	400	206	206
36148	东台	青一7配变	10	315	208	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36149	东台	滨河花园1号配变	10	400	320	320
36150	东台	滨河花园2配变	10	400	320	320
36151	东台	罗二10配变	10	200	89	89
36152	东台	罗二12配变	10	400	193	193
36153	东台	罗二13配变	10	400	302	302
36154	东台	罗二2#配变	10	400	268	268
36155	东台	罗二6配变	10	160	92	92
36156	东台	罗一16#配变	10	200	141	141
36157	东台	青二17#配变	10	400	320	320
36158	东台	青二28配变	10	400	320	320
36159	东台	青二8配变	10	200	160	160
36160	东台	青一10#配变	10	400	320	320
36161	东台	青一12配变	10	400	277	277
36162	东台	青一15#配变	10	400	320	320
36163	东台	青一17#配变	10	400	320	320
36164	东台	青一23配变	10	400	320	320
36165	东台	青一2配变	10	400	281	281
36166	东台	青一4配变	10	200	141	141
36167	东台	青一8配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36168	东台	青一9配变	10	400	185	185
36169	东台	周黄15#配变	10	400	284	284
36170	东台	周黄18#配变	10	400	288	288
36171	东台	周黄21#配变	10	400	296	296
36172	东台	开二19#配变	10	400	320	320
36173	东台	夏龙1配变	10	200	83	83
36174	东台	周黄13配变	10	400	306	306
36175	东台	周黄16#配变	10	400	310	310
36176	东台	周黄19#配变	10	200	160	160
36177	东台	周黄20#配变	10	200	160	160
36178	东台	周黄25#配变	10	630	504	504
36179	东台	周黄3配变	10	400	301	301
36180	东台	开二18#配变	10	400	320	320
36181	东台	夏龙12#配变	10	200	160	160
36182	东台	夏龙13#配变	10	200	160	160
36183	东台	周黄10配变	10	400	254	254
36184	东台	周黄12配变	10	400	279	279
36185	东台	周黄17#配变	10	400	320	320
36186	东台	周黄22#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36187	东台	周黄9配变	10	400	320	320
36188	东台	鲍南#八配变	10	200	81	81
36189	东台	鲍南10#配变	10	200	117	117
36190	东台	鲍南13#配变	10	400	61	61
36191	东台	鲍南1配变	10	400	231	231
36192	东台	鲍南2配变	10	400	250	250
36193	东台	鲍南3#配变	10	400	320	320
36194	东台	鲍南5配变	10	200	113	113
36195	东台	鲍南6配变	10	200	27	27
36196	东台	鲍南7#配变	10	200	80	80
36197	东台	鲍南9#配变	10	400	294	294
36198	东台	鲍南十一配变	10	400	236	236
36199	东台	鲍一10#配变	10	200	100	100
36200	东台	鲍一12#配变	10	400	320	320
36201	东台	鲍一13#配变	10	200	122	122
36202	东台	鲍一2配变	10	400	287	287
36203	东台	鲍一4配变	10	200	106	106
36204	东台	鲍一6配变	10	400	255	255
36205	东台	鲍一9#配变	10	200	11	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36206	东台	鲍一七配变	10	400	320	320
36207	东台	鲍一三配变	10	400	202	202
36208	东台	公用6配变	10	400	320	320
36209	东台	公用变19配变	10	400	320	320
36210	东台	罗二16#配变	10	400	215	215
36211	东台	溱东公用34#箱变配变变压器配电变压器	10	500	400	400
36212	东台	溱东公用3配变	10	400	120	120
36213	东台	新建4配变	10	400	245	245
36214	东台	新建7#配变	10	400	320	320
36215	东台	新建8#配变	10	400	320	320
36216	东台	新建9配变	10	400	294	294
36217	东台	赵徐10#配变	10	200	82	82
36218	东台	赵徐1配变	10	200	73	73
36219	东台	赵徐2配变	10	400	297	297
36220	东台	赵徐3配变	10	200	91	91
36221	东台	赵徐4配变	10	400	235	235
36222	东台	赵徐6配变	10	200	136	136
36223	东台	赵徐7#配变	10	200	160	160
36224	东台	赵徐8#配变	10	200	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36225	东台	赵徐9#配变	10	200	67	67
36226	东台	草舍29#配变	10	400	312	312
36227	东台	开一#54配变	10	400	320	320
36228	东台	开一#63配变	10	400	172	172
36229	东台	开一12配变	10	400	298	298
36230	东台	开一18#配变	10	400	276	276
36231	东台	开一23配变	10	400	320	320
36232	东台	开一32#配变	10	400	188	188
36233	东台	开一36#配变	10	400	296	296
36234	东台	开一37#配变	10	400	148	148
36235	东台	开一40#配变	10	400	203	203
36236	东台	开一42#配变	10	400	195	195
36237	东台	开一51#配变	10	630	345	345
36238	东台	开一52#配变	10	400	320	320
36239	东台	开一53#配变	10	400	320	320
36240	东台	开一55配变	10	400	98	98
36241	东台	开一60#配变	10	400	320	320
36242	东台	开一9配变	10	400	223	223
36243	东台	草舍18配变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36244	东台	草舍20配变	10	400	183	183
36245	东台	草舍21配变	10	400	8	8
36246	东台	草舍32#配变	10	400	374	374
36247	东台	草舍35#配变	10	400	158	158
36248	东台	草舍39#配变	10	400	0	0
36249	东台	草舍5配变	10	400	295	295
36250	东台	草舍9#配变	10	400	192	192
36251	东台	草舍11#配变	10	400	320	320
36252	东台	草舍12#配变	10	400	320	320
36253	东台	草舍13配变	10	400	194	194
36254	东台	草舍16配变	10	400	269	269
36255	东台	草舍17#配变	10	400	126	126
36256	东台	草舍19配变	10	400	320	320
36257	东台	草舍1配变	10	400	320	320
36258	东台	草舍22配变	10	400	281	281
36259	东台	草舍23#配变	10	400	320	320
36260	东台	草舍24#配变	10	400	320	320
36261	东台	草舍25#配变	10	400	255	255
36262	东台	草舍26#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36263	东台	草舍27#配变	10	400	291	291
36264	东台	草舍28#配变	10	400	320	320
36265	东台	草舍3#配变	10	400	320	320
36266	东台	草舍30#配变	10	500	400	400
36267	东台	草舍31#配变	10	500	400	400
36268	东台	草舍33#配变	10	400	140	140
36269	东台	草舍36配变	10	400	314	314
36270	东台	草舍4配变	10	400	220	220
36271	东台	草舍7配变	10	400	252	252
36272	东台	草舍8配变	10	400	310	310
36273	东台	草舍二配变	10	315	252	252
36274	东台	草舍十配变	10	400	320	320
36275	东台	草舍14配变	10	400	79	79
36276	东台	草舍6配变	10	400	95	95
36277	东台	草西1配变	10	400	259	259
36278	东台	草西2配变	10	400	256	256
36279	东台	草西3#配变	10	400	320	320
36280	东台	草西4配变	10	400	320	320
36281	东台	草西5#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36282	东台	开一10配变	10	400	201	201
36283	东台	开一14配变	10	400	235	235
36284	东台	开一15配变	10	400	287	287
36285	东台	开一17配变	10	400	320	320
36286	东台	开一24配变	10	400	281	281
36287	东台	开一25配变	10	400	258	258
36288	东台	开一28#配变	10	400	262	262
36289	东台	开一29#配变	10	400	184	184
36290	东台	开一3#配变	10	400	234	234
36291	东台	开一30#配变	10	400	312	312
36292	东台	开一31#配变	10	400	320	320
36293	东台	开一38#配变	10	400	258	258
36294	东台	开一47#配变	10	400	294	294
36295	东台	开一49#配变	10	400	286	286
36296	东台	开一4配变	10	400	180	180
36297	东台	开一57配变	10	400	320	320
36298	东台	开一5配变	10	400	233	233
36299	东台	开一61#配变	10	400	302	302
36300	东台	开一6配变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36301	东台	草舍15配变	10	400	270	270
36302	东台	草舍34配变	10	400	320	320
36303	东台	开二29#配变	10	400	294	294
36304	东台	开一50#配变	10	400	320	320
36305	东台	鼎盛花园1＃变	10	400	320	320
36306	东台	芙蓉景苑1号箱式变001001	10	630	504	504
36307	东台	芙蓉景苑2号箱式变002002	10	630	504	504
36308	东台	富祥花园1#箱式变	10	630	495	495
36309	东台	富祥花园2#箱式变	10	630	504	504
36310	东台	公用15#配变	10	200	160	160
36311	东台	公用16#配变.	10	400	320	320
36312	东台	公用21#配变	10	400	320	320
36313	东台	公用7#配变	10	200	160	160
36314	东台	公用8#配变	10	200	160	160
36315	东台	宏远华庭二号箱式变202004	10	630	504	504
36316	东台	宏远华庭三号箱式变203005	10	630	504	504
36317	东台	宏远华庭四号箱式变204006	10	630	504	504
36318	东台	宏远华庭一号箱式变201003	10	630	504	504
36319	东台	湖滨广场箱变配电变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36320	东台	开一1台片	10	400	273	273
36321	东台	罗二18#配变	10	400	235	235
36322	东台	罗二3配变	10	400	320	320
36323	东台	漆东公用10配变	10	400	320	320
36324	东台	鲍二2#配变	10	400	320	320
36325	东台	高桥1#配变	10	400	281	281
36326	东台	高桥10配变	10	400	274	274
36327	东台	高桥11#配变	10	200	101	101
36328	东台	高桥12#配变	10	400	276	276
36329	东台	高桥14#配变	10	200	160	160
36330	东台	高桥15配变	10	200	74	74
36331	东台	高桥16#配变	10	400	311	311
36332	东台	高桥2配变	10	200	111	111
36333	东台	高桥3#配变	10	400	143	143
36334	东台	高桥4配变	10	200	109	109
36335	东台	高桥5配变	10	200	140	140
36336	东台	高桥6配变	10	400	194	194
36337	东台	高桥7配变	10	315	252	252
36338	东台	高桥8#配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36339	东台	高桥9#配变	10	400	273	273
36340	东台	高桥十三配变	10	400	255	255
36341	东台	秦甸1#配变	10	200	98	98
36342	东台	秦甸10#配变	10	400	320	320
36343	东台	秦甸11#配变	10	400	302	302
36344	东台	秦甸2配变	10	400	206	206
36345	东台	秦甸4#配变	10	400	276	276
36346	东台	秦甸6配变	10	400	156	156
36347	东台	秦甸7配变	10	400	251	251
36348	东台	秦甸8配变	10	400	157	157
36349	东台	秦甸9配变	10	400	232	232
36350	东台	秦甸三配变	10	200	55	55
36351	东台	秦甸五#配变	10	200	67	67
36352	东台	养殖公司#4配变	10	400	320	320
36353	东台	养殖公司2#配变	10	400	261	261
36354	东台	养殖公司3#配变	10	630	497	497
36355	东台	养殖公司配变	10	160	106	106
36356	东台	开二24#配变	10	400	320	320
36357	东台	开二25#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36358	东台	开二26#配变	10	400	320	320
36359	东台	开二27#配变	10	400	320	320
36360	东台	开二28#配变	10	400	320	320
36361	东台	开一33配变	10	400	320	320
36362	东台	碧水湾配电室#3变压器	10	630	504	504
36363	东台	碧水湾配电室#4变压器	10	630	504	504
36364	东台	公用11#配变	10	200	160	160
36365	东台	公用12#配变	10	200	160	160
36366	东台	公用13#配变	10	200	160	160
36367	东台	公用14#配变	10	200	160	160
36368	东台	公用29#配变	10	400	299	299
36369	东台	公用变1配变	10	400	320	320
36370	东台	公用变20#配变	10	200	160	160
36371	东台	公用变2配变。	10	200	139	139
36372	东台	罗二11配变	10	315	252	252
36373	东台	罗二22#配变	10	400	265	265
36374	东台	罗二23配变	10	200	160	160
36375	东台	罗二9配变	10	400	281	281
36376	东台	溱东公用26#配变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36377	东台	溱东公用28#配变	10	400	276	276
36378	东台	溱东公用30#配变	10	400	320	320
36379	东台	溱东公用4#配变	10	400	320	320
36380	东台	雅河二期	10	400	320	320
36381	东台	开二10配变	10	400	320	320
36382	东台	开二11配变	10	400	249	249
36383	东台	开二13配变	10	400	244	244
36384	东台	开二15#配变	10	400	320	320
36385	东台	开二16配变	10	400	297	297
36386	东台	开二1配变	10	315	246	246
36387	东台	开二2#配变	10	400	293	293
36388	东台	开二20#配变	10	400	320	320
36389	东台	开二21配变	10	400	320	320
36390	东台	开二22配变	10	400	243	243
36391	东台	开二23配变	10	400	320	320
36392	东台	开二31配变	10	400	317	317
36393	东台	开二3配变	10	400	316	316
36394	东台	开二4配变	10	400	301	301
36395	东台	开二5配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36396	东台	开二7配变	10	400	309	309
36397	东台	开二9配变	10	400	312	312
36398	东台	开二十七配变	10	400	268	268
36399	东台	开三1配变	10	400	291	291
36400	东台	开三2配变	10	400	320	320
36401	东台	开三3#配变	10	400	316	316
36402	东台	开三4配变	10	400	222	222
36403	东台	开一11配变	10	400	276	276
36404	东台	开一22#配变	10	630	504	504
36405	东台	开一26#配变	10	630	492	492
36406	东台	开一27配变	10	400	320	320
36407	东台	开一2配变	10	400	320	320
36408	东台	开一34配变	10	400	320	320
36409	东台	开一35配变	10	400	320	320
36410	东台	开一39#配变	10	400	320	320
36411	东台	开一44#配变	10	400	320	320
36412	东台	开一45#配变	10	400	320	320
36413	东台	开一46#配变	10	630	504	504
36414	东台	开一59配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36415	东台	漆东公用9#配变	10	400	320	320
36416	东台	水产场1配变	10	200	144	144
36417	东台	水产场2配变	10	200	153	153
36418	东台	水产场3#配变	10	400	306	306
36419	东台	水产场4#配变	10	400	320	320
36420	东台	水产场5#配变	10	400	320	320
36421	东台	水产场6#配变	10	400	318	318
36422	东台	水产场7#配变	10	200	160	160
36423	东台	卧龙湾1#配变	10	800	640	640
36424	东台	开二12配变	10	400	320	320
36425	东台	开二14#配变	10	400	320	320
36426	东台	开一13配变	10	400	291	291
36427	东台	开一43#配变	10	400	320	320
36428	东台	开一62配变	10	400	128	128
36429	东台	开一8配变	10	400	0	0
36430	东台	开一十六配变	10	400	267	267
36431	东台	鲍南12#配变	10	200	160	160
36432	东台	鲍南4#配变	10	200	160	160
36433	东台	鲍一11#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36434	东台	鲍一14#配变	10	200	121	121
36435	东台	鲍一1配变	10	400	263	263
36436	东台	鲍一5配变	10	400	306	306
36437	东台	鲍一八配变	10	200	61	61
36438	东台	罗二24配变	10	400	320	320
36439	东台	罗二5配变	10	400	312	312
36440	东台	赵徐11#配变	10	200	160	160
36441	东台	赵徐5配变	10	200	125	125
36442	东台	鲍二1配变	10	400	201	201
36443	东台	鲍二三配变	10	400	218	218
36444	东台	鲍庄10#配变	10	400	320	320
36445	东台	鲍庄1配变	10	400	276	276
36446	东台	鲍庄2配变	10	200	112	112
36447	东台	鲍庄3配变	10	400	320	320
36448	东台	鲍庄4#配变	10	200	117	117
36449	东台	鲍庄5配变	10	400	230	230
36450	东台	鲍庄6配变	10	400	320	320
36451	东台	鲍庄7配变	10	400	320	320
36452	东台	鲍庄9配变	10	200	71	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36453	东台	鲍庄八配变	10	400	116	116
36454	东台	罗二17配变	10	400	281	281
36455	东台	罗二19#配变	10	400	195	195
36456	东台	罗二20#配变	10	400	170	170
36457	东台	罗二21#配变	10	400	290	290
36458	东台	溱东公用27#配变	10	400	310	310
36459	东台	溱东公用32#配变	10	400	272	272
36460	东台	溱东公用33#配变	10	400	307	307
36461	东台	溱东公用5#配变	10	400	293	293
36462	东台	苏庄10#配变	10	400	117	117
36463	东台	苏庄11#配变	10	200	160	160
36464	东台	苏庄12#配变	10	200	144	144
36465	东台	苏庄13#配变	10	400	252	252
36466	东台	苏庄14#配变	10	200	103	103
36467	东台	苏庄1配变	10	400	320	320
36468	东台	苏庄2配变	10	200	74	74
36469	东台	苏庄5配变	10	400	295	295
36470	东台	苏庄6配变	10	315	169	169
36471	东台	苏庄7配变	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36472	东台	苏庄8#配变	10	400	320	320
36473	东台	苏庄9#配变	10	200	118	118
36474	东台	苏庄三配变	10	400	62	62
36475	东台	苏庄四配变	10	400	248	248
36476	东台	新建1配变	10	400	304	304
36477	东台	新建3#配变	10	400	40	40
36478	东台	新建5配变	10	200	132	132
36479	东台	新建二配变	10	400	293	293
36480	东台	新建六台片	10	400	320	320
36481	东台	仓南八配变	10	400	0	0
36482	东台	仓南六配变	10	200	0	0
36483	东台	仓南七配变	10	200	0	0
36484	东台	仓南十配变	10	200	0	0
36485	东台	仓南四配变	10	400	0	0
36486	东台	仓南一配变	10	160	0	0
36487	东台	仓西二配变	10	200	0	0
36488	东台	朝阳八配变	10	200	0	0
36489	东台	朝阳二配变	10	200	0	0
36490	东台	朝阳七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36491	东台	朝阳三配变	10	200	0	0
36492	东台	朝阳五配变	10	200	0	0
36493	东台	大地和苑二配变	10	500	0	0
36494	东台	大地和苑六配变	10	630	0	0
36495	东台	大地和苑三配变	10	630	0	0
36496	东台	大地和苑四配变8001	10	500	0	0
36497	东台	大地和苑五配变	10	500	0	0
36498	东台	大地和苑一配变	10	630	0	0
36499	东台	华美八配变	10	200	0	0
36500	东台	华美二配变	10	400	0	0
36501	东台	华美六配变	10	200	0	0
36502	东台	华美七配变	10	200	0	0
36503	东台	华美三配变	10	400	0	0
36504	东台	华美四配变	10	200	0	0
36505	东台	华美五配变	10	400	0	0
36506	东台	华美一配变	10	315	0	0
36507	东台	街道#10配变	10	400	0	0
36508	东台	街道二配变.	10	400	0	0
36509	东台	街道六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36510	东台	街道五配变.	10	400	0	0
36511	东台	棉业公司一配变	10	400	0	0
36512	东台	三仓医院	10	250	0	0
36513	东台	四季花苑6#配变	10	800	0	0
36514	东台	四季花苑五配变	10	800	0	0
36515	东台	新仓华府主变	10	200	0	0
36516	东台	新仓路一号配变	10	400	0	0
36517	东台	沿河南路一配变	10	400	0	0
36518	东台	油厂一配变	10	200	0	0
36519	东台	镇北九配变	10	315	0	0
36520	东台	镇北六配变	10	400	0	0
36521	东台	镇东九配变	10	400	0	0
36522	东台	镇东六配变	10	400	0	0
36523	东台	镇东三配变	10	400	0	0
36524	东台	镇东一配变	10	400	0	0
36525	东台	镇南八配变	10	400	0	0
36526	东台	镇南二配变	10	315	0	0
36527	东台	镇南九配变(三仓）	10	200	0	0
36528	东台	镇南六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36529	东台	镇南七配变	10	200	0	0
36530	东台	镇南三配变	10	400	0	0
36531	东台	镇南十二配变	10	400	0	0
36532	东台	镇南十配变（节能）	10	400	0	0
36533	东台	镇南十三配变	10	200	0	0
36534	东台	镇南十四配变	10	400	0	0
36535	东台	镇南十五配变	10	200	0	0
36536	东台	镇南十一配变	10	400	0	0
36537	东台	镇南四配变	10	400	0	0
36538	东台	镇南五配变	10	315	0	0
36539	东台	镇南一配变	10	630	0	0
36540	东台	镇西二十八配变	10	630	0	0
36541	东台	镇西二十三配变	10	200	0	0
36542	东台	镇西九配变	10	400	0	0
36543	东台	镇西十二配变	10	400	0	0
36544	东台	镇西十六配变	10	400	0	0
36545	东台	镇西十三配变	10	315	0	0
36546	东台	镇西十五配变	10	400	0	0
36547	东台	镇西四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36548	东台	镇西五配变	10	400	0	0
36549	东台	中桥1配变	10	400	0	0
36550	东台	仓南二配变	10	200	0	0
36551	东台	仓南九配变	10	400	0	0
36552	东台	仓南三配变	10	400	0	0
36553	东台	仓南五配变	10	200	0	0
36554	东台	仓胜十配变	10	400	0	0
36555	东台	大地和苑七配变	10	630	0	0
36556	东台	府邸花园主变	10	630	0	0
36557	东台	合兴八配变	10	400	0	0
36558	东台	合兴九配变	10	200	0	0
36559	东台	合兴三配变	10	400	0	0
36560	东台	合兴四配变	10	200	0	0
36561	东台	合兴一配变	10	200	0	0
36562	东台	华美九配变	10	200	0	0
36563	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	0	0
36564	东台	集镇七配变.	10	200	0	0
36565	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	0	0
36566	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36567	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	0	0
36568	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	0	0
36569	东台	人和天润城#2配变	10	800	0	0
36570	东台	人和天润城#4配变	10	800	0	0
36571	东台	人和天润城#6配变	10	800	0	0
36572	东台	三仓工业园区二配变	10	400	0	0
36573	东台	三仓工业园区配变	10	400	0	0
36574	东台	四季花苑#1主变	10	800	0	0
36575	东台	四季花苑#2主变	10	800	0	0
36576	东台	王垛三配变	10	200	0	0
36577	东台	王垛十配变	10	400	0	0
36578	东台	王垛四配变	10	400	0	0
36579	东台	王垛五配变	10	315	0	0
36580	东台	镇西二配变	10	400	0	0
36581	东台	镇西二十六配变	10	400	0	0
36582	东台	镇西二十配变	10	400	0	0
36583	东台	镇西二十四配变	10	200	0	0
36584	东台	镇西二十五配变	10	200	0	0
36585	东台	镇西二十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36586	东台	镇西七配变	10	400	0	0
36587	东台	镇西三配变	10	200	0	0
36588	东台	镇西十七配变	10	400	0	0
36589	东台	镇西十四配变	10	400	0	0
36590	东台	镇西十一配变	10	200	0	0
36591	东台	镇西一配变	10	315	0	0
36592	东台	朝阳六配变	10	200	0	0
36593	东台	朝阳四配变	10	200	0	0
36594	东台	朝阳一配变	10	200	0	0
36595	东台	联边11#配变	10	200	160	160
36596	东台	联边二配变	10	200	130	130
36597	东台	联边九配变	10	200	4	4
36598	东台	联边三配变	10	200	126	126
36599	东台	联边十八配变	10	200	126	126
36600	东台	联边十配变	10	200	133	133
36601	东台	联边十七配变	10	200	160	160
36602	东台	联边十三配变	10	400	184	184
36603	东台	联边十四配变	10	200	109	109
36604	东台	联边十五配变	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36605	东台	联边四配变	10	400	273	273
36606	东台	联边一配变	10	200	99	99
36607	东台	仓西八配变	10	200	0	0
36608	东台	仓西六配变	10	400	0	0
36609	东台	仓西七配变	10	200	0	0
36610	东台	仓西三配变	10	200	0	0
36611	东台	仓西四配变	10	400	0	0
36612	东台	仓西五配变	10	400	0	0
36613	东台	仓西一配变	10	200	0	0
36614	东台	街道四配变.	10	400	0	0
36615	东台	南园区一配变	10	400	0	0
36616	东台	镇北二配变	10	400	0	0
36617	东台	镇北十一配变	10	400	0	0
36618	东台	镇东二十配变	10	400	0	0
36619	东台	镇东二十一配变	10	200	0	0
36620	东台	镇东七配变	10	400	0	0
36621	东台	镇东十二配变	10	400	0	0
36622	东台	镇东十六配变	10	400	0	0
36623	东台	镇东十五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36624	东台	镇东十一配变	10	400	0	0
36625	东台	镇东四配变	10	200	0	0
36626	东台	镇东五配变	10	200	0	0
36627	东台	仓东九配变	10	200	99	0
36628	东台	仓东三配变	10	400	291	0
36629	东台	金水湾二配变	10	630	504	0
36630	东台	金水湾三配变	10	630	504	0
36631	东台	金水湾四配变	10	630	504	0
36632	东台	金水湾一配变	10	630	504	0
36633	东台	兰址八配变	10	200	76	0
36634	东台	兰址二配变	10	200	129	0
36635	东台	兰址六配变	10	400	178	0
36636	东台	兰址七配变	10	200	46	0
36637	东台	兰址三配变	10	200	104	0
36638	东台	兰址十二配变	10	400	238	0
36639	东台	兰址十六配变	10	200	135	0
36640	东台	兰址十三配变	10	200	111	0
36641	东台	兰址十四配变	10	200	160	0
36642	东台	兰址十五配变	10	200	65	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36643	东台	兰址十一配变	10	200	52	0
36644	东台	兰址四配变	10	400	45	0
36645	东台	兰址五配变	10	400	197	0
36646	东台	兰址一配变	10	200	81	0
36647	东台	镇北十二配变	10	200	160	0
36648	东台	镇北五配变	10	200	149	0
36649	东台	镇北一配变	10	400	320	0
36650	东台	镇东二配变	10	400	311	0
36651	东台	镇东十三配变	10	400	274	0
36652	东台	镇东十四配变	10	200	133	0
36653	东台	川河八配变	10	200	81	0
36654	东台	川河二配变	10	200	138	0
36655	东台	川河九配变（节能）	10	200	147	0
36656	东台	川河六配变	10	400	251	0
36657	东台	川河七配变	10	200	33	0
36658	东台	川河三配变	10	200	79	0
36659	东台	川河十配变	10	400	232	0
36660	东台	川河四配变	10	200	71	0
36661	东台	川河五配变	10	200	14	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36662	东台	川河一配变	10	200	47	0
36663	东台	七一桥二配变	10	200	145	0
36664	东台	七一桥六配变	10	400	242	0
36665	东台	沙灶八配变	10	200	4	0
36666	东台	沙灶二配变	10	400	295	0
36667	东台	沙灶九配变	10	200	0	0
36668	东台	沙灶六配变	10	200	152	0
36669	东台	沙灶七配变	10	200	143	0
36670	东台	沙灶三配变	10	400	232	0
36671	东台	沙灶十八配变	10	200	17	0
36672	东台	沙灶十二配变	10	200	103	0
36673	东台	沙灶十六配变	10	200	0	0
36674	东台	沙灶十配变	10	200	100	0
36675	东台	沙灶十七配变	10	400	141	0
36676	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	115	0
36677	东台	沙灶十四配变	10	400	307	0
36678	东台	沙灶十五配变	10	200	61	0
36679	东台	沙灶十一配变	10	200	56	0
36680	东台	沙灶四配变	10	400	300	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36681	东台	沙灶五配变	10	400	0	0
36682	东台	沙灶一配变	10	200	126	0
36683	东台	水产场二配变(三仓）	10	200	87	0
36684	东台	水产场一配变	10	400	91	0
36685	东台	万洋二配变	10	200	40	0
36686	东台	万洋六配变	10	200	127	0
36687	东台	万洋七配变	10	200	130	0
36688	东台	万洋三配变	10	200	0	0
36689	东台	万洋四配变	10	200	33	0
36690	东台	万洋五配变	10	200	147	0
36691	东台	万洋一配变	10	200	73	0
36692	东台	新伍五配变	10	400	291	0
36693	东台	薛行八配变	10	200	147	0
36694	东台	薛行二配变	10	200	129	0
36695	东台	薛行九配变	10	200	90	0
36696	东台	薛行六配变	10	400	296	0
36697	东台	薛行七配变	10	400	223	0
36698	东台	薛行三配变	10	200	144	0
36699	东台	薛行四配变	10	400	221	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36700	东台	薛行五配变	10	200	125	0
36701	东台	薛行一配变	10	400	257	0
36702	东台	一仓居委会三配变	10	400	292	0
36703	东台	一仓六配变	10	200	136	0
36704	东台	北行二配变	10	200	0	0
36705	东台	北行六配变	10	200	0	0
36706	东台	北行三配变	10	200	0	0
36707	东台	北行四配变	10	200	0	0
36708	东台	北行五配变	10	200	0	0
36709	东台	北行一配变	10	200	0	0
36710	东台	七一二配变	10	200	0	0
36711	东台	七一六配变	10	400	0	0
36712	东台	七一七配变	10	200	0	0
36713	东台	七一桥三配变	10	400	0	0
36714	东台	七一桥四配变	10	400	0	0
36715	东台	七一桥一配变	10	400	0	0
36716	东台	七一三配变	10	200	0	0
36717	东台	七一四配变	10	200	0	0
36718	东台	七一五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36719	东台	七一一配变	10	400	0	0
36720	东台	三余八配变	10	200	0	0
36721	东台	三余二配变	10	200	0	0
36722	东台	三余九配变	10	400	0	0
36723	东台	三余六配变	10	400	0	0
36724	东台	三余七配变	10	200	0	0
36725	东台	三余三配变	10	200	0	0
36726	东台	三余十配变	10	400	0	0
36727	东台	三余四配变	10	400	0	0
36728	东台	三余五配变	10	200	0	0
36729	东台	三余一配变	10	400	0	0
36730	东台	新强二配变	10	400	0	0
36731	东台	新强六配变	10	400	0	0
36732	东台	新强三配变	10	400	0	0
36733	东台	新强四配变	10	200	0	0
36734	东台	新强五配变	10	200	0	0
36735	东台	新强一配变	10	200	0	0
36736	东台	新五三配变	10	400	0	0
36737	东台	新五四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36738	东台	新伍(九)配变	10	400	0	0
36739	东台	新伍8#配变	10	160	0	0
36740	东台	新伍二配变	10	200	0	0
36741	东台	新伍六配变	10	200	0	0
36742	东台	新伍七配变	10	400	0	0
36743	东台	新伍十二配变	10	400	0	0
36744	东台	新伍十六配变	10	400	0	0
36745	东台	新伍十配变	10	400	0	0
36746	东台	新伍十三配变	10	400	0	0
36747	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	0	0
36748	东台	新伍十五配变	10	200	0	0
36749	东台	新伍十一配变	10	200	0	0
36750	东台	新伍一配变	10	400	0	0
36751	东台	一仓4#配变	10	400	0	0
36752	东台	一仓二配变	10	400	0	0
36753	东台	一仓居委会二配变	10	200	0	0
36754	东台	一仓居委会一配变	10	400	0	0
36755	东台	一仓三配变	10	400	0	0
36756	东台	一仓五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36757	东台	一仓一配变	10	200	0	0
36758	东台	镇北七配变	10	400	0	0
36759	东台	镇北三配变	10	400	0	0
36760	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	0	0
36761	东台	集镇一配变	10	200	0	0
36762	东台	嘉诚花园二配变	10	315	0	0
36763	东台	嘉诚花园三配变	10	315	0	0
36764	东台	嘉诚花园一配变	10	400	0	0
36765	东台	街道八配变	10	400	0	0
36766	东台	街道九配变	10	400	0	0
36767	东台	街道七配变43645	10	400	0	0
36768	东台	街道三配变.	10	400	0	0
36769	东台	街道一配变.	10	400	0	0
36770	东台	人和天润城#1配变	10	800	0	0
36771	东台	人和天润城#3配变	10	800	0	0
36772	东台	人和天润城#5配变	10	800	0	0
36773	东台	三仓新时代一配变	10	400	0	0
36774	东台	镇北四配变	10	315	0	0
36775	东台	镇西八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36776	东台	镇西二十二配变	10	200	0	0
36777	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	0	0
36778	东台	镇西六配变	10	400	0	0
36779	东台	镇西十八配变	10	400	0	0
36780	东台	镇西十配变	10	630	0	0
36781	东台	八一二配变	10	200	0	0
36782	东台	八一五配变	10	200	0	0
36783	东台	八一一配变	10	200	0	0
36784	东台	仓胜八配变	10	200	0	0
36785	东台	仓胜二配变	10	400	0	0
36786	东台	仓胜九配变	10	200	0	0
36787	东台	仓胜六配变	10	200	0	0
36788	东台	仓胜七配变	10	200	0	0
36789	东台	仓胜三配变	10	400	0	0
36790	东台	仓胜十二配变	10	200	0	0
36791	东台	仓胜十三配变	10	200	0	0
36792	东台	仓胜十一配变	10	200	0	0
36793	东台	仓胜四配变	10	200	0	0
36794	东台	仓胜五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36795	东台	仓胜一配变	10	200	0	0
36796	东台	三渣八配变	10	400	0	0
36797	东台	三渣二配变	10	400	0	0
36798	东台	三渣九配变	10	200	0	0
36799	东台	三渣六配变	10	200	0	0
36800	东台	三渣七配变	10	200	0	0
36801	东台	三渣三配变	10	200	0	0
36802	东台	三渣四配变	10	200	0	0
36803	东台	三渣五配变	10	200	0	0
36804	东台	三渣一配变	10	400	0	0
36805	东台	绍河八配变	10	200	0	0
36806	东台	绍河二配变	10	200	0	0
36807	东台	绍河九配变	10	400	0	0
36808	东台	绍河六配变	10	200	0	0
36809	东台	绍河七配变	10	400	0	0
36810	东台	绍河三配变	10	200	0	0
36811	东台	绍河十配变	10	400	0	0
36812	东台	绍河十一配变	10	400	0	0
36813	东台	绍河四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36814	东台	绍河五配变	10	200	0	0
36815	东台	绍河一配变	10	200	0	0
36816	东台	王垛八配变	10	200	0	0
36817	东台	王垛六配变	10	200	0	0
36818	东台	王垛一配变	10	400	0	0
36819	东台	吴墩八配变	10	400	0	0
36820	东台	吴墩二配变	10	400	0	0
36821	东台	吴墩六配变	10	200	0	0
36822	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	0	0
36823	东台	吴墩三配变	10	200	0	0
36824	东台	吴墩四配变	10	200	0	0
36825	东台	吴墩五配变	10	400	0	0
36826	东台	吴墩一配变	10	400	0	0
36827	东台	镇西十九配变	10	400	0	0
36828	东台	八一四配变	10	200	19	0
36829	东台	王苴八配变	10	200	0	0
36830	东台	王苴二配变	10	200	91	0
36831	东台	王苴九配变	10	200	147	0
36832	东台	王苴六配变	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36833	东台	王苴七配变	10	200	37	0
36834	东台	王苴三配变	10	200	147	0
36835	东台	王苴十配变	10	400	190	0
36836	东台	王苴十一配变	10	200	131	0
36837	东台	王苴四配变	10	200	160	0
36838	东台	王苴五配变	10	200	85	0
36839	东台	王苴一配变	10	400	235	0
36840	东台	西舍八配变	10	400	279	0
36841	东台	西舍二配变	10	400	277	0
36842	东台	西舍六配变	10	200	101	0
36843	东台	西舍七配变	10	400	303	0
36844	东台	西舍三配变	10	200	113	0
36845	东台	西舍四配变	10	200	0	0
36846	东台	西舍五配变	10	200	110	0
36847	东台	西舍一配变	10	400	129	0
36848	东台	洋中八配变	10	200	134	0
36849	东台	洋中二配变	10	400	164	0
36850	东台	洋中九配变（节能）	10	400	300	0
36851	东台	洋中六配变	10	400	235	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36852	东台	洋中七配变	10	200	111	0
36853	东台	洋中三配变	10	200	30	0
36854	东台	洋中十二配变	10	200	100	0
36855	东台	洋中十配变	10	400	183	0
36856	东台	洋中十一配变	10	400	215	0
36857	东台	洋中四配变	10	400	294	0
36858	东台	洋中五配变	10	200	11	0
36859	东台	洋中一配变	10	400	110	0
36860	东台	腰舍八配变	10	400	155	0
36861	东台	腰舍二配变	10	200	28	0
36862	东台	腰舍九配变	10	400	216	0
36863	东台	腰舍六配变	10	200	12	0
36864	东台	腰舍七配变	10	200	146	0
36865	东台	腰舍三配变	10	200	83	0
36866	东台	腰舍十配变	10	200	109	0
36867	东台	腰舍四配变	10	400	276	0
36868	东台	腰舍五配变	10	200	125	0
36869	东台	腰舍一配变	10	400	234	0
36870	东台	朱万二配变	10	200	3	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36871	东台	朱万六配变	10	200	58	0
36872	东台	朱万三配变	10	200	0	0
36873	东台	朱万四配变	10	200	0	0
36874	东台	朱万五配变	10	200	129	0
36875	东台	朱万一配变	10	400	38	0
36876	东台	八一八配变	10	200	157	0
36877	东台	八一九配变	10	400	278	0
36878	东台	八一六配变	10	200	26	0
36879	东台	八一七配变	10	200	94	0
36880	东台	八一三配变	10	200	59	0
36881	东台	丁村八配变	10	200	93	0
36882	东台	丁村二配变	10	400	230	0
36883	东台	丁村六配变	10	200	145	0
36884	东台	丁村三配变	10	200	113	0
36885	东台	丁村四配变	10	200	142	0
36886	东台	丁村一配变	10	400	197	0
36887	东台	古舍8#配变	10	200	0	0
36888	东台	古舍二配变	10	400	236	0
36889	东台	古舍六配变	10	400	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36890	东台	古舍七配变	10	400	117	0
36891	东台	古舍三配变	10	200	61	0
36892	东台	古舍四配变	10	200	73	0
36893	东台	古舍五配变	10	200	129	0
36894	东台	古舍一配变	10	200	18	0
36895	东台	合兴二配变	10	200	160	0
36896	东台	合兴六配变	10	200	133	0
36897	东台	合兴七配变	10	200	86	0
36898	东台	合兴五配变	10	200	6	0
36899	东台	九丘二配变	10	200	160	0
36900	东台	九坵六配变	10	400	264	0
36901	东台	九坵七配变	10	200	0	0
36902	东台	九坵三配变	10	200	13	0
36903	东台	九坵四配变	10	200	60	0
36904	东台	九坵五配变	10	400	137	0
36905	东台	九坵一配变	10	400	0	0
36906	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	127	0
36907	东台	龙塘六配变	10	400	203	0
36908	东台	龙塘七配变	10	400	278	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36909	东台	龙塘三配变	10	200	55	0
36910	东台	龙塘四配变	10	200	128	0
36911	东台	龙塘五配变	10	200	8	0
36912	东台	龙塘一配变	10	200	31	0
36913	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	200	0
36914	东台	王垛二配变	10	200	133	0
36915	东台	王垛九配变（节能）	10	200	39	0
36916	东台	王垛七配变	10	400	287	0
36917	东台	镇北八配变	10	400	257	0
36918	东台	镇北十五配变	10	200	160	0
36919	东台	朱坝八配变	10	200	0	0
36920	东台	朱坝二配变	10	200	125	0
36921	东台	朱坝六配变	10	400	145	0
36922	东台	朱坝七配变	10	200	77	0
36923	东台	朱坝三配变	10	200	0	0
36924	东台	朱坝四配变	10	200	100	0
36925	东台	朱坝五配变	10	200	112	0
36926	东台	朱坝一配变	10	400	302	0
36927	东台	八连三号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36928	东台	八连一号配变	10	400	0	0
36929	东台	二十八连二号配变	10	400	0	0
36930	东台	二十八连一号配变	10	400	0	0
36931	东台	二十七连1#配变	10	400	0	0
36932	东台	弶港农场1#配变	10	400	0	0
36933	东台	弶港农场2#配变	10	400	0	0
36934	东台	九连二号配变	10	400	0	0
36935	东台	九连三号配变	10	400	0	0
36936	东台	九连四号配变	10	400	0	0
36937	东台	九连一号配变	10	400	0	0
36938	东台	七连一号配变	10	400	0	0
36939	东台	十八连二号配变	10	400	0	0
36940	东台	十二连一配变	10	400	0	0
36941	东台	十连三号配变	10	400	0	0
36942	东台	十连一配变	10	400	0	0
36943	东台	十六连二号配变	10	400	0	0
36944	东台	十六连三号配变	10	400	0	0
36945	东台	十六连一号配变	10	400	0	0
36946	东台	十七连一号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36947	东台	十四连二号配变	10	200	0	0
36948	东台	十四连三号配变	10	400	0	0
36949	东台	十四连一号配变	10	400	0	0
36950	东台	十五连二号配变	10	200	0	0
36951	东台	十五连一号配变	10	400	0	0
36952	东台	养鸽场配变	10	400	0	0
36953	东台	陈林八配变	10	400	0	0
36954	东台	陈林二配变	10	400	0	0
36955	东台	陈林九配变	10	200	0	0
36956	东台	陈林六配变	10	200	0	0
36957	东台	陈林七配变	10	400	0	0
36958	东台	陈林三配变	10	200	0	0
36959	东台	陈林十二配变	10	200	0	0
36960	东台	陈林十配变	10	200	0	0
36961	东台	陈林十三配变	10	200	0	0
36962	东台	陈林十一配变	10	200	0	0
36963	东台	陈林四配变	10	200	0	0
36964	东台	陈林五配变	10	200	0	0
36965	东台	陈林一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36966	东台	兰址九配变	10	200	0	0
36967	东台	兰址十配变	10	400	0	0
36968	东台	强西二配变	10	400	0	0
36969	东台	强西九配变	10	200	0	0
36970	东台	强西三配变	10	200	0	0
36971	东台	强西十配变	10	200	0	0
36972	东台	强西十一配变	10	200	0	0
36973	东台	强西五配变	10	400	0	0
36974	东台	双楼八配变	10	200	0	0
36975	东台	双楼二配变	10	200	0	0
36976	东台	双楼九配变	10	200	0	0
36977	东台	双楼六配变	10	200	0	0
36978	东台	双楼七配变	10	200	0	0
36979	东台	双楼三配变	10	400	0	0
36980	东台	双楼十二配变	10	200	0	0
36981	东台	双楼十配变	10	200	0	0
36982	东台	双楼十三配变	10	200	0	0
36983	东台	双楼十一配变	10	200	0	0
36984	东台	双楼四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36985	东台	双楼五配变	10	200	0	0
36986	东台	双楼一配变	10	400	0	0
36987	东台	新农八配变	10	200	0	0
36988	东台	新农九配变	10	200	0	0
36989	东台	新农七配变	10	200	0	0
36990	东台	新农十二配变	10	200	0	0
36991	东台	新农十配变	10	400	0	0
36992	东台	新农十三配变	10	200	0	0
36993	东台	新农十一配变	10	200	0	0
36994	东台	新农一配变	10	200	0	0
36995	东台	镇东十九配变	10	400	0	0
36996	东台	镇东十配变	10	200	0	0
36997	东台	机场八配变	10	200	0	0
36998	东台	机场二配变	10	200	0	0
36999	东台	机场九配变	10	200	0	0
37000	东台	机场六配变	10	200	0	0
37001	东台	机场七配变	10	200	0	0
37002	东台	机场三配变	10	400	0	0
37003	东台	机场四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37004	东台	机场五配变	10	200	0	0
37005	东台	机场一配变	10	200	0	0
37006	东台	联北八配变	10	400	0	0
37007	东台	联北二配变	10	200	0	0
37008	东台	联北九配变	10	200	0	0
37009	东台	联北六配变	10	400	0	0
37010	东台	联北七配变	10	200	0	0
37011	东台	联北三配变	10	400	0	0
37012	东台	联北十二配变	10	400	0	0
37013	东台	联北十六配变	10	200	0	0
37014	东台	联北十配变	10	200	0	0
37015	东台	联北十七配变	10	200	0	0
37016	东台	联北十三配变	10	200	0	0
37017	东台	联北十四配变	10	400	0	0
37018	东台	联北十五配变	10	400	0	0
37019	东台	联北十一配变	10	200	0	0
37020	东台	联北四配变	10	400	0	0
37021	东台	联北五配变	10	400	0	0
37022	东台	联北一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37023	东台	林场一配变	10	200	0	0
37024	东台	临南二配变	10	400	0	0
37025	东台	临南九配变（节能）	10	200	0	0
37026	东台	临南六配变	10	200	0	0
37027	东台	临南三配变	10	400	0	0
37028	东台	临南十二配变	10	200	0	0
37029	东台	临南十配变（节能）	10	200	0	0
37030	东台	临南十一配变	10	400	0	0
37031	东台	临南四配变	10	200	0	0
37032	东台	临南五配变	10	200	0	0
37033	东台	临南一配变	10	400	0	0
37034	东台	新农#6配变	10	200	0	0
37035	东台	新农二配变	10	200	0	0
37036	东台	蚕种场1#配变	10	400	0	0
37037	东台	蚕种场2#配变	10	200	0	0
37038	东台	蚕种场三配变	10	400	0	0
37039	东台	岔路口配变	10	400	0	0
37040	东台	二十二连二号配变	10	400	0	0
37041	东台	二十二连四号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37042	东台	二十二连一号配变	10	400	0	0
37043	东台	二十连一号配变	10	400	0	0
37044	东台	二十三连二号配变	10	400	0	0
37045	东台	二十三连一号配变	10	400	0	0
37046	东台	二十四连二号配变	10	400	0	0
37047	东台	二十四连一号配变	10	400	0	0
37048	东台	二十五连一号配变	10	400	0	0
37049	东台	二十一连二号配变	10	400	0	0
37050	东台	二十一连三号配变	10	400	0	0
37051	东台	二十一连一号配变	10	400	0	0
37052	东台	集镇三配变（新农）	10	200	0	0
37053	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	0	0
37054	东台	集镇十配变(新农）	10	200	0	0
37055	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	0	0
37056	东台	集镇四配变（新农）	10	200	0	0
37057	东台	弶港农场3#配变	10	400	0	0
37058	东台	临海八配变	10	200	0	0
37059	东台	临海二配变	10	200	0	0
37060	东台	临海九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37061	东台	临海六配变	10	200	0	0
37062	东台	临海七配变	10	200	0	0
37063	东台	临海三配变	10	200	0	0
37064	东台	临海十二配变	10	200	0	0
37065	东台	临海十配变	10	200	0	0
37066	东台	临海十三配变	10	200	0	0
37067	东台	临海十一配变	10	200	0	0
37068	东台	临海四配变	10	200	0	0
37069	东台	临海五配变	10	200	0	0
37070	东台	临海一配变	10	400	0	0
37071	东台	十八连一号配变	10	400	0	0
37072	东台	十九连二号配变	10	400	0	0
37073	东台	十九连三配变	10	400	0	0
37074	东台	十九连一号配变	10	400	0	0
37075	东台	百家1#配变	10	400	0	0
37076	东台	百家2#配变	10	400	0	0
37077	东台	杜鹃1#配变	10	400	0	0
37078	东台	杜鹃2#配变	10	400	0	0
37079	东台	黄海二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37080	东台	黄海一配变	10	200	0	0
37081	东台	尖南1#配变	10	400	0	0
37082	东台	尖南6#配变	10	400	0	0
37083	东台	科技1#配变	10	400	0	0
37084	东台	科技二配变	10	200	0	0
37085	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	0	0
37086	东台	龙河配变	10	400	0	0
37087	东台	南苑二配变	10	630	0	0
37088	东台	南苑一配变	10	500	0	0
37089	东台	七连二号配变	10	400	0	0
37090	东台	七连三号配变	10	400	0	0
37091	东台	养鹅场配变	10	400	0	0
37092	东台	集镇八配变（新农）	10	200	0	0
37093	东台	集镇二配变（新农）	10	400	0	0
37094	东台	集镇九配变（新农）	10	200	0	0
37095	东台	集镇六配变（新农）	10	200	0	0
37096	东台	集镇七配变（新农）	10	200	0	0
37097	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	0	0
37098	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37099	东台	集镇五配变（新农）	10	400	0	0
37100	东台	集镇一配变（新农）	10	400	0	0
37101	东台	联边八配变	10	200	0	0
37102	东台	联边六配变	10	200	0	0
37103	东台	联边七配变	10	200	0	0
37104	东台	联边十二配变	10	400	0	0
37105	东台	联边十六配变	10	400	0	0
37106	东台	联边五配变	10	200	0	0
37107	东台	强西八配变	10	200	0	0
37108	东台	强西六配变	10	200	0	0
37109	东台	强西七配变	10	200	0	0
37110	东台	强西四配变	10	200	0	0
37111	东台	强西一配变	10	400	0	0
37112	东台	三兴#10配变	10	400	0	0
37113	东台	三兴#14配变	10	400	0	0
37114	东台	三兴#3配变	10	400	0	0
37115	东台	三兴19#配变	10	400	0	0
37116	东台	三兴八配变	10	400	0	0
37117	东台	三兴二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37118	东台	三兴二十二配变	10	200	0	0
37119	东台	三兴二十六配变	10	200	0	0
37120	东台	三兴二十四配变	10	200	0	0
37121	东台	三兴二十五配变	10	200	0	0
37122	东台	三兴二十一配变	10	200	0	0
37123	东台	三兴九配变	10	200	0	0
37124	东台	三兴六配变	10	200	0	0
37125	东台	三兴七配变	10	400	0	0
37126	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	0	0
37127	东台	三兴十二配变	10	400	0	0
37128	东台	三兴十六配变	10	400	0	0
37129	东台	三兴十七配变	10	400	0	0
37130	东台	三兴十三配变	10	200	0	0
37131	东台	三兴十五配变	10	200	0	0
37132	东台	三兴十一配变	10	400	0	0
37133	东台	三兴四配变	10	400	0	0
37134	东台	三兴五配变	10	200	0	0
37135	东台	三兴一配变	10	200	0	0
37136	东台	新农三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37137	东台	新农十四配变	10	200	0	0
37138	东台	新农四配变	10	400	0	0
37139	东台	新农五配变	10	200	0	0
37140	东台	东海2#配变	10	400	0	0
37141	东台	东海3#配变	10	400	0	0
37142	东台	东海一配变	10	400	0	0
37143	东台	科农二配变	10	400	0	0
37144	东台	科农三配变	10	200	0	0
37145	东台	科农四配变	10	200	0	0
37146	东台	科农一配变	10	400	0	0
37147	东台	龙塘5号配变	10	400	0	0
37148	东台	龙塘二配变	10	400	0	0
37149	东台	三兴二十配变	10	200	0	0
37150	东台	三兴二十三配变	10	200	0	0
37151	东台	双仙二配变	10	400	0	0
37152	东台	双仙三配变	10	200	0	0
37153	东台	双仙一配变	10	400	0	0
37154	东台	长寿1#配变	10	400	0	0
37155	东台	长寿2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37156	东台	仓东5配变	10	200	0	0
37157	东台	仓东八配变	10	200	0	0
37158	东台	仓东二配变	10	400	0	0
37159	东台	仓东六配变	10	400	0	0
37160	东台	仓东七配变	10	400	0	0
37161	东台	仓东四配变	10	200	0	0
37162	东台	仓东一配变	10	200	0	0
37163	东台	岔河八配变	10	400	0	0
37164	东台	岔河二配变	10	400	0	0
37165	东台	岔河九配变（节能）	10	200	0	0
37166	东台	岔河六配变	10	200	0	0
37167	东台	岔河七配变	10	200	0	0
37168	东台	岔河三配变	10	400	0	0
37169	东台	岔河十配变	10	400	0	0
37170	东台	岔河四配变	10	400	0	0
37171	东台	岔河五配变	10	200	0	0
37172	东台	岔河一配变	10	200	0	0
37173	东台	官苴八配变	10	400	0	0
37174	东台	官苴二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37175	东台	官苴九配变	10	400	0	0
37176	东台	官苴六配变	10	200	0	0
37177	东台	官苴七配变	10	200	0	0
37178	东台	官苴三配变	10	400	0	0
37179	东台	官苴十配变	10	200	0	0
37180	东台	官苴十一配变	10	200	0	0
37181	东台	官苴四配变	10	400	0	0
37182	东台	官苴五配变	10	200	0	0
37183	东台	官苴一配变	10	200	0	0
37184	东台	临南八配变	10	200	0	0
37185	东台	临南七配变	10	400	0	0
37186	东台	临南十三配变	10	200	0	0
37187	东台	新兴2#配变	10	200	0	0
37188	东台	新兴八配变	10	200	0	0
37189	东台	新兴九配变	10	200	0	0
37190	东台	新兴六配变	10	200	0	0
37191	东台	新兴七配变	10	200	0	0
37192	东台	新兴三配变	10	200	0	0
37193	东台	新兴十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37194	东台	新兴十配变	10	200	0	0
37195	东台	新兴十三配变	10	400	0	0
37196	东台	新兴十四配变	10	200	0	0
37197	东台	新兴十一配变	10	200	0	0
37198	东台	新兴四配变	10	200	0	0
37199	东台	新兴五配变	10	200	0	0
37200	东台	新兴一配变	10	400	0	0
37201	东台	镇北十配变	10	200	0	0
37202	东台	镇北十三配变	10	400	0	0
37203	东台	镇北十四配变	10	200	0	0
37204	东台	丁庄9综合变	10	400	298	298
37205	东台	丁庄八配变	10	400	291	291
37206	东台	丁庄二配变	10	200	153	153
37207	东台	丁庄六配变	10	400	278	278
37208	东台	丁庄三配变1	10	200	89	89
37209	东台	丁庄四配变	10	400	272	272
37210	东台	丁庄五配变	10	400	286	286
37211	东台	丁庄一配变	10	400	206	206
37212	东台	谭庄5配变	10	400	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37213	东台	谭庄七配变	10	400	222	222
37214	东台	谭庄三配变	10	400	160	160
37215	东台	谭庄一配变	10	315	223	223
37216	东台	塘坝12#配变	10	200	160	160
37217	东台	塘东12#配变	10	400	320	320
37218	东台	塘东13#配变	10	315	252	252
37219	东台	塘东八配变	10	400	288	288
37220	东台	塘东二配变	10	400	283	283
37221	东台	塘东九配变	10	400	216	216
37222	东台	塘东六配变	10	200	97	97
37223	东台	塘东七配变	10	200	99	99
37224	东台	塘东十四台片	10	400	320	320
37225	东台	塘东十五配变	10	400	309	309
37226	东台	塘东四配变	10	400	250	250
37227	东台	塘东五配变	10	400	295	295
37228	东台	谢庄10#配变	10	400	295	295
37229	东台	谢庄11#配变	10	400	48	48
37230	东台	谢庄9#配变	10	400	311	311
37231	东台	谢庄八配变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37232	东台	谢庄二配变	10	200	19	19
37233	东台	谢庄六配变(时堰)	10	400	155	155
37234	东台	谢庄七配变(时堰)	10	400	250	250
37235	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	310	310
37236	东台	谢庄十二配变（时堰）	10	400	139	139
37237	东台	谢庄四配变（时堰）	10	400	308	308
37238	东台	谢庄五配变	10	400	274	274
37239	东台	谢庄一配变	10	200	23	23
37240	东台	水产场九配变	10	400	320	320
37241	东台	陶东1配变	10	400	212	212
37242	东台	陶东七配变	10	400	320	320
37243	东台	陶东十台片配变	10	400	310	310
37244	东台	陶东四配变	10	200	136	136
37245	东台	陶思6配变	10	400	320	320
37246	东台	新嵇十五配变	10	400	157	157
37247	东台	丁庄七配变	10	400	320	320
37248	东台	嵇东四配变	10	400	320	320
37249	东台	嵇南11#配变	10	400	320	320
37250	东台	嵇南四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37251	东台	水产场12#配变	10	200	160	160
37252	东台	水产场13#配变	10	200	127	127
37253	东台	水产场七配变	10	400	313	313
37254	东台	水产场四配变	10	400	273	273
37255	东台	水产场五配变	10	400	320	320
37256	东台	公用九配变(时堰)	10	400	320	320
37257	东台	公用十三配变1	10	400	320	320
37258	东台	时东9#配变	10	400	237	237
37259	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	320	320
37260	东台	新嵇15#配变	10	400	182	182
37261	东台	公用(2)配变	10	400	320	320
37262	东台	公用16配变	10	400	320	320
37263	东台	公用34配变	10	400	320	320
37264	东台	公用二十八配变.	10	400	305	305
37265	东台	公用二十二配变（时堰）	10	315	252	252
37266	东台	公用二十九配变.	10	400	320	320
37267	东台	公用二十六配变.	10	400	296	296
37268	东台	公用二十三配变.	10	400	320	320
37269	东台	公用二十四配变.	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37270	东台	公用二十五配变.	10	400	320	320
37271	东台	公用六配变（时堰）	10	315	212	212
37272	东台	公用七配变(时堰）	10	400	320	320
37273	东台	公用三配变1	10	400	299	299
37274	东台	公用三十八配变	10	400	320	320
37275	东台	公用三十二配变	10	400	297	297
37276	东台	公用三十九配变	10	400	320	320
37277	东台	公用三十六配变	10	400	320	320
37278	东台	公用三十配变	10	400	320	320
37279	东台	公用三十三配变	10	400	320	320
37280	东台	公用三十五配变	10	400	309	309
37281	东台	公用十二配变（时堰）	10	400	312	312
37282	东台	公用十九配变（时堰）	10	400	320	320
37283	东台	公用十配变（时堰）	10	400	320	320
37284	东台	公用十五配变.	10	400	320	320
37285	东台	公用十一配变.	10	400	320	320
37286	东台	公用四配变（时堰）	10	400	320	320
37287	东台	公用四十配变	10	400	320	320
37288	东台	公用五配变.	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37289	东台	公用一配变1	10	400	304	304
37290	东台	供电所配变	10	400	266	266
37291	东台	嵇南五配变	10	400	288	288
37292	东台	嵇南一配变	10	400	314	314
37293	东台	九州小区1#箱变001003	10	500	400	400
37294	东台	九州小区2#箱变002002	10	500	400	400
37295	东台	九州小区3#箱变	10	500	400	400
37296	东台	聚鑫华府二	10	400	320	320
37297	东台	聚鑫华府一	10	400	320	320
37298	东台	时东3#配变	10	400	264	264
37299	东台	时东7#配变	10	400	320	320
37300	东台	时东二配变	10	200	160	160
37301	东台	时东四配变	10	400	315	315
37302	东台	时东五配变	10	400	276	276
37303	东台	时东一配变	10	200	160	160
37304	东台	时南4#配变	10	400	320	320
37305	东台	时南7#配变	10	400	320	320
37306	东台	时南二配变	10	200	151	151
37307	东台	时南六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37308	东台	时南三配变	10	400	306	306
37309	东台	时南五配变	10	400	320	320
37310	东台	时南一配变	10	200	160	160
37311	东台	时堰二配变	10	400	296	296
37312	东台	时堰三配变	10	400	294	294
37313	东台	时堰一配变	10	400	290	290
37314	东台	水产场二配变.	10	400	314	314
37315	东台	新时代4#配变	10	400	320	320
37316	东台	新时代二配变	10	400	320	320
37317	东台	新时代三配变	10	400	320	320
37318	东台	新时代一配变	10	400	320	320
37319	东台	阳光新城配电室#1变	10	630	504	504
37320	东台	镇政府1#配变	10	500	400	400
37321	东台	新城名府配电室#1变压器	10	800	640	640
37322	东台	新城名府配电室#3变压器	10	800	640	640
37323	东台	公用八配变1	10	400	320	320
37324	东台	公用二十配变（时堰）	10	400	212	212
37325	东台	公用二十七配变	10	400	320	320
37326	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37327	东台	公用三十一配变（时堰）	10	400	320	320
37328	东台	公用十七配变	10	400	226	226
37329	东台	公用十四配变3	10	400	320	320
37330	东台	嵇东十三配变	10	400	297	297
37331	东台	嵇南九配变	10	400	311	311
37332	东台	天邑一品开关站#2	10	630	504	504
37333	东台	天邑一品配电房#3变压器800KVA配变	10	800	640	640
37334	东台	天邑一品配电房#6变压器800KVA配变	10	800	640	640
37335	东台	新城名府5#变压器	10	630	504	504
37336	东台	新嵇八配变	10	400	320	320
37337	东台	新嵇二配变	10	200	160	160
37338	东台	新嵇九配变	10	400	272	272
37339	东台	新嵇六配变	10	400	317	317
37340	东台	新嵇十七配变	10	400	320	320
37341	东台	新嵇十三配变	10	400	320	320
37342	东台	新嵇十一配变	10	400	304	304
37343	东台	新嵇四配变	10	400	228	228
37344	东台	新嵇五配变	10	400	296	296
37345	东台	新嵇一配变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37346	东台	水产场14#配变	10	400	315	315
37347	东台	水产场八配变	10	400	320	320
37348	东台	水产场十五配变	10	400	320	320
37349	东台	水产场十一配变	10	400	320	320
37350	东台	水产场一配变1	10	400	260	260
37351	东台	塘南十一配变	10	400	288	288
37352	东台	塘南五配变	10	400	320	320
37353	东台	阳光新城配电室002#变	10	630	504	504
37354	东台	塘南七配变	10	400	320	320
37355	东台	新城名府配电室#2变压器	10	800	640	640
37356	东台	新城名府配电室#4变压器	10	800	640	640
37357	东台	嵇南7配变	10	400	287	287
37358	东台	农民公寓配变	10	400	320	320
37359	东台	农民公寓箱变030011	10	250	200	200
37360	东台	天邑一品开关站#1	10	630	504	504
37361	东台	天邑一品配电房#4变压器800KVA配变	10	800	640	640
37362	东台	天邑一品配电房#5变压器800KVA配变	10	800	640	640
37363	东台	新城名府6#变压器	10	630	499	499
37364	东台	存山9#配变	10	400	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37365	东台	存山八配变	10	200	26	26
37366	东台	存山二配变	10	400	82	82
37367	东台	存山六配变	10	400	248	248
37368	东台	存山七配变	10	400	91	91
37369	东台	存山三配变	10	400	114	114
37370	东台	存山四配变	10	400	0	0
37371	东台	存山五配变	10	400	170	170
37372	东台	存山一配变	10	400	304	304
37373	东台	沙杨12#配变	10	400	257	257
37374	东台	沙杨13#配变	10	200	160	160
37375	东台	沙杨14#配变	10	200	160	160
37376	东台	沙杨2#配变	10	400	314	314
37377	东台	沙杨八配变	10	400	267	267
37378	东台	沙杨九配变	10	400	93	93
37379	东台	沙杨六配变	10	200	115	115
37380	东台	沙杨七配变	10	200	160	160
37381	东台	沙杨三配变	10	400	265	265
37382	东台	沙杨十配变	10	400	276	276
37383	东台	沙杨十一配变（专项）	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37384	东台	沙杨四配变	10	315	160	160
37385	东台	沙杨五配变	10	400	320	320
37386	东台	沙杨一配变	10	400	274	274
37387	东台	塘坝10#配变	10	400	294	294
37388	东台	塘坝11#配变	10	200	160	160
37389	东台	塘坝13#配变	10	200	160	160
37390	东台	塘坝4#配变	10	200	26	26
37391	东台	塘坝八配变(专项)	10	400	232	232
37392	东台	塘坝六配变	10	400	260	260
37393	东台	塘坝七配变	10	400	272	272
37394	东台	塘坝三配变	10	200	145	145
37395	东台	塘坝五配变	10	400	320	320
37396	东台	塘坝一配变	10	400	320	320
37397	东台	塘东11#配变	10	200	146	146
37398	东台	塘东三配变	10	200	130	130
37399	东台	塘东十配变	10	400	173	173
37400	东台	塘东一配变	10	400	288	288
37401	东台	塘南1配变	10	400	255	255
37402	东台	塘南八配变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37403	东台	塘南二配变	10	400	307	307
37404	东台	塘南九配变(专项)	10	400	314	314
37405	东台	塘南六配变	10	400	264	264
37406	东台	塘南三配变	10	200	68	68
37407	东台	池塘二配变	10	400	320	320
37408	东台	池塘三配变	10	400	189	189
37409	东台	池塘一配变	10	400	320	320
37410	东台	红庄6配变	10	400	220	220
37411	东台	红庄二号配变	10	400	272	272
37412	东台	红庄七配变	10	400	268	268
37413	东台	红庄三配变	10	200	89	89
37414	东台	红庄四号配变	10	400	151	151
37415	东台	红庄五配变	10	400	320	320
37416	东台	红庄一号配变	10	400	308	308
37417	东台	交通10#配变	10	630	504	504
37418	东台	交通9#配变	10	400	320	320
37419	东台	交通八配变	10	400	310	310
37420	东台	交通二配变	10	400	314	314
37421	东台	交通六配变	10	400	288	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37422	东台	交通七配变	10	400	320	320
37423	东台	交通三配变	10	200	160	160
37424	东台	交通四号配变	10	400	295	295
37425	东台	交通五配变	10	200	135	135
37426	东台	交通一号配变	10	400	313	313
37427	东台	谭庄(6)配变	10	200	120	120
37428	东台	谭庄12#配变	10	400	260	260
37429	东台	谭庄八配变	10	400	250	250
37430	东台	谭庄二配变	10	400	301	301
37431	东台	谭庄九配变	10	400	163	163
37432	东台	谭庄四配变	10	400	271	271
37433	东台	时东10#配变	10	400	287	287
37434	东台	时东8#配变	10	400	320	320
37435	东台	新嵇14#配变（节能再利用）	10	200	157	157
37436	东台	嵇东19#配变	10	400	320	320
37437	东台	嵇东二配变	10	400	313	313
37438	东台	嵇东九台片	10	400	279	279
37439	东台	嵇东十四台片	10	400	259	259
37440	东台	嵇东十台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37441	东台	嵇东五台片	10	400	320	320
37442	东台	池塘4#配变	10	400	255	255
37443	东台	池塘五配变	10	200	160	160
37444	东台	顾舍三配变	10	315	118	118
37445	东台	进胜9#配变	10	400	248	248
37446	东台	进胜二配变	10	400	290	290
37447	东台	进胜七配变	10	400	143	143
37448	东台	进胜四配变	10	400	70	70
37449	东台	进胜五配变	10	400	52	52
37450	东台	进胜一号配变	10	400	274	274
37451	东台	莫庄(九)配变	10	200	91	91
37452	东台	莫庄(十)配变	10	200	125	125
37453	东台	莫庄11#配变	10	200	160	160
37454	东台	莫庄二配变	10	200	130	130
37455	东台	莫庄六配变	10	400	138	138
37456	东台	莫庄七配变	10	400	250	250
37457	东台	莫庄三配变	10	200	100	100
37458	东台	莫庄四配变	10	400	193	193
37459	东台	莫庄一号配变	10	400	189	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37460	东台	吴堡8#配变	10	400	202	202
37461	东台	吴堡六配变	10	400	151	151
37462	东台	吴堡七配变	10	400	282	282
37463	东台	谢奚1号配变	10	400	252	252
37464	东台	谢奚3配变	10	400	291	291
37465	东台	谢奚二号配变	10	200	77	77
37466	东台	谢奚六#配变	10	400	320	320
37467	东台	谢奚四配变	10	400	301	301
37468	东台	曹庄2配变	10	400	149	149
37469	东台	曹庄6配变	10	400	106	106
37470	东台	曹庄7配变	10	400	224	224
37471	东台	曹庄八配变	10	200	160	160
37472	东台	曹庄三配变	10	400	216	216
37473	东台	曹庄四配变	10	400	320	320
37474	东台	曹庄五配变	10	200	134	134
37475	东台	曹庄一配变	10	400	247	247
37476	东台	嵇东18#配变	10	400	182	182
37477	东台	进胜10#配变	10	400	248	248
37478	东台	进胜三号配变	10	400	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37479	东台	莫庄八配变	10	200	132	132
37480	东台	吴堡(5)配变	10	400	296	296
37481	东台	吴堡9#配变	10	400	299	299
37482	东台	吴堡二号配变	10	200	75	75
37483	东台	吴堡三号配变	10	400	280	280
37484	东台	吴堡四配变	10	400	241	241
37485	东台	吴堡一号配变	10	400	320	320
37486	东台	五星(10)配变	10	400	285	285
37487	东台	溪北7#配变	10	400	320	320
37488	东台	溪北八配变	10	400	298	298
37489	东台	溪北二号配变	10	400	201	201
37490	东台	溪北四配变	10	500	211	211
37491	东台	溪北五配变	10	400	259	259
37492	东台	溪北一配变	10	400	67	67
37493	东台	新嵇16#配变	10	630	504	504
37494	东台	周舍4配变	10	400	320	320
37495	东台	周舍5配变	10	400	291	291
37496	东台	周舍9#配变	10	400	292	292
37497	东台	周舍八#配变	10	400	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37498	东台	周舍二配变	10	200	99	99
37499	东台	周舍六配变	10	400	167	167
37500	东台	周舍七配变	10	400	260	260
37501	东台	周舍三配变	10	200	129	129
37502	东台	周舍一号配变	10	200	61	61
37503	东台	朱庄(二)号配变	10	200	18	18
37504	东台	朱庄7#配变	10	200	160	160
37505	东台	朱庄8#配变	10	200	146	146
37506	东台	朱庄六配变	10	400	95	95
37507	东台	朱庄三配变	10	400	239	239
37508	东台	朱庄四配变	10	400	239	239
37509	东台	朱庄五配变	10	400	216	216
37510	东台	朱庄一配变	10	400	241	241
37511	东台	时东六配变	10	400	312	312
37512	东台	嵇东16#配变	10	400	320	320
37513	东台	水产场十配变	10	400	243	243
37514	东台	五星八配变	10	400	78	78
37515	东台	五星二配变	10	400	112	112
37516	东台	五星九配变	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37517	东台	五星六配变	10	400	205	205
37518	东台	五星七配变	10	400	302	302
37519	东台	五星三配变	10	400	104	104
37520	东台	五星十一配变	10	400	251	251
37521	东台	五星四号配变	10	315	88	88
37522	东台	五星五配变	10	400	279	279
37523	东台	五星一配变	10	400	251	251
37524	东台	溪北三号配变	10	400	316	316
37525	东台	新八二配变	10	400	222	222
37526	东台	新八一配变	10	400	291	291
37527	东台	嵇东15#配变	10	400	320	320
37528	东台	嵇东17#配变	10	400	279	279
37529	东台	嵇东20配变	10	400	255	255
37530	东台	嵇东八台片	10	400	320	320
37531	东台	嵇东六台片	10	400	320	320
37532	东台	嵇东七台片	10	400	311	311
37533	东台	嵇东三台片	10	400	284	284
37534	东台	嵇东十二台片	10	400	264	264
37535	东台	嵇东十一台片	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37536	东台	嵇东一号	10	315	252	252
37537	东台	嵇南10#配变	10	400	320	320
37538	东台	嵇南八台片	10	400	311	311
37539	东台	嵇南二台片	10	400	320	320
37540	东台	嵇南六台片	10	400	320	320
37541	东台	嵇南三台片	10	400	240	240
37542	东台	交通11#配变	10	400	192	192
37543	东台	溪南五台片	10	400	296	296
37544	东台	新嵇(七)台片	10	400	320	320
37545	东台	新嵇十二台片	10	400	320	320
37546	东台	新嵇十台片	10	400	301	301
37547	东台	公用十八配变	10	400	272	272
37548	东台	新嵇三配变	10	400	289	289
37549	东台	顾舍1配变	10	200	83	83
37550	东台	顾舍二配变	10	400	158	158
37551	东台	顾舍七配变	10	200	101	101
37552	东台	顾舍四配变	10	200	100	100
37553	东台	顾舍五配变	10	200	135	135
37554	东台	红庄八配变	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37555	东台	进胜6配变	10	400	97	97
37556	东台	进胜八配变	10	400	273	273
37557	东台	六烈八配变	10	200	58	58
37558	东台	六烈十配变	10	200	110	110
37559	东台	六烈四配变	10	400	299	299
37560	东台	六烈一配变	10	400	287	287
37561	东台	建东11#配变	10	400	272	272
37562	东台	建东12#配变	10	400	309	309
37563	东台	建东13#配变	10	400	292	292
37564	东台	建东14#配变	10	400	110	110
37565	东台	建东2配变	10	400	276	276
37566	东台	建东八配变	10	400	229	229
37567	东台	建东九配变	10	200	160	160
37568	东台	建东七配变	10	200	137	137
37569	东台	建东三配变	10	400	173	173
37570	东台	建东十配变	10	200	71	71
37571	东台	建东四配变	10	200	66	66
37572	东台	建东五配变	10	200	127	127
37573	东台	建东一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37574	东台	姜凡7#配变	10	400	289	289
37575	东台	姜凡8#配变	10	400	320	320
37576	东台	姜凡9#配变	10	400	262	262
37577	东台	姜凡二配变	10	400	285	285
37578	东台	姜凡六配变	10	200	139	139
37579	东台	姜凡三配变	10	200	106	106
37580	东台	姜凡四配变	10	200	68	68
37581	东台	姜凡五配变	10	400	265	265
37582	东台	姜凡一配变	10	400	291	291
37583	东台	莫庄(5)配变	10	400	279	279
37584	东台	三林7#配变	10	400	200	200
37585	东台	三林8#配变	10	200	130	130
37586	东台	三林四配变	10	400	277	277
37587	东台	溪北六台片	10	400	320	320
37588	东台	溪南7#配变	10	400	297	297
37589	东台	溪南二号	10	200	134	134
37590	东台	溪南六台片	10	200	129	129
37591	东台	溪南三台片	10	200	98	98
37592	东台	溪南四台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37593	东台	溪南一号	10	200	148	148
37594	东台	谢奚五配变	10	200	112	112
37595	东台	黄柏4#配变	10	200	149	149
37596	东台	黄柏二配变	10	400	290	290
37597	东台	黄柏三配变	10	400	234	234
37598	东台	黄柏一配变	10	200	157	157
37599	东台	时南8#配变	10	200	146	146
37600	东台	水产场六配变	10	400	268	268
37601	东台	水产场三配变	10	400	296	296
37602	东台	陶东八配变	10	400	320	320
37603	东台	陶东二配变	10	400	292	292
37604	东台	陶东九配变	10	400	182	182
37605	东台	陶东六配变	10	400	275	275
37606	东台	陶东三配变	10	200	127	127
37607	东台	陶东十一配变	10	400	315	315
37608	东台	陶东五配变	10	400	259	259
37609	东台	陶思10配变	10	200	102	102
37610	东台	陶思14#配变	10	400	320	320
37611	东台	陶思15配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37612	东台	陶思9配变	10	400	320	320
37613	东台	陶思七配变	10	400	273	273
37614	东台	陶思三配变	10	400	224	224
37615	东台	陶思十一配变	10	200	120	120
37616	东台	陶思四配变	10	400	285	285
37617	东台	陶思一配变	10	400	252	252
37618	东台	塘坝9#配变	10	200	159	159
37619	东台	塘坝二配变	10	400	247	247
37620	东台	塘南10#配变	10	400	319	319
37621	东台	塘南4配变	10	400	292	292
37622	东台	陶思13#配变	10	400	265	265
37623	东台	陶思八配变	10	400	320	320
37624	东台	陶思二配变	10	400	271	271
37625	东台	陶思五配变	10	400	248	248
37626	东台	六烈12#配变	10	400	275	275
37627	东台	六烈7配变	10	200	113	113
37628	东台	六烈二配变	10	400	206	206
37629	东台	六烈九配变	10	400	249	249
37630	东台	六烈六配变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37631	东台	六烈三台片	10	400	268	268
37632	东台	六烈十一配变(专项)	10	400	189	189
37633	东台	六烈五配变	10	200	23	23
37634	东台	倪莫12#配变	10	400	313	313
37635	东台	倪莫13#配变	10	400	177	177
37636	东台	倪莫15#配变	10	400	128	128
37637	东台	倪莫八配变	10	200	0	0
37638	东台	倪莫二配变	10	400	187	187
37639	东台	倪莫六配变	10	315	146	146
37640	东台	倪莫三配变	10	400	198	198
37641	东台	倪莫十配变	10	400	216	216
37642	东台	倪莫十一配变（专项）	10	400	77	77
37643	东台	倪莫四配变	10	400	226	226
37644	东台	拥庄8#配变	10	400	198	198
37645	东台	拥庄七配变(专项)	10	400	248	248
37646	东台	拥庄三配变	10	200	116	116
37647	东台	拥庄五配变	10	200	84	84
37648	东台	拥庄一配变	10	400	160	160
37649	东台	后港9#配变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37650	东台	加强(1)配变	10	400	239	239
37651	东台	加强7#配变	10	400	320	320
37652	东台	加强二配变	10	400	94	94
37653	东台	加强六配变	10	200	160	160
37654	东台	加强三配变	10	200	160	160
37655	东台	加强四配变	10	200	76	76
37656	东台	加强五配变(利用)	10	200	100	100
37657	东台	街道26#配变	10	400	187	187
37658	东台	街道二十四配变	10	400	180	180
37659	东台	街道七配变	10	400	199	199
37660	东台	天祥1配变	10	200	0	0
37661	东台	天祥9#配变	10	200	125	125
37662	东台	天祥八配变（专项）	10	400	313	313
37663	东台	天祥二配变	10	200	85	85
37664	东台	天祥六配变	10	200	0	0
37665	东台	天祥七配变（专项）	10	400	169	169
37666	东台	天祥三配变	10	400	236	236
37667	东台	天祥四配变	10	400	196	196
37668	东台	天祥五配变	10	400	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37669	东台	拥庄6#配变	10	400	109	109
37670	东台	拥庄二配变	10	400	150	150
37671	东台	拥庄四配变	10	200	105	105
37672	东台	振中10#配变	10	200	89	89
37673	东台	振中八配变	10	400	138	138
37674	东台	振中二配变	10	400	118	118
37675	东台	振中九配变（专项）	10	400	267	267
37676	东台	振中六配变	10	200	72	72
37677	东台	振中七配变	10	400	34	34
37678	东台	振中三配变	10	400	252	252
37679	东台	振中四配变	10	200	0	0
37680	东台	振中五配变	10	400	2	2
37681	东台	振中一配变	10	400	176	176
37682	东台	陈庄8#配变	10	400	220	220
37683	东台	陈庄七配变	10	200	101	101
37684	东台	陈庄四配变	10	200	47	47
37685	东台	陈庄五配变	10	400	190	190
37686	东台	陈庄一配变	10	400	54	54
37687	东台	建东(6)配变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37688	东台	建东15#配变	10	400	320	320
37689	东台	缪陆八配变(专项)	10	400	320	320
37690	东台	缪陆九配变(专项)	10	400	320	320
37691	东台	缪陆三配变	10	200	116	116
37692	东台	三林6#配变	10	400	229	229
37693	东台	三林二配变	10	200	21	21
37694	东台	三林三配变	10	400	262	262
37695	东台	三林五配变	10	400	64	64
37696	东台	三林一配变	10	400	248	248
37697	东台	沈波4#配变	10	400	128	128
37698	东台	沈波8#配变	10	200	160	160
37699	东台	沈波9#配变	10	400	207	207
37700	东台	沈波二配变	10	400	93	93
37701	东台	沈波六台片	10	400	245	245
37702	东台	沈波七台片配变	10	200	83	83
37703	东台	沈波三配变	10	200	95	95
37704	东台	沈波五配变	10	400	234	234
37705	东台	沈波一配变	10	400	0	0
37706	东台	唐王11#配变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37707	东台	唐王八配变	10	400	160	160
37708	东台	唐王二配变	10	400	296	296
37709	东台	唐王六配变	10	400	268	268
37710	东台	唐王七配变	10	400	144	144
37711	东台	唐王三配变	10	400	237	237
37712	东台	唐王十配变	10	200	83	83
37713	东台	唐王五配变	10	400	56	56
37714	东台	种子场二配变	10	400	274	274
37715	东台	种子场三配变	10	200	99	99
37716	东台	种子场四配变	10	400	250	250
37717	东台	种子场五配变(专项)	10	400	64	64
37718	东台	后港7#配变	10	400	289	289
37719	东台	坚强2配变	10	400	257	257
37720	东台	坚强6配变	10	400	320	320
37721	东台	坚强八配变	10	315	204	204
37722	东台	坚强九配变	10	400	94	94
37723	东台	坚强七配变	10	400	299	299
37724	东台	坚强三配变	10	400	287	287
37725	东台	坚强十二配变(专项）	10	400	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37726	东台	坚强十配变	10	400	320	320
37727	东台	坚强十一配变	10	400	320	320
37728	东台	坚强四配变	10	400	320	320
37729	东台	坚强五配变	10	200	73	73
37730	东台	坚强一配变	10	400	269	269
37731	东台	街道(九)配变	10	200	160	160
37732	东台	街道22#配变	10	400	320	320
37733	东台	街道23#配变	10	400	275	275
37734	东台	街道25#配变	10	400	228	228
37735	东台	街道二配变	10	400	320	320
37736	东台	街道二十配变	10	400	320	320
37737	东台	街道三配变	10	400	299	299
37738	东台	街道十六配变	10	200	144	144
37739	东台	街道十七配变	10	400	320	320
37740	东台	街道十三配变	10	400	297	297
37741	东台	街道十四配变	10	400	320	320
37742	东台	街道五配变	10	400	320	320
37743	东台	陈利八配变（专项）	10	400	263	263
37744	东台	陈利二配变	10	400	5	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37745	东台	陈利九配变	10	200	119	119
37746	东台	陈利六配变	10	400	297	297
37747	东台	陈利七配变（专项）	10	400	202	202
37748	东台	陈利三配变	10	400	320	320
37749	东台	陈利四配变	10	400	204	204
37750	东台	陈利五配变	10	400	320	320
37751	东台	陈利一配变	10	200	76	76
37752	东台	陈庄三配变	10	200	15	15
37753	东台	坚强13#配变	10	200	115	115
37754	东台	缪陆10#配变	10	400	85	85
37755	东台	缪陆2配变	10	400	227	227
37756	东台	缪陆六配变（专项）	10	400	272	272
37757	东台	缪陆七配变（专项）	10	400	248	248
37758	东台	缪陆四配变	10	400	219	219
37759	东台	缪陆五配变	10	400	202	202
37760	东台	缪陆一配变	10	400	144	144
37761	东台	沈垛7#配变	10	200	34	34
37762	东台	沈垛二配变	10	400	75	75
37763	东台	沈垛六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37764	东台	沈垛三配变	10	200	0	0
37765	东台	沈垛四配变	10	200	107	107
37766	东台	沈垛五配变	10	400	147	147
37767	东台	沈垛一配变	10	400	207	207
37768	东台	唐王1配变	10	400	146	146
37769	东台	唐王9配变	10	400	252	252
37770	东台	唐王四配变	10	400	156	156
37771	东台	杨舍二配变	10	400	193	193
37772	东台	杨舍六配变（专项）	10	400	276	276
37773	东台	杨舍三配变	10	200	3	3
37774	东台	杨舍四配变	10	200	85	85
37775	东台	杨舍五配变（专项）	10	400	110	110
37776	东台	杨舍一配变	10	400	240	240
37777	东台	英雄2配变	10	200	63	63
37778	东台	英雄3配变	10	400	228	228
37779	东台	英雄4配变	10	200	160	160
37780	东台	英雄八配变	10	400	252	252
37781	东台	英雄九配变	10	400	262	262
37782	东台	英雄六配变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37783	东台	英雄七配变	10	400	300	300
37784	东台	英雄十配变	10	200	160	160
37785	东台	英雄五配变	10	200	64	64
37786	东台	英雄一配变	10	200	124	124
37787	东台	种子场1#配变	10	400	288	288
37788	东台	陈庄二配变	10	400	220	220
37789	东台	陈庄六配变	10	200	12	12
37790	东台	顾舍六配变	10	200	113	113
37791	东台	后港8#配变	10	400	320	320
37792	东台	后港二配变	10	200	134	134
37793	东台	后港六配变	10	400	0	0
37794	东台	后港三配变	10	400	320	320
37795	东台	后港四配变	10	400	152	152
37796	东台	后港五配变	10	400	242	242
37797	东台	后港一配变	10	400	178	178
37798	东台	街道八配变.	10	400	282	282
37799	东台	街道二十一配变	10	400	172	172
37800	东台	街道六配变.	10	200	0	0
37801	东台	街道十八配变	10	400	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37802	东台	街道十二配变	10	400	250	250
37803	东台	街道十九配变	10	400	78	78
37804	东台	街道十配变	10	200	160	160
37805	东台	街道十五配变	10	200	7	7
37806	东台	街道十一配变	10	400	227	227
37807	东台	街道四配变	10	400	320	320
37808	东台	街道一配变	10	400	155	155
37809	东台	倪莫14#配变	10	400	201	201
37810	东台	倪莫九配变	10	400	69	69
37811	东台	倪莫七配变	10	400	216	216
37812	东台	倪莫五配变	10	400	71	71
37813	东台	倪莫一配变	10	400	76	76
37814	东台	鼓劲(七)配变	10	400	0	0
37815	东台	鼓劲八配变	10	400	0	0
37816	东台	鼓劲九配变	10	400	0	0
37817	东台	鼓劲三配变	10	200	0	0
37818	东台	鼓劲十配变	10	200	0	0
37819	东台	鼓劲十一配变	10	200	0	0
37820	东台	官坝四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37821	东台	红花#17配变	10	200	0	0
37822	东台	红花#18配变	10	200	0	0
37823	东台	红花八配变	10	400	0	0
37824	东台	红花二配变	10	200	0	0
37825	东台	红花九配变	10	200	0	0
37826	东台	红花十配变	10	200	0	0
37827	东台	红花五配变	10	400	0	0
37828	东台	乐园#12配变	10	400	0	0
37829	东台	乐园#13配变	10	400	0	0
37830	东台	乐园11#配变	10	200	0	0
37831	东台	乐园14#配变	10	400	0	0
37832	东台	乐园2配变	10	400	0	0
37833	东台	乐园八配变	10	400	0	0
37834	东台	乐园九配变	10	400	0	0
37835	东台	乐园六配变	10	400	0	0
37836	东台	乐园七配变	10	400	0	0
37837	东台	乐园三配变	10	400	0	0
37838	东台	乐园十配变	10	315	0	0
37839	东台	乐园四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37840	东台	乐园五配变	10	400	0	0
37841	东台	乐园一配变	10	200	0	0
37842	东台	唐胜六配变	10	200	0	0
37843	东台	振奋#7配变	10	200	0	0
37844	东台	振奋#8配变	10	400	0	0
37845	东台	振奋2配变	10	200	0	0
37846	东台	振奋3#配变	10	400	0	0
37847	东台	振奋4配变	10	400	0	0
37848	东台	振奋5配变	10	400	0	0
37849	东台	振奋6配变	10	200	0	0
37850	东台	振奋一配变	10	400	0	0
37851	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	0	0
37852	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	0	0
37853	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	0	0
37854	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	0	0
37855	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	0	0
37856	东台	安建1#配变	10	200	0	0
37857	东台	安建10#配变	10	400	0	0
37858	东台	安建11#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37859	东台	安建12#配变	10	200	0	0
37860	东台	安建14#配变	10	200	0	0
37861	东台	安建15#配变	10	200	0	0
37862	东台	安建17#配变	10	200	0	0
37863	东台	安建18#配变	10	400	0	0
37864	东台	安建2#配变	10	200	0	0
37865	东台	安建3#配变	10	200	0	0
37866	东台	安建4#配变	10	200	0	0
37867	东台	安建5#配变	10	200	0	0
37868	东台	安建6#配变	10	200	0	0
37869	东台	安建9#配变	10	200	0	0
37870	东台	郭联1#配变	10	400	0	0
37871	东台	郭联2#配变	10	400	0	0
37872	东台	郭联3#配变	10	200	0	0
37873	东台	郭联4#配变	10	200	0	0
37874	东台	郭联5#配变	10	400	0	0
37875	东台	郭联6#配变	10	400	0	0
37876	东台	郭联7#配变	10	200	0	0
37877	东台	郭联8#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37878	东台	郭联9#配变	10	200	0	0
37879	东台	恒城雅居2#变	10	800	0	0
37880	东台	集镇12#配变(唐洋）	10	200	0	0
37881	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	0	0
37882	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	0	0
37883	东台	集镇34#配变(唐洋）	10	200	0	0
37884	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	0	0
37885	东台	十里1#配变	10	200	0	0
37886	东台	十里10#配变	10	200	0	0
37887	东台	十里11#配变	10	400	0	0
37888	东台	十里2#配变	10	200	0	0
37889	东台	十里3#配变	10	200	0	0
37890	东台	十里4#配变	10	400	0	0
37891	东台	十里5#配变	10	200	0	0
37892	东台	十里6#配变	10	200	0	0
37893	东台	十里7#配变	10	200	0	0
37894	东台	十里8#配变	10	200	0	0
37895	东台	十里9#配变	10	200	0	0
37896	东台	双跃1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37897	东台	双跃10#配变	10	400	0	0
37898	东台	双跃11#配变	10	200	0	0
37899	东台	双跃2#配变	10	400	0	0
37900	东台	双跃3#配变	10	200	0	0
37901	东台	双跃4#配变	10	400	0	0
37902	东台	双跃5#配变	10	200	0	0
37903	东台	双跃6#配变	10	100	0	0
37904	东台	双跃7#配变	10	200	0	0
37905	东台	双跃8#配变	10	200	0	0
37906	东台	双跃9#配变	10	200	0	0
37907	东台	桃花源1#变	10	630	0	0
37908	东台	新元10#配变	10	200	0	0
37909	东台	新元4#配变	10	200	0	0
37910	东台	鑫园小区#1主变	10	400	0	0
37911	东台	鑫园小区#3主变	10	400	0	0
37912	东台	幸福花园2#变	10	630	0	0
37913	东台	幸福花园4#变	10	630	0	0
37914	东台	一总1#配变	10	200	0	0
37915	东台	一总10#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37916	东台	一总12#配变	10	200	0	0
37917	东台	一总13#配变	10	200	0	0
37918	东台	一总2#配变	10	200	0	0
37919	东台	一总3#配变	10	400	0	0
37920	东台	一总4#配变	10	400	0	0
37921	东台	一总5#配变	10	200	0	0
37922	东台	一总6#配变	10	400	0	0
37923	东台	一总7#配变	10	200	0	0
37924	东台	一总8#配变	10	200	0	0
37925	东台	一总9#配变	10	200	0	0
37926	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	0	0
37927	东台	朝福1#配变	10	200	0	0
37928	东台	朝福2＃配变	10	400	0	0
37929	东台	朝福3#配变	10	400	0	0
37930	东台	朝福4#配变	10	200	0	0
37931	东台	朝福5#配变	10	200	0	0
37932	东台	朝福6#配变	10	200	0	0
37933	东台	朝福7#配变	10	200	0	0
37934	东台	朝福8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37935	东台	红色1#配变	10	200	0	0
37936	东台	红色10#配变	10	200	0	0
37937	东台	红色11#配变	10	200	0	0
37938	东台	红色2#配变	10	400	0	0
37939	东台	红色3#配变	10	200	0	0
37940	东台	红色5#配变	10	400	0	0
37941	东台	红色7#配变	10	400	0	0
37942	东台	红色9#配变	10	315	0	0
37943	东台	万红1#配变	10	400	0	0
37944	东台	万红13#配变	10	400	0	0
37945	东台	万红14#配变	10	400	0	0
37946	东台	万红15#配变	10	400	0	0
37947	东台	万红2#配变	10	200	0	0
37948	东台	万红4#配变	10	400	0	0
37949	东台	万红5#配变	10	400	0	0
37950	东台	万红8#配变	10	400	0	0
37951	东台	新储1#配变	10	200	0	0
37952	东台	新储10#配变	10	200	0	0
37953	东台	新储2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37954	东台	新储3#配变	10	200	0	0
37955	东台	新储4#配变	10	200	0	0
37956	东台	新储5#配变	10	400	0	0
37957	东台	新储6#配变	10	200	0	0
37958	东台	新储7#配变	10	200	0	0
37959	东台	新储8#配变	10	400	0	0
37960	东台	新储9#配变	10	400	0	0
37961	东台	中苴1#配变	10	200	0	0
37962	东台	中苴10#配变	10	200	0	0
37963	东台	中苴11#配变	10	200	0	0
37964	东台	中苴12#配变	10	200	0	0
37965	东台	中苴13#配变	10	200	0	0
37966	东台	中苴14#配变	10	200	0	0
37967	东台	中苴15#配变	10	200	0	0
37968	东台	中苴16#配变	10	400	0	0
37969	东台	中苴17#配变	10	400	0	0
37970	东台	中苴19#配变	10	400	0	0
37971	东台	中苴2#配变	10	200	0	0
37972	东台	中苴3#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37973	东台	中苴4#配变	10	200	0	0
37974	东台	中苴5#配变	10	200	0	0
37975	东台	中苴6#配变	10	400	0	0
37976	东台	中苴7#配变	10	200	0	0
37977	东台	中苴8#配变	10	200	0	0
37978	东台	中苴9#配变	10	200	0	0
37979	东台	红花19#配变	10	400	155	0
37980	东台	唐洋二配变	10	160	17	0
37981	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	640	0
37982	东台	新元八配变	10	400	23	0
37983	东台	镇河七配变	10	200	4	0
37984	东台	二洋#10配变	10	400	0	0
37985	东台	二洋#11配变	10	400	0	0
37986	东台	二洋#9配变	10	200	0	0
37987	东台	二洋12#配变	10	200	0	0
37988	东台	二洋13#配变	10	400	0	0
37989	东台	二洋八配变	10	315	0	0
37990	东台	二洋二配变	10	400	0	0
37991	东台	二洋六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37992	东台	二洋七配变	10	400	0	0
37993	东台	二洋三配变	10	200	0	0
37994	东台	二洋四配变	10	200	0	0
37995	东台	二洋五配变	10	400	0	0
37996	东台	二洋一配变	10	400	0	0
37997	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	0	0
37998	东台	唐洋#3配变	10	400	0	0
37999	东台	唐洋一配变	10	200	0	0
38000	东台	五总#10配变	10	400	0	0
38001	东台	五总#11配变	10	400	0	0
38002	东台	五总#12配变	10	200	0	0
38003	东台	五总#7配变	10	315	0	0
38004	东台	五总#9配变	10	200	0	0
38005	东台	五总(六)配变	10	200	0	0
38006	东台	五总(一)配变	10	200	0	0
38007	东台	五总2配变	10	315	0	0
38008	东台	五总4配变	10	400	0	0
38009	东台	五总8#配变	10	400	0	0
38010	东台	五总三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38011	东台	五总五配变	10	400	0	0
38012	东台	新元#14配变	10	400	0	0
38013	东台	新元13配变	10	400	0	0
38014	东台	新元3#配变	10	400	0	0
38015	东台	新元九配变	10	200	0	0
38016	东台	新元六配变	10	400	0	0
38017	东台	新元七配变	10	160	0	0
38018	东台	战胜10#配变	10	200	0	0
38019	东台	战胜11#配变	10	400	0	0
38020	东台	战胜12#配变	10	400	0	0
38021	东台	战胜13#配变	10	400	0	0
38022	东台	战胜3#配变	10	400	0	0
38023	东台	战胜4#配变	10	200	0	0
38024	东台	战胜9#配变	10	200	0	0
38025	东台	战胜八配变	10	200	0	0
38026	东台	战胜二配变	10	200	0	0
38027	东台	战胜六配变	10	200	0	0
38028	东台	战胜七配变	10	200	0	0
38029	东台	战胜五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38030	东台	战胜一配变	10	200	0	0
38031	东台	镇河12#配变	10	200	0	0
38032	东台	镇河八配变	10	400	0	0
38033	东台	镇河二配变	10	400	0	0
38034	东台	镇河九配变	10	200	0	0
38035	东台	镇河六配变	10	400	0	0
38036	东台	镇河三配变	10	200	0	0
38037	东台	镇河十配变	10	200	0	0
38038	东台	镇河四配变	10	200	0	0
38039	东台	镇河五配变	10	200	0	0
38040	东台	镇河一配变	10	400	0	0
38041	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	95	0
38042	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	160	0
38043	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	0	0
38044	东台	鼓劲#14配变	10	200	0	0
38045	东台	鼓劲(四)配变	10	400	0	0
38046	东台	鼓劲13#配变	10	200	0	0
38047	东台	鼓劲2配变	10	200	0	0
38048	东台	鼓劲六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38049	东台	鼓劲五配变	10	400	0	0
38050	东台	鼓劲一配变	10	315	0	0
38051	东台	红花一配变	10	200	0	0
38052	东台	联灶#14配变	10	400	0	0
38053	东台	联灶#15配变	10	400	0	0
38054	东台	联灶#16配配	10	400	0	0
38055	东台	联灶#17配变	10	400	0	0
38056	东台	联灶#18配变	10	400	0	0
38057	东台	联灶#19配变	10	400	0	0
38058	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	0	0
38059	东台	联灶#21配变	10	200	0	0
38060	东台	联灶#7配变	10	400	0	0
38061	东台	联灶04#配变	10	400	0	0
38062	东台	联灶1#配变	10	400	0	0
38063	东台	联灶12#配变	10	400	0	0
38064	东台	联灶22#配变	10	400	0	0
38065	东台	联灶23#配变	10	400	0	0
38066	东台	联灶24#配变	10	400	0	0
38067	东台	联灶3#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38068	东台	联灶5#配变	10	400	0	0
38069	东台	联灶八配变	10	400	0	0
38070	东台	联灶二配变	10	200	0	0
38071	东台	联灶九配变	10	400	0	0
38072	东台	联灶六配变	10	315	0	0
38073	东台	联灶十配变	10	400	0	0
38074	东台	联灶十三配变	10	200	0	0
38075	东台	联灶十一配变	10	400	0	0
38076	东台	农场#(9)配变	10	315	0	0
38077	东台	农场#8配变	10	200	0	0
38078	东台	农场(三)配变	10	200	0	0
38079	东台	农场(一)配变	10	400	0	0
38080	东台	农场10#配变	10	200	0	0
38081	东台	农场5配变	10	400	0	0
38082	东台	农场6配变	10	400	0	0
38083	东台	农场7#配变	10	400	0	0
38084	东台	农场二配变	10	200	0	0
38085	东台	农场四配变	10	400	0	0
38086	东台	万红#11配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38087	东台	万红#12配变	10	200	0	0
38088	东台	万红10#配变	10	400	0	0
38089	东台	万红9#配变	10	200	0	0
38090	东台	万红六配变	10	400	0	0
38091	东台	万红七配变	10	200	0	0
38092	东台	万红三配变	10	400	0	0
38093	东台	张灶#12配变	10	200	0	0
38094	东台	张灶#13配变	10	200	0	0
38095	东台	张灶#14配变	10	200	0	0
38096	东台	张灶#16配变	10	400	0	0
38097	东台	张灶#1配变	10	400	0	0
38098	东台	张灶#7配变	10	400	0	0
38099	东台	张灶(九)配变	10	400	0	0
38100	东台	张灶(五)配变	10	200	0	0
38101	东台	张灶03#配变	10	200	0	0
38102	东台	张灶10#配变	10	400	0	0
38103	东台	张灶11#配变	10	400	0	0
38104	东台	张灶15#配变	10	400	0	0
38105	东台	张灶8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38106	东台	张灶二配变	10	200	0	0
38107	东台	张灶六配变	10	400	0	0
38108	东台	张灶四配变	10	200	0	0
38109	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	0	0
38110	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	0	0
38111	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	0	0
38112	东台	爱国#10配变	10	200	0	0
38113	东台	爱国11#配变	10	200	0	0
38114	东台	爱国13#配变	10	200	0	0
38115	东台	爱国14#配变	10	200	0	0
38116	东台	爱国15#配变	10	200	0	0
38117	东台	爱国1配变	10	400	0	0
38118	东台	爱国5#配变	10	400	0	0
38119	东台	爱国9#配变	10	200	0	0
38120	东台	爱国八配变	10	200	0	0
38121	东台	爱国二配变	10	200	0	0
38122	东台	爱国六配变	10	200	0	0
38123	东台	爱国七配变	10	400	0	0
38124	东台	爱国三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38125	东台	爱国四配变	10	200	0	0
38126	东台	红花#15配变	10	400	0	0
38127	东台	南洋#10配变	10	400	0	0
38128	东台	南洋#11配变	10	200	0	0
38129	东台	南洋#12配变	10	400	0	0
38130	东台	南洋#13配变	10	200	0	0
38131	东台	南洋14#配变	10	200	0	0
38132	东台	南洋2配变	10	200	0	0
38133	东台	南洋5#配变	10	400	0	0
38134	东台	南洋9#配变	10	200	0	0
38135	东台	南洋八配变	10	400	0	0
38136	东台	南洋六配变	10	200	0	0
38137	东台	南洋七配变	10	200	0	0
38138	东台	南洋三配变	10	200	0	0
38139	东台	南洋四配变	10	200	0	0
38140	东台	南洋一配变	10	200	0	0
38141	东台	唐胜八配变	10	200	0	0
38142	东台	唐胜九配变	10	400	0	0
38143	东台	唐胜七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38144	东台	唐胜三配变	10	200	0	0
38145	东台	心红#14配变	10	400	0	0
38146	东台	心红一配变	10	200	0	0
38147	东台	裕民#11配变	10	200	0	0
38148	东台	裕民#12配变	10	200	0	0
38149	东台	裕民#4配变	10	200	0	0
38150	东台	裕民#8配变	10	200	0	0
38151	东台	裕民#9配变	10	200	0	0
38152	东台	裕民10#配变	10	200	0	0
38153	东台	裕民2#配变	10	200	0	0
38154	东台	裕民六配变	10	400	0	0
38155	东台	裕民七配变	10	200	0	0
38156	东台	裕民三配变	10	200	0	0
38157	东台	裕民一配变	10	200	0	0
38158	东台	长红#11配变	10	200	0	0
38159	东台	长红(2)配变	10	400	0	0
38160	东台	长红10#配变	10	200	0	0
38161	东台	长红12#配变	10	200	0	0
38162	东台	长红13#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38163	东台	长红14#配变	10	200	0	0
38164	东台	长红八配变	10	200	0	0
38165	东台	长红九配变	10	400	0	0
38166	东台	长红六配变	10	400	0	0
38167	东台	长红七配变	10	400	0	0
38168	东台	长红三配变	10	200	0	0
38169	东台	长红四配变	10	400	0	0
38170	东台	长红五配变	10	200	0	0
38171	东台	长红一配变	10	400	0	0
38172	东台	安建13#配变	10	200	160	0
38173	东台	安建7#配变	10	400	211	0
38174	东台	安建8#配变	10	400	265	0
38175	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	320	0
38176	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	320	0
38177	东台	和平置业1#配变	10	630	504	0
38178	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	640	0
38179	东台	红花13#配变	10	200	0	0
38180	东台	红花6#配变	10	400	165	0
38181	东台	红色4#配变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38182	东台	红色6#配变	10	315	184	0
38183	东台	红色8#配变	10	200	38	0
38184	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	320	0
38185	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	320	0
38186	东台	集镇11#配变(唐洋)	10	200	160	0
38187	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	80	0
38188	东台	集镇14#配变(唐洋)	10	200	160	0
38189	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	298	0
38190	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	160	0
38191	东台	集镇20#配变(唐洋)	10	200	160	0
38192	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	320	0
38193	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	160	0
38194	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	305	0
38195	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	160	0
38196	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	160	0
38197	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	270	0
38198	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	208	0
38199	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	45	0
38200	东台	集镇30#配变(唐洋)	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38201	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	165	0
38202	东台	集镇32＃配变(唐洋)	10	400	18	0
38203	东台	集镇33#配变(唐洋)	10	400	320	0
38204	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	299	0
38205	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	126	0
38206	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	320	0
38207	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	286	0
38208	东台	集镇5#配变(唐洋)	10	400	320	0
38209	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	281	0
38210	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	283	0
38211	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	128	0
38212	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	299	0
38213	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	320	0
38214	东台	唐南1#配变	10	400	283	0
38215	东台	唐南2#配变	10	400	99	0
38216	东台	唐南3#配变	10	400	308	0
38217	东台	唐洋4#配变	10	200	160	0
38218	东台	桃花源2#变	10	630	504	0
38219	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38220	东台	新元5#配变	10	400	288	0
38221	东台	鑫园小区#2主变	10	400	320	0
38222	东台	鑫园小区#4主变	10	400	320	0
38223	东台	幸福花园1#变	10	630	504	0
38224	东台	幸福花园3#变	10	800	640	0
38225	东台	艺雅居#1变压器	10	630	504	0
38226	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	640	0
38227	东台	唐南4#配变	10	200	0	0
38228	东台	心红#11配变	10	200	0	0
38229	东台	心红#12配变	10	400	0	0
38230	东台	心红#13配变	10	200	0	0
38231	东台	心红#15配变	10	400	0	0
38232	东台	心红#17配变	10	400	0	0
38233	东台	心红#18配变	10	200	0	0
38234	东台	心红(4)配变	10	200	0	0
38235	东台	心红16#配变	10	200	0	0
38236	东台	心红20#配变	10	400	0	0
38237	东台	心红八配变	10	315	0	0
38238	东台	心红二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38239	东台	心红九配变	10	400	0	0
38240	东台	心红六配变	10	200	0	0
38241	东台	心红七配变	10	400	0	0
38242	东台	心红三配变	10	200	0	0
38243	东台	心红十配变	10	200	0	0
38244	东台	心红五配变	10	400	0	0
38245	东台	裕民五配变	10	400	0	0
38246	东台	高众#14配变	10	200	13	0
38247	东台	高众#15配变	10	400	0	0
38248	东台	高众#16配变	10	400	30	0
38249	东台	高众17#配变	10	400	56	0
38250	东台	高众6配变	10	400	18	0
38251	东台	高众八配变	10	400	0	0
38252	东台	高众二配变	10	315	22	0
38253	东台	高众九配变	10	400	51	0
38254	东台	高众七配变	10	315	0	0
38255	东台	高众三配变	10	200	0	0
38256	东台	高众十二配变	10	200	32	0
38257	东台	高众十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38258	东台	高众十三配变	10	200	100	0
38259	东台	高众十一配变	10	200	108	0
38260	东台	高众四配变	10	200	129	0
38261	东台	高众五配变	10	200	79	0
38262	东台	高众一配变	10	400	14	0
38263	东台	官坝#9配变	10	200	114	0
38264	东台	官坝10#配变	10	200	66	0
38265	东台	官坝1配变	10	400	36	0
38266	东台	官坝3#配变	10	400	46	0
38267	东台	官坝7配变	10	200	17	0
38268	东台	官坝八配变	10	200	86	0
38269	东台	官坝二配变	10	400	29	0
38270	东台	官坝六配变	10	200	160	0
38271	东台	官坝五配变	10	200	19	0
38272	东台	红花#12配变	10	200	160	0
38273	东台	红花#14配变	10	200	0	0
38274	东台	红花#16配变	10	400	26	0
38275	东台	红花4配变	10	400	261	0
38276	东台	红花七配变	10	400	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38277	东台	红花三配变	10	400	74	0
38278	东台	红花十一配变	10	400	136	0
38279	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	160	0
38280	东台	唐胜2#配变	10	400	104	0
38281	东台	唐胜四配变	10	400	4	0
38282	东台	唐胜五配变	10	200	0	0
38283	东台	唐胜一配变	10	200	12	0
38284	东台	兴安二配变	10	200	89	0
38285	东台	兴安六配变	10	400	118	0
38286	东台	兴安七配变	10	400	151	0
38287	东台	兴安三配变	10	200	0	0
38288	东台	兴安十二配变	10	200	144	0
38289	东台	兴安十配变	10	200	117	0
38290	东台	兴安十一配变	10	200	18	0
38291	东台	兴安四配变	10	200	6	0
38292	东台	兴安五配变	10	200	75	0
38293	东台	兴安一配变	10	200	113	0
38294	东台	姜盈2配变	10	200	74	0
38295	东台	姜盈4配变	10	400	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38296	东台	姜盈5配变	10	200	86	0
38297	东台	姜盈八配变	10	200	16	0
38298	东台	姜盈六#配变	10	400	231	0
38299	东台	姜盈七配变	10	200	80	0
38300	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	79	0
38301	东台	蒋泊10#配变	10	200	160	0
38302	东台	蒋泊11#配变	10	200	117	0
38303	东台	蒋泊12#配变	10	200	134	0
38304	东台	蒋泊13#配变	10	200	160	0
38305	东台	蒋泊14#配变	10	200	160	0
38306	东台	蒋泊15#配变	10	200	109	0
38307	东台	蒋泊16#配变	10	200	55	0
38308	东台	蒋泊17#配变	10	200	135	0
38309	东台	蒋泊二配变	10	200	110	0
38310	东台	蒋泊九配变	10	400	28	0
38311	东台	蒋泊六配变	10	200	146	0
38312	东台	蒋泊七配变	10	200	92	0
38313	东台	蒋泊三配变	10	200	90	0
38314	东台	蒋泊四配变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38315	东台	蒋泊五配变	10	200	43	0
38316	东台	蒋泊一配变	10	200	138	0
38317	东台	练丿二高过载配变	10	200	14	0
38318	东台	练丿三配变	10	400	295	0
38319	东台	练丿四配变	10	200	72	0
38320	东台	练丿五配变	10	200	105	0
38321	东台	练丿一配变	10	200	74	0
38322	东台	梁海10#配变	10	200	160	0
38323	东台	梁海9#配变	10	200	104	0
38324	东台	梁海二配变	10	200	108	0
38325	东台	梁海六配变	10	200	135	0
38326	东台	梁海三配变	10	400	207	0
38327	东台	梁海四配变	10	200	132	0
38328	东台	梁海五配变	10	400	302	0
38329	东台	梁海一配变	10	200	118	0
38330	东台	六灶5配变	10	200	63	0
38331	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	239	0
38332	东台	美满12#配变	10	200	146	0
38333	东台	美满八配变	10	400	209	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38334	东台	美满二配变	10	400	298	0
38335	东台	美满九配变	10	200	14	0
38336	东台	美满六配变	10	200	144	0
38337	东台	美满三配变	10	200	55	0
38338	东台	美满十配变	10	200	116	0
38339	东台	美满十一配变	10	200	54	0
38340	东台	美满四配变	10	400	241	0
38341	东台	美满五配变	10	400	266	0
38342	东台	美满一配变	10	200	51	0
38343	东台	幸福11#配变	10	400	320	0
38344	东台	幸福7#配变	10	400	232	0
38345	东台	幸福8配变	10	200	110	0
38346	东台	幸福二高过载配变	10	200	78	0
38347	东台	幸福九配变	10	200	149	0
38348	东台	幸福六配变	10	400	243	0
38349	东台	幸福三配变	10	200	130	0
38350	东台	幸福十配变	10	200	160	0
38351	东台	幸福四配变	10	200	132	0
38352	东台	幸福五配变	10	400	300	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38353	东台	幸福一配变	10	400	238	0
38354	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	320	0
38355	东台	果林场二配变	10	400	219	0
38356	东台	果林场三配变	10	200	160	0
38357	东台	果林场一配变	10	200	131	0
38358	东台	华居6#配变	10	400	291	0
38359	东台	华居二配变	10	200	140	0
38360	东台	华居七配变	10	200	139	0
38361	东台	华居三配变	10	200	146	0
38362	东台	华居四配变	10	200	160	0
38363	东台	华居一配变	10	200	83	0
38364	东台	华丿2配变	10	200	113	0
38365	东台	华丿4#配变	10	400	308	0
38366	东台	华丿一配变	10	400	306	0
38367	东台	潘南7#配变	10	400	307	0
38368	东台	潘南8#配变	10	400	320	0
38369	东台	潘南二配变	10	200	160	0
38370	东台	潘南九配变	10	200	67	0
38371	东台	潘南六配变	10	200	148	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38372	东台	潘南三配变	10	200	137	0
38373	东台	潘南十配变	10	200	160	0
38374	东台	潘南四配变	10	400	258	0
38375	东台	潘南五配变	10	200	97	0
38376	东台	潘南一配变	10	400	230	0
38377	东台	孙丿1配变	10	200	14	0
38378	东台	孙丿2配变	10	400	161	0
38379	东台	孙丿3配变	10	200	135	0
38380	东台	孙丿4配变	10	400	241	0
38381	东台	孙丿6配变	10	200	0	0
38382	东台	孙丿8配变	10	200	127	0
38383	东台	孙丿9#配变	10	200	0	0
38384	东台	孙丿七配变	10	200	117	0
38385	东台	孙丿十二配变	10	200	108	0
38386	东台	孙丿十配变	10	200	65	0
38387	东台	孙丿十一配变	10	200	160	0
38388	东台	孙丿五配变	10	200	52	0
38389	东台	港东13#配变	10	200	93	0
38390	东台	港东14#配变	10	200	146	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38391	东台	港东15#配变	10	200	109	0
38392	东台	港东八配变	10	200	160	0
38393	东台	港东二配变	10	200	160	0
38394	东台	港东九配变	10	200	111	0
38395	东台	港东六配变	10	200	84	0
38396	东台	港东七配变	10	200	138	0
38397	东台	港东三配变	10	200	145	0
38398	东台	港东十二配变	10	400	271	0
38399	东台	港东十六配变	10	200	0	0
38400	东台	港东十配变	10	200	120	0
38401	东台	港东十七配变	10	200	121	0
38402	东台	港东十一配变	10	200	123	0
38403	东台	港东四配变	10	200	134	0
38404	东台	港东五配变	10	200	48	0
38405	东台	港东一配变	10	200	110	0
38406	东台	姜洼11#配变	10	200	86	0
38407	东台	姜洼15#配变	10	400	269	0
38408	东台	姜洼五配变	10	200	160	0
38409	东台	姜洼一配变	10	200	150	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38410	东台	南荡1配变	10	200	38	0
38411	东台	南荡3配变	10	200	133	0
38412	东台	南荡4配变	10	200	135	0
38413	东台	南荡7#配变	10	200	101	0
38414	东台	南荡8#配变	10	200	144	0
38415	东台	南荡9#配变	10	200	160	0
38416	东台	南荡二配变	10	200	160	0
38417	东台	南荡六配变	10	200	81	0
38418	东台	南荡五配变	10	200	99	0
38419	东台	潘洼8#配变	10	200	87	0
38420	东台	潘洼9#配变	10	200	129	0
38421	东台	潘洼二配变	10	200	0	0
38422	东台	潘洼六配变	10	200	160	0
38423	东台	潘洼七配变	10	200	103	0
38424	东台	潘洼三配变	10	200	146	0
38425	东台	潘洼四配变	10	200	91	0
38426	东台	潘洼五配变	10	200	2	0
38427	东台	潘洼一配变	10	200	68	0
38428	东台	新村16#配变	10	200	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38429	东台	新村2配变	10	200	115	0
38430	东台	新村4配变	10	200	77	0
38431	东台	新村5配变	10	400	294	0
38432	东台	新村八配变	10	200	160	0
38433	东台	新村三配变	10	400	320	0
38434	东台	新村十二配变	10	200	49	0
38435	东台	新村十配变	10	200	142	0
38436	东台	新村十三#配变	10	200	160	0
38437	东台	新村十一配变	10	200	77	0
38438	东台	新村一配变	10	200	138	0
38439	东台	中联7#配变	10	400	263	0
38440	东台	中联8#配变	10	200	121	0
38441	东台	中联9#配变	10	200	101	0
38442	东台	中联二配变	10	400	294	0
38443	东台	中联六配变	10	200	114	0
38444	东台	中联三配变	10	200	39	0
38445	东台	中联四配变	10	200	96	0
38446	东台	中联五配变	10	200	13	0
38447	东台	中联一配变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38448	东台	祝林三配变	10	400	126	0
38449	东台	曹丿小学配变	10	400	320	0
38450	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	0	0
38451	东台	港边11#配变	10	200	34	0
38452	东台	港边3配变	10	315	252	0
38453	东台	港边九配变	10	400	304	0
38454	东台	港边六配变	10	200	61	0
38455	东台	港边十配变	10	200	138	0
38456	东台	港边四配变	10	200	160	0
38457	东台	港边五配变	10	200	98	0
38458	东台	港边一配变	10	200	92	0
38459	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	320	0
38460	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	229	0
38461	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	320	0
38462	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	200	0
38463	东台	公用变一配变(曹丿)	10	400	283	0
38464	东台	顾丿#8配变	10	400	261	0
38465	东台	顾丿3配变	10	200	129	0
38466	东台	顾丿六配变	10	200	94	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38467	东台	顾丿七台片	10	200	125	0
38468	东台	顾丿四配变	10	200	62	0
38469	东台	顾丿一配变	10	200	91	0
38470	东台	韩文四配变	10	200	32	0
38471	东台	先及10#配变	10	200	139	0
38472	东台	先及5配变	10	400	320	0
38473	东台	先及八配变	10	400	320	0
38474	东台	先及二配变	10	315	184	0
38475	东台	先及七台片	10	400	237	0
38476	东台	先及三配变	10	400	263	0
38477	东台	先及四配变	10	400	307	0
38478	东台	行北10#配变	10	200	138	0
38479	东台	行北2配变	10	200	140	0
38480	东台	行北4配变	10	400	231	0
38481	东台	行北7配变	10	200	50	0
38482	东台	行北9#配变	10	200	130	0
38483	东台	行北八台片	10	200	30	0
38484	东台	行北六配变	10	400	305	0
38485	东台	行北三配变	10	160	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38486	东台	行北十一配变	10	400	320	0
38487	东台	行北五配变	10	200	139	0
38488	东台	行北一配变	10	400	273	0
38489	东台	严墩7#配变	10	200	45	0
38490	东台	严墩8#配变	10	200	145	0
38491	东台	严墩9#配变	10	200	160	0
38492	东台	严墩二配变	10	400	198	0
38493	东台	严墩六配变	10	200	20	0
38494	东台	严墩三配变	10	200	131	0
38495	东台	严墩四配变	10	200	94	0
38496	东台	严墩五配变	10	200	37	0
38497	东台	严墩一配变	10	400	135	0
38498	东台	杨岸8#配变	10	200	140	0
38499	东台	杨岸六配变	10	200	106	0
38500	东台	杨岸三配变	10	200	99	0
38501	东台	杨岸四配变	10	200	107	0
38502	东台	杨岸五配变	10	400	236	0
38503	东台	杨岸一配变	10	200	123	0
38504	东台	张港六配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38505	东台	姜洼12#配变	10	200	62	0
38506	东台	姜洼八配变	10	200	128	0
38507	东台	姜洼二配变	10	200	95	0
38508	东台	姜洼九配变	10	200	98	0
38509	东台	姜洼六配变	10	200	21	0
38510	东台	姜洼七配变	10	200	27	0
38511	东台	姜洼三配变	10	400	261	0
38512	东台	姜洼十配变	10	200	141	0
38513	东台	姜洼十三配变	10	200	149	0
38514	东台	姜洼十四配变	10	200	105	0
38515	东台	姜洼四配变	10	200	96	0
38516	东台	姜盈三配变	10	200	37	0
38517	东台	张港13#配变	10	200	9	0
38518	东台	张港八配变	10	200	160	0
38519	东台	张港二配变	10	400	205	0
38520	东台	张港九配变	10	200	40	0
38521	东台	张港七配变	10	200	117	0
38522	东台	张港三配变	10	200	39	0
38523	东台	张港十二配变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38524	东台	张港十配变	10	200	133	0
38525	东台	张港十四配变	10	200	60	0
38526	东台	张港十一配变	10	200	0	0
38527	东台	张港四配变	10	200	36	0
38528	东台	张港五配变	10	400	13	0
38529	东台	张港一配变(高过载)	10	100	23	0
38530	东台	祝林9#配变	10	200	101	0
38531	东台	祝林八配变	10	200	147	0
38532	东台	祝林二配变	10	200	127	0
38533	东台	祝林六配变	10	200	41	0
38534	东台	祝林七配变	10	200	8	0
38535	东台	祝林十配变	10	200	106	0
38536	东台	祝林十一配变	10	200	146	0
38537	东台	祝林四配变	10	200	0	0
38538	东台	祝林五配变	10	200	98	0
38539	东台	祝林一配变	10	160	128	0
38540	东台	曹居二配变	10	200	83	0
38541	东台	曹居三配变	10	200	144	0
38542	东台	曹居四配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38543	东台	曹居一配变	10	400	267	0
38544	东台	港边8配变	10	200	160	0
38545	东台	港边二配变	10	200	160	0
38546	东台	港边七配变	10	200	121	0
38547	东台	公用变二配变(曹丿)	10	400	311	0
38548	东台	公用变九配变(曹丿)	10	400	279	0
38549	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	160	0
38550	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	160	0
38551	东台	顾丿5配变	10	200	29	0
38552	东台	顾丿9#配变	10	200	134	0
38553	东台	顾丿二配变	10	200	160	0
38554	东台	韩文#12配变	10	200	148	0
38555	东台	韩文10#配变	10	400	217	0
38556	东台	韩文11#配变	10	200	17	0
38557	东台	韩文13#配变	10	200	61	0
38558	东台	韩文14#配变	10	200	99	0
38559	东台	韩文16#配变	10	200	124	0
38560	东台	韩文17#配变	10	200	88	0
38561	东台	韩文3配变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38562	东台	韩文八配变	10	200	51	0
38563	东台	韩文二配变	10	200	149	0
38564	东台	韩文九配变	10	400	219	0
38565	东台	韩文六配变	10	200	144	0
38566	东台	韩文七配变	10	200	89	0
38567	东台	韩文十五配变	10	200	18	0
38568	东台	韩文五配变	10	200	136	0
38569	东台	韩文一配变	10	200	46	0
38570	东台	蒋泊八配变	10	200	13	0
38571	东台	先及九配变	10	200	78	0
38572	东台	先及六配变	10	200	124	0
38573	东台	先及一配变	10	400	231	0
38574	东台	先胜2配变	10	200	85	0
38575	东台	先胜4配变	10	400	288	0
38576	东台	先胜6#配变	10	400	77	0
38577	东台	先胜8#配变	10	200	101	0
38578	东台	先胜七配变	10	200	61	0
38579	东台	先胜三配变	10	400	59	0
38580	东台	先胜五配变	10	400	233	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38581	东台	先胜一配变	10	200	68	0
38582	东台	陈墩4配变	10	200	93	0
38583	东台	陈墩5#配变	10	200	124	0
38584	东台	陈墩6#配变	10	400	137	0
38585	东台	陈墩二配变	10	200	0	0
38586	东台	陈墩七号配变	10	400	143	0
38587	东台	陈墩三配变	10	200	25	0
38588	东台	陈墩一配变	10	400	301	0
38589	东台	华丿3配变	10	400	320	0
38590	东台	联港1配变	10	200	136	0
38591	东台	联港4配变	10	315	103	0
38592	东台	联港八配变	10	200	122	0
38593	东台	联港二配变	10	200	40	0
38594	东台	联港九配变	10	200	137	0
38595	东台	联港六配变	10	200	125	0
38596	东台	联港七配变	10	200	160	0
38597	东台	联港三配变	10	400	291	0
38598	东台	联港十#配变	10	200	80	0
38599	东台	联港十一#配变	10	200	35	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38600	东台	联港五配变	10	400	260	0
38601	东台	南荡10#配变	10	200	124	0
38602	东台	王套10#配变	10	400	304	0
38603	东台	王套11#配变	10	200	109	0
38604	东台	王套5配变	10	200	33	0
38605	东台	王套6配变	10	200	113	0
38606	东台	王套八配变	10	200	60	0
38607	东台	王套二配变	10	200	117	0
38608	东台	王套九配变	10	200	64	0
38609	东台	王套七配变	10	200	89	0
38610	东台	王套三配变	10	200	122	0
38611	东台	王套四配变	10	200	122	0
38612	东台	王套一配变	10	400	276	0
38613	东台	下舍10#配变	10	200	120	0
38614	东台	下舍1配变	10	200	102	0
38615	东台	下舍4配变	10	200	139	0
38616	东台	下舍八配变	10	400	217	0
38617	东台	下舍二配变	10	200	117	0
38618	东台	下舍九配变	10	200	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38619	东台	下舍六配变	10	200	160	0
38620	东台	下舍七配变	10	400	144	0
38621	东台	下舍三配变	10	200	92	0
38622	东台	下舍十一#配变	10	200	58	0
38623	东台	下舍五配变	10	200	78	0
38624	东台	中荡11#配变	10	200	60	0
38625	东台	中荡12#配变	10	200	0	0
38626	东台	中荡13#配变	10	200	136	0
38627	东台	中荡1配变	10	200	111	0
38628	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	134	0
38629	东台	中荡八配变	10	200	112	0
38630	东台	中荡二配变	10	200	144	0
38631	东台	中荡九配变	10	200	160	0
38632	东台	中荡六配变	10	200	30	0
38633	东台	中荡七配变	10	200	21	0
38634	东台	中荡三配变	10	200	93	0
38635	东台	中荡十六配变	10	200	160	0
38636	东台	中荡十配变	10	200	65	0
38637	东台	中荡十四#配变	10	200	64	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38638	东台	中荡十五配变	10	200	160	0
38639	东台	中荡五配变	10	200	122	0
38640	东台	东合5配变	10	200	0	0
38641	东台	东合8#配变	10	200	0	0
38642	东台	东合二配变	10	200	0	0
38643	东台	东合九配变	10	200	0	0
38644	东台	东合六配变	10	200	0	0
38645	东台	东合七配变	10	200	0	0
38646	东台	东合三高过载配变	10	200	0	0
38647	东台	东合十配变	10	200	0	0
38648	东台	东合四配变	10	200	0	0
38649	东台	东合一配变	10	200	0	0
38650	东台	练坳5配变	10	200	0	0
38651	东台	练坳八配变	10	200	0	0
38652	东台	练坳二配变	10	200	0	0
38653	东台	梁东1配变	10	200	0	0
38654	东台	梁东二配变	10	200	0	0
38655	东台	卢家14#配变	10	630	0	0
38656	东台	卢家15#配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38657	东台	卢家16#配变	10	630	0	0
38658	东台	卢家2配变	10	400	0	0
38659	东台	卢家3配变	10	400	0	0
38660	东台	卢家7#配变	10	400	0	0
38661	东台	卢家六配变	10	400	0	0
38662	东台	卢家十二配变	10	200	0	0
38663	东台	卢家十三配变	10	200	0	0
38664	东台	卢家十一配变	10	200	0	0
38665	东台	卢家四配变	10	200	0	0
38666	东台	卢家五台片	10	200	0	0
38667	东台	卢家一配变	10	400	0	0
38668	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	0	0
38669	东台	潘灶#12配变	10	200	0	0
38670	东台	潘灶三配变	10	400	0	0
38671	东台	潘灶四配变	10	200	0	0
38672	东台	潘灶五配变	10	200	0	0
38673	东台	潘灶一配变	10	400	0	0
38674	东台	沈河11#配变	10	400	0	0
38675	东台	沈河12#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38676	东台	沈河13#配变	10	200	0	0
38677	东台	沈河14#配变	10	200	0	0
38678	东台	沈河八配变	10	200	0	0
38679	东台	沈河二配变	10	400	0	0
38680	东台	沈河九配变	10	200	0	0
38681	东台	沈河六配变	10	200	0	0
38682	东台	沈河七配变	10	400	0	0
38683	东台	沈河三号配变	10	200	0	0
38684	东台	沈河十配变	10	400	0	0
38685	东台	沈河四配变	10	200	0	0
38686	东台	沈河五配变	10	400	0	0
38687	东台	沈河一配变	10	400	0	0
38688	东台	御景华庭1#	10	800	0	0
38689	东台	保丰6配变	10	200	0	0
38690	东台	保丰7配变	10	200	0	0
38691	东台	保丰三配变	10	200	0	0
38692	东台	公用19配变	10	400	0	0
38693	东台	永胜1#配变	10	400	0	0
38694	东台	永胜四号配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38695	东台	保丰12#配变	10	400	0	0
38696	东台	保丰五号配变	10	200	0	0
38697	东台	保丰一号配变	10	400	0	0
38698	东台	洼灶五配变	10	200	0	0
38699	东台	保丰二配变	10	200	0	0
38700	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	0	0
38701	东台	保丰十四配变	10	400	0	0
38702	东台	保丰十一配变	10	200	0	0
38703	东台	川港10#配变	10	200	0	0
38704	东台	川港11#配变	10	400	0	0
38705	东台	川港8#配变	10	400	0	0
38706	东台	川港9#配变	10	400	0	0
38707	东台	川港二号配变	10	200	0	0
38708	东台	川港六配变（头灶）	10	200	0	0
38709	东台	川港七配变（头灶）	10	200	0	0
38710	东台	川港三配变(头灶）	10	200	0	0
38711	东台	川港四配变（头灶）	10	400	0	0
38712	东台	川港五配变（头灶）	10	200	0	0
38713	东台	川港一配变（头灶)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38714	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	0	0
38715	东台	洼灶七配变	10	200	0	0
38716	东台	洼灶三号	10	200	0	0
38717	东台	北腰6#配变	10	400	0	0
38718	东台	北腰二配变	10	400	0	0
38719	东台	北腰三配变	10	400	0	0
38720	东台	北腰四配变	10	200	0	0
38721	东台	北腰五配变	10	200	0	0
38722	东台	北腰一配变	10	200	0	0
38723	东台	曹灶5#配变	10	400	0	0
38724	东台	曹灶二配变	10	200	0	0
38725	东台	曹灶三配变	10	400	0	0
38726	东台	曹灶四号配变	10	200	0	0
38727	东台	曹灶一配变	10	200	0	0
38728	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	0	0
38729	东台	葛坝二号配变	10	400	0	0
38730	东台	葛坝六配变	10	200	0	0
38731	东台	葛坝十配变	10	200	0	0
38732	东台	葛坝四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38733	东台	葛坝五配变	10	400	0	0
38734	东台	葛坝一配变	10	200	0	0
38735	东台	练房三配变	10	200	0	0
38736	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	0	0
38737	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	0	0
38738	东台	六居13#配变	10	200	0	0
38739	东台	六居2号配变	10	400	0	0
38740	东台	六居八配变	10	200	0	0
38741	东台	六居九配变	10	400	0	0
38742	东台	六居六配变	10	400	0	0
38743	东台	六居三配变	10	400	0	0
38744	东台	六居十四配变	10	400	0	0
38745	东台	六居四配变	10	400	0	0
38746	东台	六居一配变	10	400	0	0
38747	东台	六灶8#配变	10	200	0	0
38748	东台	六灶9#配变	10	400	0	0
38749	东台	六灶二配变	10	400	0	0
38750	东台	六灶供销社配变	10	200	0	0
38751	东台	六灶七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38752	东台	六灶三配变	10	400	0	0
38753	东台	六灶十配变	10	200	0	0
38754	东台	六灶十一配变	10	400	0	0
38755	东台	六灶四配变	10	400	0	0
38756	东台	六灶小学1配变	10	200	0	0
38757	东台	六灶学校配变	10	400	0	0
38758	东台	梅尖4配变	10	200	0	0
38759	东台	梅尖7#配变	10	200	0	0
38760	东台	梅尖二配变	10	200	0	0
38761	东台	梅尖六配变	10	400	0	0
38762	东台	梅尖三配变	10	200	0	0
38763	东台	梅尖五配变	10	200	0	0
38764	东台	梅尖一配变	10	200	0	0
38765	东台	潘灶八配变	10	400	0	0
38766	东台	潘灶二配变	10	400	0	0
38767	东台	潘灶六配变	10	200	0	0
38768	东台	徐灶6配变	10	400	0	0
38769	东台	永红14配变	10	400	0	0
38770	东台	永红二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38771	东台	永红九配变	10	400	0	0
38772	东台	永红六号配变	10	200	0	0
38773	东台	永红三配变	10	400	0	0
38774	东台	永红五号配变	10	200	0	0
38775	东台	祝灶二配变	10	200	0	0
38776	东台	祝灶六配变	10	200	0	0
38777	东台	祝灶七配变	10	200	0	0
38778	东台	祝灶三配变	10	200	0	0
38779	东台	祝灶四配变	10	400	0	0
38780	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	0	0
38781	东台	祝灶一配变	10	200	0	0
38782	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	0	0
38783	东台	永胜二配变	10	400	0	0
38784	东台	永胜三号配变	10	200	0	0
38785	东台	曹灶六配变	10	200	0	0
38786	东台	陈姜4配变	10	400	0	0
38787	东台	陈姜二配变	10	200	0	0
38788	东台	陈姜六配变	10	200	0	0
38789	东台	陈姜七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38790	东台	陈姜三配变	10	200	0	0
38791	东台	陈姜五配变	10	200	0	0
38792	东台	陈姜一配变	10	400	0	0
38793	东台	二联二号配变	10	400	0	0
38794	东台	二联六配变	10	200	0	0
38795	东台	二联七配变	10	200	0	0
38796	东台	二联三号配变	10	200	0	0
38797	东台	二联四配变	10	200	0	0
38798	东台	二联五配变	10	200	0	0
38799	东台	二联一配变	10	200	0	0
38800	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	0	0
38801	东台	高灶二配变	10	200	0	0
38802	东台	高灶三配变	10	400	0	0
38803	东台	高灶四配变	10	200	0	0
38804	东台	高灶一配变	10	200	0	0
38805	东台	练坳六配变	10	200	0	0
38806	东台	练坳七配变	10	200	0	0
38807	东台	练坳三配变	10	200	0	0
38808	东台	练坳四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38809	东台	练坳一配变	10	200	0	0
38810	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	0	0
38811	东台	练房八配变	10	400	0	0
38812	东台	练房二配变	10	200	0	0
38813	东台	练房六配变	10	200	0	0
38814	东台	练房四配变	10	200	0	0
38815	东台	练房五配变	10	400	0	0
38816	东台	练房一配变	10	200	0	0
38817	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	0	0
38818	东台	六居七配变	10	200	0	0
38819	东台	潘灶11#配变	10	200	0	0
38820	东台	潘灶七配变	10	200	0	0
38821	东台	永红13#配变	10	200	0	0
38822	东台	永红1配变	10	400	0	0
38823	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	0	0
38824	东台	袁墩二号配变	10	200	0	0
38825	东台	袁墩三配变	10	200	0	0
38826	东台	袁墩四配变	10	315	0	0
38827	东台	袁墩五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38828	东台	袁墩一号配变	10	200	0	0
38829	东台	建设5配变	10	400	0	0
38830	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	0	0
38831	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	0	0
38832	东台	卢港二号配变	10	400	0	0
38833	东台	卢港三配变	10	200	0	0
38834	东台	卢港一配变	10	200	0	0
38835	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	0	0
38836	东台	盛世金典小区#2变压器	10	800	0	0
38837	东台	步行街二号配变	10	500	0	0
38838	东台	步行街一号配变	10	500	0	0
38839	东台	葛坝九配变	10	400	0	0
38840	东台	葛坝三配变	10	200	0	0
38841	东台	公用13配变	10	200	0	0
38842	东台	公用14配变	10	315	0	0
38843	东台	公用15配变.	10	400	0	0
38844	东台	公用16配变.	10	400	0	0
38845	东台	公用17配变	10	200	0	0
38846	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38847	东台	公用1配变	10	400	0	0
38848	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	0	0
38849	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	0	0
38850	东台	公用4配变	10	200	0	0
38851	东台	公用5配变	10	400	0	0
38852	东台	公用7配变	10	400	0	0
38853	东台	公用8配变	10	200	0	0
38854	东台	公用变二号配变	10	400	0	0
38855	东台	公用变三号配变	10	400	0	0
38856	东台	公用二十二配变	10	200	0	0
38857	东台	公用二十三配变	10	400	0	0
38858	东台	公用二十四配变	10	200	0	0
38859	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	0	0
38860	东台	金垛八配变	10	400	0	0
38861	东台	金垛二配变	10	200	0	0
38862	东台	金垛七配变	10	200	0	0
38863	东台	金垛三配变	10	400	0	0
38864	东台	金垛四配变	10	200	0	0
38865	东台	金垛五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38866	东台	金垛一配变	10	200	0	0
38867	东台	六灶1配变	10	200	0	0
38868	东台	六灶六配变	10	200	0	0
38869	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	0	0
38870	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	0	0
38871	东台	孙康10#配变	10	400	0	0
38872	东台	孙康9#配变	10	200	0	0
38873	东台	孙康八配变	10	200	0	0
38874	东台	孙康二配变	10	400	0	0
38875	东台	孙康七配变	10	200	0	0
38876	东台	孙康三配变	10	200	0	0
38877	东台	孙康四配变	10	400	0	0
38878	东台	孙康五配变	10	200	0	0
38879	东台	孙康一配变	10	200	0	0
38880	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	0	0
38881	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	0	0
38882	东台	王灶二配变	10	200	0	0
38883	东台	王灶七配变	10	400	0	0
38884	东台	王灶三号配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38885	东台	王灶四号配变	10	200	0	0
38886	东台	王灶五配变	10	200	0	0
38887	东台	王灶一配变	10	400	0	0
38888	东台	徐灶11#配变	10	200	0	0
38889	东台	徐灶8#配变	10	200	0	0
38890	东台	徐灶十配变	10	400	0	0
38891	东台	永红7配变	10	400	0	0
38892	东台	永红十配变	10	400	0	0
38893	东台	永红十一配变	10	200	0	0
38894	东台	永红四号配变	10	200	0	0
38895	东台	盛世金典小区#1变压器	10	800	0	0
38896	东台	陈港二配变	10	400	0	0
38897	东台	陈港六配变	10	200	0	0
38898	东台	陈港七配变	10	200	0	0
38899	东台	陈港三配变	10	200	0	0
38900	东台	陈港四号配变	10	200	0	0
38901	东台	陈港五配变	10	200	0	0
38902	东台	陈港一配变	10	400	0	0
38903	东台	东港2配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38904	东台	东港3配变	10	200	0	0
38905	东台	东港4配变	10	400	0	0
38906	东台	东港5#配变	10	200	0	0
38907	东台	东港6#配变	10	200	0	0
38908	东台	东港一号配变	10	400	0	0
38909	东台	东夏八配变	10	200	0	0
38910	东台	东夏二配变	10	200	0	0
38911	东台	东夏九配变	10	400	0	0
38912	东台	东夏六配变	10	200	0	0
38913	东台	东夏七配变	10	200	0	0
38914	东台	东夏三配变	10	400	0	0
38915	东台	东夏十二配变	10	200	0	0
38916	东台	东夏十三配变	10	200	0	0
38917	东台	东夏十一配变	10	200	0	0
38918	东台	东夏四配变	10	400	0	0
38919	东台	东夏五配变	10	200	0	0
38920	东台	郜灶6配变	10	400	0	0
38921	东台	郜灶8#配变	10	200	0	0
38922	东台	郜灶二号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38923	东台	郜灶七配变	10	200	0	0
38924	东台	郜灶五配变	10	200	0	0
38925	东台	公用12配变	10	400	0	0
38926	东台	公用变九号配变	10	400	0	0
38927	东台	六兴8#配变	10	200	0	0
38928	东台	六兴二配变	10	200	0	0
38929	东台	六兴六配变	10	200	0	0
38930	东台	六兴三号配变	10	400	0	0
38931	东台	六兴四配变	10	400	0	0
38932	东台	六兴五配变	10	200	0	0
38933	东台	六兴一配变	10	200	0	0
38934	东台	头灶六兴7#配变	10	400	0	0
38935	东台	西夏11#配变	10	200	0	0
38936	东台	西夏八配变	10	200	0	0
38937	东台	西夏二配变	10	200	0	0
38938	东台	西夏九配变	10	400	0	0
38939	东台	西夏六配变	10	200	0	0
38940	东台	西夏七配变	10	200	0	0
38941	东台	西夏三号配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38942	东台	西夏四配变	10	400	0	0
38943	东台	西夏五台配变	10	200	0	0
38944	东台	西夏一号配变	10	400	0	0
38945	东台	徐灶12#配变	10	200	0	0
38946	东台	徐灶9#配变	10	400	0	0
38947	东台	徐灶二配变	10	200	0	0
38948	东台	徐灶七号配变	10	200	0	0
38949	东台	徐灶三号配变	10	200	0	0
38950	东台	徐灶四配变	10	200	0	0
38951	东台	徐灶五配变	10	315	0	0
38952	东台	徐灶一号配变	10	200	0	0
38953	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	0	0
38954	东台	保丰八配变	10	200	0	0
38955	东台	保丰十配变	10	400	0	0
38956	东台	保丰四号配变	10	315	0	0
38957	东台	郜灶三配变	10	200	0	0
38958	东台	郜灶四配变	10	400	0	0
38959	东台	郜灶一配变	10	400	0	0
38960	东台	建设1配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38961	东台	建设6#配变	10	400	0	0
38962	东台	建设8#配变	10	400	0	0
38963	东台	建设二配变	10	400	0	0
38964	东台	建设七配变	10	200	0	0
38965	东台	建设三配变	10	200	0	0
38966	东台	建中3配变	10	200	0	0
38967	东台	建中4配变	10	200	0	0
38968	东台	建中5配变	10	200	0	0
38969	东台	建中6配变	10	200	0	0
38970	东台	建中9配变	10	400	0	0
38971	东台	建中八配变	10	200	0	0
38972	东台	建中二配变	10	200	0	0
38973	东台	建中七配变	10	200	0	0
38974	东台	建中十配变	10	200	0	0
38975	东台	建中一配变	10	400	0	0
38976	东台	卢港四配变	10	200	0	0
38977	东台	洼灶二配变	10	400	0	0
38978	东台	洼灶四配变	10	200	0	0
38979	东台	洼灶一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38980	东台	保丰13配变	10	400	0	0
38981	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	0	0
38982	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	0	0
38983	东台	陈章5配变	10	200	0	0
38984	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	0	0
38985	东台	陈章八配变	10	200	0	0
38986	东台	陈章二配变	10	400	0	0
38987	东台	陈章六配变	10	400	0	0
38988	东台	陈章七配变	10	200	0	0
38989	东台	陈章三配变	10	200	0	0
38990	东台	陈章四号配变	10	200	0	0
38991	东台	陈章一配变	10	200	0	0
38992	东台	东夏十配变	10	200	0	0
38993	东台	东夏一号配变	10	200	0	0
38994	东台	洼灶八配变	10	400	0	0
38995	东台	洼灶六配变	10	200	0	0
38996	东台	新村15#配变	10	400	0	0
38997	东台	新村17#配变	10	200	0	0
38998	东台	新村六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38999	东台	新村七配变	10	200	0	0
39000	东台	新村十八配变	10	200	0	0
39001	东台	新村十九配变	10	200	0	0
39002	东台	新村十四#配变	10	200	0	0
39003	东台	徐洼二配变	10	200	0	0
39004	东台	徐洼一号配变	10	200	0	0
39005	东台	中桥6#配变	10	200	0	0
39006	东台	中桥7#配变	10	200	0	0
39007	东台	中桥二配变	10	200	0	0
39008	东台	中桥三配变	10	200	0	0
39009	东台	中桥四配变	10	200	0	0
39010	东台	中桥五配变	10	200	0	0
39011	东台	中桥一配变	10	400	0	0
39012	东台	中渠5#配变	10	400	0	0
39013	东台	中渠6#配变	10	400	0	0
39014	东台	中渠7#配变	10	200	0	0
39015	东台	中渠二号配变	10	400	0	0
39016	东台	中渠三配变	10	400	0	0
39017	东台	中渠四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39018	东台	中渠一配变	10	400	0	0
39019	东台	紫院公馆#11变压器	10	630	504	504
39020	东台	紫院公馆#1变压器	10	630	504	504
39021	东台	紫院公馆#3变压器	10	630	504	504
39022	东台	紫院公馆#5变压器	10	800	640	640
39023	东台	紫院公馆#7变压器	10	800	640	640
39024	东台	紫院公馆#9变压器	10	630	489	489
39025	东台	万陆新村1#变压器	10	800	640	640
39026	东台	万陆新村12#变压器	10	800	640	640
39027	东台	万陆新村14#变压器	10	800	640	640
39028	东台	万陆新村3#变压器	10	800	640	640
39029	东台	万陆新村5#变压器	10	800	640	640
39030	东台	万陆新村7#变压器	10	800	640	640
39031	东台	万陆新村9#变压器	10	800	640	640
39032	东台	八字桥配变	10	200	160	160
39033	东台	城西（一）箱式变	10	400	320	320
39034	东台	城西二配变	10	200	160	160
39035	东台	东岛针织箱变	10	400	320	320
39036	东台	法国小镇（二）箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39037	东台	法国小镇（一）箱变	10	630	504	504
39038	东台	工农(1)#配变	10	400	314	314
39039	东台	工农(4)#配变	10	200	160	160
39040	东台	工农3#配变	10	200	160	160
39041	东台	工农村二配变	10	315	246	246
39042	东台	工农村配变(节能)	10	200	160	160
39043	东台	海河新村箱式变	10	400	320	320
39044	东台	花园3#配变	10	200	160	160
39045	东台	花园村一配变(节能)	10	200	160	160
39046	东台	气门厂宿舍配变	10	400	320	320
39047	东台	饲料厂宿舍配变	10	200	160	160
39048	东台	泰山路配变	10	400	320	320
39049	东台	泰山小区（二）欧变	10	630	504	504
39050	东台	泰山小区（三）欧变	10	500	400	400
39051	东台	泰山小区（一）欧变	10	500	400	400
39052	东台	泰山小区二期#1配电室#1变	10	630	504	504
39053	东台	泰山小区二期#1配电室#2变	10	630	504	504
39054	东台	泰山小区二期#2配电室#3变	10	630	495	495
39055	东台	万陆10#配变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39056	东台	万陆2配变	10	400	320	320
39057	东台	万陆4#配变	10	400	320	320
39058	东台	万陆7配变	10	200	151	151
39059	东台	万陆8配变	10	200	160	160
39060	东台	万陆9#配变	10	200	131	131
39061	东台	万陆五配变	10	200	160	160
39062	东台	万陆小区配变	10	315	247	247
39063	东台	西溪变配变	10	400	320	320
39064	东台	西溪三期#1开关站#2配变	10	800	640	640
39065	东台	西溪三期#1开关站#4配变	10	800	640	640
39066	东台	西溪三期#1配电室#6变压器	10	800	632	632
39067	东台	西溪三期#2配电室#8变压器	10	800	640	640
39068	东台	西溪三期#3配电室#10变压器	10	800	640	640
39069	东台	盐业公司宿舍配变	10	400	299	299
39070	东台	金麟府#11变压器	10	800	640	386
39071	东台	金麟府#13变压器	10	800	640	386
39072	东台	金麟府#7变压器	10	800	640	386
39073	东台	金麟府#9变压器	10	800	640	386
39074	东台	金麟府1#变压器	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39075	东台	金麟府3#变压器	10	800	640	386
39076	东台	金麟府5#变压器	10	800	640	386
39077	东台	民主1#配变	10	400	320	320
39078	东台	民主村（四）配变	10	200	158	158
39079	东台	民主二配变	10	80	64	64
39080	东台	三里路配变	10	250	200	200
39081	东台	广山园区2#配变	10	200	160	160
39082	东台	广山园区配变	10	200	137	137
39083	东台	胡堡(五)配变	10	200	124	124
39084	东台	胡西5配变	10	200	160	160
39085	东台	胡西三配变(节能)	10	200	160	160
39086	东台	集镇16#配变	10	50	40	40
39087	东台	集镇17#配变	10	200	160	160
39088	东台	集镇18#配变	10	200	160	160
39089	东台	集镇19#配变	10	200	160	160
39090	东台	摹云1#配变	10	400	246	246
39091	东台	摹云2#变	10	400	245	245
39092	东台	摹云3配变	10	400	287	287
39093	东台	潘开1#配变	10	400	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39094	东台	潘开2#配变	10	400	279	279
39095	东台	潘开4#配变	10	200	160	160
39096	东台	潘开5#配变	10	400	280	280
39097	东台	潘开三配变	10	200	119	119
39098	东台	永进3#配变	10	400	320	320
39099	东台	永进二配变	10	200	145	145
39100	东台	永进配变	10	400	305	305
39101	东台	豆介1#配变	10	200	160	160
39102	东台	豆介2配变	10	400	285	285
39103	东台	豆介3#配变	10	400	320	320
39104	东台	豆介4配变	10	200	145	145
39105	东台	豆介5配变	10	400	264	264
39106	东台	广山1配变	10	400	143	143
39107	东台	广山2#配变	10	400	238	238
39108	东台	广山3号配变	10	400	194	194
39109	东台	广山4#配变	10	400	242	242
39110	东台	广山5配变	10	200	61	61
39111	东台	广山6#配变	10	200	121	121
39112	东台	广山7配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39113	东台	广山8#配变	10	200	10	10
39114	东台	广山9#配变	10	400	305	305
39115	东台	胡西2#配变	10	400	320	320
39116	东台	良堡1#配变	10	400	320	320
39117	东台	良堡2#配变	10	400	306	306
39118	东台	良堡3配变	10	200	133	133
39119	东台	良堡4#配变	10	200	114	114
39120	东台	良堡5配变	10	400	320	320
39121	东台	良堡6#配变	10	400	264	264
39122	东台	良堡7#配变	10	200	133	133
39123	东台	祖泽1#配变	10	400	320	320
39124	东台	祖泽2#配变	10	200	130	130
39125	东台	祖泽3#配变	10	200	117	117
39126	东台	祖泽5配变	10	200	160	160
39127	东台	祖泽6#配变	10	400	320	320
39128	东台	祖泽7#配变	10	200	160	160
39129	东台	祖泽8#配变	10	200	160	160
39130	东台	祖泽9#配变	10	200	140	140
39131	东台	祖泽村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39132	东台	祖泽四配变	10	200	118	118
39133	东台	辞郎1#配变	10	200	160	160
39134	东台	辞郎10配变	10	200	149	149
39135	东台	辞郎12#配变	10	200	160	160
39136	东台	辞郎13#配变	10	200	146	146
39137	东台	辞郎2#配变	10	200	121	121
39138	东台	辞郎3#配变	10	200	106	106
39139	东台	辞郎4#配变	10	400	320	320
39140	东台	辞郎5#配变	10	400	320	320
39141	东台	辞郎7#配变	10	200	127	127
39142	东台	辞郎8配变	10	400	267	267
39143	东台	辞郎九配变	10	200	130	130
39144	东台	辞郎十一配变	10	200	160	160
39145	东台	集镇10#配变	10	50	40	40
39146	东台	仙河7#配变	10	200	116	116
39147	东台	徐舍1#配变	10	400	320	320
39148	东台	徐舍2#配变	10	400	137	137
39149	东台	徐舍3#配变(节能)	10	200	160	160
39150	东台	徐舍4#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39151	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	140	140
39152	东台	徐舍7#配变	10	200	145	145
39153	东台	徐舍五配变	10	200	137	137
39154	东台	殷庄1#配变	10	200	120	120
39155	东台	殷庄2#配变	10	200	112	112
39156	东台	殷庄4配变	10	400	295	295
39157	东台	殷庄三配变	10	200	141	141
39158	东台	仇堡3#配变	10	200	108	108
39159	东台	冯舍二配变	10	200	148	148
39160	东台	冯舍配变(节能)	10	200	150	150
39161	东台	横桥1#配变	10	400	282	282
39162	东台	横桥3#配变	10	200	62	62
39163	东台	横桥4#配变	10	200	145	145
39164	东台	横桥5#配变	10	200	151	151
39165	东台	横桥二#配变	10	200	150	150
39166	东台	康庄1#配变	10	400	300	300
39167	东台	康庄2#配变	10	400	320	320
39168	东台	康庄3配变	10	200	160	160
39169	东台	康庄4#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39170	东台	三赵二配变	10	200	120	120
39171	东台	三赵配变(节能)	10	200	120	120
39172	东台	双超1#配变	10	400	265	265
39173	东台	双超10配变	10	400	271	271
39174	东台	双超11配变	10	200	133	133
39175	东台	双超2#配变	10	400	206	206
39176	东台	双超8配变(节能)	10	200	83	83
39177	东台	双超9#配变	10	200	140	140
39178	东台	双超三配变	10	200	120	120
39179	东台	双超五配变	10	200	164	164
39180	东台	双赵6配变	10	200	160	160
39181	东台	双赵7配变(节能)	10	200	160	160
39182	东台	双赵四配变	10	200	70	70
39183	东台	水产场配变(节能)	10	200	105	105
39184	东台	仙河(12)#配变	10	200	148	148
39185	东台	仙河(3)#配变	10	400	228	228
39186	东台	仙河13#配变	10	200	126	126
39187	东台	仙河22#配变	10	400	179	179
39188	东台	仙河5#配变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39189	东台	仙河9#配变	10	200	147	147
39190	东台	仙河村仙河六配变	10	200	137	137
39191	东台	仙河十号配变	10	200	138	138
39192	东台	镇南10#配变	10	400	320	320
39193	东台	滨河雅居箱变001	10	400	320	320
39194	东台	仇堡1#配变	10	400	257	257
39195	东台	仇堡2#配变	10	200	73	73
39196	东台	仇堡四配变	10	200	149	149
39197	东台	仇南1#配变	10	400	314	314
39198	东台	仇南2#配变	10	200	160	160
39199	东台	广城邑品1#配变	10	500	400	400
39200	东台	广城邑品二期箱变配电变压器	10	400	320	320
39201	东台	广山集镇21配变(节能)	10	200	160	160
39202	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	160	160
39203	东台	广山集镇23#配变	10	400	320	320
39204	东台	广山集镇4配变	10	400	276	276
39205	东台	广山集镇5#配变	10	400	316	316
39206	东台	广山集镇7#配变	10	400	320	320
39207	东台	胡堡(1)#配变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39208	东台	胡堡2#配变	10	400	302	302
39209	东台	胡堡3#配变	10	400	320	320
39210	东台	胡堡4配变(节能)	10	200	160	160
39211	东台	胡堡6#配变	10	400	320	320
39212	东台	胡堡7配变	10	400	320	320
39213	东台	胡堡8#配变	10	200	137	137
39214	东台	胡堡9#配变	10	200	141	141
39215	东台	胡西1#配变	10	315	227	227
39216	东台	胡西4配变	10	200	160	160
39217	东台	胡西6#配变	10	400	279	279
39218	东台	胡西7#配变	10	200	160	160
39219	东台	集镇(2)#配变	10	400	313	313
39220	东台	集镇1#配变	10	200	145	145
39221	东台	集镇11#配变1	10	200	160	160
39222	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	160	160
39223	东台	集镇13#配变(节能)	10	200	160	160
39224	东台	集镇14#配变(节能)	10	200	160	160
39225	东台	集镇15#配变(节能)	10	200	160	160
39226	东台	集镇3#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39227	东台	集镇6#配变	10	400	320	320
39228	东台	集镇8#配变	10	400	275	275
39229	东台	集镇9#配变	10	400	320	320
39230	东台	集镇二十配变(广山)	10	200	131	131
39231	东台	嘉和花苑箱变间隔配电变压器	10	200	160	160
39232	东台	锦绣花园箱变配变	10	500	400	400
39233	东台	仙河(11)配变	10	200	127	127
39234	东台	仙河(4)#配变	10	200	145	145
39235	东台	仙河1#配变	10	400	229	229
39236	东台	仙河2#配变	10	400	302	302
39237	东台	仙河8#配变	10	200	126	126
39238	东台	鼎盛花园1#配变间隔配电变压器	10	630	504	504
39239	东台	鼎盛花园2#配变间隔配电变压器	10	630	504	504
39240	东台	光明花苑箱变001	10	630	504	504
39241	东台	海德广场1#配电变压器	10	800	640	640
39242	东台	海德广场3#配电变压器	10	800	640	640
39243	东台	集镇#5箱变	10	500	362	362
39244	东台	集镇1#箱变	10	500	400	400
39245	东台	集镇12#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39246	东台	集镇2#箱变	10	630	494	494
39247	东台	集镇九配变	10	50	40	40
39248	东台	集镇十配变	10	200	150	150
39249	东台	集镇十三配变(五烈)	10	400	313	313
39250	东台	嘉城和苑1#变	10	630	504	504
39251	东台	嘉城和苑3#变	10	630	504	504
39252	东台	嘉城和苑5#配变配电变压器	10	630	486	486
39253	东台	嘉城和苑7#配变配电变压器	10	630	504	504
39254	东台	金水岸1#变	10	400	320	320
39255	东台	五烈集镇11配变	10	400	304	304
39256	东台	五烈集镇4配变	10	400	320	320
39257	东台	五烈集镇6配变	10	200	153	153
39258	东台	五烈集镇7配变	10	200	160	160
39259	东台	五烈集镇8配变	10	200	160	160
39260	东台	扎垛7#配变	10	400	320	320
39261	东台	扎垛十三配变	10	200	118	118
39262	东台	郑介（八）配变	10	200	160	160
39263	东台	郑介（七）配变	10	200	149	149
39264	东台	郑介1#配变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39265	东台	郑介10#配变	10	200	55	55
39266	东台	郑介9#配变	10	400	290	290
39267	东台	郑介二配变	10	200	126	126
39268	东台	郑介六配变	10	200	133	133
39269	东台	郑介五配变	10	200	148	148
39270	东台	花园4#变配变	10	200	160	160
39271	东台	花园村二配变	10	315	205	205
39272	东台	金麟府#10变压器	10	800	640	640
39273	东台	金麟府#12变压器	10	800	640	640
39274	东台	金麟府#14变压器	10	800	582	582
39275	东台	金麟府#8变压器	10	800	640	640
39276	东台	金麟府2#变压器	10	800	640	640
39277	东台	金麟府4#变压器	10	800	640	640
39278	东台	金麟府6#变压器	10	800	640	640
39279	东台	格林云墅1#变配电变压器	10	800	627	627
39280	东台	三曹13#配变	10	160	128	128
39281	东台	三曹14#配变（节能利用）	10	200	132	132
39282	东台	泰山四期#7变压器	10	800	639	639
39283	东台	泰山四期#9变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39284	东台	泰山四期1#变压器	10	800	640	640
39285	东台	泰山四期3#变压器	10	630	504	504
39286	东台	泰山四期5#变压器	10	630	497	497
39287	东台	万陆新村10#变压器	10	800	640	640
39288	东台	万陆新村11#变压器	10	800	640	640
39289	东台	万陆新村13#变压器	10	800	640	640
39290	东台	万陆新村2#变压器	10	800	640	640
39291	东台	万陆新村4#变压器	10	800	640	640
39292	东台	万陆新村6#变压器	10	800	640	640
39293	东台	万陆新村8#变压器	10	800	640	640
39294	东台	安乐1#配变(节能)	10	400	104	104
39295	东台	安乐10#配变	10	200	148	148
39296	东台	安乐6配变	10	400	309	309
39297	东台	安乐7配变	10	200	38	38
39298	东台	安乐8#配变（节能利用）	10	200	160	160
39299	东台	安乐二配变	10	160	34	34
39300	东台	安乐三配变	10	200	137	137
39301	东台	安乐四配变(节能)	10	200	104	104
39302	东台	安乐五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39303	东台	大村1#配变	10	200	130	130
39304	东台	大村6配变	10	200	133	133
39305	东台	大村7#配变(节能)	10	200	155	155
39306	东台	大村8#配变	10	100	80	80
39307	东台	大村二配变	10	200	9	9
39308	东台	大村三配变	10	315	252	252
39309	东台	大村四配变	10	200	47	47
39310	东台	大同1#配变	10	400	285	285
39311	东台	大同2配变	10	200	62	62
39312	东台	大同7配变(节能)	10	200	91	91
39313	东台	大同8#配变	10	400	320	320
39314	东台	大同六配变	10	200	160	160
39315	东台	大同四配变	10	200	83	83
39316	东台	大同五配变	10	200	55	55
39317	东台	海德广场2#配电变压器	10	800	640	640
39318	东台	海德广场4#配电变压器	10	800	640	640
39319	东台	乐意2#配变	10	200	29	29
39320	东台	乐意3#配变	10	200	85	85
39321	东台	乐意4配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39322	东台	乐意5#配变	10	200	160	160
39323	东台	乐意一配变	10	200	160	160
39324	东台	茉织华庄园1#变	10	1250	1000	1000
39325	东台	三曹十一配变	10	200	160	160
39326	东台	四唐9配变	10	200	160	160
39327	东台	唐介17#配变	10	400	111	111
39328	东台	唐介八配变	10	200	139	139
39329	东台	唐介五配变	10	200	136	136
39330	东台	扎垛17配变	10	400	320	320
39331	东台	扎垛18配变	10	200	160	160
39332	东台	郑介11#配变	10	630	388	388
39333	东台	郑介12#配变	10	630	455	455
39334	东台	中农联云仓2#变压器	10	800	640	640
39335	东台	中农联云仓4#变压器	10	800	640	640
39336	东台	中农联云仓5#变压器	10	800	640	640
39337	东台	种子场配变	10	200	160	160
39338	东台	嘉城和苑2#变	10	630	504	504
39339	东台	嘉城和苑4#变	10	630	504	504
39340	东台	嘉城和苑6#配变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39341	东台	嘉城和苑8#配变配电变压器	10	630	504	504
39342	东台	木港(1)配变	10	200	160	160
39343	东台	木港2	10	315	252	252
39344	东台	三曹(二)配变	10	200	160	160
39345	东台	三曹1#配变	10	200	160	160
39346	东台	三曹10配变	10	200	160	160
39347	东台	三曹12#配变	10	100	57	57
39348	东台	三曹15#配变	10	200	160	160
39349	东台	三曹16#配变	10	200	160	160
39350	东台	三曹17#配变	10	200	160	160
39351	东台	三曹18#配变	10	200	158	158
39352	东台	三曹八配变	10	315	239	239
39353	东台	三曹九配变	10	200	160	160
39354	东台	三曹七配变	10	200	157	157
39355	东台	三曹三配变(节能)	10	200	152	152
39356	东台	三曹四配变	10	400	320	320
39357	东台	唐介(六)配变	10	200	146	146
39358	东台	唐介七配变	10	200	128	128
39359	东台	万陆3#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39360	东台	万陆6配变	10	160	128	128
39361	东台	万许1#变	10	200	160	160
39362	东台	万许2#配变	10	200	115	115
39363	东台	西郊13配变	10	200	160	160
39364	东台	西郊2#配变	10	400	320	320
39365	东台	西郊4配变	10	400	320	320
39366	东台	西郊5配变	10	400	268	268
39367	东台	西郊八台片	10	400	320	320
39368	东台	西郊七配变(节能)	10	200	160	160
39369	东台	西郊三配变	10	200	160	160
39370	东台	西郊一配变	10	200	160	160
39371	东台	扎垛16配变	10	200	160	160
39372	东台	祁刘10#配变	10	200	160	160
39373	东台	祁刘11#配变	10	200	113	113
39374	东台	祁刘12#配变	10	200	92	92
39375	东台	祁刘7#配变	10	200	142	142
39376	东台	祁刘9#配变	10	400	301	301
39377	东台	祁刘八配变	10	400	240	240
39378	东台	祁刘二配变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39379	东台	祁刘六配变	10	200	160	160
39380	东台	祁刘三配变	10	200	86	86
39381	东台	祁刘四配变	10	200	154	154
39382	东台	祁刘五配变	10	400	298	298
39383	东台	祁刘一配变	10	200	96	96
39384	东台	三曹6配变	10	200	160	160
39385	东台	三联1配变	10	200	105	105
39386	东台	三联六配变	10	200	160	160
39387	东台	三联三配变	10	200	149	149
39388	东台	同意3配变	10	200	151	151
39389	东台	同意4配变	10	200	118	118
39390	东台	同意5配变	10	200	160	160
39391	东台	同意二配变	10	200	134	134
39392	东台	同意一配变(节能)	10	200	107	107
39393	东台	溪陈一配变	10	200	160	160
39394	东台	谢庄(一)配变	10	400	284	284
39395	东台	谢庄10#配变	10	630	504	504
39396	东台	谢庄12#配变	10	400	320	320
39397	东台	谢庄2#配变	10	400	241	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39398	东台	谢庄六配变	10	200	53	53
39399	东台	谢庄七配变	10	200	100	100
39400	东台	谢庄三配变	10	200	95	95
39401	东台	谢庄四配变	10	400	320	320
39402	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	138	138
39403	东台	长征1配变	10	200	139	139
39404	东台	镇南（九）配变	10	200	160	160
39405	东台	镇南1#配变	10	400	157	157
39406	东台	镇南11#配变	10	200	160	160
39407	东台	镇南3#配变	10	400	245	245
39408	东台	镇南5配变	10	200	160	160
39409	东台	镇南7配变	10	400	312	312
39410	东台	镇南8#配变	10	400	294	294
39411	东台	镇南四配变(1)	10	200	118	118
39412	东台	三联2号配变	10	200	160	160
39413	东台	三联5#配变	10	400	320	320
39414	东台	三联8配变	10	200	148	148
39415	东台	三联七配变	10	200	160	160
39416	东台	三联四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39417	东台	沙河12#配变	10	400	244	244
39418	东台	沙河13#配变	10	200	160	160
39419	东台	沙河14#配变	10	200	118	118
39420	东台	沙河15#配变	10	400	320	320
39421	东台	沙河16#配变	10	200	147	147
39422	东台	沙河17#配变	10	200	127	127
39423	东台	沙河18#配变	10	200	160	160
39424	东台	沙河19#配变	10	200	148	148
39425	东台	沙河1配变	10	400	161	161
39426	东台	沙河2#配变	10	400	213	213
39427	东台	沙河20#配变	10	200	78	78
39428	东台	沙河21#配变	10	200	125	125
39429	东台	沙河22#配变	10	200	160	160
39430	东台	沙河23#配变	10	400	320	320
39431	东台	沙河24#配变	10	400	295	295
39432	东台	沙河5#配变	10	400	320	320
39433	东台	沙河7#配变	10	400	305	305
39434	东台	沙河八配变	10	200	160	160
39435	东台	沙河九配变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39436	东台	沙河六配变	10	200	116	116
39437	东台	沙河三配变	10	200	160	160
39438	东台	沙河十配变	10	200	160	160
39439	东台	沙河十一配变	10	200	160	160
39440	东台	沙河四配变	10	400	320	320
39441	东台	文华(七)配变	10	200	144	144
39442	东台	文华1#配变	10	400	320	320
39443	东台	文华10#配变	10	400	292	292
39444	东台	文华11#配变	10	200	160	160
39445	东台	文华12#配变	10	200	134	134
39446	东台	文华13#配变	10	200	75	75
39447	东台	文华14#配变	10	400	320	320
39448	东台	文华3#配变	10	400	309	309
39449	东台	文华5配变	10	200	127	127
39450	东台	文华8#配变	10	200	160	160
39451	东台	文华9#配变	10	200	65	65
39452	东台	文华二配变(节能)	10	200	94	94
39453	东台	文华六配变	10	200	133	133
39454	东台	文华四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39455	东台	仙河17#配变	10	400	255	255
39456	东台	许庄3#配变	10	200	160	160
39457	东台	许庄一配变	10	200	109	109
39458	东台	扎垛1配变	10	400	320	320
39459	东台	扎垛2##配变	10	400	300	300
39460	东台	扎垛六配变	10	400	320	320
39461	东台	扎垛十配变	10	400	320	320
39462	东台	扎垛十五配变	10	200	160	160
39463	东台	扎垛十一配变	10	200	137	137
39464	东台	镇南12#配变	10	200	160	160
39465	东台	镇南2#配变	10	400	231	231
39466	东台	镇南配变	10	160	91	91
39467	东台	城西3#配变	10	200	160	160
39468	东台	三曹五配变(节能)	10	200	160	160
39469	东台	泰山四期#10变压器	10	800	640	640
39470	东台	泰山四期#8变压器	10	800	640	640
39471	东台	泰山四期2#变压器	10	800	640	640
39472	东台	泰山四期4#变压器	10	630	504	504
39473	东台	泰山四期6#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39474	东台	唐介(9)配变	10	400	303	303
39475	东台	唐介11配变	10	400	311	311
39476	东台	唐介12配变	10	400	304	304
39477	东台	唐介13#配变	10	200	160	160
39478	东台	唐介14配变（节能）	10	200	160	160
39479	东台	唐介15#配变	10	200	85	85
39480	东台	唐介2#配变	10	400	24	24
39481	东台	唐介十配变	10	200	92	92
39482	东台	唐介四配变	10	200	147	147
39483	东台	唐介一配变	10	200	119	119
39484	东台	西溪三期#1开关站#1配变	10	800	640	640
39485	东台	西溪三期#1开关站#3配变	10	800	640	640
39486	东台	西溪三期#1配电室#5变压器	10	800	640	640
39487	东台	西溪三期#2配电室#7变压器	10	800	640	640
39488	东台	西溪三期#3配电室#9变压器	10	800	640	640
39489	东台	紫院公馆#10变压器	10	630	504	504
39490	东台	紫院公馆#12变压器	10	630	504	504
39491	东台	紫院公馆#2变压器	10	630	492	492
39492	东台	紫院公馆#4变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39493	东台	紫院公馆#6变压器	10	800	640	640
39494	东台	紫院公馆#8变压器	10	800	627	627
39495	东台	大洋15#配变	10	200	160	160
39496	东台	大洋九配变	10	200	118	118
39497	东台	北于(1)#配变	10	200	146	146
39498	东台	北于2#配变	10	400	295	295
39499	东台	北于3#配变	10	200	65	65
39500	东台	戴东2配变	10	400	320	320
39501	东台	戴东4#配变	10	400	301	301
39502	东台	戴西2配变	10	200	15	15
39503	东台	甘港八配变(节能)	10	200	140	140
39504	东台	岗子1配变	10	200	160	160
39505	东台	岗子2配变(节能)	10	200	153	153
39506	东台	岗子3配变	10	400	313	313
39507	东台	岗子4配变	10	200	129	129
39508	东台	岗子5#配变	10	200	145	145
39509	东台	岗子6#配变	10	400	306	306
39510	东台	岗子7#配变	10	200	130	130
39511	东台	集镇11#配变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39512	东台	集镇13配变(节能)	10	400	320	320
39513	东台	集镇21#配变	10	400	320	320
39514	东台	集镇4配变	10	400	320	320
39515	东台	集镇5配变	10	400	320	320
39516	东台	廉贻集镇30#配变	10	400	293	293
39517	东台	薛王1配变	10	400	257	257
39518	东台	薛王2配变(节能)	10	400	261	261
39519	东台	薛王3配变	10	200	144	144
39520	东台	薛王4配变(节能)	10	200	154	154
39521	东台	薛王5配变(节能)	10	200	146	146
39522	东台	薛王6配变	10	200	160	160
39523	东台	薛王7#配变	10	200	160	160
39524	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	134	134
39525	东台	薛王9#配变	10	400	320	320
39526	东台	东里1配变	10	400	154	154
39527	东台	东里2配变	10	400	287	287
39528	东台	东里3配变	10	200	52	52
39529	东台	东里4配变	10	200	47	47
39530	东台	东里5配变	10	400	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39531	东台	东里6#配变	10	400	139	139
39532	东台	东里7#配变	10	200	146	146
39533	东台	东里8#配变	10	200	58	58
39534	东台	东里9#配变	10	400	273	273
39535	东台	垛东1配变	10	200	118	118
39536	东台	垛东2#配变	10	200	118	118
39537	东台	垛东5配变	10	200	145	145
39538	东台	垛东6配变	10	200	160	160
39539	东台	垛东七号配变	10	400	320	320
39540	东台	垛东四配变	10	400	298	298
39541	东台	王珏1配变	10	400	234	234
39542	东台	王珏2配变	10	200	110	110
39543	东台	王珏3配变	10	200	69	69
39544	东台	王珏4配变	10	200	116	116
39545	东台	王珏5配变	10	200	150	150
39546	东台	王珏6配变	10	200	160	160
39547	东台	王珏7#配变	10	200	43	43
39548	东台	王珏8#配变	10	630	504	504
39549	东台	张垛#3配变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39550	东台	张垛(四)配变	10	200	9	9
39551	东台	张垛1#配变	10	400	223	223
39552	东台	张垛2配变	10	200	149	149
39553	东台	张垛5配变	10	200	160	160
39554	东台	张垛6配变	10	200	116	116
39555	东台	张垛7#配变	10	200	83	83
39556	东台	北庄(1)配变	10	200	9	9
39557	东台	北庄(2)配变	10	200	8	8
39558	东台	北庄4配变	10	200	74	74
39559	东台	北庄5配变	10	200	0	0
39560	东台	北庄6配变	10	200	160	160
39561	东台	北庄7#配变	10	400	320	320
39562	东台	大洋10配变	10	200	124	124
39563	东台	大洋11配变	10	200	160	160
39564	东台	大洋12#配变	10	400	272	272
39565	东台	大洋14#配变	10	200	130	130
39566	东台	大洋16#配变	10	200	160	160
39567	东台	大洋19#配变	10	200	160	160
39568	东台	大洋1配变	10	400	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39569	东台	大洋4配变	10	200	142	142
39570	东台	大洋5配变	10	200	107	107
39571	东台	大洋7配变	10	400	294	294
39572	东台	大洋八配变(节能)	10	400	320	320
39573	东台	丁庄(2)配变	10	400	226	226
39574	东台	丁庄1配变	10	200	120	120
39575	东台	丁庄4配变	10	200	120	120
39576	东台	丁庄5#配变	10	200	160	160
39577	东台	丁庄6#配变	10	400	320	320
39578	东台	丁庄三配变	10	200	42	42
39579	东台	甘港13配变	10	200	43	43
39580	东台	甘港1配变	10	200	69	69
39581	东台	甘港22#配变	10	200	160	160
39582	东台	潘介9#配变	10	200	127	127
39583	东台	臧冯1配变	10	400	271	271
39584	东台	臧冯5配变	10	400	320	320
39585	东台	臧冯9#配变	10	200	140	140
39586	东台	臧冯七配变	10	400	256	256
39587	东台	中农联云仓1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39588	东台	中农联云仓3#变压器	10	800	640	640
39589	东台	中农联云仓6#变压器	10	800	640	640
39590	东台	戴东3#配变	10	200	160	160
39591	东台	戴东一配变	10	200	101	101
39592	东台	戴西1配变	10	400	198	198
39593	东台	戴西3配变	10	400	315	315
39594	东台	戴西4#配变	10	400	283	283
39595	东台	戴西5配变	10	400	320	320
39596	东台	集镇(7)配变	10	400	249	249
39597	东台	集镇14配变	10	30	24	24
39598	东台	集镇19配变	10	50	40	40
39599	东台	集镇1配变	10	400	320	320
39600	东台	集镇26配变.	10	200	160	160
39601	东台	集镇6配变	10	315	227	227
39602	东台	集镇8配变	10	400	286	286
39603	东台	计窑(1)号配变	10	400	270	270
39604	东台	计窑2配变	10	200	144	144
39605	东台	计窑3#配变	10	400	320	320
39606	东台	计窑4#配变	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39607	东台	廉贻集镇18配变	10	400	283	283
39608	东台	廉贻集镇2#配变	10	400	320	320
39609	东台	廉贻集镇28#配变	10	400	308	308
39610	东台	廉贻集镇29#配变	10	400	320	320
39611	东台	廉贻集镇3#配变	10	400	320	320
39612	东台	南舍1#配变	10	200	160	160
39613	东台	南于(2)号配变	10	200	135	135
39614	东台	南于1号配变	10	200	122	122
39615	东台	南于3号配变	10	200	111	111
39616	东台	南于4号配变	10	400	272	272
39617	东台	南于5配变	10	200	114	114
39618	东台	南于6#配变	10	400	282	282
39619	东台	南于8#配变	10	200	126	126
39620	东台	南于9#配变	10	200	132	132
39621	东台	鑫宇房地产	10	400	320	320
39622	东台	集镇二十五配变.	10	200	160	160
39623	东台	廉贻集镇27#配变	10	100	32	32
39624	东台	杨胡6#配变	10	400	320	320
39625	东台	杨胡7#配变配变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39626	东台	杨胡8#配变	10	400	320	320
39627	东台	杨胡二配变	10	400	308	308
39628	东台	杨胡三配变	10	400	235	235
39629	东台	杨胡四配变	10	400	320	320
39630	东台	杨胡五配变	10	200	160	160
39631	东台	杨胡一配变	10	200	149	149
39632	东台	扎北1配变	10	200	119	119
39633	东台	扎垛3#配变	10	400	275	275
39634	东台	扎垛5#配变	10	200	79	79
39635	东台	扎垛8配变	10	400	288	288
39636	东台	扎垛九配变	10	200	100	100
39637	东台	扎垛十二配变	10	400	283	283
39638	东台	扎垛十四配变	10	200	125	125
39639	东台	扎垛四配变	10	200	0	0
39640	东台	郑介3配变	10	200	150	150
39641	东台	郑介四配变	10	200	76	76
39642	东台	北庄3配变(节能)	10	200	104	104
39643	东台	大洋17配变	10	200	34	34
39644	东台	大洋18#配变	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39645	东台	大洋2配变	10	200	64	64
39646	东台	大洋3配变	10	200	148	148
39647	东台	丁北工业区1#配变	10	400	320	320
39648	东台	甘港17配变	10	200	130	130
39649	东台	甘港18配变	10	500	400	400
39650	东台	甘港19配变	10	400	309	309
39651	东台	甘港20#配变	10	400	184	184
39652	东台	甘港21#配变	10	200	126	126
39653	东台	甘港23#配变（节能利用）	10	200	92	92
39654	东台	甘港24#配变（节能利用）	10	200	130	130
39655	东台	甘港25#配变	10	630	504	504
39656	东台	甘港26#配变	10	630	504	504
39657	东台	甘港2配变	10	400	260	260
39658	东台	甘港3#配变	10	400	138	138
39659	东台	甘港4配变	10	400	320	320
39660	东台	甘港5配变	10	400	320	320
39661	东台	甘港6配变	10	400	269	269
39662	东台	甘港7配变(节能)	10	400	320	320
39663	东台	甘港九配变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39664	东台	甘港十二配变	10	400	313	313
39665	东台	甘港十六配变	10	200	113	113
39666	东台	甘港十配变(节能)	10	200	128	128
39667	东台	甘港十四配变	10	200	160	160
39668	东台	甘港十五配变	10	400	320	320
39669	东台	甘港十一配变	10	315	227	227
39670	东台	潘介(五)配变	10	200	91	91
39671	东台	潘介1配变	10	200	160	160
39672	东台	潘介2配变	10	200	126	126
39673	东台	潘介3配变	10	200	94	94
39674	东台	潘介4#配变	10	200	0	0
39675	东台	潘介6配变	10	200	124	124
39676	东台	潘介7#配变	10	400	320	320
39677	东台	潘介8#配变	10	200	44	44
39678	东台	垛东3配变	10	200	160	160
39679	东台	古洪1#配变	10	400	304	304
39680	东台	古洪2配变	10	200	139	139
39681	东台	古洪4#配变	10	200	160	160
39682	东台	古洪5配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39683	东台	古洪6配变	10	400	284	284
39684	东台	古洪7#配变	10	400	268	268
39685	东台	古洪三配变(节能)	10	200	141	141
39686	东台	郭顾1#配变	10	400	286	286
39687	东台	郭顾10#配变	10	200	160	160
39688	东台	郭顾2#配变	10	400	295	295
39689	东台	郭顾3配变	10	400	291	291
39690	东台	郭顾4配变	10	200	133	133
39691	东台	郭顾5#配变	10	400	290	290
39692	东台	郭顾6配变	10	200	160	160
39693	东台	郭顾7#配变	10	200	160	160
39694	东台	郭顾8#配变	10	200	160	160
39695	东台	郭顾9#配变	10	400	320	320
39696	东台	集镇20配变	10	200	160	160
39697	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	320	320
39698	东台	王珏9#配变	10	200	155	155
39699	东台	岳东1#配变	10	400	320	320
39700	东台	岳东2#配变	10	400	192	192
39701	东台	岳东3配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39702	东台	岳东4#配变	10	400	320	320
39703	东台	岳西#4配变	10	400	320	320
39704	东台	岳西1配变	10	400	247	247
39705	东台	岳西5#配变	10	400	320	320
39706	东台	岳西二配变	10	400	269	269
39707	东台	岳西三配变	10	200	160	160
39708	东台	陈舍1号配变	10	400	291	291
39709	东台	陈舍2#配变（节能）	10	400	307	307
39710	东台	高庄1#配变	10	400	320	320
39711	东台	高庄2号(节能)配变	10	400	297	297
39712	东台	高庄3#配变	10	200	140	140
39713	东台	高庄4配变	10	200	148	148
39714	东台	高庄5#配变	10	200	136	136
39715	东台	古洪8#配变	10	200	160	160
39716	东台	景窑1#配变	10	400	320	320
39717	东台	景窑10#配变	10	400	320	320
39718	东台	景窑2号配变	10	400	314	314
39719	东台	景窑4号配变	10	200	147	147
39720	东台	景窑5#配变配变	10	400	256	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39721	东台	景窑6号配变	10	400	320	320
39722	东台	景窑7配变	10	200	160	160
39723	东台	景窑8#配变	10	200	160	160
39724	东台	景窑9配变	10	400	305	305
39725	东台	娄子(1)号配变	10	200	142	142
39726	东台	娄子3配变	10	200	130	130
39727	东台	娄子4配变	10	400	268	268
39728	东台	娄子5#配变	10	400	320	320
39729	东台	娄子6#配变	10	200	136	136
39730	东台	娄子二配变(节能)	10	200	146	146
39731	东台	南于7#配变	10	400	259	259
39732	东台	三周1#配变	10	400	200	200
39733	东台	三周2号配变	10	200	129	129
39734	东台	三周3#配变(节能)	10	400	275	275
39735	东台	三周4号配变	10	200	104	104
39736	东台	三周5#配变	10	200	150	150
39737	东台	吴舍3配变	10	400	298	298
39738	东台	吴舍4#配变	10	400	320	320
39739	东台	吴舍5#配变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39740	东台	吴舍二配变(节能)	10	200	72	72
39741	东台	吴舍一号配变	10	200	144	144
39742	东台	夏舍1号配变(节能)	10	400	309	309
39743	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	110	110
39744	东台	夏舍3号配变	10	200	160	160
39745	东台	夏舍4#配变	10	400	320	320
39746	东台	夏舍5#配变	10	200	160	160
39747	东台	藏冯4#配变	10	200	60	60
39748	东台	大村五配变	10	200	152	152
39749	东台	大洋13#配变	10	200	114	114
39750	东台	大洋6配变	10	200	142	142
39751	东台	臧冯10#配变	10	200	53	53
39752	东台	臧冯11#配变	10	400	320	320
39753	东台	臧冯6配变	10	200	140	140
39754	东台	臧冯8配变	10	200	160	160
39755	东台	臧冯二配变(节能)	10	200	109	109
39756	东台	方东（七)配变	10	200	160	160
39757	东台	方东八配变	10	400	106	106
39758	东台	方东二配变	10	400	213	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39759	东台	方东九配变	10	400	184	184
39760	东台	方东六配变杆上配变	10	200	20	20
39761	东台	方东三配变	10	200	45	45
39762	东台	方东十配变	10	400	244	244
39763	东台	方东十一配变	10	630	504	504
39764	东台	方东四配变	10	200	109	109
39765	东台	方东五配变	10	400	147	147
39766	东台	方东一配变	10	200	59	59
39767	东台	恒泰置业广场#1变	10	800	640	640
39768	东台	建洋（二）配变	10	400	136	136
39769	东台	建洋（十一）配变	10	400	80	80
39770	东台	建洋（五）配变	10	200	89	89
39771	东台	建洋八配变	10	400	73	73
39772	东台	建洋二十二配变	10	400	27	27
39773	东台	建洋二十九配变	10	400	169	169
39774	东台	建洋二十六配变	10	200	107	107
39775	东台	建洋二十配变	10	400	170	170
39776	东台	建洋二十七配变	10	400	320	320
39777	东台	建洋二十三配变	10	400	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39778	东台	建洋二十四配变	10	400	250	250
39779	东台	建洋二十五配变	10	200	35	35
39780	东台	建洋二十一配变	10	200	144	144
39781	东台	建洋九配变	10	400	50	50
39782	东台	建洋六配变	10	400	179	179
39783	东台	建洋七配变	10	400	219	219
39784	东台	建洋三配变	10	200	28	28
39785	东台	建洋十八配变	10	200	57	57
39786	东台	建洋十二配变	10	400	280	280
39787	东台	建洋十九配变	10	200	160	160
39788	东台	建洋十六配变	10	200	60	60
39789	东台	建洋十七配变	10	200	119	119
39790	东台	建洋十三配变	10	200	38	38
39791	东台	建洋十五配变	10	400	296	296
39792	东台	建洋四配变	10	200	75	75
39793	东台	建洋一配变	10	400	217	217
39794	东台	街北（十）配变	10	400	290	290
39795	东台	街北（十一）配变	10	200	160	160
39796	东台	街北二配变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39797	东台	街北九配变杆上配变	10	200	74	74
39798	东台	街北六配变	10	400	149	149
39799	东台	街北七配变	10	200	160	160
39800	东台	街北十八配变	10	200	38	38
39801	东台	街北十二配变	10	200	69	69
39802	东台	街北十九配变	10	400	297	297
39803	东台	街北十六配变	10	200	113	113
39804	东台	街北十七配变	10	400	230	230
39805	东台	街北十四配变	10	200	160	160
39806	东台	街北十五配变	10	200	93	93
39807	东台	街北五配变	10	200	160	160
39808	东台	街北一配变	10	200	52	52
39809	东台	新街二十七配变	10	400	290	290
39810	东台	新街十四配变	10	200	160	160
39811	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	0	0
39812	东台	东闸三配变	10	200	0	0
39813	东台	东闸十二配变	10	200	0	0
39814	东台	东闸十三配变	10	200	0	0
39815	东台	东闸十五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39816	东台	东闸十一配变	10	200	0	0
39817	东台	东闸四配变	10	200	0	0
39818	东台	东闸五配变	10	400	0	0
39819	东台	来东八配变	10	200	0	0
39820	东台	来东二配变	10	200	0	0
39821	东台	来东九配变	10	200	0	0
39822	东台	来东十配变	10	200	0	0
39823	东台	来东十五配变	10	400	0	0
39824	东台	来东五配变	10	200	0	0
39825	东台	来东一配变	10	200	0	0
39826	东台	水产(二)配变	10	400	0	0
39827	东台	水产三配变	10	400	0	0
39828	东台	水产四配变	10	200	0	0
39829	东台	水产一配变	10	200	0	0
39830	东台	新海（八）配变	10	200	0	0
39831	东台	新海二配变	10	400	0	0
39832	东台	新海九配变	10	400	0	0
39833	东台	新海七配变	10	200	0	0
39834	东台	新海三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39835	东台	新海十二配变	10	200	0	0
39836	东台	新海十配变	10	200	0	0
39837	东台	新海十三配变	10	200	0	0
39838	东台	新海十四配变	10	200	0	0
39839	东台	新海四配变	10	200	0	0
39840	东台	新海五配变	10	200	0	0
39841	东台	新海一配变	10	200	0	0
39842	东台	沿海八配变	10	200	0	0
39843	东台	沿海二配变	10	200	0	0
39844	东台	沿海二十八配变	10	400	0	0
39845	东台	沿海二十二配变	10	200	0	0
39846	东台	沿海二十九配变	10	400	0	0
39847	东台	沿海二十六配变	10	200	0	0
39848	东台	沿海二十配变	10	200	0	0
39849	东台	沿海二十七配变	10	400	0	0
39850	东台	沿海二十三配变	10	200	0	0
39851	东台	沿海二十四配变	10	200	0	0
39852	东台	沿海二十五配变	10	200	0	0
39853	东台	沿海二十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39854	东台	沿海六配变	10	400	0	0
39855	东台	沿海三配变	10	400	0	0
39856	东台	沿海三十配变	10	200	0	0
39857	东台	沿海三十一配变	10	200	0	0
39858	东台	沿海十八配变	10	200	0	0
39859	东台	沿海十二配变	10	200	0	0
39860	东台	沿海十六配变	10	200	0	0
39861	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	0	0
39862	东台	沿海十七配变	10	200	0	0
39863	东台	沿海十三配变	10	400	0	0
39864	东台	沿海十四配变	10	200	0	0
39865	东台	沿海十五配变	10	200	0	0
39866	东台	沿海十一配变	10	200	0	0
39867	东台	沿海四配变	10	200	0	0
39868	东台	沿海五配变	10	400	0	0
39869	东台	沿海一配变	10	200	0	0
39870	东台	葛墩五配变	10	400	0	0
39871	东台	谷丰二配变	10	200	0	0
39872	东台	谷丰九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39873	东台	谷丰十二配变	10	200	0	0
39874	东台	谷丰十配变	10	200	0	0
39875	东台	谷丰十一配变	10	200	0	0
39876	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	0	0
39877	东台	谷丰一配变	10	200	0	0
39878	东台	街南(八)配变	10	200	0	0
39879	东台	街南(四)配变	10	200	0	0
39880	东台	街南二配变	10	400	0	0
39881	东台	街南九配变	10	200	0	0
39882	东台	街南六配变杆上配变	10	400	0	0
39883	东台	街南七配变	10	400	0	0
39884	东台	街南三配变	10	200	0	0
39885	东台	街南十二配变	10	200	0	0
39886	东台	街南十配变	10	200	0	0
39887	东台	街南十三配变	10	400	0	0
39888	东台	街南十四配变	10	400	0	0
39889	东台	街南十五配变	10	400	0	0
39890	东台	街南十一配变	10	400	0	0
39891	东台	街南五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39892	东台	街南一配变	10	400	0	0
39893	东台	九总八配变	10	200	0	0
39894	东台	九总十配变	10	400	0	0
39895	东台	九总四配变	10	200	0	0
39896	东台	邱墩二配变	10	200	0	0
39897	东台	邱墩十一配变	10	200	0	0
39898	东台	邱墩一配变	10	400	0	0
39899	东台	沈桥九配变	10	200	0	0
39900	东台	沈桥六配变	10	200	0	0
39901	东台	沈桥七配变	10	200	0	0
39902	东台	沈桥三配变	10	200	0	0
39903	东台	沈桥十配变	10	400	0	0
39904	东台	沈桥十一配变	10	400	0	0
39905	东台	四洋七配变	10	400	0	0
39906	东台	新街(八)配变	10	200	0	0
39907	东台	新街二十六配变	10	400	0	0
39908	东台	周洋(十)配变	10	400	0	0
39909	东台	周洋八配变	10	200	0	0
39910	东台	周洋二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39911	东台	周洋九配变	10	200	0	0
39912	东台	周洋六配变	10	200	0	0
39913	东台	周洋七配变	10	200	0	0
39914	东台	周洋三配变	10	400	0	0
39915	东台	周洋十二配变	10	200	0	0
39916	东台	周洋十六配变	10	400	0	0
39917	东台	周洋十三配变	10	200	0	0
39918	东台	周洋十四配变	10	400	0	0
39919	东台	周洋十五配变	10	400	0	0
39920	东台	周洋十一配变	10	200	0	0
39921	东台	周洋四配变	10	400	0	0
39922	东台	周洋五配变	10	200	0	0
39923	东台	周洋一配变	10	400	0	0
39924	东台	东闸十六配变	10	200	93	93
39925	东台	沿海七配变	10	200	50	50
39926	东台	沿海十九配变	10	400	258	258
39927	东台	新街十配变	10	400	0	0
39928	东台	新街十一配变	10	400	0	0
39929	东台	二苴八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39930	东台	二苴二配变	10	200	0	0
39931	东台	二苴九配变	10	200	0	0
39932	东台	二苴六配变	10	200	0	0
39933	东台	二苴三配变	10	200	0	0
39934	东台	二苴十二配变	10	200	0	0
39935	东台	二苴十三配变	10	400	0	0
39936	东台	二苴十四配变	10	200	0	0
39937	东台	二苴十一配变	10	200	0	0
39938	东台	二苴四配变	10	200	0	0
39939	东台	二苴五配变	10	200	0	0
39940	东台	二苴一配变	10	400	0	0
39941	东台	方塘（二）配变	10	400	0	0
39942	东台	方塘八配变	10	200	0	0
39943	东台	方塘九配变	10	200	0	0
39944	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	0	0
39945	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	0	0
39946	东台	方塘三配变	10	200	0	0
39947	东台	方塘十八配变	10	200	0	0
39948	东台	方塘十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39949	东台	方塘十六配变	10	400	0	0
39950	东台	方塘十配变	10	200	0	0
39951	东台	方塘十七配变	10	400	0	0
39952	东台	方塘十三配变	10	400	0	0
39953	东台	方塘十四配变	10	200	0	0
39954	东台	方塘十五配变	10	200	0	0
39955	东台	方塘十一配变	10	200	0	0
39956	东台	方塘四配变	10	200	0	0
39957	东台	方塘五配变	10	200	0	0
39958	东台	方塘一配变	10	200	0	0
39959	东台	公用八配变	10	400	0	0
39960	东台	公用二十二配变.	10	200	0	0
39961	东台	公用二十九配变	10	630	0	0
39962	东台	公用六配变	10	400	0	0
39963	东台	公用七配变	10	315	0	0
39964	东台	公用三十三配变.	10	400	0	0
39965	东台	公用三十一配变	10	400	0	0
39966	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	0	0
39967	东台	街北八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39968	东台	街北二十配变	10	200	0	0
39969	东台	街北二十一配变	10	200	0	0
39970	东台	街北三配变	10	200	0	0
39971	东台	街北十三配变	10	400	0	0
39972	东台	街北四配变	10	400	0	0
39973	东台	新街公用(三十)配变	10	400	0	0
39974	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	0	0
39975	东台	堤东八配变	10	400	114	114
39976	东台	堤东二配变	10	200	110	110
39977	东台	堤东二十配变	10	400	183	183
39978	东台	堤东二十一配变	10	400	219	219
39979	东台	堤东九配变	10	200	20	20
39980	东台	堤东六配变	10	200	29	29
39981	东台	堤东七配变	10	200	47	47
39982	东台	堤东三配变	10	200	109	109
39983	东台	堤东十八配变	10	200	160	160
39984	东台	堤东十二配变	10	200	48	48
39985	东台	堤东十九配变	10	200	160	160
39986	东台	堤东十六配变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39987	东台	堤东十配变杆上配变	10	200	151	151
39988	东台	堤东十七配变	10	200	127	127
39989	东台	堤东十三配变	10	200	160	160
39990	东台	堤东十四配变	10	200	108	108
39991	东台	堤东十五配变	10	200	34	34
39992	东台	堤东十一配变	10	200	55	55
39993	东台	堤东四配变	10	200	20	20
39994	东台	堤东五配变	10	400	147	147
39995	东台	堤东一配变	10	200	125	125
39996	东台	东闸二配变	10	400	114	114
39997	东台	东闸九配变	10	200	65	65
39998	东台	东闸六配变	10	200	39	39
39999	东台	东闸七配变	10	200	44	44
40000	东台	东闸十八配变	10	200	120	120
40001	东台	东闸十配变	10	200	17	17
40002	东台	东闸十七配变	10	200	160	160
40003	东台	东闸十四配变	10	200	5	5
40004	东台	东闸一配变	10	200	86	86
40005	东台	谷丰八配变	10	200	21	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40006	东台	谷丰六配变	10	200	160	160
40007	东台	谷丰七配变	10	200	109	109
40008	东台	谷丰三配变	10	400	48	48
40009	东台	谷丰四配变	10	200	27	27
40010	东台	邱墩八配变杆上配变	10	200	85	85
40011	东台	邱墩九配变	10	630	468	468
40012	东台	邱墩六配变	10	200	40	40
40013	东台	邱墩七配变	10	400	91	91
40014	东台	邱墩三配变	10	200	110	110
40015	东台	邱墩十配变	10	400	320	320
40016	东台	邱墩四配变	10	400	320	320
40017	东台	邱墩五配变	10	400	258	258
40018	东台	沈桥八配变	10	200	133	133
40019	东台	沈桥二配变	10	200	48	48
40020	东台	沈桥十二配变	10	400	155	155
40021	东台	沈桥十五配变	10	400	87	87
40022	东台	沈桥四配变	10	200	74	74
40023	东台	沈桥五配变	10	400	281	281
40024	东台	沈桥一配变	10	400	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40025	东台	新海六配变	10	400	287	287
40026	东台	新海十一配变	10	200	63	63
40027	东台	新街9综合变	10	400	291	291
40028	东台	新街二配变	10	200	121	121
40029	东台	新街二十二配变	10	200	127	127
40030	东台	新街二十配变	10	400	311	311
40031	东台	新街二十三配变	10	400	245	245
40032	东台	新街二十四配变	10	200	77	77
40033	东台	新街二十五配变	10	200	87	87
40034	东台	新街二十一配变	10	200	146	146
40035	东台	新街三配变	10	200	121	121
40036	东台	新街十八配变	10	200	138	138
40037	东台	新街十九配变	10	200	74	74
40038	东台	新街十六配变	10	400	270	270
40039	东台	新街十五配变	10	200	133	133
40040	东台	沿海九配变	10	200	119	119
40041	东台	公用(五)配变	10	400	320	320
40042	东台	公用二十六配变	10	400	301	301
40043	东台	公用二十配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40044	东台	公用三配变	10	400	304	304
40045	东台	公用十九配变	10	200	160	160
40046	东台	公用十三配变	10	400	320	320
40047	东台	公用十四配变	10	400	320	320
40048	东台	公用四配变	10	630	504	504
40049	东台	四洋(三)配变	10	400	300	300
40050	东台	四洋(四)配变	10	200	139	139
40051	东台	四洋(五)配变	10	400	304	304
40052	东台	四洋八配变	10	400	320	320
40053	东台	四洋九配变	10	200	98	98
40054	东台	新街四配变	10	400	249	249
40055	东台	新街五配变	10	400	139	139
40056	东台	新街一品1#变	10	800	640	640
40057	东台	新街一品2#变	10	800	640	640
40058	东台	鑫华园#2变压器	10	800	640	640
40059	东台	鑫华园#4变压器	10	800	640	640
40060	东台	二苴七配变	10	400	294	294
40061	东台	二苴十配变	10	200	160	160
40062	东台	葛墩(九)配变	10	400	223	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40063	东台	葛墩(十一)配变	10	400	121	121
40064	东台	葛墩八配变杆上配变	10	400	80	80
40065	东台	葛墩二配变	10	400	186	186
40066	东台	葛墩二十二配变	10	400	225	225
40067	东台	葛墩二十配变	10	400	169	169
40068	东台	葛墩二十三配变	10	400	207	207
40069	东台	葛墩二十一配变	10	400	137	137
40070	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	0	0
40071	东台	葛墩七配变杆上配变	10	400	320	320
40072	东台	葛墩三配变	10	400	158	158
40073	东台	葛墩十八配变	10	400	286	286
40074	东台	葛墩十二配变	10	200	25	25
40075	东台	葛墩十九配变	10	400	181	181
40076	东台	葛墩十六配变	10	200	120	120
40077	东台	葛墩十配变	10	400	184	184
40078	东台	葛墩十七配变	10	400	87	87
40079	东台	葛墩十三配变	10	400	18	18
40080	东台	葛墩十四配变	10	400	21	21
40081	东台	葛墩十五配变	10	400	232	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40082	东台	葛墩四配变	10	400	109	109
40083	东台	葛墩一配变	10	400	79	79
40084	东台	公用二十四配变（新街）	10	400	320	320
40085	东台	九总（一）配变	10	400	201	201
40086	东台	九总二配变	10	200	0	0
40087	东台	九总九配变	10	200	21	21
40088	东台	九总六配变	10	400	95	95
40089	东台	九总七配变	10	400	108	108
40090	东台	九总三配变	10	200	150	150
40091	东台	九总十一配变	10	400	165	165
40092	东台	九总五配变	10	200	0	0
40093	东台	双洋(二)配变	10	400	76	76
40094	东台	双洋(三)配变	10	400	17	17
40095	东台	双洋12#配变	10	400	303	303
40096	东台	双洋八台片	10	400	173	173
40097	东台	双洋九配变	10	400	239	239
40098	东台	双洋六台片	10	400	47	47
40099	东台	双洋七台片	10	400	167	167
40100	东台	双洋十配变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40101	东台	双洋十三配变	10	200	15	15
40102	东台	双洋十四配变	10	400	320	320
40103	东台	双洋十一配变	10	200	56	56
40104	东台	双洋四配变	10	200	5	5
40105	东台	双洋五台片	10	400	149	149
40106	东台	双洋一配变	10	400	186	186
40107	东台	四洋二配变	10	400	268	268
40108	东台	四洋六配变	10	200	17	17
40109	东台	四洋一配变	10	400	116	116
40110	东台	新文庭雅居1#变	10	800	640	640
40111	东台	陈文13#配变	10	400	242	242
40112	东台	陈文八配变	10	200	160	160
40113	东台	陈文二配变	10	400	131	131
40114	东台	陈文九配变	10	200	141	141
40115	东台	陈文六配变	10	200	49	49
40116	东台	陈文七配变	10	200	13	13
40117	东台	陈文三配变	10	200	9	9
40118	东台	陈文十二配变	10	400	291	291
40119	东台	陈文十六配变	10	400	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40120	东台	陈文十配变	10	200	139	139
40121	东台	陈文十四配变	10	400	209	209
40122	东台	陈文十五配变	10	400	177	177
40123	东台	陈文十一配变	10	200	137	137
40124	东台	陈文四配变	10	200	72	72
40125	东台	陈文五配变	10	200	55	55
40126	东台	陈文一配变	10	200	29	29
40127	东台	东兴13#配变	10	400	160	160
40128	东台	东兴14#配变	10	400	43	43
40129	东台	东兴八配变	10	200	62	62
40130	东台	东兴二配变	10	200	6	6
40131	东台	东兴九配变	10	400	140	140
40132	东台	东兴六配变	10	200	20	20
40133	东台	东兴七配变	10	200	25	25
40134	东台	东兴三配变	10	200	102	102
40135	东台	东兴十二配变	10	400	67	67
40136	东台	东兴十配变	10	200	62	62
40137	东台	东兴十五配变	10	400	120	120
40138	东台	东兴十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40139	东台	东兴四配变	10	200	90	90
40140	东台	东兴五配变	10	200	84	84
40141	东台	东兴一配变	10	200	27	27
40142	东台	郝苴八配变	10	200	71	71
40143	东台	郝苴二配变	10	400	129	129
40144	东台	郝苴九配变	10	200	53	53
40145	东台	郝苴六配变	10	200	0	0
40146	东台	郝苴七配变	10	200	69	69
40147	东台	郝苴三配变	10	200	160	160
40148	东台	郝苴十二配变	10	400	245	245
40149	东台	郝苴十配变	10	200	45	45
40150	东台	郝苴十三配变	10	400	290	290
40151	东台	郝苴十四配变	10	400	209	209
40152	东台	郝苴十一配变	10	400	205	205
40153	东台	郝苴四配变	10	200	56	56
40154	东台	郝苴五配变	10	200	23	23
40155	东台	郝苴一配变	10	200	98	98
40156	东台	建洋（十四）配变	10	200	90	90
40157	东台	建洋二十八配变	10	200	66	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40158	东台	建洋十配变	10	400	289	289
40159	东台	来东(六)配变	10	200	32	32
40160	东台	来东(三)配变	10	400	310	310
40161	东台	来东14配变	10	200	117	117
40162	东台	来东17#配变	10	400	199	199
40163	东台	来东七配变	10	200	133	133
40164	东台	来东十八配变	10	400	310	310
40165	东台	来东十二配变	10	200	135	135
40166	东台	来东十六配变	10	400	77	77
40167	东台	来东十三配变	10	200	117	117
40168	东台	来东十一配变	10	200	160	160
40169	东台	来东四配变	10	200	89	89
40170	东台	新街十七配变	10	200	102	102
40171	东台	新文庭雅居2#配变	10	800	0	0
40172	东台	公用(二十七)配变	10	400	0	0
40173	东台	公用(一)配变	10	400	0	0
40174	东台	公用二配变	10	400	0	0
40175	东台	公用二十八配变	10	400	0	0
40176	东台	公用二十五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40177	东台	公用二十一配变	10	200	0	0
40178	东台	公用九配变	10	400	0	0
40179	东台	公用十二配变	10	400	0	0
40180	东台	公用十六配变	10	200	0	0
40181	东台	公用十配变	10	400	0	0
40182	东台	新街六配变	10	630	0	0
40183	东台	新街七配变	10	400	0	0
40184	东台	新街十二配变	10	200	0	0
40185	东台	鑫华园#1变压器	10	800	0	0
40186	东台	鑫华园#3变压器	10	800	0	0
40187	东台	东进1#配变	10	400	0	0
40188	东台	东进八配变	10	400	0	0
40189	东台	东进九配变	10	200	0	0
40190	东台	东进四配变	10	250	0	0
40191	东台	东进五配变	10	200	0	0
40192	东台	东胜13配变	10	200	0	0
40193	东台	东胜15配变	10	200	0	0
40194	东台	东胜八配变	10	200	0	0
40195	东台	东胜二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40196	东台	东胜九配变	10	200	0	0
40197	东台	东胜十一配变	10	200	0	0
40198	东台	东胜四配变	10	400	0	0
40199	东台	东胜五配变	10	200	0	0
40200	东台	东胜一配变	10	400	0	0
40201	东台	三苴18#配变	10	400	0	0
40202	东台	三苴20#配变	10	200	0	0
40203	东台	三苴八配变	10	200	0	0
40204	东台	三苴二配变	10	200	0	0
40205	东台	三苴九配变	10	200	0	0
40206	东台	三苴六配变	10	200	0	0
40207	东台	三苴七配变	10	200	0	0
40208	东台	三苴三配变	10	400	0	0
40209	东台	三苴十二配变	10	200	0	0
40210	东台	三苴十六配变	10	200	0	0
40211	东台	三苴十三配变	10	200	0	0
40212	东台	三苴十一配变	10	200	0	0
40213	东台	三苴五配变	10	200	0	0
40214	东台	许河6#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40215	东台	许河二十二配变	10	200	0	0
40216	东台	许河十二配变	10	200	0	0
40217	东台	许河十六配变	10	200	0	0
40218	东台	许苴1#配变	10	200	0	0
40219	东台	许苴二配变	10	200	0	0
40220	东台	许苴七配变	10	200	0	0
40221	东台	许苴三配变	10	400	0	0
40222	东台	许苴四配变	10	400	0	0
40223	东台	许苴五配变	10	200	0	0
40224	东台	公用28#配变	10	200	0	0
40225	东台	胡墩5#配变	10	200	0	0
40226	东台	联富九配变	10	200	0	0
40227	东台	芦河14#配变	10	200	0	0
40228	东台	芦河八配变	10	200	0	0
40229	东台	芦河十配变	10	200	0	0
40230	东台	许乐十二配变	10	200	0	0
40231	东台	许乐四配变	10	400	0	0
40232	东台	许南三配变	10	200	0	0
40233	东台	工业园区配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40234	东台	联富(七)配变	10	200	0	0
40235	东台	联富10#配变	10	200	0	0
40236	东台	联富11配变	10	200	0	0
40237	东台	联富12#配变	10	200	0	0
40238	东台	联富13#配变	10	200	0	0
40239	东台	联富八配变	10	400	0	0
40240	东台	联富二配变	10	200	0	0
40241	东台	联富六配变	10	200	0	0
40242	东台	联富三配变	10	200	0	0
40243	东台	联富四配变	10	200	0	0
40244	东台	联富五配变	10	200	0	0
40245	东台	联富一配变	10	200	0	0
40246	东台	芦河13#配变	10	200	0	0
40247	东台	芦河三配变	10	200	0	0
40248	东台	芦河四配变	10	400	0	0
40249	东台	三总六配变	10	200	0	0
40250	东台	四仓六配变	10	200	0	0
40251	东台	许乐2#配变	10	400	0	0
40252	东台	许乐7#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40253	东台	许乐九配变	10	400	0	0
40254	东台	许乐六配变	10	200	0	0
40255	东台	许乐三配变	10	200	0	0
40256	东台	许乐十配变	10	200	0	0
40257	东台	许乐十一配变	10	200	0	0
40258	东台	许乐五配变	10	400	0	0
40259	东台	许乐一配变	10	400	0	0
40260	东台	薛套(六)配变	10	200	0	0
40261	东台	薛套9#配变	10	200	0	0
40262	东台	薛套二配变	10	200	0	0
40263	东台	薛套七配变	10	200	0	0
40264	东台	薛套三配变	10	200	0	0
40265	东台	杨东3#配变	10	200	0	0
40266	东台	杨东5#配变	10	200	0	0
40267	东台	杨东九配变	10	200	0	0
40268	东台	杨东六配变	10	400	0	0
40269	东台	杨东七配变	10	200	0	0
40270	东台	杨东四配变	10	400	0	0
40271	东台	杨东一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40272	东台	杨河11#配变	10	200	0	0
40273	东台	杨河16#配变	10	200	0	0
40274	东台	杨河八配变	10	200	0	0
40275	东台	杨河二配变	10	200	0	0
40276	东台	杨河九配变	10	200	0	0
40277	东台	杨河六配变	10	400	0	0
40278	东台	杨河七配变	10	200	0	0
40279	东台	杨河三配变	10	200	0	0
40280	东台	杨河十二配变	10	200	0	0
40281	东台	杨河十配变	10	200	0	0
40282	东台	杨河十三配变	10	200	0	0
40283	东台	杨河十四配变	10	400	0	0
40284	东台	杨河十五配变	10	400	0	0
40285	东台	杨河四配变	10	200	0	0
40286	东台	杨河五配变	10	200	0	0
40287	东台	杨河一配变	10	200	0	0
40288	东台	板余八配变	10	200	0	0
40289	东台	板余二配变	10	400	0	0
40290	东台	板余九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40291	东台	板余七配变	10	400	0	0
40292	东台	板余三配变	10	200	0	0
40293	东台	板余十二配变	10	200	0	0
40294	东台	板余一配变	10	200	0	0
40295	东台	东进3#配变	10	200	0	0
40296	东台	东进六配变	10	400	0	0
40297	东台	东胜12#配变	10	200	0	0
40298	东台	东胜六配变	10	200	0	0
40299	东台	东胜七配变	10	200	0	0
40300	东台	东胜三配变	10	400	0	0
40301	东台	东胜十配变	10	200	0	0
40302	东台	高中13＃配变	10	400	0	0
40303	东台	高中16#配变	10	400	0	0
40304	东台	高中17#配变	10	400	0	0
40305	东台	高中5#配变	10	200	0	0
40306	东台	高中八配变	10	200	0	0
40307	东台	高中二配变	10	400	0	0
40308	东台	高中六配变	10	400	0	0
40309	东台	高中七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40310	东台	高中三配变	10	400	0	0
40311	东台	高中十二配变	10	200	0	0
40312	东台	高中十配变	10	200	0	0
40313	东台	高中十四配变	10	200	0	0
40314	东台	高中十五配变	10	400	0	0
40315	东台	高中十一配变	10	200	0	0
40316	东台	高中四配变	10	400	0	0
40317	东台	高中一配变	10	200	0	0
40318	东台	民理3#配变	10	400	0	0
40319	东台	民理7配变	10	200	0	0
40320	东台	民理8#配变	10	315	0	0
40321	东台	民理二配变	10	400	0	0
40322	东台	民理六配变	10	400	0	0
40323	东台	民理四配变	10	200	0	0
40324	东台	民理五配变	10	200	0	0
40325	东台	民理一配变	10	200	0	0
40326	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	0	0
40327	东台	元东1#配变	10	400	0	0
40328	东台	元东12#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40329	东台	元东13#配变	10	400	0	0
40330	东台	元东八配变	10	200	0	0
40331	东台	元东二配变	10	200	0	0
40332	东台	元东九配变	10	200	0	0
40333	东台	元东六配变	10	200	0	0
40334	东台	元东七配变	10	400	0	0
40335	东台	元东十配变	10	200	0	0
40336	东台	元东十一配变	10	200	0	0
40337	东台	元东四配变	10	200	0	0
40338	东台	元东五配变	10	200	0	0
40339	东台	板余6配变	10	400	0	0
40340	东台	板余十配变	10	200	0	0
40341	东台	板余十三配变	10	200	0	0
40342	东台	板余十一配变	10	200	0	0
40343	东台	板余四配变	10	400	0	0
40344	东台	板余五配变	10	400	0	0
40345	东台	高中18配变	10	200	0	0
40346	东台	高中九配变	10	200	0	0
40347	东台	官洋14#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40348	东台	官洋9#配变	10	200	0	0
40349	东台	官洋八配变	10	200	0	0
40350	东台	官洋二配变	10	200	0	0
40351	东台	官洋五配变	10	400	0	0
40352	东台	解放十配变	10	200	0	0
40353	东台	三苴19#配变	10	200	0	0
40354	东台	三苴十配变	10	200	0	0
40355	东台	三苴十七配变	10	200	0	0
40356	东台	三苴十四配变	10	200	0	0
40357	东台	三苴十五配变	10	200	0	0
40358	东台	三苴四配变	10	200	0	0
40359	东台	三苴一配变	10	200	0	0
40360	东台	许河十七配变	10	200	0	0
40361	东台	许南5#配变	10	200	0	0
40362	东台	许南二配变	10	200	0	0
40363	东台	腰余(六)配变	10	400	0	0
40364	东台	腰余14#配变	10	200	0	0
40365	东台	腰余八配变	10	200	0	0
40366	东台	腰余二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40367	东台	腰余九配变	10	200	0	0
40368	东台	腰余七配变	10	200	0	0
40369	东台	腰余三配变	10	200	0	0
40370	东台	腰余十二配变	10	200	0	0
40371	东台	腰余十配变	10	200	0	0
40372	东台	腰余十一配变	10	200	0	0
40373	东台	腰余四配变	10	200	0	0
40374	东台	腰余五配变	10	200	0	0
40375	东台	腰余一配变	10	200	0	0
40376	东台	东团十一配变	10	200	0	0
40377	东台	何灶9#配变	10	200	0	0
40378	东台	何灶二配变	10	200	0	0
40379	东台	何灶六配变	10	400	0	0
40380	东台	何灶七配变	10	200	0	0
40381	东台	何灶三配变	10	200	0	0
40382	东台	何灶四配变	10	200	0	0
40383	东台	何灶五配变	10	200	0	0
40384	东台	何灶一配变	10	200	0	0
40385	东台	解放13#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40386	东台	解放二配变	10	400	0	0
40387	东台	解放十二配变	10	200	0	0
40388	东台	解放十一配变	10	200	0	0
40389	东台	解放四配变	10	200	0	0
40390	东台	解放五配变	10	400	0	0
40391	东台	解放一配变	10	200	0	0
40392	东台	西灶1#配变	10	400	0	0
40393	东台	西灶17#配变	10	400	0	0
40394	东台	西灶18#配变	10	400	0	0
40395	东台	西灶19#配变	10	400	0	0
40396	东台	西灶20#配变	10	400	0	0
40397	东台	西灶21#配变	10	200	0	0
40398	东台	西灶八配变	10	400	0	0
40399	东台	西灶二配变	10	200	0	0
40400	东台	西灶九配变	10	400	0	0
40401	东台	西灶六配变	10	400	0	0
40402	东台	西灶七配变	10	200	0	0
40403	东台	西灶三配变	10	400	0	0
40404	东台	西灶十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40405	东台	西灶十六#配变	10	400	0	0
40406	东台	西灶十配变	10	200	0	0
40407	东台	西灶十三配变	10	200	0	0
40408	东台	西灶十四配变	10	200	0	0
40409	东台	西灶十五配变	10	200	0	0
40410	东台	西灶十一配变	10	200	0	0
40411	东台	西灶四配变	10	200	0	0
40412	东台	西灶五配变	10	200	0	0
40413	东台	许河10#配变	10	400	0	0
40414	东台	盐河18#配变	10	200	0	0
40415	东台	盐河20#配变	10	400	0	0
40416	东台	盐河4#配变	10	200	0	0
40417	东台	盐河5#配变	10	200	0	0
40418	东台	盐河十九配变	10	200	0	0
40419	东台	盐河十四配变	10	200	0	0
40420	东台	盐河十一配变	10	200	0	0
40421	东台	云集16#配变	10	200	0	0
40422	东台	云集17#配变	10	200	0	0
40423	东台	云集4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40424	东台	云集八配变	10	200	0	0
40425	东台	云集二配变	10	400	0	0
40426	东台	云集九配变	10	200	0	0
40427	东台	云集六配变	10	400	0	0
40428	东台	云集七配变	10	200	0	0
40429	东台	云集三配变	10	400	0	0
40430	东台	云集十二配变	10	200	0	0
40431	东台	云集十配变	10	200	0	0
40432	东台	云集十三配变	10	200	0	0
40433	东台	云集十四配变	10	200	0	0
40434	东台	云集十一配变	10	200	0	0
40435	东台	云集五配变	10	200	0	0
40436	东台	云集一配变	10	200	0	0
40437	东台	三总(四)台片	10	200	0	0
40438	东台	三总10#配变	10	200	0	0
40439	东台	三总八配变	10	200	0	0
40440	东台	三总二台片	10	200	0	0
40441	东台	三总九配变	10	200	0	0
40442	东台	三总七台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40443	东台	三总三台片	10	200	0	0
40444	东台	三总五台片	10	200	0	0
40445	东台	三总一台片	10	200	0	0
40446	东台	四仓1#配变	10	400	0	0
40447	东台	四仓11配变	10	200	0	0
40448	东台	四仓12配变	10	400	0	0
40449	东台	四仓13#配变	10	200	0	0
40450	东台	四仓14配变	10	200	0	0
40451	东台	四仓3#配变	10	200	0	0
40452	东台	四仓八台片	10	200	0	0
40453	东台	四仓二台片	10	200	0	0
40454	东台	四仓九台片	10	200	0	0
40455	东台	四仓七台片	10	200	0	0
40456	东台	四仓十配变	10	400	0	0
40457	东台	四仓四台片	10	200	0	0
40458	东台	四仓五配变	10	200	0	0
40459	东台	四联12#配变	10	400	0	0
40460	东台	四联13配变	10	200	0	0
40461	东台	四联八台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40462	东台	四联二台片	10	200	0	0
40463	东台	四联九台片	10	200	0	0
40464	东台	四联六台片	10	200	0	0
40465	东台	四联七台片	10	200	0	0
40466	东台	四联三台片	10	200	0	0
40467	东台	四联十配变	10	200	0	0
40468	东台	四联十一配变	10	200	0	0
40469	东台	四联四台片	10	200	0	0
40470	东台	四联五台片	10	200	0	0
40471	东台	四联一台片	10	200	0	0
40472	东台	万灶八台片	10	200	0	0
40473	东台	万灶二配变	10	200	0	0
40474	东台	万灶九配变	10	200	0	0
40475	东台	万灶六台片	10	200	0	0
40476	东台	万灶七台片	10	200	0	0
40477	东台	万灶三配变	10	200	0	0
40478	东台	万灶四台片	10	200	0	0
40479	东台	万灶五台片	10	200	0	0
40480	东台	万灶一台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40481	东台	许河7＃配变	10	400	0	0
40482	东台	许河九台片	10	400	0	0
40483	东台	许河三配变	10	400	0	0
40484	东台	许河十八配变	10	200	0	0
40485	东台	许河十九配变	10	200	0	0
40486	东台	许河十四台片	10	200	0	0
40487	东台	许河十一台片	10	200	0	0
40488	东台	许河五配变	10	200	0	0
40489	东台	许苴六台片	10	400	0	0
40490	东台	薛套(四)台片	10	200	0	0
40491	东台	薛套(五)台片	10	200	0	0
40492	东台	薛套一台片	10	200	0	0
40493	东台	杨东(二)台片	10	200	0	0
40494	东台	杨东八台片	10	200	0	0
40495	东台	杨东十配变	10	200	0	0
40496	东台	公用二配变.	10	200	0	0
40497	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	0	0
40498	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	0	0
40499	东台	公用六配变.	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40500	东台	公用三配变.	10	315	0	0
40501	东台	公用十二配变.	10	400	0	0
40502	东台	公用十九配变.	10	200	0	0
40503	东台	公用十六配变.	10	400	0	0
40504	东台	公用十三配变.	10	315	0	0
40505	东台	公用十四配变.	10	200	0	0
40506	东台	公用十一配变	10	200	0	0
40507	东台	公用四配变.	10	400	0	0
40508	东台	公用五配变	10	400	0	0
40509	东台	公用一配变	10	200	0	0
40510	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	0	0
40511	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	0	0
40512	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	0	0
40513	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	0	0
40514	东台	名门庭苑配变	10	200	0	0
40515	东台	四仓13#配电	10	630	0	0
40516	东台	许河1#配变	10	400	0	0
40517	东台	许河公用29配变	10	200	0	0
40518	东台	许河公用8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40519	东台	许河公用二十配变	10	200	0	0
40520	东台	许河公用十八配变	10	200	0	0
40521	东台	许河公用十七配变	10	400	0	0
40522	东台	许乐八配变	10	200	0	0
40523	东台	许南四配变	10	200	0	0
40524	东台	丁河14#配变	10	400	0	0
40525	东台	丁河15配变	10	200	0	0
40526	东台	丁河16配变	10	400	0	0
40527	东台	丁河17配变	10	200	0	0
40528	东台	丁河18配变	10	200	0	0
40529	东台	丁河20#配变	10	200	0	0
40530	东台	丁河4#配变	10	400	0	0
40531	东台	丁河八配变	10	200	0	0
40532	东台	丁河二配变	10	400	0	0
40533	东台	丁河九配变	10	200	0	0
40534	东台	丁河六配变	10	200	0	0
40535	东台	丁河七配变	10	400	0	0
40536	东台	丁河三配变	10	400	0	0
40537	东台	丁河十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40538	东台	丁河十配变	10	200	0	0
40539	东台	丁河十三配变	10	200	0	0
40540	东台	丁河十一配变	10	400	0	0
40541	东台	丁河五配变	10	200	0	0
40542	东台	丁河一配变	10	200	0	0
40543	东台	东进(二)配变	10	200	0	0
40544	东台	东进12配变	10	200	0	0
40545	东台	东进7#配变	10	200	0	0
40546	东台	官洋12配变	10	200	0	0
40547	东台	官洋4#配变	10	200	0	0
40548	东台	官洋六配变	10	200	0	0
40549	东台	官洋七配变	10	200	0	0
40550	东台	官洋三配变	10	200	0	0
40551	东台	官洋十配变	10	200	0	0
40552	东台	官洋一配变	10	200	0	0
40553	东台	解放14#配变	10	200	0	0
40554	东台	解放八配变	10	200	0	0
40555	东台	解放六配变	10	200	0	0
40556	东台	解放七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40557	东台	解放三配变	10	200	0	0
40558	东台	盐河15配变	10	200	0	0
40559	东台	盐河16配变	10	200	0	0
40560	东台	盐河17#配变	10	200	0	0
40561	东台	盐河2#配变	10	200	0	0
40562	东台	盐河21#配变	10	200	0	0
40563	东台	盐河22#配变	10	200	0	0
40564	东台	盐河23#配变	10	200	0	0
40565	东台	盐河3#配变	10	200	0	0
40566	东台	盐河八配变	10	200	0	0
40567	东台	盐河九配变	10	400	0	0
40568	东台	盐河六配变	10	200	0	0
40569	东台	盐河七配变	10	200	0	0
40570	东台	盐河十二配变	10	400	0	0
40571	东台	盐河十配变	10	200	0	0
40572	东台	盐河十三配变	10	200	0	0
40573	东台	盐河一配变	10	200	0	0
40574	东台	元东三配变	10	400	0	0
40575	东台	元官6配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40576	东台	元官二配变	10	400	0	0
40577	东台	元官三配变	10	200	0	0
40578	东台	元官四配变	10	400	0	0
40579	东台	元官五配变	10	200	0	0
40580	东台	元官一配变	10	400	0	0
40581	东台	云集18#配变	10	200	0	0
40582	东台	东团14配变	10	200	0	0
40583	东台	东团4#配变	10	200	0	0
40584	东台	东团6#配变	10	200	0	0
40585	东台	东团八配变	10	200	0	0
40586	东台	东团二配变	10	200	0	0
40587	东台	东团九配变	10	200	0	0
40588	东台	东团七配变	10	400	0	0
40589	东台	东团三配变	10	200	0	0
40590	东台	东团十配变	10	200	0	0
40591	东台	东团五配变	10	200	0	0
40592	东台	东团一配变	10	200	0	0
40593	东台	高墩10#配变	10	200	0	0
40594	东台	高墩11#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40595	东台	高墩12配变	10	200	0	0
40596	东台	高墩9配变	10	200	0	0
40597	东台	高墩八配变	10	400	0	0
40598	东台	高墩二配变	10	200	0	0
40599	东台	高墩六配变	10	200	0	0
40600	东台	高墩七配变	10	200	0	0
40601	东台	高墩三配变	10	400	0	0
40602	东台	高墩四配变	10	200	0	0
40603	东台	高墩五配变	10	400	0	0
40604	东台	高墩一配变	10	200	0	0
40605	东台	公用十配变.	10	200	0	0
40606	东台	胡墩二配变	10	200	0	0
40607	东台	胡墩三配变	10	200	0	0
40608	东台	胡墩一配变	10	200	0	0
40609	东台	解放16配变	10	200	0	0
40610	东台	芦河12#配变	10	200	0	0
40611	东台	芦河15#配变	10	200	0	0
40612	东台	芦河9配变	10	200	0	0
40613	东台	芦河二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40614	东台	芦河六配变	10	200	0	0
40615	东台	芦河七配变	10	200	0	0
40616	东台	芦河十一配变	10	200	0	0
40617	东台	芦河五配变	10	200	0	0
40618	东台	芦河一配变	10	200	0	0
40619	东台	许南八配变	10	200	0	0
40620	东台	许南六配变	10	200	0	0
40621	东台	许南七配变	10	200	0	0
40622	东台	许南一配变	10	200	0	0
40623	东台	公用十五配变	10	400	0	0
40624	东台	许河八配变	10	315	0	0
40625	东台	许河二十配变	10	200	0	0
40626	东台	许河二十一配变	10	200	0	0
40627	东台	许河二台片	10	200	0	0
40628	东台	许河十三台片	10	400	0	0
40629	东台	许河十五配变	10	200	0	0
40630	东台	许河四台片	10	200	0	0
40631	东台	许河园区一配变	10	400	0	0
40632	东台	城北花园（八）配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40633	东台	城北花园（二）配变	10	400	320	320
40634	东台	城北花园（六）配变	10	400	320	320
40635	东台	城北花园（七）配变	10	400	320	320
40636	东台	城北花园（三）配变	10	400	320	320
40637	东台	城北花园（四）配变	10	400	320	320
40638	东台	城北花园（五）配变	10	400	320	320
40639	东台	城北花园（一）配变	10	400	320	320
40640	东台	城北雅苑1配变	10	400	320	320
40641	东台	城北雅苑2配变	10	400	320	320
40642	东台	廉租房配变	10	400	320	320
40643	东台	四唐十三配变	10	400	320	320
40644	东台	通新10配变	10	400	320	320
40645	东台	紫云府10#配变	10	800	640	640
40646	东台	紫云府12#配变	10	800	640	640
40647	东台	紫云府2配变	10	800	640	640
40648	东台	紫云府4配变	10	800	640	640
40649	东台	紫云府6配变	10	800	640	640
40650	东台	紫云府8配变	10	800	640	640
40651	东台	富新新村10配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40652	东台	富新新村12配变	10	800	640	640
40653	东台	富新新村22#配变	10	800	640	640
40654	东台	富新新村24#配变	10	800	640	640
40655	东台	富新新村26#配变	10	800	640	640
40656	东台	富新新村28#配变	10	800	640	640
40657	东台	富新新村2配变	10	800	640	640
40658	东台	富新新村4配变	10	800	640	640
40659	东台	富新新村6配变	10	800	640	640
40660	东台	富新新村8配变	10	800	640	640
40661	东台	四唐十五配变	10	400	320	320
40662	东台	灶西4配变	10	400	313	313
40663	东台	灶西5配变	10	400	320	320
40664	东台	灶西九配变	10	400	320	320
40665	东台	灶西六配变	10	400	316	316
40666	东台	灶西七配变	10	200	160	160
40667	东台	滨河花苑2配变	10	800	571	571
40668	东台	滨河花苑4配变	10	630	504	504
40669	东台	滨河花苑6配变	10	630	504	504
40670	东台	滨河花苑8配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40671	东台	滨河花苑二期10配变	10	630	504	504
40672	东台	滨河花苑二期12配变	10	630	504	504
40673	东台	滨河花苑二期2配变	10	800	640	640
40674	东台	滨河花苑二期4配变	10	800	640	640
40675	东台	滨河花苑二期6配变	10	630	504	504
40676	东台	滨河花苑二期8配变	10	630	504	504
40677	东台	滨河花苑三期配电室1#变压器	10	630	504	504
40678	东台	滨河四期1配变	10	630	504	504
40679	东台	城北花园14配变	10	630	504	504
40680	东台	城北花园15配变	10	630	504	504
40681	东台	城北花园16配变	10	630	504	504
40682	东台	城北花园17配变	10	630	504	504
40683	东台	城北花园18配变	10	630	504	504
40684	东台	城北新寓#5变压器配电变压器	10	630	504	504
40685	东台	城北新寓1配变	10	800	640	640
40686	东台	城北新寓3配变	10	630	504	504
40687	东台	富新新村14台区	10	630	504	504
40688	东台	富新新村16台区	10	630	504	504
40689	东台	富新新村18台区	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40690	东台	富新新村20台区	10	630	504	504
40691	东台	台城华府1配变	10	630	504	504
40692	东台	台城华府2配变	10	630	504	504
40693	东台	台城华府3配变	10	630	504	504
40694	东台	通新9配变	10	400	320	320
40695	东台	城北新寓三期1配变	10	630	504	504
40696	东台	城北新寓三期3配变	10	630	504	504
40697	东台	城北新寓三期5配变	10	630	504	504
40698	东台	城北新寓三期7配变	10	630	504	504
40699	东台	四唐19配变	10	400	320	320
40700	东台	四唐21配变	10	400	320	320
40701	东台	四唐4配变	10	400	320	320
40702	东台	四唐二十配变	10	400	320	320
40703	东台	东海国际#11变压器	10	800	640	640
40704	东台	东海国际#13变压器	10	800	640	640
40705	东台	东海国际#9变压器	10	800	640	640
40706	东台	东海国际1配变	10	630	504	504
40707	东台	东海国际3配变	10	630	504	504
40708	东台	东海国际5配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40709	东台	东海国际7配变	10	630	504	504
40710	东台	凯帝京都18#变压器	10	800	640	640
40711	东台	凯帝京都2#变	10	800	640	640
40712	东台	凯帝京都20#变压器	10	800	640	640
40713	东台	凯帝京都4#变	10	800	640	640
40714	东台	凯帝京都5配变	10	800	640	640
40715	东台	凯帝京都7配变	10	800	640	640
40716	东台	光辉2配变	10	200	160	160
40717	东台	光辉5配变	10	200	160	160
40718	东台	光辉9配变	10	400	320	320
40719	东台	永合5配变	10	200	160	160
40720	东台	通新8配变	10	400	320	320
40721	东台	通新四配变	10	400	267	267
40722	东台	城北新寓#6变压器配电变压器	10	630	504	504
40723	东台	城北新寓2#配变	10	800	640	640
40724	东台	城北新寓4配变	10	630	504	504
40725	东台	龙湘美境#1配变	10	600	480	480
40726	东台	龙湘美境#3配变	10	600	480	480
40727	东台	四唐7配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40728	东台	春溪雅苑10#变压器	10	800	640	640
40729	东台	春溪雅苑1配变	10	800	640	640
40730	东台	春溪雅苑4配变	10	800	640	640
40731	东台	春溪雅苑6配变	10	800	640	640
40732	东台	春溪雅苑8#变压器	10	800	640	640
40733	东台	熙悦佳园11配变	10	800	640	640
40734	东台	熙悦佳园13配变	10	800	640	640
40735	东台	熙悦佳园15配变	10	800	640	640
40736	东台	熙悦佳园17配变	10	800	640	640
40737	东台	熙悦佳园1配变	10	800	640	640
40738	东台	熙悦佳园3配变	10	800	621	621
40739	东台	熙悦佳园5配变	10	800	640	640
40740	东台	熙悦佳园7配变	10	800	640	640
40741	东台	熙悦佳园9配变	10	800	640	640
40742	东台	紫云府11#配变	10	800	640	640
40743	东台	紫云府1配变	10	800	640	640
40744	东台	紫云府3配变	10	800	640	640
40745	东台	紫云府5配变	10	800	640	640
40746	东台	紫云府7配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40747	东台	紫云府9#配变	10	800	640	640
40748	东台	灶西10#配变	10	400	320	320
40749	东台	灶西14配变	10	200	160	160
40750	东台	灶西3台区	10	200	160	160
40751	东台	灶西一配变	10	400	320	320
40752	东台	城北新寓三期9#配变	10	400	320	320
40753	东台	伟嘉10配变	10	630	504	504
40754	东台	伟嘉1配变	10	630	504	504
40755	东台	伟嘉2配变	10	630	504	504
40756	东台	伟嘉3配变	10	630	504	504
40757	东台	伟嘉4配变	10	630	504	504
40758	东台	伟嘉5配变	10	630	504	504
40759	东台	伟嘉6配变	10	630	293	293
40760	东台	伟嘉7配变	10	630	504	504
40761	东台	伟嘉8配变	10	630	504	504
40762	东台	伟嘉9配变	10	630	504	504
40763	东台	滨河花苑1配变	10	800	640	640
40764	东台	滨河花苑3配变	10	630	504	504
40765	东台	滨河花苑5配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40766	东台	滨河花苑7配变	10	630	504	504
40767	东台	滨河花苑二期11配变	10	630	504	504
40768	东台	滨河花苑二期1配变	10	800	640	640
40769	东台	滨河花苑二期3配变	10	800	640	640
40770	东台	滨河花苑二期5配变	10	630	504	504
40771	东台	滨河花苑二期7配变	10	630	504	504
40772	东台	滨河花苑二期9配变	10	630	504	504
40773	东台	滨河花苑三期配电室2#变压器	10	630	504	504
40774	东台	滨河四期2配变	10	630	504	504
40775	东台	城北花园（九）配变	10	315	252	252
40776	东台	城北花园（十）配变	10	315	252	252
40777	东台	城北花园（十二）配变	10	315	252	252
40778	东台	城北花园（十三）配变	10	315	252	252
40779	东台	城北花园（十一）配变	10	315	252	252
40780	东台	光辉六配变	10	400	320	320
40781	东台	光辉三配变	10	200	130	130
40782	东台	科技大楼配变	10	400	320	320
40783	东台	永合三配变	10	200	160	160
40784	东台	灶西15配变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40785	东台	灶西八配变	10	200	160	160
40786	东台	凯帝京都11#变压器	10	800	640	640
40787	东台	凯帝京都13#变压器	10	800	640	640
40788	东台	凯帝京都15#变压器	10	800	640	640
40789	东台	凯帝京都9#变压器	10	800	640	640
40790	东台	龙湘美境#2配变	10	600	480	480
40791	东台	龙湘美境#4配变	10	600	480	480
40792	东台	春溪雅苑2配变	10	800	640	640
40793	东台	春溪雅苑3配变	10	800	640	640
40794	东台	春溪雅苑5配变	10	800	640	640
40795	东台	春溪雅苑7#变压器	10	800	640	640
40796	东台	春溪雅苑9#变压器	10	800	640	640
40797	东台	熙悦佳园10配变	10	800	640	640
40798	东台	熙悦佳园12配变	10	800	640	640
40799	东台	熙悦佳园14配变	10	800	640	640
40800	东台	熙悦佳园16配变	10	800	640	640
40801	东台	熙悦佳园18配变	10	800	640	640
40802	东台	蟒河13配变	10	200	88	88
40803	东台	蟒河17配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40804	东台	蟒河2配变	10	400	282	282
40805	东台	蟒河6配变	10	400	288	288
40806	东台	蟒河7配变	10	400	259	259
40807	东台	蟒河十一配变	10	200	160	160
40808	东台	蟒河一配变	10	200	63	63
40809	东台	普新(17)配变	10	200	80	80
40810	东台	普新(6)配变	10	400	63	63
40811	东台	普新28配变	10	400	278	278
40812	东台	普新5配变	10	400	163	163
40813	东台	普新二十七配变	10	200	72	72
40814	东台	双新14配变	10	200	97	97
40815	东台	双新16配变	10	200	69	69
40816	东台	双新17配变	10	400	173	173
40817	东台	双新1配变	10	400	220	220
40818	东台	双新2配变	10	400	31	31
40819	东台	双新九配变	10	200	64	64
40820	东台	双新十八配变	10	400	162	162
40821	东台	正团14配变	10	200	160	160
40822	东台	正团17配变	10	400	249	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40823	东台	正团8配变	10	400	185	185
40824	东台	正团九配变	10	200	37	37
40825	东台	富新15配变	10	200	90	90
40826	东台	富新23配变	10	200	122	122
40827	东台	富新2配变	10	400	320	320
40828	东台	富新3配变	10	400	162	162
40829	东台	富新8配变	10	200	160	160
40830	东台	富新九配变	10	200	30	30
40831	东台	三团新村10配变	10	800	640	640
40832	东台	三团新村1配变	10	800	640	640
40833	东台	三团新村3配变	10	800	640	640
40834	东台	三团新村5配变	10	800	640	640
40835	东台	三团新村6配变	10	800	640	640
40836	东台	三团新村7配变	10	800	640	640
40837	东台	三团新村8配变	10	800	640	640
40838	东台	三团新村9配变	10	800	640	640
40839	东台	熙悦佳园2配变	10	800	640	640
40840	东台	熙悦佳园4配变	10	800	635	635
40841	东台	熙悦佳园6配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40842	东台	熙悦佳园8配变	10	800	640	640
40843	东台	富新13配变	10	400	304	304
40844	东台	富新14配变	10	200	160	160
40845	东台	富新20配变	10	200	160	160
40846	东台	富新22配变	10	200	160	160
40847	东台	富新24配变	10	200	160	160
40848	东台	富新25配变	10	400	282	282
40849	东台	富新26配变	10	400	286	286
40850	东台	富新27配变	10	400	320	320
40851	东台	富新4配变	10	200	160	160
40852	东台	富新6配变	10	200	160	160
40853	东台	富新7配变	10	200	151	151
40854	东台	富新新村11配变	10	800	640	640
40855	东台	富新新村13配变	10	800	640	640
40856	东台	富新新村15配变	10	800	640	640
40857	东台	富新新村17配变	10	800	640	640
40858	东台	富新新村19配变	10	800	640	640
40859	东台	富新新村1配变	10	800	640	640
40860	东台	富新新村3配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40861	东台	富新新村5配变	10	800	640	640
40862	东台	富新新村7配变	10	800	640	640
40863	东台	富新新村9配变	10	800	640	640
40864	东台	蟒河10配变	10	200	97	97
40865	东台	蟒河14配变	10	400	77	77
40866	东台	蟒河15配变	10	200	42	42
40867	东台	蟒河18配变	10	200	92	92
40868	东台	蟒河19配变	10	400	291	291
40869	东台	蟒河3配变	10	200	57	57
40870	东台	蟒河4配变	10	200	73	73
40871	东台	蟒河5配变	10	200	160	160
40872	东台	蟒河8配变	10	200	117	117
40873	东台	蟒河9配变	10	200	129	129
40874	东台	新团新村10配变	10	800	640	640
40875	东台	新团新村12配变	10	800	640	640
40876	东台	新团新村2配变	10	800	640	640
40877	东台	新团新村4配变	10	800	640	640
40878	东台	新团新村6配变	10	800	640	640
40879	东台	新团新村8配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40880	东台	垛南6配变	10	400	320	320
40881	东台	三团新村三期10变压器	10	800	640	640
40882	东台	三团新村三期12变压器	10	800	640	640
40883	东台	三团新村三期2变压器	10	800	640	640
40884	东台	三团新村三期4变压器	10	800	640	640
40885	东台	三团新村三期6变压器	10	800	640	640
40886	东台	三团新村三期8变压器	10	800	640	640
40887	东台	红烈13配变	10	400	320	320
40888	东台	红烈14配变	10	400	320	320
40889	东台	红烈1配变	10	250	177	177
40890	东台	红烈9#配变	10	200	126	126
40891	东台	康和二期10配变	10	800	640	640
40892	东台	康和二期12配变	10	800	640	640
40893	东台	康和二期1配变	10	800	640	640
40894	东台	康和二期3配变	10	800	640	640
40895	东台	康和二期5配变	10	800	640	640
40896	东台	康和二期7配变	10	800	640	640
40897	东台	新团十配变	10	200	160	160
40898	东台	富新新村21#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40899	东台	富新新村23#配变	10	800	640	640
40900	东台	富新新村25#配变	10	800	640	640
40901	东台	富新新村27#配变	10	800	640	640
40902	东台	红光10配变	10	200	134	134
40903	东台	红光22配变	10	200	146	146
40904	东台	红光23#配变	10	400	237	237
40905	东台	台东10配变	10	100	80	80
40906	东台	台东15配变	10	200	142	142
40907	东台	台东16配变	10	200	133	133
40908	东台	台东17配变	10	400	307	307
40909	东台	台东18配变	10	400	135	135
40910	东台	台东19配变	10	400	310	310
40911	东台	台东20配变	10	400	290	290
40912	东台	台东21配变	10	400	285	285
40913	东台	台东3配变	10	200	160	160
40914	东台	台东4配变	10	200	160	160
40915	东台	台东5#配变	10	400	303	303
40916	东台	台东6配变	10	315	228	228
40917	东台	台东7配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40918	东台	台东一配变	10	400	294	294
40919	东台	富新12配变	10	400	210	210
40920	东台	普新(24)配变	10	200	31	31
40921	东台	普新(二)配变	10	400	153	153
40922	东台	普新10配变	10	400	276	276
40923	东台	普新12配变	10	400	132	132
40924	东台	普新13配变	10	400	300	300
40925	东台	普新14配变	10	200	81	81
40926	东台	普新15配变	10	200	69	69
40927	东台	普新19配变	10	400	203	203
40928	东台	普新20配变	10	200	92	92
40929	东台	普新21配变	10	200	136	136
40930	东台	普新22配变	10	200	78	78
40931	东台	普新23配变	10	400	138	138
40932	东台	普新25配变	10	200	109	109
40933	东台	普新26配变	10	400	139	139
40934	东台	普新29配变	10	200	135	135
40935	东台	普新3配变	10	200	44	44
40936	东台	普新4配变	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40937	东台	普新7配变	10	200	70	70
40938	东台	普新8配变	10	400	112	112
40939	东台	普新9配变	10	200	89	89
40940	东台	普新十六配变	10	400	171	171
40941	东台	普新十一配变	10	200	99	99
40942	东台	普新一配变	10	400	129	129
40943	东台	双新(六)配变	10	200	29	29
40944	东台	双新(三)配变	10	200	102	102
40945	东台	双新(四)配变	10	200	95	95
40946	东台	双新11配变	10	200	78	78
40947	东台	双新12配变	10	200	79	79
40948	东台	双新13配变	10	200	124	124
40949	东台	双新15配变	10	200	134	134
40950	东台	双新19配变	10	200	81	81
40951	东台	双新5配变	10	400	292	292
40952	东台	双新八配变	10	400	284	284
40953	东台	双新七配变	10	200	131	131
40954	东台	双新十配变	10	400	165	165
40955	东台	正团12配变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40956	东台	正团15配变	10	400	234	234
40957	东台	正团23配变	10	200	146	146
40958	东台	正团24配变	10	200	160	160
40959	东台	正团二十配变	10	400	303	303
40960	东台	正团六配变	10	200	160	160
40961	东台	正团七配变	10	200	123	123
40962	东台	正团十配变	10	200	160	160
40963	东台	正团十一配变	10	400	250	250
40964	东台	正团四配变	10	400	320	320
40965	东台	正团五配变	10	200	113	113
40966	东台	正团一配变	10	200	116	116
40967	东台	中合14配变	10	200	64	64
40968	东台	中合六配变	10	400	227	227
40969	东台	富新1配变	10	200	160	160
40970	东台	台东14配变	10	500	348	348
40971	东台	新团18配变	10	400	320	320
40972	东台	新团20配变	10	200	159	159
40973	东台	新团十三配变	10	400	297	297
40974	东台	黄坝1配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40975	东台	黄坝2配变	10	400	0	0
40976	东台	黄坝3配变	10	200	0	0
40977	东台	南庄12配变	10	400	0	0
40978	东台	南庄1配变	10	200	0	0
40979	东台	南庄6配变	10	400	0	0
40980	东台	南庄9配变	10	400	0	0
40981	东台	南庄新村1＃变*	10	800	0	0
40982	东台	南庄新村3#变*	10	800	0	0
40983	东台	南庄新村5#变	10	800	0	0
40984	东台	南庄新村7#变	10	800	0	0
40985	东台	汽车城1配变	10	200	0	0
40986	东台	未来城1#配变	10	800	0	0
40987	东台	垛南3配变	10	400	0	0
40988	东台	垛南7配变	10	200	0	0
40989	东台	垛团10配变，	10	200	0	0
40990	东台	垛团11配变	10	200	0	0
40991	东台	垛团12配变	10	400	0	0
40992	东台	垛团13配变	10	400	0	0
40993	东台	垛团14配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40994	东台	垛团15配变	10	200	0	0
40995	东台	垛团16配变	10	200	0	0
40996	东台	垛团17配变	10	200	0	0
40997	东台	垛团18配变	10	200	0	0
40998	东台	垛团2#配变	10	200	0	0
40999	东台	垛团20配变	10	400	0	0
41000	东台	垛团21配变	10	400	0	0
41001	东台	垛团22配变	10	200	0	0
41002	东台	垛团3配变	10	200	0	0
41003	东台	垛团7配变	10	400	0	0
41004	东台	垛团8配变	10	200	0	0
41005	东台	垛团9配变	10	200	0	0
41006	东台	垛团二十三配变	10	400	0	0
41007	东台	垛团六配变	10	200	0	0
41008	东台	垛团五配变	10	400	0	0
41009	东台	垛团一配变	10	400	0	0
41010	东台	红烈16配变	10	200	0	0
41011	东台	普新(18)配变	10	200	0	0
41012	东台	正团(18)配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41013	东台	正团19配变	10	400	0	0
41014	东台	正团22配变	10	200	0	0
41015	东台	正团二配变	10	400	0	0
41016	东台	正团三配变	10	400	0	0
41017	东台	中合(12)配变	10	200	0	0
41018	东台	中合(十一)配变	10	400	0	0
41019	东台	中合10配变	10	200	0	0
41020	东台	中合13配变	10	200	0	0
41021	东台	中合15配变	10	400	0	0
41022	东台	中合16配变	10	200	0	0
41023	东台	中合2配变	10	400	0	0
41024	东台	中合5配变	10	200	0	0
41025	东台	中合8配变	10	200	0	0
41026	东台	中合九配变	10	400	0	0
41027	东台	中合七配变	10	200	0	0
41028	东台	中合三配变	10	200	0	0
41029	东台	中合四配变	10	400	0	0
41030	东台	中合一配变	10	400	0	0
41031	东台	陈舍(7)配变	10	315	190	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41032	东台	陈舍10配变	10	200	104	104
41033	东台	陈舍1配变	10	200	102	102
41034	东台	陈舍2配变	10	200	103	103
41035	东台	陈舍3配变	10	200	143	143
41036	东台	陈舍4配变	10	400	108	108
41037	东台	陈舍5配变	10	200	75	75
41038	东台	陈舍6配变	10	400	289	289
41039	东台	陈舍8配变	10	200	160	160
41040	东台	陈舍9配变	10	200	133	133
41041	东台	南庄2配变	10	200	160	160
41042	东台	南庄3配变	10	400	316	316
41043	东台	天兴5配变	10	400	234	234
41044	东台	天兴7配变	10	400	266	266
41045	东台	天兴二号配变	10	200	68	68
41046	东台	天兴六配变	10	400	222	222
41047	东台	天兴三配变	10	400	72	72
41048	东台	天兴四号配变	10	200	38	38
41049	东台	天兴一号配变	10	400	286	286
41050	东台	天洋(7)配变	10	400	203	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41051	东台	天洋10配变	10	400	266	266
41052	东台	天洋6配变	10	400	163	163
41053	东台	天洋八配变	10	400	320	320
41054	东台	天洋二号配变	10	400	156	156
41055	东台	天洋九配变	10	400	283	283
41056	东台	天洋三配变	10	400	225	225
41057	东台	天洋四配变	10	200	160	160
41058	东台	天洋五号配变	10	200	129	129
41059	东台	天洋一号配变	10	400	320	320
41060	东台	慧学名苑1配变	10	800	640	640
41061	东台	慧学名苑3配变	10	800	640	640
41062	东台	慧学铭苑东苑1配变	10	800	640	640
41063	东台	慧学铭苑东苑3配变	10	800	640	640
41064	东台	慧学铭苑东苑5配变	10	800	640	640
41065	东台	慧学铭苑东苑7配变	10	800	640	640
41066	东台	悦禾城2配变	10	800	640	640
41067	东台	悦禾城4配变	10	800	640	640
41068	东台	和平10配变	10	200	160	160
41069	东台	桃李苑11配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41070	东台	桃李苑1配变	10	630	504	504
41071	东台	桃李苑3配变	10	630	504	504
41072	东台	桃李苑5配变	10	630	504	504
41073	东台	桃李苑7配变	10	630	504	504
41074	东台	桃李苑9配变	10	630	504	504
41075	东台	富洋新村11#配变	10	800	640	640
41076	东台	富洋新村13#配变	10	800	640	640
41077	东台	富洋新村15#配变	10	800	640	640
41078	东台	富洋新村1配变	10	630	504	504
41079	东台	富洋新村3配变	10	630	504	504
41080	东台	富洋新村5配变	10	630	504	504
41081	东台	富洋新村7配变	10	630	504	504
41082	东台	富洋新村9#配变	10	800	640	640
41083	东台	改善3配变	10	200	160	160
41084	东台	改善9配变	10	400	320	320
41085	东台	金翰苑2配变	10	630	504	504
41086	东台	金翰苑4配变	10	630	504	504
41087	东台	金翰苑6配变	10	630	504	504
41088	东台	帝逸国际1#配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41089	东台	帝逸国际3#配变	10	630	0	0
41090	东台	黄坝5配变	10	400	0	0
41091	东台	新团新村11配变	10	800	0	0
41092	东台	新团新村1配变	10	800	0	0
41093	东台	新团新村3配变	10	800	0	0
41094	东台	新团新村5配变	10	800	0	0
41095	东台	新团新村7配变	10	800	0	0
41096	东台	新团新村9配变	10	800	0	0
41097	东台	和平11配变	10	200	0	0
41098	东台	和平3配变	10	400	0	0
41099	东台	和平8配变	10	200	0	0
41100	东台	颐湖园1#配变	10	800	0	0
41101	东台	颐湖园3#配变	10	800	0	0
41102	东台	英伦都市11配变	10	800	0	0
41103	东台	英伦都市1配变	10	800	0	0
41104	东台	英伦都市3配变	10	800	0	0
41105	东台	英伦都市5配变	10	800	0	0
41106	东台	英伦都市7配变	10	800	0	0
41107	东台	英伦都市9#配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41108	东台	悦棠湾11配变	10	800	0	0
41109	东台	悦棠湾13配变	10	800	0	0
41110	东台	悦棠湾1配变	10	800	0	0
41111	东台	悦棠湾3配变	10	800	0	0
41112	东台	悦棠湾5配变	10	800	0	0
41113	东台	悦棠湾7配变	10	800	0	0
41114	东台	悦棠湾9配变	10	800	0	0
41115	东台	和平一配变	10	200	0	0
41116	东台	金融城1#变压器	10	800	0	0
41117	东台	金融城11#变压器	10	630	0	0
41118	东台	金融城13#变压器	10	630	0	0
41119	东台	金融城15#变压器	10	630	0	0
41120	东台	金融城3#变压器	10	800	0	0
41121	东台	金融城5#变压器	10	800	0	0
41122	东台	金融城7#变压器	10	800	0	0
41123	东台	金融城9#变压器	10	630	0	0
41124	东台	南庄13配变	10	200	0	0
41125	东台	三团新村三期11变压器	10	800	640	640
41126	东台	三团新村三期1变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41127	东台	三团新村三期3变压器	10	800	640	640
41128	东台	三团新村三期5变压器	10	800	640	640
41129	东台	三团新村三期7变压器	10	800	640	640
41130	东台	三团新村三期9变压器	10	800	640	640
41131	东台	东城名苑11配变	10	800	640	640
41132	东台	东城名苑14配变	10	800	640	640
41133	东台	东城名苑1配变	10	800	640	640
41134	东台	东城名苑3配变	10	800	640	640
41135	东台	东城名苑6配变	10	800	640	640
41136	东台	东城名苑8配变	10	800	640	640
41137	东台	东城名苑9配变	10	800	640	640
41138	东台	金鑫花园2#变	10	800	640	640
41139	东台	金鑫花园4#变	10	800	640	640
41140	东台	金鑫花园6#变	10	800	640	640
41141	东台	康和花苑1配变	10	630	504	504
41142	东台	康和花苑2配变	10	630	504	504
41143	东台	康和花苑3配变	10	630	504	504
41144	东台	康和花苑4配变	10	630	504	504
41145	东台	人才公寓1配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41146	东台	人才公寓3配变	10	630	504	504
41147	东台	南庄新村2＃变*	10	800	0	0
41148	东台	南庄新村4＃变*	10	800	0	0
41149	东台	南庄新村6#变	10	800	0	0
41150	东台	南庄新村8#变	10	800	0	0
41151	东台	垛南4配变	10	400	286	286
41152	东台	红光(13)配变	10	400	320	320
41153	东台	红光20配变	10	400	296	296
41154	东台	红光24配变	10	400	320	320
41155	东台	红光5配变	10	400	128	128
41156	东台	红光四配变	10	400	265	265
41157	东台	红烈10配变	10	200	160	160
41158	东台	红烈11配变	10	400	320	320
41159	东台	红烈12配变	10	200	160	160
41160	东台	红烈15配变	10	400	307	307
41161	东台	红烈8配变	10	400	320	320
41162	东台	红烈三配变	10	200	160	160
41163	东台	康和二期11配变	10	800	640	640
41164	东台	康和二期2配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41165	东台	康和二期4配变	10	800	640	640
41166	东台	康和二期9配变	10	800	640	640
41167	东台	南庄四配变	10	200	0	0
41168	东台	垛南1配变	10	400	320	320
41169	东台	垛南2配变	10	200	160	160
41170	东台	垛南5配变	10	200	160	160
41171	东台	新团12配变	10	400	310	310
41172	东台	新团15配变	10	200	158	158
41173	东台	新团17配变	10	400	320	320
41174	东台	新团九配变	10	315	209	209
41175	东台	新团十一配变	10	200	160	160
41176	东台	新团一配变	10	200	160	160
41177	东台	城北新寓三期2变压器	10	630	504	504
41178	东台	城北新寓三期4变压器	10	630	504	504
41179	东台	城北新寓三期6变压器	10	630	504	504
41180	东台	城北新寓三期8变压器	10	630	504	504
41181	东台	东海国际#10变压器	10	800	640	640
41182	东台	东海国际#12变压器	10	800	640	640
41183	东台	东海国际#14变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41184	东台	东海国际2配变	10	630	504	504
41185	东台	东海国际4配变	10	630	504	504
41186	东台	东海国际6配变	10	630	504	504
41187	东台	东海国际8配变	10	630	504	504
41188	东台	凯帝京都1#变	10	800	640	640
41189	东台	凯帝京都17#变压器	10	800	640	640
41190	东台	凯帝京都19#变压器	10	800	640	640
41191	东台	凯帝京都3#变	10	800	640	640
41192	东台	凯帝京都6配变	10	800	640	640
41193	东台	凯帝京都8配变	10	800	640	640
41194	东台	红光15配变	10	400	320	320
41195	东台	红光6配变	10	160	128	128
41196	东台	红光二配变	10	400	320	320
41197	东台	红光十七配变	10	400	320	320
41198	东台	麒麟府2配变	10	630	504	504
41199	东台	麒麟府4配变	10	630	504	504
41200	东台	麒麟府6配变	10	630	504	504
41201	东台	麒麟府8配变	10	630	504	504
41202	东台	钱陈新村11配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41203	东台	钱陈新村13变压器	10	800	640	640
41204	东台	钱陈新村15变压器	10	800	640	640
41205	东台	钱陈新村17变压器	10	800	640	640
41206	东台	钱陈新村19变压器	10	800	640	640
41207	东台	钱陈新村1配变	10	630	504	504
41208	东台	钱陈新村21变压器	10	800	640	640
41209	东台	钱陈新村23变压器	10	800	640	640
41210	东台	钱陈新村25变压器	10	800	640	640
41211	东台	钱陈新村27变压器	10	800	640	640
41212	东台	钱陈新村3配变	10	630	504	504
41213	东台	钱陈新村5配变	10	630	504	504
41214	东台	钱陈新村7配变	10	630	504	504
41215	东台	钱陈新村9配变	10	630	504	504
41216	东台	钱南4配变	10	100	80	80
41217	东台	碧桂园2配变	10	800	628	628
41218	东台	碧桂园4配变	10	800	640	640
41219	东台	碧桂园6配变	10	800	640	640
41220	东台	碧桂园8#配变	10	800	640	640
41221	东台	东城名苑10配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41222	东台	东城名苑12配变	10	800	640	640
41223	东台	东城名苑13配变	10	800	640	640
41224	东台	东城名苑2配变	10	800	640	640
41225	东台	东城名苑4配变	10	800	640	640
41226	东台	东城名苑5配变	10	800	640	640
41227	东台	东城名苑7配变	10	800	640	640
41228	东台	金融城10#变压器	10	630	504	504
41229	东台	金融城12#变压器	10	630	500	500
41230	东台	金融城14#变压器	10	630	504	504
41231	东台	金融城16#变压器	10	630	486	486
41232	东台	金融城2#变压器	10	800	633	633
41233	东台	金融城4#变压器	10	800	639	639
41234	东台	金融城6#变压器	10	800	640	640
41235	东台	金融城8#变压器	10	800	628	628
41236	东台	金鑫花园1#变	10	800	640	640
41237	东台	金鑫花园3#变	10	800	640	640
41238	东台	金鑫花园5#变	10	800	640	640
41239	东台	人才公寓2配变	10	630	504	504
41240	东台	未来城4#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41241	东台	帝逸国际6配变	10	800	640	640
41242	东台	帝逸国际8配变	10	800	640	640
41243	东台	凤凰郡10配变	10	630	504	504
41244	东台	凤凰郡12配变	10	800	640	640
41245	东台	凤凰郡2配变	10	800	640	640
41246	东台	凤凰郡4配变	10	800	640	640
41247	东台	凤凰郡6配变	10	800	640	640
41248	东台	凤凰郡8配变	10	630	504	504
41249	东台	凤凰郡尚苑1#配变	10	800	640	640
41250	东台	凤凰郡尚苑3#配变	10	800	640	640
41251	东台	凤凰郡尚苑5#配变	10	800	639	639
41252	东台	凤凰郡尚苑7#配变	10	800	640	640
41253	东台	钱陈新村10配变	10	630	504	504
41254	东台	钱陈新村12配变	10	630	504	504
41255	东台	钱陈新村14变压器	10	800	640	640
41256	东台	钱陈新村16变压器	10	800	640	640
41257	东台	钱陈新村18变压器	10	800	640	640
41258	东台	钱陈新村20变压器	10	800	640	640
41259	东台	钱陈新村22变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41260	东台	钱陈新村24变压器	10	800	640	640
41261	东台	钱陈新村26变压器	10	800	640	640
41262	东台	钱陈新村28变压器	10	800	640	640
41263	东台	钱陈新村2配变	10	630	504	504
41264	东台	钱陈新村4配变	10	630	504	504
41265	东台	钱陈新村6配变	10	630	504	504
41266	东台	钱陈新村8配变	10	630	504	504
41267	东台	安馨居2配变	10	630	504	504
41268	东台	安馨居4配变	10	630	504	504
41269	东台	安馨居6配变	10	630	444	444
41270	东台	安馨居8配变	10	630	504	504
41271	东台	安馨居9配变	10	630	504	504
41272	东台	帝逸国际2#配变	10	630	504	504
41273	东台	帝逸国际4#配变	10	630	504	504
41274	东台	英伦都市10配变	10	800	640	640
41275	东台	英伦都市12#配变	10	800	640	640
41276	东台	英伦都市2配变	10	800	640	640
41277	东台	英伦都市4配变	10	800	640	640
41278	东台	英伦都市6配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41279	东台	英伦都市8配变	10	800	640	640
41280	东台	翡翠华庭2配变	10	800	640	640
41281	东台	翡翠华庭4配变	10	800	640	640
41282	东台	翡翠华庭6配变	10	630	504	504
41283	东台	翡翠华庭8配变	10	630	504	504
41284	东台	翡翠雅居1配变	10	800	622	622
41285	东台	翡翠雅居3配变	10	800	640	640
41286	东台	翡翠雅居5配变	10	800	640	640
41287	东台	碧桂园11#配变	10	800	0	0
41288	东台	碧桂园13#配变	10	800	0	0
41289	东台	碧桂园15#配变	10	800	0	0
41290	东台	碧桂园17#配变	10	800	0	0
41291	东台	碧桂园19#配变	10	800	0	0
41292	东台	碧桂园九配变	10	800	0	0
41293	东台	富洋新村2配变	10	630	0	0
41294	东台	富洋新村4配变	10	630	0	0
41295	东台	富洋新村6配变	10	630	0	0
41296	东台	富洋新村8配变	10	630	0	0
41297	东台	改善1配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41298	东台	改善2配变	10	400	0	0
41299	东台	改善4配变	10	400	0	0
41300	东台	改善5配变	10	400	0	0
41301	东台	改善6配变	10	400	0	0
41302	东台	改善7配变	10	400	0	0
41303	东台	改善8配变	10	200	0	0
41304	东台	民权（三）配变	10	200	0	0
41305	东台	民权（四）配变	10	400	0	0
41306	东台	民权7配变	10	400	0	0
41307	东台	民权8配变	10	200	0	0
41308	东台	民权二配变	10	200	0	0
41309	东台	民权六配变	10	400	0	0
41310	东台	民权一配变	10	200	0	0
41311	东台	碧桂园1配变	10	800	0	0
41312	东台	碧桂园3配变	10	800	0	0
41313	东台	碧桂园5配变	10	800	0	0
41314	东台	碧桂园7#配变	10	800	0	0
41315	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	0	0
41316	东台	帝逸国际5配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41317	东台	帝逸国际7配变	10	800	0	0
41318	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	0	0
41319	东台	和平6配变	10	500	0	0
41320	东台	红光25配变	10	200	0	0
41321	东台	碧桂园10#配变	10	800	0	0
41322	东台	碧桂园12#配变	10	800	0	0
41323	东台	碧桂园14#配变	10	800	0	0
41324	东台	碧桂园16#配变	10	800	0	0
41325	东台	碧桂园18#配变	10	800	0	0
41326	东台	碧桂园20#配变	10	800	0	0
41327	东台	凤凰郡11配变	10	800	0	0
41328	东台	凤凰郡1配变	10	800	0	0
41329	东台	凤凰郡3配变	10	800	0	0
41330	东台	凤凰郡5配变	10	800	0	0
41331	东台	凤凰郡7配变	10	630	0	0
41332	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	0	0
41333	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	0	0
41334	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	0	0
41335	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41336	东台	金翰苑1配变	10	630	0	0
41337	东台	金翰苑3配变	10	630	0	0
41338	东台	金翰苑5配变	10	630	0	0
41339	东台	民权9配变	10	200	0	0
41340	东台	晨光满园10配变	10	800	0	0
41341	东台	晨光满园12配变	10	800	0	0
41342	东台	晨光满园13配变	10	800	0	0
41343	东台	晨光满园15配变	10	800	0	0
41344	东台	晨光满园18配变	10	800	0	0
41345	东台	晨光满园20配变	10	800	0	0
41346	东台	晨光满园2配变	10	800	0	0
41347	东台	晨光满园4配变	10	800	0	0
41348	东台	晨光满园6配变	10	800	0	0
41349	东台	晨光满园8配变	10	800	0	0
41350	东台	桃李苑10变压器	10	630	0	0
41351	东台	桃李苑12变压器	10	630	0	0
41352	东台	桃李苑2变压器	10	630	0	0
41353	东台	桃李苑4变压器	10	630	0	0
41354	东台	桃李苑6变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41355	东台	桃李苑8变压器	10	630	0	0
41356	东台	颐湖园2#配变	10	800	0	0
41357	东台	颐湖园4#配变	10	800	0	0
41358	东台	和平2配变	10	200	0	0
41359	东台	麒麟府1配变	10	630	0	0
41360	东台	麒麟府3配变	10	630	0	0
41361	东台	麒麟府5变压器	10	630	0	0
41362	东台	麒麟府7变压器	10	630	0	0
41363	东台	安馨居1配变	10	630	0	0
41364	东台	安馨居3配变	10	630	0	0
41365	东台	安馨居5配变	10	800	0	0
41366	东台	安馨居7配变	10	630	0	0
41367	东台	翡翠华庭1配变	10	800	0	0
41368	东台	翡翠华庭3配变	10	800	0	0
41369	东台	翡翠华庭5配变	10	630	0	0
41370	东台	翡翠华庭7配变	10	630	0	0
41371	东台	黄坝6配变	10	400	0	0
41372	东台	晨光满园11配变	10	800	0	0
41373	东台	晨光满园14配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41374	东台	晨光满园16配变	10	800	0	0
41375	东台	晨光满园17配变	10	800	0	0
41376	东台	晨光满园19配变	10	800	0	0
41377	东台	晨光满园1配变	10	800	0	0
41378	东台	晨光满园3配变	10	800	0	0
41379	东台	晨光满园5配变	10	800	0	0
41380	东台	晨光满园7配变	10	800	0	0
41381	东台	晨光满园9配变	10	800	0	0
41382	东台	陈灶（7）配变	10	400	0	0
41383	东台	陈灶（一）配变	10	400	0	0
41384	东台	陈灶10配变	10	400	0	0
41385	东台	陈灶11配变	10	400	0	0
41386	东台	陈灶12配变	10	200	0	0
41387	东台	陈灶2配变	10	200	0	0
41388	东台	陈灶3配变	10	400	0	0
41389	东台	陈灶4配变	10	400	0	0
41390	东台	陈灶5配变	10	400	0	0
41391	东台	陈灶6配变	10	400	0	0
41392	东台	陈灶8配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41393	东台	陈灶9配变	10	400	0	0
41394	东台	梁团9配变	10	200	0	0
41395	东台	南团10配变	10	500	0	0
41396	东台	南团1配变	10	400	0	0
41397	东台	南团3配变	10	315	0	0
41398	东台	南团4配变	10	200	0	0
41399	东台	南团5配变	10	200	0	0
41400	东台	南团6配变	10	400	0	0
41401	东台	南团7配变	10	400	0	0
41402	东台	南团8配变	10	500	0	0
41403	东台	南团二配变	10	400	0	0
41404	东台	钱南（12）配变	10	400	0	0
41405	东台	钱南（3）配变	10	400	0	0
41406	东台	钱南11配变	10	400	0	0
41407	东台	钱南13配变	10	400	0	0
41408	东台	钱南14配变	10	400	0	0
41409	东台	钱南2配变	10	200	0	0
41410	东台	钱南5配变	10	200	0	0
41411	东台	钱南6配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41412	东台	钱南7配变	10	400	0	0
41413	东台	钱南8配变	10	400	0	0
41414	东台	钱南9配变	10	400	0	0
41415	东台	钱南十配变	10	400	0	0
41416	东台	钱南一配变	10	315	0	0
41417	东台	翡翠雅居2配变	10	800	0	0
41418	东台	翡翠雅居4配变	10	800	0	0
41419	东台	翡翠雅居6配变	10	800	0	0
41420	东台	慧学名苑2配变	10	800	0	0
41421	东台	慧学名苑4配变	10	800	0	0
41422	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	0	0
41423	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	0	0
41424	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	0	0
41425	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	0	0
41426	东台	悦禾城1配变	10	800	0	0
41427	东台	悦禾城3配变	10	800	0	0
41428	东台	悦棠湾10配变	10	800	0	0
41429	东台	悦棠湾12配变	10	800	0	0
41430	东台	悦棠湾14配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41431	东台	悦棠湾2配变	10	800	0	0
41432	东台	悦棠湾4配变	10	800	0	0
41433	东台	悦棠湾6配变	10	800	0	0
41434	东台	悦棠湾8配变	10	800	0	0
41435	东台	富洋新村10#配变	10	800	0	0
41436	东台	富洋新村12#配变	10	800	0	0
41437	东台	富洋新村14#配变	10	800	0	0
41438	东台	富洋新村16#配变	10	800	0	0
41439	东台	光辉1配变	10	315	252	252
41440	阜宁	陈集北站	10	500	211	0
41441	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	223	0
41442	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	320	0
41443	阜宁	陈集东站台片	10	200	160	0
41444	阜宁	陈集二组公变	10	400	320	0
41445	阜宁	陈集纺机公变	10	200	160	0
41446	阜宁	陈集公园公变	10	400	320	0
41447	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	294	0
41448	阜宁	陈集供电所公变	10	200	90	0
41449	阜宁	陈集贾周东站公变	10	400	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41450	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	233	0
41451	阜宁	陈集贾周西站公变	10	200	75	0
41452	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	247	0
41453	阜宁	陈集九组公变	10	400	295	0
41454	阜宁	陈集六组公变	10	400	211	0
41455	阜宁	陈集南站配变	10	400	237	0
41456	阜宁	陈集七组1#变	10	400	294	0
41457	阜宁	陈集七组2#变	10	400	288	0
41458	阜宁	陈集七组公变	10	400	320	0
41459	阜宁	陈集三组公变	10	400	320	0
41460	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	320	0
41461	阜宁	陈集十组公变	10	400	312	0
41462	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	60	0
41463	阜宁	陈集四组公变	10	400	232	0
41464	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	67	0
41465	阜宁	陈集五组公变	10	400	255	0
41466	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	320	0
41467	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	320	0
41468	阜宁	陈集一组公变	10	400	218	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41469	阜宁	陈集园区4#变	10	400	320	0
41470	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	320	0
41471	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	320	0
41472	阜宁	陈集镇东公变	10	400	251	0
41473	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	400	0
41474	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	400	0
41475	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	504	0
41476	阜宁	陈集政府公变	10	400	320	0
41477	阜宁	陈集中学公变	10	400	320	0
41478	阜宁	陈集东营北站1#配变	10	400	320	0
41479	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	291	0
41480	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	320	0
41481	阜宁	陈集东营东站公变	10	400	298	0
41482	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	285	0
41483	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	297	0
41484	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	0	0
41485	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	267	0
41486	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	258	0
41487	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41488	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	261	0
41489	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	132	0
41490	阜宁	陈集后蔡南站公变	10	400	196	0
41491	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	179	0
41492	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	307	0
41493	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	218	0
41494	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	199	0
41495	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	221	0
41496	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	240	0
41497	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	219	0
41498	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	320	0
41499	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	320	0
41500	阜宁	陈集三殷南站公变	10	400	284	0
41501	阜宁	陈集三殷七组配变分流	10	400	291	0
41502	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	291	0
41503	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	276	0
41504	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	268	0
41505	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	249	0
41506	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	204	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41507	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	198	0
41508	阜宁	陈集西营东站1#配变	10	400	223	0
41509	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	159	0
41510	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	214	0
41511	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	101	0
41512	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	212	0
41513	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	137	0
41514	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	168	0
41515	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	101	0
41516	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	206	0
41517	阜宁	陈集镇西营东站配变	10	400	202	0
41518	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	274	0
41519	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	204	0
41520	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	320	0
41521	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	160	0
41522	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	320	0
41523	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	307	0
41524	阜宁	陈集园区5#变	10	400	195	0
41525	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	273	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41526	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	182	0
41527	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	320	0
41528	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	287	0
41529	阜宁	陈集郝周东站公变	10	400	260	0
41530	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	154	0
41531	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	230	0
41532	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	108	0
41533	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	62	0
41534	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	247	0
41535	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	240	0
41536	阜宁	陈集三殷北站1#配变	10	400	290	0
41537	阜宁	陈集三殷北站公变	10	400	255	0
41538	阜宁	陈集三殷二组单相变	10	400	243	0
41539	阜宁	陈集三殷九组公变	10	400	271	0
41540	阜宁	陈集三殷六组单相变	10	200	152	0
41541	阜宁	陈集三殷中站1#配变	10	400	292	0
41542	阜宁	陈集三殷中站公变	10	200	119	0
41543	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	210	0
41544	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41545	阜宁	陈集条龙东站配变	10	400	259	0
41546	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	17	0
41547	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	175	0
41548	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	109	0
41549	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	301	0
41550	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	254	0
41551	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	237	0
41552	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	106	0
41553	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	267	0
41554	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	272	0
41555	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	320	0
41556	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	84	0
41557	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	275	0
41558	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	240	0
41559	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	97	0
41560	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	140	0
41561	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	190	0
41562	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	28	0
41563	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41564	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	320	0
41565	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	202	0
41566	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	246	0
41567	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	178	0
41568	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	203	0
41569	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	100	0
41570	阜宁	陈集岳庄东站配变	10	400	293	0
41571	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	222	0
41572	阜宁	陈集岳庄南站公变	10	400	177	0
41573	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	199	0
41574	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	203	0
41575	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	148	0
41576	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	38	0
41577	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	230	0
41578	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	152	0
41579	阜宁	陈集公路北站	10	400	320	0
41580	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	269	0
41581	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	17	0
41582	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	169	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41583	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	244	0
41584	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	310	0
41585	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	320	0
41586	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	252	0
41587	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	122	0
41588	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	121	0
41589	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	194	0
41590	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	168	0
41591	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	285	0
41592	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	54	0
41593	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	182	0
41594	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	124	0
41595	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	280	0
41596	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	276	0
41597	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	284	0
41598	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	278	0
41599	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	0	0
41600	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	204	0
41601	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	251	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41602	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	106	0
41603	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	134	0
41604	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	276	0
41605	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	105	0
41606	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	184	0
41607	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	299	0
41608	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	206	0
41609	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	320	0
41610	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	304	0
41611	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	182	0
41612	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	320	0
41613	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	215	0
41614	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	8	0
41615	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	229	0
41616	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	244	0
41617	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	230	0
41618	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	274	0
41619	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	271	0
41620	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	234	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41621	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	309	0
41622	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	160	0
41623	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	267	0
41624	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	136	0
41625	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	83	0
41626	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	173	0
41627	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	202	0
41628	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	211	0
41629	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	279	0
41630	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	147	0
41631	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	268	0
41632	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	193	0
41633	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	249	0
41634	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	21	0
41635	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	211	0
41636	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	258	0
41637	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	309	0
41638	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	54	0
41639	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	251	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41640	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	137	0
41641	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	49	0
41642	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	308	0
41643	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	145	0
41644	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	249	0
41645	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	52	0
41646	阜宁	陈集大刘二组	10	400	151	0
41647	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	206	0
41648	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	14	0
41649	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	286	0
41650	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	306	0
41651	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	62	0
41652	阜宁	陈集大刘中站	10	400	201	0
41653	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	124	0
41654	阜宁	陈集凡桥东站公变	10	400	290	0
41655	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	40	0
41656	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	236	0
41657	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	320	0
41658	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	176	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41659	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	320	0
41660	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	160	0
41661	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	217	0
41662	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	188	0
41663	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	246	0
41664	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	180	0
41665	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	175	0
41666	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	80	0
41667	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	133	0
41668	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	82	0
41669	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	241	0
41670	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	96	0
41671	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	175	0
41672	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	261	0
41673	阜宁	陈集镇大刘东站	10	400	249	0
41674	阜宁	陈集边胥北站	10	400	320	0
41675	阜宁	陈集边胥东站1#公变	10	400	288	0
41676	阜宁	陈集边胥东站2#公变	10	400	307	0
41677	阜宁	陈集边胥东站公变	10	400	193	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41678	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	299	0
41679	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	320	0
41680	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	223	0
41681	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	229	0
41682	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	250	0
41683	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	77	0
41684	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	160	0
41685	阜宁	陈集岔头南站2#变	10	400	188	0
41686	阜宁	陈集大曹东站1#公变	10	400	179	0
41687	阜宁	陈集大曹东站公变	10	400	226	0
41688	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	77	0
41689	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	120	0
41690	阜宁	陈集大陈东站1#	10	400	251	0
41691	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	203	0
41692	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	243	0
41693	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	165	0
41694	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	304	0
41695	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	170	0
41696	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41697	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	91	0
41698	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	227	0
41699	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	250	0
41700	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	146	0
41701	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	37	0
41702	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	282	0
41703	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	87	0
41704	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	281	0
41705	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	301	0
41706	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	261	0
41707	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	312	0
41708	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	298	0
41709	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	305	0
41710	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	32	0
41711	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	232	0
41712	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	235	0
41713	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	160	0
41714	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	0	0
41715	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	249	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41716	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	263	0
41717	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	288	0
41718	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	250	0
41719	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	300	0
41720	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	153	0
41721	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	209	0
41722	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	2	0
41723	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	160	0
41724	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	320	0
41725	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	53	0
41726	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	270	0
41727	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	46	0
41728	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	185	0
41729	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	32	0
41730	阜宁	陈集阴李东站1#配变	10	400	269	0
41731	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	151	0
41732	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	135	0
41733	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	299	0
41734	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41735	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	209	0
41736	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	175	0
41737	阜宁	陈集张管东站1#配变	10	400	161	0
41738	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	24	0
41739	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	206	0
41740	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	194	0
41741	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	141	0
41742	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	303	0
41743	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	235	0
41744	阜宁	陈集张集东站1#配变	10	400	253	0
41745	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	233	0
41746	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	148	0
41747	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	76	0
41748	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	114	0
41749	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	320	0
41750	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	14	0
41751	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	111	0
41752	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	250	0
41753	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41754	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	20	0
41755	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	210	0
41756	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	183	0
41757	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	289	0
41758	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	233	0
41759	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	61	0
41760	阜宁	板湖侉周北站公变	10	200	44	0
41761	阜宁	板湖侉周村站2#公变	10	400	294	0
41762	阜宁	板湖侉周村站公变	10	200	31	0
41763	阜宁	板湖侉周东站2#公变	10	400	282	0
41764	阜宁	板湖侉周东站公变	10	200	129	0
41765	阜宁	板湖侉周六组2#公变	10	400	320	0
41766	阜宁	板湖侉周六组公变	10	200	90	0
41767	阜宁	板湖侉周五组二号公变	10	200	52	0
41768	阜宁	板湖侉周五组公变	10	200	25	0
41769	阜宁	板湖侉周一组公变	10	400	289	0
41770	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	111	0
41771	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	115	0
41772	阜宁	板湖老王南站公变	10	400	267	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41773	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	320	0
41774	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	320	0
41775	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	320	0
41776	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	320	0
41777	阜宁	板湖戚桥北站公变	10	400	287	0
41778	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	320	0
41779	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	320	0
41780	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	320	0
41781	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	320	0
41782	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	320	0
41783	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	160	0
41784	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	298	0
41785	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	132	0
41786	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	48	0
41787	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	22	0
41788	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	301	0
41789	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	0	0
41790	阜宁	板湖前进东站公变	10	400	26	0
41791	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	230	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41792	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	320	0
41793	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	278	0
41794	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	81	0
41795	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	64	0
41796	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	0	0
41797	阜宁	板湖小郑东站公变	10	400	183	0
41798	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	303	0
41799	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	128	0
41800	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	320	0
41801	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	320	0
41802	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	320	0
41803	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	320	0
41804	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	258	0
41805	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	166	0
41806	阜宁	板湖北曹东站2#变	10	200	2	0
41807	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	250	0
41808	阜宁	板湖北曹东站公变	10	400	268	0
41809	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	247	0
41810	阜宁	板湖北曹西站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41811	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	215	0
41812	阜宁	板湖岔徐北站公变	10	400	135	0
41813	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	122	0
41814	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	190	0
41815	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	231	0
41816	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	161	0
41817	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	273	0
41818	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	239	0
41819	阜宁	板湖高阳西站2#公变	10	400	307	0
41820	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	251	0
41821	阜宁	板湖高杨电站公变	10	200	53	0
41822	阜宁	板湖高杨东站公变	10	400	320	0
41823	阜宁	板湖高杨南站公变	10	400	276	0
41824	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	212	0
41825	阜宁	板湖金林北站公变	10	400	287	0
41826	阜宁	板湖金林东站2#变	10	400	276	0
41827	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	170	0
41828	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	181	0
41829	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	161	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41830	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	267	0
41831	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	34	0
41832	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	110	0
41833	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	172	0
41834	阜宁	板湖前汪东站公变	10	400	102	0
41835	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	191	0
41836	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	16	0
41837	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	123	0
41838	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	36	0
41839	阜宁	板湖镇前汪东站2#公变	10	400	236	0
41840	阜宁	板湖丰荡北站2#	10	400	278	0
41841	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	307	0
41842	阜宁	板湖丰荡东站2#公变	10	400	300	0
41843	阜宁	板湖丰荡东站公变	10	400	299	0
41844	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	301	0
41845	阜宁	板湖丰荡南站公变	10	200	61	0
41846	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	95	0
41847	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	0	0
41848	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	33	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41849	阜宁	板湖前进南站3#公变	10	400	121	0
41850	阜宁	板湖前进南站公变	10	200	140	0
41851	阜宁	板湖邵湛东站2#	10	200	93	0
41852	阜宁	板湖邵湛东站3#变	10	400	254	0
41853	阜宁	板湖邵湛东站公变	10	200	24	0
41854	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	83	0
41855	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	94	0
41856	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	196	0
41857	阜宁	板湖邵湛西站2#	10	200	106	0
41858	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	24	0
41859	阜宁	板湖小夏电站2#	10	200	146	0
41860	阜宁	板湖小夏电站公变	10	200	137	0
41861	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	78	0
41862	阜宁	板湖小夏南站2#公变	10	400	134	0
41863	阜宁	板湖小夏南站公变	10	400	182	0
41864	阜宁	板湖小夏西站2#	10	200	101	0
41865	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	160	0
41866	阜宁	板湖小晏电站公变	10	400	136	0
41867	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	38	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41868	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	34	0
41869	阜宁	板湖张费村站2#公变	10	400	232	0
41870	阜宁	板湖张费村站公变	10	200	45	0
41871	阜宁	板湖张费东站公变	10	400	22	0
41872	阜宁	板湖张费南站公变	10	200	27	0
41873	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	320	0
41874	阜宁	板湖北站公变	10	400	320	0
41875	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	160	0
41876	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	160	0
41877	阜宁	板湖东站公变	10	400	320	0
41878	阜宁	板湖供电所1#公变	10	400	320	0
41879	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	160	0
41880	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	300	0
41881	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	34	0
41882	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	371	0
41883	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	85	0
41884	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	308	0
41885	阜宁	板湖西站公变	10	200	91	0
41886	阜宁	板湖一二组2#	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41887	阜宁	板湖一二组公变	10	200	146	0
41888	阜宁	板湖站北公变	10	200	160	0
41889	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	290	0
41890	阜宁	板湖站东公变	10	400	206	0
41891	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	283	0
41892	阜宁	板湖镇东东站公变	10	400	320	0
41893	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	211	0
41894	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	320	0
41895	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	263	0
41896	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	306	0
41897	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	312	0
41898	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	103	0
41899	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	146	0
41900	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	190	0
41901	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	109	0
41902	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	202	0
41903	阜宁	板湖东兴南站2#公变	10	400	306	0
41904	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	49	0
41905	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	301	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41906	阜宁	板湖画士北站2#公变	10	400	301	0
41907	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	156	0
41908	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	217	0
41909	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	253	0
41910	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	371	0
41911	阜宁	板湖南郭北站2#公变	10	400	283	0
41912	阜宁	板湖南郭北站公变	10	400	310	0
41913	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	261	0
41914	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	291	0
41915	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	235	0
41916	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	229	0
41917	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	320	0
41918	阜宁	板湖松林东站2#公变	10	400	303	0
41919	阜宁	板湖松林东站公变	10	200	105	0
41920	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	320	0
41921	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	320	0
41922	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	320	0
41923	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	307	0
41924	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41925	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	320	0
41926	阜宁	板湖孙庄村站2#公变	10	400	180	0
41927	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	101	0
41928	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	286	0
41929	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	255	0
41930	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	41	0
41931	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	227	0
41932	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	34	0
41933	阜宁	板湖殷庄东站2#	10	400	277	0
41934	阜宁	板湖殷庄东站公变	10	400	268	0
41935	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	40	0
41936	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	143	0
41937	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	129	0
41938	阜宁	板湖站东2#	10	200	116	0
41939	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	135	0
41940	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	320	0
41941	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	320	0
41942	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	310	0
41943	阜宁	板湖南园公变	10	630	371	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41944	阜宁	板湖南站公变	10	100	80	0
41945	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	371	0
41946	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	320	0
41947	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	160	0
41948	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	298	0
41949	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	320	0
41950	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	207	0
41951	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	258	0
41952	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	252	0
41953	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	254	0
41954	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	307	0
41955	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	118	0
41956	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	186	0
41957	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	289	0
41958	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	299	0
41959	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	74	0
41960	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	127	0
41961	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	201	0
41962	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	256	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41963	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	128	0
41964	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	102	0
41965	阜宁	板湖站南公变	10	400	320	0
41966	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	211	0
41967	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	175	0
41968	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	156	0
41969	阜宁	板湖陈庄东站3#公变	10	400	248	0
41970	阜宁	板湖陈庄东站公变	10	400	10	0
41971	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	46	0
41972	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	291	0
41973	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	127	0
41974	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	184	0
41975	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	253	0
41976	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	2	0
41977	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	2	0
41978	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	284	0
41979	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	307	0
41980	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	306	0
41981	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41982	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	257	0
41983	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	176	0
41984	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	316	0
41985	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	278	0
41986	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	295	0
41987	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	295	0
41988	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	311	0
41989	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	281	0
41990	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	320	0
41991	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	302	0
41992	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	280	0
41993	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	258	0
41994	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	293	0
41995	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	275	0
41996	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	81	0
41997	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	14	0
41998	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	320	0
41999	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	138	0
42000	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	218	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42001	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	235	0
42002	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	278	0
42003	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	296	0
42004	阜宁	板湖北荡北站3#公变	10	400	286	0
42005	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	58	0
42006	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	248	0
42007	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	310	0
42008	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	257	0
42009	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	224	0
42010	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	38	0
42011	阜宁	板湖金王北站公变	10	200	128	0
42012	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	160	0
42013	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	160	0
42014	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	320	0
42015	阜宁	板湖金王南站公变	10	400	234	0
42016	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	320	0
42017	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	320	0
42018	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	320	0
42019	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42020	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	320	0
42021	阜宁	板湖孔荡北站2#变	10	400	252	0
42022	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	66	0
42023	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	304	0
42024	阜宁	板湖孔荡村西站公变	10	200	141	0
42025	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	289	0
42026	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	305	0
42027	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	320	0
42028	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	320	0
42029	阜宁	板湖汪黄北站2#公变	10	400	259	0
42030	阜宁	板湖汪黄北站3#公变	10	400	278	0
42031	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	48	0
42032	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	226	0
42033	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	309	0
42034	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	121	0
42035	阜宁	板湖汪黄西站2#公变	10	400	231	0
42036	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	79	0
42037	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	320	0
42038	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	68	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42039	阜宁	板湖张郭西站2#变	10	400	202	0
42040	阜宁	板湖张郭西站公变	10	400	168	0
42041	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	311	0
42042	阜宁	板湖赵庄东站3#公变	10	400	208	0
42043	阜宁	板湖赵庄东站公变	10	200	107	0
42044	阜宁	板湖赵庄西站公变	10	200	82	0
42045	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	320	0
42046	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	284	0
42047	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	192	0
42048	阜宁	陈良单墩北站	10	400	73	0
42049	阜宁	陈良单墩东站	10	200	70	0
42050	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	51	0
42051	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	62	0
42052	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	86	0
42053	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	160	0
42054	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	88	0
42055	阜宁	陈良单墩中站	10	400	49	0
42056	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	200	0
42057	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	60	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42058	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	305	0
42059	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	112	0
42060	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	75	0
42061	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	260	0
42062	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	52	0
42063	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	145	0
42064	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	158	0
42065	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	240	0
42066	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	181	0
42067	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	78	0
42068	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	98	0
42069	阜宁	陈良北顺六组	10	200	0	0
42070	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	97	97
42071	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	284	284
42072	阜宁	陈良北顺三组	10	400	0	0
42073	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	84	84
42074	阜宁	陈良北顺一组	10	200	37	37
42075	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	0	0
42076	阜宁	陈良后庄北站	10	200	8	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42077	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	92	92
42078	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	67	67
42079	阜宁	陈良余桥东站	10	200	12	12
42080	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	90	90
42081	阜宁	陈良余桥东站八组公变	10	400	286	286
42082	阜宁	陈良余桥一组	10	400	77	77
42083	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	87	87
42084	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	0	0
42085	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	0	0
42086	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	0	0
42087	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	0	0
42088	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	0	0
42089	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	0	0
42090	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	0	0
42091	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	0	0
42092	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	0	0
42093	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	0	0
42094	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	0	0
42095	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42096	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	0	0
42097	阜宁	陈良成俊七组	10	400	0	0
42098	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	0	0
42099	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	0	0
42100	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	0	0
42101	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	0	0
42102	阜宁	陈良成俊中站	10	200	0	0
42103	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	0	0
42104	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	0	0
42105	阜宁	陈良水利站	10	400	0	0
42106	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	0	0
42107	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	0	0
42108	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	0	0
42109	阜宁	陈良王滩六组	10	400	0	0
42110	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	0	0
42111	阜宁	陈良五组2#变	10	400	0	0
42112	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	0	0
42113	阜宁	陈良陈港东站	10	400	0	0
42114	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42115	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	0	0
42116	阜宁	陈良陈港二组	10	100	0	0
42117	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	0	0
42118	阜宁	陈良陈港三组	10	200	0	0
42119	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	0	0
42120	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	0	0
42121	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	0	0
42122	阜宁	陈良余桥西站	10	250	0	0
42123	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	0	0
42124	阜宁	陈良周庄西站	10	200	0	0
42125	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	0	0
42126	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	0	0
42127	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	0	0
42128	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	0	0
42129	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	0	0
42130	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	0	0
42131	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	0	0
42132	阜宁	陈良东华八组	10	400	0	0
42133	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42134	阜宁	陈良东华北站	10	200	0	0
42135	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	0	0
42136	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	0	0
42137	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	0	0
42138	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	0	0
42139	阜宁	陈良二组变	10	200	0	0
42140	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	0	0
42141	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	0	0
42142	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	0	0
42143	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	0	0
42144	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	0	0
42145	阜宁	陈良七组变	10	400	0	0
42146	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	0	0
42147	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	0	0
42148	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	0	0
42149	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	0	0
42150	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	0	0
42151	阜宁	陈良旭新北站	10	200	0	0
42152	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42153	阜宁	陈良旭新一组	10	200	0	0
42154	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	0	0
42155	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	0	0
42156	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	0	0
42157	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	0	0
42158	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	0	0
42159	阜宁	陈良中学2#变	10	400	0	0
42160	阜宁	陈良中学配变	10	400	0	0
42161	阜宁	陈良大同村站	10	400	0	0
42162	阜宁	陈良大同六组变	10	200	0	0
42163	阜宁	陈良大同七八组	10	400	0	0
42164	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	0	0
42165	阜宁	陈良大同三组	10	200	0	0
42166	阜宁	陈良大同四五组	10	200	0	0
42167	阜宁	陈良大同一组	10	400	0	0
42168	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	0	0
42169	阜宁	陈良李良八组	10	400	0	0
42170	阜宁	陈良李良东站	10	400	0	0
42171	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42172	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	0	0
42173	阜宁	陈良李良七组	10	400	0	0
42174	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	0	0
42175	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	0	0
42176	阜宁	陈良李良四组变	10	200	0	0
42177	阜宁	陈良李良五组	10	400	0	0
42178	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	0	0
42179	阜宁	陈良李良一六组	10	400	0	0
42180	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	0	0
42181	阜宁	陈良联盟东站	10	200	0	0
42182	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	0	0
42183	阜宁	陈良联盟南站	10	200	0	0
42184	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	0	0
42185	阜宁	陈良联盟三组	10	200	0	0
42186	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	0	0
42187	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	0	0
42188	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	0	0
42189	阜宁	陈良如珍六组	10	400	0	0
42190	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42191	阜宁	陈良如珍三组	10	400	0	0
42192	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	0	0
42193	阜宁	陈良如珍四组	10	200	0	0
42194	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	0	0
42195	阜宁	陈良如珍五组	10	200	0	0
42196	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	0	0
42197	阜宁	陈良如珍一组	10	200	0	0
42198	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	0	0
42199	阜宁	陈良陶港北站	10	400	0	0
42200	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	0	0
42201	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	0	0
42202	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	0	0
42203	阜宁	陈良陶港一组	10	200	0	0
42204	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	0	0
42205	阜宁	陈良新新东站	10	400	0	0
42206	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	0	0
42207	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	0	0
42208	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	0	0
42209	阜宁	陈良许湾东站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42210	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	0	0
42211	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	0	0
42212	阜宁	陈良许湾九组	10	100	0	0
42213	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	0	0
42214	阜宁	陈良许湾七组	10	200	0	0
42215	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	0	0
42216	阜宁	陈良许湾三组	10	200	0	0
42217	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	0	0
42218	阜宁	陈良许湾五组	10	200	0	0
42219	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	0	0
42220	阜宁	陈良许湾一组	10	400	0	0
42221	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	0	0
42222	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	0	0
42223	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	0	0
42224	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	0	0
42225	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	0	0
42226	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	0	0
42227	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	0	0
42228	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42229	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	0	0
42230	阜宁	陈良后湾村站	10	400	0	0
42231	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	0	0
42232	阜宁	陈良后湾六组	10	400	0	0
42233	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	0	0
42234	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	0	0
42235	阜宁	陈良后湾四组	10	400	0	0
42236	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	0	0
42237	阜宁	陈良后庄二组	10	200	0	0
42238	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	0	0
42239	阜宁	陈良后庄中站	10	400	0	0
42240	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	0	0
42241	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	0	0
42242	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	0	0
42243	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	0	0
42244	阜宁	陈良马北四组	10	200	0	0
42245	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	0	0
42246	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	0	0
42247	阜宁	陈良马北西站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42248	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	0	0
42249	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	0	0
42250	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	0	0
42251	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	0	0
42252	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	0	0
42253	阜宁	陈良南周西站	10	200	0	0
42254	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	0	0
42255	阜宁	陈良南周中站	10	400	0	0
42256	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	0	0
42257	阜宁	陈良前湾六组	10	200	0	0
42258	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	0	0
42259	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	0	0
42260	阜宁	陈良前湾四组	10	200	0	0
42261	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	0	0
42262	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	0	0
42263	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	0	0
42264	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	0	0
42265	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	0	0
42266	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42267	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	0	0
42268	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	0	0
42269	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	0	0
42270	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	0	0
42271	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	0	0
42272	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	0	0
42273	阜宁	陈良周庄东站	10	200	0	0
42274	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	0	0
42275	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	0	0
42276	阜宁	陈良周庄南站	10	400	0	0
42277	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	0	0
42278	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	0	0
42279	阜宁	陈良城中花园	10	250	0	0
42280	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	0	0
42281	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	0	0
42282	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	0	0
42283	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	0	0
42284	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	0	0
42285	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42286	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	0	0
42287	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	0	0
42288	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	0	0
42289	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	0	0
42290	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	0	0
42291	阜宁	陈良东华六组	10	200	0	0
42292	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	0	0
42293	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	0	0
42294	阜宁	陈良东华七组	10	400	0	0
42295	阜宁	陈良福馨花园	10	400	0	0
42296	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	0	0
42297	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	0	0
42298	阜宁	陈良六组单相变	10	400	0	0
42299	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	0	0
42300	阜宁	陈良苏港三组	10	200	0	0
42301	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	0	0
42302	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	0	0
42303	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	0	0
42304	阜宁	陈良苏港一组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42305	阜宁	陈良苏港中站	10	200	0	0
42306	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	0	0
42307	阜宁	陈良新新西站	10	200	0	0
42308	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	0	0
42309	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	0	0
42310	阜宁	陈良新新中站	10	400	0	0
42311	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	0	0
42312	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	0	0
42313	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	0	0
42314	阜宁	陈良玉民西站	10	200	0	0
42315	阜宁	陈良玉民中站	10	200	0	0
42316	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	0	0
42317	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	0	0
42318	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	0	0
42319	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	0	0
42320	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	0	0
42321	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	0	0
42322	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	0	0
42323	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42324	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	0	0
42325	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	0	0
42326	阜宁	陈良陈港南站	10	400	0	0
42327	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	0	0
42328	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	0	0
42329	阜宁	陈良三烈二组	10	200	0	0
42330	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	0	0
42331	阜宁	陈良三烈七组	10	200	0	0
42332	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	0	0
42333	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	0	0
42334	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	0	0
42335	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	0	0
42336	阜宁	陈良三烈五组	10	200	0	0
42337	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	0	0
42338	阜宁	陈良三烈中站	10	200	0	0
42339	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	0	0
42340	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	0	0
42341	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	0	0
42342	阜宁	陈良苏港东站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42343	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	0	0
42344	阜宁	陈良苏港四组	10	400	0	0
42345	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	0	0
42346	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	0	0
42347	阜宁	陈良新新四组	10	200	0	0
42348	阜宁	陈良沿河村站	10	200	0	0
42349	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	0	0
42350	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	0	0
42351	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	0	0
42352	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	0	0
42353	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	0	0
42354	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	0	0
42355	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	0	0
42356	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	0	0
42357	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	0	0
42358	阜宁	陈良玉民东站	10	200	0	0
42359	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	0	0
42360	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	0	0
42361	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42362	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	0	0
42363	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	0	0
42364	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	0	0
42365	阜宁	陈良丹南东站	10	200	0	0
42366	阜宁	陈良丹南二组	10	200	0	0
42367	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	0	0
42368	阜宁	陈良丹南六组	10	200	0	0
42369	阜宁	陈良丹南七组	10	200	0	0
42370	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	0	0
42371	阜宁	陈良丹南十组	10	400	0	0
42372	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	0	0
42373	阜宁	陈良丹南四组	10	200	0	0
42374	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	0	0
42375	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	0	0
42376	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	0	0
42377	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	0	0
42378	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	0	0
42379	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	0	0
42380	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42381	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	0	0
42382	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	0	0
42383	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	0	0
42384	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	0	0
42385	阜宁	陈良东华南站	10	200	0	0
42386	阜宁	陈良陶港二组	10	200	0	0
42387	阜宁	陈良陶港四组	10	200	0	0
42388	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	0	0
42389	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	0	0
42390	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	0	0
42391	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	0	0
42392	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	0	0
42393	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	0	0
42394	阜宁	陈良王滩八组	10	200	0	0
42395	阜宁	陈良王滩二组	10	400	0	0
42396	阜宁	陈良王滩五组	10	400	0	0
42397	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	0	0
42398	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	0	0
42399	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42400	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	0	0
42401	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	0	0
42402	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	0	0
42403	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	0	0
42404	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	0	0
42405	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	0	0
42406	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	0	0
42407	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	0	0
42408	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	0	0
42409	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	0	0
42410	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	0	0
42411	阜宁	陈良旭新南站	10	400	0	0
42412	阜宁	陈良旭新五组	10	400	0	0
42413	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	0	0
42414	阜宁	陈良旭新中站	10	200	0	0
42415	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	0	0
42416	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	320	0
42417	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	160	0
42418	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42419	阜宁	硕集单荡西站	10	200	142	0
42420	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	246	0
42421	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	34	0
42422	阜宁	硕集方北东站公变	10	200	117	0
42423	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	178	0
42424	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	320	0
42425	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	160	0
42426	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	160	0
42427	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	72	0
42428	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	320	0
42429	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	160	0
42430	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	160	0
42431	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	252	0
42432	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	67	0
42433	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	160	0
42434	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	33	0
42435	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	133	0
42436	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	240	0
42437	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	173	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42438	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	229	0
42439	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	320	0
42440	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	287	0
42441	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	311	0
42442	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	320	0
42443	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	320	0
42444	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	320	0
42445	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	400	219	0
42446	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	320	0
42447	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	275	0
42448	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	320	0
42449	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	400	320	0
42450	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	160	0
42451	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	320	0
42452	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	160	0
42453	阜宁	硕集周桥北站	10	200	124	0
42454	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	400	320	0
42455	阜宁	硕集周桥东站2#变	10	200	160	0
42456	阜宁	硕集周桥东站公变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42457	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	305	0
42458	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	320	0
42459	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	400	320	0
42460	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	400	320	0
42461	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	400	320	0
42462	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	131	0
42463	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	160	0
42464	阜宁	周桥南站	10	200	160	0
42465	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	282	0
42466	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	255	0
42467	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	217	0
42468	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	75	0
42469	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	250	0
42470	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	74	0
42471	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	109	0
42472	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	121	0
42473	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	179	0
42474	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	103	0
42475	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	486	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42476	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	110	0
42477	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	138	0
42478	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	130	0
42479	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	181	0
42480	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	128	0
42481	阜宁	硕集桥张西站	10	200	42	0
42482	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	320	0
42483	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	122	0
42484	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	212	0
42485	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	202	0
42486	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	139	0
42487	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	90	0
42488	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	64	0
42489	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	62	0
42490	阜宁	东沟镇官一村东站	10	200	96	0
42491	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	160	0
42492	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	88	0
42493	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	141	0
42494	阜宁	东沟镇严曹北站	10	400	295	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42495	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	236	0
42496	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	320	0
42497	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	0	0
42498	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	117	0
42499	阜宁	硕集南徐东站	10	400	310	0
42500	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	129	0
42501	阜宁	硕集南徐六组	10	400	199	0
42502	阜宁	硕集南徐南站	10	400	58	0
42503	阜宁	硕集南徐西站	10	200	105	0
42504	阜宁	硕集南徐中站2#变	10	400	105	0
42505	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	34	0
42506	阜宁	硕集桥张东站	10	200	71	0
42507	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	0	0
42508	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	84	0
42509	阜宁	硕集三四组公变	10	200	111	0
42510	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	180	0
42511	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	207	0
42512	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	232	0
42513	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	400	196	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42514	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	320	0
42515	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	160	0
42516	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	160	0
42517	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	149	0
42518	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	320	0
42519	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	124	0
42520	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	254	0
42521	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	151	0
42522	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	122	0
42523	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	136	0
42524	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	117	0
42525	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	101	0
42526	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	298	0
42527	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	102	0
42528	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	138	0
42529	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	140	0
42530	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	297	0
42531	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	96	0
42532	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	16	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42533	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	138	0
42534	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	79	0
42535	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	320	0
42536	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	219	0
42537	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	134	0
42538	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	234	0
42539	阜宁	硕集小冯中站	10	200	72	0
42540	阜宁	硕集范王北站	10	400	135	0
42541	阜宁	硕集范王村一组公变	10	400	210	0
42542	阜宁	硕集范王二庄	10	200	116	0
42543	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	111	0
42544	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	89	0
42545	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	64	0
42546	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	110	0
42547	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	139	0
42548	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	100	0
42549	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	295	0
42550	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	21	0
42551	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42552	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	39	0
42553	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	27	0
42554	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	143	0
42555	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	54	0
42556	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	82	0
42557	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	9	0
42558	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	11	0
42559	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	105	0
42560	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	72	0
42561	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	173	0
42562	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	271	0
42563	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	160	0
42564	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	400	196	0
42565	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	273	0
42566	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	146	0
42567	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	200	0
42568	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	32	0
42569	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	207	0
42570	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	28	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42571	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	312	0
42572	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	5	0
42573	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	34	0
42574	阜宁	硕集北2#变	10	400	236	0
42575	阜宁	硕集北3#变	10	400	305	0
42576	阜宁	硕集北4#变	10	400	287	0
42577	阜宁	硕集北公变	10	400	254	0
42578	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	11	0
42579	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	320	0
42580	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	240	0
42581	阜宁	硕集潮南一组公变	10	400	218	0
42582	阜宁	硕集东站2#变	10	400	320	0
42583	阜宁	硕集东站配变更换	10	400	320	0
42584	阜宁	硕集后河中站公变	10	200	128	0
42585	阜宁	硕集九组2#变	10	400	220	0
42586	阜宁	硕集九组公变	10	400	230	0
42587	阜宁	硕集粮库变	10	400	251	0
42588	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	52	0
42589	阜宁	硕集南公变	10	400	296	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42590	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	13	0
42591	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	320	0
42592	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	160	0
42593	阜宁	硕集南谢东站2#变	10	400	302	0
42594	阜宁	硕集南谢东站公变	10	200	160	0
42595	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	160	0
42596	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	98	0
42597	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	160	0
42598	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	80	0
42599	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	45	0
42600	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	150	0
42601	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	260	0
42602	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	0	0
42603	阜宁	硕集南站2#变	10	400	271	0
42604	阜宁	硕集南站公变	10	400	309	0
42605	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	320	0
42606	阜宁	硕集桥张中站	10	200	0	0
42607	阜宁	硕集十一组公变	10	400	249	0
42608	阜宁	硕集条东电站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42609	阜宁	硕集条西电站	10	200	33	0
42610	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	320	0
42611	阜宁	硕集王桥东站公变	10	400	304	0
42612	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	400	320	0
42613	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	160	0
42614	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	138	0
42615	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	150	0
42616	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	96	0
42617	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	265	0
42618	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	212	0
42619	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	138	0
42620	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	26	0
42621	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	259	0
42622	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	286	0
42623	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	187	0
42624	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	84	0
42625	阜宁	硕集一组单相变	10	200	81	0
42626	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	160	0
42627	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42628	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	218	0
42629	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	287	0
42630	阜宁	硕集中站	10	200	160	0
42631	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	120	0
42632	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	41	0
42633	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	160	0
42634	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	65	0
42635	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	160	0
42636	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	113	0
42637	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	160	0
42638	阜宁	硕集供电所公变	10	400	216	0
42639	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	106	0
42640	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	8	0
42641	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	82	0
42642	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	70	0
42643	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	114	0
42644	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	184	0
42645	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	101	0
42646	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	123	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42647	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	61	0
42648	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	0	0
42649	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	32	0
42650	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	320	0
42651	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	400	205	0
42652	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	177	0
42653	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	167	0
42654	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	105	0
42655	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	289	0
42656	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	320	0
42657	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	297	0
42658	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	114	0
42659	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	266	0
42660	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	400	320	0
42661	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	270	0
42662	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	85	0
42663	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	320	0
42664	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	160	0
42665	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	492	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42666	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42667	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42668	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42669	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42670	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42671	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42672	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42673	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	498	0
42674	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42675	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42676	阜宁	东沟海港北站	10	200	49	0
42677	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	220	0
42678	阜宁	东沟海港南站	10	200	3	0
42679	阜宁	东沟南堆北站	10	200	99	0
42680	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	320	0
42681	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	0	0
42682	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	233	0
42683	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	160	0
42684	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42685	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	109	0
42686	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	215	0
42687	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	160	0
42688	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	400	226	0
42689	阜宁	东沟陈元北站	10	200	136	0
42690	阜宁	东沟陈元南站	10	200	47	0
42691	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	32	0
42692	阜宁	东沟老庄南站	10	200	146	0
42693	阜宁	东沟老庄中站	10	200	160	0
42694	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	255	0
42695	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	113	0
42696	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	37	0
42697	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	92	0
42698	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	160	0
42699	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	133	0
42700	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	55	0
42701	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	231	0
42702	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	122	0
42703	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42704	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	290	0
42705	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	121	0
42706	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	66	0
42707	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	62	0
42708	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	290	0
42709	阜宁	东沟北堆西站	10	400	320	0
42710	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	504	0
42711	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	504	0
42712	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	504	0
42713	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	504	0
42714	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	640	0
42715	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	640	0
42716	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	504	0
42717	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	504	0
42718	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	400	0
42719	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	320	0
42720	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	504	0
42721	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	504	0
42722	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42723	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	640	0
42724	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	504	0
42725	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	320	0
42726	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	320	0
42727	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	504	0
42728	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	504	0
42729	阜宁	东沟站北三变	10	500	400	0
42730	阜宁	东沟站西三变	10	630	504	0
42731	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	504	0
42732	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	400	0
42733	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	138	0
42734	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	99	0
42735	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	160	0
42736	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	263	0
42737	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	504	0
42738	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	504	0
42739	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	320	0
42740	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	137	0
42741	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	488	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42742	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	400	0
42743	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	400	0
42744	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	320	0
42745	阜宁	东沟镇海陵三组	10	400	320	0
42746	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	320	0
42747	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	308	0
42748	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	320	0
42749	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	320	0
42750	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	400	320	0
42751	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	293	0
42752	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	273	0
42753	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	504	0
42754	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	504	0
42755	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	504	0
42756	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	160	0
42757	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	174	0
42758	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	320	0
42759	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	309	0
42760	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42761	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	504	0
42762	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	504	0
42763	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	320	0
42764	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	320	0
42765	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	320	0
42766	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	308	0
42767	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	320	0
42768	阜宁	公兴甲沟村东站公变	10	200	33	0
42769	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	282	0
42770	阜宁	公兴甲沟东站3#变	10	400	119	0
42771	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	27	0
42772	阜宁	公兴利民东站2号变	10	400	308	0
42773	阜宁	公兴利民东站公变	10	200	104	0
42774	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	278	0
42775	阜宁	公兴利民中站2号变	10	400	237	0
42776	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	160	0
42777	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	160	0
42778	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	69	0
42779	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42780	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	249	0
42781	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	258	0
42782	阜宁	公兴石黄村西站公变	10	400	122	0
42783	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	160	0
42784	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	299	0
42785	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	139	0
42786	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	160	0
42787	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	134	0
42788	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	66	0
42789	阜宁	公兴田滩6.8组公变	10	200	118	0
42790	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	320	0
42791	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	291	0
42792	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	118	0
42793	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	309	0
42794	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	23	0
42795	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	400	163	0
42796	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	143	0
42797	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	289	0
42798	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	268	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42799	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	57	0
42800	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	307	0
42801	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	30	0
42802	阜宁	公兴喻兴北站2#公变	10	400	320	0
42803	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	250	0
42804	阜宁	公兴喻兴村北站公变	10	200	123	0
42805	阜宁	公兴喻兴村南站公变	10	200	113	0
42806	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	83	0
42807	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	281	0
42808	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	136	0
42809	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	144	0
42810	阜宁	东沟刘咀东站1#变	10	400	320	0
42811	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	116	0
42812	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	320	0
42813	阜宁	东沟刘嘴加工厂1#变	10	400	304	0
42814	阜宁	东沟南堆三组	10	200	160	0
42815	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	210	0
42816	阜宁	东沟邱庄东站1#变	10	400	320	0
42817	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42818	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	382	0
42819	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	320	0
42820	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	320	0
42821	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	160	0
42822	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	320	0
42823	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	286	0
42824	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	28	0
42825	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	264	0
42826	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	400	0
42827	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	110	0
42828	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	504	0
42829	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	320	0
42830	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	320	0
42831	阜宁	东沟东方村安置点欧式变电站	10	500	400	0
42832	阜宁	东沟方南北站	10	400	303	0
42833	阜宁	东沟方南南站	10	200	160	0
42834	阜宁	东沟顾元北站	10	400	320	0
42835	阜宁	东沟顾元南站	10	400	320	0
42836	阜宁	东沟河口北站	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42837	阜宁	东沟河口北站1#变	10	200	104	0
42838	阜宁	东沟三甲东站	10	200	98	0
42839	阜宁	东沟三甲西站	10	400	311	0
42840	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	155	0
42841	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	307	0
42842	阜宁	东沟魏桥南站	10	200	126	0
42843	阜宁	东沟向阳东站	10	200	0	0
42844	阜宁	东沟向阳东站1#变	10	400	235	0
42845	阜宁	东沟向阳东站2#变	10	400	292	0
42846	阜宁	东沟向阳西站	10	400	9	0
42847	阜宁	东沟向阳西站1#变	10	400	164	0
42848	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	504	0
42849	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	160	0
42850	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	297	0
42851	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	320	0
42852	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	306	0
42853	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	198	0
42854	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	132	0
42855	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	194	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42856	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	132	0
42857	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	308	0
42858	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	320	0
42859	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	302	0
42860	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	320	0
42861	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	320	0
42862	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	500	400	0
42863	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	160	0
42864	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	160	0
42865	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	160	0
42866	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	320	0
42867	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	142	0
42868	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	140	0
42869	阜宁	东沟镇魏桥东站	10	200	93	0
42870	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	160	0
42871	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	243	0
42872	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	135	0
42873	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	101	0
42874	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	123	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42875	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	79	0
42876	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	320	0
42877	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	320	0
42878	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	320	0
42879	阜宁	东沟五里西站	10	200	116	0
42880	阜宁	东沟兴楼北站	10	400	172	0
42881	阜宁	东沟兴楼北站1#变	10	400	244	0
42882	阜宁	东沟兴楼电站2#变	10	400	243	0
42883	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	320	0
42884	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	73	0
42885	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	113	0
42886	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	21	0
42887	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	122	0
42888	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	312	0
42889	阜宁	东沟镇东庄村电站	10	400	222	0
42890	阜宁	东沟镇东庄村电站1#变	10	400	248	0
42891	阜宁	东沟镇东庄村东站	10	200	160	0
42892	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	160	0
42893	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	43	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42894	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	84	0
42895	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	115	0
42896	阜宁	东沟镇东庄一组	10	400	177	0
42897	阜宁	东沟镇官钱东站	10	200	70	0
42898	阜宁	东沟镇官钱东站1#变	10	400	184	0
42899	阜宁	东沟镇黄庄北站	10	200	128	0
42900	阜宁	东沟镇王台村南站	10	400	150	0
42901	阜宁	东沟镇王台南站1#变	10	200	6	0
42902	阜宁	东沟镇王台中站	10	400	238	0
42903	阜宁	东沟镇王台中站1#变	10	400	270	0
42904	阜宁	东沟镇五里北站	10	400	266	0
42905	阜宁	东沟镇五里北站1#变	10	200	40	0
42906	阜宁	东沟镇五里北站2#变	10	400	238	0
42907	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	32	0
42908	阜宁	东沟镇五里村南站	10	200	102	0
42909	阜宁	东沟镇五里村南站1#变	10	400	275	0
42910	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	289	0
42911	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	400	320	0
42912	阜宁	东沟镇新合村东站	10	400	188	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42913	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	285	0
42914	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	258	0
42915	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	310	0
42916	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	120	0
42917	阜宁	东沟镇兴楼东站	10	400	290	0
42918	阜宁	东沟镇兴楼东站1#变	10	400	303	0
42919	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	103	0
42920	阜宁	东沟镇左舍电站	10	400	139	0
42921	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	173	0
42922	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	400	320	0
42923	阜宁	硕集范王西站公变	10	400	320	0
42924	阜宁	东沟北堆南站	10	200	132	0
42925	阜宁	东沟北堆五组	10	200	141	0
42926	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	320	0
42927	阜宁	东沟幸福四组	10	400	320	0
42928	阜宁	东沟站南二变	10	400	320	0
42929	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	320	0
42930	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	400	0
42931	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42932	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	320	0
42933	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	160	0
42934	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	504	0
42935	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	504	0
42936	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	320	0
42937	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	215	0
42938	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	159	0
42939	阜宁	东沟镇园区3＃变	10	400	320	0
42940	阜宁	东沟镇园区8＃变	10	400	234	0
42941	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	292	0
42942	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	144	0
42943	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	320	0
42944	阜宁	东沟常魏北站	10	400	204	0
42945	阜宁	东沟地龙西站	10	400	271	0
42946	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	150	0
42947	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	320	0
42948	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	320	0
42949	阜宁	东沟站北二变	10	400	289	0
42950	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	114	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42951	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	290	0
42952	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	309	0
42953	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	320	0
42954	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	320	0
42955	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	320	0
42956	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	145	0
42957	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	73	0
42958	阜宁	东沟镇常魏北站1#变	10	400	121	0
42959	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	110	0
42960	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	131	0
42961	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	118	0
42962	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	160	0
42963	阜宁	东沟镇地龙南站	10	400	269	0
42964	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	160	0
42965	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	316	0
42966	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	58	0
42967	阜宁	东沟镇丁东东站1#变	10	200	57	0
42968	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	146	0
42969	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42970	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	76	0
42971	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	50	0
42972	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	123	0
42973	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	233	0
42974	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	206	0
42975	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	97	0
42976	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	113	0
42977	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	237	0
42978	阜宁	东沟镇南荡东站1#变	10	400	201	0
42979	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	42	0
42980	阜宁	东沟镇南荡西站1#变	10	400	254	0
42981	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	128	0
42982	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	154	0
42983	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	105	0
42984	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	240	0
42985	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	143	0
42986	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	176	0
42987	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	72	0
42988	阜宁	东沟常魏二组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42989	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	320	0
42990	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	315	0
42991	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	504	0
42992	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	320	0
42993	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	504	0
42994	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	400	0
42995	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	320	0
42996	阜宁	东沟站东3#变	10	400	320	0
42997	阜宁	东沟站东变	10	400	298	0
42998	阜宁	东沟站西二变	10	400	282	0
42999	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	299	0
43000	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	320	0
43001	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	320	0
43002	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	255	0
43003	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	320	0
43004	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	504	0
43005	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	320	0
43006	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	320	0
43007	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43008	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	281	0
43009	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	504	0
43010	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	320	0
43011	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	297	0
43012	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	320	0
43013	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	320	0
43014	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	320	0
43015	阜宁	东沟丁西东站2#公变	10	400	180	0
43016	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	504	0
43017	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	504	0
43018	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	504	0
43019	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	504	0
43020	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	305	0
43021	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	320	0
43022	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	308	0
43023	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	311	0
43024	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	268	0
43025	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	282	0
43026	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	246	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43027	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	92	0
43028	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	220	0
43029	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	320	0
43030	阜宁	东沟镇余贾东站	10	400	185	0
43031	阜宁	东沟镇余贾东站1#变	10	400	251	0
43032	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	243	0
43033	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	160	0
43034	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	142	0
43035	阜宁	硕集张墩北站	10	400	320	0
43036	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	126	0
43037	阜宁	东沟永兴北站	10	200	160	0
43038	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	320	0
43039	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	320	0
43040	阜宁	东沟永兴居委会14#变	10	400	280	0
43041	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	267	0
43042	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	127	0
43043	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	69	0
43044	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	26	0
43045	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43046	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	400	281	0
43047	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	232	0
43048	阜宁	东沟镇马舍东站	10	400	320	0
43049	阜宁	东沟镇马舍西站	10	400	320	0
43050	阜宁	东沟镇新合东站1#变	10	200	128	0
43051	阜宁	东沟镇兴楼东站2#变	10	400	305	0
43052	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	301	0
43053	阜宁	东沟镇严曹东站	10	200	144	0
43054	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	248	0
43055	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	133	0
43056	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	270	0
43057	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	160	0
43058	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	248	0
43059	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	320	0
43060	阜宁	东沟镇永兴东站	10	400	320	0
43061	阜宁	东沟镇永兴东站1#变	10	400	320	0
43062	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	269	0
43063	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	320	0
43064	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43065	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	400	0
43066	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	320	0
43067	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	211	0
43068	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	320	0
43069	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	305	0
43070	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	400	288	0
43071	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	320	0
43072	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	320	0
43073	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	320	0
43074	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	320	0
43075	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	98	0
43076	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	52	0
43077	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	320	0
43078	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	119	0
43079	阜宁	东沟周湾南站	10	200	68	0
43080	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	320	0
43081	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	383	0
43082	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	10	0
43083	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43084	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	310	0
43085	阜宁	公兴姜庄东站公变	10	400	184	0
43086	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	27	0
43087	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	320	0
43088	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	281	0
43089	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	0	0
43090	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	49	0
43091	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	157	0
43092	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	126	0
43093	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	296	0
43094	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	225	0
43095	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	260	0
43096	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	213	0
43097	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	275	0
43098	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	160	0
43099	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	300	0
43100	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	320	0
43101	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	159	0
43102	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43103	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	178	0
43104	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	140	0
43105	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	181	0
43106	阜宁	公兴裴桥村东站公变	10	400	113	0
43107	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	84	0
43108	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	130	0
43109	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	254	0
43110	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	197	0
43111	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	320	0
43112	阜宁	公兴裴桥东站2#公变	10	400	320	0
43113	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	235	0
43114	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	271	0
43115	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	264	0
43116	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	241	0
43117	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	320	0
43118	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	320	0
43119	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	160	0
43120	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	131	0
43121	阜宁	公兴金邱北站2#公变（新）	10	400	242	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43122	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	193	0
43123	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	35	0
43124	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	242	0
43125	阜宁	公兴金邱东站公变	10	200	34	0
43126	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	26	0
43127	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	46	0
43128	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	254	0
43129	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	97	0
43130	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	143	0
43131	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	320	0
43132	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	320	0
43133	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	135	0
43134	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	288	0
43135	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	274	0
43136	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	113	0
43137	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	128	0
43138	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	199	0
43139	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	152	0
43140	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43141	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	228	0
43142	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	225	0
43143	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	34	0
43144	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	133	0
43145	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	35	0
43146	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	136	0
43147	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	217	0
43148	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	215	0
43149	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	284	0
43150	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	208	0
43151	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	131	0
43152	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	121	0
43153	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	118	0
43154	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	58	0
43155	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	120	0
43156	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	160	0
43157	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	138	0
43158	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	111	0
43159	阜宁	公兴太平东站2#变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43160	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	93	0
43161	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	160	0
43162	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	320	0
43163	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	256	0
43164	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	320	0
43165	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	84	0
43166	阜宁	公兴太平三组变	10	200	160	0
43167	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	160	0
43168	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	274	0
43169	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	320	0
43170	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	320	0
43171	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	296	0
43172	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	135	0
43173	阜宁	公兴良种场东站2#单相变	10	400	243	0
43174	阜宁	公兴良种场东站公变	10	400	196	0
43175	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	65	0
43176	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	308	0
43177	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	244	0
43178	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43179	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	129	0
43180	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	320	0
43181	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	286	0
43182	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	151	0
43183	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	236	0
43184	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	400	320	0
43185	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	132	0
43186	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	320	0
43187	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	320	0
43188	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	8	0
43189	阜宁	公兴青南村公变	10	400	273	0
43190	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	108	0
43191	阜宁	公兴青南东站1公变	10	400	310	0
43192	阜宁	公兴青南东站2公变	10	200	160	0
43193	阜宁	公兴青南东站3#变公变	10	400	320	0
43194	阜宁	公兴青南东站4号变	10	400	249	0
43195	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	117	0
43196	阜宁	公兴邱厂村东站公变	10	400	320	0
43197	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	259	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43198	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	320	0
43199	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	320	0
43200	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	320	0
43201	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	135	0
43202	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	280	0
43203	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	129	0
43204	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	122	0
43205	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	124	0
43206	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	93	0
43207	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	49	0
43208	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	303	0
43209	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	78	0
43210	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	160	0
43211	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	160	0
43212	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	151	0
43213	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	51	0
43214	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	139	0
43215	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	273	0
43216	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43217	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	320	0
43218	阜宁	公兴加油站公变	10	400	306	0
43219	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	320	0
43220	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	320	0
43221	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	160	0
43222	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	160	0
43223	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	400	309	0
43224	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	107	0
43225	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	118	0
43226	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	252	0
43227	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	20	0
43228	阜宁	公兴深沟东站公变	10	400	36	0
43229	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	139	0
43230	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	288	0
43231	阜宁	公兴5组公变	10	400	302	0
43232	阜宁	公兴9.10组公变	10	400	258	0
43233	阜宁	公兴村4组公变	10	400	270	0
43234	阜宁	公兴村三组公变	10	500	26	0
43235	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	230	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43236	阜宁	公兴二组2#变	10	400	314	0
43237	阜宁	公兴二组公变	10	200	145	0
43238	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	400	0
43239	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	301	0
43240	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	320	0
43241	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	320	0
43242	阜宁	公兴供电所变	10	400	309	0
43243	阜宁	公兴九十组2#变	10	400	277	0
43244	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	108	0
43245	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	320	0
43246	阜宁	公兴良种场西站公变	10	400	202	0
43247	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	267	0
43248	阜宁	公兴六组2#变	10	400	153	0
43249	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	122	0
43250	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	103	0
43251	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	174	0
43252	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	320	0
43253	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	229	0
43254	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43255	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	281	0
43256	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	280	0
43257	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	110	0
43258	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	23	0
43259	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	160	0
43260	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	179	0
43261	阜宁	公兴三组1#变	10	400	258	0
43262	阜宁	公兴十组变	10	400	271	0
43263	阜宁	公兴四组3#公变	10	400	303	0
43264	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	132	0
43265	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	309	0
43266	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	309	0
43267	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	48	0
43268	阜宁	公兴小学变	10	400	274	0
43269	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	320	0
43270	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	320	0
43271	阜宁	公兴邮电局变	10	400	302	0
43272	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	320	0
43273	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43274	阜宁	公兴中学变	10	400	315	0
43275	阜宁	阜城林王七组东公变	10	400	189	0
43276	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	400	0
43277	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	504	0
43278	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	504	0
43279	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	504	0
43280	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	504	0
43281	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	640	0
43282	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	640	0
43283	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	800	0
43284	阜宁	阜城新桥七组公变	10	630	283	0
43285	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	297	0
43286	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	320	0
43287	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	241	0
43288	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	320	0
43289	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	320	0
43290	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	304	0
43291	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	353	0
43292	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43293	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	0	0
43294	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	640	0
43295	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	640	0
43296	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	504	0
43297	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	504	0
43298	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	504	0
43299	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	400	0
43300	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	400	0
43301	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	504	0
43302	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	504	0
43303	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	504	0
43304	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	320	0
43305	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	320	0
43306	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	204	0
43307	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	320	0
43308	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	160	0
43309	阜宁	阜城新桥移民公变	10	315	231	0
43310	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	400	0
43311	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43312	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	0	0
43313	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	0	0
43314	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	0	0
43315	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	0	0
43316	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	0	0
43317	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	0	0
43318	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	0	0
43319	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	0	0
43320	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	0	0
43321	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	0	0
43322	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	0	0
43323	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	0	0
43324	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	0	0
43325	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	0	0
43326	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	0	0
43327	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	0	0
43328	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	0	0
43329	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	0	0
43330	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43331	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	0	0
43332	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	0	0
43333	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	0	0
43334	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	0	0
43335	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	57	0
43336	阜宁	阜城杜庄东站公变	10	400	309	0
43337	阜宁	阜城杜庄东站西公变	10	400	262	0
43338	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	284	0
43339	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	287	0
43340	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	309	0
43341	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	139	0
43342	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	69	0
43343	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	160	0
43344	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	46	0
43345	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	75	0
43346	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	138	0
43347	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	128	0
43348	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	142	0
43349	阜宁	阜城杜庄西站公变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43350	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	0	0
43351	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	275	0
43352	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	113	0
43353	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	143	0
43354	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	160	0
43355	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	160	0
43356	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	160	0
43357	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	160	0
43358	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	235	0
43359	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	160	0
43360	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	320	0
43361	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	160	0
43362	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	320	0
43363	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	320	0
43364	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	320	0
43365	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	320	0
43366	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	320	0
43367	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	589	0
43368	阜宁	阜城中垦三农1#开关站2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43369	阜宁	阜城中垦三农1#开关站3#变	10	800	640	0
43370	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	640	0
43371	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	640	0
43372	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	160	0
43373	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	133	0
43374	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	160	0
43375	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	160	0
43376	阜宁	阜城方黄东站公变	10	200	125	0
43377	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	130	0
43378	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	320	0
43379	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	320	0
43380	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	320	0
43381	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	320	0
43382	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	301	0
43383	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	320	0
43384	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	320	0
43385	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	320	0
43386	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	55	0
43387	阜宁	阜城方黄南站公变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43388	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	266	0
43389	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	230	0
43390	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	320	0
43391	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	160	0
43392	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	117	0
43393	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	160	0
43394	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	160	0
43395	阜宁	阜城小灶东站2#公变	10	400	320	0
43396	阜宁	阜城小灶东站公变	10	200	114	0
43397	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	106	0
43398	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	60	0
43399	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	291	0
43400	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	320	0
43401	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	114	0
43402	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	160	0
43403	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	320	0
43404	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	27	0
43405	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	82	0
43406	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43407	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	145	0
43408	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	160	0
43409	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	243	0
43410	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	124	0
43411	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	85	0
43412	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	160	0
43413	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	320	0
43414	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	400	318	0
43415	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	0	0
43416	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	320	0
43417	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	108	0
43418	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	267	0
43419	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	145	0
43420	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	16	0
43421	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	115	0
43422	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	160	0
43423	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	91	0
43424	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	181	0
43425	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43426	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	48	0
43427	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	320	0
43428	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	129	0
43429	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	81	0
43430	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	281	0
43431	阜宁	阜城城北八组公变	10	400	173	0
43432	阜宁	阜城头灶七组东公变	10	200	102	0
43433	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	60	0
43434	阜宁	阜城头灶四组北公变	10	400	320	0
43435	阜宁	阜城头灶五组1#公变	10	400	279	0
43436	阜宁	阜城头灶五组2#公变	10	400	186	0
43437	阜宁	三灶海啸村部东站变	10	400	248	0
43438	阜宁	三灶海啸村部西站公变	10	200	33	0
43439	阜宁	三灶海啸东南站公变	10	200	134	0
43440	阜宁	三灶海啸东站3#配变	10	400	285	0
43441	阜宁	三灶海啸二组2#公变.	10	400	309	0
43442	阜宁	三灶海啸二组公变	10	400	157	0
43443	阜宁	三灶海啸九组配变	10	400	78	0
43444	阜宁	三灶海啸六组公变	10	400	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43445	阜宁	三灶海啸七八组2#公变	10	400	319	0
43446	阜宁	三灶海啸七八组公变	10	200	50	0
43447	阜宁	三灶海啸七组变	10	200	16	0
43448	阜宁	三灶海啸五组2#变	10	200	160	0
43449	阜宁	三灶海啸五组公变	10	200	145	0
43450	阜宁	三灶海啸一组公变	10	400	269	0
43451	阜宁	三灶九灶七组2#变	10	400	320	0
43452	阜宁	三灶九灶七组公变	10	400	217	0
43453	阜宁	三灶李墩三组2#变	10	200	37	0
43454	阜宁	三灶李墩五组公变	10	200	156	0
43455	阜宁	三灶李王电站公变	10	400	254	0
43456	阜宁	三灶李王九组公变	10	400	287	0
43457	阜宁	三灶李王四组2#变	10	200	71	0
43458	阜宁	三灶李王四组公变	10	200	29	0
43459	阜宁	三灶李王新架公变	10	200	140	0
43460	阜宁	三灶李王一组2#公变	10	200	57	0
43461	阜宁	三灶李王中站2#公变	10	200	69	0
43462	阜宁	三灶李王中站公变	10	400	201	0
43463	阜宁	三灶七灶八组公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43464	阜宁	三灶七灶南站公变	10	200	117	0
43465	阜宁	三灶七灶四组公变	10	400	251	0
43466	阜宁	三灶七灶一组公变	10	200	160	0
43467	阜宁	三灶新丰二组公变	10	400	320	0
43468	阜宁	三灶掌李康居1#公变	10	630	504	0
43469	阜宁	三灶镇李王六组配变	10	400	230	0
43470	阜宁	阜城四通花园10#箱式公变	10	630	504	211
43471	阜宁	阜城四通花园11#箱式公变	10	630	504	211
43472	阜宁	阜城四通花园2#箱式公变	10	630	504	211
43473	阜宁	阜城四通花园3#箱式公变	10	630	504	211
43474	阜宁	阜城四通花园4#箱式公变	10	630	504	211
43475	阜宁	阜城四通花园5#箱式公变	10	630	504	211
43476	阜宁	阜城四通花园6#箱式公变	10	630	504	211
43477	阜宁	阜城四通花园7#箱式公变	10	630	504	211
43478	阜宁	阜城四通花园8#箱式公变	10	630	504	211
43479	阜宁	阜城四通花园9#箱式公变	10	630	504	211
43480	阜宁	阜城四通花苑12#箱式公变	10	500	400	211
43481	阜宁	四通花苑1#变	10	630	374	211
43482	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	89	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43483	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	320	211
43484	阜宁	阜城新丰东南站公变	10	400	284	211
43485	阜宁	阜城新丰东站2#公变	10	500	378	211
43486	阜宁	阜城新丰东站3#变	10	400	315	211
43487	阜宁	阜城新丰东站公变	10	400	211	211
43488	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	161	161
43489	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	320	211
43490	阜宁	阜城新丰五组公变	10	200	160	160
43491	阜宁	阜城顾庄安置楼2#箱式公变	10	630	504	211
43492	阜宁	阜城顾庄安置小区1#箱式公变2	10	630	504	211
43493	阜宁	阜城顾庄安置小区2#箱变公变	10	500	400	211
43494	阜宁	阜城顾庄安置小区3#箱式公变	10	500	400	211
43495	阜宁	阜城顾庄安置小区4#箱式公变	10	500	400	211
43496	阜宁	阜城顾庄安置小区5#箱式公变	10	630	504	211
43497	阜宁	阜城顾庄安置小区6#箱式公变	10	500	400	211
43498	阜宁	阜城顾庄安置小区7#箱变	10	630	504	211
43499	阜宁	阜城顾庄安置小区8#箱式公变	10	630	504	211
43500	阜宁	阜城顾庄北站公变	10	400	320	211
43501	阜宁	阜城顾庄二组东2#变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43502	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	320	211
43503	阜宁	阜城顾庄二组东公变	10	400	320	211
43504	阜宁	阜城顾庄二组公变	10	400	313	211
43505	阜宁	阜城顾庄二组西公变	10	200	151	151
43506	阜宁	阜城顾庄小区箱式公变	10	500	400	211
43507	阜宁	阜城头灶八组公变	10	400	260	211
43508	阜宁	阜城头灶八组西公变	10	400	250	211
43509	阜宁	阜城头灶东站公变	10	400	320	211
43510	阜宁	阜城头灶二组公变	10	200	136	136
43511	阜宁	阜城头灶九组公变	10	400	270	211
43512	阜宁	阜城头灶十组公变	10	200	93	93
43513	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	320	211
43514	阜宁	阜城新丰西站公变	10	400	89	89
43515	阜宁	阜城新丰小区1#配电房1#箱式公变	10	800	640	211
43516	阜宁	阜城新丰小区1#配电房2#箱式公变	10	630	504	211
43517	阜宁	阜城新丰小区2#配电房1#箱式公变	10	800	640	211
43518	阜宁	阜城新丰小区2#配电房2#箱式公变	10	800	640	211
43519	阜宁	阜城新丰小区二期1#公变主变配电变压器	10	630	504	211
43520	阜宁	恒旺家园配电房2#变	10	400	252	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43521	阜宁	恒旺家园配电房3#变	10	315	252	211
43522	阜宁	阜城东风花园1#箱式公变	10	500	400	211
43523	阜宁	阜城东风花园2#箱式公变	10	500	400	211
43524	阜宁	阜城东风花园3#箱式公变	10	500	400	211
43525	阜宁	阜城东风花园4#箱式公变	10	630	504	211
43526	阜宁	阜城天宇华庄1#箱式公变	10	500	400	211
43527	阜宁	阜城天宇华庄10#箱式公变	10	400	320	211
43528	阜宁	阜城天宇华庄11#箱式公变	10	500	400	211
43529	阜宁	阜城天宇华庄12#箱式公变	10	630	504	211
43530	阜宁	阜城天宇华庄13#箱式公变	10	500	400	211
43531	阜宁	阜城天宇华庄14#箱式公变	10	400	320	211
43532	阜宁	阜城天宇华庄15#箱式公变	10	500	400	211
43533	阜宁	阜城天宇华庄16#箱式公变	10	400	320	211
43534	阜宁	阜城天宇华庄17#箱式公变	10	400	320	211
43535	阜宁	阜城天宇华庄18#箱式公变	10	400	320	211
43536	阜宁	阜城天宇华庄19#箱式公变	10	630	504	211
43537	阜宁	阜城天宇华庄2#箱式公变	10	630	504	211
43538	阜宁	阜城天宇华庄20#箱式公变	10	630	504	211
43539	阜宁	阜城天宇华庄21#箱式公变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43540	阜宁	阜城天宇华庄22#箱式公变	10	400	320	211
43541	阜宁	阜城天宇华庄23#箱式公变	10	630	504	211
43542	阜宁	阜城天宇华庄24#箱式公变	10	630	504	211
43543	阜宁	阜城天宇华庄25#箱式公变	10	500	400	211
43544	阜宁	阜城天宇华庄26#箱式公变	10	400	320	211
43545	阜宁	阜城天宇华庄27#箱式公变	10	400	320	211
43546	阜宁	阜城天宇华庄28#箱式公变	10	500	400	211
43547	阜宁	阜城天宇华庄29#箱式公变	10	400	320	211
43548	阜宁	阜城天宇华庄3#箱式公变	10	500	400	211
43549	阜宁	阜城天宇华庄30#箱式公变	10	400	320	211
43550	阜宁	阜城天宇华庄31#箱式公变	10	500	400	211
43551	阜宁	阜城天宇华庄32#箱式公变	10	500	400	211
43552	阜宁	阜城天宇华庄33#箱式公变	10	500	400	211
43553	阜宁	阜城天宇华庄34#箱式公变	10	400	320	211
43554	阜宁	阜城天宇华庄35#箱式公变	10	500	400	211
43555	阜宁	阜城天宇华庄36#箱式公变	10	400	320	211
43556	阜宁	阜城天宇华庄37#箱式公变	10	400	320	211
43557	阜宁	阜城天宇华庄38#箱式公变	10	400	320	211
43558	阜宁	阜城天宇华庄39#箱式公变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43559	阜宁	阜城天宇华庄4#箱式公变	10	500	400	211
43560	阜宁	阜城天宇华庄40#箱式公变	10	400	320	211
43561	阜宁	阜城天宇华庄41#箱式公变	10	400	320	211
43562	阜宁	阜城天宇华庄42#箱式公变	10	400	320	211
43563	阜宁	阜城天宇华庄43#箱式公变	10	400	320	211
43564	阜宁	阜城天宇华庄44#箱式公变	10	500	400	211
43565	阜宁	阜城天宇华庄45#箱式公变	10	500	400	211
43566	阜宁	阜城天宇华庄5#箱式公变	10	630	504	211
43567	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	504	211
43568	阜宁	阜城天宇华庄7#箱式公变	10	500	400	211
43569	阜宁	阜城天宇华庄8#箱式公变	10	400	320	211
43570	阜宁	阜城天宇华庄9#箱式公变	10	500	400	211
43571	阜宁	阜城头灶六组箱式公变	10	400	320	211
43572	阜宁	阜城头灶四组公变	10	400	249	211
43573	阜宁	阜城头灶五组箱式公变	10	400	320	211
43574	阜宁	阜城窑桥中心村1#箱式公变	10	500	400	211
43575	阜宁	阜城窑桥中心村2#箱式公变	10	500	400	211
43576	阜宁	阜城窑桥中心村3#箱式公变	10	500	400	211
43577	阜宁	阜城窑桥中心村4#箱式公变	10	500	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43578	阜宁	阜城怡佳园1#开关站1#变	10	630	504	211
43579	阜宁	阜城怡佳园1#开关站2#变	10	630	504	211
43580	阜宁	阜城怡佳园2#配电室3#变	10	630	504	211
43581	阜宁	阜城怡佳园2#配电室4#变	10	630	504	211
43582	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室5#变	10	630	504	211
43583	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室6#变	10	630	504	211
43584	阜宁	京美新居配电室1#主变	10	630	504	211
43585	阜宁	京美新居配电室2#主变	10	630	504	211
43586	阜宁	京美新居配电室3#主变	10	630	504	211
43587	阜宁	京美新居配电室4#主变	10	630	504	211
43588	阜宁	聚龙湾1#配电房1#变	10	630	504	211
43589	阜宁	聚龙湾1#配电房2#变	10	630	504	211
43590	阜宁	聚龙湾1#配电房3#变	10	630	504	211
43591	阜宁	聚龙湾1#配电房4#变	10	630	504	211
43592	阜宁	阜城城北二组东公变	10	400	320	0
43593	阜宁	阜城城北二组公变	10	400	103	0
43594	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	160	0
43595	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	243	0
43596	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43597	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	292	0
43598	阜宁	阜城城北七组西公变	10	400	128	0
43599	阜宁	阜城三阳4#单相变	10	200	1	0
43600	阜宁	阜城三阳三四组公变	10	200	15	0
43601	阜宁	阜城三阳三组东公变	10	400	242	0
43602	阜宁	阜城三阳三组公变	10	200	125	0
43603	阜宁	阜城三阳四组公变	10	400	197	0
43604	阜宁	阜城三阳五八组公变	10	200	87	0
43605	阜宁	阜城三阳五组公变	10	400	42	0
43606	阜宁	阜城周庄北站东公变	10	200	61	0
43607	阜宁	阜城周庄北站公变	10	200	121	0
43608	阜宁	阜城周庄北站南公变	10	400	235	0
43609	阜宁	阜城周庄村站公变	10	400	248	0
43610	阜宁	阜城周庄阀门产业园1#公变	10	400	141	0
43611	阜宁	阜城周庄阀门产业园2#公变	10	400	106	0
43612	阜宁	阜城周庄阀门产业园3#公变	10	400	32	0
43613	阜宁	阜城周庄三组公变	10	400	232	0
43614	阜宁	阜城周庄四组公变	10	400	191	0
43615	阜宁	阜城周庄四组加工厂2#公变	10	400	240	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43616	阜宁	阜城周庄四组加工厂公变	10	400	130	0
43617	阜宁	阜城周庄四组西公变	10	400	277	0
43618	阜宁	阜城周庄五组东公变	10	400	287	0
43619	阜宁	阜城周庄五组公变	10	200	74	0
43620	阜宁	阜城周庄五组南公变	10	400	112	0
43621	阜宁	阜城周庄五组西公变	10	200	86	0
43622	阜宁	阜城周庄西站2#公变	10	200	128	0
43623	阜宁	阜城周庄西站公变	10	200	62	0
43624	阜宁	阜城周庄一组公变	10	200	119	0
43625	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	237	0
43626	阜宁	阜城周庄一组西2#公变	10	400	299	0
43627	阜宁	阜城周庄一组西公变	10	200	93	0
43628	阜宁	锦江华府开关站1#变	10	800	640	0
43629	阜宁	锦江华府开关站2#变	10	800	640	0
43630	阜宁	锦江华府开关站3#变	10	800	640	0
43631	阜宁	锦江华府开关站4#变	10	800	640	0
43632	阜宁	阜城阜城工业园区9#公变主变配电变压器	10	630	186	186
43633	阜宁	阜城民政局公变	10	400	320	211
43634	阜宁	阜城缪黄安置楼3#箱变	10	630	476	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43635	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站1#箱式公变	10	630	504	211
43636	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站2#箱式公变	10	630	504	211
43637	阜宁	阜城缪黄二组公变	10	400	320	211
43638	阜宁	阜城缪黄九组公变	10	400	277	211
43639	阜宁	阜城缪黄三组公变	10	400	137	137
43640	阜宁	阜城缪黄三组南公变	10	400	205	205
43641	阜宁	阜城缪黄十组公变	10	400	307	211
43642	阜宁	阜城缪黄十组西公变	10	400	320	211
43643	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	0	0
43644	阜宁	阜城缪黄五、十一组公变	10	400	261	211
43645	阜宁	阜城缪黄五组东公变	10	400	295	211
43646	阜宁	阜城缪黄五组公变	10	400	196	196
43647	阜宁	阜城缪黄西站2#公变	10	400	243	211
43648	阜宁	阜城缪黄西站3#公变	10	400	313	211
43649	阜宁	阜城缪黄西站公变	10	250	67	67
43650	阜宁	阜城缪黄中心村2#公变	10	400	320	211
43651	阜宁	阜城缪黄中心村4#公变主变配电变压器	10	630	504	211
43652	阜宁	阜城缪黄中心村5#箱式主变配电变压器	10	500	400	211
43653	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼1#箱式公变	10	500	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43654	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼2#箱式公变	10	250	200	200
43655	阜宁	阜城三阳二七组公变	10	400	195	195
43656	阜宁	阜城三阳二七组南公变	10	400	283	211
43657	阜宁	阜城三阳一六组公变	10	400	127	127
43658	阜宁	阜城三阳一组公变	10	400	124	124
43659	阜宁	阜城三阳2#单相变	10	200	153	153
43660	阜宁	阜城城北六组(东)公变	10	400	279	0
43661	阜宁	阜城城北六组(西)公变	10	400	242	0
43662	阜宁	阜城城北六组2#公变	10	500	400	0
43663	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	249	0
43664	阜宁	阜城城北六组公变	10	400	278	0
43665	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	303	0
43666	阜宁	阜城城北三组2#变	10	400	320	0
43667	阜宁	阜城城北三组北公变	10	400	320	0
43668	阜宁	阜城城北三组公变	10	400	320	0
43669	阜宁	阜城杜康花苑公变	10	400	121	0
43670	阜宁	阜城头灶十二组公变	10	400	189	0
43671	阜宁	阜城亚泰1#箱式公变	10	630	504	0
43672	阜宁	阜城林王八组公变	10	400	207	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43673	阜宁	阜城林王北站公变	10	400	236	0
43674	阜宁	阜城林王二组2#公变	10	400	320	0
43675	阜宁	阜城林王二组公变	10	400	320	0
43676	阜宁	阜城林王二组南公变	10	400	315	0
43677	阜宁	阜城林王二组西公变	10	200	160	0
43678	阜宁	阜城林王南站公变	10	200	160	0
43679	阜宁	阜城林王七组公变	10	200	160	0
43680	阜宁	阜城林王三组公变	10	200	160	0
43681	阜宁	阜城林王五组公变	10	400	82	0
43682	阜宁	阜城林王西站公变	10	400	172	0
43683	阜宁	阜城林王一组公变	10	200	160	0
43684	阜宁	阜城林王一组西公变	10	400	320	0
43685	阜宁	阜城缪黄八组北公变	10	400	136	0
43686	阜宁	阜城缪黄八组公变	10	400	138	0
43687	阜宁	阜城缪黄南站公变	10	400	293	0
43688	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	320	0
43689	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	160	0
43690	阜宁	阜城缪黄中心村1#公变	10	400	320	0
43691	阜宁	阜城缪黄中心村3号公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43692	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	400	0
43693	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	504	0
43694	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	504	0
43695	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	504	0
43696	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	504	0
43697	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	504	0
43698	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	504	0
43699	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	504	0
43700	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	320	0
43701	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	319	0
43702	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	320	0
43703	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	143	0
43704	阜宁	阜城顾庄东站公变	10	250	140	0
43705	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	125	0
43706	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	58	0
43707	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	277	0
43708	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	255	0
43709	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	320	0
43710	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43711	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	175	0
43712	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	320	0
43713	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	320	0
43714	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	320	0
43715	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	224	0
43716	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	195	0
43717	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	111	0
43718	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	132	0
43719	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	320	0
43720	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	0	0
43721	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	250	200	0
43722	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	320	0
43723	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	71	0
43724	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	160	0
43725	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	111	0
43726	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	630	504	0
43727	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	504	0
43728	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	0	0
43729	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43730	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	0	0
43731	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	0	0
43732	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	0	0
43733	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	0	0
43734	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	0	0
43735	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	0	0
43736	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	0	0
43737	阜宁	三灶坎东八组	10	400	0	0
43738	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	0	0
43739	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	0	0
43740	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	0	0
43741	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	0	0
43742	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	0	0
43743	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	0	0
43744	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	0	0
43745	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	0	0
43746	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	0	0
43747	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	0	0
43748	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43749	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	0	0
43750	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	0	0
43751	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	0	0
43752	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	0	0
43753	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	0	0
43754	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	0	0
43755	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	0	0
43756	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	0	0
43757	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	0	0
43758	阜宁	三灶镇洋洼东站1#公变	10	200	0	0
43759	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	0	0
43760	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	0	0
43761	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	0	0
43762	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	0	0
43763	阜宁	三灶东方八组	10	400	0	0
43764	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	0	0
43765	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	0	0
43766	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	0	0
43767	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43768	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	0	0
43769	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	0	0
43770	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	0	0
43771	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	0	0
43772	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	0	0
43773	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	0	0
43774	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	0	0
43775	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	0	0
43776	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	0	0
43777	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	0	0
43778	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	0	0
43779	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	0	0
43780	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	0	0
43781	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	0	0
43782	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	0	0
43783	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	0	0
43784	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	0	0
43785	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	0	0
43786	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43787	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	0	0
43788	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	0	0
43789	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	0	0
43790	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	0	0
43791	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	0	0
43792	阜宁	三灶中灶七组	10	200	0	0
43793	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	0	0
43794	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	0	0
43795	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	0	0
43796	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	0	0
43797	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	0	0
43798	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	0	0
43799	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	0	0
43800	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	0	0
43801	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	0	0
43802	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	0	0
43803	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	0	0
43804	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	0	0
43805	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43806	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	0	0
43807	阜宁	三灶供电所公变	10	400	0	0
43808	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	0	0
43809	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	0	0
43810	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	0	0
43811	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	0	0
43812	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	0	0
43813	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	0	0
43814	阜宁	三灶商业街公变	10	400	0	0
43815	阜宁	三灶小街将军变	10	500	0	0
43816	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	0	0
43817	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	0	0
43818	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	0	0
43819	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	0	0
43820	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	0	0
43821	阜宁	三灶育才变	10	400	0	0
43822	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	0	0
43823	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	0	0
43824	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43825	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	0	0
43826	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	0	0
43827	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	0	0
43828	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	0	0
43829	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	0	0
43830	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	0	0
43831	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	0	0
43832	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	0	0
43833	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	0	0
43834	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	0	0
43835	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	0	0
43836	阜宁	三灶村部公变	10	400	0	0
43837	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	0	0
43838	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	0	0
43839	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	0	0
43840	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	0	0
43841	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	0	0
43842	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	0	0
43843	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43844	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	0	0
43845	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	0	0
43846	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	0	0
43847	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	0	0
43848	阜宁	三灶六组公变	10	400	0	0
43849	阜宁	三灶七组公变	10	400	0	0
43850	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	0	0
43851	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	0	0
43852	阜宁	三灶前昌二组	10	200	0	0
43853	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	0	0
43854	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	0	0
43855	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	0	0
43856	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	0	0
43857	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	0	0
43858	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	0	0
43859	阜宁	三灶四组公变	10	400	0	0
43860	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	0	0
43861	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	0	0
43862	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43863	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	0	0
43864	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	0	0
43865	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	0	0
43866	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	0	0
43867	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	0	0
43868	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	0	0
43869	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	0	0
43870	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	0	0
43871	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	0	0
43872	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	0	0
43873	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	0	0
43874	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	0	0
43875	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	0	0
43876	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	0	0
43877	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	0	0
43878	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	0	0
43879	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	0	0
43880	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	0	0
43881	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43882	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	0	0
43883	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	0	0
43884	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	0	0
43885	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	0	0
43886	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	0	0
43887	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	0	0
43888	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	0	0
43889	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	0	0
43890	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	0	0
43891	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	0	0
43892	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	0	0
43893	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	0	0
43894	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	0	0
43895	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	0	0
43896	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	0	0
43897	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	0	0
43898	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	0	0
43899	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	0	0
43900	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43901	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	0	0
43902	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	0	0
43903	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	0	0
43904	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	0	0
43905	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	0	0
43906	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	0	0
43907	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	0	0
43908	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	0	0
43909	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	0	0
43910	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	0	0
43911	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	0	0
43912	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	0	0
43913	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	0	0
43914	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	0	0
43915	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	0	0
43916	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	0	0
43917	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	0	0
43918	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	0	0
43919	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43920	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	0	0
43921	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	0	0
43922	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	0	0
43923	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	0	0
43924	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	0	0
43925	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	0	0
43926	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	0	0
43927	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	0	0
43928	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	0	0
43929	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	0	0
43930	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	0	0
43931	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	0	0
43932	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	0	0
43933	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	0	0
43934	阜宁	三灶镇海成变	10	400	0	0
43935	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	0	0
43936	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	0	0
43937	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	0	0
43938	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43939	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	0	0
43940	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	0	0
43941	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	0	0
43942	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	0	0
43943	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	0	0
43944	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	0	0
43945	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	0	0
43946	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	0	0
43947	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	0	0
43948	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	0	0
43949	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	0	0
43950	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	0	0
43951	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	0	0
43952	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	0	0
43953	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	0	0
43954	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	0	0
43955	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	0	0
43956	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	0	0
43957	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43958	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	0	0
43959	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	0	0
43960	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	0	0
43961	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	0	0
43962	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	0	0
43963	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	0	0
43964	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	0	0
43965	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	0	0
43966	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	0	0
43967	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	0	0
43968	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	0	0
43969	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	0	0
43970	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	0	0
43971	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	0	0
43972	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	0	0
43973	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	0	0
43974	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	0	0
43975	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	0	0
43976	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43977	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	0	0
43978	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	0	0
43979	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	0	0
43980	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	0	0
43981	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	0	0
43982	阜宁	三灶前灶二组	10	400	0	0
43983	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	0	0
43984	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	0	0
43985	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	0	0
43986	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	0	0
43987	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	0	0
43988	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	0	0
43989	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	0	0
43990	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	0	0
43991	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	0	0
43992	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	0	0
43993	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	0	0
43994	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	0	0
43995	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43996	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	0	0
43997	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	0	0
43998	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	0	0
43999	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	0	0
44000	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	0	0
44001	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	0	0
44002	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	0	0
44003	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	0	0
44004	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	0	0
44005	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	0	0
44006	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	0	0
44007	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	0	0
44008	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	0	0
44009	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	0	0
44010	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	0	0
44011	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	0	0
44012	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	0	0
44013	阜宁	三灶镇中灶东站2#公变	10	200	0	0
44014	阜宁	三灶中灶东站公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44015	阜宁	三灶砖桥东站2#变	10	400	0	0
44016	阜宁	三灶砖桥东站公变	10	400	0	0
44017	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	0	0
44018	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	0	0
44019	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	0	0
44020	阜宁	三灶归正五组变	10	200	0	0
44021	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	0	0
44022	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	0	0
44023	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	0	0
44024	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	0	0
44025	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	0	0
44026	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	0	0
44027	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	0	0
44028	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	0	0
44029	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	0	0
44030	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	0	0
44031	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	0	0
44032	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	0	0
44033	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44034	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	0	0
44035	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	0	0
44036	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	0	0
44037	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	0	0
44038	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	0	0
44039	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	0	0
44040	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	0	0
44041	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	0	0
44042	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	0	0
44043	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	0	0
44044	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	0	0
44045	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	0	0
44046	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	0	0
44047	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	0	0
44048	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	0	0
44049	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	0	0
44050	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	0	0
44051	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	0	0
44052	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44053	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	0	0
44054	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	0	0
44055	阜宁	三灶天沟东站2#公变	10	400	0	0
44056	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	0	0
44057	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	0	0
44058	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	0	0
44059	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	0	0
44060	阜宁	三灶天沟一组	10	400	0	0
44061	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	0	0
44062	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	0	0
44063	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	0	0
44064	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	0	0
44065	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	0	0
44066	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	0	0
44067	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	0	0
44068	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	0	0
44069	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	504	0
44070	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	504	0
44071	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44072	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	504	0
44073	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	640	0
44074	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	640	0
44075	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	640	0
44076	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	640	0
44077	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	640	0
44078	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	640	0
44079	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	504	0
44080	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	504	0
44081	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	504	0
44082	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	504	0
44083	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	640	0
44084	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	640	0
44085	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	640	0
44086	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	640	0
44087	阜宁	农贸市场1#变	10	500	400	0
44088	阜宁	农贸市场2#变	10	630	504	0
44089	阜宁	农贸市场3#变	10	800	607	0
44090	阜宁	跃进花园1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44091	阜宁	跃进花园10#变	10	630	504	0
44092	阜宁	跃进花园11#变	10	630	504	0
44093	阜宁	跃进花园12#变	10	630	504	0
44094	阜宁	跃进花园13#变	10	400	320	0
44095	阜宁	跃进花园14#变	10	500	400	0
44096	阜宁	跃进花园2#变	10	400	320	0
44097	阜宁	跃进花园3#变	10	400	320	0
44098	阜宁	跃进花园4#变	10	400	320	0
44099	阜宁	跃进花园5#变	10	400	320	0
44100	阜宁	跃进花园6#变	10	500	400	0
44101	阜宁	跃进花园9#变	10	630	504	0
44102	阜宁	跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	640	0
44103	阜宁	跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	640	0
44104	阜宁	跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	640	0
44105	阜宁	跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	640	0
44106	阜宁	跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	640	0
44107	阜宁	跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	640	0
44108	阜宁	跃进花园三期开关站1#变	10	800	640	0
44109	阜宁	跃进花园三期开关站2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44110	阜宁	跃进花园三期开关站3#变	10	800	640	0
44111	阜宁	跃进花园三期开关站4#变	10	800	640	0
44112	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	640	0
44113	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	640	0
44114	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	640	0
44115	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	640	0
44116	阜宁	城南12#变	10	400	312	0
44117	阜宁	崔湾10#公变	10	400	320	0
44118	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	320	0
44119	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	640	0
44120	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	640	0
44121	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	640	0
44122	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	640	0
44123	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	640	0
44124	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	640	0
44125	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	640	0
44126	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	640	0
44127	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	640	0
44128	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44129	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	800	0
44130	阜宁	澳洋花园1#变	10	500	400	0
44131	阜宁	澳洋花园10#变	10	630	504	0
44132	阜宁	澳洋花园2#变	10	500	400	0
44133	阜宁	澳洋花园3#变	10	500	400	0
44134	阜宁	澳洋花园4#变	10	500	400	0
44135	阜宁	澳洋花园5#变	10	500	400	0
44136	阜宁	澳洋花园6#变	10	500	400	0
44137	阜宁	澳洋花园7#变	10	630	504	0
44138	阜宁	澳洋花园9#变	10	500	400	0
44139	阜宁	紫金明珠开关站2#变	10	800	640	0
44140	阜宁	紫金明珠配电房3#变	10	800	640	0
44141	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	640	0
44142	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	637	0
44143	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	640	0
44144	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	640	0
44145	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	640	0
44146	阜宁	帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	800	0
44147	阜宁	帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44148	阜宁	帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	800	0
44149	阜宁	帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	800	0
44150	阜宁	帝逸国际2#配电房5#变	10	800	640	0
44151	阜宁	帝逸国际2#配电房6#变	10	800	640	0
44152	阜宁	帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	800	0
44153	阜宁	帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	800	0
44154	阜宁	帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	800	0
44155	阜宁	帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	800	0
44156	阜宁	帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	800	0
44157	阜宁	帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	800	0
44158	阜宁	城南7#变	10	400	320	0
44159	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	504	0
44160	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	320	0
44161	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	320	0
44162	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	320	0
44163	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	504	0
44164	阜宁	金科国际2#变	10	800	640	0
44165	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	640	0
44166	阜宁	面粉厂公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44167	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	400	0
44168	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	504	0
44169	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	504	0
44170	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	504	0
44171	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	504	0
44172	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	504	0
44173	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	504	0
44174	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	504	0
44175	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	640	0
44176	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	640	0
44177	阜宁	扬州路1#公变	10	400	311	0
44178	阜宁	应急管理局公变	10	400	320	0
44179	阜宁	府前公寓小区公变	10	630	504	0
44180	阜宁	老街坊家园1#变	10	400	320	0
44181	阜宁	老街坊家园2#变	10	400	320	0
44182	阜宁	外滩步行街1#变	10	1000	800	0
44183	阜宁	外滩步行街2#变	10	1000	800	0
44184	阜宁	府前街2#箱变	10	630	504	0
44185	阜宁	府前街3#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44186	阜宁	府前街箱变	10	400	320	0
44187	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	504	0
44188	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	504	0
44189	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	200	0
44190	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	504	0
44191	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	320	0
44192	阜宁	公安小区1#公变	10	400	320	0
44193	阜宁	公安小区2#公变	10	400	320	0
44194	阜宁	海峡4#箱变	10	400	320	0
44195	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	504	0
44196	阜宁	检查院公变	10	400	320	0
44197	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	320	0
44198	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	320	0
44199	阜宁	南门街1#公变	10	630	504	0
44200	阜宁	南门小区1#公变	10	400	320	0
44201	阜宁	世福园3#变	10	500	400	0
44202	阜宁	世福园公变	10	400	320	0
44203	阜宁	世福园公变2#变	10	400	320	0
44204	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44205	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	320	0
44206	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	320	0
44207	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	320	0
44208	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	320	0
44209	阜宁	外滩公寓1#箱变	10	630	504	0
44210	阜宁	外滩公寓2#箱变	10	630	504	0
44211	阜宁	新华书店公变	10	400	320	0
44212	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
44213	阜宁	信用社公变	10	500	400	0
44214	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	160	0
44215	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	160	0
44216	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
44217	阜宁	都市家园1#变	10	630	504	0
44218	阜宁	都市家园2#变	10	500	400	0
44219	阜宁	都市家园3#变	10	500	400	0
44220	阜宁	城河南路2#公变	10	400	320	0
44221	阜宁	附小北门箱变	10	630	504	0
44222	阜宁	附小公变	10	630	504	0
44223	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44224	阜宁	农机公司公变主变	10	400	320	0
44225	阜宁	光明花苑1#箱变	10	500	400	0
44226	阜宁	光明花苑2#箱变	10	500	400	0
44227	阜宁	光明花苑3#箱变	10	500	400	0
44228	阜宁	光明花苑4#箱变	10	400	320	0
44229	阜宁	光明花苑5#箱变	10	500	400	0
44230	阜宁	光明花苑6#箱变	10	500	400	0
44231	阜宁	光明花苑7#箱变	10	500	400	0
44232	阜宁	光明花苑8#箱变	10	500	400	0
44233	阜宁	光明花苑二期1#公变	10	800	640	0
44234	阜宁	光明花苑二期2#公变	10	800	640	0
44235	阜宁	光明花苑二期3#公变	10	400	320	0
44236	阜宁	阳光花苑1#变	10	630	504	0
44237	阜宁	阳光花苑2#变	10	630	504	0
44238	阜宁	阳光花苑3#变	10	630	504	0
44239	阜宁	城西七组公变	10	400	288	0
44240	阜宁	城西三队公变	10	400	320	0
44241	阜宁	城西中学公变	10	400	320	0
44242	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44243	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	320	0
44244	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	320	0
44245	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	320	0
44246	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	292	0
44247	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	238	0
44248	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	280	0
44249	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	310	0
44250	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	320	0
44251	阜宁	供电3#变	10	630	428	0
44252	阜宁	光明路2#公变	10	400	320	0
44253	阜宁	光明路3#公变	10	500	370	0
44254	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	504	0
44255	阜宁	汇源2#公变	10	400	320	0
44256	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	640	0
44257	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	640	0
44258	阜宁	丽锦佳园1#箱变	10	400	320	0
44259	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	640	0
44260	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	640	0
44261	阜宁	水厂2#公变	10	400	291	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44262	阜宁	水厂公变	10	400	320	0
44263	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	267	0
44264	阜宁	西城花苑专变	10	400	320	0
44265	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	320	0
44266	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	320	0
44267	阜宁	新星1#公变	10	400	217	0
44268	阜宁	新星2#公变	10	400	320	0
44269	阜宁	新星3#公变	10	400	320	0
44270	阜宁	新星4#公变	10	315	194	0
44271	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	320	0
44272	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	320	0
44273	阜宁	范王庄1#公变	10	400	302	0
44274	阜宁	范王庄2#公变	10	400	320	0
44275	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	282	0
44276	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	320	0
44277	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	640	0
44278	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	640	0
44279	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	640	0
44280	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44281	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	504	0
44282	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	320	0
44283	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	320	0
44284	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	320	0
44285	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	476	0
44286	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	504	0
44287	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	320	0
44288	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdbyq配电变压器	10	400	320	0
44289	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	504	0
44290	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	504	0
44291	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	504	0
44292	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	504	0
44293	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	504	0
44294	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	504	0
44295	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	640	0
44296	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	640	0
44297	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	640	0
44298	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	640	0
44299	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	559	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44300	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	640	0
44301	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	640	0
44302	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	640	0
44303	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	640	0
44304	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	640	0
44305	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	504	0
44306	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	504	0
44307	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	504	0
44308	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	504	0
44309	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	504	0
44310	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	504	0
44311	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	504	0
44312	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	497	0
44313	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	640	0
44314	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	640	0
44315	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	640	0
44316	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	640	0
44317	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	640	0
44318	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44319	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	640	0
44320	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	640	0
44321	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	504	0
44322	阜宁	阜宁石油公变	10	400	320	0
44323	阜宁	富建箱变	10	630	504	0
44324	阜宁	富建新村公变	10	400	320	0
44325	阜宁	港监公变	10	400	320	0
44326	阜宁	海峡1#公变	10	400	320	0
44327	阜宁	海峡2#公变	10	400	320	0
44328	阜宁	海峡3#公变	10	400	320	0
44329	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	504	0
44330	阜宁	良友宾馆公变	10	400	307	0
44331	阜宁	粮油厂公变	10	400	320	0
44332	阜宁	马巷箱变	10	630	504	0
44333	阜宁	煤球2#公变	10	400	320	0
44334	阜宁	煤球3#公变	10	400	320	0
44335	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	215	0
44336	阜宁	食品公司公变	10	400	320	0
44337	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44338	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	400	0
44339	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	400	0
44340	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	504	0
44341	阜宁	移动公司箱变	10	630	504	0
44342	阜宁	罗桥孔黄北站公变	10	200	160	0
44343	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	320	0
44344	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	320	0
44345	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	320	0
44346	阜宁	黄舍二八组	10	400	320	0
44347	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	320	0
44348	阜宁	黄舍小区专变	10	400	320	0
44349	阜宁	绿洲半岛箱变10#变	10	630	504	0
44350	阜宁	绿洲半岛箱变5#箱变	10	630	504	0
44351	阜宁	绿洲半岛箱变6#箱变	10	630	504	0
44352	阜宁	绿洲半岛箱变7#箱变	10	630	504	0
44353	阜宁	绿洲半岛箱变8#变	10	630	504	0
44354	阜宁	绿洲半岛箱变9#变	10	630	504	0
44355	阜宁	芳林南苑1#配电室1#变	10	630	504	0
44356	阜宁	芳林南苑1#配电室3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44357	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变1配电变压器	10	630	504	0
44358	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变2配电变压器	10	630	504	0
44359	阜宁	绿洲半岛1#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
44360	阜宁	绿洲半岛2#箱变003主变配电变压器	10	630	504	0
44361	阜宁	绿洲半岛3#箱变主变配电变压器	10	630	504	0
44362	阜宁	安康花园1#变	10	630	504	0
44363	阜宁	安康花园2#变	10	630	504	0
44364	阜宁	安康花园配电房1#变	10	400	320	0
44365	阜宁	安康花园配电房2#变	10	400	320	0
44366	阜宁	天津花园配电房1#变	10	800	640	0
44367	阜宁	天津花园配电房2#变	10	800	640	0
44368	阜宁	一品仕家1#配电房2#变	10	800	640	0
44369	阜宁	一品仕家10#变	10	400	320	0
44370	阜宁	一品仕家11#变	10	400	320	0
44371	阜宁	一品仕家12#变	10	400	320	0
44372	阜宁	一品仕家17#变	10	400	320	0
44373	阜宁	一品仕家18#变	10	400	320	0
44374	阜宁	一品仕家2#配电房1#变	10	800	640	0
44375	阜宁	一品仕家2#配电房2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44376	阜宁	一品仕家3#配电房2#变	10	800	640	0
44377	阜宁	一品仕家5#变	10	400	320	0
44378	阜宁	一品仕家6#变	10	400	320	0
44379	阜宁	一品仕家7#变	10	400	320	0
44380	阜宁	一品仕家8#变	10	400	320	0
44381	阜宁	一品仕家9#变	10	400	320	0
44382	阜宁	大关南路2#公变	10	630	504	0
44383	阜宁	大关南路公变	10	630	504	0
44384	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	313	0
44385	阜宁	阜南1#变	10	400	282	0
44386	阜宁	阜南4#变	10	400	320	0
44387	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	320	0
44388	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	320	0
44389	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	320	0
44390	阜宁	宏玮茗都配电房1#变	10	1000	800	0
44391	阜宁	宏玮茗都配电房2#变	10	1000	800	0
44392	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	640	0
44393	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	640	0
44394	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44395	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	640	0
44396	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	640	0
44397	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	640	0
44398	阜宁	清华名仕苑1#变	10	630	504	0
44399	阜宁	清华名仕苑10#变	10	630	504	0
44400	阜宁	清华名仕苑11#变	10	630	504	0
44401	阜宁	清华名仕苑2#变	10	630	504	0
44402	阜宁	清华名仕苑3#变	10	630	504	0
44403	阜宁	清华名仕苑4#变	10	630	504	0
44404	阜宁	清华名仕苑5#变	10	630	504	0
44405	阜宁	清华名仕苑6#变	10	630	504	0
44406	阜宁	清华名仕苑7#变	10	630	504	0
44407	阜宁	清华名仕苑8#变	10	630	504	0
44408	阜宁	清华名仕苑9#变	10	500	400	0
44409	阜宁	阜宁中学公变	10	630	504	0
44410	阜宁	金城时代广场1#箱变	10	500	400	0
44411	阜宁	金城时代广场2#箱变	10	500	308	0
44412	阜宁	金城时代广场3#箱变	10	1000	800	0
44413	阜宁	金城时代广场4#箱变	10	1000	785	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44414	阜宁	金城时代广场5#箱变	10	500	400	0
44415	阜宁	金城时代广场6#箱变	10	500	400	0
44416	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	504	0
44417	阜宁	清华名仕苑13#公变	10	630	504	0
44418	阜宁	体育馆箱变	10	630	504	0
44419	阜宁	银领花园2#箱式变电站1#变	10	400	320	0
44420	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	504	0
44421	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	640	0
44422	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	640	0
44423	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	400	0
44424	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	320	0
44425	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站2#变	10	800	640	0
44426	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站4#变	10	800	640	0
44427	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室6#变	10	800	640	0
44428	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站1#变	10	800	625	0
44429	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站2#变	10	800	640	0
44430	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站3#变	10	800	640	0
44431	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站4#变	10	800	640	0
44432	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44433	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室2#变	10	800	640	0
44434	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室3#变	10	800	619	0
44435	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室4#变	10	800	640	0
44436	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室1#变	10	800	627	0
44437	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室2#变	10	800	626	0
44438	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室3#变	10	800	640	0
44439	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室4#变	10	800	640	0
44440	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室1#变	10	800	640	0
44441	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室2#变	10	800	640	0
44442	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所2#变	10	800	640	0
44443	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所4#变	10	800	640	0
44444	阜宁	阳光华庭三期5#配电室1#变	10	630	504	0
44445	阜宁	阳光华庭三期5#配电室2#变	10	630	504	0
44446	阜宁	阳光华庭三期5#配电室3#变	10	630	504	0
44447	阜宁	阳光华庭三期5#配电室4#变	10	630	504	0
44448	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	640	0
44449	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	640	0
44450	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	640	0
44451	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	488	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44452	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	504	0
44453	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	640	0
44454	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	640	0
44455	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	640	0
44456	阜宁	馥桂园1#开关站1#变	10	630	504	0
44457	阜宁	馥桂园1#开关站3#变	10	630	486	0
44458	阜宁	馥桂园2#配电室1#变	10	800	640	0
44459	阜宁	馥桂园3#配电室1#变	10	800	640	0
44460	阜宁	馥桂园3#配电室3#变	10	800	640	0
44461	阜宁	春江云锦2#开关站1#变	10	800	640	0
44462	阜宁	观澜名邸1#配电室2#变	10	800	640	0
44463	阜宁	观澜名邸1#配电室4#变	10	800	640	0
44464	阜宁	观澜名邸3#配电室2#变	10	800	640	0
44465	阜宁	观澜名邸3#配电室4#变	10	800	640	0
44466	阜宁	观澜名邸4#配电室2#变	10	800	640	0
44467	阜宁	观澜名邸4#配电室4#变	10	800	640	0
44468	阜宁	绿水印象开关站2#变	10	800	640	0
44469	阜宁	绿水印象开关站4#变	10	800	640	0
44470	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44471	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	640	0
44472	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	504	0
44473	阜宁	冠城华府二期2#配电室1#变	10	800	640	0
44474	阜宁	冠城华府二期2#配电室3#变	10	800	640	0
44475	阜宁	冠城华府二期6#配电室1#变	10	630	504	0
44476	阜宁	顶盛公寓1#变	10	630	504	0
44477	阜宁	顶盛公寓2#变	10	630	504	0
44478	阜宁	鱼龙湾1#变	10	500	400	0
44479	阜宁	鱼龙湾2#变	10	500	400	0
44480	阜宁	鱼龙湾3#变	10	500	400	0
44481	阜宁	鱼龙湾4#变	10	500	400	0
44482	阜宁	鱼龙湾5#变	10	400	320	0
44483	阜宁	鱼龙湾6#变	10	400	320	0
44484	阜宁	鱼龙湾7#变	10	630	504	0
44485	阜宁	鱼龙湾8#变	10	630	504	0
44486	阜宁	鱼龙湾9#变	10	630	504	0
44487	阜宁	步行桥南箱变	10	630	504	0
44488	阜宁	城南1#变	10	400	320	0
44489	阜宁	城南3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44490	阜宁	城南大街2#公变	10	400	320	0
44491	阜宁	城南大街箱变	10	630	504	0
44492	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	640	0
44493	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	640	0
44494	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	320	0
44495	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	400	0
44496	阜宁	华盛气体公变	10	400	308	0
44497	阜宁	加油站公变	10	400	320	0
44498	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	640	0
44499	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	640	0
44500	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	640	0
44501	阜宁	金科国际1#变	10	800	640	0
44502	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	640	0
44503	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	504	0
44504	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	504	0
44505	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	504	0
44506	阜宁	南方花苑4#变	10	400	320	0
44507	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	504	0
44508	阜宁	南方花苑5#变	10	500	329	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44509	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	504	0
44510	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	504	0
44511	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	504	0
44512	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	400	0
44513	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	640	0
44514	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	640	0
44515	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	320	0
44516	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	640	0
44517	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	640	0
44518	阜宁	澳门花苑箱变	10	630	504	0
44519	阜宁	城南10组单相变	10	400	320	0
44520	阜宁	城南8#变	10	400	289	0
44521	阜宁	城南菜场公变	10	400	320	0
44522	阜宁	崔湾1#变	10	400	285	0
44523	阜宁	崔湾2#变	10	400	320	0
44524	阜宁	阜宁澳门花苑1#配电房2#变	10	800	640	0
44525	阜宁	阜宁澳门花苑2#配电房2#变	10	1000	800	0
44526	阜宁	阜宁澳门花苑开关站1#变	10	800	640	0
44527	阜宁	阜宁澳门花苑开关站2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44528	阜宁	老大桥公变	10	400	320	0
44529	阜宁	瑞林晶典1#公变	10	630	504	0
44530	阜宁	瑞林晶典2#公变	10	630	504	0
44531	阜宁	瑞林晶典3#公变	10	630	504	0
44532	阜宁	瑞林晶典4#公变	10	630	504	0
44533	阜宁	瑞林晶典5#公变	10	400	320	0
44534	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	640	0
44535	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	640	0
44536	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	640	0
44537	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	640	0
44538	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	640	0
44539	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	640	0
44540	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	640	0
44541	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	640	0
44542	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	640	0
44543	阜宁	帝景南湾1#变	10	500	400	0
44544	阜宁	帝景南湾2#变	10	500	400	0
44545	阜宁	帝景南湾3#变	10	500	400	0
44546	阜宁	帝景南湾4#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44547	阜宁	帝景南湾5#变	10	500	400	0
44548	阜宁	帝景南湾6#变	10	500	400	0
44549	阜宁	帝景南湾7#变	10	400	320	0
44550	阜宁	帝景南湾8#变	10	630	504	0
44551	阜宁	帝景南湾9#变	10	500	400	0
44552	阜宁	清华名仕苑东苑1#变	10	630	504	0
44553	阜宁	清华名仕苑东苑2#变	10	500	400	0
44554	阜宁	清华名仕苑东苑3#变	10	400	320	0
44555	阜宁	清华名仕苑东苑4#变	10	400	320	0
44556	阜宁	清华名仕苑东苑5#变	10	500	400	0
44557	阜宁	清华名仕苑东苑6#变	10	500	400	0
44558	阜宁	清华名仕苑东苑7#变	10	500	400	0
44559	阜宁	清华名仕苑东苑8#变	10	400	320	0
44560	阜宁	城南派出所箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
44561	阜宁	悦珑府1#开关站2#变	10	800	640	0
44562	阜宁	悦珑府2#配电室2#变	10	800	640	0
44563	阜宁	悦珑府2#配电室4#变	10	800	640	0
44564	阜宁	悦珑府3#配电房2#变	10	800	640	0
44565	阜宁	悦珑府3#配电房4#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44566	阜宁	悦珑府4#配电房1#变	10	800	640	0
44567	阜宁	悦珑府4#配电房3#变	10	800	640	0
44568	阜宁	崔湾花苑1#变	10	400	320	0
44569	阜宁	崔湾花苑3#变	10	400	320	0
44570	阜宁	崔湾花苑4#变	10	400	320	0
44571	阜宁	崔湾花苑5#变	10	500	400	0
44572	阜宁	崔湾花苑6#变	10	500	400	0
44573	阜宁	崔湾花苑7#变	10	500	400	0
44574	阜宁	崔湾花苑8#变	10	500	400	0
44575	阜宁	崔湾花苑9#变	10	400	320	0
44576	阜宁	崔湾中心村1#变	10	500	400	0
44577	阜宁	崔湾中心村2#变	10	500	400	0
44578	阜宁	盛世嘉园1#变	10	1000	800	0
44579	阜宁	盛世嘉园10#变	10	500	400	0
44580	阜宁	盛世嘉园11#变	10	500	400	0
44581	阜宁	盛世嘉园12#变	10	500	400	0
44582	阜宁	盛世嘉园13#变	10	500	400	0
44583	阜宁	盛世嘉园14#变	10	400	320	0
44584	阜宁	盛世嘉园15#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44585	阜宁	盛世嘉园16#变	10	630	504	0
44586	阜宁	盛世嘉园17#变	10	500	400	0
44587	阜宁	盛世嘉园2#变	10	500	400	0
44588	阜宁	盛世嘉园3#变	10	500	400	0
44589	阜宁	盛世嘉园4#变	10	500	400	0
44590	阜宁	盛世嘉园5#变	10	500	400	0
44591	阜宁	盛世嘉园6#变	10	500	400	0
44592	阜宁	盛世嘉园7#变	10	400	320	0
44593	阜宁	盛世嘉园8#变	10	400	320	0
44594	阜宁	盛世嘉园9#变	10	500	400	0
44595	阜宁	紫金明珠开关站1#变	10	800	640	0
44596	阜宁	紫金明珠配电房4#变	10	800	640	0
44597	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	640	0
44598	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	640	0
44599	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	640	0
44600	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	206	0
44601	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	256	0
44602	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	494	0
44603	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44604	阜宁	海棠雅居1#开关站1#变	10	800	636	0
44605	阜宁	海棠雅居1#开关站3#变	10	800	640	0
44606	阜宁	海棠雅居1#箱变	10	400	320	0
44607	阜宁	海棠雅居2#配电房1#变	10	800	640	0
44608	阜宁	海棠雅居2#配电房3#变	10	800	640	0
44609	阜宁	海棠雅居3#配电房1#变	10	800	637	0
44610	阜宁	海棠雅居3#配电房3#变	10	800	640	0
44611	阜宁	海棠雅居4#配电房1#变	10	800	636	0
44612	阜宁	海棠雅居4#配电房3#变	10	800	636	0
44613	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	320	0
44614	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	320	0
44615	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	320	0
44616	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	320	0
44617	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	320	0
44618	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	320	0
44619	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	320	0
44620	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	640	0
44621	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	640	0
44622	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44623	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	504	0
44624	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	504	0
44625	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	504	0
44626	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	504	0
44627	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	640	0
44628	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	640	0
44629	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	634	0
44630	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	640	0
44631	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	640	0
44632	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	640	0
44633	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	640	0
44634	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	640	0
44635	阜宁	AD块1#变	10	630	504	0
44636	阜宁	AD块2#变	10	630	504	0
44637	阜宁	AD块3#变	10	630	504	0
44638	阜宁	A地块1#变	10	400	320	0
44639	阜宁	A地块2#变	10	400	320	0
44640	阜宁	翰林居东区1#箱变	10	500	400	0
44641	阜宁	翰林居东区2#箱变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44642	阜宁	翰林居小区(双号楼）1#变	10	630	504	0
44643	阜宁	翰林居小区(双号楼）2#变	10	630	504	0
44644	阜宁	翰林居小区(双号楼）3#变	10	630	504	0
44645	阜宁	学府花苑1#箱变	10	500	400	0
44646	阜宁	学府花苑2#箱变	10	500	400	0
44647	阜宁	翰林居4#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
44648	阜宁	鸿儒名邸1#开关站1#变	10	800	640	0
44649	阜宁	鸿儒名邸1#开关站3#变	10	800	640	0
44650	阜宁	鸿儒名邸1#配电室1#变	10	800	640	0
44651	阜宁	鸿儒名邸1#配电室3#变	10	800	640	0
44652	阜宁	锦海文锋1#配电室2#变	10	630	504	0
44653	阜宁	锦海文锋1#配电室4#变	10	630	504	0
44654	阜宁	锦海文锋2#配电室2#变	10	800	640	0
44655	阜宁	锦海文锋2#配电室4#变	10	800	640	0
44656	阜宁	锦海文锋3#配电室2#变	10	800	640	0
44657	阜宁	阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	504	0
44658	阜宁	阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	504	0
44659	阜宁	天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	640	0
44660	阜宁	天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44661	阜宁	天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	640	0
44662	阜宁	天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	640	0
44663	阜宁	天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	640	0
44664	阜宁	天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	640	0
44665	阜宁	天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	640	0
44666	阜宁	天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	640	0
44667	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	640	0
44668	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	640	0
44669	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	626	0
44670	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	640	0
44671	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	640	0
44672	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	630	0
44673	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	504	0
44674	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	504	0
44675	阜宁	东方京都开关站1#变	10	630	504	0
44676	阜宁	东方京都开关站2#变	10	630	504	0
44677	阜宁	东方京都开关站3#变	10	630	504	0
44678	阜宁	东方京都开关站4#变	10	630	504	0
44679	阜宁	东方京都配电房1#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44680	阜宁	东方京都配电房2#变	10	630	504	0
44681	阜宁	幸福花苑1#箱变	10	500	400	0
44682	阜宁	幸福花苑2#箱变	10	500	400	0
44683	阜宁	幸福花苑3#箱变	10	500	400	0
44684	阜宁	幸福花苑4#箱变	10	500	400	0
44685	阜宁	幸福花苑5#箱变	10	500	400	0
44686	阜宁	幸福花苑6#箱变	10	500	400	0
44687	阜宁	幸福花苑7#箱变	10	500	400	0
44688	阜宁	幸福花苑8#箱变	10	500	400	0
44689	阜宁	幸福花苑9#箱变	10	500	400	0
44690	阜宁	一品仕家1#变	10	400	320	0
44691	阜宁	一品仕家1#配电房1#变	10	800	640	0
44692	阜宁	一品仕家1#配电房3#变	10	800	640	0
44693	阜宁	一品仕家13#变	10	400	320	0
44694	阜宁	一品仕家14#变	10	400	320	0
44695	阜宁	一品仕家15#变	10	400	320	0
44696	阜宁	一品仕家2#配电房4#变	10	800	640	0
44697	阜宁	一品仕家3#变	10	400	320	0
44698	阜宁	一品仕家3#配电房1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44699	阜宁	一品仕家4#变	10	400	320	0
44700	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	640	0
44701	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	640	0
44702	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	640	0
44703	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	640	0
44704	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	640	0
44705	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	640	0
44706	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	640	0
44707	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	640	0
44708	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	640	0
44709	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	640	0
44710	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	640	0
44711	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	640	0
44712	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	640	0
44713	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	640	0
44714	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	640	0
44715	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	640	0
44716	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	640	0
44717	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44718	阜宁	阜宁中心1#配电室2#变	10	800	640	0
44719	阜宁	阜宁中心1#配电室4#变	10	800	640	0
44720	阜宁	阜宁中心2#配电室2#变	10	800	640	0
44721	阜宁	阜宁中心2#配电室4#变	10	800	640	0
44722	阜宁	阜宁中心3#开关站2#变	10	800	640	0
44723	阜宁	阜宁中心3#开关站4#变	10	800	640	0
44724	阜宁	阜宁中心3#配电房2#变	10	800	640	0
44725	阜宁	阜宁中心3#配电房4#变	10	800	640	0
44726	阜宁	阜宁中心4#配电房2#变	10	800	640	0
44727	阜宁	阜宁中心4#配电房4#变	10	800	640	0
44728	阜宁	冠城雍景2#配电房2#变	10	800	640	0
44729	阜宁	冠城雍景2#配电房4#变	10	800	640	0
44730	阜宁	冠城雍景3#配电房2#变	10	800	640	0
44731	阜宁	冠城雍景3#配电房4#变	10	800	640	0
44732	阜宁	安康花园3#变	10	630	504	0
44733	阜宁	碧水豪苑1#变	10	630	504	0
44734	阜宁	碧水豪苑2#变	10	630	504	0
44735	阜宁	碧水豪苑3#变	10	630	504	0
44736	阜宁	碧水豪苑4#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44737	阜宁	碧水豪苑5#变	10	630	504	0
44738	阜宁	碧水豪苑6#变	10	630	504	0
44739	阜宁	碧水豪苑7#变	10	630	504	0
44740	阜宁	碧水豪苑8#变	10	630	504	0
44741	阜宁	碧水豪苑9#变	10	630	504	0
44742	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	504	0
44743	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	504	0
44744	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	504	0
44745	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	504	0
44746	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	640	0
44747	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	640	0
44748	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	640	0
44749	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	640	0
44750	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	640	0
44751	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	640	0
44752	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	640	0
44753	阜宁	澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	800	0
44754	阜宁	澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	320	0
44755	阜宁	澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44756	阜宁	大关北路1#变	10	630	504	0
44757	阜宁	大关北路2#公变	10	500	400	0
44758	阜宁	大关北路4#公变	10	500	400	0
44759	阜宁	大关北路7#公变	10	400	320	0
44760	阜宁	人武部公变	10	400	314	0
44761	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	504	0
44762	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	504	0
44763	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	493	0
44764	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	504	0
44765	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	504	0
44766	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	504	0
44767	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	320	0
44768	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	800	0
44769	阜宁	水溪澜亭一期开闭所5#变	10	800	640	0
44770	阜宁	水溪澜亭一期开闭所6#变	10	800	640	0
44771	阜宁	兴富小区公变	10	630	504	0
44772	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	504	0
44773	阜宁	沿岗路2#变	10	630	504	0
44774	阜宁	龙湖新城1#配电房2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44775	阜宁	龙湖新城2#配电房1#变	10	800	640	0
44776	阜宁	龙湖新城2#配电房2#变	10	800	640	0
44777	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	320	0
44778	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	301	0
44779	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	640	0
44780	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	640	0
44781	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	640	0
44782	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	640	0
44783	阜宁	串阳路1#公变	10	630	504	0
44784	阜宁	观澜名邸1#配电室1#变	10	800	640	0
44785	阜宁	观澜名邸1#配电室3#变	10	800	640	0
44786	阜宁	观澜名邸2#配电室1#变	10	800	640	0
44787	阜宁	观澜名邸2#配电室3#变	10	800	640	0
44788	阜宁	观澜名邸3#配电室1#变	10	800	640	0
44789	阜宁	观澜名邸3#配电室3#变	10	800	640	0
44790	阜宁	观澜名邸4#配电室1#变	10	800	640	0
44791	阜宁	观澜名邸4#配电室3#变	10	800	640	0
44792	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	640	0
44793	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44794	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	640	0
44795	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	640	0
44796	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	640	0
44797	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	504	0
44798	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	504	0
44799	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	640	0
44800	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	624	0
44801	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	640	0
44802	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	640	0
44803	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	640	0
44804	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	640	0
44805	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	640	0
44806	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	640	0
44807	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	640	0
44808	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	640	0
44809	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	640	0
44810	阜宁	胜利河东1#变	10	500	400	0
44811	阜宁	胜利河东10#变	10	500	400	0
44812	阜宁	胜利河东11#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44813	阜宁	胜利河东12#变	10	500	400	0
44814	阜宁	胜利河东2#变	10	500	400	0
44815	阜宁	胜利河东3#变	10	500	400	0
44816	阜宁	胜利河东4#变	10	500	400	0
44817	阜宁	胜利河东5#变	10	500	400	0
44818	阜宁	胜利河东6#变	10	500	400	0
44819	阜宁	胜利河东7#变	10	500	400	0
44820	阜宁	胜利河东8#变	10	500	400	0
44821	阜宁	胜利河东9#变	10	500	400	0
44822	阜宁	福州路1#变	10	400	320	0
44823	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	504	0
44824	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	504	0
44825	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	640	0
44826	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	504	0
44827	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	504	0
44828	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	320	0
44829	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	320	0
44830	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	800	0
44831	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44832	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	160	0
44833	阜宁	施庄镇风岗6、8组	10	400	320	0
44834	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	640	0
44835	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	640	0
44836	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	640	0
44837	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	640	0
44838	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	640	0
44839	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	640	0
44840	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	640	0
44841	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	640	0
44842	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	640	0
44843	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	640	0
44844	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	623	0
44845	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	628	0
44846	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	640	0
44847	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	640	0
44848	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	622	0
44849	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	626	0
44850	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44851	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	504	0
44852	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	504	0
44853	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	504	0
44854	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	504	0
44855	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	504	0
44856	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	504	0
44857	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	504	0
44858	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	504	0
44859	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	504	0
44860	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	504	0
44861	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	640	0
44862	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	504	0
44863	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	640	0
44864	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	640	0
44865	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	640	0
44866	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	640	0
44867	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	640	0
44868	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	640	0
44869	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44870	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	504	0
44871	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	504	0
44872	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	640	0
44873	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	640	0
44874	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	320	0
44875	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	320	0
44876	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	320	0
44877	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	320	0
44878	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	640	0
44879	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	640	0
44880	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	640	0
44881	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	640	0
44882	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	640	0
44883	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	640	0
44884	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	640	0
44885	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	640	0
44886	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	640	0
44887	阜宁	新宁公馆1#开关站1#变	10	800	640	0
44888	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44889	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	640	0
44890	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	640	0
44891	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	640	0
44892	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	640	0
44893	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	640	0
44894	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	640	0
44895	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	504	0
44896	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	640	0
44897	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	640	0
44898	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	504	0
44899	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	504	0
44900	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	504	0
44901	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	504	0
44902	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	640	0
44903	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	627	0
44904	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	640	0
44905	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	640	0
44906	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	504	0
44907	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44908	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	504	0
44909	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	504	0
44910	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	504	0
44911	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	504	0
44912	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
44913	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	504	0
44914	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	320	0
44915	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	504	0
44916	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	320	0
44917	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	320	0
44918	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	504	0
44919	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	320	0
44920	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	640	0
44921	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	640	0
44922	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	800	0
44923	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	800	0
44924	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	800	0
44925	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	800	0
44926	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44927	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	800	0
44928	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	800	0
44929	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	800	0
44930	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	640	0
44931	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	640	0
44932	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	640	0
44933	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	640	0
44934	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	640	0
44935	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	640	0
44936	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	640	0
44937	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	640	0
44938	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	640	0
44939	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	640	0
44940	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	504	0
44941	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	504	0
44942	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	504	0
44943	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	504	0
44944	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	640	0
44945	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44946	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	640	0
44947	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	640	0
44948	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	504	0
44949	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	545	0
44950	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	504	0
44951	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	464	0
44952	阜宁	骏秀园1#变	10	630	504	211
44953	阜宁	骏秀园2#变	10	630	504	211
44954	阜宁	骏秀园3#变	10	630	504	211
44955	阜宁	骏秀园4#变	10	630	504	211
44956	阜宁	窑桥回迁楼公变	10	400	320	211
44957	阜宁	百盛1#公变	10	315	252	211
44958	阜宁	百盛东苑1#公变	10	800	640	211
44959	阜宁	百盛东苑箱变	10	630	504	211
44960	阜宁	北门浴室公变配电变压器	10	400	320	211
44961	阜宁	城管局1#单相杆变	10	100	80	80
44962	阜宁	城河大街3#公变（杆箱）	10	400	320	211
44963	阜宁	东风路1#单相变(杆)	10	80	64	64
44964	阜宁	东风路10#单相变(杆)	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44965	阜宁	东风路11#单相变(杆)	10	80	64	64
44966	阜宁	东风路12#单相变(杆)	10	80	64	64
44967	阜宁	东风路2#单相变(杆)	10	80	64	64
44968	阜宁	东风路3#单相变(杆)	10	80	64	64
44969	阜宁	东风路3#公变	10	400	320	211
44970	阜宁	东风路4#单相变(杆)	10	80	64	64
44971	阜宁	东风路4#公变（杆箱）	10	500	260	211
44972	阜宁	东风路5#单相变(杆)	10	400	320	211
44973	阜宁	东风路6#单相变(杆)	10	80	64	64
44974	阜宁	东风路7#单相变(杆)	10	80	64	64
44975	阜宁	东风路8#单相变(杆)	10	80	64	64
44976	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	299	211
44977	阜宁	东风路9#单相变(杆)	10	80	64	64
44978	阜宁	工行宿舍公变	10	630	504	211
44979	阜宁	恒基公寓1#公变	10	630	504	211
44980	阜宁	恒基公寓2#公变	10	630	504	211
44981	阜宁	水厂宿舍公变	10	630	504	211
44982	阜宁	向阳人家2#变	10	630	504	211
44983	阜宁	向阳人家6#变	10	630	504	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44984	阜宁	药监局2#公变	10	400	320	211
44985	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	373	211
44986	阜宁	阜宁宾馆1#变	10	630	504	0
44987	阜宁	阜宁宾馆2#变	10	630	504	0
44988	阜宁	阜宁宾馆3#变	10	630	504	0
44989	阜宁	北门2#公变	10	400	320	0
44990	阜宁	北门3#变	10	400	320	0
44991	阜宁	北门公变	10	400	320	0
44992	阜宁	东大院公变	10	630	504	0
44993	阜宁	东风派出所公变	10	630	504	0
44994	阜宁	海峰1#公变	10	400	320	0
44995	阜宁	海峰2#公变	10	400	320	0
44996	阜宁	海峰3#公变	10	630	504	0
44997	阜宁	嘉隆公变	10	630	504	0
44998	阜宁	建银1#公变	10	500	400	0
44999	阜宁	建银2#公变	10	400	320	0
45000	阜宁	建银3#公变	10	630	504	0
45001	阜宁	建银北门箱变	10	630	504	0
45002	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45003	阜宁	五金2#公变	10	400	320	0
45004	阜宁	西大院1#箱变配变配电变压器	10	630	504	0
45005	阜宁	新宁2#公变	10	400	320	0
45006	阜宁	新宁公变	10	500	400	0
45007	阜宁	邮政1#公变（杆箱）	10	400	320	0
45008	阜宁	邮政2#箱变	10	630	504	0
45009	阜宁	幼儿园公变（杆箱）	10	400	320	0
45010	阜宁	园林路1#公变（房）	10	400	320	0
45011	阜宁	园林路2#公变（房）	10	400	320	0
45012	阜宁	碧水明苑2#变	10	500	400	0
45013	阜宁	碧水明苑3#变	10	500	400	0
45014	阜宁	碧水明苑4#变	10	500	400	0
45015	阜宁	碧水明苑1#变	10	500	400	0
45016	阜宁	大关北路10#公变	10	400	320	0
45017	阜宁	大关北路3#公变	10	500	400	0
45018	阜宁	大关北路5#公变	10	315	252	0
45019	阜宁	大关北路6#公变	10	500	400	0
45020	阜宁	大关北路8#公变	10	630	504	0
45021	阜宁	大关北路9#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45022	阜宁	大关北路百货新村公变	10	400	320	0
45023	阜宁	东电厂公变	10	400	308	0
45024	阜宁	东风南路1#公变（杆箱）	10	400	320	0
45025	阜宁	东风南路2#公变	10	400	320	0
45026	阜宁	阜宁轧花公变	10	400	320	0
45027	阜宁	明珠花园1#变	10	630	504	0
45028	阜宁	明珠花园2#变	10	500	400	0
45029	阜宁	南门街2#公变	10	630	504	0
45030	阜宁	外滩花苑1#公变	10	400	320	0
45031	阜宁	外滩花苑2#变	10	315	252	0
45032	阜宁	兴富浴室公变配变配电变压器	10	630	504	0
45033	阜宁	扎花2#公变	10	400	320	0
45034	阜宁	向阳人家1#变	10	630	504	0
45035	阜宁	向阳人家3#变	10	800	640	0
45036	阜宁	向阳人家7#变	10	630	504	0
45037	阜宁	向阳人家8#变	10	630	504	0
45038	阜宁	城北村部箱变	10	400	320	211
45039	阜宁	昌盛家园公变	10	500	400	211
45040	阜宁	环保巷箱变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45041	阜宁	技校公变（杆箱）	10	400	320	211
45042	阜宁	酱醋厂1#公变	10	400	320	211
45043	阜宁	酱醋厂2#公变	10	400	320	211
45044	阜宁	酱醋厂公变	10	400	287	211
45045	阜宁	老计量局公变（杆箱）	10	400	260	211
45046	阜宁	三环路1#变	10	400	320	211
45047	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	280	211
45048	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	320	211
45049	阜宁	胜利路6#公变（杆箱）	10	315	160	160
45050	阜宁	胜利路7#公变（杆箱）	10	400	292	211
45051	阜宁	盛利家园安置楼1#变	10	630	504	211
45052	阜宁	盛利家园安置楼2#变	10	630	504	211
45053	阜宁	盛利家园安置楼3#变	10	630	504	211
45054	阜宁	汶河北路1#公变	10	400	303	211
45055	阜宁	我爱我家箱变配电变压器	10	400	320	211
45056	阜宁	万国汽配城1#箱变	10	630	504	211
45057	阜宁	万国汽配城2#箱变	10	630	504	211
45058	阜宁	万国汽配城3#箱变	10	630	504	211
45059	阜宁	万国汽配城4#箱变	10	630	504	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45060	阜宁	万国汽配城5#箱变	10	630	504	211
45061	阜宁	顾庄六组公变	10	200	160	160
45062	阜宁	昆仑路公变	10	400	320	211
45063	阜宁	万国汽配城2期1#箱变	10	630	504	211
45064	阜宁	万国汽配城2期2#箱变	10	400	320	211
45065	阜宁	万国汽配城2期3#箱变	10	400	320	211
45066	阜宁	希望路2#公变	10	400	320	211
45067	阜宁	晨鹏逸品阁配电房2#变	10	400	320	211
45068	阜宁	向阳花苑开关站2#变	10	630	504	211
45069	阜宁	向阳花苑配电房3#变	10	800	640	211
45070	阜宁	向阳花苑配电房4#变	10	800	640	211
45071	阜宁	向阳花苑配电房5#变	10	800	640	211
45072	阜宁	向阳花苑配电房6#变	10	800	640	211
45073	阜宁	沿海世贸花园1#箱变	10	630	504	0
45074	阜宁	沿海世贸花园10#箱变	10	630	504	0
45075	阜宁	沿海世贸花园11#箱变	10	630	504	0
45076	阜宁	沿海世贸花园13#箱变	10	630	504	0
45077	阜宁	沿海世贸花园14#箱变	10	630	504	0
45078	阜宁	沿海世贸花园15#箱变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45079	阜宁	沿海世贸花园16#箱变	10	630	504	0
45080	阜宁	沿海世贸花园17#箱变	10	630	504	0
45081	阜宁	沿海世贸花园18#箱变	10	630	504	0
45082	阜宁	沿海世贸花园19#箱变	10	630	504	0
45083	阜宁	沿海世贸花园2#箱变	10	630	504	0
45084	阜宁	沿海世贸花园20#箱变	10	630	504	0
45085	阜宁	沿海世贸花园21#箱变	10	630	504	0
45086	阜宁	沿海世贸花园22#箱变	10	400	320	0
45087	阜宁	沿海世贸花园23#箱变	10	630	504	0
45088	阜宁	沿海世贸花园3#箱变	10	630	504	0
45089	阜宁	沿海世贸花园4#箱变	10	630	504	0
45090	阜宁	沿海世贸花园5#箱变	10	630	504	0
45091	阜宁	沿海世贸花园6#箱变	10	630	504	0
45092	阜宁	沿海世贸花园7#箱变	10	630	504	0
45093	阜宁	沿海世贸花园8#箱变	10	630	504	0
45094	阜宁	沿海世贸花园9#箱变	10	630	504	0
45095	阜宁	顾庄一组公变	10	400	295	0
45096	阜宁	尚书房3#配电房10#配电变压器	10	1000	800	211
45097	阜宁	尚书房3#配电房11#配电变压器	10	1000	800	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45098	阜宁	尚书房3#配电房12#配电变压器	10	1000	800	211
45099	阜宁	尚书房3#配电房9#配电变压器	10	1000	800	211
45100	阜宁	天鹅丽都1#配电房1#变	10	800	640	211
45101	阜宁	天鹅丽都1#配电房3#变	10	800	640	211
45102	阜宁	天鹅丽都2#配电房5#变	10	800	640	211
45103	阜宁	天鹅丽都3#配电房11#变	10	800	640	211
45104	阜宁	天鹅丽都3#配电房9#变	10	800	640	211
45105	阜宁	天鹅丽都4#配电房13#变	10	800	640	211
45106	阜宁	天鹅丽都4#配电房15#变	10	800	640	211
45107	阜宁	和顺商业街配电房1#变	10	800	640	211
45108	阜宁	和顺商业街配电房2#变	10	800	640	211
45109	阜宁	和顺商业街配电房4#变	10	800	640	211
45110	阜宁	上书房1#配电房1#变	10	800	640	211
45111	阜宁	上书房1#配电房2#变	10	800	640	211
45112	阜宁	上书房1#配电房3#变	10	800	640	211
45113	阜宁	上书房1#配电房4#变	10	800	640	211
45114	阜宁	上书房2#配电房5#变	10	800	640	211
45115	阜宁	上书房2#配电房6#变	10	800	640	211
45116	阜宁	尚书房2#配电房7#变	10	800	627	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45117	阜宁	尚书房2#配电房8#变配变配电变压器	10	800	640	211
45118	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	640	0
45119	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	640	0
45120	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	640	0
45121	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	640	0
45122	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	621	0
45123	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	628	0
45124	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	640	0
45125	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	501	0
45126	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	640	0
45127	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	640	0
45128	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	640	0
45129	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	640	0
45130	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	640	0
45131	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	640	0
45132	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	640	0
45133	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	640	0
45134	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	640	0
45135	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45136	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	640	0
45137	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	640	0
45138	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	640	0
45139	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	640	0
45140	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	640	0
45141	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	639	211
45142	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室4#变配电变压器	10	800	640	211
45143	阜宁	尚书府1#配电室6#变	10	630	504	211
45144	阜宁	尚书府1#配电室8#变	10	630	504	211
45145	阜宁	尚书府3#配电室10#变	10	630	504	211
45146	阜宁	尚书府3#配电室11#变	10	630	504	211
45147	阜宁	尚书府3#配电室12#变	10	630	504	211
45148	阜宁	尚书府3#配电室9#变	10	630	504	211
45149	阜宁	尚书府4#配电室13#变	10	630	504	211
45150	阜宁	尚书府4#配电室14#变	10	630	504	211
45151	阜宁	尚书府4#配电室15#变	10	630	504	211
45152	阜宁	尚书府4#配电室16#变	10	630	504	211
45153	阜宁	尚书府5#配电室17#变	10	630	504	211
45154	阜宁	尚书府5#配电室18#变	10	630	504	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45155	阜宁	尚书府5#配电室19#变	10	630	504	211
45156	阜宁	尚书府5#配电室20#变	10	630	504	211
45157	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房1#变	10	800	631	211
45158	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房3#变	10	800	632	211
45159	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房1#变	10	800	640	211
45160	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房3#变	10	800	622	211
45161	阜宁	天鹅丽都四期开关站1#变	10	800	640	211
45162	阜宁	天鹅丽都四期开关站3#变	10	800	629	211
45163	阜宁	红星六组	10	200	160	0
45164	阜宁	红星五组	10	100	80	0
45165	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	504	0
45166	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	504	0
45167	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	504	0
45168	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	504	0
45169	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	504	0
45170	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	800	0
45171	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	640	0
45172	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	640	0
45173	阜宁	碧桂园1#配电室2#变	10	800	640	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45174	阜宁	碧桂园1#配电室4#变	10	800	640	211
45175	阜宁	碧桂园2#配电室2#变	10	800	640	211
45176	阜宁	碧桂园2#配电室4#变	10	800	640	211
45177	阜宁	碧桂园4#配电室2#变	10	800	640	211
45178	阜宁	碧桂园4#配电室4#变	10	800	640	211
45179	阜宁	苏州花苑配电房1#变	10	1000	800	211
45180	阜宁	文晟华庭1#配电室1#变	10	800	640	211
45181	阜宁	文晟华庭1#配电室2#变	10	800	640	211
45182	阜宁	文晟华庭1#配电室3#变	10	800	640	211
45183	阜宁	文晟华庭1#配电室4#变	10	800	640	211
45184	阜宁	文晟华庭2#配电室5#变	10	630	504	211
45185	阜宁	文晟华庭2#配电室6#变	10	630	504	211
45186	阜宁	文晟华庭2#配电室7#变	10	630	504	211
45187	阜宁	文晟华庭2#配电室8#变	10	630	504	211
45188	阜宁	文晟华庭3#配电室10#变	10	400	320	211
45189	阜宁	文晟华庭3#配电室11#变	10	630	504	211
45190	阜宁	文晟华庭3#配电室12#变	10	630	504	211
45191	阜宁	文晟华庭3#配电室9#变	10	630	504	211
45192	阜宁	文晟华庭4#配电室13#变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45193	阜宁	文晟华庭4#配电室14#变	10	400	320	211
45194	阜宁	文晟华庭5#配电室15#变	10	400	320	211
45195	阜宁	文晟华庭5#配电室16#变	10	400	320	211
45196	阜宁	新城花园开关站1#变	10	800	640	211
45197	阜宁	新城花园开关站3#变	10	800	640	211
45198	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	640	0
45199	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	640	0
45200	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	622	0
45201	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	640	0
45202	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	640	0
45203	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	630	0
45204	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	627	0
45205	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	640	0
45206	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	627	0
45207	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	640	0
45208	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	640	0
45209	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	640	0
45210	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	640	0
45211	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45212	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	640	0
45213	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	640	0
45214	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	800	0
45215	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	800	0
45216	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	800	0
45217	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	800	0
45218	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	504	0
45219	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	320	0
45220	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	504	0
45221	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	320	0
45222	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	640	0
45223	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	640	0
45224	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	640	0
45225	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	640	0
45226	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	504	0
45227	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	504	0
45228	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	504	0
45229	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	504	0
45230	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45231	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	504	0
45232	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	640	211
45233	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室3#变配电变压器	10	800	640	211
45234	阜宁	尚书府1#配电室5#变	10	630	504	211
45235	阜宁	尚书府1#配电室7#变	10	630	504	211
45236	阜宁	阜宁中心10#配电室2#变	10	800	640	211
45237	阜宁	阜宁中心10#配电室4#变	10	800	640	211
45238	阜宁	阜宁中心11#配电室2#变	10	800	640	211
45239	阜宁	阜宁中心11#配电室4#变	10	800	640	211
45240	阜宁	阜宁中心5#配电室2#变	10	800	640	211
45241	阜宁	阜宁中心5#配电室4#变	10	800	640	211
45242	阜宁	阜宁中心6#配电室2#变	10	800	640	211
45243	阜宁	阜宁中心6#配电室4#变	10	800	640	211
45244	阜宁	阜宁中心7#配电室2#变	10	800	640	211
45245	阜宁	阜宁中心7#配电室4#变	10	800	640	211
45246	阜宁	阜宁中心8#配电室2#变	10	800	640	211
45247	阜宁	阜宁中心8#配电室4#变	10	800	640	211
45248	阜宁	阜宁中心9#配电室2#变	10	800	640	211
45249	阜宁	阜宁中心9#配电室4#变	10	800	640	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45250	阜宁	兴隆路1#变	10	630	504	0
45251	阜宁	兴隆路2#变	10	500	400	0
45252	阜宁	兴隆路3#变	10	500	400	0
45253	阜宁	兴隆路4#变	10	630	504	0
45254	阜宁	彩虹路2#公变	10	400	320	0
45255	阜宁	彩虹路4#箱变配电变压器配电变压器	10	400	320	0
45256	阜宁	城北农贸市场1#变	10	800	640	0
45257	阜宁	城北农贸市场2#变	10	800	640	0
45258	阜宁	城河大街4#公变（杆箱）	10	400	311	0
45259	阜宁	人保箱变	10	400	320	0
45260	阜宁	商品城1#公变	10	400	320	0
45261	阜宁	商品城2#公变	10	400	308	0
45262	阜宁	商品城3#公变	10	630	504	0
45263	阜宁	商品城4#变	10	630	504	0
45264	阜宁	通商巷2#公变	10	630	504	0
45265	阜宁	通商巷公变	10	400	320	0
45266	阜宁	卫校公变	10	400	320	0
45267	阜宁	小市场公变	10	630	504	0
45268	阜宁	城北三组变配电变压器	10	630	491	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45269	阜宁	城北四组公变001002	10	400	313	0
45270	阜宁	阜宁四建公变	10	400	320	0
45271	阜宁	国土公变（杆箱）	10	315	217	0
45272	阜宁	进修学校公变（杆箱）	10	400	320	0
45273	阜宁	三建1#公变	10	400	320	0
45274	阜宁	三建公变	10	400	320	0
45275	阜宁	四季花园10#公变	10	100	80	0
45276	阜宁	四季花园11#公变	10	100	80	0
45277	阜宁	四季花园12#公变	10	100	80	0
45278	阜宁	四季花苑1#箱变配电变压器配电变压器	10	400	320	0
45279	阜宁	四季花苑2#箱变主变配电变压器	10	400	320	0
45280	阜宁	四季花苑3#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
45281	阜宁	四季花苑4#箱变029005配电变压器配电变压器	10	630	504	0
45282	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	320	0
45283	阜宁	育才路1#公变	10	400	295	0
45284	阜宁	育才路2#公变	10	400	320	0
45285	阜宁	悦馨花园变	10	630	504	0
45286	阜宁	彩虹路1#公变	10	400	320	0
45287	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45288	阜宁	城北菜场2#公变	10	500	400	0
45289	阜宁	城北菜场3#公变	10	400	320	0
45290	阜宁	城北菜场公变	10	400	320	0
45291	阜宁	城河大街1#公变	10	315	252	0
45292	阜宁	城河大街2#公变（杆箱）	10	400	320	0
45293	阜宁	阜宁体育局公变	10	400	320	0
45294	阜宁	广电公变（杆箱）	10	400	320	0
45295	阜宁	康宁公寓1#公变	10	500	400	0
45296	阜宁	康宁公寓2#公变	10	400	320	0
45297	阜宁	康宁公寓3#公变	10	400	320	0
45298	阜宁	康宁公寓4#公变	10	400	320	0
45299	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	252	0
45300	阜宁	明达公寓2#公变	10	400	320	0
45301	阜宁	明达路1#箱变	10	630	504	0
45302	阜宁	胜利路3#公变(杆箱)	10	400	320	0
45303	阜宁	胜利路4#公变	10	400	320	0
45304	阜宁	胜利路5#公变	10	400	306	0
45305	阜宁	温泉公变	10	400	320	0
45306	阜宁	汶河路5#公变(杆箱)	10	315	242	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45307	阜宁	汶河路6#公变（杆箱）	10	400	320	0
45308	阜宁	县院北门箱变	10	630	504	0
45309	阜宁	烟草公司公变配电变压器	10	400	320	0
45310	阜宁	中医院公变	10	400	320	0
45311	阜宁	城河南路1#公变	10	400	320	211
45312	阜宁	城河南路3#变	10	400	320	211
45313	阜宁	都市一号1#配电房1#变	10	1000	800	211
45314	阜宁	都市一号2#配电房4#变	10	1000	800	211
45315	阜宁	都市壹号尚城1号开关站1#变高压间隔配电变压器	10	800	640	211
45316	阜宁	都市壹号尚城1号开关站3#变高压间隔配电变压器	10	800	640	211
45317	阜宁	都市壹号尚城2#配电房5#变配电变压器	10	630	504	211
45318	阜宁	都市壹号尚城2#配电房7#变配电变压器	10	630	504	211
45319	阜宁	繁华公变	10	500	400	211
45320	阜宁	供销大厦公变	10	630	504	211
45321	阜宁	花店公变	10	630	504	211
45322	阜宁	锦华公寓1#公变	10	400	320	211
45323	阜宁	绿亚洲1#公变	10	400	320	211
45324	阜宁	绿亚洲2#公变	10	400	320	211
45325	阜宁	美食城1#公变	10	500	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45326	阜宁	美食城2#公变	10	400	320	211
45327	阜宁	美食城3#变	10	630	504	211
45328	阜宁	土产公变（杆箱）	10	315	252	211
45329	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	320	211
45330	阜宁	文普花苑2#箱变	10	400	320	211
45331	阜宁	五金公司公变	10	630	504	211
45332	阜宁	县医院1#公变	10	400	320	211
45333	阜宁	县医院2#公变	10	400	320	211
45334	阜宁	新宁公寓2#公变	10	500	400	211
45335	阜宁	新宁公寓公变	10	500	400	211
45336	阜宁	城西花苑11#变	10	800	640	211
45337	阜宁	城西花苑12#变	10	800	640	211
45338	阜宁	城西花苑13#变	10	800	640	211
45339	阜宁	城西花苑14#变	10	800	640	211
45340	阜宁	城西花苑8#变	10	500	400	211
45341	阜宁	城西花苑9#变	10	500	400	211
45342	阜宁	通榆新村1#箱变	10	630	504	211
45343	阜宁	通榆新村2#箱变	10	630	504	211
45344	阜宁	城河西路1#公变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45345	阜宁	城河西路2#公变（杆箱）	10	400	320	211
45346	阜宁	城河西路3#公变	10	630	504	211
45347	阜宁	城河西路4#箱变	10	630	504	211
45348	阜宁	城西桥公变变压器配电变压器	10	630	504	211
45349	阜宁	城西邮局箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	211
45350	阜宁	阜宁航运宿舍箱变	10	630	468	211
45351	阜宁	阜宁生资公变	10	400	320	211
45352	阜宁	光明路1#公变	10	400	320	211
45353	阜宁	光明路5#公变	10	400	320	211
45354	阜宁	鸿泰商贸城3#配电房2#公变	10	800	640	211
45355	阜宁	化机2#箱变	10	400	320	211
45356	阜宁	化机公变（杆箱）	10	400	231	211
45357	阜宁	铝制品厂公变(杆箱)	10	400	320	211
45358	阜宁	生资2#公变	10	400	320	211
45359	阜宁	通榆北路2#箱变配变配电变压器	10	630	504	211
45360	阜宁	通榆北路3#公变	10	400	320	211
45361	阜宁	通榆新村1#公变	10	315	252	211
45362	阜宁	文化宫公变	10	630	504	211
45363	阜宁	西城沁园1#箱变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45364	阜宁	西城沁园2#箱变	10	400	320	211
45365	阜宁	西城沁园3#配电房1#变	10	800	640	211
45366	阜宁	西城沁园3#配电房3#变	10	800	640	211
45367	阜宁	西城沁园3#箱变	10	400	320	211
45368	阜宁	西城沁园4#箱变	10	400	320	211
45369	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室1#变	10	630	504	211
45370	阜宁	西城沁园二期配电房1#变	10	800	640	211
45371	阜宁	阜宁城北法庭公变	10	400	312	211
45372	阜宁	丽锦佳园1#配电房3#变	10	800	640	211
45373	阜宁	丽锦佳园2#箱变	10	400	316	211
45374	阜宁	丽锦佳园3#配电房1#变	10	800	640	211
45375	阜宁	丽锦佳园3#配电房2#变	10	800	640	211
45376	阜宁	丽锦佳园3#配电房3#变	10	800	640	211
45377	阜宁	丽锦佳园3#配电房4#变	10	800	640	211
45378	阜宁	西城沁园3#配电房2#变	10	800	640	211
45379	阜宁	西城沁园3#配电房4#变	10	800	640	211
45380	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室2#变	10	630	504	211
45381	阜宁	西城沁园二期配电房2#变	10	800	640	211
45382	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	163	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45383	阜宁	城北中心村1#箱变	10	630	504	0
45384	阜宁	城北广和家园1#欧式变	10	630	504	0
45385	阜宁	城北农民居住区1#箱变	10	630	504	0
45386	阜宁	城北农民居住区2#箱变	10	500	400	0
45387	阜宁	城北农民居住区3#箱变	10	500	400	0
45388	阜宁	桥北二组公变	10	315	231	0
45389	阜宁	都市一号4#配电房7#变	10	1000	800	211
45390	阜宁	都市一号4#配电房8#变	10	1000	800	211
45391	阜宁	都市壹号尚城1号开关站2#变高压间隔配电变压器	10	800	640	211
45392	阜宁	都市壹号尚城1号开关站4#变高压间隔配电变压器	10	800	640	211
45393	阜宁	都市壹号尚城2#配电房6#变配电变压器	10	630	504	211
45394	阜宁	都市壹号尚城2#配电房8#变配电变压器	10	630	504	211
45395	阜宁	城西花园1#变	10	500	400	0
45396	阜宁	城西花园开关站1#变	10	630	504	0
45397	阜宁	城西花园开关站2#变	10	630	504	0
45398	阜宁	城西花园配电房1#变	10	630	504	0
45399	阜宁	城西花园配电房2#变	10	630	504	0
45400	阜宁	城西花苑2#变	10	400	320	0
45401	阜宁	城西花苑4#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45402	阜宁	城西花苑5#变	10	500	400	0
45403	阜宁	城西花苑6#变	10	500	400	0
45404	阜宁	城西花苑7#变	10	500	400	0
45405	阜宁	鑫富达AB配变	10	315	252	0
45406	阜宁	鑫富达CD配变	10	315	252	0
45407	阜宁	朝阳公寓公变	10	400	301	0
45408	阜宁	城西八组公变	10	500	273	0
45409	阜宁	城西花苑四期配电房1#变	10	630	504	0
45410	阜宁	城西花苑四期配电房2#变	10	630	504	0
45411	阜宁	城西花苑四期配电房3#变	10	630	504	0
45412	阜宁	城西花苑四期配电房4#变	10	630	504	0
45413	阜宁	城西五组公变	10	400	320	0
45414	阜宁	阜城站2#变	10	315	219	0
45415	阜宁	阜城站公变	10	400	320	0
45416	阜宁	阜城中队公变	10	315	216	0
45417	阜宁	阜宁城西花苑3#变	10	315	252	0
45418	阜宁	阜宁电解设备厂公变	10	400	320	0
45419	阜宁	光明路4#公变	10	400	320	0
45420	阜宁	沁园馨城安置楼箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45421	阜宁	三洋公变	10	315	183	0
45422	阜宁	水果批发市场公变	10	400	320	0
45423	阜宁	通榆北路1#公变（杆箱）	10	315	252	0
45424	阜宁	向阳西路1#公变	10	400	320	0
45425	阜宁	向阳西路2#公变	10	400	308	0
45426	阜宁	向阳西路3#公变	10	400	85	0
45427	阜宁	新客站公变	10	400	272	0
45428	阜宁	鑫富达2#公变（杆箱）	10	400	295	0
45429	阜宁	鑫富达3#公变（杆箱）	10	400	320	0
45430	阜宁	鑫富达公变	10	315	252	0
45431	阜宁	清华家园1#变	10	630	504	0
45432	阜宁	清华家园2#变	10	630	504	0
45433	阜宁	城北家园小区配电变压器	10	400	320	0
45434	阜宁	汇景苑1#欧变	10	400	320	0
45435	阜宁	汇景苑2#欧变	10	400	310	0
45436	阜宁	交警大队公变	10	630	504	0
45437	阜宁	汶通路1#公变（杆箱）	10	315	252	0
45438	阜宁	教师新村安置楼专变	10	500	384	0
45439	阜宁	向阳别墅1#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45440	阜宁	向阳别墅2#变	10	500	400	0
45441	阜宁	紫薇花园1#配电房2#变	10	800	640	0
45442	阜宁	紫薇花园2#配电房1#变	10	400	320	0
45443	阜宁	紫薇花园2#配电房2#变	10	400	320	0
45444	阜宁	百盛2#公变	10	400	320	0
45445	阜宁	百盛3#公变	10	315	252	0
45446	阜宁	百盛4#箱变	10	630	504	0
45447	阜宁	百盛5#箱变	10	630	504	0
45448	阜宁	百盛公寓1#公变	10	400	320	0
45449	阜宁	百盛公寓2#公变	10	400	320	0
45450	阜宁	百盛花苑6#箱变配电变压器	10	400	320	0
45451	阜宁	百盛西苑5#变配电变压器	10	400	320	0
45452	阜宁	晨鹏逸品阁配电房1#变	10	400	320	0
45453	阜宁	阜宁百盛花苑4#箱变配变配电变压器	10	630	504	0
45454	阜宁	阜宁百盛西苑1#配变配电变压器	10	630	504	0
45455	阜宁	阜宁百盛西苑2#配变配电变压器	10	630	504	0
45456	阜宁	阜宁百盛西苑3#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
45457	阜宁	阜宁党校公变	10	400	320	0
45458	阜宁	阜宁富龙彩瓦厂	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45459	阜宁	机械厂1#箱变	10	630	504	0
45460	阜宁	机械厂公变（杆箱）	10	315	252	0
45461	阜宁	教师新村2#公变	10	400	320	0
45462	阜宁	教师新村公变	10	400	320	0
45463	阜宁	水厂宿舍箱变配电变压器	10	315	252	0
45464	阜宁	汶河路1#箱变配用变压器配电变压器	10	630	504	0
45465	阜宁	汶河路2#公变	10	400	320	0
45466	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	320	0
45467	阜宁	汶河路4#箱变	10	630	504	0
45468	阜宁	汶河路7#箱变	10	630	504	0
45469	阜宁	向阳大街2#公变	10	630	504	0
45470	阜宁	向阳大街3#公变	10	400	254	0
45471	阜宁	山阳花苑1#欧变	10	400	320	0
45472	阜宁	山阳花苑11#欧变011004	10	630	504	0
45473	阜宁	山阳花苑12#欧变012001	10	500	400	0
45474	阜宁	山阳花苑2#欧变	10	630	504	0
45475	阜宁	山阳花苑29#箱变	10	630	504	0
45476	阜宁	山阳花苑3#欧变	10	630	504	0
45477	阜宁	山阳花苑30#箱变	10	400	303	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45478	阜宁	山阳花苑4#欧变	10	630	504	0
45479	阜宁	山阳花苑5#欧变	10	630	504	0
45480	阜宁	山阳花苑8#箱变	10	630	504	0
45481	阜宁	山阳花苑9#箱变	10	630	504	0
45482	阜宁	山阳花苑14#箱变	10	500	400	0
45483	阜宁	山阳花苑15#箱变	10	630	504	0
45484	阜宁	山阳花苑16#箱变	10	630	504	0
45485	阜宁	山阳花苑17#箱变	10	630	504	0
45486	阜宁	山阳花苑18#箱变	10	630	504	0
45487	阜宁	山阳花苑19#箱变	10	630	504	0
45488	阜宁	山阳花苑20#箱变	10	630	504	0
45489	阜宁	山阳花苑21#箱变	10	630	504	0
45490	阜宁	山阳花苑22#箱变	10	630	504	0
45491	阜宁	山阳花苑24#箱变	10	630	504	0
45492	阜宁	山阳花苑25#箱变	10	500	399	0
45493	阜宁	山阳花苑26#箱变	10	630	504	0
45494	阜宁	山阳花苑27#箱变	10	630	504	0
45495	阜宁	山阳花苑28#箱变	10	630	504	0
45496	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45497	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	160	0
45498	阜宁	东方名苑1#箱变	10	630	504	0
45499	阜宁	东方名苑2#箱变	10	630	504	0
45500	阜宁	东方名苑3#箱变	10	630	504	0
45501	阜宁	东方名苑4#箱变	10	500	400	0
45502	阜宁	东方名苑9#楼箱变	10	250	200	0
45503	阜宁	顾庄小区（1#-4#楼)专变	10	630	504	0
45504	阜宁	中亿1#配电房1#变	10	1000	800	0
45505	阜宁	中亿1#配电房2#变	10	1000	800	0
45506	阜宁	中亿1#箱变	10	500	400	0
45507	阜宁	中亿10#箱变	10	630	504	0
45508	阜宁	中亿12#箱变	10	630	504	0
45509	阜宁	中亿2#箱变	10	500	400	0
45510	阜宁	中亿3#箱变	10	500	400	0
45511	阜宁	中亿4#箱变	10	400	320	0
45512	阜宁	中亿5#箱变	10	400	320	0
45513	阜宁	中亿6#箱变	10	500	400	0
45514	阜宁	中亿7#箱变	10	500	400	0
45515	阜宁	中亿8#箱变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45516	阜宁	中亿9#箱变	10	630	504	0
45517	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	320	0
45518	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	320	0
45519	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	320	0
45520	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	310	0
45521	阜宁	政府99#公变	10	400	230	0
45522	阜宁	工三线窑湾中心村1#箱变	10	400	320	0
45523	阜宁	工三线窑湾中心村2#箱变	10	400	320	0
45524	阜宁	窑湾十组专变	10	630	504	0
45525	阜宁	城河东路2#公变	10	400	283	0
45526	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	160	0
45527	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	160	0
45528	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	252	0
45529	阜宁	海事局公变	10	400	320	0
45530	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	640	0
45531	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	640	0
45532	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	640	0
45533	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	640	0
45534	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45535	阜宁	窑湾公变	10	400	123	0
45536	阜宁	窑湾十组公变	10	630	504	0
45537	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	131	0
45538	阜宁	东方广场1#变	10	500	400	0
45539	阜宁	东方广场2#变	10	500	400	0
45540	阜宁	东方广场3#变	10	500	377	0
45541	阜宁	东方广场4#变	10	630	504	0
45542	阜宁	东风雅园配变	10	630	504	0
45543	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	320	0
45544	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	504	0
45545	阜宁	东风路2#公变	10	315	252	0
45546	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	400	0
45547	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	504	0
45548	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	246	0
45549	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	320	0
45550	阜宁	河滨度假村公变	10	630	504	0
45551	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	320	0
45552	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	320	0
45553	阜宁	条河12#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45554	阜宁	条河3#公变	10	400	312	0
45555	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	252	0
45556	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	320	0
45557	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	292	0
45558	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	400	0
45559	阜宁	城中花苑1#变	10	630	504	0
45560	阜宁	城中花苑2#变	10	630	504	0
45561	阜宁	东方华庭1#专变	10	630	504	0
45562	阜宁	东方华庭2#专变	10	630	504	0
45563	阜宁	东方华庭3#专变	10	630	504	0
45564	阜宁	天顺小区专变	10	630	504	0
45565	阜宁	晨光1#公变	10	400	320	0
45566	阜宁	晨光2#公变	10	400	320	0
45567	阜宁	晨光3#公变	10	400	320	0
45568	阜宁	东风加油站公变	10	400	320	0
45569	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	320	0
45570	阜宁	东风路5#公变	10	500	285	0
45571	阜宁	东风路6#公变	10	500	400	0
45572	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45573	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	504	0
45574	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	320	0
45575	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	252	0
45576	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	320	0
45577	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	400	0
45578	阜宁	条河10#公变	10	400	165	0
45579	阜宁	条河5#公变	10	400	295	0
45580	阜宁	条河7#变	10	400	320	0
45581	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	278	0
45582	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	400	0
45583	阜宁	城河东路1#变	10	200	63	0
45584	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	222	0
45585	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	320	0
45586	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	417	0
45587	阜宁	条河村部公变	10	400	320	0
45588	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	320	0
45589	阜宁	希望路1#变	10	400	320	0
45590	阜宁	希望路3#公变	10	400	295	0
45591	阜宁	阳升集团公变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45592	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	640	0
45593	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	320	0
45594	阜宁	窑桥二路2#公变	10	400	315	0
45595	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	137	0
45596	阜宁	海棠雅居1#开关站2#变	10	800	640	640
45597	阜宁	海棠雅居1#开关站4#变	10	800	635	635
45598	阜宁	海棠雅居2#配电房2#变	10	800	634	634
45599	阜宁	海棠雅居2#配电房4#变	10	800	636	636
45600	阜宁	海棠雅居2#箱变	10	400	320	320
45601	阜宁	海棠雅居3#配电房2#变	10	800	640	640
45602	阜宁	海棠雅居3#配电房4#变	10	800	636	636
45603	阜宁	海棠雅居4#配电房2#变	10	800	637	637
45604	阜宁	海棠雅居4#配电房4#变	10	800	630	630
45605	阜宁	恒阜小区1#箱变	10	400	320	0
45606	阜宁	龙湖花园1#箱变	10	400	320	0
45607	阜宁	龙湖花园2#箱变	10	400	320	0
45608	阜宁	龙湖花园3#箱变	10	400	320	0
45609	阜宁	港口1#公变	10	400	18	0
45610	阜宁	花园北站公变	10	200	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45611	阜宁	花园线皇室家具城公变	10	400	188	0
45612	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	252	0
45613	阜宁	花园小区2#变压器	10	315	252	0
45614	阜宁	花园小区3#变	10	400	320	0
45615	阜宁	花园小区4#变	10	400	320	0
45616	阜宁	花园渔场公变	10	200	141	0
45617	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	320	0
45618	阜宁	皇室家具城3#公变	10	400	320	0
45619	阜宁	龙湖新城三期1#开关站1#变	10	800	502	0
45620	阜宁	龙湖新城三期2#配电室1#变	10	630	502	0
45621	阜宁	龙湖新城三期2#配电室2#变	10	630	502	0
45622	阜宁	龙湖新城三期2#配电室3#变	10	630	502	0
45623	阜宁	龙湖新城三期2#配电室4#变	10	630	502	0
45624	阜宁	美利达公变	10	400	157	0
45625	阜宁	欣叶综合楼箱变	10	630	502	0
45626	阜宁	花园安置小区1#变	10	630	502	0
45627	阜宁	花园安置小区2#变	10	500	400	0
45628	阜宁	花园安置小区3#变	10	630	502	0
45629	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	182	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45630	阜宁	黄河路1#公变	10	400	320	0
45631	阜宁	黄河路2#公变	10	400	127	0
45632	阜宁	黄河路3#公变	10	400	133	0
45633	阜宁	黄河药厂1#公变	10	400	303	0
45634	阜宁	纬一路1#公变	10	400	320	0
45635	阜宁	纬一路2#公变	10	400	320	0
45636	阜宁	开发区花园安置小区1#箱变	10	500	400	0
45637	阜宁	开发区花园安置小区2#箱变	10	500	400	0
45638	阜宁	开发区花园安置小区3#箱变	10	500	400	0
45639	阜宁	观澜名邸2#配电室2#变	10	800	502	0
45640	阜宁	观澜名邸2#配电室4#变	10	800	502	0
45641	阜宁	花园五组安置楼美变变压器配电变压器	10	630	502	0
45642	阜宁	花园五组公变（杆箱）	10	400	320	0
45643	阜宁	皇家花苑1#变	10	800	502	0
45644	阜宁	皇家花苑2#变	10	800	502	0
45645	阜宁	皇家花苑3#箱变配电变压器	10	400	320	0
45646	阜宁	黄河西路1#公变（杆箱）	10	160	128	0
45647	阜宁	码头小区1#公变（杆箱）	10	315	252	0
45648	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45649	阜宁	码头小区3#公变（杆箱）	10	315	252	0
45650	阜宁	码头小区4#公变（杆箱）	10	315	252	0
45651	阜宁	阜东大桥公变	10	400	320	0
45652	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	320	0
45653	阜宁	黄码路2#公变	10	400	320	0
45654	阜宁	春江云锦1#开关站2#变	10	800	502	0
45655	阜宁	春江云锦2#开关站2#变	10	800	502	0
45656	阜宁	春江云锦2#配电房2#变	10	800	502	0
45657	阜宁	春江云锦2#配电房4#变	10	800	502	0
45658	阜宁	绿水印象开关站1#变	10	800	502	0
45659	阜宁	绿水印象开关站3#变	10	800	502	0
45660	阜宁	码头三组公变	10	400	320	0
45661	阜宁	协鑫大桥公变	10	200	160	0
45662	阜宁	通榆小区1#变	10	500	400	0
45663	阜宁	通榆小区2#变	10	500	400	0
45664	阜宁	通榆小区3#变	10	500	400	0
45665	阜宁	通榆小区4#变	10	630	502	0
45666	阜宁	施庄镇花元六组	10	200	160	0
45667	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	178	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45668	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	41	0
45669	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	400	138	0
45670	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	287	0
45671	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	106	0
45672	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	129	0
45673	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	61	0
45674	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	173	0
45675	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	119	0
45676	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	111	0
45677	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	65	0
45678	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	55	0
45679	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	202	0
45680	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	99	0
45681	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	252	0
45682	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	86	0
45683	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	63	0
45684	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	68	0
45685	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	87	0
45686	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	37	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45687	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	213	0
45688	阜宁	沟墩二尧中站	10	200	95	0
45689	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	120	0
45690	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	320	0
45691	阜宁	沟墩大岗韩桥东站	10	400	310	0
45692	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	94	0
45693	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	263	0
45694	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	160	0
45695	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	105	0
45696	阜宁	沟墩大岗新港东站变	10	200	160	0
45697	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	160	0
45698	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	122	0
45699	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	320	0
45700	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	266	0
45701	阜宁	沟墩丰唐东站2#变	10	400	307	0
45702	阜宁	沟墩丰唐东站公变	10	200	119	0
45703	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	275	0
45704	阜宁	沟墩丰唐马圩东站公变	10	200	90	0
45705	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45706	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	320	0
45707	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	160	0
45708	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	320	0
45709	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	320	0
45710	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	160	0
45711	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	309	0
45712	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	320	0
45713	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	160	0
45714	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	146	0
45715	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	320	0
45716	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	160	0
45717	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	160	0
45718	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	320	0
45719	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	180	0
45720	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	320	0
45721	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	298	0
45722	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	285	0
45723	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	320	0
45724	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	29	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45725	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	69	0
45726	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	37	0
45727	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	268	0
45728	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	23	0
45729	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	87	0
45730	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	108	0
45731	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	320	0
45732	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	30	0
45733	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	279	0
45734	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	0	0
45735	阜宁	沟墩李庄中站公变	10	400	280	0
45736	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	39	0
45737	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	7	0
45738	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	109	0
45739	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	96	0
45740	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	139	0
45741	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	21	0
45742	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	59	0
45743	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45744	阜宁	沟墩鲁塘村南站公变	10	400	142	0
45745	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	160	0
45746	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	30	0
45747	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	92	0
45748	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	46	0
45749	阜宁	沟墩渔河东站	10	200	86	0
45750	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	257	0
45751	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	82	0
45752	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	109	0
45753	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	134	0
45754	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	71	0
45755	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	105	0
45756	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	44	0
45757	阜宁	沟墩渔河中站公变	10	400	197	0
45758	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	320	0
45759	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	252	0
45760	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	286	0
45761	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	83	0
45762	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45763	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	160	0
45764	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	160	0
45765	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	160	0
45766	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	160	0
45767	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	287	0
45768	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	320	0
45769	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	286	0
45770	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	400	0
45771	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	320	0
45772	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	493	0
45773	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	287	0
45774	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	504	0
45775	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	183	0
45776	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	436	0
45777	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	320	0
45778	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	320	0
45779	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	304	0
45780	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	320	0
45781	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45782	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	504	0
45783	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	504	0
45784	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	320	0
45785	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	320	0
45786	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	311	0
45787	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	255	0
45788	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	136	0
45789	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	184	0
45790	阜宁	沟墩必林南站	10	200	55	0
45791	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	267	0
45792	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	146	0
45793	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	237	0
45794	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	136	0
45795	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	276	0
45796	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	39	0
45797	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	87	0
45798	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	320	0
45799	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	316	0
45800	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45801	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	160	0
45802	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	320	0
45803	阜宁	沟墩三合南湾南站公变	10	200	160	0
45804	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	119	0
45805	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	221	0
45806	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	146	0
45807	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	320	0
45808	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	320	0
45809	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	66	0
45810	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	298	0
45811	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	0	0
45812	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	293	0
45813	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	292	0
45814	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	0	0
45815	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	160	0
45816	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	60	0
45817	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	270	0
45818	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	320	0
45819	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45820	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	320	0
45821	阜宁	沟墩条海卫东站公变	10	200	96	0
45822	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	160	0
45823	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	129	0
45824	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	60	0
45825	阜宁	沟墩匣东合兴南站	10	400	277	0
45826	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	87	0
45827	阜宁	沟墩匣东三组	10	400	320	0
45828	阜宁	沟墩匣东三组2#变	10	315	213	0
45829	阜宁	沟墩匣东四组	10	200	140	0
45830	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	53	0
45831	阜宁	沟墩匣东匣湾北站2#	10	200	58	0
45832	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	129	0
45833	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	104	0
45834	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	64	0
45835	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	19	0
45836	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	116	0
45837	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	84	0
45838	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45839	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	14	0
45840	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	123	0
45841	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	67	0
45842	阜宁	沟墩7号公变	10	400	212	0
45843	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	200	0
45844	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	400	0
45845	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	377	0
45846	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	320	0
45847	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	240	0
45848	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	293	0
45849	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	270	0
45850	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	130	0
45851	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	252	0
45852	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	320	0
45853	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	287	0
45854	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	282	0
45855	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	474	0
45856	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	309	0
45857	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45858	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	504	0
45859	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	320	0
45860	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	320	0
45861	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	320	0
45862	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	320	0
45863	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	320	0
45864	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	160	0
45865	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	306	0
45866	阜宁	沟墩大港北站	10	200	42	0
45867	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	86	0
45868	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	37	0
45869	阜宁	沟墩大港东站	10	200	96	0
45870	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	54	0
45871	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	143	0
45872	阜宁	沟墩大港港北站	10	200	93	0
45873	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	147	0
45874	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	69	0
45875	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	76	0
45876	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	46	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45877	阜宁	沟墩大港介圩东站	10	400	249	0
45878	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	44	0
45879	阜宁	沟墩大港南站	10	200	18	0
45880	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	26	0
45881	阜宁	沟墩大港中站	10	200	32	0
45882	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	320	0
45883	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	80	0
45884	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	108	0
45885	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	121	0
45886	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	320	0
45887	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	0	0
45888	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	104	0
45889	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	138	0
45890	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	83	0
45891	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	51	0
45892	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	62	0
45893	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	190	0
45894	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	121	0
45895	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	43	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45896	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	32	0
45897	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	244	0
45898	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	17	0
45899	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	212	0
45900	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	95	0
45901	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	0	0
45902	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	20	0
45903	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	160	0
45904	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	98	0
45905	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	42	0
45906	阜宁	沟墩竖河通于东站	10	200	85	0
45907	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	25	0
45908	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	44	0
45909	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	127	0
45910	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	89	0
45911	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	142	0
45912	阜宁	沟墩新建东站	10	200	81	0
45913	阜宁	沟墩新建条东站公变	10	200	46	0
45914	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45915	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	68	0
45916	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	35	0
45917	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	9	0
45918	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	78	0
45919	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	8	0
45920	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	31	0
45921	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	111	0
45922	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	135	0
45923	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	126	0
45924	阜宁	沟墩陈坎东站2#变	10	400	293	0
45925	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	141	0
45926	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	66	0
45927	阜宁	沟墩陈坎南站2#变	10	400	294	0
45928	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	113	0
45929	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	160	0
45930	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	41	0
45931	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	160	0
45932	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	59	0
45933	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45934	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	29	0
45935	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	120	0
45936	阜宁	沟墩永胜东站	10	200	140	0
45937	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	74	0
45938	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	160	0
45939	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	102	0
45940	阜宁	沟墩永胜新北北站单相变	10	200	150	0
45941	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	3	0
45942	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	119	0
45943	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	160	0
45944	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	288	0
45945	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	146	0
45946	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	51	0
45947	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	0	0
45948	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	134	0
45949	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	91	0
45950	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	87	0
45951	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	290	0
45952	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45953	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	160	0
45954	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	108	0
45955	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	53	0
45956	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	400	262	0
45957	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	59	0
45958	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	160	0
45959	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	129	0
45960	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	142	0
45961	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	149	0
45962	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	226	0
45963	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	60	0
45964	阜宁	沟墩郑兴兴正南站	10	200	150	0
45965	阜宁	沟墩郑兴兴正站公变	10	250	145	0
45966	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	99	0
45967	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	135	0
45968	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	296	0
45969	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	298	0
45970	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	253	0
45971	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	177	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45972	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	36	0
45973	阜宁	沟墩阜岗东站公变	10	200	64	0
45974	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	174	0
45975	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	109	0
45976	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	0	0
45977	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	282	0
45978	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	145	0
45979	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	21	0
45980	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	122	0
45981	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	500	11	0
45982	阜宁	沟墩后岗东站	10	200	0	0
45983	阜宁	沟墩后岗东站2#变	10	200	34	0
45984	阜宁	沟墩后岗东站3#变	10	400	255	0
45985	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	0	0
45986	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	72	0
45987	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	0	0
45988	阜宁	沟墩凌沟北站	10	200	43	0
45989	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	154	0
45990	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	256	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45991	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	0	0
45992	阜宁	沟墩凌沟凌北站	10	200	103	0
45993	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	274	0
45994	阜宁	沟墩凌沟凌东站公变	10	200	2	0
45995	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	115	0
45996	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	68	0
45997	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	120	0
45998	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	62	0
45999	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	12	0
46000	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	263	0
46001	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	320	0
46002	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	320	0
46003	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	320	0
46004	阜宁	沟墩跃进村站公变	10	400	110	0
46005	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	0	0
46006	阜宁	沟墩跃进何东西站	10	200	62	0
46007	阜宁	沟墩跃进何东站	10	200	52	0
46008	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	187	0
46009	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	220	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46010	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	320	0
46011	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	41	0
46012	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	149	0
46013	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	294	0
46014	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	315	0
46015	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	320	0
46016	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	275	0
46017	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	236	0
46018	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	248	0
46019	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	485	0
46020	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	189	0
46021	阜宁	沟墩白匣南站	10	200	39	0
46022	阜宁	沟墩白匣新东站公变	10	200	33	0
46023	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	51	0
46024	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	261	0
46025	阜宁	沟墩白匣新南站	10	400	89	0
46026	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	16	0
46027	阜宁	沟墩白匣新中站公变	10	400	175	0
46028	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	27	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46029	阜宁	沟墩陈桥白水塘东站	10	315	207	0
46030	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	307	0
46031	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	297	0
46032	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	341	0
46033	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	13	0
46034	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	28	0
46035	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	35	0
46036	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	39	0
46037	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	117	0
46038	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	1	0
46039	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	320	0
46040	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	175	0
46041	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	71	0
46042	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	48	0
46043	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	120	0
46044	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	158	0
46045	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	35	0
46046	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	255	0
46047	阜宁	沟墩陈桥条垅站	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46048	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	263	0
46049	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	258	0
46050	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	133	0
46051	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	258	0
46052	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	260	0
46053	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	207	0
46054	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	0	0
46055	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	21	0
46056	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	49	0
46057	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	0	0
46058	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	71	0
46059	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	62	0
46060	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	67	0
46061	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	56	0
46062	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	115	0
46063	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	0	0
46064	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	19	0
46065	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	130	0
46066	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46067	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	186	0
46068	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	284	0
46069	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	60	0
46070	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	0	0
46071	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	62	0
46072	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	100	0
46073	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	160	0
46074	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	257	0
46075	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	141	0
46076	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	58	0
46077	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	127	0
46078	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	37	0
46079	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	144	0
46080	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	320	0
46081	阜宁	沟墩新河北站	10	200	83	0
46082	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	126	0
46083	阜宁	沟墩新河东站	10	400	111	0
46084	阜宁	沟墩新河二组	10	400	297	0
46085	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	212	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46086	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	0	0
46087	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	48	0
46088	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	39	0
46089	阜宁	沟墩新河南站	10	200	61	0
46090	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	0	0
46091	阜宁	沟墩新河西站	10	400	117	0
46092	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	133	0
46093	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	290	0
46094	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	147	0
46095	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	108	0
46096	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	95	0
46097	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	160	0
46098	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	160	0
46099	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	295	0
46100	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	116	0
46101	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	160	0
46102	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	243	0
46103	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	160	0
46104	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46105	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	160	0
46106	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	160	0
46107	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	320	0
46108	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	320	0
46109	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	320	0
46110	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	320	0
46111	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	320	0
46112	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	320	0
46113	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	320	0
46114	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	140	0
46115	阜宁	沟墩条岗东站2#变	10	400	287	0
46116	阜宁	沟墩条岗东站公变	10	400	186	0
46117	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	320	0
46118	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	254	0
46119	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	160	0
46120	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	167	0
46121	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	113	0
46122	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	30	0
46123	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46124	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	61	0
46125	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	52	0
46126	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	27	0
46127	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	28	0
46128	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	62	0
46129	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	142	0
46130	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	218	0
46131	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	150	0
46132	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	77	0
46133	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	49	0
46134	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	61	0
46135	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	320	0
46136	阜宁	沟墩三合新建东站	10	400	295	0
46137	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	400	121	0
46138	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	3	0
46139	阜宁	沟墩条海北站	10	400	295	0
46140	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	100	0
46141	阜宁	沟墩条海西站	10	200	160	0
46142	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46143	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	320	0
46144	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	267	0
46145	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	320	0
46146	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	320	0
46147	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	239	0
46148	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	320	0
46149	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	160	0
46150	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	320	0
46151	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	400	0
46152	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	320	0
46153	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	320	0
46154	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	160	0
46155	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	41	0
46156	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	320	0
46157	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	242	0
46158	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	97	0
46159	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	320	0
46160	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	48	0
46161	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46162	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	504	0
46163	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	400	0
46164	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	320	0
46165	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	298	0
46166	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	486	0
46167	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	320	0
46168	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	252	0
46169	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	304	0
46170	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	276	0
46171	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	76	0
46172	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	127	0
46173	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	77	0
46174	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	160	0
46175	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	2	0
46176	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	80	0
46177	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	504	0
46178	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	278	0
46179	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	320	0
46180	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46181	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	148	0
46182	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	39	0
46183	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	159	0
46184	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	101	0
46185	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	19	0
46186	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	93	0
46187	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	85	0
46188	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	320	0
46189	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	250	0
46190	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	121	0
46191	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	140	0
46192	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	245	0
46193	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	320	0
46194	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	504	0
46195	阜宁	沟墩公园公变	10	630	444	0
46196	阜宁	沟墩集合电站	10	200	160	0
46197	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	320	0
46198	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	320	0
46199	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46200	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	298	0
46201	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	320	0
46202	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	320	0
46203	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	320	0
46204	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	320	0
46205	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	320	0
46206	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	320	0
46207	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	230	0
46208	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	299	0
46209	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	320	0
46210	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	111	0
46211	阜宁	沟墩文化站变	10	400	320	0
46212	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	504	0
46213	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	504	0
46214	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	504	0
46215	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变配变配电变压器	10	630	504	0
46216	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
46217	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	400	0
46218	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46219	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	504	0
46220	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	504	0
46221	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	160	0
46222	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
46223	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	320	0
46224	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	307	0
46225	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	320	0
46226	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	252	0
46227	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
46228	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
46229	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
46230	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
46231	阜宁	古河1#箱式变	10	400	285	0
46232	阜宁	古河2组	10	200	95	0
46233	阜宁	古河3号变	10	400	320	0
46234	阜宁	古河二四组公变	10	315	215	0
46235	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	320	0
46236	阜宁	古河粮站变西	10	400	320	0
46237	阜宁	古河农电站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46238	阜宁	古河农电站新公变	10	630	498	0
46239	阜宁	古河小康路	10	400	320	0
46240	阜宁	古河小康路西	10	400	160	0
46241	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	320	0
46242	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	320	0
46243	阜宁	古河1#变西	10	400	320	0
46244	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	55	0
46245	阜宁	古河古河新站公变	10	200	160	0
46246	阜宁	古河居委会公变	10	400	306	0
46247	阜宁	古河利元三组	10	200	143	0
46248	阜宁	古河利元一组公变	10	200	148	0
46249	阜宁	古河利元一组西	10	200	110	0
46250	阜宁	古河南站北	10	400	320	0
46251	阜宁	古河南站公变	10	400	282	0
46252	阜宁	古河七八组公变	10	200	85	0
46253	阜宁	古河七组	10	400	320	0
46254	阜宁	古河镇利元三组东	10	400	271	0
46255	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	303	0
46256	阜宁	古河利元七组	10	200	22	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46257	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	150	0
46258	阜宁	古河利元西站公变	10	400	320	0
46259	阜宁	古河小刘东站北公变	10	200	69	0
46260	阜宁	古河小刘南站	10	400	299	0
46261	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	50	0
46262	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	160	0
46263	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	160	0
46264	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	278	0
46265	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	138	0
46266	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	160	0
46267	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	33	0
46268	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	160	0
46269	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	142	0
46270	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	136	0
46271	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	160	0
46272	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	160	0
46273	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	126	0
46274	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	253	0
46275	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46276	阜宁	古河姜王南站东	10	200	160	0
46277	阜宁	古河姜王南站公变	10	200	115	0
46278	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	141	0
46279	阜宁	古河姜王三组	10	400	320	0
46280	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	320	0
46281	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	133	0
46282	阜宁	古河联合东站公变	10	200	4	0
46283	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	131	0
46284	阜宁	古河联合南站公变	10	400	311	0
46285	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	99	0
46286	阜宁	古河联合西站公变	10	200	56	0
46287	阜宁	古河联合中站	10	200	140	0
46288	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	227	0
46289	阜宁	古河邵庄六组	10	400	320	0
46290	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	160	0
46291	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	320	0
46292	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	160	0
46293	阜宁	古河邵庄五组	10	400	289	0
46294	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46295	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	77	0
46296	阜宁	古河吴庄南站	10	200	95	0
46297	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	130	0
46298	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	101	0
46299	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	143	0
46300	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	307	0
46301	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	160	0
46302	阜宁	古河新民西站公变	10	200	113	0
46303	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	277	0
46304	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	130	0
46305	阜宁	古河镇联合东站1#变	10	200	160	0
46306	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	320	0
46307	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	243	0
46308	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	289	0
46309	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	160	0
46310	阜宁	古河会明东站公变	10	400	195	0
46311	阜宁	古河会明西站公变	10	400	223	0
46312	阜宁	古河会明西站南	10	400	253	0
46313	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46314	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	160	0
46315	阜宁	古河利元二组东	10	400	268	0
46316	阜宁	古河利元二组公变	10	400	290	0
46317	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	320	0
46318	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	160	0
46319	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	131	0
46320	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	166	0
46321	阜宁	古河刘候东站公变	10	200	160	0
46322	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	40	0
46323	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	129	0
46324	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	11	0
46325	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	241	0
46326	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	129	0
46327	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	254	0
46328	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	115	0
46329	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	141	0
46330	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	71	0
46331	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	105	0
46332	阜宁	古河西左北站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46333	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	113	0
46334	阜宁	古河小刘西站	10	200	160	0
46335	阜宁	古河新民东站公变	10	200	96	0
46336	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	160	0
46337	阜宁	古河新民三组	10	200	146	0
46338	阜宁	古河新民一组公变	10	200	160	0
46339	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	85	0
46340	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	150	0
46341	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	62	0
46342	阜宁	古河镇唐庄东站公变	10	200	100	0
46343	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	65	0
46344	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	107	0
46345	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	78	0
46346	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	145	0
46347	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	21	0
46348	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	82	0
46349	阜宁	古河镇新民四组	10	200	118	0
46350	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	119	0
46351	阜宁	古河一组公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46352	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	160	0
46353	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	320	0
46354	阜宁	古河康居工程	10	400	320	0
46355	阜宁	古河康居工程东	10	400	320	0
46356	阜宁	古河康居工程西	10	400	303	0
46357	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	261	0
46358	阜宁	古河西左1#公变	10	200	58	0
46359	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	181	0
46360	阜宁	古河西左东站公变(JN)	10	200	160	0
46361	阜宁	古河西左南站	10	400	310	0
46362	阜宁	古河西左西站南	10	400	320	0
46363	阜宁	古河西左西站西	10	200	129	0
46364	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	160	0
46365	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	302	0
46366	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	320	0
46367	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	313	0
46368	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	320	0
46369	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	96	0
46370	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	153	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46371	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	141	0
46372	阜宁	古河大冲西站北	10	200	52	0
46373	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	138	0
46374	阜宁	古河大冲西站南	10	200	120	0
46375	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	134	0
46376	阜宁	古河刘候北站	10	400	320	0
46377	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	37	0
46378	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	51	0
46379	阜宁	古河刘候志清1#变	10	200	149	0
46380	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	296	0
46381	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	119	0
46382	阜宁	古河前张北站北	10	315	225	0
46383	阜宁	古河前张北站公变	10	200	121	0
46384	阜宁	古河前张村站公变	10	200	135	0
46385	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	131	0
46386	阜宁	古河前张西站公变	10	400	270	0
46387	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	268	0
46388	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	120	0
46389	阜宁	古河人民北站东	10	200	27	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46390	阜宁	古河人民北站公变	10	200	67	0
46391	阜宁	古河人民槽沟洞公变	10	200	127	0
46392	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	142	0
46393	阜宁	古河人民东站公变	10	200	8	0
46394	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	201	0
46395	阜宁	古河人民西站公变	10	200	0	0
46396	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	208	0
46397	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	127	0
46398	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	225	0
46399	阜宁	古河西刘北站	10	200	160	0
46400	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	42	0
46401	阜宁	古河西刘新公变	10	400	242	0
46402	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	160	0
46403	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	299	0
46404	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	94	0
46405	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	320	0
46406	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	143	0
46407	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	67	0
46408	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	187	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46409	阜宁	古河镇前张四组	10	200	117	0
46410	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	16	0
46411	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	89	0
46412	阜宁	古河镇人民新站	10	200	84	0
46413	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	160	0
46414	阜宁	古河房吕东站1#变东	10	200	104	0
46415	阜宁	古河房吕东站公变	10	400	272	0
46416	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	75	0
46417	阜宁	古河房吕西站公变	10	200	141	0
46418	阜宁	古河李扬村站东	10	400	214	0
46419	阜宁	古河李扬西站西	10	200	139	0
46420	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	160	0
46421	阜宁	古河李杨村站西	10	200	150	0
46422	阜宁	古河李杨西站2#变	10	400	238	0
46423	阜宁	古河李杨西站公变	10	400	202	0
46424	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	160	0
46425	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	109	0
46426	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	69	0
46427	阜宁	古河陆冲2组	10	400	174	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46428	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	131	0
46429	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	10	0
46430	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	72	0
46431	阜宁	古河陆冲五组	10	400	224	0
46432	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	133	0
46433	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	24	0
46434	阜宁	古河神灯东站公变	10	200	75	0
46435	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	160	0
46436	阜宁	古河神墩村站1#变	10	400	53	0
46437	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	106	0
46438	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	47	0
46439	阜宁	古河神墩二组南	10	200	33	0
46440	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	111	0
46441	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	300	0
46442	阜宁	古河唐刘北站	10	200	48	0
46443	阜宁	古河唐刘村站公变	10	200	160	0
46444	阜宁	古河唐刘村站西	10	400	240	0
46445	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	160	0
46446	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46447	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	160	0
46448	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	218	0
46449	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	112	0
46450	阜宁	古河杨石西站北	10	200	160	0
46451	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	131	0
46452	阜宁	古河镇房吕东站1#变	10	200	122	0
46453	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	120	0
46454	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	138	0
46455	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	53	0
46456	阜宁	古河镇陆冲东站	10	400	283	0
46457	阜宁	古河镇陆冲东站东	10	200	118	0
46458	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	10	0
46459	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	309	0
46460	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	146	0
46461	阜宁	古河1#变	10	400	242	0
46462	阜宁	古河2#变	10	400	316	0
46463	阜宁	古河3#变北	10	200	160	0
46464	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	360	0
46465	阜宁	古河古颜七组北	10	200	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46466	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	259	0
46467	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	303	0
46468	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	320	0
46469	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	320	0
46470	阜宁	古河镇西街公变	10	400	320	0
46471	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	320	0
46472	阜宁	古河大许东站北	10	200	0	0
46473	阜宁	古河大许东站公变	10	200	19	0
46474	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	95	0
46475	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	124	0
46476	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	202	0
46477	阜宁	古河大许西站公变	10	200	160	0
46478	阜宁	古河大许西站西	10	200	36	0
46479	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	176	0
46480	阜宁	古河大许中站东	10	400	249	0
46481	阜宁	古河大许中站公变	10	400	240	0
46482	阜宁	古河高口东站东公变	10	200	138	0
46483	阜宁	古河高口东站公变	10	400	260	0
46484	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	309	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46485	阜宁	古河高口西站公变	10	400	234	0
46486	阜宁	古河小边村站公变	10	400	226	0
46487	阜宁	古河小许北站公变	10	200	142	0
46488	阜宁	古河小许村站北	10	400	267	0
46489	阜宁	古河小许村站公变	10	200	160	0
46490	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	320	0
46491	阜宁	古河小许东站北	10	400	270	0
46492	阜宁	古河小许东站公变	10	200	118	0
46493	阜宁	古河小许三组东	10	200	160	0
46494	阜宁	古河镇大许五组	10	400	221	0
46495	阜宁	古河镇高口北站	10	400	279	0
46496	阜宁	古河镇高口四组	10	400	244	0
46497	阜宁	古河镇小边西站	10	200	58	0
46498	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	320	0
46499	阜宁	古河镇小许三组	10	400	261	0
46500	阜宁	古河镇小许五组	10	400	320	0
46501	阜宁	古河岗东村站北	10	400	308	0
46502	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	139	0
46503	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	39	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46504	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	160	0
46505	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	160	0
46506	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	149	0
46507	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	134	0
46508	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	137	0
46509	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	135	0
46510	阜宁	古河神墩六组东	10	200	112	0
46511	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	160	0
46512	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	160	0
46513	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	93	0
46514	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	295	0
46515	阜宁	古河新岗东站1#变北	10	400	251	0
46516	阜宁	古河新岗东站公变	10	400	307	0
46517	阜宁	古河新岗东站南公变	10	200	51	0
46518	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	11	0
46519	阜宁	古河新岗三组	10	200	55	0
46520	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	72	0
46521	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	141	0
46522	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	83	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46523	阜宁	古河严舍村站北	10	400	297	0
46524	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	160	0
46525	阜宁	古河严舍南站	10	200	112	0
46526	阜宁	古河严舍南站北	10	200	141	0
46527	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	143	0
46528	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	147	0
46529	阜宁	古河镇岗东村站1#变	10	200	122	0
46530	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	8	0
46531	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	147	0
46532	阜宁	古河镇新岗东站1#变	10	400	232	0
46533	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	92	0
46534	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	143	0
46535	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	292	0
46536	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	142	0
46537	阜宁	古河左扬南站北	10	200	110	0
46538	阜宁	古河左阳1#变	10	200	22	0
46539	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	146	0
46540	阜宁	古河左杨北站南公变	10	315	107	0
46541	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46542	阜宁	古河左杨村南站公变	10	400	254	0
46543	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	160	0
46544	阜宁	古河秦庄3组	10	200	160	0
46545	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	160	0
46546	阜宁	古河秦庄9.10组北	10	200	92	0
46547	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	153	0
46548	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	160	0
46549	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	320	0
46550	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	160	0
46551	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	160	0
46552	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	222	0
46553	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	320	0
46554	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	154	0
46555	阜宁	古河洋桥村站	10	200	117	0
46556	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	160	0
46557	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	320	0
46558	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	504	0
46559	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	160	0
46560	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46561	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	118	0
46562	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	249	0
46563	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	145	0
46564	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	304	0
46565	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	56	0
46566	阜宁	古河张李北站公变	10	200	160	0
46567	阜宁	古河张李北站南	10	400	292	0
46568	阜宁	古河张李三组北	10	200	148	0
46569	阜宁	古河张李三组公变	10	200	133	0
46570	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	160	0
46571	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	110	0
46572	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	92	0
46573	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	58	0
46574	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	320	0
46575	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	320	0
46576	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	160	0
46577	阜宁	张李1#公变	10	200	135	0
46578	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	133	0
46579	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46580	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	309	0
46581	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	20	0
46582	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	320	0
46583	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	225	0
46584	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	320	0
46585	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	320	0
46586	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	62	0
46587	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	149	0
46588	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	234	0
46589	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	54	0
46590	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	279	0
46591	阜宁	古河中桥1.7.9组南	10	200	120	0
46592	阜宁	古河中桥2组东	10	400	258	0
46593	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	109	0
46594	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	320	0
46595	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	143	0
46596	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	280	0
46597	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	320	0
46598	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	122	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46599	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	320	0
46600	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	130	0
46601	阜宁	古河中桥四组	10	200	152	0
46602	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	158	0
46603	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	320	0
46604	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	160	0
46605	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	320	0
46606	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	314	0
46607	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	160	0
46608	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	259	0
46609	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	239	0
46610	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	70	0
46611	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	146	0
46612	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	30	0
46613	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	168	0
46614	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	6	0
46615	阜宁	郭墅纬二路1#公变	10	400	320	0
46616	阜宁	郭墅许祝东站1#变（北）	10	200	149	0
46617	阜宁	郭墅许祝东站2#变（南）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46618	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	173	0
46619	阜宁	郭墅许祝东站新增公变	10	400	135	0
46620	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	148	0
46621	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	160	0
46622	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	320	0
46623	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	117	0
46624	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	74	0
46625	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	265	0
46626	阜宁	郭墅许庄北站新增	10	200	11	0
46627	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	320	0
46628	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	320	0
46629	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	320	0
46630	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	500	400	0
46631	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	500	400	0
46632	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	320	0
46633	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	320	0
46634	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	320	0
46635	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	312	0
46636	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46637	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	504	0
46638	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	320	0
46639	阜宁	郭墅刘河东站公变	10	200	160	0
46640	阜宁	郭墅刘河东站新增	10	400	320	0
46641	阜宁	郭墅刘河东站一组	10	200	143	0
46642	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	320	0
46643	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	320	0
46644	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	313	0
46645	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	160	0
46646	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	320	0
46647	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	157	0
46648	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	160	0
46649	阜宁	郭墅郑舍东站公变	10	200	160	0
46650	阜宁	郭墅郑舍中站公变	10	200	117	0
46651	阜宁	郭墅汇鑫路1#公变	10	400	319	0
46652	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	160	0
46653	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	160	0
46654	阜宁	郭墅曹圩中站公变	10	200	160	0
46655	阜宁	郭墅堤防管理所	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46656	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	32	0
46657	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	72	0
46658	阜宁	郭墅刘河中站1#变	10	200	158	0
46659	阜宁	郭墅刘河中站公变	10	400	280	0
46660	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	160	0
46661	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	160	0
46662	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	69	0
46663	阜宁	郭墅西北一组	10	500	311	0
46664	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	320	0
46665	阜宁	郭墅兴南二组东公变	10	200	160	0
46666	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	320	0
46667	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	129	0
46668	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	160	0
46669	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	0	0
46670	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	0	0
46671	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	0	0
46672	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	0	0
46673	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	0	0
46674	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46675	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	0	0
46676	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	0	0
46677	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	0	0
46678	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	0	0
46679	阜宁	郭墅戴舍东站1#变	10	400	0	0
46680	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	0	0
46681	阜宁	郭墅戴舍东站新增	10	200	0	0
46682	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	0	0
46683	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	0	0
46684	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	0	0
46685	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	0	0
46686	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	0	0
46687	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	0	0
46688	阜宁	郭墅东唐东站公变	10	400	0	0
46689	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	0	0
46690	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	0	0
46691	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	0	0
46692	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	0	0
46693	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46694	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	0	0
46695	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	0	0
46696	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	0	0
46697	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	0	0
46698	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	0	0
46699	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	0	0
46700	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	0	0
46701	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	0	0
46702	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	0	0
46703	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	0	0
46704	阜宁	郭墅唐东东站公变	10	200	0	0
46705	阜宁	郭墅唐西东站公变	10	400	0	0
46706	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	0	0
46707	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	0	0
46708	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	0	0
46709	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	0	0
46710	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	0	0
46711	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	0	0
46712	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46713	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	0	0
46714	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	0	0
46715	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	0	0
46716	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	149	0
46717	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	129	0
46718	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	3	0
46719	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	96	0
46720	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	159	0
46721	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	201	0
46722	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	213	0
46723	阜宁	郭墅陡沟东站公变	10	400	74	0
46724	阜宁	郭墅陡沟东站新增	10	400	48	0
46725	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	125	0
46726	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	0	0
46727	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	270	0
46728	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	91	0
46729	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	212	0
46730	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	292	0
46731	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46732	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	160	0
46733	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	0	0
46734	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	80	0
46735	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	266	0
46736	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	288	0
46737	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	132	0
46738	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	43	0
46739	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	203	0
46740	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	215	0
46741	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	34	0
46742	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	55	0
46743	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	191	0
46744	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	42	0
46745	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	25	0
46746	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	0	0
46747	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	112	0
46748	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	267	0
46749	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	261	0
46750	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	43	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46751	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	170	0
46752	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	148	0
46753	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	100	0
46754	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	264	0
46755	阜宁	郭墅张庄东站公变	10	400	320	0
46756	阜宁	郭墅张庄东站新增变	10	400	320	0
46757	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	180	0
46758	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	159	0
46759	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	320	0
46760	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	252	0
46761	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	165	0
46762	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	276	0
46763	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	295	0
46764	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	114	0
46765	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	177	0
46766	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	297	0
46767	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	244	0
46768	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	504	0
46769	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46770	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	400	0
46771	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	320	0
46772	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	320	0
46773	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	320	0
46774	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	320	0
46775	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	320	0
46776	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	320	0
46777	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	320	0
46778	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	504	0
46779	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	504	0
46780	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	504	0
46781	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	504	0
46782	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	504	0
46783	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	504	0
46784	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	504	0
46785	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	504	0
46786	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	160	0
46787	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	160	0
46788	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46789	阜宁	郭墅张庄东站2#变	10	400	303	0
46790	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	640	0
46791	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	640	0
46792	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	640	0
46793	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	640	0
46794	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	160	0
46795	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	260	0
46796	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	268	0
46797	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	292	0
46798	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	400	0
46799	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	302	0
46800	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	298	0
46801	阜宁	郭墅供电所4#公变	10	200	160	0
46802	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	160	0
46803	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	302	0
46804	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	400	0
46805	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	214	0
46806	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	298	0
46807	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46808	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	176	0
46809	阜宁	郭墅农民街西站1#变	10	400	276	0
46810	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	320	0
46811	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	320	0
46812	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	320	0
46813	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	320	0
46814	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	320	0
46815	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	160	0
46816	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	0	0
46817	阜宁	郭墅王庄东站公变	10	200	28	0
46818	阜宁	郭墅王庄东站新增公变	10	200	82	0
46819	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	62	0
46820	阜宁	郭墅王庄南站公变	10	200	149	0
46821	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	17	0
46822	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	0	0
46823	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	0	0
46824	阜宁	郭墅王庄西站公变	10	200	92	0
46825	阜宁	郭墅向阳路1#变	10	400	320	0
46826	阜宁	郭墅向阳路2#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46827	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	200	0
46828	阜宁	郭墅张庄北站公变	10	400	249	0
46829	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	9	0
46830	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	200	147	0
46831	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	305	0
46832	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	137	0
46833	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	298	0
46834	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	280	0
46835	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	312	0
46836	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	504	0
46837	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	320	0
46838	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	305	0
46839	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	286	0
46840	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	112	0
46841	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	243	0
46842	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	181	0
46843	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	206	0
46844	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	504	0
46845	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46846	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	320	0
46847	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	400	0
46848	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	288	0
46849	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	320	0
46850	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	320	0
46851	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	273	0
46852	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	200	160	0
46853	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	317	0
46854	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	314	0
46855	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	268	0
46856	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	97	0
46857	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	4	0
46858	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	320	0
46859	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	160	0
46860	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	504	0
46861	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
46862	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	140	0
46863	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	160	0
46864	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46865	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	160	0
46866	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	160	0
46867	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	160	0
46868	阜宁	郭墅向阳大道1#变	10	400	320	0
46869	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	320	0
46870	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	320	0
46871	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	160	0
46872	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	158	0
46873	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	320	0
46874	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	41	0
46875	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	191	0
46876	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	298	0
46877	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	196	0
46878	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	196	0
46879	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	155	0
46880	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	320	0
46881	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	320	0
46882	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	304	0
46883	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46884	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	320	0
46885	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	305	0
46886	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	136	0
46887	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	132	0
46888	阜宁	郭墅张乔东站公变	10	200	145	0
46889	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	277	0
46890	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	18	0
46891	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	183	0
46892	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	160	0
46893	阜宁	罗桥东场九组	10	400	271	0
46894	阜宁	罗桥东风东站3#公变	10	400	258	0
46895	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	274	0
46896	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	291	0
46897	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	162	0
46898	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	305	0
46899	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	288	0
46900	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	291	0
46901	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	233	0
46902	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46903	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	253	0
46904	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	144	0
46905	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	257	0
46906	阜宁	罗桥乡风谷东风东站变	10	400	309	0
46907	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	150	0
46908	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	252	0
46909	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	283	0
46910	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	320	0
46911	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	149	0
46912	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	46	0
46913	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	320	0
46914	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	320	0
46915	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	320	0
46916	阜宁	罗桥镇风谷桥北1#变	10	400	279	0
46917	阜宁	罗桥镇风谷桥北2#变	10	400	298	0
46918	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	246	0
46919	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	271	0
46920	阜宁	大赵二组	10	400	261	0
46921	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46922	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	291	0
46923	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	84	0
46924	阜宁	罗桥东风东站2#公变	10	400	320	0
46925	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	67	0
46926	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	320	0
46927	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	0	0
46928	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	280	0
46929	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	276	0
46930	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	182	0
46931	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	300	0
46932	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	276	0
46933	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	186	0
46934	阜宁	罗桥乡风谷东场四组变	10	400	320	0
46935	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	186	0
46936	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	40	0
46937	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	244	0
46938	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	206	0
46939	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	119	0
46940	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	237	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46941	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	57	0
46942	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	93	0
46943	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	203	0
46944	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	137	0
46945	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	140	0
46946	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	182	0
46947	阜宁	罗桥镇复兴东站	10	200	20	0
46948	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	190	0
46949	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	304	0
46950	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	320	0
46951	阜宁	沈顾九组	10	400	256	0
46952	阜宁	张余四组公变	10	400	229	0
46953	阜宁	金韩一二组	10	400	136	0
46954	阜宁	罗桥安马东站变	10	400	289	0
46955	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	4	0
46956	阜宁	罗桥安马西站变	10	400	305	0
46957	阜宁	罗桥安马中站变	10	400	304	0
46958	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	306	0
46959	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	181	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46960	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	142	0
46961	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	0	0
46962	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	189	0
46963	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	213	0
46964	阜宁	罗桥何李四组	10	400	195	0
46965	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	80	0
46966	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	41	0
46967	阜宁	罗桥金韩东站公变	10	200	27	0
46968	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	163	0
46969	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	83	0
46970	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	205	0
46971	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	56	0
46972	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	138	0
46973	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	123	0
46974	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	400	139	0
46975	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	71	0
46976	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	37	0
46977	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	254	0
46978	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	180	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46979	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	169	0
46980	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	43	0
46981	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	35	0
46982	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	280	0
46983	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	258	0
46984	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	114	0
46985	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	211	0
46986	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	274	0
46987	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	119	0
46988	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	115	0
46989	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	118	0
46990	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	282	0
46991	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	134	0
46992	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	294	0
46993	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	252	0
46994	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	160	0
46995	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	95	0
46996	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	279	0
46997	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	288	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46998	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	141	0
46999	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	97	0
47000	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	118	0
47001	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	286	0
47002	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	108	0
47003	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	1	0
47004	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	82	0
47005	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	75	0
47006	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	1	0
47007	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	308	0
47008	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	308	0
47009	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	320	0
47010	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	160	0
47011	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	77	0
47012	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	196	0
47013	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	88	0
47014	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	99	0
47015	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	138	0
47016	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	238	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47017	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	229	0
47018	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	269	0
47019	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	305	0
47020	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	173	0
47021	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	157	0
47022	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	170	0
47023	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	176	0
47024	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	170	0
47025	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	29	0
47026	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	74	0
47027	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	251	0
47028	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	182	0
47029	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	0	0
47030	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	295	0
47031	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	66	0
47032	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	237	0
47033	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	167	0
47034	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	7	0
47035	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	245	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47036	阜宁	反身五组配变	10	200	49	0
47037	阜宁	罗桥翻身东堆公变	10	200	160	0
47038	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	90	0
47039	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	52	0
47040	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	87	0
47041	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	139	0
47042	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	163	0
47043	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	33	0
47044	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	202	0
47045	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	69	0
47046	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	284	0
47047	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	294	0
47048	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	142	0
47049	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	196	0
47050	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	111	0
47051	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	82	0
47052	阜宁	罗桥青二中站	10	400	268	0
47053	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	320	0
47054	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	311	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47055	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	290	0
47056	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	320	0
47057	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	84	0
47058	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	320	0
47059	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	147	0
47060	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	320	0
47061	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	172	0
47062	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	277	0
47063	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	315	0
47064	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	124	0
47065	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	245	0
47066	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	320	0
47067	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	320	0
47068	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	313	0
47069	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	301	0
47070	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	271	0
47071	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	171	0
47072	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	196	0
47073	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47074	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	241	0
47075	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	58	0
47076	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	92	0
47077	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	121	0
47078	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	131	0
47079	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	130	0
47080	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	191	0
47081	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	320	0
47082	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	312	0
47083	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	320	0
47084	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	90	0
47085	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	101	0
47086	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	320	0
47087	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	295	0
47088	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	319	0
47089	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	320	0
47090	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	303	0
47091	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	299	0
47092	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	308	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47093	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	211	0
47094	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	295	0
47095	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	302	0
47096	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	96	0
47097	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	241	0
47098	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	221	0
47099	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	9	0
47100	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	320	0
47101	阜宁	罗桥镇中心东站分流	10	400	201	0
47102	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	285	0
47103	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	175	0
47104	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	295	0
47105	阜宁	罗桥镇中心中站配变分流	10	400	222	0
47106	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	19	0
47107	阜宁	罗桥中心东站东公变	10	200	140	0
47108	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	295	0
47109	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	120	0
47110	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	88	0
47111	阜宁	罗桥中心中站变	10	400	264	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47112	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	16	0
47113	阜宁	罗桥东风三组	10	400	176	0
47114	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	142	0
47115	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	317	0
47116	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	37	0
47117	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	0	0
47118	阜宁	罗桥乡东风村南站	10	400	151	0
47119	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	138	0
47120	阜宁	罗桥乡洪桥村东站	10	200	156	0
47121	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	400	137	0
47122	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	0	0
47123	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	131	0
47124	阜宁	罗桥乡候庄村东站	10	200	72	0
47125	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	143	0
47126	阜宁	罗桥乡候庄村中站	10	400	157	0
47127	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	153	0
47128	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	160	0
47129	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	153	0
47130	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47131	阜宁	罗桥镇候庄东站分流	10	400	171	0
47132	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	320	0
47133	阜宁	罗桥镇候庄西站分流	10	400	320	0
47134	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	160	0
47135	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	163	0
47136	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	24	0
47137	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	160	0
47138	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	152	0
47139	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	320	0
47140	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	320	0
47141	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	192	0
47142	阜宁	罗桥干东东站变	10	400	277	0
47143	阜宁	罗桥干东南站	10	400	262	0
47144	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	244	0
47145	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	261	0
47146	阜宁	罗桥干口七组	10	400	180	0
47147	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	238	0
47148	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	143	0
47149	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47150	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	188	0
47151	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	205	0
47152	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	200	0
47153	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	320	0
47154	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	40	0
47155	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	133	0
47156	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	87	0
47157	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	320	0
47158	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	42	0
47159	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	251	0
47160	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	320	0
47161	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	320	0
47162	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	320	0
47163	阜宁	罗桥镇干东东站分流	10	400	290	0
47164	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	320	0
47165	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	300	0
47166	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	163	0
47167	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	308	0
47168	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	309	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47169	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	320	0
47170	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	149	0
47171	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	241	0
47172	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	229	0
47173	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	130	0
47174	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	303	0
47175	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	41	0
47176	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	241	0
47177	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	256	0
47178	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	223	0
47179	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	152	0
47180	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	173	0
47181	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	150	0
47182	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	306	0
47183	阜宁	罗桥陈未东站变	10	200	146	0
47184	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	310	0
47185	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	125	0
47186	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	58	0
47187	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	400	251	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47188	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	67	0
47189	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	151	0
47190	阜宁	罗桥光明小区1#公变	10	200	139	0
47191	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	320	0
47192	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	160	0
47193	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	160	0
47194	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	82	0
47195	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	299	0
47196	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	191	0
47197	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	160	0
47198	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	290	0
47199	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	309	0
47200	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	112	0
47201	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	282	0
47202	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	126	0
47203	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	11	0
47204	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	218	0
47205	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	169	0
47206	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	313	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47207	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	307	0
47208	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	226	0
47209	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	451	0
47210	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	275	0
47211	阜宁	罗桥四组变	10	400	238	0
47212	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	320	0
47213	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	307	0
47214	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	496	0
47215	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	297	0
47216	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	308	0
47217	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	320	0
47218	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	320	0
47219	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	504	0
47220	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	320	0
47221	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	36	0
47222	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	161	0
47223	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	400	282	0
47224	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	278	0
47225	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	311	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47226	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	320	0
47227	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	300	0
47228	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	320	0
47229	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	242	0
47230	阜宁	滨湖时代1#配电室1#变	10	800	640	0
47231	阜宁	滨湖时代1#配电室3#变	10	800	640	0
47232	阜宁	滨湖时代2#配电室5#变	10	800	640	0
47233	阜宁	滨湖时代2#配电室7#变	10	800	640	0
47234	阜宁	唐城配电房1#变压器	10	800	640	0
47235	阜宁	唐城配电房2#变压器	10	800	640	0
47236	阜宁	唐城配电房3#变压器	10	800	640	0
47237	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	640	0
47238	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	640	0
47239	阜宁	栋梁名府开关站2#变	10	800	640	0
47240	阜宁	栋梁名府开关站4#变	10	800	640	0
47241	阜宁	施庄北陈村1.2组公变	10	200	160	0
47242	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	400	320	0
47243	阜宁	施庄北陈村4组公变	10	400	320	0
47244	阜宁	施庄北陈二组公变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47245	阜宁	施庄北陈一组公变	10	200	146	0
47246	阜宁	施庄邓灶村四、五组公变	10	200	160	0
47247	阜宁	施庄邓灶小区箱变453001	10	630	504	0
47248	阜宁	施庄董路一组公变	10	200	53	0
47249	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	170	0
47250	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	160	0
47251	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	320	0
47252	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	320	0
47253	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	504	0
47254	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北）002	10	630	504	0
47255	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北）000127005	10	630	504	0
47256	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	499	0
47257	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	504	0
47258	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	504	0
47259	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	320	0
47260	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	800	0
47261	阜宁	施庄阜宁开发区骥超居委会公变	10	630	504	0
47262	阜宁	施庄南苑小区(一期）1#配电室1#变	10	1000	800	0
47263	阜宁	施庄南苑小区(一期）1#箱公变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47264	阜宁	施庄南苑小区(一期）2#配电室2#箱变	10	1000	800	0
47265	阜宁	施庄南苑小区(一期）3#箱公变	10	630	504	0
47266	阜宁	施庄南苑小区(一期）4#箱公变	10	630	504	0
47267	阜宁	施庄南苑小区(一期）5#箱公变	10	630	504	0
47268	阜宁	施庄南苑小区(一期）6#箱公变	10	630	504	0
47269	阜宁	施庄南苑小区(一期）7#箱公变	10	630	504	0
47270	阜宁	施庄南苑小区(一期）8#箱公变	10	630	504	0
47271	阜宁	施庄南苑小区1#配电室2#变	10	1000	800	0
47272	阜宁	施庄镇南苑小区2#配电房配变配电变压器	10	630	504	0
47273	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	320	0
47274	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	320	0
47275	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	36	0
47276	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	106	0
47277	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	159	0
47278	阜宁	施庄戴坎村四.五组公变	10	200	101	0
47279	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	139	0
47280	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	400	273	0
47281	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	104	0
47282	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47283	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	51	0
47284	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	175	0
47285	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	109	0
47286	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	320	0
47287	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	91	0
47288	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	160	0
47289	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	160	0
47290	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	200	160	0
47291	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	160	0
47292	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	400	320	0
47293	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	160	0
47294	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	504	0
47295	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	504	0
47296	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	160	0
47297	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	504	0
47298	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	160	0
47299	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	160	0
47300	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	160	0
47301	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47302	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	160	0
47303	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	160	0
47304	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	160	0
47305	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	160	0
47306	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	160	0
47307	阜宁	施庄必余村自来水（1.2组）公变	10	200	160	0
47308	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	160	0
47309	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	126	0
47310	阜宁	施庄三联村4.5组公变	10	200	160	0
47311	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	160	0
47312	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	160	0
47313	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	504	0
47314	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	800	0
47315	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	800	0
47316	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	320	0
47317	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	320	0
47318	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	320	0
47319	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	320	0
47320	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47321	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	504	0
47322	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	504	0
47323	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	504	0
47324	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	640	0
47325	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	640	0
47326	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	504	0
47327	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	800	0
47328	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	504	0
47329	阜宁	施庄东元村四.五组公变	10	200	130	0
47330	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	140	0
47331	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	160	0
47332	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	87	0
47333	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	82	0
47334	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	44	0
47335	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	160	0
47336	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	400	320	0
47337	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	160	0
47338	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	160	0
47339	阜宁	施庄供电所公变	10	400	206	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47340	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	160	0
47341	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	76	0
47342	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	80	0
47343	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	160	0
47344	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	144	0
47345	阜宁	施庄6#变	10	500	400	0
47346	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	400	320	0
47347	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	320	0
47348	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	320	0
47349	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	504	0
47350	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	320	0
47351	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	504	0
47352	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	320	0
47353	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	160	0
47354	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	320	0
47355	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	320	0
47356	阜宁	施庄南顾3.4组1公变	10	400	320	0
47357	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	400	0
47358	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	45	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47359	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	122	0
47360	阜宁	施庄四组公变	10	400	301	0
47361	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	320	0
47362	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	504	0
47363	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	504	0
47364	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	504	0
47365	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	504	0
47366	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	504	0
47367	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	504	0
47368	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	800	0
47369	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	800	0
47370	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	504	0
47371	阜宁	施庄小街10#变	10	400	320	0
47372	阜宁	施庄小街11#变	10	400	320	0
47373	阜宁	施庄小街12#变	10	400	190	0
47374	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	309	0
47375	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	320	0
47376	阜宁	施庄小街7#变	10	400	320	0
47377	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	306	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47378	阜宁	施庄小街9#变	10	400	320	0
47379	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	287	0
47380	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	320	0
47381	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	320	0
47382	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	640	0
47383	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	640	0
47384	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	640	0
47385	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	640	0
47386	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	640	0
47387	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	640	0
47388	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	640	0
47389	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	640	0
47390	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	640	0
47391	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	640	0
47392	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	640	0
47393	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	640	0
47394	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	640	0
47395	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	640	0
47396	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	632	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47397	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	640	0
47398	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	640	0
47399	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	640	0
47400	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	800	0
47401	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	800	0
47402	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	800	0
47403	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	800	0
47404	阜宁	施庄南苑小区(二期）1#箱变022	10	630	504	0
47405	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	800	0
47406	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	800	0
47407	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	400	0
47408	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	504	0
47409	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	504	0
47410	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	504	0
47411	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	504	0
47412	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	504	0
47413	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	504	0
47414	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	504	0
47415	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47416	阜宁	供电所2#箱变	10	400	320	0
47417	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	504	0
47418	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	640	0
47419	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	504	0
47420	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	504	0
47421	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	504	0
47422	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	320	0
47423	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	504	0
47424	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	640	0
47425	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	800	0
47426	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	800	0
47427	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	640	0
47428	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	320	0
47429	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	640	0
47430	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	640	0
47431	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	640	0
47432	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	640	0
47433	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	400	0
47434	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47435	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	640	0
47436	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	640	0
47437	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	640	0
47438	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	640	0
47439	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	0
47440	阜宁	滨湖时代1#配电室2#变	10	800	640	0
47441	阜宁	滨湖时代1#配电室4#变	10	800	640	0
47442	阜宁	滨湖时代2#配电室6#变	10	800	640	0
47443	阜宁	滨湖时代2#配电室8#变	10	800	640	0
47444	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	800	0
47445	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	800	0
47446	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	640	0
47447	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	640	0
47448	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	640	0
47449	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	640	0
47450	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	640	0
47451	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	640	0
47452	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2配电变压器	10	800	640	0
47453	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47454	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	504	0
47455	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	504	0
47456	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	504	0
47457	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	640	0
47458	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	640	0
47459	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	640	0
47460	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	640	0
47461	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	504	0
47462	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	504	0
47463	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	504	0
47464	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	504	0
47465	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	504	0
47466	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	504	0
47467	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	504	0
47468	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	504	0
47469	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	504	0
47470	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	504	0
47471	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	640	0
47472	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47473	阜宁	学府壹号1#配电室2#变	10	1000	800	211
47474	阜宁	学府壹号1#配电室4#变	10	1000	800	211
47475	阜宁	学府壹号2#配电室6#变	10	1000	800	211
47476	阜宁	学府壹号2#配电室8#变	10	1000	800	211
47477	阜宁	学府壹号2#箱变	10	630	504	211
47478	阜宁	学府壹号3#配电室10#变	10	1000	800	211
47479	阜宁	学府壹号3#配电室12#变	10	1000	800	211
47480	阜宁	学府壹号4#配电室14#变	10	1000	800	211
47481	阜宁	学府壹号4#配电室16#变	10	1000	800	211
47482	阜宁	学府壹号5#配电室18#变	10	1000	800	211
47483	阜宁	学府壹号5#配电室20#变	10	1000	800	211
47484	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	504	0
47485	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	504	0
47486	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	504	0
47487	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	800	0
47488	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	800	0
47489	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	504	0
47490	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	504	0
47491	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47492	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	504	0
47493	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	504	0
47494	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	504	0
47495	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	504	0
47496	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	504	0
47497	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	504	0
47498	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	504	0
47499	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	0
47500	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	160	0
47501	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	160	0
47502	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	160	0
47503	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	160	0
47504	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	306	0
47505	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	160	0
47506	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	160	0
47507	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	160	0
47508	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	483	0
47509	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	160	0
47510	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47511	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	320	0
47512	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	160	0
47513	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	149	0
47514	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	160	0
47515	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	160	0
47516	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	160	0
47517	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	160	0
47518	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	160	0
47519	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	160	0
47520	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	160	0
47521	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	160	0
47522	阜宁	书香里1#配电房1#变	10	630	504	211
47523	阜宁	书香里1#配电房2#变	10	630	504	211
47524	阜宁	书香里1#配电房3#变	10	630	504	211
47525	阜宁	书香里1#配电房4#变	10	630	504	211
47526	阜宁	书香里2#配电房5#变	10	800	640	211
47527	阜宁	书香里2#配电房6#变	10	800	640	211
47528	阜宁	新宇书香里3#配电房1#变	10	800	640	211
47529	阜宁	新宇书香里3#配电房2#变	10	800	640	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47530	阜宁	新宇书香里3#配电房3#变	10	800	640	211
47531	阜宁	新宇书香里3#配电房4#变	10	800	640	211
47532	阜宁	施庄（喻口小街）沙冈西站公变	10	200	160	160
47533	阜宁	施庄风岗一二组公变	10	400	320	211
47534	阜宁	施庄岗北二三组公变	10	200	148	148
47535	阜宁	施庄沙冈四组公变	10	200	160	160
47536	阜宁	施庄沙岗七组变	10	500	400	211
47537	阜宁	施庄沙岗三组1#公变	10	400	320	211
47538	阜宁	施庄沙岗五组1#公变	10	200	160	160
47539	阜宁	施庄社区喻口六组公变	10	400	320	211
47540	阜宁	施庄喻口花园（三期）1#配电房兼开关站1#变	10	630	504	211
47541	阜宁	施庄喻口花园（三期）2#配电房3#变	10	630	504	211
47542	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房1#变	10	630	504	211
47543	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房2#变	10	630	504	211
47544	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房3#变	10	630	504	211
47545	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房4#变	10	630	504	211
47546	阜宁	施庄喻口六九组公变	10	200	160	160
47547	阜宁	施庄喻口四五组公变	10	200	160	160
47548	阜宁	施庄喻口五十组公变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47549	阜宁	施庄喻口五组	10	400	320	211
47550	阜宁	施庄喻口小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	211
47551	阜宁	施庄喻口小街箱变配电变压器	10	630	504	211
47552	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	160	160
47553	阜宁	施庄镇喻口小区1#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	211
47554	阜宁	施庄镇喻口小区2#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	211
47555	阜宁	施庄厦门花苑1#箱变配电变压器	10	800	640	211
47556	阜宁	施庄镇厦门花苑2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	211
47557	阜宁	施庄镇厦门花苑3#箱变变压器配电变压器	10	800	640	211
47558	阜宁	施庄镇厦门花苑4#箱变变压器配电变压器	10	800	640	211
47559	阜宁	学府壹号1#配电室1#变	10	1000	800	211
47560	阜宁	学府壹号1#配电室3#变	10	1000	800	211
47561	阜宁	学府壹号1#箱变	10	1000	800	211
47562	阜宁	学府壹号2#配电室5#变	10	1000	800	211
47563	阜宁	学府壹号2#配电室7#变	10	1000	800	211
47564	阜宁	学府壹号3#配电室11#变	10	1000	800	211
47565	阜宁	学府壹号3#配电室9#变	10	1000	800	211
47566	阜宁	学府壹号4#配电室13#变	10	1000	800	211
47567	阜宁	学府壹号4#配电室15#变	10	1000	800	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47568	阜宁	学府壹号5#配电室17#变	10	1000	800	211
47569	阜宁	学府壹号5#配电室19#变	10	1000	800	211
47570	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	141	0
47571	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	302	0
47572	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	320	0
47573	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	160	0
47574	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	160	0
47575	阜宁	配电房中星嘉园1#主变配电变压器配电变压器	10	630	504	211
47576	阜宁	清华园2#配电室1#变压器	10	630	504	211
47577	阜宁	清华园2#配电室2#变压器	10	630	504	211
47578	阜宁	清华园2#配电室3#变压器	10	630	504	211
47579	阜宁	清华园2#配电室4#变压器	10	630	504	211
47580	阜宁	施庄盐阜清华园小区4#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	211
47581	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站1#变配电变压器	10	800	640	211
47582	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站2#变配电变压器	10	800	640	211
47583	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站3#变配电变压器	10	800	640	211
47584	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站4#变配电变压器	10	800	640	211
47585	阜宁	施庄砚台村东站1#公变	10	200	160	160
47586	阜宁	施庄砚台村东站公变	10	400	320	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47587	阜宁	施庄砚台村西站公变	10	400	320	211
47588	阜宁	施庄中星嘉园1#箱变变压器配电变压器	10	800	640	211
47589	阜宁	施庄中星嘉园2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	211
47590	阜宁	施庄中星嘉园3#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	211
47591	阜宁	中星嘉园2#主变配电变压器配电变压器	10	800	640	211
47592	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	160	0
47593	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	160	0
47594	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	160	0
47595	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	160	0
47596	阜宁	施庄冈南村1.2.8组公变	10	200	40	0
47597	阜宁	施庄冈南村六.七组公变	10	200	37	0
47598	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	90	0
47599	阜宁	施庄冈缺村3.4组（东站）公变	10	200	144	0
47600	阜宁	施庄冈缺村5.6.7.8组西站公变	10	200	81	0
47601	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	96	0
47602	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	85	0
47603	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	179	0
47604	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	160	0
47605	阜宁	施庄岗缺5.6.7.8组1#公变	10	200	6	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47606	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	209	0
47607	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	86	0
47608	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	160	0
47609	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	160	0
47610	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	106	0
47611	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	314	0
47612	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	320	0
47613	阜宁	施庄两合村1.11组公变	10	200	99	0
47614	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	138	0
47615	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	320	0
47616	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	320	0
47617	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	122	0
47618	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	127	0
47619	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	114	0
47620	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	292	0
47621	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	320	0
47622	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	320	0
47623	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	160	0
47624	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	170	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47625	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	151	0
47626	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	53	0
47627	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	371	0
47628	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	320	0
47629	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	320	0
47630	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	320	0
47631	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	504	0
47632	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	640	0
47633	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	320	0
47634	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	400	0
47635	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	504	0
47636	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	504	0
47637	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	504	0
47638	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	504	0
47639	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	485	0
47640	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	98	0
47641	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	311	0
47642	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	252	0
47643	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47644	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	209	0
47645	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	320	0
47646	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	268	0
47647	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	320	0
47648	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	277	0
47649	阜宁	吴滩西河东站	10	200	160	0
47650	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	320	0
47651	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	143	0
47652	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	245	0
47653	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	400	0
47654	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	214	0
47655	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	204	0
47656	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	112	0
47657	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	320	0
47658	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	320	0
47659	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	4	0
47660	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	388	0
47661	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	297	0
47662	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	305	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47663	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	320	0
47664	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	300	0
47665	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	105	0
47666	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	306	0
47667	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
47668	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	307	0
47669	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	320	0
47670	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	320	0
47671	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	320	0
47672	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	59	0
47673	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	160	0
47674	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	48	0
47675	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	236	0
47676	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	116	0
47677	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	94	0
47678	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	282	0
47679	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	32	0
47680	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	93	0
47681	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47682	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	316	0
47683	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	68	0
47684	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	94	0
47685	阜宁	吴滩蔡河中站公变	10	200	128	0
47686	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	75	0
47687	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	121	0
47688	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	140	0
47689	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	168	0
47690	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	160	0
47691	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	84	0
47692	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	21	0
47693	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	11	0
47694	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	153	0
47695	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	161	0
47696	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	231	0
47697	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	320	0
47698	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	320	0
47699	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	320	0
47700	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47701	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	106	0
47702	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	160	0
47703	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	134	0
47704	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	32	0
47705	阜宁	吴滩崔庄东站公变	10	200	129	0
47706	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	107	0
47707	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	148	0
47708	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	160	0
47709	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	20	0
47710	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	160	0
47711	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	141	0
47712	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	122	0
47713	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	2	0
47714	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	104	0
47715	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	19	0
47716	阜宁	吴滩大沟东站公变	10	400	210	0
47717	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	0	0
47718	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	49	0
47719	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	17	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47720	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	111	0
47721	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	41	0
47722	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	132	0
47723	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	77	0
47724	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	109	0
47725	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	34	0
47726	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	48	0
47727	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	123	0
47728	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	62	0
47729	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	122	0
47730	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	120	0
47731	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	33	0
47732	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	294	0
47733	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	320	0
47734	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	157	0
47735	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	110	0
47736	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	320	0
47737	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	320	0
47738	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47739	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	320	0
47740	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	320	0
47741	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	176	0
47742	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	320	0
47743	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	275	0
47744	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	130	0
47745	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	320	0
47746	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	320	0
47747	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	320	0
47748	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	320	0
47749	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	320	0
47750	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	320	0
47751	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	160	0
47752	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	148	0
47753	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	160	0
47754	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	160	0
47755	阜宁	吴滩新储一组	10	400	320	0
47756	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	320	0
47757	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47758	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	160	0
47759	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	160	0
47760	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	320	0
47761	阜宁	吴滩于东二组	10	200	160	0
47762	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	200	0
47763	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	320	0
47764	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	160	0
47765	阜宁	吴滩于东五组	10	200	160	0
47766	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	100	0
47767	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	96	0
47768	阜宁	吴滩光明三组	10	200	151	0
47769	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	320	0
47770	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	85	0
47771	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	160	0
47772	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	156	0
47773	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	291	0
47774	阜宁	吴滩合东北站	10	400	277	0
47775	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	309	0
47776	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	203	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47777	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	204	0
47778	阜宁	吴滩合东东站公变	10	400	193	0
47779	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	317	0
47780	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	67	0
47781	阜宁	吴滩合东南站	10	200	90	0
47782	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	320	0
47783	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	50	0
47784	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	31	0
47785	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	14	0
47786	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	288	0
47787	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	126	0
47788	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	58	0
47789	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	61	0
47790	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	44	0
47791	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	230	0
47792	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	0	0
47793	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	97	0
47794	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	99	0
47795	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47796	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	26	0
47797	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	250	0
47798	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	33	0
47799	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	0	0
47800	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	181	0
47801	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	40	0
47802	阜宁	吴滩孙村东站公变	10	400	21	0
47803	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	0	0
47804	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	24	0
47805	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	320	0
47806	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	41	0
47807	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	245	0
47808	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	82	0
47809	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	134	0
47810	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	0	0
47811	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	45	0
47812	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	39	0
47813	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	289	0
47814	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47815	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	124	0
47816	阜宁	合利两河三组公变	10	200	93	0
47817	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	281	0
47818	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	232	0
47819	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	63	0
47820	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	186	0
47821	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	233	0
47822	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	120	0
47823	阜宁	吴滩角港北站	10	200	160	0
47824	阜宁	吴滩角港七组	10	400	320	0
47825	阜宁	吴滩角港四组	10	200	160	0
47826	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	320	0
47827	阜宁	吴滩劳动东站公变	10	400	214	0
47828	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	160	0
47829	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	160	0
47830	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	100	0
47831	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	320	0
47832	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	160	0
47833	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47834	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	218	0
47835	阜宁	吴滩两港南站	10	400	254	0
47836	阜宁	吴滩两港七组	10	400	107	0
47837	阜宁	吴滩两港西站	10	400	306	0
47838	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	47	0
47839	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	0	0
47840	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	56	0
47841	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	12	0
47842	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	117	0
47843	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	100	0
47844	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	23	0
47845	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	165	0
47846	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	146	0
47847	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	30	0
47848	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	18	0
47849	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	160	0
47850	阜宁	吴滩蔡河中站2#变	10	200	160	0
47851	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	140	0
47852	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	5	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47853	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	166	0
47854	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	240	0
47855	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	80	0
47856	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	18	0
47857	阜宁	吴滩戴圩东站公变	10	200	26	0
47858	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	35	0
47859	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	193	0
47860	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	57	0
47861	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	76	0
47862	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	109	0
47863	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	43	0
47864	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	85	0
47865	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	320	0
47866	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	320	0
47867	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	184	0
47868	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	114	0
47869	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	67	0
47870	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	22	0
47871	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	39	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47872	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	66	0
47873	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	77	0
47874	阜宁	吴滩工业园区4#公变	10	400	320	0
47875	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	2	0
47876	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	124	0
47877	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	226	0
47878	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	178	0
47879	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	109	0
47880	阜宁	吴滩仁范东站公变	10	200	18	0
47881	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	202	0
47882	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	186	0
47883	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	235	0
47884	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	148	0
47885	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	4	0
47886	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	161	0
47887	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	299	0
47888	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	258	0
47889	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	160	0
47890	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	263	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47891	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	160	0
47892	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	160	0
47893	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	320	0
47894	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	273	0
47895	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	160	0
47896	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	189	0
47897	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	267	0
47898	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	160	0
47899	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	280	0
47900	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	320	0
47901	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	96	0
47902	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	320	0
47903	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	320	0
47904	阜宁	合利北汛八组变	10	400	0	0
47905	阜宁	合利北汛北站	10	200	0	0
47906	阜宁	合利北汛东站	10	200	0	0
47907	阜宁	合利北汛六组	10	200	0	0
47908	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	0	0
47909	阜宁	合利北汛西站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47910	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	0	0
47911	阜宁	合利北汛新站1	10	200	0	0
47912	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	0	0
47913	阜宁	合利北汛一组	10	200	0	0
47914	阜宁	合利北汛中学变	10	400	0	0
47915	阜宁	合利大圩北站变	10	400	0	0
47916	阜宁	合利大圩村站	10	400	0	0
47917	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	0	0
47918	阜宁	合利大圩三组	10	200	0	0
47919	阜宁	合利大圩四组变	10	400	0	0
47920	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	0	0
47921	阜宁	合利大圩西站变	10	400	0	0
47922	阜宁	合利大圩一组	10	200	0	0
47923	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	0	0
47924	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	0	0
47925	阜宁	合利阜东北站	10	400	0	0
47926	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	0	0
47927	阜宁	合利阜东南站	10	400	0	0
47928	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47929	阜宁	合利阜东四组变	10	200	0	0
47930	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	0	0
47931	阜宁	合利供电所10#变	10	500	0	0
47932	阜宁	合利供电所11#变	10	200	0	0
47933	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	0	0
47934	阜宁	合利老沙八组	10	200	0	0
47935	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	0	0
47936	阜宁	合利老沙村站	10	200	0	0
47937	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	0	0
47938	阜宁	合利老沙二组变	10	200	0	0
47939	阜宁	合利老沙六组变	10	200	0	0
47940	阜宁	合利老沙七组	10	200	0	0
47941	阜宁	合利老沙三组变	10	400	0	0
47942	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	0	0
47943	阜宁	合利老沙五组	10	200	0	0
47944	阜宁	合利老沙一二组	10	315	0	0
47945	阜宁	合利轮窑三组	10	200	0	0
47946	阜宁	合利三港三组	10	200	0	0
47947	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47948	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	0	0
47949	阜宁	合利三港四组	10	200	0	0
47950	阜宁	合利三港五组	10	400	0	0
47951	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	0	0
47952	阜宁	合利三港五组东变	10	400	0	0
47953	阜宁	合利三港一组	10	400	0	0
47954	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	0	0
47955	阜宁	合利沙东二组	10	400	0	0
47956	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	0	0
47957	阜宁	合利沙东五组	10	400	0	0
47958	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	0	0
47959	阜宁	合利沙东一组	10	400	0	0
47960	阜宁	合利沙东站	10	400	0	0
47961	阜宁	合利私营区	10	400	0	0
47962	阜宁	合利四组公变	10	400	0	0
47963	阜宁	合利西港四组	10	400	0	0
47964	阜宁	合利西港五组	10	200	0	0
47965	阜宁	合利西圩北站	10	400	0	0
47966	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47967	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	0	0
47968	阜宁	合利西圩南站	10	200	0	0
47969	阜宁	合利西圩三组	10	200	0	0
47970	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	0	0
47971	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	0	0
47972	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	0	0
47973	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	0	0
47974	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	0	0
47975	阜宁	合利安置小区	10	400	0	0
47976	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	0	0
47977	阜宁	合利大王三.四组	10	200	0	0
47978	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	0	0
47979	阜宁	合利大王四组台片	10	200	0	0
47980	阜宁	合利大王站	10	400	0	0
47981	阜宁	合利东街	10	400	0	0
47982	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	0	0
47983	阜宁	合利供电所3#变	10	400	0	0
47984	阜宁	合利供电所4#变	10	315	0	0
47985	阜宁	合利供电所5#变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47986	阜宁	合利供电所6#变	10	400	0	0
47987	阜宁	合利供电所7#变	10	400	0	0
47988	阜宁	合利供电所8#变	10	400	0	0
47989	阜宁	合利供电所9#变	10	400	0	0
47990	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	0	0
47991	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	0	0
47992	阜宁	合利合利西街	10	400	0	0
47993	阜宁	合利汇水北站	10	200	0	0
47994	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	0	0
47995	阜宁	合利汇水三组变	10	400	0	0
47996	阜宁	合利汇水新站	10	200	0	0
47997	阜宁	合利汇水一组变	10	400	0	0
47998	阜宁	合利老街	10	200	0	0
47999	阜宁	合利三岔村三组	10	200	0	0
48000	阜宁	合利三岔二组变	10	400	0	0
48001	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	0	0
48002	阜宁	合利三组2#变	10	400	0	0
48003	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	0	0
48004	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48005	阜宁	合利新湖北站变	10	200	0	0
48006	阜宁	合利新湖村站	10	200	0	0
48007	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	0	0
48008	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	0	0
48009	阜宁	合利新湖六组	10	200	0	0
48010	阜宁	合利新湖三组1	10	400	0	0
48011	阜宁	合利新湖五组变	10	400	0	0
48012	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	0	0
48013	阜宁	合利北汛南站变	10	200	0	0
48014	阜宁	合利轮窑北站	10	200	0	0
48015	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	0	0
48016	阜宁	合利轮窑南站	10	400	0	0
48017	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	0	0
48018	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	0	0
48019	阜宁	合利轮窑五组	10	200	0	0
48020	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	0	0
48021	阜宁	合利轮窑一组	10	400	0	0
48022	阜宁	合利三组公变	10	400	0	0
48023	阜宁	合利射南北站变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48024	阜宁	合利射南东站北变	10	200	0	0
48025	阜宁	合利射南东站变	10	200	0	0
48026	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	0	0
48027	阜宁	合利射南南站变	10	400	0	0
48028	阜宁	合利射南三组	10	400	0	0
48029	阜宁	合利射南西站	10	400	0	0
48030	阜宁	合利双港北站	10	200	0	0
48031	阜宁	合利双港村中港站	10	400	0	0
48032	阜宁	合利双港东站	10	400	0	0
48033	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	0	0
48034	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	0	0
48035	阜宁	合利双港三组配变	10	200	0	0
48036	阜宁	合利双港四组变	10	400	0	0
48037	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	0	0
48038	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	0	0
48039	阜宁	合利双港一组	10	200	0	0
48040	阜宁	合利双港中站	10	400	0	0
48041	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	0	0
48042	阜宁	合利卫东二组	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48043	阜宁	合利卫东六组	10	200	0	0
48044	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	0	0
48045	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	0	0
48046	阜宁	合利卫东三组	10	400	0	0
48047	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	0	0
48048	阜宁	合利卫东四组	10	400	0	0
48049	阜宁	合利卫东五组	10	400	0	0
48050	阜宁	合利卫东一组	10	200	0	0
48051	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	0	0
48052	阜宁	合利西港二组	10	200	0	0
48053	阜宁	合利西港三组	10	200	0	0
48054	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	0	0
48055	阜宁	合利西港一组	10	200	0	0
48056	阜宁	合利西港中站变	10	200	0	0
48057	阜宁	合利敖河村三组	10	400	0	0
48058	阜宁	合利敖河村一组	10	200	0	0
48059	阜宁	合利敖河东站	10	200	0	0
48060	阜宁	合利敖河南站变	10	400	0	0
48061	阜宁	合利敖河西站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48062	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	0	0
48063	阜宁	合利大王一组	10	200	0	0
48064	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	0	0
48065	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	0	0
48066	阜宁	合利两河2.3.4组	10	200	0	0
48067	阜宁	合利两河北站配变	10	200	0	0
48068	阜宁	合利两河村	10	400	0	0
48069	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	0	0
48070	阜宁	合利两河东站变	10	200	0	0
48071	阜宁	合利两河二组变	10	200	0	0
48072	阜宁	合利两河九组	10	400	0	0
48073	阜宁	合利两河南站	10	400	0	0
48074	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	0	0
48075	阜宁	合利两河十组	10	400	0	0
48076	阜宁	合利两河四组变	10	200	0	0
48077	阜宁	合利两河五组变	10	400	0	0
48078	阜宁	合利两河一队	10	200	0	0
48079	阜宁	合利两河中站	10	200	0	0
48080	阜宁	合利三岔北站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48081	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	0	0
48082	阜宁	合利三岔南站	10	200	0	0
48083	阜宁	合利三岔五组	10	400	0	0
48084	阜宁	合利三岔一组	10	200	0	0
48085	阜宁	合利三港村站	10	400	0	0
48086	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	0	0
48087	阜宁	合利世英花园变	10	400	0	0
48088	阜宁	合利四合村三组	10	200	0	0
48089	阜宁	合利四合东站	10	200	0	0
48090	阜宁	合利四合顾舍	10	200	0	0
48091	阜宁	合利四合南站	10	200	0	0
48092	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	0	0
48093	阜宁	合利四合西站	10	200	0	0
48094	阜宁	合利四合新站	10	200	0	0
48095	阜宁	合利四合中站配变	10	200	0	0
48096	阜宁	合利许庄北站变	10	200	0	0
48097	阜宁	合利许庄村	10	400	0	0
48098	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	0	0
48099	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48100	阜宁	合利许庄六组变	10	200	0	0
48101	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	0	0
48102	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	0	0
48103	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	0	0
48104	阜宁	合利邹河村站	10	400	0	0
48105	阜宁	合利邹河南站变	10	200	0	0
48106	阜宁	合利邹河三四组	10	200	0	0
48107	阜宁	合利邹河五组	10	200	0	0
48108	阜宁	合利邹河西站变	10	400	0	0
48109	阜宁	合利邹河一组	10	200	0	0
48110	阜宁	合利邹河一组(东）公变	10	400	0	0
48111	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	289	0
48112	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	140	0
48113	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	320	0
48114	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	294	0
48115	阜宁	新沟杨陆东站公变	10	400	300	0
48116	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	80	0
48117	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	160	0
48118	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	67	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48119	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	136	0
48120	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	504	0
48121	阜宁	新沟邮局公变	10	400	316	0
48122	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	278	0
48123	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	158	0
48124	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	320	0
48125	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	230	0
48126	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	287	0
48127	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	130	0
48128	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	400	0
48129	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	310	0
48130	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	160	0
48131	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	320	0
48132	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	282	0
48133	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	242	0
48134	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	458	0
48135	阜宁	新沟富民花苑公变	10	630	504	211
48136	阜宁	新沟祥和小区公变	10	630	504	211
48137	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	281	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48138	阜宁	新沟新东康居1#公变	10	400	299	211
48139	阜宁	新沟新东康居2#公变	10	400	271	211
48140	阜宁	新沟新东十二组1#公变	10	400	314	211
48141	阜宁	新沟新东西站1#公变	10	200	160	160
48142	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	320	211
48143	阜宁	新沟新东一组1#公变	10	400	254	211
48144	阜宁	新沟新东一组2#公变	10	400	320	211
48145	阜宁	新沟新东一组公变	10	400	313	211
48146	阜宁	新沟镇海宗一组1#公变	10	400	146	146
48147	阜宁	新沟镇区六号公变	10	400	262	211
48148	阜宁	新沟镇区十一号公变	10	400	320	211
48149	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	160	160
48150	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	133	0
48151	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	257	0
48152	阜宁	新沟姜湾东站1#公变	10	400	308	0
48153	阜宁	新沟姜湾东站2#公变	10	400	79	0
48154	阜宁	新沟姜湾东站公变	10	200	50	0
48155	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	160	0
48156	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48157	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	91	0
48158	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	111	0
48159	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	4	0
48160	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	84	0
48161	阜宁	新沟三星东站1#公变	10	200	77	0
48162	阜宁	新沟三星东站公变	10	200	0	0
48163	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	85	0
48164	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	271	0
48165	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	134	0
48166	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	106	0
48167	阜宁	新沟三星西站1#公变	10	200	160	0
48168	阜宁	新沟三星西站公变	10	400	153	0
48169	阜宁	新沟湾东东站公变	10	200	51	0
48170	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	38	0
48171	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	124	0
48172	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	116	0
48173	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	103	0
48174	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	136	0
48175	阜宁	新沟湾西东站公变	10	400	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48176	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	95	0
48177	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	254	0
48178	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	298	0
48179	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	320	0
48180	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	320	0
48181	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	246	0
48182	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	160	0
48183	阜宁	新沟北湾北站1#公变	10	400	320	211
48184	阜宁	新沟北湾北站公变	10	200	17	17
48185	阜宁	新沟北湾七组公变	10	400	36	36
48186	阜宁	新沟北湾四组公变	10	400	204	204
48187	阜宁	新沟北湾五组1#公变	10	200	113	113
48188	阜宁	新沟北湾五组公变	10	400	147	147
48189	阜宁	新沟北湾一三组1#公变	10	400	268	211
48190	阜宁	新沟北湾一三组公变	10	400	320	211
48191	阜宁	新沟陈圩八组公变	10	200	160	160
48192	阜宁	新沟陈圩南站公变	10	315	81	81
48193	阜宁	新沟陈圩一二组公变	10	400	99	99
48194	阜宁	新沟大墩北站1#公变	10	400	265	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48195	阜宁	新沟大墩北站公变	10	400	204	204
48196	阜宁	新沟大墩电站1#公变	10	200	139	139
48197	阜宁	新沟大墩电站公变	10	200	48	48
48198	阜宁	新沟大墩五组公变	10	200	88	88
48199	阜宁	新沟大墩小街东公变	10	400	320	211
48200	阜宁	新沟大墩小街西公变	10	400	320	211
48201	阜宁	新沟胡湾北站2号变	10	400	160	160
48202	阜宁	新沟胡湾北站公变	10	200	160	160
48203	阜宁	新沟胡湾七九组1#公变	10	400	278	211
48204	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	0	0
48205	阜宁	新沟胡湾十、十一组公变	10	400	89	89
48206	阜宁	新沟胡湾十二组1#公变	10	200	68	68
48207	阜宁	新沟胡湾十二组公变	10	200	87	87
48208	阜宁	新沟胡湾十组1号公变	10	400	135	135
48209	阜宁	新沟胡湾五组1#公变	10	400	101	101
48210	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	14	14
48211	阜宁	新沟胡湾一三组1#公变	10	400	200	200
48212	阜宁	新沟胡湾一三组公变	10	200	126	126
48213	阜宁	新沟吉河五六组1#公变	10	400	173	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48214	阜宁	新沟吉河五六组公变	10	200	33	33
48215	阜宁	新沟西沙湖康居2#公变	10	400	320	211
48216	阜宁	新沟殷桥电站1#公变	10	400	277	211
48217	阜宁	新沟殷桥东站公变	10	400	93	93
48218	阜宁	新沟殷桥三四组公变	10	200	149	149
48219	阜宁	新沟殷桥一组1#公变	10	200	66	66
48220	阜宁	新沟镇陈圩南站1#公变	10	400	60	60
48221	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	289	0
48222	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	285	0
48223	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	224	0
48224	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	288	0
48225	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	23	0
48226	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	255	0
48227	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	142	0
48228	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	75	0
48229	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	266	0
48230	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	295	0
48231	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	237	0
48232	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48233	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	0	0
48234	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	0	0
48235	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	0	0
48236	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	320	0
48237	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	274	0
48238	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	118	0
48239	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	272	0
48240	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	184	0
48241	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	0	0
48242	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	320	0
48243	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	504	0
48244	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	139	0
48245	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	240	0
48246	阜宁	新沟新东东站公变	10	200	160	0
48247	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	277	0
48248	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	298	0
48249	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	248	0
48250	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	120	0
48251	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48252	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	320	0
48253	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	320	0
48254	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	36	0
48255	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	111	0
48256	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	104	0
48257	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	87	0
48258	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	135	0
48259	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	287	0
48260	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	110	0
48261	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	160	0
48262	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	236	0
48263	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	72	0
48264	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	206	0
48265	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	619	0
48266	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	599	0
48267	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
48268	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	640	0
48269	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	320	0
48270	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	289	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48271	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	256	0
48272	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	272	0
48273	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	223	0
48274	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	77	0
48275	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	264	0
48276	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	4	0
48277	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	152	0
48278	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	320	0
48279	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	320	0
48280	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	320	0
48281	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	99	0
48282	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	14	0
48283	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	56	0
48284	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	68	0
48285	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	102	0
48286	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	40	0
48287	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	106	0
48288	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	250	0
48289	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48290	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	131	0
48291	阜宁	新沟谭舍东站公变	10	400	279	0
48292	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	292	0
48293	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	296	0
48294	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	8	0
48295	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	133	0
48296	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	302	0
48297	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	119	0
48298	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	160	0
48299	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	71	0
48300	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	139	0
48301	阜宁	新沟东季八九组1#公变	10	400	275	211
48302	阜宁	新沟东季八九组公变	10	200	160	160
48303	阜宁	新沟东季电站1#公变	10	400	284	211
48304	阜宁	新沟东季电站2#公变	10	400	273	211
48305	阜宁	新沟东季电站公变	10	200	103	103
48306	阜宁	新沟东季东站1#公变	10	400	295	211
48307	阜宁	新沟东季东站公变	10	400	167	167
48308	阜宁	新沟东季六组1#公变	10	200	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48309	阜宁	新沟东季六组公变	10	400	223	211
48310	阜宁	新沟东季一组公变	10	200	103	103
48311	阜宁	新沟岗河八组公变	10	400	211	211
48312	阜宁	新沟岗河六组公变	10	200	77	77
48313	阜宁	新沟岗河南站公变	10	400	274	211
48314	阜宁	新沟岗河三组公变	10	400	268	211
48315	阜宁	新沟岗刘北站1#公变	10	200	130	130
48316	阜宁	新沟岗刘北站公变	10	200	52	52
48317	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	0	0
48318	阜宁	新沟岗刘东站2#公变	10	630	38	38
48319	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	400	142	142
48320	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	174	174
48321	阜宁	新沟岗刘十组1#公变	10	200	90	90
48322	阜宁	新沟岗刘十组公变	10	400	153	153
48323	阜宁	新沟岗刘西站公变	10	200	82	82
48324	阜宁	新沟岗刘中站公变	10	200	51	51
48325	阜宁	新沟岗西加工厂北公变	10	200	117	117
48326	阜宁	新沟岗西加工厂公变	10	200	20	20
48327	阜宁	新沟岗西四组公变	10	200	42	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48328	阜宁	新沟岗西一二组公变	10	400	184	184
48329	阜宁	新沟岗西一组公变	10	200	46	46
48330	阜宁	新沟孔郑六组公变	10	200	99	99
48331	阜宁	新沟毛湾电站1#公变	10	400	272	211
48332	阜宁	新沟毛湾电站公变	10	200	124	124
48333	阜宁	新沟毛湾六组1#公变	10	400	320	211
48334	阜宁	新沟毛湾六组公变	10	200	156	156
48335	阜宁	新沟毛湾南站2#公变	10	200	62	62
48336	阜宁	新沟毛湾南站公变	10	200	40	40
48337	阜宁	新沟毛湾三四组1#公变	10	400	320	211
48338	阜宁	新沟毛湾三四组公变	10	400	289	211
48339	阜宁	新沟毛湾五组1#公变	10	400	293	211
48340	阜宁	新沟毛湾五组公变	10	315	209	209
48341	阜宁	新沟毛湾一二组公变	10	400	162	162
48342	阜宁	新沟十河电站公变	10	400	156	156
48343	阜宁	新沟十河东站1#公变	10	200	20	20
48344	阜宁	新沟十河二组公变	10	200	32	32
48345	阜宁	新沟十河西站1#公变	10	400	208	208
48346	阜宁	新沟十河西站公变	10	400	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48347	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	290	211
48348	阜宁	新沟新北村康居1#公变	10	400	320	211
48349	阜宁	新沟新东十二组公变	10	400	320	211
48350	阜宁	新沟新东西北站公变	10	400	311	211
48351	阜宁	新沟新胜二组公变	10	200	126	126
48352	阜宁	新沟新胜康居1#公变	10	200	160	160
48353	阜宁	新沟新胜康居2#公变	10	200	160	160
48354	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	160	160
48355	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	320	0
48356	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	16	0
48357	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	275	0
48358	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	310	0
48359	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	273	0
48360	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	252	0
48361	阜宁	新沟孔埝北站1#公变	10	200	103	0
48362	阜宁	新沟孔埝东站2#公变	10	400	320	0
48363	阜宁	新沟孔埝东站公变	10	400	298	0
48364	阜宁	新沟孔埝康居东公变	10	400	314	0
48365	阜宁	新沟孔埝康居南公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48366	阜宁	新沟孔埝康居西公变	10	400	320	0
48367	阜宁	新沟孔埝一组公变	10	200	144	0
48368	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	117	0
48369	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	84	0
48370	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	320	0
48371	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	216	0
48372	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	309	0
48373	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	160	0
48374	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	160	0
48375	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	54	0
48376	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	82	0
48377	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	145	0
48378	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	320	0
48379	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	320	0
48380	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	85	0
48381	阜宁	新沟小徐东站公变	10	400	320	0
48382	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	92	0
48383	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	285	0
48384	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	292	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48385	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	308	0
48386	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	400	0
48387	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	320	0
48388	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	320	0
48389	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	320	0
48390	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	120	0
48391	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	111	0
48392	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	249	0
48393	阜宁	新沟葛桥八组公变	10	200	138	138
48394	阜宁	新沟葛桥电站1#公变（新陈路北）	10	200	102	102
48395	阜宁	新沟葛桥电站2#公变(村部)	10	400	252	211
48396	阜宁	新沟葛桥电站公变	10	200	17	17
48397	阜宁	新沟葛桥九组1#公变	10	400	222	211
48398	阜宁	新沟葛桥九组公变	10	200	93	93
48399	阜宁	新沟葛桥三四组1#公变	10	400	139	139
48400	阜宁	新沟葛桥一二组公变	10	200	77	77
48401	阜宁	新沟吉河电站1#公变	10	200	140	140
48402	阜宁	新沟吉河十二组单相公变	10	400	315	211
48403	阜宁	新沟吉河十一组1#公变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48404	阜宁	新沟吉河十一组公变	10	200	34	34
48405	阜宁	新沟前吉北站公变	10	400	291	211
48406	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	0	0
48407	阜宁	新沟前吉六组公变	10	400	274	211
48408	阜宁	新沟前吉南站1#公变	10	500	400	211
48409	阜宁	新沟前吉一组公变	10	400	277	211
48410	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	0	0
48411	阜宁	新沟魏王电站公变	10	200	66	66
48412	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	76	76
48413	阜宁	新沟魏王三组公变	10	200	3	3
48414	阜宁	新沟魏王四组公变	10	200	75	75
48415	阜宁	新沟魏王五组公变	10	200	122	122
48416	阜宁	新沟魏王一二组1#公变	10	400	85	85
48417	阜宁	新沟新风康居南公变	10	200	160	160
48418	阜宁	新沟新风康居西公变	10	400	320	211
48419	阜宁	新沟薛庄电站1#公变	10	400	202	202
48420	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	0	0
48421	阜宁	新沟薛庄一组公变	10	200	64	64
48422	阜宁	新沟薛庄中站1#公变	10	200	22	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48423	阜宁	新沟薛庄中站公变	10	200	101	101
48424	阜宁	新沟殷桥西站公变	10	200	105	105
48425	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	102	0
48426	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	282	0
48427	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	268	0
48428	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	271	0
48429	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	290	0
48430	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	184	0
48431	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	160	0
48432	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	149	0
48433	阜宁	新沟潮北十二组1#公变	10	200	137	0
48434	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	83	0
48435	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	90	0
48436	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	69	0
48437	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	106	0
48438	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	320	0
48439	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	320	0
48440	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	320	0
48441	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48442	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	320	0
48443	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	320	0
48444	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	320	0
48445	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	320	0
48446	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	290	0
48447	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	160	0
48448	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	124	0
48449	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	160	0
48450	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	160	0
48451	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	111	0
48452	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	166	0
48453	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	160	0
48454	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	320	0
48455	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	320	0
48456	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	320	0
48457	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	160	0
48458	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	160	0
48459	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	160	0
48460	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48461	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	160	0
48462	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	284	0
48463	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	306	0
48464	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	82	0
48465	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	160	0
48466	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	320	0
48467	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	320	0
48468	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	269	0
48469	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	80	0
48470	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	16	0
48471	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	320	0
48472	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	160	0
48473	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	290	0
48474	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	68	0
48475	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	160	0
48476	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	320	0
48477	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	320	0
48478	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	320	0
48479	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48480	阜宁	芦蒲高裴北站2#变	10	200	76	0
48481	阜宁	芦蒲高裴北站3#变	10	200	160	0
48482	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	133	0
48483	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	131	0
48484	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	124	0
48485	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	290	0
48486	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	172	0
48487	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	255	0
48488	阜宁	芦蒲芦杨东站公变	10	200	137	0
48489	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	117	0
48490	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	128	0
48491	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	110	0
48492	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	273	0
48493	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	262	0
48494	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	93	0
48495	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	160	0
48496	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	160	0
48497	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	320	0
48498	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48499	阜宁	芦蒲裴圩东站2#变	10	200	0	0
48500	阜宁	芦蒲裴圩东站3#变	10	400	172	0
48501	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	75	0
48502	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	150	0
48503	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	128	0
48504	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	79	0
48505	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	320	0
48506	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	169	0
48507	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	153	0
48508	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	329	0
48509	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	279	0
48510	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	151	0
48511	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	86	0
48512	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	191	0
48513	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	3	0
48514	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	58	0
48515	阜宁	芦蒲周门村站2#公变	10	400	200	0
48516	阜宁	芦蒲周门堆上南站公变	10	400	265	0
48517	阜宁	芦蒲周门南站	10	400	305	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48518	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	160	0
48519	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	160	0
48520	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	19	0
48521	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	160	0
48522	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	320	0
48523	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	250	0
48524	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	222	0
48525	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	185	0
48526	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	33	0
48527	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	157	0
48528	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	274	0
48529	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	179	0
48530	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	31	0
48531	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	139	0
48532	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	107	0
48533	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	178	0
48534	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	260	0
48535	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	234	0
48536	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48537	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	26	0
48538	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	0	0
48539	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	290	0
48540	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	217	0
48541	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	163	0
48542	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	320	0
48543	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	102	0
48544	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	64	0
48545	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	320	0
48546	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	220	0
48547	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	160	0
48548	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	225	0
48549	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	205	0
48550	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	118	0
48551	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	181	0
48552	阜宁	芦蒲左范北站	10	400	3	0
48553	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	181	0
48554	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	39	0
48555	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48556	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	297	0
48557	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	118	0
48558	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	320	0
48559	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	157	0
48560	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	17	0
48561	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	58	0
48562	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	320	0
48563	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	251	0
48564	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	160	0
48565	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	108	0
48566	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	125	0
48567	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	203	0
48568	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	165	0
48569	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	290	0
48570	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	114	0
48571	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	50	0
48572	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	127	0
48573	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	320	0
48574	阜宁	芦蒲马庄东站	10	200	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48575	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	0	0
48576	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	163	0
48577	阜宁	芦蒲明吴东站	10	400	257	0
48578	阜宁	芦蒲明吴东站2#变	10	400	197	0
48579	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	150	0
48580	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	118	0
48581	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	194	0
48582	阜宁	芦蒲前王东站2#变	10	400	4	0
48583	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	108	0
48584	阜宁	芦蒲前王南站	10	200	2	0
48585	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	156	0
48586	阜宁	芦蒲前王西站1#变	10	200	9	0
48587	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	298	0
48588	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	144	0
48589	阜宁	芦蒲沃庄东站	10	400	320	0
48590	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	160	0
48591	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	160	0
48592	阜宁	芦蒲中曹东站	10	200	95	0
48593	阜宁	芦蒲中曹东站2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48594	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	205	0
48595	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	235	0
48596	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	247	0
48597	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	31	0
48598	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	99	0
48599	阜宁	芦蒲祝灯东站2#变	10	200	153	0
48600	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	74	0
48601	阜宁	芦蒲祝墩东站公变	10	400	281	0
48602	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	94	0
48603	阜宁	芦浦前王西站3#变	10	400	113	0
48604	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	309	0
48605	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	0	0
48606	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	278	0
48607	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	245	0
48608	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	262	0
48609	阜宁	芦蒲马吉东站公变	10	400	158	0
48610	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	377	0
48611	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	303	0
48612	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48613	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	308	0
48614	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	400	0
48615	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	320	0
48616	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	400	320	0
48617	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	295	0
48618	阜宁	芦蒲左范西站	10	200	104	0
48619	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	27	0
48620	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	288	0
48621	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	65	0
48622	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	43	0
48623	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	113	0
48624	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	314	0
48625	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	69	0
48626	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	303	0
48627	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	66	0
48628	阜宁	芦蒲老曹南站	10	400	223	0
48629	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	98	0
48630	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	16	0
48631	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48632	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	160	0
48633	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	320	0
48634	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	320	0
48635	阜宁	芦蒲南李东站	10	200	147	0
48636	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	196	0
48637	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	0	0
48638	阜宁	芦蒲乔罗北站3#变	10	400	258	0
48639	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	138	0
48640	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	309	0
48641	阜宁	芦蒲沈朱南站2#变	10	200	160	0
48642	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	320	0
48643	阜宁	芦蒲沈朱新南站公变	10	400	181	0
48644	阜宁	芦蒲沈朱中站	10	200	136	0
48645	阜宁	芦蒲水利站公变	10	400	296	0
48646	阜宁	芦蒲塔东新站公变	10	400	236	0
48647	阜宁	芦蒲塔东站公变	10	200	129	0
48648	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	36	0
48649	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	85	0
48650	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48651	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	0	0
48652	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	144	0
48653	阜宁	芦蒲元会新站公变	10	400	227	0
48654	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	24	0
48655	阜宁	芦蒲张曹东站公变	10	400	310	0
48656	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	206	0
48657	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	130	0
48658	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	81	0
48659	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	29	0
48660	阜宁	芦浦马吉村部公变	10	200	61	0
48661	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	201	0
48662	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	25	0
48663	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	160	0
48664	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	279	0
48665	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	257	0
48666	阜宁	芦蒲老管东站2#变	10	400	300	0
48667	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	106	0
48668	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	142	0
48669	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	283	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48670	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	268	0
48671	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	253	0
48672	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	219	0
48673	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	12	0
48674	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	186	0
48675	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	279	0
48676	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	307	0
48677	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	320	0
48678	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	125	0
48679	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	224	0
48680	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	195	0
48681	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	0	0
48682	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	263	0
48683	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	228	0
48684	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	97	0
48685	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	201	0
48686	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	97	0
48687	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	247	0
48688	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48689	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	400	111	0
48690	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	320	0
48691	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	320	0
48692	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	320	0
48693	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	320	0
48694	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	320	0
48695	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	320	0
48696	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	320	0
48697	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	320	0
48698	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	88	0
48699	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	129	0
48700	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	160	0
48701	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	168	0
48702	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	0	0
48703	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	82	0
48704	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	162	0
48705	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	134	0
48706	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	157	0
48707	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48708	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	139	0
48709	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	166	0
48710	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	286	0
48711	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	295	0
48712	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	41	0
48713	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	97	0
48714	阜宁	芦蒲东街西站公变	10	400	224	0
48715	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	166	0
48716	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	160	0
48717	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	26	0
48718	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	107	0
48719	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	300	0
48720	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	130	0
48721	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	160	0
48722	阜宁	芦蒲三马西站3#变	10	400	201	0
48723	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	152	0
48724	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	118	0
48725	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	0	0
48726	阜宁	芦蒲宋码北站2#公变	10	400	206	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48727	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	200	0
48728	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	320	0
48729	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	75	0
48730	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	99	0
48731	阜宁	芦蒲沃庄南站2#公变	10	400	229	0
48732	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	165	0
48733	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	139	0
48734	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	49	0
48735	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	84	0
48736	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	162	0
48737	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	207	0
48738	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	49	0
48739	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	94	0
48740	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	296	0
48741	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	160	0
48742	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	320	0
48743	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	153	0
48744	阜宁	羊寨黄谢东站2号公变	10	200	160	0
48745	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	212	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48746	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	222	0
48747	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	304	0
48748	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	268	0
48749	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	304	0
48750	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	272	0
48751	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	320	0
48752	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	320	0
48753	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	312	0
48754	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	70	0
48755	阜宁	羊寨立新二组2#变	10	200	115	0
48756	阜宁	羊寨立新二组公变	10	200	93	0
48757	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	298	0
48758	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	305	0
48759	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	134	0
48760	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	97	0
48761	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	320	0
48762	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	280	0
48763	阜宁	羊寨港北东站2#公变	10	200	100	0
48764	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	84	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48765	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	294	0
48766	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	292	0
48767	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	320	0
48768	阜宁	羊寨港北开发区东站公变	10	400	272	0
48769	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	293	0
48770	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	284	0
48771	阜宁	羊寨港北西站公变	10	400	320	0
48772	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	292	0
48773	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	148	0
48774	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	98	0
48775	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	132	0
48776	阜宁	羊寨港南东站2#公变	10	400	320	0
48777	阜宁	羊寨港南东站公变	10	400	299	0
48778	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	302	0
48779	阜宁	羊寨港南中站公变	10	200	53	0
48780	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	320	0
48781	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	320	0
48782	阜宁	羊寨果园南站变	10	200	143	0
48783	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	235	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48784	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	289	0
48785	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	149	0
48786	阜宁	羊寨孔庄北站公变	10	400	194	194
48787	阜宁	羊寨孔庄村站公变	10	200	40	40
48788	阜宁	羊寨孔庄东站公变	10	200	56	56
48789	阜宁	羊寨孔庄南站公变	10	400	89	89
48790	阜宁	羊寨孔庄七组2号公变	10	400	259	259
48791	阜宁	羊寨孔庄七组公变	10	200	149	149
48792	阜宁	羊寨孔庄五六组公变	10	400	285	285
48793	阜宁	羊寨孔庄五组新站	10	400	279	279
48794	阜宁	羊寨孔庄西站公变	10	200	83	83
48795	阜宁	羊寨南羊北站公变	10	400	251	251
48796	阜宁	羊寨南羊村站公变	10	400	223	223
48797	阜宁	羊寨南羊东站公变	10	200	138	138
48798	阜宁	羊寨南羊五组公变	10	200	56	56
48799	阜宁	羊寨南羊西站2#变	10	400	262	262
48800	阜宁	羊寨南羊西站公变	10	400	172	172
48801	阜宁	羊寨南羊中站1号公变	10	400	226	226
48802	阜宁	羊寨兴旺北站公变JN	10	400	197	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48803	阜宁	羊寨兴旺村站公变	10	200	38	38
48804	阜宁	羊寨兴旺东站公变	10	200	2	2
48805	阜宁	羊寨兴旺西站2号公变	10	400	234	234
48806	阜宁	羊寨兴旺西站公变	10	200	98	98
48807	阜宁	羊寨沙淤东站2号公变	10	400	303	211
48808	阜宁	羊寨沙淤东站公变	10	200	149	149
48809	阜宁	羊寨沙淤果园2号公变	10	400	320	211
48810	阜宁	羊寨沙淤中站2#变	10	200	160	160
48811	阜宁	羊寨沙淤中站公变	10	400	219	211
48812	阜宁	羊寨沙於果园1号公变	10	400	201	201
48813	阜宁	羊寨沙於陆庄公变	10	200	36	36
48814	阜宁	羊寨沙於码头公变	10	400	299	211
48815	阜宁	羊寨沙於南站公变	10	400	320	211
48816	阜宁	羊寨世明北站2#变	10	200	141	141
48817	阜宁	羊寨世明北站公变	10	400	256	211
48818	阜宁	羊寨世明东站公变	10	200	15	15
48819	阜宁	羊寨世明黄河公变	10	200	160	160
48820	阜宁	羊寨世明南站公变	10	200	134	134
48821	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48822	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	0	0
48823	阜宁	羊寨世明中站2号公变	10	400	207	207
48824	阜宁	羊寨世明中站公变	10	200	140	140
48825	阜宁	羊寨殷高村部3#配变	10	200	56	56
48826	阜宁	羊寨殷高村站4#变	10	200	26	26
48827	阜宁	羊寨殷高村站公变	10	200	36	36
48828	阜宁	羊寨殷高康居楼公变	10	400	320	211
48829	阜宁	羊寨殷高南站公变	10	400	172	172
48830	阜宁	羊寨殷高五组公变	10	200	109	109
48831	阜宁	羊寨殷高新区公变	10	400	213	211
48832	阜宁	羊寨殷高中站公变	10	400	249	211
48833	阜宁	羊寨镇世明支渠2#配变	10	200	103	103
48834	阜宁	羊寨渠东村站2号公变	10	400	295	211
48835	阜宁	羊寨渠东村站公变	10	400	60	60
48836	阜宁	羊寨渠东南站公变	10	400	133	133
48837	阜宁	羊寨渠东三组公变	10	200	65	65
48838	阜宁	羊寨渠东新区公变	10	200	67	67
48839	阜宁	羊寨外口北站变	10	400	282	211
48840	阜宁	羊寨外口南园公变	10	400	171	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48841	阜宁	羊寨外口南站公变	10	400	187	187
48842	阜宁	羊寨外口三组配变	10	400	114	114
48843	阜宁	羊寨外口西站公变	10	200	113	113
48844	阜宁	羊寨外口中站2号变	10	400	207	207
48845	阜宁	羊寨外口中站3号变	10	400	163	163
48846	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	3	3
48847	阜宁	羊寨王山村站公变	10	200	107	107
48848	阜宁	羊寨王山堆上北站公变	10	400	207	207
48849	阜宁	羊寨王山堆上码头公变	10	400	308	211
48850	阜宁	羊寨王山九组公变	10	400	204	204
48851	阜宁	羊寨王山西站公变	10	200	14	14
48852	阜宁	羊寨王山中站公变	10	400	62	62
48853	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	186	0
48854	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	286	0
48855	阜宁	羊寨派出所2#公变	10	400	320	0
48856	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	320	0
48857	阜宁	羊寨沙岗村东站公变	10	200	160	0
48858	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	175	0
48859	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48860	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	127	0
48861	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	43	0
48862	阜宁	羊寨沙岗五组东站公变	10	400	247	0
48863	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	280	0
48864	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	42	0
48865	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	78	0
48866	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	270	0
48867	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	248	0
48868	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	247	0
48869	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	139	0
48870	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	115	0
48871	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	0	0
48872	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	0	0
48873	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	245	0
48874	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	0	0
48875	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	45	0
48876	阜宁	羊寨桃村东站公变	10	400	258	0
48877	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	229	0
48878	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48879	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	320	0
48880	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	160	0
48881	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	208	0
48882	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	277	0
48883	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	142	0
48884	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	126	0
48885	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	187	0
48886	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	127	0
48887	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	189	0
48888	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	296	0
48889	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	320	0
48890	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	320	0
48891	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	137	0
48892	阜宁	羊寨大巷路公变	10	400	292	211
48893	阜宁	羊寨府前街2#变配变	10	200	143	143
48894	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	320	211
48895	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	286	211
48896	阜宁	羊寨加油站公变	10	400	320	211
48897	阜宁	羊寨建设中站变	10	400	297	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48898	阜宁	羊寨建新街2#变	10	400	230	211
48899	阜宁	羊寨建新街公变	10	400	143	143
48900	阜宁	羊寨敬老院公变	10	400	265	211
48901	阜宁	羊寨南大街2#变	10	200	160	160
48902	阜宁	羊寨南大街公变	10	400	253	211
48903	阜宁	羊寨农行2#变	10	400	320	211
48904	阜宁	羊寨农行公变	10	400	320	211
48905	阜宁	羊寨沙岗四组公变	10	400	113	113
48906	阜宁	羊寨生产村站2#变	10	200	107	107
48907	阜宁	羊寨生产村站公变	10	400	193	193
48908	阜宁	羊寨生产南站公变	10	400	278	211
48909	阜宁	羊寨桃源华府配电房1#变	10	630	504	211
48910	阜宁	羊寨桃源小区公变	10	400	320	211
48911	阜宁	羊寨小街安北路公变	10	400	296	211
48912	阜宁	羊寨小街桥头2#变	10	400	256	211
48913	阜宁	羊寨小街桥头公变	10	400	313	211
48914	阜宁	羊寨小街西公变	10	400	305	211
48915	阜宁	羊寨小街园盘公变	10	400	304	211
48916	阜宁	羊寨邮政2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48917	阜宁	羊寨邮政局公变	10	400	320	211
48918	阜宁	羊寨镇小街西2#配变	10	400	85	85
48919	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	90	90
48920	阜宁	羊寨镇政府公变	10	400	320	211
48921	阜宁	羊寨中心街2#变	10	400	236	211
48922	阜宁	羊寨中心街公变	10	400	320	211
48923	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	0	0
48924	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	0	0
48925	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	0	0
48926	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	0	0
48927	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	0	0
48928	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	0	0
48929	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	0	0
48930	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	0	0
48931	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	0	0
48932	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	0	0
48933	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	0	0
48934	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	0	0
48935	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48936	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	0	0
48937	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	0	0
48938	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	0	0
48939	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	0	0
48940	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	0	0
48941	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	0	0
48942	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	0	0
48943	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	0	0
48944	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	0	0
48945	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	0	0
48946	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	0	0
48947	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	0	0
48948	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	0	0
48949	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	0	0
48950	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	0	0
48951	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	0	0
48952	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	0	0
48953	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	0	0
48954	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48955	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	0	0
48956	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	0	0
48957	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	0	0
48958	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	0	0
48959	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	0	0
48960	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	0	0
48961	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	0	0
48962	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	0	0
48963	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	0	0
48964	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	0	0
48965	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	0	0
48966	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	0	0
48967	阜宁	羊寨沙西东站公变	10	400	0	0
48968	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	0	0
48969	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	0	0
48970	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	0	0
48971	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	0	0
48972	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	0	0
48973	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48974	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	0	0
48975	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	0	0
48976	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	0	0
48977	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	0	0
48978	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	0	0
48979	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	0	0
48980	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	0	0
48981	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	0	0
48982	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	0	0
48983	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	0	0
48984	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	0	0
48985	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	0	0
48986	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	0	0
48987	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	0	0
48988	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	0	0
48989	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	0	0
48990	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	0	0
48991	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	0	0
48992	阜宁	羊寨高庄东站公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48993	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	0	0
48994	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	0	0
48995	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	0	0
48996	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	0	0
48997	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	0	0
48998	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	0	0
48999	阜宁	羊寨蒲鸠村站2号公变	10	400	0	0
49000	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	0	0
49001	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	0	0
49002	阜宁	羊寨蒲鸠东站公变	10	400	0	0
49003	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	0	0
49004	阜宁	羊寨蒲鸠六组公变	10	200	0	0
49005	阜宁	羊寨蒲鸠南站公变	10	200	0	0
49006	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	0	0
49007	阜宁	羊寨蒲鸠三组公变	10	200	0	0
49008	阜宁	羊寨蒲鸠五组2号变	10	400	0	0
49009	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	0	0
49010	阜宁	羊寨蒲鸠中站公变	10	400	0	0
49011	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49012	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	0	0
49013	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	0	0
49014	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	0	0
49015	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	0	0
49016	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	0	0
49017	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	0	0
49018	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	0	0
49019	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	0	0
49020	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	0	0
49021	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	0	0
49022	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	0	0
49023	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	0	0
49024	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	0	0
49025	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	0	0
49026	阜宁	羊寨永昌安置点1#公变	10	400	0	0
49027	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	0	0
49028	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	0	0
49029	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	0	0
49030	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49031	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	0	0
49032	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	0	0
49033	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	0	0
49034	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	0	0
49035	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	0	0
49036	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	0	0
49037	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	0	0
49038	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	0	0
49039	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	0	0
49040	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	0	0
49041	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	0	0
49042	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	0	0
49043	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	0	0
49044	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	0	0
49045	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	0	0
49046	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	0	0
49047	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	0	0
49048	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	0	0
49049	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49050	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	0	0
49051	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	0	0
49052	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	0	0
49053	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	0	0
49054	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	0	0
49055	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	310	0
49056	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	272	0
49057	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	97	0
49058	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	320	0
49059	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	238	0
49060	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	305	0
49061	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	320	0
49062	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	320	0
49063	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	320	0
49064	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	320	0
49065	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	302	0
49066	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	320	0
49067	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	320	0
49068	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49069	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	312	0
49070	阜宁	益林恒河公变	10	400	206	0
49071	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	307	0
49072	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	306	0
49073	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	199	0
49074	阜宁	益林王楼北站	10	400	257	0
49075	阜宁	益林王楼村2.3.4组公变	10	400	298	0
49076	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	251	0
49077	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	320	0
49078	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	229	0
49079	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	312	0
49080	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	292	0
49081	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	268	0
49082	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	247	0
49083	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	320	0
49084	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	320	0
49085	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	276	0
49086	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	320	0
49087	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	193	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49088	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	318	0
49089	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	320	0
49090	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	320	0
49091	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	294	0
49092	阜宁	益林大友村公变	10	400	310	0
49093	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	295	0
49094	阜宁	益林大友四组公变	10	400	193	0
49095	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	278	0
49096	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	291	0
49097	阜宁	益林管计2#公变	10	400	247	0
49098	阜宁	益林管计3#公变	10	400	182	0
49099	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	176	0
49100	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	320	0
49101	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	241	0
49102	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	273	0
49103	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	300	0
49104	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	178	0
49105	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	17	0
49106	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	301	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49107	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	277	0
49108	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	320	0
49109	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	320	0
49110	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	160	0
49111	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	257	0
49112	阜宁	益林桃元村公变	10	400	259	0
49113	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	268	0
49114	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	249	0
49115	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	320	0
49116	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	320	0
49117	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	185	0
49118	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	320	0
49119	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	217	0
49120	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	236	0
49121	阜宁	益林益新14组公变	10	400	255	0
49122	阜宁	东兴康居1#变	10	400	320	0
49123	阜宁	东兴康居2#变	10	400	320	0
49124	阜宁	东兴康居3#变	10	400	320	0
49125	阜宁	东兴康居4#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49126	阜宁	东兴康居专变	10	400	320	0
49127	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	96	0
49128	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	112	0
49129	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	149	0
49130	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	200	0
49131	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	160	0
49132	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	230	0
49133	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	277	0
49134	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	99	0
49135	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	320	0
49136	阜宁	杨集东进北站	10	200	160	0
49137	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	160	0
49138	阜宁	杨集东进东站1#公变	10	400	291	0
49139	阜宁	杨集东进东站公变	10	200	144	0
49140	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	69	0
49141	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	160	0
49142	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	320	0
49143	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	320	0
49144	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49145	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	160	0
49146	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	32	0
49147	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	305	0
49148	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	117	0
49149	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	123	0
49150	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	160	0
49151	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	160	0
49152	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	320	0
49153	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	160	0
49154	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	160	0
49155	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	320	0
49156	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	320	0
49157	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	259	0
49158	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	145	0
49159	阜宁	杨集朱杨东站公变	10	200	137	0
49160	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	127	0
49161	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	71	0
49162	阜宁	角巷康居1#变	10	400	320	0
49163	阜宁	角巷康居2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49164	阜宁	角巷康居3#变	10	400	320	0
49165	阜宁	角巷康居4#变	10	200	160	0
49166	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	121	0
49167	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	320	0
49168	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	305	0
49169	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	293	0
49170	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	320	0
49171	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	160	0
49172	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	107	0
49173	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	160	0
49174	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	320	0
49175	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	83	0
49176	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	320	0
49177	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	142	0
49178	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	152	0
49179	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	145	0
49180	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	320	0
49181	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	151	0
49182	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	145	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49183	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	145	0
49184	阜宁	杨集张陈四组公变	10	200	85	0
49185	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	87	0
49186	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	55	0
49187	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	160	0
49188	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	109	0
49189	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	98	0
49190	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	136	0
49191	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	50	0
49192	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	304	0
49193	阜宁	振业康居1#变	10	400	278	0
49194	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	320	0
49195	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	320	0
49196	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	320	0
49197	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	320	0
49198	阜宁	杨集乘风东站公变	10	200	99	0
49199	阜宁	杨集乘风西站公变	10	200	107	0
49200	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	320	0
49201	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	229	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49202	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	320	0
49203	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	284	0
49204	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	112	0
49205	阜宁	杨集洪滨东站	10	200	92	0
49206	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	295	0
49207	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	209	0
49208	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	69	0
49209	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	31	0
49210	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	63	0
49211	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	160	0
49212	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	99	0
49213	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	42	0
49214	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	160	0
49215	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	171	0
49216	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	139	0
49217	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	274	0
49218	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	5	0
49219	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	320	0
49220	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	200	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49221	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	320	0
49222	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	320	0
49223	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	160	0
49224	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	137	0
49225	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	160	0
49226	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	160	0
49227	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	69	0
49228	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	258	0
49229	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	320	0
49230	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	52	0
49231	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	160	0
49232	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	320	0
49233	阜宁	杨集深港南站公变	10	200	128	0
49234	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	137	0
49235	阜宁	杨集深巷五组公变	10	200	84	0
49236	阜宁	杨集王庄村东站1#公变	10	400	96	0
49237	阜宁	杨集王庄村东站公变	10	200	62	0
49238	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	133	0
49239	阜宁	杨集张吴东站变	10	400	291	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49240	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	300	0
49241	阜宁	马荡康居1#变	10	400	320	0
49242	阜宁	马荡康居变	10	400	320	0
49243	阜宁	马良广场变	10	200	160	0
49244	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	283	0
49245	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	320	0
49246	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	160	0
49247	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	311	0
49248	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	320	0
49249	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	320	0
49250	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	320	0
49251	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	320	0
49252	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	148	0
49253	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	504	0
49254	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	504	0
49255	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	320	0
49256	阜宁	杨集新荡东站1#变	10	400	320	0
49257	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	160	0
49258	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	270	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49259	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	266	0
49260	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	160	0
49261	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	320	0
49262	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	320	0
49263	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	160	0
49264	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	160	0
49265	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	320	0
49266	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	160	0
49267	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	160	0
49268	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	160	0
49269	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	320	0
49270	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	148	0
49271	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	400	320	0
49272	阜宁	杨集新荡一组东站	10	400	320	0
49273	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	137	0
49274	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	299	0
49275	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	160	0
49276	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	320	0
49277	阜宁	益林淮海公变	10	400	278	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49278	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	476	0
49279	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	504	0
49280	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	504	0
49281	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	320	0
49282	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	160	0
49283	阜宁	益林食品桥公变	10	400	278	0
49284	阜宁	益林水厂公变	10	400	320	0
49285	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	320	0
49286	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	320	0
49287	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	320	0
49288	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	320	0
49289	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	312	0
49290	阜宁	益林羊马路公变	10	400	320	0
49291	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	310	0
49292	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	287	0
49293	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	320	0
49294	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	504	0
49295	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	263	0
49296	阜宁	益林益小2#公变	10	630	496	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49297	阜宁	益林益小3#公变	10	400	313	0
49298	阜宁	益林益小公变	10	400	320	0
49299	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	304	0
49300	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	125	0
49301	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	133	0
49302	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	320	0
49303	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	61	0
49304	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	144	0
49305	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	130	0
49306	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	70	0
49307	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	64	0
49308	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	26	0
49309	阜宁	杨集樵农东站1#公变	10	200	160	0
49310	阜宁	杨集樵农东站2#公变	10	200	79	0
49311	阜宁	杨集樵农东站3号公变	10	400	229	0
49312	阜宁	杨集樵农东站公变	10	400	320	0
49313	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	35	0
49314	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	297	0
49315	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49316	阜宁	杨集樵农南站公变	10	400	320	0
49317	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	135	0
49318	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	0	0
49319	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	254	0
49320	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	206	0
49321	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	296	0
49322	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	271	0
49323	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	304	0
49324	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	109	0
49325	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	286	0
49326	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	107	0
49327	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	204	0
49328	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	294	0
49329	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	148	0
49330	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	160	0
49331	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	160	0
49332	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	160	0
49333	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	320	0
49334	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49335	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	45	0
49336	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	5	0
49337	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	160	0
49338	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	320	0
49339	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	49	0
49340	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	160	0
49341	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	160	0
49342	阜宁	杨集樵农线5#变	10	400	253	0
49343	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	120	0
49344	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	400	0
49345	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	279	0
49346	阜宁	杨集供电所6#公变	10	400	295	0
49347	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	320	0
49348	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	320	0
49349	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	320	0
49350	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	320	0
49351	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	320	0
49352	阜宁	杨集洪流东站1#公变	10	400	320	0
49353	阜宁	杨集洪流东站公变	10	400	291	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49354	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	320	0
49355	阜宁	杨集计生公变	10	400	320	0
49356	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	160	0
49357	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	320	0
49358	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	504	0
49359	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	504	0
49360	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	504	0
49361	阜宁	杨集穆沟东站公变	10	200	160	0
49362	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	282	0
49363	阜宁	杨集蟠龙北站公变	10	200	117	0
49364	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	285	0
49365	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	320	0
49366	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	297	0
49367	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	130	0
49368	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	144	0
49369	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	160	0
49370	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	320	0
49371	阜宁	杨集三组公变	10	400	310	0
49372	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	220	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49373	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	320	0
49374	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	94	0
49375	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	320	0
49376	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	160	0
49377	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	138	0
49378	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	160	0
49379	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	320	0
49380	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	282	0
49381	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	320	0
49382	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	141	0
49383	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	313	0
49384	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	314	0
49385	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	297	0
49386	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	320	0
49387	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	48	0
49388	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	8	0
49389	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	81	0
49390	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	6	0
49391	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49392	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	31	0
49393	阜宁	杨集荡周西站	10	400	202	0
49394	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	73	0
49395	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	400	238	0
49396	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	141	0
49397	阜宁	杨集谷兴二组东站公变	10	400	205	0
49398	阜宁	杨集候庄站	10	200	120	0
49399	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	90	0
49400	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	134	0
49401	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	139	0
49402	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	206	0
49403	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	271	0
49404	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	243	0
49405	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	123	0
49406	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	219	0
49407	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	71	0
49408	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	37	0
49409	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	265	0
49410	阜宁	杨集四组变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49411	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	320	0
49412	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	82	0
49413	阜宁	杨集一组公变	10	400	256	0
49414	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	293	0
49415	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	109	0
49416	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	65	0
49417	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	117	0
49418	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	160	0
49419	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	123	0
49420	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	127	0
49421	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	193	0
49422	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	640	0
49423	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	640	0
49424	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	640	0
49425	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	640	0
49426	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	640	0
49427	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	640	0
49428	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	640	0
49429	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49430	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	504	0
49431	阜宁	益林城中城公变	10	400	320	0
49432	阜宁	益林大东村部公变	10	400	320	0
49433	阜宁	益林大东四组公变	10	400	320	0
49434	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
49435	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	320	0
49436	阜宁	益林供电站公变	10	400	320	0
49437	阜宁	益林花园小区公变	10	400	320	0
49438	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	504	0
49439	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	504	0
49440	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	447	0
49441	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	504	0
49442	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	504	0
49443	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	504	0
49444	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	504	0
49445	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	504	0
49446	阜宁	益林健康路3#箱变	10	630	504	0
49447	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	320	0
49448	阜宁	益林健康路东箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49449	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	504	0
49450	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	504	0
49451	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	504	0
49452	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	504	0
49453	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	504	0
49454	阜宁	益林煤球公变1	10	400	320	0
49455	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	320	0
49456	阜宁	益林米厂公变	10	400	320	0
49457	阜宁	益林清园变	10	630	496	0
49458	阜宁	益林人民南路公变	10	400	313	0
49459	阜宁	益林人民中路公变	10	630	504	0
49460	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	504	0
49461	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	320	0
49462	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	320	0
49463	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	504	0
49464	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	504	0
49465	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	504	0
49466	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	320	0
49467	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	442	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49468	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	504	0
49469	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	320	0
49470	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	320	0
49471	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	320	0
49472	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	320	0
49473	阜宁	益林杨元公变	10	500	400	0
49474	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	320	0
49475	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	300	0
49476	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	640	0
49477	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	640	0
49478	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	320	0
49479	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	495	0
49480	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	400	0
49481	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	504	0
49482	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	504	0
49483	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	320	0
49484	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	320	0
49485	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	504	0
49486	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49487	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	252	0
49488	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	263	0
49489	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	320	0
49490	阜宁	益林三里东站公变	10	400	307	0
49491	阜宁	益林三里三组公变	10	400	228	0
49492	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	217	0
49493	阜宁	益林三里一组东站公变	10	400	320	0
49494	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	236	0
49495	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	504	0
49496	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	320	0
49497	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	320	0
49498	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	287	0
49499	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	273	0
49500	阜宁	益林大东三组公变	10	400	320	0
49501	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	320	0
49502	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	310	0
49503	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	292	0
49504	阜宁	益林大东五组公变	10	400	196	0
49505	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49506	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	320	0
49507	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	306	0
49508	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	304	0
49509	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	310	0
49510	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	160	0
49511	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	257	0
49512	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	320	0
49513	阜宁	益林东升七组公变	10	400	320	0
49514	阜宁	益林东升四组公变	10	400	320	0
49515	阜宁	益林凤凰公变	10	400	319	0
49516	阜宁	益林福来居1#变	10	400	320	0
49517	阜宁	益林福来居2#变	10	400	320	0
49518	阜宁	益林供电所公变	10	400	261	0
49519	阜宁	益林敬老院公变	10	400	320	0
49520	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	320	0
49521	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	320	0
49522	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	320	0
49523	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	320	0
49524	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49525	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	320	0
49526	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	320	0
49527	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	217	0
49528	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	320	0
49529	阜宁	益林塘沟东站公变	10	400	290	0
49530	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	320	0
49531	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	320	0
49532	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	315	0
49533	阜宁	益林塘沟中站公变	10	400	296	0
49534	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	320	0
49535	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	320	0
49536	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	303	0
49537	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	320	0
49538	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	320	0
49539	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	320	0
49540	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	320	0
49541	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	320	0
49542	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	504	0
49543	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49544	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	320	0
49545	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	301	0
49546	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	504	0
49547	阜宁	益林高庄4#变	10	400	286	0
49548	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	320	0
49549	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	320	0
49550	阜宁	益林高庄公变	10	500	400	0
49551	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	504	0
49552	阜宁	益林海陵公变	10	400	314	0
49553	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	320	0
49554	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	320	0
49555	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	320	0
49556	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	315	0
49557	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	320	0
49558	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	320	0
49559	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	320	0
49560	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	320	0
49561	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	320	0
49562	阜宁	益林解放东路公变	10	400	310	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49563	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	400	0
49564	阜宁	益林解放西路公变	10	500	400	0
49565	阜宁	益林解放小区公变	10	400	320	0
49566	阜宁	益林人民北路公变	10	500	400	0
49567	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	320	0
49568	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	640	0
49569	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	640	0
49570	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	504	0
49571	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	504	0
49572	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	304	0
49573	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	504	0
49574	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	320	0
49575	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	320	0
49576	阜宁	益林益东小区公变	10	400	320	0
49577	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	400	0
49578	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	400	0
49579	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	400	0
49580	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	400	0
49581	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49582	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	320	0
49583	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	504	0
49584	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	312	0
49585	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	309	0
49586	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
49587	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	640	0
49588	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	320	0
49589	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	137	0
49590	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	320	0
49591	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	320	0
49592	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	320	0
49593	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	320	0
49594	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	320	0
49595	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	320	0
49596	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	320	0
49597	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	504	0
49598	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	504	0
49599	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	320	0
49600	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49601	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	258	0
49602	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	320	0
49603	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	400	0
49604	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	640	0
49605	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	640	0
49606	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	289	0
49607	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	320	0
49608	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	313	0
49609	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	320	0
49610	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	400	0
49611	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	400	0
49612	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	249	0
49613	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	504	0
49614	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	320	0
49615	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	504	0
49616	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	263	0
49617	阜宁	益林农行公变	10	400	320	0
49618	阜宁	益林人民中路2#箱变	10	630	504	0
49619	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49620	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	320	0
49621	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
49622	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	320	0
49623	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	288	0
49624	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	640	0
49625	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	400	0
49626	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	640	0
49627	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	400	0
49628	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	640	0
49629	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	640	0
49630	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	400	0
49631	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	504	0
49632	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	640	0
49633	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	551	0
49634	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	320	0
49635	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	320	0
49636	阜宁	益林大东中站公变	10	400	310	0
49637	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	162	0
49638	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49639	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	640	0
49640	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	640	0
49641	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	640	0
49642	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	320	0
49643	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	504	0
49644	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	504	0
49645	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	504	0
49646	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	163	0
49647	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	281	0
49648	阜宁	益林益新5.10组公变	10	400	320	0
49649	阜宁	益林益新八组公变	10	200	115	0
49650	阜宁	益林益新九组公变	10	400	274	0
49651	阜宁	益林益新六组公变	10	400	320	0
49652	阜宁	益林益新七组公变	10	400	316	0
49653	阜宁	益林益新三组公变	10	400	270	0
49654	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	320	0
49655	阜宁	益林益新五组公变	10	400	235	0
49656	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	400	0
49657	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49658	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	504	0
49659	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	504	0
49660	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	504	0
49661	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	400	0
49662	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	504	0
49663	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	400	0
49664	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	320	0
49665	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	417	0
49666	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	17	0
49667	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	320	0
49668	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	313	0
49669	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	320	0
49670	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	320	0
49671	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	320	0
49672	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	320	0
49673	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	320	0
49674	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	320	0
49675	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	320	0
49676	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49677	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	504	0
49678	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	504	0
49679	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	504	0
49680	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	504	0
49681	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	504	0
49682	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	504	0
49683	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	320	0
49684	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	85	0
49685	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	320	0
49686	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	320	0
49687	阜宁	益林银龙路公变	10	400	301	0
49688	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	238	0
49689	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	307	0
49690	阜宁	益林育才路4#变	10	400	320	0
49691	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	320	0
49692	阜宁	益林育才路东公变	10	400	161	0
49693	阜宁	益林育才路公变	10	400	320	0
49694	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	272	0
49695	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	289	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49696	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	0	0
49697	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	187	0
49698	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	219	0
49699	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	320	0
49700	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	206	0
49701	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	212	0
49702	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	190	0
49703	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	141	0
49704	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	320	0
49705	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	265	0
49706	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	5	0
49707	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	49	0
49708	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	182	0
49709	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	268	0
49710	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	113	0
49711	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	122	0
49712	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	228	0
49713	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	320	0
49714	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49715	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	172	0
49716	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	0	0
49717	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	174	0
49718	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	81	0
49719	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	320	0
49720	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	128	0
49721	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	0	0
49722	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	129	0
49723	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	302	0
49724	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	259	0
49725	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	106	0
49726	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	100	0
49727	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	186	0
49728	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	157	0
49729	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	160	0
49730	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	230	0
49731	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	199	0
49732	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	152	0
49733	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	12	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49734	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	86	0
49735	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	270	0
49736	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	504	0
49737	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	504	0
49738	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	504	0
49739	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	400	0
49740	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	400	0
49741	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	504	0
49742	阜宁	益林建新东路公变	10	400	320	0
49743	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	390	0
49744	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	400	0
49745	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	400	0
49746	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	640	0
49747	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	640	0
49748	阜宁	益林小上海东公变	10	400	320	0
49749	阜宁	益林小上海西公变	10	400	320	0
49750	阜宁	益林新区1#公变	10	630	474	0
49751	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	504	0
49752	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49753	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	320	0
49754	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	320	0
49755	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	400	0
49756	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	489	0
49757	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	504	0
49758	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	400	0
49759	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	400	0
49760	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	411	0
49761	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	320	0
49762	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	504	0
49763	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	447	0
49764	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	504	0
49765	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	504	0
49766	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	504	0
49767	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	320	0
49768	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	320	0
49769	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	320	0
49770	阜宁	益林林达小区公变	10	400	320	0
49771	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49772	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	162	0
49773	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	227	0
49774	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	200	0
49775	阜宁	益林水利站公变	10	400	320	0
49776	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	320	0
49777	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	145	0
49778	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	268	0
49779	阜宁	益林园区3#公变	10	500	400	0
49780	阜宁	益林园区6#变	10	400	0	0
49781	阜宁	益林园区7#变	10	400	312	0
49782	阜宁	益林园区8#公变	10	400	320	0
49783	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	254	0
49784	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	320	0
49785	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	278	0
49786	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	320	0
49787	建湖	冈西嵇舍村村部台片	10	400	270	0
49788	建湖	冈西嵇舍村大塘（新）	10	200	124	0
49789	建湖	冈西嵇舍村后陶台片	10	315	145	0
49790	建湖	冈西嵇舍村路南变	10	400	301	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49791	建湖	冈西嵇舍村前进变	10	200	68	0
49792	建湖	冈西嵇舍青年	10	400	301	0
49793	建湖	冈西集镇北环1#变	10	400	320	0
49794	建湖	冈西集镇北环变	10	400	296	0
49795	建湖	冈西前陶村西站	10	200	139	0
49796	建湖	冈西西吉村埝北变	10	315	230	0
49797	建湖	冈西西吉埝北1#	10	200	160	0
49798	建湖	冈西徐王北站	10	400	265	0
49799	建湖	冈西徐王村东站	10	200	160	0
49800	建湖	冈西徐王村马渡变	10	200	145	0
49801	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资）	10	200	160	0
49802	建湖	冈西徐王村徐王	10	400	320	0
49803	建湖	冈西徐王村徐王1#变(增资用）	10	200	94	0
49804	建湖	冈西徐王村中站变	10	400	255	0
49805	建湖	冈西徐王马渡1#	10	200	151	0
49806	建湖	冈西徐王新沟2#	10	200	160	0
49807	建湖	嵇舍村陆墩变	10	200	114	0
49808	建湖	嵇舍村双陆	10	200	54	0
49809	建湖	嵇舍村新村	10	400	281	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49810	建湖	嵇舍村新桥	10	200	24	0
49811	建湖	嵇舍村新桥1#变	10	200	112	0
49812	建湖	嵇舍村徐墩	10	200	136	0
49813	建湖	徐王村1#变	10	400	320	0
49814	建湖	徐王村2#变	10	400	320	0
49815	建湖	徐王村3#变	10	400	320	0
49816	建湖	冈西东吉村东吉台片	10	200	142	0
49817	建湖	冈西东吉村红旗	10	400	309	0
49818	建湖	冈西东吉村后庄	10	400	237	0
49819	建湖	冈西东吉村宋墩	10	200	160	0
49820	建湖	冈西东吉村宋墩1#变（增资用）	10	200	160	0
49821	建湖	冈西东吉村幸福桥	10	400	320	0
49822	建湖	冈西东吉村许庄	10	200	114	0
49823	建湖	冈西东吉高峰	10	400	287	0
49824	建湖	冈西旗帜村北站	10	200	160	0
49825	建湖	冈西旗帜村合心变	10	200	147	0
49826	建湖	冈西旗帜村南站	10	200	135	0
49827	建湖	冈西旗帜村彭圩	10	200	160	0
49828	建湖	冈西旗帜村旗帜	10	200	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49829	建湖	冈西旗帜村西站	10	200	112	0
49830	建湖	冈西旗帜村杨墩变	10	200	150	0
49831	建湖	冈西镇旗帜村南站1#	10	200	160	0
49832	建湖	冈西镇旗帜村中站	10	315	252	0
49833	建湖	旗帜村陈墩台片	10	400	270	0
49834	建湖	吉瑞家园1#箱变	10	630	504	0
49835	建湖	吉瑞家园2#箱式变压器	10	630	504	0
49836	建湖	吉瑞家园3#箱式变配变	10	630	504	0
49837	建湖	吉瑞家园4#箱式变配变	10	630	504	0
49838	建湖	吉瑞家园5#箱式变630配变	10	630	504	0
49839	建湖	吉瑞家园6#箱变配电变压器	10	500	400	0
49840	建湖	前陶村仇坝变	10	200	144	0
49841	建湖	前陶村南环台片	10	200	160	0
49842	建湖	前陶园区综合变	10	630	498	0
49843	建湖	西吉村米厂变	10	200	160	0
49844	建湖	冈西蔡港创新	10	200	160	0
49845	建湖	冈西蔡港村东站变	10	400	271	0
49846	建湖	冈西蔡港村金墩	10	200	146	0
49847	建湖	冈西蔡港村南站	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49848	建湖	冈西蔡港村塘河台片	10	200	146	0
49849	建湖	冈西蔡港村西站	10	200	147	0
49850	建湖	冈西蔡港村新村	10	400	242	0
49851	建湖	冈西蔡港村中站变	10	200	79	0
49852	建湖	冈西蔡港村朱墩	10	200	134	0
49853	建湖	冈西顾顶村丰产	10	400	320	0
49854	建湖	冈西顾顶村龙尾	10	200	160	0
49855	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	200	157	0
49856	建湖	冈西顾顶西站	10	400	320	0
49857	建湖	冈西金舍村东站	10	400	217	0
49858	建湖	冈西金舍村利民台片	10	200	108	0
49859	建湖	冈西金舍村章墩	10	200	106	0
49860	建湖	冈西金舍村中站1#变(增资用）	10	200	107	0
49861	建湖	冈西金舍村中站台片	10	400	264	0
49862	建湖	冈西金舍金墩	10	400	213	0
49863	建湖	冈西两港村村部东	10	400	320	0
49864	建湖	冈西两港村东站	10	400	256	0
49865	建湖	冈西两港村洪墩	10	200	68	0
49866	建湖	冈西两港村吴墩1#	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49867	建湖	冈西双墩村北站变	10	400	320	0
49868	建湖	冈西双墩村曹坊变	10	200	127	0
49869	建湖	冈西双墩村两港变	10	400	278	0
49870	建湖	冈西双墩村塘沟	10	400	320	0
49871	建湖	冈西双墩村跃进变	10	400	266	0
49872	建湖	冈西双墩村中站	10	200	109	0
49873	建湖	冈西双墩西站	10	200	139	0
49874	建湖	冈西徐王村徐墩1#变(增资用）	10	200	160	0
49875	建湖	冈西沿河村东风台片	10	200	96	0
49876	建湖	冈西沿河村河口	10	200	160	0
49877	建湖	冈西沿河村洪舍	10	200	115	0
49878	建湖	冈西沿河村马沟	10	200	27	0
49879	建湖	冈西沿河村南站台片	10	200	118	0
49880	建湖	冈西沿河村西站	10	200	111	0
49881	建湖	冈西沿河村中站台片	10	200	46	0
49882	建湖	冈西沿河支舍1#	10	400	276	0
49883	建湖	冈西沿河中站1#	10	400	268	0
49884	建湖	冈西赵舍村韦墩	10	200	160	0
49885	建湖	冈西镇双墩村南站1#	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49886	建湖	冈西镇沿河村马沟1#	10	200	88	0
49887	建湖	冈西镇沿河村支舍	10	400	304	0
49888	建湖	顾顶新村1#配电房1#主变	10	630	445	0
49889	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	0	0
49890	建湖	顾顶新村2#配电房2#主变	10	630	435	0
49891	建湖	两港李墩	10	400	320	0
49892	建湖	前陶村东站	10	200	160	0
49893	建湖	前陶村刘墩变	10	200	160	0
49894	建湖	前陶村刘墩东台片	10	200	160	0
49895	建湖	前陶中站	10	200	160	0
49896	建湖	双墩村博爱箱变主变	10	500	400	0
49897	建湖	双墩新村1#	10	400	320	0
49898	建湖	双墩新村2#	10	400	320	0
49899	建湖	集镇河东1#变	10	400	285	0
49900	建湖	菜场箱变	10	630	499	0
49901	建湖	冈西港东村北站	10	200	160	0
49902	建湖	冈西港东村新沟	10	400	320	0
49903	建湖	冈西潘墩村北站变	10	400	303	0
49904	建湖	冈西潘墩村大港变	10	200	114	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49905	建湖	冈西潘墩村奋勇	10	200	85	0
49906	建湖	冈西潘墩村革新变	10	200	150	0
49907	建湖	冈西潘墩村刘墩变	10	200	107	0
49908	建湖	冈西西吉村尖北变	10	200	144	0
49909	建湖	冈西西吉尖墩	10	200	100	0
49910	建湖	冈西振兴南路配变	10	400	320	0
49911	建湖	冈西镇港东村北站1#	10	400	281	0
49912	建湖	冈西镇集镇西吉1#	10	400	261	0
49913	建湖	冈西镇潘墩村中站1#	10	400	295	0
49914	建湖	港东村村部变	10	400	320	0
49915	建湖	港东村南站	10	400	156	0
49916	建湖	港东村新沟1#	10	200	160	0
49917	建湖	港东村新沟2#	10	200	160	0
49918	建湖	港东红光	10	200	114	0
49919	建湖	港东红光1#变	10	400	288	0
49920	建湖	集镇白果	10	400	302	0
49921	建湖	集镇朝阳变	10	400	320	0
49922	建湖	集镇河东	10	400	136	0
49923	建湖	集镇河南1号变	10	400	254	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49924	建湖	集镇河南配变	10	400	233	0
49925	建湖	集镇河西	10	400	320	0
49926	建湖	集镇后徐	10	400	320	0
49927	建湖	集镇后徐1#变(增资用）	10	400	320	0
49928	建湖	集镇剧场	10	400	307	0
49929	建湖	集镇粮库-变压器	10	400	320	0
49930	建湖	集镇水厂1#变	10	400	0	0
49931	建湖	集镇水厂变	10	400	305	0
49932	建湖	集镇西吉配变	10	400	71	0
49933	建湖	集镇振兴路	10	400	320	0
49934	建湖	集镇致富北路-变压器	10	400	320	0
49935	建湖	金鑫商贸城	10	400	320	0
49936	建湖	派出所公用变	10	630	434	0
49937	建湖	潘墩村中站变	10	200	33	0
49938	建湖	前陶种子场	10	400	320	0
49939	建湖	唐修林变	10	400	307	0
49940	建湖	丁渡村曾圩	10	200	143	0
49941	建湖	丁渡村陈南1#	10	400	310	0
49942	建湖	丁渡村陈南变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49943	建湖	丁渡村丁渡	10	200	122	0
49944	建湖	丁渡村丁渡1#	10	200	129	0
49945	建湖	丁渡村范墩	10	200	145	0
49946	建湖	丁渡村王墩	10	200	25	0
49947	建湖	丁渡村杨北1#变	10	200	160	0
49948	建湖	丁渡村长沟变	10	200	21	0
49949	建湖	丁渡王墩1#	10	200	73	0
49950	建湖	丁渡先锋	10	200	130	0
49951	建湖	丁渡杨北配变	10	200	104	0
49952	建湖	丁渡中心	10	200	143	0
49953	建湖	东徐村部1#	10	400	320	0
49954	建湖	东徐村陈墩	10	400	320	0
49955	建湖	东徐村村部	10	200	160	0
49956	建湖	东徐村东站	10	200	160	0
49957	建湖	东徐村南站	10	200	142	0
49958	建湖	东徐村中站	10	200	111	0
49959	建湖	东徐村中站1#	10	400	320	0
49960	建湖	东徐吴湾	10	400	254	0
49961	建湖	冈西东徐村西站	10	400	306	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49962	建湖	嵇舍柴湾	10	400	309	0
49963	建湖	嵇舍村东港	10	200	76	0
49964	建湖	嵇舍大桥	10	200	160	0
49965	建湖	陆河村东河	10	200	81	0
49966	建湖	陆河村南站变	10	400	154	0
49967	建湖	陆河村前颜	10	400	217	0
49968	建湖	陆河村西站	10	200	33	0
49969	建湖	陆河村颜墩	10	200	83	0
49970	建湖	陆河东河1#	10	400	239	0
49971	建湖	陆河前颜1#	10	400	269	0
49972	建湖	陆河塘河	10	400	303	0
49973	建湖	姚墩村北站	10	200	160	0
49974	建湖	姚墩村东站变	10	200	144	0
49975	建湖	姚墩村孙墩1#	10	200	160	0
49976	建湖	姚墩村孙墩变	10	200	160	0
49977	建湖	姚墩村西站变	10	200	122	0
49978	建湖	姚墩村校墩变	10	200	149	0
49979	建湖	姚墩村中站	10	200	27	0
49980	建湖	张圩北站	10	200	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49981	建湖	张圩村村部	10	200	58	0
49982	建湖	张圩村东站	10	400	284	0
49983	建湖	张圩村西站	10	400	296	0
49984	建湖	张圩村张圩	10	200	46	0
49985	建湖	张圩村张圩1#	10	200	135	0
49986	建湖	张圩村中站	10	200	115	0
49987	建湖	张圩东站1#	10	400	129	0
49988	建湖	镇丁渡中心1#	10	400	320	0
49989	建湖	冈西立公村陈墩	10	200	160	0
49990	建湖	冈西立公村成墩1#	10	200	78	0
49991	建湖	冈西立公村村部	10	200	133	0
49992	建湖	冈西立公村南站	10	200	72	0
49993	建湖	冈西立公村渔塘	10	200	98	0
49994	建湖	冈西立公村中站变	10	400	263	0
49995	建湖	冈西立公南站1#变	10	200	100	0
49996	建湖	冈西肖荡村港南	10	200	160	0
49997	建湖	冈西肖荡村陆墩	10	200	160	0
49998	建湖	冈西肖荡村张舍1#	10	200	160	0
49999	建湖	冈西肖荡村张舍变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50000	建湖	冈西肖荡港北	10	400	320	0
50001	建湖	冈西肖荡肖墩	10	200	113	0
50002	建湖	冈西新沟村东庄	10	400	309	0
50003	建湖	冈西新沟村中站	10	200	106	0
50004	建湖	冈西新沟村中站1#变(增资用）	10	200	135	0
50005	建湖	冈西新沟向阳	10	200	29	0
50006	建湖	冈西张荡村北站	10	200	114	0
50007	建湖	冈西张荡村南站	10	200	77	0
50008	建湖	冈西张荡村沿坝	10	200	122	0
50009	建湖	冈西张荡村中站	10	200	56	0
50010	建湖	冈西张荡花墩	10	200	143	0
50011	建湖	冈西赵舍村村部	10	400	320	0
50012	建湖	冈西赵舍村潘庄2#变	10	200	147	0
50013	建湖	冈西赵舍村潘庄变	10	400	314	0
50014	建湖	冈西赵舍村张墩	10	200	160	0
50015	建湖	冈西赵舍村赵墩变	10	200	160	0
50016	建湖	冈西赵舍村中站	10	200	127	0
50017	建湖	冈西镇东吉村东吉1#	10	200	144	0
50018	建湖	冈西镇立公村新桥	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50019	建湖	冈西镇肖荡村龙尾	10	400	320	0
50020	建湖	冈西镇肖荡肖墩1#	10	200	160	0
50021	建湖	冈西镇张荡村沿坝1#	10	200	120	0
50022	建湖	冈西镇张荡花墩1#	10	200	160	0
50023	建湖	冈西镇壮烈村陆墩1#	10	200	126	0
50024	建湖	冈西中朱2#变	10	200	160	0
50025	建湖	冈西壮烈村北站	10	200	134	0
50026	建湖	冈西壮烈村北站1#	10	400	320	0
50027	建湖	冈西壮烈村东朱	10	200	160	0
50028	建湖	冈西壮烈村董庄-变压器	10	200	63	0
50029	建湖	冈西壮烈村陆墩	10	200	160	0
50030	建湖	冈西壮烈村南站	10	400	223	0
50031	建湖	冈西壮烈村孙墩	10	200	36	0
50032	建湖	冈西壮烈村中站	10	200	99	0
50033	建湖	冈西壮烈村朱墩	10	200	146	0
50034	建湖	冈西壮烈村朱墩1#	10	200	146	0
50035	建湖	冈西壮烈村朱庄台片	10	200	64	0
50036	建湖	冈西壮烈董墩	10	400	272	0
50037	建湖	冈西壮烈沿北	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50038	建湖	立公南站2#	10	200	160	0
50039	建湖	肖荡新村1#配变	10	630	480	0
50040	建湖	肖荡新村2#配变	10	630	504	0
50041	建湖	新沟北站	10	400	278	0
50042	建湖	新沟砚台	10	400	289	0
50043	建湖	张荡北站1#配变	10	400	320	0
50044	建湖	张荡线肖荡新村二期变压器	10	630	504	0
50045	建湖	中朱1#变	10	200	145	0
50046	建湖	壮烈中站1#	10	200	160	0
50047	建湖	长陈线港口二组配变	10	400	320	0
50048	建湖	宝塔车站变	10	400	290	0
50049	建湖	宝塔村建中心南变	10	500	400	0
50050	建湖	宝塔港口西南站	10	400	313	0
50051	建湖	宝塔港口西站	10	200	160	0
50052	建湖	宝塔高港北站	10	200	146	0
50053	建湖	宝塔官尖东站	10	400	320	0
50054	建湖	宝塔官尖西南站	10	200	125	0
50055	建湖	宝塔马墩东站	10	400	320	0
50056	建湖	宝塔马墩南变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50057	建湖	宝塔水厂公用变	10	400	278	0
50058	建湖	宝塔辛庄线医院(2)变	10	400	285	0
50059	建湖	宝塔辛庄一队	10	400	276	0
50060	建湖	宝塔镇港口一队	10	400	320	0
50061	建湖	宝塔镇高港西南站	10	400	304	0
50062	建湖	宝塔镇官尖东南站	10	400	320	0
50063	建湖	宝塔镇祁庄中站	10	400	320	0
50064	建湖	宝塔镇前庄南站	10	400	290	0
50065	建湖	宝塔镇辛庄北站	10	400	279	0
50066	建湖	宝塔镇辛庄二队	10	400	311	0
50067	建湖	菜场变配变	10	400	311	0
50068	建湖	府前街	10	400	270	0
50069	建湖	港口北站	10	200	151	0
50070	建湖	港口东南站配变	10	400	320	0
50071	建湖	港口三队	10	400	320	0
50072	建湖	港口中站	10	400	320	0
50073	建湖	高港西站	10	200	160	0
50074	建湖	官尖南站	10	200	160	0
50075	建湖	马墩西站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50076	建湖	培东三队	10	400	243	0
50077	建湖	培东一队	10	400	271	0
50078	建湖	祁庄北站	10	400	163	0
50079	建湖	祁庄队	10	315	252	0
50080	建湖	前庄小区1#变	10	630	473	0
50081	建湖	前庄小区2#变	10	630	504	0
50082	建湖	前庄张庄	10	400	309	0
50083	建湖	前庄中站(增资)	10	400	279	0
50084	建湖	荣华小区变	10	200	160	0
50085	建湖	小街北站	10	400	278	0
50086	建湖	辛庄六队	10	250	152	0
50087	建湖	辛庄三队	10	400	228	0
50088	建湖	辛庄医院3#变	10	400	320	0
50089	建湖	阳光大道	10	315	252	0
50090	建湖	医院综合变	10	400	320	0
50091	建湖	宝塔八队	10	400	306	0
50092	建湖	宝塔村部	10	400	320	0
50093	建湖	宝塔村建中心北变	10	400	320	0
50094	建湖	宝塔大兴东南站（增资）	10	400	306	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50095	建湖	宝塔大兴东站	10	200	160	0
50096	建湖	宝塔大兴南站	10	200	150	0
50097	建湖	宝塔大兴西南站	10	400	320	0
50098	建湖	宝塔大兴一队	10	200	160	0
50099	建湖	宝塔二队	10	200	160	0
50100	建湖	宝塔高祥八组	10	200	160	0
50101	建湖	宝塔高祥北站(增资)	10	200	114	0
50102	建湖	宝塔高祥西北站公用变	10	400	320	0
50103	建湖	宝塔高祥中南站	10	400	320	0
50104	建湖	宝塔合兴东站	10	400	135	0
50105	建湖	宝塔合兴南站	10	400	320	0
50106	建湖	宝塔六队(增资)	10	400	320	0
50107	建湖	宝塔南站	10	200	139	0
50108	建湖	宝塔培桥村部	10	400	295	0
50109	建湖	宝塔培桥七队	10	200	144	0
50110	建湖	宝塔培桥中站	10	400	155	0
50111	建湖	宝塔七队（增资）	10	400	320	0
50112	建湖	宝塔祁庄西站	10	200	83	0
50113	建湖	宝塔三队	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50114	建湖	宝塔十队	10	400	304	0
50115	建湖	宝塔双湾南站	10	400	320	0
50116	建湖	宝塔四树东站	10	200	98	0
50117	建湖	宝塔四树西北站	10	400	320	0
50118	建湖	宝塔四树西站	10	200	137	0
50119	建湖	宝塔西站	10	400	320	0
50120	建湖	宝塔小街变	10	400	289	0
50121	建湖	宝塔赵湾北站	10	200	124	0
50122	建湖	宝塔赵湾二队	10	200	120	0
50123	建湖	宝塔镇安置房1#变	10	630	504	0
50124	建湖	宝塔镇安置房2#变	10	630	504	0
50125	建湖	宝塔镇大兴南站东	10	400	320	0
50126	建湖	宝塔镇大兴中站	10	400	320	0
50127	建湖	宝塔镇官尖北站	10	400	248	0
50128	建湖	宝塔镇合兴西南站	10	400	232	0
50129	建湖	宝塔镇培桥二队	10	400	320	0
50130	建湖	宝塔镇培桥七队东	10	400	249	0
50131	建湖	宝塔镇培桥三队东	10	400	320	0
50132	建湖	宝塔镇培桥三队西	10	400	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50133	建湖	宝塔镇培桥五队	10	400	320	0
50134	建湖	宝塔镇四树南站东	10	400	320	0
50135	建湖	宝塔镇赵湾东北站	10	400	320	0
50136	建湖	宝塔镇赵湾中北站	10	400	320	0
50137	建湖	宝塔中站	10	400	320	0
50138	建湖	成套厂	10	400	286	0
50139	建湖	大兴北站	10	200	160	0
50140	建湖	大兴西北站	10	400	320	0
50141	建湖	府前花苑1号变	10	630	504	0
50142	建湖	府前花苑2号变	10	500	400	0
50143	建湖	高祥九队	10	400	256	0
50144	建湖	高祥南站	10	250	182	0
50145	建湖	高祥西站	10	400	320	0
50146	建湖	高祥中北站	10	400	294	0
50147	建湖	高祥中站	10	400	299	0
50148	建湖	官尖官北	10	400	306	0
50149	建湖	官尖团结	10	200	38	0
50150	建湖	官尖王庄	10	400	320	0
50151	建湖	朦胧宝塔集中居住点1#	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50152	建湖	朦胧宝塔集中居住点2#	10	400	320	0
50153	建湖	朦胧宝塔集中居住点3#	10	400	320	0
50154	建湖	朦胧宝塔集中居住点4#	10	400	320	0
50155	建湖	朦胧小区	10	400	281	0
50156	建湖	培东西站	10	200	159	0
50157	建湖	培桥八队（增资）	10	400	320	0
50158	建湖	培桥北站	10	400	320	0
50159	建湖	培桥集中居住点1#变	10	630	460	0
50160	建湖	培桥集中居住点2#变变压器配电变压器	10	630	485	0
50161	建湖	培桥西站	10	400	320	0
50162	建湖	培桥一队	10	200	160	0
50163	建湖	裴东小区1#箱变	10	630	504	0
50164	建湖	裴东小区2#箱变	10	630	504	0
50165	建湖	双湾北站	10	400	320	0
50166	建湖	双湾东南站	10	400	320	0
50167	建湖	双湾东站	10	400	320	0
50168	建湖	双湾六队	10	200	148	0
50169	建湖	双湾六队北配变	10	400	320	0
50170	建湖	双湾西北站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50171	建湖	双湾西站	10	400	320	0
50172	建湖	双湾鱼塘	10	400	320	0
50173	建湖	四树北站	10	200	160	0
50174	建湖	四树东南站	10	400	320	0
50175	建湖	四树南站(增资)	10	200	156	0
50176	建湖	辛庄社区1#变	10	400	320	0
50177	建湖	辛庄社区2#变	10	400	320	0
50178	建湖	辛庄社区3#变	10	400	320	0
50179	建湖	辛庄社区4#变	10	400	320	0
50180	建湖	赵湾南站(增资)	10	200	159	0
50181	建湖	赵湾西站	10	200	160	0
50182	建湖	赵湾一队	10	200	160	0
50183	建湖	赵湾中站	10	200	160	0
50184	建湖	宝塔潘渡村部	10	200	160	0
50185	建湖	宝塔潘渡西南站	10	400	320	0
50186	建湖	宝塔培东二队	10	200	160	0
50187	建湖	宝塔培东四队	10	200	144	0
50188	建湖	宝塔镇潘渡三队	10	400	320	0
50189	建湖	宝塔镇潘渡中站	10	400	306	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50190	建湖	宝塔镇培东东北站	10	400	320	0
50191	建湖	潘渡东站	10	200	160	0
50192	建湖	潘渡南站	10	200	160	0
50193	建湖	培东五队	10	200	160	0
50194	建湖	宝塔陈桥东站	10	400	256	0
50195	建湖	宝塔陈桥中站	10	200	134	0
50196	建湖	宝塔联合北港	10	200	142	0
50197	建湖	宝塔马南西站	10	200	160	0
50198	建湖	宝塔长陈村站	10	400	320	0
50199	建湖	宝塔长春六队	10	400	320	0
50200	建湖	宝塔长春西站	10	200	160	0
50201	建湖	宝塔镇陈桥西站	10	400	320	0
50202	建湖	宝塔镇吉北五队400	10	400	320	0
50203	建湖	宝塔镇联合新河东站	10	400	320	0
50204	建湖	宝塔镇马南东北站	10	400	293	0
50205	建湖	宝塔镇马南西南站	10	400	320	0
50206	建湖	宝塔镇辛北北站	10	400	320	0
50207	建湖	宝塔镇辛北西北站	10	400	302	0
50208	建湖	宝塔镇辛北西南站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50209	建湖	宝塔镇辛北西站	10	400	320	0
50210	建湖	宝塔镇辛庄五队	10	400	320	0
50211	建湖	宝塔镇长春四队2#变	10	400	320	0
50212	建湖	宝塔镇长春王南	10	400	320	0
50213	建湖	宝塔镇长春一队2#变	10	400	320	0
50214	建湖	陈桥东北站	10	400	276	0
50215	建湖	陈桥南站	10	400	271	0
50216	建湖	陈桥五队	10	400	229	0
50217	建湖	陈桥小街配变	10	400	320	0
50218	建湖	吉北东北站台片	10	200	156	0
50219	建湖	联合代墩	10	200	160	0
50220	建湖	联合东站	10	200	160	0
50221	建湖	联合新河	10	400	320	0
50222	建湖	联合新河南	10	400	320	0
50223	建湖	联合中站	10	400	269	0
50224	建湖	马南东站	10	200	160	0
50225	建湖	马南五队配变	10	400	320	0
50226	建湖	马南一队配变	10	400	320	0
50227	建湖	马南中站(增资)	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50228	建湖	辛北东站	10	400	320	0
50229	建湖	辛北南站(增资)	10	200	113	0
50230	建湖	辛北七队	10	200	160	0
50231	建湖	辛北唐圩配变	10	400	320	0
50232	建湖	辛北中站	10	400	280	0
50233	建湖	辛庄四队	10	400	272	0
50234	建湖	长春八队	10	400	320	0
50235	建湖	长春村部(增资)	10	400	320	0
50236	建湖	长春东站	10	400	320	0
50237	建湖	长春二队	10	400	320	0
50238	建湖	长春九队	10	400	320	0
50239	建湖	长春七队	10	200	160	0
50240	建湖	长春三队	10	400	320	0
50241	建湖	长春四队(增资)	10	200	160	0
50242	建湖	长春唐墩	10	200	160	0
50243	建湖	长春一队	10	200	147	0
50244	建湖	宝塔丁仁北站	10	400	320	0
50245	建湖	宝塔丁仁东北站	10	400	320	0
50246	建湖	宝塔丁仁条河	10	400	304	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50247	建湖	宝塔丁仁五组	10	200	138	0
50248	建湖	宝塔丁仁中站	10	400	320	0
50249	建湖	宝塔丁湾丁庄	10	400	320	0
50250	建湖	宝塔丁湾东北站	10	400	320	0
50251	建湖	宝塔丁湾高顾（增）	10	400	320	0
50252	建湖	宝塔供电所变	10	400	320	0
50253	建湖	宝塔集镇北公用变	10	400	320	0
50254	建湖	宝塔集镇南公用变	10	315	243	0
50255	建湖	宝塔联合李南东变	10	200	160	0
50256	建湖	宝塔联合李南队	10	200	154	0
50257	建湖	宝塔小学变	10	400	306	0
50258	建湖	宝塔镇丁仁三星	10	400	320	0
50259	建湖	宝塔镇丁湾村部	10	400	320	0
50260	建湖	宝塔镇丁湾东站	10	160	128	0
50261	建湖	宝塔镇丁湾冯墩	10	400	296	0
50262	建湖	宝塔镇丁湾瞿庄东站	10	400	320	0
50263	建湖	宝塔镇吉北南站	10	400	308	0
50264	建湖	宝塔镇吉北四队	10	400	299	0
50265	建湖	宝塔镇吉北西站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50266	建湖	宝塔镇联合南港	10	400	320	0
50267	建湖	宝塔镇辛南站	10	400	297	0
50268	建湖	丁仁东南站	10	200	160	0
50269	建湖	丁仁东站	10	200	160	0
50270	建湖	丁仁南站3	10	200	148	0
50271	建湖	丁仁西北站	10	200	160	0
50272	建湖	丁仁西南站	10	200	160	0
50273	建湖	丁仁西站	10	200	140	0
50274	建湖	丁湾北站	10	200	107	0
50275	建湖	丁湾丁湾站	10	200	160	0
50276	建湖	丁湾瞿庄队(增资)	10	400	291	0
50277	建湖	丁湾唐东	10	200	125	0
50278	建湖	丁湾西站	10	400	320	0
50279	建湖	富贵花苑	10	500	400	0
50280	建湖	高港东北站	10	200	160	0
50281	建湖	高港东站	10	200	160	0
50282	建湖	高港南站	10	400	249	0
50283	建湖	鸡场变	10	400	320	0
50284	建湖	吉北北站	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50285	建湖	吉北二队配变	10	400	298	0
50286	建湖	前庄北站	10	200	40	0
50287	建湖	前庄村部	10	400	320	0
50288	建湖	前庄东方	10	400	299	0
50289	建湖	高作卞舍八组	10	200	160	0
50290	建湖	高作卞舍二组	10	200	160	0
50291	建湖	高作卞舍九组	10	200	160	0
50292	建湖	高作卞舍六组	10	400	320	0
50293	建湖	高作卞舍南站	10	200	160	0
50294	建湖	高作卞舍七组	10	400	320	0
50295	建湖	高作卞舍三组	10	400	320	0
50296	建湖	高作季墩八组	10	400	319	0
50297	建湖	高作季墩朱舍	10	200	160	0
50298	建湖	高作吕墩九组	10	400	320	0
50299	建湖	高作吕墩六组	10	400	204	0
50300	建湖	高作吕墩七组	10	400	320	0
50301	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	320	0
50302	建湖	高作吕墩三组	10	400	320	0
50303	建湖	高作吕墩五组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50304	建湖	高作乔加二组	10	400	307	0
50305	建湖	高作乔加中站	10	200	160	0
50306	建湖	高作王庄二组	10	400	320	0
50307	建湖	高作斜港北站	10	400	320	0
50308	建湖	高作斜港老站	10	200	160	0
50309	建湖	高作斜港西站	10	200	160	0
50310	建湖	高作斜港一组	10	200	160	0
50311	建湖	高作东站八组	10	400	265	0
50312	建湖	高作东站六组	10	400	294	0
50313	建湖	高作东站七组	10	200	125	0
50314	建湖	高作东站七组南	10	200	147	0
50315	建湖	高作东站四组	10	200	160	0
50316	建湖	高作东站中站	10	400	262	0
50317	建湖	高作西站教堂	10	200	160	0
50318	建湖	高作西站六组	10	400	306	0
50319	建湖	高作西站三组	10	400	197	0
50320	建湖	高作西站四组	10	200	160	0
50321	建湖	高作西站新农村北	10	500	328	0
50322	建湖	高作西站新农村南	10	500	328	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50323	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	160	0
50324	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	312	0
50325	建湖	高作陈吕北站	10	200	160	0
50326	建湖	高作陈吕二组	10	200	160	0
50327	建湖	高作陈吕三组	10	400	293	0
50328	建湖	高作陈吕五组	10	200	160	0
50329	建湖	高作陈吕西站	10	400	289	0
50330	建湖	高作大墩三组	10	200	128	0
50331	建湖	高作大墩四组	10	400	320	0
50332	建湖	高作大墩住宅区	10	400	320	0
50333	建湖	高作季墩北站	10	400	320	0
50334	建湖	高作季墩大棚	10	200	160	0
50335	建湖	高作季墩老站	10	200	160	0
50336	建湖	高作季墩十二组	10	200	160	0
50337	建湖	高作季墩一组	10	200	160	0
50338	建湖	高作蒋王八组	10	200	160	0
50339	建湖	高作蒋王九组	10	200	160	0
50340	建湖	高作蒋王六组	10	200	160	0
50341	建湖	高作蒋王三组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50342	建湖	高作蒋王沈王	10	400	305	0
50343	建湖	高作蒋王四组	10	400	320	0
50344	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	142	0
50345	建湖	高作蒋王中站	10	400	291	0
50346	建湖	高作利民北站	10	400	320	0
50347	建湖	高作利民九组	10	400	320	0
50348	建湖	高作利民四组	10	200	157	0
50349	建湖	高作利民五组	10	400	320	0
50350	建湖	高作利民西南站	10	400	302	0
50351	建湖	高作利民中站	10	400	305	0
50352	建湖	高作陆沟八组	10	400	317	0
50353	建湖	高作陆舍东站	10	200	160	0
50354	建湖	高作陆舍六组	10	400	320	0
50355	建湖	高作陆舍南站	10	200	160	0
50356	建湖	高作陆舍三组	10	400	320	0
50357	建湖	高作陆舍四组	10	400	320	0
50358	建湖	高作陆舍一组	10	200	160	0
50359	建湖	高作派出所	10	400	320	0
50360	建湖	高作王庄东犁	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50361	建湖	高作小学	10	400	209	0
50362	建湖	高作长北北站	10	400	320	0
50363	建湖	高作长北二组	10	400	313	0
50364	建湖	高作长北七组	10	400	320	0
50365	建湖	高作长北三组	10	400	320	0
50366	建湖	高作长北五组	10	400	320	0
50367	建湖	高作长北中站	10	400	320	0
50368	建湖	高作甲东北站	10	400	320	0
50369	建湖	高作甲东南站	10	400	320	0
50370	建湖	高作甲东三组	10	400	320	0
50371	建湖	高作甲东四组	10	400	320	0
50372	建湖	高作甲东一组	10	200	160	0
50373	建湖	高作甲东中站	10	200	160	0
50374	建湖	高作乔加北站	10	200	52	0
50375	建湖	高作乔加七组	10	200	160	0
50376	建湖	高作王庄老站	10	400	160	0
50377	建湖	高作王庄七组	10	400	320	0
50378	建湖	高作王庄一组	10	200	160	0
50379	建湖	高作植西南站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50380	建湖	高作植西三组	10	400	320	0
50381	建湖	高作植西五组	10	200	160	0
50382	建湖	高作东站二组	10	200	142	0
50383	建湖	高作东站三组	10	200	113	0
50384	建湖	高作东站祥禾	10	400	320	0
50385	建湖	高作东站一组	10	200	133	0
50386	建湖	高作工业园区	10	400	281	0
50387	建湖	高作冷冻厂	10	400	320	0
50388	建湖	高作冷冻厂南	10	400	320	0
50389	建湖	高作咸庄八组	10	400	304	0
50390	建湖	高作咸庄九组	10	400	206	0
50391	建湖	高作咸庄六组	10	400	310	0
50392	建湖	高作黄沟北站	10	200	160	0
50393	建湖	高作黄沟六组	10	400	320	0
50394	建湖	高作黄沟三组	10	400	295	0
50395	建湖	高作黄沟五组	10	400	301	0
50396	建湖	高作西站二组	10	400	320	0
50397	建湖	高作车站	10	630	504	0
50398	建湖	高作大墩开发区南	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50399	建湖	高作大墩六组	10	400	320	0
50400	建湖	高作大墩七组	10	200	160	0
50401	建湖	高作大墩五组	10	400	320	0
50402	建湖	高作府前小区	10	1000	800	0
50403	建湖	高作高作二组	10	400	294	0
50404	建湖	高作农经站	10	400	320	0
50405	建湖	高作小学回迁房	10	400	320	0
50406	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	504	0
50407	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	504	0
50408	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	504	0
50409	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	504	0
50410	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	400	0
50411	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	320	0
50412	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	242	0
50413	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	78	0
50414	建湖	高作菜场	10	400	316	0
50415	建湖	高作成人校	10	400	311	0
50416	建湖	高作大墩开发区	10	400	320	0
50417	建湖	高作大会堂	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50418	建湖	高作大会堂东	10	400	320	0
50419	建湖	高作电度厂	10	400	320	0
50420	建湖	高作高兴桥	10	400	320	0
50421	建湖	高作供电所	10	400	263	0
50422	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	320	0
50423	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	400	0
50424	建湖	高作近高北站	10	200	79	0
50425	建湖	高作近高东站	10	400	302	0
50426	建湖	高作近高二组	10	400	320	0
50427	建湖	高作近高金志	10	400	312	0
50428	建湖	高作近高九组	10	200	160	0
50429	建湖	高作近高开发区	10	400	320	0
50430	建湖	高作近高六组	10	200	160	0
50431	建湖	高作近高南站	10	400	320	0
50432	建湖	高作近高七组	10	200	160	0
50433	建湖	高作近高四组	10	200	160	0
50434	建湖	高作近高五组	10	400	320	0
50435	建湖	高作近高西站	10	400	320	0
50436	建湖	高作近高小区	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50437	建湖	高作近高小区东	10	400	320	0
50438	建湖	高作近高一组	10	200	160	0
50439	建湖	高作近高中站	10	400	320	0
50440	建湖	高作敬老院	10	400	320	0
50441	建湖	高作康吉家苑北	10	400	320	0
50442	建湖	高作康吉家苑南	10	400	320	0
50443	建湖	高作利民老站	10	400	296	0
50444	建湖	高作尼龙厂	10	400	320	0
50445	建湖	高作商品市场	10	100	80	0
50446	建湖	高作商品市场北	10	400	311	0
50447	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	320	0
50448	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	320	0
50449	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	320	0
50450	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	320	0
50451	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	320	0
50452	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	320	0
50453	建湖	高作土管所	10	400	309	0
50454	建湖	高作文化	10	400	309	0
50455	建湖	高作咸庄十组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50456	建湖	高作养老居住	10	400	320	0
50457	建湖	高作政府	10	400	320	0
50458	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	504	0
50459	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	504	0
50460	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	504	0
50461	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	504	0
50462	建湖	高作丁庄八组	10	200	160	160
50463	建湖	高作丁庄二组	10	400	320	320
50464	建湖	高作丁庄九组	10	200	160	160
50465	建湖	高作丁庄六组	10	200	160	160
50466	建湖	高作丁庄七组	10	400	320	320
50467	建湖	高作丁庄三组	10	200	160	160
50468	建湖	高作丁庄生态园	10	200	144	144
50469	建湖	高作丁庄十一组	10	400	320	320
50470	建湖	高作丁庄十组	10	200	160	160
50471	建湖	高作丁庄四组	10	200	160	160
50472	建湖	高作东北东站	10	200	158	158
50473	建湖	高作东北二组	10	200	160	160
50474	建湖	高作东北七组	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50475	建湖	高作东北三组	10	200	160	160
50476	建湖	高作东北十组	10	400	315	315
50477	建湖	高作东北四组	10	200	160	160
50478	建湖	高作高东六组	10	400	320	320
50479	建湖	高作马楼东站	10	400	320	320
50480	建湖	高作马楼南站	10	400	320	320
50481	建湖	高作马楼七组	10	400	320	320
50482	建湖	高作马楼十组	10	400	320	320
50483	建湖	高作马楼四组	10	400	310	310
50484	建湖	高作马楼五组	10	200	102	102
50485	建湖	高作马楼西站	10	400	320	320
50486	建湖	高作荣群三队	10	400	320	320
50487	建湖	高作荣群四组	10	200	160	160
50488	建湖	高作唐界村部	10	200	160	160
50489	建湖	高作唐界南站	10	200	160	160
50490	建湖	高作唐界三组	10	200	160	160
50491	建湖	高作唐界西北站	10	400	320	320
50492	建湖	高作唐界西站	10	200	160	160
50493	建湖	高作大尖八组	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50494	建湖	高作大尖车站	10	400	320	320
50495	建湖	高作大尖村部	10	200	47	47
50496	建湖	高作大尖二组	10	400	320	320
50497	建湖	高作大尖九组	10	400	246	246
50498	建湖	高作大尖六组	10	200	159	159
50499	建湖	高作大尖南站	10	400	320	320
50500	建湖	高作大尖七组	10	400	320	320
50501	建湖	高作大尖三组	10	200	160	160
50502	建湖	高作大尖十一组	10	400	320	320
50503	建湖	高作大尖四组	10	400	320	320
50504	建湖	高作大尖五组	10	200	160	160
50505	建湖	高作高东四组	10	200	148	148
50506	建湖	高作高东五组	10	400	304	304
50507	建湖	高作利民七组	10	400	320	320
50508	建湖	高作利民前新	10	400	320	320
50509	建湖	高作陆沟二组	10	200	160	160
50510	建湖	高作陆沟六组	10	400	320	320
50511	建湖	高作陆沟七组	10	400	310	310
50512	建湖	高作陆沟四组	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50513	建湖	高作陆沟五组	10	200	142	142
50514	建湖	高作陆沟一组	10	400	320	320
50515	建湖	高作马楼二组	10	200	160	160
50516	建湖	高作马楼一组	10	400	320	320
50517	建湖	高作荣群八组	10	200	160	160
50518	建湖	高作荣群二组	10	200	160	160
50519	建湖	高作荣群七队	10	200	160	160
50520	建湖	高作双界八组	10	400	320	320
50521	建湖	高作双界二组	10	200	160	160
50522	建湖	高作双界六组	10	400	320	320
50523	建湖	高作双界四组	10	400	320	320
50524	建湖	高作双界一组	10	200	160	160
50525	建湖	高作植西北站	10	200	160	160
50526	建湖	高作植西东站	10	200	160	160
50527	建湖	高作植西学校	10	200	160	160
50528	建湖	高作植西中站	10	400	320	320
50529	建湖	高作高东二组	10	400	293	293
50530	建湖	高作高东一组	10	400	294	294
50531	建湖	高作居委会	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50532	建湖	高作农具社	10	400	284	284
50533	建湖	高作食品站	10	400	285	285
50534	建湖	高作物资站	10	400	320	320
50535	建湖	高作咸庄二组	10	400	320	320
50536	建湖	高作咸庄加工厂	10	400	320	320
50537	建湖	高作咸庄南站	10	400	320	320
50538	建湖	高作咸庄三组	10	400	320	320
50539	建湖	高作咸庄祥生	10	400	291	291
50540	建湖	高作医院	10	400	320	320
50541	建湖	高作医院开发房	10	400	320	320
50542	建湖	高作镇南路	10	400	320	320
50543	建湖	陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	551	551
50544	建湖	陈堡线人民北路支线4-36#杆木材城北加工厂公用变	10	630	417	417
50545	建湖	陈堡线水绿新苑1号箱变	10	630	504	504
50546	建湖	陈堡线水绿新苑2号箱变	10	630	504	504
50547	建湖	陈堡线镇北村部东箱变007012	10	630	504	504
50548	建湖	棒针衫变	10	500	381	381
50549	建湖	陈堡公用变	10	315	252	252
50550	建湖	陈堡南公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50551	建湖	陈堡线地产公司箱变	10	630	504	504
50552	建湖	城区振兴小区配电房	10	1000	800	800
50553	建湖	供电线消防大队南箱变	10	630	492	492
50554	建湖	交通工程处公用变	10	315	252	252
50555	建湖	金仕达1号箱变	10	400	320	320
50556	建湖	金仕达2号箱变	10	500	400	400
50557	建湖	丽晶家园箱变	10	630	504	504
50558	建湖	明珠花园1号配电房	10	630	504	504
50559	建湖	明珠花园2号配电房1号变	10	630	504	504
50560	建湖	明珠路B段箱变	10	630	504	504
50561	建湖	木材市场变	10	400	252	252
50562	建湖	农药二厂主变	10	630	504	504
50563	建湖	物流3期1号开关站1号变	10	800	640	640
50564	建湖	物流3期1号开关站3号变	10	800	640	640
50565	建湖	物流3期1号配电房1号变	10	1000	800	800
50566	建湖	物流3期3号配电房4号变	10	630	504	504
50567	建湖	物流回迁房2号配电房1号变	10	630	504	504
50568	建湖	烟草公司公用变	10	400	320	320
50569	建湖	永林商住楼配电房1号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50570	建湖	振兴小区箱变	10	630	504	504
50571	建湖	镇北村部主变	10	630	504	504
50572	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室1#配电变压器	10	800	637	637
50573	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室3#配电变压器	10	800	640	640
50574	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站1#配电变压器	10	800	640	640
50575	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站3#配电变压器	10	800	640	640
50576	建湖	城区美都花园7号箱变	10	630	504	504
50577	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所2	10	1000	800	800
50578	建湖	东城逸品1号开关站1号变	10	800	640	640
50579	建湖	东城逸品1号开关站3号变	10	800	634	634
50580	建湖	东城逸品1号配电房1号变	10	800	640	640
50581	建湖	东城逸品1号配电房3号变	10	800	640	640
50582	建湖	美都花园6号箱变	10	630	504	504
50583	建湖	美都花苑1号箱变	10	630	504	504
50584	建湖	美都花苑2号箱变	10	630	459	459
50585	建湖	美都花苑3号箱变	10	630	504	504
50586	建湖	美都花苑5号箱变	10	630	504	504
50587	建湖	农工商一期三标1号欧变	10	630	480	480
50588	建湖	农工商一期三标2号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50589	建湖	农工商一期三标3号箱变	10	630	504	504
50590	建湖	新世纪花园6号欧变	10	500	400	400
50591	建湖	新世纪花园二期3#变电所2#主变	10	1000	791	791
50592	建湖	新世纪花园二期3#变电所3#主变	10	1000	800	800
50593	建湖	新世纪花园开闭所1号欧变	10	630	504	504
50594	建湖	新世纪花园开闭所2号欧变	10	630	504	504
50595	建湖	新世纪花园开闭所3号欧变	10	630	504	504
50596	建湖	新世纪花园开闭所4号欧变	10	630	504	504
50597	建湖	新世纪花园开闭所5号欧变	10	630	504	504
50598	建湖	东方线兴湖花园10#箱变	10	800	640	640
50599	建湖	东方线兴湖花园7#箱变	10	1000	800	800
50600	建湖	东方线兴湖花园8#箱变	10	500	400	400
50601	建湖	东方线兴湖花园9#箱变	10	800	640	640
50602	建湖	城区贸易局配电房	10	630	504	504
50603	建湖	东方变电所1号变	10	1250	1000	1000
50604	建湖	东方变电所2号变	10	1250	1000	1000
50605	建湖	东方华庭1号箱变	10	630	504	504
50606	建湖	东方华庭2号箱变	10	400	320	320
50607	建湖	东方线东方广场1#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50608	建湖	东方线东方广场2#箱变	10	630	457	457
50609	建湖	贸易局北箱变间隔配电变压器	10	630	504	504
50610	建湖	水韵庭院1号配电房1号变	10	630	504	504
50611	建湖	水韵庭院2号配电房1号变	10	500	400	400
50612	建湖	兴湖花园7+1#变	10	630	504	504
50613	建湖	城区瑞鑫城2号变	10	630	504	504
50614	建湖	城区西塘雅苑2#变	10	630	504	504
50615	建湖	东方御花园2号箱变	10	1000	800	800
50616	建湖	东方御花园3号箱变	10	1000	800	800
50617	建湖	东方御花园4号箱变	10	1000	800	800
50618	建湖	东方御花园C区西5#箱变配电变压器	10	630	504	504
50619	建湖	冠华苑箱变(美变)	10	1000	800	800
50620	建湖	人和新村配电房	10	1000	800	800
50621	建湖	西塘雅苑1#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
50622	建湖	西塘雅苑3#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
50623	建湖	西塘雅苑4#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
50624	建湖	西塘雅苑5#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
50625	建湖	京城I线1号开闭所1号变	10	800	640	640
50626	建湖	京城I线京城国际1#开关站175开关1#杆人寿保险变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50627	建湖	京城国际2号变电所1号变	10	800	640	640
50628	建湖	京城国际2号变电所3号变	10	800	640	640
50629	建湖	京城国际7#变电所1#变	10	800	640	640
50630	建湖	京城国际7#变电所3#变	10	800	640	640
50631	建湖	京城国际8#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
50632	建湖	京城国际8#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	640
50633	建湖	京城Ⅱ线望族楼箱变主变	10	630	504	504
50634	建湖	京城II线3#变电所4#主变	10	800	640	640
50635	建湖	京城II线4#变电所4#主变	10	800	640	640
50636	建湖	京城II线5#变电所2#主变	10	800	640	640
50637	建湖	京城II线5#变电所4#主变	10	800	640	640
50638	建湖	市Ⅰ线金利商城2#变001002	10	630	504	504
50639	建湖	海天家园2号箱变	10	630	504	504
50640	建湖	金茂一号配电房1#主变	10	1000	800	800
50641	建湖	金茂一号配电房3#主变	10	1000	800	800
50642	建湖	京城II线3号变电所2#号变	10	800	640	640
50643	建湖	京城II线4号变电所2号变	10	800	640	640
50644	建湖	京城II线6#变电所2#主变配电变压器	10	1000	800	800
50645	建湖	京城II线6#变电所4#主变配电变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50646	建湖	京城二期二号开关站2#主变	10	800	640	640
50647	建湖	白玉池公用变	10	400	320	320
50648	建湖	滨湖花苑箱变	10	800	640	640
50649	建湖	城北派出所变压器配电变压器	10	630	504	504
50650	建湖	城区御景尊园1#配电房1号主变配电变压器	10	800	640	640
50651	建湖	城区御景尊园2#配电房7#主变配电变压器	10	800	640	640
50652	建湖	国税局公用变	10	400	320	320
50653	建湖	化肥厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	504	504
50654	建湖	金城花园公用变	10	500	294	294
50655	建湖	局西家属区变	10	400	320	320
50656	建湖	粮食小区公用变	10	400	320	320
50657	建湖	宁湖桥主变	10	500	400	400
50658	建湖	三队东大塘主变	10	630	504	504
50659	建湖	纱厂北公用变	10	400	320	320
50660	建湖	纱厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	473	473
50661	建湖	新扬路北变	10	630	504	504
50662	建湖	新扬路东公用变	10	400	309	309
50663	建湖	新扬路公用变	10	630	504	504
50664	建湖	油漆厂公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50665	建湖	御景尊园1#配电房2号主变配电变压器	10	800	640	640
50666	建湖	御景尊园1#配电房3号主变配电变压器	10	800	640	640
50667	建湖	御景尊园1#配电房4号主变配电变压器	10	800	640	640
50668	建湖	御景尊园2#配电房5#主变配电变压器	10	800	640	640
50669	建湖	御景尊园2#配电房6#主变配电变压器	10	800	631	631
50670	建湖	御景尊园2#配电房8#主变配电变压器	10	800	640	640
50671	建湖	镇北菜场变	10	630	504	504
50672	建湖	镇北菜场南公用变	10	400	320	320
50673	建湖	镇北开发区东变	10	400	320	320
50674	建湖	镇北开发区西变	10	400	320	320
50675	建湖	镇北老部队2#箱变主变间隔配电变压器	10	630	497	497
50676	建湖	镇北四队主变	10	630	497	497
50677	建湖	镇北五队箱变变压器	10	630	504	504
50678	建湖	市Ⅰ线金利商城1#变000001	10	1000	800	800
50679	建湖	城区海事局东箱变	10	630	504	504
50680	建湖	工商银行箱变	10	500	400	400
50681	建湖	海事局2#箱变主变	10	630	504	504
50682	建湖	海天家园1号箱变	10	630	504	504
50683	建湖	航道站家属区公用变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50684	建湖	华都饭店东公用变	10	400	320	320
50685	建湖	华都饭店箱变	10	500	400	400
50686	建湖	精品城公用变1002	10	630	504	504
50687	建湖	物资新村1#箱变	10	630	504	504
50688	建湖	物资新村2#箱变	10	630	489	489
50689	建湖	向阳路中箱变	10	630	486	486
50690	建湖	新世纪配电房	10	1000	800	800
50691	建湖	璟园小区2#箱变002003	10	630	504	504
50692	建湖	璟园小区3#箱变	10	400	320	320
50693	建湖	璟园小区4#箱变	10	630	504	504
50694	建湖	盛世豪庭4号箱变	10	1250	1000	1000
50695	建湖	中利2#配电室4#主变	10	800	640	640
50696	建湖	城区苏源线东方豪城1#箱变主变	10	630	504	504
50697	建湖	城区苏源线东方豪城5#箱变主变	10	630	504	504
50698	建湖	大修厂箱变	10	500	400	400
50699	建湖	黄桥居委会公用变	10	400	320	320
50700	建湖	回收公司公用变	10	400	320	320
50701	建湖	家家爱西公用变	10	400	320	320
50702	建湖	姜成回迁楼17号变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50703	建湖	姜成回迁楼5号变配电变压器	10	400	320	320
50704	建湖	姜成南公用变	10	400	320	320
50705	建湖	姜成小区2#公用变	10	400	320	320
50706	建湖	姜成小区3#公用变	10	400	320	320
50707	建湖	姜城北公用变	10	400	320	320
50708	建湖	姜城小区3#变配电变压器	10	630	504	504
50709	建湖	姜城小区5#箱变	10	630	504	504
50710	建湖	金属回收公司公用变	10	400	320	320
50711	建湖	近湖农具社公用变	10	400	320	320
50712	建湖	口河公用变	10	400	320	320
50713	建湖	桥东村部公用变	10	400	320	320
50714	建湖	桥东新寓2号箱变	10	200	160	160
50715	建湖	桥东新寓箱变	10	630	504	504
50716	建湖	三中公用变	10	400	320	320
50717	建湖	水上派出所家属区公用变	10	400	320	320
50718	建湖	苏源线供电局家属区1#箱变	10	630	504	504
50719	建湖	苏源线供电局家属区2#箱变	10	630	504	504
50720	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	504	504
50721	建湖	苏源线农药厂家属区箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50722	建湖	苏源线汽车站家属区箱变	10	630	504	504
50723	建湖	土产公用变	10	400	320	320
50724	建湖	无线电厂公用变	10	630	504	504
50725	建湖	新区花苑1号欧变	10	630	504	504
50726	建湖	新区花苑2号欧变	10	630	504	504
50727	建湖	新区花苑3号箱变	10	630	504	504
50728	建湖	新区花苑4号箱变	10	630	504	504
50729	建湖	新区西1号欧变	10	630	504	504
50730	建湖	新区西2号欧变	10	630	504	504
50731	建湖	盐业公司公用变	10	400	320	320
50732	建湖	水韵庭院1号配电房2号变	10	630	504	504
50733	建湖	水韵庭院2号配电房2号变	10	500	400	400
50734	建湖	天泽府1#配变	10	800	640	640
50735	建湖	天泽府3#配变	10	800	640	640
50736	建湖	天泽府5#配变	10	800	640	640
50737	建湖	天泽府7#配变	10	800	640	640
50738	建湖	物资局箱变	10	630	504	504
50739	建湖	阳光水城1号箱变	10	500	400	400
50740	建湖	阳光水城2号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50741	建湖	阳光水城3号箱变	10	800	640	640
50742	建湖	阳光水城4号箱变	10	800	640	640
50743	建湖	阳光水城5号箱变	10	500	400	400
50744	建湖	草场公用变	10	400	320	320
50745	建湖	棉麻北公用变	10	400	273	273
50746	建湖	棉麻公用变	10	400	320	320
50747	建湖	日月花苑1号欧变	10	630	504	504
50748	建湖	日月花苑2号欧变	10	630	504	504
50749	建湖	日月花苑3号欧变	10	630	504	504
50750	建湖	日月花苑4号欧变	10	630	504	504
50751	建湖	施垛公用变	10	400	320	320
50752	建湖	土产家属区公用变	10	400	320	320
50753	建湖	龙湖线中央华府2#变电所1#主变	10	1000	800	800
50754	建湖	龙湖线中央华府2#变电所3#主变	10	1000	800	800
50755	建湖	市中线新增城中派出所箱变	10	400	320	320
50756	建湖	新建线医院家属区公用变001	10	630	504	504
50757	建湖	盂兰线新增徐东路箱变	10	630	504	504
50758	建湖	城区市中线新增新建路中箱变	10	630	504	504
50759	建湖	城区湖中菜场箱变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50760	建湖	纺织小区变	10	630	504	504
50761	建湖	恒隆广场1号变	10	800	640	640
50762	建湖	恒隆广场开关站3#主变	10	800	640	640
50763	建湖	金榜世家1号箱变	10	500	400	400
50764	建湖	玖玖梦之都箱变	10	1000	800	800
50765	建湖	万嘉时代广场1号箱变	10	630	504	504
50766	建湖	新建公寓箱变	10	630	456	456
50767	建湖	招待所1号箱变	10	630	504	504
50768	建湖	招待所2号楼箱变	10	630	504	504
50769	建湖	招待所公用变	10	400	320	320
50770	建湖	镇政府公用变	10	630	504	504
50771	建湖	镇政府南公用变	10	400	320	320
50772	建湖	中央华府变电所1号变	10	1000	800	800
50773	建湖	中央华府变电所3号变	10	1000	800	800
50774	建湖	地产公司公用变	10	400	320	320
50775	建湖	帝璟湾1#开关站1#变	10	800	640	640
50776	建湖	帝璟湾1#开关站3#变	10	800	640	640
50777	建湖	帝璟湾1#配电变压器	10	800	640	640
50778	建湖	帝璟湾1#配电房2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50779	建湖	帝璟湾3#配电变压器	10	1000	800	800
50780	建湖	帝璟湾三期2号美变	10	400	320	320
50781	建湖	冠华西箱变630KA配电变压器	10	630	504	504
50782	建湖	环保局东公用变	10	400	320	320
50783	建湖	教堂东箱变	10	630	504	504
50784	建湖	审批中心公用变	10	400	320	320
50785	建湖	新扬线输变电中心南箱变	10	630	504	504
50786	建湖	邮政家属区北箱变配电变压器	10	630	504	504
50787	建湖	邮政局家属区北变压器	10	630	504	504
50788	建湖	镇北老部队1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
50789	建湖	城区兴湖花园3号箱变	10	1000	800	800
50790	建湖	城区兴湖花园4号箱变	10	630	504	504
50791	建湖	城区影剧院箱变	10	630	504	504
50792	建湖	登达娱乐城公用变	10	500	400	400
50793	建湖	金地1号箱变	10	800	640	640
50794	建湖	金地2号箱变	10	800	640	640
50795	建湖	新泉巷箱变	10	630	504	504
50796	建湖	兴湖花园1号箱变	10	630	504	504
50797	建湖	兴湖花园2号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50798	建湖	兴湖花园5号箱变	10	500	400	400
50799	建湖	兴湖花园6号箱变	10	1000	800	800
50800	建湖	兴湖花园中箱变	10	630	504	504
50801	建湖	兴湖线影剧院北箱变	10	630	504	504
50802	建湖	联运公司公用变	10	400	320	320
50803	建湖	瑞鑫城1号变	10	630	504	504
50804	建湖	纱厂家属区公用变	10	400	320	320
50805	建湖	纱厂小学公用变	10	630	504	504
50806	建湖	盐淮商业城箱变	10	1000	800	800
50807	建湖	登达线仇北2#箱变001	10	630	504	504
50808	建湖	仇北1#公用变	10	400	320	320
50809	建湖	仇北一号变压器	10	630	504	504
50810	建湖	登达1号箱变	10	630	504	504
50811	建湖	登达2号箱变	10	630	504	504
50812	建湖	登达3号箱变	10	630	504	504
50813	建湖	登达4号箱变	10	630	504	504
50814	建湖	登达5号箱变	10	800	640	640
50815	建湖	登达线GF1分秀夫中支线1#杆秀夫中公用变	10	400	320	320
50816	建湖	都市花园配电房变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50817	建湖	汇文小区箱变	10	500	400	400
50818	建湖	机电设备厂北箱变	10	630	504	504
50819	建湖	机电设备厂变	10	400	320	320
50820	建湖	建昌花苑配电房电变压器	10	800	640	640
50821	建湖	建昌花苑箱变	10	630	504	504
50822	建湖	明星小区配电房配电变压器	10	630	504	504
50823	建湖	伟业小区箱变	10	630	504	504
50824	建湖	秀夫西路公用变	10	400	320	320
50825	建湖	丰收线尊园二期1#箱变003	10	630	504	504
50826	建湖	丰收线尊园二期5#箱变005	10	630	504	504
50827	建湖	丰收线尊园二期6#箱变007	10	630	504	504
50828	建湖	丰收线尊园二期7#箱变001	10	630	504	504
50829	建湖	丰收线尊园小区2#变电所1#主变	10	800	640	640
50830	建湖	丰收线尊园小区2#变电所3#主变	10	800	640	640
50831	建湖	城区丰收线尊园二期2#箱变004	10	630	504	504
50832	建湖	城区丰收线尊园二期8#箱变002	10	630	504	504
50833	建湖	丰收路回迁楼1#箱变	10	500	400	400
50834	建湖	丰收线夏舍综合变	10	630	504	504
50835	建湖	翰林华府1号变电所2号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50836	建湖	翰林华府2号配电房3号变	10	630	504	504
50837	建湖	翰林华府2号箱变	10	400	320	320
50838	建湖	翰林华府3号变电所1号变	10	630	504	504
50839	建湖	锦绣安置房1号箱变	10	500	400	400
50840	建湖	锦绣安置房2号箱变	10	630	504	504
50841	建湖	锦绣安置房3号箱变	10	630	504	504
50842	建湖	锦绣安置房4号箱变	10	630	504	504
50843	建湖	锦绣安置房5号箱变	10	630	504	504
50844	建湖	裕丰花园10号箱变	10	500	400	400
50845	建湖	裕丰花园11号箱变	10	500	400	400
50846	建湖	裕丰花园12号箱变	10	500	400	400
50847	建湖	裕丰花园13号箱变	10	500	400	400
50848	建湖	裕丰花园14号箱变	10	500	400	400
50849	建湖	裕丰花园15号箱变	10	500	400	400
50850	建湖	裕丰花园3号箱变	10	630	504	504
50851	建湖	裕丰花园4号箱变	10	630	504	504
50852	建湖	裕丰花园5号箱变	10	500	400	400
50853	建湖	裕丰花园8号箱变	10	500	400	400
50854	建湖	裕丰花园9号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50855	建湖	泽园太阳城1号箱变	10	630	504	504
50856	建湖	泽园太阳城2号箱变	10	630	504	504
50857	建湖	泽园太阳城3号箱变	10	630	504	504
50858	建湖	泽园现代城1号箱变	10	630	504	504
50859	建湖	泽园现代城2号箱变	10	630	504	504
50860	建湖	泽园现代城3号箱变	10	630	504	504
50861	建湖	泽园现代城5号箱变	10	630	504	504
50862	建湖	泽园现代城6号箱变	10	630	504	504
50863	建湖	泽园现代城8号箱变	10	630	504	504
50864	建湖	尊园变电所1号变	10	630	504	504
50865	建湖	尊园变电所2号变	10	630	504	504
50866	建湖	帝璟湾1#开关站2#变	10	800	640	640
50867	建湖	帝璟湾1#开关站4#变	10	800	640	640
50868	建湖	帝璟湾1#配电房1#变	10	800	640	640
50869	建湖	帝璟湾2#配电变压器	10	1000	800	800
50870	建湖	帝璟湾4#配电变压器	10	800	640	640
50871	建湖	帝璟湾三期1号美变	10	630	504	504
50872	建湖	港汇城1号配电房4号变	10	1000	800	800
50873	建湖	港汇城2号配电房2号变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50874	建湖	港汇城2号配电房4号变	10	1000	800	800
50875	建湖	建港二队箱变**主变配电变压器	10	630	504	504
50876	建湖	蔬菜大队箱变	10	400	320	320
50877	建湖	西苑线节能灯具厂家属区箱变主变	10	500	400	400
50878	建湖	西苑线书香苑变电所1#主变	10	1000	800	800
50879	建湖	西苑线书香苑变电所3#主变	10	1000	800	800
50880	建湖	城区丰收公寓4号箱变	10	400	320	320
50881	建湖	城区观湖一号1#开关站1#变	10	1000	800	800
50882	建湖	城区观湖一号1#开关站3#变	10	1000	800	800
50883	建湖	城区观湖一号2#配电房5#变	10	1000	800	800
50884	建湖	城区观湖一号2#配电房7#变	10	630	504	504
50885	建湖	丰收公寓1号箱变	10	400	320	320
50886	建湖	丰收公寓2号箱变	10	400	320	320
50887	建湖	丰收公寓3号箱变	10	400	320	320
50888	建湖	观湖壹号2#开关站1#配变	10	800	640	640
50889	建湖	观湖壹号二期2#配电室1#配变	10	630	504	504
50890	建湖	观湖壹号二期2#配电室3#配变	10	630	504	504
50891	建湖	观湖壹号二期3#配电室1#配变	10	630	504	504
50892	建湖	观湖壹号二期3#配电室3#配变	10	630	469	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50893	建湖	建业花苑1号箱变	10	630	504	504
50894	建湖	建业花苑2号箱变	10	630	504	504
50895	建湖	近湖镇南吴河南变	10	400	320	320
50896	建湖	西苑回迁楼1号变	10	630	504	504
50897	建湖	御景新城1#配电室2#主变	10	800	640	640
50898	建湖	御景新城1#配电室4#主变	10	800	640	640
50899	建湖	御景新城2#配电室2#主变	10	800	640	640
50900	建湖	御景新城2#配电室4#主变	10	800	640	640
50901	建湖	御景新城3#配电室2#主变	10	630	504	504
50902	建湖	御景新城3#配电室4#主变	10	630	504	504
50903	建湖	成才公寓2号箱变	10	630	504	504
50904	建湖	城区汇文西路2号楼箱变	10	630	504	504
50905	建湖	城区泽园现代城7号箱变	10	630	504	504
50906	建湖	东正花园箱变	10	630	504	504
50907	建湖	锦绣安置楼箱变	10	630	504	504
50908	建湖	太平八大家箱变	10	315	244	244
50909	建湖	太平北站公用变	10	630	504	504
50910	建湖	太平商住楼箱变	10	630	504	504
50911	建湖	业达花苑配电房1号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50912	建湖	邮局仇北家属区公用变	10	400	320	320
50913	建湖	裕丰仇北2#公用变	10	630	504	504
50914	建湖	裕丰开发区1#公用变	10	400	320	320
50915	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	298	298
50916	建湖	裕丰开发区3#公用变	10	400	320	320
50917	建湖	裕丰开发区4#公用变	10	400	320	320
50918	建湖	裕丰开发区5#公用变	10	630	504	504
50919	建湖	裕丰开发区6#公用变	10	400	320	320
50920	建湖	裕丰开发区6号箱变	10	630	504	504
50921	建湖	裕丰开发区7#公用变	10	630	504	504
50922	建湖	泽园现代城4号箱变	10	630	504	504
50923	建湖	德容东公用变	10	400	320	320
50924	建湖	杆子场东公用变	10	400	320	320
50925	建湖	杆子场公用变	10	315	252	252
50926	建湖	冠华苑公用变	10	400	320	320
50927	建湖	恒鑫花园配电房1号变	10	800	640	640
50928	建湖	恒鑫花园配电房2号变	10	800	640	640
50929	建湖	恒鑫麦芽厂公用变	10	500	400	400
50930	建湖	建港北公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50931	建湖	建港东公用变	10	400	320	320
50932	建湖	建港西公用变	10	400	320	320
50933	建湖	建港线太平路大排档箱变	10	630	504	504
50934	建湖	建港中公用变	10	400	320	320
50935	建湖	内衣针织厂公用变	10	500	400	400
50936	建湖	建宝线太平朱墩变	10	630	504	504
50937	建湖	金港湾1号变电所3号变	10	1000	800	800
50938	建湖	近湖线太平支线2-1#杆太平1#公用变	10	500	400	400
50939	建湖	近湖线太平支线5#杆太平村部公用变	10	630	504	504
50940	建湖	向阳小区箱变	10	315	241	241
50941	建湖	永华公寓变电所1#变	10	500	400	400
50942	建湖	泽园新村北箱变	10	630	504	504
50943	建湖	碧桂园小区10#配变	10	800	640	640
50944	建湖	碧桂园小区2#配变	10	800	640	640
50945	建湖	碧桂园小区2号开关站9#主变	10	800	618	618
50946	建湖	碧桂园小区4#配变	10	800	640	640
50947	建湖	碧桂园小区4#配电房11#变压器	10	800	640	640
50948	建湖	碧桂园小区4#配电房13#变压器	10	800	640	640
50949	建湖	碧桂园小区5#配电房15#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50950	建湖	碧桂园小区5#配电房17#主变	10	800	621	621
50951	建湖	碧桂园小区8#配变	10	800	640	640
50952	建湖	金港湾1号变电所1号变	10	1000	800	800
50953	建湖	金港湾1号变电所2号变	10	1000	800	800
50954	建湖	金港湾2号变电所1号变	10	1000	800	800
50955	建湖	金港湾2号变电所2号变	10	1000	800	800
50956	建湖	金港湾2号变电所3号变	10	1000	800	800
50957	建湖	金港湾3号配电房1#变	10	800	640	640
50958	建湖	金港湾3号配电房2#变	10	800	640	640
50959	建湖	金港湾3号配电房3#变	10	800	640	640
50960	建湖	金港湾3号配电房4#变	10	800	640	640
50961	建湖	金港湾4号配电房1#变	10	800	640	640
50962	建湖	金港湾4号配电房2#变	10	800	640	640
50963	建湖	万达天空之城1#配电室1#配变	10	800	640	640
50964	建湖	万达天空之城1#配电室3#配变	10	800	640	640
50965	建湖	万达天空之城2#开关站所用变1	10	30	24	24
50966	建湖	万达天空之城3#配电室1#配变	10	630	497	497
50967	建湖	万达天空之城3#配电室3#配变	10	630	495	495
50968	建湖	万达天空之城4#配电室1#配变	10	800	620	620

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50969	建湖	万达天空之城4#配电室3#配变	10	800	640	640
50970	建湖	森达线丽都华庭中2#箱变	10	630	504	504
50971	建湖	朝阳小学公用变	10	400	235	235
50972	建湖	房管所公用变	10	400	320	320
50973	建湖	管舍北公用变	10	400	320	320
50974	建湖	管舍新村公用变	10	400	320	320
50975	建湖	汇金大厦公用变	10	400	320	320
50976	建湖	家乐福1号箱变	10	630	504	504
50977	建湖	家乐福2号箱变	10	630	504	504
50978	建湖	金榜世家2号箱变	10	500	400	400
50979	建湖	璟园小区1#箱变001002	10	630	504	504
50980	建湖	丽都华庭1号欧变	10	630	504	504
50981	建湖	丽都华庭3号欧变	10	630	504	504
50982	建湖	丽都华庭4号箱变配电变压器	10	630	504	504
50983	建湖	气象站北公用变	10	400	320	320
50984	建湖	气象站公用变	10	630	504	504
50985	建湖	万嘉时代广场2号箱变	10	630	504	504
50986	建湖	玉兰小区箱变	10	630	504	504
50987	建湖	玉兰苑1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50988	建湖	玉兰苑2号箱变	10	630	504	504
50989	建湖	玉兰苑3号箱变	10	630	504	504
50990	建湖	玉兰苑4号箱变	10	400	320	320
50991	建湖	玉兰苑5号箱变	10	500	400	400
50992	建湖	政府回迁楼公用变	10	400	320	320
50993	建湖	世纪鑫城12号箱变	10	630	504	504
50994	建湖	世纪鑫城14号箱变	10	400	320	320
50995	建湖	世纪鑫城1号箱变	10	630	504	504
50996	建湖	世纪鑫城2号箱变	10	630	504	504
50997	建湖	世纪鑫城3号箱变	10	630	504	504
50998	建湖	世纪鑫城7号欧变	10	630	504	504
50999	建湖	世纪鑫城应急箱	10	315	252	252
51000	建湖	太平朱墩变	10	315	252	252
51001	建湖	业达小区箱变	10	400	320	320
51002	建湖	紫宸小区箱变	10	630	504	504
51003	建湖	宾馆西巷公用变	10	400	320	320
51004	建湖	城区金色家园箱变	10	630	504	504
51005	建湖	大润发公用变	10	630	504	504
51006	建湖	登达公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51007	建湖	湖中小学箱变	10	800	640	640
51008	建湖	会展中心公用变	10	400	320	320
51009	建湖	建湖宾馆公用变	10	400	320	320
51010	建湖	建筑职校公用变	10	630	504	504
51011	建湖	建筑职校箱变	10	630	504	504
51012	建湖	陆运公司家属区公用变	10	400	225	225
51013	建湖	陆运公司箱变	10	400	320	320
51014	建湖	人行家属区公用变	10	400	320	320
51015	建湖	胜利箱变	10	630	475	475
51016	建湖	水泥制品厂公用变	10	315	252	252
51017	建湖	向阳路西箱变	10	630	504	504
51018	建湖	向阳苑箱变	10	630	504	504
51019	建湖	信用社家属区变	10	400	320	320
51020	建湖	森达线文化宫箱变	10	630	504	504
51021	建湖	西苑线书香苑变电所2#主变	10	1000	800	800
51022	建湖	西苑线书香苑变电所4#主变	10	1000	800	800
51023	建湖	城区君地华庭2号箱变	10	630	504	504
51024	建湖	城区实验初中箱变	10	630	504	504
51025	建湖	房管所箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51026	建湖	节能灯具厂变	10	400	320	320
51027	建湖	君地华庭1号箱变	10	630	504	504
51028	建湖	君地华庭3号箱变	10	630	504	504
51029	建湖	秀丰文苑配电房	10	800	640	640
51030	建湖	丰收线尊园二期3#箱变006	10	800	640	640
51031	建湖	丰收线尊园二期4#箱变主变	10	630	504	504
51032	建湖	丰收线尊园小区2#变电所2#主变	10	800	640	640
51033	建湖	丰收线尊园小区2#变电所4#主变	10	800	640	640
51034	建湖	成才公寓1号箱变	10	630	504	504
51035	建湖	县中箱变	10	630	471	471
51036	建湖	业达花苑配电房2号变	10	800	640	640
51037	建湖	尊园1号箱变	10	630	504	504
51038	建湖	尊园2号箱变	10	500	400	400
51039	建湖	尊园3号箱变	10	500	400	400
51040	建湖	尊园4号箱变	10	630	504	504
51041	建湖	尊园5号箱变	10	630	504	504
51042	建湖	尊园6号箱变	10	630	504	504
51043	建湖	天铂A1商业街1#配变	10	800	640	640
51044	建湖	天铂A1商业街11#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51045	建湖	天铂A1商业街13#配变	10	800	640	640
51046	建湖	天铂A1商业街3#配变	10	800	640	640
51047	建湖	天铂A1商业街5#配变	10	800	640	640
51048	建湖	天铂A1商业街7#配变	10	800	640	640
51049	建湖	天铂A1商业街9#配变	10	800	627	627
51050	建湖	朝阳公用变	10	400	320	320
51051	建湖	朝阳西公用变	10	400	320	320
51052	建湖	辰龙公寓1号开关站2号主变	10	1000	800	800
51053	建湖	辰龙公寓2号变电所2号主变	10	800	640	640
51054	建湖	辰龙公寓2号变电所4号主变	10	800	640	640
51055	建湖	辰龙公寓3号变电所2号主变	10	800	640	640
51056	建湖	辰龙公寓3号变电所4号主变	10	800	640	640
51057	建湖	陈墩南公用变	10	400	320	320
51058	建湖	陈墩新变	10	200	160	160
51059	建湖	光耀北公用变	10	400	320	320
51060	建湖	光耀南公用变	10	400	320	320
51061	建湖	汇杰花苑1号变电所2号变	10	800	640	640
51062	建湖	汇杰花苑2号变电所2号变	10	800	640	640
51063	建湖	汇杰花苑2号变电所4号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51064	建湖	尖南北公用变	10	400	320	320
51065	建湖	尖南中公用变	10	400	320	320
51066	建湖	教师新村北变	10	400	320	320
51067	建湖	教师新村公用变	10	400	320	320
51068	建湖	近湖尖北2#公用变	10	400	320	320
51069	建湖	近湖尖北变	10	400	320	320
51070	建湖	近湖尖南公用变	10	400	320	320
51071	建湖	近湖派出所公用变	10	400	320	320
51072	建湖	近中公用变	10	400	320	320
51073	建湖	砂石厂公用变	10	400	316	316
51074	建湖	塘东镇政府公用变	10	400	320	320
51075	建湖	渔市口公用变	10	400	320	320
51076	建湖	森达线润居和园北2#箱变	10	630	504	504
51077	建湖	城区泽园理想城1号箱变	10	630	504	504
51078	建湖	城区泽园理想城二期4号箱变	10	630	504	504
51079	建湖	城区泽园理想城二期7号箱变	10	400	320	320
51080	建湖	城市嘉园2#开关站1#主变	10	1000	800	800
51081	建湖	城市嘉园5#配电房10#主变	10	1000	800	800
51082	建湖	城市嘉园5#配电房8#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51083	建湖	城市嘉园6#配电房12#主变	10	1000	800	800
51084	建湖	城市嘉园7#配电房14#主变	10	1000	800	800
51085	建湖	城市嘉园7#配电房16#主变	10	1000	800	800
51086	建湖	城市嘉园8#配电房4#主变	10	800	640	640
51087	建湖	城市嘉园8#配电房6#主变	10	1000	800	800
51088	建湖	罗汉院东安置房2#箱变	10	630	504	504
51089	建湖	罗汉院东变电站2#变	10	800	640	640
51090	建湖	罗汉院东变电站4#变	10	800	640	640
51091	建湖	双湖云璟1#主变	10	630	504	504
51092	建湖	双湖云璟3#主变	10	630	504	504
51093	建湖	裕丰花园2号箱变	10	630	504	504
51094	建湖	裕丰花园6号箱变	10	315	252	252
51095	建湖	裕丰花园7号箱变	10	400	320	320
51096	建湖	泽园理想城2号箱变	10	630	504	504
51097	建湖	泽园理想城3号箱变	10	400	320	320
51098	建湖	泽园理想城4号箱变	10	630	504	504
51099	建湖	泽园理想城5号箱变	10	630	504	504
51100	建湖	泽园理想城6号箱变	10	400	302	302
51101	建湖	泽园理想城二期10号双电源变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51102	建湖	泽园理想城二期6号箱变	10	630	504	504
51103	建湖	泽园理想城二期8号箱变	10	400	320	320
51104	建湖	泽园理想城二期9号箱变	10	500	400	400
51105	建湖	泽园理想城三期1号变电所2号变	10	800	640	640
51106	建湖	泽园理想城三期2号变电所2号变	10	630	504	504
51107	建湖	泽园理想城三期3号变电所2号变	10	500	400	400
51108	建湖	近湖登达望府11号配变	10	800	640	640
51109	建湖	近湖登达望府13号配变	10	800	640	640
51110	建湖	近湖登达望府1号配变	10	800	640	640
51111	建湖	近湖登达望府3号配变	10	800	640	640
51112	建湖	近湖登达望府5号配变	10	800	640	640
51113	建湖	近湖登达望府7号配变	10	800	640	640
51114	建湖	近湖登达望府9号配变	10	800	640	640
51115	建湖	近湖登达新天地11号配变	10	800	640	640
51116	建湖	近湖登达新天地13号配变	10	800	640	640
51117	建湖	近湖登达新天地15号配变	10	800	640	640
51118	建湖	近湖登达新天地2号配变	10	1000	800	800
51119	建湖	近湖登达新天地4号配变	10	800	640	640
51120	建湖	近湖登达新天地5号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51121	建湖	近湖登达新天地7号配变	10	800	640	640
51122	建湖	近湖登达新天地9号配变	10	800	640	640
51123	建湖	近湖九龙华府10号配变	10	800	640	640
51124	建湖	近湖九龙华府14号配变	10	800	629	629
51125	建湖	近湖九龙华府16号配变	10	800	640	640
51126	建湖	近湖九龙华府18号配变	10	800	640	640
51127	建湖	近湖九龙华府2号变	10	800	640	640
51128	建湖	近湖九龙华府3号变	10	800	640	640
51129	建湖	近湖九龙华府5号配变	10	1000	788	788
51130	建湖	近湖九龙华府7号配变	10	1000	800	800
51131	建湖	近湖御景贵园10号配变	10	800	640	640
51132	建湖	近湖御景贵园2号配变	10	630	504	504
51133	建湖	近湖御景贵园4号配变	10	800	640	640
51134	建湖	近湖御景贵园6号配变	10	800	640	640
51135	建湖	近湖御景贵园8号配变	10	800	640	640
51136	建湖	近湖悦隽学府11#配变	10	800	640	640
51137	建湖	近湖悦隽学府1号配变	10	800	640	640
51138	建湖	近湖悦隽学府3号配变	10	800	640	640
51139	建湖	近湖悦隽学府5号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51140	建湖	近湖悦隽学府7号配变	10	800	640	640
51141	建湖	近湖悦隽学府9#配变	10	800	640	640
51142	建湖	人民线百货大楼箱变1002	10	630	504	504
51143	建湖	新建线华丰商城1#箱变001003	10	1250	1000	1000
51144	建湖	新建线华丰商城2#变001004	10	1250	1000	1000
51145	建湖	新建线华丰商城3#箱变007002	10	400	320	320
51146	建湖	城区县院箱变	10	630	504	504
51147	建湖	城区跃进菜场	10	630	464	464
51148	建湖	党校北箱变配电变压器	10	1000	800	800
51149	建湖	湖景人居1#配电房2号变	10	630	504	504
51150	建湖	湖景人居1#配电房4号变	10	630	504	504
51151	建湖	建湖幼儿园配电变压器	10	630	504	504
51152	建湖	金地3号箱变	10	800	640	640
51153	建湖	劳动局公用变	10	630	432	432
51154	建湖	老街1号箱变	10	500	372	372
51155	建湖	老街2号箱变	10	630	489	489
51156	建湖	老街3号箱变	10	500	400	400
51157	建湖	老街4号箱变	10	630	477	477
51158	建湖	老街5号箱变	10	630	485	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51159	建湖	老县政府箱式变配电变压器	10	800	640	640
51160	建湖	盛世豪庭1号箱变	10	1000	800	800
51161	建湖	盛世豪庭2号箱变	10	1250	1000	1000
51162	建湖	盛世豪庭3号箱变	10	1250	1000	1000
51163	建湖	盛世豪庭5号箱变	10	1250	1000	1000
51164	建湖	盛世豪庭6号箱变	10	1250	1000	1000
51165	建湖	市政公司箱变	10	630	504	504
51166	建湖	跃进菜场2号箱变	10	630	464	464
51167	建湖	中利2#配电室5#主变	10	800	640	640
51168	建湖	龙湖线镇南东庄箱变005	10	630	504	504
51169	建湖	龙湖线中央华府2#变电所2#主变	10	1000	800	800
51170	建湖	龙湖线中央华府2#变电所4#主变	10	1000	800	800
51171	建湖	船厂东公用变	10	400	320	320
51172	建湖	船厂公用变	10	400	320	320
51173	建湖	船厂箱变新变压器配电变压器	10	800	640	640
51174	建湖	达源公寓箱变	10	400	320	320
51175	建湖	龙湖商业街北主变	10	630	504	504
51176	建湖	龙湖商业街南主变	10	630	504	504
51177	建湖	农民公寓箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51178	建湖	镇南住宅楼箱变	10	630	504	504
51179	建湖	镇南综合变	10	400	320	320
51180	建湖	中央华府变电所2号变	10	1000	800	800
51181	建湖	中央华府变电所4号变	10	1000	800	800
51182	建湖	碧桂园小区1#配变	10	800	640	640
51183	建湖	碧桂园小区2号开关站10#主变	10	800	640	640
51184	建湖	碧桂园小区3#配变	10	800	640	640
51185	建湖	碧桂园小区4#配电房12#变压器	10	800	640	640
51186	建湖	碧桂园小区4#配电房14#变压器	10	800	609	609
51187	建湖	碧桂园小区5#配电房16#主变	10	800	640	640
51188	建湖	碧桂园小区5#配电房18#主变	10	800	640	640
51189	建湖	碧桂园小区7#配变	10	800	640	640
51190	建湖	碧桂园小区9#配变	10	800	640	640
51191	建湖	双湖一品1号变电所1号变	10	1000	800	800
51192	建湖	双湖一品1号变电所3号变	10	1000	800	800
51193	建湖	双湖一品1号箱变	10	630	504	504
51194	建湖	双湖一品2号变电所2号变	10	1000	800	800
51195	建湖	双湖一品2号变电所4号变	10	1000	800	800
51196	建湖	双湖一品2号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51197	建湖	双湖一品4号箱变	10	630	504	504
51198	建湖	人民182线路长沟菜场箱变004001	10	630	504	504
51199	建湖	人民线长沟南箱变503178014002	10	630	504	504
51200	建湖	城区湖景人居6号箱变	10	630	504	504
51201	建湖	城区兰亭绿岛1号欧变	10	630	504	504
51202	建湖	城区施垛小区1号配电房2号变	10	1000	800	800
51203	建湖	船民回迁房西公用变	10	315	252	252
51204	建湖	船民回迁楼配变	10	630	504	504
51205	建湖	二中家属区北变	10	400	320	320
51206	建湖	二中家属区箱变	10	630	504	504
51207	建湖	湖景人居1#配电房1号变	10	630	504	504
51208	建湖	湖景人居1#配电房3号变	10	630	504	504
51209	建湖	湖景人居1号箱变	10	400	320	320
51210	建湖	湖景人居2号箱变	10	500	400	400
51211	建湖	湖景人居3号箱变	10	630	491	491
51212	建湖	湖景人居4号箱变	10	500	400	400
51213	建湖	湖景人居5号箱变	10	630	504	504
51214	建湖	湖景人居7#变111001	10	630	442	442
51215	建湖	兰亭绿岛1号欧变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51216	建湖	兰亭绿岛2号欧变	10	500	400	400
51217	建湖	兰亭绿岛2号箱变	10	630	504	504
51218	建湖	兰亭绿岛3号欧变	10	400	320	320
51219	建湖	人民线缫丝厂箱变001配电变压器	10	630	504	504
51220	建湖	施垛回迁房1号箱变	10	500	400	400
51221	建湖	施垛回迁房2号箱变	10	500	400	400
51222	建湖	施垛小区2#配电房2#变	10	800	640	640
51223	建湖	天泽府2#配变	10	800	640	640
51224	建湖	天泽府4#配变	10	800	640	640
51225	建湖	天泽府6#配变	10	800	640	640
51226	建湖	天泽府8#配变	10	800	640	640
51227	建湖	长沟西2#公用变	10	200	159	159
51228	建湖	长沟下放公用变	10	400	320	320
51229	建湖	长沟跃进公用变	10	200	160	160
51230	建湖	长沟中站公用变	10	400	320	320
51231	建湖	森达线管舍小区1#箱变3002	10	630	504	504
51232	建湖	森达线管舍小区2#箱变2004	10	630	504	504
51233	建湖	森达线积星箱变	10	500	400	400
51234	建湖	森达线润居和园南1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51235	建湖	御景线邻里中心2#箱变配电变压器	10	800	640	640
51236	建湖	御景线邻里中心4#箱变配电变压器	10	800	640	640
51237	建湖	城区上海花园箱变	10	630	504	504
51238	建湖	丽水华庭箱变	10	800	640	640
51239	建湖	森达廉租房1号箱变配电变压器	10	630	504	504
51240	建湖	森达廉租房2号箱变配电变压器	10	500	400	400
51241	建湖	森达线残联大厦箱变	10	630	504	504
51242	建湖	御景城3#配电室1#主变	10	800	640	640
51243	建湖	御景城3#配电室3#主变	10	800	640	640
51244	建湖	御景城4#配电室1#主变	10	630	504	504
51245	建湖	御景城4#配电室3#主变	10	630	504	504
51246	建湖	御景新城1#配电室1#主变	10	800	640	640
51247	建湖	御景新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
51248	建湖	御景新城2#配电室1#主变	10	800	640	640
51249	建湖	御景新城2#配电室3#主变	10	800	622	622
51250	建湖	御景新城3#配电室1#主变	10	630	492	492
51251	建湖	御景新城3#配电室3#主变	10	630	504	504
51252	建湖	御景园1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
51253	建湖	御景园1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51254	建湖	御景园2#配电房5#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
51255	建湖	御景园2#配电房7#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
51256	建湖	镇南村公用变	10	400	320	320
51257	建湖	胜利线清华园北1#箱变	10	1000	800	800
51258	建湖	胜利线清华园南2#箱变	10	1000	800	800
51259	建湖	胜利线秀夫苑北1#箱变	10	500	400	400
51260	建湖	胜利线秀夫苑北2#箱变	10	400	320	320
51261	建湖	城区镇南回迁楼	10	630	504	504
51262	建湖	顾舍回迁房箱变	10	500	376	376
51263	建湖	顾舍西箱变配电变压器	10	630	497	497
51264	建湖	罗汉院箱变配电变压器	10	630	470	470
51265	建湖	孟兰小区公用变	10	400	320	320
51266	建湖	泽园太阳城4号箱变	10	630	504	504
51267	建湖	泽园太阳城5号箱变	10	630	504	504
51268	建湖	泽园太阳城6号箱变	10	630	504	504
51269	建湖	近湖检察院1号变	10	400	313	313
51270	建湖	近湖检察院2号变	10	400	314	314
51271	建湖	近湖向阳综合变	10	400	320	320
51272	建湖	近湖镇南村东变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51273	建湖	近湖镇南人才楼变	10	400	320	320
51274	建湖	双湖一品1号变电所2号变	10	1000	800	800
51275	建湖	双湖一品1号变电所4号变	10	1000	800	800
51276	建湖	双湖一品2号变电所1号变	10	1000	800	800
51277	建湖	双湖一品2号变电所3号变	10	1000	800	800
51278	建湖	双湖一品3号箱变	10	630	504	504
51279	建湖	近湖充电站箱变	10	630	504	504
51280	建湖	近湖九龙华府11号配变	10	800	640	640
51281	建湖	近湖九龙华府1号变	10	800	640	640
51282	建湖	近湖九龙华府4号变	10	800	640	640
51283	建湖	近湖九龙华府6号配变	10	1000	792	792
51284	建湖	近湖九龙华府8号配变	10	1000	800	800
51285	建湖	近湖九龙华府9号配变	10	800	640	640
51286	建湖	近湖信访综合变	10	200	76	76
51287	建湖	近湖严桥桥南变	10	100	80	80
51288	建湖	御景线邻里中心1#箱变配电变压器	10	800	607	607
51289	建湖	御景线邻里中心3#箱变配电变压器	10	800	640	640
51290	建湖	PB施垛小区2#配电房1#变	10	800	640	640
51291	建湖	城区观湖一号1#开关站2#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51292	建湖	城区观湖一号1#开关站4#变	10	1000	800	800
51293	建湖	城区观湖一号2#配电房6#变	10	630	504	504
51294	建湖	城区观湖一号2#配电房8#变	10	630	504	504
51295	建湖	观湖壹号2#开关站2#配变	10	800	640	640
51296	建湖	观湖壹号二期2#配电室2#配变	10	630	504	504
51297	建湖	观湖壹号二期2#配电室4#配变	10	630	504	504
51298	建湖	观湖壹号二期3#配电室2#配变	10	630	504	504
51299	建湖	观湖壹号二期3#配电室4#配变	10	630	504	504
51300	建湖	龙湖商业街西箱变	10	630	504	504
51301	建湖	吴河北1号配电变压器	10	800	602	602
51302	建湖	吴河北2#箱变配电变压器	10	630	504	504
51303	建湖	御景城3#配电室2#主变	10	800	640	640
51304	建湖	御景城3#配电室4#主变	10	800	640	640
51305	建湖	御景城4#配电室2#主变	10	630	504	504
51306	建湖	御景城4#配电室4#主变	10	630	504	504
51307	建湖	御景园1#配电房4#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
51308	建湖	御景园2#配电房8#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
51309	建湖	万达天空之城1#配电室2#配变	10	800	631	631
51310	建湖	万达天空之城1#配电室4#配变	10	800	629	629

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51311	建湖	万达天空之城2#开关站所用变2	10	30	24	24
51312	建湖	万达天空之城3#配电室2#配变	10	630	496	496
51313	建湖	万达天空之城3#配电室4#配变	10	630	496	496
51314	建湖	万达天空之城4#配电室2#配变	10	800	640	640
51315	建湖	万达天空之城4#配电室4#配变	10	800	640	640
51316	建湖	城市嘉园1号开关站2号变	10	800	640	640
51317	建湖	城市嘉园2号配电房2号变	10	800	640	640
51318	建湖	城市嘉园2号配电房4号变	10	800	640	640
51319	建湖	城市嘉园3号配电房2号变	10	1000	800	800
51320	建湖	城市嘉园3号配电房4号变	10	1000	800	800
51321	建湖	城市嘉园4号配电房2号变	10	1000	800	800
51322	建湖	城市嘉园4号配电房4号变	10	1000	800	800
51323	建湖	盛世嘉园箱变	10	630	504	504
51324	建湖	书香园1号箱变	10	630	504	504
51325	建湖	书香园2号箱变	10	400	320	320
51326	建湖	文曲苑箱变	10	800	640	640
51327	建湖	西苑回迁楼1号箱变	10	315	252	252
51328	建湖	西苑回迁楼2号箱变	10	630	504	504
51329	建湖	西苑小区1号箱变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51330	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	640	640
51331	建湖	西苑小区3号配电房	10	800	640	640
51332	建湖	西苑小区4号配电房	10	800	640	640
51333	建湖	财富广场开关站2#主变	10	800	640	640
51334	建湖	财富广场配电房4#主变	10	630	504	504
51335	建湖	近湖检察院3号变	10	400	320	320
51336	建湖	近湖南湖新村1号变	10	400	320	320
51337	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	320	320
51338	建湖	近湖天铂华庭11#配变	10	630	504	504
51339	建湖	近湖天铂华庭1号配变	10	800	640	640
51340	建湖	近湖天铂华庭3号配变	10	800	640	640
51341	建湖	近湖天铂华庭5号配变	10	800	640	640
51342	建湖	近湖天铂华庭7号配变	10	800	640	640
51343	建湖	近湖天铂华庭9#配变	10	630	504	504
51344	建湖	近湖星雨华府2#配变	10	1000	800	800
51345	建湖	近湖星雨华府4#配变	10	1000	800	800
51346	建湖	近湖星雨华府6#配变	10	1000	800	800
51347	建湖	近湖星雨华府8#配变	10	1000	800	800
51348	建湖	近湖长沟码头变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51349	建湖	天铂华庭13#配变	10	800	640	640
51350	建湖	天铂华庭15#配变	10	800	640	640
51351	建湖	天铂华庭17#配变	10	800	640	640
51352	建湖	天铂华庭19#配变	10	800	640	640
51353	建湖	西塘丽景开关站1#变	10	630	504	504
51354	建湖	星雨华府10#配变	10	630	504	504
51355	建湖	星雨华府12#配变	10	630	504	504
51356	建湖	星雨华府14#配变	10	800	640	640
51357	建湖	星雨华府16#配变	10	800	640	640
51358	建湖	严桥回迁房1#箱变	10	500	400	400
51359	建湖	严桥回迁房2#箱变	10	500	400	400
51360	建湖	严桥回迁房3#箱变	10	500	400	400
51361	建湖	严桥回迁房4#箱变	10	500	400	400
51362	建湖	严桥三期2号配电房5#变	10	800	640	640
51363	建湖	严桥三期2号配电房7#变	10	800	640	640
51364	建湖	严桥三期3号配电房11#变	10	800	640	640
51365	建湖	严桥三期3号配电房9#变	10	800	640	640
51366	建湖	严桥三期4号配电房13#变	10	800	640	640
51367	建湖	严桥三期4号配电房15#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51368	建湖	严桥小区开关站1#变	10	800	640	640
51369	建湖	严桥小区开关站3#变	10	800	640	640
51370	建湖	辰龙公寓1号开关站1号主变	10	1000	800	800
51371	建湖	辰龙公寓2号变电所1号主变	10	800	640	640
51372	建湖	辰龙公寓2号变电所3号主变	10	800	640	640
51373	建湖	辰龙公寓3号变电所1号主变	10	800	640	640
51374	建湖	辰龙公寓3号变电所3号主变	10	800	640	640
51375	建湖	城区明星城三期4号箱变	10	630	504	504
51376	建湖	湖东小区箱变配电变压器	10	630	504	504
51377	建湖	汇杰花苑1号变电所1号变	10	800	640	640
51378	建湖	汇杰花苑2号变电所1号变	10	800	640	640
51379	建湖	汇杰花苑2号变电所3号变	10	800	640	640
51380	建湖	汇文苑1号箱变	10	630	504	504
51381	建湖	汇文苑2号箱变	10	630	504	504
51382	建湖	汇文苑3号箱变	10	630	504	504
51383	建湖	汇文苑5号箱变	10	630	504	504
51384	建湖	汇文苑6号箱变	10	630	504	504
51385	建湖	近湖农电站公用变	10	400	320	320
51386	建湖	近郊居委会公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51387	建湖	敬老院公用变	10	400	320	320
51388	建湖	明星城5号箱变	10	630	504	504
51389	建湖	明星城三期1号箱变	10	630	504	504
51390	建湖	明星城三期2号箱变	10	630	504	504
51391	建湖	明星小区3号箱变	10	630	504	504
51392	建湖	明星小区4号箱变	10	630	504	504
51393	建湖	农工商一期三标4号欧变	10	630	504	504
51394	建湖	农工商一期三标5号欧变	10	400	320	320
51395	建湖	农工商一期三标6号箱变	10	630	504	504
51396	建湖	药化厂家属区变	10	400	320	320
51397	建湖	镇政府北箱变	10	630	504	504
51398	建湖	别墅区南公用变	10	500	400	400
51399	建湖	别墅区西箱变1#配电变压器	10	1000	800	800
51400	建湖	财政巷北公用变	10	315	252	252
51401	建湖	财政巷东公用变	10	400	320	320
51402	建湖	财政巷公用变	10	630	504	504
51403	建湖	大泵箱变主变	10	630	504	504
51404	建湖	二环路回迁房1号箱变	10	500	400	400
51405	建湖	二环路回迁房2号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51406	建湖	繁荣北箱变配电变压器	10	400	320	320
51407	建湖	繁荣公用变	10	400	320	320
51408	建湖	反修队公用变	10	500	400	400
51409	建湖	河东农行公用变	10	400	320	320
51410	建湖	近湖别墅区东公用变	10	400	307	307
51411	建湖	近湖开发区箱变配电变压器	10	315	235	235
51412	建湖	近湖四村公用变	10	400	312	312
51413	建湖	明星城东公用变	10	630	504	504
51414	建湖	明星城箱变	10	630	504	504
51415	建湖	明星小区1号箱变	10	630	504	504
51416	建湖	明星小区2号箱变	10	630	504	504
51417	建湖	桥东农贸市场配变	10	630	504	504
51418	建湖	三院公用变	10	400	289	289
51419	建湖	兽医站北公用变	10	400	336	336
51420	建湖	兽医站公用变	10	630	488	488
51421	建湖	水利局公用变	10	400	318	318
51422	建湖	沿河东路箱变主变	10	630	504	504
51423	建湖	苏源线东方豪城2#箱变02001	10	630	504	504
51424	建湖	苏源线东方豪城3#箱变03005	10	630	423	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51425	建湖	苏源线东方豪城4#箱变主变	10	630	504	504
51426	建湖	美都花苑4号箱变	10	630	504	504
51427	建湖	美都花苑变电站1号变	10	630	504	504
51428	建湖	美都花苑变电站2号变	10	630	504	504
51429	建湖	朝阳队北变	10	400	320	320
51430	建湖	朝阳队公用变	10	400	320	320
51431	建湖	公安局变	10	630	504	504
51432	建湖	公安局家属区变	10	400	136	136
51433	建湖	公安南公用变	10	400	320	320
51434	建湖	检察院公用变	10	315	252	252
51435	建湖	检察院家属区公用变	10	400	320	320
51436	建湖	进修学校公用变	10	315	252	252
51437	建湖	进修学校家属区变	10	400	316	316
51438	建湖	桥东机械厂变	10	400	320	320
51439	建湖	实小北公用变	10	400	320	320
51440	建湖	实小南公用变	10	400	320	320
51441	建湖	通榆河指挥部变	10	400	320	320
51442	建湖	西吴线翰泽变	10	400	320	320
51443	建湖	乡镇府家属区变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51444	建湖	织布厂公用变	10	315	221	221
51445	建湖	职中公用变	10	400	320	320
51446	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室2#配电变压器	10	800	640	640
51447	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室4#配电变压器	10	800	640	640
51448	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站2#配电变压器	10	800	640	640
51449	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站4#配电变压器	10	800	640	640
51450	建湖	城区浦东花园小区欧变	10	630	504	504
51451	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所1#主变	10	1000	800	800
51452	建湖	东城逸品1号开关站2号变	10	800	640	640
51453	建湖	东城逸品1号开关站4号变	10	800	640	640
51454	建湖	东城逸品1号配电房2号变	10	800	640	640
51455	建湖	东城逸品1号配电房4号变	10	800	640	640
51456	建湖	近湖开发区北公用变	10	400	320	320
51457	建湖	近湖开发区南变	10	400	320	320
51458	建湖	近湖开发区南箱变1#变压器	10	630	504	504
51459	建湖	棉织厂公用变	10	400	290	290
51460	建湖	棉织厂家属区变	10	500	400	400
51461	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	800	800
51462	建湖	新世纪花园二期3#变电所1#主变	10	1000	789	789

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51463	建湖	新世纪花园二期3#变电所4#主变	10	1000	800	800
51464	建湖	幸福家园1号主变	10	630	504	504
51465	建湖	幸福家园2号主变	10	630	504	504
51466	建湖	宇晖集团东变	10	400	320	320
51467	建湖	玉莲小区1号欧变	10	630	504	504
51468	建湖	玉莲小区2号欧变	10	630	504	504
51469	建湖	玉莲小区3#箱变配电变压器	10	630	504	504
51470	建湖	玉莲小区4号欧变	10	630	504	504
51471	建湖	城区翰林华府2号配电房2号变	10	630	504	504
51472	建湖	城市嘉园1号开关站1号变	10	800	640	640
51473	建湖	城市嘉园2#开关站2#主变	10	1000	800	800
51474	建湖	城市嘉园2号配电房1号变	10	800	627	627
51475	建湖	城市嘉园2号配电房3号变	10	800	633	633
51476	建湖	城市嘉园3号配电房1号变	10	1000	788	788
51477	建湖	城市嘉园3号配电房3号变	10	1000	800	800
51478	建湖	城市嘉园4号配电房1号变	10	1000	791	791
51479	建湖	城市嘉园4号配电房3号变	10	1000	800	800
51480	建湖	城市嘉园5#配电房7#主变	10	1000	800	800
51481	建湖	城市嘉园5#配电房9#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51482	建湖	城市嘉园6#配电房11#主变	10	1000	800	800
51483	建湖	城市嘉园7#配电房13#主变	10	1000	800	800
51484	建湖	城市嘉园7#配电房15#主变	10	1000	800	800
51485	建湖	城市嘉园8#配电房3#主变	10	1000	800	800
51486	建湖	城市嘉园8#配电房5#主变	10	1000	800	800
51487	建湖	翰林华府1号变电所1号变	10	630	504	504
51488	建湖	翰林华府1号箱变	10	400	320	320
51489	建湖	翰林华府2号配电房1号变	10	630	504	504
51490	建湖	翰林华府3号变电所2号变	10	630	504	504
51491	建湖	罗汉院东安置房1#箱变	10	630	504	504
51492	建湖	罗汉院东变电站1#变	10	800	640	640
51493	建湖	罗汉院东变电站3#变	10	800	626	626
51494	建湖	双湖云璟2#主变	10	630	504	504
51495	建湖	双湖云璟4#主变	10	630	504	504
51496	建湖	泽园理想城二期1号箱变	10	500	400	400
51497	建湖	泽园理想城二期2号箱变	10	400	320	320
51498	建湖	泽园理想城二期3号欧变	10	630	504	504
51499	建湖	泽园理想城二期5号欧变	10	630	504	504
51500	建湖	泽园理想城三期1号变电所1号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51501	建湖	泽园理想城三期2号变电所1号变	10	630	504	504
51502	建湖	泽园理想城三期3号变电所1号变	10	500	400	400
51503	建湖	近湖登达望府10号配变	10	800	640	640
51504	建湖	近湖登达望府12号配变	10	800	640	640
51505	建湖	近湖登达望府14号配变	10	800	640	640
51506	建湖	近湖登达望府2号配变	10	800	640	640
51507	建湖	近湖登达望府4号配变	10	800	640	640
51508	建湖	近湖登达望府6号配变	10	800	640	640
51509	建湖	近湖登达望府8号配变	10	800	640	640
51510	建湖	近湖登达新天地10号变	10	800	640	640
51511	建湖	近湖登达新天地12号变	10	800	640	640
51512	建湖	近湖登达新天地14号配变	10	800	640	640
51513	建湖	近湖登达新天地16号配变	10	800	640	640
51514	建湖	近湖登达新天地1号配变	10	800	640	640
51515	建湖	近湖登达新天地3号配变	10	800	640	640
51516	建湖	近湖登达新天地6号配变	10	800	640	640
51517	建湖	近湖登达新天地8号配变	10	800	640	640
51518	建湖	近湖九龙华府13号配变	10	800	640	640
51519	建湖	近湖九龙华府15号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51520	建湖	近湖九龙华府17号配变	10	800	640	640
51521	建湖	近湖御景贵园1号配变	10	630	504	504
51522	建湖	近湖御景贵园3号配变	10	800	640	640
51523	建湖	近湖御景贵园5号配变	10	800	640	640
51524	建湖	近湖御景贵园7号配变	10	800	640	640
51525	建湖	近湖御景贵园9号配变	10	800	640	640
51526	建湖	近湖悦隽学府10#配变	10	800	640	640
51527	建湖	近湖悦隽学府12#配变	10	800	640	640
51528	建湖	近湖悦隽学府2号配变	10	800	640	640
51529	建湖	近湖悦隽学府4号配变	10	800	640	640
51530	建湖	近湖悦隽学府6号配变	10	800	640	640
51531	建湖	近湖悦隽学府8号配变	10	800	640	640
51532	建湖	财富广场开关站1#主变	10	800	640	640
51533	建湖	财富广场配电房3#主变	10	630	494	494
51534	建湖	财富广场配电房5#主变	10	630	504	504
51535	建湖	近湖天铂华庭10#配变	10	630	504	504
51536	建湖	近湖天铂华庭12#配变	10	630	504	504
51537	建湖	近湖天铂华庭2号配变	10	800	640	640
51538	建湖	近湖天铂华庭4号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51539	建湖	近湖天铂华庭6号配变	10	800	640	640
51540	建湖	近湖天铂华庭8号配变	10	800	640	640
51541	建湖	近湖星雨华府1#配变	10	1000	800	800
51542	建湖	近湖星雨华府3#配变	10	1000	800	800
51543	建湖	近湖星雨华府5#配变	10	1000	800	800
51544	建湖	近湖星雨华府7#配变	10	1000	800	800
51545	建湖	近湖长沟南沟变	10	400	319	319
51546	建湖	天铂A1商业街10#配变	10	800	640	640
51547	建湖	天铂A1商业街12#配变	10	800	640	640
51548	建湖	天铂A1商业街14#配变	10	800	640	640
51549	建湖	天铂A1商业街2#配变	10	800	640	640
51550	建湖	天铂A1商业街4#配变	10	800	640	640
51551	建湖	天铂A1商业街6#配变	10	800	640	640
51552	建湖	天铂A1商业街8#配变	10	800	630	630
51553	建湖	天铂华庭14#配变	10	800	640	640
51554	建湖	天铂华庭16#配变	10	800	640	640
51555	建湖	天铂华庭18#配变	10	800	640	640
51556	建湖	天铂华庭20#配变	10	800	640	640
51557	建湖	西塘丽景1号配电室3#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51558	建湖	西塘丽景1号配电室4#变	10	630	504	504
51559	建湖	西塘丽景3号配电室10#变	10	630	504	504
51560	建湖	西塘丽景3号配电室11#变	10	630	504	504
51561	建湖	西塘丽景3号配电室12#变	10	630	504	504
51562	建湖	西塘丽景3号配电室9#变	10	630	504	504
51563	建湖	西塘丽景开关站2#变	10	630	504	504
51564	建湖	星雨华府11#配变	10	630	504	504
51565	建湖	星雨华府13#配变	10	800	640	640
51566	建湖	星雨华府15#配变	10	800	640	640
51567	建湖	星雨华府9#配变	10	630	504	504
51568	建湖	严桥回迁房二期1#箱变	10	630	504	504
51569	建湖	严桥回迁房二期2#箱变	10	630	504	504
51570	建湖	严桥三期2号配电房6号变	10	800	640	640
51571	建湖	严桥三期2号配电房8号变	10	800	640	640
51572	建湖	严桥三期3号配电房10#变	10	800	640	640
51573	建湖	严桥三期3号配电房12#变	10	800	640	640
51574	建湖	严桥三期4号配电房14#变	10	800	640	640
51575	建湖	严桥三期4号配电房16#变	10	800	640	640
51576	建湖	严桥小区开关站2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51577	建湖	严桥小区开关站4#变	10	800	640	640
51578	建湖	严桥小区三期10#箱变	10	630	504	504
51579	建湖	严桥小区三期11#箱变	10	630	504	504
51580	建湖	严桥小区三期7#箱变	10	630	504	504
51581	建湖	严桥小区三期8#箱变	10	630	504	504
51582	建湖	严桥小区三期9#箱变	10	630	504	504
51583	建湖	供电线安达小区箱变001	10	630	504	504
51584	建湖	八队家属区变	10	630	504	504
51585	建湖	城区稽查大队1#箱变004006	10	630	504	504
51586	建湖	供电线食堂公用变	10	400	320	320
51587	建湖	惠民小区1号箱变	10	630	504	504
51588	建湖	惠民小区2号箱变	10	630	504	504
51589	建湖	惠民小区3号箱变	10	630	504	504
51590	建湖	惠民小区4号箱变	10	630	504	504
51591	建湖	惠民小区5号箱变	10	630	504	504
51592	建湖	稽查大队2#箱变004005	10	630	504	504
51593	建湖	建港三队公用变	10	630	504	504
51594	建湖	建设局家属区变	10	400	300	300
51595	建湖	消防队箱变008	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51596	建湖	新局址南公用变	10	315	252	252
51597	建湖	永成花园配电房1号变	10	800	640	640
51598	建湖	永成花园配电房2号变	10	800	640	640
51599	建湖	永林花园1号箱变	10	1000	800	800
51600	建湖	永林花园2号箱变	10	800	640	640
51601	建湖	永林商住楼配电房2号变	10	630	504	504
51602	建湖	大厦西箱变新配电变压器	10	630	504	504
51603	建湖	东方御花园1号箱变	10	1000	800	800
51604	建湖	房管所西公用变	10	400	320	320
51605	建湖	交警大队家属区变	10	400	320	320
51606	建湖	吴舍北巷变	10	400	320	320
51607	建湖	县社变	10	400	320	320
51608	建湖	新扬路西箱变配电变压器	10	630	491	491
51609	建湖	新扬路中变压器	10	630	498	498
51610	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	312	312
51611	建湖	新苑小区箱变	10	250	200	200
51612	建湖	鑫阳小区箱变	10	400	320	320
51613	建湖	兴城公寓箱变	10	400	320	320
51614	建湖	兴业家园箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51615	建湖	盈佳花苑1号箱变	10	630	504	504
51616	建湖	盈佳花苑2号箱变	10	400	320	320
51617	建湖	盈佳花苑3号箱变	10	500	400	400
51618	建湖	邮政局箱变配电变压器	10	630	504	504
51619	建湖	振亚1号箱变	10	500	400	400
51620	建湖	振亚2号箱变	10	500	400	400
51621	建湖	振亚3号配电房1号变	10	1000	800	800
51622	建湖	镇北七队箱变配电变压器	10	630	504	504
51623	建湖	中行公用变	10	500	400	400
51624	建湖	陈堡线三队西大塘015	10	630	504	504
51625	建湖	镇北线北方宾馆箱变1001	10	630	504	504
51626	建湖	北方宾馆东主变	10	630	504	504
51627	建湖	里下河回迁房1号箱变	10	500	400	400
51628	建湖	里下河回迁房2号箱变	10	500	400	400
51629	建湖	物流3期1号开关站4号变	10	800	640	640
51630	建湖	物流3期1号配电房2号变	10	1000	800	800
51631	建湖	物流3期3号配电房1号变	10	630	504	504
51632	建湖	物流3期3号配电房3号变	10	630	504	504
51633	建湖	物流回迁房2号配电房2号变	10	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51634	建湖	镇北一队东变	10	400	303	303
51635	建湖	镇北一队西1#箱变	10	400	320	320
51636	建湖	镇北一队西2#公用变	10	400	320	320
51637	建湖	镇北一队中变	10	400	298	298
51638	建湖	宇航线前进南箱变	10	630	504	504
51639	建湖	宇航线前进西变	10	630	504	504
51640	建湖	电子仪器厂公用变	10	400	320	320
51641	建湖	电子仪器厂南公用变	10	630	504	504
51642	建湖	二实小1#公用变	10	400	316	316
51643	建湖	二实小2#公用变	10	400	300	300
51644	建湖	二实小3#公用变	10	400	320	320
51645	建湖	二实小4#公用变	10	315	252	252
51646	建湖	二实小东箱变	10	630	504	504
51647	建湖	二实小南箱变	10	630	504	504
51648	建湖	海达1#变	10	400	320	320
51649	建湖	海达2#变	10	400	320	320
51650	建湖	花园小区配电房	10	630	504	504
51651	建湖	京城I线1号开闭所2号变	10	800	640	640
51652	建湖	京城国际2号变电所2号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51653	建湖	京城国际2号变电所4号变	10	800	640	640
51654	建湖	京城国际7#变电所2#变	10	800	640	640
51655	建湖	京城国际7#变电所4#变	10	800	640	640
51656	建湖	京城国际8#配电室2#主变配电变压器	10	800	578	578
51657	建湖	京城国际8#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	640
51658	建湖	南站西巷箱变	10	630	504	504
51659	建湖	前进1#箱变配电变压器	10	630	504	504
51660	建湖	前进北公用变	10	400	320	320
51661	建湖	前进东公用变	10	400	320	320
51662	建湖	前进公用变	10	400	320	320
51663	建湖	香槟苑配电房1#变	10	1000	800	800
51664	建湖	宇航文苑1号箱变	10	630	504	504
51665	建湖	宇航文苑2号箱变	10	630	504	504
51666	建湖	宇航文苑3号箱变	10	630	504	504
51667	建湖	宇航文苑4号箱变	10	630	504	504
51668	建湖	镇西中学公用变	10	400	320	320
51669	建湖	京城II线3#变电所3#主变	10	800	640	640
51670	建湖	京城II线4#变电所3#主变	10	800	640	640
51671	建湖	京城II线5#变电所1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51672	建湖	京城II线5#变电所3#主变	10	800	640	640
51673	建湖	城区世纪鑫城11号箱变	10	630	504	504
51674	建湖	港汇城1号配电房1号变	10	1000	800	800
51675	建湖	港汇城1号配电房3号变	10	1000	800	800
51676	建湖	港汇城2号配电房1号变	10	1000	800	800
51677	建湖	港汇城2号配电房3号变	10	1000	800	800
51678	建湖	建行公用变	10	400	320	320
51679	建湖	金茂一号配电房2#主变	10	1000	793	793
51680	建湖	金茂一号配电房4#主变	10	1000	800	800
51681	建湖	京城II线3号变电所1号变	10	800	640	640
51682	建湖	京城II线4号变电所1号变	10	800	640	640
51683	建湖	京城II线6#变电所1#主变配电变压器	10	1000	800	800
51684	建湖	京城II线6#变电所3#主变配电变压器	10	1000	800	800
51685	建湖	京城二期二号开关站1#变	10	800	640	640
51686	建湖	世纪鑫城10号欧变	10	630	504	504
51687	建湖	世纪鑫城13号箱变	10	400	320	320
51688	建湖	世纪鑫城4号箱变	10	630	504	504
51689	建湖	世纪鑫城5号箱变	10	630	504	504
51690	建湖	世纪鑫城6号欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51691	建湖	世纪鑫城8号欧变	10	800	640	640
51692	建湖	世纪鑫城9号箱变	10	630	504	504
51693	建湖	太平3#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
51694	建湖	太平4#变	10	800	640	640
51695	建湖	永华公寓变电所2号变	10	500	400	400
51696	建湖	泽园南区1号箱变	10	630	504	504
51697	建湖	泽园南区2号箱变	10	630	504	504
51698	建湖	城区希望广场箱变	10	630	487	487
51699	建湖	电子器材厂家属区箱变	10	630	504	504
51700	建湖	恒隆广场开关站2#主变	10	800	640	640
51701	建湖	恒隆广场开关站4#主变	10	800	640	640
51702	建湖	人才楼箱变	10	630	504	504
51703	建湖	塑料厂家属区箱变	10	630	504	504
51704	建湖	卫校北公用变	10	400	315	315
51705	建湖	卫校变	10	400	320	320
51706	建湖	卫校南变	10	400	320	320
51707	建湖	物价局公用变	10	400	320	320
51708	建湖	县中家属区变	10	400	320	320
51709	建湖	新华书店箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51710	建湖	徐西路箱变	10	630	480	480
51711	建湖	渔农局公变	10	400	320	320
51712	建湖	云梦池公用变	10	400	320	320
51713	建湖	中医院东箱变	10	630	504	504
51714	建湖	中医院箱变	10	630	499	499
51715	建湖	建阳马厂六队南配变	10	400	248	248
51716	建湖	建阳西城印象2#变	10	630	504	504
51717	建湖	建阳西城印象5#变	10	630	504	504
51718	建湖	金阳花园1#变	10	800	640	640
51719	建湖	金阳花园2#配变	10	800	640	640
51720	建湖	金阳花园3号变	10	500	400	400
51721	建湖	马厂六组北	10	400	293	293
51722	建湖	马厂六组东	10	400	320	320
51723	建湖	马厂四队	10	400	320	320
51724	建湖	马厂四组南	10	400	304	304
51725	建湖	马厂四组中	10	400	314	314
51726	建湖	马厂中站	10	100	78	78
51727	建湖	尚都名苑11#	10	400	320	320
51728	建湖	尚都名苑12#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51729	建湖	双鑫家园2#配变	10	800	640	640
51730	建湖	西城印象1号变	10	630	504	504
51731	建湖	西城印象4号变	10	630	504	504
51732	建湖	西城映象3#箱变主变	10	630	504	504
51733	建湖	象王城市花园1号箱变配电变压器	10	630	504	504
51734	建湖	象王城市花园2号箱变配电变压器	10	630	504	504
51735	建湖	象王城市花园3号箱变配电变压器	10	630	504	504
51736	建湖	象王城市花园4号箱变配电变压器	10	630	504	504
51737	建湖	象王城市花园5号箱变配电变压器	10	630	504	504
51738	建湖	尚都名苑1#配变	10	630	504	504
51739	建湖	尚都名苑10#配变	10	630	504	504
51740	建湖	尚都名苑3#配变	10	630	504	504
51741	建湖	尚都名苑4#变	10	630	504	504
51742	建湖	尚都名苑5#配变	10	630	504	504
51743	建湖	尚都名苑6#配变	10	630	504	504
51744	建湖	尚都名苑7#配变	10	630	504	504
51745	建湖	尚都名苑8#配变	10	630	504	504
51746	建湖	尚都名苑9#变	10	630	504	504
51747	建湖	陈圩八队	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51748	建湖	顾坝八组	10	400	293	293
51749	建湖	路墩一组	10	400	320	320
51750	建湖	瓦瓷八队	10	400	298	298
51751	建湖	瓦瓷八组西配变	10	400	320	320
51752	建湖	瓦瓷北站	10	400	302	302
51753	建湖	瓦瓷九组	10	400	300	300
51754	建湖	瓦瓷九组南配变	10	400	304	304
51755	建湖	瓦瓷四队	10	200	121	121
51756	建湖	瓦瓷四组东配变	10	400	305	305
51757	建湖	瓦瓷四组西配变	10	400	268	268
51758	建湖	瓦瓷一组	10	400	320	320
51759	建湖	瓦瓷一组西配变	10	400	294	294
51760	建湖	瓦瓷中站东配变	10	400	298	298
51761	建湖	瓦瓷中站配变	10	400	240	240
51762	建湖	赵墩二组	10	400	320	320
51763	建湖	赵墩三组	10	200	160	160
51764	建湖	陈圩村站南配变	10	400	293	293
51765	建湖	顾坝北站	10	200	132	132
51766	建湖	顾坝北站西	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51767	建湖	顾坝南站	10	400	320	320
51768	建湖	顾坝南站南	10	400	291	291
51769	建湖	顾坝五组	10	200	139	139
51770	建湖	路墩东站	10	400	277	277
51771	建湖	路墩南站	10	400	289	289
51772	建湖	路墩三组东配变	10	400	320	320
51773	建湖	路墩三组西	10	400	320	320
51774	建湖	路墩四组	10	400	318	318
51775	建湖	路墩西站	10	400	320	320
51776	建湖	路墩小学	10	200	31	31
51777	建湖	赵墩八组	10	200	149	149
51778	建湖	赵墩北站	10	400	309	309
51779	建湖	赵墩东站	10	400	320	320
51780	建湖	赵墩东站东配变	10	400	296	296
51781	建湖	赵墩五组	10	200	160	160
51782	建湖	赵墩五组西配变	10	400	320	320
51783	建湖	赵墩西站南配变	10	400	320	320
51784	建湖	建北东站	10	400	320	320
51785	建湖	建北六组	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51786	建湖	建北六组西	10	400	278	278
51787	建湖	建北三组	10	400	320	320
51788	建湖	建东北站	10	400	253	253
51789	建湖	建东东站	10	400	320	320
51790	建湖	建东南站配变	10	400	212	212
51791	建湖	建东十三组	10	400	295	295
51792	建湖	建东五队小区	10	500	400	400
51793	建湖	建东中站	10	200	86	86
51794	建湖	建阳建北北站配变	10	400	320	320
51795	建湖	建阳建北东站东配变	10	400	320	320
51796	建湖	建阳建北中站东配变	10	400	307	307
51797	建湖	建阳建北中站配变	10	400	320	320
51798	建湖	建阳建东二组配变	10	400	290	290
51799	建湖	马厂八组	10	400	306	306
51800	建湖	明阳花园1#配变	10	630	504	504
51801	建湖	明阳花园2#配变	10	630	504	504
51802	建湖	明阳花园3#变配电变压器	10	630	504	504
51803	建湖	殷文安小区	10	400	320	320
51804	建湖	古荡北站南配变	10	400	153	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51805	建湖	古荡北站配变	10	400	306	306
51806	建湖	古荡四组	10	200	82	82
51807	建湖	胡桥北站	10	400	216	216
51808	建湖	胡桥北站东配变	10	400	320	320
51809	建湖	胡桥村站	10	400	320	320
51810	建湖	胡桥东站	10	400	31	31
51811	建湖	胡桥南站	10	400	243	243
51812	建湖	胡桥七组	10	100	32	32
51813	建湖	胡桥十一队配变	10	400	96	96
51814	建湖	建南八组	10	400	304	304
51815	建湖	建南九队	10	400	320	320
51816	建湖	建南南站	10	400	295	295
51817	建湖	建阳萃华云居1#配电房1#配变	10	1000	800	800
51818	建湖	建阳金桥八队配变	10	400	320	320
51819	建湖	建阳金桥东站配变	10	400	123	123
51820	建湖	建阳金桥南站配变	10	200	136	136
51821	建湖	建阳金桥西站配变	10	400	239	239
51822	建湖	建阳金桥中站配变	10	400	256	256
51823	建湖	建阳商家蔡墩配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51824	建湖	建阳商家村站配变	10	200	85	85
51825	建湖	建阳商家东站配变	10	400	294	294
51826	建湖	建阳商家南站配变	10	400	317	317
51827	建湖	建阳商家七组配变	10	400	88	88
51828	建湖	建阳商家三组配变	10	200	160	160
51829	建湖	建阳商家四组配变	10	400	306	306
51830	建湖	建阳商家一组配变	10	400	320	320
51831	建湖	金桥东站东	10	400	320	320
51832	建湖	商加小学	10	400	320	320
51833	建湖	西塘月色2#	10	400	320	320
51834	建湖	陈圩一组	10	400	294	294
51835	建湖	顾坝二组	10	400	245	245
51836	建湖	顾杨村委会1#箱变	10	630	504	504
51837	建湖	顾杨村委会2#箱变	10	630	504	504
51838	建湖	顾杨村委会3#箱变	10	630	504	504
51839	建湖	顾杨村委会4#箱变	10	630	504	504
51840	建湖	顾杨村委会5#箱变	10	630	504	504
51841	建湖	顾杨村委会6#箱变	10	630	504	504
51842	建湖	纪学标	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51843	建湖	建东六组西	10	400	320	320
51844	建湖	建东七组	10	400	320	320
51845	建湖	建南六队	10	400	270	270
51846	建湖	建阳广播站	10	400	320	320
51847	建湖	建阳建南六组东配变	10	200	160	160
51848	建湖	建阳李汉红小区	10	400	320	320
51849	建湖	建阳派出所配变	10	400	320	320
51850	建湖	建阳三阳华庭3#箱变	10	630	504	504
51851	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	100	100
51852	建湖	建阳食品桥小区	10	200	160	160
51853	建湖	建阳苏其荣公用变	10	315	252	252
51854	建湖	建阳西尖回迁房1#箱变	10	630	504	504
51855	建湖	建阳西尖回迁房2#箱变	10	630	504	504
51856	建湖	建阳修理厂配变	10	400	309	309
51857	建湖	建阳邮局北站配变	10	400	320	320
51858	建湖	建阳邮局南站配变	10	400	320	320
51859	建湖	建阳邮局配变	10	400	320	320
51860	建湖	建阳镇西王庄配变	10	400	257	257
51861	建湖	建阳政府西变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51862	建湖	建阳中学变	10	400	320	320
51863	建湖	建阳中学西配变	10	400	308	308
51864	建湖	建阳周德海公用变	10	400	320	320
51865	建湖	陆公祠	10	400	286	286
51866	建湖	棉织厂	10	400	282	282
51867	建湖	棉织厂西箱变	10	1000	800	800
51868	建湖	农贸变	10	400	320	320
51869	建湖	三阳华庭1#箱变	10	630	504	504
51870	建湖	三阳华庭2#箱变	10	630	504	504
51871	建湖	三阳华庭4#箱变	10	630	504	504
51872	建湖	食品站变	10	400	320	320
51873	建湖	曙光小区	10	250	200	200
51874	建湖	瓦瓷村部小区	10	200	160	160
51875	建湖	王建奇小区	10	400	241	241
51876	建湖	西尖村委会	10	200	160	160
51877	建湖	西王庄西	10	400	255	255
51878	建湖	新华书店变	10	400	320	320
51879	建湖	幸福家园	10	400	320	320
51880	建湖	扬沟一组	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51881	建湖	杨沟一组东	10	400	320	320
51882	建湖	影剧院北	10	400	291	291
51883	建湖	影剧院变东	10	400	320	320
51884	建湖	影剧院变西	10	400	197	197
51885	建湖	影剧院南配变	10	400	320	320
51886	建湖	长建变西	10	400	320	320
51887	建湖	长建居委会	10	400	305	305
51888	建湖	长建居委会东配变	10	400	320	320
51889	建湖	冯晏二队配变	10	400	268	268
51890	建湖	冯晏一组配变	10	400	320	320
51891	建湖	坚持东站配变	10	200	158	158
51892	建湖	坚持六组	10	400	320	320
51893	建湖	坚持三组	10	400	179	179
51894	建湖	坚持三组北配变	10	400	301	301
51895	建湖	坚持五组	10	400	308	308
51896	建湖	坚持五组西	10	400	320	320
51897	建湖	坚持一队配变	10	400	320	320
51898	建湖	建南安置房1#变	10	400	320	320
51899	建湖	建南安置房2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51900	建湖	建南安置房3#变	10	400	320	320
51901	建湖	建南村站（大队）	10	400	298	298
51902	建湖	建南回迁房1#箱变	10	630	504	504
51903	建湖	建南回迁房2#箱变	10	630	504	504
51904	建湖	建南回迁房3#箱变	10	630	504	504
51905	建湖	建南回迁房4#箱变	10	630	504	504
51906	建湖	建南七组	10	200	160	160
51907	建湖	建阳建南北站配变	10	400	260	260
51908	建湖	建阳建南五组配变	10	200	145	145
51909	建湖	建阳汽车站回迁房配变	10	400	320	320
51910	建湖	建阳润阳家园1#箱变	10	630	504	504
51911	建湖	建阳润阳家园4#箱变	10	630	504	504
51912	建湖	建阳阳光一号3#变	10	630	504	504
51913	建湖	建阳阳光一号4#变	10	630	504	504
51914	建湖	教师新村南配变	10	400	320	320
51915	建湖	教师新村配变	10	400	315	315
51916	建湖	教师新村西	10	400	304	304
51917	建湖	临湖花园1#箱变	10	630	504	504
51918	建湖	临湖花园2#箱变	10	500	396	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51919	建湖	临湖花园3#箱变	10	630	504	504
51920	建湖	临湖花园4#箱变	10	630	504	504
51921	建湖	润阳家园2#箱变	10	630	504	504
51922	建湖	润阳家园3#箱变	10	630	504	504
51923	建湖	阳光1号5#变主变	10	630	504	504
51924	建湖	阳光一号（二期）1#变	10	630	504	504
51925	建湖	阳光一号（二期）2#变	10	630	504	504
51926	建湖	职工北站配变	10	400	320	320
51927	建湖	职工东站	10	400	320	320
51928	建湖	职工二组	10	400	320	320
51929	建湖	职工回迁房1#箱变	10	400	320	320
51930	建湖	职工回迁房2#箱变	10	630	504	504
51931	建湖	职工九组	10	400	320	320
51932	建湖	职工六组配变	10	400	320	320
51933	建湖	职工南站	10	400	320	320
51934	建湖	职工十组配变	10	400	320	320
51935	建湖	职工四组	10	400	320	320
51936	建湖	职工五组	10	100	49	49
51937	建湖	职工中站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51938	建湖	建阳建东一组北配变	10	400	320	320
51939	建湖	建阳马厂七组北配变	10	500	397	397
51940	建湖	马厂村站	10	400	306	306
51941	建湖	马厂三组	10	400	320	320
51942	建湖	马厂三组北配变	10	400	320	320
51943	建湖	马厂四组北配变	10	400	316	316
51944	建湖	马厂五组	10	400	320	320
51945	建湖	马厂五组配变	10	400	294	294
51946	建湖	马厂小区配变	10	400	320	320
51947	建湖	尚都小区北	10	630	501	501
51948	建湖	尚都小区北2#变	10	400	320	320
51949	建湖	万有家园1#变	10	630	504	504
51950	建湖	万有家园2#变	10	630	504	504
51951	建湖	万有家园3#变	10	630	504	504
51952	建湖	万有家园4#变	10	630	504	504
51953	建湖	香榭尚品配变	10	630	504	504
51954	建湖	冯晏北站	10	400	304	304
51955	建湖	冯晏北庄	10	400	320	320
51956	建湖	冯晏仓库2#变	10	800	334	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51957	建湖	冯晏仓库箱变	10	500	49	49
51958	建湖	冯晏东站配变	10	400	202	202
51959	建湖	冯晏六队	10	400	320	320
51960	建湖	冯晏南站配变	10	400	245	245
51961	建湖	冯晏七队配变	10	400	305	305
51962	建湖	冯晏七组南	10	400	292	292
51963	建湖	冯晏三队配变	10	400	207	207
51964	建湖	冯晏四组配变	10	400	219	219
51965	建湖	冯晏四组西配变	10	400	320	320
51966	建湖	冯晏五组	10	400	320	320
51967	建湖	冯晏五组西	10	400	285	285
51968	建湖	冯晏西站	10	400	301	301
51969	建湖	建阳建南一组配变	10	100	46	46
51970	建湖	冠华西城小区3#箱变	10	400	320	320
51971	建湖	建东村站	10	400	310	310
51972	建湖	建东六组南	10	400	320	320
51973	建湖	建东五组1#	10	400	320	320
51974	建湖	建东五组2#变	10	400	320	320
51975	建湖	建东五组南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51976	建湖	建东一组	10	400	312	312
51977	建湖	建东一组南配变	10	400	320	320
51978	建湖	建阳冠华西城小区1#箱变	10	400	320	320
51979	建湖	建阳冠华西城小区2#箱变	10	400	320	320
51980	建湖	建阳马厂七组南配变	10	400	320	320
51981	建湖	建阳马厂七组配变	10	400	320	320
51982	建湖	建阳明阳别墅小区1#箱变	10	630	486	486
51983	建湖	建阳明阳别墅小区2#箱变	10	630	504	504
51984	建湖	马厂七组中	10	400	320	320
51985	建湖	孟令标小区	10	160	128	128
51986	建湖	明阳花园（二期）1#箱变	10	400	320	320
51987	建湖	明阳花园（二期）2#箱变	10	400	320	320
51988	建湖	明阳花园（二期）3#箱变	10	400	320	320
51989	建湖	双鑫家园1#配变	10	800	640	640
51990	建湖	孙环球小区	10	400	320	320
51991	建湖	陈圩二队	10	400	290	290
51992	建湖	成墩北站	10	400	320	320
51993	建湖	成墩北站北配变	10	400	320	320
51994	建湖	成墩村部	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51995	建湖	成墩村部西配变	10	400	320	320
51996	建湖	成墩南站	10	400	320	320
51997	建湖	成墩南站南配变	10	400	298	298
51998	建湖	成墩南站西配变	10	400	320	320
51999	建湖	成墩中站	10	400	301	301
52000	建湖	成墩中站南	10	400	299	299
52001	建湖	顾坝东站	10	400	305	305
52002	建湖	顾坝小学	10	400	268	268
52003	建湖	湖荡北站	10	400	303	303
52004	建湖	湖荡东站配变	10	400	320	320
52005	建湖	湖荡三组	10	200	160	160
52006	建湖	湖荡三组南配变	10	400	320	320
52007	建湖	湖荡五组	10	200	143	143
52008	建湖	湖荡五组南配变	10	400	320	320
52009	建湖	湖荡中站东配变	10	400	320	320
52010	建湖	湖荡中站西	10	400	320	320
52011	建湖	建东回迁房	10	630	504	504
52012	建湖	建东西站	10	400	182	182
52013	建湖	建阳建北北站北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52014	建湖	建阳杨沟北站西配变	10	400	320	320
52015	建湖	建阳杨沟长建北配变	10	400	281	281
52016	建湖	小学北变	10	400	306	306
52017	建湖	鑫阳花园1#变	10	630	504	504
52018	建湖	鑫阳花园2#变	10	630	504	504
52019	建湖	鑫阳花园3#变	10	800	640	640
52020	建湖	鑫阳花园4#变	10	800	640	640
52021	建湖	杨沟北站	10	400	320	320
52022	建湖	杨沟六组	10	400	320	320
52023	建湖	杨沟南站	10	400	292	292
52024	建湖	杨沟南站西配变	10	400	295	295
52025	建湖	杨沟五队	10	400	246	246
52026	建湖	杨沟五组北配变	10	400	308	308
52027	建湖	杨沟长建	10	400	222	222
52028	建湖	赵成华小区	10	160	128	128
52029	建湖	建阳建北东站南配变	10	400	302	302
52030	建湖	马厂一组	10	400	320	320
52031	建湖	马厂一组东配变	10	200	143	143
52032	建湖	建阳萃华云居1#配电房2#配变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52033	建湖	建阳萃华云居2#配电房3#配变	10	1000	800	800
52034	建湖	建阳萃华云居2#配电房4#配变	10	1000	800	800
52035	建湖	建阳萃华云居2#配电房5#配变	10	1000	800	800
52036	建湖	建阳萃华云居2#配电房6#配变	10	1000	800	800
52037	建湖	西塘月色1#	10	500	400	400
52038	建湖	东尤北垦配变	10	400	320	0
52039	建湖	东尤北垦西配变	10	400	320	0
52040	建湖	东尤村部东	10	400	320	0
52041	建湖	东尤村部配变	10	400	294	0
52042	建湖	东尤南垦	10	400	320	0
52043	建湖	东尤南垦南配变	10	400	320	0
52044	建湖	东尤南垦西南	10	400	320	0
52045	建湖	东尤四组配变	10	400	320	0
52046	建湖	东尤四组西	10	400	320	0
52047	建湖	东尤西站	10	400	260	0
52048	建湖	顾东八组	10	400	226	0
52049	建湖	顾东八组西配变	10	400	320	0
52050	建湖	顾东七队	10	400	300	0
52051	建湖	顾东七组北	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52052	建湖	顾东七组南	10	400	284	0
52053	建湖	顾东四组	10	400	178	0
52054	建湖	顾东西站	10	400	293	0
52055	建湖	建设河北站	10	400	320	0
52056	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	265	0
52057	建湖	建阳建设一组配变	10	400	320	0
52058	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	320	0
52059	建湖	新阳北垦	10	200	160	0
52060	建湖	新阳南垦	10	400	320	0
52061	建湖	新阳十五组	10	200	160	0
52062	建湖	新阳西站	10	315	230	0
52063	建湖	新阳一组	10	200	160	0
52064	建湖	新阳一组东配变	10	400	320	0
52065	建湖	养殖场南站	10	400	320	0
52066	建湖	养殖东南配变	10	400	320	0
52067	建湖	养殖东配变	10	400	320	0
52068	建湖	养殖中站配变	10	400	313	0
52069	建湖	渔业大队	10	200	160	0
52070	建湖	荡中村委会	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52071	建湖	荡中村站	10	400	276	0
52072	建湖	荡中村站西	10	400	281	0
52073	建湖	荡中小学配变	10	400	266	0
52074	建湖	荡中养殖场	10	400	320	0
52075	建湖	荡中养殖场北	10	400	320	0
52076	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	320	0
52077	建湖	电力西站北	10	400	320	0
52078	建湖	电力西站南	10	400	320	0
52079	建湖	电力西站西配变	10	500	400	0
52080	建湖	电力站北站	10	400	156	0
52081	建湖	电力站东站台片	10	400	131	0
52082	建湖	电力站南站配变	10	400	314	0
52083	建湖	电力站西站	10	400	320	0
52084	建湖	电力站中站	10	400	48	0
52085	建湖	丰喜八组	10	400	320	0
52086	建湖	丰喜八组西配变	10	200	160	0
52087	建湖	丰喜北站	10	400	320	0
52088	建湖	丰喜六组	10	400	320	0
52089	建湖	丰喜六组北配变	10	400	304	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52090	建湖	丰喜六组东配变	10	400	320	0
52091	建湖	丰喜六组南配变	10	400	320	0
52092	建湖	丰喜四组	10	400	192	0
52093	建湖	丰喜四组东	10	400	267	0
52094	建湖	丰喜五组	10	400	320	0
52095	建湖	戛北东站配变	10	400	320	0
52096	建湖	戛南南站东配变	10	400	320	0
52097	建湖	戛南南站南配变	10	400	320	0
52098	建湖	戛南南站配变	10	400	320	0
52099	建湖	建阳光伏4#变	10	400	320	0
52100	建湖	建阳李庄八组	10	200	160	0
52101	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	320	0
52102	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	320	0
52103	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	320	0
52104	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	320	0
52105	建湖	李庄北垦	10	200	160	0
52106	建湖	李庄北垦东	10	400	320	0
52107	建湖	李庄北垦南	10	400	320	0
52108	建湖	李庄北垦西	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52109	建湖	李庄北舍配变	10	400	314	0
52110	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	320	0
52111	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	320	0
52112	建湖	李庄九组	10	100	80	0
52113	建湖	李庄南舍	10	400	320	0
52114	建湖	李庄南站	10	200	156	0
52115	建湖	李庄西北垦	10	400	317	0
52116	建湖	李庄西垦	10	400	320	0
52117	建湖	李庄西垦西	10	400	320	0
52118	建湖	李庄中站配变	10	200	111	0
52119	建湖	养殖西站	10	400	320	0
52120	建湖	二桥北站	10	200	140	0
52121	建湖	二桥南站	10	400	320	0
52122	建湖	二桥三组	10	400	320	0
52123	建湖	二桥四组配变	10	200	160	0
52124	建湖	二桥一组	10	200	160	0
52125	建湖	二桥中站	10	400	302	0
52126	建湖	古荡村站	10	400	318	0
52127	建湖	古荡二组配变	10	400	190	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52128	建湖	古荡九队	10	200	83	0
52129	建湖	古荡六组	10	200	145	0
52130	建湖	古荡六组东配变	10	400	303	0
52131	建湖	古荡南站	10	200	141	0
52132	建湖	古荡五组配变	10	200	160	0
52133	建湖	古荡西站	10	400	271	0
52134	建湖	古荡一队	10	400	203	0
52135	建湖	古荡中站	10	400	256	0
52136	建湖	胡桥六组	10	400	219	0
52137	建湖	胡桥六组南配变	10	400	283	0
52138	建湖	建设八组南配变	10	400	305	0
52139	建湖	建设北站	10	400	320	0
52140	建湖	建设东站	10	200	160	0
52141	建湖	建设南站	10	200	160	0
52142	建湖	建设葡萄园	10	400	309	0
52143	建湖	建设三组	10	100	80	0
52144	建湖	建设中站	10	400	305	0
52145	建湖	建阳建设五组配变	10	100	80	0
52146	建湖	交东北站	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52147	建湖	交东东站单	10	400	320	0
52148	建湖	交东九组	10	400	320	0
52149	建湖	交东南站	10	400	320	0
52150	建湖	交东七组	10	200	160	0
52151	建湖	西南六队配变	10	400	320	0
52152	建湖	西南五队	10	400	320	0
52153	建湖	西南五组东配变	10	400	320	0
52154	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	320	0
52155	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	320	0
52156	建湖	新桥安置房3#变	10	400	320	0
52157	建湖	新桥安置房4#变	10	400	320	0
52158	建湖	职工八组	10	200	160	0
52159	建湖	陈圩九队配变	10	400	320	0
52160	建湖	陈圩七组	10	400	250	0
52161	建湖	陈圩西站	10	100	80	0
52162	建湖	陈圩西站西	10	400	320	0
52163	建湖	顾东南站	10	400	258	0
52164	建湖	顾东一组	10	400	320	0
52165	建湖	顾东中站	10	400	268	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52166	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	82	0
52167	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	320	0
52168	建湖	交东二组	10	200	160	0
52169	建湖	交东三组	10	200	160	0
52170	建湖	交东十组配变	10	200	160	0
52171	建湖	交东四组	10	100	67	0
52172	建湖	交东五组	10	400	294	0
52173	建湖	交木安置房1#变	10	400	320	0
52174	建湖	交木北站	10	200	160	0
52175	建湖	交木二组	10	200	160	0
52176	建湖	交木南站	10	400	320	0
52177	建湖	交木南站南配变	10	400	320	0
52178	建湖	交木三队	10	200	105	0
52179	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	504	0
52180	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	504	0
52181	建湖	交木中站	10	200	95	0
52182	建湖	交木中站北配变	10	200	67	0
52183	建湖	交木中站西配变	10	400	301	0
52184	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52185	建湖	新阳北站	10	400	320	0
52186	建湖	新阳东站	10	200	160	0
52187	建湖	新阳南站	10	400	283	0
52188	建湖	新阳七组	10	400	320	0
52189	建湖	新阳十组配变	10	400	303	0
52190	建湖	新阳五组配变	10	400	320	0
52191	建湖	新阳小街配变	10	200	133	0
52192	建湖	杨桥北站	10	400	297	0
52193	建湖	杨桥东站	10	400	305	0
52194	建湖	杨桥南站	10	400	291	0
52195	建湖	杨桥七队	10	400	320	0
52196	建湖	陈圩村站	10	200	139	0
52197	建湖	坚持西站	10	400	320	0
52198	建湖	坚持西站西	10	400	320	0
52199	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	504	0
52200	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	504	0
52201	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	504	0
52202	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	504	0
52203	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52204	建湖	西南八队配变	10	400	320	0
52205	建湖	西南村站	10	400	320	0
52206	建湖	西南东站	10	400	320	0
52207	建湖	西南七组	10	400	320	0
52208	建湖	西南三队	10	400	305	0
52209	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	320	0
52210	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	318	0
52211	建湖	近湖鸿沟东站	10	400	136	0
52212	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	263	0
52213	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	274	0
52214	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	320	0
52215	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	160	0
52216	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	300	0
52217	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	299	0
52218	建湖	近湖季舍东站	10	400	320	0
52219	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	160	0
52220	建湖	近湖刘桥一队	10	400	315	0
52221	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	640	0
52222	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52223	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	504	0
52224	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	320	0
52225	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	160	0
52226	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	320	0
52227	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	160	0
52228	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	131	0
52229	建湖	近湖西葛建军变	10	200	119	119
52230	建湖	近湖富康苑1号箱变	10	400	320	320
52231	建湖	近湖富康苑2号箱变	10	630	504	504
52232	建湖	近湖富康苑3号箱变	10	400	320	320
52233	建湖	近湖建港建西组变	10	400	320	320
52234	建湖	近湖建港六队2号箱变	10	500	400	400
52235	建湖	近湖民营园区1号箱变	10	630	504	504
52236	建湖	近湖高马冯西变	10	400	320	320
52237	建湖	近湖建高冯东变	10	400	248	248
52238	建湖	近湖建高冯西2号变	10	400	242	242
52239	建湖	近湖建高新西站	10	400	320	320
52240	建湖	近湖建高中站	10	400	320	320
52241	建湖	近湖太平别墅区变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52242	建湖	近湖太平别墅区南变	10	400	287	287
52243	建湖	近湖太平崔墩箱变	10	500	368	368
52244	建湖	近湖太平西站	10	400	273	273
52245	建湖	近湖太平新西站	10	400	320	320
52246	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	320	320
52247	建湖	近湖嘉豪名宅2号配变	10	800	562	562
52248	建湖	近湖嘉豪名宅4号配变	10	800	577	577
52249	建湖	近湖创业园公寓箱变	10	500	400	400
52250	建湖	近湖建港北站变	10	400	258	258
52251	建湖	近湖建港建西组东变	10	400	305	305
52252	建湖	近湖建港建西组南箱变	10	500	400	400
52253	建湖	近湖建港六队变	10	400	320	320
52254	建湖	近湖建港六队南箱变	10	500	377	377
52255	建湖	近湖建港西站变	10	400	320	320
52256	建湖	近湖高马北站变	10	400	274	274
52257	建湖	近湖高马东站2号变	10	400	320	320
52258	建湖	近湖高马东站变	10	400	284	284
52259	建湖	近湖高马高西变	10	200	133	133
52260	建湖	近湖高马南站变	10	400	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52261	建湖	近湖高马南庄变	10	400	224	224
52262	建湖	近湖高马西站变	10	400	236	236
52263	建湖	近湖高马新站2号变	10	400	281	281
52264	建湖	近湖高马新站变	10	400	293	293
52265	建湖	近湖汇建文苑1号箱变	10	630	504	504
52266	建湖	近湖汇建文苑2号箱变	10	630	504	504
52267	建湖	近湖汇建文苑3号箱变	10	630	504	504
52268	建湖	近湖汇建文苑4号箱变	10	630	504	504
52269	建湖	近湖汇建文苑5号箱变	10	630	504	504
52270	建湖	近湖汇建文苑6号箱变	10	500	400	400
52271	建湖	近湖汇建文苑7号箱变	10	500	400	400
52272	建湖	近湖嘉豪名宅1号配变	10	800	640	640
52273	建湖	近湖嘉豪名宅3号配变	10	800	547	547
52274	建湖	近湖建高1号变	10	400	320	320
52275	建湖	近湖建高2号变	10	400	320	320
52276	建湖	近湖建高北站变	10	250	200	200
52277	建湖	近湖建高大泵变	10	400	302	302
52278	建湖	近湖建高冯西变	10	400	320	320
52279	建湖	近湖建高后舍变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52280	建湖	近湖建高南站变	10	400	201	201
52281	建湖	近湖建高西站变	10	400	320	320
52282	建湖	近湖建高肖墩2号变	10	400	273	273
52283	建湖	近湖建高肖墩北站变	10	400	320	320
52284	建湖	近湖建高肖墩变	10	200	160	160
52285	建湖	近湖建高张墩2号变	10	400	232	232
52286	建湖	近湖润园公寓1号箱变	10	630	504	504
52287	建湖	近湖润园公寓2号箱变	10	630	504	504
52288	建湖	近湖润园公寓3号箱变	10	630	504	504
52289	建湖	近湖润园公寓4号箱变	10	630	453	453
52290	建湖	近湖太平韩圩变	10	400	285	285
52291	建湖	近湖太平西站2号变	10	400	320	320
52292	建湖	近湖太平尤桥2号变	10	400	314	314
52293	建湖	近湖太平尤桥3号变	10	400	320	320
52294	建湖	近湖新韩圩变	10	400	320	320
52295	建湖	近湖裕丰北站变	10	400	304	304
52296	建湖	近湖裕丰回迁楼1号变	10	630	504	504
52297	建湖	近湖裕丰回迁楼2号变	10	400	320	320
52298	建湖	近湖裕丰树东变	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52299	建湖	近湖裕丰树西变	10	400	292	292
52300	建湖	近湖裕丰王墩2号变	10	400	301	301
52301	建湖	近湖裕丰王墩3号变	10	400	309	309
52302	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	58	58
52303	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	211	211
52304	建湖	近湖裕丰西站2号变	10	400	216	216
52305	建湖	近湖裕丰西站变	10	400	215	215
52306	建湖	近湖裕丰西庄变	10	400	255	255
52307	建湖	近湖水木清华10号配变	10	800	640	640
52308	建湖	近湖水木清华12号配变	10	800	640	640
52309	建湖	近湖水木清华2号配变	10	800	640	640
52310	建湖	近湖水木清华4号配变	10	630	504	504
52311	建湖	近湖水木清华6号配变	10	630	504	504
52312	建湖	近湖水木清华8号配变	10	800	640	640
52313	建湖	近湖未来城10号配变	10	630	504	504
52314	建湖	近湖未来城12号配变	10	630	485	485
52315	建湖	近湖未来城13号配变	10	800	620	620
52316	建湖	近湖未来城15号配变	10	800	640	640
52317	建湖	近湖未来城17号配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52318	建湖	近湖未来城19号配变	10	630	504	504
52319	建湖	近湖未来城21号配变	10	630	504	504
52320	建湖	近湖未来城23号配变	10	630	504	504
52321	建湖	近湖未来城25号配变	10	630	493	493
52322	建湖	近湖未来城27号配变	10	800	640	640
52323	建湖	近湖未来城29号配变	10	800	640	640
52324	建湖	近湖未来城2号配变	10	800	640	640
52325	建湖	近湖未来城4号配变	10	800	640	640
52326	建湖	近湖未来城6号配变	10	800	640	640
52327	建湖	近湖未来城8号配变	10	800	640	640
52328	建湖	近湖学府文苑12号配变	10	1000	800	800
52329	建湖	近湖学府文苑15号配变	10	800	640	640
52330	建湖	近湖学府文苑16号配变	10	1000	800	800
52331	建湖	近湖学府文苑18号配变	10	1000	800	800
52332	建湖	近湖学府文苑23号配变	10	1000	716	716
52333	建湖	近湖学府文苑4号配变	10	1000	800	800
52334	建湖	近湖学府文苑5号配变	10	1000	800	800
52335	建湖	近湖学府文苑8号配变	10	1000	800	800
52336	建湖	近湖怡景学府2号配变	10	800	617	617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52337	建湖	近湖怡景学府4号配变	10	800	640	640
52338	建湖	近湖怡景学府6号配变	10	630	504	504
52339	建湖	近湖怡景学府8号配变	10	630	504	504
52340	建湖	近湖蔡徐北站	10	400	320	320
52341	建湖	近湖蔡徐蔡徐变	10	400	320	320
52342	建湖	近湖蔡徐东站	10	400	226	226
52343	建湖	近湖蔡徐南站	10	400	297	297
52344	建湖	近湖蔡徐钱庄变	10	400	320	320
52345	建湖	近湖蔡徐卫东变	10	400	309	309
52346	建湖	近湖蔡徐西站	10	100	79	79
52347	建湖	近湖蔡徐中心村1#变	10	400	320	320
52348	建湖	近湖蔡徐中心村2#变	10	400	320	320
52349	建湖	近湖蔡徐中心村3#变	10	400	320	320
52350	建湖	近湖蔡徐中心村4#变	10	400	320	320
52351	建湖	近湖蔡徐中站	10	400	273	273
52352	建湖	近湖蔡徐朱墩变	10	200	160	160
52353	建湖	近湖光明南站	10	400	299	299
52354	建湖	近湖齐心庄南变	10	400	295	295
52355	建湖	近湖文化北站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52356	建湖	近湖文化高桥变	10	200	140	140
52357	建湖	近湖文化南站	10	400	320	320
52358	建湖	近湖文化南站2号变	10	400	320	320
52359	建湖	近湖文化小区1号箱变	10	630	504	504
52360	建湖	近湖文化小区2号箱变	10	500	400	400
52361	建湖	近湖文化小区3号箱变	10	400	320	320
52362	建湖	近湖文化小区4号箱变	10	630	435	435
52363	建湖	近湖文化小区5号箱变	10	630	504	504
52364	建湖	近湖文化小区6号箱变	10	630	504	504
52365	建湖	近湖文化中站	10	400	281	281
52366	建湖	近湖西吴北站	10	400	308	308
52367	建湖	近湖西吴东站	10	400	284	284
52368	建湖	近湖西吴南站	10	200	160	160
52369	建湖	近湖西吴塘东	10	400	320	320
52370	建湖	近湖西吴中站	10	400	104	104
52371	建湖	近湖翠谷玉苑10号箱变	10	630	504	504
52372	建湖	近湖翠谷玉苑11号箱变	10	400	320	320
52373	建湖	近湖翠谷玉苑12号箱变	10	400	320	320
52374	建湖	近湖翠谷玉苑13号箱变	10	400	319	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52375	建湖	近湖翠谷玉苑14号箱变	10	630	504	504
52376	建湖	近湖翠谷玉苑17号配变	10	800	640	640
52377	建湖	近湖翠谷玉苑19号配变	10	630	504	504
52378	建湖	近湖翠谷玉苑20号配变	10	630	504	504
52379	建湖	近湖翠谷玉苑21号箱变	10	630	504	504
52380	建湖	近湖翠谷玉苑2号配变	10	800	640	640
52381	建湖	近湖翠谷玉苑4号配变	10	630	504	504
52382	建湖	近湖翠谷玉苑6号配变	10	800	640	640
52383	建湖	近湖翠谷玉苑8号配变	10	800	640	640
52384	建湖	近湖翠谷玉苑9号箱变	10	630	504	504
52385	建湖	近湖二村北站	10	400	320	320
52386	建湖	近湖二村变	10	400	320	320
52387	建湖	近湖二村廉租房1号箱变	10	500	400	400
52388	建湖	近湖二村廉租房2号箱变	10	500	400	400
52389	建湖	近湖二村廉租房3号箱变	10	500	400	400
52390	建湖	近湖二村廉租房4号箱变	10	630	504	504
52391	建湖	近湖二村廉租房5号箱变	10	630	504	504
52392	建湖	近湖二村廉租房6号箱变	10	630	504	504
52393	建湖	近湖二村南站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52394	建湖	近湖二村瑞特变	10	400	320	320
52395	建湖	近湖翡翠嘉园1号箱变	10	630	504	504
52396	建湖	近湖翡翠嘉园2号箱变	10	630	504	504
52397	建湖	近湖翡翠嘉园3号箱变	10	630	504	504
52398	建湖	近湖翡翠嘉园4号箱变	10	630	504	504
52399	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	504	504
52400	建湖	近湖加油站变	10	400	320	320
52401	建湖	近湖齐心3号变	10	400	320	320
52402	建湖	近湖齐心团结北变	10	400	320	320
52403	建湖	近湖齐心团结西变	10	400	320	320
52404	建湖	近湖齐心西排变	10	315	236	236
52405	建湖	近湖香樟园2号配变	10	800	640	640
52406	建湖	近湖肖东组2号变	10	400	262	262
52407	建湖	近湖肖东组变	10	315	247	247
52408	建湖	近湖阳光丽都2号配变	10	800	640	640
52409	建湖	近湖阳光丽都6号配变	10	800	640	640
52410	建湖	近湖阳光丽都8号配变	10	800	640	640
52411	建湖	近湖于兴2号变	10	400	320	320
52412	建湖	近湖于兴变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52413	建湖	近湖园区1号变	10	400	320	320
52414	建湖	近湖园区2号变	10	400	320	320
52415	建湖	近湖园区3号变	10	400	287	287
52416	建湖	近湖园区4号变	10	400	305	305
52417	建湖	花园南站2号变	10	400	320	320
52418	建湖	近湖翠谷玉苑15号箱变	10	630	504	504
52419	建湖	近湖翠谷玉苑16号箱变	10	630	504	504
52420	建湖	近湖翠谷玉苑18号配变	10	800	640	640
52421	建湖	近湖翠谷玉苑1号配变	10	800	640	640
52422	建湖	近湖翠谷玉苑3号配变	10	630	504	504
52423	建湖	近湖翠谷玉苑5号配变	10	800	640	640
52424	建湖	近湖翠谷玉苑7号配变	10	800	640	640
52425	建湖	近湖东冯西站	10	400	302	302
52426	建湖	近湖东冯夏舍	10	200	138	138
52427	建湖	近湖花园北站	10	200	149	149
52428	建湖	近湖花园蒋舍变	10	200	97	97
52429	建湖	近湖花园桥南变	10	400	314	314
52430	建湖	近湖花园新河变	10	400	320	320
52431	建湖	近湖花园中站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52432	建湖	近湖塘东东站	10	400	320	320
52433	建湖	近湖塘东南站2号变	10	400	255	255
52434	建湖	近湖塘东阮庄变	10	400	320	320
52435	建湖	近湖塘东五队变	10	200	160	160
52436	建湖	近湖塘东赵墩变	10	400	320	320
52437	建湖	近湖塘东中站	10	400	242	242
52438	建湖	近湖中堡北站2号变	10	400	320	320
52439	建湖	近湖中堡东海变	10	200	160	160
52440	建湖	近湖中堡南站	10	400	320	320
52441	建湖	近湖中堡七队配变	10	400	320	320
52442	建湖	近湖中堡中站	10	400	297	297
52443	建湖	近湖齐心1号变	10	400	260	260
52444	建湖	近湖齐心1号南变	10	400	320	320
52445	建湖	近湖齐心2号变	10	200	100	100
52446	建湖	近湖新东蔡沟	10	400	233	233
52447	建湖	近湖新东蔡沟西变	10	200	128	128
52448	建湖	近湖新东立新组	10	400	320	320
52449	建湖	近湖新东水泥厂家属区变	10	315	252	252
52450	建湖	近湖新东中心村10号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52451	建湖	近湖新东中心村11号变	10	400	320	320
52452	建湖	近湖新东中心村12号变	10	400	320	320
52453	建湖	近湖新东中心村8号变	10	400	320	320
52454	建湖	近湖新东中心村9号变	10	400	320	320
52455	建湖	九龙水产市场1#变	10	800	635	635
52456	建湖	九龙水产市场3#变	10	800	634	634
52457	建湖	近湖新东小区11号配变	10	500	400	400
52458	建湖	近湖新东小区1号箱变	10	500	400	400
52459	建湖	近湖新东小区2号箱变	10	630	504	504
52460	建湖	近湖新东小区3号箱变	10	500	400	400
52461	建湖	近湖新东小区4号箱变	10	500	387	387
52462	建湖	近湖新东小区5号箱变	10	630	504	504
52463	建湖	近湖新东小区6号箱变	10	630	454	454
52464	建湖	近湖新东小区8号配变	10	1000	732	732
52465	建湖	近湖新东中心村13号配变	10	500	400	400
52466	建湖	近湖新东中心村1号箱变	10	630	504	504
52467	建湖	近湖新东中心村2号箱变	10	500	400	400
52468	建湖	近湖新东中心村3号箱变	10	630	504	504
52469	建湖	近湖新东中心村4号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52470	建湖	近湖新东中心村5号箱变	10	630	504	504
52471	建湖	近湖新东中心村6号箱变	10	630	504	504
52472	建湖	近湖新东中心村7号箱变	10	630	504	504
52473	建湖	近湖翡翠嘉园6#变	10	630	504	504
52474	建湖	近湖香樟园1号配变	10	800	640	640
52475	建湖	近湖香樟园3号配变	10	630	504	504
52476	建湖	近湖阳光丽都1号配变	10	800	640	640
52477	建湖	近湖阳光丽都5号配变	10	800	640	640
52478	建湖	近湖阳光丽都7号配变	10	800	640	640
52479	建湖	近湖东方景城12#配变	10	800	640	640
52480	建湖	近湖东方景城14配变	10	800	640	640
52481	建湖	近湖东方康城10号箱变	10	500	400	400
52482	建湖	近湖东方康城1号箱变	10	500	400	400
52483	建湖	近湖东方康城2号箱变	10	500	400	400
52484	建湖	近湖东方康城3号箱变	10	500	400	400
52485	建湖	近湖东方康城4号箱变	10	500	400	400
52486	建湖	近湖东方康城5号箱变	10	500	400	400
52487	建湖	近湖东方康城6号箱变	10	500	400	400
52488	建湖	近湖东方康城7号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52489	建湖	近湖东方康城8号箱变	10	500	400	400
52490	建湖	近湖东方康城9号箱变	10	500	400	400
52491	建湖	近湖东方绿洲2号配变	10	800	640	640
52492	建湖	近湖东方绿洲4号配变	10	800	640	640
52493	建湖	近湖东方绿洲6号配变	10	800	640	640
52494	建湖	近湖东付西南站	10	400	308	308
52495	建湖	近湖东杨锦苑6号配变	10	800	640	640
52496	建湖	近湖华瑞佳苑北区11号箱变	10	630	504	504
52497	建湖	近湖华瑞佳苑北区12号箱变	10	630	504	504
52498	建湖	近湖华瑞佳苑北区13号箱变	10	500	400	400
52499	建湖	近湖华瑞佳苑北区14号箱变	10	630	504	504
52500	建湖	近湖华瑞佳苑北区5号箱变	10	630	504	504
52501	建湖	近湖华瑞佳苑北区6号箱变	10	630	504	504
52502	建湖	近湖华瑞佳苑北区7号箱变	10	630	504	504
52503	建湖	近湖华瑞佳苑南区10号箱变	10	630	504	504
52504	建湖	近湖华瑞佳苑南区3号箱变	10	630	504	504
52505	建湖	近湖华瑞佳苑南区4号箱变	10	630	504	504
52506	建湖	近湖华瑞佳苑南区7号箱变	10	630	504	504
52507	建湖	近湖华瑞佳苑南区8号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52508	建湖	近湖书香名邸2号配变	10	800	640	640
52509	建湖	近湖书香名邸4号配变	10	800	640	640
52510	建湖	近湖书香名邸6号配变	10	800	640	640
52511	建湖	近湖新东小区12号配变	10	500	400	400
52512	建湖	近湖新东小区13号配变	10	200	139	139
52513	建湖	近湖新东小区9号配变	10	1000	800	800
52514	建湖	近湖新东中心村14号配变	10	500	400	400
52515	建湖	近湖逸湖小区1号箱变	10	630	504	504
52516	建湖	近湖逸湖小区2号箱变	10	630	504	504
52517	建湖	近湖逸湖小区5号箱变	10	400	320	320
52518	建湖	近湖逸湖小区6号箱变	10	400	320	320
52519	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	320	320
52520	建湖	近湖逸湖小区8号箱变	10	500	400	400
52521	建湖	近湖逸湖小区9号箱变	10	630	504	504
52522	建湖	近湖逸湖新村二期1号箱变	10	630	504	504
52523	建湖	近湖逸湖新村二期2号箱变	10	630	504	504
52524	建湖	近湖逸湖新村二期3号箱变	10	630	504	504
52525	建湖	近湖逸湖新村二期4号箱变	10	630	504	504
52526	建湖	近湖陈墩（老）变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52527	建湖	近湖陈墩3号变	10	400	320	320
52528	建湖	近湖陈墩陈南变	10	400	320	320
52529	建湖	近湖东冯北站	10	400	226	226
52530	建湖	近湖东冯北站1#变	10	400	320	320
52531	建湖	近湖东冯一队变	10	400	311	311
52532	建湖	近湖高桥回迁房1号箱变	10	400	320	320
52533	建湖	近湖高桥回迁房2号箱变	10	400	320	320
52534	建湖	近湖高桥回迁房3号箱变	10	500	400	400
52535	建湖	近湖供电所充电箱变	10	500	329	329
52536	建湖	近湖姜墩2号变	10	400	320	320
52537	建湖	近湖姜墩变	10	400	303	303
52538	建湖	近湖农电站变	10	400	315	315
52539	建湖	近湖齐心3号南站变	10	400	287	287
52540	建湖	近湖齐心桥变	10	400	320	320
52541	建湖	近湖齐心团结2号变	10	400	320	320
52542	建湖	近湖齐心团结南变	10	400	275	275
52543	建湖	近湖齐心新民2号变	10	400	320	320
52544	建湖	近湖小街变	10	400	320	320
52545	建湖	近湖肖东3号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52546	建湖	近湖新村变	10	400	320	320
52547	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	110	110
52548	建湖	近湖东陈北站	10	400	320	0
52549	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	320	0
52550	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	302	0
52551	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	226	0
52552	建湖	近湖东陈中站	10	200	160	0
52553	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	320	0
52554	建湖	近湖夹港北站	10	200	160	0
52555	建湖	近湖夹港中站	10	200	160	0
52556	建湖	近湖杨庄北站	10	400	320	0
52557	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	100	80	0
52558	建湖	近湖东陈东站	10	400	320	320
52559	建湖	近湖东陈东站2#变	10	400	320	320
52560	建湖	近湖东陈付墩变	10	400	320	320
52561	建湖	近湖东陈新站	10	400	306	306
52562	建湖	近湖东陈新站2号变	10	400	259	259
52563	建湖	近湖东方康城11号箱变	10	630	504	504
52564	建湖	近湖东方绿洲1号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52565	建湖	近湖东方绿洲3号配变	10	800	640	640
52566	建湖	近湖东方绿洲5号配变	10	800	640	640
52567	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	320	320
52568	建湖	近湖东杨锦苑10号配变	10	800	640	640
52569	建湖	近湖东杨锦苑11号配变	10	800	640	640
52570	建湖	近湖东杨锦苑12号配变	10	800	640	640
52571	建湖	近湖东杨锦苑1号配变	10	630	504	504
52572	建湖	近湖东杨锦苑2号配变	10	630	504	504
52573	建湖	近湖东杨锦苑3号配变	10	630	504	504
52574	建湖	近湖东杨锦苑4号配变	10	800	640	640
52575	建湖	近湖东杨锦苑5号配变	10	800	640	640
52576	建湖	近湖东杨锦苑7号配变	10	630	504	504
52577	建湖	近湖东杨锦苑8号配变	10	630	474	474
52578	建湖	近湖东杨锦苑9号配变	10	630	504	504
52579	建湖	近湖华瑞佳苑北区10号箱变	10	630	504	504
52580	建湖	近湖华瑞佳苑北区1号箱变	10	630	504	504
52581	建湖	近湖华瑞佳苑北区2号箱变	10	630	504	504
52582	建湖	近湖华瑞佳苑北区3号箱变	10	630	504	504
52583	建湖	近湖华瑞佳苑北区4号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52584	建湖	近湖华瑞佳苑北区8号箱变	10	630	504	504
52585	建湖	近湖华瑞佳苑北区9号箱变	10	500	400	400
52586	建湖	近湖华瑞佳苑南区1号箱变	10	630	504	504
52587	建湖	近湖华瑞佳苑南区2号箱变	10	630	504	504
52588	建湖	近湖华瑞佳苑南区5号箱变	10	630	504	504
52589	建湖	近湖华瑞佳苑南区6号箱变	10	630	504	504
52590	建湖	近湖华瑞佳苑南区9号箱变	10	630	504	504
52591	建湖	近湖书香名邸1号配变	10	800	640	640
52592	建湖	近湖书香名邸3号配变	10	800	640	640
52593	建湖	近湖书香名邸5号配变	10	800	640	640
52594	建湖	近湖吴左中站变	10	400	320	320
52595	建湖	近湖东方景城10号箱变	10	500	400	400
52596	建湖	近湖东方景城11#配变	10	800	640	640
52597	建湖	近湖东方景城13#配变	10	800	640	640
52598	建湖	近湖东方景城1号箱变	10	400	320	320
52599	建湖	近湖东方景城2号箱变	10	500	400	400
52600	建湖	近湖东方景城3号箱变	10	630	504	504
52601	建湖	近湖东方景城4号箱变	10	630	504	504
52602	建湖	近湖东方景城5号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52603	建湖	近湖东方景城6号箱变	10	500	400	400
52604	建湖	近湖东方景城7号箱变	10	500	400	400
52605	建湖	近湖东方景城9号箱变	10	500	400	400
52606	建湖	近湖王墩小区1号箱变	10	630	504	504
52607	建湖	近湖王墩小区2号箱变	10	630	504	504
52608	建湖	近湖王墩小区3号箱变	10	630	504	504
52609	建湖	近湖王墩小区4号箱变	10	500	400	400
52610	建湖	近湖王墩小区5号箱变	10	630	504	504
52611	建湖	近湖王墩小区6号箱变	10	500	400	400
52612	建湖	近湖王墩小区7号箱变	10	400	320	320
52613	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	640	0
52614	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	640	0
52615	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	504	0
52616	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	504	0
52617	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	640	0
52618	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	640	0
52619	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	499	0
52620	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	640	0
52621	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52622	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	504	0
52623	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	640	0
52624	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	504	0
52625	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	504	0
52626	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	504	0
52627	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	504	0
52628	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	640	0
52629	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	640	0
52630	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	640	0
52631	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	618	0
52632	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	640	0
52633	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	504	0
52634	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	640	0
52635	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	800	0
52636	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	800	0
52637	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	640	0
52638	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	800	0
52639	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	800	0
52640	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52641	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	800	0
52642	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	622	0
52643	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	640	0
52644	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	504	0
52645	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	504	0
52646	建湖	苗圃配变	10	400	320	0
52647	建湖	近湖吴舍东站	10	400	320	0
52648	建湖	近湖翠湖新村10号箱变	10	500	400	400
52649	建湖	近湖翠湖新村11号箱变	10	500	400	400
52650	建湖	近湖翠湖新村12号箱变	10	250	200	200
52651	建湖	近湖翠湖新村13号配变	10	800	640	640
52652	建湖	近湖翠湖新村14号配变	10	800	640	640
52653	建湖	近湖翠湖新村16号配变	10	1000	800	800
52654	建湖	近湖翠湖新村18号配变	10	800	640	640
52655	建湖	近湖翠湖新村1号箱变	10	500	400	400
52656	建湖	近湖翠湖新村20号配变	10	800	640	640
52657	建湖	近湖翠湖新村2号箱变	10	500	400	400
52658	建湖	近湖翠湖新村3号箱变	10	500	400	400
52659	建湖	近湖翠湖新村4号箱变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52660	建湖	近湖翠湖新村5号箱变	10	500	400	400
52661	建湖	近湖翠湖新村6号箱变	10	500	400	400
52662	建湖	近湖翠湖新村7号箱变	10	630	504	504
52663	建湖	近湖翠湖新村8号箱变	10	500	400	400
52664	建湖	近湖翠湖新村9号箱变	10	500	400	400
52665	建湖	近湖南苑小区11号箱变	10	630	504	504
52666	建湖	近湖南苑小区12号箱变	10	630	471	471
52667	建湖	近湖南苑小区13号箱变	10	400	320	320
52668	建湖	近湖南苑小区14号箱变	10	400	320	320
52669	建湖	近湖南苑小区15号箱变	10	630	504	504
52670	建湖	近湖南苑小区1号箱变	10	630	504	504
52671	建湖	近湖南苑小区2号箱变	10	630	504	504
52672	建湖	近湖南苑小区3号箱变	10	630	504	504
52673	建湖	近湖南苑小区4#箱变	10	630	504	504
52674	建湖	近湖南苑小区5#箱变	10	630	504	504
52675	建湖	近湖御墅东方10#变	10	630	504	504
52676	建湖	近湖御墅东方12号配变	10	630	504	504
52677	建湖	近湖御墅东方14号配变	10	630	504	504
52678	建湖	近湖御墅东方小区1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52679	建湖	近湖御墅东方小区2号箱变	10	630	499	499
52680	建湖	近湖御墅东方小区4号箱变	10	630	462	462
52681	建湖	近湖御墅东方小区5号箱变	10	630	504	504
52682	建湖	近湖御墅东方小区6号箱变	10	630	504	504
52683	建湖	近湖御墅东方小区7号箱变	10	630	504	504
52684	建湖	近湖御墅东方小区8号箱变	10	630	504	504
52685	建湖	近湖御墅东方小区9号箱变	10	630	480	480
52686	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	160	0
52687	建湖	近湖塘桥北站	10	200	160	0
52688	建湖	近湖塘桥南站	10	200	160	0
52689	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	640	0
52690	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	640	0
52691	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	640	0
52692	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	640	0
52693	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	640	0
52694	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	640	0
52695	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	504	0
52696	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	504	0
52697	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52698	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	504	0
52699	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	504	0
52700	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	320	0
52701	建湖	近湖胜利村部变	10	200	160	0
52702	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	80	0
52703	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	504	0
52704	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	504	0
52705	建湖	近湖崔墩东站	10	400	320	0
52706	建湖	近湖武陵西站	10	400	320	320
52707	建湖	近湖陈堡三墩	10	400	320	320
52708	建湖	近湖陈堡三墩北站	10	400	313	313
52709	建湖	近湖陈堡三墩西站	10	400	261	261
52710	建湖	近湖陈堡新河	10	400	204	204
52711	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	300	300
52712	建湖	近湖华亭锦苑7号变	10	1000	800	800
52713	建湖	近湖华亭之星1号配变	10	1000	800	800
52714	建湖	近湖华亭之星3号箱变	10	630	504	504
52715	建湖	近湖华亭之星5号配变	10	800	640	640
52716	建湖	近湖季舍唐南2号变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52717	建湖	近湖季舍唐南变	10	400	316	316
52718	建湖	近湖季舍唐南中心村	10	400	303	303
52719	建湖	近湖明珠锦苑6号箱变	10	400	320	320
52720	建湖	近湖明珠锦苑7号箱变	10	400	320	320
52721	建湖	近湖建港北庄变	10	400	320	320
52722	建湖	近湖刘桥南站	10	200	137	137
52723	建湖	近湖西葛东站	10	400	273	273
52724	建湖	近湖西葛后庄	10	400	320	320
52725	建湖	近湖西葛新邨2号配变	10	800	640	640
52726	建湖	近湖西葛新邨4号配变	10	630	504	504
52727	建湖	近湖西葛新邨6号配变	10	630	504	504
52728	建湖	近湖华亭锦苑1号箱变	10	500	400	400
52729	建湖	近湖华亭锦苑2号箱变	10	500	400	400
52730	建湖	近湖华亭锦苑3号箱变	10	630	504	504
52731	建湖	近湖华亭锦苑4号箱变	10	500	400	400
52732	建湖	近湖华亭锦苑5号箱变	10	400	320	320
52733	建湖	近湖华亭锦苑6号变	10	800	640	640
52734	建湖	近湖华亭之星2号配变	10	1000	800	800
52735	建湖	近湖华亭之星4号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52736	建湖	近湖华亭之星6号配变	10	800	640	640
52737	建湖	近湖金玉庭院2号配变	10	800	640	640
52738	建湖	近湖金玉庭院4号配变	10	800	640	640
52739	建湖	近湖明珠锦苑1号箱变	10	630	504	504
52740	建湖	近湖明珠锦苑2号箱变	10	630	504	504
52741	建湖	近湖明珠锦苑3号箱变	10	630	504	504
52742	建湖	近湖明珠锦苑4号配变	10	800	640	640
52743	建湖	近湖水韵绿城10号配变	10	1000	800	800
52744	建湖	近湖水韵绿城11号配变	10	1000	800	800
52745	建湖	近湖水韵绿城13号配变	10	1000	800	800
52746	建湖	近湖水韵绿城2号配变	10	800	640	640
52747	建湖	近湖水韵绿城4号配变	10	800	640	640
52748	建湖	近湖水韵绿城5号配变	10	1000	800	800
52749	建湖	近湖水韵绿城6号配变	10	1000	800	800
52750	建湖	近湖西葛西站	10	315	252	252
52751	建湖	近湖陈堡东葛北站	10	200	149	149
52752	建湖	近湖金玉庭院1号配变	10	800	640	640
52753	建湖	近湖金玉庭院3号配变	10	800	640	640
52754	建湖	近湖明珠锦苑5号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52755	建湖	近湖水韵绿城12号配变	10	1000	800	800
52756	建湖	近湖水韵绿城14号配变	10	1000	800	800
52757	建湖	近湖水韵绿城1号配变	10	800	640	640
52758	建湖	近湖水韵绿城3号配变	10	800	640	640
52759	建湖	近湖水韵绿城7号配变	10	1000	800	800
52760	建湖	近湖水韵绿城8号配变	10	1000	800	800
52761	建湖	近湖水韵绿城9号配变	10	1000	800	800
52762	建湖	近湖C区住宅楼箱变	10	315	252	252
52763	建湖	近湖建港三队3号变	10	400	320	320
52764	建湖	近湖建港三队4号变	10	400	309	309
52765	建湖	近湖建港三队北箱变	10	500	400	400
52766	建湖	近湖建港三队南箱变	10	500	400	400
52767	建湖	近湖建港三队西变	10	400	320	320
52768	建湖	近湖建港四队南箱变	10	500	400	400
52769	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	160	160
52770	建湖	近湖西葛夏庄变	10	400	320	320
52771	建湖	近湖液化气东变	10	630	504	504
52772	建湖	近湖液化气站西变	10	630	504	504
52773	建湖	近湖镇农民公寓箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52774	建湖	近湖陈堡别墅区变	10	630	429	429
52775	建湖	近湖陈堡陈西变	10	400	320	320
52776	建湖	近湖陈堡东站组	10	400	216	216
52777	建湖	近湖陈堡西桥变	10	400	320	320
52778	建湖	近湖陈堡中心村变	10	400	320	320
52779	建湖	近湖季舍何桥	10	400	317	317
52780	建湖	近湖季舍中站	10	400	320	320
52781	建湖	近湖西桥北站	10	400	230	230
52782	建湖	近湖西桥新变	10	400	320	320
52783	建湖	近湖新河东变	10	400	206	206
52784	建湖	近湖新河西北变	10	400	277	277
52785	建湖	近湖新河新变	10	400	175	175
52786	建湖	近湖刘桥北站	10	400	320	320
52787	建湖	近湖刘桥玉沟箱变	10	500	400	400
52788	建湖	近湖建港四队西站	10	400	320	320
52789	建湖	近湖建港五队变	10	400	299	299
52790	建湖	近湖建港园区变	10	400	320	320
52791	建湖	近湖西葛何沟变	10	400	320	320
52792	建湖	近湖西葛新站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52793	建湖	公兴村站配变	10	400	320	0
52794	建湖	公兴二组2#配变	10	400	320	0
52795	建湖	公兴二组配变	10	400	320	0
52796	建湖	公兴九组配变	10	400	319	0
52797	建湖	公兴六组2#配变	10	400	320	0
52798	建湖	公兴六组配变	10	400	320	0
52799	建湖	公兴七组2#配变	10	400	305	0
52800	建湖	公兴七组配变	10	200	160	0
52801	建湖	公兴小学配变	10	200	160	0
52802	建湖	公兴一组配变	10	400	320	0
52803	建湖	金徐七组配变	10	200	160	0
52804	建湖	金徐四组配变	10	200	137	0
52805	建湖	金徐五组配变	10	200	160	0
52806	建湖	梅苏车站配变	10	200	160	0
52807	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	400	0
52808	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	400	0
52809	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	400	0
52810	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	400	0
52811	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52812	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	504	0
52813	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	320	0
52814	建湖	梅苏新村配变	10	400	304	0
52815	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	320	0
52816	建湖	乔庄北站配变	10	200	160	0
52817	建湖	乔庄村配变	10	400	311	0
52818	建湖	乔庄村站配变	10	400	320	0
52819	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	160	0
52820	建湖	乔庄六组配变	10	400	320	0
52821	建湖	乔庄新北站配变	10	200	160	0
52822	建湖	乔庄一组配变	10	200	160	0
52823	建湖	义兴北站配变	10	200	160	0
52824	建湖	义兴东站配变	10	400	315	0
52825	建湖	义兴南站配变	10	400	320	0
52826	建湖	义兴三组配变	10	200	160	0
52827	建湖	义兴四组配变	10	400	320	0
52828	建湖	义兴五组配变	10	400	320	0
52829	建湖	义兴一组配变	10	400	320	0
52830	建湖	城南北站2#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52831	建湖	城南北站3#配变	10	400	320	0
52832	建湖	城南南站2#配变	10	400	320	0
52833	建湖	城南南站3#配变	10	400	320	0
52834	建湖	城南南站4#配变	10	400	320	0
52835	建湖	城南南站配变	10	200	160	0
52836	建湖	黄李北站配变	10	400	320	0
52837	建湖	黄李南站2#配变	10	200	87	0
52838	建湖	黄李南站3#配变	10	400	276	0
52839	建湖	黄李南站配变	10	400	310	0
52840	建湖	黄李中站配变	10	200	160	0
52841	建湖	金徐村站2#配变	10	400	320	0
52842	建湖	金徐村站配变	10	400	320	0
52843	建湖	金徐一组配变	10	200	160	0
52844	建湖	金徐原二组配变	10	200	160	0
52845	建湖	收成八组配变	10	400	320	0
52846	建湖	收成北站2#配变	10	400	320	0
52847	建湖	收成北站配变	10	400	264	0
52848	建湖	收成九组配变	10	400	320	0
52849	建湖	收成南站2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52850	建湖	收成南站3#配变	10	400	320	0
52851	建湖	收成南站4#配变	10	400	320	0
52852	建湖	收成南站配变	10	400	320	0
52853	建湖	收成十组配变	10	200	160	0
52854	建湖	收成西荡2#配变	10	200	160	0
52855	建湖	收成西荡配变	10	400	320	0
52856	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	400	0
52857	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	400	0
52858	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	400	0
52859	建湖	收成一组配变	10	400	311	0
52860	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	160	0
52861	建湖	谈赵村站配变	10	200	160	0
52862	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	320	0
52863	建湖	谈赵三组配变	10	400	320	0
52864	建湖	谈赵一组配变	10	400	309	0
52865	建湖	新丰南站配变	10	400	320	0
52866	建湖	东方花园1#变	10	400	320	0
52867	建湖	东方花园2#变	10	400	320	0
52868	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52869	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	400	0
52870	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	504	0
52871	建湖	恒济东进一组	10	200	160	0
52872	建湖	恒济东袁北站	10	200	160	0
52873	建湖	恒济冯垛北站	10	200	160	0
52874	建湖	恒济冯垛西站	10	200	160	0
52875	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	160	0
52876	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	160	0
52877	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	160	0
52878	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	160	0
52879	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	160	0
52880	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	160	0
52881	建湖	恒济恒东六组	10	400	315	0
52882	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	320	0
52883	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	320	0
52884	建湖	恒济恒东南站	10	200	160	0
52885	建湖	恒济恒东七组	10	400	320	0
52886	建湖	恒济吉兴北站	10	200	160	0
52887	建湖	恒济吉兴东站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52888	建湖	恒济吉兴二组	10	400	320	0
52889	建湖	恒济吉兴四组	10	200	160	0
52890	建湖	恒济吉兴五组	10	200	160	0
52891	建湖	恒济吉兴中站	10	400	296	0
52892	建湖	恒济建中八组	10	200	160	0
52893	建湖	恒济建中东站	10	200	160	0
52894	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	320	0
52895	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	320	0
52896	建湖	恒济民营工业园区5#变	10	400	320	0
52897	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	320	0
52898	建湖	恒济专水东站	10	200	159	0
52899	建湖	恒济专水十组	10	400	318	0
52900	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	320	0
52901	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	320	0
52902	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	320	0
52903	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	316	0
52904	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	320	0
52905	建湖	农民康居3#箱变	10	630	504	0
52906	建湖	农民康居4#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52907	建湖	农民康居5#箱变	10	630	504	0
52908	建湖	农民康居6#箱变	10	500	400	0
52909	建湖	农民康居7#箱变	10	500	400	0
52910	建湖	农民康居8#箱变	10	400	320	0
52911	建湖	恒济东袁村站	10	400	303	0
52912	建湖	恒济东袁东站	10	400	320	0
52913	建湖	恒济东袁九组	10	400	301	0
52914	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	160	0
52915	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	160	0
52916	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	320	0
52917	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	320	0
52918	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	320	0
52919	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	160	0
52920	建湖	恒济东袁南站	10	400	296	0
52921	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	160	0
52922	建湖	恒济东袁西站	10	400	320	0
52923	建湖	恒济东袁新区	10	200	160	0
52924	建湖	恒济东袁一组	10	400	320	0
52925	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52926	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	160	0
52927	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	160	0
52928	建湖	恒济恒庆东垦田6#	10	200	160	0
52929	建湖	恒济建河东站	10	400	320	0
52930	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	320	0
52931	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	160	0
52932	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	504	0
52933	建湖	恒济建河三组	10	200	160	0
52934	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	306	0
52935	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	320	0
52936	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	320	0
52937	建湖	恒济渔业大队	10	200	160	0
52938	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	320	0
52939	建湖	恒济镇建河垦田4#配变	10	400	320	0
52940	建湖	吉兴南垦配变	10	400	314	0
52941	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	504	0
52942	建湖	建河村站2#变	10	400	242	0
52943	建湖	建河村站箱变	10	630	504	0
52944	建湖	建河西站箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52945	建湖	恒济车站变	10	400	308	0
52946	建湖	恒济供销变	10	400	274	0
52947	建湖	恒济集镇1#变	10	400	301	0
52948	建湖	恒济集镇2#变	10	400	314	0
52949	建湖	恒济建设路变	10	315	252	0
52950	建湖	恒济建筑变	10	315	235	0
52951	建湖	恒济居委会2#变	10	400	299	0
52952	建湖	恒济居委会变	10	400	337	0
52953	建湖	恒济剧场变	10	400	295	0
52954	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	320	0
52955	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	306	0
52956	建湖	恒济苗庄八组	10	200	160	0
52957	建湖	恒济苗庄北站	10	400	288	0
52958	建湖	恒济苗庄二组	10	400	320	0
52959	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	155	0
52960	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	134	0
52961	建湖	恒济苗庄九组	10	200	160	0
52962	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	160	0
52963	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52964	建湖	恒济苗庄南站	10	250	200	0
52965	建湖	恒济苗庄三组	10	200	148	0
52966	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	320	0
52967	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	127	0
52968	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	160	0
52969	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	320	0
52970	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	160	0
52971	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	320	0
52972	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	320	0
52973	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	320	0
52974	建湖	恒济苗庄一组	10	400	320	0
52975	建湖	恒济文化路1#变	10	400	320	0
52976	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	320	0
52977	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	320	0
52978	建湖	恒济医院变	10	400	309	0
52979	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	320	0
52980	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	279	0
52981	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	320	0
52982	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52983	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	504	0
52984	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	504	0
52985	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	320	0
52986	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	320	0
52987	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	320	0
52988	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	160	0
52989	建湖	恒济恒庆东站	10	400	320	0
52990	建湖	恒济恒庆三组	10	200	160	0
52991	建湖	恒济恒庆四组	10	400	320	0
52992	建湖	恒济恒庆五组	10	400	320	0
52993	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	160	0
52994	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	320	0
52995	建湖	恒济恒庆一组	10	400	320	0
52996	建湖	恒济恒庆中站	10	200	160	0
52997	建湖	恒济后街变	10	400	320	0
52998	建湖	恒济后街变1#	10	400	320	0
52999	建湖	恒济华舍北站	10	400	320	0
53000	建湖	恒济华舍村站	10	200	86	0
53001	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53002	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	160	0
53003	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	160	0
53004	建湖	恒济华舍六组	10	200	107	0
53005	建湖	恒济华舍三组	10	400	305	0
53006	建湖	恒济建河南站	10	400	320	0
53007	建湖	恒济九里村站	10	400	207	0
53008	建湖	恒济九里东站	10	400	288	0
53009	建湖	恒济九里东站二组变	10	400	237	0
53010	建湖	恒济九里二组	10	400	153	0
53011	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	160	0
53012	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	160	0
53013	建湖	恒济九里六组	10	400	261	0
53014	建湖	恒济九里三组	10	200	65	0
53015	建湖	恒济孟小变	10	315	179	0
53016	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	271	0
53017	建湖	恒济苗庄七组	10	400	306	0
53018	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	320	0
53019	建湖	恒济苗庄四组	10	200	160	0
53020	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53021	建湖	恒济山河东站	10	200	160	0
53022	建湖	恒济山河九组	10	200	18	0
53023	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	160	0
53024	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	320	0
53025	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	160	0
53026	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	160	0
53027	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	160	0
53028	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	160	0
53029	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	159	0
53030	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	320	0
53031	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	320	0
53032	建湖	恒济山河五组	10	400	219	0
53033	建湖	恒济山河西站	10	200	79	0
53034	建湖	恒济山河许庄	10	400	250	0
53035	建湖	恒济山河中站	10	200	53	0
53036	建湖	恒济文汇小区	10	400	320	0
53037	建湖	恒济沿南村站	10	250	167	0
53038	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	160	0
53039	建湖	恒济沿南东站	10	200	9	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53040	建湖	恒济沿南三组	10	200	160	0
53041	建湖	恒济沿南四组	10	400	300	0
53042	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	160	0
53043	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	320	0
53044	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	320	0
53045	建湖	恒济沿南西站	10	200	80	0
53046	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	200	0
53047	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	147	0
53048	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	271	0
53049	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	160	0
53050	建湖	九里四组配变	10	400	300	0
53051	建湖	孟小1#箱变	10	630	504	0
53052	建湖	农民康居1#箱变	10	630	504	0
53053	建湖	农民康居2#箱变	10	500	400	0
53054	建湖	学府嘉园箱变	10	500	400	0
53055	建湖	福瀛西站4#变	10	200	160	0
53056	建湖	恒济花垛村站	10	400	263	0
53057	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	160	0
53058	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53059	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	160	0
53060	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	160	0
53061	建湖	恒济花垛西站	10	200	94	0
53062	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	320	0
53063	建湖	恒济吉兴十组	10	200	160	0
53064	建湖	恒济吉兴西站	10	400	320	0
53065	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	320	0
53066	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	160	0
53067	建湖	恒济建中南站	10	400	320	0
53068	建湖	恒济建中十一组	10	200	160	0
53069	建湖	恒济芦舍村站	10	400	320	0
53070	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	252	0
53071	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	160	0
53072	建湖	恒济祥为村站	10	200	106	0
53073	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	160	0
53074	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	160	0
53075	建湖	恒济祥为四组	10	200	142	0
53076	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	147	0
53077	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53078	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	320	0
53079	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	320	0
53080	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	320	0
53081	建湖	恒济专水六组	10	200	160	0
53082	建湖	恒济专水七组	10	400	320	0
53083	建湖	恒济专水四组	10	200	160	0
53084	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	320	0
53085	建湖	花垛北站	10	400	312	0
53086	建湖	花垛南站	10	400	303	0
53087	建湖	花垛中站	10	200	144	0
53088	建湖	吉兴集中村5#	10	630	504	0
53089	建湖	吉兴集中村6#	10	630	504	0
53090	建湖	建中北站	10	200	61	0
53091	建湖	建中村站	10	200	160	0
53092	建湖	建中垦田3#配变	10	400	320	0
53093	建湖	建中南站2#变	10	400	320	0
53094	建湖	建中三组	10	200	160	0
53095	建湖	芦舍二组1	10	400	136	0
53096	建湖	芦舍南站	10	400	290	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53097	建湖	芦舍三组	10	200	32	0
53098	建湖	祥为二组	10	200	136	0
53099	建湖	祥为五组	10	400	320	0
53100	建湖	祥为西站	10	400	320	0
53101	建湖	幸福家园1#变	10	400	320	0
53102	建湖	幸福家园2#变	10	400	320	0
53103	建湖	幸福家园3#变	10	400	320	0
53104	建湖	幸福家园4#变	10	400	320	0
53105	建湖	幸福家园5#变	10	400	320	0
53106	建湖	专水村站	10	400	320	0
53107	建湖	专水六组1#变	10	400	320	0
53108	建湖	专水三组	10	200	160	0
53109	建湖	菜市场配变	10	400	304	0
53110	建湖	府前花园1号箱变	10	500	400	0
53111	建湖	府前花园2号箱变	10	500	400	0
53112	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	320	0
53113	建湖	蒋营小学配变	10	400	320	0
53114	建湖	蒋中配变	10	400	320	0
53115	建湖	九龙口小学配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53116	建湖	剧场箱变	10	500	400	0
53117	建湖	老街南配变	10	400	320	0
53118	建湖	老街南配变	10	400	320	0
53119	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	320	0
53120	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	320	0
53121	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	320	0
53122	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	504	0
53123	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	504	0
53124	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	504	0
53125	建湖	南环二路2#配变	10	400	320	0
53126	建湖	农商行配变	10	400	320	0
53127	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	400	0
53128	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	400	0
53129	建湖	新街1#配变	10	400	320	0
53130	建湖	新街南环二路配变	10	400	320	0
53131	建湖	新街配变	10	400	320	0
53132	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	640	0
53133	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	640	0
53134	建湖	中心村站2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53135	建湖	中心村站配变	10	400	320	0
53136	建湖	中心东路变	10	400	320	0
53137	建湖	中心六组配变	10	200	160	0
53138	建湖	中心南站配变	10	400	299	0
53139	建湖	中心七组配变	10	400	320	0
53140	建湖	中心西站2#配变	10	400	193	0
53141	建湖	中心西站箱变	10	500	309	0
53142	建湖	中学东配变	10	400	320	0
53143	建湖	中学西2#配变	10	400	320	0
53144	建湖	中学西配变	10	400	320	0
53145	建湖	福瀛村站配变	10	400	261	0
53146	建湖	福瀛六组配变	10	200	160	0
53147	建湖	福瀛南站配变	10	400	320	0
53148	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	320	0
53149	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	320	0
53150	建湖	福瀛西站配变	10	400	320	0
53151	建湖	福瀛中站配变	10	400	269	0
53152	建湖	河南村二号箱变	10	630	504	0
53153	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53154	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	504	0
53155	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	504	0
53156	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	504	0
53157	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	504	0
53158	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	504	0
53159	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	504	0
53160	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	504	0
53161	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	504	0
53162	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	504	0
53163	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	320	0
53164	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	504	0
53165	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	504	0
53166	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	504	0
53167	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	400	0
53168	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	320	0
53169	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	504	0
53170	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	504	0
53171	建湖	三合东站2#配变	10	400	320	0
53172	建湖	三合东站配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53173	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	504	0
53174	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	504	0
53175	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	504	0
53176	建湖	中心南站2#配变	10	400	320	0
53177	建湖	中心南站3#配变	10	400	320	0
53178	建湖	中心七组箱变	10	630	504	0
53179	建湖	中心西站配变	10	400	294	0
53180	建湖	竹元人家1#变	10	400	320	0
53181	建湖	竹元人家2#变	10	400	320	0
53182	建湖	竹元人家3#变	10	400	320	0
53183	建湖	竹元人家4#变	10	400	320	0
53184	建湖	巨丰七组配变	10	200	160	0
53185	建湖	巨丰三组配变	10	200	160	0
53186	建湖	巨丰五组配变	10	400	320	0
53187	建湖	巨丰一二组配变	10	200	153	0
53188	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	320	0
53189	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	320	0
53190	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	320	0
53191	建湖	梅苏六组配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53192	建湖	梅苏五组东配变	10	400	320	0
53193	建湖	梅苏五组配变	10	200	160	0
53194	建湖	乔庄东站配变	10	200	154	0
53195	建湖	太绪村站配变	10	400	320	0
53196	建湖	太绪二组配变	10	400	320	0
53197	建湖	太绪六组2#配变	10	400	320	0
53198	建湖	太绪六组配变	10	200	160	0
53199	建湖	太绪三四组配变	10	400	320	0
53200	建湖	太绪五组2#配变	10	400	320	0
53201	建湖	太绪五组配变	10	400	320	0
53202	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	320	0
53203	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	320	0
53204	建湖	荀舍村站配变	10	400	320	0
53205	建湖	荀舍二组配变	10	200	160	0
53206	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	320	0
53207	建湖	永昌东站配变	10	400	316	0
53208	建湖	永昌南站配变	10	400	320	0
53209	建湖	永昌小区配变	10	200	160	0
53210	建湖	镇东箱变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53211	建湖	竹元八组配变	10	200	160	0
53212	建湖	竹元二组配变	10	400	301	0
53213	建湖	竹元六组配变	10	400	320	0
53214	建湖	竹元三组配变	10	400	320	0
53215	建湖	竹元四组配变	10	400	320	0
53216	建湖	竹元一二组配变	10	400	320	0
53217	建湖	巨丰四组2#变	10	400	320	0
53218	建湖	巨丰四组配变	10	200	160	0
53219	建湖	梅苏村站配变	10	200	160	0
53220	建湖	梅苏三四组配变	10	400	320	0
53221	建湖	永昌北站配变	10	200	160	0
53222	建湖	永昌村站配变	10	400	319	0
53223	建湖	永昌二组配变	10	200	160	0
53224	建湖	永昌三组配变	10	200	160	0
53225	建湖	永昌五组配变	10	200	160	0
53226	建湖	城南八组2#配变	10	400	320	0
53227	建湖	城南八组3#配变	10	400	320	0
53228	建湖	城南八组配变	10	400	320	0
53229	建湖	荡东八组配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53230	建湖	荡东二组配变	10	200	160	0
53231	建湖	荡东南站2#配变	10	400	320	0
53232	建湖	荡东南站配变	10	400	303	0
53233	建湖	荡东三组配变	10	200	160	0
53234	建湖	荡东西站2#配变	10	400	320	0
53235	建湖	荡东西站3#配变	10	400	320	0
53236	建湖	荡东西站配变	10	400	320	0
53237	建湖	荡东一组2#配变	10	400	320	0
53238	建湖	荡东一组3#配变	10	400	320	0
53239	建湖	荡东一组配变	10	400	320	0
53240	建湖	风景区1号箱变	10	630	504	0
53241	建湖	风景区2号箱变	10	630	504	0
53242	建湖	福瀛村公用变	10	400	320	0
53243	建湖	福瀛二组配变	10	400	320	0
53244	建湖	福瀛三组配变	10	315	252	0
53245	建湖	亥河北站配变	10	200	160	0
53246	建湖	亥河村2#配变	10	400	320	0
53247	建湖	亥河村六组配变	10	200	160	0
53248	建湖	亥河村配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53249	建湖	亥河村一组配变	10	200	160	0
53250	建湖	亥河村站2#配变	10	400	320	0
53251	建湖	亥河村站配变	10	200	160	0
53252	建湖	亥河六组配变	10	200	160	0
53253	建湖	亥河南站2#配变	10	400	320	0
53254	建湖	亥河南站3#配变	10	400	320	0
53255	建湖	亥河南站配变	10	400	320	0
53256	建湖	亥河人家1#配变	10	630	504	0
53257	建湖	亥河人家2#配变	10	630	504	0
53258	建湖	亥河人家3#配变	10	630	504	0
53259	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	320	0
53260	建湖	河北粮库1#配变	10	400	320	0
53261	建湖	河南村站配变	10	400	320	0
53262	建湖	河南东站配变	10	200	160	0
53263	建湖	河南二、八组配变	10	200	160	0
53264	建湖	河南二组配变	10	200	143	0
53265	建湖	河南西站2#配变	10	400	303	0
53266	建湖	河南西站3#配变	10	400	320	0
53267	建湖	河南西站4#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53268	建湖	河南西站配变	10	400	313	0
53269	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	800	0
53270	建湖	九龙口村一组配变	10	200	160	0
53271	建湖	老街箱变	10	400	320	0
53272	建湖	派出所2#配变	10	400	278	0
53273	建湖	派出所配变	10	400	320	0
53274	建湖	派出所西配变	10	400	292	0
53275	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	160	0
53276	建湖	沙石场配变	10	400	320	0
53277	建湖	渔种场配变	10	400	300	0
53278	建湖	政府2#箱变配变	10	400	320	0
53279	建湖	政府箱变配变	10	400	320	0
53280	建湖	超市小区配变	10	200	160	0
53281	建湖	车站2#配变	10	400	320	0
53282	建湖	车站配变	10	400	320	0
53283	建湖	亥河五六组配变	10	400	320	0
53284	建湖	河北三组配变	10	400	320	0
53285	建湖	九龙口所箱变	10	630	463	0
53286	建湖	居委会二组配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53287	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	305	0
53288	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	320	0
53289	建湖	梁泽村站配变	10	400	320	0
53290	建湖	梁泽七组北配变	10	400	320	0
53291	建湖	梁泽七组南配变	10	400	320	0
53292	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	308	0
53293	建湖	梁泽四组配变	10	200	147	0
53294	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	320	0
53295	建湖	梁泽五组配变	10	400	270	0
53296	建湖	新丰二组配变	10	400	320	0
53297	建湖	新丰花园小区配变	10	400	320	0
53298	建湖	新丰三组2#配变	10	400	309	0
53299	建湖	新丰三组配变	10	400	320	0
53300	建湖	新丰西站配变	10	200	160	0
53301	建湖	芦沟镇李舍孙墩配变	10	400	281	281
53302	建湖	芦沟镇李舍新河配变	10	200	160	160
53303	建湖	芦沟镇新民村吴墩配变	10	200	160	160
53304	建湖	芦沟镇新民村支墩配变	10	200	146	146
53305	建湖	芦沟镇新民东站配变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53306	建湖	芦沟镇新民红旗2#配变	10	400	320	320
53307	建湖	芦沟镇新民红旗配变	10	200	63	63
53308	建湖	芦沟镇新民中站2#配变	10	400	320	320
53309	建湖	芦沟镇新民中站配变	10	400	252	252
53310	建湖	芦沟菜场变	10	400	320	320
53311	建湖	芦沟文化变	10	630	307	307
53312	建湖	芦沟镇朝阳北站2#配变	10	400	133	133
53313	建湖	芦沟镇朝阳北站配变	10	200	150	150
53314	建湖	芦沟镇朝阳双墩配变	10	200	148	148
53315	建湖	芦沟镇陈吴村一队配变	10	400	213	213
53316	建湖	芦沟镇陈吴村袁舍配变	10	400	284	284
53317	建湖	芦沟镇陈吴东站配变	10	400	305	305
53318	建湖	芦沟镇陈吴六组配变	10	400	121	121
53319	建湖	芦沟镇陈吴四队配变	10	400	241	241
53320	建湖	芦沟镇陈吴西站配变	10	400	282	282
53321	建湖	芦沟镇大同八组配变	10	400	295	295
53322	建湖	芦沟镇大同村二组配变	10	200	146	146
53323	建湖	芦沟镇大同村三组配变	10	400	308	308
53324	建湖	芦沟镇大同村十组配变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53325	建湖	芦沟镇大同村四组配变	10	400	262	262
53326	建湖	芦沟镇大同村五组配变	10	400	320	320
53327	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	126	126
53328	建湖	芦沟镇大同村站配变	10	200	160	160
53329	建湖	芦沟镇大同南站配变	10	400	269	269
53330	建湖	芦沟镇大同十二组配变	10	200	142	142
53331	建湖	芦沟镇大同十三组配变	10	400	276	276
53332	建湖	芦沟镇大同西站配变	10	400	300	300
53333	建湖	芦沟镇府前路东箱变配变	10	630	504	504
53334	建湖	芦沟镇府前路配变	10	400	320	320
53335	建湖	芦沟镇联星村西站配变	10	400	320	320
53336	建湖	芦沟镇联星村徐桥配变	10	200	127	127
53337	建湖	芦沟镇联星跃进配变	10	400	320	320
53338	建湖	芦沟镇凌葛南站配变	10	400	152	152
53339	建湖	芦沟镇农电站东配变	10	400	320	320
53340	建湖	芦沟镇前进变配变	10	400	238	238
53341	建湖	芦沟镇前进东变配变	10	400	320	320
53342	建湖	芦沟镇前进路北变配变	10	400	320	320
53343	建湖	芦沟镇商业街西配变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53344	建湖	芦沟镇五联村创新配变	10	200	160	160
53345	建湖	芦沟镇五联六组配变	10	400	320	320
53346	建湖	芦沟镇五联七组箱变配变	10	630	504	504
53347	建湖	芦沟镇五联三队配变	10	160	128	128
53348	建湖	芦沟镇五联三组2#配变	10	400	320	320
53349	建湖	芦沟镇五联三组北配变	10	400	320	320
53350	建湖	芦沟镇五联周墩配变	10	400	293	293
53351	建湖	芦沟镇小街北站配变	10	400	320	320
53352	建湖	芦沟镇政府家属区配变	10	630	504	504
53353	建湖	红亮东大桥1#配变	10	400	277	277
53354	建湖	芦沟镇光荣村北站配变	10	400	320	320
53355	建湖	芦沟镇光荣裴墩配变	10	400	304	304
53356	建湖	芦沟镇光荣西湾配变	10	400	320	320
53357	建湖	芦沟镇红亮北站配变	10	200	140	140
53358	建湖	芦沟镇红亮村站配变	10	400	204	204
53359	建湖	芦沟镇红亮东大桥配变	10	400	290	290
53360	建湖	芦沟镇红亮东站配变	10	400	271	271
53361	建湖	芦沟镇红亮二组配变	10	400	320	320
53362	建湖	芦沟镇红亮河口配变	10	400	267	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53363	建湖	芦沟镇红亮西站配变	10	400	295	295
53364	建湖	芦沟镇红亮张墩配变	10	200	140	140
53365	建湖	芦沟镇红亮中站配变	10	400	303	303
53366	建湖	芦沟镇田曹东风2#配变	10	400	320	320
53367	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	40	40
53368	建湖	芦沟镇田曹光荣南配变	10	400	320	320
53369	建湖	芦沟镇田曹光荣中配变	10	400	320	320
53370	建湖	芦沟镇田曹红旗配变	10	400	320	320
53371	建湖	芦沟镇田曹红星配变	10	400	320	320
53372	建湖	芦沟镇田曹胜利配变	10	400	306	306
53373	建湖	芦沟镇沿塘村北站配变	10	400	251	251
53374	建湖	芦沟镇沿塘南站配变	10	400	320	320
53375	建湖	芦沟镇沿塘彭墩配变	10	400	242	242
53376	建湖	芦沟镇沿塘新墩变配变	10	200	123	123
53377	建湖	芦沟镇杨成北站配变	10	200	149	149
53378	建湖	芦沟镇杨成马路配变	10	400	302	302
53379	建湖	芦沟镇杨成唐舍配变	10	400	320	320
53380	建湖	芦沟镇杨成新生2#配变	10	400	272	272
53381	建湖	芦沟镇杨成新生配变	10	400	318	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53382	建湖	芦沟镇杨成新阳配变	10	400	320	320
53383	建湖	芦沟镇杨成杨庄配变	10	400	301	301
53384	建湖	沿塘滕舍配变	10	400	260	260
53385	建湖	沿塘中站配变	10	400	238	238
53386	建湖	东升村集中安置点1#变	10	100	80	80
53387	建湖	东升村集中安置点2#变	10	100	80	80
53388	建湖	胡舍顾墩	10	400	281	281
53389	建湖	芦沟镇建东配变	10	400	307	307
53390	建湖	芦沟镇孔庄北站配变	10	400	251	251
53391	建湖	芦沟镇孔庄村村站配变	10	400	308	308
53392	建湖	芦沟镇孔庄改沟配变	10	400	263	263
53393	建湖	芦沟镇孔庄吉蒋配变	10	400	249	249
53394	建湖	芦沟镇孔庄新沟配变	10	400	320	320
53395	建湖	芦沟镇芦塘村配变	10	400	259	259
53396	建湖	芦沟镇芦塘村严庄配变	10	400	308	308
53397	建湖	芦沟镇芦塘东王配变	10	400	298	298
53398	建湖	芦沟镇芦塘徐舍2#配变	10	400	295	295
53399	建湖	芦沟镇芦塘严庄西配变	10	400	286	286
53400	建湖	芦沟镇潘庄北港配变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53401	建湖	芦沟镇潘庄村胡舍配变	10	400	320	320
53402	建湖	芦沟镇潘庄村六组配变	10	400	277	277
53403	建湖	芦沟镇潘庄村配变	10	400	280	280
53404	建湖	芦沟镇庆余季墩配变	10	400	300	300
53405	建湖	芦沟镇双荡村东站配变	10	400	299	299
53406	建湖	芦沟镇双荡村新圩配变	10	400	306	306
53407	建湖	芦沟镇双荡张墩	10	400	320	320
53408	建湖	芦沟镇肖岸村村站配变	10	400	266	266
53409	建湖	芦沟镇肖岸村斜港配变	10	400	299	299
53410	建湖	芦沟镇肖岸斜港东配变	10	200	160	160
53411	建湖	芦沟镇朱童北站配变	10	400	283	283
53412	建湖	芦沟镇朱童村一组配变	10	400	308	308
53413	建湖	芦沟镇朱童二队配变	10	400	294	294
53414	建湖	芦沟镇朱童三队配变	10	400	259	259
53415	建湖	芦沟镇朱童四队配变	10	400	320	320
53416	建湖	芦沟镇朱童西站配变	10	400	306	306
53417	建湖	芦塘张墩配变	10	400	266	266
53418	建湖	芦塘庄东	10	400	320	320
53419	建湖	德诚花园1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53420	建湖	康达花苑01箱变	10	630	504	504
53421	建湖	康达花苑02箱变	10	630	504	504
53422	建湖	康达花苑03箱变	10	400	320	320
53423	建湖	康达花苑04箱变	10	630	504	504
53424	建湖	康达花苑05箱变	10	500	400	400
53425	建湖	联星村1#配变	10	630	504	504
53426	建湖	联星村2#配变	10	630	386	386
53427	建湖	联星村新型社区3#变	10	400	320	320
53428	建湖	联星村新型社区4#变	10	400	320	320
53429	建湖	芦沟芦中变	10	630	504	504
53430	建湖	芦沟镇朝阳东站配变	10	400	298	298
53431	建湖	芦沟镇朝阳火箭配变	10	400	290	290
53432	建湖	芦沟镇朝阳南舍配变	10	400	271	271
53433	建湖	芦沟镇朝阳西站配变	10	250	161	161
53434	建湖	芦沟镇朝阳先锋配变	10	400	254	254
53435	建湖	芦沟镇公园变配变	10	400	313	313
53436	建湖	芦沟镇联星村东站配变	10	400	320	320
53437	建湖	芦沟镇联星村王桥配变	10	400	320	320
53438	建湖	芦沟镇南路东站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53439	建湖	芦沟镇南夏村东站配变	10	400	320	320
53440	建湖	芦沟镇南夏村高树配变	10	400	296	296
53441	建湖	芦沟镇南夏村中站配变	10	400	252	252
53442	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	212	212
53443	建湖	芦沟镇农电站中配变	10	315	252	252
53444	建湖	芦沟镇三沟村西站配变	10	200	143	143
53445	建湖	芦沟镇三沟合心配变	10	400	320	320
53446	建湖	芦沟镇三沟平桥2#配变	10	400	320	320
53447	建湖	芦沟镇三沟平桥配变	10	400	291	291
53448	建湖	芦沟镇三沟新沟配变	10	200	160	160
53449	建湖	芦沟镇三庄村站配变	10	400	320	320
53450	建湖	芦沟镇三庄吉墩配变	10	200	160	160
53451	建湖	芦沟镇三庄西配变	10	400	318	318
53452	建湖	芦沟镇三庄一组配变	10	400	320	320
53453	建湖	芦沟镇三庄中站配变	10	400	310	310
53454	建湖	芦沟镇五联董庄配变	10	400	320	320
53455	建湖	芦沟镇镇南路西配变	10	400	305	305
53456	建湖	同建村1#配变	10	400	320	320
53457	建湖	五联南站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53458	建湖	李舍村华墩配变	10	400	320	320
53459	建湖	芦沟朝西配变	10	400	320	320
53460	建湖	芦沟村朝崔配变	10	400	294	294
53461	建湖	芦沟镇东荡配变	10	400	320	320
53462	建湖	芦沟镇李舍村晁沟配变	10	400	278	278
53463	建湖	芦沟镇李舍村配变	10	400	167	167
53464	建湖	芦沟镇李舍红旗配变	10	400	320	320
53465	建湖	芦沟镇李舍李尖配变	10	400	320	320
53466	建湖	芦沟镇李舍李舍配变	10	200	145	145
53467	建湖	芦沟镇李舍芦舍配变	10	400	220	220
53468	建湖	芦沟镇凌葛成洋配变	10	400	245	245
53469	建湖	芦沟镇凌葛村北站配变	10	400	213	213
53470	建湖	芦沟镇凌葛村村站配变	10	400	289	289
53471	建湖	芦沟镇凌葛村赵墩配变	10	400	279	279
53472	建湖	芦沟镇凌葛葛村配变	10	400	277	277
53473	建湖	芦沟镇凌葛联合配变	10	400	255	255
53474	建湖	芦沟镇芦沟村建沟配变	10	400	133	133
53475	建湖	芦沟镇芦沟村站配变	10	400	161	161
53476	建湖	芦沟镇孟垛斜港配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53477	建湖	芦沟镇南吴村村站配变	10	400	311	311
53478	建湖	芦沟镇南吴孟垛配变	10	400	320	320
53479	建湖	芦沟镇南吴南吴站配变	10	400	288	288
53480	建湖	芦沟镇南吴西站配变	10	400	220	220
53481	建湖	芦沟镇生态园配变	10	400	320	320
53482	建湖	芦沟镇陶荡配变	10	400	197	197
53483	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍东变	10	400	320	320
53484	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍配变	10	400	320	320
53485	建湖	芦沟镇汪嵇村配变	10	400	262	262
53486	建湖	芦沟镇汪嵇二组配变	10	400	287	287
53487	建湖	芦沟镇汪嵇庄东组配变	10	400	320	320
53488	建湖	芦沟镇西王北站配变	10	400	171	171
53489	建湖	芦沟镇西王葛墩配变	10	400	169	169
53490	建湖	芦沟镇西王南站配变	10	400	277	277
53491	建湖	芦沟镇西王桑沟配变	10	400	295	295
53492	建湖	芦沟镇西王西站配变	10	400	288	288
53493	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	320	320
53494	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	320	320
53495	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53496	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	143	143
53497	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	320	320
53498	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	110	110
53499	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	320	320
53500	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	320	320
53501	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	252	252
53502	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	320	320
53503	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	320	320
53504	建湖	芦沟裴刘菜场变	10	630	429	429
53505	建湖	芦沟裴刘民建变	10	630	504	504
53506	建湖	芦沟裴刘南舍变	10	630	443	443
53507	建湖	芦沟裴刘王舍	10	630	455	455
53508	建湖	芦沟镇荡王村南站配变	10	200	160	160
53509	建湖	芦沟镇荡王东站配变	10	400	320	320
53510	建湖	芦沟镇荡王树墩配变	10	400	320	320
53511	建湖	芦沟镇荡王中站配变	10	400	320	320
53512	建湖	芦沟镇更新北站配变	10	200	160	160
53513	建湖	芦沟镇更新蔡沟中配变	10	400	287	287
53514	建湖	芦沟镇更新村西站配变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53515	建湖	芦沟镇更新村徐舍配变	10	200	111	111
53516	建湖	芦沟镇更新东站配变	10	400	274	274
53517	建湖	芦沟镇更新南站配变	10	400	320	320
53518	建湖	芦沟镇更新吴桥配变	10	400	299	299
53519	建湖	芦沟镇更新西钟配变	10	400	320	320
53520	建湖	芦沟镇刘舍村配变	10	400	282	282
53521	建湖	芦沟镇民生村村站配变	10	400	292	292
53522	建湖	芦沟镇民生村吴墩配变	10	400	320	320
53523	建湖	芦沟镇民生范墩配变	10	400	310	310
53524	建湖	芦沟镇民生吴庄配变	10	400	320	320
53525	建湖	芦沟镇裴刘村裴东配变	10	200	116	116
53526	建湖	芦沟镇裴刘电力站中配变	10	400	320	320
53527	建湖	芦沟镇裴刘东胜配变	10	400	311	311
53528	建湖	芦沟镇裴刘加油站配变	10	400	232	232
53529	建湖	芦沟镇裴刘居委会配变	10	315	249	249
53530	建湖	芦沟镇裴刘老街配变	10	400	141	141
53531	建湖	芦沟镇裴刘小街北站配变	10	400	246	246
53532	建湖	芦沟镇裴刘小街东配变	10	400	281	281
53533	建湖	芦沟镇裴刘小街南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53534	建湖	芦沟镇裴刘小街西配变	10	400	305	305
53535	建湖	芦沟镇新凌东站配变	10	400	271	271
53536	建湖	芦沟镇新凌西站配变	10	400	320	320
53537	建湖	芦沟镇新凌新圩配变	10	400	294	294
53538	建湖	芦沟镇杏园1#配变	10	400	320	320
53539	建湖	芦沟镇杏园2#配变	10	400	320	320
53540	建湖	芦沟镇徐沟村西站配变	10	200	138	138
53541	建湖	芦沟镇徐沟东站配变	10	400	287	287
53542	建湖	芦沟镇徐沟刘墩配变	10	400	320	320
53543	建湖	芦沟镇徐沟南站配变	10	200	160	160
53544	建湖	芦沟镇杨成南站配变	10	400	308	308
53545	建湖	民生东站配变（新）	10	400	320	320
53546	建湖	民生南站配变	10	400	299	299
53547	建湖	民生中站配变	10	400	320	320
53548	建湖	裴刘东站配变	10	400	320	320
53549	建湖	裴刘居委会东配变	10	400	313	313
53550	建湖	裴刘老政府配变	10	400	320	320
53551	建湖	裴刘粮管所变	10	400	320	320
53552	建湖	裴刘中学	10	400	209	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53553	建湖	裴刘中庄变	10	400	260	260
53554	建湖	新凌张墩	10	400	320	320
53555	建湖	芦沟镇庆余北站配变	10	200	160	160
53556	建湖	芦沟镇庆余村芦沟配变	10	315	137	137
53557	建湖	庆余村一组变	10	200	146	146
53558	建湖	庆余冯墩2#变	10	400	263	263
53559	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点1#变	10	630	504	504
53560	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点东1#配变	10	630	504	504
53561	建湖	芦沟田曹陆墩（新）	10	400	320	320
53562	建湖	芦沟田曹石桥	10	400	310	310
53563	建湖	芦沟镇荡王陈舍配变	10	400	320	320
53564	建湖	芦沟镇荡王村北站配变	10	200	122	122
53565	建湖	芦沟镇荡王王墩配变	10	400	247	247
53566	建湖	芦沟镇南夏陆湾配变	10	400	264	264
53567	建湖	芦沟镇南夏南站配变	10	200	160	160
53568	建湖	芦沟镇南夏新沟2#配变	10	400	283	283
53569	建湖	芦沟镇南夏新河配变	10	400	320	320
53570	建湖	芦沟镇裴刘陆湾配变	10	200	52	52
53571	建湖	芦沟镇三沟南站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53572	建湖	芦沟镇田曹村部配变	10	400	320	320
53573	建湖	芦沟镇田曹村新庄配变	10	400	320	320
53574	建湖	芦沟镇田曹集中居住点北变	10	500	400	400
53575	建湖	芦沟镇田曹南站配变	10	400	286	286
53576	建湖	芦沟镇田曹先进配变	10	400	320	320
53577	建湖	芦沟镇田曹钟墩配变	10	400	320	320
53578	建湖	芦沟镇五联二队配变	10	400	320	320
53579	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	80	80
53580	建湖	芦沟镇五星北站配变	10	400	302	302
53581	建湖	芦沟镇五星村(南)配变	10	400	320	320
53582	建湖	芦沟镇五星村乔湾配变	10	400	320	320
53583	建湖	芦沟镇五星祁墩2#配变	10	400	281	281
53584	建湖	芦沟镇五星祁圩配变	10	400	320	320
53585	建湖	芦沟镇五星西站配变	10	400	320	320
53586	建湖	芦沟镇政府变配变	10	400	214	214
53587	建湖	裴刘大沟	10	400	280	280
53588	建湖	田曹村集中居住点东区3#变	10	400	320	320
53589	建湖	田曹村集中居住点东区4#变	10	400	320	320
53590	建湖	田曹集中居住点东2#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53591	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	297	297
53592	建湖	芦沟镇工业园区3#配变	10	400	302	302
53593	建湖	芦沟镇芦沟桥变	10	400	320	320
53594	建湖	芦沟镇水乡华庭配变	10	400	320	320
53595	建湖	芦沟镇五联北舍配变	10	400	290	290
53596	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	400	400
53597	建湖	庆丰东王四组2#	10	200	89	89
53598	建湖	北秦八组（增资15）	10	200	150	150
53599	建湖	北秦北站（增资15）	10	400	301	301
53600	建湖	北秦南站	10	400	264	264
53601	建湖	北秦南站2#	10	200	140	140
53602	建湖	东方北站	10	200	132	132
53603	建湖	东方六组	10	200	98	98
53604	建湖	东方南站	10	400	243	243
53605	建湖	东方南站2#	10	400	320	320
53606	建湖	东方西站	10	400	288	288
53607	建湖	东方西站2#	10	400	218	218
53608	建湖	东方中站	10	200	160	160
53609	建湖	东方中站2#	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53610	建湖	东乔伏南（增资15）	10	200	160	160
53611	建湖	东乔刘墩	10	200	136	136
53612	建湖	东乔朱刘	10	200	147	147
53613	建湖	红日北站	10	200	43	43
53614	建湖	红日村部	10	200	92	92
53615	建湖	红日东站	10	200	117	117
53616	建湖	红日南站	10	200	13	13
53617	建湖	红日三组	10	400	294	294
53618	建湖	红日中站	10	400	226	226
53619	建湖	庆丰北秦八组2#（增资）	10	200	24	24
53620	建湖	庆丰北秦八组3#	10	400	320	320
53621	建湖	庆丰北秦北站2#	10	400	286	286
53622	建湖	庆丰北秦南站3#	10	400	278	278
53623	建湖	庆丰北站	10	100	46	46
53624	建湖	庆丰东方六组2#（增资）	10	200	153	153
53625	建湖	庆丰二组（增资15）	10	400	303	303
53626	建湖	庆丰红日北站2#	10	200	149	149
53627	建湖	庆丰红日东站2#（增资）	10	200	160	160
53628	建湖	庆丰红日南站2#（增资）	10	200	84	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53629	建湖	庆丰红日三组2#	10	400	320	320
53630	建湖	庆丰红日三组3#	10	400	271	271
53631	建湖	庆丰红日中站2#（增资）	10	200	46	46
53632	建湖	庆丰敬老院配变	10	400	254	254
53633	建湖	庆丰庆丰二组2#	10	400	227	227
53634	建湖	庆丰庆丰十组	10	400	320	320
53635	建湖	庆丰双河二组2#	10	200	63	63
53636	建湖	庆丰双河六组	10	200	85	85
53637	建湖	庆丰双河六组3#	10	400	320	320
53638	建湖	庆丰唐庄西站2#（增资）	10	200	160	160
53639	建湖	庆丰镇东王四组	10	400	243	243
53640	建湖	庆丰镇唐庄西站	10	200	160	160
53641	建湖	庆丰镇唐庄西站3#	10	400	222	222
53642	建湖	庆丰镇招商场3#	10	400	320	320
53643	建湖	双河二组	10	200	143	143
53644	建湖	双河九组2#变	10	400	293	293
53645	建湖	双河九组变	10	400	261	261
53646	建湖	双河六组2#	10	200	106	106
53647	建湖	双河十组变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53648	建湖	双河四组变	10	200	78	78
53649	建湖	唐庄高墩	10	400	320	320
53650	建湖	招商场	10	400	320	320
53651	建湖	招商场2#	10	400	320	320
53652	建湖	高丰陈沟	10	200	160	160
53653	建湖	高丰东高	10	100	80	80
53654	建湖	高丰东高2#	10	200	146	146
53655	建湖	高丰高丰	10	400	248	248
53656	建湖	高丰近楼	10	200	94	94
53657	建湖	高丰近楼2#（增资15）	10	400	191	191
53658	建湖	高丰王墩	10	200	118	118
53659	建湖	高丰长舍	10	200	160	160
53660	建湖	高丰长舍2#（增资15）	10	200	160	160
53661	建湖	庆丰谷庄南站2#	10	400	320	320
53662	建湖	庆丰瓦荡同心2#	10	200	130	130
53663	建湖	瓦荡东站	10	200	160	160
53664	建湖	瓦荡东站2#	10	200	136	136
53665	建湖	瓦荡三岔	10	200	133	133
53666	建湖	瓦荡卫星	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53667	建湖	瓦荡先进	10	315	147	147
53668	建湖	东乔布厂	10	200	149	149
53669	建湖	东乔东乔2#	10	200	160	160
53670	建湖	东乔墩2号	10	200	136	136
53671	建湖	东乔帆布厂	10	200	160	160
53672	建湖	东乔故居变	10	400	320	320
53673	建湖	东乔立新	10	200	160	160
53674	建湖	东乔乔墩单	10	200	160	160
53675	建湖	东乔小学	10	400	320	320
53676	建湖	东乔新沟	10	200	160	160
53677	建湖	东乔新沟北站	10	400	300	300
53678	建湖	东乔新区	10	400	320	320
53679	建湖	冠城华府1#	10	630	504	504
53680	建湖	冠城华府2#	10	630	504	504
53681	建湖	庆丰东乔帆布厂2#（增资）	10	400	318	318
53682	建湖	水泥厂家属区	10	200	160	160
53683	建湖	张庄南尖	10	200	160	160
53684	建湖	张庄南尖2号	10	400	320	320
53685	建湖	洪桥线新村北站2#	10	200	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53686	建湖	东洪北站	10	200	93	93
53687	建湖	东洪北站2#	10	200	129	129
53688	建湖	东洪洪桥	10	400	178	178
53689	建湖	东洪洪桥2#（增资15）	10	200	144	144
53690	建湖	东洪王庄	10	200	130	130
53691	建湖	东洪西北站2#	10	200	104	104
53692	建湖	东洪西南站	10	200	125	125
53693	建湖	东洪西南站(单)	10	200	93	93
53694	建湖	东洪西南站2#（增资15）	10	200	96	96
53695	建湖	东刘北站	10	200	91	91
53696	建湖	东刘南站	10	200	146	146
53697	建湖	东刘南站2#	10	100	80	80
53698	建湖	东刘西站	10	200	114	114
53699	建湖	东刘中站	10	400	273	273
53700	建湖	红星西站	10	200	116	116
53701	建湖	红星西站2#（增资15）	10	400	214	214
53702	建湖	凌庄村部	10	200	147	147
53703	建湖	凌庄村部2#（增资15）	10	200	139	139
53704	建湖	凌庄丁庄	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53705	建湖	凌庄中南站2#（增资15）	10	200	160	160
53706	建湖	凌庄中站	10	200	101	101
53707	建湖	凌庄中站2#	10	200	138	138
53708	建湖	马庄村二组	10	200	137	137
53709	建湖	马庄村二组2#	10	200	160	160
53710	建湖	南港北站	10	200	85	85
53711	建湖	南港北站2#	10	200	160	160
53712	建湖	南港村部	10	400	320	320
53713	建湖	南港村部2#（增资15）	10	200	69	69
53714	建湖	南港村部3#变	10	200	91	91
53715	建湖	南港村部4#变	10	400	272	272
53716	建湖	南港南站	10	200	148	148
53717	建湖	南港南站2#（增资15）	10	200	142	142
53718	建湖	庆丰东洪北站3#	10	200	122	122
53719	建湖	庆丰东刘西站2#	10	200	150	150
53720	建湖	庆丰凌庄中站3#	10	400	320	320
53721	建湖	庆丰南站	10	200	125	125
53722	建湖	庆丰西陈东站2#	10	200	99	99
53723	建湖	庆丰逍遥村部2#(增资)	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53724	建湖	庆丰新村北站配变更换	10	200	139	139
53725	建湖	庆丰新村陈涛更换	10	200	160	160
53726	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	80	80
53727	建湖	庆丰新阜北站	10	100	80	80
53728	建湖	庆丰新阜东北站3#	10	200	123	123
53729	建湖	庆丰新阜西站2#（增资）	10	200	160	160
53730	建湖	西陈村部	10	400	296	296
53731	建湖	西陈东站	10	200	74	74
53732	建湖	逍遥北站	10	400	283	283
53733	建湖	逍遥村部	10	200	136	136
53734	建湖	逍遥东站	10	200	91	91
53735	建湖	逍遥东站2#（增资15）	10	200	117	117
53736	建湖	逍遥新建	10	100	25	25
53737	建湖	新村吕王变	10	315	197	197
53738	建湖	新村中陈2#	10	200	115	115
53739	建湖	新阜北站2#（增资15）	10	200	149	149
53740	建湖	新阜南站	10	400	272	272
53741	建湖	新阜南站(单)	10	100	58	58
53742	建湖	新阜南站2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53743	建湖	新阜南站3#	10	200	102	102
53744	建湖	新阜西站	10	200	111	111
53745	建湖	朱港港东3#	10	200	160	160
53746	建湖	胡王高墩	10	400	320	320
53747	建湖	胡王高墩2#	10	200	115	115
53748	建湖	胡王后庄	10	100	80	80
53749	建湖	胡王南站（增资15）	10	400	307	307
53750	建湖	胡王南站2#（增资15）	10	200	160	160
53751	建湖	胡王张湾(增资15）	10	400	320	320
53752	建湖	胡王综合厂(增资15）	10	400	320	320
53753	建湖	吉庄村集中居住1#配变	10	400	320	320
53754	建湖	吉庄吉兴	10	400	320	320
53755	建湖	吉庄刘墩	10	200	160	160
53756	建湖	吉庄刘墩2#	10	200	128	128
53757	建湖	吉庄刘墩3#	10	200	160	160
53758	建湖	吉庄先进（增资15）	10	200	160	160
53759	建湖	吉庄辛庄（增资15）	10	400	320	320
53760	建湖	吉庄渔业2#（增资15）	10	200	160	160
53761	建湖	吉庄渔业3#	10	500	393	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53762	建湖	吉庄渔业变	10	400	320	320
53763	建湖	廖港东站(增资15）	10	200	126	126
53764	建湖	廖港南站	10	100	62	62
53765	建湖	廖港南站2#（增资15）	10	200	94	94
53766	建湖	廖港南站3#（北刘）	10	200	160	160
53767	建湖	廖港西站(增资15)	10	400	320	320
53768	建湖	廖港西站2#（增资15）	10	200	160	160
53769	建湖	廖庄北站	10	200	160	160
53770	建湖	廖庄北站2#配变	10	200	150	150
53771	建湖	廖庄东站(增资15)	10	400	320	320
53772	建湖	廖庄东站2#	10	200	146	146
53773	建湖	廖庄南站	10	200	160	160
53774	建湖	乔徐东站(增资15)	10	200	160	160
53775	建湖	乔徐东站2#	10	200	160	160
53776	建湖	乔徐西排2#	10	200	160	160
53777	建湖	乔徐西站	10	200	146	146
53778	建湖	乔徐西站2#	10	200	160	160
53779	建湖	庆丰吉庄刘墩4#	10	400	320	320
53780	建湖	庆丰吉庄辛庄3#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53781	建湖	庆丰双胜上游2#	10	400	316	316
53782	建湖	双胜北站(2#)	10	200	160	160
53783	建湖	双胜南站（新）	10	100	80	80
53784	建湖	双胜上游	10	100	80	80
53785	建湖	双胜中站(增资15)	10	400	320	320
53786	建湖	赵庄南站	10	200	160	160
53787	建湖	庆丰刘庄荡北2#	10	200	135	135
53788	建湖	供电所	10	500	400	400
53789	建湖	花园小区	10	400	317	317
53790	建湖	金龙马小区	10	400	320	320
53791	建湖	锦绣苑1#箱变	10	630	504	504
53792	建湖	锦绣苑2#箱变	10	630	504	504
53793	建湖	刘庄荡北	10	400	320	320
53794	建湖	刘庄东站	10	200	100	100
53795	建湖	刘庄后刘	10	400	320	320
53796	建湖	刘庄后刘2#	10	400	320	320
53797	建湖	刘庄开发区	10	400	271	271
53798	建湖	刘庄沈墩	10	100	80	80
53799	建湖	农贸	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53800	建湖	庆丰供电所2#	10	400	320	320
53801	建湖	庆丰花园小区2#	10	400	316	316
53802	建湖	庆丰金龙马小区2#	10	400	293	293
53803	建湖	庆丰九组	10	200	160	160
53804	建湖	庆丰刘庄东站2#	10	400	284	284
53805	建湖	庆丰刘庄沈墩2#	10	400	320	320
53806	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	305	305
53807	建湖	庆丰袁刘东站2#（增资）	10	200	160	160
53808	建湖	庆丰镇唐庄东站2#	10	400	320	320
53809	建湖	唐庄东站	10	400	320	320
53810	建湖	唐庄回迁房1#	10	630	504	504
53811	建湖	唐庄回迁房2#	10	630	504	504
53812	建湖	唐庄回迁房二期1#箱变	10	500	400	400
53813	建湖	唐庄回迁房二期2#箱变002002	10	500	400	400
53814	建湖	唐庄开发区	10	400	320	320
53815	建湖	唐庄十字	10	400	291	291
53816	建湖	唐庄新河	10	400	320	320
53817	建湖	陶然居1#欧变	10	400	320	320
53818	建湖	陶然居2#欧变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53819	建湖	元刘新沟	10	100	80	80
53820	建湖	车站	10	400	320	320
53821	建湖	车站桥	10	400	320	320
53822	建湖	高丰港如	10	200	146	146
53823	建湖	国苑1#	10	400	320	320
53824	建湖	国苑2#	10	400	320	320
53825	建湖	红星北站（增资15）	10	400	320	320
53826	建湖	红星北站2#	10	200	147	147
53827	建湖	红星东站（新）	10	200	93	93
53828	建湖	红星南站	10	200	119	119
53829	建湖	红星中站	10	315	112	112
53830	建湖	红星中站2#	10	200	22	22
53831	建湖	花炮厂	10	400	263	263
53832	建湖	九号桥	10	400	279	279
53833	建湖	九号桥2#	10	400	278	278
53834	建湖	九号桥5#	10	200	160	160
53835	建湖	居委会	10	400	238	238
53836	建湖	六号桥	10	400	320	320
53837	建湖	马小变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53838	建湖	马庄村五组	10	100	80	80
53839	建湖	庆东新建	10	200	160	160
53840	建湖	庆丰红星南站2#	10	400	320	320
53841	建湖	庆丰红星南站3#	10	400	306	306
53842	建湖	庆丰九号桥3#	10	400	320	320
53843	建湖	庆丰九号桥4#变	10	400	306	306
53844	建湖	庆丰居委会2#	10	400	320	320
53845	建湖	庆丰六号桥2#	10	400	320	320
53846	建湖	庆丰六号桥4#变	10	400	320	320
53847	建湖	庆丰庆东新建2#（增资）	10	200	160	160
53848	建湖	庆丰镇政府	10	400	233	233
53849	建湖	庆丰中学	10	400	320	320
53850	建湖	唐庄中站	10	200	160	160
53851	建湖	影剧院变	10	400	320	320
53852	建湖	北凌村1#	10	400	320	320
53853	建湖	北凌村2#	10	400	320	320
53854	建湖	北凌村3#	10	400	320	320
53855	建湖	北凌村4#	10	400	320	320
53856	建湖	北凌村5#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53857	建湖	北凌村6#	10	400	320	320
53858	建湖	北凌村部	10	200	160	160
53859	建湖	北凌村部2#	10	400	292	292
53860	建湖	北凌东湾	10	100	80	80
53861	建湖	北凌东湾2#（增资15）	10	200	160	160
53862	建湖	北凌西陈（赵庄）	10	200	160	160
53863	建湖	北凌西河	10	200	160	160
53864	建湖	北凌赵庄2#	10	200	150	150
53865	建湖	北秦二组	10	200	160	160
53866	建湖	北秦二组2#（增资15）	10	200	72	72
53867	建湖	东乔黄沟	10	200	160	160
53868	建湖	东乔乔墩	10	200	160	160
53869	建湖	吉庄吉兴单	10	400	320	320
53870	建湖	庆丰赵庄东站2#	10	400	300	300
53871	建湖	双胜公路	10	400	320	320
53872	建湖	双胜公路2#	10	200	160	160
53873	建湖	张庄东站	10	200	160	160
53874	建湖	张庄唐河	10	200	134	134
53875	建湖	张庄吴墩	10	100	53	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53876	建湖	张庄先进	10	200	160	160
53877	建湖	张庄先进2#（增资15）	10	200	160	160
53878	建湖	张庄张墩	10	100	48	48
53879	建湖	赵庄北站	10	200	160	160
53880	建湖	赵庄北站2#（增资15）	10	200	146	146
53881	建湖	赵庄东站	10	200	160	160
53882	建湖	赵庄三洋	10	200	160	160
53883	建湖	庆园线车站2#变	10	500	400	400
53884	建湖	XB唐庄回迁房3期2#箱变002	10	630	504	504
53885	建湖	机电站	10	400	320	320
53886	建湖	庆丰八组	10	200	150	150
53887	建湖	庆丰八组2#（增资）	10	200	160	160
53888	建湖	庆丰刘庄开发区2#	10	400	320	320
53889	建湖	庆丰文化站2#	10	400	320	320
53890	建湖	食品站	10	200	160	160
53891	建湖	唐庄回迁房3期1#箱变001	10	630	504	504
53892	建湖	唐庄回迁房3期3#箱变003	10	630	504	504
53893	建湖	文化站变	10	400	320	320
53894	建湖	阳光家苑箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53895	建湖	谷庄北站	10	200	107	107
53896	建湖	谷庄东站	10	200	160	160
53897	建湖	谷庄东站2#（增资15）	10	200	134	134
53898	建湖	谷庄南站	10	200	160	160
53899	建湖	谷庄新桥	10	100	27	27
53900	建湖	谷庄新桥2#	10	200	133	133
53901	建湖	胡王张湾2#	10	200	113	113
53902	建湖	华林华林	10	200	160	160
53903	建湖	华林新港	10	160	128	128
53904	建湖	华林新港2#（增资15）	10	200	160	160
53905	建湖	华林跃进	10	200	160	160
53906	建湖	华林跃进2#（卫星）	10	200	160	160
53907	建湖	华林周庄	10	200	160	160
53908	建湖	华林周庄变（2#）	10	400	320	320
53909	建湖	坚石东站	10	200	94	94
53910	建湖	坚石刘港	10	200	160	160
53911	建湖	坚石西站2#(东）	10	400	307	307
53912	建湖	坚石西站2#(西）	10	200	146	146
53913	建湖	坚石杨庄	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53914	建湖	坚石跃进	10	200	129	129
53915	建湖	坚石跃进2#（增资15）	10	200	114	114
53916	建湖	坚石正华	10	200	146	146
53917	建湖	坚石中站	10	200	160	160
53918	建湖	坚石中站2#	10	200	160	160
53919	建湖	庆丰谷庄北站2#	10	400	306	306
53920	建湖	庆丰胡王南单2#（增资）	10	200	137	137
53921	建湖	庆丰华林华港	10	400	273	273
53922	建湖	庆丰华林华林2#	10	400	320	320
53923	建湖	庆丰坚石刘港2#	10	200	129	129
53924	建湖	庆丰新华东站2#	10	200	160	160
53925	建湖	庆丰新华孙庄2#	10	200	160	160
53926	建湖	西沙新河	10	200	160	160
53927	建湖	西沙新河2#	10	200	160	160
53928	建湖	新华东站	10	100	80	80
53929	建湖	新华东站2#（增资22）	10	400	320	320
53930	建湖	新华南站	10	200	160	160
53931	建湖	新华南站2#（增资15）	10	200	160	160
53932	建湖	新华孙庄	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53933	建湖	新华西站	10	200	160	160
53934	建湖	新华西站2#（增资15）	10	200	160	160
53935	建湖	庆丰庆东丁舍2#	10	200	14	14
53936	建湖	庆丰庆东严庄2#	10	200	70	70
53937	建湖	高丰港如2#	10	200	160	160
53938	建湖	廖庄集中居住1#箱变	10	500	400	400
53939	建湖	廖庄集中居住10#变	10	400	320	320
53940	建湖	廖庄集中居住2#箱变	10	500	400	400
53941	建湖	廖庄集中居住3#箱变	10	500	400	400
53942	建湖	廖庄集中居住4#配变	10	400	320	320
53943	建湖	廖庄集中居住5#配变	10	630	504	504
53944	建湖	廖庄集中居住6#配变	10	630	504	504
53945	建湖	廖庄集中居住7#配变	10	630	504	504
53946	建湖	廖庄集中居住8#变	10	400	320	320
53947	建湖	廖庄集中居住9#变	10	400	320	320
53948	建湖	廖庄袁刘	10	200	160	160
53949	建湖	廖庄袁刘2#	10	200	160	160
53950	建湖	庆东村部	10	200	160	160
53951	建湖	庆东荡南	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53952	建湖	庆东荡南2#	10	200	124	124
53953	建湖	庆东丁舍	10	100	80	80
53954	建湖	庆东王庄	10	200	127	127
53955	建湖	庆东王庄单	10	200	140	140
53956	建湖	庆东徐舍2#(增资15)	10	200	160	160
53957	建湖	庆东徐舍变	10	200	160	160
53958	建湖	庆东严庄	10	250	144	144
53959	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	134	134
53960	建湖	庆丰庆东王庄2#	10	400	280	280
53961	建湖	庆丰永安复兴2#	10	400	320	320
53962	建湖	庆丰永安复兴3#	10	400	320	320
53963	建湖	庆丰袁刘北站2#（增资）	10	200	160	160
53964	建湖	瓦荡代庄	10	400	289	289
53965	建湖	瓦荡代庄2#	10	400	320	320
53966	建湖	瓦荡同心	10	200	145	145
53967	建湖	西沙丁墩	10	200	160	160
53968	建湖	西沙丁墩2#（增资15）	10	200	136	136
53969	建湖	西沙丁墩单	10	200	143	143
53970	建湖	西沙姜王	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53971	建湖	西沙姜王2#（增资15）	10	200	160	160
53972	建湖	西沙新河3#	10	200	132	132
53973	建湖	西沙中沟	10	200	130	130
53974	建湖	西沙中沟2#（增资15）	10	200	160	160
53975	建湖	永安村部	10	200	182	182
53976	建湖	永安村部2#（增资15）	10	400	294	294
53977	建湖	永安东站	10	100	59	59
53978	建湖	永安东站2#	10	400	320	320
53979	建湖	永安东站3#	10	200	122	122
53980	建湖	永安复兴	10	200	160	160
53981	建湖	永安界牌	10	200	138	138
53982	建湖	永安界牌2#	10	200	58	58
53983	建湖	永安联合	10	400	308	308
53984	建湖	永安南站	10	200	40	40
53985	建湖	永安南站2#	10	200	160	160
53986	建湖	永安西站	10	200	133	133
53987	建湖	永安西站2#	10	200	176	176
53988	建湖	永安中学	10	200	160	160
53989	建湖	元刘北站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53990	建湖	元刘东站	10	200	160	160
53991	建湖	元刘南站	10	200	160	160
53992	建湖	元刘西站	10	200	155	155
53993	建湖	元刘中站	10	200	160	160
53994	建湖	袁刘西站2#	10	200	160	160
53995	建湖	东王八组2#（增资15）	10	200	123	123
53996	建湖	东王二组单	10	200	160	160
53997	建湖	东王九组	10	200	127	127
53998	建湖	董徐北站	10	400	148	148
53999	建湖	董徐北站2#	10	200	95	95
54000	建湖	董徐北站3#	10	200	144	144
54001	建湖	董徐村1#箱变500KVA	10	500	400	400
54002	建湖	董徐村2#箱变500KVA	10	500	400	400
54003	建湖	董徐南站	10	400	108	108
54004	建湖	董徐王舍变	10	200	94	94
54005	建湖	谷荡村部	10	200	45	45
54006	建湖	谷荡村部2#	10	400	295	295
54007	建湖	谷荡村部3#	10	400	233	233
54008	建湖	谷荡村部4#配变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54009	建湖	谷荡公路2#	10	400	234	234
54010	建湖	谷荡南站	10	200	58	58
54011	建湖	谷荡南站2#	10	200	109	109
54012	建湖	谷荡南站2#(增资15)	10	200	101	101
54013	建湖	南徐村部	10	200	160	160
54014	建湖	南徐村部2#（增资15）	10	200	79	79
54015	建湖	南徐东站2#（北）	10	200	148	148
54016	建湖	南徐南站	10	400	302	302
54017	建湖	南徐南站2#（南）	10	200	130	130
54018	建湖	南徐南站2#（增资15）	10	200	160	160
54019	建湖	庆丰东王八组配变更换	10	200	100	100
54020	建湖	庆丰东王村部配变更换	10	200	144	144
54021	建湖	庆丰东王二三组更换	10	315	234	234
54022	建湖	庆丰南站2#	10	200	128	128
54023	建湖	庆丰朱港村部配变更换	10	400	287	287
54024	建湖	西陈村部2#（增资15）	10	200	137	137
54025	建湖	西陈南站	10	200	130	130
54026	建湖	西陈五组	10	200	135	135
54027	建湖	朱港村部2#	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54028	建湖	朱港港东	10	200	112	112
54029	建湖	朱港港东2#	10	200	112	112
54030	建湖	朱港凌墩	10	400	140	140
54031	建湖	朱港凌墩2#(增资15)	10	200	66	66
54032	建湖	朱港皮叉	10	400	288	288
54033	建湖	草堰口崔庄村站	10	200	127	0
54034	建湖	草堰口崔庄六组	10	200	84	0
54035	建湖	草堰口崔庄南站	10	200	141	0
54036	建湖	草堰口崔庄三组	10	400	303	0
54037	建湖	草堰口路庄二组	10	200	160	0
54038	建湖	草堰口路庄二组东	10	200	153	0
54039	建湖	草堰口路庄七组	10	200	128	0
54040	建湖	草堰口路庄五组	10	200	139	0
54041	建湖	草堰口沙墩九组	10	200	113	0
54042	建湖	草堰口沙墩九组东	10	200	160	0
54043	建湖	崔庄五组	10	200	110	0
54044	建湖	路庄三组	10	200	138	0
54045	建湖	路庄三组南配变	10	400	223	0
54046	建湖	路庄四组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54047	建湖	草堰口祁堰北站	10	200	142	0
54048	建湖	草堰口祁堰东站	10	200	127	0
54049	建湖	草堰口祁堰南站	10	200	136	0
54050	建湖	草堰口祁堰四八组	10	200	160	0
54051	建湖	草堰口桃元村站	10	200	143	0
54052	建湖	草堰口桃元二组	10	200	110	0
54053	建湖	草堰口桃园二组北	10	200	160	0
54054	建湖	祁堰村站	10	200	160	0
54055	建湖	祁堰二组	10	200	142	0
54056	建湖	祁堰五组	10	200	148	0
54057	建湖	祁堰一组	10	200	57	0
54058	建湖	上冈仓冈八组配变	10	400	320	0
54059	建湖	上冈仓冈北站配变	10	400	101	0
54060	建湖	上冈仓冈东站配变	10	400	227	0
54061	建湖	上冈仓冈九组配变	10	200	160	0
54062	建湖	上冈仓冈六组配变	10	400	225	0
54063	建湖	上冈仓冈十组配变	10	400	306	0
54064	建湖	上冈仓冈西站配变	10	315	234	0
54065	建湖	上冈仓冈西庄配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54066	建湖	上冈仓冈一组配变	10	400	283	0
54067	建湖	上冈冈北八组配变	10	200	146	0
54068	建湖	上冈冈北一组1#配变	10	400	320	0
54069	建湖	上冈冈北一组配变	10	400	257	0
54070	建湖	上冈冈西六组配变	10	400	229	0
54071	建湖	上冈龙汪八组北配变	10	315	225	0
54072	建湖	上冈龙汪八组配变	10	200	160	0
54073	建湖	上冈龙汪东站2#配变	10	400	309	0
54074	建湖	上冈龙汪东站配变	10	400	270	0
54075	建湖	上冈龙汪九组配变	10	200	131	0
54076	建湖	上冈龙汪六组配变	10	400	287	0
54077	建湖	上冈龙汪农业园配变	10	200	160	0
54078	建湖	上冈龙汪三组配变	10	200	103	0
54079	建湖	上冈龙汪十二组配变	10	400	320	0
54080	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	160	0
54081	建湖	上冈龙汪四组村部配变	10	400	286	0
54082	建湖	上冈龙汪四组南配变	10	400	221	0
54083	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	139	0
54084	建湖	桃元三组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54085	建湖	桃元西站	10	200	160	0
54086	建湖	桃元中站	10	200	145	0
54087	建湖	桃元中站南	10	200	52	0
54088	建湖	桃园五组	10	315	228	0
54089	建湖	桃园一组	10	200	108	0
54090	建湖	大团回迁房1#箱变	10	200	160	160
54091	建湖	大团回迁房2#箱变	10	400	320	320
54092	建湖	大团回迁房3#箱变	10	630	504	504
54093	建湖	上冈大团八组配变	10	100	25	25
54094	建湖	上冈大团北站2#配变	10	400	320	320
54095	建湖	上冈大团北站配变	10	200	85	85
54096	建湖	上冈大团村部北2#配变	10	400	301	301
54097	建湖	上冈大团村站配变	10	400	141	141
54098	建湖	上冈大团二组配变	10	400	320	320
54099	建湖	上冈大团南站配变	10	200	35	35
54100	建湖	上冈大团五组配变	10	400	320	320
54101	建湖	上冈大团一组配变	10	200	160	160
54102	建湖	上冈大团渔塘配变	10	400	320	320
54103	建湖	上冈利华村部北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54104	建湖	上冈利华村部配变	10	315	195	195
54105	建湖	上冈利华三组配变	10	200	64	64
54106	建湖	上冈利华四组配变	10	200	116	116
54107	建湖	上冈利华小区二期配电室2#变	10	630	504	504
54108	建湖	上冈利华小区二期配电室4#变	10	630	504	504
54109	建湖	上冈利群四组东配变	10	200	160	160
54110	建湖	上冈利群五组配变	10	400	256	256
54111	建湖	上冈新团南站北配变	10	200	160	160
54112	建湖	上冈新团南站配变	10	400	310	310
54113	建湖	上冈新团七组2#配变	10	400	247	247
54114	建湖	上冈新团七组配变	10	200	97	97
54115	建湖	上冈新团一组配变	10	200	151	151
54116	建湖	上冈榆东北站配变	10	400	125	125
54117	建湖	上冈榆东南站配变	10	400	279	279
54118	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	0	0
54119	建湖	上冈榆西村站配变	10	200	160	160
54120	建湖	上冈榆西六组配变	10	200	134	134
54121	建湖	上冈榆西七组配变	10	200	160	160
54122	建湖	上冈榆西三组北2#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54123	建湖	上冈榆西三组北配变	10	200	160	160
54124	建湖	上冈榆西四组北配变	10	400	320	320
54125	建湖	上冈榆西四组配变	10	200	126	126
54126	建湖	上冈榆西五组配变	10	200	100	100
54127	建湖	新苑小区1#变压器	10	630	504	504
54128	建湖	新苑小区3#变压器	10	630	504	504
54129	建湖	新苑小区6#变压器	10	630	504	504
54130	建湖	新苑小区8#变压器	10	630	504	504
54131	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	640	640
54132	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	640	640
54133	建湖	南沙线上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	504	504
54134	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	504	504
54135	建湖	上冈船厂北配变	10	400	320	320
54136	建湖	上冈船厂配变	10	200	160	160
54137	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	504	504
54138	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	320	320
54139	建湖	上冈东方商场配变	10	400	320	320
54140	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	640	640
54141	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54142	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	640	640
54143	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	640	640
54144	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	640	640
54145	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	640	640
54146	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	640	640
54147	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	640	640
54148	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	640	640
54149	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	640	640
54150	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	320	320
54151	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	320	320
54152	建湖	上冈冈合路配变	10	400	303	303
54153	建湖	上冈光明小区1#变压器	10	630	504	504
54154	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	504	504
54155	建湖	上冈交管站配变	10	400	320	320
54156	建湖	上冈角头街配变	10	400	320	320
54157	建湖	上冈剧场配变	10	400	320	320
54158	建湖	上冈老车站配变	10	400	320	320
54159	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	504	504
54160	建湖	上冈老国道配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54161	建湖	上冈老街配变	10	400	320	320
54162	建湖	上冈老医院北配变	10	400	320	320
54163	建湖	上冈老医院西配变	10	400	320	320
54164	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	160	160
54165	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	312	312
54166	建湖	上冈粮库南配变	10	400	320	320
54167	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	160	160
54168	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	400	400
54169	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	320	320
54170	建湖	上冈商场配变	10	400	320	320
54171	建湖	上冈招商场配变	10	400	320	320
54172	建湖	上冈中学北配变	10	630	504	504
54173	建湖	上冈中学南配变	10	400	320	320
54174	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	320	320
54175	建湖	雅苑东区10#变压器	10	800	640	640
54176	建湖	雅苑东区12#变压器	10	800	640	640
54177	建湖	雅苑东区14#变压器	10	800	640	640
54178	建湖	雅苑东区16#变压器	10	800	640	640
54179	建湖	雅苑东区2#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54180	建湖	雅苑东区4#变压器	10	800	640	640
54181	建湖	雅苑东区6#变压器	10	800	640	640
54182	建湖	雅苑东区8#变压器	10	800	640	640
54183	建湖	雅苑西区1#变压器	10	800	640	640
54184	建湖	雅苑西区3#变压器	10	800	640	640
54185	建湖	雅苑西区5#变压器	10	800	640	640
54186	建湖	雅苑西区7#变压器	10	800	640	640
54187	建湖	上冈新团村站2#配变	10	315	231	231
54188	建湖	上冈新团村站配变	10	200	160	160
54189	建湖	滨河东路3#箱变主变	10	630	504	504
54190	建湖	滨河东路1#箱变主变	10	200	160	160
54191	建湖	黎明东站	10	200	160	160
54192	建湖	黎明六组	10	200	145	145
54193	建湖	黎明南站	10	200	160	160
54194	建湖	黎明三组	10	200	160	160
54195	建湖	黎明五组	10	200	160	160
54196	建湖	黎明西站	10	200	136	136
54197	建湖	黎明中站	10	200	160	160
54198	建湖	上冈黎明北站配变	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54199	建湖	上冈黎明村部1#	10	400	305	305
54200	建湖	上冈黎明村部2#	10	400	320	320
54201	建湖	上冈黎明村部3#配变	10	400	320	320
54202	建湖	上冈黎明村站配变	10	200	160	160
54203	建湖	上冈宋楼村站配变	10	200	88	88
54204	建湖	上冈宋楼二组1#配变	10	400	255	255
54205	建湖	上冈宋楼二组2#配变	10	400	239	239
54206	建湖	上冈宋楼二组配变	10	400	239	239
54207	建湖	上冈宋楼为民三组配变	10	400	320	320
54208	建湖	上冈宋楼小街配变	10	315	127	127
54209	建湖	上冈宋楼一组配变	10	400	320	320
54210	建湖	上冈坍圩一组配变	10	400	259	259
54211	建湖	上冈新光八组配变	10	200	101	101
54212	建湖	上冈新光村站配变	10	200	160	160
54213	建湖	上冈新光村站西配变	10	200	160	160
54214	建湖	上冈新光东站配变	10	200	135	135
54215	建湖	上冈新光六组配变	10	400	302	302
54216	建湖	上冈新光七组配变	10	200	136	136
54217	建湖	上冈新光四组配变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54218	建湖	上冈新光一二组配变	10	200	146	146
54219	建湖	上冈新坍五组东配变	10	400	292	292
54220	建湖	上冈新坍五组配变	10	200	147	147
54221	建湖	上冈新坍一组配变	10	400	169	169
54222	建湖	坍圩村部	10	100	80	80
54223	建湖	坍圩东站西	10	400	320	320
54224	建湖	坍圩南站	10	200	131	131
54225	建湖	坍圩七组	10	400	245	245
54226	建湖	坍圩七组西	10	500	320	320
54227	建湖	坍圩三组	10	200	160	160
54228	建湖	坍圩西站	10	200	160	160
54229	建湖	滨河东路2#箱变主变	10	400	316	316
54230	建湖	雅苑东区1#变压器	10	800	640	640
54231	建湖	雅苑东区11#变压器	10	800	640	640
54232	建湖	雅苑东区13#变压器	10	800	640	640
54233	建湖	雅苑东区15#变压器	10	800	640	640
54234	建湖	雅苑东区3#变压器	10	800	640	640
54235	建湖	雅苑东区5#变压器	10	800	640	640
54236	建湖	雅苑东区7#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54237	建湖	雅苑东区9#变压器	10	800	640	640
54238	建湖	雅苑西区2#变压器	10	800	640	640
54239	建湖	雅苑西区4#变压器	10	800	640	640
54240	建湖	雅苑西区6#变压器	10	800	640	640
54241	建湖	雅苑西区8#变压器	10	800	640	640
54242	建湖	上冈串场河足球场配变	10	400	320	320
54243	建湖	易家乐二期(新)2#变压器	10	800	640	640
54244	建湖	易家乐二期（新）2#箱变	10	630	504	504
54245	建湖	易家乐二期(新)4#变压器	10	800	640	640
54246	建湖	滨河路东4#箱变主变	10	200	160	160
54247	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房2#变	10	630	504	504
54248	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房4#变	10	630	504	504
54249	建湖	冈南线上冈南沙小区3#箱变	10	630	504	504
54250	建湖	冈南线上冈南沙小区4#箱变	10	630	504	504
54251	建湖	冈南线上冈南沙小区5#箱变	10	630	504	504
54252	建湖	冈南线上冈南沙小区7#箱变	10	630	504	504
54253	建湖	上冈冈南一二组配变	10	400	320	320
54254	建湖	上冈盐阜建材城1#配变	10	500	400	400
54255	建湖	上冈盐阜建材城2#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54256	建湖	易家乐1#箱变	10	1000	800	800
54257	建湖	易家乐2#箱变	10	1000	800	800
54258	建湖	易家乐3#箱变	10	1000	800	800
54259	建湖	易家乐二期(新)1#变压器	10	800	640	640
54260	建湖	易家乐二期（新）1#箱变	10	630	504	504
54261	建湖	易家乐二期(新)3#变压器	10	800	640	640
54262	建湖	易家乐二期2#箱变-	10	1000	800	800
54263	建湖	利华新村1#箱变	10	400	320	320
54264	建湖	利华新村3#配变	10	800	640	640
54265	建湖	利华新村4#配变	10	800	640	640
54266	建湖	利华新村5#配变	10	800	640	640
54267	建湖	利华新村6#配变	10	800	640	640
54268	建湖	上冈富民新区5#箱变	10	800	640	640
54269	建湖	上冈富民新区6#箱变	10	800	640	640
54270	建湖	上冈富民新区7#箱变	10	800	640	640
54271	建湖	上冈富民新区8#箱变	10	800	640	640
54272	建湖	上冈冈中路小区8#箱变	10	800	640	640
54273	建湖	上冈利华新村1#配变	10	800	640	640
54274	建湖	上冈利华新村7#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54275	建湖	上冈利华新村8#配变	10	800	640	640
54276	建湖	上冈利群村部南配变	10	200	160	160
54277	建湖	上冈榆西二组配变	10	200	160	160
54278	建湖	上冈榆西西北站配变	10	200	160	160
54279	建湖	上冈中学回迁房1#箱变24001	10	400	320	320
54280	建湖	上冈中学回迁房2#箱变	10	400	320	320
54281	建湖	新苑小区2#变压器	10	630	504	504
54282	建湖	新苑小区4#变压器	10	630	504	504
54283	建湖	新苑小区5#变压器	10	630	504	504
54284	建湖	新苑小区7#变压器	10	630	504	504
54285	建湖	银海绵业回迁房1#箱变	10	400	320	320
54286	建湖	银海棉业回迁房2#箱变	10	400	320	320
54287	建湖	复兴安置房西区2#箱变	10	400	320	0
54288	建湖	复兴回迁房1#箱变	10	400	320	0
54289	建湖	复兴回迁房3#箱变	10	630	504	0
54290	建湖	复兴回迁房4#箱变	10	400	320	0
54291	建湖	复兴回迁房5#箱变	10	400	320	0
54292	建湖	复兴回迁房东区4#箱变	10	630	504	0
54293	建湖	复兴回迁房东区5#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54294	建湖	复兴三期1#北箱变主变	10	1000	800	0
54295	建湖	复兴三期2#南箱变主变	10	1000	800	0
54296	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房1#变	10	630	504	0
54297	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房3#变	10	630	504	0
54298	建湖	冈南线上冈南沙小区1#箱变	10	630	504	0
54299	建湖	冈南线上冈南沙小区2#箱变	10	630	504	0
54300	建湖	冈南线上冈南沙小区6#箱变	10	630	504	0
54301	建湖	老年公寓箱变	10	400	320	0
54302	建湖	上冈复兴东站配变	10	400	320	0
54303	建湖	上冈复兴九组配变	10	200	160	0
54304	建湖	上冈复兴南站配变	10	200	76	0
54305	建湖	上冈复兴七组配变	10	200	107	0
54306	建湖	上冈复兴五组配变	10	200	160	0
54307	建湖	上冈复兴西站配变	10	400	300	0
54308	建湖	上冈复兴一组配变	10	200	160	0
54309	建湖	上冈复兴中站配变	10	200	160	0
54310	建湖	上冈管委会配变	10	200	160	0
54311	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房1#变	10	630	504	0
54312	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54313	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房5#变	10	800	640	0
54314	建湖	上冈锦冠佳苑南箱变	10	630	504	0
54315	建湖	上冈新城10#箱变	10	1250	1000	0
54316	建湖	上冈新城3#箱变	10	630	504	0
54317	建湖	上冈新城4#箱变	10	630	504	0
54318	建湖	上冈新城6#箱变	10	1000	800	0
54319	建湖	上冈新城8#箱变	10	1000	800	0
54320	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	504	0
54321	建湖	上冈大志十二组配变	10	200	88	0
54322	建湖	上冈大志四组配变	10	200	112	0
54323	建湖	上冈大志一组配变	10	200	90	0
54324	建湖	上冈光华六组配变	10	200	160	0
54325	建湖	上冈光华西站配变	10	200	160	0
54326	建湖	上冈明照八组配变	10	400	302	0
54327	建湖	上冈明照东站北配变	10	400	320	0
54328	建湖	上冈明照东站配变	10	200	160	0
54329	建湖	上冈明照六组配变	10	200	128	0
54330	建湖	上冈明照三组配变	10	400	132	0
54331	建湖	上冈明照西站南配变	10	200	59	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54332	建湖	上冈明照西站配变	10	200	160	0
54333	建湖	上冈明照中站配变	10	200	160	0
54334	建湖	上冈大志八组配变	10	200	102	0
54335	建湖	上冈大志北站配变	10	200	140	0
54336	建湖	上冈大志北站西配变	10	200	160	0
54337	建湖	上冈大志南站配变	10	200	101	0
54338	建湖	上冈大志十一组2#配变	10	400	257	0
54339	建湖	上冈大志十组配变	10	200	98	0
54340	建湖	上冈大志中心点配变	10	125	100	0
54341	建湖	上冈大志中站配变	10	200	100	0
54342	建湖	上冈桥南八组配变	10	200	160	0
54343	建湖	上冈桥南北站配变	10	200	121	0
54344	建湖	上冈桥南陈墩配变	10	400	272	0
54345	建湖	上冈桥南六组配变	10	200	123	0
54346	建湖	上冈桥南南站配变	10	400	229	0
54347	建湖	上冈桥南石桥配变	10	200	139	0
54348	建湖	上冈桥南四组配变	10	200	153	0
54349	建湖	上冈桥南一组配变	10	200	85	0
54350	建湖	上冈桥南周墩配变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54351	建湖	上冈宋楼三组配变	10	200	46	0
54352	建湖	上冈宋楼四组配变	10	100	70	0
54353	建湖	上冈宋楼五组配变	10	400	67	0
54354	建湖	上冈为民村站配变	10	200	75	0
54355	建湖	上冈为民东站配变	10	200	101	0
54356	建湖	上冈为民新居配变	10	400	320	0
54357	建湖	上冈为民一组配变	10	200	100	0
54358	建湖	上冈为民中站配变	10	400	320	0
54359	建湖	上冈新北北站配变	10	200	147	0
54360	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	89	0
54361	建湖	上冈新北村站配变	10	200	130	0
54362	建湖	上冈新北家庭农场配变	10	400	287	0
54363	建湖	上冈新北四组1#配变	10	200	83	0
54364	建湖	上冈新北四组配变	10	200	99	0
54365	建湖	上冈新北五组配变	10	400	169	0
54366	建湖	上冈新北一组配变	10	200	138	0
54367	建湖	冈北七组	10	200	147	0
54368	建湖	上冈仓冈北站东配变	10	400	65	0
54369	建湖	上冈仓冈南站配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54370	建湖	上冈东方驾校北配变	10	400	291	0
54371	建湖	上冈冈北东站配变	10	200	56	0
54372	建湖	上冈冈北九组配变	10	200	160	0
54373	建湖	上冈冈北六组配变	10	200	131	0
54374	建湖	上冈冈北南夏桥配变	10	400	258	0
54375	建湖	上冈冈北南站配变	10	200	125	0
54376	建湖	上冈冈北七组西配变	10	400	295	0
54377	建湖	上冈冈北三四配变	10	315	236	0
54378	建湖	上冈冈北三组配变	10	200	160	0
54379	建湖	上冈冈北十一组配变	10	200	113	0
54380	建湖	上冈冈北十组1#配变	10	400	287	0
54381	建湖	上冈冈北十组配变	10	315	252	0
54382	建湖	上冈冈北陶巷站配变	10	200	160	0
54383	建湖	上冈冈北西站1#配变	10	400	320	0
54384	建湖	上冈冈北西站配变	10	200	160	0
54385	建湖	上冈冈西八组2#配变	10	200	160	0
54386	建湖	上冈冈西八组配变	10	200	90	0
54387	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	89	0
54388	建湖	上冈冈西二组配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54389	建湖	上冈冈西九组1#配变	10	400	320	0
54390	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	60	0
54391	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	320	0
54392	建湖	上冈冈西七组3#配变	10	400	320	0
54393	建湖	上冈冈西七组配变	10	400	320	0
54394	建湖	上冈冈西十二组配变	10	200	160	0
54395	建湖	上冈冈西四组2#配变	10	400	320	0
54396	建湖	上冈冈西四组东配变	10	200	160	0
54397	建湖	上冈冈西四组配变	10	200	122	0
54398	建湖	上冈冈西五组2#配变	10	200	138	0
54399	建湖	上冈冈西五组配变	10	200	160	0
54400	建湖	上冈黄沙港配变	10	400	180	0
54401	建湖	上冈敬老院配变	10	400	278	0
54402	建湖	上冈千林木业配变	10	200	157	0
54403	建湖	上冈沙汪八组配变	10	200	160	0
54404	建湖	上冈沙汪二组东配变	10	400	269	0
54405	建湖	上冈沙汪二组配变	10	315	128	0
54406	建湖	上冈沙汪九十组配变	10	400	208	0
54407	建湖	上冈沙汪九组南配变	10	400	314	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54408	建湖	上冈沙汪九组配变	10	400	301	0
54409	建湖	上冈沙汪七组配变	10	400	320	0
54410	建湖	上冈沙汪三组配变	10	400	260	0
54411	建湖	上冈沙汪十组配变	10	400	297	0
54412	建湖	上冈沙汪四组配变	10	200	37	0
54413	建湖	上冈沙汪五组配变	10	200	53	0
54414	建湖	上冈沙汪沿河配变	10	200	160	0
54415	建湖	上冈沙汪一组西配变	10	400	148	0
54416	建湖	上冈石桥八组配变	10	200	66	0
54417	建湖	上冈石桥北站配变	10	200	160	0
54418	建湖	上冈石桥九组配变	10	200	103	0
54419	建湖	上冈石桥六组2#配变	10	400	288	0
54420	建湖	上冈石桥六组配变	10	200	142	0
54421	建湖	上冈石桥路灯配变	10	200	51	0
54422	建湖	上冈石桥马厂配变	10	400	222	0
54423	建湖	上冈石桥南站配变	10	400	276	0
54424	建湖	上冈石桥三组1#配变	10	400	320	0
54425	建湖	上冈石桥三组配变	10	400	320	0
54426	建湖	上冈石桥沙坝配变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54427	建湖	上冈石桥四组配变	10	400	320	0
54428	建湖	上冈石桥头配变	10	400	297	0
54429	建湖	上冈石桥五组配变	10	400	246	0
54430	建湖	上冈石桥一二组配变	10	400	320	0
54431	建湖	上冈市二厂家属区配变	10	400	312	0
54432	建湖	上冈市一厂1#配变	10	200	160	0
54433	建湖	上冈市一厂2#配变	10	200	160	0
54434	建湖	上冈陶巷站1#配变	10	400	320	0
54435	建湖	上冈医院家属区配变	10	400	234	0
54436	建湖	上冈影剧院配变	10	315	252	0
54437	建湖	上冈宾馆北配变	10	400	320	0
54438	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	400	0
54439	建湖	上冈宾馆小区2#配变	10	400	320	0
54440	建湖	上冈宾馆新区配变	10	400	320	0
54441	建湖	上冈冈南七组配变	10	500	400	0
54442	建湖	上冈冈南三组配变	10	200	160	0
54443	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	311	0
54444	建湖	上冈港口大道1#配变	10	200	160	0
54445	建湖	上冈港口大道2#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54446	建湖	上冈港口大道3#配变	10	200	160	0
54447	建湖	上冈金色家园1#配变	10	800	640	0
54448	建湖	上冈金色家园北配变	10	400	320	0
54449	建湖	上冈汽配厂商住楼配变	10	400	320	0
54450	建湖	上冈兴冈路南配变	10	400	300	0
54451	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	320	0
54452	建湖	盛世家园1#箱变	10	630	504	0
54453	建湖	盛世家园2#箱变	10	630	504	0
54454	建湖	复兴回迁房东区1#箱变	10	630	504	0
54455	建湖	复兴回迁房东区2#箱变	10	400	320	0
54456	建湖	复兴回迁房东区3#箱变	10	400	320	0
54457	建湖	上冈金色家园2#配变	10	800	640	0
54458	建湖	易家乐4#箱变	10	315	252	0
54459	建湖	易家乐二期1#箱变--	10	1000	800	0
54460	建湖	滨河路东5#箱变主变	10	200	160	0
54461	建湖	草堰口北街西路配变	10	400	317	0
54462	建湖	草堰口供电所前变	10	400	303	0
54463	建湖	草堰口洪墩变压器	10	400	320	0
54464	建湖	草堰口建筑西路	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54465	建湖	草堰口建筑新村	10	400	320	0
54466	建湖	草堰口锦绣花苑	10	400	320	0
54467	建湖	草堰口敬老院配变	10	400	320	0
54468	建湖	草堰口桥北配变	10	200	115	0
54469	建湖	草堰口人民东路	10	400	320	0
54470	建湖	草堰口人民中路	10	400	316	0
54471	建湖	草堰口食品站变	10	400	266	0
54472	建湖	草堰口幸福东路	10	200	116	0
54473	建湖	草堰口幸福路	10	500	400	0
54474	建湖	草堰口堰北东站	10	200	140	0
54475	建湖	草堰口堰北四组	10	200	146	0
54476	建湖	草堰口育才路	10	400	310	0
54477	建湖	草堰口振兴北路	10	400	320	0
54478	建湖	草堰口振兴路	10	400	320	0
54479	建湖	草堰口镇北	10	200	98	0
54480	建湖	草堰口镇政府	10	200	149	0
54481	建湖	草堰口政府西路	10	200	115	0
54482	建湖	草堰口中柱北路	10	400	80	0
54483	建湖	府前路公用变	10	400	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54484	建湖	锦绣花苑2#	10	400	320	0
54485	建湖	桥北东站	10	400	311	0
54486	建湖	人民北路	10	200	160	0
54487	建湖	草堰口丰宁花站	10	200	160	0
54488	建湖	草堰口丰宁六组	10	200	160	0
54489	建湖	草堰口丰宁五组	10	200	160	0
54490	建湖	草堰口丰宁五组东	10	200	151	0
54491	建湖	草堰口丰宁杨桥	10	200	160	0
54492	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	160	0
54493	建湖	草堰口路庄村站	10	200	160	0
54494	建湖	草堰口桃元八组西	10	200	131	0
54495	建湖	草堰口桃元南站西	10	200	103	0
54496	建湖	草堰口桃元七组	10	200	109	0
54497	建湖	草堰口堰南三组	10	200	146	0
54498	建湖	草堰口永丰九组	10	200	160	0
54499	建湖	草堰口永丰六组	10	200	93	0
54500	建湖	草堰口永丰七组	10	200	132	0
54501	建湖	草堰口永丰十组	10	200	107	0
54502	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54503	建湖	草堰口永丰五组	10	400	272	0
54504	建湖	丰宁村北	10	200	160	0
54505	建湖	丰宁村站	10	200	122	0
54506	建湖	丰宁六组东	10	200	160	0
54507	建湖	丰宁南站	10	315	252	0
54508	建湖	丰宁七组	10	200	137	0
54509	建湖	丰宁七组南	10	200	160	0
54510	建湖	丰宁七组西变压器	10	400	320	0
54511	建湖	丰宁西站	10	200	130	0
54512	建湖	路庄村站南	10	400	320	0
54513	建湖	路庄六组	10	200	114	0
54514	建湖	路庄四组南	10	200	147	0
54515	建湖	桃元八组	10	200	72	0
54516	建湖	幸福南路	10	500	400	0
54517	建湖	堰南二组	10	200	128	0
54518	建湖	堰南六组	10	200	104	0
54519	建湖	堰南南站	10	200	152	0
54520	建湖	堰南一组	10	200	105	0
54521	建湖	永丰八组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54522	建湖	永丰八组西	10	400	262	0
54523	建湖	永丰村站	10	200	145	0
54524	建湖	永丰二组	10	200	78	0
54525	建湖	永丰六组东	10	200	100	0
54526	建湖	永丰七组北	10	200	146	0
54527	建湖	永丰十一组	10	200	78	0
54528	建湖	永丰十组南	10	400	287	0
54529	建湖	永丰唐营	10	200	119	0
54530	建湖	永丰一组	10	200	160	0
54531	建湖	中柱南路	10	400	320	0
54532	建湖	草堰口东冈八组	10	200	117	0
54533	建湖	草堰口东冈八组南	10	200	160	0
54534	建湖	草堰口东冈村部	10	400	320	0
54535	建湖	草堰口东冈二组	10	200	149	0
54536	建湖	草堰口东冈九组	10	200	149	0
54537	建湖	草堰口东冈六组	10	250	200	0
54538	建湖	草堰口东冈三组	10	200	160	0
54539	建湖	草堰口东冈三组南	10	200	160	0
54540	建湖	草堰口新冈三组东配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54541	建湖	草堰口新冈五组	10	200	146	0
54542	建湖	草堰口堰东北站	10	200	80	0
54543	建湖	草堰口堰东东站	10	400	211	0
54544	建湖	草堰口堰东东站东	10	200	160	0
54545	建湖	草堰口堰东六组	10	200	141	0
54546	建湖	草堰口堰东南站	10	200	126	0
54547	建湖	草堰口堰东南站北	10	200	117	0
54548	建湖	草堰口堰东一组	10	250	171	0
54549	建湖	草堰口堰东一组北	10	200	78	0
54550	建湖	草堰口堰东中站	10	400	301	0
54551	建湖	草堰口堰东中站南	10	400	271	0
54552	建湖	东冈二组西	10	200	146	0
54553	建湖	东冈七组	10	400	305	0
54554	建湖	东冈四组	10	200	160	0
54555	建湖	东冈四组南	10	200	160	0
54556	建湖	东冈五组	10	400	289	0
54557	建湖	东冈一组	10	400	320	0
54558	建湖	新冈八组	10	200	109	0
54559	建湖	新冈村站	10	200	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54560	建湖	新冈二组	10	200	54	0
54561	建湖	新冈二组东	10	400	249	0
54562	建湖	新冈六组	10	200	146	0
54563	建湖	新冈六组北	10	200	146	0
54564	建湖	新冈三组	10	200	0	0
54565	建湖	新冈四组	10	200	139	0
54566	建湖	新冈一组	10	200	146	0
54567	建湖	堰东六组2#	10	400	293	0
54568	建湖	堰东三组	10	400	216	0
54569	建湖	堰东三组东	10	400	320	0
54570	建湖	堰东西站	10	400	57	0
54571	建湖	堰东一组东	10	200	94	0
54572	建湖	堰东中站北	10	400	289	0
54573	建湖	草堰口崔庄北站	10	200	129	0
54574	建湖	草堰口崔庄一组	10	200	160	0
54575	建湖	草堰口红庄五组	10	200	141	0
54576	建湖	草堰口彭庄北站	10	200	145	0
54577	建湖	草堰口彭庄南站	10	200	142	0
54578	建湖	草堰口彭庄三组	10	200	26	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54579	建湖	草堰口彭庄四组	10	200	133	0
54580	建湖	草堰口彭庄西站	10	200	62	0
54581	建湖	草堰口沙墩八组	10	200	160	0
54582	建湖	草堰口沙墩陈庄	10	200	98	0
54583	建湖	草堰口沙墩六组	10	200	160	0
54584	建湖	草堰口沙墩南舍	10	200	126	0
54585	建湖	草堰口沙墩七组	10	200	108	0
54586	建湖	草堰口沙墩十一组	10	200	140	0
54587	建湖	草堰口沙墩水厂	10	200	151	0
54588	建湖	草堰口沙墩水厂北	10	200	160	0
54589	建湖	草堰口沙墩四组	10	200	149	0
54590	建湖	草堰口沙墩四组北	10	200	138	0
54591	建湖	草堰口沙墩孙墩	10	200	160	0
54592	建湖	草堰口沙墩西站	10	200	133	0
54593	建湖	草堰口堰北二组	10	200	60	0
54594	建湖	草堰口堰南北站	10	400	320	0
54595	建湖	草堰口堰南七组	10	200	64	0
54596	建湖	草堰口堰南四组	10	200	147	0
54597	建湖	草堰口院道六组	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54598	建湖	草堰口院道六组南	10	200	140	0
54599	建湖	草堰口院道五组	10	200	136	0
54600	建湖	草堰口院道五组北	10	200	160	0
54601	建湖	红庄六组	10	200	120	0
54602	建湖	彭庄村站	10	400	272	0
54603	建湖	彭庄五组	10	400	320	0
54604	建湖	沙墩二组	10	200	141	0
54605	建湖	沙墩六组北	10	100	80	0
54606	建湖	沙墩七组西	10	200	160	0
54607	建湖	沙墩十组	10	200	147	0
54608	建湖	沙墩一组	10	200	143	0
54609	建湖	沙墩一组西	10	200	140	0
54610	建湖	堰南八组南	10	200	88	0
54611	建湖	堰南五组	10	200	13	0
54612	建湖	院道马舍	10	200	111	0
54613	建湖	院道四组	10	200	114	0
54614	建湖	院道吴墩	10	200	146	0
54615	建湖	镇南配变	10	400	320	0
54616	建湖	镇西	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54617	建湖	镇西2号	10	400	320	0
54618	建湖	镇西3#	10	400	309	0
54619	建湖	草堰口港北二组	10	200	160	0
54620	建湖	草堰口港北六组	10	200	160	0
54621	建湖	草堰口港北三组北	10	200	132	0
54622	建湖	草堰口港北四组	10	400	320	0
54623	建湖	草堰口港北四组东	10	200	103	0
54624	建湖	草堰口港北五组	10	100	52	0
54625	建湖	草堰口港北一组	10	200	147	0
54626	建湖	草堰口红庄村站	10	400	218	0
54627	建湖	草堰口红庄一组	10	200	0	0
54628	建湖	草堰口红庄朱家庄	10	200	41	0
54629	建湖	草堰口唐墩南站	10	200	106	0
54630	建湖	草堰口唐墩七组	10	200	58	0
54631	建湖	草堰口唐墩三组	10	200	142	0
54632	建湖	草堰口唐墩水厂	10	200	30	0
54633	建湖	草堰口唐墩西站	10	400	143	0
54634	建湖	草堰口唐墩西站南	10	200	104	0
54635	建湖	草堰口唐墩一组	10	200	111	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54636	建湖	草堰口唐墩一组南	10	200	120	0
54637	建湖	草堰口唐墩中站	10	200	69	0
54638	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	230	0
54639	建湖	草堰口堰北西站	10	200	103	0
54640	建湖	草堰口堰北西站北	10	200	160	0
54641	建湖	草堰口堰河北站	10	200	160	0
54642	建湖	草堰口堰河村站	10	200	95	0
54643	建湖	草堰口堰河二组	10	200	146	0
54644	建湖	草堰口堰河五组	10	200	99	0
54645	建湖	草堰口堰河西站	10	200	149	0
54646	建湖	草堰口堰西东站	10	400	130	0
54647	建湖	草堰口堰西六组	10	200	109	0
54648	建湖	草堰口堰西七组	10	200	131	0
54649	建湖	草堰口堰西四组	10	200	55	0
54650	建湖	草堰口堰西西站	10	200	139	0
54651	建湖	草堰口堰西一组	10	200	91	0
54652	建湖	草堰口院道三组	10	200	160	0
54653	建湖	港北八组	10	200	160	0
54654	建湖	港北六组东	10	400	295	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54655	建湖	港北七组	10	200	116	0
54656	建湖	港北三组	10	200	160	0
54657	建湖	港北一组西	10	400	263	0
54658	建湖	红庄二组	10	400	194	0
54659	建湖	红庄三组	10	200	31	0
54660	建湖	唐墩五组	10	200	74	0
54661	建湖	幸福西路	10	400	269	0
54662	建湖	堰河八组	10	200	107	0
54663	建湖	堰河六组	10	200	160	0
54664	建湖	堰河七组	10	400	271	0
54665	建湖	堰河七组北	10	200	130	0
54666	建湖	堰河三组	10	200	144	0
54667	建湖	堰河十组	10	200	81	0
54668	建湖	堰河四组	10	200	150	0
54669	建湖	堰河一组	10	200	99	0
54670	建湖	堰南八组	10	200	160	0
54671	建湖	堰南九组	10	200	136	0
54672	建湖	堰南九组西	10	200	160	0
54673	建湖	堰南十组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54674	建湖	堰南十组东	10	400	288	0
54675	建湖	堰西南站	10	200	123	0
54676	建湖	堰西五组	10	200	68	0
54677	建湖	院道二组	10	200	75	0
54678	建湖	院道一组	10	200	112	0
54679	建湖	上冈八庄八九组配变	10	200	44	0
54680	建湖	上冈八庄八组配变	10	200	74	0
54681	建湖	上冈八庄二三组东配变	10	200	61	0
54682	建湖	上冈八庄二三组南配变	10	400	320	0
54683	建湖	上冈八庄二三组配变	10	200	90	0
54684	建湖	上冈八庄六组配变	10	200	136	0
54685	建湖	上冈八庄七组2#配变	10	400	214	0
54686	建湖	上冈八庄十组1#配变	10	400	227	0
54687	建湖	上冈八庄十组配变	10	200	123	0
54688	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	0	0
54689	建湖	上冈八庄四组东配变	10	400	273	0
54690	建湖	上冈八庄四组配变	10	200	160	0
54691	建湖	上冈八庄五组2#配变	10	400	294	0
54692	建湖	上冈八庄五组配变	10	400	261	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54693	建湖	上冈八庄一组北配变	10	400	195	0
54694	建湖	上冈八庄一组配变	10	200	141	0
54695	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	70	0
54696	建湖	上冈风华二组北配变	10	400	275	0
54697	建湖	上冈风华二组配变	10	200	109	0
54698	建湖	上冈风华三四组西配变	10	400	320	0
54699	建湖	上冈风华五七组东配变	10	400	264	0
54700	建湖	上冈风华五七组配变	10	200	160	0
54701	建湖	上冈风华五七组西配变	10	400	306	0
54702	建湖	上冈风华五组南配变	10	200	135	0
54703	建湖	上冈建康三七组南配变	10	200	160	0
54704	建湖	上冈建康三七组配变	10	400	294	0
54705	建湖	上冈建康三七组西配变	10	400	249	0
54706	建湖	上冈建康四六组南配变	10	400	320	0
54707	建湖	上冈建康四六组配变	10	200	140	0
54708	建湖	上冈建康四六组西配变	10	200	135	0
54709	建湖	上冈建康五九组东配变	10	400	294	0
54710	建湖	上冈树新二组北配变	10	400	320	0
54711	建湖	上冈树新二组配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54712	建湖	上冈树新三六组东配变	10	200	160	0
54713	建湖	上冈树新三六组配变	10	400	320	0
54714	建湖	上冈树新四组单配变	10	200	160	0
54715	建湖	上冈树新四组配变	10	200	160	0
54716	建湖	上冈树新五组1#配变	10	400	290	0
54717	建湖	上冈树新五组配变	10	200	160	0
54718	建湖	上冈树新一组配变	10	200	160	0
54719	建湖	上冈新风八组配变	10	200	51	0
54720	建湖	上冈新风六组配变	10	400	320	0
54721	建湖	上冈新风七八组南配变	10	400	320	0
54722	建湖	上冈新风七组配变	10	100	80	0
54723	建湖	上冈新风五组1#配变	10	400	320	0
54724	建湖	上冈新风五组配变	10	200	160	0
54725	建湖	上冈新风五组西配变	10	400	320	0
54726	建湖	上冈洋中六组南1#配变	10	400	320	0
54727	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	160	0
54728	建湖	上冈洋中六组配变	10	400	320	0
54729	建湖	上冈洋中五组配变	10	200	160	0
54730	建湖	上冈洋中一组西配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54731	建湖	树新村1#配变	10	630	504	0
54732	建湖	树新村2#配变	10	630	504	0
54733	建湖	上冈电力站北配变	10	400	285	0
54734	建湖	上冈风华二组南配变	10	200	122	0
54735	建湖	上冈风华三四组东配变	10	400	320	0
54736	建湖	上冈风华三四组配变	10	200	160	0
54737	建湖	上冈风华一组北配变	10	400	280	0
54738	建湖	上冈风华一组配变	10	200	128	0
54739	建湖	上冈凤心八组配变	10	200	121	0
54740	建湖	上冈凤心一八组南配变	10	200	90	0
54741	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	143	0
54742	建湖	上冈冈东水利站配变	10	315	196	0
54743	建湖	上冈冈东中学配变	10	200	160	0
54744	建湖	上冈新风三四组配变	10	200	160	0
54745	建湖	上冈新风三组配变	10	200	160	0
54746	建湖	上冈新风一二组南配变	10	200	160	0
54747	建湖	上冈新风一二组配变	10	200	159	0
54748	建湖	上冈新洋二五组东配变	10	200	160	0
54749	建湖	上冈新洋二五组配变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54750	建湖	上冈新洋二五组西配变	10	200	160	0
54751	建湖	上冈新洋三四组配变	10	200	160	0
54752	建湖	上冈新洋一六组配变	10	400	320	0
54753	建湖	上冈洋中二组南配变	10	400	320	0
54754	建湖	上冈洋中三组1#配变	10	200	160	0
54755	建湖	上冈洋中三组配变	10	200	141	0
54756	建湖	上冈洋中一二组配变	10	200	145	0
54757	建湖	上冈洋中一组配变	10	200	160	0
54758	建湖	上冈怡民花园2#配变	10	800	640	0
54759	建湖	上冈怡民花园3#配变	10	630	382	0
54760	建湖	上冈怡民花园4#配变	10	630	504	0
54761	建湖	上冈怡民小区配变	10	630	504	0
54762	建湖	上冈镇中一组南配变	10	400	320	0
54763	建湖	怡民小区老年公寓箱变	10	630	504	0
54764	建湖	上冈蚕种场配变	10	200	37	0
54765	建湖	上冈电力站东配变	10	400	78	0
54766	建湖	上冈火炬二九组配变	10	200	160	0
54767	建湖	上冈火炬二组1#配变	10	50	40	0
54768	建湖	上冈火炬四八组1#配变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54769	建湖	上冈火炬四八组配变	10	200	160	0
54770	建湖	上冈火炬五七组配变	10	400	320	0
54771	建湖	上冈火炬一六组配变	10	400	42	0
54772	建湖	上冈炬东七组配变	10	200	55	0
54773	建湖	上冈炬东三七组配变	10	200	141	0
54774	建湖	上冈炬东四组配变	10	100	80	0
54775	建湖	上冈炬东五六组配变	10	200	120	0
54776	建湖	上冈炬东一二组东配变	10	200	160	0
54777	建湖	上冈三港六八组配变	10	400	134	0
54778	建湖	上冈三港三四组配变	10	200	160	0
54779	建湖	上冈三港五九组配变	10	400	320	0
54780	建湖	上冈三港一二七组配变	10	100	75	0
54781	建湖	上冈三港一组配变	10	200	138	0
54782	建湖	上冈新洋二组南配变	10	200	160	0
54783	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	320	0
54784	建湖	上冈徐庄三组东配变	10	400	320	0
54785	建湖	上冈徐庄一组配变	10	200	160	0
54786	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	105	0
54787	建湖	上冈运河三组3#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54788	建湖	上冈智谋路配变	10	400	188	0
54789	建湖	上冈川洋二九组1#配变	10	200	39	0
54790	建湖	上冈川洋二九组2#配变	10	200	107	0
54791	建湖	上冈川洋二九组3#配变	10	400	255	0
54792	建湖	上冈川洋二九组配变	10	315	213	0
54793	建湖	上冈川洋教堂配变	10	400	289	0
54794	建湖	上冈川洋七八组1#配变	10	200	108	0
54795	建湖	上冈川洋七八组配变	10	200	43	0
54796	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	0	0
54797	建湖	上冈川洋三六组2#配变	10	400	267	0
54798	建湖	上冈川洋三六组配变	10	200	94	0
54799	建湖	上冈川洋十五组南配变	10	200	133	0
54800	建湖	上冈川洋十五组配变	10	200	34	0
54801	建湖	上冈川洋四五组1#配变	10	200	109	0
54802	建湖	上冈川洋四五组配变	10	200	57	0
54803	建湖	上冈川洋一组1#配变	10	200	47	0
54804	建湖	上冈川洋一组南配变	10	200	54	0
54805	建湖	上冈川洋一组配变	10	200	132	0
54806	建湖	上冈风华六八组东配变	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54807	建湖	上冈凤华六八组西配变	10	400	320	0
54808	建湖	上冈凤华六组配变	10	400	320	0
54809	建湖	上冈凤心二组1#配变	10	400	261	0
54810	建湖	上冈凤心二组配变	10	200	53	0
54811	建湖	上冈凤心七组配变	10	200	111	0
54812	建湖	上冈凤心三五组南配变	10	400	236	0
54813	建湖	上冈凤心三五组配变	10	200	120	0
54814	建湖	上冈凤心四六组配变	10	200	33	0
54815	建湖	上冈凤心五组单配变	10	200	126	0
54816	建湖	上冈合心八组南配变	10	200	143	0
54817	建湖	上冈合心二组东配变	10	200	160	0
54818	建湖	上冈合心二组配变	10	200	109	0
54819	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	52	0
54820	建湖	上冈合心四六组1#配变	10	400	134	0
54821	建湖	上冈合心四六组配变	10	200	133	0
54822	建湖	上冈合心一五组配变	10	200	160	0
54823	建湖	上冈合心一五组西配变	10	400	320	0
54824	建湖	上冈合心一组东配变	10	200	109	0
54825	建湖	上冈建东院配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54826	建湖	上冈建康二组配变	10	400	320	0
54827	建湖	上冈建康二组西配变	10	200	128	0
54828	建湖	上冈建康五九组配变	10	200	160	0
54829	建湖	上冈建康一组东配变	10	400	245	0
54830	建湖	上冈建康一组配变	10	200	141	0
54831	建湖	上冈建康一组西配变	10	400	270	0
54832	建湖	上冈康庄2组南	10	200	105	0
54833	建湖	上冈康庄八组北配变	10	400	204	0
54834	建湖	上冈康庄八组配变	10	200	137	0
54835	建湖	上冈康庄二组配变	10	200	16	0
54836	建湖	上冈康庄二组西配变	10	200	127	0
54837	建湖	上冈康庄六组1#配变	10	200	101	0
54838	建湖	上冈康庄六组2#配变	10	400	269	0
54839	建湖	上冈康庄六组配变	10	400	291	0
54840	建湖	上冈康庄三组东配变	10	400	289	0
54841	建湖	上冈康庄三组配变	10	400	289	0
54842	建湖	上冈康庄四组配变	10	200	85	0
54843	建湖	上冈康庄一组北配变	10	200	44	0
54844	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54845	建湖	上冈怡民花园1#配变	10	800	640	0
54846	建湖	上冈大吉三四组1#配变	10	200	138	0
54847	建湖	上冈大吉三四组2#配变	10	200	43	0
54848	建湖	上冈大吉三四组配变	10	200	102	0
54849	建湖	上冈大吉五六组1#配变	10	200	160	0
54850	建湖	上冈大吉五六组配变	10	200	54	0
54851	建湖	上冈大吉五组单配变	10	200	114	0
54852	建湖	上冈大吉五组配变	10	200	84	0
54853	建湖	上冈大吉一二组配变	10	200	135	0
54854	建湖	上冈大吉一组1#配变	10	400	276	0
54855	建湖	上冈大吉一组配变	10	200	101	0
54856	建湖	上冈戴勇北配变	10	400	320	0
54857	建湖	上冈旭初六组配变	10	200	115	0
54858	建湖	上冈旭初七组南配变	10	400	234	0
54859	建湖	上冈旭初七组配变	10	200	68	0
54860	建湖	上冈旭初五组配变	10	100	24	0
54861	建湖	上冈旭初五组运河配变	10	400	201	0
54862	建湖	上冈运东七组配变	10	200	112	0
54863	建湖	上冈运东三四组1#配变	10	400	40	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54864	建湖	上冈运东三四组配变	10	315	116	0
54865	建湖	上冈运东五六组1#配变	10	400	241	0
54866	建湖	上冈运东五六组配变	10	400	140	0
54867	建湖	上冈运东一二组南配变	10	200	145	0
54868	建湖	上冈运东一二组配变	10	200	73	0
54869	建湖	上冈解放北路2#配变	10	400	259	0
54870	建湖	上冈解放北路3#配变	10	400	259	0
54871	建湖	上冈解放南路1#配变	10	200	72	0
54872	建湖	上冈旭初三组东配变	10	200	86	0
54873	建湖	上冈旭初三组配变	10	200	78	0
54874	建湖	上冈旭初四组单配变	10	200	145	0
54875	建湖	上冈旭初四组配变	10	400	265	0
54876	建湖	上冈旭初一二组配变	10	200	140	0
54877	建湖	上冈原运河五组配变	10	200	110	0
54878	建湖	上冈运河二组1#配变	10	400	306	0
54879	建湖	上冈运河二组配变	10	200	68	0
54880	建湖	上冈运河六组配变	10	200	57	0
54881	建湖	上冈运河六组西配变	10	200	104	0
54882	建湖	上冈运河三组1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54883	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	61	0
54884	建湖	上冈运河三组配变	10	200	67	0
54885	建湖	上冈运河四组东配变	10	400	286	0
54886	建湖	上冈运河四组配变	10	200	54	0
54887	建湖	上冈运河四组西配变	10	200	35	0
54888	建湖	上冈运河五组配变	10	200	31	0
54889	建湖	上冈运河一组1#配变	10	200	160	0
54890	建湖	上冈运河一组2#配变	10	200	30	0
54891	建湖	上冈运河一组3#配变	10	200	160	0
54892	建湖	上冈运河一组配变	10	400	290	0
54893	建湖	上冈镇中五组配变	10	200	138	0
54894	建湖	上冈电力站西配变	10	400	306	0
54895	建湖	上冈电力站中2#配变	10	400	286	0
54896	建湖	上冈电力站中3#配变	10	200	152	0
54897	建湖	上冈电力站中配变	10	400	320	0
54898	建湖	上冈解放北路1#配变	10	400	280	0
54899	建湖	上冈解放北路配变	10	400	262	0
54900	建湖	上冈解放南路配变	10	400	137	0
54901	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	213	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54902	建湖	上冈康宁路配变	10	400	36	0
54903	建湖	上冈人民南路1#配变	10	400	172	0
54904	建湖	上冈人民南路配变	10	400	176	0
54905	建湖	上冈智谋路西配变	10	400	204	0
54906	建湖	上冈冈西三组2#配变	10	400	292	292
54907	建湖	上冈冈西三组配变	10	400	270	270
54908	建湖	上冈国道配变	10	400	286	286
54909	建湖	上冈食品厂2#配变	10	400	320	320
54910	建湖	上冈食品厂配变	10	400	320	320
54911	建湖	上冈文峰家园北配变	10	400	320	320
54912	建湖	上冈文峰家园南配变	10	400	316	316
54913	建湖	上冈西进口配变	10	500	400	400
54914	建湖	上冈新城1#箱变	10	630	504	504
54915	建湖	上冈新城2#箱变	10	630	504	504
54916	建湖	上冈新城5#箱变	10	1000	800	800
54917	建湖	上冈新城7#箱变	10	1000	800	800
54918	建湖	上冈新城9#箱变	10	1250	1000	1000
54919	建湖	上冈新国道配变	10	400	320	320
54920	建湖	上冈盐阜建材城西箱变	10	630	421	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54921	建湖	文峰家园1#箱变	10	400	320	320
54922	建湖	文峰家园2#箱变	10	400	320	320
54923	建湖	冈中路小区1#箱变	10	630	504	504
54924	建湖	冈中路小区2#箱变	10	630	504	504
54925	建湖	冈中路小区3#箱变	10	630	504	504
54926	建湖	冈中路小区4#箱变	10	630	504	504
54927	建湖	冈中路小区5#箱变	10	630	504	504
54928	建湖	冈中路小区6#箱变	10	630	504	504
54929	建湖	核心区1#箱变	10	400	320	320
54930	建湖	核心区2#箱变	10	400	320	320
54931	建湖	利华线上冈利华新村2#配变	10	800	640	640
54932	建湖	上冈都市名城1#变	10	800	640	640
54933	建湖	上冈都市名城13#变压器	10	800	640	640
54934	建湖	上冈都市名城14#变压器	10	800	640	640
54935	建湖	上冈都市名城15#变压器	10	800	640	640
54936	建湖	上冈都市名城16#变压器	10	800	640	640
54937	建湖	上冈都市名城2#变	10	800	640	640
54938	建湖	上冈富民新区1#箱变	10	630	504	504
54939	建湖	上冈富民新区2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54940	建湖	上冈富民新区3#箱变	10	630	504	504
54941	建湖	上冈富民新区4#箱变	10	630	504	504
54942	建湖	上冈冈中路小区7#箱变	10	800	640	640
54943	建湖	上冈利华小区二期配电室1#变	10	630	504	504
54944	建湖	上冈利华小区二期配电室3#变	10	630	504	504
54945	建湖	冈南线上冈隆世达配电房2#变	10	800	640	640
54946	建湖	冈南线上冈隆世达配电房4#变	10	800	640	640
54947	建湖	南沙线上冈凤鸣苑1#变压器	10	630	504	504
54948	建湖	南沙线上冈凤鸣苑4#变压器	10	630	504	504
54949	建湖	南沙线上冈隆仕达广场4#箱变配变	10	630	504	504
54950	建湖	上冈光明小区2#变压器	10	630	504	504
54951	建湖	上冈光明小区4#变压器	10	630	504	504
54952	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房2#变	10	630	504	504
54953	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房4#变	10	630	504	504
54954	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房6#变	10	800	640	640
54955	建湖	上冈南沙线隆仕达广场1#箱变配变	10	630	504	504
54956	建湖	上冈南沙线隆仕达广场2#箱变配变	10	630	504	504
54957	建湖	上冈南沙线隆仕达广场3#箱变配变	10	630	504	504
54958	建湖	上冈红梅队2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54959	建湖	上冈红梅队三组配变	10	200	160	160
54960	建湖	上冈红旗一组配变	10	200	160	160
54961	建湖	上冈红卫队2#配变	10	200	160	160
54962	建湖	上冈利华村2组配变	10	200	160	160
54963	建湖	上冈利华六组南配变	10	400	271	271
54964	建湖	上冈利华六组配变	10	400	289	289
54965	建湖	上冈利华五组南配变	10	200	134	134
54966	建湖	上冈利华五组配变	10	200	160	160
54967	建湖	上冈利华五组西配变	10	400	281	281
54968	建湖	上冈试验队配变	10	200	160	160
54969	建湖	上冈学滩三组东配变	10	200	65	65
54970	建湖	上冈学滩三组配变	10	200	160	160
54971	建湖	上冈学滩三组西配变	10	200	138	138
54972	建湖	上冈学滩四组配变	10	400	284	284
54973	建湖	上冈学滩一组2#配变	10	200	160	160
54974	建湖	上冈学滩一组配变	10	200	137	137
54975	建湖	上冈学滩一组西配变	10	200	160	160
54976	建湖	上冈益民八组2#配变	10	400	320	320
54977	建湖	上冈益民八组南配变	10	200	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54978	建湖	上冈益民八组配变	10	200	79	79
54979	建湖	上冈益民村部配变	10	400	225	225
54980	建湖	上冈益民九组2#配变	10	400	306	306
54981	建湖	上冈益民九组配变	10	200	32	32
54982	建湖	上冈益民六组配变	10	200	139	139
54983	建湖	上冈益民农业园配变	10	200	160	160
54984	建湖	上冈益民七组配变	10	400	200	200
54985	建湖	上冈益民三组1#配变	10	200	48	48
54986	建湖	上冈益民三组西配变	10	200	65	65
54987	建湖	上冈益民四组配变	10	200	68	68
54988	建湖	上冈益民五组东配变	10	200	160	160
54989	建湖	上冈益民五组配变	10	200	133	133
54990	建湖	上冈益民五组西配变	10	200	160	160
54991	建湖	上冈原种场红旗队配变	10	200	160	160
54992	建湖	上冈原种场家属区2#配变	10	400	320	320
54993	建湖	上冈原种场家属区配变	10	200	160	160
54994	建湖	上冈原种场试验队排配变	10	100	80	80
54995	建湖	上冈府前路南配变	10	400	320	320
54996	建湖	上冈府前路配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54997	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	320	320
54998	建湖	上冈海洋宾馆3#配变	10	400	320	320
54999	建湖	上冈海洋宾馆配变	10	400	320	320
55000	建湖	上冈康宁铭苑配变	10	500	400	400
55001	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	320	320
55002	建湖	上冈农行配变	10	400	320	320
55003	建湖	上冈市场监督局箱变	10	630	504	504
55004	建湖	上冈水利站2#配变	10	400	320	320
55005	建湖	上冈水利站配变	10	400	320	320
55006	建湖	上冈小学配变	10	400	320	320
55007	建湖	上冈幸福家园1#箱变	10	1000	800	800
55008	建湖	上冈幸福家园2#箱变	10	1000	800	800
55009	建湖	上冈招商场南配变	10	630	504	504
55010	建湖	书香圣园箱变	10	630	504	504
55011	建湖	上冈百户新村配变	10	400	320	320
55012	建湖	上冈冈南六组配变	10	200	107	107
55013	建湖	上冈冈南五组2#配变	10	400	320	320
55014	建湖	上冈冈南五组配变	10	400	320	320
55015	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55016	建湖	上冈冈小小区1#配变	10	500	400	400
55017	建湖	上冈冈小小区2#配变	10	500	400	400
55018	建湖	上冈锦绣家园1#配变	10	500	400	400
55019	建湖	上冈锦绣家园2#配变	10	500	400	400
55020	建湖	上冈利华小区配变	10	400	320	320
55021	建湖	上冈南苑小区1#配变	10	500	400	400
55022	建湖	上冈南苑小区2#配变	10	400	320	320
55023	建湖	上冈盛泰公寓南配变	10	400	320	320
55024	建湖	上冈文博公寓2#箱变	10	400	320	320
55025	建湖	上冈文化广场西箱变	10	400	320	320
55026	建湖	上冈兴冈东路配变	10	500	281	281
55027	建湖	上冈休闲中心配变	10	400	258	258
55028	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	160	160
55029	建湖	文博公寓1#箱变	10	400	320	320
55030	建湖	上冈大南庄2#配变	10	400	299	299
55031	建湖	上冈大南庄配变	10	400	258	258
55032	建湖	上冈供电所箱变	10	500	400	400
55033	建湖	上冈建冈面粉厂配变	10	400	268	268
55034	建湖	上冈南庄安置房配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55035	建湖	上冈南庄八组配变	10	200	138	138
55036	建湖	上冈南庄大桥西配变	10	400	230	230
55037	建湖	上冈南庄东站1#配变	10	400	292	292
55038	建湖	上冈南庄东站配变	10	200	53	53
55039	建湖	上冈南庄东站西配变	10	200	65	65
55040	建湖	上冈南庄二组配变	10	200	12	12
55041	建湖	上冈南庄副业区配变	10	400	300	300
55042	建湖	上冈南庄合作社配变	10	400	243	243
55043	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	320	320
55044	建湖	上冈南庄九十组配变	10	400	281	281
55045	建湖	上冈南庄九组2#配变	10	400	318	318
55046	建湖	上冈南庄九组南配变	10	400	228	228
55047	建湖	上冈南庄九组配变	10	400	247	247
55048	建湖	上冈南庄六组配变	10	400	306	306
55049	建湖	上冈南庄七组配变	10	200	36	36
55050	建湖	上冈南庄十二组配变	10	400	307	307
55051	建湖	上冈南庄十一组配变	10	200	36	36
55052	建湖	上冈南庄十组南配变	10	400	320	320
55053	建湖	上冈南庄十组配变	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55054	建湖	上冈南庄蔬菜园配变	10	200	104	104
55055	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	39	39
55056	建湖	上冈南庄五组配变	10	200	109	109
55057	建湖	上冈南庄五组西配变	10	200	113	113
55058	建湖	上冈南庄西站配变	10	400	317	317
55059	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	233	233
55060	建湖	上冈南庄中站配变	10	400	320	320
55061	建湖	上冈桥北2#配变	10	200	137	137
55062	建湖	上冈桥北配变	10	400	133	133
55063	建湖	上冈然心配变	10	400	294	294
55064	建湖	上冈同心八组配变	10	400	286	286
55065	建湖	上冈同心北站东配变	10	200	139	139
55066	建湖	上冈同心北站配变	10	400	180	180
55067	建湖	上冈同心林场配变	10	200	160	160
55068	建湖	上冈同心农科队配变	10	200	111	111
55069	建湖	上冈同心七组配变	10	315	197	197
55070	建湖	上冈同心七组西配变	10	200	88	88
55071	建湖	上冈同心十组配变	10	315	183	183
55072	建湖	上冈同心蔬菜园配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55073	建湖	上冈同心四组配变	10	200	32	32
55074	建湖	上冈同心卫生材料厂配变	10	400	318	318
55075	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	0	0
55076	建湖	上冈同心五组配变	10	400	146	146
55077	建湖	上冈同心西站配变	10	200	93	93
55078	建湖	上冈同心一组配变	10	400	298	298
55079	建湖	上冈同心一组西配变	10	200	134	134
55080	建湖	上冈政府箱变配变	10	630	504	504
55081	建湖	新冈五组南	10	200	160	160
55082	建湖	上冈菜场配变	10	400	320	320
55083	建湖	上冈阀门厂2#配变	10	400	320	320
55084	建湖	上冈阀门厂北配变	10	400	320	320
55085	建湖	上冈阀门厂配变	10	315	252	252
55086	建湖	上冈阀门新区配变	10	400	320	320
55087	建湖	上冈法庭配变	10	500	400	400
55088	建湖	上冈冈射桥北配变	10	400	320	320
55089	建湖	上冈工业园区1#配变	10	400	320	320
55090	建湖	上冈工业园区北配变	10	400	320	320
55091	建湖	上冈工业园区东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55092	建湖	上冈工业园区南配变	10	315	252	252
55093	建湖	上冈广播站2#配变	10	400	320	320
55094	建湖	上冈广播站配变	10	400	320	320
55095	建湖	上冈老站址配变	10	400	320	320
55096	建湖	上冈利达配变	10	400	320	320
55097	建湖	上冈粮管所家属区配变	10	400	320	320
55098	建湖	上冈农贸街北配变	10	400	320	320
55099	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	320	320
55100	建湖	上冈农贸桥配变	10	400	298	298
55101	建湖	上冈清沁池配变	10	315	252	252
55102	建湖	上冈市管配变	10	400	320	320
55103	建湖	上冈蔬菜批发市场配变	10	400	320	320
55104	建湖	上冈文化小区配变	10	400	320	320
55105	建湖	上冈文化站南2#配变	10	400	314	314
55106	建湖	上冈文化站南配变	10	400	320	320
55107	建湖	上冈文化站配变	10	400	320	320
55108	建湖	上冈消防站南配变	10	400	320	320
55109	建湖	上冈星园食品配变	10	400	320	320
55110	建湖	上冈益民二组西配变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55111	建湖	上冈益民一二组配变	10	200	67	67
55112	建湖	上冈益民一组配变	10	200	160	160
55113	建湖	上冈跃进队南配变	10	400	309	309
55114	建湖	上冈跃进队配变	10	250	193	193
55115	建湖	上冈扎花厂配变	10	400	320	320
55116	建湖	上冈织布厂配变	10	400	320	320
55117	建湖	沿河匡苏南周2号变	10	200	139	139
55118	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房2#变	10	800	640	0
55119	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房4#变	10	800	640	0
55120	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房2#变	10	630	504	0
55121	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房4#变	10	630	504	0
55122	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房2#变	10	800	640	0
55123	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房4#变	10	800	638	0
55124	建湖	水源线/古虹线邻里中心4#配电房2#变	10	630	504	0
55125	建湖	颜单古石村站	10	400	320	0
55126	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	320	0
55127	建湖	颜单古石七队	10	400	320	0
55128	建湖	颜单古石三队	10	400	320	0
55129	建湖	颜单虹丰东站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55130	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	160	0
55131	建湖	颜单虹丰西站	10	400	320	0
55132	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	504	0
55133	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	504	0
55134	建湖	颜单李夏七队	10	200	160	0
55135	建湖	颜单七里南站台片	10	400	320	0
55136	建湖	颜单七里一队	10	200	160	0
55137	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	800	0
55138	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	800	0
55139	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	800	0
55140	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	800	0
55141	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	160	0
55142	建湖	颜单走虹北站	10	200	160	0
55143	建湖	颜单走虹村东站单变	10	200	160	0
55144	建湖	颜单走虹南站	10	400	320	0
55145	建湖	颜单走虹七队变	10	200	160	0
55146	建湖	颜单走虹三队变	10	400	320	0
55147	建湖	颜单李夏九队	10	200	139	139
55148	建湖	颜单沈韩六队	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55149	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	395	0
55150	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	504	0
55151	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	800	0
55152	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	800	0
55153	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	800	0
55154	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	800	0
55155	建湖	七里村站	10	400	320	0
55156	建湖	海聚城1#箱变配变	10	630	504	504
55157	建湖	海聚城2#箱变配变	10	630	504	504
55158	建湖	颜单梅塘2队	10	400	320	320
55159	建湖	颜单梅塘三组一号变	10	400	320	320
55160	建湖	颜单梅塘一队	10	200	160	160
55161	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房1#变	10	800	640	0
55162	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房3#变	10	800	640	0
55163	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房1#变	10	630	504	0
55164	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房3#变	10	630	504	0
55165	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房1#变	10	800	639	0
55166	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房3#变	10	800	640	0
55167	建湖	水源线/古虹线邻里中心4#配电房1#变	10	630	502	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55168	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	320	0
55169	建湖	颜单马路村南变	10	315	244	0
55170	建湖	颜单马路二组	10	400	320	0
55171	建湖	颜单马路六组台片	10	400	320	0
55172	建湖	颜单马路南排台片	10	400	319	0
55173	建湖	颜单马路七组	10	200	148	0
55174	建湖	颜单马路水厂	10	400	320	0
55175	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	320	0
55176	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	157	0
55177	建湖	颜单马路五队	10	400	302	0
55178	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	92	0
55179	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	320	0
55180	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	320	0
55181	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	274	0
55182	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	320	0
55183	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	320	0
55184	建湖	颜单马路乡排	10	400	320	0
55185	建湖	颜单马路小楼南	10	400	320	0
55186	建湖	颜单马路小楼西	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55187	建湖	颜单马路小学	10	400	320	0
55188	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	312	0
55189	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	320	0
55190	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	320	0
55191	建湖	颜单马路中站	10	400	269	0
55192	建湖	颜单马武3号河东	10	400	320	0
55193	建湖	颜单马武北站	10	400	320	0
55194	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	320	0
55195	建湖	颜单马武变	10	315	252	0
55196	建湖	颜单马武九队台片	10	400	320	0
55197	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	320	0
55198	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	320	0
55199	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	320	0
55200	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	160	0
55201	建湖	颜单马武西站	10	400	312	0
55202	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	305	0
55203	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	320	0
55204	建湖	颜单马武中站	10	400	320	0
55205	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55206	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	311	0
55207	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	320	0
55208	建湖	颜单农工商变	10	400	234	0
55209	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	320	0
55210	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	320	0
55211	建湖	颜单通荡桥变	10	250	200	0
55212	建湖	颜单五七场2#变	10	400	320	0
55213	建湖	颜单五七场变	10	400	320	0
55214	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	289	0
55215	建湖	颜单许家湾变	10	400	298	0
55216	建湖	颜单养殖场	10	400	320	0
55217	建湖	颜单原种场北站	10	400	320	0
55218	建湖	颜单原种场东台片	10	400	320	0
55219	建湖	颜单原种场西台片	10	400	320	0
55220	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	320	0
55221	建湖	颜单镇马路西排	10	400	320	0
55222	建湖	延寿寺2#变	10	200	160	0
55223	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	320	0
55224	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55225	建湖	颜单灯塔南站	10	400	320	0
55226	建湖	颜单灯塔七队	10	400	320	0
55227	建湖	颜单灯塔西站	10	200	160	0
55228	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	320	0
55229	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	294	0
55230	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	313	0
55231	建湖	颜单电力站一号变	10	400	320	0
55232	建湖	颜单福万家变	10	400	320	0
55233	建湖	颜单公用变6号变	10	400	314	0
55234	建湖	颜单机电站家属区	10	400	229	0
55235	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	320	0
55236	建湖	颜单集镇4#变	10	400	320	0
55237	建湖	颜单集镇5#变	10	400	314	0
55238	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	320	0
55239	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	273	0
55240	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	267	0
55241	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	320	0
55242	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	320	0
55243	建湖	颜单沙村八组	10	200	158	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55244	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	320	0
55245	建湖	颜单沙村南排	10	400	320	0
55246	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	320	0
55247	建湖	颜单沙村南站	10	400	320	0
55248	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	318	0
55249	建湖	颜单沙村七队变	10	400	320	0
55250	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	298	0
55251	建湖	颜单沙村五队	10	200	160	0
55252	建湖	颜单物资站变	10	400	320	0
55253	建湖	颜单小街10号变	10	400	320	0
55254	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	320	0
55255	建湖	颜单颜庄南排	10	400	320	0
55256	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	320	0
55257	建湖	颜单颜庄三队	10	400	320	0
55258	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	320	0
55259	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	282	0
55260	建湖	颜单鱼种场	10	400	320	0
55261	建湖	颜单镇南小区	10	315	252	0
55262	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55263	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	292	0
55264	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	284	0
55265	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	504	0
55266	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	504	0
55267	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	320	0
55268	建湖	颜单楼夏东站	10	400	302	0
55269	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	160	0
55270	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	163	0
55271	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	248	0
55272	建湖	颜单楼夏西排	10	400	320	0
55273	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	320	0
55274	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	300	0
55275	建湖	颜单庙河东站	10	400	248	0
55276	建湖	颜单庙河南站	10	400	320	0
55277	建湖	颜单庙河试验田	10	400	320	0
55278	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	320	0
55279	建湖	颜单庙河五队南	10	400	311	0
55280	建湖	颜单庙河西站	10	400	320	0
55281	建湖	颜单镇楼夏东站北	10	400	282	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55282	建湖	颜单镇楼夏东站河南	10	400	320	0
55283	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	504	0
55284	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	320	0
55285	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	320	0
55286	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	320	0
55287	建湖	颜单华宏家属区	10	400	320	0
55288	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	320	0
55289	建湖	颜单集镇2#变	10	400	251	0
55290	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	320	0
55291	建湖	颜单集镇3#变	10	400	320	0
55292	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	320	0
55293	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	320	0
55294	建湖	颜单教师新村变	10	400	320	0
55295	建湖	颜单敬老院	10	400	320	0
55296	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	160	0
55297	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	400	0
55298	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	320	0
55299	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	320	0
55300	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55301	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	504	0
55302	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	504	0
55303	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	504	0
55304	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	320	0
55305	建湖	颜单派出所台片	10	400	320	0
55306	建湖	颜单曙光北站	10	200	160	0
55307	建湖	颜单曙光村站	10	400	250	0
55308	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	320	0
55309	建湖	颜单曙光二队	10	200	160	0
55310	建湖	颜单曙光五队	10	400	320	0
55311	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	320	0
55312	建湖	颜单曙光一队	10	200	158	0
55313	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	306	0
55314	建湖	颜单双漕七八队	10	400	320	0
55315	建湖	颜单双漕三四队	10	400	320	0
55316	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	320	0
55317	建湖	颜单小街8号变	10	400	304	0
55318	建湖	颜单小学变	10	400	320	0
55319	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	141	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55320	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	320	0
55321	建湖	颜单镇菜场变	10	500	400	0
55322	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	200	0
55323	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	504	0
55324	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	504	0
55325	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	319	0
55326	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	320	0
55327	建湖	颜单沈韩中站	10	400	278	0
55328	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	320	0
55329	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	320	0
55330	建湖	颜单古北桥变	10	400	320	0
55331	建湖	颜单乔舍9队	10	400	320	0
55332	建湖	颜单乔舍北站	10	200	160	0
55333	建湖	颜单乔舍西站	10	400	307	0
55334	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	64	0
55335	建湖	颜单乔舍二队	10	400	320	0
55336	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	320	0
55337	建湖	颜单虹丰南站	10	200	160	0
55338	建湖	颜单李夏二队	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55339	建湖	颜单李夏四队	10	400	320	0
55340	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	317	0
55341	建湖	颜单李夏西站	10	200	160	0
55342	建湖	颜单李夏一队	10	200	160	0
55343	建湖	颜单乔舍5队	10	200	160	0
55344	建湖	颜单乔舍村站	10	400	278	0
55345	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	149	0
55346	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	306	0
55347	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	320	0
55348	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	310	0
55349	建湖	颜单大孙庄	10	400	296	0
55350	建湖	颜单洪夏东站	10	200	121	0
55351	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	320	0
55352	建湖	颜单梅塘3队	10	400	320	0
55353	建湖	颜单梅塘南站	10	400	300	0
55354	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	320	0
55355	建湖	颜单庙河一二队	10	400	320	0
55356	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	504	0
55357	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55358	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	640	0
55359	建湖	颜单沈韩北站	10	400	193	0
55360	建湖	颜单沈韩南站	10	200	142	0
55361	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	144	0
55362	建湖	颜单沈韩一队	10	400	250	0
55363	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	315	0
55364	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	320	0
55365	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	504	0
55366	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	504	0
55367	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	504	0
55368	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	400	0
55369	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	342	0
55370	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	320	0
55371	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	320	0
55372	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	304	0
55373	建湖	沿河凡阳唐沟	10	200	160	160
55374	建湖	沿河凡阳唐沟2号变	10	400	304	304
55375	建湖	沿河富强北站	10	400	170	170
55376	建湖	沿河富强东站	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55377	建湖	沿河富强南站	10	400	265	265
55378	建湖	沿河富强西站	10	400	320	320
55379	建湖	沿河富强夏舍	10	400	244	244
55380	建湖	沿河桂东北站	10	400	297	297
55381	建湖	沿河桂东郭树	10	400	320	320
55382	建湖	沿河桂东花园台片	10	400	69	69
55383	建湖	沿河桂东南站	10	400	211	211
55384	建湖	沿河桂东新河	10	400	251	251
55385	建湖	沿河桂东中站	10	400	212	212
55386	建湖	沿河桂东中站2号变	10	400	265	265
55387	建湖	沿河茂盛村站	10	400	292	292
55388	建湖	沿河茂盛合心	10	400	176	176
55389	建湖	沿河茂盛倪墩	10	400	288	288
55390	建湖	沿河茂盛树桥	10	400	213	213
55391	建湖	沿河茂盛汤吴	10	400	275	275
55392	建湖	沿河茂盛徐顶	10	400	305	305
55393	建湖	沿河孙陈北站	10	400	320	320
55394	建湖	沿河孙陈东站	10	400	285	285
55395	建湖	沿河幸福北站	10	400	172	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55396	建湖	沿河幸福东站	10	400	230	230
55397	建湖	沿河幸福南站	10	400	185	185
55398	建湖	沿河幸福前进	10	400	320	320
55399	建湖	沿河幸福王墩	10	400	320	320
55400	建湖	沿河幸福西站	10	200	105	105
55401	建湖	沿河沿北北站	10	400	272	272
55402	建湖	沿河沿北复兴	10	400	303	303
55403	建湖	沿河沿北南站	10	400	280	280
55404	建湖	沿河沿北南站2号变	10	400	302	302
55405	建湖	沿河沿北吴庄	10	400	320	320
55406	建湖	沿河沿北西站	10	400	320	320
55407	建湖	沿河沿北夏舍	10	400	320	320
55408	建湖	沿河沿北赵舍	10	400	320	320
55409	建湖	沿河沿北中站	10	400	302	302
55410	建湖	沿河沿河北学	10	400	77	77
55411	建湖	沿河沿河南学	10	400	320	320
55412	建湖	沿河张丁丁庄	10	400	283	283
55413	建湖	沿河张丁南站	10	400	320	320
55414	建湖	沿河张丁王敦	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55415	建湖	沿河张丁张舍	10	400	303	303
55416	建湖	沿河张丁赵墩	10	400	292	292
55417	建湖	沿河张丁中站	10	400	301	301
55418	建湖	人和花苑1#箱变	10	630	504	504
55419	建湖	人和花苑2#箱变	10	630	504	504
55420	建湖	人和花苑3#箱变	10	630	493	493
55421	建湖	人和花苑4#箱变	10	630	504	504
55422	建湖	人和花苑5#箱变	10	500	400	400
55423	建湖	沿河烽火陈墩1号变	10	200	160	160
55424	建湖	沿河烽火东站	10	400	320	320
55425	建湖	沿河烽火高舍	10	200	160	160
55426	建湖	沿河烽火姜舍	10	200	160	160
55427	建湖	沿河烽火姜舍南站	10	200	160	160
55428	建湖	沿河烽火南站	10	400	320	320
55429	建湖	沿河烽火西站	10	400	320	320
55430	建湖	沿河烽火中站1号变	10	400	320	320
55431	建湖	沿河烽火中站南变	10	400	307	307
55432	建湖	沿河供电所南站2#变	10	400	320	320
55433	建湖	沿河蒋罗村站	10	400	213	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55434	建湖	沿河蒋罗孙舍	10	400	300	300
55435	建湖	沿河蒋罗孙舍2号变	10	400	293	293
55436	建湖	沿河蒋罗朱庄变	10	400	285	285
55437	建湖	沿河马沿北站	10	400	320	320
55438	建湖	沿河马沿村站	10	400	320	320
55439	建湖	沿河马沿李舍	10	200	158	158
55440	建湖	沿河马沿南站1号变	10	400	320	320
55441	建湖	沿河潘于东站	10	400	301	301
55442	建湖	沿河潘于南站	10	400	320	320
55443	建湖	沿河潘于于舍	10	400	320	320
55444	建湖	沿河孙陈南站	10	400	320	320
55445	建湖	沿河孙陈西站	10	400	320	320
55446	建湖	沿河孙陈中站	10	400	320	320
55447	建湖	沿河兴旺东站1号变	10	400	185	185
55448	建湖	沿河兴旺王舍	10	200	113	113
55449	建湖	沿河兴旺西站	10	400	303	303
55450	建湖	沿河兴旺西站2号变	10	400	303	303
55451	建湖	沿河兴旺小区1号箱变	10	500	400	400
55452	建湖	沿河兴旺小区2号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55453	建湖	沿河兴旺小区3号箱变	10	500	400	400
55454	建湖	沿河兴旺小区4号变	10	400	320	320
55455	建湖	沿河镇兴旺小区5#变	10	400	320	320
55456	建湖	沿河镇兴旺小区6#变	10	400	320	320
55457	建湖	沿河丰河八湾	10	400	296	296
55458	建湖	沿河丰河北站	10	400	274	274
55459	建湖	沿河丰河东站	10	400	256	256
55460	建湖	沿河丰河南站	10	400	320	320
55461	建湖	沿河丰河腾沟	10	400	320	320
55462	建湖	沿河丰河中站	10	200	96	96
55463	建湖	沿河蒿仑北站	10	400	303	303
55464	建湖	沿河蒿仑村部2号变	10	400	320	320
55465	建湖	沿河蒿仑村站	10	400	313	313
55466	建湖	沿河蒿仑东站	10	400	320	320
55467	建湖	沿河蒿仑南站	10	400	316	316
55468	建湖	沿河蒿仑西站	10	400	296	296
55469	建湖	沿河蒿仑养殖北站2号变	10	400	320	320
55470	建湖	沿河蒿仑养殖一场	10	400	318	318
55471	建湖	沿河蒿仑中心村变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55472	建湖	沿河蒿茬养殖北站	10	400	320	320
55473	建湖	沿河马沿养殖东	10	400	320	320
55474	建湖	沿河森达农庄	10	400	319	319
55475	建湖	沿河森达农庄2#	10	400	320	320
55476	建湖	沿河特高压临时变	10	400	320	320
55477	建湖	沿河新桥村站1号变	10	400	279	279
55478	建湖	沿河新桥东站1号变	10	400	312	312
55479	建湖	沿河新桥东站2号变	10	400	320	320
55480	建湖	沿河于新村站	10	400	254	254
55481	建湖	沿河于新南站	10	400	320	320
55482	建湖	沿河于新南站2号变	10	400	304	304
55483	建湖	沿河于新西站	10	200	126	126
55484	建湖	沿河种子场东站	10	400	320	320
55485	建湖	沿河种子场西站	10	400	320	320
55486	建湖	沿河凡阳凡华	10	400	320	320
55487	建湖	沿河凡阳凡华2号变	10	400	303	303
55488	建湖	沿河凡阳方南	10	400	320	320
55489	建湖	沿河凡阳方向	10	400	289	289
55490	建湖	沿河凡阳王圩	10	400	228	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55491	建湖	沿河凡阳王圩西站	10	400	320	320
55492	建湖	沿河凡阳中站	10	400	320	320
55493	建湖	沿河匡苏北站	10	200	50	50
55494	建湖	沿河匡苏匡庄	10	400	308	308
55495	建湖	沿河匡苏南周	10	400	297	297
55496	建湖	沿河匡苏王舍变	10	400	320	320
55497	建湖	沿河匡苏西站	10	400	320	320
55498	建湖	沿河匡苏中站	10	400	235	235
55499	建湖	沿河长胜东站	10	200	146	146
55500	建湖	沿河长胜南站	10	400	179	179
55501	建湖	沿河长胜苏东	10	400	318	318
55502	建湖	沿河长胜西站	10	400	292	292
55503	建湖	沿河长胜中站	10	400	261	261
55504	建湖	沿河高树北站	10	400	320	320
55505	建湖	沿河高树亚湾变	10	400	301	301
55506	建湖	沿河高树严西	10	400	264	264
55507	建湖	沿河高树中站	10	400	265	265
55508	建湖	沿河芦南北舍	10	400	304	304
55509	建湖	沿河芦南丁沟	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55510	建湖	沿河芦南唐南	10	200	160	160
55511	建湖	沿河芦南赵墩	10	400	320	320
55512	建湖	沿河芦南赵桥	10	400	78	78
55513	建湖	沿河芦南赵桥西	10	400	246	246
55514	建湖	沿河芦南中心村	10	400	297	297
55515	建湖	沿河前舍东站	10	400	281	281
55516	建湖	沿河塘南合心	10	200	82	82
55517	建湖	沿河塘南后舍	10	400	282	282
55518	建湖	沿河塘南前舍	10	400	320	320
55519	建湖	沿河塘南王舍	10	400	320	320
55520	建湖	沿河塘南王舍2号变	10	400	320	320
55521	建湖	沿河塘南沿塘	10	400	300	300
55522	建湖	沿河新南村站	10	400	289	289
55523	建湖	沿河新南祁东	10	400	320	320
55524	建湖	沿河新南祁西	10	400	320	320
55525	建湖	沿河新南新舍	10	400	305	305
55526	建湖	沿河新南殷舍	10	400	320	320
55527	建湖	沿河长胜周东	10	400	308	308
55528	建湖	沿河郑沟陈舍	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55529	建湖	沿河郑沟东站	10	400	301	301
55530	建湖	沿河郑沟芦南	10	400	318	318
55531	建湖	沿河郑沟芦南赵桥	10	400	320	320
55532	建湖	沿河郑沟西站	10	400	213	213
55533	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	320	320
55534	建湖	沿河郑沟小区2号箱变	10	400	320	320
55535	建湖	沿河郑沟小区3号箱变	10	400	320	320
55536	建湖	沿河郑沟新农村变	10	200	159	159
55537	建湖	沿河郑沟窑舍	10	400	309	309
55538	建湖	沿河郑沟中站	10	400	305	305
55539	建湖	小街河北2#变	10	400	82	82
55540	建湖	沿河菜场2#变	10	400	320	320
55541	建湖	沿河菜场变	10	400	320	320
55542	建湖	沿河大会堂变	10	400	320	320
55543	建湖	沿河东夏东荡	10	200	150	150
55544	建湖	沿河东夏居委会变	10	400	320	320
55545	建湖	沿河高树南站	10	400	258	258
55546	建湖	沿河供电所北站	10	400	320	320
55547	建湖	沿河供电所南站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55548	建湖	沿河建材厂开发区变	10	400	320	320
55549	建湖	沿河建筑站变	10	400	320	320
55550	建湖	沿河教师新村	10	400	320	320
55551	建湖	沿河倪舍东站	10	400	176	176
55552	建湖	沿河农贸市场	10	400	320	320
55553	建湖	沿河派出所变	10	400	320	320
55554	建湖	沿河日新东甸	10	400	217	217
55555	建湖	沿河日新高甸	10	400	320	320
55556	建湖	沿河日新纪沟	10	400	277	277
55557	建湖	沿河日新匡舍台片	10	400	265	265
55558	建湖	沿河日新倪舍	10	400	320	320
55559	建湖	沿河文教巷变	10	400	320	320
55560	建湖	沿河小街10号变	10	400	320	320
55561	建湖	沿河小街1号变	10	400	300	300
55562	建湖	沿河小街4号单相变	10	100	80	80
55563	建湖	沿河小街东站	10	400	304	304
55564	建湖	沿河小街东站2#变	10	630	504	504
55565	建湖	沿河小街河北站	10	400	302	302
55566	建湖	沿河小街河东	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55567	建湖	沿河小街南站	10	400	252	252
55568	建湖	沿河小街西站	10	400	175	175
55569	建湖	沿河小街中站	10	400	320	320
55570	建湖	沿河小街中站2号变	10	400	320	320
55571	建湖	沿河新南管甲变	10	400	320	320
55572	建湖	沿河新南接舍	10	400	216	216
55573	建湖	沿河于新北站	10	400	248	248
55574	建湖	沿河于新排	10	200	160	160
55575	建湖	沿河于新排2#变	10	200	160	160
55576	建湖	沿河浴室变	10	400	320	320
55577	建湖	沿河中学路10号变	10	400	320	320
55578	建湖	沿河中学路11号变	10	400	320	320
55579	建湖	沿河中学路4号变	10	400	320	320
55580	建湖	沿河中学路6号变	10	400	320	320
55581	建湖	沿河中学路7号变	10	400	320	320
55582	建湖	沿河中学路8号变	10	315	252	252
55583	建湖	沿河中学路9号变	10	400	320	320
55584	建湖	颜单马武东站	10	400	320	320
55585	建湖	沿河大溪河二圩区	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55586	建湖	沿河大溪河二圩区西	10	400	317	317
55587	建湖	沿河大溪河公司	10	400	320	320
55588	建湖	沿河大溪河三圩区	10	400	320	320
55589	建湖	沿河大溪河四圩区	10	400	320	320
55590	建湖	沿河大溪河四圩区东	10	200	158	158
55591	建湖	沿河大溪河五圩区	10	400	320	320
55592	建湖	沿河大溪河五圩区南	10	400	320	320
55593	建湖	沿河大溪河一圩区北	10	400	320	320
55594	建湖	沿河大溪河一圩区西	10	200	153	153
55595	建湖	沿河东柴湾垦田1号变	10	400	320	320
55596	建湖	沿河东柴湾垦田2号变	10	400	320	320
55597	建湖	沿河方姚村站	10	400	314	314
55598	建湖	沿河方姚东站	10	400	284	284
55599	建湖	沿河方姚东站2#	10	200	160	160
55600	建湖	沿河方姚西站	10	400	296	296
55601	建湖	沿河蒿荏村养殖南站	10	400	320	320
55602	建湖	沿河建圩柴湾	10	400	320	320
55603	建湖	沿河建圩柴湾北站	10	200	160	160
55604	建湖	沿河建圩村站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55605	建湖	沿河建圩南站	10	200	160	160
55606	建湖	沿河建圩南站2号变	10	400	320	320
55607	建湖	沿河九里垦田变	10	400	320	320
55608	建湖	沿河九里西排	10	400	320	320
55609	建湖	沿河沿河自强中站	10	400	271	271
55610	建湖	沿河自强村站	10	400	306	306
55611	建湖	沿河自强东柴湾	10	400	320	320
55612	建湖	沿河自强东柴湾2#	10	200	160	160
55613	建湖	沿河自强东站	10	400	270	270
55614	建湖	沿河自强东站2号变	10	400	261	261
55615	建湖	沿河自强东站3号变	10	200	160	160
55616	建湖	沿河自强二场	10	200	157	157
55617	建湖	沿河自强河北排	10	200	160	160
55618	建湖	沿河自强垦田10号变	10	200	160	160
55619	建湖	沿河自强垦田1号变	10	200	160	160
55620	建湖	沿河自强垦田2号变	10	200	160	160
55621	建湖	沿河自强垦田3号变	10	200	160	160
55622	建湖	沿河自强垦田4号变	10	200	160	160
55623	建湖	沿河自强垦田5号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55624	建湖	沿河自强垦田6号变	10	200	160	160
55625	建湖	沿河自强垦田7号变	10	200	160	160
55626	建湖	沿河自强垦田8号变	10	200	160	160
55627	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	160	160
55628	建湖	沿河自强南站	10	400	320	320
55629	建湖	沿河自强南站2号变	10	400	320	320
55630	建湖	沿河自强邵舍	10	200	160	160
55631	建湖	沿河自强西站	10	200	157	157
55632	建湖	沿河自强新农村	10	400	320	320
55633	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	320	0
55634	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	130	0
55635	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	160	0
55636	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	320	0
55637	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	800	0
55638	建湖	标杆小区1号变	10	630	504	0
55639	建湖	标杆小区2号变	10	630	504	0
55640	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	504	0
55641	建湖	标杆小区3号变	10	630	504	0
55642	建湖	标杆小区4号变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55643	建湖	标杆小区5号变	10	630	504	0
55644	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	640	0
55645	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	640	0
55646	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	400	0
55647	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	504	0
55648	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	504	0
55649	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	504	0
55650	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	504	0
55651	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	504	0
55652	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	504	0
55653	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	160	0
55654	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	160	0
55655	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	128	0
55656	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	79	0
55657	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	160	0
55658	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	302	0
55659	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	80	0
55660	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	320	0
55661	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55662	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	320	0
55663	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	320	0
55664	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	320	0
55665	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	252	0
55666	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	320	0
55667	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	320	0
55668	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	320	0
55669	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	320	0
55670	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	160	0
55671	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	320	0
55672	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	160	0
55673	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	149	0
55674	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	160	0
55675	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	320	0
55676	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	320	0
55677	建湖	双港李墩南配变	10	400	235	0
55678	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	320	0
55679	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	275	0
55680	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55681	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	131	0
55682	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	160	0
55683	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	320	0
55684	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	284	0
55685	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	320	0
55686	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	320	0
55687	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	320	0
55688	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	137	0
55689	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	320	0
55690	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	320	0
55691	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	40	0
55692	建湖	标杆小区1#配电房1#主变	10	1000	800	0
55693	建湖	集镇菜场1#变	10	400	320	0
55694	建湖	集镇菜场台片	10	400	312	0
55695	建湖	集镇国税所台片	10	400	320	0
55696	建湖	集镇计生办	10	400	320	0
55697	建湖	集镇计生办1#台片	10	400	320	0
55698	建湖	集镇信用社1#变（新）	10	400	279	0
55699	建湖	集镇信用社台片	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55700	建湖	集镇织带厂台片	10	400	320	0
55701	建湖	建华康居11号变	10	630	504	0
55702	建湖	建华康居12#配变	10	400	320	0
55703	建湖	建华康居13#箱式主变	10	630	504	0
55704	建湖	建华康居1号变	10	630	504	0
55705	建湖	建华康居2号变	10	500	400	0
55706	建湖	建华康居3号变	10	630	504	0
55707	建湖	建华康居4号变	10	630	504	0
55708	建湖	建华康居5号变	10	630	504	0
55709	建湖	建华康居示范村1#配电房1#变	10	1000	800	0
55710	建湖	钟庄标杆小区5#箱式变102开关配电变压器	10	630	504	0
55711	建湖	钟庄古桥常舍南台片	10	400	307	0
55712	建湖	钟庄古桥常舍台片	10	400	304	0
55713	建湖	钟庄古桥刘舍南台片	10	400	320	0
55714	建湖	钟庄古桥刘舍台片	10	200	160	0
55715	建湖	钟庄建华康居台片	10	400	320	0
55716	建湖	钟庄开发区中心村台片	10	500	400	0
55717	建湖	钟庄马墩唐桥台片	10	100	80	0
55718	建湖	钟庄南华新港台片	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55719	建湖	钟庄南华中心村1#台片	10	400	320	0
55720	建湖	钟庄三元陈墩东台片	10	400	320	0
55721	建湖	钟庄双港新渠台片	10	100	80	0
55722	建湖	大王塘口	10	400	320	0
55723	建湖	丁港村部	10	200	160	0
55724	建湖	丁港林墩	10	200	160	0
55725	建湖	丁港孙舍	10	200	160	0
55726	建湖	钟庄大王大墩台片	10	400	320	0
55727	建湖	钟庄大王东郑台片	10	200	160	0
55728	建湖	钟庄丁港丁港台片	10	200	160	0
55729	建湖	钟庄丁港符墩台片	10	200	160	0
55730	建湖	钟庄丁港沿湖台片	10	200	160	0
55731	建湖	钟庄口河四队台片	10	400	320	0
55732	建湖	钟庄陆庄朱庄台片	10	200	114	0
55733	建湖	钟庄南郑村部台片	10	400	320	0
55734	建湖	钟庄南郑六队1#台片	10	400	320	0
55735	建湖	钟庄南郑六队台片	10	160	79	0
55736	建湖	钟庄南郑一队台片	10	400	305	0
55737	建湖	钟庄新河六队台片	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55738	建湖	钟庄新河三队台片	10	100	80	0
55739	建湖	钟庄新河五队台片	10	400	320	0
55740	建湖	钟庄新河一队台片	10	400	320	0
55741	建湖	钟庄新建四队台片	10	200	160	0
55742	建湖	钟庄新建一队台片	10	400	320	0
55743	建湖	钟庄新盟八队台片	10	400	320	0
55744	建湖	钟庄新盟三队台片	10	400	320	0
55745	建湖	钟庄赵李李庄台片	10	200	160	0
55746	建湖	钟庄赵李吴庄台片	10	200	160	0
55747	建湖	钟庄赵李小赵李台片	10	400	320	0
55748	建湖	钟庄赵李中河台片	10	400	320	0
55749	建湖	钟庄赵李周李台片	10	200	160	0
55750	建湖	古桥建西配变	10	400	320	0
55751	建湖	建华康居示范村1#配电房2#变	10	1000	800	0
55752	建湖	建华康居示范村1#配电房3#变	10	1000	800	0
55753	建湖	建华康居示范村2#配电房5#变	10	1000	800	0
55754	建湖	建华康居示范村2#配电房6#变	10	1000	800	0
55755	建湖	建华康居示范村3#配电房10#变	10	1000	800	0
55756	建湖	建华康居示范村3#配电房7#变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55757	建湖	建华康居示范村3#配电房8#变	10	1000	800	0
55758	建湖	建华康居示范村3#配电房9#变	10	1000	800	0
55759	建湖	钟庄古桥陈庄北台片	10	400	320	0
55760	建湖	钟庄古桥陈庄台片	10	200	160	0
55761	建湖	钟庄古桥古西台片	10	200	160	0
55762	建湖	钟庄古桥肖墩变	10	400	320	0
55763	建湖	钟庄古桥新沟台片.	10	400	320	0
55764	建湖	钟庄古桥左庄台片	10	200	160	0
55765	建湖	钟庄马墩洪星南台片	10	200	160	0
55766	建湖	钟庄马墩洪庄台片	10	400	320	0
55767	建湖	钟庄马墩李洪台片	10	100	80	0
55768	建湖	钟庄马墩马墩台片	10	200	160	0
55769	建湖	钟庄马墩沈墩台片	10	200	160	0
55770	建湖	钟庄南华港南南台片	10	400	320	0
55771	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	320	0
55772	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	135	0
55773	建湖	钟庄南华黄海台片	10	400	320	0
55774	建湖	钟庄南华南华台片	10	400	320	0
55775	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	154	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55776	建湖	钟庄三元陈墩台片	10	200	160	0
55777	建湖	钟庄三元村部台片	10	400	300	0
55778	建湖	钟庄三元路墩台片	10	200	160	0
55779	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	160	0
55780	建湖	集镇机电站东台片	10	200	160	0
55781	建湖	集镇机电站台片	10	400	320	0
55782	建湖	集镇粮管所台片	10	400	305	0
55783	建湖	集镇商场	10	400	315	0
55784	建湖	集镇商场1#变	10	400	292	0
55785	建湖	集镇文化站台片	10	400	298	0
55786	建湖	陆庄陆庄1#变	10	400	239	0
55787	建湖	钟庄集镇文化站1#变新	10	400	320	0
55788	建湖	钟庄集镇医院台片#	10	400	320	0
55789	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	320	0
55790	建湖	钟庄集镇钟东西台片	10	400	320	0
55791	建湖	钟庄陆庄陆庄台片	10	400	294	0
55792	建湖	钟庄小学台片	10	400	320	0
55793	建湖	钟庄中学	10	100	80	0
55794	建湖	钟庄钟南秉中1#台片	10	400	220	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55795	建湖	钟庄钟南秉中台片	10	400	235	0
55796	建湖	集镇农电站变	10	400	320	0
55797	建湖	集镇派出所台片	10	400	320	0
55798	建湖	集镇邮局台片	10	400	320	0
55799	建湖	农电站西台片	10	400	320	0
55800	建湖	钟庄集镇派出所1#变（新）	10	400	313	0
55801	建湖	钟庄姜湾姜湾台片	10	400	295	0
55802	建湖	钟庄口河村部台片	10	200	160	0
55803	建湖	钟庄口河五队北台片	10	400	309	0
55804	建湖	钟庄口河五队台片	10	400	320	0
55805	建湖	钟庄口河一队西台片	10	200	160	0
55806	建湖	钟庄梁湖孙墩台片1	10	400	317	0
55807	建湖	钟庄梁湖小口河台片	10	400	320	0
55808	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	160	0
55809	建湖	钟庄梁湖周墩南台片	10	200	125	0
55810	建湖	钟庄刘岑大尖台片	10	200	157	0
55811	建湖	钟庄刘岑大尖西台片1	10	400	320	0
55812	建湖	钟庄刘岑季洪台片	10	400	320	0
55813	建湖	钟庄刘岑季洪西台片（新）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55814	建湖	钟庄刘岑刘岑台片	10	400	241	0
55815	建湖	钟庄刘岑汤沟西台片	10	400	320	0
55816	建湖	钟庄三元汤墩台片	10	200	160	0
55817	建湖	钟庄钟西曾舍西台片	10	400	256	0
55818	建湖	钟庄东荡曾舍台片	10	200	160	0
55819	建湖	钟庄东荡丁渡台片	10	200	160	0
55820	建湖	钟庄东荡陆舍台片	10	200	160	0
55821	建湖	钟庄范墩陈墩台片	10	200	160	0
55822	建湖	钟庄范墩荡东台片	10	200	103	0
55823	建湖	钟庄范墩光明台片	10	200	129	0
55824	建湖	钟庄范墩湖舍1#台片	10	400	320	0
55825	建湖	钟庄范墩湖舍台片	10	200	160	0
55826	建湖	钟庄范墩团结台片	10	200	101	0
55827	建湖	钟庄马度西墩台片	10	400	320	0
55828	建湖	钟庄马渡陆墩台片	10	200	160	0
55829	建湖	钟庄马渡马渡台片	10	400	320	0
55830	建湖	钟庄马渡马南台片	10	200	160	0
55831	建湖	钟庄马渡自强台片	10	400	320	0
55832	建湖	钟庄唐湾二队台片	10	400	265	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55833	建湖	钟庄唐湾六队台片	10	400	271	0
55834	建湖	钟庄唐湾五队台片	10	400	320	0
55835	建湖	钟庄唐湾一队台片	10	400	320	0
55836	建湖	钟庄吴湾河东台片	10	200	160	0
55837	建湖	钟庄吴湾姜墩台片	10	400	309	0
55838	建湖	钟庄吴湾塘河台片	10	200	160	0
55839	建湖	钟庄吴湾英文台片	10	400	320	0
55840	建湖	钟庄钟南海中台片	10	400	320	0
55841	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	0	0
55842	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	0	0
55843	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	0	0
55844	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	0	0
55845	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	0	0
55846	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	0	0
55847	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	0	0
55848	射阳	杜心1#变	10	400	0	0
55849	射阳	杜心9#变	10	200	0	0
55850	射阳	二港10#变	10	200	0	0
55851	射阳	二港11#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55852	射阳	二港14#变	10	200	0	0
55853	射阳	二港16#变	10	200	0	0
55854	射阳	二港17#配变	10	200	0	0
55855	射阳	二港2#变	10	400	0	0
55856	射阳	二港4#变	10	200	0	0
55857	射阳	二港5#变	10	200	0	0
55858	射阳	二港6#变	10	400	0	0
55859	射阳	二港7#变	10	200	0	0
55860	射阳	二港8#变	10	200	0	0
55861	射阳	公用新条2#变	10	200	0	0
55862	射阳	后湾1#变	10	200	0	0
55863	射阳	后湾6#变	10	200	0	0
55864	射阳	后湾村7#变	10	200	0	0
55865	射阳	后湾小区1#变	10	400	0	0
55866	射阳	后湾小区2#变	10	315	0	0
55867	射阳	后湾小区3#变	10	200	0	0
55868	射阳	后湾小区4#变	10	200	0	0
55869	射阳	后湾小区5#变	10	400	0	0
55870	射阳	后湾小区6#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55871	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	0	0
55872	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	0	0
55873	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	0	0
55874	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	0	0
55875	射阳	三港2#变	10	400	0	0
55876	射阳	三港3#变	10	400	0	0
55877	射阳	三港5#变	10	200	0	0
55878	射阳	新条1#变	10	200	0	0
55879	射阳	新条10#变	10	200	0	0
55880	射阳	新条11＃变	10	200	0	0
55881	射阳	新条12变	10	200	0	0
55882	射阳	新条13#变	10	200	0	0
55883	射阳	新条14#变	10	200	0	0
55884	射阳	新条15#变	10	200	0	0
55885	射阳	新条16#变	10	200	0	0
55886	射阳	新条17#变	10	200	0	0
55887	射阳	新条18#变	10	200	0	0
55888	射阳	新条19#变	10	200	0	0
55889	射阳	新条3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55890	射阳	新条4#变	10	200	0	0
55891	射阳	新条5#变	10	400	0	0
55892	射阳	新条6#变	10	200	0	0
55893	射阳	新条7#变	10	200	0	0
55894	射阳	新条8#配变	10	400	0	0
55895	射阳	新条杜心7#变	10	200	0	0
55896	射阳	陈洋1#变	10	200	160	0
55897	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	81	0
55898	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	185	0
55899	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	504	0
55900	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	504	0
55901	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	0	0
55902	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	56	0
55903	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	0	0
55904	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	320	0
55905	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	320	0
55906	射阳	川洋1#配变	10	250	168	0
55907	射阳	川洋10#配变	10	200	97	0
55908	射阳	川洋14#配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55909	射阳	川洋3#配变	10	400	301	0
55910	射阳	川洋4#配变	10	200	160	0
55911	射阳	川洋5#配变	10	400	307	0
55912	射阳	川洋7#配变	10	200	130	0
55913	射阳	川洋8#配变	10	200	160	0
55914	射阳	富洋15#变	10	200	160	0
55915	射阳	富洋3号配变	10	400	124	0
55916	射阳	公用川洋9#配变	10	400	279	0
55917	射阳	七埠11#配变	10	200	42	0
55918	射阳	七埠4#配变	10	200	29	0
55919	射阳	七埠5#配变	10	200	160	0
55920	射阳	三洼1#配变	10	400	26	0
55921	射阳	三洼10＃配变	10	200	160	0
55922	射阳	三洼11#变	10	200	160	0
55923	射阳	三洼2#配变	10	200	109	0
55924	射阳	三洼3#配变	10	200	160	0
55925	射阳	三洼4#配变	10	400	0	0
55926	射阳	三洼6#配变	10	200	22	0
55927	射阳	三洼7#配变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55928	射阳	三洼8#配变	10	200	6	0
55929	射阳	三洼9#配变	10	200	83	0
55930	射阳	三友4#配变	10	200	46	0
55931	射阳	三友5＃配变（JN）	10	400	10	0
55932	射阳	三友7#配变	10	200	1	0
55933	射阳	新镇区1#变	10	400	320	0
55934	射阳	新镇区2#变	10	400	249	0
55935	射阳	新镇区3#变	10	400	275	0
55936	射阳	新镇区4#变	10	400	320	0
55937	射阳	新镇区5#变	10	200	160	0
55938	射阳	新镇区6#变	10	200	160	0
55939	射阳	洋南1#配变	10	400	0	0
55940	射阳	洋南5#变	10	400	114	0
55941	射阳	洋南6#配变	10	200	100	0
55942	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	160	0
55943	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	130	0
55944	射阳	岱范1#变	10	100	68	0
55945	射阳	岱范11#变	10	200	160	0
55946	射阳	岱范13#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55947	射阳	岱范4#变	10	200	104	0
55948	射阳	岱范5#变	10	400	53	0
55949	射阳	岱范8#变	10	200	160	0
55950	射阳	岱范9#变	10	200	160	0
55951	射阳	富洋1#变	10	200	23	0
55952	射阳	富洋10#变	10	200	160	0
55953	射阳	富洋11#变	10	200	160	0
55954	射阳	富洋13#变	10	200	3	0
55955	射阳	富洋2#变	10	400	227	0
55956	射阳	富洋4#变	10	400	320	0
55957	射阳	富洋7#变	10	200	54	0
55958	射阳	富洋8#变	10	315	243	0
55959	射阳	富洋9#配变	10	400	251	0
55960	射阳	公用1#变	10	315	242	0
55961	射阳	公用10#变	10	400	293	0
55962	射阳	公用13#变	10	400	303	0
55963	射阳	公用14＃变	10	400	320	0
55964	射阳	公用15＃变	10	400	320	0
55965	射阳	公用16＃配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55966	射阳	公用19#变新增	10	250	166	0
55967	射阳	公用2#变.	10	630	504	0
55968	射阳	公用21#变	10	400	320	0
55969	射阳	公用22#配变	10	200	160	0
55970	射阳	公用3#变	10	200	153	0
55971	射阳	公用4#配变	10	400	311	0
55972	射阳	公用5#变	10	400	320	0
55973	射阳	公用6#配变	10	400	291	0
55974	射阳	公用9#变	10	400	320	0
55975	射阳	公用变20#	10	400	295	0
55976	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	159	0
55977	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	146	0
55978	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	133	0
55979	射阳	岱范10#配变	10	200	110	0
55980	射阳	岱范2#配变	10	200	160	0
55981	射阳	岱范3#配变	10	200	29	0
55982	射阳	岱范7#配变	10	200	160	0
55983	射阳	东湾1#配变	10	200	153	0
55984	射阳	东湾2#配变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55985	射阳	东湾4#配变	10	200	86	0
55986	射阳	东湾5#配变	10	400	0	0
55987	射阳	东湾7#配变	10	200	0	0
55988	射阳	杜心4#配变	10	200	109	0
55989	射阳	富洋6#配变	10	200	121	0
55990	射阳	公用11#配变	10	400	320	0
55991	射阳	公用12#	10	400	320	0
55992	射阳	公用7#配变	10	400	320	0
55993	射阳	开洋1#综合配变	10	200	117	0
55994	射阳	开洋10#配变	10	200	87	0
55995	射阳	开洋11#配变	10	200	73	0
55996	射阳	开洋12#配变	10	200	127	0
55997	射阳	开洋13#配变	10	200	160	0
55998	射阳	开洋2#配变	10	200	13	0
55999	射阳	开洋3#配变	10	400	87	0
56000	射阳	开洋4#配变	10	200	32	0
56001	射阳	开洋5#配变	10	200	35	0
56002	射阳	开洋6#配变	10	400	69	0
56003	射阳	开洋7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56004	射阳	开洋8#配变	10	200	98	0
56005	射阳	开洋9#配变	10	200	78	0
56006	射阳	七埠1#配变	10	200	160	0
56007	射阳	七埠10#配变	10	200	97	0
56008	射阳	七埠13#配变	10	400	320	0
56009	射阳	七埠6#配变	10	200	160	0
56010	射阳	七埠7#配变	10	200	69	0
56011	射阳	七埠8#配变	10	200	0	0
56012	射阳	七埠9#配变	10	400	234	0
56013	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	640	0
56014	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	627	0
56015	射阳	三友2#配变	10	200	0	0
56016	射阳	三友9#配变	10	200	94	0
56017	射阳	桃园1#箱变	10	800	626	0
56018	射阳	桃园2#箱变	10	800	640	0
56019	射阳	桃园4#箱变	10	800	640	0
56020	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	640	0
56021	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	400	0
56022	射阳	洋南4#配变	10	200	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56023	射阳	杜心3#变	10	400	21	0
56024	射阳	杜心5#变	10	200	0	0
56025	射阳	杜心6#变	10	200	123	0
56026	射阳	二港1#变	10	200	79	0
56027	射阳	二港12#变	10	200	149	0
56028	射阳	二港3#变	10	200	160	0
56029	射阳	二港9#变	10	200	0	0
56030	射阳	三友1#变	10	400	71	0
56031	射阳	三友3#变	10	400	124	0
56032	射阳	三友6#变	10	200	0	0
56033	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	504	0
56034	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	504	0
56035	射阳	小尖2#变	10	200	139	0
56036	射阳	小尖4号变	10	200	156	0
56037	射阳	洋东1#变	10	400	0	0
56038	射阳	洋东2#变	10	400	13	0
56039	射阳	洋东3#变	10	400	54	0
56040	射阳	洋东4#变	10	200	114	0
56041	射阳	洋东5#变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56042	射阳	洋东6#变	10	200	45	0
56043	射阳	洋东7#变	10	200	102	0
56044	射阳	洋南3#变	10	200	123	0
56045	射阳	洋南8#变	10	200	94	0
56046	射阳	北份10#变	10	400	82	0
56047	射阳	北份5#变	10	200	78	0
56048	射阳	北份7#变	10	200	8	0
56049	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	58	0
56050	射阳	陈洋南份4#变	10	200	56	0
56051	射阳	陈洋南份8#变	10	200	125	0
56052	射阳	二洼1#变	10	200	54	0
56053	射阳	二洼10#变	10	200	160	0
56054	射阳	二洼11#变	10	200	115	0
56055	射阳	二洼12#变	10	200	39	0
56056	射阳	二洼13#变	10	200	25	0
56057	射阳	二洼14#变	10	200	160	0
56058	射阳	二洼15#变	10	200	160	0
56059	射阳	二洼2#配变	10	400	43	0
56060	射阳	二洼4#变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56061	射阳	二洼5#变	10	200	160	0
56062	射阳	二洼6#变	10	200	109	0
56063	射阳	二洼7＃综合变	10	200	145	0
56064	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	640	0
56065	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	640	0
56066	射阳	伍份1#变	10	200	120	0
56067	射阳	伍份14#配变	10	200	59	0
56068	射阳	伍份16#配变	10	200	160	0
56069	射阳	伍份3#变	10	200	160	0
56070	射阳	伍份4#变	10	200	160	0
56071	射阳	伍份5#变	10	200	0	0
56072	射阳	伍份7#变	10	200	22	0
56073	射阳	伍份8#变	10	200	121	0
56074	射阳	伍份9#配变	10	200	160	0
56075	射阳	伍份安置区	10	630	504	0
56076	射阳	洋北3#变	10	200	100	0
56077	射阳	洋北5#配变	10	200	90	0
56078	射阳	陈洋2#变	10	250	102	0
56079	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	33	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56080	射阳	丰河1#变	10	200	85	0
56081	射阳	丰河10#	10	200	80	0
56082	射阳	丰河11#	10	200	103	0
56083	射阳	丰河2#变	10	200	56	0
56084	射阳	丰河3#变	10	200	145	0
56085	射阳	丰河5#变	10	200	140	0
56086	射阳	丰河6#变	10	200	76	0
56087	射阳	丰河7#变	10	200	129	0
56088	射阳	丰河8＃配变	10	200	143	0
56089	射阳	丰河9#变.	10	200	157	0
56090	射阳	河西1#变	10	200	121	0
56091	射阳	河西10#变	10	200	160	0
56092	射阳	河西8#变	10	200	145	0
56093	射阳	河西9#变	10	200	77	0
56094	射阳	利国1#变	10	200	53	0
56095	射阳	利国10＃变	10	400	192	0
56096	射阳	利国11＃变	10	200	14	0
56097	射阳	利国13#变	10	200	64	0
56098	射阳	利国15#变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56099	射阳	利国16#变	10	200	66	0
56100	射阳	利国17#	10	200	160	0
56101	射阳	利国2#变	10	200	114	0
56102	射阳	利国3#变	10	160	66	0
56103	射阳	利国6#变	10	200	108	0
56104	射阳	利国8#变	10	200	140	0
56105	射阳	利国9#变	10	200	136	0
56106	射阳	洋北1#变	10	400	265	0
56107	射阳	洋北4＃变	10	400	33	0
56108	射阳	洋北6#变	10	200	29	0
56109	射阳	洋北河西13#变	10	200	148	0
56110	射阳	陈洋河西4#变	10	200	120	0
56111	射阳	陈洋民主2#变	10	200	106	0
56112	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	160	0
56113	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	320	0
56114	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	0	0
56115	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	78	0
56116	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	79	0
56117	射阳	陈洋农场1#变	10	400	306	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56118	射阳	陈洋农场2#变	10	200	66	0
56119	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	504	0
56120	射阳	河西3#变	10	200	118	0
56121	射阳	河西6#变	10	200	44	0
56122	射阳	河西7#变	10	200	0	0
56123	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	154	0
56124	射阳	民主1#变	10	200	160	0
56125	射阳	民主3#变	10	200	82	0
56126	射阳	民主4#变	10	200	107	0
56127	射阳	民主5#变	10	400	320	0
56128	射阳	民主6#变新增	10	200	159	0
56129	射阳	民主7#变	10	200	64	0
56130	射阳	南滩1#变	10	200	110	0
56131	射阳	南滩11#变	10	200	160	0
56132	射阳	南滩4#变	10	200	48	0
56133	射阳	南滩6#变	10	200	108	0
56134	射阳	南滩8#变	10	200	40	0
56135	射阳	南滩9#变	10	200	140	0
56136	射阳	农场3＃配变	10	200	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56137	射阳	农场4#变	10	200	160	0
56138	射阳	农场5#变	10	200	73	0
56139	射阳	洋北2#变	10	200	128	0
56140	射阳	陈洋3#配变	10	400	0	0
56141	射阳	后湾2#变	10	200	0	0
56142	射阳	后湾4#变	10	200	0	0
56143	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	0	0
56144	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	0	0
56145	射阳	三港1#变	10	200	0	0
56146	射阳	小尖1#变	10	200	0	0
56147	射阳	小尖6#变	10	400	200	0
56148	射阳	北份1#变	10	200	67	0
56149	射阳	北份11#变	10	200	119	0
56150	射阳	北份13#变	10	200	122	0
56151	射阳	北份2#变	10	200	32	0
56152	射阳	北份3#变	10	200	0	0
56153	射阳	北份4#变	10	200	73	0
56154	射阳	北份6#变	10	200	117	0
56155	射阳	北份8＃	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56156	射阳	北份9#变	10	200	86	0
56157	射阳	陈洋南份11#变	10	200	19	0
56158	射阳	陈洋南份6#变	10	200	0	0
56159	射阳	河西11#变	10	200	97	0
56160	射阳	河西12#变	10	200	18	0
56161	射阳	河西2#变	10	200	124	0
56162	射阳	河西5#变1	10	200	94	0
56163	射阳	利国12#变	10	200	53	0
56164	射阳	利国14#变	10	200	99	0
56165	射阳	利国4#变	10	200	54	0
56166	射阳	利国5#变	10	200	0	0
56167	射阳	利国7#变	10	200	0	0
56168	射阳	南份1#配变	10	200	33	0
56169	射阳	南份10#变	10	200	51	0
56170	射阳	南份13#变	10	200	79	0
56171	射阳	南份2#变	10	400	50	0
56172	射阳	南份3#变	10	200	160	0
56173	射阳	南份5#变	10	200	135	0
56174	射阳	南份7#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56175	射阳	南份9#变	10	200	119	0
56176	射阳	双丰1＃配变	10	400	124	0
56177	射阳	双丰10#变	10	200	125	0
56178	射阳	双丰2#变	10	200	71	0
56179	射阳	双丰3#变	10	200	37	0
56180	射阳	双丰4#变	10	200	138	0
56181	射阳	双丰5#变	10	200	15	0
56182	射阳	双丰6#变	10	200	0	0
56183	射阳	双丰7#变	10	200	139	0
56184	射阳	双丰8#变	10	200	148	0
56185	射阳	双丰9#变	10	200	106	0
56186	射阳	伍份10#变	10	200	0	0
56187	射阳	大有康居1#配变	10	200	160	0
56188	射阳	阜余大有10配变	10	200	98	0
56189	射阳	阜余大有11#配变	10	200	160	0
56190	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	147	0
56191	射阳	阜余大有16＃配变	10	200	84	0
56192	射阳	阜余大有2#配变	10	400	149	0
56193	射阳	阜余大有3配变	10	200	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56194	射阳	阜余大有4#配变	10	200	135	0
56195	射阳	阜余大有5＃配变	10	200	75	0
56196	射阳	阜余大有6#配变	10	200	63	0
56197	射阳	阜余大有7配变	10	200	8	0
56198	射阳	阜余大有8#配变	10	200	160	0
56199	射阳	阜余大有9配变	10	200	67	0
56200	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	140	0
56201	射阳	阜余二塔10配变	10	200	160	0
56202	射阳	阜余二塔12＃配变	10	200	112	0
56203	射阳	阜余二塔13＃配变	10	200	57	0
56204	射阳	阜余二塔16＃配变	10	200	160	0
56205	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	35	0
56206	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	318	0
56207	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	76	0
56208	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	113	0
56209	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	60	0
56210	射阳	阜余二塔9配变	10	200	62	0
56211	射阳	阜余公用变17＃配变	10	200	108	0
56212	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56213	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	20	0
56214	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	290	0
56215	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	78	0
56216	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	145	0
56217	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	135	0
56218	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	229	0
56219	射阳	阜余火岔6配变	10	200	135	0
56220	射阳	阜余火岔8＃配变	10	200	144	0
56221	射阳	阜余火岔七配变	10	200	1	0
56222	射阳	阜余火岔三配变	10	400	309	0
56223	射阳	阜余六份8#配变	10	200	160	0
56224	射阳	阜余庙港10配变	10	200	146	0
56225	射阳	阜余庙港11配变	10	200	160	0
56226	射阳	阜余庙港12#变	10	200	34	0
56227	射阳	阜余庙港13#变	10	200	112	0
56228	射阳	阜余庙港3配变	10	200	132	0
56229	射阳	阜余庙港4配变	10	200	115	0
56230	射阳	阜余庙港5#配变	10	400	129	0
56231	射阳	阜余庙港6配变	10	400	214	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56232	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	137	0
56233	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	160	0
56234	射阳	阜余庙港9配变	10	200	148	0
56235	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	130	0
56236	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	120	0
56237	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	87	0
56238	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	90	0
56239	射阳	阜余西圩5配变	10	200	5	0
56240	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	120	0
56241	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	147	0
56242	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	160	0
56243	射阳	阜余长丰4配变	10	200	73	0
56244	射阳	阜余长丰一配变	10	200	50	0
56245	射阳	阜余镇二塔11＃配变	10	200	0	0
56246	射阳	缪港康居1#变	10	200	160	0
56247	射阳	阜余大有13#配变	10	200	147	0
56248	射阳	阜余大有14#配变	10	200	110	0
56249	射阳	阜余大有15#变	10	200	122	0
56250	射阳	阜余大有一配变	10	400	199	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56251	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	0	0
56252	射阳	阜余二塔4#配变	10	200	15	0
56253	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	32	0
56254	射阳	阜余公变7#配变	10	200	138	0
56255	射阳	阜余公用10#配变	10	630	504	0
56256	射阳	阜余公用12#配变	10	400	259	0
56257	射阳	阜余公用22#变	10	400	288	0
56258	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	230	0
56259	射阳	阜余公用变15＃配变	10	400	320	0
56260	射阳	阜余公用变16＃配变	10	200	160	0
56261	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	277	0
56262	射阳	阜余公用变20＃配变	10	200	160	0
56263	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	244	0
56264	射阳	阜余公用变6#配变	10	630	504	0
56265	射阳	阜余公用变8配变	10	200	60	0
56266	射阳	阜余街道3#公变	10	630	440	0
56267	射阳	阜余六份12＃配变	10	200	94	0
56268	射阳	阜余六份13＃配变	10	200	65	0
56269	射阳	阜余六份16#配变	10	400	161	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56270	射阳	阜余六份2#配变	10	200	20	0
56271	射阳	阜余六份21＃配变	10	200	94	0
56272	射阳	阜余六份5#配变	10	200	52	0
56273	射阳	阜余六份6#配变	10	200	40	0
56274	射阳	阜余六份9#配变	10	200	1	0
56275	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	160	0
56276	射阳	阜余六份十一配变	10	200	39	0
56277	射阳	阜余阜中10＃配变	10	200	115	0
56278	射阳	阜余阜中11#变	10	200	146	0
56279	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	132	0
56280	射阳	阜余阜中6配变	10	200	97	0
56281	射阳	阜余阜中8配变	10	200	143	0
56282	射阳	阜余阜中9＃配变	10	200	140	0
56283	射阳	阜余阜中二配变	10	400	212	0
56284	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	95	0
56285	射阳	阜余阜中五配变	10	200	150	0
56286	射阳	阜余阜中一配变	10	200	141	0
56287	射阳	阜余公用11#配变	10	630	504	0
56288	射阳	阜余公用21#配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56289	射阳	阜余公用变4配变	10	400	286	0
56290	射阳	阜余健康10配变	10	200	160	0
56291	射阳	阜余健康4#配变	10	200	82	0
56292	射阳	阜余健康5#配变	10	400	44	0
56293	射阳	阜余健康8＃配变	10	400	205	0
56294	射阳	阜余健康二配变	10	400	145	0
56295	射阳	阜余健康六配变	10	200	103	0
56296	射阳	阜余老圩6配变	10	400	201	0
56297	射阳	阜余老圩一配变	10	200	149	0
56298	射阳	阜余六份14配变	10	200	160	0
56299	射阳	阜余六份15配变	10	200	157	0
56300	射阳	阜余六份18＃配变	10	200	28	0
56301	射阳	阜余六份22＃配变	10	200	73	0
56302	射阳	阜余六份23＃配变	10	200	128	0
56303	射阳	阜余六份一配变	10	200	160	0
56304	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	11	0
56305	射阳	阜余农场四组配变	10	400	0	0
56306	射阳	阜余三河6配变	10	200	160	0
56307	射阳	阜余三河7＃配变	10	200	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56308	射阳	阜余三河8#配变	10	200	122	0
56309	射阳	阜余三河二配变	10	200	160	0
56310	射阳	阜余三河三配变	10	200	141	0
56311	射阳	阜余三河五配变	10	200	135	0
56312	射阳	阜余三河一配变	10	200	120	0
56313	射阳	阜余圩门10＃配变	10	200	129	0
56314	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	80	0
56315	射阳	阜余圩门6＃配变	10	200	146	0
56316	射阳	阜余圩门7＃配变	10	200	79	0
56317	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	152	0
56318	射阳	阜余圩门二配变	10	200	160	0
56319	射阳	阜余圩门五配变	10	200	160	0
56320	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	87	0
56321	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	137	0
56322	射阳	阜余沙东5#配变	10	630	496	0
56323	射阳	阜余沙东6＃配变	10	200	135	0
56324	射阳	阜余沙东9配变	10	200	106	0
56325	射阳	阜余沙东二配变	10	200	106	0
56326	射阳	阜余沙东七配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56327	射阳	阜余沙东三配变	10	200	118	0
56328	射阳	阜余沙东十配变	10	200	70	0
56329	射阳	阜余沙东一配变	10	200	81	0
56330	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	139	0
56331	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	6	0
56332	射阳	沙东12#配变	10	400	296	0
56333	射阳	邹滩15#变	10	400	44	0
56334	射阳	阜余阜中12#变	10	315	252	0
56335	射阳	阜余阜中7配变	10	200	142	0
56336	射阳	阜余公用变14＃配变	10	400	258	0
56337	射阳	阜余公用变18＃配变	10	200	122	0
56338	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	256	0
56339	射阳	阜余健康1＃配变	10	200	121	0
56340	射阳	阜余健康11＃配变	10	200	146	0
56341	射阳	阜余健康7#配变	10	200	14	0
56342	射阳	阜余健康9配变	10	200	0	0
56343	射阳	阜余健康三配变	10	200	124	0
56344	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余阜西线三份9#	10	200	118	0
56345	射阳	阜余六份19＃配变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56346	射阳	阜余六份20＃配变	10	200	160	0
56347	射阳	阜余六份3#配变	10	200	87	0
56348	射阳	阜余六份4＃配变	10	200	132	0
56349	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	160	0
56350	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	93	0
56351	射阳	阜余三份10＃配变	10	400	311	0
56352	射阳	阜余三份2#配变	10	200	139	0
56353	射阳	阜余三份3#配变	10	200	74	0
56354	射阳	阜余三份5#配变	10	200	138	0
56355	射阳	阜余三份6配变	10	200	160	0
56356	射阳	阜余三份7配变	10	200	130	0
56357	射阳	阜余三份8配变	10	200	145	0
56358	射阳	阜余三份9＃配变	10	200	115	0
56359	射阳	阜余三份四配变	10	200	35	0
56360	射阳	阜余三份一配变	10	200	111	0
56361	射阳	阜余圩门11＃配变	10	400	259	0
56362	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	130	0
56363	射阳	阜余圩门四配变	10	200	67	0
56364	射阳	六份24＃变	10	200	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56365	射阳	阜余宏丰17＃配变	10	200	84	0
56366	射阳	阜余宏丰18＃配变	10	200	124	0
56367	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	113	0
56368	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	21	0
56369	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	107	0
56370	射阳	阜余宏丰十三配变	10	400	239	0
56371	射阳	阜余花元1#配变	10	200	139	0
56372	射阳	阜余花元3#配变	10	200	21	0
56373	射阳	阜余花元二配变	10	400	165	0
56374	射阳	阜余花元四配变	10	200	106	0
56375	射阳	阜余花园5#配变	10	200	143	0
56376	射阳	阜余里庄1#配变	10	400	237	0
56377	射阳	阜余里庄二配变	10	200	112	0
56378	射阳	阜余里庄六配变	10	200	16	0
56379	射阳	阜余里庄三配变	10	200	33	0
56380	射阳	阜余里庄四配变	10	200	2	0
56381	射阳	阜余里庄五配变	10	250	16	0
56382	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	119	0
56383	射阳	阜余同丰12＃配变	10	200	77	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56384	射阳	阜余同丰13＃配变	10	200	114	0
56385	射阳	阜余同丰14#配变	10	400	304	0
56386	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	64	0
56387	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	67	0
56388	射阳	阜余同丰7#配变	10	400	180	0
56389	射阳	阜余同丰8#配变	10	400	113	0
56390	射阳	阜余同丰二配变	10	200	7	0
56391	射阳	阜余同丰九配变	10	400	223	0
56392	射阳	阜余同丰三配变	10	400	86	0
56393	射阳	阜余同丰十配变	10	400	269	0
56394	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	151	0
56395	射阳	阜余同丰四配变	10	200	141	0
56396	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	0	0
56397	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	25	0
56398	射阳	宏丰康居1#变	10	400	210	0
56399	射阳	花园6#变	10	200	160	0
56400	射阳	阜余老圩8配变	10	200	118	0
56401	射阳	阜余老圩七配变	10	200	160	0
56402	射阳	阜余老圩四配变	10	200	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56403	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	42	0
56404	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	111	0
56405	射阳	阜余小沙11配变	10	200	126	0
56406	射阳	阜余小沙12#变	10	200	68	0
56407	射阳	阜余小沙13＃配变	10	200	0	0
56408	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	61	0
56409	射阳	阜余小沙15＃配变	10	200	160	0
56410	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	88	0
56411	射阳	阜余小沙17＃配变	10	200	83	0
56412	射阳	阜余小沙19#配变	10	200	116	0
56413	射阳	阜余小沙3配变	10	400	206	0
56414	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	51	0
56415	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	20	0
56416	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	0	0
56417	射阳	阜余小沙9配变	10	400	292	0
56418	射阳	阜余小沙二配变	10	400	154	0
56419	射阳	阜余小沙六配变	10	200	0	0
56420	射阳	阜余小沙十配变	10	200	60	0
56421	射阳	阜余小沙五配变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56422	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	160	0
56423	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	76	0
56424	射阳	阜余永坛14配变	10	200	117	0
56425	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	64	0
56426	射阳	阜余永坛16配变	10	200	67	0
56427	射阳	阜余永坛17#变	10	200	70	0
56428	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	14	0
56429	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	168	0
56430	射阳	阜余永坛20#变	10	160	50	0
56431	射阳	阜余永坛3＃配变	10	200	128	0
56432	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	41	0
56433	射阳	阜余永坛八配变	10	400	99	0
56434	射阳	阜余永坛九配变	10	200	54	0
56435	射阳	阜余永坛六配变	10	315	25	0
56436	射阳	阜余永坛七配变	10	400	149	0
56437	射阳	阜余永坛十配变	10	200	59	0
56438	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	81	0
56439	射阳	阜余永坛四配变	10	400	69	0
56440	射阳	阜余永坛一配变	10	400	57	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56441	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	160	0
56442	射阳	阜余邹滩14＃配变	10	200	117	0
56443	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	160	0
56444	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	111	0
56445	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	160	0
56446	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	107	0
56447	射阳	阜余邹滩三配变	10	400	301	0
56448	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	160	0
56449	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	160	0
56450	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	104	0
56451	射阳	老圩11#变	10	200	24	0
56452	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	400	312	0
56453	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	28	0
56454	射阳	阜余老圩2＃配变	10	200	134	0
56455	射阳	阜余老圩9#变	10	200	80	0
56456	射阳	阜余老圩三配变	10	200	133	0
56457	射阳	阜余老圩五配变	10	400	274	0
56458	射阳	阜余三河4#配变	10	400	183	0
56459	射阳	阜余沙东八配变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56460	射阳	阜余沙东四配变	10	200	160	0
56461	射阳	阜余圩门一配变	10	200	151	0
56462	射阳	三河康居1#变	10	200	160	0
56463	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	33	0
56464	射阳	阜余大塔10＃配变	10	200	138	0
56465	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	121	0
56466	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	103	0
56467	射阳	阜余大塔7配变	10	200	86	0
56468	射阳	阜余大塔8配变	10	200	126	0
56469	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	76	0
56470	射阳	阜余大塔二配变	10	200	115	0
56471	射阳	阜余大塔四配变	10	200	137	0
56472	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	97	0
56473	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	62	0
56474	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	38	0
56475	射阳	阜余宏丰14＃配变	10	200	47	0
56476	射阳	阜余宏丰15＃配变	10	200	129	0
56477	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	133	0
56478	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56479	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	187	0
56480	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	99	0
56481	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	105	0
56482	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	123	0
56483	射阳	阜余里庄7#变	10	400	88	0
56484	射阳	阜余西圩4#配变	10	400	160	0
56485	射阳	阜余西圩8#配变	10	400	320	0
56486	射阳	阜余新河9#配变	10	200	84	0
56487	射阳	阜余新河二配变	10	200	25	0
56488	射阳	阜余新河六配变	10	200	59	0
56489	射阳	阜余新河七配变	10	200	67	0
56490	射阳	阜余新河三配变	10	200	121	0
56491	射阳	阜余新河四配变	10	200	141	0
56492	射阳	阜余新河五配变	10	200	131	0
56493	射阳	阜余新河一配变	10	200	76	0
56494	射阳	阜余长丰5＃配变	10	200	160	0
56495	射阳	阜余长丰6＃配变	10	200	133	0
56496	射阳	阜余长丰二配变	10	200	160	0
56497	射阳	阜余长丰三配变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56498	射阳	阜余邹滩六配变	10	400	301	0
56499	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	57	0
56500	射阳	陈墩21#变	10	200	160	0
56501	射阳	海河陈墩1#变	10	200	46	0
56502	射阳	海河陈墩10#变	10	200	139	0
56503	射阳	海河陈墩11#变	10	200	160	0
56504	射阳	海河陈墩13#变	10	200	118	0
56505	射阳	海河陈墩14#变	10	400	0	0
56506	射阳	海河陈墩15#变	10	200	122	0
56507	射阳	海河陈墩16#变	10	200	113	0
56508	射阳	海河陈墩19#变	10	200	106	0
56509	射阳	海河陈墩20#变	10	200	71	0
56510	射阳	海河陈墩3#变	10	315	95	0
56511	射阳	海河陈墩4#变	10	200	92	0
56512	射阳	海河陈墩5#变	10	200	108	0
56513	射阳	海河陈墩6＃变更换	10	400	69	0
56514	射阳	海河陈墩7#变	10	200	111	0
56515	射阳	海河陈墩9#变	10	200	107	0
56516	射阳	海河东胜9#变	10	200	6	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56517	射阳	海河高华12#变	10	200	10	0
56518	射阳	海河高华7#变	10	200	100	0
56519	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	400	0
56520	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	314	0
56521	射阳	海河公用12#变	10	400	320	0
56522	射阳	海河街道35＃配变	10	400	260	0
56523	射阳	海河三星10#变	10	200	88	0
56524	射阳	海河三星11#变	10	200	160	0
56525	射阳	海河三星15#变	10	200	160	0
56526	射阳	海河三星17#变	10	200	150	0
56527	射阳	海河三星19#变	10	400	279	0
56528	射阳	海河三星2＃变增容	10	200	138	0
56529	射阳	海河三星20＃配变	10	400	320	0
56530	射阳	海河三星3#变	10	200	116	0
56531	射阳	海河三星4#变	10	200	151	0
56532	射阳	海河三星5#变	10	200	120	0
56533	射阳	海河三星6＃配变	10	200	160	0
56534	射阳	海河三星9#变	10	200	130	0
56535	射阳	海河商业街3#变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56536	射阳	海河条海1#变	10	400	272	0
56537	射阳	海河条海11#变	10	200	21	0
56538	射阳	海河条海13＃变	10	400	298	0
56539	射阳	海河条海14#变	10	400	320	0
56540	射阳	海河条海15#变	10	315	228	0
56541	射阳	海河条海16#变	10	200	160	0
56542	射阳	海河条海2#变2	10	200	15	0
56543	射阳	海河条海3#变	10	200	78	0
56544	射阳	海河条海5#变	10	400	248	0
56545	射阳	海河条海8#变	10	400	288	0
56546	射阳	海河条海9#变	10	400	274	0
56547	射阳	海河王港1#变	10	200	116	0
56548	射阳	海河王港10#变	10	200	82	0
56549	射阳	海河王港11＃变	10	200	103	0
56550	射阳	海河王港2#变	10	200	106	0
56551	射阳	海河王港6#变	10	200	96	0
56552	射阳	海河王港8#变	10	200	123	0
56553	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	160	0
56554	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56555	射阳	海河镇三星16＃变	10	200	117	0
56556	射阳	三星21号变	10	200	160	0
56557	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	504	0
56558	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	504	0
56559	射阳	海河川彭1#变	10	200	70	0
56560	射阳	海河川彭11＃变	10	200	127	0
56561	射阳	海河川彭12#变	10	200	115	0
56562	射阳	海河川彭15#配变	10	200	69	0
56563	射阳	海河川彭17#变	10	315	231	0
56564	射阳	海河川彭2#变	10	200	81	0
56565	射阳	海河川彭3＃配变	10	200	160	0
56566	射阳	海河川彭4#变	10	200	133	0
56567	射阳	海河川彭6#变	10	200	56	0
56568	射阳	海河川彭7#变	10	400	210	0
56569	射阳	海河川彭8#变	10	400	275	0
56570	射阳	海河川彭9#变	10	200	49	0
56571	射阳	海河林场1#变	10	200	138	0
56572	射阳	海河彭庄1#变	10	400	4	0
56573	射阳	海河彭庄10#变	10	200	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56574	射阳	海河彭庄11#变	10	200	34	0
56575	射阳	海河彭庄6队	10	400	286	0
56576	射阳	海河彭庄8#变	10	200	19	0
56577	射阳	海河五星13＃变	10	200	131	0
56578	射阳	海河五星14#变	10	200	53	0
56579	射阳	海河五星2#变	10	200	160	0
56580	射阳	海河新运12＃变	10	200	93	0
56581	射阳	海河新运14#变	10	200	0	0
56582	射阳	海河新运4#变	10	200	21	0
56583	射阳	海河新运5#变	10	400	64	0
56584	射阳	海河新运9#变	10	400	103	0
56585	射阳	海河跃北11#变	10	200	13	0
56586	射阳	海河跃北12＃变	10	200	3	0
56587	射阳	海河跃北17#变	10	200	28	0
56588	射阳	海河跃北4#变	10	200	75	0
56589	射阳	海河跃北5#变	10	200	26	0
56590	射阳	海河跃北7#变	10	400	100	0
56591	射阳	海河跃北8#变	10	400	163	0
56592	射阳	海河镇林场2#变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56593	射阳	陡港8#变	10	400	0	0
56594	射阳	海河陡港14#变	10	200	138	0
56595	射阳	海河陡港15#变	10	200	70	0
56596	射阳	海河陡港23#变	10	200	28	0
56597	射阳	海河革新17#变	10	200	51	0
56598	射阳	海河革新3#变	10	400	247	0
56599	射阳	海河革新8#变	10	315	80	0
56600	射阳	海河公用21#变	10	400	320	0
56601	射阳	海河公用30#变	10	400	320	0
56602	射阳	海河海湾2#变	10	200	95	0
56603	射阳	海河烈士1#配变	10	200	72	0
56604	射阳	海河烈士10#配变	10	400	305	0
56605	射阳	海河烈士11#变	10	400	320	0
56606	射阳	海河烈士12#变	10	200	112	0
56607	射阳	海河烈士13＃变	10	200	121	0
56608	射阳	海河烈士14#变	10	200	160	0
56609	射阳	海河烈士15#变	10	200	149	0
56610	射阳	海河烈士16＃变	10	200	160	0
56611	射阳	海河烈士17#变	10	200	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56612	射阳	海河烈士19#变	10	200	160	0
56613	射阳	海河烈士20#变	10	200	160	0
56614	射阳	海河烈士21#变	10	200	160	0
56615	射阳	海河烈士3#配变	10	200	160	0
56616	射阳	海河烈士4#配变	10	250	176	0
56617	射阳	海河烈士5#配变	10	400	320	0
56618	射阳	海河烈士6#配变	10	200	149	0
56619	射阳	海河烈士7#配变	10	200	140	0
56620	射阳	海河烈士8-1#变	10	400	320	0
56621	射阳	海河烈士9#变	10	200	115	0
56622	射阳	海河旭日10#变	10	200	138	0
56623	射阳	海河旭日12#变	10	200	139	0
56624	射阳	海河旭日2#配变	10	200	125	0
56625	射阳	海河旭日4#变	10	200	128	0
56626	射阳	海河旭日8＃变	10	200	93	0
56627	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	504	0
56628	射阳	海河镇革新10#变	10	200	16	0
56629	射阳	条海康居1#变	10	400	320	0
56630	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56631	射阳	旭日安置区4#箱变配变	10	630	504	0
56632	射阳	跃华19#变	10	200	160	0
56633	射阳	海河伏兴10#变	10	400	185	0
56634	射阳	海河伏兴12#变	10	400	309	0
56635	射阳	海河伏兴20＃变	10	400	239	0
56636	射阳	海河伏兴22#变	10	200	58	0
56637	射阳	海河伏兴23#变	10	200	64	0
56638	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	162	0
56639	射阳	海河伏兴5#变	10	315	52	0
56640	射阳	海河阜丰11#变	10	200	105	0
56641	射阳	海河阜丰7#变	10	400	18	0
56642	射阳	海河黄沙10#变	10	200	74	0
56643	射阳	海河黄沙11#变	10	200	35	0
56644	射阳	海河黄沙12#变	10	400	77	0
56645	射阳	海河黄沙13#变	10	200	139	0
56646	射阳	海河黄沙14#变	10	400	50	0
56647	射阳	海河黄沙15#变	10	200	72	0
56648	射阳	海河黄沙16#变	10	200	110	0
56649	射阳	海河黄沙17#变	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56650	射阳	海河黄沙18#变	10	200	68	0
56651	射阳	海河黄沙19#变	10	200	17	0
56652	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	107	0
56653	射阳	海河黄沙2#变	10	400	294	0
56654	射阳	海河黄沙20#变	10	200	7	0
56655	射阳	海河黄沙21#变	10	200	14	0
56656	射阳	海河黄沙22#变	10	200	66	0
56657	射阳	海河黄沙3#变	10	200	103	0
56658	射阳	海河黄沙4#变	10	200	62	0
56659	射阳	海河黄沙5#变	10	400	308	0
56660	射阳	海河黄沙7#变	10	200	129	0
56661	射阳	海河黄沙8#变	10	250	50	0
56662	射阳	海河黄沙9#变	10	400	320	0
56663	射阳	海河街道14#变	10	200	26	0
56664	射阳	海河清和5#变	10	400	151	0
56665	射阳	海河清河2-1号变	10	400	136	0
56666	射阳	海河清河3#配变	10	400	162	0
56667	射阳	海河清河6#变	10	200	26	0
56668	射阳	海河清河7#变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56669	射阳	海河塘洼1#变	10	250	4	0
56670	射阳	海河塘洼10#变	10	200	53	0
56671	射阳	海河塘洼12#变	10	200	73	0
56672	射阳	海河塘洼2#变	10	200	0	0
56673	射阳	海河塘洼5#变	10	400	0	0
56674	射阳	海河塘洼6#变	10	400	213	0
56675	射阳	海河塘洼7#变	10	400	251	0
56676	射阳	海河塘洼8#	10	400	47	0
56677	射阳	海河旭日3-1号变	10	400	250	0
56678	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	84	0
56679	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	66	0
56680	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	134	0
56681	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	640	0
56682	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	640	0
56683	射阳	海河阜丰1#变	10	200	0	0
56684	射阳	海河阜丰10＃变	10	200	118	0
56685	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	11	0
56686	射阳	海河阜丰2#变	10	200	3	0
56687	射阳	海河阜丰3#变	10	400	41	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56688	射阳	海河阜丰4#变	10	200	55	0
56689	射阳	海河阜丰5#变	10	400	19	0
56690	射阳	海河阜丰6#变	10	315	0	0
56691	射阳	海河阜丰8＃变	10	200	53	0
56692	射阳	海河阜丰9#变	10	200	44	0
56693	射阳	海河革新1#变	10	400	166	0
56694	射阳	海河革新11#变	10	200	85	0
56695	射阳	海河革新12#变	10	200	52	0
56696	射阳	海河革新14#变	10	400	307	0
56697	射阳	海河革新15#变	10	200	0	0
56698	射阳	海河革新18#变	10	200	78	0
56699	射阳	海河革新2#变	10	400	152	0
56700	射阳	海河革新4#变	10	400	72	0
56701	射阳	海河革新5#变	10	400	233	0
56702	射阳	海河革新6#变	10	200	94	0
56703	射阳	海河革新7#变	10	200	140	0
56704	射阳	海河革新9#配变	10	200	49	0
56705	射阳	海河海湾6#变	10	200	135	0
56706	射阳	海河塘洼11#变	10	200	21	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56707	射阳	海河塘洼4#变	10	400	232	0
56708	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	95	0
56709	射阳	海河旭日1#变	10	400	83	0
56710	射阳	海河旭日11#变	10	200	160	0
56711	射阳	海河旭日5#变	10	200	111	0
56712	射阳	海河旭日6#变	10	200	82	0
56713	射阳	海河旭日9＃变	10	200	139	0
56714	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	640	0
56715	射阳	海河川彭13#变	10	200	160	0
56716	射阳	海河川彭5#变	10	200	145	0
56717	射阳	海河巨星1＃变	10	400	209	0
56718	射阳	海河巨星10#变	10	200	70	0
56719	射阳	海河巨星11#变	10	200	28	0
56720	射阳	海河巨星12＃变	10	200	111	0
56721	射阳	海河巨星13#变	10	200	122	0
56722	射阳	海河巨星14＃变	10	200	149	0
56723	射阳	海河巨星15＃变	10	200	124	0
56724	射阳	海河巨星16＃变	10	200	72	0
56725	射阳	海河巨星17＃变	10	200	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56726	射阳	海河巨星18＃变	10	200	126	0
56727	射阳	海河巨星19＃变	10	200	105	0
56728	射阳	海河巨星2#变	10	200	48	0
56729	射阳	海河巨星3#变	10	400	202	0
56730	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	50	0
56731	射阳	海河巨星5#变	10	400	220	0
56732	射阳	海河巨星6#变	10	200	85	0
56733	射阳	海河巨星7#变	10	200	75	0
56734	射阳	海河巨星8#变	10	200	55	0
56735	射阳	海河巨星9#变	10	200	104	0
56736	射阳	海河跃北1#变	10	200	0	0
56737	射阳	海河跃北10#变	10	200	50	0
56738	射阳	海河跃北13#变	10	400	118	0
56739	射阳	海河跃北14#变	10	400	83	0
56740	射阳	海河跃北15＃变	10	200	120	0
56741	射阳	海河跃北16#变	10	400	10	0
56742	射阳	海河跃北2#变	10	200	0	0
56743	射阳	海河跃北3#变	10	400	11	0
56744	射阳	海河跃北6#变2	10	400	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56745	射阳	海河跃北9#变	10	315	28	0
56746	射阳	海河跃华1#变	10	200	24	0
56747	射阳	海河跃华11＃变	10	200	134	0
56748	射阳	海河跃华13＃变	10	200	85	0
56749	射阳	海河跃华15号变	10	200	107	0
56750	射阳	海河跃华20#变	10	200	55	0
56751	射阳	海河跃华5#变	10	200	107	0
56752	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	48	0
56753	射阳	巨星20#配变	10	200	74	0
56754	射阳	跃华17#配变	10	200	24	0
56755	射阳	海河公用2#变	10	400	199	0
56756	射阳	海河公用28#变	10	400	320	0
56757	射阳	海河公用29#变	10	200	147	0
56758	射阳	海河公用变18#变	10	400	297	0
56759	射阳	海河公用变20变	10	400	282	0
56760	射阳	海河公用变25#变	10	400	269	0
56761	射阳	海河海湾1#变	10	400	168	0
56762	射阳	海河海湾4#变	10	400	197	0
56763	射阳	海河海湾5#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56764	射阳	海河海湾7#变	10	400	320	0
56765	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	160	0
56766	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	320	0
56767	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	320	0
56768	射阳	海河街道1#变1	10	400	292	0
56769	射阳	海河街道11#变	10	400	302	0
56770	射阳	海河街道13#变	10	630	504	0
56771	射阳	海河街道15#变1	10	400	133	0
56772	射阳	海河街道27#变	10	400	320	0
56773	射阳	海河街道31号变	10	630	157	0
56774	射阳	海河街道32#变	10	400	320	0
56775	射阳	海河街道33＃配变	10	200	156	0
56776	射阳	海河街道34＃配变	10	400	269	0
56777	射阳	海河街道36#变	10	200	160	0
56778	射阳	海河街道7#变	10	400	262	0
56779	射阳	海河街道8#变	10	630	504	0
56780	射阳	海河街道9#变	10	630	434	0
56781	射阳	海河商业街1#变	10	400	320	0
56782	射阳	海河商业街2#变	10	400	244	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56783	射阳	海河彭庄12#变	10	400	0	0
56784	射阳	海河彭庄2#变	10	400	92	0
56785	射阳	海河彭庄3#变	10	400	8	0
56786	射阳	海河彭庄4#变	10	400	176	0
56787	射阳	海河彭庄5#变	10	200	74	0
56788	射阳	海河彭庄6#变	10	400	143	0
56789	射阳	海河彭庄7#变	10	200	54	0
56790	射阳	海河彭庄9#变	10	200	19	0
56791	射阳	海河三星1#变	10	200	79	0
56792	射阳	海河三星13#变	10	400	254	0
56793	射阳	海河三星14#变	10	200	137	0
56794	射阳	海河三星18#变	10	200	145	0
56795	射阳	海河三星7#变	10	200	160	0
56796	射阳	海河三星8#变88	10	200	109	0
56797	射阳	海河条海6#变	10	200	160	0
56798	射阳	海河五星10#变	10	200	50	0
56799	射阳	海河五星11＃变	10	200	10	0
56800	射阳	海河五星1号变	10	200	8	0
56801	射阳	海河五星3#变	10	200	114	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56802	射阳	海河五星4#变	10	200	0	0
56803	射阳	海河五星6#变	10	200	104	0
56804	射阳	海河五星7#变	10	250	55	0
56805	射阳	海河五星8#变	10	400	192	0
56806	射阳	海河五星9＃变	10	200	87	0
56807	射阳	海河新运1#变	10	200	129	0
56808	射阳	海河新运10#变	10	200	105	0
56809	射阳	海河新运11＃变	10	200	0	0
56810	射阳	海河新运13#变	10	400	138	0
56811	射阳	海河新运15#变	10	200	107	0
56812	射阳	海河新运19#变	10	200	50	0
56813	射阳	海河新运2#变	10	200	62	0
56814	射阳	海河新运20＃变	10	200	107	0
56815	射阳	海河新运3#变	10	400	162	0
56816	射阳	海河新运6号变	10	200	106	0
56817	射阳	海河新运7#变	10	200	66	0
56818	射阳	海河新运8#变	10	200	12	0
56819	射阳	条海12#变	10	200	143	0
56820	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56821	射阳	新运16＃配变	10	200	115	0
56822	射阳	新运17＃配变	10	200	126	0
56823	射阳	海河陈墩12#变	10	200	20	0
56824	射阳	海河陈墩18＃配变	10	200	115	0
56825	射阳	海河陈墩2#变	10	200	160	0
56826	射阳	海河东胜10#变	10	200	62	0
56827	射阳	海河东胜11#变	10	400	0	0
56828	射阳	海河东胜12#变	10	200	83	0
56829	射阳	海河东胜13＃变	10	200	111	0
56830	射阳	海河东胜14＃变	10	200	125	0
56831	射阳	海河东胜15号变	10	200	137	0
56832	射阳	海河东胜16#配变	10	200	17	0
56833	射阳	海河东胜17#变	10	250	140	0
56834	射阳	海河东胜18#变	10	200	133	0
56835	射阳	海河东胜19#配变	10	200	132	0
56836	射阳	海河东胜2#变	10	200	0	0
56837	射阳	海河东胜3#变	10	200	100	0
56838	射阳	海河东胜4#变	10	200	63	0
56839	射阳	海河东胜5#变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56840	射阳	海河东胜6#变	10	200	129	0
56841	射阳	海河东胜7＃配变更换	10	200	49	0
56842	射阳	海河东胜8#变	10	200	10	0
56843	射阳	海河高华1＃配变更换	10	200	92	0
56844	射阳	海河高华10#变	10	200	107	0
56845	射阳	海河高华11#变	10	200	97	0
56846	射阳	海河高华15#变	10	200	119	0
56847	射阳	海河高华2#变	10	200	132	0
56848	射阳	海河高华3#变	10	200	90	0
56849	射阳	海河高华4#变	10	200	73	0
56850	射阳	海河高华5#变	10	200	94	0
56851	射阳	海河高华6#变	10	200	127	0
56852	射阳	海河高华8#变	10	200	131	0
56853	射阳	海河高华9#变	10	200	83	0
56854	射阳	海河公用26#变	10	400	281	0
56855	射阳	海河公用5#变	10	400	272	0
56856	射阳	海河街道6#变	10	200	0	0
56857	射阳	海河条海4#变	10	400	125	0
56858	射阳	海河条海7#变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56859	射阳	海河王港3号	10	200	119	0
56860	射阳	海河王港4＃变	10	200	92	0
56861	射阳	海河王港5#变	10	200	117	0
56862	射阳	海河王港7#变	10	200	160	0
56863	射阳	海河王港9#变	10	200	136	0
56864	射阳	海河镇条海10#变	10	400	296	0
56865	射阳	伏兴7#变	10	200	139	0
56866	射阳	海河伏兴1#变	10	400	207	0
56867	射阳	海河伏兴11#变	10	400	100	0
56868	射阳	海河伏兴13#变	10	200	64	0
56869	射阳	海河伏兴15#变	10	200	92	0
56870	射阳	海河伏兴16#变	10	200	124	0
56871	射阳	海河伏兴18＃变	10	200	71	0
56872	射阳	海河伏兴19＃变	10	200	96	0
56873	射阳	海河伏兴21#变	10	400	198	0
56874	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	55	0
56875	射阳	海河伏兴4#变	10	200	18	0
56876	射阳	海河伏兴6#变	10	200	17	0
56877	射阳	海河公用变16#变	10	400	272	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56878	射阳	海河公用变22#变	10	400	320	0
56879	射阳	海河公用变23#变	10	400	320	0
56880	射阳	海河公用变3#变	10	200	0	0
56881	射阳	海河官滩1#变	10	400	166	0
56882	射阳	海河官滩10#变	10	200	110	0
56883	射阳	海河官滩11#变	10	200	95	0
56884	射阳	海河官滩12#变	10	200	81	0
56885	射阳	海河官滩13#变	10	400	300	0
56886	射阳	海河官滩14＃变	10	200	28	0
56887	射阳	海河官滩15#变	10	200	70	0
56888	射阳	海河官滩16#变	10	200	44	0
56889	射阳	海河官滩2#变	10	400	25	0
56890	射阳	海河官滩3号新增	10	200	66	0
56891	射阳	海河官滩4#变	10	200	104	0
56892	射阳	海河官滩5#变	10	400	73	0
56893	射阳	海河官滩6#变	10	400	196	0
56894	射阳	海河官滩7#变	10	200	20	0
56895	射阳	海河官滩8#变	10	200	41	0
56896	射阳	海河官滩9#变	10	250	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56897	射阳	海河海关1＃变	10	200	120	0
56898	射阳	海河海中综合变	10	400	141	0
56899	射阳	海河华北1#变	10	200	59	0
56900	射阳	海河华北10#变	10	200	96	0
56901	射阳	海河华北12#变	10	200	19	0
56902	射阳	海河华北13＃变	10	200	113	0
56903	射阳	海河华北14#变	10	200	123	0
56904	射阳	海河华北2#变	10	200	0	0
56905	射阳	海河华北3号新增	10	200	0	0
56906	射阳	海河华北4#变	10	200	131	0
56907	射阳	海河华北5#变	10	200	160	0
56908	射阳	海河华北6#变	10	200	64	0
56909	射阳	海河华北7#变	10	200	124	0
56910	射阳	海河华北8#变	10	200	92	0
56911	射阳	海河华北9#变	10	200	13	0
56912	射阳	海河街道37#变	10	400	313	0
56913	射阳	海河清和4#变	10	250	48	0
56914	射阳	海河清河1-1号变	10	200	56	0
56915	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	304	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56916	射阳	华北11#变	10	250	126	0
56917	射阳	条海康居2#变	10	200	82	0
56918	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	640	0
56919	射阳	陡港康居1#配变	10	200	72	0
56920	射阳	海河川彭16＃配变	10	400	320	0
56921	射阳	海河陡港1#配变	10	400	192	0
56922	射阳	海河陡港10#变	10	400	201	0
56923	射阳	海河陡港11#变	10	400	109	0
56924	射阳	海河陡港13#变	10	200	130	0
56925	射阳	海河陡港16#变	10	200	160	0
56926	射阳	海河陡港17#变	10	200	160	0
56927	射阳	海河陡港18#变	10	200	160	0
56928	射阳	海河陡港19#变	10	200	120	0
56929	射阳	海河陡港2#配变	10	200	52	0
56930	射阳	海河陡港20#变	10	200	144	0
56931	射阳	海河陡港21#变	10	200	144	0
56932	射阳	海河陡港3号变	10	315	90	0
56933	射阳	海河陡港4#配变	10	200	65	0
56934	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	48	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56935	射阳	海河陡港6#配变	10	200	45	0
56936	射阳	海河陡港7#变	10	200	106	0
56937	射阳	海河陡港9#变	10	200	72	0
56938	射阳	海河烈士2#变	10	200	117	0
56939	射阳	海河五星16＃变	10	400	300	0
56940	射阳	海河旭日7＃变	10	200	160	0
56941	射阳	海河跃华14＃变	10	200	108	0
56942	射阳	海河跃华4#变	10	200	82	0
56943	射阳	海河跃华6#变	10	200	158	0
56944	射阳	海河海湾3#变	10	400	180	0
56945	射阳	海河五星5#变	10	630	445	0
56946	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	201	0
56947	射阳	海河跃华12#变	10	400	278	0
56948	射阳	海河跃华18#变	10	200	139	0
56949	射阳	海河跃华2#变	10	200	40	0
56950	射阳	海河跃华3#变	10	400	85	0
56951	射阳	海河跃华7#变	10	400	279	0
56952	射阳	海河跃华8#变	10	200	145	0
56953	射阳	海河跃华9#变	10	400	257	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56954	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	320	0
56955	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	320	0
56956	射阳	海通街道1#配变	10	400	284	284
56957	射阳	海通街道10#配变	10	400	320	320
56958	射阳	海通街道11#配变	10	315	252	252
56959	射阳	海通街道12#配变	10	400	320	320
56960	射阳	海通街道13#配变	10	400	320	320
56961	射阳	海通街道14＃配变	10	400	320	320
56962	射阳	海通街道15＃配变	10	400	320	320
56963	射阳	海通街道16＃配变	10	400	320	320
56964	射阳	海通街道17＃配变	10	400	320	320
56965	射阳	海通街道18#配变	10	400	320	320
56966	射阳	海通街道19#配变	10	400	284	284
56967	射阳	海通街道2#配变	10	315	252	252
56968	射阳	海通街道23#	10	200	105	105
56969	射阳	海通街道24#变	10	400	314	314
56970	射阳	海通街道3#配变	10	400	320	320
56971	射阳	海通街道4#变	10	400	309	309
56972	射阳	海通街道5#配变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56973	射阳	海通街道8#配变	10	400	278	278
56974	射阳	海通街道9#配变	10	400	247	247
56975	射阳	海通居委会1#配变	10	315	212	212
56976	射阳	海通居委会2#配变	10	250	158	158
56977	射阳	海通居委会4#配变(单)	10	200	139	139
56978	射阳	海通居委会5＃配变	10	400	320	320
56979	射阳	海通居委会6＃配变	10	400	320	320
56980	射阳	海通居委会7＃配变	10	400	320	320
56981	射阳	海通居委会8#配变	10	400	309	309
56982	射阳	海通水岸新城配电室1#主变	10	800	640	640
56983	射阳	海通水岸新城配电室2#主变	10	800	640	640
56984	射阳	海通水岸新城配电室3#主变	10	630	504	504
56985	射阳	海通水岸新城配电室4#主变	10	630	504	504
56986	射阳	海通中学	10	315	252	252
56987	射阳	河滨花苑配电房1#变压器	10	800	640	640
56988	射阳	江苏双山集团股份有限公司考核表	10	250	200	200
56989	射阳	街道22#	10	400	320	320
56990	射阳	金水美墅2#变压器	10	630	504	504
56991	射阳	通兴2#配变	10	200	67	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56992	射阳	通兴6#变	10	200	117	117
56993	射阳	窑湾11＃配变	10	200	160	160
56994	射阳	闸管所变	10	200	160	160
56995	射阳	海通街道20#变	10	400	320	320
56996	射阳	海通通兴3#配变	10	400	320	320
56997	射阳	街道21#	10	400	320	320
56998	射阳	日昇家苑小区1#变压器	10	800	640	640
56999	射阳	窑湾1#配变	10	400	139	139
57000	射阳	园区2#配变	10	200	126	126
57001	射阳	园区3＃配变	10	200	101	101
57002	射阳	海通芦湾9#配变	10	200	160	160
57003	射阳	海通窑湾10#配变	10	400	268	268
57004	射阳	海通窑湾6#配变	10	200	124	124
57005	射阳	海通中尖5#配变	10	315	252	252
57006	射阳	芦湾1#配变	10	400	165	165
57007	射阳	芦湾10#配变	10	200	84	84
57008	射阳	芦湾2#配变	10	200	25	25
57009	射阳	芦湾3#配变	10	400	0	0
57010	射阳	芦湾4#配变	10	400	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57011	射阳	芦湾5#配变	10	200	62	62
57012	射阳	芦湾6＃配变	10	200	158	158
57013	射阳	芦湾7#配变	10	200	0	0
57014	射阳	窑湾12＃配变	10	200	113	113
57015	射阳	窑湾2#配变	10	200	95	95
57016	射阳	窑湾3#配变	10	200	103	103
57017	射阳	窑湾4＃配变	10	200	25	25
57018	射阳	窑湾5#配变	10	400	211	211
57019	射阳	窑湾7#配变	10	200	25	25
57020	射阳	窑湾8#配变（单）	10	200	160	160
57021	射阳	窑湾9#配变	10	200	147	147
57022	射阳	中尖1#配变	10	200	75	75
57023	射阳	中尖10#配变	10	200	87	87
57024	射阳	中尖11#配变	10	400	316	316
57025	射阳	中尖12＃配变	10	200	99	99
57026	射阳	中尖13＃配变	10	200	119	119
57027	射阳	中尖2#配变	10	200	45	45
57028	射阳	中尖3#配变	10	200	50	50
57029	射阳	中尖4＃配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57030	射阳	中尖6#配变	10	400	233	233
57031	射阳	中尖7#配变	10	200	120	120
57032	射阳	中尖8#配变	10	200	96	96
57033	射阳	中尖9#配变	10	200	87	87
57034	射阳	中尖安置区1#配变	10	400	320	320
57035	射阳	中尖安置区2#箱变	10	630	504	504
57036	射阳	海通大尖1#变配变	10	400	320	320
57037	射阳	海通大尖11#配变	10	315	199	199
57038	射阳	海通大尖13#配变	10	200	160	160
57039	射阳	海通大尖14#变	10	200	160	160
57040	射阳	海通大尖5＃配变	10	30	24	24
57041	射阳	海通当尖10#变	10	200	160	160
57042	射阳	海通果林场1＃配变	10	400	309	309
57043	射阳	海通果林场2＃配变	10	315	252	252
57044	射阳	海通蒲头3#配变	10	200	160	160
57045	射阳	海通支鱼8＃配变（支鱼9＃配变）	10	200	160	160
57046	射阳	闽南箱变配变	10	630	504	504
57047	射阳	明达职业技术学院	10	400	58	58
57048	射阳	蒲头1#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57049	射阳	蒲头6#配变	10	200	160	160
57050	射阳	支鱼1#配变	10	200	103	103
57051	射阳	支鱼2#配变	10	200	141	141
57052	射阳	支鱼2#箱变	10	630	453	453
57053	射阳	支鱼3#配变	10	400	197	197
57054	射阳	支鱼4#配变	10	160	120	120
57055	射阳	支鱼5#配变	10	200	160	160
57056	射阳	支鱼6#配变	10	315	114	114
57057	射阳	支鱼7#配变	10	315	252	252
57058	射阳	支渔10#变	10	400	274	274
57059	射阳	支渔8#变	10	200	160	160
57060	射阳	海通南洋雅居配电室1#主变	10	800	640	640
57061	射阳	海通南洋雅居配电室2#主变	10	800	640	640
57062	射阳	海通通兴1#配变	10	400	66	66
57063	射阳	通兴4#变	10	400	251	251
57064	射阳	东海2#配变	10	200	41	41
57065	射阳	海通东海1＃配变1	10	200	102	102
57066	射阳	海通东海15#配变（原4）	10	160	105	105
57067	射阳	海通建新1#配变	10	400	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57068	射阳	海通建新2#配变	10	200	0	0
57069	射阳	海通建新4＃配变	10	200	0	0
57070	射阳	海通建新5#变	10	400	134	134
57071	射阳	海通建新7#变	10	400	123	123
57072	射阳	海通建新8#变	10	200	154	154
57073	射阳	海通建新9＃变	10	400	149	149
57074	射阳	海通射南9#配变（海通东海3＃配变）	10	400	142	142
57075	射阳	建新13#变	10	400	240	240
57076	射阳	团塘5#配变	10	200	60	60
57077	射阳	500kV射阳变光伏变	10	630	84	84
57078	射阳	海通鲤鱼2#配变(单)	10	80	59	59
57079	射阳	海通鲤鱼5#变	10	400	189	189
57080	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	209	209
57081	射阳	海通南尖2＃配变	10	200	158	158
57082	射阳	海通南尖3#配变	10	400	103	103
57083	射阳	海通南尖5＃配变	10	200	55	55
57084	射阳	海通南尖7#变	10	200	160	160
57085	射阳	海通射北3#配变	10	200	30	30
57086	射阳	海通射北4#配变	10	200	17	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57087	射阳	海通射北8＃变	10	200	160	160
57088	射阳	海通射南10#配变（南尖6＃配变）	10	200	124	124
57089	射阳	海通射南7#变	10	400	193	193
57090	射阳	海通团塘10#变	10	400	269	269
57091	射阳	海通团塘17#变	10	400	249	249
57092	射阳	鲤鱼11#变	10	200	149	149
57093	射阳	南尖1#配变	10	200	127	127
57094	射阳	南尖4#变	10	200	97	97
57095	射阳	射北1#配变	10	250	98	98
57096	射阳	射北2#配变	10	200	0	0
57097	射阳	射北5#配变	10	200	147	147
57098	射阳	射北6＃变	10	200	58	58
57099	射阳	射北7＃变	10	200	28	28
57100	射阳	射北安置区1#箱变	10	630	504	504
57101	射阳	射南4#配变	10	200	9	9
57102	射阳	团塘9#变	10	400	296	296
57103	射阳	海通边防派出所变	10	200	160	160
57104	射阳	建新变光伏变	10	200	86	86
57105	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57106	射阳	射阳港居委会10#变	10	400	235	235
57107	射阳	射阳港居委会12＃变新	10	400	320	320
57108	射阳	射阳港居委会13#变	10	400	300	300
57109	射阳	射阳港居委会14＃变	10	200	160	160
57110	射阳	射阳港居委会15#变	10	200	151	151
57111	射阳	射阳港居委会16#配变	10	400	320	320
57112	射阳	射阳港居委会17#箱变配变	10	630	504	504
57113	射阳	射阳港居委会18#箱变配变	10	630	495	495
57114	射阳	射阳港居委会19#变	10	200	126	126
57115	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	181	181
57116	射阳	射阳港居委会3#变	10	400	240	240
57117	射阳	射阳港居委会4#变	10	400	292	292
57118	射阳	射阳港居委会6#变	10	400	276	276
57119	射阳	悦海花苑箱变1-1#主变	10	800	640	640
57120	射阳	悦海花苑箱变1-2#主变	10	800	640	640
57121	射阳	海通建新3#配变	10	400	283	283
57122	射阳	海通建新6＃配变	10	400	87	87
57123	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	0	0
57124	射阳	海通鲤鱼3#配变(单)	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57125	射阳	海通鲤鱼4#配变	10	200	149	149
57126	射阳	海通鲤鱼8#变	10	200	160	160
57127	射阳	海通鲤鱼村7＃配变	10	200	160	160
57128	射阳	海通射南11#变	10	200	22	22
57129	射阳	海通射南12#变	10	200	131	131
57130	射阳	海通团塘11#变	10	400	273	273
57131	射阳	海通团塘12#变	10	200	157	157
57132	射阳	海通团塘15#变	10	400	320	320
57133	射阳	海通团塘4#配变	10	400	126	126
57134	射阳	蒲头5＃配变	10	200	129	129
57135	射阳	射南1#变	10	400	153	153
57136	射阳	射南13#配变	10	200	160	160
57137	射阳	射南2#配变	10	200	60	60
57138	射阳	射南3#配变	10	200	84	84
57139	射阳	射南6#配变	10	200	80	80
57140	射阳	射南8#配变	10	200	150	150
57141	射阳	射南安置区3#箱变	10	630	425	425
57142	射阳	射南安置区4#箱变	10	630	397	397
57143	射阳	射南安置区5#箱变	10	630	428	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57144	射阳	射南安置区6#箱变	10	630	504	504
57145	射阳	射南安置区7#箱变	10	630	504	504
57146	射阳	团塘1#配变	10	400	320	320
57147	射阳	团塘13变压器	10	400	320	320
57148	射阳	团塘14#配变	10	400	306	306
57149	射阳	团塘2#配变	10	400	275	275
57150	射阳	团塘6#配变	10	400	289	289
57151	射阳	团塘7#配变	10	200	160	160
57152	射阳	团塘8#配变	10	400	297	297
57153	射阳	团塘安置区1#箱变	10	630	458	458
57154	射阳	海通边贸1#变	10	200	160	160
57155	射阳	海通边贸2#变	10	400	320	320
57156	射阳	渔工贸4#变	10	200	160	160
57157	射阳	种牛场4#变	10	160	128	128
57158	射阳	海通大喇叭生活区2#配变	10	200	160	160
57159	射阳	路灯1#变	10	80	64	64
57160	射阳	射港4#站	10	400	312	312
57161	射阳	对虾养殖二公司1#变	10	400	320	320
57162	射阳	农牧七管区5#变(单)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57163	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	160	160
57164	射阳	射阳港居委会11＃配变	10	200	154	154
57165	射阳	渔工贸2#变	10	200	160	160
57166	射阳	渔工贸6#变	10	200	160	160
57167	射阳	五管区7#配变	10	200	160	160
57168	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站1#配变	10	800	640	640
57169	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站2#配变	10	800	640	640
57170	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站3#配变	10	800	640	640
57171	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站4#配变	10	800	640	640
57172	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室5#配变	10	800	640	640
57173	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室6#配变	10	800	640	640
57174	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室7#配变	10	800	640	640
57175	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室8#配变	10	800	640	640
57176	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室10#配变	10	800	640	640
57177	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室11#配变	10	800	640	640
57178	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室12#配变	10	800	640	640
57179	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室9#配变	10	800	640	640
57180	射阳	海通六管区5＃变	10	400	305	305
57181	射阳	六管区6#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57182	射阳	农牧公司六管区2#配变	10	400	320	320
57183	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	320	320
57184	射阳	七管区10#变	10	200	160	160
57185	射阳	七管区4#配变	10	200	160	160
57186	射阳	射阳港五管区6#变	10	200	160	160
57187	射阳	种牛场3＃变	10	200	148	148
57188	射阳	海通农牧3#配变	10	400	97	97
57189	射阳	海通农牧七管区	10	400	221	221
57190	射阳	海通三管区2#变	10	200	160	160
57191	射阳	海通五管区4#配变	10	315	252	252
57192	射阳	临港变光伏变	10	200	77	77
57193	射阳	六管区4#变	10	400	320	320
57194	射阳	六管区7#配变	10	400	320	320
57195	射阳	农牧4#变	10	400	158	158
57196	射阳	农牧5#变	10	400	123	123
57197	射阳	农牧6#	10	400	188	188
57198	射阳	农牧六管区3#	10	400	292	292
57199	射阳	农牧七管区3#	10	400	320	320
57200	射阳	农牧七管区6#变(单)	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57201	射阳	农牧七管区7#变	10	400	320	320
57202	射阳	农牧五管区2#变	10	400	266	266
57203	射阳	七管区8#变	10	400	292	292
57204	射阳	三管区4#变	10	200	160	160
57205	射阳	四管区3#配变	10	200	160	160
57206	射阳	四管区4#变	10	200	160	160
57207	射阳	四管区5#配变	10	200	160	160
57208	射阳	五管区3#配变	10	80	42	42
57209	射阳	五管区5#变	10	400	306	306
57210	射阳	中心河2#变	10	400	320	320
57211	射阳	种牛场1#变	10	200	160	160
57212	射阳	海通沟浜4#配变	10	200	90	90
57213	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	130	130
57214	射阳	海通沟浜6#配变	10	200	160	160
57215	射阳	海通沟浜9#配变	10	200	54	54
57216	射阳	海通环洋1#配变	10	400	114	114
57217	射阳	海通环洋2#变	10	400	0	0
57218	射阳	海通环洋4#配变	10	400	113	113
57219	射阳	海通环洋5#配变	10	315	41	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57220	射阳	海通环洋7#配变	10	200	101	101
57221	射阳	海通环洋9#配变	10	400	57	57
57222	射阳	海通环洋村8＃配变	10	200	0	0
57223	射阳	海通林基5#配变(单)	10	200	25	25
57224	射阳	海通林南4#配变	10	200	130	130
57225	射阳	环洋10＃变	10	200	160	160
57226	射阳	环洋12＃变	10	400	37	37
57227	射阳	环洋6#变	10	400	8	8
57228	射阳	林南2#配变	10	200	26	26
57229	射阳	林南8#变	10	400	220	220
57230	射阳	八管区1#变	10	400	320	320
57231	射阳	八管区7#变	10	400	320	320
57232	射阳	沟浜15#变	10	400	299	299
57233	射阳	沟浜16#变	10	200	57	57
57234	射阳	海通碧海佳园配电室1#主变	10	800	640	640
57235	射阳	海通碧海佳园配电室2#主变	10	800	640	640
57236	射阳	海通沟浜1#配变	10	200	86	86
57237	射阳	海通沟浜11#配变	10	400	56	56
57238	射阳	海通沟浜2#配变	10	400	166	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57239	射阳	海通沟浜7#配变	10	200	139	139
57240	射阳	海通环洋13号变	10	200	127	127
57241	射阳	海通南坎1#配变	10	200	44	44
57242	射阳	海通紫金华府配电室1#变	10	800	640	640
57243	射阳	海通紫金华府配电室2#变	10	800	640	640
57244	射阳	锦绣嘉园（一期）1#配电室2#变压器	10	630	504	504
57245	射阳	锦绣嘉园2#配电房2#变压器	10	800	640	640
57246	射阳	鲤鱼10#配变	10	400	300	300
57247	射阳	南坎2#配变	10	200	35	35
57248	射阳	南坎4#配变	10	200	3	3
57249	射阳	南坎6#配变	10	400	65	65
57250	射阳	南坎7#配变	10	200	30	30
57251	射阳	南坎8#配变	10	200	160	160
57252	射阳	通兴5#配变	10	200	61	61
57253	射阳	通兴7#配变	10	400	311	311
57254	射阳	海通海堤2#变	10	400	320	320
57255	射阳	二管区2#配变	10	200	145	145
57256	射阳	二管区4#变	10	200	160	160
57257	射阳	二管区5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57258	射阳	海通大喇叭生活区	10	200	160	160
57259	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	151	151
57260	射阳	海通中心河4#变	10	400	288	288
57261	射阳	农牧1#配变	10	400	278	278
57262	射阳	农牧2#变	10	400	135	135
57263	射阳	一管区2#变	10	200	76	76
57264	射阳	一管区3#变	10	400	320	320
57265	射阳	一管区4#变	10	400	320	320
57266	射阳	一管区5#变	10	200	160	160
57267	射阳	鱼工贸7#变	10	200	160	160
57268	射阳	渔工贸10#变	10	200	160	160
57269	射阳	中心河1#	10	200	160	160
57270	射阳	中心河3#	10	160	128	128
57271	射阳	中心河5#变	10	400	300	300
57272	射阳	中心河6#变	10	200	160	160
57273	射阳	中心河7#配变（海通）	10	200	132	132
57274	射阳	中心河8#配变	10	200	160	160
57275	射阳	沟浜17#变	10	400	318	318
57276	射阳	沟浜18#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57277	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	97	97
57278	射阳	海通沟浜3＃配变	10	200	85	85
57279	射阳	海通沟浜8#配变	10	200	80	80
57280	射阳	海通林南1#配变	10	200	0	0
57281	射阳	南坎3#配变	10	200	0	0
57282	射阳	南坎5#配变	10	200	65	65
57283	射阳	东小海2#配变	10	250	200	200
57284	射阳	海通东小海1#变	10	200	160	160
57285	射阳	农牧公司四管区2#变	10	80	64	64
57286	射阳	团塘3#配变	10	200	160	160
57287	射阳	八管区3＃配变	10	200	135	135
57288	射阳	八管区6#配变	10	200	160	160
57289	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	320	320
57290	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	287	287
57291	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	112	112
57292	射阳	养殖线八管区5#配变	10	200	160	160
57293	射阳	海通林基1#配变	10	200	20	20
57294	射阳	海通林基10#配变	10	200	135	135
57295	射阳	海通林基13＃变	10	200	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57296	射阳	海通林基2#配变	10	200	142	142
57297	射阳	海通林基3#配变	10	160	15	15
57298	射阳	海通林基4#配变	10	160	65	65
57299	射阳	海通林基6#配变	10	400	149	149
57300	射阳	海通林基7#配变	10	200	82	82
57301	射阳	海通林基9＃配变	10	200	73	73
57302	射阳	海通林南3#配变	10	100	58	58
57303	射阳	海通林南5＃配变	10	315	29	29
57304	射阳	林基11#变	10	200	149	149
57305	射阳	林基12#变	10	200	114	114
57306	射阳	林基14＃变	10	400	196	196
57307	射阳	林基15＃变	10	200	150	150
57308	射阳	林南7#变	10	400	320	320
57309	射阳	林南村6＃配变	10	200	92	92
57310	射阳	芦湾11#变	10	400	99	99
57311	射阳	芦湾8＃配变	10	200	112	112
57312	射阳	邻里中心1#开关站1#主变	10	800	640	0
57313	射阳	邻里中心1#开关站3#主变	10	800	640	0
57314	射阳	邻里中心2#配电房5#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57315	射阳	邻里中心2#配电房7#主变	10	800	640	0
57316	射阳	邻里中心3#配电房11#主变	10	800	640	0
57317	射阳	邻里中心3#配电房9#主变	10	800	640	0
57318	射阳	邻里中心4#配电房13#主变	10	800	640	0
57319	射阳	邻里中心4#配电房15#主变	10	800	640	0
57320	射阳	安乐1#变	10	200	64	0
57321	射阳	安乐10#配变	10	200	62	0
57322	射阳	安乐2#配变	10	200	58	0
57323	射阳	安乐4#变	10	200	40	0
57324	射阳	安乐5#变	10	400	145	0
57325	射阳	安乐6#变	10	400	361	0
57326	射阳	安乐7#变	10	400	140	0
57327	射阳	安乐8#变	10	400	97	0
57328	射阳	凤东9#配变	10	200	51	0
57329	射阳	凤东1#配变	10	400	97	0
57330	射阳	凤东10#配变	10	400	0	0
57331	射阳	凤东17#配变	10	400	30	0
57332	射阳	凤凰1#变	10	200	99	0
57333	射阳	凤凰2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57334	射阳	凤凰3#	10	400	87	0
57335	射阳	凤凰4#变	10	200	40	0
57336	射阳	凤凰6#配变	10	200	65	0
57337	射阳	凤凰7#配变	10	200	37	0
57338	射阳	凤凰8#配变	10	400	0	0
57339	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	504	0
57340	射阳	10#箱变主变	10	630	504	0
57341	射阳	5#箱变主变	10	630	504	0
57342	射阳	6#箱变主变	10	630	504	0
57343	射阳	8#箱变主变	10	630	504	0
57344	射阳	9#箱变主变	10	630	504	0
57345	射阳	凤兴4#变	10	400	320	0
57346	射阳	凤兴6#变	10	400	320	0
57347	射阳	凤兴7#配变	10	400	302	0
57348	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	320	0
57349	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	320	0
57350	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	320	0
57351	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	320	0
57352	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57353	射阳	开发区1#变	10	400	107	0
57354	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	504	0
57355	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	400	0
57356	射阳	双龙13#配变	10	400	320	0
57357	射阳	泰来金苑小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
57358	射阳	泰来玉苑小区1#配电室1#主变	10	400	320	0
57359	射阳	西区10#配变	10	400	359	0
57360	射阳	西区11#变	10	400	320	0
57361	射阳	西区12#变	10	400	320	0
57362	射阳	西区14#配变	10	200	160	0
57363	射阳	西区17#变	10	400	320	0
57364	射阳	西区18#变	10	400	320	0
57365	射阳	西区19#变	10	400	305	0
57366	射阳	西区2#变	10	315	252	0
57367	射阳	西区20#变	10	200	160	0
57368	射阳	西区9#配变	10	400	289	0
57369	射阳	新区1#配变	10	315	213	0
57370	射阳	新区3#变	10	315	252	0
57371	射阳	银泰水岸商业中心7#箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57372	射阳	公园线交警队充电桩1#变	10	400	306	0
57373	射阳	公园壹号1#配电室5#变	10	800	640	0
57374	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	640	0
57375	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	640	0
57376	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	640	0
57377	射阳	四季芳庭小区1#箱变1#主变	10	800	640	0
57378	射阳	泰来金苑小区1#配电室2#主变	10	800	640	0
57379	射阳	泰来玉苑小区1#配电室2#主变	10	400	320	0
57380	射阳	西区21#变	10	400	0	0
57381	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	504	0
57382	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	504	0
57383	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	640	0
57384	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	640	0
57385	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	504	0
57386	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	320	0
57387	射阳	大有国际装饰城	10	400	320	0
57388	射阳	风东14#变	10	200	104	0
57389	射阳	风东8#配变	10	200	160	0
57390	射阳	凤东11#配变	10	200	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57391	射阳	凤东12#配变	10	160	81	0
57392	射阳	凤东13#变	10	400	126	0
57393	射阳	凤东2#变	10	200	19	0
57394	射阳	凤东3#变	10	400	0	0
57395	射阳	凤东4#变	10	400	180	0
57396	射阳	凤东5#变	10	400	173	0
57397	射阳	凤东6#配变	10	400	0	0
57398	射阳	凤东7#配变	10	200	160	0
57399	射阳	凤凰9#配变	10	200	108	0
57400	射阳	凤兴1#变	10	400	261	0
57401	射阳	凤兴2#变	10	400	320	0
57402	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	640	0
57403	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	640	0
57404	射阳	汇丰市场箱变001(祝伟线）	10	200	160	0
57405	射阳	西区13#配变	10	400	273	0
57406	射阳	西区7#配变	10	315	170	0
57407	射阳	西区8#配变	10	400	308	0
57408	射阳	新区6#变	10	400	307	0
57409	射阳	正塘10#	10	315	63	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57410	射阳	正塘20#配变	10	200	116	0
57411	射阳	正塘21#配变	10	200	160	0
57412	射阳	凤西2#配变	10	160	128	0
57413	射阳	安乐3#变	10	400	62	0
57414	射阳	安乐9#配变	10	200	19	0
57415	射阳	凤鸣1#变	10	200	54	0
57416	射阳	凤鸣10#配变	10	200	0	0
57417	射阳	凤鸣11#配变	10	200	19	0
57418	射阳	凤鸣2#变	10	400	87	0
57419	射阳	凤鸣3#变	10	200	9	0
57420	射阳	凤鸣4#变	10	400	0	0
57421	射阳	凤鸣5#变	10	400	80	0
57422	射阳	凤鸣7#配变	10	200	88	0
57423	射阳	凤鸣8#配变	10	200	27	0
57424	射阳	凤鸣9#变	10	200	44	0
57425	射阳	星灯1#变	10	400	177	0
57426	射阳	星灯2#配变	10	400	84	0
57427	射阳	星灯3#变	10	200	25	0
57428	射阳	星灯4#配变	10	400	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57429	射阳	星灯5#变	10	200	63	0
57430	射阳	星灯6#变	10	200	87	0
57431	射阳	星灯7#配变	10	200	56	0
57432	射阳	光荣4#配变	10	200	160	0
57433	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	0	0
57434	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	0	0
57435	射阳	合兴小街1#配变	10	400	0	0
57436	射阳	合兴小街10#配变	10	400	0	0
57437	射阳	合兴小街11#配变	10	400	0	0
57438	射阳	合兴小街12#配变	10	400	0	0
57439	射阳	合兴小街3#公变	10	400	0	0
57440	射阳	合兴小街5#配变	10	400	0	0
57441	射阳	合兴小街6#公变	10	400	0	0
57442	射阳	庆云4#配变	10	400	0	0
57443	射阳	庆云5#配变	10	400	0	0
57444	射阳	庆云6#配变	10	315	0	0
57445	射阳	庆云9#配变	10	400	0	0
57446	射阳	永宁房产	10	400	0	0
57447	射阳	双龙八组配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57448	射阳	四港1#配变	10	200	0	0
57449	射阳	四港10#配变	10	315	0	0
57450	射阳	四港14	10	200	0	0
57451	射阳	四港16#配变	10	200	0	0
57452	射阳	四港2#配变	10	400	0	0
57453	射阳	四港4#配变	10	200	0	0
57454	射阳	四港8#配变	10	400	0	0
57455	射阳	四港9#配变	10	200	0	0
57456	射阳	正塘1#配变	10	315	0	0
57457	射阳	正塘12#配变	10	200	0	0
57458	射阳	正塘14#配变	10	315	0	0
57459	射阳	正塘15#配变	10	315	0	0
57460	射阳	正塘17#配变	10	315	0	0
57461	射阳	正塘18#变	10	400	0	0
57462	射阳	正塘19#配变	10	400	0	0
57463	射阳	正塘2#	10	200	0	0
57464	射阳	正塘22#配变	10	400	0	0
57465	射阳	正塘24#变	10	200	0	0
57466	射阳	正塘28#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57467	射阳	正塘29#变	10	400	0	0
57468	射阳	正塘30#变	10	400	0	0
57469	射阳	正塘4#配变	10	400	0	0
57470	射阳	正塘5#变	10	400	0	0
57471	射阳	凤西1#变	10	200	0	0
57472	射阳	坚固4#变	10	200	0	0
57473	射阳	庆云1#配变	10	200	0	0
57474	射阳	庆云10#配变	10	200	0	0
57475	射阳	庆云2#配变	10	200	0	0
57476	射阳	庆云3#配变	10	250	0	0
57477	射阳	庆云7#配变	10	200	0	0
57478	射阳	庆云8#配变	10	200	0	0
57479	射阳	双龙3#配变	10	315	0	0
57480	射阳	双龙4#变	10	400	0	0
57481	射阳	双龙船厂1#变	10	400	0	0
57482	射阳	双龙船厂2#变	10	200	0	0
57483	射阳	凤兴3#配变	10	400	320	0
57484	射阳	凤兴5#变	10	200	160	0
57485	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57486	射阳	四季芳庭小区3#箱变配变	10	800	640	0
57487	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	504	0
57488	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	504	0
57489	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	640	0
57490	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	640	0
57491	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	504	0
57492	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	320	0
57493	射阳	悦达众翔1#变	10	315	252	0
57494	射阳	合德四港13#配变	10	200	71	0
57495	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	640	0
57496	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	640	0
57497	射阳	淮海14#配变	10	400	128	0
57498	射阳	淮海17#变	10	400	277	0
57499	射阳	淮海19#配变	10	400	320	0
57500	射阳	淮海2#配变	10	200	0	0
57501	射阳	淮海3#配变	10	200	96	0
57502	射阳	淮海4#配变	10	200	105	0
57503	射阳	淮海7#配变	10	400	46	0
57504	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57505	射阳	货运站	10	200	148	0
57506	射阳	四港11#配变	10	200	63	0
57507	射阳	四港12#配变	10	400	275	0
57508	射阳	四港15	10	200	80	0
57509	射阳	四港17#配变	10	200	148	0
57510	射阳	四港18#变	10	400	178	0
57511	射阳	四港19#变	10	400	29	0
57512	射阳	四港3#配变	10	200	160	0
57513	射阳	四港5#配变	10	200	8	0
57514	射阳	四港6#配变	10	400	182	0
57515	射阳	四港7#配变	10	200	14	0
57516	射阳	条心12#变	10	200	103	0
57517	射阳	条心小区2#变	10	200	127	0
57518	射阳	条心小区配变	10	400	313	0
57519	射阳	正塘13#配变	10	400	250	0
57520	射阳	正塘23#变	10	400	157	0
57521	射阳	正塘27#变	10	200	146	0
57522	射阳	正塘6#配变	10	315	220	0
57523	射阳	正塘8#配变	10	400	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57524	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	634	0
57525	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	635	0
57526	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	640	0
57527	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	640	0
57528	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	640	0
57529	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	640	0
57530	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	640	0
57531	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	634	0
57532	射阳	淮海1#配变	10	400	167	167
57533	射阳	淮海10#变	10	200	113	113
57534	射阳	淮海12##配变	10	200	78	78
57535	射阳	淮海5#配变	10	400	19	19
57536	射阳	淮海6#配变	10	200	17	17
57537	射阳	淮海8#配变	10	400	88	88
57538	射阳	淮海9#配变	10	200	17	17
57539	射阳	射东1#配变	10	200	77	77
57540	射阳	射东10#配变.	10	315	154	154
57541	射阳	射东9#配变	10	315	245	245
57542	射阳	射兴14#	10	400	247	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57543	射阳	射兴5#配变	10	200	91	91
57544	射阳	射兴7#配变	10	400	269	269
57545	射阳	射兴8#配变	10	400	278	278
57546	射阳	射兴9#配变	10	315	229	229
57547	射阳	条心10#配变	10	315	199	199
57548	射阳	条心11#配变	10	200	112	112
57549	射阳	条心4#配变	10	315	193	193
57550	射阳	条心8#变	10	400	0	0
57551	射阳	条心9#配变	10	200	121	121
57552	射阳	运棉1#配变	10	200	23	23
57553	射阳	运棉10#配变	10	315	252	252
57554	射阳	运棉11#配变	10	400	89	89
57555	射阳	运棉12#配变	10	400	249	249
57556	射阳	运棉16#配变	10	200	109	109
57557	射阳	运棉2#配变	10	200	77	77
57558	射阳	运棉3#配变	10	200	36	36
57559	射阳	运棉4#配变	10	200	100	100
57560	射阳	运棉5#配变	10	200	0	0
57561	射阳	运棉6#配变	10	400	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57562	射阳	运棉8#配变	10	315	120	120
57563	射阳	运棉9#配变	10	200	59	59
57564	射阳	运棉安置区1#箱变	10	630	504	504
57565	射阳	运棉安置区2#箱变	10	630	504	504
57566	射阳	大冲1#配变	10	315	18	18
57567	射阳	大冲10#变	10	200	146	146
57568	射阳	大冲2	10	400	275	275
57569	射阳	大冲3#配变	10	200	74	74
57570	射阳	大冲4#配变	10	200	35	35
57571	射阳	大冲5#配变	10	200	160	160
57572	射阳	大冲6#变	10	400	116	116
57573	射阳	大冲7#配变	10	200	24	24
57574	射阳	大冲8#配变	10	200	128	128
57575	射阳	大冲9#配变	10	200	97	97
57576	射阳	大兴公用1#变	10	400	255	255
57577	射阳	大兴公用7#变	10	400	320	320
57578	射阳	大兴公用变8#变	10	400	200	200
57579	射阳	大兴公用变9#变	10	400	233	233
57580	射阳	合顺1#配变	10	200	43	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57581	射阳	合顺10#配变	10	200	27	27
57582	射阳	合顺2#配变	10	200	6	6
57583	射阳	合顺3#变	10	200	92	92
57584	射阳	合顺4#配变	10	200	55	55
57585	射阳	合顺5#配变	10	200	0	0
57586	射阳	合顺6#配变	10	200	29	29
57587	射阳	合顺7#配变	10	200	79	79
57588	射阳	合顺8#配变	10	200	39	39
57589	射阳	合顺9#配变	10	400	161	161
57590	射阳	九口1#配变(更换)	10	200	30	30
57591	射阳	九口10#变	10	400	114	114
57592	射阳	九口11#变	10	200	148	148
57593	射阳	九口2#配变	10	200	13	13
57594	射阳	九口4#配变	10	200	82	82
57595	射阳	九口5#配变	10	200	106	106
57596	射阳	九口6#配变	10	200	122	122
57597	射阳	九口7#配变	10	400	320	320
57598	射阳	九口8#配变	10	400	28	28
57599	射阳	九口9#配变	10	200	55	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57600	射阳	条滩1#配变	10	200	55	55
57601	射阳	条滩2#变	10	400	89	89
57602	射阳	条滩4#配变	10	400	232	232
57603	射阳	条滩5#配变	10	400	370	370
57604	射阳	条滩6#配变	10	200	24	24
57605	射阳	条滩7#配变	10	200	53	53
57606	射阳	张林1#配变	10	200	87	87
57607	射阳	张林2#配变	10	400	100	100
57608	射阳	张林3#配变	10	200	83	83
57609	射阳	张林4#配变	10	200	94	94
57610	射阳	张林5#配变	10	400	40	40
57611	射阳	张林6#配变	10	200	40	40
57612	射阳	张林7#配变	10	400	85	85
57613	射阳	张林8#配变	10	400	171	171
57614	射阳	张林9#配变	10	400	89	89
57615	射阳	张林安置区1#箱变	10	630	504	504
57616	射阳	张林安置区2#箱变	10	630	504	504
57617	射阳	合顺小区1#变	10	800	640	640
57618	射阳	合顺小区1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57619	射阳	合顺小区2#配电室6#主变	10	800	640	640
57620	射阳	合顺小区3#配电室7#主变	10	800	640	640
57621	射阳	合顺小区3#配电室8#主变	10	800	640	640
57622	射阳	合顺小区9号箱变主变	10	500	400	400
57623	射阳	岔北1#配变	10	200	95	0
57624	射阳	岔北2#配变	10	200	0	0
57625	射阳	岔北3#变	10	200	70	0
57626	射阳	岔北5#配变	10	400	125	0
57627	射阳	岔北村4#配变	10	200	146	0
57628	射阳	岔北村6#配变	10	200	58	0
57629	射阳	建国1#配变	10	200	105	0
57630	射阳	建国4#变	10	200	160	0
57631	射阳	建国5#配变	10	200	120	0
57632	射阳	建国村2#配变	10	200	124	0
57633	射阳	解放3#配变	10	200	95	0
57634	射阳	解放7#配变	10	200	120	0
57635	射阳	解放村1#配变	10	400	256	0
57636	射阳	耦耕建国8#变	10	200	53	0
57637	射阳	耦耕解放6#变	10	200	153	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57638	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	97	0
57639	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	102	0
57640	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	124	0
57641	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	146	0
57642	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	160	0
57643	射阳	下圩2#变	10	200	55	0
57644	射阳	下圩5#配变	10	400	268	0
57645	射阳	下圩7#配变	10	200	0	0
57646	射阳	下圩8#配变	10	400	267	0
57647	射阳	下圩9#配变	10	200	160	0
57648	射阳	下圩村3#配变	10	400	295	0
57649	射阳	友爱10#配变	10	200	86	0
57650	射阳	友爱11＃配变	10	315	164	0
57651	射阳	友爱12#配变	10	200	130	0
57652	射阳	友爱13#变	10	200	160	0
57653	射阳	友爱6#配变	10	200	156	0
57654	射阳	友爱9#配变	10	200	160	0
57655	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	289	0
57656	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57657	射阳	友爱村2#配变	10	200	134	0
57658	射阳	友爱村3#配变	10	200	160	0
57659	射阳	友爱村4#配变	10	200	127	0
57660	射阳	友爱村5#配变	10	200	160	0
57661	射阳	友爱村8#配变	10	200	132	0
57662	射阳	闸东2#配变	10	200	35	0
57663	射阳	闸东4#配变	10	200	53	0
57664	射阳	城北10#配变	10	315	252	0
57665	射阳	城北11#配变	10	400	320	0
57666	射阳	城北9#配变	10	400	312	0
57667	射阳	合德庆北7#配变	10	315	159	0
57668	射阳	庆北1#配变	10	400	186	0
57669	射阳	庆北10#变	10	400	160	0
57670	射阳	庆北11#配变	10	200	134	0
57671	射阳	庆北13#配变	10	400	309	0
57672	射阳	庆北14#配变	10	200	40	0
57673	射阳	庆北2#变	10	400	320	0
57674	射阳	庆北3#变	10	200	160	0
57675	射阳	庆北4#配变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57676	射阳	庆北5#变	10	315	194	0
57677	射阳	庆北6#配变	10	400	223	0
57678	射阳	庆北8#配变	10	315	206	0
57679	射阳	庆北9#配变	10	315	209	0
57680	射阳	三角镇村1#配变	10	200	123	0
57681	射阳	小洋1#配变	10	200	105	0
57682	射阳	小洋6#	10	200	160	0
57683	射阳	小洋7#配变	10	200	151	0
57684	射阳	兴隆1#配变	10	200	56	0
57685	射阳	兴隆11#配变	10	400	320	0
57686	射阳	兴隆2#配变	10	400	259	0
57687	射阳	兴隆3#配变	10	200	121	0
57688	射阳	兴隆5#配变	10	400	213	0
57689	射阳	兴隆6#配变	10	250	137	0
57690	射阳	兴隆7#配变	10	400	281	0
57691	射阳	兴隆8#变	10	200	160	0
57692	射阳	兴隆9#变	10	200	160	0
57693	射阳	城区城北8#配变	10	315	176	0
57694	射阳	城区合东10#配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57695	射阳	城区合东5#配变	10	200	96	0
57696	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	21	0
57697	射阳	大陆5#变	10	200	28	0
57698	射阳	大陆6#配变	10	200	127	0
57699	射阳	大陆7#配变	10	200	124	0
57700	射阳	大陆8#配变	10	200	92	0
57701	射阳	大陆村1#配变	10	250	34	0
57702	射阳	大陆村2#配变	10	400	39	0
57703	射阳	大陆村3#变	10	400	153	0
57704	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	640	0
57705	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	640	0
57706	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	115	0
57707	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	0	0
57708	射阳	耦耕蒲东10#配变	10	100	59	0
57709	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	160	0
57710	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	64	0
57711	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	142	0
57712	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	154	0
57713	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	8	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57714	射阳	蒲东9#配变	10	200	113	0
57715	射阳	蒲东村1#配变	10	200	134	0
57716	射阳	蒲东村2#配变	10	200	0	0
57717	射阳	蒲西村2#配变	10	400	196	0
57718	射阳	蒲西村3#配变	10	200	160	0
57719	射阳	蒲西村4#配变	10	160	58	0
57720	射阳	浦东4#配变	10	200	15	0
57721	射阳	浦东7#变	10	200	83	0
57722	射阳	浦东8#配变	10	400	142	0
57723	射阳	浦南1#配变	10	400	73	0
57724	射阳	浦南2#配变	10	200	115	0
57725	射阳	浦南3#配变	10	400	250	0
57726	射阳	浦南4号变	10	400	139	0
57727	射阳	浦南5#配变	10	200	23	0
57728	射阳	浦南6#配变	10	200	143	0
57729	射阳	浦南7#变	10	400	245	0
57730	射阳	浦南8#变	10	400	185	0
57731	射阳	浦西5#配变	10	200	99	0
57732	射阳	兴隆4#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57733	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	117	0
57734	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	320	0
57735	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	320	0
57736	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	400	0
57737	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	400	0
57738	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	400	0
57739	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	400	0
57740	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	212	0
57741	射阳	耦耕公用19#变	10	400	320	0
57742	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	193	0
57743	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	272	0
57744	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	246	0
57745	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	79	0
57746	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	6	0
57747	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	320	0
57748	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	320	0
57749	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	311	0
57750	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	313	0
57751	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	288	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57752	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	0	0
57753	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	183	0
57754	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	320	0
57755	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	320	0
57756	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	320	0
57757	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	320	0
57758	射阳	庆东10#配变	10	200	160	0
57759	射阳	庆东12#变	10	200	36	0
57760	射阳	庆东14#变	10	400	90	0
57761	射阳	庆东4#配变	10	200	157	0
57762	射阳	庆东5#配变	10	200	89	0
57763	射阳	庆东9#配变	10	400	320	0
57764	射阳	三角镇14#变	10	400	194	0
57765	射阳	三角镇2#配变	10	200	73	0
57766	射阳	三角镇7#配变	10	400	224	0
57767	射阳	三角镇8#配变	10	315	13	0
57768	射阳	三角镇村4#配变	10	315	219	0
57769	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	504	0
57770	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57771	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	504	0
57772	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	160	0
57773	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	160	0
57774	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	320	0
57775	射阳	下圩6#配变	10	200	65	0
57776	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	161	0
57777	射阳	兴隆10#变	10	200	95	0
57778	射阳	兴耦1#配变	10	315	252	0
57779	射阳	兴耦2#配变	10	315	252	0
57780	射阳	兴耦3#配变	10	400	297	0
57781	射阳	兴耦4#配变	10	400	320	0
57782	射阳	兴耦7#配变	10	400	320	0
57783	射阳	城北1#配变	10	400	120	0
57784	射阳	城北6#配变	10	400	280	0
57785	射阳	城区城区教堂配变	10	400	291	0
57786	射阳	工业园9#配变	10	400	241	0
57787	射阳	合德城北2#配变	10	400	307	0
57788	射阳	合德城北3#变	10	400	320	0
57789	射阳	合德城北4#变	10	400	287	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57790	射阳	合德工业园7#配变	10	400	320	0
57791	射阳	合德园区13#配变	10	315	252	0
57792	射阳	庆南4组配变	10	400	146	0
57793	射阳	园区10#变	10	400	298	0
57794	射阳	园区11#配变	10	400	274	0
57795	射阳	园区14#配变	10	400	320	0
57796	射阳	园区15#配变	10	400	320	0
57797	射阳	园区16#变	10	400	320	0
57798	射阳	园区17#变	10	400	320	0
57799	射阳	园区6#变	10	400	311	0
57800	射阳	园区8#配变	10	400	320	0
57801	射阳	边港1#配变	10	200	0	0
57802	射阳	边港3#配变	10	200	83	0
57803	射阳	边港5#变	10	200	60	0
57804	射阳	边港7#配变	10	200	55	0
57805	射阳	边港8#配变	10	200	140	0
57806	射阳	边港村10#配变	10	200	87	0
57807	射阳	边港村11#配变	10	200	147	0
57808	射阳	边港村2#配变	10	400	199	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57809	射阳	边港村4#配变	10	200	133	0
57810	射阳	边港村6#配变	10	200	160	0
57811	射阳	边港村9#配变	10	200	72	0
57812	射阳	建国3#变	10	200	56	0
57813	射阳	建国7#变	10	200	160	0
57814	射阳	解放10#配变	10	200	119	0
57815	射阳	解放2#变	10	200	127	0
57816	射阳	解放8#配变	10	200	66	0
57817	射阳	解放9#配变	10	200	4	0
57818	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	247	0
57819	射阳	耦耕边港13#变	10	250	162	0
57820	射阳	耦耕建国9#变	10	200	142	0
57821	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	106	0
57822	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	93	0
57823	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	53	0
57824	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	189	0
57825	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	69	0
57826	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	78	0
57827	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	68	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57828	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	79	0
57829	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	56	0
57830	射阳	荣玉1#配变	10	200	88	0
57831	射阳	荣玉10#变	10	200	55	0
57832	射阳	荣玉11#变	10	200	160	0
57833	射阳	荣玉2#变	10	200	118	0
57834	射阳	荣玉3#配变	10	400	240	0
57835	射阳	荣玉4#配变	10	200	67	0
57836	射阳	荣玉5#配变	10	200	130	0
57837	射阳	荣玉7#配变	10	200	160	0
57838	射阳	荣玉9#变	10	200	124	0
57839	射阳	荣玉村6#配变	10	200	130	0
57840	射阳	三角镇10#配变	10	400	266	0
57841	射阳	三角镇11#配变	10	400	320	0
57842	射阳	三角镇3#配变	10	400	320	0
57843	射阳	三角镇6#配变	10	200	54	0
57844	射阳	三角镇9#配变	10	400	302	0
57845	射阳	友爱7#配变	10	200	160	0
57846	射阳	邻里中心1#开关站2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57847	射阳	邻里中心1#开关站4#主变	10	800	640	0
57848	射阳	邻里中心2#配电房6#主变	10	800	640	0
57849	射阳	邻里中心2#配电房8#主变	10	800	640	0
57850	射阳	邻里中心3#配电房10#主变	10	800	640	0
57851	射阳	邻里中心3#配电房12#主变	10	800	640	0
57852	射阳	邻里中心4#配电房14#主变	10	800	640	0
57853	射阳	邻里中心4#配电房16#主变	10	800	640	0
57854	射阳	安乐12#变091	10	200	29	0
57855	射阳	安乐11#变	10	200	104	0
57856	射阳	北灶1#配变	10	200	0	0
57857	射阳	北灶2#配变	10	200	0	0
57858	射阳	北灶4#配变	10	200	0	0
57859	射阳	北灶6#配变	10	400	0	0
57860	射阳	北灶7#配变	10	200	0	0
57861	射阳	北灶8#配变	10	200	0	0
57862	射阳	北灶9#配变	10	200	0	0
57863	射阳	合德北灶3#配变	10	200	0	0
57864	射阳	合德海丰五组	10	200	0	0
57865	射阳	新淤1#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57866	射阳	新淤10#配变	10	200	0	0
57867	射阳	新淤11#配变	10	200	0	0
57868	射阳	新淤13#配变	10	200	0	0
57869	射阳	新淤14#配变	10	200	0	0
57870	射阳	新淤2#配变	10	200	0	0
57871	射阳	新淤3#配变	10	200	0	0
57872	射阳	新淤4#配变	10	400	0	0
57873	射阳	新淤6#配变	10	400	0	0
57874	射阳	新淤7#配变	10	200	0	0
57875	射阳	大兴公变2#配变	10	400	0	0
57876	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	0	0
57877	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	0	0
57878	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	0	0
57879	射阳	射兴12#配变	10	200	0	0
57880	射阳	射兴15#配变	10	400	0	0
57881	射阳	射兴2#配变	10	200	0	0
57882	射阳	新淤12#配变	10	200	0	0
57883	射阳	新淤5#配变	10	400	0	0
57884	射阳	新淤8配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57885	射阳	新淤9#配变	10	200	0	0
57886	射阳	运河1#配变	10	200	0	0
57887	射阳	运河2#配变	10	200	0	0
57888	射阳	运河3#配变	10	200	0	0
57889	射阳	运河4#配变	10	200	0	0
57890	射阳	运河5#配变	10	200	0	0
57891	射阳	运河6#配变	10	200	0	0
57892	射阳	运河7#配变	10	200	0	0
57893	射阳	运棉14#变	10	200	0	0
57894	射阳	运棉7#配变	10	200	0	0
57895	射阳	运南1#配变	10	200	0	0
57896	射阳	运南2#配变	10	200	0	0
57897	射阳	运南3#配变	10	200	0	0
57898	射阳	运南4#配变	10	200	0	0
57899	射阳	运南5#配变	10	200	0	0
57900	射阳	运南6#配变	10	200	0	0
57901	射阳	运南7#配变	10	200	0	0
57902	射阳	运南8#配变	10	200	0	0
57903	射阳	东跃1#配变	10	200	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57904	射阳	东跃2#配变	10	200	20	0
57905	射阳	东跃3#配变	10	200	122	0
57906	射阳	东跃5#配变	10	200	52	0
57907	射阳	东跃6#配变	10	200	136	0
57908	射阳	东跃7#配变	10	400	131	0
57909	射阳	东跃8#配变	10	200	93	0
57910	射阳	耦耕1#配变	10	200	134	0
57911	射阳	耦耕2#配变	10	200	126	0
57912	射阳	耦耕3#配变	10	200	48	0
57913	射阳	耦耕5#变	10	200	121	0
57914	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	81	0
57915	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	134	0
57916	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	96	0
57917	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	160	0
57918	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	117	0
57919	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	70	0
57920	射阳	耦耕其林6#变	10	200	34	0
57921	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	77	0
57922	射阳	耦耕双港16#变	10	200	46	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57923	射阳	耦耕团结1#变	10	400	168	0
57924	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	53	0
57925	射阳	耦耕团结3#变	10	400	74	0
57926	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	116	0
57927	射阳	耦耕团结5#变	10	200	143	0
57928	射阳	耦耕团结6#变	10	200	69	0
57929	射阳	耦耕团结7#变	10	200	130	0
57930	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	57	0
57931	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	0	0
57932	射阳	耦民1#配变	10	200	127	0
57933	射阳	耦民2#配变	10	160	79	0
57934	射阳	耦民4#配变	10	200	160	0
57935	射阳	耦民5#配变	10	200	65	0
57936	射阳	耦民6#配变	10	200	143	0
57937	射阳	耦民7#配变	10	200	119	0
57938	射阳	其林1#配变	10	400	156	0
57939	射阳	其林3#配变	10	30	24	0
57940	射阳	其林村5#配变	10	200	95	0
57941	射阳	双港1#配变	10	200	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57942	射阳	双港10#配变	10	200	160	0
57943	射阳	双港11#配变	10	200	137	0
57944	射阳	双港12#配变	10	200	92	0
57945	射阳	双港13#变	10	200	49	0
57946	射阳	双港15#变	10	200	129	0
57947	射阳	双港2#变	10	200	138	0
57948	射阳	双港3#配变	10	200	145	0
57949	射阳	双港4#配变	10	200	76	0
57950	射阳	双港5#配变	10	200	140	0
57951	射阳	双港6#配变	10	200	64	0
57952	射阳	双港7#配变	10	200	133	0
57953	射阳	双港8#配变	10	200	83	0
57954	射阳	双港9#配变	10	200	160	0
57955	射阳	团结8#配变	10	200	73	0
57956	射阳	闸东1#配变	10	200	31	0
57957	射阳	闸东3#配变	10	200	15	0
57958	射阳	合德中心小区1#变	10	400	320	0
57959	射阳	光荣1#配变	10	315	84	0
57960	射阳	光荣2#配变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57961	射阳	光荣3#配变	10	200	16	0
57962	射阳	光荣5#配变	10	400	269	0
57963	射阳	光荣6#配变	10	400	320	0
57964	射阳	光荣7#配变	10	315	252	0
57965	射阳	光荣8#配变	10	400	201	0
57966	射阳	光荣9#配变	10	400	320	0
57967	射阳	合德中北6#配变	10	400	275	0
57968	射阳	坚固1#配变	10	200	160	0
57969	射阳	坚固2#配变	10	200	106	0
57970	射阳	坚固3#配变	10	200	160	0
57971	射阳	小洋2#配变	10	250	161	0
57972	射阳	小洋3#	10	200	15	0
57973	射阳	小洋4#配变	10	400	123	0
57974	射阳	小洋5#配变	10	400	135	0
57975	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	504	0
57976	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	504	0
57977	射阳	中北1#配变	10	200	41	0
57978	射阳	中北10#配变	10	200	50	0
57979	射阳	中北11#配变	10	200	108	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57980	射阳	中北12#配变	10	200	34	0
57981	射阳	中北3#配变	10	200	61	0
57982	射阳	中北4#配变	10	400	121	0
57983	射阳	中北5#配变	10	200	59	0
57984	射阳	中北7#变	10	400	148	0
57985	射阳	中北8#变	10	200	0	0
57986	射阳	中北9#配变	10	400	320	0
57987	射阳	中心1#配变	10	200	124	0
57988	射阳	中心2#配变	10	200	140	0
57989	射阳	中心3#配变	10	200	126	0
57990	射阳	中心4#配变	10	200	83	0
57991	射阳	中心5#配变	10	200	98	0
57992	射阳	中心6#配变	10	200	53	0
57993	射阳	中心7#配变	10	200	64	0
57994	射阳	中心安置区1#变	10	630	504	0
57995	射阳	周圩1#变	10	400	92	0
57996	射阳	周圩10#变	10	400	217	0
57997	射阳	周圩2#变	10	400	56	0
57998	射阳	周圩3#变	10	100	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
57999	射阳	周圩4#变	10	200	105	0
58000	射阳	周圩5#配变	10	200	121	0
58001	射阳	周圩6#配变	10	200	0	0
58002	射阳	周圩7#配变	10	200	160	0
58003	射阳	周圩8#配变.	10	200	109	0
58004	射阳	翻身4#配变	10	200	51	0
58005	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	504	0
58006	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	120	0
58007	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	193	0
58008	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	118	0
58009	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	62	0
58010	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	124	0
58011	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	307	0
58012	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	103	0
58013	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	201	0
58014	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	91	0
58015	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	90	0
58016	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	180	0
58017	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	207	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58018	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	160	0
58019	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	320	0
58020	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	88	0
58021	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	112	0
58022	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	120	0
58023	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	120	0
58024	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	104	0
58025	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	89	0
58026	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	65	0
58027	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	150	0
58028	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	290	0
58029	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	145	0
58030	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	123	0
58031	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	160	0
58032	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	315	0
58033	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	81	0
58034	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	194	0
58035	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	93	0
58036	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58037	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	101	0
58038	射阳	庆东6#配变	10	400	315	0
58039	射阳	庆余1#变	10	200	53	0
58040	射阳	庆余10#配变	10	200	160	0
58041	射阳	庆余3#配变	10	200	142	0
58042	射阳	庆余4#配变	10	200	82	0
58043	射阳	庆余5#	10	200	4	0
58044	射阳	庆余6#变	10	200	99	0
58045	射阳	庆余8#配变	10	200	23	0
58046	射阳	庆余9#变	10	200	7	0
58047	射阳	西场2#配变	10	200	40	0
58048	射阳	西场5#配变	10	200	52	0
58049	射阳	西场6#配变	10	400	119	0
58050	射阳	西场8#配变	10	200	81	0
58051	射阳	新荣4#配变	10	200	160	0
58052	射阳	新荣5#配变	10	200	129	0
58053	射阳	新荣6#配变	10	200	81	0
58054	射阳	左岸风情小区15001	10	630	504	0
58055	射阳	左岸风情小区15002	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58056	射阳	北公变1#变JN	10	400	320	320
58057	射阳	北公变2#变	10	400	320	320
58058	射阳	北公变3#变	10	400	320	320
58059	射阳	北公变4#变	10	200	146	146
58060	射阳	北公变5#变	10	400	320	320
58061	射阳	海丰1#变	10	400	293	293
58062	射阳	海丰10#变	10	400	320	320
58063	射阳	海丰11#变	10	400	320	320
58064	射阳	海丰12#变	10	400	320	320
58065	射阳	海丰13#变	10	400	311	311
58066	射阳	海丰14#变	10	400	314	314
58067	射阳	海丰15#变	10	315	252	252
58068	射阳	海丰16#变	10	500	400	400
58069	射阳	海丰17＃变	10	200	160	160
58070	射阳	海丰18#变	10	630	504	504
58071	射阳	海丰19#变	10	200	154	154
58072	射阳	海丰2＃台变	10	400	313	313
58073	射阳	海丰20#变	10	400	297	297
58074	射阳	海丰21＃变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58075	射阳	海丰23#变	10	400	248	248
58076	射阳	海丰3#变	10	400	320	320
58077	射阳	海丰4#变	10	400	313	313
58078	射阳	海丰5#变	10	400	320	320
58079	射阳	海丰6#变	10	400	308	308
58080	射阳	海丰7#变	10	400	320	320
58081	射阳	海丰8#变JN	10	200	131	131
58082	射阳	海丰9#变	10	400	293	293
58083	射阳	农贸市场1#变	10	630	504	504
58084	射阳	农贸市场2#变	10	630	504	504
58085	射阳	射河1#变	10	200	156	156
58086	射阳	射河2#变	10	200	92	92
58087	射阳	射河3#变	10	200	49	49
58088	射阳	射河4#变	10	200	134	134
58089	射阳	射河5#变	10	200	104	104
58090	射阳	运棉2#变	10	200	160	160
58091	射阳	运棉3＃变	10	200	160	160
58092	射阳	海星1#变	10	200	0	0
58093	射阳	海星2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58094	射阳	海星3#变	10	400	0	0
58095	射阳	海星6#变	10	400	0	0
58096	射阳	海星7#变	10	400	0	0
58097	射阳	海星9#变	10	200	0	0
58098	射阳	海星村10#配变	10	400	0	0
58099	射阳	海星村11#配变	10	400	0	0
58100	射阳	南公变4#变	10	200	0	0
58101	射阳	南公变海星4#变	10	400	0	0
58102	射阳	原种场1#变	10	400	0	0
58103	射阳	原种场2#变JN	10	200	0	0
58104	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	0	0
58105	射阳	海堤1#变	10	400	320	320
58106	射阳	海上名门2#箱变配变	10	400	320	320
58107	射阳	黄金海岸1#配电所2#变压器	10	800	640	640
58108	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	239	239
58109	射阳	黄沙港政府2#变	10	400	277	277
58110	射阳	利民1#变	10	200	160	160
58111	射阳	南公变10#变	10	400	164	164
58112	射阳	南公变11#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58113	射阳	南公变12#变	10	400	259	259
58114	射阳	南公变13#变	10	400	320	320
58115	射阳	南公变14#变	10	400	320	320
58116	射阳	南公变15#变	10	400	320	320
58117	射阳	南公变16#变	10	400	320	320
58118	射阳	南公变17#变箱变配变	10	400	320	320
58119	射阳	南公变18#变	10	200	160	160
58120	射阳	南公变19#变	10	400	320	320
58121	射阳	南公变2#变箱变配变	10	400	320	320
58122	射阳	南公变21#变	10	630	504	504
58123	射阳	南公变22#配变	10	400	318	318
58124	射阳	南公变23#配变	10	400	320	320
58125	射阳	南公变3#变	10	500	400	400
58126	射阳	南公变5#变	10	400	308	308
58127	射阳	南公变6#变	10	400	278	278
58128	射阳	南公变7#变	10	400	320	320
58129	射阳	幼儿园1#变	10	400	320	320
58130	射阳	幼儿园2#变	10	315	237	237
58131	射阳	渔港新村1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58132	射阳	渔港新村2#变	10	400	320	320
58133	射阳	渔港新村3#变	10	400	320	320
58134	射阳	政府3#变	10	400	320	320
58135	射阳	政府4#变	10	400	281	281
58136	射阳	政府5#变	10	400	320	320
58137	射阳	政府6#变	10	400	320	320
58138	射阳	政府7#变	10	400	320	320
58139	射阳	港务1#变	10	400	0	0
58140	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	0	0
58141	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	0	0
58142	射阳	利民3#变	10	400	0	0
58143	射阳	南公变8#变	10	400	0	0
58144	射阳	双灯2#变	10	200	0	0
58145	射阳	双灯4#变	10	200	0	0
58146	射阳	港务2#变	10	400	320	320
58147	射阳	海上名门1#箱变配变	10	400	320	320
58148	射阳	黄金海岸1#配电所1#变压器	10	800	640	640
58149	射阳	南公变20#变	10	400	300	300
58150	射阳	南公变9#变	10	315	228	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58151	射阳	蚕种场1#变	10	200	160	160
58152	射阳	东海1#变	10	200	125	125
58153	射阳	东海2#变JN	10	200	136	136
58154	射阳	东海3#变	10	200	155	155
58155	射阳	东海4#变	10	400	284	284
58156	射阳	东海5#变	10	200	160	160
58157	射阳	海星5#变	10	200	124	124
58158	射阳	海星8#变	10	200	103	103
58159	射阳	世博嘉园箱变	10	630	504	504
58160	射阳	双灯1#配变	10	200	160	160
58161	射阳	双灯3＃变	10	200	160	160
58162	射阳	运棉1#变	10	400	320	320
58163	射阳	政府8#箱变	10	630	504	504
58164	射阳	东方1#变	10	200	0	0
58165	射阳	东方10#变	10	400	0	0
58166	射阳	东方12#变	10	400	0	0
58167	射阳	东方13#变	10	400	0	0
58168	射阳	东方17#变	10	400	0	0
58169	射阳	东方18#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58170	射阳	东方19#变	10	400	0	0
58171	射阳	东方2#变	10	400	0	0
58172	射阳	东方20#变	10	200	0	0
58173	射阳	东方24#变	10	200	0	0
58174	射阳	东方28#变	10	200	0	0
58175	射阳	东方29＃变	10	200	0	0
58176	射阳	东方3#变	10	200	0	0
58177	射阳	东方31#变	10	400	0	0
58178	射阳	东方32#变	10	200	0	0
58179	射阳	东方4#变	10	400	0	0
58180	射阳	黄沙港东方线东方25#变	10	200	0	0
58181	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	0	0
58182	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	0	0
58183	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	0	0
58184	射阳	东方14#变	10	200	0	0
58185	射阳	东方15#变	10	200	0	0
58186	射阳	东方22#变	10	200	0	0
58187	射阳	东方27#变	10	200	0	0
58188	射阳	东方7#变JN	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58189	射阳	东方8#变	10	315	0	0
58190	射阳	幸福17#配变	10	200	0	0
58191	射阳	幸福18#配变	10	200	0	0
58192	射阳	东方21#变	10	200	0	0
58193	射阳	东方9#变	10	200	0	0
58194	射阳	幸福19#配变	10	200	0	0
58195	射阳	幸福20#配变	10	200	0	0
58196	射阳	幸福21#配变	10	200	0	0
58197	射阳	幸福22#配变	10	200	0	0
58198	射阳	东方16#变	10	200	0	0
58199	射阳	东方26#变	10	200	0	0
58200	射阳	东方5#变JN	10	200	0	0
58201	射阳	残老村1#配变	10	200	0	0
58202	射阳	海港洋河9#	10	200	0	0
58203	射阳	贺东1#	10	250	0	0
58204	射阳	贺东3#变	10	400	0	0
58205	射阳	盐河1#变	10	200	0	0
58206	射阳	盐河2#变	10	200	0	0
58207	射阳	盐南1#	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58208	射阳	盐南2#	10	200	0	0
58209	射阳	盐南3#变	10	200	0	0
58210	射阳	盐南4#	10	200	0	0
58211	射阳	洋河1#变	10	400	0	0
58212	射阳	洋河10#	10	200	0	0
58213	射阳	洋河12#变	10	200	0	0
58214	射阳	洋河2#变	10	400	0	0
58215	射阳	洋河3#变	10	200	0	0
58216	射阳	洋河5#变	10	200	0	0
58217	射阳	洋河6#变	10	400	0	0
58218	射阳	洋河7#	10	200	0	0
58219	射阳	洋河8#	10	200	0	0
58220	射阳	洋河公变11#新增	10	200	0	0
58221	射阳	洋河公变4#变	10	200	0	0
58222	射阳	洋河洋中2#变	10	200	0	0
58223	射阳	洋中1#变	10	315	0	0
58224	射阳	洋中3#配变	10	200	0	0
58225	射阳	洋中4#配变	10	400	0	0
58226	射阳	月滩1#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58227	射阳	月滩10#配变	10	200	0	0
58228	射阳	月滩2#变	10	200	0	0
58229	射阳	月滩3#变	10	200	0	0
58230	射阳	月滩5#变	10	200	0	0
58231	射阳	月滩6#	10	200	0	0
58232	射阳	月滩7#	10	200	0	0
58233	射阳	月滩8#配变	10	200	0	0
58234	射阳	月滩9#变	10	200	0	0
58235	射阳	东港1#变	10	400	0	0
58236	射阳	东港10#	10	200	0	0
58237	射阳	东港11#配变	10	400	0	0
58238	射阳	东港12#变	10	200	0	0
58239	射阳	东港13#变	10	400	0	0
58240	射阳	东港2#变	10	200	0	0
58241	射阳	东港3#变	10	200	0	0
58242	射阳	东港4#变	10	200	0	0
58243	射阳	东港5#变	10	200	0	0
58244	射阳	东港6#配变	10	200	0	0
58245	射阳	东港7#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58246	射阳	东港8#变	10	200	0	0
58247	射阳	东港9#变	10	400	0	0
58248	射阳	东港居委会1#配变	10	400	0	0
58249	射阳	东港居委会2#配变	10	200	0	0
58250	射阳	东港居委会3#配变	10	400	0	0
58251	射阳	东港射渔2#	10	200	0	0
58252	射阳	海港1#变	10	200	0	0
58253	射阳	射渔3#变	10	200	0	0
58254	射阳	射渔4#	10	200	0	0
58255	射阳	射渔5#	10	200	0	0
58256	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	0	0
58257	射阳	八大1#配变	10	200	145	145
58258	射阳	八大3#配变	10	400	320	320
58259	射阳	八大4#配变	10	200	127	127
58260	射阳	八大5#配变	10	200	147	147
58261	射阳	八大6#配变	10	200	94	94
58262	射阳	八大8#配变	10	400	320	320
58263	射阳	八大9#配变	10	400	320	320
58264	射阳	东方红2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58265	射阳	海镇1#配变	10	400	169	169
58266	射阳	海镇11#配变	10	400	272	272
58267	射阳	海镇2#配变	10	400	320	320
58268	射阳	海镇3#配变	10	200	160	160
58269	射阳	海镇7＃配变	10	315	227	227
58270	射阳	海镇8#变	10	400	205	205
58271	射阳	海镇9#配变	10	400	273	273
58272	射阳	街道25#变	10	400	320	320
58273	射阳	街道43#变	10	630	471	471
58274	射阳	锦绣嘉苑配电室2#主变	10	500	400	400
58275	射阳	临海街道1#配变	10	400	180	180
58276	射阳	临海街道10#配变	10	400	233	233
58277	射阳	临海街道22#配变	10	400	320	320
58278	射阳	临海街道26#配变	10	400	124	124
58279	射阳	临海街道32#配变	10	400	320	320
58280	射阳	临海街道36#配变	10	400	320	320
58281	射阳	临海街道39#配变	10	630	468	468
58282	射阳	临海街道51#配变	10	200	160	160
58283	射阳	临海街道53#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58284	射阳	临海街道55#配变	10	400	320	320
58285	射阳	临海街道56#配变	10	200	160	160
58286	射阳	临海街道7#配变.	10	400	320	320
58287	射阳	临海街道9#配变	10	400	320	320
58288	射阳	临海星光2#配变	10	200	160	160
58289	射阳	龙泽园小区配电房1#变压器	10	630	504	504
58290	射阳	龙泽园小区配电房3#变压器	10	630	504	504
58291	射阳	农联1#配变	10	200	74	74
58292	射阳	农联11#配变	10	200	143	143
58293	射阳	农联12#配变	10	400	154	154
58294	射阳	农联15#变	10	200	112	112
58295	射阳	农联17#配变	10	400	320	320
58296	射阳	农联18#配变	10	250	189	189
58297	射阳	农联3#配变	10	200	125	125
58298	射阳	农联5#配变	10	400	250	250
58299	射阳	农联6#配变	10	315	67	67
58300	射阳	农联7#配变	10	400	320	320
58301	射阳	农联8#配变	10	315	252	252
58302	射阳	润海嘉园配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58303	射阳	同胜11#配变	10	200	132	132
58304	射阳	同胜15#配变	10	200	160	160
58305	射阳	同胜4#配变	10	200	160	160
58306	射阳	八大2#配变	10	400	288	288
58307	射阳	八大7#变	10	200	74	74
58308	射阳	东兴3#配变	10	400	110	110
58309	射阳	东兴6#配变	10	400	320	320
58310	射阳	海镇5#配变	10	315	252	252
58311	射阳	海镇6#配变	10	400	320	320
58312	射阳	街道52#配变	10	200	129	129
58313	射阳	锦绣嘉苑配电室1#主变	10	500	400	400
58314	射阳	临海街道12#配变	10	315	222	222
58315	射阳	临海街道14#配变	10	315	252	252
58316	射阳	临海街道15#配变	10	400	311	311
58317	射阳	临海街道17#配变	10	315	252	252
58318	射阳	临海街道18#配变	10	400	320	320
58319	射阳	临海街道19#配变	10	315	252	252
58320	射阳	临海街道2#配变	10	400	320	320
58321	射阳	临海街道23#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58322	射阳	临海街道24#配变	10	400	304	304
58323	射阳	临海街道28#配变	10	400	301	301
58324	射阳	临海街道29#配变	10	400	320	320
58325	射阳	临海街道3#变	10	400	320	320
58326	射阳	临海街道31#配变	10	400	320	320
58327	射阳	临海街道33#配变	10	400	286	286
58328	射阳	临海街道34#配变	10	400	320	320
58329	射阳	临海街道35#配变	10	400	320	320
58330	射阳	临海街道40#配变	10	200	160	160
58331	射阳	临海街道41＃配变	10	400	320	320
58332	射阳	临海街道42#配变	10	400	287	287
58333	射阳	临海街道44#配变	10	400	320	320
58334	射阳	临海街道45#变	10	315	252	252
58335	射阳	临海街道46＃配变	10	400	320	320
58336	射阳	临海街道48#变	10	400	304	304
58337	射阳	临海街道49#配变	10	400	320	320
58338	射阳	临海街道5#配变	10	400	320	320
58339	射阳	临海街道50#配变	10	400	320	320
58340	射阳	临海街道54#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58341	射阳	临海街道57#配变	10	400	320	320
58342	射阳	临海街道58#配变	10	400	320	320
58343	射阳	临海街道59#配变	10	400	320	320
58344	射阳	临海街道60#配变	10	400	320	320
58345	射阳	临海街道61#配变	10	400	320	320
58346	射阳	临海街道8#配变	10	315	252	252
58347	射阳	临海润海嘉园配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504
58348	射阳	龙泽园小区变压器	10	630	504	504
58349	射阳	龙泽园小区配电房2#变压器	10	630	504	504
58350	射阳	龙泽园小区配电房4#变压器	10	630	504	504
58351	射阳	农联13#变	10	400	320	320
58352	射阳	农联9#配变	10	400	320	320
58353	射阳	同胜10#配变	10	400	320	320
58354	射阳	同胜12#配变	10	400	263	263
58355	射阳	同胜24＃配变	10	400	320	320
58356	射阳	同胜9#配变	10	315	252	252
58357	射阳	西兴10#配变	10	200	160	160
58358	射阳	东兴1#配变	10	400	157	157
58359	射阳	东兴2#配变	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58360	射阳	临海街道11#配变	10	315	252	252
58361	射阳	临海街道16#配变	10	315	252	252
58362	射阳	临海街道21#配变	10	400	95	95
58363	射阳	临海街道30#配变	10	400	320	320
58364	射阳	临海街道37#配变	10	400	320	320
58365	射阳	临海街道38#配变	10	400	315	315
58366	射阳	临海街道4#配变	10	400	198	198
58367	射阳	临海街道47#配变	10	400	320	320
58368	射阳	同胜14#配变	10	200	115	115
58369	射阳	同胜18#变	10	400	320	320
58370	射阳	同胜8#配变	10	400	320	320
58371	射阳	新渠3#配变	10	200	0	0
58372	射阳	八段1#配变	10	315	154	154
58373	射阳	八段11#配变	10	200	114	114
58374	射阳	八段12#配变	10	200	160	160
58375	射阳	八段2#配变	10	400	293	293
58376	射阳	八段3#配变	10	400	91	91
58377	射阳	八段5#变新	10	200	152	152
58378	射阳	八段6#配变	10	315	212	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58379	射阳	八段7#配变	10	400	270	270
58380	射阳	八段8#变	10	400	259	259
58381	射阳	八段9#配变	10	400	288	288
58382	射阳	东兴4#配变	10	315	221	221
58383	射阳	东兴7#配变	10	200	160	160
58384	射阳	金华3#配变	10	400	0	0
58385	射阳	金华4#配变	10	200	18	18
58386	射阳	金华5#配变	10	250	71	71
58387	射阳	金华8#配变	10	200	136	136
58388	射阳	九段2#配变变压器	10	200	160	160
58389	射阳	临海双洋安置区1#箱变	10	630	504	504
58390	射阳	六垛双洋11#配变	10	400	320	320
58391	射阳	双洋1#配变	10	400	158	158
58392	射阳	双洋14#配变	10	400	161	161
58393	射阳	双洋2#配变	10	400	268	268
58394	射阳	双洋6#配变	10	400	320	320
58395	射阳	双跃2#配变-JN	10	315	219	219
58396	射阳	双跃5#变	10	200	22	22
58397	射阳	双跃6#配变	10	400	206	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58398	射阳	双跃9#配变	10	200	134	134
58399	射阳	团北1#配变	10	200	88	88
58400	射阳	团北10#配变	10	200	134	134
58401	射阳	团北2#配变-JN	10	200	74	74
58402	射阳	团北4#配变	10	200	135	135
58403	射阳	团北6#配变	10	200	99	99
58404	射阳	团北8#配变	10	200	62	62
58405	射阳	团北9#配变	10	200	145	145
58406	射阳	团洼1#配变	10	400	204	204
58407	射阳	团洼10#配变	10	200	129	129
58408	射阳	团洼2#配变	10	400	141	141
58409	射阳	团洼3#配变	10	200	21	21
58410	射阳	团洼4#配变	10	200	105	105
58411	射阳	团洼5#配变	10	200	144	144
58412	射阳	团洼6#配变	10	200	122	122
58413	射阳	新东12#配变	10	200	108	108
58414	射阳	新东5#配变	10	160	21	21
58415	射阳	中五10#变	10	200	136	136
58416	射阳	中五2#配变	10	315	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58417	射阳	中五6#配变	10	400	247	247
58418	射阳	中五7#配变	10	400	255	255
58419	射阳	中五8#配变	10	315	107	107
58420	射阳	中五9#配变	10	400	136	136
58421	射阳	公兴1#配变	10	200	136	136
58422	射阳	公兴10#配变	10	400	271	271
58423	射阳	公兴2#配变	10	315	252	252
58424	射阳	公兴3#配变	10	200	160	160
58425	射阳	公兴4#配变	10	200	139	139
58426	射阳	公兴5#配变	10	315	207	207
58427	射阳	公兴6#配变	10	200	0	0
58428	射阳	公兴7#配变	10	200	145	145
58429	射阳	公兴8#配变	10	200	144	144
58430	射阳	海镇10#配变	10	200	121	121
58431	射阳	海镇4#配变	10	200	43	43
58432	射阳	后涧1#配变	10	315	162	162
58433	射阳	后涧10号配变	10	200	101	101
58434	射阳	后涧19#配变	10	315	213	213
58435	射阳	后涧2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58436	射阳	后涧3#配变变压器	10	200	69	69
58437	射阳	后涧4#配变	10	200	112	112
58438	射阳	后涧5#配变	10	400	204	204
58439	射阳	后涧6号配变	10	200	113	113
58440	射阳	后涧7#配变	10	400	320	320
58441	射阳	后涧8#配变变压器	10	200	99	99
58442	射阳	后涧9号配变	10	200	148	148
58443	射阳	临海街道27#配变	10	200	160	160
58444	射阳	临海街道6#配变	10	400	291	291
58445	射阳	农联10#配变	10	400	144	144
58446	射阳	农联14#配变	10	200	29	29
58447	射阳	农联2#配变	10	400	89	89
58448	射阳	同胜13#配变	10	200	53	53
58449	射阳	同胜5#配变	10	200	160	160
58450	射阳	星光1#配变	10	200	0	0
58451	射阳	星光4#配变-JN	10	200	88	88
58452	射阳	东方红3#配变	10	160	111	111
58453	射阳	八段10#配变	10	200	67	67
58454	射阳	八段4#配变	10	200	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58455	射阳	金华1#配变-JN	10	400	84	84
58456	射阳	金华10#配变	10	200	86	86
58457	射阳	金华12#配变	10	200	138	138
58458	射阳	金华18#配变	10	200	3	3
58459	射阳	金华2#变	10	200	76	76
58460	射阳	金华6#配变	10	200	12	12
58461	射阳	金华9#配变	10	400	45	45
58462	射阳	九段7#配变	10	400	240	240
58463	射阳	临海街道13#配变	10	200	160	160
58464	射阳	临海街道20#配变	10	315	228	228
58465	射阳	同胜1#配变	10	200	85	85
58466	射阳	同胜16#配变	10	400	320	320
58467	射阳	同胜17#配变	10	400	299	299
58468	射阳	同胜2#配变	10	400	198	198
58469	射阳	同胜20#配变	10	200	103	103
58470	射阳	同胜22#配变	10	200	54	54
58471	射阳	同胜3#配变	10	400	80	80
58472	射阳	同胜6#配变-JN	10	200	68	68
58473	射阳	同胜7#配变	10	200	61	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58474	射阳	团南1#配变	10	400	0	0
58475	射阳	团南2#配变	10	400	138	138
58476	射阳	团南3#配变	10	200	48	48
58477	射阳	团南4#配变	10	200	98	98
58478	射阳	团南5#配变	10	200	69	69
58479	射阳	团南6#配变	10	200	20	20
58480	射阳	团南7#配变	10	315	208	208
58481	射阳	团南8#配变	10	200	0	0
58482	射阳	西兴1#配变	10	400	7	7
58483	射阳	西兴2#配变	10	400	125	125
58484	射阳	西兴3#配变-JN	10	200	55	55
58485	射阳	西兴4#配变	10	200	33	33
58486	射阳	西兴5#配变	10	400	124	124
58487	射阳	西兴8#配变	10	200	136	136
58488	射阳	八顷1#配变	10	200	148	0
58489	射阳	八顷11#配变	10	200	92	0
58490	射阳	八顷12#配变	10	200	133	0
58491	射阳	八顷2#配变	10	400	144	0
58492	射阳	八顷5#配变	10	250	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58493	射阳	八顷6#配变	10	200	160	0
58494	射阳	八顷7#配变	10	400	298	0
58495	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	52	0
58496	射阳	丰产1#配变	10	200	103	0
58497	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	86	0
58498	射阳	丰产3#配变	10	315	185	0
58499	射阳	丰产4#配变	10	315	252	0
58500	射阳	丰产7#配变	10	200	118	0
58501	射阳	临海团北15#配变	10	315	235	0
58502	射阳	圩西1#配变	10	200	0	0
58503	射阳	圩西11#配变	10	400	245	0
58504	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	149	0
58505	射阳	圩西3#配变	10	200	90	0
58506	射阳	圩西6#配变	10	200	97	0
58507	射阳	圩西7#配变	10	200	129	0
58508	射阳	圩西8#变	10	200	160	0
58509	射阳	星晨1#配变	10	200	160	0
58510	射阳	中五1#配变	10	200	53	0
58511	射阳	中五11#配变变压器	10	200	122	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58512	射阳	中五12#配变	10	200	96	0
58513	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	105	0
58514	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
58515	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	155	0
58516	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	160	0
58517	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	160	0
58518	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
58519	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	132	0
58520	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	160	0
58521	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
58522	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	247	0
58523	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	160	0
58524	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	160	0
58525	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	153	0
58526	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	160	0
58527	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
58528	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
58529	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	81	0
58530	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58531	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	211	0
58532	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	159	0
58533	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
58534	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	89	0
58535	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	117	0
58536	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	242	0
58537	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	160	0
58538	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	158	0
58539	射阳	五分场部综合变	10	200	160	0
58540	射阳	临海二垛2#配变	10	400	232	0
58541	射阳	星晨6#变	10	400	287	0
58542	射阳	东方红5#配变	10	50	40	0
58543	射阳	星晨2#配变	10	200	160	0
58544	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
58545	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	504	0
58546	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	86	0
58547	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	158	0
58548	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	146	0
58549	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58550	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	137	0
58551	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	117	0
58552	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	160	0
58553	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	504	0
58554	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	504	0
58555	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	504	0
58556	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	504	0
58557	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	504	0
58558	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
58559	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	504	0
58560	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
58561	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	504	0
58562	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	83	0
58563	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	100	0
58564	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	271	0
58565	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	160	0
58566	射阳	淮海农场四十大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	159	0
58567	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	504	0
58568	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58569	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	504	0
58570	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	504	0
58571	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	504	0
58572	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
58573	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	504	0
58574	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	504	0
58575	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
58576	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	504	0
58577	射阳	后涧12#配变	10	200	144	0
58578	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	79	0
58579	射阳	粮庄2#配变	10	200	131	0
58580	射阳	粮庄3#配变	10	200	134	0
58581	射阳	粮庄4#配变	10	315	200	0
58582	射阳	粮庄5#配变	10	200	137	0
58583	射阳	粮庄6#配变	10	200	135	0
58584	射阳	粮庄7#配变	10	200	82	0
58585	射阳	粮庄8#配变	10	200	112	0
58586	射阳	农联4#配变	10	200	121	0
58587	射阳	王圩1#配变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58588	射阳	王圩2#配变	10	200	47	0
58589	射阳	王圩3#配变	10	200	56	0
58590	射阳	王圩4#变	10	200	0	0
58591	射阳	王圩5#配变	10	200	71	0
58592	射阳	团北12#配变	10	200	98	0
58593	射阳	团北3#配变新	10	200	63	0
58594	射阳	团北5#配变	10	200	126	0
58595	射阳	团北7#配变	10	200	46	0
58596	射阳	圩西16#配变	10	200	112	0
58597	射阳	圩西19#配变	10	200	66	0
58598	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	195	0
58599	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	113	0
58600	射阳	圩西9#变	10	200	151	0
58601	射阳	新东1#配变	10	200	68	0
58602	射阳	新东14#配变	10	200	160	0
58603	射阳	新东2#配变	10	200	118	0
58604	射阳	新东3#配变	10	200	115	0
58605	射阳	新东6#配变	10	400	297	0
58606	射阳	新东8＃配变	10	200	72	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58607	射阳	新东9#配变	10	200	12	0
58608	射阳	星晨8变	10	50	40	0
58609	射阳	星晨9#配变	10	50	40	0
58610	射阳	星晨5#配变	10	400	320	0
58611	射阳	新东4#配变	10	200	109	0
58612	射阳	新东7#配变	10	200	83	0
58613	射阳	新渠1#配变	10	315	207	0
58614	射阳	新渠10#配变	10	400	320	0
58615	射阳	新渠13#配变	10	200	75	0
58616	射阳	新渠2#配变	10	400	296	0
58617	射阳	新渠4#配变	10	200	131	0
58618	射阳	新渠5#配变	10	315	218	0
58619	射阳	新渠6#配变	10	200	158	0
58620	射阳	新渠7#配变	10	200	93	0
58621	射阳	新渠8#配变	10	200	1	0
58622	射阳	新渠9#配变	10	400	320	0
58623	射阳	星晨3#配变	10	200	109	0
58624	射阳	淮海农场草滩养殖西配变	10	200	160	160
58625	射阳	淮海农场海堤电站综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58626	射阳	淮海农场垦二大队综合变	10	200	160	160
58627	射阳	淮海农场垦三队电站	10	400	271	271
58628	射阳	淮海农场垦三队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	159	159
58629	射阳	淮海农场垦三队综合变	10	200	160	160
58630	射阳	淮海农场垦四队北区综合变	10	400	320	320
58631	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	113	113
58632	射阳	淮海农场垦四队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	159	159
58633	射阳	淮海农场垦四队综合变	10	200	160	160
58634	射阳	淮海农场垦一队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	157	157
58635	射阳	淮海农场垦一垦二队电站	10	400	253	253
58636	射阳	淮海农场七分场1#综合变	10	400	318	318
58637	射阳	淮海农场七分场2#综合变	10	400	320	320
58638	射阳	淮海农场七分场场部综合变	10	200	141	141
58639	射阳	淮海农场七分场南站照明综合变	10	400	320	320
58640	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	158	158
58641	射阳	垦三队电站（东）单相照明	10	10	8	8
58642	射阳	畜套1#配变	10	200	88	88
58643	射阳	畜套10#配变	10	200	23	23
58644	射阳	畜套2#配变	10	200	17	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58645	射阳	畜套4#配变	10	400	131	131
58646	射阳	畜套7#配变	10	200	32	32
58647	射阳	畜套8#配变	10	200	84	84
58648	射阳	畜套9#配变	10	200	160	160
58649	射阳	曙东11#变	10	200	160	160
58650	射阳	太兴3#配变	10	200	109	109
58651	射阳	太兴9＃配变#	10	200	0	0
58652	射阳	临建3#配变	10	400	288	288
58653	射阳	临建4#配变	10	400	277	277
58654	射阳	临建7#配变	10	200	160	160
58655	射阳	双洋16＃配变	10	200	160	160
58656	射阳	双洋9#配变	10	200	117	117
58657	射阳	丫头港10#配变	10	400	320	320
58658	射阳	双洋10#配变-JN	10	200	35	35
58659	射阳	双洋12号配变	10	400	320	320
58660	射阳	双洋15#配变	10	200	160	160
58661	射阳	双洋17#配变	10	400	320	320
58662	射阳	双洋3#配变	10	200	149	149
58663	射阳	双洋4#配变	10	200	41	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58664	射阳	双洋5#配变	10	400	309	309
58665	射阳	双洋7#配变	10	200	17	17
58666	射阳	双洋8#配变	10	200	160	160
58667	射阳	双跃3#配变	10	200	127	127
58668	射阳	双跃4#配变	10	200	114	114
58669	射阳	双跃7#配变	10	200	160	160
58670	射阳	双跃8#配变	10	200	145	145
58671	射阳	太兴13#配变	10	200	52	52
58672	射阳	太兴7#配变	10	315	203	203
58673	射阳	丫头港1#配变-JN	10	200	160	160
58674	射阳	丫头港11#变	10	200	160	160
58675	射阳	丫头港12#变	10	400	320	320
58676	射阳	丫头港13#配变	10	400	320	320
58677	射阳	丫头港2#配变	10	400	320	320
58678	射阳	丫头港3#配变	10	400	320	320
58679	射阳	丫头港4#变	10	400	320	320
58680	射阳	丫头港5#配变	10	400	320	320
58681	射阳	丫头港6#配变	10	400	320	320
58682	射阳	丫头港7#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58683	射阳	丫头港8#配变	10	400	320	320
58684	射阳	丫头港9#配变	10	400	303	303
58685	射阳	八顷10#配变	10	200	140	140
58686	射阳	八顷3#配变	10	200	112	112
58687	射阳	八顷4#配变	10	200	115	115
58688	射阳	八顷8#配变变压器	10	200	22	22
58689	射阳	八顷9#配变	10	200	93	93
58690	射阳	金海安置区(二期)1#变	10	400	320	320
58691	射阳	畜套13#配变	10	200	160	160
58692	射阳	畜套15#配变	10	200	160	160
58693	射阳	畜套3#配变	10	200	13	13
58694	射阳	畜套6#配变-JN	10	200	98	98
58695	射阳	太兴1#配变-JN	10	200	37	37
58696	射阳	太兴10#箱变主变	10	630	504	504
58697	射阳	太兴11#箱变主变	10	630	504	504
58698	射阳	太兴2#配变	10	200	96	96
58699	射阳	太兴5#配变	10	200	33	33
58700	射阳	太兴6#配变	10	200	26	26
58701	射阳	头厂12#配变	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58702	射阳	头厂13#配变	10	200	58	58
58703	射阳	头厂3#配变	10	400	92	92
58704	射阳	头厂4#配变变压器	10	200	55	55
58705	射阳	头厂5#配变	10	200	80	80
58706	射阳	头厂6#配变	10	200	8	8
58707	射阳	中五3#配变	10	200	99	99
58708	射阳	中五4#配变	10	200	160	160
58709	射阳	中五5＃配变	10	200	99	99
58710	射阳	九段1#配变	10	400	237	237
58711	射阳	九段3#配变	10	400	237	237
58712	射阳	九段4#配变	10	400	205	205
58713	射阳	九段5#配变	10	200	137	137
58714	射阳	九段6#配变	10	200	130	130
58715	射阳	临建1#配变	10	400	245	245
58716	射阳	临建2#配变	10	400	285	285
58717	射阳	临建5#配变	10	200	160	160
58718	射阳	临建6#配变	10	200	95	95
58719	射阳	双跃1#配变	10	200	76	76
58720	射阳	太兴4#配变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58721	射阳	夸北1#配变	10	400	252	252
58722	射阳	夸北10#配变	10	400	223	223
58723	射阳	夸北4#配变	10	200	0	0
58724	射阳	六垛1#配变	10	200	56	56
58725	射阳	六垛公用变11#配变	10	200	149	149
58726	射阳	苇荡3#配变	10	200	111	111
58727	射阳	苇荡6#配变	10	200	101	101
58728	射阳	苇荡7#配变	10	200	150	150
58729	射阳	苇荡8#配变	10	200	137	137
58730	射阳	盐店3#配变	10	200	160	160
58731	射阳	盐店6#配变	10	200	57	57
58732	射阳	玉东1#配变	10	200	157	157
58733	射阳	玉东13#配变	10	200	93	93
58734	射阳	玉东2#变	10	200	160	160
58735	射阳	玉东3#配变	10	200	160	160
58736	射阳	玉东4#配变	10	200	130	130
58737	射阳	玉东5#配变	10	200	110	110
58738	射阳	玉东6#变	10	200	160	160
58739	射阳	玉东7#配变	10	200	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58740	射阳	玉东8#配变	10	200	160	160
58741	射阳	玉东9#配变	10	200	160	160
58742	射阳	六垛公用20#配变-1	10	400	320	320
58743	射阳	六垛公用23#变	10	200	160	160
58744	射阳	六垛公用28#配变	10	200	0	0
58745	射阳	六垛公用30#配变	10	315	252	252
58746	射阳	六垛公用变1#配变	10	400	295	295
58747	射阳	六垛公用变12#配变	10	400	310	310
58748	射阳	六垛公用变13#配变	10	315	252	252
58749	射阳	六垛公用变14#配变	10	315	252	252
58750	射阳	六垛公用变15#配变	10	400	268	268
58751	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	309	309
58752	射阳	六垛公用变19#配变	10	400	310	310
58753	射阳	六垛公用变2#配变	10	250	118	118
58754	射阳	六垛公用变22#配变	10	400	312	312
58755	射阳	六垛公用变24#配变	10	400	320	320
58756	射阳	六垛公用变25#配变	10	200	119	119
58757	射阳	六垛公用变3#配变	10	400	320	320
58758	射阳	六垛公用变31#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58759	射阳	六垛公用变33#配变	10	400	320	320
58760	射阳	六垛公用变34#配变	10	400	204	204
58761	射阳	六垛公用变35#配变	10	400	320	320
58762	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	206	206
58763	射阳	六垛公用变7#变	10	400	277	277
58764	射阳	六垛公用变8#配变	10	400	305	305
58765	射阳	六垛公用变9#配变	10	250	183	183
58766	射阳	曙东1#配变	10	200	31	31
58767	射阳	曙东10#配变	10	200	160	160
58768	射阳	曙东12#配变	10	200	160	160
58769	射阳	曙东13#变	10	200	160	160
58770	射阳	曙东15#配变	10	200	160	160
58771	射阳	曙东16#配变	10	315	252	252
58772	射阳	曙东2#配变	10	200	94	94
58773	射阳	曙东20#配变	10	200	113	113
58774	射阳	曙东21#配变	10	200	129	129
58775	射阳	曙东25＃配变	10	200	160	160
58776	射阳	曙东28#配变	10	200	147	147
58777	射阳	曙东3#配变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58778	射阳	曙东4#配变	10	200	151	151
58779	射阳	曙东5#配变	10	200	139	139
58780	射阳	曙东6#配变	10	200	11	11
58781	射阳	曙东7#配变	10	200	160	160
58782	射阳	曙东8#配变	10	200	121	121
58783	射阳	曙东9#配变-JN	10	200	160	160
58784	射阳	苇荡1#配变	10	200	160	160
58785	射阳	苇荡12#配变	10	200	142	142
58786	射阳	苇荡2#配变	10	200	144	144
58787	射阳	苇荡4#配变	10	200	157	157
58788	射阳	苇荡5#配变新	10	200	160	160
58789	射阳	苇荡9#配变	10	400	320	320
58790	射阳	二垛1#配变	10	200	133	133
58791	射阳	二垛11#配变	10	200	137	137
58792	射阳	二垛4#配变	10	200	115	115
58793	射阳	二垛5#变	10	200	79	79
58794	射阳	二垛7#配变	10	200	35	35
58795	射阳	二垛8#配变	10	200	160	160
58796	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58797	射阳	临海夸北2＃配变	10	200	109	109
58798	射阳	临海夸北3#配变	10	200	145	145
58799	射阳	临海夸北5#配变	10	200	160	160
58800	射阳	临海夸北6＃配变	10	200	60	60
58801	射阳	临海夸北8#配变	10	200	128	128
58802	射阳	六垛公用变21#配变	10	400	320	320
58803	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	116	116
58804	射阳	南港1#配变	10	200	100	100
58805	射阳	南港2#配变	10	200	0	0
58806	射阳	南港3#配变	10	200	146	146
58807	射阳	南港4#配变	10	200	122	122
58808	射阳	南港6#配变	10	200	125	125
58809	射阳	畜套5#配变	10	200	15	15
58810	射阳	头厂1#配变	10	400	100	100
58811	射阳	头厂10#配变	10	200	74	74
58812	射阳	头厂2#配变	10	200	84	84
58813	射阳	头厂7#配变-JN	10	200	153	153
58814	射阳	头厂8#变	10	200	143	143
58815	射阳	盐店1#配变	10	200	70	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58816	射阳	盐店10#配变	10	200	131	131
58817	射阳	盐店2#配变	10	200	149	149
58818	射阳	盐店4#配变	10	200	77	77
58819	射阳	盐店5#变	10	200	135	135
58820	射阳	盐店7#配变	10	315	230	230
58821	射阳	盐店8#配变	10	200	134	134
58822	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	103	103
58823	射阳	淮海农场农科院1#综合变	10	200	160	160
58824	射阳	淮海农场农科院2#综合变	10	200	160	160
58825	射阳	淮海农场农科院北站	10	200	135	135
58826	射阳	淮海农场农科院南站	10	200	148	148
58827	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	127	127
58828	射阳	六垛公用变10#配变	10	200	160	160
58829	射阳	六垛公用变17#配变	10	400	278	278
58830	射阳	六垛公用变18#配变新	10	400	273	273
58831	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	160	160
58832	射阳	六垛公用变5#配变	10	200	90	90
58833	射阳	渠东1#配变	10	200	160	160
58834	射阳	渠东10#配变	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58835	射阳	渠东11#配变	10	200	114	114
58836	射阳	渠东2#配变	10	200	76	76
58837	射阳	渠东3#配变	10	200	97	97
58838	射阳	渠东4#配变	10	200	102	102
58839	射阳	渠东5#配变	10	200	160	160
58840	射阳	渠东6#配变	10	200	160	160
58841	射阳	渠东7#配变	10	200	160	160
58842	射阳	渠东8#配变	10	200	137	137
58843	射阳	渠东9#配变	10	200	104	104
58844	射阳	渠西1#配变	10	200	137	137
58845	射阳	渠西10#配变	10	200	160	160
58846	射阳	渠西11#配变	10	315	252	252
58847	射阳	渠西12#配变	10	250	200	200
58848	射阳	渠西15#配变	10	200	141	141
58849	射阳	渠西2#台变	10	200	134	134
58850	射阳	渠西21#配变	10	200	160	160
58851	射阳	渠西3#变	10	400	292	292
58852	射阳	渠西4#配变	10	200	140	140
58853	射阳	渠西5#配变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58854	射阳	渠西6#配变-JN	10	200	155	155
58855	射阳	渠西7#配变	10	400	320	320
58856	射阳	渠西8#配变	10	400	320	320
58857	射阳	渠西9#配变	10	200	160	160
58858	射阳	五岸1#配变	10	200	160	160
58859	射阳	五岸2#配变	10	200	119	119
58860	射阳	五岸3#配变-JN	10	200	78	78
58861	射阳	五岸4#配变-JN	10	200	50	50
58862	射阳	五岸5#配变	10	200	160	160
58863	射阳	五岸6#配变	10	200	160	160
58864	射阳	五岸7#配变	10	200	160	160
58865	射阳	五垛1#配变	10	200	142	142
58866	射阳	五垛10#配变	10	200	99	99
58867	射阳	五垛11#配变	10	200	160	160
58868	射阳	五垛2#配变	10	200	142	142
58869	射阳	五垛3#配变	10	200	152	152
58870	射阳	五垛4#配变	10	200	160	160
58871	射阳	五垛5#配变	10	400	286	286
58872	射阳	五垛6#配变新	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58873	射阳	五垛7#配变	10	200	101	101
58874	射阳	五垛8#配变-JN	10	200	160	160
58875	射阳	五垛9#配变	10	200	146	146
58876	射阳	2#变压器	10	630	504	0
58877	射阳	4#变压器	10	630	504	0
58878	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	640	0
58879	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	63	0
58880	射阳	盘湾镇南沃6＃变	10	315	132	0
58881	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	112	0
58882	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	66	0
58883	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	215	0
58884	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	20	0
58885	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	82	0
58886	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	71	0
58887	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	43	0
58888	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	98	0
58889	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	75	0
58890	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	40	0
58891	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	89	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58892	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	11	0
58893	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	67	0
58894	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	109	0
58895	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	1	0
58896	射阳	盘湾镇联盟5#配变	10	315	35	0
58897	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	123	0
58898	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	67	0
58899	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	117	0
58900	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	82	0
58901	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	46	0
58902	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	92	0
58903	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	28	0
58904	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	26	0
58905	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	37	0
58906	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	36	0
58907	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	0	0
58908	射阳	盘湾镇湾坝1＃变	10	400	4	0
58909	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	126	0
58910	射阳	盘湾镇湾坝2＃变	10	400	83	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58911	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	182	0
58912	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	400	190	0
58913	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	33	0
58914	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	137	0
58915	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	56	0
58916	射阳	盘湾镇洋沙7＃变	10	200	55	0
58917	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	20	0
58918	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	0	0
58919	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	0	0
58920	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	0	0
58921	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	0	0
58922	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	0	0
58923	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	0	0
58924	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	0	0
58925	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	0	0
58926	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	0	0
58927	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	0	0
58928	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	0	0
58929	射阳	盘湾镇塘南3＃变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58930	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	0	0
58931	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	0	0
58932	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	0	0
58933	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	0	0
58934	射阳	盘湾镇沃港1＃变	10	400	0	0
58935	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	0	0
58936	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	0	0
58937	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	0	0
58938	射阳	盘湾镇沃港2＃变	10	400	0	0
58939	射阳	盘湾镇沃港3＃变	10	200	0	0
58940	射阳	盘湾镇沃港4＃变	10	200	0	0
58941	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	0	0
58942	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	0	0
58943	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	0	0
58944	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	0	0
58945	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	0	0
58946	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	0	0
58947	射阳	盘湾镇爱国1#变	10	400	100	100
58948	射阳	盘湾镇爱国2#变	10	200	71	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58949	射阳	盘湾镇爱国3#变	10	200	77	77
58950	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	0	0
58951	射阳	盘湾镇爱国5#变	10	400	138	138
58952	射阳	盘湾镇爱国7#变	10	315	129	129
58953	射阳	盘湾镇爱国8#变	10	200	76	76
58954	射阳	盘湾镇街道11#变	10	400	309	309
58955	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	154	154
58956	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	303	303
58957	射阳	盘湾镇街道6#变	10	400	306	306
58958	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	0	0
58959	射阳	盘湾镇吴桥2#变	10	400	42	42
58960	射阳	盘湾镇吴桥3#变	10	315	58	58
58961	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	28	28
58962	射阳	盘湾镇吴桥5#变	10	400	56	56
58963	射阳	盘湾镇吴桥6#变	10	200	4	4
58964	射阳	盘湾镇吴桥7#变	10	400	89	89
58965	射阳	盘湾镇吴桥8#变	10	400	89	89
58966	射阳	盘湾镇新华11#变	10	200	70	70
58967	射阳	盘湾镇新华2#变	10	200	2	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58968	射阳	盘湾镇新华3#变	10	200	57	57
58969	射阳	盘湾镇新华4#变	10	200	12	12
58970	射阳	盘湾镇新华5#变	10	200	109	109
58971	射阳	盘湾镇新华6#变	10	200	73	73
58972	射阳	盘湾镇新华7#变	10	200	89	89
58973	射阳	盘湾镇新华8#变	10	200	141	141
58974	射阳	盘湾镇新华9#变	10	200	18	18
58975	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	14	14
58976	射阳	盘湾镇新潭2#变	10	400	111	111
58977	射阳	盘湾镇新潭3#变	10	200	48	48
58978	射阳	盘湾镇新潭4#变	10	200	89	89
58979	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	0	0
58980	射阳	盘湾镇新潭6#变	10	200	88	88
58981	射阳	盘湾镇新潭7#变	10	200	67	67
58982	射阳	盘湾镇中华7#变	10	200	136	136
58983	射阳	盘湾镇中华8#变	10	200	160	160
58984	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	0	0
58985	射阳	盘湾镇安石10#变	10	200	92	92
58986	射阳	盘湾镇安石2＃变	10	400	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
58987	射阳	盘湾镇安石3#变	10	200	74	74
58988	射阳	盘湾镇安石4#变	10	200	48	48
58989	射阳	盘湾镇安石5#变	10	400	71	71
58990	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	0	0
58991	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	0	0
58992	射阳	盘湾镇安石9#变	10	200	120	120
58993	射阳	盘湾镇东盘12＃变	10	200	7	7
58994	射阳	盘湾镇东盘14#变	10	200	115	115
58995	射阳	盘湾镇东盘5#变	10	200	9	9
58996	射阳	盘湾镇东盘6#变	10	200	97	97
58997	射阳	盘湾镇东盘7#变	10	400	150	150
58998	射阳	盘湾镇东盘8#变	10	200	58	58
58999	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	0	0
59000	射阳	盘湾镇华新1＃变	10	400	62	62
59001	射阳	盘湾镇华新2＃变	10	315	59	59
59002	射阳	盘湾镇华新6#变	10	200	62	62
59003	射阳	盘湾镇华新8#变	10	315	175	175
59004	射阳	盘湾镇华新9#变	10	200	11	11
59005	射阳	盘湾镇湾坝10#变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59006	射阳	盘湾镇湾坝4#变	10	400	168	168
59007	射阳	盘湾镇湾坝5#变	10	315	148	148
59008	射阳	盘湾镇新沃1＃变	10	400	126	126
59009	射阳	盘湾镇新沃2#变	10	200	37	37
59010	射阳	盘湾镇新沃3#变	10	200	47	47
59011	射阳	盘湾镇新沃4#变	10	200	22	22
59012	射阳	盘湾镇新沃5#变	10	250	32	32
59013	射阳	盘湾镇新沃6#变	10	200	4	4
59014	射阳	盘湾镇新沃7#变	10	400	26	26
59015	射阳	盘湾镇腰港1#变	10	400	225	225
59016	射阳	盘湾镇腰港10#变	10	200	54	54
59017	射阳	盘湾镇腰港11#变	10	200	115	115
59018	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	0	0
59019	射阳	盘湾镇腰港2#变	10	400	37	37
59020	射阳	盘湾镇腰港3#变	10	315	81	81
59021	射阳	盘湾镇腰港4#变	10	200	57	57
59022	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	160	160
59023	射阳	盘湾镇腰港7#变	10	200	36	36
59024	射阳	盘湾镇腰港8#变	10	400	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59025	射阳	盘湾镇腰港9#变	10	315	3	3
59026	射阳	盘湾街道23#变	10	400	320	320
59027	射阳	盘湾四河4#配变	10	400	320	320
59028	射阳	盘湾镇爱国6#变	10	200	91	91
59029	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	104	104
59030	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	117	117
59031	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	222	222
59032	射阳	盘湾镇街道13#变	10	400	320	320
59033	射阳	盘湾镇街道14＃变	10	400	320	320
59034	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	289	289
59035	射阳	盘湾镇街道17#变	10	400	196	196
59036	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	293	293
59037	射阳	盘湾镇街道19#变	10	400	282	282
59038	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	145	145
59039	射阳	盘湾镇街道20#变	10	400	202	202
59040	射阳	盘湾镇街道21#变	10	250	140	140
59041	射阳	盘湾镇街道22#配变	10	400	320	320
59042	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	291	291
59043	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59044	射阳	盘湾镇街道5#变	10	400	216	216
59045	射阳	盘湾镇街道7#变	10	400	238	238
59046	射阳	盘湾镇街道8#变	10	400	276	276
59047	射阳	盘湾镇街道9#变	10	400	310	310
59048	射阳	盘湾镇龙腾苑1#变	10	800	640	640
59049	射阳	盘湾镇龙腾苑2#变	10	800	640	640
59050	射阳	盘湾镇世外江南1#变	10	800	626	626
59051	射阳	盘湾镇世外江南2#变	10	800	603	603
59052	射阳	盘湾镇吴桥9#	10	200	52	52
59053	射阳	盘湾镇紫金华府1#变	10	630	504	504
59054	射阳	盘湾镇紫金华府3#变	10	630	504	504
59055	射阳	盘湾镇紫金华府4#变	10	630	465	465
59056	射阳	盘龙新苑2#变压器	10	800	452	452
59057	射阳	盘湾镇汉鼎芳园1#变	10	630	452	452
59058	射阳	盘湾镇汉鼎芳园3#变	10	630	452	452
59059	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	165	165
59060	射阳	盘湾镇华新3#变	10	400	52	52
59061	射阳	盘湾镇华新4#变	10	400	152	152
59062	射阳	盘湾镇华新5#变	10	200	74	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59063	射阳	盘湾镇四河2#变	10	400	172	172
59064	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	252	252
59065	射阳	盘湾镇四河6#变	10	200	27	27
59066	射阳	盘湾镇新华1#变	10	200	55	55
59067	射阳	盘湾镇新华10#变	10	200	120	120
59068	射阳	盘湾镇中华1#变	10	200	7	7
59069	射阳	盘湾镇中华10#变	10	630	452	452
59070	射阳	盘湾镇中华11#变	10	630	452	452
59071	射阳	盘湾镇中华2#变	10	200	28	28
59072	射阳	盘湾镇中华3#变	10	200	100	100
59073	射阳	盘湾镇中华4#变	10	200	89	89
59074	射阳	盘湾镇中华5#变	10	200	62	62
59075	射阳	盘湾镇中华6#变	10	200	24	24
59076	射阳	盘湾镇中华9#变	10	630	452	452
59077	射阳	幸福龙庭1#箱变配变	10	630	452	452
59078	射阳	幸福龙庭2#箱变配变	10	630	452	452
59079	射阳	幸福龙庭4#箱变配变	10	630	452	452
59080	射阳	中华13#变	10	200	160	160
59081	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59082	射阳	盘湾镇南沃2＃变	10	400	0	0
59083	射阳	盘湾镇南沃4＃变	10	200	0	0
59084	射阳	盘湾镇南沃5＃变	10	315	0	0
59085	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	0	0
59086	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	0	0
59087	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	0	0
59088	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	0	0
59089	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	0	0
59090	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	0	0
59091	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	0	0
59092	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	0	0
59093	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	0	0
59094	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	0	0
59095	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	0	0
59096	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	0	0
59097	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	0	0
59098	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	0	0
59099	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	0	0
59100	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59101	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	0	0
59102	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	0	0
59103	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	0	0
59104	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	0	0
59105	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	0	0
59106	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	0	0
59107	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	0	0
59108	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	0	0
59109	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	0	0
59110	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	0	0
59111	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	0	0
59112	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	0	0
59113	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	0	0
59114	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	0	0
59115	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	0	0
59116	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	0	0
59117	射阳	盘湾镇玉中1＃变	10	200	0	0
59118	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	0	0
59119	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59120	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	0	0
59121	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	0	0
59122	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	0	0
59123	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	0	0
59124	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	0	0
59125	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	0	0
59126	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	0	0
59127	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	0	0
59128	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	0	0
59129	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	0	0
59130	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	0	0
59131	射阳	盘湾镇南盘5#变	10	315	51	51
59132	射阳	盘湾镇盘西1#变	10	400	320	320
59133	射阳	盘湾镇盘西2#变	10	400	320	320
59134	射阳	盘湾镇齐心1#变	10	400	166	166
59135	射阳	盘湾镇齐心10#变	10	200	28	28
59136	射阳	盘湾镇齐心11＃变	10	200	103	103
59137	射阳	盘湾镇齐心12#变	10	200	138	138
59138	射阳	盘湾镇齐心13#变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59139	射阳	盘湾镇齐心14#变	10	200	83	83
59140	射阳	盘湾镇齐心2#变	10	400	54	54
59141	射阳	盘湾镇齐心3#变	10	200	75	75
59142	射阳	盘湾镇齐心4＃变	10	200	38	38
59143	射阳	盘湾镇齐心5#变	10	315	22	22
59144	射阳	盘湾镇齐心6#变	10	200	81	81
59145	射阳	盘湾镇齐心7#变	10	200	18	18
59146	射阳	盘湾镇齐心8#变	10	200	48	48
59147	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	122	122
59148	射阳	盘湾镇三桥1#变	10	200	10	10
59149	射阳	盘湾镇三桥10#变	10	200	113	113
59150	射阳	盘湾镇三桥11#变	10	400	116	116
59151	射阳	盘湾镇三桥12#变	10	200	128	128
59152	射阳	盘湾镇三桥2#变	10	400	228	228
59153	射阳	盘湾镇三桥3#变	10	200	124	124
59154	射阳	盘湾镇三桥4#变	10	200	85	85
59155	射阳	盘湾镇三桥5#变	10	400	320	320
59156	射阳	盘湾镇三桥6#变	10	200	117	117
59157	射阳	盘湾镇三桥8#变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59158	射阳	盘湾镇三桥9#变	10	200	41	41
59159	射阳	盘湾镇洋沙1#变	10	315	70	70
59160	射阳	盘湾镇洋沙10#变	10	200	103	103
59161	射阳	盘湾镇洋沙11#变	10	315	121	121
59162	射阳	盘湾镇洋沙2#变	10	400	258	258
59163	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	0	0
59164	射阳	盘湾镇洋沙4#变	10	200	32	32
59165	射阳	盘湾镇洋沙5#变	10	250	26	26
59166	射阳	盘湾镇洋沙6#变	10	200	90	90
59167	射阳	盘湾镇洋沙9#变	10	200	32	32
59168	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	98	98
59169	射阳	盘湾镇月河2#变	10	200	80	80
59170	射阳	盘湾镇月河3#变	10	200	66	66
59171	射阳	盘湾镇月河4#变	10	200	44	44
59172	射阳	盘湾镇月河5#变	10	200	98	98
59173	射阳	盘湾镇月河6#变	10	400	313	313
59174	射阳	盘湾镇月河7#变	10	200	160	160
59175	射阳	盘湾镇月河8#变	10	200	138	138
59176	射阳	盘湾镇月河9#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59177	射阳	陆墩1#变（运行）	10	200	107	107
59178	射阳	陆墩10#配变	10	200	0	0
59179	射阳	陆墩11#配变	10	200	84	84
59180	射阳	陆墩12#变	10	200	139	139
59181	射阳	陆墩13#配变	10	200	20	20
59182	射阳	陆墩14#变	10	200	116	116
59183	射阳	陆墩15#配变	10	200	134	134
59184	射阳	陆墩16#变	10	200	112	112
59185	射阳	陆墩18#变	10	200	102	102
59186	射阳	陆墩2#配变	10	200	16	16
59187	射阳	陆墩20#变	10	100	54	54
59188	射阳	陆墩21＃	10	200	160	160
59189	射阳	陆墩4#配变	10	200	81	81
59190	射阳	陆墩5＃	10	400	166	166
59191	射阳	陆墩6#配变JN	10	200	118	118
59192	射阳	陆墩7#配变	10	200	140	140
59193	射阳	陆墩8#配变	10	200	70	70
59194	射阳	陆墩9#配变	10	200	87	87
59195	射阳	前涧3#配变	10	400	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59196	射阳	前涧9#配变	10	200	95	95
59197	射阳	三涧1#配变	10	250	78	78
59198	射阳	三涧3#配变	10	200	145	145
59199	射阳	三涧4#配变JN	10	400	82	82
59200	射阳	三涧5#配变	10	200	94	94
59201	射阳	三涧6#配变	10	200	160	160
59202	射阳	三涧7#变	10	400	83	83
59203	射阳	三涧8#变	10	100	0	0
59204	射阳	三涧9#变	10	200	52	52
59205	射阳	中涧1#配变	10	200	160	160
59206	射阳	中涧10#配变	10	200	0	0
59207	射阳	中涧11#变	10	200	160	160
59208	射阳	中涧12#变	10	200	125	125
59209	射阳	中涧13#变	10	100	68	68
59210	射阳	中涧2#配变	10	200	160	160
59211	射阳	中涧3#配变JN	10	400	278	278
59212	射阳	中涧4#变	10	200	132	132
59213	射阳	中涧5#变	10	200	101	101
59214	射阳	中涧6#变	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59215	射阳	中涧8#配变	10	200	125	125
59216	射阳	中涧9#配变	10	200	104	104
59217	射阳	光明1#配变JN	10	400	159	159
59218	射阳	光明10#配变	10	200	145	145
59219	射阳	光明11#变JN	10	200	63	63
59220	射阳	光明12#变	10	200	95	95
59221	射阳	光明2#配变JN	10	200	160	160
59222	射阳	光明3#配变	10	200	149	149
59223	射阳	光明4#配变	10	400	152	152
59224	射阳	光明6#配变	10	200	160	160
59225	射阳	光明7#配变	10	200	103	103
59226	射阳	光明8#配变	10	200	71	71
59227	射阳	光明9#配变	10	200	0	0
59228	射阳	陆墩22#配变	10	200	105	105
59229	射阳	民建3#配变	10	200	103	103
59230	射阳	民建4#配变	10	200	66	66
59231	射阳	民建5#配变	10	200	109	109
59232	射阳	民建8#变	10	100	69	69
59233	射阳	民建9#配变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59234	射阳	千秋街道8#配变	10	200	118	118
59235	射阳	前涧10#变	10	200	63	63
59236	射阳	前涧12#变	10	200	110	110
59237	射阳	前涧2#变	10	200	120	120
59238	射阳	新联1#配变	10	200	146	146
59239	射阳	新联2#配变JN	10	400	268	268
59240	射阳	新联3#配变	10	200	85	85
59241	射阳	新联4#变	10	200	98	98
59242	射阳	堆角1#配变JN	10	400	306	306
59243	射阳	堆角2#配变	10	200	130	130
59244	射阳	堆角3#配变	10	200	160	160
59245	射阳	堆角5#配变	10	200	115	115
59246	射阳	堆角6#变	10	200	98	98
59247	射阳	堆角7#变	10	200	136	136
59248	射阳	联东1#配变	10	200	90	90
59249	射阳	联东2#配变	10	200	50	50
59250	射阳	联东3#配变	10	200	139	139
59251	射阳	联东4#配变JN	10	200	58	58
59252	射阳	联东5#配变	10	200	43	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59253	射阳	联东6#变	10	200	70	70
59254	射阳	联东7#变	10	200	137	137
59255	射阳	联东8#变	10	100	66	66
59256	射阳	联东9#变	10	100	36	36
59257	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	87	87
59258	射阳	渠北1#配变	10	200	107	107
59259	射阳	渠北10#配变	10	200	126	126
59260	射阳	渠北11#变	10	400	269	269
59261	射阳	渠北12#变	10	200	160	160
59262	射阳	渠北13#变	10	200	49	49
59263	射阳	渠北14#变	10	100	44	44
59264	射阳	渠北15#变	10	200	73	73
59265	射阳	渠北16#变	10	100	60	60
59266	射阳	渠北2#配变	10	200	101	101
59267	射阳	渠北3#配变	10	200	98	98
59268	射阳	渠北4#配变	10	200	153	153
59269	射阳	渠北5#配变	10	160	56	56
59270	射阳	渠北6#配变	10	200	111	111
59271	射阳	渠北7#配变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59272	射阳	渠北9#配变	10	200	139	139
59273	射阳	渠南1#变	10	200	112	112
59274	射阳	渠南11#变	10	400	194	194
59275	射阳	渠南12#变	10	200	76	76
59276	射阳	渠南14#变	10	250	31	31
59277	射阳	渠南15#变	10	200	143	143
59278	射阳	渠南2#变	10	200	52	52
59279	射阳	渠南3#配变JN	10	200	132	132
59280	射阳	渠南5#配变	10	200	101	101
59281	射阳	渠南6#配变	10	200	0	0
59282	射阳	渠南7#变JN	10	200	125	125
59283	射阳	渠南8#配变	10	400	132	132
59284	射阳	渠南9#配变	10	200	12	12
59285	射阳	界河1#台片	10	400	46	46
59286	射阳	界河2#配变	10	200	70	70
59287	射阳	界河3#变	10	400	69	69
59288	射阳	界河4#变	10	200	65	65
59289	射阳	界河5#变	10	400	113	113
59290	射阳	界河7#变	10	200	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59291	射阳	界河8#变	10	200	11	11
59292	射阳	界河9#变	10	100	40	40
59293	射阳	前涧1#变	10	200	83	83
59294	射阳	前涧11#变	10	200	73	73
59295	射阳	前涧13#变	10	200	48	48
59296	射阳	前涧14#变	10	200	128	128
59297	射阳	前涧4#配变JN	10	200	144	144
59298	射阳	前涧5#变	10	400	100	100
59299	射阳	前涧6#配变	10	200	138	138
59300	射阳	前涧7#配变	10	400	136	136
59301	射阳	三区1#配变	10	200	128	128
59302	射阳	三区23#变	10	100	80	80
59303	射阳	三区24#变	10	200	61	61
59304	射阳	三区5#变（运行）	10	200	76	76
59305	射阳	北尖1#配变JN	10	400	153	0
59306	射阳	北尖10#配变	10	200	106	0
59307	射阳	北尖11#配变	10	200	27	0
59308	射阳	北尖12#配变	10	200	158	0
59309	射阳	北尖13#配变	10	200	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59310	射阳	北尖14#配变	10	200	160	0
59311	射阳	北尖2#配变	10	200	94	0
59312	射阳	北尖3#配变	10	200	122	0
59313	射阳	北尖4#配变	10	200	82	0
59314	射阳	北尖5#配变	10	200	100	0
59315	射阳	北尖6#配变	10	200	116	0
59316	射阳	北尖7#配变	10	100	59	0
59317	射阳	北尖8#配变	10	200	61	0
59318	射阳	北尖9#配变	10	200	147	0
59319	射阳	滨兴4#配变	10	400	169	0
59320	射阳	滨兴7#配变	10	200	18	0
59321	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	320	0
59322	射阳	联合1#配变	10	200	130	0
59323	射阳	联合2#配变	10	200	23	0
59324	射阳	联合4#配变	10	200	107	0
59325	射阳	推广1#配变	10	200	42	0
59326	射阳	推广14#配变	10	315	252	0
59327	射阳	推广村12#配变	10	200	99	0
59328	射阳	竹节13#配变	10	400	282	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59329	射阳	竹节14#	10	400	243	0
59330	射阳	竹节5#配变	10	200	136	0
59331	射阳	滨东10#配变	10	400	245	0
59332	射阳	滨东12#变	10	200	71	0
59333	射阳	滨东13#变	10	400	288	0
59334	射阳	滨东3#配变	10	400	19	0
59335	射阳	滨东4#配变JN	10	200	160	0
59336	射阳	滨东9#变	10	200	130	0
59337	射阳	千秋1#配变JN	10	400	236	0
59338	射阳	千秋2#配变	10	200	51	0
59339	射阳	千秋3#配变JN	10	400	72	0
59340	射阳	千秋4#配变JN	10	200	83	0
59341	射阳	千秋9#变	10	315	195	0
59342	射阳	滨南1#配变	10	400	114	0
59343	射阳	滨南13#变	10	400	202	0
59344	射阳	滨南14#变	10	315	104	0
59345	射阳	滨南3#配变	10	200	126	0
59346	射阳	滨南5#配变	10	400	247	0
59347	射阳	滨南6#变	10	400	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59348	射阳	滨南7#配变	10	400	103	0
59349	射阳	滨南8#变	10	200	110	0
59350	射阳	滨南9#变	10	400	148	0
59351	射阳	堆角4#变	10	400	190	0
59352	射阳	范灶8#变	10	200	95	0
59353	射阳	六里1#配变	10	200	132	0
59354	射阳	六里10#变	10	200	149	0
59355	射阳	六里11#变	10	200	160	0
59356	射阳	六里2#配变	10	200	84	0
59357	射阳	六里3#配变	10	200	86	0
59358	射阳	六里4#配变	10	400	218	0
59359	射阳	六里5#配变JN	10	200	101	0
59360	射阳	六里6#配变JN	10	200	150	0
59361	射阳	六里7#配变	10	200	146	0
59362	射阳	六里8#配变JN	10	200	140	0
59363	射阳	六里9#变	10	200	94	0
59364	射阳	千秋6#配变	10	200	134	0
59365	射阳	千秋推广2#变	10	200	114	0
59366	射阳	桥头1#配变	10	400	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59367	射阳	桥头2#变	10	400	1	0
59368	射阳	桥头3#配变JN	10	200	38	0
59369	射阳	桥头6#配变	10	200	74	0
59370	射阳	桥头7#配变JN	10	200	98	0
59371	射阳	桥头8#变	10	400	173	0
59372	射阳	桥头9#变	10	200	101	0
59373	射阳	桥头村4#配变	10	250	100	0
59374	射阳	桥头村5#配变	10	400	66	0
59375	射阳	推广13#配变	10	200	45	0
59376	射阳	推广18#变	10	200	133	0
59377	射阳	推广19#变	10	200	142	0
59378	射阳	运粮1#变	10	200	144	0
59379	射阳	运粮10#变	10	200	99	0
59380	射阳	运粮11#配变	10	400	289	0
59381	射阳	运粮2#变	10	200	107	0
59382	射阳	运粮3#配变JN	10	200	145	0
59383	射阳	运粮4#配变	10	200	145	0
59384	射阳	运粮5#配变	10	200	80	0
59385	射阳	运粮6#配变	10	200	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59386	射阳	运粮7#配变	10	200	148	0
59387	射阳	运粮8#配变	10	200	139	0
59388	射阳	光明5#配变	10	200	71	0
59389	射阳	洪墩1#配变	10	200	52	0
59390	射阳	洪墩2#配变	10	400	164	0
59391	射阳	洪墩5#变	10	400	174	0
59392	射阳	街道1#配变	10	315	92	0
59393	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	179	0
59394	射阳	街道11#配变	10	200	117	0
59395	射阳	街道12#配变	10	400	320	0
59396	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	256	0
59397	射阳	街道2#配变	10	400	168	0
59398	射阳	街道3#配变	10	400	86	0
59399	射阳	街道4#配变JN	10	200	138	0
59400	射阳	街道5#配变	10	400	158	0
59401	射阳	街道6#配变	10	400	141	0
59402	射阳	街道7#配变	10	400	300	0
59403	射阳	民建1#配变JN	10	400	295	0
59404	射阳	民建6#配变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59405	射阳	三区11#变	10	400	260	0
59406	射阳	三区15#变	10	400	125	0
59407	射阳	三区2#变	10	250	46	0
59408	射阳	三区3#配变	10	400	142	0
59409	射阳	汛东1#配变	10	200	125	0
59410	射阳	汛东10#变	10	200	121	0
59411	射阳	汛东11#配变	10	200	120	0
59412	射阳	汛东12#变	10	200	123	0
59413	射阳	汛东2#配变	10	200	133	0
59414	射阳	汛东3#配变	10	200	147	0
59415	射阳	汛东4#配变	10	400	286	0
59416	射阳	汛东5#配变	10	200	119	0
59417	射阳	汛东6#配变	10	200	123	0
59418	射阳	汛东7#配变JN	10	200	160	0
59419	射阳	汛东8#配变	10	200	133	0
59420	射阳	汛东9#配变	10	200	125	0
59421	射阳	滨兴1#配变	10	200	55	0
59422	射阳	滨兴10#变	10	200	34	0
59423	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	169	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59424	射阳	滨兴3#变	10	200	54	0
59425	射阳	滨兴6#配变	10	200	15	0
59426	射阳	滨兴8#变	10	400	124	0
59427	射阳	滨兴9#变	10	400	150	0
59428	射阳	滨兴村5#配变	10	400	204	0
59429	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	320	0
59430	射阳	范灶1#配变JN	10	400	196	0
59431	射阳	范灶10#变	10	200	160	0
59432	射阳	范灶11#变	10	100	43	0
59433	射阳	范灶2#配变	10	200	148	0
59434	射阳	范灶3#配变JN	10	200	144	0
59435	射阳	范灶4#配变JN	10	400	320	0
59436	射阳	范灶5#配变	10	200	56	0
59437	射阳	范灶6#变	10	400	270	0
59438	射阳	范灶7#变	10	200	52	0
59439	射阳	公用变19#变	10	400	210	0
59440	射阳	公用变20#变	10	400	320	0
59441	射阳	公用变28#配变	10	400	257	0
59442	射阳	公用变6#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59443	射阳	华中1#配变	10	200	25	0
59444	射阳	华中2#配变JN	10	400	73	0
59445	射阳	华中3#配变	10	200	44	0
59446	射阳	华中4#配变	10	400	103	0
59447	射阳	华中5#变JN	10	200	20	0
59448	射阳	华中6#配变	10	200	45	0
59449	射阳	华中7#配变	10	200	94	0
59450	射阳	华中8#配变	10	200	33	0
59451	射阳	华中9#变	10	200	67	0
59452	射阳	千秋7#变	10	400	281	0
59453	射阳	推广5#配变	10	200	122	0
59454	射阳	推广6#配变	10	200	160	0
59455	射阳	推广7#配变	10	200	95	0
59456	射阳	推广8#配变JN	10	200	90	0
59457	射阳	竹节1#配变	10	100	80	0
59458	射阳	竹节11#变	10	200	98	0
59459	射阳	公用变10#配变	10	400	192	0
59460	射阳	公用变12#台变	10	315	180	0
59461	射阳	公用变2#配变.	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59462	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	106	0
59463	射阳	公用变27#变	10	400	320	0
59464	射阳	公用变4#配变	10	315	252	0
59465	射阳	公用变5#配变.	10	315	186	0
59466	射阳	公用变7#配变	10	315	172	0
59467	射阳	公用变9#配变	10	200	91	0
59468	射阳	射口1#配变	10	200	160	0
59469	射阳	射口13#变	10	200	139	0
59470	射阳	射口6#台变	10	200	127	0
59471	射阳	推广11#台变	10	200	43	0
59472	射阳	推广3#配变	10	200	70	0
59473	射阳	推广4#配变	10	315	243	0
59474	射阳	滨东1#配变	10	200	37	0
59475	射阳	滨东11#变	10	200	104	0
59476	射阳	滨东15#变	10	200	115	0
59477	射阳	滨东2#配变	10	200	79	0
59478	射阳	滨东6#配变	10	200	160	0
59479	射阳	滨东7#配变	10	315	214	0
59480	射阳	滨东8#配变	10	200	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59481	射阳	滨东村5#配变	10	400	139	0
59482	射阳	滨南10#配变	10	200	123	0
59483	射阳	滨南11#变	10	400	206	0
59484	射阳	滨南15#变	10	400	139	0
59485	射阳	滨南16#变	10	200	30	0
59486	射阳	滨南2#配变	10	200	133	0
59487	射阳	滨南4#配变	10	400	150	0
59488	射阳	千秋5#配变	10	400	201	0
59489	射阳	千秋8#变	10	200	62	0
59490	射阳	渠南10#变	10	200	96	0
59491	射阳	渠南16#变	10	200	117	0
59492	射阳	渠南4#配变	10	400	159	0
59493	射阳	三区10#变	10	200	137	0
59494	射阳	三区13#配变	10	315	202	0
59495	射阳	三区16#变JN	10	200	129	0
59496	射阳	三区17#变	10	200	72	0
59497	射阳	三区安置区1#配变	10	400	320	0
59498	射阳	三区安置区2#配变	10	400	320	0
59499	射阳	滨西1#配变	10	200	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59500	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	63	0
59501	射阳	滨西3#配变	10	400	40	0
59502	射阳	滨西4#台变	10	400	188	0
59503	射阳	滨西5#变JN	10	200	137	0
59504	射阳	滨西7#变	10	200	149	0
59505	射阳	滨西8#变	10	160	128	0
59506	射阳	三区12#变	10	200	54	0
59507	射阳	三区14#配变	10	315	102	0
59508	射阳	三区18#变	10	200	158	0
59509	射阳	三区19#配变	10	100	80	0
59510	射阳	三区20#变	10	200	123	0
59511	射阳	三区21#变	10	200	78	0
59512	射阳	三区22#变	10	200	160	0
59513	射阳	三区4#变（运行）	10	200	135	0
59514	射阳	三区6#配变	10	400	193	0
59515	射阳	三区7#变	10	400	89	0
59516	射阳	三区8#变	10	200	144	0
59517	射阳	三区9#配变	10	200	129	0
59518	射阳	射口3#配变	10	200	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59519	射阳	射口7#配变JN	10	200	24	0
59520	射阳	射口8#变	10	200	32	0
59521	射阳	射口9#配变	10	200	149	0
59522	射阳	沙港1#配变JN	10	200	14	0
59523	射阳	沙港10#配变JN	10	200	149	0
59524	射阳	沙港11#变	10	200	59	0
59525	射阳	沙港12#配变	10	200	72	0
59526	射阳	沙港13#变	10	200	81	0
59527	射阳	沙港14#变	10	200	140	0
59528	射阳	沙港15#变	10	400	158	0
59529	射阳	沙港16#配变	10	200	32	0
59530	射阳	沙港17#变	10	200	111	0
59531	射阳	沙港18#变	10	200	130	0
59532	射阳	沙港2#配变JN	10	200	149	0
59533	射阳	沙港3#配变JN	10	200	3	0
59534	射阳	沙港4#变	10	200	160	0
59535	射阳	沙港5#配变JN	10	200	160	0
59536	射阳	沙港6#变	10	200	101	0
59537	射阳	沙港7#配变	10	250	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59538	射阳	沙港8#变	10	200	103	0
59539	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	320	0
59540	射阳	沙港安置区2#	10	400	320	0
59541	射阳	射口10#配变	10	200	88	0
59542	射阳	一心2#配变JN	10	400	272	0
59543	射阳	一心4#配变	10	200	59	0
59544	射阳	一心5#配变	10	200	114	0
59545	射阳	一心8#配变	10	200	134	0
59546	射阳	中南1#配变	10	200	41	0
59547	射阳	中南10#变	10	200	160	0
59548	射阳	中南2#变	10	400	9	0
59549	射阳	中南3#配变	10	200	140	0
59550	射阳	中南4#配变	10	200	160	0
59551	射阳	中南5#配变JN	10	200	149	0
59552	射阳	中南7#变	10	200	27	0
59553	射阳	中南8#变	10	200	66	0
59554	射阳	中南9#变	10	200	71	0
59555	射阳	滨西6#变JN	10	200	35	0
59556	射阳	沟北1#配变	10	200	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59557	射阳	沟北10#配变	10	200	34	0
59558	射阳	沟北11#配变	10	200	81	0
59559	射阳	沟北12#变	10	200	35	0
59560	射阳	沟北3#配变	10	200	57	0
59561	射阳	沟北4#配变	10	200	77	0
59562	射阳	沟北5#配变	10	200	160	0
59563	射阳	沟北6#配变	10	200	120	0
59564	射阳	沟北7#配变JN	10	400	263	0
59565	射阳	沟北8#配变	10	200	83	0
59566	射阳	沟北9#配变	10	200	120	0
59567	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	212	0
59568	射阳	洪墩4#配变	10	200	55	0
59569	射阳	射口11#变	10	200	86	0
59570	射阳	射口12#变	10	200	160	0
59571	射阳	射口2#变	10	200	124	0
59572	射阳	射口4#配变	10	200	145	0
59573	射阳	射口5#配变	10	200	119	0
59574	射阳	一心1#配变	10	200	72	0
59575	射阳	一心3#配变JN	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59576	射阳	一心6#变	10	200	113	0
59577	射阳	一心7#变	10	200	85	0
59578	射阳	一心9#变	10	200	98	0
59579	射阳	公用29#箱变配变	10	630	504	0
59580	射阳	公用变1#配变.	10	400	293	0
59581	射阳	公用变11#配变	10	400	320	0
59582	射阳	公用变13#变	10	400	275	0
59583	射阳	公用变14#配变	10	400	320	0
59584	射阳	公用变15#台变	10	400	320	0
59585	射阳	公用变16#配变	10	400	320	0
59586	射阳	公用变17#变	10	400	320	0
59587	射阳	公用变18#台变	10	400	320	0
59588	射阳	公用变21#变	10	400	306	0
59589	射阳	公用变23#变	10	400	320	0
59590	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	137	0
59591	射阳	公用变26#变	10	630	498	0
59592	射阳	公用变3#配变	10	315	252	0
59593	射阳	公用变8#配变	10	400	320	0
59594	射阳	推广15#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59595	射阳	推广16#变	10	400	289	0
59596	射阳	东园小区1#箱变	10	630	469	469
59597	射阳	东园小区2#箱变	10	630	504	504
59598	射阳	东园小区3#箱变	10	630	504	504
59599	射阳	机关1#箱变	10	630	504	504
59600	射阳	机关2#箱变	10	630	504	504
59601	射阳	机关3#箱变	10	630	504	504
59602	射阳	机关4#箱变	10	630	504	504
59603	射阳	机关5#箱变	10	630	504	504
59604	射阳	机关6#箱变	10	630	504	504
59605	射阳	老场部3#变压器	10	400	311	311
59606	射阳	老场部4#变压器	10	400	320	320
59607	射阳	老场部6#变	10	400	320	320
59608	射阳	老场部7#变压器	10	400	320	320
59609	射阳	收割机3#箱变	10	400	320	320
59610	射阳	银月9#箱变	10	400	313	313
59611	射阳	中学配变箱变	10	630	504	504
59612	射阳	变电所配变箱变	10	630	504	504
59613	射阳	老厂部1#配变箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59614	射阳	老场部5#变压器	10	400	285	285
59615	射阳	银月1#箱变	10	630	504	504
59616	射阳	银月10#变	10	400	320	320
59617	射阳	银月12#变	10	400	320	320
59618	射阳	银月13#变压器	10	400	298	298
59619	射阳	银月2#箱变	10	630	504	504
59620	射阳	联合10#配变	10	200	53	53
59621	射阳	联合11#配变	10	200	79	79
59622	射阳	联合12#配变	10	200	105	105
59623	射阳	联合13#配变	10	100	24	24
59624	射阳	联合3#配变	10	200	118	118
59625	射阳	联合5#配变	10	200	79	79
59626	射阳	联合6#配变JN	10	200	124	124
59627	射阳	联合7#配变	10	400	320	320
59628	射阳	联合8#配变	10	200	120	120
59629	射阳	联合9#配变	10	200	130	130
59630	射阳	战斗1#配变	10	400	232	232
59631	射阳	战斗10#配变	10	200	131	131
59632	射阳	战斗11#配变	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59633	射阳	战斗2#配变	10	315	197	197
59634	射阳	战斗3#配变	10	400	272	272
59635	射阳	战斗4#配变	10	200	126	126
59636	射阳	战斗5#配变	10	200	109	109
59637	射阳	战斗6#配变	10	400	116	116
59638	射阳	战斗7#配变	10	200	160	160
59639	射阳	战斗8#配变JN	10	200	128	128
59640	射阳	战斗9#	10	200	111	111
59641	射阳	竹节10#变	10	400	58	58
59642	射阳	竹节12#配变	10	200	160	160
59643	射阳	竹节2#配变JN	10	200	54	54
59644	射阳	竹节3#配变	10	400	304	304
59645	射阳	竹节4#配变	10	200	125	125
59646	射阳	竹节6#配变	10	400	314	314
59647	射阳	竹节7#配变	10	200	83	83
59648	射阳	竹节8#配变	10	400	320	320
59649	射阳	竹节9#配变	10	400	290	290
59650	射阳	竹节安置区1#配变	10	400	320	320
59651	射阳	11大队	10	200	157	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59652	射阳	13大队配变	10	400	320	320
59653	射阳	17大队	10	200	160	160
59654	射阳	18大队	10	200	160	160
59655	射阳	19大队	10	200	160	160
59656	射阳	20大队	10	200	160	160
59657	射阳	21大队	10	400	320	320
59658	射阳	22大队	10	400	320	320
59659	射阳	22大队北	10	200	160	160
59660	射阳	9大队配变	10	200	160	160
59661	射阳	二分场部	10	200	130	130
59662	射阳	农业中心	10	200	160	160
59663	射阳	三分场部	10	400	320	320
59664	射阳	四分场部	10	400	300	300
59665	射阳	银月5#箱变	10	400	320	320
59666	射阳	运粮河桥	10	200	160	160
59667	射阳	10大队	10	160	128	128
59668	射阳	10大队2#配变	10	200	160	160
59669	射阳	10大队3#配变	10	200	160	160
59670	射阳	14大队	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59671	射阳	15大队	10	400	320	320
59672	射阳	16大队	10	200	160	160
59673	射阳	16大队东	10	400	320	320
59674	射阳	16大队西配变	10	200	160	160
59675	射阳	23大队	10	400	320	320
59676	射阳	8大队	10	400	320	320
59677	射阳	八大队东配变	10	200	158	158
59678	射阳	十大队东配变	10	200	157	157
59679	射阳	渔场办公及住宅	10	400	320	320
59680	射阳	渔场场部	10	400	320	320
59681	射阳	渔场大棚	10	400	320	320
59682	射阳	渔场东1#	10	400	320	320
59683	射阳	渔场东2#	10	400	320	320
59684	射阳	渔场东3#	10	400	320	320
59685	射阳	渔场东4#	10	400	320	320
59686	射阳	渔场东6#	10	400	320	320
59687	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	319	319
59688	射阳	渔场东北2#箱变	10	400	311	311
59689	射阳	渔场东北3#箱变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59690	射阳	渔场西1#	10	400	320	320
59691	射阳	渔场西2#	10	400	320	320
59692	射阳	渔场西3#	10	400	320	320
59693	射阳	渔场西4#	10	400	320	320
59694	射阳	渔场西5#	10	400	315	315
59695	射阳	渔场西北1#箱变	10	400	295	295
59696	射阳	渔场西北2#箱变	10	400	297	297
59697	射阳	1大队	10	400	320	320
59698	射阳	2大队	10	200	160	160
59699	射阳	3大队	10	200	160	160
59700	射阳	4大队北	10	400	320	320
59701	射阳	4大队南	10	400	320	320
59702	射阳	4大队配变	10	400	320	320
59703	射阳	5大队	10	200	160	160
59704	射阳	6大队	10	200	160	160
59705	射阳	6大队东配变	10	200	159	159
59706	射阳	八大队东南	10	400	320	320
59707	射阳	二大队东配变	10	200	159	159
59708	射阳	三大队西配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59709	射阳	四大队5#变	10	200	160	160
59710	射阳	五大队北配变	10	200	155	155
59711	射阳	种牛场北1#	10	400	320	320
59712	射阳	种牛场北5#	10	200	160	160
59713	射阳	种牛场北6#	10	400	235	235
59714	射阳	1大队北配变	10	200	160	160
59715	射阳	24大队	10	200	160	160
59716	射阳	24大队东	10	400	320	320
59717	射阳	25大队营	10	400	320	320
59718	射阳	27大队	10	400	320	320
59719	射阳	28大队	10	400	320	320
59720	射阳	2大队牧场	10	400	320	320
59721	射阳	6大队西	10	200	160	160
59722	射阳	大喇叭	10	200	160	160
59723	射阳	二十四大队南站变	10	200	160	160
59724	射阳	临海农场6大队1#配变	10	200	160	160
59725	射阳	临农15大队东配变	10	200	159	159
59726	射阳	临农29大队西配变	10	200	159	159
59727	射阳	五分场部	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59728	射阳	城区张网1#配变	10	200	160	160
59729	射阳	城区张网2#配变	10	200	121	121
59730	射阳	城区张网3#变	10	200	153	153
59731	射阳	城区张网4#配变	10	200	93	93
59732	射阳	城区张网5#变	10	200	132	132
59733	射阳	城区张网6#变	10	315	189	189
59734	射阳	城区中联5#配变	10	200	156	156
59735	射阳	条北7#配变	10	200	160	160
59736	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	271	0
59737	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	320	0
59738	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	640	0
59739	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	640	0
59740	射阳	城区庆南1#配变	10	400	320	0
59741	射阳	城区庆南13#配变	10	250	157	0
59742	射阳	城区庆南15#配变	10	315	252	0
59743	射阳	城区庆南16#配变	10	400	296	0
59744	射阳	城区庆南17#配变	10	400	311	0
59745	射阳	城区庆南2#配变	10	400	244	0
59746	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59747	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	80	0
59748	射阳	城区三庆路配变	10	400	267	0
59749	射阳	城区三庆路西配变	10	400	280	0
59750	射阳	城区园区1#配变	10	315	211	0
59751	射阳	城区园区12#配变	10	400	320	0
59752	射阳	城区园区2#配变	10	400	101	0
59753	射阳	城区园区3#配变	10	400	220	0
59754	射阳	城区园区4#配变	10	315	252	0
59755	射阳	城区园区6#变	10	400	320	0
59756	射阳	城区园区7#配变	10	400	320	0
59757	射阳	合兴路配变	10	400	320	0
59758	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	320	0
59759	射阳	庆南综合变	10	400	296	0
59760	射阳	城区双龙6#配变	10	80	64	0
59761	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	400	0
59762	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	186	0
59763	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	200	0
59764	射阳	幸福花园3#主变	10	800	640	0
59765	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59766	射阳	幸福南寓1#变	10	400	320	0
59767	射阳	幸福南寓2#变	10	400	320	0
59768	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	400	0
59769	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	400	0
59770	射阳	幸福南苑1#变	10	400	320	0
59771	射阳	幸福南苑2#变	10	400	320	0
59772	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	400	0
59773	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	504	0
59774	射阳	66-9-东13#杆兴北新村配变	10	400	264	0
59775	射阳	66-9-东13-3#杆兴北新村5号配变	10	630	504	0
59776	射阳	66-9-东13-5#杆兴北新村3号配变	10	400	320	0
59777	射阳	66-9-东16#杆兴北新村6号配变	10	400	296	0
59778	射阳	66-9-东2#杆蚕丝厂北配变	10	400	320	0
59779	射阳	66-9-东23#杆兴北兴村2号配变	10	400	320	0
59780	射阳	66-9-东25#杆兴北新村7号配变	10	400	320	0
59781	射阳	66-9-东6#城区兴北新村4号配变	10	400	308	0
59782	射阳	66-9-西11#杆庆南1号配变	10	400	320	0
59783	射阳	66-9-西5#杆庆南8号配变	10	400	109	0
59784	射阳	66-9-西8#杆庆南12号配变	10	400	300	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59785	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	504	0
59786	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	504	0
59787	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	504	0
59788	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	504	0
59789	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	504	0
59790	射阳	金桂园1#主变	10	630	504	0
59791	射阳	景上名府1#配电室1#主变	10	800	640	0
59792	射阳	景上名府1#配电室3#主变	10	800	640	0
59793	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	320	0
59794	射阳	后羿线15-10#杆酩悦加州东配变	10	315	252	0
59795	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	504	0
59796	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	504	0
59797	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	400	0
59798	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	400	0
59799	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	400	0
59800	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	504	0
59801	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	320	0
59802	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	400	0
59803	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59804	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	400	0
59805	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	400	0
59806	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	400	0
59807	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	400	0
59808	射阳	酩悦加州1#变	10	630	0	0
59809	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	0	0
59810	射阳	正塘11#配变	10	400	0	0
59811	射阳	正塘16#配变	10	315	0	0
59812	射阳	正塘3#配变	10	400	0	0
59813	射阳	正塘7#配变	10	315	0	0
59814	射阳	正塘9#变	10	200	0	0
59815	射阳	A市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	0	0
59816	射阳	市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	0	0
59817	射阳	城区市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	0	0
59818	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	0	0
59819	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	0	0
59820	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	0	0
59821	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	0	0
59822	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59823	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	0	0
59824	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	0	0
59825	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	0	0
59826	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	0	0
59827	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	0	0
59828	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	0	0
59829	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	0	0
59830	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	0	0
59831	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	0	0
59832	射阳	城区三职小配变	10	80	0	0
59833	射阳	城区生产资料配变	10	400	0	0
59834	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	0	0
59835	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	0	0
59836	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	0	0
59837	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	0	0
59838	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	0	0
59839	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	0	0
59840	射阳	钢材市场配变	10	200	0	0
59841	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59842	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	0	0
59843	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	0	0
59844	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	0	0
59845	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	0	0
59846	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	0	0
59847	射阳	虹亚名居4#	10	630	0	0
59848	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	0	0
59849	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	0	0
59850	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	0	0
59851	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	320	0
59852	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	320	0
59853	射阳	市南西线人武部2#变	10	400	320	0
59854	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	400	0
59855	射阳	城区市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	252	0
59856	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	320	0
59857	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	229	0
59858	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	320	0
59859	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	320	0
59860	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59861	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	311	0
59862	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	320	0
59863	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	320	0
59864	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	320	0
59865	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	640	0
59866	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	320	0
59867	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	504	0
59868	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	504	0
59869	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	252	0
59870	射阳	城区二院配变	10	400	320	0
59871	射阳	城区光明新村南配变	10	400	310	0
59872	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	320	0
59873	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	320	0
59874	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	320	0
59875	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	320	0
59876	射阳	城区人武部3号配变	10	400	320	0
59877	射阳	城区人武部配变	10	400	320	0
59878	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	504	0
59879	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59880	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	504	0
59881	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	504	0
59882	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	320	0
59883	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	504	0
59884	射阳	人武部4#变	10	400	320	0
59885	射阳	书香福第1#变	10	800	0	0
59886	射阳	书香福第3#变	10	800	0	0
59887	射阳	书香福第7#变	10	630	0	0
59888	射阳	城区市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	0	0
59889	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	0	0
59890	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	0	0
59891	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	0	0
59892	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	0	0
59893	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	0	0
59894	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	0	0
59895	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	0	0
59896	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	0	0
59897	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	0	0
59898	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59899	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	0	0
59900	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	0	0
59901	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	0	0
59902	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	0	0
59903	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	0	0
59904	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	0	0
59905	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	0	0
59906	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	0	0
59907	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	0	0
59908	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	0	0
59909	射阳	城区双龙新村配变	10	400	0	0
59910	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	0	0
59911	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	0	0
59912	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	0	0
59913	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	0	0
59914	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	0	0
59915	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	0	0
59916	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	0	0
59917	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59918	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	0	0
59919	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	0	0
59920	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	0	0
59921	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	0	0
59922	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	0	0
59923	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	0	0
59924	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	0	0
59925	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	0	0
59926	射阳	城区大兴路配变	10	400	0	0
59927	射阳	城区阀门厂配变	10	200	0	0
59928	射阳	城区航道站配变	10	315	0	0
59929	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	0	0
59930	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	0	0
59931	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	0	0
59932	射阳	城区木材公司配变	10	400	0	0
59933	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	0	0
59934	射阳	城区庆南4号配变	10	400	0	0
59935	射阳	城区庆南5号配变	10	400	0	0
59936	射阳	城区庆南9号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59937	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	0	0
59938	射阳	金桂园2#主变	10	630	0	0
59939	射阳	景上名府1#配电室2#主变	10	800	0	0
59940	射阳	景上名府1#配电室4#主变	10	800	0	0
59941	射阳	庆南7组配变	10	400	0	0
59942	射阳	城区兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	0	0
59943	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	0	0
59944	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	0	0
59945	射阳	城区双龙1#配变	10	315	0	0
59946	射阳	城区双龙2#配变	10	315	0	0
59947	射阳	城区双龙3#配变	10	400	0	0
59948	射阳	城区双龙4号配变	10	400	0	0
59949	射阳	城区同心小学配变	10	400	0	0
59950	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	0	0
59951	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	0	0
59952	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	0	0
59953	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	0	0
59954	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	0	0
59955	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59956	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	0	0
59957	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	0	0
59958	射阳	天逸家园配电室1#主变	10	800	0	0
59959	射阳	天逸家园配电室3#主变	10	800	0	0
59960	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	0	0
59961	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	0	0
59962	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	504	0
59963	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	504	0
59964	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	504	0
59965	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	640	0
59966	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	640	0
59967	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	640	0
59968	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	640	0
59969	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	504	0
59970	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	0	0
59971	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	0	0
59972	射阳	城区沿河西线双龙5#配变	10	400	0	0
59973	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	0	0
59974	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59975	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	0	0
59976	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	0	0
59977	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	0	0
59978	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	0	0
59979	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	0	0
59980	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	0	0
59981	射阳	城区城网沿河西线建行配变	10	400	0	0
59982	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	0	0
59983	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	0	0
59984	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	0	0
59985	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	0	0
59986	射阳	城区商业新村配变	10	400	0	0
59987	射阳	城区双龙4#配变	10	315	0	0
59988	射阳	城区双龙7号配变	10	400	0	0
59989	射阳	城区双龙8号配变	10	400	0	0
59990	射阳	双龙6#配变	10	315	0	0
59991	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	0	0
59992	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	0	0
59993	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59994	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	0	0
59995	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	0	0
59996	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	0	0
59997	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	0	0
59998	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	0	0
59999	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	0	0
60000	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	0	0
60001	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	0	0
60002	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	0	0
60003	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	0	0
60004	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	0	0
60005	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	0	0
60006	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	252	0
60007	射阳	酩悦加州3#变	10	400	296	0
60008	射阳	酩悦加州4#变	10	400	320	0
60009	射阳	酩悦加洲二期配电室6#变压器	10	630	504	0
60010	射阳	书香甲第1#变	10	800	640	0
60011	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	640	0
60012	射阳	书香甲第3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60013	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	504	0
60014	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	504	0
60015	射阳	文泽康城北配变	10	400	320	0
60016	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	160	160
60017	射阳	城区52-2杆原种场宿舍2号配变	10	400	261	261
60018	射阳	城区52-5杆原种场宿舍配变	10	400	248	248
60019	射阳	城区54-右2杆电机厂宿舍配变	10	400	320	320
60020	射阳	城区57杆电信局宿舍配变	10	400	171	171
60021	射阳	城区B1杆车站巷配变	10	400	320	320
60022	射阳	城区农机局配变	10	315	252	252
60023	射阳	城区原种场2号配变	10	400	320	320
60024	射阳	农机局2号配变	10	400	320	320
60025	射阳	农业试验站配变	10	160	128	128
60026	射阳	万成尚景2#主变	10	800	640	640
60027	射阳	万成尚景4#主变	10	800	640	640
60028	射阳	万成尚景6#主变	10	800	640	640
60029	射阳	万成尚景二期1#配电室4#变压器	10	800	615	615
60030	射阳	万成尚景二期1#配电室6#变压器	10	800	640	640
60031	射阳	万成尚景二期2#配电室8#变压器	10	800	632	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60032	射阳	万成尚景二期3#配电室12#变压器	10	800	640	640
60033	射阳	万成尚景二期开关站2#变压器	10	800	640	640
60034	射阳	万成尚景三期2#主变	10	630	504	504
60035	射阳	万成尚景三期4#主变	10	630	493	493
60036	射阳	万成尚景三期6#主变	10	630	504	504
60037	射阳	阳光新城1#箱变	10	630	504	504
60038	射阳	阳光新城2#	10	500	400	400
60039	射阳	阳光新城3-1#箱变	10	630	504	504
60040	射阳	阳光新城3-2#箱变	10	500	400	400
60041	射阳	城区新四村4号配变	10	400	320	320
60042	射阳	城区新四村5号配变	10	400	314	314
60043	射阳	城区新四村6号配变	10	400	320	320
60044	射阳	城区新四村7号配变	10	400	320	320
60045	射阳	城区新四村8号配变	10	400	320	320
60046	射阳	大定房产箱变主变	10	315	252	252
60047	射阳	东方明珠苑1号箱变	10	630	504	504
60048	射阳	东方明珠苑2-1号箱变配变	10	630	504	504
60049	射阳	东方明珠苑2-2号箱变配变	10	630	504	504
60050	射阳	东方明珠苑2-3号箱变配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60051	射阳	东方明珠苑3-1号箱变配变	10	630	504	504
60052	射阳	东方明珠苑3-2号箱变配变	10	630	504	504
60053	射阳	东方明珠苑4号箱变配变	10	630	504	504
60054	射阳	金御世家1#主变	10	800	640	640
60055	射阳	金御世家3#主变	10	800	640	640
60056	射阳	滩涂局宿舍配变	10	315	252	252
60057	射阳	天然居1#箱变主变	10	630	504	504
60058	射阳	天然居2#箱变主变	10	630	504	504
60059	射阳	香樟园配电室3#主变	10	800	640	640
60060	射阳	香樟园小区开关站1#主变	10	800	640	640
60061	射阳	新四村1号配变	10	400	290	290
60062	射阳	新四村2号配变	10	400	291	291
60063	射阳	新四村3号配变	10	400	320	320
60064	射阳	新四村9号配变	10	630	504	504
60065	射阳	万成尚景1#主变	10	800	640	640
60066	射阳	万成尚景3#主变	10	800	640	640
60067	射阳	万成尚景5#主变	10	800	640	640
60068	射阳	万成尚景二期1#配电室3#变压器	10	800	631	631
60069	射阳	万成尚景二期1#配电室5#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60070	射阳	万成尚景二期2#配电室7#变压器	10	800	640	640
60071	射阳	万成尚景二期2#配电室9#变压器	10	800	640	640
60072	射阳	万成尚景二期3#配电室11#变压器	10	800	632	632
60073	射阳	万成尚景二期开关站1#变压器	10	800	640	640
60074	射阳	万成尚景三期1#主变	10	630	504	504
60075	射阳	万成尚景三期3#主变	10	630	504	504
60076	射阳	万成尚景三期5#主变	10	630	504	504
60077	射阳	城区时代国际开关站2#配变	10	800	640	640
60078	射阳	城区时代国际开关站4#主变配变	10	800	640	640
60079	射阳	海韵嘉园1#配电室3#变	10	800	640	640
60080	射阳	海韵嘉园1#配电室5#变	10	800	640	640
60081	射阳	海韵嘉园11#主变	10	800	640	640
60082	射阳	海韵嘉园2#配电室7#主变	10	800	640	640
60083	射阳	海韵嘉园2#配电室9#主变	10	800	640	640
60084	射阳	海韵嘉园4#配电房14#变压器	10	800	640	640
60085	射阳	海韵嘉园4#配电房16#变压器	10	800	640	640
60086	射阳	海韵嘉园5#配电房18#变压器	10	800	634	634
60087	射阳	海韵嘉园5#配电房20#变压器	10	800	640	640
60088	射阳	海韵嘉园6#配电房21#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60089	射阳	海韵嘉园6#配电房22#变压器	10	800	640	640
60090	射阳	海韵嘉园6#配电房23#变压器	10	800	640	640
60091	射阳	海韵嘉园6#配电房24#变压器	10	800	640	640
60092	射阳	海韵嘉园开关站1#主变	10	800	640	640
60093	射阳	虹亚新城1#箱变	10	630	504	504
60094	射阳	虹亚新城2-1#变	10	630	504	504
60095	射阳	虹亚新城2-2#变	10	630	504	504
60096	射阳	虹亚新城3-1#箱变	10	630	504	504
60097	射阳	虹亚新城3-2#箱变	10	800	640	640
60098	射阳	虹亚新城4-1#箱变	10	800	640	640
60099	射阳	虹亚新城4-2#箱变	10	800	640	640
60100	射阳	虹亚新城5-1#箱变	10	800	640	640
60101	射阳	虹亚新城5-2#箱变	10	630	504	504
60102	射阳	虹亚新城6#箱变6-1#主变	10	800	640	640
60103	射阳	虹亚新城6#箱变6-2#主变	10	630	504	504
60104	射阳	金茂家园6#主变	10	630	504	504
60105	射阳	金茂家园8#主变	10	630	504	504
60106	射阳	金茂嘉园4#主变	10	800	640	640
60107	射阳	金茂嘉园开关站2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60108	射阳	时代国际二期1#配电房6#变压器	10	800	640	640
60109	射阳	时代国际二期1#配电房8#变压器	10	800	640	640
60110	射阳	时代国际二期2#配电房10#变压器	10	630	504	504
60111	射阳	时代国际二期2#配电房12#变压器	10	630	504	504
60112	射阳	新城南派出所配变	10	400	320	320
60113	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	504	0
60114	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	640	0
60115	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	504	0
60116	射阳	集美望湖公馆1#开关站4#变	10	630	504	0
60117	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	640	0
60118	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	640	0
60119	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	640	0
60120	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	504	0
60121	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	640	0
60122	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	640	0
60123	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	640	0
60124	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	504	0
60125	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	640	0
60126	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60127	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	640	0
60128	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	640	0
60129	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	640	0
60130	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	640	0
60131	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	640	0
60132	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	640	0
60133	射阳	聚龙府（南园）1#开关站2#变	10	800	640	0
60134	射阳	聚龙府（南园）1#开关站4#变	10	800	640	0
60135	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	640	0
60136	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	640	0
60137	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	640	0
60138	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	640	0
60139	射阳	城区合德射东11#配变	10	315	252	252
60140	射阳	城区射东5#配变	10	400	261	261
60141	射阳	城区射东8#配变	10	400	320	320
60142	射阳	城区射东新五村配变	10	400	320	320
60143	射阳	城区条心3号配变	10	400	141	141
60144	射阳	金御世家2#主变	10	800	640	640
60145	射阳	金御世家4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60146	射阳	香檀公寓1#箱变	10	500	400	400
60147	射阳	香檀公寓2#变	10	500	400	400
60148	射阳	香檀公寓3#变	10	500	400	400
60149	射阳	香檀公寓4#箱变	10	500	400	400
60150	射阳	香檀公寓5#箱变	10	500	400	400
60151	射阳	香檀公寓6#变	10	500	400	400
60152	射阳	香檀公寓7#箱变	10	500	400	400
60153	射阳	香樟园配电室4#主变	10	800	640	640
60154	射阳	香樟园小区开关站2#主变	10	800	640	640
60155	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	640	0
60156	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	640	0
60157	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	640	0
60158	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	504	0
60159	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	504	0
60160	射阳	城南菜场配变主变	10	630	504	0
60161	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	504	0
60162	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	640	0
60163	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	640	0
60164	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60165	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	400	0
60166	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	640	0
60167	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	640	0
60168	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	640	0
60169	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	640	0
60170	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	640	0
60171	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	640	0
60172	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	640	0
60173	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	504	0
60174	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	504	0
60175	射阳	书香福第2#变	10	800	640	0
60176	射阳	书香福第4#变	10	800	640	0
60177	射阳	书香福第8#变	10	630	504	0
60178	射阳	朝阳小区1#箱变	10	630	504	504
60179	射阳	城区兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	320	320
60180	射阳	城区41-10-2杆敬老院配变	10	400	320	320
60181	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	252	252
60182	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	308	308
60183	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60184	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	320	320
60185	射阳	城区50杆兴南路1号配电	10	500	400	400
60186	射阳	城区64-7杆二中西侧配变	10	400	320	320
60187	射阳	城区标邮公司2#配变	10	400	200	200
60188	射阳	城区标邮公司配变	10	400	320	320
60189	射阳	城区朝阳小区2#配变	10	630	504	504
60190	射阳	城区朝阳小区经济适应房2#箱变配变	10	315	252	252
60191	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-1#配变	10	400	320	320
60192	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-2#配变	10	315	252	252
60193	射阳	城区环保局箱变配变	10	400	320	320
60194	射阳	城区模范线条心8#配变	10	400	242	242
60195	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	252	252
60196	射阳	华玥府1#配电房1#变压器	10	800	640	640
60197	射阳	华玥府1#配电房3#变压器	10	800	617	617
60198	射阳	敬老院2#配变	10	315	252	252
60199	射阳	条心社区箱变	10	630	488	488
60200	射阳	兴南路3#配变	10	400	315	315
60201	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站5#主变	10	1000	800	800
60202	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站7#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60203	射阳	幸福一号开关站1#主变	10	1000	800	800
60204	射阳	银胜名都1号箱变	10	630	504	504
60205	射阳	银胜名都2号箱变	10	630	504	504
60206	射阳	众鑫嘉园1#变压器	10	800	640	640
60207	射阳	众鑫嘉园3#变压器	10	800	640	640
60208	射阳	紫金豪苑小区配电室1#主变	10	1000	800	800
60209	射阳	海都雅居1#变	10	630	504	504
60210	射阳	海都雅居3#变	10	630	504	504
60211	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	504	504
60212	射阳	绿洲麒麟府#配电室7#主变	10	630	504	504
60213	射阳	绿洲麒麟府2#配电室11#主变	10	800	640	640
60214	射阳	绿洲麒麟府2#配电室9#主变	10	800	640	640
60215	射阳	麒麟府1#开关站1#主变	10	800	640	640
60216	射阳	麒麟府1#开关站3#主变	10	800	640	640
60217	射阳	射东安置区2#配电变压器	10	800	640	640
60218	射阳	兴阳路防洪闸	10	200	160	160
60219	射阳	兴纱线48-5#杆二中东侧配变	10	400	320	320
60220	射阳	兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	320	320
60221	射阳	城区57-2杆兴南路2号配变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60222	射阳	城区57-5杆条兴五组2号配变	10	400	272	272
60223	射阳	城区广厦宿舍配变	10	315	252	252
60224	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	320	320
60225	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	320	320
60226	射阳	城区条心五组4号配变	10	400	309	309
60227	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	320	320
60228	射阳	城区兴南路5号配变	10	200	160	160
60229	射阳	华玥府1#配电房2#变压器	10	800	640	640
60230	射阳	华玥府1#配电房4#变压器	10	800	640	640
60231	射阳	香檀公寓配电室2#主变	10	800	640	640
60232	射阳	兴南路东配变	10	400	320	320
60233	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站6#主变	10	800	640	640
60234	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站8#主变	10	800	640	640
60235	射阳	幸福一号开关站4#主变	10	1000	800	800
60236	射阳	众鑫嘉园2#变压器	10	800	640	640
60237	射阳	众鑫嘉园4#变压器	10	800	640	640
60238	射阳	紫金豪苑小区配电室2#主变	10	1000	800	800
60239	射阳	城区条心1#配变	10	400	300	300
60240	射阳	城区条心2#配变	10	400	203	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60241	射阳	城区条心6#配变	10	400	250	250
60242	射阳	城区条心7#配变	10	400	143	143
60243	射阳	海韵嘉园1#配电室4#变	10	800	640	640
60244	射阳	海韵嘉园1#配电室6#变	10	800	640	640
60245	射阳	海韵嘉园12#主变	10	800	640	640
60246	射阳	海韵嘉园2#配电室10#主变	10	800	640	640
60247	射阳	海韵嘉园2#配电室8#主变	10	800	640	640
60248	射阳	海韵嘉园4#配电房13#变压器	10	800	640	640
60249	射阳	海韵嘉园4#配电房15#变压器	10	800	640	640
60250	射阳	海韵嘉园5#配电房17#变压器	10	800	640	640
60251	射阳	海韵嘉园5#配电房19#变压器	10	800	640	640
60252	射阳	海韵嘉园开关站2#主变	10	800	640	640
60253	射阳	金茂家园5#主变	10	630	504	504
60254	射阳	金茂家园7#主变	10	630	504	504
60255	射阳	金茂嘉园3#主变	10	800	640	640
60256	射阳	金茂嘉园开关站1#主变	10	630	504	504
60257	射阳	时代国际二期1#配电房5#变压器	10	800	640	640
60258	射阳	时代国际二期1#配电房7#变压器	10	800	640	640
60259	射阳	时代国际二期2#配电房11#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60260	射阳	时代国际二期2#配电房9#变压器	10	630	504	504
60261	射阳	时代国际开关站1#主变	10	800	640	640
60262	射阳	双福家园1#开关站2#变	10	630	504	504
60263	射阳	双福家园1#开关站3#变	10	630	504	504
60264	射阳	双福家园2#配电室5#变	10	800	640	640
60265	射阳	条心5#配变	10	315	244	244
60266	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	504	0
60267	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	410	0
60268	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	640	0
60269	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	606	0
60270	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	640	0
60271	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	640	0
60272	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	640	0
60273	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	640	0
60274	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	504	0
60275	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	504	0
60276	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	640	0
60277	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	640	0
60278	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60279	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	640	0
60280	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	640	0
60281	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	640	0
60282	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	640	0
60283	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	640	0
60284	射阳	上书房1#开关站2#变	10	630	504	504
60285	射阳	上书房1#开关站4#变	10	630	504	504
60286	射阳	上书房2#配电室6#变	10	800	640	640
60287	射阳	上书房3#配电室8#变	10	800	640	640
60288	射阳	壹号院1#开关站1#变	10	800	640	640
60289	射阳	壹号院1#开关站3#变	10	800	640	640
60290	射阳	聚龙府（南园）1#开关站1#变	10	800	640	640
60291	射阳	聚龙府（南园）1#开关站3#变	10	800	640	640
60292	射阳	聚龙府（南园）1#配电室11#变	10	800	640	640
60293	射阳	聚龙府（南园）2#开关站7#变	10	800	640	640
60294	射阳	聚龙府（南园）2#配电室15#变	10	800	618	618
60295	射阳	聚龙府（南园）3#配电室19#变	10	800	640	640
60296	射阳	聚龙府小区3#配电室7#变	10	800	640	640
60297	射阳	聚龙府小区3#配电室9#变	10	800	629	629

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60298	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室1#主变	10	630	504	504
60299	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室3#主变	10	630	504	504
60300	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室5#主变	10	800	640	640
60301	射阳	曙光路泵站	10	400	320	320
60302	射阳	紫金壹号1#开关站1#变	10	800	640	640
60303	射阳	紫金壹号1#开关站3#变	10	800	640	640
60304	射阳	紫金壹号2#配电房5#主变	10	800	640	640
60305	射阳	紫金壹号2#配电房7#主变	10	800	640	640
60306	射阳	紫金壹号3#配电房11#主变	10	800	640	640
60307	射阳	紫金壹号3#配电房9#主变	10	800	640	640
60308	射阳	海玥府1#开关站1#主变	10	800	640	640
60309	射阳	海玥府1#开关站3#主变	10	800	635	635
60310	射阳	海玥府2#配电房5#主变	10	800	633	633
60311	射阳	海玥府2#配电房7#主变	10	800	636	636
60312	射阳	海玥府3#配电房9#主变	10	800	640	640
60313	射阳	五洲国际1#配电室3#主变	10	800	640	640
60314	射阳	五洲国际1#配电室5#主变	10	800	640	640
60315	射阳	五洲国际开关站1#主变	10	800	640	640
60316	射阳	悦珑熙苑1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60317	射阳	悦珑熙苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
60318	射阳	悦珑熙苑2#配电室6#主变	10	800	640	640
60319	射阳	悦珑熙苑2#配电室8#主变	10	800	640	640
60320	射阳	悦珑熙苑3#配电室10#主变	10	800	640	640
60321	射阳	悦珑熙苑3#配电室12#主变	10	800	640	640
60322	射阳	五洲国际1#配电室4#主变	10	800	640	640
60323	射阳	五洲国际1#配电室6#主变	10	800	640	640
60324	射阳	五洲国际开关站2#主变	10	800	640	640
60325	射阳	剑桥郡2#配电室5#变压器	10	800	640	640
60326	射阳	剑桥郡2#配电室7#变压器	10	800	640	640
60327	射阳	剑桥郡3#配电室11#主变	10	800	640	640
60328	射阳	剑桥郡3#配电室9#主变	10	800	640	640
60329	射阳	剑桥郡4#配电室#13变压器	10	630	504	504
60330	射阳	剑桥郡4#配电室#15变压器	10	630	504	504
60331	射阳	剑桥郡开关站1#变压器	10	630	504	504
60332	射阳	金港城小区配电房1#变	10	800	640	640
60333	射阳	金港城小区配电房3#变	10	800	640	640
60334	射阳	五洲国际南泵站配变	10	200	160	160
60335	射阳	珺悦府2#配电房10#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60336	射阳	珺悦府2#配电房8#变	10	800	640	640
60337	射阳	珺悦府小区1#开关站2#变	10	800	640	640
60338	射阳	珺悦府小区1#配电房4#变压器	10	630	504	504
60339	射阳	珺悦府小区1#配电房6#变压器	10	630	504	504
60340	射阳	射阳金科未来城10#变压器	10	800	640	640
60341	射阳	射阳金科未来城2#变压器	10	800	640	640
60342	射阳	射阳金科未来城4#变压器	10	800	640	640
60343	射阳	射阳金科未来城6变压器	10	800	640	640
60344	射阳	射阳金科未来城8#变压器	10	800	640	640
60345	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所1#主变	10	800	640	640
60346	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所3#主变	10	800	640	640
60347	射阳	璟宸小区1#开关站2#主变	10	630	486	486
60348	射阳	璟宸小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
60349	射阳	璟宸小区2#配电房6#主变	10	630	504	504
60350	射阳	璟宸小区2#配电房8#主变	10	630	504	504
60351	射阳	璟宸小区4#配电房14#主变	10	630	504	504
60352	射阳	璟宸小区4#配电房16#主变	10	630	504	504
60353	射阳	九口3#配变	10	200	160	160
60354	射阳	城区条滩3#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60355	射阳	丰和名都2#配电房5#主变	10	800	640	640
60356	射阳	丰和名都2#配电房6#主变	10	800	640	640
60357	射阳	丰和名都2#配电房7#主变	10	800	640	640
60358	射阳	丰和名都2#配电房8#主变	10	800	640	640
60359	射阳	丰和名都3#配电室11#变	10	800	640	640
60360	射阳	丰和名都3#配电室9#变	10	800	640	640
60361	射阳	丰河名都1#开关站1#变压器	10	1000	800	800
60362	射阳	丰河名都1#开关站3#变压器	10	800	640	640
60363	射阳	理想家园1#开关站4#主变	10	800	640	640
60364	射阳	理想家园1#配电室1#变	10	800	640	640
60365	射阳	理想家园1#配电室3#变	10	800	640	640
60366	射阳	欧亚悦府2#配电室5#主变	10	800	640	640
60367	射阳	欧亚悦府2#配电室7#主变	10	800	640	640
60368	射阳	欧亚悦府3#配电室14#主变	10	800	640	640
60369	射阳	欧亚悦府3#配电室9#主变	10	800	640	640
60370	射阳	欧亚悦府开关站1#主变	10	800	640	640
60371	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站2#变	10	630	504	504
60372	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站4#变	10	630	504	504
60373	射阳	城东所南泵站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60374	射阳	丰河名都1#开关站2#变压器	10	1000	800	800
60375	射阳	丰河名都1#开关站4#变压器	10	1000	800	800
60376	射阳	金港城小区配电房2#变	10	800	640	640
60377	射阳	金港城小区配电房4#变	10	800	640	640
60378	射阳	理想家园1#开关站1#主变	10	800	640	640
60379	射阳	理想家园1#配电室2#变	10	800	640	640
60380	射阳	理想家园1#配电室4#变	10	800	640	640
60381	射阳	理想家园1#配电室5#主变	10	800	640	640
60382	射阳	理想家园2#配电室10#主变	10	800	640	640
60383	射阳	理想家园2#配电室7#主变	10	800	640	640
60384	射阳	理想家园2#配电室9#主变	10	800	640	640
60385	射阳	欧亚悦府2#配电室6#主变	10	800	640	640
60386	射阳	欧亚悦府2#配电室8#主变	10	800	640	640
60387	射阳	欧亚悦府3#配电室13#主变	10	800	640	640
60388	射阳	欧亚悦府3#配电室15#主变	10	800	640	640
60389	射阳	欧亚悦府开关站4#主变	10	800	640	640
60390	射阳	射阳丰和名都3#配电室10#变压器	10	800	640	640
60391	射阳	射阳丰和名都3#配电室12#变压器	10	800	640	640
60392	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60393	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站3#变	10	630	504	504
60394	射阳	上书房1#开关站1#变	10	630	504	504
60395	射阳	上书房1#开关站3#变	10	630	504	504
60396	射阳	上书房2#配电室5#变	10	800	640	640
60397	射阳	上书房3#配电室7#变	10	800	640	640
60398	射阳	壹号院1#开关站2#变	10	800	640	640
60399	射阳	壹号院1#开关站4#变	10	800	640	640
60400	射阳	绿洲麒麟府#配电室8#主变	10	630	504	504
60401	射阳	绿洲麒麟府2#配电室10#主变	10	800	640	640
60402	射阳	绿洲麒麟府2#配电室12#主变	10	800	640	640
60403	射阳	麒麟府1#开关站2#主变	10	800	640	640
60404	射阳	麒麟府1#开关站4#主变	10	800	640	640
60405	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房5#主变	10	800	640	640
60406	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房7#主变	10	800	640	640
60407	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房11#主变	10	800	640	640
60408	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房9#主变	10	800	640	640
60409	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房13#主变	10	800	640	640
60410	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房15#主变	10	800	640	640
60411	射阳	伊顿蓝庭小区开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60412	射阳	伊顿蓝庭小区开关站3#主变	10	800	640	640
60413	射阳	安徒生童话乐园2#配电室10#变	10	630	504	504
60414	射阳	安徒生童话乐园2#配电室11#变	10	630	504	504
60415	射阳	安徒生童话乐园2#配电室12#变	10	630	504	504
60416	射阳	安徒生童话乐园2#配电室9#变	10	630	504	504
60417	射阳	吾悦广场1#主变	10	800	640	640
60418	射阳	吾悦广场11#变压器	10	800	640	640
60419	射阳	吾悦广场3#变压器	10	800	640	640
60420	射阳	吾悦广场5#变压器	10	800	640	640
60421	射阳	吾悦广场9#变压器	10	800	640	640
60422	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）15#配变	10	630	504	504
60423	射阳	吾悦广场二期7#配电室17#主变	10	800	640	640
60424	射阳	吾悦广场二期7#配电室19#主变	10	800	640	640
60425	射阳	吾悦广场二期8#配电室21#主变	10	800	640	640
60426	射阳	吾悦广场二期8#配电室23#主变	10	800	640	640
60427	射阳	璟宸小区1#开关站1#主变	10	630	492	492
60428	射阳	璟宸小区1#开关站3#主变	10	630	504	504
60429	射阳	璟宸小区2#配电房5#主变	10	630	504	504
60430	射阳	璟宸小区2#配电房7#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60431	射阳	璟宸小区4#配电房13#主变	10	630	504	504
60432	射阳	璟宸小区4#配电房15#主变	10	630	504	504
60433	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	283	283
60434	射阳	城区1-5杆中联1号配变	10	400	320	320
60435	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	320	320
60436	射阳	城区条北2#配变	10	200	160	160
60437	射阳	城区条北7#配变	10	50	40	40
60438	射阳	城区条北二组2号配变	10	400	320	320
60439	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	320	320
60440	射阳	华耀首府A区1#配电室6#配变	10	800	640	640
60441	射阳	华耀首府A区1#配电室8#配变	10	800	640	640
60442	射阳	华耀首府A区2#配变	10	800	640	640
60443	射阳	华耀首府A区2#配电室10#配变	10	800	640	640
60444	射阳	华耀首府A区3#配电室12#配变	10	630	504	504
60445	射阳	华耀首府A区3#配电室14#配变	10	630	504	504
60446	射阳	华耀首府A区4#配变	10	800	640	640
60447	射阳	华耀首府A区4#配电室16#配变	10	800	640	640
60448	射阳	华耀首府A区4#配电室18#配变	10	800	640	640
60449	射阳	万胜线中联6#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60450	射阳	张网村部箱变配变	10	630	504	504
60451	射阳	紫金北防洪闸配变	10	200	160	160
60452	射阳	紫宸1#开关站1#变压器	10	800	640	640
60453	射阳	紫宸1#开关站3#变压器	10	800	640	640
60454	射阳	紫宸2#配电房6#变	10	800	640	640
60455	射阳	紫宸2#配电房8#变	10	800	640	640
60456	射阳	紫宸3#配电房11#变	10	800	640	640
60457	射阳	紫宸3#配电房9#变	10	800	640	640
60458	射阳	华耀首府A区1#配变	10	800	640	640
60459	射阳	华耀首府A区1#配电室5#配变	10	800	640	640
60460	射阳	华耀首府A区1#配电室7#配变	10	800	640	640
60461	射阳	华耀首府A区2#配电室9#配变	10	800	640	640
60462	射阳	华耀首府A区3#配变	10	800	640	640
60463	射阳	华耀首府A区3#配电室11#配变	10	630	504	504
60464	射阳	华耀首府A区3#配电室13#配变	10	630	504	504
60465	射阳	华耀首府A区4#配电室15#配变	10	630	504	504
60466	射阳	华耀首府A区4#配电室17#配变	10	800	640	640
60467	射阳	华耀首府南泵站配变	10	200	160	160
60468	射阳	纪元路东泵站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60469	射阳	明湖书香苑1#变压器	10	800	640	640
60470	射阳	明湖书香苑3#变压器	10	800	640	640
60471	射阳	明湖书香苑5#变压器	10	800	640	640
60472	射阳	明湖之星1#开关站1#主变	10	800	640	640
60473	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室3#主变	10	800	640	640
60474	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室5#主变	10	800	640	640
60475	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站7#变	10	800	640	640
60476	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房11#变	10	800	640	640
60477	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房13#变	10	800	640	640
60478	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	160	0
60479	射阳	碧桂园1#配电室2#主变	10	630	504	504
60480	射阳	碧桂园1#配电室4#主变	10	630	504	504
60481	射阳	碧桂园2#配电室2#变压器	10	630	504	504
60482	射阳	碧桂园2#配电室4#变压器	10	630	504	504
60483	射阳	碧桂园3#配电室2#变	10	800	640	640
60484	射阳	东都天润1#配电室6#主变	10	800	640	640
60485	射阳	东都天润1#配电室8#主变	10	800	640	640
60486	射阳	东都天润18#变压器	10	800	640	640
60487	射阳	东都天润2#配电室10#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60488	射阳	东都天润2#配电室12#主变	10	800	640	640
60489	射阳	东都天润20#变压器	10	800	640	640
60490	射阳	东都天润22#变压器	10	800	640	640
60491	射阳	东都天润23#变压器	10	800	640	640
60492	射阳	东都天润3#配电室14#主变	10	800	640	640
60493	射阳	东都天润3#配电室16#主变	10	800	640	640
60494	射阳	东都天润开关站2#主变	10	800	640	640
60495	射阳	东都天润开关站4#主变	10	800	640	640
60496	射阳	集美望湖公馆1#开关站1#变	10	630	504	504
60497	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	504	504
60498	射阳	集美望湖公馆2#配电室5#变	10	800	640	640
60499	射阳	集美望湖公馆3#配电室7#变	10	800	640	640
60500	射阳	集美望湖公馆3#配电室9#变	10	800	640	640
60501	射阳	集美望湖公馆4#配电室11#变	10	630	504	504
60502	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室3#主变	10	800	640	640
60503	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室4#主变	10	800	640	640
60504	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室7#主变	10	800	640	640
60505	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室8#主变	10	800	640	640
60506	射阳	百盛花苑2-1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60507	射阳	百盛花苑2-2#箱变主变	10	630	504	504
60508	射阳	百盛花苑3号箱变	10	500	400	400
60509	射阳	百盛花苑4号箱变	10	500	400	400
60510	射阳	百盛花苑5号箱变	10	630	504	504
60511	射阳	百盛花苑7-1#箱变	10	630	504	504
60512	射阳	百盛花苑7-2#箱变	10	630	504	504
60513	射阳	东方嘉园开关站1#主变	10	800	640	640
60514	射阳	东方嘉园开关站3#开关	10	800	640	640
60515	射阳	东方绿洲配电室1#主变	10	800	640	640
60516	射阳	东方绿洲配电室3#主变	10	800	640	640
60517	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室1#主变	10	800	640	640
60518	射阳	新东方嘉园1#配电室1#主变	10	630	504	504
60519	射阳	新东方嘉园1#配电室3#主变	10	630	504	504
60520	射阳	新东方嘉园2#配电室5#主变	10	630	504	504
60521	射阳	新东方嘉园3#配电室7#变压器	10	800	640	640
60522	射阳	琅茂府1#配电室1#主变	10	800	640	640
60523	射阳	琅茂府1#配电室2#主变	10	800	640	640
60524	射阳	琅茂府2#配电室5#主变	10	800	640	640
60525	射阳	琅茂府2#配电室7#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60526	射阳	琏茂府3#配电室11#主变	10	800	640	640
60527	射阳	琏茂府3#配电室9#主变	10	800	640	640
60528	射阳	滨湖西苑二期配电房2#变压器	10	800	640	640
60529	射阳	城区合东9#配变	10	400	320	320
60530	射阳	城区中联1#配变	10	315	252	252
60531	射阳	明湖书香苑2#变压器	10	800	640	640
60532	射阳	明湖书香苑4#变压器	10	800	640	640
60533	射阳	明湖书香苑6#变压器	10	800	640	640
60534	射阳	明湖之星1#开关站2#主变	10	800	640	640
60535	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室4#主变	10	800	640	640
60536	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站8#变	10	800	640	640
60537	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房10#变	10	800	640	640
60538	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房12#变	10	800	640	640
60539	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房14#变	10	800	640	640
60540	射阳	农垦南配变	10	200	158	158
60541	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）16#配变	10	630	504	504
60542	射阳	吾悦广场二期7#配电室18#主变	10	800	640	640
60543	射阳	吾悦广场二期7#配电室20#主变	10	800	640	640
60544	射阳	吾悦广场二期8#配电室22#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60545	射阳	吾悦广场二期8#配电室24#主变	10	800	640	640
60546	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	320	0
60547	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	275	0
60548	射阳	城区运检营销楼2#箱变	10	630	504	0
60549	射阳	东都天润1#配电室5#主变	10	800	640	0
60550	射阳	东都天润1#配电室7#主变	10	800	640	0
60551	射阳	东都天润19#变压器	10	800	640	0
60552	射阳	东都天润2#配电室11#主变	10	800	640	0
60553	射阳	东都天润2#配电室9#主变	10	800	640	0
60554	射阳	东都天润21#变压器	10	800	640	0
60555	射阳	东都天润24#变压器	10	800	640	0
60556	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	640	0
60557	射阳	东都天润3#配电室13#主变	10	800	640	0
60558	射阳	东都天润3#配电室15主变	10	800	640	0
60559	射阳	东都天润开关站1#主变	10	800	640	0
60560	射阳	东都天润开关站3#主变	10	800	640	0
60561	射阳	华联宾馆箱变	10	630	504	0
60562	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室1#主变	10	800	640	0
60563	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60564	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	640	0
60565	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	640	0
60566	射阳	射北变光伏配变	10	100	80	0
60567	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	320	0
60568	射阳	城区合东11#配变	10	400	320	0
60569	射阳	城区合东12#配变	10	400	300	0
60570	射阳	城区合东6#配变	10	315	195	0
60571	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	320	0
60572	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	320	0
60573	射阳	九阳生物科技配变	10	500	400	0
60574	射阳	双山新萃园1#主变	10	1000	800	0
60575	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	640	0
60576	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	640	0
60577	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	268	0
60578	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	245	0
60579	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	311	0
60580	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	252	0
60581	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	304	0
60582	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60583	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	299	0
60584	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	320	0
60585	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	320	0
60586	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	346	0
60587	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	303	0
60588	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	295	0
60589	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	320	0
60590	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	320	0
60591	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	320	0
60592	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	303	0
60593	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	305	0
60594	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	233	0
60595	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	320	0
60596	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	320	0
60597	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	141	0
60598	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	320	0
60599	射阳	90-9#庆南10#配变	10	400	304	0
60600	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	504	0
60601	射阳	庆南大沟配变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60602	射阳	世动新能源有限公司	10	200	157	0
60603	射阳	兴北四村北配变	10	200	139	0
60604	射阳	百盛花苑10-1#箱变	10	500	400	400
60605	射阳	百盛花苑10-2#箱变	10	500	400	400
60606	射阳	百盛花苑8-1#箱变主变	10	630	504	504
60607	射阳	百盛花苑8-2#箱变主变	10	630	504	504
60608	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	400	400
60609	射阳	东方嘉园开关站2#主变	10	800	640	640
60610	射阳	东方嘉园开关站4#主变	10	800	640	640
60611	射阳	东方绿洲配电室2#主变	10	800	640	640
60612	射阳	东方绿洲配电室4#主变	10	800	640	640
60613	射阳	聚龙府小区3#配电室10#变	10	800	628	628
60614	射阳	聚龙府小区3#配电室8#变	10	800	640	640
60615	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室2#主变	10	630	504	504
60616	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室4#主变	10	630	504	504
60617	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室2#主变	10	800	640	640
60618	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
60619	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
60620	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60621	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
60622	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室6#主变	10	800	640	640
60623	射阳	新东方嘉园1#配电室2#主变	10	630	504	504
60624	射阳	新东方嘉园1#配电室4#主变	10	630	504	504
60625	射阳	新东方嘉园2#配电室6#主变	10	630	504	504
60626	射阳	新东方嘉园3#配电室8#变压器	10	800	640	640
60627	射阳	海玥府1#开关站2#主变	10	800	640	0
60628	射阳	海玥府1#开关站4#主变	10	800	640	0
60629	射阳	海玥府2#配电房6#主变	10	800	632	0
60630	射阳	海玥府2#配电房8#主变	10	800	637	0
60631	射阳	海玥府3#配电房10#主变	10	800	640	0
60632	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	640	0
60633	射阳	融悦东方10#主变	10	800	640	0
60634	射阳	融悦东方11#主变	10	800	640	0
60635	射阳	融悦东方12#主变	10	800	640	0
60636	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	640	0
60637	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	640	0
60638	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	640	0
60639	射阳	融悦东方5#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60640	射阳	融悦东方6#主变	10	800	640	0
60641	射阳	融悦东方7#主变	10	800	640	0
60642	射阳	融悦东方8#主变	10	800	640	0
60643	射阳	融悦东方9#主变	10	800	640	0
60644	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
60645	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
60646	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	640	0
60647	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	640	0
60648	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	640	0
60649	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	640	0
60650	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	640	0
60651	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	640	0
60652	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	640	0
60653	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	640	0
60654	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	640	0
60655	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	640	0
60656	射阳	剑桥郡2#配电室6#变压器	10	800	640	640
60657	射阳	剑桥郡2#配电室8#变压器	10	800	640	640
60658	射阳	剑桥郡3#配电室12#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60659	射阳	剑桥郡4#配电室#14变压器	10	630	504	504
60660	射阳	剑桥郡4#配电室#16变压器	10	630	504	504
60661	射阳	剑桥郡开关站2#变压器	10	630	504	504
60662	射阳	剑桥郡开关站4#变压器	10	630	504	504
60663	射阳	荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	320	0
60664	射阳	荣华线双山宿舍1#配变	10	400	320	0
60665	射阳	荣华线双山宿舍2#配变	10	400	320	0
60666	射阳	荣华线双山宿舍3#配变	10	400	320	0
60667	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	320	0
60668	射阳	城区城北4#配变	10	400	172	0
60669	射阳	城区合东2#配变	10	400	303	0
60670	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	320	0
60671	射阳	城区合东安置区主变	10	800	640	0
60672	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	314	0
60673	射阳	城区合东五组配变	10	400	320	0
60674	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	320	0
60675	射阳	城区批发市场配变	10	400	320	0
60676	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	504	0
60677	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60678	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	504	0
60679	射阳	蓝天公寓2号	10	630	504	0
60680	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	640	0
60681	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	640	0
60682	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	504	0
60683	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	504	0
60684	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	504	0
60685	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	504	0
60686	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	504	0
60687	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	504	0
60688	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	640	0
60689	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	640	0
60690	射阳	双山萃园5#主变	10	630	504	0
60691	射阳	双山萃园7#主变	10	800	640	0
60692	射阳	双山新萃园2#配电室6#主变	10	800	640	0
60693	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	800	0
60694	射阳	双山新萃园4#主变	10	800	640	0
60695	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	504	0
60696	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60697	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	400	0
60698	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	504	0
60699	射阳	金科未来城1#变	10	800	640	0
60700	射阳	金科未来城3#变	10	800	640	0
60701	射阳	金科未来城5#变	10	800	640	0
60702	射阳	金科未来城7#变	10	800	640	0
60703	射阳	金科未来城9#变	10	800	640	0
60704	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	640	0
60705	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	640	0
60706	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	640	0
60707	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	640	0
60708	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	640	0
60709	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	640	0
60710	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	640	0
60711	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	640	0
60712	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	304	0
60713	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	315	0
60714	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	301	0
60715	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60716	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	312	0
60717	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	320	0
60718	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	313	0
60719	射阳	城区合东8#配变	10	400	320	0
60720	射阳	城区三星4#配变	10	400	320	0
60721	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	504	0
60722	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	640	0
60723	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	640	0
60724	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	640	0
60725	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	640	0
60726	射阳	合东四组6#配变	10	400	320	0
60727	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	640	0
60728	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	640	0
60729	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	640	0
60730	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	640	0
60731	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	640	0
60732	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	640	0
60733	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	640	0
60734	射阳	三星8号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60735	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	640	0
60736	射阳	书香门第小区配电室2#主变	10	630	504	504
60737	射阳	书香门第小区配电室4#主变	10	630	504	504
60738	射阳	吾悦广场10#变压器	10	800	640	640
60739	射阳	吾悦广场12#变压器	10	800	640	640
60740	射阳	吾悦广场2#主变	10	800	640	640
60741	射阳	吾悦广场4#变压器	10	800	640	640
60742	射阳	吾悦广场6#变压器	10	800	640	640
60743	射阳	吾悦广场8#变压器	10	800	640	640
60744	射阳	滨湖公寓1#箱变002	10	400	320	320
60745	射阳	滨湖公寓2#箱变003	10	400	320	320
60746	射阳	滨湖公寓2号配电室1#变压器	10	800	640	640
60747	射阳	滨湖公寓2号配电室2#变压器	10	800	640	640
60748	射阳	滨湖公寓3#箱变001	10	400	320	320
60749	射阳	滨湖公寓3号配电室1#变压器	10	800	640	640
60750	射阳	滨湖公寓3号配电室2#变压器	10	800	640	640
60751	射阳	滨湖公寓二期1#箱变	10	400	320	320
60752	射阳	滨湖公寓二期2#箱变002	10	400	320	320
60753	射阳	滨湖公寓二期3#箱变003	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60754	射阳	滨湖公寓二期4#箱变004	10	400	320	320
60755	射阳	滨湖公寓二期5#箱变005	10	400	320	320
60756	射阳	滨湖公寓开关站1#变压器	10	800	640	640
60757	射阳	滨湖公寓开关站2#变压器	10	800	640	640
60758	射阳	滨湖公寓开关站3#变压器	10	800	640	640
60759	射阳	滨湖西苑二期配电房1#变压器	10	800	640	640
60760	射阳	城区55-12#杆合东13号配变	10	400	320	320
60761	射阳	城区合东4#配变	10	315	162	162
60762	射阳	城区张网小区1#配变	10	315	252	252
60763	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	320	320
60764	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	311	311
60765	射阳	城区张网小区4#配变	10	250	200	200
60766	射阳	城区纺机路1号配变	10	400	320	320
60767	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	252	252
60768	射阳	城区纺机路3号配变	10	400	320	320
60769	射阳	城区纺机路4号配变	10	400	320	320
60770	射阳	城区纺织大厦配变	10	315	252	252
60771	射阳	城区太阳城1号箱变	10	630	504	504
60772	射阳	城区太阳城2号箱变配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60773	射阳	城区太阳城7号配变	10	400	320	320
60774	射阳	城区太阳城8号配变	10	400	320	320
60775	射阳	城区无线电厂配变增容	10	400	320	320
60776	射阳	城区杨清池配变	10	400	320	320
60777	射阳	恒隆苑1#配电室10#主变	10	800	640	640
60778	射阳	恒隆苑1#配电室12#主变	10	800	640	640
60779	射阳	恒隆苑2#配电室14#主变	10	800	640	640
60780	射阳	恒隆苑2#配电室16#主变	10	800	640	640
60781	射阳	恒隆苑开关站2#主变	10	800	640	640
60782	射阳	恒隆苑开关站4#主变	10	800	640	640
60783	射阳	恒隆苑开关站6#主变	10	800	640	640
60784	射阳	恒隆苑开关站8#主变	10	800	640	640
60785	射阳	老城管局配变	10	400	320	320
60786	射阳	印刷厂配变	10	630	504	504
60787	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室3#变	10	630	504	504
60788	射阳	城区城中线食品公司3号配变	10	400	320	320
60789	射阳	城区城中线食品公司配变	10	400	313	313
60790	射阳	城区大成公司配变	10	400	320	320
60791	射阳	城区纺织路2号配变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60792	射阳	城区纺织路3号配变	10	400	320	320
60793	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	320	320
60794	射阳	城区纺织路配变	10	400	320	320
60795	射阳	城区瓜果批发市场配变	10	400	320	320
60796	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	320	320
60797	射阳	城区粮管所宿舍配变	10	200	160	160
60798	射阳	城区粮食新村配变	10	400	292	292
60799	射阳	城区荣阳房产公司配变	10	400	320	320
60800	射阳	城区食品公司2号配变	10	400	320	320
60801	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	320	320
60802	射阳	城区水木清华1#配变	10	630	504	504
60803	射阳	城区水木清华2#配变	10	630	504	504
60804	射阳	城区沿河路配变	10	315	252	252
60805	射阳	城中公园1-1#箱变	10	500	400	400
60806	射阳	城中公园1-2#箱变	10	630	504	504
60807	射阳	城中公园2-1#箱变	10	630	504	504
60808	射阳	城中公园2-2#箱变	10	500	400	400
60809	射阳	城中公园3-1#箱变	10	500	400	400
60810	射阳	城中公园3-2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60811	射阳	城中公园4#箱变4-1#主变	10	500	328	328
60812	射阳	城中公园4#箱变4-2#主变	10	630	504	504
60813	射阳	恒隆广场B区1#变	10	630	504	504
60814	射阳	恒隆苑1#配电室11#主变	10	800	640	640
60815	射阳	恒隆苑1#配电室9#主变	10	800	640	640
60816	射阳	恒隆苑2#配电室13#主变	10	800	640	640
60817	射阳	恒隆苑2#配电室15#主变	10	800	640	640
60818	射阳	恒隆苑开关站1#主变	10	800	640	640
60819	射阳	恒隆苑开关站3#主变	10	800	640	640
60820	射阳	恒隆苑开关站7#主变	10	800	640	640
60821	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	400	400
60822	射阳	阳光海岸1#箱变1#主变	10	630	504	504
60823	射阳	阳光海岸2#配电室10#主变	10	1000	800	800
60824	射阳	阳光海岸2#配电室12#主变	10	1000	800	800
60825	射阳	阳光海岸2#箱变4#主变	10	800	640	640
60826	射阳	阳光海岸3#箱变6#主变	10	1000	800	800
60827	射阳	阳光海岸5#箱变9#主变	10	800	640	640
60828	射阳	阳光海岸小区开关站1#配电室备用变	10	800	640	640
60829	射阳	阳光海岸小区开关站2#配电室备用变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60830	射阳	城区19杆保险公司配变	10	400	320	320
60831	射阳	城区城东派出所配变	10	160	128	128
60832	射阳	城区大定房产配变	10	630	504	504
60833	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	320	320
60834	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	320	320
60835	射阳	城区杆福达医院配变	10	400	320	320
60836	射阳	城区供电小区1号配变	10	400	320	320
60837	射阳	城区供电小区2号配变	10	400	320	320
60838	射阳	城区供电小区3号配变	10	315	252	252
60839	射阳	城区射东八组2号配变	10	400	320	320
60840	射阳	城区射东八组配变	10	400	320	320
60841	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	320	320
60842	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	320	320
60843	射阳	城区射东七组配变	10	400	320	320
60844	射阳	城区世纪花苑1号配变	10	630	504	504
60845	射阳	城区世纪花苑2号配变	10	630	504	504
60846	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	98	98
60847	射阳	城区阳光花园配变	10	630	504	504
60848	射阳	城区怡然居配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60849	射阳	城区众兴路1号配变	10	400	307	307
60850	射阳	城区众兴路2号配变	10	400	320	320
60851	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	320	320
60852	射阳	城区众兴路4号配变	10	400	320	320
60853	射阳	电厂小区3#变	10	400	320	320
60854	射阳	东方锦绣苑1号箱变	10	630	504	504
60855	射阳	东方锦绣苑2号箱变	10	630	504	504
60856	射阳	东郊车站北箱变	10	630	504	504
60857	射阳	技术监督局箱变	10	630	504	504
60858	射阳	万景华庭1-1#箱变	10	500	400	400
60859	射阳	万景华庭1-2#箱变	10	500	400	400
60860	射阳	万景华庭2号箱变主变	10	1000	800	800
60861	射阳	万景华庭3号箱变	10	630	504	504
60862	射阳	万景华庭4号箱变	10	630	504	504
60863	射阳	万景华庭5-1#变	10	500	400	400
60864	射阳	万景华庭5-2#变	10	500	400	400
60865	射阳	新世纪大楼配变	10	500	400	400
60866	射阳	43-6-6#杆工业园配变	10	200	160	160
60867	射阳	城区31-2+1#杆蜂场配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60868	射阳	城区35-1杆中联八组配变	10	400	298	298
60869	射阳	城区45杆开发区配变	10	80	64	64
60870	射阳	城区开发区别墅配变	10	160	128	128
60871	射阳	城区磷肥厂宿舍	10	400	320	320
60872	射阳	翡翠华府1#主变	10	800	640	640
60873	射阳	翡翠华府2#配电室7#主变	10	630	504	504
60874	射阳	翡翠华府2#配电室9#主变	10	630	504	504
60875	射阳	翡翠华府3#配电室5#主变	10	800	640	640
60876	射阳	翡翠华府3#主变	10	800	640	640
60877	射阳	皇廷锦绣府1#开关站3#主变	10	800	640	640
60878	射阳	皇廷锦绣府1#配电室5#主变	10	800	640	640
60879	射阳	皇廷锦绣府1#配电室7#主变	10	800	640	640
60880	射阳	皇廷锦绣府2#配电室11#主变	10	800	640	640
60881	射阳	皇廷锦绣府2#配电室9#主变	10	800	640	640
60882	射阳	润洋壹品10#主变新	10	800	640	640
60883	射阳	润洋壹品12#主变新	10	800	640	640
60884	射阳	润洋壹品14#主变新	10	800	640	640
60885	射阳	润洋壹品16#主变新	10	800	640	640
60886	射阳	润洋壹品2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60887	射阳	润洋壹品4#主变	10	800	640	640
60888	射阳	润洋壹品6#主变新	10	800	640	640
60889	射阳	润洋壹品8#主变新	10	800	640	640
60890	射阳	润洋壹品小区2#开关站2#主变	10	800	640	640
60891	射阳	润洋壹品小区2#开关站4#主变	10	800	640	640
60892	射阳	润洋壹品小区4#配电房2#主变	10	800	640	640
60893	射阳	润洋壹品小区5#配电房2#主变	10	800	640	640
60894	射阳	办公2#配变	10	400	320	320
60895	射阳	城区办公配变	10	315	194	194
60896	射阳	城区多经配变	10	315	215	215
60897	射阳	城区华联商厦2号箱变配变	10	500	400	400
60898	射阳	城区沿河路1号房配变	10	630	504	504
60899	射阳	城区运检营销楼箱变	10	630	476	476
60900	射阳	华联商厦房变	10	800	640	640
60901	射阳	城区农药厂宿舍2号配变	10	400	320	320
60902	射阳	城区农药厂宿舍3号配变	10	400	320	320
60903	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	320	320
60904	射阳	城区永成公司配变	10	400	320	320
60905	射阳	农药厂宿舍1号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60906	射阳	永成公司3号配变	10	400	293	293
60907	射阳	53-7杆城区军苑巷配变	10	400	320	320
60908	射阳	53-9-1杆城区双拥路2号配变	10	400	320	320
60909	射阳	城东新村配变	10	200	160	160
60910	射阳	城区33-5杆康平路1号配变	10	400	320	320
60911	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	313	313
60912	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	320	320
60913	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	320	320
60914	射阳	城区39杆东园二村3号配变	10	400	320	320
60915	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	309	309
60916	射阳	城区49杆双拥路配变	10	315	252	252
60917	射阳	城区53-2杆中行配变	10	400	320	320
60918	射阳	城区城东二村3号配变	10	400	320	320
60919	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	320	320
60920	射阳	城区东园小区1号配变	10	400	320	320
60921	射阳	城区东园小区2号配变	10	400	320	320
60922	射阳	城区东园小区3号配变	10	400	320	320
60923	射阳	城区东园小区4号配变	10	400	320	320
60924	射阳	城区东园小区5号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60925	射阳	城区军苑巷2#配变	10	400	320	320
60926	射阳	城区军苑巷3号配变	10	400	320	320
60927	射阳	城区康平路6号配变	10	400	320	320
60928	射阳	城区煤矿招待所箱变配变	10	630	504	504
60929	射阳	城区天丽缘箱变配变	10	630	504	504
60930	射阳	东园二村4号配变	10	315	252	252
60931	射阳	同心苑2#配变	10	630	504	504
60932	射阳	同心苑配变	10	400	320	320
60933	射阳	城区纺织厂北宿舍配变	10	200	160	160
60934	射阳	城区化工厂配变	10	400	320	320
60935	射阳	城区化工厂宿舍配变	10	400	320	320
60936	射阳	城区化工路1号配变	10	400	320	320
60937	射阳	城区化工路4#配变	10	200	131	131
60938	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	320	320
60939	射阳	城区扎花厂宿舍配变	10	400	320	320
60940	射阳	大自然1#箱变	10	500	400	400
60941	射阳	大自然2#箱变002	10	400	320	320
60942	射阳	大自然3#箱变	10	500	400	400
60943	射阳	大自然4#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60944	射阳	大自然6-1#箱变	10	400	320	320
60945	射阳	大自然6-2#箱变	10	315	251	251
60946	射阳	大自然7-1#箱变	10	500	400	400
60947	射阳	大自然7-2#箱变	10	500	400	400
60948	射阳	大自然8-2#箱变	10	400	320	320
60949	射阳	大自然9#箱变配变	10	630	504	504
60950	射阳	大自然配电室1#主变	10	630	504	504
60951	射阳	琅茂府1#配电室3#主变	10	800	640	640
60952	射阳	琅茂府1#配电室4#主变	10	800	640	640
60953	射阳	琅茂府2#配电室6#主变	10	800	640	640
60954	射阳	琅茂府2#配电室8#主变	10	800	640	640
60955	射阳	琅茂府3#配电室10#主变	10	800	640	640
60956	射阳	琅茂府3#配电室12#主变	10	800	640	640
60957	射阳	皮防所配变	10	400	320	320
60958	射阳	城区城北派出所配变	10	315	252	252
60959	射阳	城区发鸿招商场2号配变	10	400	320	320
60960	射阳	城区发鸿招商场配变	10	400	320	320
60961	射阳	城区红旗新村1号配变	10	400	291	291
60962	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60963	射阳	城区红旗新村3号配变	10	400	320	320
60964	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	320	320
60965	射阳	城区健康路2#变	10	400	320	320
60966	射阳	城区同心苑配变	10	315	252	252
60967	射阳	城区为民路1号配变	10	400	320	320
60968	射阳	城区为民路2号配变	10	400	320	320
60969	射阳	城区为民路3号配变	10	400	320	320
60970	射阳	城区为民路4#配变	10	400	320	320
60971	射阳	城区为民路5号配变	10	400	320	320
60972	射阳	城区政府东宿舍1号配变	10	315	252	252
60973	射阳	城区政府东宿舍2号配变	10	400	320	320
60974	射阳	城区政府东宿舍4号配变	10	400	290	290
60975	射阳	城区政府宿舍3号配变	10	400	320	320
60976	射阳	城区政府西宿舍2号配变	10	400	312	312
60977	射阳	城区政府西宿舍3号配变	10	400	311	311
60978	射阳	城区政府西宿舍配变	10	400	320	320
60979	射阳	健康路配变	10	400	320	320
60980	射阳	体育路1#箱变配变	10	630	504	504
60981	射阳	体育路2#箱变配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
60982	射阳	永安房产2号变	10	400	320	320
60983	射阳	永安房产3号变	10	400	320	320
60984	射阳	朝阳街配变	10	400	320	320
60985	射阳	城区朝阳街2号配变	10	400	320	320
60986	射阳	城区朝阳街3#配变	10	400	320	320
60987	射阳	城区朝阳街4#配变	10	400	320	320
60988	射阳	城区基地2号配变	10	400	320	320
60989	射阳	城区基地3号配变	10	400	320	320
60990	射阳	城区基地配变	10	400	320	320
60991	射阳	城区建筑一公司2号配变	10	400	320	320
60992	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	320	320
60993	射阳	城区医药公司2号配变	10	400	320	320
60994	射阳	城区医药公司配变	10	400	320	320
60995	射阳	城区邮电巷2号配变	10	630	504	504
60996	射阳	城区邮电巷配变	10	400	320	320
60997	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	320	320
60998	射阳	南苑招商场配变	10	400	320	320
60999	射阳	中行2号配变	10	400	320	320
61000	射阳	城区南郊线钢窗厂2号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61001	射阳	城区21-9杆财会学校配变	10	400	320	320
61002	射阳	城区动力路配变	10	400	320	320
61003	射阳	城区钢窗厂配变	10	315	252	252
61004	射阳	城区黄海路配变	10	400	320	320
61005	射阳	城区南苑小区西配变	10	400	320	320
61006	射阳	城区顺达加油站配变	10	200	160	160
61007	射阳	城区丝绸服装厂2号配变	10	400	320	320
61008	射阳	城区丝绸服装厂配变	10	400	320	320
61009	射阳	技术监督局（南郊线）	10	200	160	160
61010	射阳	康平路2号配变	10	400	320	320
61011	射阳	康平路3号配变	10	400	320	320
61012	射阳	康平路4号配变	10	400	302	302
61013	射阳	昆仑花园1#箱变配变	10	630	504	504
61014	射阳	南苑3#配变	10	630	504	504
61015	射阳	南苑4#配变	10	630	504	504
61016	射阳	南苑小区1#变	10	630	504	504
61017	射阳	南苑小区2#变	10	630	504	504
61018	射阳	幸福一号公馆13#变压器	10	630	496	496
61019	射阳	幸福一号公馆15#变压器	10	630	489	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61020	射阳	幸福一号公馆小区11#变压器	10	800	633	633
61021	射阳	幸福一号公馆小区9#变压器	10	800	640	640
61022	射阳	翡翠华府2#配电室10#主变	10	630	504	504
61023	射阳	翡翠华府2#配电室8#主变	10	630	504	504
61024	射阳	翡翠华府2#主变	10	800	640	640
61025	射阳	翡翠华府3#配电室6#主变	10	800	640	640
61026	射阳	翡翠华府4#主变	10	800	640	640
61027	射阳	皇廷锦绣府1#开关站2#主变	10	800	640	640
61028	射阳	皇廷锦绣府1#开关站4#主变	10	800	640	640
61029	射阳	皇廷锦绣府1#配电室6#主变	10	800	640	640
61030	射阳	皇廷锦绣府1#配电室8#主变	10	800	640	640
61031	射阳	皇廷锦绣府2#配电室10#主变	10	800	640	640
61032	射阳	皇廷锦绣府2#配电室12#主变	10	800	640	640
61033	射阳	润洋壹品1#主变	10	800	640	640
61034	射阳	润洋壹品11#主变新	10	800	640	640
61035	射阳	润洋壹品13#主变新	10	800	640	640
61036	射阳	润洋壹品15#主变新	10	800	640	640
61037	射阳	润洋壹品3#主变	10	800	640	640
61038	射阳	润洋壹品5#主变新	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61039	射阳	润洋壹品7#主变新	10	800	640	640
61040	射阳	润洋壹品9#主变新	10	800	640	640
61041	射阳	润洋壹品小区2#开关站1#主变	10	800	640	640
61042	射阳	润洋壹品小区2#开关站3#主变	10	800	640	640
61043	射阳	润洋壹品小区4#配电房1#主变	10	800	640	640
61044	射阳	润洋壹品小区4#配电房3#主变	10	800	640	640
61045	射阳	润洋壹品小区5#配电房1#主变	10	800	640	640
61046	射阳	城区纺机厂西宿舍配变	10	400	320	320
61047	射阳	城区纺织厂东宿舍箱变	10	630	504	504
61048	射阳	城区府前人家配变	10	315	252	252
61049	射阳	城区供电所配变	10	315	252	252
61050	射阳	城区近海文化村2号配变	10	400	320	320
61051	射阳	城区近海文化村配变	10	315	252	252
61052	射阳	城区太阳城3号配变	10	400	320	320
61053	射阳	城区太阳城5号配变	10	315	252	252
61054	射阳	城区太阳城6#配变	10	400	320	320
61055	射阳	城区太阳城9#配变	10	400	320	320
61056	射阳	城区银行宿舍配变	10	400	320	320
61057	射阳	太阳城4号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61058	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	504	504
61059	射阳	城区公路管理站1号配变	10	315	252	252
61060	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	160	160
61061	射阳	城区射中宿舍配变	10	400	320	320
61062	射阳	电线厂宿舍配变	10	400	320	320
61063	射阳	教师进修学校配变	10	100	80	80
61064	射阳	射中宿舍2#配变	10	400	320	320
61065	射阳	射中体育馆配变	10	315	252	252
61066	射阳	双山萃园2#主变	10	800	640	640
61067	射阳	双山萃园6#主变	10	630	504	504
61068	射阳	双山萃园8#主变	10	800	640	640
61069	射阳	奥林春天1#配电房5#主变	10	800	640	640
61070	射阳	奥林春天1#配电房7#主变	10	800	640	640
61071	射阳	奥林春天11#变	10	800	640	640
61072	射阳	奥林春天9#变	10	800	640	640
61073	射阳	奥林春天开闭所1#主变	10	800	640	640
61074	射阳	铂斯通配变	10	630	499	499
61075	射阳	城区金色阳光7#主变	10	800	640	640
61076	射阳	城区金色阳光配电室5#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61077	射阳	城区射兴3#配变	10	100	80	80
61078	射阳	城区中联2#配变	10	200	160	160
61079	射阳	城区中联小区4#配变	10	400	320	320
61080	射阳	供电所北配变	10	200	160	160
61081	射阳	金色阳光2#开关站10#变	10	800	640	640
61082	射阳	金色阳光2#开关站12#变	10	800	640	640
61083	射阳	金色阳光开关站1#主变	10	800	640	640
61084	射阳	金色阳光开关站3#主变	10	800	640	640
61085	射阳	金色阳光三期#3配电室16#变压器	10	800	640	640
61086	射阳	金色阳光三期3#配电室14#变压器	10	800	640	640
61087	射阳	射阳台阳博雅苑6#主变	10	800	640	640
61088	射阳	台阳博雅苑8#主变	10	800	640	640
61089	射阳	台阳博雅苑开关站2#主变	10	800	640	640
61090	射阳	台阳博雅苑开关站4#主变	10	800	640	640
61091	射阳	中联7号配变	10	315	252	252
61092	射阳	中联公寓1#配变	10	630	504	504
61093	射阳	城区中联14#配变	10	400	320	320
61094	射阳	城区中联4号变	10	315	252	252
61095	射阳	城区中联4号配变	10	315	227	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61096	射阳	城区中联村部配变	10	400	320	320
61097	射阳	中联村部2#配变	10	400	320	320
61098	射阳	奥体新城1#开关站1#主变	10	800	640	640
61099	射阳	奥体新城1#开关站3#主变	10	800	640	640
61100	射阳	奥体新城1#配电房5#主变	10	800	640	640
61101	射阳	奥体新城2#配电室8#主变	10	800	640	640
61102	射阳	奥体新城3#配电室12#主变	10	800	640	640
61103	射阳	奥体新城3#配电室14#主变	10	800	640	640
61104	射阳	城区射东线中联公寓5#箱变	10	400	320	320
61105	射阳	城区中联安置区配电室1#主变	10	800	640	640
61106	射阳	城区中联公寓1#箱变1#主变	10	400	320	320
61107	射阳	城区中联公寓2#箱变2#主变	10	400	320	320
61108	射阳	城区中联公寓3#箱变001	10	400	320	320
61109	射阳	城区中联公寓4#箱变	10	400	320	320
61110	射阳	新城锦绣1#开关站2#主变	10	800	640	640
61111	射阳	新城锦绣1#开关站4#主变	10	800	640	640
61112	射阳	新城锦绣6#主变	10	800	640	640
61113	射阳	新城锦绣8#主变	10	800	640	640
61114	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61115	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	320	320
61116	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	320	320
61117	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	305	305
61118	射阳	城区新三村3号配变	10	400	314	314
61119	射阳	城区新三村4号配变	10	400	302	302
61120	射阳	城区永祥配变	10	500	321	321
61121	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	320	320
61122	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	400	400
61123	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	400	400
61124	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	400	400
61125	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	252	252
61126	射阳	海都雅居2#变	10	630	504	504
61127	射阳	海都雅居4#变	10	630	504	504
61128	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	504	504
61129	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	504	504
61130	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	800	800
61131	射阳	清华园开关站2#主变1	10	800	640	640
61132	射阳	清华园开关站4#主变1	10	800	640	640
61133	射阳	书苑雅舍配变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61134	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	504	504
61135	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	504	504
61136	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	504	504
61137	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	504	504
61138	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	504	504
61139	射阳	中联7组箱变	10	630	486	486
61140	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	640	640
61141	射阳	奥体新城1#开关站4#主变	10	800	640	640
61142	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	640	640
61143	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	640	640
61144	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	640	640
61145	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	640	640
61146	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	640	640
61147	射阳	城区中联安置区配电室2#主变	10	800	640	640
61148	射阳	新城锦绣1#开关站1#主变	10	800	640	640
61149	射阳	新城锦绣1#开关站3#主变	10	800	640	640
61150	射阳	新城锦绣5#主变	10	800	640	640
61151	射阳	新城锦绣7#主变	10	800	640	640
61152	射阳	绿洲家园2#变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61153	射阳	清华园1#配电室5#主变	10	800	640	640
61154	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	640	640
61155	射阳	清华园1#配电室7#主变	10	800	640	640
61156	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	640	640
61157	射阳	清华园2#配电室11#主变	10	800	640	640
61158	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	640	640
61159	射阳	清华园3#配电室13#主变	10	800	640	640
61160	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	640	640
61161	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	640	640
61162	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	640	640
61163	射阳	清华园开关站1#主变1	10	800	640	640
61164	射阳	清华园开关站3#主变	10	800	640	640
61165	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	640	640
61166	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	640	640
61167	射阳	文昌府1#配电房2#变	10	800	640	640
61168	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	640	640
61169	射阳	文昌府1#配电房4#变	10	800	640	640
61170	射阳	奥林春天1#配电房6#主变	10	800	640	640
61171	射阳	奥林春天10#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61172	射阳	奥林春天12#变	10	800	640	640
61173	射阳	奥林春天开闭所2#主变	10	800	640	640
61174	射阳	奥林春天开闭所4#主变	10	800	640	640
61175	射阳	城区金色阳光8#主变	10	800	640	640
61176	射阳	城区金色阳光配电室6#配变	10	800	640	640
61177	射阳	金色阳光2#开关站11#变	10	800	640	640
61178	射阳	金色阳光2#开关站9#变	10	800	640	640
61179	射阳	金色阳光开关站2#主变	10	800	640	640
61180	射阳	金色阳光开关站4#主变	10	800	640	640
61181	射阳	金色阳光三期3#配电室#15变压器	10	800	640	640
61182	射阳	金色阳光三期3#配电室13#变压器	10	800	640	640
61183	射阳	书香门第小区1#配电房#5变	10	800	640	640
61184	射阳	书香门第小区1#配电房#6变	10	800	640	640
61185	射阳	书香门第小区1#配电房#7变	10	800	640	640
61186	射阳	书香门第小区1#配电房#8变	10	800	640	640
61187	射阳	书香门第小区配电室1#主变	10	630	504	504
61188	射阳	书香门第小区配电室3#主变	10	630	504	504
61189	射阳	台阳博雅苑5#主变	10	630	504	504
61190	射阳	台阳博雅苑7#主变	10	630	495	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61191	射阳	台阳博雅苑开关站1#主变	10	800	640	640
61192	射阳	台阳博雅苑开关站3#主变	10	800	640	640
61193	射阳	陈圩11#配变	10	200	160	0
61194	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	92	0
61195	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	99	0
61196	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	107	0
61197	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	104	0
61198	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	66	0
61199	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	121	0
61200	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	160	0
61201	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	101	0
61202	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	136	0
61203	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	65	0
61204	射阳	通洋条洋2#变	10	400	154	0
61205	射阳	通洋文明1#配变	10	200	148	0
61206	射阳	通洋文明10#配变	10	200	128	0
61207	射阳	通洋文明11#配变	10	200	56	0
61208	射阳	通洋文明12#配变	10	200	160	0
61209	射阳	通洋文明2#配变	10	315	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61210	射阳	通洋文明3#配变	10	200	136	0
61211	射阳	通洋文明4#配变	10	200	92	0
61212	射阳	通洋文明5#配变	10	200	145	0
61213	射阳	通洋文明6#配变	10	200	128	0
61214	射阳	通洋文明7#配变	10	200	160	0
61215	射阳	通洋文明8#配变	10	200	107	0
61216	射阳	通洋文明9#配变	10	200	160	0
61217	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	118	0
61218	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	160	0
61219	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	11	0
61220	射阳	通洋新斗3#配变	10	315	157	0
61221	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	111	0
61222	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	105	0
61223	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	135	0
61224	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	160	0
61225	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	108	0
61226	射阳	新斗村6#变JN	10	200	126	0
61227	射阳	四班12#配变	10	400	286	0
61228	射阳	四明盐路12#配变	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61229	射阳	塘合15#变	10	200	45	0
61230	射阳	通洋建东1#配变	10	200	125	0
61231	射阳	通洋建东10#配变	10	200	151	0
61232	射阳	通洋建东11#配变	10	200	65	0
61233	射阳	通洋建东12#配变	10	200	42	0
61234	射阳	通洋建东13#配变	10	200	149	0
61235	射阳	通洋建东14#配变	10	200	84	0
61236	射阳	通洋建东15#配变	10	200	89	0
61237	射阳	通洋建东17#配变	10	200	88	0
61238	射阳	通洋建东18#配变	10	200	102	0
61239	射阳	通洋建东19#配变	10	200	72	0
61240	射阳	通洋建东2#配变	10	200	39	0
61241	射阳	通洋建东20#配变	10	200	111	0
61242	射阳	通洋建东21#配变	10	315	224	0
61243	射阳	通洋建东23#配变	10	200	126	0
61244	射阳	通洋建东24#配变	10	200	87	0
61245	射阳	通洋建东3#配变	10	200	83	0
61246	射阳	通洋建东4#配变	10	200	38	0
61247	射阳	通洋建东5#配变	10	200	123	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61248	射阳	通洋建东6#配变	10	200	111	0
61249	射阳	通洋建东7#配变	10	200	138	0
61250	射阳	通洋建东8#配变	10	200	125	0
61251	射阳	通洋建东9#配变	10	200	4	0
61252	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	53	0
61253	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	160	0
61254	射阳	通洋三班3#配变	10	200	44	0
61255	射阳	通洋三班7#配变	10	200	157	0
61256	射阳	通洋三班8#配变	10	200	101	0
61257	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	100	0
61258	射阳	通洋四班1#配变	10	200	97	0
61259	射阳	通洋四班13#配变	10	200	104	0
61260	射阳	通洋四班2#配变	10	315	88	0
61261	射阳	通洋四班7#配变	10	200	15	0
61262	射阳	通洋四班8#配变	10	200	27	0
61263	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	145	0
61264	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	160	0
61265	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	74	0
61266	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	37	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61267	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	252	0
61268	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	80	0
61269	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	53	0
61270	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	160	0
61271	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	40	0
61272	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	98	0
61273	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	140	0
61274	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	49	0
61275	射阳	通洋条河1#配变	10	200	50	0
61276	射阳	通洋条河10#配变	10	200	124	0
61277	射阳	通洋条河11#配变	10	200	133	0
61278	射阳	通洋条河2#配变	10	200	18	0
61279	射阳	通洋条河3#配变	10	200	0	0
61280	射阳	通洋条河4#配变	10	200	84	0
61281	射阳	通洋条河5#配变	10	200	43	0
61282	射阳	通洋条河6#配变	10	200	147	0
61283	射阳	通洋条河7#配变	10	200	41	0
61284	射阳	通洋条河8#配变	10	200	50	0
61285	射阳	通洋新班11#配变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61286	射阳	通洋新班2#配变	10	400	210	0
61287	射阳	通洋新班6#配变	10	200	29	0
61288	射阳	新班14#变	10	400	320	0
61289	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	320	0
61290	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	504	0
61291	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	504	0
61292	射阳	通洋村1#配变	10	200	118	0
61293	射阳	通洋村2#变	10	200	113	0
61294	射阳	通洋村4#配变	10	400	164	0
61295	射阳	通洋村5#配变	10	200	63	0
61296	射阳	通洋村8#配变	10	200	115	0
61297	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	160	0
61298	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	320	0
61299	射阳	通洋居委会2#配变	10	400	283	0
61300	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	119	0
61301	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	46	0
61302	射阳	通洋居委会23#配变	10	200	160	0
61303	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	56	0
61304	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61305	射阳	通洋川港15#配变	10	315	171	0
61306	射阳	通洋川港3#配变	10	200	68	0
61307	射阳	通洋川港7#配变	10	200	83	0
61308	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	126	0
61309	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	83	0
61310	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	84	0
61311	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	93	0
61312	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	0	0
61313	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	119	0
61314	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	108	0
61315	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	11	0
61316	射阳	通洋前蒲9#配变	10	315	252	0
61317	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	107	0
61318	射阳	通洋青龙10#配变	10	315	174	0
61319	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	72	0
61320	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	106	0
61321	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	79	0
61322	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	143	0
61323	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	15	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61324	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	73	0
61325	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	55	0
61326	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	52	0
61327	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	105	0
61328	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	160	0
61329	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	56	0
61330	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	58	0
61331	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	92	0
61332	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	74	0
61333	射阳	通洋向阳1#变	10	400	99	0
61334	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	130	0
61335	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	229	0
61336	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	64	0
61337	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	0	0
61338	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	121	0
61339	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	122	0
61340	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	0	0
61341	射阳	通洋中份1#配变	10	200	57	0
61342	射阳	通洋中份2#变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61343	射阳	通洋中份3#配变	10	200	63	0
61344	射阳	通洋中份4#配变	10	200	136	0
61345	射阳	通洋中份5#配变	10	200	160	0
61346	射阳	六塘14#变	10	200	160	0
61347	射阳	曙西10#变	10	400	320	0
61348	射阳	塘东14#变	10	200	160	0
61349	射阳	通洋村6#变	10	200	160	0
61350	射阳	通洋村7#配变	10	200	160	0
61351	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	138	0
61352	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	96	0
61353	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	115	0
61354	射阳	通洋六塘12#变	10	315	222	0
61355	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	136	0
61356	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	0	0
61357	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	93	0
61358	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	121	0
61359	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	70	0
61360	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	85	0
61361	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	41	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61362	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	47	0
61363	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	98	0
61364	射阳	通洋南六1#配变	10	200	42	0
61365	射阳	通洋南六10#配变	10	200	46	0
61366	射阳	通洋南六2#变	10	400	47	0
61367	射阳	通洋南六3#配变	10	200	160	0
61368	射阳	通洋南六4#配变	10	200	58	0
61369	射阳	通洋南六5#配变	10	200	121	0
61370	射阳	通洋南六6#配变	10	200	4	0
61371	射阳	通洋南六7#配变	10	315	88	0
61372	射阳	通洋南六8#配变	10	200	0	0
61373	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	90	0
61374	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	73	0
61375	射阳	通洋曙西3#配变	10	400	260	0
61376	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	23	0
61377	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	121	0
61378	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	50	0
61379	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	125	0
61380	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	91	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61381	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	108	0
61382	射阳	通洋塘东11#变	10	315	207	0
61383	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	32	0
61384	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	150	0
61385	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	41	0
61386	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	89	0
61387	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	104	0
61388	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	103	0
61389	射阳	通洋塘东8#变	10	400	47	0
61390	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	47	0
61391	射阳	通洋塘合14#配变	10	315	239	0
61392	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	123	0
61393	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	126	0
61394	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	102	0
61395	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	101	0
61396	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	141	0
61397	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	95	0
61398	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	168	0
61399	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61400	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	94	0
61401	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	69	0
61402	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	130	0
61403	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	49	0
61404	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	160	0
61405	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	120	0
61406	射阳	东元10#变	10	200	160	0
61407	射阳	东元9#变	10	400	234	0
61408	射阳	通洋村3#配变	10	200	160	0
61409	射阳	通洋东元2#配变	10	200	126	0
61410	射阳	通洋东元5#配变	10	400	320	0
61411	射阳	通洋东元7#配变	10	200	160	0
61412	射阳	通洋居委会10#变	10	315	44	0
61413	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	235	0
61414	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	76	0
61415	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	252	0
61416	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	317	0
61417	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	96	0
61418	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	72	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61419	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	311	0
61420	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	281	0
61421	射阳	通洋居委会3#配变	10	400	310	0
61422	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	320	0
61423	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	282	0
61424	射阳	通洋居委会6#配变	10	250	200	0
61425	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	300	0
61426	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	122	0
61427	射阳	通洋居委会9#配变	10	315	236	0
61428	射阳	通洋农科1#配变	10	200	95	0
61429	射阳	通洋农科2#配变	10	200	115	0
61430	射阳	通洋农科3#配变	10	200	80	0
61431	射阳	通洋四班4#配变	10	200	100	0
61432	射阳	牡丹12#配变	10	200	57	0
61433	射阳	通洋川港1#配变	10	200	42	0
61434	射阳	通洋川港11#配变	10	200	125	0
61435	射阳	通洋川港12#配变	10	400	8	0
61436	射阳	通洋川港13#配变	10	200	111	0
61437	射阳	通洋川港14#配变	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61438	射阳	通洋川港2#配变	10	200	46	0
61439	射阳	通洋川港4#配变	10	250	132	0
61440	射阳	通洋川港5#配变	10	400	100	0
61441	射阳	通洋川港6#配变	10	200	142	0
61442	射阳	通洋川港8#配变	10	200	113	0
61443	射阳	通洋川港9#配变	10	200	33	0
61444	射阳	通洋东元1#配变	10	400	118	0
61445	射阳	通洋东元3#配变	10	200	128	0
61446	射阳	通洋东元4#配变	10	200	47	0
61447	射阳	通洋东元6#配变	10	200	132	0
61448	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	112	0
61449	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	105	0
61450	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	160	0
61451	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	55	0
61452	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	69	0
61453	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	105	0
61454	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	98	0
61455	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	40	0
61456	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61457	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	148	0
61458	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	0	0
61459	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	83	0
61460	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	82	0
61461	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	108	0
61462	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	13	0
61463	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	52	0
61464	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	48	0
61465	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	37	0
61466	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	45	0
61467	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	160	0
61468	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	135	0
61469	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	147	0
61470	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	160	0
61471	射阳	通洋条洋3#配变	10	200	122	0
61472	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	49	0
61473	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	104	0
61474	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	106	0
61475	射阳	通洋条洋7#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61476	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	134	0
61477	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	147	0
61478	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	128	0
61479	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	156	0
61480	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	82	0
61481	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	118	0
61482	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	94	0
61483	射阳	通洋徐庄8#配变	10	200	34	0
61484	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	48	0
61485	射阳	四明4#变	10	200	133	0
61486	射阳	四明东洼4#变	10	400	72	0
61487	射阳	四明东洼7#配变	10	200	45	0
61488	射阳	四明建光1#配变	10	200	0	0
61489	射阳	四明建光13＃变	10	200	91	0
61490	射阳	四明建光2#配变	10	200	20	0
61491	射阳	四明建光3#配变	10	400	151	0
61492	射阳	四明建光4#配变	10	200	0	0
61493	射阳	四明建光5#配变	10	200	143	0
61494	射阳	四明建光6#配变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61495	射阳	四明建光7#配变	10	200	121	0
61496	射阳	四明建光8#配变	10	200	32	0
61497	射阳	四明利华1#配变	10	200	88	0
61498	射阳	四明利华10#配变	10	200	116	0
61499	射阳	四明利华2#配变	10	200	141	0
61500	射阳	四明利华4#配变	10	200	127	0
61501	射阳	四明利华5#配变	10	250	155	0
61502	射阳	四明利华6#配变	10	200	64	0
61503	射阳	四明利华7#配变	10	200	82	0
61504	射阳	四明利华8#配变	10	200	73	0
61505	射阳	四明利华9#配变	10	200	135	0
61506	射阳	四明新港10#配变	10	200	91	0
61507	射阳	四明新港3#配变	10	200	84	0
61508	射阳	四明新港5#配变	10	400	90	0
61509	射阳	四明新港7#配变	10	200	43	0
61510	射阳	四明新港9#配变	10	200	87	0
61511	射阳	四明新圩1#配变	10	400	148	0
61512	射阳	四明新圩2#配变	10	200	41	0
61513	射阳	四明新圩3#配变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61514	射阳	四明新圩4#配变	10	200	160	0
61515	射阳	四明新圩5#配变	10	200	75	0
61516	射阳	四明新圩6#配变	10	200	144	0
61517	射阳	四明新圩7#配变	10	200	118	0
61518	射阳	建华13#变	10	200	154	0
61519	射阳	四明建华5#配变	10	200	133	0
61520	射阳	四明建华6#配变	10	200	128	0
61521	射阳	四明建中1#配变	10	200	111	0
61522	射阳	四明建中10#配变	10	200	99	0
61523	射阳	四明建中11#配变	10	200	14	0
61524	射阳	四明建中12#配变	10	200	137	0
61525	射阳	四明建中2#配变	10	400	218	0
61526	射阳	四明建中3#配变	10	200	112	0
61527	射阳	四明建中4#配变	10	200	160	0
61528	射阳	四明建中5#配变	10	200	80	0
61529	射阳	四明建中6#配变	10	200	65	0
61530	射阳	四明建中7#配变	10	200	0	0
61531	射阳	四明建中9#配变	10	200	77	0
61532	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61533	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	320	0
61534	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	160	0
61535	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	320	0
61536	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	320	0
61537	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	320	0
61538	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	320	0
61539	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	320	0
61540	射阳	四明街道24#配变	10	200	35	0
61541	射阳	四明九坛1#配变	10	200	160	0
61542	射阳	四明九坛10#配变	10	200	160	0
61543	射阳	四明九坛4#配变	10	200	160	0
61544	射阳	四明九坛8#配变	10	100	80	0
61545	射阳	四明开明1#配变	10	200	160	0
61546	射阳	四明开明10#配变	10	200	160	0
61547	射阳	四明开明11#配变	10	200	160	0
61548	射阳	四明开明12#配变	10	200	160	0
61549	射阳	四明开明13#配变	10	200	159	0
61550	射阳	四明开明2#配变	10	200	160	0
61551	射阳	四明开明3#变	10	400	316	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61552	射阳	四明开明4#配变	10	200	160	0
61553	射阳	四明开明5#配变	10	200	160	0
61554	射阳	四明开明6#配变	10	200	160	0
61555	射阳	四明开明7#配变	10	200	160	0
61556	射阳	四明开明8#配变	10	200	160	0
61557	射阳	四明王塔2#配变	10	200	65	0
61558	射阳	四明王塔3#配变	10	200	97	0
61559	射阳	四明王塔5#配变	10	400	132	0
61560	射阳	四明王塔6#配变	10	200	27	0
61561	射阳	四明王塔7#配变	10	200	0	0
61562	射阳	四明王塔8#配变	10	200	37	0
61563	射阳	四明盐路10#配变	10	200	112	0
61564	射阳	四明盐路4#配变	10	200	0	0
61565	射阳	四明盐路5#配变	10	400	232	0
61566	射阳	四明盐路6#配变	10	200	62	0
61567	射阳	王塔9#变	10	315	97	0
61568	射阳	盐路14#变	10	200	160	0
61569	射阳	通洋三班1#配变	10	200	78	0
61570	射阳	通洋三班2#配变	10	200	54	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61571	射阳	通洋三班4#配变	10	200	92	0
61572	射阳	通洋三班5#配变	10	200	120	0
61573	射阳	通洋三班6#配变	10	200	97	0
61574	射阳	通洋三班9#配变	10	200	104	0
61575	射阳	通洋四班10#配变	10	200	159	0
61576	射阳	通洋四班11#配变	10	200	125	0
61577	射阳	通洋四班3#配变	10	200	35	0
61578	射阳	通洋四班5#配变	10	200	94	0
61579	射阳	通洋四班6#配变	10	200	137	0
61580	射阳	通洋四班9#配变	10	200	37	0
61581	射阳	通洋新班1#配变	10	400	186	0
61582	射阳	通洋新班3#配变	10	200	115	0
61583	射阳	通洋新班4#配变	10	200	37	0
61584	射阳	通洋新班5#配变	10	200	19	0
61585	射阳	通洋新班7#配变	10	200	76	0
61586	射阳	通洋新班9#配变	10	200	137	0
61587	射阳	四明黄云1#配变	10	200	134	0
61588	射阳	四明黄云10#配变	10	200	124	0
61589	射阳	四明黄云11#配变	10	200	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61590	射阳	四明黄云12#配变	10	200	121	0
61591	射阳	四明黄云13#配变	10	200	120	0
61592	射阳	四明黄云2#配变	10	200	52	0
61593	射阳	四明黄云3#配变	10	400	149	0
61594	射阳	四明黄云4#配变	10	200	88	0
61595	射阳	四明黄云5#配变	10	400	302	0
61596	射阳	四明黄云6#配变	10	200	69	0
61597	射阳	四明黄云7#配变	10	400	144	0
61598	射阳	四明黄云8#配变	10	200	103	0
61599	射阳	四明黄云9#配变	10	200	157	0
61600	射阳	四明九坛2#配变	10	200	142	0
61601	射阳	四明九坛5#配变	10	400	320	0
61602	射阳	四明九坛6#配变	10	200	160	0
61603	射阳	四明九坛9#配变	10	400	320	0
61604	射阳	四明李尖1#配变	10	200	22	0
61605	射阳	四明李尖2#配变	10	200	44	0
61606	射阳	四明李尖3#配变	10	400	260	0
61607	射阳	四明李尖4#配变	10	200	160	0
61608	射阳	四明李尖5#配变	10	200	52	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61609	射阳	四明李尖6#配变	10	200	160	0
61610	射阳	四明李尖7#配变	10	200	129	0
61611	射阳	四明李尖8#配变	10	200	160	0
61612	射阳	四明李尖9#配变	10	400	320	0
61613	射阳	四明王塔1#配变	10	200	64	0
61614	射阳	四明王塔4#配变	10	200	43	0
61615	射阳	四明维新1#配变	10	400	193	0
61616	射阳	四明维新12#配变	10	200	128	0
61617	射阳	四明维新2#配变	10	200	80	0
61618	射阳	四明维新3#配变	10	200	10	0
61619	射阳	四明维新4#配变	10	200	49	0
61620	射阳	四明维新5#配变	10	200	113	0
61621	射阳	四明维新6#配变	10	200	132	0
61622	射阳	四明维新7#配变	10	200	35	0
61623	射阳	四明维新8#配变	10	200	124	0
61624	射阳	四明维新9#配变	10	200	144	0
61625	射阳	四明小滩1#配变	10	200	160	0
61626	射阳	四明小滩2#配变	10	200	160	0
61627	射阳	四明小滩3#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61628	射阳	四明小滩4#配变	10	200	160	0
61629	射阳	四明跃东1#配变	10	200	120	0
61630	射阳	四明跃东2#配变	10	200	79	0
61631	射阳	四明跃东3#配变	10	400	212	0
61632	射阳	四明跃东4#配变	10	200	95	0
61633	射阳	四明跃东5#配变	10	200	125	0
61634	射阳	四明跃东6#配变	10	200	78	0
61635	射阳	四明跃东7#配变	10	200	22	0
61636	射阳	四明跃东8#配变	10	200	71	0
61637	射阳	四明跃东9#配变	10	200	147	0
61638	射阳	四明大港1#变	10	400	14	0
61639	射阳	四明大港2#配变	10	200	0	0
61640	射阳	四明大港3#配变	10	200	122	0
61641	射阳	四明大港4#配变	10	200	18	0
61642	射阳	四明大港5#配变	10	200	98	0
61643	射阳	四明东洼1#配变	10	200	41	0
61644	射阳	四明东洼10#配变	10	200	142	0
61645	射阳	四明东洼3#配变	10	200	140	0
61646	射阳	四明东洼5#配变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61647	射阳	四明东洼6#配变	10	200	112	0
61648	射阳	四明东洼8#配变	10	200	120	0
61649	射阳	四明东洼9#配变	10	400	306	0
61650	射阳	四明建华11#配变	10	200	3	0
61651	射阳	四明建华3#配变	10	200	44	0
61652	射阳	四明建华8#配变	10	200	63	0
61653	射阳	四明利华3#变	10	400	16	0
61654	射阳	四明六团1#配变	10	200	15	0
61655	射阳	四明六团10#配变	10	200	16	0
61656	射阳	四明六团11#配变	10	200	0	0
61657	射阳	四明六团12#配变	10	200	68	0
61658	射阳	四明六团13#配变	10	200	91	0
61659	射阳	四明六团14#配变	10	400	158	0
61660	射阳	四明六团2#配变	10	200	123	0
61661	射阳	四明六团3#配变	10	200	35	0
61662	射阳	四明六团4#配变	10	200	150	0
61663	射阳	四明六团5#配变	10	200	113	0
61664	射阳	四明六团6#配变	10	200	56	0
61665	射阳	四明六团7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61666	射阳	四明六团8#变	10	400	48	0
61667	射阳	四明六团9#配变	10	200	80	0
61668	射阳	四明上坎1#配变	10	250	18	0
61669	射阳	四明上坎10#配变	10	200	160	0
61670	射阳	四明上坎11#配变	10	200	73	0
61671	射阳	四明上坎12#配变	10	200	40	0
61672	射阳	四明上坎14#配变	10	200	110	0
61673	射阳	四明上坎2#配变	10	200	120	0
61674	射阳	四明上坎3#配变	10	315	71	0
61675	射阳	四明上坎4#配变	10	200	75	0
61676	射阳	四明上坎5#配变	10	200	46	0
61677	射阳	四明上坎6#配变	10	200	160	0
61678	射阳	四明上坎7#配变	10	200	101	0
61679	射阳	四明上坎8#配变	10	200	133	0
61680	射阳	四明上坎9#配变	10	400	300	0
61681	射阳	四明双湾1#配变	10	200	91	0
61682	射阳	四明双湾10#配变	10	200	99	0
61683	射阳	四明双湾11#配变	10	200	119	0
61684	射阳	四明双湾12#配变	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61685	射阳	四明双湾13#配变	10	200	0	0
61686	射阳	四明双湾2#变	10	400	320	0
61687	射阳	四明双湾3#变	10	200	37	0
61688	射阳	四明双湾4#配变	10	200	101	0
61689	射阳	四明双湾5#配变	10	200	40	0
61690	射阳	四明双湾6#配变	10	200	48	0
61691	射阳	四明双湾7#配变	10	200	0	0
61692	射阳	四明双湾8#配变	10	200	0	0
61693	射阳	四明双湾9#配变	10	200	99	0
61694	射阳	四明索庄1#配变	10	200	85	0
61695	射阳	四明索庄2#配变	10	200	77	0
61696	射阳	四明索庄3#配变	10	200	106	0
61697	射阳	四明索庄5#配变	10	200	54	0
61698	射阳	四明索庄6#配变	10	200	160	0
61699	射阳	四明索庄7#配变	10	200	124	0
61700	射阳	四明新港1#配变	10	200	22	0
61701	射阳	四明新港2#配变	10	200	94	0
61702	射阳	四明新港4#配变	10	200	98	0
61703	射阳	四明新港6#配变	10	400	39	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61704	射阳	四明新港8#配变	10	200	45	0
61705	射阳	四明盐路11#配变	10	200	160	0
61706	射阳	四明盐路2#配变	10	200	61	0
61707	射阳	四明盐路3#配变	10	200	65	0
61708	射阳	四明盐路8#配变	10	200	160	0
61709	射阳	四明盐路9#配变	10	200	21	0
61710	射阳	四明1#变	10	200	150	0
61711	射阳	四明2#配变	10	315	118	0
61712	射阳	四明3#变	10	200	119	0
61713	射阳	四明5#变	10	200	135	0
61714	射阳	四明6#配变	10	200	36	0
61715	射阳	四明7#配变	10	200	0	0
61716	射阳	四明9#变	10	200	160	0
61717	射阳	四明建华1#配变	10	200	85	0
61718	射阳	四明建华10#配变	10	400	149	0
61719	射阳	四明建华2#配变	10	200	0	0
61720	射阳	四明建华4#配变	10	200	99	0
61721	射阳	四明建华9#配变	10	200	88	0
61722	射阳	四明建中8#配变	10	200	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61723	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	160	0
61724	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	320	0
61725	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	160	0
61726	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	160	0
61727	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	160	0
61728	射阳	四明街道1#变	10	400	304	0
61729	射阳	四明街道10#变	10	400	195	0
61730	射阳	四明街道13#变	10	315	94	0
61731	射阳	四明街道14#变	10	200	153	0
61732	射阳	四明街道15#变	10	400	210	0
61733	射阳	四明街道16#变	10	400	305	0
61734	射阳	四明街道17＃变	10	315	219	0
61735	射阳	四明街道18＃变	10	315	252	0
61736	射阳	四明街道19#配变	10	400	320	0
61737	射阳	四明街道2#变	10	200	127	0
61738	射阳	四明街道20#变	10	200	146	0
61739	射阳	四明街道21#配变	10	200	160	0
61740	射阳	四明街道22#配变	10	200	160	0
61741	射阳	四明街道23#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61742	射阳	四明街道25#配变	10	400	287	0
61743	射阳	四明街道3#变	10	400	170	0
61744	射阳	四明街道4#变	10	400	275	0
61745	射阳	四明街道5#变	10	400	299	0
61746	射阳	四明街道6#变	10	200	160	0
61747	射阳	四明街道7#配变	10	400	160	0
61748	射阳	四明街道8#变	10	400	215	0
61749	射阳	四明街道9#变	10	315	244	0
61750	射阳	四明盐路1#配变	10	200	65	0
61751	射阳	四明盐路7#配变	10	200	71	0
61752	射阳	四明中学	10	200	103	0
61753	射阳	公用4#变	10	400	168	0
61754	射阳	公用6#变	10	400	229	0
61755	射阳	街道13#	10	315	217	0
61756	射阳	街道16#变	10	400	83	0
61757	射阳	九里13#配变	10	200	0	0
61758	射阳	九里2#变	10	400	125	0
61759	射阳	九里9#变	10	400	48	0
61760	射阳	连庆10#变	10	200	33	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61761	射阳	连庆3#变	10	400	186	0
61762	射阳	连庆4#变	10	200	0	0
61763	射阳	连庆8#变	10	315	174	0
61764	射阳	连庆9#变	10	200	38	0
61765	射阳	码南街3#变	10	200	160	0
61766	射阳	码头12#变	10	400	0	0
61767	射阳	码头8#变	10	400	279	0
61768	射阳	码头9#变	10	200	106	0
61769	射阳	民生1#变	10	200	68	0
61770	射阳	民生16#配变	10	200	6	0
61771	射阳	民生17#变	10	200	0	0
61772	射阳	民生18#配变	10	400	6	0
61773	射阳	民生19#变	10	200	56	0
61774	射阳	民生20#变	10	200	0	0
61775	射阳	民生5#变	10	200	14	0
61776	射阳	民生6#变	10	200	29	0
61777	射阳	民生7#变	10	200	98	0
61778	射阳	民生8#变	10	400	0	0
61779	射阳	苏福社区1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61780	射阳	苏福社区5#配变	10	200	110	0
61781	射阳	特庸公用5#变	10	400	320	0
61782	射阳	特庸街道3#变	10	400	320	0
61783	射阳	特庸九里1#配变	10	200	70	0
61784	射阳	特庸九里10#配变	10	200	17	0
61785	射阳	特庸九里6#变	10	200	77	0
61786	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	60	0
61787	射阳	特庸连庆1#变	10	200	126	0
61788	射阳	特庸连庆14#变	10	400	121	0
61789	射阳	特庸连庆5#变	10	400	0	0
61790	射阳	特庸码南街1#变	10	200	160	0
61791	射阳	特庸码南街2#配变	10	200	160	0
61792	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	92	0
61793	射阳	特庸码头2#变	10	315	252	0
61794	射阳	特庸码头6#变	10	400	263	0
61795	射阳	特庸民生10#变	10	400	70	0
61796	射阳	特庸民生11#变	10	200	81	0
61797	射阳	特庸民生13#变	10	400	181	0
61798	射阳	特庸民生14#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61799	射阳	特庸民生15#变	10	200	160	0
61800	射阳	特庸民生2#配变	10	400	155	0
61801	射阳	特庸民生3#变	10	200	0	0
61802	射阳	特庸民生4#变	10	400	385	0
61803	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	16	0
61804	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	307	0
61805	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	285	0
61806	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	320	0
61807	射阳	串河9#变	10	200	13	0
61808	射阳	光华10#变	10	200	160	0
61809	射阳	光华11#变	10	200	89	0
61810	射阳	光华12#	10	200	166	0
61811	射阳	光华13#变	10	400	28	0
61812	射阳	光华14#变	10	200	31	0
61813	射阳	光华15#变	10	400	263	0
61814	射阳	光华16#变	10	400	217	0
61815	射阳	光华6#配变	10	400	198	0
61816	射阳	光华7#配变	10	400	117	0
61817	射阳	红旗17#变	10	200	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61818	射阳	红旗18#变	10	400	192	0
61819	射阳	红旗19#变	10	400	109	0
61820	射阳	码头5#配变	10	200	95	0
61821	射阳	唐门置业1#变	10	200	160	0
61822	射阳	唐门置业2#变	10	200	160	0
61823	射阳	唐门置业3#变	10	200	160	0
61824	射阳	特庸光华1#配变	10	400	0	0
61825	射阳	特庸光华2#变	10	200	0	0
61826	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	10	0
61827	射阳	特庸光华4#变	10	400	121	0
61828	射阳	特庸光华5#变	10	200	0	0
61829	射阳	特庸红旗2#变	10	400	117	0
61830	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	183	0
61831	射阳	特庸红旗6#变	10	400	43	0
61832	射阳	特庸林场3#配变	10	200	4	0
61833	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	34	0
61834	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	47	0
61835	射阳	特庸长胜6#变	10	400	171	0
61836	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61837	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	211	0
61838	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	162	0
61839	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	476	0
61840	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	504	0
61841	射阳	兴胜1#变JN	10	400	0	0
61842	射阳	兴胜14#变	10	200	0	0
61843	射阳	兴胜2#变	10	400	117	0
61844	射阳	兴胜9#配变	10	400	0	0
61845	射阳	长胜1#变	10	400	48	0
61846	射阳	长胜5#变	10	400	100	0
61847	射阳	光华9#变	10	400	229	0
61848	射阳	红旗11#变	10	200	132	0
61849	射阳	红旗16#变	10	315	252	0
61850	射阳	红旗8#变	10	315	252	0
61851	射阳	红旗9#变	10	315	38	0
61852	射阳	红星14#变	10	200	0	0
61853	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	640	0
61854	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	640	0
61855	射阳	林场1#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61856	射阳	林场2#变JN.	10	200	25	0
61857	射阳	特庸红旗13#变	10	400	275	0
61858	射阳	特庸红旗14#变	10	200	160	0
61859	射阳	特庸红旗15#变	10	200	141	0
61860	射阳	特庸红旗3#变	10	400	111	0
61861	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	101	0
61862	射阳	特庸红旗7#变	10	400	228	0
61863	射阳	特庸街道1#变	10	400	0	0
61864	射阳	特庸街道10#变	10	400	257	0
61865	射阳	特庸街道12#	10	400	165	0
61866	射阳	特庸街道14#变	10	400	307	0
61867	射阳	特庸街道15#变	10	400	320	0
61868	射阳	特庸街道17#变	10	200	160	0
61869	射阳	特庸街道2#变	10	400	230	0
61870	射阳	特庸街道7#	10	200	160	0
61871	射阳	特庸街道9#变	10	400	288	0
61872	射阳	特庸林场4#变	10	200	93	0
61873	射阳	特庸林场5#变	10	400	152	0
61874	射阳	特庸王村10#变	10	200	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61875	射阳	特庸王村2#配变	10	400	0	0
61876	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	0	0
61877	射阳	特庸王村9#变	10	315	123	0
61878	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	160	0
61879	射阳	特庸园区1#变	10	400	320	0
61880	射阳	特庸园区3#配变	10	400	320	0
61881	射阳	特庸园区4#变	10	400	320	0
61882	射阳	特庸园区5#变	10	200	130	0
61883	射阳	王村1#配变	10	400	0	0
61884	射阳	王村12#变	10	315	0	0
61885	射阳	王村3#配变	10	400	72	0
61886	射阳	王村4#配变	10	200	0	0
61887	射阳	王村5#变JN	10	200	110	0
61888	射阳	王村6#变	10	200	0	0
61889	射阳	王村7#配变	10	200	127	0
61890	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	320	0
61891	射阳	兴胜13#配变	10	200	160	0
61892	射阳	幸福家园2#变	10	200	160	0
61893	射阳	北洋1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61894	射阳	北洋3#变JN	10	200	151	0
61895	射阳	北洋4#变	10	200	94	0
61896	射阳	北洋6#变	10	200	134	0
61897	射阳	北洋8#配变	10	200	49	0
61898	射阳	北洋9#变	10	200	103	0
61899	射阳	北洋园区1#	10	400	320	0
61900	射阳	北洋园区2#变	10	400	320	0
61901	射阳	北洋园区5#配变	10	200	160	0
61902	射阳	北洋园区6#配变	10	200	160	0
61903	射阳	金山1#变	10	400	0	0
61904	射阳	金山13#配变	10	200	86	0
61905	射阳	金山2#变	10	200	12	0
61906	射阳	金山3#变	10	200	22	0
61907	射阳	金山4#变	10	200	160	0
61908	射阳	金山6#变	10	400	90	0
61909	射阳	金山7#变	10	200	144	0
61910	射阳	连庆12#变	10	200	42	0
61911	射阳	连庆7#变	10	315	20	0
61912	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61913	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	640	0
61914	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	640	0
61915	射阳	特庸北洋10#变	10	200	88	0
61916	射阳	特庸北洋11#变	10	400	320	0
61917	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	154	0
61918	射阳	特庸北洋7#变	10	200	160	0
61919	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	107	0
61920	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	0	0
61921	射阳	特庸连庆11#变	10	400	127	0
61922	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	82	0
61923	射阳	特庸连庆2#变	10	200	0	0
61924	射阳	特庸码头3#变	10	400	33	0
61925	射阳	特庸永丰4#变	10	200	24	0
61926	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	504	0
61927	射阳	码头10#变	10	400	160	0
61928	射阳	码头11#变	10	200	134	0
61929	射阳	码头4#配变	10	400	135	0
61930	射阳	唐湾10#配变	10	200	51	0
61931	射阳	唐湾11#变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61932	射阳	唐湾14#配变	10	400	175	0
61933	射阳	唐湾15#变	10	125	8	0
61934	射阳	唐湾5#变	10	400	84	0
61935	射阳	唐湾8#变	10	200	24	0
61936	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	43	0
61937	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	0	0
61938	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	23	0
61939	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	57	0
61940	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	141	0
61941	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	117	0
61942	射阳	特庸永星11#变	10	315	123	0
61943	射阳	特庸永星12#变	10	400	95	0
61944	射阳	特庸永星3#配变	10	200	92	0
61945	射阳	特庸永星5#配变	10	200	33	0
61946	射阳	永星1#变	10	200	129	0
61947	射阳	永星10#变	10	400	97	0
61948	射阳	永星13#变	10	400	320	0
61949	射阳	永星14#配变	10	400	302	0
61950	射阳	永星2#变	10	400	153	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61951	射阳	永星6#变	10	400	236	0
61952	射阳	永星8#变	10	400	270	0
61953	射阳	永星9#变	10	400	141	0
61954	射阳	盘洋线永兴安置区1#变	10	200	160	0
61955	射阳	串河1#变	10	200	7	0
61956	射阳	串河11＃变	10	200	89	0
61957	射阳	串河12＃变	10	400	0	0
61958	射阳	串河13#变	10	400	67	0
61959	射阳	串河4#变	10	400	0	0
61960	射阳	串河6#配变	10	200	44	0
61961	射阳	串河7#配变	10	200	39	0
61962	射阳	串河8#变	10	200	4	0
61963	射阳	联心10#变	10	200	6	0
61964	射阳	联心5#变	10	200	81	0
61965	射阳	联心6#变	10	200	101	0
61966	射阳	联心9#变	10	200	160	0
61967	射阳	盘洋10#变	10	100	64	0
61968	射阳	盘洋11#变	10	200	136	0
61969	射阳	盘洋2#变	10	200	56	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61970	射阳	盘洋6#变	10	200	4	0
61971	射阳	盘洋7#变	10	200	109	0
61972	射阳	全心5#配变	10	200	75	0
61973	射阳	全心6#变JN	10	200	127	0
61974	射阳	特庸串河10#变	10	200	73	0
61975	射阳	特庸串河2#变.	10	400	25	0
61976	射阳	特庸串河3#变	10	200	95	0
61977	射阳	特庸串河5#变	10	200	53	0
61978	射阳	特庸联心2#变	10	200	56	0
61979	射阳	特庸联心3#变	10	250	0	0
61980	射阳	特庸联心4#变	10	315	156	0
61981	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	160	0
61982	射阳	特庸农业队变	10	200	43	0
61983	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	0	0
61984	射阳	特庸盘洋4#配变	10	400	107	0
61985	射阳	特庸盘洋5#变	10	400	0	0
61986	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	0	0
61987	射阳	特庸全心1#变	10	200	11	0
61988	射阳	特庸全心12#变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61989	射阳	特庸全心13#变	10	200	83	0
61990	射阳	特庸全心2#变	10	200	68	0
61991	射阳	特庸全心4#变	10	200	4	0
61992	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	320	0
61993	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	160	0
61994	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	0	0
61995	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	160	0
61996	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	107	0
61997	射阳	特庸永胜10#变	10	200	0	0
61998	射阳	特庸永胜11#变	10	400	29	0
61999	射阳	特庸永胜12#变	10	200	116	0
62000	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	96	0
62001	射阳	特庸永胜9#变	10	200	138	0
62002	射阳	兴胜11#变	10	400	320	0
62003	射阳	兴胜15#变	10	200	0	0
62004	射阳	兴胜4#配变	10	400	42	0
62005	射阳	兴胜5#变	10	400	137	0
62006	射阳	永胜13#变	10	160	0	0
62007	射阳	永胜2#变	10	200	72	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62008	射阳	永胜4#变	10	100	62	0
62009	射阳	永胜5#变	10	315	55	0
62010	射阳	永胜6#变	10	200	32	0
62011	射阳	永胜7变	10	200	71	0
62012	射阳	永胜8#变	10	200	37	0
62013	射阳	金山10#变	10	400	64	0
62014	射阳	金山11#变	10	200	101	0
62015	射阳	金山5#变	10	400	14	0
62016	射阳	金山8#变	10	200	63	0
62017	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	504	0
62018	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	446	0
62019	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	504	0
62020	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	504	0
62021	射阳	木楼1#变	10	400	100	0
62022	射阳	木楼12#变	10	400	65	0
62023	射阳	木楼2#变JN	10	200	21	0
62024	射阳	木楼4#变JN	10	200	91	0
62025	射阳	木楼5#变	10	200	0	0
62026	射阳	木楼7#变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62027	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	504	0
62028	射阳	唐湾12#变	10	400	260	0
62029	射阳	特庸九里12#配变	10	200	0	0
62030	射阳	特庸九里3#变	10	200	54	0
62031	射阳	特庸九里4#配变	10	200	112	0
62032	射阳	特庸九里5#变	10	400	58	0
62033	射阳	特庸九里7#变	10	400	140	0
62034	射阳	特庸连庆6#变	10	200	160	0
62035	射阳	特庸民生12#配变	10	400	94	0
62036	射阳	特庸木楼10#变	10	400	116	0
62037	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	143	0
62038	射阳	特庸木楼6#变	10	200	29	0
62039	射阳	特庸木楼8#变	10	200	115	0
62040	射阳	特庸木楼9#变	10	400	47	0
62041	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	0	0
62042	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	4	0
62043	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	0	0
62044	射阳	特庸永星4#变	10	400	83	0
62045	射阳	永丰3#变	10	400	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62046	射阳	永星15#变	10	200	0	0
62047	射阳	永星16#变	10	400	0	0
62048	射阳	永星7#	10	400	315	0
62049	射阳	金山15#变	10	400	243	0
62050	射阳	金山9#变	10	315	193	0
62051	射阳	红星17#变	10	200	0	0
62052	射阳	盘洋1#变	10	200	0	0
62053	射阳	盘洋9#变	10	100	0	0
62054	射阳	全心11#变	10	400	0	0
62055	射阳	全心3#变JN	10	200	0	0
62056	射阳	全心7#配变	10	200	0	0
62057	射阳	如意3#变	10	200	0	0
62058	射阳	如意4#变	10	200	0	0
62059	射阳	如意6#	10	200	0	0
62060	射阳	如意7#配变	10	200	0	0
62061	射阳	特庸红星7#配变	10	400	0	0
62062	射阳	特庸红星8#变	10	200	0	0
62063	射阳	特庸联心1#配变	10	200	0	0
62064	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62065	射阳	特庸全心10#变	10	200	0	0
62066	射阳	特庸全心8#配变	10	200	0	0
62067	射阳	特庸全心9#变	10	200	0	0
62068	射阳	特庸如意1#变	10	200	0	0
62069	射阳	特庸如意2#变	10	200	0	0
62070	射阳	特庸如意5#配变	10	400	0	0
62071	射阳	特庸如意8#变	10	200	0	0
62072	射阳	特庸洋西11#变	10	200	0	0
62073	射阳	特庸洋西14#变	10	200	0	0
62074	射阳	特庸洋西3#变	10	400	0	0
62075	射阳	特庸洋西4#变	10	200	0	0
62076	射阳	特庸洋西5#变	10	200	0	0
62077	射阳	特庸洋西6#变	10	200	0	0
62078	射阳	特庸洋西9#变	10	200	0	0
62079	射阳	特庸周桥4#变	10	200	0	0
62080	射阳	特庸周桥7#变	10	200	0	0
62081	射阳	特庸周桥8#变	10	400	0	0
62082	射阳	洋西10#变	10	200	0	0
62083	射阳	洋西2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62084	射阳	洋西8#	10	200	0	0
62085	射阳	周桥1#变	10	200	0	0
62086	射阳	周桥2#变JN	10	200	0	0
62087	射阳	周桥3#变JN	10	200	0	0
62088	射阳	周桥5#变	10	200	0	0
62089	射阳	周桥6#变1	10	400	0	0
62090	射阳	周桥9#变	10	100	0	0
62091	射阳	光华8#变	10	200	0	0
62092	射阳	红旗10#配变	10	400	0	0
62093	射阳	红旗12#变	10	400	0	0
62094	射阳	红星11#变	10	200	0	0
62095	射阳	红星12#配变	10	400	0	0
62096	射阳	红星13#配变	10	315	0	0
62097	射阳	红星16#变	10	200	0	0
62098	射阳	红星3#变	10	200	0	0
62099	射阳	红星4#变	10	400	0	0
62100	射阳	红星6#变	10	200	0	0
62101	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	0	0
62102	射阳	特庸红星1#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62103	射阳	特庸红星10#变	10	200	0	0
62104	射阳	特庸红星15#变	10	200	0	0
62105	射阳	特庸红星2#变	10	400	0	0
62106	射阳	特庸红星5#变	10	200	0	0
62107	射阳	特庸红星9#变	10	200	0	0
62108	射阳	特庸洋西12#变	10	200	0	0
62109	射阳	特庸长胜12#变	10	200	0	0
62110	射阳	特庸长胜4#变	10	400	0	0
62111	射阳	洋西1#变	10	200	0	0
62112	射阳	洋西13#变	10	200	0	0
62113	射阳	洋西7#变	10	200	0	0
62114	射阳	长胜10#变	10	400	0	0
62115	射阳	长胜11#配变	10	400	0	0
62116	射阳	长胜13#变	10	200	0	0
62117	射阳	长胜14#变	10	200	0	0
62118	射阳	长胜2#变	10	200	0	0
62119	射阳	长胜3#配变	10	400	0	0
62120	射阳	长胜8#配变	10	400	0	0
62121	射阳	长胜9#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62122	射阳	繁荣1#配变	10	200	43	0
62123	射阳	繁荣3#变	10	200	75	0
62124	射阳	繁荣4#配变	10	200	70	0
62125	射阳	繁荣5#变	10	200	76	0
62126	射阳	繁荣6#变	10	200	19	0
62127	射阳	繁荣7#变	10	200	82	0
62128	射阳	繁荣8#变	10	200	87	0
62129	射阳	繁荣9#配变	10	200	136	0
62130	射阳	港口10#变	10	200	127	0
62131	射阳	港口4#配变	10	200	92	0
62132	射阳	港口5#变	10	200	148	0
62133	射阳	港口6#配变	10	400	131	0
62134	射阳	港口7#变	10	200	62	0
62135	射阳	芦祠1#变	10	400	118	0
62136	射阳	芦祠5#变	10	200	33	0
62137	射阳	三纺厂1#变	10	200	160	0
62138	射阳	三纺厂2#变	10	200	160	0
62139	射阳	三纺厂3#变	10	200	160	0
62140	射阳	三纺厂4#变1	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62141	射阳	胜居1#配变	10	400	320	0
62142	射阳	胜居10#变	10	400	320	0
62143	射阳	胜居2#配变	10	400	310	0
62144	射阳	胜居6#变	10	400	320	0
62145	射阳	胜居9#变	10	200	160	0
62146	射阳	胜利1#配变	10	400	88	0
62147	射阳	胜利10#	10	200	80	0
62148	射阳	胜利5#配变	10	100	59	0
62149	射阳	胜利6#变	10	200	123	0
62150	射阳	胜利8#配变	10	315	107	0
62151	射阳	四烈3#变	10	200	13	0
62152	射阳	四烈4#变	10	200	10	0
62153	射阳	四烈6#变	10	200	22	0
62154	射阳	四烈9#配变	10	200	114	0
62155	射阳	新立1#变	10	200	66	0
62156	射阳	新立3#变	10	160	114	0
62157	射阳	新立4变	10	400	120	0
62158	射阳	新立5#变	10	200	139	0
62159	射阳	新生1#变	10	200	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62160	射阳	新生11#单变	10	250	14	0
62161	射阳	新生12#变	10	100	6	0
62162	射阳	新生16#变	10	400	160	0
62163	射阳	新生17#单变	10	200	104	0
62164	射阳	新生18#变	10	200	88	0
62165	射阳	新生19#变	10	200	129	0
62166	射阳	新生23#变	10	200	139	0
62167	射阳	新生26#变	10	200	134	0
62168	射阳	新生7#变	10	200	139	0
62169	射阳	新生8#变	10	200	117	0
62170	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	91	0
62171	射阳	新坍港口1#配变	10	200	29	0
62172	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	104	0
62173	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	266	0
62174	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	92	0
62175	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	134	0
62176	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	90	0
62177	射阳	新坍新合12#配变	10	200	29	0
62178	射阳	新坍新合4#配变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62179	射阳	新坍新合7#变	10	200	73	0
62180	射阳	新坍新立2#变	10	200	81	0
62181	射阳	新坍新生13#变	10	200	55	0
62182	射阳	贺仁1#变	10	400	156	0
62183	射阳	贺仁11#配变	10	400	113	0
62184	射阳	贺仁14#配变	10	200	61	0
62185	射阳	贺仁6#变	10	200	72	0
62186	射阳	贺仁7#配变	10	200	131	0
62187	射阳	老坍1#变	10	200	79	0
62188	射阳	老坍10#配变新	10	200	125	0
62189	射阳	老坍11#配变	10	200	160	0
62190	射阳	老坍2号变	10	200	59	0
62191	射阳	老坍5#配变	10	400	72	0
62192	射阳	老坍6#变	10	200	76	0
62193	射阳	胜利11#变	10	200	35	0
62194	射阳	胜利13#配变	10	200	160	0
62195	射阳	胜利2#配变	10	200	141	0
62196	射阳	胜利3#配变	10	200	34	0
62197	射阳	胜利7#变	10	400	242	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62198	射阳	胜利9#配变	10	400	121	0
62199	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	146	0
62200	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	58	0
62201	射阳	北集1#变	10	200	0	0
62202	射阳	北集10#配变新	10	200	0	0
62203	射阳	北集11#变	10	200	0	0
62204	射阳	北集12#配变	10	200	0	0
62205	射阳	北集13#配变	10	200	0	0
62206	射阳	北集3#变	10	200	0	0
62207	射阳	北集5#变	10	200	0	0
62208	射阳	北集6#变	10	200	0	0
62209	射阳	北集7#配变	10	200	0	0
62210	射阳	北集8#变	10	200	0	0
62211	射阳	北集9#变	10	200	0	0
62212	射阳	北集村2#变	10	315	0	0
62213	射阳	北集村4#变	10	200	0	0
62214	射阳	唐樵6#变	10	315	0	0
62215	射阳	新安11#变	10	200	0	0
62216	射阳	新安12#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62217	射阳	新安13#变	10	200	0	0
62218	射阳	新安14#配变	10	200	0	0
62219	射阳	新安15#变	10	200	0	0
62220	射阳	新安16#变	10	200	0	0
62221	射阳	新安18#配变	10	250	0	0
62222	射阳	新安3#配变	10	200	0	0
62223	射阳	新安村2#变	10	200	0	0
62224	射阳	新安村4#配变	10	400	0	0
62225	射阳	新安村5#变	10	200	0	0
62226	射阳	新安村7#变	10	200	0	0
62227	射阳	长洼3#配变	10	400	0	0
62228	射阳	振坍15#变	10	400	0	0
62229	射阳	振坍2#变	10	200	0	0
62230	射阳	和气1#配变	10	100	25	0
62231	射阳	和气10#配变	10	200	133	0
62232	射阳	和气2#配变	10	200	87	0
62233	射阳	和气3#变	10	400	139	0
62234	射阳	和气4#变	10	200	151	0
62235	射阳	和气5#变	10	200	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62236	射阳	和气6#变	10	200	128	0
62237	射阳	和气7#变	10	200	87	0
62238	射阳	和气8#变	10	200	91	0
62239	射阳	和气9#配变	10	200	125	0
62240	射阳	居委会1号配变	10	200	160	0
62241	射阳	居委会2号配变	10	315	228	0
62242	射阳	居委会3号配变	10	315	252	0
62243	射阳	居委会4号配变	10	315	203	0
62244	射阳	居委会5#配变	10	400	320	0
62245	射阳	芦祠2#变	10	200	40	0
62246	射阳	芦祠3#变	10	400	199	0
62247	射阳	芦祠4#变	10	200	49	0
62248	射阳	芦祠6#变	10	200	120	0
62249	射阳	胜居5号配变	10	315	228	0
62250	射阳	胜居7#变	10	200	160	0
62251	射阳	四烈2#变	10	200	65	0
62252	射阳	四烈5#变	10	200	116	0
62253	射阳	新合2#变	10	200	149	0
62254	射阳	新合3#变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62255	射阳	新合5#变	10	200	117	0
62256	射阳	新合6#变	10	200	142	0
62257	射阳	新合9#配变	10	315	116	0
62258	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	0	0
62259	射阳	振坍10#变	10	400	320	0
62260	射阳	振坍3#变	10	400	310	0
62261	射阳	港口11#配变	10	200	98	0
62262	射阳	港口12#配变	10	200	141	0
62263	射阳	港口2#变	10	200	142	0
62264	射阳	港口3#变	10	200	130	0
62265	射阳	港口8#变	10	200	113	0
62266	射阳	港口9#变	10	200	160	0
62267	射阳	横港1#配变	10	200	15	0
62268	射阳	横港10#变	10	200	147	0
62269	射阳	横港11#配变	10	200	44	0
62270	射阳	横港12#变	10	200	53	0
62271	射阳	横港13#配变	10	200	126	0
62272	射阳	横港14#配变	10	200	56	0
62273	射阳	横港16#变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62274	射阳	横港17#变	10	200	108	0
62275	射阳	横港2#配变	10	400	244	0
62276	射阳	横港3#变	10	200	104	0
62277	射阳	横港4#变	10	200	93	0
62278	射阳	横港5#变	10	200	41	0
62279	射阳	横港6#变	10	200	94	0
62280	射阳	横港7#变	10	200	0	0
62281	射阳	横港8#变	10	200	58	0
62282	射阳	横港9#变	10	200	84	0
62283	射阳	新合1#变	10	200	78	0
62284	射阳	新合8#变	10	200	78	0
62285	射阳	新生10#变	10	200	62	0
62286	射阳	新生14#变	10	200	0	0
62287	射阳	新生15#变	10	200	71	0
62288	射阳	新生2#变	10	200	100	0
62289	射阳	新生20#变	10	200	40	0
62290	射阳	新生21#变	10	200	100	0
62291	射阳	新生22#配变	10	200	117	0
62292	射阳	新生24#变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62293	射阳	新生25#变	10	200	87	0
62294	射阳	新生3#配变	10	200	131	0
62295	射阳	新生4#变	10	200	80	0
62296	射阳	新生5#变	10	200	37	0
62297	射阳	新生6#变	10	200	0	0
62298	射阳	新生9#变	10	400	219	0
62299	射阳	新坍横港15#配变	10	200	97	0
62300	射阳	新坍新合13#配变	10	200	149	0
62301	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	0	0
62302	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	0	0
62303	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	0	0
62304	射阳	供电所变	10	200	0	0
62305	射阳	街道1#变	10	400	0	0
62306	射阳	街道14#变	10	315	0	0
62307	射阳	街道2#变	10	315	0	0
62308	射阳	街道3号变	10	400	0	0
62309	射阳	街道4号变	10	315	0	0
62310	射阳	街道8#变	10	200	0	0
62311	射阳	新坍街道11#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62312	射阳	新坍街道13#变	10	400	0	0
62313	射阳	新坍街道18#配变	10	200	0	0
62314	射阳	新坍街道5#变	10	315	0	0
62315	射阳	新坍街道7号变	10	200	0	0
62316	射阳	新坍街道9#变	10	200	0	0
62317	射阳	新坍振坍9#变	10	400	0	0
62318	射阳	振坍5#变	10	400	0	0
62319	射阳	振坍7#变	10	315	0	0
62320	射阳	北集14#变	10	200	0	0
62321	射阳	和合1#变	10	200	0	0
62322	射阳	和合10#变	10	400	0	0
62323	射阳	和合11#变	10	200	0	0
62324	射阳	和合12#配变	10	200	0	0
62325	射阳	和合13#配变1	10	200	0	0
62326	射阳	和合16#变	10	200	0	0
62327	射阳	和合17#变	10	200	0	0
62328	射阳	和合2#变	10	400	0	0
62329	射阳	和合3#变	10	400	0	0
62330	射阳	和合4#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62331	射阳	和合5#变	10	200	0	0
62332	射阳	和合6#变	10	160	0	0
62333	射阳	和合7#变	10	200	0	0
62334	射阳	和合8#变	10	200	0	0
62335	射阳	和合9#变	10	200	0	0
62336	射阳	开北1#变	10	200	0	0
62337	射阳	开北10#变	10	200	0	0
62338	射阳	开北11号变	10	200	0	0
62339	射阳	开北12#配变	10	400	0	0
62340	射阳	开北14#配变新	10	200	0	0
62341	射阳	开北15#配变新	10	200	0	0
62342	射阳	开北16#配变新	10	200	0	0
62343	射阳	开北18#配变	10	400	0	0
62344	射阳	开北19＃变	10	400	0	0
62345	射阳	开北2#配变	10	200	0	0
62346	射阳	开北3#变	10	200	0	0
62347	射阳	开北4#变	10	200	0	0
62348	射阳	开北5#变	10	200	0	0
62349	射阳	开北6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62350	射阳	开北7#变	10	200	0	0
62351	射阳	开北8#变	10	200	0	0
62352	射阳	开北9#变	10	315	0	0
62353	射阳	洼东10#配变新	10	200	0	0
62354	射阳	洼东11#变	10	200	0	0
62355	射阳	洼东2#配变	10	200	0	0
62356	射阳	洼东3#配变	10	200	0	0
62357	射阳	洼东4#变	10	200	0	0
62358	射阳	洼东5#变	10	200	0	0
62359	射阳	洼东6#变	10	400	0	0
62360	射阳	洼东7#变1	10	200	0	0
62361	射阳	洼东8#配变新	10	200	0	0
62362	射阳	洼东9#配变新	10	200	0	0
62363	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	0	0
62364	射阳	新安1#变	10	200	0	0
62365	射阳	新安10#变	10	160	0	0
62366	射阳	新安17#变1	10	400	0	0
62367	射阳	新安6#变	10	200	0	0
62368	射阳	新安8#变1	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62369	射阳	新安9#变	10	200	0	0
62370	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	0	0
62371	射阳	新坍开北17#配变	10	200	0	0
62372	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	0	0
62373	射阳	长洼1#配变	10	200	0	0
62374	射阳	长洼10#变	10	200	0	0
62375	射阳	长洼2#变(新）	10	200	0	0
62376	射阳	长洼4#变	10	200	0	0
62377	射阳	长洼5#变	10	200	0	0
62378	射阳	唐樵1#配变	10	200	53	0
62379	射阳	唐樵10#配变	10	200	85	0
62380	射阳	唐樵13#配变	10	200	123	0
62381	射阳	唐樵3#配变	10	400	245	0
62382	射阳	唐樵4#变	10	400	20	0
62383	射阳	唐樵5#变	10	200	34	0
62384	射阳	唐樵7#变	10	200	112	0
62385	射阳	唐樵8#变	10	200	32	0
62386	射阳	唐樵9#配变	10	200	106	0
62387	射阳	新潮10#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62388	射阳	新潮11#变	10	200	52	0
62389	射阳	新潮12#变	10	200	107	0
62390	射阳	新潮13#变	10	200	146	0
62391	射阳	新潮14#变	10	400	288	0
62392	射阳	新潮16#变	10	200	160	0
62393	射阳	新潮2#变	10	200	79	0
62394	射阳	新潮4#配变	10	200	86	0
62395	射阳	新潮5#变	10	400	242	0
62396	射阳	新潮6#配变	10	200	98	0
62397	射阳	新潮7#配变	10	200	160	0
62398	射阳	新潮8#配变	10	200	49	0
62399	射阳	新潮9#变	10	315	244	0
62400	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	288	0
62401	射阳	新加1#变	10	250	40	0
62402	射阳	新加2#变	10	400	155	0
62403	射阳	新加3#变	10	200	25	0
62404	射阳	新加4#变	10	400	125	0
62405	射阳	新加5#变	10	200	0	0
62406	射阳	新厦1#变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62407	射阳	新厦10#变	10	200	122	0
62408	射阳	新厦11#配变	10	200	97	0
62409	射阳	新厦2#变	10	200	84	0
62410	射阳	新厦3#变	10	200	61	0
62411	射阳	新厦4#变	10	200	93	0
62412	射阳	新厦5#变	10	200	140	0
62413	射阳	新厦6#	10	200	43	0
62414	射阳	新厦8#变	10	200	160	0
62415	射阳	新厦9#变	10	200	65	0
62416	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	111	0
62417	射阳	新坍新潮1#配变	10	400	288	0
62418	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	48	0
62419	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	58	0
62420	射阳	新坍振坍6#变	10	200	36	0
62421	射阳	新坍振坍8#变	10	400	287	0
62422	射阳	新塘12#变	10	200	109	0
62423	射阳	新塘19#配变	10	200	141	0
62424	射阳	渔湾10#变	10	200	44	0
62425	射阳	渔湾11#配变	10	200	108	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62426	射阳	渔湾12#变	10	200	114	0
62427	射阳	渔湾14#	10	200	117	0
62428	射阳	渔湾2#变	10	400	196	0
62429	射阳	渔湾3#变	10	200	25	0
62430	射阳	渔湾4#配变	10	200	79	0
62431	射阳	渔湾5#配变	10	200	87	0
62432	射阳	渔湾6#配变	10	200	70	0
62433	射阳	渔湾7#	10	200	116	0
62434	射阳	渔湾9#变	10	400	133	0
62435	射阳	贺仁10#变	10	200	0	0
62436	射阳	贺仁12#变	10	200	0	0
62437	射阳	贺仁2#变	10	400	0	0
62438	射阳	贺仁3#配变	10	400	0	0
62439	射阳	贺仁4#变	10	200	0	0
62440	射阳	贺仁5#配变	10	200	0	0
62441	射阳	贺仁8#变	10	200	0	0
62442	射阳	贺仁9#变	10	200	0	0
62443	射阳	街道10号配变	10	200	0	0
62444	射阳	老坍3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62445	射阳	老坍4#	10	200	0	0
62446	射阳	老坍7#变	10	400	0	0
62447	射阳	老坍8#配变	10	200	0	0
62448	射阳	老坍9#变	10	200	0	0
62449	射阳	新坍1#配变	10	400	0	0
62450	射阳	新坍2#变	10	400	0	0
62451	射阳	新坍3#变	10	400	0	0
62452	射阳	新坍4#变	10	200	0	0
62453	射阳	新坍5#变	10	400	0	0
62454	射阳	新坍6#变	10	400	0	0
62455	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	0	0
62456	射阳	新塘1#配变	10	200	0	0
62457	射阳	新塘10#变	10	400	0	0
62458	射阳	新塘11#变	10	200	0	0
62459	射阳	新塘13#变	10	200	0	0
62460	射阳	新塘14#变	10	200	0	0
62461	射阳	新塘15#变	10	200	0	0
62462	射阳	新塘16#变	10	400	0	0
62463	射阳	新塘18#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62464	射阳	新塘2#变	10	200	0	0
62465	射阳	新塘20#配变	10	200	0	0
62466	射阳	新塘21#配变	10	200	0	0
62467	射阳	新塘22#变	10	200	0	0
62468	射阳	新塘25#变	10	200	0	0
62469	射阳	新塘3#变	10	200	0	0
62470	射阳	新塘4#配变	10	200	0	0
62471	射阳	新塘5#变	10	80	0	0
62472	射阳	新塘6#变	10	200	0	0
62473	射阳	新塘7#变	10	200	0	0
62474	射阳	新塘8#变	10	200	0	0
62475	射阳	新塘9#配变	10	200	0	0
62476	射阳	振坍1#变	10	200	0	0
62477	射阳	振坍4#变	10	400	0	0
62478	射阳	安东1#变	10	200	0	0
62479	射阳	安东19#变	10	200	0	0
62480	射阳	安东20#变	10	200	0	0
62481	射阳	安东21#变	10	200	0	0
62482	射阳	安东24#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62483	射阳	安东9#变	10	315	0	0
62484	射阳	诚民10#变	10	400	0	0
62485	射阳	诚民12#配变	10	400	0	0
62486	射阳	丰登1#变	10	400	0	0
62487	射阳	丰登2#变	10	200	0	0
62488	射阳	丰登3#配变	10	200	0	0
62489	射阳	丰登8#变	10	200	0	0
62490	射阳	林场1#变	10	400	0	0
62491	射阳	林场2#变	10	400	0	0
62492	射阳	林场3#变	10	315	0	0
62493	射阳	林场4#变	10	315	0	0
62494	射阳	桥北10#配变	10	200	0	0
62495	射阳	桥北2#配变	10	200	0	0
62496	射阳	桥北3#变	10	200	0	0
62497	射阳	桥北4#变	10	400	0	0
62498	射阳	桥北5#变	10	400	0	0
62499	射阳	桥北9#配变	10	200	0	0
62500	射阳	兴桥街道8#变	10	400	0	0
62501	射阳	友好4#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62502	射阳	庄东1#变	10	400	0	0
62503	射阳	庄东10#变	10	200	0	0
62504	射阳	庄东12#变	10	200	0	0
62505	射阳	庄东14#变	10	400	0	0
62506	射阳	庄东3#变	10	200	0	0
62507	射阳	庄东4#变	10	200	0	0
62508	射阳	庄东6#变	10	200	0	0
62509	射阳	庄东7#变	10	200	0	0
62510	射阳	庄东8#变	10	200	0	0
62511	射阳	安富1#变	10	200	0	0
62512	射阳	安富13#变	10	200	0	0
62513	射阳	安富14#变	10	200	0	0
62514	射阳	安富15#变	10	200	0	0
62515	射阳	安富16#变	10	200	0	0
62516	射阳	安富6#变	10	200	0	0
62517	射阳	安富7#变	10	200	0	0
62518	射阳	方向10#变	10	200	0	0
62519	射阳	方向13#变	10	200	0	0
62520	射阳	方向19#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62521	射阳	方向2#变	10	200	0	0
62522	射阳	方向20#配变	10	200	0	0
62523	射阳	方向5#变	10	200	0	0
62524	射阳	吉祥10#变	10	400	0	0
62525	射阳	吉祥13#变	10	200	0	0
62526	射阳	吉祥15#变	10	200	0	0
62527	射阳	吉祥21#配变	10	200	0	0
62528	射阳	吉祥3#变	10	400	0	0
62529	射阳	吉祥6#变	10	400	0	0
62530	射阳	吉祥7#配变	10	200	0	0
62531	射阳	街道18#变	10	400	0	0
62532	射阳	津南12#变	10	200	0	0
62533	射阳	津南13#变	10	200	0	0
62534	射阳	津南3#配变	10	400	0	0
62535	射阳	津南7#变	10	200	0	0
62536	射阳	津南9#变	10	200	0	0
62537	射阳	津哨1#变	10	200	0	0
62538	射阳	津哨13#变	10	200	0	0
62539	射阳	津哨14#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62540	射阳	津哨17#配变	10	200	0	0
62541	射阳	津哨8#变	10	200	0	0
62542	射阳	津哨9#变	10	200	0	0
62543	射阳	龙港16#变	10	200	0	0
62544	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	0	0
62545	射阳	射阳津南1#配变	10	200	0	0
62546	射阳	友谊1#变	10	200	0	0
62547	射阳	友谊12#变	10	315	0	0
62548	射阳	友谊21#配变	10	200	0	0
62549	射阳	友谊4#变	10	200	0	0
62550	射阳	友谊5#配变	10	200	0	0
62551	射阳	友谊8#变	10	200	0	0
62552	射阳	街道10#配变	10	200	100	0
62553	射阳	街道12#变	10	400	197	0
62554	射阳	街道13#变	10	315	252	0
62555	射阳	街道14#配变	10	315	252	0
62556	射阳	街道15#配变	10	400	272	0
62557	射阳	街道16#配变	10	400	338	0
62558	射阳	街道17#配变	10	315	235	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62559	射阳	街道19#变	10	400	320	0
62560	射阳	街道21#变	10	400	313	0
62561	射阳	街道22#变	10	400	224	0
62562	射阳	街道24#变	10	400	301	0
62563	射阳	街道26#变	10	400	320	0
62564	射阳	街道27#变	10	200	150	0
62565	射阳	街道28#变	10	400	263	0
62566	射阳	街道29#变	10	400	293	0
62567	射阳	街道30#变	10	400	281	0
62568	射阳	街道31#变	10	400	230	0
62569	射阳	街道32#变	10	400	272	0
62570	射阳	街道33#变	10	400	291	0
62571	射阳	街道34#变	10	200	104	0
62572	射阳	街道35#变	10	400	320	0
62573	射阳	街道6#变	10	400	242	0
62574	射阳	街道9#变	10	400	308	0
62575	射阳	兴桥街道2#变	10	400	254	0
62576	射阳	兴桥街道3#变	10	400	221	0
62577	射阳	兴桥街道5#变	10	400	211	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62578	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	504	0
62579	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	504	0
62580	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	504	0
62581	射阳	幸福1#变	10	200	84	0
62582	射阳	幸福11#变	10	200	128	0
62583	射阳	幸福12#变	10	200	87	0
62584	射阳	幸福4#变	10	200	9	0
62585	射阳	幸福7#变	10	200	91	0
62586	射阳	幸福8#配变	10	200	108	0
62587	射阳	幸福9#变	10	400	320	0
62588	射阳	幸福安置区1#变	10	400	320	0
62589	射阳	幸福安置区2#变	10	400	320	0
62590	射阳	方向11#变	10	200	2	0
62591	射阳	方向4#变	10	200	7	0
62592	射阳	方向6#变	10	200	90	0
62593	射阳	红星社区1#配变	10	200	160	0
62594	射阳	红星社区2#配变	10	200	160	0
62595	射阳	红星社区3#配变	10	200	153	0
62596	射阳	红星社区4#配变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62597	射阳	红星社区5#配变	10	200	160	0
62598	射阳	红星社区6#配变	10	200	160	0
62599	射阳	红星社区7#配变	10	200	160	0
62600	射阳	吉祥12#变	10	200	0	0
62601	射阳	吉祥14#变	10	200	137	0
62602	射阳	吉祥17#变	10	200	16	0
62603	射阳	吉祥19#变	10	200	34	0
62604	射阳	吉祥20#变	10	200	139	0
62605	射阳	吉祥4#变	10	400	197	0
62606	射阳	吉祥5#变	10	200	39	0
62607	射阳	吉祥8#变	10	200	90	0
62608	射阳	吉祥9#变	10	400	191	0
62609	射阳	龙港11#变	10	400	136	0
62610	射阳	龙港17#配变	10	200	160	0
62611	射阳	龙港3#变	10	200	126	0
62612	射阳	万隆1#变	10	200	99	0
62613	射阳	万隆10#变	10	400	50	0
62614	射阳	万隆11#变	10	200	126	0
62615	射阳	万隆24#变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62616	射阳	万隆25#变	10	200	81	0
62617	射阳	万隆26#配变	10	200	134	0
62618	射阳	万隆27#配变	10	200	26	0
62619	射阳	万隆31#配变	10	200	89	0
62620	射阳	万隆6#变	10	400	125	0
62621	射阳	万隆8#变	10	400	229	0
62622	射阳	友谊10#变	10	200	41	0
62623	射阳	友谊14#变	10	200	109	0
62624	射阳	友谊19#配变	10	200	160	0
62625	射阳	友谊22#配变	10	200	25	0
62626	射阳	跃中11#变	10	200	73	0
62627	射阳	跃中17#配变	10	200	138	0
62628	射阳	跃中3#变	10	400	17	0
62629	射阳	建设1#变	10	400	0	0
62630	射阳	建设2#配变	10	400	0	0
62631	射阳	建设3#变	10	400	0	0
62632	射阳	建设4#变	10	200	0	0
62633	射阳	建设5#变	10	200	0	0
62634	射阳	建设6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62635	射阳	建设7#变	10	200	0	0
62636	射阳	建设8#变	10	200	0	0
62637	射阳	建设9#配变	10	200	0	0
62638	射阳	街道20#变	10	400	0	0
62639	射阳	街道23#变	10	400	0	0
62640	射阳	街道25#变	10	400	0	0
62641	射阳	街道4#变	10	400	0	0
62642	射阳	街道7#变	10	200	0	0
62643	射阳	金星17#配变	10	200	0	0
62644	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	0	0
62645	射阳	龙港10#变	10	400	0	0
62646	射阳	龙港12#变	10	400	0	0
62647	射阳	龙港13#变	10	315	0	0
62648	射阳	龙港15#变	10	400	0	0
62649	射阳	龙港8#变	10	400	0	0
62650	射阳	龙港9#变	10	400	0	0
62651	射阳	万隆18#变	10	200	0	0
62652	射阳	万隆3#变	10	200	0	0
62653	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62654	射阳	幸福10#变	10	200	0	0
62655	射阳	幸福13#变	10	400	0	0
62656	射阳	幸福14#变	10	200	0	0
62657	射阳	幸福15#变	10	200	0	0
62658	射阳	幸福16#配变	10	200	0	0
62659	射阳	幸福2#配变	10	200	0	0
62660	射阳	幸福3#配变	10	200	0	0
62661	射阳	幸福5#变	10	200	0	0
62662	射阳	幸福6#变	10	200	0	0
62663	射阳	跃中12#配变	10	200	0	0
62664	射阳	跃中13#变	10	400	0	0
62665	射阳	跃中14#变	10	200	0	0
62666	射阳	跃中16#变	10	200	0	0
62667	射阳	跃中18#配变	10	200	0	0
62668	射阳	跃中19#配变	10	200	0	0
62669	射阳	跃中2#变	10	315	0	0
62670	射阳	跃中20#配变	10	200	0	0
62671	射阳	跃中22#配变	10	200	0	0
62672	射阳	跃中4#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62673	射阳	跃中5#变	10	200	0	0
62674	射阳	跃中6#变	10	200	0	0
62675	射阳	跃中7#变	10	200	0	0
62676	射阳	跃中8#变	10	200	0	0
62677	射阳	跃中9#变	10	200	0	0
62678	射阳	安富10#变	10	200	1	0
62679	射阳	安富11#变	10	200	69	0
62680	射阳	安富12#变	10	200	134	0
62681	射阳	安富17#变	10	200	121	0
62682	射阳	安富18#变	10	200	160	0
62683	射阳	安富19#变	10	200	133	0
62684	射阳	安富2#变	10	200	88	0
62685	射阳	安富20#变	10	200	112	0
62686	射阳	安富21#变	10	200	115	0
62687	射阳	安富22#变	10	200	122	0
62688	射阳	安富23#变	10	200	90	0
62689	射阳	安富3#变	10	200	98	0
62690	射阳	安富4#配变	10	200	29	0
62691	射阳	安富5#变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62692	射阳	安富9#变	10	200	39	0
62693	射阳	方向1#配变	10	200	160	0
62694	射阳	方向14#变	10	200	117	0
62695	射阳	方向16#配变	10	200	123	0
62696	射阳	方向17#配变	10	200	144	0
62697	射阳	方向7#变	10	200	59	0
62698	射阳	津北1#变	10	400	314	0
62699	射阳	津北10#变	10	200	136	0
62700	射阳	津北11#变	10	200	147	0
62701	射阳	津北12#变	10	200	141	0
62702	射阳	津北13#变	10	400	320	0
62703	射阳	津北2#变	10	200	160	0
62704	射阳	津北3#配变	10	200	123	0
62705	射阳	津北5#变	10	200	160	0
62706	射阳	津北6#变	10	315	206	0
62707	射阳	津北7#变	10	200	160	0
62708	射阳	津北8#变	10	200	136	0
62709	射阳	津北9#变	10	200	160	0
62710	射阳	津富安置区1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62711	射阳	津富安置区2#配变	10	400	320	0
62712	射阳	津富安置区3#配变	10	400	320	0
62713	射阳	津南10#变	10	200	62	0
62714	射阳	津南2#配变	10	200	69	0
62715	射阳	津南4#变	10	200	46	0
62716	射阳	津南5#变	10	200	55	0
62717	射阳	津南6#变	10	200	15	0
62718	射阳	津南8#变	10	400	186	0
62719	射阳	津哨12#变	10	200	160	0
62720	射阳	津哨15#变	10	200	160	0
62721	射阳	津哨16#配变	10	200	144	0
62722	射阳	津哨2#变	10	200	160	0
62723	射阳	津哨3#变	10	200	66	0
62724	射阳	津哨5#变	10	200	160	0
62725	射阳	射阳安富8#变	10	200	23	0
62726	射阳	射阳津北4#配变	10	200	81	0
62727	射阳	射阳津南11#变	10	200	97	0
62728	射阳	安南12#变	10	200	30	0
62729	射阳	安南13#变115	10	400	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62730	射阳	安南14#变116	10	200	142	0
62731	射阳	安南15#变117	10	200	85	0
62732	射阳	安南16#变118	10	400	214	0
62733	射阳	安南17#变135	10	200	81	0
62734	射阳	安南3#变	10	400	177	0
62735	射阳	安南4#变028	10	200	11	0
62736	射阳	安南5#变045	10	200	114	0
62737	射阳	安南7#配变	10	200	87	0
62738	射阳	安南8#变078	10	200	36	0
62739	射阳	诚民11#变	10	200	66	0
62740	射阳	诚民2#配变	10	400	74	0
62741	射阳	诚民3#变	10	400	97	0
62742	射阳	诚民9#变	10	200	77	0
62743	射阳	芦洼6#变053	10	200	70	0
62744	射阳	芦洼7#变JN	10	200	0	0
62745	射阳	新庄11#变110	10	200	59	0
62746	射阳	新庄12#变111	10	200	46	0
62747	射阳	新庄13#变112	10	200	113	0
62748	射阳	新庄3#变	10	400	259	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62749	射阳	新庄7#变097	10	200	12	0
62750	射阳	新庄8#变103	10	200	160	0
62751	射阳	新庄9#变JN	10	400	171	0
62752	射阳	芦洼13#变	10	400	0	0
62753	射阳	南庄1#变	10	200	0	0
62754	射阳	南庄10#配变	10	200	0	0
62755	射阳	南庄11#配变	10	400	0	0
62756	射阳	南庄2#变	10	315	0	0
62757	射阳	南庄3#变	10	200	0	0
62758	射阳	南庄4#变	10	200	0	0
62759	射阳	南庄6#变	10	200	0	0
62760	射阳	南庄7#变	10	200	0	0
62761	射阳	南庄8#配变	10	200	0	0
62762	射阳	南庄9#变	10	200	0	0
62763	射阳	青春10#变	10	200	0	0
62764	射阳	青春11#变	10	400	0	0
62765	射阳	青春14#配变	10	200	0	0
62766	射阳	青春15#变	10	200	0	0
62767	射阳	青春16#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62768	射阳	青春2#配变	10	200	0	0
62769	射阳	青春3#变	10	200	0	0
62770	射阳	青春4#变	10	400	0	0
62771	射阳	青春5#变	10	400	0	0
62772	射阳	青春6#变	10	200	0	0
62773	射阳	青春7#变	10	200	0	0
62774	射阳	青春8#变	10	200	0	0
62775	射阳	青春9#变	10	200	0	0
62776	射阳	青华1#变	10	200	0	0
62777	射阳	青华10#变	10	200	0	0
62778	射阳	青华12#变	10	200	0	0
62779	射阳	青华13#变	10	200	0	0
62780	射阳	青华14#配变	10	200	0	0
62781	射阳	青华16#配变	10	200	0	0
62782	射阳	青华17#配变	10	200	0	0
62783	射阳	青华2#变	10	315	0	0
62784	射阳	青华3#变	10	200	0	0
62785	射阳	青华4#变	10	200	0	0
62786	射阳	青华5#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62787	射阳	青华7#变	10	200	0	0
62788	射阳	青华8#变	10	400	0	0
62789	射阳	青华9#变	10	200	0	0
62790	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	0	0
62791	射阳	射阳南庄5#变	10	315	0	0
62792	射阳	射阳青春1#变	10	200	0	0
62793	射阳	射阳青春13#变	10	200	0	0
62794	射阳	射阳青华11#变	10	200	0	0
62795	射阳	射阳青华15#配变	10	200	0	0
62796	射阳	射阳青华6#变	10	400	0	0
62797	射阳	双合11#变	10	400	0	0
62798	射阳	双合13#配变	10	200	0	0
62799	射阳	双合3#配变	10	200	0	0
62800	射阳	双合5#变	10	400	0	0
62801	射阳	双合7#变	10	400	0	0
62802	射阳	双合8#变	10	200	0	0
62803	射阳	方向12#变	10	200	0	0
62804	射阳	方向15#变	10	200	0	0
62805	射阳	方向18#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62806	射阳	方向8#变	10	200	0	0
62807	射阳	方向9#变	10	200	0	0
62808	射阳	吉祥1#变	10	200	0	0
62809	射阳	吉祥11#变	10	400	0	0
62810	射阳	吉祥18#变	10	200	0	0
62811	射阳	吉祥2#变	10	400	0	0
62812	射阳	津哨10#变	10	200	0	0
62813	射阳	津哨7#变	10	200	0	0
62814	射阳	龙港1#配变	10	200	0	0
62815	射阳	龙港2#变	10	200	0	0
62816	射阳	龙港5#变	10	160	0	0
62817	射阳	射阳方向3#变	10	200	0	0
62818	射阳	射阳津哨11#变	10	200	0	0
62819	射阳	射阳津哨4#变	10	200	0	0
62820	射阳	友谊11#变	10	400	0	0
62821	射阳	友谊13#变	10	400	0	0
62822	射阳	友谊15#变	10	200	0	0
62823	射阳	友谊16#变	10	200	0	0
62824	射阳	友谊17#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62825	射阳	友谊18#配变	10	200	0	0
62826	射阳	友谊2#变	10	200	0	0
62827	射阳	友谊20#配变	10	400	0	0
62828	射阳	友谊3#变	10	200	0	0
62829	射阳	友谊6#变	10	200	0	0
62830	射阳	友谊7#变	10	200	0	0
62831	射阳	友谊9#变	10	400	0	0
62832	射阳	北庄1#变	10	400	231	0
62833	射阳	北庄10#变	10	315	194	0
62834	射阳	北庄11#变	10	200	66	0
62835	射阳	北庄12#配变	10	400	320	0
62836	射阳	北庄13#配变	10	200	112	0
62837	射阳	北庄14#配变	10	200	126	0
62838	射阳	北庄15#配变	10	400	265	0
62839	射阳	北庄17#配变	10	200	160	0
62840	射阳	北庄18#变	10	400	320	0
62841	射阳	北庄2#变	10	400	311	0
62842	射阳	北庄3#变	10	400	301	0
62843	射阳	北庄4#变	10	400	291	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62844	射阳	北庄5#变	10	400	279	0
62845	射阳	北庄6#变	10	200	160	0
62846	射阳	北庄7#变	10	315	197	0
62847	射阳	北庄8#变	10	200	82	0
62848	射阳	北庄9#变	10	400	262	0
62849	射阳	诚民1#变	10	200	127	0
62850	射阳	诚民7#变	10	200	6	0
62851	射阳	诚民8#变	10	200	86	0
62852	射阳	芦洼11#变	10	200	23	0
62853	射阳	芦洼12#变	10	200	140	0
62854	射阳	芦洼14#变	10	200	114	0
62855	射阳	芦洼15#变	10	400	263	0
62856	射阳	芦洼17#配变	10	400	287	0
62857	射阳	芦洼18#配变	10	200	144	0
62858	射阳	芦洼19#配变	10	400	275	0
62859	射阳	芦洼2#配变	10	200	89	0
62860	射阳	芦洼3#变	10	400	287	0
62861	射阳	芦洼5#变	10	200	129	0
62862	射阳	芦洼8#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62863	射阳	芦洼9#配变	10	200	148	0
62864	射阳	桥北7#变	10	400	121	0
62865	射阳	双合1#变	10	200	6	0
62866	射阳	双合10#变	10	400	66	0
62867	射阳	双合12#变	10	200	113	0
62868	射阳	双合2#变	10	200	21	0
62869	射阳	双合4#配变	10	400	129	0
62870	射阳	双合6#变	10	200	160	0
62871	射阳	双合9#变	10	200	139	0
62872	射阳	学地1#变	10	200	160	0
62873	射阳	学地2#变	10	200	88	0
62874	射阳	学地3#变	10	200	150	0
62875	射阳	学地4#变	10	200	145	0
62876	射阳	学地5#变	10	400	294	0
62877	射阳	学地6#变	10	200	90	0
62878	射阳	学地7#配变	10	200	160	0
62879	射阳	金星1#变	10	400	83	0
62880	射阳	金星10#变	10	400	269	0
62881	射阳	金星11#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62882	射阳	金星12#变	10	200	92	0
62883	射阳	金星13#变	10	200	121	0
62884	射阳	金星14#变	10	200	135	0
62885	射阳	金星15#变	10	400	101	0
62886	射阳	金星16#变	10	400	120	0
62887	射阳	金星18#配变	10	200	144	0
62888	射阳	金星2#变后	10	200	0	0
62889	射阳	金星3#配变	10	200	58	0
62890	射阳	金星4#变	10	200	40	0
62891	射阳	金星5#变	10	200	74	0
62892	射阳	金星6#变	10	200	48	0
62893	射阳	金星8#变	10	200	159	0
62894	射阳	金星9#变	10	200	107	0
62895	射阳	龙港18#配变	10	200	160	0
62896	射阳	龙港7#变	10	400	320	0
62897	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	640	0
62898	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	640	0
62899	射阳	万隆12#变	10	200	104	0
62900	射阳	万隆13#变	10	200	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62901	射阳	万隆14#变	10	200	105	0
62902	射阳	万隆15#变	10	200	115	0
62903	射阳	万隆16#变	10	200	89	0
62904	射阳	万隆17#变	10	200	104	0
62905	射阳	万隆19#变	10	200	74	0
62906	射阳	万隆2#变	10	200	107	0
62907	射阳	万隆20#变	10	200	110	0
62908	射阳	万隆21#变	10	200	77	0
62909	射阳	万隆22#变	10	200	122	0
62910	射阳	万隆23#变	10	200	73	0
62911	射阳	万隆28#配变	10	400	198	0
62912	射阳	万隆29#配变	10	400	289	0
62913	射阳	万隆30#配变	10	200	79	0
62914	射阳	万隆32#配变	10	400	320	0
62915	射阳	万隆4#变	10	400	225	0
62916	射阳	万隆5#变	10	200	62	0
62917	射阳	万隆7#变	10	200	134	0
62918	射阳	万隆9#变	10	400	166	0
62919	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62920	射阳	跃中1#变	10	400	174	0
62921	射阳	跃中10#变	10	200	52	0
62922	射阳	跃中15#变	10	200	49	0
62923	射阳	安南1#变	10	200	0	0
62924	射阳	安南10#变	10	400	113	0
62925	射阳	安南11#变	10	200	33	0
62926	射阳	安南18#变	10	200	37	0
62927	射阳	安南19#配变	10	200	39	0
62928	射阳	安南2#变	10	200	73	0
62929	射阳	安南6#变	10	160	97	0
62930	射阳	安南9#变	10	200	123	0
62931	射阳	诚民13#配变	10	200	111	0
62932	射阳	诚民14＃配变	10	200	131	0
62933	射阳	诚民15＃配变	10	200	111	0
62934	射阳	诚民4#配变	10	200	76	0
62935	射阳	诚民5#变	10	400	105	0
62936	射阳	诚民6#变	10	200	139	0
62937	射阳	街道11#变	10	200	96	0
62938	射阳	街道36#变	10	400	313	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62939	射阳	芦洼1#配变	10	400	278	0
62940	射阳	芦洼10#变	10	200	66	0
62941	射阳	芦洼4#变	10	200	49	0
62942	射阳	桥北1#变	10	200	116	0
62943	射阳	桥北6#变	10	200	73	0
62944	射阳	新庄1#变	10	200	122	0
62945	射阳	新庄10#变	10	200	160	0
62946	射阳	新庄14#配变	10	400	113	0
62947	射阳	新庄15#配变	10	200	99	0
62948	射阳	新庄17#变	10	200	160	0
62949	射阳	新庄2#配变	10	400	100	0
62950	射阳	新庄4#变	10	200	5	0
62951	射阳	新庄5#变	10	250	139	0
62952	射阳	新庄6#变	10	400	245	0
62953	射阳	兴桥街道1#变	10	400	259	0
62954	射阳	庄东11#变	10	200	96	0
62955	射阳	庄东13#变	10	200	137	0
62956	射阳	庄东15#配变	10	200	141	0
62957	射阳	庄东2#变	10	400	283	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62958	射阳	庄东5#变	10	200	101	0
62959	射阳	场直线46#变压器	10	200	160	0
62960	射阳	新北八大队1#	10	200	150	0
62961	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	160	0
62962	射阳	新北九大队1#	10	200	160	0
62963	射阳	新北九大队2#配变	10	200	159	0
62964	射阳	新北六大队1#配变	10	200	160	0
62965	射阳	新北六大队2#配变	10	400	320	0
62966	射阳	新北七大队1#	10	400	294	0
62967	射阳	新北五大队1#	10	200	160	0
62968	射阳	新南二十大队1#	10	200	146	0
62969	射阳	新南二十二大队1#	10	200	159	0
62970	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	160	0
62971	射阳	新南二十三大队1#	10	400	319	0
62972	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	160	0
62973	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	160	0
62974	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	160	0
62975	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	160	0
62976	射阳	新中十大队1#	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62977	射阳	新中十大队2#配变	10	200	159	0
62978	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	140	0
62979	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	160	0
62980	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	157	0
62981	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	160	0
62982	射阳	新中十四大队1#	10	200	159	0
62983	射阳	新中十一大队1#	10	400	320	0
62984	射阳	场直线41#变压器	10	200	160	0
62985	射阳	小木闸1#配变	10	200	160	0
62986	射阳	新北八大队2#变	10	200	160	0
62987	射阳	新星43#变压器	10	200	160	0
62988	射阳	新星二大队1#	10	200	160	0
62989	射阳	新星三大队1#	10	200	160	0
62990	射阳	新星三大队2#配变	10	400	320	0
62991	射阳	新星三大队3#配变	10	200	126	0
62992	射阳	新星三大队4#配变	10	200	160	0
62993	射阳	新星四大队1#	10	200	160	0
62994	射阳	场西线45#630KVA	10	630	504	0
62995	射阳	场直线44#变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
62996	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	306	0
62997	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	504	0
62998	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	320	0
62999	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	320	0
63000	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	252	0
63001	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	279	0
63002	射阳	别墅1#变	10	630	408	0
63003	射阳	菜场1#配变	10	630	504	0
63004	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	312	0
63005	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	320	0
63006	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	320	0
63007	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	320	0
63008	射阳	工业园区箱变	10	630	504	0
63009	射阳	化工厂1#配变	10	630	504	0
63010	射阳	化工厂2#变	10	630	504	0
63011	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	248	0
63012	射阳	新南10#箱变	10	630	504	0
63013	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	320	0
63014	射阳	新南12#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63015	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	320	0
63016	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	320	0
63017	射阳	新南分场2#配变	10	400	320	0
63018	射阳	新星2#变压器	10	200	160	0
63019	射阳	新星39#变压器	10	200	160	0
63020	射阳	新星41#变压器	10	400	320	0
63021	射阳	新星44#630KVA	10	630	504	0
63022	射阳	新星45#变压器	10	200	160	0
63023	射阳	新星46#630KVA	10	630	504	0
63024	射阳	新星5#630KVA	10	630	504	0
63025	射阳	新星9#变压器	10	400	320	0
63026	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	320	0
63027	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	320	0
63028	射阳	行政大楼1#配变	10	400	320	0
63029	射阳	云燕西1#配变	10	200	160	0
63030	射阳	安东10#变050	10	200	12	0
63031	射阳	安东11#变	10	400	25	0
63032	射阳	安东12#变069	10	200	90	0
63033	射阳	安东13#变066	10	200	26	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63034	射阳	安东18#变093	10	200	160	0
63035	射阳	安东22#配变	10	200	130	0
63036	射阳	安东23#配变	10	200	160	0
63037	射阳	安东3#配变	10	200	16	0
63038	射阳	安东4#变033	10	160	58	0
63039	射阳	安东5#配变	10	400	184	0
63040	射阳	安东6#变配变	10	400	111	0
63041	射阳	安东8#变052	10	400	305	0
63042	射阳	丰登10#变068	10	200	95	0
63043	射阳	丰登11#配变	10	200	48	0
63044	射阳	丰登4#变012	10	200	40	0
63045	射阳	丰登5#配变	10	200	18	0
63046	射阳	丰登6#变JN	10	200	25	0
63047	射阳	丰登7#变065	10	200	104	0
63048	射阳	丰登9#变060	10	200	35	0
63049	射阳	射阳安东14#变	10	200	104	0
63050	射阳	友好2#变JN	10	200	85	0
63051	射阳	友好3#变057	10	400	191	0
63052	射阳	安东15#变090	10	200	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63053	射阳	安东16#变091	10	200	112	0
63054	射阳	安东17#变092	10	200	31	0
63055	射阳	安东2#变027	10	200	69	0
63056	射阳	安东7#变043	10	200	72	0
63057	射阳	东风1#变021	10	200	112	0
63058	射阳	东风10#变087	10	200	93	0
63059	射阳	东风11#配变	10	200	145	0
63060	射阳	东风12#变	10	400	201	0
63061	射阳	东风2#变	10	200	0	0
63062	射阳	东风3#变019	10	400	180	0
63063	射阳	东风4#变JN	10	200	80	0
63064	射阳	东风5#变072	10	100	52	0
63065	射阳	东风6#变075	10	200	136	0
63066	射阳	东风7#变080	10	200	12	0
63067	射阳	东风8#变086	10	200	76	0
63068	射阳	东风9#变085	10	200	112	0
63069	射阳	日新1#变JN	10	200	38	0
63070	射阳	日新10#变056	10	400	145	0
63071	射阳	日新11#变062	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63072	射阳	日新12#变077	10	400	271	0
63073	射阳	日新13#变063	10	200	60	0
63074	射阳	日新14#变078	10	200	23	0
63075	射阳	日新15#配变新	10	200	114	0
63076	射阳	日新16#配变	10	400	201	0
63077	射阳	日新17#变088	10	200	103	0
63078	射阳	日新18#变089	10	200	95	0
63079	射阳	日新2#变JN	10	200	0	0
63080	射阳	日新3#变073	10	400	284	0
63081	射阳	日新4#变JN	10	200	32	0
63082	射阳	日新5#变JN	10	200	160	0
63083	射阳	日新6#配变	10	200	39	0
63084	射阳	日新7#变041	10	200	100	0
63085	射阳	日新8#变042	10	200	59	0
63086	射阳	日新9#变044	10	200	16	0
63087	射阳	射阳日新19#配变	10	200	47	0
63088	射阳	友好1#变029	10	200	22	0
63089	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	138	0
63090	射阳	新西二十九大队1#	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63091	射阳	新西二十六大队1#	10	200	159	0
63092	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	160	0
63093	射阳	新西二十五大队1#	10	200	160	0
63094	射阳	新西分场1#	10	200	160	0
63095	射阳	新星三大队5#变	10	200	160	0
63096	射阳	新星四大队2#配变	10	200	160	0
63097	射阳	贺丰1#配变	10	200	0	0
63098	射阳	贺丰10#配变	10	200	0	0
63099	射阳	贺丰11＃配变	10	400	0	0
63100	射阳	贺丰13#配变	10	400	0	0
63101	射阳	贺丰16#配变	10	200	0	0
63102	射阳	贺丰17#配变	10	200	0	0
63103	射阳	贺丰19#配变	10	200	0	0
63104	射阳	贺丰2#配变	10	200	0	0
63105	射阳	贺丰22#配变	10	200	0	0
63106	射阳	贺丰23#配变	10	200	0	0
63107	射阳	贺丰26#配变	10	200	0	0
63108	射阳	贺丰27＃配变	10	200	0	0
63109	射阳	贺丰3#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63110	射阳	贺丰32#配变	10	200	0	0
63111	射阳	贺丰4#配变	10	200	0	0
63112	射阳	南灶1#变	10	200	0	0
63113	射阳	南灶10#变	10	200	0	0
63114	射阳	南灶11#变	10	200	0	0
63115	射阳	南灶12#变	10	200	0	0
63116	射阳	南灶13#变	10	250	0	0
63117	射阳	南灶14#变	10	200	0	0
63118	射阳	南灶15#变	10	200	0	0
63119	射阳	南灶16#变	10	200	0	0
63120	射阳	南灶17#变	10	200	0	0
63121	射阳	南灶2#变	10	200	0	0
63122	射阳	南灶20#变	10	200	0	0
63123	射阳	南灶21＃变	10	200	0	0
63124	射阳	南灶23＃变	10	200	0	0
63125	射阳	南灶24＃变	10	400	0	0
63126	射阳	南灶25#配变	10	200	0	0
63127	射阳	南灶26#变	10	200	0	0
63128	射阳	南灶27#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63129	射阳	南灶28#变	10	200	0	0
63130	射阳	南灶3#变	10	200	0	0
63131	射阳	南灶30#变	10	400	0	0
63132	射阳	南灶31#变	10	400	0	0
63133	射阳	南灶32#变	10	200	0	0
63134	射阳	南灶33#变	10	200	0	0
63135	射阳	南灶4＃变	10	200	0	0
63136	射阳	南灶5#变	10	200	0	0
63137	射阳	南灶9#变	10	200	0	0
63138	射阳	新灶1#变	10	200	0	0
63139	射阳	新灶12#变	10	200	0	0
63140	射阳	新灶14＃变	10	200	0	0
63141	射阳	新灶15#配变	10	400	0	0
63142	射阳	新灶2#变	10	200	0	0
63143	射阳	新灶3#变	10	200	0	0
63144	射阳	新灶6#变	10	200	0	0
63145	射阳	新灶7#变	10	200	0	0
63146	射阳	新灶8#变	10	200	0	0
63147	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63148	射阳	北邗1#配变	10	400	0	0
63149	射阳	北邗10#配变	10	200	0	0
63150	射阳	北邗11#配变	10	200	0	0
63151	射阳	北邗12#配变	10	200	0	0
63152	射阳	北邗13#配变	10	200	0	0
63153	射阳	北邗2#配变	10	400	0	0
63154	射阳	北邗3＃配变	10	200	0	0
63155	射阳	北邗4#配变	10	400	0	0
63156	射阳	北邗5#配变	10	200	0	0
63157	射阳	北邗6#配变	10	200	0	0
63158	射阳	北邗8#配变	10	200	0	0
63159	射阳	北邗9#配变	10	200	0	0
63160	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	0	0
63161	射阳	东辉1#配变	10	200	0	0
63162	射阳	东辉10#变	10	200	0	0
63163	射阳	东辉11#配变	10	400	0	0
63164	射阳	东辉12#配变	10	200	0	0
63165	射阳	东辉13#配变	10	200	0	0
63166	射阳	东辉14#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63167	射阳	东辉15#配变	10	200	0	0
63168	射阳	东辉16#配变	10	200	0	0
63169	射阳	东辉17#配变	10	400	0	0
63170	射阳	东辉18#配变	10	200	0	0
63171	射阳	东辉19#配变	10	200	0	0
63172	射阳	东辉2#配变	10	200	0	0
63173	射阳	东辉20#配变	10	200	0	0
63174	射阳	东辉21#配变	10	200	0	0
63175	射阳	东辉22#配变	10	200	0	0
63176	射阳	东辉25#配变	10	200	0	0
63177	射阳	东辉26#配变	10	200	0	0
63178	射阳	东辉27#配变	10	200	0	0
63179	射阳	东辉4#配变	10	400	0	0
63180	射阳	东辉5#配变	10	400	0	0
63181	射阳	东辉6＃配变	10	200	0	0
63182	射阳	东辉7#配变	10	400	0	0
63183	射阳	东辉9#配变	10	200	0	0
63184	射阳	潘东二组安置区配变	10	400	0	0
63185	射阳	张同1＃配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63186	射阳	张同10#配变	10	200	0	0
63187	射阳	张同11#配变	10	200	0	0
63188	射阳	张同12#配变	10	400	0	0
63189	射阳	张同13#配变	10	200	0	0
63190	射阳	张同14#变	10	200	0	0
63191	射阳	张同2#配变	10	200	0	0
63192	射阳	张同3#配变	10	200	0	0
63193	射阳	张同4#配变	10	400	0	0
63194	射阳	张同5#配变	10	400	0	0
63195	射阳	张同6#配变	10	200	0	0
63196	射阳	张同7#配变	10	200	0	0
63197	射阳	张同8#配变	10	200	0	0
63198	射阳	张同9#配变	10	200	0	0
63199	射阳	中闸16#配变	10	200	0	0
63200	射阳	中闸18#配变	10	200	0	0
63201	射阳	中闸19#配变	10	200	0	0
63202	射阳	中闸2#配变	10	200	0	0
63203	射阳	中闸21#配变	10	200	0	0
63204	射阳	中闸22#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63205	射阳	中闸4#配变	10	200	0	0
63206	射阳	中闸7＃配变	10	200	0	0
63207	射阳	中闸9#配变	10	200	0	0
63208	射阳	东移1#配变	10	200	0	0
63209	射阳	东移10＃配变	10	200	0	0
63210	射阳	东移11＃配变	10	200	0	0
63211	射阳	东移12#配变	10	400	0	0
63212	射阳	东移13#配变	10	200	0	0
63213	射阳	东移14#配变	10	200	0	0
63214	射阳	东移15#配变	10	200	0	0
63215	射阳	东移16#配变	10	400	0	0
63216	射阳	东移17#变	10	400	0	0
63217	射阳	东移2#配变	10	200	0	0
63218	射阳	东移3#配变	10	200	0	0
63219	射阳	东移4#配变	10	200	0	0
63220	射阳	东移5#配变	10	200	0	0
63221	射阳	东移6#配变	10	200	0	0
63222	射阳	东移7#配变	10	200	0	0
63223	射阳	东移8#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63224	射阳	东移9#配变	10	200	0	0
63225	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	0	0
63226	射阳	贺丰12#配变	10	200	0	0
63227	射阳	贺丰14#配变	10	200	0	0
63228	射阳	贺丰15#配变	10	200	0	0
63229	射阳	贺丰18#配变	10	200	0	0
63230	射阳	贺丰20＃配变	10	200	0	0
63231	射阳	贺丰24#配变	10	200	0	0
63232	射阳	贺丰25#配变	10	200	0	0
63233	射阳	贺丰28#箱变	10	400	0	0
63234	射阳	贺丰30#配变	10	400	0	0
63235	射阳	贺丰32#箱变	10	630	0	0
63236	射阳	贺丰6#配变	10	200	0	0
63237	射阳	贺丰7#配变	10	200	0	0
63238	射阳	贺丰8#配变	10	200	0	0
63239	射阳	贺丰9＃配变	10	200	0	0
63240	射阳	黄海10#配变	10	200	0	0
63241	射阳	黄海11#配变	10	200	0	0
63242	射阳	黄海17#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63243	射阳	黄海20#变	10	200	0	0
63244	射阳	黄海22#配变	10	200	0	0
63245	射阳	药场1#配变	10	400	0	0
63246	射阳	药场2#配变	10	200	0	0
63247	射阳	药场3#配变	10	200	0	0
63248	射阳	药场4#配变	10	200	0	0
63249	射阳	药场5＃配变	10	400	0	0
63250	射阳	药场6#配变	10	200	0	0
63251	射阳	药场7#配变	10	200	0	0
63252	射阳	药场8#配变	10	200	0	0
63253	射阳	友盟13#配变	10	200	0	0
63254	射阳	友盟15#配变	10	200	0	0
63255	射阳	友盟16#配变	10	200	0	0
63256	射阳	友盟17#配变	10	200	0	0
63257	射阳	友盟18#配变	10	200	0	0
63258	射阳	友盟20＃配变	10	200	0	0
63259	射阳	友盟23#配变	10	200	0	0
63260	射阳	友盟24#配变	10	200	0	0
63261	射阳	友盟27#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63262	射阳	友盟4#配变	10	200	0	0
63263	射阳	友盟7#配变	10	200	0	0
63264	射阳	友盟8#配变	10	200	0	0
63265	射阳	友盟9#配变	10	200	0	0
63266	射阳	黄海6#变(所变）	10	200	0	0
63267	射阳	菊香名苑1#变	10	200	0	0
63268	射阳	洋马街道1#配变	10	400	0	0
63269	射阳	洋马街道10#配变	10	400	0	0
63270	射阳	洋马街道11#变	10	400	0	0
63271	射阳	洋马街道14#变	10	400	0	0
63272	射阳	洋马街道15#变	10	400	0	0
63273	射阳	洋马街道16#配变	10	200	0	0
63274	射阳	洋马街道18#变	10	400	0	0
63275	射阳	洋马街道19#变	10	250	0	0
63276	射阳	洋马街道2#配变	10	315	0	0
63277	射阳	洋马街道21#配变	10	200	0	0
63278	射阳	洋马街道23#配变	10	400	0	0
63279	射阳	洋马街道24#变	10	200	0	0
63280	射阳	洋马街道26#变1	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63281	射阳	洋马街道27#变	10	400	0	0
63282	射阳	洋马街道29#配变	10	400	0	0
63283	射阳	洋马街道3#配变	10	400	0	0
63284	射阳	洋马街道32#配变	10	630	0	0
63285	射阳	洋马街道6#配变	10	200	0	0
63286	射阳	洋马街道7#配变	10	400	0	0
63287	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	0	0
63288	射阳	贺丰21#配变	10	200	0	0
63289	射阳	贺丰5#配变	10	200	0	0
63290	射阳	南灶18#变	10	200	0	0
63291	射阳	南灶19#配变	10	400	0	0
63292	射阳	南灶22＃变	10	200	0	0
63293	射阳	南灶29#变	10	200	0	0
63294	射阳	南灶6#变	10	200	0	0
63295	射阳	南灶7#变	10	200	0	0
63296	射阳	南灶8#变	10	200	0	0
63297	射阳	新灶10#变	10	200	0	0
63298	射阳	新灶11#变	10	200	0	0
63299	射阳	新灶13＃变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63300	射阳	新灶16#变	10	200	0	0
63301	射阳	新灶17#变	10	200	0	0
63302	射阳	新灶4#变	10	400	0	0
63303	射阳	新灶5＃变	10	200	0	0
63304	射阳	新灶9#变	10	200	0	0
63305	射阳	友盟1#配变	10	200	0	0
63306	射阳	友盟10#配变	10	200	0	0
63307	射阳	友盟11#配变	10	200	0	0
63308	射阳	友盟12#配变	10	200	0	0
63309	射阳	友盟14#配变	10	200	0	0
63310	射阳	友盟19#配变	10	200	0	0
63311	射阳	友盟2#配变	10	400	0	0
63312	射阳	友盟21＃配变	10	200	0	0
63313	射阳	友盟22#变	10	200	0	0
63314	射阳	友盟25#配变	10	200	0	0
63315	射阳	友盟26#配变	10	200	0	0
63316	射阳	友盟28#配变	10	200	0	0
63317	射阳	友盟3#配变	10	200	0	0
63318	射阳	友盟5#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63319	射阳	友盟6#配变	10	100	0	0
63320	射阳	东辉24#配变	10	200	0	0
63321	射阳	东辉28#配变	10	200	0	0
63322	射阳	东辉29#配变	10	200	0	0
63323	射阳	东辉3#配变	10	200	0	0
63324	射阳	东辉8#配变	10	200	0	0
63325	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	0	0
63326	射阳	潘墩1＃配变	10	400	0	0
63327	射阳	潘墩10#配变	10	400	0	0
63328	射阳	潘墩11#配变	10	200	0	0
63329	射阳	潘墩12#配变	10	200	0	0
63330	射阳	潘墩13#配变	10	200	0	0
63331	射阳	潘墩14＃配变	10	200	0	0
63332	射阳	潘墩15#配变	10	200	0	0
63333	射阳	潘墩16#配变	10	200	0	0
63334	射阳	潘墩17#变	10	200	0	0
63335	射阳	潘墩18#变	10	400	0	0
63336	射阳	潘墩2#配变	10	200	0	0
63337	射阳	潘墩3#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63338	射阳	潘墩4#配变	10	400	0	0
63339	射阳	潘墩5#配变	10	200	0	0
63340	射阳	潘墩6#配变	10	200	0	0
63341	射阳	潘墩7#配变	10	400	0	0
63342	射阳	潘墩8#配变	10	400	0	0
63343	射阳	潘墩9#配变	10	400	0	0
63344	射阳	中闸1#配变	10	200	0	0
63345	射阳	中闸10#配变	10	400	0	0
63346	射阳	中闸11#配变	10	200	0	0
63347	射阳	中闸12#配变	10	200	0	0
63348	射阳	中闸13#变	10	400	0	0
63349	射阳	中闸14#配变	10	200	0	0
63350	射阳	中闸15#配变	10	200	0	0
63351	射阳	中闸17#配变	10	200	0	0
63352	射阳	中闸20#配变	10	200	0	0
63353	射阳	中闸23#配变	10	200	0	0
63354	射阳	中闸24#配变	10	200	0	0
63355	射阳	中闸3#配变	10	200	0	0
63356	射阳	中闸5＃配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63357	射阳	中闸6#配变	10	200	0	0
63358	射阳	中闸8＃配变	10	200	0	0
63359	射阳	黄海12#变	10	200	0	0
63360	射阳	黄海13＃变	10	200	0	0
63361	射阳	黄海14#变	10	200	0	0
63362	射阳	黄海16＃变	10	200	0	0
63363	射阳	黄海18#变	10	200	0	0
63364	射阳	黄海2#变	10	200	0	0
63365	射阳	黄海3＃变	10	400	0	0
63366	射阳	黄海4＃变	10	200	0	0
63367	射阳	黄海7#变	10	400	0	0
63368	射阳	黄海8#变	10	400	0	0
63369	射阳	黄海9#变	10	200	0	0
63370	射阳	新跃1#变	10	200	0	0
63371	射阳	新跃10＃变	10	200	0	0
63372	射阳	新跃11＃变	10	200	0	0
63373	射阳	新跃14#配变	10	200	0	0
63374	射阳	新跃2#变	10	200	0	0
63375	射阳	新跃3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63376	射阳	新跃4#变	10	200	0	0
63377	射阳	新跃5#变	10	200	0	0
63378	射阳	新跃6#变	10	200	0	0
63379	射阳	新跃7#变	10	200	0	0
63380	射阳	新跃8#变	10	200	0	0
63381	射阳	新跃9＃变	10	200	0	0
63382	射阳	兴垦1#变	10	200	0	0
63383	射阳	兴垦10#变	10	200	0	0
63384	射阳	兴垦11#变	10	200	0	0
63385	射阳	兴垦12#变	10	200	0	0
63386	射阳	兴垦13#变	10	200	0	0
63387	射阳	兴垦14#变	10	200	0	0
63388	射阳	兴垦2#变	10	200	0	0
63389	射阳	兴垦3#变	10	200	0	0
63390	射阳	兴垦4#变	10	200	0	0
63391	射阳	兴垦5#变	10	200	0	0
63392	射阳	兴垦6#变	10	200	0	0
63393	射阳	兴垦7#变	10	200	0	0
63394	射阳	兴垦8#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63395	射阳	兴垦9#变	10	200	0	0
63396	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	0	0
63397	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	0	0
63398	射阳	街道33#配变	10	400	0	0
63399	射阳	街道34#配变	10	400	0	0
63400	射阳	洋港10#变	10	400	0	0
63401	射阳	洋港11#变	10	200	0	0
63402	射阳	洋港12#变	10	200	0	0
63403	射阳	洋港13#配变	10	200	0	0
63404	射阳	洋港5#变	10	200	0	0
63405	射阳	洋港6#变	10	200	0	0
63406	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	0	0
63407	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	0	0
63408	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	0	0
63409	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	0	0
63410	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	0	0
63411	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	0	0
63412	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	0	0
63413	射阳	洋马街道12#变.	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63414	射阳	洋马街道17#变	10	400	0	0
63415	射阳	洋马街道25#配变	10	400	0	0
63416	射阳	洋马街道28#变	10	400	0	0
63417	射阳	洋马街道30#配变	10	630	0	0
63418	射阳	洋马街道35#变	10	200	0	0
63419	射阳	洋马街道4#变	10	200	0	0
63420	射阳	洋马街道5#配变	10	315	0	0
63421	射阳	洋马街道8#配变	10	200	0	0
63422	射阳	洋马街道9#配变	10	400	0	0
63423	射阳	黄海1#变	10	200	0	0
63424	射阳	黄海15#变	10	200	0	0
63425	射阳	黄海19#变	10	400	0	0
63426	射阳	黄海21#配变	10	400	0	0
63427	射阳	黄海5#变	10	200	0	0
63428	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	0	0
63429	射阳	洋港1#变	10	400	0	0
63430	射阳	洋港14#配变	10	200	0	0
63431	射阳	洋港2#变	10	200	0	0
63432	射阳	洋港3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63433	射阳	洋港4#变	10	200	0	0
63434	射阳	洋港7#变	10	200	0	0
63435	射阳	洋港8#变	10	200	0	0
63436	射阳	洋港9#变	10	400	0	0
63437	射阳	洋马街道13#配变	10	200	0	0
63438	射阳	洋马街道20#配变	10	400	0	0
63439	射阳	洋马街道22#配变	10	400	0	0
63440	射阳	西夏安置区箱变	10	630	504	0
63441	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	504	0
63442	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	504	0
63443	射阳	长荡陈林1#变	10	200	157	0
63444	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	48	0
63445	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	207	0
63446	射阳	长荡陈林5#变	10	200	93	0
63447	射阳	长荡陈林6#变	10	200	111	0
63448	射阳	长荡陈林7#变	10	200	58	0
63449	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	146	0
63450	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	0	0
63451	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63452	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	17	0
63453	射阳	长荡东沙1#变	10	200	4	0
63454	射阳	长荡东沙12#变	10	200	113	0
63455	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	182	0
63456	射阳	长荡东沙5#变	10	400	230	0
63457	射阳	长荡东沙6#变	10	200	72	0
63458	射阳	长荡东沙7#变	10	200	89	0
63459	射阳	长荡东沙9#变	10	400	132	0
63460	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	36	0
63461	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	131	0
63462	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	50	0
63463	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	122	0
63464	射阳	长荡湾洋14＃变	10	200	160	0
63465	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	25	0
63466	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	90	0
63467	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	93	0
63468	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	142	0
63469	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	15	0
63470	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63471	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	160	0
63472	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	73	0
63473	射阳	长荡西沙13#配变	10	400	160	0
63474	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	46	0
63475	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	45	0
63476	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	119	0
63477	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	102	0
63478	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	214	0
63479	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	186	0
63480	射阳	长荡西厦安置区4#配变	10	400	320	0
63481	射阳	长荡旭东10#变	10	400	306	0
63482	射阳	长荡旭东11#变	10	200	30	0
63483	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	113	0
63484	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	50	0
63485	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	24	0
63486	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	19	0
63487	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	25	0
63488	射阳	长荡旭东2#变	10	200	61	0
63489	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63490	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	295	0
63491	射阳	长荡旭东6#变	10	200	36	0
63492	射阳	长荡旭东7#变	10	315	73	0
63493	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	0	0
63494	射阳	长荡旭东9#变	10	200	108	0
63495	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	78	0
63496	射阳	长荡中河6#变	10	200	92	0
63497	射阳	长荡从凤9#变	10	200	46	0
63498	射阳	长荡从凤10#变	10	200	14	0
63499	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	81	0
63500	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	143	0
63501	射阳	长荡从凤15#变	10	200	85	0
63502	射阳	长荡从凤16#变	10	400	35	0
63503	射阳	长荡从凤3#变	10	200	11	0
63504	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	58	0
63505	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	320	0
63506	射阳	长荡从凤6#变	10	400	176	0
63507	射阳	长荡荡中1#变	10	200	0	0
63508	射阳	长荡荡中10#变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63509	射阳	长荡荡中11#变	10	200	114	0
63510	射阳	长荡荡中14#变	10	400	68	0
63511	射阳	长荡荡中6#变	10	400	71	0
63512	射阳	长荡荡中7#变	10	400	174	0
63513	射阳	长荡甲候11#变	10	200	70	0
63514	射阳	长荡甲候14#	10	200	130	0
63515	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	88	0
63516	射阳	长荡甲候4#变	10	400	131	0
63517	射阳	长荡甲候5#变	10	200	7	0
63518	射阳	长荡甲候6#变	10	200	18	0
63519	射阳	长荡甲候7#变	10	200	35	0
63520	射阳	长荡甲候9#变	10	200	0	0
63521	射阳	长荡沙南18#变	10	400	320	0
63522	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	76	0
63523	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	235	0
63524	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	70	0
63525	射阳	长荡新付1#配变	10	200	43	0
63526	射阳	长荡新付19#变	10	200	160	0
63527	射阳	长荡新付2#配变	10	400	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63528	射阳	长荡新付3#变	10	400	66	0
63529	射阳	长荡新付4#配变	10	200	26	0
63530	射阳	长荡新付5#配变	10	400	259	0
63531	射阳	长荡新付6#变	10	200	135	0
63532	射阳	长荡新付8#配变	10	200	89	0
63533	射阳	长荡新付9#配变	10	200	86	0
63534	射阳	长荡云安1#变	10	200	116	0
63535	射阳	长荡云安10#变	10	200	40	0
63536	射阳	长荡云安2#变	10	200	42	0
63537	射阳	长荡云安5#变	10	200	95	0
63538	射阳	长荡云安6#变	10	200	135	0
63539	射阳	长荡云安村3#变	10	200	87	0
63540	射阳	长荡云安村4#变	10	315	235	0
63541	射阳	长荡长安1#变	10	200	160	0
63542	射阳	长荡长安10#变	10	400	270	0
63543	射阳	长荡长安11#配变	10	200	140	0
63544	射阳	长荡长安12#变	10	200	160	0
63545	射阳	长荡长安13#变	10	200	0	0
63546	射阳	长荡长安16#变	10	315	166	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63547	射阳	长荡长安17#配变	10	200	116	0
63548	射阳	长荡长安18#变	10	200	126	0
63549	射阳	长荡长安2#变	10	315	137	0
63550	射阳	长荡长安3#配变	10	200	9	0
63551	射阳	长荡长安4#配变	10	315	223	0
63552	射阳	长荡长安5#变	10	200	119	0
63553	射阳	长荡长安6#配变	10	400	145	0
63554	射阳	长荡长安7#变	10	200	126	0
63555	射阳	长荡长安8#配变	10	200	107	0
63556	射阳	长荡长安9#变	10	200	47	0
63557	射阳	长荡中河14＃变	10	200	157	0
63558	射阳	长荡中河3#配变	10	200	49	0
63559	射阳	长荡中河9#变	10	200	57	0
63560	射阳	三合楼安置区	10	630	504	0
63561	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	168	0
63562	射阳	长荡北坍10#配变	10	200	68	0
63563	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	126	0
63564	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	0	0
63565	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63566	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	0	0
63567	射阳	长荡北坍4#配变	10	200	19	0
63568	射阳	长荡北坍5#配变	10	315	48	0
63569	射阳	长荡北坍6#配变	10	200	62	0
63570	射阳	长荡北坍7#配变	10	200	144	0
63571	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	84	0
63572	射阳	长荡北坍9#配变	10	200	28	0
63573	射阳	长荡津西1#配变	10	200	96	0
63574	射阳	长荡津西10#配变	10	200	160	0
63575	射阳	长荡津西13#配变	10	200	82	0
63576	射阳	长荡津西3#配变	10	200	151	0
63577	射阳	长荡津西4#配变	10	200	76	0
63578	射阳	长荡津西5#配变	10	200	16	0
63579	射阳	长荡津西6#配变	10	200	134	0
63580	射阳	长荡津西7#配变	10	200	69	0
63581	射阳	长荡津西8#配变	10	200	30	0
63582	射阳	长荡津西9#配变	10	200	13	0
63583	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	0	0
63584	射阳	长荡三合10#配变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63585	射阳	长荡三合2#配变	10	200	62	0
63586	射阳	长荡三合5#配变	10	315	117	0
63587	射阳	长荡三合7#配变	10	200	118	0
63588	射阳	长荡三中1#配变	10	200	63	0
63589	射阳	长荡三中10#配变	10	400	277	0
63590	射阳	长荡三中11#配变	10	200	0	0
63591	射阳	长荡三中13#配变	10	400	56	0
63592	射阳	长荡三中2#配变	10	400	0	0
63593	射阳	长荡三中3#配变	10	400	192	0
63594	射阳	长荡三中4#配变	10	400	182	0
63595	射阳	长荡三中5#配变	10	400	0	0
63596	射阳	长荡三中6#配变	10	400	108	0
63597	射阳	长荡三中7#配变	10	200	0	0
63598	射阳	长荡三中8#配变	10	200	65	0
63599	射阳	长荡三中9#配变	10	400	0	0
63600	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	160	0
63601	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	147	0
63602	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	160	0
63603	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63604	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	200	160	0
63605	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	160	0
63606	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	160	0
63607	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	160	0
63608	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	44	0
63609	射阳	长荡益民3#配变	10	200	160	0
63610	射阳	长荡益民4#配变	10	200	115	0
63611	射阳	长荡益民8#配变	10	200	150	0
63612	射阳	长荡益民9#配变	10	200	121	0
63613	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	160	0
63614	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	12	0
63615	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	289	0
63616	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	303	0
63617	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	235	0
63618	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	106	0
63619	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	88	0
63620	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	89	0
63621	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	55	0
63622	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63623	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	7	0
63624	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	21	0
63625	射阳	长荡才堆6#变	10	400	309	0
63626	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	38	0
63627	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	14	0
63628	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	166	0
63629	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	4	0
63630	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	251	0
63631	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	122	0
63632	射阳	长荡港南安置区1#配变	10	400	320	0
63633	射阳	长荡街道1#配变	10	400	320	0
63634	射阳	长荡街道14#配变	10	400	114	0
63635	射阳	长荡街道16#配变	10	400	69	0
63636	射阳	长荡街道18#配变	10	400	320	0
63637	射阳	长荡街道19#配变	10	400	289	0
63638	射阳	长荡街道20#配变	10	400	320	0
63639	射阳	长荡街道21#配变	10	200	160	0
63640	射阳	长荡街道22#配变	10	400	320	0
63641	射阳	长荡街道23#配变	10	200	152	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63642	射阳	长荡街道25＃配变	10	400	81	0
63643	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	84	0
63644	射阳	长荡居委会5#配变	10	200	139	0
63645	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	285	0
63646	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	252	0
63647	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	160	0
63648	射阳	长荡沙南10#变	10	200	50	0
63649	射阳	长荡沙南11#变	10	400	162	0
63650	射阳	长荡沙南12#变	10	200	49	0
63651	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	115	0
63652	射阳	长荡沙南14#变	10	200	50	0
63653	射阳	长荡沙南3#变	10	400	164	0
63654	射阳	长荡沙南5#变	10	200	70	0
63655	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	106	0
63656	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	10	0
63657	射阳	长荡沙南8#变	10	315	203	0
63658	射阳	长荡胜北5#变	10	200	160	0
63659	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	160	0
63660	射阳	长荡胜北9#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63661	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	320	0
63662	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	121	0
63663	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	304	0
63664	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	270	0
63665	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	320	0
63666	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	320	0
63667	射阳	长荡新付7#变	10	200	54	0
63668	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	42	0
63669	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	105	0
63670	射阳	长荡创业园配变	10	400	300	0
63671	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	79	0
63672	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	112	0
63673	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	113	0
63674	射阳	长荡从凤17#配变	10	400	165	0
63675	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	214	0
63676	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	16	0
63677	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	126	0
63678	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	21	0
63679	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	161	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63680	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	124	0
63681	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	108	0
63682	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	163	0
63683	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	150	0
63684	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	0	0
63685	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	53	0
63686	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	130	0
63687	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	0	0
63688	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	74	0
63689	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	130	0
63690	射阳	长荡街道10#配变	10	400	320	0
63691	射阳	长荡街道11#配变	10	200	127	0
63692	射阳	长荡街道15#配变	10	400	320	0
63693	射阳	长荡街道17#配变	10	400	305	0
63694	射阳	长荡街道2#配变	10	400	320	0
63695	射阳	长荡街道27#配变	10	400	189	0
63696	射阳	长荡街道3#配变	10	400	320	0
63697	射阳	长荡街道4#配变	10	315	226	0
63698	射阳	长荡街道5#配变	10	400	192	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63699	射阳	长荡街道6#配变	10	400	320	0
63700	射阳	长荡街道7#配变	10	400	269	0
63701	射阳	长荡街道8#配变	10	400	320	0
63702	射阳	长荡街道9#配变	10	200	78	0
63703	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	88	0
63704	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	138	0
63705	射阳	长荡沙南15#变	10	400	8	0
63706	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	78	0
63707	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	207	0
63708	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	229	0
63709	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	104	0
63710	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	256	0
63711	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	87	0
63712	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	96	0
63713	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	0	0
63714	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	7	0
63715	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	140	0
63716	射阳	长荡洼港1#变	10	400	179	0
63717	射阳	长荡洼港2#变	10	400	169	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63718	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	0	0
63719	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	67	0
63720	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	32	0
63721	射阳	长荡洼港8#变	10	400	0	0
63722	射阳	长荡洼港9#变	10	400	1	0
63723	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	320	0
63724	射阳	长荡中河1#配变	10	200	128	0
63725	射阳	长荡中河10#配变	10	200	129	0
63726	射阳	长荡中河2#配变	10	400	124	0
63727	射阳	长荡中河4#配变	10	200	78	0
63728	射阳	长荡中河5#配变	10	200	24	0
63729	射阳	长荡中河7#配变	10	200	81	0
63730	射阳	长荡中河8#配变	10	200	121	0
63731	射阳	宏才10#变	10	400	162	0
63732	射阳	益民10#变	10	200	21	0
63733	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	21	0
63734	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	144	0
63735	射阳	长荡北沙2#变	10	200	92	0
63736	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63737	射阳	长荡北沙4#变	10	315	138	0
63738	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	41	0
63739	射阳	长荡北沙6#变	10	315	72	0
63740	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	129	0
63741	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	150	0
63742	射阳	长荡东沙13#变	10	200	3	0
63743	射阳	长荡东沙2#变	10	200	58	0
63744	射阳	长荡东沙3#变	10	200	2	0
63745	射阳	长荡东沙8#变	10	200	43	0
63746	射阳	长荡宏才1#变	10	400	0	0
63747	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	0	0
63748	射阳	长荡宏才3#变	10	200	121	0
63749	射阳	长荡宏才4#变	10	400	1	0
63750	射阳	长荡宏才5#变	10	400	0	0
63751	射阳	长荡宏才6#变	10	200	67	0
63752	射阳	长荡宏才7#变	10	200	61	0
63753	射阳	长荡宏才8#变	10	200	43	0
63754	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	138	0
63755	射阳	长荡六合1#变	10	400	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63756	射阳	长荡六合10#台	10	200	47	0
63757	射阳	长荡六合2#变	10	200	28	0
63758	射阳	长荡六合3#变	10	315	29	0
63759	射阳	长荡六合4#变	10	315	135	0
63760	射阳	长荡六合5#配变	10	400	0	0
63761	射阳	长荡六合6#变	10	400	115	0
63762	射阳	长荡六合7#配变	10	200	82	0
63763	射阳	长荡六合9#配变	10	200	93	0
63764	射阳	长荡南星1#变	10	200	0	0
63765	射阳	长荡南星2#变	10	400	158	0
63766	射阳	长荡南星3#变	10	200	42	0
63767	射阳	长荡南星4#变	10	200	64	0
63768	射阳	长荡南星5#变	10	200	45	0
63769	射阳	长荡南星6#变	10	200	132	0
63770	射阳	长荡南星7#变	10	200	128	0
63771	射阳	长荡南星9#变	10	200	0	0
63772	射阳	长荡三合1#变	10	200	9	0
63773	射阳	长荡三合3#变	10	400	96	0
63774	射阳	长荡三合4#变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63775	射阳	长荡三合6#变	10	315	74	0
63776	射阳	长荡三合8#变	10	200	53	0
63777	射阳	长荡三合9#配变	10	400	98	0
63778	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	65	0
63779	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	196	0
63780	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	193	0
63781	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	79	0
63782	射阳	长荡西沙1#变	10	200	46	0
63783	射阳	长荡西沙6#变	10	200	72	0
63784	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	154	0
63785	射阳	长荡益民2#变	10	400	154	0
63786	射阳	长荡益民5#变	10	200	53	0
63787	射阳	长荡益民6#变	10	400	101	0
63788	射阳	长荡益民7#变	10	200	72	0
63789	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	115	0
63790	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	139	0
63791	射阳	长荡中沙13#变	10	400	234	0
63792	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	98	0
63793	射阳	长荡中沙3#变	10	400	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63794	射阳	长荡中沙6#变	10	250	116	0
63795	射阳	长荡中沙8#变	10	200	77	0
63796	射阳	长荡中沙9#变	10	200	105	0
63797	射阳	中沙17#变	10	200	12	0
63798	响水	百货大楼变	10	400	314	0
63799	响水	陈港4#变	10	500	400	0
63800	响水	陈港港南6#变	10	400	320	0
63801	响水	陈港港南村9#变	10	400	320	0
63802	响水	陈港港南村变	10	400	320	0
63803	响水	陈港老街2#变	10	400	320	0
63804	响水	陈港老街3#变	10	400	320	0
63805	响水	陈港老街7#变	10	200	160	0
63806	响水	陈港新东3#变	10	400	320	0
63807	响水	陈港新民菜场变	10	630	504	0
63808	响水	陈港新民小学2#变	10	400	320	0
63809	响水	陈港新民小学变	10	400	320	0
63810	响水	陈港中学2#变	10	400	320	0
63811	响水	陈港中学3#变	10	400	320	0
63812	响水	陈港中学变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63813	响水	港南1#变	10	500	400	0
63814	响水	港南2#变	10	400	254	0
63815	响水	港南村8#变	10	630	504	0
63816	响水	港南二组变	10	400	320	0
63817	响水	港南新民变	10	400	320	0
63818	响水	老街变1	10	400	320	0
63819	响水	水泥厂变	10	400	320	0
63820	响水	新民小学3#变	10	400	320	0
63821	响水	佳都小区1#变	10	630	504	0
63822	响水	佳都小区2#变	10	630	504	0
63823	响水	佳都小区3#变	10	630	504	0
63824	响水	灌东326路变	10	400	320	0
63825	响水	四匡安置区4#变	10	400	320	0
63826	响水	新苑小区1#变	10	800	640	0
63827	响水	新苑小区2#变	10	800	640	0
63828	响水	新苑小区3#变	10	800	640	0
63829	响水	新苑小区4#变	10	800	640	0
63830	响水	新苑小区5#变	10	800	640	0
63831	响水	新苑小区6#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63832	响水	宾馆2#变	10	400	320	0
63833	响水	宾馆4#变	10	400	320	0
63834	响水	菜场变	10	400	320	0
63835	响水	陈港2#箱变	10	630	504	0
63836	响水	陈港宾馆1#变	10	500	400	0
63837	响水	陈港宾馆3#变	10	315	252	0
63838	响水	陈港宾馆5#变	10	400	320	0
63839	响水	陈港大堆1#变	10	630	504	0
63840	响水	陈港大堆5#变	10	200	160	0
63841	响水	陈港大堆6#变	10	200	160	0
63842	响水	陈港大堆7#变	10	200	160	0
63843	响水	陈港老菜场箱变	10	630	504	0
63844	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	504	0
63845	响水	陈港新东5#变	10	400	320	0
63846	响水	陈港新河3#变	10	630	504	0
63847	响水	陈港新河4#变	10	400	320	0
63848	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	320	0
63849	响水	陈港新河安置区变	10	400	320	0
63850	响水	陈港信用社变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63851	响水	陈港镇卫生院变	10	400	320	0
63852	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	504	0
63853	响水	大堆3#箱变	10	630	493	0
63854	响水	新东6#箱变	10	630	504	0
63855	响水	新河变	10	630	504	0
63856	响水	职工医院2#变	10	315	252	0
63857	响水	职工医院变	10	400	320	0
63858	响水	中心河桥1#箱变	10	630	504	0
63859	响水	中心河桥2#箱变	10	630	504	0
63860	响水	陈港大堆2#变	10	400	320	0
63861	响水	陈港化工路变	10	400	320	0
63862	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	320	0
63863	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	320	0
63864	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	320	0
63865	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	320	0
63866	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	320	0
63867	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	320	0
63868	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	320	0
63869	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63870	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	152	0
63871	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	144	0
63872	响水	淮海小区1#变	10	630	504	0
63873	响水	淮海小区2#变	10	630	504	0
63874	响水	淮海小区3#变	10	630	504	0
63875	响水	淮海小区4#变	10	630	504	0
63876	响水	淮海小区5#变	10	630	504	0
63877	响水	淮海小区6#变	10	630	504	0
63878	响水	淮海小区7#变	10	630	504	0
63879	响水	淮海小区8#变	10	630	504	0
63880	响水	蟒牛村一组变	10	400	320	0
63881	响水	三圩盐场小区变	10	315	252	0
63882	响水	陈港大东变	10	630	504	0
63883	响水	陈港大堆4#变	10	400	320	0
63884	响水	陈港港北箱变	10	630	504	0
63885	响水	陈港好心情变	10	400	320	0
63886	响水	陈港后马路2#变	10	400	307	0
63887	响水	陈港后马路变	10	400	320	0
63888	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63889	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	320	0
63890	响水	陈港淮盐3#变	10	630	504	0
63891	响水	陈港淮盐变	10	630	504	0
63892	响水	陈港金港10#变	10	400	320	0
63893	响水	陈港金港11#变	10	400	320	0
63894	响水	陈港金港2#变	10	500	400	0
63895	响水	陈港金港3#变	10	400	320	0
63896	响水	陈港金港5#变	10	630	504	0
63897	响水	陈港金港6#变	10	630	504	0
63898	响水	陈港金港7#变	10	400	320	0
63899	响水	陈港金港8#变	10	400	320	0
63900	响水	陈港金港9#变	10	400	320	0
63901	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	504	0
63902	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	206	0
63903	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	160	0
63904	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	320	0
63905	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	320	0
63906	响水	陈港新东2#变	10	400	320	0
63907	响水	陈港新东4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63908	响水	陈港新河2#变	10	630	504	0
63909	响水	陈港新河五组变	10	400	320	0
63910	响水	陈港镇3#箱变	10	500	400	0
63911	响水	陈港镇5#箱变	10	500	400	0
63912	响水	港北2#变	10	400	320	0
63913	响水	港北3#变	10	400	320	0
63914	响水	金港2#西变	10	400	320	0
63915	响水	王集街安置区2#变	10	100	55	0
63916	响水	王商6#变	10	200	160	0
63917	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	504	0
63918	响水	陈港供电所变	10	500	278	0
63919	响水	陈港镇1#变	10	400	268	0
63920	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	800	0
63921	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	800	0
63922	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	800	0
63923	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	800	0
63924	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	800	0
63925	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	800	0
63926	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63927	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	800	0
63928	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	800	0
63929	响水	陈港港南10#变	10	400	320	0
63930	响水	陈港交管所变	10	400	320	0
63931	响水	陈港金港1#变	10	630	504	0
63932	响水	陈港金港村部变	10	400	320	0
63933	响水	陈港邮局东变	10	400	320	0
63934	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	320	0
63935	响水	开发区变	10	315	252	0
63936	响水	立礼七组变	10	200	160	0
63937	响水	联化公寓变	10	500	400	0
63938	响水	派出所单变	10	80	64	0
63939	响水	星港商贸城1#变	10	500	400	0
63940	响水	星港商贸城2#变	10	630	504	0
63941	响水	裕廊公寓变	10	315	252	0
63942	响水	陈港港南3#变	10	500	400	0
63943	响水	陈港港南4#变	10	630	504	0
63944	响水	陈港港南7#变	10	400	320	0
63945	响水	陈港灌东加油站变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63946	响水	陈港金港4#变	10	630	504	0
63947	响水	陈港美好变	10	400	311	0
63948	响水	富豪2#变	10	400	320	0
63949	响水	莽牛三组2#变	10	400	320	0
63950	响水	三佳船厂安置区变	10	400	320	0
63951	响水	四匡8#变	10	400	320	0
63952	响水	四匡安置区6#变	10	400	320	0
63953	响水	福港星城1#变	10	1000	800	0
63954	响水	福港星城2#变	10	1000	800	0
63955	响水	福港星城3#变	10	800	640	0
63956	响水	福港星城4#变	10	800	640	0
63957	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	800	0
63958	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	640	0
63959	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	640	0
63960	响水	观河嘉园10#主变	10	800	640	0
63961	响水	观河嘉园12#主变	10	800	640	0
63962	响水	观河嘉园14#主变	10	800	630	0
63963	响水	观河嘉园16#主变	10	800	630	0
63964	响水	观河嘉园18#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63965	响水	观河嘉园2#主变	10	800	640	0
63966	响水	观河嘉园4#主变	10	800	640	0
63967	响水	观河嘉园6#主变	10	800	640	0
63968	响水	观河嘉园8#主变	10	800	640	0
63969	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	160	0
63970	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	155	0
63971	响水	港南5#变	10	400	320	0
63972	响水	民生河桥2#变	10	200	160	0
63973	响水	观河嘉园1#主变	10	800	640	0
63974	响水	观河嘉园11#主变	10	800	640	0
63975	响水	观河嘉园13#主变	10	800	640	0
63976	响水	观河嘉园15#主变	10	800	640	0
63977	响水	观河嘉园17#主变	10	800	640	0
63978	响水	观河嘉园3#主变	10	800	640	0
63979	响水	观河嘉园5#主变	10	800	640	0
63980	响水	观河嘉园7#主变	10	800	640	0
63981	响水	观河嘉园9#主变	10	800	640	0
63982	响水	草港四组变	10	200	115	0
63983	响水	陈港草港10组变	10	400	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
63984	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	148	0
63985	响水	陈港草港二组4#变	10	400	142	0
63986	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	135	0
63987	响水	王商五六组3#变	10	200	160	0
63988	响水	草港二十九组变	10	400	206	0
63989	响水	草港一七组北变	10	400	89	0
63990	响水	陈港草港9组变	10	400	131	0
63991	响水	陈港草港二组变	10	400	112	0
63992	响水	陈港草港二组西变	10	200	6	0
63993	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	28	0
63994	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	234	0
63995	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	124	0
63996	响水	陈港草港三八组变	10	400	121	0
63997	响水	陈港草港小学变	10	200	67	0
63998	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	59	0
63999	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	68	0
64000	响水	陈港草港一七组变	10	400	84	0
64001	响水	陈港草港园区变	10	200	160	0
64002	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64003	响水	灌江绿洲1#变	10	800	640	0
64004	响水	灌江绿洲10#变	10	800	640	0
64005	响水	灌江绿洲11#变	10	800	640	0
64006	响水	灌江绿洲12#变	10	800	640	0
64007	响水	灌江绿洲13#变	10	800	640	0
64008	响水	灌江绿洲14#变	10	800	640	0
64009	响水	灌江绿洲2#变	10	800	640	0
64010	响水	灌江绿洲3#变	10	800	640	0
64011	响水	灌江绿洲4#变	10	800	640	0
64012	响水	灌江绿洲5#变	10	800	640	0
64013	响水	灌江绿洲6#变	10	800	640	0
64014	响水	灌江绿洲7#变	10	800	640	0
64015	响水	灌江绿洲8#变	10	800	640	0
64016	响水	灌江绿洲9#变	10	800	640	0
64017	响水	草港一七组南变	10	400	0	0
64018	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	78	0
64019	响水	陈港王商9组变	10	400	61	0
64020	响水	陈港王商九组西变	10	400	148	0
64021	响水	农科2#变	10	400	23	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64022	响水	农科村民变	10	400	51	0
64023	响水	王商1组2#变	10	400	281	0
64024	响水	王商2#公用变	10	630	148	0
64025	响水	王商4#变	10	400	24	0
64026	响水	王商5#变	10	400	348	0
64027	响水	王商9#变	10	200	88	0
64028	响水	王商二组变	10	630	120	0
64029	响水	王商公用变	10	315	48	0
64030	响水	王商四组2#变	10	400	43	0
64031	响水	王商四组3#变新	10	400	0	0
64032	响水	王商四组变	10	400	34	0
64033	响水	王商四组东变	10	200	90	0
64034	响水	王商五六七组变	10	400	320	0
64035	响水	王商五六组2#变	10	400	100	0
64036	响水	王商一组变	10	400	122	0
64037	响水	沙荡线安置区1#变	10	200	58	0
64038	响水	沙荡线安置区2#变	10	400	288	0
64039	响水	沙荡线安置区3#变	10	400	320	0
64040	响水	沙荡线安置区4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64041	响水	沙荡线安置区5#变	10	400	320	0
64042	响水	沙荡线安置区7#变	10	400	320	0
64043	响水	草港安置区5#变	10	400	277	0
64044	响水	草港安置区6#变	10	400	320	0
64045	响水	草港新村1#变	10	400	245	0
64046	响水	草港新村2#变	10	400	320	0
64047	响水	草港新村3#变	10	400	232	0
64048	响水	陈港部队3#变	10	400	307	0
64049	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	54	0
64050	响水	陈港沙荡村变	10	400	271	0
64051	响水	陈港沙荡村南变	10	200	160	0
64052	响水	陈港王商4组变	10	500	0	0
64053	响水	陈港新民2#变	10	400	233	0
64054	响水	陈港新民西变	10	200	72	0
64055	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	135	0
64056	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	286	0
64057	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	207	0
64058	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	260	0
64059	响水	大湾7组1#变	10	400	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64060	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	186	0
64061	响水	大湾新村1#变	10	200	138	0
64062	响水	丁头庄变	10	400	63	0
64063	响水	六港3#变	10	400	76	0
64064	响水	六港安置区1#变	10	400	320	0
64065	响水	六港安置区2#变	10	400	320	0
64066	响水	六港安置区3#变	10	400	320	0
64067	响水	六港二、三组2#变	10	200	0	0
64068	响水	六港七八组2#变	10	400	152	0
64069	响水	六港七八组3#变	10	400	0	0
64070	响水	六港七八组4号变	10	200	26	0
64071	响水	六港七八组变	10	250	24	0
64072	响水	六港十组变	10	200	160	0
64073	响水	六港五组变	10	400	299	0
64074	响水	六港新农村1#变	10	400	320	0
64075	响水	六港新农村2#变	10	400	320	0
64076	响水	六港一、三组变	10	400	175	0
64077	响水	六港一组变	10	400	116	0
64078	响水	农科小街变	10	400	48	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64079	响水	沙荡安置区12#变	10	400	110	0
64080	响水	沙荡安置区16#变	10	400	167	0
64081	响水	沙荡安置区4#变	10	200	76	0
64082	响水	沙荡村2#变	10	400	320	0
64083	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	286	0
64084	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	320	0
64085	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	111	0
64086	响水	王商金港变	10	400	92	0
64087	响水	新民3#变	10	200	30	0
64088	响水	新民八九组变	10	400	46	0
64089	响水	新民八组变	10	400	0	0
64090	响水	新民村明变	10	400	220	0
64091	响水	新民六组变	10	400	0	0
64092	响水	新民十一组变	10	200	160	0
64093	响水	新民四组变	10	400	110	0
64094	响水	陈港部队4#变	10	200	160	0
64095	响水	陈港立礼村三八组2号	10	400	320	0
64096	响水	陈港立礼六七组2#变	10	250	131	0
64097	响水	陈港立礼六七组3#变	10	400	273	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64098	响水	陈港立礼六七组4变	10	400	209	0
64099	响水	陈港立礼六七组变	10	400	247	0
64100	响水	陈港立礼三八组3#变	10	200	63	0
64101	响水	陈港立礼十组2#变	10	400	269	0
64102	响水	陈港立礼四五组2#变	10	630	222	0
64103	响水	陈港立礼四五组3#变	10	400	320	0
64104	响水	陈港立礼四五组变	10	630	465	0
64105	响水	陈港立礼小街2#变	10	400	283	0
64106	响水	陈港立礼小街变	10	200	93	0
64107	响水	陈港三港村2#变	10	400	240	0
64108	响水	陈港三港村326路变	10	200	96	0
64109	响水	陈港三港村326路西变	10	200	36	0
64110	响水	陈港三港村明变	10	400	320	0
64111	响水	陈港三港村南变	10	200	114	0
64112	响水	陈港三港九组3#变	10	400	134	0
64113	响水	陈港三港六九组	10	200	82	0
64114	响水	陈港三港六九组2#变	10	200	23	0
64115	响水	陈港三港一二七组2#变	10	200	60	0
64116	响水	陈港三港一二七组变	10	200	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64117	响水	陈港三港一组变	10	200	134	0
64118	响水	陈港四港村十组变	10	200	92	0
64119	响水	陈港小港示范区变	10	200	160	0
64120	响水	陈港小集5组变	10	200	53	0
64121	响水	陈港小集村新街变	10	400	96	0
64122	响水	陈港小集街3#变	10	400	255	0
64123	响水	陈港小集老街4#变	10	400	255	0
64124	响水	陈港小集五组1#变	10	400	217	0
64125	响水	陈港小集五组2#变	10	400	176	0
64126	响水	陈港小集五组3#变	10	200	148	0
64127	响水	立礼安置区1#变	10	400	320	0
64128	响水	立礼安置区2#变	10	400	320	0
64129	响水	立礼十组变	10	200	119	0
64130	响水	立礼四五组东变	10	400	248	0
64131	响水	立礼小学变	10	200	160	0
64132	响水	小港安置区2#变	10	400	320	0
64133	响水	小集老街2#变	10	400	237	0
64134	响水	小集老街变	10	400	258	0
64135	响水	小集新街2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64136	响水	新光新农村变	10	400	282	0
64137	响水	陈港大湾三组变	10	400	3	0
64138	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	0	0
64139	响水	陈港大湾四组变	10	400	64	0
64140	响水	陈港大湾五组3#变	10	400	258	0
64141	响水	陈港大湾一二三组变	10	400	99	0
64142	响水	陈港海安1#变	10	500	386	0
64143	响水	陈港海安10#变	10	400	205	0
64144	响水	陈港海安11#变	10	200	30	0
64145	响水	陈港海安12#变	10	400	194	0
64146	响水	陈港海安14#变	10	400	139	0
64147	响水	陈港海安15#变	10	400	50	0
64148	响水	陈港海安2#变	10	315	130	0
64149	响水	陈港海安3#变	10	400	198	0
64150	响水	陈港海安4#变	10	500	400	0
64151	响水	陈港海安5#变	10	400	286	0
64152	响水	陈港海安6#变	10	400	56	0
64153	响水	陈港海安7#变	10	400	237	0
64154	响水	陈港海安8#变	10	400	278	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64155	响水	陈港海安9#变	10	400	177	0
64156	响水	陈港海安三八组变	10	400	0	0
64157	响水	陈港海安卫生院变	10	400	305	0
64158	响水	陈港中和村二六组变	10	400	231	0
64159	响水	陈港中和二组变	10	200	24	0
64160	响水	陈港中和一组变	10	400	102	0
64161	响水	海安17#变	10	200	13	0
64162	响水	海安2组2#变	10	400	151	0
64163	响水	海安安置区1#变	10	400	320	0
64164	响水	海安安置区2#变	10	400	320	0
64165	响水	海安安置区3#变	10	400	320	0
64166	响水	海安桥头变	10	400	182	0
64167	响水	海安四组变	10	200	144	0
64168	响水	陈港立礼村三八组变	10	200	136	0
64169	响水	陈港齐心二三组2#变	10	200	62	0
64170	响水	陈港齐心二三组变	10	200	75	0
64171	响水	陈港齐心二三组东变	10	200	128	0
64172	响水	陈港齐心四七组变	10	400	250	0
64173	响水	陈港齐心一六组2#变	10	400	148	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64174	响水	陈港齐兴一六组变	10	400	208	0
64175	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	320	0
64176	响水	陈港下辛二组变	10	400	143	0
64177	响水	陈港下辛三组变	10	200	86	0
64178	响水	陈港辛六2组2号变	10	400	233	0
64179	响水	陈港辛六村1#变	10	400	289	0
64180	响水	陈港辛六村4#变	10	400	245	0
64181	响水	陈港辛六村二组变	10	200	47	0
64182	响水	陈港辛六村明变	10	400	107	0
64183	响水	陈港辛六二六三八组变	10	400	239	0
64184	响水	陈港辛六三八组变	10	200	160	0
64185	响水	陈港义心3#变	10	200	6	0
64186	响水	陈港义心4#变	10	200	160	0
64187	响水	陈港义心一四组2#变	10	400	217	0
64188	响水	陈港义心一四组北变	10	200	127	0
64189	响水	陈港义心一四组变	10	200	111	0
64190	响水	陈港义心一四组东变	10	200	128	0
64191	响水	陈港长兴村明2号变	10	400	230	0
64192	响水	陈港长兴村明变	10	200	85	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64193	响水	陈港长兴村西变	10	200	139	0
64194	响水	陈港长兴四五组3#变	10	200	36	0
64195	响水	陈港长兴四五组变	10	200	26	0
64196	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	67	0
64197	响水	陈港中和五组变	10	200	160	0
64198	响水	陈港中和响陈路变	10	400	196	0
64199	响水	立礼三八组南变	10	200	160	0
64200	响水	齐心安置区变	10	400	320	0
64201	响水	齐心一六组3#变	10	400	276	0
64202	响水	下辛村二三村组变	10	200	11	0
64203	响水	下辛二组南变	10	200	88	0
64204	响水	辛六村明1#变	10	400	287	0
64205	响水	新光安置区1#变	10	400	320	0
64206	响水	新光安置区2#变	10	200	147	0
64207	响水	新光安置区3#变	10	400	320	0
64208	响水	新光安置区4#变	10	400	320	0
64209	响水	长兴村1#变	10	200	160	0
64210	响水	长兴村7#变	10	200	160	0
64211	响水	陈港四港9组1#变	10	400	209	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64212	响水	陈家港四港9组2#变	10	400	128	0
64213	响水	陈家港四港七十一组1#变	10	400	231	0
64214	响水	六港4#变	10	400	19	0
64215	响水	六港5#变	10	200	17	0
64216	响水	六港一二十组变	10	400	0	0
64217	响水	农科村民1#变	10	400	242	0
64218	响水	四港10组2号变	10	200	0	0
64219	响水	四港11组1#变	10	200	106	0
64220	响水	四港11组2#变	10	400	208	0
64221	响水	四港15组1#变	10	400	256	0
64222	响水	四港15组3#变	10	400	195	0
64223	响水	四港9组1#东变	10	200	51	0
64224	响水	四港村明2#变	10	400	114	0
64225	响水	四港村明3#变	10	200	0	0
64226	响水	四港村明变	10	400	100	0
64227	响水	四港七十一组3#变	10	200	91	0
64228	响水	四港十五组2#变	10	250	96	0
64229	响水	四港十五组4#变	10	400	256	0
64230	响水	四港十五组变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64231	响水	四港十一组3#变	10	400	251	0
64232	响水	陈港部队变	10	400	320	0
64233	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	160	0
64234	响水	陈港大湾村五组变	10	200	160	0
64235	响水	陈港大湾七组变	10	200	120	0
64236	响水	陈港海安创业园变	10	400	288	0
64237	响水	陈港海安花卉园	10	200	160	0
64238	响水	陈港蟒牛村北变	10	400	242	0
64239	响水	陈港齐心5、8组变	10	200	160	0
64240	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	83	0
64241	响水	陈港齐心四组2#变	10	400	320	0
64242	响水	陈港齐心四组变	10	200	88	0
64243	响水	陈港齐心五组2#变	10	400	142	0
64244	响水	陈港苏光村四七组变	10	400	184	0
64245	响水	陈港苏光二三组2#变	10	400	277	0
64246	响水	陈港苏光二三组2#西变	10	200	51	0
64247	响水	陈港苏光三组北变	10	200	0	0
64248	响水	陈港苏光三组变	10	400	283	0
64249	响水	陈港苏光四七组北变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64250	响水	陈港苏光五组变	10	400	157	0
64251	响水	陈港苏光一八3#变	10	200	160	0
64252	响水	陈港苏光一八组2#变	10	400	222	0
64253	响水	陈港苏光一八组变	10	400	202	0
64254	响水	陈港下辛七八组2#变	10	400	320	0
64255	响水	陈港下辛七八组3#变	10	200	123	0
64256	响水	陈港下辛七八组变	10	200	103	0
64257	响水	陈港下辛四组北变	10	400	300	0
64258	响水	陈港下辛四组变	10	200	0	0
64259	响水	陈港下辛五组变	10	400	85	0
64260	响水	陈港义心安置区1#变	10	200	160	0
64261	响水	陈港义心安置区2#变	10	250	198	0
64262	响水	陈港义心八九组变	10	200	129	0
64263	响水	陈港义心八组安置区变	10	400	227	0
64264	响水	陈港义心村五组变	10	400	290	0
64265	响水	陈港义心六七组安置区变	10	400	110	0
64266	响水	陈港义心六七组变	10	400	312	0
64267	响水	陈港义心五组2#变	10	200	111	0
64268	响水	陈港义心小街2#变	10	400	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64269	响水	陈港义心小街变	10	400	138	0
64270	响水	陈港义心小区5#变	10	200	160	0
64271	响水	陈港义心小区6#变	10	200	160	0
64272	响水	陈港中和5组2#变	10	200	52	0
64273	响水	陈港中和七组1#变	10	200	63	0
64274	响水	陈港中和七组5#变	10	400	278	0
64275	响水	陈港中和七组变	10	400	63	0
64276	响水	陈港中和四七组3#变	10	400	135	0
64277	响水	陈港中和五组2#西变	10	200	136	0
64278	响水	苏光二组变	10	400	320	0
64279	响水	苏光一八组南变	10	200	160	0
64280	响水	王商六组变	10	400	320	0
64281	响水	下辛七组变	10	200	86	0
64282	响水	下辛新农村2#变	10	400	320	0
64283	响水	下辛新农村变	10	200	160	0
64284	响水	中和七组4#变	10	400	183	0
64285	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	0	0
64286	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	0	0
64287	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64288	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	0	0
64289	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	0	0
64290	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	0	0
64291	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	0	0
64292	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	0	0
64293	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	0	0
64294	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	0	0
64295	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	0	0
64296	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	0	0
64297	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	0	0
64298	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	0	0
64299	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	0	0
64300	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	0	0
64301	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	0	0
64302	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	0	0
64303	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	0	0
64304	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	0	0
64305	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	0	0
64306	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64307	响水	四排湾东小区变	10	400	0	0
64308	响水	四排湾西小区变	10	400	0	0
64309	响水	下辛村1#变	10	200	0	0
64310	响水	大有大新6#变	10	200	108	0
64311	响水	创业路亮化1#变	10	400	0	0
64312	响水	大有新庄1#变	10	200	0	0
64313	响水	大有新庄2#变	10	200	0	0
64314	响水	大有新庄3#变	10	400	0	0
64315	响水	大有新庄4#变	10	200	0	0
64316	响水	大有新庄5#变	10	200	0	0
64317	响水	大有新庄6#变	10	200	0	0
64318	响水	大有新庄7#变	10	200	0	0
64319	响水	大有新庄北变	10	400	0	0
64320	响水	大有新庄南变	10	200	0	0
64321	响水	黄海大农线1大队变	10	200	0	0
64322	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	0	0
64323	响水	黄海大农线2大队变	10	200	0	0
64324	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	0	0
64325	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64326	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	0	0
64327	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	0	0
64328	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	0	0
64329	响水	黄海大农线4大队变	10	200	0	0
64330	响水	黄海大农线5大队变	10	200	0	0
64331	响水	黄海大农线分场部变	10	200	0	0
64332	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	0	0
64333	响水	黄海大农线王大全变	10	200	0	0
64334	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	0	0
64335	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	0	0
64336	响水	黄海古树1#箱变	10	400	0	0
64337	响水	黄海古树2#箱变	10	400	0	0
64338	响水	黄海广场变	10	400	0	0
64339	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	0	0
64340	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	0	0
64341	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	0	0
64342	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	0	0
64343	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	0	0
64344	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64345	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	0	0
64346	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	0	0
64347	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	0	0
64348	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	0	0
64349	响水	大有康庄15组1#变	10	200	0	0
64350	响水	大有康庄7#变	10	200	0	0
64351	响水	大有康庄四组3#变	10	315	0	0
64352	响水	康庄1#变	10	200	0	0
64353	响水	康庄10组变	10	200	0	0
64354	响水	康庄11组1#变	10	200	0	0
64355	响水	康庄11组变	10	200	0	0
64356	响水	康庄123组1#变	10	200	0	0
64357	响水	康庄123组2#变	10	400	0	0
64358	响水	康庄123组3#变	10	200	0	0
64359	响水	康庄123组变	10	200	0	0
64360	响水	康庄12组1#变	10	200	0	0
64361	响水	康庄12组变	10	200	0	0
64362	响水	康庄14组1#变	10	200	0	0
64363	响水	康庄14组2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64364	响水	康庄14组变	10	400	0	0
64365	响水	康庄15组变	10	400	0	0
64366	响水	康庄18组变	10	200	0	0
64367	响水	康庄19组变	10	200	0	0
64368	响水	康庄2#变	10	400	0	0
64369	响水	康庄20组变	10	400	0	0
64370	响水	康庄21组变	10	200	0	0
64371	响水	康庄22组变	10	200	0	0
64372	响水	康庄3#变	10	200	0	0
64373	响水	康庄4#变	10	400	0	0
64374	响水	康庄5#变	10	200	0	0
64375	响水	康庄6#变	10	200	0	0
64376	响水	康庄村部1#变	10	400	0	0
64377	响水	康庄村部变	10	400	0	0
64378	响水	康庄二组1#变	10	400	0	0
64379	响水	康庄十九组1#变	10	200	0	0
64380	响水	康庄四组1#变	10	400	0	0
64381	响水	康庄四组2#变	10	200	0	0
64382	响水	康庄四组4#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64383	响水	康庄四组变	10	200	0	0
64384	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	0	0
64385	响水	康庄小学1#变	10	200	0	0
64386	响水	康庄小学变	10	200	0	0
64387	响水	康庄新型社区1#变	10	400	0	0
64388	响水	康庄新型社区2#变	10	400	0	0
64389	响水	康庄养鸡厂变	10	200	0	0
64390	响水	康庄中山河1#变	10	200	0	0
64391	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	0	0
64392	响水	大新1#变	10	400	59	0
64393	响水	大新3#变	10	200	67	0
64394	响水	大新4#变	10	200	150	0
64395	响水	大新7#变	10	200	139	0
64396	响水	大新8#变	10	200	160	0
64397	响水	大新9#变	10	400	294	0
64398	响水	大新北变	10	200	116	0
64399	响水	大新南变	10	200	57	0
64400	响水	大有大新2#变	10	400	229	0
64401	响水	大有大新5#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64402	响水	大有淮河2#变	10	200	160	0
64403	响水	大有淮河3#变	10	200	160	0
64404	响水	大有淮河6#变1	10	200	146	0
64405	响水	大有夹河北2#变	10	400	320	0
64406	响水	大有夹河南变	10	400	305	0
64407	响水	大有四份小学变	10	400	259	0
64408	响水	淮北1、2组变	10	200	87	0
64409	响水	淮北河堆1#变	10	200	141	0
64410	响水	淮北河堆2#变	10	200	160	0
64411	响水	淮北河堆变	10	200	160	0
64412	响水	淮河1#变	10	200	89	0
64413	响水	淮河4#变	10	200	109	0
64414	响水	淮河5#变	10	200	10	0
64415	响水	淮河村部变	10	200	160	0
64416	响水	夹河北变	10	200	160	0
64417	响水	夹河南1#变	10	400	305	0
64418	响水	夹河南2#变	10	200	92	0
64419	响水	金三角变	10	200	155	0
64420	响水	四份1-4组1#变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64421	响水	四份1-4组2#变	10	200	89	0
64422	响水	四份1-4组变	10	200	139	0
64423	响水	四份5-8组1#变	10	200	91	0
64424	响水	四份5-8组变	10	200	133	0
64425	响水	四份李庄变	10	200	160	0
64426	响水	四份沈庄1#变	10	200	160	0
64427	响水	四份沈庄变	10	200	106	0
64428	响水	四份王庄1#变	10	200	160	0
64429	响水	四份王庄变	10	200	160	0
64430	响水	四份夏庄1#变	10	400	277	0
64431	响水	四份夏庄变	10	200	160	0
64432	响水	四份小学1#变	10	200	139	0
64433	响水	四份一四组3#变	10	200	160	0
64434	响水	四份张庄1#变	10	200	121	0
64435	响水	四份张庄变	10	200	160	0
64436	响水	条冲11组2#变	10	200	160	0
64437	响水	条冲11组变	10	200	160	0
64438	响水	条冲234组1#变	10	200	76	0
64439	响水	条冲234组2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64440	响水	条冲234组变	10	200	53	0
64441	响水	条冲村部1#变	10	400	320	0
64442	响水	条冲村部2#变	10	200	160	0
64443	响水	条冲村部3#变	10	200	160	0
64444	响水	条冲村部变	10	400	314	0
64445	响水	条冲秦庄1#变	10	200	160	0
64446	响水	条冲秦庄变	10	200	160	0
64447	响水	条冲十一组1#变	10	200	124	0
64448	响水	新北韩庄1#变	10	200	62	0
64449	响水	新北韩庄2#变	10	200	55	0
64450	响水	新北韩庄3#变	10	200	39	0
64451	响水	新北七八组3#变	10	200	119	0
64452	响水	新北十四组3#变	10	200	29	0
64453	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	0	0
64454	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	0	0
64455	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	0	0
64456	响水	黄海老场部1#变	10	400	0	0
64457	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	0	0
64458	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64459	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	0	0
64460	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	0	0
64461	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	0	0
64462	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	0	0
64463	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	0	0
64464	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	0	0
64465	响水	黄海联合区5#变	10	400	0	0
64466	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	0	0
64467	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	0	0
64468	响水	黄海路东1#箱变	10	400	0	0
64469	响水	黄海路东2#箱变	10	400	0	0
64470	响水	黄海路东3#箱变	10	400	0	0
64471	响水	黄海医院1#箱变	10	400	0	0
64472	响水	黄海医院2#箱变	10	400	0	0
64473	响水	黄海中学箱变	10	400	0	0
64474	响水	加工厂1#箱变	10	400	0	0
64475	响水	加工厂2#箱变	10	400	0	0
64476	响水	教堂3#箱变	10	400	0	0
64477	响水	教堂4#箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64478	响水	酒厂1#箱变	10	400	0	0
64479	响水	酒厂2#箱变	10	400	0	0
64480	响水	龙腾小区变	10	630	0	0
64481	响水	米厂1#箱变	10	400	0	0
64482	响水	米厂2#箱变	10	400	0	0
64483	响水	新场部1#箱变	10	400	0	0
64484	响水	新场部2#箱变	10	400	0	0
64485	响水	医院3#变	10	400	0	0
64486	响水	银行1#箱变	10	500	0	0
64487	响水	油泵厂1#箱变	10	400	0	0
64488	响水	东直线工程队南变	10	200	0	0
64489	响水	52大队变	10	200	0	0
64490	响水	53大队北1站	10	400	0	0
64491	响水	大有头罾居委会变	10	200	0	0
64492	响水	东直线47大队变	10	200	0	0
64493	响水	东直线49大队变	10	200	0	0
64494	响水	东直线50大队变	10	200	0	0
64495	响水	东直线51大队变	10	200	0	0
64496	响水	东直线北干渠变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64497	响水	东直线盛丁柱变	10	400	0	0
64498	响水	东直线尹修凯变	10	200	0	0
64499	响水	老14分场部变	10	200	0	0
64500	响水	庄配变变	10	200	0	0
64501	响水	八里村变	10	400	284	0
64502	响水	八里堆北变	10	200	59	0
64503	响水	八里堆南变	10	200	108	0
64504	响水	八里堆南西变	10	200	71	0
64505	响水	八里横河变	10	400	126	0
64506	响水	八里横新变	10	200	90	0
64507	响水	八里刘庄变	10	200	160	0
64508	响水	八里新丰变	10	200	116	0
64509	响水	八里新民变	10	200	148	0
64510	响水	八里徐庄变	10	200	45	0
64511	响水	超产变	10	400	277	0
64512	响水	超产南变	10	200	153	0
64513	响水	程庄村1#变	10	200	160	0
64514	响水	程庄村2#变	10	400	320	0
64515	响水	程庄村3#变	10	200	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64516	响水	程庄村变	10	200	94	0
64517	响水	程庄合兴变	10	200	109	0
64518	响水	程庄回民变	10	200	131	0
64519	响水	程庄李庄变	10	200	113	0
64520	响水	程庄李庄西变	10	200	144	0
64521	响水	程庄团结2#变	10	200	160	0
64522	响水	程庄团结北变	10	200	125	0
64523	响水	程庄团结变	10	200	149	0
64524	响水	河东河西变	10	400	320	0
64525	响水	横河新建变	10	400	77	0
64526	响水	后顾1#变	10	200	147	0
64527	响水	后顾变	10	200	160	0
64528	响水	回民1#变	10	200	160	0
64529	响水	立新变	10	200	67	0
64530	响水	联宜照明变	10	200	111	0
64531	响水	联谊前变	10	200	160	0
64532	响水	浦舍村变	10	200	144	0
64533	响水	浦舍东西条变	10	200	130	0
64534	响水	浦舍前顾变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64535	响水	浦舍前后顾变	10	200	127	0
64536	响水	浦舍西条变	10	200	40	0
64537	响水	浦舍组照明2#变	10	200	51	0
64538	响水	七套红星丰余变	10	200	61	0
64539	响水	七套浦舍蒋庄变	10	200	52	0
64540	响水	七套三份红星变	10	400	161	0
64541	响水	七套周庄变	10	200	160	0
64542	响水	三份村变	10	200	108	0
64543	响水	三份丰余变	10	200	0	0
64544	响水	三份河东变	10	200	111	0
64545	响水	三份河西变	10	200	145	0
64546	响水	三份吕庄变	10	400	229	0
64547	响水	三份停泉变	10	200	123	0
64548	响水	停泉三份组变	10	200	14	0
64549	响水	徐庄东变	10	200	160	0
64550	响水	29大队变	10	200	0	0
64551	响水	36大队北站	10	400	0	0
64552	响水	59大队变	10	200	0	0
64553	响水	61大队变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64554	响水	62大队变	10	200	0	0
64555	响水	62大队桥头站	10	200	0	0
64556	响水	63大队变	10	200	0	0
64557	响水	64大队北鱼塘变	10	400	0	0
64558	响水	64大队变	10	200	0	0
64559	响水	65大队变	10	200	0	0
64560	响水	66大队变	10	200	0	0
64561	响水	68大队变	10	200	0	0
64562	响水	69大队变	10	200	0	0
64563	响水	70大队变	10	200	0	0
64564	响水	70大队路东站	10	400	0	0
64565	响水	70大队西站	10	400	0	0
64566	响水	71大队变	10	200	0	0
64567	响水	72大队变	10	200	0	0
64568	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	0	0
64569	响水	潮河线59大队北变	10	200	0	0
64570	响水	潮河线60大队变	10	200	0	0
64571	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	0	0
64572	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64573	响水	潮河线67大队变	10	400	0	0
64574	响水	潮河线船厂变	10	200	0	0
64575	响水	潮河线飞机场变	10	400	0	0
64576	响水	潮河线周金良变	10	200	0	0
64577	响水	陈功	10	400	0	0
64578	响水	大有开发区变	10	400	0	0
64579	响水	东直线42大队1#变	10	200	0	0
64580	响水	民生1#变	10	400	0	0
64581	响水	民生线菜场变	10	400	0	0
64582	响水	民生线发电房2#变	10	400	0	0
64583	响水	民生线发电房变	10	400	0	0
64584	响水	民生线机耕队1#变	10	400	0	0
64585	响水	民生线机耕队2#变	10	400	0	0
64586	响水	民生线机耕队3#变	10	400	0	0
64587	响水	民生线机耕队变	10	400	0	0
64588	响水	民生线民生小区1#变	10	400	0	0
64589	响水	民生线民生小区变	10	400	0	0
64590	响水	41大队东站	10	400	0	0
64591	响水	东鸭场后配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64592	响水	东直线17大队变	10	200	0	0
64593	响水	东直线18大队变	10	200	0	0
64594	响水	东直线19大队变	10	200	0	0
64595	响水	东直线20大队变	10	200	0	0
64596	响水	东直线22大队变	10	200	0	0
64597	响水	东直线23大队变	10	200	0	0
64598	响水	东直线24大队变	10	200	0	0
64599	响水	东直线37大队变	10	200	0	0
64600	响水	东直线工程队后变	10	200	0	0
64601	响水	东直线军寨渠变	10	200	0	0
64602	响水	东直线农机站变	10	200	0	0
64603	响水	工程北三闸口变	10	200	0	0
64604	响水	30大队北站综合变	10	200	0	0
64605	响水	43大队变	10	200	0	0
64606	响水	44大队1#变	10	200	0	0
64607	响水	44大队2#变	10	200	0	0
64608	响水	46大队变	10	200	0	0
64609	响水	57大队变	10	400	0	0
64610	响水	58大队变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64611	响水	滨淮29大队变	10	200	0	0
64612	响水	滨淮分场部变	10	200	0	0
64613	响水	滨淮小区变	10	400	0	0
64614	响水	二排河综合变	10	200	0	0
64615	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	0	0
64616	响水	黄滨线54大队	10	400	0	0
64617	响水	13大队变	10	200	0	0
64618	响水	13大队新增变	10	400	0	0
64619	响水	黄海大农线10大队变	10	630	0	0
64620	响水	黄海大农线12大队变	10	200	0	0
64621	响水	黄海大农线6大队变	10	200	0	0
64622	响水	黄海大农线7大队变	10	200	0	0
64623	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	0	0
64624	响水	李松变	10	200	0	0
64625	响水	东直41大队变	10	200	0	0
64626	响水	东直分场部1#变	10	200	0	0
64627	响水	东直分场部2#变	10	200	0	0
64628	响水	东直线38大队变	10	200	0	0
64629	响水	东直线39大队变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64630	响水	东直线40大队变	10	200	0	0
64631	响水	东直线42大队变	10	200	0	0
64632	响水	东直线贺尔连变	10	400	0	0
64633	响水	中山河水厂北变	10	200	0	0
64634	响水	第二工程队变	10	200	0	0
64635	响水	民生线菜场1#变	10	400	0	0
64636	响水	民生线菜场2#变	10	400	0	0
64637	响水	民生线发电房1#变	10	400	0	0
64638	响水	新工线菜市场1#变	10	500	0	0
64639	响水	新工线菜市场变	10	500	0	0
64640	响水	新工线路边1#变	10	400	0	0
64641	响水	新工线路边变	10	400	0	0
64642	响水	新工线农科站1#变	10	400	0	0
64643	响水	新工线农科站变	10	400	0	0
64644	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	0	0
64645	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	0	0
64646	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	0	0
64647	响水	新工线鞋厂变	10	400	0	0
64648	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64649	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	0	0
64650	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	0	0
64651	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	0	0
64652	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	0	0
64653	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	0	0
64654	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	0	0
64655	响水	新工线新荡小区变	10	500	0	0
64656	响水	新工线学校1#变	10	400	0	0
64657	响水	新工线学校变	10	400	0	0
64658	响水	14大队变	10	200	0	0
64659	响水	14大队桥头变	10	200	0	0
64660	响水	16大队变	10	400	0	0
64661	响水	26大队变	10	200	0	0
64662	响水	27大队变（原）	10	400	0	0
64663	响水	27大队变新	10	200	0	0
64664	响水	30大队变	10	100	0	0
64665	响水	30大队南站综合变	10	200	0	0
64666	响水	31大队变	10	200	0	0
64667	响水	31大队南综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64668	响水	32大队变	10	400	0	0
64669	响水	32大队变新	10	200	0	0
64670	响水	32大队鱼塘变	10	200	0	0
64671	响水	33大队北站综合变	10	400	0	0
64672	响水	33大队变	10	200	0	0
64673	响水	34大队变	10	400	0	0
64674	响水	36大队变	10	400	0	0
64675	响水	36大队小猪场变	10	200	0	0
64676	响水	7分厂部变	10	200	0	0
64677	响水	杜凤礼综合变	10	400	0	0
64678	响水	耿保友	10	400	0	0
64679	响水	河边变	10	200	0	0
64680	响水	新荡医院变	10	200	0	0
64681	响水	新农线16大队变	10	200	0	0
64682	响水	鸭场变	10	400	0	0
64683	响水	窑厂变	10	200	0	0
64684	响水	周晓飞综合变	10	400	0	0
64685	响水	大有15#变	10	400	261	0
64686	响水	大有教育区2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64687	响水	大有教育小区1#变	10	400	213	0
64688	响水	大有教育小区3#变	10	400	320	0
64689	响水	大有教育小区变	10	400	421	0
64690	响水	大有开发区1#变	10	400	295	0
64691	响水	大有镇政府变	10	400	320	0
64692	响水	大有12#变	10	400	320	0
64693	响水	大有17#变	10	400	320	0
64694	响水	大有20#变	10	400	320	0
64695	响水	大有3#变	10	400	320	0
64696	响水	大有4#变	10	400	320	0
64697	响水	大有5#变	10	400	320	0
64698	响水	大有6#变	10	400	320	0
64699	响水	大有8#变	10	400	320	0
64700	响水	大有9#变	10	400	320	0
64701	响水	大有农场变	10	400	173	0
64702	响水	大有中心小学2#变	10	400	320	0
64703	响水	大有中心小学4#变	10	400	320	0
64704	响水	学府新城1#变	10	500	400	0
64705	响水	大有淮北4-6组变	10	400	271	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64706	响水	大有淮北7组1#变	10	400	320	0
64707	响水	大有淮河四六组1#变	10	200	84	0
64708	响水	大有沈庄2#变	10	400	320	0
64709	响水	大有条冲13组变	10	200	148	0
64710	响水	大有条冲十四组2#变	10	200	137	0
64711	响水	大有新北11组3#变	10	200	130	0
64712	响水	大有新北3-5组2#变	10	400	175	0
64713	响水	淮北4组变	10	200	160	0
64714	响水	淮北5组变	10	200	132	0
64715	响水	淮北7组变	10	200	160	0
64716	响水	淮北8组变	10	200	160	0
64717	响水	淮北9组变	10	200	160	0
64718	响水	淮河7组2#变	10	630	504	0
64719	响水	条冲14组1#变	10	200	160	0
64720	响水	条冲14组变	10	200	160	0
64721	响水	新北1#变	10	400	268	0
64722	响水	新北10组1#变	10	200	20	0
64723	响水	新北10组变	10	200	140	0
64724	响水	新北11组1#变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64725	响水	新北11组2#变	10	200	144	0
64726	响水	新北11组变	10	200	132	0
64727	响水	新北14组1#变	10	200	122	0
64728	响水	新北14组2#变	10	200	62	0
64729	响水	新北14组变	10	200	160	0
64730	响水	新北3-5组1#变	10	200	10	0
64731	响水	新北3-5组变	10	200	119	0
64732	响水	新北7-8组1#变	10	200	139	0
64733	响水	新北7-8组变	10	200	96	0
64734	响水	新北部队变	10	200	144	0
64735	响水	新北村部变	10	400	249	0
64736	响水	新北村西变	10	200	160	0
64737	响水	新北韩庄6#变	10	200	160	0
64738	响水	新北七八组2#变	10	315	235	0
64739	响水	新北十一组3#变	10	200	160	0
64740	响水	新北十组2#变	10	200	50	0
64741	响水	大有21#变	10	400	320	0
64742	响水	大有7#变	10	400	320	0
64743	响水	大有沈庄变	10	400	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64744	响水	大有水塔4#变	10	400	320	0
64745	响水	大有水塔变	10	400	320	0
64746	响水	大有小学3#变	10	400	320	0
64747	响水	大有中心小学1#变	10	400	221	0
64748	响水	大有中心小学5#变	10	400	320	0
64749	响水	大有中心小学7#变	10	400	320	0
64750	响水	大有中心小学变	10	400	320	0
64751	响水	水塔3#变	10	630	504	0
64752	响水	中心小学6#变	10	400	320	0
64753	响水	大有1#变	10	400	267	0
64754	响水	大有10#变	10	400	320	0
64755	响水	大有11#变	10	400	274	0
64756	响水	大有13#变	10	400	305	0
64757	响水	大有14#新变	10	400	320	0
64758	响水	大有2#变	10	400	320	0
64759	响水	大有东西变	10	400	320	0
64760	响水	大有东西街1#变	10	400	320	0
64761	响水	大有交通变	10	400	280	0
64762	响水	大有南北5#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64763	响水	大有南北6#变	10	400	320	0
64764	响水	大有南北变	10	400	320	0
64765	响水	大有南北街1#变	10	500	400	0
64766	响水	大有南北街2#新变	10	400	320	0
64767	响水	大有南北街3#变	10	400	320	0
64768	响水	大有南北街4#变	10	400	320	0
64769	响水	大有食品站变	10	400	320	0
64770	响水	大有水塔1#变	10	400	320	0
64771	响水	大有水塔2#变	10	400	295	0
64772	响水	大有水务站变	10	400	320	0
64773	响水	大有项庄1#变	10	400	289	0
64774	响水	大有项庄2#变	10	400	260	0
64775	响水	大有项庄变	10	630	504	0
64776	响水	大有液化气站2#变	10	400	320	0
64777	响水	大有液化气站变	10	400	320	0
64778	响水	大有闸口变	10	200	148	0
64779	响水	大有中山河桥头变	10	400	320	0
64780	响水	东西街2#变	10	400	268	0
64781	响水	副业变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64782	响水	黄海菜场变	10	400	320	0
64783	响水	康庄9组1#变	10	200	160	0
64784	响水	康庄9组变	10	200	147	0
64785	响水	康庄线学府新城2#变	10	500	400	0
64786	响水	康庄中山河2#变	10	200	160	0
64787	响水	康庄中山河变	10	200	160	0
64788	响水	土管所变	10	400	320	0
64789	响水	中山北路1#变	10	400	320	0
64790	响水	中山北路2#变	10	400	320	0
64791	响水	中山线大有医院变	10	400	304	0
64792	响水	八里新丰东变	10	400	285	285
64793	响水	北胜八组变	10	200	160	160
64794	响水	港尾1#变	10	400	166	166
64795	响水	港尾堆根变	10	200	65	65
64796	响水	港尾新建变	10	200	135	135
64797	响水	港尾新建东变	10	200	36	36
64798	响水	梅弯2#变	10	200	160	160
64799	响水	梅湾2组变	10	200	103	103
64800	响水	梅湾二三组2#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64801	响水	梅湾二三组变	10	200	22	22
64802	响水	梅湾六组1#变	10	200	151	151
64803	响水	梅湾六组变	10	315	252	252
64804	响水	梅湾六组东变	10	200	160	160
64805	响水	梅湾七组变	10	200	160	160
64806	响水	梅湾三组2#变	10	200	141	141
64807	响水	梅湾三组变	10	400	320	320
64808	响水	梅湾十二组变	10	200	146	146
64809	响水	梅湾四组变	10	200	108	108
64810	响水	梅湾五组1#变	10	200	160	160
64811	响水	梅湾五组变	10	500	400	400
64812	响水	梅湾一组1#变	10	200	150	150
64813	响水	梅湾一组变	10	200	160	160
64814	响水	七套港尾堆根2#变	10	200	160	160
64815	响水	七套停泉冯庄变	10	200	61	61
64816	响水	七套停泉一组变	10	200	109	109
64817	响水	三份东冲变	10	200	160	160
64818	响水	亭泉九组2#变	10	200	160	160
64819	响水	亭泉九组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64820	响水	亭泉三组变	10	200	102	102
64821	响水	亭泉社区1#变	10	400	320	320
64822	响水	亭泉社区2#变	10	400	320	320
64823	响水	亭泉社区3#变	10	200	160	160
64824	响水	停泉4组东变	10	200	146	146
64825	响水	停泉八组变	10	200	20	20
64826	响水	停泉村部变	10	200	160	160
64827	响水	停泉二组变	10	200	70	70
64828	响水	停泉河口变	10	200	160	160
64829	响水	停泉刘庄变	10	200	160	160
64830	响水	停泉刘庄南变	10	200	160	160
64831	响水	停泉六组变	10	200	142	142
64832	响水	停泉七组北变	10	200	158	158
64833	响水	停泉七组变	10	200	160	160
64834	响水	停泉七组南变	10	200	63	63
64835	响水	停泉四组变	10	200	121	121
64836	响水	停泉五组变	10	100	19	19
64837	响水	停泉庄向变	10	200	143	143
64838	响水	7#公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64839	响水	八套变	10	200	160	160
64840	响水	八套部队变	10	200	118	118
64841	响水	北胜光明变	10	200	31	31
64842	响水	何庄南1#变	10	400	320	320
64843	响水	何庄南2#变	10	200	160	160
64844	响水	何庄南变	10	400	320	320
64845	响水	民生八套1#变	10	200	140	140
64846	响水	民生何庄北变	10	200	101	101
64847	响水	民生何庄变	10	200	160	160
64848	响水	七套2#公用变	10	400	320	320
64849	响水	七套3#变	10	400	310	310
64850	响水	七套3#公用变	10	400	266	266
64851	响水	七套4#公用变	10	400	320	320
64852	响水	七套6#公用变	10	400	308	308
64853	响水	七套6#公用东变	10	400	320	320
64854	响水	七套8#公用变	10	400	320	320
64855	响水	七套8#公用南变	10	400	283	283
64856	响水	七套9#变	10	400	270	270
64857	响水	七套八套西变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64858	响水	七套北街变	10	400	243	243
64859	响水	七套部队开发区2#变	10	400	320	320
64860	响水	七套部队开发区变	10	200	160	160
64861	响水	七套财政所变	10	400	292	292
64862	响水	七套堆上变	10	200	160	160
64863	响水	七套街东变	10	400	320	320
64864	响水	七套聚兴路变	10	400	273	273
64865	响水	七套棉花园区2#变	10	200	160	160
64866	响水	七套棉花园区变	10	400	320	320
64867	响水	七套民生月堆变	10	400	220	220
64868	响水	七套条堆3#公用变	10	200	138	138
64869	响水	七套条堆变	10	200	139	139
64870	响水	七套乡政府变	10	400	283	283
64871	响水	七套小学东变	10	400	234	234
64872	响水	七套月堆南变	10	400	320	320
64873	响水	七套月堆西变	10	200	160	160
64874	响水	七套中东变	10	200	160	160
64875	响水	七套中西1#变	10	400	320	320
64876	响水	七套中西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64877	响水	水塔路北变	10	400	295	295
64878	响水	西公用变	10	400	320	320
64879	响水	养殖厂2#变	10	400	320	320
64880	响水	养殖厂变	10	400	320	320
64881	响水	样板变	10	200	151	151
64882	响水	医院变	10	400	320	320
64883	响水	月堆东1#变	10	200	160	160
64884	响水	月堆东变	10	400	320	320
64885	响水	闸口四变1#变	10	400	289	289
64886	响水	闸口西变	10	400	300	300
64887	响水	中南公用变	10	200	160	160
64888	响水	标兵变	10	400	320	320
64889	响水	标兵东变	10	400	320	320
64890	响水	教育路变	10	400	320	320
64891	响水	教育路东变	10	400	312	312
64892	响水	教育路西变	10	400	320	320
64893	响水	七套标兵1#变	10	400	311	311
64894	响水	七套供电所变	10	200	28	28
64895	响水	七套水塔路变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64896	响水	七套水塔路南变	10	400	307	307
64897	响水	七套闸口北变	10	400	281	281
64898	响水	七套中学变	10	400	237	237
64899	响水	水塔路西变	10	400	309	309
64900	响水	北胜圩北变	10	200	89	89
64901	响水	高场八组2#变	10	400	274	274
64902	响水	高场八组变	10	400	286	286
64903	响水	高场冲东北变	10	200	53	53
64904	响水	高场冲东变	10	200	119	119
64905	响水	高场七排1#变	10	315	252	252
64906	响水	高场七排1#西变	10	200	140	140
64907	响水	高场七排2#变	10	200	160	160
64908	响水	高场七排3#变	10	200	121	121
64909	响水	高场七排4#变	10	400	255	255
64910	响水	高场七排5#变	10	200	160	160
64911	响水	高场七排变	10	315	136	136
64912	响水	高场七排战斗变	10	200	135	135
64913	响水	高场张林北变	10	200	142	142
64914	响水	郜庄3、9组变	10	200	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64915	响水	郜庄二组变	10	200	0	0
64916	响水	郜庄二组南变	10	200	147	147
64917	响水	郜庄九组变	10	200	43	43
64918	响水	郜庄四组变	10	200	160	160
64919	响水	郜庄五组变	10	200	99	99
64920	响水	郜庄五组南变	10	200	101	101
64921	响水	郜庄五组新变	10	200	140	140
64922	响水	郜庄一八组北变	10	200	5	5
64923	响水	郜庄一八组变	10	200	47	47
64924	响水	郜庄一八组南变	10	200	77	77
64925	响水	郜庄赵庄变	10	200	102	102
64926	响水	教育路北变	10	400	200	200
64927	响水	七套高场冲东2#变	10	200	160	160
64928	响水	七套高场张林变	10	200	109	109
64929	响水	七套水塔路北2#变	10	400	320	320
64930	响水	七套坛口变	10	200	122	122
64931	响水	七套张林南变	10	200	160	160
64932	响水	七套中心3组变	10	400	224	224
64933	响水	七套中心敬老院变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64934	响水	七套中心社区三期2#变	10	400	320	320
64935	响水	新队变	10	200	160	160
64936	响水	张林南1#变	10	200	160	160
64937	响水	中心4#变	10	200	10	10
64938	响水	中心4组1#变	10	200	83	83
64939	响水	中心4组变	10	315	161	161
64940	响水	中心村二组变	10	200	160	160
64941	响水	中心九组变	10	200	38	38
64942	响水	中心七组变	10	200	119	119
64943	响水	中心三组变	10	200	10	10
64944	响水	中心五组变	10	400	301	301
64945	响水	中心五组南变	10	200	118	118
64946	响水	产旺陈庄变	10	200	160	160
64947	响水	产旺东风变	10	200	134	134
64948	响水	产旺条河变	10	200	160	160
64949	响水	产旺向阳变	10	200	160	160
64950	响水	产旺长专变	10	200	113	113
64951	响水	产旺中心变	10	200	91	91
64952	响水	程庄兴隆变	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64953	响水	港尾红日1#变	10	200	101	101
64954	响水	港尾红日变	10	200	37	37
64955	响水	港尾刘圩1#变	10	200	80	80
64956	响水	港尾刘圩变	10	200	0	0
64957	响水	农科变	10	200	139	139
64958	响水	七套2#北变	10	400	106	106
64959	响水	七套产旺条河2#变	10	200	112	112
64960	响水	七套程庄兴无变	10	200	106	106
64961	响水	七套港尾东方变	10	200	160	160
64962	响水	七套港尾新河变	10	200	148	148
64963	响水	七套新河3#变	10	200	88	88
64964	响水	七套兴无1#变	10	200	160	160
64965	响水	七套中心社区三期1#变	10	400	320	320
64966	响水	施庄2#变	10	200	127	127
64967	响水	施庄变	10	200	72	72
64968	响水	施庄前进变	10	200	117	117
64969	响水	中心3组2#变	10	200	160	160
64970	响水	中心八组1#变	10	200	47	47
64971	响水	中心八组变	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64972	响水	中心社区1#变	10	200	160	160
64973	响水	中心社区2#变	10	200	160	160
64974	响水	中心社区3#变	10	200	160	160
64975	响水	中心一组2#变	10	200	137	137
64976	响水	中心一组变	10	400	201	201
64977	响水	朱庄2#变	10	200	112	112
64978	响水	朱庄3#变	10	200	144	144
64979	响水	朱庄变	10	200	104	104
64980	响水	朱庄向阳2#变	10	200	114	114
64981	响水	朱庄向阳3#变	10	200	134	134
64982	响水	八顷二组变	10	200	160	160
64983	响水	八顷三组变	10	200	160	160
64984	响水	八顷四组西变	10	200	160	160
64985	响水	八顷五组变	10	200	146	146
64986	响水	八顷五组西变	10	200	23	23
64987	响水	蔡窑12组变	10	400	275	275
64988	响水	蔡窑2#变	10	200	127	127
64989	响水	蔡窑村3#变	10	200	158	158
64990	响水	蔡窑村变	10	200	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64991	响水	高庄二组桥西变	10	200	149	149
64992	响水	河东二组变	10	200	160	160
64993	响水	河东六组变	10	200	139	139
64994	响水	河东三组变	10	200	148	148
64995	响水	河东四五组变	10	200	123	123
64996	响水	河东四组变	10	200	139	139
64997	响水	黄圩纪圩一组配变	10	200	142	142
64998	响水	纪圩村五六组变	10	200	151	151
64999	响水	纪圩二组变	10	200	160	160
65000	响水	纪圩七组变	10	200	128	128
65001	响水	纪圩三组2#变	10	200	122	122
65002	响水	纪圩三组变	10	200	160	160
65003	响水	纪圩四五六组	10	200	93	93
65004	响水	纪圩四组变	10	200	154	154
65005	响水	纪圩四组站变	10	200	160	160
65006	响水	纪圩五组变	10	400	320	320
65007	响水	纪圩小学变	10	400	313	313
65008	响水	纪圩一七组	10	200	160	160
65009	响水	丁仁左加工厂变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65010	响水	黄圩马圩二组南变	10	200	150	150
65011	响水	黄圩云梯三组	10	200	160	160
65012	响水	黄圩张庄三组	10	400	320	320
65013	响水	马圩二组变	10	200	121	121
65014	响水	马圩三组变	10	200	143	143
65015	响水	马圩一组	10	200	143	143
65016	响水	双烈六七组变	10	200	113	113
65017	响水	双烈七组变	10	200	160	160
65018	响水	双烈三四组	10	400	320	320
65019	响水	双烈三组变	10	400	301	301
65020	响水	双烈四组变	10	200	127	127
65021	响水	双烈五组变	10	400	294	294
65022	响水	双烈一八组变	10	200	160	160
65023	响水	双烈一组新变	10	200	135	135
65024	响水	云梯二组	10	200	136	136
65025	响水	云梯集中区1#变	10	200	160	160
65026	响水	云梯集中区2#变	10	200	160	160
65027	响水	云梯集中区3#变	10	200	160	160
65028	响水	云梯农业园变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65029	响水	云梯一组变	10	200	160	160
65030	响水	八顷二组南变	10	200	144	144
65031	响水	八顷一组变	10	200	160	160
65032	响水	大兴五组变	10	200	91	91
65033	响水	黄圩集镇13#变	10	400	320	320
65034	响水	黄圩均平2组配变	10	400	311	311
65035	响水	黄圩龙背三站变	10	200	160	160
65036	响水	黄圩三合四组变	10	200	135	135
65037	响水	黄圩兴庄二组	10	200	139	139
65038	响水	黄圩张庄七组南变	10	200	160	160
65039	响水	黄圩张庄小街配变	10	400	227	227
65040	响水	黄西线兴庄五组变	10	200	136	136
65041	响水	集镇11#变	10	400	314	314
65042	响水	集镇14#变	10	400	320	320
65043	响水	均平5.6组变	10	200	124	124
65044	响水	均平5组变	10	200	150	150
65045	响水	均平7组变	10	200	160	160
65046	响水	均平六组变	10	200	160	160
65047	响水	均平七组西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65048	响水	均平三组变	10	200	134	134
65049	响水	均平一组新变	10	200	160	160
65050	响水	龙背13组变	10	400	282	282
65051	响水	龙背1组变	10	400	286	286
65052	响水	龙背4组变	10	200	148	148
65053	响水	龙背5组变	10	400	306	306
65054	响水	龙背二组变	10	400	320	320
65055	响水	龙背四组2#变	10	200	136	136
65056	响水	龙背五组2#变	10	400	320	320
65057	响水	龙背小街1#变	10	400	282	282
65058	响水	龙背一组北变	10	200	160	160
65059	响水	三合村部变	10	200	119	119
65060	响水	三合二组北变	10	200	143	143
65061	响水	三合二组变	10	200	123	123
65062	响水	三合教堂变	10	200	160	160
65063	响水	三合六组变	10	400	320	320
65064	响水	三合七组变	10	200	158	158
65065	响水	三合三五组变	10	400	254	254
65066	响水	三合一组变	10	400	227	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65067	响水	三合一组南变	10	200	132	132
65068	响水	湾圩五组变	10	200	143	143
65069	响水	湾圩一七组变	10	200	140	140
65070	响水	小圩三组变	10	200	125	125
65071	响水	兴庄一二组变	10	200	97	97
65072	响水	兴庄一二组西变	10	400	287	287
65073	响水	杨圩1,2组	10	200	160	160
65074	响水	杨圩34组	10	200	160	160
65075	响水	杨圩6.7组变	10	200	135	135
65076	响水	杨圩7组变	10	200	151	151
65077	响水	杨圩五组	10	200	160	160
65078	响水	杨圩五组1#变	10	200	102	102
65079	响水	杨圩一组变（新）	10	200	114	114
65080	响水	杨圩一组东变	10	200	136	136
65081	响水	张庄12组变	10	200	122	122
65082	响水	张庄六七组	10	200	160	160
65083	响水	张庄七组变	10	200	160	160
65084	响水	张庄四五组	10	400	317	317
65085	响水	张庄四组变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65086	响水	黄圩小圩1#变	10	400	320	320
65087	响水	黄圩园区北变	10	400	320	320
65088	响水	三合六组新变	10	200	153	153
65089	响水	小圩1组东变	10	200	160	160
65090	响水	小圩3#变	10	200	87	87
65091	响水	小圩4#变	10	400	320	320
65092	响水	小圩村变	10	400	320	320
65093	响水	小圩加工厂变	10	200	151	151
65094	响水	小圩教会堂变	10	200	156	156
65095	响水	仇堆1组	10	200	141	141
65096	响水	仇堆3组	10	400	320	320
65097	响水	仇堆3组2#变	10	200	160	160
65098	响水	仇堆二组变	10	200	150	150
65099	响水	仇堆六组变	10	200	152	152
65100	响水	仇堆六组南变	10	200	160	160
65101	响水	仇堆五组变	10	200	160	160
65102	响水	高庄四组西变	10	200	150	150
65103	响水	高庄五组变	10	200	62	62
65104	响水	顾庄1#变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65105	响水	顾庄1组变	10	200	141	141
65106	响水	顾庄2#变	10	200	160	160
65107	响水	顾庄3#变	10	200	157	157
65108	响水	顾庄二组变	10	200	160	160
65109	响水	顾庄五组变	10	200	160	160
65110	响水	黄圩高庄125组变	10	200	123	123
65111	响水	黄圩高庄二组变	10	200	139	139
65112	响水	黄圩高庄二组配变	10	200	160	160
65113	响水	黄圩高庄三组变	10	200	146	146
65114	响水	黄圩高庄水井变	10	200	160	160
65115	响水	黄圩高庄四组变	10	200	148	148
65116	响水	黄圩顾庄小街配变	10	200	120	120
65117	响水	黄圩云梯三组南变	10	200	160	160
65118	响水	梅庄1组变	10	200	117	117
65119	响水	梅庄2组变	10	400	314	314
65120	响水	梅庄3组变	10	200	129	129
65121	响水	梅庄5组	10	200	149	149
65122	响水	梅庄三组2#变	10	200	160	160
65123	响水	梅庄四组新变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65124	响水	双套二组变	10	200	98	98
65125	响水	双套六组	10	200	93	93
65126	响水	双套四五六组变	10	200	138	138
65127	响水	双套四组	10	200	160	160
65128	响水	双套五组变	10	200	160	160
65129	响水	双套一二三组变	10	200	137	137
65130	响水	双套一组变	10	200	155	155
65131	响水	小庄二组变	10	200	127	127
65132	响水	小庄二组东变	10	200	160	160
65133	响水	小庄二组站变	10	200	132	132
65134	响水	小庄一组变	10	200	124	124
65135	响水	小庄一组东变	10	200	160	160
65136	响水	云梯四五组变	10	400	303	303
65137	响水	云梯五组东变	10	200	141	141
65138	响水	云梯五组南变	10	200	133	133
65139	响水	大拐1#变	10	200	126	126
65140	响水	大拐二组变	10	200	141	141
65141	响水	大拐四组2#变	10	200	114	114
65142	响水	大拐五组变	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65143	响水	大拐一四组变	10	400	280	280
65144	响水	河东一组变	10	200	143	143
65145	响水	黄圩大拐2#变	10	200	79	79
65146	响水	黄圩大拐4组变	10	200	125	125
65147	响水	黄圩河东二组南变	10	200	118	118
65148	响水	黄圩云彩二组变	10	200	160	160
65149	响水	黄圩云彩三组变	10	200	160	160
65150	响水	黄圩云彩一组变	10	200	160	160
65151	响水	兴庄八组变	10	200	186	186
65152	响水	兴庄七九组变	10	200	55	55
65153	响水	兴庄七组变	10	400	198	198
65154	响水	兴庄三四组	10	200	60	60
65155	响水	兴庄五八组	10	200	111	111
65156	响水	云彩小区1#变	10	400	320	320
65157	响水	云彩小区10#变	10	400	320	320
65158	响水	云彩小区11#变	10	400	320	320
65159	响水	云彩小区12#变	10	400	320	320
65160	响水	云彩小区13#变	10	400	320	320
65161	响水	云彩小区14#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65162	响水	云彩小区2#变	10	400	320	320
65163	响水	云彩小区3#变	10	400	320	320
65164	响水	云彩小区4#变	10	400	320	320
65165	响水	云彩小区5#变	10	400	320	320
65166	响水	云彩小区6#变	10	400	320	320
65167	响水	云彩小区7#变	10	400	276	276
65168	响水	云彩小区8#变	10	400	320	320
65169	响水	云彩小区9#变	10	400	320	320
65170	响水	黄圩村变	10	400	306	306
65171	响水	黄圩村二组变	10	400	312	312
65172	响水	黄圩村三组	10	400	320	320
65173	响水	黄圩村一组	10	400	279	279
65174	响水	黄圩府前路变	10	400	320	320
65175	响水	黄圩供销社变	10	400	320	320
65176	响水	黄圩集镇07#变	10	400	320	320
65177	响水	黄圩集镇1#变	10	400	320	320
65178	响水	黄圩集镇2#变	10	400	308	308
65179	响水	黄圩集镇5#变	10	400	320	320
65180	响水	黄圩集镇6#变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65181	响水	黄圩集镇8#变	10	400	320	320
65182	响水	黄圩集镇中心变	10	400	312	312
65183	响水	黄圩敬老院变	10	200	137	137
65184	响水	黄圩军辉西变	10	400	320	320
65185	响水	黄圩粮管所变	10	400	320	320
65186	响水	黄圩马圩六组变	10	200	160	160
65187	响水	黄圩三组西变	10	200	141	141
65188	响水	黄圩水利站变	10	400	296	296
65189	响水	黄圩小庄三组变	10	400	320	320
65190	响水	黄圩镇政府变	10	400	320	320
65191	响水	黄圩镇政府东变	10	400	320	320
65192	响水	黄圩中心路南变	10	400	315	315
65193	响水	集镇12#变	10	200	160	160
65194	响水	集镇4#新变	10	400	285	285
65195	响水	集镇9#变	10	400	320	320
65196	响水	罗军配变	10	400	320	320
65197	响水	马圩4组变	10	200	142	142
65198	响水	马圩三四五组变	10	200	160	160
65199	响水	马圩四组西变	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65200	响水	小圩2#变	10	200	134	134
65201	响水	小庄三组东变	10	200	160	160
65202	响水	育才路南变	10	400	311	311
65203	响水	八套东2#变	10	200	0	0
65204	响水	八套东3#变	10	200	0	0
65205	响水	八套东变	10	630	0	0
65206	响水	八套西变	10	200	0	0
65207	响水	大沟2组变	10	200	0	0
65208	响水	大沟3组变	10	200	0	0
65209	响水	大沟七组变	10	200	0	0
65210	响水	海宁五组变	10	200	0	0
65211	响水	开发区1#变	10	400	0	0
65212	响水	开发区3#变	10	400	0	0
65213	响水	南河开发区9#变	10	400	0	0
65214	响水	南河农业示范园6#变	10	200	0	0
65215	响水	南河平建1组3#变	10	200	0	0
65216	响水	南河平建村部3#变	10	400	0	0
65217	响水	南河平建一组2#变	10	200	0	0
65218	响水	南河新荡11组2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65219	响水	南河新荡4组变	10	200	0	0
65220	响水	南河新荡村部2#变	10	200	0	0
65221	响水	南河新荡村部变	10	200	0	0
65222	响水	南河新荡二组2#变	10	200	0	0
65223	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	0	0
65224	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	0	0
65225	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	0	0
65226	响水	南河新兴小区变	10	200	0	0
65227	响水	平建3组变	10	200	0	0
65228	响水	平建村部2#变	10	200	0	0
65229	响水	平建村部变	10	200	0	0
65230	响水	平建开发区2#变	10	400	0	0
65231	响水	平建开发区4#变	10	400	0	0
65232	响水	平建开发区5#变	10	200	0	0
65233	响水	平建开发区6#变	10	400	0	0
65234	响水	平建开发区7#变	10	400	0	0
65235	响水	平建开发区8#变	10	400	0	0
65236	响水	平建七组变	10	200	0	0
65237	响水	平建四、六组变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65238	响水	平建四六组2#变	10	200	0	0
65239	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	0	0
65240	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	0	0
65241	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	0	0
65242	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	0	0
65243	响水	平建一组变	10	200	0	0
65244	响水	新荡1.8组变	10	400	0	0
65245	响水	新荡11组变	10	200	0	0
65246	响水	新荡8组变	10	200	0	0
65247	响水	新荡二组变	10	200	0	0
65248	响水	新荡五大站2#变	10	200	0	0
65249	响水	新荡五大站3#变	10	200	0	0
65250	响水	新荡五大站变	10	400	0	0
65251	响水	新兴东庄2#变	10	200	0	0
65252	响水	新兴西庄变	10	200	0	0
65253	响水	半沙2组变	10	400	320	0
65254	响水	半沙二组2#变	10	200	160	0
65255	响水	半沙二组3#变	10	200	130	0
65256	响水	南河新建1.2组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65257	响水	南河新建10组3#变	10	200	146	0
65258	响水	南河新建10组4#变	10	200	142	0
65259	响水	南河新建10组变	10	200	137	0
65260	响水	平建线新建10组5#变	10	200	160	0
65261	响水	新建1.2组2#变	10	200	160	0
65262	响水	新建10组2#变	10	200	135	0
65263	响水	新建村部2#变	10	200	160	0
65264	响水	新建村部变	10	200	160	0
65265	响水	河西12组	10	200	136	0
65266	响水	河西1组2#变	10	200	92	0
65267	响水	河西4组2#变	10	200	160	0
65268	响水	河西4组变	10	200	160	0
65269	响水	河西567组	10	200	160	0
65270	响水	南河河西567组2#变	10	200	77	0
65271	响水	南河顺河45组2#变	10	200	127	0
65272	响水	南河顺河六组2#变	10	200	133	0
65273	响水	南河顺河六组变	10	200	160	0
65274	响水	南河顺河三组变	10	200	0	0
65275	响水	南河太平37组	10	400	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65276	响水	南河太平37组2#变	10	200	160	0
65277	响水	顺河12组	10	200	143	0
65278	响水	顺河12组2#变	10	200	160	0
65279	响水	顺河45组变	10	200	119	0
65280	响水	顺河4组2#变	10	200	119	0
65281	响水	顺河7组变	10	200	131	0
65282	响水	太平19组2#变	10	200	160	0
65283	响水	太平19组变	10	200	160	0
65284	响水	太平28组2#变	10	200	0	0
65285	响水	太平28组3#变	10	200	122	0
65286	响水	太平28组变	10	200	107	0
65287	响水	太平45组变	10	200	160	0
65288	响水	太平9组3#变	10	200	65	0
65289	响水	太平9组4#变	10	200	1	0
65290	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	160	0
65291	响水	合兴18组	10	200	124	0
65292	响水	合兴18组2#变	10	200	160	0
65293	响水	合兴47组	10	200	143	0
65294	响水	合兴陆庄	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65295	响水	合兴陆庄2#变	10	200	160	0
65296	响水	合兴陆庄3#变	10	200	122	0
65297	响水	合兴陆庄4#变	10	200	160	0
65298	响水	合兴桥头变	10	200	160	0
65299	响水	合兴小学变	10	200	59	0
65300	响水	河堆237组	10	200	160	0
65301	响水	河堆237组2#变	10	200	134	0
65302	响水	河堆237组5#变	10	200	160	0
65303	响水	河堆456组	10	200	160	0
65304	响水	河堆456组2#变	10	200	160	0
65305	响水	河堆4组变	10	200	134	0
65306	响水	河堆四组2#变	10	200	160	0
65307	响水	南河合兴4组变	10	200	160	0
65308	响水	南河河堆237组3#变	10	200	160	0
65309	响水	南河河堆237组4#变	10	200	160	0
65310	响水	南河王集南2#变	10	400	320	0
65311	响水	南河王集南3#变	10	400	320	0
65312	响水	南河王集南变	10	400	253	0
65313	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	253	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65314	响水	太平45组单变	10	200	160	0
65315	响水	太平46组3#变	10	200	160	0
65316	响水	太平46组变	10	200	160	0
65317	响水	太平5组变	10	200	133	0
65318	响水	太平四六组2#变	10	400	320	0
65319	响水	太平四组单变	10	200	160	0
65320	响水	兴庄123组变	10	200	84	0
65321	响水	八墩10组单变	10	200	160	0
65322	响水	八墩村变	10	400	255	0
65323	响水	八墩村部2#变	10	200	80	0
65324	响水	八墩村部3#变	10	200	160	0
65325	响水	八墩六九组	10	200	160	0
65326	响水	八墩一七组3#变	10	200	142	0
65327	响水	河堆567组2#变	10	200	160	0
65328	响水	河堆567组变	10	200	160	0
65329	响水	河堆6组变	10	400	320	0
65330	响水	南河八墩11组单变	10	200	160	0
65331	响水	南河八墩3组2#变	10	200	160	0
65332	响水	南河八墩3组变	10	400	195	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65333	响水	南河八墩一七组2#变	10	200	160	0
65334	响水	南河八墩一七组变	10	200	115	0
65335	响水	南河兴庄456组2#变	10	200	160	0
65336	响水	双南5组变增容	10	400	320	0
65337	响水	双南6组变	10	400	320	0
65338	响水	双南7组变	10	200	160	0
65339	响水	兴庄456组	10	400	320	0
65340	响水	兴庄456组3#变	10	200	107	0
65341	响水	兴庄456组5#变	10	200	160	0
65342	响水	兴庄7组2#变	10	200	138	0
65343	响水	兴庄7组3#变	10	200	160	0
65344	响水	兴庄7组变	10	400	296	0
65345	响水	兴庄8组变	10	200	97	0
65346	响水	昌盛3组	10	200	41	0
65347	响水	昌盛3组2#变	10	200	160	0
65348	响水	昌盛村部	10	200	129	0
65349	响水	昌盛居民集中区1#变	10	400	320	0
65350	响水	昌盛居民集中区2#变	10	400	320	0
65351	响水	昌盛居民集中区3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65352	响水	昌盛五组变	10	200	160	0
65353	响水	昌盛一组2#变	10	200	137	0
65354	响水	村部6#变	10	200	160	0
65355	响水	村部机房配变	10	200	116	0
65356	响水	南河昌盛1组变	10	200	160	0
65357	响水	南河昌盛村部2#变	10	200	160	0
65358	响水	南河昌盛村部3#变	10	200	160	0
65359	响水	南河昌盛二、四组变	10	200	160	0
65360	响水	南河昌盛二组变	10	400	255	0
65361	响水	南河昌盛一组3#变	10	400	320	0
65362	响水	南河海宁示范园1#变	10	400	320	0
65363	响水	南河双南24组3#变	10	200	87	0
65364	响水	南河双南24组4#变	10	200	86	0
65365	响水	南河小闸变	10	200	160	0
65366	响水	南河薛荡7-10组	10	400	320	0
65367	响水	南河薛荡7-10组2#变	10	200	118	0
65368	响水	南河薛荡村部2#变	10	400	283	0
65369	响水	南河薛荡村部3#变	10	200	160	0
65370	响水	南河薛荡桥头变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65371	响水	南河薛荡示范园3#变	10	400	320	0
65372	响水	南河薛荡小区1#变	10	400	320	0
65373	响水	南河薛荡小区2#变	10	400	320	0
65374	响水	南河薛荡小区3#变	10	400	320	0
65375	响水	南河薛荡小区变	10	200	160	0
65376	响水	南河薛荡一组2#变	10	200	133	0
65377	响水	南河薛荡一组变	10	200	121	0
65378	响水	双南24组	10	200	105	0
65379	响水	双南24组2#变	10	400	320	0
65380	响水	双南6组6#变	10	400	320	0
65381	响水	双南8组变	10	200	112	0
65382	响水	头甲68组4#变	10	630	504	0
65383	响水	王集线新南245组变	10	200	160	0
65384	响水	薛荡11组变	10	200	160	0
65385	响水	薛荡4组变	10	200	160	0
65386	响水	薛荡村变	10	200	160	0
65387	响水	薛荡示范园1#变	10	400	320	0
65388	响水	薛荡示范园2#变	10	400	320	0
65389	响水	薛荡一组3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65390	响水	安宁5组变	10	200	160	0
65391	响水	南河安宁134组变	10	200	110	0
65392	响水	南河安宁25组	10	200	104	0
65393	响水	南河安宁2组变	10	200	8	0
65394	响水	南河安宁3组变	10	200	139	0
65395	响水	南河安宁一组变	10	200	75	0
65396	响水	南河严舍123组	10	200	112	0
65397	响水	南河严舍4组变	10	200	106	0
65398	响水	南河严舍7组变	10	200	93	0
65399	响水	南河严舍七组2#变	10	200	134	0
65400	响水	南河严舍小学变	10	400	320	0
65401	响水	新南线南河安宁4组变	10	200	160	0
65402	响水	新南线南河安宁五组2#变	10	400	320	0
65403	响水	新南线南河严舍45组2#变	10	400	320	0
65404	响水	严舍45组	10	200	120	0
65405	响水	严舍5组变	10	200	160	0
65406	响水	严舍6组2#变	10	200	80	0
65407	响水	严舍6组变	10	200	59	0
65408	响水	严舍78组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65409	响水	严舍8组变	10	200	106	0
65410	响水	严舍三组变	10	200	122	0
65411	响水	大沟4组变	10	200	160	0
65412	响水	大沟6组变	10	200	148	0
65413	响水	大沟8组变	10	200	160	0
65414	响水	大沟九组变	10	200	140	0
65415	响水	大沟一组变	10	200	98	0
65416	响水	海宁1、2组	10	200	87	0
65417	响水	海宁2组变	10	400	106	0
65418	响水	海宁3组变	10	200	160	0
65419	响水	海宁4、6组2#变	10	200	160	0
65420	响水	海宁四、六组变	10	200	160	0
65421	响水	南河大沟4组2#变	10	200	160	0
65422	响水	南河大沟5组变	10	200	160	0
65423	响水	南河大沟西庄变	10	200	160	0
65424	响水	南河大沟小区变	10	200	138	0
65425	响水	南河海宁1-2组2#变	10	400	44	0
65426	响水	毛庄变	10	400	268	0
65427	响水	南河12组3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65428	响水	南河12组4#变	10	200	160	0
65429	响水	南河12组5#变	10	200	160	0
65430	响水	南河12组变	10	400	320	0
65431	响水	南河2组2#变	10	400	320	0
65432	响水	南河2组变	10	400	320	0
65433	响水	南河345组变	10	200	160	0
65434	响水	南河34组变	10	200	160	0
65435	响水	南河3组变	10	200	160	0
65436	响水	南河4组变	10	200	116	0
65437	响水	南河北街2#变	10	400	320	0
65438	响水	南河大润发变	10	400	320	0
65439	响水	南河供电所变	10	200	103	0
65440	响水	南河集镇21#变	10	400	320	0
65441	响水	南河农具厂2#变	10	400	320	0
65442	响水	南河农具厂变	10	400	320	0
65443	响水	南河农科站变	10	400	320	0
65444	响水	南河农业示范园1#变	10	400	320	0
65445	响水	南河农业示范园2#变	10	400	320	0
65446	响水	南河农业示范园3#变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65447	响水	南河农业示范园4#变	10	200	160	0
65448	响水	南河农业示范园5#变	10	200	160	0
65449	响水	南河示范园7#变	10	400	320	0
65450	响水	南河兽医站变	10	400	320	0
65451	响水	南河王集1#变	10	400	320	0
65452	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	320	0
65453	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	320	0
65454	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	320	0
65455	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	320	0
65456	响水	南河王集2#变	10	400	320	0
65457	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	302	0
65458	响水	南河王集3#中变	10	400	320	0
65459	响水	南河王集7#变	10	400	320	0
65460	响水	南河王集9组变	10	200	160	0
65461	响水	南河王集法院2#变	10	400	320	0
65462	响水	南河王集九组2#变	10	200	160	0
65463	响水	南河王集南4#变	10	400	320	0
65464	响水	南河王集西街变	10	400	320	0
65465	响水	南河王集新区变	10	630	492	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65466	响水	南河新东123组2#变	10	200	111	0
65467	响水	南河新东1组变	10	200	108	0
65468	响水	南河新东3组2#变	10	200	117	0
65469	响水	南河新东3组变	10	200	160	0
65470	响水	南河新东6组变	10	200	148	0
65471	响水	南河新南134组2#变	10	200	118	0
65472	响水	南河新南134组4#变	10	200	37	0
65473	响水	南河新南245组2#变	10	200	120	0
65474	响水	南河新南2组变	10	200	160	0
65475	响水	南河新南3组变	10	200	113	0
65476	响水	南河新南5组变	10	200	160	0
65477	响水	南河新南9组变	10	400	320	0
65478	响水	南河信用社变	10	400	320	0
65479	响水	南河医院变	10	200	123	0
65480	响水	南河移动塔变	10	400	320	0
65481	响水	南河中学3#变	10	400	320	0
65482	响水	南河中学新增1#变	10	400	320	0
65483	响水	王集13#组变	10	400	260	0
65484	响水	王集19#(放大站)变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65485	响水	王集2#中台片变	10	400	281	0
65486	响水	王集5组变	10	400	320	0
65487	响水	王集派出所2#变	10	400	320	0
65488	响水	新东123组3#变	10	200	138	0
65489	响水	新东456组2#变	10	200	89	0
65490	响水	新东456组3#变	10	200	131	0
65491	响水	新东456组变	10	200	44	0
65492	响水	新南134组3#变	10	200	139	0
65493	响水	新南134组变	10	400	135	0
65494	响水	薛荡四组2#变	10	200	160	0
65495	响水	河堆7组变	10	200	160	0
65496	响水	加庆11组	10	200	119	0
65497	响水	加庆123组2#变	10	200	129	0
65498	响水	加庆3组变	10	200	115	0
65499	响水	加庆412组变	10	200	36	0
65500	响水	加庆4组变	10	200	144	0
65501	响水	加庆5组变	10	400	260	0
65502	响水	加庆6-8组2#变	10	200	160	0
65503	响水	加庆68组3#变	10	200	89	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65504	响水	加庆68组变	10	200	160	0
65505	响水	加庆6组变	10	400	320	0
65506	响水	加庆7-9组变	10	200	113	0
65507	响水	加庆一组变	10	200	160	0
65508	响水	南河78组2#变	10	200	89	0
65509	响水	南河78组3#变	10	400	275	0
65510	响水	南河78组变	10	200	160	0
65511	响水	南河毕庄变	10	200	58	0
65512	响水	南河加庆二组变	10	400	283	0
65513	响水	南河加庆七组变	10	200	0	0
65514	响水	南河粮管所2#变	10	400	320	0
65515	响水	南河六组变	10	400	320	0
65516	响水	南河上王6组变	10	200	127	0
65517	响水	南河上王8组变	10	400	237	0
65518	响水	南河头甲68组	10	200	23	0
65519	响水	南河头甲6-8组2#变	10	400	181	0
65520	响水	南河头甲7组变	10	400	106	0
65521	响水	南河头甲八组变	10	200	130	0
65522	响水	南河头甲村部变	10	200	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65523	响水	南河头甲鸡场2#变	10	200	133	0
65524	响水	南河头甲一组变	10	200	131	0
65525	响水	南河王集10#变	10	400	320	0
65526	响水	南河王集11#变	10	400	320	0
65527	响水	南河王集12#变	10	400	320	0
65528	响水	南河王集6#变	10	400	320	0
65529	响水	南河王集四组变	10	500	400	0
65530	响水	南河小学2#变	10	400	320	0
65531	响水	南河小学变	10	400	301	0
65532	响水	上王1.2组变	10	200	137	0
65533	响水	上王12组2#变	10	400	300	0
65534	响水	上王5.11组2#变	10	200	160	0
65535	响水	上王5.11组3#变	10	400	320	0
65536	响水	上王5.11组变	10	200	135	0
65537	响水	上王6810组变	10	200	99	0
65538	响水	上王9组变	10	200	160	0
65539	响水	上王村部	10	200	113	0
65540	响水	上王村部2#变	10	200	126	0
65541	响水	上王九组2#变	10	200	85	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65542	响水	双南闸变	10	200	114	0
65543	响水	头甲2组变	10	200	118	0
65544	响水	头甲4组变	10	400	307	0
65545	响水	头甲5组变	10	400	239	0
65546	响水	头甲村部2#变	10	200	55	0
65547	响水	头甲鸡厂变	10	200	81	0
65548	响水	王集18#(派出所)变	10	400	320	0
65549	响水	王集22#变敬老院变	10	400	320	0
65550	响水	王集4#变台片（2#东变）	10	400	311	0
65551	响水	新南线头甲2组2#变	10	200	160	0
65552	响水	张庄2#变	10	400	277	0
65553	响水	张庄23组3#变	10	400	260	0
65554	响水	张庄23组变	10	400	204	0
65555	响水	半沙3组2#变	10	200	160	160
65556	响水	半沙三组变	10	200	95	95
65557	响水	半沙四组变	10	200	131	131
65558	响水	半沙五组变	10	200	160	160
65559	响水	合兴5组2#变	10	200	160	160
65560	响水	合兴5组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65561	响水	南河半沙7组变	10	200	140	140
65562	响水	南河半沙九组变	10	200	145	145
65563	响水	南河半沙六组变	10	200	160	160
65564	响水	南河农场3组3#变	10	200	117	117
65565	响水	南河农场4组2#变	10	200	114	114
65566	响水	南河农场4组3#变	10	200	101	101
65567	响水	农场2组2#变	10	200	160	160
65568	响水	农场2组变	10	200	76	76
65569	响水	农场3组4#变	10	200	98	98
65570	响水	农场5组2#变	10	200	68	68
65571	响水	农场加工变	10	200	70	70
65572	响水	农场七组2#变	10	200	143	143
65573	响水	农场七组变	10	200	160	160
65574	响水	农场三组2#变	10	200	160	160
65575	响水	农场四组变	10	200	139	139
65576	响水	平建农场三组变	10	200	160	160
65577	响水	新建12组3#变	10	200	160	160
65578	响水	新建3组2#变	10	200	160	160
65579	响水	新建4组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65580	响水	新建八大家变	10	400	320	320
65581	响水	新建三组变	10	200	112	112
65582	响水	老舍线树圩拾份3#变	10	630	226	0
65583	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	84	0
65584	响水	恩谭3、4组变	10	200	17	0
65585	响水	恩谭二组变	10	200	140	0
65586	响水	恩谭高速路变	10	200	135	0
65587	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	160	0
65588	响水	恩谭路南1#变	10	200	13	0
65589	响水	恩谭路南变	10	400	157	0
65590	响水	恩谭小区5#变	10	200	160	0
65591	响水	恩潭3、4组2#变	10	200	121	0
65592	响水	恩潭3、4组5#变	10	200	160	0
65593	响水	恩潭路北变	10	200	48	0
65594	响水	花枝1、2组变	10	200	130	0
65595	响水	花枝10组1#变	10	200	55	0
65596	响水	花枝10组2#变	10	200	138	0
65597	响水	花枝2组变	10	200	131	0
65598	响水	花枝6组变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65599	响水	花枝六组1#变	10	200	136	0
65600	响水	花枝三组变	10	200	89	0
65601	响水	花枝十组变	10	200	154	0
65602	响水	花枝四组变	10	200	101	0
65603	响水	花枝五组1#变	10	200	5	0
65604	响水	花枝五组变	10	200	130	0
65605	响水	花枝五组教堂变	10	200	160	0
65606	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	0	0
65607	响水	老舍1、2组1#变	10	200	115	0
65608	响水	老舍2组变	10	200	160	0
65609	响水	老舍恩潭三四组4号变	10	200	33	0
65610	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	130	0
65611	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	98	0
65612	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	121	0
65613	响水	侣旺10组1#变	10	200	62	0
65614	响水	侣旺十组变	10	200	37	0
65615	响水	铁路小区2#变	10	200	130	0
65616	响水	王庄3组2#变	10	200	141	0
65617	响水	王庄3组照明	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65618	响水	王庄8组1#变	10	200	30	0
65619	响水	王庄八组变	10	200	105	0
65620	响水	正舍2组2#变	10	200	71	0
65621	响水	正舍2组变	10	200	0	0
65622	响水	正舍3组2#变	10	200	74	0
65623	响水	正舍6、7组2#变	10	200	41	0
65624	响水	正舍6、7组变	10	200	89	0
65625	响水	正舍村2#变	10	400	156	0
65626	响水	正舍六七组3#变	10	200	55	0
65627	响水	顾庄4#变	10	200	0	0
65628	响水	顾庄5#变	10	200	0	0
65629	响水	黄东1组变(2012)	10	200	0	0
65630	响水	黄东5组2#变	10	400	0	0
65631	响水	黄东5组变	10	400	0	0
65632	响水	黄东6组变	10	200	0	0
65633	响水	黄东村东变	10	200	0	0
65634	响水	黄东村西变	10	200	0	0
65635	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	0	0
65636	响水	黄东东3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65637	响水	黄东东4#变	10	200	0	0
65638	响水	黄东五组3#变	10	200	0	0
65639	响水	黄东西2#变(2012)	10	400	0	0
65640	响水	黄东西4#变	10	200	0	0
65641	响水	黄河安置区2#变	10	400	0	0
65642	响水	黄河安置小区变	10	630	0	0
65643	响水	黄河北变	10	200	0	0
65644	响水	黄河曹庄1#变	10	200	0	0
65645	响水	黄河曹庄变	10	200	0	0
65646	响水	黄河村6．8组变	10	400	0	0
65647	响水	黄河村变(2012)	10	200	0	0
65648	响水	黄河顾庄3#变	10	200	0	0
65649	响水	黄河刘庄变	10	200	0	0
65650	响水	黄河南变(2012)	10	400	0	0
65651	响水	黄河邱庄变	10	200	0	0
65652	响水	黄河西变(2012)	10	630	0	0
65653	响水	黄河小区2#变	10	200	0	0
65654	响水	黄河小区变	10	400	0	0
65655	响水	双港黄东西3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65656	响水	新河戴庄变	10	200	0	0
65657	响水	新河顾庄2#变	10	200	0	0
65658	响水	新河顾庄变	10	200	0	0
65659	响水	新河恒丰2#变	10	400	0	0
65660	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	0	0
65661	响水	新河夹河配变	10	630	0	0
65662	响水	新河一组2#变	10	400	0	0
65663	响水	新河一组3#变	10	200	0	0
65664	响水	新河一组4#变	10	200	0	0
65665	响水	新河一组变	10	200	0	0
65666	响水	姚湾2组变	10	200	0	0
65667	响水	姚湾3组变	10	200	0	0
65668	响水	姚湾4组变	10	400	0	0
65669	响水	姚湾5组变	10	200	0	0
65670	响水	姚湾东2#变	10	200	0	0
65671	响水	姚湾东变	10	200	0	0
65672	响水	姚湾六组变	10	200	0	0
65673	响水	姚湾西变	10	200	0	0
65674	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65675	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	160	0
65676	响水	恩谭小区6#变	10	200	160	0
65677	响水	丰大3#变	10	200	126	0
65678	响水	公兴6#变	10	200	160	0
65679	响水	国环村东变	10	200	129	0
65680	响水	国环东2#变(2012)	10	200	160	0
65681	响水	环南新型社区1#变	10	400	320	0
65682	响水	环南新型社区2#变	10	400	320	0
65683	响水	双港国环七组变	10	400	218	0
65684	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	160	0
65685	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	80	0
65686	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	160	0
65687	响水	小南潘庄2号变	10	200	137	0
65688	响水	小南潘庄变	10	200	160	0
65689	响水	小南小学变	10	200	82	0
65690	响水	新河恒风变	10	200	139	0
65691	响水	兴太大湾变	10	200	93	0
65692	响水	兴太东2#变	10	200	75	0
65693	响水	兴太东3#变	10	200	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65694	响水	兴太东变	10	200	160	0
65695	响水	兴太公兴2#变	10	200	122	0
65696	响水	兴太公兴3#变	10	200	130	0
65697	响水	兴太公兴4#变	10	200	91	0
65698	响水	兴太公兴5#变	10	200	64	0
65699	响水	兴太公兴8#变	10	200	44	0
65700	响水	兴太公兴变	10	200	146	0
65701	响水	兴太南单相变	10	200	138	0
65702	响水	兴太线小南六组变	10	200	160	0
65703	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	44	0
65704	响水	兴太徐庄变	10	200	43	0
65705	响水	兴太余段2#变	10	200	106	0
65706	响水	兴太余段变	10	200	160	0
65707	响水	兴太周庄变	10	200	160	0
65708	响水	大兴4#变	10	400	95	0
65709	响水	大兴5#变	10	200	21	0
65710	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	42	0
65711	响水	大兴村3#变	10	200	112	0
65712	响水	大兴村6#变	10	400	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65713	响水	大兴村变	10	200	45	0
65714	响水	国环2组2#变	10	200	115	0
65715	响水	国环3组变（2013）	10	200	121	0
65716	响水	国环4组变(2012)	10	400	209	0
65717	响水	国环6组变（2013）	10	200	160	0
65718	响水	国环西变(2012)	10	200	53	0
65719	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	160	0
65720	响水	国环小街变	10	400	166	0
65721	响水	环南安置区变	10	400	320	0
65722	响水	建华5组变	10	200	126	0
65723	响水	建华村东变	10	200	160	0
65724	响水	建华村西变	10	200	54	0
65725	响水	建华东2#变	10	200	100	0
65726	响水	建华西2#变（2012）	10	200	160	0
65727	响水	建华西3#变	10	400	204	0
65728	响水	建华西4#变	10	315	148	0
65729	响水	双港大兴村8#变	10	200	160	0
65730	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	160	0
65731	响水	双港建华1.2组	10	200	122	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65732	响水	双港建华1.2组2#变	10	200	11	0
65733	响水	双港线国环西2#变	10	200	34	0
65734	响水	双港线小南9组变	10	200	160	0
65735	响水	双港兴华村2#变	10	200	60	0
65736	响水	双港兴华村3#变	10	200	94	0
65737	响水	小南9组2#变	10	200	61	0
65738	响水	小南村2#变	10	400	240	0
65739	响水	小南村3#变	10	400	285	0
65740	响水	小南村4#变	10	200	83	0
65741	响水	小南村5#变	10	400	297	0
65742	响水	小南村变	10	400	263	0
65743	响水	小南毛庄变	10	400	320	0
65744	响水	小南南站变	10	200	160	0
65745	响水	小南团乐变	10	400	288	0
65746	响水	新河1组5#变	10	200	126	0
65747	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	454	0
65748	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	468	0
65749	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	504	0
65750	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	456	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65751	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	51	0
65752	响水	腰庄2组2#变	10	400	68	0
65753	响水	腰庄2组变	10	630	139	0
65754	响水	腰庄3组变	10	200	48	0
65755	响水	腰庄4组台变（2013）	10	400	215	0
65756	响水	腰庄村东变	10	400	49	0
65757	响水	腰庄七组变	10	400	23	0
65758	响水	腰庄五、六组变	10	200	24	0
65759	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	135	0
65760	响水	腰庄西变	10	400	105	0
65761	响水	友爱4组变	10	400	218	0
65762	响水	友爱东5#变	10	200	160	0
65763	响水	友爱六组2#变	10	400	258	0
65764	响水	友爱六组变	10	200	160	0
65765	响水	友爱西2号变	10	200	0	0
65766	响水	友爱西北2#变	10	200	51	0
65767	响水	友爱西北3#变	10	200	27	0
65768	响水	友爱西北变	10	400	257	0
65769	响水	友爱西变	10	200	40	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65770	响水	洪南10组变(2012)	10	400	146	0
65771	响水	洪南11组变	10	200	85	0
65772	响水	洪南12组变(2012)	10	200	128	0
65773	响水	洪南13组变(2012)	10	200	160	0
65774	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	121	0
65775	响水	洪南4组3#变	10	200	114	0
65776	响水	洪南4组变	10	400	269	0
65777	响水	洪南5组2#台片	10	200	116	0
65778	响水	洪南5组3#变	10	200	91	0
65779	响水	洪南5组变	10	200	160	0
65780	响水	洪南6、7组变	10	400	50	0
65781	响水	洪南6组变	10	250	119	0
65782	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	97	0
65783	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	200	0
65784	响水	洪南8组变	10	200	87	0
65785	响水	洪南村2组变	10	200	16	0
65786	响水	洪南村变	10	400	199	0
65787	响水	洪南村大棚变	10	400	320	0
65788	响水	洪南村双一组变	10	200	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65789	响水	洪南大棚2#变	10	200	102	0
65790	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	160	0
65791	响水	洪南居民集中区2#变	10	400	320	0
65792	响水	洪南六七组3#变	10	200	0	0
65793	响水	洪南小区变	10	400	191	0
65794	响水	双港线洪南3组变	10	200	37	0
65795	响水	腰庄1.8组变	10	400	72	0
65796	响水	腰庄一八组3#变	10	400	130	0
65797	响水	友爱8组变	10	200	15	0
65798	响水	友爱9组变	10	200	160	0
65799	响水	友爱村部变	10	400	156	0
65800	响水	友爱大棚变	10	200	31	0
65801	响水	友爱东2号变	10	200	70	0
65802	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	100	0
65803	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	138	0
65804	响水	友爱东6#变	10	200	42	0
65805	响水	友爱东变	10	400	106	0
65806	响水	友爱一组变	10	200	119	0
65807	响水	大口3组4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65808	响水	大口4组3#变	10	400	221	0
65809	响水	大口桥1#变	10	200	160	0
65810	响水	东高变	10	400	85	0
65811	响水	东吴大西1#变	10	200	127	0
65812	响水	东吴得舍	10	400	308	0
65813	响水	工业园区变	10	400	320	0
65814	响水	供销社1#变	10	200	160	0
65815	响水	老舍1#公用变	10	200	100	0
65816	响水	老舍10组3#变	10	200	160	0
65817	响水	老舍11#变	10	200	160	0
65818	响水	老舍2#公用变	10	200	85	0
65819	响水	老舍3#北变	10	400	287	0
65820	响水	老舍3#公用变	10	200	160	0
65821	响水	老舍4#北变	10	200	68	0
65822	响水	老舍4#变	10	200	0	0
65823	响水	老舍5#公用变	10	200	58	0
65824	响水	老舍6#变台片	10	400	301	0
65825	响水	老舍7#公用变	10	200	131	0
65826	响水	老舍8组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65827	响水	老舍9#公用变	10	200	133	0
65828	响水	老舍9组台片	10	200	160	0
65829	响水	老舍八组2#台片	10	200	160	0
65830	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	154	0
65831	响水	老舍高架桥变	10	400	180	0
65832	响水	老舍高庄2#变	10	200	160	0
65833	响水	老舍高庄变	10	200	106	0
65834	响水	老舍供销社变	10	400	320	0
65835	响水	老舍街南变	10	200	128	0
65836	响水	老舍派出所变	10	400	222	0
65837	响水	老舍七组变	10	200	150	0
65838	响水	老舍社区1#变	10	200	160	0
65839	响水	老舍社区2#变	10	200	160	0
65840	响水	老舍水利站变	10	400	247	0
65841	响水	老舍铁路小区变	10	400	320	0
65842	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	430	0
65843	响水	老舍乡政府箱变	10	400	297	0
65844	响水	老舍新街教堂变	10	200	120	0
65845	响水	老舍信用社变	10	400	275	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65846	响水	老舍医院变	10	400	287	0
65847	响水	老舍中学变	10	400	320	0
65848	响水	粮管所1#变	10	200	160	0
65849	响水	东吴村2#变	10	200	102	0
65850	响水	东吴村前王变	10	200	160	0
65851	响水	东吴村台片	10	200	160	0
65852	响水	东吴前王1#变	10	200	127	0
65853	响水	东吴前王2#变	10	200	104	0
65854	响水	东吴前王变	10	200	109	0
65855	响水	东吴前庄变	10	200	136	0
65856	响水	东吴卫庄2#变	10	200	111	0
65857	响水	东吴卫庄4#变	10	200	133	0
65858	响水	东吴殷陈2#变	10	200	160	0
65859	响水	东吴殷成变	10	400	296	0
65860	响水	老舍东吴小学变	10	200	113	0
65861	响水	老舍良种村1#变	10	200	118	0
65862	响水	老舍良种村变	10	200	50	0
65863	响水	老舍前庄1#变	10	200	113	0
65864	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65865	响水	老舍树圩村1#变	10	200	160	0
65866	响水	老舍树圩村东变	10	200	145	0
65867	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	160	0
65868	响水	老舍树圩拾份变	10	200	160	0
65869	响水	老舍左圩北变	10	200	160	0
65870	响水	良种村西变	10	200	120	0
65871	响水	良种西1#变	10	200	137	0
65872	响水	良种新街变	10	200	90	0
65873	响水	树圩程庄1#变	10	200	101	0
65874	响水	树圩程庄照明变	10	200	111	0
65875	响水	树圩村西变	10	200	160	0
65876	响水	树圩村照明	10	200	90	0
65877	响水	树圩顾庄变	10	400	320	0
65878	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	280	0
65879	响水	树圩南桑庄变	10	200	160	0
65880	响水	树圩桑庄照明	10	200	116	0
65881	响水	树圩拾份2#变	10	200	126	0
65882	响水	树圩拾份3#变	10	400	314	0
65883	响水	树圩团结1#变	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65884	响水	树圩团结2#变	10	200	127	0
65885	响水	殷陈3#变	10	200	121	0
65886	响水	左圩村2#变	10	200	129	0
65887	响水	左圩村3#变	10	200	91	0
65888	响水	左圩村南1#变	10	200	99	0
65889	响水	左圩村照明	10	200	83	0
65890	响水	左圩梁庄2#变	10	200	122	0
65891	响水	左圩梁庄照明	10	200	160	0
65892	响水	左圩南1#变	10	200	160	0
65893	响水	左圩张庄1#变	10	200	127	0
65894	响水	左圩张庄变	10	200	35	0
65895	响水	老舍良种东变	10	200	132	0
65896	响水	老舍旗杆河东变	10	200	27	0
65897	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	160	0
65898	响水	老舍旗杆路北变	10	200	160	0
65899	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	160	0
65900	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	57	0
65901	响水	老舍尚圩村部变	10	200	160	0
65902	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65903	响水	老舍尚圩小学变	10	200	76	0
65904	响水	旗杆路南1#变	10	200	160	0
65905	响水	旗杆路南照明变	10	200	132	0
65906	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	160	0
65907	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	11	0
65908	响水	旗杆王庄西变	10	200	143	0
65909	响水	旗杆王庄照明变	10	200	118	0
65910	响水	旗杆谢庄组变	10	200	160	0
65911	响水	尚圩11组1#变	10	200	58	0
65912	响水	尚圩11组照明	10	200	96	0
65913	响水	尚圩村照明	10	200	107	0
65914	响水	尚圩东方变	10	200	29	0
65915	响水	尚圩东方照明	10	200	75	0
65916	响水	尚圩新河	10	200	160	0
65917	响水	尚圩张庄变	10	400	320	0
65918	响水	尚圩周庄变	10	200	108	0
65919	响水	大口18组1#变	10	200	160	0
65920	响水	大口3组1#变	10	200	160	0
65921	响水	大口3组3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65922	响水	大口3组变	10	200	68	0
65923	响水	大口4组1#变	10	500	101	0
65924	响水	大口5组1#变	10	200	124	0
65925	响水	大口村1#变	10	200	121	0
65926	响水	大口村6组1#变	10	200	55	0
65927	响水	大口村照明	10	400	145	0
65928	响水	大口六组变	10	400	49	0
65929	响水	大口桥变	10	200	87	0
65930	响水	大口双洪照明	10	200	55	0
65931	响水	大口五组变	10	200	160	0
65932	响水	大口一八组变	10	200	160	0
65933	响水	东吴大西2#变	10	200	141	0
65934	响水	恩谭1组2#变	10	200	160	0
65935	响水	恩谭3组2#变	10	200	160	0
65936	响水	恩谭前一组变	10	400	290	0
65937	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	160	0
65938	响水	恩潭1组变	10	200	74	0
65939	响水	红卫小区变	10	200	160	0
65940	响水	老舍10组1#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65941	响水	老舍大口7组变	10	200	93	0
65942	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	160	0
65943	响水	刘庄1组1#变	10	400	320	0
65944	响水	刘庄1组变	10	200	160	0
65945	响水	刘庄2组1#变	10	200	6	0
65946	响水	刘庄2组变	10	200	74	0
65947	响水	刘庄3、4组变	10	200	160	0
65948	响水	刘庄3组1#变	10	400	129	0
65949	响水	刘庄3组照明	10	400	189	0
65950	响水	刘庄4组1#变	10	200	59	0
65951	响水	刘庄4组变	10	200	139	0
65952	响水	刘庄三四组2#变	10	200	52	0
65953	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	126	0
65954	响水	新村11组1#变	10	200	122	0
65955	响水	新村11组照明	10	200	79	0
65956	响水	新村西1#变	10	200	160	0
65957	响水	新舍鱼塘变	10	200	160	0
65958	响水	5#公用变	10	400	191	0
65959	响水	7#变	10	200	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65960	响水	公用10#变	10	400	304	0
65961	响水	公用12#变	10	400	247	0
65962	响水	公用13#变	10	400	240	0
65963	响水	公用变1#	10	400	250	0
65964	响水	公用变3#	10	400	40	0
65965	响水	开成东变	10	200	106	0
65966	响水	开成西变	10	200	109	0
65967	响水	开城2组变	10	200	120	0
65968	响水	开城3组变	10	200	146	0
65969	响水	开城4组变	10	200	137	0
65970	响水	开城东2#变	10	200	160	0
65971	响水	开城东3#变（2013）	10	200	58	0
65972	响水	开城西2#变	10	200	139	0
65973	响水	开城西4#变	10	200	160	0
65974	响水	立双线老街1#变	10	200	0	0
65975	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	261	0
65976	响水	双港11#公用变	10	400	224	0
65977	响水	双港14#变	10	200	133	0
65978	响水	双港15#变	10	400	190	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65979	响水	双港16#变	10	400	255	0
65980	响水	双港17#公用变	10	400	210	0
65981	响水	双港2组变	10	400	255	0
65982	响水	双港3#南变	10	200	99	0
65983	响水	双港8#变	10	400	211	0
65984	响水	双港9#变	10	400	88	0
65985	响水	双港第一街2#变	10	630	409	0
65986	响水	双港第一街4#变	10	630	289	0
65987	响水	双港第一街5#变	10	800	281	0
65988	响水	双港公用变2#	10	400	236	0
65989	响水	双港公用变4#	10	400	114	0
65990	响水	双港教堂变	10	400	32	0
65991	响水	双港开城西3#变	10	200	160	0
65992	响水	双港派出所变	10	200	160	0
65993	响水	双港桥头2#变	10	400	254	0
65994	响水	双港桥头变	10	400	320	0
65995	响水	双港园区变	10	200	141	0
65996	响水	双港中学变	10	200	160	0
65997	响水	塘港3组台片	10	200	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
65998	响水	塘港5组变	10	200	130	0
65999	响水	塘港东3#变	10	400	84	0
66000	响水	塘港东变(2012)	10	630	321	0
66001	响水	塘港吴庄变(塘港东2#变）(2012)	10	200	75	0
66002	响水	塘港西2#变	10	400	185	0
66003	响水	塘港西变	10	400	223	0
66004	响水	兴龙1组变	10	200	0	0
66005	响水	兴龙2组变	10	630	255	0
66006	响水	兴龙4组2#变	10	200	58	0
66007	响水	兴龙4组变	10	400	66	0
66008	响水	兴龙5组变	10	200	56	0
66009	响水	兴龙6组变	10	200	74	0
66010	响水	兴龙7组变	10	400	102	0
66011	响水	兴龙村7组2#变	10	400	111	0
66012	响水	兴龙东变	10	200	124	0
66013	响水	兴龙二组2#变	10	200	115	0
66014	响水	兴龙西变	10	200	110	0
66015	响水	兴龙闸变	10	400	148	0
66016	响水	以刚4组变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66017	响水	以刚友东变	10	400	185	0
66018	响水	政府变	10	400	320	0
66019	响水	城市花园1#变	10	630	504	0
66020	响水	城市花园2#变	10	630	504	0
66021	响水	翻身1、2组2号变（2012）	10	200	65	0
66022	响水	翻身1、2组3#变	10	200	138	0
66023	响水	翻身1、2组4#变	10	200	160	0
66024	响水	翻身1.2组变	10	200	97	0
66025	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	0	0
66026	响水	翻身3、4组4#变	10	200	0	0
66027	响水	翻身3、4组变	10	200	101	0
66028	响水	翻身3.4组3#变	10	200	65	0
66029	响水	翻身5组变(2012)	10	400	121	0
66030	响水	翻身6组2#变	10	200	11	0
66031	响水	翻身6组变(2012)	10	400	239	0
66032	响水	翻身村7.8组变	10	200	24	0
66033	响水	翻身七组2#变	10	400	104	0
66034	响水	翻身七组变	10	315	16	0
66035	响水	丰大4#变	10	200	58	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66036	响水	丰大村2#变	10	200	30	0
66037	响水	丰大村变	10	400	31	0
66038	响水	丰大集中区5#变	10	200	160	0
66039	响水	丰大集中区6#变	10	200	160	0
66040	响水	丰大集中区7#变	10	200	160	0
66041	响水	丰大居民集中区3#变	10	200	160	0
66042	响水	丰大居民集中区4#变	10	200	160	0
66043	响水	丰大居民集中区新增1#变	10	200	160	0
66044	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	160	0
66045	响水	丰友4组变(2012)	10	200	0	0
66046	响水	丰友村东变	10	200	148	0
66047	响水	丰友东2#变	10	400	86	0
66048	响水	丰友东3#变	10	200	102	0
66049	响水	丰友西2#变	10	400	129	0
66050	响水	丰友西3#变	10	400	120	0
66051	响水	丰友西4#变	10	200	89	0
66052	响水	丰友西变	10	200	118	0
66053	响水	黄东2组变	10	200	160	0
66054	响水	开城南变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66055	响水	立双线新增金三角变	10	200	151	0
66056	响水	双港第一街1#变	10	630	403	0
66057	响水	双港第一街3#变	10	630	301	0
66058	响水	双港第一街6#变	10	800	333	0
66059	响水	双港供电所2#箱变	10	400	320	0
66060	响水	双港农业示范园2#变	10	200	160	0
66061	响水	双港线双港幼儿园变	10	400	320	0
66062	响水	双港镇医院变	10	200	160	0
66063	响水	水利站1#变	10	200	73	0
66064	响水	塘港6组变	10	200	129	0
66065	响水	塘港一组变	10	200	39	0
66066	响水	兴华小区2#变	10	200	160	0
66067	响水	兴华小区3#变	10	200	160	0
66068	响水	兴华小区变	10	630	504	0
66069	响水	兴龙南变	10	200	160	0
66070	响水	兴太东南变	10	200	160	0
66071	响水	以刚5组变	10	200	138	0
66072	响水	戈庄村刘庄组1#变	10	200	160	160
66073	响水	戈庄纪组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66074	响水	戈庄刘庄台片	10	200	94	94
66075	响水	戈庄全风台片	10	200	160	160
66076	响水	戈庄周庄变	10	200	102	102
66077	响水	金银花变	10	200	160	160
66078	响水	老舍8组1#变	10	200	128	128
66079	响水	老舍戈庄全凤3#变	10	200	145	145
66080	响水	老舍四烈河西变	10	400	242	242
66081	响水	老舍四烈周庄1#变	10	200	160	160
66082	响水	老舍条河西1#变	10	200	160	160
66083	响水	老舍线老舍食品站变	10	400	105	105
66084	响水	老舍周圩五组2#变	10	200	160	160
66085	响水	老舍周圩五组变	10	200	135	135
66086	响水	刘庄2组2#变	10	200	160	160
66087	响水	刘庄3组2#变	10	200	160	160
66088	响水	吕旺7组变	10	400	73	73
66089	响水	侣旺7组1#变	10	200	116	116
66090	响水	侣旺一组2#变	10	200	158	158
66091	响水	侣旺一组照明	10	200	111	111
66092	响水	旗杆谢庄2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66093	响水	前河2#变	10	200	40	40
66094	响水	前河5组变	10	200	160	160
66095	响水	前河村2#变	10	200	99	99
66096	响水	前河村变	10	200	160	160
66097	响水	前河村四组变	10	200	160	160
66098	响水	前河四组1#变	10	200	136	136
66099	响水	四烈高庄变	10	200	136	136
66100	响水	条河1组变	10	200	120	120
66101	响水	条河北1#变	10	200	160	160
66102	响水	条河北变	10	200	106	106
66103	响水	条河教堂变	10	200	116	116
66104	响水	条河南1#变	10	200	160	160
66105	响水	条河南变	10	200	138	138
66106	响水	条河西2#变	10	200	110	110
66107	响水	条河周庄1#变	10	200	132	132
66108	响水	条河周庄变	10	200	145	145
66109	响水	盐城响水花枝线老舍10#变更换工程	10	200	160	160
66110	响水	盐城响水老舍线条河2组变新增工程	10	200	139	139
66111	响水	大口薛庄变	10	400	186	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66112	响水	大口一组变	10	200	160	0
66113	响水	官舍8组2#变	10	200	184	0
66114	响水	官舍9组2#变	10	400	252	0
66115	响水	官舍村8组1#变	10	200	78	0
66116	响水	官舍村9组1#变	10	400	151	0
66117	响水	官舍东1#变	10	200	7	0
66118	响水	官舍东2#变	10	200	160	0
66119	响水	官舍东变	10	400	247	0
66120	响水	官舍西1#变	10	200	72	0
66121	响水	官舍西变	10	200	115	0
66122	响水	官舍中1#变	10	200	160	0
66123	响水	官舍中4#变	10	200	129	0
66124	响水	官舍中变	10	200	105	0
66125	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	257	0
66126	响水	老舍官舍中2#变	10	200	137	0
66127	响水	老舍官舍中3#变	10	200	116	0
66128	响水	老舍新村1、2组1#变	10	200	116	0
66129	响水	新村1、2组变	10	200	132	0
66130	响水	新村5、9组1#变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66131	响水	新村5、9组变	10	200	121	0
66132	响水	新村9、10组1#变	10	400	320	0
66133	响水	新村9、10组变	10	400	98	0
66134	响水	新村东变	10	200	112	0
66135	响水	新村西3#变	10	200	87	0
66136	响水	新村西4#变	10	200	40	0
66137	响水	新村西变	10	200	160	0
66138	响水	原种厂	10	400	320	0
66139	响水	原种厂2#变	10	400	274	0
66140	响水	灌江一组变	10	400	320	320
66141	响水	响水绿丰公司变	10	200	160	160
66142	响水	开发区10#变	10	400	320	320
66143	响水	开发区5#变	10	400	320	320
66144	响水	东风线灌河七组变	10	400	320	320
66145	响水	灌河八组1#变	10	200	19	19
66146	响水	灌河七八组变	10	400	320	320
66147	响水	灌河一组1#变	10	400	281	281
66148	响水	灌河一组变	10	400	320	320
66149	响水	灌江八组变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66150	响水	灌江二组1#变	10	400	320	320
66151	响水	灌江二组2#变	10	400	320	320
66152	响水	灌江二组3#变	10	400	311	311
66153	响水	灌江二组变	10	400	320	320
66154	响水	灌江一组2#变	10	400	320	320
66155	响水	河口十组变	10	200	160	160
66156	响水	河口五组1#变	10	400	320	320
66157	响水	河口五组变	10	200	160	160
66158	响水	开发区1＃变	10	500	400	400
66159	响水	开发区28#变	10	630	504	504
66160	响水	开发区30#变	10	400	320	320
66161	响水	生资仓库2#变	10	200	160	160
66162	响水	生资仓库变	10	315	252	252
66163	响水	灌江一组东变	10	400	320	320
66164	响水	农民创业园1#变	10	400	320	320
66165	响水	农民创业园6#变	10	400	310	310
66166	响水	润泰小区1#主变	10	800	640	640
66167	响水	润泰小区2#主变	10	800	640	640
66168	响水	灌河八组变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66169	响水	开发区13#变	10	400	320	320
66170	响水	开发区19#变	10	400	320	320
66171	响水	开发区2#变	10	400	294	294
66172	响水	开发区25#变	10	400	320	320
66173	响水	老年公寓变	10	400	320	320
66174	响水	农业创业园5#变	10	400	320	320
66175	响水	东方佳苑1#箱变	10	630	504	504
66176	响水	东方佳苑2#箱变	10	500	400	400
66177	响水	东方佳苑3#箱变	10	630	504	504
66178	响水	东方佳苑4#箱变	10	630	504	504
66179	响水	东升家园变	10	630	504	504
66180	响水	加油站变	10	400	280	280
66181	响水	金港家园1#配电室3#变	10	800	640	640
66182	响水	金港家园2#配电室5#变	10	800	640	640
66183	响水	金港家园C区1#变	10	500	400	400
66184	响水	金港家园C区2#变	10	500	400	400
66185	响水	金港家园C区3#变	10	630	504	504
66186	响水	金港家园C区4#变	10	500	400	400
66187	响水	金港家园开关站1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66188	响水	开发区26#变	10	400	310	310
66189	响水	开发区32#变	10	400	320	320
66190	响水	名门春天5#变	10	630	504	504
66191	响水	响港安置区1#变	10	500	400	400
66192	响水	响港安置区2#变	10	400	320	320
66193	响水	响港安置区3#变	10	400	320	320
66194	响水	响水红云白鸽变	10	500	400	400
66195	响水	响水开发区3#变	10	400	315	315
66196	响水	正瑞小区1#变	10	800	640	640
66197	响水	正瑞小区2#变	10	800	640	640
66198	响水	金港家园1#配电室4#变	10	800	640	640
66199	响水	金港家园2#配电室6#变	10	800	640	640
66200	响水	金港家园开关站2#变	10	800	640	640
66201	响水	金湾六组变	10	400	320	320
66202	响水	开发区33#变	10	400	320	320
66203	响水	坤和家园配电房1#变	10	800	640	640
66204	响水	坤和家园配电房2#变	10	800	640	640
66205	响水	名门春天1#变	10	630	504	504
66206	响水	名门春天2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66207	响水	名门春天3#变	10	630	504	504
66208	响水	名门春天6#变	10	630	504	504
66209	响水	清华印象1#配电房1#变	10	800	640	640
66210	响水	清华印象1#配电房2#变	10	800	640	640
66211	响水	清华印象2#配电室1#变	10	800	640	640
66212	响水	清华印象2#配电室2#变	10	800	640	640
66213	响水	三垛四组1#变	10	400	275	275
66214	响水	盛世公馆1#变电所1#变	10	800	640	640
66215	响水	盛世公馆1#变电所2#变	10	630	504	504
66216	响水	盛世公馆2#变电所3#变	10	630	504	504
66217	响水	盛世公馆2#变电所4#变	10	630	504	504
66218	响水	盛世公馆3#变电所5#变	10	630	504	504
66219	响水	盛世公馆3#变电所6#变	10	630	504	504
66220	响水	现代家园1#变	10	800	640	640
66221	响水	现代家园2#变	10	800	640	640
66222	响水	现代家园3#变	10	800	640	640
66223	响水	现代家园4#变	10	800	640	640
66224	响水	现代家园5#变	10	800	640	640
66225	响水	现代家园6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66226	响水	响港安置区三期1#欧变	10	630	504	504
66227	响水	响港安置区三期2#欧变	10	630	504	504
66228	响水	开发区24#变	10	630	504	504
66229	响水	开发区31#变	10	400	320	320
66230	响水	北海商住楼变	10	400	320	320
66231	响水	东风线开发区16#变	10	400	320	320
66232	响水	东风线开发区7#变	10	400	320	320
66233	响水	金港家园农民集中区1#变	10	800	640	640
66234	响水	金港家园农民集中区2#变	10	800	640	640
66235	响水	金港家园农民集中区3#变	10	800	640	640
66236	响水	金港家园农民集中区4#变	10	800	640	640
66237	响水	金港家园农民集中区5#变（新）	10	800	640	640
66238	响水	金港家园农民集中区6#变	10	800	640	640
66239	响水	金港家园农民集中区7#变	10	630	504	504
66240	响水	开发区11#北1#变	10	400	320	320
66241	响水	开发区11#北2#变	10	400	320	320
66242	响水	开发区11#变	10	400	320	320
66243	响水	开发区15#变	10	400	320	320
66244	响水	开发区22#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66245	响水	开发区23#变	10	400	320	320
66246	响水	开发区29#变	10	400	314	314
66247	响水	开发区6#变	10	400	320	320
66248	响水	开发区6#南变	10	400	320	320
66249	响水	开发区8#变	10	400	250	250
66250	响水	开发区9#变	10	400	320	320
66251	响水	文来置业商业街1#变	10	400	320	320
66252	响水	文来置业商业街2#变	10	400	320	320
66253	响水	文来置业商业街3#变	10	400	320	320
66254	响水	文来置业商业街4#变	10	400	320	320
66255	响水	响港示范小区变	10	630	504	504
66256	响水	响港五组变	10	200	160	160
66257	响水	响水开发区14#变	10	400	320	320
66258	响水	响西线开发区21#变	10	400	320	320
66259	响水	东园生产区变	10	400	62	62
66260	响水	开发区18#变	10	400	320	320
66261	响水	三垛四组4#变	10	400	304	0
66262	响水	河口十二组变	10	200	160	0
66263	响水	开发区20#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66264	响水	开源3#变	10	630	504	0
66265	响水	龙运仕家1#变	10	800	640	0
66266	响水	龙运仕家10#变	10	800	624	0
66267	响水	龙运仕家11#变	10	800	640	0
66268	响水	龙运仕家12#变	10	800	631	0
66269	响水	龙运仕家13#变	10	800	640	0
66270	响水	龙运仕家14#变	10	800	640	0
66271	响水	龙运仕家15#变	10	800	640	0
66272	响水	龙运仕家16#变	10	800	640	0
66273	响水	龙运仕家17#变	10	800	637	0
66274	响水	龙运仕家18#变	10	800	640	0
66275	响水	龙运仕家19#变	10	800	640	0
66276	响水	龙运仕家2#变	10	800	640	0
66277	响水	龙运仕家20#变	10	800	640	0
66278	响水	龙运仕家21#变	10	800	640	0
66279	响水	龙运仕家22#变	10	800	632	0
66280	响水	龙运仕家23#变	10	800	640	0
66281	响水	龙运仕家24#变	10	800	640	0
66282	响水	龙运仕家25#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66283	响水	龙运仕家26#变	10	800	640	0
66284	响水	龙运仕家27#变	10	800	640	0
66285	响水	龙运仕家28#变	10	800	640	0
66286	响水	龙运仕家29#变	10	800	640	0
66287	响水	龙运仕家3#变	10	800	640	0
66288	响水	龙运仕家30#变	10	800	640	0
66289	响水	龙运仕家4#变	10	800	640	0
66290	响水	龙运仕家5#变	10	800	640	0
66291	响水	龙运仕家6#变	10	800	640	0
66292	响水	龙运仕家7#变	10	800	640	0
66293	响水	龙运仕家8#变	10	800	631	0
66294	响水	龙运仕家9#变	10	800	628	0
66295	响水	农民创业园2#变	10	630	500	0
66296	响水	农民创业园3#变	10	630	485	0
66297	响水	农民创业园4#变	10	630	504	0
66298	响水	农民创业园7#变配变	10	630	504	0
66299	响水	农民创业园8#变	10	630	467	0
66300	响水	农民创业园9#变	10	630	504	0
66301	响水	瑞景云府12#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66302	响水	瑞景云府14#变	10	630	504	0
66303	响水	瑞景云府16#变	10	630	504	0
66304	响水	瑞景云府2#变	10	800	640	0
66305	响水	瑞景云府20#变	10	630	504	0
66306	响水	瑞景云府4#变	10	800	640	0
66307	响水	瑞景云府6#变	10	800	640	0
66308	响水	瑞景云府8#变	10	800	640	0
66309	响水	响水开源1#变	10	315	252	0
66310	响水	响水开源2#变	10	200	160	0
66311	响水	326省道2#路灯变	10	100	80	0
66312	响水	东风七组1#变	10	200	160	0
66313	响水	东风七组变	10	200	160	0
66314	响水	东风三组1#变	10	200	145	0
66315	响水	东风三组2#变	10	200	160	0
66316	响水	东风三组3#变	10	200	160	0
66317	响水	东风三组变	10	200	160	0
66318	响水	东风四组1#变	10	400	320	0
66319	响水	东风四组2#变	10	200	160	0
66320	响水	东风四组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66321	响水	东风小白庄1#变	10	200	160	0
66322	响水	东风小白庄变	10	200	160	0
66323	响水	灌舍东风六组变	10	200	160	0
66324	响水	国道3#路灯变	10	100	80	0
66325	响水	宣圩1#变	10	200	160	0
66326	响水	宣圩2#变	10	200	160	0
66327	响水	宣圩3#变	10	200	160	0
66328	响水	宣圩东变	10	200	160	0
66329	响水	宣圩南1#变	10	200	160	0
66330	响水	宣圩南变	10	400	320	0
66331	响水	宣圩三组变	10	200	160	0
66332	响水	宣圩三组单相变	10	200	160	0
66333	响水	宣圩一组变	10	200	160	0
66334	响水	河口十三组单变	10	200	160	0
66335	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	640	0
66336	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	640	0
66337	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	632	0
66338	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	640	0
66339	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66340	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	640	0
66341	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	590	0
66342	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	640	0
66343	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	640	0
66344	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	640	0
66345	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	640	0
66346	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	640	0
66347	响水	瑞景云府1#变	10	800	640	0
66348	响水	瑞景云府11#变	10	800	640	0
66349	响水	瑞景云府13#变	10	630	504	0
66350	响水	瑞景云府15#变	10	630	504	0
66351	响水	瑞景云府17#变	10	630	504	0
66352	响水	瑞景云府19#变	10	630	504	0
66353	响水	瑞景云府3#变	10	800	640	0
66354	响水	瑞景云府5#变	10	800	631	0
66355	响水	瑞景云府7#变	10	800	640	0
66356	响水	瑞景云府9#变	10	800	640	0
66357	响水	金城家园1#变	10	800	640	0
66358	响水	金城家园2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66359	响水	金城家园3#变	10	800	640	0
66360	响水	金城家园4#变	10	800	640	0
66361	响水	金城家园5#变	10	800	640	0
66362	响水	金城家园6#变	10	800	640	0
66363	响水	金城家园7#变	10	800	640	0
66364	响水	金城家园8#变	10	800	640	0
66365	响水	金城家园A区10#变	10	800	640	0
66366	响水	金城家园A区11#变	10	800	640	0
66367	响水	金城家园A区12#变	10	800	640	0
66368	响水	金城家园A区13#变	10	630	504	0
66369	响水	金城家园A区14#变	10	630	504	0
66370	响水	金城家园A区5#变	10	800	640	0
66371	响水	金城家园A区6#变	10	800	640	0
66372	响水	金城家园A区7#变	10	800	640	0
66373	响水	金城家园A区8#变	10	800	640	0
66374	响水	金城家园A区9#变	10	800	640	0
66375	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	640	0
66376	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	640	0
66377	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66378	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	640	0
66379	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	640	0
66380	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	640	0
66381	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	640	0
66382	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	640	0
66383	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	640	0
66384	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	640	0
66385	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	640	0
66386	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	640	0
66387	响水	三垛四组2#变	10	200	160	0
66388	响水	河口预制厂变	10	400	320	0
66389	响水	开发区27#变	10	400	276	0
66390	响水	开发区4#变	10	400	320	0
66391	响水	陆长田变	10	500	337	0
66392	响水	三垛十二组1#变	10	400	320	0
66393	响水	三垛十二组变	10	200	160	0
66394	响水	三垛四组3#变	10	630	504	0
66395	响水	三垛四组变	10	400	320	0
66396	响水	东源府小区1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66397	响水	东源府小区10#变	10	800	640	0
66398	响水	东源府小区11#变	10	800	640	0
66399	响水	东源府小区12#变	10	800	640	0
66400	响水	东源府小区13#变	10	800	640	0
66401	响水	东源府小区14#变	10	800	640	0
66402	响水	东源府小区2#变	10	800	640	0
66403	响水	东源府小区3#变	10	800	640	0
66404	响水	东源府小区4#变	10	800	640	0
66405	响水	东源府小区5#变	10	800	640	0
66406	响水	东源府小区6#变	10	800	640	0
66407	响水	东源府小区7#变	10	800	640	0
66408	响水	东源府小区8#变	10	800	640	0
66409	响水	东源府小区9#变	10	800	640	0
66410	响水	东都逸昊1#变	10	800	640	640
66411	响水	东都逸昊2#变	10	800	578	578
66412	响水	东都逸昊3#变	10	800	629	629
66413	响水	东都逸昊4#变	10	800	640	640
66414	响水	东都逸昊5#变	10	800	635	635
66415	响水	东都逸昊6#变	10	800	624	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66416	响水	东都逸昊7#变	10	800	640	640
66417	响水	东都逸昊8#变	10	800	640	640
66418	响水	清华春景1#变	10	800	640	640
66419	响水	清华春景10#变	10	800	640	640
66420	响水	清华春景11#变	10	800	640	640
66421	响水	清华春景12#变	10	800	640	640
66422	响水	清华春景2#变	10	800	640	640
66423	响水	清华春景3#变	10	800	640	640
66424	响水	清华春景4#变	10	800	640	640
66425	响水	清华春景5#变	10	800	640	640
66426	响水	清华春景6变	10	800	640	640
66427	响水	清华春景7变	10	800	640	640
66428	响水	清华春景8变	10	800	640	640
66429	响水	清华春景9#变	10	800	640	640
66430	响水	潘庄六组变	10	200	160	160
66431	响水	潘庄三组变	10	200	96	96
66432	响水	潘庄四组1#变	10	200	160	160
66433	响水	潘庄四组2#变	10	200	121	121
66434	响水	潘庄四组变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66435	响水	郜华岩小区箱变	10	800	640	640
66436	响水	解放路1#变	10	400	320	320
66437	响水	解放路2#变	10	400	320	320
66438	响水	解放路3#变	10	500	400	400
66439	响水	解放路变	10	400	320	320
66440	响水	解放桥1#变	10	500	400	400
66441	响水	解放桥2#变	10	500	400	400
66442	响水	解放桥3#变	10	400	320	320
66443	响水	金河安置小区变	10	630	504	504
66444	响水	金河小区1#箱变	10	630	504	504
66445	响水	金河小区2#箱变	10	630	504	504
66446	响水	金河小区3#箱变	10	400	320	320
66447	响水	锦城华府1#变	10	630	504	504
66448	响水	锦城华府2#变	10	630	504	504
66449	响水	锦城华府3#变	10	400	320	320
66450	响水	刘兵居住区	10	500	400	400
66451	响水	欧浦新村变	10	400	320	320
66452	响水	浦南小区1#变	10	400	320	320
66453	响水	浦南小区2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66454	响水	浦南小区变	10	500	400	400
66455	响水	祺业房产变	10	500	400	400
66456	响水	清华学苑1#变	10	630	504	504
66457	响水	清华学苑2#变	10	630	504	504
66458	响水	汪圩北1#变	10	400	286	286
66459	响水	汪圩北变	10	400	314	314
66460	响水	汪圩五组变	10	200	37	37
66461	响水	五河二组2#变	10	400	320	320
66462	响水	西元1#变	10	400	320	320
66463	响水	西元3#变	10	400	320	320
66464	响水	西园村变	10	400	302	302
66465	响水	西园小区1#变	10	400	320	320
66466	响水	西园小区变	10	400	320	320
66467	响水	西园新1#变	10	400	320	320
66468	响水	西园新2#变	10	400	320	320
66469	响水	西园新变	10	400	320	320
66470	响水	响南村2#变	10	200	160	160
66471	响水	响南一组单变	10	80	64	64
66472	响水	响水西元2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66473	响水	小蒲安置小区变	10	400	320	320
66474	响水	小浦2#变	10	400	320	320
66475	响水	小浦3#变	10	400	260	260
66476	响水	小浦安置区1#变	10	400	320	320
66477	响水	小浦村部变	10	200	160	160
66478	响水	小浦六组1#变	10	400	320	320
66479	响水	小浦三组2#变	10	400	320	320
66480	响水	小浦三组变	10	400	320	320
66481	响水	小浦四组1#变	10	400	320	320
66482	响水	小浦四组变	10	400	215	215
66483	响水	小浦五组1#变	10	400	261	261
66484	响水	小浦五组变	10	400	178	178
66485	响水	小浦新区1#箱变	10	500	400	400
66486	响水	小浦新区2#箱变	10	500	400	400
66487	响水	赵福祥居民小区变	10	500	400	400
66488	响水	残联变	10	400	320	320
66489	响水	河口十三组变	10	200	156	156
66490	响水	金湾六组1#变	10	200	120	120
66491	响水	苗寨安置区变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66492	响水	苗寨村变	10	400	320	320
66493	响水	苗寨二组变	10	400	291	291
66494	响水	苗寨九组变	10	200	98	98
66495	响水	苗寨六组变	10	400	123	123
66496	响水	苗寨七组1#变	10	200	85	85
66497	响水	苗寨七组变	10	400	251	251
66498	响水	苗寨三组变	10	200	133	133
66499	响水	苗寨四组变	10	400	320	320
66500	响水	苗寨新庄变	10	200	160	160
66501	响水	苗寨一组变	10	400	320	320
66502	响水	汪圩二组变	10	200	160	160
66503	响水	汪圩南1#变	10	200	96	96
66504	响水	汪圩南变	10	200	160	160
66505	响水	汪圩三组1#变	10	200	160	160
66506	响水	汪圩三组2#变	10	400	320	320
66507	响水	汪圩三组变	10	400	320	320
66508	响水	汪圩四组变	10	200	133	133
66509	响水	汪圩一组1#变	10	200	122	122
66510	响水	汪圩一组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66511	响水	汪圩中1#变	10	200	160	160
66512	响水	汪圩中变	10	200	160	160
66513	响水	响南1#变	10	400	98	98
66514	响水	响南村3#变	10	400	216	216
66515	响水	响南村变	10	400	216	216
66516	响水	黄响河变	10	400	320	320
66517	响水	黄响河闸变	10	200	160	160
66518	响水	老党校变	10	400	320	320
66519	响水	农贸变	10	630	504	504
66520	响水	文枢苑1#变	10	630	504	504
66521	响水	文枢苑2#变	10	630	504	504
66522	响水	西园一组2#变	10	400	320	320
66523	响水	西园一组3#变	10	400	320	320
66524	响水	西园一组5#变	10	400	320	320
66525	响水	西园一组6#变	10	400	320	320
66526	响水	西园一组变	10	400	320	320
66527	响水	响西小学2#变	10	200	160	160
66528	响水	响西小学3#变	10	400	320	320
66529	响水	响西小学变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66530	响水	小浦二组1#变	10	400	320	320
66531	响水	小浦二组变	10	400	320	320
66532	响水	中轴厂2#变	10	800	627	627
66533	响水	中轴厂变	10	630	504	504
66534	响水	汪圩五组1#变	10	400	320	0
66535	响水	潘庄二组1#变	10	200	114	0
66536	响水	潘庄二组变	10	200	160	0
66537	响水	潘庄九组1#变	10	200	160	0
66538	响水	潘庄九组2#变	10	200	160	0
66539	响水	潘庄九组变	10	400	218	0
66540	响水	潘庄六七组1#变	10	200	134	0
66541	响水	潘庄六七组2#变	10	200	160	0
66542	响水	潘庄六七组变	10	400	320	0
66543	响水	潘庄七组变	10	400	304	0
66544	响水	潘庄一组1#变	10	200	0	0
66545	响水	潘庄一组2#变	10	200	159	0
66546	响水	潘庄一组变	10	200	85	0
66547	响水	上兴八组1#变	10	200	160	0
66548	响水	上兴八组变	10	400	272	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66549	响水	上兴东变	10	200	131	0
66550	响水	上兴二组1#变	10	200	35	0
66551	响水	上兴二组变	10	200	95	0
66552	响水	上兴九组变	10	200	120	0
66553	响水	上兴六组变	10	400	303	0
66554	响水	上兴七组变	10	400	292	0
66555	响水	上兴三组1#变	10	200	160	0
66556	响水	上兴五组1#变	10	200	160	0
66557	响水	上兴五组变	10	200	160	0
66558	响水	双河八组单变	10	200	160	0
66559	响水	双河九组1#变	10	200	89	0
66560	响水	双河九组2#变	10	200	160	0
66561	响水	双河九组3#变	10	200	123	0
66562	响水	双河九组变	10	200	160	0
66563	响水	双河六七组变	10	200	136	0
66564	响水	双河六组变	10	200	160	0
66565	响水	双河七组变	10	200	160	0
66566	响水	双河三组1#变	10	200	160	0
66567	响水	双河三组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66568	响水	双河四组2#变	10	400	320	0
66569	响水	双河四组变	10	200	109	0
66570	响水	双河五组1#变	10	200	130	0
66571	响水	双河五组变	10	200	160	0
66572	响水	双河一九组	10	200	160	0
66573	响水	双河一组变	10	200	139	0
66574	响水	河口十三组1#变	10	200	144	0
66575	响水	洪圩三组1#变	10	400	320	0
66576	响水	华浦锦城2#配电室1#主变	10	630	504	0
66577	响水	华浦锦城2#配电室2#主变	10	630	504	0
66578	响水	华浦锦城2#配电室3#主变	10	630	504	0
66579	响水	华浦锦城2#配电室4#主变	10	630	504	0
66580	响水	华浦锦城3#配电室5#主变	10	630	504	0
66581	响水	华浦锦城3#配电室6#主变	10	630	504	0
66582	响水	华浦锦城3#配电室7#主变	10	630	504	0
66583	响水	华浦锦城3#配电室8#主变	10	630	504	0
66584	响水	上兴三组变	10	400	289	0
66585	响水	五河12组2#变	10	200	160	0
66586	响水	五河八组1#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66587	响水	五河八组2#变（旧）	10	400	320	0
66588	响水	五河八组变	10	250	200	0
66589	响水	五河六组变	10	400	320	0
66590	响水	五河南1#变	10	200	160	0
66591	响水	五河南2#变	10	200	160	0
66592	响水	五河七组变	10	400	320	0
66593	响水	五河十二组1#变	10	400	320	0
66594	响水	五河十二组变	10	200	160	0
66595	响水	五河十一组1#变	10	200	160	0
66596	响水	五河十一组变	10	200	160	0
66597	响水	五河四组1#变	10	400	296	0
66598	响水	五河四组变	10	400	320	0
66599	响水	五河五组1#变	10	400	320	0
66600	响水	五河五组变	10	200	160	0
66601	响水	五河线响西一组变	10	200	160	0
66602	响水	响西二组变	10	200	160	0
66603	响水	响西三组变	10	200	131	0
66604	响水	响西四组1#变	10	200	160	0
66605	响水	响西四组2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66606	响水	响西四组变	10	400	320	0
66607	响水	响西一组2#变	10	200	160	0
66608	响水	洪圩2-7组变	10	200	160	0
66609	响水	洪圩二七组变	10	400	320	0
66610	响水	洪圩二组变	10	400	320	0
66611	响水	潘庄五组1#变	10	200	160	0
66612	响水	潘庄五组变	10	400	296	0
66613	响水	航运家属区变	10	400	320	0
66614	响水	潘庄安置区1#变	10	400	320	0
66615	响水	五河安置区1#变	10	400	320	0
66616	响水	五河安置区3#变	10	400	320	0
66617	响水	五河二组1#变	10	200	160	0
66618	响水	五河二组3#变	10	200	160	0
66619	响水	五河二组变	10	200	160	0
66620	响水	五河居新型社区1#变	10	400	226	0
66621	响水	五河居新型社区2#变	10	400	320	0
66622	响水	五河六组1#变	10	200	160	0
66623	响水	五河三组变	10	400	320	0
66624	响水	五河十组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66625	响水	响水潘庄安置区变	10	500	400	0
66626	响水	响水五河安置区1#变	10	400	320	0
66627	响水	小浦1#变	10	200	160	0
66628	响水	小浦八组1#变	10	200	160	0
66629	响水	小浦八组变	10	200	29	0
66630	响水	小浦六组变	10	400	320	0
66631	响水	小浦三组1#变	10	400	320	0
66632	响水	小浦三组3#变	10	400	299	0
66633	响水	小浦三组4#变	10	400	320	0
66634	响水	小浦三组5#变	10	200	131	0
66635	响水	徐志银居住区	10	400	320	0
66636	响水	城南社区居委会变	10	400	320	320
66637	响水	葛庄5组变	10	400	320	320
66638	响水	洪圩六组1#变	10	400	320	320
66639	响水	城南大道1#变	10	400	320	320
66640	响水	葛庄八组2#变	10	400	312	312
66641	响水	葛庄八组变	10	630	504	504
66642	响水	葛庄九组变	10	400	320	320
66643	响水	葛庄南1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66644	响水	葛庄十一组变	10	630	504	504
66645	响水	葛庄16#变	10	400	320	320
66646	响水	葛庄安置区1#变	10	400	320	320
66647	响水	葛庄安置区2#变	10	400	320	320
66648	响水	葛庄六组变	10	400	320	320
66649	响水	葛庄七组变	10	400	320	320
66650	响水	葛庄三组变	10	400	320	320
66651	响水	葛庄一组1#变	10	250	200	200
66652	响水	田荡三组1#变	10	400	253	253
66653	响水	田荡三组2#变	10	200	83	83
66654	响水	田荡三组变	10	200	160	160
66655	响水	田荡四组变	10	400	320	320
66656	响水	葛庄村2#变	10	400	320	320
66657	响水	葛庄村变	10	400	320	320
66658	响水	葛庄村箱变	10	500	400	400
66659	响水	葛庄二组1#变	10	400	320	320
66660	响水	葛庄二组变	10	400	320	320
66661	响水	葛庄南变	10	400	320	320
66662	响水	葛庄十五组变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66663	响水	葛庄四组1#变	10	400	307	307
66664	响水	葛庄四组变	10	400	288	288
66665	响水	葛庄一组变	10	200	160	160
66666	响水	公司仓库变	10	630	0	0
66667	响水	响水所交警队变	10	400	311	311
66668	响水	洪圩六组2#变	10	200	160	160
66669	响水	洪圩六组变	10	400	320	320
66670	响水	洪圩六组新变	10	200	160	160
66671	响水	洪圩三组2#变	10	400	320	320
66672	响水	洪圩四组1#变	10	400	320	320
66673	响水	洪圩四组变	10	250	200	200
66674	响水	洪圩四组新变	10	400	320	320
66675	响水	灌江书苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
66676	响水	灌江书苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
66677	响水	灌江书苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
66678	响水	灌江书苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
66679	响水	灌江书苑2#配电室5#主变	10	800	640	640
66680	响水	灌江书苑2#配电室6#主变	10	800	640	640
66681	响水	灌江书苑2#配电室7#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66682	响水	灌江书苑2#配电室8#主变	10	800	640	640
66683	响水	灌江书苑3#配电室10#主变	10	800	640	640
66684	响水	灌江书苑3#配电室11#主变	10	800	640	640
66685	响水	灌江书苑3#配电室12#主变	10	800	640	640
66686	响水	灌江书苑3#配电室9#主变	10	800	640	640
66687	响水	城东线74-1号杆单相变	10	80	64	64
66688	响水	东方剧场变	10	400	320	320
66689	响水	华清池变	10	400	320	320
66690	响水	老东方剧场2#变	10	400	320	320
66691	响水	老广电局2#变	10	400	320	320
66692	响水	老广电局3#变	10	400	320	320
66693	响水	老广电局变	10	400	320	320
66694	响水	老烟草公司1#变	10	400	320	320
66695	响水	老烟草公司2#变	10	400	320	320
66696	响水	老烟草公司3#变	10	400	320	320
66697	响水	人民商场2#变	10	400	313	313
66698	响水	人民商场变	10	400	320	320
66699	响水	天和小区1#变	10	800	640	640
66700	响水	天和小区2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66701	响水	物资局家属区变	10	400	320	320
66702	响水	响东小学2#变	10	400	320	320
66703	响水	响东小学3#变	10	500	400	400
66704	响水	响东小学变	10	400	320	320
66705	响水	幸福北路2#变	10	400	320	320
66706	响水	幸福路单相变	10	80	64	64
66707	响水	幸福中路2#变	10	400	320	320
66708	响水	幸福中路变	10	400	320	320
66709	响水	阅江楼1#配电室1#变	10	630	504	504
66710	响水	阅江楼1#配电室2#变	10	630	504	504
66711	响水	阅江楼2#配电室3#变	10	630	504	504
66712	响水	阅江楼2#配电室4#变	10	630	504	504
66713	响水	阅江楼2#配电室5#变	10	630	504	504
66714	响水	阅江楼2#配电室6#变	10	630	504	504
66715	响水	中心小学1#变	10	400	320	320
66716	响水	中心小学2#变	10	200	148	148
66717	响水	百货公司变	10	400	320	320
66718	响水	德路桥变	10	400	320	320
66719	响水	洪源变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66720	响水	回收公司变	10	630	504	504
66721	响水	锦绣苑1#变	10	500	400	400
66722	响水	锦绣苑2#变	10	630	504	504
66723	响水	锦绣苑3#变	10	1000	800	800
66724	响水	锦绣苑4#变	10	630	504	504
66725	响水	锦绣苑5#变	10	630	504	504
66726	响水	五洲公司2#变	10	400	316	316
66727	响水	响坎河1#变	10	400	320	320
66728	响水	运响河闸家属区变	10	200	160	160
66729	响水	保险公司1#变	10	400	320	320
66730	响水	保险公司2#变	10	400	320	320
66731	响水	东园八组1#变	10	630	504	504
66732	响水	东园八组2#变	10	400	320	320
66733	响水	东园八组5#变	10	500	400	400
66734	响水	公路站变	10	400	320	320
66735	响水	供电公司1#箱变	10	630	466	466
66736	响水	供电公司3#箱变	10	630	405	405
66737	响水	供电公司东变	10	400	320	320
66738	响水	交通局2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66739	响水	交通局变	10	400	320	320
66740	响水	五洲变	10	400	320	320
66741	响水	新东方变	10	1000	800	800
66742	响水	行政中心变	10	400	320	320
66743	响水	5+1#杆路灯变	10	80	64	64
66744	响水	报社变	10	250	200	200
66745	响水	财政局变	10	630	504	504
66746	响水	城管变	10	630	504	504
66747	响水	灌江书苑红旗路小区1#变	10	800	640	640
66748	响水	灌江书苑红旗路小区2#变	10	800	640	640
66749	响水	国税局家属区变	10	400	320	320
66750	响水	红旗路3#箱变	10	630	504	504
66751	响水	红旗中路变	10	400	320	320
66752	响水	老干局变	10	400	320	320
66753	响水	石灵园1#箱变	10	630	504	504
66754	响水	石灵园2#箱变	10	630	504	504
66755	响水	双园桥东变	10	400	320	320
66756	响水	水利局变	10	400	320	320
66757	响水	县政府6#楼2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66758	响水	县政府6#楼3#变	10	400	320	320
66759	响水	县政府6#楼4#变	10	400	320	320
66760	响水	县政府6#楼变	10	630	504	504
66761	响水	县政府八#楼变	10	800	640	640
66762	响水	县政府机关1#变	10	630	504	504
66763	响水	县政府机关2#变	10	630	504	504
66764	响水	县政府机关3#变	10	630	504	504
66765	响水	宗教局变	10	400	320	320
66766	响水	城东邮局变	10	630	490	490
66767	响水	城管局2#变	10	400	320	320
66768	响水	城管局3#变	10	400	320	320
66769	响水	档案局变	10	400	320	320
66770	响水	国土局2#变	10	500	400	400
66771	响水	国土局变	10	630	504	504
66772	响水	航运公司2号变	10	315	252	252
66773	响水	建行箱变	10	400	320	320
66774	响水	劳保局变	10	630	504	504
66775	响水	双园东路变	10	630	504	504
66776	响水	新华书店变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66777	响水	信用社箱变	10	315	252	252
66778	响水	烟草局变	10	630	470	470
66779	响水	滨江路1#变	10	630	504	504
66780	响水	滨江路2#变	10	630	465	465
66781	响水	帝豪2#变	10	400	320	320
66782	响水	供电公司2#箱变	10	630	504	504
66783	响水	华联商厦	10	630	504	504
66784	响水	金店2#变	10	400	320	320
66785	响水	金店变	10	250	200	200
66786	响水	开发区12#变	10	400	320	320
66787	响水	农行2#变	10	400	320	320
66788	响水	农行变	10	400	294	294
66789	响水	三洪大沟1#变	10	630	504	504
66790	响水	三洪大沟2#变	10	400	320	320
66791	响水	三洪大沟3#变	10	400	320	320
66792	响水	三洪大沟4#变	10	400	320	320
66793	响水	三洪大沟5#变	10	400	320	320
66794	响水	新中心小学2#变	10	400	320	320
66795	响水	新中心小学变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66796	响水	信用社2#变	10	630	504	504
66797	响水	信用社3#变	10	630	504	504
66798	响水	中行变	10	400	320	320
66799	响水	天筑未来府2#变（新）	10	800	640	640
66800	响水	天筑未来府4#变	10	800	640	640
66801	响水	天筑未来府6#变	10	800	640	640
66802	响水	天筑未来府8#变	10	800	640	640
66803	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	320	0
66804	响水	海悦东鸣府1#变	10	630	492	0
66805	响水	海悦东鸣府10#变	10	800	640	0
66806	响水	海悦东鸣府2#变	10	630	491	0
66807	响水	海悦东鸣府2#配电室5#变	10	630	504	0
66808	响水	海悦东鸣府2#配电室6#变	10	630	504	0
66809	响水	海悦东鸣府2#配电室7#变	10	630	486	0
66810	响水	海悦东鸣府2#配电室8#变	10	630	493	0
66811	响水	海悦东鸣府3#变	10	630	493	0
66812	响水	海悦东鸣府4#变	10	630	491	0
66813	响水	海悦东鸣府9#变	10	800	640	0
66814	响水	中奥尊府1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66815	响水	中奥尊府10#变	10	800	640	0
66816	响水	中奥尊府2#变	10	800	640	0
66817	响水	中奥尊府3#变	10	800	640	0
66818	响水	中奥尊府4#变	10	800	640	0
66819	响水	中奥尊府5#变	10	800	640	0
66820	响水	中奥尊府6#变	10	800	640	0
66821	响水	中奥尊府7#变	10	800	640	0
66822	响水	中奥尊府8#变	10	800	640	0
66823	响水	中奥尊府9#变	10	800	640	0
66824	响水	大湖富邦1#变（新）	10	800	640	0
66825	响水	大湖富邦2#变（新）	10	800	640	0
66826	响水	大湖富邦2#变电室1#变	10	800	640	0
66827	响水	大湖富邦2#变电室2#变	10	800	640	0
66828	响水	大湖富邦2#变电室3#变	10	800	640	0
66829	响水	大湖富邦2#变电室4#变	10	800	640	0
66830	响水	大湖富邦3#变（新）	10	800	640	0
66831	响水	大湖富邦3#变电室1#变	10	400	320	0
66832	响水	大湖富邦3#变电室3#变	10	400	320	0
66833	响水	大湖富邦4#变（新）	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66834	响水	大湖富邦4#配电室1#变	10	800	640	0
66835	响水	大湖富邦4#配电室2#变	10	800	640	0
66836	响水	大湖富邦4#配电室3#变	10	800	640	0
66837	响水	大湖富邦4#配电室4#变	10	800	627	0
66838	响水	大湖富邦充电桩变	10	500	400	0
66839	响水	大湖富邦四期5#配电室1#变	10	800	640	0
66840	响水	大湖富邦四期5#配电室2#变	10	800	640	0
66841	响水	大湖富邦四期5#配电室3#变	10	800	627	0
66842	响水	大湖富邦四期5#配电室4#变	10	800	606	0
66843	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	640	0
66844	响水	天筑未来府3#变	10	800	640	0
66845	响水	天筑未来府5#变	10	800	640	0
66846	响水	天筑未来府7#变	10	800	640	0
66847	响水	瑞景云府10#变	10	800	640	0
66848	响水	瑞景云府18#变	10	630	504	0
66849	响水	时代家园2#变	10	630	504	0
66850	响水	时代家园3#变	10	500	400	0
66851	响水	时代家园4#变	10	500	400	0
66852	响水	时代家园5#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66853	响水	时代家园6#变	10	400	320	0
66854	响水	灌商线供电公司1#箱变	10	630	497	0
66855	响水	海悦华庭1#变	10	800	640	0
66856	响水	海悦华庭2#变	10	800	640	0
66857	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	620	0
66858	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	640	0
66859	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	640	0
66860	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	640	0
66861	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	800	0
66862	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	800	0
66863	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	640	0
66864	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	640	0
66865	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	640	0
66866	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	640	0
66867	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	640	0
66868	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	640	0
66869	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	640	0
66870	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	504	0
66871	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66872	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	504	0
66873	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	504	0
66874	响水	浙江商贸城小区1#变	10	800	640	0
66875	响水	浙江商贸城小区2#变	10	800	640	0
66876	响水	浙江商贸城小区3#变	10	800	640	0
66877	响水	浙江商贸城小区4#变	10	800	640	0
66878	响水	浙江商贸城小区5#变	10	800	640	0
66879	响水	浙江商贸城小区6#变	10	800	640	0
66880	响水	浙江商贸城小区7#变	10	800	640	0
66881	响水	浙江商贸城小区8#变	10	800	640	0
66882	响水	城东安置小区1#变	10	400	320	320
66883	响水	城东安置小区2#变	10	400	320	320
66884	响水	富士变	10	400	320	320
66885	响水	航运公司变	10	400	320	320
66886	响水	宏锦名座	10	630	504	504
66887	响水	金海家园安置小区1#变	10	630	504	504
66888	响水	金海园安置小区2#变	10	630	504	504
66889	响水	粮油厂2#变	10	400	320	320
66890	响水	粮油厂变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66891	响水	体东路1#变	10	315	252	252
66892	响水	体东路2#变	10	400	320	320
66893	响水	体东南路2#变	10	400	320	320
66894	响水	体东南路3#变	10	400	312	312
66895	响水	体东南路变	10	400	320	320
66896	响水	新客站南变	10	630	504	504
66897	响水	长江东路1#变	10	400	320	320
66898	响水	长江东路2#变	10	400	320	320
66899	响水	长江东路3#变	10	250	200	200
66900	响水	长江东路4#变	10	400	320	320
66901	响水	长江二组变	10	400	302	302
66902	响水	骏景园小区1#变	10	800	640	640
66903	响水	骏景园小区10#变	10	800	640	640
66904	响水	骏景园小区2#变	10	800	640	640
66905	响水	骏景园小区3#变	10	800	640	640
66906	响水	骏景园小区4#变	10	800	640	640
66907	响水	骏景园小区5#变	10	800	640	640
66908	响水	骏景园小区6#变	10	800	640	640
66909	响水	骏景园小区7#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66910	响水	骏景园小区8#变	10	800	640	640
66911	响水	骏景园小区9#变	10	800	640	640
66912	响水	滨江西路1#变	10	500	400	0
66913	响水	亨达房产2#变	10	630	504	0
66914	响水	亨达房产变	10	500	400	0
66915	响水	五金公司2#变	10	400	320	0
66916	响水	五金公司变	10	400	320	0
66917	响水	县医院3#变	10	400	320	0
66918	响水	县医院变	10	400	320	0
66919	响水	县院路灯箱变	10	100	80	0
66920	响水	幸福北路变	10	400	312	0
66921	响水	盐务局变	10	400	320	0
66922	响水	医药公司变	10	400	320	0
66923	响水	车站西变	10	400	320	320
66924	响水	东园三组变	10	200	90	90
66925	响水	东苑小区1#变	10	400	320	320
66926	响水	东苑小区2#变	10	400	320	320
66927	响水	东苑小区3#变	10	400	320	320
66928	响水	东苑小区4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66929	响水	法院家属区2#变	10	400	320	320
66930	响水	法院家属区3#变	10	400	320	320
66931	响水	法院家属区变	10	400	320	320
66932	响水	供电小区1#箱变	10	400	320	320
66933	响水	供电小区2#箱变	10	400	320	320
66934	响水	供电小区5#变（新）	10	400	320	320
66935	响水	嘉园小区1#变	10	500	400	400
66936	响水	嘉园小区2#变	10	500	400	400
66937	响水	嘉园小区3#变	10	200	143	143
66938	响水	路灯单相变	10	80	64	64
66939	响水	欧亚新城1#变	10	800	640	640
66940	响水	欧亚新城2#变	10	800	640	640
66941	响水	欧亚新城3#变	10	800	640	640
66942	响水	欧亚新城4#变	10	800	640	640
66943	响水	欧亚新城5#变	10	800	640	640
66944	响水	欧亚新城6#变	10	800	556	556
66945	响水	新城市广场1#变	10	500	400	400
66946	响水	新城市广场2#变	10	500	400	400
66947	响水	长江路3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66948	响水	华都丽景1#变	10	630	504	504
66949	响水	华都丽景10#变	10	800	640	640
66950	响水	华都丽景2#变	10	630	504	504
66951	响水	华都丽景3#变	10	630	504	504
66952	响水	华都丽景4#变	10	630	504	504
66953	响水	华都丽景5#变	10	630	504	504
66954	响水	华都丽景6#变	10	630	504	504
66955	响水	华都丽景7#变	10	800	640	640
66956	响水	华都丽景8#变	10	800	640	640
66957	响水	华都丽景9#变	10	800	640	640
66958	响水	检测中心变	10	400	320	0
66959	响水	清华园北区1#欧变	10	1000	800	0
66960	响水	清华园北区2#变电所1#变	10	1250	1000	0
66961	响水	清华园北区2#变电所2#变	10	1250	1000	0
66962	响水	清华园北区2#欧变	10	1000	800	0
66963	响水	清华园北区3#变电所6#变	10	1250	1000	0
66964	响水	清华园北区3#变电所7#变	10	1250	1000	0
66965	响水	清华园北区3#变电所8#变	10	1000	800	0
66966	响水	清华园南区1#变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66967	响水	清华园南区2#变	10	630	504	0
66968	响水	清华园南区3#变	10	1000	800	0
66969	响水	清华园南区4#变	10	1000	800	0
66970	响水	清华园南区5#变	10	1000	800	0
66971	响水	清华园南区6#变	10	1000	800	0
66972	响水	清华园南区7#变	10	1000	800	0
66973	响水	润生广场1#变	10	800	619	0
66974	响水	盛都华城7#变	10	630	504	0
66975	响水	14#杆路灯变	10	80	64	0
66976	响水	城南新村1#变	10	630	504	0
66977	响水	城南新村2#变	10	500	400	0
66978	响水	城南新村3#变	10	630	504	0
66979	响水	城南新村4#变	10	500	400	0
66980	响水	城南新村5#变	10	500	400	0
66981	响水	堤防所1#变	10	400	320	0
66982	响水	堤防所2#变	10	400	307	0
66983	响水	环境监测站2#变	10	630	504	0
66984	响水	环境监察站1#变	10	400	291	0
66985	响水	环境监察站3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
66986	响水	计生委变	10	630	504	0
66987	响水	浦江花园1#变	10	800	640	0
66988	响水	浦江花园2#变	10	800	640	0
66989	响水	泰华御景1#变	10	1000	800	0
66990	响水	泰华御景2#变	10	1000	800	0
66991	响水	泰华御景3#变	10	1250	1000	0
66992	响水	泰华御景4#变	10	400	320	0
66993	响水	幸福小区1#变	10	400	320	0
66994	响水	幸福小区2#变	10	500	400	0
66995	响水	幸福小区4#变	10	400	320	0
66996	响水	幸福小区5#变	10	400	320	0
66997	响水	城南家属区变	10	400	275	0
66998	响水	东方花园1#变	10	1250	1000	0
66999	响水	东方花园2#变	10	1250	1000	0
67000	响水	东方花园3#变	10	1000	800	0
67001	响水	儿童乐园变	10	400	320	0
67002	响水	港电家园1#变	10	800	640	0
67003	响水	港电家园2#变	10	1000	800	0
67004	响水	港电家园3#变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67005	响水	港电家园4#变	10	1000	800	0
67006	响水	港电家园5#变	10	630	504	0
67007	响水	港电家园6#变	10	630	504	0
67008	响水	国税局变	10	400	320	0
67009	响水	金色家园1#欧变	10	800	640	0
67010	响水	金色家园10#欧变	10	800	640	0
67011	响水	金色家园2#欧变	10	800	640	0
67012	响水	金色家园3#欧变	10	800	640	0
67013	响水	金色家园4#欧变	10	800	640	0
67014	响水	金色家园5#欧变	10	800	640	0
67015	响水	金色家园6#欧变	10	800	640	0
67016	响水	金色家园7#欧变	10	800	640	0
67017	响水	金色家园8#欧变	10	800	640	0
67018	响水	金色家园9#欧变	10	800	640	0
67019	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	640	0
67020	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	640	0
67021	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	640	0
67022	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	640	0
67023	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67024	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	640	0
67025	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	640	0
67026	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	640	0
67027	响水	华阳房产1#变	10	1000	800	800
67028	响水	华阳房产2#变	10	1000	800	800
67029	响水	华阳房产3#变	10	1000	800	800
67030	响水	华阳房产4#变	10	1000	800	800
67031	响水	华阳房产5#变	10	1000	800	800
67032	响水	华阳房产6#变	10	1000	800	800
67033	响水	体东路6#单相变	10	200	160	160
67034	响水	百汇广场1#变	10	1600	1280	1280
67035	响水	百汇广场2#变	10	1600	1280	1280
67036	响水	百汇广场3#变	10	1600	1280	1280
67037	响水	百汇广场4#变	10	1600	1280	1280
67038	响水	百汇广场5#变	10	1600	1280	1280
67039	响水	百汇广场6#变	10	1600	1280	1280
67040	响水	城市管理局变	10	400	320	320
67041	响水	帝逸国际1#变	10	1600	1280	1280
67042	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	1280	1280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67043	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	1280	1280
67044	响水	帝逸国际2#变	10	1600	1280	1280
67045	响水	金海湾小区1#变	10	800	640	640
67046	响水	金海湾小区2#变	10	800	640	640
67047	响水	金海湾小区3#变	10	800	640	640
67048	响水	金海湾小区4#变	10	800	640	640
67049	响水	金海湾小区5#变	10	800	640	640
67050	响水	金海湾小区6#变	10	800	640	640
67051	响水	天工13#欧变	10	1000	800	800
67052	响水	天工14#欧变	10	1000	800	800
67053	响水	天工15#欧变	10	1000	800	800
67054	响水	天工16#欧变	10	1000	800	800
67055	响水	天工17#欧变	10	1000	800	800
67056	响水	天工18#欧变	10	1000	800	800
67057	响水	天工19#欧变	10	1000	800	800
67058	响水	天工20#欧变	10	1000	800	800
67059	响水	天工锦绣花园1#变	10	1000	800	800
67060	响水	天工锦绣花园10#变	10	1000	800	800
67061	响水	天工锦绣花园11#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67062	响水	天工锦绣花园12#变	10	1000	800	800
67063	响水	天工锦绣花园2#变	10	1000	800	800
67064	响水	天工锦绣花园3#变	10	1000	800	800
67065	响水	天工锦绣花园4#变	10	1000	800	800
67066	响水	天工锦绣花园5#变	10	1000	800	800
67067	响水	天工锦绣花园6#变	10	1000	800	800
67068	响水	天工锦绣花园7#变	10	1000	800	800
67069	响水	天工锦绣花园8#变	10	1000	800	800
67070	响水	天工锦绣花园9#变	10	1000	800	800
67071	响水	天马线供电公司2#箱变	10	630	496	496
67072	响水	碧桂园凤鸣水岸小区1#变	10	800	640	640
67073	响水	碧桂园凤鸣水岸小区10#变	10	800	626	626
67074	响水	碧桂园凤鸣水岸小区11#变	10	800	625	625
67075	响水	碧桂园凤鸣水岸小区12#变	10	800	625	625
67076	响水	碧桂园凤鸣水岸小区2#变	10	800	640	640
67077	响水	碧桂园凤鸣水岸小区3#变	10	800	630	630
67078	响水	碧桂园凤鸣水岸小区4#变	10	800	627	627
67079	响水	碧桂园凤鸣水岸小区5#变	10	800	640	640
67080	响水	碧桂园凤鸣水岸小区6#变	10	800	624	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67081	响水	碧桂园凤鸣水岸小区7#变	10	800	640	640
67082	响水	碧桂园凤鸣水岸小区8#变	10	800	620	620
67083	响水	碧桂园凤鸣水岸小区9#变	10	800	640	640
67084	响水	水榭春天小区1#配电室1#变	10	800	640	640
67085	响水	水榭春天小区1#配电室2#变	10	800	640	640
67086	响水	水榭春天小区1#配电室3#变	10	800	640	640
67087	响水	水榭春天小区1#配电室4#变	10	800	640	640
67088	响水	水榭春天小区2#配电室5#变	10	800	640	640
67089	响水	水榭春天小区2#配电室6#变	10	800	640	640
67090	响水	水榭春天小区2#配电室7#变	10	800	640	640
67091	响水	水榭春天小区2#配电室8#变	10	800	640	640
67092	响水	水榭春天小区3#配电室10#变	10	800	640	640
67093	响水	水榭春天小区3#配电室11#变	10	800	640	640
67094	响水	水榭春天小区3#配电室12#变	10	800	640	640
67095	响水	水榭春天小区3#配电室9#变	10	800	640	640
67096	响水	电容器厂变	10	400	318	0
67097	响水	工商路1#变	10	400	320	0
67098	响水	工商路2#变	10	400	313	0
67099	响水	花园小区1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67100	响水	花园小区2#变	10	315	252	0
67101	响水	花园小区3#变	10	500	400	0
67102	响水	汇豪小区1#欧变	10	800	640	0
67103	响水	汇豪小区2#欧变	10	800	640	0
67104	响水	汇豪小区3#欧变	10	800	640	0
67105	响水	汇豪小区4#欧变	10	800	640	0
67106	响水	汇豪小区5#欧变	10	800	640	0
67107	响水	军民路2#变	10	400	320	0
67108	响水	军民路3#变	10	400	320	0
67109	响水	军民路4#变	10	400	320	0
67110	响水	军民路5#变	10	400	320	0
67111	响水	军民路变	10	400	320	0
67112	响水	粮贸小区1#变	10	400	320	0
67113	响水	粮贸小区2#变	10	400	320	0
67114	响水	兽医站箱变	10	630	504	0
67115	响水	文化馆变	10	400	320	0
67116	响水	心连心2#变	10	630	504	0
67117	响水	信中利变	10	500	400	0
67118	响水	幸福小区6#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67119	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	1000	0
67120	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	1000	0
67121	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	1000	0
67122	响水	航政变	10	630	504	0
67123	响水	红旗南路变	10	400	320	0
67124	响水	环卫所箱变	10	630	504	0
67125	响水	教育局家属区变	10	400	320	0
67126	响水	实小变	10	400	320	0
67127	响水	县医院家属区箱变	10	1250	1000	0
67128	响水	心连心1#变	10	500	400	0
67129	响水	幸福小区3#变	10	400	320	0
67130	响水	幸福小区7#变	10	400	320	0
67131	响水	幸福小区8#变	10	400	320	0
67132	响水	怡园小区2#变	10	400	320	0
67133	响水	怡园小区3#变	10	200	153	0
67134	响水	怡园小区变	10	400	320	0
67135	响水	中心小区2#变	10	400	320	0
67136	响水	中央花园1#变	10	630	504	0
67137	响水	中央花园10#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67138	响水	中央花园11#变	10	400	320	0
67139	响水	中央花园12#变	10	250	200	0
67140	响水	中央花园2#变	10	630	504	0
67141	响水	中央花园3#变	10	400	320	0
67142	响水	中央花园4#变	10	400	320	0
67143	响水	中央花园5#变	10	630	504	0
67144	响水	中央花园6#变	10	400	320	0
67145	响水	中央花园7#变	10	400	320	0
67146	响水	中央花园8#变	10	630	504	0
67147	响水	中央花园9#变	10	630	504	0
67148	响水	地产公司变	10	400	320	0
67149	响水	公安局2#变	10	400	320	0
67150	响水	公安局变	10	400	320	0
67151	响水	灌江雅苑小区1#主变	10	800	640	0
67152	响水	灌江雅苑小区10#主变	10	800	640	0
67153	响水	灌江雅苑小区11#主变	10	800	640	0
67154	响水	灌江雅苑小区12#主变	10	800	640	0
67155	响水	灌江雅苑小区2#主变	10	800	640	0
67156	响水	灌江雅苑小区3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67157	响水	灌江雅苑小区4#主变	10	800	640	0
67158	响水	灌江雅苑小区5#主变	10	800	629	0
67159	响水	灌江雅苑小区6#主变	10	800	640	0
67160	响水	灌江雅苑小区7#主变	10	800	640	0
67161	响水	灌江雅苑小区8#主变	10	800	637	0
67162	响水	灌江雅苑小区9#主变	10	800	638	0
67163	响水	红旗小学1#变	10	630	504	0
67164	响水	红旗小学2#变	10	400	320	0
67165	响水	红旗小学3#变	10	500	400	0
67166	响水	军民路1#箱变	10	400	320	0
67167	响水	军民路2#箱变	10	400	320	0
67168	响水	军民路8#楼变	10	630	504	0
67169	响水	军民路9#楼变	10	630	504	0
67170	响水	看守所变	10	400	320	0
67171	响水	麻纺厂1#箱变	10	630	504	0
67172	响水	麻纺厂2#箱变	10	630	504	0
67173	响水	盛都华城8#变	10	630	504	0
67174	响水	物业小区2#变	10	500	400	0
67175	响水	物业小区3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67176	响水	物业小区变	10	400	320	0
67177	响水	长江路1#变	10	400	320	0
67178	响水	长江路2#变	10	400	320	0
67179	响水	23#杆路灯变	10	80	64	0
67180	响水	61#杆路灯变	10	80	64	0
67181	响水	华都不夜城1#变（新）	10	800	640	0
67182	响水	华都不夜城2#变（新）	10	800	640	0
67183	响水	华都不夜城3#变（新）	10	800	640	0
67184	响水	华都不夜城4#变	10	800	625	0
67185	响水	中奥华府1#变	10	800	640	0
67186	响水	中奥华府2#变	10	800	640	0
67187	响水	中奥华府3#变	10	800	640	0
67188	响水	中奥华府3#配电房1#变	10	630	504	0
67189	响水	中奥华府3#配电房2#变	10	630	504	0
67190	响水	中奥华府3#配电房3#变	10	630	504	0
67191	响水	中奥华府3#配电房4#变	10	630	504	0
67192	响水	中奥华府4#变	10	800	640	0
67193	响水	中奥华府5#变	10	800	640	0
67194	响水	中奥华府6#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67195	响水	中奥华府7#箱变	10	200	160	0
67196	响水	滨江路3#变	10	630	504	0
67197	响水	电影管理站变	10	400	320	0
67198	响水	东园街变	10	400	320	0
67199	响水	供电局5#楼变	10	400	320	0
67200	响水	金钥匙2#变	10	630	504	0
67201	响水	金钥匙变	10	630	504	0
67202	响水	老车站变	10	400	320	0
67203	响水	老气象局1#变	10	400	320	0
67204	响水	老气象局2#变	10	400	320	0
67205	响水	老气象局3#变	10	400	320	0
67206	响水	棉麻公司变	10	400	320	0
67207	响水	卫生巷2#变	10	400	320	0
67208	响水	卫生巷3#变	10	400	320	0
67209	响水	卫生巷变	10	400	320	0
67210	响水	文化宫箱变	10	630	504	0
67211	响水	响灌东路2#变	10	400	320	0
67212	响水	响灌东路变	10	400	320	0
67213	响水	响南供销社2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67214	响水	响南供销社变	10	400	320	0
67215	响水	响南粮管所1#变	10	400	320	0
67216	响水	响南粮管所2#变	10	400	297	0
67217	响水	响南卫生院变	10	400	320	0
67218	响水	响水大排档1#变	10	400	320	0
67219	响水	响水大排档2#变	10	400	320	0
67220	响水	中医院变	10	400	320	0
67221	响水	财富广场1#变	10	1000	800	800
67222	响水	财富广场2#变	10	1000	800	800
67223	响水	财富广场3#变	10	800	640	640
67224	响水	财富广场4#变	10	800	640	640
67225	响水	财富广场5#变	10	800	640	640
67226	响水	财富广场6#变	10	1000	800	800
67227	响水	清华园北区1#变电所1#变	10	1250	1000	1000
67228	响水	清华园北区1#变电所2#变	10	1250	1000	1000
67229	响水	清华园北区3#欧变	10	1000	800	800
67230	响水	盛都华城1#变	10	1000	800	800
67231	响水	盛都华城2#变	10	1000	800	800
67232	响水	盛都华城3#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67233	响水	盛都华城4#变	10	630	504	504
67234	响水	盛都华城5#变	10	1000	800	800
67235	响水	盛都华城6#变	10	1000	800	800
67236	响水	阳光雅居1#变	10	1250	1000	1000
67237	响水	阳光雅居2#变	10	1250	1000	1000
67238	响水	阳光雅居3#变	10	1000	800	800
67239	响水	人民浴室变	10	400	320	320
67240	响水	振兴商场变	10	500	400	400
67241	响水	棉织厂2#变	10	400	320	320
67242	响水	棉织厂3#变	10	400	320	320
67243	响水	棉织厂变	10	400	285	285
67244	响水	中心小学3#变	10	400	320	320
67245	响水	城南三组变	10	400	320	320
67246	响水	响南四组变	10	400	320	320
67247	响水	阳光星园小区1#配电室1#变	10	630	504	504
67248	响水	阳光星园小区1#配电室2#变	10	630	504	504
67249	响水	阳光星园小区1#配电室3#变	10	630	504	504
67250	响水	阳光星园小区1#配电室4#变	10	630	504	504
67251	响水	御景豪庭4#配电室1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67252	响水	御景豪庭4#配电室2#变	10	800	640	640
67253	响水	御景豪庭5#配电室3#变	10	800	640	640
67254	响水	御景豪庭5#配电室4#变	10	800	640	640
67255	响水	御景豪庭5#配电室5#变	10	800	640	640
67256	响水	御景豪庭5#配电室6#变	10	800	640	640
67257	响水	检察院变	10	400	320	320
67258	响水	润生广场南变	10	400	320	320
67259	响水	实验初中变	10	400	320	320
67260	响水	食品公司变	10	250	200	200
67261	响水	太阳园小区	10	1250	1000	1000
67262	响水	武装部变	10	500	400	400
67263	响水	桃园小区1#配电室1#变	10	630	504	0
67264	响水	桃园小区1#配电室2#变	10	630	504	0
67265	响水	桃园小区2#配电室3#变	10	630	504	0
67266	响水	桃园小区2#配电室4#变	10	630	504	0
67267	响水	御景豪庭1#变	10	800	640	0
67268	响水	御景豪庭1#变电所3#变	10	800	640	0
67269	响水	御景豪庭1#变电所4#变	10	800	640	0
67270	响水	御景豪庭2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67271	响水	御景豪庭2#变电所5#变	10	800	640	0
67272	响水	御景豪庭2#变电所6#变	10	800	640	0
67273	响水	御景豪庭4#配电室10#变	10	800	640	0
67274	响水	御景豪庭4#配电室7#变	10	800	640	0
67275	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	640	0
67276	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	640	0
67277	响水	56#杆路灯变	10	80	64	0
67278	响水	帝逸国际2#组合1#变	10	1600	1280	0
67279	响水	帝逸国际2#组合2#变	10	1600	1280	0
67280	响水	帝逸国际6#变	10	1250	1000	0
67281	响水	帝逸国际7#变	10	1250	1000	0
67282	响水	帝逸国际8#变	10	1250	1000	0
67283	响水	帝逸国际9#变	10	1250	1000	0
67284	响水	水岸桃园1#变	10	1250	1000	0
67285	响水	水岸桃园10#变	10	1250	1000	0
67286	响水	水岸桃园11#变	10	1250	1000	0
67287	响水	水岸桃园12#变	10	1250	1000	0
67288	响水	水岸桃园2#变	10	1250	1000	0
67289	响水	水岸桃园4#变	10	1250	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67290	响水	水岸桃园5#变	10	1250	1000	0
67291	响水	水岸桃园6#变	10	1250	1000	0
67292	响水	水岸桃园7#变	10	1250	1000	0
67293	响水	水岸桃园9#变	10	1250	1000	0
67294	响水	桃园1#变	10	1250	1000	0
67295	响水	桃园2#变	10	1250	1000	0
67296	响水	桃园3#变	10	1250	1000	0
67297	响水	桃园4#变	10	1250	857	0
67298	响水	桃园5#变	10	1250	1000	0
67299	响水	桃园6#变	10	1250	1000	0
67300	响水	桃园7#变	10	1250	1000	0
67301	响水	桃园8#变	10	1250	1000	0
67302	响水	桃园9#变	10	1250	1000	0
67303	响水	幸福路路灯1#变	10	80	64	0
67304	响水	滨河1#变	10	1250	1000	0
67305	响水	滨河2#变	10	1250	1000	0
67306	响水	滨河3#变	10	1250	1000	0
67307	响水	滨河4#变	10	1250	1000	0
67308	响水	滨河5#变	10	1250	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67309	响水	滨河6#变	10	1250	1000	0
67310	响水	滨河7#变	10	1250	1000	0
67311	响水	汇豪小区7#变	10	1000	800	0
67312	响水	桃园城投50#楼变	10	200	160	0
67313	响水	体育馆变	10	200	160	0
67314	响水	59#杆路灯单相变	10	80	64	64
67315	响水	62#杆路灯单相变	10	80	64	64
67316	响水	碧桂园1#美变	10	630	504	504
67317	响水	碧桂园2#美变	10	630	504	504
67318	响水	碧桂园2#主变	10	1250	1000	1000
67319	响水	碧桂园3#美变	10	630	504	504
67320	响水	碧桂园4#美变	10	400	320	320
67321	响水	恒美花园1#变	10	400	320	320
67322	响水	恒美花园2#变	10	400	320	320
67323	响水	恒美花园3#变	10	400	320	320
67324	响水	恒美家园4#变	10	400	320	320
67325	响水	恒美家园5#变	10	400	320	320
67326	响水	恒美家园6#变	10	400	320	320
67327	响水	恒美家园7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67328	响水	恒美家园8#变	10	400	320	320
67329	响水	农贸市场1#变电所1#变	10	800	640	640
67330	响水	农贸市场1#变电所2#变	10	800	640	640
67331	响水	农贸市场1#变电所3#变	10	800	640	640
67332	响水	农贸市场1#变电所4#变	10	800	640	640
67333	响水	新城雅居苑1#变	10	800	640	640
67334	响水	新城雅居苑2#变	10	800	640	640
67335	响水	新城雅居苑3#变	10	800	640	640
67336	响水	园区1#路灯箱变	10	100	80	80
67337	响水	毕圩一组变	10	200	19	19
67338	响水	小尖毕圩八组变	10	200	86	86
67339	响水	小尖毕圩超大变	10	200	160	160
67340	响水	小尖毕圩超大变新	10	400	51	51
67341	响水	小尖毕圩二组变	10	200	145	145
67342	响水	小尖毕圩九组变	10	200	160	160
67343	响水	小尖毕圩六七组1#变	10	400	220	220
67344	响水	小尖毕圩六七组2#变	10	400	284	284
67345	响水	小尖毕圩六七组变	10	400	92	92
67346	响水	小尖毕圩三四组变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67347	响水	小尖毕圩三四组变新	10	400	185	185
67348	响水	小尖毕圩十组变	10	200	114	114
67349	响水	小尖毕圩四组变	10	200	0	0
67350	响水	小尖毕圩五组1#变	10	200	112	112
67351	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	0	0
67352	响水	小尖孟巷村变	10	400	206	206
67353	响水	小尖孟巷东变	10	400	229	229
67354	响水	小尖孟巷五、六组变	10	200	138	138
67355	响水	小尖孟巷小街变	10	200	123	123
67356	响水	小尖条房一组北变	10	200	0	0
67357	响水	小尖条房一组变	10	200	0	0
67358	响水	小尖吴庄八九组变	10	200	60	60
67359	响水	小尖吴庄北变	10	200	110	110
67360	响水	小尖吴庄村变	10	200	65	65
67361	响水	小尖吴庄村中心变	10	200	40	40
67362	响水	小尖吴庄南变	10	200	72	72
67363	响水	小尖吴庄西变	10	200	160	160
67364	响水	小尖周庄1#变	10	200	55	55
67365	响水	小尖周庄北变	10	200	55	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67366	响水	小尖周庄村2#变	10	400	0	0
67367	响水	小尖周庄村变	10	400	92	92
67368	响水	小尖周庄村南变	10	200	76	76
67369	响水	小尖周庄三组变	10	400	162	162
67370	响水	周庄三组新变	10	400	62	62
67371	响水	蔡庄中心4#变	10	200	0	0
67372	响水	过桥弯变	10	400	292	292
67373	响水	四丰小区3#变(旧)	10	400	152	152
67374	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	59	59
67375	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	253	253
67376	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	320	320
67377	响水	小尖蔡庄一组变	10	400	192	192
67378	响水	小尖蔡庄中心2#配变	10	400	212	212
67379	响水	小尖蔡庄中心3#变	10	630	269	269
67380	响水	小尖蔡庄中心变	10	400	40	40
67381	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	57	57
67382	响水	小尖示范园11#变	10	400	315	315
67383	响水	小尖四丰新农村1#箱变	10	500	400	400
67384	响水	小尖四丰新农村10#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67385	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	400	400
67386	响水	小尖四丰新农村12#箱变	10	500	400	400
67387	响水	小尖四丰新农村2#变	10	500	400	400
67388	响水	小尖四丰新农村3#箱变	10	500	400	400
67389	响水	小尖四丰新农村4#箱变	10	500	345	345
67390	响水	小尖四丰新农村5#箱变	10	630	485	485
67391	响水	小尖四丰新农村6#箱变	10	500	400	400
67392	响水	小尖四丰新农村7#箱变	10	500	400	400
67393	响水	小尖四丰新农村8#箱变	10	500	392	392
67394	响水	小尖四丰新农村9#箱变	10	500	400	400
67395	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	265	265
67396	响水	小尖昔阳渠1#变	10	400	320	320
67397	响水	小尖徐洪1#变	10	400	85	85
67398	响水	小尖徐洪3#变	10	400	164	164
67399	响水	小尖徐洪4#变	10	200	160	160
67400	响水	小尖徐洪5#变	10	400	238	238
67401	响水	小尖徐洪8#变	10	400	133	133
67402	响水	小尖中舍村2#配变	10	400	233	233
67403	响水	小尖中舍村变	10	400	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67404	响水	中舍村3#变	10	400	0	0
67405	响水	高圩村变	10	400	320	0
67406	响水	小尖陈沟1#变	10	200	71	0
67407	响水	小尖陈沟2#变	10	200	0	0
67408	响水	小尖陈沟2组变	10	200	2	0
67409	响水	小尖陈沟八组变	10	200	42	0
67410	响水	小尖陈沟七组1#变	10	200	25	0
67411	响水	小尖陈沟七组变	10	200	160	0
67412	响水	小尖陈沟三组1#变	10	400	240	0
67413	响水	小尖陈沟五、七组变	10	200	48	0
67414	响水	小尖陈沟一二三组变	10	200	123	0
67415	响水	小尖高圩1#变	10	200	137	0
67416	响水	小尖高圩2#公用变	10	400	212	0
67417	响水	小尖高圩2#新增变	10	400	279	0
67418	响水	小尖高圩3#变	10	200	100	0
67419	响水	小尖高圩北庄变	10	200	112	0
67420	响水	小尖高圩河西变	10	200	160	0
67421	响水	小尖吉舍五组2#变	10	400	320	0
67422	响水	小尖吉舍五组3#变	10	400	232	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67423	响水	小尖吉舍五组变	10	400	373	0
67424	响水	小尖平湖1#公用变	10	400	227	0
67425	响水	小尖平湖2#公用变	10	400	277	0
67426	响水	小尖平湖4#变	10	200	130	0
67427	响水	小尖平湖5#变	10	200	160	0
67428	响水	小尖平湖八组变	10	400	266	0
67429	响水	小尖平湖村3#变	10	200	133	0
67430	响水	小尖平湖村变	10	200	160	0
67431	响水	小尖平湖小区1#变	10	200	160	0
67432	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	160	0
67433	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	149	0
67434	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	160	0
67435	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	69	0
67436	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	125	0
67437	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	0	0
67438	响水	小尖沙庄四组2#变	10	200	160	0
67439	响水	小尖沙庄四组3#变	10	200	119	0
67440	响水	小尖沙庄四组变	10	200	54	0
67441	响水	小尖条河村变	10	400	192	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67442	响水	小尖条河九组变	10	200	71	0
67443	响水	小尖条河六组变	10	200	25	0
67444	响水	小尖条河七组2#变	10	200	30	0
67445	响水	小尖条河十组变	10	200	138	0
67446	响水	小尖条河水厂变	10	200	129	0
67447	响水	小尖条河四组变	10	200	8	0
67448	响水	小尖条河一三组2#变	10	200	88	0
67449	响水	小尖条河一三组变	10	400	188	0
67450	响水	朱圩三组1#变	10	200	105	0
67451	响水	吉舍七组北变	10	200	14	0
67452	响水	四丰小区1#变	10	400	213	0
67453	响水	小尖毕圩八组1#变	10	200	26	0
67454	响水	小尖毕圩七组变	10	200	21	0
67455	响水	小尖顾圩村变	10	200	135	0
67456	响水	小尖顾圩村西变	10	400	258	0
67457	响水	小尖顾圩桥头1#变	10	200	145	0
67458	响水	小尖顾圩桥头变	10	200	160	0
67459	响水	小尖顾圩三庄变	10	200	111	0
67460	响水	小尖顾圩三组变	10	200	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67461	响水	小尖吉舍4#变	10	400	312	0
67462	响水	小尖吉舍七组南变	10	400	270	0
67463	响水	小尖吉舍三组2#变	10	200	91	0
67464	响水	小尖吉舍三组变	10	200	24	0
67465	响水	小尖沈庄1#变	10	200	92	0
67466	响水	小尖示范园3#变	10	400	320	0
67467	响水	小尖示范园9#变	10	400	320	0
67468	响水	小尖昔阳渠变	10	200	160	0
67469	响水	小尖徐洪10#变	10	200	48	0
67470	响水	小尖徐洪11#变	10	400	0	0
67471	响水	小尖徐洪12#变	10	200	134	0
67472	响水	小尖徐洪2#变	10	400	174	0
67473	响水	小尖徐洪6#变	10	400	118	0
67474	响水	小尖徐洪7#变	10	400	167	0
67475	响水	小尖徐洪9#变	10	200	85	0
67476	响水	小尖朱圩八组变	10	200	115	0
67477	响水	小尖朱圩二组北变	10	200	143	0
67478	响水	小尖朱圩二组变	10	200	160	0
67479	响水	小尖朱圩二组南变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67480	响水	小尖朱圩二组西变	10	200	108	0
67481	响水	小尖朱圩四组3#变	10	400	320	0
67482	响水	小尖朱圩五组变	10	200	76	0
67483	响水	小尖朱圩一二五组变	10	400	242	0
67484	响水	朱圩7组变	10	400	254	0
67485	响水	朱圩村部变	10	400	293	0
67486	响水	朱圩三四组变	10	200	90	0
67487	响水	朱圩四组变	10	200	160	0
67488	响水	工商1#变	10	400	284	284
67489	响水	林舍纱厂2#变	10	200	75	75
67490	响水	林舍纱厂3#变	10	400	152	152
67491	响水	林舍纱厂变	10	200	46	46
67492	响水	吴庄3#变	10	500	400	400
67493	响水	小尖车站2#变	10	630	504	504
67494	响水	小尖车站3#变	10	630	504	504
67495	响水	小尖车站4#变	10	400	320	320
67496	响水	小尖车站5#变	10	400	320	320
67497	响水	小尖车站变	10	400	320	320
67498	响水	小尖地税1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67499	响水	小尖地税变	10	315	252	252
67500	响水	小尖福满楼2#变	10	400	320	320
67501	响水	小尖福满楼变	10	400	265	265
67502	响水	小尖工商2#变	10	630	504	504
67503	响水	小尖工商变	10	400	201	201
67504	响水	小尖供电所1#变	10	200	160	160
67505	响水	小尖供电所2#变	10	400	320	320
67506	响水	小尖供电所变	10	400	292	292
67507	响水	小尖机械家属区变	10	400	248	248
67508	响水	小尖交管所变	10	400	320	320
67509	响水	小尖敬老院变	10	200	160	160
67510	响水	小尖吴庄2#箱变	10	630	504	504
67511	响水	小尖吴庄4#变	10	400	320	320
67512	响水	小尖吴庄5#变	10	630	474	474
67513	响水	小尖吴庄变	10	500	274	274
67514	响水	小尖银鑫变	10	400	320	320
67515	响水	小尖余庄1#变	10	400	291	291
67516	响水	小尖余庄变	10	400	320	320
67517	响水	印象江南1#变	10	630	503	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67518	响水	印象江南2#变	10	630	504	504
67519	响水	印象江南4#变	10	630	504	504
67520	响水	印象江南5#变	10	630	504	504
67521	响水	印象江南6#变	10	630	504	504
67522	响水	悦海广场变	10	800	640	640
67523	响水	盛世豪庭二期1#箱变	10	500	400	400
67524	响水	盛世豪庭二期2#箱变	10	500	400	400
67525	响水	四丰6组变	10	200	108	108
67526	响水	小尖伏西村1#变	10	200	96	96
67527	响水	小尖伏西村变	10	400	320	320
67528	响水	小尖伏西二组变	10	200	132	132
67529	响水	小尖郭庄1#配变	10	400	207	207
67530	响水	小尖郭庄2#变	10	400	131	131
67531	响水	小尖郭庄3#变	10	400	87	87
67532	响水	小尖郭庄4#变	10	200	44	44
67533	响水	小尖郭庄5#变	10	400	321	321
67534	响水	小尖郭庄6#变	10	400	320	320
67535	响水	小尖郭庄7#变	10	200	160	160
67536	响水	小尖郭庄8#变	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67537	响水	小尖郭庄9#变	10	200	128	128
67538	响水	小尖郭庄村变	10	200	12	12
67539	响水	小尖郭庄十组变	10	400	296	296
67540	响水	小尖郭庄小区变	10	400	0	0
67541	响水	小尖金诚花园变	10	400	320	320
67542	响水	小尖盛世豪庭1#变	10	630	504	504
67543	响水	小尖盛世豪庭2#变	10	630	504	504
67544	响水	小尖盛世豪庭3#变	10	630	504	504
67545	响水	四丰小区5#变新	10	400	320	320
67546	响水	小尖华联1#变	10	400	183	183
67547	响水	小尖华联2#变	10	400	320	320
67548	响水	小尖华联3#变	10	400	320	320
67549	响水	小尖华联4#变	10	400	320	320
67550	响水	小尖华联5#变	10	400	320	320
67551	响水	小尖华联变	10	500	400	400
67552	响水	小尖交管所2#变	10	400	320	320
67553	响水	小尖罗庄1#变	10	400	320	320
67554	响水	小尖罗庄2#变	10	400	320	320
67555	响水	小尖罗庄3#变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67556	响水	小尖罗庄变	10	400	257	257
67557	响水	小尖派出所变	10	400	320	320
67558	响水	小尖水厂1#变	10	400	320	320
67559	响水	小尖水厂2#变	10	400	228	228
67560	响水	小尖水厂变	10	315	252	252
67561	响水	小尖沿河1#变	10	400	320	320
67562	响水	小尖沿河2#变	10	400	320	320
67563	响水	小尖沿河变	10	400	229	229
67564	响水	小尖医疗变	10	400	298	298
67565	响水	小尖英特技校变	10	400	320	320
67566	响水	小尖油厂2#变	10	400	320	320
67567	响水	小尖豫顺集中区3#变	10	500	400	400
67568	响水	小尖豫顺集中区4#变	10	500	400	400
67569	响水	小尖豫顺居民区1#变	10	500	400	400
67570	响水	小尖豫顺居民区2#变	10	500	400	400
67571	响水	小尖振兴路1#变	10	400	320	320
67572	响水	小尖振兴路3#变	10	400	320	320
67573	响水	小尖振兴路4#变	10	400	306	306
67574	响水	小尖振兴路7#变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67575	响水	小尖振兴路变	10	630	504	504
67576	响水	小尖镇步行街变	10	400	320	320
67577	响水	小尖致富路2#变	10	400	13	13
67578	响水	小尖致富路变	10	400	308	308
67579	响水	小尖致富路新变	10	400	320	320
67580	响水	小尖中学变	10	400	270	270
67581	响水	小尖中学南变	10	630	504	504
67582	响水	裕盛1#变	10	630	460	460
67583	响水	四丰桂花鸭变	10	400	320	320
67584	响水	小尖老园区2#变	10	400	320	320
67585	响水	小尖老园区3#变	10	400	320	320
67586	响水	小尖老园区4#变	10	400	320	320
67587	响水	小尖示范园8#变	10	400	306	306
67588	响水	小尖四丰一组变	10	200	95	95
67589	响水	小尖园区变	10	400	320	320
67590	响水	国土所1#变	10	200	160	160
67591	响水	小尖安达1#变	10	400	320	320
67592	响水	小尖安达3#变	10	400	320	320
67593	响水	小尖安达变	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67594	响水	小尖大窑庄变	10	400	320	320
67595	响水	小尖拐圩二组变	10	200	131	131
67596	响水	小尖拐圩四组1#变	10	200	87	87
67597	响水	小尖拐圩四组变	10	400	96	96
67598	响水	小尖拐圩一组1#变	10	200	115	115
67599	响水	小尖拐圩一组变	10	400	104	104
67600	响水	小尖国土所变	10	400	320	320
67601	响水	小尖尖庄变	10	200	96	96
67602	响水	小尖尖庄变新	10	200	160	160
67603	响水	小尖十二组变	10	400	294	294
67604	响水	小尖十五组变	10	200	138	138
67605	响水	小尖十一组2#变	10	200	160	160
67606	响水	小尖十一组变	10	400	224	224
67607	响水	小尖双语中学变	10	400	320	320
67608	响水	小尖四丰七八组变	10	200	43	43
67609	响水	小尖新幼儿园变（新）	10	400	263	263
67610	响水	小尖油厂1#变	10	400	308	308
67611	响水	小尖玉北变	10	200	58	58
67612	响水	小尖玉北十一组变	10	400	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67613	响水	小尖玉东变	10	400	195	195
67614	响水	小尖玉东村1#变	10	200	85	85
67615	响水	小尖玉东村变	10	400	92	92
67616	响水	小尖玉东六组2#变	10	200	108	108
67617	响水	小尖玉东六组变	10	400	199	199
67618	响水	小尖玉东桥头变	10	400	320	320
67619	响水	小尖政府变	10	400	320	320
67620	响水	小尖砖瓦厂变	10	400	292	292
67621	响水	王荡1#变	10	400	31	31
67622	响水	小尖浦东六组变	10	200	160	160
67623	响水	小尖浦东三组北变	10	200	132	132
67624	响水	小尖浦东三组变	10	200	132	132
67625	响水	小尖浦东三组南变	10	400	296	296
67626	响水	小尖浦西二组变	10	400	320	320
67627	响水	小尖浦西三组变	10	200	145	145
67628	响水	小尖浦西一组变	10	200	160	160
67629	响水	小尖王荡4#变	10	200	53	53
67630	响水	小尖王荡村2#变	10	400	115	115
67631	响水	小尖王荡村3#变	10	400	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67632	响水	小尖王荡村变	10	200	0	0
67633	响水	小尖窑庄7组变	10	200	36	36
67634	响水	小尖窑庄八组变	10	200	130	130
67635	响水	小尖窑庄三组变	10	200	160	160
67636	响水	小尖窑庄四组变	10	200	88	88
67637	响水	小尖窑庄五七组变	10	200	35	35
67638	响水	小尖窑庄五组变	10	200	128	128
67639	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	160	160
67640	响水	小尖玉南八组变	10	400	303	303
67641	响水	小尖周集九组变	10	200	30	30
67642	响水	小尖周集七八组2#变	10	400	40	40
67643	响水	小尖周集七八组变	10	400	190	190
67644	响水	小尖朱浦小区1#变	10	400	320	320
67645	响水	朱浦村新型社区3期2#变	10	400	320	320
67646	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	273	273
67647	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	212	212
67648	响水	小尖华泰驾校变	10	400	320	320
67649	响水	小尖老街1#变	10	400	277	277
67650	响水	小尖老街3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67651	响水	小尖老街变	10	630	504	504
67652	响水	小尖老街变2#	10	400	251	251
67653	响水	小尖粮管所变	10	200	160	160
67654	响水	小尖太阳河花园1#变	10	630	504	504
67655	响水	小尖太阳河花园2#变	10	630	504	504
67656	响水	小尖太阳河花园3#变	10	630	504	504
67657	响水	小尖太阳河花园4#变	10	630	504	504
67658	响水	小尖文化站2#变	10	400	306	306
67659	响水	小尖文化站变	10	315	252	252
67660	响水	小尖小学1#变	10	400	320	320
67661	响水	小尖小学2#变	10	400	320	320
67662	响水	小尖小学3#变	10	400	320	320
67663	响水	小尖小学4#变	10	400	320	320
67664	响水	小尖小学变	10	400	320	320
67665	响水	小尖医疗1#变	10	400	294	294
67666	响水	小尖油厂变	10	400	320	320
67667	响水	小尖玉北九组变	10	400	255	255
67668	响水	小尖玉北七组1#变	10	400	276	276
67669	响水	小尖玉北七组2#变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67670	响水	小尖玉北七组变	10	400	320	320
67671	响水	小尖振兴路2#变	10	400	320	320
67672	响水	小尖朱圩3组变	10	200	160	160
67673	响水	小尖砖瓦厂1#变	10	200	125	125
67674	响水	医疗2#变	10	200	112	112
67675	响水	伏西村2#变	10	200	160	160
67676	响水	土桥三组1#变	10	400	112	112
67677	响水	小尖安达2#变	10	200	90	90
67678	响水	小尖吉舍1#变	10	200	160	160
67679	响水	小尖吉舍六组变	10	400	161	161
67680	响水	小尖土桥1#变	10	200	4	4
67681	响水	小尖土桥2#变	10	200	20	20
67682	响水	小尖土桥八组变	10	200	92	92
67683	响水	小尖土桥九组变	10	200	108	108
67684	响水	小尖土桥六组	10	200	112	112
67685	响水	小尖土桥七组变	10	200	109	109
67686	响水	小尖土桥七组西变	10	200	64	64
67687	响水	小尖土桥三组变	10	200	83	83
67688	响水	小尖土桥十二组变	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67689	响水	小尖土桥十一组变	10	200	129	129
67690	响水	小尖土桥四组变	10	200	145	145
67691	响水	小尖土桥五组变	10	200	133	133
67692	响水	小尖土桥一、二组变	10	400	237	237
67693	响水	小尖窑庄五六七组变	10	200	119	119
67694	响水	小尖周集1#变	10	400	233	233
67695	响水	小尖周集1#公路变	10	400	251	251
67696	响水	小尖周集1#公用变	10	400	280	280
67697	响水	小尖周集2#公用变	10	400	297	297
67698	响水	小尖周集3#变	10	400	320	320
67699	响水	小尖周集3#公用变	10	400	260	260
67700	响水	小尖周集4#公用变	10	400	214	214
67701	响水	小尖周集5#公用变	10	200	140	140
67702	响水	小尖周集6#公用变	10	400	205	205
67703	响水	小尖周集7#公用变	10	400	169	169
67704	响水	小尖周集8#变	10	400	320	320
67705	响水	小尖周集二组北变	10	400	116	116
67706	响水	小尖周集二组变	10	400	255	255
67707	响水	小尖周集二组南变	10	400	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67708	响水	小尖周集中学变	10	400	320	320
67709	响水	韩荡1#变	10	400	320	0
67710	响水	韩荡2#变	10	200	160	0
67711	响水	韩荡3#变	10	200	160	0
67712	响水	韩荡北2#变	10	200	119	0
67713	响水	韩荡北变	10	200	150	0
67714	响水	韩荡二组2#变	10	200	160	0
67715	响水	韩荡二组变	10	200	53	0
67716	响水	韩荡南明	10	200	124	0
67717	响水	韩荡三组变	10	400	296	0
67718	响水	韩荡四组变	10	200	135	0
67719	响水	韩荡五组配变	10	200	101	0
67720	响水	韩荡一组变	10	200	160	0
67721	响水	夹冲1#变	10	200	139	0
67722	响水	夹冲2#变	10	200	115	0
67723	响水	夹冲3#变	10	200	149	0
67724	响水	夹冲4#变	10	200	127	0
67725	响水	夹冲南明变	10	400	283	0
67726	响水	夹冲南新增变	10	200	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67727	响水	夹冲新建变	10	200	104	0
67728	响水	姜东1#变	10	200	145	0
67729	响水	姜东2#变	10	200	134	0
67730	响水	姜东东变	10	200	57	0
67731	响水	姜东刘庄变	10	200	144	0
67732	响水	姜东马庄1#变	10	400	271	0
67733	响水	姜东马庄变	10	400	0	0
67734	响水	姜东中变	10	400	121	0
67735	响水	绿化站变	10	400	306	0
67736	响水	孙埝1#变	10	200	143	0
67737	响水	孙埝变	10	200	134	0
67738	响水	佑东九组变	10	200	109	0
67739	响水	佑东四九组变	10	200	147	0
67740	响水	大圩八组2#变	10	400	314	0
67741	响水	大圩八组变	10	400	292	0
67742	响水	大圩八组东2#变	10	200	160	0
67743	响水	大圩村变	10	200	140	0
67744	响水	大圩东2#变	10	200	160	0
67745	响水	大圩二组变	10	400	292	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67746	响水	大圩三组2#变	10	200	64	0
67747	响水	大圩三组变	10	200	127	0
67748	响水	大圩四组2#变	10	200	160	0
67749	响水	大圩四组变	10	200	160	0
67750	响水	大圩西变	10	200	142	0
67751	响水	林舍2#变	10	200	87	0
67752	响水	林舍2组变	10	200	160	0
67753	响水	林舍4#变	10	200	109	0
67754	响水	林舍贾庄村变	10	200	160	0
67755	响水	林舍贾庄南变	10	200	132	0
67756	响水	林舍六组配变	10	200	115	0
67757	响水	林舍三组变	10	200	108	0
67758	响水	林舍水井变	10	200	99	0
67759	响水	林舍四组变	10	200	62	0
67760	响水	林舍新建变	10	200	160	0
67761	响水	佑东八组1#变	10	200	143	0
67762	响水	玉东1#变	10	200	132	0
67763	响水	玉东2#变	10	200	150	0
67764	响水	玉东3#变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67765	响水	玉东东2#变	10	200	55	0
67766	响水	玉东东变	10	200	103	0
67767	响水	玉东路东变	10	200	71	0
67768	响水	玉东水井变	10	200	160	0
67769	响水	玉东四组变	10	200	61	0
67770	响水	张集大圩东变	10	200	160	0
67771	响水	张集玉东新村变	10	200	118	0
67772	响水	小尖华余变	10	200	160	0
67773	响水	大广九组变	10	200	160	160
67774	响水	大广三组变	10	400	140	140
67775	响水	大广五组1#变	10	200	148	148
67776	响水	吉舍小街变	10	200	158	158
67777	响水	四丰3-5组变	10	400	222	222
67778	响水	四丰小区2#变	10	400	320	320
67779	响水	四丰小区4#变	10	400	320	320
67780	响水	小广村新型社区1#变	10	400	320	320
67781	响水	小尖大广5组4#变	10	400	289	289
67782	响水	小尖大广三组2#变	10	200	66	66
67783	响水	小尖大广三组3#变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67784	响水	小尖大广五组2#变	10	200	140	140
67785	响水	小尖大广五组3#变	10	200	160	160
67786	响水	小尖大广五组6#变	10	200	121	121
67787	响水	小尖大广五组变	10	400	286	286
67788	响水	小尖大广小刘庄变	10	200	160	160
67789	响水	小尖大广一组1#变	10	200	160	160
67790	响水	小尖大广一组2#变	10	315	112	112
67791	响水	小尖大广一组变	10	400	150	150
67792	响水	小尖大广一组东变	10	200	160	160
67793	响水	小尖南丰路灯变	10	200	160	160
67794	响水	小尖示范园10#变	10	200	160	160
67795	响水	小尖四丰1#变	10	200	0	0
67796	响水	小尖四丰2#变	10	400	265	265
67797	响水	小尖四丰3#变	10	400	320	320
67798	响水	小尖四丰4#变	10	400	254	254
67799	响水	小尖四丰村5#变	10	200	160	160
67800	响水	小尖田荡7组变	10	200	160	160
67801	响水	小尖田荡七八组2#变	10	400	296	296
67802	响水	小尖田荡七八组3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67803	响水	小尖田荡七八组变	10	400	218	218
67804	响水	小尖田荡四组1#箱变	10	500	400	400
67805	响水	小尖田荡四组2#箱变	10	500	400	400
67806	响水	小尖田荡五六组2#变	10	400	313	313
67807	响水	小尖田荡五六组变	10	200	160	160
67808	响水	小尖田荡五组1#变	10	400	320	320
67809	响水	小尖田荡五组2#变	10	400	68	68
67810	响水	小尖田荡五组单变	10	200	160	160
67811	响水	小尖田荡一二组变	10	200	43	43
67812	响水	小尖田荡一组变	10	200	119	119
67813	响水	小尖田荡招商变	10	400	302	302
67814	响水	小尖小广7组1#变	10	200	160	160
67815	响水	小尖小广六组1#变	10	200	0	0
67816	响水	小尖小广六组2#变	10	200	98	98
67817	响水	小尖小广六组3#变	10	400	320	320
67818	响水	小尖小广七组北变	10	200	116	116
67819	响水	小尖小广七组南2#变	10	200	142	142
67820	响水	小尖小广七组南变	10	200	132	132
67821	响水	小尖小广小区1#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67822	响水	程圩3#变	10	200	82	82
67823	响水	程圩4#变	10	200	135	135
67824	响水	程圩5#变	10	200	83	83
67825	响水	程圩6#变	10	200	160	160
67826	响水	程圩村变	10	400	278	278
67827	响水	程圩七组变	10	200	133	133
67828	响水	戈正1#变	10	200	160	160
67829	响水	戈正2#变	10	200	160	160
67830	响水	戈正河西变	10	200	160	160
67831	响水	戈正三组2#变	10	400	320	320
67832	响水	戈正三组变	10	200	125	125
67833	响水	戈正水井变	10	200	60	60
67834	响水	戈正四组变	10	200	160	160
67835	响水	戈正西变	10	200	160	160
67836	响水	何沟八组变	10	200	160	160
67837	响水	何沟七组2#变	10	200	160	160
67838	响水	何沟七组变	10	200	78	78
67839	响水	何沟三组变	10	200	145	145
67840	响水	何沟五组变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67841	响水	何沟一组变	10	200	132	132
67842	响水	河沟北变	10	400	263	263
67843	响水	河沟村部变	10	200	160	160
67844	响水	河沟东2#变	10	200	160	160
67845	响水	河沟东变	10	400	257	257
67846	响水	河沟南明变	10	200	147	147
67847	响水	河沟四组变	10	200	160	160
67848	响水	河沟中变	10	200	138	138
67849	响水	陆集五组变	10	200	95	95
67850	响水	彭港六组变	10	200	154	154
67851	响水	彭港马庄新变	10	200	149	149
67852	响水	彭港南变	10	200	160	160
67853	响水	彭港邱庄变	10	400	320	320
67854	响水	彭港孙庄变	10	200	160	160
67855	响水	彭港魏庄2#变	10	200	160	160
67856	响水	彭港魏庄变	10	200	109	109
67857	响水	彭港西2#变	10	200	151	151
67858	响水	彭港西变	10	200	124	124
67859	响水	彭港中明	10	200	39	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67860	响水	张集14#变	10	200	160	160
67861	响水	张集程圩2#变	10	200	124	124
67862	响水	张集彭港五组变	10	200	134	134
67863	响水	张集盛庄变	10	200	117	117
67864	响水	张集枣园变	10	400	127	127
67865	响水	大东白果园变	10	200	151	151
67866	响水	大东北2#变	10	200	128	128
67867	响水	大东北变	10	200	73	73
67868	响水	大东陈庄变	10	200	160	160
67869	响水	大东村部变	10	200	128	128
67870	响水	大东二组变	10	200	107	107
67871	响水	大东南变	10	200	154	154
67872	响水	大东三组变	10	200	151	151
67873	响水	大东水井变	10	200	160	160
67874	响水	大东四组变	10	200	127	127
67875	响水	大东一组变	10	200	160	160
67876	响水	单庄变	10	200	160	160
67877	响水	高林8组变	10	200	82	82
67878	响水	高林北2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67879	响水	高林北变	10	200	86	86
67880	响水	高林二组变	10	400	155	155
67881	响水	高林后集1#变	10	200	160	160
67882	响水	高林后集变	10	400	88	88
67883	响水	高林六组变	10	200	55	55
67884	响水	高林南变	10	200	5	5
67885	响水	高林七组变	10	200	128	128
67886	响水	高林水井2#变	10	200	160	160
67887	响水	高林水井变	10	200	111	111
67888	响水	高林四组变	10	200	123	123
67889	响水	甲套3#变	10	200	160	160
67890	响水	甲套4#变	10	200	160	160
67891	响水	甲套5#变	10	200	133	133
67892	响水	甲套东2#变	10	200	160	160
67893	响水	甲套东变	10	200	45	45
67894	响水	甲套祁庄变	10	200	71	71
67895	响水	甲套五组变	10	200	112	112
67896	响水	甲套西变	10	400	258	258
67897	响水	甲套中2#变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67898	响水	甲套中明变	10	200	71	71
67899	响水	陆集2组变	10	200	142	142
67900	响水	陆集北变	10	200	91	91
67901	响水	陆集罗庄变	10	200	84	84
67902	响水	陆集南变	10	200	102	102
67903	响水	陆集三组变	10	200	136	136
67904	响水	陆集一组变	10	200	160	160
67905	响水	彭庄北2#变	10	200	137	137
67906	响水	彭庄北变	10	400	252	252
67907	响水	彭庄二组变	10	200	132	132
67908	响水	彭庄南2#变	10	200	53	53
67909	响水	彭庄南变	10	400	296	296
67910	响水	杨回解庄2#变	10	200	160	160
67911	响水	杨回解庄变	10	200	144	144
67912	响水	杨回王庄2#变	10	200	160	160
67913	响水	杨回王庄变	10	200	111	111
67914	响水	杨回照明2#变	10	200	136	136
67915	响水	杨回照明变	10	200	118	118
67916	响水	张集4#变	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67917	响水	张集高庄变	10	200	160	160
67918	响水	张集彭庄五组变	10	200	138	138
67919	响水	张集彭庄一组变	10	200	135	135
67920	响水	张集祁庄2#变	10	200	77	77
67921	响水	夹冲北2#变	10	200	137	137
67922	响水	夹冲北变照明	10	400	226	226
67923	响水	沈庄八组	10	200	128	128
67924	响水	沈庄北变	10	200	146	146
67925	响水	沈庄村变	10	200	87	87
67926	响水	沈庄东变	10	200	120	120
67927	响水	沈庄二组变	10	200	144	144
67928	响水	沈庄四组变	10	200	115	115
67929	响水	沈庄五组变	10	200	145	145
67930	响水	沈庄五组西变	10	200	116	116
67931	响水	沈庄西明	10	200	144	144
67932	响水	沈庄一组2#变	10	200	160	160
67933	响水	沈庄一组变	10	200	145	145
67934	响水	圩角2#变	10	200	154	154
67935	响水	圩角3#变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67936	响水	圩角4#变	10	400	320	320
67937	响水	圩角六组变	10	200	118	118
67938	响水	圩角南照明变	10	200	160	160
67939	响水	圩角照明变	10	200	146	146
67940	响水	玉西变	10	200	140	140
67941	响水	月港2#变	10	400	273	273
67942	响水	月港3#变	10	400	289	289
67943	响水	月港4#变	10	200	66	66
67944	响水	月港北变	10	400	112	112
67945	响水	月港村西变	10	200	128	128
67946	响水	月港季庄变	10	200	88	88
67947	响水	月港南明	10	200	132	132
67948	响水	月港新变	10	400	151	151
67949	响水	月港一组1#变	10	400	229	229
67950	响水	月港砖瓦厂变	10	200	55	55
67951	响水	张集1#变	10	400	239	239
67952	响水	张集10#变	10	400	205	205
67953	响水	张集11#变	10	400	320	320
67954	响水	张集13#变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67955	响水	张集2#变	10	400	275	275
67956	响水	张集3#变	10	400	266	266
67957	响水	张集7#变	10	400	309	309
67958	响水	张集8#变	10	400	178	178
67959	响水	张集供电所变	10	200	151	151
67960	响水	张集粮管所2#变	10	400	320	320
67961	响水	张集粮管所变	10	400	313	313
67962	响水	张集五#变	10	400	272	272
67963	响水	张集乡政府变	10	400	301	301
67964	响水	张湾北变	10	400	320	320
67965	响水	张湾村变	10	200	145	145
67966	响水	张湾六组变	10	200	160	160
67967	响水	张湾南变	10	400	320	320
67968	响水	张湾七组变	10	200	149	149
67969	响水	张湾三组变	10	315	237	237
67970	响水	张湾四组变	10	200	141	141
67971	响水	张湾一组2#变	10	200	160	160
67972	响水	张湾一组变	10	200	160	160
67973	响水	夹冲河西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67974	响水	江西4#变	10	200	155	155
67975	响水	姜西2#变	10	200	134	134
67976	响水	姜西5#变	10	200	50	50
67977	响水	姜西北变	10	200	87	87
67978	响水	姜西李庄变	10	200	160	160
67979	响水	姜西南变	10	200	50	50
67980	响水	杨回单庄2#变	10	200	160	160
67981	响水	杨回敬老院变	10	400	196	196
67982	响水	杨回牛厂2#变	10	200	145	145
67983	响水	杨回牛厂变	10	400	320	320
67984	响水	杨回夏庄变	10	200	159	159
67985	响水	杨回夏庄南变	10	200	152	152
67986	响水	杨回小区变	10	200	160	160
67987	响水	杨回张庄2#变	10	200	160	160
67988	响水	杨回张庄变	10	200	160	160
67989	响水	张集12#变	10	200	147	147
67990	响水	张集3组变	10	200	77	77
67991	响水	张集9#变	10	400	255	255
67992	响水	张集六#变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
67993	响水	六套方庄村2#变	10	200	116	0
67994	响水	六套方庄村照明变	10	400	276	0
67995	响水	六套方庄三组变	10	200	123	0
67996	响水	六套富民村变	10	200	116	0
67997	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	160	0
67998	响水	六套富民村方庄5#	10	200	128	0
67999	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	160	0
68000	响水	六套尹庄1#变	10	200	103	0
68001	响水	六套尹庄2#变	10	200	124	0
68002	响水	六套尹庄3#变	10	200	142	0
68003	响水	六套尹庄6#变	10	200	160	0
68004	响水	桃元村桑庄2#变	10	400	256	0
68005	响水	桃元桑庄变	10	200	135	0
68006	响水	五套尹庄李庄变	10	200	111	0
68007	响水	尹庄村4#变	10	200	140	0
68008	响水	尹庄村5#变	10	200	120	0
68009	响水	尹庄村变	10	400	320	0
68010	响水	尹庄洪庄变	10	400	247	0
68011	响水	尹庄徐李变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68012	响水	二套李庄3#变	10	200	160	0
68013	响水	街北村4#变	10	200	160	0
68014	响水	六套集镇1#变	10	200	160	0
68015	响水	六套街北10#变	10	400	423	0
68016	响水	六套街北11#变	10	400	320	0
68017	响水	六套街北17#变	10	200	160	0
68018	响水	六套街北5#变	10	400	320	0
68019	响水	六套街北7#公用变	10	400	320	0
68020	响水	六套街北8#变	10	400	310	0
68021	响水	六套街北9#变	10	400	312	0
68022	响水	六套街北村变	10	400	320	0
68023	响水	六套街北村新街2#变	10	400	320	0
68024	响水	六套街北村新街变	10	400	320	0
68025	响水	六套先锋变	10	400	320	0
68026	响水	善友4组变	10	200	160	0
68027	响水	善友村2#变	10	400	302	0
68028	响水	善友村5#变	10	200	90	0
68029	响水	善友村变	10	315	229	0
68030	响水	善友六七组2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68031	响水	善友六七组照明变	10	200	160	0
68032	响水	善友王庄2变	10	200	116	0
68033	响水	唐庄八九组3#变	10	200	85	0
68034	响水	唐庄村变	10	200	135	0
68035	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	252	0
68036	响水	唐庄林庄2#变	10	200	139	0
68037	响水	唐庄林庄照明变	10	200	65	0
68038	响水	唐庄三四组1#变	10	200	104	0
68039	响水	唐庄三四组2#变	10	315	127	0
68040	响水	唐庄三四组4#变	10	200	160	0
68041	响水	唐庄三四组照明变	10	200	160	0
68042	响水	唐庄三组1#变	10	200	91	0
68043	响水	唐庄三组2#单变	10	200	142	0
68044	响水	唐庄十组1#变	10	200	52	0
68045	响水	唐庄石庄变	10	200	160	0
68046	响水	唐庄徐李2#变	10	200	135	0
68047	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	136	0
68048	响水	育才新区2#变	10	400	320	0
68049	响水	育才新区3#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68050	响水	供电所照明变	10	200	24	0
68051	响水	街北14#变	10	400	320	0
68052	响水	街北村2#变	10	400	320	0
68053	响水	街北村3#变	10	400	281	0
68054	响水	街北严照明变	10	400	320	0
68055	响水	街北严庄2#变	10	400	284	0
68056	响水	街西7#变	10	400	299	0
68057	响水	六套集镇2#变	10	400	320	0
68058	响水	六套集镇4#变	10	400	300	0
68059	响水	六套集镇5#变	10	400	320	0
68060	响水	六套集镇6#变	10	400	276	0
68061	响水	六套街8#变	10	400	288	0
68062	响水	六套街北12#变	10	400	320	0
68063	响水	六套街北15#变	10	400	320	0
68064	响水	六套街北16#变	10	400	320	0
68065	响水	六套街北20#变	10	400	320	0
68066	响水	六套街北6#变	10	400	320	0
68067	响水	六套街东3#变	10	400	301	0
68068	响水	六套街东4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68069	响水	六套街东8#变	10	400	320	0
68070	响水	六套街东变	10	400	320	0
68071	响水	六套街南3#变	10	400	271	0
68072	响水	六套街南照明变	10	400	320	0
68073	响水	六套街西3#变	10	400	320	0
68074	响水	六套街西4#变	10	400	320	0
68075	响水	六套街西5#变	10	400	313	0
68076	响水	六套街西变	10	400	286	0
68077	响水	六套街中10#变	10	400	182	0
68078	响水	六套街中3#变	10	630	504	0
68079	响水	六套街中6#变	10	400	291	0
68080	响水	六套街中9#变	10	400	279	0
68081	响水	六套街中照明变	10	400	320	0
68082	响水	六套敬老院变	10	400	320	0
68083	响水	六套粮管所2#变	10	400	276	0
68084	响水	六套乡政府1#变	10	400	119	0
68085	响水	三庄苗圃变	10	400	320	0
68086	响水	乡政府2#变	10	400	320	0
68087	响水	育才新区1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68088	响水	六套五套小区1#变	10	400	320	0
68089	响水	六套五套小区2#变	10	400	320	0
68090	响水	六套五套小区8#变	10	400	320	0
68091	响水	唐庄八九组	10	200	160	0
68092	响水	唐庄八九组2#变	10	200	29	0
68093	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	135	0
68094	响水	五套何庄2#变	10	400	320	0
68095	响水	五套何庄3#变	10	200	160	0
68096	响水	五套康庄2#变	10	200	160	0
68097	响水	五套康庄变	10	200	128	0
68098	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	160	0
68099	响水	五套张庄2#变	10	200	160	0
68100	响水	五套张庄变	10	200	140	0
68101	响水	尹庄路北变	10	200	160	0
68102	响水	尹庄孙庄变	10	200	160	0
68103	响水	季庄2、3组变	10	400	251	0
68104	响水	季庄5组	10	200	160	0
68105	响水	季庄八十组照明变	10	200	144	0
68106	响水	季庄六组变	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68107	响水	季庄七组变	10	200	160	0
68108	响水	季庄四七组变	10	200	101	0
68109	响水	季庄五六组变	10	200	93	0
68110	响水	季庄一九组变	10	200	41	0
68111	响水	六套五套小区3#变	10	400	320	0
68112	响水	六套五套小区4#变	10	400	320	0
68113	响水	六套五套小区5#变	10	400	320	0
68114	响水	六套五套小区6#变	10	400	320	0
68115	响水	六套五套小区7#变	10	400	320	0
68116	响水	六套小街村2#变	10	200	36	0
68117	响水	双民村季庄九组变	10	400	276	0
68118	响水	双民村季庄三组变	10	400	241	0
68119	响水	五套北变	10	200	85	0
68120	响水	五套顾庄2#变	10	200	114	0
68121	响水	五套顾庄变	10	200	155	0
68122	响水	五套郭庄变	10	200	160	0
68123	响水	五套南变	10	200	92	0
68124	响水	五套西2#变	10	200	137	0
68125	响水	五套西3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68126	响水	五套张王2#变	10	400	235	0
68127	响水	五套张王3#变	10	200	146	0
68128	响水	五套张王变	10	200	137	0
68129	响水	五套照明西变	10	200	160	0
68130	响水	小街6#变	10	400	320	0
68131	响水	小街村5#变	10	400	320	0
68132	响水	引河2组变	10	200	60	0
68133	响水	引河二三组变	10	200	160	0
68134	响水	引河二组2#变	10	200	55	0
68135	响水	引河集村变	10	400	320	0
68136	响水	引河集村管滩2#变	10	400	311	0
68137	响水	引河集村管滩组变	10	200	160	0
68138	响水	引河集村小街村变	10	400	320	0
68139	响水	引河集村一组变	10	200	160	0
68140	响水	六套街西9#变	10	400	227	0
68141	响水	六套园区1#变	10	400	320	0
68142	响水	六套园区2#变	10	400	308	0
68143	响水	六套街南2#变	10	400	294	0
68144	响水	六套街西10#变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68145	响水	六套街西2#变	10	200	160	0
68146	响水	六套三庄2#变	10	200	127	0
68147	响水	六套三庄村4#变	10	200	89	0
68148	响水	六套三庄五组	10	200	115	0
68149	响水	六套湾港村2#变	10	200	153	0
68150	响水	三庄村3#变	10	200	144	0
68151	响水	三庄村变	10	200	82	0
68152	响水	三庄二六组变	10	200	52	0
68153	响水	三庄回民变	10	200	160	0
68154	响水	三庄一五组照明变	10	200	160	0
68155	响水	孙埝村村委会变	10	400	320	0
68156	响水	湾港4#变	10	200	139	0
68157	响水	湾港6#变	10	200	137	0
68158	响水	湾港7#变	10	200	160	0
68159	响水	湾港村5#变	10	200	140	0
68160	响水	湾港村8#变	10	200	160	0
68161	响水	湾港村9#变	10	315	252	0
68162	响水	湾港村变	10	400	320	0
68163	响水	湾港新河2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68164	响水	湾港新河变	10	200	151	0
68165	响水	湾港新龙1#变	10	200	133	0
68166	响水	湾港新龙2#变	10	200	160	0
68167	响水	湾港新龙3#变	10	200	160	0
68168	响水	五套线三庄村5#变	10	200	151	0
68169	响水	五套引河四组变	10	200	143	0
68170	响水	小街4#变	10	400	320	0
68171	响水	小街村3#变	10	200	160	0
68172	响水	小街小元2#变	10	200	160	0
68173	响水	小街小元变	10	200	138	0
68174	响水	新条11组2#单变	10	200	160	0
68175	响水	新条村四组变	10	200	160	0
68176	响水	新条村一组2#变	10	200	139	0
68177	响水	新条七八组2#变	10	200	132	0
68178	响水	新条七八组变	10	200	160	0
68179	响水	新条七组3#变	10	200	32	0
68180	响水	新条十组3#变	10	200	112	0
68181	响水	新条十组4#变	10	400	203	0
68182	响水	新条十组变	10	200	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68183	响水	新条五六组变	10	200	117	0
68184	响水	新条五组变	10	200	50	0
68185	响水	新条一十组变	10	200	160	0
68186	响水	新条周庄变	10	400	132	0
68187	响水	引河集村四组2#变	10	200	52	0
68188	响水	引河三四组照明变	10	400	320	0
68189	响水	引河五组变	10	200	160	0
68190	响水	引河一二组变	10	400	260	0
68191	响水	引河一二组配变	10	200	119	0
68192	响水	二套村河口2#变	10	200	62	0
68193	响水	二套村新怀变	10	200	160	0
68194	响水	二套河口3#变	10	200	118	0
68195	响水	二套河口变	10	200	125	0
68196	响水	二套老荡变	10	200	160	0
68197	响水	二套条河2#变	10	200	160	0
68198	响水	二套条河3#变	10	400	320	0
68199	响水	二套条河变	10	200	156	0
68200	响水	二套线三套士奎2#变	10	200	160	0
68201	响水	二套线新丰王庄2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68202	响水	二套新怀2#变	10	200	121	0
68203	响水	二套新怀3#变	10	200	160	0
68204	响水	二套新建2#变	10	200	153	0
68205	响水	伏兴北港2#变	10	200	160	0
68206	响水	伏兴北港变	10	200	160	0
68207	响水	伏兴北港南变	10	200	160	0
68208	响水	伏兴村2变	10	200	160	0
68209	响水	伏兴李庄2#变	10	400	320	0
68210	响水	伏兴上滩2#变	10	200	160	0
68211	响水	伏兴社区1#变	10	400	320	0
68212	响水	伏兴社区2#变	10	400	320	0
68213	响水	伏兴王庄2#变	10	200	32	0
68214	响水	伏兴王庄3#变	10	200	160	0
68215	响水	伏兴王庄变	10	200	160	0
68216	响水	伏兴小元2#变	10	200	160	0
68217	响水	伏兴小元3#变	10	200	135	0
68218	响水	国华1#变	10	200	88	0
68219	响水	三套村兴龙变	10	200	134	0
68220	响水	三套国华变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68221	响水	三套加油站变	10	200	160	0
68222	响水	三套敬老院变	10	200	107	0
68223	响水	三套仕奎5#变	10	200	160	0
68224	响水	三套新建1#变	10	200	160	0
68225	响水	三套兴龙2#变	10	200	111	0
68226	响水	三套周庄2#变	10	315	252	0
68227	响水	三套周庄变	10	200	160	0
68228	响水	小元变	10	200	136	0
68229	响水	新丰龚庄变	10	200	160	0
68230	响水	新丰河北变	10	200	160	0
68231	响水	新丰老荡2#变	10	200	160	0
68232	响水	新丰老荡变	10	200	129	0
68233	响水	新丰士奎变	10	200	151	0
68234	响水	新丰仕奎2#变	10	200	160	0
68235	响水	新丰王庄2#变	10	200	137	0
68236	响水	新丰王庄变	10	200	82	0
68237	响水	新丰沿河变	10	200	160	0
68238	响水	新丰张大港变	10	200	139	0
68239	响水	新丰朱庄变	10	200	146	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68240	响水	运河二套李庄1#变	10	200	139	0
68241	响水	运河二套李庄2#变	10	200	3	0
68242	响水	运河二套李庄3#变	10	200	160	0
68243	响水	运河二套腾庄变	10	200	151	0
68244	响水	运河三套新建变	10	200	144	0
68245	响水	运河新丰朱庄2#变	10	200	47	0
68246	响水	运河新丰朱庄3#变	10	315	222	0
68247	响水	冲西变	10	400	211	0
68248	响水	金兰集团1#变	10	400	320	0
68249	响水	金兰集团2#变	10	400	320	0
68250	响水	金兰集团3#变	10	400	320	0
68251	响水	金兰集团4#变	10	400	320	0
68252	响水	金兰集团5#变	10	400	320	0
68253	响水	金兰集团6#变	10	200	160	0
68254	响水	金兰集团7#变	10	400	320	0
68255	响水	金兰集团8#变	10	200	160	0
68256	响水	罗圩3#变	10	400	320	0
68257	响水	罗圩4#变	10	200	160	0
68258	响水	小尖罗圩3#变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68259	响水	小尖罗圩变	10	400	253	0
68260	响水	佑东路东变	10	200	64	0
68261	响水	佑东七队变	10	200	30	0
68262	响水	佑东一组4#变	10	200	160	0
68263	响水	运西冲南2#变	10	200	77	0
68264	响水	运西冲南变	10	200	160	0
68265	响水	运西冲南南变	10	200	119	0
68266	响水	运西冲西南变	10	200	126	0
68267	响水	运西郑庄1#变	10	200	146	0
68268	响水	运西郑庄2#变	10	200	138	0
68269	响水	五七村变	10	200	104	0
68270	响水	五七缪庄变	10	200	160	0
68271	响水	五七张庄2＃变	10	400	320	0
68272	响水	五七张庄3#变	10	200	160	0
68273	响水	五七张庄变	10	200	160	0
68274	响水	佑东5组2#变	10	200	141	0
68275	响水	佑东路东2#变	10	200	104	0
68276	响水	佑东路东3#变	10	400	136	0
68277	响水	佑东三组2#变	10	200	2	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68278	响水	佑东三组变	10	200	71	0
68279	响水	佑东五组变	10	200	22	0
68280	响水	佑东一组2#变	10	200	49	0
68281	响水	佑东一组变	10	200	45	0
68282	响水	大通桥变	10	200	152	0
68283	响水	单码变	10	200	160	0
68284	响水	堆根一组变	10	200	123	0
68285	响水	龚集街南变	10	200	152	0
68286	响水	龚集李庄变	10	200	142	0
68287	响水	林庄变	10	200	126	0
68288	响水	三套社区1#变	10	400	320	0
68289	响水	三套社区2#变	10	400	320	0
68290	响水	三套社区3#变	10	400	320	0
68291	响水	三套社区4#变	10	400	320	0
68292	响水	三套社区5#变	10	400	320	0
68293	响水	三套社区6#变	10	400	320	0
68294	响水	孙埝二组1#变	10	400	320	0
68295	响水	孙埝二组3#变	10	200	160	0
68296	响水	孙埝二组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68297	响水	孙埝嵇庄变	10	200	160	0
68298	响水	孙埝李庄2#变	10	200	160	0
68299	响水	孙埝李庄3#变	10	200	140	0
68300	响水	孙埝李庄变	10	200	160	0
68301	响水	孙埝三组变	10	200	160	0
68302	响水	孙埝四组	10	200	160	0
68303	响水	孙埝四组2#变	10	200	147	0
68304	响水	孙埝条堆变	10	200	160	0
68305	响水	孙埝下甫2#变	10	200	160	0
68306	响水	孙埝下甫变	10	200	160	0
68307	响水	孙埝小区2#变	10	200	160	0
68308	响水	孙埝小区变	10	400	320	0
68309	响水	新丰国华2#变	10	200	160	0
68310	响水	正茂单马2#变	10	200	160	0
68311	响水	正茂单马3#变	10	200	160	0
68312	响水	正茂单庄2#变	10	200	160	0
68313	响水	正茂单庄变	10	200	94	0
68314	响水	正茂电站变	10	200	127	0
68315	响水	正茂二套2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68316	响水	正茂二套3#变	10	200	139	0
68317	响水	正茂二套变	10	200	160	0
68318	响水	正茂二套组1#变	10	200	160	0
68319	响水	正茂林庄1变	10	400	268	0
68320	响水	正茂彭庄2#变	10	200	160	0
68321	响水	正茂彭庄3＃变	10	200	160	0
68322	响水	正茂彭庄电站变	10	400	311	0
68323	响水	正茂社区1#变	10	400	320	0
68324	响水	正茂社区2#变	10	400	320	0
68325	响水	正茂王庄变	10	200	160	0
68326	响水	正茂组2#变	10	200	114	0
68327	响水	正茂组南变	10	200	160	0
68328	响水	六套同兴村变	10	200	125	125
68329	响水	六套同兴村张庄2#变	10	200	160	160
68330	响水	六套同兴村朱庄变	10	200	138	138
68331	响水	彭庄2#变	10	200	125	125
68332	响水	彭庄3#变	10	200	124	124
68333	响水	彭庄4#变	10	200	88	88
68334	响水	彭庄5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68335	响水	彭庄6#变	10	200	160	160
68336	响水	同兴村1#变	10	200	160	160
68337	响水	同兴村同兴组变	10	200	147	147
68338	响水	同兴村张庄4#变	10	315	234	234
68339	响水	同兴红日照明变	10	200	30	30
68340	响水	同兴红日组2#变	10	400	231	231
68341	响水	同兴张庄3#变	10	200	134	134
68342	响水	同兴张庄照明变	10	200	160	160
68343	响水	同兴周庄2#变	10	200	72	72
68344	响水	同兴周庄变	10	400	141	141
68345	响水	同兴组2#变	10	200	160	160
68346	响水	皂角柏庄1#变	10	200	160	160
68347	响水	皂角柏庄2#变	10	200	97	97
68348	响水	皂角柏庄3#变	10	200	160	160
68349	响水	皂角柏庄4#变	10	200	140	140
68350	响水	皂角柏庄5#变	10	200	82	82
68351	响水	皂角合兴1#变	10	400	320	320
68352	响水	皂角合兴2#变	10	200	131	131
68353	响水	皂角合兴3#变	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68354	响水	皂角合兴4#变	10	200	160	160
68355	响水	皂角李庄变	10	200	160	160
68356	响水	皂角彭庄变	10	400	320	320
68357	响水	皂角杨滩变	10	200	130	130
68358	响水	皂角张洼2#变	10	200	128	128
68359	响水	皂角张洼变	10	200	160	160
68360	响水	崔庄2#变	10	400	320	320
68361	响水	龚集1#变	10	400	320	320
68362	响水	龚集11#变	10	400	167	167
68363	响水	龚集12#变	10	400	320	320
68364	响水	龚集16#变	10	400	320	320
68365	响水	龚集4#变	10	400	320	320
68366	响水	龚集6#变	10	400	320	320
68367	响水	龚集7#变	10	400	320	320
68368	响水	龚集崔庄1#变	10	400	320	320
68369	响水	龚集崔庄3#变	10	400	200	200
68370	响水	龚集崔庄5#变	10	400	320	320
68371	响水	龚集崔庄变	10	400	320	320
68372	响水	龚集供电所变	10	315	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68373	响水	龚集套筒厂3#变	10	400	320	320
68374	响水	龚集套筒厂变	10	400	307	307
68375	响水	水利站2#变	10	400	320	320
68376	响水	土管所2#变	10	400	320	320
68377	响水	响丰公司变	10	400	296	296
68378	响水	幼儿园3#变	10	400	320	320
68379	响水	运河菜场2#变	10	400	320	320
68380	响水	运河菜场变	10	400	320	320
68381	响水	运河崔庄4#变	10	400	320	320
68382	响水	运河国土所变	10	400	320	320
68383	响水	运河水利站变	10	400	320	320
68384	响水	运河套筒厂2#变	10	400	320	320
68385	响水	运河小学1#变	10	400	258	258
68386	响水	运河小学2#变	10	400	320	320
68387	响水	运河小学3#变	10	400	320	320
68388	响水	运河小学4#变	10	400	320	320
68389	响水	运河小学5#变	10	400	310	310
68390	响水	运河小学西变	10	400	98	98
68391	响水	运河幼儿园2#变	10	630	425	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68392	响水	运河幼儿园4#变	10	400	69	69
68393	响水	运河幼儿园变	10	400	320	320
68394	响水	二套线运河镇政府2#变	10	400	320	320
68395	响水	龚集10#变	10	400	320	320
68396	响水	龚集2#变	10	400	320	320
68397	响水	龚集8#变	10	400	297	297
68398	响水	三套安国1变	10	200	111	111
68399	响水	三套安国3#变	10	200	160	160
68400	响水	三套安国4#变	10	200	141	141
68401	响水	三套村后庄2#变	10	200	160	160
68402	响水	三套村后庄变	10	200	160	160
68403	响水	三套后庄1变	10	400	320	320
68404	响水	三套李庄变	10	200	128	128
68405	响水	三套前庄2#变	10	200	160	160
68406	响水	三套前庄变	10	200	160	160
68407	响水	土产公司变	10	400	320	320
68408	响水	王庄胡庄2#变	10	200	78	78
68409	响水	王庄胡庄变	10	200	160	160
68410	响水	运河9#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68411	响水	运河粪集15#变	10	400	320	320
68412	响水	运河三套村安国变	10	400	295	295
68413	响水	运河信用社变	10	400	320	320
68414	响水	运河医院变	10	400	243	243
68415	响水	运河造纸厂门前变	10	400	314	314
68416	响水	运河镇政府变	10	400	320	320
68417	响水	六套方庄村五组变	10	200	160	160
68418	响水	六套方庄六组变	10	200	110	110
68419	响水	三圩4#变	10	200	160	160
68420	响水	三圩丁庄变	10	250	200	200
68421	响水	三圩郭庄变	10	200	160	160
68422	响水	三圩合兴1#变	10	250	174	174
68423	响水	三圩合兴变	10	200	111	111
68424	响水	三圩圩东2#变	10	250	200	200
68425	响水	三圩圩东3#变	10	200	160	160
68426	响水	三圩圩东4#变	10	200	160	160
68427	响水	三圩圩东5#变	10	315	109	109
68428	响水	三圩圩东变	10	400	252	252
68429	响水	三圩圩西变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68430	响水	三圩尹庄变	10	200	160	160
68431	响水	三圩周庄2#变	10	200	160	160
68432	响水	三圩周庄变	10	200	160	160
68433	响水	四套周庄变	10	200	133	133
68434	响水	桃元温庄变	10	200	132	132
68435	响水	桃元兴庄3#变	10	200	160	160
68436	响水	桃元兴庄5#变	10	200	135	135
68437	响水	桃园曹庄2#变	10	200	143	143
68438	响水	桃园曹庄变	10	200	148	148
68439	响水	桃园社区1#变	10	200	160	160
68440	响水	桃园社区2#变	10	200	160	160
68441	响水	桃园社区3#变	10	200	160	160
68442	响水	桃园社区4#变	10	200	160	160
68443	响水	桃园王庄2#变	10	200	160	160
68444	响水	桃园王庄变	10	250	196	196
68445	响水	桃园王庄变4#变	10	200	119	119
68446	响水	桃园兴庄2#变	10	250	189	189
68447	响水	桃园兴庄4#变	10	400	302	302
68448	响水	桃园兴庄变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68449	响水	运河三圩西角变	10	200	105	105
68450	响水	运河夏庄3#变	10	200	141	141
68451	响水	伏兴李庄变	10	200	160	160
68452	响水	工商所变	10	400	320	320
68453	响水	龚集10#新变	10	630	504	504
68454	响水	龚集13#变	10	400	320	320
68455	响水	龚集3#变	10	400	315	315
68456	响水	龚集龚庄变	10	400	320	320
68457	响水	南河村变	10	200	160	160
68458	响水	南河大洼2#变	10	200	135	135
68459	响水	南河大洼3#变	10	200	135	135
68460	响水	南河大洼变	10	200	160	160
68461	响水	南河管滩变	10	200	160	160
68462	响水	南河立新2#变	10	200	160	160
68463	响水	南河立新变	10	200	131	131
68464	响水	南河前庄2#变	10	200	160	160
68465	响水	南河汪庄1#变	10	200	160	160
68466	响水	南河吴庄2#变	10	200	65	65
68467	响水	南河吴庄3#变	10	200	33	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68468	响水	南河吴庄变	10	200	95	95
68469	响水	南河英庄2#变	10	200	160	160
68470	响水	南河英庄3#变	10	200	134	134
68471	响水	南河英庄4#变	10	200	102	102
68472	响水	南河英庄变	10	200	132	132
68473	响水	南河英庄南变	10	200	140	140
68474	响水	南河周圩变	10	400	252	252
68475	响水	四套村2#变	10	315	175	175
68476	响水	四套村变	10	200	0	0
68477	响水	四套后堆2#变	10	200	87	87
68478	响水	四套后堆3#变	10	200	160	160
68479	响水	四套后堆变	10	250	190	190
68480	响水	四套南堆2#变	10	200	160	160
68481	响水	四套南堆变	10	200	160	160
68482	响水	四套条堆变	10	200	160	160
68483	响水	王庄闸口变	10	200	149	149
68484	响水	吴庄4#变	10	200	137	137
68485	响水	运河王庄闸口3#变	10	400	320	320
68486	响水	运河中学2#变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68487	响水	运河中学变	10	200	128	128
68488	响水	冲边组变	10	200	56	56
68489	响水	龚集街南1#变	10	315	252	252
68490	响水	前马变	10	200	160	160
68491	响水	王庄电站变	10	200	160	160
68492	响水	王庄康庄变	10	200	64	64
68493	响水	王庄条河3#变	10	200	160	160
68494	响水	王庄条河变	10	200	150	150
68495	响水	王庄闸口2#变	10	200	160	160
68496	响水	王庄闸口4#变	10	315	204	204
68497	响水	王庄张滩2#变	10	200	160	160
68498	响水	王庄张滩变	10	200	160	160
68499	响水	夏庄单变	10	200	160	160
68500	响水	运东村部变	10	200	160	160
68501	响水	运东河西变	10	200	117	117
68502	响水	运东河西西变	10	200	133	133
68503	响水	运东界沟变	10	200	160	160
68504	响水	运东马庄变	10	200	106	106
68505	响水	运东夏庄1#变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68506	响水	运东小港2#变	10	200	160	160
68507	响水	运东小港变	10	200	160	160
68508	响水	运东小舍变	10	200	160	160
68509	响水	运东新建变	10	200	160	160
68510	响水	运东周庄2#变	10	200	160	160
68511	响水	运东周庄变	10	200	115	115
68512	响水	运河夏胡庄变	10	200	160	160
68513	响水	运河运东高庄变	10	200	128	128
68514	响水	运河运西胡庄变	10	200	160	160
68515	响水	运西胡庄2#变	10	200	104	104
68516	响水	周圩11组2#变	10	400	287	287
68517	响水	周圩11组变	10	200	160	160
68518	响水	周圩6组2#变	10	200	160	160
68519	响水	周圩9组2#变	10	200	54	54
68520	响水	周圩八组	10	200	81	81
68521	响水	周圩八组2#变	10	200	143	143
68522	响水	周圩九组变	10	200	79	79
68523	响水	周圩六组	10	200	160	160
68524	响水	周圩十一组3#变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68525	响水	周圩十组2#变	10	200	106	106
68526	响水	周圩十组变	10	200	140	140
68527	响水	苗圃变	10	200	160	160
68528	响水	王庄孟庄变	10	200	160	160
68529	响水	王庄小港2#变	10	200	160	160
68530	响水	王庄小港3#变	10	250	200	200
68531	响水	王庄小港4#变	10	200	160	160
68532	响水	王庄小港变	10	200	108	108
68533	响水	五七龚庄变	10	200	138	138
68534	响水	运河运西林庄2#变	10	400	320	320
68535	响水	运西林庄变	10	200	131	131
68536	响水	大通仇堆变	10	200	146	146
68537	响水	大通村变	10	200	117	117
68538	响水	大通沟南2#变	10	200	141	141
68539	响水	大通沟南变	10	200	110	110
68540	响水	大通街北2#变	10	200	136	136
68541	响水	大通街北变	10	200	160	160
68542	响水	大通全堆2#变	10	200	137	137
68543	响水	大通全堆变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
68544	响水	大通徐码2#变	10	315	226	226
68545	响水	大通徐码变	10	200	145	145
68546	响水	大通张庄2#变	10	200	160	160
68547	响水	大通张庄变	10	200	160	160
68548	响水	堆根二组2#变	10	200	160	160
68549	响水	堆根二组变	10	200	139	139
68550	响水	堆根五组2#变	10	400	291	291
68551	响水	堆根五组配变	10	400	320	320
68552	响水	叶庄变	10	200	160	160

表2 公用配变电源受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	思源10#变	10	200	本级设备容量受限
2	市区	西团19#变	10	200	本级设备容量受限
3	市区	民权4#变	10	200	本级设备容量受限
4	市区	双港17#变	10	200	本级设备容量受限
5	市区	双港4#变	10	200	本级设备容量受限
6	市区	新桥7#变	10	200	本级设备容量受限
7	市区	明亮2#变	10	200	本级设备容量受限
8	市区	新洼03号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9	市区	仁智04号变	10	200	本级设备容量受限
10	市区	仁智08号变	10	200	本级设备容量受限
11	市区	仁智27号变	10	200	本级设备容量受限
12	市区	红升31号变	10	200	本级设备容量受限
13	市区	仁智11号变	10	200	本级设备容量受限
14	市区	仁智17号变	10	200	本级设备容量受限
15	市区	伍港07号变	10	160	本级设备容量受限
16	市区	庆元12号变	10	200	本级设备容量受限
17	市区	袁坎02号变	10	200	本级设备容量受限
18	市区	黄尖1#变	10	200	上级设备容量受限
19	市区	黄尖10#变	10	200	上级设备容量受限
20	市区	黄尖12#变	10	200	上级设备容量受限
21	市区	黄尖2#变	10	200	上级设备容量受限
22	市区	黄尖3#变	10	400	上级设备容量受限
23	市区	黄尖6#变	10	200	上级设备容量受限
24	市区	黄尖9#变	10	200	上级设备容量受限
25	市区	新滩1＃变	10	200	上级设备容量受限
26	市区	新滩10#变	10	200	上级设备容量受限
27	市区	新滩11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28	市区	新滩12#变	10	200	上级设备容量受限
29	市区	新滩2＃变	10	200	上级设备容量受限
30	市区	新滩5#变	10	200	上级设备容量受限
31	市区	新滩6#变	10	400	上级设备容量受限
32	市区	新滩9#变	10	200	上级设备容量受限
33	市区	港东1#变	10	200	上级设备容量受限
34	市区	港东10#变	10	630	上级设备容量受限
35	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
36	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
37	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
38	市区	港东14#箱变	10	630	上级设备容量受限
39	市区	港东15#箱变	10	630	上级设备容量受限
40	市区	港东2#变	10	200	上级设备容量受限
41	市区	港东3#变	10	200	上级设备容量受限
42	市区	港东4#变	10	400	上级设备容量受限
43	市区	港东5#变	10	200	上级设备容量受限
44	市区	港东6#变	10	200	上级设备容量受限
45	市区	港东7#变	10	200	上级设备容量受限
46	市区	港东8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
47	市区	港东9#变	10	200	上级设备容量受限
48	市区	花川集居区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
49	市区	花川集住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
50	市区	新同10#变	10	400	上级设备容量受限
51	市区	新同11#变	10	200	上级设备容量受限
52	市区	新同12#变	10	200	上级设备容量受限
53	市区	新同15#变	10	200	上级设备容量受限
54	市区	新同2#变	10	200	上级设备容量受限
55	市区	新同3#变	10	200	上级设备容量受限
56	市区	新同4#变	10	200	上级设备容量受限
57	市区	新同5#变	10	200	上级设备容量受限
58	市区	新同6#变	10	200	上级设备容量受限
59	市区	新同7#变	10	400	上级设备容量受限
60	市区	新同8#变	10	200	上级设备容量受限
61	市区	新同9#变	10	400	上级设备容量受限
62	市区	永和10#变	10	200	上级设备容量受限
63	市区	永和11#变	10	200	上级设备容量受限
64	市区	永和13#变	10	200	上级设备容量受限
65	市区	永和14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
66	市区	永和16#变	10	200	上级设备容量受限
67	市区	永和17#变	10	200	上级设备容量受限
68	市区	永和4#变	10	200	上级设备容量受限
69	市区	永和6#变	10	200	上级设备容量受限
70	市区	大滩12#变	10	200	上级设备容量受限
71	市区	干校公变.	10	500	上级设备容量受限
72	市区	涵洞10#变	10	200	上级设备容量受限
73	市区	涵洞14#变	10	200	上级设备容量受限
74	市区	涵洞3#变	10	200	上级设备容量受限
75	市区	涵洞4#变	10	400	上级设备容量受限
76	市区	涵洞6#变	10	200	上级设备容量受限
77	市区	涵洞7#变	10	200	上级设备容量受限
78	市区	涵洞8#变	10	400	上级设备容量受限
79	市区	涵洞9#变	10	200	上级设备容量受限
80	市区	新兴1#变	10	200	上级设备容量受限
81	市区	新兴7#变	10	200	上级设备容量受限
82	市区	花川1#变	10	200	上级设备容量受限
83	市区	花川10#变	10	200	上级设备容量受限
84	市区	花川2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
85	市区	花川4#变	10	200	上级设备容量受限
86	市区	花川5#变	10	200	上级设备容量受限
87	市区	花川6#变	10	200	上级设备容量受限
88	市区	花川7#变	10	200	上级设备容量受限
89	市区	花川8#变	10	200	上级设备容量受限
90	市区	花川9#变	10	200	上级设备容量受限
91	市区	民立10#变	10	200	上级设备容量受限
92	市区	民立2#变	10	200	上级设备容量受限
93	市区	民立3#变	10	200	上级设备容量受限
94	市区	民立4#变	10	200	上级设备容量受限
95	市区	民立5#变	10	400	上级设备容量受限
96	市区	民立6#变	10	200	上级设备容量受限
97	市区	民立7#变	10	400	上级设备容量受限
98	市区	民立8#变	10	400	上级设备容量受限
99	市区	新街11#变	10	200	上级设备容量受限
100	市区	新街15#变	10	200	上级设备容量受限
101	市区	新同13#变	10	200	上级设备容量受限
102	市区	新征1#变	10	200	上级设备容量受限
103	市区	新征2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
104	市区	新征3#变	10	200	上级设备容量受限
105	市区	新征4#变	10	200	上级设备容量受限
106	市区	新征5#变	10	200	上级设备容量受限
107	市区	新征6#变	10	400	上级设备容量受限
108	市区	新征7#变	10	200	上级设备容量受限
109	市区	新征8#变	10	200	上级设备容量受限
110	市区	永和1#变	10	200	上级设备容量受限
111	市区	永和12#变	10	200	上级设备容量受限
112	市区	永和15#变	10	200	上级设备容量受限
113	市区	永和2#变	10	200	上级设备容量受限
114	市区	永和3#变	10	400	上级设备容量受限
115	市区	永和5#变	10	400	上级设备容量受限
116	市区	永和7#变	10	200	上级设备容量受限
117	市区	永和8#变	10	200	上级设备容量受限
118	市区	永和9#变	10	200	上级设备容量受限
119	市区	新兴10#变	10	200	上级设备容量受限
120	市区	新兴11#变	10	200	上级设备容量受限
121	市区	新兴12#变	10	200	上级设备容量受限
122	市区	新兴14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
123	市区	新兴16#变	10	400	上级设备容量受限
124	市区	新兴17#变	10	400	上级设备容量受限
125	市区	新兴2#变	10	200	上级设备容量受限
126	市区	新兴3#变	10	200	上级设备容量受限
127	市区	新兴4#变	10	400	上级设备容量受限
128	市区	新兴5#变	10	200	上级设备容量受限
129	市区	新兴6#变	10	200	上级设备容量受限
130	市区	新兴8#变	10	400	上级设备容量受限
131	市区	新兴9#变	10	200	上级设备容量受限
132	市区	指南1#变	10	200	上级设备容量受限
133	市区	指南10#变	10	200	上级设备容量受限
134	市区	指南11#变	10	200	上级设备容量受限
135	市区	指南12#变	10	200	上级设备容量受限
136	市区	指南13#变	10	200	上级设备容量受限
137	市区	指南14#变	10	200	上级设备容量受限
138	市区	指南15#变	10	200	上级设备容量受限
139	市区	指南16#变	10	200	上级设备容量受限
140	市区	指南17#变	10	200	上级设备容量受限
141	市区	指南2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
142	市区	指南3#变	10	200	上级设备容量受限
143	市区	指南4#变	10	200	上级设备容量受限
144	市区	指南5#变	10	200	上级设备容量受限
145	市区	指南6#变	10	200	上级设备容量受限
146	市区	指南7#变	10	400	上级设备容量受限
147	市区	指南8#变	10	400	上级设备容量受限
148	市区	指南9#变	10	200	上级设备容量受限
149	市区	牡丹公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
150	市区	牡丹公寓2#变	10	400	上级设备容量受限
151	市区	新街1#变	10	400	上级设备容量受限
152	市区	新街10#变	10	400	上级设备容量受限
153	市区	新街16#主变	10	630	上级设备容量受限
154	市区	新街18#变	10	400	上级设备容量受限
155	市区	新街2#主变	10	630	上级设备容量受限
156	市区	新街21#变	10	400	上级设备容量受限
157	市区	新街22#变	10	400	上级设备容量受限
158	市区	新街24#变	10	200	上级设备容量受限
159	市区	新街25#主变	10	630	上级设备容量受限
160	市区	新街27#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
161	市区	新街28#变	10	400	上级设备容量受限
162	市区	新街29#变	10	400	上级设备容量受限
163	市区	新街3#主变	10	630	上级设备容量受限
164	市区	新街30#变	10	400	上级设备容量受限
165	市区	新街31#主变	10	630	上级设备容量受限
166	市区	新街32#变	10	400	上级设备容量受限
167	市区	新街34#变	10	200	上级设备容量受限
168	市区	新街36#变	10	630	上级设备容量受限
169	市区	新街39#变	10	200	上级设备容量受限
170	市区	新街6#变	10	400	上级设备容量受限
171	市区	新街8#变	10	200	上级设备容量受限
172	市区	新街9#变	10	630	上级设备容量受限
173	市区	新滩3#变	10	200	上级设备容量受限
174	市区	新滩4#变	10	400	上级设备容量受限
175	市区	新滩7#变	10	200	上级设备容量受限
176	市区	新滩8#变	10	200	上级设备容量受限
177	市区	大滩10#变	10	200	上级设备容量受限
178	市区	大滩11#变	10	200	上级设备容量受限
179	市区	大滩2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
180	市区	大滩3#变	10	200	上级设备容量受限
181	市区	大滩4#变	10	200	上级设备容量受限
182	市区	大滩5#变	10	200	上级设备容量受限
183	市区	大滩6#变	10	400	上级设备容量受限
184	市区	大滩7#变	10	200	上级设备容量受限
185	市区	大滩8#变	10	200	上级设备容量受限
186	市区	大滩9#变	10	200	上级设备容量受限
187	市区	涵洞1#变	10	200	上级设备容量受限
188	市区	涵洞11#变	10	200	上级设备容量受限
189	市区	涵洞12#变	10	200	上级设备容量受限
190	市区	涵洞2#变	10	250	上级设备容量受限
191	市区	涵洞5＃变	10	200	上级设备容量受限
192	市区	黄尖11#变	10	200	上级设备容量受限
193	市区	黄尖13#变	10	200	上级设备容量受限
194	市区	黄尖14#变	10	200	上级设备容量受限
195	市区	黄尖4#变	10	200	上级设备容量受限
196	市区	黄尖5#变	10	200	上级设备容量受限
197	市区	黄尖7#变	10	200	上级设备容量受限
198	市区	黄尖8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
199	市区	黄尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
200	市区	黄尖小区3#变	10	200	上级设备容量受限
201	市区	新闸1#变	10	400	上级设备容量受限
202	市区	新闸10#变	10	200	上级设备容量受限
203	市区	新闸11#变	10	400	上级设备容量受限
204	市区	新闸12#变	10	200	上级设备容量受限
205	市区	新闸13#变	10	200	上级设备容量受限
206	市区	新闸14#变	10	400	上级设备容量受限
207	市区	新闸15#变	10	200	上级设备容量受限
208	市区	新闸16#变	10	200	上级设备容量受限
209	市区	新闸17#变	10	200	上级设备容量受限
210	市区	新闸18#变	10	400	上级设备容量受限
211	市区	新闸19#变	10	400	上级设备容量受限
212	市区	新闸2#变	10	200	上级设备容量受限
213	市区	新闸3#变	10	200	上级设备容量受限
214	市区	新闸4#变	10	200	上级设备容量受限
215	市区	新闸5#变	10	200	上级设备容量受限
216	市区	新闸6#变	10	400	上级设备容量受限
217	市区	新闸7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
218	市区	新闸8#变	10	200	上级设备容量受限
219	市区	新闸9#变	10	200	上级设备容量受限
220	市区	蔡明华公变	10	200	上级设备容量受限
221	市区	洪义1#变	10	200	上级设备容量受限
222	市区	洪义10#变	10	200	上级设备容量受限
223	市区	洪义11#变	10	400	上级设备容量受限
224	市区	洪义2#变	10	200	上级设备容量受限
225	市区	洪义3#变	10	200	上级设备容量受限
226	市区	洪义4#变	10	200	上级设备容量受限
227	市区	洪义5#变	10	200	上级设备容量受限
228	市区	洪义6#变	10	200	上级设备容量受限
229	市区	洪义7#变	10	200	上级设备容量受限
230	市区	洪义8#变	10	400	上级设备容量受限
231	市区	洪义9#变	10	200	上级设备容量受限
232	市区	梦泽园1#变	10	630	上级设备容量受限
233	市区	梦泽园2#变	10	630	上级设备容量受限
234	市区	梦泽园3#变	10	630	上级设备容量受限
235	市区	梦泽园4#变	10	630	上级设备容量受限
236	市区	民立1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
237	市区	民立9#变	10	200	上级设备容量受限
238	市区	新街12#变	10	200	上级设备容量受限
239	市区	新街13#变	10	200	上级设备容量受限
240	市区	新街14#变	10	200	上级设备容量受限
241	市区	新街17#变	10	400	上级设备容量受限
242	市区	新街19#变	10	200	上级设备容量受限
243	市区	新街20#变	10	200	上级设备容量受限
244	市区	新街23#变	10	200	上级设备容量受限
245	市区	新街26#变	10	400	上级设备容量受限
246	市区	新街33#变	10	200	上级设备容量受限
247	市区	新街35#变	10	200	上级设备容量受限
248	市区	新街37#变	10	200	上级设备容量受限
249	市区	新街38#箱变	10	400	上级设备容量受限
250	市区	新街4#变	10	400	上级设备容量受限
251	市区	新街40#变	10	400	上级设备容量受限
252	市区	新街41#变	10	400	上级设备容量受限
253	市区	新街42#箱变	10	630	上级设备容量受限
254	市区	新街5#变	10	400	上级设备容量受限
255	市区	新街7#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
256	市区	新同1#变	10	200	上级设备容量受限
257	市区	新同小区1#变	10	400	上级设备容量受限
258	市区	新同小区2#变	10	200	上级设备容量受限
259	市区	新同小区3#变	10	400	上级设备容量受限
260	市区	新同小区4#变	10	400	上级设备容量受限
261	市区	洋尖1#变	10	200	上级设备容量受限
262	市区	洋尖10#变	10	400	上级设备容量受限
263	市区	洋尖11#变	10	200	上级设备容量受限
264	市区	洋尖12#变	10	200	上级设备容量受限
265	市区	洋尖13#变	10	200	上级设备容量受限
266	市区	洋尖14#变	10	200	上级设备容量受限
267	市区	洋尖15#变	10	200	上级设备容量受限
268	市区	洋尖16#变	10	200	上级设备容量受限
269	市区	洋尖17#变	10	200	上级设备容量受限
270	市区	洋尖2#变	10	400	上级设备容量受限
271	市区	洋尖3#变	10	200	上级设备容量受限
272	市区	洋尖4#变	10	200	上级设备容量受限
273	市区	洋尖5#变	10	200	上级设备容量受限
274	市区	洋尖6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
275	市区	洋尖7#变	10	200	上级设备容量受限
276	市区	洋尖8#变	10	200	上级设备容量受限
277	市区	洋尖9#变	10	400	上级设备容量受限
278	市区	望鹤线新农1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
279	市区	望鹤线新农2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
280	市区	望鹤线新农3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
281	市区	望鹤线新农4#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
282	市区	安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
283	市区	海洋1#箱变	10	400	上级设备容量受限
284	市区	海洋2#箱变	10	400	上级设备容量受限
285	市区	海洋5#箱变	10	400	上级设备容量受限
286	市区	海洋6#箱变	10	400	上级设备容量受限
287	市区	林场东升4#变	10	200	上级设备容量受限
288	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	上级设备容量受限
289	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	上级设备容量受限
290	市区	新洋港公变5#变	10	400	上级设备容量受限
291	市区	新洋港公变6#变	10	200	上级设备容量受限
292	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	上级设备容量受限
293	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
294	市区	新洋港公变9#变	10	400	上级设备容量受限
295	市区	新洋港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
296	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	上级设备容量受限
297	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	上级设备容量受限
298	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	上级设备容量受限
299	市区	新洋港居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
300	市区	新洋港居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
301	市区	新洋港居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
302	市区	新洋港居委会4#变	10	200	上级设备容量受限
303	市区	新洋港居委会5#变	10	400	上级设备容量受限
304	市区	新洋港居委会6#变	10	400	上级设备容量受限
305	市区	新洋港居委会7#变	10	200	上级设备容量受限
306	市区	兴农1#变	10	200	上级设备容量受限
307	市区	兴农2#变	10	630	上级设备容量受限
308	市区	兴农3#变	10	200	上级设备容量受限
309	市区	兴农4#变	10	400	上级设备容量受限
310	市区	兴农5#变	10	200	上级设备容量受限
311	市区	兴农6#变	10	200	上级设备容量受限
312	市区	兴农7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
313	市区	兴农8#变	10	200	上级设备容量受限
314	市区	兴农9#变	10	200	上级设备容量受限
315	市区	潮东1#变	10	200	上级设备容量受限
316	市区	潮东2#变	10	250	上级设备容量受限
317	市区	潮东3#变	10	200	上级设备容量受限
318	市区	堤西7#变	10	200	上级设备容量受限
319	市区	黄洋1#变	10	400	上级设备容量受限
320	市区	黄洋2#变	10	400	上级设备容量受限
321	市区	黄洋4#变	10	200	上级设备容量受限
322	市区	黄洋5#变	10	200	上级设备容量受限
323	市区	黄洋7#变	10	200	上级设备容量受限
324	市区	特水场1#变	10	400	上级设备容量受限
325	市区	特水场2#变	10	200	上级设备容量受限
326	市区	望鹤1#变	10	200	上级设备容量受限
327	市区	望鹤2#变	10	400	上级设备容量受限
328	市区	望鹤3#变	10	200	上级设备容量受限
329	市区	望鹤4#变	10	200	上级设备容量受限
330	市区	望鹤5#变	10	200	上级设备容量受限
331	市区	望鹤6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
332	市区	望鹤7#变	10	200	上级设备容量受限
333	市区	望鹤9#变	10	400	上级设备容量受限
334	市区	乡南6#变	10	200	上级设备容量受限
335	市区	中路港公变1#变	10	200	上级设备容量受限
336	市区	中路港公变10#变	10	400	上级设备容量受限
337	市区	中路港公变2#变	10	200	上级设备容量受限
338	市区	中路港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
339	市区	中路港公变4#变	10	400	上级设备容量受限
340	市区	中路港公变5#变	10	200	上级设备容量受限
341	市区	中路港公变9#变	10	200	上级设备容量受限
342	市区	中路港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
343	市区	中路港街道2#变	10	400	上级设备容量受限
344	市区	中路港街道3#变	10	200	上级设备容量受限
345	市区	中路港街道4#变	10	200	上级设备容量受限
346	市区	中路港街道5#变	10	200	上级设备容量受限
347	市区	中路港街道6#变	10	200	上级设备容量受限
348	市区	安置区1#主变	10	400	上级设备容量受限
349	市区	场部1#变	10	200	上级设备容量受限
350	市区	场部2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
351	市区	东风1#变	10	200	上级设备容量受限
352	市区	海洋3#变	10	200	上级设备容量受限
353	市区	海洋4#变	10	400	上级设备容量受限
354	市区	海洋7#变	10	200	上级设备容量受限
355	市区	黄洋3#变	10	200	上级设备容量受限
356	市区	黄洋6#变	10	200	上级设备容量受限
357	市区	林场东升1#变	10	200	上级设备容量受限
358	市区	林场东升2#变	10	200	上级设备容量受限
359	市区	林场东升3#变	10	200	上级设备容量受限
360	市区	新洋港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
361	市区	新洋港公变4#变	10	200	上级设备容量受限
362	市区	闸南1#变	10	200	上级设备容量受限
363	市区	东团3#变	10	200	本级设备容量受限
364	市区	青墩17#变	10	200	本级设备容量受限
365	市区	兴隆10#变-	10	200	本级设备容量受限
366	市区	兴隆11#变	10	200	本级设备容量受限
367	市区	月青14#变	10	200	本级设备容量受限
368	市区	月青6#变	10	400	本级设备容量受限
369	市区	才塘10#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
370	市区	才塘16#变-	10	200	本级设备容量受限
371	市区	民航23#综合变	10	200	本级设备容量受限
372	市区	盐东12#变	10	200	本级设备容量受限
373	市区	新界7#变	10	400	本级设备容量受限
374	市区	才坝3#变	10	200	本级设备容量受限
375	市区	头灶34#变	10	200	本级设备容量受限
376	市区	月康7#变	10	200	本级设备容量受限
377	市区	方向11#变	10	200	本级设备容量受限
378	市区	方向12#变	10	200	本级设备容量受限
379	市区	方向17#变	10	200	本级设备容量受限
380	市区	月康5#变	10	200	本级设备容量受限
381	市区	陈井1#变	10	200	本级设备容量受限
382	市区	陈井10#变	10	200	本级设备容量受限
383	市区	陈井8#变	10	200	本级设备容量受限
384	市区	龙碾16#变-	10	200	本级设备容量受限
385	市区	龙碾5#变	10	200	本级设备容量受限
386	市区	正东16#变	10	200	本级设备容量受限
387	市区	方向3#变	10	200	本级设备容量受限
388	市区	月康23#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
389	市区	前营13#变	10	200	本级设备容量受限
390	市区	前营19#变	10	200	本级设备容量受限
391	市区	前营5#变	10	200	本级设备容量受限
392	市区	永西3#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
393	市区	永西9#变	10	400	本级设备容量受限
394	市区	陈台25#变	10	400	本级设备容量受限
395	市区	永西17#变	10	200	本级设备容量受限
396	市区	甘露20#变	10	200	本级设备容量受限
397	市区	双烈16#变	10	200	本级设备容量受限
398	市区	双烈6#变	10	160	本级设备容量受限
399	市区	双烈9#变	10	200	本级设备容量受限
400	市区	新永12#变	10	200	本级设备容量受限
401	市区	方明16	10	200	本级设备容量受限
402	市区	方明3#变	10	200	本级设备容量受限
403	市区	联盟9#变（新）	10	400	本级设备容量受限
404	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
405	市区	美满10#配变	10	200	本级设备容量受限
406	市区	美满3#配变	10	200	本级设备容量受限
407	市区	新冲9#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
408	市区	潮河4#配变	10	200	本级设备容量受限
409	市区	新建12#配变	10	315	本级设备容量受限
410	市区	坞港11#配变	10	200	本级设备容量受限
411	市区	前进6#配变	10	200	本级设备容量受限
412	市区	新建10#配变	10	200	本级设备容量受限
413	市区	西潮2#配变	10	200	本级设备容量受限
414	市区	艳阳10#配变	10	200	本级设备容量受限
415	市区	艳阳12#配变	10	200	本级设备容量受限
416	市区	东南11#配变	10	400	上级设备容量受限
417	市区	东南15#配变	10	400	上级设备容量受限
418	市区	东南20#配变	10	400	上级设备容量受限
419	市区	东南3#配变	10	400	上级设备容量受限
420	市区	东南30#配变	10	400	上级设备容量受限
421	市区	东南34#配变	10	200	上级设备容量受限
422	市区	东南36#配变	10	400	上级设备容量受限
423	市区	东南39#配变	10	200	上级设备容量受限
424	市区	东南40#配变	10	400	上级设备容量受限
425	市区	东南41#配变	10	400	上级设备容量受限
426	市区	东南43#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
427	市区	东南5#配变	10	315	上级设备容量受限
428	市区	东南6#配变	10	400	上级设备容量受限
429	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
430	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
431	市区	中东10#配变	10	200	上级设备容量受限
432	市区	中东11#配变	10	200	上级设备容量受限
433	市区	中东12#配变	10	200	上级设备容量受限
434	市区	中东13#配变	10	200	上级设备容量受限
435	市区	中东14#配变	10	200	上级设备容量受限
436	市区	中东15#配变	10	400	上级设备容量受限
437	市区	中东16#配变	10	200	上级设备容量受限
438	市区	中东17#配变	10	400	上级设备容量受限
439	市区	中东18#配变	10	200	上级设备容量受限
440	市区	中东2#配变	10	200	上级设备容量受限
441	市区	中东24#配变	10	200	上级设备容量受限
442	市区	中东3#配变	10	400	上级设备容量受限
443	市区	中东4#配变	10	200	上级设备容量受限
444	市区	中东5#配变	10	200	上级设备容量受限
445	市区	中东6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
446	市区	中东7#配变	10	200	上级设备容量受限
447	市区	中东8#配变	10	200	上级设备容量受限
448	市区	中东9#配变	10	200	上级设备容量受限
449	市区	潮墩1#配变	10	400	上级设备容量受限
450	市区	潮墩2#配变	10	400	上级设备容量受限
451	市区	潮墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
452	市区	潮墩4#配变	10	200	上级设备容量受限
453	市区	潮墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
454	市区	潮墩6#配变	10	200	上级设备容量受限
455	市区	潮墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
456	市区	潮墩8#配变	10	200	上级设备容量受限
457	市区	潮墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
458	市区	东南10#配变	10	200	上级设备容量受限
459	市区	东南21#配变	10	400	上级设备容量受限
460	市区	东南22#配变	10	400	上级设备容量受限
461	市区	东南23#配变	10	400	上级设备容量受限
462	市区	东南25#配变	10	200	上级设备容量受限
463	市区	东南26#配变	10	200	上级设备容量受限
464	市区	东南27#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
465	市区	东南29#配变	10	400	上级设备容量受限
466	市区	东南32#配变	10	200	上级设备容量受限
467	市区	东南33#配变	10	200	上级设备容量受限
468	市区	东南8#配变	10	400	上级设备容量受限
469	市区	东南9#配变	10	400	上级设备容量受限
470	市区	桂英10#配变	10	200	上级设备容量受限
471	市区	桂英11#配变	10	200	上级设备容量受限
472	市区	桂英14#配变	10	200	上级设备容量受限
473	市区	桂英2#配变	10	400	上级设备容量受限
474	市区	桂英3#配变	10	400	上级设备容量受限
475	市区	桂英4#配变	10	315	上级设备容量受限
476	市区	桂英5#配变	10	200	上级设备容量受限
477	市区	桂英6#配变	10	200	上级设备容量受限
478	市区	桂英9#配变	10	200	上级设备容量受限
479	市区	新元1#配变	10	200	上级设备容量受限
480	市区	新元2#配变	10	200	上级设备容量受限
481	市区	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
482	市区	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
483	市区	新元5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
484	市区	新元6#配变	10	400	上级设备容量受限
485	市区	新元8#配变	10	200	上级设备容量受限
486	市区	东南17#配变	10	200	上级设备容量受限
487	市区	加谷1#配变	10	200	上级设备容量受限
488	市区	加谷10#配变	10	200	上级设备容量受限
489	市区	加谷16#配变	10	200	上级设备容量受限
490	市区	加谷2#配变	10	200	上级设备容量受限
491	市区	加谷3#配变	10	200	上级设备容量受限
492	市区	加谷4#配变	10	200	上级设备容量受限
493	市区	加谷5#配变	10	400	上级设备容量受限
494	市区	加谷8#配变	10	200	上级设备容量受限
495	市区	加谷9#配变	10	200	上级设备容量受限
496	市区	加谷11#配变	10	200	上级设备容量受限
497	市区	加谷6#配变	10	200	上级设备容量受限
498	市区	加谷7#配变	10	200	上级设备容量受限
499	市区	新丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
500	市区	新丰8#配变	10	400	上级设备容量受限
501	市区	新元7#配变	10	400	上级设备容量受限
502	市区	新元9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
503	市区	东南1#配变	10	400	上级设备容量受限
504	市区	东南12#配变	10	200	上级设备容量受限
505	市区	东南13#配变	10	200	上级设备容量受限
506	市区	东南14#配变	10	200	上级设备容量受限
507	市区	东南16#配变	10	200	上级设备容量受限
508	市区	东南18#配变	10	200	上级设备容量受限
509	市区	东南2#配变	10	200	上级设备容量受限
510	市区	东南24#配变	10	200	上级设备容量受限
511	市区	东南31#配变	10	200	上级设备容量受限
512	市区	东南35#配变	10	200	上级设备容量受限
513	市区	东南37#配变	10	200	上级设备容量受限
514	市区	东南38#配变	10	200	上级设备容量受限
515	市区	东南42#配变	10	400	上级设备容量受限
516	市区	东南7#配变	10	200	上级设备容量受限
517	市区	驿龙湾1#配变	10	630	上级设备容量受限
518	市区	驿龙湾2#配变	10	630	上级设备容量受限
519	市区	中东1#配变	10	200	上级设备容量受限
520	市区	郑通13#变	10	200	本级设备容量受限
521	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
522	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	本级设备容量受限
523	市区	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
524	市区	同兴3#配变	10	100	本级设备容量受限
525	市区	丰乐11#配变	10	315	本级设备容量受限
526	市区	光华3#配变.	10	200	本级设备容量受限
527	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	本级设备容量受限
528	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	本级设备容量受限
529	市区	义丰三庄6#配变	10	200	本级设备容量受限
530	市区	明朗8#配变	10	200	本级设备容量受限
531	市区	郭西线护陇19#变	10	200	本级设备容量受限
532	市区	护陇15#变	10	315	本级设备容量受限
533	市区	护西4#配变	10	200	本级设备容量受限
534	市区	护西9#变	10	200	本级设备容量受限
535	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	上级设备容量受限
536	市区	护陇10#配变	10	200	上级设备容量受限
537	市区	护陇17#配变	10	315	上级设备容量受限
538	市区	护陇5#配变	10	400	上级设备容量受限
539	市区	护陇7#配变	10	400	上级设备容量受限
540	市区	护陇居委会4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
541	市区	孙英16#配变	10	200	上级设备容量受限
542	市区	新星12#配变	10	400	上级设备容量受限
543	市区	新星17#配变	10	200	上级设备容量受限
544	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	本级设备容量受限
545	市区	新跃1号配变	10	200	本级设备容量受限
546	市区	新跃20#配变	10	200	本级设备容量受限
547	市区	新跃4#变	10	200	本级设备容量受限
548	市区	新跃9#配变	10	315	本级设备容量受限
549	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	本级设备容量受限
550	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	本级设备容量受限
551	市区	鞍湖三旺8号	10	200	本级设备容量受限
552	市区	鞍湖张本10号变	10	200	本级设备容量受限
553	市区	鞍湖兴福12号	10	200	本级设备容量受限
554	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	本级设备容量受限
555	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	本级设备容量受限
556	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
557	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
558	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
559	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
560	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
561	市区	鞍湖港北1#变	10	400	本级设备容量受限
562	市区	鞍湖港北13号	10	400	本级设备容量受限
563	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	本级设备容量受限
564	市区	鞍湖港北9#变	10	400	本级设备容量受限
565	市区	鞍湖九曲6号	10	200	本级设备容量受限
566	市区	鞍湖曲东11号	10	200	本级设备容量受限
567	市区	鞍湖曲东12号	10	200	本级设备容量受限
568	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	本级设备容量受限
569	市区	鞍湖曲东18号	10	200	本级设备容量受限
570	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	本级设备容量受限
571	市区	鞍湖曲东7号	10	200	本级设备容量受限
572	市区	鞍湖兴福9号	10	200	本级设备容量受限
573	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
574	市区	龙冈桂吴3号	10	200	本级设备容量受限
575	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
576	市区	凤南16#变	10	200	本级设备容量受限
577	市区	凤南3#公用变	10	200	本级设备容量受限
578	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
579	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	本级设备容量受限
580	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
581	市区	秦南宝奎15#变	10	200	本级设备容量受限
582	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
583	市区	秦南美满23#变	10	200	本级设备容量受限
584	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
585	市区	北蒋江尧6#变	10	200	本级设备容量受限
586	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	本级设备容量受限
587	市区	北蒋盛花9#变	10	200	本级设备容量受限
588	市区	北蒋红沥12#变	10	200	本级设备容量受限
589	市区	董伙15#配变	10	200	本级设备容量受限
590	市区	葛武董伙13#配变	10	200	本级设备容量受限
591	市区	葛武富王1#配变	10	200	本级设备容量受限
592	市区	葛武富王10##配变	10	200	本级设备容量受限
593	市区	葛武富王2#配变	10	200	本级设备容量受限
594	市区	葛武富王8#配变	10	200	本级设备容量受限
595	市区	郝荣2#配变	10	200	本级设备容量受限
596	市区	上潘4#配变	10	200	本级设备容量受限
597	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
598	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	本级设备容量受限
599	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	本级设备容量受限
600	市区	健仁9#变	10	200	上级设备容量受限
601	市区	河夹线华府6#配变	10	200	本级设备容量受限
602	市区	学东线白阳6#配变	10	200	本级设备容量受限
603	市区	学西线时杨16#配变	10	200	本级设备容量受限
604	市区	三永12#配变	10	100	本级设备容量受限
605	滨海	八巨案东二配变	10	200	上级设备容量受限
606	滨海	八巨案东六配变	10	200	上级设备容量受限
607	滨海	八巨案东七配变	10	200	上级设备容量受限
608	滨海	八巨案东四配变	10	200	上级设备容量受限
609	滨海	八巨案东五配变	10	400	上级设备容量受限
610	滨海	八巨合成八配变	10	200	上级设备容量受限
611	滨海	八巨合成十一配变	10	400	上级设备容量受限
612	滨海	八巨前案电站	10	200	上级设备容量受限
613	滨海	八巨前案二配变	10	200	上级设备容量受限
614	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	上级设备容量受限
615	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	上级设备容量受限
616	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
617	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	上级设备容量受限
618	滨海	八巨前案二十配变	10	400	上级设备容量受限
619	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	上级设备容量受限
620	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	上级设备容量受限
621	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	上级设备容量受限
622	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	上级设备容量受限
623	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	上级设备容量受限
624	滨海	八巨前案九配变	10	400	上级设备容量受限
625	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
626	滨海	八巨前案七配变	10	200	上级设备容量受限
627	滨海	八巨前案十八配变	10	400	上级设备容量受限
628	滨海	八巨前案十二配变	10	200	上级设备容量受限
629	滨海	八巨前案十九配变	10	200	上级设备容量受限
630	滨海	八巨前案十六配变	10	400	上级设备容量受限
631	滨海	八巨前案十配变	10	400	上级设备容量受限
632	滨海	八巨前案十七配变	10	400	上级设备容量受限
633	滨海	八巨前案十三配变	10	400	上级设备容量受限
634	滨海	八巨前案十五配变	10	200	上级设备容量受限
635	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
636	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	上级设备容量受限
637	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	上级设备容量受限
638	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	上级设备容量受限
639	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	上级设备容量受限
640	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	上级设备容量受限
641	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	上级设备容量受限
642	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	上级设备容量受限
643	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	上级设备容量受限
644	滨海	八巨五户八配变	10	200	上级设备容量受限
645	滨海	八巨五户电站	10	200	上级设备容量受限
646	滨海	八巨五户二配变	10	400	上级设备容量受限
647	滨海	八巨五户九配变	10	400	上级设备容量受限
648	滨海	八巨五户六配变	10	200	上级设备容量受限
649	滨海	八巨五户七配变	10	200	上级设备容量受限
650	滨海	八巨五户三配变	10	200	上级设备容量受限
651	滨海	八巨五户十配变	10	400	上级设备容量受限
652	滨海	八巨五户四配变	10	200	上级设备容量受限
653	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
654	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
655	滨海	八巨玉民九配变	10	200	上级设备容量受限
656	滨海	八巨玉民七配变	10	200	上级设备容量受限
657	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	上级设备容量受限
658	滨海	八巨玉民十配变	10	200	上级设备容量受限
659	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	上级设备容量受限
660	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	上级设备容量受限
661	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	上级设备容量受限
662	滨海	八巨玉民五配变	10	200	上级设备容量受限
663	滨海	八巨玉农二配变	10	200	上级设备容量受限
664	滨海	八巨玉农九配变	10	400	上级设备容量受限
665	滨海	八巨玉农六配变	10	200	上级设备容量受限
666	滨海	八巨玉农七配变	10	200	上级设备容量受限
667	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	上级设备容量受限
668	滨海	八巨玉农四配变	10	200	上级设备容量受限
669	滨海	八巨玉农一配变	10	200	上级设备容量受限
670	滨海	合成三配变	10	200	上级设备容量受限
671	滨海	前案八配变	10	400	上级设备容量受限
672	滨海	前案十四配变	10	200	上级设备容量受限
673	滨海	前案十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
674	滨海	前案一配变	10	200	上级设备容量受限
675	滨海	玉民八配变	10	200	上级设备容量受限
676	滨海	玉民二配变	10	200	上级设备容量受限
677	滨海	玉民三配变	10	200	上级设备容量受限
678	滨海	玉民四配变.	10	200	上级设备容量受限
679	滨海	玉民一配变	10	400	上级设备容量受限
680	滨海	玉农三配变	10	400	上级设备容量受限
681	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	上级设备容量受限
682	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	上级设备容量受限
683	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	上级设备容量受限
684	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	上级设备容量受限
685	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	上级设备容量受限
686	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	上级设备容量受限
687	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	上级设备容量受限
688	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	上级设备容量受限
689	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	上级设备容量受限
690	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	上级设备容量受限
691	滨海	八巨华新八配变	10	200	上级设备容量受限
692	滨海	八巨华新二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
693	滨海	八巨华新七配变	10	200	上级设备容量受限
694	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	上级设备容量受限
695	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	上级设备容量受限
696	滨海	八巨华新十配变	10	200	上级设备容量受限
697	滨海	八巨华新十七配变	10	400	上级设备容量受限
698	滨海	八巨华新十三配变	10	200	上级设备容量受限
699	滨海	八巨华新十四配变	10	200	上级设备容量受限
700	滨海	八巨华新十一配变	10	200	上级设备容量受限
701	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
702	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
703	滨海	八巨华新一配变	10	200	上级设备容量受限
704	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	上级设备容量受限
705	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
706	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
707	滨海	八巨街道四配变	10	400	上级设备容量受限
708	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	上级设备容量受限
709	滨海	八巨同兴八配变	10	200	上级设备容量受限
710	滨海	八巨同兴电站	10	200	上级设备容量受限
711	滨海	八巨同兴二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
712	滨海	八巨同兴九台区	10	400	上级设备容量受限
713	滨海	八巨同兴六配变	10	200	上级设备容量受限
714	滨海	八巨同兴七配变	10	200	上级设备容量受限
715	滨海	八巨同兴三配变	10	400	上级设备容量受限
716	滨海	八巨同兴四配变	10	400	上级设备容量受限
717	滨海	八巨同兴五配变	10	200	上级设备容量受限
718	滨海	八巨同兴一配变	10	200	上级设备容量受限
719	滨海	陈岳四配变	10	200	上级设备容量受限
720	滨海	同兴九配变	10	400	上级设备容量受限
721	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	上级设备容量受限
722	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	上级设备容量受限
723	滨海	八巨工商路综合变	10	400	上级设备容量受限
724	滨海	八巨华新九配变	10	200	上级设备容量受限
725	滨海	八巨华新六配变	10	400	上级设备容量受限
726	滨海	八巨华新三配变	10	200	上级设备容量受限
727	滨海	八巨华新十二配变	10	400	上级设备容量受限
728	滨海	八巨华新十六配变	10	400	上级设备容量受限
729	滨海	八巨华新十五配变	10	400	上级设备容量受限
730	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
731	滨海	八巨街道二配变	10	400	上级设备容量受限
732	滨海	八巨街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
733	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
734	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
735	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	上级设备容量受限
736	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
737	滨海	八巨街道七配变	10	400	上级设备容量受限
738	滨海	八巨街道三配变	10	400	上级设备容量受限
739	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
740	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	上级设备容量受限
741	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	上级设备容量受限
742	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	上级设备容量受限
743	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
744	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
745	滨海	八巨街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
746	滨海	八巨街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
747	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
748	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
749	滨海	八巨街道十七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
750	滨海	八巨街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
751	滨海	八巨街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
752	滨海	八巨街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
753	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
754	滨海	八巨街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
755	滨海	八巨街道一配变	10	400	上级设备容量受限
756	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	上级设备容量受限
757	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	上级设备容量受限
758	滨海	八巨前冲九配变	10	400	上级设备容量受限
759	滨海	八巨前冲七配变	10	200	上级设备容量受限
760	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	上级设备容量受限
761	滨海	八巨学府新街二号变	10	400	上级设备容量受限
762	滨海	八巨学府新街配变	10	400	上级设备容量受限
763	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
764	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	上级设备容量受限
765	滨海	八巨玉农八配变	10	200	上级设备容量受限
766	滨海	八巨玉农五配变	10	200	上级设备容量受限
767	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	上级设备容量受限
768	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
769	滨海	街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
770	滨海	前冲八配变	10	400	上级设备容量受限
771	滨海	前冲十四配变	10	400	上级设备容量受限
772	滨海	八巨大冲二配变	10	200	上级设备容量受限
773	滨海	八巨大冲三配变	10	400	上级设备容量受限
774	滨海	八巨大冲一配变	10	400	上级设备容量受限
775	滨海	八巨电站	10	80	上级设备容量受限
776	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	上级设备容量受限
777	滨海	八巨街道九配变	10	400	上级设备容量受限
778	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	上级设备容量受限
779	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	上级设备容量受限
780	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	上级设备容量受限
781	滨海	八巨街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
782	滨海	八巨街道四十配变	10	400	上级设备容量受限
783	滨海	八巨七巨电站	10	200	上级设备容量受限
784	滨海	八巨七巨二配变	10	400	上级设备容量受限
785	滨海	八巨七巨九配变	10	200	上级设备容量受限
786	滨海	八巨七巨六配变	10	200	上级设备容量受限
787	滨海	八巨七巨七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
788	滨海	八巨七巨三配变	10	200	上级设备容量受限
789	滨海	八巨七巨十配变	10	200	上级设备容量受限
790	滨海	八巨七巨十一配变	10	100	上级设备容量受限
791	滨海	八巨七巨四配变	10	200	上级设备容量受限
792	滨海	八巨七巨一配变	10	200	上级设备容量受限
793	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	上级设备容量受限
794	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	上级设备容量受限
795	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	上级设备容量受限
796	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	上级设备容量受限
797	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	上级设备容量受限
798	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	上级设备容量受限
799	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	上级设备容量受限
800	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	上级设备容量受限
801	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	上级设备容量受限
802	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	上级设备容量受限
803	滨海	八巨西冲电站	10	100	上级设备容量受限
804	滨海	八巨西冲二配变	10	400	上级设备容量受限
805	滨海	八巨西冲六配变	10	400	上级设备容量受限
806	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
807	滨海	八巨西冲四配变	10	200	上级设备容量受限
808	滨海	八巨西冲五配变	10	200	上级设备容量受限
809	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
810	滨海	七巨八配变	10	200	上级设备容量受限
811	滨海	七巨五配变（JN)前冲五	10	400	上级设备容量受限
812	滨海	八巨界河二配变	10	200	上级设备容量受限
813	滨海	八巨界河七配变	10	200	上级设备容量受限
814	滨海	八巨界河三配变	10	400	上级设备容量受限
815	滨海	八巨界河四配变	10	200	上级设备容量受限
816	滨海	八巨界河五配变	10	200	上级设备容量受限
817	滨海	八巨界河一配变	10	400	上级设备容量受限
818	滨海	八巨前冲电站	10	200	上级设备容量受限
819	滨海	八巨前冲二配变	10	200	上级设备容量受限
820	滨海	八巨前冲六配变	10	400	上级设备容量受限
821	滨海	八巨前冲三配变	10	200	上级设备容量受限
822	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	上级设备容量受限
823	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	上级设备容量受限
824	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	上级设备容量受限
825	滨海	八巨前冲四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
826	滨海	八巨前冲一配变	10	200	上级设备容量受限
827	滨海	八巨条黄二配变	10	200	上级设备容量受限
828	滨海	八巨条黄九配变	10	200	上级设备容量受限
829	滨海	八巨条黄六配变	10	400	上级设备容量受限
830	滨海	八巨条黄七配变	10	200	上级设备容量受限
831	滨海	八巨条黄三配变	10	200	上级设备容量受限
832	滨海	八巨条黄四配变	10	200	上级设备容量受限
833	滨海	八巨条黄五配变	10	200	上级设备容量受限
834	滨海	八巨条黄一配变	10	200	上级设备容量受限
835	滨海	八巨王庄八配变	10	200	上级设备容量受限
836	滨海	八巨王庄电站	10	200	上级设备容量受限
837	滨海	八巨王庄二配变	10	200	上级设备容量受限
838	滨海	八巨王庄二站	10	200	上级设备容量受限
839	滨海	八巨王庄九配变	10	400	上级设备容量受限
840	滨海	八巨王庄六配变	10	200	上级设备容量受限
841	滨海	八巨王庄三配变	10	400	上级设备容量受限
842	滨海	八巨王庄十配变	10	400	上级设备容量受限
843	滨海	八巨王庄五配变	10	200	上级设备容量受限
844	滨海	八巨王庄一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
845	滨海	八巨新华八台区	10	400	上级设备容量受限
846	滨海	八巨新华二配变	10	200	上级设备容量受限
847	滨海	八巨新华三配变	10	200	上级设备容量受限
848	滨海	八巨新华四配变	10	200	上级设备容量受限
849	滨海	八巨新华五配变	10	200	上级设备容量受限
850	滨海	八巨永余八配变	10	200	上级设备容量受限
851	滨海	八巨永余电站	10	200	上级设备容量受限
852	滨海	八巨永余二配变	10	200	上级设备容量受限
853	滨海	八巨永余六配变	10	200	上级设备容量受限
854	滨海	八巨永余七配变	10	200	上级设备容量受限
855	滨海	八巨永余三配变	10	200	上级设备容量受限
856	滨海	八巨永余十二配变	10	400	上级设备容量受限
857	滨海	八巨永余十六配变	10	200	上级设备容量受限
858	滨海	八巨永余十配变	10	200	上级设备容量受限
859	滨海	八巨永余十七配变	10	400	上级设备容量受限
860	滨海	八巨永余十三配变	10	200	上级设备容量受限
861	滨海	八巨永余十四配变	10	200	上级设备容量受限
862	滨海	八巨永余十五配变	10	400	上级设备容量受限
863	滨海	八巨永余十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
864	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
865	滨海	八巨永余五配变	10	400	上级设备容量受限
866	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
867	滨海	界河六配变1	10	400	上级设备容量受限
868	滨海	条黄八配变	10	200	上级设备容量受限
869	滨海	王庄七配变	10	200	上级设备容量受限
870	滨海	新华六配变	10	200	上级设备容量受限
871	滨海	新华七配变	10	200	上级设备容量受限
872	滨海	新华一配变	10	200	上级设备容量受限
873	滨海	新增永余九配变	10	200	上级设备容量受限
874	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
875	滨海	阔港九配变	10	200	本级设备容量受限
876	滨海	八滩八配变	10	400	上级设备容量受限
877	滨海	八滩二配变	10	400	上级设备容量受限
878	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	上级设备容量受限
879	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	上级设备容量受限
880	滨海	八滩六配变	10	630	上级设备容量受限
881	滨海	八滩七配变	10	400	上级设备容量受限
882	滨海	八滩三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
883	滨海	八滩十配变	10	400	上级设备容量受限
884	滨海	八滩一配变	10	630	上级设备容量受限
885	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	上级设备容量受限
886	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	上级设备容量受限
887	滨海	蝶湖湾小区	10	400	上级设备容量受限
888	滨海	东街菜场配变	10	400	上级设备容量受限
889	滨海	二中配变	10	400	上级设备容量受限
890	滨海	韩湾八配变	10	200	上级设备容量受限
891	滨海	韩湾六配变	10	400	上级设备容量受限
892	滨海	韩湾七配变	10	400	上级设备容量受限
893	滨海	韩湾三配变	10	400	上级设备容量受限
894	滨海	韩湾四配变	10	400	上级设备容量受限
895	滨海	韩湾五配变	10	400	上级设备容量受限
896	滨海	韩湾一配变	10	630	上级设备容量受限
897	滨海	花园配变	10	400	上级设备容量受限
898	滨海	交管所配变	10	200	上级设备容量受限
899	滨海	界港十三配变	10	400	上级设备容量受限
900	滨海	利民电站配变	10	100	上级设备容量受限
901	滨海	利民二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
902	滨海	利民三配变	10	200	上级设备容量受限
903	滨海	利民四配变	10	400	上级设备容量受限
904	滨海	利民五配变	10	400	上级设备容量受限
905	滨海	利民一配变	10	400	上级设备容量受限
906	滨海	粮东电站	10	200	上级设备容量受限
907	滨海	粮东二配变	10	200	上级设备容量受限
908	滨海	粮东六配变	10	400	上级设备容量受限
909	滨海	粮东七配变	10	400	上级设备容量受限
910	滨海	粮东三配变	10	400	上级设备容量受限
911	滨海	粮东四配变	10	200	上级设备容量受限
912	滨海	粮东五配变	10	200	上级设备容量受限
913	滨海	粮东一配变	10	200	上级设备容量受限
914	滨海	农业园配变	10	100	上级设备容量受限
915	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	上级设备容量受限
916	滨海	桥东二配变	10	630	上级设备容量受限
917	滨海	桥东九配变	10	400	上级设备容量受限
918	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	上级设备容量受限
919	滨海	桥东三配变	10	400	上级设备容量受限
920	滨海	桥东四配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
921	滨海	桥东五配变	10	400	上级设备容量受限
922	滨海	三合八配变	10	200	上级设备容量受限
923	滨海	三合二配变	10	200	上级设备容量受限
924	滨海	三合九配变	10	400	上级设备容量受限
925	滨海	三合六配变	10	315	上级设备容量受限
926	滨海	三合七配变	10	200	上级设备容量受限
927	滨海	三合三配变	10	200	上级设备容量受限
928	滨海	三合四配变	10	400	上级设备容量受限
929	滨海	三合五配变	10	400	上级设备容量受限
930	滨海	三合一配变..	10	200	上级设备容量受限
931	滨海	新良二配变	10	315	上级设备容量受限
932	滨海	新良三配变	10	400	上级设备容量受限
933	滨海	新良四配变	10	400	上级设备容量受限
934	滨海	新良一配变	10	400	上级设备容量受限
935	滨海	蚁灯电站	10	200	上级设备容量受限
936	滨海	蚁灯二配变	10	400	上级设备容量受限
937	滨海	蚁灯三配变	10	400	上级设备容量受限
938	滨海	蚁灯四配变	10	200	上级设备容量受限
939	滨海	蚁灯五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
940	滨海	蚁灯一配变	10	200	上级设备容量受限
941	滨海	塑料线175学府公寓1#主变	10	400	上级设备容量受限
942	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	上级设备容量受限
943	滨海	革新二配变	10	400	上级设备容量受限
944	滨海	革新二站	10	100	上级设备容量受限
945	滨海	革新九配变	10	400	上级设备容量受限
946	滨海	革新六配变	10	200	上级设备容量受限
947	滨海	革新七配变	10	200	上级设备容量受限
948	滨海	革新十配变	10	200	上级设备容量受限
949	滨海	革新四配变	10	200	上级设备容量受限
950	滨海	革新五配变	10	200	上级设备容量受限
951	滨海	革新一配变	10	200	上级设备容量受限
952	滨海	革新一站	10	200	上级设备容量受限
953	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	上级设备容量受限
954	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	上级设备容量受限
955	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
956	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
957	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
958	滨海	龙兴二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
959	滨海	龙兴三配变	10	400	上级设备容量受限
960	滨海	龙兴五配变	10	200	上级设备容量受限
961	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
962	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
963	滨海	桥东六配变	10	200	上级设备容量受限
964	滨海	宋尖八配变	10	200	上级设备容量受限
965	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	上级设备容量受限
966	滨海	宋尖二配变	10	400	上级设备容量受限
967	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	上级设备容量受限
968	滨海	宋尖居住区2#变	10	400	上级设备容量受限
969	滨海	宋尖六配变	10	400	上级设备容量受限
970	滨海	宋尖十配变	10	400	上级设备容量受限
971	滨海	宋尖五配变	10	400	上级设备容量受限
972	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	上级设备容量受限
973	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	上级设备容量受限
974	滨海	县二院家属区箱变	10	630	上级设备容量受限
975	滨海	新城区1#箱变	10	1000	上级设备容量受限
976	滨海	新城区11#箱变	10	630	上级设备容量受限
977	滨海	新城区12#箱变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
978	滨海	新城区3＃箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
979	滨海	一心八配变	10	200	上级设备容量受限
980	滨海	一心二配变	10	200	上级设备容量受限
981	滨海	一心九配变	10	400	上级设备容量受限
982	滨海	一心六配变	10	400	上级设备容量受限
983	滨海	一心七配变	10	200	上级设备容量受限
984	滨海	一心三配变	10	200	上级设备容量受限
985	滨海	一心十二配变	10	400	上级设备容量受限
986	滨海	一心十配变	10	400	上级设备容量受限
987	滨海	一心四配变	10	200	上级设备容量受限
988	滨海	一心五配变	10	200	上级设备容量受限
989	滨海	一心一配变	10	200	上级设备容量受限
990	滨海	镇政府配变箱变	10	630	上级设备容量受限
991	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
992	滨海	界山二配变	10	400	上级设备容量受限
993	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
994	滨海	界山三配变	10	400	上级设备容量受限
995	滨海	界山四配变	10	400	上级设备容量受限
996	滨海	界山一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
997	滨海	老滩二配变	10	400	上级设备容量受限
998	滨海	老滩六配变	10	400	上级设备容量受限
999	滨海	老滩七配变	10	400	上级设备容量受限
1000	滨海	老滩三配变	10	200	上级设备容量受限
1001	滨海	老滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1002	滨海	老滩五配变	10	200	上级设备容量受限
1003	滨海	老滩一配变	10	200	上级设备容量受限
1004	滨海	粮西八配变	10	400	上级设备容量受限
1005	滨海	粮西二配变	10	200	上级设备容量受限
1006	滨海	粮西九配变	10	400	上级设备容量受限
1007	滨海	粮西六配变	10	200	上级设备容量受限
1008	滨海	粮西七配变	10	400	上级设备容量受限
1009	滨海	粮西三配变	10	400	上级设备容量受限
1010	滨海	粮西十配变	10	400	上级设备容量受限
1011	滨海	粮西十一配变	10	400	上级设备容量受限
1012	滨海	粮西四配变	10	400	上级设备容量受限
1013	滨海	粮西五配变	10	200	上级设备容量受限
1014	滨海	粮西一配变	10	200	上级设备容量受限
1015	滨海	唐港二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1016	滨海	唐港三配变	10	200	上级设备容量受限
1017	滨海	唐港四配变	10	400	上级设备容量受限
1018	滨海	唐港五配变	10	200	上级设备容量受限
1019	滨海	唐港一配变	10	200	上级设备容量受限
1020	滨海	永兴二配变	10	200	上级设备容量受限
1021	滨海	永兴六配变	10	400	上级设备容量受限
1022	滨海	永兴七配变	10	200	上级设备容量受限
1023	滨海	永兴三配变	10	400	上级设备容量受限
1024	滨海	永兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1025	滨海	永兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1026	滨海	永兴一配变	10	200	上级设备容量受限
1027	滨海	朱于八配变	10	400	上级设备容量受限
1028	滨海	朱于二配变	10	200	上级设备容量受限
1029	滨海	朱于二站	10	200	上级设备容量受限
1030	滨海	朱于六配变	10	400	上级设备容量受限
1031	滨海	朱于七配变	10	400	上级设备容量受限
1032	滨海	朱于三配变.	10	200	上级设备容量受限
1033	滨海	朱于四配变	10	200	上级设备容量受限
1034	滨海	朱于五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1035	滨海	朱于一配变	10	200	上级设备容量受限
1036	滨海	朱于一站	10	100	上级设备容量受限
1037	滨海	八滩东兴七配变	10	400	上级设备容量受限
1038	滨海	八滩二中	10	400	上级设备容量受限
1039	滨海	八滩联心六配变	10	200	上级设备容量受限
1040	滨海	八滩联心五配变	10	200	上级设备容量受限
1041	滨海	八滩联心一配变	10	200	上级设备容量受限
1042	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	上级设备容量受限
1043	滨海	东兴八配变	10	200	上级设备容量受限
1044	滨海	东兴电站.	10	200	上级设备容量受限
1045	滨海	东兴二配变	10	400	上级设备容量受限
1046	滨海	东兴九配变	10	400	上级设备容量受限
1047	滨海	东兴六配变	10	200	上级设备容量受限
1048	滨海	东兴三配变	10	400	上级设备容量受限
1049	滨海	东兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
1050	滨海	东兴十配变	10	400	上级设备容量受限
1051	滨海	东兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
1052	滨海	东兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1053	滨海	东兴五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1054	滨海	东兴一配变	10	400	上级设备容量受限
1055	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	上级设备容量受限
1056	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	上级设备容量受限
1057	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1058	滨海	老窑电排站	10	200	上级设备容量受限
1059	滨海	老窑电站	10	200	上级设备容量受限
1060	滨海	老窑二配变	10	400	上级设备容量受限
1061	滨海	老窑三配变	10	200	上级设备容量受限
1062	滨海	老窑四配变	10	200	上级设备容量受限
1063	滨海	老窑五配变	10	400	上级设备容量受限
1064	滨海	老窑一配变	10	200	上级设备容量受限
1065	滨海	联心二配变	10	200	上级设备容量受限
1066	滨海	联心二站	10	200	上级设备容量受限
1067	滨海	联心三配变	10	400	上级设备容量受限
1068	滨海	联心三站	10	200	上级设备容量受限
1069	滨海	联心四配变	10	400	上级设备容量受限
1070	滨海	龙兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1071	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1072	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1073	滨海	宋尖九配变	10	200	上级设备容量受限
1074	滨海	宋尖七配变	10	200	上级设备容量受限
1075	滨海	宋尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
1076	滨海	宋尖四配变	10	400	上级设备容量受限
1077	滨海	宋尖一配变	10	400	上级设备容量受限
1078	滨海	圩区二配变	10	400	上级设备容量受限
1079	滨海	圩区二站	10	100	上级设备容量受限
1080	滨海	圩区六配变	10	200	上级设备容量受限
1081	滨海	圩区三配变	10	200	上级设备容量受限
1082	滨海	圩区四配变	10	400	上级设备容量受限
1083	滨海	圩区五配变	10	400	上级设备容量受限
1084	滨海	圩区一配变	10	200	上级设备容量受限
1085	滨海	圩区一站	10	100	上级设备容量受限
1086	滨海	卫东八配变	10	200	上级设备容量受限
1087	滨海	卫东二配变	10	200	上级设备容量受限
1088	滨海	卫东二站	10	100	上级设备容量受限
1089	滨海	卫东九配变	10	200	上级设备容量受限
1090	滨海	卫东六配变	10	200	上级设备容量受限
1091	滨海	卫东七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1092	滨海	卫东三配变	10	200	上级设备容量受限
1093	滨海	卫东三站	10	100	上级设备容量受限
1094	滨海	卫东十二配变	10	400	上级设备容量受限
1095	滨海	卫东十六配变	10	400	上级设备容量受限
1096	滨海	卫东十配变	10	400	上级设备容量受限
1097	滨海	卫东十三配变	10	400	上级设备容量受限
1098	滨海	卫东十四配变	10	400	上级设备容量受限
1099	滨海	卫东十五配变	10	400	上级设备容量受限
1100	滨海	卫东十一配变	10	400	上级设备容量受限
1101	滨海	卫东四配变	10	200	上级设备容量受限
1102	滨海	卫东五配变	10	200	上级设备容量受限
1103	滨海	卫东一配变	10	200	上级设备容量受限
1104	滨海	卫东一站	10	200	上级设备容量受限
1105	滨海	新城区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
1106	滨海	新城区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
1107	滨海	新城区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
1108	滨海	新城区7#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1109	滨海	新城区8#箱变	10	630	上级设备容量受限
1110	滨海	新城区9#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1111	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	上级设备容量受限
1112	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	上级设备容量受限
1113	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	上级设备容量受限
1114	滨海	瑞荣1＃变	10	400	上级设备容量受限
1115	滨海	瑞荣2＃变	10	400	上级设备容量受限
1116	滨海	瑞荣3#变	10	630	上级设备容量受限
1117	滨海	瑞荣4＃变	10	630	上级设备容量受限
1118	滨海	天泉花园1＃变	10	400	上级设备容量受限
1119	滨海	天泉花园2＃变	10	400	上级设备容量受限
1120	滨海	王桥八配变	10	400	上级设备容量受限
1121	滨海	王桥二配变	10	400	上级设备容量受限
1122	滨海	王桥六配变	10	400	上级设备容量受限
1123	滨海	王桥七配变	10	400	上级设备容量受限
1124	滨海	王桥三配变	10	200	上级设备容量受限
1125	滨海	王桥四配变	10	400	上级设备容量受限
1126	滨海	王桥五配变	10	200	上级设备容量受限
1127	滨海	王桥一配变	10	400	上级设备容量受限
1128	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	上级设备容量受限
1129	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1130	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	上级设备容量受限
1131	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	上级设备容量受限
1132	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	上级设备容量受限
1133	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1134	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	上级设备容量受限
1135	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1136	滨海	幸福八配变	10	400	上级设备容量受限
1137	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	上级设备容量受限
1138	滨海	幸福二配变	10	400	上级设备容量受限
1139	滨海	幸福九配变	10	400	上级设备容量受限
1140	滨海	幸福六配变箱变	10	630	上级设备容量受限
1141	滨海	幸福七配变	10	630	上级设备容量受限
1142	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	上级设备容量受限
1143	滨海	幸福四配变	10	630	上级设备容量受限
1144	滨海	幸福五配变	10	400	上级设备容量受限
1145	滨海	幸福一配变	10	400	上级设备容量受限
1146	滨海	沿河路配变	10	400	上级设备容量受限
1147	滨海	银座首府1号变	10	800	上级设备容量受限
1148	滨海	银座首府2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1149	滨海	永泰房产联建楼	10	500	上级设备容量受限
1150	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	上级设备容量受限
1151	滨海	镇区10#变	10	400	上级设备容量受限
1152	滨海	镇区12#变	10	400	上级设备容量受限
1153	滨海	镇区13#变	10	400	上级设备容量受限
1154	滨海	镇区15#变	10	400	上级设备容量受限
1155	滨海	镇区16#变	10	400	上级设备容量受限
1156	滨海	镇区2#变	10	630	上级设备容量受限
1157	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	上级设备容量受限
1158	滨海	镇区4#变	10	630	上级设备容量受限
1159	滨海	镇区5#变	10	630	上级设备容量受限
1160	滨海	镇区6#变	10	400	上级设备容量受限
1161	滨海	镇区7#变	10	400	上级设备容量受限
1162	滨海	镇区8#变	10	400	上级设备容量受限
1163	滨海	镇区9#变	10	800	上级设备容量受限
1164	滨海	聂庄十配变	10	200	上级设备容量受限
1165	滨海	聂庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1166	滨海	潘庄八配变	10	400	上级设备容量受限
1167	滨海	潘庄二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1168	滨海	潘庄九配变	10	400	上级设备容量受限
1169	滨海	潘庄六配变	10	400	上级设备容量受限
1170	滨海	潘庄七配变	10	400	上级设备容量受限
1171	滨海	潘庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1172	滨海	潘庄十配变	10	400	上级设备容量受限
1173	滨海	潘庄四配变	10	200	上级设备容量受限
1174	滨海	潘庄五配变	10	400	上级设备容量受限
1175	滨海	潘庄一配变	10	400	上级设备容量受限
1176	滨海	三合电站	10	400	上级设备容量受限
1177	滨海	西洼二配变	10	400	上级设备容量受限
1178	滨海	西洼三配变	10	200	上级设备容量受限
1179	滨海	西洼五配变	10	200	上级设备容量受限
1180	滨海	西洼一配变	10	200	上级设备容量受限
1181	滨海	西洼一站	10	200	上级设备容量受限
1182	滨海	幸福村部配变	10	200	上级设备容量受限
1183	滨海	幸福三配变	10	400	上级设备容量受限
1184	滨海	幸福十一配变	10	400	上级设备容量受限
1185	滨海	永余线173学府公寓2#主变	10	400	上级设备容量受限
1186	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1187	滨海	八滩九配变	10	400	上级设备容量受限
1188	滨海	八滩十二配变	10	400	上级设备容量受限
1189	滨海	八滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1190	滨海	废黄河养殖	10	250	上级设备容量受限
1191	滨海	河岸二配变	10	400	上级设备容量受限
1192	滨海	河岸三配变	10	200	上级设备容量受限
1193	滨海	河岸四配变	10	200	上级设备容量受限
1194	滨海	河岸五配变	10	200	上级设备容量受限
1195	滨海	河岸一配变	10	200	上级设备容量受限
1196	滨海	界港八配变	10	200	上级设备容量受限
1197	滨海	界港九配变	10	200	上级设备容量受限
1198	滨海	界港六配变	10	400	上级设备容量受限
1199	滨海	界港七配变	10	200	上级设备容量受限
1200	滨海	界港三配变	10	400	上级设备容量受限
1201	滨海	界港十二配变	10	200	上级设备容量受限
1202	滨海	界港十配变	10	400	上级设备容量受限
1203	滨海	界港十一配变	10	400	上级设备容量受限
1204	滨海	界港四配变	10	200	上级设备容量受限
1205	滨海	界港五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1206	滨海	界港一配变	10	200	上级设备容量受限
1207	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1208	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1209	滨海	九五广场配变	10	250	上级设备容量受限
1210	滨海	南河二配变	10	400	上级设备容量受限
1211	滨海	南河六配变	10	400	上级设备容量受限
1212	滨海	南河七配变	10	400	上级设备容量受限
1213	滨海	南河三配变	10	400	上级设备容量受限
1214	滨海	南河四配变	10	400	上级设备容量受限
1215	滨海	南河五配变	10	630	上级设备容量受限
1216	滨海	南河一配变	10	630	上级设备容量受限
1217	滨海	桥东十配变	10	400	上级设备容量受限
1218	滨海	桥东一配变	10	200	上级设备容量受限
1219	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1220	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1221	滨海	文化街1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1222	滨海	文化街2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1223	滨海	文化街3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1224	滨海	文化街4#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1225	滨海	文化街5#箱变	10	630	上级设备容量受限
1226	滨海	镇区1#变.	10	630	上级设备容量受限
1227	滨海	镇区11#箱变	10	800	上级设备容量受限
1228	滨海	镇区3#变	10	630	上级设备容量受限
1229	滨海	砖瓦厂北配变	10	400	上级设备容量受限
1230	滨海	聂庄八配变	10	200	上级设备容量受限
1231	滨海	聂庄二配变	10	200	上级设备容量受限
1232	滨海	聂庄九配变	10	200	上级设备容量受限
1233	滨海	聂庄六配变	10	400	上级设备容量受限
1234	滨海	聂庄七配变	10	400	上级设备容量受限
1235	滨海	聂庄四配变	10	200	上级设备容量受限
1236	滨海	聂庄一站	10	200	上级设备容量受限
1237	滨海	岔河二配变	10	200	本级设备容量受限
1238	滨海	后洼八配变	10	200	上级设备容量受限
1239	滨海	后洼二配变	10	200	上级设备容量受限
1240	滨海	后洼九配变	10	200	上级设备容量受限
1241	滨海	后洼六配变	10	400	上级设备容量受限
1242	滨海	后洼七配变	10	400	上级设备容量受限
1243	滨海	后洼三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1244	滨海	后洼三站	10	400	上级设备容量受限
1245	滨海	后洼十二配变	10	200	上级设备容量受限
1246	滨海	后洼十配变	10	200	上级设备容量受限
1247	滨海	后洼十一配变	10	400	上级设备容量受限
1248	滨海	后洼四配变	10	200	上级设备容量受限
1249	滨海	后洼五配变	10	200	上级设备容量受限
1250	滨海	后洼一配变	10	200	上级设备容量受限
1251	滨海	庆丰八配变	10	200	上级设备容量受限
1252	滨海	庆丰二配变	10	200	上级设备容量受限
1253	滨海	庆丰二站	10	200	上级设备容量受限
1254	滨海	庆丰九配变	10	400	上级设备容量受限
1255	滨海	庆丰六配变	10	400	上级设备容量受限
1256	滨海	庆丰六组	10	200	上级设备容量受限
1257	滨海	庆丰七配变	10	200	上级设备容量受限
1258	滨海	庆丰三配变	10	200	上级设备容量受限
1259	滨海	庆丰十二配变	10	400	上级设备容量受限
1260	滨海	庆丰十配变	10	400	上级设备容量受限
1261	滨海	庆丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
1262	滨海	庆丰四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1263	滨海	庆丰五配变	10	200	上级设备容量受限
1264	滨海	庆丰一配变	10	200	上级设备容量受限
1265	滨海	庆丰一站	10	400	上级设备容量受限
1266	滨海	三腰六配变	10	400	上级设备容量受限
1267	滨海	三腰三配变	10	200	上级设备容量受限
1268	滨海	三腰十三配变	10	400	上级设备容量受限
1269	滨海	三腰十一配变	10	200	上级设备容量受限
1270	滨海	三腰四配变	10	200	上级设备容量受限
1271	滨海	圩头二配变	10	200	上级设备容量受限
1272	滨海	圩头六配变	10	400	上级设备容量受限
1273	滨海	圩头三配变	10	200	上级设备容量受限
1274	滨海	圩头四配变	10	400	上级设备容量受限
1275	滨海	圩头五配变	10	315	上级设备容量受限
1276	滨海	圩头一配变	10	200	上级设备容量受限
1277	滨海	新港街12#变	10	400	上级设备容量受限
1278	滨海	新街居住区1#变	10	400	上级设备容量受限
1279	滨海	新街居住区2#变	10	400	上级设备容量受限
1280	滨海	新街一配变	10	400	上级设备容量受限
1281	滨海	坎振路1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1282	滨海	六顷八配变	10	400	上级设备容量受限
1283	滨海	六顷六配变	10	200	上级设备容量受限
1284	滨海	六顷七配变	10	400	上级设备容量受限
1285	滨海	六顷三配变	10	200	上级设备容量受限
1286	滨海	六顷四配变	10	400	上级设备容量受限
1287	滨海	六顷五配变	10	400	上级设备容量受限
1288	滨海	六顷一配变	10	200	上级设备容量受限
1289	滨海	聂庄三配变	10	400	上级设备容量受限
1290	滨海	聂庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1291	滨海	三腰十配变	10	200	上级设备容量受限
1292	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	上级设备容量受限
1293	滨海	三腰一站	10	100	上级设备容量受限
1294	滨海	圩头一站	10	200	上级设备容量受限
1295	滨海	新北八配变	10	200	上级设备容量受限
1296	滨海	新北二配变	10	200	上级设备容量受限
1297	滨海	新北九配变	10	400	上级设备容量受限
1298	滨海	新北六配变	10	400	上级设备容量受限
1299	滨海	新北七配变	10	200	上级设备容量受限
1300	滨海	新北三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1301	滨海	新北十二配变	10	200	上级设备容量受限
1302	滨海	新北十六配变	10	400	上级设备容量受限
1303	滨海	新北十配变	10	400	上级设备容量受限
1304	滨海	新北十三配变	10	400	上级设备容量受限
1305	滨海	新北十四配变	10	200	上级设备容量受限
1306	滨海	新北十五配变	10	400	上级设备容量受限
1307	滨海	新北四配变	10	200	上级设备容量受限
1308	滨海	新北五配变	10	200	上级设备容量受限
1309	滨海	新北一配变	10	400	上级设备容量受限
1310	滨海	新港街1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1311	滨海	新港街10#变	10	400	上级设备容量受限
1312	滨海	新港街11#变	10	400	上级设备容量受限
1313	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	上级设备容量受限
1314	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	上级设备容量受限
1315	滨海	新港街15#变	10	400	上级设备容量受限
1316	滨海	新港街16#变	10	400	上级设备容量受限
1317	滨海	新港街2#变	10	630	上级设备容量受限
1318	滨海	新港街3#变	10	400	上级设备容量受限
1319	滨海	新港街4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1320	滨海	新港街5#变	10	630	上级设备容量受限
1321	滨海	新港街6#变	10	400	上级设备容量受限
1322	滨海	新港街7#变	10	400	上级设备容量受限
1323	滨海	新港街8#变	10	400	上级设备容量受限
1324	滨海	新港街9#变	10	630	上级设备容量受限
1325	滨海	新街二配变	10	200	上级设备容量受限
1326	滨海	新街三配变	10	400	上级设备容量受限
1327	滨海	新街四配变新增	10	400	上级设备容量受限
1328	滨海	新街五配变	10	400	上级设备容量受限
1329	滨海	新胜三配变	10	400	本级设备容量受限
1330	滨海	新胜一配变	10	200	本级设备容量受限
1331	滨海	友谊光伏配变	10	100	本级设备容量受限
1332	滨海	临淮街十三配变	10	200	本级设备容量受限
1333	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	本级设备容量受限
1334	滨海	淤尖新河三配变	10	200	本级设备容量受限
1335	滨海	双裕三配变	10	200	本级设备容量受限
1336	滨海	玉丰十一配变	10	200	本级设备容量受限
1337	滨海	东洼十四配变	10	400	上级设备容量受限
1338	滨海	东洼十四台区	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1339	滨海	堆北八配变	10	200	上级设备容量受限
1340	滨海	勾股九配变	10	400	上级设备容量受限
1341	滨海	勾股九台区	10	400	上级设备容量受限
1342	滨海	三港十二配变	10	400	上级设备容量受限
1343	滨海	三港十配变	10	400	上级设备容量受限
1344	滨海	三港十一配变	10	400	上级设备容量受限
1345	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	上级设备容量受限
1346	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	上级设备容量受限
1347	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	上级设备容量受限
1348	滨海	淤尖大尧一站	10	200	上级设备容量受限
1349	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	上级设备容量受限
1350	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	上级设备容量受限
1351	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	上级设备容量受限
1352	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	上级设备容量受限
1353	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	上级设备容量受限
1354	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	上级设备容量受限
1355	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	上级设备容量受限
1356	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	上级设备容量受限
1357	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1358	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	上级设备容量受限
1359	滨海	淤尖三港电站	10	200	上级设备容量受限
1360	滨海	淤尖三港二配变	10	200	上级设备容量受限
1361	滨海	淤尖三港四配变	10	200	上级设备容量受限
1362	滨海	淤尖三港五配变	10	400	上级设备容量受限
1363	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	上级设备容量受限
1364	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	上级设备容量受限
1365	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	上级设备容量受限
1366	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	上级设备容量受限
1367	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	上级设备容量受限
1368	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	本级设备容量受限
1369	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	本级设备容量受限
1370	滨海	巨西十一配变	10	400	上级设备容量受限
1371	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	上级设备容量受限
1372	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	上级设备容量受限
1373	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	上级设备容量受限
1374	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	上级设备容量受限
1375	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	上级设备容量受限
1376	滨海	淤尖二十七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1377	滨海	淤尖巨西二站	10	400	上级设备容量受限
1378	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	上级设备容量受限
1379	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	上级设备容量受限
1380	滨海	淤尖美垛电站	10	400	上级设备容量受限
1381	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	上级设备容量受限
1382	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	上级设备容量受限
1383	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	上级设备容量受限
1384	滨海	淤尖美垛七配变	10	200	上级设备容量受限
1385	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	上级设备容量受限
1386	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	上级设备容量受限
1387	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	上级设备容量受限
1388	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	上级设备容量受限
1389	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	上级设备容量受限
1390	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	上级设备容量受限
1391	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	上级设备容量受限
1392	滨海	淤尖前哨电站	10	200	上级设备容量受限
1393	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	上级设备容量受限
1394	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	上级设备容量受限
1395	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1396	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	上级设备容量受限
1397	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	上级设备容量受限
1398	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	上级设备容量受限
1399	滨海	淤尖桥南电站	10	200	上级设备容量受限
1400	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	上级设备容量受限
1401	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	上级设备容量受限
1402	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	上级设备容量受限
1403	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	上级设备容量受限
1404	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	上级设备容量受限
1405	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	上级设备容量受限
1406	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	上级设备容量受限
1407	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	本级设备容量受限
1408	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	本级设备容量受限
1409	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1410	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1411	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1412	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1413	滨海	滨淮供电所配变	10	500	上级设备容量受限
1414	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1415	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	上级设备容量受限
1416	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	上级设备容量受限
1417	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	上级设备容量受限
1418	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	上级设备容量受限
1419	滨海	滨淮树西五配变	10	200	上级设备容量受限
1420	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	上级设备容量受限
1421	滨海	群心八配变	10	200	上级设备容量受限
1422	滨海	群兴电站	10	200	上级设备容量受限
1423	滨海	群兴二配变	10	200	上级设备容量受限
1424	滨海	群兴九配变	10	200	上级设备容量受限
1425	滨海	群兴六配变	10	200	上级设备容量受限
1426	滨海	群兴七配变	10	200	上级设备容量受限
1427	滨海	群兴三配变	10	200	上级设备容量受限
1428	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	上级设备容量受限
1429	滨海	群兴十配变	10	200	上级设备容量受限
1430	滨海	群兴十一配变	10	200	上级设备容量受限
1431	滨海	群兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1432	滨海	群兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1433	滨海	群兴一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1434	滨海	群兴渔场	10	200	上级设备容量受限
1435	滨海	树圩八配变	10	200	上级设备容量受限
1436	滨海	树圩二配变	10	400	上级设备容量受限
1437	滨海	树圩七配变	10	200	上级设备容量受限
1438	滨海	树圩三配变	10	200	上级设备容量受限
1439	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	上级设备容量受限
1440	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	上级设备容量受限
1441	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	上级设备容量受限
1442	滨海	树西七配变	10	200	上级设备容量受限
1443	滨海	树西三配变	10	200	上级设备容量受限
1444	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	上级设备容量受限
1445	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	上级设备容量受限
1446	滨海	树西一配变	10	200	上级设备容量受限
1447	滨海	双树四配变(朱舍1)	10	400	上级设备容量受限
1448	滨海	双树一配变	10	400	上级设备容量受限
1449	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	上级设备容量受限
1450	滨海	硝场二配变	10	200	上级设备容量受限
1451	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	上级设备容量受限
1452	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1453	滨海	硝场农业园区	10	200	上级设备容量受限
1454	滨海	硝场七配变	10	200	上级设备容量受限
1455	滨海	硝场三配变	10	200	上级设备容量受限
1456	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	上级设备容量受限
1457	滨海	硝场十配变2#变	10	400	上级设备容量受限
1458	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	上级设备容量受限
1459	滨海	硝场四配变	10	400	上级设备容量受限
1460	滨海	硝场五配变	10	200	上级设备容量受限
1461	滨海	硝场一配变	10	200	上级设备容量受限
1462	滨海	长兴电站	10	160	上级设备容量受限
1463	滨海	长兴二配变	10	400	上级设备容量受限
1464	滨海	长兴集中区1#变	10	400	上级设备容量受限
1465	滨海	长兴九配变2#变	10	400	上级设备容量受限
1466	滨海	长兴七配变	10	200	上级设备容量受限
1467	滨海	长兴三配变	10	400	上级设备容量受限
1468	滨海	长兴三配变2#变	10	400	上级设备容量受限
1469	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	250	上级设备容量受限
1470	滨海	长兴十三配变	10	200	上级设备容量受限
1471	滨海	长兴十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1472	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	上级设备容量受限
1473	滨海	长兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
1474	滨海	长兴四配变	10	400	上级设备容量受限
1475	滨海	长兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1476	滨海	长兴一配变	10	200	上级设备容量受限
1477	滨海	朱舍一配变	10	200	上级设备容量受限
1478	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
1479	滨海	建农八配变	10	200	本级设备容量受限
1480	滨海	建民八配变	10	400	本级设备容量受限
1481	滨海	中山四配变	10	200	本级设备容量受限
1482	滨海	滨淮街道二配变	10	630	上级设备容量受限
1483	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
1484	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
1485	滨海	滨淮街道六配变	10	400	上级设备容量受限
1486	滨海	滨淮街道七配变	10	400	上级设备容量受限
1487	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
1488	滨海	滨淮街道一配变	10	400	上级设备容量受限
1489	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	上级设备容量受限
1490	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1491	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	上级设备容量受限
1492	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	上级设备容量受限
1493	滨海	樊集小街九配变	10	400	上级设备容量受限
1494	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1495	滨海	齐心八配变	10	200	上级设备容量受限
1496	滨海	齐心村一配变	10	200	上级设备容量受限
1497	滨海	齐心九配变.	10	400	上级设备容量受限
1498	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	上级设备容量受限
1499	滨海	齐心十配变	10	400	上级设备容量受限
1500	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	上级设备容量受限
1501	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	上级设备容量受限
1502	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	上级设备容量受限
1503	滨海	双树三配变	10	630	上级设备容量受限
1504	滨海	下舍村一配变	10	200	上级设备容量受限
1505	滨海	下舍二配变	10	200	上级设备容量受限
1506	滨海	下舍六配变	10	200	上级设备容量受限
1507	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	上级设备容量受限
1508	滨海	下舍五配变	10	200	上级设备容量受限
1509	滨海	小街十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1510	滨海	学苑楼	10	400	上级设备容量受限
1511	滨海	长兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
1512	滨海	长兴双舍1＃变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
1513	滨海	长兴双舍3＃变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
1514	滨海	长兴双舍4＃变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
1515	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1516	滨海	周步成	10	400	上级设备容量受限
1517	滨海	建西一配变	10	200	本级设备容量受限
1518	滨海	琶头三配变	10	200	本级设备容量受限
1519	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	本级设备容量受限
1520	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
1521	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
1522	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
1523	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
1524	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限
1525	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
1526	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限
1527	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
1528	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1529	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	上级设备容量受限
1530	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	上级设备容量受限
1531	滨海	兴嗮新城6#配电房2#主变	10	630	上级设备容量受限
1532	滨海	兴嗮新城6#配电房4#主变	10	630	上级设备容量受限
1533	滨海	兴嗮新城7#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1534	滨海	兴嗮新城7#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1535	滨海	美丽家园1#变	10	400	上级设备容量受限
1536	滨海	美丽家园2#变	10	400	上级设备容量受限
1537	滨海	美丽家园3#变	10	400	上级设备容量受限
1538	滨海	美丽家园4#变	10	400	上级设备容量受限
1539	滨海	兴嗮新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1540	滨海	兴嗮新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1541	滨海	兴嗮新城3#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1542	滨海	兴嗮新城3#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1543	滨海	兴嗮新城4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1544	滨海	兴嗮新城4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1545	滨海	兴嗮新城4#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
1546	滨海	兴嗮新城4#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1547	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1548	滨海	东嘗村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1549	滨海	东嘗村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1550	滨海	东嘗村一号箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1551	滨海	东嘗聚鑫二配变	10	630	上级设备容量受限
1552	滨海	东嘗聚鑫三配变	10	630	上级设备容量受限
1553	滨海	东嘗聚鑫四配变	10	400	上级设备容量受限
1554	滨海	东嘗聚鑫一配变	10	630	上级设备容量受限
1555	滨海	东嘗十二配变1	10	400	上级设备容量受限
1556	滨海	东嘗十三配变	10	630	上级设备容量受限
1557	滨海	东嘗小区2#变	10	630	上级设备容量受限
1558	滨海	东嘗小区3#变	10	400	上级设备容量受限
1559	滨海	东嘗小区4#变	10	630	上级设备容量受限
1560	滨海	东嘗小区5#变	10	400	上级设备容量受限
1561	滨海	东嘗小区7#变	10	630	上级设备容量受限
1562	滨海	东嘗小区8#变（派出所旁）	10	630	上级设备容量受限
1563	滨海	东嘗新区1#变	10	630	上级设备容量受限
1564	滨海	东嘗新区三配变	10	400	上级设备容量受限
1565	滨海	东嘗新区四配变	10	400	上级设备容量受限
1566	滨海	东嘗幸福小区1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1567	滨海	东嘏幸福小区2#变	10	630	上级设备容量受限
1568	滨海	东嘏幸福小区3#变	10	630	上级设备容量受限
1569	滨海	东嘏幸福小区4#变	10	630	上级设备容量受限
1570	滨海	泰立房地产	10	630	上级设备容量受限
1571	滨海	新区二配变	10	630	上级设备容量受限
1572	滨海	幸福十配变	10	630	上级设备容量受限
1573	滨海	幸福小区十二配变	10	400	上级设备容量受限
1574	滨海	玉华一配变	10	400	本级设备容量受限
1575	滨海	樊集二配变	10	200	上级设备容量受限
1576	滨海	樊集三配变	10	400	上级设备容量受限
1577	滨海	樊集四配变	10	200	上级设备容量受限
1578	滨海	樊集五配变	10	400	上级设备容量受限
1579	滨海	樊集一配变	10	400	上级设备容量受限
1580	滨海	六塘六配变	10	200	上级设备容量受限
1581	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	上级设备容量受限
1582	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	上级设备容量受限
1583	滨海	六塘十一配变	10	400	上级设备容量受限
1584	滨海	六塘四配变	10	200	上级设备容量受限
1585	滨海	六塘五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1586	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	上级设备容量受限
1587	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	上级设备容量受限
1588	滨海	陆塘翻水站	10	400	上级设备容量受限
1589	滨海	陆塘南干站	10	200	上级设备容量受限
1590	滨海	陆塘十四配变	10	400	上级设备容量受限
1591	滨海	陆塘十五配变	10	400	上级设备容量受限
1592	滨海	苗圃电站	10	200	上级设备容量受限
1593	滨海	苗圃二配变	10	200	上级设备容量受限
1594	滨海	苗圃三配变	10	400	上级设备容量受限
1595	滨海	许塘四斗电站	10	200	上级设备容量受限
1596	滨海	玉龙八配变	10	200	上级设备容量受限
1597	滨海	玉龙二配变	10	200	上级设备容量受限
1598	滨海	玉龙黄河底站	10	200	上级设备容量受限
1599	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	上级设备容量受限
1600	滨海	玉龙六配变	10	200	上级设备容量受限
1601	滨海	玉龙南干北站	10	200	上级设备容量受限
1602	滨海	玉龙七配变	10	200	上级设备容量受限
1603	滨海	玉龙三配变	10	400	上级设备容量受限
1604	滨海	玉龙四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1605	滨海	玉龙五配变	10	200	上级设备容量受限
1606	滨海	玉龙一配变	10	400	上级设备容量受限
1607	滨海	元塘八配变	10	200	上级设备容量受限
1608	滨海	元塘二配变	10	200	上级设备容量受限
1609	滨海	元塘九配变	10	400	上级设备容量受限
1610	滨海	元塘七配变	10	200	上级设备容量受限
1611	滨海	元塘三配变	10	400	上级设备容量受限
1612	滨海	元塘十配变	10	400	上级设备容量受限
1613	滨海	元塘一配变	10	200	上级设备容量受限
1614	滨海	大份二配变	10	200	上级设备容量受限
1615	滨海	大份黄河底二站	10	200	上级设备容量受限
1616	滨海	大份黄河底站	10	200	上级设备容量受限
1617	滨海	大份三配变	10	200	上级设备容量受限
1618	滨海	大份四配变	10	400	上级设备容量受限
1619	滨海	大份一配变	10	400	上级设备容量受限
1620	滨海	堆南电站	10	200	上级设备容量受限
1621	滨海	堆南二配变	10	200	上级设备容量受限
1622	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	上级设备容量受限
1623	滨海	堆南一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1624	滨海	二份八配变	10	200	上级设备容量受限
1625	滨海	二份九台区（分割二份八）	10	400	上级设备容量受限
1626	滨海	二份四配变	10	200	上级设备容量受限
1627	滨海	凡吉黄河底站	10	200	上级设备容量受限
1628	滨海	农业园区	10	200	上级设备容量受限
1629	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	上级设备容量受限
1630	滨海	三星二配变	10	200	上级设备容量受限
1631	滨海	三星黄河底站	10	200	上级设备容量受限
1632	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	上级设备容量受限
1633	滨海	三星六配变	10	200	上级设备容量受限
1634	滨海	三星七配变	10	200	上级设备容量受限
1635	滨海	三星三配变	10	200	上级设备容量受限
1636	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	上级设备容量受限
1637	滨海	三星四配变	10	200	上级设备容量受限
1638	滨海	三星五配变	10	400	上级设备容量受限
1639	滨海	三星一配变	10	400	上级设备容量受限
1640	滨海	土山二配变	10	400	上级设备容量受限
1641	滨海	土山黄河底站	10	200	上级设备容量受限
1642	滨海	土山七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1643	滨海	土山三配变	10	400	上级设备容量受限
1644	滨海	土山四配变	10	400	上级设备容量受限
1645	滨海	土山五配变	10	200	上级设备容量受限
1646	滨海	土山一配变0	10	200	上级设备容量受限
1647	滨海	小街七配变	10	400	上级设备容量受限
1648	滨海	小街十一配变0	10	200	上级设备容量受限
1649	滨海	新圩黄河底站	10	200	上级设备容量受限
1650	滨海	喻滩八配变	10	400	上级设备容量受限
1651	滨海	喻滩一配变	10	200	上级设备容量受限
1652	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	上级设备容量受限
1653	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	上级设备容量受限
1654	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	上级设备容量受限
1655	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	上级设备容量受限
1656	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	上级设备容量受限
1657	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	上级设备容量受限
1658	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	上级设备容量受限
1659	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1660	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	上级设备容量受限
1661	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1662	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	上级设备容量受限
1663	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	上级设备容量受限
1664	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	上级设备容量受限
1665	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	上级设备容量受限
1666	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	上级设备容量受限
1667	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	上级设备容量受限
1668	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	上级设备容量受限
1669	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	上级设备容量受限
1670	滨海	蔡桥东舍五配变	10	400	上级设备容量受限
1671	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	上级设备容量受限
1672	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	上级设备容量受限
1673	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	上级设备容量受限
1674	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	上级设备容量受限
1675	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	上级设备容量受限
1676	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	上级设备容量受限
1677	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	上级设备容量受限
1678	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	上级设备容量受限
1679	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	上级设备容量受限
1680	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1681	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	上级设备容量受限
1682	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	上级设备容量受限
1683	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	上级设备容量受限
1684	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	上级设备容量受限
1685	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	上级设备容量受限
1686	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	上级设备容量受限
1687	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	上级设备容量受限
1688	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	上级设备容量受限
1689	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	上级设备容量受限
1690	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	上级设备容量受限
1691	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	上级设备容量受限
1692	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1693	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	上级设备容量受限
1694	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	上级设备容量受限
1695	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	上级设备容量受限
1696	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	上级设备容量受限
1697	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
1698	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	上级设备容量受限
1699	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1700	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	上级设备容量受限
1701	滨海	李舍电（一）站	10	200	上级设备容量受限
1702	滨海	李舍七配变	10	200	上级设备容量受限
1703	滨海	木港三站	10	200	上级设备容量受限
1704	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	上级设备容量受限
1705	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1706	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	上级设备容量受限
1707	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	上级设备容量受限
1708	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	上级设备容量受限
1709	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	上级设备容量受限
1710	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	上级设备容量受限
1711	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	上级设备容量受限
1712	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	上级设备容量受限
1713	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	上级设备容量受限
1714	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	上级设备容量受限
1715	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	上级设备容量受限
1716	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	上级设备容量受限
1717	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	上级设备容量受限
1718	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1719	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	上级设备容量受限
1720	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	上级设备容量受限
1721	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	上级设备容量受限
1722	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	上级设备容量受限
1723	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	上级设备容量受限
1724	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	上级设备容量受限
1725	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	上级设备容量受限
1726	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	上级设备容量受限
1727	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	上级设备容量受限
1728	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	上级设备容量受限
1729	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	上级设备容量受限
1730	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	上级设备容量受限
1731	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	上级设备容量受限
1732	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	上级设备容量受限
1733	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	上级设备容量受限
1734	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	上级设备容量受限
1735	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	上级设备容量受限
1736	滨海	蔡桥新沙三配变	10	400	上级设备容量受限
1737	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1738	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	上级设备容量受限
1739	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	上级设备容量受限
1740	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	上级设备容量受限
1741	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	上级设备容量受限
1742	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	上级设备容量受限
1743	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	上级设备容量受限
1744	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	上级设备容量受限
1745	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	上级设备容量受限
1746	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	上级设备容量受限
1747	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	上级设备容量受限
1748	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	上级设备容量受限
1749	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	上级设备容量受限
1750	滨海	新沙十三配变	10	200	上级设备容量受限
1751	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	上级设备容量受限
1752	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1753	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	上级设备容量受限
1754	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	上级设备容量受限
1755	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	上级设备容量受限
1756	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1757	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	上级设备容量受限
1758	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限
1759	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
1760	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
1761	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
1762	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
1763	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	上级设备容量受限
1764	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	上级设备容量受限
1765	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	上级设备容量受限
1766	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	上级设备容量受限
1767	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
1768	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	上级设备容量受限
1769	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	上级设备容量受限
1770	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
1771	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
1772	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
1773	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
1774	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	上级设备容量受限
1775	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1776	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	上级设备容量受限
1777	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	上级设备容量受限
1778	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	上级设备容量受限
1779	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	上级设备容量受限
1780	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	上级设备容量受限
1781	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	上级设备容量受限
1782	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	上级设备容量受限
1783	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	上级设备容量受限
1784	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	上级设备容量受限
1785	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	上级设备容量受限
1786	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	上级设备容量受限
1787	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	上级设备容量受限
1788	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	上级设备容量受限
1789	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	上级设备容量受限
1790	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	上级设备容量受限
1791	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	上级设备容量受限
1792	滨海	街道三十七配变	10	400	上级设备容量受限
1793	滨海	前七层十配变	10	400	上级设备容量受限
1794	滨海	夏朝标联建楼	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1795	滨海	夏海洲联建楼	10	500	上级设备容量受限
1796	滨海	蔡南线三岔十二配变	10	400	上级设备容量受限
1797	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	上级设备容量受限
1798	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	上级设备容量受限
1799	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	上级设备容量受限
1800	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	上级设备容量受限
1801	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	上级设备容量受限
1802	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	上级设备容量受限
1803	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
1804	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	上级设备容量受限
1805	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	上级设备容量受限
1806	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	上级设备容量受限
1807	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	上级设备容量受限
1808	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	上级设备容量受限
1809	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	上级设备容量受限
1810	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	上级设备容量受限
1811	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
1812	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	上级设备容量受限
1813	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1814	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	上级设备容量受限
1815	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	上级设备容量受限
1816	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	上级设备容量受限
1817	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	上级设备容量受限
1818	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	上级设备容量受限
1819	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	上级设备容量受限
1820	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	上级设备容量受限
1821	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	上级设备容量受限
1822	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	上级设备容量受限
1823	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	上级设备容量受限
1824	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	上级设备容量受限
1825	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	上级设备容量受限
1826	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	上级设备容量受限
1827	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	上级设备容量受限
1828	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	上级设备容量受限
1829	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	上级设备容量受限
1830	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1831	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	上级设备容量受限
1832	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1833	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1834	滨海	前岔二站	10	50	上级设备容量受限
1835	滨海	前岔一站	10	200	上级设备容量受限
1836	滨海	三岔八配变	10	200	上级设备容量受限
1837	滨海	吴蛮电站	10	50	上级设备容量受限
1838	滨海	新民十四配变	10	400	上级设备容量受限
1839	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	上级设备容量受限
1840	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	上级设备容量受限
1841	滨海	蔡桥三层电站	10	400	上级设备容量受限
1842	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	上级设备容量受限
1843	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	上级设备容量受限
1844	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	上级设备容量受限
1845	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	上级设备容量受限
1846	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	上级设备容量受限
1847	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	上级设备容量受限
1848	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1849	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	上级设备容量受限
1850	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	上级设备容量受限
1851	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1852	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1853	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	上级设备容量受限
1854	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	上级设备容量受限
1855	滨海	蔡桥四层二站	10	100	上级设备容量受限
1856	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	上级设备容量受限
1857	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	上级设备容量受限
1858	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	上级设备容量受限
1859	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	上级设备容量受限
1860	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	上级设备容量受限
1861	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	上级设备容量受限
1862	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	上级设备容量受限
1863	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	上级设备容量受限
1864	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	上级设备容量受限
1865	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	上级设备容量受限
1866	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	上级设备容量受限
1867	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	上级设备容量受限
1868	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	上级设备容量受限
1869	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	上级设备容量受限
1870	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1871	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	上级设备容量受限
1872	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	上级设备容量受限
1873	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	上级设备容量受限
1874	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	上级设备容量受限
1875	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	上级设备容量受限
1876	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	上级设备容量受限
1877	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	上级设备容量受限
1878	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	上级设备容量受限
1879	滨海	四层六2#配变	10	400	上级设备容量受限
1880	滨海	永裕六配变	10	200	上级设备容量受限
1881	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	上级设备容量受限
1882	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	上级设备容量受限
1883	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	上级设备容量受限
1884	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	上级设备容量受限
1885	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	上级设备容量受限
1886	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	上级设备容量受限
1887	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	上级设备容量受限
1888	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	上级设备容量受限
1889	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1890	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	上级设备容量受限
1891	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	上级设备容量受限
1892	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	上级设备容量受限
1893	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	上级设备容量受限
1894	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	上级设备容量受限
1895	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	上级设备容量受限
1896	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	上级设备容量受限
1897	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	上级设备容量受限
1898	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	上级设备容量受限
1899	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	上级设备容量受限
1900	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	上级设备容量受限
1901	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	上级设备容量受限
1902	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	上级设备容量受限
1903	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	上级设备容量受限
1904	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	上级设备容量受限
1905	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	上级设备容量受限
1906	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	上级设备容量受限
1907	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	上级设备容量受限
1908	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1909	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	上级设备容量受限
1910	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	上级设备容量受限
1911	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	上级设备容量受限
1912	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	上级设备容量受限
1913	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	上级设备容量受限
1914	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	上级设备容量受限
1915	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	上级设备容量受限
1916	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	上级设备容量受限
1917	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	上级设备容量受限
1918	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	上级设备容量受限
1919	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	上级设备容量受限
1920	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	上级设备容量受限
1921	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	上级设备容量受限
1922	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	上级设备容量受限
1923	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	上级设备容量受限
1924	滨海	当尖东升十配变	10	200	上级设备容量受限
1925	滨海	东墩北（二）站	10	200	上级设备容量受限
1926	滨海	东升二站	10	200	上级设备容量受限
1927	滨海	东升一站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1928	滨海	官尖东（三）站	10	400	上级设备容量受限
1929	滨海	官尖南（一）站	10	100	上级设备容量受限
1930	滨海	兴旺二站	10	200	上级设备容量受限
1931	滨海	兴旺一站	10	200	上级设备容量受限
1932	滨海	旭日二站	10	100	上级设备容量受限
1933	滨海	旭日一站	10	400	上级设备容量受限
1934	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1935	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1936	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	上级设备容量受限
1937	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	上级设备容量受限
1938	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	上级设备容量受限
1939	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	上级设备容量受限
1940	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	上级设备容量受限
1941	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	上级设备容量受限
1942	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	上级设备容量受限
1943	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	上级设备容量受限
1944	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	上级设备容量受限
1945	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	上级设备容量受限
1946	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1947	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	上级设备容量受限
1948	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
1949	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	上级设备容量受限
1950	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
1951	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
1952	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
1953	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
1954	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
1955	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
1956	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
1957	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
1958	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
1959	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
1960	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	上级设备容量受限
1961	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	上级设备容量受限
1962	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	上级设备容量受限
1963	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	上级设备容量受限
1964	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	上级设备容量受限
1965	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1966	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	上级设备容量受限
1967	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	上级设备容量受限
1968	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	上级设备容量受限
1969	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	上级设备容量受限
1970	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	上级设备容量受限
1971	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	上级设备容量受限
1972	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	上级设备容量受限
1973	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	上级设备容量受限
1974	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	上级设备容量受限
1975	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	上级设备容量受限
1976	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	上级设备容量受限
1977	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	上级设备容量受限
1978	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	上级设备容量受限
1979	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	上级设备容量受限
1980	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	上级设备容量受限
1981	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	上级设备容量受限
1982	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	上级设备容量受限
1983	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	上级设备容量受限
1984	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1985	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	上级设备容量受限
1986	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	上级设备容量受限
1987	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	上级设备容量受限
1988	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	上级设备容量受限
1989	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	上级设备容量受限
1990	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	上级设备容量受限
1991	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	上级设备容量受限
1992	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	上级设备容量受限
1993	滨海	大汛一站	10	80	上级设备容量受限
1994	滨海	单军联建楼	10	400	上级设备容量受限
1995	滨海	顺港东（二）站	10	100	上级设备容量受限
1996	滨海	新民十二配变	10	400	上级设备容量受限
1997	滨海	新民十三配变	10	400	上级设备容量受限
1998	滨海	新民十一配变	10	400	上级设备容量受限
1999	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	上级设备容量受限
2000	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	上级设备容量受限
2001	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	上级设备容量受限
2002	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	上级设备容量受限
2003	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2004	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	上级设备容量受限
2005	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	上级设备容量受限
2006	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	上级设备容量受限
2007	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
2008	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	上级设备容量受限
2009	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	上级设备容量受限
2010	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	上级设备容量受限
2011	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	上级设备容量受限
2012	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	上级设备容量受限
2013	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	上级设备容量受限
2014	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	上级设备容量受限
2015	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	上级设备容量受限
2016	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	上级设备容量受限
2017	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	上级设备容量受限
2018	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	上级设备容量受限
2019	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	上级设备容量受限
2020	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	上级设备容量受限
2021	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	上级设备容量受限
2022	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2023	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	上级设备容量受限
2024	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	上级设备容量受限
2025	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	上级设备容量受限
2026	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	上级设备容量受限
2027	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	上级设备容量受限
2028	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	上级设备容量受限
2029	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	上级设备容量受限
2030	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	上级设备容量受限
2031	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	上级设备容量受限
2032	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	上级设备容量受限
2033	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	上级设备容量受限
2034	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	上级设备容量受限
2035	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	上级设备容量受限
2036	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	上级设备容量受限
2037	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	上级设备容量受限
2038	滨海	光伏配变	10	100	本级设备容量受限
2039	滨海	苏南四配变	10	200	本级设备容量受限
2040	滨海	海峰二配变	10	200	本级设备容量受限
2041	滨海	海峰四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2042	滨海	潘岗三配变	10	400	本级设备容量受限
2043	滨海	沈关三配变	10	200	本级设备容量受限
2044	滨海	老庄三配变	10	200	本级设备容量受限
2045	滨海	沈舍六配变	10	200	本级设备容量受限
2046	滨海	天沟二配变	10	400	本级设备容量受限
2047	滨海	天沟六配变.	10	200	本级设备容量受限
2048	滨海	天沟一配变	10	200	本级设备容量受限
2049	滨海	徐丹十一配变	10	200	本级设备容量受限
2050	滨海	天盘八配变天场	10	200	本级设备容量受限
2051	滨海	振东供销小区四号变	10	400	上级设备容量受限
2052	滨海	东兴电站	10	200	上级设备容量受限
2053	滨海	堆角二配变	10	200	上级设备容量受限
2054	滨海	堆角三配变	10	200	上级设备容量受限
2055	滨海	堆角四配变	10	400	上级设备容量受限
2056	滨海	堆角一配变	10	200	上级设备容量受限
2057	滨海	官庄一站	10	200	上级设备容量受限
2058	滨海	华林一站	10	100	上级设备容量受限
2059	滨海	界牌二站	10	100	上级设备容量受限
2060	滨海	界牌街道十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2061	滨海	界牌街道五配变	10	400	上级设备容量受限
2062	滨海	界牌三配变	10	400	上级设备容量受限
2063	滨海	界牌十二配变	10	200	上级设备容量受限
2064	滨海	界牌十六配变	10	400	上级设备容量受限
2065	滨海	界牌十三配变	10	400	上级设备容量受限
2066	滨海	祁垛二号变	10	200	上级设备容量受限
2067	滨海	祁垛二配变	10	200	上级设备容量受限
2068	滨海	祁垛三配变	10	200	上级设备容量受限
2069	滨海	祁垛四配变	10	200	上级设备容量受限
2070	滨海	祁垛五配变	10	400	上级设备容量受限
2071	滨海	祁垛一号变	10	200	上级设备容量受限
2072	滨海	祁垛一配变	10	400	上级设备容量受限
2073	滨海	万庄电站	10	100	上级设备容量受限
2074	滨海	万庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2075	滨海	万庄三配变	10	400	上级设备容量受限
2076	滨海	万庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2077	滨海	周庄八配变	10	400	上级设备容量受限
2078	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2079	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2080	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2081	滨海	周庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2082	滨海	周庄九配变	10	400	上级设备容量受限
2083	滨海	周庄六配变	10	400	上级设备容量受限
2084	滨海	周庄七配变	10	200	上级设备容量受限
2085	滨海	周庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2086	滨海	周庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2087	滨海	周庄一配变	10	400	上级设备容量受限
2088	滨海	周庄一站	10	200	上级设备容量受限
2089	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2090	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2091	滨海	华林二配变	10	200	上级设备容量受限
2092	滨海	华林六配变配变	10	400	上级设备容量受限
2093	滨海	华林七配变配变	10	400	上级设备容量受限
2094	滨海	华林三配变	10	200	上级设备容量受限
2095	滨海	华林四配变	10	200	上级设备容量受限
2096	滨海	华林五配变	10	400	上级设备容量受限
2097	滨海	华林一配变	10	400	上级设备容量受限
2098	滨海	界牌三站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2099	滨海	界牌五配变电站三	10	100	上级设备容量受限
2100	滨海	清水河电站	10	100	上级设备容量受限
2101	滨海	清水河三配变	10	400	上级设备容量受限
2102	滨海	清水河四配变	10	400	上级设备容量受限
2103	滨海	清水河一配变	10	400	上级设备容量受限
2104	滨海	四坝八配变	10	400	上级设备容量受限
2105	滨海	四坝电站	10	400	上级设备容量受限
2106	滨海	四坝二配变配变	10	200	上级设备容量受限
2107	滨海	四坝六配变	10	400	上级设备容量受限
2108	滨海	四坝七配变	10	400	上级设备容量受限
2109	滨海	四坝三配变	10	400	上级设备容量受限
2110	滨海	四坝四配变	10	400	上级设备容量受限
2111	滨海	四坝五配变	10	200	上级设备容量受限
2112	滨海	四坝一配变	10	200	上级设备容量受限
2113	滨海	朱庄电站	10	400	上级设备容量受限
2114	滨海	三坝五配变	10	200	本级设备容量受限
2115	滨海	河包四配变	10	200	本级设备容量受限
2116	滨海	冯庄电站	10	400	上级设备容量受限
2117	滨海	冯庄二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2118	滨海	冯庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2119	滨海	冯庄七配变	10	400	上级设备容量受限
2120	滨海	冯庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2121	滨海	冯庄四配变	10	200	上级设备容量受限
2122	滨海	冯庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2123	滨海	冯庄一配变	10	400	上级设备容量受限
2124	滨海	界牌条堆六配变	10	400	上级设备容量受限
2125	滨海	界牌于庄五配变	10	400	上级设备容量受限
2126	滨海	条堆七配变	10	400	上级设备容量受限
2127	滨海	王港西站	10	200	上级设备容量受限
2128	滨海	腰路二配变	10	400	上级设备容量受限
2129	滨海	腰路三配变	10	400	上级设备容量受限
2130	滨海	腰路四配变	10	400	上级设备容量受限
2131	滨海	腰路五配变	10	200	上级设备容量受限
2132	滨海	腰路一配变	10	400	上级设备容量受限
2133	滨海	有余二配变	10	200	上级设备容量受限
2134	滨海	有余三配变	10	400	上级设备容量受限
2135	滨海	有余四配变	10	400	上级设备容量受限
2136	滨海	有余五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2137	滨海	有余一配变	10	400	上级设备容量受限
2138	滨海	于庄八配变	10	400	上级设备容量受限
2139	滨海	于庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2140	滨海	于庄三配变	10	400	上级设备容量受限
2141	滨海	于庄四配变	10	200	上级设备容量受限
2142	滨海	于庄一配变	10	400	上级设备容量受限
2143	滨海	众兴二配变	10	400	上级设备容量受限
2144	滨海	众兴六配变	10	400	上级设备容量受限
2145	滨海	众兴三配变	10	400	上级设备容量受限
2146	滨海	众兴四配变	10	400	上级设备容量受限
2147	滨海	众兴五配变	10	400	上级设备容量受限
2148	滨海	众兴一配变	10	400	上级设备容量受限
2149	滨海	陈建国	10	400	上级设备容量受限
2150	滨海	创业七配变	10	400	上级设备容量受限
2151	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2152	滨海	陆集五组菜场	10	400	上级设备容量受限
2153	滨海	陆集小街十四配变	10	630	上级设备容量受限
2154	滨海	陆集小街十五配变	10	630	上级设备容量受限
2155	滨海	普润1#.	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2156	滨海	条堆二配变	10	400	上级设备容量受限
2157	滨海	条堆三配变	10	200	上级设备容量受限
2158	滨海	条堆四配变	10	400	上级设备容量受限
2159	滨海	条堆五配变	10	200	上级设备容量受限
2160	滨海	条堆一配变	10	400	上级设备容量受限
2161	滨海	小街八号综合变	10	200	上级设备容量受限
2162	滨海	小街九号变	10	400	上级设备容量受限
2163	滨海	小街六#变	10	200	上级设备容量受限
2164	滨海	小街陆集四配变	10	400	上级设备容量受限
2165	滨海	小街路灯一号变	10	200	上级设备容量受限
2166	滨海	小街七号变	10	200	上级设备容量受限
2167	滨海	小街三号变	10	200	上级设备容量受限
2168	滨海	小街十号变	10	400	上级设备容量受限
2169	滨海	小街十七号变	10	400	上级设备容量受限
2170	滨海	小街十三号变	10	400	上级设备容量受限
2171	滨海	小街十一号变	10	200	上级设备容量受限
2172	滨海	小街条堆八配变	10	400	上级设备容量受限
2173	滨海	小街五号变	10	400	上级设备容量受限
2174	滨海	小街一号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2175	滨海	学地十配变	10	400	上级设备容量受限
2176	滨海	赵吉军	10	500	上级设备容量受限
2177	滨海	陆集线小街二十号变配变	10	400	上级设备容量受限
2178	滨海	创业一配变	10	400	上级设备容量受限
2179	滨海	东兴二2配变	10	200	上级设备容量受限
2180	滨海	官庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2181	滨海	官庄九配变	10	400	上级设备容量受限
2182	滨海	官庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2183	滨海	官庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2184	滨海	官庄四配变	10	200	上级设备容量受限
2185	滨海	官庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2186	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	上级设备容量受限
2187	滨海	官庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2188	滨海	界牌东兴一配变	10	200	上级设备容量受限
2189	滨海	陆集东兴三配变	10	400	上级设备容量受限
2190	滨海	陆集东兴四配变	10	400	上级设备容量受限
2191	滨海	陆亚军联建楼	10	500	上级设备容量受限
2192	滨海	十八顷二配变	10	200	上级设备容量受限
2193	滨海	十八顷七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2194	滨海	十八顷三配变	10	400	上级设备容量受限
2195	滨海	十八顷十二配变	10	200	上级设备容量受限
2196	滨海	十八顷十配变	10	200	上级设备容量受限
2197	滨海	十八顷十三配变	10	400	上级设备容量受限
2198	滨海	十八顷十一配变	10	400	上级设备容量受限
2199	滨海	十八顷四配变	10	400	上级设备容量受限
2200	滨海	十八顷五配变	10	200	上级设备容量受限
2201	滨海	十八顷一配变	10	200	上级设备容量受限
2202	滨海	十八顷一站	10	200	上级设备容量受限
2203	滨海	王港七配变	10	400	上级设备容量受限
2204	滨海	学地四配变	10	200	上级设备容量受限
2205	滨海	学地一配变	10	400	上级设备容量受限
2206	滨海	学南二配变	10	400	上级设备容量受限
2207	滨海	学南六配变	10	400	上级设备容量受限
2208	滨海	学南七配变	10	400	上级设备容量受限
2209	滨海	学南七台区配变	10	400	上级设备容量受限
2210	滨海	学南三配变	10	200	上级设备容量受限
2211	滨海	学南四配变	10	200	上级设备容量受限
2212	滨海	学南一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2213	滨海	陆下线小街十九号变配变	10	400	上级设备容量受限
2214	滨海	创业五配变	10	400	上级设备容量受限
2215	滨海	房港二配变	10	400	上级设备容量受限
2216	滨海	房港四配变	10	400	上级设备容量受限
2217	滨海	房港五配变	10	400	上级设备容量受限
2218	滨海	吉甫八配变	10	400	上级设备容量受限
2219	滨海	吉甫九配变	10	400	上级设备容量受限
2220	滨海	吉甫六配变	10	200	上级设备容量受限
2221	滨海	吉甫七配变	10	400	上级设备容量受限
2222	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	上级设备容量受限
2223	滨海	吉甫十二配变	10	400	上级设备容量受限
2224	滨海	吉甫一配变	10	400	上级设备容量受限
2225	滨海	界牌房港三配变	10	400	上级设备容量受限
2226	滨海	界牌房港一配变	10	200	上级设备容量受限
2227	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	上级设备容量受限
2228	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	上级设备容量受限
2229	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	上级设备容量受限
2230	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	上级设备容量受限
2231	滨海	界牌陆集二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2232	滨海	界牌陆集五配变	10	200	上级设备容量受限
2233	滨海	界牌陆集一配变	10	400	上级设备容量受限
2234	滨海	刘甫八配变	10	400	上级设备容量受限
2235	滨海	刘甫北站	10	200	上级设备容量受限
2236	滨海	刘甫二配变	10	400	上级设备容量受限
2237	滨海	刘甫南站(刘甫一站）	10	400	上级设备容量受限
2238	滨海	刘甫七配变	10	200	上级设备容量受限
2239	滨海	刘甫三配变	10	200	上级设备容量受限
2240	滨海	刘甫四配变	10	200	上级设备容量受限
2241	滨海	刘甫五配变	10	400	上级设备容量受限
2242	滨海	陆集八配变	10	400	上级设备容量受限
2243	滨海	陆集电站	10	100	上级设备容量受限
2244	滨海	陆集六配变	10	400	上级设备容量受限
2245	滨海	陆集七配变	10	400	上级设备容量受限
2246	滨海	陆集三配变	10	400	上级设备容量受限
2247	滨海	王港八配变	10	400	上级设备容量受限
2248	滨海	王港二配变	10	200	上级设备容量受限
2249	滨海	王港九配变	10	200	上级设备容量受限
2250	滨海	王港六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2251	滨海	王港南站	10	200	上级设备容量受限
2252	滨海	王港三配变	10	200	上级设备容量受限
2253	滨海	王港十二配变	10	400	上级设备容量受限
2254	滨海	王港十配变	10	400	上级设备容量受限
2255	滨海	王港十一配变	10	400	上级设备容量受限
2256	滨海	王港五配变.	10	400	上级设备容量受限
2257	滨海	王港一配变	10	400	上级设备容量受限
2258	滨海	王港中站	10	400	上级设备容量受限
2259	滨海	小街四号变	10	400	上级设备容量受限
2260	滨海	竹林二站	10	200	上级设备容量受限
2261	滨海	竹林五台区配变	10	400	上级设备容量受限
2262	滨海	创业八配变	10	400	上级设备容量受限
2263	滨海	创业二配变0	10	400	上级设备容量受限
2264	滨海	创业六配变	10	200	上级设备容量受限
2265	滨海	创业四配变	10	200	上级设备容量受限
2266	滨海	黄庄电站	10	200	上级设备容量受限
2267	滨海	黄庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2268	滨海	黄庄九配变	10	400	上级设备容量受限
2269	滨海	黄庄六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2270	滨海	黄庄七配变	10	400	上级设备容量受限
2271	滨海	黄庄十配变	10	400	上级设备容量受限
2272	滨海	黄庄四配变	10	400	上级设备容量受限
2273	滨海	黄庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2274	滨海	黄庄一配变0	10	400	上级设备容量受限
2275	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2276	滨海	界牌三巨一配变	10	200	上级设备容量受限
2277	滨海	界牌条巨三配变	10	200	上级设备容量受限
2278	滨海	界牌条巨一配变	10	200	上级设备容量受限
2279	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
2280	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	上级设备容量受限
2281	滨海	李树海	10	500	上级设备容量受限
2282	滨海	陆从祥	10	500	上级设备容量受限
2283	滨海	陆集小街二号变	10	400	上级设备容量受限
2284	滨海	陆集小街十八号变	10	400	上级设备容量受限
2285	滨海	陆集小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
2286	滨海	三巨北站	10	200	上级设备容量受限
2287	滨海	三巨二配变	10	400	上级设备容量受限
2288	滨海	三巨三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2289	滨海	三巨四配变	10	400	上级设备容量受限
2290	滨海	三巨一站	10	200	上级设备容量受限
2291	滨海	十八顷八配变1	10	400	上级设备容量受限
2292	滨海	四巨二配变	10	200	上级设备容量受限
2293	滨海	四巨三配变	10	200	上级设备容量受限
2294	滨海	四巨五配变	10	400	上级设备容量受限
2295	滨海	四巨一配变	10	400	上级设备容量受限
2296	滨海	条巨八配变	10	400	上级设备容量受限
2297	滨海	条巨电站	10	200	上级设备容量受限
2298	滨海	条巨二配变变压器	10	200	上级设备容量受限
2299	滨海	条巨六配变变压器	10	200	上级设备容量受限
2300	滨海	条巨七配变	10	400	上级设备容量受限
2301	滨海	条巨四配变	10	400	上级设备容量受限
2302	滨海	条巨五配变	10	200	上级设备容量受限
2303	滨海	头巨八配变	10	200	上级设备容量受限
2304	滨海	头巨二配变	10	200	上级设备容量受限
2305	滨海	头巨九配变	10	400	上级设备容量受限
2306	滨海	头巨六配变	10	400	上级设备容量受限
2307	滨海	头巨七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2308	滨海	头巨三配变	10	200	上级设备容量受限
2309	滨海	头巨十二配变1	10	400	上级设备容量受限
2310	滨海	头巨十配变	10	400	上级设备容量受限
2311	滨海	头巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
2312	滨海	头巨十四配变	10	400	上级设备容量受限
2313	滨海	头巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
2314	滨海	头巨四配变	10	400	上级设备容量受限
2315	滨海	头巨五配变	10	400	上级设备容量受限
2316	滨海	头巨一配变	10	400	上级设备容量受限
2317	滨海	五巨八配变	10	200	上级设备容量受限
2318	滨海	五巨二配变	10	200	上级设备容量受限
2319	滨海	五巨六配变	10	400	上级设备容量受限
2320	滨海	五巨七配变	10	200	上级设备容量受限
2321	滨海	五巨三配变	10	200	上级设备容量受限
2322	滨海	五巨十九配变	10	400	上级设备容量受限
2323	滨海	五巨十配变	10	200	上级设备容量受限
2324	滨海	五巨十七配变	10	400	上级设备容量受限
2325	滨海	五巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
2326	滨海	五巨十四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2327	滨海	五巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
2328	滨海	五巨四配变	10	200	上级设备容量受限
2329	滨海	五巨五配变	10	200	上级设备容量受限
2330	滨海	学地八配变	10	200	上级设备容量受限
2331	滨海	学地二配变	10	200	上级设备容量受限
2332	滨海	学地六配变	10	200	上级设备容量受限
2333	滨海	学地七配变	10	400	上级设备容量受限
2334	滨海	学地三配变变压器	10	400	上级设备容量受限
2335	滨海	学地十一配变	10	400	上级设备容量受限
2336	滨海	学地五配变	10	400	上级设备容量受限
2337	滨海	创业三配变	10	200	上级设备容量受限
2338	滨海	河头二配变0	10	400	上级设备容量受限
2339	滨海	河头六配变	10	400	上级设备容量受限
2340	滨海	河头三配变	10	400	上级设备容量受限
2341	滨海	河头四配变	10	200	上级设备容量受限
2342	滨海	河头五配变	10	400	上级设备容量受限
2343	滨海	河头一配变	10	400	上级设备容量受限
2344	滨海	淮东八配变	10	400	上级设备容量受限
2345	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2346	滨海	淮东九配变	10	200	上级设备容量受限
2347	滨海	淮东六配变0	10	400	上级设备容量受限
2348	滨海	淮东七配变	10	200	上级设备容量受限
2349	滨海	淮东三配变	10	400	上级设备容量受限
2350	滨海	淮东十一配变	10	400	上级设备容量受限
2351	滨海	淮东四配变	10	400	上级设备容量受限
2352	滨海	淮东五配变	10	200	上级设备容量受限
2353	滨海	淮东一配变	10	200	上级设备容量受限
2354	滨海	淮西二配变	10	200	上级设备容量受限
2355	滨海	淮西三配变1	10	400	上级设备容量受限
2356	滨海	淮西四配变	10	400	上级设备容量受限
2357	滨海	淮西一配变变压器	10	200	上级设备容量受限
2358	滨海	淮兴八配变	10	400	上级设备容量受限
2359	滨海	淮兴九配变	10	400	上级设备容量受限
2360	滨海	淮兴六配变	10	400	上级设备容量受限
2361	滨海	淮兴七配变	10	400	上级设备容量受限
2362	滨海	淮兴三配变	10	200	上级设备容量受限
2363	滨海	淮兴五配变	10	200	上级设备容量受限
2364	滨海	淮中二配变单相变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2365	滨海	淮中六配变配	10	400	上级设备容量受限
2366	滨海	淮中七配变	10	400	上级设备容量受限
2367	滨海	淮中三配变	10	400	上级设备容量受限
2368	滨海	淮中五配变	10	200	上级设备容量受限
2369	滨海	淮中一配变	10	400	上级设备容量受限
2370	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	上级设备容量受限
2371	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	上级设备容量受限
2372	滨海	界牌淮中二配变	10	200	上级设备容量受限
2373	滨海	界牌竹林一配变	10	400	上级设备容量受限
2374	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	上级设备容量受限
2375	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	上级设备容量受限
2376	滨海	王港四配变	10	200	上级设备容量受限
2377	滨海	竹林电站	10	200	上级设备容量受限
2378	滨海	竹林三配变	10	400	上级设备容量受限
2379	滨海	竹林四配变	10	400	上级设备容量受限
2380	滨海	竹林五配变	10	400	上级设备容量受限
2381	滨海	靠河八配变	10	200	本级设备容量受限
2382	滨海	三烈一配变	10	400	本级设备容量受限
2383	滨海	清河七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2384	滨海	夹河六配变	10	200	本级设备容量受限
2385	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	本级设备容量受限
2386	滨海	广垛三配变	10	400	本级设备容量受限
2387	滨海	夹州三配变	10	200	本级设备容量受限
2388	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	本级设备容量受限
2389	滨海	夹州四配变	10	400	本级设备容量受限
2390	滨海	阜坎八配变	10	400	上级设备容量受限
2391	滨海	阜坎公用变	10	400	上级设备容量受限
2392	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
2393	滨海	阜坎三配变	10	200	上级设备容量受限
2394	滨海	阜坎四配变	10	400	上级设备容量受限
2395	滨海	阜坎五配变	10	400	上级设备容量受限
2396	滨海	干东八配变	10	200	上级设备容量受限
2397	滨海	干东电站	10	200	上级设备容量受限
2398	滨海	干东二配变	10	200	上级设备容量受限
2399	滨海	干东九配变	10	200	上级设备容量受限
2400	滨海	干东六配变	10	200	上级设备容量受限
2401	滨海	干东三配变	10	200	上级设备容量受限
2402	滨海	干东十配变2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2403	滨海	干东十一配变	10	400	上级设备容量受限
2404	滨海	干东一配变	10	200	上级设备容量受限
2405	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
2406	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	上级设备容量受限
2407	滨海	厉洲联建楼	10	400	上级设备容量受限
2408	滨海	刘德华联建楼	10	400	上级设备容量受限
2409	滨海	龙尾八配变	10	200	上级设备容量受限
2410	滨海	龙尾二站	10	200	上级设备容量受限
2411	滨海	龙尾六配变	10	200	上级设备容量受限
2412	滨海	龙尾七配变	10	200	上级设备容量受限
2413	滨海	龙尾三配变	10	200	上级设备容量受限
2414	滨海	龙尾三站	10	100	上级设备容量受限
2415	滨海	龙尾四配变	10	200	上级设备容量受限
2416	滨海	龙尾五配变	10	200	上级设备容量受限
2417	滨海	龙尾一配变	10	200	上级设备容量受限
2418	滨海	桥南十一配变	10	200	上级设备容量受限
2419	滨海	通榆八配变	10	400	上级设备容量受限
2420	滨海	通榆二配变	10	400	上级设备容量受限
2421	滨海	通榆二十八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2422	滨海	通榆二十二配变	10	400	上级设备容量受限
2423	滨海	通榆二十九配变	10	400	上级设备容量受限
2424	滨海	通榆二十七配变	10	400	上级设备容量受限
2425	滨海	通榆二十四配变	10	400	上级设备容量受限
2426	滨海	通榆干东五配变	10	200	上级设备容量受限
2427	滨海	通榆六配变	10	400	上级设备容量受限
2428	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	上级设备容量受限
2429	滨海	通榆三配变1	10	400	上级设备容量受限
2430	滨海	通榆三十九配变	10	400	上级设备容量受限
2431	滨海	通榆三十三配变	10	200	上级设备容量受限
2432	滨海	通榆三十五配变	10	400	上级设备容量受限
2433	滨海	通榆十九配变	10	400	上级设备容量受限
2434	滨海	通榆十七配变	10	400	上级设备容量受限
2435	滨海	通榆十三配变	10	400	上级设备容量受限
2436	滨海	通榆十五配变	10	400	上级设备容量受限
2437	滨海	通榆四十八配变	10	400	上级设备容量受限
2438	滨海	通榆四十九配变	10	400	上级设备容量受限
2439	滨海	通榆四十六配变	10	400	上级设备容量受限
2440	滨海	通榆四十七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2441	滨海	通榆四十四配变	10	400	上级设备容量受限
2442	滨海	通榆四十五配变	10	400	上级设备容量受限
2443	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	上级设备容量受限
2444	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
2445	滨海	通榆五十配变	10	400	上级设备容量受限
2446	滨海	通榆五十五配变	10	400	上级设备容量受限
2447	滨海	通榆舀港十九配变	10	200	上级设备容量受限
2448	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2449	滨海	万岗二配变	10	200	上级设备容量受限
2450	滨海	万岗九配变	10	200	上级设备容量受限
2451	滨海	万岗六配变	10	200	上级设备容量受限
2452	滨海	万岗七配变	10	200	上级设备容量受限
2453	滨海	万岗十二配变	10	200	上级设备容量受限
2454	滨海	万岗十九配变	10	200	上级设备容量受限
2455	滨海	万岗十六配变	10	200	上级设备容量受限
2456	滨海	万岗十配变	10	200	上级设备容量受限
2457	滨海	万岗十七配变	10	200	上级设备容量受限
2458	滨海	万岗十四配变	10	200	上级设备容量受限
2459	滨海	万岗四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2460	滨海	万岗五配变	10	200	上级设备容量受限
2461	滨海	万岗永余一配变1	10	200	上级设备容量受限
2462	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
2463	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2464	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2465	滨海	谢寿华联建楼	10	630	上级设备容量受限
2466	滨海	旭日花园	10	250	上级设备容量受限
2467	滨海	沿河一配变	10	315	上级设备容量受限
2468	滨海	腰庄六配变	10	400	上级设备容量受限
2469	滨海	腰庄十配变	10	200	上级设备容量受限
2470	滨海	腰庄十三配变	10	400	上级设备容量受限
2471	滨海	腰庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2472	滨海	舀港九配变	10	200	上级设备容量受限
2473	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	本级设备容量受限
2474	滨海	中心河三配变	10	200	本级设备容量受限
2475	滨海	汛东五配变	10	200	本级设备容量受限
2476	滨海	坍东四配变	10	200	本级设备容量受限
2477	滨海	东玉北配变	10	200	上级设备容量受限
2478	滨海	东玉二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2479	滨海	东玉四配变	10	400	上级设备容量受限
2480	滨海	东玉五配变	10	400	上级设备容量受限
2481	滨海	东玉一配变	10	200	上级设备容量受限
2482	滨海	东玉一组南配变	10	200	上级设备容量受限
2483	滨海	东玉一组配变	10	200	上级设备容量受限
2484	滨海	东玉中配变	10	200	上级设备容量受限
2485	滨海	老堆三配变	10	200	上级设备容量受限
2486	滨海	老堆四配变	10	400	上级设备容量受限
2487	滨海	老堆西配变	10	400	上级设备容量受限
2488	滨海	木楼东北配变	10	400	上级设备容量受限
2489	滨海	木楼东配变	10	200	上级设备容量受限
2490	滨海	木楼加工厂配变	10	200	上级设备容量受限
2491	滨海	木楼三配变	10	200	上级设备容量受限
2492	滨海	木楼四配变	10	200	上级设备容量受限
2493	滨海	木楼五配变	10	200	上级设备容量受限
2494	滨海	木楼西配变	10	200	上级设备容量受限
2495	滨海	王圩5.6组配变	10	200	上级设备容量受限
2496	滨海	王圩东站	10	200	上级设备容量受限
2497	滨海	王圩二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2498	滨海	王圩三、四组配变	10	200	上级设备容量受限
2499	滨海	王圩中配变	10	400	上级设备容量受限
2500	滨海	祥兴四组配变	10	200	上级设备容量受限
2501	滨海	洋口南庄配变	10	200	上级设备容量受限
2502	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	上级设备容量受限
2503	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	上级设备容量受限
2504	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	上级设备容量受限
2505	滨海	振东王圩一配变	10	400	上级设备容量受限
2506	滨海	翻身二配变	10	200	上级设备容量受限
2507	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限
2508	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
2509	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2510	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	上级设备容量受限
2511	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2512	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
2513	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2514	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	上级设备容量受限
2515	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2516	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2517	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2518	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	上级设备容量受限
2519	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2520	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	上级设备容量受限
2521	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	上级设备容量受限
2522	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	上级设备容量受限
2523	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2524	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	上级设备容量受限
2525	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	上级设备容量受限
2526	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	上级设备容量受限
2527	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	上级设备容量受限
2528	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	上级设备容量受限
2529	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2530	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	上级设备容量受限
2531	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2532	滨海	老堆东排站	10	200	上级设备容量受限
2533	滨海	老堆东配变	10	200	上级设备容量受限
2534	滨海	老堆扶贫配变	10	200	上级设备容量受限
2535	滨海	老堆南站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2536	滨海	刘建忠	10	200	上级设备容量受限
2537	滨海	木楼七组站配变	10	400	上级设备容量受限
2538	滨海	南庄东站水厂配变	10	200	上级设备容量受限
2539	滨海	南庄南配变	10	400	上级设备容量受限
2540	滨海	南庄三组配变	10	200	上级设备容量受限
2541	滨海	南庄四七组配变	10	200	上级设备容量受限
2542	滨海	南庄一、五组配变	10	400	上级设备容量受限
2543	滨海	南庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2544	滨海	洋口八组配变	10	200	上级设备容量受限
2545	滨海	洋口东站	10	200	上级设备容量受限
2546	滨海	洋口二配变	10	400	上级设备容量受限
2547	滨海	洋口二组配变	10	200	上级设备容量受限
2548	滨海	洋口三配变	10	200	上级设备容量受限
2549	滨海	洋口四配变	10	400	上级设备容量受限
2550	滨海	洋口西站	10	200	上级设备容量受限
2551	滨海	洋口中配变	10	200	上级设备容量受限
2552	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	上级设备容量受限
2553	滨海	振东老堆南站	10	200	上级设备容量受限
2554	滨海	振东南庄三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2555	滨海	振东洋口五配变	10	400	上级设备容量受限
2556	滨海	板桥5.6组配变	10	400	上级设备容量受限
2557	滨海	板桥北配变	10	200	上级设备容量受限
2558	滨海	板桥机排站	10	200	上级设备容量受限
2559	滨海	板桥南配变	10	400	上级设备容量受限
2560	滨海	板桥三配变	10	200	上级设备容量受限
2561	滨海	板桥四配变	10	100	上级设备容量受限
2562	滨海	板桥四组一配变	10	400	上级设备容量受限
2563	滨海	板桥中站加工厂	10	100	上级设备容量受限
2564	滨海	翻身电站	10	200	上级设备容量受限
2565	滨海	翻身南配变	10	400	上级设备容量受限
2566	滨海	翻身三配变	10	200	上级设备容量受限
2567	滨海	翻身西配变	10	200	上级设备容量受限
2568	滨海	翻身一配变	10	200	上级设备容量受限
2569	滨海	丰产1#配变	10	200	上级设备容量受限
2570	滨海	丰产东站	10	100	上级设备容量受限
2571	滨海	丰产西站配变	10	200	上级设备容量受限
2572	滨海	合心八组配变	10	200	上级设备容量受限
2573	滨海	合心大站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2574	滨海	合心东南站	10	200	上级设备容量受限
2575	滨海	合心扶贫一配变	10	400	上级设备容量受限
2576	滨海	合心六七组电站	10	200	上级设备容量受限
2577	滨海	合心七组站	10	200	上级设备容量受限
2578	滨海	街道5号配变	10	400	上级设备容量受限
2579	滨海	街道二号配变	10	400	上级设备容量受限
2580	滨海	条港中学	10	400	上级设备容量受限
2581	滨海	跃进电站	10	200	上级设备容量受限
2582	滨海	跃进东配变	10	200	上级设备容量受限
2583	滨海	振东板桥二配变	10	400	上级设备容量受限
2584	滨海	振东板桥四组配变	10	400	上级设备容量受限
2585	滨海	振东板桥一配变	10	400	上级设备容量受限
2586	滨海	振东翻身中配变	10	200	上级设备容量受限
2587	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	上级设备容量受限
2588	滨海	振东街道十号配变	10	400	上级设备容量受限
2589	滨海	振东王圩南站配变	10	200	上级设备容量受限
2590	滨海	扁担港三配变	10	200	上级设备容量受限
2591	滨海	二罾二组配变	10	400	上级设备容量受限
2592	滨海	二罾二组站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2593	滨海	二署六组站	10	400	上级设备容量受限
2594	滨海	二署排站	10	200	上级设备容量受限
2595	滨海	二署三组站	10	400	上级设备容量受限
2596	滨海	二署四组配变	10	400	上级设备容量受限
2597	滨海	二署小街东配变	10	400	上级设备容量受限
2598	滨海	二署一配变	10	315	上级设备容量受限
2599	滨海	二署一组站	10	200	上级设备容量受限
2600	滨海	干河村二号变	10	400	上级设备容量受限
2601	滨海	干河村一号变	10	400	上级设备容量受限
2602	滨海	干河四配变	10	200	上级设备容量受限
2603	滨海	海农村电站	10	200	上级设备容量受限
2604	滨海	合心东北站	10	200	上级设备容量受限
2605	滨海	合心东配变	10	400	上级设备容量受限
2606	滨海	合心三组配变	10	400	上级设备容量受限
2607	滨海	合心十组配变	10	200	上级设备容量受限
2608	滨海	合心西配变	10	400	上级设备容量受限
2609	滨海	合心一、二组配变	10	200	上级设备容量受限
2610	滨海	合兴一组配变	10	200	上级设备容量受限
2611	滨海	街道八号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2612	滨海	街道路灯一号配变	10	400	上级设备容量受限
2613	滨海	南渠电站配变	10	400	上级设备容量受限
2614	滨海	新养殖公司站	10	200	上级设备容量受限
2615	滨海	养殖二配变	10	200	上级设备容量受限
2616	滨海	闸西村电站	10	200	上级设备容量受限
2617	滨海	振东东圩东配变	10	200	上级设备容量受限
2618	滨海	振东东圩二配变	10	200	上级设备容量受限
2619	滨海	振东东圩一配变	10	200	上级设备容量受限
2620	滨海	振东二罾七组配变	10	200	上级设备容量受限
2621	滨海	振东二罾三配变	10	200	上级设备容量受限
2622	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	上级设备容量受限
2623	滨海	振东二罾小街总表配变	10	400	上级设备容量受限
2624	滨海	振东海农配变	10	200	上级设备容量受限
2625	滨海	振东合心南配变	10	400	上级设备容量受限
2626	滨海	振东合心七配变	10	400	上级设备容量受限
2627	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	上级设备容量受限
2628	滨海	振东合心四配变	10	400	上级设备容量受限
2629	滨海	振东合心五配变	10	400	上级设备容量受限
2630	滨海	振东街道九号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2631	滨海	振东街道十一号配变	10	400	上级设备容量受限
2632	滨海	振东小街北配变	10	400	上级设备容量受限
2633	滨海	振东中学配变	10	200	上级设备容量受限
2634	滨海	振东中学一配变	10	400	上级设备容量受限
2635	滨海	板桥灭荒站	10	200	上级设备容量受限
2636	滨海	滨兴北站配变	10	400	上级设备容量受限
2637	滨海	滨兴二配变	10	200	上级设备容量受限
2638	滨海	丰产南排站	10	200	上级设备容量受限
2639	滨海	丰产南配变	10	400	上级设备容量受限
2640	滨海	过天舟西配变	10	200	上级设备容量受限
2641	滨海	过天舟西站	10	400	上级设备容量受限
2642	滨海	过天舟一配变	10	400	上级设备容量受限
2643	滨海	过天舟中配变	10	200	上级设备容量受限
2644	滨海	后港东站	10	200	上级设备容量受限
2645	滨海	后港二配变	10	200	上级设备容量受限
2646	滨海	后港三配变	10	200	上级设备容量受限
2647	滨海	后港西站配变	10	100	上级设备容量受限
2648	滨海	后港中配变	10	200	上级设备容量受限
2649	滨海	夸二二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2650	滨海	夸二后港西配变	10	200	上级设备容量受限
2651	滨海	夸二加工厂	10	315	上级设备容量受限
2652	滨海	夸二南配变	10	200	上级设备容量受限
2653	滨海	夸二南站	10	200	上级设备容量受限
2654	滨海	夸二三配变	10	315	上级设备容量受限
2655	滨海	夸二圩区站	10	160	上级设备容量受限
2656	滨海	夸二西站	10	400	上级设备容量受限
2657	滨海	前港七组站	10	200	上级设备容量受限
2658	滨海	跃进三配变	10	400	上级设备容量受限
2659	滨海	振东滨兴一配变	10	400	上级设备容量受限
2660	滨海	振东丰产六号配变	10	200	上级设备容量受限
2661	滨海	振东夸二北配变	10	200	上级设备容量受限
2662	滨海	振东夸二五配变	10	400	上级设备容量受限
2663	滨海	振东夸二一配变	10	200	上级设备容量受限
2664	滨海	振东桥南一配变	10	400	上级设备容量受限
2665	滨海	中心东配变	10	200	上级设备容量受限
2666	滨海	中心二配变	10	400	上级设备容量受限
2667	滨海	中心六组配变	10	200	上级设备容量受限
2668	滨海	中心南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2669	滨海	中心三配变	10	315	上级设备容量受限
2670	滨海	中心三组配变	10	200	上级设备容量受限
2671	滨海	中心圩区站	10	80	上级设备容量受限
2672	滨海	中心一配变	10	200	上级设备容量受限
2673	滨海	滨兴北配变	10	400	上级设备容量受限
2674	滨海	后港一配变	10	200	上级设备容量受限
2675	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	上级设备容量受限
2676	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	上级设备容量受限
2677	滨海	龙潭港东站	10	400	上级设备容量受限
2678	滨海	龙潭港二配变	10	400	上级设备容量受限
2679	滨海	龙潭港六组配变	10	400	上级设备容量受限
2680	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	上级设备容量受限
2681	滨海	龙潭港西南站	10	50	上级设备容量受限
2682	滨海	龙潭港西站	10	200	上级设备容量受限
2683	滨海	前港大站北配变	10	400	上级设备容量受限
2684	滨海	前港东北站	10	200	上级设备容量受限
2685	滨海	前港东配变	10	200	上级设备容量受限
2686	滨海	前港七组配变	10	200	上级设备容量受限
2687	滨海	前港三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2688	滨海	前港四配变	10	400	上级设备容量受限
2689	滨海	前港五配变配变	10	400	上级设备容量受限
2690	滨海	前港西南站	10	200	上级设备容量受限
2691	滨海	园区一号变	10	400	上级设备容量受限
2692	滨海	振东后港北配变	10	400	上级设备容量受限
2693	滨海	振东后港东配变	10	200	上级设备容量受限
2694	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	上级设备容量受限
2695	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	上级设备容量受限
2696	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	上级设备容量受限
2697	滨海	振东前港大站配变	10	400	上级设备容量受限
2698	滨海	振东前港东北配变	10	200	上级设备容量受限
2699	滨海	振东前港二配变	10	400	上级设备容量受限
2700	滨海	振东前港西北配变	10	200	上级设备容量受限
2701	滨海	振东前港一配变	10	200	上级设备容量受限
2702	滨海	扁担港电站配变	10	200	上级设备容量受限
2703	滨海	扁担港南配变	10	400	上级设备容量受限
2704	滨海	扁担港西配变	10	200	上级设备容量受限
2705	滨海	二罾小街二配变	10	400	上级设备容量受限
2706	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2707	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	上级设备容量受限
2708	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2709	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	上级设备容量受限
2710	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2711	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	上级设备容量受限
2712	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	上级设备容量受限
2713	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2714	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	上级设备容量受限
2715	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	上级设备容量受限
2716	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	上级设备容量受限
2717	滨海	淮海农场三十五大队东站1#变	10	400	上级设备容量受限
2718	滨海	淮海农场三十五大队东站2#变	10	400	上级设备容量受限
2719	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	上级设备容量受限
2720	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2721	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	上级设备容量受限
2722	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2723	滨海	淮海农场四管区滩面东站二	10	400	上级设备容量受限
2724	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2725	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2726	滨海	淮海农场一大队东站	10	200	上级设备容量受限
2727	滨海	养殖排站3#	10	400	上级设备容量受限
2728	滨海	滨兴东配变	10	200	上级设备容量受限
2729	滨海	滨兴六组配变	10	400	上级设备容量受限
2730	滨海	滨兴南配变	10	200	上级设备容量受限
2731	滨海	滨兴南站	10	400	上级设备容量受限
2732	滨海	滨兴三配变	10	200	上级设备容量受限
2733	滨海	滨兴四配变	10	400	上级设备容量受限
2734	滨海	滨兴西配变	10	200	上级设备容量受限
2735	滨海	滨兴中配变	10	400	上级设备容量受限
2736	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	上级设备容量受限
2737	滨海	吉垛八配变	10	400	上级设备容量受限
2738	滨海	吉垛九配变	10	400	上级设备容量受限
2739	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	上级设备容量受限
2740	滨海	吉垛三配变	10	400	上级设备容量受限
2741	滨海	吉垛十配变	10	400	上级设备容量受限
2742	滨海	吉垛西站	10	200	上级设备容量受限
2743	滨海	吉垛中站	10	200	上级设备容量受限
2744	滨海	头庄八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2745	滨海	头庄北配变	10	200	上级设备容量受限
2746	滨海	头庄电站	10	200	上级设备容量受限
2747	滨海	头庄东配变	10	200	上级设备容量受限
2748	滨海	头庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2749	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	上级设备容量受限
2750	滨海	头庄九配变	10	400	上级设备容量受限
2751	滨海	头庄南排站	10	400	上级设备容量受限
2752	滨海	头庄七配变	10	400	上级设备容量受限
2753	滨海	头庄三配变	10	400	上级设备容量受限
2754	滨海	头庄西配变	10	200	上级设备容量受限
2755	滨海	头庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2756	滨海	头庄中配变	10	200	上级设备容量受限
2757	滨海	五丈河二配变	10	315	上级设备容量受限
2758	滨海	五丈河扶贫站	10	100	上级设备容量受限
2759	滨海	五丈河南配变	10	200	上级设备容量受限
2760	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	上级设备容量受限
2761	滨海	五丈河西配变	10	200	上级设备容量受限
2762	滨海	五丈河一配变	10	315	上级设备容量受限
2763	滨海	五丈河中配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2764	滨海	新东西配变	10	200	上级设备容量受限
2765	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	上级设备容量受限
2766	滨海	振东吉垛二配变	10	400	上级设备容量受限
2767	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	上级设备容量受限
2768	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2769	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	上级设备容量受限
2770	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2771	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	上级设备容量受限
2772	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	上级设备容量受限
2773	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2774	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	上级设备容量受限
2775	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	上级设备容量受限
2776	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	上级设备容量受限
2777	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	上级设备容量受限
2778	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	上级设备容量受限
2779	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2780	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	上级设备容量受限
2781	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2782	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2783	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2784	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	上级设备容量受限
2785	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	上级设备容量受限
2786	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2787	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2788	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	上级设备容量受限
2789	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	上级设备容量受限
2790	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2791	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	上级设备容量受限
2792	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	上级设备容量受限
2793	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2794	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	上级设备容量受限
2795	滨海	种猪二场南配变	10	200	上级设备容量受限
2796	滨海	丰产5#配变	10	200	上级设备容量受限
2797	滨海	丰产7号配变	10	400	上级设备容量受限
2798	滨海	丰产二号配变	10	400	上级设备容量受限
2799	滨海	丰产三号配变	10	400	上级设备容量受限
2800	滨海	丰产四号配变	10	200	上级设备容量受限
2801	滨海	合心八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2802	滨海	合心九配变	10	500	上级设备容量受限
2803	滨海	合兴集中区二号变	10	400	上级设备容量受限
2804	滨海	合兴集中区一号变	10	400	上级设备容量受限
2805	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2806	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
2807	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	上级设备容量受限
2808	滨海	淮海农场十七大队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2809	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	上级设备容量受限
2810	滨海	街道十五配变配变	10	400	上级设备容量受限
2811	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	上级设备容量受限
2812	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	上级设备容量受限
2813	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	上级设备容量受限
2814	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	上级设备容量受限
2815	滨海	新农村建设南配变	10	400	上级设备容量受限
2816	滨海	跃进四组站	10	200	上级设备容量受限
2817	滨海	跃进西配变	10	200	上级设备容量受限
2818	滨海	跃进一配变	10	400	上级设备容量受限
2819	滨海	跃进中配变	10	200	上级设备容量受限
2820	滨海	振东供销小区二号变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2821	滨海	振东供销小区三号变	10	315	上级设备容量受限
2822	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	上级设备容量受限
2823	滨海	振东供销小区一号变	10	315	上级设备容量受限
2824	滨海	振东合心二配变	10	400	上级设备容量受限
2825	滨海	振东合心三配变	10	400	上级设备容量受限
2826	滨海	振东合心一配变	10	400	上级设备容量受限
2827	滨海	振东合跃电站配变	10	400	上级设备容量受限
2828	滨海	振东街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
2829	滨海	振东街道7#配变	10	315	上级设备容量受限
2830	滨海	振东街道六号变	10	400	上级设备容量受限
2831	滨海	振东街道十二号配变	10	400	上级设备容量受限
2832	滨海	振东街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
2833	滨海	振东街道十三号配变	10	400	上级设备容量受限
2834	滨海	振东街道十四号配变	10	400	上级设备容量受限
2835	滨海	振东街道一号配变	10	400	上级设备容量受限
2836	滨海	振东小街4#配变	10	400	上级设备容量受限
2837	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	上级设备容量受限
2838	滨海	振东新镇区一号变	10	400	上级设备容量受限
2839	滨海	滨东二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2840	滨海	滨东二组东配变	10	400	上级设备容量受限
2841	滨海	滨东二组南配变	10	400	上级设备容量受限
2842	滨海	滨东二组配变	10	200	上级设备容量受限
2843	滨海	滨东六配变	10	200	上级设备容量受限
2844	滨海	滨东六组配变	10	200	上级设备容量受限
2845	滨海	滨东七组东配变	10	400	上级设备容量受限
2846	滨海	滨东三配变	10	200	上级设备容量受限
2847	滨海	滨东三组站	10	200	上级设备容量受限
2848	滨海	滨东十组站	10	200	上级设备容量受限
2849	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	上级设备容量受限
2850	滨海	滨东四配变	10	315	上级设备容量受限
2851	滨海	滨东五十二组配变	10	200	上级设备容量受限
2852	滨海	滨东西配变	10	200	上级设备容量受限
2853	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	上级设备容量受限
2854	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2855	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	上级设备容量受限
2856	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	上级设备容量受限
2857	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2858	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2859	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	上级设备容量受限
2860	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2861	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	上级设备容量受限
2862	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	上级设备容量受限
2863	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2864	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	上级设备容量受限
2865	滨海	吉垛东南站	10	200	上级设备容量受限
2866	滨海	吉垛公用变	10	400	上级设备容量受限
2867	滨海	吉垛四配变	10	400	上级设备容量受限
2868	滨海	吉垛五配变	10	400	上级设备容量受限
2869	滨海	吉垛一配变	10	400	上级设备容量受限
2870	滨海	吉垛一组配变	10	200	上级设备容量受限
2871	滨海	吉垛中配变	10	400	上级设备容量受限
2872	滨海	新东二配变	10	400	上级设备容量受限
2873	滨海	新东七配变	10	400	上级设备容量受限
2874	滨海	新东三配变	10	400	上级设备容量受限
2875	滨海	新东四配变	10	315	上级设备容量受限
2876	滨海	新东五配变	10	400	上级设备容量受限
2877	滨海	振东滨东七组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2878	滨海	振东二罾小街西配变	10	400	上级设备容量受限
2879	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	上级设备容量受限
2880	滨海	振东吉垛南配变	10	315	上级设备容量受限
2881	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	上级设备容量受限
2882	滨海	振东桥南配变	10	400	上级设备容量受限
2883	滨海	振东桥南三配变	10	400	上级设备容量受限
2884	滨海	振东新东一配变	10	400	上级设备容量受限
2885	滨海	滨东北站	10	200	上级设备容量受限
2886	滨海	滨东七配变	10	400	上级设备容量受限
2887	滨海	滨东一组东配变	10	400	上级设备容量受限
2888	滨海	滨东一组配变	10	200	上级设备容量受限
2889	滨海	东圩南站	10	400	上级设备容量受限
2890	滨海	东圩中站	10	200	上级设备容量受限
2891	滨海	二罾二配变	10	400	上级设备容量受限
2892	滨海	二罾四配变	10	315	上级设备容量受限
2893	滨海	干河北站配变	10	200	上级设备容量受限
2894	滨海	干河东配变	10	200	上级设备容量受限
2895	滨海	干河东站	10	200	上级设备容量受限
2896	滨海	干河二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2897	滨海	干河九组配变	10	200	上级设备容量受限
2898	滨海	干河三配变	10	400	上级设备容量受限
2899	滨海	干河五.七组站	10	200	上级设备容量受限
2900	滨海	干河西配变	10	200	上级设备容量受限
2901	滨海	干河一配变	10	400	上级设备容量受限
2902	滨海	圈野北配变	10	200	上级设备容量受限
2903	滨海	圈野北站	10	200	上级设备容量受限
2904	滨海	圈野东北配变	10	400	上级设备容量受限
2905	滨海	圈野二配变	10	200	上级设备容量受限
2906	滨海	圈野六组配变	10	400	上级设备容量受限
2907	滨海	圈野南配变	10	200	上级设备容量受限
2908	滨海	圈野三配变	10	200	上级设备容量受限
2909	滨海	圈野四配变	10	400	上级设备容量受限
2910	滨海	圈野五配变	10	200	上级设备容量受限
2911	滨海	圈野西配变	10	400	上级设备容量受限
2912	滨海	圈野一配变	10	200	上级设备容量受限
2913	滨海	振东八组配变	10	200	上级设备容量受限
2914	滨海	振东滨东一配变	10	400	上级设备容量受限
2915	滨海	振东村北站配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2916	滨海	振东村东配变	10	315	上级设备容量受限
2917	滨海	振东村三配变	10	200	上级设备容量受限
2918	滨海	振东村四配变	10	200	上级设备容量受限
2919	滨海	振东村西站	10	200	上级设备容量受限
2920	滨海	振东东北配变	10	400	上级设备容量受限
2921	滨海	振东东排站	10	200	上级设备容量受限
2922	滨海	振东东圩西站	10	400	上级设备容量受限
2923	滨海	振东东圩中配变	10	200	上级设备容量受限
2924	滨海	振东二配变	10	200	上级设备容量受限
2925	滨海	振东二罾五组配变	10	200	上级设备容量受限
2926	滨海	振东干河五配变	10	200	上级设备容量受限
2927	滨海	振东干河西站配变	10	200	上级设备容量受限
2928	滨海	振东干河中站配变	10	200	上级设备容量受限
2929	滨海	振东加工厂	10	200	上级设备容量受限
2930	滨海	振东九组配变	10	200	上级设备容量受限
2931	滨海	振东六配变	10	200	上级设备容量受限
2932	滨海	振东六组配变	10	400	上级设备容量受限
2933	滨海	振东南排站	10	400	上级设备容量受限
2934	滨海	振东圈野八组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2935	滨海	振东五配变	10	200	上级设备容量受限
2936	滨海	振东一配变	10	100	上级设备容量受限
2937	滨海	振东一组配变	10	400	上级设备容量受限
2938	滨海	大港二配变	10	400	上级设备容量受限
2939	滨海	大港九配变	10	200	上级设备容量受限
2940	滨海	大港三配变	10	400	上级设备容量受限
2941	滨海	大港十二配变	10	400	上级设备容量受限
2942	滨海	大港十配变	10	400	上级设备容量受限
2943	滨海	大港十三配变	10	400	上级设备容量受限
2944	滨海	大港十五配变	10	200	上级设备容量受限
2945	滨海	大港一配变	10	200	上级设备容量受限
2946	滨海	大尖二配变	10	200	上级设备容量受限
2947	滨海	大尖六配变	10	200	上级设备容量受限
2948	滨海	大尖三配变	10	400	上级设备容量受限
2949	滨海	大尖三站	10	200	上级设备容量受限
2950	滨海	大尖四配变	10	200	上级设备容量受限
2951	滨海	大尖四站	10	100	上级设备容量受限
2952	滨海	大尖五配变	10	200	上级设备容量受限
2953	滨海	大尖五站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2954	滨海	大尖一配变	10	200	上级设备容量受限
2955	滨海	大尖一站	10	80	上级设备容量受限
2956	滨海	后舍八配变	10	200	上级设备容量受限
2957	滨海	后舍二站	10	50	上级设备容量受限
2958	滨海	后舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2959	滨海	后舍七配变	10	315	上级设备容量受限
2960	滨海	后舍三配变	10	400	上级设备容量受限
2961	滨海	后舍四配变	10	200	上级设备容量受限
2962	滨海	后舍一配变	10	200	上级设备容量受限
2963	滨海	刘戈电站	10	80	上级设备容量受限
2964	滨海	刘戈二配变	10	200	上级设备容量受限
2965	滨海	刘戈三配变	10	400	上级设备容量受限
2966	滨海	刘戈四配变	10	200	上级设备容量受限
2967	滨海	刘戈一配变	10	400	上级设备容量受限
2968	滨海	南尖八配变	10	200	上级设备容量受限
2969	滨海	南尖二配变	10	200	上级设备容量受限
2970	滨海	南尖九配变	10	200	上级设备容量受限
2971	滨海	南尖六配变	10	315	上级设备容量受限
2972	滨海	南尖七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2973	滨海	南尖三配变	10	200	上级设备容量受限
2974	滨海	南尖三站	10	100	上级设备容量受限
2975	滨海	南尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
2976	滨海	南尖十三配变	10	200	上级设备容量受限
2977	滨海	南尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
2978	滨海	南尖四配变	10	200	上级设备容量受限
2979	滨海	南尖五配变	10	200	上级设备容量受限
2980	滨海	南尖一配变	10	200	上级设备容量受限
2981	滨海	闸口八配变	10	200	上级设备容量受限
2982	滨海	正红后舍二配变	10	400	上级设备容量受限
2983	滨海	大港二站	10	200	上级设备容量受限
2984	滨海	大港十一配变	10	200	上级设备容量受限
2985	滨海	大港四配变	10	400	上级设备容量受限
2986	滨海	大港五配变	10	200	上级设备容量受限
2987	滨海	顾舍电站	10	200	上级设备容量受限
2988	滨海	河北二配变	10	200	上级设备容量受限
2989	滨海	河北三配变	10	200	上级设备容量受限
2990	滨海	河北四配变	10	200	上级设备容量受限
2991	滨海	河北一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2992	滨海	界圩七配变	10	200	上级设备容量受限
2993	滨海	界圩三配变	10	400	上级设备容量受限
2994	滨海	界圩四配变	10	200	上级设备容量受限
2995	滨海	界圩五配变	10	400	上级设备容量受限
2996	滨海	界圩一配变	10	200	上级设备容量受限
2997	滨海	五丁二配变	10	400	上级设备容量受限
2998	滨海	五丁六配变	10	100	上级设备容量受限
2999	滨海	五丁七配变	10	200	上级设备容量受限
3000	滨海	五丁三配变	10	200	上级设备容量受限
3001	滨海	五丁四配变	10	400	上级设备容量受限
3002	滨海	五丁五配变	10	400	上级设备容量受限
3003	滨海	五丁一配变	10	200	上级设备容量受限
3004	滨海	闸口二配变	10	200	上级设备容量受限
3005	滨海	闸口六配变	10	200	上级设备容量受限
3006	滨海	闸口三配变	10	200	上级设备容量受限
3007	滨海	闸口五配变	10	400	上级设备容量受限
3008	滨海	蔡庄八台区	10	200	上级设备容量受限
3009	滨海	贺君八配变	10	200	上级设备容量受限
3010	滨海	贺君二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3011	滨海	贺君九台区	10	100	上级设备容量受限
3012	滨海	贺君六配变	10	200	上级设备容量受限
3013	滨海	贺君七配变	10	200	上级设备容量受限
3014	滨海	贺君三配变	10	200	上级设备容量受限
3015	滨海	贺君四配变	10	200	上级设备容量受限
3016	滨海	贺君五配变	10	200	上级设备容量受限
3017	滨海	贺君一配变	10	200	上级设备容量受限
3018	滨海	红纲八配变	10	200	上级设备容量受限
3019	滨海	红纲三站	10	200	上级设备容量受限
3020	滨海	红纲十配变	10	200	上级设备容量受限
3021	滨海	红纲十三配变	10	200	上级设备容量受限
3022	滨海	红纲十五配变	10	200	上级设备容量受限
3023	滨海	红纲十一配变	10	200	上级设备容量受限
3024	滨海	红纲五配变	10	200	上级设备容量受限
3025	滨海	红纲一配变	10	400	上级设备容量受限
3026	滨海	前环二配变	10	200	上级设备容量受限
3027	滨海	前环三配变	10	200	上级设备容量受限
3028	滨海	前环一配变	10	200	上级设备容量受限
3029	滨海	前环一站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3030	滨海	小尖八配变	10	200	上级设备容量受限
3031	滨海	小尖东环电站	10	200	上级设备容量受限
3032	滨海	小尖二配变	10	100	上级设备容量受限
3033	滨海	小尖九配变	10	200	上级设备容量受限
3034	滨海	小尖七配变	10	200	上级设备容量受限
3035	滨海	小尖三配变	10	200	上级设备容量受限
3036	滨海	小尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
3037	滨海	小尖十配变	10	200	上级设备容量受限
3038	滨海	小尖十一配变	10	200	上级设备容量受限
3039	滨海	小尖四配变	10	400	上级设备容量受限
3040	滨海	小尖一配变	10	200	上级设备容量受限
3041	滨海	袁庄二配变	10	200	上级设备容量受限
3042	滨海	袁庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3043	滨海	袁庄四配变	10	400	上级设备容量受限
3044	滨海	袁庄一配变	10	200	上级设备容量受限
3045	滨海	闸口抽水电站	10	200	上级设备容量受限
3046	滨海	闸口四配变	10	200	上级设备容量受限
3047	滨海	复兴二站	10	80	上级设备容量受限
3048	滨海	复兴六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3049	滨海	复兴社区1#变	10	400	上级设备容量受限
3050	滨海	复兴一配变	10	630	上级设备容量受限
3051	滨海	复兴一站	10	80	上级设备容量受限
3052	滨海	古尖八配变	10	400	上级设备容量受限
3053	滨海	刘兆选配变	10	500	上级设备容量受限
3054	滨海	小尖五配变	10	200	上级设备容量受限
3055	滨海	闸口七配变	10	200	上级设备容量受限
3056	滨海	闸口一配变	10	200	上级设备容量受限
3057	滨海	正红街道八配变	10	400	上级设备容量受限
3058	滨海	正红街道二配变	10	400	上级设备容量受限
3059	滨海	正红街道二十配变	10	500	上级设备容量受限
3060	滨海	正红街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
3061	滨海	正红街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
3062	滨海	正红街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
3063	滨海	正红街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
3064	滨海	正红街道二十一配变	10	500	上级设备容量受限
3065	滨海	正红街道九配变	10	200	上级设备容量受限
3066	滨海	正红街道六配变	10	400	上级设备容量受限
3067	滨海	正红街道七配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3068	滨海	正红街道三配变	10	400	上级设备容量受限
3069	滨海	正红街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
3070	滨海	正红街道十六配变	10	315	上级设备容量受限
3071	滨海	正红街道十配变	10	400	上级设备容量受限
3072	滨海	正红街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
3073	滨海	正红街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
3074	滨海	正红街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
3075	滨海	正红街道十五配变	10	500	上级设备容量受限
3076	滨海	正红街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
3077	滨海	正红街道四配变	10	315	上级设备容量受限
3078	滨海	正红街道五配变	10	200	上级设备容量受限
3079	滨海	正红街道一配变	10	400	上级设备容量受限
3080	滨海	蔡庄二配变	10	400	上级设备容量受限
3081	滨海	蔡庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3082	滨海	蔡庄七配变	10	200	上级设备容量受限
3083	滨海	蔡庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3084	滨海	蔡庄四配变	10	400	上级设备容量受限
3085	滨海	蔡庄五配变	10	200	上级设备容量受限
3086	滨海	蔡庄一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3087	滨海	红纲二配变	10	200	上级设备容量受限
3088	滨海	红纲九配变	10	400	上级设备容量受限
3089	滨海	红纲六配变	10	200	上级设备容量受限
3090	滨海	红纲七配变	10	400	上级设备容量受限
3091	滨海	红纲三配变	10	200	上级设备容量受限
3092	滨海	红纲十六配变	10	400	上级设备容量受限
3093	滨海	红纲十四配变	10	200	上级设备容量受限
3094	滨海	红纲四配变	10	200	上级设备容量受限
3095	滨海	沿河二配变.	10	200	上级设备容量受限
3096	滨海	沿河六配变.	10	200	上级设备容量受限
3097	滨海	沿河七配变.	10	200	上级设备容量受限
3098	滨海	沿河三配变.	10	200	上级设备容量受限
3099	滨海	沿河四配变	10	200	上级设备容量受限
3100	滨海	沿河五配变.	10	200	上级设备容量受限
3101	滨海	沿河一配变.	10	200	上级设备容量受限
3102	滨海	正红红纲十二配变	10	200	上级设备容量受限
3103	滨海	复兴二配变	10	200	上级设备容量受限
3104	滨海	复兴三配变	10	200	上级设备容量受限
3105	滨海	复兴五配变配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3106	滨海	古尖二配变	10	200	上级设备容量受限
3107	滨海	古尖三配变	10	200	上级设备容量受限
3108	滨海	古尖四配变	10	200	上级设备容量受限
3109	滨海	古尖五配变	10	200	上级设备容量受限
3110	滨海	古尖一配变	10	200	上级设备容量受限
3111	滨海	顾庄八配变	10	200	上级设备容量受限
3112	滨海	顾庄二配变	10	200	上级设备容量受限
3113	滨海	顾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
3114	滨海	顾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3115	滨海	顾庄四配变	10	400	上级设备容量受限
3116	滨海	顾庄五配变	10	200	上级设备容量受限
3117	滨海	顾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
3118	滨海	顾庄一站	10	80	上级设备容量受限
3119	滨海	利众电站	10	80	上级设备容量受限
3120	滨海	利众二配变	10	200	上级设备容量受限
3121	滨海	利众六配变	10	400	上级设备容量受限
3122	滨海	利众七配变	10	400	上级设备容量受限
3123	滨海	利众三配变	10	200	上级设备容量受限
3124	滨海	利众四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3125	滨海	利众五配变	10	400	上级设备容量受限
3126	滨海	利众一配变	10	200	上级设备容量受限
3127	滨海	仁前八配变	10	200	上级设备容量受限
3128	滨海	仁前二配变	10	400	上级设备容量受限
3129	滨海	仁前九配变	10	200	上级设备容量受限
3130	滨海	仁前六配变	10	200	上级设备容量受限
3131	滨海	仁前七配变	10	200	上级设备容量受限
3132	滨海	仁前三配变	10	200	上级设备容量受限
3133	滨海	仁前十二配变	10	200	上级设备容量受限
3134	滨海	仁前十三配变	10	200	上级设备容量受限
3135	滨海	仁前四配变	10	200	上级设备容量受限
3136	滨海	仁前五配变	10	200	上级设备容量受限
3137	滨海	仁前一配变	10	200	上级设备容量受限
3138	滨海	新丰八配变	10	200	上级设备容量受限
3139	滨海	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限
3140	滨海	新丰九配变	10	200	上级设备容量受限
3141	滨海	新丰六配变	10	200	上级设备容量受限
3142	滨海	新丰三配变	10	400	上级设备容量受限
3143	滨海	新丰十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3144	滨海	新丰十配变	10	200	上级设备容量受限
3145	滨海	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
3146	滨海	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
3147	滨海	新丰五配变	10	200	上级设备容量受限
3148	滨海	新丰五站	10	200	上级设备容量受限
3149	滨海	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限
3150	滨海	正红八配变	10	200	上级设备容量受限
3151	滨海	正红二配变	10	200	上级设备容量受限
3152	滨海	正红街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限
3153	滨海	正红街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
3154	滨海	正红街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
3155	滨海	正红六配变	10	200	上级设备容量受限
3156	滨海	正红七配变	10	200	上级设备容量受限
3157	滨海	正红三配变	10	200	上级设备容量受限
3158	滨海	正红十配变	10	400	上级设备容量受限
3159	滨海	正红十一配变	10	400	上级设备容量受限
3160	滨海	正红四配变	10	200	上级设备容量受限
3161	滨海	正红五配变	10	400	上级设备容量受限
3162	滨海	正红西河电站	10	80	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3163	滨海	正红一配变	10	200	上级设备容量受限
3164	滨海	滨阜八配变	10	200	上级设备容量受限
3165	滨海	滨阜北站	10	200	上级设备容量受限
3166	滨海	滨阜二配变	10	200	上级设备容量受限
3167	滨海	滨阜七配变	10	400	上级设备容量受限
3168	滨海	滨阜四配变	10	200	上级设备容量受限
3169	滨海	滨阜中站	10	200	上级设备容量受限
3170	滨海	陈铸八配变	10	200	上级设备容量受限
3171	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	上级设备容量受限
3172	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	上级设备容量受限
3173	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	上级设备容量受限
3174	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	上级设备容量受限
3175	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	上级设备容量受限
3176	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	上级设备容量受限
3177	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	上级设备容量受限
3178	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	上级设备容量受限
3179	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	上级设备容量受限
3180	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	上级设备容量受限
3181	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3182	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	上级设备容量受限
3183	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	上级设备容量受限
3184	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
3185	滨海	陈铸花坎	10	100	上级设备容量受限
3186	滨海	陈铸三配变	10	200	上级设备容量受限
3187	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	上级设备容量受限
3188	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	上级设备容量受限
3189	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	上级设备容量受限
3190	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	上级设备容量受限
3191	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	上级设备容量受限
3192	滨海	陈铸十二配变	10	200	上级设备容量受限
3193	滨海	陈铸十七配变	10	400	上级设备容量受限
3194	滨海	陈铸十三配变	10	400	上级设备容量受限
3195	滨海	陈铸十四配变	10	200	上级设备容量受限
3196	滨海	陈铸十五配变	10	400	上级设备容量受限
3197	滨海	陈铸四配变	10	200	上级设备容量受限
3198	滨海	陈铸五配变1	10	400	上级设备容量受限
3199	滨海	陈铸新站	10	200	上级设备容量受限
3200	滨海	陈铸一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3201	滨海	皋滩八配变	10	200	上级设备容量受限
3202	滨海	皋滩射河	10	200	上级设备容量受限
3203	滨海	皋滩十八配变	10	200	上级设备容量受限
3204	滨海	皋滩十六配变	10	400	上级设备容量受限
3205	滨海	皋滩十配变	10	200	上级设备容量受限
3206	滨海	皋滩十七配变	10	200	上级设备容量受限
3207	滨海	皋滩十三配变	10	200	上级设备容量受限
3208	滨海	皋滩十四配变	10	200	上级设备容量受限
3209	滨海	皋滩五配变	10	200	上级设备容量受限
3210	滨海	虹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
3211	滨海	虹桥二配变	10	400	上级设备容量受限
3212	滨海	虹桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
3213	滨海	虹桥五配变	10	200	上级设备容量受限
3214	滨海	虹桥一配变	10	400	上级设备容量受限
3215	滨海	旧河十五配变	10	200	上级设备容量受限
3216	滨海	上旧八配变	10	200	上级设备容量受限
3217	滨海	上旧七配变	10	200	上级设备容量受限
3218	滨海	上旧三配变	10	200	上级设备容量受限
3219	滨海	上旧十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3220	滨海	上旧十三配变	10	200	上级设备容量受限
3221	滨海	上旧一配变	10	400	上级设备容量受限
3222	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	上级设备容量受限
3223	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	上级设备容量受限
3224	滨海	陈铸河西八配变	10	400	上级设备容量受限
3225	滨海	陈铸河西二配变	10	400	上级设备容量受限
3226	滨海	陈铸河西三配变	10	200	上级设备容量受限
3227	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	上级设备容量受限
3228	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	上级设备容量受限
3229	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	上级设备容量受限
3230	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	上级设备容量受限
3231	滨海	陈铸河西四配变	10	200	上级设备容量受限
3232	滨海	陈铸河西五配变	10	200	上级设备容量受限
3233	滨海	陈铸河西一配变	10	200	上级设备容量受限
3234	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	上级设备容量受限
3235	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
3236	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	上级设备容量受限
3237	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	上级设备容量受限
3238	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3239	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	上级设备容量受限
3240	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	上级设备容量受限
3241	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	上级设备容量受限
3242	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	上级设备容量受限
3243	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	上级设备容量受限
3244	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	上级设备容量受限
3245	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	上级设备容量受限
3246	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	上级设备容量受限
3247	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	上级设备容量受限
3248	滨海	陈铸前程六配变	10	400	上级设备容量受限
3249	滨海	官滩六配变	10	200	上级设备容量受限
3250	滨海	河西二十配变	10	400	上级设备容量受限
3251	滨海	河西九配变	10	200	上级设备容量受限
3252	滨海	河西六配变	10	200	上级设备容量受限
3253	滨海	河西七配变	10	400	上级设备容量受限
3254	滨海	河西十八配变	10	400	上级设备容量受限
3255	滨海	河西十二配变	10	200	上级设备容量受限
3256	滨海	河西十九配变	10	400	上级设备容量受限
3257	滨海	河西十五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3258	滨海	河西运南站	10	200	上级设备容量受限
3259	滨海	虹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
3260	滨海	虹桥十二配变	10	200	上级设备容量受限
3261	滨海	黄浦八配变	10	200	上级设备容量受限
3262	滨海	黄浦九配变	10	200	上级设备容量受限
3263	滨海	黄浦三配变	10	200	上级设备容量受限
3264	滨海	掘港滨港	10	200	上级设备容量受限
3265	滨海	掘港九配变	10	200	上级设备容量受限
3266	滨海	掘港七配变配变	10	400	上级设备容量受限
3267	滨海	掘港十二配变	10	200	上级设备容量受限
3268	滨海	掘港十六配变	10	400	上级设备容量受限
3269	滨海	掘港十三配变	10	200	上级设备容量受限
3270	滨海	掘港十四配变	10	400	上级设备容量受限
3271	滨海	掘港十五配变	10	200	上级设备容量受限
3272	滨海	掘港五配变	10	400	上级设备容量受限
3273	滨海	掘港一配变	10	200	上级设备容量受限
3274	滨海	吴王十配变	10	400	上级设备容量受限
3275	滨海	尹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
3276	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3277	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	上级设备容量受限
3278	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	上级设备容量受限
3279	滨海	陈铸李元二配变	10	200	上级设备容量受限
3280	滨海	陈铸李元九配变	10	400	上级设备容量受限
3281	滨海	陈铸李元七配变	10	400	上级设备容量受限
3282	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	上级设备容量受限
3283	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	上级设备容量受限
3284	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	上级设备容量受限
3285	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	上级设备容量受限
3286	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	上级设备容量受限
3287	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	上级设备容量受限
3288	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	上级设备容量受限
3289	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	上级设备容量受限
3290	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	上级设备容量受限
3291	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	上级设备容量受限
3292	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	上级设备容量受限
3293	滨海	陈铸仉旺二配变	10	200	上级设备容量受限
3294	滨海	陈铸仉旺三配变	10	200	上级设备容量受限
3295	滨海	陈铸仉旺四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3296	滨海	陈铸仉旺五配变	10	200	上级设备容量受限
3297	滨海	旧河大站	10	200	上级设备容量受限
3298	滨海	旧河九配变	10	200	上级设备容量受限
3299	滨海	旧河七配变	10	200	上级设备容量受限
3300	滨海	旧河三配变	10	200	上级设备容量受限
3301	滨海	旧河十二配变	10	200	上级设备容量受限
3302	滨海	旧河十配变	10	200	上级设备容量受限
3303	滨海	旧河十三配变	10	400	上级设备容量受限
3304	滨海	旧河十四配变	10	400	上级设备容量受限
3305	滨海	旧河十一配变	10	200	上级设备容量受限
3306	滨海	旧河四配变	10	200	上级设备容量受限
3307	滨海	李元八配变	10	200	上级设备容量受限
3308	滨海	李元六配变	10	200	上级设备容量受限
3309	滨海	李元三配变	10	200	上级设备容量受限
3310	滨海	李元十配变	10	400	上级设备容量受限
3311	滨海	李元十一配变	10	400	上级设备容量受限
3312	滨海	李元四配变	10	200	上级设备容量受限
3313	滨海	李元五配变	10	200	上级设备容量受限
3314	滨海	李元一台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3315	滨海	吴王九配变1	10	200	上级设备容量受限
3316	滨海	吴王十一配变	10	400	上级设备容量受限
3317	滨海	吴王五配变	10	400	上级设备容量受限
3318	滨海	下旧八配变	10	400	上级设备容量受限
3319	滨海	下旧九配变	10	400	上级设备容量受限
3320	滨海	下旧六台片	10	200	上级设备容量受限
3321	滨海	下旧三配变	10	200	上级设备容量受限
3322	滨海	下旧十六配变	10	400	上级设备容量受限
3323	滨海	下旧十配变	10	200	上级设备容量受限
3324	滨海	下旧十三配变	10	400	上级设备容量受限
3325	滨海	下旧十一配变	10	200	上级设备容量受限
3326	滨海	下旧五配变	10	200	上级设备容量受限
3327	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	上级设备容量受限
3328	滨海	下旧新站	10	400	上级设备容量受限
3329	滨海	严庄二配变	10	200	上级设备容量受限
3330	滨海	严庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3331	滨海	严庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3332	滨海	严庄五配变	10	200	上级设备容量受限
3333	滨海	严庄一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3334	滨海	尹桥十三配变	10	400	上级设备容量受限
3335	滨海	仉旺八配变	10	200	上级设备容量受限
3336	滨海	仉旺六配变	10	200	上级设备容量受限
3337	滨海	仉旺七配变	10	200	上级设备容量受限
3338	滨海	仉旺一配变	10	200	上级设备容量受限
3339	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	上级设备容量受限
3340	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	上级设备容量受限
3341	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	上级设备容量受限
3342	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	上级设备容量受限
3343	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	上级设备容量受限
3344	滨海	陈铸昧洋七配变	10	200	上级设备容量受限
3345	滨海	陈铸前程八配变	10	200	上级设备容量受限
3346	滨海	陈铸前程二配变	10	200	上级设备容量受限
3347	滨海	陈铸前程五配变	10	200	上级设备容量受限
3348	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	上级设备容量受限
3349	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	上级设备容量受限
3350	滨海	黄浦十一配变	10	400	上级设备容量受限
3351	滨海	昧阳二配变	10	200	上级设备容量受限
3352	滨海	昧阳四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3353	滨海	昧阳五配变	10	200	上级设备容量受限
3354	滨海	昧洋九配变	10	400	上级设备容量受限
3355	滨海	前程七配变	10	400	上级设备容量受限
3356	滨海	前程三配变	10	200	上级设备容量受限
3357	滨海	前程四配变1	10	200	上级设备容量受限
3358	滨海	前程一配变	10	200	上级设备容量受限
3359	滨海	三姓二配变	10	400	上级设备容量受限
3360	滨海	三姓九配变	10	200	上级设备容量受限
3361	滨海	三姓七配变	10	200	上级设备容量受限
3362	滨海	三姓十配变	10	200	上级设备容量受限
3363	滨海	三姓四配变	10	200	上级设备容量受限
3364	滨海	陈坍六配变	10	200	上级设备容量受限
3365	滨海	陈坍三配变	10	400	上级设备容量受限
3366	滨海	陈坍三站打水	10	200	上级设备容量受限
3367	滨海	陈坍十二配变	10	200	上级设备容量受限
3368	滨海	陈坍十配变	10	200	上级设备容量受限
3369	滨海	陈坍十一配变	10	315	上级设备容量受限
3370	滨海	陈坍四配变	10	400	上级设备容量受限
3371	滨海	陈坍一站打水	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3372	滨海	陈严东站2	10	200	上级设备容量受限
3373	滨海	陈严二配变	10	200	上级设备容量受限
3374	滨海	陈严三配变	10	200	上级设备容量受限
3375	滨海	陈严四配变	10	200	上级设备容量受限
3376	滨海	陈严五配变	10	200	上级设备容量受限
3377	滨海	陈严西站	10	200	上级设备容量受限
3378	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
3379	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	上级设备容量受限
3380	滨海	崔庄八配变	10	500	上级设备容量受限
3381	滨海	二渡二站	10	200	上级设备容量受限
3382	滨海	二渡南站	10	200	上级设备容量受限
3383	滨海	二渡四配变	10	200	上级设备容量受限
3384	滨海	二渡五配变	10	200	上级设备容量受限
3385	滨海	二渡一站打水	10	400	上级设备容量受限
3386	滨海	官滩二配变	10	200	上级设备容量受限
3387	滨海	官滩九配变	10	200	上级设备容量受限
3388	滨海	官滩路南配变	10	200	上级设备容量受限
3389	滨海	官滩昧洋三配变	10	400	上级设备容量受限
3390	滨海	官滩昧洋四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3391	滨海	官滩眛洋二配变	10	200	上级设备容量受限
3392	滨海	官滩农业二配变	10	200	上级设备容量受限
3393	滨海	官滩农业一配变	10	200	上级设备容量受限
3394	滨海	官滩桥口打水	10	200	上级设备容量受限
3395	滨海	官滩桥南	10	200	上级设备容量受限
3396	滨海	官滩三配变	10	400	上级设备容量受限
3397	滨海	官滩十一配变	10	400	上级设备容量受限
3398	滨海	官滩四配变	10	400	上级设备容量受限
3399	滨海	官滩阳旺打水	10	100	上级设备容量受限
3400	滨海	官滩一配变	10	200	上级设备容量受限
3401	滨海	李圩东站	10	200	上级设备容量受限
3402	滨海	李圩四配变	10	200	上级设备容量受限
3403	滨海	李圩五配变	10	400	上级设备容量受限
3404	滨海	李圩西站	10	200	上级设备容量受限
3405	滨海	鲁庄九配变	10	400	上级设备容量受限
3406	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	上级设备容量受限
3407	滨海	鲁庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3408	滨海	鲁庄南站	10	200	上级设备容量受限
3409	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3410	滨海	王舍二配变	10	200	上级设备容量受限
3411	滨海	王舍三配变	10	200	上级设备容量受限
3412	滨海	王舍照明	10	315	上级设备容量受限
3413	滨海	徐墩东站1	10	200	上级设备容量受限
3414	滨海	徐墩二配变	10	400	上级设备容量受限
3415	滨海	徐墩六配变配变	10	400	上级设备容量受限
3416	滨海	徐墩三配变	10	200	上级设备容量受限
3417	滨海	徐墩四配变	10	400	上级设备容量受限
3418	滨海	徐墩五配变	10	200	上级设备容量受限
3419	滨海	薛庄二配变	10	630	上级设备容量受限
3420	滨海	薛庄三配变	10	400	上级设备容量受限
3421	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	上级设备容量受限
3422	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	上级设备容量受限
3423	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	上级设备容量受限
3424	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	上级设备容量受限
3425	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	上级设备容量受限
3426	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	上级设备容量受限
3427	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	上级设备容量受限
3428	滨海	朱集八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3429	滨海	朱集南站	10	400	上级设备容量受限
3430	滨海	朱集七配变	10	400	上级设备容量受限
3431	滨海	朱集十二配变	10	200	上级设备容量受限
3432	滨海	朱集十一配变	10	200	上级设备容量受限
3433	滨海	朱集小街配变	10	200	上级设备容量受限
3434	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	上级设备容量受限
3435	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	上级设备容量受限
3436	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	上级设备容量受限
3437	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	上级设备容量受限
3438	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	上级设备容量受限
3439	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	上级设备容量受限
3440	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	上级设备容量受限
3441	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	上级设备容量受限
3442	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	上级设备容量受限
3443	滨海	陈铸小街1#	10	400	上级设备容量受限
3444	滨海	陈铸小街3#	10	400	上级设备容量受限
3445	滨海	陈铸小街6#变	10	400	上级设备容量受限
3446	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	上级设备容量受限
3447	滨海	陈铸小街二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3448	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
3449	滨海	陈铸小街九配变	10	400	上级设备容量受限
3450	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	上级设备容量受限
3451	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
3452	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
3453	滨海	陈铸小街十配变	10	400	上级设备容量受限
3454	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	上级设备容量受限
3455	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
3456	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	上级设备容量受限
3457	滨海	陈铸小街五配变	10	200	上级设备容量受限
3458	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
3459	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	上级设备容量受限
3460	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
3461	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	上级设备容量受限
3462	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	上级设备容量受限
3463	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	上级设备容量受限
3464	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	上级设备容量受限
3465	滨海	皋滩十五配变	10	400	上级设备容量受限
3466	滨海	皋滩十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3467	滨海	皋滩一配变	10	400	上级设备容量受限
3468	滨海	虹桥六配变	10	400	上级设备容量受限
3469	滨海	旧河十六配变	10	400	上级设备容量受限
3470	滨海	蟠水二十配变	10	400	上级设备容量受限
3471	滨海	蟠水三配变	10	200	上级设备容量受限
3472	滨海	蟠水十八配变	10	400	上级设备容量受限
3473	滨海	蟠水十九配变	10	400	上级设备容量受限
3474	滨海	蟠水十六配变	10	400	上级设备容量受限
3475	滨海	蟠水十七配变	10	200	上级设备容量受限
3476	滨海	蟠水十一配变	10	400	上级设备容量受限
3477	滨海	蟠水一配变	10	400	上级设备容量受限
3478	滨海	小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
3479	滨海	小街二十配变	10	400	上级设备容量受限
3480	滨海	小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
3481	滨海	小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
3482	滨海	小街十六配变1	10	400	上级设备容量受限
3483	滨海	小街十三配变1	10	400	上级设备容量受限
3484	滨海	小街十一配变1	10	400	上级设备容量受限
3485	滨海	小街四配变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3486	滨海	尹桥北站	10	200	上级设备容量受限
3487	滨海	尹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
3488	滨海	尹桥三配变	10	100	上级设备容量受限
3489	滨海	尹桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
3490	滨海	尹桥尹庄	10	200	上级设备容量受限
3491	滨海	陈东二配变	10	400	上级设备容量受限
3492	滨海	陈东九配变	10	200	上级设备容量受限
3493	滨海	陈东三配变	10	400	上级设备容量受限
3494	滨海	陈东十二配变	10	400	上级设备容量受限
3495	滨海	陈东十配变	10	200	上级设备容量受限
3496	滨海	陈东十一配变	10	400	上级设备容量受限
3497	滨海	陈东四站	10	400	上级设备容量受限
3498	滨海	陈东五配变	10	200	上级设备容量受限
3499	滨海	陈东一站	10	200	上级设备容量受限
3500	滨海	陈圩兴北配变	10	200	上级设备容量受限
3501	滨海	陈圩兴龙	10	200	上级设备容量受限
3502	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	上级设备容量受限
3503	滨海	大洼二配变.	10	200	上级设备容量受限
3504	滨海	大洼三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3505	滨海	大西北站打水	10	200	上级设备容量受限
3506	滨海	大西东站	10	200	上级设备容量受限
3507	滨海	大西东站二配变	10	400	上级设备容量受限
3508	滨海	大西三配变	10	200	上级设备容量受限
3509	滨海	大西四配变	10	200	上级设备容量受限
3510	滨海	大西五配变	10	200	上级设备容量受限
3511	滨海	大西西站	10	200	上级设备容量受限
3512	滨海	后尖八配变	10	400	上级设备容量受限
3513	滨海	后尖北尖配变	10	200	上级设备容量受限
3514	滨海	后尖九配变	10	400	上级设备容量受限
3515	滨海	后尖六配变	10	200	上级设备容量受限
3516	滨海	后尖南站打水	10	200	上级设备容量受限
3517	滨海	后尖七配变1	10	200	上级设备容量受限
3518	滨海	后尖五配变	10	200	上级设备容量受限
3519	滨海	后尖西站打水	10	100	上级设备容量受限
3520	滨海	后尖照明1	10	200	上级设备容量受限
3521	滨海	华庄八配变	10	200	上级设备容量受限
3522	滨海	华庄东风打水	10	100	上级设备容量受限
3523	滨海	华庄东站1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3524	滨海	华庄红日打水	10	200	上级设备容量受限
3525	滨海	华庄六配变1	10	200	上级设备容量受限
3526	滨海	华庄七配变1	10	200	上级设备容量受限
3527	滨海	华庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3528	滨海	华庄四配变	10	200	上级设备容量受限
3529	滨海	华庄五配变1	10	200	上级设备容量受限
3530	滨海	华庄西站	10	100	上级设备容量受限
3531	滨海	蒋渡大洼	10	200	上级设备容量受限
3532	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	上级设备容量受限
3533	滨海	蒋渡二站打水	10	200	上级设备容量受限
3534	滨海	蒋渡射北	10	400	上级设备容量受限
3535	滨海	蒋渡王港配变	10	200	上级设备容量受限
3536	滨海	蒋渡王桥	10	200	上级设备容量受限
3537	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	上级设备容量受限
3538	滨海	蒋渡一站	10	200	上级设备容量受限
3539	滨海	刘庄七配变	10	400	上级设备容量受限
3540	滨海	栾滩北站	10	200	上级设备容量受限
3541	滨海	栾滩大站打水	10	200	上级设备容量受限
3542	滨海	栾滩二站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3543	滨海	栾滩六配变	10	400	上级设备容量受限
3544	滨海	栾滩南站	10	200	上级设备容量受限
3545	滨海	栾滩三配变	10	200	上级设备容量受限
3546	滨海	栾滩四配变	10	200	上级设备容量受限
3547	滨海	栾滩圩西配变	10	400	上级设备容量受限
3548	滨海	新庄东站	10	200	上级设备容量受限
3549	滨海	新庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3550	滨海	新庄七配变	10	200	上级设备容量受限
3551	滨海	新庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3552	滨海	新庄五配变	10	200	上级设备容量受限
3553	滨海	新庄西站	10	200	上级设备容量受限
3554	滨海	新庄一配变	10	200	上级设备容量受限
3555	滨海	杨渡电站配变	10	100	上级设备容量受限
3556	滨海	杨庄配变	10	400	上级设备容量受限
3557	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	上级设备容量受限
3558	滨海	獐沟东场配变	10	200	上级设备容量受限
3559	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	上级设备容量受限
3560	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
3561	滨海	獐沟小街四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3562	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	上级设备容量受限
3563	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	上级设备容量受限
3564	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	上级设备容量受限
3565	滨海	专河四配变	10	200	上级设备容量受限
3566	滨海	专河五配变	10	200	上级设备容量受限
3567	滨海	专河一配变	10	200	上级设备容量受限
3568	滨海	篆河东站打水	10	200	上级设备容量受限
3569	滨海	篆河二配变	10	400	上级设备容量受限
3570	滨海	篆河红军配变	10	200	上级设备容量受限
3571	滨海	篆河三配变	10	200	上级设备容量受限
3572	滨海	篆河先进	10	200	上级设备容量受限
3573	滨海	篆河新民	10	200	上级设备容量受限
3574	滨海	篆河照明	10	200	上级设备容量受限
3575	滨海	篆河正兵	10	200	上级设备容量受限
3576	滨海	陈湾二配变	10	400	上级设备容量受限
3577	滨海	二渡陈湾	10	315	上级设备容量受限
3578	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	上级设备容量受限
3579	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	上级设备容量受限
3580	滨海	二渡红日配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3581	滨海	二渡六配变	10	200	上级设备容量受限
3582	滨海	二渡三配变	10	400	上级设备容量受限
3583	滨海	李圩一配变	10	200	上级设备容量受限
3584	滨海	刘广勇	10	315	上级设备容量受限
3585	滨海	刘广勇二配变	10	500	上级设备容量受限
3586	滨海	刘广勇三配变	10	630	上级设备容量受限
3587	滨海	刘广勇一配变	10	500	上级设备容量受限
3588	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	上级设备容量受限
3589	滨海	小街官滩十配变	10	315	上级设备容量受限
3590	滨海	小街十八配变	10	400	上级设备容量受限
3591	滨海	新建高庄配变	10	400	上级设备容量受限
3592	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	上级设备容量受限
3593	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	上级设备容量受限
3594	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	上级设备容量受限
3595	滨海	獐沟翻水站	10	200	上级设备容量受限
3596	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
3597	滨海	獐沟三团配变	10	200	上级设备容量受限
3598	滨海	獐沟小街八配变	10	400	上级设备容量受限
3599	滨海	獐沟小街二配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3600	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
3601	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	上级设备容量受限
3602	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
3603	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
3604	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	上级设备容量受限
3605	滨海	獐沟小街九配变	10	200	上级设备容量受限
3606	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	上级设备容量受限
3607	滨海	獐沟小街七配变	10	400	上级设备容量受限
3608	滨海	獐沟小街三配变	10	400	上级设备容量受限
3609	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
3610	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
3611	滨海	獐沟小街十配变	10	400	上级设备容量受限
3612	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	上级设备容量受限
3613	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
3614	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	上级设备容量受限
3615	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	上级设备容量受限
3616	滨海	獐沟小街五配变	10	315	上级设备容量受限
3617	滨海	獐沟小街一配变	10	400	上级设备容量受限
3618	滨海	獐沟信用配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3619	滨海	陈圩港南	10	315	上级设备容量受限
3620	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	上级设备容量受限
3621	滨海	陈圩李庄配变	10	200	上级设备容量受限
3622	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3623	滨海	陈圩一配变	10	200	上级设备容量受限
3624	滨海	大西后河打水	10	200	上级设备容量受限
3625	滨海	伏河八配变1	10	400	上级设备容量受限
3626	滨海	伏河二站打水	10	200	上级设备容量受限
3627	滨海	伏河六配变	10	400	上级设备容量受限
3628	滨海	伏河五配变	10	400	上级设备容量受限
3629	滨海	伏河西站1	10	200	上级设备容量受限
3630	滨海	伏河一站打水	10	160	上级设备容量受限
3631	滨海	伏河赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
3632	滨海	复河陈东	10	200	上级设备容量受限
3633	滨海	复河陈西配变	10	200	上级设备容量受限
3634	滨海	复河刘庄	10	200	上级设备容量受限
3635	滨海	顾舍八配变	10	400	上级设备容量受限
3636	滨海	顾舍二站	10	200	上级设备容量受限
3637	滨海	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3638	滨海	顾舍七配变	10	200	上级设备容量受限
3639	滨海	顾舍三配变	10	400	上级设备容量受限
3640	滨海	顾舍新站	10	400	上级设备容量受限
3641	滨海	顾舍一站打水	10	400	上级设备容量受限
3642	滨海	官滩眯洋2	10	200	上级设备容量受限
3643	滨海	胡舍八配变	10	200	上级设备容量受限
3644	滨海	胡舍北站	10	200	上级设备容量受限
3645	滨海	胡舍六配变	10	200	上级设备容量受限
3646	滨海	胡舍南站打水	10	80	上级设备容量受限
3647	滨海	胡舍七配变	10	200	上级设备容量受限
3648	滨海	胡舍四配变1	10	200	上级设备容量受限
3649	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	上级设备容量受限
3650	滨海	胡舍照明南站	10	200	上级设备容量受限
3651	滨海	刘庄二站打水	10	200	上级设备容量受限
3652	滨海	刘庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3653	滨海	刘庄三站	10	200	上级设备容量受限
3654	滨海	刘庄四站	10	400	上级设备容量受限
3655	滨海	刘庄一站打水	10	400	上级设备容量受限
3656	滨海	鲁庄大站打水	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3657	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	上级设备容量受限
3658	滨海	鲁庄二配变	10	400	上级设备容量受限
3659	滨海	鲁庄七配变	10	400	上级设备容量受限
3660	滨海	鲁庄五配变	10	200	上级设备容量受限
3661	滨海	栾庄八配变	10	200	上级设备容量受限
3662	滨海	栾庄二配变	10	200	上级设备容量受限
3663	滨海	栾庄二站打水	10	400	上级设备容量受限
3664	滨海	栾庄九配变	10	400	上级设备容量受限
3665	滨海	栾庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3666	滨海	栾庄南站配变	10	400	上级设备容量受限
3667	滨海	栾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
3668	滨海	栾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3669	滨海	栾庄四配变	10	200	上级设备容量受限
3670	滨海	栾庄条河	10	100	上级设备容量受限
3671	滨海	栾庄五配变	10	200	上级设备容量受限
3672	滨海	栾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
3673	滨海	四渡八配变1	10	200	上级设备容量受限
3674	滨海	四渡地龙	10	200	上级设备容量受限
3675	滨海	四渡二站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3676	滨海	四渡六配变	10	200	上级设备容量受限
3677	滨海	四渡南站	10	200	上级设备容量受限
3678	滨海	四渡七配变2	10	200	上级设备容量受限
3679	滨海	四渡五配变	10	200	上级设备容量受限
3680	滨海	四渡一站打水	10	100	上级设备容量受限
3681	滨海	朱集北站.	10	200	上级设备容量受限
3682	滨海	朱集东站配变	10	200	上级设备容量受限
3683	滨海	朱集九配变	10	200	上级设备容量受限
3684	滨海	朱集十配变	10	400	上级设备容量受限
3685	滨海	朱集西站	10	200	上级设备容量受限
3686	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	本级设备容量受限
3687	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	本级设备容量受限
3688	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	本级设备容量受限
3689	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	本级设备容量受限
3690	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	本级设备容量受限
3691	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	本级设备容量受限
3692	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	本级设备容量受限
3693	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	本级设备容量受限
3694	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3695	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	本级设备容量受限
3696	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	本级设备容量受限
3697	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	本级设备容量受限
3698	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	本级设备容量受限
3699	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	本级设备容量受限
3700	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	本级设备容量受限
3701	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	本级设备容量受限
3702	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	本级设备容量受限
3703	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	本级设备容量受限
3704	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	本级设备容量受限
3705	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	本级设备容量受限
3706	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	本级设备容量受限
3707	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	本级设备容量受限
3708	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	本级设备容量受限
3709	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	本级设备容量受限
3710	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	本级设备容量受限
3711	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	本级设备容量受限
3712	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	本级设备容量受限
3713	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3714	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	上级设备容量受限
3715	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	上级设备容量受限
3716	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	上级设备容量受限
3717	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	上级设备容量受限
3718	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	上级设备容量受限
3719	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	上级设备容量受限
3720	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	上级设备容量受限
3721	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	上级设备容量受限
3722	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	上级设备容量受限
3723	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	上级设备容量受限
3724	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	上级设备容量受限
3725	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	上级设备容量受限
3726	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	上级设备容量受限
3727	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	上级设备容量受限
3728	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
3729	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	上级设备容量受限
3730	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	上级设备容量受限
3731	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	上级设备容量受限
3732	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3733	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	上级设备容量受限
3734	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	上级设备容量受限
3735	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	上级设备容量受限
3736	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	上级设备容量受限
3737	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	上级设备容量受限
3738	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	上级设备容量受限
3739	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	上级设备容量受限
3740	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	上级设备容量受限
3741	大丰	王港居委会82#变	10	400	上级设备容量受限
3742	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	上级设备容量受限
3743	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	上级设备容量受限
3744	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	上级设备容量受限
3745	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	上级设备容量受限
3746	大丰	王港海融二期1#变	10	630	上级设备容量受限
3747	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	上级设备容量受限
3748	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	上级设备容量受限
3749	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	上级设备容量受限
3750	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	上级设备容量受限
3751	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3752	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	上级设备容量受限
3753	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	上级设备容量受限
3754	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	上级设备容量受限
3755	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	上级设备容量受限
3756	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	上级设备容量受限
3757	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	上级设备容量受限
3758	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	上级设备容量受限
3759	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	上级设备容量受限
3760	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	上级设备容量受限
3761	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	上级设备容量受限
3762	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	上级设备容量受限
3763	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	上级设备容量受限
3764	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	上级设备容量受限
3765	大丰	大丰港王港南新村一组92#变	10	630	上级设备容量受限
3766	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	上级设备容量受限
3767	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	上级设备容量受限
3768	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	上级设备容量受限
3769	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	上级设备容量受限
3770	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3771	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	上级设备容量受限
3772	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	上级设备容量受限
3773	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	上级设备容量受限
3774	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	上级设备容量受限
3775	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	200	上级设备容量受限
3776	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	上级设备容量受限
3777	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	上级设备容量受限
3778	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	上级设备容量受限
3779	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	上级设备容量受限
3780	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	上级设备容量受限
3781	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	上级设备容量受限
3782	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	上级设备容量受限
3783	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	上级设备容量受限
3784	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	上级设备容量受限
3785	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	上级设备容量受限
3786	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	上级设备容量受限
3787	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	上级设备容量受限
3788	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	上级设备容量受限
3789	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3790	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	上级设备容量受限
3791	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	上级设备容量受限
3792	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	上级设备容量受限
3793	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	上级设备容量受限
3794	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	上级设备容量受限
3795	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	上级设备容量受限
3796	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	上级设备容量受限
3797	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	上级设备容量受限
3798	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	上级设备容量受限
3799	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	上级设备容量受限
3800	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	上级设备容量受限
3801	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	上级设备容量受限
3802	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	上级设备容量受限
3803	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	上级设备容量受限
3804	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	上级设备容量受限
3805	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	上级设备容量受限
3806	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	400	上级设备容量受限
3807	大丰	城通新城1#变	10	800	上级设备容量受限
3808	大丰	城通新城2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3809	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	上级设备容量受限
3810	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	上级设备容量受限
3811	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	上级设备容量受限
3812	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	上级设备容量受限
3813	大丰	人才公寓6#变	10	1000	上级设备容量受限
3814	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	上级设备容量受限
3815	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	上级设备容量受限
3816	大丰	大丰港竹川24#变	10	200	上级设备容量受限
3817	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	上级设备容量受限
3818	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	上级设备容量受限
3819	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	上级设备容量受限
3820	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	上级设备容量受限
3821	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	上级设备容量受限
3822	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	上级设备容量受限
3823	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	上级设备容量受限
3824	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	上级设备容量受限
3825	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	上级设备容量受限
3826	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	上级设备容量受限
3827	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3828	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	上级设备容量受限
3829	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	上级设备容量受限
3830	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	上级设备容量受限
3831	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	上级设备容量受限
3832	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	上级设备容量受限
3833	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	200	上级设备容量受限
3834	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	上级设备容量受限
3835	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	上级设备容量受限
3836	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	上级设备容量受限
3837	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	上级设备容量受限
3838	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	上级设备容量受限
3839	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	上级设备容量受限
3840	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	上级设备容量受限
3841	大丰	川东线53#变	10	400	上级设备容量受限
3842	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	上级设备容量受限
3843	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	上级设备容量受限
3844	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	上级设备容量受限
3845	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	上级设备容量受限
3846	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3847	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	上级设备容量受限
3848	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	上级设备容量受限
3849	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	上级设备容量受限
3850	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	上级设备容量受限
3851	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	上级设备容量受限
3852	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	上级设备容量受限
3853	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	上级设备容量受限
3854	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	上级设备容量受限
3855	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	上级设备容量受限
3856	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	上级设备容量受限
3857	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	上级设备容量受限
3858	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	上级设备容量受限
3859	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	上级设备容量受限
3860	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	上级设备容量受限
3861	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	上级设备容量受限
3862	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	上级设备容量受限
3863	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	上级设备容量受限
3864	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	上级设备容量受限
3865	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3866	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	上级设备容量受限
3867	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	400	上级设备容量受限
3868	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	上级设备容量受限
3869	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	上级设备容量受限
3870	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	上级设备容量受限
3871	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	上级设备容量受限
3872	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	上级设备容量受限
3873	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	200	上级设备容量受限
3874	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	上级设备容量受限
3875	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	上级设备容量受限
3876	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	上级设备容量受限
3877	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	上级设备容量受限
3878	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	上级设备容量受限
3879	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	上级设备容量受限
3880	大丰	川东小区96#变	10	630	上级设备容量受限
3881	大丰	川东小区97#变	10	630	上级设备容量受限
3882	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	上级设备容量受限
3883	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	上级设备容量受限
3884	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3885	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	上级设备容量受限
3886	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	上级设备容量受限
3887	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	上级设备容量受限
3888	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	上级设备容量受限
3889	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	上级设备容量受限
3890	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	上级设备容量受限
3891	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	上级设备容量受限
3892	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	上级设备容量受限
3893	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	上级设备容量受限
3894	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	上级设备容量受限
3895	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	上级设备容量受限
3896	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	上级设备容量受限
3897	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	上级设备容量受限
3898	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	200	上级设备容量受限
3899	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	上级设备容量受限
3900	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	上级设备容量受限
3901	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	上级设备容量受限
3902	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	上级设备容量受限
3903	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3904	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	上级设备容量受限
3905	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	上级设备容量受限
3906	大丰	吉祥家园173#变	10	400	上级设备容量受限
3907	大丰	吉祥家园174#变	10	630	上级设备容量受限
3908	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
3909	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
3910	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3911	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	上级设备容量受限
3912	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	上级设备容量受限
3913	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	上级设备容量受限
3914	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	上级设备容量受限
3915	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	上级设备容量受限
3916	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	上级设备容量受限
3917	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	上级设备容量受限
3918	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	上级设备容量受限
3919	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	上级设备容量受限
3920	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	上级设备容量受限
3921	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	上级设备容量受限
3922	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3923	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	上级设备容量受限
3924	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	上级设备容量受限
3925	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	上级设备容量受限
3926	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	上级设备容量受限
3927	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	上级设备容量受限
3928	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	上级设备容量受限
3929	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	上级设备容量受限
3930	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	上级设备容量受限
3931	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	上级设备容量受限
3932	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	上级设备容量受限
3933	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	上级设备容量受限
3934	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	上级设备容量受限
3935	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	上级设备容量受限
3936	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	上级设备容量受限
3937	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	上级设备容量受限
3938	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	上级设备容量受限
3939	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	上级设备容量受限
3940	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	上级设备容量受限
3941	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3942	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	上级设备容量受限
3943	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	上级设备容量受限
3944	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	上级设备容量受限
3945	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	上级设备容量受限
3946	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	上级设备容量受限
3947	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	上级设备容量受限
3948	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	上级设备容量受限
3949	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	上级设备容量受限
3950	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	上级设备容量受限
3951	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	上级设备容量受限
3952	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	上级设备容量受限
3953	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	上级设备容量受限
3954	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	上级设备容量受限
3955	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	上级设备容量受限
3956	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	上级设备容量受限
3957	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	上级设备容量受限
3958	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	上级设备容量受限
3959	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	上级设备容量受限
3960	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3961	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	上级设备容量受限
3962	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	上级设备容量受限
3963	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	315	上级设备容量受限
3964	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	上级设备容量受限
3965	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
3966	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	上级设备容量受限
3967	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	上级设备容量受限
3968	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	上级设备容量受限
3969	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	上级设备容量受限
3970	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	上级设备容量受限
3971	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	上级设备容量受限
3972	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	上级设备容量受限
3973	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	上级设备容量受限
3974	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	上级设备容量受限
3975	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	上级设备容量受限
3976	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	上级设备容量受限
3977	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	上级设备容量受限
3978	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	上级设备容量受限
3979	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3980	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	上级设备容量受限
3981	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	上级设备容量受限
3982	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	上级设备容量受限
3983	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	上级设备容量受限
3984	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	上级设备容量受限
3985	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	上级设备容量受限
3986	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	上级设备容量受限
3987	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	上级设备容量受限
3988	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	上级设备容量受限
3989	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	上级设备容量受限
3990	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	上级设备容量受限
3991	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	上级设备容量受限
3992	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	上级设备容量受限
3993	大丰	草庙东灶村90#变（康居小区）	10	630	上级设备容量受限
3994	大丰	草庙东灶村91#变（康居小区）	10	630	上级设备容量受限
3995	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	上级设备容量受限
3996	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	上级设备容量受限
3997	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	上级设备容量受限
3998	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3999	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	上级设备容量受限
4000	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	上级设备容量受限
4001	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	上级设备容量受限
4002	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	上级设备容量受限
4003	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	上级设备容量受限
4004	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	上级设备容量受限
4005	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	上级设备容量受限
4006	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	上级设备容量受限
4007	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	上级设备容量受限
4008	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	上级设备容量受限
4009	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	上级设备容量受限
4010	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	上级设备容量受限
4011	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	上级设备容量受限
4012	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	上级设备容量受限
4013	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	上级设备容量受限
4014	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	上级设备容量受限
4015	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	上级设备容量受限
4016	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	上级设备容量受限
4017	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4018	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	上级设备容量受限
4019	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	上级设备容量受限
4020	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	上级设备容量受限
4021	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	上级设备容量受限
4022	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	上级设备容量受限
4023	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	上级设备容量受限
4024	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	上级设备容量受限
4025	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	上级设备容量受限
4026	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	上级设备容量受限
4027	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	上级设备容量受限
4028	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	上级设备容量受限
4029	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	上级设备容量受限
4030	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	上级设备容量受限
4031	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	上级设备容量受限
4032	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	上级设备容量受限
4033	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	上级设备容量受限
4034	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	上级设备容量受限
4035	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	上级设备容量受限
4036	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4037	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	上级设备容量受限
4038	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	上级设备容量受限
4039	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	上级设备容量受限
4040	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	上级设备容量受限
4041	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	上级设备容量受限
4042	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	上级设备容量受限
4043	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	上级设备容量受限
4044	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	上级设备容量受限
4045	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	上级设备容量受限
4046	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	上级设备容量受限
4047	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	上级设备容量受限
4048	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	上级设备容量受限
4049	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	上级设备容量受限
4050	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	上级设备容量受限
4051	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	上级设备容量受限
4052	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	上级设备容量受限
4053	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	上级设备容量受限
4054	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	上级设备容量受限
4055	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4056	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	上级设备容量受限
4057	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	上级设备容量受限
4058	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	上级设备容量受限
4059	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	上级设备容量受限
4060	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	上级设备容量受限
4061	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	上级设备容量受限
4062	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	上级设备容量受限
4063	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	上级设备容量受限
4064	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	上级设备容量受限
4065	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	上级设备容量受限
4066	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	上级设备容量受限
4067	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	上级设备容量受限
4068	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	上级设备容量受限
4069	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	上级设备容量受限
4070	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	上级设备容量受限
4071	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	上级设备容量受限
4072	大丰	草庙镇大中农场北苑小小区76#变	10	400	上级设备容量受限
4073	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	上级设备容量受限
4074	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4075	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	上级设备容量受限
4076	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	上级设备容量受限
4077	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	上级设备容量受限
4078	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	上级设备容量受限
4079	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	上级设备容量受限
4080	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	上级设备容量受限
4081	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	上级设备容量受限
4082	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	上级设备容量受限
4083	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	上级设备容量受限
4084	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	上级设备容量受限
4085	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	上级设备容量受限
4086	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	上级设备容量受限
4087	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	上级设备容量受限
4088	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	上级设备容量受限
4089	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	上级设备容量受限
4090	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	上级设备容量受限
4091	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	上级设备容量受限
4092	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	上级设备容量受限
4093	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4094	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	上级设备容量受限
4095	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	上级设备容量受限
4096	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	上级设备容量受限
4097	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	上级设备容量受限
4098	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	上级设备容量受限
4099	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	上级设备容量受限
4100	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	上级设备容量受限
4101	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	上级设备容量受限
4102	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	上级设备容量受限
4103	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	上级设备容量受限
4104	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	上级设备容量受限
4105	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	上级设备容量受限
4106	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部西机耕队107#变	10	250	上级设备容量受限
4107	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	上级设备容量受限
4108	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	上级设备容量受限
4109	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	上级设备容量受限
4110	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	上级设备容量受限
4111	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	上级设备容量受限
4112	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4113	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	上级设备容量受限
4114	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	上级设备容量受限
4115	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	上级设备容量受限
4116	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	上级设备容量受限
4117	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	上级设备容量受限
4118	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	上级设备容量受限
4119	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	上级设备容量受限
4120	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	上级设备容量受限
4121	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	上级设备容量受限
4122	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	上级设备容量受限
4123	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	上级设备容量受限
4124	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	上级设备容量受限
4125	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	上级设备容量受限
4126	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	上级设备容量受限
4127	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	上级设备容量受限
4128	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	上级设备容量受限
4129	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	上级设备容量受限
4130	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	上级设备容量受限
4131	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4132	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	上级设备容量受限
4133	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	上级设备容量受限
4134	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	上级设备容量受限
4135	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	上级设备容量受限
4136	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	上级设备容量受限
4137	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	上级设备容量受限
4138	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	上级设备容量受限
4139	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	上级设备容量受限
4140	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	上级设备容量受限
4141	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	上级设备容量受限
4142	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	上级设备容量受限
4143	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	上级设备容量受限
4144	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	上级设备容量受限
4145	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	上级设备容量受限
4146	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	上级设备容量受限
4147	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	上级设备容量受限
4148	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	上级设备容量受限
4149	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	上级设备容量受限
4150	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4151	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	上级设备容量受限
4152	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	上级设备容量受限
4153	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	上级设备容量受限
4154	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	上级设备容量受限
4155	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	上级设备容量受限
4156	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	上级设备容量受限
4157	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	上级设备容量受限
4158	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	上级设备容量受限
4159	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	上级设备容量受限
4160	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	上级设备容量受限
4161	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	上级设备容量受限
4162	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	上级设备容量受限
4163	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	上级设备容量受限
4164	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	上级设备容量受限
4165	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	上级设备容量受限
4166	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	上级设备容量受限
4167	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	上级设备容量受限
4168	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	上级设备容量受限
4169	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4170	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	上级设备容量受限
4171	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	上级设备容量受限
4172	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	上级设备容量受限
4173	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	上级设备容量受限
4174	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	上级设备容量受限
4175	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	上级设备容量受限
4176	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	上级设备容量受限
4177	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	上级设备容量受限
4178	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	上级设备容量受限
4179	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	上级设备容量受限
4180	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	上级设备容量受限
4181	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	上级设备容量受限
4182	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	上级设备容量受限
4183	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	上级设备容量受限
4184	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	上级设备容量受限
4185	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	上级设备容量受限
4186	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	本级设备容量受限
4187	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	本级设备容量受限
4188	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4189	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	本级设备容量受限
4190	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	本级设备容量受限
4191	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	本级设备容量受限
4192	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	本级设备容量受限
4193	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	本级设备容量受限
4194	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	本级设备容量受限
4195	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	本级设备容量受限
4196	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	本级设备容量受限
4197	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	本级设备容量受限
4198	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	本级设备容量受限
4199	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	本级设备容量受限
4200	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	本级设备容量受限
4201	大丰	大桥镇潘丿村二组26#变	10	200	本级设备容量受限
4202	大丰	大桥镇潘丿居委会一组4#变	10	200	本级设备容量受限
4203	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	本级设备容量受限
4204	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	本级设备容量受限
4205	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	本级设备容量受限
4206	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	本级设备容量受限
4207	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4208	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	本级设备容量受限
4209	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	本级设备容量受限
4210	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	本级设备容量受限
4211	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	本级设备容量受限
4212	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	本级设备容量受限
4213	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	本级设备容量受限
4214	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	本级设备容量受限
4215	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	本级设备容量受限
4216	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	本级设备容量受限
4217	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	本级设备容量受限
4218	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	本级设备容量受限
4219	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	本级设备容量受限
4220	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	本级设备容量受限
4221	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	本级设备容量受限
4222	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	本级设备容量受限
4223	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	200	本级设备容量受限
4224	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	本级设备容量受限
4225	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	本级设备容量受限
4226	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4227	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	200	本级设备容量受限
4228	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	本级设备容量受限
4229	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	本级设备容量受限
4230	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	200	本级设备容量受限
4231	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	本级设备容量受限
4232	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	本级设备容量受限
4233	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	本级设备容量受限
4234	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	本级设备容量受限
4235	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	本级设备容量受限
4236	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	本级设备容量受限
4237	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	本级设备容量受限
4238	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	本级设备容量受限
4239	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	本级设备容量受限
4240	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	本级设备容量受限
4241	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	本级设备容量受限
4242	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	本级设备容量受限
4243	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	上级设备容量受限
4244	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	上级设备容量受限
4245	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4246	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	上级设备容量受限
4247	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	上级设备容量受限
4248	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	上级设备容量受限
4249	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	上级设备容量受限
4250	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	上级设备容量受限
4251	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	上级设备容量受限
4252	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	上级设备容量受限
4253	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	上级设备容量受限
4254	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	上级设备容量受限
4255	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	上级设备容量受限
4256	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	上级设备容量受限
4257	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	上级设备容量受限
4258	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	上级设备容量受限
4259	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	上级设备容量受限
4260	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	上级设备容量受限
4261	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	本级设备容量受限
4262	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	本级设备容量受限
4263	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	本级设备容量受限
4264	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4265	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	本级设备容量受限
4266	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	本级设备容量受限
4267	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	上级设备容量受限
4268	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	上级设备容量受限
4269	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	上级设备容量受限
4270	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	上级设备容量受限
4271	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	上级设备容量受限
4272	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	上级设备容量受限
4273	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	上级设备容量受限
4274	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	上级设备容量受限
4275	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	上级设备容量受限
4276	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	上级设备容量受限
4277	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	上级设备容量受限
4278	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	上级设备容量受限
4279	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	上级设备容量受限
4280	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	上级设备容量受限
4281	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	上级设备容量受限
4282	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	上级设备容量受限
4283	大丰	南阳镇城乡村十一组167#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4284	大丰	南阳镇城乡村五组139#变	10	200	上级设备容量受限
4285	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	上级设备容量受限
4286	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	上级设备容量受限
4287	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	上级设备容量受限
4288	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	上级设备容量受限
4289	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	上级设备容量受限
4290	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	上级设备容量受限
4291	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	上级设备容量受限
4292	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	上级设备容量受限
4293	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	上级设备容量受限
4294	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	上级设备容量受限
4295	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	上级设备容量受限
4296	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	上级设备容量受限
4297	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	上级设备容量受限
4298	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	上级设备容量受限
4299	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	上级设备容量受限
4300	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	上级设备容量受限
4301	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	上级设备容量受限
4302	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4303	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	上级设备容量受限
4304	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	上级设备容量受限
4305	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	上级设备容量受限
4306	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	400	上级设备容量受限
4307	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	上级设备容量受限
4308	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	上级设备容量受限
4309	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	上级设备容量受限
4310	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	上级设备容量受限
4311	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	上级设备容量受限
4312	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	上级设备容量受限
4313	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	上级设备容量受限
4314	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	上级设备容量受限
4315	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	上级设备容量受限
4316	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	上级设备容量受限
4317	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	上级设备容量受限
4318	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	上级设备容量受限
4319	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	200	上级设备容量受限
4320	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	上级设备容量受限
4321	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4322	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	上级设备容量受限
4323	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	上级设备容量受限
4324	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	上级设备容量受限
4325	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	上级设备容量受限
4326	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	上级设备容量受限
4327	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	上级设备容量受限
4328	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	上级设备容量受限
4329	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	上级设备容量受限
4330	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	上级设备容量受限
4331	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	上级设备容量受限
4332	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	上级设备容量受限
4333	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	上级设备容量受限
4334	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	400	上级设备容量受限
4335	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	上级设备容量受限
4336	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	上级设备容量受限
4337	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	上级设备容量受限
4338	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	上级设备容量受限
4339	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	上级设备容量受限
4340	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4341	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	上级设备容量受限
4342	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	上级设备容量受限
4343	大丰	南阳镇村一组158#变	10	200	上级设备容量受限
4344	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	上级设备容量受限
4345	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	400	上级设备容量受限
4346	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	上级设备容量受限
4347	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	上级设备容量受限
4348	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	上级设备容量受限
4349	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	上级设备容量受限
4350	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	上级设备容量受限
4351	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	上级设备容量受限
4352	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	上级设备容量受限
4353	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	上级设备容量受限
4354	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	上级设备容量受限
4355	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	上级设备容量受限
4356	大丰	南阳镇团结街188#变	10	400	上级设备容量受限
4357	大丰	南阳镇团结街3#变	10	200	上级设备容量受限
4358	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	上级设备容量受限
4359	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4360	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	400	上级设备容量受限
4361	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	200	上级设备容量受限
4362	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	上级设备容量受限
4363	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	上级设备容量受限
4364	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	上级设备容量受限
4365	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	上级设备容量受限
4366	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	上级设备容量受限
4367	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	上级设备容量受限
4368	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	上级设备容量受限
4369	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	上级设备容量受限
4370	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	上级设备容量受限
4371	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	400	上级设备容量受限
4372	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	上级设备容量受限
4373	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	上级设备容量受限
4374	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	上级设备容量受限
4375	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	上级设备容量受限
4376	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	上级设备容量受限
4377	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	上级设备容量受限
4378	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4379	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	上级设备容量受限
4380	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	上级设备容量受限
4381	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	上级设备容量受限
4382	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	上级设备容量受限
4383	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	上级设备容量受限
4384	大丰	祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	上级设备容量受限
4385	大丰	南阳供电所185#变	10	400	上级设备容量受限
4386	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	上级设备容量受限
4387	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	上级设备容量受限
4388	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	上级设备容量受限
4389	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	上级设备容量受限
4390	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	上级设备容量受限
4391	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	上级设备容量受限
4392	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	上级设备容量受限
4393	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	上级设备容量受限
4394	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	上级设备容量受限
4395	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	上级设备容量受限
4396	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	上级设备容量受限
4397	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4398	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	上级设备容量受限
4399	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	200	上级设备容量受限
4400	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	上级设备容量受限
4401	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	上级设备容量受限
4402	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	上级设备容量受限
4403	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	上级设备容量受限
4404	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	上级设备容量受限
4405	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	上级设备容量受限
4406	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	上级设备容量受限
4407	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	上级设备容量受限
4408	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	上级设备容量受限
4409	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	上级设备容量受限
4410	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	上级设备容量受限
4411	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	上级设备容量受限
4412	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	上级设备容量受限
4413	大丰	南阳镇农贸易市场67#变	10	400	上级设备容量受限
4414	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	上级设备容量受限
4415	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	上级设备容量受限
4416	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4417	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	上级设备容量受限
4418	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	上级设备容量受限
4419	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	上级设备容量受限
4420	大丰	诚心康居181#变	10	400	上级设备容量受限
4421	大丰	诚心康居182#变	10	400	上级设备容量受限
4422	大丰	诚心康居183#变	10	400	上级设备容量受限
4423	大丰	诚心康居184#变	10	400	上级设备容量受限
4424	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	上级设备容量受限
4425	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	上级设备容量受限
4426	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	上级设备容量受限
4427	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	上级设备容量受限
4428	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	上级设备容量受限
4429	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	上级设备容量受限
4430	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	上级设备容量受限
4431	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	上级设备容量受限
4432	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	上级设备容量受限
4433	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	上级设备容量受限
4434	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	上级设备容量受限
4435	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4436	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	上级设备容量受限
4437	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	上级设备容量受限
4438	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	上级设备容量受限
4439	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	上级设备容量受限
4440	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	上级设备容量受限
4441	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	上级设备容量受限
4442	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	上级设备容量受限
4443	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	上级设备容量受限
4444	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	上级设备容量受限
4445	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	上级设备容量受限
4446	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	上级设备容量受限
4447	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	上级设备容量受限
4448	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	315	上级设备容量受限
4449	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	上级设备容量受限
4450	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	本级设备容量受限
4451	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	本级设备容量受限
4452	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	本级设备容量受限
4453	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	本级设备容量受限
4454	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4455	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	本级设备容量受限
4456	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	本级设备容量受限
4457	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	本级设备容量受限
4458	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	本级设备容量受限
4459	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	本级设备容量受限
4460	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	本级设备容量受限
4461	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	本级设备容量受限
4462	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	本级设备容量受限
4463	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	本级设备容量受限
4464	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	本级设备容量受限
4465	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	本级设备容量受限
4466	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	本级设备容量受限
4467	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	本级设备容量受限
4468	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	本级设备容量受限
4469	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	本级设备容量受限
4470	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	本级设备容量受限
4471	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	本级设备容量受限
4472	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	本级设备容量受限
4473	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4474	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	本级设备容量受限
4475	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	本级设备容量受限
4476	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	本级设备容量受限
4477	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	本级设备容量受限
4478	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	本级设备容量受限
4479	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	本级设备容量受限
4480	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	本级设备容量受限
4481	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	本级设备容量受限
4482	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	本级设备容量受限
4483	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	本级设备容量受限
4484	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	本级设备容量受限
4485	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	本级设备容量受限
4486	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	本级设备容量受限
4487	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	本级设备容量受限
4488	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	本级设备容量受限
4489	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	本级设备容量受限
4490	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	本级设备容量受限
4491	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	本级设备容量受限
4492	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4493	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	本级设备容量受限
4494	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	本级设备容量受限
4495	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	本级设备容量受限
4496	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	本级设备容量受限
4497	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	200	本级设备容量受限
4498	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	本级设备容量受限
4499	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	本级设备容量受限
4500	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	本级设备容量受限
4501	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	本级设备容量受限
4502	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	400	本级设备容量受限
4503	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	本级设备容量受限
4504	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	上级设备容量受限
4505	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	上级设备容量受限
4506	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	200	本级设备容量受限
4507	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	本级设备容量受限
4508	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	本级设备容量受限
4509	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	本级设备容量受限
4510	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	本级设备容量受限
4511	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4512	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	200	本级设备容量受限
4513	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	本级设备容量受限
4514	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	本级设备容量受限
4515	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	200	本级设备容量受限
4516	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	本级设备容量受限
4517	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	本级设备容量受限
4518	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	200	本级设备容量受限
4519	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	本级设备容量受限
4520	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	本级设备容量受限
4521	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	本级设备容量受限
4522	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	本级设备容量受限
4523	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	本级设备容量受限
4524	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	本级设备容量受限
4525	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	本级设备容量受限
4526	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	本级设备容量受限
4527	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	本级设备容量受限
4528	大丰	万盈镇九龙东站45#变	10	200	本级设备容量受限
4529	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	本级设备容量受限
4530	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4531	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	本级设备容量受限
4532	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	本级设备容量受限
4533	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	本级设备容量受限
4534	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	本级设备容量受限
4535	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	本级设备容量受限
4536	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	本级设备容量受限
4537	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	本级设备容量受限
4538	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	本级设备容量受限
4539	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	本级设备容量受限
4540	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	本级设备容量受限
4541	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	本级设备容量受限
4542	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	本级设备容量受限
4543	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	本级设备容量受限
4544	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	本级设备容量受限
4545	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	本级设备容量受限
4546	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	本级设备容量受限
4547	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	本级设备容量受限
4548	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	本级设备容量受限
4549	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4550	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	本级设备容量受限
4551	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	本级设备容量受限
4552	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	本级设备容量受限
4553	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	本级设备容量受限
4554	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	本级设备容量受限
4555	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	本级设备容量受限
4556	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	本级设备容量受限
4557	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	本级设备容量受限
4558	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	本级设备容量受限
4559	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	本级设备容量受限
4560	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	本级设备容量受限
4561	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	本级设备容量受限
4562	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	本级设备容量受限
4563	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	本级设备容量受限
4564	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	本级设备容量受限
4565	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	本级设备容量受限
4566	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	本级设备容量受限
4567	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	本级设备容量受限
4568	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4569	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	本级设备容量受限
4570	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	本级设备容量受限
4571	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	本级设备容量受限
4572	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	本级设备容量受限
4573	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	本级设备容量受限
4574	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	本级设备容量受限
4575	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	本级设备容量受限
4576	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	本级设备容量受限
4577	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	200	本级设备容量受限
4578	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	本级设备容量受限
4579	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	本级设备容量受限
4580	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	本级设备容量受限
4581	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	本级设备容量受限
4582	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	本级设备容量受限
4583	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	本级设备容量受限
4584	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	本级设备容量受限
4585	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	本级设备容量受限
4586	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	本级设备容量受限
4587	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4588	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	本级设备容量受限
4589	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	本级设备容量受限
4590	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	本级设备容量受限
4591	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	本级设备容量受限
4592	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	本级设备容量受限
4593	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	本级设备容量受限
4594	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	本级设备容量受限
4595	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	本级设备容量受限
4596	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	本级设备容量受限
4597	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	200	本级设备容量受限
4598	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	本级设备容量受限
4599	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	本级设备容量受限
4600	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	本级设备容量受限
4601	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	本级设备容量受限
4602	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	本级设备容量受限
4603	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	本级设备容量受限
4604	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	本级设备容量受限
4605	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	本级设备容量受限
4606	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4607	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	本级设备容量受限
4608	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	本级设备容量受限
4609	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	本级设备容量受限
4610	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	本级设备容量受限
4611	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	本级设备容量受限
4612	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	本级设备容量受限
4613	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	本级设备容量受限
4614	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	本级设备容量受限
4615	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	本级设备容量受限
4616	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	本级设备容量受限
4617	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	本级设备容量受限
4618	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	本级设备容量受限
4619	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	本级设备容量受限
4620	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	本级设备容量受限
4621	大丰	新丰镇小团一组137＃变	10	200	本级设备容量受限
4622	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	本级设备容量受限
4623	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	本级设备容量受限
4624	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	本级设备容量受限
4625	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4626	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	本级设备容量受限
4627	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	本级设备容量受限
4628	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	本级设备容量受限
4629	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	本级设备容量受限
4630	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	本级设备容量受限
4631	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	本级设备容量受限
4632	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	本级设备容量受限
4633	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	本级设备容量受限
4634	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	本级设备容量受限
4635	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	本级设备容量受限
4636	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	本级设备容量受限
4637	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	本级设备容量受限
4638	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	本级设备容量受限
4639	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	本级设备容量受限
4640	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	本级设备容量受限
4641	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	本级设备容量受限
4642	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	本级设备容量受限
4643	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	本级设备容量受限
4644	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4645	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	本级设备容量受限
4646	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	本级设备容量受限
4647	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	本级设备容量受限
4648	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	本级设备容量受限
4649	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	本级设备容量受限
4650	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	本级设备容量受限
4651	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	本级设备容量受限
4652	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	本级设备容量受限
4653	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	本级设备容量受限
4654	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	本级设备容量受限
4655	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	本级设备容量受限
4656	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	本级设备容量受限
4657	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	本级设备容量受限
4658	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	本级设备容量受限
4659	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	本级设备容量受限
4660	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	本级设备容量受限
4661	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	本级设备容量受限
4662	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	本级设备容量受限
4663	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4664	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	本级设备容量受限
4665	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	本级设备容量受限
4666	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	本级设备容量受限
4667	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	本级设备容量受限
4668	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	本级设备容量受限
4669	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	本级设备容量受限
4670	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	本级设备容量受限
4671	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	本级设备容量受限
4672	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	本级设备容量受限
4673	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	本级设备容量受限
4674	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	本级设备容量受限
4675	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	本级设备容量受限
4676	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	本级设备容量受限
4677	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	本级设备容量受限
4678	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	本级设备容量受限
4679	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	本级设备容量受限
4680	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	本级设备容量受限
4681	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	本级设备容量受限
4682	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4683	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	本级设备容量受限
4684	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	本级设备容量受限
4685	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	本级设备容量受限
4686	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	本级设备容量受限
4687	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	本级设备容量受限
4688	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	本级设备容量受限
4689	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	本级设备容量受限
4690	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	本级设备容量受限
4691	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	本级设备容量受限
4692	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	本级设备容量受限
4693	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	本级设备容量受限
4694	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	本级设备容量受限
4695	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	本级设备容量受限
4696	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	本级设备容量受限
4697	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	本级设备容量受限
4698	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	本级设备容量受限
4699	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	本级设备容量受限
4700	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	本级设备容量受限
4701	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4702	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	本级设备容量受限
4703	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	本级设备容量受限
4704	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	本级设备容量受限
4705	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	本级设备容量受限
4706	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	本级设备容量受限
4707	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	本级设备容量受限
4708	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	本级设备容量受限
4709	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	本级设备容量受限
4710	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	本级设备容量受限
4711	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	本级设备容量受限
4712	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	本级设备容量受限
4713	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	本级设备容量受限
4714	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	本级设备容量受限
4715	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	本级设备容量受限
4716	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	本级设备容量受限
4717	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	本级设备容量受限
4718	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	本级设备容量受限
4719	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	本级设备容量受限
4720	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4721	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	本级设备容量受限
4722	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	本级设备容量受限
4723	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	本级设备容量受限
4724	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	本级设备容量受限
4725	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	本级设备容量受限
4726	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	本级设备容量受限
4727	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	本级设备容量受限
4728	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	本级设备容量受限
4729	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	本级设备容量受限
4730	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	本级设备容量受限
4731	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	本级设备容量受限
4732	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	本级设备容量受限
4733	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	本级设备容量受限
4734	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	本级设备容量受限
4735	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	本级设备容量受限
4736	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	本级设备容量受限
4737	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	本级设备容量受限
4738	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	本级设备容量受限
4739	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4740	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	本级设备容量受限
4741	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	本级设备容量受限
4742	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	本级设备容量受限
4743	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	本级设备容量受限
4744	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	本级设备容量受限
4745	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	本级设备容量受限
4746	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	本级设备容量受限
4747	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	本级设备容量受限
4748	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	本级设备容量受限
4749	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	本级设备容量受限
4750	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	本级设备容量受限
4751	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	本级设备容量受限
4752	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	本级设备容量受限
4753	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	本级设备容量受限
4754	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	本级设备容量受限
4755	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	本级设备容量受限
4756	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	本级设备容量受限
4757	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	本级设备容量受限
4758	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4759	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	本级设备容量受限
4760	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	本级设备容量受限
4761	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	本级设备容量受限
4762	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	本级设备容量受限
4763	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	本级设备容量受限
4764	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	本级设备容量受限
4765	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	本级设备容量受限
4766	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	本级设备容量受限
4767	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	本级设备容量受限
4768	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	本级设备容量受限
4769	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	本级设备容量受限
4770	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	本级设备容量受限
4771	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	本级设备容量受限
4772	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	本级设备容量受限
4773	东台	季庄9＃配变(节能变利用）	10	200	本级设备容量受限
4774	东台	芦东七台片	10	200	本级设备容量受限
4775	东台	南洼1配变	10	400	上级设备容量受限
4776	东台	竹园10台片	10	200	上级设备容量受限
4777	东台	竹园11台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4778	东台	竹园12#配变	10	200	上级设备容量受限
4779	东台	竹园13配变	10	200	上级设备容量受限
4780	东台	竹园7#配变	10	200	上级设备容量受限
4781	东台	竹园8台片	10	200	上级设备容量受限
4782	东台	竹园9台片	10	200	上级设备容量受限
4783	东台	竹园二配变	10	400	上级设备容量受限
4784	东台	竹园六配变	10	200	上级设备容量受限
4785	东台	竹园三台片S11变压器	10	200	上级设备容量受限
4786	东台	竹园四配变	10	400	上级设备容量受限
4787	东台	竹园五配变	10	200	上级设备容量受限
4788	东台	竹园一配变	10	400	上级设备容量受限
4789	东台	联合12台片	10	400	上级设备容量受限
4790	东台	联合13台片	10	200	上级设备容量受限
4791	东台	联合14配变	10	400	上级设备容量受限
4792	东台	联合15#配变	10	400	上级设备容量受限
4793	东台	联合16配变	10	400	上级设备容量受限
4794	东台	联合18#配变	10	200	上级设备容量受限
4795	东台	联合20#配变	10	400	上级设备容量受限
4796	东台	联合3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4797	东台	联合8配变	10	400	上级设备容量受限
4798	东台	联合二台片	10	400	上级设备容量受限
4799	东台	联合九台片	10	200	上级设备容量受限
4800	东台	联合六配变	10	400	上级设备容量受限
4801	东台	联合十配变	10	200	上级设备容量受限
4802	东台	联合十一配变	10	200	上级设备容量受限
4803	东台	联合四配变	10	400	上级设备容量受限
4804	东台	联合五配变	10	200	上级设备容量受限
4805	东台	联合一配变	10	400	上级设备容量受限
4806	东台	洋洼10#配变	10	100	上级设备容量受限
4807	东台	洋洼13台片	10	200	上级设备容量受限
4808	东台	洋洼14#配变	10	200	上级设备容量受限
4809	东台	洋洼15#配变.	10	200	上级设备容量受限
4810	东台	洋洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
4811	东台	洋洼17#配变	10	400	上级设备容量受限
4812	东台	洋洼18#配变	10	400	上级设备容量受限
4813	东台	洋洼6#配变	10	400	上级设备容量受限
4814	东台	洋洼八配变	10	200	上级设备容量受限
4815	东台	洋洼二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4816	东台	洋洼九台片	10	200	上级设备容量受限
4817	东台	洋洼七配变	10	200	上级设备容量受限
4818	东台	洋洼三配变	10	200	上级设备容量受限
4819	东台	洋洼十二台片	10	200	上级设备容量受限
4820	东台	洋洼十一配变	10	200	上级设备容量受限
4821	东台	洋洼四台片	10	200	上级设备容量受限
4822	东台	洋洼五配变	10	400	上级设备容量受限
4823	东台	洋洼一配变	10	400	上级设备容量受限
4824	东台	红安1#配变	10	400	上级设备容量受限
4825	东台	红星16#配变	10	630	上级设备容量受限
4826	东台	红星17#配变	10	630	上级设备容量受限
4827	东台	五灶4配变	10	400	上级设备容量受限
4828	东台	五灶9台片	10	400	上级设备容量受限
4829	东台	五灶六配变	10	400	上级设备容量受限
4830	东台	五灶五配变	10	400	上级设备容量受限
4831	东台	新安11#配变	10	200	上级设备容量受限
4832	东台	新安5#配变	10	200	上级设备容量受限
4833	东台	新安7#配变	10	400	上级设备容量受限
4834	东台	新安8台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4835	东台	丰南五配变	10	400	上级设备容量受限
4836	东台	红星6配变	10	160	上级设备容量受限
4837	东台	五灶10#配变.	10	200	上级设备容量受限
4838	东台	五灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
4839	东台	五灶7配变	10	200	上级设备容量受限
4840	东台	五灶8配变	10	400	上级设备容量受限
4841	东台	五灶二配变	10	400	上级设备容量受限
4842	东台	五灶三配变	10	400	上级设备容量受限
4843	东台	五灶一配变	10	400	上级设备容量受限
4844	东台	先进3配变	10	400	上级设备容量受限
4845	东台	先进4配变	10	200	上级设备容量受限
4846	东台	先进5#配变	10	200	上级设备容量受限
4847	东台	先进6配变	10	400	上级设备容量受限
4848	东台	先进7配变	10	400	上级设备容量受限
4849	东台	先进8#配变	10	400	上级设备容量受限
4850	东台	先进9配变	10	400	上级设备容量受限
4851	东台	先进二配变	10	200	上级设备容量受限
4852	东台	先进一配变	10	200	上级设备容量受限
4853	东台	新一12配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4854	东台	新一13配变	10	400	上级设备容量受限
4855	东台	新一14配变	10	400	上级设备容量受限
4856	东台	新一15#配变	10	200	上级设备容量受限
4857	东台	新一16＃配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
4858	东台	新一17＃配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
4859	东台	新一18#配变	10	200	上级设备容量受限
4860	东台	新一19#配变	10	200	上级设备容量受限
4861	东台	新一5#配变	10	200	上级设备容量受限
4862	东台	新一7配变	10	200	上级设备容量受限
4863	东台	新一8配变	10	200	上级设备容量受限
4864	东台	新一二配变	10	400	上级设备容量受限
4865	东台	新一九配变	10	200	上级设备容量受限
4866	东台	新一六配变	10	200	上级设备容量受限
4867	东台	新一三配变	10	400	上级设备容量受限
4868	东台	新一十配变	10	200	上级设备容量受限
4869	东台	新一十一配变	10	200	上级设备容量受限
4870	东台	新一一配变	10	400	上级设备容量受限
4871	东台	一灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
4872	东台	一灶11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4873	东台	一灶12配变	10	400	上级设备容量受限
4874	东台	一灶13配变	10	400	上级设备容量受限
4875	东台	一灶14配变	10	400	上级设备容量受限
4876	东台	一灶15#配变	10	200	上级设备容量受限
4877	东台	一灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
4878	东台	一灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
4879	东台	一灶19配变	10	400	上级设备容量受限
4880	东台	一灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
4881	东台	一灶八配变	10	200	上级设备容量受限
4882	东台	一灶六配变	10	400	上级设备容量受限
4883	东台	榆东13#配变	10	400	上级设备容量受限
4884	东台	榆东8配变	10	200	上级设备容量受限
4885	东台	榆东二配变	10	400	上级设备容量受限
4886	东台	榆东七配变	10	200	上级设备容量受限
4887	东台	榆东一配变	10	200	上级设备容量受限
4888	东台	红星1#配变	10	200	上级设备容量受限
4889	东台	红星11#配变	10	200	上级设备容量受限
4890	东台	红星12配变	10	200	上级设备容量受限
4891	东台	红星13配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4892	东台	红星14#配变	10	200	上级设备容量受限
4893	东台	红星15配变	10	400	上级设备容量受限
4894	东台	红星4配变	10	200	上级设备容量受限
4895	东台	红星7配变	10	200	上级设备容量受限
4896	东台	红星8配变	10	200	上级设备容量受限
4897	东台	红星二配变	10	400	上级设备容量受限
4898	东台	红星九配变	10	200	上级设备容量受限
4899	东台	红星三配变	10	400	上级设备容量受限
4900	东台	红星十配变	10	200	上级设备容量受限
4901	东台	红星五配变	10	200	上级设备容量受限
4902	东台	新安10＃配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
4903	东台	新安12＃配变(节能变利用)	10	400	上级设备容量受限
4904	东台	新安13#配变	10	400	上级设备容量受限
4905	东台	新安2#配变	10	400	上级设备容量受限
4906	东台	新安4配变	10	400	上级设备容量受限
4907	东台	新安6#配变	10	400	上级设备容量受限
4908	东台	新安9#配变	10	200	上级设备容量受限
4909	东台	新安三配变	10	400	上级设备容量受限
4910	东台	新安一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4911	东台	卞团11配变	10	200	上级设备容量受限
4912	东台	卞团13#配变	10	400	上级设备容量受限
4913	东台	卞团16#配变	10	200	上级设备容量受限
4914	东台	卞团7#配变	10	400	上级设备容量受限
4915	东台	卞团二配变	10	400	上级设备容量受限
4916	东台	卞团九配变	10	400	上级设备容量受限
4917	东台	卞团六配变	10	200	上级设备容量受限
4918	东台	卞团一配变	10	400	上级设备容量受限
4919	东台	海丰集镇11配变	10	200	上级设备容量受限
4920	东台	海丰集镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
4921	东台	海丰集镇14配变	10	200	上级设备容量受限
4922	东台	海丰集镇15#配变	10	200	上级设备容量受限
4923	东台	海丰集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
4924	东台	海丰集镇24配变	10	400	上级设备容量受限
4925	东台	海丰集镇25配变	10	400	上级设备容量受限
4926	东台	海丰集镇26#配变	10	400	上级设备容量受限
4927	东台	海丰集镇27#配变	10	630	上级设备容量受限
4928	东台	海丰集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
4929	东台	海丰集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4930	东台	海丰集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
4931	东台	海丰集镇八配变	10	200	上级设备容量受限
4932	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	上级设备容量受限
4933	东台	何舍10配变	10	200	上级设备容量受限
4934	东台	何舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
4935	东台	何舍12#配变	10	400	上级设备容量受限
4936	东台	何舍14#配变	10	400	上级设备容量受限
4937	东台	何舍4配变	10	400	上级设备容量受限
4938	东台	何舍八配变	10	200	上级设备容量受限
4939	东台	何舍二配变	10	400	上级设备容量受限
4940	东台	何舍九配变	10	400	上级设备容量受限
4941	东台	何舍六配变	10	200	上级设备容量受限
4942	东台	何舍七配变	10	200	上级设备容量受限
4943	东台	何舍三配变	10	200	上级设备容量受限
4944	东台	何舍五配变	10	400	上级设备容量受限
4945	东台	何舍一配变	10	200	上级设备容量受限
4946	东台	集镇10配变	10	200	上级设备容量受限
4947	东台	集镇12配变	10	400	上级设备容量受限
4948	东台	南兴5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4949	东台	南兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
4950	东台	南兴二配变	10	200	上级设备容量受限
4951	东台	南兴四配变	10	200	上级设备容量受限
4952	东台	南兴一配变	10	200	上级设备容量受限
4953	东台	辛勤11#配变	10	400	上级设备容量受限
4954	东台	辛勤七配变	10	200	上级设备容量受限
4955	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	上级设备容量受限
4956	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	上级设备容量受限
4957	东台	李舍四配变	10	200	本级设备容量受限
4958	东台	房家8#配变	10	400	上级设备容量受限
4959	东台	房家9#配变	10	400	上级设备容量受限
4960	东台	房家二配变	10	400	上级设备容量受限
4961	东台	房家六配变	10	200	上级设备容量受限
4962	东台	房家七配变	10	400	上级设备容量受限
4963	东台	房家三配变	10	200	上级设备容量受限
4964	东台	房家四配变	10	400	上级设备容量受限
4965	东台	房家五配变	10	200	上级设备容量受限
4966	东台	房家一配变	10	200	上级设备容量受限
4967	东台	丰盈10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4968	东台	丰盈八配变	10	200	上级设备容量受限
4969	东台	丰盈二配变	10	400	上级设备容量受限
4970	东台	丰盈六配变	10	200	上级设备容量受限
4971	东台	丰盈七配变	10	400	上级设备容量受限
4972	东台	丰盈三配变	10	200	上级设备容量受限
4973	东台	丰盈四配变	10	200	上级设备容量受限
4974	东台	丰盈五配变	10	400	上级设备容量受限
4975	东台	丰盈一配变	10	400	上级设备容量受限
4976	东台	光华1#配变	10	200	上级设备容量受限
4977	东台	光华10#配变	10	400	上级设备容量受限
4978	东台	光华11#配变	10	200	上级设备容量受限
4979	东台	光华12#配变	10	200	上级设备容量受限
4980	东台	光华9#配变	10	200	上级设备容量受限
4981	东台	光华八配变	10	400	上级设备容量受限
4982	东台	光华二配变	10	400	上级设备容量受限
4983	东台	光华六配变	10	200	上级设备容量受限
4984	东台	光华七配变	10	200	上级设备容量受限
4985	东台	光华三配变	10	200	上级设备容量受限
4986	东台	光华四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4987	东台	光华五配变	10	200	上级设备容量受限
4988	东台	界河4配变	10	200	上级设备容量受限
4989	东台	界河8#配变	10	200	上级设备容量受限
4990	东台	界河六配变	10	400	上级设备容量受限
4991	东台	界河一配变	10	200	上级设备容量受限
4992	东台	严灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
4993	东台	严灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
4994	东台	严灶二配变	10	200	上级设备容量受限
4995	东台	严灶三配变	10	200	上级设备容量受限
4996	东台	严灶四配变	10	200	上级设备容量受限
4997	东台	严灶五配变	10	200	上级设备容量受限
4998	东台	严灶一配变	10	400	上级设备容量受限
4999	东台	房舍四配变	10	200	上级设备容量受限
5000	东台	海堰1#配变	10	200	上级设备容量受限
5001	东台	海堰10#配变	10	200	上级设备容量受限
5002	东台	海堰12#配变	10	400	上级设备容量受限
5003	东台	海堰13#配变	10	200	上级设备容量受限
5004	东台	海堰16配变	10	400	上级设备容量受限
5005	东台	海堰17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5006	东台	海堰18#配变	10	400	上级设备容量受限
5007	东台	海堰19#配变	10	200	上级设备容量受限
5008	东台	海堰2#配变	10	400	上级设备容量受限
5009	东台	海堰3#配变	10	400	上级设备容量受限
5010	东台	海堰4#配变	10	400	上级设备容量受限
5011	东台	海堰5#配变	10	400	上级设备容量受限
5012	东台	海堰6#配变	10	200	上级设备容量受限
5013	东台	海堰8#配变	10	400	上级设备容量受限
5014	东台	海堰九配变	10	200	上级设备容量受限
5015	东台	上官11配变	10	400	上级设备容量受限
5016	东台	上官12配变	10	400	上级设备容量受限
5017	东台	上官14#配变	10	200	上级设备容量受限
5018	东台	上官15#配变	10	200	上级设备容量受限
5019	东台	上官16#配变	10	200	上级设备容量受限
5020	东台	上官17#配变	10	200	上级设备容量受限
5021	东台	上官18#配变	10	200	上级设备容量受限
5022	东台	上官19#配变	10	200	上级设备容量受限
5023	东台	上官20#配变	10	400	上级设备容量受限
5024	东台	上官7配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5025	东台	上官8配变	10	200	上级设备容量受限
5026	东台	上官二配变	10	200	上级设备容量受限
5027	东台	上官九配变	10	200	上级设备容量受限
5028	东台	上官六配变	10	400	上级设备容量受限
5029	东台	上官三配变	10	200	上级设备容量受限
5030	东台	上官十配变	10	315	上级设备容量受限
5031	东台	上官四配变	10	200	上级设备容量受限
5032	东台	上官五配变	10	200	上级设备容量受限
5033	东台	上官一配变	10	200	上级设备容量受限
5034	东台	新沟11#配变	10	200	上级设备容量受限
5035	东台	新沟八配变	10	400	上级设备容量受限
5036	东台	新沟二配变	10	400	上级设备容量受限
5037	东台	新沟六配变	10	200	上级设备容量受限
5038	东台	新沟七配变	10	200	上级设备容量受限
5039	东台	新沟三配变	10	200	上级设备容量受限
5040	东台	新沟四配变	10	400	上级设备容量受限
5041	东台	新沟五配变	10	400	上级设备容量受限
5042	东台	薛舍5配变	10	400	上级设备容量受限
5043	东台	垛坝10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5044	东台	垛坝11#配变	10	400	上级设备容量受限
5045	东台	垛坝20#配变	10	400	上级设备容量受限
5046	东台	垛坝3#配变	10	630	上级设备容量受限
5047	东台	垛坝八配变	10	200	上级设备容量受限
5048	东台	垛坝二配变	10	400	上级设备容量受限
5049	东台	垛坝九配变	10	400	上级设备容量受限
5050	东台	垛坝六配变	10	400	上级设备容量受限
5051	东台	垛坝七配变	10	200	上级设备容量受限
5052	东台	垛坝四配变	10	200	上级设备容量受限
5053	东台	垛坝五配变	10	400	上级设备容量受限
5054	东台	垛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
5055	东台	海堰11#配变	10	400	上级设备容量受限
5056	东台	海堰14配变	10	400	上级设备容量受限
5057	东台	海堰15#配变	10	200	上级设备容量受限
5058	东台	海堰20#配变	10	400	上级设备容量受限
5059	东台	海堰21#配变	10	400	上级设备容量受限
5060	东台	海堰7#配变	10	400	上级设备容量受限
5061	东台	蒋坝10配变	10	400	上级设备容量受限
5062	东台	蒋坝11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5063	东台	蒋坝13#配变	10	400	上级设备容量受限
5064	东台	蒋坝2#配变	10	400	上级设备容量受限
5065	东台	蒋坝8#配变	10	400	上级设备容量受限
5066	东台	蒋坝三配变	10	200	上级设备容量受限
5067	东台	蒋坝四配变	10	200	上级设备容量受限
5068	东台	蒋坝一配变	10	200	上级设备容量受限
5069	东台	辛勤9#配变	10	400	上级设备容量受限
5070	东台	辛勤一配变	10	400	上级设备容量受限
5071	东台	应东6#配变	10	200	上级设备容量受限
5072	东台	应东7#配变	10	400	上级设备容量受限
5073	东台	应东8#配变	10	200	上级设备容量受限
5074	东台	应东二配变	10	400	上级设备容量受限
5075	东台	应东三配变	10	400	上级设备容量受限
5076	东台	应东四配变	10	200	上级设备容量受限
5077	东台	应东五配变	10	200	上级设备容量受限
5078	东台	应东一配变	10	200	上级设备容量受限
5079	东台	应西5#配变	10	400	上级设备容量受限
5080	东台	应西二配变	10	400	上级设备容量受限
5081	东台	应西三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5082	东台	应西四配变	10	400	上级设备容量受限
5083	东台	应西一配变	10	400	上级设备容量受限
5084	东台	河坝三配变	10	200	上级设备容量受限
5085	东台	姜楼10#配变	10	400	上级设备容量受限
5086	东台	姜楼11#配变	10	400	上级设备容量受限
5087	东台	姜楼5配变	10	200	上级设备容量受限
5088	东台	姜楼8#配变	10	400	上级设备容量受限
5089	东台	姜楼9#配变	10	400	上级设备容量受限
5090	东台	姜楼二配变	10	400	上级设备容量受限
5091	东台	姜楼六配变	10	200	上级设备容量受限
5092	东台	姜楼七配变	10	400	上级设备容量受限
5093	东台	姜楼三配变	10	400	上级设备容量受限
5094	东台	姜楼四配变	10	400	上级设备容量受限
5095	东台	姜楼一配变	10	400	上级设备容量受限
5096	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5097	东台	四灶集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
5098	东台	团西一配变	10	400	上级设备容量受限
5099	东台	叶家10#配变	10	400	上级设备容量受限
5100	东台	叶家11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5101	东台	叶家12#配变	10	200	上级设备容量受限
5102	东台	叶家9#配变	10	200	上级设备容量受限
5103	东台	叶家八配变	10	200	上级设备容量受限
5104	东台	叶家二配变	10	400	上级设备容量受限
5105	东台	叶家三配变	10	400	上级设备容量受限
5106	东台	叶家一配变	10	400	上级设备容量受限
5107	东台	大洼10#配变	10	400	上级设备容量受限
5108	东台	大洼11#配变	10	200	上级设备容量受限
5109	东台	大洼12#配变	10	400	上级设备容量受限
5110	东台	大洼13#配变	10	630	上级设备容量受限
5111	东台	大洼3#配变	10	200	上级设备容量受限
5112	东台	大洼4#配变	10	400	上级设备容量受限
5113	东台	大洼5#配变	10	200	上级设备容量受限
5114	东台	大洼7配变	10	200	上级设备容量受限
5115	东台	大洼9#变	10	400	上级设备容量受限
5116	东台	大洼二配变	10	400	上级设备容量受限
5117	东台	大洼六配变	10	200	上级设备容量受限
5118	东台	大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
5119	东台	海洋1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5120	东台	梁桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
5121	东台	梁桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
5122	东台	梁桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
5123	东台	梁桥13#配变	10	200	上级设备容量受限
5124	东台	梁桥2配变	10	200	上级设备容量受限
5125	东台	梁桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
5126	东台	梁桥5配变	10	200	上级设备容量受限
5127	东台	梁桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
5128	东台	梁桥9#配变	10	400	上级设备容量受限
5129	东台	梁桥六配变	10	400	上级设备容量受限
5130	东台	梁桥七配变	10	200	上级设备容量受限
5131	东台	梁桥三配变	10	200	上级设备容量受限
5132	东台	潘舍10#配变	10	200	上级设备容量受限
5133	东台	潘舍12#配变	10	200	上级设备容量受限
5134	东台	潘舍16#配变	10	200	上级设备容量受限
5135	东台	潘舍3#配变	10	200	上级设备容量受限
5136	东台	潘舍6#配变	10	400	上级设备容量受限
5137	东台	潘舍二配变	10	200	上级设备容量受限
5138	东台	潘舍七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5139	东台	潘舍十一配变	10	200	上级设备容量受限
5140	东台	潘舍四配变	10	200	上级设备容量受限
5141	东台	潘舍五配变	10	200	上级设备容量受限
5142	东台	潘舍一配变	10	400	上级设备容量受限
5143	东台	同心10#配变	10	200	上级设备容量受限
5144	东台	同心11#配变	10	200	上级设备容量受限
5145	东台	同心12#配变	10	200	上级设备容量受限
5146	东台	同心7配变	10	200	上级设备容量受限
5147	东台	同心八配变	10	400	上级设备容量受限
5148	东台	同心二配变	10	200	上级设备容量受限
5149	东台	同心九配变	10	200	上级设备容量受限
5150	东台	同心六配变	10	200	上级设备容量受限
5151	东台	同心三配变	10	400	上级设备容量受限
5152	东台	同心四配变	10	400	上级设备容量受限
5153	东台	同心五配变	10	400	上级设备容量受限
5154	东台	同心一配变	10	200	上级设备容量受限
5155	东台	朱陈11#配变	10	200	上级设备容量受限
5156	东台	朱陈12#配变	10	200	上级设备容量受限
5157	东台	朱陈3配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5158	东台	朱陈5#配变	10	400	上级设备容量受限
5159	东台	朱陈7配变	10	200	上级设备容量受限
5160	东台	朱陈9#配变	10	400	上级设备容量受限
5161	东台	朱陈二配变	10	200	上级设备容量受限
5162	东台	朱陈六配变	10	200	上级设备容量受限
5163	东台	东灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
5164	东台	东灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
5165	东台	东灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
5166	东台	东灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
5167	东台	东灶八配变	10	400	上级设备容量受限
5168	东台	东灶二配变	10	400	上级设备容量受限
5169	东台	东灶六配变	10	400	上级设备容量受限
5170	东台	东灶七配变	10	400	上级设备容量受限
5171	东台	东灶三配变	10	200	上级设备容量受限
5172	东台	东灶五配变	10	200	上级设备容量受限
5173	东台	东灶一配变	10	200	上级设备容量受限
5174	东台	丰收10#配变	10	400	上级设备容量受限
5175	东台	丰收11#配变	10	400	上级设备容量受限
5176	东台	丰收7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5177	东台	丰收8#配变	10	400	上级设备容量受限
5178	东台	丰收二配变	10	400	上级设备容量受限
5179	东台	丰收六配变	10	400	上级设备容量受限
5180	东台	丰收三配变	10	400	上级设备容量受限
5181	东台	丰收四配变	10	400	上级设备容量受限
5182	东台	丰收五配变	10	200	上级设备容量受限
5183	东台	丰收一配变	10	200	上级设备容量受限
5184	东台	富旗7#配变	10	200	上级设备容量受限
5185	东台	富旗二配变	10	200	上级设备容量受限
5186	东台	富旗六配变	10	400	上级设备容量受限
5187	东台	富旗五配变	10	200	上级设备容量受限
5188	东台	高峰8#配变	10	400	上级设备容量受限
5189	东台	高峰三配变	10	200	上级设备容量受限
5190	东台	界河10#配变	10	200	上级设备容量受限
5191	东台	界河7#配变	10	400	上级设备容量受限
5192	东台	界河9#配变	10	400	上级设备容量受限
5193	东台	界河二配变	10	200	上级设备容量受限
5194	东台	界河三配变	10	400	上级设备容量受限
5195	东台	界河五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5196	东台	梁中六配变	10	400	上级设备容量受限
5197	东台	民权五配变	10	200	上级设备容量受限
5198	东台	四灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
5199	东台	四灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
5200	东台	四灶集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
5201	东台	四灶集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
5202	东台	四灶集镇16#配变	10	200	上级设备容量受限
5203	东台	四灶集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限
5204	东台	四灶集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
5205	东台	四灶集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
5206	东台	四灶集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
5207	东台	四灶集镇23#配变	10	200	上级设备容量受限
5208	东台	四灶集镇28配变	10	400	上级设备容量受限
5209	东台	四灶集镇29配变	10	200	上级设备容量受限
5210	东台	四灶集镇30#配变	10	400	上级设备容量受限
5211	东台	四灶集镇31#配变	10	200	上级设备容量受限
5212	东台	四灶集镇35#配变	10	400	上级设备容量受限
5213	东台	四灶集镇36#配变	10	400	上级设备容量受限
5214	东台	四灶集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5215	东台	四灶集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
5216	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	上级设备容量受限
5217	东台	四灶四配变	10	200	上级设备容量受限
5218	东台	盈西8#配变	10	200	上级设备容量受限
5219	东台	盈西五配变	10	200	上级设备容量受限
5220	东台	四灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
5221	东台	四灶集镇19#配变	10	160	上级设备容量受限
5222	东台	团西10#配变	10	400	上级设备容量受限
5223	东台	东灶四配变	10	200	上级设备容量受限
5224	东台	房家10#配变	10	400	上级设备容量受限
5225	东台	房舍10#配变	10	400	上级设备容量受限
5226	东台	房舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
5227	东台	房舍3＃配变	10	400	上级设备容量受限
5228	东台	房舍5#配变	10	200	上级设备容量受限
5229	东台	房舍8#配变	10	400	上级设备容量受限
5230	东台	房舍9#配变	10	400	上级设备容量受限
5231	东台	房舍二配变	10	400	上级设备容量受限
5232	东台	房舍六配变	10	400	上级设备容量受限
5233	东台	房舍七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5234	东台	房舍一配变	10	400	上级设备容量受限
5235	东台	河坝7#配变	10	400	上级设备容量受限
5236	东台	河坝二配变	10	200	上级设备容量受限
5237	东台	河坝四配变	10	200	上级设备容量受限
5238	东台	河坝五配变	10	200	上级设备容量受限
5239	东台	河坝一配变	10	200	上级设备容量受限
5240	东台	集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
5241	东台	四灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
5242	东台	四灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
5243	东台	四灶集镇#33配变	10	400	上级设备容量受限
5244	东台	四灶集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
5245	东台	四灶集镇12#配变	10	200	上级设备容量受限
5246	东台	四灶集镇13配变	10	200	上级设备容量受限
5247	东台	四灶集镇15配变	10	200	上级设备容量受限
5248	东台	四灶集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
5249	东台	四灶集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
5250	东台	四灶集镇3#配变	10	250	上级设备容量受限
5251	东台	四灶集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
5252	东台	四灶集镇34#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5253	东台	四灶集镇37#配变	10	400	上级设备容量受限
5254	东台	四灶集镇38#配变	10	400	上级设备容量受限
5255	东台	四灶集镇5#配变	10	200	上级设备容量受限
5256	东台	四灶集镇9配变	10	400	上级设备容量受限
5257	东台	四灶三配变	10	200	上级设备容量受限
5258	东台	四灶团西七配变	10	200	上级设备容量受限
5259	东台	四灶一配变	10	400	上级设备容量受限
5260	东台	团东1#配变	10	400	上级设备容量受限
5261	东台	团东8#配变	10	400	上级设备容量受限
5262	东台	团东9#配变	10	400	上级设备容量受限
5263	东台	团东二配变	10	400	上级设备容量受限
5264	东台	团东六配变	10	200	上级设备容量受限
5265	东台	团东七配变	10	200	上级设备容量受限
5266	东台	团东三配变	10	400	上级设备容量受限
5267	东台	团东四配变	10	400	上级设备容量受限
5268	东台	团东五配变	10	400	上级设备容量受限
5269	东台	团西八配变	10	400	上级设备容量受限
5270	东台	团西四配变	10	400	上级设备容量受限
5271	东台	新沟一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5272	东台	团北9#配变	10	400	上级设备容量受限
5273	东台	团西五配变	10	200	上级设备容量受限
5274	东台	海丰集镇1#配变	10	630	上级设备容量受限
5275	东台	海丰集镇18配变	10	400	上级设备容量受限
5276	东台	海丰集镇19配变	10	400	上级设备容量受限
5277	东台	海丰集镇20#配变	10	400	上级设备容量受限
5278	东台	海丰集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
5279	东台	海丰集镇28#配变	10	400	上级设备容量受限
5280	东台	海丰集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
5281	东台	海丰集镇二配变	10	400	上级设备容量受限
5282	东台	海丰集镇九配变	10	400	上级设备容量受限
5283	东台	何舍13#配变	10	200	上级设备容量受限
5284	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	上级设备容量受限
5285	东台	集镇七配变	10	200	上级设备容量受限
5286	东台	苏舍1#配变	10	400	上级设备容量受限
5287	东台	苏舍4配变	10	400	上级设备容量受限
5288	东台	苏舍二配变	10	400	上级设备容量受限
5289	东台	苏舍六配变	10	400	上级设备容量受限
5290	东台	苏舍七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5291	东台	苏舍三配变	10	200	上级设备容量受限
5292	东台	苏舍五配变	10	400	上级设备容量受限
5293	东台	团北2#配变	10	400	上级设备容量受限
5294	东台	团北3配变	10	200	上级设备容量受限
5295	东台	团北8#配变	10	400	上级设备容量受限
5296	东台	团北六配变	10	200	上级设备容量受限
5297	东台	团北七配变	10	400	上级设备容量受限
5298	东台	团北四配变	10	400	上级设备容量受限
5299	东台	团北五配变	10	400	上级设备容量受限
5300	东台	团北一配变	10	400	上级设备容量受限
5301	东台	团西9#配变	10	200	上级设备容量受限
5302	东台	团西二配变	10	315	上级设备容量受限
5303	东台	团西六配变	10	400	上级设备容量受限
5304	东台	辛勤10配变	10	400	上级设备容量受限
5305	东台	辛勤12#配变	10	200	上级设备容量受限
5306	东台	辛勤13#配变	10	200	上级设备容量受限
5307	东台	辛勤5配变	10	400	上级设备容量受限
5308	东台	辛勤6#配变	10	200	上级设备容量受限
5309	东台	辛勤8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5310	东台	辛勤二配变	10	200	上级设备容量受限
5311	东台	辛勤四配变	10	200	上级设备容量受限
5312	东台	新沟10配变	10	400	上级设备容量受限
5313	东台	新沟9#配变	10	200	上级设备容量受限
5314	东台	薛舍6#配变	10	200	上级设备容量受限
5315	东台	薛舍二配变	10	400	上级设备容量受限
5316	东台	薛舍三配变	10	200	上级设备容量受限
5317	东台	薛舍四配变	10	200	上级设备容量受限
5318	东台	薛舍一配变	10	200	上级设备容量受限
5319	东台	丰产8#配变	10	400	上级设备容量受限
5320	东台	丰产9#配变	10	400	上级设备容量受限
5321	东台	丰产二配变	10	200	上级设备容量受限
5322	东台	丰产三配变	10	200	上级设备容量受限
5323	东台	丰产四配变	10	200	上级设备容量受限
5324	东台	丰产五配变	10	400	上级设备容量受限
5325	东台	丰产一配变	10	200	上级设备容量受限
5326	东台	丰收9#配变	10	400	上级设备容量受限
5327	东台	富旗三配变	10	200	上级设备容量受限
5328	东台	富旗四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5329	东台	富旗一配变	10	400	上级设备容量受限
5330	东台	高峰6#配变	10	400	上级设备容量受限
5331	东台	高峰7#配变	10	200	上级设备容量受限
5332	东台	高峰二配变	10	200	上级设备容量受限
5333	东台	高峰四配变	10	400	上级设备容量受限
5334	东台	高峰五配变	10	200	上级设备容量受限
5335	东台	高峰一配变	10	200	上级设备容量受限
5336	东台	官北6#配变	10	400	上级设备容量受限
5337	东台	官北7#配变	10	200	上级设备容量受限
5338	东台	官北二配变	10	200	上级设备容量受限
5339	东台	官北三配变	10	200	上级设备容量受限
5340	东台	官北四配变	10	200	上级设备容量受限
5341	东台	官北五配变	10	400	上级设备容量受限
5342	东台	官北一配变	10	200	上级设备容量受限
5343	东台	河坝六配变	10	200	上级设备容量受限
5344	东台	梁中10#配变	10	400	上级设备容量受限
5345	东台	梁中12#配变	10	400	上级设备容量受限
5346	东台	梁中13#配变	10	200	上级设备容量受限
5347	东台	梁中7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5348	东台	梁中8配变	10	400	上级设备容量受限
5349	东台	梁中9#配变	10	400	上级设备容量受限
5350	东台	梁中二配变	10	400	上级设备容量受限
5351	东台	梁中三配变	10	200	上级设备容量受限
5352	东台	梁中四配变	10	200	上级设备容量受限
5353	东台	梁中五配变	10	200	上级设备容量受限
5354	东台	梁中一配变	10	200	上级设备容量受限
5355	东台	七灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
5356	东台	七灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
5357	东台	七灶一配变	10	400	上级设备容量受限
5358	东台	四灶二配变	10	200	上级设备容量受限
5359	东台	四灶集镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
5360	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	上级设备容量受限
5361	东台	盈西10#配变	10	400	上级设备容量受限
5362	东台	盈西11#配变	10	200	上级设备容量受限
5363	东台	盈西2#配变	10	400	上级设备容量受限
5364	东台	盈西9#配变	10	400	上级设备容量受限
5365	东台	盈西六配变	10	200	上级设备容量受限
5366	东台	盈西七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5367	东台	盈西三配变	10	200	上级设备容量受限
5368	东台	盈西四配变	10	200	上级设备容量受限
5369	东台	盈西一配变	10	400	上级设备容量受限
5370	东台	元兴20配变	10	400	上级设备容量受限
5371	东台	元兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
5372	东台	元兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
5373	东台	元兴二配变	10	400	上级设备容量受限
5374	东台	元兴六配变	10	200	上级设备容量受限
5375	东台	元兴七配变	10	400	上级设备容量受限
5376	东台	元兴三配变	10	400	上级设备容量受限
5377	东台	元兴四配变	10	400	上级设备容量受限
5378	东台	元兴五配变	10	400	上级设备容量受限
5379	东台	元兴一配变	10	400	上级设备容量受限
5380	东台	邹坝二配变	10	200	上级设备容量受限
5381	东台	邹坝四配变	10	200	上级设备容量受限
5382	东台	邹坝五配变	10	400	上级设备容量受限
5383	东台	邹坝一配变	10	400	上级设备容量受限
5384	东台	东升1#配变	10	200	上级设备容量受限
5385	东台	东升2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5386	东台	东升3#配变	10	200	上级设备容量受限
5387	东台	东升4#配变	10	200	上级设备容量受限
5388	东台	东升5#配变	10	200	上级设备容量受限
5389	东台	东升6#配变	10	200	上级设备容量受限
5390	东台	东升7#配变	10	200	上级设备容量受限
5391	东台	东升8#配变	10	200	上级设备容量受限
5392	东台	丰富3#配变	10	200	上级设备容量受限
5393	东台	富东公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
5394	东台	富东公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
5395	东台	集富(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5396	东台	集富1#配变	10	200	上级设备容量受限
5397	东台	集富2#配变	10	200	上级设备容量受限
5398	东台	集富3#配变	10	200	上级设备容量受限
5399	东台	集富7#配变	10	200	上级设备容量受限
5400	东台	集富8#配变	10	200	上级设备容量受限
5401	东台	集贤(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
5402	东台	集贤(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5403	东台	集贤1配变	10	200	上级设备容量受限
5404	东台	集贤2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5405	东台	集贤3#配变	10	200	上级设备容量受限
5406	东台	集贤4#配变	10	400	上级设备容量受限
5407	东台	集贤7#配变	10	200	上级设备容量受限
5408	东台	集贤8#配变	10	200	上级设备容量受限
5409	东台	联丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
5410	东台	联丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
5411	东台	联丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
5412	东台	联丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
5413	东台	联丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
5414	东台	联丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
5415	东台	联丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
5416	东台	米港(4)#配变	10	200	上级设备容量受限
5417	东台	米港11#配变	10	100	上级设备容量受限
5418	东台	米港3#配变	10	400	上级设备容量受限
5419	东台	米港5#配变	10	200	上级设备容量受限
5420	东台	胜利1#配变	10	400	上级设备容量受限
5421	东台	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
5422	东台	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
5423	东台	胜利4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5424	东台	胜利5#配变	10	200	上级设备容量受限
5425	东台	胜利7#配变	10	200	上级设备容量受限
5426	东台	胜利8#配变	10	200	上级设备容量受限
5427	东台	胜利9#配变	10	100	上级设备容量受限
5428	东台	胜利六配变	10	200	上级设备容量受限
5429	东台	十灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
5430	东台	十灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
5431	东台	北街1#配变	10	400	上级设备容量受限
5432	东台	北街2#配变	10	400	上级设备容量受限
5433	东台	富安公用19#配变	10	400	上级设备容量受限
5434	东台	富安公用9#配变	10	400	上级设备容量受限
5435	东台	富北10#配变	10	400	上级设备容量受限
5436	东台	富北11#配变	10	400	上级设备容量受限
5437	东台	富南5#配变	10	200	上级设备容量受限
5438	东台	高元1#配变	10	200	上级设备容量受限
5439	东台	高元10#配变	10	200	上级设备容量受限
5440	东台	高元5#配变	10	400	上级设备容量受限
5441	东台	高元6#配变	10	200	上级设备容量受限
5442	东台	高元7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5443	东台	高元8#配变	10	100	上级设备容量受限
5444	东台	桑园1#配变	10	200	上级设备容量受限
5445	东台	园艺6#配变	10	400	上级设备容量受限
5446	东台	月塘湾1#变	10	630	上级设备容量受限
5447	东台	乘胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
5448	东台	乘胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
5449	东台	乘胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
5450	东台	乘胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
5451	东台	乘胜17#配变	10	200	上级设备容量受限
5452	东台	乘胜20#配变	10	200	上级设备容量受限
5453	东台	乘胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
5454	东台	乘胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
5455	东台	富北1#配变	10	200	上级设备容量受限
5456	东台	富北12#配变	10	200	上级设备容量受限
5457	东台	富北13#配变	10	200	上级设备容量受限
5458	东台	富北14#配变	10	200	上级设备容量受限
5459	东台	富北15#配变	10	200	上级设备容量受限
5460	东台	富北2#配变	10	400	上级设备容量受限
5461	东台	富北3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5462	东台	富北4#配变	10	200	上级设备容量受限
5463	东台	富北5#配变	10	200	上级设备容量受限
5464	东台	富北6#配变	10	160	上级设备容量受限
5465	东台	富北7#配变	10	200	上级设备容量受限
5466	东台	富北9#配变	10	200	上级设备容量受限
5467	东台	高元2#配变	10	200	上级设备容量受限
5468	东台	高元3#配变	10	200	上级设备容量受限
5469	东台	高元4#配变	10	400	上级设备容量受限
5470	东台	六垛10#配变	10	200	上级设备容量受限
5471	东台	六垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
5472	东台	六垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
5473	东台	六垛4#配变	10	200	上级设备容量受限
5474	东台	六垛7#配变	10	200	上级设备容量受限
5475	东台	六垛8#配变	10	200	上级设备容量受限
5476	东台	前胜(3)#配变	10	200	上级设备容量受限
5477	东台	前胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
5478	东台	前胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
5479	东台	前胜11#配变	10	200	上级设备容量受限
5480	东台	前胜12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5481	东台	前胜14#配变	10	200	上级设备容量受限
5482	东台	前胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
5483	东台	前胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
5484	东台	前胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
5485	东台	前胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
5486	东台	前胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
5487	东台	前胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
5488	东台	前胜9#配变	10	400	上级设备容量受限
5489	东台	桑园3#配变	10	200	上级设备容量受限
5490	东台	铁久(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
5491	东台	铁久(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5492	东台	铁久1#配变	10	315	上级设备容量受限
5493	东台	铁久11配变	10	200	上级设备容量受限
5494	东台	铁久12#配变	10	200	上级设备容量受限
5495	东台	铁久13#配变	10	200	上级设备容量受限
5496	东台	铁久2#配变	10	400	上级设备容量受限
5497	东台	铁久4#配变	10	200	上级设备容量受限
5498	东台	铁久7#配变	10	200	上级设备容量受限
5499	东台	铁久8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5500	东台	铁久9#配变	10	200	上级设备容量受限
5501	东台	小东10#配变	10	200	上级设备容量受限
5502	东台	小东3#配变	10	200	上级设备容量受限
5503	东台	小东5#配变	10	400	上级设备容量受限
5504	东台	小东6#配变	10	200	上级设备容量受限
5505	东台	风凰苑1#配变	10	630	上级设备容量受限
5506	东台	风凰苑2#配变	10	630	上级设备容量受限
5507	东台	富西(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
5508	东台	富御广场2#变	10	630	上级设备容量受限
5509	东台	富御广场4#变	10	630	上级设备容量受限
5510	东台	富御广场东区1#变	10	800	上级设备容量受限
5511	东台	富御广场东区3#变	10	800	上级设备容量受限
5512	东台	富源雅居1#配变	10	500	上级设备容量受限
5513	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	上级设备容量受限
5514	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5515	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5516	东台	丽都华庭2#变	10	800	上级设备容量受限
5517	东台	园艺1#配变	10	400	上级设备容量受限
5518	东台	园艺10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5519	东台	园艺11#配变	10	400	上级设备容量受限
5520	东台	园艺12#配变	10	400	上级设备容量受限
5521	东台	园艺13#配变	10	400	上级设备容量受限
5522	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
5523	东台	园艺2#配变	10	400	上级设备容量受限
5524	东台	园艺3#配变	10	400	上级设备容量受限
5525	东台	园艺4#配变	10	400	上级设备容量受限
5526	东台	园艺9#配变	10	400	上级设备容量受限
5527	东台	九里10#配变	10	200	本级设备容量受限
5528	东台	九里13#配变	10	200	本级设备容量受限
5529	东台	九里4#配变	10	200	本级设备容量受限
5530	东台	九里8#配变	10	200	本级设备容量受限
5531	东台	梁九5#配变	10	200	本级设备容量受限
5532	东台	富南12#配变	10	200	上级设备容量受限
5533	东台	富南2#配变	10	200	上级设备容量受限
5534	东台	富南4#配变	10	400	上级设备容量受限
5535	东台	富南9#配变	10	400	上级设备容量受限
5536	东台	富御广场1#变	10	630	上级设备容量受限
5537	东台	富御广场3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5538	东台	富御广场5#变	10	630	上级设备容量受限
5539	东台	富御广场6#变	10	630	上级设备容量受限
5540	东台	富御广场7#变	10	630	上级设备容量受限
5541	东台	富御广场8#变	10	630	上级设备容量受限
5542	东台	富御广场东区2#变	10	800	上级设备容量受限
5543	东台	富御广场东区4#变	10	800	上级设备容量受限
5544	东台	丽都华庭1#变	10	630	上级设备容量受限
5545	东台	园艺5#配变	10	400	上级设备容量受限
5546	东台	园艺7#配变	10	400	上级设备容量受限
5547	东台	园艺8#配变	10	400	上级设备容量受限
5548	东台	富西12#配变	10	200	上级设备容量受限
5549	东台	顾横1#配变	10	400	上级设备容量受限
5550	东台	顾横10#配变	10	200	上级设备容量受限
5551	东台	顾横11#配变	10	200	上级设备容量受限
5552	东台	顾横2#配变	10	200	上级设备容量受限
5553	东台	顾横3#配变	10	200	上级设备容量受限
5554	东台	顾横4#配变	10	200	上级设备容量受限
5555	东台	顾横5#配变	10	200	上级设备容量受限
5556	东台	顾横6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5557	东台	顾横7#配变	10	400	上级设备容量受限
5558	东台	顾横8#配变	10	200	上级设备容量受限
5559	东台	顾横9#配变	10	200	上级设备容量受限
5560	东台	建团1#配变	10	200	上级设备容量受限
5561	东台	建团2#配变	10	200	上级设备容量受限
5562	东台	建团3#配变	10	200	上级设备容量受限
5563	东台	建团4#配变	10	400	上级设备容量受限
5564	东台	建团5#配变	10	200	上级设备容量受限
5565	东台	建团6#配变	10	200	上级设备容量受限
5566	东台	建团7#配变	10	200	上级设备容量受限
5567	东台	梁一1#配变	10	200	上级设备容量受限
5568	东台	梁一10#配变	10	200	上级设备容量受限
5569	东台	梁一11#配变	10	200	上级设备容量受限
5570	东台	梁一12#配变	10	200	上级设备容量受限
5571	东台	梁一13#配变	10	200	上级设备容量受限
5572	东台	梁一14#配变	10	200	上级设备容量受限
5573	东台	梁一15#配变	10	400	上级设备容量受限
5574	东台	梁一2#配变	10	400	上级设备容量受限
5575	东台	梁一3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5576	东台	梁一4#配变	10	200	上级设备容量受限
5577	东台	梁一5#配变	10	200	上级设备容量受限
5578	东台	梁一6#配变	10	200	上级设备容量受限
5579	东台	梁一7#配变	10	200	上级设备容量受限
5580	东台	梁一8#配变	10	200	上级设备容量受限
5581	东台	梁一9#配变	10	200	上级设备容量受限
5582	东台	万港1#配变	10	400	上级设备容量受限
5583	东台	万港10#配变	10	200	上级设备容量受限
5584	东台	万港11#配变	10	200	上级设备容量受限
5585	东台	万港12#配变	10	200	上级设备容量受限
5586	东台	万港13#配变	10	200	上级设备容量受限
5587	东台	万港14#配变	10	200	上级设备容量受限
5588	东台	万港15#配变	10	200	上级设备容量受限
5589	东台	万港16#配变	10	200	上级设备容量受限
5590	东台	万港17#配变	10	200	上级设备容量受限
5591	东台	万港18#配变	10	200	上级设备容量受限
5592	东台	万港19#配变	10	400	上级设备容量受限
5593	东台	万港2#配变	10	200	上级设备容量受限
5594	东台	万港20#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5595	东台	万港3#配变	10	200	上级设备容量受限
5596	东台	万港4#配变	10	200	上级设备容量受限
5597	东台	万港5#配变	10	200	上级设备容量受限
5598	东台	万港6#配变	10	200	上级设备容量受限
5599	东台	万港7#配变	10	200	上级设备容量受限
5600	东台	万港8#配变	10	200	上级设备容量受限
5601	东台	万港9#配变	10	200	上级设备容量受限
5602	东台	安澜1#配变	10	200	上级设备容量受限
5603	东台	安澜2#配变	10	200	上级设备容量受限
5604	东台	安澜3#配变	10	200	上级设备容量受限
5605	东台	安澜4#配变	10	200	上级设备容量受限
5606	东台	安澜5#配变	10	200	上级设备容量受限
5607	东台	安澜6#配变	10	200	上级设备容量受限
5608	东台	安澜7#配变	10	200	上级设备容量受限
5609	东台	安澜8#配变	10	400	上级设备容量受限
5610	东台	安澜9#配变	10	400	上级设备容量受限
5611	东台	富南11#配变	10	200	上级设备容量受限
5612	东台	富南3#配变	10	200	上级设备容量受限
5613	东台	富西7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5614	东台	杭庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
5615	东台	杭庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
5616	东台	杭庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
5617	东台	杭庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
5618	东台	杭庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
5619	东台	杭庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
5620	东台	杭庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
5621	东台	何庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
5622	东台	何庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
5623	东台	梁九1#配变	10	200	上级设备容量受限
5624	东台	梁九10#配变	10	200	上级设备容量受限
5625	东台	梁九11#配变	10	200	上级设备容量受限
5626	东台	梁九12#配变	10	400	上级设备容量受限
5627	东台	梁九13#配变	10	400	上级设备容量受限
5628	东台	梁九14#配变	10	400	上级设备容量受限
5629	东台	梁九15#配变	10	400	上级设备容量受限
5630	东台	梁九2#配变	10	200	上级设备容量受限
5631	东台	梁九3#配变	10	200	上级设备容量受限
5632	东台	梁九4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5633	东台	梁九6#配变	10	200	上级设备容量受限
5634	东台	梁九8#配变	10	200	上级设备容量受限
5635	东台	孟庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
5636	东台	孟庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
5637	东台	孟庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
5638	东台	孟庄3#配变	10	400	上级设备容量受限
5639	东台	孟庄4#配变	10	400	上级设备容量受限
5640	东台	孟庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
5641	东台	孟庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
5642	东台	孟庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
5643	东台	孟庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
5644	东台	孟庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
5645	东台	同胜(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
5646	东台	同胜1#配变	10	400	上级设备容量受限
5647	东台	同胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
5648	东台	同胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
5649	东台	同胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
5650	东台	同胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
5651	东台	同胜8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5652	东台	万升1#配变	10	200	上级设备容量受限
5653	东台	万升5#配变	10	400	上级设备容量受限
5654	东台	万升7#配变	10	400	上级设备容量受限
5655	东台	同胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
5656	东台	万升6#配变	10	200	上级设备容量受限
5657	东台	万升8#配变	10	200	上级设备容量受限
5658	东台	富西2#配变	10	200	上级设备容量受限
5659	东台	富西3#配变	10	200	上级设备容量受限
5660	东台	富西6#配变	10	100	上级设备容量受限
5661	东台	高横1#配变	10	200	上级设备容量受限
5662	东台	高横2#配变	10	200	上级设备容量受限
5663	东台	高横3#配变	10	200	上级设备容量受限
5664	东台	高横4#配变	10	200	上级设备容量受限
5665	东台	高横5#配变	10	200	上级设备容量受限
5666	东台	高横6#配变	10	200	上级设备容量受限
5667	东台	高横7#配变	10	400	上级设备容量受限
5668	东台	高横8#配变	10	200	上级设备容量受限
5669	东台	高横9#配变	10	200	上级设备容量受限
5670	东台	竹林1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5671	东台	竹林10#配变	10	200	上级设备容量受限
5672	东台	竹林11#配变	10	200	上级设备容量受限
5673	东台	竹林12#配变	10	400	上级设备容量受限
5674	东台	竹林13#配变	10	200	上级设备容量受限
5675	东台	竹林14#配变	10	250	上级设备容量受限
5676	东台	竹林2#配变	10	200	上级设备容量受限
5677	东台	竹林3#配变	10	200	上级设备容量受限
5678	东台	竹林5#配变	10	200	上级设备容量受限
5679	东台	竹林6#配变	10	400	上级设备容量受限
5680	东台	竹林7#配变	10	200	上级设备容量受限
5681	东台	竹林8#配变	10	200	上级设备容量受限
5682	东台	竹林9#配变	10	200	上级设备容量受限
5683	东台	仿古街1#变	10	400	上级设备容量受限
5684	东台	富安公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
5685	东台	富安公用11#配变	10	200	上级设备容量受限
5686	东台	富安公用12#配变	10	200	上级设备容量受限
5687	东台	富安公用13#配变	10	500	上级设备容量受限
5688	东台	富安公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
5689	东台	富安公用16#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5690	东台	富安公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
5691	东台	富安公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
5692	东台	富安公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
5693	东台	富安公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
5694	东台	富安公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
5695	东台	富安公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
5696	东台	富安公用5#配变	10	400	上级设备容量受限
5697	东台	富安公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
5698	东台	富安公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
5699	东台	富安公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
5700	东台	富安集镇1#配变	10	200	上级设备容量受限
5701	东台	富安集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
5702	东台	富安集镇11#配变	10	200	上级设备容量受限
5703	东台	富安集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
5704	东台	富安集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
5705	东台	富安集镇4#配变	10	200	上级设备容量受限
5706	东台	富安集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
5707	东台	富安集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
5708	东台	富安集镇7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5709	东台	富安集镇8#配变	10	100	上级设备容量受限
5710	东台	富安集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
5711	东台	富公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
5712	东台	高元9#配变	10	200	上级设备容量受限
5713	东台	富北8#配变	10	200	上级设备容量受限
5714	东台	富西4#配变	10	200	上级设备容量受限
5715	东台	六垛1#配变	10	200	上级设备容量受限
5716	东台	六垛5#配变	10	200	上级设备容量受限
5717	东台	六垛6#配变	10	200	上级设备容量受限
5718	东台	六垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
5719	东台	桑园2#配变	10	200	上级设备容量受限
5720	东台	桑园4#配变	10	400	上级设备容量受限
5721	东台	桑园5#配变	10	200	上级设备容量受限
5722	东台	桑园6#配变	10	200	上级设备容量受限
5723	东台	西场(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
5724	东台	西场1#配变	10	200	上级设备容量受限
5725	东台	西场2#配变	10	200	上级设备容量受限
5726	东台	西场3#配变	10	200	上级设备容量受限
5727	东台	西场4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5728	东台	西场6#配变	10	200	上级设备容量受限
5729	东台	西场7#配变	10	200	上级设备容量受限
5730	东台	西场8#配变	10	200	上级设备容量受限
5731	东台	西场9#配变	10	200	上级设备容量受限
5732	东台	竹林4#配变	10	400	上级设备容量受限
5733	东台	宝塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
5734	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5735	东台	宝塔3#配变	10	200	上级设备容量受限
5736	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5737	东台	宝塔5#配变	10	200	上级设备容量受限
5738	东台	宝塔7#配变	10	200	上级设备容量受限
5739	东台	宝塔8#配变	10	200	上级设备容量受限
5740	东台	陈风(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
5741	东台	陈风1#配变	10	200	上级设备容量受限
5742	东台	陈风10#配变	10	200	上级设备容量受限
5743	东台	陈风11#配变	10	400	上级设备容量受限
5744	东台	陈风2#配变	10	200	上级设备容量受限
5745	东台	陈风3#配变	10	200	上级设备容量受限
5746	东台	陈风4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5747	东台	陈风6#配变	10	200	上级设备容量受限
5748	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	上级设备容量受限
5749	东台	陈风8#配变	10	100	上级设备容量受限
5750	东台	陈风9#配变	10	100	上级设备容量受限
5751	东台	丁余1#配变	10	200	上级设备容量受限
5752	东台	丁余2#配变	10	200	上级设备容量受限
5753	东台	丁余3#配变	10	200	上级设备容量受限
5754	东台	丁余4#配变	10	200	上级设备容量受限
5755	东台	丁余5#配变	10	400	上级设备容量受限
5756	东台	丁余6#配变	10	400	上级设备容量受限
5757	东台	丁余7#配变	10	200	上级设备容量受限
5758	东台	丁余8#配变	10	200	上级设备容量受限
5759	东台	何庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
5760	东台	九灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
5761	东台	九灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
5762	东台	卢灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5763	东台	卢灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
5764	东台	卢灶10#配变	10	100	上级设备容量受限
5765	东台	卢灶11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5766	东台	卢灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
5767	东台	卢灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
5768	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5769	东台	卢灶3#配变	10	400	上级设备容量受限
5770	东台	卢灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
5771	东台	卢灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
5772	东台	卢灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
5773	东台	卢灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
5774	东台	卢灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
5775	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5776	东台	勤丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
5777	东台	勤丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
5778	东台	勤丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
5779	东台	勤丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
5780	东台	勤丰5#配变	10	400	上级设备容量受限
5781	东台	勤丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
5782	东台	勤丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
5783	东台	勤丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
5784	东台	勤丰9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5785	东台	砖桥14#配变	10	200	上级设备容量受限
5786	东台	砖桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
5787	东台	宝塔6#配变	10	400	上级设备容量受限
5788	东台	何庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
5789	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5790	东台	民团10#配变	10	200	上级设备容量受限
5791	东台	民团2#配变	10	200	上级设备容量受限
5792	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5793	东台	民团4#配变	10	400	上级设备容量受限
5794	东台	民团5#配变	10	200	上级设备容量受限
5795	东台	民团6#配变	10	400	上级设备容量受限
5796	东台	民团7#配变	10	200	上级设备容量受限
5797	东台	民团8#配变	10	200	上级设备容量受限
5798	东台	民团9#配变	10	100	上级设备容量受限
5799	东台	潘陈1#配变	10	200	上级设备容量受限
5800	东台	潘陈3#配变	10	200	上级设备容量受限
5801	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5802	东台	潘陈5#配变	10	200	上级设备容量受限
5803	东台	潘陈6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5804	东台	潘陈7#配变	10	200	上级设备容量受限
5805	东台	潘陈8#配变	10	200	上级设备容量受限
5806	东台	潘陈二配变	10	400	上级设备容量受限
5807	东台	周坝(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
5808	东台	周坝(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5809	东台	周坝1#配变	10	200	上级设备容量受限
5810	东台	周坝2#配变	10	200	上级设备容量受限
5811	东台	周坝3#配变	10	200	上级设备容量受限
5812	东台	周坝4#配变	10	200	上级设备容量受限
5813	东台	周坝7#配变	10	200	上级设备容量受限
5814	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
5815	东台	周坝9#配变	10	200	上级设备容量受限
5816	东台	砖桥(6)#配变	10	400	上级设备容量受限
5817	东台	砖桥(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
5818	东台	砖桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
5819	东台	砖桥10#变	10	200	上级设备容量受限
5820	东台	砖桥11#配变	10	200	上级设备容量受限
5821	东台	砖桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
5822	东台	砖桥2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5823	东台	砖桥4#配变	10	100	上级设备容量受限
5824	东台	砖桥5#配变	10	200	上级设备容量受限
5825	东台	砖桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
5826	东台	砖桥9#配变	10	200	上级设备容量受限
5827	东台	安乐(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
5828	东台	安乐(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
5829	东台	安乐(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
5830	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5831	东台	安乐6#配变	10	200	上级设备容量受限
5832	东台	安乐8#配变	10	200	上级设备容量受限
5833	东台	丰富2#配变	10	200	上级设备容量受限
5834	东台	丰富7#配变	10	200	上级设备容量受限
5835	东台	丰富9#配变	10	200	上级设备容量受限
5836	东台	弓湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
5837	东台	弓湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
5838	东台	弓湾3#配变	10	200	上级设备容量受限
5839	东台	弓湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
5840	东台	弓湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
5841	东台	弓湾6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5842	东台	弓湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
5843	东台	弓湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
5844	东台	弓湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
5845	东台	上灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5846	东台	上灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
5847	东台	上灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
5848	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
5849	东台	十灶(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
5850	东台	十灶10#配变	10	100	上级设备容量受限
5851	东台	十灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
5852	东台	十灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
5853	东台	十灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
5854	东台	十灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
5855	东台	十灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
5856	东台	王沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
5857	东台	王沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
5858	东台	王沙11#配变	10	200	上级设备容量受限
5859	东台	王沙12#配变	10	200	上级设备容量受限
5860	东台	王沙13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5861	东台	王沙14#配变	10	200	上级设备容量受限
5862	东台	王沙2#配变	10	400	上级设备容量受限
5863	东台	王沙3#配变	10	200	上级设备容量受限
5864	东台	王沙4#配变	10	200	上级设备容量受限
5865	东台	王沙5#配变	10	200	上级设备容量受限
5866	东台	王沙6#配变	10	200	上级设备容量受限
5867	东台	王沙7#配变	10	200	上级设备容量受限
5868	东台	王沙8#配变	10	200	上级设备容量受限
5869	东台	王沙9#配变	10	400	上级设备容量受限
5870	东台	灶港1#配变	10	200	上级设备容量受限
5871	东台	灶港10#配变	10	400	上级设备容量受限
5872	东台	灶港11#配变	10	200	上级设备容量受限
5873	东台	灶港12#配变	10	200	上级设备容量受限
5874	东台	灶港2#配变	10	200	上级设备容量受限
5875	东台	灶港3#配变	10	200	上级设备容量受限
5876	东台	灶港4#配变	10	200	上级设备容量受限
5877	东台	灶港5#配变	10	200	上级设备容量受限
5878	东台	灶港6配变	10	200	上级设备容量受限
5879	东台	灶港7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5880	东台	灶港8#配变	10	200	上级设备容量受限
5881	东台	灶港9#配变	10	200	上级设备容量受限
5882	东台	丰富4#配变	10	200	上级设备容量受限
5883	东台	富东公用1#配变	10	400	上级设备容量受限
5884	东台	富东公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
5885	东台	富东公用12#配变	10	400	上级设备容量受限
5886	东台	富东公用13#配变	10	400	上级设备容量受限
5887	东台	富东公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
5888	东台	富东公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
5889	东台	富东公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
5890	东台	富东公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
5891	东台	富东公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
5892	东台	富东公用19#配变	10	200	上级设备容量受限
5893	东台	富东公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
5894	东台	富东公用21#配变	10	400	上级设备容量受限
5895	东台	富东公用22#配变	10	400	上级设备容量受限
5896	东台	富东公用23#配变	10	200	上级设备容量受限
5897	东台	富东公用24#配变	10	400	上级设备容量受限
5898	东台	富东公用4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5899	东台	富东公用5#配变	10	400	上级设备容量受限
5900	东台	富东公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
5901	东台	富东公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
5902	东台	富东公用9#配变	10	200	上级设备容量受限
5903	东台	集富4#配变	10	200	上级设备容量受限
5904	东台	桥梓3#配变	10	400	上级设备容量受限
5905	东台	团结(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
5906	东台	团结11#配变	10	200	上级设备容量受限
5907	东台	团结2#配变	10	200	上级设备容量受限
5908	东台	团结6#配变	10	200	上级设备容量受限
5909	东台	何庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
5910	东台	万升2#配变	10	200	上级设备容量受限
5911	东台	圩里(6)#变	10	200	上级设备容量受限
5912	东台	圩里4#变	10	200	上级设备容量受限
5913	东台	圩里8#配变	10	200	上级设备容量受限
5914	东台	圩里9#变	10	200	上级设备容量受限
5915	东台	集富5#配变	10	200	上级设备容量受限
5916	东台	米港1#变	10	400	上级设备容量受限
5917	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5918	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5919	东台	米港7#配变	10	200	上级设备容量受限
5920	东台	米港8#配变	10	200	上级设备容量受限
5921	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5922	东台	桥梓(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
5923	东台	桥梓2#配变	10	200	上级设备容量受限
5924	东台	桥梓4#配变	10	200	上级设备容量受限
5925	东台	桥梓5#配变	10	400	上级设备容量受限
5926	东台	桥梓6#配变	10	200	上级设备容量受限
5927	东台	三九1#配变	10	200	上级设备容量受限
5928	东台	三九10#配变	10	200	上级设备容量受限
5929	东台	三九12#配变	10	100	上级设备容量受限
5930	东台	三九13#配变	10	100	上级设备容量受限
5931	东台	三九2#配变	10	200	上级设备容量受限
5932	东台	三九3#配变	10	400	上级设备容量受限
5933	东台	三九5#配变	10	200	上级设备容量受限
5934	东台	三九6#配变	10	200	上级设备容量受限
5935	东台	三九8＃配变	10	200	上级设备容量受限
5936	东台	团结(4)#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5937	东台	团结5#配变	10	200	上级设备容量受限
5938	东台	团结7#配变	10	200	上级设备容量受限
5939	东台	团结8#配变	10	200	上级设备容量受限
5940	东台	许灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5941	东台	许灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
5942	东台	许灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
5943	东台	许灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
5944	东台	许灶4配变	10	200	上级设备容量受限
5945	东台	许灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
5946	东台	许灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
5947	东台	许灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
5948	东台	仲灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
5949	东台	仲灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
5950	东台	仲灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
5951	东台	仲灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
5952	东台	仲灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
5953	东台	复昕11#配变	10	200	上级设备容量受限
5954	东台	复昕12#配变	10	200	上级设备容量受限
5955	东台	何庄1#配变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5956	东台	何庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
5957	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
5958	东台	何庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
5959	东台	何庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
5960	东台	上团(3)#配变	10	200	上级设备容量受限
5961	东台	上团(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
5962	东台	上团(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5963	东台	上团1#配变	10	200	上级设备容量受限
5964	东台	上团10#配变	10	200	上级设备容量受限
5965	东台	上团11#配变	10	200	上级设备容量受限
5966	东台	上团12#配变	10	200	上级设备容量受限
5967	东台	上团13#配变	10	200	上级设备容量受限
5968	东台	上团2#配变	10	200	上级设备容量受限
5969	东台	上团4#配变	10	400	上级设备容量受限
5970	东台	上团7#配变	10	200	上级设备容量受限
5971	东台	上团8#配变	10	200	上级设备容量受限
5972	东台	上团9#配变	10	200	上级设备容量受限
5973	东台	圩里(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
5974	东台	圩里1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5975	东台	圩里10#配变	10	200	上级设备容量受限
5976	东台	圩里11#配变	10	200	上级设备容量受限
5977	东台	圩里2#配变	10	200	上级设备容量受限
5978	东台	乘胜18#配变	10	200	上级设备容量受限
5979	东台	乘胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
5980	东台	乘胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
5981	东台	乘胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
5982	东台	乘胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
5983	东台	铁久(10)#配变	10	200	上级设备容量受限
5984	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5985	东台	团结1#配变	10	200	上级设备容量受限
5986	东台	王桑(9)#配变	10	200	上级设备容量受限
5987	东台	王桑10#配变	10	200	上级设备容量受限
5988	东台	王桑12#配变	10	200	上级设备容量受限
5989	东台	王桑16#配变	10	315	上级设备容量受限
5990	东台	王桑3#配变	10	400	上级设备容量受限
5991	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5992	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5993	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5994	东台	五里2#配变	10	200	上级设备容量受限
5995	东台	五里4#配变	10	200	上级设备容量受限
5996	东台	五里5#配变	10	200	上级设备容量受限
5997	东台	五里7#配变	10	200	上级设备容量受限
5998	东台	小东(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
5999	东台	小东(8)#配变	10	200	上级设备容量受限
6000	东台	小东1#配变	10	200	上级设备容量受限
6001	东台	小东4#配变	10	200	上级设备容量受限
6002	东台	小东7#配变	10	200	上级设备容量受限
6003	东台	小东9#配变	10	200	上级设备容量受限
6004	东台	公用11#配变.	10	400	上级设备容量受限
6005	东台	公用6#配变	10	200	上级设备容量受限
6006	东台	前胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
6007	东台	前胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
6008	东台	三九11#配变	10	200	上级设备容量受限
6009	东台	三九14#配变	10	400	上级设备容量受限
6010	东台	三九4#配变	10	200	上级设备容量受限
6011	东台	三九7#配变	10	200	上级设备容量受限
6012	东台	三九9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6013	东台	三元1#配变	10	200	上级设备容量受限
6014	东台	三元10#配变	10	200	上级设备容量受限
6015	东台	三元11#配变	10	200	上级设备容量受限
6016	东台	三元12#配变	10	200	上级设备容量受限
6017	东台	三元13#配变	10	200	上级设备容量受限
6018	东台	三元2#配变	10	200	上级设备容量受限
6019	东台	三元3#配变	10	200	上级设备容量受限
6020	东台	三元4#配变	10	200	上级设备容量受限
6021	东台	三元5#配变	10	200	上级设备容量受限
6022	东台	三元6#配变	10	200	上级设备容量受限
6023	东台	三元7#配变	10	200	上级设备容量受限
6024	东台	三元8#配变	10	400	上级设备容量受限
6025	东台	三元9#配变	10	200	上级设备容量受限
6026	东台	团结(3)#配变	10	400	上级设备容量受限
6027	东台	团结10#配变	10	400	上级设备容量受限
6028	东台	团结12#配变	10	200	上级设备容量受限
6029	东台	五里3#配变	10	200	上级设备容量受限
6030	东台	五里6#配变	10	200	上级设备容量受限
6031	东台	仲灶10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6032	东台	仲灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
6033	东台	仲灶14#配变	10	125	上级设备容量受限
6034	东台	仲灶15#配变	10	100	上级设备容量受限
6035	东台	仲灶16#配变	10	100	上级设备容量受限
6036	东台	仲灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
6037	东台	仲灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
6038	东台	仲灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
6039	东台	仲灶5#配变	10	100	上级设备容量受限
6040	东台	仲灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
6041	东台	仲灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
6042	东台	仲灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
6043	东台	仲灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
6044	东台	安庭雅居1#变	10	630	上级设备容量受限
6045	东台	安庭雅居3#变	10	630	上级设备容量受限
6046	东台	安庭雅居5#变	10	630	上级设备容量受限
6047	东台	乘胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
6048	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6049	东台	乘胜14#变	10	200	上级设备容量受限
6050	东台	乘胜16#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6051	东台	乘胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
6052	东台	乘胜3#配变	10	200	上级设备容量受限
6053	东台	乘胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
6054	东台	富泰佳园1#变	10	630	上级设备容量受限
6055	东台	富泰佳园2#变	10	630	上级设备容量受限
6056	东台	富泰佳园3#变	10	630	上级设备容量受限
6057	东台	富泰佳园4#变	10	630	上级设备容量受限
6058	东台	富源广场2#变	10	400	上级设备容量受限
6059	东台	王桑(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
6060	东台	王桑(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
6061	东台	王桑11#配变	10	400	上级设备容量受限
6062	东台	王桑13#配变	10	200	上级设备容量受限
6063	东台	王桑14#配变	10	200	上级设备容量受限
6064	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6065	东台	王桑2#配变	10	200	上级设备容量受限
6066	东台	王桑6#配变	10	200	上级设备容量受限
6067	东台	圩里5#配变	10	315	上级设备容量受限
6068	东台	园艺14#配变	10	400	上级设备容量受限
6069	东台	安乐1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6070	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
6071	东台	丰富1#配变	10	400	上级设备容量受限
6072	东台	丰富5#配变	10	400	上级设备容量受限
6073	东台	丰富6#配变	10	200	上级设备容量受限
6074	东台	丰富8#配变	10	200	上级设备容量受限
6075	东台	复昕(6)#配变	10	250	上级设备容量受限
6076	东台	复昕(8)#配变	10	200	上级设备容量受限
6077	东台	复昕1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6078	东台	复昕10#配变	10	200	上级设备容量受限
6079	东台	复昕2#配变	10	200	上级设备容量受限
6080	东台	复昕3#配变	10	400	上级设备容量受限
6081	东台	复昕4#配变	10	200	上级设备容量受限
6082	东台	复昕5#配变	10	200	上级设备容量受限
6083	东台	复昕7#配变	10	250	上级设备容量受限
6084	东台	复昕9#配变	10	400	上级设备容量受限
6085	东台	九灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
6086	东台	九灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
6087	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6088	东台	九灶3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6089	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6090	东台	九灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
6091	东台	九灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
6092	东台	勤丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
6093	东台	上灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
6094	东台	上灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
6095	东台	上灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
6096	东台	上灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
6097	东台	上灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
6098	东台	上灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
6099	东台	上灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
6100	东台	十灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
6101	东台	五里1#配变	10	200	上级设备容量受限
6102	东台	永富1#配变	10	400	上级设备容量受限
6103	东台	永富2#配变	10	200	上级设备容量受限
6104	东台	永富3#配变	10	400	上级设备容量受限
6105	东台	永富4#配变	10	400	上级设备容量受限
6106	东台	永富5#配变	10	200	上级设备容量受限
6107	东台	永富6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6108	东台	永富七配变	10	400	上级设备容量受限
6109	东台	边闸六配变	10	200	上级设备容量受限
6110	东台	近海六配变	10	200	上级设备容量受限
6111	东台	近海七配变	10	400	上级设备容量受限
6112	东台	近海四配变	10	400	上级设备容量受限
6113	东台	近海五配变	10	400	上级设备容量受限
6114	东台	近海一配变	10	200	上级设备容量受限
6115	东台	农场二配变(弶港)	10	200	上级设备容量受限
6116	东台	农场三配变（弶港）	10	200	上级设备容量受限
6117	东台	农场一配变(弶港)	10	200	上级设备容量受限
6118	东台	双墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
6119	东台	双墩八配变	10	200	上级设备容量受限
6120	东台	双墩二配变	10	400	上级设备容量受限
6121	东台	双墩九配变	10	200	上级设备容量受限
6122	东台	双墩六配变	10	200	上级设备容量受限
6123	东台	双墩七配变	10	400	上级设备容量受限
6124	东台	双墩十二配变	10	200	上级设备容量受限
6125	东台	双墩十配变	10	200	上级设备容量受限
6126	东台	双墩十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6127	东台	双墩十四配变	10	200	上级设备容量受限
6128	东台	双墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
6129	东台	双墩四配变	10	200	上级设备容量受限
6130	东台	双墩五配变	10	200	上级设备容量受限
6131	东台	双墩一配变	10	200	上级设备容量受限
6132	东台	新川六配变	10	200	上级设备容量受限
6133	东台	新川七配变	10	200	上级设备容量受限
6134	东台	新川四配变	10	400	上级设备容量受限
6135	东台	新东集镇八配变	10	400	上级设备容量受限
6136	东台	新东集镇二配变	10	400	上级设备容量受限
6137	东台	新东集镇九配变	10	200	上级设备容量受限
6138	东台	新东集镇六配变	10	200	上级设备容量受限
6139	东台	新东集镇七配变	10	400	上级设备容量受限
6140	东台	新东集镇三配变	10	400	上级设备容量受限
6141	东台	新东集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
6142	东台	新东集镇五配变	10	200	上级设备容量受限
6143	东台	新东集镇一配变	10	400	上级设备容量受限
6144	东台	新垦二配变	10	200	上级设备容量受限
6145	东台	新垦三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6146	东台	新垦四配变	10	200	上级设备容量受限
6147	东台	新垦一配变	10	400	上级设备容量受限
6148	东台	迎富三配变	10	200	上级设备容量受限
6149	东台	渔舍八配变	10	200	上级设备容量受限
6150	东台	渔舍二配变	10	200	上级设备容量受限
6151	东台	渔舍七配变	10	200	上级设备容量受限
6152	东台	渔舍三配变	10	200	上级设备容量受限
6153	东台	渔舍四配变	10	200	上级设备容量受限
6154	东台	渔舍一配变	10	400	上级设备容量受限
6155	东台	川港七配变	10	200	本级设备容量受限
6156	东台	近海八配变	10	200	上级设备容量受限
6157	东台	近海二配变	10	200	上级设备容量受限
6158	东台	近海三配变	10	200	上级设备容量受限
6159	东台	新川二配变	10	200	上级设备容量受限
6160	东台	新川三配变	10	400	上级设备容量受限
6161	东台	新川五配变	10	200	上级设备容量受限
6162	东台	新川一配变	10	400	上级设备容量受限
6163	东台	尖北一配变	10	200	本级设备容量受限
6164	东台	弶西二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6165	东台	东港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
6166	东台	东港3#箱变	10	630	上级设备容量受限
6167	东台	东港4#箱变	10	630	上级设备容量受限
6168	东台	东港五配变	10	400	上级设备容量受限
6169	东台	东港一配变	10	400	上级设备容量受限
6170	东台	海渔二配变	10	400	上级设备容量受限
6171	东台	海渔三配变	10	200	上级设备容量受限
6172	东台	海渔五配变	10	400	上级设备容量受限
6173	东台	海渔一配变	10	400	上级设备容量受限
6174	东台	黄海二配变.	10	400	上级设备容量受限
6175	东台	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
6176	东台	弶港1#箱变	10	630	上级设备容量受限
6177	东台	弶港二配变	10	200	上级设备容量受限
6178	东台	弶港四配变	10	400	上级设备容量受限
6179	东台	弶南六配变	10	400	上级设备容量受限
6180	东台	弶南七配变	10	400	上级设备容量受限
6181	东台	弶南十一配变	10	400	上级设备容量受限
6182	东台	弶南一配变	10	400	上级设备容量受限
6183	东台	幸福家园1#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6184	东台	开发区一台片	10	400	上级设备容量受限
6185	东台	天源城#1箱变	10	500	上级设备容量受限
6186	东台	天源城#2箱变	10	500	上级设备容量受限
6187	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	上级设备容量受限
6188	东台	边闸七配变	10	200	本级设备容量受限
6189	东台	堤利二十二配变	10	200	本级设备容量受限
6190	东台	东方六配变	10	400	本级设备容量受限
6191	东台	新海六配变.	10	200	本级设备容量受限
6192	东台	八里四配变	10	400	本级设备容量受限
6193	东台	八里一配变	10	200	本级设备容量受限
6194	东台	新曹王港三配变	10	400	本级设备容量受限
6195	东台	新洋八配变	10	200	本级设备容量受限
6196	东台	新洋三配变	10	400	本级设备容量受限
6197	东台	新洋五配变	10	200	本级设备容量受限
6198	东台	新跃三配变	10	200	本级设备容量受限
6199	东台	新灶四配变	10	400	本级设备容量受限
6200	东台	中北二配变	10	200	本级设备容量受限
6201	东台	中北三配变	10	200	本级设备容量受限
6202	东台	中北一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6203	东台	太平六配变	10	200	本级设备容量受限
6204	东台	太平三配变	10	200	本级设备容量受限
6205	东台	中来八配变	10	200	本级设备容量受限
6206	东台	前哨八配变	10	200	本级设备容量受限
6207	东台	前哨九配变	10	200	本级设备容量受限
6208	东台	前哨六配变	10	200	本级设备容量受限
6209	东台	泰山四配变	10	200	本级设备容量受限
6210	东台	沈元7配变	10	200	本级设备容量受限
6211	东台	沈元四配变	10	200	本级设备容量受限
6212	东台	沈元五配变	10	200	本级设备容量受限
6213	东台	三合5#配变	10	200	本级设备容量受限
6214	东台	三合十配变	10	200	本级设备容量受限
6215	东台	董乐4配变	10	200	本级设备容量受限
6216	东台	梁南五配变	10	200	本级设备容量受限
6217	东台	梁西12配变	10	200	本级设备容量受限
6218	东台	梁西五配变	10	200	本级设备容量受限
6219	东台	殷韩四配变	10	200	本级设备容量受限
6220	东台	唐柳7配变	10	200	本级设备容量受限
6221	东台	唐柳二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6222	东台	陶灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
6223	东台	洋团2配变	10	400	本级设备容量受限
6224	东台	永和(一)配变	10	200	本级设备容量受限
6225	东台	徐港二配变	10	400	本级设备容量受限
6226	东台	高窑19#配变	10	200	本级设备容量受限
6227	东台	张仉五配变	10	200	本级设备容量受限
6228	东台	仲韩5配变	10	200	本级设备容量受限
6229	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
6230	东台	北杨4配变	10	200	本级设备容量受限
6231	东台	明星十九配变	10	200	上级设备容量受限
6232	东台	明星四配变	10	200	上级设备容量受限
6233	东台	中心六配变	10	200	上级设备容量受限
6234	东台	中心七配变	10	200	上级设备容量受限
6235	东台	中心十配变	10	400	上级设备容量受限
6236	东台	中心十一配变	10	200	上级设备容量受限
6237	东台	中心一配变	10	400	上级设备容量受限
6238	东台	陈丿八配变	10	200	上级设备容量受限
6239	东台	陈丿二配变	10	200	上级设备容量受限
6240	东台	陈丿九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6241	东台	陈丿六配变	10	315	上级设备容量受限
6242	东台	陈丿七配变	10	400	上级设备容量受限
6243	东台	陈丿三配变	10	200	上级设备容量受限
6244	东台	陈丿十二配变	10	200	上级设备容量受限
6245	东台	陈丿十配变	10	400	上级设备容量受限
6246	东台	陈丿十三配变	10	200	上级设备容量受限
6247	东台	陈丿十四配变	10	200	上级设备容量受限
6248	东台	陈丿十五配变	10	200	上级设备容量受限
6249	东台	陈丿十一配变	10	400	上级设备容量受限
6250	东台	陈丿四配变	10	200	上级设备容量受限
6251	东台	陈丿五配变	10	400	上级设备容量受限
6252	东台	陈丿一配变	10	400	上级设备容量受限
6253	东台	金星八配变	10	315	上级设备容量受限
6254	东台	金星二配变	10	200	上级设备容量受限
6255	东台	金星二十二配变	10	200	上级设备容量受限
6256	东台	金星二十配变	10	200	上级设备容量受限
6257	东台	金星九配变	10	200	上级设备容量受限
6258	东台	金星三配变	10	200	上级设备容量受限
6259	东台	金星十八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6260	东台	金星十六配变	10	200	上级设备容量受限
6261	东台	金星十配变	10	400	上级设备容量受限
6262	东台	金星十七配变	10	200	上级设备容量受限
6263	东台	金星十三配变	10	400	上级设备容量受限
6264	东台	金星十五配变	10	200	上级设备容量受限
6265	东台	金星十一配变	10	250	上级设备容量受限
6266	东台	金星四配变	10	200	上级设备容量受限
6267	东台	金星五配变	10	400	上级设备容量受限
6268	东台	明星十七配变	10	200	上级设备容量受限
6269	东台	唐西八配变	10	200	上级设备容量受限
6270	东台	唐西二配变	10	200	上级设备容量受限
6271	东台	唐西二十配变	10	200	上级设备容量受限
6272	东台	唐西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
6273	东台	唐西九配变	10	200	上级设备容量受限
6274	东台	唐西六配变	10	200	上级设备容量受限
6275	东台	唐西七配变	10	200	上级设备容量受限
6276	东台	唐西三配变	10	200	上级设备容量受限
6277	东台	唐西十二配变	10	200	上级设备容量受限
6278	东台	唐西十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6279	东台	唐西十三配变	10	200	上级设备容量受限
6280	东台	唐西十一配变	10	200	上级设备容量受限
6281	东台	唐西四配变	10	400	上级设备容量受限
6282	东台	唐西五配变	10	200	上级设备容量受限
6283	东台	唐西一配变	10	400	上级设备容量受限
6284	东台	永丰三配变	10	200	上级设备容量受限
6285	东台	永丰十八配变	10	200	上级设备容量受限
6286	东台	永丰十配变	10	200	上级设备容量受限
6287	东台	中心九配变	10	400	上级设备容量受限
6288	东台	中心三配变	10	400	上级设备容量受限
6289	东台	中心十二配变	10	200	上级设备容量受限
6290	东台	中心四配变	10	400	上级设备容量受限
6291	东台	港桥八配变	10	200	上级设备容量受限
6292	东台	港桥二配变	10	200	上级设备容量受限
6293	东台	港桥九配变	10	200	上级设备容量受限
6294	东台	港桥六配变	10	200	上级设备容量受限
6295	东台	港桥七配变	10	200	上级设备容量受限
6296	东台	港桥三配变	10	400	上级设备容量受限
6297	东台	港桥十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6298	东台	港桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
6299	东台	港桥十配变	10	400	上级设备容量受限
6300	东台	港桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
6301	东台	港桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
6302	东台	港桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
6303	东台	港桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
6304	东台	港桥十一配变	10	200	上级设备容量受限
6305	东台	港桥四配变	10	200	上级设备容量受限
6306	东台	港桥五配变	10	200	上级设备容量受限
6307	东台	港桥一配变	10	400	上级设备容量受限
6308	东台	国富八配变	10	400	上级设备容量受限
6309	东台	国富二配变	10	200	上级设备容量受限
6310	东台	国富九配变	10	200	上级设备容量受限
6311	东台	国富六配变	10	400	上级设备容量受限
6312	东台	国富七配变	10	200	上级设备容量受限
6313	东台	国富三配变	10	200	上级设备容量受限
6314	东台	国富十配变	10	200	上级设备容量受限
6315	东台	国富十一配变	10	200	上级设备容量受限
6316	东台	国富五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6317	东台	国富一配变	10	400	上级设备容量受限
6318	东台	明星八配变	10	200	上级设备容量受限
6319	东台	明星七配变	10	200	上级设备容量受限
6320	东台	明星三配变	10	400	上级设备容量受限
6321	东台	明星十配变	10	200	上级设备容量受限
6322	东台	明星十三配变	10	200	上级设备容量受限
6323	东台	明星十一配变	10	200	上级设备容量受限
6324	东台	庆丰六配变	10	400	上级设备容量受限
6325	东台	三友二配变	10	200	上级设备容量受限
6326	东台	三友七配变	10	200	上级设备容量受限
6327	东台	三友三配变	10	400	上级设备容量受限
6328	东台	三友十三配变	10	400	上级设备容量受限
6329	东台	三友十四配变	10	200	上级设备容量受限
6330	东台	三友十一配变	10	200	上级设备容量受限
6331	东台	三友五配变	10	100	上级设备容量受限
6332	东台	安云八配变	10	200	上级设备容量受限
6333	东台	安云二配变	10	200	上级设备容量受限
6334	东台	安云九号配变	10	400	上级设备容量受限
6335	东台	安云六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6336	东台	安云七配变	10	200	上级设备容量受限
6337	东台	安云三配变	10	200	上级设备容量受限
6338	东台	安云十二配变	10	200	上级设备容量受限
6339	东台	安云十配变	10	400	上级设备容量受限
6340	东台	安云十三配变	10	200	上级设备容量受限
6341	东台	安云十一配变	10	200	上级设备容量受限
6342	东台	安云四配变	10	400	上级设备容量受限
6343	东台	安云五配变	10	200	上级设备容量受限
6344	东台	安云一配变	10	200	上级设备容量受限
6345	东台	才琴八配变	10	200	上级设备容量受限
6346	东台	才琴二配变	10	400	上级设备容量受限
6347	东台	才琴九配变	10	200	上级设备容量受限
6348	东台	才琴六配变	10	400	上级设备容量受限
6349	东台	才琴七配变	10	200	上级设备容量受限
6350	东台	才琴三配变	10	200	上级设备容量受限
6351	东台	才琴十二配变	10	200	上级设备容量受限
6352	东台	才琴十六配变	10	200	上级设备容量受限
6353	东台	才琴十配变	10	400	上级设备容量受限
6354	东台	才琴十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6355	东台	才琴十四配变	10	200	上级设备容量受限
6356	东台	才琴十五配变	10	200	上级设备容量受限
6357	东台	才琴十一配变	10	200	上级设备容量受限
6358	东台	才琴四配变	10	200	上级设备容量受限
6359	东台	才琴五配变	10	200	上级设备容量受限
6360	东台	才琴一配变	10	400	上级设备容量受限
6361	东台	大桥八配变	10	200	上级设备容量受限
6362	东台	大桥二配变	10	200	上级设备容量受限
6363	东台	大桥九配变	10	200	上级设备容量受限
6364	东台	大桥六配变	10	200	上级设备容量受限
6365	东台	大桥七配变	10	200	上级设备容量受限
6366	东台	大桥三配变	10	200	上级设备容量受限
6367	东台	大桥十八配变	10	200	上级设备容量受限
6368	东台	大桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
6369	东台	大桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
6370	东台	大桥十配变	10	200	上级设备容量受限
6371	东台	大桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
6372	东台	大桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
6373	东台	大桥十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6374	东台	大桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
6375	东台	大桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
6376	东台	大桥四配变	10	200	上级设备容量受限
6377	东台	大桥五配变	10	400	上级设备容量受限
6378	东台	大桥一配变	10	200	上级设备容量受限
6379	东台	国富四配变	10	400	上级设备容量受限
6380	东台	明星二配变	10	200	上级设备容量受限
6381	东台	明星九配变	10	200	上级设备容量受限
6382	东台	明星六配变	10	200	上级设备容量受限
6383	东台	明星十五配变	10	200	上级设备容量受限
6384	东台	庆丰八配变	10	200	上级设备容量受限
6385	东台	庆丰二配变	10	200	上级设备容量受限
6386	东台	庆丰九配变	10	200	上级设备容量受限
6387	东台	庆丰七配变	10	200	上级设备容量受限
6388	东台	庆丰三配变	10	400	上级设备容量受限
6389	东台	庆丰十二配变	10	400	上级设备容量受限
6390	东台	庆丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
6391	东台	庆丰十配变	10	200	上级设备容量受限
6392	东台	庆丰十七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6393	东台	庆丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
6394	东台	庆丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
6395	东台	庆丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
6396	东台	庆丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
6397	东台	庆丰四配变	10	200	上级设备容量受限
6398	东台	庆丰五配变	10	400	上级设备容量受限
6399	东台	庆丰一配变	10	200	上级设备容量受限
6400	东台	三友八配变	10	200	上级设备容量受限
6401	东台	三友九配变	10	400	上级设备容量受限
6402	东台	三友六配变	10	200	上级设备容量受限
6403	东台	三友十二配变	10	200	上级设备容量受限
6404	东台	三友十配变	10	400	上级设备容量受限
6405	东台	三友四配变	10	400	上级设备容量受限
6406	东台	三友一配变	10	200	上级设备容量受限
6407	东台	东刘八配变	10	400	上级设备容量受限
6408	东台	东刘二配变	10	200	上级设备容量受限
6409	东台	东刘九配变	10	200	上级设备容量受限
6410	东台	东刘六配变	10	200	上级设备容量受限
6411	东台	东刘七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6412	东台	东刘三配变	10	200	上级设备容量受限
6413	东台	东刘十配变	10	200	上级设备容量受限
6414	东台	东刘十一配变	10	200	上级设备容量受限
6415	东台	东刘四配变	10	200	上级设备容量受限
6416	东台	东刘五配变	10	400	上级设备容量受限
6417	东台	东刘一配变	10	400	上级设备容量受限
6418	东台	明星十二配变	10	200	上级设备容量受限
6419	东台	西刘3配变	10	200	上级设备容量受限
6420	东台	西刘6配变	10	400	上级设备容量受限
6421	东台	西刘八配变	10	400	上级设备容量受限
6422	东台	西刘二配变	10	400	上级设备容量受限
6423	东台	西刘九配变	10	200	上级设备容量受限
6424	东台	西刘七配变	10	200	上级设备容量受限
6425	东台	西刘十二配变	10	200	上级设备容量受限
6426	东台	西刘十配变	10	400	上级设备容量受限
6427	东台	西刘十三配变	10	200	上级设备容量受限
6428	东台	西刘十四配变	10	200	上级设备容量受限
6429	东台	西刘十五配变	10	200	上级设备容量受限
6430	东台	西刘十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6431	东台	西刘四配变	10	200	上级设备容量受限
6432	东台	西刘五配变	10	200	上级设备容量受限
6433	东台	西刘一配变	10	200	上级设备容量受限
6434	东台	新丰5配变	10	200	上级设备容量受限
6435	东台	新丰八配变	10	400	上级设备容量受限
6436	东台	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限
6437	东台	新丰九配变	10	400	上级设备容量受限
6438	东台	新丰六配变	10	400	上级设备容量受限
6439	东台	新丰七配变	10	400	上级设备容量受限
6440	东台	新丰三配变	10	200	上级设备容量受限
6441	东台	新丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
6442	东台	新丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
6443	东台	新丰十配变	10	400	上级设备容量受限
6444	东台	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
6445	东台	新丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
6446	东台	新丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
6447	东台	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
6448	东台	新丰四配变	10	200	上级设备容量受限
6449	东台	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6450	东台	新彭1配变	10	400	上级设备容量受限
6451	东台	新彭八配变	10	200	上级设备容量受限
6452	东台	新彭二配变	10	400	上级设备容量受限
6453	东台	新彭九配变	10	400	上级设备容量受限
6454	东台	新彭六配变	10	200	上级设备容量受限
6455	东台	新彭七配变	10	200	上级设备容量受限
6456	东台	新彭三配变	10	200	上级设备容量受限
6457	东台	新彭十二配变	10	200	上级设备容量受限
6458	东台	新彭十配变	10	200	上级设备容量受限
6459	东台	新彭十三配变	10	200	上级设备容量受限
6460	东台	新彭十一配变	10	400	上级设备容量受限
6461	东台	新彭四配变	10	400	上级设备容量受限
6462	东台	新彭五配变	10	200	上级设备容量受限
6463	东台	明星十四配变	10	400	上级设备容量受限
6464	东台	明星五配变	10	315	上级设备容量受限
6465	东台	明星一配变	10	400	上级设备容量受限
6466	东台	明星20#配变	10	630	上级设备容量受限
6467	东台	明星十六配变	10	200	上级设备容量受限
6468	东台	李灶八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6469	东台	李灶三配变	10	200	本级设备容量受限
6470	东台	万桥五配变	10	400	本级设备容量受限
6471	东台	常灶八配变	10	200	本级设备容量受限
6472	东台	晨光13配变	10	200	本级设备容量受限
6473	东台	晨光十二配变	10	200	本级设备容量受限
6474	东台	贾坝八配变	10	400	本级设备容量受限
6475	东台	天鹅十一配变	10	200	本级设备容量受限
6476	东台	徐墩十三号配变	10	200	本级设备容量受限
6477	东台	徐墩十四配变	10	200	本级设备容量受限
6478	东台	朱灶六配变	10	200	本级设备容量受限
6479	东台	朱灶四配变	10	200	本级设备容量受限
6480	东台	永丰九配变	10	200	本级设备容量受限
6481	东台	中心十四配变	10	200	本级设备容量受限
6482	东台	永丰2配变	10	200	本级设备容量受限
6483	东台	草舍39#配变	10	400	本级设备容量受限
6484	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
6485	东台	仓南八配变	10	400	上级设备容量受限
6486	东台	仓南六配变	10	200	上级设备容量受限
6487	东台	仓南七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6488	东台	仓南十配变	10	200	上级设备容量受限
6489	东台	仓南四配变	10	400	上级设备容量受限
6490	东台	仓南一配变	10	160	上级设备容量受限
6491	东台	仓西二配变	10	200	上级设备容量受限
6492	东台	朝阳八配变	10	200	上级设备容量受限
6493	东台	朝阳二配变	10	200	上级设备容量受限
6494	东台	朝阳七配变	10	200	上级设备容量受限
6495	东台	朝阳三配变	10	200	上级设备容量受限
6496	东台	朝阳五配变	10	200	上级设备容量受限
6497	东台	大地和苑二配变	10	500	上级设备容量受限
6498	东台	大地和苑六配变	10	630	上级设备容量受限
6499	东台	大地和苑三配变	10	630	上级设备容量受限
6500	东台	大地和苑四配变8001	10	500	上级设备容量受限
6501	东台	大地和苑五配变	10	500	上级设备容量受限
6502	东台	大地和苑一配变	10	630	上级设备容量受限
6503	东台	华美八配变	10	200	上级设备容量受限
6504	东台	华美二配变	10	400	上级设备容量受限
6505	东台	华美六配变	10	200	上级设备容量受限
6506	东台	华美七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6507	东台	华美三配变	10	400	上级设备容量受限
6508	东台	华美四配变	10	200	上级设备容量受限
6509	东台	华美五配变	10	400	上级设备容量受限
6510	东台	华美一配变	10	315	上级设备容量受限
6511	东台	街道#10配变	10	400	上级设备容量受限
6512	东台	街道二配变.	10	400	上级设备容量受限
6513	东台	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
6514	东台	街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
6515	东台	棉业公司一配变	10	400	上级设备容量受限
6516	东台	三仓医院	10	250	上级设备容量受限
6517	东台	四季花苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
6518	东台	四季花苑五配变	10	800	上级设备容量受限
6519	东台	新仓华府主变	10	200	上级设备容量受限
6520	东台	新仓路一号配变	10	400	上级设备容量受限
6521	东台	沿河南路一配变	10	400	上级设备容量受限
6522	东台	油厂一配变	10	200	上级设备容量受限
6523	东台	镇北九配变	10	315	上级设备容量受限
6524	东台	镇北六配变	10	400	上级设备容量受限
6525	东台	镇东九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6526	东台	镇东六配变	10	400	上级设备容量受限
6527	东台	镇东三配变	10	400	上级设备容量受限
6528	东台	镇东一配变	10	400	上级设备容量受限
6529	东台	镇南八配变	10	400	上级设备容量受限
6530	东台	镇南二配变	10	315	上级设备容量受限
6531	东台	镇南九配变(三仓）	10	200	上级设备容量受限
6532	东台	镇南六配变	10	400	上级设备容量受限
6533	东台	镇南七配变	10	200	上级设备容量受限
6534	东台	镇南三配变	10	400	上级设备容量受限
6535	东台	镇南十二配变	10	400	上级设备容量受限
6536	东台	镇南十配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
6537	东台	镇南十三配变	10	200	上级设备容量受限
6538	东台	镇南十四配变	10	400	上级设备容量受限
6539	东台	镇南十五配变	10	200	上级设备容量受限
6540	东台	镇南十一配变	10	400	上级设备容量受限
6541	东台	镇南四配变	10	400	上级设备容量受限
6542	东台	镇南五配变	10	315	上级设备容量受限
6543	东台	镇南一配变	10	630	上级设备容量受限
6544	东台	镇西二十八配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6545	东台	镇西二十三配变	10	200	上级设备容量受限
6546	东台	镇西九配变	10	400	上级设备容量受限
6547	东台	镇西十二配变	10	400	上级设备容量受限
6548	东台	镇西十六配变	10	400	上级设备容量受限
6549	东台	镇西十三配变	10	315	上级设备容量受限
6550	东台	镇西十五配变	10	400	上级设备容量受限
6551	东台	镇西四配变	10	400	上级设备容量受限
6552	东台	镇西五配变	10	400	上级设备容量受限
6553	东台	中桥1配变	10	400	上级设备容量受限
6554	东台	仓南二配变	10	200	上级设备容量受限
6555	东台	仓南九配变	10	400	上级设备容量受限
6556	东台	仓南三配变	10	400	上级设备容量受限
6557	东台	仓南五配变	10	200	上级设备容量受限
6558	东台	仓胜十配变	10	400	上级设备容量受限
6559	东台	大地和苑七配变	10	630	上级设备容量受限
6560	东台	府邸花园主变	10	630	上级设备容量受限
6561	东台	合兴八配变	10	400	上级设备容量受限
6562	东台	合兴九配变	10	200	上级设备容量受限
6563	东台	合兴三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6564	东台	合兴四配变	10	200	上级设备容量受限
6565	东台	合兴一配变	10	200	上级设备容量受限
6566	东台	华美九配变	10	200	上级设备容量受限
6567	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	上级设备容量受限
6568	东台	集镇七配变.	10	200	上级设备容量受限
6569	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	上级设备容量受限
6570	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	上级设备容量受限
6571	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	上级设备容量受限
6572	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	上级设备容量受限
6573	东台	人和天润城#2配变	10	800	上级设备容量受限
6574	东台	人和天润城#4配变	10	800	上级设备容量受限
6575	东台	人和天润城#6配变	10	800	上级设备容量受限
6576	东台	三仓工业园区二配变	10	400	上级设备容量受限
6577	东台	三仓工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
6578	东台	四季花苑#1主变	10	800	上级设备容量受限
6579	东台	四季花苑#2主变	10	800	上级设备容量受限
6580	东台	王垛三配变	10	200	上级设备容量受限
6581	东台	王垛十配变	10	400	上级设备容量受限
6582	东台	王垛四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6583	东台	王垛五配变	10	315	上级设备容量受限
6584	东台	镇西二配变	10	400	上级设备容量受限
6585	东台	镇西二十六配变	10	400	上级设备容量受限
6586	东台	镇西二十配变	10	400	上级设备容量受限
6587	东台	镇西二十四配变	10	200	上级设备容量受限
6588	东台	镇西二十五配变	10	200	上级设备容量受限
6589	东台	镇西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
6590	东台	镇西七配变	10	400	上级设备容量受限
6591	东台	镇西三配变	10	200	上级设备容量受限
6592	东台	镇西十七配变	10	400	上级设备容量受限
6593	东台	镇西十四配变	10	400	上级设备容量受限
6594	东台	镇西十一配变	10	200	上级设备容量受限
6595	东台	镇西一配变	10	315	上级设备容量受限
6596	东台	朝阳六配变	10	200	上级设备容量受限
6597	东台	朝阳四配变	10	200	上级设备容量受限
6598	东台	朝阳一配变	10	200	上级设备容量受限
6599	东台	仓西八配变	10	200	上级设备容量受限
6600	东台	仓西六配变	10	400	上级设备容量受限
6601	东台	仓西七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6602	东台	仓西三配变	10	200	上级设备容量受限
6603	东台	仓西四配变	10	400	上级设备容量受限
6604	东台	仓西五配变	10	400	上级设备容量受限
6605	东台	仓西一配变	10	200	上级设备容量受限
6606	东台	街道四配变.	10	400	上级设备容量受限
6607	东台	南园区一配变	10	400	上级设备容量受限
6608	东台	镇北二配变	10	400	上级设备容量受限
6609	东台	镇北十一配变	10	400	上级设备容量受限
6610	东台	镇东二十配变	10	400	上级设备容量受限
6611	东台	镇东二十一配变	10	200	上级设备容量受限
6612	东台	镇东七配变	10	400	上级设备容量受限
6613	东台	镇东十二配变	10	400	上级设备容量受限
6614	东台	镇东十六配变	10	400	上级设备容量受限
6615	东台	镇东十五配变	10	400	上级设备容量受限
6616	东台	镇东十一配变	10	400	上级设备容量受限
6617	东台	镇东四配变	10	200	上级设备容量受限
6618	东台	镇东五配变	10	200	上级设备容量受限
6619	东台	沙灶九配变	10	200	本级设备容量受限
6620	东台	沙灶十六配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6621	东台	沙灶五配变	10	400	本级设备容量受限
6622	东台	万洋三配变	10	200	本级设备容量受限
6623	东台	北行二配变	10	200	上级设备容量受限
6624	东台	北行六配变	10	200	上级设备容量受限
6625	东台	北行三配变	10	200	上级设备容量受限
6626	东台	北行四配变	10	200	上级设备容量受限
6627	东台	北行五配变	10	200	上级设备容量受限
6628	东台	北行一配变	10	200	上级设备容量受限
6629	东台	七一二配变	10	200	上级设备容量受限
6630	东台	七一六配变	10	400	上级设备容量受限
6631	东台	七一七配变	10	200	上级设备容量受限
6632	东台	七一桥三配变	10	400	上级设备容量受限
6633	东台	七一桥四配变	10	400	上级设备容量受限
6634	东台	七一桥一配变	10	400	上级设备容量受限
6635	东台	七一三配变	10	200	上级设备容量受限
6636	东台	七一四配变	10	200	上级设备容量受限
6637	东台	七一五配变	10	200	上级设备容量受限
6638	东台	七一一配变	10	400	上级设备容量受限
6639	东台	三余八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6640	东台	三余二配变	10	200	上级设备容量受限
6641	东台	三余九配变	10	400	上级设备容量受限
6642	东台	三余六配变	10	400	上级设备容量受限
6643	东台	三余七配变	10	200	上级设备容量受限
6644	东台	三余三配变	10	200	上级设备容量受限
6645	东台	三余十配变	10	400	上级设备容量受限
6646	东台	三余四配变	10	400	上级设备容量受限
6647	东台	三余五配变	10	200	上级设备容量受限
6648	东台	三余一配变	10	400	上级设备容量受限
6649	东台	新强二配变	10	400	上级设备容量受限
6650	东台	新强六配变	10	400	上级设备容量受限
6651	东台	新强三配变	10	400	上级设备容量受限
6652	东台	新强四配变	10	200	上级设备容量受限
6653	东台	新强五配变	10	200	上级设备容量受限
6654	东台	新强一配变	10	200	上级设备容量受限
6655	东台	新五三配变	10	400	上级设备容量受限
6656	东台	新五四配变	10	200	上级设备容量受限
6657	东台	新伍(九)配变	10	400	上级设备容量受限
6658	东台	新伍8#配变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6659	东台	新伍二配变	10	200	上级设备容量受限
6660	东台	新伍六配变	10	200	上级设备容量受限
6661	东台	新伍七配变	10	400	上级设备容量受限
6662	东台	新伍十二配变	10	400	上级设备容量受限
6663	东台	新伍十六配变	10	400	上级设备容量受限
6664	东台	新伍十配变	10	400	上级设备容量受限
6665	东台	新伍十三配变	10	400	上级设备容量受限
6666	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
6667	东台	新伍十五配变	10	200	上级设备容量受限
6668	东台	新伍十一配变	10	200	上级设备容量受限
6669	东台	新伍一配变	10	400	上级设备容量受限
6670	东台	一仓4#配变	10	400	上级设备容量受限
6671	东台	一仓二配变	10	400	上级设备容量受限
6672	东台	一仓居委会二配变	10	200	上级设备容量受限
6673	东台	一仓居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
6674	东台	一仓三配变	10	400	上级设备容量受限
6675	东台	一仓五配变	10	200	上级设备容量受限
6676	东台	一仓一配变	10	200	上级设备容量受限
6677	东台	镇北七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6678	东台	镇北三配变	10	400	上级设备容量受限
6679	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	上级设备容量受限
6680	东台	集镇一配变	10	200	上级设备容量受限
6681	东台	嘉诚花园二配变	10	315	上级设备容量受限
6682	东台	嘉诚花园三配变	10	315	上级设备容量受限
6683	东台	嘉诚花园一配变	10	400	上级设备容量受限
6684	东台	街道八配变	10	400	上级设备容量受限
6685	东台	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
6686	东台	街道七配变43645	10	400	上级设备容量受限
6687	东台	街道三配变.	10	400	上级设备容量受限
6688	东台	街道一配变.	10	400	上级设备容量受限
6689	东台	人和天润城#1配变	10	800	上级设备容量受限
6690	东台	人和天润城#3配变	10	800	上级设备容量受限
6691	东台	人和天润城#5配变	10	800	上级设备容量受限
6692	东台	三仓新时代一配变	10	400	上级设备容量受限
6693	东台	镇北四配变	10	315	上级设备容量受限
6694	东台	镇西八配变	10	200	上级设备容量受限
6695	东台	镇西二十二配变	10	200	上级设备容量受限
6696	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6697	东台	镇西六配变	10	400	上级设备容量受限
6698	东台	镇西十八配变	10	400	上级设备容量受限
6699	东台	镇西十配变	10	630	上级设备容量受限
6700	东台	八一二配变	10	200	上级设备容量受限
6701	东台	八一五配变	10	200	上级设备容量受限
6702	东台	八一一配变	10	200	上级设备容量受限
6703	东台	仓胜八配变	10	200	上级设备容量受限
6704	东台	仓胜二配变	10	400	上级设备容量受限
6705	东台	仓胜九配变	10	200	上级设备容量受限
6706	东台	仓胜六配变	10	200	上级设备容量受限
6707	东台	仓胜七配变	10	200	上级设备容量受限
6708	东台	仓胜三配变	10	400	上级设备容量受限
6709	东台	仓胜十二配变	10	200	上级设备容量受限
6710	东台	仓胜十三配变	10	200	上级设备容量受限
6711	东台	仓胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
6712	东台	仓胜四配变	10	200	上级设备容量受限
6713	东台	仓胜五配变	10	200	上级设备容量受限
6714	东台	仓胜一配变	10	200	上级设备容量受限
6715	东台	三渣八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6716	东台	三渣二配变	10	400	上级设备容量受限
6717	东台	三渣九配变	10	200	上级设备容量受限
6718	东台	三渣六配变	10	200	上级设备容量受限
6719	东台	三渣七配变	10	200	上级设备容量受限
6720	东台	三渣三配变	10	200	上级设备容量受限
6721	东台	三渣四配变	10	200	上级设备容量受限
6722	东台	三渣五配变	10	200	上级设备容量受限
6723	东台	三渣一配变	10	400	上级设备容量受限
6724	东台	绍河八配变	10	200	上级设备容量受限
6725	东台	绍河二配变	10	200	上级设备容量受限
6726	东台	绍河九配变	10	400	上级设备容量受限
6727	东台	绍河六配变	10	200	上级设备容量受限
6728	东台	绍河七配变	10	400	上级设备容量受限
6729	东台	绍河三配变	10	200	上级设备容量受限
6730	东台	绍河十配变	10	400	上级设备容量受限
6731	东台	绍河十一配变	10	400	上级设备容量受限
6732	东台	绍河四配变	10	200	上级设备容量受限
6733	东台	绍河五配变	10	200	上级设备容量受限
6734	东台	绍河一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6735	东台	王垵八配变	10	200	上级设备容量受限
6736	东台	王垵六配变	10	200	上级设备容量受限
6737	东台	王垵一配变	10	400	上级设备容量受限
6738	东台	吴墩八配变	10	400	上级设备容量受限
6739	东台	吴墩二配变	10	400	上级设备容量受限
6740	东台	吴墩六配变	10	200	上级设备容量受限
6741	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
6742	东台	吴墩三配变	10	200	上级设备容量受限
6743	东台	吴墩四配变	10	200	上级设备容量受限
6744	东台	吴墩五配变	10	400	上级设备容量受限
6745	东台	吴墩一配变	10	400	上级设备容量受限
6746	东台	镇西十九配变	10	400	上级设备容量受限
6747	东台	王苴八配变	10	200	本级设备容量受限
6748	东台	西舍四配变	10	200	本级设备容量受限
6749	东台	朱万三配变	10	200	本级设备容量受限
6750	东台	朱万四配变	10	200	本级设备容量受限
6751	东台	古舍8#配变	10	200	本级设备容量受限
6752	东台	九坵七配变	10	200	本级设备容量受限
6753	东台	九坵一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6754	东台	朱坝八配变	10	200	本级设备容量受限
6755	东台	朱坝三配变	10	200	本级设备容量受限
6756	东台	八连三号配变	10	400	上级设备容量受限
6757	东台	八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6758	东台	二十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6759	东台	二十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6760	东台	二十七连1#配变	10	400	上级设备容量受限
6761	东台	弶港农场1#配变	10	400	上级设备容量受限
6762	东台	弶港农场2#配变	10	400	上级设备容量受限
6763	东台	九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6764	东台	九连三号配变	10	400	上级设备容量受限
6765	东台	九连四号配变	10	400	上级设备容量受限
6766	东台	九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6767	东台	七连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6768	东台	十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6769	东台	十二连一配变	10	400	上级设备容量受限
6770	东台	十连三号配变	10	400	上级设备容量受限
6771	东台	十连一配变	10	400	上级设备容量受限
6772	东台	十六连二号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6773	东台	十六连三号配变	10	400	上级设备容量受限
6774	东台	十六连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6775	东台	十七连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6776	东台	十四连二号配变	10	200	上级设备容量受限
6777	东台	十四连三号配变	10	400	上级设备容量受限
6778	东台	十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6779	东台	十五连二号配变	10	200	上级设备容量受限
6780	东台	十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6781	东台	养鸽场配变	10	400	上级设备容量受限
6782	东台	陈林八配变	10	400	上级设备容量受限
6783	东台	陈林二配变	10	400	上级设备容量受限
6784	东台	陈林九配变	10	200	上级设备容量受限
6785	东台	陈林六配变	10	200	上级设备容量受限
6786	东台	陈林七配变	10	400	上级设备容量受限
6787	东台	陈林三配变	10	200	上级设备容量受限
6788	东台	陈林十二配变	10	200	上级设备容量受限
6789	东台	陈林十配变	10	200	上级设备容量受限
6790	东台	陈林十三配变	10	200	上级设备容量受限
6791	东台	陈林十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6792	东台	陈林四配变	10	200	上级设备容量受限
6793	东台	陈林五配变	10	200	上级设备容量受限
6794	东台	陈林一配变	10	200	上级设备容量受限
6795	东台	兰址九配变	10	200	上级设备容量受限
6796	东台	兰址十配变	10	400	上级设备容量受限
6797	东台	强西二配变	10	400	上级设备容量受限
6798	东台	强西九配变	10	200	上级设备容量受限
6799	东台	强西三配变	10	200	上级设备容量受限
6800	东台	强西十配变	10	200	上级设备容量受限
6801	东台	强西十一配变	10	200	上级设备容量受限
6802	东台	强西五配变	10	400	上级设备容量受限
6803	东台	双楼八配变	10	200	上级设备容量受限
6804	东台	双楼二配变	10	200	上级设备容量受限
6805	东台	双楼九配变	10	200	上级设备容量受限
6806	东台	双楼六配变	10	200	上级设备容量受限
6807	东台	双楼七配变	10	200	上级设备容量受限
6808	东台	双楼三配变	10	400	上级设备容量受限
6809	东台	双楼十二配变	10	200	上级设备容量受限
6810	东台	双楼十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6811	东台	双楼十三配变	10	200	上级设备容量受限
6812	东台	双楼十一配变	10	200	上级设备容量受限
6813	东台	双楼四配变	10	400	上级设备容量受限
6814	东台	双楼五配变	10	200	上级设备容量受限
6815	东台	双楼一配变	10	400	上级设备容量受限
6816	东台	新农八配变	10	200	上级设备容量受限
6817	东台	新农九配变	10	200	上级设备容量受限
6818	东台	新农七配变	10	200	上级设备容量受限
6819	东台	新农十二配变	10	200	上级设备容量受限
6820	东台	新农十配变	10	400	上级设备容量受限
6821	东台	新农十三配变	10	200	上级设备容量受限
6822	东台	新农十一配变	10	200	上级设备容量受限
6823	东台	新农一配变	10	200	上级设备容量受限
6824	东台	镇东十九配变	10	400	上级设备容量受限
6825	东台	镇东十配变	10	200	上级设备容量受限
6826	东台	机场八配变	10	200	上级设备容量受限
6827	东台	机场二配变	10	200	上级设备容量受限
6828	东台	机场九配变	10	200	上级设备容量受限
6829	东台	机场六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6830	东台	机场七配变	10	200	上级设备容量受限
6831	东台	机场三配变	10	400	上级设备容量受限
6832	东台	机场四配变	10	200	上级设备容量受限
6833	东台	机场五配变	10	200	上级设备容量受限
6834	东台	机场一配变	10	200	上级设备容量受限
6835	东台	联北八配变	10	400	上级设备容量受限
6836	东台	联北二配变	10	200	上级设备容量受限
6837	东台	联北九配变	10	200	上级设备容量受限
6838	东台	联北六配变	10	400	上级设备容量受限
6839	东台	联北七配变	10	200	上级设备容量受限
6840	东台	联北三配变	10	400	上级设备容量受限
6841	东台	联北十二配变	10	400	上级设备容量受限
6842	东台	联北十六配变	10	200	上级设备容量受限
6843	东台	联北十配变	10	200	上级设备容量受限
6844	东台	联北十七配变	10	200	上级设备容量受限
6845	东台	联北十三配变	10	200	上级设备容量受限
6846	东台	联北十四配变	10	400	上级设备容量受限
6847	东台	联北十五配变	10	400	上级设备容量受限
6848	东台	联北十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6849	东台	联北四配变	10	400	上级设备容量受限
6850	东台	联北五配变	10	400	上级设备容量受限
6851	东台	联北一配变	10	200	上级设备容量受限
6852	东台	林场一配变	10	200	上级设备容量受限
6853	东台	临南二配变	10	400	上级设备容量受限
6854	东台	临南九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
6855	东台	临南六配变	10	200	上级设备容量受限
6856	东台	临南三配变	10	400	上级设备容量受限
6857	东台	临南十二配变	10	200	上级设备容量受限
6858	东台	临南十配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
6859	东台	临南十一配变	10	400	上级设备容量受限
6860	东台	临南四配变	10	200	上级设备容量受限
6861	东台	临南五配变	10	200	上级设备容量受限
6862	东台	临南一配变	10	400	上级设备容量受限
6863	东台	新农#6配变	10	200	上级设备容量受限
6864	东台	新农二配变	10	200	上级设备容量受限
6865	东台	蚕种场1#配变	10	400	上级设备容量受限
6866	东台	蚕种场2#配变	10	200	上级设备容量受限
6867	东台	蚕种场三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6868	东台	岔路口配变	10	400	上级设备容量受限
6869	东台	二十二连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6870	东台	二十二连四号配变	10	400	上级设备容量受限
6871	东台	二十二连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6872	东台	二十连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6873	东台	二十三连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6874	东台	二十三连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6875	东台	二十四连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6876	东台	二十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6877	东台	二十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6878	东台	二十一连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6879	东台	二十一连三号配变	10	400	上级设备容量受限
6880	东台	二十一连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6881	东台	集镇三配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
6882	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	上级设备容量受限
6883	东台	集镇十配变(新农）	10	200	上级设备容量受限
6884	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
6885	东台	集镇四配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
6886	东台	弶港农场3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6887	东台	临海八配变	10	200	上级设备容量受限
6888	东台	临海二配变	10	200	上级设备容量受限
6889	东台	临海九配变	10	200	上级设备容量受限
6890	东台	临海六配变	10	200	上级设备容量受限
6891	东台	临海七配变	10	200	上级设备容量受限
6892	东台	临海三配变	10	200	上级设备容量受限
6893	东台	临海十二配变	10	200	上级设备容量受限
6894	东台	临海十配变	10	200	上级设备容量受限
6895	东台	临海十三配变	10	200	上级设备容量受限
6896	东台	临海十一配变	10	200	上级设备容量受限
6897	东台	临海四配变	10	200	上级设备容量受限
6898	东台	临海五配变	10	200	上级设备容量受限
6899	东台	临海一配变	10	400	上级设备容量受限
6900	东台	十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6901	东台	十九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6902	东台	十九连三配变	10	400	上级设备容量受限
6903	东台	十九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
6904	东台	百家1#配变	10	400	上级设备容量受限
6905	东台	百家2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6906	东台	杜鹃1#配变	10	400	上级设备容量受限
6907	东台	杜鹃2#配变	10	400	上级设备容量受限
6908	东台	黄海二配变	10	400	上级设备容量受限
6909	东台	黄海一配变	10	200	上级设备容量受限
6910	东台	尖南1#配变	10	400	上级设备容量受限
6911	东台	尖南6#配变	10	400	上级设备容量受限
6912	东台	科技1#配变	10	400	上级设备容量受限
6913	东台	科技二配变	10	200	上级设备容量受限
6914	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
6915	东台	龙河配变	10	400	上级设备容量受限
6916	东台	南苑二配变	10	630	上级设备容量受限
6917	东台	南苑一配变	10	500	上级设备容量受限
6918	东台	七连二号配变	10	400	上级设备容量受限
6919	东台	七连三号配变	10	400	上级设备容量受限
6920	东台	养鹅场配变	10	400	上级设备容量受限
6921	东台	集镇八配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
6922	东台	集镇二配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
6923	东台	集镇九配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
6924	东台	集镇六配变（新农）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6925	东台	集镇七配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
6926	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	上级设备容量受限
6927	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
6928	东台	集镇五配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
6929	东台	集镇一配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
6930	东台	联边八配变	10	200	上级设备容量受限
6931	东台	联边六配变	10	200	上级设备容量受限
6932	东台	联边七配变	10	200	上级设备容量受限
6933	东台	联边十二配变	10	400	上级设备容量受限
6934	东台	联边十六配变	10	400	上级设备容量受限
6935	东台	联边五配变	10	200	上级设备容量受限
6936	东台	强西八配变	10	200	上级设备容量受限
6937	东台	强西六配变	10	200	上级设备容量受限
6938	东台	强西七配变	10	200	上级设备容量受限
6939	东台	强西四配变	10	200	上级设备容量受限
6940	东台	强西一配变	10	400	上级设备容量受限
6941	东台	三兴#10配变	10	400	上级设备容量受限
6942	东台	三兴#14配变	10	400	上级设备容量受限
6943	东台	三兴#3配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6944	东台	三兴19#配变	10	400	上级设备容量受限
6945	东台	三兴八配变	10	400	上级设备容量受限
6946	东台	三兴二配变	10	200	上级设备容量受限
6947	东台	三兴二十二配变	10	200	上级设备容量受限
6948	东台	三兴二十六配变	10	200	上级设备容量受限
6949	东台	三兴二十四配变	10	200	上级设备容量受限
6950	东台	三兴二十五配变	10	200	上级设备容量受限
6951	东台	三兴二十一配变	10	200	上级设备容量受限
6952	东台	三兴九配变	10	200	上级设备容量受限
6953	东台	三兴六配变	10	200	上级设备容量受限
6954	东台	三兴七配变	10	400	上级设备容量受限
6955	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
6956	东台	三兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
6957	东台	三兴十六配变	10	400	上级设备容量受限
6958	东台	三兴十七配变	10	400	上级设备容量受限
6959	东台	三兴十三配变	10	200	上级设备容量受限
6960	东台	三兴十五配变	10	200	上级设备容量受限
6961	东台	三兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
6962	东台	三兴四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6963	东台	三兴五配变	10	200	上级设备容量受限
6964	东台	三兴一配变	10	200	上级设备容量受限
6965	东台	新农三配变	10	200	上级设备容量受限
6966	东台	新农十四配变	10	200	上级设备容量受限
6967	东台	新农四配变	10	400	上级设备容量受限
6968	东台	新农五配变	10	200	上级设备容量受限
6969	东台	东海2#配变	10	400	上级设备容量受限
6970	东台	东海3#配变	10	400	上级设备容量受限
6971	东台	东海一配变	10	400	上级设备容量受限
6972	东台	科农二配变	10	400	上级设备容量受限
6973	东台	科农三配变	10	200	上级设备容量受限
6974	东台	科农四配变	10	200	上级设备容量受限
6975	东台	科农一配变	10	400	上级设备容量受限
6976	东台	龙塘5号配变	10	400	上级设备容量受限
6977	东台	龙塘二配变	10	400	上级设备容量受限
6978	东台	三兴二十配变	10	200	上级设备容量受限
6979	东台	三兴二十三配变	10	200	上级设备容量受限
6980	东台	双仙二配变	10	400	上级设备容量受限
6981	东台	双仙三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6982	东台	双仙一配变	10	400	上级设备容量受限
6983	东台	长寿1#配变	10	400	上级设备容量受限
6984	东台	长寿2#配变	10	400	上级设备容量受限
6985	东台	仓东5配变	10	200	上级设备容量受限
6986	东台	仓东八配变	10	200	上级设备容量受限
6987	东台	仓东二配变	10	400	上级设备容量受限
6988	东台	仓东六配变	10	400	上级设备容量受限
6989	东台	仓东七配变	10	400	上级设备容量受限
6990	东台	仓东四配变	10	200	上级设备容量受限
6991	东台	仓东一配变	10	200	上级设备容量受限
6992	东台	岔河八配变	10	400	上级设备容量受限
6993	东台	岔河二配变	10	400	上级设备容量受限
6994	东台	岔河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
6995	东台	岔河六配变	10	200	上级设备容量受限
6996	东台	岔河七配变	10	200	上级设备容量受限
6997	东台	岔河三配变	10	400	上级设备容量受限
6998	东台	岔河十配变	10	400	上级设备容量受限
6999	东台	岔河四配变	10	400	上级设备容量受限
7000	东台	岔河五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7001	东台	岔河一配变	10	200	上级设备容量受限
7002	东台	官苴八配变	10	400	上级设备容量受限
7003	东台	官苴二配变	10	400	上级设备容量受限
7004	东台	官苴九配变	10	400	上级设备容量受限
7005	东台	官苴六配变	10	200	上级设备容量受限
7006	东台	官苴七配变	10	200	上级设备容量受限
7007	东台	官苴三配变	10	400	上级设备容量受限
7008	东台	官苴十配变	10	200	上级设备容量受限
7009	东台	官苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
7010	东台	官苴四配变	10	400	上级设备容量受限
7011	东台	官苴五配变	10	200	上级设备容量受限
7012	东台	官苴一配变	10	200	上级设备容量受限
7013	东台	临南八配变	10	200	上级设备容量受限
7014	东台	临南七配变	10	400	上级设备容量受限
7015	东台	临南十三配变	10	200	上级设备容量受限
7016	东台	新兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
7017	东台	新兴八配变	10	200	上级设备容量受限
7018	东台	新兴九配变	10	200	上级设备容量受限
7019	东台	新兴六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7020	东台	新兴七配变	10	200	上级设备容量受限
7021	东台	新兴三配变	10	200	上级设备容量受限
7022	东台	新兴十二配变	10	200	上级设备容量受限
7023	东台	新兴十配变	10	200	上级设备容量受限
7024	东台	新兴十三配变	10	400	上级设备容量受限
7025	东台	新兴十四配变	10	200	上级设备容量受限
7026	东台	新兴十一配变	10	200	上级设备容量受限
7027	东台	新兴四配变	10	200	上级设备容量受限
7028	东台	新兴五配变	10	200	上级设备容量受限
7029	东台	新兴一配变	10	400	上级设备容量受限
7030	东台	镇北十配变	10	200	上级设备容量受限
7031	东台	镇北十三配变	10	400	上级设备容量受限
7032	东台	镇北十四配变	10	200	上级设备容量受限
7033	东台	存山四配变	10	400	本级设备容量受限
7034	东台	建东一配变	10	200	本级设备容量受限
7035	东台	倪莫八配变	10	200	本级设备容量受限
7036	东台	天祥1配变	10	200	本级设备容量受限
7037	东台	天祥六配变	10	200	本级设备容量受限
7038	东台	振中四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7039	东台	沈波一配变	10	400	本级设备容量受限
7040	东台	沈垛三配变	10	200	本级设备容量受限
7041	东台	后港六配变	10	400	本级设备容量受限
7042	东台	街道六配变.	10	200	本级设备容量受限
7043	东台	鼓劲(七)配变	10	400	上级设备容量受限
7044	东台	鼓劲八配变	10	400	上级设备容量受限
7045	东台	鼓劲九配变	10	400	上级设备容量受限
7046	东台	鼓劲三配变	10	200	上级设备容量受限
7047	东台	鼓劲十配变	10	200	上级设备容量受限
7048	东台	鼓劲十一配变	10	200	上级设备容量受限
7049	东台	官坝四配变	10	200	上级设备容量受限
7050	东台	红花#17配变	10	200	上级设备容量受限
7051	东台	红花#18配变	10	200	上级设备容量受限
7052	东台	红花八配变	10	400	上级设备容量受限
7053	东台	红花二配变	10	200	上级设备容量受限
7054	东台	红花九配变	10	200	上级设备容量受限
7055	东台	红花十配变	10	200	上级设备容量受限
7056	东台	红花五配变	10	400	上级设备容量受限
7057	东台	乐园#12配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7058	东台	乐园#13配变	10	400	上级设备容量受限
7059	东台	乐园11#配变	10	200	上级设备容量受限
7060	东台	乐园14#配变	10	400	上级设备容量受限
7061	东台	乐园2配变	10	400	上级设备容量受限
7062	东台	乐园八配变	10	400	上级设备容量受限
7063	东台	乐园九配变	10	400	上级设备容量受限
7064	东台	乐园六配变	10	400	上级设备容量受限
7065	东台	乐园七配变	10	400	上级设备容量受限
7066	东台	乐园三配变	10	400	上级设备容量受限
7067	东台	乐园十配变	10	315	上级设备容量受限
7068	东台	乐园四配变	10	200	上级设备容量受限
7069	东台	乐园五配变	10	400	上级设备容量受限
7070	东台	乐园一配变	10	200	上级设备容量受限
7071	东台	唐胜六配变	10	200	上级设备容量受限
7072	东台	振奋#7配变	10	200	上级设备容量受限
7073	东台	振奋#8配变	10	400	上级设备容量受限
7074	东台	振奋2配变	10	200	上级设备容量受限
7075	东台	振奋3#配变	10	400	上级设备容量受限
7076	东台	振奋4配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7077	东台	振奋5配变	10	400	上级设备容量受限
7078	东台	振奋6配变	10	200	上级设备容量受限
7079	东台	振奋一配变	10	400	上级设备容量受限
7080	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7081	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7082	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7083	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7084	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
7085	东台	安建1#配变	10	200	上级设备容量受限
7086	东台	安建10#配变	10	400	上级设备容量受限
7087	东台	安建11#配变	10	200	上级设备容量受限
7088	东台	安建12#配变	10	200	上级设备容量受限
7089	东台	安建14#配变	10	200	上级设备容量受限
7090	东台	安建15#配变	10	200	上级设备容量受限
7091	东台	安建17#配变	10	200	上级设备容量受限
7092	东台	安建18#配变	10	400	上级设备容量受限
7093	东台	安建2#配变	10	200	上级设备容量受限
7094	东台	安建3#配变	10	200	上级设备容量受限
7095	东台	安建4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7096	东台	安建5#配变	10	200	上级设备容量受限
7097	东台	安建6#配变	10	200	上级设备容量受限
7098	东台	安建9#配变	10	200	上级设备容量受限
7099	东台	郭联1#配变	10	400	上级设备容量受限
7100	东台	郭联2#配变	10	400	上级设备容量受限
7101	东台	郭联3#配变	10	200	上级设备容量受限
7102	东台	郭联4#配变	10	200	上级设备容量受限
7103	东台	郭联5#配变	10	400	上级设备容量受限
7104	东台	郭联6#配变	10	400	上级设备容量受限
7105	东台	郭联7#配变	10	200	上级设备容量受限
7106	东台	郭联8#配变	10	200	上级设备容量受限
7107	东台	郭联9#配变	10	200	上级设备容量受限
7108	东台	恒城雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
7109	东台	集镇12#配变(唐洋）	10	200	上级设备容量受限
7110	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
7111	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7112	东台	集镇34#配变(唐洋）	10	200	上级设备容量受限
7113	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7114	东台	十里1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7115	东台	十里10#配变	10	200	上级设备容量受限
7116	东台	十里11#配变	10	400	上级设备容量受限
7117	东台	十里2#配变	10	200	上级设备容量受限
7118	东台	十里3#配变	10	200	上级设备容量受限
7119	东台	十里4#配变	10	400	上级设备容量受限
7120	东台	十里5#配变	10	200	上级设备容量受限
7121	东台	十里6#配变	10	200	上级设备容量受限
7122	东台	十里7#配变	10	200	上级设备容量受限
7123	东台	十里8#配变	10	200	上级设备容量受限
7124	东台	十里9#配变	10	200	上级设备容量受限
7125	东台	双跃1#配变	10	200	上级设备容量受限
7126	东台	双跃10#配变	10	400	上级设备容量受限
7127	东台	双跃11#配变	10	200	上级设备容量受限
7128	东台	双跃2#配变	10	400	上级设备容量受限
7129	东台	双跃3#配变	10	200	上级设备容量受限
7130	东台	双跃4#配变	10	400	上级设备容量受限
7131	东台	双跃5#配变	10	200	上级设备容量受限
7132	东台	双跃6#配变	10	100	上级设备容量受限
7133	东台	双跃7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7134	东台	双跃8#配变	10	200	上级设备容量受限
7135	东台	双跃9#配变	10	200	上级设备容量受限
7136	东台	桃花源1#变	10	630	上级设备容量受限
7137	东台	新元10#配变	10	200	上级设备容量受限
7138	东台	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
7139	东台	鑫园小区#1主变	10	400	上级设备容量受限
7140	东台	鑫园小区#3主变	10	400	上级设备容量受限
7141	东台	幸福花园2#变	10	630	上级设备容量受限
7142	东台	幸福花园4#变	10	630	上级设备容量受限
7143	东台	一总1#配变	10	200	上级设备容量受限
7144	东台	一总10#配变	10	200	上级设备容量受限
7145	东台	一总12#配变	10	200	上级设备容量受限
7146	东台	一总13#配变	10	200	上级设备容量受限
7147	东台	一总2#配变	10	200	上级设备容量受限
7148	东台	一总3#配变	10	400	上级设备容量受限
7149	东台	一总4#配变	10	400	上级设备容量受限
7150	东台	一总5#配变	10	200	上级设备容量受限
7151	东台	一总6#配变	10	400	上级设备容量受限
7152	东台	一总7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7153	东台	一总8#配变	10	200	上级设备容量受限
7154	东台	一总9#配变	10	200	上级设备容量受限
7155	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
7156	东台	朝福1#配变	10	200	上级设备容量受限
7157	东台	朝福2＃配变	10	400	上级设备容量受限
7158	东台	朝福3#配变	10	400	上级设备容量受限
7159	东台	朝福4#配变	10	200	上级设备容量受限
7160	东台	朝福5#配变	10	200	上级设备容量受限
7161	东台	朝福6#配变	10	200	上级设备容量受限
7162	东台	朝福7#配变	10	200	上级设备容量受限
7163	东台	朝福8#配变	10	400	上级设备容量受限
7164	东台	红色1#配变	10	200	上级设备容量受限
7165	东台	红色10#配变	10	200	上级设备容量受限
7166	东台	红色11#配变	10	200	上级设备容量受限
7167	东台	红色2#配变	10	400	上级设备容量受限
7168	东台	红色3#配变	10	200	上级设备容量受限
7169	东台	红色5#配变	10	400	上级设备容量受限
7170	东台	红色7#配变	10	400	上级设备容量受限
7171	东台	红色9#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7172	东台	万红1#配变	10	400	上级设备容量受限
7173	东台	万红13#配变	10	400	上级设备容量受限
7174	东台	万红14#配变	10	400	上级设备容量受限
7175	东台	万红15#配变	10	400	上级设备容量受限
7176	东台	万红2#配变	10	200	上级设备容量受限
7177	东台	万红4#配变	10	400	上级设备容量受限
7178	东台	万红5#配变	10	400	上级设备容量受限
7179	东台	万红8#配变	10	400	上级设备容量受限
7180	东台	新储1#配变	10	200	上级设备容量受限
7181	东台	新储10#配变	10	200	上级设备容量受限
7182	东台	新储2#配变	10	400	上级设备容量受限
7183	东台	新储3#配变	10	200	上级设备容量受限
7184	东台	新储4#配变	10	200	上级设备容量受限
7185	东台	新储5#配变	10	400	上级设备容量受限
7186	东台	新储6#配变	10	200	上级设备容量受限
7187	东台	新储7#配变	10	200	上级设备容量受限
7188	东台	新储8#配变	10	400	上级设备容量受限
7189	东台	新储9#配变	10	400	上级设备容量受限
7190	东台	中苴1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7191	东台	中苴10#配变	10	200	上级设备容量受限
7192	东台	中苴11#配变	10	200	上级设备容量受限
7193	东台	中苴12#配变	10	200	上级设备容量受限
7194	东台	中苴13#配变	10	200	上级设备容量受限
7195	东台	中苴14#配变	10	200	上级设备容量受限
7196	东台	中苴15#配变	10	200	上级设备容量受限
7197	东台	中苴16#配变	10	400	上级设备容量受限
7198	东台	中苴17#配变	10	400	上级设备容量受限
7199	东台	中苴19#配变	10	400	上级设备容量受限
7200	东台	中苴2#配变	10	200	上级设备容量受限
7201	东台	中苴3#配变	10	400	上级设备容量受限
7202	东台	中苴4#配变	10	200	上级设备容量受限
7203	东台	中苴5#配变	10	200	上级设备容量受限
7204	东台	中苴6#配变	10	400	上级设备容量受限
7205	东台	中苴7#配变	10	200	上级设备容量受限
7206	东台	中苴8#配变	10	200	上级设备容量受限
7207	东台	中苴9#配变	10	200	上级设备容量受限
7208	东台	二洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
7209	东台	二洋#11配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7210	东台	二洋#9配变	10	200	上级设备容量受限
7211	东台	二洋12#配变	10	200	上级设备容量受限
7212	东台	二洋13#配变	10	400	上级设备容量受限
7213	东台	二洋八配变	10	315	上级设备容量受限
7214	东台	二洋二配变	10	400	上级设备容量受限
7215	东台	二洋六配变	10	400	上级设备容量受限
7216	东台	二洋七配变	10	400	上级设备容量受限
7217	东台	二洋三配变	10	200	上级设备容量受限
7218	东台	二洋四配变	10	200	上级设备容量受限
7219	东台	二洋五配变	10	400	上级设备容量受限
7220	东台	二洋一配变	10	400	上级设备容量受限
7221	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7222	东台	唐洋#3配变	10	400	上级设备容量受限
7223	东台	唐洋一配变	10	200	上级设备容量受限
7224	东台	五总#10配变	10	400	上级设备容量受限
7225	东台	五总#11配变	10	400	上级设备容量受限
7226	东台	五总#12配变	10	200	上级设备容量受限
7227	东台	五总#7配变	10	315	上级设备容量受限
7228	东台	五总#9配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7229	东台	五总(六)配变	10	200	上级设备容量受限
7230	东台	五总(一)配变	10	200	上级设备容量受限
7231	东台	五总2配变	10	315	上级设备容量受限
7232	东台	五总4配变	10	400	上级设备容量受限
7233	东台	五总8#配变	10	400	上级设备容量受限
7234	东台	五总三配变	10	200	上级设备容量受限
7235	东台	五总五配变	10	400	上级设备容量受限
7236	东台	新元#14配变	10	400	上级设备容量受限
7237	东台	新元13配变	10	400	上级设备容量受限
7238	东台	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
7239	东台	新元九配变	10	200	上级设备容量受限
7240	东台	新元六配变	10	400	上级设备容量受限
7241	东台	新元七配变	10	160	上级设备容量受限
7242	东台	战胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
7243	东台	战胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
7244	东台	战胜12#配变	10	400	上级设备容量受限
7245	东台	战胜13#配变	10	400	上级设备容量受限
7246	东台	战胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
7247	东台	战胜4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7248	东台	战胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
7249	东台	战胜八配变	10	200	上级设备容量受限
7250	东台	战胜二配变	10	200	上级设备容量受限
7251	东台	战胜六配变	10	200	上级设备容量受限
7252	东台	战胜七配变	10	200	上级设备容量受限
7253	东台	战胜五配变	10	200	上级设备容量受限
7254	东台	战胜一配变	10	200	上级设备容量受限
7255	东台	镇河12#配变	10	200	上级设备容量受限
7256	东台	镇河八配变	10	400	上级设备容量受限
7257	东台	镇河二配变	10	400	上级设备容量受限
7258	东台	镇河九配变	10	200	上级设备容量受限
7259	东台	镇河六配变	10	400	上级设备容量受限
7260	东台	镇河三配变	10	200	上级设备容量受限
7261	东台	镇河十配变	10	200	上级设备容量受限
7262	东台	镇河四配变	10	200	上级设备容量受限
7263	东台	镇河五配变	10	200	上级设备容量受限
7264	东台	镇河一配变	10	400	上级设备容量受限
7265	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	上级设备容量受限
7266	东台	鼓劲#14配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7267	东台	鼓劲(四)配变	10	400	上级设备容量受限
7268	东台	鼓劲13#配变	10	200	上级设备容量受限
7269	东台	鼓劲2配变	10	200	上级设备容量受限
7270	东台	鼓劲六配变	10	400	上级设备容量受限
7271	东台	鼓劲五配变	10	400	上级设备容量受限
7272	东台	鼓劲一配变	10	315	上级设备容量受限
7273	东台	红花一配变	10	200	上级设备容量受限
7274	东台	联灶#14配变	10	400	上级设备容量受限
7275	东台	联灶#15配变	10	400	上级设备容量受限
7276	东台	联灶#16配配	10	400	上级设备容量受限
7277	东台	联灶#17配变	10	400	上级设备容量受限
7278	东台	联灶#18配变	10	400	上级设备容量受限
7279	东台	联灶#19配变	10	400	上级设备容量受限
7280	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
7281	东台	联灶#21配变	10	200	上级设备容量受限
7282	东台	联灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
7283	东台	联灶04#配变	10	400	上级设备容量受限
7284	东台	联灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
7285	东台	联灶12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7286	东台	联灶22#配变	10	400	上级设备容量受限
7287	东台	联灶23#配变	10	400	上级设备容量受限
7288	东台	联灶24#配变	10	400	上级设备容量受限
7289	东台	联灶3#配变	10	400	上级设备容量受限
7290	东台	联灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
7291	东台	联灶八配变	10	400	上级设备容量受限
7292	东台	联灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7293	东台	联灶九配变	10	400	上级设备容量受限
7294	东台	联灶六配变	10	315	上级设备容量受限
7295	东台	联灶十配变	10	400	上级设备容量受限
7296	东台	联灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
7297	东台	联灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
7298	东台	农场#(9)配变	10	315	上级设备容量受限
7299	东台	农场#8配变	10	200	上级设备容量受限
7300	东台	农场(三)配变	10	200	上级设备容量受限
7301	东台	农场(一)配变	10	400	上级设备容量受限
7302	东台	农场10#配变	10	200	上级设备容量受限
7303	东台	农场5配变	10	400	上级设备容量受限
7304	东台	农场6配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7305	东台	农场7#配变	10	400	上级设备容量受限
7306	东台	农场二配变	10	200	上级设备容量受限
7307	东台	农场四配变	10	400	上级设备容量受限
7308	东台	万红#11配变	10	400	上级设备容量受限
7309	东台	万红#12配变	10	200	上级设备容量受限
7310	东台	万红10#配变	10	400	上级设备容量受限
7311	东台	万红9#配变	10	200	上级设备容量受限
7312	东台	万红六配变	10	400	上级设备容量受限
7313	东台	万红七配变	10	200	上级设备容量受限
7314	东台	万红三配变	10	400	上级设备容量受限
7315	东台	张灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
7316	东台	张灶#13配变	10	200	上级设备容量受限
7317	东台	张灶#14配变	10	200	上级设备容量受限
7318	东台	张灶#16配变	10	400	上级设备容量受限
7319	东台	张灶#1配变	10	400	上级设备容量受限
7320	东台	张灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
7321	东台	张灶(九)配变	10	400	上级设备容量受限
7322	东台	张灶(五)配变	10	200	上级设备容量受限
7323	东台	张灶03#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7324	东台	张灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
7325	东台	张灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
7326	东台	张灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
7327	东台	张灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
7328	东台	张灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7329	东台	张灶六配变	10	400	上级设备容量受限
7330	东台	张灶四配变	10	200	上级设备容量受限
7331	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
7332	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
7333	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7334	东台	爱国#10配变	10	200	上级设备容量受限
7335	东台	爱国11#配变	10	200	上级设备容量受限
7336	东台	爱国13#配变	10	200	上级设备容量受限
7337	东台	爱国14#配变	10	200	上级设备容量受限
7338	东台	爱国15#配变	10	200	上级设备容量受限
7339	东台	爱国1配变	10	400	上级设备容量受限
7340	东台	爱国5#配变	10	400	上级设备容量受限
7341	东台	爱国9#配变	10	200	上级设备容量受限
7342	东台	爱国八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7343	东台	爱国二配变	10	200	上级设备容量受限
7344	东台	爱国六配变	10	200	上级设备容量受限
7345	东台	爱国七配变	10	400	上级设备容量受限
7346	东台	爱国三配变	10	200	上级设备容量受限
7347	东台	爱国四配变	10	200	上级设备容量受限
7348	东台	红花#15配变	10	400	上级设备容量受限
7349	东台	南洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
7350	东台	南洋#11配变	10	200	上级设备容量受限
7351	东台	南洋#12配变	10	400	上级设备容量受限
7352	东台	南洋#13配变	10	200	上级设备容量受限
7353	东台	南洋14#配变	10	200	上级设备容量受限
7354	东台	南洋2配变	10	200	上级设备容量受限
7355	东台	南洋5#配变	10	400	上级设备容量受限
7356	东台	南洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
7357	东台	南洋八配变	10	400	上级设备容量受限
7358	东台	南洋六配变	10	200	上级设备容量受限
7359	东台	南洋七配变	10	200	上级设备容量受限
7360	东台	南洋三配变	10	200	上级设备容量受限
7361	东台	南洋四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7362	东台	南洋一配变	10	200	上级设备容量受限
7363	东台	唐胜八配变	10	200	上级设备容量受限
7364	东台	唐胜九配变	10	400	上级设备容量受限
7365	东台	唐胜七配变	10	400	上级设备容量受限
7366	东台	唐胜三配变	10	200	上级设备容量受限
7367	东台	心红#14配变	10	400	上级设备容量受限
7368	东台	心红一配变	10	200	上级设备容量受限
7369	东台	裕民#11配变	10	200	上级设备容量受限
7370	东台	裕民#12配变	10	200	上级设备容量受限
7371	东台	裕民#4配变	10	200	上级设备容量受限
7372	东台	裕民#8配变	10	200	上级设备容量受限
7373	东台	裕民#9配变	10	200	上级设备容量受限
7374	东台	裕民10#配变	10	200	上级设备容量受限
7375	东台	裕民2#配变	10	200	上级设备容量受限
7376	东台	裕民六配变	10	400	上级设备容量受限
7377	东台	裕民七配变	10	200	上级设备容量受限
7378	东台	裕民三配变	10	200	上级设备容量受限
7379	东台	裕民一配变	10	200	上级设备容量受限
7380	东台	长红#11配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7381	东台	长红(2)配变	10	400	上级设备容量受限
7382	东台	长红10#配变	10	200	上级设备容量受限
7383	东台	长红12#配变	10	200	上级设备容量受限
7384	东台	长红13#配变	10	200	上级设备容量受限
7385	东台	长红14#配变	10	200	上级设备容量受限
7386	东台	长红八配变	10	200	上级设备容量受限
7387	东台	长红九配变	10	400	上级设备容量受限
7388	东台	长红六配变	10	400	上级设备容量受限
7389	东台	长红七配变	10	400	上级设备容量受限
7390	东台	长红三配变	10	200	上级设备容量受限
7391	东台	长红四配变	10	400	上级设备容量受限
7392	东台	长红五配变	10	200	上级设备容量受限
7393	东台	长红一配变	10	400	上级设备容量受限
7394	东台	红花13#配变	10	200	本级设备容量受限
7395	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限
7396	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
7397	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限
7398	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
7399	东台	心红#15配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7400	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
7401	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限
7402	东台	心红(4)配变	10	200	上级设备容量受限
7403	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限
7404	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
7405	东台	心红八配变	10	315	上级设备容量受限
7406	东台	心红二配变	10	200	上级设备容量受限
7407	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限
7408	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
7409	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
7410	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
7411	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
7412	东台	心红五配变	10	400	上级设备容量受限
7413	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
7414	东台	高众#15配变	10	400	本级设备容量受限
7415	东台	高众八配变	10	400	本级设备容量受限
7416	东台	高众七配变	10	315	本级设备容量受限
7417	东台	高众三配变	10	200	本级设备容量受限
7418	东台	高众十配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7419	东台	红花#14配变	10	200	本级设备容量受限
7420	东台	唐胜五配变	10	200	本级设备容量受限
7421	东台	兴安三配变	10	200	本级设备容量受限
7422	东台	孙丿6配变	10	200	本级设备容量受限
7423	东台	孙丿9#配变	10	200	本级设备容量受限
7424	东台	港东十六配变	10	200	本级设备容量受限
7425	东台	潘洼二配变	10	200	本级设备容量受限
7426	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	本级设备容量受限
7427	东台	张港十一配变	10	200	本级设备容量受限
7428	东台	祝林四配变	10	200	本级设备容量受限
7429	东台	陈墩二配变	10	200	本级设备容量受限
7430	东台	中荡12#配变	10	200	本级设备容量受限
7431	东台	东合5配变	10	200	上级设备容量受限
7432	东台	东合8#配变	10	200	上级设备容量受限
7433	东台	东合二配变	10	200	上级设备容量受限
7434	东台	东合九配变	10	200	上级设备容量受限
7435	东台	东合六配变	10	200	上级设备容量受限
7436	东台	东合七配变	10	200	上级设备容量受限
7437	东台	东合三高过载配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7438	东台	东合十配变	10	200	上级设备容量受限
7439	东台	东合四配变	10	200	上级设备容量受限
7440	东台	东合一配变	10	200	上级设备容量受限
7441	东台	练坳5配变	10	200	上级设备容量受限
7442	东台	练坳八配变	10	200	上级设备容量受限
7443	东台	练坳二配变	10	200	上级设备容量受限
7444	东台	梁东1配变	10	200	上级设备容量受限
7445	东台	梁东二配变	10	200	上级设备容量受限
7446	东台	卢家14#配变	10	630	上级设备容量受限
7447	东台	卢家15#配变	10	630	上级设备容量受限
7448	东台	卢家16#配变	10	630	上级设备容量受限
7449	东台	卢家2配变	10	400	上级设备容量受限
7450	东台	卢家3配变	10	400	上级设备容量受限
7451	东台	卢家7#配变	10	400	上级设备容量受限
7452	东台	卢家六配变	10	400	上级设备容量受限
7453	东台	卢家十二配变	10	200	上级设备容量受限
7454	东台	卢家十三配变	10	200	上级设备容量受限
7455	东台	卢家十一配变	10	200	上级设备容量受限
7456	东台	卢家四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7457	东台	卢家五台片	10	200	上级设备容量受限
7458	东台	卢家一配变	10	400	上级设备容量受限
7459	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
7460	东台	潘灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
7461	东台	潘灶三配变	10	400	上级设备容量受限
7462	东台	潘灶四配变	10	200	上级设备容量受限
7463	东台	潘灶五配变	10	200	上级设备容量受限
7464	东台	潘灶一配变	10	400	上级设备容量受限
7465	东台	沈河11#配变	10	400	上级设备容量受限
7466	东台	沈河12#配变	10	400	上级设备容量受限
7467	东台	沈河13#配变	10	200	上级设备容量受限
7468	东台	沈河14#配变	10	200	上级设备容量受限
7469	东台	沈河八配变	10	200	上级设备容量受限
7470	东台	沈河二配变	10	400	上级设备容量受限
7471	东台	沈河九配变	10	200	上级设备容量受限
7472	东台	沈河六配变	10	200	上级设备容量受限
7473	东台	沈河七配变	10	400	上级设备容量受限
7474	东台	沈河三号配变	10	200	上级设备容量受限
7475	东台	沈河十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7476	东台	沈河四配变	10	200	上级设备容量受限
7477	东台	沈河五配变	10	400	上级设备容量受限
7478	东台	沈河一配变	10	400	上级设备容量受限
7479	东台	御景华庭1#	10	800	上级设备容量受限
7480	东台	保丰6配变	10	200	上级设备容量受限
7481	东台	保丰7配变	10	200	上级设备容量受限
7482	东台	保丰三配变	10	200	上级设备容量受限
7483	东台	公用19配变	10	400	上级设备容量受限
7484	东台	永胜1#配变	10	400	上级设备容量受限
7485	东台	永胜四号配变	10	200	上级设备容量受限
7486	东台	保丰12#配变	10	400	上级设备容量受限
7487	东台	保丰五号配变	10	200	上级设备容量受限
7488	东台	保丰一号配变	10	400	上级设备容量受限
7489	东台	洼灶五配变	10	200	上级设备容量受限
7490	东台	保丰二配变	10	200	上级设备容量受限
7491	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
7492	东台	保丰十四配变	10	400	上级设备容量受限
7493	东台	保丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
7494	东台	川港10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7495	东台	川港11#配变	10	400	上级设备容量受限
7496	东台	川港8#配变	10	400	上级设备容量受限
7497	东台	川港9#配变	10	400	上级设备容量受限
7498	东台	川港二号配变	10	200	上级设备容量受限
7499	东台	川港六配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
7500	东台	川港七配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
7501	东台	川港三配变(头灶）	10	200	上级设备容量受限
7502	东台	川港四配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
7503	东台	川港五配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
7504	东台	川港一配变（头灶)	10	200	上级设备容量受限
7505	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
7506	东台	洼灶七配变	10	200	上级设备容量受限
7507	东台	洼灶三号	10	200	上级设备容量受限
7508	东台	北腰6#配变	10	400	上级设备容量受限
7509	东台	北腰二配变	10	400	上级设备容量受限
7510	东台	北腰三配变	10	400	上级设备容量受限
7511	东台	北腰四配变	10	200	上级设备容量受限
7512	东台	北腰五配变	10	200	上级设备容量受限
7513	东台	北腰一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7514	东台	曹灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
7515	东台	曹灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7516	东台	曹灶三配变	10	400	上级设备容量受限
7517	东台	曹灶四号配变	10	200	上级设备容量受限
7518	东台	曹灶一配变	10	200	上级设备容量受限
7519	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7520	东台	葛坝二号配变	10	400	上级设备容量受限
7521	东台	葛坝六配变	10	200	上级设备容量受限
7522	东台	葛坝十配变	10	200	上级设备容量受限
7523	东台	葛坝四配变	10	200	上级设备容量受限
7524	东台	葛坝五配变	10	400	上级设备容量受限
7525	东台	葛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
7526	东台	练房三配变	10	200	上级设备容量受限
7527	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
7528	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
7529	东台	六居13#配变	10	200	上级设备容量受限
7530	东台	六居2号配变	10	400	上级设备容量受限
7531	东台	六居八配变	10	200	上级设备容量受限
7532	东台	六居九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7533	东台	六居六配变	10	400	上级设备容量受限
7534	东台	六居三配变	10	400	上级设备容量受限
7535	东台	六居十四配变	10	400	上级设备容量受限
7536	东台	六居四配变	10	400	上级设备容量受限
7537	东台	六居一配变	10	400	上级设备容量受限
7538	东台	六灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
7539	东台	六灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
7540	东台	六灶二配变	10	400	上级设备容量受限
7541	东台	六灶供销社配变	10	200	上级设备容量受限
7542	东台	六灶七配变	10	200	上级设备容量受限
7543	东台	六灶三配变	10	400	上级设备容量受限
7544	东台	六灶十配变	10	200	上级设备容量受限
7545	东台	六灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
7546	东台	六灶四配变	10	400	上级设备容量受限
7547	东台	六灶小学1配变	10	200	上级设备容量受限
7548	东台	六灶学校配变	10	400	上级设备容量受限
7549	东台	梅尖4配变	10	200	上级设备容量受限
7550	东台	梅尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
7551	东台	梅尖二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7552	东台	梅尖六配变	10	400	上级设备容量受限
7553	东台	梅尖三配变	10	200	上级设备容量受限
7554	东台	梅尖五配变	10	200	上级设备容量受限
7555	东台	梅尖一配变	10	200	上级设备容量受限
7556	东台	潘灶八配变	10	400	上级设备容量受限
7557	东台	潘灶二配变	10	400	上级设备容量受限
7558	东台	潘灶六配变	10	200	上级设备容量受限
7559	东台	徐灶6配变	10	400	上级设备容量受限
7560	东台	永红14配变	10	400	上级设备容量受限
7561	东台	永红二配变	10	400	上级设备容量受限
7562	东台	永红九配变	10	400	上级设备容量受限
7563	东台	永红六号配变	10	200	上级设备容量受限
7564	东台	永红三配变	10	400	上级设备容量受限
7565	东台	永红五号配变	10	200	上级设备容量受限
7566	东台	祝灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7567	东台	祝灶六配变	10	200	上级设备容量受限
7568	东台	祝灶七配变	10	200	上级设备容量受限
7569	东台	祝灶三配变	10	200	上级设备容量受限
7570	东台	祝灶四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7571	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	上级设备容量受限
7572	东台	祝灶一配变	10	200	上级设备容量受限
7573	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
7574	东台	永胜二配变	10	400	上级设备容量受限
7575	东台	永胜三号配变	10	200	上级设备容量受限
7576	东台	曹灶六配变	10	200	上级设备容量受限
7577	东台	陈姜4配变	10	400	上级设备容量受限
7578	东台	陈姜二配变	10	200	上级设备容量受限
7579	东台	陈姜六配变	10	200	上级设备容量受限
7580	东台	陈姜七配变	10	200	上级设备容量受限
7581	东台	陈姜三配变	10	200	上级设备容量受限
7582	东台	陈姜五配变	10	200	上级设备容量受限
7583	东台	陈姜一配变	10	400	上级设备容量受限
7584	东台	二联二号配变	10	400	上级设备容量受限
7585	东台	二联六配变	10	200	上级设备容量受限
7586	东台	二联七配变	10	200	上级设备容量受限
7587	东台	二联三号配变	10	200	上级设备容量受限
7588	东台	二联四配变	10	200	上级设备容量受限
7589	东台	二联五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7590	东台	二联一配变	10	200	上级设备容量受限
7591	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7592	东台	高灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7593	东台	高灶三配变	10	400	上级设备容量受限
7594	东台	高灶四配变	10	200	上级设备容量受限
7595	东台	高灶一配变	10	200	上级设备容量受限
7596	东台	练坳六配变	10	200	上级设备容量受限
7597	东台	练坳七配变	10	200	上级设备容量受限
7598	东台	练坳三配变	10	200	上级设备容量受限
7599	东台	练坳四配变	10	200	上级设备容量受限
7600	东台	练坳一配变	10	200	上级设备容量受限
7601	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7602	东台	练房八配变	10	400	上级设备容量受限
7603	东台	练房二配变	10	200	上级设备容量受限
7604	东台	练房六配变	10	200	上级设备容量受限
7605	东台	练房四配变	10	200	上级设备容量受限
7606	东台	练房五配变	10	400	上级设备容量受限
7607	东台	练房一配变	10	200	上级设备容量受限
7608	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7609	东台	六居七配变	10	200	上级设备容量受限
7610	东台	潘灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
7611	东台	潘灶七配变	10	200	上级设备容量受限
7612	东台	永红13#配变	10	200	上级设备容量受限
7613	东台	永红1配变	10	400	上级设备容量受限
7614	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
7615	东台	袁墩二号配变	10	200	上级设备容量受限
7616	东台	袁墩三配变	10	200	上级设备容量受限
7617	东台	袁墩四配变	10	315	上级设备容量受限
7618	东台	袁墩五配变	10	400	上级设备容量受限
7619	东台	袁墩一号配变	10	200	上级设备容量受限
7620	东台	建设5配变	10	400	上级设备容量受限
7621	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7622	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7623	东台	卢港二号配变	10	400	上级设备容量受限
7624	东台	卢港三配变	10	200	上级设备容量受限
7625	东台	卢港一配变	10	200	上级设备容量受限
7626	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
7627	东台	盛世金典小区#2变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7628	东台	步行街二号配变	10	500	上级设备容量受限
7629	东台	步行街一号配变	10	500	上级设备容量受限
7630	东台	葛坝九配变	10	400	上级设备容量受限
7631	东台	葛坝三配变	10	200	上级设备容量受限
7632	东台	公用13配变	10	200	上级设备容量受限
7633	东台	公用14配变	10	315	上级设备容量受限
7634	东台	公用15配变.	10	400	上级设备容量受限
7635	东台	公用16配变.	10	400	上级设备容量受限
7636	东台	公用17配变	10	200	上级设备容量受限
7637	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
7638	东台	公用1配变	10	400	上级设备容量受限
7639	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
7640	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7641	东台	公用4配变	10	200	上级设备容量受限
7642	东台	公用5配变	10	400	上级设备容量受限
7643	东台	公用7配变	10	400	上级设备容量受限
7644	东台	公用8配变	10	200	上级设备容量受限
7645	东台	公用变二号配变	10	400	上级设备容量受限
7646	东台	公用变三号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7647	东台	公用二十二配变	10	200	上级设备容量受限
7648	东台	公用二十三配变	10	400	上级设备容量受限
7649	东台	公用二十四配变	10	200	上级设备容量受限
7650	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7651	东台	金垛八配变	10	400	上级设备容量受限
7652	东台	金垛二配变	10	200	上级设备容量受限
7653	东台	金垛七配变	10	200	上级设备容量受限
7654	东台	金垛三配变	10	400	上级设备容量受限
7655	东台	金垛四配变	10	200	上级设备容量受限
7656	东台	金垛五配变	10	200	上级设备容量受限
7657	东台	金垛一配变	10	200	上级设备容量受限
7658	东台	六灶1配变	10	200	上级设备容量受限
7659	东台	六灶六配变	10	200	上级设备容量受限
7660	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	上级设备容量受限
7661	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	上级设备容量受限
7662	东台	孙康10#配变	10	400	上级设备容量受限
7663	东台	孙康9#配变	10	200	上级设备容量受限
7664	东台	孙康八配变	10	200	上级设备容量受限
7665	东台	孙康二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7666	东台	孙康七配变	10	200	上级设备容量受限
7667	东台	孙康三配变	10	200	上级设备容量受限
7668	东台	孙康四配变	10	400	上级设备容量受限
7669	东台	孙康五配变	10	200	上级设备容量受限
7670	东台	孙康一配变	10	200	上级设备容量受限
7671	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7672	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7673	东台	王灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7674	东台	王灶七配变	10	400	上级设备容量受限
7675	东台	王灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
7676	东台	王灶四号配变	10	200	上级设备容量受限
7677	东台	王灶五配变	10	200	上级设备容量受限
7678	东台	王灶一配变	10	400	上级设备容量受限
7679	东台	徐灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
7680	东台	徐灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
7681	东台	徐灶十配变	10	400	上级设备容量受限
7682	东台	永红7配变	10	400	上级设备容量受限
7683	东台	永红十配变	10	400	上级设备容量受限
7684	东台	永红十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7685	东台	永红四号配变	10	200	上级设备容量受限
7686	东台	盛世金典小区#1变压器	10	800	上级设备容量受限
7687	东台	陈港二配变	10	400	上级设备容量受限
7688	东台	陈港六配变	10	200	上级设备容量受限
7689	东台	陈港七配变	10	200	上级设备容量受限
7690	东台	陈港三配变	10	200	上级设备容量受限
7691	东台	陈港四号配变	10	200	上级设备容量受限
7692	东台	陈港五配变	10	200	上级设备容量受限
7693	东台	陈港一配变	10	400	上级设备容量受限
7694	东台	东港2配变	10	200	上级设备容量受限
7695	东台	东港3配变	10	200	上级设备容量受限
7696	东台	东港4配变	10	400	上级设备容量受限
7697	东台	东港5#配变	10	200	上级设备容量受限
7698	东台	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
7699	东台	东港一号配变	10	400	上级设备容量受限
7700	东台	东夏八配变	10	200	上级设备容量受限
7701	东台	东夏二配变	10	200	上级设备容量受限
7702	东台	东夏九配变	10	400	上级设备容量受限
7703	东台	东夏六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7704	东台	东夏七配变	10	200	上级设备容量受限
7705	东台	东夏三配变	10	400	上级设备容量受限
7706	东台	东夏十二配变	10	200	上级设备容量受限
7707	东台	东夏十三配变	10	200	上级设备容量受限
7708	东台	东夏十一配变	10	200	上级设备容量受限
7709	东台	东夏四配变	10	400	上级设备容量受限
7710	东台	东夏五配变	10	200	上级设备容量受限
7711	东台	郜灶6配变	10	400	上级设备容量受限
7712	东台	郜灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
7713	东台	郜灶二号配变	10	400	上级设备容量受限
7714	东台	郜灶七配变	10	200	上级设备容量受限
7715	东台	郜灶五配变	10	200	上级设备容量受限
7716	东台	公用12配变	10	400	上级设备容量受限
7717	东台	公用变九号配变	10	400	上级设备容量受限
7718	东台	六兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
7719	东台	六兴二配变	10	200	上级设备容量受限
7720	东台	六兴六配变	10	200	上级设备容量受限
7721	东台	六兴三号配变	10	400	上级设备容量受限
7722	东台	六兴四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7723	东台	六兴五配变	10	200	上级设备容量受限
7724	东台	六兴一配变	10	200	上级设备容量受限
7725	东台	头灶六兴7#配变	10	400	上级设备容量受限
7726	东台	西夏11#配变	10	200	上级设备容量受限
7727	东台	西夏八配变	10	200	上级设备容量受限
7728	东台	西夏二配变	10	200	上级设备容量受限
7729	东台	西夏九配变	10	400	上级设备容量受限
7730	东台	西夏六配变	10	200	上级设备容量受限
7731	东台	西夏七配变	10	200	上级设备容量受限
7732	东台	西夏三号配变	10	200	上级设备容量受限
7733	东台	西夏四配变	10	400	上级设备容量受限
7734	东台	西夏五台配变	10	200	上级设备容量受限
7735	东台	西夏一号配变	10	400	上级设备容量受限
7736	东台	徐灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
7737	东台	徐灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
7738	东台	徐灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7739	东台	徐灶七号配变	10	200	上级设备容量受限
7740	东台	徐灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
7741	东台	徐灶四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7742	东台	徐灶五配变	10	315	上级设备容量受限
7743	东台	徐灶一号配变	10	200	上级设备容量受限
7744	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
7745	东台	保丰八配变	10	200	上级设备容量受限
7746	东台	保丰十配变	10	400	上级设备容量受限
7747	东台	保丰四号配变	10	315	上级设备容量受限
7748	东台	郜灶三配变	10	200	上级设备容量受限
7749	东台	郜灶四配变	10	400	上级设备容量受限
7750	东台	郜灶一配变	10	400	上级设备容量受限
7751	东台	建设1配变	10	200	上级设备容量受限
7752	东台	建设6#配变	10	400	上级设备容量受限
7753	东台	建设8#配变	10	400	上级设备容量受限
7754	东台	建设二配变	10	400	上级设备容量受限
7755	东台	建设七配变	10	200	上级设备容量受限
7756	东台	建设三配变	10	200	上级设备容量受限
7757	东台	建中3配变	10	200	上级设备容量受限
7758	东台	建中4配变	10	200	上级设备容量受限
7759	东台	建中5配变	10	200	上级设备容量受限
7760	东台	建中6配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7761	东台	建中9配变	10	400	上级设备容量受限
7762	东台	建中八配变	10	200	上级设备容量受限
7763	东台	建中二配变	10	200	上级设备容量受限
7764	东台	建中七配变	10	200	上级设备容量受限
7765	东台	建中十配变	10	200	上级设备容量受限
7766	东台	建中一配变	10	400	上级设备容量受限
7767	东台	卢港四配变	10	200	上级设备容量受限
7768	东台	洼灶二配变	10	400	上级设备容量受限
7769	东台	洼灶四配变	10	200	上级设备容量受限
7770	东台	洼灶一配变	10	400	上级设备容量受限
7771	东台	保丰13配变	10	400	上级设备容量受限
7772	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
7773	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
7774	东台	陈章5配变	10	200	上级设备容量受限
7775	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
7776	东台	陈章八配变	10	200	上级设备容量受限
7777	东台	陈章二配变	10	400	上级设备容量受限
7778	东台	陈章六配变	10	400	上级设备容量受限
7779	东台	陈章七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7780	东台	陈章三配变	10	200	上级设备容量受限
7781	东台	陈章四号配变	10	200	上级设备容量受限
7782	东台	陈章一配变	10	200	上级设备容量受限
7783	东台	东夏十配变	10	200	上级设备容量受限
7784	东台	东夏一号配变	10	200	上级设备容量受限
7785	东台	洼灶八配变	10	400	上级设备容量受限
7786	东台	洼灶六配变	10	200	上级设备容量受限
7787	东台	新村15#配变	10	400	上级设备容量受限
7788	东台	新村17#配变	10	200	上级设备容量受限
7789	东台	新村六配变	10	200	上级设备容量受限
7790	东台	新村七配变	10	200	上级设备容量受限
7791	东台	新村十八配变	10	200	上级设备容量受限
7792	东台	新村十九配变	10	200	上级设备容量受限
7793	东台	新村十四#配变	10	200	上级设备容量受限
7794	东台	徐洼二配变	10	200	上级设备容量受限
7795	东台	徐洼一号配变	10	200	上级设备容量受限
7796	东台	中桥6#配变	10	200	上级设备容量受限
7797	东台	中桥7#配变	10	200	上级设备容量受限
7798	东台	中桥二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7799	东台	中桥三配变	10	200	上级设备容量受限
7800	东台	中桥四配变	10	200	上级设备容量受限
7801	东台	中桥五配变	10	200	上级设备容量受限
7802	东台	中桥一配变	10	400	上级设备容量受限
7803	东台	中渠5#配变	10	400	上级设备容量受限
7804	东台	中渠6#配变	10	400	上级设备容量受限
7805	东台	中渠7#配变	10	200	上级设备容量受限
7806	东台	中渠二号配变	10	400	上级设备容量受限
7807	东台	中渠三配变	10	400	上级设备容量受限
7808	东台	中渠四配变	10	200	上级设备容量受限
7809	东台	中渠一配变	10	400	上级设备容量受限
7810	东台	北庄5配变	10	200	本级设备容量受限
7811	东台	扎垛四配变	10	200	本级设备容量受限
7812	东台	潘介4#配变	10	200	本级设备容量受限
7813	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
7814	东台	东闸三配变	10	200	上级设备容量受限
7815	东台	东闸十二配变	10	200	上级设备容量受限
7816	东台	东闸十三配变	10	200	上级设备容量受限
7817	东台	东闸十五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7818	东台	东闸十一配变	10	200	上级设备容量受限
7819	东台	东闸四配变	10	200	上级设备容量受限
7820	东台	东闸五配变	10	400	上级设备容量受限
7821	东台	来东八配变	10	200	上级设备容量受限
7822	东台	来东二配变	10	200	上级设备容量受限
7823	东台	来东九配变	10	200	上级设备容量受限
7824	东台	来东十配变	10	200	上级设备容量受限
7825	东台	来东十五配变	10	400	上级设备容量受限
7826	东台	来东五配变	10	200	上级设备容量受限
7827	东台	来东一配变	10	200	上级设备容量受限
7828	东台	水产(二)配变	10	400	上级设备容量受限
7829	东台	水产三配变	10	400	上级设备容量受限
7830	东台	水产四配变	10	200	上级设备容量受限
7831	东台	水产一配变	10	200	上级设备容量受限
7832	东台	新海（八）配变	10	200	上级设备容量受限
7833	东台	新海二配变	10	400	上级设备容量受限
7834	东台	新海九配变	10	400	上级设备容量受限
7835	东台	新海七配变	10	200	上级设备容量受限
7836	东台	新海三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7837	东台	新海十二配变	10	200	上级设备容量受限
7838	东台	新海十配变	10	200	上级设备容量受限
7839	东台	新海十三配变	10	200	上级设备容量受限
7840	东台	新海十四配变	10	200	上级设备容量受限
7841	东台	新海四配变	10	200	上级设备容量受限
7842	东台	新海五配变	10	200	上级设备容量受限
7843	东台	新海一配变	10	200	上级设备容量受限
7844	东台	沿海八配变	10	200	上级设备容量受限
7845	东台	沿海二配变	10	200	上级设备容量受限
7846	东台	沿海二十八配变	10	400	上级设备容量受限
7847	东台	沿海二十二配变	10	200	上级设备容量受限
7848	东台	沿海二十九配变	10	400	上级设备容量受限
7849	东台	沿海二十六配变	10	200	上级设备容量受限
7850	东台	沿海二十配变	10	200	上级设备容量受限
7851	东台	沿海二十七配变	10	400	上级设备容量受限
7852	东台	沿海二十三配变	10	200	上级设备容量受限
7853	东台	沿海二十四配变	10	200	上级设备容量受限
7854	东台	沿海二十五配变	10	200	上级设备容量受限
7855	东台	沿海二十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7856	东台	沿海六配变	10	400	上级设备容量受限
7857	东台	沿海三配变	10	400	上级设备容量受限
7858	东台	沿海三十配变	10	200	上级设备容量受限
7859	东台	沿海三十一配变	10	200	上级设备容量受限
7860	东台	沿海十八配变	10	200	上级设备容量受限
7861	东台	沿海十二配变	10	200	上级设备容量受限
7862	东台	沿海十六配变	10	200	上级设备容量受限
7863	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
7864	东台	沿海十七配变	10	200	上级设备容量受限
7865	东台	沿海十三配变	10	400	上级设备容量受限
7866	东台	沿海十四配变	10	200	上级设备容量受限
7867	东台	沿海十五配变	10	200	上级设备容量受限
7868	东台	沿海十一配变	10	200	上级设备容量受限
7869	东台	沿海四配变	10	200	上级设备容量受限
7870	东台	沿海五配变	10	400	上级设备容量受限
7871	东台	沿海一配变	10	200	上级设备容量受限
7872	东台	葛墩五配变	10	400	上级设备容量受限
7873	东台	谷丰二配变	10	200	上级设备容量受限
7874	东台	谷丰九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7875	东台	谷丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
7876	东台	谷丰十配变	10	200	上级设备容量受限
7877	东台	谷丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
7878	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
7879	东台	谷丰一配变	10	200	上级设备容量受限
7880	东台	街南(八)配变	10	200	上级设备容量受限
7881	东台	街南(四)配变	10	200	上级设备容量受限
7882	东台	街南二配变	10	400	上级设备容量受限
7883	东台	街南九配变	10	200	上级设备容量受限
7884	东台	街南六配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
7885	东台	街南七配变	10	400	上级设备容量受限
7886	东台	街南三配变	10	200	上级设备容量受限
7887	东台	街南十二配变	10	200	上级设备容量受限
7888	东台	街南十配变	10	200	上级设备容量受限
7889	东台	街南十三配变	10	400	上级设备容量受限
7890	东台	街南十四配变	10	400	上级设备容量受限
7891	东台	街南十五配变	10	400	上级设备容量受限
7892	东台	街南十一配变	10	400	上级设备容量受限
7893	东台	街南五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7894	东台	街南一配变	10	400	上级设备容量受限
7895	东台	九总八配变	10	200	上级设备容量受限
7896	东台	九总十配变	10	400	上级设备容量受限
7897	东台	九总四配变	10	200	上级设备容量受限
7898	东台	邱墩二配变	10	200	上级设备容量受限
7899	东台	邱墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
7900	东台	邱墩一配变	10	400	上级设备容量受限
7901	东台	沈桥九配变	10	200	上级设备容量受限
7902	东台	沈桥六配变	10	200	上级设备容量受限
7903	东台	沈桥七配变	10	200	上级设备容量受限
7904	东台	沈桥三配变	10	200	上级设备容量受限
7905	东台	沈桥十配变	10	400	上级设备容量受限
7906	东台	沈桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
7907	东台	四洋七配变	10	400	上级设备容量受限
7908	东台	新街(八)配变	10	200	上级设备容量受限
7909	东台	新街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
7910	东台	周洋(十)配变	10	400	上级设备容量受限
7911	东台	周洋八配变	10	200	上级设备容量受限
7912	东台	周洋二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7913	东台	周洋九配变	10	200	上级设备容量受限
7914	东台	周洋六配变	10	200	上级设备容量受限
7915	东台	周洋七配变	10	200	上级设备容量受限
7916	东台	周洋三配变	10	400	上级设备容量受限
7917	东台	周洋十二配变	10	200	上级设备容量受限
7918	东台	周洋十六配变	10	400	上级设备容量受限
7919	东台	周洋十三配变	10	200	上级设备容量受限
7920	东台	周洋十四配变	10	400	上级设备容量受限
7921	东台	周洋十五配变	10	400	上级设备容量受限
7922	东台	周洋十一配变	10	200	上级设备容量受限
7923	东台	周洋四配变	10	400	上级设备容量受限
7924	东台	周洋五配变	10	200	上级设备容量受限
7925	东台	周洋一配变	10	400	上级设备容量受限
7926	东台	新街十配变	10	400	上级设备容量受限
7927	东台	新街十一配变	10	400	上级设备容量受限
7928	东台	二苴八配变	10	200	上级设备容量受限
7929	东台	二苴二配变	10	200	上级设备容量受限
7930	东台	二苴九配变	10	200	上级设备容量受限
7931	东台	二苴六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7932	东台	二苴三配变	10	200	上级设备容量受限
7933	东台	二苴十二配变	10	200	上级设备容量受限
7934	东台	二苴十三配变	10	400	上级设备容量受限
7935	东台	二苴十四配变	10	200	上级设备容量受限
7936	东台	二苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
7937	东台	二苴四配变	10	200	上级设备容量受限
7938	东台	二苴五配变	10	200	上级设备容量受限
7939	东台	二苴一配变	10	400	上级设备容量受限
7940	东台	方塘（二）配变	10	400	上级设备容量受限
7941	东台	方塘八配变	10	200	上级设备容量受限
7942	东台	方塘九配变	10	200	上级设备容量受限
7943	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
7944	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
7945	东台	方塘三配变	10	200	上级设备容量受限
7946	东台	方塘十八配变	10	200	上级设备容量受限
7947	东台	方塘十二配变	10	200	上级设备容量受限
7948	东台	方塘十六配变	10	400	上级设备容量受限
7949	东台	方塘十配变	10	200	上级设备容量受限
7950	东台	方塘十七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7951	东台	方塘十三配变	10	400	上级设备容量受限
7952	东台	方塘十四配变	10	200	上级设备容量受限
7953	东台	方塘十五配变	10	200	上级设备容量受限
7954	东台	方塘十一配变	10	200	上级设备容量受限
7955	东台	方塘四配变	10	200	上级设备容量受限
7956	东台	方塘五配变	10	200	上级设备容量受限
7957	东台	方塘一配变	10	200	上级设备容量受限
7958	东台	公用八配变	10	400	上级设备容量受限
7959	东台	公用二十二配变.	10	200	上级设备容量受限
7960	东台	公用二十九配变	10	630	上级设备容量受限
7961	东台	公用六配变	10	400	上级设备容量受限
7962	东台	公用七配变	10	315	上级设备容量受限
7963	东台	公用三十三配变.	10	400	上级设备容量受限
7964	东台	公用三十一配变	10	400	上级设备容量受限
7965	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	上级设备容量受限
7966	东台	街北八配变	10	200	上级设备容量受限
7967	东台	街北二十配变	10	200	上级设备容量受限
7968	东台	街北二十一配变	10	200	上级设备容量受限
7969	东台	街北三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7970	东台	街北十三配变	10	400	上级设备容量受限
7971	东台	街北四配变	10	400	上级设备容量受限
7972	东台	新街公用(三十)配变	10	400	上级设备容量受限
7973	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	上级设备容量受限
7974	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	本级设备容量受限
7975	东台	九总二配变	10	200	本级设备容量受限
7976	东台	九总五配变	10	200	本级设备容量受限
7977	东台	东兴十一配变	10	200	本级设备容量受限
7978	东台	郝苴六配变	10	200	本级设备容量受限
7979	东台	新文庭雅居2#配变	10	800	上级设备容量受限
7980	东台	公用(二十七)配变	10	400	上级设备容量受限
7981	东台	公用(一)配变	10	400	上级设备容量受限
7982	东台	公用二配变	10	400	上级设备容量受限
7983	东台	公用二十八配变	10	400	上级设备容量受限
7984	东台	公用二十五配变	10	400	上级设备容量受限
7985	东台	公用二十一配变	10	200	上级设备容量受限
7986	东台	公用九配变	10	400	上级设备容量受限
7987	东台	公用十二配变	10	400	上级设备容量受限
7988	东台	公用十六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7989	东台	公用十配变	10	400	上级设备容量受限
7990	东台	新街六配变	10	630	上级设备容量受限
7991	东台	新街七配变	10	400	上级设备容量受限
7992	东台	新街十二配变	10	200	上级设备容量受限
7993	东台	鑫华园#1变压器	10	800	上级设备容量受限
7994	东台	鑫华园#3变压器	10	800	上级设备容量受限
7995	东台	东进1#配变	10	400	上级设备容量受限
7996	东台	东进八配变	10	400	上级设备容量受限
7997	东台	东进九配变	10	200	上级设备容量受限
7998	东台	东进四配变	10	250	上级设备容量受限
7999	东台	东进五配变	10	200	上级设备容量受限
8000	东台	东胜13配变	10	200	上级设备容量受限
8001	东台	东胜15配变	10	200	上级设备容量受限
8002	东台	东胜八配变	10	200	上级设备容量受限
8003	东台	东胜二配变	10	200	上级设备容量受限
8004	东台	东胜九配变	10	200	上级设备容量受限
8005	东台	东胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
8006	东台	东胜四配变	10	400	上级设备容量受限
8007	东台	东胜五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8008	东台	东胜一配变	10	400	上级设备容量受限
8009	东台	三苴18#配变	10	400	上级设备容量受限
8010	东台	三苴20#配变	10	200	上级设备容量受限
8011	东台	三苴八配变	10	200	上级设备容量受限
8012	东台	三苴二配变	10	200	上级设备容量受限
8013	东台	三苴九配变	10	200	上级设备容量受限
8014	东台	三苴六配变	10	200	上级设备容量受限
8015	东台	三苴七配变	10	200	上级设备容量受限
8016	东台	三苴三配变	10	400	上级设备容量受限
8017	东台	三苴十二配变	10	200	上级设备容量受限
8018	东台	三苴十六配变	10	200	上级设备容量受限
8019	东台	三苴十三配变	10	200	上级设备容量受限
8020	东台	三苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
8021	东台	三苴五配变	10	200	上级设备容量受限
8022	东台	许河6#配变	10	400	上级设备容量受限
8023	东台	许河二十二配变	10	200	上级设备容量受限
8024	东台	许河十二配变	10	200	上级设备容量受限
8025	东台	许河十六配变	10	200	上级设备容量受限
8026	东台	许苴1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8027	东台	许苴二配变	10	200	上级设备容量受限
8028	东台	许苴七配变	10	200	上级设备容量受限
8029	东台	许苴三配变	10	400	上级设备容量受限
8030	东台	许苴四配变	10	400	上级设备容量受限
8031	东台	许苴五配变	10	200	上级设备容量受限
8032	东台	公用28#配变	10	200	上级设备容量受限
8033	东台	胡墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
8034	东台	联富九配变	10	200	上级设备容量受限
8035	东台	芦河14#配变	10	200	上级设备容量受限
8036	东台	芦河八配变	10	200	上级设备容量受限
8037	东台	芦河十配变	10	200	上级设备容量受限
8038	东台	许乐十二配变	10	200	上级设备容量受限
8039	东台	许乐四配变	10	400	上级设备容量受限
8040	东台	许南三配变	10	200	上级设备容量受限
8041	东台	工业园区配变	10	315	上级设备容量受限
8042	东台	联富(七)配变	10	200	上级设备容量受限
8043	东台	联富10#配变	10	200	上级设备容量受限
8044	东台	联富11配变	10	200	上级设备容量受限
8045	东台	联富12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8046	东台	联富13#配变	10	200	上级设备容量受限
8047	东台	联富八配变	10	400	上级设备容量受限
8048	东台	联富二配变	10	200	上级设备容量受限
8049	东台	联富六配变	10	200	上级设备容量受限
8050	东台	联富三配变	10	200	上级设备容量受限
8051	东台	联富四配变	10	200	上级设备容量受限
8052	东台	联富五配变	10	200	上级设备容量受限
8053	东台	联富一配变	10	200	上级设备容量受限
8054	东台	芦河13#配变	10	200	上级设备容量受限
8055	东台	芦河三配变	10	200	上级设备容量受限
8056	东台	芦河四配变	10	400	上级设备容量受限
8057	东台	三总六配变	10	200	上级设备容量受限
8058	东台	四仓六配变	10	200	上级设备容量受限
8059	东台	许乐2#配变	10	400	上级设备容量受限
8060	东台	许乐7#配变	10	400	上级设备容量受限
8061	东台	许乐九配变	10	400	上级设备容量受限
8062	东台	许乐六配变	10	200	上级设备容量受限
8063	东台	许乐三配变	10	200	上级设备容量受限
8064	东台	许乐十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8065	东台	许乐十一配变	10	200	上级设备容量受限
8066	东台	许乐五配变	10	400	上级设备容量受限
8067	东台	许乐一配变	10	400	上级设备容量受限
8068	东台	薛套(六)配变	10	200	上级设备容量受限
8069	东台	薛套9#配变	10	200	上级设备容量受限
8070	东台	薛套二配变	10	200	上级设备容量受限
8071	东台	薛套七配变	10	200	上级设备容量受限
8072	东台	薛套三配变	10	200	上级设备容量受限
8073	东台	杨东3#配变	10	200	上级设备容量受限
8074	东台	杨东5#配变	10	200	上级设备容量受限
8075	东台	杨东九配变	10	200	上级设备容量受限
8076	东台	杨东六配变	10	400	上级设备容量受限
8077	东台	杨东七配变	10	200	上级设备容量受限
8078	东台	杨东四配变	10	400	上级设备容量受限
8079	东台	杨东一配变	10	400	上级设备容量受限
8080	东台	杨河11#配变	10	200	上级设备容量受限
8081	东台	杨河16#配变	10	200	上级设备容量受限
8082	东台	杨河八配变	10	200	上级设备容量受限
8083	东台	杨河二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8084	东台	杨河九配变	10	200	上级设备容量受限
8085	东台	杨河六配变	10	400	上级设备容量受限
8086	东台	杨河七配变	10	200	上级设备容量受限
8087	东台	杨河三配变	10	200	上级设备容量受限
8088	东台	杨河十二配变	10	200	上级设备容量受限
8089	东台	杨河十配变	10	200	上级设备容量受限
8090	东台	杨河十三配变	10	200	上级设备容量受限
8091	东台	杨河十四配变	10	400	上级设备容量受限
8092	东台	杨河十五配变	10	400	上级设备容量受限
8093	东台	杨河四配变	10	200	上级设备容量受限
8094	东台	杨河五配变	10	200	上级设备容量受限
8095	东台	杨河一配变	10	200	上级设备容量受限
8096	东台	板余八配变	10	200	上级设备容量受限
8097	东台	板余二配变	10	400	上级设备容量受限
8098	东台	板余九配变	10	200	上级设备容量受限
8099	东台	板余七配变	10	400	上级设备容量受限
8100	东台	板余三配变	10	200	上级设备容量受限
8101	东台	板余十二配变	10	200	上级设备容量受限
8102	东台	板余一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8103	东台	东进3#配变	10	200	上级设备容量受限
8104	东台	东进六配变	10	400	上级设备容量受限
8105	东台	东胜12#配变	10	200	上级设备容量受限
8106	东台	东胜六配变	10	200	上级设备容量受限
8107	东台	东胜七配变	10	200	上级设备容量受限
8108	东台	东胜三配变	10	400	上级设备容量受限
8109	东台	东胜十配变	10	200	上级设备容量受限
8110	东台	高中13＃配变	10	400	上级设备容量受限
8111	东台	高中16#配变	10	400	上级设备容量受限
8112	东台	高中17#配变	10	400	上级设备容量受限
8113	东台	高中5#配变	10	200	上级设备容量受限
8114	东台	高中八配变	10	200	上级设备容量受限
8115	东台	高中二配变	10	400	上级设备容量受限
8116	东台	高中六配变	10	400	上级设备容量受限
8117	东台	高中七配变	10	400	上级设备容量受限
8118	东台	高中三配变	10	400	上级设备容量受限
8119	东台	高中十二配变	10	200	上级设备容量受限
8120	东台	高中十配变	10	200	上级设备容量受限
8121	东台	高中十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8122	东台	高中十五配变	10	400	上级设备容量受限
8123	东台	高中十一配变	10	200	上级设备容量受限
8124	东台	高中四配变	10	400	上级设备容量受限
8125	东台	高中一配变	10	200	上级设备容量受限
8126	东台	民理3#配变	10	400	上级设备容量受限
8127	东台	民理7配变	10	200	上级设备容量受限
8128	东台	民理8#配变	10	315	上级设备容量受限
8129	东台	民理二配变	10	400	上级设备容量受限
8130	东台	民理六配变	10	400	上级设备容量受限
8131	东台	民理四配变	10	200	上级设备容量受限
8132	东台	民理五配变	10	200	上级设备容量受限
8133	东台	民理一配变	10	200	上级设备容量受限
8134	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	上级设备容量受限
8135	东台	元东1#配变	10	400	上级设备容量受限
8136	东台	元东12#配变	10	400	上级设备容量受限
8137	东台	元东13#配变	10	400	上级设备容量受限
8138	东台	元东八配变	10	200	上级设备容量受限
8139	东台	元东二配变	10	200	上级设备容量受限
8140	东台	元东九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8141	东台	元东六配变	10	200	上级设备容量受限
8142	东台	元东七配变	10	400	上级设备容量受限
8143	东台	元东十配变	10	200	上级设备容量受限
8144	东台	元东十一配变	10	200	上级设备容量受限
8145	东台	元东四配变	10	200	上级设备容量受限
8146	东台	元东五配变	10	200	上级设备容量受限
8147	东台	板余6配变	10	400	上级设备容量受限
8148	东台	板余十配变	10	200	上级设备容量受限
8149	东台	板余十三配变	10	200	上级设备容量受限
8150	东台	板余十一配变	10	200	上级设备容量受限
8151	东台	板余四配变	10	400	上级设备容量受限
8152	东台	板余五配变	10	400	上级设备容量受限
8153	东台	高中18配变	10	200	上级设备容量受限
8154	东台	高中九配变	10	200	上级设备容量受限
8155	东台	官洋14#配变	10	200	上级设备容量受限
8156	东台	官洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
8157	东台	官洋八配变	10	200	上级设备容量受限
8158	东台	官洋二配变	10	200	上级设备容量受限
8159	东台	官洋五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8160	东台	解放十配变	10	200	上级设备容量受限
8161	东台	三苴19#配变	10	200	上级设备容量受限
8162	东台	三苴十配变	10	200	上级设备容量受限
8163	东台	三苴十七配变	10	200	上级设备容量受限
8164	东台	三苴十四配变	10	200	上级设备容量受限
8165	东台	三苴十五配变	10	200	上级设备容量受限
8166	东台	三苴四配变	10	200	上级设备容量受限
8167	东台	三苴一配变	10	200	上级设备容量受限
8168	东台	许河十七配变	10	200	上级设备容量受限
8169	东台	许南5#配变	10	200	上级设备容量受限
8170	东台	许南二配变	10	200	上级设备容量受限
8171	东台	腰余(六)配变	10	400	上级设备容量受限
8172	东台	腰余14#配变	10	200	上级设备容量受限
8173	东台	腰余八配变	10	200	上级设备容量受限
8174	东台	腰余二配变	10	200	上级设备容量受限
8175	东台	腰余九配变	10	200	上级设备容量受限
8176	东台	腰余七配变	10	200	上级设备容量受限
8177	东台	腰余三配变	10	200	上级设备容量受限
8178	东台	腰余十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8179	东台	腰余十配变	10	200	上级设备容量受限
8180	东台	腰余十一配变	10	200	上级设备容量受限
8181	东台	腰余四配变	10	200	上级设备容量受限
8182	东台	腰余五配变	10	200	上级设备容量受限
8183	东台	腰余一配变	10	200	上级设备容量受限
8184	东台	东团十一配变	10	200	上级设备容量受限
8185	东台	何灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
8186	东台	何灶二配变	10	200	上级设备容量受限
8187	东台	何灶六配变	10	400	上级设备容量受限
8188	东台	何灶七配变	10	200	上级设备容量受限
8189	东台	何灶三配变	10	200	上级设备容量受限
8190	东台	何灶四配变	10	200	上级设备容量受限
8191	东台	何灶五配变	10	200	上级设备容量受限
8192	东台	何灶一配变	10	200	上级设备容量受限
8193	东台	解放13#配变	10	200	上级设备容量受限
8194	东台	解放二配变	10	400	上级设备容量受限
8195	东台	解放十二配变	10	200	上级设备容量受限
8196	东台	解放十一配变	10	200	上级设备容量受限
8197	东台	解放四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8198	东台	解放五配变	10	400	上级设备容量受限
8199	东台	解放一配变	10	200	上级设备容量受限
8200	东台	西灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
8201	东台	西灶17#配变	10	400	上级设备容量受限
8202	东台	西灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
8203	东台	西灶19#配变	10	400	上级设备容量受限
8204	东台	西灶20#配变	10	400	上级设备容量受限
8205	东台	西灶21#配变	10	200	上级设备容量受限
8206	东台	西灶八配变	10	400	上级设备容量受限
8207	东台	西灶二配变	10	200	上级设备容量受限
8208	东台	西灶九配变	10	400	上级设备容量受限
8209	东台	西灶六配变	10	400	上级设备容量受限
8210	东台	西灶七配变	10	200	上级设备容量受限
8211	东台	西灶三配变	10	400	上级设备容量受限
8212	东台	西灶十二配变	10	200	上级设备容量受限
8213	东台	西灶十六#配变	10	400	上级设备容量受限
8214	东台	西灶十配变	10	200	上级设备容量受限
8215	东台	西灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
8216	东台	西灶十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8217	东台	西灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
8218	东台	西灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
8219	东台	西灶四配变	10	200	上级设备容量受限
8220	东台	西灶五配变	10	200	上级设备容量受限
8221	东台	许河10#配变	10	400	上级设备容量受限
8222	东台	盐河18#配变	10	200	上级设备容量受限
8223	东台	盐河20#配变	10	400	上级设备容量受限
8224	东台	盐河4#配变	10	200	上级设备容量受限
8225	东台	盐河5#配变	10	200	上级设备容量受限
8226	东台	盐河十九配变	10	200	上级设备容量受限
8227	东台	盐河十四配变	10	200	上级设备容量受限
8228	东台	盐河十一配变	10	200	上级设备容量受限
8229	东台	云集16#配变	10	200	上级设备容量受限
8230	东台	云集17#配变	10	200	上级设备容量受限
8231	东台	云集4#配变	10	200	上级设备容量受限
8232	东台	云集八配变	10	200	上级设备容量受限
8233	东台	云集二配变	10	400	上级设备容量受限
8234	东台	云集九配变	10	200	上级设备容量受限
8235	东台	云集六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8236	东台	云集七配变	10	200	上级设备容量受限
8237	东台	云集三配变	10	400	上级设备容量受限
8238	东台	云集十二配变	10	200	上级设备容量受限
8239	东台	云集十配变	10	200	上级设备容量受限
8240	东台	云集十三配变	10	200	上级设备容量受限
8241	东台	云集十四配变	10	200	上级设备容量受限
8242	东台	云集十一配变	10	200	上级设备容量受限
8243	东台	云集五配变	10	200	上级设备容量受限
8244	东台	云集一配变	10	200	上级设备容量受限
8245	东台	三总(四)台片	10	200	上级设备容量受限
8246	东台	三总10#配变	10	200	上级设备容量受限
8247	东台	三总八配变	10	200	上级设备容量受限
8248	东台	三总二台片	10	200	上级设备容量受限
8249	东台	三总九配变	10	200	上级设备容量受限
8250	东台	三总七台片	10	200	上级设备容量受限
8251	东台	三总三台片	10	200	上级设备容量受限
8252	东台	三总五台片	10	200	上级设备容量受限
8253	东台	三总一台片	10	200	上级设备容量受限
8254	东台	四仓1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8255	东台	四仓11配变	10	200	上级设备容量受限
8256	东台	四仓12配变	10	400	上级设备容量受限
8257	东台	四仓13#配变	10	200	上级设备容量受限
8258	东台	四仓14配变	10	200	上级设备容量受限
8259	东台	四仓3#配变	10	200	上级设备容量受限
8260	东台	四仓八台片	10	200	上级设备容量受限
8261	东台	四仓二台片	10	200	上级设备容量受限
8262	东台	四仓九台片	10	200	上级设备容量受限
8263	东台	四仓七台片	10	200	上级设备容量受限
8264	东台	四仓十配变	10	400	上级设备容量受限
8265	东台	四仓四台片	10	200	上级设备容量受限
8266	东台	四仓五配变	10	200	上级设备容量受限
8267	东台	四联12#配变	10	400	上级设备容量受限
8268	东台	四联13配变	10	200	上级设备容量受限
8269	东台	四联八台片	10	200	上级设备容量受限
8270	东台	四联二台片	10	200	上级设备容量受限
8271	东台	四联九台片	10	200	上级设备容量受限
8272	东台	四联六台片	10	200	上级设备容量受限
8273	东台	四联七台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8274	东台	四联三台片	10	200	上级设备容量受限
8275	东台	四联十配变	10	200	上级设备容量受限
8276	东台	四联十一配变	10	200	上级设备容量受限
8277	东台	四联四台片	10	200	上级设备容量受限
8278	东台	四联五台片	10	200	上级设备容量受限
8279	东台	四联一台片	10	200	上级设备容量受限
8280	东台	万灶八台片	10	200	上级设备容量受限
8281	东台	万灶二配变	10	200	上级设备容量受限
8282	东台	万灶九配变	10	200	上级设备容量受限
8283	东台	万灶六台片	10	200	上级设备容量受限
8284	东台	万灶七台片	10	200	上级设备容量受限
8285	东台	万灶三配变	10	200	上级设备容量受限
8286	东台	万灶四台片	10	200	上级设备容量受限
8287	东台	万灶五台片	10	200	上级设备容量受限
8288	东台	万灶一台片	10	200	上级设备容量受限
8289	东台	许河7＃配变	10	400	上级设备容量受限
8290	东台	许河九台片	10	400	上级设备容量受限
8291	东台	许河三配变	10	400	上级设备容量受限
8292	东台	许河十八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8293	东台	许河十九配变	10	200	上级设备容量受限
8294	东台	许河十四台片	10	200	上级设备容量受限
8295	东台	许河十一台片	10	200	上级设备容量受限
8296	东台	许河五配变	10	200	上级设备容量受限
8297	东台	许苴六台片	10	400	上级设备容量受限
8298	东台	薛套(四)台片	10	200	上级设备容量受限
8299	东台	薛套(五)台片	10	200	上级设备容量受限
8300	东台	薛套一台片	10	200	上级设备容量受限
8301	东台	杨东(二)台片	10	200	上级设备容量受限
8302	东台	杨东八台片	10	200	上级设备容量受限
8303	东台	杨东十配变	10	200	上级设备容量受限
8304	东台	公用二配变.	10	200	上级设备容量受限
8305	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	上级设备容量受限
8306	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	上级设备容量受限
8307	东台	公用六配变.	10	200	上级设备容量受限
8308	东台	公用三配变.	10	315	上级设备容量受限
8309	东台	公用十二配变.	10	400	上级设备容量受限
8310	东台	公用十九配变.	10	200	上级设备容量受限
8311	东台	公用十六配变.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8312	东台	公用十三配变.	10	315	上级设备容量受限
8313	东台	公用十四配变.	10	200	上级设备容量受限
8314	东台	公用十一配变	10	200	上级设备容量受限
8315	东台	公用四配变.	10	400	上级设备容量受限
8316	东台	公用五配变	10	400	上级设备容量受限
8317	东台	公用一配变	10	200	上级设备容量受限
8318	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
8319	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8320	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
8321	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8322	东台	名门庭苑配变	10	200	上级设备容量受限
8323	东台	四仓13#配电	10	630	上级设备容量受限
8324	东台	许河1#配变	10	400	上级设备容量受限
8325	东台	许河公用29配变	10	200	上级设备容量受限
8326	东台	许河公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
8327	东台	许河公用二十配变	10	200	上级设备容量受限
8328	东台	许河公用十八配变	10	200	上级设备容量受限
8329	东台	许河公用十七配变	10	400	上级设备容量受限
8330	东台	许乐八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8331	东台	许南四配变	10	200	上级设备容量受限
8332	东台	丁河14#配变	10	400	上级设备容量受限
8333	东台	丁河15配变	10	200	上级设备容量受限
8334	东台	丁河16配变	10	400	上级设备容量受限
8335	东台	丁河17配变	10	200	上级设备容量受限
8336	东台	丁河18配变	10	200	上级设备容量受限
8337	东台	丁河20#配变	10	200	上级设备容量受限
8338	东台	丁河4#配变	10	400	上级设备容量受限
8339	东台	丁河八配变	10	200	上级设备容量受限
8340	东台	丁河二配变	10	400	上级设备容量受限
8341	东台	丁河九配变	10	200	上级设备容量受限
8342	东台	丁河六配变	10	200	上级设备容量受限
8343	东台	丁河七配变	10	400	上级设备容量受限
8344	东台	丁河三配变	10	400	上级设备容量受限
8345	东台	丁河十二配变	10	200	上级设备容量受限
8346	东台	丁河十配变	10	200	上级设备容量受限
8347	东台	丁河十三配变	10	200	上级设备容量受限
8348	东台	丁河十一配变	10	400	上级设备容量受限
8349	东台	丁河五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8350	东台	丁河一配变	10	200	上级设备容量受限
8351	东台	东进(二)配变	10	200	上级设备容量受限
8352	东台	东进12配变	10	200	上级设备容量受限
8353	东台	东进7#配变	10	200	上级设备容量受限
8354	东台	官洋12配变	10	200	上级设备容量受限
8355	东台	官洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
8356	东台	官洋六配变	10	200	上级设备容量受限
8357	东台	官洋七配变	10	200	上级设备容量受限
8358	东台	官洋三配变	10	200	上级设备容量受限
8359	东台	官洋十配变	10	200	上级设备容量受限
8360	东台	官洋一配变	10	200	上级设备容量受限
8361	东台	解放14#配变	10	200	上级设备容量受限
8362	东台	解放八配变	10	200	上级设备容量受限
8363	东台	解放六配变	10	200	上级设备容量受限
8364	东台	解放七配变	10	400	上级设备容量受限
8365	东台	解放三配变	10	200	上级设备容量受限
8366	东台	盐河15配变	10	200	上级设备容量受限
8367	东台	盐河16配变	10	200	上级设备容量受限
8368	东台	盐河17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8369	东台	盐河2#配变	10	200	上级设备容量受限
8370	东台	盐河21#配变	10	200	上级设备容量受限
8371	东台	盐河22#配变	10	200	上级设备容量受限
8372	东台	盐河23#配变	10	200	上级设备容量受限
8373	东台	盐河3#配变	10	200	上级设备容量受限
8374	东台	盐河八配变	10	200	上级设备容量受限
8375	东台	盐河九配变	10	400	上级设备容量受限
8376	东台	盐河六配变	10	200	上级设备容量受限
8377	东台	盐河七配变	10	200	上级设备容量受限
8378	东台	盐河十二配变	10	400	上级设备容量受限
8379	东台	盐河十配变	10	200	上级设备容量受限
8380	东台	盐河十三配变	10	200	上级设备容量受限
8381	东台	盐河一配变	10	200	上级设备容量受限
8382	东台	元东三配变	10	400	上级设备容量受限
8383	东台	元官6配变	10	200	上级设备容量受限
8384	东台	元官二配变	10	400	上级设备容量受限
8385	东台	元官三配变	10	200	上级设备容量受限
8386	东台	元官四配变	10	400	上级设备容量受限
8387	东台	元官五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8388	东台	元官一配变	10	400	上级设备容量受限
8389	东台	云集18#配变	10	200	上级设备容量受限
8390	东台	东团14配变	10	200	上级设备容量受限
8391	东台	东团4#配变	10	200	上级设备容量受限
8392	东台	东团6#配变	10	200	上级设备容量受限
8393	东台	东团八配变	10	200	上级设备容量受限
8394	东台	东团二配变	10	200	上级设备容量受限
8395	东台	东团九配变	10	200	上级设备容量受限
8396	东台	东团七配变	10	400	上级设备容量受限
8397	东台	东团三配变	10	200	上级设备容量受限
8398	东台	东团十配变	10	200	上级设备容量受限
8399	东台	东团五配变	10	200	上级设备容量受限
8400	东台	东团一配变	10	200	上级设备容量受限
8401	东台	高墩10#配变	10	200	上级设备容量受限
8402	东台	高墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
8403	东台	高墩12配变	10	200	上级设备容量受限
8404	东台	高墩9配变	10	200	上级设备容量受限
8405	东台	高墩八配变	10	400	上级设备容量受限
8406	东台	高墩二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8407	东台	高墩六配变	10	200	上级设备容量受限
8408	东台	高墩七配变	10	200	上级设备容量受限
8409	东台	高墩三配变	10	400	上级设备容量受限
8410	东台	高墩四配变	10	200	上级设备容量受限
8411	东台	高墩五配变	10	400	上级设备容量受限
8412	东台	高墩一配变	10	200	上级设备容量受限
8413	东台	公用十配变.	10	200	上级设备容量受限
8414	东台	胡墩二配变	10	200	上级设备容量受限
8415	东台	胡墩三配变	10	200	上级设备容量受限
8416	东台	胡墩一配变	10	200	上级设备容量受限
8417	东台	解放16配变	10	200	上级设备容量受限
8418	东台	芦河12#配变	10	200	上级设备容量受限
8419	东台	芦河15#配变	10	200	上级设备容量受限
8420	东台	芦河9配变	10	200	上级设备容量受限
8421	东台	芦河二配变	10	200	上级设备容量受限
8422	东台	芦河六配变	10	200	上级设备容量受限
8423	东台	芦河七配变	10	200	上级设备容量受限
8424	东台	芦河十一配变	10	200	上级设备容量受限
8425	东台	芦河五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8426	东台	芦河一配变	10	200	上级设备容量受限
8427	东台	许南八配变	10	200	上级设备容量受限
8428	东台	许南六配变	10	200	上级设备容量受限
8429	东台	许南七配变	10	200	上级设备容量受限
8430	东台	许南一配变	10	200	上级设备容量受限
8431	东台	公用十五配变	10	400	上级设备容量受限
8432	东台	许河八配变	10	315	上级设备容量受限
8433	东台	许河二十配变	10	200	上级设备容量受限
8434	东台	许河二十一配变	10	200	上级设备容量受限
8435	东台	许河二台片	10	200	上级设备容量受限
8436	东台	许河十三台片	10	400	上级设备容量受限
8437	东台	许河十五配变	10	200	上级设备容量受限
8438	东台	许河四台片	10	200	上级设备容量受限
8439	东台	许河园区一配变	10	400	上级设备容量受限
8440	东台	黄坝1配变	10	200	上级设备容量受限
8441	东台	黄坝2配变	10	400	上级设备容量受限
8442	东台	黄坝3配变	10	200	上级设备容量受限
8443	东台	南庄12配变	10	400	上级设备容量受限
8444	东台	南庄1配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8445	东台	南庄6配变	10	400	上级设备容量受限
8446	东台	南庄9配变	10	400	上级设备容量受限
8447	东台	南庄新村1＃变*	10	800	上级设备容量受限
8448	东台	南庄新村3#变*	10	800	上级设备容量受限
8449	东台	南庄新村5#变	10	800	上级设备容量受限
8450	东台	南庄新村7#变	10	800	上级设备容量受限
8451	东台	汽车城1配变	10	200	上级设备容量受限
8452	东台	未来城1#配变	10	800	上级设备容量受限
8453	东台	垛南3配变	10	400	上级设备容量受限
8454	东台	垛南7配变	10	200	上级设备容量受限
8455	东台	垛团10配变，	10	200	上级设备容量受限
8456	东台	垛团11配变	10	200	上级设备容量受限
8457	东台	垛团12配变	10	400	上级设备容量受限
8458	东台	垛团13配变	10	400	上级设备容量受限
8459	东台	垛团14配变	10	200	上级设备容量受限
8460	东台	垛团15配变	10	200	上级设备容量受限
8461	东台	垛团16配变	10	200	上级设备容量受限
8462	东台	垛团17配变	10	200	上级设备容量受限
8463	东台	垛团18配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8464	东台	垛团2#配变	10	200	上级设备容量受限
8465	东台	垛团20配变	10	400	上级设备容量受限
8466	东台	垛团21配变	10	400	上级设备容量受限
8467	东台	垛团22配变	10	200	上级设备容量受限
8468	东台	垛团3配变	10	200	上级设备容量受限
8469	东台	垛团7配变	10	400	上级设备容量受限
8470	东台	垛团8配变	10	200	上级设备容量受限
8471	东台	垛团9配变	10	200	上级设备容量受限
8472	东台	垛团二十三配变	10	400	上级设备容量受限
8473	东台	垛团六配变	10	200	上级设备容量受限
8474	东台	垛团五配变	10	400	上级设备容量受限
8475	东台	垛团一配变	10	400	上级设备容量受限
8476	东台	红烈16配变	10	200	上级设备容量受限
8477	东台	普新(18)配变	10	200	上级设备容量受限
8478	东台	正团(18)配变	10	400	上级设备容量受限
8479	东台	正团19配变	10	400	上级设备容量受限
8480	东台	正团22配变	10	200	上级设备容量受限
8481	东台	正团二配变	10	400	上级设备容量受限
8482	东台	正团三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8483	东台	中合(12)配变	10	200	上级设备容量受限
8484	东台	中合(十一)配变	10	400	上级设备容量受限
8485	东台	中合10配变	10	200	上级设备容量受限
8486	东台	中合13配变	10	200	上级设备容量受限
8487	东台	中合15配变	10	400	上级设备容量受限
8488	东台	中合16配变	10	200	上级设备容量受限
8489	东台	中合2配变	10	400	上级设备容量受限
8490	东台	中合5配变	10	200	上级设备容量受限
8491	东台	中合8配变	10	200	上级设备容量受限
8492	东台	中合九配变	10	400	上级设备容量受限
8493	东台	中合七配变	10	200	上级设备容量受限
8494	东台	中合三配变	10	200	上级设备容量受限
8495	东台	中合四配变	10	400	上级设备容量受限
8496	东台	中合一配变	10	400	上级设备容量受限
8497	东台	帝逸国际1#配变	10	630	上级设备容量受限
8498	东台	帝逸国际3#配变	10	630	上级设备容量受限
8499	东台	黄坝5配变	10	400	上级设备容量受限
8500	东台	新团新村11配变	10	800	上级设备容量受限
8501	东台	新团新村1配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8502	东台	新团新村3配变	10	800	上级设备容量受限
8503	东台	新团新村5配变	10	800	上级设备容量受限
8504	东台	新团新村7配变	10	800	上级设备容量受限
8505	东台	新团新村9配变	10	800	上级设备容量受限
8506	东台	和平11配变	10	200	上级设备容量受限
8507	东台	和平3配变	10	400	上级设备容量受限
8508	东台	和平8配变	10	200	上级设备容量受限
8509	东台	颐湖园1#配变	10	800	上级设备容量受限
8510	东台	颐湖园3#配变	10	800	上级设备容量受限
8511	东台	英伦都市11配变	10	800	上级设备容量受限
8512	东台	英伦都市1配变	10	800	上级设备容量受限
8513	东台	英伦都市3配变	10	800	上级设备容量受限
8514	东台	英伦都市5配变	10	800	上级设备容量受限
8515	东台	英伦都市7配变	10	800	上级设备容量受限
8516	东台	英伦都市9#配变	10	800	上级设备容量受限
8517	东台	悦棠湾11配变	10	800	上级设备容量受限
8518	东台	悦棠湾13配变	10	800	上级设备容量受限
8519	东台	悦棠湾1配变	10	800	上级设备容量受限
8520	东台	悦棠湾3配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8521	东台	悦棠湾5配变	10	800	上级设备容量受限
8522	东台	悦棠湾7配变	10	800	上级设备容量受限
8523	东台	悦棠湾9配变	10	800	上级设备容量受限
8524	东台	和平一配变	10	200	上级设备容量受限
8525	东台	金融城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
8526	东台	金融城11#变压器	10	630	上级设备容量受限
8527	东台	金融城13#变压器	10	630	上级设备容量受限
8528	东台	金融城15#变压器	10	630	上级设备容量受限
8529	东台	金融城3#变压器	10	800	上级设备容量受限
8530	东台	金融城5#变压器	10	800	上级设备容量受限
8531	东台	金融城7#变压器	10	800	上级设备容量受限
8532	东台	金融城9#变压器	10	630	上级设备容量受限
8533	东台	南庄13配变	10	200	上级设备容量受限
8534	东台	南庄新村2＃变*	10	800	上级设备容量受限
8535	东台	南庄新村4＃变*	10	800	上级设备容量受限
8536	东台	南庄新村6#变	10	800	上级设备容量受限
8537	东台	南庄新村8#变	10	800	上级设备容量受限
8538	东台	南庄四配变	10	200	上级设备容量受限
8539	东台	碧桂园11#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8540	东台	碧桂园13#配变	10	800	上级设备容量受限
8541	东台	碧桂园15#配变	10	800	上级设备容量受限
8542	东台	碧桂园17#配变	10	800	上级设备容量受限
8543	东台	碧桂园19#配变	10	800	上级设备容量受限
8544	东台	碧桂园九配变	10	800	上级设备容量受限
8545	东台	富洋新村2配变	10	630	上级设备容量受限
8546	东台	富洋新村4配变	10	630	上级设备容量受限
8547	东台	富洋新村6配变	10	630	上级设备容量受限
8548	东台	富洋新村8配变	10	630	上级设备容量受限
8549	东台	改善1配变	10	200	上级设备容量受限
8550	东台	改善2配变	10	400	上级设备容量受限
8551	东台	改善4配变	10	400	上级设备容量受限
8552	东台	改善5配变	10	400	上级设备容量受限
8553	东台	改善6配变	10	400	上级设备容量受限
8554	东台	改善7配变	10	400	上级设备容量受限
8555	东台	改善8配变	10	200	上级设备容量受限
8556	东台	民权（三）配变	10	200	上级设备容量受限
8557	东台	民权（四）配变	10	400	上级设备容量受限
8558	东台	民权7配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8559	东台	民权8配变	10	200	上级设备容量受限
8560	东台	民权二配变	10	200	上级设备容量受限
8561	东台	民权六配变	10	400	上级设备容量受限
8562	东台	民权一配变	10	200	上级设备容量受限
8563	东台	碧桂园1配变	10	800	上级设备容量受限
8564	东台	碧桂园3配变	10	800	上级设备容量受限
8565	东台	碧桂园5配变	10	800	上级设备容量受限
8566	东台	碧桂园7#配变	10	800	上级设备容量受限
8567	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	上级设备容量受限
8568	东台	帝逸国际5配变	10	800	上级设备容量受限
8569	东台	帝逸国际7配变	10	800	上级设备容量受限
8570	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	上级设备容量受限
8571	东台	和平6配变	10	500	上级设备容量受限
8572	东台	红光25配变	10	200	上级设备容量受限
8573	东台	碧桂园10#配变	10	800	上级设备容量受限
8574	东台	碧桂园12#配变	10	800	上级设备容量受限
8575	东台	碧桂园14#配变	10	800	上级设备容量受限
8576	东台	碧桂园16#配变	10	800	上级设备容量受限
8577	东台	碧桂园18#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8578	东台	碧桂园20#配变	10	800	上级设备容量受限
8579	东台	凤凰郡11配变	10	800	上级设备容量受限
8580	东台	凤凰郡1配变	10	800	上级设备容量受限
8581	东台	凤凰郡3配变	10	800	上级设备容量受限
8582	东台	凤凰郡5配变	10	800	上级设备容量受限
8583	东台	凤凰郡7配变	10	630	上级设备容量受限
8584	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
8585	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	上级设备容量受限
8586	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
8587	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	上级设备容量受限
8588	东台	金翰苑1配变	10	630	上级设备容量受限
8589	东台	金翰苑3配变	10	630	上级设备容量受限
8590	东台	金翰苑5配变	10	630	上级设备容量受限
8591	东台	民权9配变	10	200	上级设备容量受限
8592	东台	晨光满园10配变	10	800	上级设备容量受限
8593	东台	晨光满园12配变	10	800	上级设备容量受限
8594	东台	晨光满园13配变	10	800	上级设备容量受限
8595	东台	晨光满园15配变	10	800	上级设备容量受限
8596	东台	晨光满园18配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8597	东台	晨光满园20配变	10	800	上级设备容量受限
8598	东台	晨光满园2配变	10	800	上级设备容量受限
8599	东台	晨光满园4配变	10	800	上级设备容量受限
8600	东台	晨光满园6配变	10	800	上级设备容量受限
8601	东台	晨光满园8配变	10	800	上级设备容量受限
8602	东台	桃李苑10变压器	10	630	上级设备容量受限
8603	东台	桃李苑12变压器	10	630	上级设备容量受限
8604	东台	桃李苑2变压器	10	630	上级设备容量受限
8605	东台	桃李苑4变压器	10	630	上级设备容量受限
8606	东台	桃李苑6变压器	10	630	上级设备容量受限
8607	东台	桃李苑8变压器	10	630	上级设备容量受限
8608	东台	颐湖园2#配变	10	800	上级设备容量受限
8609	东台	颐湖园4#配变	10	800	上级设备容量受限
8610	东台	和平2配变	10	200	上级设备容量受限
8611	东台	麒麟府1配变	10	630	上级设备容量受限
8612	东台	麒麟府3配变	10	630	上级设备容量受限
8613	东台	麒麟府5变压器	10	630	上级设备容量受限
8614	东台	麒麟府7变压器	10	630	上级设备容量受限
8615	东台	安馨居1配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8616	东台	安馨居3配变	10	630	上级设备容量受限
8617	东台	安馨居5配变	10	800	上级设备容量受限
8618	东台	安馨居7配变	10	630	上级设备容量受限
8619	东台	翡翠华庭1配变	10	800	上级设备容量受限
8620	东台	翡翠华庭3配变	10	800	上级设备容量受限
8621	东台	翡翠华庭5配变	10	630	上级设备容量受限
8622	东台	翡翠华庭7配变	10	630	上级设备容量受限
8623	东台	黄坝6配变	10	400	上级设备容量受限
8624	东台	晨光满园11配变	10	800	上级设备容量受限
8625	东台	晨光满园14配变	10	800	上级设备容量受限
8626	东台	晨光满园16配变	10	800	上级设备容量受限
8627	东台	晨光满园17配变	10	800	上级设备容量受限
8628	东台	晨光满园19配变	10	800	上级设备容量受限
8629	东台	晨光满园1配变	10	800	上级设备容量受限
8630	东台	晨光满园3配变	10	800	上级设备容量受限
8631	东台	晨光满园5配变	10	800	上级设备容量受限
8632	东台	晨光满园7配变	10	800	上级设备容量受限
8633	东台	晨光满园9配变	10	800	上级设备容量受限
8634	东台	陈灶（7）配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8635	东台	陈灶（一）配变	10	400	上级设备容量受限
8636	东台	陈灶10配变	10	400	上级设备容量受限
8637	东台	陈灶11配变	10	400	上级设备容量受限
8638	东台	陈灶12配变	10	200	上级设备容量受限
8639	东台	陈灶2配变	10	200	上级设备容量受限
8640	东台	陈灶3配变	10	400	上级设备容量受限
8641	东台	陈灶4配变	10	400	上级设备容量受限
8642	东台	陈灶5配变	10	400	上级设备容量受限
8643	东台	陈灶6配变	10	400	上级设备容量受限
8644	东台	陈灶8配变	10	400	上级设备容量受限
8645	东台	陈灶9配变	10	400	上级设备容量受限
8646	东台	梁团9配变	10	200	上级设备容量受限
8647	东台	南团10配变	10	500	上级设备容量受限
8648	东台	南团1配变	10	400	上级设备容量受限
8649	东台	南团3配变	10	315	上级设备容量受限
8650	东台	南团4配变	10	200	上级设备容量受限
8651	东台	南团5配变	10	200	上级设备容量受限
8652	东台	南团6配变	10	400	上级设备容量受限
8653	东台	南团7配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8654	东台	南团8配变	10	500	上级设备容量受限
8655	东台	南团二配变	10	400	上级设备容量受限
8656	东台	钱南（12）配变	10	400	上级设备容量受限
8657	东台	钱南（3）配变	10	400	上级设备容量受限
8658	东台	钱南11配变	10	400	上级设备容量受限
8659	东台	钱南13配变	10	400	上级设备容量受限
8660	东台	钱南14配变	10	400	上级设备容量受限
8661	东台	钱南2配变	10	200	上级设备容量受限
8662	东台	钱南5配变	10	200	上级设备容量受限
8663	东台	钱南6配变	10	400	上级设备容量受限
8664	东台	钱南7配变	10	400	上级设备容量受限
8665	东台	钱南8配变	10	400	上级设备容量受限
8666	东台	钱南9配变	10	400	上级设备容量受限
8667	东台	钱南十配变	10	400	上级设备容量受限
8668	东台	钱南一配变	10	315	上级设备容量受限
8669	东台	翡翠雅居2配变	10	800	上级设备容量受限
8670	东台	翡翠雅居4配变	10	800	上级设备容量受限
8671	东台	翡翠雅居6配变	10	800	上级设备容量受限
8672	东台	慧学名苑2配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8673	东台	慧学名苑4配变	10	800	上级设备容量受限
8674	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	上级设备容量受限
8675	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	上级设备容量受限
8676	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	上级设备容量受限
8677	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	上级设备容量受限
8678	东台	悦禾城1配变	10	800	上级设备容量受限
8679	东台	悦禾城3配变	10	800	上级设备容量受限
8680	东台	悦棠湾10配变	10	800	上级设备容量受限
8681	东台	悦棠湾12配变	10	800	上级设备容量受限
8682	东台	悦棠湾14配变	10	800	上级设备容量受限
8683	东台	悦棠湾2配变	10	800	上级设备容量受限
8684	东台	悦棠湾4配变	10	800	上级设备容量受限
8685	东台	悦棠湾6配变	10	800	上级设备容量受限
8686	东台	悦棠湾8配变	10	800	上级设备容量受限
8687	东台	富洋新村10#配变	10	800	上级设备容量受限
8688	东台	富洋新村12#配变	10	800	上级设备容量受限
8689	东台	富洋新村14#配变	10	800	上级设备容量受限
8690	东台	富洋新村16#配变	10	800	上级设备容量受限
8691	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8692	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	本级设备容量受限
8693	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	本级设备容量受限
8694	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	本级设备容量受限
8695	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	本级设备容量受限
8696	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	本级设备容量受限
8697	阜宁	陈良北顺六组	10	200	本级设备容量受限
8698	阜宁	陈良北顺三组	10	400	本级设备容量受限
8699	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	本级设备容量受限
8700	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	上级设备容量受限
8701	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8702	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	上级设备容量受限
8703	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	上级设备容量受限
8704	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	上级设备容量受限
8705	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	上级设备容量受限
8706	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限
8707	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	上级设备容量受限
8708	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	上级设备容量受限
8709	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限
8710	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8711	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8712	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	上级设备容量受限
8713	阜宁	陈良成俊七组	10	400	上级设备容量受限
8714	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	上级设备容量受限
8715	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	上级设备容量受限
8716	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	上级设备容量受限
8717	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
8718	阜宁	陈良成俊中站	10	200	上级设备容量受限
8719	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	上级设备容量受限
8720	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	上级设备容量受限
8721	阜宁	陈良水利站	10	400	上级设备容量受限
8722	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	上级设备容量受限
8723	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	上级设备容量受限
8724	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	上级设备容量受限
8725	阜宁	陈良王滩六组	10	400	上级设备容量受限
8726	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	上级设备容量受限
8727	阜宁	陈良五组2#变	10	400	上级设备容量受限
8728	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	上级设备容量受限
8729	阜宁	陈良陈港东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8730	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8731	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	上级设备容量受限
8732	阜宁	陈良陈港二组	10	100	上级设备容量受限
8733	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	上级设备容量受限
8734	阜宁	陈良陈港三组	10	200	上级设备容量受限
8735	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	上级设备容量受限
8736	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	上级设备容量受限
8737	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	上级设备容量受限
8738	阜宁	陈良余桥西站	10	250	上级设备容量受限
8739	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	上级设备容量受限
8740	阜宁	陈良周庄西站	10	200	上级设备容量受限
8741	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	上级设备容量受限
8742	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	上级设备容量受限
8743	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	上级设备容量受限
8744	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	上级设备容量受限
8745	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8746	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
8747	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	上级设备容量受限
8748	阜宁	陈良东华八组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8749	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	上级设备容量受限
8750	阜宁	陈良东华北站	10	200	上级设备容量受限
8751	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	上级设备容量受限
8752	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	上级设备容量受限
8753	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	上级设备容量受限
8754	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	上级设备容量受限
8755	阜宁	陈良二组变	10	200	上级设备容量受限
8756	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	上级设备容量受限
8757	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	上级设备容量受限
8758	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	上级设备容量受限
8759	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	上级设备容量受限
8760	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	上级设备容量受限
8761	阜宁	陈良七组变	10	400	上级设备容量受限
8762	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	上级设备容量受限
8763	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	上级设备容量受限
8764	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	上级设备容量受限
8765	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
8766	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
8767	阜宁	陈良旭新北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8768	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8769	阜宁	陈良旭新一组	10	200	上级设备容量受限
8770	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
8771	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
8772	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
8773	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	上级设备容量受限
8774	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	上级设备容量受限
8775	阜宁	陈良中学2#变	10	400	上级设备容量受限
8776	阜宁	陈良中学配变	10	400	上级设备容量受限
8777	阜宁	陈良大同村站	10	400	上级设备容量受限
8778	阜宁	陈良大同六组变	10	200	上级设备容量受限
8779	阜宁	陈良大同七八组	10	400	上级设备容量受限
8780	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	上级设备容量受限
8781	阜宁	陈良大同三组	10	200	上级设备容量受限
8782	阜宁	陈良大同四五组	10	200	上级设备容量受限
8783	阜宁	陈良大同一组	10	400	上级设备容量受限
8784	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	上级设备容量受限
8785	阜宁	陈良李良八组	10	400	上级设备容量受限
8786	阜宁	陈良李良东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8787	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8788	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	上级设备容量受限
8789	阜宁	陈良李良七组	10	400	上级设备容量受限
8790	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	上级设备容量受限
8791	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	上级设备容量受限
8792	阜宁	陈良李良四组变	10	200	上级设备容量受限
8793	阜宁	陈良李良五组	10	400	上级设备容量受限
8794	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	上级设备容量受限
8795	阜宁	陈良李良一六组	10	400	上级设备容量受限
8796	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	上级设备容量受限
8797	阜宁	陈良联盟东站	10	200	上级设备容量受限
8798	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8799	阜宁	陈良联盟南站	10	200	上级设备容量受限
8800	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	上级设备容量受限
8801	阜宁	陈良联盟三组	10	200	上级设备容量受限
8802	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8803	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	上级设备容量受限
8804	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	上级设备容量受限
8805	阜宁	陈良如珍六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8806	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	上级设备容量受限
8807	阜宁	陈良如珍三组	10	400	上级设备容量受限
8808	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	上级设备容量受限
8809	阜宁	陈良如珍四组	10	200	上级设备容量受限
8810	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	上级设备容量受限
8811	阜宁	陈良如珍五组	10	200	上级设备容量受限
8812	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	上级设备容量受限
8813	阜宁	陈良如珍一组	10	200	上级设备容量受限
8814	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8815	阜宁	陈良陶港北站	10	400	上级设备容量受限
8816	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	上级设备容量受限
8817	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
8818	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	上级设备容量受限
8819	阜宁	陈良陶港一组	10	200	上级设备容量受限
8820	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	上级设备容量受限
8821	阜宁	陈良新新东站	10	400	上级设备容量受限
8822	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8823	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	上级设备容量受限
8824	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8825	阜宁	陈良许湾东站	10	200	上级设备容量受限
8826	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8827	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	上级设备容量受限
8828	阜宁	陈良许湾九组	10	100	上级设备容量受限
8829	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
8830	阜宁	陈良许湾七组	10	200	上级设备容量受限
8831	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8832	阜宁	陈良许湾三组	10	200	上级设备容量受限
8833	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
8834	阜宁	陈良许湾五组	10	200	上级设备容量受限
8835	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	上级设备容量受限
8836	阜宁	陈良许湾一组	10	400	上级设备容量受限
8837	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	上级设备容量受限
8838	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8839	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
8840	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	上级设备容量受限
8841	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	上级设备容量受限
8842	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	上级设备容量受限
8843	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8844	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	上级设备容量受限
8845	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	上级设备容量受限
8846	阜宁	陈良后湾村站	10	400	上级设备容量受限
8847	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8848	阜宁	陈良后湾六组	10	400	上级设备容量受限
8849	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	上级设备容量受限
8850	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	上级设备容量受限
8851	阜宁	陈良后湾四组	10	400	上级设备容量受限
8852	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	上级设备容量受限
8853	阜宁	陈良后庄二组	10	200	上级设备容量受限
8854	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	上级设备容量受限
8855	阜宁	陈良后庄中站	10	400	上级设备容量受限
8856	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	上级设备容量受限
8857	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	上级设备容量受限
8858	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	上级设备容量受限
8859	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	上级设备容量受限
8860	阜宁	陈良马北四组	10	200	上级设备容量受限
8861	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	上级设备容量受限
8862	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8863	阜宁	陈良马北西站	10	400	上级设备容量受限
8864	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	上级设备容量受限
8865	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	上级设备容量受限
8866	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	上级设备容量受限
8867	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	上级设备容量受限
8868	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	上级设备容量受限
8869	阜宁	陈良南周西站	10	200	上级设备容量受限
8870	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	上级设备容量受限
8871	阜宁	陈良南周中站	10	400	上级设备容量受限
8872	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8873	阜宁	陈良前湾六组	10	200	上级设备容量受限
8874	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	上级设备容量受限
8875	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	上级设备容量受限
8876	阜宁	陈良前湾四组	10	200	上级设备容量受限
8877	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	上级设备容量受限
8878	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	上级设备容量受限
8879	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	上级设备容量受限
8880	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	上级设备容量受限
8881	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8882	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	上级设备容量受限
8883	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	上级设备容量受限
8884	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	上级设备容量受限
8885	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	上级设备容量受限
8886	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	上级设备容量受限
8887	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	上级设备容量受限
8888	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	上级设备容量受限
8889	阜宁	陈良周庄东站	10	200	上级设备容量受限
8890	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8891	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	上级设备容量受限
8892	阜宁	陈良周庄南站	10	400	上级设备容量受限
8893	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	上级设备容量受限
8894	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
8895	阜宁	陈良城中花园	10	250	上级设备容量受限
8896	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	上级设备容量受限
8897	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	上级设备容量受限
8898	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	上级设备容量受限
8899	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	上级设备容量受限
8900	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8901	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
8902	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	上级设备容量受限
8903	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8904	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	上级设备容量受限
8905	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	上级设备容量受限
8906	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	上级设备容量受限
8907	阜宁	陈良东华六组	10	200	上级设备容量受限
8908	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	上级设备容量受限
8909	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	上级设备容量受限
8910	阜宁	陈良东华七组	10	400	上级设备容量受限
8911	阜宁	陈良福馨花园	10	400	上级设备容量受限
8912	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
8913	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	上级设备容量受限
8914	阜宁	陈良六组单相变	10	400	上级设备容量受限
8915	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	上级设备容量受限
8916	阜宁	陈良苏港三组	10	200	上级设备容量受限
8917	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	上级设备容量受限
8918	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	上级设备容量受限
8919	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8920	阜宁	陈良苏港一组	10	200	上级设备容量受限
8921	阜宁	陈良苏港中站	10	200	上级设备容量受限
8922	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	上级设备容量受限
8923	阜宁	陈良新新西站	10	200	上级设备容量受限
8924	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	上级设备容量受限
8925	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	上级设备容量受限
8926	阜宁	陈良新新中站	10	400	上级设备容量受限
8927	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	上级设备容量受限
8928	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	上级设备容量受限
8929	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	上级设备容量受限
8930	阜宁	陈良玉民西站	10	200	上级设备容量受限
8931	阜宁	陈良玉民中站	10	200	上级设备容量受限
8932	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	上级设备容量受限
8933	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	上级设备容量受限
8934	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	上级设备容量受限
8935	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
8936	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	上级设备容量受限
8937	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8938	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8939	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8940	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	上级设备容量受限
8941	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	上级设备容量受限
8942	阜宁	陈良陈港南站	10	400	上级设备容量受限
8943	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
8944	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
8945	阜宁	陈良三烈二组	10	200	上级设备容量受限
8946	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8947	阜宁	陈良三烈七组	10	200	上级设备容量受限
8948	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	上级设备容量受限
8949	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	上级设备容量受限
8950	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	上级设备容量受限
8951	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	上级设备容量受限
8952	阜宁	陈良三烈五组	10	200	上级设备容量受限
8953	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8954	阜宁	陈良三烈中站	10	200	上级设备容量受限
8955	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	上级设备容量受限
8956	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	上级设备容量受限
8957	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8958	阜宁	陈良苏港东站	10	400	上级设备容量受限
8959	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	上级设备容量受限
8960	阜宁	陈良苏港四组	10	400	上级设备容量受限
8961	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	上级设备容量受限
8962	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
8963	阜宁	陈良新新四组	10	200	上级设备容量受限
8964	阜宁	陈良沿河村站	10	200	上级设备容量受限
8965	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8966	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8967	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
8968	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	上级设备容量受限
8969	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	上级设备容量受限
8970	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	上级设备容量受限
8971	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	上级设备容量受限
8972	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	上级设备容量受限
8973	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	上级设备容量受限
8974	阜宁	陈良玉民东站	10	200	上级设备容量受限
8975	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8976	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8977	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	上级设备容量受限
8978	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	上级设备容量受限
8979	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	上级设备容量受限
8980	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	上级设备容量受限
8981	阜宁	陈良丹南东站	10	200	上级设备容量受限
8982	阜宁	陈良丹南二组	10	200	上级设备容量受限
8983	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	上级设备容量受限
8984	阜宁	陈良丹南六组	10	200	上级设备容量受限
8985	阜宁	陈良丹南七组	10	200	上级设备容量受限
8986	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	上级设备容量受限
8987	阜宁	陈良丹南十组	10	400	上级设备容量受限
8988	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	上级设备容量受限
8989	阜宁	陈良丹南四组	10	200	上级设备容量受限
8990	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
8991	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限
8992	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
8993	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
8994	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
8995	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8996	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
8997	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限
8998	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限
8999	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
9000	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
9001	阜宁	陈良东华南站	10	200	上级设备容量受限
9002	阜宁	陈良陶港二组	10	200	上级设备容量受限
9003	阜宁	陈良陶港四组	10	200	上级设备容量受限
9004	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	上级设备容量受限
9005	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	上级设备容量受限
9006	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	上级设备容量受限
9007	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	上级设备容量受限
9008	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	上级设备容量受限
9009	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9010	阜宁	陈良王滩八组	10	200	上级设备容量受限
9011	阜宁	陈良王滩二组	10	400	上级设备容量受限
9012	阜宁	陈良王滩五组	10	400	上级设备容量受限
9013	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9014	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9015	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
9016	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限
9017	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
9018	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	上级设备容量受限
9019	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限
9020	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
9021	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
9022	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	上级设备容量受限
9023	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
9024	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限
9025	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限
9026	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
9027	阜宁	陈良旭新南站	10	400	上级设备容量受限
9028	阜宁	陈良旭新五组	10	400	上级设备容量受限
9029	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9030	阜宁	陈良旭新中站	10	200	上级设备容量受限
9031	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9032	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	本级设备容量受限
9033	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9034	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	本级设备容量受限
9035	阜宁	硕集桥张中站	10	200	本级设备容量受限
9036	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	本级设备容量受限
9037	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	本级设备容量受限
9038	阜宁	东沟向阳东站	10	200	本级设备容量受限
9039	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	本级设备容量受限
9040	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	本级设备容量受限
9041	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	上级设备容量受限
9042	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	上级设备容量受限
9043	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	上级设备容量受限
9044	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	上级设备容量受限
9045	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	上级设备容量受限
9046	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	上级设备容量受限
9047	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	上级设备容量受限
9048	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	上级设备容量受限
9049	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9050	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
9051	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	上级设备容量受限
9052	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9053	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	上级设备容量受限
9054	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	上级设备容量受限
9055	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	上级设备容量受限
9056	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9057	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	上级设备容量受限
9058	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	上级设备容量受限
9059	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
9060	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9061	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	上级设备容量受限
9062	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	上级设备容量受限
9063	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	上级设备容量受限
9064	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	上级设备容量受限
9065	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	本级设备容量受限
9066	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	本级设备容量受限
9067	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	本级设备容量受限
9068	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	本级设备容量受限
9069	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	本级设备容量受限
9070	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	上级设备容量受限
9071	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9072	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	上级设备容量受限
9073	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	上级设备容量受限
9074	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	上级设备容量受限
9075	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	上级设备容量受限
9076	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	上级设备容量受限
9077	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	上级设备容量受限
9078	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	上级设备容量受限
9079	阜宁	三灶坎东八组	10	400	上级设备容量受限
9080	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	上级设备容量受限
9081	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	上级设备容量受限
9082	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	上级设备容量受限
9083	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	上级设备容量受限
9084	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	上级设备容量受限
9085	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	上级设备容量受限
9086	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	上级设备容量受限
9087	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	上级设备容量受限
9088	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9089	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	上级设备容量受限
9090	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9091	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	上级设备容量受限
9092	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	上级设备容量受限
9093	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	上级设备容量受限
9094	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	上级设备容量受限
9095	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	上级设备容量受限
9096	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	上级设备容量受限
9097	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	上级设备容量受限
9098	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9099	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	上级设备容量受限
9100	阜宁	三灶镇洋洼东站1#公变	10	200	上级设备容量受限
9101	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9102	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9103	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	上级设备容量受限
9104	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
9105	阜宁	三灶东方八组	10	400	上级设备容量受限
9106	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	上级设备容量受限
9107	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9108	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	上级设备容量受限
9109	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9110	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	上级设备容量受限
9111	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9112	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	上级设备容量受限
9113	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	上级设备容量受限
9114	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	上级设备容量受限
9115	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	上级设备容量受限
9116	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	上级设备容量受限
9117	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
9118	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	上级设备容量受限
9119	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
9120	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	上级设备容量受限
9121	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	上级设备容量受限
9122	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	上级设备容量受限
9123	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
9124	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
9125	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	上级设备容量受限
9126	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	上级设备容量受限
9127	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	上级设备容量受限
9128	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9129	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	上级设备容量受限
9130	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	上级设备容量受限
9131	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	上级设备容量受限
9132	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	上级设备容量受限
9133	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	上级设备容量受限
9134	阜宁	三灶中灶七组	10	200	上级设备容量受限
9135	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	上级设备容量受限
9136	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	上级设备容量受限
9137	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	上级设备容量受限
9138	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	上级设备容量受限
9139	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9140	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	上级设备容量受限
9141	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9142	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	上级设备容量受限
9143	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
9144	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	上级设备容量受限
9145	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
9146	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	上级设备容量受限
9147	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9148	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
9149	阜宁	三灶供电所公变	10	400	上级设备容量受限
9150	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	上级设备容量受限
9151	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	上级设备容量受限
9152	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9153	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	上级设备容量受限
9154	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9155	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	上级设备容量受限
9156	阜宁	三灶商业街公变	10	400	上级设备容量受限
9157	阜宁	三灶小街将军变	10	500	上级设备容量受限
9158	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	上级设备容量受限
9159	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	上级设备容量受限
9160	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	上级设备容量受限
9161	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	上级设备容量受限
9162	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	上级设备容量受限
9163	阜宁	三灶育才变	10	400	上级设备容量受限
9164	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	上级设备容量受限
9165	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	上级设备容量受限
9166	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9167	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	上级设备容量受限
9168	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	上级设备容量受限
9169	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	上级设备容量受限
9170	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	上级设备容量受限
9171	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
9172	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	上级设备容量受限
9173	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
9174	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	上级设备容量受限
9175	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	上级设备容量受限
9176	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9177	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9178	阜宁	三灶村部公变	10	400	上级设备容量受限
9179	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	上级设备容量受限
9180	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	上级设备容量受限
9181	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	上级设备容量受限
9182	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	上级设备容量受限
9183	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	上级设备容量受限
9184	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	上级设备容量受限
9185	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9186	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	上级设备容量受限
9187	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	上级设备容量受限
9188	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	上级设备容量受限
9189	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	上级设备容量受限
9190	阜宁	三灶六组公变	10	400	上级设备容量受限
9191	阜宁	三灶七组公变	10	400	上级设备容量受限
9192	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	上级设备容量受限
9193	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	上级设备容量受限
9194	阜宁	三灶前昌二组	10	200	上级设备容量受限
9195	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	上级设备容量受限
9196	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	上级设备容量受限
9197	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
9198	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	上级设备容量受限
9199	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
9200	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
9201	阜宁	三灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
9202	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
9203	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	上级设备容量受限
9204	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9205	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	上级设备容量受限
9206	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	上级设备容量受限
9207	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	上级设备容量受限
9208	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	上级设备容量受限
9209	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9210	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	上级设备容量受限
9211	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	上级设备容量受限
9212	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9213	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	上级设备容量受限
9214	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	上级设备容量受限
9215	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	上级设备容量受限
9216	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	上级设备容量受限
9217	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	上级设备容量受限
9218	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	上级设备容量受限
9219	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9220	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
9221	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	上级设备容量受限
9222	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
9223	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9224	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	上级设备容量受限
9225	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
9226	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	上级设备容量受限
9227	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	上级设备容量受限
9228	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	上级设备容量受限
9229	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	上级设备容量受限
9230	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9231	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
9232	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	上级设备容量受限
9233	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9234	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	上级设备容量受限
9235	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	上级设备容量受限
9236	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	上级设备容量受限
9237	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	上级设备容量受限
9238	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	上级设备容量受限
9239	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9240	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9241	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	上级设备容量受限
9242	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9243	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9244	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	上级设备容量受限
9245	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	上级设备容量受限
9246	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	上级设备容量受限
9247	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	上级设备容量受限
9248	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
9249	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	上级设备容量受限
9250	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9251	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	上级设备容量受限
9252	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	上级设备容量受限
9253	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9254	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	上级设备容量受限
9255	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
9256	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	上级设备容量受限
9257	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	上级设备容量受限
9258	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
9259	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	上级设备容量受限
9260	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	上级设备容量受限
9261	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9262	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9263	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	上级设备容量受限
9264	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	上级设备容量受限
9265	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9266	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	上级设备容量受限
9267	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	上级设备容量受限
9268	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9269	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	上级设备容量受限
9270	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	上级设备容量受限
9271	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	上级设备容量受限
9272	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	上级设备容量受限
9273	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	上级设备容量受限
9274	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	上级设备容量受限
9275	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9276	阜宁	三灶镇海成变	10	400	上级设备容量受限
9277	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
9278	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9279	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	上级设备容量受限
9280	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9281	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	上级设备容量受限
9282	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9283	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
9284	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9285	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
9286	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9287	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	上级设备容量受限
9288	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
9289	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
9290	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	上级设备容量受限
9291	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9292	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	上级设备容量受限
9293	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9294	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	上级设备容量受限
9295	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	上级设备容量受限
9296	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9297	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	上级设备容量受限
9298	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	上级设备容量受限
9299	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9300	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
9301	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	上级设备容量受限
9302	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	上级设备容量受限
9303	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
9304	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	上级设备容量受限
9305	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	上级设备容量受限
9306	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	上级设备容量受限
9307	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	上级设备容量受限
9308	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9309	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	上级设备容量受限
9310	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9311	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	上级设备容量受限
9312	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	上级设备容量受限
9313	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
9314	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	上级设备容量受限
9315	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	上级设备容量受限
9316	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	上级设备容量受限
9317	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9318	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9319	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	上级设备容量受限
9320	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	上级设备容量受限
9321	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	上级设备容量受限
9322	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	上级设备容量受限
9323	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
9324	阜宁	三灶前灶二组	10	400	上级设备容量受限
9325	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9326	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	上级设备容量受限
9327	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	上级设备容量受限
9328	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	上级设备容量受限
9329	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	上级设备容量受限
9330	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	上级设备容量受限
9331	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	上级设备容量受限
9332	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	上级设备容量受限
9333	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	上级设备容量受限
9334	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9335	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	上级设备容量受限
9336	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	上级设备容量受限
9337	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9338	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	上级设备容量受限
9339	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	上级设备容量受限
9340	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	上级设备容量受限
9341	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
9342	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	上级设备容量受限
9343	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	上级设备容量受限
9344	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	上级设备容量受限
9345	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	上级设备容量受限
9346	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	上级设备容量受限
9347	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	上级设备容量受限
9348	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	上级设备容量受限
9349	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
9350	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	上级设备容量受限
9351	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
9352	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9353	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	上级设备容量受限
9354	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9355	阜宁	三灶镇中灶东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
9356	阜宁	三灶中灶东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9357	阜宁	三灶砖桥东站2#变	10	400	上级设备容量受限
9358	阜宁	三灶砖桥东站公变	10	400	上级设备容量受限
9359	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	上级设备容量受限
9360	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
9361	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	上级设备容量受限
9362	阜宁	三灶归正五组变	10	200	上级设备容量受限
9363	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	上级设备容量受限
9364	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9365	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9366	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	上级设备容量受限
9367	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	上级设备容量受限
9368	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	上级设备容量受限
9369	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9370	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9371	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
9372	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	上级设备容量受限
9373	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
9374	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	上级设备容量受限
9375	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9376	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
9377	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	上级设备容量受限
9378	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	上级设备容量受限
9379	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9380	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
9381	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	上级设备容量受限
9382	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
9383	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9384	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	上级设备容量受限
9385	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
9386	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	上级设备容量受限
9387	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	上级设备容量受限
9388	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9389	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
9390	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	上级设备容量受限
9391	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	上级设备容量受限
9392	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
9393	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	上级设备容量受限
9394	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9395	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	上级设备容量受限
9396	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	上级设备容量受限
9397	阜宁	三灶天沟东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9398	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	上级设备容量受限
9399	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	上级设备容量受限
9400	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	上级设备容量受限
9401	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
9402	阜宁	三灶天沟一组	10	400	上级设备容量受限
9403	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9404	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
9405	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	上级设备容量受限
9406	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9407	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	上级设备容量受限
9408	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	上级设备容量受限
9409	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	上级设备容量受限
9410	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9411	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	本级设备容量受限
9412	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	本级设备容量受限
9413	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9414	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	本级设备容量受限
9415	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	本级设备容量受限
9416	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	本级设备容量受限
9417	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	本级设备容量受限
9418	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	本级设备容量受限
9419	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	本级设备容量受限
9420	阜宁	沟墩后岗东站	10	200	本级设备容量受限
9421	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	本级设备容量受限
9422	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	本级设备容量受限
9423	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	本级设备容量受限
9424	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	本级设备容量受限
9425	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	本级设备容量受限
9426	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	本级设备容量受限
9427	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	本级设备容量受限
9428	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	本级设备容量受限
9429	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	本级设备容量受限
9430	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	本级设备容量受限
9431	阜宁	古河人民西站公变	10	200	本级设备容量受限
9432	阜宁	古河大许东站北	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9433	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	上级设备容量受限
9434	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	上级设备容量受限
9435	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	上级设备容量受限
9436	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	上级设备容量受限
9437	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	上级设备容量受限
9438	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	上级设备容量受限
9439	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	上级设备容量受限
9440	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9441	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	上级设备容量受限
9442	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	上级设备容量受限
9443	阜宁	郭墅戴舍东站1#变	10	400	上级设备容量受限
9444	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	上级设备容量受限
9445	阜宁	郭墅戴舍东站新增	10	200	上级设备容量受限
9446	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	上级设备容量受限
9447	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	上级设备容量受限
9448	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	上级设备容量受限
9449	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	上级设备容量受限
9450	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	上级设备容量受限
9451	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9452	阜宁	郭墅东唐东站公变	10	400	上级设备容量受限
9453	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	上级设备容量受限
9454	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	上级设备容量受限
9455	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
9456	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	上级设备容量受限
9457	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
9458	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	上级设备容量受限
9459	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
9460	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	上级设备容量受限
9461	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	上级设备容量受限
9462	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	上级设备容量受限
9463	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	上级设备容量受限
9464	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	上级设备容量受限
9465	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	上级设备容量受限
9466	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	上级设备容量受限
9467	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	上级设备容量受限
9468	阜宁	郭墅唐东东站公变	10	200	上级设备容量受限
9469	阜宁	郭墅唐西东站公变	10	400	上级设备容量受限
9470	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9471	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	上级设备容量受限
9472	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	上级设备容量受限
9473	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	上级设备容量受限
9474	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	上级设备容量受限
9475	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	上级设备容量受限
9476	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	上级设备容量受限
9477	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	上级设备容量受限
9478	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	上级设备容量受限
9479	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	上级设备容量受限
9480	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	本级设备容量受限
9481	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	本级设备容量受限
9482	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	本级设备容量受限
9483	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
9484	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	本级设备容量受限
9485	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	本级设备容量受限
9486	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	本级设备容量受限
9487	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	本级设备容量受限
9488	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	本级设备容量受限
9489	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9490	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	本级设备容量受限
9491	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	本级设备容量受限
9492	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	本级设备容量受限
9493	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	本级设备容量受限
9494	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	本级设备容量受限
9495	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	本级设备容量受限
9496	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	本级设备容量受限
9497	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	本级设备容量受限
9498	阜宁	合利北汛八组变	10	400	上级设备容量受限
9499	阜宁	合利北汛北站	10	200	上级设备容量受限
9500	阜宁	合利北汛东站	10	200	上级设备容量受限
9501	阜宁	合利北汛六组	10	200	上级设备容量受限
9502	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	上级设备容量受限
9503	阜宁	合利北汛西站	10	400	上级设备容量受限
9504	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	上级设备容量受限
9505	阜宁	合利北汛新站1	10	200	上级设备容量受限
9506	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	上级设备容量受限
9507	阜宁	合利北汛一组	10	200	上级设备容量受限
9508	阜宁	合利北汛中学变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9509	阜宁	合利大圩北站变	10	400	上级设备容量受限
9510	阜宁	合利大圩村站	10	400	上级设备容量受限
9511	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	上级设备容量受限
9512	阜宁	合利大圩三组	10	200	上级设备容量受限
9513	阜宁	合利大圩四组变	10	400	上级设备容量受限
9514	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	上级设备容量受限
9515	阜宁	合利大圩西站变	10	400	上级设备容量受限
9516	阜宁	合利大圩一组	10	200	上级设备容量受限
9517	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	上级设备容量受限
9518	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	上级设备容量受限
9519	阜宁	合利阜东北站	10	400	上级设备容量受限
9520	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	上级设备容量受限
9521	阜宁	合利阜东南站	10	400	上级设备容量受限
9522	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	上级设备容量受限
9523	阜宁	合利阜东四组变	10	200	上级设备容量受限
9524	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	上级设备容量受限
9525	阜宁	合利供电所10#变	10	500	上级设备容量受限
9526	阜宁	合利供电所11#变	10	200	上级设备容量受限
9527	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9528	阜宁	合利老沙八组	10	200	上级设备容量受限
9529	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	上级设备容量受限
9530	阜宁	合利老沙村站	10	200	上级设备容量受限
9531	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	上级设备容量受限
9532	阜宁	合利老沙二组变	10	200	上级设备容量受限
9533	阜宁	合利老沙六组变	10	200	上级设备容量受限
9534	阜宁	合利老沙七组	10	200	上级设备容量受限
9535	阜宁	合利老沙三组变	10	400	上级设备容量受限
9536	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	上级设备容量受限
9537	阜宁	合利老沙五组	10	200	上级设备容量受限
9538	阜宁	合利老沙一二组	10	315	上级设备容量受限
9539	阜宁	合利轮窑三组	10	200	上级设备容量受限
9540	阜宁	合利三港三组	10	200	上级设备容量受限
9541	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	上级设备容量受限
9542	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	上级设备容量受限
9543	阜宁	合利三港四组	10	200	上级设备容量受限
9544	阜宁	合利三港五组	10	400	上级设备容量受限
9545	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
9546	阜宁	合利三港五组东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9547	阜宁	合利三港一组	10	400	上级设备容量受限
9548	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	上级设备容量受限
9549	阜宁	合利沙东二组	10	400	上级设备容量受限
9550	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	上级设备容量受限
9551	阜宁	合利沙东五组	10	400	上级设备容量受限
9552	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	上级设备容量受限
9553	阜宁	合利沙东一组	10	400	上级设备容量受限
9554	阜宁	合利沙东站	10	400	上级设备容量受限
9555	阜宁	合利私营区	10	400	上级设备容量受限
9556	阜宁	合利四组公变	10	400	上级设备容量受限
9557	阜宁	合利西港四组	10	400	上级设备容量受限
9558	阜宁	合利西港五组	10	200	上级设备容量受限
9559	阜宁	合利西圩北站	10	400	上级设备容量受限
9560	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	上级设备容量受限
9561	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	上级设备容量受限
9562	阜宁	合利西圩南站	10	200	上级设备容量受限
9563	阜宁	合利西圩三组	10	200	上级设备容量受限
9564	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	上级设备容量受限
9565	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9566	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	上级设备容量受限
9567	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
9568	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
9569	阜宁	合利安置小区	10	400	上级设备容量受限
9570	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	上级设备容量受限
9571	阜宁	合利大王三.四组	10	200	上级设备容量受限
9572	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
9573	阜宁	合利大王四组台片	10	200	上级设备容量受限
9574	阜宁	合利大王站	10	400	上级设备容量受限
9575	阜宁	合利东街	10	400	上级设备容量受限
9576	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	上级设备容量受限
9577	阜宁	合利供电所3#变	10	400	上级设备容量受限
9578	阜宁	合利供电所4#变	10	315	上级设备容量受限
9579	阜宁	合利供电所5#变	10	500	上级设备容量受限
9580	阜宁	合利供电所6#变	10	400	上级设备容量受限
9581	阜宁	合利供电所7#变	10	400	上级设备容量受限
9582	阜宁	合利供电所8#变	10	400	上级设备容量受限
9583	阜宁	合利供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
9584	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9585	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	上级设备容量受限
9586	阜宁	合利合利西街	10	400	上级设备容量受限
9587	阜宁	合利汇水北站	10	200	上级设备容量受限
9588	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	上级设备容量受限
9589	阜宁	合利汇水三组变	10	400	上级设备容量受限
9590	阜宁	合利汇水新站	10	200	上级设备容量受限
9591	阜宁	合利汇水一组变	10	400	上级设备容量受限
9592	阜宁	合利老街	10	200	上级设备容量受限
9593	阜宁	合利三岔村三组	10	200	上级设备容量受限
9594	阜宁	合利三岔二组变	10	400	上级设备容量受限
9595	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	上级设备容量受限
9596	阜宁	合利三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9597	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
9598	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	上级设备容量受限
9599	阜宁	合利新湖北站变	10	200	上级设备容量受限
9600	阜宁	合利新湖村站	10	200	上级设备容量受限
9601	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	上级设备容量受限
9602	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	上级设备容量受限
9603	阜宁	合利新湖六组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9604	阜宁	合利新湖三组1	10	400	上级设备容量受限
9605	阜宁	合利新湖五组变	10	400	上级设备容量受限
9606	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	上级设备容量受限
9607	阜宁	合利北汛南站变	10	200	上级设备容量受限
9608	阜宁	合利轮窑北站	10	200	上级设备容量受限
9609	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	上级设备容量受限
9610	阜宁	合利轮窑南站	10	400	上级设备容量受限
9611	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	上级设备容量受限
9612	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	上级设备容量受限
9613	阜宁	合利轮窑五组	10	200	上级设备容量受限
9614	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	上级设备容量受限
9615	阜宁	合利轮窑一组	10	400	上级设备容量受限
9616	阜宁	合利三组公变	10	400	上级设备容量受限
9617	阜宁	合利射南北站变	10	400	上级设备容量受限
9618	阜宁	合利射南东站北变	10	200	上级设备容量受限
9619	阜宁	合利射南东站变	10	200	上级设备容量受限
9620	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	上级设备容量受限
9621	阜宁	合利射南南站变	10	400	上级设备容量受限
9622	阜宁	合利射南三组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9623	阜宁	合利射南西站	10	400	上级设备容量受限
9624	阜宁	合利双港北站	10	200	上级设备容量受限
9625	阜宁	合利双港村中港站	10	400	上级设备容量受限
9626	阜宁	合利双港东站	10	400	上级设备容量受限
9627	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9628	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	上级设备容量受限
9629	阜宁	合利双港三组配变	10	200	上级设备容量受限
9630	阜宁	合利双港四组变	10	400	上级设备容量受限
9631	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	上级设备容量受限
9632	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	上级设备容量受限
9633	阜宁	合利双港一组	10	200	上级设备容量受限
9634	阜宁	合利双港中站	10	400	上级设备容量受限
9635	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	上级设备容量受限
9636	阜宁	合利卫东二组	10	400	上级设备容量受限
9637	阜宁	合利卫东六组	10	200	上级设备容量受限
9638	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	上级设备容量受限
9639	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	上级设备容量受限
9640	阜宁	合利卫东三组	10	400	上级设备容量受限
9641	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9642	阜宁	合利卫东四组	10	400	上级设备容量受限
9643	阜宁	合利卫东五组	10	400	上级设备容量受限
9644	阜宁	合利卫东一组	10	200	上级设备容量受限
9645	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	上级设备容量受限
9646	阜宁	合利西港二组	10	200	上级设备容量受限
9647	阜宁	合利西港三组	10	200	上级设备容量受限
9648	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9649	阜宁	合利西港一组	10	200	上级设备容量受限
9650	阜宁	合利西港中站变	10	200	上级设备容量受限
9651	阜宁	合利敖河村三组	10	400	上级设备容量受限
9652	阜宁	合利敖河村一组	10	200	上级设备容量受限
9653	阜宁	合利敖河东站	10	200	上级设备容量受限
9654	阜宁	合利敖河南站变	10	400	上级设备容量受限
9655	阜宁	合利敖河西站	10	400	上级设备容量受限
9656	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	上级设备容量受限
9657	阜宁	合利大王一组	10	200	上级设备容量受限
9658	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	上级设备容量受限
9659	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	上级设备容量受限
9660	阜宁	合利两河2.3.4组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9661	阜宁	合利两河北站配变	10	200	上级设备容量受限
9662	阜宁	合利两河村	10	400	上级设备容量受限
9663	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	上级设备容量受限
9664	阜宁	合利两河东站变	10	200	上级设备容量受限
9665	阜宁	合利两河二组变	10	200	上级设备容量受限
9666	阜宁	合利两河九组	10	400	上级设备容量受限
9667	阜宁	合利两河南站	10	400	上级设备容量受限
9668	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	上级设备容量受限
9669	阜宁	合利两河十组	10	400	上级设备容量受限
9670	阜宁	合利两河四组变	10	200	上级设备容量受限
9671	阜宁	合利两河五组变	10	400	上级设备容量受限
9672	阜宁	合利两河一队	10	200	上级设备容量受限
9673	阜宁	合利两河中站	10	200	上级设备容量受限
9674	阜宁	合利三岔北站	10	400	上级设备容量受限
9675	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	上级设备容量受限
9676	阜宁	合利三岔南站	10	200	上级设备容量受限
9677	阜宁	合利三岔五组	10	400	上级设备容量受限
9678	阜宁	合利三岔一组	10	200	上级设备容量受限
9679	阜宁	合利三港村站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9680	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	上级设备容量受限
9681	阜宁	合利世英花园变	10	400	上级设备容量受限
9682	阜宁	合利四合村三组	10	200	上级设备容量受限
9683	阜宁	合利四合东站	10	200	上级设备容量受限
9684	阜宁	合利四合顾舍	10	200	上级设备容量受限
9685	阜宁	合利四合南站	10	200	上级设备容量受限
9686	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	上级设备容量受限
9687	阜宁	合利四合西站	10	200	上级设备容量受限
9688	阜宁	合利四合新站	10	200	上级设备容量受限
9689	阜宁	合利四合中站配变	10	200	上级设备容量受限
9690	阜宁	合利许庄北站变	10	200	上级设备容量受限
9691	阜宁	合利许庄村	10	400	上级设备容量受限
9692	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	上级设备容量受限
9693	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	上级设备容量受限
9694	阜宁	合利许庄六组变	10	200	上级设备容量受限
9695	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	上级设备容量受限
9696	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	上级设备容量受限
9697	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
9698	阜宁	合利邹河村站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9699	阜宁	合利邹河南站变	10	200	上级设备容量受限
9700	阜宁	合利邹河三四组	10	200	上级设备容量受限
9701	阜宁	合利邹河五组	10	200	上级设备容量受限
9702	阜宁	合利邹河西站变	10	400	上级设备容量受限
9703	阜宁	合利邹河一组	10	200	上级设备容量受限
9704	阜宁	合利邹河一组(东）公变	10	400	上级设备容量受限
9705	阜宁	新沟三星东站公变	10	200	本级设备容量受限
9706	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	本级设备容量受限
9707	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	本级设备容量受限
9708	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	本级设备容量受限
9709	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	本级设备容量受限
9710	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	本级设备容量受限
9711	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	本级设备容量受限
9712	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	本级设备容量受限
9713	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	本级设备容量受限
9714	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	本级设备容量受限
9715	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
9716	阜宁	芦蒲裴圩东站2#变	10	200	本级设备容量受限
9717	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9718	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	本级设备容量受限
9719	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	本级设备容量受限
9720	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	本级设备容量受限
9721	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	本级设备容量受限
9722	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	本级设备容量受限
9723	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	本级设备容量受限
9724	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	本级设备容量受限
9725	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	本级设备容量受限
9726	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	本级设备容量受限
9727	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	本级设备容量受限
9728	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	本级设备容量受限
9729	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	本级设备容量受限
9730	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	本级设备容量受限
9731	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	上级设备容量受限
9732	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	上级设备容量受限
9733	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	上级设备容量受限
9734	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	上级设备容量受限
9735	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	上级设备容量受限
9736	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9737	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	上级设备容量受限
9738	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	上级设备容量受限
9739	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	上级设备容量受限
9740	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	上级设备容量受限
9741	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	上级设备容量受限
9742	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	上级设备容量受限
9743	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	上级设备容量受限
9744	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	上级设备容量受限
9745	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	上级设备容量受限
9746	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	上级设备容量受限
9747	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	上级设备容量受限
9748	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	上级设备容量受限
9749	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	上级设备容量受限
9750	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9751	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	上级设备容量受限
9752	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	上级设备容量受限
9753	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	上级设备容量受限
9754	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9755	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9756	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9757	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9758	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
9759	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	上级设备容量受限
9760	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	上级设备容量受限
9761	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9762	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	上级设备容量受限
9763	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	上级设备容量受限
9764	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	上级设备容量受限
9765	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	上级设备容量受限
9766	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	上级设备容量受限
9767	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9768	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9769	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	上级设备容量受限
9770	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	上级设备容量受限
9771	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	上级设备容量受限
9772	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	上级设备容量受限
9773	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	上级设备容量受限
9774	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9775	阜宁	羊寨沙西东站公变	10	400	上级设备容量受限
9776	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	上级设备容量受限
9777	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	上级设备容量受限
9778	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	上级设备容量受限
9779	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	上级设备容量受限
9780	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9781	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	上级设备容量受限
9782	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9783	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	上级设备容量受限
9784	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	上级设备容量受限
9785	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	上级设备容量受限
9786	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9787	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	上级设备容量受限
9788	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	上级设备容量受限
9789	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	上级设备容量受限
9790	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
9791	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	上级设备容量受限
9792	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	上级设备容量受限
9793	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9794	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	上级设备容量受限
9795	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	上级设备容量受限
9796	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	上级设备容量受限
9797	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	上级设备容量受限
9798	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	上级设备容量受限
9799	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
9800	阜宁	羊寨高庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
9801	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	上级设备容量受限
9802	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	上级设备容量受限
9803	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
9804	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9805	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9806	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	上级设备容量受限
9807	阜宁	羊寨蒲鸠村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9808	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	上级设备容量受限
9809	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	上级设备容量受限
9810	阜宁	羊寨蒲鸠东站公变	10	400	上级设备容量受限
9811	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	上级设备容量受限
9812	阜宁	羊寨蒲鸠六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9813	阜宁	羊寨蒲鸠南站公变	10	200	上级设备容量受限
9814	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9815	阜宁	羊寨蒲鸠三组公变	10	200	上级设备容量受限
9816	阜宁	羊寨蒲鸠五组2号变	10	400	上级设备容量受限
9817	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	上级设备容量受限
9818	阜宁	羊寨蒲鸠中站公变	10	400	上级设备容量受限
9819	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
9820	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	上级设备容量受限
9821	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
9822	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
9823	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9824	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
9825	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	上级设备容量受限
9826	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9827	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	上级设备容量受限
9828	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	上级设备容量受限
9829	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	上级设备容量受限
9830	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
9831	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9832	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9833	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	上级设备容量受限
9834	阜宁	羊寨永昌安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
9835	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	上级设备容量受限
9836	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	上级设备容量受限
9837	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	上级设备容量受限
9838	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	上级设备容量受限
9839	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9840	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	上级设备容量受限
9841	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	上级设备容量受限
9842	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	上级设备容量受限
9843	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	上级设备容量受限
9844	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
9845	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9846	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	上级设备容量受限
9847	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	上级设备容量受限
9848	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
9849	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	上级设备容量受限
9850	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9851	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	上级设备容量受限
9852	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
9853	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	上级设备容量受限
9854	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	上级设备容量受限
9855	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	上级设备容量受限
9856	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	上级设备容量受限
9857	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	上级设备容量受限
9858	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	上级设备容量受限
9859	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9860	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	上级设备容量受限
9861	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	上级设备容量受限
9862	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	上级设备容量受限
9863	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	本级设备容量受限
9864	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	本级设备容量受限
9865	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	本级设备容量受限
9866	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	本级设备容量受限
9867	阜宁	益林园区6#变	10	400	本级设备容量受限
9868	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
9869	建湖	集镇水厂1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9870	建湖	桃元三组	10	200	本级设备容量受限
9871	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	本级设备容量受限
9872	建湖	新冈三组	10	200	本级设备容量受限
9873	建湖	草堰口红庄一组	10	200	本级设备容量受限
9874	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	本级设备容量受限
9875	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	本级设备容量受限
9876	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	本级设备容量受限
9877	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
9878	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
9879	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
9880	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	上级设备容量受限
9881	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
9882	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
9883	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	上级设备容量受限
9884	射阳	杜心1#变	10	400	上级设备容量受限
9885	射阳	杜心9#变	10	200	上级设备容量受限
9886	射阳	二港10#变	10	200	上级设备容量受限
9887	射阳	二港11#变	10	200	上级设备容量受限
9888	射阳	二港14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9889	射阳	二港16#变	10	200	上级设备容量受限
9890	射阳	二港17#配变	10	200	上级设备容量受限
9891	射阳	二港2#变	10	400	上级设备容量受限
9892	射阳	二港4#变	10	200	上级设备容量受限
9893	射阳	二港5#变	10	200	上级设备容量受限
9894	射阳	二港6#变	10	400	上级设备容量受限
9895	射阳	二港7#变	10	200	上级设备容量受限
9896	射阳	二港8#变	10	200	上级设备容量受限
9897	射阳	公用新条2#变	10	200	上级设备容量受限
9898	射阳	后湾1#变	10	200	上级设备容量受限
9899	射阳	后湾6#变	10	200	上级设备容量受限
9900	射阳	后湾村7#变	10	200	上级设备容量受限
9901	射阳	后湾小区1#变	10	400	上级设备容量受限
9902	射阳	后湾小区2#变	10	315	上级设备容量受限
9903	射阳	后湾小区3#变	10	200	上级设备容量受限
9904	射阳	后湾小区4#变	10	200	上级设备容量受限
9905	射阳	后湾小区5#变	10	400	上级设备容量受限
9906	射阳	后湾小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
9907	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9908	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
9909	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
9910	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
9911	射阳	三港2#变	10	400	上级设备容量受限
9912	射阳	三港3#变	10	400	上级设备容量受限
9913	射阳	三港5#变	10	200	上级设备容量受限
9914	射阳	新条1#变	10	200	上级设备容量受限
9915	射阳	新条10#变	10	200	上级设备容量受限
9916	射阳	新条11＃变	10	200	上级设备容量受限
9917	射阳	新条12变	10	200	上级设备容量受限
9918	射阳	新条13#变	10	200	上级设备容量受限
9919	射阳	新条14#变	10	200	上级设备容量受限
9920	射阳	新条15#变	10	200	上级设备容量受限
9921	射阳	新条16#变	10	200	上级设备容量受限
9922	射阳	新条17#变	10	200	上级设备容量受限
9923	射阳	新条18#变	10	200	上级设备容量受限
9924	射阳	新条19#变	10	200	上级设备容量受限
9925	射阳	新条3#变	10	400	上级设备容量受限
9926	射阳	新条4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9927	射阳	新条5#变	10	400	上级设备容量受限
9928	射阳	新条6#变	10	200	上级设备容量受限
9929	射阳	新条7#变	10	200	上级设备容量受限
9930	射阳	新条8#配变	10	400	上级设备容量受限
9931	射阳	新条杜心7#变	10	200	上级设备容量受限
9932	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	本级设备容量受限
9933	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	本级设备容量受限
9934	射阳	三洼4#配变	10	400	本级设备容量受限
9935	射阳	洋南1#配变	10	400	本级设备容量受限
9936	射阳	东湾5#配变	10	400	本级设备容量受限
9937	射阳	东湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
9938	射阳	开洋7#配变	10	200	本级设备容量受限
9939	射阳	七埠8#配变	10	200	本级设备容量受限
9940	射阳	三友2#配变	10	200	本级设备容量受限
9941	射阳	杜心5#变	10	200	本级设备容量受限
9942	射阳	二港9#变	10	200	本级设备容量受限
9943	射阳	三友6#变	10	200	本级设备容量受限
9944	射阳	洋东1#变	10	400	本级设备容量受限
9945	射阳	伍份5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9946	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	本级设备容量受限
9947	射阳	河西7#变	10	200	本级设备容量受限
9948	射阳	陈洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
9949	射阳	后湾2#变	10	200	上级设备容量受限
9950	射阳	后湾4#变	10	200	上级设备容量受限
9951	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	上级设备容量受限
9952	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	上级设备容量受限
9953	射阳	三港1#变	10	200	上级设备容量受限
9954	射阳	小尖1#变	10	200	上级设备容量受限
9955	射阳	北份3#变	10	200	本级设备容量受限
9956	射阳	陈洋南份6#变	10	200	本级设备容量受限
9957	射阳	利国5#变	10	200	本级设备容量受限
9958	射阳	利国7#变	10	200	本级设备容量受限
9959	射阳	南份7#变	10	200	本级设备容量受限
9960	射阳	双丰6#变	10	200	本级设备容量受限
9961	射阳	伍份10#变	10	200	本级设备容量受限
9962	射阳	阜余镇二塔11＃配变	10	200	本级设备容量受限
9963	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	本级设备容量受限
9964	射阳	阜余农场四组配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9965	射阳	阜余健康9配变	10	200	本级设备容量受限
9966	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	本级设备容量受限
9967	射阳	阜余小沙13＃配变	10	200	本级设备容量受限
9968	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	本级设备容量受限
9969	射阳	阜余小沙六配变	10	200	本级设备容量受限
9970	射阳	海河陈墩14#变	10	400	本级设备容量受限
9971	射阳	海河新运14#变	10	200	本级设备容量受限
9972	射阳	陡港8#变	10	400	本级设备容量受限
9973	射阳	海河塘洼2#变	10	200	本级设备容量受限
9974	射阳	海河塘洼5#变	10	400	本级设备容量受限
9975	射阳	海河阜丰1#变	10	200	本级设备容量受限
9976	射阳	海河阜丰6#变	10	315	本级设备容量受限
9977	射阳	海河革新15#变	10	200	本级设备容量受限
9978	射阳	海河跃北1#变	10	200	本级设备容量受限
9979	射阳	海河跃北2#变	10	200	本级设备容量受限
9980	射阳	海河彭庄12#变	10	400	本级设备容量受限
9981	射阳	海河五星4#变	10	200	本级设备容量受限
9982	射阳	海河新运11＃变	10	200	本级设备容量受限
9983	射阳	海河东胜11#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9984	射阳	海河东胜2#变	10	200	本级设备容量受限
9985	射阳	海河街道6#变	10	200	本级设备容量受限
9986	射阳	海河公用变3#变	10	200	本级设备容量受限
9987	射阳	海河华北2#变	10	200	本级设备容量受限
9988	射阳	海河华北3号新增	10	200	本级设备容量受限
9989	射阳	芦湾3#配变	10	400	本级设备容量受限
9990	射阳	芦湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
9991	射阳	中尖4＃配变	10	400	本级设备容量受限
9992	射阳	海通建新2#配变	10	200	本级设备容量受限
9993	射阳	海通建新4＃配变	10	200	本级设备容量受限
9994	射阳	射北2#配变	10	200	本级设备容量受限
9995	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	本级设备容量受限
9996	射阳	海通环洋2#变	10	400	本级设备容量受限
9997	射阳	海通环洋村8＃配变	10	200	本级设备容量受限
9998	射阳	海通林南1#配变	10	200	本级设备容量受限
9999	射阳	南坎3#配变	10	200	本级设备容量受限
10000	射阳	凤东10#配变	10	400	本级设备容量受限
10001	射阳	凤凰2#变	10	200	本级设备容量受限
10002	射阳	凤凰8#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10003	射阳	西区21#变	10	400	本级设备容量受限
10004	射阳	凤东3#变	10	400	本级设备容量受限
10005	射阳	凤东6#配变	10	400	本级设备容量受限
10006	射阳	凤鸣10#配变	10	200	本级设备容量受限
10007	射阳	凤鸣4#变	10	400	本级设备容量受限
10008	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	上级设备容量受限
10009	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	上级设备容量受限
10010	射阳	合兴小街1#配变	10	400	上级设备容量受限
10011	射阳	合兴小街10#配变	10	400	上级设备容量受限
10012	射阳	合兴小街11#配变	10	400	上级设备容量受限
10013	射阳	合兴小街12#配变	10	400	上级设备容量受限
10014	射阳	合兴小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
10015	射阳	合兴小街5#配变	10	400	上级设备容量受限
10016	射阳	合兴小街6#公变	10	400	上级设备容量受限
10017	射阳	庆云4#配变	10	400	上级设备容量受限
10018	射阳	庆云5#配变	10	400	上级设备容量受限
10019	射阳	庆云6#配变	10	315	上级设备容量受限
10020	射阳	庆云9#配变	10	400	上级设备容量受限
10021	射阳	永宁房产	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10022	射阳	双龙八组配变	10	200	上级设备容量受限
10023	射阳	四港1#配变	10	200	上级设备容量受限
10024	射阳	四港10#配变	10	315	上级设备容量受限
10025	射阳	四港14	10	200	上级设备容量受限
10026	射阳	四港16#配变	10	200	上级设备容量受限
10027	射阳	四港2#配变	10	400	上级设备容量受限
10028	射阳	四港4#配变	10	200	上级设备容量受限
10029	射阳	四港8#配变	10	400	上级设备容量受限
10030	射阳	四港9#配变	10	200	上级设备容量受限
10031	射阳	正塘1#配变	10	315	上级设备容量受限
10032	射阳	正塘12#配变	10	200	上级设备容量受限
10033	射阳	正塘14#配变	10	315	上级设备容量受限
10034	射阳	正塘15#配变	10	315	上级设备容量受限
10035	射阳	正塘17#配变	10	315	上级设备容量受限
10036	射阳	正塘18#变	10	400	上级设备容量受限
10037	射阳	正塘19#配变	10	400	上级设备容量受限
10038	射阳	正塘2#	10	200	上级设备容量受限
10039	射阳	正塘22#配变	10	400	上级设备容量受限
10040	射阳	正塘24#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10041	射阳	正塘28#变	10	400	上级设备容量受限
10042	射阳	正塘29#变	10	400	上级设备容量受限
10043	射阳	正塘30#变	10	400	上级设备容量受限
10044	射阳	正塘4#配变	10	400	上级设备容量受限
10045	射阳	正塘5#变	10	400	上级设备容量受限
10046	射阳	凤西1#变	10	200	上级设备容量受限
10047	射阳	坚固4#变	10	200	上级设备容量受限
10048	射阳	庆云1#配变	10	200	上级设备容量受限
10049	射阳	庆云10#配变	10	200	上级设备容量受限
10050	射阳	庆云2#配变	10	200	上级设备容量受限
10051	射阳	庆云3#配变	10	250	上级设备容量受限
10052	射阳	庆云7#配变	10	200	上级设备容量受限
10053	射阳	庆云8#配变	10	200	上级设备容量受限
10054	射阳	双龙3#配变	10	315	上级设备容量受限
10055	射阳	双龙4#变	10	400	上级设备容量受限
10056	射阳	双龙船厂1#变	10	400	上级设备容量受限
10057	射阳	双龙船厂2#变	10	200	上级设备容量受限
10058	射阳	淮海2#配变	10	200	本级设备容量受限
10059	射阳	条心8#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10060	射阳	运棉5#配变	10	200	本级设备容量受限
10061	射阳	合顺5#配变	10	200	本级设备容量受限
10062	射阳	岔北2#配变	10	200	本级设备容量受限
10063	射阳	下圩7#配变	10	200	本级设备容量受限
10064	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	本级设备容量受限
10065	射阳	蒲东村2#配变	10	200	本级设备容量受限
10066	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	本级设备容量受限
10067	射阳	边港1#配变	10	200	本级设备容量受限
10068	射阳	北灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
10069	射阳	北灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
10070	射阳	北灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
10071	射阳	北灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
10072	射阳	北灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
10073	射阳	北灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
10074	射阳	北灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
10075	射阳	合德北灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
10076	射阳	合德海丰五组	10	200	上级设备容量受限
10077	射阳	新淤1#变	10	400	上级设备容量受限
10078	射阳	新淤10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10079	射阳	新淤11#配变	10	200	上级设备容量受限
10080	射阳	新淤13#配变	10	200	上级设备容量受限
10081	射阳	新淤14#配变	10	200	上级设备容量受限
10082	射阳	新淤2#配变	10	200	上级设备容量受限
10083	射阳	新淤3#配变	10	200	上级设备容量受限
10084	射阳	新淤4#配变	10	400	上级设备容量受限
10085	射阳	新淤6#配变	10	400	上级设备容量受限
10086	射阳	新淤7#配变	10	200	上级设备容量受限
10087	射阳	大兴公变2#配变	10	400	上级设备容量受限
10088	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	上级设备容量受限
10089	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	上级设备容量受限
10090	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	上级设备容量受限
10091	射阳	射兴12#配变	10	200	上级设备容量受限
10092	射阳	射兴15#配变	10	400	上级设备容量受限
10093	射阳	射兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
10094	射阳	新淤12#配变	10	200	上级设备容量受限
10095	射阳	新淤5#配变	10	400	上级设备容量受限
10096	射阳	新淤8配变	10	400	上级设备容量受限
10097	射阳	新淤9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10098	射阳	运河1#配变	10	200	上级设备容量受限
10099	射阳	运河2#配变	10	200	上级设备容量受限
10100	射阳	运河3#配变	10	200	上级设备容量受限
10101	射阳	运河4#配变	10	200	上级设备容量受限
10102	射阳	运河5#配变	10	200	上级设备容量受限
10103	射阳	运河6#配变	10	200	上级设备容量受限
10104	射阳	运河7#配变	10	200	上级设备容量受限
10105	射阳	运棉14#变	10	200	上级设备容量受限
10106	射阳	运棉7#配变	10	200	上级设备容量受限
10107	射阳	运南1#配变	10	200	上级设备容量受限
10108	射阳	运南2#配变	10	200	上级设备容量受限
10109	射阳	运南3#配变	10	200	上级设备容量受限
10110	射阳	运南4#配变	10	200	上级设备容量受限
10111	射阳	运南5#配变	10	200	上级设备容量受限
10112	射阳	运南6#配变	10	200	上级设备容量受限
10113	射阳	运南7#配变	10	200	上级设备容量受限
10114	射阳	运南8#配变	10	200	上级设备容量受限
10115	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	本级设备容量受限
10116	射阳	中北8#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10117	射阳	周圩6#配变	10	200	本级设备容量受限
10118	射阳	海星1#变	10	200	上级设备容量受限
10119	射阳	海星2#变	10	200	上级设备容量受限
10120	射阳	海星3#变	10	400	上级设备容量受限
10121	射阳	海星6#变	10	400	上级设备容量受限
10122	射阳	海星7#变	10	400	上级设备容量受限
10123	射阳	海星9#变	10	200	上级设备容量受限
10124	射阳	海星村10#配变	10	400	上级设备容量受限
10125	射阳	海星村11#配变	10	400	上级设备容量受限
10126	射阳	南公变4#变	10	200	上级设备容量受限
10127	射阳	南公变海星4#变	10	400	上级设备容量受限
10128	射阳	原种场1#变	10	400	上级设备容量受限
10129	射阳	原种场2#变JN	10	200	上级设备容量受限
10130	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	上级设备容量受限
10131	射阳	港务1#变	10	400	上级设备容量受限
10132	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	上级设备容量受限
10133	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	上级设备容量受限
10134	射阳	利民3#变	10	400	上级设备容量受限
10135	射阳	南公变8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10136	射阳	双灯2#变	10	200	上级设备容量受限
10137	射阳	双灯4#变	10	200	上级设备容量受限
10138	射阳	东方1#变	10	200	上级设备容量受限
10139	射阳	东方10#变	10	400	上级设备容量受限
10140	射阳	东方12#变	10	400	上级设备容量受限
10141	射阳	东方13#变	10	400	上级设备容量受限
10142	射阳	东方17#变	10	400	上级设备容量受限
10143	射阳	东方18#变	10	400	上级设备容量受限
10144	射阳	东方19#变	10	400	上级设备容量受限
10145	射阳	东方2#变	10	400	上级设备容量受限
10146	射阳	东方20#变	10	200	上级设备容量受限
10147	射阳	东方24#变	10	200	上级设备容量受限
10148	射阳	东方28#变	10	200	上级设备容量受限
10149	射阳	东方29＃变	10	200	上级设备容量受限
10150	射阳	东方3#变	10	200	上级设备容量受限
10151	射阳	东方31#变	10	400	上级设备容量受限
10152	射阳	东方32#变	10	200	上级设备容量受限
10153	射阳	东方4#变	10	400	上级设备容量受限
10154	射阳	黄沙港东方线东方25#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10155	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	上级设备容量受限
10156	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	上级设备容量受限
10157	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	上级设备容量受限
10158	射阳	东方14#变	10	200	上级设备容量受限
10159	射阳	东方15#变	10	200	上级设备容量受限
10160	射阳	东方22#变	10	200	上级设备容量受限
10161	射阳	东方27#变	10	200	上级设备容量受限
10162	射阳	东方7#变JN	10	200	上级设备容量受限
10163	射阳	东方8#变	10	315	上级设备容量受限
10164	射阳	幸福17#配变	10	200	上级设备容量受限
10165	射阳	幸福18#配变	10	200	上级设备容量受限
10166	射阳	东方21#变	10	200	上级设备容量受限
10167	射阳	东方9#变	10	200	上级设备容量受限
10168	射阳	幸福19#配变	10	200	上级设备容量受限
10169	射阳	幸福20#配变	10	200	上级设备容量受限
10170	射阳	幸福21#配变	10	200	上级设备容量受限
10171	射阳	幸福22#配变	10	200	上级设备容量受限
10172	射阳	东方16#变	10	200	上级设备容量受限
10173	射阳	东方26#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10174	射阳	东方5#变JN	10	200	上级设备容量受限
10175	射阳	残老村1#配变	10	200	上级设备容量受限
10176	射阳	海港洋河9#	10	200	上级设备容量受限
10177	射阳	贺东1#	10	250	上级设备容量受限
10178	射阳	贺东3#变	10	400	上级设备容量受限
10179	射阳	盐河1#变	10	200	上级设备容量受限
10180	射阳	盐河2#变	10	200	上级设备容量受限
10181	射阳	盐南1#	10	200	上级设备容量受限
10182	射阳	盐南2#	10	200	上级设备容量受限
10183	射阳	盐南3#变	10	200	上级设备容量受限
10184	射阳	盐南4#	10	200	上级设备容量受限
10185	射阳	洋河1#变	10	400	上级设备容量受限
10186	射阳	洋河10#	10	200	上级设备容量受限
10187	射阳	洋河12#变	10	200	上级设备容量受限
10188	射阳	洋河2#变	10	400	上级设备容量受限
10189	射阳	洋河3#变	10	200	上级设备容量受限
10190	射阳	洋河5#变	10	200	上级设备容量受限
10191	射阳	洋河6#变	10	400	上级设备容量受限
10192	射阳	洋河7#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10193	射阳	洋河8#	10	200	上级设备容量受限
10194	射阳	洋河公变11#新增	10	200	上级设备容量受限
10195	射阳	洋河公变4#变	10	200	上级设备容量受限
10196	射阳	洋河洋中2#变	10	200	上级设备容量受限
10197	射阳	洋中1#变	10	315	上级设备容量受限
10198	射阳	洋中3#配变	10	200	上级设备容量受限
10199	射阳	洋中4#配变	10	400	上级设备容量受限
10200	射阳	月滩1#变	10	200	上级设备容量受限
10201	射阳	月滩10#配变	10	200	上级设备容量受限
10202	射阳	月滩2#变	10	200	上级设备容量受限
10203	射阳	月滩3#变	10	200	上级设备容量受限
10204	射阳	月滩5#变	10	200	上级设备容量受限
10205	射阳	月滩6#	10	200	上级设备容量受限
10206	射阳	月滩7#	10	200	上级设备容量受限
10207	射阳	月滩8#配变	10	200	上级设备容量受限
10208	射阳	月滩9#变	10	200	上级设备容量受限
10209	射阳	东港1#变	10	400	上级设备容量受限
10210	射阳	东港10#	10	200	上级设备容量受限
10211	射阳	东港11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10212	射阳	东港12#变	10	200	上级设备容量受限
10213	射阳	东港13#变	10	400	上级设备容量受限
10214	射阳	东港2#变	10	200	上级设备容量受限
10215	射阳	东港3#变	10	200	上级设备容量受限
10216	射阳	东港4#变	10	200	上级设备容量受限
10217	射阳	东港5#变	10	200	上级设备容量受限
10218	射阳	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
10219	射阳	东港7#变	10	400	上级设备容量受限
10220	射阳	东港8#变	10	200	上级设备容量受限
10221	射阳	东港9#变	10	400	上级设备容量受限
10222	射阳	东港居委会1#配变	10	400	上级设备容量受限
10223	射阳	东港居委会2#配变	10	200	上级设备容量受限
10224	射阳	东港居委会3#配变	10	400	上级设备容量受限
10225	射阳	东港射渔2#	10	200	上级设备容量受限
10226	射阳	海港1#变	10	200	上级设备容量受限
10227	射阳	射渔3#变	10	200	上级设备容量受限
10228	射阳	射渔4#	10	200	上级设备容量受限
10229	射阳	射渔5#	10	200	上级设备容量受限
10230	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10231	射阳	新渠3#配变	10	200	本级设备容量受限
10232	射阳	金华3#配变	10	400	本级设备容量受限
10233	射阳	公兴6#配变	10	200	本级设备容量受限
10234	射阳	星光1#配变	10	200	本级设备容量受限
10235	射阳	团南1#配变	10	400	本级设备容量受限
10236	射阳	团南8#配变	10	200	本级设备容量受限
10237	射阳	圩西1#配变	10	200	本级设备容量受限
10238	射阳	王圩4#变	10	200	本级设备容量受限
10239	射阳	太兴9＃配变#	10	200	本级设备容量受限
10240	射阳	夸北4#配变	10	200	本级设备容量受限
10241	射阳	六垛公用28#配变	10	200	本级设备容量受限
10242	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
10243	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	本级设备容量受限
10244	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	上级设备容量受限
10245	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	上级设备容量受限
10246	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	上级设备容量受限
10247	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	上级设备容量受限
10248	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	上级设备容量受限
10249	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10250	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	上级设备容量受限
10251	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	上级设备容量受限
10252	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	上级设备容量受限
10253	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	上级设备容量受限
10254	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	上级设备容量受限
10255	射阳	盘湾镇塘南3＃变	10	400	上级设备容量受限
10256	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	上级设备容量受限
10257	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	上级设备容量受限
10258	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	上级设备容量受限
10259	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	上级设备容量受限
10260	射阳	盘湾镇沃港1＃变	10	400	上级设备容量受限
10261	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	上级设备容量受限
10262	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	上级设备容量受限
10263	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	上级设备容量受限
10264	射阳	盘湾镇沃港2＃变	10	400	上级设备容量受限
10265	射阳	盘湾镇沃港3＃变	10	200	上级设备容量受限
10266	射阳	盘湾镇沃港4＃变	10	200	上级设备容量受限
10267	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	上级设备容量受限
10268	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10269	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	上级设备容量受限
10270	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	上级设备容量受限
10271	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	上级设备容量受限
10272	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	上级设备容量受限
10273	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	本级设备容量受限
10274	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	本级设备容量受限
10275	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	本级设备容量受限
10276	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	本级设备容量受限
10277	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	本级设备容量受限
10278	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	本级设备容量受限
10279	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	本级设备容量受限
10280	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	本级设备容量受限
10281	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	上级设备容量受限
10282	射阳	盘湾镇南沃2＃变	10	400	上级设备容量受限
10283	射阳	盘湾镇南沃4＃变	10	200	上级设备容量受限
10284	射阳	盘湾镇南沃5＃变	10	315	上级设备容量受限
10285	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	上级设备容量受限
10286	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	上级设备容量受限
10287	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10288	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	上级设备容量受限
10289	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	上级设备容量受限
10290	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	上级设备容量受限
10291	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	上级设备容量受限
10292	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	上级设备容量受限
10293	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	上级设备容量受限
10294	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	上级设备容量受限
10295	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	上级设备容量受限
10296	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	上级设备容量受限
10297	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	上级设备容量受限
10298	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	上级设备容量受限
10299	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	上级设备容量受限
10300	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	上级设备容量受限
10301	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	上级设备容量受限
10302	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	上级设备容量受限
10303	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	上级设备容量受限
10304	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	上级设备容量受限
10305	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	上级设备容量受限
10306	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10307	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	上级设备容量受限
10308	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	上级设备容量受限
10309	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	上级设备容量受限
10310	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	上级设备容量受限
10311	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	上级设备容量受限
10312	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	上级设备容量受限
10313	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	上级设备容量受限
10314	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	上级设备容量受限
10315	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	上级设备容量受限
10316	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	上级设备容量受限
10317	射阳	盘湾镇玉中1＃变	10	200	上级设备容量受限
10318	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	上级设备容量受限
10319	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	上级设备容量受限
10320	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	上级设备容量受限
10321	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	上级设备容量受限
10322	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	上级设备容量受限
10323	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	上级设备容量受限
10324	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	上级设备容量受限
10325	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10326	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	上级设备容量受限
10327	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	上级设备容量受限
10328	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	上级设备容量受限
10329	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	上级设备容量受限
10330	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	本级设备容量受限
10331	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	本级设备容量受限
10332	射阳	陆墩10#配变	10	200	本级设备容量受限
10333	射阳	三涧8#变	10	100	本级设备容量受限
10334	射阳	中涧10#配变	10	200	本级设备容量受限
10335	射阳	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
10336	射阳	渠南6#配变	10	200	本级设备容量受限
10337	射阳	酩悦加州1#变	10	630	上级设备容量受限
10338	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	上级设备容量受限
10339	射阳	正塘11#配变	10	400	上级设备容量受限
10340	射阳	正塘16#配变	10	315	上级设备容量受限
10341	射阳	正塘3#配变	10	400	上级设备容量受限
10342	射阳	正塘7#配变	10	315	上级设备容量受限
10343	射阳	正塘9#变	10	200	上级设备容量受限
10344	射阳	A市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10345	射阳	市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	上级设备容量受限
10346	射阳	城区市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	上级设备容量受限
10347	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	上级设备容量受限
10348	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	上级设备容量受限
10349	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	上级设备容量受限
10350	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	上级设备容量受限
10351	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	上级设备容量受限
10352	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
10353	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	上级设备容量受限
10354	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	上级设备容量受限
10355	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	上级设备容量受限
10356	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	上级设备容量受限
10357	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
10358	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	上级设备容量受限
10359	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
10360	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	上级设备容量受限
10361	射阳	城区三职小配变	10	80	上级设备容量受限
10362	射阳	城区生产资料配变	10	400	上级设备容量受限
10363	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10364	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	上级设备容量受限
10365	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	上级设备容量受限
10366	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	上级设备容量受限
10367	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	上级设备容量受限
10368	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	上级设备容量受限
10369	射阳	钢材市场配变	10	200	上级设备容量受限
10370	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	上级设备容量受限
10371	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	上级设备容量受限
10372	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	上级设备容量受限
10373	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	上级设备容量受限
10374	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
10375	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	上级设备容量受限
10376	射阳	虹亚名居4#	10	630	上级设备容量受限
10377	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	上级设备容量受限
10378	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	上级设备容量受限
10379	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	上级设备容量受限
10380	射阳	书香福第1#变	10	800	上级设备容量受限
10381	射阳	书香福第3#变	10	800	上级设备容量受限
10382	射阳	书香福第7#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10383	射阳	城区市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	上级设备容量受限
10384	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	上级设备容量受限
10385	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	上级设备容量受限
10386	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	上级设备容量受限
10387	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	上级设备容量受限
10388	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	上级设备容量受限
10389	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	上级设备容量受限
10390	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	上级设备容量受限
10391	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
10392	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	上级设备容量受限
10393	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	上级设备容量受限
10394	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	上级设备容量受限
10395	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	上级设备容量受限
10396	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	上级设备容量受限
10397	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	上级设备容量受限
10398	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	上级设备容量受限
10399	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	上级设备容量受限
10400	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	上级设备容量受限
10401	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10402	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	上级设备容量受限
10403	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	上级设备容量受限
10404	射阳	城区双龙新村配变	10	400	上级设备容量受限
10405	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	上级设备容量受限
10406	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	上级设备容量受限
10407	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	上级设备容量受限
10408	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
10409	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10410	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	上级设备容量受限
10411	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10412	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10413	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	上级设备容量受限
10414	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	上级设备容量受限
10415	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	上级设备容量受限
10416	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	上级设备容量受限
10417	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	上级设备容量受限
10418	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	上级设备容量受限
10419	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	上级设备容量受限
10420	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10421	射阳	城区大兴路配变	10	400	上级设备容量受限
10422	射阳	城区阀门厂配变	10	200	上级设备容量受限
10423	射阳	城区航道站配变	10	315	上级设备容量受限
10424	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	上级设备容量受限
10425	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	上级设备容量受限
10426	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
10427	射阳	城区木材公司配变	10	400	上级设备容量受限
10428	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	上级设备容量受限
10429	射阳	城区庆南4号配变	10	400	上级设备容量受限
10430	射阳	城区庆南5号配变	10	400	上级设备容量受限
10431	射阳	城区庆南9号配变	10	400	上级设备容量受限
10432	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	上级设备容量受限
10433	射阳	金桂园2#主变	10	630	上级设备容量受限
10434	射阳	景上名府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
10435	射阳	景上名府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
10436	射阳	庆南7组配变	10	400	上级设备容量受限
10437	射阳	城区兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	上级设备容量受限
10438	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	上级设备容量受限
10439	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10440	射阳	城区双龙1#配变	10	315	上级设备容量受限
10441	射阳	城区双龙2#配变	10	315	上级设备容量受限
10442	射阳	城区双龙3#配变	10	400	上级设备容量受限
10443	射阳	城区双龙4号配变	10	400	上级设备容量受限
10444	射阳	城区同心小学配变	10	400	上级设备容量受限
10445	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
10446	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
10447	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	上级设备容量受限
10448	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	上级设备容量受限
10449	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	上级设备容量受限
10450	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	上级设备容量受限
10451	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
10452	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
10453	射阳	天逸家园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
10454	射阳	天逸家园配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
10455	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
10456	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
10457	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10458	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10459	射阳	城区沿河西线双龙5#配变	10	400	上级设备容量受限
10460	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	上级设备容量受限
10461	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	上级设备容量受限
10462	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	上级设备容量受限
10463	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	上级设备容量受限
10464	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	上级设备容量受限
10465	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	上级设备容量受限
10466	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	上级设备容量受限
10467	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	上级设备容量受限
10468	射阳	城区城网沿河西线建行配变	10	400	上级设备容量受限
10469	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	上级设备容量受限
10470	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	上级设备容量受限
10471	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	上级设备容量受限
10472	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	上级设备容量受限
10473	射阳	城区商业新村配变	10	400	上级设备容量受限
10474	射阳	城区双龙4#配变	10	315	上级设备容量受限
10475	射阳	城区双龙7号配变	10	400	上级设备容量受限
10476	射阳	城区双龙8号配变	10	400	上级设备容量受限
10477	射阳	双龙6#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10478	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10479	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
10480	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
10481	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	上级设备容量受限
10482	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	上级设备容量受限
10483	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
10484	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	上级设备容量受限
10485	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
10486	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
10487	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	上级设备容量受限
10488	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	上级设备容量受限
10489	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
10490	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
10491	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
10492	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
10493	射阳	通洋条河3#配变	10	200	本级设备容量受限
10494	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	本级设备容量受限
10495	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	本级设备容量受限
10496	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10497	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	本级设备容量受限
10498	射阳	通洋南六8#配变	10	200	本级设备容量受限
10499	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	本级设备容量受限
10500	射阳	四明建光1#配变	10	200	本级设备容量受限
10501	射阳	四明建光4#配变	10	200	本级设备容量受限
10502	射阳	四明建中7#配变	10	200	本级设备容量受限
10503	射阳	四明王塔7#配变	10	200	本级设备容量受限
10504	射阳	四明盐路4#配变	10	200	本级设备容量受限
10505	射阳	四明大港2#配变	10	200	本级设备容量受限
10506	射阳	四明六团11#配变	10	200	本级设备容量受限
10507	射阳	四明六团7#配变	10	200	本级设备容量受限
10508	射阳	四明双湾13#配变	10	200	本级设备容量受限
10509	射阳	四明双湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
10510	射阳	四明双湾8#配变	10	200	本级设备容量受限
10511	射阳	四明7#配变	10	200	本级设备容量受限
10512	射阳	四明建华2#配变	10	200	本级设备容量受限
10513	射阳	四明街道23#配变	10	200	本级设备容量受限
10514	射阳	九里13#配变	10	200	本级设备容量受限
10515	射阳	连庆4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10516	射阳	码头12#变	10	400	本级设备容量受限
10517	射阳	民生17#变	10	200	本级设备容量受限
10518	射阳	民生20#变	10	200	本级设备容量受限
10519	射阳	民生8#变	10	400	本级设备容量受限
10520	射阳	特庸连庆5#变	10	400	本级设备容量受限
10521	射阳	特庸民生14#变	10	200	本级设备容量受限
10522	射阳	特庸民生3#变	10	200	本级设备容量受限
10523	射阳	特庸光华1#配变	10	400	本级设备容量受限
10524	射阳	特庸光华2#变	10	200	本级设备容量受限
10525	射阳	特庸光华5#变	10	200	本级设备容量受限
10526	射阳	兴胜1#变JN	10	400	本级设备容量受限
10527	射阳	兴胜14#变	10	200	本级设备容量受限
10528	射阳	兴胜9#配变	10	400	本级设备容量受限
10529	射阳	红星14#变	10	200	本级设备容量受限
10530	射阳	林场1#配变	10	400	本级设备容量受限
10531	射阳	特庸街道1#变	10	400	本级设备容量受限
10532	射阳	特庸王村2#配变	10	400	本级设备容量受限
10533	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	本级设备容量受限
10534	射阳	王村1#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10535	射阳	王村12#变	10	315	本级设备容量受限
10536	射阳	王村4#配变	10	200	本级设备容量受限
10537	射阳	王村6#变	10	200	本级设备容量受限
10538	射阳	金山1#变	10	400	本级设备容量受限
10539	射阳	特庸金山8#变(北洋5#）	10	200	本级设备容量受限
10540	射阳	特庸连庆2#变	10	200	本级设备容量受限
10541	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	本级设备容量受限
10542	射阳	串河12＃变	10	400	本级设备容量受限
10543	射阳	串河4#变	10	400	本级设备容量受限
10544	射阳	特庸联心3#变	10	250	本级设备容量受限
10545	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	本级设备容量受限
10546	射阳	特庸盘洋5#变	10	400	本级设备容量受限
10547	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	本级设备容量受限
10548	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	本级设备容量受限
10549	射阳	特庸永胜10#变	10	200	本级设备容量受限
10550	射阳	兴胜15#变	10	200	本级设备容量受限
10551	射阳	永胜13#变	10	160	本级设备容量受限
10552	射阳	木楼5#变	10	200	本级设备容量受限
10553	射阳	特庸九里12#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10554	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	本级设备容量受限
10555	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
10556	射阳	永星15#变	10	200	本级设备容量受限
10557	射阳	永星16#变	10	400	本级设备容量受限
10558	射阳	红星17#变	10	200	上级设备容量受限
10559	射阳	盘洋1#变	10	200	上级设备容量受限
10560	射阳	盘洋9#变	10	100	上级设备容量受限
10561	射阳	全心11#变	10	400	上级设备容量受限
10562	射阳	全心3#变JN	10	200	上级设备容量受限
10563	射阳	全心7#配变	10	200	上级设备容量受限
10564	射阳	如意3#变	10	200	上级设备容量受限
10565	射阳	如意4#变	10	200	上级设备容量受限
10566	射阳	如意6#	10	200	上级设备容量受限
10567	射阳	如意7#配变	10	200	上级设备容量受限
10568	射阳	特庸红星7#配变	10	400	上级设备容量受限
10569	射阳	特庸红星8#变	10	200	上级设备容量受限
10570	射阳	特庸联心1#配变	10	200	上级设备容量受限
10571	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	上级设备容量受限
10572	射阳	特庸全心10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10573	射阳	特庸全心8#配变	10	200	上级设备容量受限
10574	射阳	特庸全心9#变	10	200	上级设备容量受限
10575	射阳	特庸如意1#变	10	200	上级设备容量受限
10576	射阳	特庸如意2#变	10	200	上级设备容量受限
10577	射阳	特庸如意5#配变	10	400	上级设备容量受限
10578	射阳	特庸如意8#变	10	200	上级设备容量受限
10579	射阳	特庸洋西11#变	10	200	上级设备容量受限
10580	射阳	特庸洋西14#变	10	200	上级设备容量受限
10581	射阳	特庸洋西3#变	10	400	上级设备容量受限
10582	射阳	特庸洋西4#变	10	200	上级设备容量受限
10583	射阳	特庸洋西5#变	10	200	上级设备容量受限
10584	射阳	特庸洋西6#变	10	200	上级设备容量受限
10585	射阳	特庸洋西9#变	10	200	上级设备容量受限
10586	射阳	特庸周桥4#变	10	200	上级设备容量受限
10587	射阳	特庸周桥7#变	10	200	上级设备容量受限
10588	射阳	特庸周桥8#变	10	400	上级设备容量受限
10589	射阳	洋西10#变	10	200	上级设备容量受限
10590	射阳	洋西2#变	10	400	上级设备容量受限
10591	射阳	洋西8#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10592	射阳	周桥1#变	10	200	上级设备容量受限
10593	射阳	周桥2#变JN	10	200	上级设备容量受限
10594	射阳	周桥3#变JN	10	200	上级设备容量受限
10595	射阳	周桥5#变	10	200	上级设备容量受限
10596	射阳	周桥6#变1	10	400	上级设备容量受限
10597	射阳	周桥9#变	10	100	上级设备容量受限
10598	射阳	光华8#变	10	200	上级设备容量受限
10599	射阳	红旗10#配变	10	400	上级设备容量受限
10600	射阳	红旗12#变	10	400	上级设备容量受限
10601	射阳	红星11#变	10	200	上级设备容量受限
10602	射阳	红星12#配变	10	400	上级设备容量受限
10603	射阳	红星13#配变	10	315	上级设备容量受限
10604	射阳	红星16#变	10	200	上级设备容量受限
10605	射阳	红星3#变	10	200	上级设备容量受限
10606	射阳	红星4#变	10	400	上级设备容量受限
10607	射阳	红星6#变	10	200	上级设备容量受限
10608	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	上级设备容量受限
10609	射阳	特庸红星1#变	10	200	上级设备容量受限
10610	射阳	特庸红星10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10611	射阳	特庸红星15#变	10	200	上级设备容量受限
10612	射阳	特庸红星2#变	10	400	上级设备容量受限
10613	射阳	特庸红星5#变	10	200	上级设备容量受限
10614	射阳	特庸红星9#变	10	200	上级设备容量受限
10615	射阳	特庸洋西12#变	10	200	上级设备容量受限
10616	射阳	特庸长胜12#变	10	200	上级设备容量受限
10617	射阳	特庸长胜4#变	10	400	上级设备容量受限
10618	射阳	洋西1#变	10	200	上级设备容量受限
10619	射阳	洋西13#变	10	200	上级设备容量受限
10620	射阳	洋西7#变	10	200	上级设备容量受限
10621	射阳	长胜10#变	10	400	上级设备容量受限
10622	射阳	长胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
10623	射阳	长胜13#变	10	200	上级设备容量受限
10624	射阳	长胜14#变	10	200	上级设备容量受限
10625	射阳	长胜2#变	10	200	上级设备容量受限
10626	射阳	长胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
10627	射阳	长胜8#配变	10	400	上级设备容量受限
10628	射阳	长胜9#变	10	200	上级设备容量受限
10629	射阳	北集1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10630	射阳	北集10#配变新	10	200	上级设备容量受限
10631	射阳	北集11#变	10	200	上级设备容量受限
10632	射阳	北集12#配变	10	200	上级设备容量受限
10633	射阳	北集13#配变	10	200	上级设备容量受限
10634	射阳	北集3#变	10	200	上级设备容量受限
10635	射阳	北集5#变	10	200	上级设备容量受限
10636	射阳	北集6#变	10	200	上级设备容量受限
10637	射阳	北集7#配变	10	200	上级设备容量受限
10638	射阳	北集8#变	10	200	上级设备容量受限
10639	射阳	北集9#变	10	200	上级设备容量受限
10640	射阳	北集村2#变	10	315	上级设备容量受限
10641	射阳	北集村4#变	10	200	上级设备容量受限
10642	射阳	唐樵6#变	10	315	上级设备容量受限
10643	射阳	新安11#变	10	200	上级设备容量受限
10644	射阳	新安12#配变	10	400	上级设备容量受限
10645	射阳	新安13#变	10	200	上级设备容量受限
10646	射阳	新安14#配变	10	200	上级设备容量受限
10647	射阳	新安15#变	10	200	上级设备容量受限
10648	射阳	新安16#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10649	射阳	新安18#配变	10	250	上级设备容量受限
10650	射阳	新安3#配变	10	200	上级设备容量受限
10651	射阳	新安村2#变	10	200	上级设备容量受限
10652	射阳	新安村4#配变	10	400	上级设备容量受限
10653	射阳	新安村5#变	10	200	上级设备容量受限
10654	射阳	新安村7#变	10	200	上级设备容量受限
10655	射阳	长洼3#配变	10	400	上级设备容量受限
10656	射阳	振坍15#变	10	400	上级设备容量受限
10657	射阳	振坍2#变	10	200	上级设备容量受限
10658	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	本级设备容量受限
10659	射阳	横港7#变	10	200	本级设备容量受限
10660	射阳	新生14#变	10	200	本级设备容量受限
10661	射阳	新生6#变	10	200	本级设备容量受限
10662	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	上级设备容量受限
10663	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	上级设备容量受限
10664	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	上级设备容量受限
10665	射阳	供电所变	10	200	上级设备容量受限
10666	射阳	街道1#变	10	400	上级设备容量受限
10667	射阳	街道14#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10668	射阳	街道2#变	10	315	上级设备容量受限
10669	射阳	街道3号变	10	400	上级设备容量受限
10670	射阳	街道4号变	10	315	上级设备容量受限
10671	射阳	街道8#变	10	200	上级设备容量受限
10672	射阳	新坍街道11#变	10	400	上级设备容量受限
10673	射阳	新坍街道13#变	10	400	上级设备容量受限
10674	射阳	新坍街道18#配变	10	200	上级设备容量受限
10675	射阳	新坍街道5#变	10	315	上级设备容量受限
10676	射阳	新坍街道7号变	10	200	上级设备容量受限
10677	射阳	新坍街道9#变	10	200	上级设备容量受限
10678	射阳	新坍振坍9#变	10	400	上级设备容量受限
10679	射阳	振坍5#变	10	400	上级设备容量受限
10680	射阳	振坍7#变	10	315	上级设备容量受限
10681	射阳	北集14#变	10	200	上级设备容量受限
10682	射阳	和合1#变	10	200	上级设备容量受限
10683	射阳	和合10#变	10	400	上级设备容量受限
10684	射阳	和合11#变	10	200	上级设备容量受限
10685	射阳	和合12#配变	10	200	上级设备容量受限
10686	射阳	和合13#配变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10687	射阳	和合16#变	10	200	上级设备容量受限
10688	射阳	和合17#变	10	200	上级设备容量受限
10689	射阳	和合2#变	10	400	上级设备容量受限
10690	射阳	和合3#变	10	400	上级设备容量受限
10691	射阳	和合4#变	10	200	上级设备容量受限
10692	射阳	和合5#变	10	200	上级设备容量受限
10693	射阳	和合6#变	10	160	上级设备容量受限
10694	射阳	和合7#变	10	200	上级设备容量受限
10695	射阳	和合8#变	10	200	上级设备容量受限
10696	射阳	和合9#变	10	200	上级设备容量受限
10697	射阳	开北1#变	10	200	上级设备容量受限
10698	射阳	开北10#变	10	200	上级设备容量受限
10699	射阳	开北11号变	10	200	上级设备容量受限
10700	射阳	开北12#配变	10	400	上级设备容量受限
10701	射阳	开北14#配变新	10	200	上级设备容量受限
10702	射阳	开北15#配变新	10	200	上级设备容量受限
10703	射阳	开北16#配变新	10	200	上级设备容量受限
10704	射阳	开北18#配变	10	400	上级设备容量受限
10705	射阳	开北19＃变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10706	射阳	开北2#配变	10	200	上级设备容量受限
10707	射阳	开北3#变	10	200	上级设备容量受限
10708	射阳	开北4#变	10	200	上级设备容量受限
10709	射阳	开北5#变	10	200	上级设备容量受限
10710	射阳	开北6#变	10	200	上级设备容量受限
10711	射阳	开北7#变	10	200	上级设备容量受限
10712	射阳	开北8#变	10	200	上级设备容量受限
10713	射阳	开北9#变	10	315	上级设备容量受限
10714	射阳	洼东10#配变新	10	200	上级设备容量受限
10715	射阳	洼东11#变	10	200	上级设备容量受限
10716	射阳	洼东2#配变	10	200	上级设备容量受限
10717	射阳	洼东3#配变	10	200	上级设备容量受限
10718	射阳	洼东4#变	10	200	上级设备容量受限
10719	射阳	洼东5#变	10	200	上级设备容量受限
10720	射阳	洼东6#变	10	400	上级设备容量受限
10721	射阳	洼东7#变1	10	200	上级设备容量受限
10722	射阳	洼东8#配变新	10	200	上级设备容量受限
10723	射阳	洼东9#配变新	10	200	上级设备容量受限
10724	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10725	射阳	新安1#变	10	200	上级设备容量受限
10726	射阳	新安10#变	10	160	上级设备容量受限
10727	射阳	新安17#变1	10	400	上级设备容量受限
10728	射阳	新安6#变	10	200	上级设备容量受限
10729	射阳	新安8#变1	10	400	上级设备容量受限
10730	射阳	新安9#变	10	200	上级设备容量受限
10731	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	上级设备容量受限
10732	射阳	新坍开北17#配变	10	200	上级设备容量受限
10733	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	上级设备容量受限
10734	射阳	长洼1#配变	10	200	上级设备容量受限
10735	射阳	长洼10#变	10	200	上级设备容量受限
10736	射阳	长洼2#变(新）	10	200	上级设备容量受限
10737	射阳	长洼4#变	10	200	上级设备容量受限
10738	射阳	长洼5#变	10	200	上级设备容量受限
10739	射阳	新加5#变	10	200	本级设备容量受限
10740	射阳	贺仁10#变	10	200	上级设备容量受限
10741	射阳	贺仁12#变	10	200	上级设备容量受限
10742	射阳	贺仁2#变	10	400	上级设备容量受限
10743	射阳	贺仁3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10744	射阳	贺仁4#变	10	200	上级设备容量受限
10745	射阳	贺仁5#配变	10	200	上级设备容量受限
10746	射阳	贺仁8#变	10	200	上级设备容量受限
10747	射阳	贺仁9#变	10	200	上级设备容量受限
10748	射阳	街道10号配变	10	200	上级设备容量受限
10749	射阳	老坍3#变	10	200	上级设备容量受限
10750	射阳	老坍4#	10	200	上级设备容量受限
10751	射阳	老坍7#变	10	400	上级设备容量受限
10752	射阳	老坍8#配变	10	200	上级设备容量受限
10753	射阳	老坍9#变	10	200	上级设备容量受限
10754	射阳	新坍1#配变	10	400	上级设备容量受限
10755	射阳	新坍2#变	10	400	上级设备容量受限
10756	射阳	新坍3#变	10	400	上级设备容量受限
10757	射阳	新坍4#变	10	200	上级设备容量受限
10758	射阳	新坍5#变	10	400	上级设备容量受限
10759	射阳	新坍6#变	10	400	上级设备容量受限
10760	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	上级设备容量受限
10761	射阳	新塘1#配变	10	200	上级设备容量受限
10762	射阳	新塘10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10763	射阳	新塘11#变	10	200	上级设备容量受限
10764	射阳	新塘13#变	10	200	上级设备容量受限
10765	射阳	新塘14#变	10	200	上级设备容量受限
10766	射阳	新塘15#变	10	200	上级设备容量受限
10767	射阳	新塘16#变	10	400	上级设备容量受限
10768	射阳	新塘18#配变	10	200	上级设备容量受限
10769	射阳	新塘2#变	10	200	上级设备容量受限
10770	射阳	新塘20#配变	10	200	上级设备容量受限
10771	射阳	新塘21#配变	10	200	上级设备容量受限
10772	射阳	新塘22#变	10	200	上级设备容量受限
10773	射阳	新塘25#变	10	200	上级设备容量受限
10774	射阳	新塘3#变	10	200	上级设备容量受限
10775	射阳	新塘4#配变	10	200	上级设备容量受限
10776	射阳	新塘5#变	10	80	上级设备容量受限
10777	射阳	新塘6#变	10	200	上级设备容量受限
10778	射阳	新塘7#变	10	200	上级设备容量受限
10779	射阳	新塘8#变	10	200	上级设备容量受限
10780	射阳	新塘9#配变	10	200	上级设备容量受限
10781	射阳	振坍1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10782	射阳	振坍4#变	10	400	上级设备容量受限
10783	射阳	安东1#变	10	200	上级设备容量受限
10784	射阳	安东19#变	10	200	上级设备容量受限
10785	射阳	安东20#变	10	200	上级设备容量受限
10786	射阳	安东21#变	10	200	上级设备容量受限
10787	射阳	安东24#配变	10	400	上级设备容量受限
10788	射阳	安东9#变	10	315	上级设备容量受限
10789	射阳	诚民10#变	10	400	上级设备容量受限
10790	射阳	诚民12#配变	10	400	上级设备容量受限
10791	射阳	丰登1#变	10	400	上级设备容量受限
10792	射阳	丰登2#变	10	200	上级设备容量受限
10793	射阳	丰登3#配变	10	200	上级设备容量受限
10794	射阳	丰登8#变	10	200	上级设备容量受限
10795	射阳	林场1#变	10	400	上级设备容量受限
10796	射阳	林场2#变	10	400	上级设备容量受限
10797	射阳	林场3#变	10	315	上级设备容量受限
10798	射阳	林场4#变	10	315	上级设备容量受限
10799	射阳	桥北10#配变	10	200	上级设备容量受限
10800	射阳	桥北2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10801	射阳	桥北3#变	10	200	上级设备容量受限
10802	射阳	桥北4#变	10	400	上级设备容量受限
10803	射阳	桥北5#变	10	400	上级设备容量受限
10804	射阳	桥北9#配变	10	200	上级设备容量受限
10805	射阳	兴桥街道8#变	10	400	上级设备容量受限
10806	射阳	友好4#变	10	200	上级设备容量受限
10807	射阳	庄东1#变	10	400	上级设备容量受限
10808	射阳	庄东10#变	10	200	上级设备容量受限
10809	射阳	庄东12#变	10	200	上级设备容量受限
10810	射阳	庄东14#变	10	400	上级设备容量受限
10811	射阳	庄东3#变	10	200	上级设备容量受限
10812	射阳	庄东4#变	10	200	上级设备容量受限
10813	射阳	庄东6#变	10	200	上级设备容量受限
10814	射阳	庄东7#变	10	200	上级设备容量受限
10815	射阳	庄东8#变	10	200	上级设备容量受限
10816	射阳	安富1#变	10	200	上级设备容量受限
10817	射阳	安富13#变	10	200	上级设备容量受限
10818	射阳	安富14#变	10	200	上级设备容量受限
10819	射阳	安富15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10820	射阳	安富16#变	10	200	上级设备容量受限
10821	射阳	安富6#变	10	200	上级设备容量受限
10822	射阳	安富7#变	10	200	上级设备容量受限
10823	射阳	方向10#变	10	200	上级设备容量受限
10824	射阳	方向13#变	10	200	上级设备容量受限
10825	射阳	方向19#配变	10	200	上级设备容量受限
10826	射阳	方向2#变	10	200	上级设备容量受限
10827	射阳	方向20#配变	10	200	上级设备容量受限
10828	射阳	方向5#变	10	200	上级设备容量受限
10829	射阳	吉祥10#变	10	400	上级设备容量受限
10830	射阳	吉祥13#变	10	200	上级设备容量受限
10831	射阳	吉祥15#变	10	200	上级设备容量受限
10832	射阳	吉祥21#配变	10	200	上级设备容量受限
10833	射阳	吉祥3#变	10	400	上级设备容量受限
10834	射阳	吉祥6#变	10	400	上级设备容量受限
10835	射阳	吉祥7#配变	10	200	上级设备容量受限
10836	射阳	街道18#变	10	400	上级设备容量受限
10837	射阳	津南12#变	10	200	上级设备容量受限
10838	射阳	津南13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10839	射阳	津南3#配变	10	400	上级设备容量受限
10840	射阳	津南7#变	10	200	上级设备容量受限
10841	射阳	津南9#变	10	200	上级设备容量受限
10842	射阳	津哨1#变	10	200	上级设备容量受限
10843	射阳	津哨13#变	10	200	上级设备容量受限
10844	射阳	津哨14#变	10	200	上级设备容量受限
10845	射阳	津哨17#配变	10	200	上级设备容量受限
10846	射阳	津哨8#变	10	200	上级设备容量受限
10847	射阳	津哨9#变	10	200	上级设备容量受限
10848	射阳	龙港16#变	10	200	上级设备容量受限
10849	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	上级设备容量受限
10850	射阳	射阳津南1#配变	10	200	上级设备容量受限
10851	射阳	友谊1#变	10	200	上级设备容量受限
10852	射阳	友谊12#变	10	315	上级设备容量受限
10853	射阳	友谊21#配变	10	200	上级设备容量受限
10854	射阳	友谊4#变	10	200	上级设备容量受限
10855	射阳	友谊5#配变	10	200	上级设备容量受限
10856	射阳	友谊8#变	10	200	上级设备容量受限
10857	射阳	吉祥12#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10858	射阳	建设1#变	10	400	上级设备容量受限
10859	射阳	建设2#配变	10	400	上级设备容量受限
10860	射阳	建设3#变	10	400	上级设备容量受限
10861	射阳	建设4#变	10	200	上级设备容量受限
10862	射阳	建设5#变	10	200	上级设备容量受限
10863	射阳	建设6#变	10	200	上级设备容量受限
10864	射阳	建设7#变	10	200	上级设备容量受限
10865	射阳	建设8#变	10	200	上级设备容量受限
10866	射阳	建设9#配变	10	200	上级设备容量受限
10867	射阳	街道20#变	10	400	上级设备容量受限
10868	射阳	街道23#变	10	400	上级设备容量受限
10869	射阳	街道25#变	10	400	上级设备容量受限
10870	射阳	街道4#变	10	400	上级设备容量受限
10871	射阳	街道7#变	10	200	上级设备容量受限
10872	射阳	金星17#配变	10	200	上级设备容量受限
10873	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10874	射阳	龙港10#变	10	400	上级设备容量受限
10875	射阳	龙港12#变	10	400	上级设备容量受限
10876	射阳	龙港13#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10877	射阳	龙港15#变	10	400	上级设备容量受限
10878	射阳	龙港8#变	10	400	上级设备容量受限
10879	射阳	龙港9#变	10	400	上级设备容量受限
10880	射阳	万隆18#变	10	200	上级设备容量受限
10881	射阳	万隆3#变	10	200	上级设备容量受限
10882	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	上级设备容量受限
10883	射阳	幸福10#变	10	200	上级设备容量受限
10884	射阳	幸福13#变	10	400	上级设备容量受限
10885	射阳	幸福14#变	10	200	上级设备容量受限
10886	射阳	幸福15#变	10	200	上级设备容量受限
10887	射阳	幸福16#配变	10	200	上级设备容量受限
10888	射阳	幸福2#配变	10	200	上级设备容量受限
10889	射阳	幸福3#配变	10	200	上级设备容量受限
10890	射阳	幸福5#变	10	200	上级设备容量受限
10891	射阳	幸福6#变	10	200	上级设备容量受限
10892	射阳	跃中12#配变	10	200	上级设备容量受限
10893	射阳	跃中13#变	10	400	上级设备容量受限
10894	射阳	跃中14#变	10	200	上级设备容量受限
10895	射阳	跃中16#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10896	射阳	跃中18#配变	10	200	上级设备容量受限
10897	射阳	跃中19#配变	10	200	上级设备容量受限
10898	射阳	跃中2#变	10	315	上级设备容量受限
10899	射阳	跃中20#配变	10	200	上级设备容量受限
10900	射阳	跃中22#配变	10	200	上级设备容量受限
10901	射阳	跃中4#变	10	200	上级设备容量受限
10902	射阳	跃中5#变	10	200	上级设备容量受限
10903	射阳	跃中6#变	10	200	上级设备容量受限
10904	射阳	跃中7#变	10	200	上级设备容量受限
10905	射阳	跃中8#变	10	200	上级设备容量受限
10906	射阳	跃中9#变	10	200	上级设备容量受限
10907	射阳	芦洼7#变JN	10	200	本级设备容量受限
10908	射阳	芦洼13#变	10	400	上级设备容量受限
10909	射阳	南庄1#变	10	200	上级设备容量受限
10910	射阳	南庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
10911	射阳	南庄11#配变	10	400	上级设备容量受限
10912	射阳	南庄2#变	10	315	上级设备容量受限
10913	射阳	南庄3#变	10	200	上级设备容量受限
10914	射阳	南庄4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10915	射阳	南庄6#变	10	200	上级设备容量受限
10916	射阳	南庄7#变	10	200	上级设备容量受限
10917	射阳	南庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
10918	射阳	南庄9#变	10	200	上级设备容量受限
10919	射阳	青春10#变	10	200	上级设备容量受限
10920	射阳	青春11#变	10	400	上级设备容量受限
10921	射阳	青春14#配变	10	200	上级设备容量受限
10922	射阳	青春15#变	10	200	上级设备容量受限
10923	射阳	青春16#变	10	200	上级设备容量受限
10924	射阳	青春2#配变	10	200	上级设备容量受限
10925	射阳	青春3#变	10	200	上级设备容量受限
10926	射阳	青春4#变	10	400	上级设备容量受限
10927	射阳	青春5#变	10	400	上级设备容量受限
10928	射阳	青春6#变	10	200	上级设备容量受限
10929	射阳	青春7#变	10	200	上级设备容量受限
10930	射阳	青春8#变	10	200	上级设备容量受限
10931	射阳	青春9#变	10	200	上级设备容量受限
10932	射阳	青华1#变	10	200	上级设备容量受限
10933	射阳	青华10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10934	射阳	青华12#变	10	200	上级设备容量受限
10935	射阳	青华13#变	10	200	上级设备容量受限
10936	射阳	青华14#配变	10	200	上级设备容量受限
10937	射阳	青华16#配变	10	200	上级设备容量受限
10938	射阳	青华17#配变	10	200	上级设备容量受限
10939	射阳	青华2#变	10	315	上级设备容量受限
10940	射阳	青华3#变	10	200	上级设备容量受限
10941	射阳	青华4#变	10	200	上级设备容量受限
10942	射阳	青华5#配变	10	200	上级设备容量受限
10943	射阳	青华7#变	10	200	上级设备容量受限
10944	射阳	青华8#变	10	400	上级设备容量受限
10945	射阳	青华9#变	10	200	上级设备容量受限
10946	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
10947	射阳	射阳南庄5#变	10	315	上级设备容量受限
10948	射阳	射阳青春1#变	10	200	上级设备容量受限
10949	射阳	射阳青春13#变	10	200	上级设备容量受限
10950	射阳	射阳青华11#变	10	200	上级设备容量受限
10951	射阳	射阳青华15#配变	10	200	上级设备容量受限
10952	射阳	射阳青华6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10953	射阳	双合11#变	10	400	上级设备容量受限
10954	射阳	双合13#配变	10	200	上级设备容量受限
10955	射阳	双合3#配变	10	200	上级设备容量受限
10956	射阳	双合5#变	10	400	上级设备容量受限
10957	射阳	双合7#变	10	400	上级设备容量受限
10958	射阳	双合8#变	10	200	上级设备容量受限
10959	射阳	方向12#变	10	200	上级设备容量受限
10960	射阳	方向15#变	10	200	上级设备容量受限
10961	射阳	方向18#配变	10	400	上级设备容量受限
10962	射阳	方向8#变	10	200	上级设备容量受限
10963	射阳	方向9#变	10	200	上级设备容量受限
10964	射阳	吉祥1#变	10	200	上级设备容量受限
10965	射阳	吉祥11#变	10	400	上级设备容量受限
10966	射阳	吉祥18#变	10	200	上级设备容量受限
10967	射阳	吉祥2#变	10	400	上级设备容量受限
10968	射阳	津哨10#变	10	200	上级设备容量受限
10969	射阳	津哨7#变	10	200	上级设备容量受限
10970	射阳	龙港1#配变	10	200	上级设备容量受限
10971	射阳	龙港2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10972	射阳	龙港5#变	10	160	上级设备容量受限
10973	射阳	射阳方向3#变	10	200	上级设备容量受限
10974	射阳	射阳津哨11#变	10	200	上级设备容量受限
10975	射阳	射阳津哨4#变	10	200	上级设备容量受限
10976	射阳	友谊11#变	10	400	上级设备容量受限
10977	射阳	友谊13#变	10	400	上级设备容量受限
10978	射阳	友谊15#变	10	200	上级设备容量受限
10979	射阳	友谊16#变	10	200	上级设备容量受限
10980	射阳	友谊17#配变	10	200	上级设备容量受限
10981	射阳	友谊18#配变	10	200	上级设备容量受限
10982	射阳	友谊2#变	10	200	上级设备容量受限
10983	射阳	友谊20#配变	10	400	上级设备容量受限
10984	射阳	友谊3#变	10	200	上级设备容量受限
10985	射阳	友谊6#变	10	200	上级设备容量受限
10986	射阳	友谊7#变	10	200	上级设备容量受限
10987	射阳	友谊9#变	10	400	上级设备容量受限
10988	射阳	芦洼8#配变	10	200	本级设备容量受限
10989	射阳	金星11#变	10	200	本级设备容量受限
10990	射阳	金星2#变后	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10991	射阳	安南1#变	10	200	本级设备容量受限
10992	射阳	东风2#变	10	200	本级设备容量受限
10993	射阳	日新2#变JN	10	200	本级设备容量受限
10994	射阳	贺丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
10995	射阳	贺丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
10996	射阳	贺丰11＃配变	10	400	上级设备容量受限
10997	射阳	贺丰13#配变	10	400	上级设备容量受限
10998	射阳	贺丰16#配变	10	200	上级设备容量受限
10999	射阳	贺丰17#配变	10	200	上级设备容量受限
11000	射阳	贺丰19#配变	10	200	上级设备容量受限
11001	射阳	贺丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
11002	射阳	贺丰22#配变	10	200	上级设备容量受限
11003	射阳	贺丰23#配变	10	200	上级设备容量受限
11004	射阳	贺丰26#配变	10	200	上级设备容量受限
11005	射阳	贺丰27＃配变	10	200	上级设备容量受限
11006	射阳	贺丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
11007	射阳	贺丰32#配变	10	200	上级设备容量受限
11008	射阳	贺丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
11009	射阳	南灶1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11010	射阳	南灶10#变	10	200	上级设备容量受限
11011	射阳	南灶11#变	10	200	上级设备容量受限
11012	射阳	南灶12#变	10	200	上级设备容量受限
11013	射阳	南灶13#变	10	250	上级设备容量受限
11014	射阳	南灶14#变	10	200	上级设备容量受限
11015	射阳	南灶15#变	10	200	上级设备容量受限
11016	射阳	南灶16#变	10	200	上级设备容量受限
11017	射阳	南灶17#变	10	200	上级设备容量受限
11018	射阳	南灶2#变	10	200	上级设备容量受限
11019	射阳	南灶20#变	10	200	上级设备容量受限
11020	射阳	南灶21＃变	10	200	上级设备容量受限
11021	射阳	南灶23＃变	10	200	上级设备容量受限
11022	射阳	南灶24＃变	10	400	上级设备容量受限
11023	射阳	南灶25#配变	10	200	上级设备容量受限
11024	射阳	南灶26#变	10	200	上级设备容量受限
11025	射阳	南灶27#变	10	200	上级设备容量受限
11026	射阳	南灶28#变	10	200	上级设备容量受限
11027	射阳	南灶3#变	10	200	上级设备容量受限
11028	射阳	南灶30#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11029	射阳	南灶31#变	10	400	上级设备容量受限
11030	射阳	南灶32#变	10	200	上级设备容量受限
11031	射阳	南灶33#变	10	200	上级设备容量受限
11032	射阳	南灶4＃变	10	200	上级设备容量受限
11033	射阳	南灶5#变	10	200	上级设备容量受限
11034	射阳	南灶9#变	10	200	上级设备容量受限
11035	射阳	新灶1#变	10	200	上级设备容量受限
11036	射阳	新灶12#变	10	200	上级设备容量受限
11037	射阳	新灶14＃变	10	200	上级设备容量受限
11038	射阳	新灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
11039	射阳	新灶2#变	10	200	上级设备容量受限
11040	射阳	新灶3#变	10	200	上级设备容量受限
11041	射阳	新灶6#变	10	200	上级设备容量受限
11042	射阳	新灶7#变	10	200	上级设备容量受限
11043	射阳	新灶8#变	10	200	上级设备容量受限
11044	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
11045	射阳	北邗1#配变	10	400	上级设备容量受限
11046	射阳	北邗10#配变	10	200	上级设备容量受限
11047	射阳	北邗11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11048	射阳	北邗12#配变	10	200	上级设备容量受限
11049	射阳	北邗13#配变	10	200	上级设备容量受限
11050	射阳	北邗2#配变	10	400	上级设备容量受限
11051	射阳	北邗3＃配变	10	200	上级设备容量受限
11052	射阳	北邗4#配变	10	400	上级设备容量受限
11053	射阳	北邗5#配变	10	200	上级设备容量受限
11054	射阳	北邗6#配变	10	200	上级设备容量受限
11055	射阳	北邗8#配变	10	200	上级设备容量受限
11056	射阳	北邗9#配变	10	200	上级设备容量受限
11057	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11058	射阳	东辉1#配变	10	200	上级设备容量受限
11059	射阳	东辉10#变	10	200	上级设备容量受限
11060	射阳	东辉11#配变	10	400	上级设备容量受限
11061	射阳	东辉12#配变	10	200	上级设备容量受限
11062	射阳	东辉13#配变	10	200	上级设备容量受限
11063	射阳	东辉14#配变	10	200	上级设备容量受限
11064	射阳	东辉15#配变	10	200	上级设备容量受限
11065	射阳	东辉16#配变	10	200	上级设备容量受限
11066	射阳	东辉17#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11067	射阳	东辉18#配变	10	200	上级设备容量受限
11068	射阳	东辉19#配变	10	200	上级设备容量受限
11069	射阳	东辉2#配变	10	200	上级设备容量受限
11070	射阳	东辉20#配变	10	200	上级设备容量受限
11071	射阳	东辉21#配变	10	200	上级设备容量受限
11072	射阳	东辉22#配变	10	200	上级设备容量受限
11073	射阳	东辉25#配变	10	200	上级设备容量受限
11074	射阳	东辉26#配变	10	200	上级设备容量受限
11075	射阳	东辉27#配变	10	200	上级设备容量受限
11076	射阳	东辉4#配变	10	400	上级设备容量受限
11077	射阳	东辉5#配变	10	400	上级设备容量受限
11078	射阳	东辉6＃配变	10	200	上级设备容量受限
11079	射阳	东辉7#配变	10	400	上级设备容量受限
11080	射阳	东辉9#配变	10	200	上级设备容量受限
11081	射阳	潘东二组安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11082	射阳	张同1＃配变	10	400	上级设备容量受限
11083	射阳	张同10#配变	10	200	上级设备容量受限
11084	射阳	张同11#配变	10	200	上级设备容量受限
11085	射阳	张同12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11086	射阳	张同13#配变	10	200	上级设备容量受限
11087	射阳	张同14#变	10	200	上级设备容量受限
11088	射阳	张同2#配变	10	200	上级设备容量受限
11089	射阳	张同3#配变	10	200	上级设备容量受限
11090	射阳	张同4#配变	10	400	上级设备容量受限
11091	射阳	张同5#配变	10	400	上级设备容量受限
11092	射阳	张同6#配变	10	200	上级设备容量受限
11093	射阳	张同7#配变	10	200	上级设备容量受限
11094	射阳	张同8#配变	10	200	上级设备容量受限
11095	射阳	张同9#配变	10	200	上级设备容量受限
11096	射阳	中闸16#配变	10	200	上级设备容量受限
11097	射阳	中闸18#配变	10	200	上级设备容量受限
11098	射阳	中闸19#配变	10	200	上级设备容量受限
11099	射阳	中闸2#配变	10	200	上级设备容量受限
11100	射阳	中闸21#配变	10	200	上级设备容量受限
11101	射阳	中闸22#配变	10	200	上级设备容量受限
11102	射阳	中闸4#配变	10	200	上级设备容量受限
11103	射阳	中闸7＃配变	10	200	上级设备容量受限
11104	射阳	中闸9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11105	射阳	东移1#配变	10	200	上级设备容量受限
11106	射阳	东移10＃配变	10	200	上级设备容量受限
11107	射阳	东移11＃配变	10	200	上级设备容量受限
11108	射阳	东移12#配变	10	400	上级设备容量受限
11109	射阳	东移13#配变	10	200	上级设备容量受限
11110	射阳	东移14#配变	10	200	上级设备容量受限
11111	射阳	东移15#配变	10	200	上级设备容量受限
11112	射阳	东移16#配变	10	400	上级设备容量受限
11113	射阳	东移17#变	10	400	上级设备容量受限
11114	射阳	东移2#配变	10	200	上级设备容量受限
11115	射阳	东移3#配变	10	200	上级设备容量受限
11116	射阳	东移4#配变	10	200	上级设备容量受限
11117	射阳	东移5#配变	10	200	上级设备容量受限
11118	射阳	东移6#配变	10	200	上级设备容量受限
11119	射阳	东移7#配变	10	200	上级设备容量受限
11120	射阳	东移8#配变	10	200	上级设备容量受限
11121	射阳	东移9#配变	10	200	上级设备容量受限
11122	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11123	射阳	贺丰12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11124	射阳	贺丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
11125	射阳	贺丰15#配变	10	200	上级设备容量受限
11126	射阳	贺丰18#配变	10	200	上级设备容量受限
11127	射阳	贺丰20＃配变	10	200	上级设备容量受限
11128	射阳	贺丰24#配变	10	200	上级设备容量受限
11129	射阳	贺丰25#配变	10	200	上级设备容量受限
11130	射阳	贺丰28#箱变	10	400	上级设备容量受限
11131	射阳	贺丰30#配变	10	400	上级设备容量受限
11132	射阳	贺丰32#箱变	10	630	上级设备容量受限
11133	射阳	贺丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
11134	射阳	贺丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
11135	射阳	贺丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
11136	射阳	贺丰9＃配变	10	200	上级设备容量受限
11137	射阳	黄海10#配变	10	200	上级设备容量受限
11138	射阳	黄海11#配变	10	200	上级设备容量受限
11139	射阳	黄海17#配变	10	200	上级设备容量受限
11140	射阳	黄海20#变	10	200	上级设备容量受限
11141	射阳	黄海22#配变	10	200	上级设备容量受限
11142	射阳	药场1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11143	射阳	药场2#配变	10	200	上级设备容量受限
11144	射阳	药场3#配变	10	200	上级设备容量受限
11145	射阳	药场4#配变	10	200	上级设备容量受限
11146	射阳	药场5＃配变	10	400	上级设备容量受限
11147	射阳	药场6#配变	10	200	上级设备容量受限
11148	射阳	药场7#配变	10	200	上级设备容量受限
11149	射阳	药场8#配变	10	200	上级设备容量受限
11150	射阳	友盟13#配变	10	200	上级设备容量受限
11151	射阳	友盟15#配变	10	200	上级设备容量受限
11152	射阳	友盟16#配变	10	200	上级设备容量受限
11153	射阳	友盟17#配变	10	200	上级设备容量受限
11154	射阳	友盟18#配变	10	200	上级设备容量受限
11155	射阳	友盟20＃配变	10	200	上级设备容量受限
11156	射阳	友盟23#配变	10	200	上级设备容量受限
11157	射阳	友盟24#配变	10	200	上级设备容量受限
11158	射阳	友盟27#配变	10	200	上级设备容量受限
11159	射阳	友盟4#配变	10	200	上级设备容量受限
11160	射阳	友盟7#配变	10	200	上级设备容量受限
11161	射阳	友盟8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11162	射阳	友盟9#配变	10	200	上级设备容量受限
11163	射阳	黄海6#变(所变）	10	200	上级设备容量受限
11164	射阳	菊香名苑1#变	10	200	上级设备容量受限
11165	射阳	洋马街道1#配变	10	400	上级设备容量受限
11166	射阳	洋马街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
11167	射阳	洋马街道11#变	10	400	上级设备容量受限
11168	射阳	洋马街道14#变	10	400	上级设备容量受限
11169	射阳	洋马街道15#变	10	400	上级设备容量受限
11170	射阳	洋马街道16#配变	10	200	上级设备容量受限
11171	射阳	洋马街道18#变	10	400	上级设备容量受限
11172	射阳	洋马街道19#变	10	250	上级设备容量受限
11173	射阳	洋马街道2#配变	10	315	上级设备容量受限
11174	射阳	洋马街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
11175	射阳	洋马街道23#配变	10	400	上级设备容量受限
11176	射阳	洋马街道24#变	10	200	上级设备容量受限
11177	射阳	洋马街道26#变1	10	400	上级设备容量受限
11178	射阳	洋马街道27#变	10	400	上级设备容量受限
11179	射阳	洋马街道29#配变	10	400	上级设备容量受限
11180	射阳	洋马街道3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11181	射阳	洋马街道32#配变	10	630	上级设备容量受限
11182	射阳	洋马街道6#配变	10	200	上级设备容量受限
11183	射阳	洋马街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
11184	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	上级设备容量受限
11185	射阳	贺丰21#配变	10	200	上级设备容量受限
11186	射阳	贺丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
11187	射阳	南灶18#变	10	200	上级设备容量受限
11188	射阳	南灶19#配变	10	400	上级设备容量受限
11189	射阳	南灶22＃变	10	200	上级设备容量受限
11190	射阳	南灶29#变	10	200	上级设备容量受限
11191	射阳	南灶6#变	10	200	上级设备容量受限
11192	射阳	南灶7#变	10	200	上级设备容量受限
11193	射阳	南灶8#变	10	200	上级设备容量受限
11194	射阳	新灶10#变	10	200	上级设备容量受限
11195	射阳	新灶11#变	10	200	上级设备容量受限
11196	射阳	新灶13＃变	10	200	上级设备容量受限
11197	射阳	新灶16#变	10	200	上级设备容量受限
11198	射阳	新灶17#变	10	200	上级设备容量受限
11199	射阳	新灶4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11200	射阳	新灶5＃变	10	200	上级设备容量受限
11201	射阳	新灶9#变	10	200	上级设备容量受限
11202	射阳	友盟1#配变	10	200	上级设备容量受限
11203	射阳	友盟10#配变	10	200	上级设备容量受限
11204	射阳	友盟11#配变	10	200	上级设备容量受限
11205	射阳	友盟12#配变	10	200	上级设备容量受限
11206	射阳	友盟14#配变	10	200	上级设备容量受限
11207	射阳	友盟19#配变	10	200	上级设备容量受限
11208	射阳	友盟2#配变	10	400	上级设备容量受限
11209	射阳	友盟21＃配变	10	200	上级设备容量受限
11210	射阳	友盟22#变	10	200	上级设备容量受限
11211	射阳	友盟25#配变	10	200	上级设备容量受限
11212	射阳	友盟26#配变	10	200	上级设备容量受限
11213	射阳	友盟28#配变	10	200	上级设备容量受限
11214	射阳	友盟3#配变	10	200	上级设备容量受限
11215	射阳	友盟5#配变	10	400	上级设备容量受限
11216	射阳	友盟6#配变	10	100	上级设备容量受限
11217	射阳	东辉24#配变	10	200	上级设备容量受限
11218	射阳	东辉28#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11219	射阳	东辉29#配变	10	200	上级设备容量受限
11220	射阳	东辉3#配变	10	200	上级设备容量受限
11221	射阳	东辉8#配变	10	200	上级设备容量受限
11222	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11223	射阳	潘墩1＃配变	10	400	上级设备容量受限
11224	射阳	潘墩10#配变	10	400	上级设备容量受限
11225	射阳	潘墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
11226	射阳	潘墩12#配变	10	200	上级设备容量受限
11227	射阳	潘墩13#配变	10	200	上级设备容量受限
11228	射阳	潘墩14＃配变	10	200	上级设备容量受限
11229	射阳	潘墩15#配变	10	200	上级设备容量受限
11230	射阳	潘墩16#配变	10	200	上级设备容量受限
11231	射阳	潘墩17#变	10	200	上级设备容量受限
11232	射阳	潘墩18#变	10	400	上级设备容量受限
11233	射阳	潘墩2#配变	10	200	上级设备容量受限
11234	射阳	潘墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
11235	射阳	潘墩4#配变	10	400	上级设备容量受限
11236	射阳	潘墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
11237	射阳	潘墩6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11238	射阳	潘墩7#配变	10	400	上级设备容量受限
11239	射阳	潘墩8#配变	10	400	上级设备容量受限
11240	射阳	潘墩9#配变	10	400	上级设备容量受限
11241	射阳	中闸1#配变	10	200	上级设备容量受限
11242	射阳	中闸10#配变	10	400	上级设备容量受限
11243	射阳	中闸11#配变	10	200	上级设备容量受限
11244	射阳	中闸12#配变	10	200	上级设备容量受限
11245	射阳	中闸13#变	10	400	上级设备容量受限
11246	射阳	中闸14#配变	10	200	上级设备容量受限
11247	射阳	中闸15#配变	10	200	上级设备容量受限
11248	射阳	中闸17#配变	10	200	上级设备容量受限
11249	射阳	中闸20#配变	10	200	上级设备容量受限
11250	射阳	中闸23#配变	10	200	上级设备容量受限
11251	射阳	中闸24#配变	10	200	上级设备容量受限
11252	射阳	中闸3#配变	10	200	上级设备容量受限
11253	射阳	中闸5＃配变	10	200	上级设备容量受限
11254	射阳	中闸6#配变	10	200	上级设备容量受限
11255	射阳	中闸8＃配变	10	200	上级设备容量受限
11256	射阳	黄海12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11257	射阳	黄海13＃变	10	200	上级设备容量受限
11258	射阳	黄海14#变	10	200	上级设备容量受限
11259	射阳	黄海16＃变	10	200	上级设备容量受限
11260	射阳	黄海18#变	10	200	上级设备容量受限
11261	射阳	黄海2#变	10	200	上级设备容量受限
11262	射阳	黄海3＃变	10	400	上级设备容量受限
11263	射阳	黄海4＃变	10	200	上级设备容量受限
11264	射阳	黄海7#变	10	400	上级设备容量受限
11265	射阳	黄海8#变	10	400	上级设备容量受限
11266	射阳	黄海9#变	10	200	上级设备容量受限
11267	射阳	新跃1#变	10	200	上级设备容量受限
11268	射阳	新跃10＃变	10	200	上级设备容量受限
11269	射阳	新跃11＃变	10	200	上级设备容量受限
11270	射阳	新跃14#配变	10	200	上级设备容量受限
11271	射阳	新跃2#变	10	200	上级设备容量受限
11272	射阳	新跃3#变	10	200	上级设备容量受限
11273	射阳	新跃4#变	10	200	上级设备容量受限
11274	射阳	新跃5#变	10	200	上级设备容量受限
11275	射阳	新跃6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11276	射阳	新跃7#变	10	200	上级设备容量受限
11277	射阳	新跃8#变	10	200	上级设备容量受限
11278	射阳	新跃9＃变	10	200	上级设备容量受限
11279	射阳	兴垦1#变	10	200	上级设备容量受限
11280	射阳	兴垦10#变	10	200	上级设备容量受限
11281	射阳	兴垦11#变	10	200	上级设备容量受限
11282	射阳	兴垦12#变	10	200	上级设备容量受限
11283	射阳	兴垦13#变	10	200	上级设备容量受限
11284	射阳	兴垦14#变	10	200	上级设备容量受限
11285	射阳	兴垦2#变	10	200	上级设备容量受限
11286	射阳	兴垦3#变	10	200	上级设备容量受限
11287	射阳	兴垦4#变	10	200	上级设备容量受限
11288	射阳	兴垦5#变	10	200	上级设备容量受限
11289	射阳	兴垦6#变	10	200	上级设备容量受限
11290	射阳	兴垦7#变	10	200	上级设备容量受限
11291	射阳	兴垦8#变	10	200	上级设备容量受限
11292	射阳	兴垦9#变	10	200	上级设备容量受限
11293	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
11294	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11295	射阳	街道33#配变	10	400	上级设备容量受限
11296	射阳	街道34#配变	10	400	上级设备容量受限
11297	射阳	洋港10#变	10	400	上级设备容量受限
11298	射阳	洋港11#变	10	200	上级设备容量受限
11299	射阳	洋港12#变	10	200	上级设备容量受限
11300	射阳	洋港13#配变	10	200	上级设备容量受限
11301	射阳	洋港5#变	10	200	上级设备容量受限
11302	射阳	洋港6#变	10	200	上级设备容量受限
11303	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	上级设备容量受限
11304	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
11305	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
11306	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	上级设备容量受限
11307	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	上级设备容量受限
11308	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	上级设备容量受限
11309	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	上级设备容量受限
11310	射阳	洋马街道12#变.	10	400	上级设备容量受限
11311	射阳	洋马街道17#变	10	400	上级设备容量受限
11312	射阳	洋马街道25#配变	10	400	上级设备容量受限
11313	射阳	洋马街道28#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11314	射阳	洋马街道30#配变	10	630	上级设备容量受限
11315	射阳	洋马街道35#变	10	200	上级设备容量受限
11316	射阳	洋马街道4#变	10	200	上级设备容量受限
11317	射阳	洋马街道5#配变	10	315	上级设备容量受限
11318	射阳	洋马街道8#配变	10	200	上级设备容量受限
11319	射阳	洋马街道9#配变	10	400	上级设备容量受限
11320	射阳	黄海1#变	10	200	上级设备容量受限
11321	射阳	黄海15#变	10	200	上级设备容量受限
11322	射阳	黄海19#变	10	400	上级设备容量受限
11323	射阳	黄海21#配变	10	400	上级设备容量受限
11324	射阳	黄海5#变	10	200	上级设备容量受限
11325	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11326	射阳	洋港1#变	10	400	上级设备容量受限
11327	射阳	洋港14#配变	10	200	上级设备容量受限
11328	射阳	洋港2#变	10	200	上级设备容量受限
11329	射阳	洋港3#变	10	200	上级设备容量受限
11330	射阳	洋港4#变	10	200	上级设备容量受限
11331	射阳	洋港7#变	10	200	上级设备容量受限
11332	射阳	洋港8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11333	射阳	洋港9#变	10	400	上级设备容量受限
11334	射阳	洋马街道13#配变	10	200	上级设备容量受限
11335	射阳	洋马街道20#配变	10	400	上级设备容量受限
11336	射阳	洋马街道22#配变	10	400	上级设备容量受限
11337	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	本级设备容量受限
11338	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	本级设备容量受限
11339	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	本级设备容量受限
11340	射阳	长荡荡中1#变	10	200	本级设备容量受限
11341	射阳	长荡甲候9#变	10	200	本级设备容量受限
11342	射阳	长荡长安13#变	10	200	本级设备容量受限
11343	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	本级设备容量受限
11344	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	本级设备容量受限
11345	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	本级设备容量受限
11346	射阳	长荡三中11#配变	10	200	本级设备容量受限
11347	射阳	长荡三中2#配变	10	400	本级设备容量受限
11348	射阳	长荡三中5#配变	10	400	本级设备容量受限
11349	射阳	长荡三中7#配变	10	200	本级设备容量受限
11350	射阳	长荡三中9#配变	10	400	本级设备容量受限
11351	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11352	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	本级设备容量受限
11353	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	本级设备容量受限
11354	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	本级设备容量受限
11355	射阳	长荡洼港8#变	10	400	本级设备容量受限
11356	射阳	长荡宏才1#变	10	400	本级设备容量受限
11357	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	本级设备容量受限
11358	射阳	长荡宏才5#变	10	400	本级设备容量受限
11359	射阳	长荡六合5#配变	10	400	本级设备容量受限
11360	射阳	长荡南星1#变	10	200	本级设备容量受限
11361	射阳	长荡南星9#变	10	200	本级设备容量受限
11362	射阳	长荡三合4#变	10	315	本级设备容量受限
11363	响水	草港一七组南变	10	400	本级设备容量受限
11364	响水	王商四组3#变新	10	400	本级设备容量受限
11365	响水	陈港王商4组变	10	500	本级设备容量受限
11366	响水	六港二、三组2#变	10	200	本级设备容量受限
11367	响水	六港七八组3#变	10	400	本级设备容量受限
11368	响水	新民八组变	10	400	本级设备容量受限
11369	响水	新民六组变	10	400	本级设备容量受限
11370	响水	小集新街2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11371	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	本级设备容量受限
11372	响水	陈港海安三八组变	10	400	本级设备容量受限
11373	响水	六港一二十组变	10	400	本级设备容量受限
11374	响水	四港10组2号变	10	200	本级设备容量受限
11375	响水	四港村明3#变	10	200	本级设备容量受限
11376	响水	陈港苏光三组北变	10	200	本级设备容量受限
11377	响水	陈港下辛四组变	10	200	本级设备容量受限
11378	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
11379	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
11380	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
11381	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
11382	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
11383	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
11384	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
11385	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
11386	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
11387	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
11388	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
11389	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11390	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	上级设备容量受限
11391	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	上级设备容量受限
11392	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	上级设备容量受限
11393	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	上级设备容量受限
11394	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	上级设备容量受限
11395	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	上级设备容量受限
11396	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	上级设备容量受限
11397	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	上级设备容量受限
11398	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	上级设备容量受限
11399	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	上级设备容量受限
11400	响水	四排湾东小区变	10	400	上级设备容量受限
11401	响水	四排湾西小区变	10	400	上级设备容量受限
11402	响水	下辛村1#变	10	200	上级设备容量受限
11403	响水	创业路亮化1#变	10	400	上级设备容量受限
11404	响水	大有新庄1#变	10	200	上级设备容量受限
11405	响水	大有新庄2#变	10	200	上级设备容量受限
11406	响水	大有新庄3#变	10	400	上级设备容量受限
11407	响水	大有新庄4#变	10	200	上级设备容量受限
11408	响水	大有新庄5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11409	响水	大有新庄6#变	10	200	上级设备容量受限
11410	响水	大有新庄7#变	10	200	上级设备容量受限
11411	响水	大有新庄北变	10	400	上级设备容量受限
11412	响水	大有新庄南变	10	200	上级设备容量受限
11413	响水	黄海大农线1大队变	10	200	上级设备容量受限
11414	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	上级设备容量受限
11415	响水	黄海大农线2大队变	10	200	上级设备容量受限
11416	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	上级设备容量受限
11417	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	上级设备容量受限
11418	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	上级设备容量受限
11419	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	上级设备容量受限
11420	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	上级设备容量受限
11421	响水	黄海大农线4大队变	10	200	上级设备容量受限
11422	响水	黄海大农线5大队变	10	200	上级设备容量受限
11423	响水	黄海大农线分场部变	10	200	上级设备容量受限
11424	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	上级设备容量受限
11425	响水	黄海大农线王大全变	10	200	上级设备容量受限
11426	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11427	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11428	响水	黄海古树1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11429	响水	黄海古树2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11430	响水	黄海广场变	10	400	上级设备容量受限
11431	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	上级设备容量受限
11432	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	上级设备容量受限
11433	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	上级设备容量受限
11434	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	上级设备容量受限
11435	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11436	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11437	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
11438	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
11439	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11440	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11441	响水	大有康庄15组1#变	10	200	上级设备容量受限
11442	响水	大有康庄7#变	10	200	上级设备容量受限
11443	响水	大有康庄四组3#变	10	315	上级设备容量受限
11444	响水	康庄1#变	10	200	上级设备容量受限
11445	响水	康庄10组变	10	200	上级设备容量受限
11446	响水	康庄11组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11447	响水	康庄11组变	10	200	上级设备容量受限
11448	响水	康庄123组1#变	10	200	上级设备容量受限
11449	响水	康庄123组2#变	10	400	上级设备容量受限
11450	响水	康庄123组3#变	10	200	上级设备容量受限
11451	响水	康庄123组变	10	200	上级设备容量受限
11452	响水	康庄12组1#变	10	200	上级设备容量受限
11453	响水	康庄12组变	10	200	上级设备容量受限
11454	响水	康庄14组1#变	10	200	上级设备容量受限
11455	响水	康庄14组2#变	10	200	上级设备容量受限
11456	响水	康庄14组变	10	400	上级设备容量受限
11457	响水	康庄15组变	10	400	上级设备容量受限
11458	响水	康庄18组变	10	200	上级设备容量受限
11459	响水	康庄19组变	10	200	上级设备容量受限
11460	响水	康庄2#变	10	400	上级设备容量受限
11461	响水	康庄20组变	10	400	上级设备容量受限
11462	响水	康庄21组变	10	200	上级设备容量受限
11463	响水	康庄22组变	10	200	上级设备容量受限
11464	响水	康庄3#变	10	200	上级设备容量受限
11465	响水	康庄4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11466	响水	康庄5#变	10	200	上级设备容量受限
11467	响水	康庄6#变	10	200	上级设备容量受限
11468	响水	康庄村部1#变	10	400	上级设备容量受限
11469	响水	康庄村部变	10	400	上级设备容量受限
11470	响水	康庄二组1#变	10	400	上级设备容量受限
11471	响水	康庄十九组1#变	10	200	上级设备容量受限
11472	响水	康庄四组1#变	10	400	上级设备容量受限
11473	响水	康庄四组2#变	10	200	上级设备容量受限
11474	响水	康庄四组4#变	10	200	上级设备容量受限
11475	响水	康庄四组变	10	200	上级设备容量受限
11476	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	上级设备容量受限
11477	响水	康庄小学1#变	10	200	上级设备容量受限
11478	响水	康庄小学变	10	200	上级设备容量受限
11479	响水	康庄新型社区1#变	10	400	上级设备容量受限
11480	响水	康庄新型社区2#变	10	400	上级设备容量受限
11481	响水	康庄养鸡厂变	10	200	上级设备容量受限
11482	响水	康庄中山河1#变	10	200	上级设备容量受限
11483	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	上级设备容量受限
11484	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11485	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11486	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	上级设备容量受限
11487	响水	黄海老场部1#变	10	400	上级设备容量受限
11488	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11489	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	上级设备容量受限
11490	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	上级设备容量受限
11491	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	上级设备容量受限
11492	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	上级设备容量受限
11493	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11494	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11495	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
11496	响水	黄海联合区5#变	10	400	上级设备容量受限
11497	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
11498	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	上级设备容量受限
11499	响水	黄海路东1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11500	响水	黄海路东2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11501	响水	黄海路东3#箱变	10	400	上级设备容量受限
11502	响水	黄海医院1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11503	响水	黄海医院2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11504	响水	黄海中学箱变	10	400	上级设备容量受限
11505	响水	加工厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11506	响水	加工厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11507	响水	教堂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
11508	响水	教堂4#箱变	10	400	上级设备容量受限
11509	响水	酒厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11510	响水	酒厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11511	响水	龙腾小区变	10	630	上级设备容量受限
11512	响水	米厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11513	响水	米厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11514	响水	新场部1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11515	响水	新场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11516	响水	医院3#变	10	400	上级设备容量受限
11517	响水	银行1#箱变	10	500	上级设备容量受限
11518	响水	油泵厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11519	响水	东直线工程队南变	10	200	上级设备容量受限
11520	响水	52大队变	10	200	上级设备容量受限
11521	响水	53大队北1站	10	400	上级设备容量受限
11522	响水	大有头罾居委会变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11523	响水	东直线47大队变	10	200	上级设备容量受限
11524	响水	东直线49大队变	10	200	上级设备容量受限
11525	响水	东直线50大队变	10	200	上级设备容量受限
11526	响水	东直线51大队变	10	200	上级设备容量受限
11527	响水	东直线北干渠变	10	200	上级设备容量受限
11528	响水	东直线盛丁柱变	10	400	上级设备容量受限
11529	响水	东直线尹修凯变	10	200	上级设备容量受限
11530	响水	老14分场部变	10	200	上级设备容量受限
11531	响水	庄配变变	10	200	上级设备容量受限
11532	响水	三份丰余变	10	200	本级设备容量受限
11533	响水	29大队变	10	200	上级设备容量受限
11534	响水	36大队北站	10	400	上级设备容量受限
11535	响水	59大队变	10	200	上级设备容量受限
11536	响水	61大队变	10	200	上级设备容量受限
11537	响水	62大队变	10	200	上级设备容量受限
11538	响水	62大队桥头站	10	200	上级设备容量受限
11539	响水	63大队变	10	200	上级设备容量受限
11540	响水	64大队北鱼塘变	10	400	上级设备容量受限
11541	响水	64大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11542	响水	65大队变	10	200	上级设备容量受限
11543	响水	66大队变	10	200	上级设备容量受限
11544	响水	68大队变	10	200	上级设备容量受限
11545	响水	69大队变	10	200	上级设备容量受限
11546	响水	70大队变	10	200	上级设备容量受限
11547	响水	70大队路东站	10	400	上级设备容量受限
11548	响水	70大队西站	10	400	上级设备容量受限
11549	响水	71大队变	10	200	上级设备容量受限
11550	响水	72大队变	10	200	上级设备容量受限
11551	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	上级设备容量受限
11552	响水	潮河线59大队北变	10	200	上级设备容量受限
11553	响水	潮河线60大队变	10	200	上级设备容量受限
11554	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
11555	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
11556	响水	潮河线67大队变	10	400	上级设备容量受限
11557	响水	潮河线船厂变	10	200	上级设备容量受限
11558	响水	潮河线飞机场变	10	400	上级设备容量受限
11559	响水	潮河线周金良变	10	200	上级设备容量受限
11560	响水	陈功	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11561	响水	大有开发区变	10	400	上级设备容量受限
11562	响水	东直线42大队1#变	10	200	上级设备容量受限
11563	响水	民生1#变	10	400	上级设备容量受限
11564	响水	民生线菜场变	10	400	上级设备容量受限
11565	响水	民生线发电房2#变	10	400	上级设备容量受限
11566	响水	民生线发电房变	10	400	上级设备容量受限
11567	响水	民生线机耕队1#变	10	400	上级设备容量受限
11568	响水	民生线机耕队2#变	10	400	上级设备容量受限
11569	响水	民生线机耕队3#变	10	400	上级设备容量受限
11570	响水	民生线机耕队变	10	400	上级设备容量受限
11571	响水	民生线民生小区1#变	10	400	上级设备容量受限
11572	响水	民生线民生小区变	10	400	上级设备容量受限
11573	响水	41大队东站	10	400	上级设备容量受限
11574	响水	东鸭场后配变	10	200	上级设备容量受限
11575	响水	东直线17大队变	10	200	上级设备容量受限
11576	响水	东直线18大队变	10	200	上级设备容量受限
11577	响水	东直线19大队变	10	200	上级设备容量受限
11578	响水	东直线20大队变	10	200	上级设备容量受限
11579	响水	东直线22大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11580	响水	东直线23大队变	10	200	上级设备容量受限
11581	响水	东直线24大队变	10	200	上级设备容量受限
11582	响水	东直线37大队变	10	200	上级设备容量受限
11583	响水	东直线工程队后变	10	200	上级设备容量受限
11584	响水	东直线军寨渠变	10	200	上级设备容量受限
11585	响水	东直线农机站变	10	200	上级设备容量受限
11586	响水	工程北三闸口变	10	200	上级设备容量受限
11587	响水	30大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限
11588	响水	43大队变	10	200	上级设备容量受限
11589	响水	44大队1#变	10	200	上级设备容量受限
11590	响水	44大队2#变	10	200	上级设备容量受限
11591	响水	46大队变	10	200	上级设备容量受限
11592	响水	57大队变	10	400	上级设备容量受限
11593	响水	58大队变	10	200	上级设备容量受限
11594	响水	滨淮29大队变	10	200	上级设备容量受限
11595	响水	滨淮分场部变	10	200	上级设备容量受限
11596	响水	滨淮小区变	10	400	上级设备容量受限
11597	响水	二排河综合变	10	200	上级设备容量受限
11598	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11599	响水	黄滨线54大队	10	400	上级设备容量受限
11600	响水	13大队变	10	200	上级设备容量受限
11601	响水	13大队新增变	10	400	上级设备容量受限
11602	响水	黄海大农线10大队变	10	630	上级设备容量受限
11603	响水	黄海大农线12大队变	10	200	上级设备容量受限
11604	响水	黄海大农线6大队变	10	200	上级设备容量受限
11605	响水	黄海大农线7大队变	10	200	上级设备容量受限
11606	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	上级设备容量受限
11607	响水	李松变	10	200	上级设备容量受限
11608	响水	东直41大队变	10	200	上级设备容量受限
11609	响水	东直分场部1#变	10	200	上级设备容量受限
11610	响水	东直分场部2#变	10	200	上级设备容量受限
11611	响水	东直线38大队变	10	200	上级设备容量受限
11612	响水	东直线39大队变	10	200	上级设备容量受限
11613	响水	东直线40大队变	10	200	上级设备容量受限
11614	响水	东直线42大队变	10	200	上级设备容量受限
11615	响水	东直线贺尔连变	10	400	上级设备容量受限
11616	响水	中山河水厂北变	10	200	上级设备容量受限
11617	响水	第二工程队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11618	响水	民生线菜场1#变	10	400	上级设备容量受限
11619	响水	民生线菜场2#变	10	400	上级设备容量受限
11620	响水	民生线发电房1#变	10	400	上级设备容量受限
11621	响水	新工线菜市场1#变	10	500	上级设备容量受限
11622	响水	新工线菜市场变	10	500	上级设备容量受限
11623	响水	新工线路边1#变	10	400	上级设备容量受限
11624	响水	新工线路边变	10	400	上级设备容量受限
11625	响水	新工线农科站1#变	10	400	上级设备容量受限
11626	响水	新工线农科站变	10	400	上级设备容量受限
11627	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	上级设备容量受限
11628	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	上级设备容量受限
11629	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	上级设备容量受限
11630	响水	新工线鞋厂变	10	400	上级设备容量受限
11631	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	上级设备容量受限
11632	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	上级设备容量受限
11633	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	上级设备容量受限
11634	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	上级设备容量受限
11635	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	上级设备容量受限
11636	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11637	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	上级设备容量受限
11638	响水	新工线新荡小区变	10	500	上级设备容量受限
11639	响水	新工线学校1#变	10	400	上级设备容量受限
11640	响水	新工线学校变	10	400	上级设备容量受限
11641	响水	14大队变	10	200	上级设备容量受限
11642	响水	14大队桥头变	10	200	上级设备容量受限
11643	响水	16大队变	10	400	上级设备容量受限
11644	响水	26大队变	10	200	上级设备容量受限
11645	响水	27大队变（原）	10	400	上级设备容量受限
11646	响水	27大队变新	10	200	上级设备容量受限
11647	响水	30大队变	10	100	上级设备容量受限
11648	响水	30大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
11649	响水	31大队变	10	200	上级设备容量受限
11650	响水	31大队南综合变	10	200	上级设备容量受限
11651	响水	32大队变	10	400	上级设备容量受限
11652	响水	32大队变新	10	200	上级设备容量受限
11653	响水	32大队鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
11654	响水	33大队北站综合变	10	400	上级设备容量受限
11655	响水	33大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11656	响水	34大队变	10	400	上级设备容量受限
11657	响水	36大队变	10	400	上级设备容量受限
11658	响水	36大队小猪场变	10	200	上级设备容量受限
11659	响水	7分厂部变	10	200	上级设备容量受限
11660	响水	杜凤礼综合变	10	400	上级设备容量受限
11661	响水	耿保友	10	400	上级设备容量受限
11662	响水	河边变	10	200	上级设备容量受限
11663	响水	新荡医院变	10	200	上级设备容量受限
11664	响水	新农线16大队变	10	200	上级设备容量受限
11665	响水	鸭场变	10	400	上级设备容量受限
11666	响水	窑厂变	10	200	上级设备容量受限
11667	响水	周晓飞综合变	10	400	上级设备容量受限
11668	响水	郜庄二组变	10	200	本级设备容量受限
11669	响水	港尾刘圩变	10	200	本级设备容量受限
11670	响水	八套东2#变	10	200	上级设备容量受限
11671	响水	八套东3#变	10	200	上级设备容量受限
11672	响水	八套东变	10	630	上级设备容量受限
11673	响水	八套西变	10	200	上级设备容量受限
11674	响水	大沟2组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11675	响水	大沟3组变	10	200	上级设备容量受限
11676	响水	大沟七组变	10	200	上级设备容量受限
11677	响水	海宁五组变	10	200	上级设备容量受限
11678	响水	开发区1#变	10	400	上级设备容量受限
11679	响水	开发区3#变	10	400	上级设备容量受限
11680	响水	南河开发区9#变	10	400	上级设备容量受限
11681	响水	南河农业示范园6#变	10	200	上级设备容量受限
11682	响水	南河平建1组3#变	10	200	上级设备容量受限
11683	响水	南河平建村部3#变	10	400	上级设备容量受限
11684	响水	南河平建一组2#变	10	200	上级设备容量受限
11685	响水	南河新荡11组2#变	10	200	上级设备容量受限
11686	响水	南河新荡4组变	10	200	上级设备容量受限
11687	响水	南河新荡村部2#变	10	200	上级设备容量受限
11688	响水	南河新荡村部变	10	200	上级设备容量受限
11689	响水	南河新荡二组2#变	10	200	上级设备容量受限
11690	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	上级设备容量受限
11691	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	上级设备容量受限
11692	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	上级设备容量受限
11693	响水	南河新兴小区变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11694	响水	平建3组变	10	200	上级设备容量受限
11695	响水	平建村部2#变	10	200	上级设备容量受限
11696	响水	平建村部变	10	200	上级设备容量受限
11697	响水	平建开发区2#变	10	400	上级设备容量受限
11698	响水	平建开发区4#变	10	400	上级设备容量受限
11699	响水	平建开发区5#变	10	200	上级设备容量受限
11700	响水	平建开发区6#变	10	400	上级设备容量受限
11701	响水	平建开发区7#变	10	400	上级设备容量受限
11702	响水	平建开发区8#变	10	400	上级设备容量受限
11703	响水	平建七组变	10	200	上级设备容量受限
11704	响水	平建四、六组变	10	200	上级设备容量受限
11705	响水	平建四六组2#变	10	200	上级设备容量受限
11706	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	上级设备容量受限
11707	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	上级设备容量受限
11708	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	上级设备容量受限
11709	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	上级设备容量受限
11710	响水	平建一组变	10	200	上级设备容量受限
11711	响水	新荡1.8组变	10	400	上级设备容量受限
11712	响水	新荡11组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11713	响水	新荡8组变	10	200	上级设备容量受限
11714	响水	新荡二组变	10	200	上级设备容量受限
11715	响水	新荡五大站2#变	10	200	上级设备容量受限
11716	响水	新荡五大站3#变	10	200	上级设备容量受限
11717	响水	新荡五大站变	10	400	上级设备容量受限
11718	响水	新兴东庄2#变	10	200	上级设备容量受限
11719	响水	新兴西庄变	10	200	上级设备容量受限
11720	响水	南河顺河三组变	10	200	本级设备容量受限
11721	响水	太平28组2#变	10	200	本级设备容量受限
11722	响水	南河加庆七组变	10	200	本级设备容量受限
11723	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	本级设备容量受限
11724	响水	正舍2组变	10	200	本级设备容量受限
11725	响水	顾庄4#变	10	200	上级设备容量受限
11726	响水	顾庄5#变	10	200	上级设备容量受限
11727	响水	黄东1组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
11728	响水	黄东5组2#变	10	400	上级设备容量受限
11729	响水	黄东5组变	10	400	上级设备容量受限
11730	响水	黄东6组变	10	200	上级设备容量受限
11731	响水	黄东村东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11732	响水	黄东村西变	10	200	上级设备容量受限
11733	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	上级设备容量受限
11734	响水	黄东东3#变	10	200	上级设备容量受限
11735	响水	黄东东4#变	10	200	上级设备容量受限
11736	响水	黄东五组3#变	10	200	上级设备容量受限
11737	响水	黄东西2#变(2012)	10	400	上级设备容量受限
11738	响水	黄东西4#变	10	200	上级设备容量受限
11739	响水	黄河安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
11740	响水	黄河安置小区变	10	630	上级设备容量受限
11741	响水	黄河北变	10	200	上级设备容量受限
11742	响水	黄河曹庄1#变	10	200	上级设备容量受限
11743	响水	黄河曹庄变	10	200	上级设备容量受限
11744	响水	黄河村6．8组变	10	400	上级设备容量受限
11745	响水	黄河村变(2012)	10	200	上级设备容量受限
11746	响水	黄河顾庄3#变	10	200	上级设备容量受限
11747	响水	黄河刘庄变	10	200	上级设备容量受限
11748	响水	黄河南变(2012)	10	400	上级设备容量受限
11749	响水	黄河邱庄变	10	200	上级设备容量受限
11750	响水	黄河西变(2012)	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11751	响水	黄河小区2#变	10	200	上级设备容量受限
11752	响水	黄河小区变	10	400	上级设备容量受限
11753	响水	双港黄东西3#变	10	200	上级设备容量受限
11754	响水	新河戴庄变	10	200	上级设备容量受限
11755	响水	新河顾庄2#变	10	200	上级设备容量受限
11756	响水	新河顾庄变	10	200	上级设备容量受限
11757	响水	新河恒丰2#变	10	400	上级设备容量受限
11758	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
11759	响水	新河夹河配变	10	630	上级设备容量受限
11760	响水	新河一组2#变	10	400	上级设备容量受限
11761	响水	新河一组3#变	10	200	上级设备容量受限
11762	响水	新河一组4#变	10	200	上级设备容量受限
11763	响水	新河一组变	10	200	上级设备容量受限
11764	响水	姚湾2组变	10	200	上级设备容量受限
11765	响水	姚湾3组变	10	200	上级设备容量受限
11766	响水	姚湾4组变	10	400	上级设备容量受限
11767	响水	姚湾5组变	10	200	上级设备容量受限
11768	响水	姚湾东2#变	10	200	上级设备容量受限
11769	响水	姚湾东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11770	响水	姚湾六组变	10	200	上级设备容量受限
11771	响水	姚湾西变	10	200	上级设备容量受限
11772	响水	友爱西2号变	10	200	本级设备容量受限
11773	响水	洪南六七组3#变	10	200	本级设备容量受限
11774	响水	老舍4#变	10	200	本级设备容量受限
11775	响水	立双线老街1#变	10	200	本级设备容量受限
11776	响水	兴龙1组变	10	200	本级设备容量受限
11777	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	本级设备容量受限
11778	响水	翻身3、4组4#变	10	200	本级设备容量受限
11779	响水	丰友4组变(2012)	10	200	本级设备容量受限
11780	响水	潘庄一组1#变	10	200	本级设备容量受限
11781	响水	公司仓库变	10	630	本级设备容量受限
11782	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
11783	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	本级设备容量受限
11784	响水	小尖条房一组北变	10	200	本级设备容量受限
11785	响水	小尖条房一组变	10	200	本级设备容量受限
11786	响水	小尖周庄村2#变	10	400	本级设备容量受限
11787	响水	蔡庄中心4#变	10	200	本级设备容量受限
11788	响水	中舍村3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11789	响水	小尖陈沟2#变	10	200	本级设备容量受限
11790	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	本级设备容量受限
11791	响水	小尖徐洪11#变	10	400	本级设备容量受限
11792	响水	小尖郭庄小区变	10	400	本级设备容量受限
11793	响水	小尖王荡村变	10	200	本级设备容量受限
11794	响水	姜东马庄变	10	400	本级设备容量受限
11795	响水	小尖四丰1#变	10	200	本级设备容量受限
11796	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
11797	响水	四套村变	10	200	本级设备容量受限

表3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	正丰09号变	10	100	上级设备容量受限
2	市区	世纪尚东府1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3	市区	世纪尚东府1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4	市区	世纪尚东府1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
5	市区	世纪尚东府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6	市区	世纪尚东府2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7	市区	世纪尚东府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
8	市区	世纪尚东府4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9	市区	世纪尚东府5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
10	市区	世纪尚东府6#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
11	市区	世纪尚东府7#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
12	市区	韩资园3#厂房1#公变	10	400	上级设备容量受限
13	市区	蔡尖4#	10	200	上级设备容量受限
14	市区	中舍3#	10	160	上级设备容量受限
15	市区	城东宝龙A地块1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
16	市区	城东宝龙A地块2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
17	市区	城东宝龙A地块2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
18	市区	城东宝龙A地块3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
19	市区	城东宝龙A地块3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
20	市区	城东宝龙B地块1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
21	市区	城东宝龙B地块1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
22	市区	城东宝龙B地块2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
23	市区	城东宝龙B地块2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
24	市区	城东宝龙C地块1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
25	市区	城东宝龙C地块2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
26	市区	城东宝龙C地块3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
27	市区	城东宝龙C地块3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28	市区	韩资园邻里中心1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
29	市区	韩资园邻里中心1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
30	市区	韩资园邻里中心1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
31	市区	紫云名邸4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
32	市区	紫云名邸5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
33	市区	东樾府1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
34	市区	东樾府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
35	市区	东樾府2#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
36	市区	东樾府2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
37	市区	东樾府3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
38	市区	东樾府4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
39	市区	东樾府5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
40	市区	红星海河湾1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
41	市区	红星海河湾1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
42	市区	红星海河湾2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
43	市区	红星海河湾3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
44	市区	红星海河湾3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
45	市区	玖溪东园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
46	市区	玖溪东园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
47	市区	玖溪东园2#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
48	市区	玖溪东园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
49	市区	玖溪东园开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
50	市区	玖溪西园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
51	市区	玖溪西园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
52	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
53	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
54	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
55	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
56	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
57	市区	悦欣花园停车楼1#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
58	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
59	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
60	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
61	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
62	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
63	市区	韩资园邻里中心1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
64	市区	韩资园邻里中心1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
65	市区	韩资园邻里中心1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
66	市区	京师东方花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
67	市区	京师东方花园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
68	市区	京师东方花园3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
69	市区	京师东方花园3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
70	市区	东湖心语2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
71	市区	东湖心语2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
72	市区	东湖心语开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
73	市区	东湖印象1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
74	市区	东湖印象2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
75	市区	东湖印象3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
76	市区	云图花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
77	市区	云图花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
78	市区	云图花园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
79	市区	云图花园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
80	市区	云图花园4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
81	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
82	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
83	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
84	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
85	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
86	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
87	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
88	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
89	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
90	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
91	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
92	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
93	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
94	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
95	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
96	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
97	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
98	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
99	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
100	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
101	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
102	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
103	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
104	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
105	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
106	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
107	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
108	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
109	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
110	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
111	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
112	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
113	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
114	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
115	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
116	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
117	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
118	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
119	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
120	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
121	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
122	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
123	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
124	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	上级设备容量受限
125	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	上级设备容量受限
126	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
127	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
128	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
129	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
130	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
131	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
132	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
133	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
134	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
135	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
136	市区	红星海河湾东区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
137	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
138	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
139	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
140	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
141	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
142	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
143	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
144	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
145	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
146	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
147	市区	东滩11#变	10	100	上级设备容量受限
148	市区	中舍5#变	10	200	上级设备容量受限
149	市区	中舍2#变	10	200	上级设备容量受限
150	市区	便仓12#变	10	400	上级设备容量受限
151	市区	便仓13#变	10	400	上级设备容量受限
152	市区	便仓14#变	10	200	上级设备容量受限
153	市区	便仓15#变	10	200	上级设备容量受限
154	市区	便仓16#变	10	200	上级设备容量受限
155	市区	便仓18#变	10	200	上级设备容量受限
156	市区	便仓2#变	10	200	上级设备容量受限
157	市区	便仓21#变	10	400	上级设备容量受限
158	市区	便仓22#变	10	200	上级设备容量受限
159	市区	便仓23#变	10	200	上级设备容量受限
160	市区	便仓24#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
161	市区	便仓26#变-	10	200	上级设备容量受限
162	市区	便仓3#变	10	200	上级设备容量受限
163	市区	便仓4#变	10	400	上级设备容量受限
164	市区	便仓5#变	10	400	上级设备容量受限
165	市区	便仓6#变	10	200	上级设备容量受限
166	市区	便仓9#变	10	400	上级设备容量受限
167	市区	便仓集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
168	市区	便仓集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
169	市区	便仓集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
170	市区	便仓集镇39#变	10	400	上级设备容量受限
171	市区	富民17#变	10	200	上级设备容量受限
172	市区	富民29#变	10	400	上级设备容量受限
173	市区	富民居委会农民小区	10	250	上级设备容量受限
174	市区	集镇 25#变	10	400	上级设备容量受限
175	市区	集镇1#变.	10	400	上级设备容量受限
176	市区	集镇10#变	10	200	上级设备容量受限
177	市区	集镇11#变.	10	400	上级设备容量受限
178	市区	集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
179	市区	集镇2#变.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
180	市区	集镇20#变.	10	400	上级设备容量受限
181	市区	集镇26#变	10	400	上级设备容量受限
182	市区	集镇34#变	10	400	上级设备容量受限
183	市区	集镇35#变压器	10	400	上级设备容量受限
184	市区	集镇36#变	10	200	上级设备容量受限
185	市区	集镇42#变	10	200	上级设备容量受限
186	市区	集镇43#变	10	400	上级设备容量受限
187	市区	集镇44#变	10	400	上级设备容量受限
188	市区	集镇7#变.	10	200	上级设备容量受限
189	市区	集镇8#变.	10	400	上级设备容量受限
190	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	上级设备容量受限
191	市区	盐都区食品有限公司便仓分公司	10	250	上级设备容量受限
192	市区	明亮11#变	10	200	上级设备容量受限
193	市区	明亮15#变	10	200	上级设备容量受限
194	市区	明亮7#变	10	200	上级设备容量受限
195	市区	思源10#变	10	200	上级设备容量受限
196	市区	思源14#变	10	200	上级设备容量受限
197	市区	思源15#变	10	200	上级设备容量受限
198	市区	思源17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
199	市区	思源19#变	10	400	上级设备容量受限
200	市区	思源2#变	10	200	上级设备容量受限
201	市区	思源20#变	10	400	上级设备容量受限
202	市区	思源21#变	10	200	上级设备容量受限
203	市区	思源23#变	10	200	上级设备容量受限
204	市区	思源24#变	10	400	上级设备容量受限
205	市区	思源25#变新	10	200	上级设备容量受限
206	市区	思源26#变	10	200	上级设备容量受限
207	市区	思源4#变	10	200	上级设备容量受限
208	市区	思源5#变	10	200	上级设备容量受限
209	市区	思源6#变	10	200	上级设备容量受限
210	市区	思源7#变	10	400	上级设备容量受限
211	市区	思源9#变	10	200	上级设备容量受限
212	市区	新陈1#变	10	200	上级设备容量受限
213	市区	新陈10#变	10	200	上级设备容量受限
214	市区	新陈11#变	10	400	上级设备容量受限
215	市区	新陈12#变	10	200	上级设备容量受限
216	市区	新陈13#变	10	200	上级设备容量受限
217	市区	新陈14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
218	市区	新陈15#变	10	200	上级设备容量受限
219	市区	新陈16#变	10	200	上级设备容量受限
220	市区	新陈17#变	10	200	上级设备容量受限
221	市区	新陈18#变	10	200	上级设备容量受限
222	市区	新陈19#变	10	200	上级设备容量受限
223	市区	新陈2#变	10	200	上级设备容量受限
224	市区	新陈20#变	10	200	上级设备容量受限
225	市区	新陈21#变	10	200	上级设备容量受限
226	市区	新陈22#变	10	200	上级设备容量受限
227	市区	新陈23#变	10	200	上级设备容量受限
228	市区	新陈24#变	10	200	上级设备容量受限
229	市区	新陈25#变	10	200	上级设备容量受限
230	市区	新陈26#变	10	200	上级设备容量受限
231	市区	新陈27#变	10	200	上级设备容量受限
232	市区	新陈29#变	10	200	上级设备容量受限
233	市区	新陈3#变	10	200	上级设备容量受限
234	市区	新陈4#变	10	200	上级设备容量受限
235	市区	新陈5#变	10	200	上级设备容量受限
236	市区	新陈6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
237	市区	新陈7#变	10	400	上级设备容量受限
238	市区	新陈8#变	10	400	上级设备容量受限
239	市区	便仓1#变	10	200	上级设备容量受限
240	市区	便仓10#变	10	500	上级设备容量受限
241	市区	便仓11#变	10	200	上级设备容量受限
242	市区	便仓17#变	10	400	上级设备容量受限
243	市区	便仓19#变	10	200	上级设备容量受限
244	市区	便仓20#变	10	200	上级设备容量受限
245	市区	便仓25#变	10	200	上级设备容量受限
246	市区	便仓27#变压器	10	200	上级设备容量受限
247	市区	便仓28#变	10	200	上级设备容量受限
248	市区	便仓29#变	10	200	上级设备容量受限
249	市区	便仓7#变	10	200	上级设备容量受限
250	市区	便仓8#变	10	200	上级设备容量受限
251	市区	便仓集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
252	市区	便仓集镇14#变	10	200	上级设备容量受限
253	市区	便仓集镇18#变	10	315	上级设备容量受限
254	市区	便仓集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
255	市区	便仓集镇22#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
256	市区	充电桩主变	10	400	上级设备容量受限
257	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
258	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
259	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
260	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
261	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
262	市区	富民18#变	10	200	上级设备容量受限
263	市区	集镇23#变.	10	400	上级设备容量受限
264	市区	集镇27#箱变	10	500	上级设备容量受限
265	市区	集镇30#变	10	400	上级设备容量受限
266	市区	集镇37#箱变	10	500	上级设备容量受限
267	市区	集镇38#变压器	10	400	上级设备容量受限
268	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
269	市区	集镇5#变.	10	400	上级设备容量受限
270	市区	集镇9#变.	10	400	上级设备容量受限
271	市区	牡丹雅居1#变	10	800	上级设备容量受限
272	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	上级设备容量受限
273	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	上级设备容量受限
274	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
275	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	上级设备容量受限
276	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
277	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
278	市区	新鹏程1#欧变	10	630	上级设备容量受限
279	市区	新鹏程2#欧变	10	800	上级设备容量受限
280	市区	新鹏程3#欧变	10	630	上级设备容量受限
281	市区	富民25#变	10	200	上级设备容量受限
282	市区	富民26#变	10	200	上级设备容量受限
283	市区	富民4#变	10	200	上级设备容量受限
284	市区	金陈1#变	10	200	上级设备容量受限
285	市区	金陈11#变	10	200	上级设备容量受限
286	市区	西团11#变	10	200	上级设备容量受限
287	市区	西团18#变	10	200	上级设备容量受限
288	市区	西团19#变	10	200	上级设备容量受限
289	市区	西团21#变	10	200	上级设备容量受限
290	市区	西团7#变	10	200	上级设备容量受限
291	市区	西团8#变	10	200	上级设备容量受限
292	市区	富民21#变	10	400	上级设备容量受限
293	市区	富民28#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
294	市区	富民3#变	10	400	上级设备容量受限
295	市区	富民34#变	10	200	上级设备容量受限
296	市区	富民38#变	10	200	上级设备容量受限
297	市区	富民5#变	10	200	上级设备容量受限
298	市区	明亮10#变	10	200	上级设备容量受限
299	市区	明亮13#变	10	400	上级设备容量受限
300	市区	明亮16#变	10	200	上级设备容量受限
301	市区	明亮19#变	10	200	上级设备容量受限
302	市区	明亮20#变	10	200	上级设备容量受限
303	市区	明亮25#变	10	200	上级设备容量受限
304	市区	明亮26#变	10	200	上级设备容量受限
305	市区	明亮27#变	10	200	上级设备容量受限
306	市区	明亮28号变	10	400	上级设备容量受限
307	市区	明亮4#变	10	200	上级设备容量受限
308	市区	明亮5#变	10	200	上级设备容量受限
309	市区	明亮6#变	10	200	上级设备容量受限
310	市区	明亮9#变	10	400	上级设备容量受限
311	市区	思源1#变	10	200	上级设备容量受限
312	市区	思源12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
313	市区	思源13#变	10	200	上级设备容量受限
314	市区	思源16#变	10	200	上级设备容量受限
315	市区	思源18#变	10	200	上级设备容量受限
316	市区	思源28#变	10	400	上级设备容量受限
317	市区	思源3#变	10	200	上级设备容量受限
318	市区	界沟1#变	10	200	上级设备容量受限
319	市区	界沟10#变	10	200	上级设备容量受限
320	市区	界沟11#变	10	200	上级设备容量受限
321	市区	界沟12#变	10	200	上级设备容量受限
322	市区	界沟13#变	10	200	上级设备容量受限
323	市区	界沟14#变	10	200	上级设备容量受限
324	市区	界沟15#变	10	200	上级设备容量受限
325	市区	界沟16#变	10	200	上级设备容量受限
326	市区	界沟17#变	10	400	上级设备容量受限
327	市区	界沟2#变	10	400	上级设备容量受限
328	市区	界沟3#变	10	200	上级设备容量受限
329	市区	界沟4#变	10	200	上级设备容量受限
330	市区	界沟5#变	10	200	上级设备容量受限
331	市区	界沟6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
332	市区	界沟7#变	10	200	上级设备容量受限
333	市区	界沟8#变	10	200	上级设备容量受限
334	市区	界沟9#变	10	200	上级设备容量受限
335	市区	金陈10#变	10	200	上级设备容量受限
336	市区	金陈15#变	10	400	上级设备容量受限
337	市区	金陈17#配变	10	200	上级设备容量受限
338	市区	金陈6#变	10	400	上级设备容量受限
339	市区	民权17#变	10	200	上级设备容量受限
340	市区	民权20#变	10	200	上级设备容量受限
341	市区	民权29#变	10	200	上级设备容量受限
342	市区	民权38#变	10	400	上级设备容量受限
343	市区	民权39#变	10	400	上级设备容量受限
344	市区	民权4#变	10	200	上级设备容量受限
345	市区	民权40#变	10	400	上级设备容量受限
346	市区	民权5#变	10	400	上级设备容量受限
347	市区	新桥10#变	10	400	上级设备容量受限
348	市区	新桥11#变	10	200	上级设备容量受限
349	市区	新桥17#变	10	200	上级设备容量受限
350	市区	新桥18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
351	市区	新桥20#变	10	200	上级设备容量受限
352	市区	新桥23#变	10	200	上级设备容量受限
353	市区	新桥24#变。	10	200	上级设备容量受限
354	市区	新桥27#变	10	200	上级设备容量受限
355	市区	新桥4#变	10	200	上级设备容量受限
356	市区	新桥5#变	10	200	上级设备容量受限
357	市区	新桥9#变	10	200	上级设备容量受限
358	市区	北李1#变	10	200	上级设备容量受限
359	市区	北李10#变	10	200	上级设备容量受限
360	市区	北李11#变	10	200	上级设备容量受限
361	市区	北李12#变	10	200	上级设备容量受限
362	市区	北李13#变	10	200	上级设备容量受限
363	市区	北李14#变	10	200	上级设备容量受限
364	市区	北李15#变	10	200	上级设备容量受限
365	市区	北李16#变	10	200	上级设备容量受限
366	市区	北李2#变	10	200	上级设备容量受限
367	市区	北李3#变	10	200	上级设备容量受限
368	市区	北李4#变	10	200	上级设备容量受限
369	市区	北李5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
370	市区	北李6#变	10	200	上级设备容量受限
371	市区	北李7#变	10	315	上级设备容量受限
372	市区	北李8#变	10	200	上级设备容量受限
373	市区	北李9#变	10	200	上级设备容量受限
374	市区	金陈13#变压器	10	200	上级设备容量受限
375	市区	金陈4#变	10	400	上级设备容量受限
376	市区	金陈8#变	10	200	上级设备容量受限
377	市区	民权1#变	10	200	上级设备容量受限
378	市区	民权28#变	10	200	上级设备容量受限
379	市区	民权41#变	10	200	上级设备容量受限
380	市区	双港1#变	10	200	上级设备容量受限
381	市区	双港10#变	10	200	上级设备容量受限
382	市区	双港12#变	10	200	上级设备容量受限
383	市区	双港13#变	10	200	上级设备容量受限
384	市区	双港14#变	10	200	上级设备容量受限
385	市区	双港15#变*	10	200	上级设备容量受限
386	市区	双港16#变	10	200	上级设备容量受限
387	市区	双港17#变	10	200	上级设备容量受限
388	市区	双港18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
389	市区	双港19#变	10	200	上级设备容量受限
390	市区	双港2#变	10	200	上级设备容量受限
391	市区	双港20#变	10	200	上级设备容量受限
392	市区	双港21#变	10	200	上级设备容量受限
393	市区	双港22#变	10	200	上级设备容量受限
394	市区	双港24#变	10	200	上级设备容量受限
395	市区	双港25#变	10	200	上级设备容量受限
396	市区	双港26#变	10	200	上级设备容量受限
397	市区	双港3#变	10	200	上级设备容量受限
398	市区	双港4#变	10	200	上级设备容量受限
399	市区	双港5#变	10	200	上级设备容量受限
400	市区	双港6#变	10	200	上级设备容量受限
401	市区	双港7#变	10	200	上级设备容量受限
402	市区	双港8#变-	10	200	上级设备容量受限
403	市区	双港9#变	10	200	上级设备容量受限
404	市区	思源11#变	10	200	上级设备容量受限
405	市区	思源27#配变	10	200	上级设备容量受限
406	市区	思源8#变	10	200	上级设备容量受限
407	市区	新陈28#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
408	市区	新陈9#变	10	200	上级设备容量受限
409	市区	新桥1#变	10	200	上级设备容量受限
410	市区	新桥13#变	10	200	上级设备容量受限
411	市区	新桥14#变	10	400	上级设备容量受限
412	市区	新桥15#变	10	400	上级设备容量受限
413	市区	新桥19#变	10	200	上级设备容量受限
414	市区	新桥2#变	10	400	上级设备容量受限
415	市区	新桥21#变	10	200	上级设备容量受限
416	市区	新桥28#变	10	200	上级设备容量受限
417	市区	新桥3#变	10	400	上级设备容量受限
418	市区	新桥7#变	10	200	上级设备容量受限
419	市区	新桥8#变	10	400	上级设备容量受限
420	市区	便仓集镇32#变	10	400	上级设备容量受限
421	市区	便仓集镇40#	10	500	上级设备容量受限
422	市区	便仓集镇45#	10	400	上级设备容量受限
423	市区	富民1#变	10	400	上级设备容量受限
424	市区	富民2#变	10	400	上级设备容量受限
425	市区	富民22#变	10	200	上级设备容量受限
426	市区	富民27#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
427	市区	富民35#变	10	400	上级设备容量受限
428	市区	富民6#变	10	400	上级设备容量受限
429	市区	集镇17#变.	10	400	上级设备容量受限
430	市区	集镇31#变	10	400	上级设备容量受限
431	市区	集镇33#变压器	10	400	上级设备容量受限
432	市区	集镇4#变.	10	400	上级设备容量受限
433	市区	集镇6#变.	10	400	上级设备容量受限
434	市区	明亮1#变	10	400	上级设备容量受限
435	市区	明亮12#变	10	200	上级设备容量受限
436	市区	明亮14#变	10	200	上级设备容量受限
437	市区	明亮18#变	10	400	上级设备容量受限
438	市区	明亮2#变	10	200	上级设备容量受限
439	市区	明亮21#变	10	200	上级设备容量受限
440	市区	明亮22#变	10	200	上级设备容量受限
441	市区	明亮3#变	10	400	上级设备容量受限
442	市区	明亮8#变	10	200	上级设备容量受限
443	市区	牡丹雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
444	市区	西团1#变	10	200	上级设备容量受限
445	市区	西团10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
446	市区	西团12#变	10	200	上级设备容量受限
447	市区	西团13#变	10	200	上级设备容量受限
448	市区	西团14#变	10	200	上级设备容量受限
449	市区	西团15#变	10	400	上级设备容量受限
450	市区	西团16#变	10	200	上级设备容量受限
451	市区	西团17#变	10	200	上级设备容量受限
452	市区	西团2#变	10	200	上级设备容量受限
453	市区	西团20#变	10	200	上级设备容量受限
454	市区	西团22#变	10	400	上级设备容量受限
455	市区	西团23#变	10	200	上级设备容量受限
456	市区	西团3#变	10	200	上级设备容量受限
457	市区	西团4#变	10	200	上级设备容量受限
458	市区	西团5#变	10	200	上级设备容量受限
459	市区	西团6#变	10	200	上级设备容量受限
460	市区	西团9#变	10	400	上级设备容量受限
461	市区	富民10#变	10	200	上级设备容量受限
462	市区	富民11#变	10	200	上级设备容量受限
463	市区	富民12#变	10	200	上级设备容量受限
464	市区	富民13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
465	市区	富民15#变	10	200	上级设备容量受限
466	市区	富民16#变	10	200	上级设备容量受限
467	市区	富民19#变	10	200	上级设备容量受限
468	市区	富民20#变	10	200	上级设备容量受限
469	市区	富民23#变	10	200	上级设备容量受限
470	市区	富民24#变	10	200	上级设备容量受限
471	市区	富民31#变	10	200	上级设备容量受限
472	市区	富民32#变	10	200	上级设备容量受限
473	市区	富民33#变	10	200	上级设备容量受限
474	市区	富民36#变-	10	200	上级设备容量受限
475	市区	富民39#变	10	200	上级设备容量受限
476	市区	富民40#变	10	200	上级设备容量受限
477	市区	富民7#变	10	400	上级设备容量受限
478	市区	富民9#变	10	200	上级设备容量受限
479	市区	金陈12#变	10	200	上级设备容量受限
480	市区	金陈14#变	10	400	上级设备容量受限
481	市区	金陈5#变	10	400	上级设备容量受限
482	市区	金陈社区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
483	市区	金陈社区2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
484	市区	金陈社区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
485	市区	金陈社区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
486	市区	金陈社区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
487	市区	金陈社区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
488	市区	金陈社区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
489	市区	金陈16#变	10	400	上级设备容量受限
490	市区	金陈2#变	10	400	上级设备容量受限
491	市区	金陈3#变	10	200	上级设备容量受限
492	市区	金陈7#变	10	200	上级设备容量受限
493	市区	金陈9#变	10	200	上级设备容量受限
494	市区	民权10#变	10	200	上级设备容量受限
495	市区	民权11#变	10	200	上级设备容量受限
496	市区	民权12#变	10	200	上级设备容量受限
497	市区	民权13#变	10	200	上级设备容量受限
498	市区	民权14#变	10	400	上级设备容量受限
499	市区	民权15#变	10	200	上级设备容量受限
500	市区	民权16#变	10	200	上级设备容量受限
501	市区	民权18#变	10	400	上级设备容量受限
502	市区	民权19#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
503	市区	民权2#变	10	200	上级设备容量受限
504	市区	民权21#变	10	200	上级设备容量受限
505	市区	民权22#变	10	200	上级设备容量受限
506	市区	民权23#变	10	200	上级设备容量受限
507	市区	民权24#变	10	400	上级设备容量受限
508	市区	民权25#变	10	200	上级设备容量受限
509	市区	民权26#变	10	200	上级设备容量受限
510	市区	民权27#变	10	200	上级设备容量受限
511	市区	民权3#变	10	200	上级设备容量受限
512	市区	民权35#变	10	200	上级设备容量受限
513	市区	民权36#变	10	200	上级设备容量受限
514	市区	民权37#变	10	400	上级设备容量受限
515	市区	民权6#变	10	200	上级设备容量受限
516	市区	民权7#变	10	200	上级设备容量受限
517	市区	民权8#变	10	160	上级设备容量受限
518	市区	民权9#变	10	400	上级设备容量受限
519	市区	民权三期临时变	10	400	上级设备容量受限
520	市区	民权社区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
521	市区	民权社区2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
522	市区	民权社区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
523	市区	民权社区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
524	市区	民权社区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
525	市区	新桥12#变	10	200	上级设备容量受限
526	市区	新桥16#变	10	200	上级设备容量受限
527	市区	新桥22#变	10	400	上级设备容量受限
528	市区	新桥25#变-	10	200	上级设备容量受限
529	市区	新桥26#变压器	10	400	上级设备容量受限
530	市区	新桥6#变	10	200	上级设备容量受限
531	市区	蔡墩01号变	10	200	上级设备容量受限
532	市区	蔡墩02号变	10	80	上级设备容量受限
533	市区	蔡墩04号变	10	200	上级设备容量受限
534	市区	蔡墩05号变	10	400	上级设备容量受限
535	市区	蔡墩07号变	10	200	上级设备容量受限
536	市区	蔡墩08号变	10	200	上级设备容量受限
537	市区	蔡墩11号变	10	200	上级设备容量受限
538	市区	蔡墩12号变	10	200	上级设备容量受限
539	市区	蔡墩13号变	10	100	上级设备容量受限
540	市区	蔡墩15号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
541	市区	蔡墩17号变	10	200	上级设备容量受限
542	市区	蔡墩18号变	10	250	上级设备容量受限
543	市区	蔡墩22号变	10	200	上级设备容量受限
544	市区	南舍13号变	10	100	上级设备容量受限
545	市区	南舍17号变	10	200	上级设备容量受限
546	市区	三龙02号变	10	200	上级设备容量受限
547	市区	三龙07号变	10	200	上级设备容量受限
548	市区	三龙15号变	10	200	上级设备容量受限
549	市区	新洼02号变	10	200	上级设备容量受限
550	市区	新洼03号变	10	200	上级设备容量受限
551	市区	新洼04号变	10	200	上级设备容量受限
552	市区	新洼05号变	10	200	上级设备容量受限
553	市区	新洼06号变	10	200	上级设备容量受限
554	市区	新洼07号变	10	400	上级设备容量受限
555	市区	新洼08号变	10	400	上级设备容量受限
556	市区	新洼09号变	10	315	上级设备容量受限
557	市区	新洼10号变	10	200	上级设备容量受限
558	市区	新洼11号变	10	200	上级设备容量受限
559	市区	新洼12号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
560	市区	新洼13号变	10	400	上级设备容量受限
561	市区	新洼14号变	10	200	上级设备容量受限
562	市区	新洼15号变	10	200	上级设备容量受限
563	市区	新洼16号变	10	200	上级设备容量受限
564	市区	新洼17号变	10	200	上级设备容量受限
565	市区	新洼18号变	10	200	上级设备容量受限
566	市区	新洼19号变	10	200	上级设备容量受限
567	市区	新洼20号变	10	200	上级设备容量受限
568	市区	新洼21号变	10	200	上级设备容量受限
569	市区	新洼22号变	10	400	上级设备容量受限
570	市区	新洼24号变	10	200	上级设备容量受限
571	市区	新洼25号变	10	400	上级设备容量受限
572	市区	新洼26号变	10	200	上级设备容量受限
573	市区	新洼28号变	10	200	上级设备容量受限
574	市区	安龙01号变	10	200	上级设备容量受限
575	市区	安龙02号变	10	200	上级设备容量受限
576	市区	安龙03号变	10	200	上级设备容量受限
577	市区	安龙04号变	10	200	上级设备容量受限
578	市区	安龙05号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
579	市区	安龙06号变	10	200	上级设备容量受限
580	市区	安龙07号变	10	200	上级设备容量受限
581	市区	安龙09号变	10	200	上级设备容量受限
582	市区	安龙11号变	10	200	上级设备容量受限
583	市区	安龙12号变	10	200	上级设备容量受限
584	市区	安龙13号变	10	315	上级设备容量受限
585	市区	安龙14号变	10	200	上级设备容量受限
586	市区	安龙16号变	10	200	上级设备容量受限
587	市区	安龙17号变	10	200	上级设备容量受限
588	市区	安龙18号变	10	200	上级设备容量受限
589	市区	新洼01号变	10	200	上级设备容量受限
590	市区	新洼23号变	10	200	上级设备容量受限
591	市区	映坝线仁智小区01号箱变	10	400	上级设备容量受限
592	市区	映坝线仁智小区02号箱变	10	630	上级设备容量受限
593	市区	映坝线仁智小区03号箱变	10	630	上级设备容量受限
594	市区	映坝线仁智小区04号箱变	10	630	上级设备容量受限
595	市区	板土06号变	10	200	上级设备容量受限
596	市区	板土09号变	10	200	上级设备容量受限
597	市区	板土11号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
598	市区	李坝02号变	10	200	上级设备容量受限
599	市区	李坝03号变	10	200	上级设备容量受限
600	市区	李坝04号变	10	200	上级设备容量受限
601	市区	李坝09号变	10	200	上级设备容量受限
602	市区	李坝13号变	10	200	上级设备容量受限
603	市区	李坝14号变	10	200	上级设备容量受限
604	市区	李坝17号变	10	200	上级设备容量受限
605	市区	李坝19号变	10	200	上级设备容量受限
606	市区	李坝24号变	10	100	上级设备容量受限
607	市区	李坝27#变	10	200	上级设备容量受限
608	市区	仁智01号变	10	200	上级设备容量受限
609	市区	仁智02号变	10	200	上级设备容量受限
610	市区	仁智03号变	10	200	上级设备容量受限
611	市区	仁智04号变	10	200	上级设备容量受限
612	市区	仁智05号变	10	200	上级设备容量受限
613	市区	仁智06号变	10	400	上级设备容量受限
614	市区	仁智07号变	10	200	上级设备容量受限
615	市区	仁智08号变	10	200	上级设备容量受限
616	市区	仁智14号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
617	市区	仁智18号变	10	400	上级设备容量受限
618	市区	仁智19号变	10	200	上级设备容量受限
619	市区	仁智21号变	10	400	上级设备容量受限
620	市区	仁智23号变	10	200	上级设备容量受限
621	市区	仁智24号变	10	200	上级设备容量受限
622	市区	仁智27号变	10	200	上级设备容量受限
623	市区	仁智31号变	10	200	上级设备容量受限
624	市区	仁智35号变	10	200	上级设备容量受限
625	市区	王姚02号变	10	200	上级设备容量受限
626	市区	王姚04号变	10	200	上级设备容量受限
627	市区	王姚06号变	10	200	上级设备容量受限
628	市区	王姚07号变	10	200	上级设备容量受限
629	市区	王姚09号变	10	200	上级设备容量受限
630	市区	王姚10号变	10	200	上级设备容量受限
631	市区	王姚12号变	10	200	上级设备容量受限
632	市区	王姚14号变	10	200	上级设备容量受限
633	市区	王姚15号变	10	200	上级设备容量受限
634	市区	王姚17号变	10	200	上级设备容量受限
635	市区	王姚18号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
636	市区	王姚19号变	10	200	上级设备容量受限
637	市区	王姚20号变	10	200	上级设备容量受限
638	市区	王姚22号变	10	200	上级设备容量受限
639	市区	王姚24号变	10	200	上级设备容量受限
640	市区	王姚25号变	10	200	上级设备容量受限
641	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
642	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
643	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
644	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
645	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
646	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
647	市区	映工线集镇03号箱变	10	630	上级设备容量受限
648	市区	映工线集镇10号箱变	10	630	上级设备容量受限
649	市区	碧水蓝湾1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
650	市区	碧水蓝湾2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
651	市区	汇成名居1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
652	市区	集镇01号变	10	500	上级设备容量受限
653	市区	集镇04号变	10	400	上级设备容量受限
654	市区	集镇06号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
655	市区	集镇07号变	10	400	上级设备容量受限
656	市区	集镇08号变	10	400	上级设备容量受限
657	市区	集镇12号变	10	400	上级设备容量受限
658	市区	集镇14号变	10	500	上级设备容量受限
659	市区	集镇18号	10	500	上级设备容量受限
660	市区	集镇19号变	10	400	上级设备容量受限
661	市区	集镇20号箱变	10	630	上级设备容量受限
662	市区	集镇22号变	10	400	上级设备容量受限
663	市区	集镇26号箱变	10	400	上级设备容量受限
664	市区	清恩05号变	10	315	上级设备容量受限
665	市区	曙光02号变	10	400	上级设备容量受限
666	市区	板土01号变	10	200	上级设备容量受限
667	市区	板土02号变	10	400	上级设备容量受限
668	市区	板土03号变	10	200	上级设备容量受限
669	市区	板土04号变	10	200	上级设备容量受限
670	市区	板土05号变	10	200	上级设备容量受限
671	市区	板土07号变	10	200	上级设备容量受限
672	市区	板土08号变	10	200	上级设备容量受限
673	市区	板土10号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
674	市区	板土12号变	10	200	上级设备容量受限
675	市区	板土13号变	10	400	上级设备容量受限
676	市区	集镇15号变	10	400	上级设备容量受限
677	市区	集镇17 号变	10	200	上级设备容量受限
678	市区	李坝01号变	10	200	上级设备容量受限
679	市区	李坝16号变	10	200	上级设备容量受限
680	市区	李坝23号变	10	200	上级设备容量受限
681	市区	李坝29号变	10	200	上级设备容量受限
682	市区	前途01号变	10	200	上级设备容量受限
683	市区	前途02号变	10	200	上级设备容量受限
684	市区	前途03号变	10	200	上级设备容量受限
685	市区	前途04号变	10	200	上级设备容量受限
686	市区	前途05号变	10	200	上级设备容量受限
687	市区	前途06号变	10	200	上级设备容量受限
688	市区	前途07号变	10	200	上级设备容量受限
689	市区	前途09号变	10	200	上级设备容量受限
690	市区	王姚01号变	10	400	上级设备容量受限
691	市区	王姚03号变	10	200	上级设备容量受限
692	市区	王姚05号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
693	市区	王姚16号变	10	200	上级设备容量受限
694	市区	王姚21号变	10	200	上级设备容量受限
695	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	上级设备容量受限
696	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	上级设备容量受限
697	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	上级设备容量受限
698	市区	集镇05 号变	10	400	上级设备容量受限
699	市区	集镇13号变	10	500	上级设备容量受限
700	市区	集镇16 号变	10	200	上级设备容量受限
701	市区	伍龙06号变	10	200	上级设备容量受限
702	市区	欣濠世家小区02号变压器	10	800	上级设备容量受限
703	市区	欣濠世家小区04号变压器	10	800	上级设备容量受限
704	市区	欣濠世家小区06号变压器	10	800	上级设备容量受限
705	市区	安龙08号变	10	200	上级设备容量受限
706	市区	安龙15号变	10	200	上级设备容量受限
707	市区	集镇09号变	10	400	上级设备容量受限
708	市区	清恩06号变	10	200	上级设备容量受限
709	市区	集镇23号变	10	200	上级设备容量受限
710	市区	集镇24号变	10	400	上级设备容量受限
711	市区	伍龙01号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
712	市区	伍龙02号变	10	200	上级设备容量受限
713	市区	伍龙03号变	10	400	上级设备容量受限
714	市区	伍龙04号变	10	400	上级设备容量受限
715	市区	伍龙05号变	10	200	上级设备容量受限
716	市区	伍龙08号变	10	250	上级设备容量受限
717	市区	伍龙09号变	10	200	上级设备容量受限
718	市区	友权01号变	10	200	上级设备容量受限
719	市区	友权02号变	10	200	上级设备容量受限
720	市区	友权03号变	10	200	上级设备容量受限
721	市区	友权04号变	10	200	上级设备容量受限
722	市区	友权07号变	10	200	上级设备容量受限
723	市区	友权13号变	10	200	上级设备容量受限
724	市区	友权16号变	10	200	上级设备容量受限
725	市区	友权20号变	10	200	上级设备容量受限
726	市区	红升11号变	10	200	上级设备容量受限
727	市区	红升13号变	10	200	上级设备容量受限
728	市区	红升14号变	10	200	上级设备容量受限
729	市区	红升15号变	10	200	上级设备容量受限
730	市区	红升21号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
731	市区	红升24号变	10	200	上级设备容量受限
732	市区	红升25号变	10	200	上级设备容量受限
733	市区	红升27号变	10	200	上级设备容量受限
734	市区	红升29号变	10	200	上级设备容量受限
735	市区	红升31号变	10	200	上级设备容量受限
736	市区	李坝05号变	10	200	上级设备容量受限
737	市区	李坝06号变	10	200	上级设备容量受限
738	市区	李坝07号变	10	200	上级设备容量受限
739	市区	李坝08号变	10	200	上级设备容量受限
740	市区	李坝10号变	10	160	上级设备容量受限
741	市区	李坝11号变	10	200	上级设备容量受限
742	市区	李坝12号变	10	200	上级设备容量受限
743	市区	李坝15号变	10	200	上级设备容量受限
744	市区	李坝18号变	10	200	上级设备容量受限
745	市区	李坝20号变	10	200	上级设备容量受限
746	市区	李坝21号变	10	200	上级设备容量受限
747	市区	李坝22号变	10	200	上级设备容量受限
748	市区	李坝25号变	10	200	上级设备容量受限
749	市区	李坝26号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
750	市区	前途08号变	10	200	上级设备容量受限
751	市区	仁智09号变	10	200	上级设备容量受限
752	市区	仁智10号变	10	200	上级设备容量受限
753	市区	仁智11号变	10	200	上级设备容量受限
754	市区	仁智12号变	10	200	上级设备容量受限
755	市区	仁智15号变	10	200	上级设备容量受限
756	市区	仁智16号变	10	200	上级设备容量受限
757	市区	仁智17号变	10	200	上级设备容量受限
758	市区	仁智20号变	10	200	上级设备容量受限
759	市区	仁智25号变	10	200	上级设备容量受限
760	市区	仁智26号变	10	200	上级设备容量受限
761	市区	仁智28号变	10	200	上级设备容量受限
762	市区	仁智29号变	10	200	上级设备容量受限
763	市区	仁智30号变	10	200	上级设备容量受限
764	市区	仁智32号变	10	400	上级设备容量受限
765	市区	仁智34号变	10	200	上级设备容量受限
766	市区	曙光01号变	10	200	上级设备容量受限
767	市区	曙光03号变	10	200	上级设备容量受限
768	市区	曙光04号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
769	市区	伍港01号变	10	200	上级设备容量受限
770	市区	伍港02号变	10	400	上级设备容量受限
771	市区	伍港03号变	10	200	上级设备容量受限
772	市区	伍港07号变	10	160	上级设备容量受限
773	市区	伍港08号变	10	200	上级设备容量受限
774	市区	伍港10号变	10	400	上级设备容量受限
775	市区	伍港12号变	10	200	上级设备容量受限
776	市区	伍港13号变	10	200	上级设备容量受限
777	市区	伍港14号变	10	200	上级设备容量受限
778	市区	伍港15#变	10	200	上级设备容量受限
779	市区	伍港16号变	10	200	上级设备容量受限
780	市区	伍新小区01号主变	10	630	上级设备容量受限
781	市区	伍新小区02号主变	10	630	上级设备容量受限
782	市区	伍新小区03号主变	10	400	上级设备容量受限
783	市区	伍新小区04号主变	10	630	上级设备容量受限
784	市区	伍新小区05号主变	10	630	上级设备容量受限
785	市区	兆顺20号变	10	200	上级设备容量受限
786	市区	映南线庆元小区01号箱变	10	630	上级设备容量受限
787	市区	映南线庆元小区02号箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
788	市区	映南线庆元小区03号箱变	10	630	上级设备容量受限
789	市区	映南线庆元小区04号箱变	10	400	上级设备容量受限
790	市区	烈士09号变	10	200	上级设备容量受限
791	市区	烈士19号变	10	200	上级设备容量受限
792	市区	庆元01号变	10	200	上级设备容量受限
793	市区	庆元02号变	10	200	上级设备容量受限
794	市区	庆元03号变	10	200	上级设备容量受限
795	市区	庆元04号变	10	200	上级设备容量受限
796	市区	庆元05号变	10	200	上级设备容量受限
797	市区	庆元06号变	10	200	上级设备容量受限
798	市区	庆元08号变	10	200	上级设备容量受限
799	市区	庆元10号变	10	200	上级设备容量受限
800	市区	庆元11号变	10	200	上级设备容量受限
801	市区	庆元12号变	10	200	上级设备容量受限
802	市区	庆元13号变	10	400	上级设备容量受限
803	市区	庆元14号变	10	200	上级设备容量受限
804	市区	庆元17号变	10	200	上级设备容量受限
805	市区	庆元18号变	10	200	上级设备容量受限
806	市区	庆元20号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
807	市区	庆元小区05号箱变	10	500	上级设备容量受限
808	市区	庆元小区06号箱变	10	630	上级设备容量受限
809	市区	仁智33号变	10	200	上级设备容量受限
810	市区	王姚08号变	10	200	上级设备容量受限
811	市区	王姚11号变	10	200	上级设备容量受限
812	市区	王姚13号变	10	200	上级设备容量受限
813	市区	王姚23号变	10	200	上级设备容量受限
814	市区	袁坎01号变	10	200	上级设备容量受限
815	市区	袁坎02号变	10	200	上级设备容量受限
816	市区	袁坎03号变	10	200	上级设备容量受限
817	市区	袁坎04号变	10	160	上级设备容量受限
818	市区	袁坎05号变	10	200	上级设备容量受限
819	市区	袁坎06号变	10	100	上级设备容量受限
820	市区	袁坎07号变	10	200	上级设备容量受限
821	市区	袁坎08号变	10	200	上级设备容量受限
822	市区	袁坎09号变	10	200	上级设备容量受限
823	市区	袁坎10号变	10	200	上级设备容量受限
824	市区	袁坎11号变	10	200	上级设备容量受限
825	市区	袁坎12号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
826	市区	袁坎13号变	10	400	上级设备容量受限
827	市区	袁坎14号变	10	200	上级设备容量受限
828	市区	袁坎15号变	10	200	上级设备容量受限
829	市区	袁坎16号变	10	200	上级设备容量受限
830	市区	袁坎17号变	10	200	上级设备容量受限
831	市区	袁坎18号变	10	200	上级设备容量受限
832	市区	袁坎19号变	10	200	上级设备容量受限
833	市区	红升07号变	10	200	上级设备容量受限
834	市区	红升08号变	10	200	上级设备容量受限
835	市区	红升09号变	10	200	上级设备容量受限
836	市区	红升10号变	10	200	上级设备容量受限
837	市区	红升12号变	10	160	上级设备容量受限
838	市区	红升20号变	10	200	上级设备容量受限
839	市区	红升28号变	10	200	上级设备容量受限
840	市区	红升32号变	10	200	上级设备容量受限
841	市区	汇成名居1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
842	市区	三龙05号变	10	200	上级设备容量受限
843	市区	伍港04号变	10	200	上级设备容量受限
844	市区	伍港05号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
845	市区	伍港06号变	10	200	上级设备容量受限
846	市区	伍港09号变	10	200	上级设备容量受限
847	市区	伍港11号变	10	200	上级设备容量受限
848	市区	新灶01号变	10	200	上级设备容量受限
849	市区	新灶02号变	10	400	上级设备容量受限
850	市区	新灶03号变	10	400	上级设备容量受限
851	市区	新灶04号变	10	200	上级设备容量受限
852	市区	新灶05号变	10	200	上级设备容量受限
853	市区	新灶06号变	10	400	上级设备容量受限
854	市区	新灶07号变	10	200	上级设备容量受限
855	市区	新灶08号变	10	200	上级设备容量受限
856	市区	新灶09号变	10	200	上级设备容量受限
857	市区	新灶10号变	10	200	上级设备容量受限
858	市区	新灶11号变	10	200	上级设备容量受限
859	市区	新灶12号变	10	200	上级设备容量受限
860	市区	新灶13号变	10	200	上级设备容量受限
861	市区	新灶14号变	10	400	上级设备容量受限
862	市区	兆顺01号变	10	160	上级设备容量受限
863	市区	兆顺02号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
864	市区	兆顺03号变	10	200	上级设备容量受限
865	市区	兆顺04号变	10	200	上级设备容量受限
866	市区	兆顺05号变	10	200	上级设备容量受限
867	市区	兆顺06号变	10	400	上级设备容量受限
868	市区	兆顺07号变	10	400	上级设备容量受限
869	市区	兆顺08号变	10	400	上级设备容量受限
870	市区	兆顺09号变	10	400	上级设备容量受限
871	市区	兆顺10号变	10	400	上级设备容量受限
872	市区	兆顺11号变	10	200	上级设备容量受限
873	市区	兆顺12号变	10	200	上级设备容量受限
874	市区	兆顺13号变	10	400	上级设备容量受限
875	市区	兆顺14号变	10	200	上级设备容量受限
876	市区	兆顺15号变	10	400	上级设备容量受限
877	市区	兆顺16号变	10	400	上级设备容量受限
878	市区	兆顺17号变	10	400	上级设备容量受限
879	市区	兆顺18号变	10	400	上级设备容量受限
880	市区	兆顺19号变	10	315	上级设备容量受限
881	市区	兆顺21号变	10	200	上级设备容量受限
882	市区	兆顺22号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
883	市区	兆顺23号变	10	200	上级设备容量受限
884	市区	兆顺24号变	10	200	上级设备容量受限
885	市区	映洼线红升小区01号箱变	10	400	上级设备容量受限
886	市区	映洼线红升小区02号箱变	10	400	上级设备容量受限
887	市区	映洼线红升小区03号箱变	10	400	上级设备容量受限
888	市区	映洼线红升小区04号箱变	10	630	上级设备容量受限
889	市区	映洼线红升小区05号箱变	10	630	上级设备容量受限
890	市区	映洼线三龙小区02号箱变	10	630	上级设备容量受限
891	市区	映洼线三龙小区03号箱变	10	630	上级设备容量受限
892	市区	安龙10号变	10	200	上级设备容量受限
893	市区	红升01号变	10	400	上级设备容量受限
894	市区	红升02号变	10	200	上级设备容量受限
895	市区	红升03号变	10	400	上级设备容量受限
896	市区	红升04号变	10	200	上级设备容量受限
897	市区	红升05号变	10	200	上级设备容量受限
898	市区	红升06号变	10	200	上级设备容量受限
899	市区	红升16号变	10	160	上级设备容量受限
900	市区	红升17号变	10	160	上级设备容量受限
901	市区	红升19号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
902	市区	红升22号变	10	200	上级设备容量受限
903	市区	红升23号变	10	200	上级设备容量受限
904	市区	红升26号变	10	200	上级设备容量受限
905	市区	红升30号变	10	200	上级设备容量受限
906	市区	红升33号变	10	200	上级设备容量受限
907	市区	红升34号变	10	200	上级设备容量受限
908	市区	清恩02号变	10	200	上级设备容量受限
909	市区	清恩03号变	10	200	上级设备容量受限
910	市区	清恩08号变	10	200	上级设备容量受限
911	市区	三龙01号变	10	200	上级设备容量受限
912	市区	三龙03号变	10	200	上级设备容量受限
913	市区	三龙04号变	10	200	上级设备容量受限
914	市区	三龙06号变	10	200	上级设备容量受限
915	市区	三龙08号变	10	200	上级设备容量受限
916	市区	三龙09号变	10	200	上级设备容量受限
917	市区	三龙10号变	10	200	上级设备容量受限
918	市区	三龙11号变	10	200	上级设备容量受限
919	市区	三龙12号变	10	200	上级设备容量受限
920	市区	三龙13号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
921	市区	三龙14号变	10	200	上级设备容量受限
922	市区	三龙16号变	10	200	上级设备容量受限
923	市区	三龙17号变	10	200	上级设备容量受限
924	市区	三龙18号变	10	200	上级设备容量受限
925	市区	三龙19号变	10	200	上级设备容量受限
926	市区	三龙20号变	10	400	上级设备容量受限
927	市区	三龙21号变	10	200	上级设备容量受限
928	市区	三龙22号变	10	400	上级设备容量受限
929	市区	三龙23号变	10	200	上级设备容量受限
930	市区	三龙24号变	10	200	上级设备容量受限
931	市区	新洼27号变	10	200	上级设备容量受限
932	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
933	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
934	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
935	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
936	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
937	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
938	市区	烈士01号变	10	200	上级设备容量受限
939	市区	烈士02号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
940	市区	烈士03号变	10	200	上级设备容量受限
941	市区	烈士04号变	10	200	上级设备容量受限
942	市区	烈士05号变	10	200	上级设备容量受限
943	市区	烈士06号变	10	200	上级设备容量受限
944	市区	烈士07号变	10	200	上级设备容量受限
945	市区	烈士08号变	10	100	上级设备容量受限
946	市区	烈士10号变	10	200	上级设备容量受限
947	市区	烈士11号变	10	200	上级设备容量受限
948	市区	烈士12号变	10	200	上级设备容量受限
949	市区	烈士13号变	10	200	上级设备容量受限
950	市区	烈士14号变	10	200	上级设备容量受限
951	市区	烈士15号变	10	200	上级设备容量受限
952	市区	烈士16号变	10	200	上级设备容量受限
953	市区	烈士17号变	10	200	上级设备容量受限
954	市区	烈士18号变	10	200	上级设备容量受限
955	市区	烈士20号变	10	200	上级设备容量受限
956	市区	烈士22号变	10	200	上级设备容量受限
957	市区	烈士23号变	10	200	上级设备容量受限
958	市区	庆元07号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
959	市区	庆元09号变	10	200	上级设备容量受限
960	市区	庆元15号变	10	400	上级设备容量受限
961	市区	庆元19号变	10	200	上级设备容量受限
962	市区	友权05号变	10	200	上级设备容量受限
963	市区	友权06号变	10	200	上级设备容量受限
964	市区	友权09号变	10	100	上级设备容量受限
965	市区	友权10号变	10	200	上级设备容量受限
966	市区	友权11号变	10	200	上级设备容量受限
967	市区	友权12号变	10	200	上级设备容量受限
968	市区	友权14号变	10	200	上级设备容量受限
969	市区	友权15号变	10	200	上级设备容量受限
970	市区	友权17号变	10	200	上级设备容量受限
971	市区	友权18号变	10	200	上级设备容量受限
972	市区	友权19号变	10	200	上级设备容量受限
973	市区	友权21号变	10	200	上级设备容量受限
974	市区	友权23号变	10	200	上级设备容量受限
975	市区	友谊01号变	10	400	上级设备容量受限
976	市区	友谊02号变	10	400	上级设备容量受限
977	市区	友谊05号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
978	市区	友谊06号变	10	200	上级设备容量受限
979	市区	友谊12号变	10	200	上级设备容量受限
980	市区	友谊13号变	10	200	上级设备容量受限
981	市区	友谊16号变	10	200	上级设备容量受限
982	市区	友谊19号变	10	200	上级设备容量受限
983	市区	碧水蓝湾1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
984	市区	碧水蓝湾2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
985	市区	集镇02号变	10	315	上级设备容量受限
986	市区	集镇11 号变	10	400	上级设备容量受限
987	市区	集镇21号变	10	400	上级设备容量受限
988	市区	集镇25号箱变	10	630	上级设备容量受限
989	市区	清恩01号变	10	400	上级设备容量受限
990	市区	清恩04号变	10	200	上级设备容量受限
991	市区	清恩07号变	10	400	上级设备容量受限
992	市区	清恩09号变	10	200	上级设备容量受限
993	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑2#变	10	800	上级设备容量受限
994	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑4#变	10	800	上级设备容量受限
995	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑2#变	10	800	上级设备容量受限
996	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
997	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑2#变	10	800	上级设备容量受限
998	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑4#变	10	800	上级设备容量受限
999	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑2#变	10	800	上级设备容量受限
1000	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑4#变	10	800	上级设备容量受限
1001	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑2#变	10	800	上级设备容量受限
1002	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑4#变	10	800	上级设备容量受限
1003	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑2#变	10	800	上级设备容量受限
1004	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑4#变	10	800	上级设备容量受限
1005	市区	堤西1#变	10	400	上级设备容量受限
1006	市区	堤西2#变	10	200	上级设备容量受限
1007	市区	堤西3#变	10	200	上级设备容量受限
1008	市区	堤西4#变	10	400	上级设备容量受限
1009	市区	堤西5#变	10	200	上级设备容量受限
1010	市区	堤西6#变	10	400	上级设备容量受限
1011	市区	堤西8#变	10	200	上级设备容量受限
1012	市区	堤西9#变	10	200	上级设备容量受限
1013	市区	方强1#变	10	200	上级设备容量受限
1014	市区	乡南1#变	10	400	上级设备容量受限
1015	市区	乡南2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1016	市区	乡南4#变	10	400	上级设备容量受限
1017	市区	乡南5#变	10	400	上级设备容量受限
1018	市区	乡南7#变	10	400	上级设备容量受限
1019	市区	乡南8#变	10	200	上级设备容量受限
1020	市区	养殖场1#变	10	400	上级设备容量受限
1021	市区	养殖场3#变	10	400	上级设备容量受限
1022	市区	养殖场4#变	10	200	上级设备容量受限
1023	市区	养殖场6#变	10	200	上级设备容量受限
1024	市区	养殖场7#变	10	200	上级设备容量受限
1025	市区	中东1#变	10	200	上级设备容量受限
1026	市区	中东2#变	10	200	上级设备容量受限
1027	市区	中东3#变	10	200	上级设备容量受限
1028	市区	中东4#变	10	200	上级设备容量受限
1029	市区	中东5#变	10	200	上级设备容量受限
1030	市区	中路1#变	10	400	上级设备容量受限
1031	市区	中路2#变	10	200	上级设备容量受限
1032	市区	中路3#变	10	200	上级设备容量受限
1033	市区	中路4#变	10	400	上级设备容量受限
1034	市区	中路5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1035	市区	中路6#变	10	200	上级设备容量受限
1036	市区	中路7#变	10	200	上级设备容量受限
1037	市区	中路8#变	10	200	上级设备容量受限
1038	市区	黄尖1#变	10	200	上级设备容量受限
1039	市区	黄尖10#变	10	200	上级设备容量受限
1040	市区	黄尖12#变	10	200	上级设备容量受限
1041	市区	黄尖2#变	10	200	上级设备容量受限
1042	市区	黄尖3#变	10	400	上级设备容量受限
1043	市区	黄尖6#变	10	200	上级设备容量受限
1044	市区	黄尖9#变	10	200	上级设备容量受限
1045	市区	新滩1＃变	10	200	上级设备容量受限
1046	市区	新滩10#变	10	200	上级设备容量受限
1047	市区	新滩11#变	10	200	上级设备容量受限
1048	市区	新滩12#变	10	200	上级设备容量受限
1049	市区	新滩2＃变	10	200	上级设备容量受限
1050	市区	新滩5#变	10	200	上级设备容量受限
1051	市区	新滩6#变	10	400	上级设备容量受限
1052	市区	新滩9#变	10	200	上级设备容量受限
1053	市区	港东1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1054	市区	港东10#变	10	630	上级设备容量受限
1055	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1056	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1057	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1058	市区	港东14#箱变	10	630	上级设备容量受限
1059	市区	港东15#箱变	10	630	上级设备容量受限
1060	市区	港东2#变	10	200	上级设备容量受限
1061	市区	港东3#变	10	200	上级设备容量受限
1062	市区	港东4#变	10	400	上级设备容量受限
1063	市区	港东5#变	10	200	上级设备容量受限
1064	市区	港东6#变	10	200	上级设备容量受限
1065	市区	港东7#变	10	200	上级设备容量受限
1066	市区	港东8#变	10	200	上级设备容量受限
1067	市区	港东9#变	10	200	上级设备容量受限
1068	市区	花川集居区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1069	市区	花川集住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1070	市区	新同10#变	10	400	上级设备容量受限
1071	市区	新同11#变	10	200	上级设备容量受限
1072	市区	新同12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1073	市区	新同15#变	10	200	上级设备容量受限
1074	市区	新同2#变	10	200	上级设备容量受限
1075	市区	新同3#变	10	200	上级设备容量受限
1076	市区	新同4#变	10	200	上级设备容量受限
1077	市区	新同5#变	10	200	上级设备容量受限
1078	市区	新同6#变	10	200	上级设备容量受限
1079	市区	新同7#变	10	400	上级设备容量受限
1080	市区	新同8#变	10	200	上级设备容量受限
1081	市区	新同9#变	10	400	上级设备容量受限
1082	市区	永和10#变	10	200	上级设备容量受限
1083	市区	永和11#变	10	200	上级设备容量受限
1084	市区	永和13#变	10	200	上级设备容量受限
1085	市区	永和14#变	10	200	上级设备容量受限
1086	市区	永和16#变	10	200	上级设备容量受限
1087	市区	永和17#变	10	200	上级设备容量受限
1088	市区	永和4#变	10	200	上级设备容量受限
1089	市区	永和6#变	10	200	上级设备容量受限
1090	市区	大滩12#变	10	200	上级设备容量受限
1091	市区	干校公变.	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1092	市区	涵洞10#变	10	200	上级设备容量受限
1093	市区	涵洞14#变	10	200	上级设备容量受限
1094	市区	涵洞3#变	10	200	上级设备容量受限
1095	市区	涵洞4#变	10	400	上级设备容量受限
1096	市区	涵洞6#变	10	200	上级设备容量受限
1097	市区	涵洞7#变	10	200	上级设备容量受限
1098	市区	涵洞8#变	10	400	上级设备容量受限
1099	市区	涵洞9#变	10	200	上级设备容量受限
1100	市区	新兴1#变	10	200	上级设备容量受限
1101	市区	新兴7#变	10	200	上级设备容量受限
1102	市区	花川1#变	10	200	上级设备容量受限
1103	市区	花川10#变	10	200	上级设备容量受限
1104	市区	花川2#变	10	200	上级设备容量受限
1105	市区	花川4#变	10	200	上级设备容量受限
1106	市区	花川5#变	10	200	上级设备容量受限
1107	市区	花川6#变	10	200	上级设备容量受限
1108	市区	花川7#变	10	200	上级设备容量受限
1109	市区	花川8#变	10	200	上级设备容量受限
1110	市区	花川9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1111	市区	民立10#变	10	200	上级设备容量受限
1112	市区	民立2#变	10	200	上级设备容量受限
1113	市区	民立3#变	10	200	上级设备容量受限
1114	市区	民立4#变	10	200	上级设备容量受限
1115	市区	民立5#变	10	400	上级设备容量受限
1116	市区	民立6#变	10	200	上级设备容量受限
1117	市区	民立7#变	10	400	上级设备容量受限
1118	市区	民立8#变	10	400	上级设备容量受限
1119	市区	新街11#变	10	200	上级设备容量受限
1120	市区	新街15#变	10	200	上级设备容量受限
1121	市区	新同13#变	10	200	上级设备容量受限
1122	市区	新征1#变	10	200	上级设备容量受限
1123	市区	新征2#变	10	400	上级设备容量受限
1124	市区	新征3#变	10	200	上级设备容量受限
1125	市区	新征4#变	10	200	上级设备容量受限
1126	市区	新征5#变	10	200	上级设备容量受限
1127	市区	新征6#变	10	400	上级设备容量受限
1128	市区	新征7#变	10	200	上级设备容量受限
1129	市区	新征8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1130	市区	永和1#变	10	200	上级设备容量受限
1131	市区	永和12#变	10	200	上级设备容量受限
1132	市区	永和15#变	10	200	上级设备容量受限
1133	市区	永和2#变	10	200	上级设备容量受限
1134	市区	永和3#变	10	400	上级设备容量受限
1135	市区	永和5#变	10	400	上级设备容量受限
1136	市区	永和7#变	10	200	上级设备容量受限
1137	市区	永和8#变	10	200	上级设备容量受限
1138	市区	永和9#变	10	200	上级设备容量受限
1139	市区	新兴10#变	10	200	上级设备容量受限
1140	市区	新兴11#变	10	200	上级设备容量受限
1141	市区	新兴12#变	10	200	上级设备容量受限
1142	市区	新兴14#变	10	200	上级设备容量受限
1143	市区	新兴16#变	10	400	上级设备容量受限
1144	市区	新兴17#变	10	400	上级设备容量受限
1145	市区	新兴2#变	10	200	上级设备容量受限
1146	市区	新兴3#变	10	200	上级设备容量受限
1147	市区	新兴4#变	10	400	上级设备容量受限
1148	市区	新兴5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1149	市区	新兴6#变	10	200	上级设备容量受限
1150	市区	新兴8#变	10	400	上级设备容量受限
1151	市区	新兴9#变	10	200	上级设备容量受限
1152	市区	指南1#变	10	200	上级设备容量受限
1153	市区	指南10#变	10	200	上级设备容量受限
1154	市区	指南11#变	10	200	上级设备容量受限
1155	市区	指南12#变	10	200	上级设备容量受限
1156	市区	指南13#变	10	200	上级设备容量受限
1157	市区	指南14#变	10	200	上级设备容量受限
1158	市区	指南15#变	10	200	上级设备容量受限
1159	市区	指南16#变	10	200	上级设备容量受限
1160	市区	指南17#变	10	200	上级设备容量受限
1161	市区	指南2#变	10	200	上级设备容量受限
1162	市区	指南3#变	10	200	上级设备容量受限
1163	市区	指南4#变	10	200	上级设备容量受限
1164	市区	指南5#变	10	200	上级设备容量受限
1165	市区	指南6#变	10	200	上级设备容量受限
1166	市区	指南7#变	10	400	上级设备容量受限
1167	市区	指南8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1168	市区	指南9#变	10	200	上级设备容量受限
1169	市区	牡丹公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
1170	市区	牡丹公寓2#变	10	400	上级设备容量受限
1171	市区	新街1#变	10	400	上级设备容量受限
1172	市区	新街10#变	10	400	上级设备容量受限
1173	市区	新街16#主变	10	630	上级设备容量受限
1174	市区	新街18#变	10	400	上级设备容量受限
1175	市区	新街2#主变	10	630	上级设备容量受限
1176	市区	新街21#变	10	400	上级设备容量受限
1177	市区	新街22#变	10	400	上级设备容量受限
1178	市区	新街24#变	10	200	上级设备容量受限
1179	市区	新街25#主变	10	630	上级设备容量受限
1180	市区	新街27#变	10	200	上级设备容量受限
1181	市区	新街28#变	10	400	上级设备容量受限
1182	市区	新街29#变	10	400	上级设备容量受限
1183	市区	新街3#主变	10	630	上级设备容量受限
1184	市区	新街30#变	10	400	上级设备容量受限
1185	市区	新街31#主变	10	630	上级设备容量受限
1186	市区	新街32#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1187	市区	新街34#变	10	200	上级设备容量受限
1188	市区	新街36#变	10	630	上级设备容量受限
1189	市区	新街39#变	10	200	上级设备容量受限
1190	市区	新街6#变	10	400	上级设备容量受限
1191	市区	新街8#变	10	200	上级设备容量受限
1192	市区	新街9#变	10	630	上级设备容量受限
1193	市区	新滩3#变	10	200	上级设备容量受限
1194	市区	新滩4#变	10	400	上级设备容量受限
1195	市区	新滩7#变	10	200	上级设备容量受限
1196	市区	新滩8#变	10	200	上级设备容量受限
1197	市区	大滩10#变	10	200	上级设备容量受限
1198	市区	大滩11#变	10	200	上级设备容量受限
1199	市区	大滩2#变	10	200	上级设备容量受限
1200	市区	大滩3#变	10	200	上级设备容量受限
1201	市区	大滩4#变	10	200	上级设备容量受限
1202	市区	大滩5#变	10	200	上级设备容量受限
1203	市区	大滩6#变	10	400	上级设备容量受限
1204	市区	大滩7#变	10	200	上级设备容量受限
1205	市区	大滩8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1206	市区	大滩9#变	10	200	上级设备容量受限
1207	市区	涵洞1#变	10	200	上级设备容量受限
1208	市区	涵洞11#变	10	200	上级设备容量受限
1209	市区	涵洞12#变	10	200	上级设备容量受限
1210	市区	涵洞2#变	10	250	上级设备容量受限
1211	市区	涵洞5＃变	10	200	上级设备容量受限
1212	市区	黄尖11#变	10	200	上级设备容量受限
1213	市区	黄尖13#变	10	200	上级设备容量受限
1214	市区	黄尖14#变	10	200	上级设备容量受限
1215	市区	黄尖4#变	10	200	上级设备容量受限
1216	市区	黄尖5#变	10	200	上级设备容量受限
1217	市区	黄尖7#变	10	200	上级设备容量受限
1218	市区	黄尖8#变	10	200	上级设备容量受限
1219	市区	黄尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
1220	市区	黄尖小区3#变	10	200	上级设备容量受限
1221	市区	新闸1#变	10	400	上级设备容量受限
1222	市区	新闸10#变	10	200	上级设备容量受限
1223	市区	新闸11#变	10	400	上级设备容量受限
1224	市区	新闸12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1225	市区	新闸13#变	10	200	上级设备容量受限
1226	市区	新闸14#变	10	400	上级设备容量受限
1227	市区	新闸15#变	10	200	上级设备容量受限
1228	市区	新闸16#变	10	200	上级设备容量受限
1229	市区	新闸17#变	10	200	上级设备容量受限
1230	市区	新闸18#变	10	400	上级设备容量受限
1231	市区	新闸19#变	10	400	上级设备容量受限
1232	市区	新闸2#变	10	200	上级设备容量受限
1233	市区	新闸3#变	10	200	上级设备容量受限
1234	市区	新闸4#变	10	200	上级设备容量受限
1235	市区	新闸5#变	10	200	上级设备容量受限
1236	市区	新闸6#变	10	400	上级设备容量受限
1237	市区	新闸7#变	10	200	上级设备容量受限
1238	市区	新闸8#变	10	200	上级设备容量受限
1239	市区	新闸9#变	10	200	上级设备容量受限
1240	市区	蔡明华公变	10	200	上级设备容量受限
1241	市区	洪义1#变	10	200	上级设备容量受限
1242	市区	洪义10#变	10	200	上级设备容量受限
1243	市区	洪义11#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1244	市区	洪义2#变	10	200	上级设备容量受限
1245	市区	洪义3#变	10	200	上级设备容量受限
1246	市区	洪义4#变	10	200	上级设备容量受限
1247	市区	洪义5#变	10	200	上级设备容量受限
1248	市区	洪义6#变	10	200	上级设备容量受限
1249	市区	洪义7#变	10	200	上级设备容量受限
1250	市区	洪义8#变	10	400	上级设备容量受限
1251	市区	洪义9#变	10	200	上级设备容量受限
1252	市区	梦泽园1#变	10	630	上级设备容量受限
1253	市区	梦泽园2#变	10	630	上级设备容量受限
1254	市区	梦泽园3#变	10	630	上级设备容量受限
1255	市区	梦泽园4#变	10	630	上级设备容量受限
1256	市区	民立1#变	10	400	上级设备容量受限
1257	市区	民立9#变	10	200	上级设备容量受限
1258	市区	新街12#变	10	200	上级设备容量受限
1259	市区	新街13#变	10	200	上级设备容量受限
1260	市区	新街14#变	10	200	上级设备容量受限
1261	市区	新街17#变	10	400	上级设备容量受限
1262	市区	新街19#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1263	市区	新街20#变	10	200	上级设备容量受限
1264	市区	新街23#变	10	200	上级设备容量受限
1265	市区	新街26#变	10	400	上级设备容量受限
1266	市区	新街33#变	10	200	上级设备容量受限
1267	市区	新街35#变	10	200	上级设备容量受限
1268	市区	新街37#变	10	200	上级设备容量受限
1269	市区	新街38#箱变	10	400	上级设备容量受限
1270	市区	新街4#变	10	400	上级设备容量受限
1271	市区	新街40#变	10	400	上级设备容量受限
1272	市区	新街41#变	10	400	上级设备容量受限
1273	市区	新街42#箱变	10	630	上级设备容量受限
1274	市区	新街5#变	10	400	上级设备容量受限
1275	市区	新街7#箱变	10	630	上级设备容量受限
1276	市区	新同1#变	10	200	上级设备容量受限
1277	市区	新同小区1#变	10	400	上级设备容量受限
1278	市区	新同小区2#变	10	200	上级设备容量受限
1279	市区	新同小区3#变	10	400	上级设备容量受限
1280	市区	新同小区4#变	10	400	上级设备容量受限
1281	市区	洋尖1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1282	市区	洋尖10#变	10	400	上级设备容量受限
1283	市区	洋尖11#变	10	200	上级设备容量受限
1284	市区	洋尖12#变	10	200	上级设备容量受限
1285	市区	洋尖13#变	10	200	上级设备容量受限
1286	市区	洋尖14#变	10	200	上级设备容量受限
1287	市区	洋尖15#变	10	200	上级设备容量受限
1288	市区	洋尖16#变	10	200	上级设备容量受限
1289	市区	洋尖17#变	10	200	上级设备容量受限
1290	市区	洋尖2#变	10	400	上级设备容量受限
1291	市区	洋尖3#变	10	200	上级设备容量受限
1292	市区	洋尖4#变	10	200	上级设备容量受限
1293	市区	洋尖5#变	10	200	上级设备容量受限
1294	市区	洋尖6#变	10	200	上级设备容量受限
1295	市区	洋尖7#变	10	200	上级设备容量受限
1296	市区	洋尖8#变	10	200	上级设备容量受限
1297	市区	洋尖9#变	10	400	上级设备容量受限
1298	市区	望鹤线新农1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1299	市区	望鹤线新农2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1300	市区	望鹤线新农3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1301	市区	望鹤线新农4#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
1302	市区	安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
1303	市区	海洋1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1304	市区	海洋2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1305	市区	海洋5#箱变	10	400	上级设备容量受限
1306	市区	海洋6#箱变	10	400	上级设备容量受限
1307	市区	林场东升4#变	10	200	上级设备容量受限
1308	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1309	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1310	市区	新洋港公变5#变	10	400	上级设备容量受限
1311	市区	新洋港公变6#变	10	200	上级设备容量受限
1312	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	上级设备容量受限
1313	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	上级设备容量受限
1314	市区	新洋港公变9#变	10	400	上级设备容量受限
1315	市区	新洋港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
1316	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1317	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	上级设备容量受限
1318	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	上级设备容量受限
1319	市区	新洋港居委会1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1320	市区	新洋港居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
1321	市区	新洋港居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
1322	市区	新洋港居委会4#变	10	200	上级设备容量受限
1323	市区	新洋港居委会5#变	10	400	上级设备容量受限
1324	市区	新洋港居委会6#变	10	400	上级设备容量受限
1325	市区	新洋港居委会7#变	10	200	上级设备容量受限
1326	市区	兴农1#变	10	200	上级设备容量受限
1327	市区	兴农2#变	10	630	上级设备容量受限
1328	市区	兴农3#变	10	200	上级设备容量受限
1329	市区	兴农4#变	10	400	上级设备容量受限
1330	市区	兴农5#变	10	200	上级设备容量受限
1331	市区	兴农6#变	10	200	上级设备容量受限
1332	市区	兴农7#变	10	200	上级设备容量受限
1333	市区	兴农8#变	10	200	上级设备容量受限
1334	市区	兴农9#变	10	200	上级设备容量受限
1335	市区	潮东1#变	10	200	上级设备容量受限
1336	市区	潮东2#变	10	250	上级设备容量受限
1337	市区	潮东3#变	10	200	上级设备容量受限
1338	市区	堤西7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1339	市区	黄洋1#变	10	400	上级设备容量受限
1340	市区	黄洋2#变	10	400	上级设备容量受限
1341	市区	黄洋4#变	10	200	上级设备容量受限
1342	市区	黄洋5#变	10	200	上级设备容量受限
1343	市区	黄洋7#变	10	200	上级设备容量受限
1344	市区	特水场1#变	10	400	上级设备容量受限
1345	市区	特水场2#变	10	200	上级设备容量受限
1346	市区	望鹤1#变	10	200	上级设备容量受限
1347	市区	望鹤2#变	10	400	上级设备容量受限
1348	市区	望鹤3#变	10	200	上级设备容量受限
1349	市区	望鹤4#变	10	200	上级设备容量受限
1350	市区	望鹤5#变	10	200	上级设备容量受限
1351	市区	望鹤6#变	10	200	上级设备容量受限
1352	市区	望鹤7#变	10	200	上级设备容量受限
1353	市区	望鹤9#变	10	400	上级设备容量受限
1354	市区	乡南6#变	10	200	上级设备容量受限
1355	市区	中路港公变1#变	10	200	上级设备容量受限
1356	市区	中路港公变10#变	10	400	上级设备容量受限
1357	市区	中路港公变2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1358	市区	中路港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
1359	市区	中路港公变4#变	10	400	上级设备容量受限
1360	市区	中路港公变5#变	10	200	上级设备容量受限
1361	市区	中路港公变9#变	10	200	上级设备容量受限
1362	市区	中路港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
1363	市区	中路港街道2#变	10	400	上级设备容量受限
1364	市区	中路港街道3#变	10	200	上级设备容量受限
1365	市区	中路港街道4#变	10	200	上级设备容量受限
1366	市区	中路港街道5#变	10	200	上级设备容量受限
1367	市区	中路港街道6#变	10	200	上级设备容量受限
1368	市区	安置区1#主变	10	400	上级设备容量受限
1369	市区	场部1#变	10	200	上级设备容量受限
1370	市区	场部2#变	10	200	上级设备容量受限
1371	市区	东风1#变	10	200	上级设备容量受限
1372	市区	海洋3#变	10	200	上级设备容量受限
1373	市区	海洋4#变	10	400	上级设备容量受限
1374	市区	海洋7#变	10	200	上级设备容量受限
1375	市区	黄洋3#变	10	200	上级设备容量受限
1376	市区	黄洋6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1377	市区	林场东升1#变	10	200	上级设备容量受限
1378	市区	林场东升2#变	10	200	上级设备容量受限
1379	市区	林场东升3#变	10	200	上级设备容量受限
1380	市区	新洋港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
1381	市区	新洋港公变4#变	10	200	上级设备容量受限
1382	市区	闸南1#变	10	200	上级设备容量受限
1383	市区	东方嘉苑1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
1384	市区	东方嘉苑2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
1385	市区	东方嘉苑2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
1386	市区	凤洋18#变	10	400	上级设备容量受限
1387	市区	黄海5#变	10	315	上级设备容量受限
1388	市区	黄海9#变	10	400	上级设备容量受限
1389	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1390	市区	绿地翠庭2#变	10	800	上级设备容量受限
1391	市区	绿地翠庭4#变	10	800	上级设备容量受限
1392	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1393	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1394	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
1395	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1396	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
1397	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
1398	市区	曙光11#变	10	400	上级设备容量受限
1399	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1400	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
1401	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	上级设备容量受限
1402	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	上级设备容量受限
1403	市区	盐海10#变	10	400	上级设备容量受限
1404	市区	盐海13#	10	400	上级设备容量受限
1405	市区	盐海15#变	10	400	上级设备容量受限
1406	市区	盐海2#变	10	400	上级设备容量受限
1407	市区	盐海6#变	10	400	上级设备容量受限
1408	市区	新港20#变	10	200	上级设备容量受限
1409	市区	风洋14#变	10	100	上级设备容量受限
1410	市区	风洋15#变	10	200	上级设备容量受限
1411	市区	风洋16#变	10	200	上级设备容量受限
1412	市区	风洋7#变	10	400	上级设备容量受限
1413	市区	风洋8#变	10	200	上级设备容量受限
1414	市区	风洋9#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1415	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1416	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1417	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1418	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1419	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1420	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1421	市区	新港10#变	10	200	上级设备容量受限
1422	市区	新港11#变	10	200	上级设备容量受限
1423	市区	新港12#变	10	200	上级设备容量受限
1424	市区	新港14#变	10	200	上级设备容量受限
1425	市区	新港15#变	10	200	上级设备容量受限
1426	市区	新港17#变	10	200	上级设备容量受限
1427	市区	新港19#变	10	200	上级设备容量受限
1428	市区	新港25#变	10	200	上级设备容量受限
1429	市区	新港26#	10	200	上级设备容量受限
1430	市区	新港27#变	10	200	上级设备容量受限
1431	市区	新港28#变	10	200	上级设备容量受限
1432	市区	新港29#变	10	200	上级设备容量受限
1433	市区	新港6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1434	市区	新港7#变	10	200	上级设备容量受限
1435	市区	新港8#变	10	200	上级设备容量受限
1436	市区	馨港雅居1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
1437	市区	馨港雅居1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
1438	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	上级设备容量受限
1439	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1440	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
1441	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
1442	市区	东方雅居1#主变	10	800	上级设备容量受限
1443	市区	风洋2#变	10	200	上级设备容量受限
1444	市区	曙光10#变	10	200	上级设备容量受限
1445	市区	曙光13#变	10	400	上级设备容量受限
1446	市区	曙光14#变	10	400	上级设备容量受限
1447	市区	曙光2	10	400	上级设备容量受限
1448	市区	曙光5#变	10	200	上级设备容量受限
1449	市区	曙光7#变	10	200	上级设备容量受限
1450	市区	曙光9#变	10	400	上级设备容量受限
1451	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
1452	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1453	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	上级设备容量受限
1454	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	上级设备容量受限
1455	市区	新港13#变	10	200	上级设备容量受限
1456	市区	新港18#变	10	200	上级设备容量受限
1457	市区	新港2#变	10	200	上级设备容量受限
1458	市区	新港22#变	10	200	上级设备容量受限
1459	市区	新港3	10	200	上级设备容量受限
1460	市区	新港31#变	10	200	上级设备容量受限
1461	市区	新港32#变新	10	200	上级设备容量受限
1462	市区	新港4#变	10	200	上级设备容量受限
1463	市区	新港5#变	10	200	上级设备容量受限
1464	市区	东团1#变	10	200	上级设备容量受限
1465	市区	东团10#变	10	200	上级设备容量受限
1466	市区	东团11#变	10	200	上级设备容量受限
1467	市区	东团12#变	10	200	上级设备容量受限
1468	市区	东团13#变	10	200	上级设备容量受限
1469	市区	东团14#变	10	200	上级设备容量受限
1470	市区	东团15#变	10	200	上级设备容量受限
1471	市区	东团16#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1472	市区	东团17#变	10	200	上级设备容量受限
1473	市区	东团18#变	10	200	上级设备容量受限
1474	市区	东团19#变	10	200	上级设备容量受限
1475	市区	东团2#变	10	200	上级设备容量受限
1476	市区	东团20#变	10	200	上级设备容量受限
1477	市区	东团21#变	10	200	上级设备容量受限
1478	市区	东团22#变	10	200	上级设备容量受限
1479	市区	东团23#变	10	200	上级设备容量受限
1480	市区	东团24#变	10	200	上级设备容量受限
1481	市区	东团25	10	200	上级设备容量受限
1482	市区	东团26#变	10	200	上级设备容量受限
1483	市区	东团27#变	10	200	上级设备容量受限
1484	市区	东团28#变压器	10	200	上级设备容量受限
1485	市区	东团29#变	10	200	上级设备容量受限
1486	市区	东团3#变	10	200	上级设备容量受限
1487	市区	东团30#变	10	200	上级设备容量受限
1488	市区	东团31#变	10	200	上级设备容量受限
1489	市区	东团32#变	10	200	上级设备容量受限
1490	市区	东团33#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1491	市区	东团34#变	10	200	上级设备容量受限
1492	市区	东团35#变	10	200	上级设备容量受限
1493	市区	东团36#变	10	200	上级设备容量受限
1494	市区	东团37#变	10	200	上级设备容量受限
1495	市区	东团38#变	10	200	上级设备容量受限
1496	市区	东团4#变	10	200	上级设备容量受限
1497	市区	东团5#变	10	200	上级设备容量受限
1498	市区	东团6#变	10	200	上级设备容量受限
1499	市区	东团7#变	10	200	上级设备容量受限
1500	市区	东团8#变	10	315	上级设备容量受限
1501	市区	东团9#变	10	200	上级设备容量受限
1502	市区	民联10#变	10	200	上级设备容量受限
1503	市区	民联11#变	10	200	上级设备容量受限
1504	市区	民联12#变	10	200	上级设备容量受限
1505	市区	民联14#变	10	200	上级设备容量受限
1506	市区	民联16#变	10	200	上级设备容量受限
1507	市区	民联18#变	10	200	上级设备容量受限
1508	市区	民联20#变	10	200	上级设备容量受限
1509	市区	民联21#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1510	市区	民联23#综合变	10	200	上级设备容量受限
1511	市区	民联24#变	10	200	上级设备容量受限
1512	市区	民联9#	10	200	上级设备容量受限
1513	市区	绍林26#变	10	200	上级设备容量受限
1514	市区	风洋1#变	10	200	上级设备容量受限
1515	市区	风洋3#变	10	200	上级设备容量受限
1516	市区	风洋5#变	10	100	上级设备容量受限
1517	市区	高产12#变	10	200	上级设备容量受限
1518	市区	高产3#变	10	400	上级设备容量受限
1519	市区	学府花园1#变	10	800	上级设备容量受限
1520	市区	学府花园3#变	10	800	上级设备容量受限
1521	市区	东滩1#变	10	100	上级设备容量受限
1522	市区	东滩3#变	10	200	上级设备容量受限
1523	市区	东滩4#变	10	200	上级设备容量受限
1524	市区	东滩5#变	10	200	上级设备容量受限
1525	市区	东滩6#变	10	200	上级设备容量受限
1526	市区	中舍4#变	10	200	上级设备容量受限
1527	市区	中舍8#变	10	200	上级设备容量受限
1528	市区	风洋4#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1529	市区	绍林1#变	10	200	上级设备容量受限
1530	市区	绍林11#变-	10	200	上级设备容量受限
1531	市区	绍林12#变	10	200	上级设备容量受限
1532	市区	绍林14#变	10	200	上级设备容量受限
1533	市区	绍林16#变	10	200	上级设备容量受限
1534	市区	绍林18#变	10	200	上级设备容量受限
1535	市区	绍林19#变	10	200	上级设备容量受限
1536	市区	绍林8#变	10	200	上级设备容量受限
1537	市区	曙光4#变	10	200	上级设备容量受限
1538	市区	曙光8#变	10	200	上级设备容量受限
1539	市区	双林8#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
1540	市区	北舍1#变	10	200	上级设备容量受限
1541	市区	北舍10#综合变	10	200	上级设备容量受限
1542	市区	北舍5#变	10	200	上级设备容量受限
1543	市区	北舍6#变	10	200	上级设备容量受限
1544	市区	民生1#变	10	200	上级设备容量受限
1545	市区	民生10#综合变	10	200	上级设备容量受限
1546	市区	民生11#综合变	10	200	上级设备容量受限
1547	市区	民生12#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1548	市区	民生15#变	10	200	上级设备容量受限
1549	市区	民生3#变	10	200	上级设备容量受限
1550	市区	民生7#变	10	200	上级设备容量受限
1551	市区	中舍1#变	10	200	上级设备容量受限
1552	市区	碧湖新苑主变	10	800	上级设备容量受限
1553	市区	高产4#变	10	200	上级设备容量受限
1554	市区	黄海10#	10	400	上级设备容量受限
1555	市区	南映22#变	10	200	上级设备容量受限
1556	市区	南映24#变	10	200	上级设备容量受限
1557	市区	南映6#变	10	200	上级设备容量受限
1558	市区	三洼11#变	10	400	上级设备容量受限
1559	市区	三洼13#变	10	200	上级设备容量受限
1560	市区	三洼14#变	10	200	上级设备容量受限
1561	市区	三洼15#变	10	200	上级设备容量受限
1562	市区	三洼16#	10	200	上级设备容量受限
1563	市区	三洼2#变	10	200	上级设备容量受限
1564	市区	三洼3#变	10	200	上级设备容量受限
1565	市区	三洼4#变	10	315	上级设备容量受限
1566	市区	三洼5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1567	市区	三洼6#变	10	200	上级设备容量受限
1568	市区	三洼8#变	10	200	上级设备容量受限
1569	市区	向阳家园1#主变	10	800	上级设备容量受限
1570	市区	向阳家园2#主变	10	800	上级设备容量受限
1571	市区	学府花园2#变	10	800	上级设备容量受限
1572	市区	学府花园4#变	10	800	上级设备容量受限
1573	市区	盐东1#变	10	400	上级设备容量受限
1574	市区	盐东10#变	10	400	上级设备容量受限
1575	市区	盐东11#变	10	400	上级设备容量受限
1576	市区	盐东13#变	10	400	上级设备容量受限
1577	市区	盐东2#变	10	400	上级设备容量受限
1578	市区	盐东3	10	315	上级设备容量受限
1579	市区	盐东5#变	10	400	上级设备容量受限
1580	市区	盐东6#变	10	400	上级设备容量受限
1581	市区	盐东7#变	10	400	上级设备容量受限
1582	市区	盐东8#变	10	400	上级设备容量受限
1583	市区	盐东9	10	400	上级设备容量受限
1584	市区	盐海11#变	10	400	上级设备容量受限
1585	市区	盐海12#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1586	市区	盐海5#变	10	315	上级设备容量受限
1587	市区	双林14#变	10	400	上级设备容量受限
1588	市区	东滩10#变	10	200	上级设备容量受限
1589	市区	东滩12#变	10	200	上级设备容量受限
1590	市区	东滩15#变	10	200	上级设备容量受限
1591	市区	东滩17#变-	10	200	上级设备容量受限
1592	市区	东滩18#变	10	200	上级设备容量受限
1593	市区	东滩19#变	10	200	上级设备容量受限
1594	市区	东滩7#变	10	200	上级设备容量受限
1595	市区	东滩8#变	10	200	上级设备容量受限
1596	市区	东滩9#变	10	200	上级设备容量受限
1597	市区	民生13#变	10	200	上级设备容量受限
1598	市区	民生14#变	10	200	上级设备容量受限
1599	市区	民生16#变	10	200	上级设备容量受限
1600	市区	民生4#变	10	200	上级设备容量受限
1601	市区	民生5#变	10	200	上级设备容量受限
1602	市区	民生6#变	10	200	上级设备容量受限
1603	市区	三洼9#	10	200	上级设备容量受限
1604	市区	绍林10#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1605	市区	绍林20#变	10	200	上级设备容量受限
1606	市区	绍林22#变	10	200	上级设备容量受限
1607	市区	绍林23#变	10	200	上级设备容量受限
1608	市区	绍林25#变	10	200	上级设备容量受限
1609	市区	绍林5#变	10	200	上级设备容量受限
1610	市区	绍林6#变	10	200	上级设备容量受限
1611	市区	绍林9#变	10	200	上级设备容量受限
1612	市区	才坝11#变	10	400	上级设备容量受限
1613	市区	才塘20#变	10	400	上级设备容量受限
1614	市区	才塘6#变	10	200	上级设备容量受限
1615	市区	才塘8#变	10	200	上级设备容量受限
1616	市区	青墩1#变	10	200	上级设备容量受限
1617	市区	青墩10#变	10	200	上级设备容量受限
1618	市区	青墩11#变	10	200	上级设备容量受限
1619	市区	青墩12#变	10	400	上级设备容量受限
1620	市区	青墩13#变	10	400	上级设备容量受限
1621	市区	青墩14#变	10	200	上级设备容量受限
1622	市区	青墩15#变	10	200	上级设备容量受限
1623	市区	青墩16#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1624	市区	青墩17#变	10	200	上级设备容量受限
1625	市区	青墩18#变-	10	200	上级设备容量受限
1626	市区	青墩2#变	10	200	上级设备容量受限
1627	市区	青墩20#变-	10	200	上级设备容量受限
1628	市区	青墩21#变-	10	200	上级设备容量受限
1629	市区	青墩22#变	10	200	上级设备容量受限
1630	市区	青墩23#变	10	200	上级设备容量受限
1631	市区	青墩24#变	10	200	上级设备容量受限
1632	市区	青墩25#变	10	200	上级设备容量受限
1633	市区	青墩3#变	10	200	上级设备容量受限
1634	市区	青墩4#变	10	200	上级设备容量受限
1635	市区	青墩5#变	10	200	上级设备容量受限
1636	市区	青墩6#变	10	100	上级设备容量受限
1637	市区	青墩7#变	10	200	上级设备容量受限
1638	市区	青墩8#变	10	200	上级设备容量受限
1639	市区	青墩9#变	10	200	上级设备容量受限
1640	市区	兴隆10#变-	10	200	上级设备容量受限
1641	市区	兴隆11#变	10	200	上级设备容量受限
1642	市区	兴隆23#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1643	市区	兴隆34#变	10	200	上级设备容量受限
1644	市区	兴隆6#变	10	200	上级设备容量受限
1645	市区	兴隆7#变-	10	200	上级设备容量受限
1646	市区	兴隆8#变	10	200	上级设备容量受限
1647	市区	兴隆9#变	10	200	上级设备容量受限
1648	市区	盐中10#变	10	200	上级设备容量受限
1649	市区	盐中13#变-	10	200	上级设备容量受限
1650	市区	月青1#变	10	200	上级设备容量受限
1651	市区	月青10#变	10	200	上级设备容量受限
1652	市区	月青11#变	10	200	上级设备容量受限
1653	市区	月青12#变	10	400	上级设备容量受限
1654	市区	月青13#变	10	400	上级设备容量受限
1655	市区	月青14#变	10	200	上级设备容量受限
1656	市区	月青15#变*	10	200	上级设备容量受限
1657	市区	月青16#变-	10	200	上级设备容量受限
1658	市区	月青2#变	10	400	上级设备容量受限
1659	市区	月青3#变	10	200	上级设备容量受限
1660	市区	月青4#变	10	200	上级设备容量受限
1661	市区	月青5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1662	市区	月青6#变	10	400	上级设备容量受限
1663	市区	月青7#变	10	200	上级设备容量受限
1664	市区	月青8#变	10	200	上级设备容量受限
1665	市区	月青9#变	10	200	上级设备容量受限
1666	市区	盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1667	市区	盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1668	市区	才塘1#变	10	200	上级设备容量受限
1669	市区	才塘10#变	10	100	上级设备容量受限
1670	市区	才塘11#变	10	200	上级设备容量受限
1671	市区	才塘12#变	10	200	上级设备容量受限
1672	市区	才塘13#变	10	200	上级设备容量受限
1673	市区	才塘14#变	10	200	上级设备容量受限
1674	市区	才塘15#变	10	400	上级设备容量受限
1675	市区	才塘16#变-	10	200	上级设备容量受限
1676	市区	才塘17#变-	10	400	上级设备容量受限
1677	市区	才塘18#变	10	400	上级设备容量受限
1678	市区	才塘19#变	10	200	上级设备容量受限
1679	市区	才塘2#变	10	200	上级设备容量受限
1680	市区	才塘23#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1681	市区	才塘24#变	10	200	上级设备容量受限
1682	市区	才塘26#变	10	200	上级设备容量受限
1683	市区	才塘28#变	10	200	上级设备容量受限
1684	市区	才塘3#变-	10	400	上级设备容量受限
1685	市区	才塘4#变	10	400	上级设备容量受限
1686	市区	才塘5#变-	10	400	上级设备容量受限
1687	市区	才塘7#变-	10	400	上级设备容量受限
1688	市区	才塘9#变-	10	200	上级设备容量受限
1689	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	上级设备容量受限
1690	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	上级设备容量受限
1691	市区	陈井5#变	10	200	上级设备容量受限
1692	市区	陈井7#变	10	200	上级设备容量受限
1693	市区	青墩19#变	10	200	上级设备容量受限
1694	市区	兴隆1#变	10	200	上级设备容量受限
1695	市区	兴隆13#变	10	200	上级设备容量受限
1696	市区	兴隆14#变	10	200	上级设备容量受限
1697	市区	兴隆15#变	10	200	上级设备容量受限
1698	市区	兴隆16#变	10	200	上级设备容量受限
1699	市区	兴隆17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1700	市区	兴隆18#变	10	200	上级设备容量受限
1701	市区	兴隆19#变	10	200	上级设备容量受限
1702	市区	兴隆2#变-	10	200	上级设备容量受限
1703	市区	兴隆20#变	10	200	上级设备容量受限
1704	市区	兴隆21#变	10	200	上级设备容量受限
1705	市区	兴隆22#变	10	200	上级设备容量受限
1706	市区	兴隆24#变-	10	200	上级设备容量受限
1707	市区	兴隆25#变-	10	200	上级设备容量受限
1708	市区	兴隆26#变-	10	200	上级设备容量受限
1709	市区	兴隆27#变-	10	200	上级设备容量受限
1710	市区	兴隆28#变-	10	200	上级设备容量受限
1711	市区	兴隆29#变	10	200	上级设备容量受限
1712	市区	兴隆3#变	10	200	上级设备容量受限
1713	市区	兴隆30#变	10	400	上级设备容量受限
1714	市区	兴隆31#变	10	200	上级设备容量受限
1715	市区	兴隆32#变	10	200	上级设备容量受限
1716	市区	兴隆33#变	10	400	上级设备容量受限
1717	市区	兴隆38#变	10	400	上级设备容量受限
1718	市区	兴隆4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1719	市区	兴隆5#变	10	315	上级设备容量受限
1720	市区	盐中1#变	10	315	上级设备容量受限
1721	市区	盐中15#变-	10	200	上级设备容量受限
1722	市区	盐中16#变	10	400	上级设备容量受限
1723	市区	盐中17#变	10	200	上级设备容量受限
1724	市区	盐中19#变	10	400	上级设备容量受限
1725	市区	盐中2#变	10	400	上级设备容量受限
1726	市区	盐中3#变	10	200	上级设备容量受限
1727	市区	盐中4#变	10	200	上级设备容量受限
1728	市区	盐中8#变	10	200	上级设备容量受限
1729	市区	民航23#综合变	10	200	本级设备容量受限
1730	市区	盐东12#变	10	200	本级设备容量受限
1731	市区	新界7#变	10	400	本级设备容量受限
1732	市区	才坝3#变	10	200	本级设备容量受限
1733	市区	头灶34#变	10	200	本级设备容量受限
1734	市区	月康7#变	10	200	本级设备容量受限
1735	市区	集镇17#变-	10	200	上级设备容量受限
1736	市区	龙碾1#变	10	200	上级设备容量受限
1737	市区	龙碾10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1738	市区	龙碾11#变	10	315	上级设备容量受限
1739	市区	龙碾12#变	10	200	上级设备容量受限
1740	市区	龙碾13#变	10	200	上级设备容量受限
1741	市区	龙碾14#变	10	200	上级设备容量受限
1742	市区	龙碾15#变	10	200	上级设备容量受限
1743	市区	龙碾17#变-	10	200	上级设备容量受限
1744	市区	龙碾2#变	10	400	上级设备容量受限
1745	市区	龙碾20#变	10	400	上级设备容量受限
1746	市区	龙碾3#变	10	200	上级设备容量受限
1747	市区	龙碾6#变	10	400	上级设备容量受限
1748	市区	龙碾7#变	10	200	上级设备容量受限
1749	市区	龙碾8#变	10	200	上级设备容量受限
1750	市区	青墩集镇28#变	10	400	上级设备容量受限
1751	市区	青墩集镇29#变	10	400	上级设备容量受限
1752	市区	青工线青城花园小区箱变	10	500	上级设备容量受限
1753	市区	集镇10#变-	10	400	上级设备容量受限
1754	市区	集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
1755	市区	集镇13#变	10	315	上级设备容量受限
1756	市区	集镇14#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1757	市区	集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
1758	市区	集镇16#箱变	10	400	上级设备容量受限
1759	市区	集镇21#变-	10	400	上级设备容量受限
1760	市区	集镇25号变	10	400	上级设备容量受限
1761	市区	集镇32#变	10	400	上级设备容量受限
1762	市区	集镇9#变	10	400	上级设备容量受限
1763	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1764	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1765	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1766	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1767	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1768	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1769	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
1770	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
1771	市区	农民集中居住区变	10	400	上级设备容量受限
1772	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	上级设备容量受限
1773	市区	青墩集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
1774	市区	青墩集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
1775	市区	青墩集镇3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1776	市区	青墩集镇30#变	10	200	上级设备容量受限
1777	市区	青墩集镇31#变	10	400	上级设备容量受限
1778	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1779	市区	三尖11#变	10	400	上级设备容量受限
1780	市区	三尖16#变	10	400	上级设备容量受限
1781	市区	三尖17#变	10	400	上级设备容量受限
1782	市区	三尖4#变	10	160	上级设备容量受限
1783	市区	三尖5#变	10	400	上级设备容量受限
1784	市区	三尖9#变	10	315	上级设备容量受限
1785	市区	三尖安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
1786	市区	三尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
1787	市区	三尖小区2#变	10	400	上级设备容量受限
1788	市区	三尖小区3#变	10	400	上级设备容量受限
1789	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1790	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1791	市区	旭日小区箱变	10	400	上级设备容量受限
1792	市区	方向11#变	10	200	本级设备容量受限
1793	市区	方向12#变	10	200	本级设备容量受限
1794	市区	方向17#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1795	市区	月康5#变	10	200	本级设备容量受限
1796	市区	陈井1#变	10	200	上级设备容量受限
1797	市区	陈井10#变	10	200	上级设备容量受限
1798	市区	陈井11#变	10	200	上级设备容量受限
1799	市区	陈井12#变	10	200	上级设备容量受限
1800	市区	陈井13#变	10	200	上级设备容量受限
1801	市区	陈井14#变	10	200	上级设备容量受限
1802	市区	陈井15#变	10	200	上级设备容量受限
1803	市区	陈井16#变	10	200	上级设备容量受限
1804	市区	陈井17#变	10	200	上级设备容量受限
1805	市区	陈井18#变	10	200	上级设备容量受限
1806	市区	陈井19#变	10	200	上级设备容量受限
1807	市区	陈井2#变	10	200	上级设备容量受限
1808	市区	陈井21#变	10	400	上级设备容量受限
1809	市区	陈井3#变	10	200	上级设备容量受限
1810	市区	陈井4#变	10	400	上级设备容量受限
1811	市区	陈井6#变	10	200	上级设备容量受限
1812	市区	陈井8#变	10	200	上级设备容量受限
1813	市区	陈井9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1814	市区	龙碾16#变-	10	200	上级设备容量受限
1815	市区	龙碾4#变	10	200	上级设备容量受限
1816	市区	龙碾5#变	10	200	上级设备容量受限
1817	市区	潭尖21#变	10	200	上级设备容量受限
1818	市区	潭尖22#变	10	200	上级设备容量受限
1819	市区	潭尖6#变	10	200	上级设备容量受限
1820	市区	潭尖9#变	10	200	上级设备容量受限
1821	市区	正东10#变	10	200	上级设备容量受限
1822	市区	正东11#变	10	200	上级设备容量受限
1823	市区	正东12#变	10	200	上级设备容量受限
1824	市区	正东14#变	10	200	上级设备容量受限
1825	市区	正东15#变	10	200	上级设备容量受限
1826	市区	正东16#变	10	200	上级设备容量受限
1827	市区	正东17#变	10	200	上级设备容量受限
1828	市区	正东18#变	10	200	上级设备容量受限
1829	市区	正东2#变	10	200	上级设备容量受限
1830	市区	正东21#变	10	200	上级设备容量受限
1831	市区	正东22#变	10	200	上级设备容量受限
1832	市区	正东23#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1833	市区	正东24#变	10	200	上级设备容量受限
1834	市区	正东25#变	10	400	上级设备容量受限
1835	市区	正东26#变	10	200	上级设备容量受限
1836	市区	正东3#变	10	200	上级设备容量受限
1837	市区	正东4#变	10	200	上级设备容量受限
1838	市区	正东5#变	10	200	上级设备容量受限
1839	市区	正东6＃变	10	200	上级设备容量受限
1840	市区	正东7#变	10	400	上级设备容量受限
1841	市区	正东8#变	10	200	上级设备容量受限
1842	市区	正东9#变	10	200	上级设备容量受限
1843	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	上级设备容量受限
1844	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	上级设备容量受限
1845	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
1846	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
1847	市区	正东集中区三期1#变	10	630	上级设备容量受限
1848	市区	正东集中区三期2#变	10	500	上级设备容量受限
1849	市区	正东集中区三期3#变	10	500	上级设备容量受限
1850	市区	红升3#变	10	200	上级设备容量受限
1851	市区	集镇19#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1852	市区	集镇4# 变	10	400	上级设备容量受限
1853	市区	龙碾19#变	10	200	上级设备容量受限
1854	市区	龙碾9#变	10	200	上级设备容量受限
1855	市区	潭尖1#变	10	400	上级设备容量受限
1856	市区	潭尖10#变	10	200	上级设备容量受限
1857	市区	潭尖11#变	10	200	上级设备容量受限
1858	市区	潭尖13#变	10	400	上级设备容量受限
1859	市区	潭尖14#变	10	400	上级设备容量受限
1860	市区	潭尖16#变	10	200	上级设备容量受限
1861	市区	潭尖17#变-	10	200	上级设备容量受限
1862	市区	潭尖18#变	10	200	上级设备容量受限
1863	市区	潭尖2#变	10	200	上级设备容量受限
1864	市区	潭尖20#变	10	200	上级设备容量受限
1865	市区	潭尖23#变	10	200	上级设备容量受限
1866	市区	潭尖25#变	10	200	上级设备容量受限
1867	市区	潭尖26#变	10	200	上级设备容量受限
1868	市区	潭尖27#变	10	200	上级设备容量受限
1869	市区	潭尖28#变	10	400	上级设备容量受限
1870	市区	潭尖29#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1871	市区	潭尖30#变	10	200	上级设备容量受限
1872	市区	潭尖31#变	10	200	上级设备容量受限
1873	市区	潭尖4#变	10	200	上级设备容量受限
1874	市区	潭尖5#变	10	200	上级设备容量受限
1875	市区	潭尖7#变	10	200	上级设备容量受限
1876	市区	潭尖8#变	10	200	上级设备容量受限
1877	市区	头灶1#变	10	400	上级设备容量受限
1878	市区	头灶30#变	10	200	上级设备容量受限
1879	市区	月康34#变	10	200	上级设备容量受限
1880	市区	方向15#变	10	200	上级设备容量受限
1881	市区	方向20#变	10	400	上级设备容量受限
1882	市区	方向23#变	10	200	上级设备容量受限
1883	市区	方向28#变	10	200	上级设备容量受限
1884	市区	方向29#变	10	200	上级设备容量受限
1885	市区	方向3#变	10	200	上级设备容量受限
1886	市区	方向36#变	10	200	上级设备容量受限
1887	市区	方向5#变	10	200	上级设备容量受限
1888	市区	方向6#变	10	400	上级设备容量受限
1889	市区	古元1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1890	市区	古元10#变	10	200	上级设备容量受限
1891	市区	古元11#变	10	200	上级设备容量受限
1892	市区	古元12#变	10	400	上级设备容量受限
1893	市区	古元13#变	10	200	上级设备容量受限
1894	市区	古元14#变	10	200	上级设备容量受限
1895	市区	古元15#变	10	200	上级设备容量受限
1896	市区	古元16#变-	10	200	上级设备容量受限
1897	市区	古元17#变	10	200	上级设备容量受限
1898	市区	古元18#变	10	200	上级设备容量受限
1899	市区	古元19#变	10	200	上级设备容量受限
1900	市区	古元2#变	10	200	上级设备容量受限
1901	市区	古元3#变	10	200	上级设备容量受限
1902	市区	古元4#变	10	200	上级设备容量受限
1903	市区	古元5#变	10	200	上级设备容量受限
1904	市区	古元6#变	10	200	上级设备容量受限
1905	市区	古元7#变	10	200	上级设备容量受限
1906	市区	古元8#变	10	200	上级设备容量受限
1907	市区	古元9#变	10	200	上级设备容量受限
1908	市区	月康12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1909	市区	月康13#变	10	200	上级设备容量受限
1910	市区	月康14#变	10	200	上级设备容量受限
1911	市区	月康15#变	10	200	上级设备容量受限
1912	市区	月康16#变	10	200	上级设备容量受限
1913	市区	月康17#变	10	400	上级设备容量受限
1914	市区	月康19#变	10	200	上级设备容量受限
1915	市区	月康21#变-	10	200	上级设备容量受限
1916	市区	月康23#变	10	200	上级设备容量受限
1917	市区	月康27#变-	10	200	上级设备容量受限
1918	市区	月康28#变-	10	200	上级设备容量受限
1919	市区	月康33#变	10	200	上级设备容量受限
1920	市区	月康35#变	10	200	上级设备容量受限
1921	市区	月康36#变	10	200	上级设备容量受限
1922	市区	正东1#变	10	200	上级设备容量受限
1923	市区	正东13#变	10	200	上级设备容量受限
1924	市区	正东20#变	10	200	上级设备容量受限
1925	市区	自然1#变	10	200	上级设备容量受限
1926	市区	自然10#变	10	200	上级设备容量受限
1927	市区	自然13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1928	市区	自然14#变	10	200	上级设备容量受限
1929	市区	自然15#变	10	200	上级设备容量受限
1930	市区	自然16#变	10	200	上级设备容量受限
1931	市区	自然17#变-	10	200	上级设备容量受限
1932	市区	自然18#变	10	200	上级设备容量受限
1933	市区	自然19#变	10	400	上级设备容量受限
1934	市区	自然2#变-	10	200	上级设备容量受限
1935	市区	自然20#变	10	200	上级设备容量受限
1936	市区	自然21#变	10	200	上级设备容量受限
1937	市区	自然23#变	10	200	上级设备容量受限
1938	市区	自然3#变	10	200	上级设备容量受限
1939	市区	自然5#变	10	200	上级设备容量受限
1940	市区	自然6#变-	10	200	上级设备容量受限
1941	市区	自然7#变	10	200	上级设备容量受限
1942	市区	自然8#变	10	200	上级设备容量受限
1943	市区	自然9#变	10	200	上级设备容量受限
1944	市区	自然线方向1#变	10	200	上级设备容量受限
1945	市区	圩洋	10	315	上级设备容量受限
1946	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1947	市区	圩洋13#变	10	400	上级设备容量受限
1948	市区	圩洋14#变	10	200	上级设备容量受限
1949	市区	圩洋15#变	10	400	上级设备容量受限
1950	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	上级设备容量受限
1951	市区	圩洋17#变	10	200	上级设备容量受限
1952	市区	圩洋18#变	10	200	上级设备容量受限
1953	市区	圩洋19#变	10	200	上级设备容量受限
1954	市区	圩洋2#变	10	200	上级设备容量受限
1955	市区	圩洋3#变	10	250	上级设备容量受限
1956	市区	圩洋4#变	10	400	上级设备容量受限
1957	市区	圩洋1#变	10	200	上级设备容量受限
1958	市区	龙桥16#变	10	315	上级设备容量受限
1959	市区	龙桥3#变	10	200	上级设备容量受限
1960	市区	前营13#变	10	200	本级设备容量受限
1961	市区	前营19#变	10	200	本级设备容量受限
1962	市区	前营5#变	10	200	本级设备容量受限
1963	市区	龙桥15#变	10	200	上级设备容量受限
1964	市区	龙桥8#变	10	200	上级设备容量受限
1965	市区	龙桥9#箱变主变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1966	市区	石华1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1967	市区	石华11#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1968	市区	石华12	10	200	上级设备容量受限
1969	市区	石华13#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1970	市区	石华14#变	10	200	上级设备容量受限
1971	市区	石华15#变	10	200	上级设备容量受限
1972	市区	石华16#变	10	200	上级设备容量受限
1973	市区	石华17#变（新）	10	400	上级设备容量受限
1974	市区	石华18#变	10	200	上级设备容量受限
1975	市区	石华2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1976	市区	石华20#变	10	200	上级设备容量受限
1977	市区	石华21#变	10	200	上级设备容量受限
1978	市区	石华22#变	10	200	上级设备容量受限
1979	市区	石华23#变	10	200	上级设备容量受限
1980	市区	石华24#变	10	200	上级设备容量受限
1981	市区	石华25#变	10	200	上级设备容量受限
1982	市区	石华26#变	10	200	上级设备容量受限
1983	市区	石华28#变	10	200	上级设备容量受限
1984	市区	石华29#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1985	市区	石华3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1986	市区	石华30#变	10	200	上级设备容量受限
1987	市区	石华32#变	10	200	上级设备容量受限
1988	市区	石华33#变	10	200	上级设备容量受限
1989	市区	石华4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1990	市区	石华5#变	10	400	上级设备容量受限
1991	市区	石华9#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1992	市区	陈台11#变	10	200	上级设备容量受限
1993	市区	陈台12#变	10	200	上级设备容量受限
1994	市区	陈台14#变	10	200	上级设备容量受限
1995	市区	陈台15#变	10	400	上级设备容量受限
1996	市区	陈台16#变	10	200	上级设备容量受限
1997	市区	陈台26#变	10	400	上级设备容量受限
1998	市区	陈台3#变	10	200	上级设备容量受限
1999	市区	陈台5#变	10	200	上级设备容量受限
2000	市区	陈台8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2001	市区	三里10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2002	市区	三里25#变	10	200	上级设备容量受限
2003	市区	三里27#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2004	市区	三里30#变	10	400	上级设备容量受限
2005	市区	三里7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2006	市区	三里8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2007	市区	三里9#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2008	市区	石华19#变	10	200	上级设备容量受限
2009	市区	石华27#变	10	200	上级设备容量受限
2010	市区	石华6#变	10	200	上级设备容量受限
2011	市区	石华7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2012	市区	石华8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2013	市区	永西1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2014	市区	永西12#变	10	200	上级设备容量受限
2015	市区	永西13#变（新）	10	200	上级设备容量受限
2016	市区	永西2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2017	市区	永西20#变	10	200	上级设备容量受限
2018	市区	永西21#变	10	200	上级设备容量受限
2019	市区	永西22#变	10	200	上级设备容量受限
2020	市区	永西3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2021	市区	永西9#变	10	400	上级设备容量受限
2022	市区	三灶1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2023	市区	三灶10#	10	200	上级设备容量受限
2024	市区	三灶12#变	10	400	上级设备容量受限
2025	市区	三灶14#变	10	400	上级设备容量受限
2026	市区	三灶17#	10	400	上级设备容量受限
2027	市区	三灶2#变	10	400	上级设备容量受限
2028	市区	新兴袁河6#变	10	200	上级设备容量受限
2029	市区	裕祥1#变	10	200	上级设备容量受限
2030	市区	裕祥10#变	10	200	上级设备容量受限
2031	市区	裕祥11#变	10	200	上级设备容量受限
2032	市区	裕祥12#变	10	200	上级设备容量受限
2033	市区	裕祥13#变	10	400	上级设备容量受限
2034	市区	裕祥14#变	10	200	上级设备容量受限
2035	市区	裕祥15#变	10	200	上级设备容量受限
2036	市区	裕祥16#变	10	400	上级设备容量受限
2037	市区	裕祥2#变	10	200	上级设备容量受限
2038	市区	裕祥3#变	10	200	上级设备容量受限
2039	市区	裕祥4#变	10	200	上级设备容量受限
2040	市区	裕祥5#变	10	200	上级设备容量受限
2041	市区	裕祥6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2042	市区	裕祥9#变	10	200	上级设备容量受限
2043	市区	袁河1#变	10	200	上级设备容量受限
2044	市区	袁河10#变	10	200	上级设备容量受限
2045	市区	袁河11#变	10	200	上级设备容量受限
2046	市区	袁河12#变	10	200	上级设备容量受限
2047	市区	袁河13#变	10	30	上级设备容量受限
2048	市区	袁河2#变	10	400	上级设备容量受限
2049	市区	袁河3#变	10	200	上级设备容量受限
2050	市区	袁河4#变	10	200	上级设备容量受限
2051	市区	袁河5#变	10	200	上级设备容量受限
2052	市区	袁河7#变	10	200	上级设备容量受限
2053	市区	袁河8#变	10	400	上级设备容量受限
2054	市区	1#主变	10	500	上级设备容量受限
2055	市区	陈台17#变	10	200	上级设备容量受限
2056	市区	陈台24#变	10	200	上级设备容量受限
2057	市区	陈台25#变	10	400	上级设备容量受限
2058	市区	陈台6#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2059	市区	陈台7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2060	市区	洪东1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2061	市区	洪东11#变压器	10	200	上级设备容量受限
2062	市区	洪东13#变	10	200	上级设备容量受限
2063	市区	洪东15#变	10	200	上级设备容量受限
2064	市区	洪东16#	10	200	上级设备容量受限
2065	市区	洪东17#变	10	200	上级设备容量受限
2066	市区	洪东2#箱变	10	500	上级设备容量受限
2067	市区	洪东5#变	10	200	上级设备容量受限
2068	市区	洪东8#箱变	10	500	上级设备容量受限
2069	市区	三里17#变	10	400	上级设备容量受限
2070	市区	三里19#变	10	400	上级设备容量受限
2071	市区	三里24#变	10	400	上级设备容量受限
2072	市区	永西10#变	10	200	上级设备容量受限
2073	市区	永西11#变	10	200	上级设备容量受限
2074	市区	永西14#变	10	200	上级设备容量受限
2075	市区	永西15#变	10	200	上级设备容量受限
2076	市区	永西16#变	10	200	上级设备容量受限
2077	市区	永西17#变	10	200	上级设备容量受限
2078	市区	永西18	10	200	上级设备容量受限
2079	市区	永西19#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2080	市区	永西4#变	10	400	上级设备容量受限
2081	市区	永西5#配变	10	200	上级设备容量受限
2082	市区	永西6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2083	市区	永西7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2084	市区	永西8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2085	市区	古河10#变	10	200	上级设备容量受限
2086	市区	古河12#变	10	200	上级设备容量受限
2087	市区	古河15#变	10	200	上级设备容量受限
2088	市区	古河18#变	10	200	上级设备容量受限
2089	市区	古河3#变	10	200	上级设备容量受限
2090	市区	古河4#变	10	200	上级设备容量受限
2091	市区	古河5#变	10	200	上级设备容量受限
2092	市区	古河6#变	10	200	上级设备容量受限
2093	市区	古河7#变	10	400	上级设备容量受限
2094	市区	古河9#变	10	200	上级设备容量受限
2095	市区	三灶11#变	10	400	上级设备容量受限
2096	市区	三灶15#变	10	400	上级设备容量受限
2097	市区	三灶19#变	10	200	上级设备容量受限
2098	市区	三灶5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2099	市区	三灶7#变	10	200	上级设备容量受限
2100	市区	三灶9#变	10	200	上级设备容量受限
2101	市区	袁河9#变	10	200	上级设备容量受限
2102	市区	甘露20#变	10	200	本级设备容量受限
2103	市区	双烈16#变	10	200	本级设备容量受限
2104	市区	双烈6#变	10	160	本级设备容量受限
2105	市区	双烈9#变	10	200	本级设备容量受限
2106	市区	新永12#变	10	200	本级设备容量受限
2107	市区	方明16	10	200	本级设备容量受限
2108	市区	方明3#变	10	200	本级设备容量受限
2109	市区	联盟9#变（新）	10	400	本级设备容量受限
2110	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
2111	市区	美满10#配变	10	200	本级设备容量受限
2112	市区	美满3#配变	10	200	本级设备容量受限
2113	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	上级设备容量受限
2114	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	上级设备容量受限
2115	市区	前进8#配变	10	200	上级设备容量受限
2116	市区	新冲10#配变	10	200	上级设备容量受限
2117	市区	新冲11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2118	市区	新冲12#配变	10	200	上级设备容量受限
2119	市区	新冲13#配变	10	200	上级设备容量受限
2120	市区	新冲14#配变	10	200	上级设备容量受限
2121	市区	新冲15#配变	10	200	上级设备容量受限
2122	市区	新冲16#配变	10	200	上级设备容量受限
2123	市区	新冲2#配变	10	200	上级设备容量受限
2124	市区	新冲3#配变	10	200	上级设备容量受限
2125	市区	新冲4#配变	10	200	上级设备容量受限
2126	市区	新冲5#配变	10	200	上级设备容量受限
2127	市区	新冲6#配变	10	200	上级设备容量受限
2128	市区	新冲7#配变	10	200	上级设备容量受限
2129	市区	新冲8#配变	10	200	上级设备容量受限
2130	市区	新冲9#配变	10	200	上级设备容量受限
2131	市区	公用6#配变	10	315	上级设备容量受限
2132	市区	新丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
2133	市区	东城名居1#开关站2#配变	10	630	上级设备容量受限
2134	市区	东城名居1#配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
2135	市区	东城名居1#配电室4#配变	10	800	上级设备容量受限
2136	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2137	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限
2138	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	上级设备容量受限
2139	市区	公用1#配变	10	400	上级设备容量受限
2140	市区	公用19#配变	10	400	上级设备容量受限
2141	市区	公用25#配变	10	400	上级设备容量受限
2142	市区	公用26#配变	10	400	上级设备容量受限
2143	市区	公用31#配变	10	400	上级设备容量受限
2144	市区	公用9#配变	10	400	上级设备容量受限
2145	市区	李灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
2146	市区	顺心园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2147	市区	潮河4#配变	10	200	上级设备容量受限
2148	市区	公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
2149	市区	李灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
2150	市区	利民1#配变	10	315	上级设备容量受限
2151	市区	利民11#配变	10	400	上级设备容量受限
2152	市区	利民2#配变	10	200	上级设备容量受限
2153	市区	利民3#配变	10	400	上级设备容量受限
2154	市区	利民4#配变	10	200	上级设备容量受限
2155	市区	利民5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2156	市区	利民8#配变	10	200	上级设备容量受限
2157	市区	利民9#配变	10	200	上级设备容量受限
2158	市区	庆丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
2159	市区	庆丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
2160	市区	曙阳11#配变	10	200	上级设备容量受限
2161	市区	曙阳12#配变	10	200	上级设备容量受限
2162	市区	曙阳13#配变	10	200	上级设备容量受限
2163	市区	曙阳14#配变	10	200	上级设备容量受限
2164	市区	曙阳15#配变	10	400	上级设备容量受限
2165	市区	曙阳16#配变	10	200	上级设备容量受限
2166	市区	曙阳19#配变	10	200	上级设备容量受限
2167	市区	曙阳2#配变	10	200	上级设备容量受限
2168	市区	曙阳21#配变	10	200	上级设备容量受限
2169	市区	曙阳23#配变	10	630	上级设备容量受限
2170	市区	曙阳25#配变	10	400	上级设备容量受限
2171	市区	曙阳3#配变	10	200	上级设备容量受限
2172	市区	曙阳4#配变	10	400	上级设备容量受限
2173	市区	曙阳7#配变	10	200	上级设备容量受限
2174	市区	正洋1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2175	市区	正洋10#配变	10	200	上级设备容量受限
2176	市区	正洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
2177	市区	正洋3#配变	10	200	上级设备容量受限
2178	市区	正洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
2179	市区	正洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
2180	市区	正洋6#配变	10	200	上级设备容量受限
2181	市区	正洋7#配变	10	200	上级设备容量受限
2182	市区	正洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
2183	市区	正洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
2184	市区	公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
2185	市区	庆丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
2186	市区	庆丰15#配变	10	400	上级设备容量受限
2187	市区	庆丰18#配变	10	200	上级设备容量受限
2188	市区	庆丰2#配变	10	400	上级设备容量受限
2189	市区	庆丰20#配变	10	400	上级设备容量受限
2190	市区	庆丰21#配变	10	400	上级设备容量受限
2191	市区	庆丰27#配变	10	200	上级设备容量受限
2192	市区	庆丰28#配变	10	400	上级设备容量受限
2193	市区	庆丰3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2194	市区	庆丰31#配变	10	400	上级设备容量受限
2195	市区	庆丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
2196	市区	庆丰9#配变	10	400	上级设备容量受限
2197	市区	新川8#配变	10	200	上级设备容量受限
2198	市区	新建15#配变	10	200	上级设备容量受限
2199	市区	新建18#配变	10	200	上级设备容量受限
2200	市区	新建8#配变	10	200	上级设备容量受限
2201	市区	兆丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
2202	市区	公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
2203	市区	公用18#配变	10	200	上级设备容量受限
2204	市区	生建10#配变	10	200	上级设备容量受限
2205	市区	生建11#配变	10	200	上级设备容量受限
2206	市区	生建12#配变	10	200	上级设备容量受限
2207	市区	生建13#配变	10	200	上级设备容量受限
2208	市区	生建14#配变	10	200	上级设备容量受限
2209	市区	生建15#配变	10	200	上级设备容量受限
2210	市区	生建16#配变	10	200	上级设备容量受限
2211	市区	生建2#配变	10	200	上级设备容量受限
2212	市区	生建3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2213	市区	生建4#配变	10	200	上级设备容量受限
2214	市区	生建5#配变	10	200	上级设备容量受限
2215	市区	生建6#配变	10	200	上级设备容量受限
2216	市区	生建7#配变	10	200	上级设备容量受限
2217	市区	生建8#配变	10	400	上级设备容量受限
2218	市区	生建9#配变	10	200	上级设备容量受限
2219	市区	新川11#配变（200）	10	200	上级设备容量受限
2220	市区	新川3#配变	10	200	上级设备容量受限
2221	市区	新川5#配变	10	200	上级设备容量受限
2222	市区	新建1#配变	10	200	上级设备容量受限
2223	市区	新建12#配变	10	315	上级设备容量受限
2224	市区	新建27#配变	10	200	上级设备容量受限
2225	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
2226	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	上级设备容量受限
2227	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限
2228	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	上级设备容量受限
2229	市区	公用12#配变	10	200	上级设备容量受限
2230	市区	公用28#配变	10	400	上级设备容量受限
2231	市区	利民6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2232	市区	曙阳8#配变	10	200	上级设备容量受限
2233	市区	塘西1#配变	10	200	上级设备容量受限
2234	市区	塘西10#配变	10	200	上级设备容量受限
2235	市区	塘西11#配变	10	200	上级设备容量受限
2236	市区	塘西12#配变	10	200	上级设备容量受限
2237	市区	塘西2#配变	10	400	上级设备容量受限
2238	市区	塘西3#配变	10	200	上级设备容量受限
2239	市区	塘西4#配变	10	200	上级设备容量受限
2240	市区	塘西5#配变	10	200	上级设备容量受限
2241	市区	塘西6#配变	10	400	上级设备容量受限
2242	市区	塘西7#配变	10	200	上级设备容量受限
2243	市区	塘西8#配变	10	200	上级设备容量受限
2244	市区	塘西9#配变	10	200	上级设备容量受限
2245	市区	坞港1#配变	10	200	上级设备容量受限
2246	市区	坞港11#配变	10	200	上级设备容量受限
2247	市区	坞港12#配变	10	200	上级设备容量受限
2248	市区	坞港2#配变	10	200	上级设备容量受限
2249	市区	坞港3#配变	10	200	上级设备容量受限
2250	市区	坞港4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2251	市区	坞港5#配变	10	200	上级设备容量受限
2252	市区	坞港6#配变	10	200	上级设备容量受限
2253	市区	坞港7#配变	10	200	上级设备容量受限
2254	市区	坞港8#配变	10	200	上级设备容量受限
2255	市区	坞港9#配变	10	200	上级设备容量受限
2256	市区	新丰5#配变	10	400	上级设备容量受限
2257	市区	新利6#配变	10	200	上级设备容量受限
2258	市区	新利7#配变	10	200	上级设备容量受限
2259	市区	新利8#配变	10	200	上级设备容量受限
2260	市区	YD集镇2#配变	10	200	上级设备容量受限
2261	市区	YD集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
2262	市区	公用13#配变	10	400	上级设备容量受限
2263	市区	公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
2264	市区	公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
2265	市区	公用22#配变	10	400	上级设备容量受限
2266	市区	公用24#配变	10	400	上级设备容量受限
2267	市区	公用29#配变	10	400	上级设备容量受限
2268	市区	公用32#配变	10	400	上级设备容量受限
2269	市区	公用33#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2270	市区	公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
2271	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	上级设备容量受限
2272	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	上级设备容量受限
2273	市区	东城名居1#开关站1#配变	10	630	上级设备容量受限
2274	市区	东城名居1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
2275	市区	东城名居1#配电室3#配变	10	800	上级设备容量受限
2276	市区	顺心园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2277	市区	前进6#配变	10	200	本级设备容量受限
2278	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
2279	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
2280	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
2281	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
2282	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	上级设备容量受限
2283	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	上级设备容量受限
2284	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	上级设备容量受限
2285	市区	公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
2286	市区	公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
2287	市区	公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
2288	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2289	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限
2290	市区	李灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
2291	市区	李灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
2292	市区	李灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
2293	市区	李灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
2294	市区	李灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
2295	市区	庆丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
2296	市区	庆丰12#配变	10	315	上级设备容量受限
2297	市区	庆丰19#配变	10	200	上级设备容量受限
2298	市区	庆丰22#配变	10	400	上级设备容量受限
2299	市区	庆丰23#配变	10	400	上级设备容量受限
2300	市区	庆丰24#配变	10	200	上级设备容量受限
2301	市区	庆丰25#配变	10	200	上级设备容量受限
2302	市区	庆丰26#配变	10	200	上级设备容量受限
2303	市区	庆丰30#配变	10	200	上级设备容量受限
2304	市区	庆丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
2305	市区	庆丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
2306	市区	庆丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
2307	市区	盛园小区1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2308	市区	盛园小区2#主变	10	800	上级设备容量受限
2309	市区	洋桥1#配变	10	400	上级设备容量受限
2310	市区	洋桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
2311	市区	洋桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
2312	市区	公用21#配变	10	200	上级设备容量受限
2313	市区	前进1#配变	10	200	上级设备容量受限
2314	市区	前进10#配变	10	200	上级设备容量受限
2315	市区	前进11#配变	10	200	上级设备容量受限
2316	市区	前进2#配变	10	200	上级设备容量受限
2317	市区	前进4#配变	10	200	上级设备容量受限
2318	市区	前进5#配变	10	200	上级设备容量受限
2319	市区	前进7#配变	10	200	上级设备容量受限
2320	市区	前进9#配变	10	200	上级设备容量受限
2321	市区	新冲1#配变	10	200	上级设备容量受限
2322	市区	新川1#配变	10	200	上级设备容量受限
2323	市区	新川10#配变	10	200	上级设备容量受限
2324	市区	新川12#配变	10	200	上级设备容量受限
2325	市区	新川13#配变	10	400	上级设备容量受限
2326	市区	新川2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2327	市区	新川4#配变	10	200	上级设备容量受限
2328	市区	新川6#配变	10	200	上级设备容量受限
2329	市区	新川7#配变	10	200	上级设备容量受限
2330	市区	新川9#配变	10	200	上级设备容量受限
2331	市区	新建10#配变	10	200	上级设备容量受限
2332	市区	新建11#配变	10	200	上级设备容量受限
2333	市区	新建13#配变	10	200	上级设备容量受限
2334	市区	新建14#配变	10	200	上级设备容量受限
2335	市区	新建16#配变	10	200	上级设备容量受限
2336	市区	新建17#配变	10	200	上级设备容量受限
2337	市区	新建19#配变	10	200	上级设备容量受限
2338	市区	新建2#配变	10	400	上级设备容量受限
2339	市区	新建20#配变	10	200	上级设备容量受限
2340	市区	新建21#配变	10	200	上级设备容量受限
2341	市区	新建22#配变	10	200	上级设备容量受限
2342	市区	新建23#配变	10	200	上级设备容量受限
2343	市区	新建24#配变	10	200	上级设备容量受限
2344	市区	新建25#配变	10	200	上级设备容量受限
2345	市区	新建26#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2346	市区	新建28#配变	10	200	上级设备容量受限
2347	市区	新建3#配变	10	200	上级设备容量受限
2348	市区	新建4#配变	10	200	上级设备容量受限
2349	市区	新建5#配变	10	200	上级设备容量受限
2350	市区	新建6#配变	10	200	上级设备容量受限
2351	市区	新建7#配变	10	200	上级设备容量受限
2352	市区	新建9#配变	10	200	上级设备容量受限
2353	市区	兆丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
2354	市区	兆丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
2355	市区	兆丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
2356	市区	兆丰12#配变	10	200	上级设备容量受限
2357	市区	兆丰13#配变	10	200	上级设备容量受限
2358	市区	兆丰14#配变	10	400	上级设备容量受限
2359	市区	兆丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
2360	市区	兆丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
2361	市区	兆丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
2362	市区	兆丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
2363	市区	兆丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
2364	市区	兆丰8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2365	市区	兆丰9#配变	10	200	上级设备容量受限
2366	市区	高荣1#所用配变	10	400	上级设备容量受限
2367	市区	公用27#配变	10	400	上级设备容量受限
2368	市区	桂英1#配变	10	200	上级设备容量受限
2369	市区	桂英7#配变	10	200	上级设备容量受限
2370	市区	桂英8#配变	10	200	上级设备容量受限
2371	市区	西潮1#配变	10	200	上级设备容量受限
2372	市区	西潮10#配变	10	200	上级设备容量受限
2373	市区	西潮11#配变	10	200	上级设备容量受限
2374	市区	西潮2#配变	10	200	上级设备容量受限
2375	市区	西潮3#配变	10	400	上级设备容量受限
2376	市区	西潮4#配变	10	200	上级设备容量受限
2377	市区	西潮5#配变	10	200	上级设备容量受限
2378	市区	西潮6#配变	10	400	上级设备容量受限
2379	市区	西潮7#配变	10	200	上级设备容量受限
2380	市区	西潮8#配变	10	200	上级设备容量受限
2381	市区	西潮9#配变	10	200	上级设备容量受限
2382	市区	新丰1#配变	10	400	上级设备容量受限
2383	市区	新丰2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2384	市区	新丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
2385	市区	新丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
2386	市区	新丰9#配变	10	200	上级设备容量受限
2387	市区	艳阳1#配变	10	200	上级设备容量受限
2388	市区	艳阳10#配变	10	200	上级设备容量受限
2389	市区	艳阳11#配变	10	200	上级设备容量受限
2390	市区	艳阳12#配变	10	200	上级设备容量受限
2391	市区	艳阳14#配变	10	200	上级设备容量受限
2392	市区	艳阳15#配变	10	200	上级设备容量受限
2393	市区	艳阳16#配变	10	200	上级设备容量受限
2394	市区	艳阳17#配变	10	630	上级设备容量受限
2395	市区	艳阳18#配变	10	400	上级设备容量受限
2396	市区	艳阳2#配变	10	400	上级设备容量受限
2397	市区	艳阳3#配变	10	200	上级设备容量受限
2398	市区	艳阳4#配变	10	200	上级设备容量受限
2399	市区	艳阳5#配变	10	200	上级设备容量受限
2400	市区	艳阳6#配变	10	200	上级设备容量受限
2401	市区	艳阳7#配变	10	200	上级设备容量受限
2402	市区	艳阳8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2403	市区	艳阳9#配变	10	200	上级设备容量受限
2404	市区	生建1#配变	10	400	上级设备容量受限
2405	市区	洋湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
2406	市区	洋湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
2407	市区	洋湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
2408	市区	洋湾3#配变	10	200	上级设备容量受限
2409	市区	洋湾4#配变	10	400	上级设备容量受限
2410	市区	洋湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
2411	市区	洋湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
2412	市区	洋湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
2413	市区	洋湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
2414	市区	东南11#配变	10	400	上级设备容量受限
2415	市区	东南15#配变	10	400	上级设备容量受限
2416	市区	东南20#配变	10	400	上级设备容量受限
2417	市区	东南3#配变	10	400	上级设备容量受限
2418	市区	东南30#配变	10	400	上级设备容量受限
2419	市区	东南34#配变	10	200	上级设备容量受限
2420	市区	东南36#配变	10	400	上级设备容量受限
2421	市区	东南39#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2422	市区	东南40#配变	10	400	上级设备容量受限
2423	市区	东南41#配变	10	400	上级设备容量受限
2424	市区	东南43#配变	10	315	上级设备容量受限
2425	市区	东南5#配变	10	315	上级设备容量受限
2426	市区	东南6#配变	10	400	上级设备容量受限
2427	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
2428	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
2429	市区	中东10#配变	10	200	上级设备容量受限
2430	市区	中东11#配变	10	200	上级设备容量受限
2431	市区	中东12#配变	10	200	上级设备容量受限
2432	市区	中东13#配变	10	200	上级设备容量受限
2433	市区	中东14#配变	10	200	上级设备容量受限
2434	市区	中东15#配变	10	400	上级设备容量受限
2435	市区	中东16#配变	10	200	上级设备容量受限
2436	市区	中东17#配变	10	400	上级设备容量受限
2437	市区	中东18#配变	10	200	上级设备容量受限
2438	市区	中东2#配变	10	200	上级设备容量受限
2439	市区	中东24#配变	10	200	上级设备容量受限
2440	市区	中东3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2441	市区	中东4#配变	10	200	上级设备容量受限
2442	市区	中东5#配变	10	200	上级设备容量受限
2443	市区	中东6#配变	10	400	上级设备容量受限
2444	市区	中东7#配变	10	200	上级设备容量受限
2445	市区	中东8#配变	10	200	上级设备容量受限
2446	市区	中东9#配变	10	200	上级设备容量受限
2447	市区	潮墩1#配变	10	400	上级设备容量受限
2448	市区	潮墩2#配变	10	400	上级设备容量受限
2449	市区	潮墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
2450	市区	潮墩4#配变	10	200	上级设备容量受限
2451	市区	潮墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
2452	市区	潮墩6#配变	10	200	上级设备容量受限
2453	市区	潮墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
2454	市区	潮墩8#配变	10	200	上级设备容量受限
2455	市区	潮墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
2456	市区	东南10#配变	10	200	上级设备容量受限
2457	市区	东南21#配变	10	400	上级设备容量受限
2458	市区	东南22#配变	10	400	上级设备容量受限
2459	市区	东南23#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2460	市区	东南25#配变	10	200	上级设备容量受限
2461	市区	东南26#配变	10	200	上级设备容量受限
2462	市区	东南27#配变	10	400	上级设备容量受限
2463	市区	东南29#配变	10	400	上级设备容量受限
2464	市区	东南32#配变	10	200	上级设备容量受限
2465	市区	东南33#配变	10	200	上级设备容量受限
2466	市区	东南8#配变	10	400	上级设备容量受限
2467	市区	东南9#配变	10	400	上级设备容量受限
2468	市区	桂英10#配变	10	200	上级设备容量受限
2469	市区	桂英11#配变	10	200	上级设备容量受限
2470	市区	桂英14#配变	10	200	上级设备容量受限
2471	市区	桂英2#配变	10	400	上级设备容量受限
2472	市区	桂英3#配变	10	400	上级设备容量受限
2473	市区	桂英4#配变	10	315	上级设备容量受限
2474	市区	桂英5#配变	10	200	上级设备容量受限
2475	市区	桂英6#配变	10	200	上级设备容量受限
2476	市区	桂英9#配变	10	200	上级设备容量受限
2477	市区	新元1#配变	10	200	上级设备容量受限
2478	市区	新元2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2479	市区	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
2480	市区	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
2481	市区	新元5#配变	10	400	上级设备容量受限
2482	市区	新元6#配变	10	400	上级设备容量受限
2483	市区	新元8#配变	10	200	上级设备容量受限
2484	市区	东南17#配变	10	200	上级设备容量受限
2485	市区	加谷1#配变	10	200	上级设备容量受限
2486	市区	加谷10#配变	10	200	上级设备容量受限
2487	市区	加谷16#配变	10	200	上级设备容量受限
2488	市区	加谷2#配变	10	200	上级设备容量受限
2489	市区	加谷3#配变	10	200	上级设备容量受限
2490	市区	加谷4#配变	10	200	上级设备容量受限
2491	市区	加谷5#配变	10	400	上级设备容量受限
2492	市区	加谷8#配变	10	200	上级设备容量受限
2493	市区	加谷9#配变	10	200	上级设备容量受限
2494	市区	加谷11#配变	10	200	上级设备容量受限
2495	市区	加谷6#配变	10	200	上级设备容量受限
2496	市区	加谷7#配变	10	200	上级设备容量受限
2497	市区	新丰4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2498	市区	新丰8#配变	10	400	上级设备容量受限
2499	市区	新元7#配变	10	400	上级设备容量受限
2500	市区	新元9#配变	10	400	上级设备容量受限
2501	市区	东南1#配变	10	400	上级设备容量受限
2502	市区	东南12#配变	10	200	上级设备容量受限
2503	市区	东南13#配变	10	200	上级设备容量受限
2504	市区	东南14#配变	10	200	上级设备容量受限
2505	市区	东南16#配变	10	200	上级设备容量受限
2506	市区	东南18#配变	10	200	上级设备容量受限
2507	市区	东南2#配变	10	200	上级设备容量受限
2508	市区	东南24#配变	10	200	上级设备容量受限
2509	市区	东南31#配变	10	200	上级设备容量受限
2510	市区	东南35#配变	10	200	上级设备容量受限
2511	市区	东南37#配变	10	200	上级设备容量受限
2512	市区	东南38#配变	10	200	上级设备容量受限
2513	市区	东南42#配变	10	400	上级设备容量受限
2514	市区	东南7#配变	10	200	上级设备容量受限
2515	市区	驿龙湾1#配变	10	630	上级设备容量受限
2516	市区	驿龙湾2#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2517	市区	中东1#配变	10	200	上级设备容量受限
2518	市区	成庄10#变	10	400	上级设备容量受限
2519	市区	成庄5#变	10	400	上级设备容量受限
2520	市区	成庄9#变	10	250	上级设备容量受限
2521	市区	江南名苑1#主变	10	630	上级设备容量受限
2522	市区	江南名苑2#配电室1#变压器	10	630	上级设备容量受限
2523	市区	江南名苑3#主变	10	630	上级设备容量受限
2524	市区	西徐5#变	10	400	上级设备容量受限
2525	市区	新世家2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
2526	市区	新世家2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
2527	市区	新世家开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2528	市区	张庄文化广场配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
2529	市区	仓头1#变	10	315	上级设备容量受限
2530	市区	仓头17#变	10	200	上级设备容量受限
2531	市区	仓头18#变	10	400	上级设备容量受限
2532	市区	仓头19#变	10	400	上级设备容量受限
2533	市区	仓头27#变	10	400	上级设备容量受限
2534	市区	仓头3#变	10	400	上级设备容量受限
2535	市区	仓头4#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2536	市区	成庄12#变	10	400	上级设备容量受限
2537	市区	成庄15#变	10	400	上级设备容量受限
2538	市区	成庄17#变	10	200	上级设备容量受限
2539	市区	成庄4#箱变	10	630	上级设备容量受限
2540	市区	成庄6#变	10	200	上级设备容量受限
2541	市区	成庄7#变	10	400	上级设备容量受限
2542	市区	成庄8#变	10	160	上级设备容量受限
2543	市区	东徐20#变	10	200	上级设备容量受限
2544	市区	东徐6#变	10	200	上级设备容量受限
2545	市区	仓头20#变	10	400	上级设备容量受限
2546	市区	仓头21#变	10	400	上级设备容量受限
2547	市区	仓头24#变	10	400	上级设备容量受限
2548	市区	成庄1#变	10	400	上级设备容量受限
2549	市区	成庄13#变	10	200	上级设备容量受限
2550	市区	成庄14#变	10	400	上级设备容量受限
2551	市区	成庄18#变	10	200	上级设备容量受限
2552	市区	成庄2#变	10	200	上级设备容量受限
2553	市区	王庄1#	10	200	上级设备容量受限
2554	市区	王庄10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2555	市区	王庄11#变	10	200	上级设备容量受限
2556	市区	王庄13#变	10	200	上级设备容量受限
2557	市区	王庄14#变	10	200	上级设备容量受限
2558	市区	王庄16#变	10	200	上级设备容量受限
2559	市区	王庄17#变	10	200	上级设备容量受限
2560	市区	王庄18#变	10	200	上级设备容量受限
2561	市区	王庄19#变	10	200	上级设备容量受限
2562	市区	王庄2#变	10	200	上级设备容量受限
2563	市区	王庄4#变	10	200	上级设备容量受限
2564	市区	王庄5#变	10	200	上级设备容量受限
2565	市区	王庄6#变	10	200	上级设备容量受限
2566	市区	王庄7#变	10	200	上级设备容量受限
2567	市区	王庄小区变	10	400	上级设备容量受限
2568	市区	张庄创客田园变	10	200	上级设备容量受限
2569	市区	张庄镇王庄15#变	10	200	上级设备容量受限
2570	市区	郑通1#变	10	200	上级设备容量受限
2571	市区	郑通10#变	10	160	上级设备容量受限
2572	市区	郑通11#变	10	200	上级设备容量受限
2573	市区	郑通12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2574	市区	郑通13#变	10	200	上级设备容量受限
2575	市区	郑通14#变	10	400	上级设备容量受限
2576	市区	郑通15#变	10	200	上级设备容量受限
2577	市区	郑通16#变	10	200	上级设备容量受限
2578	市区	郑通17#变	10	200	上级设备容量受限
2579	市区	郑通18#变	10	200	上级设备容量受限
2580	市区	郑通19#变	10	200	上级设备容量受限
2581	市区	郑通2#变	10	200	上级设备容量受限
2582	市区	郑通22#变	10	200	上级设备容量受限
2583	市区	郑通23#变	10	200	上级设备容量受限
2584	市区	郑通24#变	10	200	上级设备容量受限
2585	市区	郑通25#变	10	200	上级设备容量受限
2586	市区	郑通26#变	10	200	上级设备容量受限
2587	市区	郑通3#变	10	200	上级设备容量受限
2588	市区	郑通4#变	10	200	上级设备容量受限
2589	市区	郑通5#变	10	200	上级设备容量受限
2590	市区	郑通6#变	10	315	上级设备容量受限
2591	市区	郑通7#变	10	200	上级设备容量受限
2592	市区	郑通8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2593	市区	郑通9#变	10	200	上级设备容量受限
2594	市区	仓头10#变	10	400	上级设备容量受限
2595	市区	仓头12#变	10	400	上级设备容量受限
2596	市区	仓头13#变	10	400	上级设备容量受限
2597	市区	仓头25#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2598	市区	仓头5#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2599	市区	仓头6#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2600	市区	东升1#变	10	400	上级设备容量受限
2601	市区	东升16#变	10	400	上级设备容量受限
2602	市区	海棠花园配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
2603	市区	海棠花园配电室3#配变	10	800	上级设备容量受限
2604	市区	奥康苑1#变	10	500	上级设备容量受限
2605	市区	奥康苑2#变	10	500	上级设备容量受限
2606	市区	东徐1#变	10	400	上级设备容量受限
2607	市区	东徐12#变	10	315	上级设备容量受限
2608	市区	东徐17#变	10	400	上级设备容量受限
2609	市区	东徐18#变	10	200	上级设备容量受限
2610	市区	东徐2#变	10	400	上级设备容量受限
2611	市区	东徐24#变*	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2612	市区	东徐25#变	10	400	上级设备容量受限
2613	市区	东徐26#变	10	200	上级设备容量受限
2614	市区	东徐5#变	10	250	上级设备容量受限
2615	市区	富康路2#变	10	400	上级设备容量受限
2616	市区	富康路变	10	200	上级设备容量受限
2617	市区	富康苑小区变	10	400	上级设备容量受限
2618	市区	海棠嘉园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2619	市区	海棠嘉园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2620	市区	华悦嘉园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2621	市区	华悦嘉园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2622	市区	领秀华庭1#主变	10	800	上级设备容量受限
2623	市区	领秀华庭3#主变	10	800	上级设备容量受限
2624	市区	农机箱变	10	400	上级设备容量受限
2625	市区	钱庄12#变	10	200	上级设备容量受限
2626	市区	钱庄13#变	10	200	上级设备容量受限
2627	市区	钱庄3#变	10	400	上级设备容量受限
2628	市区	钱庄8#变	10	200	上级设备容量受限
2629	市区	溪林雅居1#变	10	800	上级设备容量受限
2630	市区	溪林雅居3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2631	市区	新纪元小区变018	10	630	上级设备容量受限
2632	市区	鑫祥公寓	10	250	上级设备容量受限
2633	市区	星福园小区	10	400	上级设备容量受限
2634	市区	张庄集镇12#公变	10	400	上级设备容量受限
2635	市区	张庄集镇9#变*	10	500	上级设备容量受限
2636	市区	张庄建设路2#变	10	400	上级设备容量受限
2637	市区	张庄建设路变	10	400	上级设备容量受限
2638	市区	张庄迎宾路变	10	500	上级设备容量受限
2639	市区	东升10#变	10	400	上级设备容量受限
2640	市区	东升11#变	10	400	上级设备容量受限
2641	市区	东升12#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2642	市区	东升14#变	10	400	上级设备容量受限
2643	市区	东升4#变	10	400	上级设备容量受限
2644	市区	东升6#	10	630	上级设备容量受限
2645	市区	固鼎水泥变	10	315	上级设备容量受限
2646	市区	海创1#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2647	市区	海创2#箱变主变	10	800	上级设备容量受限
2648	市区	海创3#箱变主变	10	800	上级设备容量受限
2649	市区	惠民花园1#S3	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2650	市区	惠民花园2#S2	10	500	上级设备容量受限
2651	市区	惠民花园3#S1	10	630	上级设备容量受限
2652	市区	惠民花园4#	10	630	上级设备容量受限
2653	市区	惠民花园5#	10	630	上级设备容量受限
2654	市区	惠民花园6#S4	10	630	上级设备容量受限
2655	市区	政府家属区变	10	200	上级设备容量受限
2656	市区	仓头26#综合箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2657	市区	金都华城1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2658	市区	金都华城1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2659	市区	金都华城1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2660	市区	金都华城2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2661	市区	金都华城2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2662	市区	金都华城3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2663	市区	金都华城3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2664	市区	馨盛苑1号配电房1-1号主变	10	800	上级设备容量受限
2665	市区	馨盛苑1号配电房1-3号主变	10	800	上级设备容量受限
2666	市区	振兴嘉园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2667	市区	振兴嘉园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2668	市区	振兴嘉园二期2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2669	市区	振兴嘉园二期2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
2670	市区	东升15#变	10	315	上级设备容量受限
2671	市区	东升18#变	10	400	上级设备容量受限
2672	市区	仓头7#变	10	200	上级设备容量受限
2673	市区	仓头9#变	10	400	上级设备容量受限
2674	市区	东升2#变	10	400	上级设备容量受限
2675	市区	二纺1#变	10	400	上级设备容量受限
2676	市区	二纺2#变	10	400	上级设备容量受限
2677	市区	二纺3#	10	315	上级设备容量受限
2678	市区	二纺4#变	10	400	上级设备容量受限
2679	市区	麦芽综合变	10	400	上级设备容量受限
2680	市区	华泰景城南苑配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2681	市区	华泰景城南苑配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2682	市区	金都华城1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2683	市区	金都华城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2684	市区	金都华城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2685	市区	金都华城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2686	市区	金都华城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2687	市区	金都华城3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2688	市区	金都华城3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2689	市区	万泰名都1#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
2690	市区	万泰名都1#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
2691	市区	西徐2#变	10	400	上级设备容量受限
2692	市区	馨盛苑1号配电房1-2号主变	10	800	上级设备容量受限
2693	市区	馨盛苑1号配电房1-4号主变	10	800	上级设备容量受限
2694	市区	振兴嘉园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2695	市区	振兴嘉园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2696	市区	振兴嘉园二期2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2697	市区	振兴嘉园二期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
2698	市区	成庄11#变	10	200	上级设备容量受限
2699	市区	成庄16#变	10	400	上级设备容量受限
2700	市区	成庄3#变	10	400	上级设备容量受限
2701	市区	东华置业公变	10	250	上级设备容量受限
2702	市区	东徐14#变	10	200	上级设备容量受限
2703	市区	东徐22#变	10	200	上级设备容量受限
2704	市区	华泰景城南苑配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2705	市区	华泰景城南苑配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2706	市区	华泰景城配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2707	市区	华泰景城配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2708	市区	华泰景城配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2709	市区	华泰景城配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2710	市区	华西苑小区变05001	10	630	上级设备容量受限
2711	市区	集镇14#变012	10	200	上级设备容量受限
2712	市区	集镇3#箱式变	10	400	上级设备容量受限
2713	市区	集镇6#箱变	10	400	上级设备容量受限
2714	市区	集镇7#箱变	10	400	上级设备容量受限
2715	市区	江南名苑2#配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
2716	市区	江南名苑2#主变	10	630	上级设备容量受限
2717	市区	江南名苑4#主变	10	630	上级设备容量受限
2718	市区	万泰名都1#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
2719	市区	万泰名都1#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
2720	市区	旺源大楼商务楼主变	10	630	上级设备容量受限
2721	市区	新世家2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2722	市区	新世家2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
2723	市区	新世家开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2724	市区	张庄集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
2725	市区	张庄建业路变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2726	市区	张庄文化广场配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
2727	市区	张庄文明路变	10	400	上级设备容量受限
2728	市区	海棠花园配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
2729	市区	海棠花园配电室4#配变	10	800	上级设备容量受限
2730	市区	宾达嘉园1#箱变01002	10	800	上级设备容量受限
2731	市区	宾达嘉园2#箱变007	10	630	上级设备容量受限
2732	市区	宾达嘉园3#箱变004	10	630	上级设备容量受限
2733	市区	宾达嘉园4#箱变010	10	630	上级设备容量受限
2734	市区	东徐16#变	10	400	上级设备容量受限
2735	市区	东徐3#箱变	10	400	上级设备容量受限
2736	市区	东徐8#变	10	400	上级设备容量受限
2737	市区	海棠花园1#变	10	630	上级设备容量受限
2738	市区	海棠花园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2739	市区	领秀华庭2#主变	10	800	上级设备容量受限
2740	市区	领秀华庭4#主变	10	800	上级设备容量受限
2741	市区	龙海1#变	10	200	上级设备容量受限
2742	市区	龙海10#变	10	200	上级设备容量受限
2743	市区	龙海11#变	10	200	上级设备容量受限
2744	市区	龙海13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2745	市区	龙海14#变	10	200	上级设备容量受限
2746	市区	龙海15#变	10	400	上级设备容量受限
2747	市区	龙海16#变	10	200	上级设备容量受限
2748	市区	龙海17#变	10	200	上级设备容量受限
2749	市区	龙海2#变	10	200	上级设备容量受限
2750	市区	龙海3#变	10	200	上级设备容量受限
2751	市区	龙海4#变	10	200	上级设备容量受限
2752	市区	龙海5#变	10	200	上级设备容量受限
2753	市区	龙海7#变	10	400	上级设备容量受限
2754	市区	龙海8#变	10	200	上级设备容量受限
2755	市区	龙海9#变	10	200	上级设备容量受限
2756	市区	葡萄人家1#变压器	10	400	上级设备容量受限
2757	市区	葡萄人家2#箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
2758	市区	钱庄1#变	10	160	上级设备容量受限
2759	市区	钱庄10#变	10	200	上级设备容量受限
2760	市区	钱庄11#变	10	200	上级设备容量受限
2761	市区	钱庄14#变	10	200	上级设备容量受限
2762	市区	钱庄2#变	10	315	上级设备容量受限
2763	市区	钱庄4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2764	市区	钱庄5#变	10	200	上级设备容量受限
2765	市区	钱庄7#变	10	400	上级设备容量受限
2766	市区	钱庄9#	10	200	上级设备容量受限
2767	市区	王庄20#变	10	200	上级设备容量受限
2768	市区	王庄8#变	10	160	上级设备容量受限
2769	市区	西徐4#变	10	200	上级设备容量受限
2770	市区	溪林雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
2771	市区	溪林雅居4#变	10	800	上级设备容量受限
2772	市区	郑通20#变	10	200	上级设备容量受限
2773	市区	郑通21#变	10	200	上级设备容量受限
2774	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2775	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2776	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2777	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2778	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2779	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2780	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2781	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2782	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2783	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2784	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2785	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2786	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2787	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	上级设备容量受限
2788	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	上级设备容量受限
2789	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2790	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
2791	市区	钢铁1#变	10	400	上级设备容量受限
2792	市区	钢铁2#变	10	400	上级设备容量受限
2793	市区	钢铁8#变	10	400	上级设备容量受限
2794	市区	农垦宿舍1#	10	400	上级设备容量受限
2795	市区	农垦宿舍2#	10	400	上级设备容量受限
2796	市区	水泥制品厂1#	10	315	上级设备容量受限
2797	市区	水泥制品厂2#	10	315	上级设备容量受限
2798	市区	袁庄22#	10	400	上级设备容量受限
2799	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2800	市区	袁庄9#	10	400	上级设备容量受限
2801	市区	袁庄18#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2802	市区	北闸12#	10	400	上级设备容量受限
2803	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2804	市区	北闸20#变主变	10	400	上级设备容量受限
2805	市区	北闸7#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2806	市区	电化厂宿舍2#	10	315	上级设备容量受限
2807	市区	电化厂宿舍6#	10	315	上级设备容量受限
2808	市区	加油站S5箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2809	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2810	市区	液化气宿舍2#	10	315	上级设备容量受限
2811	市区	液化气宿舍3#	10	315	上级设备容量受限
2812	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2813	市区	袁庄12#	10	400	上级设备容量受限
2814	市区	袁庄13#	10	400	上级设备容量受限
2815	市区	袁庄24#	10	200	上级设备容量受限
2816	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2817	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2818	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2819	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2820	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2821	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2822	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2823	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2824	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2825	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
2826	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2827	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2828	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2829	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2830	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2831	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	上级设备容量受限
2832	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	上级设备容量受限
2833	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2834	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2835	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	上级设备容量受限
2836	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	上级设备容量受限
2837	市区	海置S18欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2838	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	上级设备容量受限
2839	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2840	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2841	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2842	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2843	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2844	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2845	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2846	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2847	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2848	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2849	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2850	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2851	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2852	市区	盐湾21#	10	400	上级设备容量受限
2853	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2854	市区	主题公园S20箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2855	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2856	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2857	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2858	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2859	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2860	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2861	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2862	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2863	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2864	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2865	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2866	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	上级设备容量受限
2867	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2868	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2869	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2870	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2871	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2872	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2873	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2874	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2875	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2876	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2877	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2878	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2879	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2880	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2881	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2882	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2883	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2884	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2885	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2886	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2887	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2888	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2889	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2890	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2891	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2892	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2893	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2894	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2895	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2896	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2897	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2898	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2899	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2900	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2901	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2902	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2903	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2904	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2905	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2906	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
2907	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
2908	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2909	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2910	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2911	市区	袁庄19#变	10	200	上级设备容量受限
2912	市区	袁庄4#	10	400	上级设备容量受限
2913	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2914	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2915	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2916	市区	华强宿舍	10	400	上级设备容量受限
2917	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2918	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2919	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2920	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	上级设备容量受限
2921	市区	城北组团	10	500	上级设备容量受限
2922	市区	大洋工业园1#	10	400	上级设备容量受限
2923	市区	大洋工业园2#	10	400	上级设备容量受限
2924	市区	大洋工业园3#	10	315	上级设备容量受限
2925	市区	木子置业1#S4	10	400	上级设备容量受限
2926	市区	木子置业2#S5	10	400	上级设备容量受限
2927	市区	木子置业3#S6	10	400	上级设备容量受限
2928	市区	盐湾3#	10	400	上级设备容量受限
2929	市区	盐湾6#	10	250	上级设备容量受限
2930	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2931	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2932	市区	中原房产	10	500	上级设备容量受限
2933	市区	中原房产2#S3	10	500	上级设备容量受限
2934	市区	三英11#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2935	市区	三英12#	10	400	上级设备容量受限
2936	市区	三英15#变	10	200	上级设备容量受限
2937	市区	三英17#变主变	10	400	上级设备容量受限
2938	市区	三英2#	10	400	上级设备容量受限
2939	市区	三英7#	10	200	上级设备容量受限
2940	市区	三英8#	10	400	上级设备容量受限
2941	市区	三英9#	10	315	上级设备容量受限
2942	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2943	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2944	市区	西袁2#	10	400	上级设备容量受限
2945	市区	西袁5#	10	200	上级设备容量受限
2946	市区	西袁6#	10	315	上级设备容量受限
2947	市区	西袁7#变	10	400	上级设备容量受限
2948	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2949	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2950	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2951	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2952	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2953	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2954	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2955	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2956	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2957	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
2958	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2959	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2960	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2961	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2962	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2963	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2964	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2965	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2966	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2967	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
2968	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2969	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2970	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2971	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2972	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2973	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2974	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2975	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2976	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2977	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2978	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2979	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2980	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2981	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2982	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2983	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2984	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2985	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2986	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2987	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2988	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2989	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2990	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2991	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2992	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2993	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2994	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2995	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2996	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2997	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2998	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2999	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3000	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3001	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3002	市区	盐湾2#	10	400	上级设备容量受限
3003	市区	袁庄14#	10	200	上级设备容量受限
3004	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3005	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3006	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3007	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3008	市区	袁庄3#变	10	400	上级设备容量受限
3009	市区	北闸17#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
3010	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3011	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3012	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3013	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3014	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3015	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3016	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	上级设备容量受限
3017	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3018	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3019	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3020	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3021	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
3022	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	上级设备容量受限
3023	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3024	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3025	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3026	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3027	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3028	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3029	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3030	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
3031	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	上级设备容量受限
3032	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3033	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3034	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
3035	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
3036	市区	永康S6箱变主变	10	500	上级设备容量受限
3037	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3038	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3039	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3040	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3041	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3042	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3043	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3044	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3045	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3046	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3047	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3048	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3049	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3050	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3051	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3052	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3053	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3054	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3055	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3056	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3057	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3058	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3059	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
3060	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	上级设备容量受限
3061	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3062	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3063	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3064	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3065	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3066	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3067	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3068	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3069	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3070	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3071	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3072	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3073	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3074	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3075	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3076	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3077	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3078	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3079	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3080	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3081	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	上级设备容量受限
3082	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	上级设备容量受限
3083	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	上级设备容量受限
3084	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	上级设备容量受限
3085	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	上级设备容量受限
3086	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3087	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	上级设备容量受限
3088	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3089	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3090	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
3091	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3092	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3093	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3094	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3095	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3096	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3097	市区	沐成花园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3098	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3099	市区	沐成花园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3100	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3101	市区	沐成花园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3102	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3103	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3104	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3105	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3106	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3107	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3108	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3109	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3110	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
3111	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3112	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3113	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	上级设备容量受限
3114	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	上级设备容量受限
3115	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3116	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
3117	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3118	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3119	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3120	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3121	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3122	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3123	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3124	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3125	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3126	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3127	市区	文轩府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3128	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3129	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3130	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3131	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3132	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3133	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3134	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3135	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3136	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3137	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3138	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3139	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3140	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3141	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3142	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3143	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3144	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3145	市区	园中园西区1#欧变	10	630	上级设备容量受限
3146	市区	园中园西区2#欧变	10	630	上级设备容量受限
3147	市区	园中园西区3#欧变	10	630	上级设备容量受限
3148	市区	园中园西区4#欧变	10	630	上级设备容量受限
3149	市区	园中园西区5#欧变	10	630	上级设备容量受限
3150	市区	园中园西区6#欧变	10	630	上级设备容量受限
3151	市区	园中园小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
3152	市区	园中园小区2#箱变	10	500	上级设备容量受限
3153	市区	园中园小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
3154	市区	园中园小区4#箱变	10	800	上级设备容量受限
3155	市区	园中园小区5#箱变	10	800	上级设备容量受限
3156	市区	智博园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3157	市区	东河14#变	10	315	上级设备容量受限
3158	市区	佳苑西苑二期配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3159	市区	佳苑西苑二期配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3160	市区	金色华庭1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3161	市区	金色华庭1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3162	市区	金色华庭2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3163	市区	金色华庭2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3164	市区	金色华庭3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3165	市区	金色华庭3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3166	市区	金色华庭4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3167	市区	静心小区II期1#箱变	10	400	上级设备容量受限
3168	市区	静心小区II期2#箱变	10	400	上级设备容量受限
3169	市区	新城花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3170	市区	悦心园1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3171	市区	悦心园1#主变	10	1000	上级设备容量受限
3172	市区	悦心园2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3173	市区	悦心园2#主变	10	1000	上级设备容量受限
3174	市区	长坝5#	10	315	上级设备容量受限
3175	市区	城西24#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3176	市区	城西4#	10	200	上级设备容量受限
3177	市区	军民路4#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3178	市区	军民路6#	10	400	上级设备容量受限
3179	市区	轴承厂S2	10	630	上级设备容量受限
3180	市区	米罗戏剧街1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3181	市区	米罗戏剧街开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3182	市区	圣英置业1#S1	10	630	上级设备容量受限
3183	市区	圣英置业2#S2	10	630	上级设备容量受限
3184	市区	桃李春风江南里1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3185	市区	桃李春风江南里2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3186	市区	桃李春风江南里2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3187	市区	桃李春风江南里3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3188	市区	桃李春风江南里3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3189	市区	桃李春风江南里开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3190	市区	城西21#变	10	400	上级设备容量受限
3191	市区	城西3#	10	315	上级设备容量受限
3192	市区	美岸华庭2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3193	市区	美岸华庭2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3194	市区	美岸华庭开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3195	市区	美岸华庭小区1#S1	10	500	上级设备容量受限
3196	市区	泰山庙	10	500	上级设备容量受限
3197	市区	东河嘉园1#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
3198	市区	东河嘉园2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3199	市区	东河嘉园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3200	市区	东河嘉园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3201	市区	东河嘉园3#S3	10	630	上级设备容量受限
3202	市区	东河嘉园3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3203	市区	东河嘉园3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3204	市区	东河新园1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3205	市区	东河新园1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3206	市区	东晖锦园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3207	市区	东晖锦园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3208	市区	东晖锦园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3209	市区	东晖锦园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3210	市区	东晖锦园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3211	市区	东晖锦园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3212	市区	东晖锦园4#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3213	市区	东晖锦园4#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3214	市区	康庄雅苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3215	市区	康庄雅苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3216	市区	康庄雅苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3217	市区	康庄雅苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3218	市区	康庄雅苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3219	市区	康庄雅苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3220	市区	康庄雅苑开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3221	市区	港湾明珠1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3222	市区	港湾明珠1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3223	市区	港湾明珠10#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3224	市区	港湾明珠10#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3225	市区	港湾明珠2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3226	市区	港湾明珠2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3227	市区	港湾明珠2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3228	市区	港湾明珠3#开关站2#主变	10	500	上级设备容量受限
3229	市区	港湾明珠3#开关站4#主变	10	500	上级设备容量受限
3230	市区	港湾明珠3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3231	市区	港湾明珠3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3232	市区	港湾明珠4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3233	市区	港湾明珠4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3234	市区	港湾明珠5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3235	市区	港湾明珠5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3236	市区	港湾明珠6#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3237	市区	港湾明珠7#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3238	市区	港湾明珠7#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3239	市区	港湾明珠8#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3240	市区	港湾明珠9#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3241	市区	港湾明珠9#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3242	市区	国贸中心1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3243	市区	国贸中心1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3244	市区	国贸中心2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3245	市区	国贸中心2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3246	市区	砖瓦厂S1	10	400	上级设备容量受限
3247	市区	砂石场S1	10	500	上级设备容量受限
3248	市区	先锋农贸大厦1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3249	市区	越河派出所2#	10	200	上级设备容量受限
3250	市区	越河派出所3#	10	315	上级设备容量受限
3251	市区	中海置业变电所1#主变	10	630	上级设备容量受限
3252	市区	港湾明珠1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3253	市区	港湾明珠1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3254	市区	港湾明珠10#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3255	市区	港湾明珠10#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3256	市区	港湾明珠2#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3257	市区	港湾明珠2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3258	市区	港湾明珠2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3259	市区	港湾明珠3#开关站1#主变	10	500	上级设备容量受限
3260	市区	港湾明珠3#开关站3#主变	10	500	上级设备容量受限
3261	市区	港湾明珠3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3262	市区	港湾明珠3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3263	市区	港湾明珠4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3264	市区	港湾明珠4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3265	市区	港湾明珠5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3266	市区	港湾明珠5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3267	市区	港湾明珠6#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3268	市区	港湾明珠7#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3269	市区	港湾明珠7#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3270	市区	港湾明珠8#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3271	市区	港湾明珠9#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3272	市区	港湾明珠9#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3273	市区	博雅文苑1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3274	市区	博雅文苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3275	市区	博雅文苑2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3276	市区	博雅文苑2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3277	市区	博雅文苑3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3278	市区	博雅文苑3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3279	市区	博雅文苑4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3280	市区	博雅文苑4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3281	市区	城西19#变	10	400	上级设备容量受限
3282	市区	城西20#变	10	400	上级设备容量受限
3283	市区	城西22#变	10	200	上级设备容量受限
3284	市区	城西6#变	10	400	上级设备容量受限
3285	市区	华福房产有限公司S3	10	400	上级设备容量受限
3286	市区	美岸华庭2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3287	市区	美岸华庭2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3288	市区	美岸华庭开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3289	市区	香江枫景名苑东区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3290	市区	香江枫景名苑东区1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3291	市区	香江枫景名苑东区2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3292	市区	香江枫景名苑东区2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3293	市区	香江枫景名苑东区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3294	市区	香江枫景名苑东区3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3295	市区	香江枫景名苑西区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3296	市区	香江枫景名苑西区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3297	市区	香江枫景名苑西区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3298	市区	香江枫景名苑西区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3299	市区	香江枫景名苑西区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3300	市区	香江枫景名苑西区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3301	市区	爱琴海1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3302	市区	爱琴海1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3303	市区	爱琴海2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3304	市区	爱琴海2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3305	市区	爱琴海3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3306	市区	爱琴海3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3307	市区	爱琴海4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3308	市区	爱琴海4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3309	市区	爱琴海5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3310	市区	爱琴海5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3311	市区	爱琴海商业1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3312	市区	爱琴海商业1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3313	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3314	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3315	市区	红星家具建材中心东区配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3316	市区	红星家具建材中心东区配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3317	市区	袁河家园西区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3318	市区	袁河家园西区1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3319	市区	袁河家园西区2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3320	市区	袁河家园西区2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3321	市区	袁河家园西区3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3322	市区	袁河家园西区3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3323	市区	袁庄8#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
3324	市区	和美尚苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3325	市区	和美尚苑1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3326	市区	和美尚苑2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3327	市区	和美尚苑2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3328	市区	和美尚苑3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3329	市区	和美尚苑3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3330	市区	红星家具建材中心东区配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3331	市区	红星家具建材中心东区配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3332	市区	金麟府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3333	市区	金麟府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3334	市区	金麟府2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3335	市区	金麟府2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3336	市区	金麟府3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3337	市区	金麟府3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3338	市区	荣沁苑小区北区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3339	市区	荣沁苑小区北区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3340	市区	荣沁苑小区北区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3341	市区	荣沁苑小区北区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3342	市区	荣沁苑小区北区3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3343	市区	荣沁苑小区北区3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3344	市区	荣沁苑小区北区开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3345	市区	荣沁苑小区南区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3346	市区	荣沁苑小区南区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3347	市区	荣沁苑小区南区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3348	市区	荣沁苑小区南区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3349	市区	荣沁苑小区南区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3350	市区	荣沁苑小区南区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3351	市区	荣沁苑小区南区4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3352	市区	荣沁苑小区南区4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3353	市区	荣沁苑小区南区开关站1#主变	10	630	上级设备容量受限
3354	市区	阳光嘉园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3355	市区	阳光嘉园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3356	市区	阳光嘉园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3357	市区	阳光嘉园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3358	市区	袁河家园东区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3359	市区	袁河家园东区1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3360	市区	袁河家园东区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3361	市区	袁河家园东区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3362	市区	袁河家园东区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3363	市区	袁河家园东区4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3364	市区	袁河家园东区4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3365	市区	袁河家园东区5#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3366	市区	袁河家园东区5#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3367	市区	袁河家园西区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3368	市区	袁河家园西区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3369	市区	袁河家园西区2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3370	市区	袁河家园西区2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3371	市区	袁河家园西区3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3372	市区	袁河家园西区3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3373	市区	和美尚苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3374	市区	和美尚苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3375	市区	和美尚苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3376	市区	和美尚苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3377	市区	和美尚苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3378	市区	和美尚苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3379	市区	龙泰花园小区1#开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
3380	市区	龙泰花园小区1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3381	市区	龙泰花园小区1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3382	市区	龙泰花园小区2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3383	市区	龙泰花园小区2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3384	市区	荣沁苑小区北区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3385	市区	荣沁苑小区北区1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3386	市区	荣沁苑小区北区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3387	市区	荣沁苑小区北区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3388	市区	荣沁苑小区北区3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3389	市区	荣沁苑小区北区3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3390	市区	荣沁苑小区北区开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3391	市区	荣沁苑小区南区1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3392	市区	荣沁苑小区南区1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3393	市区	荣沁苑小区南区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3394	市区	荣沁苑小区南区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3395	市区	荣沁苑小区南区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3396	市区	荣沁苑小区南区3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3397	市区	荣沁苑小区南区4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3398	市区	荣沁苑小区南区4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3399	市区	荣沁苑小区南区开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
3400	市区	阳光嘉园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3401	市区	阳光嘉园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3402	市区	阳光嘉园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3403	市区	阳光嘉园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3404	市区	博联天街商业广场2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3405	市区	博联天街商业广场2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3406	市区	博联天街商业广场配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
3407	市区	博联天街商业广场配电室3#主变	10	1000	上级设备容量受限
3408	市区	富贵春一期配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3409	市区	富贵春一期配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3410	市区	嘉业上郡1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3411	市区	嘉业上郡1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3412	市区	嘉业上郡1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3413	市区	嘉业上郡2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3414	市区	嘉业上郡2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3415	市区	嘉业上郡3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3416	市区	嘉业上郡3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3417	市区	嘉业上郡5#配电室2#主变	10	500	上级设备容量受限
3418	市区	嘉业上郡5#配电室4#主变	10	500	上级设备容量受限
3419	市区	申鑫名城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3420	市区	申鑫名城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3421	市区	申鑫名城2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3422	市区	申鑫名城2#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
3423	市区	申鑫名城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3424	市区	申鑫名城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3425	市区	申鑫名城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3426	市区	申鑫名城3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3427	市区	申鑫名城4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3428	市区	申鑫名城4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3429	市区	申鑫名城5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3430	市区	申鑫名城5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3431	市区	申鑫名城开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3432	市区	申鑫名城开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
3433	市区	小洋湾东园配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3434	市区	小洋湾东园配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3435	市区	小洋湾南园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3436	市区	小洋湾南园1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
3437	市区	小洋湾南园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3438	市区	小洋湾南园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3439	市区	米罗戏剧街1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3440	市区	米罗戏剧街开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3441	市区	桃李春风江南里1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3442	市区	桃李春风江南里2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3443	市区	桃李春风江南里2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3444	市区	桃李春风江南里3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3445	市区	桃李春风江南里3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3446	市区	桃李春风江南里开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3447	市区	新景华城1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3448	市区	新景华城1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3449	市区	新景华城2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3450	市区	新景华城2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3451	市区	新景华城3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3452	市区	新景华城开关站1#主变	10	630	上级设备容量受限
3453	市区	袁河家园东区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3454	市区	袁河家园东区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3455	市区	袁河家园东区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3456	市区	袁河家园东区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3457	市区	袁河家园东区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3458	市区	袁河家园东区4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3459	市区	袁河家园东区4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3460	市区	袁河家园东区5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3461	市区	袁河家园东区5#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3462	市区	爱琴海1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3463	市区	爱琴海1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3464	市区	爱琴海2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3465	市区	爱琴海2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3466	市区	爱琴海3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3467	市区	爱琴海3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
3468	市区	爱琴海4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3469	市区	爱琴海4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3470	市区	爱琴海5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3471	市区	爱琴海5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3472	市区	德惠尚书府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3473	市区	德惠尚书府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3474	市区	德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3475	市区	德惠尚书府3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3476	市区	德惠尚书府4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3477	市区	德惠尚书府4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3478	市区	大冈野陆12号配变	10	200	上级设备容量受限
3479	市区	卧龙1#配变	10	200	上级设备容量受限
3480	市区	卧龙4#配变	10	315	上级设备容量受限
3481	市区	野陆4#配变	10	200	上级设备容量受限
3482	市区	野陆7#配变	10	200	上级设备容量受限
3483	市区	大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	上级设备容量受限
3484	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	上级设备容量受限
3485	市区	大冈联合村1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3486	市区	大冈联合村10#配变	10	200	上级设备容量受限
3487	市区	大冈联合村11#配变	10	100	上级设备容量受限
3488	市区	大冈联合村12#配变	10	200	上级设备容量受限
3489	市区	大冈联合村13#配变	10	200	上级设备容量受限
3490	市区	大冈联合村14#配变	10	100	上级设备容量受限
3491	市区	大冈联合村15#配变	10	200	上级设备容量受限
3492	市区	大冈联合村16#配变	10	200	上级设备容量受限
3493	市区	大冈联合村17#配变	10	400	上级设备容量受限
3494	市区	大冈联合村2#配变	10	200	上级设备容量受限
3495	市区	大冈联合村20#配变	10	100	上级设备容量受限
3496	市区	大冈联合村21#配变	10	200	上级设备容量受限
3497	市区	大冈联合村3#配变	10	200	上级设备容量受限
3498	市区	大冈联合村5#变	10	200	上级设备容量受限
3499	市区	大冈联合村6#配变	10	200	上级设备容量受限
3500	市区	大冈联合村7#配变	10	200	上级设备容量受限
3501	市区	大冈联合村8#配变	10	200	上级设备容量受限
3502	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	上级设备容量受限
3503	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	上级设备容量受限
3504	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3505	市区	联合村23#配变	10	200	上级设备容量受限
3506	市区	卧龙3#配变	10	315	上级设备容量受限
3507	市区	冈北线佳富24#箱变	10	500	上级设备容量受限
3508	市区	冈北线佳富26#箱变	10	500	上级设备容量受限
3509	市区	大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	上级设备容量受限
3510	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3511	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
3512	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	上级设备容量受限
3513	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	上级设备容量受限
3514	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	上级设备容量受限
3515	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	上级设备容量受限
3516	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	上级设备容量受限
3517	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	上级设备容量受限
3518	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	上级设备容量受限
3519	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	上级设备容量受限
3520	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	上级设备容量受限
3521	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
3522	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	上级设备容量受限
3523	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3524	市区	佳富1#配变	10	200	上级设备容量受限
3525	市区	佳富10#配变	10	200	上级设备容量受限
3526	市区	佳富11#配变	10	200	上级设备容量受限
3527	市区	佳富12#配变	10	200	上级设备容量受限
3528	市区	佳富13#配变	10	200	上级设备容量受限
3529	市区	佳富14#配变	10	200	上级设备容量受限
3530	市区	佳富15#变	10	200	上级设备容量受限
3531	市区	佳富16#配变	10	200	上级设备容量受限
3532	市区	佳富17#配变	10	200	上级设备容量受限
3533	市区	佳富18#配变	10	200	上级设备容量受限
3534	市区	佳富2#配变	10	200	上级设备容量受限
3535	市区	佳富22#配变	10	200	上级设备容量受限
3536	市区	佳富23#配变	10	200	上级设备容量受限
3537	市区	佳富25#	10	500	上级设备容量受限
3538	市区	佳富3#配变	10	200	上级设备容量受限
3539	市区	佳富4#配变	10	200	上级设备容量受限
3540	市区	佳富5#配变	10	100	上级设备容量受限
3541	市区	佳富6#配变	10	200	上级设备容量受限
3542	市区	佳富7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3543	市区	佳富8#配变	10	400	上级设备容量受限
3544	市区	佳富9#配变	10	200	上级设备容量受限
3545	市区	卧龙8#配变	10	200	上级设备容量受限
3546	市区	吴港16#变	10	200	上级设备容量受限
3547	市区	野陆13#变	10	400	上级设备容量受限
3548	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
3549	市区	傍徐小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
3550	市区	大冈傍徐16#变	10	400	上级设备容量受限
3551	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	上级设备容量受限
3552	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	上级设备容量受限
3553	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	上级设备容量受限
3554	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	上级设备容量受限
3555	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	上级设备容量受限
3556	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	上级设备容量受限
3557	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	上级设备容量受限
3558	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	上级设备容量受限
3559	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	上级设备容量受限
3560	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	上级设备容量受限
3561	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3562	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	上级设备容量受限
3563	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	上级设备容量受限
3564	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	上级设备容量受限
3565	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	上级设备容量受限
3566	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	上级设备容量受限
3567	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	上级设备容量受限
3568	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	上级设备容量受限
3569	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	上级设备容量受限
3570	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	上级设备容量受限
3571	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	上级设备容量受限
3572	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	上级设备容量受限
3573	市区	大冈富港8#配变	10	400	上级设备容量受限
3574	市区	大冈集镇40#变	10	400	上级设备容量受限
3575	市区	大冈集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
3576	市区	大冈联合19#配变	10	200	上级设备容量受限
3577	市区	大冈联合村22#配变	10	315	上级设备容量受限
3578	市区	大冈联合村4#配变	10	200	上级设备容量受限
3579	市区	大冈岐山23#变	10	400	上级设备容量受限
3580	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3581	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	上级设备容量受限
3582	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	上级设备容量受限
3583	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	上级设备容量受限
3584	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	上级设备容量受限
3585	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	上级设备容量受限
3586	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	上级设备容量受限
3587	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	上级设备容量受限
3588	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	上级设备容量受限
3589	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	上级设备容量受限
3590	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	上级设备容量受限
3591	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	上级设备容量受限
3592	市区	富港28#变	10	400	上级设备容量受限
3593	市区	花苑小区箱变	10	630	上级设备容量受限
3594	市区	集镇12#配变.	10	400	上级设备容量受限
3595	市区	集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
3596	市区	集镇30#配变	10	200	上级设备容量受限
3597	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
3598	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
3599	市区	歧山10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3600	市区	歧山6#配变	10	200	上级设备容量受限
3601	市区	歧山村20号配变	10	200	上级设备容量受限
3602	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	上级设备容量受限
3603	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	上级设备容量受限
3604	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	上级设备容量受限
3605	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	上级设备容量受限
3606	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	上级设备容量受限
3607	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	上级设备容量受限
3608	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	上级设备容量受限
3609	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	上级设备容量受限
3610	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	上级设备容量受限
3611	市区	大冈集镇19#配变	10	400	上级设备容量受限
3612	市区	大冈集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
3613	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	上级设备容量受限
3614	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	上级设备容量受限
3615	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	上级设备容量受限
3616	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	上级设备容量受限
3617	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
3618	市区	大冈勤加22#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3619	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	上级设备容量受限
3620	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	上级设备容量受限
3621	市区	大冈抬头2#配变	10	400	上级设备容量受限
3622	市区	富港9#配变	10	400	上级设备容量受限
3623	市区	光华8#配变	10	200	上级设备容量受限
3624	市区	集镇52配变间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
3625	市区	岐山17#配变	10	200	上级设备容量受限
3626	市区	岐山21#配变	10	200	上级设备容量受限
3627	市区	岐山22#配变	10	200	上级设备容量受限
3628	市区	岐山7#配变	10	100	上级设备容量受限
3629	市区	岐山村1#配变	10	200	上级设备容量受限
3630	市区	岐山村3#配变	10	200	上级设备容量受限
3631	市区	勤加1#配变	10	200	上级设备容量受限
3632	市区	勤加10#配变	10	200	上级设备容量受限
3633	市区	勤加11#公用变	10	200	上级设备容量受限
3634	市区	勤加12#配变	10	200	上级设备容量受限
3635	市区	勤加13#配变	10	200	上级设备容量受限
3636	市区	勤加14#配变	10	400	上级设备容量受限
3637	市区	勤加15#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3638	市区	勤加16#配变	10	400	上级设备容量受限
3639	市区	勤加17#配变	10	200	上级设备容量受限
3640	市区	勤加18#配变	10	200	上级设备容量受限
3641	市区	勤加19#配变	10	200	上级设备容量受限
3642	市区	勤加2#配变	10	400	上级设备容量受限
3643	市区	勤加20#配变	10	200	上级设备容量受限
3644	市区	勤加3#配变	10	200	上级设备容量受限
3645	市区	勤加4#配变	10	200	上级设备容量受限
3646	市区	勤加5#配变	10	200	上级设备容量受限
3647	市区	勤加6#配变	10	200	上级设备容量受限
3648	市区	勤加7#配变	10	200	上级设备容量受限
3649	市区	勤加8#配变	10	200	上级设备容量受限
3650	市区	勤加9#配变	10	200	上级设备容量受限
3651	市区	抬头1#配变	10	400	上级设备容量受限
3652	市区	抬头10#配变	10	100	上级设备容量受限
3653	市区	抬头11#配变	10	200	上级设备容量受限
3654	市区	抬头12#配变	10	200	上级设备容量受限
3655	市区	抬头13#配变	10	200	上级设备容量受限
3656	市区	抬头14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3657	市区	抬头15#配变	10	200	上级设备容量受限
3658	市区	抬头16#配变	10	200	上级设备容量受限
3659	市区	抬头17#配变	10	400	上级设备容量受限
3660	市区	抬头18#配变	10	200	上级设备容量受限
3661	市区	抬头19#配变	10	200	上级设备容量受限
3662	市区	抬头20#配变	10	200	上级设备容量受限
3663	市区	抬头21#配变	10	200	上级设备容量受限
3664	市区	抬头22#配变	10	200	上级设备容量受限
3665	市区	抬头23#配变	10	200	上级设备容量受限
3666	市区	抬头27#配变	10	200	上级设备容量受限
3667	市区	抬头28#配变	10	200	上级设备容量受限
3668	市区	抬头29#配变	10	200	上级设备容量受限
3669	市区	抬头3#配变	10	200	上级设备容量受限
3670	市区	抬头4#配变	10	200	上级设备容量受限
3671	市区	抬头5#配变	10	200	上级设备容量受限
3672	市区	抬头6#配变	10	200	上级设备容量受限
3673	市区	抬头7#配变	10	200	上级设备容量受限
3674	市区	抬头8#配变	10	200	上级设备容量受限
3675	市区	抬头9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3676	市区	大冈集镇015#配变	10	315	上级设备容量受限
3677	市区	大冈野陆10#配变	10	200	上级设备容量受限
3678	市区	光明1#配变	10	200	上级设备容量受限
3679	市区	光明10#配变	10	200	上级设备容量受限
3680	市区	光明13#配变	10	200	上级设备容量受限
3681	市区	光明14#配变	10	400	上级设备容量受限
3682	市区	光明2#配变	10	400	上级设备容量受限
3683	市区	光明3#配变	10	200	上级设备容量受限
3684	市区	光明4#配变	10	200	上级设备容量受限
3685	市区	光明6#配变	10	200	上级设备容量受限
3686	市区	光明9#配变	10	200	上级设备容量受限
3687	市区	同兴1#配变	10	200	上级设备容量受限
3688	市区	同兴10#配变	10	200	上级设备容量受限
3689	市区	同兴11#配变	10	200	上级设备容量受限
3690	市区	同兴12#配变	10	400	上级设备容量受限
3691	市区	同兴13#配变	10	200	上级设备容量受限
3692	市区	同兴14#配变	10	200	上级设备容量受限
3693	市区	同兴15#配变	10	200	上级设备容量受限
3694	市区	同兴16#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3695	市区	同兴18#配变	10	200	上级设备容量受限
3696	市区	同兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
3697	市区	同兴4#配变	10	200	上级设备容量受限
3698	市区	同兴5#配变	10	200	上级设备容量受限
3699	市区	同兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
3700	市区	同兴7#配变	10	200	上级设备容量受限
3701	市区	同兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
3702	市区	同兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
3703	市区	野陆11#配变	10	315	上级设备容量受限
3704	市区	野陆2#配变	10	400	上级设备容量受限
3705	市区	野陆3#配变	10	200	上级设备容量受限
3706	市区	野陆5#配变	10	315	上级设备容量受限
3707	市区	野陆6#配变	10	100	上级设备容量受限
3708	市区	野陆9#配变	10	200	上级设备容量受限
3709	市区	光明小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
3710	市区	学府S1箱变	10	400	上级设备容量受限
3711	市区	学府S2箱变	10	400	上级设备容量受限
3712	市区	大冈集镇16#配变	10	400	上级设备容量受限
3713	市区	大冈集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3714	市区	大冈集镇20#配变	10	200	上级设备容量受限
3715	市区	大冈集镇31#配变	10	400	上级设备容量受限
3716	市区	大冈集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
3717	市区	大冈集镇43#配变	10	200	上级设备容量受限
3718	市区	大冈集镇50#变	10	400	上级设备容量受限
3719	市区	大冈集镇6#配变	10	315	上级设备容量受限
3720	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	上级设备容量受限
3721	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
3722	市区	大冈野陆1#配变	10	400	上级设备容量受限
3723	市区	戴伙1#变	10	400	上级设备容量受限
3724	市区	戴伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
3725	市区	戴伙11#配变	10	200	上级设备容量受限
3726	市区	戴伙12#配变	10	200	上级设备容量受限
3727	市区	戴伙2#配变	10	100	上级设备容量受限
3728	市区	戴伙3#配变	10	400	上级设备容量受限
3729	市区	戴伙4#配变	10	100	上级设备容量受限
3730	市区	戴伙5#配变	10	200	上级设备容量受限
3731	市区	戴伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
3732	市区	戴伙7#公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3733	市区	戴伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
3734	市区	戴伙9#配变	10	200	上级设备容量受限
3735	市区	光明11#配变	10	200	上级设备容量受限
3736	市区	光明12#配变	10	200	上级设备容量受限
3737	市区	光明5#配变	10	200	上级设备容量受限
3738	市区	光明7#配变	10	400	上级设备容量受限
3739	市区	光明8#配变	10	400	上级设备容量受限
3740	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	上级设备容量受限
3741	市区	教师新村1#相变	10	400	上级设备容量受限
3742	市区	胜利11#变	10	400	上级设备容量受限
3743	市区	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
3744	市区	胜利4#配变	10	400	上级设备容量受限
3745	市区	胜利6#配变	10	400	上级设备容量受限
3746	市区	胜利9#变	10	400	上级设备容量受限
3747	市区	胜利居委会7#变压器	10	400	上级设备容量受限
3748	市区	同兴17#配变	10	200	上级设备容量受限
3749	市区	同兴3#配变	10	100	上级设备容量受限
3750	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	上级设备容量受限
3751	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3752	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	上级设备容量受限
3753	市区	新苑小区箱变	10	315	上级设备容量受限
3754	市区	野陆8#公用变	10	200	上级设备容量受限
3755	市区	镇中1#配变	10	200	上级设备容量受限
3756	市区	龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
3757	市区	大冈富港25#变	10	200	上级设备容量受限
3758	市区	大冈光华10#配变	10	200	上级设备容量受限
3759	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	上级设备容量受限
3760	市区	大冈集镇35#配变	10	315	上级设备容量受限
3761	市区	大冈集镇51#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3762	市区	大冈所富港24#配变	10	200	上级设备容量受限
3763	市区	大冈所富港27#变	10	400	上级设备容量受限
3764	市区	丰乐1#配变	10	200	上级设备容量受限
3765	市区	丰乐10#配变	10	200	上级设备容量受限
3766	市区	丰乐11#配变	10	315	上级设备容量受限
3767	市区	丰乐12#配变	10	200	上级设备容量受限
3768	市区	丰乐13#配变	10	400	上级设备容量受限
3769	市区	丰乐14#配变	10	315	上级设备容量受限
3770	市区	丰乐15#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3771	市区	丰乐16号配变	10	200	上级设备容量受限
3772	市区	丰乐2#配变	10	200	上级设备容量受限
3773	市区	丰乐3#配变	10	200	上级设备容量受限
3774	市区	丰乐4#配变	10	200	上级设备容量受限
3775	市区	丰乐5#配变	10	200	上级设备容量受限
3776	市区	丰乐6#配变	10	200	上级设备容量受限
3777	市区	丰乐7#配变	10	200	上级设备容量受限
3778	市区	丰乐8#配变	10	200	上级设备容量受限
3779	市区	丰乐9#配变	10	200	上级设备容量受限
3780	市区	富港1#配变	10	200	上级设备容量受限
3781	市区	富港10#配变	10	400	上级设备容量受限
3782	市区	富港11#配变	10	200	上级设备容量受限
3783	市区	富港12#配变	10	200	上级设备容量受限
3784	市区	富港13#配变	10	200	上级设备容量受限
3785	市区	富港14#配变	10	400	上级设备容量受限
3786	市区	富港15#配变	10	200	上级设备容量受限
3787	市区	富港16#配变	10	200	上级设备容量受限
3788	市区	富港17#配变	10	200	上级设备容量受限
3789	市区	富港18#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3790	市区	富港19#配变	10	400	上级设备容量受限
3791	市区	富港2#配变	10	200	上级设备容量受限
3792	市区	富港20#配变	10	400	上级设备容量受限
3793	市区	富港21#配变	10	200	上级设备容量受限
3794	市区	富港22#配变	10	200	上级设备容量受限
3795	市区	富港26#配变配变	10	200	上级设备容量受限
3796	市区	富港29#变	10	400	上级设备容量受限
3797	市区	富港3#配变	10	200	上级设备容量受限
3798	市区	富港4#配变	10	200	上级设备容量受限
3799	市区	富港5#配变	10	200	上级设备容量受限
3800	市区	富港6#配变	10	400	上级设备容量受限
3801	市区	富港7#配变	10	400	上级设备容量受限
3802	市区	光华1#配变	10	315	上级设备容量受限
3803	市区	光华11#配变	10	200	上级设备容量受限
3804	市区	光华12#配变	10	200	上级设备容量受限
3805	市区	光华14#配变1	10	315	上级设备容量受限
3806	市区	光华2#配变	10	315	上级设备容量受限
3807	市区	光华3#配变.	10	200	上级设备容量受限
3808	市区	光华4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3809	市区	光华5#配变	10	200	上级设备容量受限
3810	市区	光华6#配变	10	400	上级设备容量受限
3811	市区	光华7#配变	10	200	上级设备容量受限
3812	市区	光华9#配变	10	200	上级设备容量受限
3813	市区	集镇07#配变	10	400	上级设备容量受限
3814	市区	集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
3815	市区	集镇23#配变	10	400	上级设备容量受限
3816	市区	集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
3817	市区	集镇33#配变	10	200	上级设备容量受限
3818	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
3819	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
3820	市区	龙悦府5#变主变	10	500	上级设备容量受限
3821	市区	大冈集镇013#配变	10	400	上级设备容量受限
3822	市区	大冈集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
3823	市区	大冈集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
3824	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	上级设备容量受限
3825	市区	大冈集镇34#配变	10	400	上级设备容量受限
3826	市区	大冈集镇42#配变	10	400	上级设备容量受限
3827	市区	大冈集镇46号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3828	市区	大冈集镇48#变压器	10	400	上级设备容量受限
3829	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	上级设备容量受限
3830	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	上级设备容量受限
3831	市区	大冈所集镇49#变压器	10	400	上级设备容量受限
3832	市区	华英桥1#配变	10	100	上级设备容量受限
3833	市区	集镇004#配变	10	400	上级设备容量受限
3834	市区	集镇005#配变	10	315	上级设备容量受限
3835	市区	集镇008#配变	10	400	上级设备容量受限
3836	市区	集镇01#配变	10	400	上级设备容量受限
3837	市区	集镇14#配变	10	400	上级设备容量受限
3838	市区	集镇21#配变	10	400	上级设备容量受限
3839	市区	集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
3840	市区	集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
3841	市区	集镇26#箱变	10	400	上级设备容量受限
3842	市区	集镇28#箱变	10	400	上级设备容量受限
3843	市区	农贸市场1#变	10	400	上级设备容量受限
3844	市区	农贸市场2#变	10	200	上级设备容量受限
3845	市区	胜利1#配变	10	200	上级设备容量受限
3846	市区	胜利10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3847	市区	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
3848	市区	胜利5#配变	10	400	上级设备容量受限
3849	市区	胜利8#配变	10	200	上级设备容量受限
3850	市区	卧龙小区箱变	10	200	上级设备容量受限
3851	市区	阳光家园箱变	10	630	上级设备容量受限
3852	市区	育才小区1#公用变	10	500	上级设备容量受限
3853	市区	育才小区2#变	10	500	上级设备容量受限
3854	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	本级设备容量受限
3855	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	本级设备容量受限
3856	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3857	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	上级设备容量受限
3858	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	上级设备容量受限
3859	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	上级设备容量受限
3860	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	上级设备容量受限
3861	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	上级设备容量受限
3862	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	上级设备容量受限
3863	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	上级设备容量受限
3864	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	上级设备容量受限
3865	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3866	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	上级设备容量受限
3867	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	上级设备容量受限
3868	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
3869	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
3870	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	上级设备容量受限
3871	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	上级设备容量受限
3872	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	上级设备容量受限
3873	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	上级设备容量受限
3874	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	上级设备容量受限
3875	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	上级设备容量受限
3876	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	上级设备容量受限
3877	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	上级设备容量受限
3878	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	上级设备容量受限
3879	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	上级设备容量受限
3880	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	上级设备容量受限
3881	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	上级设备容量受限
3882	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	上级设备容量受限
3883	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	上级设备容量受限
3884	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3885	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	上级设备容量受限
3886	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	上级设备容量受限
3887	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	上级设备容量受限
3888	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	上级设备容量受限
3889	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	上级设备容量受限
3890	市区	集镇11号箱变	10	400	上级设备容量受限
3891	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3892	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3893	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3894	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3895	市区	陈捷18#变	10	200	上级设备容量受限
3896	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	上级设备容量受限
3897	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	上级设备容量受限
3898	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	上级设备容量受限
3899	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	上级设备容量受限
3900	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	上级设备容量受限
3901	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	上级设备容量受限
3902	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	上级设备容量受限
3903	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3904	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	上级设备容量受限
3905	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	上级设备容量受限
3906	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	上级设备容量受限
3907	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	上级设备容量受限
3908	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	上级设备容量受限
3909	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	上级设备容量受限
3910	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	上级设备容量受限
3911	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	上级设备容量受限
3912	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	上级设备容量受限
3913	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	上级设备容量受限
3914	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	上级设备容量受限
3915	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	上级设备容量受限
3916	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	上级设备容量受限
3917	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	上级设备容量受限
3918	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	上级设备容量受限
3919	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	上级设备容量受限
3920	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	上级设备容量受限
3921	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	上级设备容量受限
3922	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3923	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	上级设备容量受限
3924	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	上级设备容量受限
3925	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	上级设备容量受限
3926	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	上级设备容量受限
3927	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	上级设备容量受限
3928	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	上级设备容量受限
3929	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	上级设备容量受限
3930	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	上级设备容量受限
3931	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	上级设备容量受限
3932	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	上级设备容量受限
3933	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	上级设备容量受限
3934	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	上级设备容量受限
3935	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	上级设备容量受限
3936	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	上级设备容量受限
3937	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	上级设备容量受限
3938	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	上级设备容量受限
3939	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	上级设备容量受限
3940	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	上级设备容量受限
3941	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3942	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	上级设备容量受限
3943	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	上级设备容量受限
3944	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	上级设备容量受限
3945	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	上级设备容量受限
3946	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	上级设备容量受限
3947	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	上级设备容量受限
3948	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	上级设备容量受限
3949	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	上级设备容量受限
3950	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	上级设备容量受限
3951	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	上级设备容量受限
3952	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	上级设备容量受限
3953	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	上级设备容量受限
3954	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	上级设备容量受限
3955	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	上级设备容量受限
3956	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	上级设备容量受限
3957	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	上级设备容量受限
3958	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	上级设备容量受限
3959	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	上级设备容量受限
3960	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3961	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	上级设备容量受限
3962	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	上级设备容量受限
3963	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	上级设备容量受限
3964	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	上级设备容量受限
3965	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	上级设备容量受限
3966	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	上级设备容量受限
3967	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	上级设备容量受限
3968	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	上级设备容量受限
3969	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	上级设备容量受限
3970	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	上级设备容量受限
3971	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	上级设备容量受限
3972	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	上级设备容量受限
3973	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	上级设备容量受限
3974	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	上级设备容量受限
3975	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	上级设备容量受限
3976	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	上级设备容量受限
3977	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	上级设备容量受限
3978	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	上级设备容量受限
3979	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3980	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	上级设备容量受限
3981	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	上级设备容量受限
3982	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	上级设备容量受限
3983	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	上级设备容量受限
3984	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	上级设备容量受限
3985	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	上级设备容量受限
3986	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	上级设备容量受限
3987	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	上级设备容量受限
3988	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	上级设备容量受限
3989	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	上级设备容量受限
3990	市区	水润天成1#变	10	630	上级设备容量受限
3991	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	上级设备容量受限
3992	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	上级设备容量受限
3993	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	上级设备容量受限
3994	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
3995	市区	迎湖17#配变	10	200	上级设备容量受限
3996	市区	迎湖18#配变	10	200	上级设备容量受限
3997	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	上级设备容量受限
3998	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3999	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	上级设备容量受限
4000	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	上级设备容量受限
4001	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	上级设备容量受限
4002	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	上级设备容量受限
4003	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	上级设备容量受限
4004	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	上级设备容量受限
4005	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	上级设备容量受限
4006	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	上级设备容量受限
4007	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	上级设备容量受限
4008	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	上级设备容量受限
4009	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	上级设备容量受限
4010	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	上级设备容量受限
4011	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	上级设备容量受限
4012	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	上级设备容量受限
4013	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	上级设备容量受限
4014	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	上级设备容量受限
4015	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	上级设备容量受限
4016	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	上级设备容量受限
4017	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4018	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	上级设备容量受限
4019	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	上级设备容量受限
4020	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	上级设备容量受限
4021	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	上级设备容量受限
4022	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
4023	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4024	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4025	市区	晨阳21#变	10	200	上级设备容量受限
4026	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	上级设备容量受限
4027	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	上级设备容量受限
4028	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	上级设备容量受限
4029	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	上级设备容量受限
4030	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	上级设备容量受限
4031	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	上级设备容量受限
4032	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	上级设备容量受限
4033	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	上级设备容量受限
4034	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	上级设备容量受限
4035	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	上级设备容量受限
4036	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4037	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	上级设备容量受限
4038	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	上级设备容量受限
4039	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	上级设备容量受限
4040	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	上级设备容量受限
4041	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	上级设备容量受限
4042	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	上级设备容量受限
4043	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	上级设备容量受限
4044	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	上级设备容量受限
4045	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	上级设备容量受限
4046	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	上级设备容量受限
4047	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	上级设备容量受限
4048	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	上级设备容量受限
4049	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	上级设备容量受限
4050	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	上级设备容量受限
4051	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	上级设备容量受限
4052	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	上级设备容量受限
4053	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	上级设备容量受限
4054	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	上级设备容量受限
4055	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4056	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	上级设备容量受限
4057	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	上级设备容量受限
4058	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	上级设备容量受限
4059	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	上级设备容量受限
4060	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	上级设备容量受限
4061	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	上级设备容量受限
4062	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	上级设备容量受限
4063	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	上级设备容量受限
4064	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	上级设备容量受限
4065	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	上级设备容量受限
4066	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	上级设备容量受限
4067	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	上级设备容量受限
4068	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	上级设备容量受限
4069	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	上级设备容量受限
4070	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	上级设备容量受限
4071	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	上级设备容量受限
4072	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	上级设备容量受限
4073	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	上级设备容量受限
4074	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4075	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	上级设备容量受限
4076	市区	义丰大范1#配变	10	400	上级设备容量受限
4077	市区	义丰大范2#配变	10	200	上级设备容量受限
4078	市区	义丰大范3#配变	10	200	上级设备容量受限
4079	市区	义丰大范4#配变	10	200	上级设备容量受限
4080	市区	义丰大范6#配变	10	200	上级设备容量受限
4081	市区	义丰大范7#配变	10	400	上级设备容量受限
4082	市区	义丰大范8#配变	10	400	上级设备容量受限
4083	市区	义丰大范9#配变	10	200	上级设备容量受限
4084	市区	义丰三庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
4085	市区	义丰三庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
4086	市区	义丰三庄11#配变	10	200	上级设备容量受限
4087	市区	义丰三庄12#配变	10	200	上级设备容量受限
4088	市区	义丰三庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
4089	市区	义丰三庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
4090	市区	义丰三庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
4091	市区	义丰三庄16#配变	10	200	上级设备容量受限
4092	市区	义丰三庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4093	市区	义丰三庄3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4094	市区	义丰三庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
4095	市区	义丰三庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
4096	市区	义丰三庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
4097	市区	义丰三庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
4098	市区	义丰三庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
4099	市区	义丰石庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
4100	市区	义丰自来水厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4101	市区	义丰双龙1#配变	10	200	上级设备容量受限
4102	市区	义丰双龙16#配变	10	400	上级设备容量受限
4103	市区	义丰双龙17#配变	10	400	上级设备容量受限
4104	市区	义丰双龙2#配变	10	400	上级设备容量受限
4105	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
4106	市区	义丰花陇1#配变	10	200	上级设备容量受限
4107	市区	义丰花陇11#配变	10	200	上级设备容量受限
4108	市区	义丰花陇12#配变	10	400	上级设备容量受限
4109	市区	义丰花陇13#配变	10	200	上级设备容量受限
4110	市区	义丰花陇2#配变	10	200	上级设备容量受限
4111	市区	义丰花陇5#配变	10	200	上级设备容量受限
4112	市区	义丰花陇6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4113	市区	义丰花陇7#配变	10	200	上级设备容量受限
4114	市区	义丰花陇8#配变	10	200	上级设备容量受限
4115	市区	义丰倪杨18#配变	10	200	上级设备容量受限
4116	市区	义丰农家乐1号箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
4117	市区	义丰农家乐2号箱变	10	630	上级设备容量受限
4118	市区	义丰农家乐3#箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
4119	市区	义丰农家乐4#箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
4120	市区	义丰三官1#配变	10	200	上级设备容量受限
4121	市区	义丰三官10#配变	10	200	上级设备容量受限
4122	市区	义丰三官11#配变	10	200	上级设备容量受限
4123	市区	义丰三官12#配变	10	200	上级设备容量受限
4124	市区	义丰三官13#配变	10	200	上级设备容量受限
4125	市区	义丰三官14#配变	10	400	上级设备容量受限
4126	市区	义丰三官15#配变	10	200	上级设备容量受限
4127	市区	义丰三官17#配变	10	200	上级设备容量受限
4128	市区	义丰三官2#配变	10	315	上级设备容量受限
4129	市区	义丰三官20#配变	10	200	上级设备容量受限
4130	市区	义丰三官3#配变	10	200	上级设备容量受限
4131	市区	义丰三官4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4132	市区	义丰三官5#配变	10	200	上级设备容量受限
4133	市区	义丰三官6#配变	10	200	上级设备容量受限
4134	市区	义丰三官7#配变	10	400	上级设备容量受限
4135	市区	义丰三官8#配变	10	200	上级设备容量受限
4136	市区	义丰三官9#配变	10	200	上级设备容量受限
4137	市区	义丰三庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
4138	市区	义丰胥仇1#配变	10	200	上级设备容量受限
4139	市区	义丰胥仇10#配变	10	200	上级设备容量受限
4140	市区	义丰胥仇11#配变	10	400	上级设备容量受限
4141	市区	义丰胥仇12#配变	10	400	上级设备容量受限
4142	市区	义丰胥仇13#配变	10	200	上级设备容量受限
4143	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	上级设备容量受限
4144	市区	义丰胥仇15#配变	10	400	上级设备容量受限
4145	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	上级设备容量受限
4146	市区	义丰胥仇17#配变	10	400	上级设备容量受限
4147	市区	义丰胥仇18#配变	10	200	上级设备容量受限
4148	市区	义丰胥仇19#配变	10	400	上级设备容量受限
4149	市区	义丰胥仇20#配变	10	200	上级设备容量受限
4150	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4151	市区	义丰胥仇22#配变	10	400	上级设备容量受限
4152	市区	义丰胥仇23#配变	10	200	上级设备容量受限
4153	市区	义丰胥仇24#配变	10	200	上级设备容量受限
4154	市区	义丰胥仇25#配变	10	200	上级设备容量受限
4155	市区	义丰胥仇26#配变	10	200	上级设备容量受限
4156	市区	义丰胥仇27#配变	10	200	上级设备容量受限
4157	市区	义丰胥仇28#配变	10	200	上级设备容量受限
4158	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	上级设备容量受限
4159	市区	义丰胥仇30号配变	10	200	上级设备容量受限
4160	市区	义丰胥仇31号配变	10	400	上级设备容量受限
4161	市区	义丰胥仇4#配变	10	200	上级设备容量受限
4162	市区	义丰胥仇5#配变	10	400	上级设备容量受限
4163	市区	义丰胥仇6#配变	10	200	上级设备容量受限
4164	市区	义丰胥仇7#配变	10	200	上级设备容量受限
4165	市区	义丰胥仇8#配变	10	200	上级设备容量受限
4166	市区	义丰胥仇9#配变	10	400	上级设备容量受限
4167	市区	阳光御园1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4168	市区	义丰花陇10#配变	10	200	上级设备容量受限
4169	市区	义丰花陇3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4170	市区	义丰花陇4#变	10	200	上级设备容量受限
4171	市区	义丰花陇9#配变	10	400	上级设备容量受限
4172	市区	义丰集镇20#配变	10	400	上级设备容量受限
4173	市区	义丰集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
4174	市区	义丰金水湾花苑	10	250	上级设备容量受限
4175	市区	义丰三官16#配变	10	200	上级设备容量受限
4176	市区	义丰三官18#配变	10	200	上级设备容量受限
4177	市区	义丰三官19#配变	10	200	上级设备容量受限
4178	市区	义丰石庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
4179	市区	义丰石庄4#配变	10	400	上级设备容量受限
4180	市区	义丰石庄5#配变	10	400	上级设备容量受限
4181	市区	义丰石庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
4182	市区	义丰双官1#配变	10	200	上级设备容量受限
4183	市区	义丰双官10#配变	10	400	上级设备容量受限
4184	市区	义丰双官11#配变	10	400	上级设备容量受限
4185	市区	义丰双官12#配变	10	200	上级设备容量受限
4186	市区	义丰双官2#配变	10	200	上级设备容量受限
4187	市区	义丰双官3#变	10	200	上级设备容量受限
4188	市区	义丰双官4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4189	市区	义丰双官5#配变	10	200	上级设备容量受限
4190	市区	义丰双官6#配变	10	200	上级设备容量受限
4191	市区	义丰双官7#配变	10	200	上级设备容量受限
4192	市区	义丰双官8#配变	10	200	上级设备容量受限
4193	市区	义丰双官9#配变	10	200	上级设备容量受限
4194	市区	义丰新城1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4195	市区	义丰于任1#配变	10	200	上级设备容量受限
4196	市区	义丰于任11#变	10	200	上级设备容量受限
4197	市区	义丰于任2#配变	10	200	上级设备容量受限
4198	市区	排涝线迎阳安置楼箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4199	市区	阳光御园1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4200	市区	义丰朝阳河1#箱变001	10	400	上级设备容量受限
4201	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
4202	市区	义丰陈庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
4203	市区	义丰陈庄11#配变	10	200	上级设备容量受限
4204	市区	义丰陈庄12#配变	10	200	上级设备容量受限
4205	市区	义丰陈庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
4206	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
4207	市区	义丰陈庄15#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4208	市区	义丰陈庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4209	市区	义丰陈庄3#配变	10	400	上级设备容量受限
4210	市区	义丰陈庄5#变	10	200	上级设备容量受限
4211	市区	义丰陈庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
4212	市区	义丰陈庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
4213	市区	义丰陈庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
4214	市区	义丰陈庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
4215	市区	义丰集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
4216	市区	义丰集镇17#配变	10	315	上级设备容量受限
4217	市区	义丰集镇3#配变	10	315	上级设备容量受限
4218	市区	义丰倪杨10#配变	10	200	上级设备容量受限
4219	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	上级设备容量受限
4220	市区	义丰倪杨12#配变	10	200	上级设备容量受限
4221	市区	义丰倪杨13#配变	10	200	上级设备容量受限
4222	市区	义丰倪杨14#配变	10	400	上级设备容量受限
4223	市区	义丰倪杨15#配变	10	400	上级设备容量受限
4224	市区	义丰倪杨16#配变	10	400	上级设备容量受限
4225	市区	义丰倪杨17#配变	10	200	上级设备容量受限
4226	市区	义丰倪杨1号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4227	市区	义丰倪杨2#配变	10	200	上级设备容量受限
4228	市区	义丰倪杨3#配变	10	200	上级设备容量受限
4229	市区	义丰倪杨4#配变	10	200	上级设备容量受限
4230	市区	义丰倪杨5#配变	10	200	上级设备容量受限
4231	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	上级设备容量受限
4232	市区	义丰倪杨7#配变	10	200	上级设备容量受限
4233	市区	义丰倪杨8#配变	10	200	上级设备容量受限
4234	市区	义丰倪杨9#配变	10	200	上级设备容量受限
4235	市区	义丰石庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
4236	市区	义丰石庄6#配变	10	400	上级设备容量受限
4237	市区	义丰石庄8#配变	10	400	上级设备容量受限
4238	市区	义丰食品站1号箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4239	市区	义丰孙永章小区	10	315	上级设备容量受限
4240	市区	义丰迎阳10#配变	10	200	上级设备容量受限
4241	市区	义丰迎阳14#配变	10	200	上级设备容量受限
4242	市区	义丰迎阳5#变	10	200	上级设备容量受限
4243	市区	义丰迎阳8#配变	10	400	上级设备容量受限
4244	市区	义丰幼儿园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
4245	市区	义丰于任10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4246	市区	义丰于任12#配变	10	200	上级设备容量受限
4247	市区	义丰于任13#配变	10	200	上级设备容量受限
4248	市区	义丰于任15#配变	10	200	上级设备容量受限
4249	市区	义丰于任16#变	10	200	上级设备容量受限
4250	市区	义丰于任3#变	10	200	上级设备容量受限
4251	市区	义丰于任4#变	10	200	上级设备容量受限
4252	市区	义丰于任5#变	10	200	上级设备容量受限
4253	市区	义丰于任6#配变	10	200	上级设备容量受限
4254	市区	义丰于任8#变	10	200	上级设备容量受限
4255	市区	义丰于任9#变	10	200	上级设备容量受限
4256	市区	西城领秀1#配电室1#主变	10	400	上级设备容量受限
4257	市区	义丰丰华名都1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4258	市区	义丰丰华名都1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4259	市区	义丰集镇13#配变	10	400	上级设备容量受限
4260	市区	义丰集镇14#配变	10	200	上级设备容量受限
4261	市区	义丰集镇21#配变	10	400	上级设备容量受限
4262	市区	义丰集镇9#配变	10	315	上级设备容量受限
4263	市区	义丰康嘉名城1#变	10	500	上级设备容量受限
4264	市区	义丰双龙13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4265	市区	义丰双龙7#配变	10	200	上级设备容量受限
4266	市区	义丰双龙8#变	10	200	上级设备容量受限
4267	市区	义丰双龙9#变	10	200	上级设备容量受限
4268	市区	西城领秀1#配电室2#主变	10	400	上级设备容量受限
4269	市区	义丰丰盛花苑1#环网箱变	10	500	上级设备容量受限
4270	市区	义丰丰盛花苑2变箱变	10	500	上级设备容量受限
4271	市区	义丰好又多箱变	10	630	上级设备容量受限
4272	市区	义丰集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
4273	市区	义丰集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
4274	市区	义丰集镇12#配变	10	400	上级设备容量受限
4275	市区	义丰集镇15#配变	10	400	上级设备容量受限
4276	市区	义丰集镇16#配变	10	400	上级设备容量受限
4277	市区	义丰集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
4278	市区	义丰集镇19#配变	10	400	上级设备容量受限
4279	市区	义丰集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
4280	市区	义丰集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
4281	市区	义丰集镇23#配变	10	400	上级设备容量受限
4282	市区	义丰集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
4283	市区	义丰集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4284	市区	义丰集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
4285	市区	义丰集镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
4286	市区	义丰建工家园	10	630	上级设备容量受限
4287	市区	义丰健康路1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4288	市区	义丰健康路2号箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4289	市区	义丰康嘉名城2#变	10	500	上级设备容量受限
4290	市区	义丰农行1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4291	市区	义丰亲水家园	10	250	上级设备容量受限
4292	市区	义丰石庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4293	市区	义丰迎阳1#配变	10	200	上级设备容量受限
4294	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	上级设备容量受限
4295	市区	义丰迎阳12#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4296	市区	义丰迎阳13#配变	10	400	上级设备容量受限
4297	市区	义丰迎阳15#配变	10	200	上级设备容量受限
4298	市区	义丰迎阳2#配变	10	200	上级设备容量受限
4299	市区	义丰迎阳3#变	10	200	上级设备容量受限
4300	市区	义丰迎阳4#配变	10	400	上级设备容量受限
4301	市区	义丰迎阳9#配变	10	400	上级设备容量受限
4302	市区	义丰迎阳公寓箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4303	市区	义丰幼儿园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4304	市区	义丰幼儿园2#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
4305	市区	义丰于任14#配变	10	200	上级设备容量受限
4306	市区	义丰于任7#变	10	400	上级设备容量受限
4307	市区	义丰政府箱变	10	400	上级设备容量受限
4308	市区	迎阳7#箱变	10	400	上级设备容量受限
4309	市区	红星新型社区箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
4310	市区	义丰大范5#配变	10	200	上级设备容量受限
4311	市区	义丰红星1#配变	10	200	上级设备容量受限
4312	市区	义丰红星10#配变	10	400	上级设备容量受限
4313	市区	义丰红星11#配变	10	200	上级设备容量受限
4314	市区	义丰红星12#配变	10	200	上级设备容量受限
4315	市区	义丰红星13#配变	10	200	上级设备容量受限
4316	市区	义丰红星14#配变	10	200	上级设备容量受限
4317	市区	义丰红星15#配变	10	400	上级设备容量受限
4318	市区	义丰红星16#配变	10	200	上级设备容量受限
4319	市区	义丰红星17#配变	10	200	上级设备容量受限
4320	市区	义丰红星2#配变	10	400	上级设备容量受限
4321	市区	义丰红星4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4322	市区	义丰红星5#配变	10	200	上级设备容量受限
4323	市区	义丰红星6#配变	10	200	上级设备容量受限
4324	市区	义丰红星7#配变	10	200	上级设备容量受限
4325	市区	义丰红星8#配变	10	200	上级设备容量受限
4326	市区	义丰红星9#配变	10	400	上级设备容量受限
4327	市区	义丰骏马1#配变	10	200	上级设备容量受限
4328	市区	义丰骏马10#配变	10	200	上级设备容量受限
4329	市区	义丰骏马11#配变	10	200	上级设备容量受限
4330	市区	义丰骏马12#配变	10	400	上级设备容量受限
4331	市区	义丰骏马13#配变	10	200	上级设备容量受限
4332	市区	义丰骏马2#配变	10	200	上级设备容量受限
4333	市区	义丰骏马3#配变	10	200	上级设备容量受限
4334	市区	义丰骏马4#变	10	200	上级设备容量受限
4335	市区	义丰骏马5#配变	10	200	上级设备容量受限
4336	市区	义丰骏马6#变	10	200	上级设备容量受限
4337	市区	义丰骏马7#配变	10	200	上级设备容量受限
4338	市区	义丰骏马8#配变	10	400	上级设备容量受限
4339	市区	义丰骏马9#配变	10	200	上级设备容量受限
4340	市区	义丰双龙10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4341	市区	义丰双龙11#配变	10	400	上级设备容量受限
4342	市区	义丰双龙12#配变	10	200	上级设备容量受限
4343	市区	义丰双龙14#箱变	10	630	上级设备容量受限
4344	市区	义丰双龙15#配变	10	200	上级设备容量受限
4345	市区	义丰双龙3#配变	10	200	上级设备容量受限
4346	市区	义丰双龙4#配变	10	200	上级设备容量受限
4347	市区	义丰双龙5#配变	10	400	上级设备容量受限
4348	市区	义丰双龙6#配变	10	200	上级设备容量受限
4349	市区	义丰永新1#配变	10	200	上级设备容量受限
4350	市区	义丰永新10#配变	10	200	上级设备容量受限
4351	市区	义丰永新11#配变	10	200	上级设备容量受限
4352	市区	义丰永新12#配变	10	200	上级设备容量受限
4353	市区	义丰永新2#配变	10	200	上级设备容量受限
4354	市区	义丰永新3#配变	10	200	上级设备容量受限
4355	市区	义丰永新4#配变	10	200	上级设备容量受限
4356	市区	义丰永新5#配变	10	200	上级设备容量受限
4357	市区	义丰永新6#配变	10	200	上级设备容量受限
4358	市区	义丰永新7#配变	10	200	上级设备容量受限
4359	市区	义丰永新8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4360	市区	义丰永新9#配变	10	200	上级设备容量受限
4361	市区	义丰振兴公寓箱变	10	630	上级设备容量受限
4362	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4363	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4364	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4365	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	上级设备容量受限
4366	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	上级设备容量受限
4367	市区	郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
4368	市区	郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
4369	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4370	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4371	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
4372	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4373	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4374	市区	明朗13#配变	10	200	上级设备容量受限
4375	市区	孙英10#配变	10	200	上级设备容量受限
4376	市区	孙英11#配变	10	400	上级设备容量受限
4377	市区	新星1#配变	10	200	上级设备容量受限
4378	市区	新星10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4379	市区	新星11#配变	10	400	上级设备容量受限
4380	市区	新星13#配变	10	400	上级设备容量受限
4381	市区	新星15#配变	10	200	上级设备容量受限
4382	市区	新星2#配变	10	200	上级设备容量受限
4383	市区	新星21#配变	10	200	上级设备容量受限
4384	市区	新星22#配变	10	315	上级设备容量受限
4385	市区	新星23#配变	10	200	上级设备容量受限
4386	市区	新星3#配变	10	400	上级设备容量受限
4387	市区	新星4#配变	10	200	上级设备容量受限
4388	市区	新星5#配变	10	200	上级设备容量受限
4389	市区	新星6#配变	10	200	上级设备容量受限
4390	市区	新星7#配变	10	200	上级设备容量受限
4391	市区	新星8#配变	10	200	上级设备容量受限
4392	市区	杨侍7#配变	10	200	上级设备容量受限
4393	市区	李庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
4394	市区	李庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
4395	市区	李庄11#配变	10	400	上级设备容量受限
4396	市区	李庄18#变	10	200	上级设备容量受限
4397	市区	民强6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4398	市区	明朗1#变	10	400	上级设备容量受限
4399	市区	明朗10#配变	10	200	上级设备容量受限
4400	市区	明朗11#变	10	200	上级设备容量受限
4401	市区	明朗16#配变	10	200	上级设备容量受限
4402	市区	明朗17#配变	10	315	上级设备容量受限
4403	市区	明朗18#配变	10	200	上级设备容量受限
4404	市区	明朗19#变	10	200	上级设备容量受限
4405	市区	明朗3#配变	10	400	上级设备容量受限
4406	市区	明朗8#配变	10	200	上级设备容量受限
4407	市区	三湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
4408	市区	三湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
4409	市区	三湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
4410	市区	三湾12#配变	10	200	上级设备容量受限
4411	市区	三湾13#配变	10	315	上级设备容量受限
4412	市区	三湾15#配变	10	200	上级设备容量受限
4413	市区	三湾18#配变	10	200	上级设备容量受限
4414	市区	三湾20#配变	10	315	上级设备容量受限
4415	市区	三湾22#配变	10	200	上级设备容量受限
4416	市区	三湾23#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4417	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
4418	市区	三湾26#变	10	200	上级设备容量受限
4419	市区	三湾2配变	10	200	上级设备容量受限
4420	市区	三湾3#配变	10	200	上级设备容量受限
4421	市区	三湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
4422	市区	三湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
4423	市区	三湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
4424	市区	三湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
4425	市区	三湾8#配变	10	400	上级设备容量受限
4426	市区	三湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
4427	市区	三湾安置小区1#变	10	400	上级设备容量受限
4428	市区	三湾安置小区2号变	10	400	上级设备容量受限
4429	市区	三湾安置小区3#变	10	400	上级设备容量受限
4430	市区	三湾安置小区4#变	10	400	上级设备容量受限
4431	市区	三湾农家乐1#变	10	400	上级设备容量受限
4432	市区	袁邵11#配变	10	200	上级设备容量受限
4433	市区	袁邵18#配变	10	200	上级设备容量受限
4434	市区	袁邵2号配变	10	200	上级设备容量受限
4435	市区	郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4436	市区	宝林1#箱变	10	500	上级设备容量受限
4437	市区	宝林2#箱变	10	500	上级设备容量受限
4438	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
4439	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4440	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	上级设备容量受限
4441	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	上级设备容量受限
4442	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	上级设备容量受限
4443	市区	郭猛集镇12#箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
4444	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	上级设备容量受限
4445	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	上级设备容量受限
4446	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	上级设备容量受限
4447	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	上级设备容量受限
4448	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	上级设备容量受限
4449	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	上级设备容量受限
4450	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
4451	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	上级设备容量受限
4452	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	上级设备容量受限
4453	市区	郭猛集镇26#变	10	400	上级设备容量受限
4454	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4455	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
4456	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	上级设备容量受限
4457	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	上级设备容量受限
4458	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	上级设备容量受限
4459	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
4460	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	上级设备容量受限
4461	市区	护陇13#配变	10	315	上级设备容量受限
4462	市区	护陇8#配变	10	400	上级设备容量受限
4463	市区	护拢家园欧变配电变压器	10	200	上级设备容量受限
4464	市区	集镇16号变001	10	400	上级设备容量受限
4465	市区	集镇18#箱变	10	400	上级设备容量受限
4466	市区	刘垛11#变	10	400	上级设备容量受限
4467	市区	刘垛4#配变	10	400	上级设备容量受限
4468	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4469	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4470	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4471	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4472	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
4473	市区	郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4474	市区	郭西线护陇19#变	10	200	上级设备容量受限
4475	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	上级设备容量受限
4476	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	上级设备容量受限
4477	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	上级设备容量受限
4478	市区	护陇1#配变	10	400	上级设备容量受限
4479	市区	护陇11#配变	10	200	上级设备容量受限
4480	市区	护陇12#变	10	200	上级设备容量受限
4481	市区	护陇15#变	10	315	上级设备容量受限
4482	市区	护陇18#变	10	200	上级设备容量受限
4483	市区	护陇2#配变	10	200	上级设备容量受限
4484	市区	护陇3#配变	10	200	上级设备容量受限
4485	市区	护陇9#配变	10	200	上级设备容量受限
4486	市区	护西1#配变	10	200	上级设备容量受限
4487	市区	护西10#配变	10	200	上级设备容量受限
4488	市区	护西11#变	10	400	上级设备容量受限
4489	市区	护西12#配变	10	200	上级设备容量受限
4490	市区	护西13#配变	10	200	上级设备容量受限
4491	市区	护西16#配变	10	200	上级设备容量受限
4492	市区	护西18号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4493	市区	护西2#配变	10	200	上级设备容量受限
4494	市区	护西3号配变	10	400	上级设备容量受限
4495	市区	护西4#配变	10	200	上级设备容量受限
4496	市区	护西5#配变	10	200	上级设备容量受限
4497	市区	护西6#配变	10	400	上级设备容量受限
4498	市区	护西8#变	10	400	上级设备容量受限
4499	市区	护西9#变	10	200	上级设备容量受限
4500	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
4501	市区	刘垛1#变	10	200	上级设备容量受限
4502	市区	刘垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
4503	市区	刘垛6#配变	10	400	上级设备容量受限
4504	市区	刘垛7#配变	10	200	上级设备容量受限
4505	市区	乔庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
4506	市区	吴徐14#变	10	200	上级设备容量受限
4507	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4508	市区	新星19#配变	10	200	上级设备容量受限
4509	市区	杨侍1#配变	10	400	上级设备容量受限
4510	市区	杨侍10#配变	10	400	上级设备容量受限
4511	市区	杨侍11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4512	市区	杨侍12#配变	10	400	上级设备容量受限
4513	市区	杨侍13#配变	10	400	上级设备容量受限
4514	市区	杨侍16#配变	10	400	上级设备容量受限
4515	市区	杨侍17#变	10	200	上级设备容量受限
4516	市区	杨侍19#配变	10	400	上级设备容量受限
4517	市区	杨侍2#配变	10	400	上级设备容量受限
4518	市区	杨侍20#配变	10	400	上级设备容量受限
4519	市区	杨侍21#变	10	400	上级设备容量受限
4520	市区	杨侍22#变	10	200	上级设备容量受限
4521	市区	杨侍23#配变	10	400	上级设备容量受限
4522	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4523	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4524	市区	杨侍3#配变	10	200	上级设备容量受限
4525	市区	杨侍4#配变	10	400	上级设备容量受限
4526	市区	杨侍5#配变	10	400	上级设备容量受限
4527	市区	杨侍6#配变	10	200	上级设备容量受限
4528	市区	杨侍8#配变	10	200	上级设备容量受限
4529	市区	杨侍9#配变	10	400	上级设备容量受限
4530	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4531	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	上级设备容量受限
4532	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	上级设备容量受限
4533	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	上级设备容量受限
4534	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	上级设备容量受限
4535	市区	护西17#配变	10	200	上级设备容量受限
4536	市区	护西7#变	10	200	上级设备容量受限
4537	市区	李庄12#配变	10	200	上级设备容量受限
4538	市区	李庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
4539	市区	李庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
4540	市区	李庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
4541	市区	李庄16#配变	10	200	上级设备容量受限
4542	市区	李庄17#变	10	200	上级设备容量受限
4543	市区	李庄2号配变	10	200	上级设备容量受限
4544	市区	李庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
4545	市区	李庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
4546	市区	李庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
4547	市区	李庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
4548	市区	李庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
4549	市区	李庄8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4550	市区	李庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
4551	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	上级设备容量受限
4552	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	上级设备容量受限
4553	市区	刘垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
4554	市区	刘垛5#配变	10	400	上级设备容量受限
4555	市区	刘垛8号配变	10	200	上级设备容量受限
4556	市区	刘垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
4557	市区	民乐1#配变	10	200	上级设备容量受限
4558	市区	民乐10#变	10	200	上级设备容量受限
4559	市区	民乐11#变	10	400	上级设备容量受限
4560	市区	民乐12#配变	10	200	上级设备容量受限
4561	市区	民乐13#配变	10	200	上级设备容量受限
4562	市区	民乐16#配变	10	315	上级设备容量受限
4563	市区	民乐2#配变	10	200	上级设备容量受限
4564	市区	民乐3#配变	10	200	上级设备容量受限
4565	市区	民乐4#配变	10	400	上级设备容量受限
4566	市区	民乐5#配变	10	200	上级设备容量受限
4567	市区	民乐6#配变	10	200	上级设备容量受限
4568	市区	民乐8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4569	市区	民乐9#配变	10	200	上级设备容量受限
4570	市区	民强1#变	10	400	上级设备容量受限
4571	市区	民强10#配变	10	400	上级设备容量受限
4572	市区	民强11#配变	10	400	上级设备容量受限
4573	市区	民强12#配变	10	400	上级设备容量受限
4574	市区	民强13#配变	10	315	上级设备容量受限
4575	市区	民强2#配变	10	200	上级设备容量受限
4576	市区	民强20#配变	10	315	上级设备容量受限
4577	市区	民强21#配变	10	315	上级设备容量受限
4578	市区	民强22#配变	10	200	上级设备容量受限
4579	市区	民强3#配变	10	200	上级设备容量受限
4580	市区	民强4#配变	10	200	上级设备容量受限
4581	市区	民强5#配变	10	200	上级设备容量受限
4582	市区	民强7#配变	10	200	上级设备容量受限
4583	市区	民强8#配变	10	200	上级设备容量受限
4584	市区	民强9#配变	10	200	上级设备容量受限
4585	市区	三湾24#配变	10	200	上级设备容量受限
4586	市区	护陇16#配变	10	200	上级设备容量受限
4587	市区	孙英15#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4588	市区	孙英19#变	10	200	上级设备容量受限
4589	市区	吴徐10#配变	10	400	上级设备容量受限
4590	市区	吴徐12#配变	10	400	上级设备容量受限
4591	市区	吴徐13#配变	10	200	上级设备容量受限
4592	市区	吴徐17#配变	10	200	上级设备容量受限
4593	市区	吴徐18#配变	10	200	上级设备容量受限
4594	市区	吴徐19#配变	10	200	上级设备容量受限
4595	市区	吴徐2#配变	10	200	上级设备容量受限
4596	市区	吴徐3#配变	10	200	上级设备容量受限
4597	市区	吴徐5#配变	10	200	上级设备容量受限
4598	市区	吴徐6#配变	10	200	上级设备容量受限
4599	市区	新星18#变	10	200	上级设备容量受限
4600	市区	新星24#变	10	200	上级设备容量受限
4601	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	上级设备容量受限
4602	市区	护陇10#配变	10	200	上级设备容量受限
4603	市区	护陇17#配变	10	315	上级设备容量受限
4604	市区	护陇5#配变	10	400	上级设备容量受限
4605	市区	护陇7#配变	10	400	上级设备容量受限
4606	市区	护陇居委会4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4607	市区	孙英16#配变	10	200	上级设备容量受限
4608	市区	新星12#配变	10	400	上级设备容量受限
4609	市区	新星17#配变	10	200	上级设备容量受限
4610	市区	郭袁线明朗20#变	10	200	上级设备容量受限
4611	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	上级设备容量受限
4612	市区	黄刘6#配变	10	200	上级设备容量受限
4613	市区	明朗12#配变	10	400	上级设备容量受限
4614	市区	明朗14#配变	10	315	上级设备容量受限
4615	市区	明朗15#配变	10	200	上级设备容量受限
4616	市区	明朗4#配变	10	400	上级设备容量受限
4617	市区	明朗5#配变	10	400	上级设备容量受限
4618	市区	明朗6#配变	10	200	上级设备容量受限
4619	市区	明朗7#配变	10	200	上级设备容量受限
4620	市区	明朗9#配变	10	200	上级设备容量受限
4621	市区	三湾14#配变	10	200	上级设备容量受限
4622	市区	三湾16#配变	10	200	上级设备容量受限
4623	市区	三湾19#变	10	200	上级设备容量受限
4624	市区	三湾21#变	10	400	上级设备容量受限
4625	市区	孙英1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4626	市区	孙英12#配变	10	400	上级设备容量受限
4627	市区	孙英13#配变	10	200	上级设备容量受限
4628	市区	孙英17#配变	10	200	上级设备容量受限
4629	市区	孙英18#配变	10	200	上级设备容量受限
4630	市区	孙英2#配变	10	200	上级设备容量受限
4631	市区	孙英21#配变	10	400	上级设备容量受限
4632	市区	孙英22#变	10	200	上级设备容量受限
4633	市区	孙英24#配变	10	315	上级设备容量受限
4634	市区	孙英25#变	10	200	上级设备容量受限
4635	市区	孙英26#变	10	400	上级设备容量受限
4636	市区	孙英3#配变	10	200	上级设备容量受限
4637	市区	孙英4#配变	10	400	上级设备容量受限
4638	市区	孙英5#配变	10	400	上级设备容量受限
4639	市区	孙英6#配变	10	200	上级设备容量受限
4640	市区	孙英7#配变	10	200	上级设备容量受限
4641	市区	孙英8#配变	10	200	上级设备容量受限
4642	市区	孙英9#配变	10	200	上级设备容量受限
4643	市区	袁邵1#配变	10	200	上级设备容量受限
4644	市区	袁邵12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4645	市区	袁邵13#配变	10	400	上级设备容量受限
4646	市区	袁邵14#配变	10	200	上级设备容量受限
4647	市区	袁邵15#配变	10	200	上级设备容量受限
4648	市区	袁邵16#配变	10	200	上级设备容量受限
4649	市区	袁邵19号配变	10	200	上级设备容量受限
4650	市区	袁邵20号配变	10	200	上级设备容量受限
4651	市区	袁邵21#配变	10	200	上级设备容量受限
4652	市区	袁邵3#配变	10	400	上级设备容量受限
4653	市区	袁邵4#配变	10	200	上级设备容量受限
4654	市区	袁邵5#配变	10	200	上级设备容量受限
4655	市区	袁邵6#配变	10	200	上级设备容量受限
4656	市区	袁邵7#配变	10	200	上级设备容量受限
4657	市区	袁邵8#变	10	200	上级设备容量受限
4658	市区	袁邵9#配变	10	200	上级设备容量受限
4659	市区	郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
4660	市区	郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
4661	市区	郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
4662	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	上级设备容量受限
4663	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4664	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
4665	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4666	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4667	市区	星河绿苑1#配变	10	800	上级设备容量受限
4668	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
4669	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
4670	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
4671	市区	新跃1号配变	10	200	本级设备容量受限
4672	市区	新跃20#配变	10	200	本级设备容量受限
4673	市区	新跃4#变	10	200	本级设备容量受限
4674	市区	新跃9#配变	10	315	本级设备容量受限
4675	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4676	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4677	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	上级设备容量受限
4678	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	上级设备容量受限
4679	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	上级设备容量受限
4680	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	上级设备容量受限
4681	市区	鞍湖大顾6号	10	200	上级设备容量受限
4682	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4683	市区	鞍湖集镇11号	10	200	上级设备容量受限
4684	市区	鞍湖集镇12号	10	200	上级设备容量受限
4685	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	上级设备容量受限
4686	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	上级设备容量受限
4687	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	上级设备容量受限
4688	市区	鞍湖集镇18#	10	400	上级设备容量受限
4689	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	上级设备容量受限
4690	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	上级设备容量受限
4691	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
4692	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	上级设备容量受限
4693	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	上级设备容量受限
4694	市区	鞍湖集镇9号	10	200	上级设备容量受限
4695	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4696	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	上级设备容量受限
4697	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	上级设备容量受限
4698	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	上级设备容量受限
4699	市区	鞍湖大顾7号	10	200	上级设备容量受限
4700	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4701	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4702	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	上级设备容量受限
4703	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	上级设备容量受限
4704	市区	鞍湖刘格2号	10	200	上级设备容量受限
4705	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	上级设备容量受限
4706	市区	鞍湖刘格7号	10	100	上级设备容量受限
4707	市区	鞍湖刘格9号	10	400	上级设备容量受限
4708	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	上级设备容量受限
4709	市区	鞍湖三旺10号	10	200	上级设备容量受限
4710	市区	鞍湖三旺11号	10	200	上级设备容量受限
4711	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	上级设备容量受限
4712	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	上级设备容量受限
4713	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	上级设备容量受限
4714	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	上级设备容量受限
4715	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	上级设备容量受限
4716	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	上级设备容量受限
4717	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	上级设备容量受限
4718	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	上级设备容量受限
4719	市区	鞍湖三旺8号	10	200	上级设备容量受限
4720	市区	鞍湖三旺9号	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4721	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	上级设备容量受限
4722	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	上级设备容量受限
4723	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	上级设备容量受限
4724	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	上级设备容量受限
4725	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	上级设备容量受限
4726	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	上级设备容量受限
4727	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	上级设备容量受限
4728	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	上级设备容量受限
4729	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	上级设备容量受限
4730	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	上级设备容量受限
4731	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	上级设备容量受限
4732	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	上级设备容量受限
4733	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	上级设备容量受限
4734	市区	鞍湖张本10号变	10	200	上级设备容量受限
4735	市区	鞍湖张本11号	10	200	上级设备容量受限
4736	市区	鞍湖张本12号变	10	200	上级设备容量受限
4737	市区	鞍湖张本13#变	10	200	上级设备容量受限
4738	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	上级设备容量受限
4739	市区	鞍湖张本1号	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4740	市区	鞍湖张本2#变	10	200	上级设备容量受限
4741	市区	鞍湖张本3号	10	200	上级设备容量受限
4742	市区	鞍湖张本4#变	10	200	上级设备容量受限
4743	市区	鞍湖张本5号变	10	200	上级设备容量受限
4744	市区	鞍湖张本6#变	10	200	上级设备容量受限
4745	市区	鞍湖张本7号变	10	200	上级设备容量受限
4746	市区	鞍湖张本8号	10	200	上级设备容量受限
4747	市区	鞍湖三旺3号	10	200	上级设备容量受限
4748	市区	鞍湖兴福11号	10	200	上级设备容量受限
4749	市区	鞍湖兴福12号	10	200	上级设备容量受限
4750	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	上级设备容量受限
4751	市区	鞍湖兴福14号	10	100	上级设备容量受限
4752	市区	鞍湖兴福15	10	200	上级设备容量受限
4753	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	上级设备容量受限
4754	市区	鞍湖兴福1号	10	200	上级设备容量受限
4755	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	上级设备容量受限
4756	市区	鞍湖兴福2号	10	200	上级设备容量受限
4757	市区	鞍湖兴福3号	10	200	上级设备容量受限
4758	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4759	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4760	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	上级设备容量受限
4761	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	上级设备容量受限
4762	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	上级设备容量受限
4763	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	上级设备容量受限
4764	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	上级设备容量受限
4765	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	上级设备容量受限
4766	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	上级设备容量受限
4767	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	上级设备容量受限
4768	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	上级设备容量受限
4769	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	上级设备容量受限
4770	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4771	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	上级设备容量受限
4772	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	上级设备容量受限
4773	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4774	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	上级设备容量受限
4775	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	上级设备容量受限
4776	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4777	市区	鞍湖许桥3号	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4778	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	上级设备容量受限
4779	市区	鞍湖许桥5号	10	200	上级设备容量受限
4780	市区	鞍湖许桥6号	10	200	上级设备容量受限
4781	市区	鞍湖许桥7号	10	200	上级设备容量受限
4782	市区	鞍湖许桥8号	10	200	上级设备容量受限
4783	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
4784	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	上级设备容量受限
4785	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	上级设备容量受限
4786	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	上级设备容量受限
4787	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	上级设备容量受限
4788	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4789	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4790	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4791	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4792	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4793	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4794	市区	龙冈仇家13#变	10	400	上级设备容量受限
4795	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4796	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4797	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
4798	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4799	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4800	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4801	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4802	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4803	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4804	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4805	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4806	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4807	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4808	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4809	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4810	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4811	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4812	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4813	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4814	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4815	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4816	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4817	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4818	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4819	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4820	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4821	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4822	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4823	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4824	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4825	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4826	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4827	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	上级设备容量受限
4828	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4829	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4830	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4831	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4832	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	上级设备容量受限
4833	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	上级设备容量受限
4834	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4835	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4836	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	上级设备容量受限
4837	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4838	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	上级设备容量受限
4839	市区	龙冈军营12号变	10	200	上级设备容量受限
4840	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4841	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4842	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4843	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4844	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4845	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4846	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4847	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4848	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4849	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4850	市区	刘格13#变	10	500	上级设备容量受限
4851	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4852	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4853	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4854	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4855	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4856	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4857	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4858	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4859	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4860	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4861	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4862	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
4863	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4864	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4865	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4866	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4867	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4868	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4869	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4870	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4871	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4872	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4873	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4874	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4875	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4876	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4877	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4878	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4879	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4880	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	上级设备容量受限
4881	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4882	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4883	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4884	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4885	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4886	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4887	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4888	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4889	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4890	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4891	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4892	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4893	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4894	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4895	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4896	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4897	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4898	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4899	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4900	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4901	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4902	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4903	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4904	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4905	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4906	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4907	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
4908	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4909	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4910	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4911	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4912	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
4913	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4914	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4915	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	上级设备容量受限
4916	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	上级设备容量受限
4917	市区	鞍湖刘格8号	10	200	上级设备容量受限
4918	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	上级设备容量受限
4919	市区	鞍湖港北1#变	10	400	上级设备容量受限
4920	市区	鞍湖港北10#变	10	200	上级设备容量受限
4921	市区	鞍湖港北11号	10	200	上级设备容量受限
4922	市区	鞍湖港北12号	10	200	上级设备容量受限
4923	市区	鞍湖港北13号	10	400	上级设备容量受限
4924	市区	鞍湖港北14号	10	200	上级设备容量受限
4925	市区	鞍湖港北15号	10	200	上级设备容量受限
4926	市区	鞍湖港北16#	10	200	上级设备容量受限
4927	市区	鞍湖港北17号	10	200	上级设备容量受限
4928	市区	鞍湖港北2号	10	200	上级设备容量受限
4929	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4930	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	上级设备容量受限
4931	市区	鞍湖港北5#变	10	200	上级设备容量受限
4932	市区	鞍湖港北6号	10	200	上级设备容量受限
4933	市区	鞍湖港北8#变	10	200	上级设备容量受限
4934	市区	鞍湖港北9#变	10	400	上级设备容量受限
4935	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	上级设备容量受限
4936	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	上级设备容量受限
4937	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	上级设备容量受限
4938	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	上级设备容量受限
4939	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	上级设备容量受限
4940	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	上级设备容量受限
4941	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	上级设备容量受限
4942	市区	鞍湖集镇10号	10	400	上级设备容量受限
4943	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
4944	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	上级设备容量受限
4945	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	上级设备容量受限
4946	市区	鞍湖集镇5号	10	400	上级设备容量受限
4947	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	上级设备容量受限
4948	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4949	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	上级设备容量受限
4950	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	上级设备容量受限
4951	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	上级设备容量受限
4952	市区	鞍湖九曲6号	10	200	上级设备容量受限
4953	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	上级设备容量受限
4954	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	上级设备容量受限
4955	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	上级设备容量受限
4956	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	上级设备容量受限
4957	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	上级设备容量受限
4958	市区	鞍湖兴龙15	10	200	上级设备容量受限
4959	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	上级设备容量受限
4960	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	上级设备容量受限
4961	市区	鞍湖兴龙2#变	10	400	上级设备容量受限
4962	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	上级设备容量受限
4963	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	上级设备容量受限
4964	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	上级设备容量受限
4965	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	上级设备容量受限
4966	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	上级设备容量受限
4967	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4968	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	上级设备容量受限
4969	市区	鞍湖曲东10号	10	100	上级设备容量受限
4970	市区	鞍湖曲东11号	10	200	上级设备容量受限
4971	市区	鞍湖曲东12号	10	200	上级设备容量受限
4972	市区	鞍湖曲东13号	10	200	上级设备容量受限
4973	市区	鞍湖曲东14号	10	200	上级设备容量受限
4974	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	上级设备容量受限
4975	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	上级设备容量受限
4976	市区	鞍湖曲东17号	10	200	上级设备容量受限
4977	市区	鞍湖曲东18号	10	200	上级设备容量受限
4978	市区	鞍湖曲东1号	10	400	上级设备容量受限
4979	市区	鞍湖曲东2号	10	400	上级设备容量受限
4980	市区	鞍湖曲东4号	10	100	上级设备容量受限
4981	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	上级设备容量受限
4982	市区	鞍湖曲东6号	10	200	上级设备容量受限
4983	市区	鞍湖曲东7号	10	200	上级设备容量受限
4984	市区	鞍湖曲东8号	10	200	上级设备容量受限
4985	市区	鞍湖曲东9号	10	200	上级设备容量受限
4986	市区	鞍湖兴福10号	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4987	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	上级设备容量受限
4988	市区	鞍湖兴福17	10	200	上级设备容量受限
4989	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	上级设备容量受限
4990	市区	鞍湖兴福7号	10	200	上级设备容量受限
4991	市区	鞍湖兴福8号	10	200	上级设备容量受限
4992	市区	鞍湖兴福9号	10	200	上级设备容量受限
4993	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	上级设备容量受限
4994	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	上级设备容量受限
4995	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4996	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4997	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4998	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
4999	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5000	市区	龙冈大吉14	10	200	上级设备容量受限
5001	市区	龙冈大吉15号	10	200	上级设备容量受限
5002	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5003	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5004	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5005	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5006	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5007	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5008	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5009	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5010	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5011	市区	龙冈大吉7号	10	200	上级设备容量受限
5012	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5013	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5014	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5015	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5016	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5017	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5018	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5019	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5020	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5021	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5022	市区	龙冈桂吴3号	10	200	上级设备容量受限
5023	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5024	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5025	市区	曲东19号	10	400	上级设备容量受限
5026	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	上级设备容量受限
5027	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	上级设备容量受限
5028	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
5029	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
5030	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
5031	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
5032	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
5033	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
5034	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5035	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5036	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5037	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
5038	市区	龙冈凤凰７号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5039	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	上级设备容量受限
5040	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	上级设备容量受限
5041	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
5042	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	上级设备容量受限
5043	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5044	市区	PB凤凰小区S4	10	500	上级设备容量受限
5045	市区	凤凰小区S1箱变001002	10	500	上级设备容量受限
5046	市区	凤凰小区S2环网箱变003	10	500	上级设备容量受限
5047	市区	凤凰小区S3箱变004	10	500	上级设备容量受限
5048	市区	龙冈丁晏2号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5049	市区	龙冈丁晏3号	10	200	上级设备容量受限
5050	市区	龙冈丁晏7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5051	市区	龙冈丁晏8号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5052	市区	龙冈凤凰12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5053	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5054	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5055	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5056	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
5057	市区	龙冈凤凰15号	10	200	上级设备容量受限
5058	市区	凤凰城小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5059	市区	凤凰城小区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5060	市区	凤凰城小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5061	市区	凤凰城小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5062	市区	凤凰城小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5063	市区	凤凰城小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5064	市区	华美1#欧变1	10	315	上级设备容量受限
5065	市区	华美雅居1#主变	10	800	上级设备容量受限
5066	市区	华美雅居2#主变	10	800	上级设备容量受限
5067	市区	华美雅居3#主变	10	800	上级设备容量受限
5068	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站1#主变	10	630	上级设备容量受限
5069	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站3#主变	10	630	上级设备容量受限
5070	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
5071	市区	龙冈盐龙湖安置小区5#变	10	800	上级设备容量受限
5072	市区	龙冈盐龙湖安置小区6#变	10	800	上级设备容量受限
5073	市区	龙冈盐龙湖安置小区7#变	10	800	上级设备容量受限
5074	市区	龙冈盐龙湖安置小区8#变	10	800	上级设备容量受限
5075	市区	龙韵新城1#主变	10	1000	上级设备容量受限
5076	市区	龙韵新城3#主变	10	1000	上级设备容量受限
5077	市区	龙韵新城5#主变	10	800	上级设备容量受限
5078	市区	龙韵新城7#主变	10	800	上级设备容量受限
5079	市区	盐龙湖安置小区1#变	10	800	上级设备容量受限
5080	市区	盐龙湖安置小区3#变	10	800	上级设备容量受限
5081	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5082	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5083	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	上级设备容量受限
5084	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5085	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5086	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5087	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	上级设备容量受限
5088	市区	华虹1#主变,	10	500	上级设备容量受限
5089	市区	华虹2#欧变	10	500	上级设备容量受限
5090	市区	华虹3#箱变01001	10	400	上级设备容量受限
5091	市区	华虹4#欧变	10	400	上级设备容量受限
5092	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	上级设备容量受限
5093	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5094	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5095	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5096	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5097	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5098	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5099	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5100	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5101	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	上级设备容量受限
5102	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	上级设备容量受限
5103	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	上级设备容量受限
5104	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5105	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5106	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	上级设备容量受限
5107	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5108	市区	龙冈集镇51#变	10	400	上级设备容量受限
5109	市区	龙冈集镇52#变	10	400	上级设备容量受限
5110	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5111	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5112	市区	书香水岸1号箱变	10	630	上级设备容量受限
5113	市区	书香水岸2号箱变	10	630	上级设备容量受限
5114	市区	书香水岸3号箱变	10	630	上级设备容量受限
5115	市区	书香水岸4号箱变	10	630	上级设备容量受限
5116	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
5117	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
5118	市区	龙冈集镇14号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5119	市区	龙冈集镇20#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5120	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5121	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5122	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	上级设备容量受限
5123	市区	龙冈集镇40号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5124	市区	龙冈集镇47#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5125	市区	龙冈集镇48#公用变	10	400	上级设备容量受限
5126	市区	龙冈集镇7号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5127	市区	龙冈青龙11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5128	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5129	市区	龙冈青龙16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5130	市区	龙冈青龙1号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5131	市区	龙冈青龙2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5132	市区	龙冈青龙3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5133	市区	龙冈青龙7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5134	市区	龙湖名邸1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
5135	市区	龙湖壹品1#开关站2#变压器配电变压器	10	800	上级设备容量受限
5136	市区	青龙华庄1#主变	10	630	上级设备容量受限
5137	市区	青龙华庄3#主变	10	630	上级设备容量受限
5138	市区	青龙华庄5#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5139	市区	青龙华庄7#主变	10	630	上级设备容量受限
5140	市区	腾龙嘉园1#欧变	10	500	上级设备容量受限
5141	市区	腾龙嘉园2#欧变	10	500	上级设备容量受限
5142	市区	腾龙嘉园3#欧变	10	500	上级设备容量受限
5143	市区	腾龙嘉园4#欧变	10	500	上级设备容量受限
5144	市区	腾龙小区1#箱变	10	500	上级设备容量受限
5145	市区	腾龙小区2#箱变	10	500	上级设备容量受限
5146	市区	华欧小区1#变	10	630	上级设备容量受限
5147	市区	华庆3#主变	10	630	上级设备容量受限
5148	市区	华庆4#箱变	10	630	上级设备容量受限
5149	市区	华庆花园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
5150	市区	华庆花园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
5151	市区	龙冈凤凰11#变	10	200	上级设备容量受限
5152	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5153	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5154	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5155	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	上级设备容量受限
5156	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5157	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5158	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5159	市区	龙冈集镇17#变	10	315	上级设备容量受限
5160	市区	龙冈集镇25#变压器	10	400	上级设备容量受限
5161	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5162	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5163	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5164	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	上级设备容量受限
5165	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5166	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	上级设备容量受限
5167	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	上级设备容量受限
5168	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	上级设备容量受限
5169	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	上级设备容量受限
5170	市区	龙韵新城6#主变	10	800	上级设备容量受限
5171	市区	龙韵新城8#主变	10	800	上级设备容量受限
5172	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5173	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5174	市区	龙冈集镇44#变	10	315	上级设备容量受限
5175	市区	文化名宛1#变	10	630	上级设备容量受限
5176	市区	文化名宛2#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5177	市区	文化名宛3#变	10	500	上级设备容量受限
5178	市区	文化名宛4#变	10	400	上级设备容量受限
5179	市区	龙冈凤凰14号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5180	市区	龙冈冈北1号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5181	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5182	市区	龙冈冈北3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5183	市区	龙冈冈北4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5184	市区	龙冈冈北5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5185	市区	龙冈冈北6#变	10	200	上级设备容量受限
5186	市区	龙冈冈北7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5187	市区	龙冈冈南10号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5188	市区	龙冈冈南11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5189	市区	龙冈冈南12#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5190	市区	龙冈冈南14号	10	200	上级设备容量受限
5191	市区	龙冈冈南15号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5192	市区	龙冈冈南16号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5193	市区	龙冈冈南1号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5194	市区	龙冈冈南2号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5195	市区	龙冈冈南3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5196	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5197	市区	龙冈冈南7#变	10	400	上级设备容量受限
5198	市区	龙冈冈南8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5199	市区	龙冈冈南9#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5200	市区	龙冈冈中3#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5201	市区	龙冈冈中4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5202	市区	龙冈冈中5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5203	市区	龙冈冈中6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5204	市区	龙冈冈中8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5205	市区	龙冈果林1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5206	市区	龙冈果林2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5207	市区	龙冈果林3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5208	市区	龙冈果林4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5209	市区	龙冈果林5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5210	市区	龙冈果林6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5211	市区	龙冈化肥厂1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5212	市区	龙冈化肥厂3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5213	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5214	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5215	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5216	市区	龙冈集镇1号杆上配变	10	630	上级设备容量受限
5217	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5218	市区	龙冈集镇29#箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
5219	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5220	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5221	市区	龙冈集镇43号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5222	市区	龙冈集镇46#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5223	市区	龙冈集镇5#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5224	市区	龙冈集镇50#箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
5225	市区	龙冈青龙12#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5226	市区	龙冈青龙15号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5227	市区	龙冈青龙4#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
5228	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5229	市区	龙冈青龙8#变(单）	10	200	上级设备容量受限
5230	市区	龙冈青龙9#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5231	市区	青龙华庄2#主变	10	630	上级设备容量受限
5232	市区	青龙华庄4#主变	10	630	上级设备容量受限
5233	市区	青龙华庄6#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5234	市区	青龙华庄8#主变	10	630	上级设备容量受限
5235	市区	永明商住楼1#变复制	10	500	上级设备容量受限
5236	市区	北工线龙兴12#变	10	200	上级设备容量受限
5237	市区	北龙1#公用变	10	315	上级设备容量受限
5238	市区	北龙12#公用变	10	200	上级设备容量受限
5239	市区	北龙16#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
5240	市区	北龙18#公用变	10	200	上级设备容量受限
5241	市区	北龙2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5242	市区	北龙3#公用变	10	400	上级设备容量受限
5243	市区	北龙港集镇12#公用变	10	400	上级设备容量受限
5244	市区	北龙港集镇19#公用变	10	200	上级设备容量受限
5245	市区	北龙港集镇2#变	10	315	上级设备容量受限
5246	市区	北龙港集镇20#变	10	400	上级设备容量受限
5247	市区	北龙港集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
5248	市区	北龙港集镇4#变	10	315	上级设备容量受限
5249	市区	北龙港集镇5#变	10	400	上级设备容量受限
5250	市区	北龙港集镇6#变	10	200	上级设备容量受限
5251	市区	北龙港南龙27#公用变	10	200	上级设备容量受限
5252	市区	北龙集镇17#箱变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5253	市区	北龙集镇7#箱变	10	400	上级设备容量受限
5254	市区	北龙集镇9#箱变	10	400	上级设备容量受限
5255	市区	龙胜1#箱变	10	400	上级设备容量受限
5256	市区	龙胜2#箱变002	10	400	上级设备容量受限
5257	市区	龙兴1#公用变	10	200	上级设备容量受限
5258	市区	龙兴10#公用变	10	200	上级设备容量受限
5259	市区	龙兴11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5260	市区	龙兴2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5261	市区	龙兴3#公用变	10	200	上级设备容量受限
5262	市区	龙兴4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5263	市区	龙兴5#公用变	10	400	上级设备容量受限
5264	市区	龙兴6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5265	市区	龙兴7#公用变	10	200	上级设备容量受限
5266	市区	龙兴8#公用变	10	200	上级设备容量受限
5267	市区	龙兴9#公用变	10	200	上级设备容量受限
5268	市区	顺北10#公用变	10	200	上级设备容量受限
5269	市区	顺北11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5270	市区	顺北13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5271	市区	顺北14#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5272	市区	顺北15#公用变	10	400	上级设备容量受限
5273	市区	顺北17#公用变	10	200	上级设备容量受限
5274	市区	顺北18#公用变	10	400	上级设备容量受限
5275	市区	顺北20#变	10	200	上级设备容量受限
5276	市区	顺北21#公用变	10	200	上级设备容量受限
5277	市区	顺北22#公用变	10	200	上级设备容量受限
5278	市区	顺北23#公用变	10	200	上级设备容量受限
5279	市区	顺北24#公用变	10	200	上级设备容量受限
5280	市区	顺北3#变	10	200	上级设备容量受限
5281	市区	顺北4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5282	市区	顺北5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5283	市区	顺北6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5284	市区	顺北9#公用变	10	400	上级设备容量受限
5285	市区	文化家园1#变	10	400	上级设备容量受限
5286	市区	北龙14#公用变	10	200	上级设备容量受限
5287	市区	北龙20#公用变	10	200	上级设备容量受限
5288	市区	北龙5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5289	市区	北龙9#公用变	10	400	上级设备容量受限
5290	市区	北龙港集镇16#变变压器1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5291	市区	庆西1#公用变	10	200	上级设备容量受限
5292	市区	庆西10#公用变	10	400	上级设备容量受限
5293	市区	庆西11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5294	市区	庆西14#公用变	10	200	上级设备容量受限
5295	市区	庆西16#公用变1	10	200	上级设备容量受限
5296	市区	庆西17#公用变	10	200	上级设备容量受限
5297	市区	庆西19#公用变	10	200	上级设备容量受限
5298	市区	庆西2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5299	市区	庆西3#公用变	10	200	上级设备容量受限
5300	市区	庆西4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5301	市区	潭田1#公用变	10	200	上级设备容量受限
5302	市区	潭田10#公用变	10	200	上级设备容量受限
5303	市区	潭田11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5304	市区	潭田12#公用变	10	200	上级设备容量受限
5305	市区	潭田16#公用变	10	200	上级设备容量受限
5306	市区	潭田18#公用变	10	200	上级设备容量受限
5307	市区	潭田23#公用变	10	200	上级设备容量受限
5308	市区	潭田24#公用变	10	200	上级设备容量受限
5309	市区	潭田3#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5310	市区	潭田4#公用变	10	400	上级设备容量受限
5311	市区	潭田5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5312	市区	潭田6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5313	市区	潭溪1#公用变	10	200	上级设备容量受限
5314	市区	潭溪11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5315	市区	潭溪13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5316	市区	潭溪16#公用变	10	200	上级设备容量受限
5317	市区	潭溪2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5318	市区	潭溪21#公用变	10	200	上级设备容量受限
5319	市区	潭溪24#公用变	10	160	上级设备容量受限
5320	市区	潭溪26#公用变	10	400	上级设备容量受限
5321	市区	潭溪30#公用变	10	200	上级设备容量受限
5322	市区	潭溪31#公用变	10	200	上级设备容量受限
5323	市区	潭溪32#公用变1	10	200	上级设备容量受限
5324	市区	潭溪36#公用变	10	100	上级设备容量受限
5325	市区	潭溪39#公用变	10	200	上级设备容量受限
5326	市区	潭溪4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5327	市区	潭溪43#公用变	10	200	上级设备容量受限
5328	市区	潭溪44#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5329	市区	潭溪47#公用变	10	200	上级设备容量受限
5330	市区	潭溪5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5331	市区	潭溪8#公用变	10	200	上级设备容量受限
5332	市区	潭溪9#变	10	400	上级设备容量受限
5333	市区	北龙4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5334	市区	北龙8#公用变	10	400	上级设备容量受限
5335	市区	北龙港北龙6#公用变	10	400	上级设备容量受限
5336	市区	北龙莘野33#变	10	400	上级设备容量受限
5337	市区	北龙莘野34#变	10	200	上级设备容量受限
5338	市区	北龙莘野35#变	10	200	上级设备容量受限
5339	市区	北龙莘野36#变	10	400	上级设备容量受限
5340	市区	北龙莘野37#变	10	400	上级设备容量受限
5341	市区	凤南1#公用变	10	400	上级设备容量受限
5342	市区	凤南10#公用变	10	400	上级设备容量受限
5343	市区	凤南11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5344	市区	凤南12#公用变	10	200	上级设备容量受限
5345	市区	凤南13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5346	市区	凤南14#公用变	10	200	上级设备容量受限
5347	市区	凤南15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5348	市区	凤南16#变	10	200	上级设备容量受限
5349	市区	凤南17#公用变	10	200	上级设备容量受限
5350	市区	凤南19#公用变	10	200	上级设备容量受限
5351	市区	凤南2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5352	市区	凤南20#公用变	10	200	上级设备容量受限
5353	市区	凤南3#公用变	10	200	上级设备容量受限
5354	市区	凤南4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5355	市区	凤南5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5356	市区	凤南6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5357	市区	凤南7#公用变	10	160	上级设备容量受限
5358	市区	凤南8#公用变	10	200	上级设备容量受限
5359	市区	凤南9#公用变	10	400	上级设备容量受限
5360	市区	莘野1#公用变	10	400	上级设备容量受限
5361	市区	莘野10#公用变	10	160	上级设备容量受限
5362	市区	莘野11号公用变	10	400	上级设备容量受限
5363	市区	莘野12#公用变	10	400	上级设备容量受限
5364	市区	莘野14#公用变	10	200	上级设备容量受限
5365	市区	莘野16#公用变	10	200	上级设备容量受限
5366	市区	莘野18#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5367	市区	莘野20#公用变	10	200	上级设备容量受限
5368	市区	莘野22#公用变	10	200	上级设备容量受限
5369	市区	莘野23#公用变	10	200	上级设备容量受限
5370	市区	莘野24#公用变	10	200	上级设备容量受限
5371	市区	莘野25#公用变	10	200	上级设备容量受限
5372	市区	莘野26#公用变	10	200	上级设备容量受限
5373	市区	莘野27#公用变	10	200	上级设备容量受限
5374	市区	莘野28#公用变	10	200	上级设备容量受限
5375	市区	莘野29#公用变	10	200	上级设备容量受限
5376	市区	莘野3#公用变	10	200	上级设备容量受限
5377	市区	莘野30#公用变	10	200	上级设备容量受限
5378	市区	莘野32#公用变	10	200	上级设备容量受限
5379	市区	莘野4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5380	市区	莘野6#	10	200	上级设备容量受限
5381	市区	莘野8#公用变	10	200	上级设备容量受限
5382	市区	莘野9#公用变	10	200	上级设备容量受限
5383	市区	南龙1#公用变	10	200	上级设备容量受限
5384	市区	南龙10#公用变	10	200	上级设备容量受限
5385	市区	南龙11#公用变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5386	市区	南龙12#公用变	10	200	上级设备容量受限
5387	市区	南龙13#公用变	10	400	上级设备容量受限
5388	市区	南龙14#公用变	10	200	上级设备容量受限
5389	市区	南龙15#公用变	10	200	上级设备容量受限
5390	市区	南龙16#公用变	10	200	上级设备容量受限
5391	市区	南龙17#公用变	10	200	上级设备容量受限
5392	市区	南龙18#公用变	10	200	上级设备容量受限
5393	市区	南龙19#公用变	10	200	上级设备容量受限
5394	市区	南龙2#公用变	10	400	上级设备容量受限
5395	市区	南龙20#公用变	10	200	上级设备容量受限
5396	市区	南龙21#公用变1	10	200	上级设备容量受限
5397	市区	南龙22#公用变	10	200	上级设备容量受限
5398	市区	南龙23#公用变	10	200	上级设备容量受限
5399	市区	南龙24#公用变	10	200	上级设备容量受限
5400	市区	南龙25#公用变	10	200	上级设备容量受限
5401	市区	南龙26#公用变	10	200	上级设备容量受限
5402	市区	南龙28#公用变	10	400	上级设备容量受限
5403	市区	南龙29#公用变	10	200	上级设备容量受限
5404	市区	南龙3#公用变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5405	市区	南龙4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5406	市区	南龙5#公用变	10	315	上级设备容量受限
5407	市区	南龙6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5408	市区	南龙7#公用变	10	200	上级设备容量受限
5409	市区	南龙8#公用变	10	200	上级设备容量受限
5410	市区	南龙9#公用变	10	200	上级设备容量受限
5411	市区	潭溪12#公用变	10	200	上级设备容量受限
5412	市区	潭溪19#公用变	10	200	上级设备容量受限
5413	市区	潭溪25#公用变	10	200	上级设备容量受限
5414	市区	潭溪27#公用变	10	200	上级设备容量受限
5415	市区	潭溪28#公用变	10	200	上级设备容量受限
5416	市区	潭溪34#公用变1	10	200	上级设备容量受限
5417	市区	潭溪37#公用变	10	200	上级设备容量受限
5418	市区	潭溪38#公用变	10	200	上级设备容量受限
5419	市区	潭溪48#公用变	10	200	上级设备容量受限
5420	市区	潭溪6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5421	市区	潭溪7#公用变	10	200	上级设备容量受限
5422	市区	北龙13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5423	市区	北龙19#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5424	市区	北龙港凤南18#公用变	10	200	上级设备容量受限
5425	市区	北龙港潭溪41#公用变	10	200	上级设备容量受限
5426	市区	庆西13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5427	市区	庆西15#变变压器	10	200	上级设备容量受限
5428	市区	庆西20#公用变	10	200	上级设备容量受限
5429	市区	庆西5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5430	市区	庆西6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5431	市区	庆西7#公用变	10	200	上级设备容量受限
5432	市区	庆西8#变	10	200	上级设备容量受限
5433	市区	庆西9#公用变	10	200	上级设备容量受限
5434	市区	莘野13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5435	市区	莘野15#公用变	10	400	上级设备容量受限
5436	市区	莘野17#公用变	10	400	上级设备容量受限
5437	市区	莘野19#公用变	10	200	上级设备容量受限
5438	市区	莘野2#公用变	10	400	上级设备容量受限
5439	市区	莘野21#公用变	10	200	上级设备容量受限
5440	市区	莘野31#公用变	10	200	上级设备容量受限
5441	市区	莘野5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5442	市区	莘野7#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5443	市区	潭田13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5444	市区	潭田14#公用变	10	200	上级设备容量受限
5445	市区	潭田15#公用变	10	200	上级设备容量受限
5446	市区	潭田17#公用变	10	200	上级设备容量受限
5447	市区	潭田19#公用变	10	400	上级设备容量受限
5448	市区	潭田2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5449	市区	潭田20#公用变	10	200	上级设备容量受限
5450	市区	潭田25#公用变	10	200	上级设备容量受限
5451	市区	潭田26#公用变	10	200	上级设备容量受限
5452	市区	潭田27#公用变	10	400	上级设备容量受限
5453	市区	潭田7#公用变	10	400	上级设备容量受限
5454	市区	潭田8#公用变	10	200	上级设备容量受限
5455	市区	潭田9#公用变	10	200	上级设备容量受限
5456	市区	潭溪10#公用变	10	200	上级设备容量受限
5457	市区	潭溪14#公用变	10	200	上级设备容量受限
5458	市区	潭溪15#公用变	10	400	上级设备容量受限
5459	市区	潭溪17#公用变	10	400	上级设备容量受限
5460	市区	潭溪18#公用变	10	200	上级设备容量受限
5461	市区	潭溪20#公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5462	市区	潭溪22#公用变	10	200	上级设备容量受限
5463	市区	潭溪23#公用变	10	200	上级设备容量受限
5464	市区	潭溪29#公用变	10	200	上级设备容量受限
5465	市区	潭溪3#公用变	10	200	上级设备容量受限
5466	市区	潭溪33#变	10	200	上级设备容量受限
5467	市区	潭溪35#公用变	10	200	上级设备容量受限
5468	市区	潭溪40#公用变	10	200	上级设备容量受限
5469	市区	潭溪42#公用变	10	200	上级设备容量受限
5470	市区	潭溪45#公用变	10	400	上级设备容量受限
5471	市区	潭溪46#公用变	10	200	上级设备容量受限
5472	市区	潭溪49#公用变	10	200	上级设备容量受限
5473	市区	北龙港果林12#变	10	200	上级设备容量受限
5474	市区	北龙港集镇1#变	10	315	上级设备容量受限
5475	市区	北龙港集镇10#变	10	400	上级设备容量受限
5476	市区	北龙港集镇11#变	10	200	上级设备容量受限
5477	市区	北龙港集镇13#变	10	200	上级设备容量受限
5478	市区	北龙港集镇15#变	10	200	上级设备容量受限
5479	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	上级设备容量受限
5480	市区	北龙港集镇8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5481	市区	北龙兴龙广场1#变压器	10	400	上级设备容量受限
5482	市区	果林1#公用变	10	200	上级设备容量受限
5483	市区	果林10#公用变	10	200	上级设备容量受限
5484	市区	果林11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5485	市区	果林13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5486	市区	果林14#变	10	200	上级设备容量受限
5487	市区	果林15#变	10	200	上级设备容量受限
5488	市区	果林16#公用变	10	200	上级设备容量受限
5489	市区	果林17#公用变	10	200	上级设备容量受限
5490	市区	果林2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5491	市区	果林3#公用变	10	200	上级设备容量受限
5492	市区	果林4#公用变	10	200	上级设备容量受限
5493	市区	果林5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5494	市区	果林6#公用变	10	100	上级设备容量受限
5495	市区	果林7#公用变	10	200	上级设备容量受限
5496	市区	果林8#公用变	10	100	上级设备容量受限
5497	市区	果林9#公用变	10	200	上级设备容量受限
5498	市区	蟒河1#公用变	10	200	上级设备容量受限
5499	市区	蟒河10#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5500	市区	蟒河11#公用变	10	200	上级设备容量受限
5501	市区	蟒河12#公用变	10	200	上级设备容量受限
5502	市区	蟒河13#公用变	10	200	上级设备容量受限
5503	市区	蟒河14#公用变	10	400	上级设备容量受限
5504	市区	蟒河15#公用变	10	200	上级设备容量受限
5505	市区	蟒河16#公用变	10	200	上级设备容量受限
5506	市区	蟒河17#公用变	10	200	上级设备容量受限
5507	市区	蟒河18#公用变	10	200	上级设备容量受限
5508	市区	蟒河2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5509	市区	蟒河20#箱变	10	500	上级设备容量受限
5510	市区	蟒河3#公用变	10	200	上级设备容量受限
5511	市区	蟒河4#公用变	10	400	上级设备容量受限
5512	市区	蟒河5#公用变	10	200	上级设备容量受限
5513	市区	蟒河6#公用变	10	200	上级设备容量受限
5514	市区	蟒河7#公用变	10	200	上级设备容量受限
5515	市区	蟒河8#公用变	10	200	上级设备容量受限
5516	市区	蟒河9#公用变	10	400	上级设备容量受限
5517	市区	顺北1#变	10	200	上级设备容量受限
5518	市区	顺北12#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5519	市区	顺北16#公用变	10	400	上级设备容量受限
5520	市区	顺北19#公用变	10	400	上级设备容量受限
5521	市区	顺北2#公用变	10	200	上级设备容量受限
5522	市区	顺北25#配变	10	400	上级设备容量受限
5523	市区	顺北7#公用变	10	315	上级设备容量受限
5524	市区	顺北8#公用变	10	400	上级设备容量受限
5525	市区	公兴14#变	10	200	上级设备容量受限
5526	市区	楼王所城头17号公用变	10	200	上级设备容量受限
5527	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5528	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5529	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	上级设备容量受限
5530	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5531	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5532	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5533	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	上级设备容量受限
5534	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5535	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5536	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5537	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5538	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5539	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5540	市区	楼王所公兴7号公用变	10	400	上级设备容量受限
5541	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5542	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5543	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	上级设备容量受限
5544	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5545	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5546	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5547	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	上级设备容量受限
5548	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5549	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5550	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	上级设备容量受限
5551	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5552	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	上级设备容量受限
5553	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5554	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5555	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5556	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5557	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	上级设备容量受限
5558	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	上级设备容量受限
5559	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	上级设备容量受限
5560	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	上级设备容量受限
5561	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	上级设备容量受限
5562	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5563	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	上级设备容量受限
5564	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	上级设备容量受限
5565	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	上级设备容量受限
5566	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5567	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5568	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5569	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5570	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5571	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5572	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	上级设备容量受限
5573	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	上级设备容量受限
5574	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	上级设备容量受限
5575	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5576	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5577	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	上级设备容量受限
5578	市区	楼王所集镇33号变	10	400	上级设备容量受限
5579	市区	楼王所集镇35号公用变	10	200	上级设备容量受限
5580	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	上级设备容量受限
5581	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	上级设备容量受限
5582	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5583	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5584	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5585	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5586	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	上级设备容量受限
5587	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5588	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5589	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5590	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5591	市区	楼王所江庄5号公变	10	200	上级设备容量受限
5592	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5593	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5594	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5595	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5596	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5597	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5598	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5599	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5600	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5601	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	上级设备容量受限
5602	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5603	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5604	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5605	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5606	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5607	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5608	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5609	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5610	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	上级设备容量受限
5611	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5612	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5613	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5614	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5615	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	上级设备容量受限
5616	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5617	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5618	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5619	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5620	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5621	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5622	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	上级设备容量受限
5623	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	上级设备容量受限
5624	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5625	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5626	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5627	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5628	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	上级设备容量受限
5629	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	上级设备容量受限
5630	市区	福盛苑	10	250	上级设备容量受限
5631	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	上级设备容量受限
5632	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5633	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	上级设备容量受限
5634	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	上级设备容量受限
5635	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5636	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5637	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	上级设备容量受限
5638	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5639	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	400	上级设备容量受限
5640	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5641	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5642	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5643	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	上级设备容量受限
5644	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	上级设备容量受限
5645	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	上级设备容量受限
5646	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	上级设备容量受限
5647	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	上级设备容量受限
5648	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	上级设备容量受限
5649	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	上级设备容量受限
5650	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	上级设备容量受限
5651	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5652	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	上级设备容量受限
5653	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	上级设备容量受限
5654	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	上级设备容量受限
5655	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	上级设备容量受限
5656	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	上级设备容量受限
5657	市区	楼王所集镇37号公用变	10	200	上级设备容量受限
5658	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	上级设备容量受限
5659	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	上级设备容量受限
5660	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	上级设备容量受限
5661	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	上级设备容量受限
5662	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	上级设备容量受限
5663	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5664	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5665	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	上级设备容量受限
5666	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5667	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	上级设备容量受限
5668	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5669	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5670	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5671	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5672	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5673	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5674	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5675	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5676	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5677	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5678	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5679	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5680	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5681	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	上级设备容量受限
5682	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5683	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5684	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5685	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5686	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5687	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5688	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5689	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5690	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	上级设备容量受限
5691	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	上级设备容量受限
5692	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	上级设备容量受限
5693	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	上级设备容量受限
5694	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	上级设备容量受限
5695	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5696	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	上级设备容量受限
5697	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	上级设备容量受限
5698	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	上级设备容量受限
5699	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	上级设备容量受限
5700	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5701	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5702	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5703	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5704	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5705	市区	楼王所凤池10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5706	市区	楼王所凤池11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5707	市区	楼王所凤池12号公用变	10	400	上级设备容量受限
5708	市区	楼王所凤池13号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5709	市区	楼王所凤池14号公用变	10	200	上级设备容量受限
5710	市区	楼王所凤池1号公用变变	10	400	上级设备容量受限
5711	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5712	市区	楼王所凤池3号公用变	10	400	上级设备容量受限
5713	市区	楼王所凤池4号公用变	10	400	上级设备容量受限
5714	市区	楼王所凤池5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5715	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5716	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5717	市区	楼王所凤池8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5718	市区	楼王所凤池9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5719	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5720	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	上级设备容量受限
5721	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	上级设备容量受限
5722	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	上级设备容量受限
5723	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	上级设备容量受限
5724	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	上级设备容量受限
5725	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	上级设备容量受限
5726	市区	楼王所集镇39#变	10	400	上级设备容量受限
5727	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5728	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5729	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5730	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5731	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	上级设备容量受限
5732	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5733	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5734	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5735	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5736	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5737	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5738	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5739	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5740	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5741	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5742	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5743	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	上级设备容量受限
5744	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5745	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5746	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5747	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5748	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	上级设备容量受限
5749	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	上级设备容量受限
5750	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5751	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5752	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5753	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	上级设备容量受限
5754	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	上级设备容量受限
5755	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	上级设备容量受限
5756	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5757	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5758	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5759	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	上级设备容量受限
5760	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5761	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5762	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5763	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5764	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5765	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5766	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	上级设备容量受限
5767	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	上级设备容量受限
5768	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5769	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5770	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	上级设备容量受限
5771	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	上级设备容量受限
5772	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5773	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5774	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5775	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5776	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5777	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5778	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5779	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5780	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5781	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5782	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5783	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5784	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5785	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5786	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5787	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5788	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	上级设备容量受限
5789	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5790	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	上级设备容量受限
5791	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5792	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	上级设备容量受限
5793	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	上级设备容量受限
5794	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5795	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	上级设备容量受限
5796	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	上级设备容量受限
5797	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	上级设备容量受限
5798	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	上级设备容量受限
5799	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	上级设备容量受限
5800	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	上级设备容量受限
5801	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	上级设备容量受限
5802	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	上级设备容量受限
5803	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5804	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	上级设备容量受限
5805	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	上级设备容量受限
5806	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	上级设备容量受限
5807	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	上级设备容量受限
5808	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	上级设备容量受限
5809	市区	潘黄朱庄8#变	10	200	上级设备容量受限
5810	市区	朱庄12#变	10	400	上级设备容量受限
5811	市区	朱庄13#变	10	200	上级设备容量受限
5812	市区	朱庄15#变	10	200	上级设备容量受限
5813	市区	朱庄9#变	10	200	上级设备容量受限
5814	市区	秦南泾口1#变	10	200	上级设备容量受限
5815	市区	秦南泾口10#变	10	200	上级设备容量受限
5816	市区	秦南泾口11#变	10	200	上级设备容量受限
5817	市区	秦南泾口12#变	10	200	上级设备容量受限
5818	市区	秦南泾口13#变	10	200	上级设备容量受限
5819	市区	秦南泾口14#变	10	400	上级设备容量受限
5820	市区	秦南泾口15#变	10	200	上级设备容量受限
5821	市区	秦南泾口16#变	10	500	上级设备容量受限
5822	市区	秦南泾口17#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5823	市区	秦南泾口18#变	10	500	上级设备容量受限
5824	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	上级设备容量受限
5825	市区	秦南泾口2#变	10	200	上级设备容量受限
5826	市区	秦南泾口3#变	10	200	上级设备容量受限
5827	市区	秦南泾口4#变	10	200	上级设备容量受限
5828	市区	秦南泾口6#变	10	200	上级设备容量受限
5829	市区	秦南泾口7#变	10	200	上级设备容量受限
5830	市区	秦南泾口8#变	10	200	上级设备容量受限
5831	市区	秦南泾口9#变	10	200	上级设备容量受限
5832	市区	秦南千秋10#变	10	200	上级设备容量受限
5833	市区	秦南千秋11#变	10	200	上级设备容量受限
5834	市区	秦南千秋12#变	10	200	上级设备容量受限
5835	市区	秦南千秋16#变	10	200	上级设备容量受限
5836	市区	秦南千秋19#变	10	200	上级设备容量受限
5837	市区	秦南千秋21#变	10	200	上级设备容量受限
5838	市区	秦南千秋24#变	10	200	上级设备容量受限
5839	市区	秦南千秋7#变	10	200	上级设备容量受限
5840	市区	秦南千秋8#变	10	200	上级设备容量受限
5841	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5842	市区	秦兴线秦南千秋25#变	10	400	上级设备容量受限
5843	市区	秦兴线秦南千秋26#变	10	400	上级设备容量受限
5844	市区	秦南宝奎12#变	10	200	上级设备容量受限
5845	市区	秦南宝奎14#变	10	200	上级设备容量受限
5846	市区	秦南宝奎17#变	10	200	上级设备容量受限
5847	市区	秦南宝奎18#变	10	200	上级设备容量受限
5848	市区	秦南宝奎6#变	10	400	上级设备容量受限
5849	市区	秦南宝奎7#变	10	200	上级设备容量受限
5850	市区	秦南宝奎8#变	10	200	上级设备容量受限
5851	市区	秦南泾口5#配变	10	200	上级设备容量受限
5852	市区	秦南千秋1#变	10	200	上级设备容量受限
5853	市区	秦南千秋13#变	10	200	上级设备容量受限
5854	市区	秦南千秋17#变	10	200	上级设备容量受限
5855	市区	秦南千秋2#变	10	200	上级设备容量受限
5856	市区	秦南千秋22#变	10	200	上级设备容量受限
5857	市区	秦南秦兴10#变	10	200	上级设备容量受限
5858	市区	秦南秦兴13#变	10	200	上级设备容量受限
5859	市区	秦南秦兴14#变	10	200	上级设备容量受限
5860	市区	秦南秦兴17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5861	市区	秦南秦兴19#变	10	200	上级设备容量受限
5862	市区	秦南秦兴20#变	10	200	上级设备容量受限
5863	市区	秦南秦兴22#变	10	200	上级设备容量受限
5864	市区	秦南秦兴4#变	10	100	上级设备容量受限
5865	市区	秦南秦兴5#变	10	200	上级设备容量受限
5866	市区	秦南秦兴6#变	10	100	上级设备容量受限
5867	市区	秦南秦兴7#变	10	200	上级设备容量受限
5868	市区	秦南秦兴8#变	10	200	上级设备容量受限
5869	市区	秦南秦兴9#变	10	200	上级设备容量受限
5870	市区	集镇24#变	10	500	上级设备容量受限
5871	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5872	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5873	市区	秦南灯塔2#变	10	200	上级设备容量受限
5874	市区	秦南灯塔20#变	10	200	上级设备容量受限
5875	市区	秦南灯塔23#变	10	200	上级设备容量受限
5876	市区	秦南灯塔25#变	10	200	上级设备容量受限
5877	市区	秦南灯塔26#变	10	200	上级设备容量受限
5878	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5879	市区	秦南凤翔1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5880	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5881	市区	秦南集镇27#变	10	200	上级设备容量受限
5882	市区	秦南集镇41#变	10	400	上级设备容量受限
5883	市区	秦南集镇42#变	10	400	上级设备容量受限
5884	市区	秦南集镇45#变	10	400	上级设备容量受限
5885	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5886	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5887	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5888	市区	秦南亭湖1#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
5889	市区	秦南亭湖10#变	10	200	上级设备容量受限
5890	市区	秦南亭湖11#变	10	400	上级设备容量受限
5891	市区	秦南亭湖12#变	10	200	上级设备容量受限
5892	市区	秦南亭湖13#变	10	200	上级设备容量受限
5893	市区	秦南亭湖14#变	10	400	上级设备容量受限
5894	市区	秦南亭湖15#变	10	200	上级设备容量受限
5895	市区	秦南亭湖2#变	10	200	上级设备容量受限
5896	市区	秦南亭湖3#杆上配变-JN	10	200	上级设备容量受限
5897	市区	秦南亭湖4#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
5898	市区	秦南亭湖5#杆上配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5899	市区	秦南亭湖6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5900	市区	秦南亭湖7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5901	市区	秦南亭湖8#变	10	200	上级设备容量受限
5902	市区	秦南亭湖9#变	10	200	上级设备容量受限
5903	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	上级设备容量受限
5904	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	上级设备容量受限
5905	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	上级设备容量受限
5906	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	上级设备容量受限
5907	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
5908	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
5909	市区	富民1#箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
5910	市区	富民商业街1#箱变	10	500	上级设备容量受限
5911	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	上级设备容量受限
5912	市区	家园S2箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
5913	市区	秦南关陈10#变	10	200	上级设备容量受限
5914	市区	秦南关陈11#变	10	200	上级设备容量受限
5915	市区	秦南关陈12#变	10	200	上级设备容量受限
5916	市区	秦南关陈13#变	10	200	上级设备容量受限
5917	市区	秦南关陈14#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5918	市区	秦南关陈15#变	10	200	上级设备容量受限
5919	市区	秦南关陈19#变	10	200	上级设备容量受限
5920	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5921	市区	秦南关陈20#变	10	200	上级设备容量受限
5922	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5923	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	上级设备容量受限
5924	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5925	市区	秦南关陈9#变	10	400	上级设备容量受限
5926	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5927	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5928	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5929	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5930	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	上级设备容量受限
5931	市区	秦南集镇14#变	10	400	上级设备容量受限
5932	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5933	市区	秦南集镇16#变	10	400	上级设备容量受限
5934	市区	秦南集镇17#变	10	400	上级设备容量受限
5935	市区	秦南集镇18#变	10	400	上级设备容量受限
5936	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5937	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5938	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5939	市区	秦南集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
5940	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5941	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5942	市区	秦南集镇29#变	10	400	上级设备容量受限
5943	市区	秦南集镇30#变	10	400	上级设备容量受限
5944	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	上级设备容量受限
5945	市区	秦南集镇32#变(增资）	10	400	上级设备容量受限
5946	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	上级设备容量受限
5947	市区	秦南集镇34#变	10	400	上级设备容量受限
5948	市区	秦南集镇35#变	10	400	上级设备容量受限
5949	市区	秦南集镇36#变	10	400	上级设备容量受限
5950	市区	秦南集镇37#变	10	400	上级设备容量受限
5951	市区	秦南集镇38#变	10	400	上级设备容量受限
5952	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5953	市区	秦南集镇43#变	10	400	上级设备容量受限
5954	市区	秦南集镇44#变	10	400	上级设备容量受限
5955	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5956	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5957	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5958	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5959	市区	秦南三河10#变	10	200	上级设备容量受限
5960	市区	秦南三河11#变	10	315	上级设备容量受限
5961	市区	秦南三河12#变	10	315	上级设备容量受限
5962	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5963	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5964	市区	秦南三河4#变	10	200	上级设备容量受限
5965	市区	秦南三河5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5966	市区	秦南三河6#变	10	200	上级设备容量受限
5967	市区	秦南三河7#变	10	200	上级设备容量受限
5968	市区	秦南三河8#变	10	200	上级设备容量受限
5969	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5970	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
5971	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
5972	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5973	市区	秦南关陈16#变	10	400	上级设备容量受限
5974	市区	秦南关陈17#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5975	市区	秦南关陈21#变	10	400	上级设备容量受限
5976	市区	秦南关陈3#变	10	200	上级设备容量受限
5977	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5978	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5979	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5980	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	上级设备容量受限
5981	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	上级设备容量受限
5982	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	上级设备容量受限
5983	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	上级设备容量受限
5984	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	上级设备容量受限
5985	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	上级设备容量受限
5986	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	上级设备容量受限
5987	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	上级设备容量受限
5988	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	上级设备容量受限
5989	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	上级设备容量受限
5990	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5991	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	上级设备容量受限
5992	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	上级设备容量受限
5993	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5994	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5995	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5996	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5997	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5998	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	上级设备容量受限
5999	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
6000	市区	秦南孙伙10#变	10	200	上级设备容量受限
6001	市区	秦南孙伙11#变	10	200	上级设备容量受限
6002	市区	秦南孙伙12#变	10	200	上级设备容量受限
6003	市区	秦南孙伙13#变	10	400	上级设备容量受限
6004	市区	秦南孙伙2#变	10	200	上级设备容量受限
6005	市区	秦南孙伙3#变	10	200	上级设备容量受限
6006	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6007	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6008	市区	秦南孙伙6#变	10	200	上级设备容量受限
6009	市区	秦南孙伙7#变	10	400	上级设备容量受限
6010	市区	秦南孙伙8#变	10	200	上级设备容量受限
6011	市区	秦南孙伙9#变	10	200	上级设备容量受限
6012	市区	秦南宝奎1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6013	市区	秦南宝奎10#变	10	200	上级设备容量受限
6014	市区	秦南宝奎11#变	10	315	上级设备容量受限
6015	市区	秦南宝奎13#变	10	200	上级设备容量受限
6016	市区	秦南宝奎15#变	10	200	上级设备容量受限
6017	市区	秦南宝奎16#变	10	200	上级设备容量受限
6018	市区	秦南宝奎19#变	10	200	上级设备容量受限
6019	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6020	市区	秦南宝奎20#变..	10	400	上级设备容量受限
6021	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6022	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6023	市区	秦南宝奎5#变	10	200	上级设备容量受限
6024	市区	秦南宝奎9#变	10	315	上级设备容量受限
6025	市区	秦南福泉10#变	10	200	上级设备容量受限
6026	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6027	市区	秦南富康10#变	10	200	上级设备容量受限
6028	市区	秦南富康11#变	10	200	上级设备容量受限
6029	市区	秦南富康12#变	10	200	上级设备容量受限
6030	市区	秦南富康13#变	10	200	上级设备容量受限
6031	市区	秦南富康14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6032	市区	秦南富康15#变	10	400	上级设备容量受限
6033	市区	秦南富康16#变	10	200	上级设备容量受限
6034	市区	秦南富康17#变	10	200	上级设备容量受限
6035	市区	秦南富康18#变	10	200	上级设备容量受限
6036	市区	秦南富康19#变	10	200	上级设备容量受限
6037	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6038	市区	秦南富康20#变	10	200	上级设备容量受限
6039	市区	秦南富康21#变	10	200	上级设备容量受限
6040	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6041	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	上级设备容量受限
6042	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6043	市区	秦南富康6#变	10	200	上级设备容量受限
6044	市区	秦南富康7#变	10	400	上级设备容量受限
6045	市区	秦南富康8#变	10	100	上级设备容量受限
6046	市区	秦南富康9#变	10	200	上级设备容量受限
6047	市区	秦南集镇40#变	10	400	上级设备容量受限
6048	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6049	市区	秦南美满11#变	10	200	上级设备容量受限
6050	市区	秦南美满12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6051	市区	秦南美满13#变	10	200	上级设备容量受限
6052	市区	秦南美满15#变	10	200	上级设备容量受限
6053	市区	秦南美满16#变	10	200	上级设备容量受限
6054	市区	秦南美满17#变	10	400	上级设备容量受限
6055	市区	秦南美满18#变	10	200	上级设备容量受限
6056	市区	秦南美满2#变	10	400	上级设备容量受限
6057	市区	秦南美满21#变	10	315	上级设备容量受限
6058	市区	秦南美满22#变	10	200	上级设备容量受限
6059	市区	秦南美满23#变	10	200	上级设备容量受限
6060	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6061	市区	秦南美满4#变	10	200	上级设备容量受限
6062	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6063	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6064	市区	秦南美满9#变	10	400	上级设备容量受限
6065	市区	秦南千秋14#变	10	200	上级设备容量受限
6066	市区	秦南千秋15#变	10	200	上级设备容量受限
6067	市区	秦南千秋20#变	10	200	上级设备容量受限
6068	市区	秦南千秋23#变	10	200	上级设备容量受限
6069	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6070	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6071	市区	秦南千秋6#变	10	200	上级设备容量受限
6072	市区	秦南千秋9#变	10	400	上级设备容量受限
6073	市区	秦南秦北3#变	10	200	上级设备容量受限
6074	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	上级设备容量受限
6075	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6076	市区	秦南灯塔12#变	10	200	上级设备容量受限
6077	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6078	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6079	市区	秦南灯塔15#变	10	200	上级设备容量受限
6080	市区	秦南灯塔16#变	10	200	上级设备容量受限
6081	市区	秦南灯塔17#变	10	200	上级设备容量受限
6082	市区	秦南灯塔19#变	10	200	上级设备容量受限
6083	市区	秦南灯塔21#变	10	200	上级设备容量受限
6084	市区	秦南灯塔22#变	10	200	上级设备容量受限
6085	市区	秦南灯塔24#变	10	200	上级设备容量受限
6086	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6087	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6088	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6089	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6090	市区	秦南灯塔9#变	10	200	上级设备容量受限
6091	市区	秦南东方红1#变	10	200	上级设备容量受限
6092	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
6093	市区	秦南东方红11#变	10	200	上级设备容量受限
6094	市区	秦南东方红12#变压	10	200	上级设备容量受限
6095	市区	秦南东方红15#变	10	200	上级设备容量受限
6096	市区	秦南东方红16#变	10	200	上级设备容量受限
6097	市区	秦南东方红17#变	10	200	上级设备容量受限
6098	市区	秦南东方红18#变	10	200	上级设备容量受限
6099	市区	秦南东方红19#变	10	200	上级设备容量受限
6100	市区	秦南东方红2#变	10	200	上级设备容量受限
6101	市区	秦南东方红20#变	10	315	上级设备容量受限
6102	市区	秦南东方红21#变	10	200	上级设备容量受限
6103	市区	秦南东方红22#变	10	200	上级设备容量受限
6104	市区	秦南东方红3#变	10	200	上级设备容量受限
6105	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6106	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6107	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6108	市区	秦南东方红8#变	10	315	上级设备容量受限
6109	市区	秦南东方红9#变	10	200	上级设备容量受限
6110	市区	秦南美满10#变	10	200	上级设备容量受限
6111	市区	秦南美满19#变	10	200	上级设备容量受限
6112	市区	秦南美满20#变	10	200	上级设备容量受限
6113	市区	秦南美满6#变	10	200	上级设备容量受限
6114	市区	秦南美满8#变	10	200	上级设备容量受限
6115	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6116	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6117	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	上级设备容量受限
6118	市区	秦南秦兴11#变	10	200	上级设备容量受限
6119	市区	秦南秦兴12#变	10	200	上级设备容量受限
6120	市区	秦南秦兴15#变	10	200	上级设备容量受限
6121	市区	秦南秦兴16#变	10	100	上级设备容量受限
6122	市区	秦南秦兴18#变	10	200	上级设备容量受限
6123	市区	秦南秦兴2#变	10	200	上级设备容量受限
6124	市区	秦南秦兴21#变	10	200	上级设备容量受限
6125	市区	秦南秦兴3#变	10	200	上级设备容量受限
6126	市区	秦南东桥变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6127	市区	秦南凤翔10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6128	市区	秦南凤翔11#变	10	200	上级设备容量受限
6129	市区	秦南凤翔12#变	10	200	上级设备容量受限
6130	市区	秦南凤翔13#变	10	200	上级设备容量受限
6131	市区	秦南凤翔14#变	10	200	上级设备容量受限
6132	市区	秦南凤翔15#变	10	200	上级设备容量受限
6133	市区	秦南凤翔16#变	10	200	上级设备容量受限
6134	市区	秦南凤翔17#变	10	315	上级设备容量受限
6135	市区	秦南凤翔18#变	10	200	上级设备容量受限
6136	市区	秦南凤翔19#变	10	200	上级设备容量受限
6137	市区	秦南凤翔2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6138	市区	秦南凤翔20#变	10	200	上级设备容量受限
6139	市区	秦南凤翔21#变	10	200	上级设备容量受限
6140	市区	秦南凤翔3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6141	市区	秦南凤翔4#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
6142	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6143	市区	秦南凤翔6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6144	市区	秦南凤翔7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6145	市区	秦南凤翔8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6146	市区	秦南凤翔9#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6147	市区	秦南关陈18#变	10	200	上级设备容量受限
6148	市区	秦南关陈22#配变	10	400	上级设备容量受限
6149	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
6150	市区	秦南集镇28#变	10	400	上级设备容量受限
6151	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
6152	市区	秦南集镇39#变	10	400	上级设备容量受限
6153	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6154	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6155	市区	秦南南环10#变压器	10	400	上级设备容量受限
6156	市区	秦南南环11#变	10	200	上级设备容量受限
6157	市区	秦南南环12#变	10	200	上级设备容量受限
6158	市区	秦南南环13#变	10	200	上级设备容量受限
6159	市区	秦南南环14#变	10	200	上级设备容量受限
6160	市区	秦南南环15#变	10	200	上级设备容量受限
6161	市区	秦南南环16#变	10	200	上级设备容量受限
6162	市区	秦南南环17#变	10	200	上级设备容量受限
6163	市区	秦南南环18#变	10	200	上级设备容量受限
6164	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6165	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6166	市区	秦南南环4#变	10	200	上级设备容量受限
6167	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6168	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6169	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
6170	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6171	市区	秦南南环9#变	10	200	上级设备容量受限
6172	市区	秦南石河杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6173	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6174	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
6175	市区	北蒋楚九1#变	10	200	上级设备容量受限
6176	市区	北蒋楚九11#变	10	200	上级设备容量受限
6177	市区	北蒋楚九12#变	10	400	上级设备容量受限
6178	市区	北蒋楚九13#变	10	400	上级设备容量受限
6179	市区	北蒋楚九2#变	10	200	上级设备容量受限
6180	市区	北蒋楚九3#变	10	200	上级设备容量受限
6181	市区	北蒋楚九5#变	10	200	上级设备容量受限
6182	市区	北蒋楚九6#变	10	200	上级设备容量受限
6183	市区	北蒋楚九7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6184	市区	北蒋楚九8#变	10	200	上级设备容量受限
6185	市区	北蒋楚九9#变	10	200	上级设备容量受限
6186	市区	北蒋集镇4#变	10	400	上级设备容量受限
6187	市区	北蒋江尧1#变	10	200	上级设备容量受限
6188	市区	北蒋江尧10#变	10	200	上级设备容量受限
6189	市区	北蒋江尧11#变	10	200	上级设备容量受限
6190	市区	北蒋江尧12#变	10	200	上级设备容量受限
6191	市区	北蒋江尧13#变	10	200	上级设备容量受限
6192	市区	北蒋江尧14#变	10	200	上级设备容量受限
6193	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	上级设备容量受限
6194	市区	北蒋江尧16#变	10	200	上级设备容量受限
6195	市区	北蒋江尧2#变	10	200	上级设备容量受限
6196	市区	北蒋江尧3#变	10	200	上级设备容量受限
6197	市区	北蒋江尧4#变	10	200	上级设备容量受限
6198	市区	北蒋江尧6#变	10	200	上级设备容量受限
6199	市区	北蒋江尧7#变	10	400	上级设备容量受限
6200	市区	北蒋江尧8#变	10	200	上级设备容量受限
6201	市区	北蒋江尧9#变	10	200	上级设备容量受限
6202	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6203	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	上级设备容量受限
6204	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	上级设备容量受限
6205	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	上级设备容量受限
6206	市区	北蒋盛花1#变	10	200	上级设备容量受限
6207	市区	北蒋盛花10#变	10	200	上级设备容量受限
6208	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	上级设备容量受限
6209	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	上级设备容量受限
6210	市区	北蒋盛花13#变	10	400	上级设备容量受限
6211	市区	北蒋盛花14#变	10	200	上级设备容量受限
6212	市区	北蒋盛花15#变	10	200	上级设备容量受限
6213	市区	北蒋盛花16#变	10	200	上级设备容量受限
6214	市区	北蒋盛花17#变	10	200	上级设备容量受限
6215	市区	北蒋盛花18#变	10	200	上级设备容量受限
6216	市区	北蒋盛花2#变	10	200	上级设备容量受限
6217	市区	北蒋盛花3#变	10	200	上级设备容量受限
6218	市区	北蒋盛花4#变	10	200	上级设备容量受限
6219	市区	北蒋盛花5#变	10	200	上级设备容量受限
6220	市区	北蒋盛花6#变	10	200	上级设备容量受限
6221	市区	北蒋盛花7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6222	市区	北蒋盛花8#变	10	200	上级设备容量受限
6223	市区	北蒋盛花9#变	10	200	上级设备容量受限
6224	市区	北蒋童成10#变	10	200	上级设备容量受限
6225	市区	北蒋童成12#变	10	200	上级设备容量受限
6226	市区	北蒋童成13#变	10	200	上级设备容量受限
6227	市区	北蒋童成14#变	10	200	上级设备容量受限
6228	市区	北蒋童成16#变	10	200	上级设备容量受限
6229	市区	北蒋童成19#变	10	200	上级设备容量受限
6230	市区	北蒋童成20#变	10	200	上级设备容量受限
6231	市区	北蒋童成22#变	10	200	上级设备容量受限
6232	市区	北蒋童成25#变	10	200	上级设备容量受限
6233	市区	北蒋童成26#变	10	200	上级设备容量受限
6234	市区	北蒋童成4#变	10	200	上级设备容量受限
6235	市区	北蒋童成5#变	10	200	上级设备容量受限
6236	市区	北蒋童成6#变	10	200	上级设备容量受限
6237	市区	北蒋雨生10#变	10	200	上级设备容量受限
6238	市区	北蒋雨生4#变	10	200	上级设备容量受限
6239	市区	江尧17#变	10	200	上级设备容量受限
6240	市区	北蒋集镇1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6241	市区	北蒋集镇10#变	10	200	上级设备容量受限
6242	市区	北蒋集镇11#变	10	200	上级设备容量受限
6243	市区	北蒋集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
6244	市区	北蒋集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
6245	市区	北蒋集镇14#变	10	400	上级设备容量受限
6246	市区	北蒋集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
6247	市区	北蒋集镇16#变	10	400	上级设备容量受限
6248	市区	北蒋集镇17#变	10	400	上级设备容量受限
6249	市区	北蒋集镇18#变	10	400	上级设备容量受限
6250	市区	北蒋集镇19#变	10	400	上级设备容量受限
6251	市区	北蒋集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
6252	市区	北蒋集镇20#变	10	400	上级设备容量受限
6253	市区	北蒋集镇21#变	10	200	上级设备容量受限
6254	市区	北蒋集镇22#变	10	400	上级设备容量受限
6255	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	上级设备容量受限
6256	市区	北蒋集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
6257	市区	北蒋集镇25#变	10	200	上级设备容量受限
6258	市区	北蒋集镇5#变	10	200	上级设备容量受限
6259	市区	北蒋集镇7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6260	市区	北蒋集镇8#变	10	315	上级设备容量受限
6261	市区	北蒋集镇9#变	10	200	上级设备容量受限
6262	市区	北蒋厉民1#变	10	200	上级设备容量受限
6263	市区	北蒋厉民2#变	10	200	上级设备容量受限
6264	市区	北蒋厉民3#变	10	200	上级设备容量受限
6265	市区	北蒋厉民4#变	10	200	上级设备容量受限
6266	市区	北蒋厉民5#变	10	200	上级设备容量受限
6267	市区	北蒋厉民6#变	10	400	上级设备容量受限
6268	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	上级设备容量受限
6269	市区	北蒋远景1#变	10	200	上级设备容量受限
6270	市区	北蒋远景2#变	10	200	上级设备容量受限
6271	市区	北蒋远景5#变	10	200	上级设备容量受限
6272	市区	北蒋远景6#变	10	400	上级设备容量受限
6273	市区	北蒋远景7#变	10	200	上级设备容量受限
6274	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	上级设备容量受限
6275	市区	北蒋合兴1#变	10	200	上级设备容量受限
6276	市区	北蒋合兴10#变	10	200	上级设备容量受限
6277	市区	北蒋合兴11#变	10	400	上级设备容量受限
6278	市区	北蒋合兴12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6279	市区	北蒋合兴13#变	10	200	上级设备容量受限
6280	市区	北蒋合兴14#变	10	200	上级设备容量受限
6281	市区	北蒋合兴15#变	10	200	上级设备容量受限
6282	市区	北蒋合兴16#变	10	200	上级设备容量受限
6283	市区	北蒋合兴17#变	10	200	上级设备容量受限
6284	市区	北蒋合兴18#变	10	200	上级设备容量受限
6285	市区	北蒋合兴19#变	10	200	上级设备容量受限
6286	市区	北蒋合兴2#变	10	200	上级设备容量受限
6287	市区	北蒋合兴3#变	10	200	上级设备容量受限
6288	市区	北蒋合兴4#变	10	200	上级设备容量受限
6289	市区	北蒋合兴5#变	10	200	上级设备容量受限
6290	市区	北蒋合兴6#变	10	200	上级设备容量受限
6291	市区	北蒋合兴7#变	10	200	上级设备容量受限
6292	市区	北蒋合兴9#变	10	200	上级设备容量受限
6293	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	上级设备容量受限
6294	市区	北蒋童成1#变	10	400	上级设备容量受限
6295	市区	北蒋童成11#变	10	200	上级设备容量受限
6296	市区	北蒋童成15#变	10	200	上级设备容量受限
6297	市区	北蒋童成17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6298	市区	北蒋童成18#变	10	400	上级设备容量受限
6299	市区	北蒋童成2#变	10	100	上级设备容量受限
6300	市区	北蒋童成21#变	10	200	上级设备容量受限
6301	市区	北蒋童成23#变	10	200	上级设备容量受限
6302	市区	北蒋童成24#变	10	200	上级设备容量受限
6303	市区	北蒋童成3#变	10	200	上级设备容量受限
6304	市区	北蒋童成7#变	10	200	上级设备容量受限
6305	市区	北蒋童成9#变	10	200	上级设备容量受限
6306	市区	北蒋楚九10#变	10	200	上级设备容量受限
6307	市区	北蒋楚九4#变	10	200	上级设备容量受限
6308	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	上级设备容量受限
6309	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	上级设备容量受限
6310	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	上级设备容量受限
6311	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	上级设备容量受限
6312	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	上级设备容量受限
6313	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	上级设备容量受限
6314	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	上级设备容量受限
6315	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	上级设备容量受限
6316	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6317	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	上级设备容量受限
6318	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	上级设备容量受限
6319	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	上级设备容量受限
6320	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	上级设备容量受限
6321	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	上级设备容量受限
6322	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	上级设备容量受限
6323	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	上级设备容量受限
6324	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	上级设备容量受限
6325	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	上级设备容量受限
6326	市区	北蒋雨生1#变	10	200	上级设备容量受限
6327	市区	北蒋雨生11#变	10	200	上级设备容量受限
6328	市区	北蒋雨生12#变	10	200	上级设备容量受限
6329	市区	北蒋雨生13#	10	200	上级设备容量受限
6330	市区	北蒋雨生14#变	10	200	上级设备容量受限
6331	市区	北蒋雨生15#变	10	200	上级设备容量受限
6332	市区	北蒋雨生16#变	10	200	上级设备容量受限
6333	市区	北蒋雨生17#变	10	200	上级设备容量受限
6334	市区	北蒋雨生18#变	10	200	上级设备容量受限
6335	市区	北蒋雨生2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6336	市区	北蒋雨生3#变	10	200	上级设备容量受限
6337	市区	北蒋雨生5#变	10	200	上级设备容量受限
6338	市区	北蒋雨生6#变	10	200	上级设备容量受限
6339	市区	北蒋雨生7#变	10	200	上级设备容量受限
6340	市区	北蒋雨生8#变	10	200	上级设备容量受限
6341	市区	北蒋雨生9#变	10	200	上级设备容量受限
6342	市区	北蒋福泉1#变	10	200	上级设备容量受限
6343	市区	北蒋福泉11#变	10	200	上级设备容量受限
6344	市区	北蒋福泉12#变	10	200	上级设备容量受限
6345	市区	北蒋福泉13#变	10	200	上级设备容量受限
6346	市区	北蒋福泉14#变	10	200	上级设备容量受限
6347	市区	北蒋福泉15#变	10	200	上级设备容量受限
6348	市区	北蒋福泉16#变	10	200	上级设备容量受限
6349	市区	北蒋福泉17#变	10	200	上级设备容量受限
6350	市区	北蒋福泉18#变	10	400	上级设备容量受限
6351	市区	北蒋福泉19#变	10	200	上级设备容量受限
6352	市区	北蒋福泉2#变	10	200	上级设备容量受限
6353	市区	北蒋福泉3#变	10	200	上级设备容量受限
6354	市区	北蒋福泉4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6355	市区	北蒋福泉5#变	10	200	上级设备容量受限
6356	市区	北蒋福泉6#变	10	200	上级设备容量受限
6357	市区	北蒋福泉7#变	10	200	上级设备容量受限
6358	市区	北蒋福泉8#变	10	200	上级设备容量受限
6359	市区	北蒋福泉9#变	10	200	上级设备容量受限
6360	市区	北蒋合兴8#变	10	200	上级设备容量受限
6361	市区	北蒋红沥1#变	10	200	上级设备容量受限
6362	市区	北蒋红沥10#变	10	200	上级设备容量受限
6363	市区	北蒋红沥11#变	10	400	上级设备容量受限
6364	市区	北蒋红沥12#变	10	200	上级设备容量受限
6365	市区	北蒋红沥13#变	10	200	上级设备容量受限
6366	市区	北蒋红沥14#变	10	200	上级设备容量受限
6367	市区	北蒋红沥15#变	10	200	上级设备容量受限
6368	市区	北蒋红沥16#变	10	200	上级设备容量受限
6369	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	上级设备容量受限
6370	市区	北蒋红沥3#变	10	200	上级设备容量受限
6371	市区	北蒋红沥4#变	10	200	上级设备容量受限
6372	市区	北蒋红沥5#变	10	315	上级设备容量受限
6373	市区	北蒋红沥6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6374	市区	北蒋红沥7#变	10	200	上级设备容量受限
6375	市区	北蒋红沥8#变	10	200	上级设备容量受限
6376	市区	北蒋红沥9#变	10	200	上级设备容量受限
6377	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	上级设备容量受限
6378	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	上级设备容量受限
6379	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	上级设备容量受限
6380	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	上级设备容量受限
6381	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	上级设备容量受限
6382	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	上级设备容量受限
6383	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	上级设备容量受限
6384	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	上级设备容量受限
6385	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	上级设备容量受限
6386	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	上级设备容量受限
6387	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	上级设备容量受限
6388	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	上级设备容量受限
6389	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	上级设备容量受限
6390	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	上级设备容量受限
6391	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	上级设备容量受限
6392	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6393	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	上级设备容量受限
6394	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	上级设备容量受限
6395	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	上级设备容量受限
6396	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	上级设备容量受限
6397	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	上级设备容量受限
6398	市区	北蒋卢村1#变	10	200	上级设备容量受限
6399	市区	北蒋卢村10#变	10	400	上级设备容量受限
6400	市区	北蒋卢村11#变	10	200	上级设备容量受限
6401	市区	北蒋卢村12#变	10	200	上级设备容量受限
6402	市区	北蒋卢村2#变	10	200	上级设备容量受限
6403	市区	北蒋卢村3#变	10	200	上级设备容量受限
6404	市区	北蒋卢村4#变	10	200	上级设备容量受限
6405	市区	北蒋卢村5#变	10	200	上级设备容量受限
6406	市区	北蒋卢村6#变	10	200	上级设备容量受限
6407	市区	北蒋卢村7#变	10	200	上级设备容量受限
6408	市区	北蒋卢村8#变	10	200	上级设备容量受限
6409	市区	北蒋卢村9#变	10	200	上级设备容量受限
6410	市区	北蒋远景3#变	10	200	上级设备容量受限
6411	市区	北蒋远景4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6412	市区	程实8#配变	10	200	上级设备容量受限
6413	市区	董伙1#配变	10	200	上级设备容量受限
6414	市区	董伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
6415	市区	董伙12#配变	10	200	上级设备容量受限
6416	市区	董伙14#配变	10	200	上级设备容量受限
6417	市区	董伙15#配变	10	200	上级设备容量受限
6418	市区	董伙16##配变	10	200	上级设备容量受限
6419	市区	董伙17#变	10	200	上级设备容量受限
6420	市区	董伙2#配变	10	200	上级设备容量受限
6421	市区	董伙4#配变	10	400	上级设备容量受限
6422	市区	董伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
6423	市区	董伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
6424	市区	董伙9#配变	10	200	上级设备容量受限
6425	市区	葛武董伙11#配变	10	400	上级设备容量受限
6426	市区	葛武董伙13#配变	10	200	上级设备容量受限
6427	市区	葛武董伙18#配变	10	200	上级设备容量受限
6428	市区	葛武董伙19#配变	10	200	上级设备容量受限
6429	市区	葛武董伙3#配变	10	200	上级设备容量受限
6430	市区	葛武董伙5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6431	市区	葛武董伙7#配变	10	200	上级设备容量受限
6432	市区	葛武新杨11#配变	10	200	上级设备容量受限
6433	市区	葛武新杨12#配变	10	200	上级设备容量受限
6434	市区	葛武新杨2#配变	10	200	上级设备容量受限
6435	市区	葛武新杨3#配变	10	200	上级设备容量受限
6436	市区	葛武新杨5#配变	10	200	上级设备容量受限
6437	市区	葛武新杨6#配变	10	200	上级设备容量受限
6438	市区	葛武新杨7#配变	10	200	上级设备容量受限
6439	市区	葛武新杨9#配变	10	200	上级设备容量受限
6440	市区	葛武育才4#配变	10	200	上级设备容量受限
6441	市区	新杨1#配变	10	400	上级设备容量受限
6442	市区	新杨10#配变	10	200	上级设备容量受限
6443	市区	新杨4#配变	10	200	上级设备容量受限
6444	市区	新杨8#配变	10	200	上级设备容量受限
6445	市区	宗凌13#配变	10	200	上级设备容量受限
6446	市区	宗凌15#配变	10	200	上级设备容量受限
6447	市区	宗凌16##配变	10	200	上级设备容量受限
6448	市区	宗凌18#变	10	200	上级设备容量受限
6449	市区	宗凌4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6450	市区	宗凌5##配变	10	200	上级设备容量受限
6451	市区	宗凌6#配变	10	200	上级设备容量受限
6452	市区	宗凌7#配变	10	200	上级设备容量受限
6453	市区	宗凌8#配变	10	400	上级设备容量受限
6454	市区	宗凌9#配变	10	200	上级设备容量受限
6455	市区	东塘10配变	10	200	上级设备容量受限
6456	市区	东塘11#变	10	400	上级设备容量受限
6457	市区	东塘13#变	10	200	上级设备容量受限
6458	市区	东塘14配变	10	400	上级设备容量受限
6459	市区	东塘15配变	10	200	上级设备容量受限
6460	市区	东塘1配变	10	400	上级设备容量受限
6461	市区	东塘3配变	10	400	上级设备容量受限
6462	市区	东塘7配变	10	400	上级设备容量受限
6463	市区	葛武1＃配变	10	400	上级设备容量受限
6464	市区	葛武6配变	10	400	上级设备容量受限
6465	市区	葛武9配变	10	200	上级设备容量受限
6466	市区	葛武东塘16配变	10	200	上级设备容量受限
6467	市区	葛武东塘17配变	10	200	上级设备容量受限
6468	市区	葛武东塘19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6469	市区	葛武东塘2配变	10	200	上级设备容量受限
6470	市区	葛武东塘4配变	10	400	上级设备容量受限
6471	市区	葛武东塘5配变	10	400	上级设备容量受限
6472	市区	葛武东塘6配变	10	400	上级设备容量受限
6473	市区	葛武东塘8配变	10	400	上级设备容量受限
6474	市区	葛武东塘9配变	10	200	上级设备容量受限
6475	市区	葛武花村11#配变	10	200	上级设备容量受限
6476	市区	葛武花村12配变	10	200	上级设备容量受限
6477	市区	葛武花村13#配变	10	200	上级设备容量受限
6478	市区	葛武花村14配变	10	200	上级设备容量受限
6479	市区	葛武花村15#配变	10	200	上级设备容量受限
6480	市区	葛武花村16号配变	10	200	上级设备容量受限
6481	市区	葛武花村4配变	10	200	上级设备容量受限
6482	市区	葛武花村5配变	10	200	上级设备容量受限
6483	市区	葛武花村6#配变	10	200	上级设备容量受限
6484	市区	葛武花村7配变	10	200	上级设备容量受限
6485	市区	葛武花村9配变	10	200	上级设备容量受限
6486	市区	葛武集镇10配变	10	400	上级设备容量受限
6487	市区	葛武集镇11配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6488	市区	葛武集镇14配变	10	400	上级设备容量受限
6489	市区	葛武集镇15#配变	10	400	上级设备容量受限
6490	市区	葛武集镇16号	10	400	上级设备容量受限
6491	市区	葛武集镇1配变	10	315	上级设备容量受限
6492	市区	葛武集镇2配变	10	400	上级设备容量受限
6493	市区	葛武集镇4配变	10	400	上级设备容量受限
6494	市区	葛武集镇5配变	10	400	上级设备容量受限
6495	市区	葛武集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
6496	市区	葛武集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
6497	市区	葛武上潘1配变	10	200	上级设备容量受限
6498	市区	葛武上潘2配变	10	400	上级设备容量受限
6499	市区	葛武上潘7配变	10	200	上级设备容量受限
6500	市区	葛武上潘8配变	10	200	上级设备容量受限
6501	市区	葛武上潘9配变	10	200	上级设备容量受限
6502	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	上级设备容量受限
6503	市区	花村1#配变	10	400	上级设备容量受限
6504	市区	花村10#配变	10	400	上级设备容量受限
6505	市区	花村2#配变	10	250	上级设备容量受限
6506	市区	花村3配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6507	市区	花村8#配变	10	400	上级设备容量受限
6508	市区	集镇7配变	10	200	上级设备容量受限
6509	市区	集镇育才2配变	10	200	上级设备容量受限
6510	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6511	市区	上潘5配变	10	200	上级设备容量受限
6512	市区	育才1配变	10	400	上级设备容量受限
6513	市区	程实1#配变	10	400	上级设备容量受限
6514	市区	程实10#配变	10	200	上级设备容量受限
6515	市区	程实11#配变	10	200	上级设备容量受限
6516	市区	程实13号配变	10	200	上级设备容量受限
6517	市区	程实2#配变	10	200	上级设备容量受限
6518	市区	程实4#配变	10	200	上级设备容量受限
6519	市区	程实5#配变	10	200	上级设备容量受限
6520	市区	程实6#配变	10	160	上级设备容量受限
6521	市区	程实7#配变	10	200	上级设备容量受限
6522	市区	葛武程实15号配变	10	200	上级设备容量受限
6523	市区	葛武程实3#配变	10	200	上级设备容量受限
6524	市区	葛武程实9#配变	10	200	上级设备容量受限
6525	市区	葛武集镇12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6526	市区	葛武集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
6527	市区	葛武集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
6528	市区	葛武所程实16号变	10	400	上级设备容量受限
6529	市区	葛武育才10#变	10	400	上级设备容量受限
6530	市区	葛武育才3#配变	10	200	上级设备容量受限
6531	市区	葛武育才5#配变	10	200	上级设备容量受限
6532	市区	葛武育才6#配变	10	400	上级设备容量受限
6533	市区	葛武育才7#配变	10	400	上级设备容量受限
6534	市区	葛武育才8#配变	10	400	上级设备容量受限
6535	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	上级设备容量受限
6536	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	上级设备容量受限
6537	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6538	市区	鑫亿花园变压器	10	500	上级设备容量受限
6539	市区	育才9#配变	10	400	上级设备容量受限
6540	市区	宗凌1#配变	10	200	上级设备容量受限
6541	市区	宗凌10#配变	10	400	上级设备容量受限
6542	市区	宗凌11#配变	10	400	上级设备容量受限
6543	市区	宗凌12#配变	10	200	上级设备容量受限
6544	市区	宗凌3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6545	市区	宗凌集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
6546	市区	葛武10#配变	10	200	上级设备容量受限
6547	市区	葛武11#配变	10	200	上级设备容量受限
6548	市区	葛武2#配变	10	400	上级设备容量受限
6549	市区	葛武3#配变	10	200	上级设备容量受限
6550	市区	葛武4#配变	10	200	上级设备容量受限
6551	市区	葛武5#配变	10	200	上级设备容量受限
6552	市区	葛武8#配变	10	200	上级设备容量受限
6553	市区	葛武富王1#配变	10	200	上级设备容量受限
6554	市区	葛武富王10##配变	10	200	上级设备容量受限
6555	市区	葛武富王2#配变	10	200	上级设备容量受限
6556	市区	葛武富王3#配变	10	400	上级设备容量受限
6557	市区	葛武富王4#配变	10	200	上级设备容量受限
6558	市区	葛武富王5#配变	10	200	上级设备容量受限
6559	市区	葛武富王6#配变	10	200	上级设备容量受限
6560	市区	葛武富王7#配变	10	200	上级设备容量受限
6561	市区	葛武富王8#配变	10	200	上级设备容量受限
6562	市区	葛武富王9#配变	10	400	上级设备容量受限
6563	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6564	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	上级设备容量受限
6565	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	上级设备容量受限
6566	市区	郝荣1#配变	10	200	上级设备容量受限
6567	市区	郝荣10#配变	10	200	上级设备容量受限
6568	市区	郝荣11#配变	10	200	上级设备容量受限
6569	市区	郝荣12#配变	10	200	上级设备容量受限
6570	市区	郝荣2#配变	10	200	上级设备容量受限
6571	市区	郝荣5#配变	10	200	上级设备容量受限
6572	市区	郝荣8#配变	10	200	上级设备容量受限
6573	市区	郝荣9#配变	10	200	上级设备容量受限
6574	市区	上潘3#配变	10	200	上级设备容量受限
6575	市区	上潘4#配变	10	200	上级设备容量受限
6576	市区	上潘6#配变	10	200	上级设备容量受限
6577	市区	古殿1#配变	10	200	上级设备容量受限
6578	市区	古殿12#配变	10	200	上级设备容量受限
6579	市区	古殿2#配变	10	200	上级设备容量受限
6580	市区	古殿5#配变	10	200	上级设备容量受限
6581	市区	古殿9#配变	10	200	上级设备容量受限
6582	市区	界河2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6583	市区	界河5#配变	10	200	上级设备容量受限
6584	市区	联胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
6585	市区	联胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
6586	市区	联胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
6587	市区	联胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
6588	市区	民胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
6589	市区	民胜12#配变	10	200	上级设备容量受限
6590	市区	民胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
6591	市区	民胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
6592	市区	民胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
6593	市区	民胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
6594	市区	民胜7#配变	10	400	上级设备容量受限
6595	市区	民胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
6596	市区	南吉12#配变	10	200	上级设备容量受限
6597	市区	南吉13#变	10	200	上级设备容量受限
6598	市区	南吉4#配变	10	200	上级设备容量受限
6599	市区	南吉5#配变	10	400	上级设备容量受限
6600	市区	南吉6#配变	10	200	上级设备容量受限
6601	市区	南吉7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6602	市区	南吉8#配变	10	200	上级设备容量受限
6603	市区	南吉9#配变	10	200	上级设备容量受限
6604	市区	荣昌1#配变	10	400	上级设备容量受限
6605	市区	荣昌10#配变	10	200	上级设备容量受限
6606	市区	荣昌2#配变	10	200	上级设备容量受限
6607	市区	荣昌9#配变	10	200	上级设备容量受限
6608	市区	瑞南8#配变	10	200	上级设备容量受限
6609	市区	瑞南9#配变	10	200	上级设备容量受限
6610	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	上级设备容量受限
6611	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	上级设备容量受限
6612	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	上级设备容量受限
6613	市区	尚庄界河10#配变	10	200	上级设备容量受限
6614	市区	尚庄界河11#配变	10	200	上级设备容量受限
6615	市区	尚庄界河3#配变	10	400	上级设备容量受限
6616	市区	尚庄界河6#配变	10	200	上级设备容量受限
6617	市区	尚庄界河7#配变	10	200	上级设备容量受限
6618	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	上级设备容量受限
6619	市区	尚庄美佳2#变	10	800	上级设备容量受限
6620	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6621	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
6622	市区	尚庄南吉14#变	10	200	上级设备容量受限
6623	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	上级设备容量受限
6624	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	上级设备容量受限
6625	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	上级设备容量受限
6626	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	上级设备容量受限
6627	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	上级设备容量受限
6628	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	上级设备容量受限
6629	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	上级设备容量受限
6630	市区	尚庄姚伙9#配变	10	400	上级设备容量受限
6631	市区	姚伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
6632	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	上级设备容量受限
6633	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	上级设备容量受限
6634	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	上级设备容量受限
6635	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	上级设备容量受限
6636	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	上级设备容量受限
6637	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	上级设备容量受限
6638	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	上级设备容量受限
6639	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6640	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	上级设备容量受限
6641	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	上级设备容量受限
6642	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	上级设备容量受限
6643	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	上级设备容量受限
6644	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	上级设备容量受限
6645	市区	新庆福9#变	10	200	上级设备容量受限
6646	市区	北堡1#配变	10	200	上级设备容量受限
6647	市区	界河4#配变	10	200	上级设备容量受限
6648	市区	联胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
6649	市区	联胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
6650	市区	联胜11#变	10	200	上级设备容量受限
6651	市区	联胜12#变	10	200	上级设备容量受限
6652	市区	联胜14#配变	10	200	上级设备容量受限
6653	市区	联胜2＃配变-JN	10	200	上级设备容量受限
6654	市区	联胜21#配变	10	200	上级设备容量受限
6655	市区	联胜3#配变	10	200	上级设备容量受限
6656	市区	联胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
6657	市区	联胜小区1#变	10	400	上级设备容量受限
6658	市区	联胜小区2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6659	市区	南吉1#配变	10	200	上级设备容量受限
6660	市区	南吉10#配变	10	200	上级设备容量受限
6661	市区	南吉11#配变	10	200	上级设备容量受限
6662	市区	南吉18#配变	10	200	上级设备容量受限
6663	市区	南吉3#配变	10	200	上级设备容量受限
6664	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	上级设备容量受限
6665	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	上级设备容量受限
6666	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	上级设备容量受限
6667	市区	尚庄北堡4#变	10	200	上级设备容量受限
6668	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	上级设备容量受限
6669	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	上级设备容量受限
6670	市区	尚庄北堡7#变	10	400	上级设备容量受限
6671	市区	尚庄北堡8#变	10	400	上级设备容量受限
6672	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	上级设备容量受限
6673	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	上级设备容量受限
6674	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	上级设备容量受限
6675	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	上级设备容量受限
6676	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	上级设备容量受限
6677	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6678	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
6679	市区	尚庄所北堡3号	10	200	上级设备容量受限
6680	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
6681	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	上级设备容量受限
6682	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	上级设备容量受限
6683	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
6684	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
6685	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
6686	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
6687	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
6688	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	上级设备容量受限
6689	市区	尚庄万和16#配变	10	200	上级设备容量受限
6690	市区	尚庄万和9#配变	10	200	上级设备容量受限
6691	市区	塘桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
6692	市区	塘桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
6693	市区	塘桥5#配变	10	200	上级设备容量受限
6694	市区	塘桥6#配变	10	400	上级设备容量受限
6695	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	上级设备容量受限
6696	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6697	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
6698	市区	万和10#配变	10	200	上级设备容量受限
6699	市区	万和11#配变	10	200	上级设备容量受限
6700	市区	万和12#配变	10	400	上级设备容量受限
6701	市区	万和13#配变	10	200	上级设备容量受限
6702	市区	万和14#配变	10	200	上级设备容量受限
6703	市区	万和15#配变	10	200	上级设备容量受限
6704	市区	万和18#变	10	200	上级设备容量受限
6705	市区	万和19#配变	10	200	上级设备容量受限
6706	市区	万和2#配变	10	200	上级设备容量受限
6707	市区	万和3#配变	10	200	上级设备容量受限
6708	市区	万和4#配变	10	200	上级设备容量受限
6709	市区	万和5#配变	10	200	上级设备容量受限
6710	市区	万和7#配变	10	200	上级设备容量受限
6711	市区	尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
6712	市区	古殿10#配变	10	200	上级设备容量受限
6713	市区	古殿11#配变	10	200	上级设备容量受限
6714	市区	古殿4#配变	10	200	上级设备容量受限
6715	市区	古殿6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6716	市区	古殿8#配变	10	200	上级设备容量受限
6717	市区	吉爱10#配变	10	200	上级设备容量受限
6718	市区	吉爱3#变	10	200	上级设备容量受限
6719	市区	吉爱4#配变	10	100	上级设备容量受限
6720	市区	吉爱5#配变	10	200	上级设备容量受限
6721	市区	吉爱6#配变	10	200	上级设备容量受限
6722	市区	吉爱7#配变	10	200	上级设备容量受限
6723	市区	吉爱8#配变	10	200	上级设备容量受限
6724	市区	吉爱9#配变	10	200	上级设备容量受限
6725	市区	集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
6726	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	上级设备容量受限
6727	市区	民胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
6728	市区	民胜11#配变	10	200	上级设备容量受限
6729	市区	民胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
6730	市区	民胜3#配变	10	200	上级设备容量受限
6731	市区	庆福1#配变	10	200	上级设备容量受限
6732	市区	庆福11#配变	10	200	上级设备容量受限
6733	市区	庆福12#配变	10	200	上级设备容量受限
6734	市区	庆福13#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6735	市区	庆福2#配变	10	200	上级设备容量受限
6736	市区	庆福4#配变	10	200	上级设备容量受限
6737	市区	庆福5#配变	10	200	上级设备容量受限
6738	市区	庆福6#配变	10	200	上级设备容量受限
6739	市区	庆福8#配变	10	200	上级设备容量受限
6740	市区	庆福新村2#变	10	200	上级设备容量受限
6741	市区	荣昌4#配变	10	200	上级设备容量受限
6742	市区	荣昌5#配变	10	200	上级设备容量受限
6743	市区	荣昌8#配变	10	200	上级设备容量受限
6744	市区	瑞南5#配变	10	400	上级设备容量受限
6745	市区	尚庄古殿13#变	10	200	上级设备容量受限
6746	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	上级设备容量受限
6747	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	上级设备容量受限
6748	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	上级设备容量受限
6749	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	上级设备容量受限
6750	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	上级设备容量受限
6751	市区	尚庄集镇19#变	10	400	上级设备容量受限
6752	市区	尚庄集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
6753	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6754	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
6755	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	上级设备容量受限
6756	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	上级设备容量受限
6757	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	上级设备容量受限
6758	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	上级设备容量受限
6759	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	上级设备容量受限
6760	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	上级设备容量受限
6761	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	上级设备容量受限
6762	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	上级设备容量受限
6763	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	上级设备容量受限
6764	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	上级设备容量受限
6765	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	上级设备容量受限
6766	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	上级设备容量受限
6767	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	上级设备容量受限
6768	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	上级设备容量受限
6769	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	上级设备容量受限
6770	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	上级设备容量受限
6771	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	上级设备容量受限
6772	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6773	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	上级设备容量受限
6774	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	上级设备容量受限
6775	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	上级设备容量受限
6776	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	上级设备容量受限
6777	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	上级设备容量受限
6778	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	上级设备容量受限
6779	市区	姚伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
6780	市区	姚伙11#变	10	200	上级设备容量受限
6781	市区	姚伙2#配变	10	200	上级设备容量受限
6782	市区	姚伙3#变	10	200	上级设备容量受限
6783	市区	姚伙4#配变	10	200	上级设备容量受限
6784	市区	姚伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
6785	市区	集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
6786	市区	集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
6787	市区	集镇12#配变	10	400	上级设备容量受限
6788	市区	集镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
6789	市区	集镇15#配变	10	200	上级设备容量受限
6790	市区	集镇16#配变	10	200	上级设备容量受限
6791	市区	集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6792	市区	集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
6793	市区	集镇7#配变	10	200	上级设备容量受限
6794	市区	瑞北1#配变	10	200	上级设备容量受限
6795	市区	瑞北10#配变	10	200	上级设备容量受限
6796	市区	瑞北11#配变	10	200	上级设备容量受限
6797	市区	瑞北3#配变	10	100	上级设备容量受限
6798	市区	瑞北4#配变	10	200	上级设备容量受限
6799	市区	瑞北6#配变	10	400	上级设备容量受限
6800	市区	瑞北8#配变	10	200	上级设备容量受限
6801	市区	瑞北9#配变	10	200	上级设备容量受限
6802	市区	瑞东1#配变	10	400	上级设备容量受限
6803	市区	瑞东2#配变	10	400	上级设备容量受限
6804	市区	瑞南7#配变	10	200	上级设备容量受限
6805	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6806	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	上级设备容量受限
6807	市区	尚庄集镇18#变	10	400	上级设备容量受限
6808	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	上级设备容量受限
6809	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	上级设备容量受限
6810	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6811	市区	尚庄集镇9#变	10	400	上级设备容量受限
6812	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	上级设备容量受限
6813	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	上级设备容量受限
6814	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	上级设备容量受限
6815	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	上级设备容量受限
6816	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	上级设备容量受限
6817	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	上级设备容量受限
6818	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	上级设备容量受限
6819	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	上级设备容量受限
6820	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	上级设备容量受限
6821	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	上级设备容量受限
6822	市区	五瑞1#配变	10	200	上级设备容量受限
6823	市区	五瑞12#配变	10	200	上级设备容量受限
6824	市区	健仁9#变	10	200	上级设备容量受限
6825	市区	合景汇悦城西地块2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6826	市区	合景汇悦城西地块2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6827	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6828	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6829	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6830	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6831	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6832	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6833	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6834	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6835	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	上级设备容量受限
6836	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
6837	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
6838	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
6839	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
6840	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
6841	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
6842	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
6843	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
6844	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6845	市区	朗达壹品1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6846	市区	朗达壹品1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6847	市区	朗达壹品2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6848	市区	朗达壹品2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6849	市区	朗达铭苑2#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
6850	市区	朗达铭苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6851	市区	朗达铭苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
6852	市区	朗达铭苑4#配电室母线1#主变	10	800	上级设备容量受限
6853	市区	朗达铭苑4#配电室母线3#主变	10	800	上级设备容量受限
6854	市区	聚龙豪庭1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6855	市区	聚龙豪庭1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6856	市区	聚龙豪庭2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6857	市区	聚龙豪庭2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6858	市区	聚龙豪庭3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6859	市区	聚龙豪庭3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6860	市区	聚龙豪庭4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6861	市区	聚龙豪庭5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6862	市区	聚龙豪庭5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6863	市区	荷塘月色5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6864	市区	荷塘月色5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6865	市区	荷塘月色6#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6866	市区	荷塘月色7#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6867	市区	荷塘月色7#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6868	市区	蟒南12#变	10	200	上级设备容量受限
6869	市区	河夹线河夹1#配变	10	200	上级设备容量受限
6870	市区	河夹线河夹10#配变	10	200	上级设备容量受限
6871	市区	河夹线河夹11#配变	10	400	上级设备容量受限
6872	市区	河夹线河夹12#配变	10	400	上级设备容量受限
6873	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	上级设备容量受限
6874	市区	河夹线河夹3#配变	10	200	上级设备容量受限
6875	市区	河夹线河夹4#配变	10	400	上级设备容量受限
6876	市区	河夹线河夹5#配变	10	200	上级设备容量受限
6877	市区	河夹线河夹6#配变	10	400	上级设备容量受限
6878	市区	河夹线河夹7#配变	10	200	上级设备容量受限
6879	市区	河夹线河夹8#配变	10	200	上级设备容量受限
6880	市区	河夹线河夹9#配变	10	200	上级设备容量受限
6881	市区	河夹线华府11#配变	10	200	上级设备容量受限
6882	市区	河夹线华府15#配变	10	200	上级设备容量受限
6883	市区	河夹线华府16#配变	10	400	上级设备容量受限
6884	市区	河夹线华府17#配变	10	200	上级设备容量受限
6885	市区	河夹线华府21#配变	10	200	上级设备容量受限
6886	市区	河夹线华府5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6887	市区	河夹线华府6#配变	10	200	上级设备容量受限
6888	市区	河夹线华府7#配变	10	200	上级设备容量受限
6889	市区	河夹线华府8#配变	10	400	上级设备容量受限
6890	市区	河夹线华府9#配变	10	200	上级设备容量受限
6891	市区	河夹线施湾1#配变	10	400	上级设备容量受限
6892	市区	河夹线施湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
6893	市区	河夹线施湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
6894	市区	河夹线施湾12#配变	10	200	上级设备容量受限
6895	市区	河夹线施湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
6896	市区	河夹线施湾3#配变	10	400	上级设备容量受限
6897	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
6898	市区	河夹线施湾5#配变	10	400	上级设备容量受限
6899	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
6900	市区	河夹线施湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
6901	市区	河夹线施湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
6902	市区	河夹线施湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
6903	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
6904	市区	河夹线中兴集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
6905	市区	河夹线中兴集镇2#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6906	市区	河夹线中兴集镇3#配变	10	200	上级设备容量受限
6907	市区	河夹线中兴集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
6908	市区	河夹线中兴集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
6909	市区	河夹线中兴集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
6910	市区	河夹线中兴集镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
6911	市区	河夹线中兴集镇8#配变	10	200	上级设备容量受限
6912	市区	河夹线中兴集镇9#配变	10	200	上级设备容量受限
6913	市区	河夹线中徐1#配变	10	400	上级设备容量受限
6914	市区	河夹线中徐10#配变	10	200	上级设备容量受限
6915	市区	河夹线中徐11#配变	10	400	上级设备容量受限
6916	市区	河夹线中徐13#配变	10	200	上级设备容量受限
6917	市区	河夹线中徐14#配变	10	200	上级设备容量受限
6918	市区	河夹线中徐15#配变	10	200	上级设备容量受限
6919	市区	河夹线中徐3#配变	10	315	上级设备容量受限
6920	市区	河夹线中徐4#配变	10	200	上级设备容量受限
6921	市区	河夹线中徐5#配变	10	315	上级设备容量受限
6922	市区	河夹线中徐6#配变	10	200	上级设备容量受限
6923	市区	河夹线中徐8#配变	10	200	上级设备容量受限
6924	市区	河夹线中徐9#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6925	市区	河夹线周伙1#配变	10	200	上级设备容量受限
6926	市区	河夹线周伙15#配变	10	200	上级设备容量受限
6927	市区	河夹线周伙17#配变	10	200	上级设备容量受限
6928	市区	河夹线周伙7#配变	10	400	上级设备容量受限
6929	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
6930	市区	兴农线陈祁5#配变	10	200	上级设备容量受限
6931	市区	兴农线陈祁9#配变	10	200	上级设备容量受限
6932	市区	兴农线大成1#配变	10	200	上级设备容量受限
6933	市区	兴农线大成10#配变	10	200	上级设备容量受限
6934	市区	兴农线大成11#配变	10	200	上级设备容量受限
6935	市区	兴农线大成12#配变	10	200	上级设备容量受限
6936	市区	兴农线大成13#配变	10	200	上级设备容量受限
6937	市区	兴农线大成14#配变	10	200	上级设备容量受限
6938	市区	兴农线大成15#配变	10	200	上级设备容量受限
6939	市区	兴农线大成16#配变	10	200	上级设备容量受限
6940	市区	兴农线大成17#配变	10	200	上级设备容量受限
6941	市区	兴农线大成18#配变	10	200	上级设备容量受限
6942	市区	兴农线大成19#配变	10	200	上级设备容量受限
6943	市区	兴农线大成2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6944	市区	兴农线大成20#配变	10	100	上级设备容量受限
6945	市区	兴农线大成3#配变	10	200	上级设备容量受限
6946	市区	兴农线大成4#配变	10	200	上级设备容量受限
6947	市区	兴农线大成5#配变	10	200	上级设备容量受限
6948	市区	兴农线大成6#配变	10	200	上级设备容量受限
6949	市区	兴农线大成7#配变	10	200	上级设备容量受限
6950	市区	兴农线大成8#配变	10	200	上级设备容量受限
6951	市区	兴农线大成9#配变	10	200	上级设备容量受限
6952	市区	兴农线大同1#配变	10	200	上级设备容量受限
6953	市区	兴农线大同10#配变	10	200	上级设备容量受限
6954	市区	兴农线大同12#配变	10	200	上级设备容量受限
6955	市区	兴农线大同13#配变	10	200	上级设备容量受限
6956	市区	兴农线大同2#配变	10	200	上级设备容量受限
6957	市区	兴农线大同3#配变	10	200	上级设备容量受限
6958	市区	兴农线大同4#配变	10	200	上级设备容量受限
6959	市区	兴农线大同5#配变	10	200	上级设备容量受限
6960	市区	兴农线大同6#配变	10	200	上级设备容量受限
6961	市区	兴农线大同7#配变	10	200	上级设备容量受限
6962	市区	兴农线大同8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6963	市区	兴农线大同9#配变	10	200	上级设备容量受限
6964	市区	兴农线连心10#配变	10	200	上级设备容量受限
6965	市区	兴农线连心12#配变	10	200	上级设备容量受限
6966	市区	兴农线连心13#配变	10	200	上级设备容量受限
6967	市区	兴农线连心3#配变	10	200	上级设备容量受限
6968	市区	兴农线中徐12#配变	10	200	上级设备容量受限
6969	市区	兴农线中徐2#配变	10	200	上级设备容量受限
6970	市区	兴农线中徐7#配变	10	400	上级设备容量受限
6971	市区	兴农线周伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
6972	市区	兴农线周伙11#配变	10	200	上级设备容量受限
6973	市区	兴农线周伙13#配变	10	200	上级设备容量受限
6974	市区	兴农线周伙16#配变	10	200	上级设备容量受限
6975	市区	兴农线周伙2#配变	10	400	上级设备容量受限
6976	市区	兴农线周伙3#配变	10	200	上级设备容量受限
6977	市区	兴农线周伙4#配变	10	200	上级设备容量受限
6978	市区	兴农线周伙5#配变	10	200	上级设备容量受限
6979	市区	兴农线周伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
6980	市区	兴农线周伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
6981	市区	兴农线周伙9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6982	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
6983	市区	学富线车林10#配变	10	200	上级设备容量受限
6984	市区	学富线车林11#配变	10	200	上级设备容量受限
6985	市区	学富线车林12#配变	10	200	上级设备容量受限
6986	市区	学富线车林3#配变	10	200	上级设备容量受限
6987	市区	学富线车林4#配变	10	200	上级设备容量受限
6988	市区	学富线车林5#配变	10	200	上级设备容量受限
6989	市区	学富线车林6#配变	10	200	上级设备容量受限
6990	市区	学富线车林7#配变	10	200	上级设备容量受限
6991	市区	学富线车林9#配变	10	100	上级设备容量受限
6992	市区	学富线蒋河11#配变	10	200	上级设备容量受限
6993	市区	学富线蒋河13#配变	10	200	上级设备容量受限
6994	市区	学富线蒋河14#配变	10	200	上级设备容量受限
6995	市区	学富线蒋河16#配变	10	200	上级设备容量受限
6996	市区	学富线蒋河2#配变	10	100	上级设备容量受限
6997	市区	学富线蒋河3#配变	10	315	上级设备容量受限
6998	市区	学富线蒋河4#配变	10	200	上级设备容量受限
6999	市区	学富线蒋河5#配变	10	200	上级设备容量受限
7000	市区	学富线蒋河6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7001	市区	学富线蒋河7#配变	10	200	上级设备容量受限
7002	市区	学富线蒋河9#配变	10	400	上级设备容量受限
7003	市区	学富线联河1#配变	10	200	上级设备容量受限
7004	市区	学富线联河10#配变	10	200	上级设备容量受限
7005	市区	学富线联河11#配变	10	200	上级设备容量受限
7006	市区	学富线联河12#配变	10	200	上级设备容量受限
7007	市区	学富线联河2#配变	10	200	上级设备容量受限
7008	市区	学富线联河3#配变	10	200	上级设备容量受限
7009	市区	学富线联河7#配变	10	100	上级设备容量受限
7010	市区	学富线联河9#配变	10	200	上级设备容量受限
7011	市区	学富线戚庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
7012	市区	学富线戚庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
7013	市区	学富线戚庄11#配变	10	200	上级设备容量受限
7014	市区	学富线戚庄12#配变	10	200	上级设备容量受限
7015	市区	学富线戚庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
7016	市区	学富线戚庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
7017	市区	学富线戚庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
7018	市区	学富线戚庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
7019	市区	学富线戚庄3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7020	市区	学富线戚庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
7021	市区	学富线戚庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
7022	市区	学富线戚庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
7023	市区	学富线戚庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
7024	市区	学富线戚庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
7025	市区	学富线戚庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
7026	市区	学富线同港8#配变	10	200	上级设备容量受限
7027	市区	学东线白阳1#配变	10	200	上级设备容量受限
7028	市区	学东线白阳10#配变	10	200	上级设备容量受限
7029	市区	学东线白阳11#配变	10	200	上级设备容量受限
7030	市区	学东线白阳12#配变	10	200	上级设备容量受限
7031	市区	学东线白阳13#配变	10	200	上级设备容量受限
7032	市区	学东线白阳14#配变	10	200	上级设备容量受限
7033	市区	学东线白阳15#配变	10	200	上级设备容量受限
7034	市区	学东线白阳2#配变	10	200	上级设备容量受限
7035	市区	学东线白阳3#配变	10	100	上级设备容量受限
7036	市区	学东线白阳4#配变	10	100	上级设备容量受限
7037	市区	学东线白阳5#配变	10	200	上级设备容量受限
7038	市区	学东线白阳6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7039	市区	学东线白阳7#配变	10	200	上级设备容量受限
7040	市区	学东线白阳8#配变	10	200	上级设备容量受限
7041	市区	学东线白阳9#配变	10	200	上级设备容量受限
7042	市区	学东线车林1#配变	10	400	上级设备容量受限
7043	市区	学东线车林13#配变	10	200	上级设备容量受限
7044	市区	学东线车林17#配变	10	200	上级设备容量受限
7045	市区	学东线车林2#配变	10	200	上级设备容量受限
7046	市区	学东线车林8#配变	10	400	上级设备容量受限
7047	市区	学东线三永11#配变	10	100	上级设备容量受限
7048	市区	学东线三永3#配变	10	200	上级设备容量受限
7049	市区	学东线时杨10#配变	10	400	上级设备容量受限
7050	市区	学东线时杨11#配变	10	200	上级设备容量受限
7051	市区	学东线时杨13#配变	10	200	上级设备容量受限
7052	市区	学东线时杨17#配变	10	200	上级设备容量受限
7053	市区	学东线时杨2#配变	10	200	上级设备容量受限
7054	市区	学东线时杨3#配变	10	200	上级设备容量受限
7055	市区	学东线时杨4#配变	10	200	上级设备容量受限
7056	市区	学东线时杨5#配变	10	200	上级设备容量受限
7057	市区	学东线同港1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7058	市区	学东线同港10#配变	10	200	上级设备容量受限
7059	市区	学东线同港11#配变	10	200	上级设备容量受限
7060	市区	学东线同港12#配变	10	200	上级设备容量受限
7061	市区	学东线同港13#配变	10	200	上级设备容量受限
7062	市区	学东线同港2#配变	10	200	上级设备容量受限
7063	市区	学东线同港3#配变	10	200	上级设备容量受限
7064	市区	学东线同港4#配变	10	200	上级设备容量受限
7065	市区	学东线同港5#配变	10	100	上级设备容量受限
7066	市区	学东线同港6#配变	10	400	上级设备容量受限
7067	市区	学东线同港7#配变	10	400	上级设备容量受限
7068	市区	学东线同港9#配变	10	200	上级设备容量受限
7069	市区	学东线学富集镇15#配变	10	200	上级设备容量受限
7070	市区	学东线学中10#配变	10	400	上级设备容量受限
7071	市区	学东线学中2#配变	10	200	上级设备容量受限
7072	市区	学东线学中3#配变	10	200	上级设备容量受限
7073	市区	学东线学中4#配变	10	200	上级设备容量受限
7074	市区	学东线学中5#配变	10	200	上级设备容量受限
7075	市区	学东线学中7#配变	10	200	上级设备容量受限
7076	市区	学东线学中8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7077	市区	学东线学中9#配变	10	200	上级设备容量受限
7078	市区	荟雅名苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7079	市区	学农线陈祁1#配变	10	200	上级设备容量受限
7080	市区	学农线陈祁10#配变	10	200	上级设备容量受限
7081	市区	学农线陈祁11#配变	10	200	上级设备容量受限
7082	市区	学农线陈祁12#配变	10	200	上级设备容量受限
7083	市区	学农线陈祁13#配变	10	200	上级设备容量受限
7084	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	上级设备容量受限
7085	市区	学农线陈祁2#配变	10	200	上级设备容量受限
7086	市区	学农线陈祁3#配变	10	200	上级设备容量受限
7087	市区	学农线陈祁4#配变	10	200	上级设备容量受限
7088	市区	学农线陈祁6#配变	10	200	上级设备容量受限
7089	市区	学农线陈祁8#配变	10	200	上级设备容量受限
7090	市区	学农线华府1#配变	10	200	上级设备容量受限
7091	市区	学农线华府10#配变	10	200	上级设备容量受限
7092	市区	学农线华府12#配变	10	200	上级设备容量受限
7093	市区	学农线华府13#配变	10	200	上级设备容量受限
7094	市区	学农线华府14#配变	10	200	上级设备容量受限
7095	市区	学农线华府19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7096	市区	学农线华府2#配变	10	200	上级设备容量受限
7097	市区	学农线华府20#配变	10	200	上级设备容量受限
7098	市区	学农线华府3#配变	10	200	上级设备容量受限
7099	市区	学农线华府4#配变	10	200	上级设备容量受限
7100	市区	学农线蒋河10#配变	10	200	上级设备容量受限
7101	市区	学农线蒋河15#配变	10	200	上级设备容量受限
7102	市区	学农线蒋河18#箱变	10	630	上级设备容量受限
7103	市区	学农线连心1#配变	10	200	上级设备容量受限
7104	市区	学农线连心14#配变	10	200	上级设备容量受限
7105	市区	学农线连心15#配变	10	200	上级设备容量受限
7106	市区	学农线连心16#配变	10	200	上级设备容量受限
7107	市区	学农线连心17#配变	10	200	上级设备容量受限
7108	市区	学农线连心18#配变	10	200	上级设备容量受限
7109	市区	学农线连心19#配变	10	200	上级设备容量受限
7110	市区	学农线连心2#配变	10	200	上级设备容量受限
7111	市区	学农线连心4#配变	10	200	上级设备容量受限
7112	市区	学农线连心5#配变	10	200	上级设备容量受限
7113	市区	学农线连心6#配变	10	200	上级设备容量受限
7114	市区	学农线连心7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7115	市区	学农线连心8#配变	10	200	上级设备容量受限
7116	市区	学农线连心9#配变	10	200	上级设备容量受限
7117	市区	学农线联河13#配变	10	200	上级设备容量受限
7118	市区	学农线联河14#配变	10	200	上级设备容量受限
7119	市区	学农线联河15#配变	10	200	上级设备容量受限
7120	市区	学农线联河4#配变	10	200	上级设备容量受限
7121	市区	学农线联河5#配变	10	200	上级设备容量受限
7122	市区	学农线联河6#配变	10	200	上级设备容量受限
7123	市区	学农线联河8#配变	10	200	上级设备容量受限
7124	市区	学农线略沿1#公用变	10	400	上级设备容量受限
7125	市区	学农线略沿10#配变	10	200	上级设备容量受限
7126	市区	学农线略沿11#配变	10	200	上级设备容量受限
7127	市区	学农线略沿12#配变	10	200	上级设备容量受限
7128	市区	学农线略沿13#配变	10	200	上级设备容量受限
7129	市区	学农线略沿14#配变	10	200	上级设备容量受限
7130	市区	学农线略沿2#配变	10	200	上级设备容量受限
7131	市区	学农线略沿3#配变	10	200	上级设备容量受限
7132	市区	学农线略沿4#配变	10	200	上级设备容量受限
7133	市区	学农线略沿5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7134	市区	学农线略沿6#配变	10	200	上级设备容量受限
7135	市区	学农线略沿7#配变	10	200	上级设备容量受限
7136	市区	学农线略沿8#配变	10	200	上级设备容量受限
7137	市区	学农线略沿9#配变	10	200	上级设备容量受限
7138	市区	蒋河17#箱变	10	500	上级设备容量受限
7139	市区	学西线惠隆嘉园	10	400	上级设备容量受限
7140	市区	学西线集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
7141	市区	学西线集镇12#配变	10	315	上级设备容量受限
7142	市区	学西线集镇17#配变	10	200	上级设备容量受限
7143	市区	学西线集镇21#配变	10	400	上级设备容量受限
7144	市区	学西线集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
7145	市区	学西线集镇27#配变	10	400	上级设备容量受限
7146	市区	学西线集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
7147	市区	学西线集镇30#配变	10	400	上级设备容量受限
7148	市区	学西线集镇4#配变	10	315	上级设备容量受限
7149	市区	学西线集镇7#配变	10	200	上级设备容量受限
7150	市区	学西线蒋河1#配变	10	400	上级设备容量受限
7151	市区	学西线蒋河8#配变	10	400	上级设备容量受限
7152	市区	学西线六建公寓配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7153	市区	学西线时杨16#配变	10	200	上级设备容量受限
7154	市区	学西线时杨7#配变	10	400	上级设备容量受限
7155	市区	学西线时杨8#配变	10	200	上级设备容量受限
7156	市区	集镇28号	10	400	上级设备容量受限
7157	市区	学永线园垛1#配变	10	200	上级设备容量受限
7158	市区	学永线园垛10#配变	10	200	上级设备容量受限
7159	市区	学永线园垛11#配变	10	200	上级设备容量受限
7160	市区	学永线园垛12#配变	10	200	上级设备容量受限
7161	市区	学永线园垛13#配变	10	200	上级设备容量受限
7162	市区	学永线园垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
7163	市区	学永线园垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
7164	市区	学永线园垛4#配变	10	200	上级设备容量受限
7165	市区	学永线园垛5#配变	10	200	上级设备容量受限
7166	市区	学永线园垛6#配变	10	200	上级设备容量受限
7167	市区	学永线园垛7#配变	10	200	上级设备容量受限
7168	市区	学永线园垛8#配变	10	200	上级设备容量受限
7169	市区	学永线园垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
7170	市区	学园线学富集镇24#配变	10	200	上级设备容量受限
7171	市区	荟雅名苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7172	市区	集镇18#配变	10	200	上级设备容量受限
7173	市区	集镇19#配变	10	400	上级设备容量受限
7174	市区	集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
7175	市区	集镇20#配变	10	400	上级设备容量受限
7176	市区	集镇26#配变	10	400	上级设备容量受限
7177	市区	集镇31号配变	10	400	上级设备容量受限
7178	市区	集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
7179	市区	集镇5#配变	10	100	上级设备容量受限
7180	市区	集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
7181	市区	集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
7182	市区	蒋河12#配变	10	200	上级设备容量受限
7183	市区	时杨1#配变	10	400	上级设备容量受限
7184	市区	时杨12#配变	10	400	上级设备容量受限
7185	市区	时杨14#配变	10	100	上级设备容量受限
7186	市区	时杨15#公用变	10	400	上级设备容量受限
7187	市区	时杨18#配变	10	200	上级设备容量受限
7188	市区	时杨9#配变	10	200	上级设备容量受限
7189	市区	学富集镇10#配变	10	200	上级设备容量受限
7190	市区	学富集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7191	市区	学富集镇13#配变	10	400	上级设备容量受限
7192	市区	学富集镇14#配变	10	400	上级设备容量受限
7193	市区	学富集镇23#配变	10	200	上级设备容量受限
7194	市区	学富集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
7195	市区	学富集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
7196	市区	学富集镇33#配变	10	400	上级设备容量受限
7197	市区	学中1#配变	10	400	上级设备容量受限
7198	市区	学中6#配变	10	200	上级设备容量受限
7199	市区	三永1#配变	10	200	上级设备容量受限
7200	市区	三永10#配变	10	400	上级设备容量受限
7201	市区	三永12#配变	10	100	上级设备容量受限
7202	市区	三永13#配变	10	200	上级设备容量受限
7203	市区	三永14#配变	10	200	上级设备容量受限
7204	市区	三永15#配变	10	200	上级设备容量受限
7205	市区	三永16#配变	10	200	上级设备容量受限
7206	市区	三永17#配变	10	200	上级设备容量受限
7207	市区	三永18#配变	10	200	上级设备容量受限
7208	市区	三永19#配变	10	200	上级设备容量受限
7209	市区	三永2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7210	市区	三永20#配变	10	200	上级设备容量受限
7211	市区	三永4#配变	10	100	上级设备容量受限
7212	市区	三永5#配变	10	200	上级设备容量受限
7213	市区	三永6#配变	10	200	上级设备容量受限
7214	市区	三永7#配变	10	200	上级设备容量受限
7215	市区	三永8#配变	10	400	上级设备容量受限
7216	市区	三永9#配变	10	200	上级设备容量受限
7217	滨海	八巨五户三配变	10	200	本级设备容量受限
7218	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	本级设备容量受限
7219	滨海	八巨永余二配变	10	200	本级设备容量受限
7220	滨海	八巨永余十四配变	10	200	本级设备容量受限
7221	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7222	滨海	八巨东成六配变	10	200	上级设备容量受限
7223	滨海	八巨东成七配变	10	200	上级设备容量受限
7224	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7225	滨海	八巨东成四配变	10	200	上级设备容量受限
7226	滨海	八巨东成五配变	10	200	上级设备容量受限
7227	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7228	滨海	八巨合成二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7229	滨海	八巨合成六配变	10	200	上级设备容量受限
7230	滨海	八巨合成七配变	10	200	上级设备容量受限
7231	滨海	八巨合成十二配变	10	200	上级设备容量受限
7232	滨海	八巨合成十配变	10	200	上级设备容量受限
7233	滨海	八巨合成十三配变	10	400	上级设备容量受限
7234	滨海	八巨合成十四配变	10	400	上级设备容量受限
7235	滨海	八巨合成四配变	10	200	上级设备容量受限
7236	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	上级设备容量受限
7237	滨海	八巨阔港十配变	10	200	上级设备容量受限
7238	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	上级设备容量受限
7239	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7240	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7241	滨海	八巨泥港电站	10	315	上级设备容量受限
7242	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7243	滨海	八巨泥港二站	10	200	上级设备容量受限
7244	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7245	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7246	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	上级设备容量受限
7247	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7248	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7249	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
7250	滨海	合成九配变	10	200	上级设备容量受限
7251	滨海	合成五配变	10	200	上级设备容量受限
7252	滨海	阔港八配变	10	200	上级设备容量受限
7253	滨海	阔港电站	10	200	上级设备容量受限
7254	滨海	阔港二配变	10	200	上级设备容量受限
7255	滨海	阔港九配变	10	200	上级设备容量受限
7256	滨海	阔港六配变	10	200	上级设备容量受限
7257	滨海	阔港七配变	10	200	上级设备容量受限
7258	滨海	阔港三配变	10	200	上级设备容量受限
7259	滨海	阔港五配变	10	200	上级设备容量受限
7260	滨海	阔港一配变	10	400	上级设备容量受限
7261	滨海	泥港三配变	10	200	上级设备容量受限
7262	滨海	泥港五配变	10	200	上级设备容量受限
7263	滨海	三合三配变	10	200	本级设备容量受限
7264	滨海	老滩五配变	10	200	本级设备容量受限
7265	滨海	聂庄五配变	10	200	本级设备容量受限
7266	滨海	岔河二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7267	滨海	新胜三配变	10	400	本级设备容量受限
7268	滨海	新胜一配变	10	200	本级设备容量受限
7269	滨海	友谊光伏配变	10	100	本级设备容量受限
7270	滨海	临淮街十三配变	10	200	本级设备容量受限
7271	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	本级设备容量受限
7272	滨海	淤尖新河三配变	10	200	本级设备容量受限
7273	滨海	临淮线玉中六台区配变新增	10	200	上级设备容量受限
7274	滨海	临淮线玉众四配变	10	400	上级设备容量受限
7275	滨海	滨海港双裕二配变	10	200	上级设备容量受限
7276	滨海	滨海港双裕一配变	10	400	上级设备容量受限
7277	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	上级设备容量受限
7278	滨海	滨海港玉北二配变	10	200	上级设备容量受限
7279	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	上级设备容量受限
7280	滨海	滨海港玉北五配变	10	200	上级设备容量受限
7281	滨海	滨海港玉丰九配变	10	200	上级设备容量受限
7282	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
7283	滨海	滨海港玉中八配变	10	200	上级设备容量受限
7284	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	上级设备容量受限
7285	滨海	滨海港玉中九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7286	滨海	滨海港玉中三配变	10	200	上级设备容量受限
7287	滨海	滨海港玉中十一配变	10	400	上级设备容量受限
7288	滨海	滨海港玉中一配变	10	400	上级设备容量受限
7289	滨海	滨海港玉众十二配变	10	400	上级设备容量受限
7290	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	上级设备容量受限
7291	滨海	红光二站	10	200	上级设备容量受限
7292	滨海	双裕三配变	10	200	上级设备容量受限
7293	滨海	双裕四配变	10	200	上级设备容量受限
7294	滨海	双裕玉丰四配变	10	400	上级设备容量受限
7295	滨海	双裕玉中四配变	10	200	上级设备容量受限
7296	滨海	玉北六配变	10	200	上级设备容量受限
7297	滨海	玉北十二配变	10	400	上级设备容量受限
7298	滨海	玉北十一配变	10	400	上级设备容量受限
7299	滨海	玉北西站	10	400	上级设备容量受限
7300	滨海	玉丰南站	10	400	上级设备容量受限
7301	滨海	玉丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
7302	滨海	玉中六配变	10	200	上级设备容量受限
7303	滨海	玉中七配变	10	200	上级设备容量受限
7304	滨海	玉中十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7305	滨海	玉中十配变	10	200	上级设备容量受限
7306	滨海	玉中五配变	10	100	上级设备容量受限
7307	滨海	玉众八配变	10	400	上级设备容量受限
7308	滨海	玉众二配变	10	200	上级设备容量受限
7309	滨海	玉众九配变	10	200	上级设备容量受限
7310	滨海	玉众六配变	10	200	上级设备容量受限
7311	滨海	玉众七配变	10	200	上级设备容量受限
7312	滨海	玉众三配变	10	200	上级设备容量受限
7313	滨海	玉众十八配变	10	400	上级设备容量受限
7314	滨海	玉众十六配变	10	400	上级设备容量受限
7315	滨海	玉众十七配变	10	400	上级设备容量受限
7316	滨海	玉众十三配变	10	400	上级设备容量受限
7317	滨海	玉众十四配变	10	400	上级设备容量受限
7318	滨海	玉众五配变	10	400	上级设备容量受限
7319	滨海	玉众一配变	10	400	上级设备容量受限
7320	滨海	港口线小街村二号配变	10	400	上级设备容量受限
7321	滨海	滨海港淮北八配变	10	400	上级设备容量受限
7322	滨海	滨海港淮北十三配变	10	400	上级设备容量受限
7323	滨海	滨海港淮北十四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7324	滨海	滨海港双裕八配变	10	400	上级设备容量受限
7325	滨海	滨海港双裕十二配变	10	400	上级设备容量受限
7326	滨海	滨海港双裕十配变	10	400	上级设备容量受限
7327	滨海	滨海港双裕十一配变	10	400	上级设备容量受限
7328	滨海	滨海港双裕玉丰七配变	10	400	上级设备容量受限
7329	滨海	滨海港双裕玉丰三配变	10	400	上级设备容量受限
7330	滨海	后堆五配变	10	400	上级设备容量受限
7331	滨海	淮北一配变	10	400	上级设备容量受限
7332	滨海	双裕九配变.	10	200	上级设备容量受限
7333	滨海	双裕七配变	10	400	上级设备容量受限
7334	滨海	双裕五配变	10	200	上级设备容量受限
7335	滨海	西尖西站	10	400	上级设备容量受限
7336	滨海	玉中二斗站	10	100	上级设备容量受限
7337	滨海	闸北四配变	10	400	上级设备容量受限
7338	滨海	滨海港联合七配变	10	200	上级设备容量受限
7339	滨海	滨海港联合五配变	10	200	上级设备容量受限
7340	滨海	滨海港临淮街闸口一配变	10	400	上级设备容量受限
7341	滨海	滨海港西尖五配变	10	400	上级设备容量受限
7342	滨海	滨海港杨庄九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7343	滨海	滨海港杨庄十二配变	10	400	上级设备容量受限
7344	滨海	滨海港杨庄十配变	10	200	上级设备容量受限
7345	滨海	滨海港杨庄十三配变	10	400	上级设备容量受限
7346	滨海	滨海港杨庄十五配变	10	400	上级设备容量受限
7347	滨海	滨海港杨庄十一配变	10	400	上级设备容量受限
7348	滨海	滨海港杨庄四配变	10	400	上级设备容量受限
7349	滨海	联合八配变	10	200	上级设备容量受限
7350	滨海	联合二配变	10	200	上级设备容量受限
7351	滨海	联合九配变	10	400	上级设备容量受限
7352	滨海	联合六配变	10	200	上级设备容量受限
7353	滨海	联合三配变	10	200	上级设备容量受限
7354	滨海	联合四配变	10	200	上级设备容量受限
7355	滨海	联合一配变	10	200	上级设备容量受限
7356	滨海	临淮杨庄二配变	10	200	上级设备容量受限
7357	滨海	临淮杨庄三配变	10	200	上级设备容量受限
7358	滨海	路灯一号变	10	400	上级设备容量受限
7359	滨海	西尖八配变	10	200	上级设备容量受限
7360	滨海	杨庄八配变	10	400	上级设备容量受限
7361	滨海	杨庄北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7362	滨海	杨庄六配变	10	400	上级设备容量受限
7363	滨海	杨庄七配变.	10	400	上级设备容量受限
7364	滨海	杨庄十六配变	10	400	上级设备容量受限
7365	滨海	杨庄十四配变	10	400	上级设备容量受限
7366	滨海	杨庄一配变	10	400	上级设备容量受限
7367	滨海	滨海港淮北五配变	10	200	上级设备容量受限
7368	滨海	滨海港黄海南站	10	200	上级设备容量受限
7369	滨海	滨海港黄海四配变	10	200	上级设备容量受限
7370	滨海	滨海港黄海五配变	10	400	上级设备容量受限
7371	滨海	滨海港黄海一配变	10	400	上级设备容量受限
7372	滨海	滨海港民主二配变	10	400	上级设备容量受限
7373	滨海	滨海港民主五配变	10	400	上级设备容量受限
7374	滨海	滨海港双裕十三配变	10	400	上级设备容量受限
7375	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	上级设备容量受限
7376	滨海	滨海港玉丰五配变	10	200	上级设备容量受限
7377	滨海	黄海八配变	10	400	上级设备容量受限
7378	滨海	黄海二配变	10	200	上级设备容量受限
7379	滨海	黄海九配变	10	400	上级设备容量受限
7380	滨海	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7381	滨海	黄海七配变	10	400	上级设备容量受限
7382	滨海	黄海三配变	10	200	上级设备容量受限
7383	滨海	民主六配变	10	200	上级设备容量受限
7384	滨海	民主三配变	10	200	上级设备容量受限
7385	滨海	民主四配变	10	200	上级设备容量受限
7386	滨海	民主一配变	10	400	上级设备容量受限
7387	滨海	西尖二配变	10	200	上级设备容量受限
7388	滨海	西尖九配变	10	400	上级设备容量受限
7389	滨海	西尖六配变	10	200	上级设备容量受限
7390	滨海	西尖七配变	10	200	上级设备容量受限
7391	滨海	西尖三配变	10	400	上级设备容量受限
7392	滨海	西尖四配变	10	200	上级设备容量受限
7393	滨海	小街村一号配变	10	400	上级设备容量受限
7394	滨海	玉丰八配变	10	200	上级设备容量受限
7395	滨海	玉丰六配变	10	200	上级设备容量受限
7396	滨海	玉丰十配变	10	200	上级设备容量受限
7397	滨海	玉丰十七配变	10	400	上级设备容量受限
7398	滨海	玉丰一配变	10	200	上级设备容量受限
7399	滨海	堆西十六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7400	滨海	堆西十五配变	10	400	上级设备容量受限
7401	滨海	河口站(西)	10	400	上级设备容量受限
7402	滨海	巨东十八配变	10	400	上级设备容量受限
7403	滨海	巨东十九配变	10	400	上级设备容量受限
7404	滨海	巨东十七配变	10	400	上级设备容量受限
7405	滨海	巨东十三配变	10	400	上级设备容量受限
7406	滨海	巨西十三配变	10	200	上级设备容量受限
7407	滨海	淤尖东风八配变	10	200	上级设备容量受限
7408	滨海	淤尖东风二配变	10	200	上级设备容量受限
7409	滨海	淤尖东风五配变	10	200	上级设备容量受限
7410	滨海	淤尖东洼六配变	10	200	上级设备容量受限
7411	滨海	淤尖堆北七配变	10	400	上级设备容量受限
7412	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	上级设备容量受限
7413	滨海	淤尖堆西电站	10	400	上级设备容量受限
7414	滨海	淤尖堆西二配变	10	200	上级设备容量受限
7415	滨海	淤尖堆西九配变	10	400	上级设备容量受限
7416	滨海	淤尖堆西六配变	10	200	上级设备容量受限
7417	滨海	淤尖堆西三配变	10	200	上级设备容量受限
7418	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7419	滨海	淤尖堆西十配变	10	400	上级设备容量受限
7420	滨海	淤尖堆西十三配变	10	200	上级设备容量受限
7421	滨海	淤尖堆西五配变	10	400	上级设备容量受限
7422	滨海	淤尖巨东二配变	10	400	上级设备容量受限
7423	滨海	淤尖巨东九配变	10	200	上级设备容量受限
7424	滨海	淤尖巨东六配变	10	200	上级设备容量受限
7425	滨海	淤尖巨东三配变1	10	200	上级设备容量受限
7426	滨海	淤尖巨东十六配变	10	200	上级设备容量受限
7427	滨海	淤尖巨东十一配变	10	200	上级设备容量受限
7428	滨海	淤尖巨东四配变	10	400	上级设备容量受限
7429	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	上级设备容量受限
7430	滨海	淤尖巨东一配变1	10	400	上级设备容量受限
7431	滨海	淤尖巨西八配变	10	400	上级设备容量受限
7432	滨海	淤尖巨西二配变	10	200	上级设备容量受限
7433	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	上级设备容量受限
7434	滨海	淤尖巨西六配变	10	200	上级设备容量受限
7435	滨海	淤尖巨西七配变	10	400	上级设备容量受限
7436	滨海	淤尖巨西十二配变	10	400	上级设备容量受限
7437	滨海	淤尖巨西十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7438	滨海	淤尖巨西一配变	10	200	上级设备容量受限
7439	滨海	淤尖联合电站配变	10	400	上级设备容量受限
7440	滨海	淤尖临海二配变	10	200	上级设备容量受限
7441	滨海	淤尖临海九配变	10	200	上级设备容量受限
7442	滨海	淤尖临海六配变	10	200	上级设备容量受限
7443	滨海	淤尖临海七配变	10	200	上级设备容量受限
7444	滨海	淤尖临海三配变	10	200	上级设备容量受限
7445	滨海	淤尖临海十配变	10	200	上级设备容量受限
7446	滨海	淤尖临海四配变	10	200	上级设备容量受限
7447	滨海	淤尖临海一配变	10	200	上级设备容量受限
7448	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	上级设备容量受限
7449	滨海	淤尖前哨七配变	10	200	上级设备容量受限
7450	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	上级设备容量受限
7451	滨海	淤尖前哨十配变	10	200	上级设备容量受限
7452	滨海	淤尖前哨十一配变	10	200	上级设备容量受限
7453	滨海	淤尖前哨一配变	10	200	上级设备容量受限
7454	滨海	淤尖三港六配变	10	200	上级设备容量受限
7455	滨海	淤尖三港七配变	10	200	上级设备容量受限
7456	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7457	滨海	淤尖新河十一配变	10	400	上级设备容量受限
7458	滨海	港东九配变	10	400	上级设备容量受限
7459	滨海	港东十配变	10	400	上级设备容量受限
7460	滨海	港西九配变	10	200	上级设备容量受限
7461	滨海	小街2#箱变1#变压器	10	400	上级设备容量受限
7462	滨海	淤尖港东八配变	10	400	上级设备容量受限
7463	滨海	淤尖港东二配变	10	200	上级设备容量受限
7464	滨海	淤尖港东六配变	10	400	上级设备容量受限
7465	滨海	淤尖港东三配变	10	400	上级设备容量受限
7466	滨海	淤尖港东四配变	10	200	上级设备容量受限
7467	滨海	淤尖港东五配变	10	400	上级设备容量受限
7468	滨海	淤尖港东一配变	10	200	上级设备容量受限
7469	滨海	淤尖港西八配变	10	400	上级设备容量受限
7470	滨海	淤尖港西二配变	10	200	上级设备容量受限
7471	滨海	淤尖港西六配变	10	200	上级设备容量受限
7472	滨海	淤尖港西七配变	10	200	上级设备容量受限
7473	滨海	淤尖港西三配变	10	200	上级设备容量受限
7474	滨海	淤尖港西四配变	10	400	上级设备容量受限
7475	滨海	淤尖港西五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7476	滨海	淤尖港西一配变	10	200	上级设备容量受限
7477	滨海	淤尖勾股八配变	10	200	上级设备容量受限
7478	滨海	淤尖楼东八配变	10	400	上级设备容量受限
7479	滨海	淤尖楼东电站	10	400	上级设备容量受限
7480	滨海	淤尖楼东二配变	10	200	上级设备容量受限
7481	滨海	淤尖楼东六配变	10	200	上级设备容量受限
7482	滨海	淤尖楼东七配变	10	200	上级设备容量受限
7483	滨海	淤尖楼东三配变	10	400	上级设备容量受限
7484	滨海	淤尖楼东五配变	10	200	上级设备容量受限
7485	滨海	淤尖收花站配变	10	400	上级设备容量受限
7486	滨海	淤尖兔场配变	10	200	上级设备容量受限
7487	滨海	淤尖小街1#箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7488	滨海	淤尖小街八配变	10	400	上级设备容量受限
7489	滨海	淤尖小街二配变	10	400	上级设备容量受限
7490	滨海	淤尖小街九配变	10	400	上级设备容量受限
7491	滨海	淤尖小街六配变	10	400	上级设备容量受限
7492	滨海	淤尖小街七配变	10	400	上级设备容量受限
7493	滨海	淤尖小街三配变	10	400	上级设备容量受限
7494	滨海	淤尖小街四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7495	滨海	淤尖小街五配变	10	400	上级设备容量受限
7496	滨海	淤尖小街一配变	10	400	上级设备容量受限
7497	滨海	淤尖友爱八配变	10	400	上级设备容量受限
7498	滨海	淤尖友爱电站	10	200	上级设备容量受限
7499	滨海	淤尖友爱二配变	10	400	上级设备容量受限
7500	滨海	淤尖友爱六配变	10	400	上级设备容量受限
7501	滨海	淤尖友爱七配变	10	400	上级设备容量受限
7502	滨海	淤尖友爱三配变	10	200	上级设备容量受限
7503	滨海	淤尖友爱五配变	10	400	上级设备容量受限
7504	滨海	淤尖友爱一配变	10	400	上级设备容量受限
7505	滨海	淤尖正南八配变	10	400	上级设备容量受限
7506	滨海	淤尖正南二配变1	10	630	上级设备容量受限
7507	滨海	淤尖正南六配变	10	400	上级设备容量受限
7508	滨海	淤尖正南七配变	10	400	上级设备容量受限
7509	滨海	淤尖正南三配变	10	400	上级设备容量受限
7510	滨海	淤尖正南四配变	10	400	上级设备容量受限
7511	滨海	淤尖正南五配变	10	200	上级设备容量受限
7512	滨海	淤尖正南一配变	10	400	上级设备容量受限
7513	滨海	淤尖正兴电站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7514	滨海	淤尖正兴二配变	10	200	上级设备容量受限
7515	滨海	淤尖正兴六配变	10	200	上级设备容量受限
7516	滨海	淤尖正兴七配变	10	200	上级设备容量受限
7517	滨海	淤尖正兴三配变	10	200	上级设备容量受限
7518	滨海	淤尖正兴四配变	10	200	上级设备容量受限
7519	滨海	淤尖正兴五配变	10	200	上级设备容量受限
7520	滨海	淤尖正兴一配变	10	200	上级设备容量受限
7521	滨海	淤尖中学配变	10	400	上级设备容量受限
7522	滨海	滨海港临淮街六配变	10	400	上级设备容量受限
7523	滨海	滨海港临淮街十四配变	10	400	上级设备容量受限
7524	滨海	滨海港西尖干渠站	10	400	上级设备容量受限
7525	滨海	滨海港玉丰十六配变	10	400	上级设备容量受限
7526	滨海	汪学兵1#变	10	315	上级设备容量受限
7527	滨海	汪学兵2#变	10	315	上级设备容量受限
7528	滨海	辛成跃联建楼	10	400	上级设备容量受限
7529	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	上级设备容量受限
7530	滨海	淤尖东洼电站	10	200	上级设备容量受限
7531	滨海	淤尖东洼二配变1	10	400	上级设备容量受限
7532	滨海	淤尖东洼九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7533	滨海	淤尖东洼三配变	10	200	上级设备容量受限
7534	滨海	淤尖东洼十配变	10	200	上级设备容量受限
7535	滨海	淤尖东洼十三配变	10	400	上级设备容量受限
7536	滨海	淤尖东洼十五配变	10	200	上级设备容量受限
7537	滨海	淤尖东洼十一配变	10	200	上级设备容量受限
7538	滨海	淤尖东洼五配变	10	200	上级设备容量受限
7539	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	上级设备容量受限
7540	滨海	淤尖二十五配变	10	400	上级设备容量受限
7541	滨海	玉丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
7542	滨海	滨海港红光二配变	10	200	上级设备容量受限
7543	滨海	滨海港红光九配变	10	200	上级设备容量受限
7544	滨海	滨海港红光六配变1	10	200	上级设备容量受限
7545	滨海	滨海港红光三配变	10	400	上级设备容量受限
7546	滨海	滨海港红卫八配变	10	200	上级设备容量受限
7547	滨海	滨海港红星三配变	10	400	上级设备容量受限
7548	滨海	滨海港红星十一配变	10	200	上级设备容量受限
7549	滨海	东尖北站	10	100	上级设备容量受限
7550	滨海	红光五配变	10	200	上级设备容量受限
7551	滨海	红光一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7552	滨海	红卫二配变	10	200	上级设备容量受限
7553	滨海	红卫二站	10	200	上级设备容量受限
7554	滨海	红卫六配变	10	200	上级设备容量受限
7555	滨海	红卫七配变	10	200	上级设备容量受限
7556	滨海	红卫三配变	10	400	上级设备容量受限
7557	滨海	红卫一配变	10	400	上级设备容量受限
7558	滨海	滨海港六合八配变	10	400	上级设备容量受限
7559	滨海	滨海港红卫十台区	10	400	上级设备容量受限
7560	滨海	滨海港淮北二配变	10	200	上级设备容量受限
7561	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	上级设备容量受限
7562	滨海	滨海港淮北十八配变	10	400	上级设备容量受限
7563	滨海	滨海港淮北十二配变	10	400	上级设备容量受限
7564	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	上级设备容量受限
7565	滨海	滨海港淮北四配变	10	200	上级设备容量受限
7566	滨海	滨海港玉北八配变	10	400	上级设备容量受限
7567	滨海	滨海港玉北七配变	10	400	上级设备容量受限
7568	滨海	滨海港玉北一配变	10	400	上级设备容量受限
7569	滨海	滨海港玉丰十五配变	10	400	上级设备容量受限
7570	滨海	后堆十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7571	滨海	后堆四配变	10	200	上级设备容量受限
7572	滨海	淮北九配变	10	200	上级设备容量受限
7573	滨海	淮北七配变	10	400	上级设备容量受限
7574	滨海	淮北三配变	10	200	上级设备容量受限
7575	滨海	淮北十六配变	10	200	上级设备容量受限
7576	滨海	黄海北站	10	200	上级设备容量受限
7577	滨海	民主二斗站	10	200	上级设备容量受限
7578	滨海	民主三斗站	10	200	上级设备容量受限
7579	滨海	淤尖二十一配变	10	400	上级设备容量受限
7580	滨海	玉北东站	10	200	上级设备容量受限
7581	滨海	玉北四配变	10	200	上级设备容量受限
7582	滨海	玉丰十八配变	10	400	上级设备容量受限
7583	滨海	玉丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
7584	滨海	红光四配变	10	50	上级设备容量受限
7585	滨海	海洲嘉苑1#欧变2#主变	10	500	上级设备容量受限
7586	滨海	海洲嘉苑2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7587	滨海	海洲嘉苑3#欧变1#主变	10	400	上级设备容量受限
7588	滨海	海洲嘉苑3#欧变2#主变	10	400	上级设备容量受限
7589	滨海	吉海华庭1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7590	滨海	吉海华庭2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7591	滨海	景园小区3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7592	滨海	景园小区4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7593	滨海	南苑安置小区1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7594	滨海	南苑安置小区2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7595	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
7596	滨海	检察院箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7597	滨海	坎南边防大队宿舍楼箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
7598	滨海	泰源广场1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
7599	滨海	泰源广场1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
7600	滨海	西湖一品1#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7601	滨海	西湖一品1#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7602	滨海	西湖一品1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7603	滨海	西湖一品2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7604	滨海	西湖一品2#变电所3#主变	10	1250	上级设备容量受限
7605	滨海	西湖一品2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7606	滨海	西湖一品3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7607	滨海	西湖一品4#欧变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7608	滨海	宏拓2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7609	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7610	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7611	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7612	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7613	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7614	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7615	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7616	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7617	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7618	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7619	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7620	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7621	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7622	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
7623	滨海	正鑫2#变电所 1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7624	滨海	正鑫2#变电所 2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7625	滨海	正鑫4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7626	滨海	正鑫4#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7627	滨海	正鑫5#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7628	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7629	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7630	滨海	书香世家1#开关站(三遥)1#所变	10	30	上级设备容量受限
7631	滨海	书香世家1#开关站(三遥)2#所变	10	30	上级设备容量受限
7632	滨海	书香世家1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7633	滨海	书香世家1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7634	滨海	书香世家2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7635	滨海	书香世家2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7636	滨海	书香世家3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7637	滨海	东大院北2号	10	400	上级设备容量受限
7638	滨海	东大院北3#公用	10	400	上级设备容量受限
7639	滨海	东豪2#公用	10	400	上级设备容量受限
7640	滨海	东豪3#公用	10	400	上级设备容量受限
7641	滨海	东豪公用	10	400	上级设备容量受限
7642	滨海	南湖2#公用	10	400	上级设备容量受限
7643	滨海	新时代10#公用	10	400	上级设备容量受限
7644	滨海	幸福公寓1#公变	10	400	上级设备容量受限
7645	滨海	幸福公寓2#公变	10	400	上级设备容量受限
7646	滨海	永康幸福里1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7647	滨海	永康幸福里1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
7648	滨海	永康幸福里1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7649	滨海	永康幸福里1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7650	滨海	永康幸福里2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7651	滨海	永康幸福里2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7652	滨海	江南新城1#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7653	滨海	江南新城1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7654	滨海	江南新城1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7655	滨海	江南新城2#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7656	滨海	江南新城2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7657	滨海	江南新城3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7658	滨海	江南新城4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7659	滨海	江南新城5#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7660	滨海	江南新城6#欧变	10	630	上级设备容量受限
7661	滨海	城网教育局公用	10	400	上级设备容量受限
7662	滨海	供电公司公用1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7663	滨海	红星3#公用	10	400	上级设备容量受限
7664	滨海	红星桥2#公用箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7665	滨海	红星桥公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7666	滨海	教育2#公用	10	400	上级设备容量受限
7667	滨海	坎西2#公用	10	400	上级设备容量受限
7668	滨海	坎西公用	10	500	上级设备容量受限
7669	滨海	孟舍八公用	10	200	上级设备容量受限
7670	滨海	仁和7#公用	10	400	上级设备容量受限
7671	滨海	仁和8#公用	10	400	上级设备容量受限
7672	滨海	仁和八公用	10	400	上级设备容量受限
7673	滨海	仁和公寓欧变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7674	滨海	仁和家园和园1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7675	滨海	仁和家园和园2#欧变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7676	滨海	仁和家园和园变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7677	滨海	仁和家园和园变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7678	滨海	仁和九公用	10	400	上级设备容量受限
7679	滨海	仁和六公用	10	400	上级设备容量受限
7680	滨海	仁和桥1#公用	10	400	上级设备容量受限
7681	滨海	仁和三公用	10	400	上级设备容量受限
7682	滨海	仁和十三公用	10	400	上级设备容量受限
7683	滨海	仁和一公用	10	315	上级设备容量受限
7684	滨海	盛世丽都2#公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7685	滨海	师后勤3#公用	10	400	上级设备容量受限
7686	滨海	蔬菜3#公用	10	400	上级设备容量受限
7687	滨海	蔬菜二公用	10	400	上级设备容量受限
7688	滨海	天由房产	10	400	上级设备容量受限
7689	滨海	西街头2#公用	10	400	上级设备容量受限
7690	滨海	西街头3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7691	滨海	西街头公用	10	400	上级设备容量受限
7692	滨海	邮局宿舍公用	10	400	上级设备容量受限
7693	滨海	长明3#公用	10	400	上级设备容量受限
7694	滨海	职工宿舍公用	10	400	上级设备容量受限
7695	滨海	凤鸣1#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7696	滨海	凤鸣2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7697	滨海	凤鸣3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7698	滨海	凤鸣4#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
7699	滨海	凤鸣5#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7700	滨海	凤鸣6#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7701	滨海	京华雅苑1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7702	滨海	京华雅苑2#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7703	滨海	迎宾路4#公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7704	滨海	园区公用	10	400	上级设备容量受限
7705	滨海	景和小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
7706	滨海	景和小区1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
7707	滨海	景和小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7708	滨海	景和小区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7709	滨海	景和小区2#开关站1#所变	10	30	上级设备容量受限
7710	滨海	景和小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7711	滨海	景和小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7712	滨海	景和小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7713	滨海	景和小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7714	滨海	景和小区4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7715	滨海	景和小区4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7716	滨海	景和小区5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7717	滨海	景和小区5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7718	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7719	滨海	海滨大道2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7720	滨海	海滨大道3#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7721	滨海	海滨大道4#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7722	滨海	海滨大道5#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7723	滨海	海滨大道6#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7724	滨海	机械厂公用	10	400	上级设备容量受限
7725	滨海	京华1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7726	滨海	京华2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7727	滨海	坎南商业街1#变	10	400	上级设备容量受限
7728	滨海	坎南商业街2#配变	10	400	上级设备容量受限
7729	滨海	龙西公用	10	630	上级设备容量受限
7730	滨海	商业街4#公用	10	400	上级设备容量受限
7731	滨海	商业街5#公用	10	400	上级设备容量受限
7732	滨海	商业街6#公用	10	400	上级设备容量受限
7733	滨海	纬中路1#公用	10	400	上级设备容量受限
7734	滨海	纬中路10#公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
7735	滨海	纬中路2#公用	10	630	上级设备容量受限
7736	滨海	纬中路3#公用箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7737	滨海	纬中路4#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7738	滨海	纬中路5#公用	10	400	上级设备容量受限
7739	滨海	纬中路8#公用	10	400	上级设备容量受限
7740	滨海	永康幸福里1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
7741	滨海	永康幸福里1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7742	滨海	永康幸福里1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7743	滨海	永康幸福里1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7744	滨海	永康幸福里2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7745	滨海	永康幸福里2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7746	滨海	玉龙路2#公用	10	630	上级设备容量受限
7747	滨海	玉龙路3#公用	10	315	上级设备容量受限
7748	滨海	玉龙路4#公用	10	400	上级设备容量受限
7749	滨海	玉龙路6#公用	10	500	上级设备容量受限
7750	滨海	华信锦园1#欧变2#主变	10	500	上级设备容量受限
7751	滨海	华信锦园2#欧变2#主变	10	500	上级设备容量受限
7752	滨海	华信锦园3#欧变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7753	滨海	华信锦园4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7754	滨海	华芳上书院1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
7755	滨海	华芳上书院1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
7756	滨海	华芳上书院2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7757	滨海	华芳上书院2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7758	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7759	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	上级设备容量受限
7760	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7761	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	上级设备容量受限
7762	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
7763	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
7764	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7765	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7766	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7767	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7768	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7769	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7770	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7771	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7772	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7773	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7774	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7775	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7776	滨海	车队3#公用	10	400	上级设备容量受限
7777	滨海	东域香苑1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
7778	滨海	东域香苑1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
7779	滨海	东域香苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7780	滨海	东域香苑2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7781	滨海	海棠院2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7782	滨海	海棠院2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
7783	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
7784	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7785	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7786	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7787	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
7788	滨海	颐高唐宁府小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
7789	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
7790	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
7791	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
7792	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7793	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7794	滨海	仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
7795	滨海	仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
7796	滨海	城北小学	10	315	上级设备容量受限
7797	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7798	滨海	明达路3#公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7799	滨海	明达路4#公用	10	400	上级设备容量受限
7800	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7801	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7802	滨海	人民北路3#公用	10	400	上级设备容量受限
7803	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7804	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7805	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7806	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7807	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7808	滨海	仁和五公用	10	400	上级设备容量受限
7809	滨海	水厂2#公用	10	400	上级设备容量受限
7810	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
7811	滨海	文化宫公用	10	400	上级设备容量受限
7812	滨海	西宿舍2#公用	10	400	上级设备容量受限
7813	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7814	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7815	滨海	滨中2#公用	10	400	上级设备容量受限
7816	滨海	滨中4#公用	10	400	上级设备容量受限
7817	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7818	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	上级设备容量受限
7819	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7820	滨海	打井队2#公用	10	400	上级设备容量受限
7821	滨海	打井队公用	10	400	上级设备容量受限
7822	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7823	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7824	滨海	涵碧园南公用	10	400	上级设备容量受限
7825	滨海	华联公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
7826	滨海	双灯公用	10	400	上级设备容量受限
7827	滨海	水厂公用	10	500	上级设备容量受限
7828	滨海	水建公司宿舍	10	315	上级设备容量受限
7829	滨海	文化宫2#公用	10	400	上级设备容量受限
7830	滨海	文化宫3#	10	400	上级设备容量受限
7831	滨海	文化宫4#公用	10	400	上级设备容量受限
7832	滨海	玉龙路7#公用	10	200	上级设备容量受限
7833	滨海	长明1#公用	10	400	上级设备容量受限
7834	滨海	长明2#公用	10	400	上级设备容量受限
7835	滨海	长明4#公用	10	400	上级设备容量受限
7836	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7837	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7838	滨海	富康公用	10	400	上级设备容量受限
7839	滨海	人民支路1#公用	10	400	上级设备容量受限
7840	滨海	人民支路2#公用	10	400	上级设备容量受限
7841	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7842	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7843	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7844	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7845	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7846	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7847	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7848	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	上级设备容量受限
7849	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7850	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7851	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	上级设备容量受限
7852	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	上级设备容量受限
7853	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7854	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7855	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7856	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	上级设备容量受限
7857	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	上级设备容量受限
7858	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7859	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7860	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7861	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7862	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	上级设备容量受限
7863	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	上级设备容量受限
7864	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
7865	滨海	公路管理站	10	400	上级设备容量受限
7866	滨海	公路管理站2#公用	10	400	上级设备容量受限
7867	滨海	公路管理站3#公用	10	400	上级设备容量受限
7868	滨海	公路管理站4#公用	10	400	上级设备容量受限
7869	滨海	宏拓1#公用	10	400	上级设备容量受限
7870	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	上级设备容量受限
7871	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
7872	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
7873	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7874	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7875	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7876	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7877	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7878	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7879	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7880	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7881	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7882	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7883	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7884	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7885	滨海	新时代广场16#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7886	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7887	滨海	西郊194线车队公用箱变	10	630	上级设备容量受限
7888	滨海	车队2#公用	10	400	上级设备容量受限
7889	滨海	城中派出所	10	200	上级设备容量受限
7890	滨海	涵碧园公用	10	400	上级设备容量受限
7891	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7892	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7893	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7894	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7895	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7896	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7897	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7898	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7899	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7900	滨海	西宿舍3#公用	10	400	上级设备容量受限
7901	滨海	西宿舍公用	10	400	上级设备容量受限
7902	滨海	向阳花园公用	10	400	上级设备容量受限
7903	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
7904	滨海	滨淮公玉十三配变	10	400	上级设备容量受限
7905	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	上级设备容量受限
7906	滨海	东苑集中区1#变	10	630	上级设备容量受限
7907	滨海	东苑集中区2#变	10	630	上级设备容量受限
7908	滨海	东苑集中区3#变	10	400	上级设备容量受限
7909	滨海	高效农业排涝站配变	10	200	上级设备容量受限
7910	滨海	公玉八配变	10	200	上级设备容量受限
7911	滨海	公玉八配变2#变	10	400	上级设备容量受限
7912	滨海	公玉村二号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7913	滨海	公玉村一号配变	10	400	上级设备容量受限
7914	滨海	公玉二配变	10	400	上级设备容量受限
7915	滨海	公玉干渠电站	10	200	上级设备容量受限
7916	滨海	公玉九配变滨淮	10	400	上级设备容量受限
7917	滨海	公玉六配变	10	200	上级设备容量受限
7918	滨海	公玉三配变	10	400	上级设备容量受限
7919	滨海	公玉十二配变	10	400	上级设备容量受限
7920	滨海	公玉十配变	10	200	上级设备容量受限
7921	滨海	公玉十四配变（公玉六分）	10	200	上级设备容量受限
7922	滨海	公玉十五配变（公玉五分）	10	400	上级设备容量受限
7923	滨海	公玉十一配变	10	400	上级设备容量受限
7924	滨海	公玉四配变	10	400	上级设备容量受限
7925	滨海	公玉五配变	10	400	上级设备容量受限
7926	滨海	公玉五配变3#配变	10	400	上级设备容量受限
7927	滨海	公玉一配变	10	200	上级设备容量受限
7928	滨海	前行八配变	10	200	上级设备容量受限
7929	滨海	前行九配变(小区）	10	400	上级设备容量受限
7930	滨海	前行九配变2#变	10	400	上级设备容量受限
7931	滨海	前行七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7932	滨海	前行七配变2#变	10	400	上级设备容量受限
7933	滨海	前行十配变（1配变分）	10	400	上级设备容量受限
7934	滨海	前行十三配变	10	400	上级设备容量受限
7935	滨海	前行一配变	10	400	上级设备容量受限
7936	滨海	双河沟头电站	10	200	上级设备容量受限
7937	滨海	双河一配变	10	400	上级设备容量受限
7938	滨海	双舍二配变	10	400	上级设备容量受限
7939	滨海	双舍六配变（双舍小区分）	10	400	上级设备容量受限
7940	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	上级设备容量受限
7941	滨海	双舍一配变	10	400	上级设备容量受限
7942	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
7943	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
7944	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
7945	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
7946	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
7947	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
7948	滨海	朱舍二配变	10	400	上级设备容量受限
7949	滨海	滨淮滨农村二配变	10	200	上级设备容量受限
7950	滨海	滨淮滨农三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7951	滨海	滨淮滨农四配变（滨农一分）	10	200	上级设备容量受限
7952	滨海	滨淮滨农五配变（滨农二分）	10	200	上级设备容量受限
7953	滨海	滨淮滨农一配变	10	200	上级设备容量受限
7954	滨海	滨淮东滩五配变	10	200	上级设备容量受限
7955	滨海	滨淮供电所建二八配变	10	200	上级设备容量受限
7956	滨海	滨淮建设村二配变	10	400	上级设备容量受限
7957	滨海	滨淮建设村三配变	10	200	上级设备容量受限
7958	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	上级设备容量受限
7959	滨海	滨淮建西一配变（建二六分）	10	200	上级设备容量受限
7960	滨海	滨淮西滩村一配变	10	400	上级设备容量受限
7961	滨海	滨农电站	10	200	上级设备容量受限
7962	滨海	东港村五配变	10	200	上级设备容量受限
7963	滨海	东滩村四配变	10	200	上级设备容量受限
7964	滨海	建二六配变	10	400	上级设备容量受限
7965	滨海	建二三斗站	10	200	上级设备容量受限
7966	滨海	建民十组电站	10	200	上级设备容量受限
7967	滨海	建设八配变（建设三分）	10	200	上级设备容量受限
7968	滨海	建设电站打水	10	200	上级设备容量受限
7969	滨海	建设九配变（建设二分）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7970	滨海	建设六配变	10	200	上级设备容量受限
7971	滨海	建设四配变	10	400	上级设备容量受限
7972	滨海	建设五配变	10	400	上级设备容量受限
7973	滨海	建设一配变	10	400	上级设备容量受限
7974	滨海	齐心六配变	10	400	上级设备容量受限
7975	滨海	西滩三配变	10	400	上级设备容量受限
7976	滨海	中南村二配变	10	200	上级设备容量受限
7977	滨海	中西四斗电站	10	200	上级设备容量受限
7978	滨海	滨淮东港八配变	10	200	上级设备容量受限
7979	滨海	滨淮东港村一配变	10	200	上级设备容量受限
7980	滨海	滨淮东港六配变	10	200	上级设备容量受限
7981	滨海	滨淮东港十配变（东港一分）	10	200	上级设备容量受限
7982	滨海	滨淮东港十三配变（东港四分）	10	400	上级设备容量受限
7983	滨海	滨淮东港四配变.	10	200	上级设备容量受限
7984	滨海	滨淮东滩九配变（村部））	10	400	上级设备容量受限
7985	滨海	滨淮齐心十三配变（齐心五分）	10	200	上级设备容量受限
7986	滨海	东港九配变（东港六分）	10	200	上级设备容量受限
7987	滨海	东港七配变	10	200	上级设备容量受限
7988	滨海	东港三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7989	滨海	东港十二配变（东港三分）	10	200	上级设备容量受限
7990	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	上级设备容量受限
7991	滨海	交通运输局	10	200	上级设备容量受限
7992	滨海	齐心村硝场树圩三村	10	200	上级设备容量受限
7993	滨海	齐心七配变考核	10	200	上级设备容量受限
7994	滨海	齐心三斗电站	10	200	上级设备容量受限
7995	滨海	齐心五斗五配变	10	200	上级设备容量受限
7996	滨海	下舍（村）三配变	10	200	上级设备容量受限
7997	滨海	下舍八配变（下舍三分）	10	200	上级设备容量受限
7998	滨海	下舍九配变（下舍三分）	10	200	上级设备容量受限
7999	滨海	下舍三斗电站	10	200	上级设备容量受限
8000	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	上级设备容量受限
8001	滨海	硝场三斗电站	10	100	上级设备容量受限
8002	滨海	中南三斗电站	10	200	上级设备容量受限
8003	滨海	中舍干渠电站	10	200	上级设备容量受限
8004	滨海	中舍五配变	10	200	上级设备容量受限
8005	滨海	滨淮河西三配变（前行三分）	10	400	上级设备容量受限
8006	滨海	滨淮建农二配变	10	200	上级设备容量受限
8007	滨海	滨淮建农五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8008	滨海	滨淮双河六配变	10	200	上级设备容量受限
8009	滨海	滨淮双河三配变	10	200	上级设备容量受限
8010	滨海	滨淮双河十配变	10	400	上级设备容量受限
8011	滨海	滨淮双河十一配变（朱舍六分）	10	200	上级设备容量受限
8012	滨海	滨淮双河五配变	10	200	上级设备容量受限
8013	滨海	滨淮朱舍村六配变	10	200	上级设备容量受限
8014	滨海	滨淮朱舍十一配变（朱舍六分）	10	200	上级设备容量受限
8015	滨海	公玉二斗半电站	10	100	上级设备容量受限
8016	滨海	公玉七配变	10	200	上级设备容量受限
8017	滨海	公玉三斗电站	10	200	上级设备容量受限
8018	滨海	建农八配变	10	200	上级设备容量受限
8019	滨海	建农九配变（建农四分）	10	200	上级设备容量受限
8020	滨海	建农六配变	10	200	上级设备容量受限
8021	滨海	建农七配变	10	400	上级设备容量受限
8022	滨海	建农三配变	10	200	上级设备容量受限
8023	滨海	建农十二配变（建农二分）	10	200	上级设备容量受限
8024	滨海	建农十配变	10	200	上级设备容量受限
8025	滨海	建农十三配变（建农四分）	10	200	上级设备容量受限
8026	滨海	建农十四配变（建农八分）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8027	滨海	建农十一配变	10	200	上级设备容量受限
8028	滨海	建农四斗电站	10	100	上级设备容量受限
8029	滨海	建农四配变	10	200	上级设备容量受限
8030	滨海	建农五斗电站	10	200	上级设备容量受限
8031	滨海	建农一斗电站	10	200	上级设备容量受限
8032	滨海	建农一配变	10	400	上级设备容量受限
8033	滨海	前行二斗电站	10	100	上级设备容量受限
8034	滨海	前行二配变	10	400	上级设备容量受限
8035	滨海	前行六配变	10	200	上级设备容量受限
8036	滨海	前行三斗半电站	10	100	上级设备容量受限
8037	滨海	前行三配变	10	200	上级设备容量受限
8038	滨海	前行十一配变（前行五分）	10	200	上级设备容量受限
8039	滨海	前行五配变	10	200	上级设备容量受限
8040	滨海	双河八配变	10	200	上级设备容量受限
8041	滨海	双河电站	10	200	上级设备容量受限
8042	滨海	双河二配变	10	200	上级设备容量受限
8043	滨海	双河九配变（双河五分）	10	200	上级设备容量受限
8044	滨海	双河七配变	10	200	上级设备容量受限
8045	滨海	双河十二配变（双河电站）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8046	滨海	双河四配变	10	200	上级设备容量受限
8047	滨海	朱舍九配变	10	400	上级设备容量受限
8048	滨海	朱舍七配变	10	400	上级设备容量受限
8049	滨海	朱舍十配变	10	200	上级设备容量受限
8050	滨海	朱舍四配变	10	400	上级设备容量受限
8051	滨海	朱舍五配变	10	400	上级设备容量受限
8052	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
8053	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	上级设备容量受限
8054	滨海	滨淮街道三配变	10	400	上级设备容量受限
8055	滨海	滨淮街道十配变	10	400	上级设备容量受限
8056	滨海	滨淮街道十三配变1#主变	10	630	上级设备容量受限
8057	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
8058	滨海	滨淮民营创业园2#变	10	400	上级设备容量受限
8059	滨海	滨淮双树二配变2#变	10	400	上级设备容量受限
8060	滨海	滨淮园区二配变	10	400	上级设备容量受限
8061	滨海	滨淮长兴双舍6#变(2#变分)	10	400	上级设备容量受限
8062	滨海	滨淮镇民营创业园综合变	10	630	上级设备容量受限
8063	滨海	佼建置业有限公司2#间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
8064	滨海	街道三配变2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8065	滨海	双舍三配变	10	400	上级设备容量受限
8066	滨海	双树二配变	10	400	上级设备容量受限
8067	滨海	新岭二配变	10	200	上级设备容量受限
8068	滨海	新岭七配变（新岭一分）	10	200	上级设备容量受限
8069	滨海	新岭三配变	10	200	上级设备容量受限
8070	滨海	新岭一配变	10	200	上级设备容量受限
8071	滨海	盐城华亚宏置业有限公司1#主变	10	630	上级设备容量受限
8072	滨海	园区一配变	10	400	上级设备容量受限
8073	滨海	张耀东	10	400	上级设备容量受限
8074	滨海	长兴八配变	10	200	上级设备容量受限
8075	滨海	长兴集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
8076	滨海	长兴双舍2＃变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
8077	滨海	长兴双舍5#变	10	400	上级设备容量受限
8078	滨海	朱舍八配变、	10	200	上级设备容量受限
8079	滨海	北疏港一配变	10	200	上级设备容量受限
8080	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	上级设备容量受限
8081	滨海	滨淮街道十五配变（敬老院旁）	10	400	上级设备容量受限
8082	滨海	东滩(村）一配变	10	200	上级设备容量受限
8083	滨海	东滩八配变（东滩二分）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8084	滨海	东滩二配变	10	400	上级设备容量受限
8085	滨海	东滩六配变	10	200	上级设备容量受限
8086	滨海	东滩七配变（东滩二分）	10	400	上级设备容量受限
8087	滨海	东滩三配变	10	200	上级设备容量受限
8088	滨海	东滩三配变2#变	10	400	上级设备容量受限
8089	滨海	合兴电站	10	200	上级设备容量受限
8090	滨海	树圩六配变	10	400	上级设备容量受限
8091	滨海	树圩五配变	10	400	上级设备容量受限
8092	滨海	树西树圩电站	10	200	上级设备容量受限
8093	滨海	双舍二斗半电站	10	100	上级设备容量受限
8094	滨海	双舍四配变	10	400	上级设备容量受限
8095	滨海	新岭二斗站	10	200	上级设备容量受限
8096	滨海	新岭四配变	10	200	上级设备容量受限
8097	滨海	长兴六配变	10	400	上级设备容量受限
8098	滨海	朱舍九组站	10	100	上级设备容量受限
8099	滨海	朱舍三斗电站	10	200	上级设备容量受限
8100	滨海	朱舍三配变	10	400	上级设备容量受限
8101	滨海	工业变光伏配变	10	630	上级设备容量受限
8102	滨海	建民八配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8103	滨海	中山四配变	10	200	本级设备容量受限
8104	滨海	建西一配变	10	200	本级设备容量受限
8105	滨海	琶头三配变	10	200	本级设备容量受限
8106	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	本级设备容量受限
8107	滨海	陈李路路灯2#变	10	100	上级设备容量受限
8108	滨海	东嚞幸福小区5#变	10	630	上级设备容量受限
8109	滨海	东嚞幸福小区6#变	10	400	上级设备容量受限
8110	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
8111	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
8112	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
8113	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
8114	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限
8115	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
8116	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限
8117	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
8118	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限
8119	滨海	兴嚞新城6#配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
8120	滨海	兴嚞新城6#配电房3#主变	10	630	上级设备容量受限
8121	滨海	兴嚞新城7#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8122	滨海	兴嗇新城7#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
8123	滨海	兴嗇新城8#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
8124	滨海	兴嗇新城8#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
8125	滨海	兴嗇新城3#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
8126	滨海	兴嗇新城3#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
8127	滨海	新市一配变	10	315	上级设备容量受限
8128	滨海	东嗇村八配变	10	200	上级设备容量受限
8129	滨海	东嗇村七配变	10	315	上级设备容量受限
8130	滨海	东嗇堆西一配变	10	400	上级设备容量受限
8131	滨海	东嗇街道1#变	10	630	上级设备容量受限
8132	滨海	东嗇九配变	10	400	上级设备容量受限
8133	滨海	东嗇十配变	10	400	上级设备容量受限
8134	滨海	东嗇十四配变	10	400	上级设备容量受限
8135	滨海	东嗇十一配变	10	400	上级设备容量受限
8136	滨海	东嗇五配变	10	400	上级设备容量受限
8137	滨海	东嗇五配变（吴锦雄）	10	400	上级设备容量受限
8138	滨海	东嗇小区1#变	10	400	上级设备容量受限
8139	滨海	东嗇小区10#变（拆迁户）	10	630	上级设备容量受限
8140	滨海	东嗇小区6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8141	滨海	堆西二配变	10	400	上级设备容量受限
8142	滨海	堆西居民小区	10	630	上级设备容量受限
8143	滨海	堆西七配变	10	400	上级设备容量受限
8144	滨海	堆西三配变	10	200	上级设备容量受限
8145	滨海	海滨新城1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
8146	滨海	海滨新城2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
8147	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	上级设备容量受限
8148	滨海	头罾一配变	10	200	上级设备容量受限
8149	滨海	新生八配变	10	200	上级设备容量受限
8150	滨海	新生九配变	10	200	上级设备容量受限
8151	滨海	新生十四台区	10	315	上级设备容量受限
8152	滨海	新生十一配变	10	200	上级设备容量受限
8153	滨海	新生四配变	10	400	上级设备容量受限
8154	滨海	新生一配变	10	400	上级设备容量受限
8155	滨海	玉华变光伏配变	10	100	上级设备容量受限
8156	滨海	中山变光伏配变	10	200	上级设备容量受限
8157	滨海	新生电站	10	100	上级设备容量受限
8158	滨海	新生二配变	10	400	上级设备容量受限
8159	滨海	新生六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8160	滨海	新生七配变	10	400	上级设备容量受限
8161	滨海	新生三配变	10	400	上级设备容量受限
8162	滨海	新生十六配变	10	400	上级设备容量受限
8163	滨海	新生十三配变	10	315	上级设备容量受限
8164	滨海	新生五配变	10	400	上级设备容量受限
8165	滨海	玉华八配变	10	200	上级设备容量受限
8166	滨海	玉华二配变	10	400	上级设备容量受限
8167	滨海	玉华二十二配变	10	400	上级设备容量受限
8168	滨海	玉华二十配变	10	400	上级设备容量受限
8169	滨海	玉华二十四配变	10	400	上级设备容量受限
8170	滨海	玉华二十五配变	10	400	上级设备容量受限
8171	滨海	玉华二十一配变	10	400	上级设备容量受限
8172	滨海	玉华九配变	10	400	上级设备容量受限
8173	滨海	玉华六配变	10	200	上级设备容量受限
8174	滨海	玉华七配变	10	200	上级设备容量受限
8175	滨海	玉华三配变	10	400	上级设备容量受限
8176	滨海	玉华十八配变	10	400	上级设备容量受限
8177	滨海	玉华十二配变	10	400	上级设备容量受限
8178	滨海	玉华十九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8179	滨海	玉华十六配变	10	630	上级设备容量受限
8180	滨海	玉华十配变	10	200	上级设备容量受限
8181	滨海	玉华十七配变	10	400	上级设备容量受限
8182	滨海	玉华十三配变	10	315	上级设备容量受限
8183	滨海	玉华十五配变	10	400	上级设备容量受限
8184	滨海	玉华十一配变	10	200	上级设备容量受限
8185	滨海	玉华四配变	10	200	上级设备容量受限
8186	滨海	玉华五配变	10	400	上级设备容量受限
8187	滨海	玉华一配变	10	400	上级设备容量受限
8188	滨海	兴嗇新城1#配电房2#主变间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
8189	滨海	兴嗇新城5#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
8190	滨海	兴嗇新城5#配电房4#主变	10	1000	上级设备容量受限
8191	滨海	兴嗇新城1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
8192	滨海	兴嗇新城1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
8193	滨海	兴嗇新城5#配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
8194	滨海	兴嗇新城5#配电房3#主变	10	1000	上级设备容量受限
8195	滨海	樊集二配变	10	200	上级设备容量受限
8196	滨海	樊集三配变	10	400	上级设备容量受限
8197	滨海	樊集四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8198	滨海	樊集五配变	10	400	上级设备容量受限
8199	滨海	樊集一配变	10	400	上级设备容量受限
8200	滨海	六塘六配变	10	200	上级设备容量受限
8201	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	上级设备容量受限
8202	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	上级设备容量受限
8203	滨海	六塘十一配变	10	400	上级设备容量受限
8204	滨海	六塘四配变	10	200	上级设备容量受限
8205	滨海	六塘五配变	10	400	上级设备容量受限
8206	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	上级设备容量受限
8207	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	上级设备容量受限
8208	滨海	陆塘翻水站	10	400	上级设备容量受限
8209	滨海	陆塘南干站	10	200	上级设备容量受限
8210	滨海	陆塘十四配变	10	400	上级设备容量受限
8211	滨海	陆塘十五配变	10	400	上级设备容量受限
8212	滨海	苗圃电站	10	200	上级设备容量受限
8213	滨海	苗圃二配变	10	200	上级设备容量受限
8214	滨海	苗圃三配变	10	400	上级设备容量受限
8215	滨海	许塘四斗电站	10	200	上级设备容量受限
8216	滨海	玉龙八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8217	滨海	玉龙二配变	10	200	上级设备容量受限
8218	滨海	玉龙黄河底站	10	200	上级设备容量受限
8219	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	上级设备容量受限
8220	滨海	玉龙六配变	10	200	上级设备容量受限
8221	滨海	玉龙南干北站	10	200	上级设备容量受限
8222	滨海	玉龙七配变	10	200	上级设备容量受限
8223	滨海	玉龙三配变	10	400	上级设备容量受限
8224	滨海	玉龙四配变	10	200	上级设备容量受限
8225	滨海	玉龙五配变	10	200	上级设备容量受限
8226	滨海	玉龙一配变	10	400	上级设备容量受限
8227	滨海	元塘八配变	10	200	上级设备容量受限
8228	滨海	元塘二配变	10	200	上级设备容量受限
8229	滨海	元塘九配变	10	400	上级设备容量受限
8230	滨海	元塘七配变	10	200	上级设备容量受限
8231	滨海	元塘三配变	10	400	上级设备容量受限
8232	滨海	元塘十配变	10	400	上级设备容量受限
8233	滨海	元塘一配变	10	200	上级设备容量受限
8234	滨海	大份二配变	10	200	上级设备容量受限
8235	滨海	大份黄河底二站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8236	滨海	大份黄河底站	10	200	上级设备容量受限
8237	滨海	大份三配变	10	200	上级设备容量受限
8238	滨海	大份四配变	10	400	上级设备容量受限
8239	滨海	大份一配变	10	400	上级设备容量受限
8240	滨海	堆南电站	10	200	上级设备容量受限
8241	滨海	堆南二配变	10	200	上级设备容量受限
8242	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	上级设备容量受限
8243	滨海	堆南一配变	10	200	上级设备容量受限
8244	滨海	二份八配变	10	200	上级设备容量受限
8245	滨海	二份九台区（分割二份八）	10	400	上级设备容量受限
8246	滨海	二份四配变	10	200	上级设备容量受限
8247	滨海	凡吉黄河底站	10	200	上级设备容量受限
8248	滨海	农业园区	10	200	上级设备容量受限
8249	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	上级设备容量受限
8250	滨海	三星二配变	10	200	上级设备容量受限
8251	滨海	三星黄河底站	10	200	上级设备容量受限
8252	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	上级设备容量受限
8253	滨海	三星六配变	10	200	上级设备容量受限
8254	滨海	三星七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8255	滨海	三星三配变	10	200	上级设备容量受限
8256	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	上级设备容量受限
8257	滨海	三星四配变	10	200	上级设备容量受限
8258	滨海	三星五配变	10	400	上级设备容量受限
8259	滨海	三星一配变	10	400	上级设备容量受限
8260	滨海	土山二配变	10	400	上级设备容量受限
8261	滨海	土山黄河底站	10	200	上级设备容量受限
8262	滨海	土山七配变	10	400	上级设备容量受限
8263	滨海	土山三配变	10	400	上级设备容量受限
8264	滨海	土山四配变	10	400	上级设备容量受限
8265	滨海	土山五配变	10	200	上级设备容量受限
8266	滨海	土山一配变0	10	200	上级设备容量受限
8267	滨海	小街七配变	10	400	上级设备容量受限
8268	滨海	小街十一配变0	10	200	上级设备容量受限
8269	滨海	新圩黄河底站	10	200	上级设备容量受限
8270	滨海	喻滩八配变	10	400	上级设备容量受限
8271	滨海	喻滩一配变	10	200	上级设备容量受限
8272	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	上级设备容量受限
8273	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8274	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	上级设备容量受限
8275	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	上级设备容量受限
8276	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	上级设备容量受限
8277	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	上级设备容量受限
8278	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	上级设备容量受限
8279	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	上级设备容量受限
8280	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	上级设备容量受限
8281	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	上级设备容量受限
8282	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	上级设备容量受限
8283	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	上级设备容量受限
8284	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	上级设备容量受限
8285	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	上级设备容量受限
8286	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	上级设备容量受限
8287	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	上级设备容量受限
8288	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	上级设备容量受限
8289	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	上级设备容量受限
8290	滨海	蔡桥东舍五配变	10	400	上级设备容量受限
8291	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	上级设备容量受限
8292	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8293	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	上级设备容量受限
8294	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	上级设备容量受限
8295	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	上级设备容量受限
8296	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	上级设备容量受限
8297	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	上级设备容量受限
8298	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	上级设备容量受限
8299	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	上级设备容量受限
8300	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	上级设备容量受限
8301	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	上级设备容量受限
8302	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	上级设备容量受限
8303	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	上级设备容量受限
8304	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	上级设备容量受限
8305	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	上级设备容量受限
8306	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	上级设备容量受限
8307	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	上级设备容量受限
8308	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	上级设备容量受限
8309	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	上级设备容量受限
8310	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	上级设备容量受限
8311	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8312	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	上级设备容量受限
8313	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	上级设备容量受限
8314	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	上级设备容量受限
8315	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	上级设备容量受限
8316	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	上级设备容量受限
8317	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
8318	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	上级设备容量受限
8319	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	上级设备容量受限
8320	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	上级设备容量受限
8321	滨海	李舍电（一）站	10	200	上级设备容量受限
8322	滨海	李舍七配变	10	200	上级设备容量受限
8323	滨海	木港三站	10	200	上级设备容量受限
8324	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	上级设备容量受限
8325	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	上级设备容量受限
8326	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	上级设备容量受限
8327	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	上级设备容量受限
8328	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	上级设备容量受限
8329	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	上级设备容量受限
8330	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8331	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	上级设备容量受限
8332	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	上级设备容量受限
8333	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	上级设备容量受限
8334	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	上级设备容量受限
8335	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	上级设备容量受限
8336	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	上级设备容量受限
8337	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	上级设备容量受限
8338	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	上级设备容量受限
8339	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	上级设备容量受限
8340	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	上级设备容量受限
8341	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	上级设备容量受限
8342	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	上级设备容量受限
8343	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	上级设备容量受限
8344	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	上级设备容量受限
8345	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	上级设备容量受限
8346	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	上级设备容量受限
8347	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	上级设备容量受限
8348	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	上级设备容量受限
8349	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8350	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	上级设备容量受限
8351	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	上级设备容量受限
8352	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	上级设备容量受限
8353	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	上级设备容量受限
8354	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	上级设备容量受限
8355	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	上级设备容量受限
8356	滨海	蔡桥新沙三配变	10	400	上级设备容量受限
8357	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	上级设备容量受限
8358	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	上级设备容量受限
8359	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	上级设备容量受限
8360	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	上级设备容量受限
8361	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	上级设备容量受限
8362	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	上级设备容量受限
8363	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	上级设备容量受限
8364	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	上级设备容量受限
8365	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	上级设备容量受限
8366	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	上级设备容量受限
8367	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	上级设备容量受限
8368	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8369	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	上级设备容量受限
8370	滨海	新沙十三配变	10	200	上级设备容量受限
8371	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	上级设备容量受限
8372	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	上级设备容量受限
8373	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	上级设备容量受限
8374	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	上级设备容量受限
8375	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	上级设备容量受限
8376	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	上级设备容量受限
8377	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	上级设备容量受限
8378	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限
8379	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
8380	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
8381	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
8382	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
8383	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	上级设备容量受限
8384	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	上级设备容量受限
8385	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	上级设备容量受限
8386	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	上级设备容量受限
8387	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8388	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	上级设备容量受限
8389	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	上级设备容量受限
8390	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
8391	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
8392	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
8393	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
8394	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	上级设备容量受限
8395	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
8396	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	上级设备容量受限
8397	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	上级设备容量受限
8398	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	上级设备容量受限
8399	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	上级设备容量受限
8400	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	上级设备容量受限
8401	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	上级设备容量受限
8402	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	上级设备容量受限
8403	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	上级设备容量受限
8404	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	上级设备容量受限
8405	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	上级设备容量受限
8406	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8407	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	上级设备容量受限
8408	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	上级设备容量受限
8409	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	上级设备容量受限
8410	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	上级设备容量受限
8411	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	上级设备容量受限
8412	滨海	街道三十七配变	10	400	上级设备容量受限
8413	滨海	前七层十配变	10	400	上级设备容量受限
8414	滨海	夏朝标联建楼	10	630	上级设备容量受限
8415	滨海	夏海洲联建楼	10	500	上级设备容量受限
8416	滨海	蔡南线三岔十二配变	10	400	上级设备容量受限
8417	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	上级设备容量受限
8418	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	上级设备容量受限
8419	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	上级设备容量受限
8420	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	上级设备容量受限
8421	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	上级设备容量受限
8422	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	上级设备容量受限
8423	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
8424	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	上级设备容量受限
8425	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8426	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	上级设备容量受限
8427	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	上级设备容量受限
8428	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	上级设备容量受限
8429	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	上级设备容量受限
8430	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	上级设备容量受限
8431	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
8432	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	上级设备容量受限
8433	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	上级设备容量受限
8434	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	上级设备容量受限
8435	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	上级设备容量受限
8436	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	上级设备容量受限
8437	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	上级设备容量受限
8438	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	上级设备容量受限
8439	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	上级设备容量受限
8440	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	上级设备容量受限
8441	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	上级设备容量受限
8442	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	上级设备容量受限
8443	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	上级设备容量受限
8444	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8445	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	上级设备容量受限
8446	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	上级设备容量受限
8447	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	上级设备容量受限
8448	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	上级设备容量受限
8449	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	上级设备容量受限
8450	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	上级设备容量受限
8451	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	上级设备容量受限
8452	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	上级设备容量受限
8453	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	上级设备容量受限
8454	滨海	前岔二站	10	50	上级设备容量受限
8455	滨海	前岔一站	10	200	上级设备容量受限
8456	滨海	三岔八配变	10	200	上级设备容量受限
8457	滨海	吴蛮电站	10	50	上级设备容量受限
8458	滨海	新民十四配变	10	400	上级设备容量受限
8459	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	上级设备容量受限
8460	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	上级设备容量受限
8461	滨海	蔡桥三层电站	10	400	上级设备容量受限
8462	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	上级设备容量受限
8463	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8464	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	上级设备容量受限
8465	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	上级设备容量受限
8466	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	上级设备容量受限
8467	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	上级设备容量受限
8468	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	上级设备容量受限
8469	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	上级设备容量受限
8470	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	上级设备容量受限
8471	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	上级设备容量受限
8472	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	上级设备容量受限
8473	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	上级设备容量受限
8474	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	上级设备容量受限
8475	滨海	蔡桥四层二站	10	100	上级设备容量受限
8476	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	上级设备容量受限
8477	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	上级设备容量受限
8478	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	上级设备容量受限
8479	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	上级设备容量受限
8480	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	上级设备容量受限
8481	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	上级设备容量受限
8482	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8483	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	上级设备容量受限
8484	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	上级设备容量受限
8485	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	上级设备容量受限
8486	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	上级设备容量受限
8487	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	上级设备容量受限
8488	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	上级设备容量受限
8489	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	上级设备容量受限
8490	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	上级设备容量受限
8491	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	上级设备容量受限
8492	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	上级设备容量受限
8493	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	上级设备容量受限
8494	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	上级设备容量受限
8495	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	上级设备容量受限
8496	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	上级设备容量受限
8497	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	上级设备容量受限
8498	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	上级设备容量受限
8499	滨海	四层六2#配变	10	400	上级设备容量受限
8500	滨海	永裕六配变	10	200	上级设备容量受限
8501	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8502	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	上级设备容量受限
8503	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	上级设备容量受限
8504	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	上级设备容量受限
8505	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	上级设备容量受限
8506	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	上级设备容量受限
8507	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	上级设备容量受限
8508	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	上级设备容量受限
8509	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	上级设备容量受限
8510	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	上级设备容量受限
8511	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	上级设备容量受限
8512	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	上级设备容量受限
8513	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	上级设备容量受限
8514	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	上级设备容量受限
8515	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	上级设备容量受限
8516	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	上级设备容量受限
8517	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	上级设备容量受限
8518	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	上级设备容量受限
8519	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	上级设备容量受限
8520	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8521	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	上级设备容量受限
8522	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	上级设备容量受限
8523	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	上级设备容量受限
8524	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	上级设备容量受限
8525	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	上级设备容量受限
8526	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	上级设备容量受限
8527	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	上级设备容量受限
8528	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	上级设备容量受限
8529	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	上级设备容量受限
8530	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	上级设备容量受限
8531	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	上级设备容量受限
8532	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	上级设备容量受限
8533	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	上级设备容量受限
8534	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	上级设备容量受限
8535	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	上级设备容量受限
8536	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	上级设备容量受限
8537	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	上级设备容量受限
8538	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	上级设备容量受限
8539	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8540	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	上级设备容量受限
8541	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	上级设备容量受限
8542	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	上级设备容量受限
8543	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	上级设备容量受限
8544	滨海	当尖东升十配变	10	200	上级设备容量受限
8545	滨海	东墩北（二）站	10	200	上级设备容量受限
8546	滨海	东升二站	10	200	上级设备容量受限
8547	滨海	东升一站	10	400	上级设备容量受限
8548	滨海	官尖东（三）站	10	400	上级设备容量受限
8549	滨海	官尖南（一）站	10	100	上级设备容量受限
8550	滨海	兴旺二站	10	200	上级设备容量受限
8551	滨海	兴旺一站	10	200	上级设备容量受限
8552	滨海	旭日二站	10	100	上级设备容量受限
8553	滨海	旭日一站	10	400	上级设备容量受限
8554	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
8555	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
8556	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	上级设备容量受限
8557	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	上级设备容量受限
8558	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8559	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	上级设备容量受限
8560	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	上级设备容量受限
8561	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	上级设备容量受限
8562	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	上级设备容量受限
8563	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	上级设备容量受限
8564	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	上级设备容量受限
8565	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	上级设备容量受限
8566	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	上级设备容量受限
8567	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	上级设备容量受限
8568	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
8569	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	上级设备容量受限
8570	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
8571	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
8572	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
8573	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
8574	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
8575	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
8576	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
8577	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8578	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
8579	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
8580	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	上级设备容量受限
8581	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	上级设备容量受限
8582	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	上级设备容量受限
8583	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	上级设备容量受限
8584	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	上级设备容量受限
8585	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	上级设备容量受限
8586	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	上级设备容量受限
8587	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	上级设备容量受限
8588	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	上级设备容量受限
8589	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	上级设备容量受限
8590	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	上级设备容量受限
8591	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	上级设备容量受限
8592	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	上级设备容量受限
8593	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	上级设备容量受限
8594	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	上级设备容量受限
8595	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	上级设备容量受限
8596	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8597	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	上级设备容量受限
8598	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	上级设备容量受限
8599	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	上级设备容量受限
8600	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	上级设备容量受限
8601	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	上级设备容量受限
8602	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	上级设备容量受限
8603	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	上级设备容量受限
8604	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	上级设备容量受限
8605	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	上级设备容量受限
8606	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	上级设备容量受限
8607	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	上级设备容量受限
8608	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	上级设备容量受限
8609	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	上级设备容量受限
8610	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	上级设备容量受限
8611	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	上级设备容量受限
8612	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	上级设备容量受限
8613	滨海	大汛一站	10	80	上级设备容量受限
8614	滨海	单军联建楼	10	400	上级设备容量受限
8615	滨海	顺港东（二）站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8616	滨海	新民十二配变	10	400	上级设备容量受限
8617	滨海	新民十三配变	10	400	上级设备容量受限
8618	滨海	新民十一配变	10	400	上级设备容量受限
8619	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	上级设备容量受限
8620	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	上级设备容量受限
8621	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	上级设备容量受限
8622	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	上级设备容量受限
8623	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	上级设备容量受限
8624	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	上级设备容量受限
8625	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	上级设备容量受限
8626	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	上级设备容量受限
8627	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
8628	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	上级设备容量受限
8629	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	上级设备容量受限
8630	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	上级设备容量受限
8631	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	上级设备容量受限
8632	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	上级设备容量受限
8633	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	上级设备容量受限
8634	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8635	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	上级设备容量受限
8636	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	上级设备容量受限
8637	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	上级设备容量受限
8638	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	上级设备容量受限
8639	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	上级设备容量受限
8640	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	上级设备容量受限
8641	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	上级设备容量受限
8642	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	上级设备容量受限
8643	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	上级设备容量受限
8644	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	上级设备容量受限
8645	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	上级设备容量受限
8646	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	上级设备容量受限
8647	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	上级设备容量受限
8648	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	上级设备容量受限
8649	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	上级设备容量受限
8650	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	上级设备容量受限
8651	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	上级设备容量受限
8652	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	上级设备容量受限
8653	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8654	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	上级设备容量受限
8655	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	上级设备容量受限
8656	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	上级设备容量受限
8657	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	上级设备容量受限
8658	滨海	陈涛戴滩二配变	10	200	上级设备容量受限
8659	滨海	陈涛戴滩九配变	10	200	上级设备容量受限
8660	滨海	陈涛戴滩一配变	10	200	上级设备容量受限
8661	滨海	陈涛街道五配变	10	400	上级设备容量受限
8662	滨海	陈涛三站	10	200	上级设备容量受限
8663	滨海	陈涛新联八配变	10	200	上级设备容量受限
8664	滨海	陈涛新联七配变	10	200	上级设备容量受限
8665	滨海	陈涛新滩五配变	10	200	上级设备容量受限
8666	滨海	陈涛新滩一配变	10	200	上级设备容量受限
8667	滨海	陈涛张胜生联建楼配变	10	500	上级设备容量受限
8668	滨海	戴滩八配变	10	400	上级设备容量受限
8669	滨海	戴滩三配变	10	200	上级设备容量受限
8670	滨海	戴滩四配变	10	250	上级设备容量受限
8671	滨海	戴滩一站	10	100	上级设备容量受限
8672	滨海	丁滩二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8673	滨海	丁滩二站	10	200	上级设备容量受限
8674	滨海	丁滩三配变	10	200	上级设备容量受限
8675	滨海	丁滩十配变	10	200	上级设备容量受限
8676	滨海	丁滩十一配变	10	400	上级设备容量受限
8677	滨海	丁滩四配变	10	200	上级设备容量受限
8678	滨海	丁滩一配变	10	400	上级设备容量受限
8679	滨海	街道17#配变	10	400	上级设备容量受限
8680	滨海	街道19#配变	10	400	上级设备容量受限
8681	滨海	圩口一站	10	100	上级设备容量受限
8682	滨海	新联二站	10	200	上级设备容量受限
8683	滨海	新联三站	10	200	上级设备容量受限
8684	滨海	新联五配变	10	400	上级设备容量受限
8685	滨海	新联一配变	10	400	上级设备容量受限
8686	滨海	新联一站	10	200	上级设备容量受限
8687	滨海	新滩村集中区4#变	10	400	上级设备容量受限
8688	滨海	新滩二站	10	160	上级设备容量受限
8689	滨海	新滩四站	10	200	上级设备容量受限
8690	滨海	叶连标联建楼配变间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
8691	滨海	陈涛丁庄二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8692	滨海	陈涛二配变	10	200	上级设备容量受限
8693	滨海	陈涛二站	10	400	上级设备容量受限
8694	滨海	陈涛六配变	10	200	上级设备容量受限
8695	滨海	陈涛三配变	10	200	上级设备容量受限
8696	滨海	陈涛四配变	10	200	上级设备容量受限
8697	滨海	陈涛圩口二配变	10	400	上级设备容量受限
8698	滨海	陈涛圩口九配变	10	400	上级设备容量受限
8699	滨海	陈涛圩口三配变	10	200	上级设备容量受限
8700	滨海	陈涛五配变	10	100	上级设备容量受限
8701	滨海	陈涛新滩九配变	10	400	上级设备容量受限
8702	滨海	陈涛一配变	10	200	上级设备容量受限
8703	滨海	丁庄二站	10	200	上级设备容量受限
8704	滨海	丁庄六配变	10	200	上级设备容量受限
8705	滨海	丁庄七配变	10	200	上级设备容量受限
8706	滨海	丁庄三配变	10	200	上级设备容量受限
8707	滨海	丁庄四配变	10	200	上级设备容量受限
8708	滨海	丁庄五配变	10	200	上级设备容量受限
8709	滨海	丁庄一配变	10	200	上级设备容量受限
8710	滨海	丁庄一站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8711	滨海	吕其华配变	10	400	上级设备容量受限
8712	滨海	圩口二站	10	200	上级设备容量受限
8713	滨海	圩口三站	10	100	上级设备容量受限
8714	滨海	圩口十配变.	10	200	上级设备容量受限
8715	滨海	圩口一配变	10	200	上级设备容量受限
8716	滨海	屋基八配变	10	200	上级设备容量受限
8717	滨海	屋基二配变	10	200	上级设备容量受限
8718	滨海	屋基二站	10	200	上级设备容量受限
8719	滨海	屋基七配变	10	200	上级设备容量受限
8720	滨海	屋基三配变	10	200	上级设备容量受限
8721	滨海	屋基五配变1	10	400	上级设备容量受限
8722	滨海	新滩一站	10	100	上级设备容量受限
8723	滨海	友联八配变	10	400	上级设备容量受限
8724	滨海	友联二配变	10	200	上级设备容量受限
8725	滨海	友联二站	10	200	上级设备容量受限
8726	滨海	友联九配变	10	400	上级设备容量受限
8727	滨海	友联七配变	10	200	上级设备容量受限
8728	滨海	友联三配变	10	400	上级设备容量受限
8729	滨海	友联四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8730	滨海	友联五配变	10	400	上级设备容量受限
8731	滨海	友联一配变	10	400	上级设备容量受限
8732	滨海	友联一站	10	400	上级设备容量受限
8733	滨海	渔洼六配变	10	200	上级设备容量受限
8734	滨海	渔洼七配变	10	200	上级设备容量受限
8735	滨海	渔洼四配变	10	400	上级设备容量受限
8736	滨海	渔洼一站	10	200	上级设备容量受限
8737	滨海	滨涟电站	10	100	上级设备容量受限
8738	滨海	滨涟二配变	10	400	上级设备容量受限
8739	滨海	滨涟三配变	10	400	上级设备容量受限
8740	滨海	滨涟四配变	10	400	上级设备容量受限
8741	滨海	滨涟五配变	10	400	上级设备容量受限
8742	滨海	滨涟一配变	10	400	上级设备容量受限
8743	滨海	陈李八配变	10	400	上级设备容量受限
8744	滨海	陈李电站	10	200	上级设备容量受限
8745	滨海	陈李二配变	10	400	上级设备容量受限
8746	滨海	陈李九配变	10	400	上级设备容量受限
8747	滨海	陈李七配变	10	400	上级设备容量受限
8748	滨海	陈李三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8749	滨海	陈李十二配变	10	400	上级设备容量受限
8750	滨海	陈李十配变	10	400	上级设备容量受限
8751	滨海	陈李十三配变	10	400	上级设备容量受限
8752	滨海	陈李十一配变	10	400	上级设备容量受限
8753	滨海	陈李四配变	10	400	上级设备容量受限
8754	滨海	陈李五配变（老）	10	200	上级设备容量受限
8755	滨海	陈李五配变（新）	10	200	上级设备容量受限
8756	滨海	陈李新八配变	10	400	上级设备容量受限
8757	滨海	陈李一配变	10	400	上级设备容量受限
8758	滨海	大关八配变	10	400	上级设备容量受限
8759	滨海	大关二配变	10	315	上级设备容量受限
8760	滨海	大关二站	10	200	上级设备容量受限
8761	滨海	大关九配变	10	400	上级设备容量受限
8762	滨海	大关六配变	10	400	上级设备容量受限
8763	滨海	大关七配变	10	400	上级设备容量受限
8764	滨海	大关三配变	10	400	上级设备容量受限
8765	滨海	大关三站	10	200	上级设备容量受限
8766	滨海	大关十配变	10	400	上级设备容量受限
8767	滨海	大关四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8768	滨海	大关五配变	10	400	上级设备容量受限
8769	滨海	大关一配变	10	400	上级设备容量受限
8770	滨海	PB大套十八配变(幼儿园）	10	200	上级设备容量受限
8771	滨海	大套八配变	10	315	上级设备容量受限
8772	滨海	大套电站	10	200	上级设备容量受限
8773	滨海	大套二配变	10	315	上级设备容量受限
8774	滨海	大套二十二配变	10	400	上级设备容量受限
8775	滨海	大套二十配变	10	400	上级设备容量受限
8776	滨海	大套二十七配变	10	400	上级设备容量受限
8777	滨海	大套二十三配变	10	400	上级设备容量受限
8778	滨海	大套二十四配变	10	250	上级设备容量受限
8779	滨海	大套二十一配变	10	400	上级设备容量受限
8780	滨海	大套九配变	10	400	上级设备容量受限
8781	滨海	大套九配变（2#沟头）	10	400	上级设备容量受限
8782	滨海	大套六配变	10	400	上级设备容量受限
8783	滨海	大套三十配变	10	400	上级设备容量受限
8784	滨海	大套十二配变	10	500	上级设备容量受限
8785	滨海	大套十配变	10	400	上级设备容量受限
8786	滨海	大套十七配变（孟标）	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8787	滨海	大套十三配变	10	400	上级设备容量受限
8788	滨海	大套十一配变	10	400	上级设备容量受限
8789	滨海	大套四配变	10	400	上级设备容量受限
8790	滨海	大套新一配变	10	400	上级设备容量受限
8791	滨海	大套一配变	10	400	上级设备容量受限
8792	滨海	大套于庄八配变	10	200	上级设备容量受限
8793	滨海	于庄二配变.	10	400	上级设备容量受限
8794	滨海	于庄二站	10	400	上级设备容量受限
8795	滨海	于庄九配变	10	400	上级设备容量受限
8796	滨海	于庄六配变	10	400	上级设备容量受限
8797	滨海	于庄七配变	10	200	上级设备容量受限
8798	滨海	于庄三配变.	10	400	上级设备容量受限
8799	滨海	于庄十二配变	10	400	上级设备容量受限
8800	滨海	于庄十配变	10	200	上级设备容量受限
8801	滨海	于庄十三配变	10	400	上级设备容量受限
8802	滨海	于庄十一配变	10	400	上级设备容量受限
8803	滨海	于庄四配变.	10	200	上级设备容量受限
8804	滨海	于庄五配变	10	400	上级设备容量受限
8805	滨海	于庄一配变.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8806	滨海	场东线秉义小区2#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8807	滨海	场东线秉义小区3#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8808	滨海	场东线秉义小区4#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8809	滨海	秉义八配变	10	200	上级设备容量受限
8810	滨海	秉义二配变	10	200	上级设备容量受限
8811	滨海	秉义二站	10	200	上级设备容量受限
8812	滨海	秉义翻水站	10	160	上级设备容量受限
8813	滨海	秉义九配变	10	400	上级设备容量受限
8814	滨海	秉义六配变	10	200	上级设备容量受限
8815	滨海	秉义七配变	10	200	上级设备容量受限
8816	滨海	秉义一配变	10	200	上级设备容量受限
8817	滨海	荡北八配变	10	400	上级设备容量受限
8818	滨海	荡北二配变	10	200	上级设备容量受限
8819	滨海	荡北九配变	10	400	上级设备容量受限
8820	滨海	荡北六配变	10	200	上级设备容量受限
8821	滨海	荡北七配变	10	400	上级设备容量受限
8822	滨海	荡北三配变	10	400	上级设备容量受限
8823	滨海	荡北四配变.	10	400	上级设备容量受限
8824	滨海	荡北五配变.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8825	滨海	荡北一配变	10	200	上级设备容量受限
8826	滨海	荡东七配变	10	400	上级设备容量受限
8827	滨海	荡东十二配变	10	400	上级设备容量受限
8828	滨海	荡东四配变	10	200	上级设备容量受限
8829	滨海	荡东一配变	10	200	上级设备容量受限
8830	滨海	富康三配变	10	400	上级设备容量受限
8831	滨海	洪林十四配变	10	400	上级设备容量受限
8832	滨海	老庄二配变	10	200	上级设备容量受限
8833	滨海	老庄六配变	10	400	上级设备容量受限
8834	滨海	老庄四配变	10	200	上级设备容量受限
8835	滨海	老庄五配变	10	200	上级设备容量受限
8836	滨海	老庄一配变	10	200	上级设备容量受限
8837	滨海	马套六组电站	10	100	上级设备容量受限
8838	滨海	天场秉义十一配变	10	400	上级设备容量受限
8839	滨海	天场秉义四配变	10	200	上级设备容量受限
8840	滨海	场杨河站	10	200	上级设备容量受限
8841	滨海	丰舍八配变	10	200	上级设备容量受限
8842	滨海	丰舍电站	10	200	上级设备容量受限
8843	滨海	丰舍九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8844	滨海	丰舍十一配变	10	200	上级设备容量受限
8845	滨海	丰舍五配变	10	400	上级设备容量受限
8846	滨海	丰舍五组二站	10	200	上级设备容量受限
8847	滨海	富康电站	10	200	上级设备容量受限
8848	滨海	富康配变	10	400	上级设备容量受限
8849	滨海	光伏配变	10	100	上级设备容量受限
8850	滨海	锦绣新天地	10	500	上级设备容量受限
8851	滨海	马套十四配变	10	200	上级设备容量受限
8852	滨海	马套十五配变	10	200	上级设备容量受限
8853	滨海	马套四配变1#主变	10	630	上级设备容量受限
8854	滨海	马套徐圩站	10	200	上级设备容量受限
8855	滨海	天场邓舍电站	10	200	上级设备容量受限
8856	滨海	天场二配变	10	400	上级设备容量受限
8857	滨海	天场三配变	10	400	上级设备容量受限
8858	滨海	徐丹六七组站	10	200	上级设备容量受限
8859	滨海	徐丹七配变	10	200	上级设备容量受限
8860	滨海	徐丹三配变	10	200	上级设备容量受限
8861	滨海	徐丹十三配变	10	400	上级设备容量受限
8862	滨海	徐丹五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8863	滨海	徐丹五组二站	10	200	上级设备容量受限
8864	滨海	徐圩八配变	10	400	上级设备容量受限
8865	滨海	徐圩三配变.	10	200	上级设备容量受限
8866	滨海	徐圩三站配变	10	400	上级设备容量受限
8867	滨海	徐圩四配变	10	200	上级设备容量受限
8868	滨海	徐圩一配变.	10	400	上级设备容量受限
8869	滨海	杨庄八配变.	10	200	上级设备容量受限
8870	滨海	杨庄二配变	10	200	上级设备容量受限
8871	滨海	杨庄二站	10	200	上级设备容量受限
8872	滨海	杨庄九配变.	10	200	上级设备容量受限
8873	滨海	杨庄六配变.	10	400	上级设备容量受限
8874	滨海	杨庄七配变	10	400	上级设备容量受限
8875	滨海	杨庄三配变	10	200	上级设备容量受限
8876	滨海	杨庄十二配变	10	400	上级设备容量受限
8877	滨海	杨庄十配变	10	400	上级设备容量受限
8878	滨海	杨庄十三配变	10	400	上级设备容量受限
8879	滨海	杨庄十一配变	10	200	上级设备容量受限
8880	滨海	杨庄四配变	10	200	上级设备容量受限
8881	滨海	杨庄五配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8882	滨海	姚东电站	10	50	上级设备容量受限
8883	滨海	苏南八配变	10	200	上级设备容量受限
8884	滨海	苏南二配变	10	400	上级设备容量受限
8885	滨海	苏南九配变	10	200	上级设备容量受限
8886	滨海	苏南六配变	10	400	上级设备容量受限
8887	滨海	苏南七配变	10	400	上级设备容量受限
8888	滨海	苏南三配变	10	200	上级设备容量受限
8889	滨海	苏南十配变	10	400	上级设备容量受限
8890	滨海	苏南十一配变	10	200	上级设备容量受限
8891	滨海	苏南四配变	10	200	上级设备容量受限
8892	滨海	苏南五配变	10	400	上级设备容量受限
8893	滨海	苏南一配变	10	400	上级设备容量受限
8894	滨海	瓦房八配变	10	400	上级设备容量受限
8895	滨海	瓦房电站	10	200	上级设备容量受限
8896	滨海	瓦房二配变（国投）	10	400	上级设备容量受限
8897	滨海	瓦房二站	10	400	上级设备容量受限
8898	滨海	瓦房六配变	10	400	上级设备容量受限
8899	滨海	瓦房七配变	10	400	上级设备容量受限
8900	滨海	瓦房三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8901	滨海	瓦房四配变（国投）	10	400	上级设备容量受限
8902	滨海	瓦房五配变	10	200	上级设备容量受限
8903	滨海	瓦房一配变	10	400	上级设备容量受限
8904	滨海	小关八配变	10	400	上级设备容量受限
8905	滨海	小关二配变	10	400	上级设备容量受限
8906	滨海	小关二站	10	200	上级设备容量受限
8907	滨海	小关九配变	10	400	上级设备容量受限
8908	滨海	小关六配变	10	200	上级设备容量受限
8909	滨海	小关七配变	10	400	上级设备容量受限
8910	滨海	小关三配变	10	400	上级设备容量受限
8911	滨海	小关十配变大套	10	200	上级设备容量受限
8912	滨海	小关十一配变	10	400	上级设备容量受限
8913	滨海	小关四配变大套	10	400	上级设备容量受限
8914	滨海	小关五配变	10	400	上级设备容量受限
8915	滨海	小关一配变	10	400	上级设备容量受限
8916	滨海	大套二十九配变	10	400	上级设备容量受限
8917	滨海	大套十六配变	10	400	上级设备容量受限
8918	滨海	建农经济合作社配变	10	100	上级设备容量受限
8919	滨海	套梢三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8920	滨海	套梢五配变	10	200	上级设备容量受限
8921	滨海	套稍八配变	10	400	上级设备容量受限
8922	滨海	套稍东站	10	200	上级设备容量受限
8923	滨海	套稍二配变	10	400	上级设备容量受限
8924	滨海	套稍九配变	10	400	上级设备容量受限
8925	滨海	套稍六配变	10	200	上级设备容量受限
8926	滨海	套稍七配变	10	400	上级设备容量受限
8927	滨海	套稍十二配变	10	200	上级设备容量受限
8928	滨海	套稍十配变	10	400	上级设备容量受限
8929	滨海	套稍十三配变	10	400	上级设备容量受限
8930	滨海	套稍十四配变	10	400	上级设备容量受限
8931	滨海	套稍十一配变	10	100	上级设备容量受限
8932	滨海	套稍四配变	10	400	上级设备容量受限
8933	滨海	套稍一配变	10	400	上级设备容量受限
8934	滨海	王场电站	10	200	上级设备容量受限
8935	滨海	王场二配变	10	400	上级设备容量受限
8936	滨海	王场三配变	10	400	上级设备容量受限
8937	滨海	王场四配变	10	400	上级设备容量受限
8938	滨海	王场五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8939	滨海	王场一配变	10	400	上级设备容量受限
8940	滨海	维农经济合作社配变	10	200	上级设备容量受限
8941	滨海	海峰八配变	10	200	上级设备容量受限
8942	滨海	海峰二配变	10	200	上级设备容量受限
8943	滨海	海峰二站	10	200	上级设备容量受限
8944	滨海	海峰九配变	10	400	上级设备容量受限
8945	滨海	海峰七配变.	10	200	上级设备容量受限
8946	滨海	海峰四配变	10	400	上级设备容量受限
8947	滨海	海峰一配变	10	315	上级设备容量受限
8948	滨海	吉岗八配变.	10	200	上级设备容量受限
8949	滨海	吉岗大站	10	100	上级设备容量受限
8950	滨海	吉岗二配变	10	200	上级设备容量受限
8951	滨海	吉岗九配变.	10	100	上级设备容量受限
8952	滨海	吉岗六配变天场	10	200	上级设备容量受限
8953	滨海	吉岗七配变.	10	200	上级设备容量受限
8954	滨海	吉岗三配变	10	400	上级设备容量受限
8955	滨海	吉岗十配变	10	200	上级设备容量受限
8956	滨海	吉岗十一配变	10	200	上级设备容量受限
8957	滨海	吉岗四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8958	滨海	吉岗五配变天场	10	200	上级设备容量受限
8959	滨海	吉岗一配变	10	400	上级设备容量受限
8960	滨海	潘岗二配变	10	400	上级设备容量受限
8961	滨海	潘岗六配变.	10	200	上级设备容量受限
8962	滨海	潘岗三配变	10	400	上级设备容量受限
8963	滨海	潘岗四配变	10	400	上级设备容量受限
8964	滨海	潘岗五配变	10	200	上级设备容量受限
8965	滨海	潘岗一配变	10	200	上级设备容量受限
8966	滨海	秦桥扶贫站	10	50	上级设备容量受限
8967	滨海	秦桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
8968	滨海	秦桥四配变	10	200	上级设备容量受限
8969	滨海	沈舍五配变.	10	400	上级设备容量受限
8970	滨海	大套十九配变	10	400	上级设备容量受限
8971	滨海	东坝二配变	10	200	上级设备容量受限
8972	滨海	东坝三配变	10	400	上级设备容量受限
8973	滨海	东坝四配变	10	400	上级设备容量受限
8974	滨海	东坝一配变	10	400	上级设备容量受限
8975	滨海	夹堆八配变	10	400	上级设备容量受限
8976	滨海	夹堆电站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8977	滨海	夹堆二配变	10	400	上级设备容量受限
8978	滨海	夹堆二站	10	200	上级设备容量受限
8979	滨海	夹堆九配变	10	400	上级设备容量受限
8980	滨海	夹堆六配变	10	400	上级设备容量受限
8981	滨海	夹堆七配变	10	400	上级设备容量受限
8982	滨海	夹堆三配变	10	400	上级设备容量受限
8983	滨海	夹堆十二配变	10	200	上级设备容量受限
8984	滨海	夹堆十配变	10	400	上级设备容量受限
8985	滨海	夹堆十三配变	10	400	上级设备容量受限
8986	滨海	夹堆十一配变	10	400	上级设备容量受限
8987	滨海	夹堆四配变	10	200	上级设备容量受限
8988	滨海	夹堆五配变	10	400	上级设备容量受限
8989	滨海	夹堆一配变	10	400	上级设备容量受限
8990	滨海	岭山电站	10	200	上级设备容量受限
8991	滨海	岭山二配变	10	400	上级设备容量受限
8992	滨海	岭山二站	10	200	上级设备容量受限
8993	滨海	岭山六配变	10	200	上级设备容量受限
8994	滨海	岭山七配变	10	400	上级设备容量受限
8995	滨海	岭山三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8996	滨海	岭山四配变	10	400	上级设备容量受限
8997	滨海	岭山五配变	10	400	上级设备容量受限
8998	滨海	岭山一配变	10	400	上级设备容量受限
8999	滨海	卢滩二配变	10	200	上级设备容量受限
9000	滨海	长发七配变	10	400	上级设备容量受限
9001	滨海	长法村电站	10	250	上级设备容量受限
9002	滨海	长法二配变	10	200	上级设备容量受限
9003	滨海	长法六配变	10	200	上级设备容量受限
9004	滨海	长法三配变	10	400	上级设备容量受限
9005	滨海	长法四配变	10	200	上级设备容量受限
9006	滨海	长法一配变	10	400	上级设备容量受限
9007	滨海	后庄八配变	10	200	上级设备容量受限
9008	滨海	后庄二配变	10	200	上级设备容量受限
9009	滨海	后庄六配变	10	200	上级设备容量受限
9010	滨海	后庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9011	滨海	后庄四配变	10	200	上级设备容量受限
9012	滨海	后庄五配变	10	200	上级设备容量受限
9013	滨海	后庄一配变	10	200	上级设备容量受限
9014	滨海	南海二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9015	滨海	南海六配变	10	200	上级设备容量受限
9016	滨海	南海七配变	10	200	上级设备容量受限
9017	滨海	南海三配变	10	400	上级设备容量受限
9018	滨海	南海四配变	10	400	上级设备容量受限
9019	滨海	南海五配变	10	200	上级设备容量受限
9020	滨海	南海一配变	10	200	上级设备容量受限
9021	滨海	秦桥东站	10	100	上级设备容量受限
9022	滨海	秦桥二配变	10	200	上级设备容量受限
9023	滨海	秦桥集中区二号变	10	400	上级设备容量受限
9024	滨海	秦桥集中区一号变	10	400	上级设备容量受限
9025	滨海	秦桥六配变	10	200	上级设备容量受限
9026	滨海	秦桥七配变	10	200	上级设备容量受限
9027	滨海	秦桥三配变	10	200	上级设备容量受限
9028	滨海	秦桥十二配变	10	200	上级设备容量受限
9029	滨海	秦桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
9030	滨海	秦桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
9031	滨海	秦桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
9032	滨海	秦桥十一配变	10	200	上级设备容量受限
9033	滨海	秦桥一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9034	滨海	沈关八配变	10	200	上级设备容量受限
9035	滨海	沈关电站	10	200	上级设备容量受限
9036	滨海	沈关东站	10	100	上级设备容量受限
9037	滨海	沈关二配变	10	200	上级设备容量受限
9038	滨海	沈关海岗站	10	200	上级设备容量受限
9039	滨海	沈关六配变	10	200	上级设备容量受限
9040	滨海	沈关排灌站	10	200	上级设备容量受限
9041	滨海	沈关七配变	10	400	上级设备容量受限
9042	滨海	沈关三配变	10	200	上级设备容量受限
9043	滨海	沈关四配变	10	200	上级设备容量受限
9044	滨海	沈关吴姚站	10	100	上级设备容量受限
9045	滨海	沈关五配变	10	200	上级设备容量受限
9046	滨海	沈关西站	10	200	上级设备容量受限
9047	滨海	沈关一配变	10	200	上级设备容量受限
9048	滨海	陈老电站	10	100	上级设备容量受限
9049	滨海	大套二十八配变	10	400	上级设备容量受限
9050	滨海	大套二十六配变	10	400	上级设备容量受限
9051	滨海	二浦八配变	10	400	上级设备容量受限
9052	滨海	二浦二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9053	滨海	二浦九配变	10	400	上级设备容量受限
9054	滨海	二浦六配变	10	400	上级设备容量受限
9055	滨海	二浦七配变	10	400	上级设备容量受限
9056	滨海	二浦三配变	10	400	上级设备容量受限
9057	滨海	二浦十二配变	10	400	上级设备容量受限
9058	滨海	二浦十配变	10	200	上级设备容量受限
9059	滨海	二浦十一配变	10	200	上级设备容量受限
9060	滨海	二浦四配变	10	400	上级设备容量受限
9061	滨海	二浦五配变	10	400	上级设备容量受限
9062	滨海	二浦西站	10	160	上级设备容量受限
9063	滨海	套稍二站	10	200	上级设备容量受限
9064	滨海	徐李三站	10	200	上级设备容量受限
9065	滨海	永岗八配变	10	400	上级设备容量受限
9066	滨海	永岗电站	10	100	上级设备容量受限
9067	滨海	永岗二配变	10	400	上级设备容量受限
9068	滨海	永岗九配变	10	400	上级设备容量受限
9069	滨海	永岗六配变	10	400	上级设备容量受限
9070	滨海	永岗七配变	10	400	上级设备容量受限
9071	滨海	永岗三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9072	滨海	永岗十二配变	10	400	上级设备容量受限
9073	滨海	永岗十配变	10	400	上级设备容量受限
9074	滨海	永岗十一配变	10	400	上级设备容量受限
9075	滨海	永岗五配变	10	400	上级设备容量受限
9076	滨海	永岗一配变	10	400	上级设备容量受限
9077	滨海	陈老七配变	10	200	上级设备容量受限
9078	滨海	崔庄电站	10	400	上级设备容量受限
9079	滨海	崔庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9080	滨海	崔庄六配变	10	200	上级设备容量受限
9081	滨海	崔庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9082	滨海	崔庄四配变	10	200	上级设备容量受限
9083	滨海	崔庄五配变	10	200	上级设备容量受限
9084	滨海	崔庄一配变	10	200	上级设备容量受限
9085	滨海	秉义六组电站	10	100	上级设备容量受限
9086	滨海	秉义三配变	10	200	上级设备容量受限
9087	滨海	秉义五配变	10	200	上级设备容量受限
9088	滨海	荡东八配变天场	10	200	上级设备容量受限
9089	滨海	荡东六配变	10	200	上级设备容量受限
9090	滨海	荡东三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9091	滨海	荡东三配变2#变	10	200	上级设备容量受限
9092	滨海	荡东三组电站	10	200	上级设备容量受限
9093	滨海	荡东十配变	10	100	上级设备容量受限
9094	滨海	荡东十一配变	10	200	上级设备容量受限
9095	滨海	黄达金联建楼（2）	10	250	上级设备容量受限
9096	滨海	老庄扶贫站	10	200	上级设备容量受限
9097	滨海	老庄零号站	10	100	上级设备容量受限
9098	滨海	老庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9099	滨海	马套二配变	10	200	上级设备容量受限
9100	滨海	马套九配变	10	200	上级设备容量受限
9101	滨海	马套六配变	10	200	上级设备容量受限
9102	滨海	马套十配变	10	200	上级设备容量受限
9103	滨海	马套五配变	10	200	上级设备容量受限
9104	滨海	马套一配变	10	200	上级设备容量受限
9105	滨海	海峰六配变	10	400	上级设备容量受限
9106	滨海	海峰三配变	10	400	上级设备容量受限
9107	滨海	海峰十一配变	10	400	上级设备容量受限
9108	滨海	海峰五配变	10	200	上级设备容量受限
9109	滨海	蒋墩八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9110	滨海	蒋墩电站	10	200	上级设备容量受限
9111	滨海	蒋墩二配变	10	400	上级设备容量受限
9112	滨海	蒋墩二站	10	200	上级设备容量受限
9113	滨海	蒋墩七配变	10	200	上级设备容量受限
9114	滨海	蒋墩三配变	10	400	上级设备容量受限
9115	滨海	蒋墩三站	10	100	上级设备容量受限
9116	滨海	蒋墩四配变	10	200	上级设备容量受限
9117	滨海	蒋墩一配变	10	400	上级设备容量受限
9118	滨海	绿杨八配变	10	400	上级设备容量受限
9119	滨海	绿杨九配变	10	200	上级设备容量受限
9120	滨海	绿杨五配变	10	200	上级设备容量受限
9121	滨海	秦桥五配变	10	200	上级设备容量受限
9122	滨海	唐河电站	10	200	上级设备容量受限
9123	滨海	唐河二配变	10	200	上级设备容量受限
9124	滨海	唐河二站	10	200	上级设备容量受限
9125	滨海	唐河六配变	10	200	上级设备容量受限
9126	滨海	唐河七配变	10	200	上级设备容量受限
9127	滨海	唐河四配变	10	400	上级设备容量受限
9128	滨海	唐河五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9129	滨海	唐河一配变	10	200	上级设备容量受限
9130	滨海	唐河一配变2#变	10	200	上级设备容量受限
9131	滨海	场南八配变	10	200	上级设备容量受限
9132	滨海	场南二配变	10	200	上级设备容量受限
9133	滨海	场南六配变	10	200	上级设备容量受限
9134	滨海	场南七配变	10	200	上级设备容量受限
9135	滨海	场南三配变	10	200	上级设备容量受限
9136	滨海	场南四配变	10	200	上级设备容量受限
9137	滨海	场南五配变	10	200	上级设备容量受限
9138	滨海	场南一配变	10	200	上级设备容量受限
9139	滨海	横沟河电站	10	200	上级设备容量受限
9140	滨海	李庄电站	10	200	上级设备容量受限
9141	滨海	绿杨二配变	10	400	上级设备容量受限
9142	滨海	绿杨六配变	10	400	上级设备容量受限
9143	滨海	绿杨三配变	10	200	上级设备容量受限
9144	滨海	绿杨十配变	10	200	上级设备容量受限
9145	滨海	绿杨四配变	10	400	上级设备容量受限
9146	滨海	沈舍八配变	10	200	上级设备容量受限
9147	滨海	沈舍二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9148	滨海	沈舍二站	10	200	上级设备容量受限
9149	滨海	沈舍九配变	10	200	上级设备容量受限
9150	滨海	沈舍六配变	10	200	上级设备容量受限
9151	滨海	沈舍七配变.	10	200	上级设备容量受限
9152	滨海	沈舍三配变	10	200	上级设备容量受限
9153	滨海	沈舍十配变	10	200	上级设备容量受限
9154	滨海	沈舍十一配变	10	200	上级设备容量受限
9155	滨海	沈舍四配变.	10	200	上级设备容量受限
9156	滨海	沈舍一配变	10	400	上级设备容量受限
9157	滨海	石陡堆电站	10	100	上级设备容量受限
9158	滨海	唐河三配变	10	200	上级设备容量受限
9159	滨海	陶河二配变	10	200	上级设备容量受限
9160	滨海	陶河二站	10	100	上级设备容量受限
9161	滨海	陶河五配变	10	200	上级设备容量受限
9162	滨海	天场九配变	10	200	上级设备容量受限
9163	滨海	天场六配变	10	400	上级设备容量受限
9164	滨海	天场七配变	10	400	上级设备容量受限
9165	滨海	天场十二配变	10	400	上级设备容量受限
9166	滨海	天场四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9167	滨海	天场陶河大沟	10	200	上级设备容量受限
9168	滨海	天场五配变	10	200	上级设备容量受限
9169	滨海	天场一配变	10	630	上级设备容量受限
9170	滨海	天沟八配变	10	200	上级设备容量受限
9171	滨海	天沟电站	10	200	上级设备容量受限
9172	滨海	天沟二配变	10	400	上级设备容量受限
9173	滨海	天沟灌溉站	10	50	上级设备容量受限
9174	滨海	天沟六配变.	10	200	上级设备容量受限
9175	滨海	天沟七配变	10	200	上级设备容量受限
9176	滨海	天沟三配变	10	400	上级设备容量受限
9177	滨海	天沟十配变	10	200	上级设备容量受限
9178	滨海	天沟四配变	10	200	上级设备容量受限
9179	滨海	天沟五配变	10	100	上级设备容量受限
9180	滨海	天沟一配变	10	200	上级设备容量受限
9181	滨海	杨河电站	10	200	上级设备容量受限
9182	滨海	引渠电站	10	200	上级设备容量受限
9183	滨海	二浦东站	10	50	上级设备容量受限
9184	滨海	二浦二站	10	400	上级设备容量受限
9185	滨海	坎岗河电站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9186	滨海	农业园万亩菜园二配变	10	630	上级设备容量受限
9187	滨海	农业园万亩菜园三配变	10	400	上级设备容量受限
9188	滨海	农业园万亩菜园四配变	10	200	上级设备容量受限
9189	滨海	农业园万亩菜园一配变	10	200	上级设备容量受限
9190	滨海	徐李八配变	10	400	上级设备容量受限
9191	滨海	徐李二配变	10	400	上级设备容量受限
9192	滨海	徐李九配变	10	400	上级设备容量受限
9193	滨海	徐李六配变	10	400	上级设备容量受限
9194	滨海	徐李七配变	10	400	上级设备容量受限
9195	滨海	徐李三配变	10	400	上级设备容量受限
9196	滨海	徐李十二配变	10	400	上级设备容量受限
9197	滨海	徐李十配变	10	400	上级设备容量受限
9198	滨海	徐李十三配变	10	400	上级设备容量受限
9199	滨海	徐李五配变	10	400	上级设备容量受限
9200	滨海	徐李新四配变	10	400	上级设备容量受限
9201	滨海	徐李一配变	10	400	上级设备容量受限
9202	滨海	徐圩扶贫站	10	200	上级设备容量受限
9203	滨海	永岗九组站	10	160	上级设备容量受限
9204	滨海	永岗四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9205	滨海	张孟八配变	10	400	上级设备容量受限
9206	滨海	张孟电站	10	200	上级设备容量受限
9207	滨海	张孟二配变	10	400	上级设备容量受限
9208	滨海	张孟二站	10	200	上级设备容量受限
9209	滨海	张孟九配变	10	400	上级设备容量受限
9210	滨海	张孟六配变	10	400	上级设备容量受限
9211	滨海	张孟七配变	10	200	上级设备容量受限
9212	滨海	张孟三配变	10	400	上级设备容量受限
9213	滨海	张孟三站	10	100	上级设备容量受限
9214	滨海	张孟四配变	10	400	上级设备容量受限
9215	滨海	张孟五配变	10	400	上级设备容量受限
9216	滨海	张孟一配变	10	400	上级设备容量受限
9217	滨海	场西线1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9218	滨海	场西线1#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
9219	滨海	富康二配变	10	400	上级设备容量受限
9220	滨海	马套八配变.	10	400	上级设备容量受限
9221	滨海	马套七配变	10	400	上级设备容量受限
9222	滨海	马套三配变.	10	400	上级设备容量受限
9223	滨海	马套十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9224	滨海	马套十一配变.	10	630	上级设备容量受限
9225	滨海	马套小街配变	10	400	上级设备容量受限
9226	滨海	天盘九配变	10	400	上级设备容量受限
9227	滨海	天盘三配变	10	200	上级设备容量受限
9228	滨海	天盘十配变	10	200	上级设备容量受限
9229	滨海	天盘圩东电站	10	200	上级设备容量受限
9230	滨海	文苑小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9231	滨海	徐丹八配变.	10	200	上级设备容量受限
9232	滨海	徐丹二配变	10	200	上级设备容量受限
9233	滨海	徐丹六配变	10	400	上级设备容量受限
9234	滨海	徐丹十配变	10	200	上级设备容量受限
9235	滨海	徐丹十一配变	10	200	上级设备容量受限
9236	滨海	徐丹四配变	10	400	上级设备容量受限
9237	滨海	徐丹一配变	10	200	上级设备容量受限
9238	滨海	徐圩二配变	10	400	上级设备容量受限
9239	滨海	徐圩七配变.	10	400	上级设备容量受限
9240	滨海	徐圩五配变	10	400	上级设备容量受限
9241	滨海	杨庄二配变2#变	10	200	上级设备容量受限
9242	滨海	杨庄新社区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9243	滨海	杨庄新社区2#箱变2#变间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
9244	滨海	杨庄一配变.	10	200	上级设备容量受限
9245	滨海	幼儿园	10	200	上级设备容量受限
9246	滨海	御景花园1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9247	滨海	御景花园2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9248	滨海	陈老二配变	10	200	上级设备容量受限
9249	滨海	陈老六配变	10	200	上级设备容量受限
9250	滨海	陈老六台区	10	200	上级设备容量受限
9251	滨海	陈老三配变	10	200	上级设备容量受限
9252	滨海	陈老三配变1#变	10	200	上级设备容量受限
9253	滨海	陈老四配变	10	200	上级设备容量受限
9254	滨海	陈老五配变.	10	200	上级设备容量受限
9255	滨海	陈老一配变	10	200	上级设备容量受限
9256	滨海	大套二十五配变	10	400	上级设备容量受限
9257	滨海	大套三配变	10	400	上级设备容量受限
9258	滨海	大套十四配变	10	400	上级设备容量受限
9259	滨海	大套十五配变	10	200	上级设备容量受限
9260	滨海	大套五配变	10	200	上级设备容量受限
9261	滨海	洪林八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9262	滨海	洪林二配变	10	400	上级设备容量受限
9263	滨海	洪林九配变	10	400	上级设备容量受限
9264	滨海	洪林六配变	10	400	上级设备容量受限
9265	滨海	洪林七配变	10	200	上级设备容量受限
9266	滨海	洪林三配变	10	200	上级设备容量受限
9267	滨海	洪林十二配变	10	400	上级设备容量受限
9268	滨海	洪林十六配变	10	400	上级设备容量受限
9269	滨海	洪林十配变	10	400	上级设备容量受限
9270	滨海	洪林十七配变	10	400	上级设备容量受限
9271	滨海	洪林十三配变	10	400	上级设备容量受限
9272	滨海	洪林十五配变	10	400	上级设备容量受限
9273	滨海	洪林十一配变	10	400	上级设备容量受限
9274	滨海	洪林四配变	10	400	上级设备容量受限
9275	滨海	洪林五配变	10	400	上级设备容量受限
9276	滨海	洪林一配变	10	400	上级设备容量受限
9277	滨海	外套八配变（国投）	10	400	上级设备容量受限
9278	滨海	外套二配变	10	400	上级设备容量受限
9279	滨海	外套九配变	10	400	上级设备容量受限
9280	滨海	外套十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9281	滨海	外套十一配变	10	400	上级设备容量受限
9282	滨海	外套四配变	10	400	上级设备容量受限
9283	滨海	外套五配变	10	400	上级设备容量受限
9284	滨海	外套一配变	10	400	上级设备容量受限
9285	滨海	徐圩电站	10	400	上级设备容量受限
9286	滨海	永华八配变	10	400	上级设备容量受限
9287	滨海	永华二配变更换	10	400	上级设备容量受限
9288	滨海	永华九配变	10	400	上级设备容量受限
9289	滨海	永华六配变	10	400	上级设备容量受限
9290	滨海	永华七配变	10	400	上级设备容量受限
9291	滨海	永华三配变	10	400	上级设备容量受限
9292	滨海	永华十配变	10	400	上级设备容量受限
9293	滨海	永华十一配变	10	400	上级设备容量受限
9294	滨海	永华四配变	10	400	上级设备容量受限
9295	滨海	永华五配变	10	200	上级设备容量受限
9296	滨海	永华小东庄	10	200	上级设备容量受限
9297	滨海	永华一配变	10	400	上级设备容量受限
9298	滨海	育才二十六配变	10	400	上级设备容量受限
9299	滨海	坎南条港电站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9300	滨海	塔沟二配变	10	200	上级设备容量受限
9301	滨海	塔沟四配变.	10	200	上级设备容量受限
9302	滨海	天盘八配变天场	10	200	本级设备容量受限
9303	滨海	七分场部	10	200	上级设备容量受限
9304	滨海	商物公司台区	10	200	上级设备容量受限
9305	滨海	东兴电站	10	200	上级设备容量受限
9306	滨海	堆角二配变	10	200	上级设备容量受限
9307	滨海	堆角三配变	10	200	上级设备容量受限
9308	滨海	堆角四配变	10	400	上级设备容量受限
9309	滨海	堆角一配变	10	200	上级设备容量受限
9310	滨海	官庄一站	10	200	上级设备容量受限
9311	滨海	华林一站	10	100	上级设备容量受限
9312	滨海	界牌二站	10	100	上级设备容量受限
9313	滨海	界牌街道十一配变	10	200	上级设备容量受限
9314	滨海	界牌街道五配变	10	400	上级设备容量受限
9315	滨海	界牌三配变	10	400	上级设备容量受限
9316	滨海	界牌十二配变	10	200	上级设备容量受限
9317	滨海	界牌十六配变	10	400	上级设备容量受限
9318	滨海	界牌十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9319	滨海	祁垛二号变	10	200	上级设备容量受限
9320	滨海	祁垛二配变	10	200	上级设备容量受限
9321	滨海	祁垛三配变	10	200	上级设备容量受限
9322	滨海	祁垛四配变	10	200	上级设备容量受限
9323	滨海	祁垛五配变	10	400	上级设备容量受限
9324	滨海	祁垛一号变	10	200	上级设备容量受限
9325	滨海	祁垛一配变	10	400	上级设备容量受限
9326	滨海	万庄电站	10	100	上级设备容量受限
9327	滨海	万庄二配变	10	200	上级设备容量受限
9328	滨海	万庄三配变	10	400	上级设备容量受限
9329	滨海	万庄一配变	10	200	上级设备容量受限
9330	滨海	周庄八配变	10	400	上级设备容量受限
9331	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9332	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9333	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9334	滨海	周庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9335	滨海	周庄九配变	10	400	上级设备容量受限
9336	滨海	周庄六配变	10	400	上级设备容量受限
9337	滨海	周庄七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9338	滨海	周庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9339	滨海	周庄五配变	10	200	上级设备容量受限
9340	滨海	周庄一配变	10	400	上级设备容量受限
9341	滨海	周庄一站	10	200	上级设备容量受限
9342	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9343	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9344	滨海	华林二配变	10	200	上级设备容量受限
9345	滨海	华林六配变配变	10	400	上级设备容量受限
9346	滨海	华林七配变配变	10	400	上级设备容量受限
9347	滨海	华林三配变	10	200	上级设备容量受限
9348	滨海	华林四配变	10	200	上级设备容量受限
9349	滨海	华林五配变	10	400	上级设备容量受限
9350	滨海	华林一配变	10	400	上级设备容量受限
9351	滨海	界牌三站	10	200	上级设备容量受限
9352	滨海	界牌五配变电站三	10	100	上级设备容量受限
9353	滨海	清水河电站	10	100	上级设备容量受限
9354	滨海	清水河三配变	10	400	上级设备容量受限
9355	滨海	清水河四配变	10	400	上级设备容量受限
9356	滨海	清水河一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9357	滨海	四坝八配变	10	400	上级设备容量受限
9358	滨海	四坝电站	10	400	上级设备容量受限
9359	滨海	四坝二配变配变	10	200	上级设备容量受限
9360	滨海	四坝六配变	10	400	上级设备容量受限
9361	滨海	四坝七配变	10	400	上级设备容量受限
9362	滨海	四坝三配变	10	400	上级设备容量受限
9363	滨海	四坝四配变	10	400	上级设备容量受限
9364	滨海	四坝五配变	10	200	上级设备容量受限
9365	滨海	四坝一配变	10	200	上级设备容量受限
9366	滨海	朱庄电站	10	400	上级设备容量受限
9367	滨海	冲边八配变	10	200	上级设备容量受限
9368	滨海	冲边二配变	10	200	上级设备容量受限
9369	滨海	冲边九配变	10	400	上级设备容量受限
9370	滨海	冲边六配变	10	200	上级设备容量受限
9371	滨海	冲边南站	10	100	上级设备容量受限
9372	滨海	冲边七配变	10	200	上级设备容量受限
9373	滨海	冲边三配变	10	400	上级设备容量受限
9374	滨海	冲边四配变	10	200	上级设备容量受限
9375	滨海	冲边五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9376	滨海	冲边一配变	10	400	上级设备容量受限
9377	滨海	吉圩二配变	10	400	上级设备容量受限
9378	滨海	吉圩三配变	10	200	上级设备容量受限
9379	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	上级设备容量受限
9380	滨海	界牌康居小区	10	200	上级设备容量受限
9381	滨海	三坝八配变	10	400	上级设备容量受限
9382	滨海	三坝二配变	10	200	上级设备容量受限
9383	滨海	三坝九配变	10	400	上级设备容量受限
9384	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	上级设备容量受限
9385	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	上级设备容量受限
9386	滨海	三坝七配变	10	400	上级设备容量受限
9387	滨海	三坝十配变	10	400	上级设备容量受限
9388	滨海	三坝十一配变	10	400	上级设备容量受限
9389	滨海	三坝四配变	10	200	上级设备容量受限
9390	滨海	三坝五配变	10	200	上级设备容量受限
9391	滨海	三坝一配变	10	400	上级设备容量受限
9392	滨海	圣庄电站北	10	200	上级设备容量受限
9393	滨海	圣庄二配变	10	200	上级设备容量受限
9394	滨海	圣庄南电站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9395	滨海	圣庄排涝二站	10	200	上级设备容量受限
9396	滨海	圣庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9397	滨海	圣庄四配变	10	400	上级设备容量受限
9398	滨海	圣庄五配变	10	400	上级设备容量受限
9399	滨海	圣庄一配变	10	200	上级设备容量受限
9400	滨海	众兴渔场电站	10	200	上级设备容量受限
9401	滨海	二坝二配变	10	400	上级设备容量受限
9402	滨海	二坝六配变	10	400	上级设备容量受限
9403	滨海	二坝三配变	10	200	上级设备容量受限
9404	滨海	二坝一配变	10	200	上级设备容量受限
9405	滨海	河包二配变	10	200	上级设备容量受限
9406	滨海	河包二站	10	200	上级设备容量受限
9407	滨海	河包六配变	10	400	上级设备容量受限
9408	滨海	河包四配变	10	200	上级设备容量受限
9409	滨海	河包五配变	10	200	上级设备容量受限
9410	滨海	河包一配变	10	200	上级设备容量受限
9411	滨海	淮南二配变	10	200	上级设备容量受限
9412	滨海	淮南六配变	10	400	上级设备容量受限
9413	滨海	淮南七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9414	滨海	淮南三配变	10	200	上级设备容量受限
9415	滨海	淮南四配变	10	400	上级设备容量受限
9416	滨海	淮南一配变	10	400	上级设备容量受限
9417	滨海	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
9418	滨海	街道十配变.	10	400	上级设备容量受限
9419	滨海	界牌二坝四配变	10	200	上级设备容量受限
9420	滨海	界牌二配变	10	400	上级设备容量受限
9421	滨海	界牌街道六配变.	10	400	上级设备容量受限
9422	滨海	界牌七配变	10	200	上级设备容量受限
9423	滨海	界牌十八配变	10	400	上级设备容量受限
9424	滨海	界牌十七配变	10	400	上级设备容量受限
9425	滨海	界牌十四配变0	10	400	上级设备容量受限
9426	滨海	界牌十五配变	10	400	上级设备容量受限
9427	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	上级设备容量受限
9428	滨海	界牌小街一配变西.	10	630	上级设备容量受限
9429	滨海	三坝电站.	10	100	上级设备容量受限
9430	滨海	三坝六配变	10	200	上级设备容量受限
9431	滨海	三坝三配变	10	200	上级设备容量受限
9432	滨海	三份二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9433	滨海	三份七配变	10	400	上级设备容量受限
9434	滨海	三份三配变	10	200	上级设备容量受限
9435	滨海	三份四配变	10	400	上级设备容量受限
9436	滨海	三份五配变	10	400	上级设备容量受限
9437	滨海	三份一配变	10	400	上级设备容量受限
9438	滨海	三份一站	10	400	上级设备容量受限
9439	滨海	许家圩电站	10	200	上级设备容量受限
9440	滨海	许家圩二配变	10	400	上级设备容量受限
9441	滨海	许家圩九配变	10	400	上级设备容量受限
9442	滨海	许家圩六配变	10	400	上级设备容量受限
9443	滨海	许家圩七配变	10	400	上级设备容量受限
9444	滨海	许家圩三配变	10	400	上级设备容量受限
9445	滨海	许家圩四配变	10	200	上级设备容量受限
9446	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9447	滨海	许家圩一配变	10	200	上级设备容量受限
9448	滨海	冯庄电站	10	400	上级设备容量受限
9449	滨海	冯庄二配变	10	200	上级设备容量受限
9450	滨海	冯庄六配变	10	200	上级设备容量受限
9451	滨海	冯庄七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9452	滨海	冯庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9453	滨海	冯庄四配变	10	200	上级设备容量受限
9454	滨海	冯庄五配变	10	200	上级设备容量受限
9455	滨海	冯庄一配变	10	400	上级设备容量受限
9456	滨海	界牌条堆六配变	10	400	上级设备容量受限
9457	滨海	界牌于庄五配变	10	400	上级设备容量受限
9458	滨海	条堆七配变	10	400	上级设备容量受限
9459	滨海	王港西站	10	200	上级设备容量受限
9460	滨海	腰路二配变	10	400	上级设备容量受限
9461	滨海	腰路三配变	10	400	上级设备容量受限
9462	滨海	腰路四配变	10	400	上级设备容量受限
9463	滨海	腰路五配变	10	200	上级设备容量受限
9464	滨海	腰路一配变	10	400	上级设备容量受限
9465	滨海	有余二配变	10	200	上级设备容量受限
9466	滨海	有余三配变	10	400	上级设备容量受限
9467	滨海	有余四配变	10	400	上级设备容量受限
9468	滨海	有余五配变	10	400	上级设备容量受限
9469	滨海	有余一配变	10	400	上级设备容量受限
9470	滨海	于庄八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9471	滨海	于庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9472	滨海	于庄三配变	10	400	上级设备容量受限
9473	滨海	于庄四配变	10	200	上级设备容量受限
9474	滨海	于庄一配变	10	400	上级设备容量受限
9475	滨海	众兴二配变	10	400	上级设备容量受限
9476	滨海	众兴六配变	10	400	上级设备容量受限
9477	滨海	众兴三配变	10	400	上级设备容量受限
9478	滨海	众兴四配变	10	400	上级设备容量受限
9479	滨海	众兴五配变	10	400	上级设备容量受限
9480	滨海	众兴一配变	10	400	上级设备容量受限
9481	滨海	陈建国	10	400	上级设备容量受限
9482	滨海	创业七配变	10	400	上级设备容量受限
9483	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
9484	滨海	陆集五组菜场	10	400	上级设备容量受限
9485	滨海	陆集小街十四配变	10	630	上级设备容量受限
9486	滨海	陆集小街十五配变	10	630	上级设备容量受限
9487	滨海	普润1#.	10	100	上级设备容量受限
9488	滨海	条堆二配变	10	400	上级设备容量受限
9489	滨海	条堆三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9490	滨海	条堆四配变	10	400	上级设备容量受限
9491	滨海	条堆五配变	10	200	上级设备容量受限
9492	滨海	条堆一配变	10	400	上级设备容量受限
9493	滨海	小街八号综合变	10	200	上级设备容量受限
9494	滨海	小街九号变	10	400	上级设备容量受限
9495	滨海	小街六#变	10	200	上级设备容量受限
9496	滨海	小街陆集四配变	10	400	上级设备容量受限
9497	滨海	小街路灯一号变	10	200	上级设备容量受限
9498	滨海	小街七号变	10	200	上级设备容量受限
9499	滨海	小街三号变	10	200	上级设备容量受限
9500	滨海	小街十号变	10	400	上级设备容量受限
9501	滨海	小街十七号变	10	400	上级设备容量受限
9502	滨海	小街十三号变	10	400	上级设备容量受限
9503	滨海	小街十一号变	10	200	上级设备容量受限
9504	滨海	小街条堆八配变	10	400	上级设备容量受限
9505	滨海	小街五号变	10	400	上级设备容量受限
9506	滨海	小街一号变	10	400	上级设备容量受限
9507	滨海	学地十配变	10	400	上级设备容量受限
9508	滨海	赵吉军	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9509	滨海	陆集线小街二十号变配变	10	400	上级设备容量受限
9510	滨海	创业一配变	10	400	上级设备容量受限
9511	滨海	东兴二2配变	10	200	上级设备容量受限
9512	滨海	官庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9513	滨海	官庄九配变	10	400	上级设备容量受限
9514	滨海	官庄六配变	10	200	上级设备容量受限
9515	滨海	官庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9516	滨海	官庄四配变	10	200	上级设备容量受限
9517	滨海	官庄五配变	10	200	上级设备容量受限
9518	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	上级设备容量受限
9519	滨海	官庄一配变	10	200	上级设备容量受限
9520	滨海	界牌东兴一配变	10	200	上级设备容量受限
9521	滨海	陆集东兴三配变	10	400	上级设备容量受限
9522	滨海	陆集东兴四配变	10	400	上级设备容量受限
9523	滨海	陆亚军联建楼	10	500	上级设备容量受限
9524	滨海	十八顷二配变	10	200	上级设备容量受限
9525	滨海	十八顷七配变	10	400	上级设备容量受限
9526	滨海	十八顷三配变	10	400	上级设备容量受限
9527	滨海	十八顷十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9528	滨海	十八顷十配变	10	200	上级设备容量受限
9529	滨海	十八顷十三配变	10	400	上级设备容量受限
9530	滨海	十八顷十一配变	10	400	上级设备容量受限
9531	滨海	十八顷四配变	10	400	上级设备容量受限
9532	滨海	十八顷五配变	10	200	上级设备容量受限
9533	滨海	十八顷一配变	10	200	上级设备容量受限
9534	滨海	十八顷一站	10	200	上级设备容量受限
9535	滨海	王港七配变	10	400	上级设备容量受限
9536	滨海	学地四配变	10	200	上级设备容量受限
9537	滨海	学地一配变	10	400	上级设备容量受限
9538	滨海	学南二配变	10	400	上级设备容量受限
9539	滨海	学南六配变	10	400	上级设备容量受限
9540	滨海	学南七配变	10	400	上级设备容量受限
9541	滨海	学南七台区配变	10	400	上级设备容量受限
9542	滨海	学南三配变	10	200	上级设备容量受限
9543	滨海	学南四配变	10	200	上级设备容量受限
9544	滨海	学南一配变	10	400	上级设备容量受限
9545	滨海	陆下线小街十九号变配变	10	400	上级设备容量受限
9546	滨海	创业五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9547	滨海	房港二配变	10	400	上级设备容量受限
9548	滨海	房港四配变	10	400	上级设备容量受限
9549	滨海	房港五配变	10	400	上级设备容量受限
9550	滨海	吉甫八配变	10	400	上级设备容量受限
9551	滨海	吉甫九配变	10	400	上级设备容量受限
9552	滨海	吉甫六配变	10	200	上级设备容量受限
9553	滨海	吉甫七配变	10	400	上级设备容量受限
9554	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	上级设备容量受限
9555	滨海	吉甫十二配变	10	400	上级设备容量受限
9556	滨海	吉甫一配变	10	400	上级设备容量受限
9557	滨海	界牌房港三配变	10	400	上级设备容量受限
9558	滨海	界牌房港一配变	10	200	上级设备容量受限
9559	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	上级设备容量受限
9560	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	上级设备容量受限
9561	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	上级设备容量受限
9562	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	上级设备容量受限
9563	滨海	界牌陆集二配变	10	400	上级设备容量受限
9564	滨海	界牌陆集五配变	10	200	上级设备容量受限
9565	滨海	界牌陆集一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9566	滨海	刘甫八配变	10	400	上级设备容量受限
9567	滨海	刘甫北站	10	200	上级设备容量受限
9568	滨海	刘甫二配变	10	400	上级设备容量受限
9569	滨海	刘甫南站(刘甫一站）	10	400	上级设备容量受限
9570	滨海	刘甫七配变	10	200	上级设备容量受限
9571	滨海	刘甫三配变	10	200	上级设备容量受限
9572	滨海	刘甫四配变	10	200	上级设备容量受限
9573	滨海	刘甫五配变	10	400	上级设备容量受限
9574	滨海	陆集八配变	10	400	上级设备容量受限
9575	滨海	陆集电站	10	100	上级设备容量受限
9576	滨海	陆集六配变	10	400	上级设备容量受限
9577	滨海	陆集七配变	10	400	上级设备容量受限
9578	滨海	陆集三配变	10	400	上级设备容量受限
9579	滨海	王港八配变	10	400	上级设备容量受限
9580	滨海	王港二配变	10	200	上级设备容量受限
9581	滨海	王港九配变	10	200	上级设备容量受限
9582	滨海	王港六配变	10	400	上级设备容量受限
9583	滨海	王港南站	10	200	上级设备容量受限
9584	滨海	王港三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9585	滨海	王港十二配变	10	400	上级设备容量受限
9586	滨海	王港十配变	10	400	上级设备容量受限
9587	滨海	王港十一配变	10	400	上级设备容量受限
9588	滨海	王港五配变.	10	400	上级设备容量受限
9589	滨海	王港一配变	10	400	上级设备容量受限
9590	滨海	王港中站	10	400	上级设备容量受限
9591	滨海	小街四号变	10	400	上级设备容量受限
9592	滨海	竹林二站	10	200	上级设备容量受限
9593	滨海	竹林五台区配变	10	400	上级设备容量受限
9594	滨海	创业八配变	10	400	上级设备容量受限
9595	滨海	创业二配变0	10	400	上级设备容量受限
9596	滨海	创业六配变	10	200	上级设备容量受限
9597	滨海	创业四配变	10	200	上级设备容量受限
9598	滨海	黄庄电站	10	200	上级设备容量受限
9599	滨海	黄庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9600	滨海	黄庄九配变	10	400	上级设备容量受限
9601	滨海	黄庄六配变	10	400	上级设备容量受限
9602	滨海	黄庄七配变	10	400	上级设备容量受限
9603	滨海	黄庄十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9604	滨海	黄庄四配变	10	400	上级设备容量受限
9605	滨海	黄庄五配变	10	200	上级设备容量受限
9606	滨海	黄庄一配变0	10	400	上级设备容量受限
9607	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9608	滨海	界牌三巨一配变	10	200	上级设备容量受限
9609	滨海	界牌条巨三配变	10	200	上级设备容量受限
9610	滨海	界牌条巨一配变	10	200	上级设备容量受限
9611	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
9612	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	上级设备容量受限
9613	滨海	李树海	10	500	上级设备容量受限
9614	滨海	陆从祥	10	500	上级设备容量受限
9615	滨海	陆集小街二号变	10	400	上级设备容量受限
9616	滨海	陆集小街十八号变	10	400	上级设备容量受限
9617	滨海	陆集小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
9618	滨海	三巨北站	10	200	上级设备容量受限
9619	滨海	三巨二配变	10	400	上级设备容量受限
9620	滨海	三巨三配变	10	200	上级设备容量受限
9621	滨海	三巨四配变	10	400	上级设备容量受限
9622	滨海	三巨一站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9623	滨海	十八顷八配变1	10	400	上级设备容量受限
9624	滨海	四巨二配变	10	200	上级设备容量受限
9625	滨海	四巨三配变	10	200	上级设备容量受限
9626	滨海	四巨五配变	10	400	上级设备容量受限
9627	滨海	四巨一配变	10	400	上级设备容量受限
9628	滨海	条巨八配变	10	400	上级设备容量受限
9629	滨海	条巨电站	10	200	上级设备容量受限
9630	滨海	条巨二配变变压器	10	200	上级设备容量受限
9631	滨海	条巨六配变变压器	10	200	上级设备容量受限
9632	滨海	条巨七配变	10	400	上级设备容量受限
9633	滨海	条巨四配变	10	400	上级设备容量受限
9634	滨海	条巨五配变	10	200	上级设备容量受限
9635	滨海	头巨八配变	10	200	上级设备容量受限
9636	滨海	头巨二配变	10	200	上级设备容量受限
9637	滨海	头巨九配变	10	400	上级设备容量受限
9638	滨海	头巨六配变	10	400	上级设备容量受限
9639	滨海	头巨七配变	10	400	上级设备容量受限
9640	滨海	头巨三配变	10	200	上级设备容量受限
9641	滨海	头巨十二配变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9642	滨海	头巨十配变	10	400	上级设备容量受限
9643	滨海	头巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
9644	滨海	头巨十四配变	10	400	上级设备容量受限
9645	滨海	头巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
9646	滨海	头巨四配变	10	400	上级设备容量受限
9647	滨海	头巨五配变	10	400	上级设备容量受限
9648	滨海	头巨一配变	10	400	上级设备容量受限
9649	滨海	五巨八配变	10	200	上级设备容量受限
9650	滨海	五巨二配变	10	200	上级设备容量受限
9651	滨海	五巨六配变	10	400	上级设备容量受限
9652	滨海	五巨七配变	10	200	上级设备容量受限
9653	滨海	五巨三配变	10	200	上级设备容量受限
9654	滨海	五巨十九配变	10	400	上级设备容量受限
9655	滨海	五巨十配变	10	200	上级设备容量受限
9656	滨海	五巨十七配变	10	400	上级设备容量受限
9657	滨海	五巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
9658	滨海	五巨十四配变	10	400	上级设备容量受限
9659	滨海	五巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
9660	滨海	五巨四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9661	滨海	五巨五配变	10	200	上级设备容量受限
9662	滨海	学地八配变	10	200	上级设备容量受限
9663	滨海	学地二配变	10	200	上级设备容量受限
9664	滨海	学地六配变	10	200	上级设备容量受限
9665	滨海	学地七配变	10	400	上级设备容量受限
9666	滨海	学地三配变变压器	10	400	上级设备容量受限
9667	滨海	学地十一配变	10	400	上级设备容量受限
9668	滨海	学地五配变	10	400	上级设备容量受限
9669	滨海	创业三配变	10	200	上级设备容量受限
9670	滨海	河头二配变0	10	400	上级设备容量受限
9671	滨海	河头六配变	10	400	上级设备容量受限
9672	滨海	河头三配变	10	400	上级设备容量受限
9673	滨海	河头四配变	10	200	上级设备容量受限
9674	滨海	河头五配变	10	400	上级设备容量受限
9675	滨海	河头一配变	10	400	上级设备容量受限
9676	滨海	淮东八配变	10	400	上级设备容量受限
9677	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	上级设备容量受限
9678	滨海	淮东九配变	10	200	上级设备容量受限
9679	滨海	淮东六配变0	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9680	滨海	淮东七配变	10	200	上级设备容量受限
9681	滨海	淮东三配变	10	400	上级设备容量受限
9682	滨海	淮东十一配变	10	400	上级设备容量受限
9683	滨海	淮东四配变	10	400	上级设备容量受限
9684	滨海	淮东五配变	10	200	上级设备容量受限
9685	滨海	淮东一配变	10	200	上级设备容量受限
9686	滨海	淮西二配变	10	200	上级设备容量受限
9687	滨海	淮西三配变1	10	400	上级设备容量受限
9688	滨海	淮西四配变	10	400	上级设备容量受限
9689	滨海	淮西一配变变压器	10	200	上级设备容量受限
9690	滨海	淮兴八配变	10	400	上级设备容量受限
9691	滨海	淮兴九配变	10	400	上级设备容量受限
9692	滨海	淮兴六配变	10	400	上级设备容量受限
9693	滨海	淮兴七配变	10	400	上级设备容量受限
9694	滨海	淮兴三配变	10	200	上级设备容量受限
9695	滨海	淮兴五配变	10	200	上级设备容量受限
9696	滨海	淮中二配变单相变	10	200	上级设备容量受限
9697	滨海	淮中六配变配	10	400	上级设备容量受限
9698	滨海	淮中七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9699	滨海	淮中三配变	10	400	上级设备容量受限
9700	滨海	淮中五配变	10	200	上级设备容量受限
9701	滨海	淮中一配变	10	400	上级设备容量受限
9702	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	上级设备容量受限
9703	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	上级设备容量受限
9704	滨海	界牌淮中二配变	10	200	上级设备容量受限
9705	滨海	界牌竹林一配变	10	400	上级设备容量受限
9706	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	上级设备容量受限
9707	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	上级设备容量受限
9708	滨海	王港四配变	10	200	上级设备容量受限
9709	滨海	竹林电站	10	200	上级设备容量受限
9710	滨海	竹林三配变	10	400	上级设备容量受限
9711	滨海	竹林四配变	10	400	上级设备容量受限
9712	滨海	竹林五配变	10	400	上级设备容量受限
9713	滨海	靠河八配变	10	200	本级设备容量受限
9714	滨海	三烈一配变	10	400	本级设备容量受限
9715	滨海	博纳物资	10	630	上级设备容量受限
9716	滨海	东扶贫2#变	10	200	上级设备容量受限
9717	滨海	坎南东扶贫	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9718	滨海	坎南嵇庄四配变	10	200	上级设备容量受限
9719	滨海	坎南三里二十配变	10	400	上级设备容量受限
9720	滨海	坎南孙庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9721	滨海	坎南孙庄小区3#变	10	400	上级设备容量受限
9722	滨海	坎南孙庄小区配变	10	400	上级设备容量受限
9723	滨海	万豪1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9724	滨海	万豪2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9725	滨海	阜中排涝	10	400	上级设备容量受限
9726	滨海	阜中新区2#	10	400	上级设备容量受限
9727	滨海	阜中赵舍电站	10	200	上级设备容量受限
9728	滨海	贺沟张庄电站	10	200	上级设备容量受限
9729	滨海	贺沟中站配变	10	200	上级设备容量受限
9730	滨海	经济开发区阜中新区1#变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9731	滨海	经济开发区阜中新区2#变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9732	滨海	经济开发区阜中新区3#变	10	630	上级设备容量受限
9733	滨海	坎南阜中四配变	10	400	上级设备容量受限
9734	滨海	新增阜中五配变	10	400	上级设备容量受限
9735	滨海	冠华公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
9736	滨海	红旗六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9737	滨海	红旗十一配变	10	400	上级设备容量受限
9738	滨海	红旗四配变	10	200	上级设备容量受限
9739	滨海	坎南二斗河配变	10	400	上级设备容量受限
9740	滨海	坎南入城口箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
9741	滨海	坎南友好四配变	10	400	上级设备容量受限
9742	滨海	坎南友好五配变	10	400	上级设备容量受限
9743	滨海	坎南友好西五号配变	10	400	上级设备容量受限
9744	滨海	坎南友好西小区2#变	10	400	上级设备容量受限
9745	滨海	坎南友好西小区4#变	10	400	上级设备容量受限
9746	滨海	坎南友好西小区配变	10	400	上级设备容量受限
9747	滨海	坎南友好小区配变	10	400	上级设备容量受限
9748	滨海	友好东小区1#变	10	400	上级设备容量受限
9749	滨海	友好东小区3#变	10	200	上级设备容量受限
9750	滨海	友好东小区4#变	10	400	上级设备容量受限
9751	滨海	友好西二配变	10	400	上级设备容量受限
9752	滨海	阜中辛庄电站	10	200	上级设备容量受限
9753	滨海	阜中一配变	10	400	上级设备容量受限
9754	滨海	贺沟新站配变	10	200	上级设备容量受限
9755	滨海	农林厂2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9756	滨海	条港六配变	10	400	上级设备容量受限
9757	滨海	条港五配变	10	400	上级设备容量受限
9758	滨海	条港一配变	10	400	上级设备容量受限
9759	滨海	汪舍电站配变	10	200	上级设备容量受限
9760	滨海	阜中二配变	10	200	上级设备容量受限
9761	滨海	阜中1#变	10	200	上级设备容量受限
9762	滨海	阜中2#变	10	400	上级设备容量受限
9763	滨海	红旗桥南配变	10	400	上级设备容量受限
9764	滨海	民营企业配变	10	630	上级设备容量受限
9765	滨海	水利船队配变	10	400	上级设备容量受限
9766	滨海	条港北站	10	200	上级设备容量受限
9767	滨海	华德光伏变	10	315	上级设备容量受限
9768	滨海	农林场配变	10	400	上级设备容量受限
9769	滨海	条港排涝站	10	200	上级设备容量受限
9770	滨海	条港三配变	10	200	上级设备容量受限
9771	滨海	条港中站	10	200	上级设备容量受限
9772	滨海	仁和十公用	10	400	上级设备容量受限
9773	滨海	坎南阜中三配变	10	400	上级设备容量受限
9774	滨海	坎南七里四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9775	滨海	张舍综合变	10	400	上级设备容量受限
9776	滨海	工业路2#公用	10	400	上级设备容量受限
9777	滨海	金屋装饰城	10	400	上级设备容量受限
9778	滨海	金屋装饰城2#变配变	10	400	上级设备容量受限
9779	滨海	经西路1#公用箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
9780	滨海	坎南工业路3#公用	10	400	上级设备容量受限
9781	滨海	坎南韩庄三配变	10	400	上级设备容量受限
9782	滨海	力达路灯配变	10	400	上级设备容量受限
9783	滨海	华宝1#公用	10	400	上级设备容量受限
9784	滨海	华宝2#变	10	400	上级设备容量受限
9785	滨海	清河七配变	10	200	本级设备容量受限
9786	滨海	大兴十配变	10	400	上级设备容量受限
9787	滨海	韩庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9788	滨海	韩庄三配变	10	400	上级设备容量受限
9789	滨海	韩庄四配变	10	400	上级设备容量受限
9790	滨海	韩庄一配变	10	400	上级设备容量受限
9791	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	上级设备容量受限
9792	滨海	会农电站	10	200	上级设备容量受限
9793	滨海	会农二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9794	滨海	会农六配变	10	200	上级设备容量受限
9795	滨海	会农四配变	10	400	上级设备容量受限
9796	滨海	会农五配变	10	200	上级设备容量受限
9797	滨海	会农一配变	10	200	上级设备容量受限
9798	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	上级设备容量受限
9799	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	上级设备容量受限
9800	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	上级设备容量受限
9801	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	上级设备容量受限
9802	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	上级设备容量受限
9803	滨海	坎北会农三配变	10	400	上级设备容量受限
9804	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	上级设备容量受限
9805	滨海	坎北新安十一配变	10	400	上级设备容量受限
9806	滨海	坎北徐红	10	250	上级设备容量受限
9807	滨海	沙庄一配变	10	400	上级设备容量受限
9808	滨海	团荡七配变	10	400	上级设备容量受限
9809	滨海	团荡五配变	10	200	上级设备容量受限
9810	滨海	新安2#变	10	400	上级设备容量受限
9811	滨海	新安3#变	10	400	上级设备容量受限
9812	滨海	新安十八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9813	滨海	新安十六配变变压器	10	400	上级设备容量受限
9814	滨海	新安十七配变变压器	10	400	上级设备容量受限
9815	滨海	新安十三配变	10	400	上级设备容量受限
9816	滨海	新安十五配变变压器	10	400	上级设备容量受限
9817	滨海	新安小区1#变	10	400	上级设备容量受限
9818	滨海	大兴八配变变压器	10	400	上级设备容量受限
9819	滨海	大兴二站	10	200	上级设备容量受限
9820	滨海	大兴六配变	10	400	上级设备容量受限
9821	滨海	大兴七配变	10	100	上级设备容量受限
9822	滨海	大兴三配变	10	400	上级设备容量受限
9823	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
9824	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	上级设备容量受限
9825	滨海	团荡八队电站	10	250	上级设备容量受限
9826	滨海	团荡九配变	10	200	上级设备容量受限
9827	滨海	团荡三配变	10	400	上级设备容量受限
9828	滨海	团荡十一配变	10	400	上级设备容量受限
9829	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
9830	滨海	新安八配变	10	400	上级设备容量受限
9831	滨海	新安二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9832	滨海	新安二十配变	10	400	上级设备容量受限
9833	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	上级设备容量受限
9834	滨海	汇文院1#开关站(三遥)1#所用变	10	30	上级设备容量受限
9835	滨海	汇文院1#配电室(三遥)1#主变	10	800	上级设备容量受限
9836	滨海	汇文院1#配电室(三遥)3#主变	10	800	上级设备容量受限
9837	滨海	汇文院2#开关站(三遥)1#所用变	10	30	上级设备容量受限
9838	滨海	汇文院2#配电室(三遥)1#主变	10	800	上级设备容量受限
9839	滨海	汇文院2#配电室(三遥)3#主变	10	800	上级设备容量受限
9840	滨海	汇文院3#配电室(三遥)1#主变	10	800	上级设备容量受限
9841	滨海	汇文院3#配电室(三遥)3#主变	10	800	上级设备容量受限
9842	滨海	汇文院4#配电室(三遥)1#主变	10	800	上级设备容量受限
9843	滨海	汇文院4#配电室(三遥)3#主变	10	800	上级设备容量受限
9844	滨海	汇文院5#配电室(三遥)1#主变	10	800	上级设备容量受限
9845	滨海	汇文院5#配电室(三遥)3#主变	10	800	上级设备容量受限
9846	滨海	汇文院6#配电室(三遥)1#主变	10	800	上级设备容量受限
9847	滨海	汇文院6#配电室(三遥)3#主变	10	800	上级设备容量受限
9848	滨海	大坝二配变	10	400	上级设备容量受限
9849	滨海	大坝六配变	10	400	上级设备容量受限
9850	滨海	大坝七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9851	滨海	大坝三配变	10	200	上级设备容量受限
9852	滨海	大坝四配变	10	400	上级设备容量受限
9853	滨海	大坝五配变	10	400	上级设备容量受限
9854	滨海	大坝一配变	10	200	上级设备容量受限
9855	滨海	二坎八配变	10	400	上级设备容量受限
9856	滨海	二坎东站打水	10	200	上级设备容量受限
9857	滨海	二坎二配变	10	400	上级设备容量受限
9858	滨海	二坎九配变	10	400	上级设备容量受限
9859	滨海	二坎六配变	10	315	上级设备容量受限
9860	滨海	二坎七配变	10	400	上级设备容量受限
9861	滨海	二坎三配变	10	400	上级设备容量受限
9862	滨海	二坎十一配变	10	400	上级设备容量受限
9863	滨海	二坎四配变	10	200	上级设备容量受限
9864	滨海	二坎中站打水	10	200	上级设备容量受限
9865	滨海	黄泥八配变	10	400	上级设备容量受限
9866	滨海	黄泥二配变	10	400	上级设备容量受限
9867	滨海	黄泥三配变	10	400	上级设备容量受限
9868	滨海	黄泥四配变	10	400	上级设备容量受限
9869	滨海	黄泥一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9870	滨海	坎北张弓三配变	10	400	上级设备容量受限
9871	滨海	益礼八配变	10	400	上级设备容量受限
9872	滨海	益礼北站	10	200	上级设备容量受限
9873	滨海	益礼电站	10	200	上级设备容量受限
9874	滨海	益礼二配变	10	400	上级设备容量受限
9875	滨海	益礼六配变	10	400	上级设备容量受限
9876	滨海	益礼七配变	10	200	上级设备容量受限
9877	滨海	益礼三配变	10	400	上级设备容量受限
9878	滨海	益礼四配变	10	200	上级设备容量受限
9879	滨海	益礼五配变	10	200	上级设备容量受限
9880	滨海	益礼一配变	10	400	上级设备容量受限
9881	滨海	张弓二配变	10	400	上级设备容量受限
9882	滨海	张弓六配变	10	400	上级设备容量受限
9883	滨海	张弓五配变	10	400	上级设备容量受限
9884	滨海	张弓小舍电站	10	200	上级设备容量受限
9885	滨海	张弓一配变	10	200	上级设备容量受限
9886	滨海	张庄东站	10	200	上级设备容量受限
9887	滨海	张庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9888	滨海	张庄六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9889	滨海	张庄三配变	10	200	上级设备容量受限
9890	滨海	张庄四配变	10	400	上级设备容量受限
9891	滨海	张庄五配变	10	400	上级设备容量受限
9892	滨海	张庄西站	10	200	上级设备容量受限
9893	滨海	张庄一配变	10	400	上级设备容量受限
9894	滨海	大兴二配变	10	200	上级设备容量受限
9895	滨海	大兴九配变	10	400	上级设备容量受限
9896	滨海	大兴四配变	10	200	上级设备容量受限
9897	滨海	大兴五配变	10	200	上级设备容量受限
9898	滨海	大兴一配变	10	200	上级设备容量受限
9899	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	上级设备容量受限
9900	滨海	范如领加工	10	200	上级设备容量受限
9901	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	上级设备容量受限
9902	滨海	坎北新安七配变	10	400	上级设备容量受限
9903	滨海	坎北新安十九配变	10	400	上级设备容量受限
9904	滨海	坎北新安十配变	10	400	上级设备容量受限
9905	滨海	坎北新安五配变	10	400	上级设备容量受限
9906	滨海	新安二站	10	250	上级设备容量受限
9907	滨海	新安十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9908	滨海	新安四配变	10	400	上级设备容量受限
9909	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	上级设备容量受限
9910	滨海	程庄一配变	10	400	上级设备容量受限
9911	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
9912	滨海	胡集八配变	10	400	上级设备容量受限
9913	滨海	胡集东站	10	200	上级设备容量受限
9914	滨海	胡集二配变	10	200	上级设备容量受限
9915	滨海	胡集九配变	10	400	上级设备容量受限
9916	滨海	胡集六配变	10	400	上级设备容量受限
9917	滨海	胡集七配变	10	400	上级设备容量受限
9918	滨海	胡集四配变	10	400	上级设备容量受限
9919	滨海	胡集五配变	10	400	上级设备容量受限
9920	滨海	胡集西站	10	200	上级设备容量受限
9921	滨海	胡集一配变	10	200	上级设备容量受限
9922	滨海	黄泥南站	10	200	上级设备容量受限
9923	滨海	夹河电站	10	200	上级设备容量受限
9924	滨海	夹河二配变	10	400	上级设备容量受限
9925	滨海	夹河六配变	10	200	上级设备容量受限
9926	滨海	夹河七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9927	滨海	夹河四配变	10	400	上级设备容量受限
9928	滨海	夹河五配变	10	400	上级设备容量受限
9929	滨海	坎北夹河八配变	10	400	上级设备容量受限
9930	滨海	坎北夹河三配变	10	400	上级设备容量受限
9931	滨海	坎北夹河一配变	10	400	上级设备容量受限
9932	滨海	坎北小沃八配变	10	400	上级设备容量受限
9933	滨海	坎北小沃二配变	10	400	上级设备容量受限
9934	滨海	坎北小沃三配变	10	200	上级设备容量受限
9935	滨海	坎北小沃四配变	10	400	上级设备容量受限
9936	滨海	坎北小沃五配变	10	200	上级设备容量受限
9937	滨海	小沃二组电站	10	400	上级设备容量受限
9938	滨海	小沃六配变	10	400	上级设备容量受限
9939	滨海	小沃七配变	10	400	上级设备容量受限
9940	滨海	小沃五组电站	10	200	上级设备容量受限
9941	滨海	肖庄电站	10	200	上级设备容量受限
9942	滨海	肖庄二配变	10	400	上级设备容量受限
9943	滨海	肖庄九配变	10	400	上级设备容量受限
9944	滨海	肖庄六配变	10	200	上级设备容量受限
9945	滨海	肖庄七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9946	滨海	肖庄七组电站	10	200	上级设备容量受限
9947	滨海	肖庄十二配变	10	400	上级设备容量受限
9948	滨海	肖庄十五配变	10	400	上级设备容量受限
9949	滨海	肖庄十一配变	10	200	上级设备容量受限
9950	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	上级设备容量受限
9951	滨海	坎北西坎4#变	10	400	上级设备容量受限
9952	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	上级设备容量受限
9953	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	上级设备容量受限
9954	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
9955	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
9956	滨海	西坎1#变	10	400	上级设备容量受限
9957	滨海	西坎2#变	10	400	上级设备容量受限
9958	滨海	西坎3#变	10	400	上级设备容量受限
9959	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
9960	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
9961	滨海	西坎八配变	10	400	上级设备容量受限
9962	滨海	西坎二配变	10	400	上级设备容量受限
9963	滨海	西坎六配变	10	200	上级设备容量受限
9964	滨海	西坎七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9965	滨海	西坎三配变	10	200	上级设备容量受限
9966	滨海	西坎五配变	10	400	上级设备容量受限
9967	滨海	西坎一配变	10	400	上级设备容量受限
9968	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
9969	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
9970	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
9971	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
9972	滨海	杨陆三配变	10	200	上级设备容量受限
9973	滨海	杨陆五配变	10	400	上级设备容量受限
9974	滨海	杨陆一配变	10	400	上级设备容量受限
9975	滨海	朱浦西站	10	200	上级设备容量受限
9976	滨海	会农八配变	10	100	上级设备容量受限
9977	滨海	二坎十配变	10	200	上级设备容量受限
9978	滨海	二坎五配变	10	400	上级设备容量受限
9979	滨海	坎北园区9#变	10	400	上级设备容量受限
9980	滨海	东元5#公用变	10	400	上级设备容量受限
9981	滨海	东元6#公用	10	400	上级设备容量受限
9982	滨海	坎北坎东十一配变	10	400	上级设备容量受限
9983	滨海	坎北小岛2#公用	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9984	滨海	坎东八配变	10	400	上级设备容量受限
9985	滨海	坎东二配变	10	400	上级设备容量受限
9986	滨海	坎东二十二配变	10	400	上级设备容量受限
9987	滨海	坎东二十配变	10	400	上级设备容量受限
9988	滨海	坎东二十一配变	10	400	上级设备容量受限
9989	滨海	坎东九配变	10	400	上级设备容量受限
9990	滨海	坎东三配变	10	400	上级设备容量受限
9991	滨海	坎东十八配变	10	400	上级设备容量受限
9992	滨海	坎东十二配变	10	400	上级设备容量受限
9993	滨海	坎东十六配变	10	400	上级设备容量受限
9994	滨海	坎东十配变	10	400	上级设备容量受限
9995	滨海	坎东十七配变	10	400	上级设备容量受限
9996	滨海	坎东十三配变	10	400	上级设备容量受限
9997	滨海	坎东十四配变	10	400	上级设备容量受限
9998	滨海	坎东十五配变	10	400	上级设备容量受限
9999	滨海	坎东四配变	10	400	上级设备容量受限
10000	滨海	坎东五配变	10	200	上级设备容量受限
10001	滨海	坎东一配变	10	400	上级设备容量受限
10002	滨海	小岛3#公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10003	滨海	小岛4#公用	10	400	上级设备容量受限
10004	滨海	小岛公用	10	400	上级设备容量受限
10005	滨海	盐业公司公用	10	400	上级设备容量受限
10006	滨海	杨如友联建楼公用	10	400	上级设备容量受限
10007	滨海	越河2#公用	10	400	上级设备容量受限
10008	滨海	陈庄蔡庄电站	10	200	上级设备容量受限
10009	滨海	陈庄调渡河西站	10	200	上级设备容量受限
10010	滨海	陈庄东兴站	10	200	上级设备容量受限
10011	滨海	坎南陈庄二配变	10	200	上级设备容量受限
10012	滨海	坎南陈庄四配变	10	200	上级设备容量受限
10013	滨海	坎南陈庄一配变	10	400	上级设备容量受限
10014	滨海	坎南嵇庄二配变	10	400	上级设备容量受限
10015	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10016	滨海	坎南糜滩二配变	10	200	上级设备容量受限
10017	滨海	坎南糜滩三配变	10	200	上级设备容量受限
10018	滨海	坎南糜滩四配变	10	400	上级设备容量受限
10019	滨海	坎南糜滩五配变	10	200	上级设备容量受限
10020	滨海	坎南南二层三配变	10	400	上级设备容量受限
10021	滨海	坎南渠北七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10022	滨海	坎南陶圩六配变	10	400	上级设备容量受限
10023	滨海	坎南陶圩四配变	10	200	上级设备容量受限
10024	滨海	坎南陶圩一配变	10	400	上级设备容量受限
10025	滨海	糜滩东站	10	200	上级设备容量受限
10026	滨海	糜滩三站	10	200	上级设备容量受限
10027	滨海	糜滩一配变	10	200	上级设备容量受限
10028	滨海	南二层大站	10	200	上级设备容量受限
10029	滨海	南二层二配变	10	200	上级设备容量受限
10030	滨海	南二层五配变	10	200	上级设备容量受限
10031	滨海	沙浦北站	10	200	上级设备容量受限
10032	滨海	沙浦东站	10	200	上级设备容量受限
10033	滨海	沙浦二配变	10	200	上级设备容量受限
10034	滨海	沙浦四配变	10	400	上级设备容量受限
10035	滨海	沙浦一配变	10	400	上级设备容量受限
10036	滨海	沙浦中站	10	200	上级设备容量受限
10037	滨海	陶圩八配变	10	400	上级设备容量受限
10038	滨海	陶圩二配变	10	400	上级设备容量受限
10039	滨海	陶圩南站	10	200	上级设备容量受限
10040	滨海	陶圩桥口配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10041	滨海	陶圩三配变	10	200	上级设备容量受限
10042	滨海	头层调度河东站	10	200	上级设备容量受限
10043	滨海	头层调度河西站	10	200	上级设备容量受限
10044	滨海	头层二配变	10	400	上级设备容量受限
10045	滨海	头层二站	10	200	上级设备容量受限
10046	滨海	头层三配变	10	400	上级设备容量受限
10047	滨海	头层四配变	10	200	上级设备容量受限
10048	滨海	头层五配变	10	200	上级设备容量受限
10049	滨海	头层一配变	10	400	上级设备容量受限
10050	滨海	新兴三站	10	200	上级设备容量受限
10051	滨海	沿淮村1#变	10	400	上级设备容量受限
10052	滨海	沿淮村2#变	10	400	上级设备容量受限
10053	滨海	坎南七里九配变	10	400	上级设备容量受限
10054	滨海	坎南七里三配变	10	200	上级设备容量受限
10055	滨海	坎南三里变电路2#变	10	400	上级设备容量受限
10056	滨海	坎南三里二十三配变	10	400	上级设备容量受限
10057	滨海	坎南三里二十一配变	10	400	上级设备容量受限
10058	滨海	坎南三里九配变	10	400	上级设备容量受限
10059	滨海	坎南三里十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10060	滨海	坎南三里十三配变	10	400	上级设备容量受限
10061	滨海	坎南三里十四配变	10	200	上级设备容量受限
10062	滨海	坎南三里四配变	10	400	上级设备容量受限
10063	滨海	坎南三里新河配变	10	400	上级设备容量受限
10064	滨海	七里七配变	10	200	上级设备容量受限
10065	滨海	三里2#变	10	400	上级设备容量受限
10066	滨海	三里二十九配变	10	400	上级设备容量受限
10067	滨海	三里二十四配变	10	400	上级设备容量受限
10068	滨海	三里三十一配变	10	400	上级设备容量受限
10069	滨海	坎南三里二十五配变	10	400	上级设备容量受限
10070	滨海	坎南三里工业园2#变	10	400	上级设备容量受限
10071	滨海	三里十八配变	10	400	上级设备容量受限
10072	滨海	镇北线东园2#公用变配.	10	400	上级设备容量受限
10073	滨海	东元1#公用	10	400	上级设备容量受限
10074	滨海	东元2#公用	10	400	上级设备容量受限
10075	滨海	东元3#公用	10	400	上级设备容量受限
10076	滨海	东元4#公用	10	400	上级设备容量受限
10077	滨海	东元二配变	10	400	上级设备容量受限
10078	滨海	东元三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10079	滨海	东元四配变	10	400	上级设备容量受限
10080	滨海	东元五配变	10	400	上级设备容量受限
10081	滨海	东元一配变	10	400	上级设备容量受限
10082	滨海	小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
10083	滨海	御景花园小区1#开闭所2#所变	10	30	上级设备容量受限
10084	滨海	御景花园小区1#开闭所1#所变	10	30	上级设备容量受限
10085	滨海	御景花园小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
10086	滨海	御景花园小区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
10087	滨海	御景花园小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
10088	滨海	御景花园小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
10089	滨海	御景花园小区3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
10090	滨海	御景花园小区3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
10091	滨海	御景花园小区4#开闭所1#主变	10	630	上级设备容量受限
10092	滨海	御景花园小区4#开闭所3#主变	10	630	上级设备容量受限
10093	滨海	御景花园小区5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
10094	滨海	广垛三配变	10	400	本级设备容量受限
10095	滨海	夹州三配变	10	200	本级设备容量受限
10096	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	本级设备容量受限
10097	滨海	夹州四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10098	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	上级设备容量受限
10099	滨海	路灯20#配变	10	50	上级设备容量受限
10100	滨海	阜坎八配变	10	400	上级设备容量受限
10101	滨海	阜坎公用变	10	400	上级设备容量受限
10102	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
10103	滨海	阜坎三配变	10	200	上级设备容量受限
10104	滨海	阜坎四配变	10	400	上级设备容量受限
10105	滨海	阜坎五配变	10	400	上级设备容量受限
10106	滨海	干东八配变	10	200	上级设备容量受限
10107	滨海	干东电站	10	200	上级设备容量受限
10108	滨海	干东二配变	10	200	上级设备容量受限
10109	滨海	干东九配变	10	200	上级设备容量受限
10110	滨海	干东六配变	10	200	上级设备容量受限
10111	滨海	干东三配变	10	200	上级设备容量受限
10112	滨海	干东十配变2#配变	10	400	上级设备容量受限
10113	滨海	干东十一配变	10	400	上级设备容量受限
10114	滨海	干东一配变	10	200	上级设备容量受限
10115	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
10116	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10117	滨海	厉洲联建楼	10	400	上级设备容量受限
10118	滨海	刘德华联建楼	10	400	上级设备容量受限
10119	滨海	龙尾八配变	10	200	上级设备容量受限
10120	滨海	龙尾二站	10	200	上级设备容量受限
10121	滨海	龙尾六配变	10	200	上级设备容量受限
10122	滨海	龙尾七配变	10	200	上级设备容量受限
10123	滨海	龙尾三配变	10	200	上级设备容量受限
10124	滨海	龙尾三站	10	100	上级设备容量受限
10125	滨海	龙尾四配变	10	200	上级设备容量受限
10126	滨海	龙尾五配变	10	200	上级设备容量受限
10127	滨海	龙尾一配变	10	200	上级设备容量受限
10128	滨海	桥南十一配变	10	200	上级设备容量受限
10129	滨海	通榆八配变	10	400	上级设备容量受限
10130	滨海	通榆二配变	10	400	上级设备容量受限
10131	滨海	通榆二十八配变	10	400	上级设备容量受限
10132	滨海	通榆二十二配变	10	400	上级设备容量受限
10133	滨海	通榆二十九配变	10	400	上级设备容量受限
10134	滨海	通榆二十七配变	10	400	上级设备容量受限
10135	滨海	通榆二十四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10136	滨海	通榆干东五配变	10	200	上级设备容量受限
10137	滨海	通榆六配变	10	400	上级设备容量受限
10138	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	上级设备容量受限
10139	滨海	通榆三配变1	10	400	上级设备容量受限
10140	滨海	通榆三十九配变	10	400	上级设备容量受限
10141	滨海	通榆三十三配变	10	200	上级设备容量受限
10142	滨海	通榆三十五配变	10	400	上级设备容量受限
10143	滨海	通榆十九配变	10	400	上级设备容量受限
10144	滨海	通榆十七配变	10	400	上级设备容量受限
10145	滨海	通榆十三配变	10	400	上级设备容量受限
10146	滨海	通榆十五配变	10	400	上级设备容量受限
10147	滨海	通榆四十八配变	10	400	上级设备容量受限
10148	滨海	通榆四十九配变	10	400	上级设备容量受限
10149	滨海	通榆四十六配变	10	400	上级设备容量受限
10150	滨海	通榆四十七配变	10	400	上级设备容量受限
10151	滨海	通榆四十四配变	10	400	上级设备容量受限
10152	滨海	通榆四十五配变	10	400	上级设备容量受限
10153	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	上级设备容量受限
10154	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10155	滨海	通榆五十配变	10	400	上级设备容量受限
10156	滨海	通榆五十五配变	10	400	上级设备容量受限
10157	滨海	通榆舀港十九配变	10	200	上级设备容量受限
10158	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
10159	滨海	万岗二配变	10	200	上级设备容量受限
10160	滨海	万岗九配变	10	200	上级设备容量受限
10161	滨海	万岗六配变	10	200	上级设备容量受限
10162	滨海	万岗七配变	10	200	上级设备容量受限
10163	滨海	万岗十二配变	10	200	上级设备容量受限
10164	滨海	万岗十九配变	10	200	上级设备容量受限
10165	滨海	万岗十六配变	10	200	上级设备容量受限
10166	滨海	万岗十配变	10	200	上级设备容量受限
10167	滨海	万岗十七配变	10	200	上级设备容量受限
10168	滨海	万岗十四配变	10	200	上级设备容量受限
10169	滨海	万岗四配变	10	200	上级设备容量受限
10170	滨海	万岗五配变	10	200	上级设备容量受限
10171	滨海	万岗永余一配变1	10	200	上级设备容量受限
10172	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
10173	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10174	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
10175	滨海	谢寿华联建楼	10	630	上级设备容量受限
10176	滨海	旭日花园	10	250	上级设备容量受限
10177	滨海	沿河一配变	10	315	上级设备容量受限
10178	滨海	腰庄六配变	10	400	上级设备容量受限
10179	滨海	腰庄十配变	10	200	上级设备容量受限
10180	滨海	腰庄十三配变	10	400	上级设备容量受限
10181	滨海	腰庄五配变	10	200	上级设备容量受限
10182	滨海	舀港九配变	10	200	上级设备容量受限
10183	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	本级设备容量受限
10184	滨海	中心河三配变	10	200	本级设备容量受限
10185	滨海	汛东五配变	10	200	本级设备容量受限
10186	滨海	坍东四配变	10	200	本级设备容量受限
10187	滨海	木楼加工厂配变	10	200	本级设备容量受限
10188	滨海	陈港东配变	10	200	上级设备容量受限
10189	滨海	陈港二配变	10	200	上级设备容量受限
10190	滨海	陈港六配变	10	400	上级设备容量受限
10191	滨海	陈港南配变	10	400	上级设备容量受限
10192	滨海	陈港四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10193	滨海	陈港西配变	10	200	上级设备容量受限
10194	滨海	陈港一配变	10	200	上级设备容量受限
10195	滨海	东玉三配变	10	400	上级设备容量受限
10196	滨海	老堆二配变	10	200	上级设备容量受限
10197	滨海	老堆六配变	10	200	上级设备容量受限
10198	滨海	老堆一配变	10	200	上级设备容量受限
10199	滨海	老堆中配变	10	400	上级设备容量受限
10200	滨海	木楼二配变	10	200	上级设备容量受限
10201	滨海	木楼六配变	10	400	上级设备容量受限
10202	滨海	木楼一配变	10	200	上级设备容量受限
10203	滨海	祥心东配变	10	200	上级设备容量受限
10204	滨海	祥兴一组配变	10	200	上级设备容量受限
10205	滨海	振东陈港三配变	10	200	上级设备容量受限
10206	滨海	振东陈港五配变	10	200	上级设备容量受限
10207	滨海	振东陈港中配变	10	200	上级设备容量受限
10208	滨海	振东老堆五配变	10	315	上级设备容量受限
10209	滨海	振东王圩三配变	10	400	上级设备容量受限
10210	滨海	振东王圩西配变	10	200	上级设备容量受限
10211	滨海	振东祥兴西站配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10212	滨海	中心北配变	10	200	上级设备容量受限
10213	滨海	中心四号配变	10	200	上级设备容量受限
10214	滨海	振东二嘏小街三配变	10	400	本级设备容量受限
10215	滨海	后港二配变	10	200	本级设备容量受限
10216	滨海	小街二十五配变	10	400	上级设备容量受限
10217	滨海	大港二配变	10	400	上级设备容量受限
10218	滨海	大港九配变	10	200	上级设备容量受限
10219	滨海	大港三配变	10	400	上级设备容量受限
10220	滨海	大港十二配变	10	400	上级设备容量受限
10221	滨海	大港十配变	10	400	上级设备容量受限
10222	滨海	大港十三配变	10	400	上级设备容量受限
10223	滨海	大港十五配变	10	200	上级设备容量受限
10224	滨海	大港一配变	10	200	上级设备容量受限
10225	滨海	大尖二配变	10	200	上级设备容量受限
10226	滨海	大尖六配变	10	200	上级设备容量受限
10227	滨海	大尖三配变	10	400	上级设备容量受限
10228	滨海	大尖三站	10	200	上级设备容量受限
10229	滨海	大尖四配变	10	200	上级设备容量受限
10230	滨海	大尖四站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10231	滨海	大尖五配变	10	200	上级设备容量受限
10232	滨海	大尖五站	10	200	上级设备容量受限
10233	滨海	大尖一配变	10	200	上级设备容量受限
10234	滨海	大尖一站	10	80	上级设备容量受限
10235	滨海	后舍八配变	10	200	上级设备容量受限
10236	滨海	后舍二站	10	50	上级设备容量受限
10237	滨海	后舍六配变	10	200	上级设备容量受限
10238	滨海	后舍七配变	10	315	上级设备容量受限
10239	滨海	后舍三配变	10	400	上级设备容量受限
10240	滨海	后舍四配变	10	200	上级设备容量受限
10241	滨海	后舍一配变	10	200	上级设备容量受限
10242	滨海	刘戈电站	10	80	上级设备容量受限
10243	滨海	刘戈二配变	10	200	上级设备容量受限
10244	滨海	刘戈三配变	10	400	上级设备容量受限
10245	滨海	刘戈四配变	10	200	上级设备容量受限
10246	滨海	刘戈一配变	10	400	上级设备容量受限
10247	滨海	南尖八配变	10	200	上级设备容量受限
10248	滨海	南尖二配变	10	200	上级设备容量受限
10249	滨海	南尖九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10250	滨海	南尖六配变	10	315	上级设备容量受限
10251	滨海	南尖七配变	10	200	上级设备容量受限
10252	滨海	南尖三配变	10	200	上级设备容量受限
10253	滨海	南尖三站	10	100	上级设备容量受限
10254	滨海	南尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
10255	滨海	南尖十三配变	10	200	上级设备容量受限
10256	滨海	南尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
10257	滨海	南尖四配变	10	200	上级设备容量受限
10258	滨海	南尖五配变	10	200	上级设备容量受限
10259	滨海	南尖一配变	10	200	上级设备容量受限
10260	滨海	闸口八配变	10	200	上级设备容量受限
10261	滨海	正红后舍二配变	10	400	上级设备容量受限
10262	滨海	大港二站	10	200	上级设备容量受限
10263	滨海	大港十一配变	10	200	上级设备容量受限
10264	滨海	大港四配变	10	400	上级设备容量受限
10265	滨海	大港五配变	10	200	上级设备容量受限
10266	滨海	顾舍电站	10	200	上级设备容量受限
10267	滨海	河北二配变	10	200	上级设备容量受限
10268	滨海	河北三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10269	滨海	河北四配变	10	200	上级设备容量受限
10270	滨海	河北一配变	10	200	上级设备容量受限
10271	滨海	界圩七配变	10	200	上级设备容量受限
10272	滨海	界圩三配变	10	400	上级设备容量受限
10273	滨海	界圩四配变	10	200	上级设备容量受限
10274	滨海	界圩五配变	10	400	上级设备容量受限
10275	滨海	界圩一配变	10	200	上级设备容量受限
10276	滨海	五丁二配变	10	400	上级设备容量受限
10277	滨海	五丁六配变	10	100	上级设备容量受限
10278	滨海	五丁七配变	10	200	上级设备容量受限
10279	滨海	五丁三配变	10	200	上级设备容量受限
10280	滨海	五丁四配变	10	400	上级设备容量受限
10281	滨海	五丁五配变	10	400	上级设备容量受限
10282	滨海	五丁一配变	10	200	上级设备容量受限
10283	滨海	闸口二配变	10	200	上级设备容量受限
10284	滨海	闸口六配变	10	200	上级设备容量受限
10285	滨海	闸口三配变	10	200	上级设备容量受限
10286	滨海	闸口五配变	10	400	上级设备容量受限
10287	滨海	蔡庄八台区	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10288	滨海	贺君八配变	10	200	上级设备容量受限
10289	滨海	贺君二配变	10	200	上级设备容量受限
10290	滨海	贺君九台区	10	100	上级设备容量受限
10291	滨海	贺君六配变	10	200	上级设备容量受限
10292	滨海	贺君七配变	10	200	上级设备容量受限
10293	滨海	贺君三配变	10	200	上级设备容量受限
10294	滨海	贺君四配变	10	200	上级设备容量受限
10295	滨海	贺君五配变	10	200	上级设备容量受限
10296	滨海	贺君一配变	10	200	上级设备容量受限
10297	滨海	红纲八配变	10	200	上级设备容量受限
10298	滨海	红纲三站	10	200	上级设备容量受限
10299	滨海	红纲十配变	10	200	上级设备容量受限
10300	滨海	红纲十三配变	10	200	上级设备容量受限
10301	滨海	红纲十五配变	10	200	上级设备容量受限
10302	滨海	红纲十一配变	10	200	上级设备容量受限
10303	滨海	红纲五配变	10	200	上级设备容量受限
10304	滨海	红纲一配变	10	400	上级设备容量受限
10305	滨海	前环二配变	10	200	上级设备容量受限
10306	滨海	前环三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10307	滨海	前环一配变	10	200	上级设备容量受限
10308	滨海	前环一站	10	200	上级设备容量受限
10309	滨海	小尖八配变	10	200	上级设备容量受限
10310	滨海	小尖东环电站	10	200	上级设备容量受限
10311	滨海	小尖二配变	10	100	上级设备容量受限
10312	滨海	小尖九配变	10	200	上级设备容量受限
10313	滨海	小尖七配变	10	200	上级设备容量受限
10314	滨海	小尖三配变	10	200	上级设备容量受限
10315	滨海	小尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
10316	滨海	小尖十配变	10	200	上级设备容量受限
10317	滨海	小尖十一配变	10	200	上级设备容量受限
10318	滨海	小尖四配变	10	400	上级设备容量受限
10319	滨海	小尖一配变	10	200	上级设备容量受限
10320	滨海	袁庄二配变	10	200	上级设备容量受限
10321	滨海	袁庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10322	滨海	袁庄四配变	10	400	上级设备容量受限
10323	滨海	袁庄一配变	10	200	上级设备容量受限
10324	滨海	闸口抽水电站	10	200	上级设备容量受限
10325	滨海	闸口四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10326	滨海	复兴二站	10	80	上级设备容量受限
10327	滨海	复兴六配变	10	400	上级设备容量受限
10328	滨海	复兴社区1#变	10	400	上级设备容量受限
10329	滨海	复兴一配变	10	630	上级设备容量受限
10330	滨海	复兴一站	10	80	上级设备容量受限
10331	滨海	古尖八配变	10	400	上级设备容量受限
10332	滨海	刘兆选配变	10	500	上级设备容量受限
10333	滨海	小尖五配变	10	200	上级设备容量受限
10334	滨海	闸口七配变	10	200	上级设备容量受限
10335	滨海	闸口一配变	10	200	上级设备容量受限
10336	滨海	正红街道八配变	10	400	上级设备容量受限
10337	滨海	正红街道二配变	10	400	上级设备容量受限
10338	滨海	正红街道二十配变	10	500	上级设备容量受限
10339	滨海	正红街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
10340	滨海	正红街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
10341	滨海	正红街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
10342	滨海	正红街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
10343	滨海	正红街道二十一配变	10	500	上级设备容量受限
10344	滨海	正红街道九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10345	滨海	正红街道六配变	10	400	上级设备容量受限
10346	滨海	正红街道七配变	10	630	上级设备容量受限
10347	滨海	正红街道三配变	10	400	上级设备容量受限
10348	滨海	正红街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
10349	滨海	正红街道十六配变	10	315	上级设备容量受限
10350	滨海	正红街道十配变	10	400	上级设备容量受限
10351	滨海	正红街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
10352	滨海	正红街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
10353	滨海	正红街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
10354	滨海	正红街道十五配变	10	500	上级设备容量受限
10355	滨海	正红街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
10356	滨海	正红街道四配变	10	315	上级设备容量受限
10357	滨海	正红街道五配变	10	200	上级设备容量受限
10358	滨海	正红街道一配变	10	400	上级设备容量受限
10359	滨海	蔡庄二配变	10	400	上级设备容量受限
10360	滨海	蔡庄六配变	10	200	上级设备容量受限
10361	滨海	蔡庄七配变	10	200	上级设备容量受限
10362	滨海	蔡庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10363	滨海	蔡庄四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10364	滨海	蔡庄五配变	10	200	上级设备容量受限
10365	滨海	蔡庄一配变	10	200	上级设备容量受限
10366	滨海	红纲二配变	10	200	上级设备容量受限
10367	滨海	红纲九配变	10	400	上级设备容量受限
10368	滨海	红纲六配变	10	200	上级设备容量受限
10369	滨海	红纲七配变	10	400	上级设备容量受限
10370	滨海	红纲三配变	10	200	上级设备容量受限
10371	滨海	红纲十六配变	10	400	上级设备容量受限
10372	滨海	红纲十四配变	10	200	上级设备容量受限
10373	滨海	红纲四配变	10	200	上级设备容量受限
10374	滨海	沿河二配变.	10	200	上级设备容量受限
10375	滨海	沿河六配变.	10	200	上级设备容量受限
10376	滨海	沿河七配变.	10	200	上级设备容量受限
10377	滨海	沿河三配变.	10	200	上级设备容量受限
10378	滨海	沿河四配变	10	200	上级设备容量受限
10379	滨海	沿河五配变.	10	200	上级设备容量受限
10380	滨海	沿河一配变.	10	200	上级设备容量受限
10381	滨海	正红红纲十二配变	10	200	上级设备容量受限
10382	滨海	复兴二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10383	滨海	复兴三配变	10	200	上级设备容量受限
10384	滨海	复兴五配变配变	10	400	上级设备容量受限
10385	滨海	古尖二配变	10	200	上级设备容量受限
10386	滨海	古尖三配变	10	200	上级设备容量受限
10387	滨海	古尖四配变	10	200	上级设备容量受限
10388	滨海	古尖五配变	10	200	上级设备容量受限
10389	滨海	古尖一配变	10	200	上级设备容量受限
10390	滨海	顾庄八配变	10	200	上级设备容量受限
10391	滨海	顾庄二配变	10	200	上级设备容量受限
10392	滨海	顾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
10393	滨海	顾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10394	滨海	顾庄四配变	10	400	上级设备容量受限
10395	滨海	顾庄五配变	10	200	上级设备容量受限
10396	滨海	顾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
10397	滨海	顾庄一站	10	80	上级设备容量受限
10398	滨海	利众电站	10	80	上级设备容量受限
10399	滨海	利众二配变	10	200	上级设备容量受限
10400	滨海	利众六配变	10	400	上级设备容量受限
10401	滨海	利众七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10402	滨海	利众三配变	10	200	上级设备容量受限
10403	滨海	利众四配变	10	400	上级设备容量受限
10404	滨海	利众五配变	10	400	上级设备容量受限
10405	滨海	利众一配变	10	200	上级设备容量受限
10406	滨海	仁前八配变	10	200	上级设备容量受限
10407	滨海	仁前二配变	10	400	上级设备容量受限
10408	滨海	仁前九配变	10	200	上级设备容量受限
10409	滨海	仁前六配变	10	200	上级设备容量受限
10410	滨海	仁前七配变	10	200	上级设备容量受限
10411	滨海	仁前三配变	10	200	上级设备容量受限
10412	滨海	仁前十二配变	10	200	上级设备容量受限
10413	滨海	仁前十三配变	10	200	上级设备容量受限
10414	滨海	仁前四配变	10	200	上级设备容量受限
10415	滨海	仁前五配变	10	200	上级设备容量受限
10416	滨海	仁前一配变	10	200	上级设备容量受限
10417	滨海	新丰八配变	10	200	上级设备容量受限
10418	滨海	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限
10419	滨海	新丰九配变	10	200	上级设备容量受限
10420	滨海	新丰六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10421	滨海	新丰三配变	10	400	上级设备容量受限
10422	滨海	新丰十二配变	10	400	上级设备容量受限
10423	滨海	新丰十配变	10	200	上级设备容量受限
10424	滨海	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
10425	滨海	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
10426	滨海	新丰五配变	10	200	上级设备容量受限
10427	滨海	新丰五站	10	200	上级设备容量受限
10428	滨海	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限
10429	滨海	正红八配变	10	200	上级设备容量受限
10430	滨海	正红二配变	10	200	上级设备容量受限
10431	滨海	正红街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限
10432	滨海	正红街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
10433	滨海	正红街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
10434	滨海	正红六配变	10	200	上级设备容量受限
10435	滨海	正红七配变	10	200	上级设备容量受限
10436	滨海	正红三配变	10	200	上级设备容量受限
10437	滨海	正红十配变	10	400	上级设备容量受限
10438	滨海	正红十一配变	10	400	上级设备容量受限
10439	滨海	正红四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10440	滨海	正红五配变	10	400	上级设备容量受限
10441	滨海	正红西河电站	10	80	上级设备容量受限
10442	滨海	正红一配变	10	200	上级设备容量受限
10443	滨海	滨阜八配变	10	200	上级设备容量受限
10444	滨海	滨阜北站	10	200	上级设备容量受限
10445	滨海	滨阜二配变	10	200	上级设备容量受限
10446	滨海	滨阜七配变	10	400	上级设备容量受限
10447	滨海	滨阜四配变	10	200	上级设备容量受限
10448	滨海	滨阜中站	10	200	上级设备容量受限
10449	滨海	陈铸八配变	10	200	上级设备容量受限
10450	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	上级设备容量受限
10451	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	上级设备容量受限
10452	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	上级设备容量受限
10453	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	上级设备容量受限
10454	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	上级设备容量受限
10455	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	上级设备容量受限
10456	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	上级设备容量受限
10457	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	上级设备容量受限
10458	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10459	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	上级设备容量受限
10460	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	上级设备容量受限
10461	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	上级设备容量受限
10462	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	上级设备容量受限
10463	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
10464	滨海	陈铸花坎	10	100	上级设备容量受限
10465	滨海	陈铸三配变	10	200	上级设备容量受限
10466	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	上级设备容量受限
10467	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	上级设备容量受限
10468	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	上级设备容量受限
10469	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	上级设备容量受限
10470	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	上级设备容量受限
10471	滨海	陈铸十二配变	10	200	上级设备容量受限
10472	滨海	陈铸十七配变	10	400	上级设备容量受限
10473	滨海	陈铸十三配变	10	400	上级设备容量受限
10474	滨海	陈铸十四配变	10	200	上级设备容量受限
10475	滨海	陈铸十五配变	10	400	上级设备容量受限
10476	滨海	陈铸四配变	10	200	上级设备容量受限
10477	滨海	陈铸五配变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10478	滨海	陈铸新站	10	200	上级设备容量受限
10479	滨海	陈铸一配变	10	200	上级设备容量受限
10480	滨海	皋滩八配变	10	200	上级设备容量受限
10481	滨海	皋滩射河	10	200	上级设备容量受限
10482	滨海	皋滩十八配变	10	200	上级设备容量受限
10483	滨海	皋滩十六配变	10	400	上级设备容量受限
10484	滨海	皋滩十配变	10	200	上级设备容量受限
10485	滨海	皋滩十七配变	10	200	上级设备容量受限
10486	滨海	皋滩十三配变	10	200	上级设备容量受限
10487	滨海	皋滩十四配变	10	200	上级设备容量受限
10488	滨海	皋滩五配变	10	200	上级设备容量受限
10489	滨海	虹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
10490	滨海	虹桥二配变	10	400	上级设备容量受限
10491	滨海	虹桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
10492	滨海	虹桥五配变	10	200	上级设备容量受限
10493	滨海	虹桥一配变	10	400	上级设备容量受限
10494	滨海	旧河十五配变	10	200	上级设备容量受限
10495	滨海	上旧八配变	10	200	上级设备容量受限
10496	滨海	上旧七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10497	滨海	上旧三配变	10	200	上级设备容量受限
10498	滨海	上旧十配变	10	200	上级设备容量受限
10499	滨海	上旧十三配变	10	200	上级设备容量受限
10500	滨海	上旧一配变	10	400	上级设备容量受限
10501	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	上级设备容量受限
10502	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	上级设备容量受限
10503	滨海	陈铸河西八配变	10	400	上级设备容量受限
10504	滨海	陈铸河西二配变	10	400	上级设备容量受限
10505	滨海	陈铸河西三配变	10	200	上级设备容量受限
10506	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	上级设备容量受限
10507	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	上级设备容量受限
10508	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	上级设备容量受限
10509	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	上级设备容量受限
10510	滨海	陈铸河西四配变	10	200	上级设备容量受限
10511	滨海	陈铸河西五配变	10	200	上级设备容量受限
10512	滨海	陈铸河西一配变	10	200	上级设备容量受限
10513	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	上级设备容量受限
10514	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
10515	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10516	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	上级设备容量受限
10517	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	上级设备容量受限
10518	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	上级设备容量受限
10519	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	上级设备容量受限
10520	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	上级设备容量受限
10521	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	上级设备容量受限
10522	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	上级设备容量受限
10523	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	上级设备容量受限
10524	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	上级设备容量受限
10525	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	上级设备容量受限
10526	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	上级设备容量受限
10527	滨海	陈铸前程六配变	10	400	上级设备容量受限
10528	滨海	官滩六配变	10	200	上级设备容量受限
10529	滨海	河西二十配变	10	400	上级设备容量受限
10530	滨海	河西九配变	10	200	上级设备容量受限
10531	滨海	河西六配变	10	200	上级设备容量受限
10532	滨海	河西七配变	10	400	上级设备容量受限
10533	滨海	河西十八配变	10	400	上级设备容量受限
10534	滨海	河西十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10535	滨海	河西十九配变	10	400	上级设备容量受限
10536	滨海	河西十五配变	10	400	上级设备容量受限
10537	滨海	河西运南站	10	200	上级设备容量受限
10538	滨海	虹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
10539	滨海	虹桥十二配变	10	200	上级设备容量受限
10540	滨海	黄浦八配变	10	200	上级设备容量受限
10541	滨海	黄浦九配变	10	200	上级设备容量受限
10542	滨海	黄浦三配变	10	200	上级设备容量受限
10543	滨海	掘港滨港	10	200	上级设备容量受限
10544	滨海	掘港九配变	10	200	上级设备容量受限
10545	滨海	掘港七配变配变	10	400	上级设备容量受限
10546	滨海	掘港十二配变	10	200	上级设备容量受限
10547	滨海	掘港十六配变	10	400	上级设备容量受限
10548	滨海	掘港十三配变	10	200	上级设备容量受限
10549	滨海	掘港十四配变	10	400	上级设备容量受限
10550	滨海	掘港十五配变	10	200	上级设备容量受限
10551	滨海	掘港五配变	10	400	上级设备容量受限
10552	滨海	掘港一配变	10	200	上级设备容量受限
10553	滨海	吴王十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10554	滨海	尹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
10555	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	上级设备容量受限
10556	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	上级设备容量受限
10557	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	上级设备容量受限
10558	滨海	陈铸李元二配变	10	200	上级设备容量受限
10559	滨海	陈铸李元九配变	10	400	上级设备容量受限
10560	滨海	陈铸李元七配变	10	400	上级设备容量受限
10561	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	上级设备容量受限
10562	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	上级设备容量受限
10563	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	上级设备容量受限
10564	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	上级设备容量受限
10565	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	上级设备容量受限
10566	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	上级设备容量受限
10567	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	上级设备容量受限
10568	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	上级设备容量受限
10569	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	上级设备容量受限
10570	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	上级设备容量受限
10571	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	上级设备容量受限
10572	滨海	陈铸仉旺二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10573	滨海	陈铸仉旺三配变	10	200	上级设备容量受限
10574	滨海	陈铸仉旺四配变	10	200	上级设备容量受限
10575	滨海	陈铸仉旺五配变	10	200	上级设备容量受限
10576	滨海	旧河大站	10	200	上级设备容量受限
10577	滨海	旧河九配变	10	200	上级设备容量受限
10578	滨海	旧河七配变	10	200	上级设备容量受限
10579	滨海	旧河三配变	10	200	上级设备容量受限
10580	滨海	旧河十二配变	10	200	上级设备容量受限
10581	滨海	旧河十配变	10	200	上级设备容量受限
10582	滨海	旧河十三配变	10	400	上级设备容量受限
10583	滨海	旧河十四配变	10	400	上级设备容量受限
10584	滨海	旧河十一配变	10	200	上级设备容量受限
10585	滨海	旧河四配变	10	200	上级设备容量受限
10586	滨海	李元八配变	10	200	上级设备容量受限
10587	滨海	李元六配变	10	200	上级设备容量受限
10588	滨海	李元三配变	10	200	上级设备容量受限
10589	滨海	李元十配变	10	400	上级设备容量受限
10590	滨海	李元十一配变	10	400	上级设备容量受限
10591	滨海	李元四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10592	滨海	李元五配变	10	200	上级设备容量受限
10593	滨海	李元一台片	10	200	上级设备容量受限
10594	滨海	吴王九配变1	10	200	上级设备容量受限
10595	滨海	吴王十一配变	10	400	上级设备容量受限
10596	滨海	吴王五配变	10	400	上级设备容量受限
10597	滨海	下旧八配变	10	400	上级设备容量受限
10598	滨海	下旧九配变	10	400	上级设备容量受限
10599	滨海	下旧六台片	10	200	上级设备容量受限
10600	滨海	下旧三配变	10	200	上级设备容量受限
10601	滨海	下旧十六配变	10	400	上级设备容量受限
10602	滨海	下旧十配变	10	200	上级设备容量受限
10603	滨海	下旧十三配变	10	400	上级设备容量受限
10604	滨海	下旧十一配变	10	200	上级设备容量受限
10605	滨海	下旧五配变	10	200	上级设备容量受限
10606	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	上级设备容量受限
10607	滨海	下旧新站	10	400	上级设备容量受限
10608	滨海	严庄二配变	10	200	上级设备容量受限
10609	滨海	严庄六配变	10	200	上级设备容量受限
10610	滨海	严庄三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10611	滨海	严庄五配变	10	200	上级设备容量受限
10612	滨海	严庄一配变	10	200	上级设备容量受限
10613	滨海	尹桥十三配变	10	400	上级设备容量受限
10614	滨海	仉旺八配变	10	200	上级设备容量受限
10615	滨海	仉旺六配变	10	200	上级设备容量受限
10616	滨海	仉旺七配变	10	200	上级设备容量受限
10617	滨海	仉旺一配变	10	200	上级设备容量受限
10618	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	上级设备容量受限
10619	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	上级设备容量受限
10620	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	上级设备容量受限
10621	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	上级设备容量受限
10622	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	上级设备容量受限
10623	滨海	陈铸昧洋七配变	10	200	上级设备容量受限
10624	滨海	陈铸前程八配变	10	200	上级设备容量受限
10625	滨海	陈铸前程二配变	10	200	上级设备容量受限
10626	滨海	陈铸前程五配变	10	200	上级设备容量受限
10627	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	上级设备容量受限
10628	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	上级设备容量受限
10629	滨海	黄浦十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10630	滨海	昧阳二配变	10	200	上级设备容量受限
10631	滨海	昧阳四配变	10	200	上级设备容量受限
10632	滨海	昧阳五配变	10	200	上级设备容量受限
10633	滨海	昧洋九配变	10	400	上级设备容量受限
10634	滨海	前程七配变	10	400	上级设备容量受限
10635	滨海	前程三配变	10	200	上级设备容量受限
10636	滨海	前程四配变1	10	200	上级设备容量受限
10637	滨海	前程一配变	10	200	上级设备容量受限
10638	滨海	三姓二配变	10	400	上级设备容量受限
10639	滨海	三姓九配变	10	200	上级设备容量受限
10640	滨海	三姓七配变	10	200	上级设备容量受限
10641	滨海	三姓十配变	10	200	上级设备容量受限
10642	滨海	三姓四配变	10	200	上级设备容量受限
10643	滨海	陈坍六配变	10	200	上级设备容量受限
10644	滨海	陈坍三配变	10	400	上级设备容量受限
10645	滨海	陈坍三站打水	10	200	上级设备容量受限
10646	滨海	陈坍十二配变	10	200	上级设备容量受限
10647	滨海	陈坍十配变	10	200	上级设备容量受限
10648	滨海	陈坍十一配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10649	滨海	陈坍四配变	10	400	上级设备容量受限
10650	滨海	陈坍一站打水	10	200	上级设备容量受限
10651	滨海	陈严东站2	10	200	上级设备容量受限
10652	滨海	陈严二配变	10	200	上级设备容量受限
10653	滨海	陈严三配变	10	200	上级设备容量受限
10654	滨海	陈严四配变	10	200	上级设备容量受限
10655	滨海	陈严五配变	10	200	上级设备容量受限
10656	滨海	陈严西站	10	200	上级设备容量受限
10657	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
10658	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	上级设备容量受限
10659	滨海	崔庄八配变	10	500	上级设备容量受限
10660	滨海	二渡二站	10	200	上级设备容量受限
10661	滨海	二渡南站	10	200	上级设备容量受限
10662	滨海	二渡四配变	10	200	上级设备容量受限
10663	滨海	二渡五配变	10	200	上级设备容量受限
10664	滨海	二渡一站打水	10	400	上级设备容量受限
10665	滨海	官滩二配变	10	200	上级设备容量受限
10666	滨海	官滩九配变	10	200	上级设备容量受限
10667	滨海	官滩路南配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10668	滨海	官滩昧洋三配变	10	400	上级设备容量受限
10669	滨海	官滩昧洋四配变	10	400	上级设备容量受限
10670	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	上级设备容量受限
10671	滨海	官滩农业二配变	10	200	上级设备容量受限
10672	滨海	官滩农业一配变	10	200	上级设备容量受限
10673	滨海	官滩桥口打水	10	200	上级设备容量受限
10674	滨海	官滩桥南	10	200	上级设备容量受限
10675	滨海	官滩三配变	10	400	上级设备容量受限
10676	滨海	官滩十一配变	10	400	上级设备容量受限
10677	滨海	官滩四配变	10	400	上级设备容量受限
10678	滨海	官滩阳旺打水	10	100	上级设备容量受限
10679	滨海	官滩一配变	10	200	上级设备容量受限
10680	滨海	李圩东站	10	200	上级设备容量受限
10681	滨海	李圩四配变	10	200	上级设备容量受限
10682	滨海	李圩五配变	10	400	上级设备容量受限
10683	滨海	李圩西站	10	200	上级设备容量受限
10684	滨海	鲁庄九配变	10	400	上级设备容量受限
10685	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	上级设备容量受限
10686	滨海	鲁庄六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10687	滨海	鲁庄南站	10	200	上级设备容量受限
10688	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	上级设备容量受限
10689	滨海	王舍二配变	10	200	上级设备容量受限
10690	滨海	王舍三配变	10	200	上级设备容量受限
10691	滨海	王舍照明	10	315	上级设备容量受限
10692	滨海	徐墩东站1	10	200	上级设备容量受限
10693	滨海	徐墩二配变	10	400	上级设备容量受限
10694	滨海	徐墩六配变配变	10	400	上级设备容量受限
10695	滨海	徐墩三配变	10	200	上级设备容量受限
10696	滨海	徐墩四配变	10	400	上级设备容量受限
10697	滨海	徐墩五配变	10	200	上级设备容量受限
10698	滨海	薛庄二配变	10	630	上级设备容量受限
10699	滨海	薛庄三配变	10	400	上级设备容量受限
10700	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	上级设备容量受限
10701	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	上级设备容量受限
10702	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	上级设备容量受限
10703	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	上级设备容量受限
10704	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	上级设备容量受限
10705	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10706	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	上级设备容量受限
10707	滨海	朱集八配变	10	400	上级设备容量受限
10708	滨海	朱集南站	10	400	上级设备容量受限
10709	滨海	朱集七配变	10	400	上级设备容量受限
10710	滨海	朱集十二配变	10	200	上级设备容量受限
10711	滨海	朱集十一配变	10	200	上级设备容量受限
10712	滨海	朱集小街配变	10	200	上级设备容量受限
10713	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	上级设备容量受限
10714	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	上级设备容量受限
10715	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	上级设备容量受限
10716	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	上级设备容量受限
10717	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	上级设备容量受限
10718	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	上级设备容量受限
10719	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	上级设备容量受限
10720	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	上级设备容量受限
10721	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	上级设备容量受限
10722	滨海	陈铸小街1#	10	400	上级设备容量受限
10723	滨海	陈铸小街3#	10	400	上级设备容量受限
10724	滨海	陈铸小街6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10725	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	上级设备容量受限
10726	滨海	陈铸小街二配变	10	400	上级设备容量受限
10727	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
10728	滨海	陈铸小街九配变	10	400	上级设备容量受限
10729	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	上级设备容量受限
10730	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
10731	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
10732	滨海	陈铸小街十配变	10	400	上级设备容量受限
10733	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	上级设备容量受限
10734	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
10735	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	上级设备容量受限
10736	滨海	陈铸小街五配变	10	200	上级设备容量受限
10737	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
10738	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	上级设备容量受限
10739	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
10740	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	上级设备容量受限
10741	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	上级设备容量受限
10742	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	上级设备容量受限
10743	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10744	滨海	皋滩十五配变	10	400	上级设备容量受限
10745	滨海	皋滩十一配变	10	200	上级设备容量受限
10746	滨海	皋滩一配变	10	400	上级设备容量受限
10747	滨海	虹桥六配变	10	400	上级设备容量受限
10748	滨海	旧河十六配变	10	400	上级设备容量受限
10749	滨海	蟠水二十配变	10	400	上级设备容量受限
10750	滨海	蟠水三配变	10	200	上级设备容量受限
10751	滨海	蟠水十八配变	10	400	上级设备容量受限
10752	滨海	蟠水十九配变	10	400	上级设备容量受限
10753	滨海	蟠水十六配变	10	400	上级设备容量受限
10754	滨海	蟠水十七配变	10	200	上级设备容量受限
10755	滨海	蟠水十一配变	10	400	上级设备容量受限
10756	滨海	蟠水一配变	10	400	上级设备容量受限
10757	滨海	小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
10758	滨海	小街二十配变	10	400	上级设备容量受限
10759	滨海	小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
10760	滨海	小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
10761	滨海	小街十六配变1	10	400	上级设备容量受限
10762	滨海	小街十三配变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10763	滨海	小街十一配变1	10	400	上级设备容量受限
10764	滨海	小街四配变1	10	400	上级设备容量受限
10765	滨海	尹桥北站	10	200	上级设备容量受限
10766	滨海	尹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
10767	滨海	尹桥三配变	10	100	上级设备容量受限
10768	滨海	尹桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
10769	滨海	尹桥尹庄	10	200	上级设备容量受限
10770	滨海	陈东二配变	10	400	上级设备容量受限
10771	滨海	陈东九配变	10	200	上级设备容量受限
10772	滨海	陈东三配变	10	400	上级设备容量受限
10773	滨海	陈东十二配变	10	400	上级设备容量受限
10774	滨海	陈东十配变	10	200	上级设备容量受限
10775	滨海	陈东十一配变	10	400	上级设备容量受限
10776	滨海	陈东四站	10	400	上级设备容量受限
10777	滨海	陈东五配变	10	200	上级设备容量受限
10778	滨海	陈东一站	10	200	上级设备容量受限
10779	滨海	陈圩兴北配变	10	200	上级设备容量受限
10780	滨海	陈圩兴龙	10	200	上级设备容量受限
10781	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10782	滨海	大洼二配变.	10	200	上级设备容量受限
10783	滨海	大洼三配变	10	200	上级设备容量受限
10784	滨海	大西北站打水	10	200	上级设备容量受限
10785	滨海	大西东站	10	200	上级设备容量受限
10786	滨海	大西东站二配变	10	400	上级设备容量受限
10787	滨海	大西三配变	10	200	上级设备容量受限
10788	滨海	大西四配变	10	200	上级设备容量受限
10789	滨海	大西五配变	10	200	上级设备容量受限
10790	滨海	大西西站	10	200	上级设备容量受限
10791	滨海	后尖八配变	10	400	上级设备容量受限
10792	滨海	后尖北尖配变	10	200	上级设备容量受限
10793	滨海	后尖九配变	10	400	上级设备容量受限
10794	滨海	后尖六配变	10	200	上级设备容量受限
10795	滨海	后尖南站打水	10	200	上级设备容量受限
10796	滨海	后尖七配变1	10	200	上级设备容量受限
10797	滨海	后尖五配变	10	200	上级设备容量受限
10798	滨海	后尖西站打水	10	100	上级设备容量受限
10799	滨海	后尖照明1	10	200	上级设备容量受限
10800	滨海	华庄八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10801	滨海	华庄东风打水	10	100	上级设备容量受限
10802	滨海	华庄东站1	10	200	上级设备容量受限
10803	滨海	华庄红日打水	10	200	上级设备容量受限
10804	滨海	华庄六配变1	10	200	上级设备容量受限
10805	滨海	华庄七配变1	10	200	上级设备容量受限
10806	滨海	华庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10807	滨海	华庄四配变	10	200	上级设备容量受限
10808	滨海	华庄五配变1	10	200	上级设备容量受限
10809	滨海	华庄西站	10	100	上级设备容量受限
10810	滨海	蒋渡大洼	10	200	上级设备容量受限
10811	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	上级设备容量受限
10812	滨海	蒋渡二站打水	10	200	上级设备容量受限
10813	滨海	蒋渡射北	10	400	上级设备容量受限
10814	滨海	蒋渡王港配变	10	200	上级设备容量受限
10815	滨海	蒋渡王桥	10	200	上级设备容量受限
10816	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	上级设备容量受限
10817	滨海	蒋渡一站	10	200	上级设备容量受限
10818	滨海	刘庄七配变	10	400	上级设备容量受限
10819	滨海	栾滩北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10820	滨海	栾滩大站打水	10	200	上级设备容量受限
10821	滨海	栾滩二站	10	200	上级设备容量受限
10822	滨海	栾滩六配变	10	400	上级设备容量受限
10823	滨海	栾滩南站	10	200	上级设备容量受限
10824	滨海	栾滩三配变	10	200	上级设备容量受限
10825	滨海	栾滩四配变	10	200	上级设备容量受限
10826	滨海	栾滩圩西配变	10	400	上级设备容量受限
10827	滨海	新庄东站	10	200	上级设备容量受限
10828	滨海	新庄六配变	10	200	上级设备容量受限
10829	滨海	新庄七配变	10	200	上级设备容量受限
10830	滨海	新庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10831	滨海	新庄五配变	10	200	上级设备容量受限
10832	滨海	新庄西站	10	200	上级设备容量受限
10833	滨海	新庄一配变	10	200	上级设备容量受限
10834	滨海	杨渡电站配变	10	100	上级设备容量受限
10835	滨海	杨庄配变	10	400	上级设备容量受限
10836	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	上级设备容量受限
10837	滨海	獐沟东场配变	10	200	上级设备容量受限
10838	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10839	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
10840	滨海	獐沟小街四配变	10	200	上级设备容量受限
10841	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	上级设备容量受限
10842	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	上级设备容量受限
10843	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	上级设备容量受限
10844	滨海	专河四配变	10	200	上级设备容量受限
10845	滨海	专河五配变	10	200	上级设备容量受限
10846	滨海	专河一配变	10	200	上级设备容量受限
10847	滨海	篆河东站打水	10	200	上级设备容量受限
10848	滨海	篆河二配变	10	400	上级设备容量受限
10849	滨海	篆河红军配变	10	200	上级设备容量受限
10850	滨海	篆河三配变	10	200	上级设备容量受限
10851	滨海	篆河先进	10	200	上级设备容量受限
10852	滨海	篆河新民	10	200	上级设备容量受限
10853	滨海	篆河照明	10	200	上级设备容量受限
10854	滨海	篆河正兵	10	200	上级设备容量受限
10855	滨海	陈湾二配变	10	400	上级设备容量受限
10856	滨海	二渡陈湾	10	315	上级设备容量受限
10857	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10858	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	上级设备容量受限
10859	滨海	二渡红日配变	10	400	上级设备容量受限
10860	滨海	二渡六配变	10	200	上级设备容量受限
10861	滨海	二渡三配变	10	400	上级设备容量受限
10862	滨海	李圩一配变	10	200	上级设备容量受限
10863	滨海	刘广勇	10	315	上级设备容量受限
10864	滨海	刘广勇二配变	10	500	上级设备容量受限
10865	滨海	刘广勇三配变	10	630	上级设备容量受限
10866	滨海	刘广勇一配变	10	500	上级设备容量受限
10867	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	上级设备容量受限
10868	滨海	小街官滩十配变	10	315	上级设备容量受限
10869	滨海	小街十八配变	10	400	上级设备容量受限
10870	滨海	新建高庄配变	10	400	上级设备容量受限
10871	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	上级设备容量受限
10872	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	上级设备容量受限
10873	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	上级设备容量受限
10874	滨海	獐沟翻水站	10	200	上级设备容量受限
10875	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
10876	滨海	獐沟三团配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10877	滨海	獐沟小街八配变	10	400	上级设备容量受限
10878	滨海	獐沟小街二配变	10	630	上级设备容量受限
10879	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
10880	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	上级设备容量受限
10881	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
10882	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
10883	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	上级设备容量受限
10884	滨海	獐沟小街九配变	10	200	上级设备容量受限
10885	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	上级设备容量受限
10886	滨海	獐沟小街七配变	10	400	上级设备容量受限
10887	滨海	獐沟小街三配变	10	400	上级设备容量受限
10888	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
10889	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
10890	滨海	獐沟小街十配变	10	400	上级设备容量受限
10891	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	上级设备容量受限
10892	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
10893	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	上级设备容量受限
10894	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	上级设备容量受限
10895	滨海	獐沟小街五配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10896	滨海	獐沟小街一配变	10	400	上级设备容量受限
10897	滨海	獐沟信用配变	10	400	上级设备容量受限
10898	滨海	陈圩港南	10	315	上级设备容量受限
10899	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	上级设备容量受限
10900	滨海	陈圩李庄配变	10	200	上级设备容量受限
10901	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10902	滨海	陈圩一配变	10	200	上级设备容量受限
10903	滨海	大西后河打水	10	200	上级设备容量受限
10904	滨海	伏河八配变1	10	400	上级设备容量受限
10905	滨海	伏河二站打水	10	200	上级设备容量受限
10906	滨海	伏河六配变	10	400	上级设备容量受限
10907	滨海	伏河五配变	10	400	上级设备容量受限
10908	滨海	伏河西站1	10	200	上级设备容量受限
10909	滨海	伏河一站打水	10	160	上级设备容量受限
10910	滨海	伏河赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
10911	滨海	复河陈东	10	200	上级设备容量受限
10912	滨海	复河陈西配变	10	200	上级设备容量受限
10913	滨海	复河刘庄	10	200	上级设备容量受限
10914	滨海	顾舍八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10915	滨海	顾舍二站	10	200	上级设备容量受限
10916	滨海	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限
10917	滨海	顾舍七配变	10	200	上级设备容量受限
10918	滨海	顾舍三配变	10	400	上级设备容量受限
10919	滨海	顾舍新站	10	400	上级设备容量受限
10920	滨海	顾舍一站打水	10	400	上级设备容量受限
10921	滨海	官滩眯洋2	10	200	上级设备容量受限
10922	滨海	胡舍八配变	10	200	上级设备容量受限
10923	滨海	胡舍北站	10	200	上级设备容量受限
10924	滨海	胡舍六配变	10	200	上级设备容量受限
10925	滨海	胡舍南站打水	10	80	上级设备容量受限
10926	滨海	胡舍七配变	10	200	上级设备容量受限
10927	滨海	胡舍四配变1	10	200	上级设备容量受限
10928	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	上级设备容量受限
10929	滨海	胡舍照明南站	10	200	上级设备容量受限
10930	滨海	刘庄二站打水	10	200	上级设备容量受限
10931	滨海	刘庄六配变	10	200	上级设备容量受限
10932	滨海	刘庄三站	10	200	上级设备容量受限
10933	滨海	刘庄四站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10934	滨海	刘庄一站打水	10	400	上级设备容量受限
10935	滨海	鲁庄大站打水	10	200	上级设备容量受限
10936	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	上级设备容量受限
10937	滨海	鲁庄二配变	10	400	上级设备容量受限
10938	滨海	鲁庄七配变	10	400	上级设备容量受限
10939	滨海	鲁庄五配变	10	200	上级设备容量受限
10940	滨海	栾庄八配变	10	200	上级设备容量受限
10941	滨海	栾庄二配变	10	200	上级设备容量受限
10942	滨海	栾庄二站打水	10	400	上级设备容量受限
10943	滨海	栾庄九配变	10	400	上级设备容量受限
10944	滨海	栾庄六配变	10	200	上级设备容量受限
10945	滨海	栾庄南站配变	10	400	上级设备容量受限
10946	滨海	栾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
10947	滨海	栾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
10948	滨海	栾庄四配变	10	200	上级设备容量受限
10949	滨海	栾庄条河	10	100	上级设备容量受限
10950	滨海	栾庄五配变	10	200	上级设备容量受限
10951	滨海	栾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
10952	滨海	四渡八配变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10953	滨海	四渡地龙	10	200	上级设备容量受限
10954	滨海	四渡二站	10	100	上级设备容量受限
10955	滨海	四渡六配变	10	200	上级设备容量受限
10956	滨海	四渡南站	10	200	上级设备容量受限
10957	滨海	四渡七配变2	10	200	上级设备容量受限
10958	滨海	四渡五配变	10	200	上级设备容量受限
10959	滨海	四渡一站打水	10	100	上级设备容量受限
10960	滨海	朱集北站.	10	200	上级设备容量受限
10961	滨海	朱集东站配变	10	200	上级设备容量受限
10962	滨海	朱集九配变	10	200	上级设备容量受限
10963	滨海	朱集十配变	10	400	上级设备容量受限
10964	滨海	朱集西站	10	200	上级设备容量受限
10965	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	本级设备容量受限
10966	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	本级设备容量受限
10967	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	上级设备容量受限
10968	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	上级设备容量受限
10969	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	上级设备容量受限
10970	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	上级设备容量受限
10971	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10972	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	上级设备容量受限
10973	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	上级设备容量受限
10974	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	上级设备容量受限
10975	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	上级设备容量受限
10976	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	上级设备容量受限
10977	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	上级设备容量受限
10978	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	上级设备容量受限
10979	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	上级设备容量受限
10980	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	上级设备容量受限
10981	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	上级设备容量受限
10982	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	上级设备容量受限
10983	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	上级设备容量受限
10984	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	上级设备容量受限
10985	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	上级设备容量受限
10986	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	上级设备容量受限
10987	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	上级设备容量受限
10988	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	上级设备容量受限
10989	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	上级设备容量受限
10990	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10991	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	上级设备容量受限
10992	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	100	上级设备容量受限
10993	大丰	白驹洋心村康居1#变	10	630	上级设备容量受限
10994	大丰	白驹洋心村康居2#变	10	630	上级设备容量受限
10995	大丰	白驹洋心洼居委会140#变	10	400	上级设备容量受限
10996	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	上级设备容量受限
10997	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	上级设备容量受限
10998	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	上级设备容量受限
10999	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	上级设备容量受限
11000	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	上级设备容量受限
11001	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	上级设备容量受限
11002	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	上级设备容量受限
11003	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	上级设备容量受限
11004	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	上级设备容量受限
11005	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	上级设备容量受限
11006	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	上级设备容量受限
11007	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	上级设备容量受限
11008	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	上级设备容量受限
11009	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11010	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	上级设备容量受限
11011	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	上级设备容量受限
11012	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	上级设备容量受限
11013	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	上级设备容量受限
11014	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	上级设备容量受限
11015	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	上级设备容量受限
11016	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	上级设备容量受限
11017	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	上级设备容量受限
11018	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	上级设备容量受限
11019	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	400	上级设备容量受限
11020	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	上级设备容量受限
11021	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	上级设备容量受限
11022	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	上级设备容量受限
11023	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	上级设备容量受限
11024	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	上级设备容量受限
11025	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	上级设备容量受限
11026	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	上级设备容量受限
11027	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	上级设备容量受限
11028	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11029	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	上级设备容量受限
11030	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	上级设备容量受限
11031	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	上级设备容量受限
11032	大丰	白驹镇洋心居委会一组7#变	10	400	上级设备容量受限
11033	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	上级设备容量受限
11034	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	上级设备容量受限
11035	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	上级设备容量受限
11036	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	上级设备容量受限
11037	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	上级设备容量受限
11038	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	上级设备容量受限
11039	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	上级设备容量受限
11040	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	上级设备容量受限
11041	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	上级设备容量受限
11042	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	上级设备容量受限
11043	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	上级设备容量受限
11044	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	上级设备容量受限
11045	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	上级设备容量受限
11046	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	上级设备容量受限
11047	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11048	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	上级设备容量受限
11049	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	上级设备容量受限
11050	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	上级设备容量受限
11051	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	上级设备容量受限
11052	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	上级设备容量受限
11053	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	上级设备容量受限
11054	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	上级设备容量受限
11055	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	上级设备容量受限
11056	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	上级设备容量受限
11057	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	上级设备容量受限
11058	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	上级设备容量受限
11059	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	本级设备容量受限
11060	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	上级设备容量受限
11061	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	上级设备容量受限
11062	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	上级设备容量受限
11063	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	上级设备容量受限
11064	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	上级设备容量受限
11065	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	上级设备容量受限
11066	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11067	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	上级设备容量受限
11068	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	上级设备容量受限
11069	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	上级设备容量受限
11070	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	上级设备容量受限
11071	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	上级设备容量受限
11072	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	上级设备容量受限
11073	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	上级设备容量受限
11074	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	上级设备容量受限
11075	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	上级设备容量受限
11076	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	上级设备容量受限
11077	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	上级设备容量受限
11078	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	上级设备容量受限
11079	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	上级设备容量受限
11080	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	上级设备容量受限
11081	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	上级设备容量受限
11082	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	上级设备容量受限
11083	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	上级设备容量受限
11084	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	上级设备容量受限
11085	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11086	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	200	上级设备容量受限
11087	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	上级设备容量受限
11088	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	上级设备容量受限
11089	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	上级设备容量受限
11090	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	上级设备容量受限
11091	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	本级设备容量受限
11092	大丰	草堰镇丁溪园区75#变	10	200	上级设备容量受限
11093	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	上级设备容量受限
11094	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	上级设备容量受限
11095	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	上级设备容量受限
11096	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	上级设备容量受限
11097	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	上级设备容量受限
11098	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	上级设备容量受限
11099	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	上级设备容量受限
11100	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	上级设备容量受限
11101	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	上级设备容量受限
11102	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	上级设备容量受限
11103	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	上级设备容量受限
11104	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11105	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	上级设备容量受限
11106	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	上级设备容量受限
11107	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	上级设备容量受限
11108	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	上级设备容量受限
11109	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	上级设备容量受限
11110	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	上级设备容量受限
11111	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	上级设备容量受限
11112	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	上级设备容量受限
11113	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	上级设备容量受限
11114	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	上级设备容量受限
11115	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	上级设备容量受限
11116	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	上级设备容量受限
11117	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	上级设备容量受限
11118	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	上级设备容量受限
11119	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	上级设备容量受限
11120	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	上级设备容量受限
11121	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	上级设备容量受限
11122	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	上级设备容量受限
11123	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11124	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	上级设备容量受限
11125	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	上级设备容量受限
11126	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	上级设备容量受限
11127	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	上级设备容量受限
11128	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	上级设备容量受限
11129	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	上级设备容量受限
11130	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	上级设备容量受限
11131	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	上级设备容量受限
11132	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	上级设备容量受限
11133	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	上级设备容量受限
11134	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	上级设备容量受限
11135	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	上级设备容量受限
11136	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	上级设备容量受限
11137	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	上级设备容量受限
11138	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	上级设备容量受限
11139	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	上级设备容量受限
11140	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	上级设备容量受限
11141	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	上级设备容量受限
11142	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11143	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	上级设备容量受限
11144	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	上级设备容量受限
11145	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	上级设备容量受限
11146	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	上级设备容量受限
11147	大丰	草堰集镇194#变	10	400	上级设备容量受限
11148	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	上级设备容量受限
11149	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	上级设备容量受限
11150	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	上级设备容量受限
11151	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	上级设备容量受限
11152	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	上级设备容量受限
11153	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	上级设备容量受限
11154	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	上级设备容量受限
11155	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	上级设备容量受限
11156	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	上级设备容量受限
11157	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	上级设备容量受限
11158	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	上级设备容量受限
11159	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	上级设备容量受限
11160	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	上级设备容量受限
11161	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11162	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	上级设备容量受限
11163	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	上级设备容量受限
11164	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	上级设备容量受限
11165	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	上级设备容量受限
11166	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	上级设备容量受限
11167	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	上级设备容量受限
11168	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	上级设备容量受限
11169	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	315	上级设备容量受限
11170	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	上级设备容量受限
11171	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	上级设备容量受限
11172	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	上级设备容量受限
11173	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	上级设备容量受限
11174	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	上级设备容量受限
11175	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	上级设备容量受限
11176	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	上级设备容量受限
11177	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	上级设备容量受限
11178	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	上级设备容量受限
11179	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	上级设备容量受限
11180	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11181	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	上级设备容量受限
11182	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	上级设备容量受限
11183	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	上级设备容量受限
11184	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	上级设备容量受限
11185	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	上级设备容量受限
11186	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	上级设备容量受限
11187	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	上级设备容量受限
11188	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	上级设备容量受限
11189	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	上级设备容量受限
11190	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	上级设备容量受限
11191	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	上级设备容量受限
11192	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	上级设备容量受限
11193	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	上级设备容量受限
11194	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	上级设备容量受限
11195	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	上级设备容量受限
11196	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	上级设备容量受限
11197	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	上级设备容量受限
11198	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	上级设备容量受限
11199	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11200	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	上级设备容量受限
11201	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	上级设备容量受限
11202	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	上级设备容量受限
11203	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	上级设备容量受限
11204	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	上级设备容量受限
11205	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	上级设备容量受限
11206	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	上级设备容量受限
11207	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	上级设备容量受限
11208	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	上级设备容量受限
11209	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	上级设备容量受限
11210	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	上级设备容量受限
11211	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	上级设备容量受限
11212	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	上级设备容量受限
11213	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	上级设备容量受限
11214	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	上级设备容量受限
11215	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	上级设备容量受限
11216	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	上级设备容量受限
11217	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	上级设备容量受限
11218	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11219	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	上级设备容量受限
11220	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	上级设备容量受限
11221	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	上级设备容量受限
11222	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	上级设备容量受限
11223	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	上级设备容量受限
11224	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	上级设备容量受限
11225	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	上级设备容量受限
11226	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	上级设备容量受限
11227	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	上级设备容量受限
11228	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	上级设备容量受限
11229	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	上级设备容量受限
11230	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	上级设备容量受限
11231	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	上级设备容量受限
11232	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	上级设备容量受限
11233	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	上级设备容量受限
11234	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	上级设备容量受限
11235	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	上级设备容量受限
11236	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	630	上级设备容量受限
11237	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11238	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	上级设备容量受限
11239	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
11240	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	上级设备容量受限
11241	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	上级设备容量受限
11242	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	上级设备容量受限
11243	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	上级设备容量受限
11244	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	上级设备容量受限
11245	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	上级设备容量受限
11246	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	上级设备容量受限
11247	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	上级设备容量受限
11248	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	上级设备容量受限
11249	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	上级设备容量受限
11250	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	上级设备容量受限
11251	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	上级设备容量受限
11252	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	上级设备容量受限
11253	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	上级设备容量受限
11254	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	上级设备容量受限
11255	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	上级设备容量受限
11256	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11257	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	上级设备容量受限
11258	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	上级设备容量受限
11259	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	上级设备容量受限
11260	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	上级设备容量受限
11261	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	上级设备容量受限
11262	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	上级设备容量受限
11263	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	上级设备容量受限
11264	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	上级设备容量受限
11265	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	上级设备容量受限
11266	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	上级设备容量受限
11267	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	上级设备容量受限
11268	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	上级设备容量受限
11269	大丰	草堰集镇17#变	10	400	上级设备容量受限
11270	大丰	草堰集镇188#变	10	400	上级设备容量受限
11271	大丰	草堰集镇189#变	10	400	上级设备容量受限
11272	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	上级设备容量受限
11273	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	上级设备容量受限
11274	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	上级设备容量受限
11275	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11276	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	上级设备容量受限
11277	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	上级设备容量受限
11278	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	上级设备容量受限
11279	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11280	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	上级设备容量受限
11281	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	上级设备容量受限
11282	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	上级设备容量受限
11283	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	上级设备容量受限
11284	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	上级设备容量受限
11285	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	上级设备容量受限
11286	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	上级设备容量受限
11287	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	上级设备容量受限
11288	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	上级设备容量受限
11289	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	上级设备容量受限
11290	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	上级设备容量受限
11291	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	上级设备容量受限
11292	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	上级设备容量受限
11293	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	上级设备容量受限
11294	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11295	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	上级设备容量受限
11296	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	上级设备容量受限
11297	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	上级设备容量受限
11298	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	上级设备容量受限
11299	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	上级设备容量受限
11300	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	上级设备容量受限
11301	大丰	草堰镇成文135#变	10	160	上级设备容量受限
11302	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	上级设备容量受限
11303	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	200	上级设备容量受限
11304	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	上级设备容量受限
11305	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	上级设备容量受限
11306	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	上级设备容量受限
11307	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	上级设备容量受限
11308	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	上级设备容量受限
11309	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	上级设备容量受限
11310	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	上级设备容量受限
11311	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	上级设备容量受限
11312	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	上级设备容量受限
11313	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11314	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	上级设备容量受限
11315	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	上级设备容量受限
11316	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	上级设备容量受限
11317	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	上级设备容量受限
11318	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	上级设备容量受限
11319	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	上级设备容量受限
11320	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	上级设备容量受限
11321	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	上级设备容量受限
11322	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	上级设备容量受限
11323	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	上级设备容量受限
11324	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	上级设备容量受限
11325	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	上级设备容量受限
11326	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	上级设备容量受限
11327	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	上级设备容量受限
11328	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	上级设备容量受限
11329	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	上级设备容量受限
11330	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	上级设备容量受限
11331	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	400	上级设备容量受限
11332	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11333	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	上级设备容量受限
11334	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	上级设备容量受限
11335	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	上级设备容量受限
11336	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	上级设备容量受限
11337	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	上级设备容量受限
11338	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	上级设备容量受限
11339	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	上级设备容量受限
11340	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	上级设备容量受限
11341	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	上级设备容量受限
11342	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	上级设备容量受限
11343	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	上级设备容量受限
11344	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	上级设备容量受限
11345	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	上级设备容量受限
11346	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	200	上级设备容量受限
11347	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	上级设备容量受限
11348	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	上级设备容量受限
11349	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	上级设备容量受限
11350	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	上级设备容量受限
11351	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11352	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	上级设备容量受限
11353	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	上级设备容量受限
11354	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	上级设备容量受限
11355	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	上级设备容量受限
11356	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	上级设备容量受限
11357	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	上级设备容量受限
11358	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	上级设备容量受限
11359	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	上级设备容量受限
11360	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	上级设备容量受限
11361	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	上级设备容量受限
11362	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	上级设备容量受限
11363	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	上级设备容量受限
11364	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	上级设备容量受限
11365	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	上级设备容量受限
11366	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	上级设备容量受限
11367	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	上级设备容量受限
11368	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	上级设备容量受限
11369	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	上级设备容量受限
11370	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11371	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	上级设备容量受限
11372	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	上级设备容量受限
11373	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	上级设备容量受限
11374	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	上级设备容量受限
11375	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	上级设备容量受限
11376	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	上级设备容量受限
11377	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	上级设备容量受限
11378	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	200	上级设备容量受限
11379	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	上级设备容量受限
11380	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	上级设备容量受限
11381	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	上级设备容量受限
11382	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	上级设备容量受限
11383	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	上级设备容量受限
11384	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	上级设备容量受限
11385	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	上级设备容量受限
11386	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	上级设备容量受限
11387	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	上级设备容量受限
11388	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	上级设备容量受限
11389	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11390	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	上级设备容量受限
11391	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	上级设备容量受限
11392	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	上级设备容量受限
11393	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	上级设备容量受限
11394	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	上级设备容量受限
11395	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	上级设备容量受限
11396	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	上级设备容量受限
11397	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	上级设备容量受限
11398	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	上级设备容量受限
11399	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	上级设备容量受限
11400	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	200	上级设备容量受限
11401	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	上级设备容量受限
11402	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	上级设备容量受限
11403	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	上级设备容量受限
11404	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	上级设备容量受限
11405	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	上级设备容量受限
11406	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	上级设备容量受限
11407	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	上级设备容量受限
11408	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11409	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	上级设备容量受限
11410	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	上级设备容量受限
11411	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	160	上级设备容量受限
11412	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	上级设备容量受限
11413	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	上级设备容量受限
11414	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	上级设备容量受限
11415	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	上级设备容量受限
11416	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	上级设备容量受限
11417	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	上级设备容量受限
11418	大丰	大丰港王港居委会90#变	10	100	上级设备容量受限
11419	大丰	王港居委会87#变	10	200	上级设备容量受限
11420	大丰	王港世纪广场商业1#变	10	630	上级设备容量受限
11421	大丰	滨湖佳苑2#变	10	630	上级设备容量受限
11422	大丰	大丰港王港疏港加油站6#变	10	400	上级设备容量受限
11423	大丰	大丰港王港疏港加油站64#变	10	200	上级设备容量受限
11424	大丰	大南中公共租赁房1#变	10	800	上级设备容量受限
11425	大丰	大南中公共租赁房3#变	10	800	上级设备容量受限
11426	大丰	人才公寓5#变	10	1000	上级设备容量受限
11427	大丰	王港人才公寓1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11428	大丰	王港人才公寓3#变	10	800	上级设备容量受限
11429	大丰	大丰港海景花园1#变	10	1000	上级设备容量受限
11430	大丰	大丰港海景花园2#变	10	1000	上级设备容量受限
11431	大丰	大丰港鑫福岛小区1#变	10	800	上级设备容量受限
11432	大丰	大丰港鑫福岛小区2#变	10	800	上级设备容量受限
11433	大丰	大丰港鑫福岛小区3#变	10	800	上级设备容量受限
11434	大丰	海润园小区1#台片	10	1000	上级设备容量受限
11435	大丰	海润园小区2#台片	10	1000	上级设备容量受限
11436	大丰	海韵家园3#变	10	400	上级设备容量受限
11437	大丰	海韵家园5#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
11438	大丰	黄金海岸1#台片	10	630	上级设备容量受限
11439	大丰	王港海韵家园1#变	10	630	上级设备容量受限
11440	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	上级设备容量受限
11441	大丰	王港星湖花园4#台片	10	800	上级设备容量受限
11442	大丰	王港正宏置业1#台片	10	1000	上级设备容量受限
11443	大丰	滨湖佳苑1#变	10	630	上级设备容量受限
11444	大丰	大丰港王港居委会91#变	10	100	上级设备容量受限
11445	大丰	王港居委会88#变	10	400	上级设备容量受限
11446	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11447	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	上级设备容量受限
11448	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	上级设备容量受限
11449	大丰	王港海融二期1#变	10	630	上级设备容量受限
11450	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	上级设备容量受限
11451	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	上级设备容量受限
11452	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	本级设备容量受限
11453	大丰	大丰港王港居委会89#变	10	100	上级设备容量受限
11454	大丰	大丰港新港名苑小区1#变	10	630	上级设备容量受限
11455	大丰	王港星湖花园1#变	10	800	上级设备容量受限
11456	大丰	王港星湖花园3#台片	10	800	上级设备容量受限
11457	大丰	星湖花园3#配电房1#台片	10	800	上级设备容量受限
11458	大丰	星湖花园3#配电房2#台片	10	800	上级设备容量受限
11459	大丰	星湖花园3#配电房3#台片	10	800	上级设备容量受限
11460	大丰	星湖花园3#配电房4#台片	10	800	上级设备容量受限
11461	大丰	大丰港竹川24#变	10	200	上级设备容量受限
11462	大丰	润富花园10#主变	10	800	上级设备容量受限
11463	大丰	润富花园12#主变	10	800	上级设备容量受限
11464	大丰	润富花园14#主变	10	800	上级设备容量受限
11465	大丰	润富花园16#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11466	大丰	润富花园2#主变	10	800	上级设备容量受限
11467	大丰	润富花园4#主变	10	800	上级设备容量受限
11468	大丰	润富花园6#主变	10	800	上级设备容量受限
11469	大丰	润富花园8#主变	10	800	上级设备容量受限
11470	大丰	东方汇贤居1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
11471	大丰	东方汇贤居2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
11472	大丰	宝达香格里拉花园小区1#变	10	1000	上级设备容量受限
11473	大丰	宝达香格里拉花园小区3#变	10	1000	上级设备容量受限
11474	大丰	东方汇贤居3#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
11475	大丰	东方汇贤居7#主变	10	800	上级设备容量受限
11476	大丰	莱茵城1#变	10	1000	上级设备容量受限
11477	大丰	莱茵城11#主变	10	1000	上级设备容量受限
11478	大丰	莱茵城3#变	10	1000	上级设备容量受限
11479	大丰	莱茵城5#变	10	800	上级设备容量受限
11480	大丰	莱茵城7#变	10	800	上级设备容量受限
11481	大丰	莱茵城9#主变	10	1000	上级设备容量受限
11482	大丰	润富花园17#主变	10	800	上级设备容量受限
11483	大丰	润富花园19#主变	10	800	上级设备容量受限
11484	大丰	润富花园21#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11485	大丰	润富花园23#主变	10	800	上级设备容量受限
11486	大丰	润富花园25#主变	10	800	上级设备容量受限
11487	大丰	润富花园27#主变	10	800	上级设备容量受限
11488	大丰	润富花园29#主变	10	800	上级设备容量受限
11489	大丰	润富花园32#主变	10	800	上级设备容量受限
11490	大丰	润富花园34#主变	10	800	上级设备容量受限
11491	大丰	香格里拉5#主变	10	1000	上级设备容量受限
11492	大丰	香格里拉7#主变	10	1000	上级设备容量受限
11493	大丰	香格里拉花园11#主变	10	800	上级设备容量受限
11494	大丰	香格里拉花园13#变	10	800	上级设备容量受限
11495	大丰	香格里拉花园15#变	10	800	上级设备容量受限
11496	大丰	香格里拉花园17#变	10	800	上级设备容量受限
11497	大丰	香格里拉花园9#主变	10	800	上级设备容量受限
11498	大丰	直立香榭丽1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
11499	大丰	直立香榭丽11#主变	10	800	上级设备容量受限
11500	大丰	直立香榭丽13#主变	10	800	上级设备容量受限
11501	大丰	直立香榭丽15#主变	10	800	上级设备容量受限
11502	大丰	直立香榭丽2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
11503	大丰	直立香榭丽5#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11504	大丰	直立香榭丽7#主变	10	800	上级设备容量受限
11505	大丰	直立香榭丽9#主变	10	800	上级设备容量受限
11506	大丰	珺和府2#主变	10	800	上级设备容量受限
11507	大丰	珺和府4#主变	10	800	上级设备容量受限
11508	大丰	珺和府6#主变	10	800	上级设备容量受限
11509	大丰	珺和府8#主变	10	800	上级设备容量受限
11510	大丰	悦隽名邸10#主变	10	800	上级设备容量受限
11511	大丰	悦隽名邸12#主变	10	800	上级设备容量受限
11512	大丰	悦隽名邸14#主变	10	630	上级设备容量受限
11513	大丰	悦隽名邸16#主变	10	630	上级设备容量受限
11514	大丰	悦隽名邸2#主变	10	800	上级设备容量受限
11515	大丰	悦隽名邸4#主变	10	800	上级设备容量受限
11516	大丰	悦隽名邸6#主变	10	630	上级设备容量受限
11517	大丰	悦隽名邸8#主变	10	630	上级设备容量受限
11518	大丰	云樾春秋1#主变	10	800	上级设备容量受限
11519	大丰	云樾春秋11#变	10	800	上级设备容量受限
11520	大丰	云樾春秋3#主变	10	800	上级设备容量受限
11521	大丰	云樾春秋5#变	10	800	上级设备容量受限
11522	大丰	云樾春秋7#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11523	大丰	云樾春秋9#变	10	800	上级设备容量受限
11524	大丰	常新南路263#变	10	100	上级设备容量受限
11525	大丰	二中教寓172#变	10	400	上级设备容量受限
11526	大丰	二中南苑289#变	10	400	上级设备容量受限
11527	大丰	红花村小区	10	500	上级设备容量受限
11528	大丰	红花农民公寓	10	500	上级设备容量受限
11529	大丰	红花西站220#变	10	400	上级设备容量受限
11530	大丰	红花小区121#变	10	400	上级设备容量受限
11531	大丰	红花小区218#变	10	630	上级设备容量受限
11532	大丰	红花小区319#变	10	400	上级设备容量受限
11533	大丰	红花新村327#变	10	80	上级设备容量受限
11534	大丰	红寓东区31#变	10	400	上级设备容量受限
11535	大丰	红寓小区8#变	10	200	上级设备容量受限
11536	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	上级设备容量受限
11537	大丰	荣海菜场88#变	10	400	上级设备容量受限
11538	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	上级设备容量受限
11539	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	上级设备容量受限
11540	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	上级设备容量受限
11541	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11542	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	上级设备容量受限
11543	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	上级设备容量受限
11544	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	上级设备容量受限
11545	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	上级设备容量受限
11546	大丰	益民路北333#变	10	400	上级设备容量受限
11547	大丰	大刘新村9#变	10	400	上级设备容量受限
11548	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
11549	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	上级设备容量受限
11550	大丰	东盛花园2#变	10	500	上级设备容量受限
11551	大丰	东盛花园2#主变	10	400	上级设备容量受限
11552	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	上级设备容量受限
11553	大丰	东盛花园4#变	10	400	上级设备容量受限
11554	大丰	富民一村255#变	10	400	上级设备容量受限
11555	大丰	红花六组115#变	10	400	上级设备容量受限
11556	大丰	红花六组331#变	10	80	上级设备容量受限
11557	大丰	红花六组341#变	10	400	上级设备容量受限
11558	大丰	红花南区219#变	10	400	上级设备容量受限
11559	大丰	金丰华庭1#变	10	630	上级设备容量受限
11560	大丰	金丰华庭2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11561	大丰	金丰华庭3#变	10	630	上级设备容量受限
11562	大丰	市花炮厂16#变	10	400	上级设备容量受限
11563	大丰	五中宿舍240#变	10	250	上级设备容量受限
11564	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
11565	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	上级设备容量受限
11566	大丰	益民桥317#变	10	400	上级设备容量受限
11567	大丰	益民小区1#变	10	630	上级设备容量受限
11568	大丰	镇南三村175#变	10	400	上级设备容量受限
11569	大丰	镇南四村309#变	10	200	上级设备容量受限
11570	大丰	镇南五组116#变	10	400	上级设备容量受限
11571	大丰	镇南五组46#变	10	400	上级设备容量受限
11572	大丰	政府宿舍251#变	10	400	上级设备容量受限
11573	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
11574	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
11575	大丰	中央名府11#主变	10	800	上级设备容量受限
11576	大丰	中央名府13#变	10	800	上级设备容量受限
11577	大丰	中央名府15#变	10	800	上级设备容量受限
11578	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
11579	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11580	大丰	中央名府9#主变	10	800	上级设备容量受限
11581	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	上级设备容量受限
11582	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	上级设备容量受限
11583	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	上级设备容量受限
11584	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	上级设备容量受限
11585	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	上级设备容量受限
11586	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	上级设备容量受限
11587	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	上级设备容量受限
11588	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	上级设备容量受限
11589	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	上级设备容量受限
11590	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	上级设备容量受限
11591	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	上级设备容量受限
11592	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	上级设备容量受限
11593	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	上级设备容量受限
11594	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	上级设备容量受限
11595	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	上级设备容量受限
11596	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	上级设备容量受限
11597	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	200	上级设备容量受限
11598	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11599	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	上级设备容量受限
11600	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	上级设备容量受限
11601	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	上级设备容量受限
11602	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	上级设备容量受限
11603	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	上级设备容量受限
11604	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	上级设备容量受限
11605	大丰	川东线53#变	10	400	上级设备容量受限
11606	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	上级设备容量受限
11607	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	上级设备容量受限
11608	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	上级设备容量受限
11609	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	上级设备容量受限
11610	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	上级设备容量受限
11611	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	上级设备容量受限
11612	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	上级设备容量受限
11613	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	上级设备容量受限
11614	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	上级设备容量受限
11615	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	上级设备容量受限
11616	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	上级设备容量受限
11617	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11618	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	上级设备容量受限
11619	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	上级设备容量受限
11620	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	上级设备容量受限
11621	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	上级设备容量受限
11622	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	上级设备容量受限
11623	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	上级设备容量受限
11624	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	上级设备容量受限
11625	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	上级设备容量受限
11626	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	上级设备容量受限
11627	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	上级设备容量受限
11628	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	上级设备容量受限
11629	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	上级设备容量受限
11630	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	上级设备容量受限
11631	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	400	上级设备容量受限
11632	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	上级设备容量受限
11633	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	上级设备容量受限
11634	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	上级设备容量受限
11635	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	上级设备容量受限
11636	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11637	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	200	上级设备容量受限
11638	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	上级设备容量受限
11639	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	上级设备容量受限
11640	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	上级设备容量受限
11641	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	上级设备容量受限
11642	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	上级设备容量受限
11643	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	上级设备容量受限
11644	大丰	川东小区96#变	10	630	上级设备容量受限
11645	大丰	川东小区97#变	10	630	上级设备容量受限
11646	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	上级设备容量受限
11647	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	上级设备容量受限
11648	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	上级设备容量受限
11649	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	上级设备容量受限
11650	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	上级设备容量受限
11651	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	上级设备容量受限
11652	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	上级设备容量受限
11653	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	上级设备容量受限
11654	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	上级设备容量受限
11655	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11656	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	上级设备容量受限
11657	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	上级设备容量受限
11658	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	上级设备容量受限
11659	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	上级设备容量受限
11660	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	上级设备容量受限
11661	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	上级设备容量受限
11662	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	200	上级设备容量受限
11663	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	上级设备容量受限
11664	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	上级设备容量受限
11665	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	上级设备容量受限
11666	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	上级设备容量受限
11667	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	上级设备容量受限
11668	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	上级设备容量受限
11669	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	上级设备容量受限
11670	大丰	吉祥家园173#变	10	400	上级设备容量受限
11671	大丰	吉祥家园174#变	10	630	上级设备容量受限
11672	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
11673	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
11674	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11675	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	上级设备容量受限
11676	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	上级设备容量受限
11677	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	上级设备容量受限
11678	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	上级设备容量受限
11679	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	上级设备容量受限
11680	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	上级设备容量受限
11681	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	上级设备容量受限
11682	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	上级设备容量受限
11683	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	上级设备容量受限
11684	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	上级设备容量受限
11685	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	上级设备容量受限
11686	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	上级设备容量受限
11687	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	上级设备容量受限
11688	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	上级设备容量受限
11689	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	上级设备容量受限
11690	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	上级设备容量受限
11691	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	上级设备容量受限
11692	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	上级设备容量受限
11693	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11694	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	上级设备容量受限
11695	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	上级设备容量受限
11696	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	上级设备容量受限
11697	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	上级设备容量受限
11698	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	上级设备容量受限
11699	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	上级设备容量受限
11700	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	上级设备容量受限
11701	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	上级设备容量受限
11702	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	上级设备容量受限
11703	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	上级设备容量受限
11704	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	上级设备容量受限
11705	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	上级设备容量受限
11706	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	上级设备容量受限
11707	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	上级设备容量受限
11708	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	上级设备容量受限
11709	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	上级设备容量受限
11710	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	上级设备容量受限
11711	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	上级设备容量受限
11712	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11713	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	上级设备容量受限
11714	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	上级设备容量受限
11715	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	上级设备容量受限
11716	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	上级设备容量受限
11717	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	上级设备容量受限
11718	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	上级设备容量受限
11719	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	上级设备容量受限
11720	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	上级设备容量受限
11721	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	上级设备容量受限
11722	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	上级设备容量受限
11723	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	上级设备容量受限
11724	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	上级设备容量受限
11725	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	上级设备容量受限
11726	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	上级设备容量受限
11727	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	315	上级设备容量受限
11728	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	上级设备容量受限
11729	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
11730	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	上级设备容量受限
11731	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11732	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	上级设备容量受限
11733	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	上级设备容量受限
11734	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	上级设备容量受限
11735	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	上级设备容量受限
11736	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	上级设备容量受限
11737	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	上级设备容量受限
11738	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	上级设备容量受限
11739	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	上级设备容量受限
11740	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	上级设备容量受限
11741	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	上级设备容量受限
11742	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	上级设备容量受限
11743	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	上级设备容量受限
11744	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	上级设备容量受限
11745	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	上级设备容量受限
11746	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	上级设备容量受限
11747	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	上级设备容量受限
11748	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	上级设备容量受限
11749	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	上级设备容量受限
11750	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11751	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	上级设备容量受限
11752	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	上级设备容量受限
11753	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	上级设备容量受限
11754	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	上级设备容量受限
11755	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	上级设备容量受限
11756	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	上级设备容量受限
11757	大丰	草庙东灶村90#变（康居小区）	10	630	上级设备容量受限
11758	大丰	草庙东灶村91#变（康居小区）	10	630	上级设备容量受限
11759	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	上级设备容量受限
11760	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	上级设备容量受限
11761	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	上级设备容量受限
11762	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	上级设备容量受限
11763	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	上级设备容量受限
11764	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	上级设备容量受限
11765	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	上级设备容量受限
11766	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	上级设备容量受限
11767	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	上级设备容量受限
11768	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	上级设备容量受限
11769	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11770	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	上级设备容量受限
11771	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	上级设备容量受限
11772	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	上级设备容量受限
11773	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	上级设备容量受限
11774	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	上级设备容量受限
11775	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	上级设备容量受限
11776	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	上级设备容量受限
11777	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	上级设备容量受限
11778	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	上级设备容量受限
11779	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	上级设备容量受限
11780	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	上级设备容量受限
11781	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	上级设备容量受限
11782	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	上级设备容量受限
11783	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	上级设备容量受限
11784	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	上级设备容量受限
11785	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	上级设备容量受限
11786	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	上级设备容量受限
11787	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	上级设备容量受限
11788	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11789	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	上级设备容量受限
11790	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	上级设备容量受限
11791	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	上级设备容量受限
11792	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	上级设备容量受限
11793	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	上级设备容量受限
11794	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	上级设备容量受限
11795	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	上级设备容量受限
11796	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	上级设备容量受限
11797	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	上级设备容量受限
11798	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	上级设备容量受限
11799	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	上级设备容量受限
11800	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	上级设备容量受限
11801	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	本级设备容量受限
11802	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	本级设备容量受限
11803	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	本级设备容量受限
11804	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	本级设备容量受限
11805	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	本级设备容量受限
11806	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	本级设备容量受限
11807	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11808	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	本级设备容量受限
11809	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	本级设备容量受限
11810	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	本级设备容量受限
11811	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	本级设备容量受限
11812	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	本级设备容量受限
11813	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	本级设备容量受限
11814	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	本级设备容量受限
11815	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	本级设备容量受限
11816	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	本级设备容量受限
11817	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	本级设备容量受限
11818	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	本级设备容量受限
11819	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	本级设备容量受限
11820	大丰	大桥镇潘丿村二组26#变	10	200	本级设备容量受限
11821	大丰	大桥镇潘丿居委会一组4#变	10	200	本级设备容量受限
11822	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	本级设备容量受限
11823	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	本级设备容量受限
11824	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	本级设备容量受限
11825	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	本级设备容量受限
11826	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11827	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	本级设备容量受限
11828	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	本级设备容量受限
11829	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	本级设备容量受限
11830	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	本级设备容量受限
11831	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	本级设备容量受限
11832	大丰	草庙镇庆生28#变	10	400	上级设备容量受限
11833	大丰	草庙镇庆生村155#变	10	400	上级设备容量受限
11834	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	上级设备容量受限
11835	大丰	草庙镇庆生村三组154#变	10	200	上级设备容量受限
11836	大丰	草庙镇庆生六组7#变	10	400	上级设备容量受限
11837	大丰	草庙镇庆生三组27#变	10	200	上级设备容量受限
11838	大丰	草庙镇庆生四组78#变	10	400	上级设备容量受限
11839	大丰	草庙镇庆生五组131#变	10	200	上级设备容量受限
11840	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	上级设备容量受限
11841	大丰	草庙镇新海六组50#变	10	200	上级设备容量受限
11842	大丰	草庙镇新海三组48#变	10	400	上级设备容量受限
11843	大丰	草庙镇新海三组49#变	10	250	上级设备容量受限
11844	大丰	草庙镇新海四组119#变	10	200	上级设备容量受限
11845	大丰	草庙镇新海四组120#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11846	大丰	草庙镇新海四组64#变	10	200	上级设备容量受限
11847	大丰	草庙镇新海四组93#变	10	200	上级设备容量受限
11848	大丰	草庙镇新海五组（北）100#变	10	200	上级设备容量受限
11849	大丰	草庙镇新海五组101#变	10	400	上级设备容量受限
11850	大丰	草庙镇新海五组152#变	10	315	上级设备容量受限
11851	大丰	草庙镇新海一组116#变	10	200	上级设备容量受限
11852	大丰	草庙镇新海一组125#变	10	200	上级设备容量受限
11853	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	上级设备容量受限
11854	大丰	大中红花村农民公寓1#变	10	630	上级设备容量受限
11855	大丰	大中红花村农民公寓251#箱变	10	630	上级设备容量受限
11856	大丰	大中镇红花五组184#变	10	400	上级设备容量受限
11857	大丰	凤凰城2#变压器	10	800	上级设备容量受限
11858	大丰	凤凰城4#变压器	10	800	上级设备容量受限
11859	大丰	凤凰城6#变压器	10	800	上级设备容量受限
11860	大丰	凤凰城8#变压器	10	800	上级设备容量受限
11861	大丰	大中镇恒北村十组34#变	10	400	上级设备容量受限
11862	大丰	大中镇泰西村二组60#变	10	400	上级设备容量受限
11863	大丰	大中镇泰西村二组64#变	10	400	上级设备容量受限
11864	大丰	大中镇泰西村排涝站62#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11865	大丰	大中镇泰西村三组50#变	10	400	上级设备容量受限
11866	大丰	大中泰丰小区2#变	10	800	上级设备容量受限
11867	大丰	大中泰丰小区4#变	10	800	上级设备容量受限
11868	大丰	大中镇恒北村电站149#变	10	200	上级设备容量受限
11869	大丰	大中镇恒北村三组179#变	10	200	上级设备容量受限
11870	大丰	大中镇泰丰村二组93#变	10	400	上级设备容量受限
11871	大丰	大中镇泰丰村三组198#变	10	315	上级设备容量受限
11872	大丰	大中镇泰丰村五组155#变	10	200	上级设备容量受限
11873	大丰	大中镇泰丰村一组232#变	10	200	上级设备容量受限
11874	大丰	大中镇泰丰村一组352#变	10	200	上级设备容量受限
11875	大丰	大中镇泰丰村一组353#变	10	200	上级设备容量受限
11876	大丰	大中镇泰丰村一组92#变	10	400	上级设备容量受限
11877	大丰	大中城南家园1#变	10	800	上级设备容量受限
11878	大丰	大中城南家园3#变	10	1000	上级设备容量受限
11879	大丰	大中城南家园5#变	10	1000	上级设备容量受限
11880	大丰	大中丰和名都2#变	10	800	上级设备容量受限
11881	大丰	大中丰和名都4#变	10	800	上级设备容量受限
11882	大丰	大中丰和名都6#变	10	800	上级设备容量受限
11883	大丰	大中丰和名都8#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11884	大丰	大中上尚城1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
11885	大丰	大中上尚城1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
11886	大丰	大中上尚城5#变	10	800	上级设备容量受限
11887	大丰	大中上尚城7#变	10	800	上级设备容量受限
11888	大丰	大中泰西公寓1#变	10	800	上级设备容量受限
11889	大丰	大中镇工业园区123#变	10	200	上级设备容量受限
11890	大丰	大中镇泰丰村200#变	10	315	上级设备容量受限
11891	大丰	大中镇泰西63#变	10	400	上级设备容量受限
11892	大丰	大中镇泰西村189#变	10	315	上级设备容量受限
11893	大丰	大中镇泰西村二组66#变	10	400	上级设备容量受限
11894	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	上级设备容量受限
11895	大丰	大中镇泰西村小区188#变	10	400	上级设备容量受限
11896	大丰	大中镇泰西村小区201#变	10	315	上级设备容量受限
11897	大丰	大中镇天居351#变	10	400	上级设备容量受限
11898	大丰	天居10#变压器	10	800	上级设备容量受限
11899	大丰	天居12#变压器	10	800	上级设备容量受限
11900	大丰	天居14#变压器	10	800	上级设备容量受限
11901	大丰	天居16#变压器	10	800	上级设备容量受限
11902	大丰	大中恒北村248#箱式变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11903	大丰	大中恒北村249#箱式变	10	630	上级设备容量受限
11904	大丰	大中恒北村二期2#变	10	400	上级设备容量受限
11905	大丰	大中恒北村二期3#箱变.	10	400	上级设备容量受限
11906	大丰	大中恒北村二期4#箱变	10	400	上级设备容量受限
11907	大丰	大中恒北二期1#变压器	10	400	上级设备容量受限
11908	大丰	大中恒北六组67#变	10	630	上级设备容量受限
11909	大丰	大中原乡温泉301#变	10	630	上级设备容量受限
11910	大丰	大中原乡温泉302#变	10	630	上级设备容量受限
11911	大丰	大中镇刚强村一组145#变	10	200	上级设备容量受限
11912	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	上级设备容量受限
11913	大丰	大中镇恒北村八九组147#变	10	200	上级设备容量受限
11914	大丰	大中镇恒北村八九组288#变	10	400	上级设备容量受限
11915	大丰	大中镇恒北村八组157#变	10	200	上级设备容量受限
11916	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	上级设备容量受限
11917	大丰	大中镇恒北村十组146#变	10	200	上级设备容量受限
11918	大丰	大中镇恒北村十组158#变	10	200	上级设备容量受限
11919	大丰	大中镇恒北村四六组151#变	10	200	上级设备容量受限
11920	大丰	大中镇恒北村四组182#变	10	200	上级设备容量受限
11921	大丰	大中镇恒北村五七组148#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11922	大丰	大中镇恒北村五组281#变	10	200	上级设备容量受限
11923	大丰	大中镇恒北村一组152#变	10	200	上级设备容量受限
11924	大丰	大中镇恒北一组70#变	10	400	上级设备容量受限
11925	大丰	大中镇恒丰村六组21#变	10	200	上级设备容量受限
11926	大丰	大中镇恒丰村六组211#变	10	200	上级设备容量受限
11927	大丰	大中镇恒丰村七组23#变	10	400	上级设备容量受限
11928	大丰	大中镇恒丰村四组24#变	10	400	上级设备容量受限
11929	大丰	大中镇恒丰村四组289#变	10	400	上级设备容量受限
11930	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	上级设备容量受限
11931	大丰	大中镇恒丰村一二组26#变	10	400	上级设备容量受限
11932	大丰	大中镇恒丰村一三组25#变	10	400	上级设备容量受限
11933	大丰	大中镇恒南村八组215#变	10	200	上级设备容量受限
11934	大丰	大中镇恒南村二组213#变	10	200	上级设备容量受限
11935	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	上级设备容量受限
11936	大丰	大中镇恒南村六组180#变	10	400	上级设备容量受限
11937	大丰	大中镇恒南村七八组136#变	10	400	上级设备容量受限
11938	大丰	大中镇恒南村七组214#变	10	200	上级设备容量受限
11939	大丰	大中镇恒南村三组110#变	10	400	上级设备容量受限
11940	大丰	大中镇恒南村三组203#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11941	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	上级设备容量受限
11942	大丰	大中镇恒南村五六组134#变	10	200	上级设备容量受限
11943	大丰	大中镇恒南村一三组133#变	10	200	上级设备容量受限
11944	大丰	大中镇恒南村一组204#变	10	200	上级设备容量受限
11945	大丰	大中镇恒南四组135#变	10	400	上级设备容量受限
11946	大丰	大中镇西团小农场217#变	10	200	上级设备容量受限
11947	大丰	大中红花安置小区252#变	10	630	上级设备容量受限
11948	大丰	大中红花安置小区36#变	10	630	上级设备容量受限
11949	大丰	大中红花安置小区37#变	10	400	上级设备容量受限
11950	大丰	大中红花安置小区38#变	10	630	上级设备容量受限
11951	大丰	大中镇刚强村二组140#变	10	200	上级设备容量受限
11952	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	上级设备容量受限
11953	大丰	大中镇刚强村六组131#变	10	400	上级设备容量受限
11954	大丰	大中镇刚强村七八组139#变	10	200	上级设备容量受限
11955	大丰	大中镇刚强村三四组143#变	10	400	上级设备容量受限
11956	大丰	大中镇刚强村五六组142#变	10	400	上级设备容量受限
11957	大丰	大中镇刚强村五组59#变	10	400	上级设备容量受限
11958	大丰	大中镇刚强六组277#变	10	315	上级设备容量受限
11959	大丰	大中泰丰小区1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11960	大丰	大中泰丰小区3#变	10	800	上级设备容量受限
11961	大丰	大中泰西公寓2#变	10	800	上级设备容量受限
11962	大丰	大中镇泰丰二组354#变	10	200	上级设备容量受限
11963	大丰	大中泰丰村同仁医院4#变	10	630	上级设备容量受限
11964	大丰	大中镇泰西86#变	10	400	上级设备容量受限
11965	大丰	大中镇泰西村三组65#变	10	630	上级设备容量受限
11966	大丰	天居11#变压器	10	800	上级设备容量受限
11967	大丰	天居13#变压器	10	800	上级设备容量受限
11968	大丰	天居15#变压器	10	800	上级设备容量受限
11969	大丰	天居9#变压器	10	800	上级设备容量受限
11970	大丰	春风原乡1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
11971	大丰	春风原乡1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
11972	大丰	大中恒北村村部7#变	10	630	上级设备容量受限
11973	大丰	大中镇利民202#变	10	400	上级设备容量受限
11974	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	上级设备容量受限
11975	大丰	大中镇双喜村210#变	10	400	上级设备容量受限
11976	大丰	大中镇双喜村居委会99#变	10	200	上级设备容量受限
11977	大丰	大中镇双喜村三组101#变	10	400	上级设备容量受限
11978	大丰	大中镇双喜村三组192#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11979	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	上级设备容量受限
11980	大丰	大中镇双喜村一组100#变	10	400	上级设备容量受限
11981	大丰	大中镇双喜三组102#变	10	400	上级设备容量受限
11982	大丰	大中镇双喜四五组103#变	10	400	上级设备容量受限
11983	大丰	春风原乡1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
11984	大丰	春风原乡1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
11985	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	本级设备容量受限
11986	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	上级设备容量受限
11987	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	上级设备容量受限
11988	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	上级设备容量受限
11989	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	上级设备容量受限
11990	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	上级设备容量受限
11991	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	上级设备容量受限
11992	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	上级设备容量受限
11993	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	上级设备容量受限
11994	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	上级设备容量受限
11995	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	上级设备容量受限
11996	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	上级设备容量受限
11997	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11998	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	上级设备容量受限
11999	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	上级设备容量受限
12000	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	上级设备容量受限
12001	大丰	大中城南家园2#变	10	800	上级设备容量受限
12002	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	上级设备容量受限
12003	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	上级设备容量受限
12004	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	上级设备容量受限
12005	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	上级设备容量受限
12006	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	上级设备容量受限
12007	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	上级设备容量受限
12008	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
12009	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
12010	大丰	大中上尚城6#变	10	800	上级设备容量受限
12011	大丰	大中上尚城8#变	10	800	上级设备容量受限
12012	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	上级设备容量受限
12013	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	上级设备容量受限
12014	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	上级设备容量受限
12015	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	上级设备容量受限
12016	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12017	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	上级设备容量受限
12018	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	上级设备容量受限
12019	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	上级设备容量受限
12020	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	上级设备容量受限
12021	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	上级设备容量受限
12022	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	上级设备容量受限
12023	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
12024	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	上级设备容量受限
12025	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	上级设备容量受限
12026	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	上级设备容量受限
12027	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	上级设备容量受限
12028	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	上级设备容量受限
12029	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	上级设备容量受限
12030	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	上级设备容量受限
12031	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	上级设备容量受限
12032	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	上级设备容量受限
12033	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	上级设备容量受限
12034	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	上级设备容量受限
12035	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12036	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	上级设备容量受限
12037	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	上级设备容量受限
12038	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	上级设备容量受限
12039	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	上级设备容量受限
12040	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	上级设备容量受限
12041	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	上级设备容量受限
12042	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	上级设备容量受限
12043	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	上级设备容量受限
12044	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	上级设备容量受限
12045	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	上级设备容量受限
12046	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	上级设备容量受限
12047	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	上级设备容量受限
12048	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	上级设备容量受限
12049	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	上级设备容量受限
12050	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	上级设备容量受限
12051	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	上级设备容量受限
12052	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	上级设备容量受限
12053	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	上级设备容量受限
12054	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12055	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	上级设备容量受限
12056	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	上级设备容量受限
12057	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	上级设备容量受限
12058	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	上级设备容量受限
12059	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	上级设备容量受限
12060	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	上级设备容量受限
12061	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	上级设备容量受限
12062	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	上级设备容量受限
12063	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	上级设备容量受限
12064	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	上级设备容量受限
12065	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	上级设备容量受限
12066	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	上级设备容量受限
12067	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	本级设备容量受限
12068	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	本级设备容量受限
12069	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	本级设备容量受限
12070	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	本级设备容量受限
12071	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	本级设备容量受限
12072	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	200	本级设备容量受限
12073	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12074	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	本级设备容量受限
12075	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	本级设备容量受限
12076	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	200	本级设备容量受限
12077	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	本级设备容量受限
12078	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	本级设备容量受限
12079	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	200	本级设备容量受限
12080	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	本级设备容量受限
12081	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	本级设备容量受限
12082	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	本级设备容量受限
12083	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	本级设备容量受限
12084	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	本级设备容量受限
12085	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	本级设备容量受限
12086	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	本级设备容量受限
12087	大丰	南阳镇东旺村二组139#变	10	400	上级设备容量受限
12088	大丰	南阳镇东旺村二组51#变	10	400	上级设备容量受限
12089	大丰	南阳镇东旺村二组83#变	10	400	上级设备容量受限
12090	大丰	南阳镇东旺村六组101#变	10	200	上级设备容量受限
12091	大丰	南阳镇东旺村六组124#变	10	400	上级设备容量受限
12092	大丰	南阳镇东旺村六组26#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12093	大丰	南阳镇东旺村六组50#变	10	400	上级设备容量受限
12094	大丰	南阳镇东旺村六组52#变	10	400	上级设备容量受限
12095	大丰	南阳镇东旺村六组63#变	10	400	上级设备容量受限
12096	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	上级设备容量受限
12097	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	上级设备容量受限
12098	大丰	南阳镇东旺村四组136#变	10	400	上级设备容量受限
12099	大丰	南阳镇东旺村四组141#变	10	200	上级设备容量受限
12100	大丰	南阳镇东旺村四组48#变	10	400	上级设备容量受限
12101	大丰	南阳镇东旺村五组126#变	10	400	上级设备容量受限
12102	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	上级设备容量受限
12103	大丰	南阳镇东旺村五组67#变	10	400	上级设备容量受限
12104	大丰	南阳镇东旺村五组北94#变	10	200	上级设备容量受限
12105	大丰	南阳镇东旺村五组南85#变	10	400	上级设备容量受限
12106	大丰	南阳镇东旺村一组15#变	10	400	上级设备容量受限
12107	大丰	南阳镇东旺村一组187#变	10	200	上级设备容量受限
12108	大丰	南阳镇东旺村一组65#变	10	400	上级设备容量受限
12109	大丰	南阳镇东旺村一组84#变	10	200	上级设备容量受限
12110	大丰	南阳镇东旺二组82#变	10	400	上级设备容量受限
12111	大丰	南阳镇黄海居委会2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12112	大丰	南阳镇通商小街005#变	10	315	上级设备容量受限
12113	大丰	南阳镇通商小街107#变	10	200	上级设备容量受限
12114	大丰	南阳镇通商小街12#变	10	400	上级设备容量受限
12115	大丰	南阳镇通商小街133#变	10	400	上级设备容量受限
12116	大丰	南阳镇通商小街7#变	10	200	上级设备容量受限
12117	大丰	润阳花园1#变	10	630	上级设备容量受限
12118	大丰	润阳花园2#变	10	630	上级设备容量受限
12119	大丰	润阳花园3#变	10	630	上级设备容量受限
12120	大丰	润阳花园4#变	10	630	上级设备容量受限
12121	大丰	通商小街186#变	10	630	上级设备容量受限
12122	大丰	阳晨湖花园185#变	10	630	上级设备容量受限
12123	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	上级设备容量受限
12124	大丰	南阳镇黄海村五组95#变	10	200	上级设备容量受限
12125	大丰	南阳镇黄海二组033#变	10	160	上级设备容量受限
12126	大丰	南阳镇黄海居委会128#变	10	160	上级设备容量受限
12127	大丰	南阳镇黄海六组55#变	10	400	上级设备容量受限
12128	大丰	南阳镇黄海四组34#变	10	400	上级设备容量受限
12129	大丰	南阳镇通商小街119#变	10	160	上级设备容量受限
12130	大丰	南阳镇通商小街127#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12131	大丰	南阳镇通商小街29#变	10	400	上级设备容量受限
12132	大丰	南阳镇万盈石港一组59#变	10	400	上级设备容量受限
12133	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	上级设备容量受限
12134	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	上级设备容量受限
12135	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	上级设备容量受限
12136	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	上级设备容量受限
12137	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	上级设备容量受限
12138	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	上级设备容量受限
12139	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	上级设备容量受限
12140	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	上级设备容量受限
12141	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	上级设备容量受限
12142	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	上级设备容量受限
12143	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	上级设备容量受限
12144	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	上级设备容量受限
12145	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	上级设备容量受限
12146	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	上级设备容量受限
12147	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	上级设备容量受限
12148	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	上级设备容量受限
12149	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12150	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	上级设备容量受限
12151	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	上级设备容量受限
12152	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	上级设备容量受限
12153	大丰	南阳镇黄海村二组14#变	10	400	上级设备容量受限
12154	大丰	南阳镇黄海村三组92#变	10	400	上级设备容量受限
12155	大丰	南阳镇黄海村一组100#变	10	200	上级设备容量受限
12156	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	上级设备容量受限
12157	大丰	南阳镇黄海四组024#变	10	200	上级设备容量受限
12158	大丰	南阳镇黄海五组23#变JN	10	400	上级设备容量受限
12159	大丰	南阳镇吉兴村二组42#变JN	10	400	上级设备容量受限
12160	大丰	南阳镇吉兴村二组43#变	10	200	上级设备容量受限
12161	大丰	南阳镇吉兴村二组75#变	10	400	上级设备容量受限
12162	大丰	南阳镇吉兴村二组76#变	10	200	上级设备容量受限
12163	大丰	南阳镇吉兴村二组77#变	10	200	上级设备容量受限
12164	大丰	南阳镇吉兴村三组106#变	10	400	上级设备容量受限
12165	大丰	南阳镇吉兴村三组135#变	10	160	上级设备容量受限
12166	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	上级设备容量受限
12167	大丰	南阳镇吉兴村三组140#变	10	200	上级设备容量受限
12168	大丰	南阳镇吉兴村三组45#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12169	大丰	南阳镇吉兴村三组62#变	10	100	上级设备容量受限
12170	大丰	南阳镇吉兴村三组69#变JN	10	400	上级设备容量受限
12171	大丰	南阳镇吉兴村三组南97#变	10	200	上级设备容量受限
12172	大丰	南阳镇吉兴村四组117#变	10	400	上级设备容量受限
12173	大丰	南阳镇吉兴村四组122#变	10	200	上级设备容量受限
12174	大丰	南阳镇吉兴村四组35#变	10	400	上级设备容量受限
12175	大丰	南阳镇吉兴村四组36#变	10	200	上级设备容量受限
12176	大丰	南阳镇吉兴村四组73#变	10	200	上级设备容量受限
12177	大丰	南阳镇吉兴村四组79#变	10	250	上级设备容量受限
12178	大丰	南阳镇吉兴村五组132#变	10	400	上级设备容量受限
12179	大丰	南阳镇吉兴村五组78#变JN	10	400	上级设备容量受限
12180	大丰	南阳镇吉兴村一组44#变	10	200	上级设备容量受限
12181	大丰	南阳镇吉兴村一组74#变	10	200	上级设备容量受限
12182	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会98#变	10	400	上级设备容量受限
12183	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会99#变	10	400	上级设备容量受限
12184	大丰	南阳镇通商小街1#变	10	315	上级设备容量受限
12185	大丰	南阳镇通商小街105#变	10	200	上级设备容量受限
12186	大丰	南阳镇通商小街13#变JN	10	400	上级设备容量受限
12187	大丰	南阳镇通商小街3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12188	大丰	南阳镇通商小街6#变	10	400	上级设备容量受限
12189	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	上级设备容量受限
12190	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	上级设备容量受限
12191	大丰	南阳镇裕海村三组56#变	10	200	上级设备容量受限
12192	大丰	南阳镇裕海村四组131#变	10	200	上级设备容量受限
12193	大丰	黄海村三组137#变	10	400	上级设备容量受限
12194	大丰	南阳镇黄海村四组25#变	10	200	上级设备容量受限
12195	大丰	南阳镇黄海村四组90#变	10	200	上级设备容量受限
12196	大丰	南阳镇黄海三组53#变	10	400	上级设备容量受限
12197	大丰	南阳镇黄海四组103#变	10	400	上级设备容量受限
12198	大丰	南阳镇南阳黄海村三组104#变	10	200	上级设备容量受限
12199	大丰	南阳镇通庆路8#变	10	200	上级设备容量受限
12200	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	上级设备容量受限
12201	大丰	南阳镇沿海村二组114#变	10	200	上级设备容量受限
12202	大丰	南阳镇沿海村二组37#变	10	400	上级设备容量受限
12203	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	上级设备容量受限
12204	大丰	南阳镇沿海村二组60#变	10	400	上级设备容量受限
12205	大丰	南阳镇沿海村二组61#变	10	400	上级设备容量受限
12206	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12207	大丰	南阳镇沿海村九组41#变	10	400	上级设备容量受限
12208	大丰	南阳镇沿海村三组112#变	10	100	上级设备容量受限
12209	大丰	南阳镇沿海村三组20#变	10	400	上级设备容量受限
12210	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	上级设备容量受限
12211	大丰	南阳镇沿海村三组80#变	10	400	上级设备容量受限
12212	大丰	南阳镇沿海村三组86#变	10	200	上级设备容量受限
12213	大丰	南阳镇沿海村三组88#变	10	200	上级设备容量受限
12214	大丰	南阳镇沿海村四组87#变	10	200	上级设备容量受限
12215	大丰	南阳镇沿海村四组89#变	10	200	上级设备容量受限
12216	大丰	南阳镇沿海村一组38#变	10	200	上级设备容量受限
12217	大丰	南阳镇沿海园艺场134#变	10	400	上级设备容量受限
12218	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	上级设备容量受限
12219	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	上级设备容量受限
12220	大丰	南阳镇裕海村四组118#变	10	400	上级设备容量受限
12221	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	上级设备容量受限
12222	大丰	南阳镇裕海村四组21#变	10	400	上级设备容量受限
12223	大丰	南阳镇裕海村四组22#变	10	400	上级设备容量受限
12224	大丰	南阳镇裕海村四组71#变	10	400	上级设备容量受限
12225	大丰	南阳镇裕海村五组111#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12226	大丰	南阳镇裕海村五组27#变	10	200	上级设备容量受限
12227	大丰	南阳镇裕海村一组109#变	10	200	上级设备容量受限
12228	大丰	南阳镇裕海村一组26#变	10	200	上级设备容量受限
12229	大丰	南阳镇裕海村一组28#变	10	200	上级设备容量受限
12230	大丰	南阳镇裕海村一组91#变	10	200	上级设备容量受限
12231	大丰	沿海村九组116#变	10	200	上级设备容量受限
12232	大丰	南阳镇民心村一组96#变	10	400	上级设备容量受限
12233	大丰	南阳镇通商小街011#变	10	400	上级设备容量受限
12234	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	上级设备容量受限
12235	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	上级设备容量受限
12236	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	上级设备容量受限
12237	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	上级设备容量受限
12238	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	上级设备容量受限
12239	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	上级设备容量受限
12240	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	上级设备容量受限
12241	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	上级设备容量受限
12242	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	上级设备容量受限
12243	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	上级设备容量受限
12244	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12245	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	上级设备容量受限
12246	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	上级设备容量受限
12247	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	上级设备容量受限
12248	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	上级设备容量受限
12249	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	上级设备容量受限
12250	大丰	南阳镇城乡村十一组167#变	10	200	上级设备容量受限
12251	大丰	南阳镇城乡村五组139#变	10	200	上级设备容量受限
12252	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	上级设备容量受限
12253	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	上级设备容量受限
12254	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	上级设备容量受限
12255	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	上级设备容量受限
12256	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	上级设备容量受限
12257	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	上级设备容量受限
12258	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	上级设备容量受限
12259	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	上级设备容量受限
12260	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	上级设备容量受限
12261	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	上级设备容量受限
12262	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	上级设备容量受限
12263	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12264	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	上级设备容量受限
12265	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	上级设备容量受限
12266	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	上级设备容量受限
12267	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	上级设备容量受限
12268	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	上级设备容量受限
12269	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	上级设备容量受限
12270	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	上级设备容量受限
12271	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	上级设备容量受限
12272	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	上级设备容量受限
12273	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	400	上级设备容量受限
12274	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	上级设备容量受限
12275	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	上级设备容量受限
12276	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	上级设备容量受限
12277	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	上级设备容量受限
12278	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	上级设备容量受限
12279	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	上级设备容量受限
12280	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	上级设备容量受限
12281	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	上级设备容量受限
12282	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12283	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	上级设备容量受限
12284	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	上级设备容量受限
12285	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	上级设备容量受限
12286	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	200	上级设备容量受限
12287	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	上级设备容量受限
12288	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	上级设备容量受限
12289	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	上级设备容量受限
12290	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	上级设备容量受限
12291	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	上级设备容量受限
12292	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	上级设备容量受限
12293	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	上级设备容量受限
12294	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	上级设备容量受限
12295	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	上级设备容量受限
12296	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	上级设备容量受限
12297	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	上级设备容量受限
12298	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	上级设备容量受限
12299	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	上级设备容量受限
12300	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	上级设备容量受限
12301	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12302	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	上级设备容量受限
12303	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	上级设备容量受限
12304	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	上级设备容量受限
12305	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	上级设备容量受限
12306	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	上级设备容量受限
12307	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	上级设备容量受限
12308	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	上级设备容量受限
12309	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	上级设备容量受限
12310	大丰	南阳镇村一组158#变	10	200	上级设备容量受限
12311	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	上级设备容量受限
12312	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	400	上级设备容量受限
12313	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	上级设备容量受限
12314	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	上级设备容量受限
12315	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	上级设备容量受限
12316	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	上级设备容量受限
12317	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	上级设备容量受限
12318	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	上级设备容量受限
12319	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	上级设备容量受限
12320	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12321	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	上级设备容量受限
12322	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	上级设备容量受限
12323	大丰	南阳镇团结街188#变	10	400	上级设备容量受限
12324	大丰	南阳镇团结街3#变	10	200	上级设备容量受限
12325	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	上级设备容量受限
12326	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	上级设备容量受限
12327	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	400	上级设备容量受限
12328	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	200	上级设备容量受限
12329	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	上级设备容量受限
12330	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	上级设备容量受限
12331	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	上级设备容量受限
12332	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	上级设备容量受限
12333	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	上级设备容量受限
12334	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	上级设备容量受限
12335	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	上级设备容量受限
12336	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	上级设备容量受限
12337	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	上级设备容量受限
12338	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	400	上级设备容量受限
12339	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12340	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	上级设备容量受限
12341	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	上级设备容量受限
12342	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	上级设备容量受限
12343	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	上级设备容量受限
12344	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	上级设备容量受限
12345	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	上级设备容量受限
12346	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	上级设备容量受限
12347	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	上级设备容量受限
12348	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	上级设备容量受限
12349	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	上级设备容量受限
12350	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	上级设备容量受限
12351	大丰	祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	上级设备容量受限
12352	大丰	南阳供电所185#变	10	400	上级设备容量受限
12353	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	上级设备容量受限
12354	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	上级设备容量受限
12355	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	上级设备容量受限
12356	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	上级设备容量受限
12357	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	上级设备容量受限
12358	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12359	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	上级设备容量受限
12360	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	上级设备容量受限
12361	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	上级设备容量受限
12362	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	上级设备容量受限
12363	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	上级设备容量受限
12364	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	上级设备容量受限
12365	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	上级设备容量受限
12366	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	200	上级设备容量受限
12367	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	上级设备容量受限
12368	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	上级设备容量受限
12369	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	上级设备容量受限
12370	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	上级设备容量受限
12371	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	上级设备容量受限
12372	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	上级设备容量受限
12373	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	上级设备容量受限
12374	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	上级设备容量受限
12375	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	上级设备容量受限
12376	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	上级设备容量受限
12377	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12378	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	上级设备容量受限
12379	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	上级设备容量受限
12380	大丰	南阳镇农贸易市场67#变	10	400	上级设备容量受限
12381	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	上级设备容量受限
12382	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	上级设备容量受限
12383	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	上级设备容量受限
12384	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	上级设备容量受限
12385	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	上级设备容量受限
12386	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	上级设备容量受限
12387	大丰	诚心康居181#变	10	400	上级设备容量受限
12388	大丰	诚心康居182#变	10	400	上级设备容量受限
12389	大丰	诚心康居183#变	10	400	上级设备容量受限
12390	大丰	诚心康居184#变	10	400	上级设备容量受限
12391	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	上级设备容量受限
12392	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	上级设备容量受限
12393	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	上级设备容量受限
12394	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	上级设备容量受限
12395	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	上级设备容量受限
12396	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12397	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	上级设备容量受限
12398	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	上级设备容量受限
12399	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	上级设备容量受限
12400	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	上级设备容量受限
12401	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	上级设备容量受限
12402	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	上级设备容量受限
12403	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	上级设备容量受限
12404	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	上级设备容量受限
12405	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	上级设备容量受限
12406	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	上级设备容量受限
12407	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	上级设备容量受限
12408	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	上级设备容量受限
12409	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	上级设备容量受限
12410	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	上级设备容量受限
12411	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	上级设备容量受限
12412	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	上级设备容量受限
12413	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	上级设备容量受限
12414	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	上级设备容量受限
12415	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12416	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	上级设备容量受限
12417	大丰	三龙镇东红八组127#变	10	400	上级设备容量受限
12418	大丰	三龙镇东红村七组138#变	10	200	上级设备容量受限
12419	大丰	三龙镇东红二组108#变	10	400	上级设备容量受限
12420	大丰	三龙镇东红二组148#变	10	200	上级设备容量受限
12421	大丰	三龙镇东红二组189#变	10	200	上级设备容量受限
12422	大丰	三龙镇东红二组33#变	10	200	上级设备容量受限
12423	大丰	三龙镇东红六组117#变	10	200	上级设备容量受限
12424	大丰	三龙镇东红六组121#变JN	10	200	上级设备容量受限
12425	大丰	三龙镇东红六组163#变	10	200	上级设备容量受限
12426	大丰	三龙镇东红六组35#变	10	200	上级设备容量受限
12427	大丰	三龙镇东红十一组37#变	10	315	上级设备容量受限
12428	大丰	三龙镇东红十组110#变	10	200	上级设备容量受限
12429	大丰	三龙镇东红十组158#变	10	200	上级设备容量受限
12430	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	上级设备容量受限
12431	大丰	三龙镇东红十组165#变	10	200	上级设备容量受限
12432	大丰	三龙镇东红十组36#变	10	200	上级设备容量受限
12433	大丰	三龙镇东红五组166#变	10	200	上级设备容量受限
12434	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12435	大丰	三龙镇东红一组125#变	10	200	上级设备容量受限
12436	大丰	三龙镇东红一组38#变	10	200	上级设备容量受限
12437	大丰	三龙镇斗龙一组201#变	10	200	上级设备容量受限
12438	大丰	三龙镇斗龙一组66#变	10	200	上级设备容量受限
12439	大丰	三龙镇开明八组19#变	10	200	上级设备容量受限
12440	大丰	三龙镇开明村部39#变	10	400	上级设备容量受限
12441	大丰	三龙镇开明九组157#变	10	200	上级设备容量受限
12442	大丰	三龙镇开明九组8#变	10	200	上级设备容量受限
12443	大丰	三龙镇开明六组88#变	10	200	上级设备容量受限
12444	大丰	三龙镇开明七组40#变	10	400	上级设备容量受限
12445	大丰	三龙镇开明七组89#变	10	160	上级设备容量受限
12446	大丰	三龙镇开明三组129#变	10	200	上级设备容量受限
12447	大丰	三龙镇开明三组42#变	10	200	上级设备容量受限
12448	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	上级设备容量受限
12449	大丰	三龙镇开明十组56#变	10	200	上级设备容量受限
12450	大丰	三龙镇开明一组147#变	10	200	上级设备容量受限
12451	大丰	三龙镇开明一组20#变	10	200	上级设备容量受限
12452	大丰	三龙镇开明一组41#变	10	200	上级设备容量受限
12453	大丰	三龙镇开明一组86#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12454	大丰	三龙镇龙东三组133#变	10	200	上级设备容量受限
12455	大丰	三龙镇龙东三组31#变	10	400	上级设备容量受限
12456	大丰	三龙镇龙东十一组118#变	10	315	上级设备容量受限
12457	大丰	三龙镇三里村部55#变	10	200	上级设备容量受限
12458	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	上级设备容量受限
12459	大丰	三龙镇下坝一组85#变	10	160	上级设备容量受限
12460	大丰	三龙镇新丰一组129#变	10	200	上级设备容量受限
12461	大丰	三龙镇新丰一组173#变	10	200	上级设备容量受限
12462	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	上级设备容量受限
12463	大丰	三龙镇洋桥八组67#变	10	200	上级设备容量受限
12464	大丰	三龙镇洋桥村部161#变	10	400	上级设备容量受限
12465	大丰	三龙镇洋桥村部66#变	10	400	上级设备容量受限
12466	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	上级设备容量受限
12467	大丰	三龙镇洋桥二组6#变	10	200	上级设备容量受限
12468	大丰	三龙镇洋桥二组65#变	10	100	上级设备容量受限
12469	大丰	三龙镇洋桥九组168#变	10	200	上级设备容量受限
12470	大丰	三龙镇洋桥九组68#变	10	200	上级设备容量受限
12471	大丰	三龙镇洋桥九组87#变	10	200	上级设备容量受限
12472	大丰	三龙镇洋桥七组69#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12473	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	上级设备容量受限
12474	大丰	三龙镇洋桥十二组41#变	10	200	上级设备容量受限
12475	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	上级设备容量受限
12476	大丰	三龙镇洋桥十组170#变	10	400	上级设备容量受限
12477	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	上级设备容量受限
12478	大丰	三龙镇洋桥四组7#变	10	400	上级设备容量受限
12479	大丰	三龙镇和平八组115#变	10	200	上级设备容量受限
12480	大丰	三龙镇和平八组154#变	10	200	上级设备容量受限
12481	大丰	三龙镇和平八组32#变	10	200	上级设备容量受限
12482	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	上级设备容量受限
12483	大丰	三龙镇和平二组35#变	10	200	上级设备容量受限
12484	大丰	三龙镇和平九组114#变	10	200	上级设备容量受限
12485	大丰	三龙镇和平九组36#变	10	200	上级设备容量受限
12486	大丰	三龙镇和平排灌站37#变	10	400	上级设备容量受限
12487	大丰	三龙镇和平排灌站38#变	10	400	上级设备容量受限
12488	大丰	三龙镇和平三组128#变	10	200	上级设备容量受限
12489	大丰	三龙镇和平四组130#变	10	200	上级设备容量受限
12490	大丰	三龙镇和平四组34#变	10	200	上级设备容量受限
12491	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12492	大丰	三龙镇和平一组113#变	10	400	上级设备容量受限
12493	大丰	三龙镇新丰八组102#变	10	200	上级设备容量受限
12494	大丰	三龙镇新丰八组174#变	10	200	上级设备容量受限
12495	大丰	三龙镇新丰八组25#变	10	200	上级设备容量受限
12496	大丰	三龙镇洋桥三组64#变	10	400	上级设备容量受限
12497	大丰	三龙镇北二十二连北扬水站1#变	10	200	上级设备容量受限
12498	大丰	三龙镇北二十二连场头2#变	10	200	上级设备容量受限
12499	大丰	三龙镇二十连场头22#变	10	200	上级设备容量受限
12500	大丰	三龙镇二十连东扬水站17#变	10	100	上级设备容量受限
12501	大丰	三龙镇二十连西扬水站19#变	10	200	上级设备容量受限
12502	大丰	三龙镇二十一连场头12#变	10	200	上级设备容量受限
12503	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	上级设备容量受限
12504	大丰	三龙镇二十一连西扬水站15#变	10	200	上级设备容量受限
12505	大丰	三龙镇二十一连扬水站13#变	10	100	上级设备容量受限
12506	大丰	三龙镇方农003#变	10	100	上级设备容量受限
12507	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	上级设备容量受限
12508	大丰	三龙镇方农28#变	10	200	上级设备容量受限
12509	大丰	三龙镇方强农场23#变	10	200	上级设备容量受限
12510	大丰	三龙镇方强农场9#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12511	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	上级设备容量受限
12512	大丰	三龙镇南二十二连东扬水站7#变	10	200	上级设备容量受限
12513	大丰	三龙镇南二十二连西扬水站8#变	10	100	上级设备容量受限
12514	大丰	三龙镇南二十二连扬水站6#变	10	200	上级设备容量受限
12515	大丰	三龙镇十八连场头27#变	10	200	上级设备容量受限
12516	大丰	三龙镇十八连西扬水站26#变	10	200	上级设备容量受限
12517	大丰	三龙镇十九连北扬水站20#变	10	315	上级设备容量受限
12518	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	上级设备容量受限
12519	大丰	三龙镇十九连西扬水站21#变	10	200	上级设备容量受限
12520	大丰	三龙镇十六连场头33#变	10	200	上级设备容量受限
12521	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	上级设备容量受限
12522	大丰	三龙镇十六连西扬水站30#变	10	200	上级设备容量受限
12523	大丰	三龙镇十六连西扬水站31#变	10	100	上级设备容量受限
12524	大丰	三龙镇十五连场头35#变	10	200	上级设备容量受限
12525	大丰	三龙镇方农车队50#变	10	400	上级设备容量受限
12526	大丰	三龙镇方强农场加工厂48#变	10	200	上级设备容量受限
12527	大丰	三龙镇工程队49#变	10	200	上级设备容量受限
12528	大丰	三龙镇海滨北路52#变	10	200	上级设备容量受限
12529	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12530	大丰	三龙镇新丰九组117#变	10	200	上级设备容量受限
12531	大丰	三龙镇新丰九组125#变	10	400	上级设备容量受限
12532	大丰	三龙镇新丰九组26#变	10	315	上级设备容量受限
12533	大丰	三龙镇新丰九组北28#变	10	200	上级设备容量受限
12534	大丰	三龙镇新丰九组南27#变	10	200	上级设备容量受限
12535	大丰	三龙镇新丰十一组104#变	10	200	上级设备容量受限
12536	大丰	三龙镇新丰十一组136#变	10	200	上级设备容量受限
12537	大丰	三龙镇新丰十一组北140#变	10	200	上级设备容量受限
12538	大丰	三龙镇新丰十一组北30#变	10	160	上级设备容量受限
12539	大丰	三龙镇新丰十一组南31#变	10	200	上级设备容量受限
12540	大丰	三龙镇新丰十组(中)103#变	10	200	上级设备容量受限
12541	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	上级设备容量受限
12542	大丰	场部.朝阳路东45#变	10	400	上级设备容量受限
12543	大丰	场部.纯净水厂后44#变	10	630	上级设备容量受限
12544	大丰	场部.派出所后43#变	10	630	上级设备容量受限
12545	大丰	场部.小高层47#变	10	630	上级设备容量受限
12546	大丰	场部.小区46#变	10	630	上级设备容量受限
12547	大丰	方强农场76#变	10	630	上级设备容量受限
12548	大丰	三龙镇方农加油站41#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12549	大丰	三龙镇方强农场75#变	10	400	上级设备容量受限
12550	大丰	三龙镇服装厂住宿区42#变	10	200	上级设备容量受限
12551	大丰	三龙镇方农干警宿舍区100#变	10	100	上级设备容量受限
12552	大丰	三龙镇方强农场沙石场56#变	10	100	上级设备容量受限
12553	大丰	三龙镇方强农场医院53#变	10	400	上级设备容量受限
12554	大丰	三龙镇方强农村变电所55#变	10	200	上级设备容量受限
12555	大丰	三龙镇二连场头78#变	10	200	上级设备容量受限
12556	大丰	三龙镇二连东扬水站83#变	10	100	上级设备容量受限
12557	大丰	三龙镇二连扬水站082#变	10	200	上级设备容量受限
12558	大丰	三龙镇丰余四连东扬水站085#变	10	200	上级设备容量受限
12559	大丰	三龙镇林业分场扬水站088#变	10	200	上级设备容量受限
12560	大丰	三龙镇三连场头77#变	10	200	上级设备容量受限
12561	大丰	三龙镇十一连场头89#变	10	200	上级设备容量受限
12562	大丰	三龙镇十一连东扬水站87#变	10	100	上级设备容量受限
12563	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	上级设备容量受限
12564	大丰	三龙镇四分场养殖队102#变	10	200	上级设备容量受限
12565	大丰	三龙镇四连场头70#变	10	200	上级设备容量受限
12566	大丰	三龙镇四连东扬水站1#072#变	10	200	上级设备容量受限
12567	大丰	三龙镇四连东扬水站2#73#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12568	大丰	三龙镇四连东扬水站3#074#变	10	200	上级设备容量受限
12569	大丰	三龙镇四连西扬水站71#变	10	100	上级设备容量受限
12570	大丰	三龙镇一连北扬水站081#变	10	400	上级设备容量受限
12571	大丰	三龙镇一连场头79#变	10	200	上级设备容量受限
12572	大丰	三龙镇八连场头94#变	10	200	上级设备容量受限
12573	大丰	三龙镇八连东扬水站61#变	10	100	上级设备容量受限
12574	大丰	三龙镇八连扬水站57#变	10	200	上级设备容量受限
12575	大丰	三龙镇方强农场农科所65#变	10	200	上级设备容量受限
12576	大丰	三龙镇六连场头60#变	10	200	上级设备容量受限
12577	大丰	三龙镇六连西扬水站59#变	10	200	上级设备容量受限
12578	大丰	三龙镇农科所西扬水站64#变	10	100	上级设备容量受限
12579	大丰	三龙镇农科所扬水站092#变	10	200	上级设备容量受限
12580	大丰	三龙镇农科所扬水站093#变	10	200	上级设备容量受限
12581	大丰	三龙镇七连场头62#变	10	200	上级设备容量受限
12582	大丰	三龙镇七连东扬水站63#变	10	100	上级设备容量受限
12583	大丰	三龙镇七连扬水站58#变	10	200	上级设备容量受限
12584	大丰	三龙镇十二连北扬水站99#变	10	400	上级设备容量受限
12585	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	上级设备容量受限
12586	大丰	三龙镇十二连西扬水站96#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12587	大丰	三龙镇十二连中扬水站97#变	10	100	上级设备容量受限
12588	大丰	三龙镇机械厂宿舍区101#变	10	200	上级设备容量受限
12589	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	上级设备容量受限
12590	大丰	三龙镇十四连场头37#变	10	200	上级设备容量受限
12591	大丰	三龙镇十四连东扬水站39#变	10	200	上级设备容量受限
12592	大丰	三龙镇十五连南扬水站（机械厂）36#变	10	200	上级设备容量受限
12593	大丰	三龙镇蔬菜大队40#变	10	400	上级设备容量受限
12594	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	上级设备容量受限
12595	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	上级设备容量受限
12596	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	上级设备容量受限
12597	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	上级设备容量受限
12598	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	上级设备容量受限
12599	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	上级设备容量受限
12600	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	上级设备容量受限
12601	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	上级设备容量受限
12602	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	上级设备容量受限
12603	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	上级设备容量受限
12604	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	上级设备容量受限
12605	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12606	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	上级设备容量受限
12607	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	上级设备容量受限
12608	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	上级设备容量受限
12609	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	上级设备容量受限
12610	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	上级设备容量受限
12611	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	上级设备容量受限
12612	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	上级设备容量受限
12613	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	上级设备容量受限
12614	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	400	上级设备容量受限
12615	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	上级设备容量受限
12616	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	上级设备容量受限
12617	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	上级设备容量受限
12618	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	上级设备容量受限
12619	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	上级设备容量受限
12620	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	上级设备容量受限
12621	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	上级设备容量受限
12622	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	上级设备容量受限
12623	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	上级设备容量受限
12624	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12625	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	上级设备容量受限
12626	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	上级设备容量受限
12627	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	上级设备容量受限
12628	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	上级设备容量受限
12629	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	上级设备容量受限
12630	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	上级设备容量受限
12631	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	上级设备容量受限
12632	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	上级设备容量受限
12633	大丰	汇龙家园122#变	10	800	上级设备容量受限
12634	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	上级设备容量受限
12635	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	上级设备容量受限
12636	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	上级设备容量受限
12637	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	上级设备容量受限
12638	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	上级设备容量受限
12639	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	上级设备容量受限
12640	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	上级设备容量受限
12641	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	上级设备容量受限
12642	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	上级设备容量受限
12643	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12644	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	上级设备容量受限
12645	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	上级设备容量受限
12646	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	上级设备容量受限
12647	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	上级设备容量受限
12648	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	上级设备容量受限
12649	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	上级设备容量受限
12650	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	上级设备容量受限
12651	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	上级设备容量受限
12652	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	上级设备容量受限
12653	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	上级设备容量受限
12654	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	上级设备容量受限
12655	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	上级设备容量受限
12656	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	上级设备容量受限
12657	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	上级设备容量受限
12658	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	上级设备容量受限
12659	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	上级设备容量受限
12660	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	上级设备容量受限
12661	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	上级设备容量受限
12662	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12663	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	上级设备容量受限
12664	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	上级设备容量受限
12665	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	上级设备容量受限
12666	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	上级设备容量受限
12667	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	上级设备容量受限
12668	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	上级设备容量受限
12669	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	上级设备容量受限
12670	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	上级设备容量受限
12671	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	上级设备容量受限
12672	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	上级设备容量受限
12673	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	上级设备容量受限
12674	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	上级设备容量受限
12675	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	上级设备容量受限
12676	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	上级设备容量受限
12677	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	上级设备容量受限
12678	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	上级设备容量受限
12679	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	上级设备容量受限
12680	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	上级设备容量受限
12681	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12682	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	上级设备容量受限
12683	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	上级设备容量受限
12684	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	上级设备容量受限
12685	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	上级设备容量受限
12686	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	上级设备容量受限
12687	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	上级设备容量受限
12688	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	上级设备容量受限
12689	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	上级设备容量受限
12690	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	上级设备容量受限
12691	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	上级设备容量受限
12692	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	上级设备容量受限
12693	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	上级设备容量受限
12694	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	上级设备容量受限
12695	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	上级设备容量受限
12696	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	上级设备容量受限
12697	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	上级设备容量受限
12698	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	上级设备容量受限
12699	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	上级设备容量受限
12700	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12701	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	上级设备容量受限
12702	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	上级设备容量受限
12703	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	上级设备容量受限
12704	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	上级设备容量受限
12705	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	上级设备容量受限
12706	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	上级设备容量受限
12707	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	上级设备容量受限
12708	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	上级设备容量受限
12709	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	上级设备容量受限
12710	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	上级设备容量受限
12711	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	上级设备容量受限
12712	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	上级设备容量受限
12713	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	上级设备容量受限
12714	大丰	三龙镇丰余村部68#变.	10	400	上级设备容量受限
12715	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	上级设备容量受限
12716	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	上级设备容量受限
12717	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	上级设备容量受限
12718	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	上级设备容量受限
12719	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12720	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	上级设备容量受限
12721	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	上级设备容量受限
12722	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	上级设备容量受限
12723	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	上级设备容量受限
12724	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	上级设备容量受限
12725	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	160	上级设备容量受限
12726	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	上级设备容量受限
12727	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	上级设备容量受限
12728	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	上级设备容量受限
12729	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	上级设备容量受限
12730	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	上级设备容量受限
12731	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	上级设备容量受限
12732	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	上级设备容量受限
12733	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	上级设备容量受限
12734	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	上级设备容量受限
12735	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	400	上级设备容量受限
12736	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	上级设备容量受限
12737	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	上级设备容量受限
12738	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12739	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	上级设备容量受限
12740	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	上级设备容量受限
12741	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	上级设备容量受限
12742	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	上级设备容量受限
12743	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	上级设备容量受限
12744	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	上级设备容量受限
12745	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	上级设备容量受限
12746	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	上级设备容量受限
12747	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	上级设备容量受限
12748	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	上级设备容量受限
12749	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	上级设备容量受限
12750	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	上级设备容量受限
12751	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	上级设备容量受限
12752	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	上级设备容量受限
12753	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	上级设备容量受限
12754	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	上级设备容量受限
12755	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	上级设备容量受限
12756	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	上级设备容量受限
12757	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12758	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	上级设备容量受限
12759	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	上级设备容量受限
12760	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	上级设备容量受限
12761	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	上级设备容量受限
12762	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	上级设备容量受限
12763	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	上级设备容量受限
12764	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	上级设备容量受限
12765	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	上级设备容量受限
12766	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	上级设备容量受限
12767	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	上级设备容量受限
12768	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	上级设备容量受限
12769	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	上级设备容量受限
12770	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	上级设备容量受限
12771	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	上级设备容量受限
12772	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	上级设备容量受限
12773	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	上级设备容量受限
12774	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	上级设备容量受限
12775	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	上级设备容量受限
12776	大丰	三龙老街181#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12777	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	上级设备容量受限
12778	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	上级设备容量受限
12779	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	上级设备容量受限
12780	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	上级设备容量受限
12781	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	上级设备容量受限
12782	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	上级设备容量受限
12783	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	上级设备容量受限
12784	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	上级设备容量受限
12785	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	上级设备容量受限
12786	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	上级设备容量受限
12787	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	上级设备容量受限
12788	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	上级设备容量受限
12789	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	上级设备容量受限
12790	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	上级设备容量受限
12791	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	上级设备容量受限
12792	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	上级设备容量受限
12793	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	上级设备容量受限
12794	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	上级设备容量受限
12795	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12796	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	上级设备容量受限
12797	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	上级设备容量受限
12798	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	上级设备容量受限
12799	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	上级设备容量受限
12800	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	上级设备容量受限
12801	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	上级设备容量受限
12802	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	200	上级设备容量受限
12803	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	上级设备容量受限
12804	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	上级设备容量受限
12805	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	上级设备容量受限
12806	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	上级设备容量受限
12807	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	上级设备容量受限
12808	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	上级设备容量受限
12809	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	上级设备容量受限
12810	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	上级设备容量受限
12811	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	上级设备容量受限
12812	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	上级设备容量受限
12813	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	上级设备容量受限
12814	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12815	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	上级设备容量受限
12816	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	上级设备容量受限
12817	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	上级设备容量受限
12818	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	上级设备容量受限
12819	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	上级设备容量受限
12820	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	上级设备容量受限
12821	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	上级设备容量受限
12822	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	上级设备容量受限
12823	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	上级设备容量受限
12824	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	上级设备容量受限
12825	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	上级设备容量受限
12826	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	上级设备容量受限
12827	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	上级设备容量受限
12828	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	上级设备容量受限
12829	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	上级设备容量受限
12830	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	上级设备容量受限
12831	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	上级设备容量受限
12832	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	上级设备容量受限
12833	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12834	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	上级设备容量受限
12835	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	上级设备容量受限
12836	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	上级设备容量受限
12837	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	200	上级设备容量受限
12838	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	上级设备容量受限
12839	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	上级设备容量受限
12840	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	上级设备容量受限
12841	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	上级设备容量受限
12842	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	上级设备容量受限
12843	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	上级设备容量受限
12844	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	上级设备容量受限
12845	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	上级设备容量受限
12846	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	上级设备容量受限
12847	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	上级设备容量受限
12848	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	上级设备容量受限
12849	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	上级设备容量受限
12850	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	上级设备容量受限
12851	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	上级设备容量受限
12852	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12853	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	上级设备容量受限
12854	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	上级设备容量受限
12855	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	上级设备容量受限
12856	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	上级设备容量受限
12857	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	上级设备容量受限
12858	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	上级设备容量受限
12859	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	上级设备容量受限
12860	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	上级设备容量受限
12861	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	上级设备容量受限
12862	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	上级设备容量受限
12863	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	上级设备容量受限
12864	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	上级设备容量受限
12865	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	上级设备容量受限
12866	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	上级设备容量受限
12867	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	上级设备容量受限
12868	大丰	三龙镇新坍六组150#变	10	200	上级设备容量受限
12869	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	上级设备容量受限
12870	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	上级设备容量受限
12871	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12872	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	上级设备容量受限
12873	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	上级设备容量受限
12874	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	上级设备容量受限
12875	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	上级设备容量受限
12876	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	上级设备容量受限
12877	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	上级设备容量受限
12878	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	上级设备容量受限
12879	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	上级设备容量受限
12880	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	上级设备容量受限
12881	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	上级设备容量受限
12882	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	上级设备容量受限
12883	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	上级设备容量受限
12884	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	上级设备容量受限
12885	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	上级设备容量受限
12886	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	上级设备容量受限
12887	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	上级设备容量受限
12888	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	上级设备容量受限
12889	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	上级设备容量受限
12890	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12891	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	上级设备容量受限
12892	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	上级设备容量受限
12893	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	上级设备容量受限
12894	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	上级设备容量受限
12895	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	上级设备容量受限
12896	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	上级设备容量受限
12897	大丰	三龙镇创新路22#变	10	200	上级设备容量受限
12898	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	上级设备容量受限
12899	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	上级设备容量受限
12900	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	上级设备容量受限
12901	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	上级设备容量受限
12902	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	上级设备容量受限
12903	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	上级设备容量受限
12904	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	上级设备容量受限
12905	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	上级设备容量受限
12906	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	上级设备容量受限
12907	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	上级设备容量受限
12908	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	上级设备容量受限
12909	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12910	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	上级设备容量受限
12911	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	上级设备容量受限
12912	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	上级设备容量受限
12913	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	上级设备容量受限
12914	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	上级设备容量受限
12915	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	上级设备容量受限
12916	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	上级设备容量受限
12917	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	上级设备容量受限
12918	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	上级设备容量受限
12919	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	上级设备容量受限
12920	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	上级设备容量受限
12921	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	上级设备容量受限
12922	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	上级设备容量受限
12923	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	200	上级设备容量受限
12924	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	上级设备容量受限
12925	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	上级设备容量受限
12926	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	上级设备容量受限
12927	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	上级设备容量受限
12928	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12929	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	上级设备容量受限
12930	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	上级设备容量受限
12931	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	上级设备容量受限
12932	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	上级设备容量受限
12933	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	上级设备容量受限
12934	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	上级设备容量受限
12935	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	上级设备容量受限
12936	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	上级设备容量受限
12937	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	上级设备容量受限
12938	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	上级设备容量受限
12939	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	上级设备容量受限
12940	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	上级设备容量受限
12941	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	上级设备容量受限
12942	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	上级设备容量受限
12943	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	上级设备容量受限
12944	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	上级设备容量受限
12945	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	上级设备容量受限
12946	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	上级设备容量受限
12947	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12948	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	本级设备容量受限
12949	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	本级设备容量受限
12950	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	本级设备容量受限
12951	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	本级设备容量受限
12952	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	本级设备容量受限
12953	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	本级设备容量受限
12954	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	200	本级设备容量受限
12955	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	本级设备容量受限
12956	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	本级设备容量受限
12957	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	本级设备容量受限
12958	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	本级设备容量受限
12959	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	400	本级设备容量受限
12960	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	本级设备容量受限
12961	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	上级设备容量受限
12962	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	上级设备容量受限
12963	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	上级设备容量受限
12964	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	上级设备容量受限
12965	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	上级设备容量受限
12966	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12967	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	上级设备容量受限
12968	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	200	上级设备容量受限
12969	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	上级设备容量受限
12970	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	上级设备容量受限
12971	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	上级设备容量受限
12972	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	上级设备容量受限
12973	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	上级设备容量受限
12974	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	上级设备容量受限
12975	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	上级设备容量受限
12976	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	上级设备容量受限
12977	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	上级设备容量受限
12978	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	上级设备容量受限
12979	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	上级设备容量受限
12980	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	上级设备容量受限
12981	大丰	万盈镇顾灶中站95#变	10	200	上级设备容量受限
12982	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	上级设备容量受限
12983	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	上级设备容量受限
12984	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	上级设备容量受限
12985	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12986	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	上级设备容量受限
12987	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	上级设备容量受限
12988	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	上级设备容量受限
12989	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	上级设备容量受限
12990	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	上级设备容量受限
12991	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	上级设备容量受限
12992	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	上级设备容量受限
12993	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	上级设备容量受限
12994	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	上级设备容量受限
12995	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	上级设备容量受限
12996	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	上级设备容量受限
12997	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	上级设备容量受限
12998	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	上级设备容量受限
12999	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	上级设备容量受限
13000	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	上级设备容量受限
13001	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	上级设备容量受限
13002	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	上级设备容量受限
13003	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	上级设备容量受限
13004	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13005	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	上级设备容量受限
13006	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	上级设备容量受限
13007	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	上级设备容量受限
13008	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	上级设备容量受限
13009	大丰	万盈镇星光中站29#变JN	10	315	上级设备容量受限
13010	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	上级设备容量受限
13011	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	上级设备容量受限
13012	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	上级设备容量受限
13013	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	上级设备容量受限
13014	大丰	万盈镇殷灶东站88#变	10	400	上级设备容量受限
13015	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	上级设备容量受限
13016	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	200	上级设备容量受限
13017	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	上级设备容量受限
13018	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	上级设备容量受限
13019	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	上级设备容量受限
13020	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	上级设备容量受限
13021	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	上级设备容量受限
13022	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	上级设备容量受限
13023	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13024	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	上级设备容量受限
13025	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	上级设备容量受限
13026	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	上级设备容量受限
13027	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	上级设备容量受限
13028	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	上级设备容量受限
13029	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	上级设备容量受限
13030	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	上级设备容量受限
13031	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	上级设备容量受限
13032	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	上级设备容量受限
13033	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	上级设备容量受限
13034	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	上级设备容量受限
13035	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	上级设备容量受限
13036	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	上级设备容量受限
13037	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	上级设备容量受限
13038	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	上级设备容量受限
13039	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	上级设备容量受限
13040	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	上级设备容量受限
13041	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	200	上级设备容量受限
13042	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13043	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	上级设备容量受限
13044	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	上级设备容量受限
13045	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	上级设备容量受限
13046	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	上级设备容量受限
13047	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	上级设备容量受限
13048	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	上级设备容量受限
13049	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	上级设备容量受限
13050	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	上级设备容量受限
13051	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	上级设备容量受限
13052	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	上级设备容量受限
13053	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	上级设备容量受限
13054	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	上级设备容量受限
13055	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	200	上级设备容量受限
13056	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	上级设备容量受限
13057	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	上级设备容量受限
13058	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	上级设备容量受限
13059	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	上级设备容量受限
13060	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	上级设备容量受限
13061	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13062	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	上级设备容量受限
13063	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	上级设备容量受限
13064	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	上级设备容量受限
13065	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	上级设备容量受限
13066	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	上级设备容量受限
13067	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	上级设备容量受限
13068	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	上级设备容量受限
13069	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	上级设备容量受限
13070	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	上级设备容量受限
13071	大丰	益民新村231#变	10	630	上级设备容量受限
13072	大丰	益民新村232#变	10	630	上级设备容量受限
13073	大丰	益民新村233#变	10	630	上级设备容量受限
13074	大丰	益民新村234#变	10	630	上级设备容量受限
13075	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	上级设备容量受限
13076	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	上级设备容量受限
13077	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	上级设备容量受限
13078	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	上级设备容量受限
13079	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	上级设备容量受限
13080	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13081	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	上级设备容量受限
13082	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	上级设备容量受限
13083	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	上级设备容量受限
13084	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	上级设备容量受限
13085	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	上级设备容量受限
13086	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	上级设备容量受限
13087	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	上级设备容量受限
13088	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	上级设备容量受限
13089	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	上级设备容量受限
13090	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	上级设备容量受限
13091	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	上级设备容量受限
13092	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	上级设备容量受限
13093	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	上级设备容量受限
13094	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	上级设备容量受限
13095	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	上级设备容量受限
13096	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	上级设备容量受限
13097	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	上级设备容量受限
13098	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	上级设备容量受限
13099	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13100	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	上级设备容量受限
13101	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	上级设备容量受限
13102	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	上级设备容量受限
13103	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	上级设备容量受限
13104	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	上级设备容量受限
13105	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	上级设备容量受限
13106	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	上级设备容量受限
13107	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	上级设备容量受限
13108	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	上级设备容量受限
13109	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	上级设备容量受限
13110	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	上级设备容量受限
13111	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	上级设备容量受限
13112	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	上级设备容量受限
13113	大丰	万盈镇九龙东站45#变	10	200	上级设备容量受限
13114	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	上级设备容量受限
13115	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	上级设备容量受限
13116	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	上级设备容量受限
13117	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	上级设备容量受限
13118	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13119	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	上级设备容量受限
13120	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	上级设备容量受限
13121	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	上级设备容量受限
13122	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	上级设备容量受限
13123	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	上级设备容量受限
13124	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	上级设备容量受限
13125	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	上级设备容量受限
13126	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	上级设备容量受限
13127	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	上级设备容量受限
13128	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	上级设备容量受限
13129	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	上级设备容量受限
13130	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	上级设备容量受限
13131	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	上级设备容量受限
13132	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	上级设备容量受限
13133	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	上级设备容量受限
13134	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	上级设备容量受限
13135	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	上级设备容量受限
13136	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	上级设备容量受限
13137	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13138	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	上级设备容量受限
13139	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	上级设备容量受限
13140	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	上级设备容量受限
13141	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	上级设备容量受限
13142	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	上级设备容量受限
13143	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	上级设备容量受限
13144	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	上级设备容量受限
13145	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	上级设备容量受限
13146	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	上级设备容量受限
13147	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	上级设备容量受限
13148	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	上级设备容量受限
13149	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	上级设备容量受限
13150	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	上级设备容量受限
13151	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	上级设备容量受限
13152	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	上级设备容量受限
13153	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	上级设备容量受限
13154	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	上级设备容量受限
13155	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	上级设备容量受限
13156	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13157	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	上级设备容量受限
13158	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	上级设备容量受限
13159	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	上级设备容量受限
13160	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	上级设备容量受限
13161	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	上级设备容量受限
13162	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	上级设备容量受限
13163	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	上级设备容量受限
13164	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	上级设备容量受限
13165	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	上级设备容量受限
13166	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	上级设备容量受限
13167	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	上级设备容量受限
13168	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	上级设备容量受限
13169	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	上级设备容量受限
13170	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	上级设备容量受限
13171	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	上级设备容量受限
13172	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	上级设备容量受限
13173	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	上级设备容量受限
13174	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	上级设备容量受限
13175	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13176	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	上级设备容量受限
13177	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	上级设备容量受限
13178	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	上级设备容量受限
13179	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	上级设备容量受限
13180	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	上级设备容量受限
13181	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	上级设备容量受限
13182	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	上级设备容量受限
13183	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	上级设备容量受限
13184	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	上级设备容量受限
13185	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	上级设备容量受限
13186	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	上级设备容量受限
13187	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	上级设备容量受限
13188	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	上级设备容量受限
13189	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	上级设备容量受限
13190	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	上级设备容量受限
13191	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	上级设备容量受限
13192	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	上级设备容量受限
13193	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	上级设备容量受限
13194	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13195	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	上级设备容量受限
13196	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	上级设备容量受限
13197	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	上级设备容量受限
13198	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	上级设备容量受限
13199	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	上级设备容量受限
13200	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	上级设备容量受限
13201	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	200	上级设备容量受限
13202	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	上级设备容量受限
13203	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	上级设备容量受限
13204	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	上级设备容量受限
13205	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	上级设备容量受限
13206	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	上级设备容量受限
13207	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	上级设备容量受限
13208	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	上级设备容量受限
13209	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	上级设备容量受限
13210	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	上级设备容量受限
13211	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	上级设备容量受限
13212	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	上级设备容量受限
13213	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13214	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	上级设备容量受限
13215	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	上级设备容量受限
13216	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	上级设备容量受限
13217	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	上级设备容量受限
13218	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	上级设备容量受限
13219	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	上级设备容量受限
13220	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	上级设备容量受限
13221	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	上级设备容量受限
13222	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	上级设备容量受限
13223	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	上级设备容量受限
13224	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	上级设备容量受限
13225	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	上级设备容量受限
13226	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	上级设备容量受限
13227	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	上级设备容量受限
13228	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	上级设备容量受限
13229	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	上级设备容量受限
13230	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	上级设备容量受限
13231	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	上级设备容量受限
13232	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13233	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	上级设备容量受限
13234	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	上级设备容量受限
13235	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	上级设备容量受限
13236	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	上级设备容量受限
13237	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	上级设备容量受限
13238	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	上级设备容量受限
13239	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	上级设备容量受限
13240	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	上级设备容量受限
13241	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	上级设备容量受限
13242	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	上级设备容量受限
13243	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	上级设备容量受限
13244	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	上级设备容量受限
13245	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	上级设备容量受限
13246	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	上级设备容量受限
13247	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	上级设备容量受限
13248	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	上级设备容量受限
13249	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	上级设备容量受限
13250	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	上级设备容量受限
13251	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13252	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	上级设备容量受限
13253	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	上级设备容量受限
13254	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	上级设备容量受限
13255	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	上级设备容量受限
13256	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	上级设备容量受限
13257	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	400	上级设备容量受限
13258	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	上级设备容量受限
13259	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	上级设备容量受限
13260	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	上级设备容量受限
13261	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	上级设备容量受限
13262	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	上级设备容量受限
13263	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	上级设备容量受限
13264	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	上级设备容量受限
13265	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	上级设备容量受限
13266	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	上级设备容量受限
13267	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	上级设备容量受限
13268	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	上级设备容量受限
13269	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	上级设备容量受限
13270	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13271	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	上级设备容量受限
13272	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	上级设备容量受限
13273	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	上级设备容量受限
13274	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	上级设备容量受限
13275	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	上级设备容量受限
13276	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	上级设备容量受限
13277	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	上级设备容量受限
13278	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	上级设备容量受限
13279	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	上级设备容量受限
13280	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	上级设备容量受限
13281	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	上级设备容量受限
13282	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	上级设备容量受限
13283	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	上级设备容量受限
13284	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	上级设备容量受限
13285	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	上级设备容量受限
13286	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	上级设备容量受限
13287	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	上级设备容量受限
13288	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	上级设备容量受限
13289	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13290	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	上级设备容量受限
13291	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	上级设备容量受限
13292	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	200	上级设备容量受限
13293	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	上级设备容量受限
13294	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	上级设备容量受限
13295	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	上级设备容量受限
13296	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	上级设备容量受限
13297	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	上级设备容量受限
13298	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	上级设备容量受限
13299	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	上级设备容量受限
13300	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	上级设备容量受限
13301	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	上级设备容量受限
13302	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	上级设备容量受限
13303	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	上级设备容量受限
13304	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	上级设备容量受限
13305	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	上级设备容量受限
13306	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	上级设备容量受限
13307	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	上级设备容量受限
13308	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13309	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	上级设备容量受限
13310	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	上级设备容量受限
13311	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	上级设备容量受限
13312	大丰	小海镇殷家坎东站64#变	10	200	上级设备容量受限
13313	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	上级设备容量受限
13314	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	上级设备容量受限
13315	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	上级设备容量受限
13316	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	上级设备容量受限
13317	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	上级设备容量受限
13318	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	上级设备容量受限
13319	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	上级设备容量受限
13320	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	上级设备容量受限
13321	大丰	万盈关北三组251#变	10	200	上级设备容量受限
13322	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	上级设备容量受限
13323	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	上级设备容量受限
13324	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	上级设备容量受限
13325	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	上级设备容量受限
13326	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	上级设备容量受限
13327	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13328	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	上级设备容量受限
13329	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	200	上级设备容量受限
13330	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	上级设备容量受限
13331	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	上级设备容量受限
13332	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	上级设备容量受限
13333	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	上级设备容量受限
13334	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	上级设备容量受限
13335	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	上级设备容量受限
13336	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	上级设备容量受限
13337	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	上级设备容量受限
13338	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	上级设备容量受限
13339	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	上级设备容量受限
13340	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	上级设备容量受限
13341	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	上级设备容量受限
13342	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	上级设备容量受限
13343	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	上级设备容量受限
13344	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	上级设备容量受限
13345	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	上级设备容量受限
13346	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13347	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	上级设备容量受限
13348	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	上级设备容量受限
13349	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	上级设备容量受限
13350	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	上级设备容量受限
13351	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	上级设备容量受限
13352	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	上级设备容量受限
13353	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	上级设备容量受限
13354	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	上级设备容量受限
13355	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	上级设备容量受限
13356	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	上级设备容量受限
13357	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	上级设备容量受限
13358	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	上级设备容量受限
13359	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	上级设备容量受限
13360	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	上级设备容量受限
13361	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	上级设备容量受限
13362	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	上级设备容量受限
13363	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	上级设备容量受限
13364	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	上级设备容量受限
13365	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13366	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	上级设备容量受限
13367	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	上级设备容量受限
13368	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	上级设备容量受限
13369	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	上级设备容量受限
13370	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	上级设备容量受限
13371	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	上级设备容量受限
13372	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	上级设备容量受限
13373	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	上级设备容量受限
13374	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	上级设备容量受限
13375	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	上级设备容量受限
13376	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	上级设备容量受限
13377	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	上级设备容量受限
13378	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	上级设备容量受限
13379	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	上级设备容量受限
13380	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	上级设备容量受限
13381	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	上级设备容量受限
13382	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	上级设备容量受限
13383	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	上级设备容量受限
13384	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13385	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	上级设备容量受限
13386	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	上级设备容量受限
13387	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	上级设备容量受限
13388	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	上级设备容量受限
13389	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13390	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	上级设备容量受限
13391	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	上级设备容量受限
13392	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	上级设备容量受限
13393	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	上级设备容量受限
13394	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	上级设备容量受限
13395	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	上级设备容量受限
13396	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	上级设备容量受限
13397	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	上级设备容量受限
13398	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	上级设备容量受限
13399	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	上级设备容量受限
13400	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	上级设备容量受限
13401	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	上级设备容量受限
13402	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	上级设备容量受限
13403	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13404	大丰	海东一组235#变	10	400	上级设备容量受限
13405	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	上级设备容量受限
13406	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	上级设备容量受限
13407	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	上级设备容量受限
13408	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	上级设备容量受限
13409	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	上级设备容量受限
13410	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	上级设备容量受限
13411	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	上级设备容量受限
13412	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	上级设备容量受限
13413	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	上级设备容量受限
13414	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	上级设备容量受限
13415	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	上级设备容量受限
13416	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	上级设备容量受限
13417	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	上级设备容量受限
13418	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	上级设备容量受限
13419	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	上级设备容量受限
13420	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	上级设备容量受限
13421	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	上级设备容量受限
13422	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13423	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	上级设备容量受限
13424	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	上级设备容量受限
13425	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	上级设备容量受限
13426	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	上级设备容量受限
13427	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	上级设备容量受限
13428	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	上级设备容量受限
13429	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	上级设备容量受限
13430	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	上级设备容量受限
13431	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	上级设备容量受限
13432	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	上级设备容量受限
13433	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	上级设备容量受限
13434	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	上级设备容量受限
13435	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	上级设备容量受限
13436	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	上级设备容量受限
13437	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	上级设备容量受限
13438	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	上级设备容量受限
13439	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	上级设备容量受限
13440	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	上级设备容量受限
13441	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13442	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	上级设备容量受限
13443	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	上级设备容量受限
13444	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	上级设备容量受限
13445	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	上级设备容量受限
13446	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	上级设备容量受限
13447	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	上级设备容量受限
13448	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	上级设备容量受限
13449	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	上级设备容量受限
13450	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	上级设备容量受限
13451	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	上级设备容量受限
13452	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	上级设备容量受限
13453	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	上级设备容量受限
13454	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	上级设备容量受限
13455	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	上级设备容量受限
13456	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	上级设备容量受限
13457	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	上级设备容量受限
13458	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	上级设备容量受限
13459	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	上级设备容量受限
13460	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13461	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	上级设备容量受限
13462	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	上级设备容量受限
13463	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	上级设备容量受限
13464	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	上级设备容量受限
13465	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	上级设备容量受限
13466	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	上级设备容量受限
13467	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	上级设备容量受限
13468	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	上级设备容量受限
13469	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	上级设备容量受限
13470	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	上级设备容量受限
13471	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	上级设备容量受限
13472	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	上级设备容量受限
13473	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	上级设备容量受限
13474	大丰	海团新村1#变	10	630	上级设备容量受限
13475	大丰	海团新村2#变	10	400	上级设备容量受限
13476	大丰	海团新村3#变	10	630	上级设备容量受限
13477	大丰	海团新村4#变	10	630	上级设备容量受限
13478	大丰	海团新村5#变	10	630	上级设备容量受限
13479	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13480	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	上级设备容量受限
13481	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	上级设备容量受限
13482	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	上级设备容量受限
13483	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	上级设备容量受限
13484	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	上级设备容量受限
13485	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	上级设备容量受限
13486	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	上级设备容量受限
13487	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	上级设备容量受限
13488	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	400	上级设备容量受限
13489	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	上级设备容量受限
13490	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	上级设备容量受限
13491	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	上级设备容量受限
13492	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	上级设备容量受限
13493	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	200	上级设备容量受限
13494	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	上级设备容量受限
13495	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	上级设备容量受限
13496	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	上级设备容量受限
13497	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	上级设备容量受限
13498	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13499	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	上级设备容量受限
13500	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	上级设备容量受限
13501	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	上级设备容量受限
13502	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	上级设备容量受限
13503	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	上级设备容量受限
13504	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	上级设备容量受限
13505	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	上级设备容量受限
13506	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	上级设备容量受限
13507	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	上级设备容量受限
13508	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	上级设备容量受限
13509	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	上级设备容量受限
13510	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	上级设备容量受限
13511	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	上级设备容量受限
13512	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	上级设备容量受限
13513	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	上级设备容量受限
13514	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	上级设备容量受限
13515	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	上级设备容量受限
13516	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	上级设备容量受限
13517	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13518	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	上级设备容量受限
13519	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	上级设备容量受限
13520	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	200	上级设备容量受限
13521	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	上级设备容量受限
13522	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	上级设备容量受限
13523	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	上级设备容量受限
13524	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	上级设备容量受限
13525	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	上级设备容量受限
13526	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	上级设备容量受限
13527	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	上级设备容量受限
13528	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	上级设备容量受限
13529	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	上级设备容量受限
13530	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	上级设备容量受限
13531	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	上级设备容量受限
13532	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	上级设备容量受限
13533	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	上级设备容量受限
13534	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	上级设备容量受限
13535	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	上级设备容量受限
13536	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13537	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	上级设备容量受限
13538	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	上级设备容量受限
13539	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	上级设备容量受限
13540	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	上级设备容量受限
13541	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	上级设备容量受限
13542	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	上级设备容量受限
13543	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	上级设备容量受限
13544	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	上级设备容量受限
13545	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	上级设备容量受限
13546	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	上级设备容量受限
13547	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	上级设备容量受限
13548	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	上级设备容量受限
13549	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	上级设备容量受限
13550	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	上级设备容量受限
13551	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	上级设备容量受限
13552	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	上级设备容量受限
13553	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	上级设备容量受限
13554	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	上级设备容量受限
13555	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13556	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	上级设备容量受限
13557	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	上级设备容量受限
13558	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	上级设备容量受限
13559	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	上级设备容量受限
13560	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	上级设备容量受限
13561	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	上级设备容量受限
13562	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	上级设备容量受限
13563	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	上级设备容量受限
13564	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	上级设备容量受限
13565	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	上级设备容量受限
13566	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	上级设备容量受限
13567	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	上级设备容量受限
13568	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13569	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	上级设备容量受限
13570	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	200	上级设备容量受限
13571	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	上级设备容量受限
13572	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	上级设备容量受限
13573	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	上级设备容量受限
13574	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13575	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	上级设备容量受限
13576	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	上级设备容量受限
13577	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	上级设备容量受限
13578	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	上级设备容量受限
13579	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13580	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	上级设备容量受限
13581	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	上级设备容量受限
13582	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	上级设备容量受限
13583	大丰	南居九组1#箱变	10	400	上级设备容量受限
13584	大丰	南居九组4#箱变	10	630	上级设备容量受限
13585	大丰	南居九组5#箱变	10	400	上级设备容量受限
13586	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	上级设备容量受限
13587	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	上级设备容量受限
13588	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	上级设备容量受限
13589	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	上级设备容量受限
13590	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	上级设备容量受限
13591	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	上级设备容量受限
13592	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	上级设备容量受限
13593	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13594	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	上级设备容量受限
13595	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	上级设备容量受限
13596	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	上级设备容量受限
13597	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	上级设备容量受限
13598	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	上级设备容量受限
13599	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	上级设备容量受限
13600	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	上级设备容量受限
13601	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	上级设备容量受限
13602	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	上级设备容量受限
13603	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	上级设备容量受限
13604	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	上级设备容量受限
13605	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	上级设备容量受限
13606	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	上级设备容量受限
13607	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	上级设备容量受限
13608	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	上级设备容量受限
13609	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	上级设备容量受限
13610	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	上级设备容量受限
13611	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	上级设备容量受限
13612	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13613	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	上级设备容量受限
13614	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	上级设备容量受限
13615	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	上级设备容量受限
13616	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	上级设备容量受限
13617	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	上级设备容量受限
13618	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	上级设备容量受限
13619	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	上级设备容量受限
13620	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	上级设备容量受限
13621	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	上级设备容量受限
13622	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	上级设备容量受限
13623	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	上级设备容量受限
13624	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	上级设备容量受限
13625	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	上级设备容量受限
13626	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	上级设备容量受限
13627	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	上级设备容量受限
13628	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	上级设备容量受限
13629	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	上级设备容量受限
13630	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	上级设备容量受限
13631	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13632	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	上级设备容量受限
13633	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	上级设备容量受限
13634	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	上级设备容量受限
13635	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	上级设备容量受限
13636	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	上级设备容量受限
13637	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	上级设备容量受限
13638	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	上级设备容量受限
13639	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	上级设备容量受限
13640	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	上级设备容量受限
13641	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	上级设备容量受限
13642	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	上级设备容量受限
13643	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	上级设备容量受限
13644	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	上级设备容量受限
13645	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	上级设备容量受限
13646	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	上级设备容量受限
13647	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	上级设备容量受限
13648	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	上级设备容量受限
13649	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	上级设备容量受限
13650	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13651	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	上级设备容量受限
13652	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	上级设备容量受限
13653	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	上级设备容量受限
13654	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	上级设备容量受限
13655	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	上级设备容量受限
13656	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	上级设备容量受限
13657	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	上级设备容量受限
13658	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	上级设备容量受限
13659	大丰	小海镇杨树一组213#变	10	200	上级设备容量受限
13660	大丰	海东一组236#变	10	400	上级设备容量受限
13661	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	上级设备容量受限
13662	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	上级设备容量受限
13663	大丰	小海居委会242#变	10	400	上级设备容量受限
13664	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	上级设备容量受限
13665	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	上级设备容量受限
13666	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	上级设备容量受限
13667	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	上级设备容量受限
13668	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	上级设备容量受限
13669	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13670	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	上级设备容量受限
13671	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	上级设备容量受限
13672	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	上级设备容量受限
13673	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13674	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	上级设备容量受限
13675	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	上级设备容量受限
13676	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	上级设备容量受限
13677	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	上级设备容量受限
13678	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	上级设备容量受限
13679	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	上级设备容量受限
13680	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	上级设备容量受限
13681	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	上级设备容量受限
13682	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	上级设备容量受限
13683	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	上级设备容量受限
13684	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	上级设备容量受限
13685	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	上级设备容量受限
13686	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	上级设备容量受限
13687	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	上级设备容量受限
13688	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13689	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	上级设备容量受限
13690	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	上级设备容量受限
13691	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	上级设备容量受限
13692	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	上级设备容量受限
13693	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	上级设备容量受限
13694	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	上级设备容量受限
13695	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13696	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	上级设备容量受限
13697	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	上级设备容量受限
13698	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	上级设备容量受限
13699	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	上级设备容量受限
13700	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	上级设备容量受限
13701	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	上级设备容量受限
13702	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	上级设备容量受限
13703	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	上级设备容量受限
13704	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	上级设备容量受限
13705	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	上级设备容量受限
13706	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	上级设备容量受限
13707	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13708	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	上级设备容量受限
13709	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	上级设备容量受限
13710	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	上级设备容量受限
13711	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	上级设备容量受限
13712	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	上级设备容量受限
13713	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	上级设备容量受限
13714	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	上级设备容量受限
13715	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	200	上级设备容量受限
13716	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	上级设备容量受限
13717	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13718	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13719	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	上级设备容量受限
13720	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	上级设备容量受限
13721	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	上级设备容量受限
13722	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	上级设备容量受限
13723	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	上级设备容量受限
13724	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	上级设备容量受限
13725	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	上级设备容量受限
13726	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13727	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	上级设备容量受限
13728	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	上级设备容量受限
13729	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	上级设备容量受限
13730	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	上级设备容量受限
13731	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	上级设备容量受限
13732	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	上级设备容量受限
13733	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	上级设备容量受限
13734	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	上级设备容量受限
13735	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	上级设备容量受限
13736	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	上级设备容量受限
13737	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	上级设备容量受限
13738	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	上级设备容量受限
13739	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	上级设备容量受限
13740	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	上级设备容量受限
13741	大丰	小海镇学中四组209#变	10	200	上级设备容量受限
13742	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	上级设备容量受限
13743	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	上级设备容量受限
13744	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	上级设备容量受限
13745	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13746	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	上级设备容量受限
13747	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	上级设备容量受限
13748	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	上级设备容量受限
13749	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	上级设备容量受限
13750	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	上级设备容量受限
13751	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	上级设备容量受限
13752	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	上级设备容量受限
13753	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	上级设备容量受限
13754	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	上级设备容量受限
13755	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	上级设备容量受限
13756	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	上级设备容量受限
13757	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	上级设备容量受限
13758	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	上级设备容量受限
13759	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	上级设备容量受限
13760	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	上级设备容量受限
13761	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	上级设备容量受限
13762	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	上级设备容量受限
13763	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	本级设备容量受限
13764	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13765	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	本级设备容量受限
13766	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	本级设备容量受限
13767	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	本级设备容量受限
13768	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	本级设备容量受限
13769	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	本级设备容量受限
13770	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	本级设备容量受限
13771	大丰	新丰镇小团一组137＃变	10	200	本级设备容量受限
13772	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	本级设备容量受限
13773	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	本级设备容量受限
13774	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	本级设备容量受限
13775	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	本级设备容量受限
13776	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	本级设备容量受限
13777	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	本级设备容量受限
13778	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	本级设备容量受限
13779	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	本级设备容量受限
13780	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	本级设备容量受限
13781	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	本级设备容量受限
13782	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	本级设备容量受限
13783	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13784	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	本级设备容量受限
13785	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	本级设备容量受限
13786	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	本级设备容量受限
13787	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	本级设备容量受限
13788	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	上级设备容量受限
13789	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	上级设备容量受限
13790	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	上级设备容量受限
13791	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	上级设备容量受限
13792	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	上级设备容量受限
13793	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	上级设备容量受限
13794	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	上级设备容量受限
13795	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	上级设备容量受限
13796	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	上级设备容量受限
13797	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	上级设备容量受限
13798	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	上级设备容量受限
13799	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	上级设备容量受限
13800	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	上级设备容量受限
13801	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	上级设备容量受限
13802	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13803	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	上级设备容量受限
13804	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	400	上级设备容量受限
13805	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	上级设备容量受限
13806	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	上级设备容量受限
13807	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	上级设备容量受限
13808	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	上级设备容量受限
13809	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	上级设备容量受限
13810	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	上级设备容量受限
13811	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	上级设备容量受限
13812	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	上级设备容量受限
13813	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	上级设备容量受限
13814	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	上级设备容量受限
13815	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	上级设备容量受限
13816	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	上级设备容量受限
13817	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	上级设备容量受限
13818	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	上级设备容量受限
13819	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	上级设备容量受限
13820	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	上级设备容量受限
13821	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13822	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	315	上级设备容量受限
13823	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	上级设备容量受限
13824	大丰	新丰镇群乐六组(南）121#变	10	100	上级设备容量受限
13825	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	400	上级设备容量受限
13826	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	上级设备容量受限
13827	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	上级设备容量受限
13828	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	上级设备容量受限
13829	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	上级设备容量受限
13830	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	上级设备容量受限
13831	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	上级设备容量受限
13832	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	上级设备容量受限
13833	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	上级设备容量受限
13834	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	上级设备容量受限
13835	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	上级设备容量受限
13836	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	上级设备容量受限
13837	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	上级设备容量受限
13838	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	上级设备容量受限
13839	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	上级设备容量受限
13840	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13841	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	上级设备容量受限
13842	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	上级设备容量受限
13843	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	上级设备容量受限
13844	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	上级设备容量受限
13845	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	上级设备容量受限
13846	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	上级设备容量受限
13847	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	上级设备容量受限
13848	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	上级设备容量受限
13849	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	上级设备容量受限
13850	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	上级设备容量受限
13851	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	上级设备容量受限
13852	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	上级设备容量受限
13853	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	上级设备容量受限
13854	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	上级设备容量受限
13855	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	上级设备容量受限
13856	大丰	同丰一组321#变	10	630	上级设备容量受限
13857	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	上级设备容量受限
13858	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	上级设备容量受限
13859	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13860	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	上级设备容量受限
13861	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	上级设备容量受限
13862	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	上级设备容量受限
13863	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	200	上级设备容量受限
13864	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	上级设备容量受限
13865	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	上级设备容量受限
13866	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	上级设备容量受限
13867	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	上级设备容量受限
13868	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	200	上级设备容量受限
13869	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	上级设备容量受限
13870	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	上级设备容量受限
13871	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	上级设备容量受限
13872	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	上级设备容量受限
13873	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	上级设备容量受限
13874	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	上级设备容量受限
13875	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	上级设备容量受限
13876	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	上级设备容量受限
13877	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	上级设备容量受限
13878	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13879	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	上级设备容量受限
13880	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	上级设备容量受限
13881	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	上级设备容量受限
13882	大丰	花海线同丰北132#变	10	400	上级设备容量受限
13883	大丰	丰情街284#变	10	800	上级设备容量受限
13884	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	上级设备容量受限
13885	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	上级设备容量受限
13886	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	上级设备容量受限
13887	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	上级设备容量受限
13888	大丰	金域澜湾202#变	10	800	上级设备容量受限
13889	大丰	金域澜湾204#变	10	800	上级设备容量受限
13890	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	上级设备容量受限
13891	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	上级设备容量受限
13892	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	上级设备容量受限
13893	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	630	上级设备容量受限
13894	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	上级设备容量受限
13895	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	上级设备容量受限
13896	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	上级设备容量受限
13897	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13898	大丰	新丰镇同丰东站18#变	10	200	上级设备容量受限
13899	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	上级设备容量受限
13900	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	上级设备容量受限
13901	大丰	新丰镇新同东站265#变	10	100	上级设备容量受限
13902	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	上级设备容量受限
13903	大丰	新丰镇新同西站17#变	10	200	上级设备容量受限
13904	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	上级设备容量受限
13905	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	上级设备容量受限
13906	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	上级设备容量受限
13907	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	上级设备容量受限
13908	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	上级设备容量受限
13909	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	上级设备容量受限
13910	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	上级设备容量受限
13911	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	上级设备容量受限
13912	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	上级设备容量受限
13913	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	上级设备容量受限
13914	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	上级设备容量受限
13915	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	上级设备容量受限
13916	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13917	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	上级设备容量受限
13918	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	上级设备容量受限
13919	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	上级设备容量受限
13920	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	上级设备容量受限
13921	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	上级设备容量受限
13922	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	上级设备容量受限
13923	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	400	上级设备容量受限
13924	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	上级设备容量受限
13925	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	上级设备容量受限
13926	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	上级设备容量受限
13927	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	上级设备容量受限
13928	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	上级设备容量受限
13929	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	上级设备容量受限
13930	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	上级设备容量受限
13931	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	上级设备容量受限
13932	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	上级设备容量受限
13933	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	上级设备容量受限
13934	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	上级设备容量受限
13935	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13936	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	上级设备容量受限
13937	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	上级设备容量受限
13938	大丰	丰情街281#变	10	1000	上级设备容量受限
13939	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	上级设备容量受限
13940	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	上级设备容量受限
13941	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	上级设备容量受限
13942	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	上级设备容量受限
13943	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	上级设备容量受限
13944	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	上级设备容量受限
13945	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	上级设备容量受限
13946	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	上级设备容量受限
13947	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	上级设备容量受限
13948	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	上级设备容量受限
13949	大丰	锦绣花园190#变	10	630	上级设备容量受限
13950	大丰	民主街106#变	10	630	上级设备容量受限
13951	大丰	民主街192#变	10	630	上级设备容量受限
13952	大丰	民主街303#变	10	630	上级设备容量受限
13953	大丰	民主街5#变	10	630	上级设备容量受限
13954	大丰	民主街9#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13955	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	上级设备容量受限
13956	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	上级设备容量受限
13957	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	上级设备容量受限
13958	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	上级设备容量受限
13959	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	上级设备容量受限
13960	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	上级设备容量受限
13961	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	上级设备容量受限
13962	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	上级设备容量受限
13963	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	上级设备容量受限
13964	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	上级设备容量受限
13965	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	上级设备容量受限
13966	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	上级设备容量受限
13967	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	上级设备容量受限
13968	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	上级设备容量受限
13969	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	上级设备容量受限
13970	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	上级设备容量受限
13971	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	上级设备容量受限
13972	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	上级设备容量受限
13973	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13974	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	上级设备容量受限
13975	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	上级设备容量受限
13976	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	上级设备容量受限
13977	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	上级设备容量受限
13978	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	上级设备容量受限
13979	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	上级设备容量受限
13980	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	本级设备容量受限
13981	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	本级设备容量受限
13982	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	本级设备容量受限
13983	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	本级设备容量受限
13984	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	本级设备容量受限
13985	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	本级设备容量受限
13986	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	本级设备容量受限
13987	大丰	金丰花园209#台片	10	800	上级设备容量受限
13988	大丰	金丰花园210#台片	10	800	上级设备容量受限
13989	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	上级设备容量受限
13990	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	上级设备容量受限
13991	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	上级设备容量受限
13992	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13993	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	上级设备容量受限
13994	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	上级设备容量受限
13995	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	上级设备容量受限
13996	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	上级设备容量受限
13997	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	上级设备容量受限
13998	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	上级设备容量受限
13999	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	上级设备容量受限
14000	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	上级设备容量受限
14001	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	上级设备容量受限
14002	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	上级设备容量受限
14003	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	上级设备容量受限
14004	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	上级设备容量受限
14005	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	上级设备容量受限
14006	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	上级设备容量受限
14007	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	上级设备容量受限
14008	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	上级设备容量受限
14009	大丰	裕南三期301#变	10	630	上级设备容量受限
14010	大丰	裕南小区183#变	10	630	上级设备容量受限
14011	大丰	裕南小区184#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14012	大丰	裕南小区185#变	10	630	上级设备容量受限
14013	大丰	裕南小区205#变	10	630	上级设备容量受限
14014	大丰	裕南小区206#变	10	630	上级设备容量受限
14015	大丰	裕南新农村93#变	10	630	上级设备容量受限
14016	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	上级设备容量受限
14017	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	上级设备容量受限
14018	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	上级设备容量受限
14019	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	上级设备容量受限
14020	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	上级设备容量受限
14021	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	上级设备容量受限
14022	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	上级设备容量受限
14023	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	上级设备容量受限
14024	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	上级设备容量受限
14025	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	上级设备容量受限
14026	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	上级设备容量受限
14027	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	上级设备容量受限
14028	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	上级设备容量受限
14029	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	上级设备容量受限
14030	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14031	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	上级设备容量受限
14032	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	上级设备容量受限
14033	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	上级设备容量受限
14034	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	上级设备容量受限
14035	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	上级设备容量受限
14036	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	上级设备容量受限
14037	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	上级设备容量受限
14038	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	上级设备容量受限
14039	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	上级设备容量受限
14040	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	上级设备容量受限
14041	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	上级设备容量受限
14042	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	上级设备容量受限
14043	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	上级设备容量受限
14044	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	上级设备容量受限
14045	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	上级设备容量受限
14046	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	上级设备容量受限
14047	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	上级设备容量受限
14048	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	上级设备容量受限
14049	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14050	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	上级设备容量受限
14051	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	上级设备容量受限
14052	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	上级设备容量受限
14053	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	上级设备容量受限
14054	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	上级设备容量受限
14055	大丰	新丰镇淮正村五组38#变	10	400	上级设备容量受限
14056	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	上级设备容量受限
14057	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	上级设备容量受限
14058	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	上级设备容量受限
14059	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	上级设备容量受限
14060	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	上级设备容量受限
14061	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	上级设备容量受限
14062	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	上级设备容量受限
14063	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	上级设备容量受限
14064	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	上级设备容量受限
14065	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	上级设备容量受限
14066	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	上级设备容量受限
14067	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	上级设备容量受限
14068	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14069	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	上级设备容量受限
14070	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	上级设备容量受限
14071	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	上级设备容量受限
14072	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	上级设备容量受限
14073	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	上级设备容量受限
14074	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	上级设备容量受限
14075	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	上级设备容量受限
14076	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	上级设备容量受限
14077	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	上级设备容量受限
14078	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	上级设备容量受限
14079	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	上级设备容量受限
14080	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	上级设备容量受限
14081	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	上级设备容量受限
14082	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	上级设备容量受限
14083	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	上级设备容量受限
14084	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	上级设备容量受限
14085	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	上级设备容量受限
14086	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	上级设备容量受限
14087	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14088	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	上级设备容量受限
14089	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	上级设备容量受限
14090	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	上级设备容量受限
14091	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	上级设备容量受限
14092	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	上级设备容量受限
14093	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	上级设备容量受限
14094	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	上级设备容量受限
14095	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	上级设备容量受限
14096	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	上级设备容量受限
14097	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	上级设备容量受限
14098	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	上级设备容量受限
14099	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	上级设备容量受限
14100	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	上级设备容量受限
14101	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	上级设备容量受限
14102	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	上级设备容量受限
14103	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	上级设备容量受限
14104	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	上级设备容量受限
14105	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	上级设备容量受限
14106	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14107	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	上级设备容量受限
14108	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	上级设备容量受限
14109	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	上级设备容量受限
14110	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	上级设备容量受限
14111	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	上级设备容量受限
14112	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	上级设备容量受限
14113	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	上级设备容量受限
14114	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	上级设备容量受限
14115	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	上级设备容量受限
14116	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	上级设备容量受限
14117	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	上级设备容量受限
14118	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	上级设备容量受限
14119	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	上级设备容量受限
14120	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	上级设备容量受限
14121	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	上级设备容量受限
14122	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	上级设备容量受限
14123	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	上级设备容量受限
14124	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	上级设备容量受限
14125	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14126	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	上级设备容量受限
14127	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	上级设备容量受限
14128	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	上级设备容量受限
14129	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	上级设备容量受限
14130	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	上级设备容量受限
14131	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	上级设备容量受限
14132	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	上级设备容量受限
14133	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	上级设备容量受限
14134	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	315	上级设备容量受限
14135	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	上级设备容量受限
14136	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	上级设备容量受限
14137	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	上级设备容量受限
14138	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	上级设备容量受限
14139	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	上级设备容量受限
14140	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	上级设备容量受限
14141	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	上级设备容量受限
14142	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	上级设备容量受限
14143	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	上级设备容量受限
14144	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14145	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	上级设备容量受限
14146	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	上级设备容量受限
14147	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	上级设备容量受限
14148	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	上级设备容量受限
14149	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	上级设备容量受限
14150	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	上级设备容量受限
14151	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	上级设备容量受限
14152	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	上级设备容量受限
14153	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	上级设备容量受限
14154	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	上级设备容量受限
14155	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	上级设备容量受限
14156	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	上级设备容量受限
14157	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	上级设备容量受限
14158	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	上级设备容量受限
14159	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	上级设备容量受限
14160	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	上级设备容量受限
14161	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	上级设备容量受限
14162	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	上级设备容量受限
14163	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14164	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	上级设备容量受限
14165	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	上级设备容量受限
14166	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	上级设备容量受限
14167	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	上级设备容量受限
14168	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	上级设备容量受限
14169	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	上级设备容量受限
14170	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	上级设备容量受限
14171	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	上级设备容量受限
14172	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	上级设备容量受限
14173	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	上级设备容量受限
14174	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	上级设备容量受限
14175	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	上级设备容量受限
14176	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	上级设备容量受限
14177	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	上级设备容量受限
14178	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	上级设备容量受限
14179	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	上级设备容量受限
14180	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	上级设备容量受限
14181	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	上级设备容量受限
14182	大丰	新丰镇长坍村四组198#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14183	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	上级设备容量受限
14184	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	上级设备容量受限
14185	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	上级设备容量受限
14186	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	400	上级设备容量受限
14187	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	上级设备容量受限
14188	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	上级设备容量受限
14189	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	上级设备容量受限
14190	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	上级设备容量受限
14191	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	上级设备容量受限
14192	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	上级设备容量受限
14193	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	上级设备容量受限
14194	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	上级设备容量受限
14195	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	上级设备容量受限
14196	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	上级设备容量受限
14197	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	上级设备容量受限
14198	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	上级设备容量受限
14199	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	上级设备容量受限
14200	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	上级设备容量受限
14201	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14202	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	上级设备容量受限
14203	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	上级设备容量受限
14204	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	上级设备容量受限
14205	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	上级设备容量受限
14206	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	上级设备容量受限
14207	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	上级设备容量受限
14208	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	上级设备容量受限
14209	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	上级设备容量受限
14210	大丰	新丰镇长坍村二组041#变	10	200	上级设备容量受限
14211	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	上级设备容量受限
14212	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	上级设备容量受限
14213	大丰	方强社区241#变	10	630	上级设备容量受限
14214	大丰	方强社区242#变	10	630	上级设备容量受限
14215	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	上级设备容量受限
14216	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	上级设备容量受限
14217	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	上级设备容量受限
14218	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	上级设备容量受限
14219	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	上级设备容量受限
14220	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14221	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	上级设备容量受限
14222	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	上级设备容量受限
14223	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	上级设备容量受限
14224	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	上级设备容量受限
14225	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	上级设备容量受限
14226	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	上级设备容量受限
14227	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	上级设备容量受限
14228	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	上级设备容量受限
14229	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	上级设备容量受限
14230	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	上级设备容量受限
14231	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	上级设备容量受限
14232	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	上级设备容量受限
14233	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	上级设备容量受限
14234	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	上级设备容量受限
14235	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	上级设备容量受限
14236	大丰	新丰镇金墩金西四组64#变	10	200	上级设备容量受限
14237	大丰	新丰镇金西八组185#变	10	200	上级设备容量受限
14238	大丰	新丰镇金西八组97#变	10	200	上级设备容量受限
14239	大丰	新丰镇金西二组172#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14240	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	上级设备容量受限
14241	大丰	新丰镇金西二组北125#变	10	400	上级设备容量受限
14242	大丰	新丰镇金西九组149#变	10	200	上级设备容量受限
14243	大丰	新丰镇金西六组83#变	10	200	上级设备容量受限
14244	大丰	新丰镇金西七组173#变	10	200	上级设备容量受限
14245	大丰	新丰镇金西七组68#变	10	160	上级设备容量受限
14246	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	上级设备容量受限
14247	大丰	新丰镇金西三组119#变	10	200	上级设备容量受限
14248	大丰	新丰镇金西三组148#变	10	200	上级设备容量受限
14249	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	400	上级设备容量受限
14250	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	上级设备容量受限
14251	大丰	新丰镇金西三组南14#变	10	200	上级设备容量受限
14252	大丰	新丰镇金西十一组118#变	10	200	上级设备容量受限
14253	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	上级设备容量受限
14254	大丰	新丰镇金西四组（中）126#变	10	100	上级设备容量受限
14255	大丰	新丰镇金西四组117#变	10	200	上级设备容量受限
14256	大丰	新丰镇金西四组139#变	10	200	上级设备容量受限
14257	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	250	上级设备容量受限
14258	大丰	新丰镇新河四组110#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14259	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	上级设备容量受限
14260	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	上级设备容量受限
14261	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	上级设备容量受限
14262	大丰	新丰镇新河五组109#变	10	100	上级设备容量受限
14263	大丰	新丰镇新河五组193#变	10	200	上级设备容量受限
14264	大丰	新丰镇新河五组203#变	10	200	上级设备容量受限
14265	大丰	新丰镇新河五组28#变	10	200	上级设备容量受限
14266	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	上级设备容量受限
14267	大丰	新丰镇新河一组108#变	10	200	上级设备容量受限
14268	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	上级设备容量受限
14269	大丰	新丰镇新河一组27#变	10	160	上级设备容量受限
14270	大丰	新丰镇新河中心站30#变	10	200	上级设备容量受限
14271	大丰	新丰镇金东八组82#变	10	100	上级设备容量受限
14272	大丰	新丰镇金东村129#变	10	400	上级设备容量受限
14273	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	上级设备容量受限
14274	大丰	新丰镇金东村192#变	10	400	上级设备容量受限
14275	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	上级设备容量受限
14276	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	上级设备容量受限
14277	大丰	新丰镇金东六组160#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14278	大丰	新丰镇金东六组41#变	10	400	上级设备容量受限
14279	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	400	上级设备容量受限
14280	大丰	新丰镇金东七组84#变	10	200	上级设备容量受限
14281	大丰	新丰镇金东十三组42#变	10	400	上级设备容量受限
14282	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	400	上级设备容量受限
14283	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	上级设备容量受限
14284	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	上级设备容量受限
14285	大丰	新丰镇金东五组88#变	10	200	上级设备容量受限
14286	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	上级设备容量受限
14287	大丰	新丰镇金东一组243#变	10	315	上级设备容量受限
14288	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	上级设备容量受限
14289	大丰	新丰镇金西二组200#变	10	200	上级设备容量受限
14290	大丰	新丰镇金西二组63#变	10	200	上级设备容量受限
14291	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	上级设备容量受限
14292	大丰	新丰镇金西小康村（西）12#变	10	200	上级设备容量受限
14293	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	上级设备容量受限
14294	大丰	新丰镇时丰六组37#变	10	200	上级设备容量受限
14295	大丰	新丰镇时丰六组86#变	10	200	上级设备容量受限
14296	大丰	新丰镇时丰七组197#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14297	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	上级设备容量受限
14298	大丰	新丰镇时丰五组112#变	10	200	上级设备容量受限
14299	大丰	新丰镇时丰五组81#变	10	200	上级设备容量受限
14300	大丰	新丰镇万众四组70#变	10	400	上级设备容量受限
14301	大丰	金墩施加湾204#变	10	630	上级设备容量受限
14302	大丰	金墩施加湾205#变	10	630	上级设备容量受限
14303	大丰	金墩施加湾206#变	10	630	上级设备容量受限
14304	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	上级设备容量受限
14305	大丰	新丰镇蚕茧站16#变	10	400	上级设备容量受限
14306	大丰	新丰镇富强街7#变	10	200	上级设备容量受限
14307	大丰	新丰镇供销社9#变	10	200	上级设备容量受限
14308	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	上级设备容量受限
14309	大丰	新丰镇金东十四组134#变	10	200	上级设备容量受限
14310	大丰	新丰镇金东一组南190#变	10	200	上级设备容量受限
14311	大丰	新丰镇金墩小街159#变	10	400	上级设备容量受限
14312	大丰	新丰镇金墩小街2#变	10	200	上级设备容量受限
14313	大丰	新丰镇金墩小街3#变	10	400	上级设备容量受限
14314	大丰	新丰镇金墩小学15#变	10	400	上级设备容量受限
14315	大丰	新丰镇粮站5#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14316	大丰	新丰镇粮站东175#变	10	100	上级设备容量受限
14317	大丰	新丰镇粮站西191#变	10	200	上级设备容量受限
14318	大丰	新丰镇农机站1#变	10	250	上级设备容量受限
14319	大丰	新丰镇群乐村二组310#变	10	200	上级设备容量受限
14320	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	上级设备容量受限
14321	大丰	新丰镇群乐东站73#变	10	400	上级设备容量受限
14322	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	上级设备容量受限
14323	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	上级设备容量受限
14324	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	上级设备容量受限
14325	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	上级设备容量受限
14326	大丰	新丰镇群乐三组（南）128#变	10	200	上级设备容量受限
14327	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	上级设备容量受限
14328	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	上级设备容量受限
14329	大丰	新丰镇群乐三组199#变	10	200	上级设备容量受限
14330	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	上级设备容量受限
14331	大丰	新丰镇群乐五组（北）122#变	10	200	上级设备容量受限
14332	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	上级设备容量受限
14333	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	上级设备容量受限
14334	大丰	新丰镇群乐五组北188#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14335	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	上级设备容量受限
14336	大丰	新丰镇群乐西站189#变	10	200	上级设备容量受限
14337	大丰	新丰镇群乐西站70#变	10	200	上级设备容量受限
14338	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	上级设备容量受限
14339	大丰	新丰镇仁北二组141#变	10	200	上级设备容量受限
14340	大丰	新丰镇仁北鸡场209#变	10	400	上级设备容量受限
14341	大丰	新丰镇仁北鸡场210#变	10	400	上级设备容量受限
14342	大丰	新丰镇仁北三组106#变	10	200	上级设备容量受限
14343	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	上级设备容量受限
14344	大丰	新丰镇仁北三组23#变	10	100	上级设备容量受限
14345	大丰	新丰镇仁北四组143#变	10	200	上级设备容量受限
14346	大丰	新丰镇仁北四组25#变	10	200	上级设备容量受限
14347	大丰	新丰镇仁北四组西140#变	10	200	上级设备容量受限
14348	大丰	新丰镇仁北五组104#变	10	200	上级设备容量受限
14349	大丰	新丰镇仁北五组105#变	10	200	上级设备容量受限
14350	大丰	新丰镇仁北五组142#变	10	200	上级设备容量受限
14351	大丰	新丰镇仁北五组174#变	10	100	上级设备容量受限
14352	大丰	新丰镇仁北五组22#变	10	200	上级设备容量受限
14353	大丰	新丰镇仁北一组26#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14354	大丰	新丰镇仁中三组150#变	10	200	上级设备容量受限
14355	大丰	新丰镇仁中三组202#变	10	200	上级设备容量受限
14356	大丰	新丰镇仁中三组92#变	10	160	上级设备容量受限
14357	大丰	新丰镇施家湾17#变	10	400	上级设备容量受限
14358	大丰	新丰镇医院4#变	10	200	上级设备容量受限
14359	大丰	新丰镇仁北六组138#变	10	200	上级设备容量受限
14360	大丰	新丰镇仁北六组144#变	10	200	上级设备容量受限
14361	大丰	新丰镇仁北三组152#变	10	400	上级设备容量受限
14362	大丰	新丰镇仁北五组151#变	10	400	上级设备容量受限
14363	大丰	新丰镇仁北五组165#变	10	100	上级设备容量受限
14364	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	上级设备容量受限
14365	大丰	新丰镇仁北西北站24#变	10	200	上级设备容量受限
14366	大丰	新丰镇仁北西南站21#变	10	200	上级设备容量受限
14367	大丰	新丰镇仁南八组114#变	10	200	上级设备容量受限
14368	大丰	新丰镇仁南八组184#变	10	315	上级设备容量受限
14369	大丰	新丰镇仁南村99#变	10	200	上级设备容量受限
14370	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	上级设备容量受限
14371	大丰	新丰镇仁南东南站62#变	10	315	上级设备容量受限
14372	大丰	新丰镇仁南二组98#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14373	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	上级设备容量受限
14374	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	上级设备容量受限
14375	大丰	新丰镇仁南四组75#变	10	400	上级设备容量受限
14376	大丰	新丰镇仁南五组111#变	10	200	上级设备容量受限
14377	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	400	上级设备容量受限
14378	大丰	新丰镇仁南西北站58#变	10	200	上级设备容量受限
14379	大丰	新丰镇仁南西南站59#变	10	200	上级设备容量受限
14380	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	上级设备容量受限
14381	大丰	新丰镇仁南一组166#变	10	200	上级设备容量受限
14382	大丰	新丰镇仁南一组222#变	10	400	上级设备容量受限
14383	大丰	新丰镇仁南中心站177#变	10	200	上级设备容量受限
14384	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	上级设备容量受限
14385	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	上级设备容量受限
14386	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	上级设备容量受限
14387	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	400	上级设备容量受限
14388	大丰	新丰镇仁中东站47#变	10	200	上级设备容量受限
14389	大丰	新丰镇仁中二组85#变	10	200	上级设备容量受限
14390	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	上级设备容量受限
14391	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14392	大丰	新丰镇仁中南站44#变	10	200	上级设备容量受限
14393	大丰	新丰镇仁中三组76#变	10	200	上级设备容量受限
14394	大丰	新丰镇仁中五组196#变	10	200	上级设备容量受限
14395	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	上级设备容量受限
14396	大丰	新丰镇仁中小康村18#变	10	160	上级设备容量受限
14397	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	上级设备容量受限
14398	大丰	新丰镇饲料厂8#变	10	200	上级设备容量受限
14399	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	上级设备容量受限
14400	大丰	新丰镇金东十二194#变	10	200	上级设备容量受限
14401	大丰	新丰镇金东十二组178#变	10	400	上级设备容量受限
14402	大丰	新丰镇金东十二组38#变	10	200	上级设备容量受限
14403	大丰	新丰镇金东五组241#变	10	400	上级设备容量受限
14404	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	上级设备容量受限
14405	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	上级设备容量受限
14406	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	上级设备容量受限
14407	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	315	上级设备容量受限
14408	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	上级设备容量受限
14409	大丰	新丰镇时丰二组32#变	10	200	上级设备容量受限
14410	大丰	新丰镇时丰三组33#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14411	大丰	新丰镇时丰水塔34#变	10	100	上级设备容量受限
14412	大丰	新丰镇时丰四组北158#变	10	200	上级设备容量受限
14413	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	上级设备容量受限
14414	大丰	新丰镇时丰一组181#变	10	200	上级设备容量受限
14415	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	上级设备容量受限
14416	大丰	新丰镇时新八组162#变	10	200	上级设备容量受限
14417	大丰	新丰镇时新八组176#变	10	200	上级设备容量受限
14418	大丰	新丰镇时新八组50#变	10	200	上级设备容量受限
14419	大丰	新丰镇时新北站179#变	10	200	上级设备容量受限
14420	大丰	新丰镇时新北站北100#变	10	200	上级设备容量受限
14421	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	上级设备容量受限
14422	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	上级设备容量受限
14423	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	上级设备容量受限
14424	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	上级设备容量受限
14425	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	上级设备容量受限
14426	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	上级设备容量受限
14427	大丰	新丰镇时新七组80#变	10	200	上级设备容量受限
14428	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	上级设备容量受限
14429	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14430	大丰	新丰镇时新预制场19#变	10	160	上级设备容量受限
14431	大丰	新丰镇荷兰花海174#变	10	200	上级设备容量受限
14432	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	上级设备容量受限
14433	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	200	上级设备容量受限
14434	大丰	新丰镇全心村十组129#变	10	200	上级设备容量受限
14435	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	上级设备容量受限
14436	大丰	新丰镇全心六组237#变	10	200	上级设备容量受限
14437	大丰	新丰镇全心六组27#变	10	160	上级设备容量受限
14438	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	上级设备容量受限
14439	大丰	新丰镇全心六组西239#变	10	160	上级设备容量受限
14440	大丰	新丰镇全心南站22#变	10	100	上级设备容量受限
14441	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	上级设备容量受限
14442	大丰	新丰镇全心十组213#变	10	200	上级设备容量受限
14443	大丰	新丰镇全心十组252#变	10	200	上级设备容量受限
14444	大丰	新丰镇全心五组127#变	10	200	上级设备容量受限
14445	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	上级设备容量受限
14446	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	上级设备容量受限
14447	大丰	新丰镇曙光北站221#变	10	200	上级设备容量受限
14448	大丰	新丰镇曙光北站35#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14449	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	400	上级设备容量受限
14450	大丰	新丰镇曙光村部274#变	10	200	上级设备容量受限
14451	大丰	新丰镇曙光村部33#变	10	400	上级设备容量受限
14452	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	上级设备容量受限
14453	大丰	新丰镇曙光南133#变	10	400	上级设备容量受限
14454	大丰	新丰镇曙光四组88#变	10	400	上级设备容量受限
14455	大丰	新丰镇曙光西站34#变	10	200	上级设备容量受限
14456	大丰	新丰镇同丰西268#变	10	400	上级设备容量受限
14457	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	上级设备容量受限
14458	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	上级设备容量受限
14459	大丰	新丰镇益北村部39#变	10	400	上级设备容量受限
14460	大丰	新丰镇益北东137#变	10	200	上级设备容量受限
14461	大丰	新丰镇益北东南140#变	10	100	上级设备容量受限
14462	大丰	新丰镇益北二组78#变	10	200	上级设备容量受限
14463	大丰	新丰镇益北六组40#变	10	200	上级设备容量受限
14464	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	上级设备容量受限
14465	大丰	新丰镇益北南站37#变	10	200	上级设备容量受限
14466	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	上级设备容量受限
14467	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14468	大丰	新丰镇益北四组西124#变	10	200	上级设备容量受限
14469	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	上级设备容量受限
14470	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	上级设备容量受限
14471	大丰	新丰镇益北西站38#变	10	160	上级设备容量受限
14472	大丰	新丰镇齐贤村九组194#变	10	315	上级设备容量受限
14473	大丰	新丰镇齐贤村三组151#变	10	200	上级设备容量受限
14474	大丰	新丰镇齐贤村三组221#变	10	200	上级设备容量受限
14475	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	上级设备容量受限
14476	大丰	新丰镇三总村二组078#变	10	200	上级设备容量受限
14477	大丰	新丰镇三总村二组086#变	10	200	上级设备容量受限
14478	大丰	新丰镇三总村二组087#变	10	315	上级设备容量受限
14479	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	400	上级设备容量受限
14480	大丰	新丰镇三总村九组075#变	10	200	上级设备容量受限
14481	大丰	新丰镇三总村九组076#变	10	400	上级设备容量受限
14482	大丰	新丰镇三总村九组088#变	10	400	上级设备容量受限
14483	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	上级设备容量受限
14484	大丰	新丰镇三总村六组064#变	10	200	上级设备容量受限
14485	大丰	新丰镇三总村六组065#变	10	200	上级设备容量受限
14486	大丰	新丰镇三总村六组138#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14487	大丰	新丰镇三总村六组181#变	10	200	上级设备容量受限
14488	大丰	新丰镇三总村七组205#变	10	200	上级设备容量受限
14489	大丰	新丰镇三总村七组206#变	10	200	上级设备容量受限
14490	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	上级设备容量受限
14491	大丰	新丰镇三总村三组131#变	10	400	上级设备容量受限
14492	大丰	新丰镇三总村十三组027#变	10	200	上级设备容量受限
14493	大丰	新丰镇三总村十三组160#变	10	200	上级设备容量受限
14494	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	上级设备容量受限
14495	大丰	新丰镇三总村十四组192#变	10	400	上级设备容量受限
14496	大丰	新丰镇三总村十组028#变	10	200	上级设备容量受限
14497	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	上级设备容量受限
14498	大丰	新丰镇三总村五组077#变	10	400	上级设备容量受限
14499	大丰	新丰镇三总村五组084#变	10	200	上级设备容量受限
14500	大丰	新丰镇三总村五组085#变	10	200	上级设备容量受限
14501	大丰	新丰镇新河益北北站41#变	10	200	上级设备容量受限
14502	大丰	新丰镇益北村北134#变	10	315	上级设备容量受限
14503	大丰	新丰镇益北九组142#变	10	200	上级设备容量受限
14504	大丰	新丰镇益北九组194#变	10	400	上级设备容量受限
14505	大丰	新丰镇益北小岛42#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14506	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	本级设备容量受限
14507	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	本级设备容量受限
14508	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	本级设备容量受限
14509	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	本级设备容量受限
14510	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	上级设备容量受限
14511	大丰	裕华镇海防村十组59#变	10	200	上级设备容量受限
14512	大丰	裕华镇海防村一组122#变	10	200	上级设备容量受限
14513	大丰	裕华镇海防村一组65#变	10	200	上级设备容量受限
14514	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	上级设备容量受限
14515	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	上级设备容量受限
14516	大丰	裕华镇锦龙村二组179#变	10	400	上级设备容量受限
14517	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	上级设备容量受限
14518	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	上级设备容量受限
14519	大丰	裕华镇锦龙村十一组194#变	10	400	上级设备容量受限
14520	大丰	裕华镇锦龙村四组12#变	10	160	上级设备容量受限
14521	大丰	裕华镇锦龙村四组304#变	10	200	上级设备容量受限
14522	大丰	裕华镇裕华居委会117#变	10	400	上级设备容量受限
14523	大丰	裕华镇裕华居委会171#变	10	400	上级设备容量受限
14524	大丰	裕华镇裕华居委会172#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14525	大丰	裕华镇裕华居委会173#变	10	400	上级设备容量受限
14526	大丰	裕华镇裕华居委会233#变	10	200	上级设备容量受限
14527	大丰	裕华镇裕华居委会3#变	10	315	上级设备容量受限
14528	大丰	裕华镇裕华居委会4#变	10	400	上级设备容量受限
14529	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	上级设备容量受限
14530	大丰	裕华镇裕华居委会6#变	10	400	上级设备容量受限
14531	大丰	裕华镇裕华居委会8#变	10	200	上级设备容量受限
14532	大丰	裕华镇裕华居委会82#变	10	200	上级设备容量受限
14533	大丰	朝荣村康居小区1#变	10	630	上级设备容量受限
14534	大丰	朝荣村康居小区2#变	10	630	上级设备容量受限
14535	大丰	裕华朝荣康居3#变	10	400	上级设备容量受限
14536	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	上级设备容量受限
14537	大丰	裕华镇朝荣村六组203#变	10	200	上级设备容量受限
14538	大丰	裕华镇朝荣村六组51#变	10	200	上级设备容量受限
14539	大丰	裕华镇朝荣村三组153#变	10	200	上级设备容量受限
14540	大丰	裕华镇朝荣村三组174#变	10	200	上级设备容量受限
14541	大丰	裕华镇朝荣村三组50#变	10	200	上级设备容量受限
14542	大丰	裕华镇朝荣村三组56#变	10	200	上级设备容量受限
14543	大丰	裕华镇朝荣村四组256#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14544	大丰	裕华镇朝荣村四组57#变	10	200	上级设备容量受限
14545	大丰	裕华镇朝荣村五组58#变	10	200	上级设备容量受限
14546	大丰	裕华镇海防村八组63#变	10	160	上级设备容量受限
14547	大丰	裕华镇海防村八组83#变	10	100	上级设备容量受限
14548	大丰	裕华镇海防村二组200#变	10	200	上级设备容量受限
14549	大丰	裕华镇海防村二组230#变	10	200	上级设备容量受限
14550	大丰	裕华镇海防村六组169#变	10	400	上级设备容量受限
14551	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	上级设备容量受限
14552	大丰	裕华镇海防村六组61#变	10	400	上级设备容量受限
14553	大丰	裕华镇海防村七组227#变	10	315	上级设备容量受限
14554	大丰	裕华镇海防村七组62#变	10	200	上级设备容量受限
14555	大丰	裕华镇海防村三组232#变	10	100	上级设备容量受限
14556	大丰	裕华镇海防村三组27#变	10	400	上级设备容量受限
14557	大丰	裕华镇海防村三组60#变	10	200	上级设备容量受限
14558	大丰	裕华镇海防村四组156#变	10	400	上级设备容量受限
14559	大丰	裕华镇海防村四组258#变	10	100	上级设备容量受限
14560	大丰	裕华镇海防康居100#变	10	100	上级设备容量受限
14561	大丰	裕华镇锦龙村九组14#变	10	200	上级设备容量受限
14562	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14563	大丰	裕华镇锦龙村十组180#变	10	200	上级设备容量受限
14564	大丰	裕华镇锦龙村五组13#变	10	200	上级设备容量受限
14565	大丰	裕华镇锦龙村五组170#变	10	200	上级设备容量受限
14566	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	上级设备容量受限
14567	大丰	裕华镇天祥村二组309#变	10	200	上级设备容量受限
14568	大丰	裕华镇天祥村二组48#变	10	200	上级设备容量受限
14569	大丰	碧桂园充电桩1#变	10	630	上级设备容量受限
14570	大丰	高欣置业271#变	10	400	上级设备容量受限
14571	大丰	锦和大厦2#主变(318#)	10	800	上级设备容量受限
14572	大丰	锦和大厦4主变(320#)	10	800	上级设备容量受限
14573	大丰	锦徽大厦2#主变（342#变）	10	800	上级设备容量受限
14574	大丰	锦徽大厦4#主变（344#变）	10	800	上级设备容量受限
14575	大丰	康桥花园205#变（2#）	10	800	上级设备容量受限
14576	大丰	康桥花园207#变（4#）	10	800	上级设备容量受限
14577	大丰	康桥花园209#变(6#)	10	800	上级设备容量受限
14578	大丰	康桥花园285#变（8#主变）	10	800	上级设备容量受限
14579	大丰	康桥花园287#变(10#变压器)	10	800	上级设备容量受限
14580	大丰	康桥花园289#变(12#变压器)	10	800	上级设备容量受限
14581	大丰	裕华安置小区251#变（9#）	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14582	大丰	裕华安置小区273#变	10	1000	上级设备容量受限
14583	大丰	裕华碧桂园217#变（2#）	10	800	上级设备容量受限
14584	大丰	裕华碧桂园219#变（4#）	10	800	上级设备容量受限
14585	大丰	裕华碧桂园221#变（6#）	10	800	上级设备容量受限
14586	大丰	裕华碧桂园223#变（8#）	10	800	上级设备容量受限
14587	大丰	裕华碧桂园225#变（10#）	10	800	上级设备容量受限
14588	大丰	裕华碧水豪庭291#变（2#）	10	800	上级设备容量受限
14589	大丰	裕华碧水豪庭293#变（4#）	10	800	上级设备容量受限
14590	大丰	裕华碧水豪庭295#变（6#）	10	800	上级设备容量受限
14591	大丰	裕华碧水豪庭297#变（8#）	10	800	上级设备容量受限
14592	大丰	裕华东方润园322#变(2#)	10	800	上级设备容量受限
14593	大丰	裕华东方润园324#变4#	10	800	上级设备容量受限
14594	大丰	裕华东方润园326#变(6#)	10	630	上级设备容量受限
14595	大丰	裕华东方润园328#变（8#）	10	630	上级设备容量受限
14596	大丰	裕华翡翠东郡277#变（2#）	10	800	上级设备容量受限
14597	大丰	裕华翡翠东郡279#变（4#）	10	630	上级设备容量受限
14598	大丰	裕华翡翠东郡281#变（6#）	10	630	上级设备容量受限
14599	大丰	裕华翡翠东郡283#变（8#）	10	630	上级设备容量受限
14600	大丰	裕华翡翠东郡310#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14601	大丰	裕华翡翠东郡312#变	10	630	上级设备容量受限
14602	大丰	裕华鸿基大厦275#变	10	800	上级设备容量受限
14603	大丰	裕华金融大厦316#主变	10	1000	上级设备容量受限
14604	大丰	裕华镇丰华街道高新社区346#变	10	200	上级设备容量受限
14605	大丰	裕华镇万丰村三组18#变	10	100	上级设备容量受限
14606	大丰	裕华镇万丰村五组80#变	10	50	上级设备容量受限
14607	大丰	裕华镇海防林业站64#变	10	160	上级设备容量受限
14608	大丰	裕华镇元丰村97#变	10	200	上级设备容量受限
14609	大丰	裕华镇元丰村八组147#变	10	200	上级设备容量受限
14610	大丰	裕华镇元丰村八组257#变	10	200	上级设备容量受限
14611	大丰	裕华镇元丰村八组89#变	10	200	上级设备容量受限
14612	大丰	裕华镇元丰村八组95#变	10	200	上级设备容量受限
14613	大丰	裕华镇元丰村部90#变	10	400	上级设备容量受限
14614	大丰	裕华镇元丰村二组121#变	10	200	上级设备容量受限
14615	大丰	裕华镇元丰村二组252#变	10	400	上级设备容量受限
14616	大丰	裕华镇元丰村九组91#变	10	200	上级设备容量受限
14617	大丰	裕华镇元丰村六组176#变	10	200	上级设备容量受限
14618	大丰	裕华镇元丰村六组94#变	10	200	上级设备容量受限
14619	大丰	裕华镇元丰村六组96#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14620	大丰	裕华镇元丰村十组307#变	10	200	上级设备容量受限
14621	大丰	裕华镇元丰村十组92#变	10	200	上级设备容量受限
14622	大丰	裕华镇元丰村四六组152#变	10	200	上级设备容量受限
14623	大丰	裕华镇元丰村五组187#变	10	200	上级设备容量受限
14624	大丰	裕华镇元丰村五组93#变	10	200	上级设备容量受限
14625	大丰	裕华晋北小区81#变	10	400	上级设备容量受限
14626	大丰	裕华镇朝荣村二组55#变	10	200	上级设备容量受限
14627	大丰	裕华镇朝荣村四组168#变	10	200	上级设备容量受限
14628	大丰	裕华镇朝荣村四组234#变	10	315	上级设备容量受限
14629	大丰	裕华镇朝荣村四组53#变	10	200	上级设备容量受限
14630	大丰	裕华镇朝荣村五组136#变	10	200	上级设备容量受限
14631	大丰	裕华镇朝荣村五组229#变	10	315	上级设备容量受限
14632	大丰	裕华镇朝荣村五组52#变	10	400	上级设备容量受限
14633	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	上级设备容量受限
14634	大丰	裕华镇朝荣村一组54#变	10	200	上级设备容量受限
14635	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	上级设备容量受限
14636	大丰	裕华镇晋北村114#变	10	200	上级设备容量受限
14637	大丰	裕华镇晋北村八组162#变	10	200	上级设备容量受限
14638	大丰	裕华镇晋北村八组163#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14639	大丰	裕华镇晋北村八组36#变	10	400	上级设备容量受限
14640	大丰	裕华镇晋北村九组213#变	10	200	上级设备容量受限
14641	大丰	裕华镇晋北村九组76#变	10	200	上级设备容量受限
14642	大丰	裕华镇晋北村六组191#变	10	200	上级设备容量受限
14643	大丰	裕华镇晋北村六组78#变	10	200	上级设备容量受限
14644	大丰	裕华镇晋北村七组134#变	10	200	上级设备容量受限
14645	大丰	裕华镇晋北村七组175#变	10	200	上级设备容量受限
14646	大丰	裕华镇晋北村十二组133#变	10	200	上级设备容量受限
14647	大丰	裕华镇晋北村十一组119#变	10	200	上级设备容量受限
14648	大丰	裕华镇晋北村十组212#变	10	200	上级设备容量受限
14649	大丰	裕华镇晋北村十组77#变	10	200	上级设备容量受限
14650	大丰	裕华镇晋北村四组161#变	10	200	上级设备容量受限
14651	大丰	裕华镇晋北村四组183#变	10	200	上级设备容量受限
14652	大丰	裕华镇晋北村五组120#变	10	200	上级设备容量受限
14653	大丰	裕华镇晋北村一组75#变	10	200	上级设备容量受限
14654	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	上级设备容量受限
14655	大丰	裕华镇晋丰村八组106#变	10	200	上级设备容量受限
14656	大丰	裕华镇晋丰村八组107#变	10	200	上级设备容量受限
14657	大丰	裕华镇晋丰村八组131#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14658	大丰	裕华镇晋丰村八组240#变	10	200	上级设备容量受限
14659	大丰	裕华镇晋丰村二组103#变	10	400	上级设备容量受限
14660	大丰	裕华镇晋丰村二组215#变	10	200	上级设备容量受限
14661	大丰	裕华镇晋丰村九组130#变	10	200	上级设备容量受限
14662	大丰	裕华镇晋丰村九组263#变	10	200	上级设备容量受限
14663	大丰	裕华镇晋丰村六组113#变	10	200	上级设备容量受限
14664	大丰	裕华镇晋丰村七组104#变	10	400	上级设备容量受限
14665	大丰	裕华镇晋丰村七组108#变	10	200	上级设备容量受限
14666	大丰	裕华镇晋丰村七组164#变	10	200	上级设备容量受限
14667	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	上级设备容量受限
14668	大丰	裕华镇晋丰村七组262#变	10	200	上级设备容量受限
14669	大丰	裕华镇晋丰村七组265#变	10	200	上级设备容量受限
14670	大丰	裕华镇晋丰村三组151#变	10	200	上级设备容量受限
14671	大丰	裕华镇晋丰村三组241#变	10	200	上级设备容量受限
14672	大丰	裕华镇晋丰村十组109#变	10	200	上级设备容量受限
14673	大丰	裕华镇晋丰村四组111#变	10	200	上级设备容量受限
14674	大丰	裕华镇晋丰村四组149#变	10	200	上级设备容量受限
14675	大丰	裕华镇晋丰村五组105#变	10	200	上级设备容量受限
14676	大丰	裕华镇晋丰村五组148#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14677	大丰	裕华镇晋丰村五组184#变	10	200	上级设备容量受限
14678	大丰	裕华镇晋丰村一组19#变	10	200	上级设备容量受限
14679	大丰	裕华镇晋丰电灌站110#变	10	400	上级设备容量受限
14680	大丰	裕华镇裕华居委会26#变	10	400	上级设备容量受限
14681	大丰	裕华镇丰裕村126#变	10	400	上级设备容量受限
14682	大丰	裕华镇万丰村二组159#变	10	200	上级设备容量受限
14683	大丰	裕华镇万丰村二组21#变	10	400	上级设备容量受限
14684	大丰	裕华镇万丰村二组228#变	10	200	上级设备容量受限
14685	大丰	裕华镇万丰村二组25#变	10	160	上级设备容量受限
14686	大丰	裕华镇万丰村六组242#变	10	200	上级设备容量受限
14687	大丰	裕华镇万丰村六组46#变	10	200	上级设备容量受限
14688	大丰	裕华镇万丰村五组157#变	10	200	上级设备容量受限
14689	大丰	裕华镇万丰村五组214#变	10	200	上级设备容量受限
14690	大丰	裕华镇万丰村五组42#变	10	400	上级设备容量受限
14691	大丰	裕华镇万丰村五组45#变	10	160	上级设备容量受限
14692	大丰	裕华镇万丰村一组201#变	10	200	上级设备容量受限
14693	大丰	裕华镇忠跃村二组128#变	10	400	上级设备容量受限
14694	大丰	裕华镇忠跃村六组20#变	10	400	上级设备容量受限
14695	大丰	裕华镇忠跃村六组247#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14696	大丰	裕华镇忠跃村三组43#变	10	400	上级设备容量受限
14697	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	上级设备容量受限
14698	大丰	裕华镇忠跃村一组129#变	10	200	上级设备容量受限
14699	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	400	上级设备容量受限
14700	东台	季庄9＃配变(节能变利用）	10	200	本级设备容量受限
14701	东台	芦东七台片	10	200	本级设备容量受限
14702	东台	南洼1配变	10	400	上级设备容量受限
14703	东台	竹园10台片	10	200	上级设备容量受限
14704	东台	竹园11台片	10	400	上级设备容量受限
14705	东台	竹园12#配变	10	200	上级设备容量受限
14706	东台	竹园13配变	10	200	上级设备容量受限
14707	东台	竹园7#配变	10	200	上级设备容量受限
14708	东台	竹园8台片	10	200	上级设备容量受限
14709	东台	竹园9台片	10	200	上级设备容量受限
14710	东台	竹园二配变	10	400	上级设备容量受限
14711	东台	竹园六配变	10	200	上级设备容量受限
14712	东台	竹园三台片S11变压器	10	200	上级设备容量受限
14713	东台	竹园四配变	10	400	上级设备容量受限
14714	东台	竹园五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14715	东台	竹园一配变	10	400	上级设备容量受限
14716	东台	联合12台片	10	400	上级设备容量受限
14717	东台	联合13台片	10	200	上级设备容量受限
14718	东台	联合14配变	10	400	上级设备容量受限
14719	东台	联合15#配变	10	400	上级设备容量受限
14720	东台	联合16配变	10	400	上级设备容量受限
14721	东台	联合18#配变	10	200	上级设备容量受限
14722	东台	联合20#配变	10	400	上级设备容量受限
14723	东台	联合3#配变	10	400	上级设备容量受限
14724	东台	联合8配变	10	400	上级设备容量受限
14725	东台	联合二台片	10	400	上级设备容量受限
14726	东台	联合九台片	10	200	上级设备容量受限
14727	东台	联合六配变	10	400	上级设备容量受限
14728	东台	联合十配变	10	200	上级设备容量受限
14729	东台	联合十一配变	10	200	上级设备容量受限
14730	东台	联合四配变	10	400	上级设备容量受限
14731	东台	联合五配变	10	200	上级设备容量受限
14732	东台	联合一配变	10	400	上级设备容量受限
14733	东台	洋洼10#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14734	东台	洋洼13台片	10	200	上级设备容量受限
14735	东台	洋洼14#配变	10	200	上级设备容量受限
14736	东台	洋洼15#配变.	10	200	上级设备容量受限
14737	东台	洋洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
14738	东台	洋洼17#配变	10	400	上级设备容量受限
14739	东台	洋洼18#配变	10	400	上级设备容量受限
14740	东台	洋洼6#配变	10	400	上级设备容量受限
14741	东台	洋洼八配变	10	200	上级设备容量受限
14742	东台	洋洼二配变	10	400	上级设备容量受限
14743	东台	洋洼九台片	10	200	上级设备容量受限
14744	东台	洋洼七配变	10	200	上级设备容量受限
14745	东台	洋洼三配变	10	200	上级设备容量受限
14746	东台	洋洼十二台片	10	200	上级设备容量受限
14747	东台	洋洼十一配变	10	200	上级设备容量受限
14748	东台	洋洼四台片	10	200	上级设备容量受限
14749	东台	洋洼五配变	10	400	上级设备容量受限
14750	东台	洋洼一配变	10	400	上级设备容量受限
14751	东台	红安1#配变	10	400	上级设备容量受限
14752	东台	红星16#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14753	东台	红星17#配变	10	630	上级设备容量受限
14754	东台	五灶4配变	10	400	上级设备容量受限
14755	东台	五灶9台片	10	400	上级设备容量受限
14756	东台	五灶六配变	10	400	上级设备容量受限
14757	东台	五灶五配变	10	400	上级设备容量受限
14758	东台	新安11#配变	10	200	上级设备容量受限
14759	东台	新安5#配变	10	200	上级设备容量受限
14760	东台	新安7#配变	10	400	上级设备容量受限
14761	东台	新安8台片	10	400	上级设备容量受限
14762	东台	丰南五配变	10	400	上级设备容量受限
14763	东台	红星6配变	10	160	上级设备容量受限
14764	东台	五灶10#配变.	10	200	上级设备容量受限
14765	东台	五灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
14766	东台	五灶7配变	10	200	上级设备容量受限
14767	东台	五灶8配变	10	400	上级设备容量受限
14768	东台	五灶二配变	10	400	上级设备容量受限
14769	东台	五灶三配变	10	400	上级设备容量受限
14770	东台	五灶一配变	10	400	上级设备容量受限
14771	东台	先进3配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14772	东台	先进4配变	10	200	上级设备容量受限
14773	东台	先进5#配变	10	200	上级设备容量受限
14774	东台	先进6配变	10	400	上级设备容量受限
14775	东台	先进7配变	10	400	上级设备容量受限
14776	东台	先进8#配变	10	400	上级设备容量受限
14777	东台	先进9配变	10	400	上级设备容量受限
14778	东台	先进二配变	10	200	上级设备容量受限
14779	东台	先进一配变	10	200	上级设备容量受限
14780	东台	新一12配变	10	400	上级设备容量受限
14781	东台	新一13配变	10	400	上级设备容量受限
14782	东台	新一14配变	10	400	上级设备容量受限
14783	东台	新一15#配变	10	200	上级设备容量受限
14784	东台	新一16＃配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
14785	东台	新一17＃配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
14786	东台	新一18#配变	10	200	上级设备容量受限
14787	东台	新一19#配变	10	200	上级设备容量受限
14788	东台	新一5#配变	10	200	上级设备容量受限
14789	东台	新一7配变	10	200	上级设备容量受限
14790	东台	新一8配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14791	东台	新一二配变	10	400	上级设备容量受限
14792	东台	新一九配变	10	200	上级设备容量受限
14793	东台	新一六配变	10	200	上级设备容量受限
14794	东台	新一三配变	10	400	上级设备容量受限
14795	东台	新一十配变	10	200	上级设备容量受限
14796	东台	新一十一配变	10	200	上级设备容量受限
14797	东台	新一一配变	10	400	上级设备容量受限
14798	东台	一灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
14799	东台	一灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
14800	东台	一灶12配变	10	400	上级设备容量受限
14801	东台	一灶13配变	10	400	上级设备容量受限
14802	东台	一灶14配变	10	400	上级设备容量受限
14803	东台	一灶15#配变	10	200	上级设备容量受限
14804	东台	一灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
14805	东台	一灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
14806	东台	一灶19配变	10	400	上级设备容量受限
14807	东台	一灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
14808	东台	一灶八配变	10	200	上级设备容量受限
14809	东台	一灶六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14810	东台	榆东13#配变	10	400	上级设备容量受限
14811	东台	榆东8配变	10	200	上级设备容量受限
14812	东台	榆东二配变	10	400	上级设备容量受限
14813	东台	榆东七配变	10	200	上级设备容量受限
14814	东台	榆东一配变	10	200	上级设备容量受限
14815	东台	红星1#配变	10	200	上级设备容量受限
14816	东台	红星11#配变	10	200	上级设备容量受限
14817	东台	红星12配变	10	200	上级设备容量受限
14818	东台	红星13配变	10	200	上级设备容量受限
14819	东台	红星14#配变	10	200	上级设备容量受限
14820	东台	红星15配变	10	400	上级设备容量受限
14821	东台	红星4配变	10	200	上级设备容量受限
14822	东台	红星7配变	10	200	上级设备容量受限
14823	东台	红星8配变	10	200	上级设备容量受限
14824	东台	红星二配变	10	400	上级设备容量受限
14825	东台	红星九配变	10	200	上级设备容量受限
14826	东台	红星三配变	10	400	上级设备容量受限
14827	东台	红星十配变	10	200	上级设备容量受限
14828	东台	红星五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14829	东台	新安10＃配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
14830	东台	新安12＃配变(节能变利用)	10	400	上级设备容量受限
14831	东台	新安13#配变	10	400	上级设备容量受限
14832	东台	新安2#配变	10	400	上级设备容量受限
14833	东台	新安4配变	10	400	上级设备容量受限
14834	东台	新安6#配变	10	400	上级设备容量受限
14835	东台	新安9#配变	10	200	上级设备容量受限
14836	东台	新安三配变	10	400	上级设备容量受限
14837	东台	新安一配变	10	400	上级设备容量受限
14838	东台	卞团11配变	10	200	上级设备容量受限
14839	东台	卞团13#配变	10	400	上级设备容量受限
14840	东台	卞团16#配变	10	200	上级设备容量受限
14841	东台	卞团7#配变	10	400	上级设备容量受限
14842	东台	卞团二配变	10	400	上级设备容量受限
14843	东台	卞团九配变	10	400	上级设备容量受限
14844	东台	卞团六配变	10	200	上级设备容量受限
14845	东台	卞团一配变	10	400	上级设备容量受限
14846	东台	海丰集镇11配变	10	200	上级设备容量受限
14847	东台	海丰集镇13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14848	东台	海丰集镇14配变	10	200	上级设备容量受限
14849	东台	海丰集镇15#配变	10	200	上级设备容量受限
14850	东台	海丰集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
14851	东台	海丰集镇24配变	10	400	上级设备容量受限
14852	东台	海丰集镇25配变	10	400	上级设备容量受限
14853	东台	海丰集镇26#配变	10	400	上级设备容量受限
14854	东台	海丰集镇27#配变	10	630	上级设备容量受限
14855	东台	海丰集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
14856	东台	海丰集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
14857	东台	海丰集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
14858	东台	海丰集镇八配变	10	200	上级设备容量受限
14859	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	上级设备容量受限
14860	东台	何舍10配变	10	200	上级设备容量受限
14861	东台	何舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
14862	东台	何舍12#配变	10	400	上级设备容量受限
14863	东台	何舍14#配变	10	400	上级设备容量受限
14864	东台	何舍4配变	10	400	上级设备容量受限
14865	东台	何舍八配变	10	200	上级设备容量受限
14866	东台	何舍二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14867	东台	何舍九配变	10	400	上级设备容量受限
14868	东台	何舍六配变	10	200	上级设备容量受限
14869	东台	何舍七配变	10	200	上级设备容量受限
14870	东台	何舍三配变	10	200	上级设备容量受限
14871	东台	何舍五配变	10	400	上级设备容量受限
14872	东台	何舍一配变	10	200	上级设备容量受限
14873	东台	集镇10配变	10	200	上级设备容量受限
14874	东台	集镇12配变	10	400	上级设备容量受限
14875	东台	南兴5#配变	10	400	上级设备容量受限
14876	东台	南兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
14877	东台	南兴二配变	10	200	上级设备容量受限
14878	东台	南兴四配变	10	200	上级设备容量受限
14879	东台	南兴一配变	10	200	上级设备容量受限
14880	东台	辛勤11#配变	10	400	上级设备容量受限
14881	东台	辛勤七配变	10	200	上级设备容量受限
14882	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	上级设备容量受限
14883	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	上级设备容量受限
14884	东台	李舍四配变	10	200	本级设备容量受限
14885	东台	房家8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14886	东台	房家9#配变	10	400	上级设备容量受限
14887	东台	房家二配变	10	400	上级设备容量受限
14888	东台	房家六配变	10	200	上级设备容量受限
14889	东台	房家七配变	10	400	上级设备容量受限
14890	东台	房家三配变	10	200	上级设备容量受限
14891	东台	房家四配变	10	400	上级设备容量受限
14892	东台	房家五配变	10	200	上级设备容量受限
14893	东台	房家一配变	10	200	上级设备容量受限
14894	东台	丰盈10#配变	10	200	上级设备容量受限
14895	东台	丰盈八配变	10	200	上级设备容量受限
14896	东台	丰盈二配变	10	400	上级设备容量受限
14897	东台	丰盈六配变	10	200	上级设备容量受限
14898	东台	丰盈七配变	10	400	上级设备容量受限
14899	东台	丰盈三配变	10	200	上级设备容量受限
14900	东台	丰盈四配变	10	200	上级设备容量受限
14901	东台	丰盈五配变	10	400	上级设备容量受限
14902	东台	丰盈一配变	10	400	上级设备容量受限
14903	东台	光华1#配变	10	200	上级设备容量受限
14904	东台	光华10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14905	东台	光华11#配变	10	200	上级设备容量受限
14906	东台	光华12#配变	10	200	上级设备容量受限
14907	东台	光华9#配变	10	200	上级设备容量受限
14908	东台	光华八配变	10	400	上级设备容量受限
14909	东台	光华二配变	10	400	上级设备容量受限
14910	东台	光华六配变	10	200	上级设备容量受限
14911	东台	光华七配变	10	200	上级设备容量受限
14912	东台	光华三配变	10	200	上级设备容量受限
14913	东台	光华四配变	10	200	上级设备容量受限
14914	东台	光华五配变	10	200	上级设备容量受限
14915	东台	界河4配变	10	200	上级设备容量受限
14916	东台	界河8#配变	10	200	上级设备容量受限
14917	东台	界河六配变	10	400	上级设备容量受限
14918	东台	界河一配变	10	200	上级设备容量受限
14919	东台	严灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
14920	东台	严灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
14921	东台	严灶二配变	10	200	上级设备容量受限
14922	东台	严灶三配变	10	200	上级设备容量受限
14923	东台	严灶四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14924	东台	严灶五配变	10	200	上级设备容量受限
14925	东台	严灶一配变	10	400	上级设备容量受限
14926	东台	房舍四配变	10	200	上级设备容量受限
14927	东台	海堰1#配变	10	200	上级设备容量受限
14928	东台	海堰10#配变	10	200	上级设备容量受限
14929	东台	海堰12#配变	10	400	上级设备容量受限
14930	东台	海堰13#配变	10	200	上级设备容量受限
14931	东台	海堰16配变	10	400	上级设备容量受限
14932	东台	海堰17#配变	10	200	上级设备容量受限
14933	东台	海堰18#配变	10	400	上级设备容量受限
14934	东台	海堰19#配变	10	200	上级设备容量受限
14935	东台	海堰2#配变	10	400	上级设备容量受限
14936	东台	海堰3#配变	10	400	上级设备容量受限
14937	东台	海堰4#配变	10	400	上级设备容量受限
14938	东台	海堰5#配变	10	400	上级设备容量受限
14939	东台	海堰6#配变	10	200	上级设备容量受限
14940	东台	海堰8#配变	10	400	上级设备容量受限
14941	东台	海堰九配变	10	200	上级设备容量受限
14942	东台	上官11配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14943	东台	上官12配变	10	400	上级设备容量受限
14944	东台	上官14#配变	10	200	上级设备容量受限
14945	东台	上官15#配变	10	200	上级设备容量受限
14946	东台	上官16#配变	10	200	上级设备容量受限
14947	东台	上官17#配变	10	200	上级设备容量受限
14948	东台	上官18#配变	10	200	上级设备容量受限
14949	东台	上官19#配变	10	200	上级设备容量受限
14950	东台	上官20#配变	10	400	上级设备容量受限
14951	东台	上官7配变	10	400	上级设备容量受限
14952	东台	上官8配变	10	200	上级设备容量受限
14953	东台	上官二配变	10	200	上级设备容量受限
14954	东台	上官九配变	10	200	上级设备容量受限
14955	东台	上官六配变	10	400	上级设备容量受限
14956	东台	上官三配变	10	200	上级设备容量受限
14957	东台	上官十配变	10	315	上级设备容量受限
14958	东台	上官四配变	10	200	上级设备容量受限
14959	东台	上官五配变	10	200	上级设备容量受限
14960	东台	上官一配变	10	200	上级设备容量受限
14961	东台	新沟11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14962	东台	新沟八配变	10	400	上级设备容量受限
14963	东台	新沟二配变	10	400	上级设备容量受限
14964	东台	新沟六配变	10	200	上级设备容量受限
14965	东台	新沟七配变	10	200	上级设备容量受限
14966	东台	新沟三配变	10	200	上级设备容量受限
14967	东台	新沟四配变	10	400	上级设备容量受限
14968	东台	新沟五配变	10	400	上级设备容量受限
14969	东台	薛舍5配变	10	400	上级设备容量受限
14970	东台	垛坝10#配变	10	400	上级设备容量受限
14971	东台	垛坝11#配变	10	400	上级设备容量受限
14972	东台	垛坝20#配变	10	400	上级设备容量受限
14973	东台	垛坝3#配变	10	630	上级设备容量受限
14974	东台	垛坝八配变	10	200	上级设备容量受限
14975	东台	垛坝二配变	10	400	上级设备容量受限
14976	东台	垛坝九配变	10	400	上级设备容量受限
14977	东台	垛坝六配变	10	400	上级设备容量受限
14978	东台	垛坝七配变	10	200	上级设备容量受限
14979	东台	垛坝四配变	10	200	上级设备容量受限
14980	东台	垛坝五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14981	东台	垛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
14982	东台	海堰11#配变	10	400	上级设备容量受限
14983	东台	海堰14配变	10	400	上级设备容量受限
14984	东台	海堰15#配变	10	200	上级设备容量受限
14985	东台	海堰20#配变	10	400	上级设备容量受限
14986	东台	海堰21#配变	10	400	上级设备容量受限
14987	东台	海堰7#配变	10	400	上级设备容量受限
14988	东台	蒋坝10配变	10	400	上级设备容量受限
14989	东台	蒋坝11#配变	10	400	上级设备容量受限
14990	东台	蒋坝13#配变	10	400	上级设备容量受限
14991	东台	蒋坝2#配变	10	400	上级设备容量受限
14992	东台	蒋坝8#配变	10	400	上级设备容量受限
14993	东台	蒋坝三配变	10	200	上级设备容量受限
14994	东台	蒋坝四配变	10	200	上级设备容量受限
14995	东台	蒋坝一配变	10	200	上级设备容量受限
14996	东台	辛勤9#配变	10	400	上级设备容量受限
14997	东台	辛勤一配变	10	400	上级设备容量受限
14998	东台	应东6#配变	10	200	上级设备容量受限
14999	东台	应东7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15000	东台	应东8#配变	10	200	上级设备容量受限
15001	东台	应东二配变	10	400	上级设备容量受限
15002	东台	应东三配变	10	400	上级设备容量受限
15003	东台	应东四配变	10	200	上级设备容量受限
15004	东台	应东五配变	10	200	上级设备容量受限
15005	东台	应东一配变	10	200	上级设备容量受限
15006	东台	应西5#配变	10	400	上级设备容量受限
15007	东台	应西二配变	10	400	上级设备容量受限
15008	东台	应西三配变	10	400	上级设备容量受限
15009	东台	应西四配变	10	400	上级设备容量受限
15010	东台	应西一配变	10	400	上级设备容量受限
15011	东台	河坝三配变	10	200	上级设备容量受限
15012	东台	姜楼10#配变	10	400	上级设备容量受限
15013	东台	姜楼11#配变	10	400	上级设备容量受限
15014	东台	姜楼5配变	10	200	上级设备容量受限
15015	东台	姜楼8#配变	10	400	上级设备容量受限
15016	东台	姜楼9#配变	10	400	上级设备容量受限
15017	东台	姜楼二配变	10	400	上级设备容量受限
15018	东台	姜楼六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15019	东台	姜楼七配变	10	400	上级设备容量受限
15020	东台	姜楼三配变	10	400	上级设备容量受限
15021	东台	姜楼四配变	10	400	上级设备容量受限
15022	东台	姜楼一配变	10	400	上级设备容量受限
15023	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15024	东台	四灶集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
15025	东台	团西一配变	10	400	上级设备容量受限
15026	东台	叶家10#配变	10	400	上级设备容量受限
15027	东台	叶家11#配变	10	200	上级设备容量受限
15028	东台	叶家12#配变	10	200	上级设备容量受限
15029	东台	叶家9#配变	10	200	上级设备容量受限
15030	东台	叶家八配变	10	200	上级设备容量受限
15031	东台	叶家二配变	10	400	上级设备容量受限
15032	东台	叶家三配变	10	400	上级设备容量受限
15033	东台	叶家一配变	10	400	上级设备容量受限
15034	东台	大洼10#配变	10	400	上级设备容量受限
15035	东台	大洼11#配变	10	200	上级设备容量受限
15036	东台	大洼12#配变	10	400	上级设备容量受限
15037	东台	大洼13#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15038	东台	大洼3#配变	10	200	上级设备容量受限
15039	东台	大洼4#配变	10	400	上级设备容量受限
15040	东台	大洼5#配变	10	200	上级设备容量受限
15041	东台	大洼7配变	10	200	上级设备容量受限
15042	东台	大洼9#变	10	400	上级设备容量受限
15043	东台	大洼二配变	10	400	上级设备容量受限
15044	东台	大洼六配变	10	200	上级设备容量受限
15045	东台	大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
15046	东台	海洋1#配变	10	400	上级设备容量受限
15047	东台	梁桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
15048	东台	梁桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
15049	东台	梁桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
15050	东台	梁桥13#配变	10	200	上级设备容量受限
15051	东台	梁桥2配变	10	200	上级设备容量受限
15052	东台	梁桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
15053	东台	梁桥5配变	10	200	上级设备容量受限
15054	东台	梁桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
15055	东台	梁桥9#配变	10	400	上级设备容量受限
15056	东台	梁桥六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15057	东台	梁桥七配变	10	200	上级设备容量受限
15058	东台	梁桥三配变	10	200	上级设备容量受限
15059	东台	潘舍10#配变	10	200	上级设备容量受限
15060	东台	潘舍12#配变	10	200	上级设备容量受限
15061	东台	潘舍16#配变	10	200	上级设备容量受限
15062	东台	潘舍3#配变	10	200	上级设备容量受限
15063	东台	潘舍6#配变	10	400	上级设备容量受限
15064	东台	潘舍二配变	10	200	上级设备容量受限
15065	东台	潘舍七配变	10	200	上级设备容量受限
15066	东台	潘舍十一配变	10	200	上级设备容量受限
15067	东台	潘舍四配变	10	200	上级设备容量受限
15068	东台	潘舍五配变	10	200	上级设备容量受限
15069	东台	潘舍一配变	10	400	上级设备容量受限
15070	东台	同心10#配变	10	200	上级设备容量受限
15071	东台	同心11#配变	10	200	上级设备容量受限
15072	东台	同心12#配变	10	200	上级设备容量受限
15073	东台	同心7配变	10	200	上级设备容量受限
15074	东台	同心八配变	10	400	上级设备容量受限
15075	东台	同心二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15076	东台	同心九配变	10	200	上级设备容量受限
15077	东台	同心六配变	10	200	上级设备容量受限
15078	东台	同心三配变	10	400	上级设备容量受限
15079	东台	同心四配变	10	400	上级设备容量受限
15080	东台	同心五配变	10	400	上级设备容量受限
15081	东台	同心一配变	10	200	上级设备容量受限
15082	东台	朱陈11#配变	10	200	上级设备容量受限
15083	东台	朱陈12#配变	10	200	上级设备容量受限
15084	东台	朱陈3配变	10	200	上级设备容量受限
15085	东台	朱陈5#配变	10	400	上级设备容量受限
15086	东台	朱陈7配变	10	200	上级设备容量受限
15087	东台	朱陈9#配变	10	400	上级设备容量受限
15088	东台	朱陈二配变	10	200	上级设备容量受限
15089	东台	朱陈六配变	10	200	上级设备容量受限
15090	东台	东灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
15091	东台	东灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
15092	东台	东灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
15093	东台	东灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
15094	东台	东灶八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15095	东台	东灶二配变	10	400	上级设备容量受限
15096	东台	东灶六配变	10	400	上级设备容量受限
15097	东台	东灶七配变	10	400	上级设备容量受限
15098	东台	东灶三配变	10	200	上级设备容量受限
15099	东台	东灶五配变	10	200	上级设备容量受限
15100	东台	东灶一配变	10	200	上级设备容量受限
15101	东台	丰收10#配变	10	400	上级设备容量受限
15102	东台	丰收11#配变	10	400	上级设备容量受限
15103	东台	丰收7#配变	10	400	上级设备容量受限
15104	东台	丰收8#配变	10	400	上级设备容量受限
15105	东台	丰收二配变	10	400	上级设备容量受限
15106	东台	丰收六配变	10	400	上级设备容量受限
15107	东台	丰收三配变	10	400	上级设备容量受限
15108	东台	丰收四配变	10	400	上级设备容量受限
15109	东台	丰收五配变	10	200	上级设备容量受限
15110	东台	丰收一配变	10	200	上级设备容量受限
15111	东台	富旗7#配变	10	200	上级设备容量受限
15112	东台	富旗二配变	10	200	上级设备容量受限
15113	东台	富旗六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15114	东台	富旗五配变	10	200	上级设备容量受限
15115	东台	高峰8#配变	10	400	上级设备容量受限
15116	东台	高峰三配变	10	200	上级设备容量受限
15117	东台	界河10#配变	10	200	上级设备容量受限
15118	东台	界河7#配变	10	400	上级设备容量受限
15119	东台	界河9#配变	10	400	上级设备容量受限
15120	东台	界河二配变	10	200	上级设备容量受限
15121	东台	界河三配变	10	400	上级设备容量受限
15122	东台	界河五配变	10	200	上级设备容量受限
15123	东台	梁中六配变	10	400	上级设备容量受限
15124	东台	民权五配变	10	200	上级设备容量受限
15125	东台	四灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
15126	东台	四灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
15127	东台	四灶集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
15128	东台	四灶集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
15129	东台	四灶集镇16#配变	10	200	上级设备容量受限
15130	东台	四灶集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限
15131	东台	四灶集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
15132	东台	四灶集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15133	东台	四灶集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
15134	东台	四灶集镇23#配变	10	200	上级设备容量受限
15135	东台	四灶集镇28配变	10	400	上级设备容量受限
15136	东台	四灶集镇29配变	10	200	上级设备容量受限
15137	东台	四灶集镇30#配变	10	400	上级设备容量受限
15138	东台	四灶集镇31#配变	10	200	上级设备容量受限
15139	东台	四灶集镇35#配变	10	400	上级设备容量受限
15140	东台	四灶集镇36#配变	10	400	上级设备容量受限
15141	东台	四灶集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
15142	东台	四灶集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
15143	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	上级设备容量受限
15144	东台	四灶四配变	10	200	上级设备容量受限
15145	东台	盈西8#配变	10	200	上级设备容量受限
15146	东台	盈西五配变	10	200	上级设备容量受限
15147	东台	四灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
15148	东台	四灶集镇19#配变	10	160	上级设备容量受限
15149	东台	团西10#配变	10	400	上级设备容量受限
15150	东台	东灶四配变	10	200	上级设备容量受限
15151	东台	房家10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15152	东台	房舍10#配变	10	400	上级设备容量受限
15153	东台	房舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
15154	东台	房舍3＃配变	10	400	上级设备容量受限
15155	东台	房舍5#配变	10	200	上级设备容量受限
15156	东台	房舍8#配变	10	400	上级设备容量受限
15157	东台	房舍9#配变	10	400	上级设备容量受限
15158	东台	房舍二配变	10	400	上级设备容量受限
15159	东台	房舍六配变	10	400	上级设备容量受限
15160	东台	房舍七配变	10	200	上级设备容量受限
15161	东台	房舍一配变	10	400	上级设备容量受限
15162	东台	河坝7#配变	10	400	上级设备容量受限
15163	东台	河坝二配变	10	200	上级设备容量受限
15164	东台	河坝四配变	10	200	上级设备容量受限
15165	东台	河坝五配变	10	200	上级设备容量受限
15166	东台	河坝一配变	10	200	上级设备容量受限
15167	东台	集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
15168	东台	四灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
15169	东台	四灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
15170	东台	四灶集镇#33配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15171	东台	四灶集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
15172	东台	四灶集镇12#配变	10	200	上级设备容量受限
15173	东台	四灶集镇13配变	10	200	上级设备容量受限
15174	东台	四灶集镇15配变	10	200	上级设备容量受限
15175	东台	四灶集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
15176	东台	四灶集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
15177	东台	四灶集镇3#配变	10	250	上级设备容量受限
15178	东台	四灶集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
15179	东台	四灶集镇34#配变	10	400	上级设备容量受限
15180	东台	四灶集镇37#配变	10	400	上级设备容量受限
15181	东台	四灶集镇38#配变	10	400	上级设备容量受限
15182	东台	四灶集镇5#配变	10	200	上级设备容量受限
15183	东台	四灶集镇9配变	10	400	上级设备容量受限
15184	东台	四灶三配变	10	200	上级设备容量受限
15185	东台	四灶团西七配变	10	200	上级设备容量受限
15186	东台	四灶一配变	10	400	上级设备容量受限
15187	东台	团东1#配变	10	400	上级设备容量受限
15188	东台	团东8#配变	10	400	上级设备容量受限
15189	东台	团东9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15190	东台	团东二配变	10	400	上级设备容量受限
15191	东台	团东六配变	10	200	上级设备容量受限
15192	东台	团东七配变	10	200	上级设备容量受限
15193	东台	团东三配变	10	400	上级设备容量受限
15194	东台	团东四配变	10	400	上级设备容量受限
15195	东台	团东五配变	10	400	上级设备容量受限
15196	东台	团西八配变	10	400	上级设备容量受限
15197	东台	团西四配变	10	400	上级设备容量受限
15198	东台	新沟一配变	10	200	上级设备容量受限
15199	东台	团北9#配变	10	400	上级设备容量受限
15200	东台	团西五配变	10	200	上级设备容量受限
15201	东台	海丰集镇1#配变	10	630	上级设备容量受限
15202	东台	海丰集镇18配变	10	400	上级设备容量受限
15203	东台	海丰集镇19配变	10	400	上级设备容量受限
15204	东台	海丰集镇20#配变	10	400	上级设备容量受限
15205	东台	海丰集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
15206	东台	海丰集镇28#配变	10	400	上级设备容量受限
15207	东台	海丰集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
15208	东台	海丰集镇二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15209	东台	海丰集镇九配变	10	400	上级设备容量受限
15210	东台	何舍13#配变	10	200	上级设备容量受限
15211	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	上级设备容量受限
15212	东台	集镇七配变	10	200	上级设备容量受限
15213	东台	苏舍1#配变	10	400	上级设备容量受限
15214	东台	苏舍4配变	10	400	上级设备容量受限
15215	东台	苏舍二配变	10	400	上级设备容量受限
15216	东台	苏舍六配变	10	400	上级设备容量受限
15217	东台	苏舍七配变	10	400	上级设备容量受限
15218	东台	苏舍三配变	10	200	上级设备容量受限
15219	东台	苏舍五配变	10	400	上级设备容量受限
15220	东台	团北2#配变	10	400	上级设备容量受限
15221	东台	团北3配变	10	200	上级设备容量受限
15222	东台	团北8#配变	10	400	上级设备容量受限
15223	东台	团北六配变	10	200	上级设备容量受限
15224	东台	团北七配变	10	400	上级设备容量受限
15225	东台	团北四配变	10	400	上级设备容量受限
15226	东台	团北五配变	10	400	上级设备容量受限
15227	东台	团北一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15228	东台	团西9#配变	10	200	上级设备容量受限
15229	东台	团西二配变	10	315	上级设备容量受限
15230	东台	团西六配变	10	400	上级设备容量受限
15231	东台	辛勤10配变	10	400	上级设备容量受限
15232	东台	辛勤12#配变	10	200	上级设备容量受限
15233	东台	辛勤13#配变	10	200	上级设备容量受限
15234	东台	辛勤5配变	10	400	上级设备容量受限
15235	东台	辛勤6#配变	10	200	上级设备容量受限
15236	东台	辛勤8#配变	10	400	上级设备容量受限
15237	东台	辛勤二配变	10	200	上级设备容量受限
15238	东台	辛勤四配变	10	200	上级设备容量受限
15239	东台	新沟10配变	10	400	上级设备容量受限
15240	东台	新沟9#配变	10	200	上级设备容量受限
15241	东台	薛舍6#配变	10	200	上级设备容量受限
15242	东台	薛舍二配变	10	400	上级设备容量受限
15243	东台	薛舍三配变	10	200	上级设备容量受限
15244	东台	薛舍四配变	10	200	上级设备容量受限
15245	东台	薛舍一配变	10	200	上级设备容量受限
15246	东台	丰产8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15247	东台	丰产9#配变	10	400	上级设备容量受限
15248	东台	丰产二配变	10	200	上级设备容量受限
15249	东台	丰产三配变	10	200	上级设备容量受限
15250	东台	丰产四配变	10	200	上级设备容量受限
15251	东台	丰产五配变	10	400	上级设备容量受限
15252	东台	丰产一配变	10	200	上级设备容量受限
15253	东台	丰收9#配变	10	400	上级设备容量受限
15254	东台	富旗三配变	10	200	上级设备容量受限
15255	东台	富旗四配变	10	200	上级设备容量受限
15256	东台	富旗一配变	10	400	上级设备容量受限
15257	东台	高峰6#配变	10	400	上级设备容量受限
15258	东台	高峰7#配变	10	200	上级设备容量受限
15259	东台	高峰二配变	10	200	上级设备容量受限
15260	东台	高峰四配变	10	400	上级设备容量受限
15261	东台	高峰五配变	10	200	上级设备容量受限
15262	东台	高峰一配变	10	200	上级设备容量受限
15263	东台	官北6#配变	10	400	上级设备容量受限
15264	东台	官北7#配变	10	200	上级设备容量受限
15265	东台	官北二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15266	东台	官北三配变	10	200	上级设备容量受限
15267	东台	官北四配变	10	200	上级设备容量受限
15268	东台	官北五配变	10	400	上级设备容量受限
15269	东台	官北一配变	10	200	上级设备容量受限
15270	东台	河坝六配变	10	200	上级设备容量受限
15271	东台	梁中10#配变	10	400	上级设备容量受限
15272	东台	梁中12#配变	10	400	上级设备容量受限
15273	东台	梁中13#配变	10	200	上级设备容量受限
15274	东台	梁中7#配变	10	400	上级设备容量受限
15275	东台	梁中8配变	10	400	上级设备容量受限
15276	东台	梁中9#配变	10	400	上级设备容量受限
15277	东台	梁中二配变	10	400	上级设备容量受限
15278	东台	梁中三配变	10	200	上级设备容量受限
15279	东台	梁中四配变	10	200	上级设备容量受限
15280	东台	梁中五配变	10	200	上级设备容量受限
15281	东台	梁中一配变	10	200	上级设备容量受限
15282	东台	七灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
15283	东台	七灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
15284	东台	七灶一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15285	东台	四灶二配变	10	200	上级设备容量受限
15286	东台	四灶集镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
15287	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	上级设备容量受限
15288	东台	盈西10#配变	10	400	上级设备容量受限
15289	东台	盈西11#配变	10	200	上级设备容量受限
15290	东台	盈西2#配变	10	400	上级设备容量受限
15291	东台	盈西9#配变	10	400	上级设备容量受限
15292	东台	盈西六配变	10	200	上级设备容量受限
15293	东台	盈西七配变	10	400	上级设备容量受限
15294	东台	盈西三配变	10	200	上级设备容量受限
15295	东台	盈西四配变	10	200	上级设备容量受限
15296	东台	盈西一配变	10	400	上级设备容量受限
15297	东台	元兴20配变	10	400	上级设备容量受限
15298	东台	元兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
15299	东台	元兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
15300	东台	元兴二配变	10	400	上级设备容量受限
15301	东台	元兴六配变	10	200	上级设备容量受限
15302	东台	元兴七配变	10	400	上级设备容量受限
15303	东台	元兴三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15304	东台	元兴四配变	10	400	上级设备容量受限
15305	东台	元兴五配变	10	400	上级设备容量受限
15306	东台	元兴一配变	10	400	上级设备容量受限
15307	东台	邹坝二配变	10	200	上级设备容量受限
15308	东台	邹坝四配变	10	200	上级设备容量受限
15309	东台	邹坝五配变	10	400	上级设备容量受限
15310	东台	邹坝一配变	10	400	上级设备容量受限
15311	东台	八灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
15312	东台	八灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
15313	东台	八灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
15314	东台	八灶二配变	10	200	上级设备容量受限
15315	东台	八灶六配变	10	200	上级设备容量受限
15316	东台	八灶三配变	10	200	上级设备容量受限
15317	东台	八灶五配变	10	400	上级设备容量受限
15318	东台	八灶一配变	10	200	上级设备容量受限
15319	东台	丰产7#配变	10	400	上级设备容量受限
15320	东台	丰产六配变	10	200	上级设备容量受限
15321	东台	丰盈9#配变	10	200	上级设备容量受限
15322	东台	官巷10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15323	东台	官巷4配变	10	200	上级设备容量受限
15324	东台	官巷8#配变	10	400	上级设备容量受限
15325	东台	官巷9#配变	10	400	上级设备容量受限
15326	东台	官巷二配变	10	400	上级设备容量受限
15327	东台	官巷六配变	10	200	上级设备容量受限
15328	东台	官巷七配变	10	400	上级设备容量受限
15329	东台	官巷三配变	10	400	上级设备容量受限
15330	东台	官巷五配变	10	200	上级设备容量受限
15331	东台	官巷一配变	10	400	上级设备容量受限
15332	东台	旧灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
15333	东台	旧灶4配变	10	200	上级设备容量受限
15334	东台	旧灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
15335	东台	旧灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
15336	东台	旧灶二配变	10	200	上级设备容量受限
15337	东台	旧灶六配变	10	200	上级设备容量受限
15338	东台	旧灶七配变	10	400	上级设备容量受限
15339	东台	旧灶三配变	10	200	上级设备容量受限
15340	东台	旧灶五配变	10	200	上级设备容量受限
15341	东台	旧灶一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15342	东台	七灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
15343	东台	七灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
15344	东台	七灶二配变	10	400	上级设备容量受限
15345	东台	七灶六配变	10	200	上级设备容量受限
15346	东台	七灶七配变	10	200	上级设备容量受限
15347	东台	七灶三配变	10	200	上级设备容量受限
15348	东台	七灶五配变	10	200	上级设备容量受限
15349	东台	邹坝三配变	10	200	上级设备容量受限
15350	东台	东升1#配变	10	200	上级设备容量受限
15351	东台	东升2#配变	10	200	上级设备容量受限
15352	东台	东升3#配变	10	200	上级设备容量受限
15353	东台	东升4#配变	10	200	上级设备容量受限
15354	东台	东升5#配变	10	200	上级设备容量受限
15355	东台	东升6#配变	10	200	上级设备容量受限
15356	东台	东升7#配变	10	200	上级设备容量受限
15357	东台	东升8#配变	10	200	上级设备容量受限
15358	东台	丰富3#配变	10	200	上级设备容量受限
15359	东台	富东公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
15360	东台	富东公用3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15361	东台	集富(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15362	东台	集富1#配变	10	200	上级设备容量受限
15363	东台	集富2#配变	10	200	上级设备容量受限
15364	东台	集富3#配变	10	200	上级设备容量受限
15365	东台	集富7#配变	10	200	上级设备容量受限
15366	东台	集富8#配变	10	200	上级设备容量受限
15367	东台	集贤(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
15368	东台	集贤(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15369	东台	集贤1配变	10	200	上级设备容量受限
15370	东台	集贤2#配变	10	200	上级设备容量受限
15371	东台	集贤3#配变	10	200	上级设备容量受限
15372	东台	集贤4#配变	10	400	上级设备容量受限
15373	东台	集贤7#配变	10	200	上级设备容量受限
15374	东台	集贤8#配变	10	200	上级设备容量受限
15375	东台	联丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
15376	东台	联丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
15377	东台	联丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
15378	东台	联丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
15379	东台	联丰5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15380	东台	联丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
15381	东台	联丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
15382	东台	米港(4)#配变	10	200	上级设备容量受限
15383	东台	米港11#配变	10	100	上级设备容量受限
15384	东台	米港3#配变	10	400	上级设备容量受限
15385	东台	米港5#配变	10	200	上级设备容量受限
15386	东台	胜利1#配变	10	400	上级设备容量受限
15387	东台	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
15388	东台	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
15389	东台	胜利4#配变	10	200	上级设备容量受限
15390	东台	胜利5#配变	10	200	上级设备容量受限
15391	东台	胜利7#配变	10	200	上级设备容量受限
15392	东台	胜利8#配变	10	200	上级设备容量受限
15393	东台	胜利9#配变	10	100	上级设备容量受限
15394	东台	胜利六配变	10	200	上级设备容量受限
15395	东台	十灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
15396	东台	十灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
15397	东台	北街1#配变	10	400	上级设备容量受限
15398	东台	北街2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15399	东台	富安公用19#配变	10	400	上级设备容量受限
15400	东台	富安公用9#配变	10	400	上级设备容量受限
15401	东台	富北10#配变	10	400	上级设备容量受限
15402	东台	富北11#配变	10	400	上级设备容量受限
15403	东台	富南5#配变	10	200	上级设备容量受限
15404	东台	高元1#配变	10	200	上级设备容量受限
15405	东台	高元10#配变	10	200	上级设备容量受限
15406	东台	高元5#配变	10	400	上级设备容量受限
15407	东台	高元6#配变	10	200	上级设备容量受限
15408	东台	高元7#配变	10	400	上级设备容量受限
15409	东台	高元8#配变	10	100	上级设备容量受限
15410	东台	桑园1#配变	10	200	上级设备容量受限
15411	东台	园艺6#配变	10	400	上级设备容量受限
15412	东台	月塘湾1#变	10	630	上级设备容量受限
15413	东台	乘胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
15414	东台	乘胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
15415	东台	乘胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
15416	东台	乘胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
15417	东台	乘胜17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15418	东台	乘胜20#配变	10	200	上级设备容量受限
15419	东台	乘胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
15420	东台	乘胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
15421	东台	富北1#配变	10	200	上级设备容量受限
15422	东台	富北12#配变	10	200	上级设备容量受限
15423	东台	富北13#配变	10	200	上级设备容量受限
15424	东台	富北14#配变	10	200	上级设备容量受限
15425	东台	富北15#配变	10	200	上级设备容量受限
15426	东台	富北2#配变	10	400	上级设备容量受限
15427	东台	富北3#配变	10	200	上级设备容量受限
15428	东台	富北4#配变	10	200	上级设备容量受限
15429	东台	富北5#配变	10	200	上级设备容量受限
15430	东台	富北6#配变	10	160	上级设备容量受限
15431	东台	富北7#配变	10	200	上级设备容量受限
15432	东台	富北9#配变	10	200	上级设备容量受限
15433	东台	高元2#配变	10	200	上级设备容量受限
15434	东台	高元3#配变	10	200	上级设备容量受限
15435	东台	高元4#配变	10	400	上级设备容量受限
15436	东台	六垛10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15437	东台	六垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
15438	东台	六垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
15439	东台	六垛4#配变	10	200	上级设备容量受限
15440	东台	六垛7#配变	10	200	上级设备容量受限
15441	东台	六垛8#配变	10	200	上级设备容量受限
15442	东台	前胜(3)#配变	10	200	上级设备容量受限
15443	东台	前胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
15444	东台	前胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
15445	东台	前胜11#配变	10	200	上级设备容量受限
15446	东台	前胜12#配变	10	200	上级设备容量受限
15447	东台	前胜14#配变	10	200	上级设备容量受限
15448	东台	前胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
15449	东台	前胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
15450	东台	前胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
15451	东台	前胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
15452	东台	前胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
15453	东台	前胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
15454	东台	前胜9#配变	10	400	上级设备容量受限
15455	东台	桑园3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15456	东台	铁久(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
15457	东台	铁久(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15458	东台	铁久1#配变	10	315	上级设备容量受限
15459	东台	铁久11配变	10	200	上级设备容量受限
15460	东台	铁久12#配变	10	200	上级设备容量受限
15461	东台	铁久13#配变	10	200	上级设备容量受限
15462	东台	铁久2#配变	10	400	上级设备容量受限
15463	东台	铁久4#配变	10	200	上级设备容量受限
15464	东台	铁久7#配变	10	200	上级设备容量受限
15465	东台	铁久8#配变	10	200	上级设备容量受限
15466	东台	铁久9#配变	10	200	上级设备容量受限
15467	东台	小东10#配变	10	200	上级设备容量受限
15468	东台	小东3#配变	10	200	上级设备容量受限
15469	东台	小东5#配变	10	400	上级设备容量受限
15470	东台	小东6#配变	10	200	上级设备容量受限
15471	东台	风凰苑1#配变	10	630	上级设备容量受限
15472	东台	风凰苑2#配变	10	630	上级设备容量受限
15473	东台	富西(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
15474	东台	富御广场2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15475	东台	富御广场4#变	10	630	上级设备容量受限
15476	东台	富御广场东区1#变	10	800	上级设备容量受限
15477	东台	富御广场东区3#变	10	800	上级设备容量受限
15478	东台	富源雅居1#配变	10	500	上级设备容量受限
15479	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	上级设备容量受限
15480	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15481	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15482	东台	丽都华庭2#变	10	800	上级设备容量受限
15483	东台	园艺1#配变	10	400	上级设备容量受限
15484	东台	园艺10#配变	10	400	上级设备容量受限
15485	东台	园艺11#配变	10	400	上级设备容量受限
15486	东台	园艺12#配变	10	400	上级设备容量受限
15487	东台	园艺13#配变	10	400	上级设备容量受限
15488	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
15489	东台	园艺2#配变	10	400	上级设备容量受限
15490	东台	园艺3#配变	10	400	上级设备容量受限
15491	东台	园艺4#配变	10	400	上级设备容量受限
15492	东台	园艺9#配变	10	400	上级设备容量受限
15493	东台	九里10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15494	东台	九里13#配变	10	200	本级设备容量受限
15495	东台	九里4#配变	10	200	本级设备容量受限
15496	东台	九里8#配变	10	200	本级设备容量受限
15497	东台	梁九5#配变	10	200	本级设备容量受限
15498	东台	富南12#配变	10	200	上级设备容量受限
15499	东台	富南2#配变	10	200	上级设备容量受限
15500	东台	富南4#配变	10	400	上级设备容量受限
15501	东台	富南9#配变	10	400	上级设备容量受限
15502	东台	富御广场1#变	10	630	上级设备容量受限
15503	东台	富御广场3#变	10	630	上级设备容量受限
15504	东台	富御广场5#变	10	630	上级设备容量受限
15505	东台	富御广场6#变	10	630	上级设备容量受限
15506	东台	富御广场7#变	10	630	上级设备容量受限
15507	东台	富御广场8#变	10	630	上级设备容量受限
15508	东台	富御广场东区2#变	10	800	上级设备容量受限
15509	东台	富御广场东区4#变	10	800	上级设备容量受限
15510	东台	丽都华庭1#变	10	630	上级设备容量受限
15511	东台	园艺5#配变	10	400	上级设备容量受限
15512	东台	园艺7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15513	东台	园艺8#配变	10	400	上级设备容量受限
15514	东台	富西12#配变	10	200	上级设备容量受限
15515	东台	顾横1#配变	10	400	上级设备容量受限
15516	东台	顾横10#配变	10	200	上级设备容量受限
15517	东台	顾横11#配变	10	200	上级设备容量受限
15518	东台	顾横2#配变	10	200	上级设备容量受限
15519	东台	顾横3#配变	10	200	上级设备容量受限
15520	东台	顾横4#配变	10	200	上级设备容量受限
15521	东台	顾横5#配变	10	200	上级设备容量受限
15522	东台	顾横6#配变	10	400	上级设备容量受限
15523	东台	顾横7#配变	10	400	上级设备容量受限
15524	东台	顾横8#配变	10	200	上级设备容量受限
15525	东台	顾横9#配变	10	200	上级设备容量受限
15526	东台	建团1#配变	10	200	上级设备容量受限
15527	东台	建团2#配变	10	200	上级设备容量受限
15528	东台	建团3#配变	10	200	上级设备容量受限
15529	东台	建团4#配变	10	400	上级设备容量受限
15530	东台	建团5#配变	10	200	上级设备容量受限
15531	东台	建团6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15532	东台	建团7#配变	10	200	上级设备容量受限
15533	东台	梁一1#配变	10	200	上级设备容量受限
15534	东台	梁一10#配变	10	200	上级设备容量受限
15535	东台	梁一11#配变	10	200	上级设备容量受限
15536	东台	梁一12#配变	10	200	上级设备容量受限
15537	东台	梁一13#配变	10	200	上级设备容量受限
15538	东台	梁一14#配变	10	200	上级设备容量受限
15539	东台	梁一15#配变	10	400	上级设备容量受限
15540	东台	梁一2#配变	10	400	上级设备容量受限
15541	东台	梁一3#配变	10	200	上级设备容量受限
15542	东台	梁一4#配变	10	200	上级设备容量受限
15543	东台	梁一5#配变	10	200	上级设备容量受限
15544	东台	梁一6#配变	10	200	上级设备容量受限
15545	东台	梁一7#配变	10	200	上级设备容量受限
15546	东台	梁一8#配变	10	200	上级设备容量受限
15547	东台	梁一9#配变	10	200	上级设备容量受限
15548	东台	万港1#配变	10	400	上级设备容量受限
15549	东台	万港10#配变	10	200	上级设备容量受限
15550	东台	万港11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15551	东台	万港12#配变	10	200	上级设备容量受限
15552	东台	万港13#配变	10	200	上级设备容量受限
15553	东台	万港14#配变	10	200	上级设备容量受限
15554	东台	万港15#配变	10	200	上级设备容量受限
15555	东台	万港16#配变	10	200	上级设备容量受限
15556	东台	万港17#配变	10	200	上级设备容量受限
15557	东台	万港18#配变	10	200	上级设备容量受限
15558	东台	万港19#配变	10	400	上级设备容量受限
15559	东台	万港2#配变	10	200	上级设备容量受限
15560	东台	万港20#变	10	200	上级设备容量受限
15561	东台	万港3#配变	10	200	上级设备容量受限
15562	东台	万港4#配变	10	200	上级设备容量受限
15563	东台	万港5#配变	10	200	上级设备容量受限
15564	东台	万港6#配变	10	200	上级设备容量受限
15565	东台	万港7#配变	10	200	上级设备容量受限
15566	东台	万港8#配变	10	200	上级设备容量受限
15567	东台	万港9#配变	10	200	上级设备容量受限
15568	东台	安澜1#配变	10	200	上级设备容量受限
15569	东台	安澜2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15570	东台	安澜3#配变	10	200	上级设备容量受限
15571	东台	安澜4#配变	10	200	上级设备容量受限
15572	东台	安澜5#配变	10	200	上级设备容量受限
15573	东台	安澜6#配变	10	200	上级设备容量受限
15574	东台	安澜7#配变	10	200	上级设备容量受限
15575	东台	安澜8#配变	10	400	上级设备容量受限
15576	东台	安澜9#配变	10	400	上级设备容量受限
15577	东台	富南11#配变	10	200	上级设备容量受限
15578	东台	富南3#配变	10	200	上级设备容量受限
15579	东台	富西7#配变	10	400	上级设备容量受限
15580	东台	杭庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
15581	东台	杭庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
15582	东台	杭庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
15583	东台	杭庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
15584	东台	杭庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
15585	东台	杭庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
15586	东台	杭庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
15587	东台	何庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
15588	东台	何庄4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15589	东台	梁九1#配变	10	200	上级设备容量受限
15590	东台	梁九10#配变	10	200	上级设备容量受限
15591	东台	梁九11#配变	10	200	上级设备容量受限
15592	东台	梁九12#配变	10	400	上级设备容量受限
15593	东台	梁九13#配变	10	400	上级设备容量受限
15594	东台	梁九14#配变	10	400	上级设备容量受限
15595	东台	梁九15#配变	10	400	上级设备容量受限
15596	东台	梁九2#配变	10	200	上级设备容量受限
15597	东台	梁九3#配变	10	200	上级设备容量受限
15598	东台	梁九4#配变	10	200	上级设备容量受限
15599	东台	梁九6#配变	10	200	上级设备容量受限
15600	东台	梁九8#配变	10	200	上级设备容量受限
15601	东台	孟庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
15602	东台	孟庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
15603	东台	孟庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
15604	东台	孟庄3#配变	10	400	上级设备容量受限
15605	东台	孟庄4#配变	10	400	上级设备容量受限
15606	东台	孟庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
15607	东台	孟庄6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15608	东台	孟庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
15609	东台	孟庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
15610	东台	孟庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
15611	东台	同胜(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
15612	东台	同胜1#配变	10	400	上级设备容量受限
15613	东台	同胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
15614	东台	同胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
15615	东台	同胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
15616	东台	同胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
15617	东台	同胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
15618	东台	万升1#配变	10	200	上级设备容量受限
15619	东台	万升5#配变	10	400	上级设备容量受限
15620	东台	万升7#配变	10	400	上级设备容量受限
15621	东台	同胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
15622	东台	万升6#配变	10	200	上级设备容量受限
15623	东台	万升8#配变	10	200	上级设备容量受限
15624	东台	富西2#配变	10	200	上级设备容量受限
15625	东台	富西3#配变	10	200	上级设备容量受限
15626	东台	富西6#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15627	东台	高横1#配变	10	200	上级设备容量受限
15628	东台	高横2#配变	10	200	上级设备容量受限
15629	东台	高横3#配变	10	200	上级设备容量受限
15630	东台	高横4#配变	10	200	上级设备容量受限
15631	东台	高横5#配变	10	200	上级设备容量受限
15632	东台	高横6#配变	10	200	上级设备容量受限
15633	东台	高横7#配变	10	400	上级设备容量受限
15634	东台	高横8#配变	10	200	上级设备容量受限
15635	东台	高横9#配变	10	200	上级设备容量受限
15636	东台	竹林1#配变	10	200	上级设备容量受限
15637	东台	竹林10#配变	10	200	上级设备容量受限
15638	东台	竹林11#配变	10	200	上级设备容量受限
15639	东台	竹林12#配变	10	400	上级设备容量受限
15640	东台	竹林13#配变	10	200	上级设备容量受限
15641	东台	竹林14#配变	10	250	上级设备容量受限
15642	东台	竹林2#配变	10	200	上级设备容量受限
15643	东台	竹林3#配变	10	200	上级设备容量受限
15644	东台	竹林5#配变	10	200	上级设备容量受限
15645	东台	竹林6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15646	东台	竹林7#配变	10	200	上级设备容量受限
15647	东台	竹林8#配变	10	200	上级设备容量受限
15648	东台	竹林9#配变	10	200	上级设备容量受限
15649	东台	仿古街1#变	10	400	上级设备容量受限
15650	东台	富安公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
15651	东台	富安公用11#配变	10	200	上级设备容量受限
15652	东台	富安公用12#配变	10	200	上级设备容量受限
15653	东台	富安公用13#配变	10	500	上级设备容量受限
15654	东台	富安公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
15655	东台	富安公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
15656	东台	富安公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
15657	东台	富安公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
15658	东台	富安公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
15659	东台	富安公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
15660	东台	富安公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
15661	东台	富安公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
15662	东台	富安公用5#配变	10	400	上级设备容量受限
15663	东台	富安公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
15664	东台	富安公用7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15665	东台	富安公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
15666	东台	富安集镇1#配变	10	200	上级设备容量受限
15667	东台	富安集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
15668	东台	富安集镇11#配变	10	200	上级设备容量受限
15669	东台	富安集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
15670	东台	富安集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
15671	东台	富安集镇4#配变	10	200	上级设备容量受限
15672	东台	富安集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
15673	东台	富安集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
15674	东台	富安集镇7#配变	10	200	上级设备容量受限
15675	东台	富安集镇8#配变	10	100	上级设备容量受限
15676	东台	富安集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
15677	东台	富公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
15678	东台	高元9#配变	10	200	上级设备容量受限
15679	东台	富北8#配变	10	200	上级设备容量受限
15680	东台	富西4#配变	10	200	上级设备容量受限
15681	东台	六垛1#配变	10	200	上级设备容量受限
15682	东台	六垛5#配变	10	200	上级设备容量受限
15683	东台	六垛6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15684	东台	六垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
15685	东台	桑园2#配变	10	200	上级设备容量受限
15686	东台	桑园4#配变	10	400	上级设备容量受限
15687	东台	桑园5#配变	10	200	上级设备容量受限
15688	东台	桑园6#配变	10	200	上级设备容量受限
15689	东台	西场(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
15690	东台	西场1#配变	10	200	上级设备容量受限
15691	东台	西场2#配变	10	200	上级设备容量受限
15692	东台	西场3#配变	10	200	上级设备容量受限
15693	东台	西场4#配变	10	200	上级设备容量受限
15694	东台	西场6#配变	10	200	上级设备容量受限
15695	东台	西场7#配变	10	200	上级设备容量受限
15696	东台	西场8#配变	10	200	上级设备容量受限
15697	东台	西场9#配变	10	200	上级设备容量受限
15698	东台	竹林4#配变	10	400	上级设备容量受限
15699	东台	宝塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
15700	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15701	东台	宝塔3#配变	10	200	上级设备容量受限
15702	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15703	东台	宝塔5#配变	10	200	上级设备容量受限
15704	东台	宝塔7#配变	10	200	上级设备容量受限
15705	东台	宝塔8#配变	10	200	上级设备容量受限
15706	东台	陈风(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
15707	东台	陈风1#配变	10	200	上级设备容量受限
15708	东台	陈风10#配变	10	200	上级设备容量受限
15709	东台	陈风11#配变	10	400	上级设备容量受限
15710	东台	陈风2#配变	10	200	上级设备容量受限
15711	东台	陈风3#配变	10	200	上级设备容量受限
15712	东台	陈风4#配变	10	200	上级设备容量受限
15713	东台	陈风6#配变	10	200	上级设备容量受限
15714	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	上级设备容量受限
15715	东台	陈风8#配变	10	100	上级设备容量受限
15716	东台	陈风9#配变	10	100	上级设备容量受限
15717	东台	丁余1#配变	10	200	上级设备容量受限
15718	东台	丁余2#配变	10	200	上级设备容量受限
15719	东台	丁余3#配变	10	200	上级设备容量受限
15720	东台	丁余4#配变	10	200	上级设备容量受限
15721	东台	丁余5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15722	东台	丁余6#配变	10	400	上级设备容量受限
15723	东台	丁余7#配变	10	200	上级设备容量受限
15724	东台	丁余8#配变	10	200	上级设备容量受限
15725	东台	何庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
15726	东台	九灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
15727	东台	九灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
15728	东台	卢灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15729	东台	卢灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
15730	东台	卢灶10#配变	10	100	上级设备容量受限
15731	东台	卢灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
15732	东台	卢灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
15733	东台	卢灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
15734	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15735	东台	卢灶3#配变	10	400	上级设备容量受限
15736	东台	卢灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
15737	东台	卢灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
15738	东台	卢灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
15739	东台	卢灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
15740	东台	卢灶9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15741	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15742	东台	勤丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
15743	东台	勤丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
15744	东台	勤丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
15745	东台	勤丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
15746	东台	勤丰5#配变	10	400	上级设备容量受限
15747	东台	勤丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
15748	东台	勤丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
15749	东台	勤丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
15750	东台	勤丰9#配变	10	200	上级设备容量受限
15751	东台	砖桥14#配变	10	200	上级设备容量受限
15752	东台	砖桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
15753	东台	宝塔6#配变	10	400	上级设备容量受限
15754	东台	何庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
15755	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15756	东台	民团10#配变	10	200	上级设备容量受限
15757	东台	民团2#配变	10	200	上级设备容量受限
15758	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15759	东台	民团4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15760	东台	民团5#配变	10	200	上级设备容量受限
15761	东台	民团6#配变	10	400	上级设备容量受限
15762	东台	民团7#配变	10	200	上级设备容量受限
15763	东台	民团8#配变	10	200	上级设备容量受限
15764	东台	民团9#配变	10	100	上级设备容量受限
15765	东台	潘陈1#配变	10	200	上级设备容量受限
15766	东台	潘陈3#配变	10	200	上级设备容量受限
15767	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15768	东台	潘陈5#配变	10	200	上级设备容量受限
15769	东台	潘陈6#配变	10	400	上级设备容量受限
15770	东台	潘陈7#配变	10	200	上级设备容量受限
15771	东台	潘陈8#配变	10	200	上级设备容量受限
15772	东台	潘陈二配变	10	400	上级设备容量受限
15773	东台	周坝(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
15774	东台	周坝(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15775	东台	周坝1#配变	10	200	上级设备容量受限
15776	东台	周坝2#配变	10	200	上级设备容量受限
15777	东台	周坝3#配变	10	200	上级设备容量受限
15778	东台	周坝4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15779	东台	周坝7#配变	10	200	上级设备容量受限
15780	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
15781	东台	周坝9#配变	10	200	上级设备容量受限
15782	东台	砖桥(6)#配变	10	400	上级设备容量受限
15783	东台	砖桥(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
15784	东台	砖桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
15785	东台	砖桥10#变	10	200	上级设备容量受限
15786	东台	砖桥11#配变	10	200	上级设备容量受限
15787	东台	砖桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
15788	东台	砖桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
15789	东台	砖桥4#配变	10	100	上级设备容量受限
15790	东台	砖桥5#配变	10	200	上级设备容量受限
15791	东台	砖桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
15792	东台	砖桥9#配变	10	200	上级设备容量受限
15793	东台	安乐(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
15794	东台	安乐(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
15795	东台	安乐(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
15796	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15797	东台	安乐6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15798	东台	安乐8#配变	10	200	上级设备容量受限
15799	东台	丰富2#配变	10	200	上级设备容量受限
15800	东台	丰富7#配变	10	200	上级设备容量受限
15801	东台	丰富9#配变	10	200	上级设备容量受限
15802	东台	弓湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
15803	东台	弓湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
15804	东台	弓湾3#配变	10	200	上级设备容量受限
15805	东台	弓湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
15806	东台	弓湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
15807	东台	弓湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
15808	东台	弓湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
15809	东台	弓湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
15810	东台	弓湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
15811	东台	上灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15812	东台	上灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
15813	东台	上灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
15814	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
15815	东台	十灶(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
15816	东台	十灶10#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15817	东台	十灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
15818	东台	十灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
15819	东台	十灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
15820	东台	十灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
15821	东台	十灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
15822	东台	王沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
15823	东台	王沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
15824	东台	王沙11#配变	10	200	上级设备容量受限
15825	东台	王沙12#配变	10	200	上级设备容量受限
15826	东台	王沙13#配变	10	200	上级设备容量受限
15827	东台	王沙14#配变	10	200	上级设备容量受限
15828	东台	王沙2#配变	10	400	上级设备容量受限
15829	东台	王沙3#配变	10	200	上级设备容量受限
15830	东台	王沙4#配变	10	200	上级设备容量受限
15831	东台	王沙5#配变	10	200	上级设备容量受限
15832	东台	王沙6#配变	10	200	上级设备容量受限
15833	东台	王沙7#配变	10	200	上级设备容量受限
15834	东台	王沙8#配变	10	200	上级设备容量受限
15835	东台	王沙9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15836	东台	灶港1#配变	10	200	上级设备容量受限
15837	东台	灶港10#配变	10	400	上级设备容量受限
15838	东台	灶港11#配变	10	200	上级设备容量受限
15839	东台	灶港12#配变	10	200	上级设备容量受限
15840	东台	灶港2#配变	10	200	上级设备容量受限
15841	东台	灶港3#配变	10	200	上级设备容量受限
15842	东台	灶港4#配变	10	200	上级设备容量受限
15843	东台	灶港5#配变	10	200	上级设备容量受限
15844	东台	灶港6配变	10	200	上级设备容量受限
15845	东台	灶港7#配变	10	200	上级设备容量受限
15846	东台	灶港8#配变	10	200	上级设备容量受限
15847	东台	灶港9#配变	10	200	上级设备容量受限
15848	东台	丰富4#配变	10	200	上级设备容量受限
15849	东台	富东公用1#配变	10	400	上级设备容量受限
15850	东台	富东公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
15851	东台	富东公用12#配变	10	400	上级设备容量受限
15852	东台	富东公用13#配变	10	400	上级设备容量受限
15853	东台	富东公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
15854	东台	富东公用15#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15855	东台	富东公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
15856	东台	富东公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
15857	东台	富东公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
15858	东台	富东公用19#配变	10	200	上级设备容量受限
15859	东台	富东公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
15860	东台	富东公用21#配变	10	400	上级设备容量受限
15861	东台	富东公用22#配变	10	400	上级设备容量受限
15862	东台	富东公用23#配变	10	200	上级设备容量受限
15863	东台	富东公用24#配变	10	400	上级设备容量受限
15864	东台	富东公用4#配变	10	200	上级设备容量受限
15865	东台	富东公用5#配变	10	400	上级设备容量受限
15866	东台	富东公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
15867	东台	富东公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
15868	东台	富东公用9#配变	10	200	上级设备容量受限
15869	东台	集富4#配变	10	200	上级设备容量受限
15870	东台	桥梓3#配变	10	400	上级设备容量受限
15871	东台	团结(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
15872	东台	团结11#配变	10	200	上级设备容量受限
15873	东台	团结2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15874	东台	团结6#配变	10	200	上级设备容量受限
15875	东台	何庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
15876	东台	万升2#配变	10	200	上级设备容量受限
15877	东台	圩里(6)#变	10	200	上级设备容量受限
15878	东台	圩里4#变	10	200	上级设备容量受限
15879	东台	圩里8#配变	10	200	上级设备容量受限
15880	东台	圩里9#变	10	200	上级设备容量受限
15881	东台	集富5#配变	10	200	上级设备容量受限
15882	东台	米港1#变	10	400	上级设备容量受限
15883	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15884	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15885	东台	米港7#配变	10	200	上级设备容量受限
15886	东台	米港8#配变	10	200	上级设备容量受限
15887	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15888	东台	桥梓(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
15889	东台	桥梓2#配变	10	200	上级设备容量受限
15890	东台	桥梓4#配变	10	200	上级设备容量受限
15891	东台	桥梓5#配变	10	400	上级设备容量受限
15892	东台	桥梓6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15893	东台	三九1#配变	10	200	上级设备容量受限
15894	东台	三九10#配变	10	200	上级设备容量受限
15895	东台	三九12#配变	10	100	上级设备容量受限
15896	东台	三九13#配变	10	100	上级设备容量受限
15897	东台	三九2#配变	10	200	上级设备容量受限
15898	东台	三九3#配变	10	400	上级设备容量受限
15899	东台	三九5#配变	10	200	上级设备容量受限
15900	东台	三九6#配变	10	200	上级设备容量受限
15901	东台	三九8＃配变	10	200	上级设备容量受限
15902	东台	团结(4)#配变	10	400	上级设备容量受限
15903	东台	团结5#配变	10	200	上级设备容量受限
15904	东台	团结7#配变	10	200	上级设备容量受限
15905	东台	团结8#配变	10	200	上级设备容量受限
15906	东台	许灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15907	东台	许灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
15908	东台	许灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
15909	东台	许灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
15910	东台	许灶4配变	10	200	上级设备容量受限
15911	东台	许灶5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15912	东台	许灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
15913	东台	许灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
15914	东台	仲灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
15915	东台	仲灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
15916	东台	仲灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
15917	东台	仲灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
15918	东台	仲灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
15919	东台	复昕11#配变	10	200	上级设备容量受限
15920	东台	复昕12#配变	10	200	上级设备容量受限
15921	东台	何庄1#配变	10	250	上级设备容量受限
15922	东台	何庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
15923	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
15924	东台	何庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
15925	东台	何庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
15926	东台	上团(3)#配变	10	200	上级设备容量受限
15927	东台	上团(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
15928	东台	上团(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
15929	东台	上团1#配变	10	200	上级设备容量受限
15930	东台	上团10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15931	东台	上团11#配变	10	200	上级设备容量受限
15932	东台	上团12#配变	10	200	上级设备容量受限
15933	东台	上团13#配变	10	200	上级设备容量受限
15934	东台	上团2#配变	10	200	上级设备容量受限
15935	东台	上团4#配变	10	400	上级设备容量受限
15936	东台	上团7#配变	10	200	上级设备容量受限
15937	东台	上团8#配变	10	200	上级设备容量受限
15938	东台	上团9#配变	10	200	上级设备容量受限
15939	东台	圩里(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
15940	东台	圩里1#配变	10	200	上级设备容量受限
15941	东台	圩里10#配变	10	200	上级设备容量受限
15942	东台	圩里11#配变	10	200	上级设备容量受限
15943	东台	圩里2#配变	10	200	上级设备容量受限
15944	东台	乘胜18#配变	10	200	上级设备容量受限
15945	东台	乘胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
15946	东台	乘胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
15947	东台	乘胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
15948	东台	乘胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
15949	东台	铁久(10)#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15950	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15951	东台	团结1#配变	10	200	上级设备容量受限
15952	东台	王桑(9)#配变	10	200	上级设备容量受限
15953	东台	王桑10#配变	10	200	上级设备容量受限
15954	东台	王桑12#配变	10	200	上级设备容量受限
15955	东台	王桑16#配变	10	315	上级设备容量受限
15956	东台	王桑3#配变	10	400	上级设备容量受限
15957	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15958	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15959	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
15960	东台	五里2#配变	10	200	上级设备容量受限
15961	东台	五里4#配变	10	200	上级设备容量受限
15962	东台	五里5#配变	10	200	上级设备容量受限
15963	东台	五里7#配变	10	200	上级设备容量受限
15964	东台	小东(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
15965	东台	小东(8)#配变	10	200	上级设备容量受限
15966	东台	小东1#配变	10	200	上级设备容量受限
15967	东台	小东4#配变	10	200	上级设备容量受限
15968	东台	小东7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15969	东台	小东9#配变	10	200	上级设备容量受限
15970	东台	公用11#配变.	10	400	上级设备容量受限
15971	东台	公用6#配变	10	200	上级设备容量受限
15972	东台	前胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
15973	东台	前胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
15974	东台	三九11#配变	10	200	上级设备容量受限
15975	东台	三九14#配变	10	400	上级设备容量受限
15976	东台	三九4#配变	10	200	上级设备容量受限
15977	东台	三九7#配变	10	200	上级设备容量受限
15978	东台	三九9#配变	10	200	上级设备容量受限
15979	东台	三元1#配变	10	200	上级设备容量受限
15980	东台	三元10#配变	10	200	上级设备容量受限
15981	东台	三元11#配变	10	200	上级设备容量受限
15982	东台	三元12#配变	10	200	上级设备容量受限
15983	东台	三元13#配变	10	200	上级设备容量受限
15984	东台	三元2#配变	10	200	上级设备容量受限
15985	东台	三元3#配变	10	200	上级设备容量受限
15986	东台	三元4#配变	10	200	上级设备容量受限
15987	东台	三元5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15988	东台	三元6#配变	10	200	上级设备容量受限
15989	东台	三元7#配变	10	200	上级设备容量受限
15990	东台	三元8#配变	10	400	上级设备容量受限
15991	东台	三元9#配变	10	200	上级设备容量受限
15992	东台	团结(3)#配变	10	400	上级设备容量受限
15993	东台	团结10#配变	10	400	上级设备容量受限
15994	东台	团结12#配变	10	200	上级设备容量受限
15995	东台	五里3#配变	10	200	上级设备容量受限
15996	东台	五里6#配变	10	200	上级设备容量受限
15997	东台	仲灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
15998	东台	仲灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
15999	东台	仲灶14#配变	10	125	上级设备容量受限
16000	东台	仲灶15#配变	10	100	上级设备容量受限
16001	东台	仲灶16#配变	10	100	上级设备容量受限
16002	东台	仲灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
16003	东台	仲灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
16004	东台	仲灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
16005	东台	仲灶5#配变	10	100	上级设备容量受限
16006	东台	仲灶6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16007	东台	仲灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
16008	东台	仲灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
16009	东台	仲灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
16010	东台	安庭雅居1#变	10	630	上级设备容量受限
16011	东台	安庭雅居3#变	10	630	上级设备容量受限
16012	东台	安庭雅居5#变	10	630	上级设备容量受限
16013	东台	乘胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
16014	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
16015	东台	乘胜14#变	10	200	上级设备容量受限
16016	东台	乘胜16#配变	10	200	上级设备容量受限
16017	东台	乘胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
16018	东台	乘胜3#配变	10	200	上级设备容量受限
16019	东台	乘胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
16020	东台	富泰佳园1#变	10	630	上级设备容量受限
16021	东台	富泰佳园2#变	10	630	上级设备容量受限
16022	东台	富泰佳园3#变	10	630	上级设备容量受限
16023	东台	富泰佳园4#变	10	630	上级设备容量受限
16024	东台	富源广场2#变	10	400	上级设备容量受限
16025	东台	王桑(1)#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16026	东台	王桑(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
16027	东台	王桑11#配变	10	400	上级设备容量受限
16028	东台	王桑13#配变	10	200	上级设备容量受限
16029	东台	王桑14#配变	10	200	上级设备容量受限
16030	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
16031	东台	王桑2#配变	10	200	上级设备容量受限
16032	东台	王桑6#配变	10	200	上级设备容量受限
16033	东台	圩里5#配变	10	315	上级设备容量受限
16034	东台	园艺14#配变	10	400	上级设备容量受限
16035	东台	安乐1#配变	10	400	上级设备容量受限
16036	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
16037	东台	丰富1#配变	10	400	上级设备容量受限
16038	东台	丰富5#配变	10	400	上级设备容量受限
16039	东台	丰富6#配变	10	200	上级设备容量受限
16040	东台	丰富8#配变	10	200	上级设备容量受限
16041	东台	复昕(6)#配变	10	250	上级设备容量受限
16042	东台	复昕(8)#配变	10	200	上级设备容量受限
16043	东台	复昕1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
16044	东台	复昕10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16045	东台	复昕2#配变	10	200	上级设备容量受限
16046	东台	复昕3#配变	10	400	上级设备容量受限
16047	东台	复昕4#配变	10	200	上级设备容量受限
16048	东台	复昕5#配变	10	200	上级设备容量受限
16049	东台	复昕7#配变	10	250	上级设备容量受限
16050	东台	复昕9#配变	10	400	上级设备容量受限
16051	东台	九灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
16052	东台	九灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
16053	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
16054	东台	九灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
16055	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
16056	东台	九灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
16057	东台	九灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
16058	东台	勤丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
16059	东台	上灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
16060	东台	上灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
16061	东台	上灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
16062	东台	上灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
16063	东台	上灶4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16064	东台	上灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
16065	东台	上灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
16066	东台	十灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
16067	东台	五里1#配变	10	200	上级设备容量受限
16068	东台	永富1#配变	10	400	上级设备容量受限
16069	东台	永富2#配变	10	200	上级设备容量受限
16070	东台	永富3#配变	10	400	上级设备容量受限
16071	东台	永富4#配变	10	400	上级设备容量受限
16072	东台	永富5#配变	10	200	上级设备容量受限
16073	东台	永富6#配变	10	400	上级设备容量受限
16074	东台	永富七配变	10	400	上级设备容量受限
16075	东台	边闸六配变	10	200	上级设备容量受限
16076	东台	近海六配变	10	200	上级设备容量受限
16077	东台	近海七配变	10	400	上级设备容量受限
16078	东台	近海四配变	10	400	上级设备容量受限
16079	东台	近海五配变	10	400	上级设备容量受限
16080	东台	近海一配变	10	200	上级设备容量受限
16081	东台	农场二配变(弶港)	10	200	上级设备容量受限
16082	东台	农场三配变（弶港）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16083	东台	农场一配变(弶港)	10	200	上级设备容量受限
16084	东台	双墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
16085	东台	双墩八配变	10	200	上级设备容量受限
16086	东台	双墩二配变	10	400	上级设备容量受限
16087	东台	双墩九配变	10	200	上级设备容量受限
16088	东台	双墩六配变	10	200	上级设备容量受限
16089	东台	双墩七配变	10	400	上级设备容量受限
16090	东台	双墩十二配变	10	200	上级设备容量受限
16091	东台	双墩十配变	10	200	上级设备容量受限
16092	东台	双墩十三配变	10	200	上级设备容量受限
16093	东台	双墩十四配变	10	200	上级设备容量受限
16094	东台	双墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
16095	东台	双墩四配变	10	200	上级设备容量受限
16096	东台	双墩五配变	10	200	上级设备容量受限
16097	东台	双墩一配变	10	200	上级设备容量受限
16098	东台	新川六配变	10	200	上级设备容量受限
16099	东台	新川七配变	10	200	上级设备容量受限
16100	东台	新川四配变	10	400	上级设备容量受限
16101	东台	新东集镇八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16102	东台	新东集镇二配变	10	400	上级设备容量受限
16103	东台	新东集镇九配变	10	200	上级设备容量受限
16104	东台	新东集镇六配变	10	200	上级设备容量受限
16105	东台	新东集镇七配变	10	400	上级设备容量受限
16106	东台	新东集镇三配变	10	400	上级设备容量受限
16107	东台	新东集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
16108	东台	新东集镇五配变	10	200	上级设备容量受限
16109	东台	新东集镇一配变	10	400	上级设备容量受限
16110	东台	新垦二配变	10	200	上级设备容量受限
16111	东台	新垦三配变	10	400	上级设备容量受限
16112	东台	新垦四配变	10	200	上级设备容量受限
16113	东台	新垦一配变	10	400	上级设备容量受限
16114	东台	迎富三配变	10	200	上级设备容量受限
16115	东台	渔舍八配变	10	200	上级设备容量受限
16116	东台	渔舍二配变	10	200	上级设备容量受限
16117	东台	渔舍七配变	10	200	上级设备容量受限
16118	东台	渔舍三配变	10	200	上级设备容量受限
16119	东台	渔舍四配变	10	200	上级设备容量受限
16120	东台	渔舍一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16121	东台	边闸十二配变	10	200	上级设备容量受限
16122	东台	川港二配变	10	200	上级设备容量受限
16123	东台	川港六配变	10	200	上级设备容量受限
16124	东台	川港七配变	10	200	上级设备容量受限
16125	东台	川港三配变	10	200	上级设备容量受限
16126	东台	川港四配变	10	200	上级设备容量受限
16127	东台	川港五配变	10	400	上级设备容量受限
16128	东台	川港一配变	10	200	上级设备容量受限
16129	东台	二合八配变	10	100	上级设备容量受限
16130	东台	二合二配变	10	400	上级设备容量受限
16131	东台	二合九配变	10	200	上级设备容量受限
16132	东台	二合六配变	10	200	上级设备容量受限
16133	东台	二合七配变	10	200	上级设备容量受限
16134	东台	二合三配变	10	400	上级设备容量受限
16135	东台	二合十二配变	10	200	上级设备容量受限
16136	东台	二合十配变	10	200	上级设备容量受限
16137	东台	二合十三配变	10	200	上级设备容量受限
16138	东台	二合十四配变	10	400	上级设备容量受限
16139	东台	二合十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16140	东台	二合四配变	10	200	上级设备容量受限
16141	东台	二合五配变	10	200	上级设备容量受限
16142	东台	二合一配变	10	200	上级设备容量受限
16143	东台	双龙二配变	10	200	上级设备容量受限
16144	东台	双龙一配变	10	200	上级设备容量受限
16145	东台	新港八配变	10	200	上级设备容量受限
16146	东台	新港二配变	10	400	上级设备容量受限
16147	东台	新港六配变	10	200	上级设备容量受限
16148	东台	新港七配变	10	200	上级设备容量受限
16149	东台	新港三配变	10	200	上级设备容量受限
16150	东台	新港四配变	10	400	上级设备容量受限
16151	东台	新港五配变	10	400	上级设备容量受限
16152	东台	新港一配变	10	400	上级设备容量受限
16153	东台	渔舍六配变	10	200	上级设备容量受限
16154	东台	渔舍五配变	10	160	上级设备容量受限
16155	东台	近海八配变	10	200	上级设备容量受限
16156	东台	近海二配变	10	200	上级设备容量受限
16157	东台	近海三配变	10	200	上级设备容量受限
16158	东台	新川二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16159	东台	新川三配变	10	400	上级设备容量受限
16160	东台	新川五配变	10	200	上级设备容量受限
16161	东台	新川一配变	10	400	上级设备容量受限
16162	东台	尖北一配变	10	200	本级设备容量受限
16163	东台	碧海云居#1变	10	630	上级设备容量受限
16164	东台	碧海云居#3变	10	630	上级设备容量受限
16165	东台	碧海云居#5变	10	630	上级设备容量受限
16166	东台	碧海云居#7变	10	630	上级设备容量受限
16167	东台	弶城华庭2#变压器	10	630	上级设备容量受限
16168	东台	弶城华庭4#变压器	10	630	上级设备容量受限
16169	东台	弶西八配变	10	200	上级设备容量受限
16170	东台	弶西二配变	10	200	上级设备容量受限
16171	东台	弶西六配变	10	200	上级设备容量受限
16172	东台	弶西三配变	10	200	上级设备容量受限
16173	东台	弶西五配变	10	200	上级设备容量受限
16174	东台	弶西一配变	10	400	上级设备容量受限
16175	东台	开发区二配变	10	500	上级设备容量受限
16176	东台	东港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
16177	东台	东港3#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16178	东台	东港4#箱变	10	630	上级设备容量受限
16179	东台	东港五配变	10	400	上级设备容量受限
16180	东台	东港一配变	10	400	上级设备容量受限
16181	东台	海渔二配变	10	400	上级设备容量受限
16182	东台	海渔三配变	10	200	上级设备容量受限
16183	东台	海渔五配变	10	400	上级设备容量受限
16184	东台	海渔一配变	10	400	上级设备容量受限
16185	东台	黄海二配变.	10	400	上级设备容量受限
16186	东台	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
16187	东台	弶港1#箱变	10	630	上级设备容量受限
16188	东台	弶港二配变	10	200	上级设备容量受限
16189	东台	弶港四配变	10	400	上级设备容量受限
16190	东台	弶南六配变	10	400	上级设备容量受限
16191	东台	弶南七配变	10	400	上级设备容量受限
16192	东台	弶南十一配变	10	400	上级设备容量受限
16193	东台	弶南一配变	10	400	上级设备容量受限
16194	东台	幸福家园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
16195	东台	开发区一台片	10	400	上级设备容量受限
16196	东台	天源城#1箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16197	东台	天源城#2箱变	10	500	上级设备容量受限
16198	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	上级设备容量受限
16199	东台	边闸七配变	10	200	本级设备容量受限
16200	东台	堤利二十二配变	10	200	本级设备容量受限
16201	东台	八里人家1#箱变	10	630	上级设备容量受限
16202	东台	八里人家2#箱变	10	630	上级设备容量受限
16203	东台	八里人家3变压器	10	630	上级设备容量受限
16204	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	上级设备容量受限
16205	东台	八里人家5号变压器	10	630	上级设备容量受限
16206	东台	东方二配变	10	200	上级设备容量受限
16207	东台	东方六配变	10	400	上级设备容量受限
16208	东台	东方七配变	10	400	上级设备容量受限
16209	东台	东方三配变	10	200	上级设备容量受限
16210	东台	东方四配变	10	200	上级设备容量受限
16211	东台	东方五配变	10	200	上级设备容量受限
16212	东台	东方一配变	10	200	上级设备容量受限
16213	东台	风洼二配变	10	400	上级设备容量受限
16214	东台	风洼三配变	10	200	上级设备容量受限
16215	东台	风洼四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16216	东台	风洼一配变	10	400	上级设备容量受限
16217	东台	王港六配变	10	400	上级设备容量受限
16218	东台	王港七配变	10	400	上级设备容量受限
16219	东台	王港十配变	10	200	上级设备容量受限
16220	东台	王港四配变	10	400	上级设备容量受限
16221	东台	王港五配变	10	400	上级设备容量受限
16222	东台	王港一配变	10	400	上级设备容量受限
16223	东台	新曹集镇八配变	10	400	上级设备容量受限
16224	东台	新曹集镇一变压器	10	500	上级设备容量受限
16225	东台	新海二配变.	10	200	上级设备容量受限
16226	东台	新海六配变.	10	200	上级设备容量受限
16227	东台	新海七配变.	10	200	上级设备容量受限
16228	东台	新海三配变.	10	200	上级设备容量受限
16229	东台	新海四配变.	10	200	上级设备容量受限
16230	东台	新海五配变.	10	200	上级设备容量受限
16231	东台	新海一配变.	10	200	上级设备容量受限
16232	东台	新先八配变	10	200	上级设备容量受限
16233	东台	新先二配变	10	200	上级设备容量受限
16234	东台	新先九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16235	东台	新先六配变	10	100	上级设备容量受限
16236	东台	新先七配变	10	400	上级设备容量受限
16237	东台	新先三配变	10	200	上级设备容量受限
16238	东台	新先十二配变	10	200	上级设备容量受限
16239	东台	新先十六配变	10	200	上级设备容量受限
16240	东台	新先十配变	10	200	上级设备容量受限
16241	东台	新先十三配变	10	200	上级设备容量受限
16242	东台	新先十四配变	10	200	上级设备容量受限
16243	东台	新先十一配变	10	200	上级设备容量受限
16244	东台	新先四配变	10	200	上级设备容量受限
16245	东台	新先五配变	10	200	上级设备容量受限
16246	东台	新先一配变	10	200	上级设备容量受限
16247	东台	新镇二配变	10	400	上级设备容量受限
16248	东台	新镇十二配变	10	400	上级设备容量受限
16249	东台	新镇十三配变	10	200	上级设备容量受限
16250	东台	新镇十四配变	10	200	上级设备容量受限
16251	东台	新镇四配变	10	200	上级设备容量受限
16252	东台	场部2#配变	10	500	上级设备容量受限
16253	东台	场部3#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16254	东台	何垛1#配变	10	400	上级设备容量受限
16255	东台	何垛2#配变	10	400	上级设备容量受限
16256	东台	何垛3#配变	10	400	上级设备容量受限
16257	东台	何垛4#配变	10	400	上级设备容量受限
16258	东台	何垛41连1#配变	10	200	上级设备容量受限
16259	东台	何垛5#配变	10	400	上级设备容量受限
16260	东台	何垛6#配变	10	400	上级设备容量受限
16261	东台	建新12#配变	10	400	上级设备容量受限
16262	东台	建新13#配变	10	400	上级设备容量受限
16263	东台	茂林1#配变	10	400	上级设备容量受限
16264	东台	茂林10#配变	10	200	上级设备容量受限
16265	东台	茂林2#配变	10	200	上级设备容量受限
16266	东台	茂林3#配变	10	400	上级设备容量受限
16267	东台	茂林5#配变	10	400	上级设备容量受限
16268	东台	茂林6#配变	10	200	上级设备容量受限
16269	东台	茂林7#配变	10	400	上级设备容量受限
16270	东台	茂林8#配变	10	400	上级设备容量受限
16271	东台	茂林9#配变	10	400	上级设备容量受限
16272	东台	农场文化楼1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16273	东台	农场医院1#配变	10	400	上级设备容量受限
16274	东台	农场医院2#配变	10	400	上级设备容量受限
16275	东台	农场医院3#配变	10	400	上级设备容量受限
16276	东台	农场医院4#配变	10	400	上级设备容量受限
16277	东台	农科站1#配变	10	200	上级设备容量受限
16278	东台	三厂1#配变	10	400	上级设备容量受限
16279	东台	三厂2#配变	10	400	上级设备容量受限
16280	东台	三厂3#配变	10	400	上级设备容量受限
16281	东台	世纪花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
16282	东台	水产1#配变	10	400	上级设备容量受限
16283	东台	水产4#配变	10	400	上级设备容量受限
16284	东台	丝厂1#配变	10	400	上级设备容量受限
16285	东台	丝厂2#配变	10	400	上级设备容量受限
16286	东台	丝厂3#配变	10	400	上级设备容量受限
16287	东台	丝厂4#配变	10	400	上级设备容量受限
16288	东台	丝厂5#配变	10	400	上级设备容量受限
16289	东台	丝厂6#配变	10	400	上级设备容量受限
16290	东台	校东新村1#配变	10	200	上级设备容量受限
16291	东台	校东新村2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16292	东台	校东新村3#配变	10	200	上级设备容量受限
16293	东台	育才1#配变	10	400	上级设备容量受限
16294	东台	育才2#配变	10	400	上级设备容量受限
16295	东台	育才3#配变	10	400	上级设备容量受限
16296	东台	育才4#配变	10	400	上级设备容量受限
16297	东台	育才5#配变	10	400	上级设备容量受限
16298	东台	育才6#配变	10	400	上级设备容量受限
16299	东台	育才7#配变	10	400	上级设备容量受限
16300	东台	育才8#配变	10	400	上级设备容量受限
16301	东台	育才9#配变	10	400	上级设备容量受限
16302	东台	育才学校1#配变	10	400	上级设备容量受限
16303	东台	育才学校2#配变	10	400	上级设备容量受限
16304	东台	育才学校3#配变	10	400	上级设备容量受限
16305	东台	八里二配变	10	200	上级设备容量受限
16306	东台	八里三配变	10	200	上级设备容量受限
16307	东台	八里四配变	10	400	上级设备容量受限
16308	东台	八里一配变	10	200	上级设备容量受限
16309	东台	潘堡八配变	10	200	上级设备容量受限
16310	东台	潘堡二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16311	东台	潘堡九配变	10	200	上级设备容量受限
16312	东台	潘堡六配变	10	400	上级设备容量受限
16313	东台	潘堡七配变	10	200	上级设备容量受限
16314	东台	潘堡三配变	10	200	上级设备容量受限
16315	东台	潘堡十配变	10	200	上级设备容量受限
16316	东台	潘堡十一配变	10	200	上级设备容量受限
16317	东台	潘堡四配变	10	200	上级设备容量受限
16318	东台	潘堡五配变	10	400	上级设备容量受限
16319	东台	潘堡一配变	10	400	上级设备容量受限
16320	东台	新联61连1配变	10	100	上级设备容量受限
16321	东台	盐坝18连8#配变	10	400	上级设备容量受限
16322	东台	盐村二配变	10	200	上级设备容量受限
16323	东台	盐村六配变	10	400	上级设备容量受限
16324	东台	何垛41连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16325	东台	何垛41连3#配变	10	200	上级设备容量受限
16326	东台	何垛41连4#配变	10	200	上级设备容量受限
16327	东台	何垛41连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16328	东台	何垛41连6#配变	10	200	上级设备容量受限
16329	东台	何垛41连7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16330	东台	花东1#配变	10	400	上级设备容量受限
16331	东台	花东2#配变	10	400	上级设备容量受限
16332	东台	花西1#配变	10	400	上级设备容量受限
16333	东台	花西2#配变	10	400	上级设备容量受限
16334	东台	花西3#配变	10	400	上级设备容量受限
16335	东台	花西4#配变	10	400	上级设备容量受限
16336	东台	花中1#配变	10	400	上级设备容量受限
16337	东台	花中2#配变	10	400	上级设备容量受限
16338	东台	花中3#配变	10	200	上级设备容量受限
16339	东台	建新11#配变	10	400	上级设备容量受限
16340	东台	水产2#配变	10	400	上级设备容量受限
16341	东台	孙东44连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16342	东台	直属连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16343	东台	直属连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16344	东台	直属连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16345	东台	直属连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16346	东台	直属连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16347	东台	花川1#配变	10	400	上级设备容量受限
16348	东台	花川2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16349	东台	花川3#配变	10	400	上级设备容量受限
16350	东台	花川4#配变	10	400	上级设备容量受限
16351	东台	华翔1#配变	10	400	上级设备容量受限
16352	东台	华翔2#配变	10	400	上级设备容量受限
16353	东台	华翔3#配变	10	400	上级设备容量受限
16354	东台	华翔4#配变	10	400	上级设备容量受限
16355	东台	华翔5#配变	10	100	上级设备容量受限
16356	东台	孙东42连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16357	东台	孙东42连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16358	东台	孙东42连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16359	东台	孙东43连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16360	东台	孙东43连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16361	东台	孙东44连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16362	东台	孙东44连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16363	东台	孙东45连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16364	东台	孙东45连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16365	东台	孙东45连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16366	东台	孙东45连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16367	东台	孙东46连1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16368	东台	孙东46连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16369	东台	孙东46连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16370	东台	孙东46连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16371	东台	孙东47连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16372	东台	孙东47连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16373	东台	孙东47连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16374	东台	孙东48连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16375	东台	孙东48连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16376	东台	孙东49连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16377	东台	孙东49连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16378	东台	孙东49连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16379	东台	孙东49连4#配变	10	100	上级设备容量受限
16380	东台	孙东49连5#配变	10	100	上级设备容量受限
16381	东台	孙东50连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16382	东台	孙东50连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16383	东台	孙东50连6#配变	10	400	上级设备容量受限
16384	东台	孙东51连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16385	东台	孙东51连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16386	东台	草卡二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16387	东台	草卡六配变	10	200	上级设备容量受限
16388	东台	草卡七配变	10	200	上级设备容量受限
16389	东台	草卡三配变	10	400	上级设备容量受限
16390	东台	草卡四配变	10	200	上级设备容量受限
16391	东台	草卡五配变	10	200	上级设备容量受限
16392	东台	草卡一配变	10	200	上级设备容量受限
16393	东台	姜墩八配变	10	200	上级设备容量受限
16394	东台	姜墩二配变	10	200	上级设备容量受限
16395	东台	姜墩九配变	10	200	上级设备容量受限
16396	东台	姜墩六配变	10	200	上级设备容量受限
16397	东台	姜墩七配变	10	200	上级设备容量受限
16398	东台	姜墩三配变	10	400	上级设备容量受限
16399	东台	姜墩十二配变	10	200	上级设备容量受限
16400	东台	姜墩十六配变	10	200	上级设备容量受限
16401	东台	姜墩十配变	10	200	上级设备容量受限
16402	东台	姜墩十七配变	10	200	上级设备容量受限
16403	东台	姜墩十三配变	10	200	上级设备容量受限
16404	东台	姜墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
16405	东台	姜墩四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16406	东台	姜墩五配变	10	200	上级设备容量受限
16407	东台	姜墩一配变	10	400	上级设备容量受限
16408	东台	太平二配变	10	200	上级设备容量受限
16409	东台	王港十三配变	10	400	上级设备容量受限
16410	东台	王港十五配变	10	200	上级设备容量受限
16411	东台	王港十一配变	10	200	上级设备容量受限
16412	东台	新曹王港八配变	10	400	上级设备容量受限
16413	东台	新曹王港九配变	10	400	上级设备容量受限
16414	东台	新曹王港三配变	10	400	上级设备容量受限
16415	东台	新洋八配变	10	200	上级设备容量受限
16416	东台	新洋二配变	10	200	上级设备容量受限
16417	东台	新洋九配变	10	200	上级设备容量受限
16418	东台	新洋六配变	10	200	上级设备容量受限
16419	东台	新洋七配变	10	200	上级设备容量受限
16420	东台	新洋三配变	10	400	上级设备容量受限
16421	东台	新洋十二配变	10	200	上级设备容量受限
16422	东台	新洋十配变	10	200	上级设备容量受限
16423	东台	新洋十三配变	10	200	上级设备容量受限
16424	东台	新洋十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16425	东台	新洋四配变	10	200	上级设备容量受限
16426	东台	新洋五配变	10	200	上级设备容量受限
16427	东台	新洋一配变	10	200	上级设备容量受限
16428	东台	新跃二配变	10	400	上级设备容量受限
16429	东台	新跃三配变	10	200	上级设备容量受限
16430	东台	新跃一配变	10	200	上级设备容量受限
16431	东台	新灶八配变	10	400	上级设备容量受限
16432	东台	新灶二配变	10	200	上级设备容量受限
16433	东台	新灶六配变	10	200	上级设备容量受限
16434	东台	新灶七配变	10	100	上级设备容量受限
16435	东台	新灶三配变	10	200	上级设备容量受限
16436	东台	新灶四配变	10	400	上级设备容量受限
16437	东台	新灶五配变	10	200	上级设备容量受限
16438	东台	新灶一配变	10	400	上级设备容量受限
16439	东台	中北八配变	10	200	上级设备容量受限
16440	东台	中北二配变	10	200	上级设备容量受限
16441	东台	中北六配变	10	400	上级设备容量受限
16442	东台	中北七配变	10	200	上级设备容量受限
16443	东台	中北三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16444	东台	中北四配变	10	200	上级设备容量受限
16445	东台	中北五配变	10	200	上级设备容量受限
16446	东台	中北一配变	10	200	上级设备容量受限
16447	东台	花港二配变	10	200	上级设备容量受限
16448	东台	花港三配变	10	200	上级设备容量受限
16449	东台	花港四配变	10	200	上级设备容量受限
16450	东台	花港一配变	10	200	上级设备容量受限
16451	东台	花舍八配变	10	200	上级设备容量受限
16452	东台	花舍二配变	10	200	上级设备容量受限
16453	东台	花舍六配变	10	200	上级设备容量受限
16454	东台	花舍七配变	10	200	上级设备容量受限
16455	东台	花舍三配变	10	200	上级设备容量受限
16456	东台	花舍四配变	10	200	上级设备容量受限
16457	东台	花舍五配变	10	200	上级设备容量受限
16458	东台	花舍一配变	10	200	上级设备容量受限
16459	东台	太平八配变	10	200	上级设备容量受限
16460	东台	太平六配变	10	200	上级设备容量受限
16461	东台	太平七配变	10	400	上级设备容量受限
16462	东台	太平三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16463	东台	太平四配变	10	200	上级设备容量受限
16464	东台	太平五配变	10	200	上级设备容量受限
16465	东台	太平一配变	10	100	上级设备容量受限
16466	东台	王港二配变	10	400	上级设备容量受限
16467	东台	王港十四配变	10	400	上级设备容量受限
16468	东台	新曹二配变	10	400	上级设备容量受限
16469	东台	新曹三配变	10	200	上级设备容量受限
16470	东台	新曹四配变	10	200	上级设备容量受限
16471	东台	新曹王港十二配变	10	200	上级设备容量受限
16472	东台	新曹五配变	10	200	上级设备容量受限
16473	东台	新曹一配变	10	200	上级设备容量受限
16474	东台	中来八配变	10	200	上级设备容量受限
16475	东台	中来二配变	10	200	上级设备容量受限
16476	东台	中来九配变	10	200	上级设备容量受限
16477	东台	中来六配变	10	200	上级设备容量受限
16478	东台	中来七配变	10	200	上级设备容量受限
16479	东台	中来三配变	10	200	上级设备容量受限
16480	东台	中来十二配变	10	200	上级设备容量受限
16481	东台	中来十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16482	东台	中来十一配变	10	200	上级设备容量受限
16483	东台	中来四配变	10	200	上级设备容量受限
16484	东台	中来五配变	10	200	上级设备容量受限
16485	东台	中来一配变	10	400	上级设备容量受限
16486	东台	曙光27连10#配变	10	400	上级设备容量受限
16487	东台	新联52连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16488	东台	新联53连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16489	东台	新联53连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16490	东台	新联54连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16491	东台	新联54连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16492	东台	新联55连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16493	东台	新联56连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16494	东台	新联57连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16495	东台	新联57连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16496	东台	新联58连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16497	东台	新联58连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16498	东台	新联59连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16499	东台	新联59连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16500	东台	新联59连3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16501	东台	盐坝18连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16502	东台	蹲门八配变	10	400	上级设备容量受限
16503	东台	蹲门二配变	10	160	上级设备容量受限
16504	东台	蹲门九配变	10	400	上级设备容量受限
16505	东台	蹲门六配变	10	200	上级设备容量受限
16506	东台	蹲门七配变	10	200	上级设备容量受限
16507	东台	蹲门三配变	10	400	上级设备容量受限
16508	东台	蹲门十二配变	10	200	上级设备容量受限
16509	东台	蹲门十六配变	10	400	上级设备容量受限
16510	东台	蹲门十配变	10	200	上级设备容量受限
16511	东台	蹲门十三配变	10	200	上级设备容量受限
16512	东台	蹲门十四配变	10	400	上级设备容量受限
16513	东台	蹲门十五配变	10	400	上级设备容量受限
16514	东台	蹲门十一配变	10	200	上级设备容量受限
16515	东台	蹲门四配变	10	400	上级设备容量受限
16516	东台	蹲门五配变	10	200	上级设备容量受限
16517	东台	蹲门一配变	10	400	上级设备容量受限
16518	东台	匡东14连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16519	东台	曙光22连1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16520	东台	曙光22连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16521	东台	曙光22连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16522	东台	曙光22连6#配变	10	400	上级设备容量受限
16523	东台	曙光25连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16524	东台	曙光27连6#配变	10	400	上级设备容量受限
16525	东台	海滨八配变	10	200	上级设备容量受限
16526	东台	匡东14连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16527	东台	匡东14连2#配变	10	200	上级设备容量受限
16528	东台	匡东14连3#配变	10	200	上级设备容量受限
16529	东台	匡东10连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16530	东台	匡东12连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16531	东台	匡东12连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16532	东台	匡东12连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16533	东台	匡东13连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16534	东台	匡东13连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16535	东台	匡东7连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16536	东台	匡东8连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16537	东台	匡东9连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16538	东台	匡东9连2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16539	东台	匡东9连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16540	东台	盐坝20连7#配变	10	400	上级设备容量受限
16541	东台	匡东12连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16542	东台	匡东1连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16543	东台	匡东1连6#配变	10	400	上级设备容量受限
16544	东台	匡东2连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16545	东台	匡东2连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16546	东台	匡东2连3#配变	10	200	上级设备容量受限
16547	东台	匡东2连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16548	东台	匡东3连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16549	东台	匡东5连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16550	东台	匡东6连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16551	东台	匡东6连2#配变	10	200	上级设备容量受限
16552	东台	匡东6连3#配变	10	200	上级设备容量受限
16553	东台	匡东7连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16554	东台	盐坝15连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16555	东台	盐坝15连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16556	东台	盐坝15连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16557	东台	海滨二配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16558	东台	海滨六配变	10	315	上级设备容量受限
16559	东台	海滨三配变.	10	400	上级设备容量受限
16560	东台	海滨四配变	10	400	上级设备容量受限
16561	东台	海滨五配变	10	630	上级设备容量受限
16562	东台	海滨一配变	10	400	上级设备容量受限
16563	东台	果林场二配变(弶港)	10	200	上级设备容量受限
16564	东台	海滨二配变	10	400	上级设备容量受限
16565	东台	海滨三配变	10	200	上级设备容量受限
16566	东台	海滨四配变1	10	200	上级设备容量受限
16567	东台	前哨八配变	10	200	上级设备容量受限
16568	东台	前哨二配变	10	400	上级设备容量受限
16569	东台	前哨九配变	10	200	上级设备容量受限
16570	东台	前哨七配变	10	200	上级设备容量受限
16571	东台	前哨三配变	10	200	上级设备容量受限
16572	东台	前哨五配变	10	200	上级设备容量受限
16573	东台	前哨一配变	10	200	上级设备容量受限
16574	东台	匡东13连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16575	东台	曙光24连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16576	东台	曙光24连3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16577	东台	沿海河1#配变	10	400	上级设备容量受限
16578	东台	盐坝11连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16579	东台	盐坝11连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16580	东台	盐坝16连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16581	东台	盐坝16连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16582	东台	盐坝17连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16583	东台	盐坝17连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16584	东台	盐坝17连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16585	东台	盐坝18连1#配变	10	200	上级设备容量受限
16586	东台	盐坝18连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16587	东台	盐坝18连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16588	东台	盐坝18连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16589	东台	盐坝18连6#配变	10	400	上级设备容量受限
16590	东台	盐坝19连1#配变	10	200	上级设备容量受限
16591	东台	盐坝19连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16592	东台	盐坝19连3#配变	10	200	上级设备容量受限
16593	东台	盐坝19连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16594	东台	盐坝19连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16595	东台	盐坝20连1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16596	东台	盐坝20连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16597	东台	盐坝20连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16598	东台	盐坝20连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16599	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	上级设备容量受限
16600	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	上级设备容量受限
16601	东台	八里五配变	10	200	上级设备容量受限
16602	东台	新曹集镇二配变	10	200	上级设备容量受限
16603	东台	新曹集镇六配变	10	400	上级设备容量受限
16604	东台	新曹集镇七配变	10	200	上级设备容量受限
16605	东台	新曹集镇三配变	10	200	上级设备容量受限
16606	东台	新曹集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
16607	东台	新曹集镇五配变	10	400	上级设备容量受限
16608	东台	新先十五配变	10	200	上级设备容量受限
16609	东台	新镇七配变	10	200	上级设备容量受限
16610	东台	新镇三配变	10	200	上级设备容量受限
16611	东台	新镇十配变	10	400	上级设备容量受限
16612	东台	新镇十一配变	10	200	上级设备容量受限
16613	东台	新镇五配变	10	200	上级设备容量受限
16614	东台	新镇一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16615	东台	盐村八配变	10	200	上级设备容量受限
16616	东台	盐村五配变	10	200	上级设备容量受限
16617	东台	盐村一配变	10	400	上级设备容量受限
16618	东台	何垛34连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16619	东台	何垛34连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16620	东台	何垛34连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16621	东台	何垛34连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16622	东台	何垛34连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16623	东台	何垛34连7#配变	10	400	上级设备容量受限
16624	东台	何垛35连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16625	东台	何垛35连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16626	东台	何垛35连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16627	东台	何垛36连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16628	东台	何垛36连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16629	东台	何垛37连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16630	东台	何垛38连1#配变	10	200	上级设备容量受限
16631	东台	何垛38连2#配变	10	200	上级设备容量受限
16632	东台	何垛38连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16633	东台	何垛38连4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16634	东台	何垛38连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16635	东台	何垛39连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16636	东台	何垛39连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16637	东台	何垛40连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16638	东台	何垛40连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16639	东台	何垛41连9#配变	10	400	上级设备容量受限
16640	东台	建新1#配变	10	400	上级设备容量受限
16641	东台	建新2#配变	10	400	上级设备容量受限
16642	东台	建新3#配变	10	400	上级设备容量受限
16643	东台	建新4#配变	10	400	上级设备容量受限
16644	东台	建新5#配变	10	400	上级设备容量受限
16645	东台	建新7#配变	10	400	上级设备容量受限
16646	东台	建新8#配变	10	400	上级设备容量受限
16647	东台	建新9#配变	10	400	上级设备容量受限
16648	东台	老塘28连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16649	东台	老塘28连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16650	东台	老塘28连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16651	东台	老塘28连4#配变	10	100	上级设备容量受限
16652	东台	老塘29连1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16653	东台	老塘29连3#配变	10	400	上级设备容量受限
16654	东台	老塘30连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16655	东台	老塘30连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16656	东台	老塘30连4#配变	10	400	上级设备容量受限
16657	东台	老塘30连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16658	东台	老塘32连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16659	东台	老塘32连10#配变	10	400	上级设备容量受限
16660	东台	老塘32连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16661	东台	老塘32连5#配变	10	400	上级设备容量受限
16662	东台	老塘33连1#配变	10	400	上级设备容量受限
16663	东台	老塘33连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16664	东台	曙光27连1#配变	10	200	上级设备容量受限
16665	东台	曙光27连2#配变	10	400	上级设备容量受限
16666	东台	曙光27连7#配变	10	400	上级设备容量受限
16667	东台	曙光27连9#配变	10	400	上级设备容量受限
16668	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	上级设备容量受限
16669	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
16670	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
16671	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16672	东台	盐村七配变	10	200	上级设备容量受限
16673	东台	盐村三配变	10	200	上级设备容量受限
16674	东台	前哨六配变	10	200	本级设备容量受限
16675	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	上级设备容量受限
16676	东台	沪港名苑3#配变	20	800	上级设备容量受限
16677	东台	西湖墅园10#配变	20	630	上级设备容量受限
16678	东台	西湖墅园11#配变	20	630	上级设备容量受限
16679	东台	西湖墅园2#配变	20	800	上级设备容量受限
16680	东台	西湖墅园8#配变	20	630	上级设备容量受限
16681	东台	幸福港湾1#配变	20	630	上级设备容量受限
16682	东台	幸福港湾2#配变	20	630	上级设备容量受限
16683	东台	幸福港湾3#配变	20	630	上级设备容量受限
16684	东台	幸福港湾4#配变	20	630	上级设备容量受限
16685	东台	泰山四配变	10	200	本级设备容量受限
16686	东台	沈元7配变	10	200	本级设备容量受限
16687	东台	沈元四配变	10	200	本级设备容量受限
16688	东台	沈元五配变	10	200	本级设备容量受限
16689	东台	三合5#配变	10	200	本级设备容量受限
16690	东台	三合十配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16691	东台	董乐4配变	10	200	本级设备容量受限
16692	东台	梁南五配变	10	200	本级设备容量受限
16693	东台	梁西12配变	10	200	本级设备容量受限
16694	东台	梁西五配变	10	200	本级设备容量受限
16695	东台	殷韩四配变	10	200	本级设备容量受限
16696	东台	唐柳7配变	10	200	本级设备容量受限
16697	东台	唐柳二配变	10	200	本级设备容量受限
16698	东台	陶灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
16699	东台	洋团2配变	10	400	本级设备容量受限
16700	东台	永和(一)配变	10	200	本级设备容量受限
16701	东台	徐港二配变	10	400	本级设备容量受限
16702	东台	高窑19#配变	10	200	本级设备容量受限
16703	东台	张仉五配变	10	200	本级设备容量受限
16704	东台	仲韩5配变	10	200	本级设备容量受限
16705	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
16706	东台	北杨4配变	10	200	本级设备容量受限
16707	东台	明星十九配变	10	200	上级设备容量受限
16708	东台	明星四配变	10	200	上级设备容量受限
16709	东台	中心六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16710	东台	中心七配变	10	200	上级设备容量受限
16711	东台	中心十配变	10	400	上级设备容量受限
16712	东台	中心十一配变	10	200	上级设备容量受限
16713	东台	中心一配变	10	400	上级设备容量受限
16714	东台	陈丿八配变	10	200	上级设备容量受限
16715	东台	陈丿二配变	10	200	上级设备容量受限
16716	东台	陈丿九配变	10	200	上级设备容量受限
16717	东台	陈丿六配变	10	315	上级设备容量受限
16718	东台	陈丿七配变	10	400	上级设备容量受限
16719	东台	陈丿三配变	10	200	上级设备容量受限
16720	东台	陈丿十二配变	10	200	上级设备容量受限
16721	东台	陈丿十配变	10	400	上级设备容量受限
16722	东台	陈丿十三配变	10	200	上级设备容量受限
16723	东台	陈丿十四配变	10	200	上级设备容量受限
16724	东台	陈丿十五配变	10	200	上级设备容量受限
16725	东台	陈丿十一配变	10	400	上级设备容量受限
16726	东台	陈丿四配变	10	200	上级设备容量受限
16727	东台	陈丿五配变	10	400	上级设备容量受限
16728	东台	陈丿一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16729	东台	金星八配变	10	315	上级设备容量受限
16730	东台	金星二配变	10	200	上级设备容量受限
16731	东台	金星二十二配变	10	200	上级设备容量受限
16732	东台	金星二十配变	10	200	上级设备容量受限
16733	东台	金星九配变	10	200	上级设备容量受限
16734	东台	金星三配变	10	200	上级设备容量受限
16735	东台	金星十八配变	10	200	上级设备容量受限
16736	东台	金星十六配变	10	200	上级设备容量受限
16737	东台	金星十配变	10	400	上级设备容量受限
16738	东台	金星十七配变	10	200	上级设备容量受限
16739	东台	金星十三配变	10	400	上级设备容量受限
16740	东台	金星十五配变	10	200	上级设备容量受限
16741	东台	金星十一配变	10	250	上级设备容量受限
16742	东台	金星四配变	10	200	上级设备容量受限
16743	东台	金星五配变	10	400	上级设备容量受限
16744	东台	明星十七配变	10	200	上级设备容量受限
16745	东台	唐西八配变	10	200	上级设备容量受限
16746	东台	唐西二配变	10	200	上级设备容量受限
16747	东台	唐西二十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16748	东台	唐西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
16749	东台	唐西九配变	10	200	上级设备容量受限
16750	东台	唐西六配变	10	200	上级设备容量受限
16751	东台	唐西七配变	10	200	上级设备容量受限
16752	东台	唐西三配变	10	200	上级设备容量受限
16753	东台	唐西十二配变	10	200	上级设备容量受限
16754	东台	唐西十配变	10	200	上级设备容量受限
16755	东台	唐西十三配变	10	200	上级设备容量受限
16756	东台	唐西十一配变	10	200	上级设备容量受限
16757	东台	唐西四配变	10	400	上级设备容量受限
16758	东台	唐西五配变	10	200	上级设备容量受限
16759	东台	唐西一配变	10	400	上级设备容量受限
16760	东台	永丰三配变	10	200	上级设备容量受限
16761	东台	永丰十八配变	10	200	上级设备容量受限
16762	东台	永丰十配变	10	200	上级设备容量受限
16763	东台	中心九配变	10	400	上级设备容量受限
16764	东台	中心三配变	10	400	上级设备容量受限
16765	东台	中心十二配变	10	200	上级设备容量受限
16766	东台	中心四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16767	东台	港桥八配变	10	200	上级设备容量受限
16768	东台	港桥二配变	10	200	上级设备容量受限
16769	东台	港桥九配变	10	200	上级设备容量受限
16770	东台	港桥六配变	10	200	上级设备容量受限
16771	东台	港桥七配变	10	200	上级设备容量受限
16772	东台	港桥三配变	10	400	上级设备容量受限
16773	东台	港桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
16774	东台	港桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
16775	东台	港桥十配变	10	400	上级设备容量受限
16776	东台	港桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
16777	东台	港桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
16778	东台	港桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
16779	东台	港桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
16780	东台	港桥十一配变	10	200	上级设备容量受限
16781	东台	港桥四配变	10	200	上级设备容量受限
16782	东台	港桥五配变	10	200	上级设备容量受限
16783	东台	港桥一配变	10	400	上级设备容量受限
16784	东台	国富八配变	10	400	上级设备容量受限
16785	东台	国富二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16786	东台	国富九配变	10	200	上级设备容量受限
16787	东台	国富六配变	10	400	上级设备容量受限
16788	东台	国富七配变	10	200	上级设备容量受限
16789	东台	国富三配变	10	200	上级设备容量受限
16790	东台	国富十配变	10	200	上级设备容量受限
16791	东台	国富十一配变	10	200	上级设备容量受限
16792	东台	国富五配变	10	400	上级设备容量受限
16793	东台	国富一配变	10	400	上级设备容量受限
16794	东台	明星八配变	10	200	上级设备容量受限
16795	东台	明星七配变	10	200	上级设备容量受限
16796	东台	明星三配变	10	400	上级设备容量受限
16797	东台	明星十配变	10	200	上级设备容量受限
16798	东台	明星十三配变	10	200	上级设备容量受限
16799	东台	明星十一配变	10	200	上级设备容量受限
16800	东台	庆丰六配变	10	400	上级设备容量受限
16801	东台	三友二配变	10	200	上级设备容量受限
16802	东台	三友七配变	10	200	上级设备容量受限
16803	东台	三友三配变	10	400	上级设备容量受限
16804	东台	三友十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16805	东台	三友十四配变	10	200	上级设备容量受限
16806	东台	三友十一配变	10	200	上级设备容量受限
16807	东台	三友五配变	10	100	上级设备容量受限
16808	东台	安云八配变	10	200	上级设备容量受限
16809	东台	安云二配变	10	200	上级设备容量受限
16810	东台	安云九号配变	10	400	上级设备容量受限
16811	东台	安云六配变	10	200	上级设备容量受限
16812	东台	安云七配变	10	200	上级设备容量受限
16813	东台	安云三配变	10	200	上级设备容量受限
16814	东台	安云十二配变	10	200	上级设备容量受限
16815	东台	安云十配变	10	400	上级设备容量受限
16816	东台	安云十三配变	10	200	上级设备容量受限
16817	东台	安云十一配变	10	200	上级设备容量受限
16818	东台	安云四配变	10	400	上级设备容量受限
16819	东台	安云五配变	10	200	上级设备容量受限
16820	东台	安云一配变	10	200	上级设备容量受限
16821	东台	才琴八配变	10	200	上级设备容量受限
16822	东台	才琴二配变	10	400	上级设备容量受限
16823	东台	才琴九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16824	东台	才琴六配变	10	400	上级设备容量受限
16825	东台	才琴七配变	10	200	上级设备容量受限
16826	东台	才琴三配变	10	200	上级设备容量受限
16827	东台	才琴十二配变	10	200	上级设备容量受限
16828	东台	才琴十六配变	10	200	上级设备容量受限
16829	东台	才琴十配变	10	400	上级设备容量受限
16830	东台	才琴十三配变	10	200	上级设备容量受限
16831	东台	才琴十四配变	10	200	上级设备容量受限
16832	东台	才琴十五配变	10	200	上级设备容量受限
16833	东台	才琴十一配变	10	200	上级设备容量受限
16834	东台	才琴四配变	10	200	上级设备容量受限
16835	东台	才琴五配变	10	200	上级设备容量受限
16836	东台	才琴一配变	10	400	上级设备容量受限
16837	东台	大桥八配变	10	200	上级设备容量受限
16838	东台	大桥二配变	10	200	上级设备容量受限
16839	东台	大桥九配变	10	200	上级设备容量受限
16840	东台	大桥六配变	10	200	上级设备容量受限
16841	东台	大桥七配变	10	200	上级设备容量受限
16842	东台	大桥三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16843	东台	大桥十八配变	10	200	上级设备容量受限
16844	东台	大桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
16845	东台	大桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
16846	东台	大桥十配变	10	200	上级设备容量受限
16847	东台	大桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
16848	东台	大桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
16849	东台	大桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
16850	东台	大桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
16851	东台	大桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
16852	东台	大桥四配变	10	200	上级设备容量受限
16853	东台	大桥五配变	10	400	上级设备容量受限
16854	东台	大桥一配变	10	200	上级设备容量受限
16855	东台	国富四配变	10	400	上级设备容量受限
16856	东台	明星二配变	10	200	上级设备容量受限
16857	东台	明星九配变	10	200	上级设备容量受限
16858	东台	明星六配变	10	200	上级设备容量受限
16859	东台	明星十五配变	10	200	上级设备容量受限
16860	东台	庆丰八配变	10	200	上级设备容量受限
16861	东台	庆丰二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16862	东台	庆丰九配变	10	200	上级设备容量受限
16863	东台	庆丰七配变	10	200	上级设备容量受限
16864	东台	庆丰三配变	10	400	上级设备容量受限
16865	东台	庆丰十二配变	10	400	上级设备容量受限
16866	东台	庆丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
16867	东台	庆丰十配变	10	200	上级设备容量受限
16868	东台	庆丰十七配变	10	200	上级设备容量受限
16869	东台	庆丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
16870	东台	庆丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
16871	东台	庆丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
16872	东台	庆丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
16873	东台	庆丰四配变	10	200	上级设备容量受限
16874	东台	庆丰五配变	10	400	上级设备容量受限
16875	东台	庆丰一配变	10	200	上级设备容量受限
16876	东台	三友八配变	10	200	上级设备容量受限
16877	东台	三友九配变	10	400	上级设备容量受限
16878	东台	三友六配变	10	200	上级设备容量受限
16879	东台	三友十二配变	10	200	上级设备容量受限
16880	东台	三友十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16881	东台	三友四配变	10	400	上级设备容量受限
16882	东台	三友一配变	10	200	上级设备容量受限
16883	东台	东刘八配变	10	400	上级设备容量受限
16884	东台	东刘二配变	10	200	上级设备容量受限
16885	东台	东刘九配变	10	200	上级设备容量受限
16886	东台	东刘六配变	10	200	上级设备容量受限
16887	东台	东刘七配变	10	200	上级设备容量受限
16888	东台	东刘三配变	10	200	上级设备容量受限
16889	东台	东刘十配变	10	200	上级设备容量受限
16890	东台	东刘十一配变	10	200	上级设备容量受限
16891	东台	东刘四配变	10	200	上级设备容量受限
16892	东台	东刘五配变	10	400	上级设备容量受限
16893	东台	东刘一配变	10	400	上级设备容量受限
16894	东台	明星十二配变	10	200	上级设备容量受限
16895	东台	西刘3配变	10	200	上级设备容量受限
16896	东台	西刘6配变	10	400	上级设备容量受限
16897	东台	西刘八配变	10	400	上级设备容量受限
16898	东台	西刘二配变	10	400	上级设备容量受限
16899	东台	西刘九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16900	东台	西刘七配变	10	200	上级设备容量受限
16901	东台	西刘十二配变	10	200	上级设备容量受限
16902	东台	西刘十配变	10	400	上级设备容量受限
16903	东台	西刘十三配变	10	200	上级设备容量受限
16904	东台	西刘十四配变	10	200	上级设备容量受限
16905	东台	西刘十五配变	10	200	上级设备容量受限
16906	东台	西刘十一配变	10	200	上级设备容量受限
16907	东台	西刘四配变	10	200	上级设备容量受限
16908	东台	西刘五配变	10	200	上级设备容量受限
16909	东台	西刘一配变	10	200	上级设备容量受限
16910	东台	新丰5配变	10	200	上级设备容量受限
16911	东台	新丰八配变	10	400	上级设备容量受限
16912	东台	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限
16913	东台	新丰九配变	10	400	上级设备容量受限
16914	东台	新丰六配变	10	400	上级设备容量受限
16915	东台	新丰七配变	10	400	上级设备容量受限
16916	东台	新丰三配变	10	200	上级设备容量受限
16917	东台	新丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
16918	东台	新丰十六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16919	东台	新丰十配变	10	400	上级设备容量受限
16920	东台	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
16921	东台	新丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
16922	东台	新丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
16923	东台	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
16924	东台	新丰四配变	10	200	上级设备容量受限
16925	东台	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限
16926	东台	新彭1配变	10	400	上级设备容量受限
16927	东台	新彭八配变	10	200	上级设备容量受限
16928	东台	新彭二配变	10	400	上级设备容量受限
16929	东台	新彭九配变	10	400	上级设备容量受限
16930	东台	新彭六配变	10	200	上级设备容量受限
16931	东台	新彭七配变	10	200	上级设备容量受限
16932	东台	新彭三配变	10	200	上级设备容量受限
16933	东台	新彭十二配变	10	200	上级设备容量受限
16934	东台	新彭十配变	10	200	上级设备容量受限
16935	东台	新彭十三配变	10	200	上级设备容量受限
16936	东台	新彭十一配变	10	400	上级设备容量受限
16937	东台	新彭四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16938	东台	新彭五配变	10	200	上级设备容量受限
16939	东台	明星十四配变	10	400	上级设备容量受限
16940	东台	明星五配变	10	315	上级设备容量受限
16941	东台	明星一配变	10	400	上级设备容量受限
16942	东台	明星20#配变	10	630	上级设备容量受限
16943	东台	明星十六配变	10	200	上级设备容量受限
16944	东台	常灶六配变	10	400	上级设备容量受限
16945	东台	常灶七配变	10	400	上级设备容量受限
16946	东台	常灶十六配变	10	200	上级设备容量受限
16947	东台	常灶十四配变	10	200	上级设备容量受限
16948	东台	常灶十五配变	10	400	上级设备容量受限
16949	东台	常灶一配变	10	400	上级设备容量受限
16950	东台	李南八配变	10	200	上级设备容量受限
16951	东台	李南二配变	10	400	上级设备容量受限
16952	东台	李南九配变	10	400	上级设备容量受限
16953	东台	李南六配变	10	200	上级设备容量受限
16954	东台	李南七配变	10	200	上级设备容量受限
16955	东台	李南三配变	10	200	上级设备容量受限
16956	东台	李南十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16957	东台	李南十配变	10	200	上级设备容量受限
16958	东台	李南十一配变	10	400	上级设备容量受限
16959	东台	李南四配变	10	400	上级设备容量受限
16960	东台	李南五配变	10	400	上级设备容量受限
16961	东台	李南一配变	10	200	上级设备容量受限
16962	东台	李灶八配变	10	200	上级设备容量受限
16963	东台	李灶二配变	10	400	上级设备容量受限
16964	东台	李灶九配变	10	200	上级设备容量受限
16965	东台	李灶六配变	10	315	上级设备容量受限
16966	东台	李灶七配变	10	200	上级设备容量受限
16967	东台	李灶三配变	10	200	上级设备容量受限
16968	东台	李灶十二配变	10	200	上级设备容量受限
16969	东台	李灶十配变	10	400	上级设备容量受限
16970	东台	李灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
16971	东台	李灶十四配变	10	200	上级设备容量受限
16972	东台	李灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
16973	东台	李灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
16974	东台	李灶四配变	10	200	上级设备容量受限
16975	东台	李灶五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16976	东台	李灶一配变	10	400	上级设备容量受限
16977	东台	万桥二配变	10	400	上级设备容量受限
16978	东台	万桥七配变	10	200	上级设备容量受限
16979	东台	万桥三配变	10	200	上级设备容量受限
16980	东台	万桥四配变	10	200	上级设备容量受限
16981	东台	万桥五配变	10	400	上级设备容量受限
16982	东台	万桥一配变	10	400	上级设备容量受限
16983	东台	兴旺八配变	10	400	上级设备容量受限
16984	东台	兴旺二配变	10	400	上级设备容量受限
16985	东台	兴旺九配变	10	200	上级设备容量受限
16986	东台	兴旺六配变	10	200	上级设备容量受限
16987	东台	兴旺七配变	10	250	上级设备容量受限
16988	东台	兴旺三配变	10	200	上级设备容量受限
16989	东台	兴旺十二配变	10	200	上级设备容量受限
16990	东台	兴旺十配变	10	200	上级设备容量受限
16991	东台	兴旺十三配变	10	200	上级设备容量受限
16992	东台	兴旺十一配变	10	200	上级设备容量受限
16993	东台	兴旺四配变	10	200	上级设备容量受限
16994	东台	兴旺五配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16995	东台	兴旺一配变	10	200	上级设备容量受限
16996	东台	常灶八配变	10	200	上级设备容量受限
16997	东台	常灶二配变	10	200	上级设备容量受限
16998	东台	常灶九配变	10	200	上级设备容量受限
16999	东台	常灶三配变	10	400	上级设备容量受限
17000	东台	常灶十二配变	10	400	上级设备容量受限
17001	东台	常灶十七配变	10	200	上级设备容量受限
17002	东台	常灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
17003	东台	常灶五配变	10	200	上级设备容量受限
17004	东台	晨光13配变	10	200	上级设备容量受限
17005	东台	晨光5配变	10	200	上级设备容量受限
17006	东台	晨光八配变	10	200	上级设备容量受限
17007	东台	晨光二配变	10	200	上级设备容量受限
17008	东台	晨光九配变	10	400	上级设备容量受限
17009	东台	晨光六配变	10	400	上级设备容量受限
17010	东台	晨光七配变	10	400	上级设备容量受限
17011	东台	晨光三配变	10	400	上级设备容量受限
17012	东台	晨光十八配变	10	200	上级设备容量受限
17013	东台	晨光十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17014	东台	晨光十六配变	10	200	上级设备容量受限
17015	东台	晨光十配变	10	400	上级设备容量受限
17016	东台	晨光十七配变	10	200	上级设备容量受限
17017	东台	晨光十四配变	10	400	上级设备容量受限
17018	东台	晨光十五配变	10	200	上级设备容量受限
17019	东台	晨光十一配变	10	200	上级设备容量受限
17020	东台	晨光四配变	10	400	上级设备容量受限
17021	东台	晨光一配变	10	400	上级设备容量受限
17022	东台	贾坝19#配变	10	630	上级设备容量受限
17023	东台	贾坝八配变	10	400	上级设备容量受限
17024	东台	贾坝二配变	10	400	上级设备容量受限
17025	东台	贾坝九配变	10	200	上级设备容量受限
17026	东台	贾坝六配变	10	400	上级设备容量受限
17027	东台	贾坝七配变	10	400	上级设备容量受限
17028	东台	贾坝三号配变	10	400	上级设备容量受限
17029	东台	贾坝十八配变	10	400	上级设备容量受限
17030	东台	贾坝十二配变	10	400	上级设备容量受限
17031	东台	贾坝十六配变	10	200	上级设备容量受限
17032	东台	贾坝十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17033	东台	贾坝十七配变	10	200	上级设备容量受限
17034	东台	贾坝十三配变	10	400	上级设备容量受限
17035	东台	贾坝十四配变	10	200	上级设备容量受限
17036	东台	贾坝十五配变	10	200	上级设备容量受限
17037	东台	贾坝十一配变	10	200	上级设备容量受限
17038	东台	贾坝四配变	10	400	上级设备容量受限
17039	东台	贾坝五号配变	10	400	上级设备容量受限
17040	东台	贾坝一配变	10	315	上级设备容量受限
17041	东台	沈灶二配变	10	200	上级设备容量受限
17042	东台	沈灶六配变	10	200	上级设备容量受限
17043	东台	沈灶四配变	10	400	上级设备容量受限
17044	东台	沈灶五配变	10	200	上级设备容量受限
17045	东台	天鹅21#配变	10	630	上级设备容量受限
17046	东台	天鹅八配变	10	200	上级设备容量受限
17047	东台	天鹅二配变	10	200	上级设备容量受限
17048	东台	天鹅二十配变	10	200	上级设备容量受限
17049	东台	天鹅九配变	10	400	上级设备容量受限
17050	东台	天鹅六配变	10	200	上级设备容量受限
17051	东台	天鹅七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17052	东台	天鹅三配变	10	200	上级设备容量受限
17053	东台	天鹅十二配变	10	400	上级设备容量受限
17054	东台	天鹅十六配变	10	200	上级设备容量受限
17055	东台	天鹅十配变	10	200	上级设备容量受限
17056	东台	天鹅十七配变	10	200	上级设备容量受限
17057	东台	天鹅十三配变	10	400	上级设备容量受限
17058	东台	天鹅十四配变	10	200	上级设备容量受限
17059	东台	天鹅十五配变	10	200	上级设备容量受限
17060	东台	天鹅十一配变	10	200	上级设备容量受限
17061	东台	天鹅四配变	10	400	上级设备容量受限
17062	东台	天鹅五配变	10	200	上级设备容量受限
17063	东台	天鹅一配变	10	400	上级设备容量受限
17064	东台	徐墩八配变	10	200	上级设备容量受限
17065	东台	徐墩二配变	10	400	上级设备容量受限
17066	东台	徐墩九配变	10	400	上级设备容量受限
17067	东台	徐墩六配变	10	200	上级设备容量受限
17068	东台	徐墩七配变	10	200	上级设备容量受限
17069	东台	徐墩三配变	10	400	上级设备容量受限
17070	东台	徐墩十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17071	东台	徐墩十三号配变	10	200	上级设备容量受限
17072	东台	徐墩十四配变	10	200	上级设备容量受限
17073	东台	徐墩十五配变	10	200	上级设备容量受限
17074	东台	徐墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
17075	东台	徐墩四配变	10	400	上级设备容量受限
17076	东台	徐墩五配变	10	400	上级设备容量受限
17077	东台	徐墩一配变	10	400	上级设备容量受限
17078	东台	朱灶八配变	10	400	上级设备容量受限
17079	东台	朱灶二配变	10	400	上级设备容量受限
17080	东台	朱灶九配变	10	200	上级设备容量受限
17081	东台	朱灶六配变	10	200	上级设备容量受限
17082	东台	朱灶七配变	10	400	上级设备容量受限
17083	东台	朱灶三配变	10	400	上级设备容量受限
17084	东台	朱灶十二配变	10	400	上级设备容量受限
17085	东台	朱灶十配变	10	200	上级设备容量受限
17086	东台	朱灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
17087	东台	朱灶四配变	10	200	上级设备容量受限
17088	东台	朱灶五配变	10	200	上级设备容量受限
17089	东台	朱灶一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17090	东台	常灶十配变	10	200	上级设备容量受限
17091	东台	常灶十三配变	10	400	上级设备容量受限
17092	东台	常灶四配变	10	400	上级设备容量受限
17093	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
17094	东台	集镇二十五配变	10	400	上级设备容量受限
17095	东台	集镇十四号配变	10	200	上级设备容量受限
17096	东台	集镇四号配变	10	400	上级设备容量受限
17097	东台	李灶十六配变	10	200	上级设备容量受限
17098	东台	集镇二十四配变	10	200	上级设备容量受限
17099	东台	集镇三号配变	10	400	上级设备容量受限
17100	东台	金星二十四配变	10	400	上级设备容量受限
17101	东台	金星六配变	10	200	上级设备容量受限
17102	东台	金星七配变	10	200	上级设备容量受限
17103	东台	金星十二配变	10	200	上级设备容量受限
17104	东台	金星十四配变	10	400	上级设备容量受限
17105	东台	金星一配变	10	200	上级设备容量受限
17106	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	上级设备容量受限
17107	东台	永丰九配变	10	200	上级设备容量受限
17108	东台	永丰七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17109	东台	永丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
17110	东台	永丰十九配变	10	200	上级设备容量受限
17111	东台	永丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
17112	东台	永丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
17113	东台	永丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
17114	东台	永丰四配变	10	200	上级设备容量受限
17115	东台	永丰五配变	10	400	上级设备容量受限
17116	东台	中心八配变	10	400	上级设备容量受限
17117	东台	中心二配变	10	200	上级设备容量受限
17118	东台	中心十八配变	10	400	上级设备容量受限
17119	东台	中心十四配变	10	200	上级设备容量受限
17120	东台	中心十五配变	10	200	上级设备容量受限
17121	东台	中心五配变	10	400	上级设备容量受限
17122	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	上级设备容量受限
17123	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
17124	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
17125	东台	沈灶九配变	10	400	上级设备容量受限
17126	东台	永丰2配变	10	200	上级设备容量受限
17127	东台	永丰八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17128	东台	永丰二十配变	10	200	上级设备容量受限
17129	东台	永丰六配变	10	250	上级设备容量受限
17130	东台	永丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
17131	东台	永丰十七配变	10	200	上级设备容量受限
17132	东台	永丰十四配变	10	400	上级设备容量受限
17133	东台	永丰一配变	10	400	上级设备容量受限
17134	东台	集镇八配变	10	400	上级设备容量受限
17135	东台	集镇二号配变	10	400	上级设备容量受限
17136	东台	集镇二十二变压器	10	400	上级设备容量受限
17137	东台	集镇二十号配变	10	400	上级设备容量受限
17138	东台	集镇二十三配变	10	400	上级设备容量受限
17139	东台	集镇二十一配变	10	400	上级设备容量受限
17140	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
17141	东台	集镇七号配变	10	200	上级设备容量受限
17142	东台	集镇十号配变	10	400	上级设备容量受限
17143	东台	集镇十七配变	10	200	上级设备容量受限
17144	东台	集镇一号配变	10	400	上级设备容量受限
17145	东台	南沈灶集镇18＃配变	10	400	上级设备容量受限
17146	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17147	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	上级设备容量受限
17148	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	上级设备容量受限
17149	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	上级设备容量受限
17150	东台	沈灶八配变	10	200	上级设备容量受限
17151	东台	沈灶七配变	10	400	上级设备容量受限
17152	东台	沈灶三配变	10	400	上级设备容量受限
17153	东台	沈灶一配变	10	400	上级设备容量受限
17154	东台	万丽园变电所#1配变.	10	630	上级设备容量受限
17155	东台	万丽园变电所#2配变.	10	630	上级设备容量受限
17156	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	上级设备容量受限
17157	东台	草舍39#配变	10	400	本级设备容量受限
17158	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
17159	东台	仓南八配变	10	400	上级设备容量受限
17160	东台	仓南六配变	10	200	上级设备容量受限
17161	东台	仓南七配变	10	200	上级设备容量受限
17162	东台	仓南十配变	10	200	上级设备容量受限
17163	东台	仓南四配变	10	400	上级设备容量受限
17164	东台	仓南一配变	10	160	上级设备容量受限
17165	东台	仓西二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17166	东台	朝阳八配变	10	200	上级设备容量受限
17167	东台	朝阳二配变	10	200	上级设备容量受限
17168	东台	朝阳七配变	10	200	上级设备容量受限
17169	东台	朝阳三配变	10	200	上级设备容量受限
17170	东台	朝阳五配变	10	200	上级设备容量受限
17171	东台	大地和苑二配变	10	500	上级设备容量受限
17172	东台	大地和苑六配变	10	630	上级设备容量受限
17173	东台	大地和苑三配变	10	630	上级设备容量受限
17174	东台	大地和苑四配变8001	10	500	上级设备容量受限
17175	东台	大地和苑五配变	10	500	上级设备容量受限
17176	东台	大地和苑一配变	10	630	上级设备容量受限
17177	东台	华美八配变	10	200	上级设备容量受限
17178	东台	华美二配变	10	400	上级设备容量受限
17179	东台	华美六配变	10	200	上级设备容量受限
17180	东台	华美七配变	10	200	上级设备容量受限
17181	东台	华美三配变	10	400	上级设备容量受限
17182	东台	华美四配变	10	200	上级设备容量受限
17183	东台	华美五配变	10	400	上级设备容量受限
17184	东台	华美一配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17185	东台	街道#10配变	10	400	上级设备容量受限
17186	东台	街道二配变.	10	400	上级设备容量受限
17187	东台	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
17188	东台	街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
17189	东台	棉业公司一配变	10	400	上级设备容量受限
17190	东台	三仓医院	10	250	上级设备容量受限
17191	东台	四季花苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
17192	东台	四季花苑五配变	10	800	上级设备容量受限
17193	东台	新仓华府主变	10	200	上级设备容量受限
17194	东台	新仓路一号配变	10	400	上级设备容量受限
17195	东台	沿河南路一配变	10	400	上级设备容量受限
17196	东台	油厂一配变	10	200	上级设备容量受限
17197	东台	镇北九配变	10	315	上级设备容量受限
17198	东台	镇北六配变	10	400	上级设备容量受限
17199	东台	镇东九配变	10	400	上级设备容量受限
17200	东台	镇东六配变	10	400	上级设备容量受限
17201	东台	镇东三配变	10	400	上级设备容量受限
17202	东台	镇东一配变	10	400	上级设备容量受限
17203	东台	镇南八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17204	东台	镇南二配变	10	315	上级设备容量受限
17205	东台	镇南九配变(三仓）	10	200	上级设备容量受限
17206	东台	镇南六配变	10	400	上级设备容量受限
17207	东台	镇南七配变	10	200	上级设备容量受限
17208	东台	镇南三配变	10	400	上级设备容量受限
17209	东台	镇南十二配变	10	400	上级设备容量受限
17210	东台	镇南十配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
17211	东台	镇南十三配变	10	200	上级设备容量受限
17212	东台	镇南十四配变	10	400	上级设备容量受限
17213	东台	镇南十五配变	10	200	上级设备容量受限
17214	东台	镇南十一配变	10	400	上级设备容量受限
17215	东台	镇南四配变	10	400	上级设备容量受限
17216	东台	镇南五配变	10	315	上级设备容量受限
17217	东台	镇南一配变	10	630	上级设备容量受限
17218	东台	镇西二十八配变	10	630	上级设备容量受限
17219	东台	镇西二十三配变	10	200	上级设备容量受限
17220	东台	镇西九配变	10	400	上级设备容量受限
17221	东台	镇西十二配变	10	400	上级设备容量受限
17222	东台	镇西十六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17223	东台	镇西十三配变	10	315	上级设备容量受限
17224	东台	镇西十五配变	10	400	上级设备容量受限
17225	东台	镇西四配变	10	400	上级设备容量受限
17226	东台	镇西五配变	10	400	上级设备容量受限
17227	东台	中桥1配变	10	400	上级设备容量受限
17228	东台	仓南二配变	10	200	上级设备容量受限
17229	东台	仓南九配变	10	400	上级设备容量受限
17230	东台	仓南三配变	10	400	上级设备容量受限
17231	东台	仓南五配变	10	200	上级设备容量受限
17232	东台	仓胜十配变	10	400	上级设备容量受限
17233	东台	大地和苑七配变	10	630	上级设备容量受限
17234	东台	府邸花园主变	10	630	上级设备容量受限
17235	东台	合兴八配变	10	400	上级设备容量受限
17236	东台	合兴九配变	10	200	上级设备容量受限
17237	东台	合兴三配变	10	400	上级设备容量受限
17238	东台	合兴四配变	10	200	上级设备容量受限
17239	东台	合兴一配变	10	200	上级设备容量受限
17240	东台	华美九配变	10	200	上级设备容量受限
17241	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17242	东台	集镇七配变.	10	200	上级设备容量受限
17243	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	上级设备容量受限
17244	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	上级设备容量受限
17245	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	上级设备容量受限
17246	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	上级设备容量受限
17247	东台	人和天润城#2配变	10	800	上级设备容量受限
17248	东台	人和天润城#4配变	10	800	上级设备容量受限
17249	东台	人和天润城#6配变	10	800	上级设备容量受限
17250	东台	三仓工业园区二配变	10	400	上级设备容量受限
17251	东台	三仓工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
17252	东台	四季花苑#1主变	10	800	上级设备容量受限
17253	东台	四季花苑#2主变	10	800	上级设备容量受限
17254	东台	王垛三配变	10	200	上级设备容量受限
17255	东台	王垛十配变	10	400	上级设备容量受限
17256	东台	王垛四配变	10	400	上级设备容量受限
17257	东台	王垛五配变	10	315	上级设备容量受限
17258	东台	镇西二配变	10	400	上级设备容量受限
17259	东台	镇西二十六配变	10	400	上级设备容量受限
17260	东台	镇西二十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17261	东台	镇西二十四配变	10	200	上级设备容量受限
17262	东台	镇西二十五配变	10	200	上级设备容量受限
17263	东台	镇西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
17264	东台	镇西七配变	10	400	上级设备容量受限
17265	东台	镇西三配变	10	200	上级设备容量受限
17266	东台	镇西十七配变	10	400	上级设备容量受限
17267	东台	镇西十四配变	10	400	上级设备容量受限
17268	东台	镇西十一配变	10	200	上级设备容量受限
17269	东台	镇西一配变	10	315	上级设备容量受限
17270	东台	朝阳六配变	10	200	上级设备容量受限
17271	东台	朝阳四配变	10	200	上级设备容量受限
17272	东台	朝阳一配变	10	200	上级设备容量受限
17273	东台	仓西八配变	10	200	上级设备容量受限
17274	东台	仓西六配变	10	400	上级设备容量受限
17275	东台	仓西七配变	10	200	上级设备容量受限
17276	东台	仓西三配变	10	200	上级设备容量受限
17277	东台	仓西四配变	10	400	上级设备容量受限
17278	东台	仓西五配变	10	400	上级设备容量受限
17279	东台	仓西一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17280	东台	街道四配变.	10	400	上级设备容量受限
17281	东台	南园区一配变	10	400	上级设备容量受限
17282	东台	镇北二配变	10	400	上级设备容量受限
17283	东台	镇北十一配变	10	400	上级设备容量受限
17284	东台	镇东二十配变	10	400	上级设备容量受限
17285	东台	镇东二十一配变	10	200	上级设备容量受限
17286	东台	镇东七配变	10	400	上级设备容量受限
17287	东台	镇东十二配变	10	400	上级设备容量受限
17288	东台	镇东十六配变	10	400	上级设备容量受限
17289	东台	镇东十五配变	10	400	上级设备容量受限
17290	东台	镇东十一配变	10	400	上级设备容量受限
17291	东台	镇东四配变	10	200	上级设备容量受限
17292	东台	镇东五配变	10	200	上级设备容量受限
17293	东台	仓东九配变	10	200	上级设备容量受限
17294	东台	仓东三配变	10	400	上级设备容量受限
17295	东台	金水湾二配变	10	630	上级设备容量受限
17296	东台	金水湾三配变	10	630	上级设备容量受限
17297	东台	金水湾四配变	10	630	上级设备容量受限
17298	东台	金水湾一配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17299	东台	兰址八配变	10	200	上级设备容量受限
17300	东台	兰址二配变	10	200	上级设备容量受限
17301	东台	兰址六配变	10	400	上级设备容量受限
17302	东台	兰址七配变	10	200	上级设备容量受限
17303	东台	兰址三配变	10	200	上级设备容量受限
17304	东台	兰址十二配变	10	400	上级设备容量受限
17305	东台	兰址十六配变	10	200	上级设备容量受限
17306	东台	兰址十三配变	10	200	上级设备容量受限
17307	东台	兰址十四配变	10	200	上级设备容量受限
17308	东台	兰址十五配变	10	200	上级设备容量受限
17309	东台	兰址十一配变	10	200	上级设备容量受限
17310	东台	兰址四配变	10	400	上级设备容量受限
17311	东台	兰址五配变	10	400	上级设备容量受限
17312	东台	兰址一配变	10	200	上级设备容量受限
17313	东台	镇北十二配变	10	200	上级设备容量受限
17314	东台	镇北五配变	10	200	上级设备容量受限
17315	东台	镇北一配变	10	400	上级设备容量受限
17316	东台	镇东二配变	10	400	上级设备容量受限
17317	东台	镇东十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17318	东台	镇东十四配变	10	200	上级设备容量受限
17319	东台	川河八配变	10	200	上级设备容量受限
17320	东台	川河二配变	10	200	上级设备容量受限
17321	东台	川河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17322	东台	川河六配变	10	400	上级设备容量受限
17323	东台	川河七配变	10	200	上级设备容量受限
17324	东台	川河三配变	10	200	上级设备容量受限
17325	东台	川河十配变	10	400	上级设备容量受限
17326	东台	川河四配变	10	200	上级设备容量受限
17327	东台	川河五配变	10	200	上级设备容量受限
17328	东台	川河一配变	10	200	上级设备容量受限
17329	东台	七一桥二配变	10	200	上级设备容量受限
17330	东台	七一桥六配变	10	400	上级设备容量受限
17331	东台	沙灶八配变	10	200	上级设备容量受限
17332	东台	沙灶二配变	10	400	上级设备容量受限
17333	东台	沙灶九配变	10	200	上级设备容量受限
17334	东台	沙灶六配变	10	200	上级设备容量受限
17335	东台	沙灶七配变	10	200	上级设备容量受限
17336	东台	沙灶三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17337	东台	沙灶十八配变	10	200	上级设备容量受限
17338	东台	沙灶十二配变	10	200	上级设备容量受限
17339	东台	沙灶十六配变	10	200	上级设备容量受限
17340	东台	沙灶十配变	10	200	上级设备容量受限
17341	东台	沙灶十七配变	10	400	上级设备容量受限
17342	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17343	东台	沙灶十四配变	10	400	上级设备容量受限
17344	东台	沙灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
17345	东台	沙灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
17346	东台	沙灶四配变	10	400	上级设备容量受限
17347	东台	沙灶五配变	10	400	上级设备容量受限
17348	东台	沙灶一配变	10	200	上级设备容量受限
17349	东台	水产场二配变(三仓）	10	200	上级设备容量受限
17350	东台	水产场一配变	10	400	上级设备容量受限
17351	东台	万洋二配变	10	200	上级设备容量受限
17352	东台	万洋六配变	10	200	上级设备容量受限
17353	东台	万洋七配变	10	200	上级设备容量受限
17354	东台	万洋三配变	10	200	上级设备容量受限
17355	东台	万洋四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17356	东台	万洋五配变	10	200	上级设备容量受限
17357	东台	万洋一配变	10	200	上级设备容量受限
17358	东台	新伍五配变	10	400	上级设备容量受限
17359	东台	薛行八配变	10	200	上级设备容量受限
17360	东台	薛行二配变	10	200	上级设备容量受限
17361	东台	薛行九配变	10	200	上级设备容量受限
17362	东台	薛行六配变	10	400	上级设备容量受限
17363	东台	薛行七配变	10	400	上级设备容量受限
17364	东台	薛行三配变	10	200	上级设备容量受限
17365	东台	薛行四配变	10	400	上级设备容量受限
17366	东台	薛行五配变	10	200	上级设备容量受限
17367	东台	薛行一配变	10	400	上级设备容量受限
17368	东台	一仓居委会三配变	10	400	上级设备容量受限
17369	东台	一仓六配变	10	200	上级设备容量受限
17370	东台	北行二配变	10	200	上级设备容量受限
17371	东台	北行六配变	10	200	上级设备容量受限
17372	东台	北行三配变	10	200	上级设备容量受限
17373	东台	北行四配变	10	200	上级设备容量受限
17374	东台	北行五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17375	东台	北行一配变	10	200	上级设备容量受限
17376	东台	七一二配变	10	200	上级设备容量受限
17377	东台	七一六配变	10	400	上级设备容量受限
17378	东台	七一七配变	10	200	上级设备容量受限
17379	东台	七一桥三配变	10	400	上级设备容量受限
17380	东台	七一桥四配变	10	400	上级设备容量受限
17381	东台	七一桥一配变	10	400	上级设备容量受限
17382	东台	七一三配变	10	200	上级设备容量受限
17383	东台	七一四配变	10	200	上级设备容量受限
17384	东台	七一五配变	10	200	上级设备容量受限
17385	东台	七一一配变	10	400	上级设备容量受限
17386	东台	三余八配变	10	200	上级设备容量受限
17387	东台	三余二配变	10	200	上级设备容量受限
17388	东台	三余九配变	10	400	上级设备容量受限
17389	东台	三余六配变	10	400	上级设备容量受限
17390	东台	三余七配变	10	200	上级设备容量受限
17391	东台	三余三配变	10	200	上级设备容量受限
17392	东台	三余十配变	10	400	上级设备容量受限
17393	东台	三余四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17394	东台	三余五配变	10	200	上级设备容量受限
17395	东台	三余一配变	10	400	上级设备容量受限
17396	东台	新强二配变	10	400	上级设备容量受限
17397	东台	新强六配变	10	400	上级设备容量受限
17398	东台	新强三配变	10	400	上级设备容量受限
17399	东台	新强四配变	10	200	上级设备容量受限
17400	东台	新强五配变	10	200	上级设备容量受限
17401	东台	新强一配变	10	200	上级设备容量受限
17402	东台	新五三配变	10	400	上级设备容量受限
17403	东台	新五四配变	10	200	上级设备容量受限
17404	东台	新伍(九)配变	10	400	上级设备容量受限
17405	东台	新伍8#配变	10	160	上级设备容量受限
17406	东台	新伍二配变	10	200	上级设备容量受限
17407	东台	新伍六配变	10	200	上级设备容量受限
17408	东台	新伍七配变	10	400	上级设备容量受限
17409	东台	新伍十二配变	10	400	上级设备容量受限
17410	东台	新伍十六配变	10	400	上级设备容量受限
17411	东台	新伍十配变	10	400	上级设备容量受限
17412	东台	新伍十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17413	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17414	东台	新伍十五配变	10	200	上级设备容量受限
17415	东台	新伍十一配变	10	200	上级设备容量受限
17416	东台	新伍一配变	10	400	上级设备容量受限
17417	东台	一仓4#配变	10	400	上级设备容量受限
17418	东台	一仓二配变	10	400	上级设备容量受限
17419	东台	一仓居委会二配变	10	200	上级设备容量受限
17420	东台	一仓居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
17421	东台	一仓三配变	10	400	上级设备容量受限
17422	东台	一仓五配变	10	200	上级设备容量受限
17423	东台	一仓一配变	10	200	上级设备容量受限
17424	东台	镇北七配变	10	400	上级设备容量受限
17425	东台	镇北三配变	10	400	上级设备容量受限
17426	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	上级设备容量受限
17427	东台	集镇一配变	10	200	上级设备容量受限
17428	东台	嘉诚花园二配变	10	315	上级设备容量受限
17429	东台	嘉诚花园三配变	10	315	上级设备容量受限
17430	东台	嘉诚花园一配变	10	400	上级设备容量受限
17431	东台	街道八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17432	东台	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
17433	东台	街道七配变43645	10	400	上级设备容量受限
17434	东台	街道三配变.	10	400	上级设备容量受限
17435	东台	街道一配变.	10	400	上级设备容量受限
17436	东台	人和天润城#1配变	10	800	上级设备容量受限
17437	东台	人和天润城#3配变	10	800	上级设备容量受限
17438	东台	人和天润城#5配变	10	800	上级设备容量受限
17439	东台	三仓新时代一配变	10	400	上级设备容量受限
17440	东台	镇北四配变	10	315	上级设备容量受限
17441	东台	镇西八配变	10	200	上级设备容量受限
17442	东台	镇西二十二配变	10	200	上级设备容量受限
17443	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
17444	东台	镇西六配变	10	400	上级设备容量受限
17445	东台	镇西十八配变	10	400	上级设备容量受限
17446	东台	镇西十配变	10	630	上级设备容量受限
17447	东台	八一二配变	10	200	上级设备容量受限
17448	东台	八一五配变	10	200	上级设备容量受限
17449	东台	八一一配变	10	200	上级设备容量受限
17450	东台	仓胜八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17451	东台	仓胜二配变	10	400	上级设备容量受限
17452	东台	仓胜九配变	10	200	上级设备容量受限
17453	东台	仓胜六配变	10	200	上级设备容量受限
17454	东台	仓胜七配变	10	200	上级设备容量受限
17455	东台	仓胜三配变	10	400	上级设备容量受限
17456	东台	仓胜十二配变	10	200	上级设备容量受限
17457	东台	仓胜十三配变	10	200	上级设备容量受限
17458	东台	仓胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
17459	东台	仓胜四配变	10	200	上级设备容量受限
17460	东台	仓胜五配变	10	200	上级设备容量受限
17461	东台	仓胜一配变	10	200	上级设备容量受限
17462	东台	三渣八配变	10	400	上级设备容量受限
17463	东台	三渣二配变	10	400	上级设备容量受限
17464	东台	三渣九配变	10	200	上级设备容量受限
17465	东台	三渣六配变	10	200	上级设备容量受限
17466	东台	三渣七配变	10	200	上级设备容量受限
17467	东台	三渣三配变	10	200	上级设备容量受限
17468	东台	三渣四配变	10	200	上级设备容量受限
17469	东台	三渣五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17470	东台	三渣一配变	10	400	上级设备容量受限
17471	东台	绍河八配变	10	200	上级设备容量受限
17472	东台	绍河二配变	10	200	上级设备容量受限
17473	东台	绍河九配变	10	400	上级设备容量受限
17474	东台	绍河六配变	10	200	上级设备容量受限
17475	东台	绍河七配变	10	400	上级设备容量受限
17476	东台	绍河三配变	10	200	上级设备容量受限
17477	东台	绍河十配变	10	400	上级设备容量受限
17478	东台	绍河十一配变	10	400	上级设备容量受限
17479	东台	绍河四配变	10	200	上级设备容量受限
17480	东台	绍河五配变	10	200	上级设备容量受限
17481	东台	绍河一配变	10	200	上级设备容量受限
17482	东台	王垛八配变	10	200	上级设备容量受限
17483	东台	王垛六配变	10	200	上级设备容量受限
17484	东台	王垛一配变	10	400	上级设备容量受限
17485	东台	吴墩八配变	10	400	上级设备容量受限
17486	东台	吴墩二配变	10	400	上级设备容量受限
17487	东台	吴墩六配变	10	200	上级设备容量受限
17488	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17489	东台	吴墩三配变	10	200	上级设备容量受限
17490	东台	吴墩四配变	10	200	上级设备容量受限
17491	东台	吴墩五配变	10	400	上级设备容量受限
17492	东台	吴墩一配变	10	400	上级设备容量受限
17493	东台	镇西十九配变	10	400	上级设备容量受限
17494	东台	八一四配变	10	200	上级设备容量受限
17495	东台	王苴八配变	10	200	上级设备容量受限
17496	东台	王苴二配变	10	200	上级设备容量受限
17497	东台	王苴九配变	10	200	上级设备容量受限
17498	东台	王苴六配变	10	200	上级设备容量受限
17499	东台	王苴七配变	10	200	上级设备容量受限
17500	东台	王苴三配变	10	200	上级设备容量受限
17501	东台	王苴十配变	10	400	上级设备容量受限
17502	东台	王苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
17503	东台	王苴四配变	10	200	上级设备容量受限
17504	东台	王苴五配变	10	200	上级设备容量受限
17505	东台	王苴一配变	10	400	上级设备容量受限
17506	东台	西舍八配变	10	400	上级设备容量受限
17507	东台	西舍二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17508	东台	西舍六配变	10	200	上级设备容量受限
17509	东台	西舍七配变	10	400	上级设备容量受限
17510	东台	西舍三配变	10	200	上级设备容量受限
17511	东台	西舍四配变	10	200	上级设备容量受限
17512	东台	西舍五配变	10	200	上级设备容量受限
17513	东台	西舍一配变	10	400	上级设备容量受限
17514	东台	洋中八配变	10	200	上级设备容量受限
17515	东台	洋中二配变	10	400	上级设备容量受限
17516	东台	洋中九配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
17517	东台	洋中六配变	10	400	上级设备容量受限
17518	东台	洋中七配变	10	200	上级设备容量受限
17519	东台	洋中三配变	10	200	上级设备容量受限
17520	东台	洋中十二配变	10	200	上级设备容量受限
17521	东台	洋中十配变	10	400	上级设备容量受限
17522	东台	洋中十一配变	10	400	上级设备容量受限
17523	东台	洋中四配变	10	400	上级设备容量受限
17524	东台	洋中五配变	10	200	上级设备容量受限
17525	东台	洋中一配变	10	400	上级设备容量受限
17526	东台	腰舍八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17527	东台	腰舍二配变	10	200	上级设备容量受限
17528	东台	腰舍九配变	10	400	上级设备容量受限
17529	东台	腰舍六配变	10	200	上级设备容量受限
17530	东台	腰舍七配变	10	200	上级设备容量受限
17531	东台	腰舍三配变	10	200	上级设备容量受限
17532	东台	腰舍十配变	10	200	上级设备容量受限
17533	东台	腰舍四配变	10	400	上级设备容量受限
17534	东台	腰舍五配变	10	200	上级设备容量受限
17535	东台	腰舍一配变	10	400	上级设备容量受限
17536	东台	朱万二配变	10	200	上级设备容量受限
17537	东台	朱万六配变	10	200	上级设备容量受限
17538	东台	朱万三配变	10	200	上级设备容量受限
17539	东台	朱万四配变	10	200	上级设备容量受限
17540	东台	朱万五配变	10	200	上级设备容量受限
17541	东台	朱万一配变	10	400	上级设备容量受限
17542	东台	八一八配变	10	200	上级设备容量受限
17543	东台	八一九配变	10	400	上级设备容量受限
17544	东台	八一六配变	10	200	上级设备容量受限
17545	东台	八一七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17546	东台	八一三配变	10	200	上级设备容量受限
17547	东台	丁村八配变	10	200	上级设备容量受限
17548	东台	丁村二配变	10	400	上级设备容量受限
17549	东台	丁村六配变	10	200	上级设备容量受限
17550	东台	丁村三配变	10	200	上级设备容量受限
17551	东台	丁村四配变	10	200	上级设备容量受限
17552	东台	丁村一配变	10	400	上级设备容量受限
17553	东台	古舍8#配变	10	200	上级设备容量受限
17554	东台	古舍二配变	10	400	上级设备容量受限
17555	东台	古舍六配变	10	400	上级设备容量受限
17556	东台	古舍七配变	10	400	上级设备容量受限
17557	东台	古舍三配变	10	200	上级设备容量受限
17558	东台	古舍四配变	10	200	上级设备容量受限
17559	东台	古舍五配变	10	200	上级设备容量受限
17560	东台	古舍一配变	10	200	上级设备容量受限
17561	东台	合兴二配变	10	200	上级设备容量受限
17562	东台	合兴六配变	10	200	上级设备容量受限
17563	东台	合兴七配变	10	200	上级设备容量受限
17564	东台	合兴五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17565	东台	九丘二配变	10	200	上级设备容量受限
17566	东台	九坵六配变	10	400	上级设备容量受限
17567	东台	九坵七配变	10	200	上级设备容量受限
17568	东台	九坵三配变	10	200	上级设备容量受限
17569	东台	九坵四配变	10	200	上级设备容量受限
17570	东台	九坵五配变	10	400	上级设备容量受限
17571	东台	九坵一配变	10	400	上级设备容量受限
17572	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	上级设备容量受限
17573	东台	龙塘六配变	10	400	上级设备容量受限
17574	东台	龙塘七配变	10	400	上级设备容量受限
17575	东台	龙塘三配变	10	200	上级设备容量受限
17576	东台	龙塘四配变	10	200	上级设备容量受限
17577	东台	龙塘五配变	10	200	上级设备容量受限
17578	东台	龙塘一配变	10	200	上级设备容量受限
17579	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	上级设备容量受限
17580	东台	王垛二配变	10	200	上级设备容量受限
17581	东台	王垛九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17582	东台	王垛七配变	10	400	上级设备容量受限
17583	东台	镇北八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17584	东台	镇北十五配变	10	200	上级设备容量受限
17585	东台	朱坝八配变	10	200	上级设备容量受限
17586	东台	朱坝二配变	10	200	上级设备容量受限
17587	东台	朱坝六配变	10	400	上级设备容量受限
17588	东台	朱坝七配变	10	200	上级设备容量受限
17589	东台	朱坝三配变	10	200	上级设备容量受限
17590	东台	朱坝四配变	10	200	上级设备容量受限
17591	东台	朱坝五配变	10	200	上级设备容量受限
17592	东台	朱坝一配变	10	400	上级设备容量受限
17593	东台	八连三号配变	10	400	上级设备容量受限
17594	东台	八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17595	东台	二十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17596	东台	二十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17597	东台	二十七连1#配变	10	400	上级设备容量受限
17598	东台	弶港农场1#配变	10	400	上级设备容量受限
17599	东台	弶港农场2#配变	10	400	上级设备容量受限
17600	东台	九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17601	东台	九连三号配变	10	400	上级设备容量受限
17602	东台	九连四号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17603	东台	九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17604	东台	七连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17605	东台	十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17606	东台	十二连一配变	10	400	上级设备容量受限
17607	东台	十连三号配变	10	400	上级设备容量受限
17608	东台	十连一配变	10	400	上级设备容量受限
17609	东台	十六连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17610	东台	十六连三号配变	10	400	上级设备容量受限
17611	东台	十六连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17612	东台	十七连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17613	东台	十四连二号配变	10	200	上级设备容量受限
17614	东台	十四连三号配变	10	400	上级设备容量受限
17615	东台	十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17616	东台	十五连二号配变	10	200	上级设备容量受限
17617	东台	十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17618	东台	养鸽场配变	10	400	上级设备容量受限
17619	东台	陈林八配变	10	400	上级设备容量受限
17620	东台	陈林二配变	10	400	上级设备容量受限
17621	东台	陈林九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17622	东台	陈林六配变	10	200	上级设备容量受限
17623	东台	陈林七配变	10	400	上级设备容量受限
17624	东台	陈林三配变	10	200	上级设备容量受限
17625	东台	陈林十二配变	10	200	上级设备容量受限
17626	东台	陈林十配变	10	200	上级设备容量受限
17627	东台	陈林十三配变	10	200	上级设备容量受限
17628	东台	陈林十一配变	10	200	上级设备容量受限
17629	东台	陈林四配变	10	200	上级设备容量受限
17630	东台	陈林五配变	10	200	上级设备容量受限
17631	东台	陈林一配变	10	200	上级设备容量受限
17632	东台	兰址九配变	10	200	上级设备容量受限
17633	东台	兰址十配变	10	400	上级设备容量受限
17634	东台	强西二配变	10	400	上级设备容量受限
17635	东台	强西九配变	10	200	上级设备容量受限
17636	东台	强西三配变	10	200	上级设备容量受限
17637	东台	强西十配变	10	200	上级设备容量受限
17638	东台	强西十一配变	10	200	上级设备容量受限
17639	东台	强西五配变	10	400	上级设备容量受限
17640	东台	双楼八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17641	东台	双楼二配变	10	200	上级设备容量受限
17642	东台	双楼九配变	10	200	上级设备容量受限
17643	东台	双楼六配变	10	200	上级设备容量受限
17644	东台	双楼七配变	10	200	上级设备容量受限
17645	东台	双楼三配变	10	400	上级设备容量受限
17646	东台	双楼十二配变	10	200	上级设备容量受限
17647	东台	双楼十配变	10	200	上级设备容量受限
17648	东台	双楼十三配变	10	200	上级设备容量受限
17649	东台	双楼十一配变	10	200	上级设备容量受限
17650	东台	双楼四配变	10	400	上级设备容量受限
17651	东台	双楼五配变	10	200	上级设备容量受限
17652	东台	双楼一配变	10	400	上级设备容量受限
17653	东台	新农八配变	10	200	上级设备容量受限
17654	东台	新农九配变	10	200	上级设备容量受限
17655	东台	新农七配变	10	200	上级设备容量受限
17656	东台	新农十二配变	10	200	上级设备容量受限
17657	东台	新农十配变	10	400	上级设备容量受限
17658	东台	新农十三配变	10	200	上级设备容量受限
17659	东台	新农十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17660	东台	新农一配变	10	200	上级设备容量受限
17661	东台	镇东十九配变	10	400	上级设备容量受限
17662	东台	镇东十配变	10	200	上级设备容量受限
17663	东台	机场八配变	10	200	上级设备容量受限
17664	东台	机场二配变	10	200	上级设备容量受限
17665	东台	机场九配变	10	200	上级设备容量受限
17666	东台	机场六配变	10	200	上级设备容量受限
17667	东台	机场七配变	10	200	上级设备容量受限
17668	东台	机场三配变	10	400	上级设备容量受限
17669	东台	机场四配变	10	200	上级设备容量受限
17670	东台	机场五配变	10	200	上级设备容量受限
17671	东台	机场一配变	10	200	上级设备容量受限
17672	东台	联北八配变	10	400	上级设备容量受限
17673	东台	联北二配变	10	200	上级设备容量受限
17674	东台	联北九配变	10	200	上级设备容量受限
17675	东台	联北六配变	10	400	上级设备容量受限
17676	东台	联北七配变	10	200	上级设备容量受限
17677	东台	联北三配变	10	400	上级设备容量受限
17678	东台	联北十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17679	东台	联北十六配变	10	200	上级设备容量受限
17680	东台	联北十配变	10	200	上级设备容量受限
17681	东台	联北十七配变	10	200	上级设备容量受限
17682	东台	联北十三配变	10	200	上级设备容量受限
17683	东台	联北十四配变	10	400	上级设备容量受限
17684	东台	联北十五配变	10	400	上级设备容量受限
17685	东台	联北十一配变	10	200	上级设备容量受限
17686	东台	联北四配变	10	400	上级设备容量受限
17687	东台	联北五配变	10	400	上级设备容量受限
17688	东台	联北一配变	10	200	上级设备容量受限
17689	东台	林场一配变	10	200	上级设备容量受限
17690	东台	临南二配变	10	400	上级设备容量受限
17691	东台	临南九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17692	东台	临南六配变	10	200	上级设备容量受限
17693	东台	临南三配变	10	400	上级设备容量受限
17694	东台	临南十二配变	10	200	上级设备容量受限
17695	东台	临南十配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17696	东台	临南十一配变	10	400	上级设备容量受限
17697	东台	临南四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17698	东台	临南五配变	10	200	上级设备容量受限
17699	东台	临南一配变	10	400	上级设备容量受限
17700	东台	新农#6配变	10	200	上级设备容量受限
17701	东台	新农二配变	10	200	上级设备容量受限
17702	东台	蚕种场1#配变	10	400	上级设备容量受限
17703	东台	蚕种场2#配变	10	200	上级设备容量受限
17704	东台	蚕种场三配变	10	400	上级设备容量受限
17705	东台	岔路口配变	10	400	上级设备容量受限
17706	东台	二十二连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17707	东台	二十二连四号配变	10	400	上级设备容量受限
17708	东台	二十二连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17709	东台	二十连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17710	东台	二十三连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17711	东台	二十三连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17712	东台	二十四连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17713	东台	二十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17714	东台	二十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17715	东台	二十一连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17716	东台	二十一连三号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17717	东台	二十一连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17718	东台	集镇三配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
17719	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	上级设备容量受限
17720	东台	集镇十配变(新农）	10	200	上级设备容量受限
17721	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17722	东台	集镇四配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
17723	东台	弶港农场3#配变	10	400	上级设备容量受限
17724	东台	临海八配变	10	200	上级设备容量受限
17725	东台	临海二配变	10	200	上级设备容量受限
17726	东台	临海九配变	10	200	上级设备容量受限
17727	东台	临海六配变	10	200	上级设备容量受限
17728	东台	临海七配变	10	200	上级设备容量受限
17729	东台	临海三配变	10	200	上级设备容量受限
17730	东台	临海十二配变	10	200	上级设备容量受限
17731	东台	临海十配变	10	200	上级设备容量受限
17732	东台	临海十三配变	10	200	上级设备容量受限
17733	东台	临海十一配变	10	200	上级设备容量受限
17734	东台	临海四配变	10	200	上级设备容量受限
17735	东台	临海五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17736	东台	临海一配变	10	400	上级设备容量受限
17737	东台	十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17738	东台	十九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17739	东台	十九连三配变	10	400	上级设备容量受限
17740	东台	十九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
17741	东台	百家1#配变	10	400	上级设备容量受限
17742	东台	百家2#配变	10	400	上级设备容量受限
17743	东台	杜鹃1#配变	10	400	上级设备容量受限
17744	东台	杜鹃2#配变	10	400	上级设备容量受限
17745	东台	黄海二配变	10	400	上级设备容量受限
17746	东台	黄海一配变	10	200	上级设备容量受限
17747	东台	尖南1#配变	10	400	上级设备容量受限
17748	东台	尖南6#配变	10	400	上级设备容量受限
17749	东台	科技1#配变	10	400	上级设备容量受限
17750	东台	科技二配变	10	200	上级设备容量受限
17751	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17752	东台	龙河配变	10	400	上级设备容量受限
17753	东台	南苑二配变	10	630	上级设备容量受限
17754	东台	南苑一配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17755	东台	七连二号配变	10	400	上级设备容量受限
17756	东台	七连三号配变	10	400	上级设备容量受限
17757	东台	养鹅场配变	10	400	上级设备容量受限
17758	东台	集镇八配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
17759	东台	集镇二配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
17760	东台	集镇九配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
17761	东台	集镇六配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
17762	东台	集镇七配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
17763	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	上级设备容量受限
17764	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
17765	东台	集镇五配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
17766	东台	集镇一配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
17767	东台	联边八配变	10	200	上级设备容量受限
17768	东台	联边六配变	10	200	上级设备容量受限
17769	东台	联边七配变	10	200	上级设备容量受限
17770	东台	联边十二配变	10	400	上级设备容量受限
17771	东台	联边十六配变	10	400	上级设备容量受限
17772	东台	联边五配变	10	200	上级设备容量受限
17773	东台	强西八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17774	东台	强西六配变	10	200	上级设备容量受限
17775	东台	强西七配变	10	200	上级设备容量受限
17776	东台	强西四配变	10	200	上级设备容量受限
17777	东台	强西一配变	10	400	上级设备容量受限
17778	东台	三兴#10配变	10	400	上级设备容量受限
17779	东台	三兴#14配变	10	400	上级设备容量受限
17780	东台	三兴#3配变	10	400	上级设备容量受限
17781	东台	三兴19#配变	10	400	上级设备容量受限
17782	东台	三兴八配变	10	400	上级设备容量受限
17783	东台	三兴二配变	10	200	上级设备容量受限
17784	东台	三兴二十二配变	10	200	上级设备容量受限
17785	东台	三兴二十六配变	10	200	上级设备容量受限
17786	东台	三兴二十四配变	10	200	上级设备容量受限
17787	东台	三兴二十五配变	10	200	上级设备容量受限
17788	东台	三兴二十一配变	10	200	上级设备容量受限
17789	东台	三兴九配变	10	200	上级设备容量受限
17790	东台	三兴六配变	10	200	上级设备容量受限
17791	东台	三兴七配变	10	400	上级设备容量受限
17792	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17793	东台	三兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
17794	东台	三兴十六配变	10	400	上级设备容量受限
17795	东台	三兴十七配变	10	400	上级设备容量受限
17796	东台	三兴十三配变	10	200	上级设备容量受限
17797	东台	三兴十五配变	10	200	上级设备容量受限
17798	东台	三兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
17799	东台	三兴四配变	10	400	上级设备容量受限
17800	东台	三兴五配变	10	200	上级设备容量受限
17801	东台	三兴一配变	10	200	上级设备容量受限
17802	东台	新农三配变	10	200	上级设备容量受限
17803	东台	新农十四配变	10	200	上级设备容量受限
17804	东台	新农四配变	10	400	上级设备容量受限
17805	东台	新农五配变	10	200	上级设备容量受限
17806	东台	东海2#配变	10	400	上级设备容量受限
17807	东台	东海3#配变	10	400	上级设备容量受限
17808	东台	东海一配变	10	400	上级设备容量受限
17809	东台	科农二配变	10	400	上级设备容量受限
17810	东台	科农三配变	10	200	上级设备容量受限
17811	东台	科农四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17812	东台	科农一配变	10	400	上级设备容量受限
17813	东台	龙塘5号配变	10	400	上级设备容量受限
17814	东台	龙塘二配变	10	400	上级设备容量受限
17815	东台	三兴二十配变	10	200	上级设备容量受限
17816	东台	三兴二十三配变	10	200	上级设备容量受限
17817	东台	双仙二配变	10	400	上级设备容量受限
17818	东台	双仙三配变	10	200	上级设备容量受限
17819	东台	双仙一配变	10	400	上级设备容量受限
17820	东台	长寿1#配变	10	400	上级设备容量受限
17821	东台	长寿2#配变	10	400	上级设备容量受限
17822	东台	仓东5配变	10	200	上级设备容量受限
17823	东台	仓东八配变	10	200	上级设备容量受限
17824	东台	仓东二配变	10	400	上级设备容量受限
17825	东台	仓东六配变	10	400	上级设备容量受限
17826	东台	仓东七配变	10	400	上级设备容量受限
17827	东台	仓东四配变	10	200	上级设备容量受限
17828	东台	仓东一配变	10	200	上级设备容量受限
17829	东台	岔河八配变	10	400	上级设备容量受限
17830	东台	岔河二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17831	东台	岔河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
17832	东台	岔河六配变	10	200	上级设备容量受限
17833	东台	岔河七配变	10	200	上级设备容量受限
17834	东台	岔河三配变	10	400	上级设备容量受限
17835	东台	岔河十配变	10	400	上级设备容量受限
17836	东台	岔河四配变	10	400	上级设备容量受限
17837	东台	岔河五配变	10	200	上级设备容量受限
17838	东台	岔河一配变	10	200	上级设备容量受限
17839	东台	官苴八配变	10	400	上级设备容量受限
17840	东台	官苴二配变	10	400	上级设备容量受限
17841	东台	官苴九配变	10	400	上级设备容量受限
17842	东台	官苴六配变	10	200	上级设备容量受限
17843	东台	官苴七配变	10	200	上级设备容量受限
17844	东台	官苴三配变	10	400	上级设备容量受限
17845	东台	官苴十配变	10	200	上级设备容量受限
17846	东台	官苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
17847	东台	官苴四配变	10	400	上级设备容量受限
17848	东台	官苴五配变	10	200	上级设备容量受限
17849	东台	官苴一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17850	东台	临南八配变	10	200	上级设备容量受限
17851	东台	临南七配变	10	400	上级设备容量受限
17852	东台	临南十三配变	10	200	上级设备容量受限
17853	东台	新兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
17854	东台	新兴八配变	10	200	上级设备容量受限
17855	东台	新兴九配变	10	200	上级设备容量受限
17856	东台	新兴六配变	10	200	上级设备容量受限
17857	东台	新兴七配变	10	200	上级设备容量受限
17858	东台	新兴三配变	10	200	上级设备容量受限
17859	东台	新兴十二配变	10	200	上级设备容量受限
17860	东台	新兴十配变	10	200	上级设备容量受限
17861	东台	新兴十三配变	10	400	上级设备容量受限
17862	东台	新兴十四配变	10	200	上级设备容量受限
17863	东台	新兴十一配变	10	200	上级设备容量受限
17864	东台	新兴四配变	10	200	上级设备容量受限
17865	东台	新兴五配变	10	200	上级设备容量受限
17866	东台	新兴一配变	10	400	上级设备容量受限
17867	东台	镇北十配变	10	200	上级设备容量受限
17868	东台	镇北十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17869	东台	镇北十四配变	10	200	上级设备容量受限
17870	东台	存山四配变	10	400	本级设备容量受限
17871	东台	建东一配变	10	200	本级设备容量受限
17872	东台	倪莫八配变	10	200	本级设备容量受限
17873	东台	天祥1配变	10	200	本级设备容量受限
17874	东台	天祥六配变	10	200	本级设备容量受限
17875	东台	振中四配变	10	200	本级设备容量受限
17876	东台	沈波一配变	10	400	本级设备容量受限
17877	东台	沈垛三配变	10	200	本级设备容量受限
17878	东台	后港六配变	10	400	本级设备容量受限
17879	东台	街道六配变.	10	200	本级设备容量受限
17880	东台	鼓劲(七)配变	10	400	上级设备容量受限
17881	东台	鼓劲八配变	10	400	上级设备容量受限
17882	东台	鼓劲九配变	10	400	上级设备容量受限
17883	东台	鼓劲三配变	10	200	上级设备容量受限
17884	东台	鼓劲十配变	10	200	上级设备容量受限
17885	东台	鼓劲十一配变	10	200	上级设备容量受限
17886	东台	官坝四配变	10	200	上级设备容量受限
17887	东台	红花#17配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17888	东台	红花#18配变	10	200	上级设备容量受限
17889	东台	红花八配变	10	400	上级设备容量受限
17890	东台	红花二配变	10	200	上级设备容量受限
17891	东台	红花九配变	10	200	上级设备容量受限
17892	东台	红花十配变	10	200	上级设备容量受限
17893	东台	红花五配变	10	400	上级设备容量受限
17894	东台	乐园#12配变	10	400	上级设备容量受限
17895	东台	乐园#13配变	10	400	上级设备容量受限
17896	东台	乐园11#配变	10	200	上级设备容量受限
17897	东台	乐园14#配变	10	400	上级设备容量受限
17898	东台	乐园2配变	10	400	上级设备容量受限
17899	东台	乐园八配变	10	400	上级设备容量受限
17900	东台	乐园九配变	10	400	上级设备容量受限
17901	东台	乐园六配变	10	400	上级设备容量受限
17902	东台	乐园七配变	10	400	上级设备容量受限
17903	东台	乐园三配变	10	400	上级设备容量受限
17904	东台	乐园十配变	10	315	上级设备容量受限
17905	东台	乐园四配变	10	200	上级设备容量受限
17906	东台	乐园五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17907	东台	乐园一配变	10	200	上级设备容量受限
17908	东台	唐胜六配变	10	200	上级设备容量受限
17909	东台	振奋#7配变	10	200	上级设备容量受限
17910	东台	振奋#8配变	10	400	上级设备容量受限
17911	东台	振奋2配变	10	200	上级设备容量受限
17912	东台	振奋3#配变	10	400	上级设备容量受限
17913	东台	振奋4配变	10	400	上级设备容量受限
17914	东台	振奋5配变	10	400	上级设备容量受限
17915	东台	振奋6配变	10	200	上级设备容量受限
17916	东台	振奋一配变	10	400	上级设备容量受限
17917	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
17918	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
17919	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
17920	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
17921	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
17922	东台	安建1#配变	10	200	上级设备容量受限
17923	东台	安建10#配变	10	400	上级设备容量受限
17924	东台	安建11#配变	10	200	上级设备容量受限
17925	东台	安建12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17926	东台	安建14#配变	10	200	上级设备容量受限
17927	东台	安建15#配变	10	200	上级设备容量受限
17928	东台	安建17#配变	10	200	上级设备容量受限
17929	东台	安建18#配变	10	400	上级设备容量受限
17930	东台	安建2#配变	10	200	上级设备容量受限
17931	东台	安建3#配变	10	200	上级设备容量受限
17932	东台	安建4#配变	10	200	上级设备容量受限
17933	东台	安建5#配变	10	200	上级设备容量受限
17934	东台	安建6#配变	10	200	上级设备容量受限
17935	东台	安建9#配变	10	200	上级设备容量受限
17936	东台	郭联1#配变	10	400	上级设备容量受限
17937	东台	郭联2#配变	10	400	上级设备容量受限
17938	东台	郭联3#配变	10	200	上级设备容量受限
17939	东台	郭联4#配变	10	200	上级设备容量受限
17940	东台	郭联5#配变	10	400	上级设备容量受限
17941	东台	郭联6#配变	10	400	上级设备容量受限
17942	东台	郭联7#配变	10	200	上级设备容量受限
17943	东台	郭联8#配变	10	200	上级设备容量受限
17944	东台	郭联9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17945	东台	恒城雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
17946	东台	集镇12#配变(唐洋）	10	200	上级设备容量受限
17947	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
17948	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
17949	东台	集镇34#配变(唐洋）	10	200	上级设备容量受限
17950	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
17951	东台	十里1#配变	10	200	上级设备容量受限
17952	东台	十里10#配变	10	200	上级设备容量受限
17953	东台	十里11#配变	10	400	上级设备容量受限
17954	东台	十里2#配变	10	200	上级设备容量受限
17955	东台	十里3#配变	10	200	上级设备容量受限
17956	东台	十里4#配变	10	400	上级设备容量受限
17957	东台	十里5#配变	10	200	上级设备容量受限
17958	东台	十里6#配变	10	200	上级设备容量受限
17959	东台	十里7#配变	10	200	上级设备容量受限
17960	东台	十里8#配变	10	200	上级设备容量受限
17961	东台	十里9#配变	10	200	上级设备容量受限
17962	东台	双跃1#配变	10	200	上级设备容量受限
17963	东台	双跃10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17964	东台	双跃11#配变	10	200	上级设备容量受限
17965	东台	双跃2#配变	10	400	上级设备容量受限
17966	东台	双跃3#配变	10	200	上级设备容量受限
17967	东台	双跃4#配变	10	400	上级设备容量受限
17968	东台	双跃5#配变	10	200	上级设备容量受限
17969	东台	双跃6#配变	10	100	上级设备容量受限
17970	东台	双跃7#配变	10	200	上级设备容量受限
17971	东台	双跃8#配变	10	200	上级设备容量受限
17972	东台	双跃9#配变	10	200	上级设备容量受限
17973	东台	桃花源1#变	10	630	上级设备容量受限
17974	东台	新元10#配变	10	200	上级设备容量受限
17975	东台	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
17976	东台	鑫园小区#1主变	10	400	上级设备容量受限
17977	东台	鑫园小区#3主变	10	400	上级设备容量受限
17978	东台	幸福花园2#变	10	630	上级设备容量受限
17979	东台	幸福花园4#变	10	630	上级设备容量受限
17980	东台	一总1#配变	10	200	上级设备容量受限
17981	东台	一总10#配变	10	200	上级设备容量受限
17982	东台	一总12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
17983	东台	一总13#配变	10	200	上级设备容量受限
17984	东台	一总2#配变	10	200	上级设备容量受限
17985	东台	一总3#配变	10	400	上级设备容量受限
17986	东台	一总4#配变	10	400	上级设备容量受限
17987	东台	一总5#配变	10	200	上级设备容量受限
17988	东台	一总6#配变	10	400	上级设备容量受限
17989	东台	一总7#配变	10	200	上级设备容量受限
17990	东台	一总8#配变	10	200	上级设备容量受限
17991	东台	一总9#配变	10	200	上级设备容量受限
17992	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
17993	东台	朝福1#配变	10	200	上级设备容量受限
17994	东台	朝福2＃配变	10	400	上级设备容量受限
17995	东台	朝福3#配变	10	400	上级设备容量受限
17996	东台	朝福4#配变	10	200	上级设备容量受限
17997	东台	朝福5#配变	10	200	上级设备容量受限
17998	东台	朝福6#配变	10	200	上级设备容量受限
17999	东台	朝福7#配变	10	200	上级设备容量受限
18000	东台	朝福8#配变	10	400	上级设备容量受限
18001	东台	红色1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18002	东台	红色10#配变	10	200	上级设备容量受限
18003	东台	红色11#配变	10	200	上级设备容量受限
18004	东台	红色2#配变	10	400	上级设备容量受限
18005	东台	红色3#配变	10	200	上级设备容量受限
18006	东台	红色5#配变	10	400	上级设备容量受限
18007	东台	红色7#配变	10	400	上级设备容量受限
18008	东台	红色9#配变	10	315	上级设备容量受限
18009	东台	万红1#配变	10	400	上级设备容量受限
18010	东台	万红13#配变	10	400	上级设备容量受限
18011	东台	万红14#配变	10	400	上级设备容量受限
18012	东台	万红15#配变	10	400	上级设备容量受限
18013	东台	万红2#配变	10	200	上级设备容量受限
18014	东台	万红4#配变	10	400	上级设备容量受限
18015	东台	万红5#配变	10	400	上级设备容量受限
18016	东台	万红8#配变	10	400	上级设备容量受限
18017	东台	新储1#配变	10	200	上级设备容量受限
18018	东台	新储10#配变	10	200	上级设备容量受限
18019	东台	新储2#配变	10	400	上级设备容量受限
18020	东台	新储3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18021	东台	新储4#配变	10	200	上级设备容量受限
18022	东台	新储5#配变	10	400	上级设备容量受限
18023	东台	新储6#配变	10	200	上级设备容量受限
18024	东台	新储7#配变	10	200	上级设备容量受限
18025	东台	新储8#配变	10	400	上级设备容量受限
18026	东台	新储9#配变	10	400	上级设备容量受限
18027	东台	中苴1#配变	10	200	上级设备容量受限
18028	东台	中苴10#配变	10	200	上级设备容量受限
18029	东台	中苴11#配变	10	200	上级设备容量受限
18030	东台	中苴12#配变	10	200	上级设备容量受限
18031	东台	中苴13#配变	10	200	上级设备容量受限
18032	东台	中苴14#配变	10	200	上级设备容量受限
18033	东台	中苴15#配变	10	200	上级设备容量受限
18034	东台	中苴16#配变	10	400	上级设备容量受限
18035	东台	中苴17#配变	10	400	上级设备容量受限
18036	东台	中苴19#配变	10	400	上级设备容量受限
18037	东台	中苴2#配变	10	200	上级设备容量受限
18038	东台	中苴3#配变	10	400	上级设备容量受限
18039	东台	中苴4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18040	东台	中苴5#配变	10	200	上级设备容量受限
18041	东台	中苴6#配变	10	400	上级设备容量受限
18042	东台	中苴7#配变	10	200	上级设备容量受限
18043	东台	中苴8#配变	10	200	上级设备容量受限
18044	东台	中苴9#配变	10	200	上级设备容量受限
18045	东台	红花19#配变	10	400	上级设备容量受限
18046	东台	唐洋二配变	10	160	上级设备容量受限
18047	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	上级设备容量受限
18048	东台	新元八配变	10	400	上级设备容量受限
18049	东台	镇河七配变	10	200	上级设备容量受限
18050	东台	二洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
18051	东台	二洋#11配变	10	400	上级设备容量受限
18052	东台	二洋#9配变	10	200	上级设备容量受限
18053	东台	二洋12#配变	10	200	上级设备容量受限
18054	东台	二洋13#配变	10	400	上级设备容量受限
18055	东台	二洋八配变	10	315	上级设备容量受限
18056	东台	二洋二配变	10	400	上级设备容量受限
18057	东台	二洋六配变	10	400	上级设备容量受限
18058	东台	二洋七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18059	东台	二洋三配变	10	200	上级设备容量受限
18060	东台	二洋四配变	10	200	上级设备容量受限
18061	东台	二洋五配变	10	400	上级设备容量受限
18062	东台	二洋一配变	10	400	上级设备容量受限
18063	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18064	东台	唐洋#3配变	10	400	上级设备容量受限
18065	东台	唐洋一配变	10	200	上级设备容量受限
18066	东台	五总#10配变	10	400	上级设备容量受限
18067	东台	五总#11配变	10	400	上级设备容量受限
18068	东台	五总#12配变	10	200	上级设备容量受限
18069	东台	五总#7配变	10	315	上级设备容量受限
18070	东台	五总#9配变	10	200	上级设备容量受限
18071	东台	五总(六)配变	10	200	上级设备容量受限
18072	东台	五总(一)配变	10	200	上级设备容量受限
18073	东台	五总2配变	10	315	上级设备容量受限
18074	东台	五总4配变	10	400	上级设备容量受限
18075	东台	五总8#配变	10	400	上级设备容量受限
18076	东台	五总三配变	10	200	上级设备容量受限
18077	东台	五总五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18078	东台	新元#14配变	10	400	上级设备容量受限
18079	东台	新元13配变	10	400	上级设备容量受限
18080	东台	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
18081	东台	新元九配变	10	200	上级设备容量受限
18082	东台	新元六配变	10	400	上级设备容量受限
18083	东台	新元七配变	10	160	上级设备容量受限
18084	东台	战胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
18085	东台	战胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
18086	东台	战胜12#配变	10	400	上级设备容量受限
18087	东台	战胜13#配变	10	400	上级设备容量受限
18088	东台	战胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
18089	东台	战胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
18090	东台	战胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
18091	东台	战胜八配变	10	200	上级设备容量受限
18092	东台	战胜二配变	10	200	上级设备容量受限
18093	东台	战胜六配变	10	200	上级设备容量受限
18094	东台	战胜七配变	10	200	上级设备容量受限
18095	东台	战胜五配变	10	200	上级设备容量受限
18096	东台	战胜一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18097	东台	镇河12#配变	10	200	上级设备容量受限
18098	东台	镇河八配变	10	400	上级设备容量受限
18099	东台	镇河二配变	10	400	上级设备容量受限
18100	东台	镇河九配变	10	200	上级设备容量受限
18101	东台	镇河六配变	10	400	上级设备容量受限
18102	东台	镇河三配变	10	200	上级设备容量受限
18103	东台	镇河十配变	10	200	上级设备容量受限
18104	东台	镇河四配变	10	200	上级设备容量受限
18105	东台	镇河五配变	10	200	上级设备容量受限
18106	东台	镇河一配变	10	400	上级设备容量受限
18107	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18108	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
18109	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	上级设备容量受限
18110	东台	鼓劲#14配变	10	200	上级设备容量受限
18111	东台	鼓劲(四)配变	10	400	上级设备容量受限
18112	东台	鼓劲13#配变	10	200	上级设备容量受限
18113	东台	鼓劲2配变	10	200	上级设备容量受限
18114	东台	鼓劲六配变	10	400	上级设备容量受限
18115	东台	鼓劲五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18116	东台	鼓劲一配变	10	315	上级设备容量受限
18117	东台	红花一配变	10	200	上级设备容量受限
18118	东台	联灶#14配变	10	400	上级设备容量受限
18119	东台	联灶#15配变	10	400	上级设备容量受限
18120	东台	联灶#16配配	10	400	上级设备容量受限
18121	东台	联灶#17配变	10	400	上级设备容量受限
18122	东台	联灶#18配变	10	400	上级设备容量受限
18123	东台	联灶#19配变	10	400	上级设备容量受限
18124	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
18125	东台	联灶#21配变	10	200	上级设备容量受限
18126	东台	联灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
18127	东台	联灶04#配变	10	400	上级设备容量受限
18128	东台	联灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
18129	东台	联灶12#配变	10	400	上级设备容量受限
18130	东台	联灶22#配变	10	400	上级设备容量受限
18131	东台	联灶23#配变	10	400	上级设备容量受限
18132	东台	联灶24#配变	10	400	上级设备容量受限
18133	东台	联灶3#配变	10	400	上级设备容量受限
18134	东台	联灶5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18135	东台	联灶八配变	10	400	上级设备容量受限
18136	东台	联灶二配变	10	200	上级设备容量受限
18137	东台	联灶九配变	10	400	上级设备容量受限
18138	东台	联灶六配变	10	315	上级设备容量受限
18139	东台	联灶十配变	10	400	上级设备容量受限
18140	东台	联灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
18141	东台	联灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
18142	东台	农场#(9)配变	10	315	上级设备容量受限
18143	东台	农场#8配变	10	200	上级设备容量受限
18144	东台	农场(三)配变	10	200	上级设备容量受限
18145	东台	农场(一)配变	10	400	上级设备容量受限
18146	东台	农场10#配变	10	200	上级设备容量受限
18147	东台	农场5配变	10	400	上级设备容量受限
18148	东台	农场6配变	10	400	上级设备容量受限
18149	东台	农场7#配变	10	400	上级设备容量受限
18150	东台	农场二配变	10	200	上级设备容量受限
18151	东台	农场四配变	10	400	上级设备容量受限
18152	东台	万红#11配变	10	400	上级设备容量受限
18153	东台	万红#12配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18154	东台	万红10#配变	10	400	上级设备容量受限
18155	东台	万红9#配变	10	200	上级设备容量受限
18156	东台	万红六配变	10	400	上级设备容量受限
18157	东台	万红七配变	10	200	上级设备容量受限
18158	东台	万红三配变	10	400	上级设备容量受限
18159	东台	张灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
18160	东台	张灶#13配变	10	200	上级设备容量受限
18161	东台	张灶#14配变	10	200	上级设备容量受限
18162	东台	张灶#16配变	10	400	上级设备容量受限
18163	东台	张灶#1配变	10	400	上级设备容量受限
18164	东台	张灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
18165	东台	张灶(九)配变	10	400	上级设备容量受限
18166	东台	张灶(五)配变	10	200	上级设备容量受限
18167	东台	张灶03#配变	10	200	上级设备容量受限
18168	东台	张灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
18169	东台	张灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
18170	东台	张灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
18171	东台	张灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
18172	东台	张灶二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18173	东台	张灶六配变	10	400	上级设备容量受限
18174	东台	张灶四配变	10	200	上级设备容量受限
18175	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18176	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18177	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18178	东台	爱国#10配变	10	200	上级设备容量受限
18179	东台	爱国11#配变	10	200	上级设备容量受限
18180	东台	爱国13#配变	10	200	上级设备容量受限
18181	东台	爱国14#配变	10	200	上级设备容量受限
18182	东台	爱国15#配变	10	200	上级设备容量受限
18183	东台	爱国1配变	10	400	上级设备容量受限
18184	东台	爱国5#配变	10	400	上级设备容量受限
18185	东台	爱国9#配变	10	200	上级设备容量受限
18186	东台	爱国八配变	10	200	上级设备容量受限
18187	东台	爱国二配变	10	200	上级设备容量受限
18188	东台	爱国六配变	10	200	上级设备容量受限
18189	东台	爱国七配变	10	400	上级设备容量受限
18190	东台	爱国三配变	10	200	上级设备容量受限
18191	东台	爱国四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18192	东台	红花#15配变	10	400	上级设备容量受限
18193	东台	南洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
18194	东台	南洋#11配变	10	200	上级设备容量受限
18195	东台	南洋#12配变	10	400	上级设备容量受限
18196	东台	南洋#13配变	10	200	上级设备容量受限
18197	东台	南洋14#配变	10	200	上级设备容量受限
18198	东台	南洋2配变	10	200	上级设备容量受限
18199	东台	南洋5#配变	10	400	上级设备容量受限
18200	东台	南洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
18201	东台	南洋八配变	10	400	上级设备容量受限
18202	东台	南洋六配变	10	200	上级设备容量受限
18203	东台	南洋七配变	10	200	上级设备容量受限
18204	东台	南洋三配变	10	200	上级设备容量受限
18205	东台	南洋四配变	10	200	上级设备容量受限
18206	东台	南洋一配变	10	200	上级设备容量受限
18207	东台	唐胜八配变	10	200	上级设备容量受限
18208	东台	唐胜九配变	10	400	上级设备容量受限
18209	东台	唐胜七配变	10	400	上级设备容量受限
18210	东台	唐胜三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18211	东台	心红#14配变	10	400	上级设备容量受限
18212	东台	心红一配变	10	200	上级设备容量受限
18213	东台	裕民#11配变	10	200	上级设备容量受限
18214	东台	裕民#12配变	10	200	上级设备容量受限
18215	东台	裕民#4配变	10	200	上级设备容量受限
18216	东台	裕民#8配变	10	200	上级设备容量受限
18217	东台	裕民#9配变	10	200	上级设备容量受限
18218	东台	裕民10#配变	10	200	上级设备容量受限
18219	东台	裕民2#配变	10	200	上级设备容量受限
18220	东台	裕民六配变	10	400	上级设备容量受限
18221	东台	裕民七配变	10	200	上级设备容量受限
18222	东台	裕民三配变	10	200	上级设备容量受限
18223	东台	裕民一配变	10	200	上级设备容量受限
18224	东台	长红#11配变	10	200	上级设备容量受限
18225	东台	长红(2)配变	10	400	上级设备容量受限
18226	东台	长红10#配变	10	200	上级设备容量受限
18227	东台	长红12#配变	10	200	上级设备容量受限
18228	东台	长红13#配变	10	200	上级设备容量受限
18229	东台	长红14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18230	东台	长红八配变	10	200	上级设备容量受限
18231	东台	长红九配变	10	400	上级设备容量受限
18232	东台	长红六配变	10	400	上级设备容量受限
18233	东台	长红七配变	10	400	上级设备容量受限
18234	东台	长红三配变	10	200	上级设备容量受限
18235	东台	长红四配变	10	400	上级设备容量受限
18236	东台	长红五配变	10	200	上级设备容量受限
18237	东台	长红一配变	10	400	上级设备容量受限
18238	东台	安建13#配变	10	200	上级设备容量受限
18239	东台	安建7#配变	10	400	上级设备容量受限
18240	东台	安建8#配变	10	400	上级设备容量受限
18241	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
18242	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
18243	东台	和平置业1#配变	10	630	上级设备容量受限
18244	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	上级设备容量受限
18245	东台	红花13#配变	10	200	上级设备容量受限
18246	东台	红花6#配变	10	400	上级设备容量受限
18247	东台	红色4#配变	10	200	上级设备容量受限
18248	东台	红色6#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18249	东台	红色8#配变	10	200	上级设备容量受限
18250	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18251	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18252	东台	集镇11#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18253	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	上级设备容量受限
18254	东台	集镇14#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18255	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18256	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
18257	东台	集镇20#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18258	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18259	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18260	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18261	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
18262	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
18263	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18264	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	上级设备容量受限
18265	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	上级设备容量受限
18266	东台	集镇30#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18267	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18268	东台	集镇32＃配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18269	东台	集镇33#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18270	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18271	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18272	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18273	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18274	东台	集镇5#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18275	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18276	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18277	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18278	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
18279	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	上级设备容量受限
18280	东台	唐南1#配变	10	400	上级设备容量受限
18281	东台	唐南2#配变	10	400	上级设备容量受限
18282	东台	唐南3#配变	10	400	上级设备容量受限
18283	东台	唐洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
18284	东台	桃花源2#变	10	630	上级设备容量受限
18285	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
18286	东台	新元5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18287	东台	鑫园小区#2主变	10	400	上级设备容量受限
18288	东台	鑫园小区#4主变	10	400	上级设备容量受限
18289	东台	幸福花园1#变	10	630	上级设备容量受限
18290	东台	幸福花园3#变	10	800	上级设备容量受限
18291	东台	艺雅居#1变压器	10	630	上级设备容量受限
18292	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
18293	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限
18294	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
18295	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限
18296	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
18297	东台	心红#15配变	10	400	上级设备容量受限
18298	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
18299	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限
18300	东台	心红(4)配变	10	200	上级设备容量受限
18301	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限
18302	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
18303	东台	心红八配变	10	315	上级设备容量受限
18304	东台	心红二配变	10	200	上级设备容量受限
18305	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18306	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
18307	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
18308	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
18309	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
18310	东台	心红五配变	10	400	上级设备容量受限
18311	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
18312	东台	高众#14配变	10	200	上级设备容量受限
18313	东台	高众#15配变	10	400	上级设备容量受限
18314	东台	高众#16配变	10	400	上级设备容量受限
18315	东台	高众17#配变	10	400	上级设备容量受限
18316	东台	高众6配变	10	400	上级设备容量受限
18317	东台	高众八配变	10	400	上级设备容量受限
18318	东台	高众二配变	10	315	上级设备容量受限
18319	东台	高众九配变	10	400	上级设备容量受限
18320	东台	高众七配变	10	315	上级设备容量受限
18321	东台	高众三配变	10	200	上级设备容量受限
18322	东台	高众十二配变	10	200	上级设备容量受限
18323	东台	高众十配变	10	200	上级设备容量受限
18324	东台	高众十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18325	东台	高众十一配变	10	200	上级设备容量受限
18326	东台	高众四配变	10	200	上级设备容量受限
18327	东台	高众五配变	10	200	上级设备容量受限
18328	东台	高众一配变	10	400	上级设备容量受限
18329	东台	官坝#9配变	10	200	上级设备容量受限
18330	东台	官坝10#配变	10	200	上级设备容量受限
18331	东台	官坝1配变	10	400	上级设备容量受限
18332	东台	官坝3#配变	10	400	上级设备容量受限
18333	东台	官坝7配变	10	200	上级设备容量受限
18334	东台	官坝八配变	10	200	上级设备容量受限
18335	东台	官坝二配变	10	400	上级设备容量受限
18336	东台	官坝六配变	10	200	上级设备容量受限
18337	东台	官坝五配变	10	200	上级设备容量受限
18338	东台	红花#12配变	10	200	上级设备容量受限
18339	东台	红花#14配变	10	200	上级设备容量受限
18340	东台	红花#16配变	10	400	上级设备容量受限
18341	东台	红花4配变	10	400	上级设备容量受限
18342	东台	红花七配变	10	400	上级设备容量受限
18343	东台	红花三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18344	东台	红花十一配变	10	400	上级设备容量受限
18345	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
18346	东台	唐胜2#配变	10	400	上级设备容量受限
18347	东台	唐胜四配变	10	400	上级设备容量受限
18348	东台	唐胜五配变	10	200	上级设备容量受限
18349	东台	唐胜一配变	10	200	上级设备容量受限
18350	东台	兴安二配变	10	200	上级设备容量受限
18351	东台	兴安六配变	10	400	上级设备容量受限
18352	东台	兴安七配变	10	400	上级设备容量受限
18353	东台	兴安三配变	10	200	上级设备容量受限
18354	东台	兴安十二配变	10	200	上级设备容量受限
18355	东台	兴安十配变	10	200	上级设备容量受限
18356	东台	兴安十一配变	10	200	上级设备容量受限
18357	东台	兴安四配变	10	200	上级设备容量受限
18358	东台	兴安五配变	10	200	上级设备容量受限
18359	东台	兴安一配变	10	200	上级设备容量受限
18360	东台	姜盈2配变	10	200	上级设备容量受限
18361	东台	姜盈4配变	10	400	上级设备容量受限
18362	东台	姜盈5配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18363	东台	姜盈八配变	10	200	上级设备容量受限
18364	东台	姜盈六#配变	10	400	上级设备容量受限
18365	东台	姜盈七配变	10	200	上级设备容量受限
18366	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	上级设备容量受限
18367	东台	蒋泊10#配变	10	200	上级设备容量受限
18368	东台	蒋泊11#配变	10	200	上级设备容量受限
18369	东台	蒋泊12#配变	10	200	上级设备容量受限
18370	东台	蒋泊13#配变	10	200	上级设备容量受限
18371	东台	蒋泊14#配变	10	200	上级设备容量受限
18372	东台	蒋泊15#配变	10	200	上级设备容量受限
18373	东台	蒋泊16#配变	10	200	上级设备容量受限
18374	东台	蒋泊17#配变	10	200	上级设备容量受限
18375	东台	蒋泊二配变	10	200	上级设备容量受限
18376	东台	蒋泊九配变	10	400	上级设备容量受限
18377	东台	蒋泊六配变	10	200	上级设备容量受限
18378	东台	蒋泊七配变	10	200	上级设备容量受限
18379	东台	蒋泊三配变	10	200	上级设备容量受限
18380	东台	蒋泊四配变	10	200	上级设备容量受限
18381	东台	蒋泊五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18382	东台	蒋泊一配变	10	200	上级设备容量受限
18383	东台	练丿二高过载配变	10	200	上级设备容量受限
18384	东台	练丿三配变	10	400	上级设备容量受限
18385	东台	练丿四配变	10	200	上级设备容量受限
18386	东台	练丿五配变	10	200	上级设备容量受限
18387	东台	练丿一配变	10	200	上级设备容量受限
18388	东台	梁海10#配变	10	200	上级设备容量受限
18389	东台	梁海9#配变	10	200	上级设备容量受限
18390	东台	梁海二配变	10	200	上级设备容量受限
18391	东台	梁海六配变	10	200	上级设备容量受限
18392	东台	梁海三配变	10	400	上级设备容量受限
18393	东台	梁海四配变	10	200	上级设备容量受限
18394	东台	梁海五配变	10	400	上级设备容量受限
18395	东台	梁海一配变	10	200	上级设备容量受限
18396	东台	六灶5配变	10	200	上级设备容量受限
18397	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18398	东台	美满12#配变	10	200	上级设备容量受限
18399	东台	美满八配变	10	400	上级设备容量受限
18400	东台	美满二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18401	东台	美满九配变	10	200	上级设备容量受限
18402	东台	美满六配变	10	200	上级设备容量受限
18403	东台	美满三配变	10	200	上级设备容量受限
18404	东台	美满十配变	10	200	上级设备容量受限
18405	东台	美满十一配变	10	200	上级设备容量受限
18406	东台	美满四配变	10	400	上级设备容量受限
18407	东台	美满五配变	10	400	上级设备容量受限
18408	东台	美满一配变	10	200	上级设备容量受限
18409	东台	幸福11#配变	10	400	上级设备容量受限
18410	东台	幸福7#配变	10	400	上级设备容量受限
18411	东台	幸福8配变	10	200	上级设备容量受限
18412	东台	幸福二高过载配变	10	200	上级设备容量受限
18413	东台	幸福九配变	10	200	上级设备容量受限
18414	东台	幸福六配变	10	400	上级设备容量受限
18415	东台	幸福三配变	10	200	上级设备容量受限
18416	东台	幸福十配变	10	200	上级设备容量受限
18417	东台	幸福四配变	10	200	上级设备容量受限
18418	东台	幸福五配变	10	400	上级设备容量受限
18419	东台	幸福一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18420	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
18421	东台	果林场二配变	10	400	上级设备容量受限
18422	东台	果林场三配变	10	200	上级设备容量受限
18423	东台	果林场一配变	10	200	上级设备容量受限
18424	东台	华居6#配变	10	400	上级设备容量受限
18425	东台	华居二配变	10	200	上级设备容量受限
18426	东台	华居七配变	10	200	上级设备容量受限
18427	东台	华居三配变	10	200	上级设备容量受限
18428	东台	华居四配变	10	200	上级设备容量受限
18429	东台	华居一配变	10	200	上级设备容量受限
18430	东台	华丿2配变	10	200	上级设备容量受限
18431	东台	华丿4#配变	10	400	上级设备容量受限
18432	东台	华丿一配变	10	400	上级设备容量受限
18433	东台	潘南7#配变	10	400	上级设备容量受限
18434	东台	潘南8#配变	10	400	上级设备容量受限
18435	东台	潘南二配变	10	200	上级设备容量受限
18436	东台	潘南九配变	10	200	上级设备容量受限
18437	东台	潘南六配变	10	200	上级设备容量受限
18438	东台	潘南三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18439	东台	潘南十配变	10	200	上级设备容量受限
18440	东台	潘南四配变	10	400	上级设备容量受限
18441	东台	潘南五配变	10	200	上级设备容量受限
18442	东台	潘南一配变	10	400	上级设备容量受限
18443	东台	孙丿1配变	10	200	上级设备容量受限
18444	东台	孙丿2配变	10	400	上级设备容量受限
18445	东台	孙丿3配变	10	200	上级设备容量受限
18446	东台	孙丿4配变	10	400	上级设备容量受限
18447	东台	孙丿6配变	10	200	上级设备容量受限
18448	东台	孙丿8配变	10	200	上级设备容量受限
18449	东台	孙丿9#配变	10	200	上级设备容量受限
18450	东台	孙丿七配变	10	200	上级设备容量受限
18451	东台	孙丿十二配变	10	200	上级设备容量受限
18452	东台	孙丿十配变	10	200	上级设备容量受限
18453	东台	孙丿十一配变	10	200	上级设备容量受限
18454	东台	孙丿五配变	10	200	上级设备容量受限
18455	东台	港东13#配变	10	200	上级设备容量受限
18456	东台	港东14#配变	10	200	上级设备容量受限
18457	东台	港东15#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18458	东台	港东八配变	10	200	上级设备容量受限
18459	东台	港东二配变	10	200	上级设备容量受限
18460	东台	港东九配变	10	200	上级设备容量受限
18461	东台	港东六配变	10	200	上级设备容量受限
18462	东台	港东七配变	10	200	上级设备容量受限
18463	东台	港东三配变	10	200	上级设备容量受限
18464	东台	港东十二配变	10	400	上级设备容量受限
18465	东台	港东十六配变	10	200	上级设备容量受限
18466	东台	港东十配变	10	200	上级设备容量受限
18467	东台	港东十七配变	10	200	上级设备容量受限
18468	东台	港东十一配变	10	200	上级设备容量受限
18469	东台	港东四配变	10	200	上级设备容量受限
18470	东台	港东五配变	10	200	上级设备容量受限
18471	东台	港东一配变	10	200	上级设备容量受限
18472	东台	姜洼11#配变	10	200	上级设备容量受限
18473	东台	姜洼15#配变	10	400	上级设备容量受限
18474	东台	姜洼五配变	10	200	上级设备容量受限
18475	东台	姜洼一配变	10	200	上级设备容量受限
18476	东台	南荡1配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18477	东台	南荡3配变	10	200	上级设备容量受限
18478	东台	南荡4配变	10	200	上级设备容量受限
18479	东台	南荡7#配变	10	200	上级设备容量受限
18480	东台	南荡8#配变	10	200	上级设备容量受限
18481	东台	南荡9#配变	10	200	上级设备容量受限
18482	东台	南荡二配变	10	200	上级设备容量受限
18483	东台	南荡六配变	10	200	上级设备容量受限
18484	东台	南荡五配变	10	200	上级设备容量受限
18485	东台	潘洼8#配变	10	200	上级设备容量受限
18486	东台	潘洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
18487	东台	潘洼二配变	10	200	上级设备容量受限
18488	东台	潘洼六配变	10	200	上级设备容量受限
18489	东台	潘洼七配变	10	200	上级设备容量受限
18490	东台	潘洼三配变	10	200	上级设备容量受限
18491	东台	潘洼四配变	10	200	上级设备容量受限
18492	东台	潘洼五配变	10	200	上级设备容量受限
18493	东台	潘洼一配变	10	200	上级设备容量受限
18494	东台	新村16#配变	10	200	上级设备容量受限
18495	东台	新村2配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18496	东台	新村4配变	10	200	上级设备容量受限
18497	东台	新村5配变	10	400	上级设备容量受限
18498	东台	新村八配变	10	200	上级设备容量受限
18499	东台	新村三配变	10	400	上级设备容量受限
18500	东台	新村十二配变	10	200	上级设备容量受限
18501	东台	新村十配变	10	200	上级设备容量受限
18502	东台	新村十三#配变	10	200	上级设备容量受限
18503	东台	新村十一配变	10	200	上级设备容量受限
18504	东台	新村一配变	10	200	上级设备容量受限
18505	东台	中联7#配变	10	400	上级设备容量受限
18506	东台	中联8#配变	10	200	上级设备容量受限
18507	东台	中联9#配变	10	200	上级设备容量受限
18508	东台	中联二配变	10	400	上级设备容量受限
18509	东台	中联六配变	10	200	上级设备容量受限
18510	东台	中联三配变	10	200	上级设备容量受限
18511	东台	中联四配变	10	200	上级设备容量受限
18512	东台	中联五配变	10	200	上级设备容量受限
18513	东台	中联一配变	10	200	上级设备容量受限
18514	东台	祝林三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18515	东台	曹丿小学配变	10	400	上级设备容量受限
18516	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	上级设备容量受限
18517	东台	港边11#配变	10	200	上级设备容量受限
18518	东台	港边3配变	10	315	上级设备容量受限
18519	东台	港边九配变	10	400	上级设备容量受限
18520	东台	港边六配变	10	200	上级设备容量受限
18521	东台	港边十配变	10	200	上级设备容量受限
18522	东台	港边四配变	10	200	上级设备容量受限
18523	东台	港边五配变	10	200	上级设备容量受限
18524	东台	港边一配变	10	200	上级设备容量受限
18525	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
18526	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
18527	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
18528	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	上级设备容量受限
18529	东台	公用变一配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
18530	东台	顾丿#8配变	10	400	上级设备容量受限
18531	东台	顾丿3配变	10	200	上级设备容量受限
18532	东台	顾丿六配变	10	200	上级设备容量受限
18533	东台	顾丿七台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18534	东台	顾丿四配变	10	200	上级设备容量受限
18535	东台	顾丿一配变	10	200	上级设备容量受限
18536	东台	韩文四配变	10	200	上级设备容量受限
18537	东台	先及10#配变	10	200	上级设备容量受限
18538	东台	先及5配变	10	400	上级设备容量受限
18539	东台	先及八配变	10	400	上级设备容量受限
18540	东台	先及二配变	10	315	上级设备容量受限
18541	东台	先及七台片	10	400	上级设备容量受限
18542	东台	先及三配变	10	400	上级设备容量受限
18543	东台	先及四配变	10	400	上级设备容量受限
18544	东台	行北10#配变	10	200	上级设备容量受限
18545	东台	行北2配变	10	200	上级设备容量受限
18546	东台	行北4配变	10	400	上级设备容量受限
18547	东台	行北7配变	10	200	上级设备容量受限
18548	东台	行北9#配变	10	200	上级设备容量受限
18549	东台	行北八台片	10	200	上级设备容量受限
18550	东台	行北六配变	10	400	上级设备容量受限
18551	东台	行北三配变	10	160	上级设备容量受限
18552	东台	行北十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18553	东台	行北五配变	10	200	上级设备容量受限
18554	东台	行北一配变	10	400	上级设备容量受限
18555	东台	严墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
18556	东台	严墩8#配变	10	200	上级设备容量受限
18557	东台	严墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
18558	东台	严墩二配变	10	400	上级设备容量受限
18559	东台	严墩六配变	10	200	上级设备容量受限
18560	东台	严墩三配变	10	200	上级设备容量受限
18561	东台	严墩四配变	10	200	上级设备容量受限
18562	东台	严墩五配变	10	200	上级设备容量受限
18563	东台	严墩一配变	10	400	上级设备容量受限
18564	东台	杨岸8#配变	10	200	上级设备容量受限
18565	东台	杨岸六配变	10	200	上级设备容量受限
18566	东台	杨岸三配变	10	200	上级设备容量受限
18567	东台	杨岸四配变	10	200	上级设备容量受限
18568	东台	杨岸五配变	10	400	上级设备容量受限
18569	东台	杨岸一配变	10	200	上级设备容量受限
18570	东台	张港六配变	10	400	上级设备容量受限
18571	东台	姜洼12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18572	东台	姜洼八配变	10	200	上级设备容量受限
18573	东台	姜洼二配变	10	200	上级设备容量受限
18574	东台	姜洼九配变	10	200	上级设备容量受限
18575	东台	姜洼六配变	10	200	上级设备容量受限
18576	东台	姜洼七配变	10	200	上级设备容量受限
18577	东台	姜洼三配变	10	400	上级设备容量受限
18578	东台	姜洼十配变	10	200	上级设备容量受限
18579	东台	姜洼十三配变	10	200	上级设备容量受限
18580	东台	姜洼十四配变	10	200	上级设备容量受限
18581	东台	姜洼四配变	10	200	上级设备容量受限
18582	东台	姜盈三配变	10	200	上级设备容量受限
18583	东台	张港13#配变	10	200	上级设备容量受限
18584	东台	张港八配变	10	200	上级设备容量受限
18585	东台	张港二配变	10	400	上级设备容量受限
18586	东台	张港九配变	10	200	上级设备容量受限
18587	东台	张港七配变	10	200	上级设备容量受限
18588	东台	张港三配变	10	200	上级设备容量受限
18589	东台	张港十二配变	10	200	上级设备容量受限
18590	东台	张港十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18591	东台	张港十四配变	10	200	上级设备容量受限
18592	东台	张港十一配变	10	200	上级设备容量受限
18593	东台	张港四配变	10	200	上级设备容量受限
18594	东台	张港五配变	10	400	上级设备容量受限
18595	东台	张港一配变(高过载)	10	100	上级设备容量受限
18596	东台	祝林9#配变	10	200	上级设备容量受限
18597	东台	祝林八配变	10	200	上级设备容量受限
18598	东台	祝林二配变	10	200	上级设备容量受限
18599	东台	祝林六配变	10	200	上级设备容量受限
18600	东台	祝林七配变	10	200	上级设备容量受限
18601	东台	祝林十配变	10	200	上级设备容量受限
18602	东台	祝林十一配变	10	200	上级设备容量受限
18603	东台	祝林四配变	10	200	上级设备容量受限
18604	东台	祝林五配变	10	200	上级设备容量受限
18605	东台	祝林一配变	10	160	上级设备容量受限
18606	东台	曹居二配变	10	200	上级设备容量受限
18607	东台	曹居三配变	10	200	上级设备容量受限
18608	东台	曹居四配变	10	200	上级设备容量受限
18609	东台	曹居一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18610	东台	港边8配变	10	200	上级设备容量受限
18611	东台	港边二配变	10	200	上级设备容量受限
18612	东台	港边七配变	10	200	上级设备容量受限
18613	东台	公用变二配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
18614	东台	公用变九配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
18615	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	上级设备容量受限
18616	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	上级设备容量受限
18617	东台	顾丿5配变	10	200	上级设备容量受限
18618	东台	顾丿9#配变	10	200	上级设备容量受限
18619	东台	顾丿二配变	10	200	上级设备容量受限
18620	东台	韩文#12配变	10	200	上级设备容量受限
18621	东台	韩文10#配变	10	400	上级设备容量受限
18622	东台	韩文11#配变	10	200	上级设备容量受限
18623	东台	韩文13#配变	10	200	上级设备容量受限
18624	东台	韩文14#配变	10	200	上级设备容量受限
18625	东台	韩文16#配变	10	200	上级设备容量受限
18626	东台	韩文17#配变	10	200	上级设备容量受限
18627	东台	韩文3配变	10	200	上级设备容量受限
18628	东台	韩文八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18629	东台	韩文二配变	10	200	上级设备容量受限
18630	东台	韩文九配变	10	400	上级设备容量受限
18631	东台	韩文六配变	10	200	上级设备容量受限
18632	东台	韩文七配变	10	200	上级设备容量受限
18633	东台	韩文十五配变	10	200	上级设备容量受限
18634	东台	韩文五配变	10	200	上级设备容量受限
18635	东台	韩文一配变	10	200	上级设备容量受限
18636	东台	蒋泊八配变	10	200	上级设备容量受限
18637	东台	先及九配变	10	200	上级设备容量受限
18638	东台	先及六配变	10	200	上级设备容量受限
18639	东台	先及一配变	10	400	上级设备容量受限
18640	东台	先胜2配变	10	200	上级设备容量受限
18641	东台	先胜4配变	10	400	上级设备容量受限
18642	东台	先胜6#配变	10	400	上级设备容量受限
18643	东台	先胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
18644	东台	先胜七配变	10	200	上级设备容量受限
18645	东台	先胜三配变	10	400	上级设备容量受限
18646	东台	先胜五配变	10	400	上级设备容量受限
18647	东台	先胜一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18648	东台	陈墩4配变	10	200	上级设备容量受限
18649	东台	陈墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
18650	东台	陈墩6#配变	10	400	上级设备容量受限
18651	东台	陈墩二配变	10	200	上级设备容量受限
18652	东台	陈墩七号配变	10	400	上级设备容量受限
18653	东台	陈墩三配变	10	200	上级设备容量受限
18654	东台	陈墩一配变	10	400	上级设备容量受限
18655	东台	华丿3配变	10	400	上级设备容量受限
18656	东台	联港1配变	10	200	上级设备容量受限
18657	东台	联港4配变	10	315	上级设备容量受限
18658	东台	联港八配变	10	200	上级设备容量受限
18659	东台	联港二配变	10	200	上级设备容量受限
18660	东台	联港九配变	10	200	上级设备容量受限
18661	东台	联港六配变	10	200	上级设备容量受限
18662	东台	联港七配变	10	200	上级设备容量受限
18663	东台	联港三配变	10	400	上级设备容量受限
18664	东台	联港十#配变	10	200	上级设备容量受限
18665	东台	联港十一#配变	10	200	上级设备容量受限
18666	东台	联港五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18667	东台	南荡10#配变	10	200	上级设备容量受限
18668	东台	王套10#配变	10	400	上级设备容量受限
18669	东台	王套11#配变	10	200	上级设备容量受限
18670	东台	王套5配变	10	200	上级设备容量受限
18671	东台	王套6配变	10	200	上级设备容量受限
18672	东台	王套八配变	10	200	上级设备容量受限
18673	东台	王套二配变	10	200	上级设备容量受限
18674	东台	王套九配变	10	200	上级设备容量受限
18675	东台	王套七配变	10	200	上级设备容量受限
18676	东台	王套三配变	10	200	上级设备容量受限
18677	东台	王套四配变	10	200	上级设备容量受限
18678	东台	王套一配变	10	400	上级设备容量受限
18679	东台	下舍10#配变	10	200	上级设备容量受限
18680	东台	下舍1配变	10	200	上级设备容量受限
18681	东台	下舍4配变	10	200	上级设备容量受限
18682	东台	下舍八配变	10	400	上级设备容量受限
18683	东台	下舍二配变	10	200	上级设备容量受限
18684	东台	下舍九配变	10	200	上级设备容量受限
18685	东台	下舍六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18686	东台	下舍七配变	10	400	上级设备容量受限
18687	东台	下舍三配变	10	200	上级设备容量受限
18688	东台	下舍十一#配变	10	200	上级设备容量受限
18689	东台	下舍五配变	10	200	上级设备容量受限
18690	东台	中荡11#配变	10	200	上级设备容量受限
18691	东台	中荡12#配变	10	200	上级设备容量受限
18692	东台	中荡13#配变	10	200	上级设备容量受限
18693	东台	中荡1配变	10	200	上级设备容量受限
18694	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	上级设备容量受限
18695	东台	中荡八配变	10	200	上级设备容量受限
18696	东台	中荡二配变	10	200	上级设备容量受限
18697	东台	中荡九配变	10	200	上级设备容量受限
18698	东台	中荡六配变	10	200	上级设备容量受限
18699	东台	中荡七配变	10	200	上级设备容量受限
18700	东台	中荡三配变	10	200	上级设备容量受限
18701	东台	中荡十六配变	10	200	上级设备容量受限
18702	东台	中荡十配变	10	200	上级设备容量受限
18703	东台	中荡十四#配变	10	200	上级设备容量受限
18704	东台	中荡十五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18705	东台	中荡五配变	10	200	上级设备容量受限
18706	东台	东合5配变	10	200	上级设备容量受限
18707	东台	东合8#配变	10	200	上级设备容量受限
18708	东台	东合二配变	10	200	上级设备容量受限
18709	东台	东合九配变	10	200	上级设备容量受限
18710	东台	东合六配变	10	200	上级设备容量受限
18711	东台	东合七配变	10	200	上级设备容量受限
18712	东台	东合三高过载配变	10	200	上级设备容量受限
18713	东台	东合十配变	10	200	上级设备容量受限
18714	东台	东合四配变	10	200	上级设备容量受限
18715	东台	东合一配变	10	200	上级设备容量受限
18716	东台	练坳5配变	10	200	上级设备容量受限
18717	东台	练坳八配变	10	200	上级设备容量受限
18718	东台	练坳二配变	10	200	上级设备容量受限
18719	东台	梁东1配变	10	200	上级设备容量受限
18720	东台	梁东二配变	10	200	上级设备容量受限
18721	东台	卢家14#配变	10	630	上级设备容量受限
18722	东台	卢家15#配变	10	630	上级设备容量受限
18723	东台	卢家16#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18724	东台	卢家2配变	10	400	上级设备容量受限
18725	东台	卢家3配变	10	400	上级设备容量受限
18726	东台	卢家7#配变	10	400	上级设备容量受限
18727	东台	卢家六配变	10	400	上级设备容量受限
18728	东台	卢家十二配变	10	200	上级设备容量受限
18729	东台	卢家十三配变	10	200	上级设备容量受限
18730	东台	卢家十一配变	10	200	上级设备容量受限
18731	东台	卢家四配变	10	200	上级设备容量受限
18732	东台	卢家五台片	10	200	上级设备容量受限
18733	东台	卢家一配变	10	400	上级设备容量受限
18734	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
18735	东台	潘灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
18736	东台	潘灶三配变	10	400	上级设备容量受限
18737	东台	潘灶四配变	10	200	上级设备容量受限
18738	东台	潘灶五配变	10	200	上级设备容量受限
18739	东台	潘灶一配变	10	400	上级设备容量受限
18740	东台	沈河11#配变	10	400	上级设备容量受限
18741	东台	沈河12#配变	10	400	上级设备容量受限
18742	东台	沈河13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18743	东台	沈河14#配变	10	200	上级设备容量受限
18744	东台	沈河八配变	10	200	上级设备容量受限
18745	东台	沈河二配变	10	400	上级设备容量受限
18746	东台	沈河九配变	10	200	上级设备容量受限
18747	东台	沈河六配变	10	200	上级设备容量受限
18748	东台	沈河七配变	10	400	上级设备容量受限
18749	东台	沈河三号配变	10	200	上级设备容量受限
18750	东台	沈河十配变	10	400	上级设备容量受限
18751	东台	沈河四配变	10	200	上级设备容量受限
18752	东台	沈河五配变	10	400	上级设备容量受限
18753	东台	沈河一配变	10	400	上级设备容量受限
18754	东台	御景华庭1#	10	800	上级设备容量受限
18755	东台	保丰6配变	10	200	上级设备容量受限
18756	东台	保丰7配变	10	200	上级设备容量受限
18757	东台	保丰三配变	10	200	上级设备容量受限
18758	东台	公用19配变	10	400	上级设备容量受限
18759	东台	永胜1#配变	10	400	上级设备容量受限
18760	东台	永胜四号配变	10	200	上级设备容量受限
18761	东台	保丰12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18762	东台	保丰五号配变	10	200	上级设备容量受限
18763	东台	保丰一号配变	10	400	上级设备容量受限
18764	东台	洼灶五配变	10	200	上级设备容量受限
18765	东台	保丰二配变	10	200	上级设备容量受限
18766	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
18767	东台	保丰十四配变	10	400	上级设备容量受限
18768	东台	保丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
18769	东台	川港10#配变	10	200	上级设备容量受限
18770	东台	川港11#配变	10	400	上级设备容量受限
18771	东台	川港8#配变	10	400	上级设备容量受限
18772	东台	川港9#配变	10	400	上级设备容量受限
18773	东台	川港二号配变	10	200	上级设备容量受限
18774	东台	川港六配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
18775	东台	川港七配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
18776	东台	川港三配变(头灶）	10	200	上级设备容量受限
18777	东台	川港四配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
18778	东台	川港五配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
18779	东台	川港一配变（头灶)	10	200	上级设备容量受限
18780	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18781	东台	洼灶七配变	10	200	上级设备容量受限
18782	东台	洼灶三号	10	200	上级设备容量受限
18783	东台	北腰6#配变	10	400	上级设备容量受限
18784	东台	北腰二配变	10	400	上级设备容量受限
18785	东台	北腰三配变	10	400	上级设备容量受限
18786	东台	北腰四配变	10	200	上级设备容量受限
18787	东台	北腰五配变	10	200	上级设备容量受限
18788	东台	北腰一配变	10	200	上级设备容量受限
18789	东台	曹灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
18790	东台	曹灶二配变	10	200	上级设备容量受限
18791	东台	曹灶三配变	10	400	上级设备容量受限
18792	东台	曹灶四号配变	10	200	上级设备容量受限
18793	东台	曹灶一配变	10	200	上级设备容量受限
18794	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18795	东台	葛坝二号配变	10	400	上级设备容量受限
18796	东台	葛坝六配变	10	200	上级设备容量受限
18797	东台	葛坝十配变	10	200	上级设备容量受限
18798	东台	葛坝四配变	10	200	上级设备容量受限
18799	东台	葛坝五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18800	东台	葛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
18801	东台	练房三配变	10	200	上级设备容量受限
18802	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
18803	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
18804	东台	六居13#配变	10	200	上级设备容量受限
18805	东台	六居2号配变	10	400	上级设备容量受限
18806	东台	六居八配变	10	200	上级设备容量受限
18807	东台	六居九配变	10	400	上级设备容量受限
18808	东台	六居六配变	10	400	上级设备容量受限
18809	东台	六居三配变	10	400	上级设备容量受限
18810	东台	六居十四配变	10	400	上级设备容量受限
18811	东台	六居四配变	10	400	上级设备容量受限
18812	东台	六居一配变	10	400	上级设备容量受限
18813	东台	六灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
18814	东台	六灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
18815	东台	六灶二配变	10	400	上级设备容量受限
18816	东台	六灶供销社配变	10	200	上级设备容量受限
18817	东台	六灶七配变	10	200	上级设备容量受限
18818	东台	六灶三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18819	东台	六灶十配变	10	200	上级设备容量受限
18820	东台	六灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
18821	东台	六灶四配变	10	400	上级设备容量受限
18822	东台	六灶小学1配变	10	200	上级设备容量受限
18823	东台	六灶学校配变	10	400	上级设备容量受限
18824	东台	梅尖4配变	10	200	上级设备容量受限
18825	东台	梅尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
18826	东台	梅尖二配变	10	200	上级设备容量受限
18827	东台	梅尖六配变	10	400	上级设备容量受限
18828	东台	梅尖三配变	10	200	上级设备容量受限
18829	东台	梅尖五配变	10	200	上级设备容量受限
18830	东台	梅尖一配变	10	200	上级设备容量受限
18831	东台	潘灶八配变	10	400	上级设备容量受限
18832	东台	潘灶二配变	10	400	上级设备容量受限
18833	东台	潘灶六配变	10	200	上级设备容量受限
18834	东台	徐灶6配变	10	400	上级设备容量受限
18835	东台	永红14配变	10	400	上级设备容量受限
18836	东台	永红二配变	10	400	上级设备容量受限
18837	东台	永红九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18838	东台	永红六号配变	10	200	上级设备容量受限
18839	东台	永红三配变	10	400	上级设备容量受限
18840	东台	永红五号配变	10	200	上级设备容量受限
18841	东台	祝灶二配变	10	200	上级设备容量受限
18842	东台	祝灶六配变	10	200	上级设备容量受限
18843	东台	祝灶七配变	10	200	上级设备容量受限
18844	东台	祝灶三配变	10	200	上级设备容量受限
18845	东台	祝灶四配变	10	400	上级设备容量受限
18846	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	上级设备容量受限
18847	东台	祝灶一配变	10	200	上级设备容量受限
18848	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
18849	东台	永胜二配变	10	400	上级设备容量受限
18850	东台	永胜三号配变	10	200	上级设备容量受限
18851	东台	曹灶六配变	10	200	上级设备容量受限
18852	东台	陈姜4配变	10	400	上级设备容量受限
18853	东台	陈姜二配变	10	200	上级设备容量受限
18854	东台	陈姜六配变	10	200	上级设备容量受限
18855	东台	陈姜七配变	10	200	上级设备容量受限
18856	东台	陈姜三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18857	东台	陈姜五配变	10	200	上级设备容量受限
18858	东台	陈姜一配变	10	400	上级设备容量受限
18859	东台	二联二号配变	10	400	上级设备容量受限
18860	东台	二联六配变	10	200	上级设备容量受限
18861	东台	二联七配变	10	200	上级设备容量受限
18862	东台	二联三号配变	10	200	上级设备容量受限
18863	东台	二联四配变	10	200	上级设备容量受限
18864	东台	二联五配变	10	200	上级设备容量受限
18865	东台	二联一配变	10	200	上级设备容量受限
18866	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18867	东台	高灶二配变	10	200	上级设备容量受限
18868	东台	高灶三配变	10	400	上级设备容量受限
18869	东台	高灶四配变	10	200	上级设备容量受限
18870	东台	高灶一配变	10	200	上级设备容量受限
18871	东台	练坳六配变	10	200	上级设备容量受限
18872	东台	练坳七配变	10	200	上级设备容量受限
18873	东台	练坳三配变	10	200	上级设备容量受限
18874	东台	练坳四配变	10	200	上级设备容量受限
18875	东台	练坳一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18876	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18877	东台	练房八配变	10	400	上级设备容量受限
18878	东台	练房二配变	10	200	上级设备容量受限
18879	东台	练房六配变	10	200	上级设备容量受限
18880	东台	练房四配变	10	200	上级设备容量受限
18881	东台	练房五配变	10	400	上级设备容量受限
18882	东台	练房一配变	10	200	上级设备容量受限
18883	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
18884	东台	六居七配变	10	200	上级设备容量受限
18885	东台	潘灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
18886	东台	潘灶七配变	10	200	上级设备容量受限
18887	东台	永红13#配变	10	200	上级设备容量受限
18888	东台	永红1配变	10	400	上级设备容量受限
18889	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
18890	东台	袁墩二号配变	10	200	上级设备容量受限
18891	东台	袁墩三配变	10	200	上级设备容量受限
18892	东台	袁墩四配变	10	315	上级设备容量受限
18893	东台	袁墩五配变	10	400	上级设备容量受限
18894	东台	袁墩一号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18895	东台	建设5配变	10	400	上级设备容量受限
18896	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18897	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18898	东台	卢港二号配变	10	400	上级设备容量受限
18899	东台	卢港三配变	10	200	上级设备容量受限
18900	东台	卢港一配变	10	200	上级设备容量受限
18901	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
18902	东台	盛世金典小区#2变压器	10	800	上级设备容量受限
18903	东台	步行街二号配变	10	500	上级设备容量受限
18904	东台	步行街一号配变	10	500	上级设备容量受限
18905	东台	葛坝九配变	10	400	上级设备容量受限
18906	东台	葛坝三配变	10	200	上级设备容量受限
18907	东台	公用13配变	10	200	上级设备容量受限
18908	东台	公用14配变	10	315	上级设备容量受限
18909	东台	公用15配变.	10	400	上级设备容量受限
18910	东台	公用16配变.	10	400	上级设备容量受限
18911	东台	公用17配变	10	200	上级设备容量受限
18912	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
18913	东台	公用1配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18914	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
18915	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18916	东台	公用4配变	10	200	上级设备容量受限
18917	东台	公用5配变	10	400	上级设备容量受限
18918	东台	公用7配变	10	400	上级设备容量受限
18919	东台	公用8配变	10	200	上级设备容量受限
18920	东台	公用变二号配变	10	400	上级设备容量受限
18921	东台	公用变三号配变	10	400	上级设备容量受限
18922	东台	公用二十二配变	10	200	上级设备容量受限
18923	东台	公用二十三配变	10	400	上级设备容量受限
18924	东台	公用二十四配变	10	200	上级设备容量受限
18925	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18926	东台	金垛八配变	10	400	上级设备容量受限
18927	东台	金垛二配变	10	200	上级设备容量受限
18928	东台	金垛七配变	10	200	上级设备容量受限
18929	东台	金垛三配变	10	400	上级设备容量受限
18930	东台	金垛四配变	10	200	上级设备容量受限
18931	东台	金垛五配变	10	200	上级设备容量受限
18932	东台	金垛一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18933	东台	六灶1配变	10	200	上级设备容量受限
18934	东台	六灶六配变	10	200	上级设备容量受限
18935	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	上级设备容量受限
18936	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	上级设备容量受限
18937	东台	孙康10#配变	10	400	上级设备容量受限
18938	东台	孙康9#配变	10	200	上级设备容量受限
18939	东台	孙康八配变	10	200	上级设备容量受限
18940	东台	孙康二配变	10	400	上级设备容量受限
18941	东台	孙康七配变	10	200	上级设备容量受限
18942	东台	孙康三配变	10	200	上级设备容量受限
18943	东台	孙康四配变	10	400	上级设备容量受限
18944	东台	孙康五配变	10	200	上级设备容量受限
18945	东台	孙康一配变	10	200	上级设备容量受限
18946	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18947	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
18948	东台	王灶二配变	10	200	上级设备容量受限
18949	东台	王灶七配变	10	400	上级设备容量受限
18950	东台	王灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
18951	东台	王灶四号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18952	东台	王灶五配变	10	200	上级设备容量受限
18953	东台	王灶一配变	10	400	上级设备容量受限
18954	东台	徐灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
18955	东台	徐灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
18956	东台	徐灶十配变	10	400	上级设备容量受限
18957	东台	永红7配变	10	400	上级设备容量受限
18958	东台	永红十配变	10	400	上级设备容量受限
18959	东台	永红十一配变	10	200	上级设备容量受限
18960	东台	永红四号配变	10	200	上级设备容量受限
18961	东台	盛世金典小区#1变压器	10	800	上级设备容量受限
18962	东台	陈港二配变	10	400	上级设备容量受限
18963	东台	陈港六配变	10	200	上级设备容量受限
18964	东台	陈港七配变	10	200	上级设备容量受限
18965	东台	陈港三配变	10	200	上级设备容量受限
18966	东台	陈港四号配变	10	200	上级设备容量受限
18967	东台	陈港五配变	10	200	上级设备容量受限
18968	东台	陈港一配变	10	400	上级设备容量受限
18969	东台	东港2配变	10	200	上级设备容量受限
18970	东台	东港3配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18971	东台	东港4配变	10	400	上级设备容量受限
18972	东台	东港5#配变	10	200	上级设备容量受限
18973	东台	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
18974	东台	东港一号配变	10	400	上级设备容量受限
18975	东台	东夏八配变	10	200	上级设备容量受限
18976	东台	东夏二配变	10	200	上级设备容量受限
18977	东台	东夏九配变	10	400	上级设备容量受限
18978	东台	东夏六配变	10	200	上级设备容量受限
18979	东台	东夏七配变	10	200	上级设备容量受限
18980	东台	东夏三配变	10	400	上级设备容量受限
18981	东台	东夏十二配变	10	200	上级设备容量受限
18982	东台	东夏十三配变	10	200	上级设备容量受限
18983	东台	东夏十一配变	10	200	上级设备容量受限
18984	东台	东夏四配变	10	400	上级设备容量受限
18985	东台	东夏五配变	10	200	上级设备容量受限
18986	东台	郜灶6配变	10	400	上级设备容量受限
18987	东台	郜灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
18988	东台	郜灶二号配变	10	400	上级设备容量受限
18989	东台	郜灶七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18990	东台	郜灶五配变	10	200	上级设备容量受限
18991	东台	公用12配变	10	400	上级设备容量受限
18992	东台	公用变九号配变	10	400	上级设备容量受限
18993	东台	六兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
18994	东台	六兴二配变	10	200	上级设备容量受限
18995	东台	六兴六配变	10	200	上级设备容量受限
18996	东台	六兴三号配变	10	400	上级设备容量受限
18997	东台	六兴四配变	10	400	上级设备容量受限
18998	东台	六兴五配变	10	200	上级设备容量受限
18999	东台	六兴一配变	10	200	上级设备容量受限
19000	东台	头灶六兴7#配变	10	400	上级设备容量受限
19001	东台	西夏11#配变	10	200	上级设备容量受限
19002	东台	西夏八配变	10	200	上级设备容量受限
19003	东台	西夏二配变	10	200	上级设备容量受限
19004	东台	西夏九配变	10	400	上级设备容量受限
19005	东台	西夏六配变	10	200	上级设备容量受限
19006	东台	西夏七配变	10	200	上级设备容量受限
19007	东台	西夏三号配变	10	200	上级设备容量受限
19008	东台	西夏四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19009	东台	西夏五台配变	10	200	上级设备容量受限
19010	东台	西夏一号配变	10	400	上级设备容量受限
19011	东台	徐灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
19012	东台	徐灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
19013	东台	徐灶二配变	10	200	上级设备容量受限
19014	东台	徐灶七号配变	10	200	上级设备容量受限
19015	东台	徐灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
19016	东台	徐灶四配变	10	200	上级设备容量受限
19017	东台	徐灶五配变	10	315	上级设备容量受限
19018	东台	徐灶一号配变	10	200	上级设备容量受限
19019	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
19020	东台	保丰八配变	10	200	上级设备容量受限
19021	东台	保丰十配变	10	400	上级设备容量受限
19022	东台	保丰四号配变	10	315	上级设备容量受限
19023	东台	郜灶三配变	10	200	上级设备容量受限
19024	东台	郜灶四配变	10	400	上级设备容量受限
19025	东台	郜灶一配变	10	400	上级设备容量受限
19026	东台	建设1配变	10	200	上级设备容量受限
19027	东台	建设6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19028	东台	建设8#配变	10	400	上级设备容量受限
19029	东台	建设二配变	10	400	上级设备容量受限
19030	东台	建设七配变	10	200	上级设备容量受限
19031	东台	建设三配变	10	200	上级设备容量受限
19032	东台	建中3配变	10	200	上级设备容量受限
19033	东台	建中4配变	10	200	上级设备容量受限
19034	东台	建中5配变	10	200	上级设备容量受限
19035	东台	建中6配变	10	200	上级设备容量受限
19036	东台	建中9配变	10	400	上级设备容量受限
19037	东台	建中八配变	10	200	上级设备容量受限
19038	东台	建中二配变	10	200	上级设备容量受限
19039	东台	建中七配变	10	200	上级设备容量受限
19040	东台	建中十配变	10	200	上级设备容量受限
19041	东台	建中一配变	10	400	上级设备容量受限
19042	东台	卢港四配变	10	200	上级设备容量受限
19043	东台	洼灶二配变	10	400	上级设备容量受限
19044	东台	洼灶四配变	10	200	上级设备容量受限
19045	东台	洼灶一配变	10	400	上级设备容量受限
19046	东台	保丰13配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19047	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
19048	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
19049	东台	陈章5配变	10	200	上级设备容量受限
19050	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
19051	东台	陈章八配变	10	200	上级设备容量受限
19052	东台	陈章二配变	10	400	上级设备容量受限
19053	东台	陈章六配变	10	400	上级设备容量受限
19054	东台	陈章七配变	10	200	上级设备容量受限
19055	东台	陈章三配变	10	200	上级设备容量受限
19056	东台	陈章四号配变	10	200	上级设备容量受限
19057	东台	陈章一配变	10	200	上级设备容量受限
19058	东台	东夏十配变	10	200	上级设备容量受限
19059	东台	东夏一号配变	10	200	上级设备容量受限
19060	东台	洼灶八配变	10	400	上级设备容量受限
19061	东台	洼灶六配变	10	200	上级设备容量受限
19062	东台	新村15#配变	10	400	上级设备容量受限
19063	东台	新村17#配变	10	200	上级设备容量受限
19064	东台	新村六配变	10	200	上级设备容量受限
19065	东台	新村七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19066	东台	新村十八配变	10	200	上级设备容量受限
19067	东台	新村十九配变	10	200	上级设备容量受限
19068	东台	新村十四#配变	10	200	上级设备容量受限
19069	东台	徐洼二配变	10	200	上级设备容量受限
19070	东台	徐洼一号配变	10	200	上级设备容量受限
19071	东台	中桥6#配变	10	200	上级设备容量受限
19072	东台	中桥7#配变	10	200	上级设备容量受限
19073	东台	中桥二配变	10	200	上级设备容量受限
19074	东台	中桥三配变	10	200	上级设备容量受限
19075	东台	中桥四配变	10	200	上级设备容量受限
19076	东台	中桥五配变	10	200	上级设备容量受限
19077	东台	中桥一配变	10	400	上级设备容量受限
19078	东台	中渠5#配变	10	400	上级设备容量受限
19079	东台	中渠6#配变	10	400	上级设备容量受限
19080	东台	中渠7#配变	10	200	上级设备容量受限
19081	东台	中渠二号配变	10	400	上级设备容量受限
19082	东台	中渠三配变	10	400	上级设备容量受限
19083	东台	中渠四配变	10	200	上级设备容量受限
19084	东台	中渠一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19085	东台	北庄5配变	10	200	本级设备容量受限
19086	东台	扎垛四配变	10	200	本级设备容量受限
19087	东台	潘介4#配变	10	200	本级设备容量受限
19088	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
19089	东台	东闸三配变	10	200	上级设备容量受限
19090	东台	东闸十二配变	10	200	上级设备容量受限
19091	东台	东闸十三配变	10	200	上级设备容量受限
19092	东台	东闸十五配变	10	200	上级设备容量受限
19093	东台	东闸十一配变	10	200	上级设备容量受限
19094	东台	东闸四配变	10	200	上级设备容量受限
19095	东台	东闸五配变	10	400	上级设备容量受限
19096	东台	来东八配变	10	200	上级设备容量受限
19097	东台	来东二配变	10	200	上级设备容量受限
19098	东台	来东九配变	10	200	上级设备容量受限
19099	东台	来东十配变	10	200	上级设备容量受限
19100	东台	来东十五配变	10	400	上级设备容量受限
19101	东台	来东五配变	10	200	上级设备容量受限
19102	东台	来东一配变	10	200	上级设备容量受限
19103	东台	水产(二)配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19104	东台	水产三配变	10	400	上级设备容量受限
19105	东台	水产四配变	10	200	上级设备容量受限
19106	东台	水产一配变	10	200	上级设备容量受限
19107	东台	新海（八）配变	10	200	上级设备容量受限
19108	东台	新海二配变	10	400	上级设备容量受限
19109	东台	新海九配变	10	400	上级设备容量受限
19110	东台	新海七配变	10	200	上级设备容量受限
19111	东台	新海三配变	10	200	上级设备容量受限
19112	东台	新海十二配变	10	200	上级设备容量受限
19113	东台	新海十配变	10	200	上级设备容量受限
19114	东台	新海十三配变	10	200	上级设备容量受限
19115	东台	新海十四配变	10	200	上级设备容量受限
19116	东台	新海四配变	10	200	上级设备容量受限
19117	东台	新海五配变	10	200	上级设备容量受限
19118	东台	新海一配变	10	200	上级设备容量受限
19119	东台	沿海八配变	10	200	上级设备容量受限
19120	东台	沿海二配变	10	200	上级设备容量受限
19121	东台	沿海二十八配变	10	400	上级设备容量受限
19122	东台	沿海二十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19123	东台	沿海二十九配变	10	400	上级设备容量受限
19124	东台	沿海二十六配变	10	200	上级设备容量受限
19125	东台	沿海二十配变	10	200	上级设备容量受限
19126	东台	沿海二十七配变	10	400	上级设备容量受限
19127	东台	沿海二十三配变	10	200	上级设备容量受限
19128	东台	沿海二十四配变	10	200	上级设备容量受限
19129	东台	沿海二十五配变	10	200	上级设备容量受限
19130	东台	沿海二十一配变	10	200	上级设备容量受限
19131	东台	沿海六配变	10	400	上级设备容量受限
19132	东台	沿海三配变	10	400	上级设备容量受限
19133	东台	沿海三十配变	10	200	上级设备容量受限
19134	东台	沿海三十一配变	10	200	上级设备容量受限
19135	东台	沿海十八配变	10	200	上级设备容量受限
19136	东台	沿海十二配变	10	200	上级设备容量受限
19137	东台	沿海十六配变	10	200	上级设备容量受限
19138	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
19139	东台	沿海十七配变	10	200	上级设备容量受限
19140	东台	沿海十三配变	10	400	上级设备容量受限
19141	东台	沿海十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19142	东台	沿海十五配变	10	200	上级设备容量受限
19143	东台	沿海十一配变	10	200	上级设备容量受限
19144	东台	沿海四配变	10	200	上级设备容量受限
19145	东台	沿海五配变	10	400	上级设备容量受限
19146	东台	沿海一配变	10	200	上级设备容量受限
19147	东台	葛墩五配变	10	400	上级设备容量受限
19148	东台	谷丰二配变	10	200	上级设备容量受限
19149	东台	谷丰九配变	10	200	上级设备容量受限
19150	东台	谷丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
19151	东台	谷丰十配变	10	200	上级设备容量受限
19152	东台	谷丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
19153	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
19154	东台	谷丰一配变	10	200	上级设备容量受限
19155	东台	街南(八)配变	10	200	上级设备容量受限
19156	东台	街南(四)配变	10	200	上级设备容量受限
19157	东台	街南二配变	10	400	上级设备容量受限
19158	东台	街南九配变	10	200	上级设备容量受限
19159	东台	街南六配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
19160	东台	街南七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19161	东台	街南三配变	10	200	上级设备容量受限
19162	东台	街南十二配变	10	200	上级设备容量受限
19163	东台	街南十配变	10	200	上级设备容量受限
19164	东台	街南十三配变	10	400	上级设备容量受限
19165	东台	街南十四配变	10	400	上级设备容量受限
19166	东台	街南十五配变	10	400	上级设备容量受限
19167	东台	街南十一配变	10	400	上级设备容量受限
19168	东台	街南五配变	10	400	上级设备容量受限
19169	东台	街南一配变	10	400	上级设备容量受限
19170	东台	九总八配变	10	200	上级设备容量受限
19171	东台	九总十配变	10	400	上级设备容量受限
19172	东台	九总四配变	10	200	上级设备容量受限
19173	东台	邱墩二配变	10	200	上级设备容量受限
19174	东台	邱墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
19175	东台	邱墩一配变	10	400	上级设备容量受限
19176	东台	沈桥九配变	10	200	上级设备容量受限
19177	东台	沈桥六配变	10	200	上级设备容量受限
19178	东台	沈桥七配变	10	200	上级设备容量受限
19179	东台	沈桥三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19180	东台	沈桥十配变	10	400	上级设备容量受限
19181	东台	沈桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
19182	东台	四洋七配变	10	400	上级设备容量受限
19183	东台	新街(八)配变	10	200	上级设备容量受限
19184	东台	新街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
19185	东台	周洋(十)配变	10	400	上级设备容量受限
19186	东台	周洋八配变	10	200	上级设备容量受限
19187	东台	周洋二配变	10	200	上级设备容量受限
19188	东台	周洋九配变	10	200	上级设备容量受限
19189	东台	周洋六配变	10	200	上级设备容量受限
19190	东台	周洋七配变	10	200	上级设备容量受限
19191	东台	周洋三配变	10	400	上级设备容量受限
19192	东台	周洋十二配变	10	200	上级设备容量受限
19193	东台	周洋十六配变	10	400	上级设备容量受限
19194	东台	周洋十三配变	10	200	上级设备容量受限
19195	东台	周洋十四配变	10	400	上级设备容量受限
19196	东台	周洋十五配变	10	400	上级设备容量受限
19197	东台	周洋十一配变	10	200	上级设备容量受限
19198	东台	周洋四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19199	东台	周洋五配变	10	200	上级设备容量受限
19200	东台	周洋一配变	10	400	上级设备容量受限
19201	东台	新街十配变	10	400	上级设备容量受限
19202	东台	新街十一配变	10	400	上级设备容量受限
19203	东台	二苴八配变	10	200	上级设备容量受限
19204	东台	二苴二配变	10	200	上级设备容量受限
19205	东台	二苴九配变	10	200	上级设备容量受限
19206	东台	二苴六配变	10	200	上级设备容量受限
19207	东台	二苴三配变	10	200	上级设备容量受限
19208	东台	二苴十二配变	10	200	上级设备容量受限
19209	东台	二苴十三配变	10	400	上级设备容量受限
19210	东台	二苴十四配变	10	200	上级设备容量受限
19211	东台	二苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
19212	东台	二苴四配变	10	200	上级设备容量受限
19213	东台	二苴五配变	10	200	上级设备容量受限
19214	东台	二苴一配变	10	400	上级设备容量受限
19215	东台	方塘（二）配变	10	400	上级设备容量受限
19216	东台	方塘八配变	10	200	上级设备容量受限
19217	东台	方塘九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19218	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
19219	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
19220	东台	方塘三配变	10	200	上级设备容量受限
19221	东台	方塘十八配变	10	200	上级设备容量受限
19222	东台	方塘十二配变	10	200	上级设备容量受限
19223	东台	方塘十六配变	10	400	上级设备容量受限
19224	东台	方塘十配变	10	200	上级设备容量受限
19225	东台	方塘十七配变	10	400	上级设备容量受限
19226	东台	方塘十三配变	10	400	上级设备容量受限
19227	东台	方塘十四配变	10	200	上级设备容量受限
19228	东台	方塘十五配变	10	200	上级设备容量受限
19229	东台	方塘十一配变	10	200	上级设备容量受限
19230	东台	方塘四配变	10	200	上级设备容量受限
19231	东台	方塘五配变	10	200	上级设备容量受限
19232	东台	方塘一配变	10	200	上级设备容量受限
19233	东台	公用八配变	10	400	上级设备容量受限
19234	东台	公用二十二配变.	10	200	上级设备容量受限
19235	东台	公用二十九配变	10	630	上级设备容量受限
19236	东台	公用六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19237	东台	公用七配变	10	315	上级设备容量受限
19238	东台	公用三十三配变.	10	400	上级设备容量受限
19239	东台	公用三十一配变	10	400	上级设备容量受限
19240	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	上级设备容量受限
19241	东台	街北八配变	10	200	上级设备容量受限
19242	东台	街北二十配变	10	200	上级设备容量受限
19243	东台	街北二十一配变	10	200	上级设备容量受限
19244	东台	街北三配变	10	200	上级设备容量受限
19245	东台	街北十三配变	10	400	上级设备容量受限
19246	东台	街北四配变	10	400	上级设备容量受限
19247	东台	新街公用(三十)配变	10	400	上级设备容量受限
19248	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	上级设备容量受限
19249	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	本级设备容量受限
19250	东台	九总二配变	10	200	本级设备容量受限
19251	东台	九总五配变	10	200	本级设备容量受限
19252	东台	东兴十一配变	10	200	本级设备容量受限
19253	东台	郝苴六配变	10	200	本级设备容量受限
19254	东台	新文庭雅居2#配变	10	800	上级设备容量受限
19255	东台	公用(二十七)配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19256	东台	公用(一)配变	10	400	上级设备容量受限
19257	东台	公用二配变	10	400	上级设备容量受限
19258	东台	公用二十八配变	10	400	上级设备容量受限
19259	东台	公用二十五配变	10	400	上级设备容量受限
19260	东台	公用二十一配变	10	200	上级设备容量受限
19261	东台	公用九配变	10	400	上级设备容量受限
19262	东台	公用十二配变	10	400	上级设备容量受限
19263	东台	公用十六配变	10	200	上级设备容量受限
19264	东台	公用十配变	10	400	上级设备容量受限
19265	东台	新街六配变	10	630	上级设备容量受限
19266	东台	新街七配变	10	400	上级设备容量受限
19267	东台	新街十二配变	10	200	上级设备容量受限
19268	东台	鑫华园#1变压器	10	800	上级设备容量受限
19269	东台	鑫华园#3变压器	10	800	上级设备容量受限
19270	东台	东进1#配变	10	400	上级设备容量受限
19271	东台	东进八配变	10	400	上级设备容量受限
19272	东台	东进九配变	10	200	上级设备容量受限
19273	东台	东进四配变	10	250	上级设备容量受限
19274	东台	东进五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19275	东台	东胜13配变	10	200	上级设备容量受限
19276	东台	东胜15配变	10	200	上级设备容量受限
19277	东台	东胜八配变	10	200	上级设备容量受限
19278	东台	东胜二配变	10	200	上级设备容量受限
19279	东台	东胜九配变	10	200	上级设备容量受限
19280	东台	东胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
19281	东台	东胜四配变	10	400	上级设备容量受限
19282	东台	东胜五配变	10	200	上级设备容量受限
19283	东台	东胜一配变	10	400	上级设备容量受限
19284	东台	三苴18#配变	10	400	上级设备容量受限
19285	东台	三苴20#配变	10	200	上级设备容量受限
19286	东台	三苴八配变	10	200	上级设备容量受限
19287	东台	三苴二配变	10	200	上级设备容量受限
19288	东台	三苴九配变	10	200	上级设备容量受限
19289	东台	三苴六配变	10	200	上级设备容量受限
19290	东台	三苴七配变	10	200	上级设备容量受限
19291	东台	三苴三配变	10	400	上级设备容量受限
19292	东台	三苴十二配变	10	200	上级设备容量受限
19293	东台	三苴十六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19294	东台	三苴十三配变	10	200	上级设备容量受限
19295	东台	三苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
19296	东台	三苴五配变	10	200	上级设备容量受限
19297	东台	许河6#配变	10	400	上级设备容量受限
19298	东台	许河二十二配变	10	200	上级设备容量受限
19299	东台	许河十二配变	10	200	上级设备容量受限
19300	东台	许河十六配变	10	200	上级设备容量受限
19301	东台	许苴1#配变	10	200	上级设备容量受限
19302	东台	许苴二配变	10	200	上级设备容量受限
19303	东台	许苴七配变	10	200	上级设备容量受限
19304	东台	许苴三配变	10	400	上级设备容量受限
19305	东台	许苴四配变	10	400	上级设备容量受限
19306	东台	许苴五配变	10	200	上级设备容量受限
19307	东台	公用28#配变	10	200	上级设备容量受限
19308	东台	胡墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
19309	东台	联富九配变	10	200	上级设备容量受限
19310	东台	芦河14#配变	10	200	上级设备容量受限
19311	东台	芦河八配变	10	200	上级设备容量受限
19312	东台	芦河十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19313	东台	许乐十二配变	10	200	上级设备容量受限
19314	东台	许乐四配变	10	400	上级设备容量受限
19315	东台	许南三配变	10	200	上级设备容量受限
19316	东台	工业园区配变	10	315	上级设备容量受限
19317	东台	联富(七)配变	10	200	上级设备容量受限
19318	东台	联富10#配变	10	200	上级设备容量受限
19319	东台	联富11配变	10	200	上级设备容量受限
19320	东台	联富12#配变	10	200	上级设备容量受限
19321	东台	联富13#配变	10	200	上级设备容量受限
19322	东台	联富八配变	10	400	上级设备容量受限
19323	东台	联富二配变	10	200	上级设备容量受限
19324	东台	联富六配变	10	200	上级设备容量受限
19325	东台	联富三配变	10	200	上级设备容量受限
19326	东台	联富四配变	10	200	上级设备容量受限
19327	东台	联富五配变	10	200	上级设备容量受限
19328	东台	联富一配变	10	200	上级设备容量受限
19329	东台	芦河13#配变	10	200	上级设备容量受限
19330	东台	芦河三配变	10	200	上级设备容量受限
19331	东台	芦河四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19332	东台	三总六配变	10	200	上级设备容量受限
19333	东台	四仓六配变	10	200	上级设备容量受限
19334	东台	许乐2#配变	10	400	上级设备容量受限
19335	东台	许乐7#配变	10	400	上级设备容量受限
19336	东台	许乐九配变	10	400	上级设备容量受限
19337	东台	许乐六配变	10	200	上级设备容量受限
19338	东台	许乐三配变	10	200	上级设备容量受限
19339	东台	许乐十配变	10	200	上级设备容量受限
19340	东台	许乐十一配变	10	200	上级设备容量受限
19341	东台	许乐五配变	10	400	上级设备容量受限
19342	东台	许乐一配变	10	400	上级设备容量受限
19343	东台	薛套(六)配变	10	200	上级设备容量受限
19344	东台	薛套9#配变	10	200	上级设备容量受限
19345	东台	薛套二配变	10	200	上级设备容量受限
19346	东台	薛套七配变	10	200	上级设备容量受限
19347	东台	薛套三配变	10	200	上级设备容量受限
19348	东台	杨东3#配变	10	200	上级设备容量受限
19349	东台	杨东5#配变	10	200	上级设备容量受限
19350	东台	杨东九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19351	东台	杨东六配变	10	400	上级设备容量受限
19352	东台	杨东七配变	10	200	上级设备容量受限
19353	东台	杨东四配变	10	400	上级设备容量受限
19354	东台	杨东一配变	10	400	上级设备容量受限
19355	东台	杨河11#配变	10	200	上级设备容量受限
19356	东台	杨河16#配变	10	200	上级设备容量受限
19357	东台	杨河八配变	10	200	上级设备容量受限
19358	东台	杨河二配变	10	200	上级设备容量受限
19359	东台	杨河九配变	10	200	上级设备容量受限
19360	东台	杨河六配变	10	400	上级设备容量受限
19361	东台	杨河七配变	10	200	上级设备容量受限
19362	东台	杨河三配变	10	200	上级设备容量受限
19363	东台	杨河十二配变	10	200	上级设备容量受限
19364	东台	杨河十配变	10	200	上级设备容量受限
19365	东台	杨河十三配变	10	200	上级设备容量受限
19366	东台	杨河十四配变	10	400	上级设备容量受限
19367	东台	杨河十五配变	10	400	上级设备容量受限
19368	东台	杨河四配变	10	200	上级设备容量受限
19369	东台	杨河五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19370	东台	杨河一配变	10	200	上级设备容量受限
19371	东台	板余八配变	10	200	上级设备容量受限
19372	东台	板余二配变	10	400	上级设备容量受限
19373	东台	板余九配变	10	200	上级设备容量受限
19374	东台	板余七配变	10	400	上级设备容量受限
19375	东台	板余三配变	10	200	上级设备容量受限
19376	东台	板余十二配变	10	200	上级设备容量受限
19377	东台	板余一配变	10	200	上级设备容量受限
19378	东台	东进3#配变	10	200	上级设备容量受限
19379	东台	东进六配变	10	400	上级设备容量受限
19380	东台	东胜12#配变	10	200	上级设备容量受限
19381	东台	东胜六配变	10	200	上级设备容量受限
19382	东台	东胜七配变	10	200	上级设备容量受限
19383	东台	东胜三配变	10	400	上级设备容量受限
19384	东台	东胜十配变	10	200	上级设备容量受限
19385	东台	高中13＃配变	10	400	上级设备容量受限
19386	东台	高中16#配变	10	400	上级设备容量受限
19387	东台	高中17#配变	10	400	上级设备容量受限
19388	东台	高中5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19389	东台	高中八配变	10	200	上级设备容量受限
19390	东台	高中二配变	10	400	上级设备容量受限
19391	东台	高中六配变	10	400	上级设备容量受限
19392	东台	高中七配变	10	400	上级设备容量受限
19393	东台	高中三配变	10	400	上级设备容量受限
19394	东台	高中十二配变	10	200	上级设备容量受限
19395	东台	高中十配变	10	200	上级设备容量受限
19396	东台	高中十四配变	10	200	上级设备容量受限
19397	东台	高中十五配变	10	400	上级设备容量受限
19398	东台	高中十一配变	10	200	上级设备容量受限
19399	东台	高中四配变	10	400	上级设备容量受限
19400	东台	高中一配变	10	200	上级设备容量受限
19401	东台	民理3#配变	10	400	上级设备容量受限
19402	东台	民理7配变	10	200	上级设备容量受限
19403	东台	民理8#配变	10	315	上级设备容量受限
19404	东台	民理二配变	10	400	上级设备容量受限
19405	东台	民理六配变	10	400	上级设备容量受限
19406	东台	民理四配变	10	200	上级设备容量受限
19407	东台	民理五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19408	东台	民理一配变	10	200	上级设备容量受限
19409	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	上级设备容量受限
19410	东台	元东1#配变	10	400	上级设备容量受限
19411	东台	元东12#配变	10	400	上级设备容量受限
19412	东台	元东13#配变	10	400	上级设备容量受限
19413	东台	元东八配变	10	200	上级设备容量受限
19414	东台	元东二配变	10	200	上级设备容量受限
19415	东台	元东九配变	10	200	上级设备容量受限
19416	东台	元东六配变	10	200	上级设备容量受限
19417	东台	元东七配变	10	400	上级设备容量受限
19418	东台	元东十配变	10	200	上级设备容量受限
19419	东台	元东十一配变	10	200	上级设备容量受限
19420	东台	元东四配变	10	200	上级设备容量受限
19421	东台	元东五配变	10	200	上级设备容量受限
19422	东台	板余6配变	10	400	上级设备容量受限
19423	东台	板余十配变	10	200	上级设备容量受限
19424	东台	板余十三配变	10	200	上级设备容量受限
19425	东台	板余十一配变	10	200	上级设备容量受限
19426	东台	板余四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19427	东台	板余五配变	10	400	上级设备容量受限
19428	东台	高中18配变	10	200	上级设备容量受限
19429	东台	高中九配变	10	200	上级设备容量受限
19430	东台	官洋14#配变	10	200	上级设备容量受限
19431	东台	官洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
19432	东台	官洋八配变	10	200	上级设备容量受限
19433	东台	官洋二配变	10	200	上级设备容量受限
19434	东台	官洋五配变	10	400	上级设备容量受限
19435	东台	解放十配变	10	200	上级设备容量受限
19436	东台	三苴19#配变	10	200	上级设备容量受限
19437	东台	三苴十配变	10	200	上级设备容量受限
19438	东台	三苴十七配变	10	200	上级设备容量受限
19439	东台	三苴十四配变	10	200	上级设备容量受限
19440	东台	三苴十五配变	10	200	上级设备容量受限
19441	东台	三苴四配变	10	200	上级设备容量受限
19442	东台	三苴一配变	10	200	上级设备容量受限
19443	东台	许河十七配变	10	200	上级设备容量受限
19444	东台	许南5#配变	10	200	上级设备容量受限
19445	东台	许南二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19446	东台	腰余(六)配变	10	400	上级设备容量受限
19447	东台	腰余14#配变	10	200	上级设备容量受限
19448	东台	腰余八配变	10	200	上级设备容量受限
19449	东台	腰余二配变	10	200	上级设备容量受限
19450	东台	腰余九配变	10	200	上级设备容量受限
19451	东台	腰余七配变	10	200	上级设备容量受限
19452	东台	腰余三配变	10	200	上级设备容量受限
19453	东台	腰余十二配变	10	200	上级设备容量受限
19454	东台	腰余十配变	10	200	上级设备容量受限
19455	东台	腰余十一配变	10	200	上级设备容量受限
19456	东台	腰余四配变	10	200	上级设备容量受限
19457	东台	腰余五配变	10	200	上级设备容量受限
19458	东台	腰余一配变	10	200	上级设备容量受限
19459	东台	东团十一配变	10	200	上级设备容量受限
19460	东台	何灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
19461	东台	何灶二配变	10	200	上级设备容量受限
19462	东台	何灶六配变	10	400	上级设备容量受限
19463	东台	何灶七配变	10	200	上级设备容量受限
19464	东台	何灶三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19465	东台	何灶四配变	10	200	上级设备容量受限
19466	东台	何灶五配变	10	200	上级设备容量受限
19467	东台	何灶一配变	10	200	上级设备容量受限
19468	东台	解放13#配变	10	200	上级设备容量受限
19469	东台	解放二配变	10	400	上级设备容量受限
19470	东台	解放十二配变	10	200	上级设备容量受限
19471	东台	解放十一配变	10	200	上级设备容量受限
19472	东台	解放四配变	10	200	上级设备容量受限
19473	东台	解放五配变	10	400	上级设备容量受限
19474	东台	解放一配变	10	200	上级设备容量受限
19475	东台	西灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
19476	东台	西灶17#配变	10	400	上级设备容量受限
19477	东台	西灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
19478	东台	西灶19#配变	10	400	上级设备容量受限
19479	东台	西灶20#配变	10	400	上级设备容量受限
19480	东台	西灶21#配变	10	200	上级设备容量受限
19481	东台	西灶八配变	10	400	上级设备容量受限
19482	东台	西灶二配变	10	200	上级设备容量受限
19483	东台	西灶九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19484	东台	西灶六配变	10	400	上级设备容量受限
19485	东台	西灶七配变	10	200	上级设备容量受限
19486	东台	西灶三配变	10	400	上级设备容量受限
19487	东台	西灶十二配变	10	200	上级设备容量受限
19488	东台	西灶十六#配变	10	400	上级设备容量受限
19489	东台	西灶十配变	10	200	上级设备容量受限
19490	东台	西灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
19491	东台	西灶十四配变	10	200	上级设备容量受限
19492	东台	西灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
19493	东台	西灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
19494	东台	西灶四配变	10	200	上级设备容量受限
19495	东台	西灶五配变	10	200	上级设备容量受限
19496	东台	许河10#配变	10	400	上级设备容量受限
19497	东台	盐河18#配变	10	200	上级设备容量受限
19498	东台	盐河20#配变	10	400	上级设备容量受限
19499	东台	盐河4#配变	10	200	上级设备容量受限
19500	东台	盐河5#配变	10	200	上级设备容量受限
19501	东台	盐河十九配变	10	200	上级设备容量受限
19502	东台	盐河十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19503	东台	盐河十一配变	10	200	上级设备容量受限
19504	东台	云集16#配变	10	200	上级设备容量受限
19505	东台	云集17#配变	10	200	上级设备容量受限
19506	东台	云集4#配变	10	200	上级设备容量受限
19507	东台	云集八配变	10	200	上级设备容量受限
19508	东台	云集二配变	10	400	上级设备容量受限
19509	东台	云集九配变	10	200	上级设备容量受限
19510	东台	云集六配变	10	400	上级设备容量受限
19511	东台	云集七配变	10	200	上级设备容量受限
19512	东台	云集三配变	10	400	上级设备容量受限
19513	东台	云集十二配变	10	200	上级设备容量受限
19514	东台	云集十配变	10	200	上级设备容量受限
19515	东台	云集十三配变	10	200	上级设备容量受限
19516	东台	云集十四配变	10	200	上级设备容量受限
19517	东台	云集十一配变	10	200	上级设备容量受限
19518	东台	云集五配变	10	200	上级设备容量受限
19519	东台	云集一配变	10	200	上级设备容量受限
19520	东台	三总(四)台片	10	200	上级设备容量受限
19521	东台	三总10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19522	东台	三总八配变	10	200	上级设备容量受限
19523	东台	三总二台片	10	200	上级设备容量受限
19524	东台	三总九配变	10	200	上级设备容量受限
19525	东台	三总七台片	10	200	上级设备容量受限
19526	东台	三总三台片	10	200	上级设备容量受限
19527	东台	三总五台片	10	200	上级设备容量受限
19528	东台	三总一台片	10	200	上级设备容量受限
19529	东台	四仓1#配变	10	400	上级设备容量受限
19530	东台	四仓11配变	10	200	上级设备容量受限
19531	东台	四仓12配变	10	400	上级设备容量受限
19532	东台	四仓13#配变	10	200	上级设备容量受限
19533	东台	四仓14配变	10	200	上级设备容量受限
19534	东台	四仓3#配变	10	200	上级设备容量受限
19535	东台	四仓八台片	10	200	上级设备容量受限
19536	东台	四仓二台片	10	200	上级设备容量受限
19537	东台	四仓九台片	10	200	上级设备容量受限
19538	东台	四仓七台片	10	200	上级设备容量受限
19539	东台	四仓十配变	10	400	上级设备容量受限
19540	东台	四仓四台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19541	东台	四仓五配变	10	200	上级设备容量受限
19542	东台	四联12#配变	10	400	上级设备容量受限
19543	东台	四联13配变	10	200	上级设备容量受限
19544	东台	四联八台片	10	200	上级设备容量受限
19545	东台	四联二台片	10	200	上级设备容量受限
19546	东台	四联九台片	10	200	上级设备容量受限
19547	东台	四联六台片	10	200	上级设备容量受限
19548	东台	四联七台片	10	200	上级设备容量受限
19549	东台	四联三台片	10	200	上级设备容量受限
19550	东台	四联十配变	10	200	上级设备容量受限
19551	东台	四联十一配变	10	200	上级设备容量受限
19552	东台	四联四台片	10	200	上级设备容量受限
19553	东台	四联五台片	10	200	上级设备容量受限
19554	东台	四联一台片	10	200	上级设备容量受限
19555	东台	万灶八台片	10	200	上级设备容量受限
19556	东台	万灶二配变	10	200	上级设备容量受限
19557	东台	万灶九配变	10	200	上级设备容量受限
19558	东台	万灶六台片	10	200	上级设备容量受限
19559	东台	万灶七台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19560	东台	万灶三配变	10	200	上级设备容量受限
19561	东台	万灶四台片	10	200	上级设备容量受限
19562	东台	万灶五台片	10	200	上级设备容量受限
19563	东台	万灶一台片	10	200	上级设备容量受限
19564	东台	许河7＃配变	10	400	上级设备容量受限
19565	东台	许河九台片	10	400	上级设备容量受限
19566	东台	许河三配变	10	400	上级设备容量受限
19567	东台	许河十八配变	10	200	上级设备容量受限
19568	东台	许河十九配变	10	200	上级设备容量受限
19569	东台	许河十四台片	10	200	上级设备容量受限
19570	东台	许河十一台片	10	200	上级设备容量受限
19571	东台	许河五配变	10	200	上级设备容量受限
19572	东台	许苴六台片	10	400	上级设备容量受限
19573	东台	薛套(四)台片	10	200	上级设备容量受限
19574	东台	薛套(五)台片	10	200	上级设备容量受限
19575	东台	薛套一台片	10	200	上级设备容量受限
19576	东台	杨东(二)台片	10	200	上级设备容量受限
19577	东台	杨东八台片	10	200	上级设备容量受限
19578	东台	杨东十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19579	东台	公用二配变.	10	200	上级设备容量受限
19580	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	上级设备容量受限
19581	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	上级设备容量受限
19582	东台	公用六配变.	10	200	上级设备容量受限
19583	东台	公用三配变.	10	315	上级设备容量受限
19584	东台	公用十二配变.	10	400	上级设备容量受限
19585	东台	公用十九配变.	10	200	上级设备容量受限
19586	东台	公用十六配变.	10	400	上级设备容量受限
19587	东台	公用十三配变.	10	315	上级设备容量受限
19588	东台	公用十四配变.	10	200	上级设备容量受限
19589	东台	公用十一配变	10	200	上级设备容量受限
19590	东台	公用四配变.	10	400	上级设备容量受限
19591	东台	公用五配变	10	400	上级设备容量受限
19592	东台	公用一配变	10	200	上级设备容量受限
19593	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
19594	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
19595	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
19596	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
19597	东台	名门庭苑配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19598	东台	四仓13#配电	10	630	上级设备容量受限
19599	东台	许河1#配变	10	400	上级设备容量受限
19600	东台	许河公用29配变	10	200	上级设备容量受限
19601	东台	许河公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
19602	东台	许河公用二十配变	10	200	上级设备容量受限
19603	东台	许河公用十八配变	10	200	上级设备容量受限
19604	东台	许河公用十七配变	10	400	上级设备容量受限
19605	东台	许乐八配变	10	200	上级设备容量受限
19606	东台	许南四配变	10	200	上级设备容量受限
19607	东台	丁河14#配变	10	400	上级设备容量受限
19608	东台	丁河15配变	10	200	上级设备容量受限
19609	东台	丁河16配变	10	400	上级设备容量受限
19610	东台	丁河17配变	10	200	上级设备容量受限
19611	东台	丁河18配变	10	200	上级设备容量受限
19612	东台	丁河20#配变	10	200	上级设备容量受限
19613	东台	丁河4#配变	10	400	上级设备容量受限
19614	东台	丁河八配变	10	200	上级设备容量受限
19615	东台	丁河二配变	10	400	上级设备容量受限
19616	东台	丁河九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19617	东台	丁河六配变	10	200	上级设备容量受限
19618	东台	丁河七配变	10	400	上级设备容量受限
19619	东台	丁河三配变	10	400	上级设备容量受限
19620	东台	丁河十二配变	10	200	上级设备容量受限
19621	东台	丁河十配变	10	200	上级设备容量受限
19622	东台	丁河十三配变	10	200	上级设备容量受限
19623	东台	丁河十一配变	10	400	上级设备容量受限
19624	东台	丁河五配变	10	200	上级设备容量受限
19625	东台	丁河一配变	10	200	上级设备容量受限
19626	东台	东进(二)配变	10	200	上级设备容量受限
19627	东台	东进12配变	10	200	上级设备容量受限
19628	东台	东进7#配变	10	200	上级设备容量受限
19629	东台	官洋12配变	10	200	上级设备容量受限
19630	东台	官洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
19631	东台	官洋六配变	10	200	上级设备容量受限
19632	东台	官洋七配变	10	200	上级设备容量受限
19633	东台	官洋三配变	10	200	上级设备容量受限
19634	东台	官洋十配变	10	200	上级设备容量受限
19635	东台	官洋一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19636	东台	解放14#配变	10	200	上级设备容量受限
19637	东台	解放八配变	10	200	上级设备容量受限
19638	东台	解放六配变	10	200	上级设备容量受限
19639	东台	解放七配变	10	400	上级设备容量受限
19640	东台	解放三配变	10	200	上级设备容量受限
19641	东台	盐河15配变	10	200	上级设备容量受限
19642	东台	盐河16配变	10	200	上级设备容量受限
19643	东台	盐河17#配变	10	200	上级设备容量受限
19644	东台	盐河2#配变	10	200	上级设备容量受限
19645	东台	盐河21#配变	10	200	上级设备容量受限
19646	东台	盐河22#配变	10	200	上级设备容量受限
19647	东台	盐河23#配变	10	200	上级设备容量受限
19648	东台	盐河3#配变	10	200	上级设备容量受限
19649	东台	盐河八配变	10	200	上级设备容量受限
19650	东台	盐河九配变	10	400	上级设备容量受限
19651	东台	盐河六配变	10	200	上级设备容量受限
19652	东台	盐河七配变	10	200	上级设备容量受限
19653	东台	盐河十二配变	10	400	上级设备容量受限
19654	东台	盐河十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19655	东台	盐河十三配变	10	200	上级设备容量受限
19656	东台	盐河一配变	10	200	上级设备容量受限
19657	东台	元东三配变	10	400	上级设备容量受限
19658	东台	元官6配变	10	200	上级设备容量受限
19659	东台	元官二配变	10	400	上级设备容量受限
19660	东台	元官三配变	10	200	上级设备容量受限
19661	东台	元官四配变	10	400	上级设备容量受限
19662	东台	元官五配变	10	200	上级设备容量受限
19663	东台	元官一配变	10	400	上级设备容量受限
19664	东台	云集18#配变	10	200	上级设备容量受限
19665	东台	东团14配变	10	200	上级设备容量受限
19666	东台	东团4#配变	10	200	上级设备容量受限
19667	东台	东团6#配变	10	200	上级设备容量受限
19668	东台	东团八配变	10	200	上级设备容量受限
19669	东台	东团二配变	10	200	上级设备容量受限
19670	东台	东团九配变	10	200	上级设备容量受限
19671	东台	东团七配变	10	400	上级设备容量受限
19672	东台	东团三配变	10	200	上级设备容量受限
19673	东台	东团十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19674	东台	东团五配变	10	200	上级设备容量受限
19675	东台	东团一配变	10	200	上级设备容量受限
19676	东台	高墩10#配变	10	200	上级设备容量受限
19677	东台	高墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
19678	东台	高墩12配变	10	200	上级设备容量受限
19679	东台	高墩9配变	10	200	上级设备容量受限
19680	东台	高墩八配变	10	400	上级设备容量受限
19681	东台	高墩二配变	10	200	上级设备容量受限
19682	东台	高墩六配变	10	200	上级设备容量受限
19683	东台	高墩七配变	10	200	上级设备容量受限
19684	东台	高墩三配变	10	400	上级设备容量受限
19685	东台	高墩四配变	10	200	上级设备容量受限
19686	东台	高墩五配变	10	400	上级设备容量受限
19687	东台	高墩一配变	10	200	上级设备容量受限
19688	东台	公用十配变.	10	200	上级设备容量受限
19689	东台	胡墩二配变	10	200	上级设备容量受限
19690	东台	胡墩三配变	10	200	上级设备容量受限
19691	东台	胡墩一配变	10	200	上级设备容量受限
19692	东台	解放16配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19693	东台	芦河12#配变	10	200	上级设备容量受限
19694	东台	芦河15#配变	10	200	上级设备容量受限
19695	东台	芦河9配变	10	200	上级设备容量受限
19696	东台	芦河二配变	10	200	上级设备容量受限
19697	东台	芦河六配变	10	200	上级设备容量受限
19698	东台	芦河七配变	10	200	上级设备容量受限
19699	东台	芦河十一配变	10	200	上级设备容量受限
19700	东台	芦河五配变	10	200	上级设备容量受限
19701	东台	芦河一配变	10	200	上级设备容量受限
19702	东台	许南八配变	10	200	上级设备容量受限
19703	东台	许南六配变	10	200	上级设备容量受限
19704	东台	许南七配变	10	200	上级设备容量受限
19705	东台	许南一配变	10	200	上级设备容量受限
19706	东台	公用十五配变	10	400	上级设备容量受限
19707	东台	许河八配变	10	315	上级设备容量受限
19708	东台	许河二十配变	10	200	上级设备容量受限
19709	东台	许河二十一配变	10	200	上级设备容量受限
19710	东台	许河二台片	10	200	上级设备容量受限
19711	东台	许河十三台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19712	东台	许河十五配变	10	200	上级设备容量受限
19713	东台	许河四台片	10	200	上级设备容量受限
19714	东台	许河园区一配变	10	400	上级设备容量受限
19715	东台	黄坝1配变	10	200	上级设备容量受限
19716	东台	黄坝2配变	10	400	上级设备容量受限
19717	东台	黄坝3配变	10	200	上级设备容量受限
19718	东台	南庄12配变	10	400	上级设备容量受限
19719	东台	南庄1配变	10	200	上级设备容量受限
19720	东台	南庄6配变	10	400	上级设备容量受限
19721	东台	南庄9配变	10	400	上级设备容量受限
19722	东台	南庄新村1＃变*	10	800	上级设备容量受限
19723	东台	南庄新村3#变*	10	800	上级设备容量受限
19724	东台	南庄新村5#变	10	800	上级设备容量受限
19725	东台	南庄新村7#变	10	800	上级设备容量受限
19726	东台	汽车城1配变	10	200	上级设备容量受限
19727	东台	未来城1#配变	10	800	上级设备容量受限
19728	东台	垛南3配变	10	400	上级设备容量受限
19729	东台	垛南7配变	10	200	上级设备容量受限
19730	东台	垛团10配变，	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19731	东台	垛团11配变	10	200	上级设备容量受限
19732	东台	垛团12配变	10	400	上级设备容量受限
19733	东台	垛团13配变	10	400	上级设备容量受限
19734	东台	垛团14配变	10	200	上级设备容量受限
19735	东台	垛团15配变	10	200	上级设备容量受限
19736	东台	垛团16配变	10	200	上级设备容量受限
19737	东台	垛团17配变	10	200	上级设备容量受限
19738	东台	垛团18配变	10	200	上级设备容量受限
19739	东台	垛团2#配变	10	200	上级设备容量受限
19740	东台	垛团20配变	10	400	上级设备容量受限
19741	东台	垛团21配变	10	400	上级设备容量受限
19742	东台	垛团22配变	10	200	上级设备容量受限
19743	东台	垛团3配变	10	200	上级设备容量受限
19744	东台	垛团7配变	10	400	上级设备容量受限
19745	东台	垛团8配变	10	200	上级设备容量受限
19746	东台	垛团9配变	10	200	上级设备容量受限
19747	东台	垛团二十三配变	10	400	上级设备容量受限
19748	东台	垛团六配变	10	200	上级设备容量受限
19749	东台	垛团五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19750	东台	垛团一配变	10	400	上级设备容量受限
19751	东台	红烈16配变	10	200	上级设备容量受限
19752	东台	普新(18)配变	10	200	上级设备容量受限
19753	东台	正团(18)配变	10	400	上级设备容量受限
19754	东台	正团19配变	10	400	上级设备容量受限
19755	东台	正团22配变	10	200	上级设备容量受限
19756	东台	正团二配变	10	400	上级设备容量受限
19757	东台	正团三配变	10	400	上级设备容量受限
19758	东台	中合(12)配变	10	200	上级设备容量受限
19759	东台	中合(十一)配变	10	400	上级设备容量受限
19760	东台	中合10配变	10	200	上级设备容量受限
19761	东台	中合13配变	10	200	上级设备容量受限
19762	东台	中合15配变	10	400	上级设备容量受限
19763	东台	中合16配变	10	200	上级设备容量受限
19764	东台	中合2配变	10	400	上级设备容量受限
19765	东台	中合5配变	10	200	上级设备容量受限
19766	东台	中合8配变	10	200	上级设备容量受限
19767	东台	中合九配变	10	400	上级设备容量受限
19768	东台	中合七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19769	东台	中合三配变	10	200	上级设备容量受限
19770	东台	中合四配变	10	400	上级设备容量受限
19771	东台	中合一配变	10	400	上级设备容量受限
19772	东台	帝逸国际1#配变	10	630	上级设备容量受限
19773	东台	帝逸国际3#配变	10	630	上级设备容量受限
19774	东台	黄坝5配变	10	400	上级设备容量受限
19775	东台	新团新村11配变	10	800	上级设备容量受限
19776	东台	新团新村1配变	10	800	上级设备容量受限
19777	东台	新团新村3配变	10	800	上级设备容量受限
19778	东台	新团新村5配变	10	800	上级设备容量受限
19779	东台	新团新村7配变	10	800	上级设备容量受限
19780	东台	新团新村9配变	10	800	上级设备容量受限
19781	东台	和平11配变	10	200	上级设备容量受限
19782	东台	和平3配变	10	400	上级设备容量受限
19783	东台	和平8配变	10	200	上级设备容量受限
19784	东台	颐湖园1#配变	10	800	上级设备容量受限
19785	东台	颐湖园3#配变	10	800	上级设备容量受限
19786	东台	英伦都市11配变	10	800	上级设备容量受限
19787	东台	英伦都市1配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19788	东台	英伦都市3配变	10	800	上级设备容量受限
19789	东台	英伦都市5配变	10	800	上级设备容量受限
19790	东台	英伦都市7配变	10	800	上级设备容量受限
19791	东台	英伦都市9#配变	10	800	上级设备容量受限
19792	东台	悦棠湾11配变	10	800	上级设备容量受限
19793	东台	悦棠湾13配变	10	800	上级设备容量受限
19794	东台	悦棠湾1配变	10	800	上级设备容量受限
19795	东台	悦棠湾3配变	10	800	上级设备容量受限
19796	东台	悦棠湾5配变	10	800	上级设备容量受限
19797	东台	悦棠湾7配变	10	800	上级设备容量受限
19798	东台	悦棠湾9配变	10	800	上级设备容量受限
19799	东台	和平一配变	10	200	上级设备容量受限
19800	东台	金融城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
19801	东台	金融城11#变压器	10	630	上级设备容量受限
19802	东台	金融城13#变压器	10	630	上级设备容量受限
19803	东台	金融城15#变压器	10	630	上级设备容量受限
19804	东台	金融城3#变压器	10	800	上级设备容量受限
19805	东台	金融城5#变压器	10	800	上级设备容量受限
19806	东台	金融城7#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19807	东台	金融城9#变压器	10	630	上级设备容量受限
19808	东台	南庄13配变	10	200	上级设备容量受限
19809	东台	南庄新村2＃变*	10	800	上级设备容量受限
19810	东台	南庄新村4＃变*	10	800	上级设备容量受限
19811	东台	南庄新村6#变	10	800	上级设备容量受限
19812	东台	南庄新村8#变	10	800	上级设备容量受限
19813	东台	南庄四配变	10	200	上级设备容量受限
19814	东台	碧桂园11#配变	10	800	上级设备容量受限
19815	东台	碧桂园13#配变	10	800	上级设备容量受限
19816	东台	碧桂园15#配变	10	800	上级设备容量受限
19817	东台	碧桂园17#配变	10	800	上级设备容量受限
19818	东台	碧桂园19#配变	10	800	上级设备容量受限
19819	东台	碧桂园九配变	10	800	上级设备容量受限
19820	东台	富洋新村2配变	10	630	上级设备容量受限
19821	东台	富洋新村4配变	10	630	上级设备容量受限
19822	东台	富洋新村6配变	10	630	上级设备容量受限
19823	东台	富洋新村8配变	10	630	上级设备容量受限
19824	东台	改善1配变	10	200	上级设备容量受限
19825	东台	改善2配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19826	东台	改善4配变	10	400	上级设备容量受限
19827	东台	改善5配变	10	400	上级设备容量受限
19828	东台	改善6配变	10	400	上级设备容量受限
19829	东台	改善7配变	10	400	上级设备容量受限
19830	东台	改善8配变	10	200	上级设备容量受限
19831	东台	民权（三）配变	10	200	上级设备容量受限
19832	东台	民权（四）配变	10	400	上级设备容量受限
19833	东台	民权7配变	10	400	上级设备容量受限
19834	东台	民权8配变	10	200	上级设备容量受限
19835	东台	民权二配变	10	200	上级设备容量受限
19836	东台	民权六配变	10	400	上级设备容量受限
19837	东台	民权一配变	10	200	上级设备容量受限
19838	东台	碧桂园1配变	10	800	上级设备容量受限
19839	东台	碧桂园3配变	10	800	上级设备容量受限
19840	东台	碧桂园5配变	10	800	上级设备容量受限
19841	东台	碧桂园7#配变	10	800	上级设备容量受限
19842	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	上级设备容量受限
19843	东台	帝逸国际5配变	10	800	上级设备容量受限
19844	东台	帝逸国际7配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19845	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	上级设备容量受限
19846	东台	和平6配变	10	500	上级设备容量受限
19847	东台	红光25配变	10	200	上级设备容量受限
19848	东台	碧桂园10#配变	10	800	上级设备容量受限
19849	东台	碧桂园12#配变	10	800	上级设备容量受限
19850	东台	碧桂园14#配变	10	800	上级设备容量受限
19851	东台	碧桂园16#配变	10	800	上级设备容量受限
19852	东台	碧桂园18#配变	10	800	上级设备容量受限
19853	东台	碧桂园20#配变	10	800	上级设备容量受限
19854	东台	凤凰郡11配变	10	800	上级设备容量受限
19855	东台	凤凰郡1配变	10	800	上级设备容量受限
19856	东台	凤凰郡3配变	10	800	上级设备容量受限
19857	东台	凤凰郡5配变	10	800	上级设备容量受限
19858	东台	凤凰郡7配变	10	630	上级设备容量受限
19859	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
19860	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	上级设备容量受限
19861	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
19862	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	上级设备容量受限
19863	东台	金翰苑1配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19864	东台	金翰苑3配变	10	630	上级设备容量受限
19865	东台	金翰苑5配变	10	630	上级设备容量受限
19866	东台	民权9配变	10	200	上级设备容量受限
19867	东台	晨光满园10配变	10	800	上级设备容量受限
19868	东台	晨光满园12配变	10	800	上级设备容量受限
19869	东台	晨光满园13配变	10	800	上级设备容量受限
19870	东台	晨光满园15配变	10	800	上级设备容量受限
19871	东台	晨光满园18配变	10	800	上级设备容量受限
19872	东台	晨光满园20配变	10	800	上级设备容量受限
19873	东台	晨光满园2配变	10	800	上级设备容量受限
19874	东台	晨光满园4配变	10	800	上级设备容量受限
19875	东台	晨光满园6配变	10	800	上级设备容量受限
19876	东台	晨光满园8配变	10	800	上级设备容量受限
19877	东台	桃李苑10变压器	10	630	上级设备容量受限
19878	东台	桃李苑12变压器	10	630	上级设备容量受限
19879	东台	桃李苑2变压器	10	630	上级设备容量受限
19880	东台	桃李苑4变压器	10	630	上级设备容量受限
19881	东台	桃李苑6变压器	10	630	上级设备容量受限
19882	东台	桃李苑8变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19883	东台	颐湖园2#配变	10	800	上级设备容量受限
19884	东台	颐湖园4#配变	10	800	上级设备容量受限
19885	东台	和平2配变	10	200	上级设备容量受限
19886	东台	麒麟府1配变	10	630	上级设备容量受限
19887	东台	麒麟府3配变	10	630	上级设备容量受限
19888	东台	麒麟府5变压器	10	630	上级设备容量受限
19889	东台	麒麟府7变压器	10	630	上级设备容量受限
19890	东台	安馨居1配变	10	630	上级设备容量受限
19891	东台	安馨居3配变	10	630	上级设备容量受限
19892	东台	安馨居5配变	10	800	上级设备容量受限
19893	东台	安馨居7配变	10	630	上级设备容量受限
19894	东台	翡翠华庭1配变	10	800	上级设备容量受限
19895	东台	翡翠华庭3配变	10	800	上级设备容量受限
19896	东台	翡翠华庭5配变	10	630	上级设备容量受限
19897	东台	翡翠华庭7配变	10	630	上级设备容量受限
19898	东台	黄坝6配变	10	400	上级设备容量受限
19899	东台	晨光满园11配变	10	800	上级设备容量受限
19900	东台	晨光满园14配变	10	800	上级设备容量受限
19901	东台	晨光满园16配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19902	东台	晨光满园17配变	10	800	上级设备容量受限
19903	东台	晨光满园19配变	10	800	上级设备容量受限
19904	东台	晨光满园1配变	10	800	上级设备容量受限
19905	东台	晨光满园3配变	10	800	上级设备容量受限
19906	东台	晨光满园5配变	10	800	上级设备容量受限
19907	东台	晨光满园7配变	10	800	上级设备容量受限
19908	东台	晨光满园9配变	10	800	上级设备容量受限
19909	东台	陈灶（7）配变	10	400	上级设备容量受限
19910	东台	陈灶（一）配变	10	400	上级设备容量受限
19911	东台	陈灶10配变	10	400	上级设备容量受限
19912	东台	陈灶11配变	10	400	上级设备容量受限
19913	东台	陈灶12配变	10	200	上级设备容量受限
19914	东台	陈灶2配变	10	200	上级设备容量受限
19915	东台	陈灶3配变	10	400	上级设备容量受限
19916	东台	陈灶4配变	10	400	上级设备容量受限
19917	东台	陈灶5配变	10	400	上级设备容量受限
19918	东台	陈灶6配变	10	400	上级设备容量受限
19919	东台	陈灶8配变	10	400	上级设备容量受限
19920	东台	陈灶9配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19921	东台	梁团9配变	10	200	上级设备容量受限
19922	东台	南团10配变	10	500	上级设备容量受限
19923	东台	南团1配变	10	400	上级设备容量受限
19924	东台	南团3配变	10	315	上级设备容量受限
19925	东台	南团4配变	10	200	上级设备容量受限
19926	东台	南团5配变	10	200	上级设备容量受限
19927	东台	南团6配变	10	400	上级设备容量受限
19928	东台	南团7配变	10	400	上级设备容量受限
19929	东台	南团8配变	10	500	上级设备容量受限
19930	东台	南团二配变	10	400	上级设备容量受限
19931	东台	钱南（12）配变	10	400	上级设备容量受限
19932	东台	钱南（3）配变	10	400	上级设备容量受限
19933	东台	钱南11配变	10	400	上级设备容量受限
19934	东台	钱南13配变	10	400	上级设备容量受限
19935	东台	钱南14配变	10	400	上级设备容量受限
19936	东台	钱南2配变	10	200	上级设备容量受限
19937	东台	钱南5配变	10	200	上级设备容量受限
19938	东台	钱南6配变	10	400	上级设备容量受限
19939	东台	钱南7配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19940	东台	钱南8配变	10	400	上级设备容量受限
19941	东台	钱南9配变	10	400	上级设备容量受限
19942	东台	钱南十配变	10	400	上级设备容量受限
19943	东台	钱南一配变	10	315	上级设备容量受限
19944	东台	翡翠雅居2配变	10	800	上级设备容量受限
19945	东台	翡翠雅居4配变	10	800	上级设备容量受限
19946	东台	翡翠雅居6配变	10	800	上级设备容量受限
19947	东台	慧学名苑2配变	10	800	上级设备容量受限
19948	东台	慧学名苑4配变	10	800	上级设备容量受限
19949	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	上级设备容量受限
19950	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	上级设备容量受限
19951	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	上级设备容量受限
19952	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	上级设备容量受限
19953	东台	悦禾城1配变	10	800	上级设备容量受限
19954	东台	悦禾城3配变	10	800	上级设备容量受限
19955	东台	悦棠湾10配变	10	800	上级设备容量受限
19956	东台	悦棠湾12配变	10	800	上级设备容量受限
19957	东台	悦棠湾14配变	10	800	上级设备容量受限
19958	东台	悦棠湾2配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19959	东台	悦棠湾4配变	10	800	上级设备容量受限
19960	东台	悦棠湾6配变	10	800	上级设备容量受限
19961	东台	悦棠湾8配变	10	800	上级设备容量受限
19962	东台	富洋新村10#配变	10	800	上级设备容量受限
19963	东台	富洋新村12#配变	10	800	上级设备容量受限
19964	东台	富洋新村14#配变	10	800	上级设备容量受限
19965	东台	富洋新村16#配变	10	800	上级设备容量受限
19966	阜宁	陈集北站	10	500	上级设备容量受限
19967	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	上级设备容量受限
19968	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	上级设备容量受限
19969	阜宁	陈集东站台片	10	200	上级设备容量受限
19970	阜宁	陈集二组公变	10	400	上级设备容量受限
19971	阜宁	陈集纺机公变	10	200	上级设备容量受限
19972	阜宁	陈集公园公变	10	400	上级设备容量受限
19973	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	上级设备容量受限
19974	阜宁	陈集供电所公变	10	200	上级设备容量受限
19975	阜宁	陈集贾周东站公变	10	400	上级设备容量受限
19976	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
19977	阜宁	陈集贾周西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19978	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	上级设备容量受限
19979	阜宁	陈集九组公变	10	400	上级设备容量受限
19980	阜宁	陈集六组公变	10	400	上级设备容量受限
19981	阜宁	陈集南站配变	10	400	上级设备容量受限
19982	阜宁	陈集七组1#变	10	400	上级设备容量受限
19983	阜宁	陈集七组2#变	10	400	上级设备容量受限
19984	阜宁	陈集七组公变	10	400	上级设备容量受限
19985	阜宁	陈集三组公变	10	400	上级设备容量受限
19986	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	上级设备容量受限
19987	阜宁	陈集十组公变	10	400	上级设备容量受限
19988	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	上级设备容量受限
19989	阜宁	陈集四组公变	10	400	上级设备容量受限
19990	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
19991	阜宁	陈集五组公变	10	400	上级设备容量受限
19992	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	上级设备容量受限
19993	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	上级设备容量受限
19994	阜宁	陈集一组公变	10	400	上级设备容量受限
19995	阜宁	陈集园区4#变	10	400	上级设备容量受限
19996	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19997	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	上级设备容量受限
19998	阜宁	陈集镇东公变	10	400	上级设备容量受限
19999	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	上级设备容量受限
20000	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	上级设备容量受限
20001	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	上级设备容量受限
20002	阜宁	陈集政府公变	10	400	上级设备容量受限
20003	阜宁	陈集中学公变	10	400	上级设备容量受限
20004	阜宁	陈集东营北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20005	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	上级设备容量受限
20006	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20007	阜宁	陈集东营东站公变	10	400	上级设备容量受限
20008	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	上级设备容量受限
20009	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20010	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	上级设备容量受限
20011	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	上级设备容量受限
20012	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	上级设备容量受限
20013	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	上级设备容量受限
20014	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20015	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20016	阜宁	陈集后蔡南站公变	10	400	上级设备容量受限
20017	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	上级设备容量受限
20018	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20019	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
20020	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20021	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	上级设备容量受限
20022	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20023	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	上级设备容量受限
20024	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	上级设备容量受限
20025	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	上级设备容量受限
20026	阜宁	陈集三殷南站公变	10	400	上级设备容量受限
20027	阜宁	陈集三殷七组配变分流	10	400	上级设备容量受限
20028	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20029	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
20030	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20031	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20032	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
20033	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
20034	阜宁	陈集西营东站1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20035	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20036	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
20037	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20038	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
20039	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	上级设备容量受限
20040	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20041	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20042	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	上级设备容量受限
20043	阜宁	陈集镇西营东站配变	10	400	上级设备容量受限
20044	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20045	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	上级设备容量受限
20046	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	上级设备容量受限
20047	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	上级设备容量受限
20048	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
20049	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
20050	阜宁	陈集园区5#变	10	400	上级设备容量受限
20051	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	上级设备容量受限
20052	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	上级设备容量受限
20053	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20054	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	上级设备容量受限
20055	阜宁	陈集郝周东站公变	10	400	上级设备容量受限
20056	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	上级设备容量受限
20057	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20058	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	上级设备容量受限
20059	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	上级设备容量受限
20060	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
20061	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	上级设备容量受限
20062	阜宁	陈集三殷北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20063	阜宁	陈集三殷北站公变	10	400	上级设备容量受限
20064	阜宁	陈集三殷二组单相变	10	400	上级设备容量受限
20065	阜宁	陈集三殷九组公变	10	400	上级设备容量受限
20066	阜宁	陈集三殷六组单相变	10	200	上级设备容量受限
20067	阜宁	陈集三殷中站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20068	阜宁	陈集三殷中站公变	10	200	上级设备容量受限
20069	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
20070	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	上级设备容量受限
20071	阜宁	陈集条龙东站配变	10	400	上级设备容量受限
20072	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20073	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	上级设备容量受限
20074	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	上级设备容量受限
20075	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	上级设备容量受限
20076	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20077	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	上级设备容量受限
20078	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	上级设备容量受限
20079	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	上级设备容量受限
20080	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	上级设备容量受限
20081	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	上级设备容量受限
20082	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	上级设备容量受限
20083	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	上级设备容量受限
20084	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	上级设备容量受限
20085	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20086	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	上级设备容量受限
20087	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	上级设备容量受限
20088	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	上级设备容量受限
20089	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	上级设备容量受限
20090	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	上级设备容量受限
20091	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20092	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	上级设备容量受限
20093	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	上级设备容量受限
20094	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	上级设备容量受限
20095	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
20096	阜宁	陈集岳庄东站配变	10	400	上级设备容量受限
20097	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
20098	阜宁	陈集岳庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
20099	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20100	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20101	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	上级设备容量受限
20102	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	上级设备容量受限
20103	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20104	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	上级设备容量受限
20105	阜宁	陈集公路北站	10	400	上级设备容量受限
20106	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	上级设备容量受限
20107	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	上级设备容量受限
20108	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20109	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	上级设备容量受限
20110	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20111	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	上级设备容量受限
20112	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	上级设备容量受限
20113	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	上级设备容量受限
20114	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	上级设备容量受限
20115	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20116	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	上级设备容量受限
20117	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20118	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	上级设备容量受限
20119	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20120	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
20121	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20122	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
20123	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20124	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
20125	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	上级设备容量受限
20126	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
20127	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20128	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
20129	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20130	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	上级设备容量受限
20131	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	上级设备容量受限
20132	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20133	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	上级设备容量受限
20134	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20135	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	上级设备容量受限
20136	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	上级设备容量受限
20137	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	上级设备容量受限
20138	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	上级设备容量受限
20139	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20140	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	上级设备容量受限
20141	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	上级设备容量受限
20142	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20143	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	上级设备容量受限
20144	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	上级设备容量受限
20145	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	上级设备容量受限
20146	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	上级设备容量受限
20147	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	上级设备容量受限
20148	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20149	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	上级设备容量受限
20150	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	上级设备容量受限
20151	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	上级设备容量受限
20152	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20153	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	上级设备容量受限
20154	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20155	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	上级设备容量受限
20156	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	上级设备容量受限
20157	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20158	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	上级设备容量受限
20159	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20160	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	上级设备容量受限
20161	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20162	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	上级设备容量受限
20163	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	上级设备容量受限
20164	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	上级设备容量受限
20165	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20166	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	上级设备容量受限
20167	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20168	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20169	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	上级设备容量受限
20170	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20171	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	上级设备容量受限
20172	阜宁	陈集大刘二组	10	400	上级设备容量受限
20173	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20174	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	上级设备容量受限
20175	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20176	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	上级设备容量受限
20177	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	上级设备容量受限
20178	阜宁	陈集大刘中站	10	400	上级设备容量受限
20179	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	上级设备容量受限
20180	阜宁	陈集凡桥东站公变	10	400	上级设备容量受限
20181	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	上级设备容量受限
20182	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20183	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20184	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
20185	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	上级设备容量受限
20186	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20187	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	上级设备容量受限
20188	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	上级设备容量受限
20189	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20190	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	上级设备容量受限
20191	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	上级设备容量受限
20192	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	上级设备容量受限
20193	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	上级设备容量受限
20194	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	上级设备容量受限
20195	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	上级设备容量受限
20196	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	上级设备容量受限
20197	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20198	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	上级设备容量受限
20199	阜宁	陈集镇大刘东站	10	400	上级设备容量受限
20200	阜宁	陈集边胥北站	10	400	上级设备容量受限
20201	阜宁	陈集边胥东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20202	阜宁	陈集边胥东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20203	阜宁	陈集边胥东站公变	10	400	上级设备容量受限
20204	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20205	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20206	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	上级设备容量受限
20207	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
20208	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
20209	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	上级设备容量受限
20210	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	上级设备容量受限
20211	阜宁	陈集岔头南站2#变	10	400	上级设备容量受限
20212	阜宁	陈集大曹东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20213	阜宁	陈集大曹东站公变	10	400	上级设备容量受限
20214	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20215	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	上级设备容量受限
20216	阜宁	陈集大陈东站1#	10	400	上级设备容量受限
20217	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	上级设备容量受限
20218	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20219	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	上级设备容量受限
20220	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	上级设备容量受限
20221	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
20222	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20223	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	上级设备容量受限
20224	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20225	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	上级设备容量受限
20226	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	上级设备容量受限
20227	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	上级设备容量受限
20228	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20229	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	上级设备容量受限
20230	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	上级设备容量受限
20231	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20232	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	上级设备容量受限
20233	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	上级设备容量受限
20234	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20235	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20236	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	上级设备容量受限
20237	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	上级设备容量受限
20238	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	上级设备容量受限
20239	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	上级设备容量受限
20240	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	上级设备容量受限
20241	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	上级设备容量受限
20242	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	上级设备容量受限
20243	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20244	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	上级设备容量受限
20245	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	上级设备容量受限
20246	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	上级设备容量受限
20247	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20248	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	上级设备容量受限
20249	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	上级设备容量受限
20250	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20251	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	上级设备容量受限
20252	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20253	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	上级设备容量受限
20254	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	上级设备容量受限
20255	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	上级设备容量受限
20256	阜宁	陈集阴李东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20257	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	上级设备容量受限
20258	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20259	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	上级设备容量受限
20260	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	上级设备容量受限
20261	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20262	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20263	阜宁	陈集张管东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20264	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	上级设备容量受限
20265	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20266	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20267	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	上级设备容量受限
20268	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20269	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	上级设备容量受限
20270	阜宁	陈集张集东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20271	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	上级设备容量受限
20272	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	上级设备容量受限
20273	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	上级设备容量受限
20274	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	上级设备容量受限
20275	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20276	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	上级设备容量受限
20277	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	上级设备容量受限
20278	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	上级设备容量受限
20279	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	上级设备容量受限
20280	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	上级设备容量受限
20281	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20282	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20283	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	上级设备容量受限
20284	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20285	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	上级设备容量受限
20286	阜宁	板湖侉周北站公变	10	200	上级设备容量受限
20287	阜宁	板湖侉周村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20288	阜宁	板湖侉周村站公变	10	200	上级设备容量受限
20289	阜宁	板湖侉周东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20290	阜宁	板湖侉周东站公变	10	200	上级设备容量受限
20291	阜宁	板湖侉周六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20292	阜宁	板湖侉周六组公变	10	200	上级设备容量受限
20293	阜宁	板湖侉周五组二号公变	10	200	上级设备容量受限
20294	阜宁	板湖侉周五组公变	10	200	上级设备容量受限
20295	阜宁	板湖侉周一组公变	10	400	上级设备容量受限
20296	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	上级设备容量受限
20297	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	上级设备容量受限
20298	阜宁	板湖老王南站公变	10	400	上级设备容量受限
20299	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
20300	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20301	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
20302	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
20303	阜宁	板湖戚桥北站公变	10	400	上级设备容量受限
20304	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
20305	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
20306	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
20307	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
20308	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	上级设备容量受限
20309	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20310	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20311	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	上级设备容量受限
20312	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	上级设备容量受限
20313	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
20314	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	上级设备容量受限
20315	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20316	阜宁	板湖前进东站公变	10	400	上级设备容量受限
20317	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
20318	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
20319	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20320	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	上级设备容量受限
20321	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	上级设备容量受限
20322	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	上级设备容量受限
20323	阜宁	板湖小郑东站公变	10	400	上级设备容量受限
20324	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	上级设备容量受限
20325	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	上级设备容量受限
20326	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	上级设备容量受限
20327	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
20328	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
20329	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
20330	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20331	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	上级设备容量受限
20332	阜宁	板湖北曹东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20333	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20334	阜宁	板湖北曹东站公变	10	400	上级设备容量受限
20335	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	上级设备容量受限
20336	阜宁	板湖北曹西站公变	10	400	上级设备容量受限
20337	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	上级设备容量受限
20338	阜宁	板湖岔徐北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20339	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
20340	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	上级设备容量受限
20341	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	上级设备容量受限
20342	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	上级设备容量受限
20343	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	上级设备容量受限
20344	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	上级设备容量受限
20345	阜宁	板湖高阳西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20346	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	上级设备容量受限
20347	阜宁	板湖高杨电站公变	10	200	上级设备容量受限
20348	阜宁	板湖高杨东站公变	10	400	上级设备容量受限
20349	阜宁	板湖高杨南站公变	10	400	上级设备容量受限
20350	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20351	阜宁	板湖金林北站公变	10	400	上级设备容量受限
20352	阜宁	板湖金林东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20353	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20354	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	上级设备容量受限
20355	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	上级设备容量受限
20356	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	上级设备容量受限
20357	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20358	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20359	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	上级设备容量受限
20360	阜宁	板湖前汪东站公变	10	400	上级设备容量受限
20361	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	上级设备容量受限
20362	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	上级设备容量受限
20363	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	上级设备容量受限
20364	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	上级设备容量受限
20365	阜宁	板湖镇前汪东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20366	阜宁	板湖丰荡北站2#	10	400	上级设备容量受限
20367	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	上级设备容量受限
20368	阜宁	板湖丰荡东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20369	阜宁	板湖丰荡东站公变	10	400	上级设备容量受限
20370	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	上级设备容量受限
20371	阜宁	板湖丰荡南站公变	10	200	上级设备容量受限
20372	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	上级设备容量受限
20373	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	上级设备容量受限
20374	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	上级设备容量受限
20375	阜宁	板湖前进南站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20376	阜宁	板湖前进南站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20377	阜宁	板湖邵湛东站2#	10	200	上级设备容量受限
20378	阜宁	板湖邵湛东站3#变	10	400	上级设备容量受限
20379	阜宁	板湖邵湛东站公变	10	200	上级设备容量受限
20380	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	上级设备容量受限
20381	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	上级设备容量受限
20382	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	上级设备容量受限
20383	阜宁	板湖邵湛西站2#	10	200	上级设备容量受限
20384	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	上级设备容量受限
20385	阜宁	板湖小夏电站2#	10	200	上级设备容量受限
20386	阜宁	板湖小夏电站公变	10	200	上级设备容量受限
20387	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	上级设备容量受限
20388	阜宁	板湖小夏南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20389	阜宁	板湖小夏南站公变	10	400	上级设备容量受限
20390	阜宁	板湖小夏西站2#	10	200	上级设备容量受限
20391	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	上级设备容量受限
20392	阜宁	板湖小晏电站公变	10	400	上级设备容量受限
20393	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	上级设备容量受限
20394	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	上级设备容量受限
20395	阜宁	板湖张费村站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20396	阜宁	板湖张费村站公变	10	200	上级设备容量受限
20397	阜宁	板湖张费东站公变	10	400	上级设备容量受限
20398	阜宁	板湖张费南站公变	10	200	上级设备容量受限
20399	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20400	阜宁	板湖北站公变	10	400	上级设备容量受限
20401	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	上级设备容量受限
20402	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	上级设备容量受限
20403	阜宁	板湖东站公变	10	400	上级设备容量受限
20404	阜宁	板湖供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
20405	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	上级设备容量受限
20406	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	上级设备容量受限
20407	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	上级设备容量受限
20408	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	上级设备容量受限
20409	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	上级设备容量受限
20410	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20411	阜宁	板湖西站公变	10	200	上级设备容量受限
20412	阜宁	板湖一二组2#	10	400	上级设备容量受限
20413	阜宁	板湖一二组公变	10	200	上级设备容量受限
20414	阜宁	板湖站北公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20415	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	上级设备容量受限
20416	阜宁	板湖站东公变	10	400	上级设备容量受限
20417	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	上级设备容量受限
20418	阜宁	板湖镇东东站公变	10	400	上级设备容量受限
20419	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	上级设备容量受限
20420	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	上级设备容量受限
20421	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	上级设备容量受限
20422	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20423	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
20424	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	上级设备容量受限
20425	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	上级设备容量受限
20426	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20427	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	上级设备容量受限
20428	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	上级设备容量受限
20429	阜宁	板湖东兴南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20430	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	上级设备容量受限
20431	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
20432	阜宁	板湖画士北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20433	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20434	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	上级设备容量受限
20435	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20436	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	上级设备容量受限
20437	阜宁	板湖南郭北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20438	阜宁	板湖南郭北站公变	10	400	上级设备容量受限
20439	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20440	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	上级设备容量受限
20441	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20442	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	上级设备容量受限
20443	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	上级设备容量受限
20444	阜宁	板湖松林东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20445	阜宁	板湖松林东站公变	10	200	上级设备容量受限
20446	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
20447	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
20448	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	上级设备容量受限
20449	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20450	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	上级设备容量受限
20451	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	上级设备容量受限
20452	阜宁	板湖孙庄村站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20453	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
20454	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
20455	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20456	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
20457	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20458	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	上级设备容量受限
20459	阜宁	板湖殷庄东站2#	10	400	上级设备容量受限
20460	阜宁	板湖殷庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
20461	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	上级设备容量受限
20462	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	上级设备容量受限
20463	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
20464	阜宁	板湖站东2#	10	200	上级设备容量受限
20465	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	上级设备容量受限
20466	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
20467	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
20468	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	上级设备容量受限
20469	阜宁	板湖南园公变	10	630	上级设备容量受限
20470	阜宁	板湖南站公变	10	100	上级设备容量受限
20471	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20472	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	上级设备容量受限
20473	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	上级设备容量受限
20474	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20475	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	上级设备容量受限
20476	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	上级设备容量受限
20477	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	上级设备容量受限
20478	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	上级设备容量受限
20479	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20480	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	上级设备容量受限
20481	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
20482	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	上级设备容量受限
20483	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20484	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	上级设备容量受限
20485	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	上级设备容量受限
20486	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	上级设备容量受限
20487	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20488	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	上级设备容量受限
20489	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	上级设备容量受限
20490	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20491	阜宁	板湖站南公变	10	400	上级设备容量受限
20492	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20493	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
20494	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20495	阜宁	板湖陈庄东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20496	阜宁	板湖陈庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
20497	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20498	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20499	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
20500	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	上级设备容量受限
20501	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	上级设备容量受限
20502	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	上级设备容量受限
20503	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	上级设备容量受限
20504	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20505	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	上级设备容量受限
20506	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20507	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
20508	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	上级设备容量受限
20509	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20510	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
20511	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20512	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
20513	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20514	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
20515	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	上级设备容量受限
20516	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20517	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	上级设备容量受限
20518	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	上级设备容量受限
20519	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	上级设备容量受限
20520	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	上级设备容量受限
20521	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	上级设备容量受限
20522	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
20523	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
20524	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20525	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	上级设备容量受限
20526	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	上级设备容量受限
20527	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
20528	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20529	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	上级设备容量受限
20530	阜宁	板湖北荡北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20531	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	上级设备容量受限
20532	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	上级设备容量受限
20533	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	上级设备容量受限
20534	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20535	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20536	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	上级设备容量受限
20537	阜宁	板湖金王北站公变	10	200	上级设备容量受限
20538	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	上级设备容量受限
20539	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	上级设备容量受限
20540	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20541	阜宁	板湖金王南站公变	10	400	上级设备容量受限
20542	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
20543	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
20544	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
20545	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
20546	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
20547	阜宁	板湖孔荡北站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20548	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	上级设备容量受限
20549	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	上级设备容量受限
20550	阜宁	板湖孔荡村西站公变	10	200	上级设备容量受限
20551	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20552	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	上级设备容量受限
20553	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	上级设备容量受限
20554	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20555	阜宁	板湖汪黄北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20556	阜宁	板湖汪黄北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20557	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	上级设备容量受限
20558	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	上级设备容量受限
20559	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20560	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	上级设备容量受限
20561	阜宁	板湖汪黄西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20562	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	上级设备容量受限
20563	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20564	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	上级设备容量受限
20565	阜宁	板湖张郭西站2#变	10	400	上级设备容量受限
20566	阜宁	板湖张郭西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20567	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20568	阜宁	板湖赵庄东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20569	阜宁	板湖赵庄东站公变	10	200	上级设备容量受限
20570	阜宁	板湖赵庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
20571	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20572	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
20573	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	上级设备容量受限
20574	阜宁	陈良单墩北站	10	400	上级设备容量受限
20575	阜宁	陈良单墩东站	10	200	上级设备容量受限
20576	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	上级设备容量受限
20577	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20578	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	上级设备容量受限
20579	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20580	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	上级设备容量受限
20581	阜宁	陈良单墩中站	10	400	上级设备容量受限
20582	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	上级设备容量受限
20583	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	上级设备容量受限
20584	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	上级设备容量受限
20585	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20586	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	上级设备容量受限
20587	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	上级设备容量受限
20588	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	上级设备容量受限
20589	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	上级设备容量受限
20590	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	上级设备容量受限
20591	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20592	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	上级设备容量受限
20593	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20594	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	上级设备容量受限
20595	阜宁	陈良北顺六组	10	200	本级设备容量受限
20596	阜宁	陈良北顺三组	10	400	本级设备容量受限
20597	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	本级设备容量受限
20598	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	上级设备容量受限
20599	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20600	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	上级设备容量受限
20601	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20602	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	上级设备容量受限
20603	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20604	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20605	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	上级设备容量受限
20606	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	上级设备容量受限
20607	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限
20608	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	上级设备容量受限
20609	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20610	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	上级设备容量受限
20611	阜宁	陈良成俊七组	10	400	上级设备容量受限
20612	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	上级设备容量受限
20613	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	上级设备容量受限
20614	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	上级设备容量受限
20615	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
20616	阜宁	陈良成俊中站	10	200	上级设备容量受限
20617	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	上级设备容量受限
20618	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	上级设备容量受限
20619	阜宁	陈良水利站	10	400	上级设备容量受限
20620	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	上级设备容量受限
20621	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	上级设备容量受限
20622	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	上级设备容量受限
20623	阜宁	陈良王滩六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20624	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	上级设备容量受限
20625	阜宁	陈良五组2#变	10	400	上级设备容量受限
20626	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	上级设备容量受限
20627	阜宁	陈良陈港东站	10	400	上级设备容量受限
20628	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20629	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	上级设备容量受限
20630	阜宁	陈良陈港二组	10	100	上级设备容量受限
20631	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	上级设备容量受限
20632	阜宁	陈良陈港三组	10	200	上级设备容量受限
20633	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	上级设备容量受限
20634	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	上级设备容量受限
20635	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	上级设备容量受限
20636	阜宁	陈良余桥西站	10	250	上级设备容量受限
20637	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	上级设备容量受限
20638	阜宁	陈良周庄西站	10	200	上级设备容量受限
20639	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20640	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	上级设备容量受限
20641	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	上级设备容量受限
20642	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20643	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20644	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20645	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	上级设备容量受限
20646	阜宁	陈良东华八组	10	400	上级设备容量受限
20647	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	上级设备容量受限
20648	阜宁	陈良东华北站	10	200	上级设备容量受限
20649	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	上级设备容量受限
20650	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	上级设备容量受限
20651	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	上级设备容量受限
20652	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	上级设备容量受限
20653	阜宁	陈良二组变	10	200	上级设备容量受限
20654	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	上级设备容量受限
20655	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	上级设备容量受限
20656	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	上级设备容量受限
20657	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	上级设备容量受限
20658	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	上级设备容量受限
20659	阜宁	陈良七组变	10	400	上级设备容量受限
20660	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	上级设备容量受限
20661	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20662	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	上级设备容量受限
20663	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
20664	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
20665	阜宁	陈良旭新北站	10	200	上级设备容量受限
20666	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20667	阜宁	陈良旭新一组	10	200	上级设备容量受限
20668	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
20669	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
20670	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
20671	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	上级设备容量受限
20672	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	上级设备容量受限
20673	阜宁	陈良中学2#变	10	400	上级设备容量受限
20674	阜宁	陈良中学配变	10	400	上级设备容量受限
20675	阜宁	陈良大同村站	10	400	上级设备容量受限
20676	阜宁	陈良大同六组变	10	200	上级设备容量受限
20677	阜宁	陈良大同七八组	10	400	上级设备容量受限
20678	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	上级设备容量受限
20679	阜宁	陈良大同三组	10	200	上级设备容量受限
20680	阜宁	陈良大同四五组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20681	阜宁	陈良大同一组	10	400	上级设备容量受限
20682	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	上级设备容量受限
20683	阜宁	陈良李良八组	10	400	上级设备容量受限
20684	阜宁	陈良李良东站	10	400	上级设备容量受限
20685	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20686	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	上级设备容量受限
20687	阜宁	陈良李良七组	10	400	上级设备容量受限
20688	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	上级设备容量受限
20689	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	上级设备容量受限
20690	阜宁	陈良李良四组变	10	200	上级设备容量受限
20691	阜宁	陈良李良五组	10	400	上级设备容量受限
20692	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	上级设备容量受限
20693	阜宁	陈良李良一六组	10	400	上级设备容量受限
20694	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	上级设备容量受限
20695	阜宁	陈良联盟东站	10	200	上级设备容量受限
20696	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20697	阜宁	陈良联盟南站	10	200	上级设备容量受限
20698	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	上级设备容量受限
20699	阜宁	陈良联盟三组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20700	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
20701	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	上级设备容量受限
20702	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	上级设备容量受限
20703	阜宁	陈良如珍六组	10	400	上级设备容量受限
20704	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	上级设备容量受限
20705	阜宁	陈良如珍三组	10	400	上级设备容量受限
20706	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	上级设备容量受限
20707	阜宁	陈良如珍四组	10	200	上级设备容量受限
20708	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	上级设备容量受限
20709	阜宁	陈良如珍五组	10	200	上级设备容量受限
20710	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	上级设备容量受限
20711	阜宁	陈良如珍一组	10	200	上级设备容量受限
20712	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
20713	阜宁	陈良陶港北站	10	400	上级设备容量受限
20714	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	上级设备容量受限
20715	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
20716	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	上级设备容量受限
20717	阜宁	陈良陶港一组	10	200	上级设备容量受限
20718	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20719	阜宁	陈良新新东站	10	400	上级设备容量受限
20720	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20721	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	上级设备容量受限
20722	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20723	阜宁	陈良许湾东站	10	200	上级设备容量受限
20724	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20725	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	上级设备容量受限
20726	阜宁	陈良许湾九组	10	100	上级设备容量受限
20727	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
20728	阜宁	陈良许湾七组	10	200	上级设备容量受限
20729	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20730	阜宁	陈良许湾三组	10	200	上级设备容量受限
20731	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20732	阜宁	陈良许湾五组	10	200	上级设备容量受限
20733	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	上级设备容量受限
20734	阜宁	陈良许湾一组	10	400	上级设备容量受限
20735	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	上级设备容量受限
20736	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20737	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20738	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	上级设备容量受限
20739	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	上级设备容量受限
20740	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	上级设备容量受限
20741	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	上级设备容量受限
20742	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	上级设备容量受限
20743	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	上级设备容量受限
20744	阜宁	陈良后湾村站	10	400	上级设备容量受限
20745	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20746	阜宁	陈良后湾六组	10	400	上级设备容量受限
20747	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	上级设备容量受限
20748	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20749	阜宁	陈良后湾四组	10	400	上级设备容量受限
20750	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	上级设备容量受限
20751	阜宁	陈良后庄二组	10	200	上级设备容量受限
20752	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	上级设备容量受限
20753	阜宁	陈良后庄中站	10	400	上级设备容量受限
20754	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20755	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	上级设备容量受限
20756	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20757	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	上级设备容量受限
20758	阜宁	陈良马北四组	10	200	上级设备容量受限
20759	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	上级设备容量受限
20760	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	上级设备容量受限
20761	阜宁	陈良马北西站	10	400	上级设备容量受限
20762	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20763	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	上级设备容量受限
20764	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	上级设备容量受限
20765	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	上级设备容量受限
20766	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20767	阜宁	陈良南周西站	10	200	上级设备容量受限
20768	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	上级设备容量受限
20769	阜宁	陈良南周中站	10	400	上级设备容量受限
20770	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20771	阜宁	陈良前湾六组	10	200	上级设备容量受限
20772	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	上级设备容量受限
20773	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	上级设备容量受限
20774	阜宁	陈良前湾四组	10	200	上级设备容量受限
20775	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20776	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	上级设备容量受限
20777	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	上级设备容量受限
20778	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	上级设备容量受限
20779	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20780	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	上级设备容量受限
20781	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	上级设备容量受限
20782	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	上级设备容量受限
20783	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	上级设备容量受限
20784	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	上级设备容量受限
20785	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	上级设备容量受限
20786	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	上级设备容量受限
20787	阜宁	陈良周庄东站	10	200	上级设备容量受限
20788	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20789	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	上级设备容量受限
20790	阜宁	陈良周庄南站	10	400	上级设备容量受限
20791	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	上级设备容量受限
20792	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
20793	阜宁	陈良城中花园	10	250	上级设备容量受限
20794	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20795	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	上级设备容量受限
20796	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	上级设备容量受限
20797	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	上级设备容量受限
20798	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	上级设备容量受限
20799	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20800	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	上级设备容量受限
20801	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20802	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	上级设备容量受限
20803	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	上级设备容量受限
20804	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	上级设备容量受限
20805	阜宁	陈良东华六组	10	200	上级设备容量受限
20806	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	上级设备容量受限
20807	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	上级设备容量受限
20808	阜宁	陈良东华七组	10	400	上级设备容量受限
20809	阜宁	陈良福馨花园	10	400	上级设备容量受限
20810	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
20811	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	上级设备容量受限
20812	阜宁	陈良六组单相变	10	400	上级设备容量受限
20813	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20814	阜宁	陈良苏港三组	10	200	上级设备容量受限
20815	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	上级设备容量受限
20816	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20817	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	上级设备容量受限
20818	阜宁	陈良苏港一组	10	200	上级设备容量受限
20819	阜宁	陈良苏港中站	10	200	上级设备容量受限
20820	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	上级设备容量受限
20821	阜宁	陈良新新西站	10	200	上级设备容量受限
20822	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	上级设备容量受限
20823	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	上级设备容量受限
20824	阜宁	陈良新新中站	10	400	上级设备容量受限
20825	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	上级设备容量受限
20826	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	上级设备容量受限
20827	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20828	阜宁	陈良玉民西站	10	200	上级设备容量受限
20829	阜宁	陈良玉民中站	10	200	上级设备容量受限
20830	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	上级设备容量受限
20831	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	上级设备容量受限
20832	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20833	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
20834	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	上级设备容量受限
20835	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20836	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	上级设备容量受限
20837	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20838	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	上级设备容量受限
20839	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	上级设备容量受限
20840	阜宁	陈良陈港南站	10	400	上级设备容量受限
20841	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
20842	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
20843	阜宁	陈良三烈二组	10	200	上级设备容量受限
20844	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
20845	阜宁	陈良三烈七组	10	200	上级设备容量受限
20846	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	上级设备容量受限
20847	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	上级设备容量受限
20848	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	上级设备容量受限
20849	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	上级设备容量受限
20850	阜宁	陈良三烈五组	10	200	上级设备容量受限
20851	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20852	阜宁	陈良三烈中站	10	200	上级设备容量受限
20853	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	上级设备容量受限
20854	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	上级设备容量受限
20855	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	上级设备容量受限
20856	阜宁	陈良苏港东站	10	400	上级设备容量受限
20857	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	上级设备容量受限
20858	阜宁	陈良苏港四组	10	400	上级设备容量受限
20859	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	上级设备容量受限
20860	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20861	阜宁	陈良新新四组	10	200	上级设备容量受限
20862	阜宁	陈良沿河村站	10	200	上级设备容量受限
20863	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20864	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20865	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
20866	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	上级设备容量受限
20867	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	上级设备容量受限
20868	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	上级设备容量受限
20869	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	上级设备容量受限
20870	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20871	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	上级设备容量受限
20872	阜宁	陈良玉民东站	10	200	上级设备容量受限
20873	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20874	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	上级设备容量受限
20875	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	上级设备容量受限
20876	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	上级设备容量受限
20877	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	上级设备容量受限
20878	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	上级设备容量受限
20879	阜宁	陈良丹南东站	10	200	上级设备容量受限
20880	阜宁	陈良丹南二组	10	200	上级设备容量受限
20881	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	上级设备容量受限
20882	阜宁	陈良丹南六组	10	200	上级设备容量受限
20883	阜宁	陈良丹南七组	10	200	上级设备容量受限
20884	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	上级设备容量受限
20885	阜宁	陈良丹南十组	10	400	上级设备容量受限
20886	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	上级设备容量受限
20887	阜宁	陈良丹南四组	10	200	上级设备容量受限
20888	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
20889	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20890	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
20891	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
20892	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
20893	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限
20894	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
20895	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限
20896	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限
20897	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
20898	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
20899	阜宁	陈良东华南站	10	200	上级设备容量受限
20900	阜宁	陈良陶港二组	10	200	上级设备容量受限
20901	阜宁	陈良陶港四组	10	200	上级设备容量受限
20902	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	上级设备容量受限
20903	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	上级设备容量受限
20904	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	上级设备容量受限
20905	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	上级设备容量受限
20906	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	上级设备容量受限
20907	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20908	阜宁	陈良王滩八组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20909	阜宁	陈良王滩二组	10	400	上级设备容量受限
20910	阜宁	陈良王滩五组	10	400	上级设备容量受限
20911	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20912	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20913	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
20914	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限
20915	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
20916	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	上级设备容量受限
20917	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限
20918	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
20919	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
20920	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	上级设备容量受限
20921	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
20922	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限
20923	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限
20924	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
20925	阜宁	陈良旭新南站	10	400	上级设备容量受限
20926	阜宁	陈良旭新五组	10	400	上级设备容量受限
20927	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20928	阜宁	陈良旭新中站	10	200	上级设备容量受限
20929	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20930	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	上级设备容量受限
20931	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	上级设备容量受限
20932	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	上级设备容量受限
20933	阜宁	硕集单荡西站	10	200	上级设备容量受限
20934	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	上级设备容量受限
20935	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	上级设备容量受限
20936	阜宁	硕集方北东站公变	10	200	上级设备容量受限
20937	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	上级设备容量受限
20938	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	上级设备容量受限
20939	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	上级设备容量受限
20940	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	上级设备容量受限
20941	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	上级设备容量受限
20942	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	上级设备容量受限
20943	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	上级设备容量受限
20944	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	上级设备容量受限
20945	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	上级设备容量受限
20946	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20947	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	上级设备容量受限
20948	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	上级设备容量受限
20949	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	上级设备容量受限
20950	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	上级设备容量受限
20951	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	上级设备容量受限
20952	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
20953	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	上级设备容量受限
20954	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	上级设备容量受限
20955	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	上级设备容量受限
20956	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	上级设备容量受限
20957	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	上级设备容量受限
20958	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	上级设备容量受限
20959	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20960	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	上级设备容量受限
20961	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	上级设备容量受限
20962	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	上级设备容量受限
20963	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	400	上级设备容量受限
20964	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	上级设备容量受限
20965	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20966	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	上级设备容量受限
20967	阜宁	硕集周桥北站	10	200	上级设备容量受限
20968	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20969	阜宁	硕集周桥东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20970	阜宁	硕集周桥东站公变	10	500	上级设备容量受限
20971	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	上级设备容量受限
20972	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	上级设备容量受限
20973	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	400	上级设备容量受限
20974	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	400	上级设备容量受限
20975	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	400	上级设备容量受限
20976	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	上级设备容量受限
20977	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	上级设备容量受限
20978	阜宁	周桥南站	10	200	上级设备容量受限
20979	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	上级设备容量受限
20980	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	上级设备容量受限
20981	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	上级设备容量受限
20982	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	上级设备容量受限
20983	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	上级设备容量受限
20984	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
20985	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	上级设备容量受限
20986	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	上级设备容量受限
20987	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	上级设备容量受限
20988	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	上级设备容量受限
20989	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	上级设备容量受限
20990	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	上级设备容量受限
20991	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	上级设备容量受限
20992	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	上级设备容量受限
20993	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20994	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	上级设备容量受限
20995	阜宁	硕集桥张西站	10	200	上级设备容量受限
20996	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	上级设备容量受限
20997	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	上级设备容量受限
20998	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	上级设备容量受限
20999	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	上级设备容量受限
21000	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	上级设备容量受限
21001	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	上级设备容量受限
21002	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	上级设备容量受限
21003	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21004	阜宁	东沟镇官一村东站	10	200	上级设备容量受限
21005	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	上级设备容量受限
21006	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	上级设备容量受限
21007	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	上级设备容量受限
21008	阜宁	东沟镇严曹北站	10	400	上级设备容量受限
21009	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	上级设备容量受限
21010	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	上级设备容量受限
21011	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	上级设备容量受限
21012	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	上级设备容量受限
21013	阜宁	硕集南徐东站	10	400	上级设备容量受限
21014	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	上级设备容量受限
21015	阜宁	硕集南徐六组	10	400	上级设备容量受限
21016	阜宁	硕集南徐南站	10	400	上级设备容量受限
21017	阜宁	硕集南徐西站	10	200	上级设备容量受限
21018	阜宁	硕集南徐中站2#变	10	400	上级设备容量受限
21019	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	上级设备容量受限
21020	阜宁	硕集桥张东站	10	200	上级设备容量受限
21021	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	上级设备容量受限
21022	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21023	阜宁	硕集三四组公变	10	200	上级设备容量受限
21024	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	上级设备容量受限
21025	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	上级设备容量受限
21026	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	上级设备容量受限
21027	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	400	上级设备容量受限
21028	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	上级设备容量受限
21029	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	上级设备容量受限
21030	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	上级设备容量受限
21031	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	上级设备容量受限
21032	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	上级设备容量受限
21033	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	上级设备容量受限
21034	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	上级设备容量受限
21035	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	上级设备容量受限
21036	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	上级设备容量受限
21037	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	上级设备容量受限
21038	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	上级设备容量受限
21039	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21040	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	上级设备容量受限
21041	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21042	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	上级设备容量受限
21043	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	上级设备容量受限
21044	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21045	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	上级设备容量受限
21046	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	上级设备容量受限
21047	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	上级设备容量受限
21048	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	上级设备容量受限
21049	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21050	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	上级设备容量受限
21051	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21052	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	上级设备容量受限
21053	阜宁	硕集小冯中站	10	200	上级设备容量受限
21054	阜宁	硕集范王北站	10	400	上级设备容量受限
21055	阜宁	硕集范王村一组公变	10	400	上级设备容量受限
21056	阜宁	硕集范王二庄	10	200	上级设备容量受限
21057	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	上级设备容量受限
21058	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	上级设备容量受限
21059	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	上级设备容量受限
21060	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21061	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	上级设备容量受限
21062	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	上级设备容量受限
21063	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	上级设备容量受限
21064	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	上级设备容量受限
21065	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	上级设备容量受限
21066	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	上级设备容量受限
21067	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	上级设备容量受限
21068	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	上级设备容量受限
21069	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	上级设备容量受限
21070	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	上级设备容量受限
21071	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	上级设备容量受限
21072	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	上级设备容量受限
21073	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	上级设备容量受限
21074	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	上级设备容量受限
21075	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	上级设备容量受限
21076	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	上级设备容量受限
21077	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	上级设备容量受限
21078	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	400	上级设备容量受限
21079	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21080	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	上级设备容量受限
21081	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	上级设备容量受限
21082	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	上级设备容量受限
21083	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21084	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	上级设备容量受限
21085	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	上级设备容量受限
21086	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	上级设备容量受限
21087	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	上级设备容量受限
21088	阜宁	硕集北2#变	10	400	上级设备容量受限
21089	阜宁	硕集北3#变	10	400	上级设备容量受限
21090	阜宁	硕集北4#变	10	400	上级设备容量受限
21091	阜宁	硕集北公变	10	400	上级设备容量受限
21092	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	上级设备容量受限
21093	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	上级设备容量受限
21094	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	上级设备容量受限
21095	阜宁	硕集潮南一组公变	10	400	上级设备容量受限
21096	阜宁	硕集东站2#变	10	400	上级设备容量受限
21097	阜宁	硕集东站配变更换	10	400	上级设备容量受限
21098	阜宁	硕集后河中站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21099	阜宁	硕集九组2#变	10	400	上级设备容量受限
21100	阜宁	硕集九组公变	10	400	上级设备容量受限
21101	阜宁	硕集粮库变	10	400	上级设备容量受限
21102	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	上级设备容量受限
21103	阜宁	硕集南公变	10	400	上级设备容量受限
21104	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	上级设备容量受限
21105	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	上级设备容量受限
21106	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	上级设备容量受限
21107	阜宁	硕集南谢东站2#变	10	400	上级设备容量受限
21108	阜宁	硕集南谢东站公变	10	200	上级设备容量受限
21109	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	上级设备容量受限
21110	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	上级设备容量受限
21111	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	上级设备容量受限
21112	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	上级设备容量受限
21113	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	上级设备容量受限
21114	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	上级设备容量受限
21115	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	上级设备容量受限
21116	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	上级设备容量受限
21117	阜宁	硕集南站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21118	阜宁	硕集南站公变	10	400	上级设备容量受限
21119	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	上级设备容量受限
21120	阜宁	硕集桥张中站	10	200	上级设备容量受限
21121	阜宁	硕集十一组公变	10	400	上级设备容量受限
21122	阜宁	硕集条东电站	10	200	上级设备容量受限
21123	阜宁	硕集条西电站	10	200	上级设备容量受限
21124	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	上级设备容量受限
21125	阜宁	硕集王桥东站公变	10	400	上级设备容量受限
21126	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	400	上级设备容量受限
21127	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	上级设备容量受限
21128	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	上级设备容量受限
21129	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	上级设备容量受限
21130	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	上级设备容量受限
21131	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	上级设备容量受限
21132	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	上级设备容量受限
21133	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	上级设备容量受限
21134	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	上级设备容量受限
21135	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	上级设备容量受限
21136	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21137	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	上级设备容量受限
21138	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	上级设备容量受限
21139	阜宁	硕集一组单相变	10	200	上级设备容量受限
21140	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	上级设备容量受限
21141	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	上级设备容量受限
21142	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	上级设备容量受限
21143	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
21144	阜宁	硕集中站	10	200	上级设备容量受限
21145	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	上级设备容量受限
21146	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	上级设备容量受限
21147	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	上级设备容量受限
21148	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	上级设备容量受限
21149	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21150	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	上级设备容量受限
21151	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	上级设备容量受限
21152	阜宁	硕集供电所公变	10	400	上级设备容量受限
21153	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	上级设备容量受限
21154	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	上级设备容量受限
21155	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21156	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	上级设备容量受限
21157	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	上级设备容量受限
21158	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	上级设备容量受限
21159	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	上级设备容量受限
21160	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21161	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	上级设备容量受限
21162	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	上级设备容量受限
21163	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	上级设备容量受限
21164	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	上级设备容量受限
21165	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21166	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	上级设备容量受限
21167	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	上级设备容量受限
21168	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	上级设备容量受限
21169	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	上级设备容量受限
21170	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	上级设备容量受限
21171	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	上级设备容量受限
21172	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	上级设备容量受限
21173	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
21174	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21175	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21176	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	上级设备容量受限
21177	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	上级设备容量受限
21178	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	上级设备容量受限
21179	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21180	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21181	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21182	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21183	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21184	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21185	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21186	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21187	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21188	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21189	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21190	阜宁	东沟海港北站	10	200	上级设备容量受限
21191	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	上级设备容量受限
21192	阜宁	东沟海港南站	10	200	上级设备容量受限
21193	阜宁	东沟南堆北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21194	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21195	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	上级设备容量受限
21196	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	上级设备容量受限
21197	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	上级设备容量受限
21198	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	上级设备容量受限
21199	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	上级设备容量受限
21200	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	上级设备容量受限
21201	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	上级设备容量受限
21202	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	400	上级设备容量受限
21203	阜宁	东沟陈元北站	10	200	上级设备容量受限
21204	阜宁	东沟陈元南站	10	200	上级设备容量受限
21205	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	上级设备容量受限
21206	阜宁	东沟老庄南站	10	200	上级设备容量受限
21207	阜宁	东沟老庄中站	10	200	上级设备容量受限
21208	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21209	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	上级设备容量受限
21210	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	上级设备容量受限
21211	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	上级设备容量受限
21212	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21213	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	上级设备容量受限
21214	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	上级设备容量受限
21215	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	上级设备容量受限
21216	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	上级设备容量受限
21217	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	上级设备容量受限
21218	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	上级设备容量受限
21219	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	上级设备容量受限
21220	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	上级设备容量受限
21221	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	上级设备容量受限
21222	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	上级设备容量受限
21223	阜宁	东沟北堆西站	10	400	上级设备容量受限
21224	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
21225	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
21226	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
21227	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
21228	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
21229	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
21230	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
21231	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21232	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	上级设备容量受限
21233	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21234	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21235	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21236	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
21237	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
21238	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	上级设备容量受限
21239	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
21240	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	上级设备容量受限
21241	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
21242	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
21243	阜宁	东沟站北三变	10	500	上级设备容量受限
21244	阜宁	东沟站西三变	10	630	上级设备容量受限
21245	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21246	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	上级设备容量受限
21247	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	上级设备容量受限
21248	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	上级设备容量受限
21249	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	上级设备容量受限
21250	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21251	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	上级设备容量受限
21252	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	上级设备容量受限
21253	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	上级设备容量受限
21254	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	上级设备容量受限
21255	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	上级设备容量受限
21256	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	上级设备容量受限
21257	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	上级设备容量受限
21258	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	上级设备容量受限
21259	阜宁	东沟镇海陵三组	10	400	上级设备容量受限
21260	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	上级设备容量受限
21261	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	上级设备容量受限
21262	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	上级设备容量受限
21263	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	上级设备容量受限
21264	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	400	上级设备容量受限
21265	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	上级设备容量受限
21266	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	上级设备容量受限
21267	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21268	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21269	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21270	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	上级设备容量受限
21271	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	上级设备容量受限
21272	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	上级设备容量受限
21273	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	上级设备容量受限
21274	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	上级设备容量受限
21275	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	上级设备容量受限
21276	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	上级设备容量受限
21277	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	上级设备容量受限
21278	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	上级设备容量受限
21279	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	上级设备容量受限
21280	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21281	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	上级设备容量受限
21282	阜宁	公兴甲沟村东站公变	10	200	上级设备容量受限
21283	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	上级设备容量受限
21284	阜宁	公兴甲沟东站3#变	10	400	上级设备容量受限
21285	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
21286	阜宁	公兴利民东站2号变	10	400	上级设备容量受限
21287	阜宁	公兴利民东站公变	10	200	上级设备容量受限
21288	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21289	阜宁	公兴利民中站2号变	10	400	上级设备容量受限
21290	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	上级设备容量受限
21291	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	上级设备容量受限
21292	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	上级设备容量受限
21293	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	上级设备容量受限
21294	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
21295	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	上级设备容量受限
21296	阜宁	公兴石黄村西站公变	10	400	上级设备容量受限
21297	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	上级设备容量受限
21298	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	上级设备容量受限
21299	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	上级设备容量受限
21300	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	上级设备容量受限
21301	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	上级设备容量受限
21302	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	上级设备容量受限
21303	阜宁	公兴田滩6.8组公变	10	200	上级设备容量受限
21304	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21305	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	上级设备容量受限
21306	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	上级设备容量受限
21307	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21308	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	上级设备容量受限
21309	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	400	上级设备容量受限
21310	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	上级设备容量受限
21311	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21312	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	上级设备容量受限
21313	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	上级设备容量受限
21314	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	上级设备容量受限
21315	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	上级设备容量受限
21316	阜宁	公兴喻兴北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21317	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
21318	阜宁	公兴喻兴村北站公变	10	200	上级设备容量受限
21319	阜宁	公兴喻兴村南站公变	10	200	上级设备容量受限
21320	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	上级设备容量受限
21321	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21322	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	上级设备容量受限
21323	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	上级设备容量受限
21324	阜宁	东沟刘咀东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21325	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	上级设备容量受限
21326	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21327	阜宁	东沟刘嘴加工厂1#变	10	400	上级设备容量受限
21328	阜宁	东沟南堆三组	10	200	上级设备容量受限
21329	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	上级设备容量受限
21330	阜宁	东沟邱庄东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21331	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	上级设备容量受限
21332	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	上级设备容量受限
21333	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	上级设备容量受限
21334	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	上级设备容量受限
21335	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
21336	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	上级设备容量受限
21337	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	上级设备容量受限
21338	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	上级设备容量受限
21339	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21340	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	上级设备容量受限
21341	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
21342	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	上级设备容量受限
21343	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	上级设备容量受限
21344	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	上级设备容量受限
21345	阜宁	东沟东方村安置点欧式变电站	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21346	阜宁	东沟方南北站	10	400	上级设备容量受限
21347	阜宁	东沟方南南站	10	200	上级设备容量受限
21348	阜宁	东沟顾元北站	10	400	上级设备容量受限
21349	阜宁	东沟顾元南站	10	400	上级设备容量受限
21350	阜宁	东沟河口北站	10	400	上级设备容量受限
21351	阜宁	东沟河口北站1#变	10	200	上级设备容量受限
21352	阜宁	东沟三甲东站	10	200	上级设备容量受限
21353	阜宁	东沟三甲西站	10	400	上级设备容量受限
21354	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	上级设备容量受限
21355	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	上级设备容量受限
21356	阜宁	东沟魏桥南站	10	200	上级设备容量受限
21357	阜宁	东沟向阳东站	10	200	上级设备容量受限
21358	阜宁	东沟向阳东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21359	阜宁	东沟向阳东站2#变	10	400	上级设备容量受限
21360	阜宁	东沟向阳西站	10	400	上级设备容量受限
21361	阜宁	东沟向阳西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21362	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	上级设备容量受限
21363	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	上级设备容量受限
21364	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21365	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	上级设备容量受限
21366	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	上级设备容量受限
21367	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	上级设备容量受限
21368	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21369	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	上级设备容量受限
21370	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	上级设备容量受限
21371	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21372	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21373	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	上级设备容量受限
21374	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	上级设备容量受限
21375	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	上级设备容量受限
21376	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	500	上级设备容量受限
21377	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	上级设备容量受限
21378	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	上级设备容量受限
21379	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	上级设备容量受限
21380	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	上级设备容量受限
21381	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	上级设备容量受限
21382	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	上级设备容量受限
21383	阜宁	东沟镇魏桥东站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21384	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	上级设备容量受限
21385	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	上级设备容量受限
21386	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	上级设备容量受限
21387	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	上级设备容量受限
21388	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21389	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	上级设备容量受限
21390	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21391	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
21392	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
21393	阜宁	东沟五里西站	10	200	上级设备容量受限
21394	阜宁	东沟兴楼北站	10	400	上级设备容量受限
21395	阜宁	东沟兴楼北站1#变	10	400	上级设备容量受限
21396	阜宁	东沟兴楼电站2#变	10	400	上级设备容量受限
21397	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	上级设备容量受限
21398	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	上级设备容量受限
21399	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	上级设备容量受限
21400	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	上级设备容量受限
21401	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	上级设备容量受限
21402	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21403	阜宁	东沟镇东庄村电站	10	400	上级设备容量受限
21404	阜宁	东沟镇东庄村电站1#变	10	400	上级设备容量受限
21405	阜宁	东沟镇东庄村东站	10	200	上级设备容量受限
21406	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	上级设备容量受限
21407	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	上级设备容量受限
21408	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	上级设备容量受限
21409	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
21410	阜宁	东沟镇东庄一组	10	400	上级设备容量受限
21411	阜宁	东沟镇官钱东站	10	200	上级设备容量受限
21412	阜宁	东沟镇官钱东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21413	阜宁	东沟镇黄庄北站	10	200	上级设备容量受限
21414	阜宁	东沟镇王台村南站	10	400	上级设备容量受限
21415	阜宁	东沟镇王台南站1#变	10	200	上级设备容量受限
21416	阜宁	东沟镇王台中站	10	400	上级设备容量受限
21417	阜宁	东沟镇王台中站1#变	10	400	上级设备容量受限
21418	阜宁	东沟镇五里北站	10	400	上级设备容量受限
21419	阜宁	东沟镇五里北站1#变	10	200	上级设备容量受限
21420	阜宁	东沟镇五里北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21421	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21422	阜宁	东沟镇五里村南站	10	200	上级设备容量受限
21423	阜宁	东沟镇五里村南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21424	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21425	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
21426	阜宁	东沟镇新合村东站	10	400	上级设备容量受限
21427	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	上级设备容量受限
21428	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	上级设备容量受限
21429	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	上级设备容量受限
21430	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	上级设备容量受限
21431	阜宁	东沟镇兴楼东站	10	400	上级设备容量受限
21432	阜宁	东沟镇兴楼东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21433	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	上级设备容量受限
21434	阜宁	东沟镇左舍电站	10	400	上级设备容量受限
21435	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	上级设备容量受限
21436	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	400	上级设备容量受限
21437	阜宁	硕集范王西站公变	10	400	上级设备容量受限
21438	阜宁	东沟北堆南站	10	200	上级设备容量受限
21439	阜宁	东沟北堆五组	10	200	上级设备容量受限
21440	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21441	阜宁	东沟幸福四组	10	400	上级设备容量受限
21442	阜宁	东沟站南二变	10	400	上级设备容量受限
21443	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
21444	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	上级设备容量受限
21445	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	上级设备容量受限
21446	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	上级设备容量受限
21447	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	上级设备容量受限
21448	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	上级设备容量受限
21449	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	上级设备容量受限
21450	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	上级设备容量受限
21451	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	上级设备容量受限
21452	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	上级设备容量受限
21453	阜宁	东沟镇园区3＃变	10	400	上级设备容量受限
21454	阜宁	东沟镇园区8＃变	10	400	上级设备容量受限
21455	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	上级设备容量受限
21456	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	上级设备容量受限
21457	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21458	阜宁	东沟常魏北站	10	400	上级设备容量受限
21459	阜宁	东沟地龙西站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21460	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
21461	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	上级设备容量受限
21462	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	上级设备容量受限
21463	阜宁	东沟站北二变	10	400	上级设备容量受限
21464	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	上级设备容量受限
21465	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	上级设备容量受限
21466	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21467	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	上级设备容量受限
21468	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	上级设备容量受限
21469	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	上级设备容量受限
21470	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	上级设备容量受限
21471	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	上级设备容量受限
21472	阜宁	东沟镇常魏北站1#变	10	400	上级设备容量受限
21473	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	上级设备容量受限
21474	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	上级设备容量受限
21475	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	上级设备容量受限
21476	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	上级设备容量受限
21477	阜宁	东沟镇地龙南站	10	400	上级设备容量受限
21478	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21479	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21480	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	上级设备容量受限
21481	阜宁	东沟镇丁东东站1#变	10	200	上级设备容量受限
21482	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	上级设备容量受限
21483	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	上级设备容量受限
21484	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	上级设备容量受限
21485	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	上级设备容量受限
21486	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	上级设备容量受限
21487	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	上级设备容量受限
21488	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21489	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	上级设备容量受限
21490	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	上级设备容量受限
21491	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	上级设备容量受限
21492	阜宁	东沟镇南荡东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21493	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	上级设备容量受限
21494	阜宁	东沟镇南荡西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21495	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	上级设备容量受限
21496	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	上级设备容量受限
21497	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21498	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	上级设备容量受限
21499	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	上级设备容量受限
21500	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21501	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	上级设备容量受限
21502	阜宁	东沟常魏二组	10	400	上级设备容量受限
21503	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	上级设备容量受限
21504	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	上级设备容量受限
21505	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	上级设备容量受限
21506	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	上级设备容量受限
21507	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	上级设备容量受限
21508	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	上级设备容量受限
21509	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	上级设备容量受限
21510	阜宁	东沟站东3#变	10	400	上级设备容量受限
21511	阜宁	东沟站东变	10	400	上级设备容量受限
21512	阜宁	东沟站西二变	10	400	上级设备容量受限
21513	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	上级设备容量受限
21514	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	上级设备容量受限
21515	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	上级设备容量受限
21516	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21517	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	上级设备容量受限
21518	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21519	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	上级设备容量受限
21520	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	上级设备容量受限
21521	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	上级设备容量受限
21522	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	上级设备容量受限
21523	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21524	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	上级设备容量受限
21525	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	上级设备容量受限
21526	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	上级设备容量受限
21527	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	上级设备容量受限
21528	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	上级设备容量受限
21529	阜宁	东沟丁西东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21530	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	上级设备容量受限
21531	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	上级设备容量受限
21532	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	上级设备容量受限
21533	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	上级设备容量受限
21534	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	上级设备容量受限
21535	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21536	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	上级设备容量受限
21537	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	上级设备容量受限
21538	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	上级设备容量受限
21539	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	上级设备容量受限
21540	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	上级设备容量受限
21541	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	上级设备容量受限
21542	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21543	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	上级设备容量受限
21544	阜宁	东沟镇余贾东站	10	400	上级设备容量受限
21545	阜宁	东沟镇余贾东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21546	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	上级设备容量受限
21547	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	上级设备容量受限
21548	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	上级设备容量受限
21549	阜宁	硕集张墩北站	10	400	上级设备容量受限
21550	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	上级设备容量受限
21551	阜宁	东沟永兴北站	10	200	上级设备容量受限
21552	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21553	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	上级设备容量受限
21554	阜宁	东沟永兴居委会14#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21555	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	上级设备容量受限
21556	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	上级设备容量受限
21557	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	上级设备容量受限
21558	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	上级设备容量受限
21559	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	400	上级设备容量受限
21560	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	400	上级设备容量受限
21561	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	上级设备容量受限
21562	阜宁	东沟镇马舍东站	10	400	上级设备容量受限
21563	阜宁	东沟镇马舍西站	10	400	上级设备容量受限
21564	阜宁	东沟镇新合东站1#变	10	200	上级设备容量受限
21565	阜宁	东沟镇兴楼东站2#变	10	400	上级设备容量受限
21566	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	上级设备容量受限
21567	阜宁	东沟镇严曹东站	10	200	上级设备容量受限
21568	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	上级设备容量受限
21569	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	上级设备容量受限
21570	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	上级设备容量受限
21571	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
21572	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	上级设备容量受限
21573	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21574	阜宁	东沟镇永兴东站	10	400	上级设备容量受限
21575	阜宁	东沟镇永兴东站1#变	10	400	上级设备容量受限
21576	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	上级设备容量受限
21577	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	上级设备容量受限
21578	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	上级设备容量受限
21579	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	上级设备容量受限
21580	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	上级设备容量受限
21581	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	上级设备容量受限
21582	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	上级设备容量受限
21583	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	上级设备容量受限
21584	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	400	上级设备容量受限
21585	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	上级设备容量受限
21586	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	上级设备容量受限
21587	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	上级设备容量受限
21588	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	上级设备容量受限
21589	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	上级设备容量受限
21590	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	上级设备容量受限
21591	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	上级设备容量受限
21592	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21593	阜宁	东沟周湾南站	10	200	上级设备容量受限
21594	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21595	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	上级设备容量受限
21596	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	上级设备容量受限
21597	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	上级设备容量受限
21598	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21599	阜宁	公兴姜庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
21600	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
21601	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	上级设备容量受限
21602	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	上级设备容量受限
21603	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	上级设备容量受限
21604	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	上级设备容量受限
21605	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	上级设备容量受限
21606	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	上级设备容量受限
21607	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	上级设备容量受限
21608	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21609	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	上级设备容量受限
21610	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	上级设备容量受限
21611	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21612	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21613	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	上级设备容量受限
21614	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	上级设备容量受限
21615	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21616	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21617	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	上级设备容量受限
21618	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	上级设备容量受限
21619	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	上级设备容量受限
21620	阜宁	公兴裴桥村东站公变	10	400	上级设备容量受限
21621	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	上级设备容量受限
21622	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	上级设备容量受限
21623	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	上级设备容量受限
21624	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	上级设备容量受限
21625	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	上级设备容量受限
21626	阜宁	公兴裴桥东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21627	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	上级设备容量受限
21628	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	上级设备容量受限
21629	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21630	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21631	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	上级设备容量受限
21632	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	上级设备容量受限
21633	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	上级设备容量受限
21634	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	上级设备容量受限
21635	阜宁	公兴金邱北站2#公变（新）	10	400	上级设备容量受限
21636	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	上级设备容量受限
21637	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	上级设备容量受限
21638	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	上级设备容量受限
21639	阜宁	公兴金邱东站公变	10	200	上级设备容量受限
21640	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	上级设备容量受限
21641	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	上级设备容量受限
21642	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	上级设备容量受限
21643	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	上级设备容量受限
21644	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	上级设备容量受限
21645	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	上级设备容量受限
21646	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	上级设备容量受限
21647	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	上级设备容量受限
21648	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	上级设备容量受限
21649	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21650	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	上级设备容量受限
21651	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	上级设备容量受限
21652	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	上级设备容量受限
21653	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	上级设备容量受限
21654	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	上级设备容量受限
21655	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21656	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21657	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	上级设备容量受限
21658	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	上级设备容量受限
21659	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	上级设备容量受限
21660	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	上级设备容量受限
21661	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	上级设备容量受限
21662	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	上级设备容量受限
21663	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21664	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	上级设备容量受限
21665	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	上级设备容量受限
21666	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	上级设备容量受限
21667	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	上级设备容量受限
21668	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21669	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	上级设备容量受限
21670	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	上级设备容量受限
21671	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	上级设备容量受限
21672	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	上级设备容量受限
21673	阜宁	公兴太平东站2#变	10	400	上级设备容量受限
21674	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	上级设备容量受限
21675	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
21676	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
21677	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
21678	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	上级设备容量受限
21679	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	上级设备容量受限
21680	阜宁	公兴太平三组变	10	200	上级设备容量受限
21681	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	上级设备容量受限
21682	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
21683	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
21684	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	上级设备容量受限
21685	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	上级设备容量受限
21686	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	上级设备容量受限
21687	阜宁	公兴良种场东站2#单相变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21688	阜宁	公兴良种场东站公变	10	400	上级设备容量受限
21689	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	上级设备容量受限
21690	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	上级设备容量受限
21691	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	上级设备容量受限
21692	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	上级设备容量受限
21693	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	上级设备容量受限
21694	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21695	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21696	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	上级设备容量受限
21697	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	上级设备容量受限
21698	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21699	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	上级设备容量受限
21700	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
21701	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
21702	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	上级设备容量受限
21703	阜宁	公兴青南村公变	10	400	上级设备容量受限
21704	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	上级设备容量受限
21705	阜宁	公兴青南东站1公变	10	400	上级设备容量受限
21706	阜宁	公兴青南东站2公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21707	阜宁	公兴青南东站3#变公变	10	400	上级设备容量受限
21708	阜宁	公兴青南东站4号变	10	400	上级设备容量受限
21709	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	上级设备容量受限
21710	阜宁	公兴邱厂村东站公变	10	400	上级设备容量受限
21711	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	上级设备容量受限
21712	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	上级设备容量受限
21713	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
21714	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	上级设备容量受限
21715	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	上级设备容量受限
21716	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	上级设备容量受限
21717	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	上级设备容量受限
21718	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	上级设备容量受限
21719	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	上级设备容量受限
21720	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	上级设备容量受限
21721	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	上级设备容量受限
21722	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21723	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	上级设备容量受限
21724	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	上级设备容量受限
21725	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21726	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	上级设备容量受限
21727	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	上级设备容量受限
21728	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	上级设备容量受限
21729	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	上级设备容量受限
21730	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	上级设备容量受限
21731	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21732	阜宁	公兴加油站公变	10	400	上级设备容量受限
21733	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	上级设备容量受限
21734	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	上级设备容量受限
21735	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	上级设备容量受限
21736	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	上级设备容量受限
21737	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	400	上级设备容量受限
21738	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	上级设备容量受限
21739	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	上级设备容量受限
21740	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21741	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	上级设备容量受限
21742	阜宁	公兴深沟东站公变	10	400	上级设备容量受限
21743	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
21744	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21745	阜宁	公兴5组公变	10	400	上级设备容量受限
21746	阜宁	公兴9.10组公变	10	400	上级设备容量受限
21747	阜宁	公兴村4组公变	10	400	上级设备容量受限
21748	阜宁	公兴村三组公变	10	500	上级设备容量受限
21749	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	上级设备容量受限
21750	阜宁	公兴二组2#变	10	400	上级设备容量受限
21751	阜宁	公兴二组公变	10	200	上级设备容量受限
21752	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	上级设备容量受限
21753	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	上级设备容量受限
21754	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	上级设备容量受限
21755	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	上级设备容量受限
21756	阜宁	公兴供电所变	10	400	上级设备容量受限
21757	阜宁	公兴九十组2#变	10	400	上级设备容量受限
21758	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	上级设备容量受限
21759	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	上级设备容量受限
21760	阜宁	公兴良种场西站公变	10	400	上级设备容量受限
21761	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	上级设备容量受限
21762	阜宁	公兴六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21763	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21764	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
21765	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21766	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21767	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
21768	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
21769	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	上级设备容量受限
21770	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
21771	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	上级设备容量受限
21772	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
21773	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	上级设备容量受限
21774	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
21775	阜宁	公兴三组1#变	10	400	上级设备容量受限
21776	阜宁	公兴十组变	10	400	上级设备容量受限
21777	阜宁	公兴四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21778	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21779	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21780	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	上级设备容量受限
21781	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	上级设备容量受限
21782	阜宁	公兴小学变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21783	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	上级设备容量受限
21784	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	上级设备容量受限
21785	阜宁	公兴邮电局变	10	400	上级设备容量受限
21786	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	上级设备容量受限
21787	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
21788	阜宁	公兴中学变	10	400	上级设备容量受限
21789	阜宁	阜城林王七组东公变	10	400	上级设备容量受限
21790	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	上级设备容量受限
21791	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21792	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21793	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21794	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21795	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
21796	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
21797	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	上级设备容量受限
21798	阜宁	阜城新桥七组公变	10	630	上级设备容量受限
21799	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	上级设备容量受限
21800	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	上级设备容量受限
21801	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21802	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21803	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	上级设备容量受限
21804	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	上级设备容量受限
21805	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	上级设备容量受限
21806	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
21807	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	上级设备容量受限
21808	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
21809	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
21810	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21811	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21812	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21813	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	上级设备容量受限
21814	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	上级设备容量受限
21815	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	上级设备容量受限
21816	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	上级设备容量受限
21817	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	上级设备容量受限
21818	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
21819	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	上级设备容量受限
21820	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21821	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	上级设备容量受限
21822	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	上级设备容量受限
21823	阜宁	阜城新桥移民公变	10	315	上级设备容量受限
21824	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
21825	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	上级设备容量受限
21826	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	上级设备容量受限
21827	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	上级设备容量受限
21828	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	上级设备容量受限
21829	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	上级设备容量受限
21830	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	上级设备容量受限
21831	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	上级设备容量受限
21832	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	上级设备容量受限
21833	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21834	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
21835	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	上级设备容量受限
21836	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	上级设备容量受限
21837	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	上级设备容量受限
21838	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	上级设备容量受限
21839	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21840	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21841	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	上级设备容量受限
21842	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	上级设备容量受限
21843	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
21844	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21845	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	上级设备容量受限
21846	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	上级设备容量受限
21847	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	上级设备容量受限
21848	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	上级设备容量受限
21849	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	上级设备容量受限
21850	阜宁	阜城杜庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
21851	阜宁	阜城杜庄东站西公变	10	400	上级设备容量受限
21852	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	上级设备容量受限
21853	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
21854	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	上级设备容量受限
21855	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21856	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	上级设备容量受限
21857	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	上级设备容量受限
21858	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21859	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	上级设备容量受限
21860	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	上级设备容量受限
21861	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	上级设备容量受限
21862	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
21863	阜宁	阜城杜庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
21864	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	上级设备容量受限
21865	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	上级设备容量受限
21866	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	上级设备容量受限
21867	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
21868	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	上级设备容量受限
21869	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	上级设备容量受限
21870	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	上级设备容量受限
21871	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	上级设备容量受限
21872	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	上级设备容量受限
21873	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	上级设备容量受限
21874	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	上级设备容量受限
21875	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	上级设备容量受限
21876	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	上级设备容量受限
21877	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21878	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	上级设备容量受限
21879	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	上级设备容量受限
21880	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	上级设备容量受限
21881	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
21882	阜宁	阜城中垦三农1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
21883	阜宁	阜城中垦三农1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
21884	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
21885	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	上级设备容量受限
21886	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	上级设备容量受限
21887	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	上级设备容量受限
21888	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	上级设备容量受限
21889	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	上级设备容量受限
21890	阜宁	阜城方黄东站公变	10	200	上级设备容量受限
21891	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	上级设备容量受限
21892	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	上级设备容量受限
21893	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	上级设备容量受限
21894	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	上级设备容量受限
21895	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	上级设备容量受限
21896	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21897	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	上级设备容量受限
21898	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	上级设备容量受限
21899	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
21900	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	上级设备容量受限
21901	阜宁	阜城方黄南站公变	10	200	上级设备容量受限
21902	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	上级设备容量受限
21903	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21904	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	上级设备容量受限
21905	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	上级设备容量受限
21906	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	上级设备容量受限
21907	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	上级设备容量受限
21908	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	上级设备容量受限
21909	阜宁	阜城小灶东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21910	阜宁	阜城小灶东站公变	10	200	上级设备容量受限
21911	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	上级设备容量受限
21912	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
21913	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21914	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21915	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21916	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	上级设备容量受限
21917	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	上级设备容量受限
21918	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	上级设备容量受限
21919	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	上级设备容量受限
21920	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	上级设备容量受限
21921	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
21922	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	上级设备容量受限
21923	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	上级设备容量受限
21924	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	上级设备容量受限
21925	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	上级设备容量受限
21926	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	上级设备容量受限
21927	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21928	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	400	上级设备容量受限
21929	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	上级设备容量受限
21930	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	上级设备容量受限
21931	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	上级设备容量受限
21932	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	上级设备容量受限
21933	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	上级设备容量受限
21934	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21935	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21936	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	上级设备容量受限
21937	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	上级设备容量受限
21938	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	上级设备容量受限
21939	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	上级设备容量受限
21940	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	上级设备容量受限
21941	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	上级设备容量受限
21942	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	上级设备容量受限
21943	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	上级设备容量受限
21944	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	上级设备容量受限
21945	阜宁	阜城城北八组公变	10	400	上级设备容量受限
21946	阜宁	阜城头灶七组东公变	10	200	上级设备容量受限
21947	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	上级设备容量受限
21948	阜宁	阜城头灶四组北公变	10	400	上级设备容量受限
21949	阜宁	阜城头灶五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
21950	阜宁	阜城头灶五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21951	阜宁	三灶海啸村部东站变	10	400	上级设备容量受限
21952	阜宁	三灶海啸村部西站公变	10	200	上级设备容量受限
21953	阜宁	三灶海啸东南站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21954	阜宁	三灶海啸东站3#配变	10	400	上级设备容量受限
21955	阜宁	三灶海啸二组2#公变.	10	400	上级设备容量受限
21956	阜宁	三灶海啸二组公变	10	400	上级设备容量受限
21957	阜宁	三灶海啸九组配变	10	400	上级设备容量受限
21958	阜宁	三灶海啸六组公变	10	400	上级设备容量受限
21959	阜宁	三灶海啸七八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21960	阜宁	三灶海啸七八组公变	10	200	上级设备容量受限
21961	阜宁	三灶海啸七组变	10	200	上级设备容量受限
21962	阜宁	三灶海啸五组2#变	10	200	上级设备容量受限
21963	阜宁	三灶海啸五组公变	10	200	上级设备容量受限
21964	阜宁	三灶海啸一组公变	10	400	上级设备容量受限
21965	阜宁	三灶九灶七组2#变	10	400	上级设备容量受限
21966	阜宁	三灶九灶七组公变	10	400	上级设备容量受限
21967	阜宁	三灶李墩三组2#变	10	200	上级设备容量受限
21968	阜宁	三灶李墩五组公变	10	200	上级设备容量受限
21969	阜宁	三灶李王电站公变	10	400	上级设备容量受限
21970	阜宁	三灶李王九组公变	10	400	上级设备容量受限
21971	阜宁	三灶李王四组2#变	10	200	上级设备容量受限
21972	阜宁	三灶李王四组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21973	阜宁	三灶李王新架公变	10	200	上级设备容量受限
21974	阜宁	三灶李王一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
21975	阜宁	三灶李王中站2#公变	10	200	上级设备容量受限
21976	阜宁	三灶李王中站公变	10	400	上级设备容量受限
21977	阜宁	三灶七灶八组公变	10	400	上级设备容量受限
21978	阜宁	三灶七灶南站公变	10	200	上级设备容量受限
21979	阜宁	三灶七灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
21980	阜宁	三灶七灶一组公变	10	200	上级设备容量受限
21981	阜宁	三灶新丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
21982	阜宁	三灶掌李康居1#公变	10	630	上级设备容量受限
21983	阜宁	三灶镇李王六组配变	10	400	上级设备容量受限
21984	阜宁	阜城城北二组东公变	10	400	上级设备容量受限
21985	阜宁	阜城城北二组公变	10	400	上级设备容量受限
21986	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	上级设备容量受限
21987	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21988	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21989	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	上级设备容量受限
21990	阜宁	阜城城北七组西公变	10	400	上级设备容量受限
21991	阜宁	阜城三阳4#单相变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
21992	阜宁	阜城三阳三四组公变	10	200	上级设备容量受限
21993	阜宁	阜城三阳三组东公变	10	400	上级设备容量受限
21994	阜宁	阜城三阳三组公变	10	200	上级设备容量受限
21995	阜宁	阜城三阳四组公变	10	400	上级设备容量受限
21996	阜宁	阜城三阳五八组公变	10	200	上级设备容量受限
21997	阜宁	阜城三阳五组公变	10	400	上级设备容量受限
21998	阜宁	阜城周庄北站东公变	10	200	上级设备容量受限
21999	阜宁	阜城周庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
22000	阜宁	阜城周庄北站南公变	10	400	上级设备容量受限
22001	阜宁	阜城周庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
22002	阜宁	阜城周庄阀门产业园1#公变	10	400	上级设备容量受限
22003	阜宁	阜城周庄阀门产业园2#公变	10	400	上级设备容量受限
22004	阜宁	阜城周庄阀门产业园3#公变	10	400	上级设备容量受限
22005	阜宁	阜城周庄三组公变	10	400	上级设备容量受限
22006	阜宁	阜城周庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
22007	阜宁	阜城周庄四组加工厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
22008	阜宁	阜城周庄四组加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
22009	阜宁	阜城周庄四组西公变	10	400	上级设备容量受限
22010	阜宁	阜城周庄五组东公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22011	阜宁	阜城周庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
22012	阜宁	阜城周庄五组南公变	10	400	上级设备容量受限
22013	阜宁	阜城周庄五组西公变	10	200	上级设备容量受限
22014	阜宁	阜城周庄西站2#公变	10	200	上级设备容量受限
22015	阜宁	阜城周庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
22016	阜宁	阜城周庄一组公变	10	200	上级设备容量受限
22017	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	上级设备容量受限
22018	阜宁	阜城周庄一组西2#公变	10	400	上级设备容量受限
22019	阜宁	阜城周庄一组西公变	10	200	上级设备容量受限
22020	阜宁	锦江华府开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22021	阜宁	锦江华府开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22022	阜宁	锦江华府开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
22023	阜宁	锦江华府开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22024	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	本级设备容量受限
22025	阜宁	阜城城北六组(东)公变	10	400	上级设备容量受限
22026	阜宁	阜城城北六组(西)公变	10	400	上级设备容量受限
22027	阜宁	阜城城北六组2#公变	10	500	上级设备容量受限
22028	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	上级设备容量受限
22029	阜宁	阜城城北六组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22030	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	上级设备容量受限
22031	阜宁	阜城城北三组2#变	10	400	上级设备容量受限
22032	阜宁	阜城城北三组北公变	10	400	上级设备容量受限
22033	阜宁	阜城城北三组公变	10	400	上级设备容量受限
22034	阜宁	阜城杜康花苑公变	10	400	上级设备容量受限
22035	阜宁	阜城头灶十二组公变	10	400	上级设备容量受限
22036	阜宁	阜城亚泰1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
22037	阜宁	阜城林王八组公变	10	400	上级设备容量受限
22038	阜宁	阜城林王北站公变	10	400	上级设备容量受限
22039	阜宁	阜城林王二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22040	阜宁	阜城林王二组公变	10	400	上级设备容量受限
22041	阜宁	阜城林王二组南公变	10	400	上级设备容量受限
22042	阜宁	阜城林王二组西公变	10	200	上级设备容量受限
22043	阜宁	阜城林王南站公变	10	200	上级设备容量受限
22044	阜宁	阜城林王七组公变	10	200	上级设备容量受限
22045	阜宁	阜城林王三组公变	10	200	上级设备容量受限
22046	阜宁	阜城林王五组公变	10	400	上级设备容量受限
22047	阜宁	阜城林王西站公变	10	400	上级设备容量受限
22048	阜宁	阜城林王一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22049	阜宁	阜城林王一组西公变	10	400	上级设备容量受限
22050	阜宁	阜城缪黄八组北公变	10	400	上级设备容量受限
22051	阜宁	阜城缪黄八组公变	10	400	上级设备容量受限
22052	阜宁	阜城缪黄南站公变	10	400	上级设备容量受限
22053	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	上级设备容量受限
22054	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	上级设备容量受限
22055	阜宁	阜城缪黄中心村1#公变	10	400	上级设备容量受限
22056	阜宁	阜城缪黄中心村3号公变	10	630	上级设备容量受限
22057	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	上级设备容量受限
22058	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
22059	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
22060	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22061	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	上级设备容量受限
22062	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	上级设备容量受限
22063	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	上级设备容量受限
22064	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	上级设备容量受限
22065	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	上级设备容量受限
22066	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	上级设备容量受限
22067	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22068	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	上级设备容量受限
22069	阜宁	阜城顾庄东站公变	10	250	上级设备容量受限
22070	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	上级设备容量受限
22071	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	上级设备容量受限
22072	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	上级设备容量受限
22073	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	上级设备容量受限
22074	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	上级设备容量受限
22075	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	上级设备容量受限
22076	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	上级设备容量受限
22077	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	上级设备容量受限
22078	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22079	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	上级设备容量受限
22080	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	上级设备容量受限
22081	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	上级设备容量受限
22082	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	上级设备容量受限
22083	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	上级设备容量受限
22084	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	上级设备容量受限
22085	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	上级设备容量受限
22086	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22087	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	上级设备容量受限
22088	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	上级设备容量受限
22089	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	上级设备容量受限
22090	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	上级设备容量受限
22091	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	630	上级设备容量受限
22092	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	上级设备容量受限
22093	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	上级设备容量受限
22094	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	上级设备容量受限
22095	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	上级设备容量受限
22096	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	上级设备容量受限
22097	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	上级设备容量受限
22098	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	上级设备容量受限
22099	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	上级设备容量受限
22100	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	上级设备容量受限
22101	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	上级设备容量受限
22102	阜宁	三灶坎东八组	10	400	上级设备容量受限
22103	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	上级设备容量受限
22104	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	上级设备容量受限
22105	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22106	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	上级设备容量受限
22107	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	上级设备容量受限
22108	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	上级设备容量受限
22109	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	上级设备容量受限
22110	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	上级设备容量受限
22111	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	上级设备容量受限
22112	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	上级设备容量受限
22113	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	上级设备容量受限
22114	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	上级设备容量受限
22115	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	上级设备容量受限
22116	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	上级设备容量受限
22117	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	上级设备容量受限
22118	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	上级设备容量受限
22119	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	上级设备容量受限
22120	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	上级设备容量受限
22121	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	上级设备容量受限
22122	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	上级设备容量受限
22123	阜宁	三灶镇洋洼东站1#公变	10	200	上级设备容量受限
22124	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22125	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
22126	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	上级设备容量受限
22127	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
22128	阜宁	三灶东方八组	10	400	上级设备容量受限
22129	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	上级设备容量受限
22130	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22131	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	上级设备容量受限
22132	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	上级设备容量受限
22133	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	上级设备容量受限
22134	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	上级设备容量受限
22135	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	上级设备容量受限
22136	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	上级设备容量受限
22137	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	上级设备容量受限
22138	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	上级设备容量受限
22139	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	上级设备容量受限
22140	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
22141	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	上级设备容量受限
22142	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
22143	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22144	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	上级设备容量受限
22145	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	上级设备容量受限
22146	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
22147	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
22148	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	上级设备容量受限
22149	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	上级设备容量受限
22150	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	上级设备容量受限
22151	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	上级设备容量受限
22152	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	上级设备容量受限
22153	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	上级设备容量受限
22154	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	上级设备容量受限
22155	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	上级设备容量受限
22156	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	上级设备容量受限
22157	阜宁	三灶中灶七组	10	200	上级设备容量受限
22158	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	上级设备容量受限
22159	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	上级设备容量受限
22160	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	上级设备容量受限
22161	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	上级设备容量受限
22162	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22163	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	上级设备容量受限
22164	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22165	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	上级设备容量受限
22166	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
22167	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	上级设备容量受限
22168	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
22169	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	上级设备容量受限
22170	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	上级设备容量受限
22171	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
22172	阜宁	三灶供电所公变	10	400	上级设备容量受限
22173	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	上级设备容量受限
22174	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	上级设备容量受限
22175	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22176	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	上级设备容量受限
22177	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	上级设备容量受限
22178	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	上级设备容量受限
22179	阜宁	三灶商业街公变	10	400	上级设备容量受限
22180	阜宁	三灶小街将军变	10	500	上级设备容量受限
22181	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22182	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	上级设备容量受限
22183	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	上级设备容量受限
22184	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	上级设备容量受限
22185	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	上级设备容量受限
22186	阜宁	三灶育才变	10	400	上级设备容量受限
22187	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	上级设备容量受限
22188	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	上级设备容量受限
22189	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	上级设备容量受限
22190	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	上级设备容量受限
22191	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	上级设备容量受限
22192	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	上级设备容量受限
22193	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	上级设备容量受限
22194	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
22195	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	上级设备容量受限
22196	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
22197	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	上级设备容量受限
22198	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	上级设备容量受限
22199	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
22200	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22201	阜宁	三灶村部公变	10	400	上级设备容量受限
22202	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	上级设备容量受限
22203	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	上级设备容量受限
22204	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	上级设备容量受限
22205	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	上级设备容量受限
22206	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	上级设备容量受限
22207	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	上级设备容量受限
22208	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
22209	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	上级设备容量受限
22210	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	上级设备容量受限
22211	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	上级设备容量受限
22212	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	上级设备容量受限
22213	阜宁	三灶六组公变	10	400	上级设备容量受限
22214	阜宁	三灶七组公变	10	400	上级设备容量受限
22215	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	上级设备容量受限
22216	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	上级设备容量受限
22217	阜宁	三灶前昌二组	10	200	上级设备容量受限
22218	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	上级设备容量受限
22219	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22220	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
22221	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	上级设备容量受限
22222	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
22223	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
22224	阜宁	三灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
22225	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
22226	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	上级设备容量受限
22227	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	上级设备容量受限
22228	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	上级设备容量受限
22229	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	上级设备容量受限
22230	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	上级设备容量受限
22231	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	上级设备容量受限
22232	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	上级设备容量受限
22233	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	上级设备容量受限
22234	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	上级设备容量受限
22235	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
22236	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	上级设备容量受限
22237	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	上级设备容量受限
22238	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22239	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	上级设备容量受限
22240	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	上级设备容量受限
22241	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	上级设备容量受限
22242	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
22243	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
22244	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22245	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
22246	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	上级设备容量受限
22247	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	上级设备容量受限
22248	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22249	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	上级设备容量受限
22250	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	上级设备容量受限
22251	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	上级设备容量受限
22252	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	上级设备容量受限
22253	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22254	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
22255	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	上级设备容量受限
22256	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22257	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22258	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	上级设备容量受限
22259	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	上级设备容量受限
22260	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	上级设备容量受限
22261	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	上级设备容量受限
22262	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22263	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
22264	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	上级设备容量受限
22265	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	上级设备容量受限
22266	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22267	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	上级设备容量受限
22268	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	上级设备容量受限
22269	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	上级设备容量受限
22270	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	上级设备容量受限
22271	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
22272	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	上级设备容量受限
22273	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
22274	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	上级设备容量受限
22275	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	上级设备容量受限
22276	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22277	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	上级设备容量受限
22278	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
22279	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	上级设备容量受限
22280	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	上级设备容量受限
22281	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22282	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	上级设备容量受限
22283	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	上级设备容量受限
22284	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	上级设备容量受限
22285	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
22286	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	上级设备容量受限
22287	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	上级设备容量受限
22288	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22289	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	上级设备容量受限
22290	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	上级设备容量受限
22291	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
22292	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	上级设备容量受限
22293	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	上级设备容量受限
22294	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	上级设备容量受限
22295	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22296	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	上级设备容量受限
22297	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	上级设备容量受限
22298	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
22299	阜宁	三灶镇海成变	10	400	上级设备容量受限
22300	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
22301	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
22302	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	上级设备容量受限
22303	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
22304	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	上级设备容量受限
22305	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
22306	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
22307	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22308	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
22309	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	上级设备容量受限
22310	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	上级设备容量受限
22311	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
22312	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
22313	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	上级设备容量受限
22314	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22315	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	上级设备容量受限
22316	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22317	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	上级设备容量受限
22318	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	上级设备容量受限
22319	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
22320	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	上级设备容量受限
22321	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	上级设备容量受限
22322	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22323	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
22324	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	上级设备容量受限
22325	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	上级设备容量受限
22326	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
22327	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	上级设备容量受限
22328	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	上级设备容量受限
22329	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	上级设备容量受限
22330	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	上级设备容量受限
22331	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
22332	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	上级设备容量受限
22333	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22334	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	上级设备容量受限
22335	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	上级设备容量受限
22336	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
22337	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	上级设备容量受限
22338	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	上级设备容量受限
22339	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	上级设备容量受限
22340	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	上级设备容量受限
22341	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	上级设备容量受限
22342	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	上级设备容量受限
22343	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	上级设备容量受限
22344	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	上级设备容量受限
22345	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	上级设备容量受限
22346	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
22347	阜宁	三灶前灶二组	10	400	上级设备容量受限
22348	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
22349	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	上级设备容量受限
22350	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	上级设备容量受限
22351	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	上级设备容量受限
22352	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22353	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	上级设备容量受限
22354	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	上级设备容量受限
22355	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	上级设备容量受限
22356	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	上级设备容量受限
22357	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22358	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	上级设备容量受限
22359	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	上级设备容量受限
22360	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22361	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	上级设备容量受限
22362	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	上级设备容量受限
22363	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	上级设备容量受限
22364	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
22365	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	上级设备容量受限
22366	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	上级设备容量受限
22367	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	上级设备容量受限
22368	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	上级设备容量受限
22369	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	上级设备容量受限
22370	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	上级设备容量受限
22371	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22372	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
22373	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	上级设备容量受限
22374	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
22375	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22376	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	上级设备容量受限
22377	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
22378	阜宁	三灶镇中灶东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
22379	阜宁	三灶中灶东站公变	10	200	上级设备容量受限
22380	阜宁	三灶砖桥东站2#变	10	400	上级设备容量受限
22381	阜宁	三灶砖桥东站公变	10	400	上级设备容量受限
22382	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	上级设备容量受限
22383	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
22384	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	上级设备容量受限
22385	阜宁	三灶归正五组变	10	200	上级设备容量受限
22386	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	上级设备容量受限
22387	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
22388	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	上级设备容量受限
22389	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	上级设备容量受限
22390	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22391	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	上级设备容量受限
22392	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
22393	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
22394	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
22395	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	上级设备容量受限
22396	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
22397	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	上级设备容量受限
22398	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	上级设备容量受限
22399	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
22400	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	上级设备容量受限
22401	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	上级设备容量受限
22402	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
22403	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
22404	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	上级设备容量受限
22405	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
22406	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22407	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	上级设备容量受限
22408	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
22409	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22410	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	上级设备容量受限
22411	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22412	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
22413	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	上级设备容量受限
22414	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	上级设备容量受限
22415	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
22416	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	上级设备容量受限
22417	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	上级设备容量受限
22418	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	上级设备容量受限
22419	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	上级设备容量受限
22420	阜宁	三灶天沟东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
22421	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	上级设备容量受限
22422	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	上级设备容量受限
22423	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	上级设备容量受限
22424	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
22425	阜宁	三灶天沟一组	10	400	上级设备容量受限
22426	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22427	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
22428	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22429	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	上级设备容量受限
22430	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	上级设备容量受限
22431	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	上级设备容量受限
22432	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	上级设备容量受限
22433	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
22434	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
22435	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
22436	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
22437	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
22438	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22439	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22440	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22441	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22442	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22443	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22444	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22445	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22446	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22447	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22448	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22449	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22450	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22451	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
22452	阜宁	农贸市场1#变	10	500	上级设备容量受限
22453	阜宁	农贸市场2#变	10	630	上级设备容量受限
22454	阜宁	农贸市场3#变	10	800	上级设备容量受限
22455	阜宁	跃进花园1#变	10	400	上级设备容量受限
22456	阜宁	跃进花园10#变	10	630	上级设备容量受限
22457	阜宁	跃进花园11#变	10	630	上级设备容量受限
22458	阜宁	跃进花园12#变	10	630	上级设备容量受限
22459	阜宁	跃进花园13#变	10	400	上级设备容量受限
22460	阜宁	跃进花园14#变	10	500	上级设备容量受限
22461	阜宁	跃进花园2#变	10	400	上级设备容量受限
22462	阜宁	跃进花园3#变	10	400	上级设备容量受限
22463	阜宁	跃进花园4#变	10	400	上级设备容量受限
22464	阜宁	跃进花园5#变	10	400	上级设备容量受限
22465	阜宁	跃进花园6#变	10	500	上级设备容量受限
22466	阜宁	跃进花园9#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22467	阜宁	跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22468	阜宁	跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22469	阜宁	跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22470	阜宁	跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22471	阜宁	跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22472	阜宁	跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22473	阜宁	跃进花园三期开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22474	阜宁	跃进花园三期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22475	阜宁	跃进花园三期开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
22476	阜宁	跃进花园三期开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22477	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22478	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22479	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22480	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22481	阜宁	城南12#变	10	400	上级设备容量受限
22482	阜宁	崔湾10#公变	10	400	上级设备容量受限
22483	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	上级设备容量受限
22484	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22485	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22486	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22487	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22488	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22489	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22490	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22491	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22492	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22493	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22494	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	上级设备容量受限
22495	阜宁	澳洋花园1#变	10	500	上级设备容量受限
22496	阜宁	澳洋花园10#变	10	630	上级设备容量受限
22497	阜宁	澳洋花园2#变	10	500	上级设备容量受限
22498	阜宁	澳洋花园3#变	10	500	上级设备容量受限
22499	阜宁	澳洋花园4#变	10	500	上级设备容量受限
22500	阜宁	澳洋花园5#变	10	500	上级设备容量受限
22501	阜宁	澳洋花园6#变	10	500	上级设备容量受限
22502	阜宁	澳洋花园7#变	10	630	上级设备容量受限
22503	阜宁	澳洋花园9#变	10	500	上级设备容量受限
22504	阜宁	紫金明珠开关站2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22505	阜宁	紫金明珠配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22506	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22507	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22508	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22509	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22510	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22511	阜宁	帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
22512	阜宁	帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
22513	阜宁	帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	上级设备容量受限
22514	阜宁	帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	上级设备容量受限
22515	阜宁	帝逸国际2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
22516	阜宁	帝逸国际2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
22517	阜宁	帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	上级设备容量受限
22518	阜宁	帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	上级设备容量受限
22519	阜宁	帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	上级设备容量受限
22520	阜宁	帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	上级设备容量受限
22521	阜宁	帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	上级设备容量受限
22522	阜宁	帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	上级设备容量受限
22523	阜宁	城南7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22524	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	上级设备容量受限
22525	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	上级设备容量受限
22526	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	上级设备容量受限
22527	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	上级设备容量受限
22528	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	上级设备容量受限
22529	阜宁	金科国际2#变	10	800	上级设备容量受限
22530	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22531	阜宁	面粉厂公变	10	400	上级设备容量受限
22532	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	上级设备容量受限
22533	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	上级设备容量受限
22534	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	上级设备容量受限
22535	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	上级设备容量受限
22536	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22537	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22538	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22539	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22540	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22541	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22542	阜宁	扬州路1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22543	阜宁	应急管理局公变	10	400	上级设备容量受限
22544	阜宁	府前公寓小区公变	10	630	上级设备容量受限
22545	阜宁	老街坊家园1#变	10	400	上级设备容量受限
22546	阜宁	老街坊家园2#变	10	400	上级设备容量受限
22547	阜宁	外滩步行街1#变	10	1000	上级设备容量受限
22548	阜宁	外滩步行街2#变	10	1000	上级设备容量受限
22549	阜宁	府前街2#箱变	10	630	上级设备容量受限
22550	阜宁	府前街3#箱变	10	630	上级设备容量受限
22551	阜宁	府前街箱变	10	400	上级设备容量受限
22552	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	上级设备容量受限
22553	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	上级设备容量受限
22554	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	上级设备容量受限
22555	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	上级设备容量受限
22556	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	上级设备容量受限
22557	阜宁	公安小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
22558	阜宁	公安小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
22559	阜宁	海峡4#箱变	10	400	上级设备容量受限
22560	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	上级设备容量受限
22561	阜宁	检查院公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22562	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	上级设备容量受限
22563	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	上级设备容量受限
22564	阜宁	南门街1#公变	10	630	上级设备容量受限
22565	阜宁	南门小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
22566	阜宁	世福园3#变	10	500	上级设备容量受限
22567	阜宁	世福园公变	10	400	上级设备容量受限
22568	阜宁	世福园公变2#变	10	400	上级设备容量受限
22569	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	上级设备容量受限
22570	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	上级设备容量受限
22571	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	上级设备容量受限
22572	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	上级设备容量受限
22573	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	上级设备容量受限
22574	阜宁	外滩公寓1#箱变	10	630	上级设备容量受限
22575	阜宁	外滩公寓2#箱变	10	630	上级设备容量受限
22576	阜宁	新华书店公变	10	400	上级设备容量受限
22577	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22578	阜宁	信用社公变	10	500	上级设备容量受限
22579	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	上级设备容量受限
22580	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22581	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22582	阜宁	都市家园1#变	10	630	上级设备容量受限
22583	阜宁	都市家园2#变	10	500	上级设备容量受限
22584	阜宁	都市家园3#变	10	500	上级设备容量受限
22585	阜宁	城河南路2#公变	10	400	上级设备容量受限
22586	阜宁	附小北门箱变	10	630	上级设备容量受限
22587	阜宁	附小公变	10	630	上级设备容量受限
22588	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	上级设备容量受限
22589	阜宁	农机公司公变主变	10	400	上级设备容量受限
22590	阜宁	光明花苑1#箱变	10	500	上级设备容量受限
22591	阜宁	光明花苑2#箱变	10	500	上级设备容量受限
22592	阜宁	光明花苑3#箱变	10	500	上级设备容量受限
22593	阜宁	光明花苑4#箱变	10	400	上级设备容量受限
22594	阜宁	光明花苑5#箱变	10	500	上级设备容量受限
22595	阜宁	光明花苑6#箱变	10	500	上级设备容量受限
22596	阜宁	光明花苑7#箱变	10	500	上级设备容量受限
22597	阜宁	光明花苑8#箱变	10	500	上级设备容量受限
22598	阜宁	光明花苑二期1#公变	10	800	上级设备容量受限
22599	阜宁	光明花苑二期2#公变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22600	阜宁	光明花苑二期3#公变	10	400	上级设备容量受限
22601	阜宁	阳光花苑1#变	10	630	上级设备容量受限
22602	阜宁	阳光花苑2#变	10	630	上级设备容量受限
22603	阜宁	阳光花苑3#变	10	630	上级设备容量受限
22604	阜宁	城西七组公变	10	400	上级设备容量受限
22605	阜宁	城西三队公变	10	400	上级设备容量受限
22606	阜宁	城西中学公变	10	400	上级设备容量受限
22607	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	上级设备容量受限
22608	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22609	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22610	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	上级设备容量受限
22611	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22612	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	上级设备容量受限
22613	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	上级设备容量受限
22614	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22615	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	上级设备容量受限
22616	阜宁	供电3#变	10	630	上级设备容量受限
22617	阜宁	光明路2#公变	10	400	上级设备容量受限
22618	阜宁	光明路3#公变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22619	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
22620	阜宁	汇源2#公变	10	400	上级设备容量受限
22621	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22622	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22623	阜宁	丽锦佳园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
22624	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
22625	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
22626	阜宁	水厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
22627	阜宁	水厂公变	10	400	上级设备容量受限
22628	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22629	阜宁	西城花苑专变	10	400	上级设备容量受限
22630	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22631	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22632	阜宁	新星1#公变	10	400	上级设备容量受限
22633	阜宁	新星2#公变	10	400	上级设备容量受限
22634	阜宁	新星3#公变	10	400	上级设备容量受限
22635	阜宁	新星4#公变	10	315	上级设备容量受限
22636	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22637	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22638	阜宁	范王庄1#公变	10	400	上级设备容量受限
22639	阜宁	范王庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
22640	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22641	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22642	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22643	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22644	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22645	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22646	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22647	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
22648	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
22649	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	上级设备容量受限
22650	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	上级设备容量受限
22651	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	上级设备容量受限
22652	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	上级设备容量受限
22653	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdbyq配电变压器	10	400	上级设备容量受限
22654	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限
22655	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	上级设备容量受限
22656	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22657	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	上级设备容量受限
22658	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
22659	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
22660	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22661	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22662	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	上级设备容量受限
22663	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	上级设备容量受限
22664	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	上级设备容量受限
22665	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
22666	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
22667	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	上级设备容量受限
22668	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22669	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22670	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
22671	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
22672	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
22673	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
22674	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
22675	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22676	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	上级设备容量受限
22677	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	上级设备容量受限
22678	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22679	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22680	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
22681	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
22682	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
22683	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
22684	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
22685	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	上级设备容量受限
22686	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22687	阜宁	阜宁石油公变	10	400	上级设备容量受限
22688	阜宁	富建箱变	10	630	上级设备容量受限
22689	阜宁	富建新村公变	10	400	上级设备容量受限
22690	阜宁	港监公变	10	400	上级设备容量受限
22691	阜宁	海峡1#公变	10	400	上级设备容量受限
22692	阜宁	海峡2#公变	10	400	上级设备容量受限
22693	阜宁	海峡3#公变	10	400	上级设备容量受限
22694	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22695	阜宁	良友宾馆公变	10	400	上级设备容量受限
22696	阜宁	粮油厂公变	10	400	上级设备容量受限
22697	阜宁	马巷箱变	10	630	上级设备容量受限
22698	阜宁	煤球2#公变	10	400	上级设备容量受限
22699	阜宁	煤球3#公变	10	400	上级设备容量受限
22700	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
22701	阜宁	食品公司公变	10	400	上级设备容量受限
22702	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	上级设备容量受限
22703	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	上级设备容量受限
22704	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	上级设备容量受限
22705	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	上级设备容量受限
22706	阜宁	移动公司箱变	10	630	上级设备容量受限
22707	阜宁	罗桥孔黄北站公变	10	200	上级设备容量受限
22708	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	上级设备容量受限
22709	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	上级设备容量受限
22710	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	上级设备容量受限
22711	阜宁	黄舍二八组	10	400	上级设备容量受限
22712	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	上级设备容量受限
22713	阜宁	黄舍小区专变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22714	阜宁	绿洲半岛箱变10#变	10	630	上级设备容量受限
22715	阜宁	绿洲半岛箱变5#箱变	10	630	上级设备容量受限
22716	阜宁	绿洲半岛箱变6#箱变	10	630	上级设备容量受限
22717	阜宁	绿洲半岛箱变7#箱变	10	630	上级设备容量受限
22718	阜宁	绿洲半岛箱变8#变	10	630	上级设备容量受限
22719	阜宁	绿洲半岛箱变9#变	10	630	上级设备容量受限
22720	阜宁	芳林南苑1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
22721	阜宁	芳林南苑1#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
22722	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变1配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22723	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变2配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22724	阜宁	绿洲半岛1#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22725	阜宁	绿洲半岛2#箱变003主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22726	阜宁	绿洲半岛3#箱变主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22727	阜宁	安康花园1#变	10	630	上级设备容量受限
22728	阜宁	安康花园2#变	10	630	上级设备容量受限
22729	阜宁	安康花园配电房1#变	10	400	上级设备容量受限
22730	阜宁	安康花园配电房2#变	10	400	上级设备容量受限
22731	阜宁	天津花园配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22732	阜宁	天津花园配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22733	阜宁	一品仕家1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22734	阜宁	一品仕家10#变	10	400	上级设备容量受限
22735	阜宁	一品仕家11#变	10	400	上级设备容量受限
22736	阜宁	一品仕家12#变	10	400	上级设备容量受限
22737	阜宁	一品仕家17#变	10	400	上级设备容量受限
22738	阜宁	一品仕家18#变	10	400	上级设备容量受限
22739	阜宁	一品仕家2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22740	阜宁	一品仕家2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22741	阜宁	一品仕家3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22742	阜宁	一品仕家5#变	10	400	上级设备容量受限
22743	阜宁	一品仕家6#变	10	400	上级设备容量受限
22744	阜宁	一品仕家7#变	10	400	上级设备容量受限
22745	阜宁	一品仕家8#变	10	400	上级设备容量受限
22746	阜宁	一品仕家9#变	10	400	上级设备容量受限
22747	阜宁	大关南路2#公变	10	630	上级设备容量受限
22748	阜宁	大关南路公变	10	630	上级设备容量受限
22749	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
22750	阜宁	阜南1#变	10	400	上级设备容量受限
22751	阜宁	阜南4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22752	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	上级设备容量受限
22753	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	上级设备容量受限
22754	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	上级设备容量受限
22755	阜宁	宏玮茗都配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
22756	阜宁	宏玮茗都配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
22757	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22758	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22759	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22760	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22761	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22762	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22763	阜宁	清华名仕苑1#变	10	630	上级设备容量受限
22764	阜宁	清华名仕苑10#变	10	630	上级设备容量受限
22765	阜宁	清华名仕苑11#变	10	630	上级设备容量受限
22766	阜宁	清华名仕苑2#变	10	630	上级设备容量受限
22767	阜宁	清华名仕苑3#变	10	630	上级设备容量受限
22768	阜宁	清华名仕苑4#变	10	630	上级设备容量受限
22769	阜宁	清华名仕苑5#变	10	630	上级设备容量受限
22770	阜宁	清华名仕苑6#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22771	阜宁	清华名仕苑7#变	10	630	上级设备容量受限
22772	阜宁	清华名仕苑8#变	10	630	上级设备容量受限
22773	阜宁	清华名仕苑9#变	10	500	上级设备容量受限
22774	阜宁	阜宁中学公变	10	630	上级设备容量受限
22775	阜宁	金城时代广场1#箱变	10	500	上级设备容量受限
22776	阜宁	金城时代广场2#箱变	10	500	上级设备容量受限
22777	阜宁	金城时代广场3#箱变	10	1000	上级设备容量受限
22778	阜宁	金城时代广场4#箱变	10	1000	上级设备容量受限
22779	阜宁	金城时代广场5#箱变	10	500	上级设备容量受限
22780	阜宁	金城时代广场6#箱变	10	500	上级设备容量受限
22781	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	上级设备容量受限
22782	阜宁	清华名仕苑13#公变	10	630	上级设备容量受限
22783	阜宁	体育馆箱变	10	630	上级设备容量受限
22784	阜宁	银领花园2#箱式变电站1#变	10	400	上级设备容量受限
22785	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
22786	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22787	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22788	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
22789	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22790	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22791	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22792	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
22793	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22794	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22795	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
22796	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22797	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22798	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22799	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22800	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22801	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22802	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22803	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22804	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22805	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22806	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22807	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所2#变	10	800	上级设备容量受限
22808	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22809	阜宁	阳光华庭三期5#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
22810	阜宁	阳光华庭三期5#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
22811	阜宁	阳光华庭三期5#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
22812	阜宁	阳光华庭三期5#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
22813	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22814	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22815	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22816	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
22817	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
22818	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22819	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22820	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22821	阜宁	馥桂园1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
22822	阜宁	馥桂园1#开关站3#变	10	630	上级设备容量受限
22823	阜宁	馥桂园2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22824	阜宁	馥桂园3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22825	阜宁	馥桂园3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22826	阜宁	春江云锦2#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22827	阜宁	观澜名邸1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22828	阜宁	观澜名邸1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22829	阜宁	观澜名邸3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22830	阜宁	观澜名邸3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22831	阜宁	观澜名邸4#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22832	阜宁	观澜名邸4#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22833	阜宁	绿水印象开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22834	阜宁	绿水印象开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
22835	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22836	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22837	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
22838	阜宁	冠城华府二期2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22839	阜宁	冠城华府二期2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22840	阜宁	冠城华府二期6#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
22841	阜宁	顶盛公寓1#变	10	630	上级设备容量受限
22842	阜宁	顶盛公寓2#变	10	630	上级设备容量受限
22843	阜宁	鱼龙湾1#变	10	500	上级设备容量受限
22844	阜宁	鱼龙湾2#变	10	500	上级设备容量受限
22845	阜宁	鱼龙湾3#变	10	500	上级设备容量受限
22846	阜宁	鱼龙湾4#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22847	阜宁	鱼龙湾5#变	10	400	上级设备容量受限
22848	阜宁	鱼龙湾6#变	10	400	上级设备容量受限
22849	阜宁	鱼龙湾7#变	10	630	上级设备容量受限
22850	阜宁	鱼龙湾8#变	10	630	上级设备容量受限
22851	阜宁	鱼龙湾9#变	10	630	上级设备容量受限
22852	阜宁	步行桥南箱变	10	630	上级设备容量受限
22853	阜宁	城南1#变	10	400	上级设备容量受限
22854	阜宁	城南3#变	10	400	上级设备容量受限
22855	阜宁	城南大街2#公变	10	400	上级设备容量受限
22856	阜宁	城南大街箱变	10	630	上级设备容量受限
22857	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22858	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22859	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	上级设备容量受限
22860	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	上级设备容量受限
22861	阜宁	华盛气体公变	10	400	上级设备容量受限
22862	阜宁	加油站公变	10	400	上级设备容量受限
22863	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22864	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22865	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22866	阜宁	金科国际1#变	10	800	上级设备容量受限
22867	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22868	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	上级设备容量受限
22869	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
22870	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	上级设备容量受限
22871	阜宁	南方花苑4#变	10	400	上级设备容量受限
22872	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	上级设备容量受限
22873	阜宁	南方花苑5#变	10	500	上级设备容量受限
22874	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	上级设备容量受限
22875	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22876	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22877	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	上级设备容量受限
22878	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22879	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22880	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	上级设备容量受限
22881	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22882	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22883	阜宁	澳门花苑箱变	10	630	上级设备容量受限
22884	阜宁	城南10组单相变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22885	阜宁	城南8#变	10	400	上级设备容量受限
22886	阜宁	城南菜场公变	10	400	上级设备容量受限
22887	阜宁	崔湾1#变	10	400	上级设备容量受限
22888	阜宁	崔湾2#变	10	400	上级设备容量受限
22889	阜宁	阜宁澳门花苑1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22890	阜宁	阜宁澳门花苑2#配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
22891	阜宁	阜宁澳门花苑开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22892	阜宁	阜宁澳门花苑开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22893	阜宁	老大桥公变	10	400	上级设备容量受限
22894	阜宁	瑞林晶典1#公变	10	630	上级设备容量受限
22895	阜宁	瑞林晶典2#公变	10	630	上级设备容量受限
22896	阜宁	瑞林晶典3#公变	10	630	上级设备容量受限
22897	阜宁	瑞林晶典4#公变	10	630	上级设备容量受限
22898	阜宁	瑞林晶典5#公变	10	400	上级设备容量受限
22899	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22900	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
22901	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22902	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22903	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22904	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22905	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22906	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22907	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22908	阜宁	帝景南湾1#变	10	500	上级设备容量受限
22909	阜宁	帝景南湾2#变	10	500	上级设备容量受限
22910	阜宁	帝景南湾3#变	10	500	上级设备容量受限
22911	阜宁	帝景南湾4#变	10	500	上级设备容量受限
22912	阜宁	帝景南湾5#变	10	500	上级设备容量受限
22913	阜宁	帝景南湾6#变	10	500	上级设备容量受限
22914	阜宁	帝景南湾7#变	10	400	上级设备容量受限
22915	阜宁	帝景南湾8#变	10	630	上级设备容量受限
22916	阜宁	帝景南湾9#变	10	500	上级设备容量受限
22917	阜宁	清华名仕苑东苑1#变	10	630	上级设备容量受限
22918	阜宁	清华名仕苑东苑2#变	10	500	上级设备容量受限
22919	阜宁	清华名仕苑东苑3#变	10	400	上级设备容量受限
22920	阜宁	清华名仕苑东苑4#变	10	400	上级设备容量受限
22921	阜宁	清华名仕苑东苑5#变	10	500	上级设备容量受限
22922	阜宁	清华名仕苑东苑6#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22923	阜宁	清华名仕苑东苑7#变	10	500	上级设备容量受限
22924	阜宁	清华名仕苑东苑8#变	10	400	上级设备容量受限
22925	阜宁	城南派出所箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22926	阜宁	悦珑府1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22927	阜宁	悦珑府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
22928	阜宁	悦珑府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
22929	阜宁	悦珑府3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
22930	阜宁	悦珑府3#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22931	阜宁	悦珑府4#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22932	阜宁	悦珑府4#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22933	阜宁	崔湾花苑1#变	10	400	上级设备容量受限
22934	阜宁	崔湾花苑3#变	10	400	上级设备容量受限
22935	阜宁	崔湾花苑4#变	10	400	上级设备容量受限
22936	阜宁	崔湾花苑5#变	10	500	上级设备容量受限
22937	阜宁	崔湾花苑6#变	10	500	上级设备容量受限
22938	阜宁	崔湾花苑7#变	10	500	上级设备容量受限
22939	阜宁	崔湾花苑8#变	10	500	上级设备容量受限
22940	阜宁	崔湾花苑9#变	10	400	上级设备容量受限
22941	阜宁	崔湾中心村1#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22942	阜宁	崔湾中心村2#变	10	500	上级设备容量受限
22943	阜宁	盛世嘉园1#变	10	1000	上级设备容量受限
22944	阜宁	盛世嘉园10#变	10	500	上级设备容量受限
22945	阜宁	盛世嘉园11#变	10	500	上级设备容量受限
22946	阜宁	盛世嘉园12#变	10	500	上级设备容量受限
22947	阜宁	盛世嘉园13#变	10	500	上级设备容量受限
22948	阜宁	盛世嘉园14#变	10	400	上级设备容量受限
22949	阜宁	盛世嘉园15#变	10	630	上级设备容量受限
22950	阜宁	盛世嘉园16#变	10	630	上级设备容量受限
22951	阜宁	盛世嘉园17#变	10	500	上级设备容量受限
22952	阜宁	盛世嘉园2#变	10	500	上级设备容量受限
22953	阜宁	盛世嘉园3#变	10	500	上级设备容量受限
22954	阜宁	盛世嘉园4#变	10	500	上级设备容量受限
22955	阜宁	盛世嘉园5#变	10	500	上级设备容量受限
22956	阜宁	盛世嘉园6#变	10	500	上级设备容量受限
22957	阜宁	盛世嘉园7#变	10	400	上级设备容量受限
22958	阜宁	盛世嘉园8#变	10	400	上级设备容量受限
22959	阜宁	盛世嘉园9#变	10	500	上级设备容量受限
22960	阜宁	紫金明珠开关站1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22961	阜宁	紫金明珠配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
22962	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22963	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22964	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22965	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
22966	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	上级设备容量受限
22967	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	上级设备容量受限
22968	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	上级设备容量受限
22969	阜宁	海棠雅居1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
22970	阜宁	海棠雅居1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
22971	阜宁	海棠雅居1#箱变	10	400	上级设备容量受限
22972	阜宁	海棠雅居2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22973	阜宁	海棠雅居2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22974	阜宁	海棠雅居3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22975	阜宁	海棠雅居3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22976	阜宁	海棠雅居4#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
22977	阜宁	海棠雅居4#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
22978	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
22979	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22980	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
22981	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
22982	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	上级设备容量受限
22983	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	上级设备容量受限
22984	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	上级设备容量受限
22985	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
22986	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	上级设备容量受限
22987	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	上级设备容量受限
22988	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	上级设备容量受限
22989	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	上级设备容量受限
22990	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	上级设备容量受限
22991	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	上级设备容量受限
22992	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22993	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22994	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22995	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22996	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
22997	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
22998	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22999	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23000	阜宁	AD块1#变	10	630	上级设备容量受限
23001	阜宁	AD块2#变	10	630	上级设备容量受限
23002	阜宁	AD块3#变	10	630	上级设备容量受限
23003	阜宁	A地块1#变	10	400	上级设备容量受限
23004	阜宁	A地块2#变	10	400	上级设备容量受限
23005	阜宁	翰林居东区1#箱变	10	500	上级设备容量受限
23006	阜宁	翰林居东区2#箱变	10	500	上级设备容量受限
23007	阜宁	翰林居小区(双号楼）1#变	10	630	上级设备容量受限
23008	阜宁	翰林居小区(双号楼）2#变	10	630	上级设备容量受限
23009	阜宁	翰林居小区(双号楼）3#变	10	630	上级设备容量受限
23010	阜宁	学府花苑1#箱变	10	500	上级设备容量受限
23011	阜宁	学府花苑2#箱变	10	500	上级设备容量受限
23012	阜宁	翰林居4#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23013	阜宁	鸿儒名邸1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23014	阜宁	鸿儒名邸1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23015	阜宁	鸿儒名邸1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23016	阜宁	鸿儒名邸1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23017	阜宁	锦海文锋1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23018	阜宁	锦海文锋1#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
23019	阜宁	锦海文锋2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23020	阜宁	锦海文锋2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23021	阜宁	锦海文锋3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23022	阜宁	阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23023	阜宁	阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	上级设备容量受限
23024	阜宁	天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23025	阜宁	天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23026	阜宁	天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
23027	阜宁	天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
23028	阜宁	天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
23029	阜宁	天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
23030	阜宁	天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	上级设备容量受限
23031	阜宁	天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	上级设备容量受限
23032	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23033	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23034	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23035	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23036	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23037	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23038	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
23039	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
23040	阜宁	东方京都开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
23041	阜宁	东方京都开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
23042	阜宁	东方京都开关站3#变	10	630	上级设备容量受限
23043	阜宁	东方京都开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
23044	阜宁	东方京都配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
23045	阜宁	东方京都配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
23046	阜宁	幸福花苑1#箱变	10	500	上级设备容量受限
23047	阜宁	幸福花苑2#箱变	10	500	上级设备容量受限
23048	阜宁	幸福花苑3#箱变	10	500	上级设备容量受限
23049	阜宁	幸福花苑4#箱变	10	500	上级设备容量受限
23050	阜宁	幸福花苑5#箱变	10	500	上级设备容量受限
23051	阜宁	幸福花苑6#箱变	10	500	上级设备容量受限
23052	阜宁	幸福花苑7#箱变	10	500	上级设备容量受限
23053	阜宁	幸福花苑8#箱变	10	500	上级设备容量受限
23054	阜宁	幸福花苑9#箱变	10	500	上级设备容量受限
23055	阜宁	一品仕家1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23056	阜宁	一品仕家1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23057	阜宁	一品仕家1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23058	阜宁	一品仕家13#变	10	400	上级设备容量受限
23059	阜宁	一品仕家14#变	10	400	上级设备容量受限
23060	阜宁	一品仕家15#变	10	400	上级设备容量受限
23061	阜宁	一品仕家2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23062	阜宁	一品仕家3#变	10	400	上级设备容量受限
23063	阜宁	一品仕家3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23064	阜宁	一品仕家4#变	10	400	上级设备容量受限
23065	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23066	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23067	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23068	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23069	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23070	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23071	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23072	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23073	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23074	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23075	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23076	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23077	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23078	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23079	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23080	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23081	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23082	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23083	阜宁	阜宁中心1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23084	阜宁	阜宁中心1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23085	阜宁	阜宁中心2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23086	阜宁	阜宁中心2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23087	阜宁	阜宁中心3#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23088	阜宁	阜宁中心3#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23089	阜宁	阜宁中心3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23090	阜宁	阜宁中心3#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23091	阜宁	阜宁中心4#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23092	阜宁	阜宁中心4#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23093	阜宁	冠城雍景2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23094	阜宁	冠城雍景2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23095	阜宁	冠城雍景3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23096	阜宁	冠城雍景3#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23097	阜宁	安康花园3#变	10	630	上级设备容量受限
23098	阜宁	碧水豪苑1#变	10	630	上级设备容量受限
23099	阜宁	碧水豪苑2#变	10	630	上级设备容量受限
23100	阜宁	碧水豪苑3#变	10	630	上级设备容量受限
23101	阜宁	碧水豪苑4#变	10	630	上级设备容量受限
23102	阜宁	碧水豪苑5#变	10	630	上级设备容量受限
23103	阜宁	碧水豪苑6#变	10	630	上级设备容量受限
23104	阜宁	碧水豪苑7#变	10	630	上级设备容量受限
23105	阜宁	碧水豪苑8#变	10	630	上级设备容量受限
23106	阜宁	碧水豪苑9#变	10	630	上级设备容量受限
23107	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
23108	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
23109	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
23110	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
23111	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
23112	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23113	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
23114	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
23115	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23116	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23117	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23118	阜宁	澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23119	阜宁	澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23120	阜宁	澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23121	阜宁	大关北路1#变	10	630	上级设备容量受限
23122	阜宁	大关北路2#公变	10	500	上级设备容量受限
23123	阜宁	大关北路4#公变	10	500	上级设备容量受限
23124	阜宁	大关北路7#公变	10	400	上级设备容量受限
23125	阜宁	人武部公变	10	400	上级设备容量受限
23126	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
23127	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
23128	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
23129	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
23130	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
23131	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23132	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	上级设备容量受限
23133	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	上级设备容量受限
23134	阜宁	水溪澜亭一期开闭所5#变	10	800	上级设备容量受限
23135	阜宁	水溪澜亭一期开闭所6#变	10	800	上级设备容量受限
23136	阜宁	兴富小区公变	10	630	上级设备容量受限
23137	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	上级设备容量受限
23138	阜宁	沿岗路2#变	10	630	上级设备容量受限
23139	阜宁	龙湖新城1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23140	阜宁	龙湖新城2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23141	阜宁	龙湖新城2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23142	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23143	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23144	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
23145	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
23146	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
23147	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
23148	阜宁	串阳路1#公变	10	630	上级设备容量受限
23149	阜宁	观澜名邸1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23150	阜宁	观澜名邸1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23151	阜宁	观澜名邸2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23152	阜宁	观澜名邸2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23153	阜宁	观澜名邸3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23154	阜宁	观澜名邸3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23155	阜宁	观澜名邸4#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23156	阜宁	观澜名邸4#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23157	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23158	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23159	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23160	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23161	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23162	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
23163	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
23164	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23165	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23166	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23167	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23168	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23169	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23170	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23171	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23172	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23173	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23174	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23175	阜宁	胜利河东1#变	10	500	上级设备容量受限
23176	阜宁	胜利河东10#变	10	500	上级设备容量受限
23177	阜宁	胜利河东11#变	10	500	上级设备容量受限
23178	阜宁	胜利河东12#变	10	500	上级设备容量受限
23179	阜宁	胜利河东2#变	10	500	上级设备容量受限
23180	阜宁	胜利河东3#变	10	500	上级设备容量受限
23181	阜宁	胜利河东4#变	10	500	上级设备容量受限
23182	阜宁	胜利河东5#变	10	500	上级设备容量受限
23183	阜宁	胜利河东6#变	10	500	上级设备容量受限
23184	阜宁	胜利河东7#变	10	500	上级设备容量受限
23185	阜宁	胜利河东8#变	10	500	上级设备容量受限
23186	阜宁	胜利河东9#变	10	500	上级设备容量受限
23187	阜宁	福州路1#变	10	400	上级设备容量受限
23188	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23189	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	上级设备容量受限
23190	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	上级设备容量受限
23191	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
23192	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
23193	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	上级设备容量受限
23194	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	上级设备容量受限
23195	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	上级设备容量受限
23196	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	上级设备容量受限
23197	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
23198	阜宁	施庄镇凤岗6、8组	10	400	上级设备容量受限
23199	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23200	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23201	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23202	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23203	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23204	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23205	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23206	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23207	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23208	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23209	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23210	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23211	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23212	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23213	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23214	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23215	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	上级设备容量受限
23216	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	上级设备容量受限
23217	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	上级设备容量受限
23218	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	上级设备容量受限
23219	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	上级设备容量受限
23220	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	上级设备容量受限
23221	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	上级设备容量受限
23222	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	上级设备容量受限
23223	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	上级设备容量受限
23224	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	上级设备容量受限
23225	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	上级设备容量受限
23226	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23227	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	上级设备容量受限
23228	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	上级设备容量受限
23229	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	上级设备容量受限
23230	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	上级设备容量受限
23231	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	上级设备容量受限
23232	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	上级设备容量受限
23233	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	上级设备容量受限
23234	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	上级设备容量受限
23235	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
23236	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
23237	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23238	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23239	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	上级设备容量受限
23240	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	上级设备容量受限
23241	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	上级设备容量受限
23242	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	上级设备容量受限
23243	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23244	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23245	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23246	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23247	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
23248	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
23249	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
23250	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23251	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23252	阜宁	新宁公馆1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23253	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23254	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23255	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23256	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23257	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23258	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23259	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23260	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
23261	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23262	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23263	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
23264	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23265	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	上级设备容量受限
23266	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	上级设备容量受限
23267	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23268	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23269	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23270	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23271	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
23272	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
23273	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
23274	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
23275	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	上级设备容量受限
23276	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	上级设备容量受限
23277	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23278	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	上级设备容量受限
23279	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
23280	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	上级设备容量受限
23281	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
23282	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
23283	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23284	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
23285	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23286	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23287	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23288	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23289	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23290	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23291	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23292	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23293	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23294	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
23295	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
23296	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
23297	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
23298	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
23299	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
23300	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
23301	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
23302	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23303	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23304	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23305	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23306	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23307	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23308	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23309	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23310	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23311	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23312	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23313	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	上级设备容量受限
23314	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	上级设备容量受限
23315	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	上级设备容量受限
23316	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	上级设备容量受限
23317	阜宁	阜宁宾馆1#变	10	630	上级设备容量受限
23318	阜宁	阜宁宾馆2#变	10	630	上级设备容量受限
23319	阜宁	阜宁宾馆3#变	10	630	上级设备容量受限
23320	阜宁	北门2#公变	10	400	上级设备容量受限
23321	阜宁	北门3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23322	阜宁	北门公变	10	400	上级设备容量受限
23323	阜宁	东大院公变	10	630	上级设备容量受限
23324	阜宁	东风派出所公变	10	630	上级设备容量受限
23325	阜宁	海峰1#公变	10	400	上级设备容量受限
23326	阜宁	海峰2#公变	10	400	上级设备容量受限
23327	阜宁	海峰3#公变	10	630	上级设备容量受限
23328	阜宁	嘉隆公变	10	630	上级设备容量受限
23329	阜宁	建银1#公变	10	500	上级设备容量受限
23330	阜宁	建银2#公变	10	400	上级设备容量受限
23331	阜宁	建银3#公变	10	630	上级设备容量受限
23332	阜宁	建银北门箱变	10	630	上级设备容量受限
23333	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	上级设备容量受限
23334	阜宁	五金2#公变	10	400	上级设备容量受限
23335	阜宁	西大院1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23336	阜宁	新宁2#公变	10	400	上级设备容量受限
23337	阜宁	新宁公变	10	500	上级设备容量受限
23338	阜宁	邮政1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23339	阜宁	邮政2#箱变	10	630	上级设备容量受限
23340	阜宁	幼儿园公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23341	阜宁	园林路1#公变（房）	10	400	上级设备容量受限
23342	阜宁	园林路2#公变（房）	10	400	上级设备容量受限
23343	阜宁	碧水明苑2#变	10	500	上级设备容量受限
23344	阜宁	碧水明苑3#变	10	500	上级设备容量受限
23345	阜宁	碧水明苑4#变	10	500	上级设备容量受限
23346	阜宁	碧水明苑1#变	10	500	上级设备容量受限
23347	阜宁	大关北路10#公变	10	400	上级设备容量受限
23348	阜宁	大关北路3#公变	10	500	上级设备容量受限
23349	阜宁	大关北路5#公变	10	315	上级设备容量受限
23350	阜宁	大关北路6#公变	10	500	上级设备容量受限
23351	阜宁	大关北路8#公变	10	630	上级设备容量受限
23352	阜宁	大关北路9#公变	10	400	上级设备容量受限
23353	阜宁	大关北路百货新村公变	10	400	上级设备容量受限
23354	阜宁	东电厂公变	10	400	上级设备容量受限
23355	阜宁	东风南路1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23356	阜宁	东风南路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23357	阜宁	阜宁轧花公变	10	400	上级设备容量受限
23358	阜宁	明珠花园1#变	10	630	上级设备容量受限
23359	阜宁	明珠花园2#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23360	阜宁	南门街2#公变	10	630	上级设备容量受限
23361	阜宁	外滩花苑1#公变	10	400	上级设备容量受限
23362	阜宁	外滩花苑2#变	10	315	上级设备容量受限
23363	阜宁	兴富浴室公变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23364	阜宁	扎花2#公变	10	400	上级设备容量受限
23365	阜宁	向阳人家1#变	10	630	上级设备容量受限
23366	阜宁	向阳人家3#变	10	800	上级设备容量受限
23367	阜宁	向阳人家7#变	10	630	上级设备容量受限
23368	阜宁	向阳人家8#变	10	630	上级设备容量受限
23369	阜宁	沿海世贸花园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23370	阜宁	沿海世贸花园10#箱变	10	630	上级设备容量受限
23371	阜宁	沿海世贸花园11#箱变	10	630	上级设备容量受限
23372	阜宁	沿海世贸花园13#箱变	10	630	上级设备容量受限
23373	阜宁	沿海世贸花园14#箱变	10	630	上级设备容量受限
23374	阜宁	沿海世贸花园15#箱变	10	500	上级设备容量受限
23375	阜宁	沿海世贸花园16#箱变	10	630	上级设备容量受限
23376	阜宁	沿海世贸花园17#箱变	10	630	上级设备容量受限
23377	阜宁	沿海世贸花园18#箱变	10	630	上级设备容量受限
23378	阜宁	沿海世贸花园19#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23379	阜宁	沿海世贸花园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
23380	阜宁	沿海世贸花园20#箱变	10	630	上级设备容量受限
23381	阜宁	沿海世贸花园21#箱变	10	630	上级设备容量受限
23382	阜宁	沿海世贸花园22#箱变	10	400	上级设备容量受限
23383	阜宁	沿海世贸花园23#箱变	10	630	上级设备容量受限
23384	阜宁	沿海世贸花园3#箱变	10	630	上级设备容量受限
23385	阜宁	沿海世贸花园4#箱变	10	630	上级设备容量受限
23386	阜宁	沿海世贸花园5#箱变	10	630	上级设备容量受限
23387	阜宁	沿海世贸花园6#箱变	10	630	上级设备容量受限
23388	阜宁	沿海世贸花园7#箱变	10	630	上级设备容量受限
23389	阜宁	沿海世贸花园8#箱变	10	630	上级设备容量受限
23390	阜宁	沿海世贸花园9#箱变	10	630	上级设备容量受限
23391	阜宁	顾庄一组公变	10	400	上级设备容量受限
23392	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23393	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23394	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23395	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23396	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23397	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23398	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23399	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23400	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23401	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23402	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23403	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23404	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23405	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23406	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23407	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23408	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23409	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23410	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23411	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23412	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23413	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
23414	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
23415	阜宁	红星六组	10	200	上级设备容量受限
23416	阜宁	红星五组	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23417	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
23418	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
23419	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
23420	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
23421	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
23422	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
23423	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23424	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23425	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23426	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23427	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
23428	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23429	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23430	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23431	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23432	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23433	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23434	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23435	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23436	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23437	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23438	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23439	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23440	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23441	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	上级设备容量受限
23442	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	上级设备容量受限
23443	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	上级设备容量受限
23444	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	上级设备容量受限
23445	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23446	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23447	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23448	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23449	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
23450	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23451	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
23452	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23453	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	上级设备容量受限
23454	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23455	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	上级设备容量受限
23456	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	上级设备容量受限
23457	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	上级设备容量受限
23458	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	上级设备容量受限
23459	阜宁	兴隆路1#变	10	630	上级设备容量受限
23460	阜宁	兴隆路2#变	10	500	上级设备容量受限
23461	阜宁	兴隆路3#变	10	500	上级设备容量受限
23462	阜宁	兴隆路4#变	10	630	上级设备容量受限
23463	阜宁	彩虹路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23464	阜宁	彩虹路4#箱变配电变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23465	阜宁	城北农贸市场1#变	10	800	上级设备容量受限
23466	阜宁	城北农贸市场2#变	10	800	上级设备容量受限
23467	阜宁	城河大街4#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23468	阜宁	人保箱变	10	400	上级设备容量受限
23469	阜宁	商品城1#公变	10	400	上级设备容量受限
23470	阜宁	商品城2#公变	10	400	上级设备容量受限
23471	阜宁	商品城3#公变	10	630	上级设备容量受限
23472	阜宁	商品城4#变	10	630	上级设备容量受限
23473	阜宁	通商巷2#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23474	阜宁	通商巷公变	10	400	上级设备容量受限
23475	阜宁	卫校公变	10	400	上级设备容量受限
23476	阜宁	小市场公变	10	630	上级设备容量受限
23477	阜宁	城北三组变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23478	阜宁	城北四组公变001002	10	400	上级设备容量受限
23479	阜宁	阜宁四建公变	10	400	上级设备容量受限
23480	阜宁	国土公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23481	阜宁	进修学校公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23482	阜宁	三建1#公变	10	400	上级设备容量受限
23483	阜宁	三建公变	10	400	上级设备容量受限
23484	阜宁	四季花园10#公变	10	100	上级设备容量受限
23485	阜宁	四季花园11#公变	10	100	上级设备容量受限
23486	阜宁	四季花园12#公变	10	100	上级设备容量受限
23487	阜宁	四季花苑1#箱变配电变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23488	阜宁	四季花苑2#箱变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23489	阜宁	四季花苑3#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23490	阜宁	四季花苑4#箱变029005配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23491	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	上级设备容量受限
23492	阜宁	育才路1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23493	阜宁	育才路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23494	阜宁	悦馨花园变	10	630	上级设备容量受限
23495	阜宁	彩虹路1#公变	10	400	上级设备容量受限
23496	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	上级设备容量受限
23497	阜宁	城北菜场2#公变	10	500	上级设备容量受限
23498	阜宁	城北菜场3#公变	10	400	上级设备容量受限
23499	阜宁	城北菜场公变	10	400	上级设备容量受限
23500	阜宁	城河大街1#公变	10	315	上级设备容量受限
23501	阜宁	城河大街2#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23502	阜宁	阜宁体育局公变	10	400	上级设备容量受限
23503	阜宁	广电公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23504	阜宁	康宁公寓1#公变	10	500	上级设备容量受限
23505	阜宁	康宁公寓2#公变	10	400	上级设备容量受限
23506	阜宁	康宁公寓3#公变	10	400	上级设备容量受限
23507	阜宁	康宁公寓4#公变	10	400	上级设备容量受限
23508	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	上级设备容量受限
23509	阜宁	明达公寓2#公变	10	400	上级设备容量受限
23510	阜宁	明达路1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23511	阜宁	胜利路3#公变(杆箱)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23512	阜宁	胜利路4#公变	10	400	上级设备容量受限
23513	阜宁	胜利路5#公变	10	400	上级设备容量受限
23514	阜宁	温泉公变	10	400	上级设备容量受限
23515	阜宁	汶河路5#公变(杆箱)	10	315	上级设备容量受限
23516	阜宁	汶河路6#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23517	阜宁	县院北门箱变	10	630	上级设备容量受限
23518	阜宁	烟草公司公变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23519	阜宁	中医院公变	10	400	上级设备容量受限
23520	阜宁	城北中心村1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23521	阜宁	城北广和家园1#欧式变	10	630	上级设备容量受限
23522	阜宁	城北农民居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23523	阜宁	城北农民居住区2#箱变	10	500	上级设备容量受限
23524	阜宁	城北农民居住区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
23525	阜宁	桥北二组公变	10	315	上级设备容量受限
23526	阜宁	城西花园1#变	10	500	上级设备容量受限
23527	阜宁	城西花园开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
23528	阜宁	城西花园开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
23529	阜宁	城西花园配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
23530	阜宁	城西花园配电房2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23531	阜宁	城西花苑2#变	10	400	上级设备容量受限
23532	阜宁	城西花苑4#变	10	500	上级设备容量受限
23533	阜宁	城西花苑5#变	10	500	上级设备容量受限
23534	阜宁	城西花苑6#变	10	500	上级设备容量受限
23535	阜宁	城西花苑7#变	10	500	上级设备容量受限
23536	阜宁	鑫富达AB配变	10	315	上级设备容量受限
23537	阜宁	鑫富达CD配变	10	315	上级设备容量受限
23538	阜宁	朝阳公寓公变	10	400	上级设备容量受限
23539	阜宁	城西八组公变	10	500	上级设备容量受限
23540	阜宁	城西花苑四期配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
23541	阜宁	城西花苑四期配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
23542	阜宁	城西花苑四期配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
23543	阜宁	城西花苑四期配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
23544	阜宁	城西五组公变	10	400	上级设备容量受限
23545	阜宁	阜城站2#变	10	315	上级设备容量受限
23546	阜宁	阜城站公变	10	400	上级设备容量受限
23547	阜宁	阜城中队公变	10	315	上级设备容量受限
23548	阜宁	阜宁城西花苑3#变	10	315	上级设备容量受限
23549	阜宁	阜宁电解设备厂公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23550	阜宁	光明路4#公变	10	400	上级设备容量受限
23551	阜宁	沁园馨城安置楼箱变	10	630	上级设备容量受限
23552	阜宁	三洋公变	10	315	上级设备容量受限
23553	阜宁	水果批发市场公变	10	400	上级设备容量受限
23554	阜宁	通榆北路1#公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23555	阜宁	向阳西路1#公变	10	400	上级设备容量受限
23556	阜宁	向阳西路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23557	阜宁	向阳西路3#公变	10	400	上级设备容量受限
23558	阜宁	新客站公变	10	400	上级设备容量受限
23559	阜宁	鑫富达2#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23560	阜宁	鑫富达3#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23561	阜宁	鑫富达公变	10	315	上级设备容量受限
23562	阜宁	清华家园1#变	10	630	上级设备容量受限
23563	阜宁	清华家园2#变	10	630	上级设备容量受限
23564	阜宁	城北家园小区配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23565	阜宁	汇景苑1#欧变	10	400	上级设备容量受限
23566	阜宁	汇景苑2#欧变	10	400	上级设备容量受限
23567	阜宁	交警大队公变	10	630	上级设备容量受限
23568	阜宁	汶通路1#公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23569	阜宁	教师新村安置楼专变	10	500	上级设备容量受限
23570	阜宁	向阳别墅1#变	10	500	上级设备容量受限
23571	阜宁	向阳别墅2#变	10	500	上级设备容量受限
23572	阜宁	紫薇花园1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23573	阜宁	紫薇花园2#配电房1#变	10	400	上级设备容量受限
23574	阜宁	紫薇花园2#配电房2#变	10	400	上级设备容量受限
23575	阜宁	百盛2#公变	10	400	上级设备容量受限
23576	阜宁	百盛3#公变	10	315	上级设备容量受限
23577	阜宁	百盛4#箱变	10	630	上级设备容量受限
23578	阜宁	百盛5#箱变	10	630	上级设备容量受限
23579	阜宁	百盛公寓1#公变	10	400	上级设备容量受限
23580	阜宁	百盛公寓2#公变	10	400	上级设备容量受限
23581	阜宁	百盛花苑6#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23582	阜宁	百盛西苑5#变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23583	阜宁	晨鹏逸品阁配电房1#变	10	400	上级设备容量受限
23584	阜宁	阜宁百盛花苑4#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23585	阜宁	阜宁百盛西苑1#配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23586	阜宁	阜宁百盛西苑2#配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23587	阜宁	阜宁百盛西苑3#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23588	阜宁	阜宁党校公变	10	400	上级设备容量受限
23589	阜宁	阜宁富龙彩瓦厂	10	630	上级设备容量受限
23590	阜宁	机械厂1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23591	阜宁	机械厂公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23592	阜宁	教师新村2#公变	10	400	上级设备容量受限
23593	阜宁	教师新村公变	10	400	上级设备容量受限
23594	阜宁	水厂宿舍箱变配电变压器	10	315	上级设备容量受限
23595	阜宁	汶河路1#箱变配用变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23596	阜宁	汶河路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23597	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23598	阜宁	汶河路4#箱变	10	630	上级设备容量受限
23599	阜宁	汶河路7#箱变	10	630	上级设备容量受限
23600	阜宁	向阳大街2#公变	10	630	上级设备容量受限
23601	阜宁	向阳大街3#公变	10	400	上级设备容量受限
23602	阜宁	山阳花苑1#欧变	10	400	上级设备容量受限
23603	阜宁	山阳花苑11#欧变011004	10	630	上级设备容量受限
23604	阜宁	山阳花苑12#欧变012001	10	500	上级设备容量受限
23605	阜宁	山阳花苑2#欧变	10	630	上级设备容量受限
23606	阜宁	山阳花苑29#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23607	阜宁	山阳花苑3#欧变	10	630	上级设备容量受限
23608	阜宁	山阳花苑30#箱变	10	400	上级设备容量受限
23609	阜宁	山阳花苑4#欧变	10	630	上级设备容量受限
23610	阜宁	山阳花苑5#欧变	10	630	上级设备容量受限
23611	阜宁	山阳花苑8#箱变	10	630	上级设备容量受限
23612	阜宁	山阳花苑9#箱变	10	630	上级设备容量受限
23613	阜宁	山阳花苑14#箱变	10	500	上级设备容量受限
23614	阜宁	山阳花苑15#箱变	10	630	上级设备容量受限
23615	阜宁	山阳花苑16#箱变	10	630	上级设备容量受限
23616	阜宁	山阳花苑17#箱变	10	630	上级设备容量受限
23617	阜宁	山阳花苑18#箱变	10	630	上级设备容量受限
23618	阜宁	山阳花苑19#箱变	10	630	上级设备容量受限
23619	阜宁	山阳花苑20#箱变	10	630	上级设备容量受限
23620	阜宁	山阳花苑21#箱变	10	630	上级设备容量受限
23621	阜宁	山阳花苑22#箱变	10	630	上级设备容量受限
23622	阜宁	山阳花苑24#箱变	10	630	上级设备容量受限
23623	阜宁	山阳花苑25#箱变	10	500	上级设备容量受限
23624	阜宁	山阳花苑26#箱变	10	630	上级设备容量受限
23625	阜宁	山阳花苑27#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23626	阜宁	山阳花苑28#箱变	10	630	上级设备容量受限
23627	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	上级设备容量受限
23628	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	上级设备容量受限
23629	阜宁	东方名苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23630	阜宁	东方名苑2#箱变	10	630	上级设备容量受限
23631	阜宁	东方名苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
23632	阜宁	东方名苑4#箱变	10	500	上级设备容量受限
23633	阜宁	东方名苑9#楼箱变	10	250	上级设备容量受限
23634	阜宁	顾庄小区（1#-4#楼)专变	10	630	上级设备容量受限
23635	阜宁	中亿1#配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
23636	阜宁	中亿1#配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
23637	阜宁	中亿1#箱变	10	500	上级设备容量受限
23638	阜宁	中亿10#箱变	10	630	上级设备容量受限
23639	阜宁	中亿12#箱变	10	630	上级设备容量受限
23640	阜宁	中亿2#箱变	10	500	上级设备容量受限
23641	阜宁	中亿3#箱变	10	500	上级设备容量受限
23642	阜宁	中亿4#箱变	10	400	上级设备容量受限
23643	阜宁	中亿5#箱变	10	400	上级设备容量受限
23644	阜宁	中亿6#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23645	阜宁	中亿7#箱变	10	500	上级设备容量受限
23646	阜宁	中亿8#箱变	10	500	上级设备容量受限
23647	阜宁	中亿9#箱变	10	630	上级设备容量受限
23648	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	上级设备容量受限
23649	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23650	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23651	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23652	阜宁	政府99#公变	10	400	上级设备容量受限
23653	阜宁	工三线窑湾中心村1#箱变	10	400	上级设备容量受限
23654	阜宁	工三线窑湾中心村2#箱变	10	400	上级设备容量受限
23655	阜宁	窑湾十组专变	10	630	上级设备容量受限
23656	阜宁	城河东路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23657	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	上级设备容量受限
23658	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	上级设备容量受限
23659	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23660	阜宁	海事局公变	10	400	上级设备容量受限
23661	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23662	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23663	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23664	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23665	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23666	阜宁	窑湾公变	10	400	上级设备容量受限
23667	阜宁	窑湾十组公变	10	630	上级设备容量受限
23668	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23669	阜宁	东方广场1#变	10	500	上级设备容量受限
23670	阜宁	东方广场2#变	10	500	上级设备容量受限
23671	阜宁	东方广场3#变	10	500	上级设备容量受限
23672	阜宁	东方广场4#变	10	630	上级设备容量受限
23673	阜宁	东风雅园配变	10	630	上级设备容量受限
23674	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	上级设备容量受限
23675	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
23676	阜宁	东风路2#公变	10	315	上级设备容量受限
23677	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
23678	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
23679	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	上级设备容量受限
23680	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	上级设备容量受限
23681	阜宁	河滨度假村公变	10	630	上级设备容量受限
23682	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23683	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23684	阜宁	条河12#变	10	500	上级设备容量受限
23685	阜宁	条河3#公变	10	400	上级设备容量受限
23686	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23687	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23688	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23689	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	上级设备容量受限
23690	阜宁	城中花苑1#变	10	630	上级设备容量受限
23691	阜宁	城中花苑2#变	10	630	上级设备容量受限
23692	阜宁	东方华庭1#专变	10	630	上级设备容量受限
23693	阜宁	东方华庭2#专变	10	630	上级设备容量受限
23694	阜宁	东方华庭3#专变	10	630	上级设备容量受限
23695	阜宁	天顺小区专变	10	630	上级设备容量受限
23696	阜宁	晨光1#公变	10	400	上级设备容量受限
23697	阜宁	晨光2#公变	10	400	上级设备容量受限
23698	阜宁	晨光3#公变	10	400	上级设备容量受限
23699	阜宁	东风加油站公变	10	400	上级设备容量受限
23700	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23701	阜宁	东风路5#公变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23702	阜宁	东风路6#公变	10	500	上级设备容量受限
23703	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23704	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	上级设备容量受限
23705	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	上级设备容量受限
23706	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	上级设备容量受限
23707	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	上级设备容量受限
23708	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	上级设备容量受限
23709	阜宁	条河10#公变	10	400	上级设备容量受限
23710	阜宁	条河5#公变	10	400	上级设备容量受限
23711	阜宁	条河7#变	10	400	上级设备容量受限
23712	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
23713	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
23714	阜宁	城河东路1#变	10	200	上级设备容量受限
23715	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	上级设备容量受限
23716	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23717	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	上级设备容量受限
23718	阜宁	条河村部公变	10	400	上级设备容量受限
23719	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23720	阜宁	希望路1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23721	阜宁	希望路3#公变	10	400	上级设备容量受限
23722	阜宁	阳升集团公变	10	800	上级设备容量受限
23723	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
23724	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	上级设备容量受限
23725	阜宁	窑桥二路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23726	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	上级设备容量受限
23727	阜宁	恒阜小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
23728	阜宁	龙湖花园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
23729	阜宁	龙湖花园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
23730	阜宁	龙湖花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
23731	阜宁	港口1#公变	10	400	上级设备容量受限
23732	阜宁	花园北站公变	10	200	上级设备容量受限
23733	阜宁	花园线皇室家具城公变	10	400	上级设备容量受限
23734	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	上级设备容量受限
23735	阜宁	花园小区2#变压器	10	315	上级设备容量受限
23736	阜宁	花园小区3#变	10	400	上级设备容量受限
23737	阜宁	花园小区4#变	10	400	上级设备容量受限
23738	阜宁	花园渔场公变	10	200	上级设备容量受限
23739	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23740	阜宁	皇室家具城3#公变	10	400	上级设备容量受限
23741	阜宁	龙湖新城三期1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23742	阜宁	龙湖新城三期2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
23743	阜宁	龙湖新城三期2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
23744	阜宁	龙湖新城三期2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
23745	阜宁	龙湖新城三期2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
23746	阜宁	美利达公变	10	400	上级设备容量受限
23747	阜宁	欣叶综合楼箱变	10	630	上级设备容量受限
23748	阜宁	花园安置小区1#变	10	630	上级设备容量受限
23749	阜宁	花园安置小区2#变	10	500	上级设备容量受限
23750	阜宁	花园安置小区3#变	10	630	上级设备容量受限
23751	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23752	阜宁	黄河路1#公变	10	400	上级设备容量受限
23753	阜宁	黄河路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23754	阜宁	黄河路3#公变	10	400	上级设备容量受限
23755	阜宁	黄河药厂1#公变	10	400	上级设备容量受限
23756	阜宁	纬一路1#公变	10	400	上级设备容量受限
23757	阜宁	纬一路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23758	阜宁	开发区花园安置小区1#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23759	阜宁	开发区花园安置小区2#箱变	10	500	上级设备容量受限
23760	阜宁	开发区花园安置小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
23761	阜宁	观澜名邸2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
23762	阜宁	观澜名邸2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
23763	阜宁	花园五组安置楼美变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23764	阜宁	花园五组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
23765	阜宁	皇家花苑1#变	10	800	上级设备容量受限
23766	阜宁	皇家花苑2#变	10	800	上级设备容量受限
23767	阜宁	皇家花苑3#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23768	阜宁	黄河西路1#公变（杆箱）	10	160	上级设备容量受限
23769	阜宁	码头小区1#公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23770	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	上级设备容量受限
23771	阜宁	码头小区3#公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23772	阜宁	码头小区4#公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
23773	阜宁	阜东大桥公变	10	400	上级设备容量受限
23774	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	上级设备容量受限
23775	阜宁	黄码路2#公变	10	400	上级设备容量受限
23776	阜宁	春江云锦1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23777	阜宁	春江云锦2#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23778	阜宁	春江云锦2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
23779	阜宁	春江云锦2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
23780	阜宁	绿水印象开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23781	阜宁	绿水印象开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23782	阜宁	码头三组公变	10	400	上级设备容量受限
23783	阜宁	协鑫大桥公变	10	200	上级设备容量受限
23784	阜宁	通榆小区1#变	10	500	上级设备容量受限
23785	阜宁	通榆小区2#变	10	500	上级设备容量受限
23786	阜宁	通榆小区3#变	10	500	上级设备容量受限
23787	阜宁	通榆小区4#变	10	630	上级设备容量受限
23788	阜宁	施庄镇花元六组	10	200	上级设备容量受限
23789	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	上级设备容量受限
23790	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	上级设备容量受限
23791	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	400	上级设备容量受限
23792	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	上级设备容量受限
23793	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	上级设备容量受限
23794	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	上级设备容量受限
23795	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	上级设备容量受限
23796	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23797	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	上级设备容量受限
23798	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	上级设备容量受限
23799	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	上级设备容量受限
23800	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	上级设备容量受限
23801	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	上级设备容量受限
23802	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	上级设备容量受限
23803	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	上级设备容量受限
23804	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	上级设备容量受限
23805	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	上级设备容量受限
23806	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	上级设备容量受限
23807	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	上级设备容量受限
23808	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	上级设备容量受限
23809	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	上级设备容量受限
23810	阜宁	沟墩二尧中站	10	200	上级设备容量受限
23811	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	上级设备容量受限
23812	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	上级设备容量受限
23813	阜宁	沟墩大岗韩桥东站	10	400	上级设备容量受限
23814	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	上级设备容量受限
23815	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23816	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	上级设备容量受限
23817	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	上级设备容量受限
23818	阜宁	沟墩大岗新港东站变	10	200	上级设备容量受限
23819	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	上级设备容量受限
23820	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	上级设备容量受限
23821	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	上级设备容量受限
23822	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	上级设备容量受限
23823	阜宁	沟墩丰唐东站2#变	10	400	上级设备容量受限
23824	阜宁	沟墩丰唐东站公变	10	200	上级设备容量受限
23825	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	上级设备容量受限
23826	阜宁	沟墩丰唐马圩东站公变	10	200	上级设备容量受限
23827	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	200	上级设备容量受限
23828	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	上级设备容量受限
23829	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	上级设备容量受限
23830	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
23831	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
23832	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	上级设备容量受限
23833	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	上级设备容量受限
23834	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23835	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	上级设备容量受限
23836	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	上级设备容量受限
23837	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	上级设备容量受限
23838	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	上级设备容量受限
23839	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	上级设备容量受限
23840	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
23841	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	上级设备容量受限
23842	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	上级设备容量受限
23843	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	上级设备容量受限
23844	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	上级设备容量受限
23845	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	上级设备容量受限
23846	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	上级设备容量受限
23847	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	上级设备容量受限
23848	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	上级设备容量受限
23849	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	上级设备容量受限
23850	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	上级设备容量受限
23851	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	上级设备容量受限
23852	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	上级设备容量受限
23853	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23854	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	上级设备容量受限
23855	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	上级设备容量受限
23856	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	上级设备容量受限
23857	阜宁	沟墩李庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
23858	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	上级设备容量受限
23859	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	上级设备容量受限
23860	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	上级设备容量受限
23861	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	上级设备容量受限
23862	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	上级设备容量受限
23863	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	上级设备容量受限
23864	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	上级设备容量受限
23865	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	上级设备容量受限
23866	阜宁	沟墩鲁塘村南站公变	10	400	上级设备容量受限
23867	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	上级设备容量受限
23868	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	上级设备容量受限
23869	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	上级设备容量受限
23870	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	上级设备容量受限
23871	阜宁	沟墩渔河东站	10	200	上级设备容量受限
23872	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23873	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	上级设备容量受限
23874	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	上级设备容量受限
23875	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	上级设备容量受限
23876	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	上级设备容量受限
23877	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	上级设备容量受限
23878	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	上级设备容量受限
23879	阜宁	沟墩渔河中站公变	10	400	上级设备容量受限
23880	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
23881	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	上级设备容量受限
23882	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	上级设备容量受限
23883	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	上级设备容量受限
23884	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
23885	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	上级设备容量受限
23886	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	上级设备容量受限
23887	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	上级设备容量受限
23888	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	上级设备容量受限
23889	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	上级设备容量受限
23890	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	上级设备容量受限
23891	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23892	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	上级设备容量受限
23893	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	上级设备容量受限
23894	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	上级设备容量受限
23895	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	上级设备容量受限
23896	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23897	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	上级设备容量受限
23898	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	上级设备容量受限
23899	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
23900	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	上级设备容量受限
23901	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	上级设备容量受限
23902	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
23903	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	上级设备容量受限
23904	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	上级设备容量受限
23905	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	上级设备容量受限
23906	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	上级设备容量受限
23907	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	上级设备容量受限
23908	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	上级设备容量受限
23909	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	上级设备容量受限
23910	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23911	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	上级设备容量受限
23912	阜宁	沟墩必林南站	10	200	上级设备容量受限
23913	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	上级设备容量受限
23914	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	上级设备容量受限
23915	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	上级设备容量受限
23916	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	上级设备容量受限
23917	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	上级设备容量受限
23918	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	上级设备容量受限
23919	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	上级设备容量受限
23920	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
23921	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	上级设备容量受限
23922	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	上级设备容量受限
23923	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	上级设备容量受限
23924	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	上级设备容量受限
23925	阜宁	沟墩三合南湾南站公变	10	200	上级设备容量受限
23926	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	上级设备容量受限
23927	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
23928	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
23929	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23930	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
23931	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	上级设备容量受限
23932	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	上级设备容量受限
23933	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	上级设备容量受限
23934	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	上级设备容量受限
23935	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	上级设备容量受限
23936	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	上级设备容量受限
23937	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	上级设备容量受限
23938	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	上级设备容量受限
23939	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	上级设备容量受限
23940	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
23941	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	上级设备容量受限
23942	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	上级设备容量受限
23943	阜宁	沟墩条海卫东站公变	10	200	上级设备容量受限
23944	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	上级设备容量受限
23945	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	上级设备容量受限
23946	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	上级设备容量受限
23947	阜宁	沟墩匣东合兴南站	10	400	上级设备容量受限
23948	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23949	阜宁	沟墩匣东三组	10	400	上级设备容量受限
23950	阜宁	沟墩匣东三组2#变	10	315	上级设备容量受限
23951	阜宁	沟墩匣东四组	10	200	上级设备容量受限
23952	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	上级设备容量受限
23953	阜宁	沟墩匣东匣湾北站2#	10	200	上级设备容量受限
23954	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	上级设备容量受限
23955	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	上级设备容量受限
23956	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	上级设备容量受限
23957	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	上级设备容量受限
23958	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	上级设备容量受限
23959	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	上级设备容量受限
23960	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	上级设备容量受限
23961	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	上级设备容量受限
23962	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	上级设备容量受限
23963	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	上级设备容量受限
23964	阜宁	沟墩7号公变	10	400	上级设备容量受限
23965	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	上级设备容量受限
23966	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	上级设备容量受限
23967	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23968	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	上级设备容量受限
23969	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	上级设备容量受限
23970	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	上级设备容量受限
23971	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
23972	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	上级设备容量受限
23973	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	上级设备容量受限
23974	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	上级设备容量受限
23975	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	上级设备容量受限
23976	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	上级设备容量受限
23977	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	上级设备容量受限
23978	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	上级设备容量受限
23979	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	上级设备容量受限
23980	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
23981	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23982	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
23983	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	上级设备容量受限
23984	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	上级设备容量受限
23985	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	上级设备容量受限
23986	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
23987	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	上级设备容量受限
23988	阜宁	沟墩大港北站	10	200	上级设备容量受限
23989	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	上级设备容量受限
23990	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	上级设备容量受限
23991	阜宁	沟墩大港东站	10	200	上级设备容量受限
23992	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	上级设备容量受限
23993	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	上级设备容量受限
23994	阜宁	沟墩大港港北站	10	200	上级设备容量受限
23995	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	上级设备容量受限
23996	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	上级设备容量受限
23997	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	上级设备容量受限
23998	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	上级设备容量受限
23999	阜宁	沟墩大港介圩东站	10	400	上级设备容量受限
24000	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	上级设备容量受限
24001	阜宁	沟墩大港南站	10	200	上级设备容量受限
24002	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	上级设备容量受限
24003	阜宁	沟墩大港中站	10	200	上级设备容量受限
24004	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	上级设备容量受限
24005	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24006	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	上级设备容量受限
24007	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	上级设备容量受限
24008	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	上级设备容量受限
24009	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	上级设备容量受限
24010	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	上级设备容量受限
24011	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	上级设备容量受限
24012	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	上级设备容量受限
24013	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	上级设备容量受限
24014	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	上级设备容量受限
24015	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	上级设备容量受限
24016	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	上级设备容量受限
24017	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	上级设备容量受限
24018	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	上级设备容量受限
24019	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	上级设备容量受限
24020	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	上级设备容量受限
24021	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	上级设备容量受限
24022	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	上级设备容量受限
24023	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	上级设备容量受限
24024	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24025	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	上级设备容量受限
24026	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	上级设备容量受限
24027	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	上级设备容量受限
24028	阜宁	沟墩竖河通于东站	10	200	上级设备容量受限
24029	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	上级设备容量受限
24030	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	上级设备容量受限
24031	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	上级设备容量受限
24032	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	上级设备容量受限
24033	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	上级设备容量受限
24034	阜宁	沟墩新建东站	10	200	上级设备容量受限
24035	阜宁	沟墩新建条东站公变	10	200	上级设备容量受限
24036	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	上级设备容量受限
24037	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	上级设备容量受限
24038	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	上级设备容量受限
24039	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	上级设备容量受限
24040	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	上级设备容量受限
24041	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	上级设备容量受限
24042	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	上级设备容量受限
24043	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24044	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	上级设备容量受限
24045	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	上级设备容量受限
24046	阜宁	沟墩陈坎东站2#变	10	400	上级设备容量受限
24047	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	上级设备容量受限
24048	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	上级设备容量受限
24049	阜宁	沟墩陈坎南站2#变	10	400	上级设备容量受限
24050	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	上级设备容量受限
24051	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	上级设备容量受限
24052	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	上级设备容量受限
24053	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	上级设备容量受限
24054	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	上级设备容量受限
24055	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	上级设备容量受限
24056	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	上级设备容量受限
24057	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	上级设备容量受限
24058	阜宁	沟墩永胜东站	10	200	上级设备容量受限
24059	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	上级设备容量受限
24060	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	上级设备容量受限
24061	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	上级设备容量受限
24062	阜宁	沟墩永胜新北北站单相变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24063	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	上级设备容量受限
24064	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	上级设备容量受限
24065	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	上级设备容量受限
24066	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	上级设备容量受限
24067	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	上级设备容量受限
24068	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	上级设备容量受限
24069	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	上级设备容量受限
24070	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	上级设备容量受限
24071	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	上级设备容量受限
24072	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	上级设备容量受限
24073	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	上级设备容量受限
24074	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	上级设备容量受限
24075	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	上级设备容量受限
24076	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	上级设备容量受限
24077	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	上级设备容量受限
24078	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	400	上级设备容量受限
24079	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	上级设备容量受限
24080	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	上级设备容量受限
24081	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24082	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	上级设备容量受限
24083	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	上级设备容量受限
24084	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	上级设备容量受限
24085	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	上级设备容量受限
24086	阜宁	沟墩郑兴兴正南站	10	200	上级设备容量受限
24087	阜宁	沟墩郑兴兴正站公变	10	250	上级设备容量受限
24088	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	上级设备容量受限
24089	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	上级设备容量受限
24090	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	上级设备容量受限
24091	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	上级设备容量受限
24092	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	上级设备容量受限
24093	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	上级设备容量受限
24094	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	上级设备容量受限
24095	阜宁	沟墩阜岗东站公变	10	200	上级设备容量受限
24096	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	上级设备容量受限
24097	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	上级设备容量受限
24098	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	上级设备容量受限
24099	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	上级设备容量受限
24100	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24101	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	上级设备容量受限
24102	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	上级设备容量受限
24103	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	500	上级设备容量受限
24104	阜宁	沟墩后岗东站	10	200	上级设备容量受限
24105	阜宁	沟墩后岗东站2#变	10	200	上级设备容量受限
24106	阜宁	沟墩后岗东站3#变	10	400	上级设备容量受限
24107	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	上级设备容量受限
24108	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	上级设备容量受限
24109	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	上级设备容量受限
24110	阜宁	沟墩凌沟北站	10	200	上级设备容量受限
24111	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	上级设备容量受限
24112	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	上级设备容量受限
24113	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	上级设备容量受限
24114	阜宁	沟墩凌沟凌北站	10	200	上级设备容量受限
24115	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	上级设备容量受限
24116	阜宁	沟墩凌沟凌东站公变	10	200	上级设备容量受限
24117	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	上级设备容量受限
24118	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	上级设备容量受限
24119	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24120	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	上级设备容量受限
24121	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	上级设备容量受限
24122	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	上级设备容量受限
24123	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
24124	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
24125	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	上级设备容量受限
24126	阜宁	沟墩跃进村站公变	10	400	上级设备容量受限
24127	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	上级设备容量受限
24128	阜宁	沟墩跃进何东西站	10	200	上级设备容量受限
24129	阜宁	沟墩跃进何东站	10	200	上级设备容量受限
24130	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	上级设备容量受限
24131	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	上级设备容量受限
24132	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	上级设备容量受限
24133	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	上级设备容量受限
24134	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	上级设备容量受限
24135	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	上级设备容量受限
24136	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	上级设备容量受限
24137	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	上级设备容量受限
24138	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24139	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	上级设备容量受限
24140	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	上级设备容量受限
24141	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24142	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	上级设备容量受限
24143	阜宁	沟墩白匣南站	10	200	上级设备容量受限
24144	阜宁	沟墩白匣新东站公变	10	200	上级设备容量受限
24145	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	上级设备容量受限
24146	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	上级设备容量受限
24147	阜宁	沟墩白匣新南站	10	400	上级设备容量受限
24148	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	上级设备容量受限
24149	阜宁	沟墩白匣新中站公变	10	400	上级设备容量受限
24150	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	上级设备容量受限
24151	阜宁	沟墩陈桥白水塘东站	10	315	上级设备容量受限
24152	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	上级设备容量受限
24153	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	上级设备容量受限
24154	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	上级设备容量受限
24155	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	上级设备容量受限
24156	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	上级设备容量受限
24157	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24158	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	上级设备容量受限
24159	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	上级设备容量受限
24160	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	上级设备容量受限
24161	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	上级设备容量受限
24162	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	上级设备容量受限
24163	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	上级设备容量受限
24164	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	上级设备容量受限
24165	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	上级设备容量受限
24166	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	上级设备容量受限
24167	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	上级设备容量受限
24168	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	上级设备容量受限
24169	阜宁	沟墩陈桥条垅站	10	200	上级设备容量受限
24170	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	上级设备容量受限
24171	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	上级设备容量受限
24172	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	上级设备容量受限
24173	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	上级设备容量受限
24174	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	上级设备容量受限
24175	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	上级设备容量受限
24176	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24177	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	上级设备容量受限
24178	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	上级设备容量受限
24179	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	上级设备容量受限
24180	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	上级设备容量受限
24181	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	上级设备容量受限
24182	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	上级设备容量受限
24183	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	上级设备容量受限
24184	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	上级设备容量受限
24185	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	上级设备容量受限
24186	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	上级设备容量受限
24187	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	上级设备容量受限
24188	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	上级设备容量受限
24189	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	上级设备容量受限
24190	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	上级设备容量受限
24191	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	上级设备容量受限
24192	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	上级设备容量受限
24193	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	上级设备容量受限
24194	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	上级设备容量受限
24195	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24196	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	上级设备容量受限
24197	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	上级设备容量受限
24198	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	上级设备容量受限
24199	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	上级设备容量受限
24200	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	上级设备容量受限
24201	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	上级设备容量受限
24202	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	上级设备容量受限
24203	阜宁	沟墩新河北站	10	200	上级设备容量受限
24204	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	上级设备容量受限
24205	阜宁	沟墩新河东站	10	400	上级设备容量受限
24206	阜宁	沟墩新河二组	10	400	上级设备容量受限
24207	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	上级设备容量受限
24208	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	上级设备容量受限
24209	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	上级设备容量受限
24210	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	上级设备容量受限
24211	阜宁	沟墩新河南站	10	200	上级设备容量受限
24212	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	上级设备容量受限
24213	阜宁	沟墩新河西站	10	400	上级设备容量受限
24214	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24215	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	上级设备容量受限
24216	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	上级设备容量受限
24217	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	上级设备容量受限
24218	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	上级设备容量受限
24219	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	上级设备容量受限
24220	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	上级设备容量受限
24221	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	上级设备容量受限
24222	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	上级设备容量受限
24223	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	上级设备容量受限
24224	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	上级设备容量受限
24225	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	上级设备容量受限
24226	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	上级设备容量受限
24227	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	上级设备容量受限
24228	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
24229	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
24230	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
24231	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
24232	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	上级设备容量受限
24233	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24234	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	上级设备容量受限
24235	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	上级设备容量受限
24236	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
24237	阜宁	沟墩条岗东站2#变	10	400	上级设备容量受限
24238	阜宁	沟墩条岗东站公变	10	400	上级设备容量受限
24239	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	上级设备容量受限
24240	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	上级设备容量受限
24241	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	上级设备容量受限
24242	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	上级设备容量受限
24243	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	上级设备容量受限
24244	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	上级设备容量受限
24245	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	上级设备容量受限
24246	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	上级设备容量受限
24247	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	上级设备容量受限
24248	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	上级设备容量受限
24249	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	上级设备容量受限
24250	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	上级设备容量受限
24251	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	上级设备容量受限
24252	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24253	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	上级设备容量受限
24254	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	上级设备容量受限
24255	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	上级设备容量受限
24256	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	上级设备容量受限
24257	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	上级设备容量受限
24258	阜宁	沟墩三合新建东站	10	400	上级设备容量受限
24259	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	400	上级设备容量受限
24260	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	上级设备容量受限
24261	阜宁	沟墩条海北站	10	400	上级设备容量受限
24262	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	上级设备容量受限
24263	阜宁	沟墩条海西站	10	200	上级设备容量受限
24264	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	上级设备容量受限
24265	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	上级设备容量受限
24266	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	上级设备容量受限
24267	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	上级设备容量受限
24268	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	上级设备容量受限
24269	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	上级设备容量受限
24270	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	上级设备容量受限
24271	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24272	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	上级设备容量受限
24273	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	上级设备容量受限
24274	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	上级设备容量受限
24275	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	上级设备容量受限
24276	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	上级设备容量受限
24277	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	上级设备容量受限
24278	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	上级设备容量受限
24279	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	上级设备容量受限
24280	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	上级设备容量受限
24281	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	上级设备容量受限
24282	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	上级设备容量受限
24283	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	上级设备容量受限
24284	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	上级设备容量受限
24285	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	上级设备容量受限
24286	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	上级设备容量受限
24287	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	上级设备容量受限
24288	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	上级设备容量受限
24289	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	上级设备容量受限
24290	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24291	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	上级设备容量受限
24292	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	上级设备容量受限
24293	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	上级设备容量受限
24294	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	上级设备容量受限
24295	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	上级设备容量受限
24296	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	上级设备容量受限
24297	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	上级设备容量受限
24298	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	上级设备容量受限
24299	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	上级设备容量受限
24300	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	上级设备容量受限
24301	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	上级设备容量受限
24302	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	上级设备容量受限
24303	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	上级设备容量受限
24304	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	上级设备容量受限
24305	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	上级设备容量受限
24306	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	上级设备容量受限
24307	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	上级设备容量受限
24308	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	上级设备容量受限
24309	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24310	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	上级设备容量受限
24311	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	上级设备容量受限
24312	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	上级设备容量受限
24313	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	上级设备容量受限
24314	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	上级设备容量受限
24315	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	上级设备容量受限
24316	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24317	阜宁	沟墩公园公变	10	630	上级设备容量受限
24318	阜宁	沟墩集合电站	10	200	上级设备容量受限
24319	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	上级设备容量受限
24320	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	上级设备容量受限
24321	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	上级设备容量受限
24322	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	上级设备容量受限
24323	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
24324	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
24325	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
24326	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
24327	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
24328	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24329	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	上级设备容量受限
24330	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	上级设备容量受限
24331	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	上级设备容量受限
24332	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	上级设备容量受限
24333	阜宁	沟墩文化站变	10	400	上级设备容量受限
24334	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24335	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24336	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24337	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24338	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24339	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	上级设备容量受限
24340	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	上级设备容量受限
24341	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24342	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24343	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	上级设备容量受限
24344	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24345	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	上级设备容量受限
24346	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	上级设备容量受限
24347	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24348	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	上级设备容量受限
24349	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24350	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24351	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24352	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24353	阜宁	古河1#箱式变	10	400	上级设备容量受限
24354	阜宁	古河2组	10	200	上级设备容量受限
24355	阜宁	古河3号变	10	400	上级设备容量受限
24356	阜宁	古河二四组公变	10	315	上级设备容量受限
24357	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	上级设备容量受限
24358	阜宁	古河粮站变西	10	400	上级设备容量受限
24359	阜宁	古河农电站公变	10	400	上级设备容量受限
24360	阜宁	古河农电站新公变	10	630	上级设备容量受限
24361	阜宁	古河小康路	10	400	上级设备容量受限
24362	阜宁	古河小康路西	10	400	上级设备容量受限
24363	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	上级设备容量受限
24364	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	上级设备容量受限
24365	阜宁	古河1#变西	10	400	上级设备容量受限
24366	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24367	阜宁	古河古河新站公变	10	200	上级设备容量受限
24368	阜宁	古河居委会公变	10	400	上级设备容量受限
24369	阜宁	古河利元三组	10	200	上级设备容量受限
24370	阜宁	古河利元一组公变	10	200	上级设备容量受限
24371	阜宁	古河利元一组西	10	200	上级设备容量受限
24372	阜宁	古河南站北	10	400	上级设备容量受限
24373	阜宁	古河南站公变	10	400	上级设备容量受限
24374	阜宁	古河七八组公变	10	200	上级设备容量受限
24375	阜宁	古河七组	10	400	上级设备容量受限
24376	阜宁	古河镇利元三组东	10	400	上级设备容量受限
24377	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	上级设备容量受限
24378	阜宁	古河利元七组	10	200	上级设备容量受限
24379	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	上级设备容量受限
24380	阜宁	古河利元西站公变	10	400	上级设备容量受限
24381	阜宁	古河小刘东站北公变	10	200	上级设备容量受限
24382	阜宁	古河小刘南站	10	400	上级设备容量受限
24383	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	上级设备容量受限
24384	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	上级设备容量受限
24385	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24386	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	上级设备容量受限
24387	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	上级设备容量受限
24388	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	上级设备容量受限
24389	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	上级设备容量受限
24390	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	上级设备容量受限
24391	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	上级设备容量受限
24392	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	上级设备容量受限
24393	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	上级设备容量受限
24394	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
24395	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	上级设备容量受限
24396	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	上级设备容量受限
24397	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	上级设备容量受限
24398	阜宁	古河姜王南站东	10	200	上级设备容量受限
24399	阜宁	古河姜王南站公变	10	200	上级设备容量受限
24400	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	上级设备容量受限
24401	阜宁	古河姜王三组	10	400	上级设备容量受限
24402	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	上级设备容量受限
24403	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	上级设备容量受限
24404	阜宁	古河联合东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24405	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	上级设备容量受限
24406	阜宁	古河联合南站公变	10	400	上级设备容量受限
24407	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
24408	阜宁	古河联合西站公变	10	200	上级设备容量受限
24409	阜宁	古河联合中站	10	200	上级设备容量受限
24410	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
24411	阜宁	古河邵庄六组	10	400	上级设备容量受限
24412	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
24413	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	上级设备容量受限
24414	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
24415	阜宁	古河邵庄五组	10	400	上级设备容量受限
24416	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	上级设备容量受限
24417	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	上级设备容量受限
24418	阜宁	古河吴庄南站	10	200	上级设备容量受限
24419	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	上级设备容量受限
24420	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	上级设备容量受限
24421	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	上级设备容量受限
24422	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	上级设备容量受限
24423	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24424	阜宁	古河新民西站公变	10	200	上级设备容量受限
24425	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	上级设备容量受限
24426	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	上级设备容量受限
24427	阜宁	古河镇联合东站1#变	10	200	上级设备容量受限
24428	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	上级设备容量受限
24429	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	上级设备容量受限
24430	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	上级设备容量受限
24431	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	上级设备容量受限
24432	阜宁	古河会明东站公变	10	400	上级设备容量受限
24433	阜宁	古河会明西站公变	10	400	上级设备容量受限
24434	阜宁	古河会明西站南	10	400	上级设备容量受限
24435	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	上级设备容量受限
24436	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	上级设备容量受限
24437	阜宁	古河利元二组东	10	400	上级设备容量受限
24438	阜宁	古河利元二组公变	10	400	上级设备容量受限
24439	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	上级设备容量受限
24440	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	上级设备容量受限
24441	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	上级设备容量受限
24442	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24443	阜宁	古河刘候东站公变	10	200	上级设备容量受限
24444	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
24445	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	上级设备容量受限
24446	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	上级设备容量受限
24447	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
24448	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
24449	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	上级设备容量受限
24450	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	上级设备容量受限
24451	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
24452	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
24453	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	上级设备容量受限
24454	阜宁	古河西左北站	10	200	上级设备容量受限
24455	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	上级设备容量受限
24456	阜宁	古河小刘西站	10	200	上级设备容量受限
24457	阜宁	古河新民东站公变	10	200	上级设备容量受限
24458	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	上级设备容量受限
24459	阜宁	古河新民三组	10	200	上级设备容量受限
24460	阜宁	古河新民一组公变	10	200	上级设备容量受限
24461	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24462	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	上级设备容量受限
24463	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	上级设备容量受限
24464	阜宁	古河镇唐庄东站公变	10	200	上级设备容量受限
24465	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	上级设备容量受限
24466	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	上级设备容量受限
24467	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	上级设备容量受限
24468	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	上级设备容量受限
24469	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	上级设备容量受限
24470	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	上级设备容量受限
24471	阜宁	古河镇新民四组	10	200	上级设备容量受限
24472	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	上级设备容量受限
24473	阜宁	古河一组公变	10	400	上级设备容量受限
24474	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	上级设备容量受限
24475	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	上级设备容量受限
24476	阜宁	古河康居工程	10	400	上级设备容量受限
24477	阜宁	古河康居工程东	10	400	上级设备容量受限
24478	阜宁	古河康居工程西	10	400	上级设备容量受限
24479	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	上级设备容量受限
24480	阜宁	古河西左1#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24481	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	上级设备容量受限
24482	阜宁	古河西左东站公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
24483	阜宁	古河西左南站	10	400	上级设备容量受限
24484	阜宁	古河西左西站南	10	400	上级设备容量受限
24485	阜宁	古河西左西站西	10	200	上级设备容量受限
24486	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	上级设备容量受限
24487	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	上级设备容量受限
24488	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	上级设备容量受限
24489	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	上级设备容量受限
24490	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	上级设备容量受限
24491	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	上级设备容量受限
24492	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	上级设备容量受限
24493	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	上级设备容量受限
24494	阜宁	古河大冲西站北	10	200	上级设备容量受限
24495	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	上级设备容量受限
24496	阜宁	古河大冲西站南	10	200	上级设备容量受限
24497	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	上级设备容量受限
24498	阜宁	古河刘候北站	10	400	上级设备容量受限
24499	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24500	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	上级设备容量受限
24501	阜宁	古河刘候志清1#变	10	200	上级设备容量受限
24502	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	上级设备容量受限
24503	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	上级设备容量受限
24504	阜宁	古河前张北站北	10	315	上级设备容量受限
24505	阜宁	古河前张北站公变	10	200	上级设备容量受限
24506	阜宁	古河前张村站公变	10	200	上级设备容量受限
24507	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	上级设备容量受限
24508	阜宁	古河前张西站公变	10	400	上级设备容量受限
24509	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	上级设备容量受限
24510	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
24511	阜宁	古河人民北站东	10	200	上级设备容量受限
24512	阜宁	古河人民北站公变	10	200	上级设备容量受限
24513	阜宁	古河人民槽沟洞公变	10	200	上级设备容量受限
24514	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	上级设备容量受限
24515	阜宁	古河人民东站公变	10	200	上级设备容量受限
24516	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	上级设备容量受限
24517	阜宁	古河人民西站公变	10	200	上级设备容量受限
24518	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24519	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
24520	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	上级设备容量受限
24521	阜宁	古河西刘北站	10	200	上级设备容量受限
24522	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	上级设备容量受限
24523	阜宁	古河西刘新公变	10	400	上级设备容量受限
24524	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	上级设备容量受限
24525	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	上级设备容量受限
24526	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	上级设备容量受限
24527	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	上级设备容量受限
24528	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	上级设备容量受限
24529	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	上级设备容量受限
24530	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	上级设备容量受限
24531	阜宁	古河镇前张四组	10	200	上级设备容量受限
24532	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	上级设备容量受限
24533	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	上级设备容量受限
24534	阜宁	古河镇人民新站	10	200	上级设备容量受限
24535	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	上级设备容量受限
24536	阜宁	古河房吕东站1#变东	10	200	上级设备容量受限
24537	阜宁	古河房吕东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24538	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	上级设备容量受限
24539	阜宁	古河房吕西站公变	10	200	上级设备容量受限
24540	阜宁	古河李扬村站东	10	400	上级设备容量受限
24541	阜宁	古河李扬西站西	10	200	上级设备容量受限
24542	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	上级设备容量受限
24543	阜宁	古河李杨村站西	10	200	上级设备容量受限
24544	阜宁	古河李杨西站2#变	10	400	上级设备容量受限
24545	阜宁	古河李杨西站公变	10	400	上级设备容量受限
24546	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
24547	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	上级设备容量受限
24548	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	上级设备容量受限
24549	阜宁	古河陆冲2组	10	400	上级设备容量受限
24550	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
24551	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	上级设备容量受限
24552	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	上级设备容量受限
24553	阜宁	古河陆冲五组	10	400	上级设备容量受限
24554	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	上级设备容量受限
24555	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	上级设备容量受限
24556	阜宁	古河神灯东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24557	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	上级设备容量受限
24558	阜宁	古河神墩村站1#变	10	400	上级设备容量受限
24559	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	上级设备容量受限
24560	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	上级设备容量受限
24561	阜宁	古河神墩二组南	10	200	上级设备容量受限
24562	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	上级设备容量受限
24563	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	上级设备容量受限
24564	阜宁	古河唐刘北站	10	200	上级设备容量受限
24565	阜宁	古河唐刘村站公变	10	200	上级设备容量受限
24566	阜宁	古河唐刘村站西	10	400	上级设备容量受限
24567	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	上级设备容量受限
24568	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	上级设备容量受限
24569	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	上级设备容量受限
24570	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	上级设备容量受限
24571	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	上级设备容量受限
24572	阜宁	古河杨石西站北	10	200	上级设备容量受限
24573	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	上级设备容量受限
24574	阜宁	古河镇房吕东站1#变	10	200	上级设备容量受限
24575	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24576	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	上级设备容量受限
24577	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	上级设备容量受限
24578	阜宁	古河镇陆冲东站	10	400	上级设备容量受限
24579	阜宁	古河镇陆冲东站东	10	200	上级设备容量受限
24580	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	上级设备容量受限
24581	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	上级设备容量受限
24582	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	上级设备容量受限
24583	阜宁	古河1#变	10	400	上级设备容量受限
24584	阜宁	古河2#变	10	400	上级设备容量受限
24585	阜宁	古河3#变北	10	200	上级设备容量受限
24586	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	上级设备容量受限
24587	阜宁	古河古颜七组北	10	200	上级设备容量受限
24588	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	上级设备容量受限
24589	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	上级设备容量受限
24590	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	上级设备容量受限
24591	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	上级设备容量受限
24592	阜宁	古河镇西街公变	10	400	上级设备容量受限
24593	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	上级设备容量受限
24594	阜宁	古河大许东站北	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24595	阜宁	古河大许东站公变	10	200	上级设备容量受限
24596	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	上级设备容量受限
24597	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
24598	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	上级设备容量受限
24599	阜宁	古河大许西站公变	10	200	上级设备容量受限
24600	阜宁	古河大许西站西	10	200	上级设备容量受限
24601	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	上级设备容量受限
24602	阜宁	古河大许中站东	10	400	上级设备容量受限
24603	阜宁	古河大许中站公变	10	400	上级设备容量受限
24604	阜宁	古河高口东站东公变	10	200	上级设备容量受限
24605	阜宁	古河高口东站公变	10	400	上级设备容量受限
24606	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	上级设备容量受限
24607	阜宁	古河高口西站公变	10	400	上级设备容量受限
24608	阜宁	古河小边村站公变	10	400	上级设备容量受限
24609	阜宁	古河小许北站公变	10	200	上级设备容量受限
24610	阜宁	古河小许村站北	10	400	上级设备容量受限
24611	阜宁	古河小许村站公变	10	200	上级设备容量受限
24612	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	上级设备容量受限
24613	阜宁	古河小许东站北	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24614	阜宁	古河小许东站公变	10	200	上级设备容量受限
24615	阜宁	古河小许三组东	10	200	上级设备容量受限
24616	阜宁	古河镇大许五组	10	400	上级设备容量受限
24617	阜宁	古河镇高口北站	10	400	上级设备容量受限
24618	阜宁	古河镇高口四组	10	400	上级设备容量受限
24619	阜宁	古河镇小边西站	10	200	上级设备容量受限
24620	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	上级设备容量受限
24621	阜宁	古河镇小许三组	10	400	上级设备容量受限
24622	阜宁	古河镇小许五组	10	400	上级设备容量受限
24623	阜宁	古河岗东村站北	10	400	上级设备容量受限
24624	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	上级设备容量受限
24625	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	上级设备容量受限
24626	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	上级设备容量受限
24627	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	上级设备容量受限
24628	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
24629	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	上级设备容量受限
24630	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	上级设备容量受限
24631	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	上级设备容量受限
24632	阜宁	古河神墩六组东	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24633	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	上级设备容量受限
24634	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	上级设备容量受限
24635	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	上级设备容量受限
24636	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	上级设备容量受限
24637	阜宁	古河新岗东站1#变北	10	400	上级设备容量受限
24638	阜宁	古河新岗东站公变	10	400	上级设备容量受限
24639	阜宁	古河新岗东站南公变	10	200	上级设备容量受限
24640	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	上级设备容量受限
24641	阜宁	古河新岗三组	10	200	上级设备容量受限
24642	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	上级设备容量受限
24643	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	上级设备容量受限
24644	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
24645	阜宁	古河严舍村站北	10	400	上级设备容量受限
24646	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	上级设备容量受限
24647	阜宁	古河严舍南站	10	200	上级设备容量受限
24648	阜宁	古河严舍南站北	10	200	上级设备容量受限
24649	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	上级设备容量受限
24650	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
24651	阜宁	古河镇岗东村站1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24652	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	上级设备容量受限
24653	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	上级设备容量受限
24654	阜宁	古河镇新岗东站1#变	10	400	上级设备容量受限
24655	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	上级设备容量受限
24656	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	上级设备容量受限
24657	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	上级设备容量受限
24658	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	上级设备容量受限
24659	阜宁	古河左扬南站北	10	200	上级设备容量受限
24660	阜宁	古河左阳1#变	10	200	上级设备容量受限
24661	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	上级设备容量受限
24662	阜宁	古河左杨北站南公变	10	315	上级设备容量受限
24663	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	上级设备容量受限
24664	阜宁	古河左杨村南站公变	10	400	上级设备容量受限
24665	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	上级设备容量受限
24666	阜宁	古河秦庄3组	10	200	上级设备容量受限
24667	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	上级设备容量受限
24668	阜宁	古河秦庄9.10组北	10	200	上级设备容量受限
24669	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	上级设备容量受限
24670	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24671	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	上级设备容量受限
24672	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	上级设备容量受限
24673	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
24674	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	上级设备容量受限
24675	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	上级设备容量受限
24676	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	上级设备容量受限
24677	阜宁	古河洋桥村站	10	200	上级设备容量受限
24678	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	上级设备容量受限
24679	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	上级设备容量受限
24680	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	上级设备容量受限
24681	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	上级设备容量受限
24682	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	上级设备容量受限
24683	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	上级设备容量受限
24684	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	上级设备容量受限
24685	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	上级设备容量受限
24686	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	上级设备容量受限
24687	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	上级设备容量受限
24688	阜宁	古河张李北站公变	10	200	上级设备容量受限
24689	阜宁	古河张李北站南	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24690	阜宁	古河张李三组北	10	200	上级设备容量受限
24691	阜宁	古河张李三组公变	10	200	上级设备容量受限
24692	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	上级设备容量受限
24693	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	上级设备容量受限
24694	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	上级设备容量受限
24695	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	上级设备容量受限
24696	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	上级设备容量受限
24697	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	上级设备容量受限
24698	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	上级设备容量受限
24699	阜宁	张李1#公变	10	200	上级设备容量受限
24700	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	上级设备容量受限
24701	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	上级设备容量受限
24702	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	上级设备容量受限
24703	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	上级设备容量受限
24704	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	上级设备容量受限
24705	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	上级设备容量受限
24706	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	上级设备容量受限
24707	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	上级设备容量受限
24708	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24709	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	上级设备容量受限
24710	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	上级设备容量受限
24711	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	上级设备容量受限
24712	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	上级设备容量受限
24713	阜宁	古河中桥1.7.9组南	10	200	上级设备容量受限
24714	阜宁	古河中桥2组东	10	400	上级设备容量受限
24715	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	上级设备容量受限
24716	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	上级设备容量受限
24717	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	上级设备容量受限
24718	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	上级设备容量受限
24719	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	上级设备容量受限
24720	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	上级设备容量受限
24721	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	上级设备容量受限
24722	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	上级设备容量受限
24723	阜宁	古河中桥四组	10	200	上级设备容量受限
24724	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
24725	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	上级设备容量受限
24726	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	上级设备容量受限
24727	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24728	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	上级设备容量受限
24729	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	上级设备容量受限
24730	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	上级设备容量受限
24731	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
24732	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	上级设备容量受限
24733	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	上级设备容量受限
24734	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	上级设备容量受限
24735	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
24736	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	上级设备容量受限
24737	阜宁	郭墅纬二路1#公变	10	400	上级设备容量受限
24738	阜宁	郭墅许祝东站1#变（北）	10	200	上级设备容量受限
24739	阜宁	郭墅许祝东站2#变（南）	10	400	上级设备容量受限
24740	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	上级设备容量受限
24741	阜宁	郭墅许祝东站新增公变	10	400	上级设备容量受限
24742	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	上级设备容量受限
24743	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	上级设备容量受限
24744	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	上级设备容量受限
24745	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	上级设备容量受限
24746	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24747	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
24748	阜宁	郭墅许庄北站新增	10	200	上级设备容量受限
24749	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	上级设备容量受限
24750	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	上级设备容量受限
24751	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	上级设备容量受限
24752	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	500	上级设备容量受限
24753	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	500	上级设备容量受限
24754	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	上级设备容量受限
24755	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	上级设备容量受限
24756	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	上级设备容量受限
24757	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	上级设备容量受限
24758	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	上级设备容量受限
24759	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	上级设备容量受限
24760	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
24761	阜宁	郭墅刘河东站公变	10	200	上级设备容量受限
24762	阜宁	郭墅刘河东站新增	10	400	上级设备容量受限
24763	阜宁	郭墅刘河东站一组	10	200	上级设备容量受限
24764	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	上级设备容量受限
24765	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24766	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	上级设备容量受限
24767	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	上级设备容量受限
24768	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	上级设备容量受限
24769	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
24770	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	上级设备容量受限
24771	阜宁	郭墅郑舍东站公变	10	200	上级设备容量受限
24772	阜宁	郭墅郑舍中站公变	10	200	上级设备容量受限
24773	阜宁	郭墅汇鑫路1#公变	10	400	上级设备容量受限
24774	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	上级设备容量受限
24775	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	上级设备容量受限
24776	阜宁	郭墅曹圩中站公变	10	200	上级设备容量受限
24777	阜宁	郭墅堤防管理所	10	400	上级设备容量受限
24778	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	上级设备容量受限
24779	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	上级设备容量受限
24780	阜宁	郭墅刘河中站1#变	10	200	上级设备容量受限
24781	阜宁	郭墅刘河中站公变	10	400	上级设备容量受限
24782	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	上级设备容量受限
24783	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	上级设备容量受限
24784	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24785	阜宁	郭墅西北一组	10	500	上级设备容量受限
24786	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	上级设备容量受限
24787	阜宁	郭墅兴南二组东公变	10	200	上级设备容量受限
24788	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	上级设备容量受限
24789	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	上级设备容量受限
24790	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	上级设备容量受限
24791	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	上级设备容量受限
24792	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	上级设备容量受限
24793	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	上级设备容量受限
24794	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	上级设备容量受限
24795	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	上级设备容量受限
24796	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	上级设备容量受限
24797	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	上级设备容量受限
24798	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	上级设备容量受限
24799	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	上级设备容量受限
24800	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	上级设备容量受限
24801	阜宁	郭墅戴舍东站1#变	10	400	上级设备容量受限
24802	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	上级设备容量受限
24803	阜宁	郭墅戴舍东站新增	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24804	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	上级设备容量受限
24805	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	上级设备容量受限
24806	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	上级设备容量受限
24807	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	上级设备容量受限
24808	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	上级设备容量受限
24809	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	上级设备容量受限
24810	阜宁	郭墅东唐东站公变	10	400	上级设备容量受限
24811	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	上级设备容量受限
24812	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	上级设备容量受限
24813	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
24814	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	上级设备容量受限
24815	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
24816	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	上级设备容量受限
24817	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
24818	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	上级设备容量受限
24819	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	上级设备容量受限
24820	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	上级设备容量受限
24821	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	上级设备容量受限
24822	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24823	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	上级设备容量受限
24824	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	上级设备容量受限
24825	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	上级设备容量受限
24826	阜宁	郭墅唐东东站公变	10	200	上级设备容量受限
24827	阜宁	郭墅唐西东站公变	10	400	上级设备容量受限
24828	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	上级设备容量受限
24829	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	上级设备容量受限
24830	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	上级设备容量受限
24831	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	上级设备容量受限
24832	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	上级设备容量受限
24833	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	上级设备容量受限
24834	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	上级设备容量受限
24835	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	上级设备容量受限
24836	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	上级设备容量受限
24837	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	上级设备容量受限
24838	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	上级设备容量受限
24839	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	上级设备容量受限
24840	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
24841	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24842	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	上级设备容量受限
24843	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	上级设备容量受限
24844	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	上级设备容量受限
24845	阜宁	郭墅陡沟东站公变	10	400	上级设备容量受限
24846	阜宁	郭墅陡沟东站新增	10	400	上级设备容量受限
24847	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	上级设备容量受限
24848	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	上级设备容量受限
24849	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	上级设备容量受限
24850	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	上级设备容量受限
24851	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	上级设备容量受限
24852	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	上级设备容量受限
24853	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	上级设备容量受限
24854	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	上级设备容量受限
24855	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	上级设备容量受限
24856	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	上级设备容量受限
24857	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	上级设备容量受限
24858	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
24859	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	上级设备容量受限
24860	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24861	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	上级设备容量受限
24862	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	上级设备容量受限
24863	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	上级设备容量受限
24864	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	上级设备容量受限
24865	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	上级设备容量受限
24866	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	上级设备容量受限
24867	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	上级设备容量受限
24868	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	上级设备容量受限
24869	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	上级设备容量受限
24870	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	上级设备容量受限
24871	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	上级设备容量受限
24872	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	上级设备容量受限
24873	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	上级设备容量受限
24874	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
24875	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	上级设备容量受限
24876	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	上级设备容量受限
24877	阜宁	郭墅张庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
24878	阜宁	郭墅张庄东站新增变	10	400	上级设备容量受限
24879	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24880	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	上级设备容量受限
24881	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	上级设备容量受限
24882	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
24883	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	上级设备容量受限
24884	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	上级设备容量受限
24885	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	上级设备容量受限
24886	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	上级设备容量受限
24887	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	上级设备容量受限
24888	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	上级设备容量受限
24889	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	上级设备容量受限
24890	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	上级设备容量受限
24891	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	上级设备容量受限
24892	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	上级设备容量受限
24893	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
24894	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	上级设备容量受限
24895	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	上级设备容量受限
24896	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	上级设备容量受限
24897	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	上级设备容量受限
24898	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24899	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	上级设备容量受限
24900	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24901	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24902	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24903	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24904	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24905	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24906	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24907	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24908	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
24909	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
24910	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
24911	阜宁	郭墅张庄东站2#变	10	400	上级设备容量受限
24912	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
24913	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
24914	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
24915	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
24916	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
24917	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24918	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	上级设备容量受限
24919	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	上级设备容量受限
24920	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	上级设备容量受限
24921	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	上级设备容量受限
24922	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	上级设备容量受限
24923	阜宁	郭墅供电所4#公变	10	200	上级设备容量受限
24924	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
24925	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	上级设备容量受限
24926	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	上级设备容量受限
24927	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	上级设备容量受限
24928	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	上级设备容量受限
24929	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	上级设备容量受限
24930	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	上级设备容量受限
24931	阜宁	郭墅农民街西站1#变	10	400	上级设备容量受限
24932	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
24933	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
24934	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	上级设备容量受限
24935	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	上级设备容量受限
24936	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24937	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	上级设备容量受限
24938	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
24939	阜宁	郭墅王庄东站公变	10	200	上级设备容量受限
24940	阜宁	郭墅王庄东站新增公变	10	200	上级设备容量受限
24941	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
24942	阜宁	郭墅王庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
24943	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	上级设备容量受限
24944	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	上级设备容量受限
24945	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	上级设备容量受限
24946	阜宁	郭墅王庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
24947	阜宁	郭墅向阳路1#变	10	400	上级设备容量受限
24948	阜宁	郭墅向阳路2#公变	10	400	上级设备容量受限
24949	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	上级设备容量受限
24950	阜宁	郭墅张庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
24951	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	上级设备容量受限
24952	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	200	上级设备容量受限
24953	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	上级设备容量受限
24954	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
24955	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24956	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	上级设备容量受限
24957	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	上级设备容量受限
24958	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	上级设备容量受限
24959	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	上级设备容量受限
24960	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
24961	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	上级设备容量受限
24962	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
24963	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	上级设备容量受限
24964	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
24965	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	上级设备容量受限
24966	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	上级设备容量受限
24967	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
24968	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	上级设备容量受限
24969	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
24970	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	上级设备容量受限
24971	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	上级设备容量受限
24972	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	上级设备容量受限
24973	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	上级设备容量受限
24974	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24975	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	上级设备容量受限
24976	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
24977	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
24978	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
24979	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	上级设备容量受限
24980	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
24981	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
24982	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24983	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24984	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	上级设备容量受限
24985	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	上级设备容量受限
24986	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	上级设备容量受限
24987	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	上级设备容量受限
24988	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	上级设备容量受限
24989	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	上级设备容量受限
24990	阜宁	郭墅向阳大道1#变	10	400	上级设备容量受限
24991	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	上级设备容量受限
24992	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
24993	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24994	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
24995	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
24996	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
24997	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	上级设备容量受限
24998	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	上级设备容量受限
24999	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
25000	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	上级设备容量受限
25001	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
25002	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	上级设备容量受限
25003	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	上级设备容量受限
25004	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
25005	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	上级设备容量受限
25006	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	上级设备容量受限
25007	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
25008	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
25009	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	上级设备容量受限
25010	阜宁	郭墅张乔东站公变	10	200	上级设备容量受限
25011	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	上级设备容量受限
25012	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25013	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	上级设备容量受限
25014	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	上级设备容量受限
25015	阜宁	罗桥东场九组	10	400	上级设备容量受限
25016	阜宁	罗桥东风东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
25017	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	上级设备容量受限
25018	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	上级设备容量受限
25019	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	上级设备容量受限
25020	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	上级设备容量受限
25021	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	上级设备容量受限
25022	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	上级设备容量受限
25023	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	上级设备容量受限
25024	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	上级设备容量受限
25025	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	上级设备容量受限
25026	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	上级设备容量受限
25027	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	上级设备容量受限
25028	阜宁	罗桥乡风谷东风东站变	10	400	上级设备容量受限
25029	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	上级设备容量受限
25030	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	上级设备容量受限
25031	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25032	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	上级设备容量受限
25033	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	上级设备容量受限
25034	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	上级设备容量受限
25035	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	上级设备容量受限
25036	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	上级设备容量受限
25037	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	上级设备容量受限
25038	阜宁	罗桥镇风谷桥北1#变	10	400	上级设备容量受限
25039	阜宁	罗桥镇风谷桥北2#变	10	400	上级设备容量受限
25040	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	上级设备容量受限
25041	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	上级设备容量受限
25042	阜宁	大赵二组	10	400	上级设备容量受限
25043	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	上级设备容量受限
25044	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	上级设备容量受限
25045	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	上级设备容量受限
25046	阜宁	罗桥东风东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
25047	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	上级设备容量受限
25048	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
25049	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	上级设备容量受限
25050	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25051	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	上级设备容量受限
25052	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	上级设备容量受限
25053	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	上级设备容量受限
25054	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	上级设备容量受限
25055	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	上级设备容量受限
25056	阜宁	罗桥乡风谷东场四组变	10	400	上级设备容量受限
25057	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	上级设备容量受限
25058	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	上级设备容量受限
25059	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	上级设备容量受限
25060	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	上级设备容量受限
25061	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	上级设备容量受限
25062	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	上级设备容量受限
25063	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	上级设备容量受限
25064	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	上级设备容量受限
25065	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	上级设备容量受限
25066	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	上级设备容量受限
25067	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	上级设备容量受限
25068	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	上级设备容量受限
25069	阜宁	罗桥镇复兴东站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25070	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	上级设备容量受限
25071	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	上级设备容量受限
25072	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	上级设备容量受限
25073	阜宁	沈顾九组	10	400	上级设备容量受限
25074	阜宁	张余四组公变	10	400	上级设备容量受限
25075	阜宁	金韩一二组	10	400	上级设备容量受限
25076	阜宁	罗桥安马东站变	10	400	上级设备容量受限
25077	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	上级设备容量受限
25078	阜宁	罗桥安马西站变	10	400	上级设备容量受限
25079	阜宁	罗桥安马中站变	10	400	上级设备容量受限
25080	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	上级设备容量受限
25081	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	上级设备容量受限
25082	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	上级设备容量受限
25083	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	上级设备容量受限
25084	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	上级设备容量受限
25085	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	上级设备容量受限
25086	阜宁	罗桥何李四组	10	400	上级设备容量受限
25087	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	上级设备容量受限
25088	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25089	阜宁	罗桥金韩东站公变	10	200	上级设备容量受限
25090	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	上级设备容量受限
25091	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	上级设备容量受限
25092	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	上级设备容量受限
25093	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	上级设备容量受限
25094	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	上级设备容量受限
25095	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	上级设备容量受限
25096	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	400	上级设备容量受限
25097	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	上级设备容量受限
25098	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	上级设备容量受限
25099	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	上级设备容量受限
25100	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	上级设备容量受限
25101	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	上级设备容量受限
25102	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	上级设备容量受限
25103	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	上级设备容量受限
25104	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	上级设备容量受限
25105	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	上级设备容量受限
25106	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	上级设备容量受限
25107	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25108	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	上级设备容量受限
25109	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	上级设备容量受限
25110	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	上级设备容量受限
25111	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	上级设备容量受限
25112	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	上级设备容量受限
25113	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	上级设备容量受限
25114	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	上级设备容量受限
25115	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	上级设备容量受限
25116	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	上级设备容量受限
25117	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	上级设备容量受限
25118	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	上级设备容量受限
25119	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	上级设备容量受限
25120	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	上级设备容量受限
25121	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	上级设备容量受限
25122	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	上级设备容量受限
25123	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	上级设备容量受限
25124	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	上级设备容量受限
25125	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	上级设备容量受限
25126	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25127	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	上级设备容量受限
25128	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	上级设备容量受限
25129	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	上级设备容量受限
25130	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	上级设备容量受限
25131	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	上级设备容量受限
25132	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	上级设备容量受限
25133	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	上级设备容量受限
25134	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	上级设备容量受限
25135	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	上级设备容量受限
25136	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	上级设备容量受限
25137	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	上级设备容量受限
25138	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	上级设备容量受限
25139	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	上级设备容量受限
25140	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	上级设备容量受限
25141	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	上级设备容量受限
25142	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	上级设备容量受限
25143	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	上级设备容量受限
25144	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	上级设备容量受限
25145	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25146	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	上级设备容量受限
25147	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	上级设备容量受限
25148	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	上级设备容量受限
25149	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	上级设备容量受限
25150	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	上级设备容量受限
25151	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	上级设备容量受限
25152	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	上级设备容量受限
25153	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	上级设备容量受限
25154	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	上级设备容量受限
25155	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	上级设备容量受限
25156	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	上级设备容量受限
25157	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	上级设备容量受限
25158	阜宁	反身五组配变	10	200	上级设备容量受限
25159	阜宁	罗桥翻身东堆公变	10	200	上级设备容量受限
25160	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	上级设备容量受限
25161	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	上级设备容量受限
25162	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	上级设备容量受限
25163	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	上级设备容量受限
25164	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25165	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	上级设备容量受限
25166	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	上级设备容量受限
25167	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	上级设备容量受限
25168	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	上级设备容量受限
25169	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	上级设备容量受限
25170	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	上级设备容量受限
25171	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	上级设备容量受限
25172	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	上级设备容量受限
25173	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	上级设备容量受限
25174	阜宁	罗桥青二中站	10	400	上级设备容量受限
25175	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	上级设备容量受限
25176	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	上级设备容量受限
25177	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	上级设备容量受限
25178	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	上级设备容量受限
25179	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	上级设备容量受限
25180	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	上级设备容量受限
25181	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	上级设备容量受限
25182	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	上级设备容量受限
25183	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25184	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	上级设备容量受限
25185	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	上级设备容量受限
25186	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	上级设备容量受限
25187	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	上级设备容量受限
25188	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	上级设备容量受限
25189	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	上级设备容量受限
25190	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	上级设备容量受限
25191	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	上级设备容量受限
25192	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	上级设备容量受限
25193	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	上级设备容量受限
25194	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	上级设备容量受限
25195	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	上级设备容量受限
25196	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	上级设备容量受限
25197	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	上级设备容量受限
25198	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	上级设备容量受限
25199	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	上级设备容量受限
25200	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	上级设备容量受限
25201	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	上级设备容量受限
25202	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25203	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	上级设备容量受限
25204	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	上级设备容量受限
25205	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	上级设备容量受限
25206	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	上级设备容量受限
25207	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	上级设备容量受限
25208	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	上级设备容量受限
25209	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	上级设备容量受限
25210	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	上级设备容量受限
25211	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	上级设备容量受限
25212	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	上级设备容量受限
25213	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	上级设备容量受限
25214	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	上级设备容量受限
25215	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	上级设备容量受限
25216	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	上级设备容量受限
25217	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	上级设备容量受限
25218	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	上级设备容量受限
25219	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	上级设备容量受限
25220	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	上级设备容量受限
25221	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25222	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	上级设备容量受限
25223	阜宁	罗桥镇中心东站分流	10	400	上级设备容量受限
25224	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	上级设备容量受限
25225	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	上级设备容量受限
25226	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	上级设备容量受限
25227	阜宁	罗桥镇中心中站配变分流	10	400	上级设备容量受限
25228	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	上级设备容量受限
25229	阜宁	罗桥中心东站东公变	10	200	上级设备容量受限
25230	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	上级设备容量受限
25231	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	上级设备容量受限
25232	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	上级设备容量受限
25233	阜宁	罗桥中心中站变	10	400	上级设备容量受限
25234	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	上级设备容量受限
25235	阜宁	罗桥东风三组	10	400	上级设备容量受限
25236	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	上级设备容量受限
25237	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	上级设备容量受限
25238	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	上级设备容量受限
25239	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	上级设备容量受限
25240	阜宁	罗桥乡东风村南站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25241	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	上级设备容量受限
25242	阜宁	罗桥乡洪桥村东站	10	200	上级设备容量受限
25243	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	400	上级设备容量受限
25244	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	上级设备容量受限
25245	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	上级设备容量受限
25246	阜宁	罗桥乡候庄村东站	10	200	上级设备容量受限
25247	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	上级设备容量受限
25248	阜宁	罗桥乡候庄村中站	10	400	上级设备容量受限
25249	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	上级设备容量受限
25250	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	上级设备容量受限
25251	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	上级设备容量受限
25252	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	上级设备容量受限
25253	阜宁	罗桥镇候庄东站分流	10	400	上级设备容量受限
25254	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
25255	阜宁	罗桥镇候庄西站分流	10	400	上级设备容量受限
25256	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	上级设备容量受限
25257	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	上级设备容量受限
25258	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	上级设备容量受限
25259	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25260	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	上级设备容量受限
25261	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	上级设备容量受限
25262	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	上级设备容量受限
25263	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	上级设备容量受限
25264	阜宁	罗桥干东东站变	10	400	上级设备容量受限
25265	阜宁	罗桥干东南站	10	400	上级设备容量受限
25266	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	上级设备容量受限
25267	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	上级设备容量受限
25268	阜宁	罗桥干口七组	10	400	上级设备容量受限
25269	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	上级设备容量受限
25270	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	上级设备容量受限
25271	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	上级设备容量受限
25272	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	上级设备容量受限
25273	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	上级设备容量受限
25274	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	上级设备容量受限
25275	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	上级设备容量受限
25276	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	上级设备容量受限
25277	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	上级设备容量受限
25278	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25279	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	上级设备容量受限
25280	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	上级设备容量受限
25281	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	上级设备容量受限
25282	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
25283	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	上级设备容量受限
25284	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
25285	阜宁	罗桥镇干东东站分流	10	400	上级设备容量受限
25286	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	上级设备容量受限
25287	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	上级设备容量受限
25288	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	上级设备容量受限
25289	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	上级设备容量受限
25290	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	上级设备容量受限
25291	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	上级设备容量受限
25292	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	上级设备容量受限
25293	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	上级设备容量受限
25294	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	上级设备容量受限
25295	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	上级设备容量受限
25296	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	上级设备容量受限
25297	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25298	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	上级设备容量受限
25299	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	上级设备容量受限
25300	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	上级设备容量受限
25301	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	上级设备容量受限
25302	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	上级设备容量受限
25303	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	上级设备容量受限
25304	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	上级设备容量受限
25305	阜宁	罗桥陈未东站变	10	200	上级设备容量受限
25306	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	上级设备容量受限
25307	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	上级设备容量受限
25308	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	上级设备容量受限
25309	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	400	上级设备容量受限
25310	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	上级设备容量受限
25311	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	上级设备容量受限
25312	阜宁	罗桥光明小区1#公变	10	200	上级设备容量受限
25313	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	上级设备容量受限
25314	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	上级设备容量受限
25315	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	上级设备容量受限
25316	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25317	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	上级设备容量受限
25318	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	上级设备容量受限
25319	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	上级设备容量受限
25320	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	上级设备容量受限
25321	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	上级设备容量受限
25322	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	上级设备容量受限
25323	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	上级设备容量受限
25324	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	上级设备容量受限
25325	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	上级设备容量受限
25326	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	上级设备容量受限
25327	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	上级设备容量受限
25328	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	上级设备容量受限
25329	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	上级设备容量受限
25330	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
25331	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	上级设备容量受限
25332	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	上级设备容量受限
25333	阜宁	罗桥四组变	10	400	上级设备容量受限
25334	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	上级设备容量受限
25335	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25336	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	上级设备容量受限
25337	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	上级设备容量受限
25338	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	上级设备容量受限
25339	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	上级设备容量受限
25340	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	上级设备容量受限
25341	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	上级设备容量受限
25342	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	上级设备容量受限
25343	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	上级设备容量受限
25344	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	上级设备容量受限
25345	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	400	上级设备容量受限
25346	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	上级设备容量受限
25347	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	上级设备容量受限
25348	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	上级设备容量受限
25349	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	上级设备容量受限
25350	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	上级设备容量受限
25351	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	上级设备容量受限
25352	阜宁	滨湖时代1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
25353	阜宁	滨湖时代1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
25354	阜宁	滨湖时代2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25355	阜宁	滨湖时代2#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
25356	阜宁	唐城配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
25357	阜宁	唐城配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
25358	阜宁	唐城配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限
25359	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
25360	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
25361	阜宁	栋梁名府开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
25362	阜宁	栋梁名府开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
25363	阜宁	施庄北陈村1.2组公变	10	200	上级设备容量受限
25364	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	400	上级设备容量受限
25365	阜宁	施庄北陈村4组公变	10	400	上级设备容量受限
25366	阜宁	施庄北陈二组公变	10	200	上级设备容量受限
25367	阜宁	施庄北陈一组公变	10	200	上级设备容量受限
25368	阜宁	施庄邓灶村四、五组公变	10	200	上级设备容量受限
25369	阜宁	施庄邓灶小区箱变453001	10	630	上级设备容量受限
25370	阜宁	施庄董路一组公变	10	200	上级设备容量受限
25371	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	上级设备容量受限
25372	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	上级设备容量受限
25373	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25374	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	上级设备容量受限
25375	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	上级设备容量受限
25376	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北）002	10	630	上级设备容量受限
25377	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北）000127005	10	630	上级设备容量受限
25378	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	上级设备容量受限
25379	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	上级设备容量受限
25380	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25381	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	上级设备容量受限
25382	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	上级设备容量受限
25383	阜宁	施庄阜宁开发区骥超居委会公变	10	630	上级设备容量受限
25384	阜宁	施庄南苑小区(一期）1#配电室1#变	10	1000	上级设备容量受限
25385	阜宁	施庄南苑小区(一期）1#箱公变	10	1000	上级设备容量受限
25386	阜宁	施庄南苑小区(一期）2#配电室2#箱变	10	1000	上级设备容量受限
25387	阜宁	施庄南苑小区(一期）3#箱公变	10	630	上级设备容量受限
25388	阜宁	施庄南苑小区(一期）4#箱公变	10	630	上级设备容量受限
25389	阜宁	施庄南苑小区(一期）5#箱公变	10	630	上级设备容量受限
25390	阜宁	施庄南苑小区(一期）6#箱公变	10	630	上级设备容量受限
25391	阜宁	施庄南苑小区(一期）7#箱公变	10	630	上级设备容量受限
25392	阜宁	施庄南苑小区(一期）8#箱公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25393	阜宁	施庄南苑小区1#配电室2#变	10	1000	上级设备容量受限
25394	阜宁	施庄镇南苑小区2#配电房配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25395	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
25396	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
25397	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
25398	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	上级设备容量受限
25399	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	上级设备容量受限
25400	阜宁	施庄戴坎村四.五组公变	10	200	上级设备容量受限
25401	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	上级设备容量受限
25402	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
25403	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	上级设备容量受限
25404	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	上级设备容量受限
25405	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	上级设备容量受限
25406	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	上级设备容量受限
25407	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	上级设备容量受限
25408	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
25409	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	上级设备容量受限
25410	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	上级设备容量受限
25411	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25412	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	200	上级设备容量受限
25413	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	上级设备容量受限
25414	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
25415	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	上级设备容量受限
25416	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	上级设备容量受限
25417	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	上级设备容量受限
25418	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	上级设备容量受限
25419	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	上级设备容量受限
25420	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	上级设备容量受限
25421	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	上级设备容量受限
25422	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	上级设备容量受限
25423	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	上级设备容量受限
25424	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	上级设备容量受限
25425	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	上级设备容量受限
25426	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	上级设备容量受限
25427	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	上级设备容量受限
25428	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	上级设备容量受限
25429	阜宁	施庄必余村自来水（1.2组）公变	10	200	上级设备容量受限
25430	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25431	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	上级设备容量受限
25432	阜宁	施庄三联村4.5组公变	10	200	上级设备容量受限
25433	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	上级设备容量受限
25434	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	上级设备容量受限
25435	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	上级设备容量受限
25436	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	上级设备容量受限
25437	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	上级设备容量受限
25438	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	上级设备容量受限
25439	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	上级设备容量受限
25440	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	上级设备容量受限
25441	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
25442	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	上级设备容量受限
25443	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	上级设备容量受限
25444	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	上级设备容量受限
25445	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25446	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25447	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25448	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
25449	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25450	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
25451	阜宁	施庄东元村四.五组公变	10	200	上级设备容量受限
25452	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	上级设备容量受限
25453	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	上级设备容量受限
25454	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	上级设备容量受限
25455	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	上级设备容量受限
25456	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	上级设备容量受限
25457	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	上级设备容量受限
25458	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	400	上级设备容量受限
25459	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	上级设备容量受限
25460	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	上级设备容量受限
25461	阜宁	施庄供电所公变	10	400	上级设备容量受限
25462	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	上级设备容量受限
25463	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	上级设备容量受限
25464	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	上级设备容量受限
25465	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	上级设备容量受限
25466	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	上级设备容量受限
25467	阜宁	施庄6#变	10	500	上级设备容量受限
25468	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25469	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	上级设备容量受限
25470	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
25471	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	上级设备容量受限
25472	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	上级设备容量受限
25473	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	上级设备容量受限
25474	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	上级设备容量受限
25475	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	上级设备容量受限
25476	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
25477	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	上级设备容量受限
25478	阜宁	施庄南顾3.4组1公变	10	400	上级设备容量受限
25479	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	上级设备容量受限
25480	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	上级设备容量受限
25481	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	上级设备容量受限
25482	阜宁	施庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
25483	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	上级设备容量受限
25484	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	上级设备容量受限
25485	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	上级设备容量受限
25486	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	上级设备容量受限
25487	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25488	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	上级设备容量受限
25489	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	上级设备容量受限
25490	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
25491	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
25492	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25493	阜宁	施庄小街10#变	10	400	上级设备容量受限
25494	阜宁	施庄小街11#变	10	400	上级设备容量受限
25495	阜宁	施庄小街12#变	10	400	上级设备容量受限
25496	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	上级设备容量受限
25497	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	上级设备容量受限
25498	阜宁	施庄小街7#变	10	400	上级设备容量受限
25499	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	上级设备容量受限
25500	阜宁	施庄小街9#变	10	400	上级设备容量受限
25501	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
25502	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	上级设备容量受限
25503	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
25504	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
25505	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	上级设备容量受限
25506	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25507	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
25508	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
25509	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
25510	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限
25511	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
25512	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
25513	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	上级设备容量受限
25514	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限
25515	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
25516	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
25517	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
25518	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
25519	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限
25520	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	上级设备容量受限
25521	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	上级设备容量受限
25522	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
25523	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
25524	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	上级设备容量受限
25525	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25526	阜宁	施庄南苑小区(二期）1#箱变022	10	630	上级设备容量受限
25527	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	上级设备容量受限
25528	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	上级设备容量受限
25529	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	上级设备容量受限
25530	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	上级设备容量受限
25531	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	上级设备容量受限
25532	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	上级设备容量受限
25533	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	上级设备容量受限
25534	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	上级设备容量受限
25535	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	上级设备容量受限
25536	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	上级设备容量受限
25537	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
25538	阜宁	供电所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
25539	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25540	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25541	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25542	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25543	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25544	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25545	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
25546	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
25547	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
25548	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
25549	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
25550	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	上级设备容量受限
25551	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
25552	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
25553	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
25554	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
25555	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	上级设备容量受限
25556	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
25557	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	上级设备容量受限
25558	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
25559	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
25560	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25561	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25562	阜宁	滨湖时代1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
25563	阜宁	滨湖时代1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25564	阜宁	滨湖时代2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
25565	阜宁	滨湖时代2#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
25566	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	上级设备容量受限
25567	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
25568	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25569	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25570	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25571	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25572	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25573	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
25574	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25575	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25576	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25577	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25578	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25579	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	上级设备容量受限
25580	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	上级设备容量受限
25581	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
25582	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25583	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
25584	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
25585	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	上级设备容量受限
25586	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
25587	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
25588	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
25589	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
25590	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
25591	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
25592	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
25593	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25594	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25595	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	上级设备容量受限
25596	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	上级设备容量受限
25597	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	上级设备容量受限
25598	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	上级设备容量受限
25599	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	上级设备容量受限
25600	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	上级设备容量受限
25601	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25602	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	上级设备容量受限
25603	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	上级设备容量受限
25604	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	上级设备容量受限
25605	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	上级设备容量受限
25606	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	上级设备容量受限
25607	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	上级设备容量受限
25608	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	上级设备容量受限
25609	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	上级设备容量受限
25610	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25611	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	上级设备容量受限
25612	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	上级设备容量受限
25613	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	上级设备容量受限
25614	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	上级设备容量受限
25615	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	上级设备容量受限
25616	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	上级设备容量受限
25617	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	上级设备容量受限
25618	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	上级设备容量受限
25619	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	上级设备容量受限
25620	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25621	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	上级设备容量受限
25622	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	上级设备容量受限
25623	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	上级设备容量受限
25624	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	上级设备容量受限
25625	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	上级设备容量受限
25626	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	上级设备容量受限
25627	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	上级设备容量受限
25628	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	上级设备容量受限
25629	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	上级设备容量受限
25630	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	上级设备容量受限
25631	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	上级设备容量受限
25632	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	上级设备容量受限
25633	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	上级设备容量受限
25634	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	上级设备容量受限
25635	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	上级设备容量受限
25636	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	上级设备容量受限
25637	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	上级设备容量受限
25638	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	上级设备容量受限
25639	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25640	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	上级设备容量受限
25641	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	上级设备容量受限
25642	阜宁	施庄冈南村1.2.8组公变	10	200	上级设备容量受限
25643	阜宁	施庄冈南村六.七组公变	10	200	上级设备容量受限
25644	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	上级设备容量受限
25645	阜宁	施庄冈缺村3.4组（东站）公变	10	200	上级设备容量受限
25646	阜宁	施庄冈缺村5.6.7.8组西站公变	10	200	上级设备容量受限
25647	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	上级设备容量受限
25648	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	上级设备容量受限
25649	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	上级设备容量受限
25650	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
25651	阜宁	施庄岗缺5.6.7.8组1#公变	10	200	上级设备容量受限
25652	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	上级设备容量受限
25653	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	上级设备容量受限
25654	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	上级设备容量受限
25655	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	上级设备容量受限
25656	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	上级设备容量受限
25657	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	上级设备容量受限
25658	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25659	阜宁	施庄两合村1.11组公变	10	200	上级设备容量受限
25660	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	上级设备容量受限
25661	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
25662	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
25663	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	上级设备容量受限
25664	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	上级设备容量受限
25665	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	上级设备容量受限
25666	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
25667	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
25668	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
25669	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	上级设备容量受限
25670	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	上级设备容量受限
25671	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	上级设备容量受限
25672	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	上级设备容量受限
25673	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	上级设备容量受限
25674	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	上级设备容量受限
25675	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	上级设备容量受限
25676	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	上级设备容量受限
25677	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25678	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
25679	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	上级设备容量受限
25680	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	上级设备容量受限
25681	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25682	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	上级设备容量受限
25683	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	上级设备容量受限
25684	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	上级设备容量受限
25685	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	上级设备容量受限
25686	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	上级设备容量受限
25687	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	上级设备容量受限
25688	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	上级设备容量受限
25689	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	上级设备容量受限
25690	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	上级设备容量受限
25691	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	上级设备容量受限
25692	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	上级设备容量受限
25693	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	上级设备容量受限
25694	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	上级设备容量受限
25695	阜宁	吴滩西河东站	10	200	上级设备容量受限
25696	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25697	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	上级设备容量受限
25698	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	上级设备容量受限
25699	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	上级设备容量受限
25700	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	上级设备容量受限
25701	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	上级设备容量受限
25702	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	上级设备容量受限
25703	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	上级设备容量受限
25704	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	上级设备容量受限
25705	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	上级设备容量受限
25706	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	上级设备容量受限
25707	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
25708	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	上级设备容量受限
25709	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	上级设备容量受限
25710	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	上级设备容量受限
25711	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	上级设备容量受限
25712	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	上级设备容量受限
25713	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25714	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	上级设备容量受限
25715	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25716	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
25717	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
25718	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	上级设备容量受限
25719	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	上级设备容量受限
25720	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	上级设备容量受限
25721	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	上级设备容量受限
25722	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	上级设备容量受限
25723	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	上级设备容量受限
25724	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	上级设备容量受限
25725	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	上级设备容量受限
25726	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	上级设备容量受限
25727	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	上级设备容量受限
25728	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	上级设备容量受限
25729	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	上级设备容量受限
25730	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	上级设备容量受限
25731	阜宁	吴滩蔡河中站公变	10	200	上级设备容量受限
25732	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	上级设备容量受限
25733	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	上级设备容量受限
25734	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25735	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	上级设备容量受限
25736	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	上级设备容量受限
25737	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	上级设备容量受限
25738	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	上级设备容量受限
25739	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	上级设备容量受限
25740	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	上级设备容量受限
25741	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	上级设备容量受限
25742	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	上级设备容量受限
25743	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	上级设备容量受限
25744	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	上级设备容量受限
25745	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	上级设备容量受限
25746	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	上级设备容量受限
25747	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	上级设备容量受限
25748	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	上级设备容量受限
25749	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	上级设备容量受限
25750	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	上级设备容量受限
25751	阜宁	吴滩崔庄东站公变	10	200	上级设备容量受限
25752	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	上级设备容量受限
25753	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25754	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	上级设备容量受限
25755	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	上级设备容量受限
25756	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	上级设备容量受限
25757	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	上级设备容量受限
25758	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	上级设备容量受限
25759	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	上级设备容量受限
25760	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	上级设备容量受限
25761	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	上级设备容量受限
25762	阜宁	吴滩大沟东站公变	10	400	上级设备容量受限
25763	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	上级设备容量受限
25764	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	上级设备容量受限
25765	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	上级设备容量受限
25766	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	上级设备容量受限
25767	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	上级设备容量受限
25768	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	上级设备容量受限
25769	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	上级设备容量受限
25770	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	上级设备容量受限
25771	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	上级设备容量受限
25772	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25773	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	上级设备容量受限
25774	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	上级设备容量受限
25775	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	上级设备容量受限
25776	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	上级设备容量受限
25777	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	上级设备容量受限
25778	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	上级设备容量受限
25779	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	上级设备容量受限
25780	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	上级设备容量受限
25781	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	上级设备容量受限
25782	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
25783	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
25784	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
25785	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
25786	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
25787	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	上级设备容量受限
25788	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	上级设备容量受限
25789	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	上级设备容量受限
25790	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	上级设备容量受限
25791	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25792	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	上级设备容量受限
25793	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	上级设备容量受限
25794	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	上级设备容量受限
25795	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	上级设备容量受限
25796	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	上级设备容量受限
25797	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	上级设备容量受限
25798	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	上级设备容量受限
25799	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	上级设备容量受限
25800	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	上级设备容量受限
25801	阜宁	吴滩新储一组	10	400	上级设备容量受限
25802	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	上级设备容量受限
25803	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	上级设备容量受限
25804	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	上级设备容量受限
25805	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	上级设备容量受限
25806	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	上级设备容量受限
25807	阜宁	吴滩于东二组	10	200	上级设备容量受限
25808	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	上级设备容量受限
25809	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	上级设备容量受限
25810	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25811	阜宁	吴滩于东五组	10	200	上级设备容量受限
25812	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	上级设备容量受限
25813	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	上级设备容量受限
25814	阜宁	吴滩光明三组	10	200	上级设备容量受限
25815	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	上级设备容量受限
25816	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	上级设备容量受限
25817	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	上级设备容量受限
25818	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	上级设备容量受限
25819	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
25820	阜宁	吴滩合东北站	10	400	上级设备容量受限
25821	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	上级设备容量受限
25822	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	上级设备容量受限
25823	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	上级设备容量受限
25824	阜宁	吴滩合东东站公变	10	400	上级设备容量受限
25825	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	上级设备容量受限
25826	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	上级设备容量受限
25827	阜宁	吴滩合东南站	10	200	上级设备容量受限
25828	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	上级设备容量受限
25829	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25830	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	上级设备容量受限
25831	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	上级设备容量受限
25832	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	上级设备容量受限
25833	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	上级设备容量受限
25834	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	上级设备容量受限
25835	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	上级设备容量受限
25836	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	上级设备容量受限
25837	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	上级设备容量受限
25838	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	上级设备容量受限
25839	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	上级设备容量受限
25840	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	上级设备容量受限
25841	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	上级设备容量受限
25842	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	上级设备容量受限
25843	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	上级设备容量受限
25844	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	上级设备容量受限
25845	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	上级设备容量受限
25846	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	上级设备容量受限
25847	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	上级设备容量受限
25848	阜宁	吴滩孙村东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25849	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	上级设备容量受限
25850	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	上级设备容量受限
25851	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	上级设备容量受限
25852	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	上级设备容量受限
25853	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	上级设备容量受限
25854	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	上级设备容量受限
25855	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	上级设备容量受限
25856	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	上级设备容量受限
25857	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	上级设备容量受限
25858	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	上级设备容量受限
25859	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	上级设备容量受限
25860	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	上级设备容量受限
25861	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	上级设备容量受限
25862	阜宁	合利两河三组公变	10	200	上级设备容量受限
25863	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	上级设备容量受限
25864	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	上级设备容量受限
25865	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	上级设备容量受限
25866	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	上级设备容量受限
25867	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25868	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	上级设备容量受限
25869	阜宁	吴滩角港北站	10	200	上级设备容量受限
25870	阜宁	吴滩角港七组	10	400	上级设备容量受限
25871	阜宁	吴滩角港四组	10	200	上级设备容量受限
25872	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	上级设备容量受限
25873	阜宁	吴滩劳动东站公变	10	400	上级设备容量受限
25874	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	上级设备容量受限
25875	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	上级设备容量受限
25876	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	上级设备容量受限
25877	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	上级设备容量受限
25878	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	上级设备容量受限
25879	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	上级设备容量受限
25880	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	上级设备容量受限
25881	阜宁	吴滩两港南站	10	400	上级设备容量受限
25882	阜宁	吴滩两港七组	10	400	上级设备容量受限
25883	阜宁	吴滩两港西站	10	400	上级设备容量受限
25884	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	上级设备容量受限
25885	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	上级设备容量受限
25886	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25887	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	上级设备容量受限
25888	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	上级设备容量受限
25889	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	上级设备容量受限
25890	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	上级设备容量受限
25891	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	上级设备容量受限
25892	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
25893	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	上级设备容量受限
25894	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	上级设备容量受限
25895	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	上级设备容量受限
25896	阜宁	吴滩蔡河中站2#变	10	200	上级设备容量受限
25897	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	上级设备容量受限
25898	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	上级设备容量受限
25899	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	上级设备容量受限
25900	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	上级设备容量受限
25901	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	上级设备容量受限
25902	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	上级设备容量受限
25903	阜宁	吴滩戴圩东站公变	10	200	上级设备容量受限
25904	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	上级设备容量受限
25905	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25906	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	上级设备容量受限
25907	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	上级设备容量受限
25908	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	上级设备容量受限
25909	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	上级设备容量受限
25910	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	上级设备容量受限
25911	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	上级设备容量受限
25912	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
25913	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	上级设备容量受限
25914	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	上级设备容量受限
25915	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	上级设备容量受限
25916	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	上级设备容量受限
25917	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	上级设备容量受限
25918	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	上级设备容量受限
25919	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	上级设备容量受限
25920	阜宁	吴滩工业园区4#公变	10	400	上级设备容量受限
25921	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	上级设备容量受限
25922	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	上级设备容量受限
25923	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	上级设备容量受限
25924	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25925	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	上级设备容量受限
25926	阜宁	吴滩仁范东站公变	10	200	上级设备容量受限
25927	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	上级设备容量受限
25928	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	上级设备容量受限
25929	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	上级设备容量受限
25930	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	上级设备容量受限
25931	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	上级设备容量受限
25932	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	上级设备容量受限
25933	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	上级设备容量受限
25934	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	上级设备容量受限
25935	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	上级设备容量受限
25936	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	上级设备容量受限
25937	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	上级设备容量受限
25938	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	上级设备容量受限
25939	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	上级设备容量受限
25940	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	上级设备容量受限
25941	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	上级设备容量受限
25942	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	上级设备容量受限
25943	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25944	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	上级设备容量受限
25945	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	上级设备容量受限
25946	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	上级设备容量受限
25947	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	上级设备容量受限
25948	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	上级设备容量受限
25949	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	上级设备容量受限
25950	阜宁	合利北汛八组变	10	400	上级设备容量受限
25951	阜宁	合利北汛北站	10	200	上级设备容量受限
25952	阜宁	合利北汛东站	10	200	上级设备容量受限
25953	阜宁	合利北汛六组	10	200	上级设备容量受限
25954	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	上级设备容量受限
25955	阜宁	合利北汛西站	10	400	上级设备容量受限
25956	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	上级设备容量受限
25957	阜宁	合利北汛新站1	10	200	上级设备容量受限
25958	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	上级设备容量受限
25959	阜宁	合利北汛一组	10	200	上级设备容量受限
25960	阜宁	合利北汛中学变	10	400	上级设备容量受限
25961	阜宁	合利大圩北站变	10	400	上级设备容量受限
25962	阜宁	合利大圩村站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25963	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	上级设备容量受限
25964	阜宁	合利大圩三组	10	200	上级设备容量受限
25965	阜宁	合利大圩四组变	10	400	上级设备容量受限
25966	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	上级设备容量受限
25967	阜宁	合利大圩西站变	10	400	上级设备容量受限
25968	阜宁	合利大圩一组	10	200	上级设备容量受限
25969	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	上级设备容量受限
25970	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	上级设备容量受限
25971	阜宁	合利阜东北站	10	400	上级设备容量受限
25972	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	上级设备容量受限
25973	阜宁	合利阜东南站	10	400	上级设备容量受限
25974	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	上级设备容量受限
25975	阜宁	合利阜东四组变	10	200	上级设备容量受限
25976	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	上级设备容量受限
25977	阜宁	合利供电所10#变	10	500	上级设备容量受限
25978	阜宁	合利供电所11#变	10	200	上级设备容量受限
25979	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	上级设备容量受限
25980	阜宁	合利老沙八组	10	200	上级设备容量受限
25981	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
25982	阜宁	合利老沙村站	10	200	上级设备容量受限
25983	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	上级设备容量受限
25984	阜宁	合利老沙二组变	10	200	上级设备容量受限
25985	阜宁	合利老沙六组变	10	200	上级设备容量受限
25986	阜宁	合利老沙七组	10	200	上级设备容量受限
25987	阜宁	合利老沙三组变	10	400	上级设备容量受限
25988	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	上级设备容量受限
25989	阜宁	合利老沙五组	10	200	上级设备容量受限
25990	阜宁	合利老沙一二组	10	315	上级设备容量受限
25991	阜宁	合利轮窑三组	10	200	上级设备容量受限
25992	阜宁	合利三港三组	10	200	上级设备容量受限
25993	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	上级设备容量受限
25994	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	上级设备容量受限
25995	阜宁	合利三港四组	10	200	上级设备容量受限
25996	阜宁	合利三港五组	10	400	上级设备容量受限
25997	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
25998	阜宁	合利三港五组东变	10	400	上级设备容量受限
25999	阜宁	合利三港一组	10	400	上级设备容量受限
26000	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26001	阜宁	合利沙东二组	10	400	上级设备容量受限
26002	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	上级设备容量受限
26003	阜宁	合利沙东五组	10	400	上级设备容量受限
26004	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	上级设备容量受限
26005	阜宁	合利沙东一组	10	400	上级设备容量受限
26006	阜宁	合利沙东站	10	400	上级设备容量受限
26007	阜宁	合利私营区	10	400	上级设备容量受限
26008	阜宁	合利四组公变	10	400	上级设备容量受限
26009	阜宁	合利西港四组	10	400	上级设备容量受限
26010	阜宁	合利西港五组	10	200	上级设备容量受限
26011	阜宁	合利西圩北站	10	400	上级设备容量受限
26012	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	上级设备容量受限
26013	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	上级设备容量受限
26014	阜宁	合利西圩南站	10	200	上级设备容量受限
26015	阜宁	合利西圩三组	10	200	上级设备容量受限
26016	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	上级设备容量受限
26017	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	上级设备容量受限
26018	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	上级设备容量受限
26019	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26020	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
26021	阜宁	合利安置小区	10	400	上级设备容量受限
26022	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	上级设备容量受限
26023	阜宁	合利大王三.四组	10	200	上级设备容量受限
26024	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
26025	阜宁	合利大王四组台片	10	200	上级设备容量受限
26026	阜宁	合利大王站	10	400	上级设备容量受限
26027	阜宁	合利东街	10	400	上级设备容量受限
26028	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	上级设备容量受限
26029	阜宁	合利供电所3#变	10	400	上级设备容量受限
26030	阜宁	合利供电所4#变	10	315	上级设备容量受限
26031	阜宁	合利供电所5#变	10	500	上级设备容量受限
26032	阜宁	合利供电所6#变	10	400	上级设备容量受限
26033	阜宁	合利供电所7#变	10	400	上级设备容量受限
26034	阜宁	合利供电所8#变	10	400	上级设备容量受限
26035	阜宁	合利供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
26036	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	上级设备容量受限
26037	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	上级设备容量受限
26038	阜宁	合利合利西街	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26039	阜宁	合利汇水北站	10	200	上级设备容量受限
26040	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	上级设备容量受限
26041	阜宁	合利汇水三组变	10	400	上级设备容量受限
26042	阜宁	合利汇水新站	10	200	上级设备容量受限
26043	阜宁	合利汇水一组变	10	400	上级设备容量受限
26044	阜宁	合利老街	10	200	上级设备容量受限
26045	阜宁	合利三岔村三组	10	200	上级设备容量受限
26046	阜宁	合利三岔二组变	10	400	上级设备容量受限
26047	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	上级设备容量受限
26048	阜宁	合利三组2#变	10	400	上级设备容量受限
26049	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
26050	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	上级设备容量受限
26051	阜宁	合利新湖北站变	10	200	上级设备容量受限
26052	阜宁	合利新湖村站	10	200	上级设备容量受限
26053	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	上级设备容量受限
26054	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	上级设备容量受限
26055	阜宁	合利新湖六组	10	200	上级设备容量受限
26056	阜宁	合利新湖三组1	10	400	上级设备容量受限
26057	阜宁	合利新湖五组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26058	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	上级设备容量受限
26059	阜宁	合利北汛南站变	10	200	上级设备容量受限
26060	阜宁	合利轮窑北站	10	200	上级设备容量受限
26061	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	上级设备容量受限
26062	阜宁	合利轮窑南站	10	400	上级设备容量受限
26063	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	上级设备容量受限
26064	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	上级设备容量受限
26065	阜宁	合利轮窑五组	10	200	上级设备容量受限
26066	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	上级设备容量受限
26067	阜宁	合利轮窑一组	10	400	上级设备容量受限
26068	阜宁	合利三组公变	10	400	上级设备容量受限
26069	阜宁	合利射南北站变	10	400	上级设备容量受限
26070	阜宁	合利射南东站北变	10	200	上级设备容量受限
26071	阜宁	合利射南东站变	10	200	上级设备容量受限
26072	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	上级设备容量受限
26073	阜宁	合利射南南站变	10	400	上级设备容量受限
26074	阜宁	合利射南三组	10	400	上级设备容量受限
26075	阜宁	合利射南西站	10	400	上级设备容量受限
26076	阜宁	合利双港北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26077	阜宁	合利双港村中港站	10	400	上级设备容量受限
26078	阜宁	合利双港东站	10	400	上级设备容量受限
26079	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
26080	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	上级设备容量受限
26081	阜宁	合利双港三组配变	10	200	上级设备容量受限
26082	阜宁	合利双港四组变	10	400	上级设备容量受限
26083	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	上级设备容量受限
26084	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	上级设备容量受限
26085	阜宁	合利双港一组	10	200	上级设备容量受限
26086	阜宁	合利双港中站	10	400	上级设备容量受限
26087	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	上级设备容量受限
26088	阜宁	合利卫东二组	10	400	上级设备容量受限
26089	阜宁	合利卫东六组	10	200	上级设备容量受限
26090	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	上级设备容量受限
26091	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	上级设备容量受限
26092	阜宁	合利卫东三组	10	400	上级设备容量受限
26093	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	上级设备容量受限
26094	阜宁	合利卫东四组	10	400	上级设备容量受限
26095	阜宁	合利卫东五组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26096	阜宁	合利卫东一组	10	200	上级设备容量受限
26097	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	上级设备容量受限
26098	阜宁	合利西港二组	10	200	上级设备容量受限
26099	阜宁	合利西港三组	10	200	上级设备容量受限
26100	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
26101	阜宁	合利西港一组	10	200	上级设备容量受限
26102	阜宁	合利西港中站变	10	200	上级设备容量受限
26103	阜宁	合利敖河村三组	10	400	上级设备容量受限
26104	阜宁	合利敖河村一组	10	200	上级设备容量受限
26105	阜宁	合利敖河东站	10	200	上级设备容量受限
26106	阜宁	合利敖河南站变	10	400	上级设备容量受限
26107	阜宁	合利敖河西站	10	400	上级设备容量受限
26108	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	上级设备容量受限
26109	阜宁	合利大王一组	10	200	上级设备容量受限
26110	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	上级设备容量受限
26111	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	上级设备容量受限
26112	阜宁	合利两河2.3.4组	10	200	上级设备容量受限
26113	阜宁	合利两河北站配变	10	200	上级设备容量受限
26114	阜宁	合利两河村	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26115	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	上级设备容量受限
26116	阜宁	合利两河东站变	10	200	上级设备容量受限
26117	阜宁	合利两河二组变	10	200	上级设备容量受限
26118	阜宁	合利两河九组	10	400	上级设备容量受限
26119	阜宁	合利两河南站	10	400	上级设备容量受限
26120	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	上级设备容量受限
26121	阜宁	合利两河十组	10	400	上级设备容量受限
26122	阜宁	合利两河四组变	10	200	上级设备容量受限
26123	阜宁	合利两河五组变	10	400	上级设备容量受限
26124	阜宁	合利两河一队	10	200	上级设备容量受限
26125	阜宁	合利两河中站	10	200	上级设备容量受限
26126	阜宁	合利三岔北站	10	400	上级设备容量受限
26127	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	上级设备容量受限
26128	阜宁	合利三岔南站	10	200	上级设备容量受限
26129	阜宁	合利三岔五组	10	400	上级设备容量受限
26130	阜宁	合利三岔一组	10	200	上级设备容量受限
26131	阜宁	合利三港村站	10	400	上级设备容量受限
26132	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	上级设备容量受限
26133	阜宁	合利世英花园变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26134	阜宁	合利四合村三组	10	200	上级设备容量受限
26135	阜宁	合利四合东站	10	200	上级设备容量受限
26136	阜宁	合利四合顾舍	10	200	上级设备容量受限
26137	阜宁	合利四合南站	10	200	上级设备容量受限
26138	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	上级设备容量受限
26139	阜宁	合利四合西站	10	200	上级设备容量受限
26140	阜宁	合利四合新站	10	200	上级设备容量受限
26141	阜宁	合利四合中站配变	10	200	上级设备容量受限
26142	阜宁	合利许庄北站变	10	200	上级设备容量受限
26143	阜宁	合利许庄村	10	400	上级设备容量受限
26144	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	上级设备容量受限
26145	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	上级设备容量受限
26146	阜宁	合利许庄六组变	10	200	上级设备容量受限
26147	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	上级设备容量受限
26148	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	上级设备容量受限
26149	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
26150	阜宁	合利邹河村站	10	400	上级设备容量受限
26151	阜宁	合利邹河南站变	10	200	上级设备容量受限
26152	阜宁	合利邹河三四组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26153	阜宁	合利邹河五组	10	200	上级设备容量受限
26154	阜宁	合利邹河西站变	10	400	上级设备容量受限
26155	阜宁	合利邹河一组	10	200	上级设备容量受限
26156	阜宁	合利邹河一组(东）公变	10	400	上级设备容量受限
26157	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26158	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	上级设备容量受限
26159	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26160	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	上级设备容量受限
26161	阜宁	新沟杨陆东站公变	10	400	上级设备容量受限
26162	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	上级设备容量受限
26163	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
26164	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	上级设备容量受限
26165	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	上级设备容量受限
26166	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	上级设备容量受限
26167	阜宁	新沟邮局公变	10	400	上级设备容量受限
26168	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	上级设备容量受限
26169	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	上级设备容量受限
26170	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	上级设备容量受限
26171	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26172	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	上级设备容量受限
26173	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	上级设备容量受限
26174	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	上级设备容量受限
26175	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	上级设备容量受限
26176	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	上级设备容量受限
26177	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	上级设备容量受限
26178	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	上级设备容量受限
26179	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	上级设备容量受限
26180	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	上级设备容量受限
26181	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26182	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	上级设备容量受限
26183	阜宁	新沟姜湾东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26184	阜宁	新沟姜湾东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26185	阜宁	新沟姜湾东站公变	10	200	上级设备容量受限
26186	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	上级设备容量受限
26187	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	上级设备容量受限
26188	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	上级设备容量受限
26189	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	上级设备容量受限
26190	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26191	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	上级设备容量受限
26192	阜宁	新沟三星东站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26193	阜宁	新沟三星东站公变	10	200	上级设备容量受限
26194	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	上级设备容量受限
26195	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26196	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	上级设备容量受限
26197	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	上级设备容量受限
26198	阜宁	新沟三星西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26199	阜宁	新沟三星西站公变	10	400	上级设备容量受限
26200	阜宁	新沟湾东东站公变	10	200	上级设备容量受限
26201	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	上级设备容量受限
26202	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
26203	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	上级设备容量受限
26204	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	上级设备容量受限
26205	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	上级设备容量受限
26206	阜宁	新沟湾西东站公变	10	400	上级设备容量受限
26207	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	上级设备容量受限
26208	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	上级设备容量受限
26209	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26210	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	上级设备容量受限
26211	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26212	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26213	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
26214	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	本级设备容量受限
26215	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26216	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	上级设备容量受限
26217	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26218	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	上级设备容量受限
26219	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	上级设备容量受限
26220	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26221	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	上级设备容量受限
26222	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	上级设备容量受限
26223	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26224	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	上级设备容量受限
26225	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26226	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26227	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	上级设备容量受限
26228	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26229	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	上级设备容量受限
26230	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	上级设备容量受限
26231	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	上级设备容量受限
26232	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26233	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	上级设备容量受限
26234	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	上级设备容量受限
26235	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	上级设备容量受限
26236	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	上级设备容量受限
26237	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
26238	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26239	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26240	阜宁	新沟新东东站公变	10	200	上级设备容量受限
26241	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	上级设备容量受限
26242	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	上级设备容量受限
26243	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26244	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	上级设备容量受限
26245	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	上级设备容量受限
26246	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	上级设备容量受限
26247	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26248	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26249	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
26250	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
26251	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	上级设备容量受限
26252	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	上级设备容量受限
26253	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	上级设备容量受限
26254	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	上级设备容量受限
26255	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	上级设备容量受限
26256	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26257	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	上级设备容量受限
26258	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26259	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
26260	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
26261	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
26262	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
26263	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26264	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	上级设备容量受限
26265	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	上级设备容量受限
26266	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26267	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	上级设备容量受限
26268	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	上级设备容量受限
26269	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	上级设备容量受限
26270	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	上级设备容量受限
26271	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	上级设备容量受限
26272	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	上级设备容量受限
26273	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	上级设备容量受限
26274	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	上级设备容量受限
26275	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	上级设备容量受限
26276	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
26277	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	上级设备容量受限
26278	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	上级设备容量受限
26279	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	上级设备容量受限
26280	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	上级设备容量受限
26281	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
26282	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	上级设备容量受限
26283	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	上级设备容量受限
26284	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	上级设备容量受限
26285	阜宁	新沟谭舍东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26286	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26287	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26288	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
26289	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	上级设备容量受限
26290	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	上级设备容量受限
26291	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	上级设备容量受限
26292	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	上级设备容量受限
26293	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	上级设备容量受限
26294	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	上级设备容量受限
26295	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	本级设备容量受限
26296	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	上级设备容量受限
26297	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	上级设备容量受限
26298	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	上级设备容量受限
26299	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	上级设备容量受限
26300	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26301	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	上级设备容量受限
26302	阜宁	新沟孔埝北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26303	阜宁	新沟孔埝东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26304	阜宁	新沟孔埝东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26305	阜宁	新沟孔埝康居东公变	10	400	上级设备容量受限
26306	阜宁	新沟孔埝康居南公变	10	400	上级设备容量受限
26307	阜宁	新沟孔埝康居西公变	10	400	上级设备容量受限
26308	阜宁	新沟孔埝一组公变	10	200	上级设备容量受限
26309	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	上级设备容量受限
26310	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	上级设备容量受限
26311	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	上级设备容量受限
26312	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	上级设备容量受限
26313	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26314	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	上级设备容量受限
26315	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	上级设备容量受限
26316	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26317	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	上级设备容量受限
26318	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	上级设备容量受限
26319	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
26320	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	上级设备容量受限
26321	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	上级设备容量受限
26322	阜宁	新沟小徐东站公变	10	400	上级设备容量受限
26323	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26324	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	上级设备容量受限
26325	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	上级设备容量受限
26326	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	上级设备容量受限
26327	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	上级设备容量受限
26328	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	上级设备容量受限
26329	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	上级设备容量受限
26330	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	上级设备容量受限
26331	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	上级设备容量受限
26332	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	上级设备容量受限
26333	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	上级设备容量受限
26334	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	本级设备容量受限
26335	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	本级设备容量受限
26336	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
26337	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26338	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26339	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	上级设备容量受限
26340	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26341	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	上级设备容量受限
26342	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26343	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	上级设备容量受限
26344	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	上级设备容量受限
26345	阜宁	新沟潮北十二组1#公变	10	200	上级设备容量受限
26346	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	上级设备容量受限
26347	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26348	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	上级设备容量受限
26349	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	上级设备容量受限
26350	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
26351	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
26352	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
26353	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	上级设备容量受限
26354	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	上级设备容量受限
26355	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	上级设备容量受限
26356	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	上级设备容量受限
26357	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	上级设备容量受限
26358	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	上级设备容量受限
26359	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	上级设备容量受限
26360	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	上级设备容量受限
26361	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26362	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	上级设备容量受限
26363	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	上级设备容量受限
26364	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	上级设备容量受限
26365	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	上级设备容量受限
26366	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
26367	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
26368	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
26369	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	上级设备容量受限
26370	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	上级设备容量受限
26371	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	上级设备容量受限
26372	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	上级设备容量受限
26373	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26374	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26375	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	上级设备容量受限
26376	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	上级设备容量受限
26377	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	上级设备容量受限
26378	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26379	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
26380	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26381	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	上级设备容量受限
26382	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	上级设备容量受限
26383	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26384	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	上级设备容量受限
26385	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
26386	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	上级设备容量受限
26387	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
26388	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	上级设备容量受限
26389	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	上级设备容量受限
26390	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	上级设备容量受限
26391	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	上级设备容量受限
26392	阜宁	芦蒲高裴北站2#变	10	200	上级设备容量受限
26393	阜宁	芦蒲高裴北站3#变	10	200	上级设备容量受限
26394	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	上级设备容量受限
26395	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	上级设备容量受限
26396	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	上级设备容量受限
26397	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	上级设备容量受限
26398	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
26399	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26400	阜宁	芦蒲芦杨东站公变	10	200	上级设备容量受限
26401	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	上级设备容量受限
26402	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	上级设备容量受限
26403	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	上级设备容量受限
26404	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	上级设备容量受限
26405	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	上级设备容量受限
26406	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	上级设备容量受限
26407	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	上级设备容量受限
26408	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	上级设备容量受限
26409	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	上级设备容量受限
26410	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	上级设备容量受限
26411	阜宁	芦蒲裴圩东站2#变	10	200	上级设备容量受限
26412	阜宁	芦蒲裴圩东站3#变	10	400	上级设备容量受限
26413	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	上级设备容量受限
26414	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26415	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	上级设备容量受限
26416	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	上级设备容量受限
26417	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	上级设备容量受限
26418	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26419	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	上级设备容量受限
26420	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	上级设备容量受限
26421	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	上级设备容量受限
26422	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	上级设备容量受限
26423	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	上级设备容量受限
26424	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	上级设备容量受限
26425	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	上级设备容量受限
26426	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	上级设备容量受限
26427	阜宁	芦蒲周门村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26428	阜宁	芦蒲周门堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
26429	阜宁	芦蒲周门南站	10	400	上级设备容量受限
26430	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
26431	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
26432	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
26433	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	上级设备容量受限
26434	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
26435	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	上级设备容量受限
26436	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	上级设备容量受限
26437	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26438	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	上级设备容量受限
26439	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26440	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	上级设备容量受限
26441	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	上级设备容量受限
26442	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	上级设备容量受限
26443	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
26444	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	上级设备容量受限
26445	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	上级设备容量受限
26446	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	上级设备容量受限
26447	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	上级设备容量受限
26448	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	上级设备容量受限
26449	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	上级设备容量受限
26450	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	上级设备容量受限
26451	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	上级设备容量受限
26452	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	上级设备容量受限
26453	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	上级设备容量受限
26454	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
26455	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	上级设备容量受限
26456	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26457	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	上级设备容量受限
26458	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	上级设备容量受限
26459	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	上级设备容量受限
26460	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	上级设备容量受限
26461	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	上级设备容量受限
26462	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	上级设备容量受限
26463	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	上级设备容量受限
26464	阜宁	芦蒲左范北站	10	400	上级设备容量受限
26465	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26466	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	上级设备容量受限
26467	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	上级设备容量受限
26468	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	上级设备容量受限
26469	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	上级设备容量受限
26470	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	上级设备容量受限
26471	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	上级设备容量受限
26472	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	上级设备容量受限
26473	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	上级设备容量受限
26474	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	上级设备容量受限
26475	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26476	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
26477	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	上级设备容量受限
26478	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	上级设备容量受限
26479	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	上级设备容量受限
26480	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	上级设备容量受限
26481	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	上级设备容量受限
26482	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	上级设备容量受限
26483	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	上级设备容量受限
26484	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	上级设备容量受限
26485	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	上级设备容量受限
26486	阜宁	芦蒲马庄东站	10	200	上级设备容量受限
26487	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	上级设备容量受限
26488	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	上级设备容量受限
26489	阜宁	芦蒲明吴东站	10	400	上级设备容量受限
26490	阜宁	芦蒲明吴东站2#变	10	400	上级设备容量受限
26491	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	上级设备容量受限
26492	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	上级设备容量受限
26493	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	上级设备容量受限
26494	阜宁	芦蒲前王东站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26495	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	上级设备容量受限
26496	阜宁	芦蒲前王南站	10	200	上级设备容量受限
26497	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	上级设备容量受限
26498	阜宁	芦蒲前王西站1#变	10	200	上级设备容量受限
26499	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
26500	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	上级设备容量受限
26501	阜宁	芦蒲沃庄东站	10	400	上级设备容量受限
26502	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
26503	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
26504	阜宁	芦蒲中曹东站	10	200	上级设备容量受限
26505	阜宁	芦蒲中曹东站2#变	10	200	上级设备容量受限
26506	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	上级设备容量受限
26507	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	上级设备容量受限
26508	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	上级设备容量受限
26509	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	上级设备容量受限
26510	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	上级设备容量受限
26511	阜宁	芦蒲祝灯东站2#变	10	200	上级设备容量受限
26512	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	上级设备容量受限
26513	阜宁	芦蒲祝墩东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26514	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	上级设备容量受限
26515	阜宁	芦浦前王西站3#变	10	400	上级设备容量受限
26516	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	上级设备容量受限
26517	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	上级设备容量受限
26518	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	上级设备容量受限
26519	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	上级设备容量受限
26520	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26521	阜宁	芦蒲马吉东站公变	10	400	上级设备容量受限
26522	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	上级设备容量受限
26523	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	上级设备容量受限
26524	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	上级设备容量受限
26525	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	上级设备容量受限
26526	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	上级设备容量受限
26527	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
26528	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	400	上级设备容量受限
26529	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	上级设备容量受限
26530	阜宁	芦蒲左范西站	10	200	上级设备容量受限
26531	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	上级设备容量受限
26532	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26533	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	上级设备容量受限
26534	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	上级设备容量受限
26535	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	上级设备容量受限
26536	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	上级设备容量受限
26537	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
26538	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	上级设备容量受限
26539	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	上级设备容量受限
26540	阜宁	芦蒲老曹南站	10	400	上级设备容量受限
26541	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	上级设备容量受限
26542	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	上级设备容量受限
26543	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	上级设备容量受限
26544	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	上级设备容量受限
26545	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	上级设备容量受限
26546	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
26547	阜宁	芦蒲南李东站	10	200	上级设备容量受限
26548	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	上级设备容量受限
26549	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	上级设备容量受限
26550	阜宁	芦蒲乔罗北站3#变	10	400	上级设备容量受限
26551	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26552	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	上级设备容量受限
26553	阜宁	芦蒲沈朱南站2#变	10	200	上级设备容量受限
26554	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	上级设备容量受限
26555	阜宁	芦蒲沈朱新南站公变	10	400	上级设备容量受限
26556	阜宁	芦蒲沈朱中站	10	200	上级设备容量受限
26557	阜宁	芦蒲水利站公变	10	400	上级设备容量受限
26558	阜宁	芦蒲塔东新站公变	10	400	上级设备容量受限
26559	阜宁	芦蒲塔东站公变	10	200	上级设备容量受限
26560	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	上级设备容量受限
26561	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	上级设备容量受限
26562	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	上级设备容量受限
26563	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	上级设备容量受限
26564	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	上级设备容量受限
26565	阜宁	芦蒲元会新站公变	10	400	上级设备容量受限
26566	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	上级设备容量受限
26567	阜宁	芦蒲张曹东站公变	10	400	上级设备容量受限
26568	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	上级设备容量受限
26569	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	上级设备容量受限
26570	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26571	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	上级设备容量受限
26572	阜宁	芦浦马吉村部公变	10	200	上级设备容量受限
26573	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	上级设备容量受限
26574	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	上级设备容量受限
26575	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	上级设备容量受限
26576	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	上级设备容量受限
26577	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
26578	阜宁	芦蒲老管东站2#变	10	400	上级设备容量受限
26579	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	上级设备容量受限
26580	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	上级设备容量受限
26581	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	上级设备容量受限
26582	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	上级设备容量受限
26583	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	上级设备容量受限
26584	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	上级设备容量受限
26585	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	上级设备容量受限
26586	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	上级设备容量受限
26587	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	上级设备容量受限
26588	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	上级设备容量受限
26589	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26590	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	上级设备容量受限
26591	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	上级设备容量受限
26592	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	上级设备容量受限
26593	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	上级设备容量受限
26594	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	上级设备容量受限
26595	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	上级设备容量受限
26596	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	上级设备容量受限
26597	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	上级设备容量受限
26598	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	上级设备容量受限
26599	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	上级设备容量受限
26600	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	上级设备容量受限
26601	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	400	上级设备容量受限
26602	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
26603	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	上级设备容量受限
26604	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	上级设备容量受限
26605	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	上级设备容量受限
26606	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	上级设备容量受限
26607	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	上级设备容量受限
26608	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26609	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	上级设备容量受限
26610	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	上级设备容量受限
26611	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	上级设备容量受限
26612	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	上级设备容量受限
26613	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	上级设备容量受限
26614	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	上级设备容量受限
26615	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
26616	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	上级设备容量受限
26617	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26618	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	上级设备容量受限
26619	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	上级设备容量受限
26620	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	上级设备容量受限
26621	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	上级设备容量受限
26622	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	上级设备容量受限
26623	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	上级设备容量受限
26624	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	上级设备容量受限
26625	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	上级设备容量受限
26626	阜宁	芦蒲东街西站公变	10	400	上级设备容量受限
26627	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26628	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	上级设备容量受限
26629	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	上级设备容量受限
26630	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	上级设备容量受限
26631	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	上级设备容量受限
26632	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	上级设备容量受限
26633	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	上级设备容量受限
26634	阜宁	芦蒲三马西站3#变	10	400	上级设备容量受限
26635	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	上级设备容量受限
26636	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	上级设备容量受限
26637	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	上级设备容量受限
26638	阜宁	芦蒲宋码北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26639	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	上级设备容量受限
26640	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	上级设备容量受限
26641	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	上级设备容量受限
26642	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	上级设备容量受限
26643	阜宁	芦蒲沃庄南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26644	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	上级设备容量受限
26645	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	上级设备容量受限
26646	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26647	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	上级设备容量受限
26648	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26649	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	上级设备容量受限
26650	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	上级设备容量受限
26651	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	上级设备容量受限
26652	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	上级设备容量受限
26653	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	上级设备容量受限
26654	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	上级设备容量受限
26655	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	上级设备容量受限
26656	阜宁	羊寨黄谢东站2号公变	10	200	上级设备容量受限
26657	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	上级设备容量受限
26658	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	上级设备容量受限
26659	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26660	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	上级设备容量受限
26661	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	上级设备容量受限
26662	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	上级设备容量受限
26663	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	上级设备容量受限
26664	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	上级设备容量受限
26665	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26666	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	上级设备容量受限
26667	阜宁	羊寨立新二组2#变	10	200	上级设备容量受限
26668	阜宁	羊寨立新二组公变	10	200	上级设备容量受限
26669	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	上级设备容量受限
26670	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	上级设备容量受限
26671	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	上级设备容量受限
26672	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	上级设备容量受限
26673	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	上级设备容量受限
26674	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	上级设备容量受限
26675	阜宁	羊寨港北东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
26676	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	上级设备容量受限
26677	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	上级设备容量受限
26678	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	上级设备容量受限
26679	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	上级设备容量受限
26680	阜宁	羊寨港北开发区东站公变	10	400	上级设备容量受限
26681	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	上级设备容量受限
26682	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	上级设备容量受限
26683	阜宁	羊寨港北西站公变	10	400	上级设备容量受限
26684	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26685	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	上级设备容量受限
26686	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	上级设备容量受限
26687	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	上级设备容量受限
26688	阜宁	羊寨港南东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26689	阜宁	羊寨港南东站公变	10	400	上级设备容量受限
26690	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	上级设备容量受限
26691	阜宁	羊寨港南中站公变	10	200	上级设备容量受限
26692	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26693	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	上级设备容量受限
26694	阜宁	羊寨果园南站变	10	200	上级设备容量受限
26695	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26696	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	上级设备容量受限
26697	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	上级设备容量受限
26698	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	本级设备容量受限
26699	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	本级设备容量受限
26700	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	上级设备容量受限
26701	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	上级设备容量受限
26702	阜宁	羊寨派出所2#公变	10	400	上级设备容量受限
26703	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26704	阜宁	羊寨沙岗村东站公变	10	200	上级设备容量受限
26705	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	上级设备容量受限
26706	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	上级设备容量受限
26707	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	上级设备容量受限
26708	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	上级设备容量受限
26709	阜宁	羊寨沙岗五组东站公变	10	400	上级设备容量受限
26710	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	上级设备容量受限
26711	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	上级设备容量受限
26712	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	上级设备容量受限
26713	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	上级设备容量受限
26714	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	上级设备容量受限
26715	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	上级设备容量受限
26716	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	上级设备容量受限
26717	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	上级设备容量受限
26718	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	上级设备容量受限
26719	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	上级设备容量受限
26720	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	上级设备容量受限
26721	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	上级设备容量受限
26722	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26723	阜宁	羊寨桃村东站公变	10	400	上级设备容量受限
26724	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26725	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	上级设备容量受限
26726	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	上级设备容量受限
26727	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	上级设备容量受限
26728	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	上级设备容量受限
26729	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	上级设备容量受限
26730	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	上级设备容量受限
26731	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26732	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	上级设备容量受限
26733	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	上级设备容量受限
26734	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	上级设备容量受限
26735	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	上级设备容量受限
26736	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	上级设备容量受限
26737	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	上级设备容量受限
26738	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	上级设备容量受限
26739	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	上级设备容量受限
26740	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	上级设备容量受限
26741	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26742	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	上级设备容量受限
26743	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	上级设备容量受限
26744	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	上级设备容量受限
26745	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	上级设备容量受限
26746	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	上级设备容量受限
26747	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	上级设备容量受限
26748	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	上级设备容量受限
26749	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	上级设备容量受限
26750	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	上级设备容量受限
26751	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	上级设备容量受限
26752	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	上级设备容量受限
26753	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	上级设备容量受限
26754	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	上级设备容量受限
26755	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	上级设备容量受限
26756	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	上级设备容量受限
26757	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	上级设备容量受限
26758	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	上级设备容量受限
26759	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	上级设备容量受限
26760	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26761	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	上级设备容量受限
26762	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26763	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	上级设备容量受限
26764	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26765	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26766	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
26767	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	上级设备容量受限
26768	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	上级设备容量受限
26769	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26770	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	上级设备容量受限
26771	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	上级设备容量受限
26772	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	上级设备容量受限
26773	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	上级设备容量受限
26774	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	上级设备容量受限
26775	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26776	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	上级设备容量受限
26777	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	上级设备容量受限
26778	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	上级设备容量受限
26779	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26780	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	上级设备容量受限
26781	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	上级设备容量受限
26782	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	上级设备容量受限
26783	阜宁	羊寨沙西东站公变	10	400	上级设备容量受限
26784	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	上级设备容量受限
26785	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	上级设备容量受限
26786	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	上级设备容量受限
26787	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	上级设备容量受限
26788	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	上级设备容量受限
26789	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	上级设备容量受限
26790	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26791	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	上级设备容量受限
26792	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	上级设备容量受限
26793	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	上级设备容量受限
26794	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26795	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	上级设备容量受限
26796	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	上级设备容量受限
26797	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	上级设备容量受限
26798	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26799	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	上级设备容量受限
26800	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	上级设备容量受限
26801	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	上级设备容量受限
26802	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	上级设备容量受限
26803	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	上级设备容量受限
26804	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	上级设备容量受限
26805	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	上级设备容量受限
26806	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	上级设备容量受限
26807	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
26808	阜宁	羊寨高庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
26809	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	上级设备容量受限
26810	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	上级设备容量受限
26811	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
26812	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26813	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26814	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	上级设备容量受限
26815	阜宁	羊寨蒲鸠村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26816	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	上级设备容量受限
26817	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26818	阜宁	羊寨蒲鸠东站公变	10	400	上级设备容量受限
26819	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	上级设备容量受限
26820	阜宁	羊寨蒲鸠六组公变	10	200	上级设备容量受限
26821	阜宁	羊寨蒲鸠南站公变	10	200	上级设备容量受限
26822	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26823	阜宁	羊寨蒲鸠三组公变	10	200	上级设备容量受限
26824	阜宁	羊寨蒲鸠五组2号变	10	400	上级设备容量受限
26825	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	上级设备容量受限
26826	阜宁	羊寨蒲鸠中站公变	10	400	上级设备容量受限
26827	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
26828	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	上级设备容量受限
26829	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
26830	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
26831	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26832	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
26833	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	上级设备容量受限
26834	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26835	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	上级设备容量受限
26836	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26837	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	上级设备容量受限
26838	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
26839	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	上级设备容量受限
26840	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26841	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	上级设备容量受限
26842	阜宁	羊寨永昌安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
26843	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	上级设备容量受限
26844	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	上级设备容量受限
26845	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	上级设备容量受限
26846	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	上级设备容量受限
26847	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
26848	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	上级设备容量受限
26849	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	上级设备容量受限
26850	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	上级设备容量受限
26851	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	上级设备容量受限
26852	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
26853	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26854	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	上级设备容量受限
26855	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26856	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
26857	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	上级设备容量受限
26858	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	上级设备容量受限
26859	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	上级设备容量受限
26860	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
26861	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	上级设备容量受限
26862	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	上级设备容量受限
26863	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	上级设备容量受限
26864	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	上级设备容量受限
26865	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	上级设备容量受限
26866	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	上级设备容量受限
26867	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
26868	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	上级设备容量受限
26869	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	上级设备容量受限
26870	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	上级设备容量受限
26871	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26872	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	上级设备容量受限
26873	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	上级设备容量受限
26874	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26875	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	上级设备容量受限
26876	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	上级设备容量受限
26877	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	上级设备容量受限
26878	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	上级设备容量受限
26879	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	上级设备容量受限
26880	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	上级设备容量受限
26881	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
26882	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	上级设备容量受限
26883	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	上级设备容量受限
26884	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	上级设备容量受限
26885	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	上级设备容量受限
26886	阜宁	益林恒河公变	10	400	上级设备容量受限
26887	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	上级设备容量受限
26888	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	上级设备容量受限
26889	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	上级设备容量受限
26890	阜宁	益林王楼北站	10	400	上级设备容量受限
26891	阜宁	益林王楼村2.3.4组公变	10	400	上级设备容量受限
26892	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	上级设备容量受限
26893	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26894	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	上级设备容量受限
26895	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	上级设备容量受限
26896	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	上级设备容量受限
26897	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	上级设备容量受限
26898	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
26899	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	上级设备容量受限
26900	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	上级设备容量受限
26901	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	上级设备容量受限
26902	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	上级设备容量受限
26903	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	上级设备容量受限
26904	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	上级设备容量受限
26905	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	上级设备容量受限
26906	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	上级设备容量受限
26907	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	上级设备容量受限
26908	阜宁	益林大友村公变	10	400	上级设备容量受限
26909	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	上级设备容量受限
26910	阜宁	益林大友四组公变	10	400	上级设备容量受限
26911	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	上级设备容量受限
26912	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26913	阜宁	益林管计2#公变	10	400	上级设备容量受限
26914	阜宁	益林管计3#公变	10	400	上级设备容量受限
26915	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	上级设备容量受限
26916	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	上级设备容量受限
26917	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	上级设备容量受限
26918	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	上级设备容量受限
26919	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	上级设备容量受限
26920	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	上级设备容量受限
26921	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	上级设备容量受限
26922	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	上级设备容量受限
26923	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	上级设备容量受限
26924	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
26925	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	上级设备容量受限
26926	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	上级设备容量受限
26927	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	上级设备容量受限
26928	阜宁	益林桃元村公变	10	400	上级设备容量受限
26929	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	上级设备容量受限
26930	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	上级设备容量受限
26931	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26932	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	上级设备容量受限
26933	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	上级设备容量受限
26934	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	上级设备容量受限
26935	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	上级设备容量受限
26936	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	上级设备容量受限
26937	阜宁	益林益新14组公变	10	400	上级设备容量受限
26938	阜宁	东兴康居1#变	10	400	上级设备容量受限
26939	阜宁	东兴康居2#变	10	400	上级设备容量受限
26940	阜宁	东兴康居3#变	10	400	上级设备容量受限
26941	阜宁	东兴康居4#变	10	200	上级设备容量受限
26942	阜宁	东兴康居专变	10	400	上级设备容量受限
26943	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	上级设备容量受限
26944	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	上级设备容量受限
26945	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	上级设备容量受限
26946	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	上级设备容量受限
26947	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	上级设备容量受限
26948	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	上级设备容量受限
26949	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26950	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26951	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	上级设备容量受限
26952	阜宁	杨集东进北站	10	200	上级设备容量受限
26953	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	上级设备容量受限
26954	阜宁	杨集东进东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26955	阜宁	杨集东进东站公变	10	200	上级设备容量受限
26956	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	上级设备容量受限
26957	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	上级设备容量受限
26958	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26959	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	上级设备容量受限
26960	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	上级设备容量受限
26961	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	上级设备容量受限
26962	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26963	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
26964	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
26965	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	上级设备容量受限
26966	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
26967	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
26968	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26969	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26970	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
26971	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
26972	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	上级设备容量受限
26973	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
26974	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	上级设备容量受限
26975	阜宁	杨集朱杨东站公变	10	200	上级设备容量受限
26976	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
26977	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	上级设备容量受限
26978	阜宁	角巷康居1#变	10	400	上级设备容量受限
26979	阜宁	角巷康居2#变	10	400	上级设备容量受限
26980	阜宁	角巷康居3#变	10	400	上级设备容量受限
26981	阜宁	角巷康居4#变	10	200	上级设备容量受限
26982	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	上级设备容量受限
26983	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	上级设备容量受限
26984	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26985	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	上级设备容量受限
26986	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26987	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	上级设备容量受限
26988	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
26989	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
26990	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	上级设备容量受限
26991	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	上级设备容量受限
26992	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	上级设备容量受限
26993	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	上级设备容量受限
26994	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	上级设备容量受限
26995	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	上级设备容量受限
26996	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
26997	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	上级设备容量受限
26998	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	上级设备容量受限
26999	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	上级设备容量受限
27000	阜宁	杨集张陈四组公变	10	200	上级设备容量受限
27001	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	上级设备容量受限
27002	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	上级设备容量受限
27003	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	上级设备容量受限
27004	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	上级设备容量受限
27005	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
27006	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	上级设备容量受限
27007	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27008	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27009	阜宁	振业康居1#变	10	400	上级设备容量受限
27010	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	上级设备容量受限
27011	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	上级设备容量受限
27012	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	上级设备容量受限
27013	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	上级设备容量受限
27014	阜宁	杨集乘风东站公变	10	200	上级设备容量受限
27015	阜宁	杨集乘风西站公变	10	200	上级设备容量受限
27016	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	上级设备容量受限
27017	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	上级设备容量受限
27018	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	上级设备容量受限
27019	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
27020	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	上级设备容量受限
27021	阜宁	杨集洪滨东站	10	200	上级设备容量受限
27022	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	上级设备容量受限
27023	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	上级设备容量受限
27024	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
27025	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27026	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27027	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	上级设备容量受限
27028	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	上级设备容量受限
27029	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27030	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	上级设备容量受限
27031	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	上级设备容量受限
27032	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27033	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
27034	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	上级设备容量受限
27035	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
27036	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	200	上级设备容量受限
27037	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	上级设备容量受限
27038	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27039	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	上级设备容量受限
27040	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	上级设备容量受限
27041	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	上级设备容量受限
27042	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	上级设备容量受限
27043	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27044	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
27045	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27046	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
27047	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27048	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
27049	阜宁	杨集深港南站公变	10	200	上级设备容量受限
27050	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	上级设备容量受限
27051	阜宁	杨集深巷五组公变	10	200	上级设备容量受限
27052	阜宁	杨集王庄村东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
27053	阜宁	杨集王庄村东站公变	10	200	上级设备容量受限
27054	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	上级设备容量受限
27055	阜宁	杨集张吴东站变	10	400	上级设备容量受限
27056	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	上级设备容量受限
27057	阜宁	马荡康居1#变	10	400	上级设备容量受限
27058	阜宁	马荡康居变	10	400	上级设备容量受限
27059	阜宁	马良广场变	10	200	上级设备容量受限
27060	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	上级设备容量受限
27061	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	上级设备容量受限
27062	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27063	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	上级设备容量受限
27064	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27065	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	上级设备容量受限
27066	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	上级设备容量受限
27067	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	上级设备容量受限
27068	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	上级设备容量受限
27069	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	上级设备容量受限
27070	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	上级设备容量受限
27071	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	上级设备容量受限
27072	阜宁	杨集新荡东站1#变	10	400	上级设备容量受限
27073	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	上级设备容量受限
27074	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	上级设备容量受限
27075	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	上级设备容量受限
27076	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27077	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	上级设备容量受限
27078	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	上级设备容量受限
27079	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	上级设备容量受限
27080	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	上级设备容量受限
27081	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27082	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	上级设备容量受限
27083	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27084	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	上级设备容量受限
27085	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27086	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	上级设备容量受限
27087	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27088	阜宁	杨集新荡一组东站	10	400	上级设备容量受限
27089	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	上级设备容量受限
27090	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	上级设备容量受限
27091	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	上级设备容量受限
27092	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	上级设备容量受限
27093	阜宁	益林淮海公变	10	400	上级设备容量受限
27094	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	上级设备容量受限
27095	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27096	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	上级设备容量受限
27097	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	上级设备容量受限
27098	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	上级设备容量受限
27099	阜宁	益林食品桥公变	10	400	上级设备容量受限
27100	阜宁	益林水厂公变	10	400	上级设备容量受限
27101	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	上级设备容量受限
27102	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27103	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	上级设备容量受限
27104	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	上级设备容量受限
27105	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	上级设备容量受限
27106	阜宁	益林羊马路公变	10	400	上级设备容量受限
27107	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	上级设备容量受限
27108	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	上级设备容量受限
27109	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	上级设备容量受限
27110	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	上级设备容量受限
27111	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	上级设备容量受限
27112	阜宁	益林益小2#公变	10	630	上级设备容量受限
27113	阜宁	益林益小3#公变	10	400	上级设备容量受限
27114	阜宁	益林益小公变	10	400	上级设备容量受限
27115	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	上级设备容量受限
27116	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	上级设备容量受限
27117	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	上级设备容量受限
27118	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	上级设备容量受限
27119	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	上级设备容量受限
27120	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27121	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27122	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	上级设备容量受限
27123	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	上级设备容量受限
27124	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	上级设备容量受限
27125	阜宁	杨集樵农东站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27126	阜宁	杨集樵农东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
27127	阜宁	杨集樵农东站3号公变	10	400	上级设备容量受限
27128	阜宁	杨集樵农东站公变	10	400	上级设备容量受限
27129	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	上级设备容量受限
27130	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	上级设备容量受限
27131	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	上级设备容量受限
27132	阜宁	杨集樵农南站公变	10	400	上级设备容量受限
27133	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27134	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	上级设备容量受限
27135	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	上级设备容量受限
27136	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	上级设备容量受限
27137	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27138	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	上级设备容量受限
27139	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	上级设备容量受限
27140	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27141	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27142	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	上级设备容量受限
27143	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27144	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	上级设备容量受限
27145	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	上级设备容量受限
27146	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	上级设备容量受限
27147	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	上级设备容量受限
27148	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	上级设备容量受限
27149	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	上级设备容量受限
27150	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	上级设备容量受限
27151	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	上级设备容量受限
27152	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	上级设备容量受限
27153	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	上级设备容量受限
27154	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	上级设备容量受限
27155	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	上级设备容量受限
27156	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	上级设备容量受限
27157	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	上级设备容量受限
27158	阜宁	杨集樵农线5#变	10	400	上级设备容量受限
27159	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27160	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	上级设备容量受限
27161	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
27162	阜宁	杨集供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
27163	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	上级设备容量受限
27164	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
27165	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	上级设备容量受限
27166	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	上级设备容量受限
27167	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	上级设备容量受限
27168	阜宁	杨集洪流东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
27169	阜宁	杨集洪流东站公变	10	400	上级设备容量受限
27170	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	上级设备容量受限
27171	阜宁	杨集计生公变	10	400	上级设备容量受限
27172	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	上级设备容量受限
27173	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	上级设备容量受限
27174	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	上级设备容量受限
27175	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	上级设备容量受限
27176	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	上级设备容量受限
27177	阜宁	杨集穆沟东站公变	10	200	上级设备容量受限
27178	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27179	阜宁	杨集蟠龙北站公变	10	200	上级设备容量受限
27180	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	上级设备容量受限
27181	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	上级设备容量受限
27182	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	上级设备容量受限
27183	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27184	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	上级设备容量受限
27185	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	上级设备容量受限
27186	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	上级设备容量受限
27187	阜宁	杨集三组公变	10	400	上级设备容量受限
27188	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
27189	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
27190	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27191	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	上级设备容量受限
27192	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	上级设备容量受限
27193	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27194	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	上级设备容量受限
27195	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	上级设备容量受限
27196	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
27197	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27198	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	上级设备容量受限
27199	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	上级设备容量受限
27200	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	上级设备容量受限
27201	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	上级设备容量受限
27202	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	上级设备容量受限
27203	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	上级设备容量受限
27204	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	上级设备容量受限
27205	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27206	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	上级设备容量受限
27207	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	上级设备容量受限
27208	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	上级设备容量受限
27209	阜宁	杨集荡周西站	10	400	上级设备容量受限
27210	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	上级设备容量受限
27211	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	400	上级设备容量受限
27212	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	上级设备容量受限
27213	阜宁	杨集谷兴二组东站公变	10	400	上级设备容量受限
27214	阜宁	杨集候庄站	10	200	上级设备容量受限
27215	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	上级设备容量受限
27216	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27217	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
27218	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
27219	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	上级设备容量受限
27220	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	上级设备容量受限
27221	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	上级设备容量受限
27222	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	上级设备容量受限
27223	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	上级设备容量受限
27224	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	上级设备容量受限
27225	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
27226	阜宁	杨集四组变	10	200	上级设备容量受限
27227	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	上级设备容量受限
27228	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27229	阜宁	杨集一组公变	10	400	上级设备容量受限
27230	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	上级设备容量受限
27231	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	上级设备容量受限
27232	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	上级设备容量受限
27233	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	上级设备容量受限
27234	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	上级设备容量受限
27235	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27236	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	上级设备容量受限
27237	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	上级设备容量受限
27238	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
27239	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
27240	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
27241	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
27242	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
27243	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
27244	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
27245	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
27246	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	上级设备容量受限
27247	阜宁	益林城中城公变	10	400	上级设备容量受限
27248	阜宁	益林大东村部公变	10	400	上级设备容量受限
27249	阜宁	益林大东四组公变	10	400	上级设备容量受限
27250	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
27251	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	上级设备容量受限
27252	阜宁	益林供电站公变	10	400	上级设备容量受限
27253	阜宁	益林花园小区公变	10	400	上级设备容量受限
27254	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27255	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
27256	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	上级设备容量受限
27257	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	上级设备容量受限
27258	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	上级设备容量受限
27259	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	上级设备容量受限
27260	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	上级设备容量受限
27261	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	上级设备容量受限
27262	阜宁	益林健康路3#箱变	10	630	上级设备容量受限
27263	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	上级设备容量受限
27264	阜宁	益林健康路东箱变	10	630	上级设备容量受限
27265	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	上级设备容量受限
27266	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	上级设备容量受限
27267	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	上级设备容量受限
27268	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	上级设备容量受限
27269	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	上级设备容量受限
27270	阜宁	益林煤球公变1	10	400	上级设备容量受限
27271	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
27272	阜宁	益林米厂公变	10	400	上级设备容量受限
27273	阜宁	益林清园变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27274	阜宁	益林人民南路公变	10	400	上级设备容量受限
27275	阜宁	益林人民中路公变	10	630	上级设备容量受限
27276	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	上级设备容量受限
27277	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	上级设备容量受限
27278	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	上级设备容量受限
27279	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27280	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27281	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27282	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	上级设备容量受限
27283	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
27284	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	上级设备容量受限
27285	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	上级设备容量受限
27286	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	上级设备容量受限
27287	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	上级设备容量受限
27288	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	上级设备容量受限
27289	阜宁	益林杨元公变	10	500	上级设备容量受限
27290	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	上级设备容量受限
27291	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	上级设备容量受限
27292	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27293	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
27294	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	上级设备容量受限
27295	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	上级设备容量受限
27296	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	上级设备容量受限
27297	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	上级设备容量受限
27298	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	上级设备容量受限
27299	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	上级设备容量受限
27300	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	上级设备容量受限
27301	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	上级设备容量受限
27302	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	上级设备容量受限
27303	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	上级设备容量受限
27304	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	上级设备容量受限
27305	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	上级设备容量受限
27306	阜宁	益林三里东站公变	10	400	上级设备容量受限
27307	阜宁	益林三里三组公变	10	400	上级设备容量受限
27308	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	上级设备容量受限
27309	阜宁	益林三里一组东站公变	10	400	上级设备容量受限
27310	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	上级设备容量受限
27311	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27312	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
27313	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	上级设备容量受限
27314	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	上级设备容量受限
27315	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	上级设备容量受限
27316	阜宁	益林大东三组公变	10	400	上级设备容量受限
27317	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	上级设备容量受限
27318	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
27319	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	上级设备容量受限
27320	阜宁	益林大东五组公变	10	400	上级设备容量受限
27321	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	上级设备容量受限
27322	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	上级设备容量受限
27323	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	上级设备容量受限
27324	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	上级设备容量受限
27325	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	上级设备容量受限
27326	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	上级设备容量受限
27327	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	上级设备容量受限
27328	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	上级设备容量受限
27329	阜宁	益林东升七组公变	10	400	上级设备容量受限
27330	阜宁	益林东升四组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27331	阜宁	益林凤凰公变	10	400	上级设备容量受限
27332	阜宁	益林福来居1#变	10	400	上级设备容量受限
27333	阜宁	益林福来居2#变	10	400	上级设备容量受限
27334	阜宁	益林供电所公变	10	400	上级设备容量受限
27335	阜宁	益林敬老院公变	10	400	上级设备容量受限
27336	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	上级设备容量受限
27337	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
27338	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
27339	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
27340	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	上级设备容量受限
27341	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	上级设备容量受限
27342	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	上级设备容量受限
27343	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	上级设备容量受限
27344	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	上级设备容量受限
27345	阜宁	益林塘沟东站公变	10	400	上级设备容量受限
27346	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	上级设备容量受限
27347	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	上级设备容量受限
27348	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	上级设备容量受限
27349	阜宁	益林塘沟中站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27350	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	上级设备容量受限
27351	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	上级设备容量受限
27352	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	上级设备容量受限
27353	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	上级设备容量受限
27354	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
27355	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
27356	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	上级设备容量受限
27357	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	上级设备容量受限
27358	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
27359	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
27360	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	上级设备容量受限
27361	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
27362	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	上级设备容量受限
27363	阜宁	益林高庄4#变	10	400	上级设备容量受限
27364	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	上级设备容量受限
27365	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	上级设备容量受限
27366	阜宁	益林高庄公变	10	500	上级设备容量受限
27367	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	上级设备容量受限
27368	阜宁	益林海陵公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27369	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	上级设备容量受限
27370	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	上级设备容量受限
27371	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	上级设备容量受限
27372	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	上级设备容量受限
27373	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	上级设备容量受限
27374	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	上级设备容量受限
27375	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	上级设备容量受限
27376	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	上级设备容量受限
27377	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	上级设备容量受限
27378	阜宁	益林解放东路公变	10	400	上级设备容量受限
27379	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	上级设备容量受限
27380	阜宁	益林解放西路公变	10	500	上级设备容量受限
27381	阜宁	益林解放小区公变	10	400	上级设备容量受限
27382	阜宁	益林人民北路公变	10	500	上级设备容量受限
27383	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	上级设备容量受限
27384	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	上级设备容量受限
27385	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	上级设备容量受限
27386	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	上级设备容量受限
27387	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27388	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
27389	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	上级设备容量受限
27390	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	上级设备容量受限
27391	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	上级设备容量受限
27392	阜宁	益林益东小区公变	10	400	上级设备容量受限
27393	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	上级设备容量受限
27394	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	上级设备容量受限
27395	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	上级设备容量受限
27396	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	上级设备容量受限
27397	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	上级设备容量受限
27398	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	上级设备容量受限
27399	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	上级设备容量受限
27400	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	上级设备容量受限
27401	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	上级设备容量受限
27402	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
27403	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	上级设备容量受限
27404	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	上级设备容量受限
27405	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	上级设备容量受限
27406	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27407	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	上级设备容量受限
27408	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	上级设备容量受限
27409	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	上级设备容量受限
27410	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	上级设备容量受限
27411	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	上级设备容量受限
27412	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	上级设备容量受限
27413	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	上级设备容量受限
27414	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	上级设备容量受限
27415	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	上级设备容量受限
27416	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	上级设备容量受限
27417	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	上级设备容量受限
27418	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	上级设备容量受限
27419	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	上级设备容量受限
27420	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	上级设备容量受限
27421	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	上级设备容量受限
27422	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	上级设备容量受限
27423	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	上级设备容量受限
27424	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	上级设备容量受限
27425	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27426	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	上级设备容量受限
27427	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	上级设备容量受限
27428	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	上级设备容量受限
27429	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	上级设备容量受限
27430	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	上级设备容量受限
27431	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27432	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	上级设备容量受限
27433	阜宁	益林农行公变	10	400	上级设备容量受限
27434	阜宁	益林人民中路2#箱变	10	630	上级设备容量受限
27435	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	上级设备容量受限
27436	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	上级设备容量受限
27437	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
27438	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
27439	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	上级设备容量受限
27440	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
27441	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	上级设备容量受限
27442	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
27443	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	上级设备容量受限
27444	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27445	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
27446	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	上级设备容量受限
27447	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	上级设备容量受限
27448	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
27449	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
27450	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
27451	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	上级设备容量受限
27452	阜宁	益林大东中站公变	10	400	上级设备容量受限
27453	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	上级设备容量受限
27454	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
27455	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
27456	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
27457	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
27458	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	上级设备容量受限
27459	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	上级设备容量受限
27460	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
27461	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
27462	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
27463	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27464	阜宁	益林益新5.10组公变	10	400	上级设备容量受限
27465	阜宁	益林益新八组公变	10	200	上级设备容量受限
27466	阜宁	益林益新九组公变	10	400	上级设备容量受限
27467	阜宁	益林益新六组公变	10	400	上级设备容量受限
27468	阜宁	益林益新七组公变	10	400	上级设备容量受限
27469	阜宁	益林益新三组公变	10	400	上级设备容量受限
27470	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	上级设备容量受限
27471	阜宁	益林益新五组公变	10	400	上级设备容量受限
27472	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	上级设备容量受限
27473	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	上级设备容量受限
27474	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	上级设备容量受限
27475	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	上级设备容量受限
27476	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	上级设备容量受限
27477	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	上级设备容量受限
27478	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	上级设备容量受限
27479	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	上级设备容量受限
27480	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	上级设备容量受限
27481	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
27482	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27483	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
27484	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	上级设备容量受限
27485	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
27486	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	上级设备容量受限
27487	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	上级设备容量受限
27488	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	上级设备容量受限
27489	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	上级设备容量受限
27490	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	上级设备容量受限
27491	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	上级设备容量受限
27492	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	上级设备容量受限
27493	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	上级设备容量受限
27494	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	上级设备容量受限
27495	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
27496	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
27497	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
27498	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
27499	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	上级设备容量受限
27500	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	上级设备容量受限
27501	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27502	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
27503	阜宁	益林银龙路公变	10	400	上级设备容量受限
27504	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	上级设备容量受限
27505	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	上级设备容量受限
27506	阜宁	益林育才路4#变	10	400	上级设备容量受限
27507	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	上级设备容量受限
27508	阜宁	益林育才路东公变	10	400	上级设备容量受限
27509	阜宁	益林育才路公变	10	400	上级设备容量受限
27510	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	上级设备容量受限
27511	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	上级设备容量受限
27512	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	上级设备容量受限
27513	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	上级设备容量受限
27514	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	上级设备容量受限
27515	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	上级设备容量受限
27516	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	上级设备容量受限
27517	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	上级设备容量受限
27518	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	上级设备容量受限
27519	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	上级设备容量受限
27520	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27521	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	上级设备容量受限
27522	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	上级设备容量受限
27523	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	上级设备容量受限
27524	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	上级设备容量受限
27525	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
27526	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	上级设备容量受限
27527	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	上级设备容量受限
27528	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	上级设备容量受限
27529	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	上级设备容量受限
27530	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	上级设备容量受限
27531	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	上级设备容量受限
27532	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
27533	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	上级设备容量受限
27534	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	上级设备容量受限
27535	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	上级设备容量受限
27536	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	上级设备容量受限
27537	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	上级设备容量受限
27538	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	上级设备容量受限
27539	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27540	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	上级设备容量受限
27541	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	上级设备容量受限
27542	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	上级设备容量受限
27543	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	上级设备容量受限
27544	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	上级设备容量受限
27545	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	上级设备容量受限
27546	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	上级设备容量受限
27547	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	上级设备容量受限
27548	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	上级设备容量受限
27549	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	上级设备容量受限
27550	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	上级设备容量受限
27551	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	上级设备容量受限
27552	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
27553	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
27554	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
27555	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
27556	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
27557	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	上级设备容量受限
27558	阜宁	益林建新东路公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27559	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	上级设备容量受限
27560	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	上级设备容量受限
27561	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	上级设备容量受限
27562	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
27563	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
27564	阜宁	益林小上海东公变	10	400	上级设备容量受限
27565	阜宁	益林小上海西公变	10	400	上级设备容量受限
27566	阜宁	益林新区1#公变	10	630	上级设备容量受限
27567	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27568	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	上级设备容量受限
27569	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	上级设备容量受限
27570	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	上级设备容量受限
27571	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	上级设备容量受限
27572	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	上级设备容量受限
27573	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27574	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
27575	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
27576	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	上级设备容量受限
27577	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27578	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	上级设备容量受限
27579	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27580	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27581	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27582	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
27583	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	上级设备容量受限
27584	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	上级设备容量受限
27585	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	上级设备容量受限
27586	阜宁	益林林达小区公变	10	400	上级设备容量受限
27587	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	上级设备容量受限
27588	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	上级设备容量受限
27589	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	上级设备容量受限
27590	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	上级设备容量受限
27591	阜宁	益林水利站公变	10	400	上级设备容量受限
27592	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	上级设备容量受限
27593	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	上级设备容量受限
27594	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	上级设备容量受限
27595	阜宁	益林园区3#公变	10	500	上级设备容量受限
27596	阜宁	益林园区6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27597	阜宁	益林园区7#变	10	400	上级设备容量受限
27598	阜宁	益林园区8#公变	10	400	上级设备容量受限
27599	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	上级设备容量受限
27600	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	上级设备容量受限
27601	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	上级设备容量受限
27602	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	上级设备容量受限
27603	建湖	冈西嵇舍村村部台片	10	400	上级设备容量受限
27604	建湖	冈西嵇舍村大塘（新）	10	200	上级设备容量受限
27605	建湖	冈西嵇舍村后陶台片	10	315	上级设备容量受限
27606	建湖	冈西嵇舍村路南变	10	400	上级设备容量受限
27607	建湖	冈西嵇舍村前进变	10	200	上级设备容量受限
27608	建湖	冈西嵇舍青年	10	400	上级设备容量受限
27609	建湖	冈西集镇北环1#变	10	400	上级设备容量受限
27610	建湖	冈西集镇北环变	10	400	上级设备容量受限
27611	建湖	冈西前陶村西站	10	200	上级设备容量受限
27612	建湖	冈西西吉村埝北变	10	315	上级设备容量受限
27613	建湖	冈西西吉埝北1#	10	200	上级设备容量受限
27614	建湖	冈西徐王北站	10	400	上级设备容量受限
27615	建湖	冈西徐王村东站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27616	建湖	冈西徐王村马渡变	10	200	上级设备容量受限
27617	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资）	10	200	上级设备容量受限
27618	建湖	冈西徐王村徐王	10	400	上级设备容量受限
27619	建湖	冈西徐王村徐王1#变(增资用）	10	200	上级设备容量受限
27620	建湖	冈西徐王村中站变	10	400	上级设备容量受限
27621	建湖	冈西徐王马渡1#	10	200	上级设备容量受限
27622	建湖	冈西徐王新沟2#	10	200	上级设备容量受限
27623	建湖	嵇舍村陆墩变	10	200	上级设备容量受限
27624	建湖	嵇舍村双陆	10	200	上级设备容量受限
27625	建湖	嵇舍村新村	10	400	上级设备容量受限
27626	建湖	嵇舍村新桥	10	200	上级设备容量受限
27627	建湖	嵇舍村新桥1#变	10	200	上级设备容量受限
27628	建湖	嵇舍村徐墩	10	200	上级设备容量受限
27629	建湖	徐王村1#变	10	400	上级设备容量受限
27630	建湖	徐王村2#变	10	400	上级设备容量受限
27631	建湖	徐王村3#变	10	400	上级设备容量受限
27632	建湖	冈西东吉村东吉台片	10	200	上级设备容量受限
27633	建湖	冈西东吉村红旗	10	400	上级设备容量受限
27634	建湖	冈西东吉村后庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27635	建湖	冈西东吉村宋墩	10	200	上级设备容量受限
27636	建湖	冈西东吉村宋墩1#变（增资用）	10	200	上级设备容量受限
27637	建湖	冈西东吉村幸福桥	10	400	上级设备容量受限
27638	建湖	冈西东吉村许庄	10	200	上级设备容量受限
27639	建湖	冈西东吉高峰	10	400	上级设备容量受限
27640	建湖	冈西旗帜村北站	10	200	上级设备容量受限
27641	建湖	冈西旗帜村合心变	10	200	上级设备容量受限
27642	建湖	冈西旗帜村南站	10	200	上级设备容量受限
27643	建湖	冈西旗帜村彭圩	10	200	上级设备容量受限
27644	建湖	冈西旗帜村旗帜	10	200	上级设备容量受限
27645	建湖	冈西旗帜村西站	10	200	上级设备容量受限
27646	建湖	冈西旗帜村杨墩变	10	200	上级设备容量受限
27647	建湖	冈西镇旗帜村南站1#	10	200	上级设备容量受限
27648	建湖	冈西镇旗帜村中站	10	315	上级设备容量受限
27649	建湖	旗帜村陈墩台片	10	400	上级设备容量受限
27650	建湖	吉瑞家园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
27651	建湖	吉瑞家园2#箱式变压器	10	630	上级设备容量受限
27652	建湖	吉瑞家园3#箱式变配变	10	630	上级设备容量受限
27653	建湖	吉瑞家园4#箱式变配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27654	建湖	吉瑞家园5#箱式变630配变	10	630	上级设备容量受限
27655	建湖	吉瑞家园6#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
27656	建湖	前陶村仇坝变	10	200	上级设备容量受限
27657	建湖	前陶村南环台片	10	200	上级设备容量受限
27658	建湖	前陶园区综合变	10	630	上级设备容量受限
27659	建湖	西吉村米厂变	10	200	上级设备容量受限
27660	建湖	冈西蔡港创新	10	200	上级设备容量受限
27661	建湖	冈西蔡港村东站变	10	400	上级设备容量受限
27662	建湖	冈西蔡港村金墩	10	200	上级设备容量受限
27663	建湖	冈西蔡港村南站	10	200	上级设备容量受限
27664	建湖	冈西蔡港村塘河台片	10	200	上级设备容量受限
27665	建湖	冈西蔡港村西站	10	200	上级设备容量受限
27666	建湖	冈西蔡港村新村	10	400	上级设备容量受限
27667	建湖	冈西蔡港村中站变	10	200	上级设备容量受限
27668	建湖	冈西蔡港村朱墩	10	200	上级设备容量受限
27669	建湖	冈西顾顶村丰产	10	400	上级设备容量受限
27670	建湖	冈西顾顶村龙尾	10	200	上级设备容量受限
27671	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	200	上级设备容量受限
27672	建湖	冈西顾顶西站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27673	建湖	冈西金舍村东站	10	400	上级设备容量受限
27674	建湖	冈西金舍村利民台片	10	200	上级设备容量受限
27675	建湖	冈西金舍村章墩	10	200	上级设备容量受限
27676	建湖	冈西金舍村中站1#变(增资用）	10	200	上级设备容量受限
27677	建湖	冈西金舍村中站台片	10	400	上级设备容量受限
27678	建湖	冈西金舍金墩	10	400	上级设备容量受限
27679	建湖	冈西两港村村部东	10	400	上级设备容量受限
27680	建湖	冈西两港村东站	10	400	上级设备容量受限
27681	建湖	冈西两港村洪墩	10	200	上级设备容量受限
27682	建湖	冈西两港村吴墩1#	10	200	上级设备容量受限
27683	建湖	冈西双墩村北站变	10	400	上级设备容量受限
27684	建湖	冈西双墩村曹坊变	10	200	上级设备容量受限
27685	建湖	冈西双墩村两港变	10	400	上级设备容量受限
27686	建湖	冈西双墩村塘沟	10	400	上级设备容量受限
27687	建湖	冈西双墩村跃进变	10	400	上级设备容量受限
27688	建湖	冈西双墩村中站	10	200	上级设备容量受限
27689	建湖	冈西双墩西站	10	200	上级设备容量受限
27690	建湖	冈西徐王村徐墩1#变(增资用）	10	200	上级设备容量受限
27691	建湖	冈西沿河村东风台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27692	建湖	冈西沿河村河口	10	200	上级设备容量受限
27693	建湖	冈西沿河村洪舍	10	200	上级设备容量受限
27694	建湖	冈西沿河村马沟	10	200	上级设备容量受限
27695	建湖	冈西沿河村南站台片	10	200	上级设备容量受限
27696	建湖	冈西沿河村西站	10	200	上级设备容量受限
27697	建湖	冈西沿河村中站台片	10	200	上级设备容量受限
27698	建湖	冈西沿河支舍1#	10	400	上级设备容量受限
27699	建湖	冈西沿河中站1#	10	400	上级设备容量受限
27700	建湖	冈西赵舍村韦墩	10	200	上级设备容量受限
27701	建湖	冈西镇双墩村南站1#	10	400	上级设备容量受限
27702	建湖	冈西镇沿河村马沟1#	10	200	上级设备容量受限
27703	建湖	冈西镇沿河村支舍	10	400	上级设备容量受限
27704	建湖	顾顶新村1#配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
27705	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
27706	建湖	顾顶新村2#配电房2#主变	10	630	上级设备容量受限
27707	建湖	两港李墩	10	400	上级设备容量受限
27708	建湖	前陶村东站	10	200	上级设备容量受限
27709	建湖	前陶村刘墩变	10	200	上级设备容量受限
27710	建湖	前陶村刘墩东台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27711	建湖	前陶中站	10	200	上级设备容量受限
27712	建湖	双墩村博爱箱变主变	10	500	上级设备容量受限
27713	建湖	双墩新村1#	10	400	上级设备容量受限
27714	建湖	双墩新村2#	10	400	上级设备容量受限
27715	建湖	集镇河东1#变	10	400	上级设备容量受限
27716	建湖	菜场箱变	10	630	上级设备容量受限
27717	建湖	冈西港东村北站	10	200	上级设备容量受限
27718	建湖	冈西港东村新沟	10	400	上级设备容量受限
27719	建湖	冈西潘墩村北站变	10	400	上级设备容量受限
27720	建湖	冈西潘墩村大港变	10	200	上级设备容量受限
27721	建湖	冈西潘墩村奋勇	10	200	上级设备容量受限
27722	建湖	冈西潘墩村革新变	10	200	上级设备容量受限
27723	建湖	冈西潘墩村刘墩变	10	200	上级设备容量受限
27724	建湖	冈西西吉村尖北变	10	200	上级设备容量受限
27725	建湖	冈西西吉尖墩	10	200	上级设备容量受限
27726	建湖	冈西振兴南路配变	10	400	上级设备容量受限
27727	建湖	冈西镇港东村北站1#	10	400	上级设备容量受限
27728	建湖	冈西镇集镇西吉1#	10	400	上级设备容量受限
27729	建湖	冈西镇潘墩村中站1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27730	建湖	港东村村部变	10	400	上级设备容量受限
27731	建湖	港东村南站	10	400	上级设备容量受限
27732	建湖	港东村新沟1#	10	200	上级设备容量受限
27733	建湖	港东村新沟2#	10	200	上级设备容量受限
27734	建湖	港东红光	10	200	上级设备容量受限
27735	建湖	港东红光1#变	10	400	上级设备容量受限
27736	建湖	集镇白果	10	400	上级设备容量受限
27737	建湖	集镇朝阳变	10	400	上级设备容量受限
27738	建湖	集镇河东	10	400	上级设备容量受限
27739	建湖	集镇河南1号变	10	400	上级设备容量受限
27740	建湖	集镇河南配变	10	400	上级设备容量受限
27741	建湖	集镇河西	10	400	上级设备容量受限
27742	建湖	集镇后徐	10	400	上级设备容量受限
27743	建湖	集镇后徐1#变(增资用）	10	400	上级设备容量受限
27744	建湖	集镇剧场	10	400	上级设备容量受限
27745	建湖	集镇粮库-变压器	10	400	上级设备容量受限
27746	建湖	集镇水厂1#变	10	400	上级设备容量受限
27747	建湖	集镇水厂变	10	400	上级设备容量受限
27748	建湖	集镇西吉配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27749	建湖	集镇振兴路	10	400	上级设备容量受限
27750	建湖	集镇致富北路-变压器	10	400	上级设备容量受限
27751	建湖	金鑫商贸城	10	400	上级设备容量受限
27752	建湖	派出所公用变	10	630	上级设备容量受限
27753	建湖	潘墩村中站变	10	200	上级设备容量受限
27754	建湖	前陶种子场	10	400	上级设备容量受限
27755	建湖	唐修林变	10	400	上级设备容量受限
27756	建湖	丁渡村曾圩	10	200	上级设备容量受限
27757	建湖	丁渡村陈南1#	10	400	上级设备容量受限
27758	建湖	丁渡村陈南变	10	200	上级设备容量受限
27759	建湖	丁渡村丁渡	10	200	上级设备容量受限
27760	建湖	丁渡村丁渡1#	10	200	上级设备容量受限
27761	建湖	丁渡村范墩	10	200	上级设备容量受限
27762	建湖	丁渡村王墩	10	200	上级设备容量受限
27763	建湖	丁渡村杨北1#变	10	200	上级设备容量受限
27764	建湖	丁渡村长沟变	10	200	上级设备容量受限
27765	建湖	丁渡王墩1#	10	200	上级设备容量受限
27766	建湖	丁渡先锋	10	200	上级设备容量受限
27767	建湖	丁渡杨北配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27768	建湖	丁渡中心	10	200	上级设备容量受限
27769	建湖	东徐村部1#	10	400	上级设备容量受限
27770	建湖	东徐村陈墩	10	400	上级设备容量受限
27771	建湖	东徐村村部	10	200	上级设备容量受限
27772	建湖	东徐村东站	10	200	上级设备容量受限
27773	建湖	东徐村南站	10	200	上级设备容量受限
27774	建湖	东徐村中站	10	200	上级设备容量受限
27775	建湖	东徐村中站1#	10	400	上级设备容量受限
27776	建湖	东徐吴湾	10	400	上级设备容量受限
27777	建湖	冈西东徐村西站	10	400	上级设备容量受限
27778	建湖	嵇舍柴湾	10	400	上级设备容量受限
27779	建湖	嵇舍村东港	10	200	上级设备容量受限
27780	建湖	嵇舍大桥	10	200	上级设备容量受限
27781	建湖	陆河村东河	10	200	上级设备容量受限
27782	建湖	陆河村南站变	10	400	上级设备容量受限
27783	建湖	陆河村前颜	10	400	上级设备容量受限
27784	建湖	陆河村西站	10	200	上级设备容量受限
27785	建湖	陆河村颜墩	10	200	上级设备容量受限
27786	建湖	陆河东河1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27787	建湖	陆河前颜1#	10	400	上级设备容量受限
27788	建湖	陆河塘河	10	400	上级设备容量受限
27789	建湖	姚墩村北站	10	200	上级设备容量受限
27790	建湖	姚墩村东站变	10	200	上级设备容量受限
27791	建湖	姚墩村孙墩1#	10	200	上级设备容量受限
27792	建湖	姚墩村孙墩变	10	200	上级设备容量受限
27793	建湖	姚墩村西站变	10	200	上级设备容量受限
27794	建湖	姚墩村校墩变	10	200	上级设备容量受限
27795	建湖	姚墩村中站	10	200	上级设备容量受限
27796	建湖	张圩北站	10	200	上级设备容量受限
27797	建湖	张圩村村部	10	200	上级设备容量受限
27798	建湖	张圩村东站	10	400	上级设备容量受限
27799	建湖	张圩村西站	10	400	上级设备容量受限
27800	建湖	张圩村张圩	10	200	上级设备容量受限
27801	建湖	张圩村张圩1#	10	200	上级设备容量受限
27802	建湖	张圩村中站	10	200	上级设备容量受限
27803	建湖	张圩东站1#	10	400	上级设备容量受限
27804	建湖	镇丁渡中心1#	10	400	上级设备容量受限
27805	建湖	冈西立公村陈墩	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27806	建湖	冈西立公村成墩1#	10	200	上级设备容量受限
27807	建湖	冈西立公村村部	10	200	上级设备容量受限
27808	建湖	冈西立公村南站	10	200	上级设备容量受限
27809	建湖	冈西立公村渔塘	10	200	上级设备容量受限
27810	建湖	冈西立公村中站变	10	400	上级设备容量受限
27811	建湖	冈西立公南站1#变	10	200	上级设备容量受限
27812	建湖	冈西肖荡村港南	10	200	上级设备容量受限
27813	建湖	冈西肖荡村陆墩	10	200	上级设备容量受限
27814	建湖	冈西肖荡村张舍1#	10	200	上级设备容量受限
27815	建湖	冈西肖荡村张舍变	10	200	上级设备容量受限
27816	建湖	冈西肖荡港北	10	400	上级设备容量受限
27817	建湖	冈西肖荡肖墩	10	200	上级设备容量受限
27818	建湖	冈西新沟村东庄	10	400	上级设备容量受限
27819	建湖	冈西新沟村中站	10	200	上级设备容量受限
27820	建湖	冈西新沟村中站1#变(增资用）	10	200	上级设备容量受限
27821	建湖	冈西新沟向阳	10	200	上级设备容量受限
27822	建湖	冈西张荡村北站	10	200	上级设备容量受限
27823	建湖	冈西张荡村南站	10	200	上级设备容量受限
27824	建湖	冈西张荡村沿坝	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27825	建湖	冈西张荡村中站	10	200	上级设备容量受限
27826	建湖	冈西张荡花墩	10	200	上级设备容量受限
27827	建湖	冈西赵舍村村部	10	400	上级设备容量受限
27828	建湖	冈西赵舍村潘庄2#变	10	200	上级设备容量受限
27829	建湖	冈西赵舍村潘庄变	10	400	上级设备容量受限
27830	建湖	冈西赵舍村张墩	10	200	上级设备容量受限
27831	建湖	冈西赵舍村赵墩变	10	200	上级设备容量受限
27832	建湖	冈西赵舍村中站	10	200	上级设备容量受限
27833	建湖	冈西镇东吉村东吉1#	10	200	上级设备容量受限
27834	建湖	冈西镇立公村新桥	10	400	上级设备容量受限
27835	建湖	冈西镇肖荡村龙尾	10	400	上级设备容量受限
27836	建湖	冈西镇肖荡肖墩1#	10	200	上级设备容量受限
27837	建湖	冈西镇张荡村沿坝1#	10	200	上级设备容量受限
27838	建湖	冈西镇张荡花墩1#	10	200	上级设备容量受限
27839	建湖	冈西镇壮烈村陆墩1#	10	200	上级设备容量受限
27840	建湖	冈西中朱2#变	10	200	上级设备容量受限
27841	建湖	冈西壮烈村北站	10	200	上级设备容量受限
27842	建湖	冈西壮烈村北站1#	10	400	上级设备容量受限
27843	建湖	冈西壮烈村东朱	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27844	建湖	冈西壮烈村董庄-变压器	10	200	上级设备容量受限
27845	建湖	冈西壮烈村陆墩	10	200	上级设备容量受限
27846	建湖	冈西壮烈村南站	10	400	上级设备容量受限
27847	建湖	冈西壮烈村孙墩	10	200	上级设备容量受限
27848	建湖	冈西壮烈村中站	10	200	上级设备容量受限
27849	建湖	冈西壮烈村朱墩	10	200	上级设备容量受限
27850	建湖	冈西壮烈村朱墩1#	10	200	上级设备容量受限
27851	建湖	冈西壮烈村朱庄台片	10	200	上级设备容量受限
27852	建湖	冈西壮烈董墩	10	400	上级设备容量受限
27853	建湖	冈西壮烈沿北	10	200	上级设备容量受限
27854	建湖	立公南站2#	10	200	上级设备容量受限
27855	建湖	肖荡新村1#配变	10	630	上级设备容量受限
27856	建湖	肖荡新村2#配变	10	630	上级设备容量受限
27857	建湖	新沟北站	10	400	上级设备容量受限
27858	建湖	新沟砚台	10	400	上级设备容量受限
27859	建湖	张荡北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
27860	建湖	张荡线肖荡新村二期变压器	10	630	上级设备容量受限
27861	建湖	中朱1#变	10	200	上级设备容量受限
27862	建湖	壮烈中站1#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27863	建湖	长陈线港口二组配变	10	400	上级设备容量受限
27864	建湖	宝塔车站变	10	400	上级设备容量受限
27865	建湖	宝塔村建中心南变	10	500	上级设备容量受限
27866	建湖	宝塔港口西南站	10	400	上级设备容量受限
27867	建湖	宝塔港口西站	10	200	上级设备容量受限
27868	建湖	宝塔高港北站	10	200	上级设备容量受限
27869	建湖	宝塔官尖东站	10	400	上级设备容量受限
27870	建湖	宝塔官尖西南站	10	200	上级设备容量受限
27871	建湖	宝塔马墩东站	10	400	上级设备容量受限
27872	建湖	宝塔马墩南变	10	400	上级设备容量受限
27873	建湖	宝塔水厂公用变	10	400	上级设备容量受限
27874	建湖	宝塔辛庄线医院(2)变	10	400	上级设备容量受限
27875	建湖	宝塔辛庄一队	10	400	上级设备容量受限
27876	建湖	宝塔镇港口一队	10	400	上级设备容量受限
27877	建湖	宝塔镇高港西南站	10	400	上级设备容量受限
27878	建湖	宝塔镇官尖东南站	10	400	上级设备容量受限
27879	建湖	宝塔镇祁庄中站	10	400	上级设备容量受限
27880	建湖	宝塔镇前庄南站	10	400	上级设备容量受限
27881	建湖	宝塔镇辛庄北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27882	建湖	宝塔镇辛庄二队	10	400	上级设备容量受限
27883	建湖	菜场变配变	10	400	上级设备容量受限
27884	建湖	府前街	10	400	上级设备容量受限
27885	建湖	港口北站	10	200	上级设备容量受限
27886	建湖	港口东南站配变	10	400	上级设备容量受限
27887	建湖	港口三队	10	400	上级设备容量受限
27888	建湖	港口中站	10	400	上级设备容量受限
27889	建湖	高港西站	10	200	上级设备容量受限
27890	建湖	官尖南站	10	200	上级设备容量受限
27891	建湖	马墩西站	10	400	上级设备容量受限
27892	建湖	培东三队	10	400	上级设备容量受限
27893	建湖	培东一队	10	400	上级设备容量受限
27894	建湖	祁庄北站	10	400	上级设备容量受限
27895	建湖	祁庄队	10	315	上级设备容量受限
27896	建湖	前庄小区1#变	10	630	上级设备容量受限
27897	建湖	前庄小区2#变	10	630	上级设备容量受限
27898	建湖	前庄张庄	10	400	上级设备容量受限
27899	建湖	前庄中站(增资)	10	400	上级设备容量受限
27900	建湖	荣华小区变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27901	建湖	小街北站	10	400	上级设备容量受限
27902	建湖	辛庄六队	10	250	上级设备容量受限
27903	建湖	辛庄三队	10	400	上级设备容量受限
27904	建湖	辛庄医院3#变	10	400	上级设备容量受限
27905	建湖	阳光大道	10	315	上级设备容量受限
27906	建湖	医院综合变	10	400	上级设备容量受限
27907	建湖	宝塔八队	10	400	上级设备容量受限
27908	建湖	宝塔村部	10	400	上级设备容量受限
27909	建湖	宝塔村建中心北变	10	400	上级设备容量受限
27910	建湖	宝塔大兴东南站（增资）	10	400	上级设备容量受限
27911	建湖	宝塔大兴东站	10	200	上级设备容量受限
27912	建湖	宝塔大兴南站	10	200	上级设备容量受限
27913	建湖	宝塔大兴西南站	10	400	上级设备容量受限
27914	建湖	宝塔大兴一队	10	200	上级设备容量受限
27915	建湖	宝塔二队	10	200	上级设备容量受限
27916	建湖	宝塔高祥八组	10	200	上级设备容量受限
27917	建湖	宝塔高祥北站(增资)	10	200	上级设备容量受限
27918	建湖	宝塔高祥西北站公用变	10	400	上级设备容量受限
27919	建湖	宝塔高祥中南站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27920	建湖	宝塔合兴东站	10	400	上级设备容量受限
27921	建湖	宝塔合兴南站	10	400	上级设备容量受限
27922	建湖	宝塔六队(增资)	10	400	上级设备容量受限
27923	建湖	宝塔南站	10	200	上级设备容量受限
27924	建湖	宝塔培桥村部	10	400	上级设备容量受限
27925	建湖	宝塔培桥七队	10	200	上级设备容量受限
27926	建湖	宝塔培桥中站	10	400	上级设备容量受限
27927	建湖	宝塔七队（增资）	10	400	上级设备容量受限
27928	建湖	宝塔祁庄西站	10	200	上级设备容量受限
27929	建湖	宝塔三队	10	400	上级设备容量受限
27930	建湖	宝塔十队	10	400	上级设备容量受限
27931	建湖	宝塔双湾南站	10	400	上级设备容量受限
27932	建湖	宝塔四树东站	10	200	上级设备容量受限
27933	建湖	宝塔四树西北站	10	400	上级设备容量受限
27934	建湖	宝塔四树西站	10	200	上级设备容量受限
27935	建湖	宝塔西站	10	400	上级设备容量受限
27936	建湖	宝塔小街变	10	400	上级设备容量受限
27937	建湖	宝塔赵湾北站	10	200	上级设备容量受限
27938	建湖	宝塔赵湾二队	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27939	建湖	宝塔镇安置房1#变	10	630	上级设备容量受限
27940	建湖	宝塔镇安置房2#变	10	630	上级设备容量受限
27941	建湖	宝塔镇大兴南站东	10	400	上级设备容量受限
27942	建湖	宝塔镇大兴中站	10	400	上级设备容量受限
27943	建湖	宝塔镇官尖北站	10	400	上级设备容量受限
27944	建湖	宝塔镇合兴西南站	10	400	上级设备容量受限
27945	建湖	宝塔镇培桥二队	10	400	上级设备容量受限
27946	建湖	宝塔镇培桥七队东	10	400	上级设备容量受限
27947	建湖	宝塔镇培桥三队东	10	400	上级设备容量受限
27948	建湖	宝塔镇培桥三队西	10	400	上级设备容量受限
27949	建湖	宝塔镇培桥五队	10	400	上级设备容量受限
27950	建湖	宝塔镇四树南站东	10	400	上级设备容量受限
27951	建湖	宝塔镇赵湾东北站	10	400	上级设备容量受限
27952	建湖	宝塔镇赵湾中北站	10	400	上级设备容量受限
27953	建湖	宝塔中站	10	400	上级设备容量受限
27954	建湖	成套厂	10	400	上级设备容量受限
27955	建湖	大兴北站	10	200	上级设备容量受限
27956	建湖	大兴西北站	10	400	上级设备容量受限
27957	建湖	府前花苑1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27958	建湖	府前花苑2号变	10	500	上级设备容量受限
27959	建湖	高祥九队	10	400	上级设备容量受限
27960	建湖	高祥南站	10	250	上级设备容量受限
27961	建湖	高祥西站	10	400	上级设备容量受限
27962	建湖	高祥中北站	10	400	上级设备容量受限
27963	建湖	高祥中站	10	400	上级设备容量受限
27964	建湖	官尖官北	10	400	上级设备容量受限
27965	建湖	官尖团结	10	200	上级设备容量受限
27966	建湖	官尖王庄	10	400	上级设备容量受限
27967	建湖	朦胧宝塔集中居住点1#	10	400	上级设备容量受限
27968	建湖	朦胧宝塔集中居住点2#	10	400	上级设备容量受限
27969	建湖	朦胧宝塔集中居住点3#	10	400	上级设备容量受限
27970	建湖	朦胧宝塔集中居住点4#	10	400	上级设备容量受限
27971	建湖	朦胧小区	10	400	上级设备容量受限
27972	建湖	培东西站	10	200	上级设备容量受限
27973	建湖	培桥八队（增资）	10	400	上级设备容量受限
27974	建湖	培桥北站	10	400	上级设备容量受限
27975	建湖	培桥集中居住点1#变	10	630	上级设备容量受限
27976	建湖	培桥集中居住点2#变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27977	建湖	培桥西站	10	400	上级设备容量受限
27978	建湖	培桥一队	10	200	上级设备容量受限
27979	建湖	裴东小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
27980	建湖	裴东小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
27981	建湖	双湾北站	10	400	上级设备容量受限
27982	建湖	双湾东南站	10	400	上级设备容量受限
27983	建湖	双湾东站	10	400	上级设备容量受限
27984	建湖	双湾六队	10	200	上级设备容量受限
27985	建湖	双湾六队北配变	10	400	上级设备容量受限
27986	建湖	双湾西北站	10	200	上级设备容量受限
27987	建湖	双湾西站	10	400	上级设备容量受限
27988	建湖	双湾鱼塘	10	400	上级设备容量受限
27989	建湖	四树北站	10	200	上级设备容量受限
27990	建湖	四树东南站	10	400	上级设备容量受限
27991	建湖	四树南站(增资)	10	200	上级设备容量受限
27992	建湖	辛庄社区1#变	10	400	上级设备容量受限
27993	建湖	辛庄社区2#变	10	400	上级设备容量受限
27994	建湖	辛庄社区3#变	10	400	上级设备容量受限
27995	建湖	辛庄社区4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27996	建湖	赵湾南站(增资)	10	200	上级设备容量受限
27997	建湖	赵湾西站	10	200	上级设备容量受限
27998	建湖	赵湾一队	10	200	上级设备容量受限
27999	建湖	赵湾中站	10	200	上级设备容量受限
28000	建湖	宝塔潘渡村部	10	200	上级设备容量受限
28001	建湖	宝塔潘渡西南站	10	400	上级设备容量受限
28002	建湖	宝塔培东二队	10	200	上级设备容量受限
28003	建湖	宝塔培东四队	10	200	上级设备容量受限
28004	建湖	宝塔镇潘渡三队	10	400	上级设备容量受限
28005	建湖	宝塔镇潘渡中站	10	400	上级设备容量受限
28006	建湖	宝塔镇培东东北站	10	400	上级设备容量受限
28007	建湖	潘渡东站	10	200	上级设备容量受限
28008	建湖	潘渡南站	10	200	上级设备容量受限
28009	建湖	培东五队	10	200	上级设备容量受限
28010	建湖	宝塔陈桥东站	10	400	上级设备容量受限
28011	建湖	宝塔陈桥中站	10	200	上级设备容量受限
28012	建湖	宝塔联合北港	10	200	上级设备容量受限
28013	建湖	宝塔马南西站	10	200	上级设备容量受限
28014	建湖	宝塔长陈村站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28015	建湖	宝塔长春六队	10	400	上级设备容量受限
28016	建湖	宝塔长春西站	10	200	上级设备容量受限
28017	建湖	宝塔镇陈桥西站	10	400	上级设备容量受限
28018	建湖	宝塔镇吉北五队400	10	400	上级设备容量受限
28019	建湖	宝塔镇联合新河东站	10	400	上级设备容量受限
28020	建湖	宝塔镇马南东北站	10	400	上级设备容量受限
28021	建湖	宝塔镇马南西南站	10	400	上级设备容量受限
28022	建湖	宝塔镇辛北北站	10	400	上级设备容量受限
28023	建湖	宝塔镇辛北西北站	10	400	上级设备容量受限
28024	建湖	宝塔镇辛北西南站	10	400	上级设备容量受限
28025	建湖	宝塔镇辛北西站	10	400	上级设备容量受限
28026	建湖	宝塔镇辛庄五队	10	400	上级设备容量受限
28027	建湖	宝塔镇长春四队2#变	10	400	上级设备容量受限
28028	建湖	宝塔镇长春王南	10	400	上级设备容量受限
28029	建湖	宝塔镇长春一队2#变	10	400	上级设备容量受限
28030	建湖	陈桥东北站	10	400	上级设备容量受限
28031	建湖	陈桥南站	10	400	上级设备容量受限
28032	建湖	陈桥五队	10	400	上级设备容量受限
28033	建湖	陈桥小街配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28034	建湖	吉北东北站台片	10	200	上级设备容量受限
28035	建湖	联合代墩	10	200	上级设备容量受限
28036	建湖	联合东站	10	200	上级设备容量受限
28037	建湖	联合新河	10	400	上级设备容量受限
28038	建湖	联合新河南	10	400	上级设备容量受限
28039	建湖	联合中站	10	400	上级设备容量受限
28040	建湖	马南东站	10	200	上级设备容量受限
28041	建湖	马南五队配变	10	400	上级设备容量受限
28042	建湖	马南一队配变	10	400	上级设备容量受限
28043	建湖	马南中站(增资)	10	400	上级设备容量受限
28044	建湖	辛北东站	10	400	上级设备容量受限
28045	建湖	辛北南站(增资)	10	200	上级设备容量受限
28046	建湖	辛北七队	10	200	上级设备容量受限
28047	建湖	辛北唐圩配变	10	400	上级设备容量受限
28048	建湖	辛北中站	10	400	上级设备容量受限
28049	建湖	辛庄四队	10	400	上级设备容量受限
28050	建湖	长春八队	10	400	上级设备容量受限
28051	建湖	长春村部(增资)	10	400	上级设备容量受限
28052	建湖	长春东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28053	建湖	长春二队	10	400	上级设备容量受限
28054	建湖	长春九队	10	400	上级设备容量受限
28055	建湖	长春七队	10	200	上级设备容量受限
28056	建湖	长春三队	10	400	上级设备容量受限
28057	建湖	长春四队(增资)	10	200	上级设备容量受限
28058	建湖	长春唐墩	10	200	上级设备容量受限
28059	建湖	长春一队	10	200	上级设备容量受限
28060	建湖	宝塔丁仁北站	10	400	上级设备容量受限
28061	建湖	宝塔丁仁东北站	10	400	上级设备容量受限
28062	建湖	宝塔丁仁条河	10	400	上级设备容量受限
28063	建湖	宝塔丁仁五组	10	200	上级设备容量受限
28064	建湖	宝塔丁仁中站	10	400	上级设备容量受限
28065	建湖	宝塔丁湾丁庄	10	400	上级设备容量受限
28066	建湖	宝塔丁湾东北站	10	400	上级设备容量受限
28067	建湖	宝塔丁湾高顾（增）	10	400	上级设备容量受限
28068	建湖	宝塔供电所变	10	400	上级设备容量受限
28069	建湖	宝塔集镇北公用变	10	400	上级设备容量受限
28070	建湖	宝塔集镇南公用变	10	315	上级设备容量受限
28071	建湖	宝塔联合李南东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28072	建湖	宝塔联合李南队	10	200	上级设备容量受限
28073	建湖	宝塔小学变	10	400	上级设备容量受限
28074	建湖	宝塔镇丁仁三星	10	400	上级设备容量受限
28075	建湖	宝塔镇丁湾村部	10	400	上级设备容量受限
28076	建湖	宝塔镇丁湾东站	10	160	上级设备容量受限
28077	建湖	宝塔镇丁湾冯墩	10	400	上级设备容量受限
28078	建湖	宝塔镇丁湾瞿庄东站	10	400	上级设备容量受限
28079	建湖	宝塔镇吉北南站	10	400	上级设备容量受限
28080	建湖	宝塔镇吉北四队	10	400	上级设备容量受限
28081	建湖	宝塔镇吉北西站	10	400	上级设备容量受限
28082	建湖	宝塔镇联合南港	10	400	上级设备容量受限
28083	建湖	宝塔镇辛南站	10	400	上级设备容量受限
28084	建湖	丁仁东南站	10	200	上级设备容量受限
28085	建湖	丁仁东站	10	200	上级设备容量受限
28086	建湖	丁仁南站3	10	200	上级设备容量受限
28087	建湖	丁仁西北站	10	200	上级设备容量受限
28088	建湖	丁仁西南站	10	200	上级设备容量受限
28089	建湖	丁仁西站	10	200	上级设备容量受限
28090	建湖	丁湾北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28091	建湖	丁湾丁湾站	10	200	上级设备容量受限
28092	建湖	丁湾瞿庄队(增资)	10	400	上级设备容量受限
28093	建湖	丁湾唐东	10	200	上级设备容量受限
28094	建湖	丁湾西站	10	400	上级设备容量受限
28095	建湖	富贵花苑	10	500	上级设备容量受限
28096	建湖	高港东北站	10	200	上级设备容量受限
28097	建湖	高港东站	10	200	上级设备容量受限
28098	建湖	高港南站	10	400	上级设备容量受限
28099	建湖	鸡场变	10	400	上级设备容量受限
28100	建湖	吉北北站	10	200	上级设备容量受限
28101	建湖	吉北二队配变	10	400	上级设备容量受限
28102	建湖	前庄北站	10	200	上级设备容量受限
28103	建湖	前庄村部	10	400	上级设备容量受限
28104	建湖	前庄东方	10	400	上级设备容量受限
28105	建湖	高作卞舍八组	10	200	上级设备容量受限
28106	建湖	高作卞舍二组	10	200	上级设备容量受限
28107	建湖	高作卞舍九组	10	200	上级设备容量受限
28108	建湖	高作卞舍六组	10	400	上级设备容量受限
28109	建湖	高作卞舍南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28110	建湖	高作卞舍七组	10	400	上级设备容量受限
28111	建湖	高作卞舍三组	10	400	上级设备容量受限
28112	建湖	高作季墩八组	10	400	上级设备容量受限
28113	建湖	高作季墩朱舍	10	200	上级设备容量受限
28114	建湖	高作吕墩九组	10	400	上级设备容量受限
28115	建湖	高作吕墩六组	10	400	上级设备容量受限
28116	建湖	高作吕墩七组	10	400	上级设备容量受限
28117	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	上级设备容量受限
28118	建湖	高作吕墩三组	10	400	上级设备容量受限
28119	建湖	高作吕墩五组	10	200	上级设备容量受限
28120	建湖	高作乔加二组	10	400	上级设备容量受限
28121	建湖	高作乔加中站	10	200	上级设备容量受限
28122	建湖	高作王庄二组	10	400	上级设备容量受限
28123	建湖	高作斜港北站	10	400	上级设备容量受限
28124	建湖	高作斜港老站	10	200	上级设备容量受限
28125	建湖	高作斜港西站	10	200	上级设备容量受限
28126	建湖	高作斜港一组	10	200	上级设备容量受限
28127	建湖	高作东站八组	10	400	上级设备容量受限
28128	建湖	高作东站六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28129	建湖	高作东站七组	10	200	上级设备容量受限
28130	建湖	高作东站七组南	10	200	上级设备容量受限
28131	建湖	高作东站四组	10	200	上级设备容量受限
28132	建湖	高作东站中站	10	400	上级设备容量受限
28133	建湖	高作西站教堂	10	200	上级设备容量受限
28134	建湖	高作西站六组	10	400	上级设备容量受限
28135	建湖	高作西站三组	10	400	上级设备容量受限
28136	建湖	高作西站四组	10	200	上级设备容量受限
28137	建湖	高作西站新农村北	10	500	上级设备容量受限
28138	建湖	高作西站新农村南	10	500	上级设备容量受限
28139	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	上级设备容量受限
28140	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	上级设备容量受限
28141	建湖	高作陈吕北站	10	200	上级设备容量受限
28142	建湖	高作陈吕二组	10	200	上级设备容量受限
28143	建湖	高作陈吕三组	10	400	上级设备容量受限
28144	建湖	高作陈吕五组	10	200	上级设备容量受限
28145	建湖	高作陈吕西站	10	400	上级设备容量受限
28146	建湖	高作大墩三组	10	200	上级设备容量受限
28147	建湖	高作大墩四组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28148	建湖	高作大墩住宅区	10	400	上级设备容量受限
28149	建湖	高作季墩北站	10	400	上级设备容量受限
28150	建湖	高作季墩大棚	10	200	上级设备容量受限
28151	建湖	高作季墩老站	10	200	上级设备容量受限
28152	建湖	高作季墩十二组	10	200	上级设备容量受限
28153	建湖	高作季墩一组	10	200	上级设备容量受限
28154	建湖	高作蒋王八组	10	200	上级设备容量受限
28155	建湖	高作蒋王九组	10	200	上级设备容量受限
28156	建湖	高作蒋王六组	10	200	上级设备容量受限
28157	建湖	高作蒋王三组	10	400	上级设备容量受限
28158	建湖	高作蒋王沈王	10	400	上级设备容量受限
28159	建湖	高作蒋王四组	10	400	上级设备容量受限
28160	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	上级设备容量受限
28161	建湖	高作蒋王中站	10	400	上级设备容量受限
28162	建湖	高作利民北站	10	400	上级设备容量受限
28163	建湖	高作利民九组	10	400	上级设备容量受限
28164	建湖	高作利民四组	10	200	上级设备容量受限
28165	建湖	高作利民五组	10	400	上级设备容量受限
28166	建湖	高作利民西南站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28167	建湖	高作利民中站	10	400	上级设备容量受限
28168	建湖	高作陆沟八组	10	400	上级设备容量受限
28169	建湖	高作陆舍东站	10	200	上级设备容量受限
28170	建湖	高作陆舍六组	10	400	上级设备容量受限
28171	建湖	高作陆舍南站	10	200	上级设备容量受限
28172	建湖	高作陆舍三组	10	400	上级设备容量受限
28173	建湖	高作陆舍四组	10	400	上级设备容量受限
28174	建湖	高作陆舍一组	10	200	上级设备容量受限
28175	建湖	高作派出所	10	400	上级设备容量受限
28176	建湖	高作王庄东犁	10	200	上级设备容量受限
28177	建湖	高作小学	10	400	上级设备容量受限
28178	建湖	高作长北北站	10	400	上级设备容量受限
28179	建湖	高作长北二组	10	400	上级设备容量受限
28180	建湖	高作长北七组	10	400	上级设备容量受限
28181	建湖	高作长北三组	10	400	上级设备容量受限
28182	建湖	高作长北五组	10	400	上级设备容量受限
28183	建湖	高作长北中站	10	400	上级设备容量受限
28184	建湖	高作甲东北站	10	400	上级设备容量受限
28185	建湖	高作甲东南站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28186	建湖	高作甲东三组	10	400	上级设备容量受限
28187	建湖	高作甲东四组	10	400	上级设备容量受限
28188	建湖	高作甲东一组	10	200	上级设备容量受限
28189	建湖	高作甲东中站	10	200	上级设备容量受限
28190	建湖	高作乔加北站	10	200	上级设备容量受限
28191	建湖	高作乔加七组	10	200	上级设备容量受限
28192	建湖	高作王庄老站	10	400	上级设备容量受限
28193	建湖	高作王庄七组	10	400	上级设备容量受限
28194	建湖	高作王庄一组	10	200	上级设备容量受限
28195	建湖	高作植西南站	10	400	上级设备容量受限
28196	建湖	高作植西三组	10	400	上级设备容量受限
28197	建湖	高作植西五组	10	200	上级设备容量受限
28198	建湖	高作东站二组	10	200	上级设备容量受限
28199	建湖	高作东站三组	10	200	上级设备容量受限
28200	建湖	高作东站祥禾	10	400	上级设备容量受限
28201	建湖	高作东站一组	10	200	上级设备容量受限
28202	建湖	高作工业园区	10	400	上级设备容量受限
28203	建湖	高作冷冻厂	10	400	上级设备容量受限
28204	建湖	高作冷冻厂南	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28205	建湖	高作咸庄八组	10	400	上级设备容量受限
28206	建湖	高作咸庄九组	10	400	上级设备容量受限
28207	建湖	高作咸庄六组	10	400	上级设备容量受限
28208	建湖	高作黄沟北站	10	200	上级设备容量受限
28209	建湖	高作黄沟六组	10	400	上级设备容量受限
28210	建湖	高作黄沟三组	10	400	上级设备容量受限
28211	建湖	高作黄沟五组	10	400	上级设备容量受限
28212	建湖	高作西站二组	10	400	上级设备容量受限
28213	建湖	高作车站	10	630	上级设备容量受限
28214	建湖	高作大墩开发区南	10	400	上级设备容量受限
28215	建湖	高作大墩六组	10	400	上级设备容量受限
28216	建湖	高作大墩七组	10	200	上级设备容量受限
28217	建湖	高作大墩五组	10	400	上级设备容量受限
28218	建湖	高作府前小区	10	1000	上级设备容量受限
28219	建湖	高作高作二组	10	400	上级设备容量受限
28220	建湖	高作农经站	10	400	上级设备容量受限
28221	建湖	高作小学回迁房	10	400	上级设备容量受限
28222	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
28223	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28224	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	上级设备容量受限
28225	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	上级设备容量受限
28226	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	上级设备容量受限
28227	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	上级设备容量受限
28228	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
28229	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	上级设备容量受限
28230	建湖	高作菜场	10	400	上级设备容量受限
28231	建湖	高作成人校	10	400	上级设备容量受限
28232	建湖	高作大墩开发区	10	400	上级设备容量受限
28233	建湖	高作大会堂	10	400	上级设备容量受限
28234	建湖	高作大会堂东	10	400	上级设备容量受限
28235	建湖	高作电度厂	10	400	上级设备容量受限
28236	建湖	高作高兴桥	10	400	上级设备容量受限
28237	建湖	高作供电所	10	400	上级设备容量受限
28238	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	上级设备容量受限
28239	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28240	建湖	高作近高北站	10	200	上级设备容量受限
28241	建湖	高作近高东站	10	400	上级设备容量受限
28242	建湖	高作近高二组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28243	建湖	高作近高金志	10	400	上级设备容量受限
28244	建湖	高作近高九组	10	200	上级设备容量受限
28245	建湖	高作近高开发区	10	400	上级设备容量受限
28246	建湖	高作近高六组	10	200	上级设备容量受限
28247	建湖	高作近高南站	10	400	上级设备容量受限
28248	建湖	高作近高七组	10	200	上级设备容量受限
28249	建湖	高作近高四组	10	200	上级设备容量受限
28250	建湖	高作近高五组	10	400	上级设备容量受限
28251	建湖	高作近高西站	10	400	上级设备容量受限
28252	建湖	高作近高小区	10	315	上级设备容量受限
28253	建湖	高作近高小区东	10	400	上级设备容量受限
28254	建湖	高作近高一组	10	200	上级设备容量受限
28255	建湖	高作近高中站	10	400	上级设备容量受限
28256	建湖	高作敬老院	10	400	上级设备容量受限
28257	建湖	高作康吉家苑北	10	400	上级设备容量受限
28258	建湖	高作康吉家苑南	10	400	上级设备容量受限
28259	建湖	高作利民老站	10	400	上级设备容量受限
28260	建湖	高作尼龙厂	10	400	上级设备容量受限
28261	建湖	高作商品市场	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28262	建湖	高作商品市场北	10	400	上级设备容量受限
28263	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	上级设备容量受限
28264	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	上级设备容量受限
28265	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	上级设备容量受限
28266	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	上级设备容量受限
28267	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	上级设备容量受限
28268	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	上级设备容量受限
28269	建湖	高作土管所	10	400	上级设备容量受限
28270	建湖	高作文化	10	400	上级设备容量受限
28271	建湖	高作咸庄十组	10	200	上级设备容量受限
28272	建湖	高作养老居住	10	400	上级设备容量受限
28273	建湖	高作政府	10	400	上级设备容量受限
28274	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28275	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28276	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	上级设备容量受限
28277	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	上级设备容量受限
28278	建湖	东尤北垦配变	10	400	上级设备容量受限
28279	建湖	东尤北垦西配变	10	400	上级设备容量受限
28280	建湖	东尤村部东	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28281	建湖	东尤村部配变	10	400	上级设备容量受限
28282	建湖	东尤南垦	10	400	上级设备容量受限
28283	建湖	东尤南垦南配变	10	400	上级设备容量受限
28284	建湖	东尤南垦西南	10	400	上级设备容量受限
28285	建湖	东尤四组配变	10	400	上级设备容量受限
28286	建湖	东尤四组西	10	400	上级设备容量受限
28287	建湖	东尤西站	10	400	上级设备容量受限
28288	建湖	顾东八组	10	400	上级设备容量受限
28289	建湖	顾东八组西配变	10	400	上级设备容量受限
28290	建湖	顾东七队	10	400	上级设备容量受限
28291	建湖	顾东七组北	10	400	上级设备容量受限
28292	建湖	顾东七组南	10	400	上级设备容量受限
28293	建湖	顾东四组	10	400	上级设备容量受限
28294	建湖	顾东西站	10	400	上级设备容量受限
28295	建湖	建设河北站	10	400	上级设备容量受限
28296	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	上级设备容量受限
28297	建湖	建阳建设一组配变	10	400	上级设备容量受限
28298	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	上级设备容量受限
28299	建湖	新阳北垦	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28300	建湖	新阳南垦	10	400	上级设备容量受限
28301	建湖	新阳十五组	10	200	上级设备容量受限
28302	建湖	新阳西站	10	315	上级设备容量受限
28303	建湖	新阳一组	10	200	上级设备容量受限
28304	建湖	新阳一组东配变	10	400	上级设备容量受限
28305	建湖	养殖场南站	10	400	上级设备容量受限
28306	建湖	养殖东南配变	10	400	上级设备容量受限
28307	建湖	养殖东配变	10	400	上级设备容量受限
28308	建湖	养殖中站配变	10	400	上级设备容量受限
28309	建湖	渔业大队	10	200	上级设备容量受限
28310	建湖	荡中村委会	10	400	上级设备容量受限
28311	建湖	荡中村站	10	400	上级设备容量受限
28312	建湖	荡中村站西	10	400	上级设备容量受限
28313	建湖	荡中小学配变	10	400	上级设备容量受限
28314	建湖	荡中养殖场	10	400	上级设备容量受限
28315	建湖	荡中养殖场北	10	400	上级设备容量受限
28316	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	上级设备容量受限
28317	建湖	电力西站北	10	400	上级设备容量受限
28318	建湖	电力西站南	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28319	建湖	电力西站西配变	10	500	上级设备容量受限
28320	建湖	电力站北站	10	400	上级设备容量受限
28321	建湖	电力站东站台片	10	400	上级设备容量受限
28322	建湖	电力站南站配变	10	400	上级设备容量受限
28323	建湖	电力站西站	10	400	上级设备容量受限
28324	建湖	电力站中站	10	400	上级设备容量受限
28325	建湖	丰喜八组	10	400	上级设备容量受限
28326	建湖	丰喜八组西配变	10	200	上级设备容量受限
28327	建湖	丰喜北站	10	400	上级设备容量受限
28328	建湖	丰喜六组	10	400	上级设备容量受限
28329	建湖	丰喜六组北配变	10	400	上级设备容量受限
28330	建湖	丰喜六组东配变	10	400	上级设备容量受限
28331	建湖	丰喜六组南配变	10	400	上级设备容量受限
28332	建湖	丰喜四组	10	400	上级设备容量受限
28333	建湖	丰喜四组东	10	400	上级设备容量受限
28334	建湖	丰喜五组	10	400	上级设备容量受限
28335	建湖	戛北东站配变	10	400	上级设备容量受限
28336	建湖	戛南南站东配变	10	400	上级设备容量受限
28337	建湖	戛南南站南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28338	建湖	戛南南站配变	10	400	上级设备容量受限
28339	建湖	建阳光伏4#变	10	400	上级设备容量受限
28340	建湖	建阳李庄八组	10	200	上级设备容量受限
28341	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	上级设备容量受限
28342	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	上级设备容量受限
28343	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	上级设备容量受限
28344	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	上级设备容量受限
28345	建湖	李庄北垦	10	200	上级设备容量受限
28346	建湖	李庄北垦东	10	400	上级设备容量受限
28347	建湖	李庄北垦南	10	400	上级设备容量受限
28348	建湖	李庄北垦西	10	400	上级设备容量受限
28349	建湖	李庄北舍配变	10	400	上级设备容量受限
28350	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	上级设备容量受限
28351	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	上级设备容量受限
28352	建湖	李庄九组	10	100	上级设备容量受限
28353	建湖	李庄南舍	10	400	上级设备容量受限
28354	建湖	李庄南站	10	200	上级设备容量受限
28355	建湖	李庄西北垦	10	400	上级设备容量受限
28356	建湖	李庄西垦	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28357	建湖	李庄西垦西	10	400	上级设备容量受限
28358	建湖	李庄中站配变	10	200	上级设备容量受限
28359	建湖	养殖西站	10	400	上级设备容量受限
28360	建湖	二桥北站	10	200	上级设备容量受限
28361	建湖	二桥南站	10	400	上级设备容量受限
28362	建湖	二桥三组	10	400	上级设备容量受限
28363	建湖	二桥四组配变	10	200	上级设备容量受限
28364	建湖	二桥一组	10	200	上级设备容量受限
28365	建湖	二桥中站	10	400	上级设备容量受限
28366	建湖	古荡村站	10	400	上级设备容量受限
28367	建湖	古荡二组配变	10	400	上级设备容量受限
28368	建湖	古荡九队	10	200	上级设备容量受限
28369	建湖	古荡六组	10	200	上级设备容量受限
28370	建湖	古荡六组东配变	10	400	上级设备容量受限
28371	建湖	古荡南站	10	200	上级设备容量受限
28372	建湖	古荡五组配变	10	200	上级设备容量受限
28373	建湖	古荡西站	10	400	上级设备容量受限
28374	建湖	古荡一队	10	400	上级设备容量受限
28375	建湖	古荡中站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28376	建湖	胡桥六组	10	400	上级设备容量受限
28377	建湖	胡桥六组南配变	10	400	上级设备容量受限
28378	建湖	建设八组南配变	10	400	上级设备容量受限
28379	建湖	建设北站	10	400	上级设备容量受限
28380	建湖	建设东站	10	200	上级设备容量受限
28381	建湖	建设南站	10	200	上级设备容量受限
28382	建湖	建设葡萄园	10	400	上级设备容量受限
28383	建湖	建设三组	10	100	上级设备容量受限
28384	建湖	建设中站	10	400	上级设备容量受限
28385	建湖	建阳建设五组配变	10	100	上级设备容量受限
28386	建湖	交东北站	10	200	上级设备容量受限
28387	建湖	交东东站单	10	400	上级设备容量受限
28388	建湖	交东九组	10	400	上级设备容量受限
28389	建湖	交东南站	10	400	上级设备容量受限
28390	建湖	交东七组	10	200	上级设备容量受限
28391	建湖	西南六队配变	10	400	上级设备容量受限
28392	建湖	西南五队	10	400	上级设备容量受限
28393	建湖	西南五组东配变	10	400	上级设备容量受限
28394	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28395	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	上级设备容量受限
28396	建湖	新桥安置房3#变	10	400	上级设备容量受限
28397	建湖	新桥安置房4#变	10	400	上级设备容量受限
28398	建湖	职工八组	10	200	上级设备容量受限
28399	建湖	陈圩九队配变	10	400	上级设备容量受限
28400	建湖	陈圩七组	10	400	上级设备容量受限
28401	建湖	陈圩西站	10	100	上级设备容量受限
28402	建湖	陈圩西站西	10	400	上级设备容量受限
28403	建湖	顾东南站	10	400	上级设备容量受限
28404	建湖	顾东一组	10	400	上级设备容量受限
28405	建湖	顾东中站	10	400	上级设备容量受限
28406	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	上级设备容量受限
28407	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	上级设备容量受限
28408	建湖	交东二组	10	200	上级设备容量受限
28409	建湖	交东三组	10	200	上级设备容量受限
28410	建湖	交东十组配变	10	200	上级设备容量受限
28411	建湖	交东四组	10	100	上级设备容量受限
28412	建湖	交东五组	10	400	上级设备容量受限
28413	建湖	交木安置房1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28414	建湖	交木北站	10	200	上级设备容量受限
28415	建湖	交木二组	10	200	上级设备容量受限
28416	建湖	交木南站	10	400	上级设备容量受限
28417	建湖	交木南站南配变	10	400	上级设备容量受限
28418	建湖	交木三队	10	200	上级设备容量受限
28419	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28420	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28421	建湖	交木中站	10	200	上级设备容量受限
28422	建湖	交木中站北配变	10	200	上级设备容量受限
28423	建湖	交木中站西配变	10	400	上级设备容量受限
28424	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28425	建湖	新阳北站	10	400	上级设备容量受限
28426	建湖	新阳东站	10	200	上级设备容量受限
28427	建湖	新阳南站	10	400	上级设备容量受限
28428	建湖	新阳七组	10	400	上级设备容量受限
28429	建湖	新阳十组配变	10	400	上级设备容量受限
28430	建湖	新阳五组配变	10	400	上级设备容量受限
28431	建湖	新阳小街配变	10	200	上级设备容量受限
28432	建湖	杨桥北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28433	建湖	杨桥东站	10	400	上级设备容量受限
28434	建湖	杨桥南站	10	400	上级设备容量受限
28435	建湖	杨桥七队	10	400	上级设备容量受限
28436	建湖	陈圩村站	10	200	上级设备容量受限
28437	建湖	坚持西站	10	400	上级设备容量受限
28438	建湖	坚持西站西	10	400	上级设备容量受限
28439	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	上级设备容量受限
28440	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	上级设备容量受限
28441	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	上级设备容量受限
28442	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	上级设备容量受限
28443	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	上级设备容量受限
28444	建湖	西南八队配变	10	400	上级设备容量受限
28445	建湖	西南村站	10	400	上级设备容量受限
28446	建湖	西南东站	10	400	上级设备容量受限
28447	建湖	西南七组	10	400	上级设备容量受限
28448	建湖	西南三队	10	400	上级设备容量受限
28449	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	上级设备容量受限
28450	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	上级设备容量受限
28451	建湖	近湖鸿沟东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28452	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	上级设备容量受限
28453	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	上级设备容量受限
28454	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	上级设备容量受限
28455	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	上级设备容量受限
28456	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	上级设备容量受限
28457	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	上级设备容量受限
28458	建湖	近湖季舍东站	10	400	上级设备容量受限
28459	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	上级设备容量受限
28460	建湖	近湖刘桥一队	10	400	上级设备容量受限
28461	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	上级设备容量受限
28462	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	上级设备容量受限
28463	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	上级设备容量受限
28464	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	上级设备容量受限
28465	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	上级设备容量受限
28466	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	上级设备容量受限
28467	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	上级设备容量受限
28468	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	上级设备容量受限
28469	建湖	近湖东陈北站	10	400	上级设备容量受限
28470	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28471	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	上级设备容量受限
28472	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	上级设备容量受限
28473	建湖	近湖东陈中站	10	200	上级设备容量受限
28474	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	上级设备容量受限
28475	建湖	近湖夹港北站	10	200	上级设备容量受限
28476	建湖	近湖夹港中站	10	200	上级设备容量受限
28477	建湖	近湖杨庄北站	10	400	上级设备容量受限
28478	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	100	上级设备容量受限
28479	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	上级设备容量受限
28480	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	上级设备容量受限
28481	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	上级设备容量受限
28482	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	上级设备容量受限
28483	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	上级设备容量受限
28484	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	上级设备容量受限
28485	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	上级设备容量受限
28486	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	上级设备容量受限
28487	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	上级设备容量受限
28488	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	上级设备容量受限
28489	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28490	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	上级设备容量受限
28491	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	上级设备容量受限
28492	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	上级设备容量受限
28493	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	上级设备容量受限
28494	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	上级设备容量受限
28495	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	上级设备容量受限
28496	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	上级设备容量受限
28497	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	上级设备容量受限
28498	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	上级设备容量受限
28499	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	上级设备容量受限
28500	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	上级设备容量受限
28501	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	上级设备容量受限
28502	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	上级设备容量受限
28503	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	上级设备容量受限
28504	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	上级设备容量受限
28505	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	上级设备容量受限
28506	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	上级设备容量受限
28507	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	上级设备容量受限
28508	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28509	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	上级设备容量受限
28510	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	上级设备容量受限
28511	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	上级设备容量受限
28512	建湖	苗圃配变	10	400	上级设备容量受限
28513	建湖	近湖吴舍东站	10	400	上级设备容量受限
28514	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	上级设备容量受限
28515	建湖	近湖塘桥北站	10	200	上级设备容量受限
28516	建湖	近湖塘桥南站	10	200	上级设备容量受限
28517	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	上级设备容量受限
28518	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	上级设备容量受限
28519	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	上级设备容量受限
28520	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	上级设备容量受限
28521	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	上级设备容量受限
28522	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	上级设备容量受限
28523	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	上级设备容量受限
28524	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
28525	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	上级设备容量受限
28526	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	上级设备容量受限
28527	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28528	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	上级设备容量受限
28529	建湖	近湖胜利村部变	10	200	上级设备容量受限
28530	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	上级设备容量受限
28531	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	上级设备容量受限
28532	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	上级设备容量受限
28533	建湖	近湖崔墩东站	10	400	上级设备容量受限
28534	建湖	公兴村站配变	10	400	上级设备容量受限
28535	建湖	公兴二组2#配变	10	400	上级设备容量受限
28536	建湖	公兴二组配变	10	400	上级设备容量受限
28537	建湖	公兴九组配变	10	400	上级设备容量受限
28538	建湖	公兴六组2#配变	10	400	上级设备容量受限
28539	建湖	公兴六组配变	10	400	上级设备容量受限
28540	建湖	公兴七组2#配变	10	400	上级设备容量受限
28541	建湖	公兴七组配变	10	200	上级设备容量受限
28542	建湖	公兴小学配变	10	200	上级设备容量受限
28543	建湖	公兴一组配变	10	400	上级设备容量受限
28544	建湖	金徐七组配变	10	200	上级设备容量受限
28545	建湖	金徐四组配变	10	200	上级设备容量受限
28546	建湖	金徐五组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28547	建湖	梅苏车站配变	10	200	上级设备容量受限
28548	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	上级设备容量受限
28549	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	上级设备容量受限
28550	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	上级设备容量受限
28551	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	上级设备容量受限
28552	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28553	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28554	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	上级设备容量受限
28555	建湖	梅苏新村配变	10	400	上级设备容量受限
28556	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28557	建湖	乔庄北站配变	10	200	上级设备容量受限
28558	建湖	乔庄村配变	10	400	上级设备容量受限
28559	建湖	乔庄村站配变	10	400	上级设备容量受限
28560	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	上级设备容量受限
28561	建湖	乔庄六组配变	10	400	上级设备容量受限
28562	建湖	乔庄新北站配变	10	200	上级设备容量受限
28563	建湖	乔庄一组配变	10	200	上级设备容量受限
28564	建湖	义兴北站配变	10	200	上级设备容量受限
28565	建湖	义兴东站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28566	建湖	义兴南站配变	10	400	上级设备容量受限
28567	建湖	义兴三组配变	10	200	上级设备容量受限
28568	建湖	义兴四组配变	10	400	上级设备容量受限
28569	建湖	义兴五组配变	10	400	上级设备容量受限
28570	建湖	义兴一组配变	10	400	上级设备容量受限
28571	建湖	城南北站2#配变	10	200	上级设备容量受限
28572	建湖	城南北站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28573	建湖	城南南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28574	建湖	城南南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28575	建湖	城南南站4#配变	10	400	上级设备容量受限
28576	建湖	城南南站配变	10	200	上级设备容量受限
28577	建湖	黄李北站配变	10	400	上级设备容量受限
28578	建湖	黄李南站2#配变	10	200	上级设备容量受限
28579	建湖	黄李南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28580	建湖	黄李南站配变	10	400	上级设备容量受限
28581	建湖	黄李中站配变	10	200	上级设备容量受限
28582	建湖	金徐村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28583	建湖	金徐村站配变	10	400	上级设备容量受限
28584	建湖	金徐一组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28585	建湖	金徐原二组配变	10	200	上级设备容量受限
28586	建湖	收成八组配变	10	400	上级设备容量受限
28587	建湖	收成北站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28588	建湖	收成北站配变	10	400	上级设备容量受限
28589	建湖	收成九组配变	10	400	上级设备容量受限
28590	建湖	收成南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28591	建湖	收成南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28592	建湖	收成南站4#配变	10	400	上级设备容量受限
28593	建湖	收成南站配变	10	400	上级设备容量受限
28594	建湖	收成十组配变	10	200	上级设备容量受限
28595	建湖	收成西荡2#配变	10	200	上级设备容量受限
28596	建湖	收成西荡配变	10	400	上级设备容量受限
28597	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	上级设备容量受限
28598	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	上级设备容量受限
28599	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	上级设备容量受限
28600	建湖	收成一组配变	10	400	上级设备容量受限
28601	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	上级设备容量受限
28602	建湖	谈赵村站配变	10	200	上级设备容量受限
28603	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28604	建湖	谈赵三组配变	10	400	上级设备容量受限
28605	建湖	谈赵一组配变	10	400	上级设备容量受限
28606	建湖	新丰南站配变	10	400	上级设备容量受限
28607	建湖	东方花园1#变	10	400	上级设备容量受限
28608	建湖	东方花园2#变	10	400	上级设备容量受限
28609	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	上级设备容量受限
28610	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28611	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	上级设备容量受限
28612	建湖	恒济东进一组	10	200	上级设备容量受限
28613	建湖	恒济东袁北站	10	200	上级设备容量受限
28614	建湖	恒济冯垛北站	10	200	上级设备容量受限
28615	建湖	恒济冯垛西站	10	200	上级设备容量受限
28616	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	上级设备容量受限
28617	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	上级设备容量受限
28618	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	上级设备容量受限
28619	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	上级设备容量受限
28620	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	上级设备容量受限
28621	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	上级设备容量受限
28622	建湖	恒济恒东六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28623	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	上级设备容量受限
28624	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	上级设备容量受限
28625	建湖	恒济恒东南站	10	200	上级设备容量受限
28626	建湖	恒济恒东七组	10	400	上级设备容量受限
28627	建湖	恒济吉兴北站	10	200	上级设备容量受限
28628	建湖	恒济吉兴东站	10	400	上级设备容量受限
28629	建湖	恒济吉兴二组	10	400	上级设备容量受限
28630	建湖	恒济吉兴四组	10	200	上级设备容量受限
28631	建湖	恒济吉兴五组	10	200	上级设备容量受限
28632	建湖	恒济吉兴中站	10	400	上级设备容量受限
28633	建湖	恒济建中八组	10	200	上级设备容量受限
28634	建湖	恒济建中东站	10	200	上级设备容量受限
28635	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
28636	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
28637	建湖	恒济民营工业园区5#变	10	400	上级设备容量受限
28638	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	上级设备容量受限
28639	建湖	恒济专水东站	10	200	上级设备容量受限
28640	建湖	恒济专水十组	10	400	上级设备容量受限
28641	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28642	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	上级设备容量受限
28643	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	上级设备容量受限
28644	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	上级设备容量受限
28645	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
28646	建湖	农民康居3#箱变	10	630	上级设备容量受限
28647	建湖	农民康居4#箱变	10	630	上级设备容量受限
28648	建湖	农民康居5#箱变	10	630	上级设备容量受限
28649	建湖	农民康居6#箱变	10	500	上级设备容量受限
28650	建湖	农民康居7#箱变	10	500	上级设备容量受限
28651	建湖	农民康居8#箱变	10	400	上级设备容量受限
28652	建湖	恒济东袁村站	10	400	上级设备容量受限
28653	建湖	恒济东袁东站	10	400	上级设备容量受限
28654	建湖	恒济东袁九组	10	400	上级设备容量受限
28655	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	上级设备容量受限
28656	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	上级设备容量受限
28657	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	上级设备容量受限
28658	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	上级设备容量受限
28659	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	上级设备容量受限
28660	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28661	建湖	恒济东袁南站	10	400	上级设备容量受限
28662	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	上级设备容量受限
28663	建湖	恒济东袁西站	10	400	上级设备容量受限
28664	建湖	恒济东袁新区	10	200	上级设备容量受限
28665	建湖	恒济东袁一组	10	400	上级设备容量受限
28666	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	上级设备容量受限
28667	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	上级设备容量受限
28668	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	上级设备容量受限
28669	建湖	恒济恒庆东垦田6#	10	200	上级设备容量受限
28670	建湖	恒济建河东站	10	400	上级设备容量受限
28671	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	上级设备容量受限
28672	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	上级设备容量受限
28673	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	上级设备容量受限
28674	建湖	恒济建河三组	10	200	上级设备容量受限
28675	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	上级设备容量受限
28676	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	上级设备容量受限
28677	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	上级设备容量受限
28678	建湖	恒济渔业大队	10	200	上级设备容量受限
28679	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28680	建湖	恒济镇建河垦田4#配变	10	400	上级设备容量受限
28681	建湖	吉兴南垦配变	10	400	上级设备容量受限
28682	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	上级设备容量受限
28683	建湖	建河村站2#变	10	400	上级设备容量受限
28684	建湖	建河村站箱变	10	630	上级设备容量受限
28685	建湖	建河西站箱变	10	630	上级设备容量受限
28686	建湖	恒济车站变	10	400	上级设备容量受限
28687	建湖	恒济供销变	10	400	上级设备容量受限
28688	建湖	恒济集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
28689	建湖	恒济集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
28690	建湖	恒济建设路变	10	315	上级设备容量受限
28691	建湖	恒济建筑变	10	315	上级设备容量受限
28692	建湖	恒济居委会2#变	10	400	上级设备容量受限
28693	建湖	恒济居委会变	10	400	上级设备容量受限
28694	建湖	恒济剧场变	10	400	上级设备容量受限
28695	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	上级设备容量受限
28696	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	上级设备容量受限
28697	建湖	恒济苗庄八组	10	200	上级设备容量受限
28698	建湖	恒济苗庄北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28699	建湖	恒济苗庄二组	10	400	上级设备容量受限
28700	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	上级设备容量受限
28701	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	上级设备容量受限
28702	建湖	恒济苗庄九组	10	200	上级设备容量受限
28703	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	上级设备容量受限
28704	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
28705	建湖	恒济苗庄南站	10	250	上级设备容量受限
28706	建湖	恒济苗庄三组	10	200	上级设备容量受限
28707	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	上级设备容量受限
28708	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	上级设备容量受限
28709	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	上级设备容量受限
28710	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	上级设备容量受限
28711	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	上级设备容量受限
28712	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	上级设备容量受限
28713	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	上级设备容量受限
28714	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	上级设备容量受限
28715	建湖	恒济苗庄一组	10	400	上级设备容量受限
28716	建湖	恒济文化路1#变	10	400	上级设备容量受限
28717	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28718	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	上级设备容量受限
28719	建湖	恒济医院变	10	400	上级设备容量受限
28720	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	上级设备容量受限
28721	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	上级设备容量受限
28722	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	上级设备容量受限
28723	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28724	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28725	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
28726	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	上级设备容量受限
28727	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	上级设备容量受限
28728	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	上级设备容量受限
28729	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	上级设备容量受限
28730	建湖	恒济恒庆东站	10	400	上级设备容量受限
28731	建湖	恒济恒庆三组	10	200	上级设备容量受限
28732	建湖	恒济恒庆四组	10	400	上级设备容量受限
28733	建湖	恒济恒庆五组	10	400	上级设备容量受限
28734	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
28735	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	上级设备容量受限
28736	建湖	恒济恒庆一组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28737	建湖	恒济恒庆中站	10	200	上级设备容量受限
28738	建湖	恒济后街变	10	400	上级设备容量受限
28739	建湖	恒济后街变1#	10	400	上级设备容量受限
28740	建湖	恒济华舍北站	10	400	上级设备容量受限
28741	建湖	恒济华舍村站	10	200	上级设备容量受限
28742	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	上级设备容量受限
28743	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
28744	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	上级设备容量受限
28745	建湖	恒济华舍六组	10	200	上级设备容量受限
28746	建湖	恒济华舍三组	10	400	上级设备容量受限
28747	建湖	恒济建河南站	10	400	上级设备容量受限
28748	建湖	恒济九里村站	10	400	上级设备容量受限
28749	建湖	恒济九里东站	10	400	上级设备容量受限
28750	建湖	恒济九里东站二组变	10	400	上级设备容量受限
28751	建湖	恒济九里二组	10	400	上级设备容量受限
28752	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	上级设备容量受限
28753	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	上级设备容量受限
28754	建湖	恒济九里六组	10	400	上级设备容量受限
28755	建湖	恒济九里三组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28756	建湖	恒济孟小变	10	315	上级设备容量受限
28757	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	上级设备容量受限
28758	建湖	恒济苗庄七组	10	400	上级设备容量受限
28759	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	上级设备容量受限
28760	建湖	恒济苗庄四组	10	200	上级设备容量受限
28761	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	上级设备容量受限
28762	建湖	恒济山河东站	10	200	上级设备容量受限
28763	建湖	恒济山河九组	10	200	上级设备容量受限
28764	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	上级设备容量受限
28765	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	上级设备容量受限
28766	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	上级设备容量受限
28767	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	上级设备容量受限
28768	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	上级设备容量受限
28769	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	上级设备容量受限
28770	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	上级设备容量受限
28771	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	上级设备容量受限
28772	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	上级设备容量受限
28773	建湖	恒济山河五组	10	400	上级设备容量受限
28774	建湖	恒济山河西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28775	建湖	恒济山河许庄	10	400	上级设备容量受限
28776	建湖	恒济山河中站	10	200	上级设备容量受限
28777	建湖	恒济文汇小区	10	400	上级设备容量受限
28778	建湖	恒济沿南村站	10	250	上级设备容量受限
28779	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	上级设备容量受限
28780	建湖	恒济沿南东站	10	200	上级设备容量受限
28781	建湖	恒济沿南三组	10	200	上级设备容量受限
28782	建湖	恒济沿南四组	10	400	上级设备容量受限
28783	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	上级设备容量受限
28784	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	上级设备容量受限
28785	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	上级设备容量受限
28786	建湖	恒济沿南西站	10	200	上级设备容量受限
28787	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	上级设备容量受限
28788	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	上级设备容量受限
28789	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	上级设备容量受限
28790	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	上级设备容量受限
28791	建湖	九里四组配变	10	400	上级设备容量受限
28792	建湖	孟小1#箱变	10	630	上级设备容量受限
28793	建湖	农民康居1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28794	建湖	农民康居2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28795	建湖	学府嘉园箱变	10	500	上级设备容量受限
28796	建湖	福瀛西站4#变	10	200	上级设备容量受限
28797	建湖	恒济花垛村站	10	400	上级设备容量受限
28798	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	上级设备容量受限
28799	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	上级设备容量受限
28800	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	上级设备容量受限
28801	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	上级设备容量受限
28802	建湖	恒济花垛西站	10	200	上级设备容量受限
28803	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	上级设备容量受限
28804	建湖	恒济吉兴十组	10	200	上级设备容量受限
28805	建湖	恒济吉兴西站	10	400	上级设备容量受限
28806	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	上级设备容量受限
28807	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
28808	建湖	恒济建中南站	10	400	上级设备容量受限
28809	建湖	恒济建中十一组	10	200	上级设备容量受限
28810	建湖	恒济芦舍村站	10	400	上级设备容量受限
28811	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	上级设备容量受限
28812	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28813	建湖	恒济祥为村站	10	200	上级设备容量受限
28814	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	上级设备容量受限
28815	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	上级设备容量受限
28816	建湖	恒济祥为四组	10	200	上级设备容量受限
28817	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	上级设备容量受限
28818	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	上级设备容量受限
28819	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	上级设备容量受限
28820	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	上级设备容量受限
28821	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	上级设备容量受限
28822	建湖	恒济专水六组	10	200	上级设备容量受限
28823	建湖	恒济专水七组	10	400	上级设备容量受限
28824	建湖	恒济专水四组	10	200	上级设备容量受限
28825	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	上级设备容量受限
28826	建湖	花垛北站	10	400	上级设备容量受限
28827	建湖	花垛南站	10	400	上级设备容量受限
28828	建湖	花垛中站	10	200	上级设备容量受限
28829	建湖	吉兴集中村5#	10	630	上级设备容量受限
28830	建湖	吉兴集中村6#	10	630	上级设备容量受限
28831	建湖	建中北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28832	建湖	建中村站	10	200	上级设备容量受限
28833	建湖	建中垦田3#配变	10	400	上级设备容量受限
28834	建湖	建中南站2#变	10	400	上级设备容量受限
28835	建湖	建中三组	10	200	上级设备容量受限
28836	建湖	芦舍二组1	10	400	上级设备容量受限
28837	建湖	芦舍南站	10	400	上级设备容量受限
28838	建湖	芦舍三组	10	200	上级设备容量受限
28839	建湖	祥为二组	10	200	上级设备容量受限
28840	建湖	祥为五组	10	400	上级设备容量受限
28841	建湖	祥为西站	10	400	上级设备容量受限
28842	建湖	幸福家园1#变	10	400	上级设备容量受限
28843	建湖	幸福家园2#变	10	400	上级设备容量受限
28844	建湖	幸福家园3#变	10	400	上级设备容量受限
28845	建湖	幸福家园4#变	10	400	上级设备容量受限
28846	建湖	幸福家园5#变	10	400	上级设备容量受限
28847	建湖	专水村站	10	400	上级设备容量受限
28848	建湖	专水六组1#变	10	400	上级设备容量受限
28849	建湖	专水三组	10	200	上级设备容量受限
28850	建湖	菜市场配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28851	建湖	府前花园1号箱变	10	500	上级设备容量受限
28852	建湖	府前花园2号箱变	10	500	上级设备容量受限
28853	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	上级设备容量受限
28854	建湖	蒋营小学配变	10	400	上级设备容量受限
28855	建湖	蒋中配变	10	400	上级设备容量受限
28856	建湖	九龙口小学配变	10	400	上级设备容量受限
28857	建湖	剧场箱变	10	500	上级设备容量受限
28858	建湖	老街南配变	10	400	上级设备容量受限
28859	建湖	老街南配变	10	400	上级设备容量受限
28860	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	上级设备容量受限
28861	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	上级设备容量受限
28862	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	上级设备容量受限
28863	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	上级设备容量受限
28864	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	上级设备容量受限
28865	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	上级设备容量受限
28866	建湖	南环二路2#配变	10	400	上级设备容量受限
28867	建湖	农商行配变	10	400	上级设备容量受限
28868	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	上级设备容量受限
28869	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28870	建湖	新街1#配变	10	400	上级设备容量受限
28871	建湖	新街南环二路配变	10	400	上级设备容量受限
28872	建湖	新街配变	10	400	上级设备容量受限
28873	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	上级设备容量受限
28874	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	上级设备容量受限
28875	建湖	中心村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28876	建湖	中心村站配变	10	400	上级设备容量受限
28877	建湖	中心东路变	10	400	上级设备容量受限
28878	建湖	中心六组配变	10	200	上级设备容量受限
28879	建湖	中心南站配变	10	400	上级设备容量受限
28880	建湖	中心七组配变	10	400	上级设备容量受限
28881	建湖	中心西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28882	建湖	中心西站箱变	10	500	上级设备容量受限
28883	建湖	中学东配变	10	400	上级设备容量受限
28884	建湖	中学西2#配变	10	400	上级设备容量受限
28885	建湖	中学西配变	10	400	上级设备容量受限
28886	建湖	福瀛村站配变	10	400	上级设备容量受限
28887	建湖	福瀛六组配变	10	200	上级设备容量受限
28888	建湖	福瀛南站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28889	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28890	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28891	建湖	福瀛西站配变	10	400	上级设备容量受限
28892	建湖	福瀛中站配变	10	400	上级设备容量受限
28893	建湖	河南村二号箱变	10	630	上级设备容量受限
28894	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	上级设备容量受限
28895	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	上级设备容量受限
28896	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	上级设备容量受限
28897	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	上级设备容量受限
28898	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	上级设备容量受限
28899	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	上级设备容量受限
28900	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	上级设备容量受限
28901	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	上级设备容量受限
28902	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	上级设备容量受限
28903	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
28904	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	上级设备容量受限
28905	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
28906	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	上级设备容量受限
28907	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28908	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	上级设备容量受限
28909	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	上级设备容量受限
28910	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	上级设备容量受限
28911	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	上级设备容量受限
28912	建湖	三合东站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28913	建湖	三合东站配变	10	400	上级设备容量受限
28914	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
28915	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
28916	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
28917	建湖	中心南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28918	建湖	中心南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28919	建湖	中心七组箱变	10	630	上级设备容量受限
28920	建湖	中心西站配变	10	400	上级设备容量受限
28921	建湖	竹元人家1#变	10	400	上级设备容量受限
28922	建湖	竹元人家2#变	10	400	上级设备容量受限
28923	建湖	竹元人家3#变	10	400	上级设备容量受限
28924	建湖	竹元人家4#变	10	400	上级设备容量受限
28925	建湖	巨丰七组配变	10	200	上级设备容量受限
28926	建湖	巨丰三组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28927	建湖	巨丰五组配变	10	400	上级设备容量受限
28928	建湖	巨丰一二组配变	10	200	上级设备容量受限
28929	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	上级设备容量受限
28930	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	上级设备容量受限
28931	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	上级设备容量受限
28932	建湖	梅苏六组配变	10	200	上级设备容量受限
28933	建湖	梅苏五组东配变	10	400	上级设备容量受限
28934	建湖	梅苏五组配变	10	200	上级设备容量受限
28935	建湖	乔庄东站配变	10	200	上级设备容量受限
28936	建湖	太绪村站配变	10	400	上级设备容量受限
28937	建湖	太绪二组配变	10	400	上级设备容量受限
28938	建湖	太绪六组2#配变	10	400	上级设备容量受限
28939	建湖	太绪六组配变	10	200	上级设备容量受限
28940	建湖	太绪三四组配变	10	400	上级设备容量受限
28941	建湖	太绪五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
28942	建湖	太绪五组配变	10	400	上级设备容量受限
28943	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28944	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28945	建湖	荀舍村站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28946	建湖	荀舍二组配变	10	200	上级设备容量受限
28947	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	上级设备容量受限
28948	建湖	永昌东站配变	10	400	上级设备容量受限
28949	建湖	永昌南站配变	10	400	上级设备容量受限
28950	建湖	永昌小区配变	10	200	上级设备容量受限
28951	建湖	镇东箱变	10	500	上级设备容量受限
28952	建湖	竹元八组配变	10	200	上级设备容量受限
28953	建湖	竹元二组配变	10	400	上级设备容量受限
28954	建湖	竹元六组配变	10	400	上级设备容量受限
28955	建湖	竹元三组配变	10	400	上级设备容量受限
28956	建湖	竹元四组配变	10	400	上级设备容量受限
28957	建湖	竹元一二组配变	10	400	上级设备容量受限
28958	建湖	巨丰四组2#变	10	400	上级设备容量受限
28959	建湖	巨丰四组配变	10	200	上级设备容量受限
28960	建湖	梅苏村站配变	10	200	上级设备容量受限
28961	建湖	梅苏三四组配变	10	400	上级设备容量受限
28962	建湖	永昌北站配变	10	200	上级设备容量受限
28963	建湖	永昌村站配变	10	400	上级设备容量受限
28964	建湖	永昌二组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28965	建湖	永昌三组配变	10	200	上级设备容量受限
28966	建湖	永昌五组配变	10	200	上级设备容量受限
28967	建湖	城南八组2#配变	10	400	上级设备容量受限
28968	建湖	城南八组3#配变	10	400	上级设备容量受限
28969	建湖	城南八组配变	10	400	上级设备容量受限
28970	建湖	荡东八组配变	10	200	上级设备容量受限
28971	建湖	荡东二组配变	10	200	上级设备容量受限
28972	建湖	荡东南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28973	建湖	荡东南站配变	10	400	上级设备容量受限
28974	建湖	荡东三组配变	10	200	上级设备容量受限
28975	建湖	荡东西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28976	建湖	荡东西站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28977	建湖	荡东西站配变	10	400	上级设备容量受限
28978	建湖	荡东一组2#配变	10	400	上级设备容量受限
28979	建湖	荡东一组3#配变	10	400	上级设备容量受限
28980	建湖	荡东一组配变	10	400	上级设备容量受限
28981	建湖	风景区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
28982	建湖	风景区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
28983	建湖	福瀛村公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
28984	建湖	福瀛二组配变	10	400	上级设备容量受限
28985	建湖	福瀛三组配变	10	315	上级设备容量受限
28986	建湖	亥河北站配变	10	200	上级设备容量受限
28987	建湖	亥河村2#配变	10	400	上级设备容量受限
28988	建湖	亥河村六组配变	10	200	上级设备容量受限
28989	建湖	亥河村配变	10	400	上级设备容量受限
28990	建湖	亥河村一组配变	10	200	上级设备容量受限
28991	建湖	亥河村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28992	建湖	亥河村站配变	10	200	上级设备容量受限
28993	建湖	亥河六组配变	10	200	上级设备容量受限
28994	建湖	亥河南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
28995	建湖	亥河南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
28996	建湖	亥河南站配变	10	400	上级设备容量受限
28997	建湖	亥河人家1#配变	10	630	上级设备容量受限
28998	建湖	亥河人家2#配变	10	630	上级设备容量受限
28999	建湖	亥河人家3#配变	10	630	上级设备容量受限
29000	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	上级设备容量受限
29001	建湖	河北粮库1#配变	10	400	上级设备容量受限
29002	建湖	河南村站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29003	建湖	河南东站配变	10	200	上级设备容量受限
29004	建湖	河南二、八组配变	10	200	上级设备容量受限
29005	建湖	河南二组配变	10	200	上级设备容量受限
29006	建湖	河南西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
29007	建湖	河南西站3#配变	10	400	上级设备容量受限
29008	建湖	河南西站4#配变	10	400	上级设备容量受限
29009	建湖	河南西站配变	10	400	上级设备容量受限
29010	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	上级设备容量受限
29011	建湖	九龙口村一组配变	10	200	上级设备容量受限
29012	建湖	老街箱变	10	400	上级设备容量受限
29013	建湖	派出所2#配变	10	400	上级设备容量受限
29014	建湖	派出所配变	10	400	上级设备容量受限
29015	建湖	派出所西配变	10	400	上级设备容量受限
29016	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
29017	建湖	沙石场配变	10	400	上级设备容量受限
29018	建湖	渔种场配变	10	400	上级设备容量受限
29019	建湖	政府2#箱变配变	10	400	上级设备容量受限
29020	建湖	政府箱变配变	10	400	上级设备容量受限
29021	建湖	超市小区配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29022	建湖	车站2#配变	10	400	上级设备容量受限
29023	建湖	车站配变	10	400	上级设备容量受限
29024	建湖	亥河五六组配变	10	400	上级设备容量受限
29025	建湖	河北三组配变	10	400	上级设备容量受限
29026	建湖	九龙口所箱变	10	630	上级设备容量受限
29027	建湖	居委会二组配变	10	400	上级设备容量受限
29028	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
29029	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	上级设备容量受限
29030	建湖	梁泽村站配变	10	400	上级设备容量受限
29031	建湖	梁泽七组北配变	10	400	上级设备容量受限
29032	建湖	梁泽七组南配变	10	400	上级设备容量受限
29033	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29034	建湖	梁泽四组配变	10	200	上级设备容量受限
29035	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29036	建湖	梁泽五组配变	10	400	上级设备容量受限
29037	建湖	新丰二组配变	10	400	上级设备容量受限
29038	建湖	新丰花园小区配变	10	400	上级设备容量受限
29039	建湖	新丰三组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29040	建湖	新丰三组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29041	建湖	新丰西站配变	10	200	上级设备容量受限
29042	建湖	草堰口崔庄村站	10	200	上级设备容量受限
29043	建湖	草堰口崔庄六组	10	200	上级设备容量受限
29044	建湖	草堰口崔庄南站	10	200	上级设备容量受限
29045	建湖	草堰口崔庄三组	10	400	上级设备容量受限
29046	建湖	草堰口路庄二组	10	200	上级设备容量受限
29047	建湖	草堰口路庄二组东	10	200	上级设备容量受限
29048	建湖	草堰口路庄七组	10	200	上级设备容量受限
29049	建湖	草堰口路庄五组	10	200	上级设备容量受限
29050	建湖	草堰口沙墩九组	10	200	上级设备容量受限
29051	建湖	草堰口沙墩九组东	10	200	上级设备容量受限
29052	建湖	崔庄五组	10	200	上级设备容量受限
29053	建湖	路庄三组	10	200	上级设备容量受限
29054	建湖	路庄三组南配变	10	400	上级设备容量受限
29055	建湖	路庄四组	10	200	上级设备容量受限
29056	建湖	草堰口祁堰北站	10	200	上级设备容量受限
29057	建湖	草堰口祁堰东站	10	200	上级设备容量受限
29058	建湖	草堰口祁堰南站	10	200	上级设备容量受限
29059	建湖	草堰口祁堰四八组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29060	建湖	草堰口桃元村站	10	200	上级设备容量受限
29061	建湖	草堰口桃元二组	10	200	上级设备容量受限
29062	建湖	草堰口桃园二组北	10	200	上级设备容量受限
29063	建湖	祁堰村站	10	200	上级设备容量受限
29064	建湖	祁堰二组	10	200	上级设备容量受限
29065	建湖	祁堰五组	10	200	上级设备容量受限
29066	建湖	祁堰一组	10	200	上级设备容量受限
29067	建湖	上冈仓冈八组配变	10	400	上级设备容量受限
29068	建湖	上冈仓冈北站配变	10	400	上级设备容量受限
29069	建湖	上冈仓冈东站配变	10	400	上级设备容量受限
29070	建湖	上冈仓冈九组配变	10	200	上级设备容量受限
29071	建湖	上冈仓冈六组配变	10	400	上级设备容量受限
29072	建湖	上冈仓冈十组配变	10	400	上级设备容量受限
29073	建湖	上冈仓冈西站配变	10	315	上级设备容量受限
29074	建湖	上冈仓冈西庄配变	10	400	上级设备容量受限
29075	建湖	上冈仓冈一组配变	10	400	上级设备容量受限
29076	建湖	上冈冈北八组配变	10	200	上级设备容量受限
29077	建湖	上冈冈北一组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29078	建湖	上冈冈北一组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29079	建湖	上冈冈西六组配变	10	400	上级设备容量受限
29080	建湖	上冈龙汪八组北配变	10	315	上级设备容量受限
29081	建湖	上冈龙汪八组配变	10	200	上级设备容量受限
29082	建湖	上冈龙汪东站2#配变	10	400	上级设备容量受限
29083	建湖	上冈龙汪东站配变	10	400	上级设备容量受限
29084	建湖	上冈龙汪九组配变	10	200	上级设备容量受限
29085	建湖	上冈龙汪六组配变	10	400	上级设备容量受限
29086	建湖	上冈龙汪农业园配变	10	200	上级设备容量受限
29087	建湖	上冈龙汪三组配变	10	200	上级设备容量受限
29088	建湖	上冈龙汪十二组配变	10	400	上级设备容量受限
29089	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	上级设备容量受限
29090	建湖	上冈龙汪四组村部配变	10	400	上级设备容量受限
29091	建湖	上冈龙汪四组南配变	10	400	上级设备容量受限
29092	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	上级设备容量受限
29093	建湖	桃元三组	10	200	上级设备容量受限
29094	建湖	桃元西站	10	200	上级设备容量受限
29095	建湖	桃元中站	10	200	上级设备容量受限
29096	建湖	桃元中站南	10	200	上级设备容量受限
29097	建湖	桃园五组	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29098	建湖	桃园一组	10	200	上级设备容量受限
29099	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	本级设备容量受限
29100	建湖	复兴安置房西区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29101	建湖	复兴回迁房1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29102	建湖	复兴回迁房3#箱变	10	630	上级设备容量受限
29103	建湖	复兴回迁房4#箱变	10	400	上级设备容量受限
29104	建湖	复兴回迁房5#箱变	10	400	上级设备容量受限
29105	建湖	复兴回迁房东区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
29106	建湖	复兴回迁房东区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
29107	建湖	复兴三期1#北箱变主变	10	1000	上级设备容量受限
29108	建湖	复兴三期2#南箱变主变	10	1000	上级设备容量受限
29109	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
29110	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
29111	建湖	冈南线上冈南沙小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
29112	建湖	冈南线上冈南沙小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
29113	建湖	冈南线上冈南沙小区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
29114	建湖	老年公寓箱变	10	400	上级设备容量受限
29115	建湖	上冈复兴东站配变	10	400	上级设备容量受限
29116	建湖	上冈复兴九组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29117	建湖	上冈复兴南站配变	10	200	上级设备容量受限
29118	建湖	上冈复兴七组配变	10	200	上级设备容量受限
29119	建湖	上冈复兴五组配变	10	200	上级设备容量受限
29120	建湖	上冈复兴西站配变	10	400	上级设备容量受限
29121	建湖	上冈复兴一组配变	10	200	上级设备容量受限
29122	建湖	上冈复兴中站配变	10	200	上级设备容量受限
29123	建湖	上冈管委会配变	10	200	上级设备容量受限
29124	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
29125	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
29126	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
29127	建湖	上冈锦冠佳苑南箱变	10	630	上级设备容量受限
29128	建湖	上冈新城10#箱变	10	1250	上级设备容量受限
29129	建湖	上冈新城3#箱变	10	630	上级设备容量受限
29130	建湖	上冈新城4#箱变	10	630	上级设备容量受限
29131	建湖	上冈新城6#箱变	10	1000	上级设备容量受限
29132	建湖	上冈新城8#箱变	10	1000	上级设备容量受限
29133	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	上级设备容量受限
29134	建湖	上冈大志十二组配变	10	200	上级设备容量受限
29135	建湖	上冈大志四组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29136	建湖	上冈大志一组配变	10	200	上级设备容量受限
29137	建湖	上冈光华六组配变	10	200	上级设备容量受限
29138	建湖	上冈光华西站配变	10	200	上级设备容量受限
29139	建湖	上冈明照八组配变	10	400	上级设备容量受限
29140	建湖	上冈明照东站北配变	10	400	上级设备容量受限
29141	建湖	上冈明照东站配变	10	200	上级设备容量受限
29142	建湖	上冈明照六组配变	10	200	上级设备容量受限
29143	建湖	上冈明照三组配变	10	400	上级设备容量受限
29144	建湖	上冈明照西站南配变	10	200	上级设备容量受限
29145	建湖	上冈明照西站配变	10	200	上级设备容量受限
29146	建湖	上冈明照中站配变	10	200	上级设备容量受限
29147	建湖	上冈大志八组配变	10	200	上级设备容量受限
29148	建湖	上冈大志北站配变	10	200	上级设备容量受限
29149	建湖	上冈大志北站西配变	10	200	上级设备容量受限
29150	建湖	上冈大志南站配变	10	200	上级设备容量受限
29151	建湖	上冈大志十一组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29152	建湖	上冈大志十组配变	10	200	上级设备容量受限
29153	建湖	上冈大志中心点配变	10	125	上级设备容量受限
29154	建湖	上冈大志中站配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29155	建湖	上冈桥南八组配变	10	200	上级设备容量受限
29156	建湖	上冈桥南北站配变	10	200	上级设备容量受限
29157	建湖	上冈桥南陈墩配变	10	400	上级设备容量受限
29158	建湖	上冈桥南六组配变	10	200	上级设备容量受限
29159	建湖	上冈桥南南站配变	10	400	上级设备容量受限
29160	建湖	上冈桥南石桥配变	10	200	上级设备容量受限
29161	建湖	上冈桥南四组配变	10	200	上级设备容量受限
29162	建湖	上冈桥南一组配变	10	200	上级设备容量受限
29163	建湖	上冈桥南周墩配变	10	200	上级设备容量受限
29164	建湖	上冈宋楼三组配变	10	200	上级设备容量受限
29165	建湖	上冈宋楼四组配变	10	100	上级设备容量受限
29166	建湖	上冈宋楼五组配变	10	400	上级设备容量受限
29167	建湖	上冈为民村站配变	10	200	上级设备容量受限
29168	建湖	上冈为民东站配变	10	200	上级设备容量受限
29169	建湖	上冈为民新居配变	10	400	上级设备容量受限
29170	建湖	上冈为民一组配变	10	200	上级设备容量受限
29171	建湖	上冈为民中站配变	10	400	上级设备容量受限
29172	建湖	上冈新北北站配变	10	200	上级设备容量受限
29173	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29174	建湖	上冈新北村站配变	10	200	上级设备容量受限
29175	建湖	上冈新北家庭农场配变	10	400	上级设备容量受限
29176	建湖	上冈新北四组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29177	建湖	上冈新北四组配变	10	200	上级设备容量受限
29178	建湖	上冈新北五组配变	10	400	上级设备容量受限
29179	建湖	上冈新北一组配变	10	200	上级设备容量受限
29180	建湖	冈北七组	10	200	上级设备容量受限
29181	建湖	上冈仓冈北站东配变	10	400	上级设备容量受限
29182	建湖	上冈仓冈南站配变	10	400	上级设备容量受限
29183	建湖	上冈东方驾校北配变	10	400	上级设备容量受限
29184	建湖	上冈冈北东站配变	10	200	上级设备容量受限
29185	建湖	上冈冈北九组配变	10	200	上级设备容量受限
29186	建湖	上冈冈北六组配变	10	200	上级设备容量受限
29187	建湖	上冈冈北南夏桥配变	10	400	上级设备容量受限
29188	建湖	上冈冈北南站配变	10	200	上级设备容量受限
29189	建湖	上冈冈北七组西配变	10	400	上级设备容量受限
29190	建湖	上冈冈北三四配变	10	315	上级设备容量受限
29191	建湖	上冈冈北三组配变	10	200	上级设备容量受限
29192	建湖	上冈冈北十一组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29193	建湖	上冈冈北十组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29194	建湖	上冈冈北十组配变	10	315	上级设备容量受限
29195	建湖	上冈冈北陶巷站配变	10	200	上级设备容量受限
29196	建湖	上冈冈北西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
29197	建湖	上冈冈北西站配变	10	200	上级设备容量受限
29198	建湖	上冈冈西八组2#配变	10	200	上级设备容量受限
29199	建湖	上冈冈西八组配变	10	200	上级设备容量受限
29200	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	上级设备容量受限
29201	建湖	上冈冈西二组配变	10	400	上级设备容量受限
29202	建湖	上冈冈西九组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29203	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	上级设备容量受限
29204	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29205	建湖	上冈冈西七组3#配变	10	400	上级设备容量受限
29206	建湖	上冈冈西七组配变	10	400	上级设备容量受限
29207	建湖	上冈冈西十二组配变	10	200	上级设备容量受限
29208	建湖	上冈冈西四组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29209	建湖	上冈冈西四组东配变	10	200	上级设备容量受限
29210	建湖	上冈冈西四组配变	10	200	上级设备容量受限
29211	建湖	上冈冈西五组2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29212	建湖	上冈冈西五组配变	10	200	上级设备容量受限
29213	建湖	上冈黄沙港配变	10	400	上级设备容量受限
29214	建湖	上冈敬老院配变	10	400	上级设备容量受限
29215	建湖	上冈千林木业配变	10	200	上级设备容量受限
29216	建湖	上冈沙汪八组配变	10	200	上级设备容量受限
29217	建湖	上冈沙汪二组东配变	10	400	上级设备容量受限
29218	建湖	上冈沙汪二组配变	10	315	上级设备容量受限
29219	建湖	上冈沙汪九十组配变	10	400	上级设备容量受限
29220	建湖	上冈沙汪九组南配变	10	400	上级设备容量受限
29221	建湖	上冈沙汪九组配变	10	400	上级设备容量受限
29222	建湖	上冈沙汪七组配变	10	400	上级设备容量受限
29223	建湖	上冈沙汪三组配变	10	400	上级设备容量受限
29224	建湖	上冈沙汪十组配变	10	400	上级设备容量受限
29225	建湖	上冈沙汪四组配变	10	200	上级设备容量受限
29226	建湖	上冈沙汪五组配变	10	200	上级设备容量受限
29227	建湖	上冈沙汪沿河配变	10	200	上级设备容量受限
29228	建湖	上冈沙汪一组西配变	10	400	上级设备容量受限
29229	建湖	上冈石桥八组配变	10	200	上级设备容量受限
29230	建湖	上冈石桥北站配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29231	建湖	上冈石桥九组配变	10	200	上级设备容量受限
29232	建湖	上冈石桥六组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29233	建湖	上冈石桥六组配变	10	200	上级设备容量受限
29234	建湖	上冈石桥路灯配变	10	200	上级设备容量受限
29235	建湖	上冈石桥马厂配变	10	400	上级设备容量受限
29236	建湖	上冈石桥南站配变	10	400	上级设备容量受限
29237	建湖	上冈石桥三组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29238	建湖	上冈石桥三组配变	10	400	上级设备容量受限
29239	建湖	上冈石桥沙坝配变	10	100	上级设备容量受限
29240	建湖	上冈石桥四组配变	10	400	上级设备容量受限
29241	建湖	上冈石桥头配变	10	400	上级设备容量受限
29242	建湖	上冈石桥五组配变	10	400	上级设备容量受限
29243	建湖	上冈石桥一二组配变	10	400	上级设备容量受限
29244	建湖	上冈市二厂家属区配变	10	400	上级设备容量受限
29245	建湖	上冈市一厂1#配变	10	200	上级设备容量受限
29246	建湖	上冈市一厂2#配变	10	200	上级设备容量受限
29247	建湖	上冈陶巷站1#配变	10	400	上级设备容量受限
29248	建湖	上冈医院家属区配变	10	400	上级设备容量受限
29249	建湖	上冈影剧院配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29250	建湖	上冈宾馆北配变	10	400	上级设备容量受限
29251	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	上级设备容量受限
29252	建湖	上冈宾馆小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
29253	建湖	上冈宾馆新区配变	10	400	上级设备容量受限
29254	建湖	上冈冈南七组配变	10	500	上级设备容量受限
29255	建湖	上冈冈南三组配变	10	200	上级设备容量受限
29256	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	上级设备容量受限
29257	建湖	上冈港口大道1#配变	10	200	上级设备容量受限
29258	建湖	上冈港口大道2#配变	10	200	上级设备容量受限
29259	建湖	上冈港口大道3#配变	10	200	上级设备容量受限
29260	建湖	上冈金色家园1#配变	10	800	上级设备容量受限
29261	建湖	上冈金色家园北配变	10	400	上级设备容量受限
29262	建湖	上冈汽配厂商住楼配变	10	400	上级设备容量受限
29263	建湖	上冈兴冈路南配变	10	400	上级设备容量受限
29264	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	上级设备容量受限
29265	建湖	盛世家园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
29266	建湖	盛世家园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
29267	建湖	复兴回迁房东区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
29268	建湖	复兴回迁房东区2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29269	建湖	复兴回迁房东区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
29270	建湖	上冈金色家园2#配变	10	800	上级设备容量受限
29271	建湖	易家乐4#箱变	10	315	上级设备容量受限
29272	建湖	易家乐二期1#箱变--	10	1000	上级设备容量受限
29273	建湖	滨河路东5#箱变主变	10	200	上级设备容量受限
29274	建湖	草堰口北街西路配变	10	400	上级设备容量受限
29275	建湖	草堰口供电所前变	10	400	上级设备容量受限
29276	建湖	草堰口洪墩变压器	10	400	上级设备容量受限
29277	建湖	草堰口建筑西路	10	200	上级设备容量受限
29278	建湖	草堰口建筑新村	10	400	上级设备容量受限
29279	建湖	草堰口锦绣花苑	10	400	上级设备容量受限
29280	建湖	草堰口敬老院配变	10	400	上级设备容量受限
29281	建湖	草堰口桥北配变	10	200	上级设备容量受限
29282	建湖	草堰口人民东路	10	400	上级设备容量受限
29283	建湖	草堰口人民中路	10	400	上级设备容量受限
29284	建湖	草堰口食品站变	10	400	上级设备容量受限
29285	建湖	草堰口幸福东路	10	200	上级设备容量受限
29286	建湖	草堰口幸福路	10	500	上级设备容量受限
29287	建湖	草堰口堰北东站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29288	建湖	草堰口堰北四组	10	200	上级设备容量受限
29289	建湖	草堰口育才路	10	400	上级设备容量受限
29290	建湖	草堰口振兴北路	10	400	上级设备容量受限
29291	建湖	草堰口振兴路	10	400	上级设备容量受限
29292	建湖	草堰口镇北	10	200	上级设备容量受限
29293	建湖	草堰口镇政府	10	200	上级设备容量受限
29294	建湖	草堰口政府西路	10	200	上级设备容量受限
29295	建湖	草堰口中柱北路	10	400	上级设备容量受限
29296	建湖	府前路公用变	10	400	上级设备容量受限
29297	建湖	锦绣花苑2#	10	400	上级设备容量受限
29298	建湖	桥北东站	10	400	上级设备容量受限
29299	建湖	人民北路	10	200	上级设备容量受限
29300	建湖	草堰口丰宁花站	10	200	上级设备容量受限
29301	建湖	草堰口丰宁六组	10	200	上级设备容量受限
29302	建湖	草堰口丰宁五组	10	200	上级设备容量受限
29303	建湖	草堰口丰宁五组东	10	200	上级设备容量受限
29304	建湖	草堰口丰宁杨桥	10	200	上级设备容量受限
29305	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	上级设备容量受限
29306	建湖	草堰口路庄村站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29307	建湖	草堰口桃元八组西	10	200	上级设备容量受限
29308	建湖	草堰口桃元南站西	10	200	上级设备容量受限
29309	建湖	草堰口桃元七组	10	200	上级设备容量受限
29310	建湖	草堰口堰南三组	10	200	上级设备容量受限
29311	建湖	草堰口永丰九组	10	200	上级设备容量受限
29312	建湖	草堰口永丰六组	10	200	上级设备容量受限
29313	建湖	草堰口永丰七组	10	200	上级设备容量受限
29314	建湖	草堰口永丰十组	10	200	上级设备容量受限
29315	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	上级设备容量受限
29316	建湖	草堰口永丰五组	10	400	上级设备容量受限
29317	建湖	丰宁村北	10	200	上级设备容量受限
29318	建湖	丰宁村站	10	200	上级设备容量受限
29319	建湖	丰宁六组东	10	200	上级设备容量受限
29320	建湖	丰宁南站	10	315	上级设备容量受限
29321	建湖	丰宁七组	10	200	上级设备容量受限
29322	建湖	丰宁七组南	10	200	上级设备容量受限
29323	建湖	丰宁七组西变压器	10	400	上级设备容量受限
29324	建湖	丰宁西站	10	200	上级设备容量受限
29325	建湖	路庄村站南	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29326	建湖	路庄六组	10	200	上级设备容量受限
29327	建湖	路庄四组南	10	200	上级设备容量受限
29328	建湖	桃元八组	10	200	上级设备容量受限
29329	建湖	幸福南路	10	500	上级设备容量受限
29330	建湖	堰南二组	10	200	上级设备容量受限
29331	建湖	堰南六组	10	200	上级设备容量受限
29332	建湖	堰南南站	10	200	上级设备容量受限
29333	建湖	堰南一组	10	200	上级设备容量受限
29334	建湖	永丰八组	10	400	上级设备容量受限
29335	建湖	永丰八组西	10	400	上级设备容量受限
29336	建湖	永丰村站	10	200	上级设备容量受限
29337	建湖	永丰二组	10	200	上级设备容量受限
29338	建湖	永丰六组东	10	200	上级设备容量受限
29339	建湖	永丰七组北	10	200	上级设备容量受限
29340	建湖	永丰十一组	10	200	上级设备容量受限
29341	建湖	永丰十组南	10	400	上级设备容量受限
29342	建湖	永丰唐营	10	200	上级设备容量受限
29343	建湖	永丰一组	10	200	上级设备容量受限
29344	建湖	中柱南路	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29345	建湖	草堰口东冈八组	10	200	上级设备容量受限
29346	建湖	草堰口东冈八组南	10	200	上级设备容量受限
29347	建湖	草堰口东冈村部	10	400	上级设备容量受限
29348	建湖	草堰口东冈二组	10	200	上级设备容量受限
29349	建湖	草堰口东冈九组	10	200	上级设备容量受限
29350	建湖	草堰口东冈六组	10	250	上级设备容量受限
29351	建湖	草堰口东冈三组	10	200	上级设备容量受限
29352	建湖	草堰口东冈三组南	10	200	上级设备容量受限
29353	建湖	草堰口新冈三组东配变	10	400	上级设备容量受限
29354	建湖	草堰口新冈五组	10	200	上级设备容量受限
29355	建湖	草堰口堰东北站	10	200	上级设备容量受限
29356	建湖	草堰口堰东东站	10	400	上级设备容量受限
29357	建湖	草堰口堰东东站东	10	200	上级设备容量受限
29358	建湖	草堰口堰东六组	10	200	上级设备容量受限
29359	建湖	草堰口堰东南站	10	200	上级设备容量受限
29360	建湖	草堰口堰东南站北	10	200	上级设备容量受限
29361	建湖	草堰口堰东一组	10	250	上级设备容量受限
29362	建湖	草堰口堰东一组北	10	200	上级设备容量受限
29363	建湖	草堰口堰东中站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29364	建湖	草堰口堰东中站南	10	400	上级设备容量受限
29365	建湖	东冈二组西	10	200	上级设备容量受限
29366	建湖	东冈七组	10	400	上级设备容量受限
29367	建湖	东冈四组	10	200	上级设备容量受限
29368	建湖	东冈四组南	10	200	上级设备容量受限
29369	建湖	东冈五组	10	400	上级设备容量受限
29370	建湖	东冈一组	10	400	上级设备容量受限
29371	建湖	新冈八组	10	200	上级设备容量受限
29372	建湖	新冈村站	10	200	上级设备容量受限
29373	建湖	新冈二组	10	200	上级设备容量受限
29374	建湖	新冈二组东	10	400	上级设备容量受限
29375	建湖	新冈六组	10	200	上级设备容量受限
29376	建湖	新冈六组北	10	200	上级设备容量受限
29377	建湖	新冈三组	10	200	上级设备容量受限
29378	建湖	新冈四组	10	200	上级设备容量受限
29379	建湖	新冈一组	10	200	上级设备容量受限
29380	建湖	堰东六组2#	10	400	上级设备容量受限
29381	建湖	堰东三组	10	400	上级设备容量受限
29382	建湖	堰东三组东	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29383	建湖	堰东西站	10	400	上级设备容量受限
29384	建湖	堰东一组东	10	200	上级设备容量受限
29385	建湖	堰东中站北	10	400	上级设备容量受限
29386	建湖	草堰口崔庄北站	10	200	上级设备容量受限
29387	建湖	草堰口崔庄一组	10	200	上级设备容量受限
29388	建湖	草堰口红庄五组	10	200	上级设备容量受限
29389	建湖	草堰口彭庄北站	10	200	上级设备容量受限
29390	建湖	草堰口彭庄南站	10	200	上级设备容量受限
29391	建湖	草堰口彭庄三组	10	200	上级设备容量受限
29392	建湖	草堰口彭庄四组	10	200	上级设备容量受限
29393	建湖	草堰口彭庄西站	10	200	上级设备容量受限
29394	建湖	草堰口沙墩八组	10	200	上级设备容量受限
29395	建湖	草堰口沙墩陈庄	10	200	上级设备容量受限
29396	建湖	草堰口沙墩六组	10	200	上级设备容量受限
29397	建湖	草堰口沙墩南舍	10	200	上级设备容量受限
29398	建湖	草堰口沙墩七组	10	200	上级设备容量受限
29399	建湖	草堰口沙墩十一组	10	200	上级设备容量受限
29400	建湖	草堰口沙墩水厂	10	200	上级设备容量受限
29401	建湖	草堰口沙墩水厂北	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29402	建湖	草堰口沙墩四组	10	200	上级设备容量受限
29403	建湖	草堰口沙墩四组北	10	200	上级设备容量受限
29404	建湖	草堰口沙墩孙墩	10	200	上级设备容量受限
29405	建湖	草堰口沙墩西站	10	200	上级设备容量受限
29406	建湖	草堰口堰北二组	10	200	上级设备容量受限
29407	建湖	草堰口堰南北站	10	400	上级设备容量受限
29408	建湖	草堰口堰南七组	10	200	上级设备容量受限
29409	建湖	草堰口堰南四组	10	200	上级设备容量受限
29410	建湖	草堰口院道六组	10	200	上级设备容量受限
29411	建湖	草堰口院道六组南	10	200	上级设备容量受限
29412	建湖	草堰口院道五组	10	200	上级设备容量受限
29413	建湖	草堰口院道五组北	10	200	上级设备容量受限
29414	建湖	红庄六组	10	200	上级设备容量受限
29415	建湖	彭庄村站	10	400	上级设备容量受限
29416	建湖	彭庄五组	10	400	上级设备容量受限
29417	建湖	沙墩二组	10	200	上级设备容量受限
29418	建湖	沙墩六组北	10	100	上级设备容量受限
29419	建湖	沙墩七组西	10	200	上级设备容量受限
29420	建湖	沙墩十组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29421	建湖	沙墩一组	10	200	上级设备容量受限
29422	建湖	沙墩一组西	10	200	上级设备容量受限
29423	建湖	堰南八组南	10	200	上级设备容量受限
29424	建湖	堰南五组	10	200	上级设备容量受限
29425	建湖	院道马舍	10	200	上级设备容量受限
29426	建湖	院道四组	10	200	上级设备容量受限
29427	建湖	院道吴墩	10	200	上级设备容量受限
29428	建湖	镇南配变	10	400	上级设备容量受限
29429	建湖	镇西	10	200	上级设备容量受限
29430	建湖	镇西2号	10	400	上级设备容量受限
29431	建湖	镇西3#	10	400	上级设备容量受限
29432	建湖	草堰口港北二组	10	200	上级设备容量受限
29433	建湖	草堰口港北六组	10	200	上级设备容量受限
29434	建湖	草堰口港北三组北	10	200	上级设备容量受限
29435	建湖	草堰口港北四组	10	400	上级设备容量受限
29436	建湖	草堰口港北四组东	10	200	上级设备容量受限
29437	建湖	草堰口港北五组	10	100	上级设备容量受限
29438	建湖	草堰口港北一组	10	200	上级设备容量受限
29439	建湖	草堰口红庄村站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29440	建湖	草堰口红庄一组	10	200	上级设备容量受限
29441	建湖	草堰口红庄朱家庄	10	200	上级设备容量受限
29442	建湖	草堰口唐墩南站	10	200	上级设备容量受限
29443	建湖	草堰口唐墩七组	10	200	上级设备容量受限
29444	建湖	草堰口唐墩三组	10	200	上级设备容量受限
29445	建湖	草堰口唐墩水厂	10	200	上级设备容量受限
29446	建湖	草堰口唐墩西站	10	400	上级设备容量受限
29447	建湖	草堰口唐墩西站南	10	200	上级设备容量受限
29448	建湖	草堰口唐墩一组	10	200	上级设备容量受限
29449	建湖	草堰口唐墩一组南	10	200	上级设备容量受限
29450	建湖	草堰口唐墩中站	10	200	上级设备容量受限
29451	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	上级设备容量受限
29452	建湖	草堰口堰北西站	10	200	上级设备容量受限
29453	建湖	草堰口堰北西站北	10	200	上级设备容量受限
29454	建湖	草堰口堰河北站	10	200	上级设备容量受限
29455	建湖	草堰口堰河村站	10	200	上级设备容量受限
29456	建湖	草堰口堰河二组	10	200	上级设备容量受限
29457	建湖	草堰口堰河五组	10	200	上级设备容量受限
29458	建湖	草堰口堰河西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29459	建湖	草堰口堰西东站	10	400	上级设备容量受限
29460	建湖	草堰口堰西六组	10	200	上级设备容量受限
29461	建湖	草堰口堰西七组	10	200	上级设备容量受限
29462	建湖	草堰口堰西四组	10	200	上级设备容量受限
29463	建湖	草堰口堰西西站	10	200	上级设备容量受限
29464	建湖	草堰口堰西一组	10	200	上级设备容量受限
29465	建湖	草堰口院道三组	10	200	上级设备容量受限
29466	建湖	港北八组	10	200	上级设备容量受限
29467	建湖	港北六组东	10	400	上级设备容量受限
29468	建湖	港北七组	10	200	上级设备容量受限
29469	建湖	港北三组	10	200	上级设备容量受限
29470	建湖	港北一组西	10	400	上级设备容量受限
29471	建湖	红庄二组	10	400	上级设备容量受限
29472	建湖	红庄三组	10	200	上级设备容量受限
29473	建湖	唐墩五组	10	200	上级设备容量受限
29474	建湖	幸福西路	10	400	上级设备容量受限
29475	建湖	堰河八组	10	200	上级设备容量受限
29476	建湖	堰河六组	10	200	上级设备容量受限
29477	建湖	堰河七组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29478	建湖	堰河七组北	10	200	上级设备容量受限
29479	建湖	堰河三组	10	200	上级设备容量受限
29480	建湖	堰河十组	10	200	上级设备容量受限
29481	建湖	堰河四组	10	200	上级设备容量受限
29482	建湖	堰河一组	10	200	上级设备容量受限
29483	建湖	堰南八组	10	200	上级设备容量受限
29484	建湖	堰南九组	10	200	上级设备容量受限
29485	建湖	堰南九组西	10	200	上级设备容量受限
29486	建湖	堰南十组	10	200	上级设备容量受限
29487	建湖	堰南十组东	10	400	上级设备容量受限
29488	建湖	堰西南站	10	200	上级设备容量受限
29489	建湖	堰西五组	10	200	上级设备容量受限
29490	建湖	院道二组	10	200	上级设备容量受限
29491	建湖	院道一组	10	200	上级设备容量受限
29492	建湖	上冈八庄八九组配变	10	200	上级设备容量受限
29493	建湖	上冈八庄八组配变	10	200	上级设备容量受限
29494	建湖	上冈八庄二三组东配变	10	200	上级设备容量受限
29495	建湖	上冈八庄二三组南配变	10	400	上级设备容量受限
29496	建湖	上冈八庄二三组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29497	建湖	上冈八庄六组配变	10	200	上级设备容量受限
29498	建湖	上冈八庄七组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29499	建湖	上冈八庄十组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29500	建湖	上冈八庄十组配变	10	200	上级设备容量受限
29501	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	上级设备容量受限
29502	建湖	上冈八庄四组东配变	10	400	上级设备容量受限
29503	建湖	上冈八庄四组配变	10	200	上级设备容量受限
29504	建湖	上冈八庄五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29505	建湖	上冈八庄五组配变	10	400	上级设备容量受限
29506	建湖	上冈八庄一组北配变	10	400	上级设备容量受限
29507	建湖	上冈八庄一组配变	10	200	上级设备容量受限
29508	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	上级设备容量受限
29509	建湖	上冈风华二组北配变	10	400	上级设备容量受限
29510	建湖	上冈风华二组配变	10	200	上级设备容量受限
29511	建湖	上冈风华三四组西配变	10	400	上级设备容量受限
29512	建湖	上冈风华五七组东配变	10	400	上级设备容量受限
29513	建湖	上冈风华五七组配变	10	200	上级设备容量受限
29514	建湖	上冈风华五七组西配变	10	400	上级设备容量受限
29515	建湖	上冈风华五组南配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29516	建湖	上冈建康三七组南配变	10	200	上级设备容量受限
29517	建湖	上冈建康三七组配变	10	400	上级设备容量受限
29518	建湖	上冈建康三七组西配变	10	400	上级设备容量受限
29519	建湖	上冈建康四六组南配变	10	400	上级设备容量受限
29520	建湖	上冈建康四六组配变	10	200	上级设备容量受限
29521	建湖	上冈建康四六组西配变	10	200	上级设备容量受限
29522	建湖	上冈建康五九组东配变	10	400	上级设备容量受限
29523	建湖	上冈树新二组北配变	10	400	上级设备容量受限
29524	建湖	上冈树新二组配变	10	200	上级设备容量受限
29525	建湖	上冈树新三六组东配变	10	200	上级设备容量受限
29526	建湖	上冈树新三六组配变	10	400	上级设备容量受限
29527	建湖	上冈树新四组单配变	10	200	上级设备容量受限
29528	建湖	上冈树新四组配变	10	200	上级设备容量受限
29529	建湖	上冈树新五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29530	建湖	上冈树新五组配变	10	200	上级设备容量受限
29531	建湖	上冈树新一组配变	10	200	上级设备容量受限
29532	建湖	上冈新风八组配变	10	200	上级设备容量受限
29533	建湖	上冈新风六组配变	10	400	上级设备容量受限
29534	建湖	上冈新风七八组南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29535	建湖	上冈新风七组配变	10	100	上级设备容量受限
29536	建湖	上冈新风五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29537	建湖	上冈新风五组配变	10	200	上级设备容量受限
29538	建湖	上冈新风五组西配变	10	400	上级设备容量受限
29539	建湖	上冈洋中六组南1#配变	10	400	上级设备容量受限
29540	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	上级设备容量受限
29541	建湖	上冈洋中六组配变	10	400	上级设备容量受限
29542	建湖	上冈洋中五组配变	10	200	上级设备容量受限
29543	建湖	上冈洋中一组西配变	10	200	上级设备容量受限
29544	建湖	树新村1#配变	10	630	上级设备容量受限
29545	建湖	树新村2#配变	10	630	上级设备容量受限
29546	建湖	上冈电力站北配变	10	400	上级设备容量受限
29547	建湖	上冈风华二组南配变	10	200	上级设备容量受限
29548	建湖	上冈风华三四组东配变	10	400	上级设备容量受限
29549	建湖	上冈风华三四组配变	10	200	上级设备容量受限
29550	建湖	上冈风华一组北配变	10	400	上级设备容量受限
29551	建湖	上冈风华一组配变	10	200	上级设备容量受限
29552	建湖	上冈凤心八组配变	10	200	上级设备容量受限
29553	建湖	上冈凤心一八组南配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29554	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	上级设备容量受限
29555	建湖	上冈冈东水利站配变	10	315	上级设备容量受限
29556	建湖	上冈冈东中学配变	10	200	上级设备容量受限
29557	建湖	上冈新风三四组配变	10	200	上级设备容量受限
29558	建湖	上冈新风三组配变	10	200	上级设备容量受限
29559	建湖	上冈新风一二组南配变	10	200	上级设备容量受限
29560	建湖	上冈新风一二组配变	10	200	上级设备容量受限
29561	建湖	上冈新洋二五组东配变	10	200	上级设备容量受限
29562	建湖	上冈新洋二五组配变	10	200	上级设备容量受限
29563	建湖	上冈新洋二五组西配变	10	200	上级设备容量受限
29564	建湖	上冈新洋三四组配变	10	200	上级设备容量受限
29565	建湖	上冈新洋一六组配变	10	400	上级设备容量受限
29566	建湖	上冈洋中二组南配变	10	400	上级设备容量受限
29567	建湖	上冈洋中三组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29568	建湖	上冈洋中三组配变	10	200	上级设备容量受限
29569	建湖	上冈洋中一二组配变	10	200	上级设备容量受限
29570	建湖	上冈洋中一组配变	10	200	上级设备容量受限
29571	建湖	上冈怡民花园2#配变	10	800	上级设备容量受限
29572	建湖	上冈怡民花园3#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29573	建湖	上冈怡民花园4#配变	10	630	上级设备容量受限
29574	建湖	上冈怡民小区配变	10	630	上级设备容量受限
29575	建湖	上冈镇中一组南配变	10	400	上级设备容量受限
29576	建湖	怡民小区老年公寓箱变	10	630	上级设备容量受限
29577	建湖	上冈蚕种场配变	10	200	上级设备容量受限
29578	建湖	上冈电力站东配变	10	400	上级设备容量受限
29579	建湖	上冈火炬二九组配变	10	200	上级设备容量受限
29580	建湖	上冈火炬二组1#配变	10	50	上级设备容量受限
29581	建湖	上冈火炬四八组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29582	建湖	上冈火炬四八组配变	10	200	上级设备容量受限
29583	建湖	上冈火炬五七组配变	10	400	上级设备容量受限
29584	建湖	上冈火炬一六组配变	10	400	上级设备容量受限
29585	建湖	上冈炬东七组配变	10	200	上级设备容量受限
29586	建湖	上冈炬东三七组配变	10	200	上级设备容量受限
29587	建湖	上冈炬东四组配变	10	100	上级设备容量受限
29588	建湖	上冈炬东五六组配变	10	200	上级设备容量受限
29589	建湖	上冈炬东一二组东配变	10	200	上级设备容量受限
29590	建湖	上冈三港六八组配变	10	400	上级设备容量受限
29591	建湖	上冈三港三四组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29592	建湖	上冈三港五九组配变	10	400	上级设备容量受限
29593	建湖	上冈三港一二七组配变	10	100	上级设备容量受限
29594	建湖	上冈三港一组配变	10	200	上级设备容量受限
29595	建湖	上冈新洋二组南配变	10	200	上级设备容量受限
29596	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	上级设备容量受限
29597	建湖	上冈徐庄三组东配变	10	400	上级设备容量受限
29598	建湖	上冈徐庄一组配变	10	200	上级设备容量受限
29599	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	上级设备容量受限
29600	建湖	上冈运河三组3#配变	10	200	上级设备容量受限
29601	建湖	上冈智谋路配变	10	400	上级设备容量受限
29602	建湖	上冈川洋二九组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29603	建湖	上冈川洋二九组2#配变	10	200	上级设备容量受限
29604	建湖	上冈川洋二九组3#配变	10	400	上级设备容量受限
29605	建湖	上冈川洋二九组配变	10	315	上级设备容量受限
29606	建湖	上冈川洋教堂配变	10	400	上级设备容量受限
29607	建湖	上冈川洋七八组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29608	建湖	上冈川洋七八组配变	10	200	上级设备容量受限
29609	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29610	建湖	上冈川洋三六组2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29611	建湖	上冈川洋三六组配变	10	200	上级设备容量受限
29612	建湖	上冈川洋十五组南配变	10	200	上级设备容量受限
29613	建湖	上冈川洋十五组配变	10	200	上级设备容量受限
29614	建湖	上冈川洋四五组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29615	建湖	上冈川洋四五组配变	10	200	上级设备容量受限
29616	建湖	上冈川洋一组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29617	建湖	上冈川洋一组南配变	10	200	上级设备容量受限
29618	建湖	上冈川洋一组配变	10	200	上级设备容量受限
29619	建湖	上冈风华六八组东配变	10	200	上级设备容量受限
29620	建湖	上冈风华六八组西配变	10	400	上级设备容量受限
29621	建湖	上冈风华六组配变	10	400	上级设备容量受限
29622	建湖	上冈凤心二组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29623	建湖	上冈凤心二组配变	10	200	上级设备容量受限
29624	建湖	上冈凤心七组配变	10	200	上级设备容量受限
29625	建湖	上冈凤心三五组南配变	10	400	上级设备容量受限
29626	建湖	上冈凤心三五组配变	10	200	上级设备容量受限
29627	建湖	上冈凤心四六组配变	10	200	上级设备容量受限
29628	建湖	上冈凤心五组单配变	10	200	上级设备容量受限
29629	建湖	上冈合心八组南配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29630	建湖	上冈合心二组东配变	10	200	上级设备容量受限
29631	建湖	上冈合心二组配变	10	200	上级设备容量受限
29632	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	上级设备容量受限
29633	建湖	上冈合心四六组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29634	建湖	上冈合心四六组配变	10	200	上级设备容量受限
29635	建湖	上冈合心一五组配变	10	200	上级设备容量受限
29636	建湖	上冈合心一五组西配变	10	400	上级设备容量受限
29637	建湖	上冈合心一组东配变	10	200	上级设备容量受限
29638	建湖	上冈建东院配变	10	400	上级设备容量受限
29639	建湖	上冈建康二组配变	10	400	上级设备容量受限
29640	建湖	上冈建康二组西配变	10	200	上级设备容量受限
29641	建湖	上冈建康五九组配变	10	200	上级设备容量受限
29642	建湖	上冈建康一组东配变	10	400	上级设备容量受限
29643	建湖	上冈建康一组配变	10	200	上级设备容量受限
29644	建湖	上冈建康一组西配变	10	400	上级设备容量受限
29645	建湖	上冈康庄2组南	10	200	上级设备容量受限
29646	建湖	上冈康庄八组北配变	10	400	上级设备容量受限
29647	建湖	上冈康庄八组配变	10	200	上级设备容量受限
29648	建湖	上冈康庄二组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29649	建湖	上冈康庄二组西配变	10	200	上级设备容量受限
29650	建湖	上冈康庄六组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29651	建湖	上冈康庄六组2#配变	10	400	上级设备容量受限
29652	建湖	上冈康庄六组配变	10	400	上级设备容量受限
29653	建湖	上冈康庄三组东配变	10	400	上级设备容量受限
29654	建湖	上冈康庄三组配变	10	400	上级设备容量受限
29655	建湖	上冈康庄四组配变	10	200	上级设备容量受限
29656	建湖	上冈康庄一组北配变	10	200	上级设备容量受限
29657	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	上级设备容量受限
29658	建湖	上冈怡民花园1#配变	10	800	上级设备容量受限
29659	建湖	上冈大吉三四组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29660	建湖	上冈大吉三四组2#配变	10	200	上级设备容量受限
29661	建湖	上冈大吉三四组配变	10	200	上级设备容量受限
29662	建湖	上冈大吉五六组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29663	建湖	上冈大吉五六组配变	10	200	上级设备容量受限
29664	建湖	上冈大吉五组单配变	10	200	上级设备容量受限
29665	建湖	上冈大吉五组配变	10	200	上级设备容量受限
29666	建湖	上冈大吉一二组配变	10	200	上级设备容量受限
29667	建湖	上冈大吉一组1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29668	建湖	上冈大吉一组配变	10	200	上级设备容量受限
29669	建湖	上冈戴勇北配变	10	400	上级设备容量受限
29670	建湖	上冈旭初六组配变	10	200	上级设备容量受限
29671	建湖	上冈旭初七组南配变	10	400	上级设备容量受限
29672	建湖	上冈旭初七组配变	10	200	上级设备容量受限
29673	建湖	上冈旭初五组配变	10	100	上级设备容量受限
29674	建湖	上冈旭初五组运河配变	10	400	上级设备容量受限
29675	建湖	上冈运东七组配变	10	200	上级设备容量受限
29676	建湖	上冈运东三四组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29677	建湖	上冈运东三四组配变	10	315	上级设备容量受限
29678	建湖	上冈运东五六组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29679	建湖	上冈运东五六组配变	10	400	上级设备容量受限
29680	建湖	上冈运东一二组南配变	10	200	上级设备容量受限
29681	建湖	上冈运东一二组配变	10	200	上级设备容量受限
29682	建湖	上冈解放北路2#配变	10	400	上级设备容量受限
29683	建湖	上冈解放北路3#配变	10	400	上级设备容量受限
29684	建湖	上冈解放南路1#配变	10	200	上级设备容量受限
29685	建湖	上冈旭初三组东配变	10	200	上级设备容量受限
29686	建湖	上冈旭初三组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29687	建湖	上冈旭初四组单配变	10	200	上级设备容量受限
29688	建湖	上冈旭初四组配变	10	400	上级设备容量受限
29689	建湖	上冈旭初一二组配变	10	200	上级设备容量受限
29690	建湖	上冈原运河五组配变	10	200	上级设备容量受限
29691	建湖	上冈运河二组1#配变	10	400	上级设备容量受限
29692	建湖	上冈运河二组配变	10	200	上级设备容量受限
29693	建湖	上冈运河六组配变	10	200	上级设备容量受限
29694	建湖	上冈运河六组西配变	10	200	上级设备容量受限
29695	建湖	上冈运河三组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29696	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	上级设备容量受限
29697	建湖	上冈运河三组配变	10	200	上级设备容量受限
29698	建湖	上冈运河四组东配变	10	400	上级设备容量受限
29699	建湖	上冈运河四组配变	10	200	上级设备容量受限
29700	建湖	上冈运河四组西配变	10	200	上级设备容量受限
29701	建湖	上冈运河五组配变	10	200	上级设备容量受限
29702	建湖	上冈运河一组1#配变	10	200	上级设备容量受限
29703	建湖	上冈运河一组2#配变	10	200	上级设备容量受限
29704	建湖	上冈运河一组3#配变	10	200	上级设备容量受限
29705	建湖	上冈运河一组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29706	建湖	上冈镇中五组配变	10	200	上级设备容量受限
29707	建湖	上冈电力站西配变	10	400	上级设备容量受限
29708	建湖	上冈电力站中2#配变	10	400	上级设备容量受限
29709	建湖	上冈电力站中3#配变	10	200	上级设备容量受限
29710	建湖	上冈电力站中配变	10	400	上级设备容量受限
29711	建湖	上冈解放北路1#配变	10	400	上级设备容量受限
29712	建湖	上冈解放北路配变	10	400	上级设备容量受限
29713	建湖	上冈解放南路配变	10	400	上级设备容量受限
29714	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	上级设备容量受限
29715	建湖	上冈康宁路配变	10	400	上级设备容量受限
29716	建湖	上冈人民南路1#配变	10	400	上级设备容量受限
29717	建湖	上冈人民南路配变	10	400	上级设备容量受限
29718	建湖	上冈智谋路西配变	10	400	上级设备容量受限
29719	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	本级设备容量受限
29720	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
29721	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
29722	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
29723	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
29724	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29725	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
29726	建湖	水源线/古虹线邻里中心4#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
29727	建湖	颜单古石村站	10	400	上级设备容量受限
29728	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	上级设备容量受限
29729	建湖	颜单古石七队	10	400	上级设备容量受限
29730	建湖	颜单古石三队	10	400	上级设备容量受限
29731	建湖	颜单虹丰东站	10	200	上级设备容量受限
29732	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	上级设备容量受限
29733	建湖	颜单虹丰西站	10	400	上级设备容量受限
29734	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	上级设备容量受限
29735	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	上级设备容量受限
29736	建湖	颜单李夏七队	10	200	上级设备容量受限
29737	建湖	颜单七里南站台片	10	400	上级设备容量受限
29738	建湖	颜单七里一队	10	200	上级设备容量受限
29739	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	上级设备容量受限
29740	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	上级设备容量受限
29741	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	上级设备容量受限
29742	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	上级设备容量受限
29743	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29744	建湖	颜单走虹北站	10	200	上级设备容量受限
29745	建湖	颜单走虹村东站单变	10	200	上级设备容量受限
29746	建湖	颜单走虹南站	10	400	上级设备容量受限
29747	建湖	颜单走虹七队变	10	200	上级设备容量受限
29748	建湖	颜单走虹三队变	10	400	上级设备容量受限
29749	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	上级设备容量受限
29750	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	上级设备容量受限
29751	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	上级设备容量受限
29752	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	上级设备容量受限
29753	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	上级设备容量受限
29754	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	上级设备容量受限
29755	建湖	七里村站	10	400	上级设备容量受限
29756	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
29757	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
29758	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
29759	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
29760	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
29761	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
29762	建湖	水源线/古虹线邻里中心4#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29763	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	上级设备容量受限
29764	建湖	颜单马路村南变	10	315	上级设备容量受限
29765	建湖	颜单马路二组	10	400	上级设备容量受限
29766	建湖	颜单马路六组台片	10	400	上级设备容量受限
29767	建湖	颜单马路南排台片	10	400	上级设备容量受限
29768	建湖	颜单马路七组	10	200	上级设备容量受限
29769	建湖	颜单马路水厂	10	400	上级设备容量受限
29770	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	上级设备容量受限
29771	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	上级设备容量受限
29772	建湖	颜单马路五队	10	400	上级设备容量受限
29773	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	上级设备容量受限
29774	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	上级设备容量受限
29775	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	上级设备容量受限
29776	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	上级设备容量受限
29777	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	上级设备容量受限
29778	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	上级设备容量受限
29779	建湖	颜单马路乡排	10	400	上级设备容量受限
29780	建湖	颜单马路小楼南	10	400	上级设备容量受限
29781	建湖	颜单马路小楼西	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29782	建湖	颜单马路小学	10	400	上级设备容量受限
29783	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	上级设备容量受限
29784	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	上级设备容量受限
29785	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	上级设备容量受限
29786	建湖	颜单马路中站	10	400	上级设备容量受限
29787	建湖	颜单马武3号河东	10	400	上级设备容量受限
29788	建湖	颜单马武北站	10	400	上级设备容量受限
29789	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	上级设备容量受限
29790	建湖	颜单马武变	10	315	上级设备容量受限
29791	建湖	颜单马武九队台片	10	400	上级设备容量受限
29792	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	上级设备容量受限
29793	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	上级设备容量受限
29794	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	上级设备容量受限
29795	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	上级设备容量受限
29796	建湖	颜单马武西站	10	400	上级设备容量受限
29797	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	上级设备容量受限
29798	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	上级设备容量受限
29799	建湖	颜单马武中站	10	400	上级设备容量受限
29800	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29801	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	上级设备容量受限
29802	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	上级设备容量受限
29803	建湖	颜单农工商变	10	400	上级设备容量受限
29804	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	上级设备容量受限
29805	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	上级设备容量受限
29806	建湖	颜单通荡桥变	10	250	上级设备容量受限
29807	建湖	颜单五七场2#变	10	400	上级设备容量受限
29808	建湖	颜单五七场变	10	400	上级设备容量受限
29809	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	上级设备容量受限
29810	建湖	颜单许家湾变	10	400	上级设备容量受限
29811	建湖	颜单养殖场	10	400	上级设备容量受限
29812	建湖	颜单原种场北站	10	400	上级设备容量受限
29813	建湖	颜单原种场东台片	10	400	上级设备容量受限
29814	建湖	颜单原种场西台片	10	400	上级设备容量受限
29815	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	上级设备容量受限
29816	建湖	颜单镇马路西排	10	400	上级设备容量受限
29817	建湖	延寿寺2#变	10	200	上级设备容量受限
29818	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	上级设备容量受限
29819	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29820	建湖	颜单灯塔南站	10	400	上级设备容量受限
29821	建湖	颜单灯塔七队	10	400	上级设备容量受限
29822	建湖	颜单灯塔西站	10	200	上级设备容量受限
29823	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	上级设备容量受限
29824	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	上级设备容量受限
29825	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	上级设备容量受限
29826	建湖	颜单电力站一号变	10	400	上级设备容量受限
29827	建湖	颜单福万家变	10	400	上级设备容量受限
29828	建湖	颜单公用变6号变	10	400	上级设备容量受限
29829	建湖	颜单机电站家属区	10	400	上级设备容量受限
29830	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	上级设备容量受限
29831	建湖	颜单集镇4#变	10	400	上级设备容量受限
29832	建湖	颜单集镇5#变	10	400	上级设备容量受限
29833	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	上级设备容量受限
29834	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	上级设备容量受限
29835	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	上级设备容量受限
29836	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	上级设备容量受限
29837	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	上级设备容量受限
29838	建湖	颜单沙村八组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29839	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	上级设备容量受限
29840	建湖	颜单沙村南排	10	400	上级设备容量受限
29841	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	上级设备容量受限
29842	建湖	颜单沙村南站	10	400	上级设备容量受限
29843	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	上级设备容量受限
29844	建湖	颜单沙村七队变	10	400	上级设备容量受限
29845	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	上级设备容量受限
29846	建湖	颜单沙村五队	10	200	上级设备容量受限
29847	建湖	颜单物资站变	10	400	上级设备容量受限
29848	建湖	颜单小街10号变	10	400	上级设备容量受限
29849	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	上级设备容量受限
29850	建湖	颜单颜庄南排	10	400	上级设备容量受限
29851	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	上级设备容量受限
29852	建湖	颜单颜庄三队	10	400	上级设备容量受限
29853	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	上级设备容量受限
29854	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	上级设备容量受限
29855	建湖	颜单鱼种场	10	400	上级设备容量受限
29856	建湖	颜单镇南小区	10	315	上级设备容量受限
29857	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29858	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	上级设备容量受限
29859	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	上级设备容量受限
29860	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
29861	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	上级设备容量受限
29862	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	上级设备容量受限
29863	建湖	颜单楼夏东站	10	400	上级设备容量受限
29864	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	上级设备容量受限
29865	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	上级设备容量受限
29866	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	上级设备容量受限
29867	建湖	颜单楼夏西排	10	400	上级设备容量受限
29868	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	上级设备容量受限
29869	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	上级设备容量受限
29870	建湖	颜单庙河东站	10	400	上级设备容量受限
29871	建湖	颜单庙河南站	10	400	上级设备容量受限
29872	建湖	颜单庙河试验田	10	400	上级设备容量受限
29873	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	上级设备容量受限
29874	建湖	颜单庙河五队南	10	400	上级设备容量受限
29875	建湖	颜单庙河西站	10	400	上级设备容量受限
29876	建湖	颜单镇楼夏东站北	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29877	建湖	颜单镇楼夏东站河南	10	400	上级设备容量受限
29878	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
29879	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	上级设备容量受限
29880	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	上级设备容量受限
29881	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	上级设备容量受限
29882	建湖	颜单华宏家属区	10	400	上级设备容量受限
29883	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	上级设备容量受限
29884	建湖	颜单集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
29885	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	上级设备容量受限
29886	建湖	颜单集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
29887	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	上级设备容量受限
29888	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	上级设备容量受限
29889	建湖	颜单教师新村变	10	400	上级设备容量受限
29890	建湖	颜单敬老院	10	400	上级设备容量受限
29891	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	上级设备容量受限
29892	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	上级设备容量受限
29893	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	上级设备容量受限
29894	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	上级设备容量受限
29895	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29896	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	上级设备容量受限
29897	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	上级设备容量受限
29898	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	上级设备容量受限
29899	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	上级设备容量受限
29900	建湖	颜单派出所台片	10	400	上级设备容量受限
29901	建湖	颜单曙光北站	10	200	上级设备容量受限
29902	建湖	颜单曙光村站	10	400	上级设备容量受限
29903	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	上级设备容量受限
29904	建湖	颜单曙光二队	10	200	上级设备容量受限
29905	建湖	颜单曙光五队	10	400	上级设备容量受限
29906	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	上级设备容量受限
29907	建湖	颜单曙光一队	10	200	上级设备容量受限
29908	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	上级设备容量受限
29909	建湖	颜单双漕七八队	10	400	上级设备容量受限
29910	建湖	颜单双漕三四队	10	400	上级设备容量受限
29911	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	上级设备容量受限
29912	建湖	颜单小街8号变	10	400	上级设备容量受限
29913	建湖	颜单小学变	10	400	上级设备容量受限
29914	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29915	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	上级设备容量受限
29916	建湖	颜单镇菜场变	10	500	上级设备容量受限
29917	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	上级设备容量受限
29918	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
29919	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
29920	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	上级设备容量受限
29921	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	上级设备容量受限
29922	建湖	颜单沈韩中站	10	400	上级设备容量受限
29923	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	上级设备容量受限
29924	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	上级设备容量受限
29925	建湖	颜单古北桥变	10	400	上级设备容量受限
29926	建湖	颜单乔舍9队	10	400	上级设备容量受限
29927	建湖	颜单乔舍北站	10	200	上级设备容量受限
29928	建湖	颜单乔舍西站	10	400	上级设备容量受限
29929	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	上级设备容量受限
29930	建湖	颜单乔舍二队	10	400	上级设备容量受限
29931	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	上级设备容量受限
29932	建湖	颜单虹丰南站	10	200	上级设备容量受限
29933	建湖	颜单李夏二队	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29934	建湖	颜单李夏四队	10	400	上级设备容量受限
29935	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	上级设备容量受限
29936	建湖	颜单李夏西站	10	200	上级设备容量受限
29937	建湖	颜单李夏一队	10	200	上级设备容量受限
29938	建湖	颜单乔舍5队	10	200	上级设备容量受限
29939	建湖	颜单乔舍村站	10	400	上级设备容量受限
29940	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	上级设备容量受限
29941	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	上级设备容量受限
29942	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	上级设备容量受限
29943	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	上级设备容量受限
29944	建湖	颜单大孙庄	10	400	上级设备容量受限
29945	建湖	颜单洪夏东站	10	200	上级设备容量受限
29946	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	上级设备容量受限
29947	建湖	颜单梅塘3队	10	400	上级设备容量受限
29948	建湖	颜单梅塘南站	10	400	上级设备容量受限
29949	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	上级设备容量受限
29950	建湖	颜单庙河一二队	10	400	上级设备容量受限
29951	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	上级设备容量受限
29952	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29953	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	上级设备容量受限
29954	建湖	颜单沈韩北站	10	400	上级设备容量受限
29955	建湖	颜单沈韩南站	10	200	上级设备容量受限
29956	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	上级设备容量受限
29957	建湖	颜单沈韩一队	10	400	上级设备容量受限
29958	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	上级设备容量受限
29959	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	上级设备容量受限
29960	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	上级设备容量受限
29961	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	上级设备容量受限
29962	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	上级设备容量受限
29963	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	上级设备容量受限
29964	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	上级设备容量受限
29965	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	上级设备容量受限
29966	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	上级设备容量受限
29967	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	上级设备容量受限
29968	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	上级设备容量受限
29969	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	上级设备容量受限
29970	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	上级设备容量受限
29971	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29972	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
29973	建湖	标杆小区1号变	10	630	上级设备容量受限
29974	建湖	标杆小区2号变	10	630	上级设备容量受限
29975	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
29976	建湖	标杆小区3号变	10	630	上级设备容量受限
29977	建湖	标杆小区4号变	10	630	上级设备容量受限
29978	建湖	标杆小区5号变	10	630	上级设备容量受限
29979	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	上级设备容量受限
29980	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	上级设备容量受限
29981	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
29982	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
29983	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
29984	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	上级设备容量受限
29985	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
29986	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
29987	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
29988	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	上级设备容量受限
29989	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	上级设备容量受限
29990	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
29991	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	上级设备容量受限
29992	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	上级设备容量受限
29993	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	上级设备容量受限
29994	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	上级设备容量受限
29995	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	上级设备容量受限
29996	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	上级设备容量受限
29997	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	上级设备容量受限
29998	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	上级设备容量受限
29999	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	上级设备容量受限
30000	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	上级设备容量受限
30001	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	上级设备容量受限
30002	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	上级设备容量受限
30003	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	上级设备容量受限
30004	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	上级设备容量受限
30005	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	上级设备容量受限
30006	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	上级设备容量受限
30007	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	上级设备容量受限
30008	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	上级设备容量受限
30009	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30010	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	上级设备容量受限
30011	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	上级设备容量受限
30012	建湖	双港李墩南配变	10	400	上级设备容量受限
30013	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	上级设备容量受限
30014	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	上级设备容量受限
30015	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	上级设备容量受限
30016	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	上级设备容量受限
30017	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	上级设备容量受限
30018	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	上级设备容量受限
30019	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	上级设备容量受限
30020	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	上级设备容量受限
30021	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	上级设备容量受限
30022	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	上级设备容量受限
30023	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	上级设备容量受限
30024	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	上级设备容量受限
30025	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	上级设备容量受限
30026	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	上级设备容量受限
30027	建湖	标杆小区1#配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
30028	建湖	集镇菜场1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30029	建湖	集镇菜场台片	10	400	上级设备容量受限
30030	建湖	集镇国税所台片	10	400	上级设备容量受限
30031	建湖	集镇计生办	10	400	上级设备容量受限
30032	建湖	集镇计生办1#台片	10	400	上级设备容量受限
30033	建湖	集镇信用社1#变（新）	10	400	上级设备容量受限
30034	建湖	集镇信用社台片	10	400	上级设备容量受限
30035	建湖	集镇织带厂台片	10	400	上级设备容量受限
30036	建湖	建华康居11号变	10	630	上级设备容量受限
30037	建湖	建华康居12#配变	10	400	上级设备容量受限
30038	建湖	建华康居13#箱式主变	10	630	上级设备容量受限
30039	建湖	建华康居1号变	10	630	上级设备容量受限
30040	建湖	建华康居2号变	10	500	上级设备容量受限
30041	建湖	建华康居3号变	10	630	上级设备容量受限
30042	建湖	建华康居4号变	10	630	上级设备容量受限
30043	建湖	建华康居5号变	10	630	上级设备容量受限
30044	建湖	建华康居示范村1#配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
30045	建湖	钟庄标杆小区5#箱式变102开关配电变压器	10	630	上级设备容量受限
30046	建湖	钟庄古桥常舍南台片	10	400	上级设备容量受限
30047	建湖	钟庄古桥常舍台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30048	建湖	钟庄古桥刘舍南台片	10	400	上级设备容量受限
30049	建湖	钟庄古桥刘舍台片	10	200	上级设备容量受限
30050	建湖	钟庄建华康居台片	10	400	上级设备容量受限
30051	建湖	钟庄开发区中心村台片	10	500	上级设备容量受限
30052	建湖	钟庄马墩唐桥台片	10	100	上级设备容量受限
30053	建湖	钟庄南华新港台片	10	200	上级设备容量受限
30054	建湖	钟庄南华中心村1#台片	10	400	上级设备容量受限
30055	建湖	钟庄三元陈墩东台片	10	400	上级设备容量受限
30056	建湖	钟庄双港新渠台片	10	100	上级设备容量受限
30057	建湖	大王塘口	10	400	上级设备容量受限
30058	建湖	丁港村部	10	200	上级设备容量受限
30059	建湖	丁港林墩	10	200	上级设备容量受限
30060	建湖	丁港孙舍	10	200	上级设备容量受限
30061	建湖	钟庄大王大墩台片	10	400	上级设备容量受限
30062	建湖	钟庄大王东郑台片	10	200	上级设备容量受限
30063	建湖	钟庄丁港丁港台片	10	200	上级设备容量受限
30064	建湖	钟庄丁港符墩台片	10	200	上级设备容量受限
30065	建湖	钟庄丁港沿湖台片	10	200	上级设备容量受限
30066	建湖	钟庄口河四队台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30067	建湖	钟庄陆庄朱庄台片	10	200	上级设备容量受限
30068	建湖	钟庄南郑村部台片	10	400	上级设备容量受限
30069	建湖	钟庄南郑六队1#台片	10	400	上级设备容量受限
30070	建湖	钟庄南郑六队台片	10	160	上级设备容量受限
30071	建湖	钟庄南郑一队台片	10	400	上级设备容量受限
30072	建湖	钟庄新河六队台片	10	200	上级设备容量受限
30073	建湖	钟庄新河三队台片	10	100	上级设备容量受限
30074	建湖	钟庄新河五队台片	10	400	上级设备容量受限
30075	建湖	钟庄新河一队台片	10	400	上级设备容量受限
30076	建湖	钟庄新建四队台片	10	200	上级设备容量受限
30077	建湖	钟庄新建一队台片	10	400	上级设备容量受限
30078	建湖	钟庄新盟八队台片	10	400	上级设备容量受限
30079	建湖	钟庄新盟三队台片	10	400	上级设备容量受限
30080	建湖	钟庄赵李李庄台片	10	200	上级设备容量受限
30081	建湖	钟庄赵李吴庄台片	10	200	上级设备容量受限
30082	建湖	钟庄赵李小赵李台片	10	400	上级设备容量受限
30083	建湖	钟庄赵李中河台片	10	400	上级设备容量受限
30084	建湖	钟庄赵李周李台片	10	200	上级设备容量受限
30085	建湖	古桥建西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30086	建湖	建华康居示范村1#配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
30087	建湖	建华康居示范村1#配电房3#变	10	1000	上级设备容量受限
30088	建湖	建华康居示范村2#配电房5#变	10	1000	上级设备容量受限
30089	建湖	建华康居示范村2#配电房6#变	10	1000	上级设备容量受限
30090	建湖	建华康居示范村3#配电房10#变	10	1000	上级设备容量受限
30091	建湖	建华康居示范村3#配电房7#变	10	1000	上级设备容量受限
30092	建湖	建华康居示范村3#配电房8#变	10	1000	上级设备容量受限
30093	建湖	建华康居示范村3#配电房9#变	10	1000	上级设备容量受限
30094	建湖	钟庄古桥陈庄北台片	10	400	上级设备容量受限
30095	建湖	钟庄古桥陈庄台片	10	200	上级设备容量受限
30096	建湖	钟庄古桥古西台片	10	200	上级设备容量受限
30097	建湖	钟庄古桥肖墩变	10	400	上级设备容量受限
30098	建湖	钟庄古桥新沟台片.	10	400	上级设备容量受限
30099	建湖	钟庄古桥左庄台片	10	200	上级设备容量受限
30100	建湖	钟庄马墩洪星南台片	10	200	上级设备容量受限
30101	建湖	钟庄马墩洪庄台片	10	400	上级设备容量受限
30102	建湖	钟庄马墩李洪台片	10	100	上级设备容量受限
30103	建湖	钟庄马墩马墩台片	10	200	上级设备容量受限
30104	建湖	钟庄马墩沈墩台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30105	建湖	钟庄南华港南南台片	10	400	上级设备容量受限
30106	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	上级设备容量受限
30107	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	上级设备容量受限
30108	建湖	钟庄南华黄海台片	10	400	上级设备容量受限
30109	建湖	钟庄南华南华台片	10	400	上级设备容量受限
30110	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	上级设备容量受限
30111	建湖	钟庄三元陈墩台片	10	200	上级设备容量受限
30112	建湖	钟庄三元村部台片	10	400	上级设备容量受限
30113	建湖	钟庄三元路墩台片	10	200	上级设备容量受限
30114	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	上级设备容量受限
30115	建湖	集镇机电站东台片	10	200	上级设备容量受限
30116	建湖	集镇机电站台片	10	400	上级设备容量受限
30117	建湖	集镇粮管所台片	10	400	上级设备容量受限
30118	建湖	集镇商场	10	400	上级设备容量受限
30119	建湖	集镇商场1#变	10	400	上级设备容量受限
30120	建湖	集镇文化站台片	10	400	上级设备容量受限
30121	建湖	陆庄陆庄1#变	10	400	上级设备容量受限
30122	建湖	钟庄集镇文化站1#变新	10	400	上级设备容量受限
30123	建湖	钟庄集镇医院台片#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30124	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	上级设备容量受限
30125	建湖	钟庄集镇钟东西台片	10	400	上级设备容量受限
30126	建湖	钟庄陆庄陆庄台片	10	400	上级设备容量受限
30127	建湖	钟庄小学台片	10	400	上级设备容量受限
30128	建湖	钟庄中学	10	100	上级设备容量受限
30129	建湖	钟庄钟南秉中1#台片	10	400	上级设备容量受限
30130	建湖	钟庄钟南秉中台片	10	400	上级设备容量受限
30131	建湖	集镇农电站变	10	400	上级设备容量受限
30132	建湖	集镇派出所台片	10	400	上级设备容量受限
30133	建湖	集镇邮局台片	10	400	上级设备容量受限
30134	建湖	农电站西台片	10	400	上级设备容量受限
30135	建湖	钟庄集镇派出所1#变（新）	10	400	上级设备容量受限
30136	建湖	钟庄姜湾姜湾台片	10	400	上级设备容量受限
30137	建湖	钟庄口河村部台片	10	200	上级设备容量受限
30138	建湖	钟庄口河五队北台片	10	400	上级设备容量受限
30139	建湖	钟庄口河五队台片	10	400	上级设备容量受限
30140	建湖	钟庄口河一队西台片	10	200	上级设备容量受限
30141	建湖	钟庄梁湖孙墩台片1	10	400	上级设备容量受限
30142	建湖	钟庄梁湖小口河台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30143	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	上级设备容量受限
30144	建湖	钟庄梁湖周墩南台片	10	200	上级设备容量受限
30145	建湖	钟庄刘岑大尖台片	10	200	上级设备容量受限
30146	建湖	钟庄刘岑大尖西台片1	10	400	上级设备容量受限
30147	建湖	钟庄刘岑季洪台片	10	400	上级设备容量受限
30148	建湖	钟庄刘岑季洪西台片（新）	10	400	上级设备容量受限
30149	建湖	钟庄刘岑刘岑台片	10	400	上级设备容量受限
30150	建湖	钟庄刘岑汤沟西台片	10	400	上级设备容量受限
30151	建湖	钟庄三元汤墩台片	10	200	上级设备容量受限
30152	建湖	钟庄钟西曾舍西台片	10	400	上级设备容量受限
30153	建湖	钟庄东荡曾舍台片	10	200	上级设备容量受限
30154	建湖	钟庄东荡丁渡台片	10	200	上级设备容量受限
30155	建湖	钟庄东荡陆舍台片	10	200	上级设备容量受限
30156	建湖	钟庄范墩陈墩台片	10	200	上级设备容量受限
30157	建湖	钟庄范墩荡东台片	10	200	上级设备容量受限
30158	建湖	钟庄范墩光明台片	10	200	上级设备容量受限
30159	建湖	钟庄范墩湖舍1#台片	10	400	上级设备容量受限
30160	建湖	钟庄范墩湖舍台片	10	200	上级设备容量受限
30161	建湖	钟庄范墩团结台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30162	建湖	钟庄马度西墩台片	10	400	上级设备容量受限
30163	建湖	钟庄马渡陆墩台片	10	200	上级设备容量受限
30164	建湖	钟庄马渡马渡台片	10	400	上级设备容量受限
30165	建湖	钟庄马渡马南台片	10	200	上级设备容量受限
30166	建湖	钟庄马渡自强台片	10	400	上级设备容量受限
30167	建湖	钟庄唐湾二队台片	10	400	上级设备容量受限
30168	建湖	钟庄唐湾六队台片	10	400	上级设备容量受限
30169	建湖	钟庄唐湾五队台片	10	400	上级设备容量受限
30170	建湖	钟庄唐湾一队台片	10	400	上级设备容量受限
30171	建湖	钟庄吴湾河东台片	10	200	上级设备容量受限
30172	建湖	钟庄吴湾姜墩台片	10	400	上级设备容量受限
30173	建湖	钟庄吴湾塘河台片	10	200	上级设备容量受限
30174	建湖	钟庄吴湾英文台片	10	400	上级设备容量受限
30175	建湖	钟庄钟南海中台片	10	400	上级设备容量受限
30176	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
30177	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
30178	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
30179	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	上级设备容量受限
30180	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30181	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
30182	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	上级设备容量受限
30183	射阳	杜心1#变	10	400	上级设备容量受限
30184	射阳	杜心9#变	10	200	上级设备容量受限
30185	射阳	二港10#变	10	200	上级设备容量受限
30186	射阳	二港11#变	10	200	上级设备容量受限
30187	射阳	二港14#变	10	200	上级设备容量受限
30188	射阳	二港16#变	10	200	上级设备容量受限
30189	射阳	二港17#配变	10	200	上级设备容量受限
30190	射阳	二港2#变	10	400	上级设备容量受限
30191	射阳	二港4#变	10	200	上级设备容量受限
30192	射阳	二港5#变	10	200	上级设备容量受限
30193	射阳	二港6#变	10	400	上级设备容量受限
30194	射阳	二港7#变	10	200	上级设备容量受限
30195	射阳	二港8#变	10	200	上级设备容量受限
30196	射阳	公用新条2#变	10	200	上级设备容量受限
30197	射阳	后湾1#变	10	200	上级设备容量受限
30198	射阳	后湾6#变	10	200	上级设备容量受限
30199	射阳	后湾村7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30200	射阳	后湾小区1#变	10	400	上级设备容量受限
30201	射阳	后湾小区2#变	10	315	上级设备容量受限
30202	射阳	后湾小区3#变	10	200	上级设备容量受限
30203	射阳	后湾小区4#变	10	200	上级设备容量受限
30204	射阳	后湾小区5#变	10	400	上级设备容量受限
30205	射阳	后湾小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
30206	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	上级设备容量受限
30207	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
30208	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
30209	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
30210	射阳	三港2#变	10	400	上级设备容量受限
30211	射阳	三港3#变	10	400	上级设备容量受限
30212	射阳	三港5#变	10	200	上级设备容量受限
30213	射阳	新条1#变	10	200	上级设备容量受限
30214	射阳	新条10#变	10	200	上级设备容量受限
30215	射阳	新条11＃变	10	200	上级设备容量受限
30216	射阳	新条12变	10	200	上级设备容量受限
30217	射阳	新条13#变	10	200	上级设备容量受限
30218	射阳	新条14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30219	射阳	新条15#变	10	200	上级设备容量受限
30220	射阳	新条16#变	10	200	上级设备容量受限
30221	射阳	新条17#变	10	200	上级设备容量受限
30222	射阳	新条18#变	10	200	上级设备容量受限
30223	射阳	新条19#变	10	200	上级设备容量受限
30224	射阳	新条3#变	10	400	上级设备容量受限
30225	射阳	新条4#变	10	200	上级设备容量受限
30226	射阳	新条5#变	10	400	上级设备容量受限
30227	射阳	新条6#变	10	200	上级设备容量受限
30228	射阳	新条7#变	10	200	上级设备容量受限
30229	射阳	新条8#配变	10	400	上级设备容量受限
30230	射阳	新条杜心7#变	10	200	上级设备容量受限
30231	射阳	陈洋1#变	10	200	上级设备容量受限
30232	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
30233	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	上级设备容量受限
30234	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
30235	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
30236	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	上级设备容量受限
30237	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30238	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	上级设备容量受限
30239	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	上级设备容量受限
30240	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	上级设备容量受限
30241	射阳	川洋1#配变	10	250	上级设备容量受限
30242	射阳	川洋10#配变	10	200	上级设备容量受限
30243	射阳	川洋14#配变	10	315	上级设备容量受限
30244	射阳	川洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
30245	射阳	川洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
30246	射阳	川洋5#配变	10	400	上级设备容量受限
30247	射阳	川洋7#配变	10	200	上级设备容量受限
30248	射阳	川洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
30249	射阳	富洋15#变	10	200	上级设备容量受限
30250	射阳	富洋3号配变	10	400	上级设备容量受限
30251	射阳	公用川洋9#配变	10	400	上级设备容量受限
30252	射阳	七埠11#配变	10	200	上级设备容量受限
30253	射阳	七埠4#配变	10	200	上级设备容量受限
30254	射阳	七埠5#配变	10	200	上级设备容量受限
30255	射阳	三洼1#配变	10	400	上级设备容量受限
30256	射阳	三洼10＃配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30257	射阳	三洼11#变	10	200	上级设备容量受限
30258	射阳	三洼2#配变	10	200	上级设备容量受限
30259	射阳	三洼3#配变	10	200	上级设备容量受限
30260	射阳	三洼4#配变	10	400	上级设备容量受限
30261	射阳	三洼6#配变	10	200	上级设备容量受限
30262	射阳	三洼7#配变	10	200	上级设备容量受限
30263	射阳	三洼8#配变	10	200	上级设备容量受限
30264	射阳	三洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
30265	射阳	三友4#配变	10	200	上级设备容量受限
30266	射阳	三友5＃配变（JN）	10	400	上级设备容量受限
30267	射阳	三友7#配变	10	200	上级设备容量受限
30268	射阳	新镇区1#变	10	400	上级设备容量受限
30269	射阳	新镇区2#变	10	400	上级设备容量受限
30270	射阳	新镇区3#变	10	400	上级设备容量受限
30271	射阳	新镇区4#变	10	400	上级设备容量受限
30272	射阳	新镇区5#变	10	200	上级设备容量受限
30273	射阳	新镇区6#变	10	200	上级设备容量受限
30274	射阳	洋南1#配变	10	400	上级设备容量受限
30275	射阳	洋南5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30276	射阳	洋南6#配变	10	200	上级设备容量受限
30277	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	上级设备容量受限
30278	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	上级设备容量受限
30279	射阳	岱范1#变	10	100	上级设备容量受限
30280	射阳	岱范11#变	10	200	上级设备容量受限
30281	射阳	岱范13#变	10	200	上级设备容量受限
30282	射阳	岱范4#变	10	200	上级设备容量受限
30283	射阳	岱范5#变	10	400	上级设备容量受限
30284	射阳	岱范8#变	10	200	上级设备容量受限
30285	射阳	岱范9#变	10	200	上级设备容量受限
30286	射阳	富洋1#变	10	200	上级设备容量受限
30287	射阳	富洋10#变	10	200	上级设备容量受限
30288	射阳	富洋11#变	10	200	上级设备容量受限
30289	射阳	富洋13#变	10	200	上级设备容量受限
30290	射阳	富洋2#变	10	400	上级设备容量受限
30291	射阳	富洋4#变	10	400	上级设备容量受限
30292	射阳	富洋7#变	10	200	上级设备容量受限
30293	射阳	富洋8#变	10	315	上级设备容量受限
30294	射阳	富洋9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30295	射阳	公用1#变	10	315	上级设备容量受限
30296	射阳	公用10#变	10	400	上级设备容量受限
30297	射阳	公用13#变	10	400	上级设备容量受限
30298	射阳	公用14＃变	10	400	上级设备容量受限
30299	射阳	公用15＃变	10	400	上级设备容量受限
30300	射阳	公用16＃配变	10	400	上级设备容量受限
30301	射阳	公用19#变新增	10	250	上级设备容量受限
30302	射阳	公用2#变.	10	630	上级设备容量受限
30303	射阳	公用21#变	10	400	上级设备容量受限
30304	射阳	公用22#配变	10	200	上级设备容量受限
30305	射阳	公用3#变	10	200	上级设备容量受限
30306	射阳	公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
30307	射阳	公用5#变	10	400	上级设备容量受限
30308	射阳	公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
30309	射阳	公用9#变	10	400	上级设备容量受限
30310	射阳	公用变20#	10	400	上级设备容量受限
30311	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	上级设备容量受限
30312	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
30313	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30314	射阳	岱范10#配变	10	200	上级设备容量受限
30315	射阳	岱范2#配变	10	200	上级设备容量受限
30316	射阳	岱范3#配变	10	200	上级设备容量受限
30317	射阳	岱范7#配变	10	200	上级设备容量受限
30318	射阳	东湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
30319	射阳	东湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
30320	射阳	东湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
30321	射阳	东湾5#配变	10	400	上级设备容量受限
30322	射阳	东湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
30323	射阳	杜心4#配变	10	200	上级设备容量受限
30324	射阳	富洋6#配变	10	200	上级设备容量受限
30325	射阳	公用11#配变	10	400	上级设备容量受限
30326	射阳	公用12#	10	400	上级设备容量受限
30327	射阳	公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
30328	射阳	开洋1#综合配变	10	200	上级设备容量受限
30329	射阳	开洋10#配变	10	200	上级设备容量受限
30330	射阳	开洋11#配变	10	200	上级设备容量受限
30331	射阳	开洋12#配变	10	200	上级设备容量受限
30332	射阳	开洋13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30333	射阳	开洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
30334	射阳	开洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
30335	射阳	开洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
30336	射阳	开洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
30337	射阳	开洋6#配变	10	400	上级设备容量受限
30338	射阳	开洋7#配变	10	200	上级设备容量受限
30339	射阳	开洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
30340	射阳	开洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
30341	射阳	七埠1#配变	10	200	上级设备容量受限
30342	射阳	七埠10#配变	10	200	上级设备容量受限
30343	射阳	七埠13#配变	10	400	上级设备容量受限
30344	射阳	七埠6#配变	10	200	上级设备容量受限
30345	射阳	七埠7#配变	10	200	上级设备容量受限
30346	射阳	七埠8#配变	10	200	上级设备容量受限
30347	射阳	七埠9#配变	10	400	上级设备容量受限
30348	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
30349	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
30350	射阳	三友2#配变	10	200	上级设备容量受限
30351	射阳	三友9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30352	射阳	桃园1#箱变	10	800	上级设备容量受限
30353	射阳	桃园2#箱变	10	800	上级设备容量受限
30354	射阳	桃园4#箱变	10	800	上级设备容量受限
30355	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	上级设备容量受限
30356	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	上级设备容量受限
30357	射阳	洋南4#配变	10	200	上级设备容量受限
30358	射阳	杜心3#变	10	400	上级设备容量受限
30359	射阳	杜心5#变	10	200	上级设备容量受限
30360	射阳	杜心6#变	10	200	上级设备容量受限
30361	射阳	二港1#变	10	200	上级设备容量受限
30362	射阳	二港12#变	10	200	上级设备容量受限
30363	射阳	二港3#变	10	200	上级设备容量受限
30364	射阳	二港9#变	10	200	上级设备容量受限
30365	射阳	三友1#变	10	400	上级设备容量受限
30366	射阳	三友3#变	10	400	上级设备容量受限
30367	射阳	三友6#变	10	200	上级设备容量受限
30368	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
30369	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
30370	射阳	小尖2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30371	射阳	小尖4号变	10	200	上级设备容量受限
30372	射阳	洋东1#变	10	400	上级设备容量受限
30373	射阳	洋东2#变	10	400	上级设备容量受限
30374	射阳	洋东3#变	10	400	上级设备容量受限
30375	射阳	洋东4#变	10	200	上级设备容量受限
30376	射阳	洋东5#变	10	200	上级设备容量受限
30377	射阳	洋东6#变	10	200	上级设备容量受限
30378	射阳	洋东7#变	10	200	上级设备容量受限
30379	射阳	洋南3#变	10	200	上级设备容量受限
30380	射阳	洋南8#变	10	200	上级设备容量受限
30381	射阳	北份10#变	10	400	上级设备容量受限
30382	射阳	北份5#变	10	200	上级设备容量受限
30383	射阳	北份7#变	10	200	上级设备容量受限
30384	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	上级设备容量受限
30385	射阳	陈洋南份4#变	10	200	上级设备容量受限
30386	射阳	陈洋南份8#变	10	200	上级设备容量受限
30387	射阳	二洼1#变	10	200	上级设备容量受限
30388	射阳	二洼10#变	10	200	上级设备容量受限
30389	射阳	二洼11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30390	射阳	二洼12#变	10	200	上级设备容量受限
30391	射阳	二洼13#变	10	200	上级设备容量受限
30392	射阳	二洼14#变	10	200	上级设备容量受限
30393	射阳	二洼15#变	10	200	上级设备容量受限
30394	射阳	二洼2#配变	10	400	上级设备容量受限
30395	射阳	二洼4#变	10	200	上级设备容量受限
30396	射阳	二洼5#变	10	200	上级设备容量受限
30397	射阳	二洼6#变	10	200	上级设备容量受限
30398	射阳	二洼7＃综合变	10	200	上级设备容量受限
30399	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	上级设备容量受限
30400	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	上级设备容量受限
30401	射阳	伍份1#变	10	200	上级设备容量受限
30402	射阳	伍份14#配变	10	200	上级设备容量受限
30403	射阳	伍份16#配变	10	200	上级设备容量受限
30404	射阳	伍份3#变	10	200	上级设备容量受限
30405	射阳	伍份4#变	10	200	上级设备容量受限
30406	射阳	伍份5#变	10	200	上级设备容量受限
30407	射阳	伍份7#变	10	200	上级设备容量受限
30408	射阳	伍份8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30409	射阳	伍份9#配变	10	200	上级设备容量受限
30410	射阳	伍份安置区	10	630	上级设备容量受限
30411	射阳	洋北3#变	10	200	上级设备容量受限
30412	射阳	洋北5#配变	10	200	上级设备容量受限
30413	射阳	陈洋2#变	10	250	上级设备容量受限
30414	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	上级设备容量受限
30415	射阳	丰河1#变	10	200	上级设备容量受限
30416	射阳	丰河10#	10	200	上级设备容量受限
30417	射阳	丰河11#	10	200	上级设备容量受限
30418	射阳	丰河2#变	10	200	上级设备容量受限
30419	射阳	丰河3#变	10	200	上级设备容量受限
30420	射阳	丰河5#变	10	200	上级设备容量受限
30421	射阳	丰河6#变	10	200	上级设备容量受限
30422	射阳	丰河7#变	10	200	上级设备容量受限
30423	射阳	丰河8＃配变	10	200	上级设备容量受限
30424	射阳	丰河9#变.	10	200	上级设备容量受限
30425	射阳	河西1#变	10	200	上级设备容量受限
30426	射阳	河西10#变	10	200	上级设备容量受限
30427	射阳	河西8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30428	射阳	河西9#变	10	200	上级设备容量受限
30429	射阳	利国1#变	10	200	上级设备容量受限
30430	射阳	利国10＃变	10	400	上级设备容量受限
30431	射阳	利国11＃变	10	200	上级设备容量受限
30432	射阳	利国13#变	10	200	上级设备容量受限
30433	射阳	利国15#变	10	200	上级设备容量受限
30434	射阳	利国16#变	10	200	上级设备容量受限
30435	射阳	利国17#	10	200	上级设备容量受限
30436	射阳	利国2#变	10	200	上级设备容量受限
30437	射阳	利国3#变	10	160	上级设备容量受限
30438	射阳	利国6#变	10	200	上级设备容量受限
30439	射阳	利国8#变	10	200	上级设备容量受限
30440	射阳	利国9#变	10	200	上级设备容量受限
30441	射阳	洋北1#变	10	400	上级设备容量受限
30442	射阳	洋北4＃变	10	400	上级设备容量受限
30443	射阳	洋北6#变	10	200	上级设备容量受限
30444	射阳	洋北河西13#变	10	200	上级设备容量受限
30445	射阳	陈洋河西4#变	10	200	上级设备容量受限
30446	射阳	陈洋民主2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30447	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	上级设备容量受限
30448	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	上级设备容量受限
30449	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	上级设备容量受限
30450	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	上级设备容量受限
30451	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	上级设备容量受限
30452	射阳	陈洋农场1#变	10	400	上级设备容量受限
30453	射阳	陈洋农场2#变	10	200	上级设备容量受限
30454	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	上级设备容量受限
30455	射阳	河西3#变	10	200	上级设备容量受限
30456	射阳	河西6#变	10	200	上级设备容量受限
30457	射阳	河西7#变	10	200	上级设备容量受限
30458	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	上级设备容量受限
30459	射阳	民主1#变	10	200	上级设备容量受限
30460	射阳	民主3#变	10	200	上级设备容量受限
30461	射阳	民主4#变	10	200	上级设备容量受限
30462	射阳	民主5#变	10	400	上级设备容量受限
30463	射阳	民主6#变新增	10	200	上级设备容量受限
30464	射阳	民主7#变	10	200	上级设备容量受限
30465	射阳	南滩1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30466	射阳	南滩11#变	10	200	上级设备容量受限
30467	射阳	南滩4#变	10	200	上级设备容量受限
30468	射阳	南滩6#变	10	200	上级设备容量受限
30469	射阳	南滩8#变	10	200	上级设备容量受限
30470	射阳	南滩9#变	10	200	上级设备容量受限
30471	射阳	农场3＃配变	10	200	上级设备容量受限
30472	射阳	农场4#变	10	200	上级设备容量受限
30473	射阳	农场5#变	10	200	上级设备容量受限
30474	射阳	洋北2#变	10	200	上级设备容量受限
30475	射阳	陈洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
30476	射阳	后湾2#变	10	200	上级设备容量受限
30477	射阳	后湾4#变	10	200	上级设备容量受限
30478	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	上级设备容量受限
30479	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	上级设备容量受限
30480	射阳	三港1#变	10	200	上级设备容量受限
30481	射阳	小尖1#变	10	200	上级设备容量受限
30482	射阳	小尖6#变	10	400	上级设备容量受限
30483	射阳	北份1#变	10	200	上级设备容量受限
30484	射阳	北份11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30485	射阳	北份13#变	10	200	上级设备容量受限
30486	射阳	北份2#变	10	200	上级设备容量受限
30487	射阳	北份3#变	10	200	上级设备容量受限
30488	射阳	北份4#变	10	200	上级设备容量受限
30489	射阳	北份6#变	10	200	上级设备容量受限
30490	射阳	北份8＃	10	200	上级设备容量受限
30491	射阳	北份9#变	10	200	上级设备容量受限
30492	射阳	陈洋南份11#变	10	200	上级设备容量受限
30493	射阳	陈洋南份6#变	10	200	上级设备容量受限
30494	射阳	河西11#变	10	200	上级设备容量受限
30495	射阳	河西12#变	10	200	上级设备容量受限
30496	射阳	河西2#变	10	200	上级设备容量受限
30497	射阳	河西5#变1	10	200	上级设备容量受限
30498	射阳	利国12#变	10	200	上级设备容量受限
30499	射阳	利国14#变	10	200	上级设备容量受限
30500	射阳	利国4#变	10	200	上级设备容量受限
30501	射阳	利国5#变	10	200	上级设备容量受限
30502	射阳	利国7#变	10	200	上级设备容量受限
30503	射阳	南份1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30504	射阳	南份10#变	10	200	上级设备容量受限
30505	射阳	南份13#变	10	200	上级设备容量受限
30506	射阳	南份2#变	10	400	上级设备容量受限
30507	射阳	南份3#变	10	200	上级设备容量受限
30508	射阳	南份5#变	10	200	上级设备容量受限
30509	射阳	南份7#变	10	200	上级设备容量受限
30510	射阳	南份9#变	10	200	上级设备容量受限
30511	射阳	双丰1＃配变	10	400	上级设备容量受限
30512	射阳	双丰10#变	10	200	上级设备容量受限
30513	射阳	双丰2#变	10	200	上级设备容量受限
30514	射阳	双丰3#变	10	200	上级设备容量受限
30515	射阳	双丰4#变	10	200	上级设备容量受限
30516	射阳	双丰5#变	10	200	上级设备容量受限
30517	射阳	双丰6#变	10	200	上级设备容量受限
30518	射阳	双丰7#变	10	200	上级设备容量受限
30519	射阳	双丰8#变	10	200	上级设备容量受限
30520	射阳	双丰9#变	10	200	上级设备容量受限
30521	射阳	伍份10#变	10	200	上级设备容量受限
30522	射阳	大有康居1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30523	射阳	阜余大有10配变	10	200	上级设备容量受限
30524	射阳	阜余大有11#配变	10	200	上级设备容量受限
30525	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	上级设备容量受限
30526	射阳	阜余大有16＃配变	10	200	上级设备容量受限
30527	射阳	阜余大有2#配变	10	400	上级设备容量受限
30528	射阳	阜余大有3配变	10	200	上级设备容量受限
30529	射阳	阜余大有4#配变	10	200	上级设备容量受限
30530	射阳	阜余大有5＃配变	10	200	上级设备容量受限
30531	射阳	阜余大有6#配变	10	200	上级设备容量受限
30532	射阳	阜余大有7配变	10	200	上级设备容量受限
30533	射阳	阜余大有8#配变	10	200	上级设备容量受限
30534	射阳	阜余大有9配变	10	200	上级设备容量受限
30535	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	上级设备容量受限
30536	射阳	阜余二塔10配变	10	200	上级设备容量受限
30537	射阳	阜余二塔12＃配变	10	200	上级设备容量受限
30538	射阳	阜余二塔13＃配变	10	200	上级设备容量受限
30539	射阳	阜余二塔16＃配变	10	200	上级设备容量受限
30540	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	上级设备容量受限
30541	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30542	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	上级设备容量受限
30543	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	上级设备容量受限
30544	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	上级设备容量受限
30545	射阳	阜余二塔9配变	10	200	上级设备容量受限
30546	射阳	阜余公用变17＃配变	10	200	上级设备容量受限
30547	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	上级设备容量受限
30548	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	上级设备容量受限
30549	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	上级设备容量受限
30550	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	上级设备容量受限
30551	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	上级设备容量受限
30552	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	上级设备容量受限
30553	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	上级设备容量受限
30554	射阳	阜余火岔6配变	10	200	上级设备容量受限
30555	射阳	阜余火岔8＃配变	10	200	上级设备容量受限
30556	射阳	阜余火岔七配变	10	200	上级设备容量受限
30557	射阳	阜余火岔三配变	10	400	上级设备容量受限
30558	射阳	阜余六份8#配变	10	200	上级设备容量受限
30559	射阳	阜余庙港10配变	10	200	上级设备容量受限
30560	射阳	阜余庙港11配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30561	射阳	阜余庙港12#变	10	200	上级设备容量受限
30562	射阳	阜余庙港13#变	10	200	上级设备容量受限
30563	射阳	阜余庙港3配变	10	200	上级设备容量受限
30564	射阳	阜余庙港4配变	10	200	上级设备容量受限
30565	射阳	阜余庙港5#配变	10	400	上级设备容量受限
30566	射阳	阜余庙港6配变	10	400	上级设备容量受限
30567	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	上级设备容量受限
30568	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	上级设备容量受限
30569	射阳	阜余庙港9配变	10	200	上级设备容量受限
30570	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	上级设备容量受限
30571	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	上级设备容量受限
30572	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	上级设备容量受限
30573	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
30574	射阳	阜余西圩5配变	10	200	上级设备容量受限
30575	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
30576	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
30577	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	上级设备容量受限
30578	射阳	阜余长丰4配变	10	200	上级设备容量受限
30579	射阳	阜余长丰一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30580	射阳	阜余镇二塔11＃配变	10	200	上级设备容量受限
30581	射阳	缪港康居1#变	10	200	上级设备容量受限
30582	射阳	阜余大有13#配变	10	200	上级设备容量受限
30583	射阳	阜余大有14#配变	10	200	上级设备容量受限
30584	射阳	阜余大有15#变	10	200	上级设备容量受限
30585	射阳	阜余大有一配变	10	400	上级设备容量受限
30586	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	上级设备容量受限
30587	射阳	阜余二塔4#配变	10	200	上级设备容量受限
30588	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	上级设备容量受限
30589	射阳	阜余公变7#配变	10	200	上级设备容量受限
30590	射阳	阜余公用10#配变	10	630	上级设备容量受限
30591	射阳	阜余公用12#配变	10	400	上级设备容量受限
30592	射阳	阜余公用22#变	10	400	上级设备容量受限
30593	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	上级设备容量受限
30594	射阳	阜余公用变15＃配变	10	400	上级设备容量受限
30595	射阳	阜余公用变16＃配变	10	200	上级设备容量受限
30596	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
30597	射阳	阜余公用变20＃配变	10	200	上级设备容量受限
30598	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30599	射阳	阜余公用变6#配变	10	630	上级设备容量受限
30600	射阳	阜余公用变8配变	10	200	上级设备容量受限
30601	射阳	阜余街道3#公变	10	630	上级设备容量受限
30602	射阳	阜余六份12＃配变	10	200	上级设备容量受限
30603	射阳	阜余六份13＃配变	10	200	上级设备容量受限
30604	射阳	阜余六份16#配变	10	400	上级设备容量受限
30605	射阳	阜余六份2#配变	10	200	上级设备容量受限
30606	射阳	阜余六份21＃配变	10	200	上级设备容量受限
30607	射阳	阜余六份5#配变	10	200	上级设备容量受限
30608	射阳	阜余六份6#配变	10	200	上级设备容量受限
30609	射阳	阜余六份9#配变	10	200	上级设备容量受限
30610	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	上级设备容量受限
30611	射阳	阜余六份十一配变	10	200	上级设备容量受限
30612	射阳	阜余阜中10＃配变	10	200	上级设备容量受限
30613	射阳	阜余阜中11#变	10	200	上级设备容量受限
30614	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	上级设备容量受限
30615	射阳	阜余阜中6配变	10	200	上级设备容量受限
30616	射阳	阜余阜中8配变	10	200	上级设备容量受限
30617	射阳	阜余阜中9＃配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30618	射阳	阜余阜中二配变	10	400	上级设备容量受限
30619	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	上级设备容量受限
30620	射阳	阜余阜中五配变	10	200	上级设备容量受限
30621	射阳	阜余阜中一配变	10	200	上级设备容量受限
30622	射阳	阜余公用11#配变	10	630	上级设备容量受限
30623	射阳	阜余公用21#配变	10	630	上级设备容量受限
30624	射阳	阜余公用变4配变	10	400	上级设备容量受限
30625	射阳	阜余健康10配变	10	200	上级设备容量受限
30626	射阳	阜余健康4#配变	10	200	上级设备容量受限
30627	射阳	阜余健康5#配变	10	400	上级设备容量受限
30628	射阳	阜余健康8＃配变	10	400	上级设备容量受限
30629	射阳	阜余健康二配变	10	400	上级设备容量受限
30630	射阳	阜余健康六配变	10	200	上级设备容量受限
30631	射阳	阜余老圩6配变	10	400	上级设备容量受限
30632	射阳	阜余老圩一配变	10	200	上级设备容量受限
30633	射阳	阜余六份14配变	10	200	上级设备容量受限
30634	射阳	阜余六份15配变	10	200	上级设备容量受限
30635	射阳	阜余六份18＃配变	10	200	上级设备容量受限
30636	射阳	阜余六份22＃配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30637	射阳	阜余六份23＃配变	10	200	上级设备容量受限
30638	射阳	阜余六份一配变	10	200	上级设备容量受限
30639	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	上级设备容量受限
30640	射阳	阜余农场四组配变	10	400	上级设备容量受限
30641	射阳	阜余三河6配变	10	200	上级设备容量受限
30642	射阳	阜余三河7＃配变	10	200	上级设备容量受限
30643	射阳	阜余三河8#配变	10	200	上级设备容量受限
30644	射阳	阜余三河二配变	10	200	上级设备容量受限
30645	射阳	阜余三河三配变	10	200	上级设备容量受限
30646	射阳	阜余三河五配变	10	200	上级设备容量受限
30647	射阳	阜余三河一配变	10	200	上级设备容量受限
30648	射阳	阜余圩门10＃配变	10	200	上级设备容量受限
30649	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	上级设备容量受限
30650	射阳	阜余圩门6＃配变	10	200	上级设备容量受限
30651	射阳	阜余圩门7＃配变	10	200	上级设备容量受限
30652	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	上级设备容量受限
30653	射阳	阜余圩门二配变	10	200	上级设备容量受限
30654	射阳	阜余圩门五配变	10	200	上级设备容量受限
30655	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30656	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	上级设备容量受限
30657	射阳	阜余沙东5#配变	10	630	上级设备容量受限
30658	射阳	阜余沙东6＃配变	10	200	上级设备容量受限
30659	射阳	阜余沙东9配变	10	200	上级设备容量受限
30660	射阳	阜余沙东二配变	10	200	上级设备容量受限
30661	射阳	阜余沙东七配变	10	400	上级设备容量受限
30662	射阳	阜余沙东三配变	10	200	上级设备容量受限
30663	射阳	阜余沙东十配变	10	200	上级设备容量受限
30664	射阳	阜余沙东一配变	10	200	上级设备容量受限
30665	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	上级设备容量受限
30666	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	上级设备容量受限
30667	射阳	沙东12#配变	10	400	上级设备容量受限
30668	射阳	邹滩15#变	10	400	上级设备容量受限
30669	射阳	阜余阜中12#变	10	315	上级设备容量受限
30670	射阳	阜余阜中7配变	10	200	上级设备容量受限
30671	射阳	阜余公用变14＃配变	10	400	上级设备容量受限
30672	射阳	阜余公用变18＃配变	10	200	上级设备容量受限
30673	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	上级设备容量受限
30674	射阳	阜余健康1＃配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30675	射阳	阜余健康11＃配变	10	200	上级设备容量受限
30676	射阳	阜余健康7#配变	10	200	上级设备容量受限
30677	射阳	阜余健康9配变	10	200	上级设备容量受限
30678	射阳	阜余健康三配变	10	200	上级设备容量受限
30679	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余阜西线三份9#	10	200	上级设备容量受限
30680	射阳	阜余六份19＃配变	10	200	上级设备容量受限
30681	射阳	阜余六份20＃配变	10	200	上级设备容量受限
30682	射阳	阜余六份3#配变	10	200	上级设备容量受限
30683	射阳	阜余六份4＃配变	10	200	上级设备容量受限
30684	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	上级设备容量受限
30685	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	上级设备容量受限
30686	射阳	阜余三份10＃配变	10	400	上级设备容量受限
30687	射阳	阜余三份2#配变	10	200	上级设备容量受限
30688	射阳	阜余三份3#配变	10	200	上级设备容量受限
30689	射阳	阜余三份5#配变	10	200	上级设备容量受限
30690	射阳	阜余三份6配变	10	200	上级设备容量受限
30691	射阳	阜余三份7配变	10	200	上级设备容量受限
30692	射阳	阜余三份8配变	10	200	上级设备容量受限
30693	射阳	阜余三份9＃配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30694	射阳	阜余三份四配变	10	200	上级设备容量受限
30695	射阳	阜余三份一配变	10	200	上级设备容量受限
30696	射阳	阜余圩门11＃配变	10	400	上级设备容量受限
30697	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	上级设备容量受限
30698	射阳	阜余圩门四配变	10	200	上级设备容量受限
30699	射阳	六份24＃变	10	200	上级设备容量受限
30700	射阳	阜余宏丰17＃配变	10	200	上级设备容量受限
30701	射阳	阜余宏丰18＃配变	10	200	上级设备容量受限
30702	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
30703	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
30704	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	上级设备容量受限
30705	射阳	阜余宏丰十三配变	10	400	上级设备容量受限
30706	射阳	阜余花元1#配变	10	200	上级设备容量受限
30707	射阳	阜余花元3#配变	10	200	上级设备容量受限
30708	射阳	阜余花元二配变	10	400	上级设备容量受限
30709	射阳	阜余花元四配变	10	200	上级设备容量受限
30710	射阳	阜余花园5#配变	10	200	上级设备容量受限
30711	射阳	阜余里庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
30712	射阳	阜余里庄二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30713	射阳	阜余里庄六配变	10	200	上级设备容量受限
30714	射阳	阜余里庄三配变	10	200	上级设备容量受限
30715	射阳	阜余里庄四配变	10	200	上级设备容量受限
30716	射阳	阜余里庄五配变	10	250	上级设备容量受限
30717	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
30718	射阳	阜余同丰12＃配变	10	200	上级设备容量受限
30719	射阳	阜余同丰13＃配变	10	200	上级设备容量受限
30720	射阳	阜余同丰14#配变	10	400	上级设备容量受限
30721	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
30722	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
30723	射阳	阜余同丰7#配变	10	400	上级设备容量受限
30724	射阳	阜余同丰8#配变	10	400	上级设备容量受限
30725	射阳	阜余同丰二配变	10	200	上级设备容量受限
30726	射阳	阜余同丰九配变	10	400	上级设备容量受限
30727	射阳	阜余同丰三配变	10	400	上级设备容量受限
30728	射阳	阜余同丰十配变	10	400	上级设备容量受限
30729	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
30730	射阳	阜余同丰四配变	10	200	上级设备容量受限
30731	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30732	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	上级设备容量受限
30733	射阳	宏丰康居1#变	10	400	上级设备容量受限
30734	射阳	花园6#变	10	200	上级设备容量受限
30735	射阳	阜余老圩8配变	10	200	上级设备容量受限
30736	射阳	阜余老圩七配变	10	200	上级设备容量受限
30737	射阳	阜余老圩四配变	10	200	上级设备容量受限
30738	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	上级设备容量受限
30739	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
30740	射阳	阜余小沙11配变	10	200	上级设备容量受限
30741	射阳	阜余小沙12#变	10	200	上级设备容量受限
30742	射阳	阜余小沙13＃配变	10	200	上级设备容量受限
30743	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	上级设备容量受限
30744	射阳	阜余小沙15＃配变	10	200	上级设备容量受限
30745	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	上级设备容量受限
30746	射阳	阜余小沙17＃配变	10	200	上级设备容量受限
30747	射阳	阜余小沙19#配变	10	200	上级设备容量受限
30748	射阳	阜余小沙3配变	10	400	上级设备容量受限
30749	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	上级设备容量受限
30750	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30751	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	上级设备容量受限
30752	射阳	阜余小沙9配变	10	400	上级设备容量受限
30753	射阳	阜余小沙二配变	10	400	上级设备容量受限
30754	射阳	阜余小沙六配变	10	200	上级设备容量受限
30755	射阳	阜余小沙十配变	10	200	上级设备容量受限
30756	射阳	阜余小沙五配变	10	200	上级设备容量受限
30757	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	上级设备容量受限
30758	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	上级设备容量受限
30759	射阳	阜余永坛14配变	10	200	上级设备容量受限
30760	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	上级设备容量受限
30761	射阳	阜余永坛16配变	10	200	上级设备容量受限
30762	射阳	阜余永坛17#变	10	200	上级设备容量受限
30763	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	上级设备容量受限
30764	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	上级设备容量受限
30765	射阳	阜余永坛20#变	10	160	上级设备容量受限
30766	射阳	阜余永坛3＃配变	10	200	上级设备容量受限
30767	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	上级设备容量受限
30768	射阳	阜余永坛八配变	10	400	上级设备容量受限
30769	射阳	阜余永坛九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30770	射阳	阜余永坛六配变	10	315	上级设备容量受限
30771	射阳	阜余永坛七配变	10	400	上级设备容量受限
30772	射阳	阜余永坛十配变	10	200	上级设备容量受限
30773	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	上级设备容量受限
30774	射阳	阜余永坛四配变	10	400	上级设备容量受限
30775	射阳	阜余永坛一配变	10	400	上级设备容量受限
30776	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	上级设备容量受限
30777	射阳	阜余邹滩14＃配变	10	200	上级设备容量受限
30778	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	上级设备容量受限
30779	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	上级设备容量受限
30780	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	上级设备容量受限
30781	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	上级设备容量受限
30782	射阳	阜余邹滩三配变	10	400	上级设备容量受限
30783	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	上级设备容量受限
30784	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	上级设备容量受限
30785	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	上级设备容量受限
30786	射阳	老圩11#变	10	200	上级设备容量受限
30787	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	400	上级设备容量受限
30788	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30789	射阳	阜余老圩2＃配变	10	200	上级设备容量受限
30790	射阳	阜余老圩9#变	10	200	上级设备容量受限
30791	射阳	阜余老圩三配变	10	200	上级设备容量受限
30792	射阳	阜余老圩五配变	10	400	上级设备容量受限
30793	射阳	阜余三河4#配变	10	400	上级设备容量受限
30794	射阳	阜余沙东八配变	10	200	上级设备容量受限
30795	射阳	阜余沙东四配变	10	200	上级设备容量受限
30796	射阳	阜余圩门一配变	10	200	上级设备容量受限
30797	射阳	三河康居1#变	10	200	上级设备容量受限
30798	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
30799	射阳	阜余大塔10＃配变	10	200	上级设备容量受限
30800	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	上级设备容量受限
30801	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	上级设备容量受限
30802	射阳	阜余大塔7配变	10	200	上级设备容量受限
30803	射阳	阜余大塔8配变	10	200	上级设备容量受限
30804	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	上级设备容量受限
30805	射阳	阜余大塔二配变	10	200	上级设备容量受限
30806	射阳	阜余大塔四配变	10	200	上级设备容量受限
30807	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30808	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
30809	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	上级设备容量受限
30810	射阳	阜余宏丰14＃配变	10	200	上级设备容量受限
30811	射阳	阜余宏丰15＃配变	10	200	上级设备容量受限
30812	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
30813	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
30814	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	上级设备容量受限
30815	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	上级设备容量受限
30816	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	上级设备容量受限
30817	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	上级设备容量受限
30818	射阳	阜余里庄7#变	10	400	上级设备容量受限
30819	射阳	阜余西圩4#配变	10	400	上级设备容量受限
30820	射阳	阜余西圩8#配变	10	400	上级设备容量受限
30821	射阳	阜余新河9#配变	10	200	上级设备容量受限
30822	射阳	阜余新河二配变	10	200	上级设备容量受限
30823	射阳	阜余新河六配变	10	200	上级设备容量受限
30824	射阳	阜余新河七配变	10	200	上级设备容量受限
30825	射阳	阜余新河三配变	10	200	上级设备容量受限
30826	射阳	阜余新河四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30827	射阳	阜余新河五配变	10	200	上级设备容量受限
30828	射阳	阜余新河一配变	10	200	上级设备容量受限
30829	射阳	阜余长丰5＃配变	10	200	上级设备容量受限
30830	射阳	阜余长丰6＃配变	10	200	上级设备容量受限
30831	射阳	阜余长丰二配变	10	200	上级设备容量受限
30832	射阳	阜余长丰三配变	10	200	上级设备容量受限
30833	射阳	阜余邹滩六配变	10	400	上级设备容量受限
30834	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	上级设备容量受限
30835	射阳	陈墩21#变	10	200	上级设备容量受限
30836	射阳	海河陈墩1#变	10	200	上级设备容量受限
30837	射阳	海河陈墩10#变	10	200	上级设备容量受限
30838	射阳	海河陈墩11#变	10	200	上级设备容量受限
30839	射阳	海河陈墩13#变	10	200	上级设备容量受限
30840	射阳	海河陈墩14#变	10	400	上级设备容量受限
30841	射阳	海河陈墩15#变	10	200	上级设备容量受限
30842	射阳	海河陈墩16#变	10	200	上级设备容量受限
30843	射阳	海河陈墩19#变	10	200	上级设备容量受限
30844	射阳	海河陈墩20#变	10	200	上级设备容量受限
30845	射阳	海河陈墩3#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30846	射阳	海河陈墩4#变	10	200	上级设备容量受限
30847	射阳	海河陈墩5#变	10	200	上级设备容量受限
30848	射阳	海河陈墩6＃变更换	10	400	上级设备容量受限
30849	射阳	海河陈墩7#变	10	200	上级设备容量受限
30850	射阳	海河陈墩9#变	10	200	上级设备容量受限
30851	射阳	海河东胜9#变	10	200	上级设备容量受限
30852	射阳	海河高华12#变	10	200	上级设备容量受限
30853	射阳	海河高华7#变	10	200	上级设备容量受限
30854	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	上级设备容量受限
30855	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	上级设备容量受限
30856	射阳	海河公用12#变	10	400	上级设备容量受限
30857	射阳	海河街道35＃配变	10	400	上级设备容量受限
30858	射阳	海河三星10#变	10	200	上级设备容量受限
30859	射阳	海河三星11#变	10	200	上级设备容量受限
30860	射阳	海河三星15#变	10	200	上级设备容量受限
30861	射阳	海河三星17#变	10	200	上级设备容量受限
30862	射阳	海河三星19#变	10	400	上级设备容量受限
30863	射阳	海河三星2＃变增容	10	200	上级设备容量受限
30864	射阳	海河三星20＃配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30865	射阳	海河三星3#变	10	200	上级设备容量受限
30866	射阳	海河三星4#变	10	200	上级设备容量受限
30867	射阳	海河三星5#变	10	200	上级设备容量受限
30868	射阳	海河三星6＃配变	10	200	上级设备容量受限
30869	射阳	海河三星9#变	10	200	上级设备容量受限
30870	射阳	海河商业街3#变	10	200	上级设备容量受限
30871	射阳	海河条海1#变	10	400	上级设备容量受限
30872	射阳	海河条海11#变	10	200	上级设备容量受限
30873	射阳	海河条海13＃变	10	400	上级设备容量受限
30874	射阳	海河条海14#变	10	400	上级设备容量受限
30875	射阳	海河条海15#变	10	315	上级设备容量受限
30876	射阳	海河条海16#变	10	200	上级设备容量受限
30877	射阳	海河条海2#变2	10	200	上级设备容量受限
30878	射阳	海河条海3#变	10	200	上级设备容量受限
30879	射阳	海河条海5#变	10	400	上级设备容量受限
30880	射阳	海河条海8#变	10	400	上级设备容量受限
30881	射阳	海河条海9#变	10	400	上级设备容量受限
30882	射阳	海河王港1#变	10	200	上级设备容量受限
30883	射阳	海河王港10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30884	射阳	海河王港11＃变	10	200	上级设备容量受限
30885	射阳	海河王港2#变	10	200	上级设备容量受限
30886	射阳	海河王港6#变	10	200	上级设备容量受限
30887	射阳	海河王港8#变	10	200	上级设备容量受限
30888	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	上级设备容量受限
30889	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	上级设备容量受限
30890	射阳	海河镇三星16＃变	10	200	上级设备容量受限
30891	射阳	三星21号变	10	200	上级设备容量受限
30892	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	上级设备容量受限
30893	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	上级设备容量受限
30894	射阳	海河川彭1#变	10	200	上级设备容量受限
30895	射阳	海河川彭11＃变	10	200	上级设备容量受限
30896	射阳	海河川彭12#变	10	200	上级设备容量受限
30897	射阳	海河川彭15#配变	10	200	上级设备容量受限
30898	射阳	海河川彭17#变	10	315	上级设备容量受限
30899	射阳	海河川彭2#变	10	200	上级设备容量受限
30900	射阳	海河川彭3＃配变	10	200	上级设备容量受限
30901	射阳	海河川彭4#变	10	200	上级设备容量受限
30902	射阳	海河川彭6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30903	射阳	海河川彭7#变	10	400	上级设备容量受限
30904	射阳	海河川彭8#变	10	400	上级设备容量受限
30905	射阳	海河川彭9#变	10	200	上级设备容量受限
30906	射阳	海河林场1#变	10	200	上级设备容量受限
30907	射阳	海河彭庄1#变	10	400	上级设备容量受限
30908	射阳	海河彭庄10#变	10	200	上级设备容量受限
30909	射阳	海河彭庄11#变	10	200	上级设备容量受限
30910	射阳	海河彭庄6队	10	400	上级设备容量受限
30911	射阳	海河彭庄8#变	10	200	上级设备容量受限
30912	射阳	海河五星13＃变	10	200	上级设备容量受限
30913	射阳	海河五星14#变	10	200	上级设备容量受限
30914	射阳	海河五星2#变	10	200	上级设备容量受限
30915	射阳	海河新运12＃变	10	200	上级设备容量受限
30916	射阳	海河新运14#变	10	200	上级设备容量受限
30917	射阳	海河新运4#变	10	200	上级设备容量受限
30918	射阳	海河新运5#变	10	400	上级设备容量受限
30919	射阳	海河新运9#变	10	400	上级设备容量受限
30920	射阳	海河跃北11#变	10	200	上级设备容量受限
30921	射阳	海河跃北12＃变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30922	射阳	海河跃北17#变	10	200	上级设备容量受限
30923	射阳	海河跃北4#变	10	200	上级设备容量受限
30924	射阳	海河跃北5#变	10	200	上级设备容量受限
30925	射阳	海河跃北7#变	10	400	上级设备容量受限
30926	射阳	海河跃北8#变	10	400	上级设备容量受限
30927	射阳	海河镇林场2#变	10	200	上级设备容量受限
30928	射阳	陡港8#变	10	400	上级设备容量受限
30929	射阳	海河陡港14#变	10	200	上级设备容量受限
30930	射阳	海河陡港15#变	10	200	上级设备容量受限
30931	射阳	海河陡港23#变	10	200	上级设备容量受限
30932	射阳	海河革新17#变	10	200	上级设备容量受限
30933	射阳	海河革新3#变	10	400	上级设备容量受限
30934	射阳	海河革新8#变	10	315	上级设备容量受限
30935	射阳	海河公用21#变	10	400	上级设备容量受限
30936	射阳	海河公用30#变	10	400	上级设备容量受限
30937	射阳	海河海湾2#变	10	200	上级设备容量受限
30938	射阳	海河烈士1#配变	10	200	上级设备容量受限
30939	射阳	海河烈士10#配变	10	400	上级设备容量受限
30940	射阳	海河烈士11#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30941	射阳	海河烈士12#变	10	200	上级设备容量受限
30942	射阳	海河烈士13＃变	10	200	上级设备容量受限
30943	射阳	海河烈士14#变	10	200	上级设备容量受限
30944	射阳	海河烈士15#变	10	200	上级设备容量受限
30945	射阳	海河烈士16＃变	10	200	上级设备容量受限
30946	射阳	海河烈士17#变	10	200	上级设备容量受限
30947	射阳	海河烈士19#变	10	200	上级设备容量受限
30948	射阳	海河烈士20#变	10	200	上级设备容量受限
30949	射阳	海河烈士21#变	10	200	上级设备容量受限
30950	射阳	海河烈士3#配变	10	200	上级设备容量受限
30951	射阳	海河烈士4#配变	10	250	上级设备容量受限
30952	射阳	海河烈士5#配变	10	400	上级设备容量受限
30953	射阳	海河烈士6#配变	10	200	上级设备容量受限
30954	射阳	海河烈士7#配变	10	200	上级设备容量受限
30955	射阳	海河烈士8-1#变	10	400	上级设备容量受限
30956	射阳	海河烈士9#变	10	200	上级设备容量受限
30957	射阳	海河旭日10#变	10	200	上级设备容量受限
30958	射阳	海河旭日12#变	10	200	上级设备容量受限
30959	射阳	海河旭日2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30960	射阳	海河旭日4#变	10	200	上级设备容量受限
30961	射阳	海河旭日8＃变	10	200	上级设备容量受限
30962	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
30963	射阳	海河镇革新10#变	10	200	上级设备容量受限
30964	射阳	条海康居1#变	10	400	上级设备容量受限
30965	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
30966	射阳	旭日安置区4#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
30967	射阳	跃华19#变	10	200	上级设备容量受限
30968	射阳	海河伏兴10#变	10	400	上级设备容量受限
30969	射阳	海河伏兴12#变	10	400	上级设备容量受限
30970	射阳	海河伏兴20＃变	10	400	上级设备容量受限
30971	射阳	海河伏兴22#变	10	200	上级设备容量受限
30972	射阳	海河伏兴23#变	10	200	上级设备容量受限
30973	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	上级设备容量受限
30974	射阳	海河伏兴5#变	10	315	上级设备容量受限
30975	射阳	海河阜丰11#变	10	200	上级设备容量受限
30976	射阳	海河阜丰7#变	10	400	上级设备容量受限
30977	射阳	海河黄沙10#变	10	200	上级设备容量受限
30978	射阳	海河黄沙11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30979	射阳	海河黄沙12#变	10	400	上级设备容量受限
30980	射阳	海河黄沙13#变	10	200	上级设备容量受限
30981	射阳	海河黄沙14#变	10	400	上级设备容量受限
30982	射阳	海河黄沙15#变	10	200	上级设备容量受限
30983	射阳	海河黄沙16#变	10	200	上级设备容量受限
30984	射阳	海河黄沙17#变	10	200	上级设备容量受限
30985	射阳	海河黄沙18#变	10	200	上级设备容量受限
30986	射阳	海河黄沙19#变	10	200	上级设备容量受限
30987	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	上级设备容量受限
30988	射阳	海河黄沙2#变	10	400	上级设备容量受限
30989	射阳	海河黄沙20#变	10	200	上级设备容量受限
30990	射阳	海河黄沙21#变	10	200	上级设备容量受限
30991	射阳	海河黄沙22#变	10	200	上级设备容量受限
30992	射阳	海河黄沙3#变	10	200	上级设备容量受限
30993	射阳	海河黄沙4#变	10	200	上级设备容量受限
30994	射阳	海河黄沙5#变	10	400	上级设备容量受限
30995	射阳	海河黄沙7#变	10	200	上级设备容量受限
30996	射阳	海河黄沙8#变	10	250	上级设备容量受限
30997	射阳	海河黄沙9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30998	射阳	海河街道14#变	10	200	上级设备容量受限
30999	射阳	海河清和5#变	10	400	上级设备容量受限
31000	射阳	海河清河2-1号变	10	400	上级设备容量受限
31001	射阳	海河清河3#配变	10	400	上级设备容量受限
31002	射阳	海河清河6#变	10	200	上级设备容量受限
31003	射阳	海河清河7#变	10	200	上级设备容量受限
31004	射阳	海河塘洼1#变	10	250	上级设备容量受限
31005	射阳	海河塘洼10#变	10	200	上级设备容量受限
31006	射阳	海河塘洼12#变	10	200	上级设备容量受限
31007	射阳	海河塘洼2#变	10	200	上级设备容量受限
31008	射阳	海河塘洼5#变	10	400	上级设备容量受限
31009	射阳	海河塘洼6#变	10	400	上级设备容量受限
31010	射阳	海河塘洼7#变	10	400	上级设备容量受限
31011	射阳	海河塘洼8#	10	400	上级设备容量受限
31012	射阳	海河旭日3-1号变	10	400	上级设备容量受限
31013	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	上级设备容量受限
31014	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	上级设备容量受限
31015	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	上级设备容量受限
31016	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31017	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	上级设备容量受限
31018	射阳	海河阜丰1#变	10	200	上级设备容量受限
31019	射阳	海河阜丰10＃变	10	200	上级设备容量受限
31020	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	上级设备容量受限
31021	射阳	海河阜丰2#变	10	200	上级设备容量受限
31022	射阳	海河阜丰3#变	10	400	上级设备容量受限
31023	射阳	海河阜丰4#变	10	200	上级设备容量受限
31024	射阳	海河阜丰5#变	10	400	上级设备容量受限
31025	射阳	海河阜丰6#变	10	315	上级设备容量受限
31026	射阳	海河阜丰8＃变	10	200	上级设备容量受限
31027	射阳	海河阜丰9#变	10	200	上级设备容量受限
31028	射阳	海河革新1#变	10	400	上级设备容量受限
31029	射阳	海河革新11#变	10	200	上级设备容量受限
31030	射阳	海河革新12#变	10	200	上级设备容量受限
31031	射阳	海河革新14#变	10	400	上级设备容量受限
31032	射阳	海河革新15#变	10	200	上级设备容量受限
31033	射阳	海河革新18#变	10	200	上级设备容量受限
31034	射阳	海河革新2#变	10	400	上级设备容量受限
31035	射阳	海河革新4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31036	射阳	海河革新5#变	10	400	上级设备容量受限
31037	射阳	海河革新6#变	10	200	上级设备容量受限
31038	射阳	海河革新7#变	10	200	上级设备容量受限
31039	射阳	海河革新9#配变	10	200	上级设备容量受限
31040	射阳	海河海湾6#变	10	200	上级设备容量受限
31041	射阳	海河塘洼11#变	10	200	上级设备容量受限
31042	射阳	海河塘洼4#变	10	400	上级设备容量受限
31043	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
31044	射阳	海河旭日1#变	10	400	上级设备容量受限
31045	射阳	海河旭日11#变	10	200	上级设备容量受限
31046	射阳	海河旭日5#变	10	200	上级设备容量受限
31047	射阳	海河旭日6#变	10	200	上级设备容量受限
31048	射阳	海河旭日9＃变	10	200	上级设备容量受限
31049	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	上级设备容量受限
31050	射阳	海河川彭13#变	10	200	上级设备容量受限
31051	射阳	海河川彭5#变	10	200	上级设备容量受限
31052	射阳	海河巨星1＃变	10	400	上级设备容量受限
31053	射阳	海河巨星10#变	10	200	上级设备容量受限
31054	射阳	海河巨星11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31055	射阳	海河巨星12＃变	10	200	上级设备容量受限
31056	射阳	海河巨星13#变	10	200	上级设备容量受限
31057	射阳	海河巨星14＃变	10	200	上级设备容量受限
31058	射阳	海河巨星15＃变	10	200	上级设备容量受限
31059	射阳	海河巨星16＃变	10	200	上级设备容量受限
31060	射阳	海河巨星17＃变	10	200	上级设备容量受限
31061	射阳	海河巨星18＃变	10	200	上级设备容量受限
31062	射阳	海河巨星19＃变	10	200	上级设备容量受限
31063	射阳	海河巨星2#变	10	200	上级设备容量受限
31064	射阳	海河巨星3#变	10	400	上级设备容量受限
31065	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	上级设备容量受限
31066	射阳	海河巨星5#变	10	400	上级设备容量受限
31067	射阳	海河巨星6#变	10	200	上级设备容量受限
31068	射阳	海河巨星7#变	10	200	上级设备容量受限
31069	射阳	海河巨星8#变	10	200	上级设备容量受限
31070	射阳	海河巨星9#变	10	200	上级设备容量受限
31071	射阳	海河跃北1#变	10	200	上级设备容量受限
31072	射阳	海河跃北10#变	10	200	上级设备容量受限
31073	射阳	海河跃北13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31074	射阳	海河跃北14#变	10	400	上级设备容量受限
31075	射阳	海河跃北15＃变	10	200	上级设备容量受限
31076	射阳	海河跃北16#变	10	400	上级设备容量受限
31077	射阳	海河跃北2#变	10	200	上级设备容量受限
31078	射阳	海河跃北3#变	10	400	上级设备容量受限
31079	射阳	海河跃北6#变2	10	400	上级设备容量受限
31080	射阳	海河跃北9#变	10	315	上级设备容量受限
31081	射阳	海河跃华1#变	10	200	上级设备容量受限
31082	射阳	海河跃华11＃变	10	200	上级设备容量受限
31083	射阳	海河跃华13＃变	10	200	上级设备容量受限
31084	射阳	海河跃华15号变	10	200	上级设备容量受限
31085	射阳	海河跃华20#变	10	200	上级设备容量受限
31086	射阳	海河跃华5#变	10	200	上级设备容量受限
31087	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	上级设备容量受限
31088	射阳	巨星20#配变	10	200	上级设备容量受限
31089	射阳	跃华17#配变	10	200	上级设备容量受限
31090	射阳	海河公用2#变	10	400	上级设备容量受限
31091	射阳	海河公用28#变	10	400	上级设备容量受限
31092	射阳	海河公用29#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31093	射阳	海河公用变18#变	10	400	上级设备容量受限
31094	射阳	海河公用变20变	10	400	上级设备容量受限
31095	射阳	海河公用变25#变	10	400	上级设备容量受限
31096	射阳	海河海湾1#变	10	400	上级设备容量受限
31097	射阳	海河海湾4#变	10	400	上级设备容量受限
31098	射阳	海河海湾5#变	10	400	上级设备容量受限
31099	射阳	海河海湾7#变	10	400	上级设备容量受限
31100	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	上级设备容量受限
31101	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	上级设备容量受限
31102	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	上级设备容量受限
31103	射阳	海河街道1#变1	10	400	上级设备容量受限
31104	射阳	海河街道11#变	10	400	上级设备容量受限
31105	射阳	海河街道13#变	10	630	上级设备容量受限
31106	射阳	海河街道15#变1	10	400	上级设备容量受限
31107	射阳	海河街道27#变	10	400	上级设备容量受限
31108	射阳	海河街道31号变	10	630	上级设备容量受限
31109	射阳	海河街道32#变	10	400	上级设备容量受限
31110	射阳	海河街道33＃配变	10	200	上级设备容量受限
31111	射阳	海河街道34＃配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31112	射阳	海河街道36#变	10	200	上级设备容量受限
31113	射阳	海河街道7#变	10	400	上级设备容量受限
31114	射阳	海河街道8#变	10	630	上级设备容量受限
31115	射阳	海河街道9#变	10	630	上级设备容量受限
31116	射阳	海河商业街1#变	10	400	上级设备容量受限
31117	射阳	海河商业街2#变	10	400	上级设备容量受限
31118	射阳	海河彭庄12#变	10	400	上级设备容量受限
31119	射阳	海河彭庄2#变	10	400	上级设备容量受限
31120	射阳	海河彭庄3#变	10	400	上级设备容量受限
31121	射阳	海河彭庄4#变	10	400	上级设备容量受限
31122	射阳	海河彭庄5#变	10	200	上级设备容量受限
31123	射阳	海河彭庄6#变	10	400	上级设备容量受限
31124	射阳	海河彭庄7#变	10	200	上级设备容量受限
31125	射阳	海河彭庄9#变	10	200	上级设备容量受限
31126	射阳	海河三星1#变	10	200	上级设备容量受限
31127	射阳	海河三星13#变	10	400	上级设备容量受限
31128	射阳	海河三星14#变	10	200	上级设备容量受限
31129	射阳	海河三星18#变	10	200	上级设备容量受限
31130	射阳	海河三星7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31131	射阳	海河三星8#变88	10	200	上级设备容量受限
31132	射阳	海河条海6#变	10	200	上级设备容量受限
31133	射阳	海河五星10#变	10	200	上级设备容量受限
31134	射阳	海河五星11＃变	10	200	上级设备容量受限
31135	射阳	海河五星1号变	10	200	上级设备容量受限
31136	射阳	海河五星3#变	10	200	上级设备容量受限
31137	射阳	海河五星4#变	10	200	上级设备容量受限
31138	射阳	海河五星6#变	10	200	上级设备容量受限
31139	射阳	海河五星7#变	10	250	上级设备容量受限
31140	射阳	海河五星8#变	10	400	上级设备容量受限
31141	射阳	海河五星9＃变	10	200	上级设备容量受限
31142	射阳	海河新运1#变	10	200	上级设备容量受限
31143	射阳	海河新运10#变	10	200	上级设备容量受限
31144	射阳	海河新运11＃变	10	200	上级设备容量受限
31145	射阳	海河新运13#变	10	400	上级设备容量受限
31146	射阳	海河新运15#变	10	200	上级设备容量受限
31147	射阳	海河新运19#变	10	200	上级设备容量受限
31148	射阳	海河新运2#变	10	200	上级设备容量受限
31149	射阳	海河新运20＃变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31150	射阳	海河新运3#变	10	400	上级设备容量受限
31151	射阳	海河新运6号变	10	200	上级设备容量受限
31152	射阳	海河新运7#变	10	200	上级设备容量受限
31153	射阳	海河新运8#变	10	200	上级设备容量受限
31154	射阳	条海12#变	10	200	上级设备容量受限
31155	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	上级设备容量受限
31156	射阳	新运16＃配变	10	200	上级设备容量受限
31157	射阳	新运17＃配变	10	200	上级设备容量受限
31158	射阳	海河陈墩12#变	10	200	上级设备容量受限
31159	射阳	海河陈墩18＃配变	10	200	上级设备容量受限
31160	射阳	海河陈墩2#变	10	200	上级设备容量受限
31161	射阳	海河东胜10#变	10	200	上级设备容量受限
31162	射阳	海河东胜11#变	10	400	上级设备容量受限
31163	射阳	海河东胜12#变	10	200	上级设备容量受限
31164	射阳	海河东胜13＃变	10	200	上级设备容量受限
31165	射阳	海河东胜14＃变	10	200	上级设备容量受限
31166	射阳	海河东胜15号变	10	200	上级设备容量受限
31167	射阳	海河东胜16#配变	10	200	上级设备容量受限
31168	射阳	海河东胜17#变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31169	射阳	海河东胜18#变	10	200	上级设备容量受限
31170	射阳	海河东胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
31171	射阳	海河东胜2#变	10	200	上级设备容量受限
31172	射阳	海河东胜3#变	10	200	上级设备容量受限
31173	射阳	海河东胜4#变	10	200	上级设备容量受限
31174	射阳	海河东胜5#变	10	200	上级设备容量受限
31175	射阳	海河东胜6#变	10	200	上级设备容量受限
31176	射阳	海河东胜7＃配变更换	10	200	上级设备容量受限
31177	射阳	海河东胜8#变	10	200	上级设备容量受限
31178	射阳	海河高华1＃配变更换	10	200	上级设备容量受限
31179	射阳	海河高华10#变	10	200	上级设备容量受限
31180	射阳	海河高华11#变	10	200	上级设备容量受限
31181	射阳	海河高华15#变	10	200	上级设备容量受限
31182	射阳	海河高华2#变	10	200	上级设备容量受限
31183	射阳	海河高华3#变	10	200	上级设备容量受限
31184	射阳	海河高华4#变	10	200	上级设备容量受限
31185	射阳	海河高华5#变	10	200	上级设备容量受限
31186	射阳	海河高华6#变	10	200	上级设备容量受限
31187	射阳	海河高华8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31188	射阳	海河高华9#变	10	200	上级设备容量受限
31189	射阳	海河公用26#变	10	400	上级设备容量受限
31190	射阳	海河公用5#变	10	400	上级设备容量受限
31191	射阳	海河街道6#变	10	200	上级设备容量受限
31192	射阳	海河条海4#变	10	400	上级设备容量受限
31193	射阳	海河条海7#变	10	200	上级设备容量受限
31194	射阳	海河王港3号	10	200	上级设备容量受限
31195	射阳	海河王港4＃变	10	200	上级设备容量受限
31196	射阳	海河王港5#变	10	200	上级设备容量受限
31197	射阳	海河王港7#变	10	200	上级设备容量受限
31198	射阳	海河王港9#变	10	200	上级设备容量受限
31199	射阳	海河镇条海10#变	10	400	上级设备容量受限
31200	射阳	伏兴7#变	10	200	上级设备容量受限
31201	射阳	海河伏兴1#变	10	400	上级设备容量受限
31202	射阳	海河伏兴11#变	10	400	上级设备容量受限
31203	射阳	海河伏兴13#变	10	200	上级设备容量受限
31204	射阳	海河伏兴15#变	10	200	上级设备容量受限
31205	射阳	海河伏兴16#变	10	200	上级设备容量受限
31206	射阳	海河伏兴18＃变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31207	射阳	海河伏兴19＃变	10	200	上级设备容量受限
31208	射阳	海河伏兴21#变	10	400	上级设备容量受限
31209	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	上级设备容量受限
31210	射阳	海河伏兴4#变	10	200	上级设备容量受限
31211	射阳	海河伏兴6#变	10	200	上级设备容量受限
31212	射阳	海河公用变16#变	10	400	上级设备容量受限
31213	射阳	海河公用变22#变	10	400	上级设备容量受限
31214	射阳	海河公用变23#变	10	400	上级设备容量受限
31215	射阳	海河公用变3#变	10	200	上级设备容量受限
31216	射阳	海河官滩1#变	10	400	上级设备容量受限
31217	射阳	海河官滩10#变	10	200	上级设备容量受限
31218	射阳	海河官滩11#变	10	200	上级设备容量受限
31219	射阳	海河官滩12#变	10	200	上级设备容量受限
31220	射阳	海河官滩13#变	10	400	上级设备容量受限
31221	射阳	海河官滩14＃变	10	200	上级设备容量受限
31222	射阳	海河官滩15#变	10	200	上级设备容量受限
31223	射阳	海河官滩16#变	10	200	上级设备容量受限
31224	射阳	海河官滩2#变	10	400	上级设备容量受限
31225	射阳	海河官滩3号新增	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31226	射阳	海河官滩4#变	10	200	上级设备容量受限
31227	射阳	海河官滩5#变	10	400	上级设备容量受限
31228	射阳	海河官滩6#变	10	400	上级设备容量受限
31229	射阳	海河官滩7#变	10	200	上级设备容量受限
31230	射阳	海河官滩8#变	10	200	上级设备容量受限
31231	射阳	海河官滩9#变	10	250	上级设备容量受限
31232	射阳	海河海关1＃变	10	200	上级设备容量受限
31233	射阳	海河海中综合变	10	400	上级设备容量受限
31234	射阳	海河华北1#变	10	200	上级设备容量受限
31235	射阳	海河华北10#变	10	200	上级设备容量受限
31236	射阳	海河华北12#变	10	200	上级设备容量受限
31237	射阳	海河华北13＃变	10	200	上级设备容量受限
31238	射阳	海河华北14#变	10	200	上级设备容量受限
31239	射阳	海河华北2#变	10	200	上级设备容量受限
31240	射阳	海河华北3号新增	10	200	上级设备容量受限
31241	射阳	海河华北4#变	10	200	上级设备容量受限
31242	射阳	海河华北5#变	10	200	上级设备容量受限
31243	射阳	海河华北6#变	10	200	上级设备容量受限
31244	射阳	海河华北7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31245	射阳	海河华北8#变	10	200	上级设备容量受限
31246	射阳	海河华北9#变	10	200	上级设备容量受限
31247	射阳	海河街道37#变	10	400	上级设备容量受限
31248	射阳	海河清和4#变	10	250	上级设备容量受限
31249	射阳	海河清河1-1号变	10	200	上级设备容量受限
31250	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	上级设备容量受限
31251	射阳	华北11#变	10	250	上级设备容量受限
31252	射阳	条海康居2#变	10	200	上级设备容量受限
31253	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	上级设备容量受限
31254	射阳	陡港康居1#配变	10	200	上级设备容量受限
31255	射阳	海河川彭16＃配变	10	400	上级设备容量受限
31256	射阳	海河陡港1#配变	10	400	上级设备容量受限
31257	射阳	海河陡港10#变	10	400	上级设备容量受限
31258	射阳	海河陡港11#变	10	400	上级设备容量受限
31259	射阳	海河陡港13#变	10	200	上级设备容量受限
31260	射阳	海河陡港16#变	10	200	上级设备容量受限
31261	射阳	海河陡港17#变	10	200	上级设备容量受限
31262	射阳	海河陡港18#变	10	200	上级设备容量受限
31263	射阳	海河陡港19#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31264	射阳	海河陡港2#配变	10	200	上级设备容量受限
31265	射阳	海河陡港20#变	10	200	上级设备容量受限
31266	射阳	海河陡港21#变	10	200	上级设备容量受限
31267	射阳	海河陡港3号变	10	315	上级设备容量受限
31268	射阳	海河陡港4#配变	10	200	上级设备容量受限
31269	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
31270	射阳	海河陡港6#配变	10	200	上级设备容量受限
31271	射阳	海河陡港7#变	10	200	上级设备容量受限
31272	射阳	海河陡港9#变	10	200	上级设备容量受限
31273	射阳	海河烈士2#变	10	200	上级设备容量受限
31274	射阳	海河五星16＃变	10	400	上级设备容量受限
31275	射阳	海河旭日7＃变	10	200	上级设备容量受限
31276	射阳	海河跃华14＃变	10	200	上级设备容量受限
31277	射阳	海河跃华4#变	10	200	上级设备容量受限
31278	射阳	海河跃华6#变	10	200	上级设备容量受限
31279	射阳	海河海湾3#变	10	400	上级设备容量受限
31280	射阳	海河五星5#变	10	630	上级设备容量受限
31281	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
31282	射阳	海河跃华12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31283	射阳	海河跃华18#变	10	200	上级设备容量受限
31284	射阳	海河跃华2#变	10	200	上级设备容量受限
31285	射阳	海河跃华3#变	10	400	上级设备容量受限
31286	射阳	海河跃华7#变	10	400	上级设备容量受限
31287	射阳	海河跃华8#变	10	200	上级设备容量受限
31288	射阳	海河跃华9#变	10	400	上级设备容量受限
31289	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	上级设备容量受限
31290	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	上级设备容量受限
31291	射阳	芦湾3#配变	10	400	本级设备容量受限
31292	射阳	芦湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
31293	射阳	中尖4＃配变	10	400	本级设备容量受限
31294	射阳	海通建新2#配变	10	200	本级设备容量受限
31295	射阳	海通建新4＃配变	10	200	本级设备容量受限
31296	射阳	射北2#配变	10	200	本级设备容量受限
31297	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	本级设备容量受限
31298	射阳	海通环洋2#变	10	400	本级设备容量受限
31299	射阳	海通环洋村8＃配变	10	200	本级设备容量受限
31300	射阳	海通林南1#配变	10	200	本级设备容量受限
31301	射阳	南坎3#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31302	射阳	邻里中心1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
31303	射阳	邻里中心1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
31304	射阳	邻里中心2#配电房5#主变	10	800	上级设备容量受限
31305	射阳	邻里中心2#配电房7#主变	10	800	上级设备容量受限
31306	射阳	邻里中心3#配电房11#主变	10	800	上级设备容量受限
31307	射阳	邻里中心3#配电房9#主变	10	800	上级设备容量受限
31308	射阳	邻里中心4#配电房13#主变	10	800	上级设备容量受限
31309	射阳	邻里中心4#配电房15#主变	10	800	上级设备容量受限
31310	射阳	安乐1#变	10	200	上级设备容量受限
31311	射阳	安乐10#配变	10	200	上级设备容量受限
31312	射阳	安乐2#配变	10	200	上级设备容量受限
31313	射阳	安乐4#变	10	200	上级设备容量受限
31314	射阳	安乐5#变	10	400	上级设备容量受限
31315	射阳	安乐6#变	10	400	上级设备容量受限
31316	射阳	安乐7#变	10	400	上级设备容量受限
31317	射阳	安乐8#变	10	400	上级设备容量受限
31318	射阳	凤东9#配变	10	200	上级设备容量受限
31319	射阳	凤东1#配变	10	400	上级设备容量受限
31320	射阳	凤东10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31321	射阳	凤东17#配变	10	400	上级设备容量受限
31322	射阳	凤凰1#变	10	200	上级设备容量受限
31323	射阳	凤凰2#变	10	200	上级设备容量受限
31324	射阳	凤凰3#	10	400	上级设备容量受限
31325	射阳	凤凰4#变	10	200	上级设备容量受限
31326	射阳	凤凰6#配变	10	200	上级设备容量受限
31327	射阳	凤凰7#配变	10	200	上级设备容量受限
31328	射阳	凤凰8#配变	10	400	上级设备容量受限
31329	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
31330	射阳	10#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
31331	射阳	5#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
31332	射阳	6#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
31333	射阳	8#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
31334	射阳	9#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
31335	射阳	凤兴4#变	10	400	上级设备容量受限
31336	射阳	凤兴6#变	10	400	上级设备容量受限
31337	射阳	凤兴7#配变	10	400	上级设备容量受限
31338	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
31339	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31340	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	上级设备容量受限
31341	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	上级设备容量受限
31342	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	上级设备容量受限
31343	射阳	开发区1#变	10	400	上级设备容量受限
31344	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	上级设备容量受限
31345	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	上级设备容量受限
31346	射阳	双龙13#配变	10	400	上级设备容量受限
31347	射阳	泰来金苑小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
31348	射阳	泰来玉苑小区1#配电室1#主变	10	400	上级设备容量受限
31349	射阳	西区10#配变	10	400	上级设备容量受限
31350	射阳	西区11#变	10	400	上级设备容量受限
31351	射阳	西区12#变	10	400	上级设备容量受限
31352	射阳	西区14#配变	10	200	上级设备容量受限
31353	射阳	西区17#变	10	400	上级设备容量受限
31354	射阳	西区18#变	10	400	上级设备容量受限
31355	射阳	西区19#变	10	400	上级设备容量受限
31356	射阳	西区2#变	10	315	上级设备容量受限
31357	射阳	西区20#变	10	200	上级设备容量受限
31358	射阳	西区9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31359	射阳	新区1#配变	10	315	上级设备容量受限
31360	射阳	新区3#变	10	315	上级设备容量受限
31361	射阳	银泰水岸商业中心7#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
31362	射阳	公园线交警队充电桩1#变	10	400	上级设备容量受限
31363	射阳	公园壹号1#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
31364	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
31365	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
31366	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
31367	射阳	四季芳庭小区1#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
31368	射阳	泰来金苑小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
31369	射阳	泰来玉苑小区1#配电室2#主变	10	400	上级设备容量受限
31370	射阳	西区21#变	10	400	上级设备容量受限
31371	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	上级设备容量受限
31372	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	上级设备容量受限
31373	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
31374	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
31375	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
31376	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	上级设备容量受限
31377	射阳	大有国际装饰城	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31378	射阳	风东14#变	10	200	上级设备容量受限
31379	射阳	风东8#配变	10	200	上级设备容量受限
31380	射阳	风东11#配变	10	200	上级设备容量受限
31381	射阳	风东12#配变	10	160	上级设备容量受限
31382	射阳	风东13#变	10	400	上级设备容量受限
31383	射阳	风东2#变	10	200	上级设备容量受限
31384	射阳	风东3#变	10	400	上级设备容量受限
31385	射阳	风东4#变	10	400	上级设备容量受限
31386	射阳	风东5#变	10	400	上级设备容量受限
31387	射阳	风东6#配变	10	400	上级设备容量受限
31388	射阳	风东7#配变	10	200	上级设备容量受限
31389	射阳	凤凰9#配变	10	200	上级设备容量受限
31390	射阳	凤兴1#变	10	400	上级设备容量受限
31391	射阳	凤兴2#变	10	400	上级设备容量受限
31392	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
31393	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
31394	射阳	汇丰市场箱变001(祝伟线）	10	200	上级设备容量受限
31395	射阳	西区13#配变	10	400	上级设备容量受限
31396	射阳	西区7#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31397	射阳	西区8#配变	10	400	上级设备容量受限
31398	射阳	新区6#变	10	400	上级设备容量受限
31399	射阳	正塘10#	10	315	上级设备容量受限
31400	射阳	正塘20#配变	10	200	上级设备容量受限
31401	射阳	正塘21#配变	10	200	上级设备容量受限
31402	射阳	凤西2#配变	10	160	上级设备容量受限
31403	射阳	安乐3#变	10	400	上级设备容量受限
31404	射阳	安乐9#配变	10	200	上级设备容量受限
31405	射阳	凤鸣1#变	10	200	上级设备容量受限
31406	射阳	凤鸣10#配变	10	200	上级设备容量受限
31407	射阳	凤鸣11#配变	10	200	上级设备容量受限
31408	射阳	凤鸣2#变	10	400	上级设备容量受限
31409	射阳	凤鸣3#变	10	200	上级设备容量受限
31410	射阳	凤鸣4#变	10	400	上级设备容量受限
31411	射阳	凤鸣5#变	10	400	上级设备容量受限
31412	射阳	凤鸣7#配变	10	200	上级设备容量受限
31413	射阳	凤鸣8#配变	10	200	上级设备容量受限
31414	射阳	凤鸣9#变	10	200	上级设备容量受限
31415	射阳	星灯1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31416	射阳	星灯2#配变	10	400	上级设备容量受限
31417	射阳	星灯3#变	10	200	上级设备容量受限
31418	射阳	星灯4#配变	10	400	上级设备容量受限
31419	射阳	星灯5#变	10	200	上级设备容量受限
31420	射阳	星灯6#变	10	200	上级设备容量受限
31421	射阳	星灯7#配变	10	200	上级设备容量受限
31422	射阳	光荣4#配变	10	200	上级设备容量受限
31423	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	上级设备容量受限
31424	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	上级设备容量受限
31425	射阳	合兴小街1#配变	10	400	上级设备容量受限
31426	射阳	合兴小街10#配变	10	400	上级设备容量受限
31427	射阳	合兴小街11#配变	10	400	上级设备容量受限
31428	射阳	合兴小街12#配变	10	400	上级设备容量受限
31429	射阳	合兴小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
31430	射阳	合兴小街5#配变	10	400	上级设备容量受限
31431	射阳	合兴小街6#公变	10	400	上级设备容量受限
31432	射阳	庆云4#配变	10	400	上级设备容量受限
31433	射阳	庆云5#配变	10	400	上级设备容量受限
31434	射阳	庆云6#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31435	射阳	庆云9#配变	10	400	上级设备容量受限
31436	射阳	永宁房产	10	400	上级设备容量受限
31437	射阳	双龙八组配变	10	200	上级设备容量受限
31438	射阳	四港1#配变	10	200	上级设备容量受限
31439	射阳	四港10#配变	10	315	上级设备容量受限
31440	射阳	四港14	10	200	上级设备容量受限
31441	射阳	四港16#配变	10	200	上级设备容量受限
31442	射阳	四港2#配变	10	400	上级设备容量受限
31443	射阳	四港4#配变	10	200	上级设备容量受限
31444	射阳	四港8#配变	10	400	上级设备容量受限
31445	射阳	四港9#配变	10	200	上级设备容量受限
31446	射阳	正塘1#配变	10	315	上级设备容量受限
31447	射阳	正塘12#配变	10	200	上级设备容量受限
31448	射阳	正塘14#配变	10	315	上级设备容量受限
31449	射阳	正塘15#配变	10	315	上级设备容量受限
31450	射阳	正塘17#配变	10	315	上级设备容量受限
31451	射阳	正塘18#变	10	400	上级设备容量受限
31452	射阳	正塘19#配变	10	400	上级设备容量受限
31453	射阳	正塘2#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31454	射阳	正塘22#配变	10	400	上级设备容量受限
31455	射阳	正塘24#变	10	200	上级设备容量受限
31456	射阳	正塘28#变	10	400	上级设备容量受限
31457	射阳	正塘29#变	10	400	上级设备容量受限
31458	射阳	正塘30#变	10	400	上级设备容量受限
31459	射阳	正塘4#配变	10	400	上级设备容量受限
31460	射阳	正塘5#变	10	400	上级设备容量受限
31461	射阳	凤西1#变	10	200	上级设备容量受限
31462	射阳	坚固4#变	10	200	上级设备容量受限
31463	射阳	庆云1#配变	10	200	上级设备容量受限
31464	射阳	庆云10#配变	10	200	上级设备容量受限
31465	射阳	庆云2#配变	10	200	上级设备容量受限
31466	射阳	庆云3#配变	10	250	上级设备容量受限
31467	射阳	庆云7#配变	10	200	上级设备容量受限
31468	射阳	庆云8#配变	10	200	上级设备容量受限
31469	射阳	双龙3#配变	10	315	上级设备容量受限
31470	射阳	双龙4#变	10	400	上级设备容量受限
31471	射阳	双龙船厂1#变	10	400	上级设备容量受限
31472	射阳	双龙船厂2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31473	射阳	凤兴3#配变	10	400	上级设备容量受限
31474	射阳	凤兴5#变	10	200	上级设备容量受限
31475	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	上级设备容量受限
31476	射阳	四季芳庭小区3#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
31477	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	上级设备容量受限
31478	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	上级设备容量受限
31479	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
31480	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
31481	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
31482	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	上级设备容量受限
31483	射阳	悦达众翔1#变	10	315	上级设备容量受限
31484	射阳	合德四港13#配变	10	200	上级设备容量受限
31485	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
31486	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
31487	射阳	淮海14#配变	10	400	上级设备容量受限
31488	射阳	淮海17#变	10	400	上级设备容量受限
31489	射阳	淮海19#配变	10	400	上级设备容量受限
31490	射阳	淮海2#配变	10	200	上级设备容量受限
31491	射阳	淮海3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31492	射阳	淮海4#配变	10	200	上级设备容量受限
31493	射阳	淮海7#配变	10	400	上级设备容量受限
31494	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
31495	射阳	货运站	10	200	上级设备容量受限
31496	射阳	四港11#配变	10	200	上级设备容量受限
31497	射阳	四港12#配变	10	400	上级设备容量受限
31498	射阳	四港15	10	200	上级设备容量受限
31499	射阳	四港17#配变	10	200	上级设备容量受限
31500	射阳	四港18#变	10	400	上级设备容量受限
31501	射阳	四港19#变	10	400	上级设备容量受限
31502	射阳	四港3#配变	10	200	上级设备容量受限
31503	射阳	四港5#配变	10	200	上级设备容量受限
31504	射阳	四港6#配变	10	400	上级设备容量受限
31505	射阳	四港7#配变	10	200	上级设备容量受限
31506	射阳	条心12#变	10	200	上级设备容量受限
31507	射阳	条心小区2#变	10	200	上级设备容量受限
31508	射阳	条心小区配变	10	400	上级设备容量受限
31509	射阳	正塘13#配变	10	400	上级设备容量受限
31510	射阳	正塘23#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31511	射阳	正塘27#变	10	200	上级设备容量受限
31512	射阳	正塘6#配变	10	315	上级设备容量受限
31513	射阳	正塘8#配变	10	400	上级设备容量受限
31514	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	上级设备容量受限
31515	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	上级设备容量受限
31516	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	上级设备容量受限
31517	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	上级设备容量受限
31518	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
31519	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
31520	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
31521	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
31522	射阳	条心8#变	10	400	本级设备容量受限
31523	射阳	运棉5#配变	10	200	本级设备容量受限
31524	射阳	合顺5#配变	10	200	本级设备容量受限
31525	射阳	岔北1#配变	10	200	上级设备容量受限
31526	射阳	岔北2#配变	10	200	上级设备容量受限
31527	射阳	岔北3#变	10	200	上级设备容量受限
31528	射阳	岔北5#配变	10	400	上级设备容量受限
31529	射阳	岔北村4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31530	射阳	岔北村6#配变	10	200	上级设备容量受限
31531	射阳	建国1#配变	10	200	上级设备容量受限
31532	射阳	建国4#变	10	200	上级设备容量受限
31533	射阳	建国5#配变	10	200	上级设备容量受限
31534	射阳	建国村2#配变	10	200	上级设备容量受限
31535	射阳	解放3#配变	10	200	上级设备容量受限
31536	射阳	解放7#配变	10	200	上级设备容量受限
31537	射阳	解放村1#配变	10	400	上级设备容量受限
31538	射阳	耦耕建国8#变	10	200	上级设备容量受限
31539	射阳	耦耕解放6#变	10	200	上级设备容量受限
31540	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	上级设备容量受限
31541	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	上级设备容量受限
31542	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	上级设备容量受限
31543	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	上级设备容量受限
31544	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	上级设备容量受限
31545	射阳	下圩2#变	10	200	上级设备容量受限
31546	射阳	下圩5#配变	10	400	上级设备容量受限
31547	射阳	下圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
31548	射阳	下圩8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31549	射阳	下圩9#配变	10	200	上级设备容量受限
31550	射阳	下圩村3#配变	10	400	上级设备容量受限
31551	射阳	友爱10#配变	10	200	上级设备容量受限
31552	射阳	友爱11＃配变	10	315	上级设备容量受限
31553	射阳	友爱12#配变	10	200	上级设备容量受限
31554	射阳	友爱13#变	10	200	上级设备容量受限
31555	射阳	友爱6#配变	10	200	上级设备容量受限
31556	射阳	友爱9#配变	10	200	上级设备容量受限
31557	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
31558	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	上级设备容量受限
31559	射阳	友爱村2#配变	10	200	上级设备容量受限
31560	射阳	友爱村3#配变	10	200	上级设备容量受限
31561	射阳	友爱村4#配变	10	200	上级设备容量受限
31562	射阳	友爱村5#配变	10	200	上级设备容量受限
31563	射阳	友爱村8#配变	10	200	上级设备容量受限
31564	射阳	闸东2#配变	10	200	上级设备容量受限
31565	射阳	闸东4#配变	10	200	上级设备容量受限
31566	射阳	城北10#配变	10	315	上级设备容量受限
31567	射阳	城北11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31568	射阳	城北9#配变	10	400	上级设备容量受限
31569	射阳	合德庆北7#配变	10	315	上级设备容量受限
31570	射阳	庆北1#配变	10	400	上级设备容量受限
31571	射阳	庆北10#变	10	400	上级设备容量受限
31572	射阳	庆北11#配变	10	200	上级设备容量受限
31573	射阳	庆北13#配变	10	400	上级设备容量受限
31574	射阳	庆北14#配变	10	200	上级设备容量受限
31575	射阳	庆北2#变	10	400	上级设备容量受限
31576	射阳	庆北3#变	10	200	上级设备容量受限
31577	射阳	庆北4#配变	10	200	上级设备容量受限
31578	射阳	庆北5#变	10	315	上级设备容量受限
31579	射阳	庆北6#配变	10	400	上级设备容量受限
31580	射阳	庆北8#配变	10	315	上级设备容量受限
31581	射阳	庆北9#配变	10	315	上级设备容量受限
31582	射阳	三角镇村1#配变	10	200	上级设备容量受限
31583	射阳	小洋1#配变	10	200	上级设备容量受限
31584	射阳	小洋6#	10	200	上级设备容量受限
31585	射阳	小洋7#配变	10	200	上级设备容量受限
31586	射阳	兴隆1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31587	射阳	兴隆11#配变	10	400	上级设备容量受限
31588	射阳	兴隆2#配变	10	400	上级设备容量受限
31589	射阳	兴隆3#配变	10	200	上级设备容量受限
31590	射阳	兴隆5#配变	10	400	上级设备容量受限
31591	射阳	兴隆6#配变	10	250	上级设备容量受限
31592	射阳	兴隆7#配变	10	400	上级设备容量受限
31593	射阳	兴隆8#变	10	200	上级设备容量受限
31594	射阳	兴隆9#变	10	200	上级设备容量受限
31595	射阳	城区城北8#配变	10	315	上级设备容量受限
31596	射阳	城区合东10#配变	10	315	上级设备容量受限
31597	射阳	城区合东5#配变	10	200	上级设备容量受限
31598	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	上级设备容量受限
31599	射阳	大陆5#变	10	200	上级设备容量受限
31600	射阳	大陆6#配变	10	200	上级设备容量受限
31601	射阳	大陆7#配变	10	200	上级设备容量受限
31602	射阳	大陆8#配变	10	200	上级设备容量受限
31603	射阳	大陆村1#配变	10	250	上级设备容量受限
31604	射阳	大陆村2#配变	10	400	上级设备容量受限
31605	射阳	大陆村3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31606	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
31607	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
31608	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	上级设备容量受限
31609	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	上级设备容量受限
31610	射阳	耦耕蒲东10#配变	10	100	上级设备容量受限
31611	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	上级设备容量受限
31612	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	上级设备容量受限
31613	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	上级设备容量受限
31614	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	上级设备容量受限
31615	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	上级设备容量受限
31616	射阳	蒲东9#配变	10	200	上级设备容量受限
31617	射阳	蒲东村1#配变	10	200	上级设备容量受限
31618	射阳	蒲东村2#配变	10	200	上级设备容量受限
31619	射阳	蒲西村2#配变	10	400	上级设备容量受限
31620	射阳	蒲西村3#配变	10	200	上级设备容量受限
31621	射阳	蒲西村4#配变	10	160	上级设备容量受限
31622	射阳	浦东4#配变	10	200	上级设备容量受限
31623	射阳	浦东7#变	10	200	上级设备容量受限
31624	射阳	浦东8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31625	射阳	浦南1#配变	10	400	上级设备容量受限
31626	射阳	浦南2#配变	10	200	上级设备容量受限
31627	射阳	浦南3#配变	10	400	上级设备容量受限
31628	射阳	浦南4号变	10	400	上级设备容量受限
31629	射阳	浦南5#配变	10	200	上级设备容量受限
31630	射阳	浦南6#配变	10	200	上级设备容量受限
31631	射阳	浦南7#变	10	400	上级设备容量受限
31632	射阳	浦南8#变	10	400	上级设备容量受限
31633	射阳	浦西5#配变	10	200	上级设备容量受限
31634	射阳	兴隆4#配变	10	400	上级设备容量受限
31635	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	上级设备容量受限
31636	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	上级设备容量受限
31637	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	上级设备容量受限
31638	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
31639	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
31640	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	上级设备容量受限
31641	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	上级设备容量受限
31642	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
31643	射阳	耦耕公用19#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31644	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	上级设备容量受限
31645	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
31646	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	上级设备容量受限
31647	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	上级设备容量受限
31648	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	上级设备容量受限
31649	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	上级设备容量受限
31650	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
31651	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	上级设备容量受限
31652	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	上级设备容量受限
31653	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	上级设备容量受限
31654	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	上级设备容量受限
31655	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	上级设备容量受限
31656	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	上级设备容量受限
31657	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	上级设备容量受限
31658	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	上级设备容量受限
31659	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	上级设备容量受限
31660	射阳	庆东10#配变	10	200	上级设备容量受限
31661	射阳	庆东12#变	10	200	上级设备容量受限
31662	射阳	庆东14#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31663	射阳	庆东4#配变	10	200	上级设备容量受限
31664	射阳	庆东5#配变	10	200	上级设备容量受限
31665	射阳	庆东9#配变	10	400	上级设备容量受限
31666	射阳	三角镇14#变	10	400	上级设备容量受限
31667	射阳	三角镇2#配变	10	200	上级设备容量受限
31668	射阳	三角镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
31669	射阳	三角镇8#配变	10	315	上级设备容量受限
31670	射阳	三角镇村4#配变	10	315	上级设备容量受限
31671	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
31672	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
31673	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
31674	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	上级设备容量受限
31675	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	上级设备容量受限
31676	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	上级设备容量受限
31677	射阳	下圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
31678	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
31679	射阳	兴隆10#变	10	200	上级设备容量受限
31680	射阳	兴耦1#配变	10	315	上级设备容量受限
31681	射阳	兴耦2#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31682	射阳	兴耦3#配变	10	400	上级设备容量受限
31683	射阳	兴耦4#配变	10	400	上级设备容量受限
31684	射阳	兴耦7#配变	10	400	上级设备容量受限
31685	射阳	城北1#配变	10	400	上级设备容量受限
31686	射阳	城北6#配变	10	400	上级设备容量受限
31687	射阳	城区城区教堂配变	10	400	上级设备容量受限
31688	射阳	工业园9#配变	10	400	上级设备容量受限
31689	射阳	合德城北2#配变	10	400	上级设备容量受限
31690	射阳	合德城北3#变	10	400	上级设备容量受限
31691	射阳	合德城北4#变	10	400	上级设备容量受限
31692	射阳	合德工业园7#配变	10	400	上级设备容量受限
31693	射阳	合德园区13#配变	10	315	上级设备容量受限
31694	射阳	庆南4组配变	10	400	上级设备容量受限
31695	射阳	园区10#变	10	400	上级设备容量受限
31696	射阳	园区11#配变	10	400	上级设备容量受限
31697	射阳	园区14#配变	10	400	上级设备容量受限
31698	射阳	园区15#配变	10	400	上级设备容量受限
31699	射阳	园区16#变	10	400	上级设备容量受限
31700	射阳	园区17#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31701	射阳	园区6#变	10	400	上级设备容量受限
31702	射阳	园区8#配变	10	400	上级设备容量受限
31703	射阳	边港1#配变	10	200	上级设备容量受限
31704	射阳	边港3#配变	10	200	上级设备容量受限
31705	射阳	边港5#变	10	200	上级设备容量受限
31706	射阳	边港7#配变	10	200	上级设备容量受限
31707	射阳	边港8#配变	10	200	上级设备容量受限
31708	射阳	边港村10#配变	10	200	上级设备容量受限
31709	射阳	边港村11#配变	10	200	上级设备容量受限
31710	射阳	边港村2#配变	10	400	上级设备容量受限
31711	射阳	边港村4#配变	10	200	上级设备容量受限
31712	射阳	边港村6#配变	10	200	上级设备容量受限
31713	射阳	边港村9#配变	10	200	上级设备容量受限
31714	射阳	建国3#变	10	200	上级设备容量受限
31715	射阳	建国7#变	10	200	上级设备容量受限
31716	射阳	解放10#配变	10	200	上级设备容量受限
31717	射阳	解放2#变	10	200	上级设备容量受限
31718	射阳	解放8#配变	10	200	上级设备容量受限
31719	射阳	解放9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31720	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
31721	射阳	耦耕边港13#变	10	250	上级设备容量受限
31722	射阳	耦耕建国9#变	10	200	上级设备容量受限
31723	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	上级设备容量受限
31724	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	上级设备容量受限
31725	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
31726	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
31727	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	上级设备容量受限
31728	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	上级设备容量受限
31729	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
31730	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
31731	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	上级设备容量受限
31732	射阳	荣玉1#配变	10	200	上级设备容量受限
31733	射阳	荣玉10#变	10	200	上级设备容量受限
31734	射阳	荣玉11#变	10	200	上级设备容量受限
31735	射阳	荣玉2#变	10	200	上级设备容量受限
31736	射阳	荣玉3#配变	10	400	上级设备容量受限
31737	射阳	荣玉4#配变	10	200	上级设备容量受限
31738	射阳	荣玉5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31739	射阳	荣玉7#配变	10	200	上级设备容量受限
31740	射阳	荣玉9#变	10	200	上级设备容量受限
31741	射阳	荣玉村6#配变	10	200	上级设备容量受限
31742	射阳	三角镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
31743	射阳	三角镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
31744	射阳	三角镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
31745	射阳	三角镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
31746	射阳	三角镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
31747	射阳	友爱7#配变	10	200	上级设备容量受限
31748	射阳	邻里中心1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
31749	射阳	邻里中心1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
31750	射阳	邻里中心2#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
31751	射阳	邻里中心2#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
31752	射阳	邻里中心3#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
31753	射阳	邻里中心3#配电房12#主变	10	800	上级设备容量受限
31754	射阳	邻里中心4#配电房14#主变	10	800	上级设备容量受限
31755	射阳	邻里中心4#配电房16#主变	10	800	上级设备容量受限
31756	射阳	安乐12#变091	10	200	上级设备容量受限
31757	射阳	安乐11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31758	射阳	北灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
31759	射阳	北灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
31760	射阳	北灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
31761	射阳	北灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
31762	射阳	北灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
31763	射阳	北灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
31764	射阳	北灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
31765	射阳	合德北灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
31766	射阳	合德海丰五组	10	200	上级设备容量受限
31767	射阳	新淤1#变	10	400	上级设备容量受限
31768	射阳	新淤10#配变	10	200	上级设备容量受限
31769	射阳	新淤11#配变	10	200	上级设备容量受限
31770	射阳	新淤13#配变	10	200	上级设备容量受限
31771	射阳	新淤14#配变	10	200	上级设备容量受限
31772	射阳	新淤2#配变	10	200	上级设备容量受限
31773	射阳	新淤3#配变	10	200	上级设备容量受限
31774	射阳	新淤4#配变	10	400	上级设备容量受限
31775	射阳	新淤6#配变	10	400	上级设备容量受限
31776	射阳	新淤7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31777	射阳	大兴公变2#配变	10	400	上级设备容量受限
31778	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	上级设备容量受限
31779	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	上级设备容量受限
31780	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	上级设备容量受限
31781	射阳	射兴12#配变	10	200	上级设备容量受限
31782	射阳	射兴15#配变	10	400	上级设备容量受限
31783	射阳	射兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
31784	射阳	新淤12#配变	10	200	上级设备容量受限
31785	射阳	新淤5#配变	10	400	上级设备容量受限
31786	射阳	新淤8配变	10	400	上级设备容量受限
31787	射阳	新淤9#配变	10	200	上级设备容量受限
31788	射阳	运河1#配变	10	200	上级设备容量受限
31789	射阳	运河2#配变	10	200	上级设备容量受限
31790	射阳	运河3#配变	10	200	上级设备容量受限
31791	射阳	运河4#配变	10	200	上级设备容量受限
31792	射阳	运河5#配变	10	200	上级设备容量受限
31793	射阳	运河6#配变	10	200	上级设备容量受限
31794	射阳	运河7#配变	10	200	上级设备容量受限
31795	射阳	运棉14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31796	射阳	运棉7#配变	10	200	上级设备容量受限
31797	射阳	运南1#配变	10	200	上级设备容量受限
31798	射阳	运南2#配变	10	200	上级设备容量受限
31799	射阳	运南3#配变	10	200	上级设备容量受限
31800	射阳	运南4#配变	10	200	上级设备容量受限
31801	射阳	运南5#配变	10	200	上级设备容量受限
31802	射阳	运南6#配变	10	200	上级设备容量受限
31803	射阳	运南7#配变	10	200	上级设备容量受限
31804	射阳	运南8#配变	10	200	上级设备容量受限
31805	射阳	东跃1#配变	10	200	上级设备容量受限
31806	射阳	东跃2#配变	10	200	上级设备容量受限
31807	射阳	东跃3#配变	10	200	上级设备容量受限
31808	射阳	东跃5#配变	10	200	上级设备容量受限
31809	射阳	东跃6#配变	10	200	上级设备容量受限
31810	射阳	东跃7#配变	10	400	上级设备容量受限
31811	射阳	东跃8#配变	10	200	上级设备容量受限
31812	射阳	耦耕1#配变	10	200	上级设备容量受限
31813	射阳	耦耕2#配变	10	200	上级设备容量受限
31814	射阳	耦耕3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31815	射阳	耦耕5#变	10	200	上级设备容量受限
31816	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	上级设备容量受限
31817	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	上级设备容量受限
31818	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	上级设备容量受限
31819	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	上级设备容量受限
31820	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	上级设备容量受限
31821	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	上级设备容量受限
31822	射阳	耦耕其林6#变	10	200	上级设备容量受限
31823	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	上级设备容量受限
31824	射阳	耦耕双港16#变	10	200	上级设备容量受限
31825	射阳	耦耕团结1#变	10	400	上级设备容量受限
31826	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	上级设备容量受限
31827	射阳	耦耕团结3#变	10	400	上级设备容量受限
31828	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	上级设备容量受限
31829	射阳	耦耕团结5#变	10	200	上级设备容量受限
31830	射阳	耦耕团结6#变	10	200	上级设备容量受限
31831	射阳	耦耕团结7#变	10	200	上级设备容量受限
31832	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	上级设备容量受限
31833	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31834	射阳	耦民1#配变	10	200	上级设备容量受限
31835	射阳	耦民2#配变	10	160	上级设备容量受限
31836	射阳	耦民4#配变	10	200	上级设备容量受限
31837	射阳	耦民5#配变	10	200	上级设备容量受限
31838	射阳	耦民6#配变	10	200	上级设备容量受限
31839	射阳	耦民7#配变	10	200	上级设备容量受限
31840	射阳	其林1#配变	10	400	上级设备容量受限
31841	射阳	其林3#配变	10	30	上级设备容量受限
31842	射阳	其林村5#配变	10	200	上级设备容量受限
31843	射阳	双港1#配变	10	200	上级设备容量受限
31844	射阳	双港10#配变	10	200	上级设备容量受限
31845	射阳	双港11#配变	10	200	上级设备容量受限
31846	射阳	双港12#配变	10	200	上级设备容量受限
31847	射阳	双港13#变	10	200	上级设备容量受限
31848	射阳	双港15#变	10	200	上级设备容量受限
31849	射阳	双港2#变	10	200	上级设备容量受限
31850	射阳	双港3#配变	10	200	上级设备容量受限
31851	射阳	双港4#配变	10	200	上级设备容量受限
31852	射阳	双港5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31853	射阳	双港6#配变	10	200	上级设备容量受限
31854	射阳	双港7#配变	10	200	上级设备容量受限
31855	射阳	双港8#配变	10	200	上级设备容量受限
31856	射阳	双港9#配变	10	200	上级设备容量受限
31857	射阳	团结8#配变	10	200	上级设备容量受限
31858	射阳	闸东1#配变	10	200	上级设备容量受限
31859	射阳	闸东3#配变	10	200	上级设备容量受限
31860	射阳	合德中心小区1#变	10	400	上级设备容量受限
31861	射阳	光荣1#配变	10	315	上级设备容量受限
31862	射阳	光荣2#配变	10	200	上级设备容量受限
31863	射阳	光荣3#配变	10	200	上级设备容量受限
31864	射阳	光荣5#配变	10	400	上级设备容量受限
31865	射阳	光荣6#配变	10	400	上级设备容量受限
31866	射阳	光荣7#配变	10	315	上级设备容量受限
31867	射阳	光荣8#配变	10	400	上级设备容量受限
31868	射阳	光荣9#配变	10	400	上级设备容量受限
31869	射阳	合德中北6#配变	10	400	上级设备容量受限
31870	射阳	坚固1#配变	10	200	上级设备容量受限
31871	射阳	坚固2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31872	射阳	坚固3#配变	10	200	上级设备容量受限
31873	射阳	小洋2#配变	10	250	上级设备容量受限
31874	射阳	小洋3#	10	200	上级设备容量受限
31875	射阳	小洋4#配变	10	400	上级设备容量受限
31876	射阳	小洋5#配变	10	400	上级设备容量受限
31877	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
31878	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
31879	射阳	中北1#配变	10	200	上级设备容量受限
31880	射阳	中北10#配变	10	200	上级设备容量受限
31881	射阳	中北11#配变	10	200	上级设备容量受限
31882	射阳	中北12#配变	10	200	上级设备容量受限
31883	射阳	中北3#配变	10	200	上级设备容量受限
31884	射阳	中北4#配变	10	400	上级设备容量受限
31885	射阳	中北5#配变	10	200	上级设备容量受限
31886	射阳	中北7#变	10	400	上级设备容量受限
31887	射阳	中北8#变	10	200	上级设备容量受限
31888	射阳	中北9#配变	10	400	上级设备容量受限
31889	射阳	中心1#配变	10	200	上级设备容量受限
31890	射阳	中心2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31891	射阳	中心3#配变	10	200	上级设备容量受限
31892	射阳	中心4#配变	10	200	上级设备容量受限
31893	射阳	中心5#配变	10	200	上级设备容量受限
31894	射阳	中心6#配变	10	200	上级设备容量受限
31895	射阳	中心7#配变	10	200	上级设备容量受限
31896	射阳	中心安置区1#变	10	630	上级设备容量受限
31897	射阳	周圩1#变	10	400	上级设备容量受限
31898	射阳	周圩10#变	10	400	上级设备容量受限
31899	射阳	周圩2#变	10	400	上级设备容量受限
31900	射阳	周圩3#变	10	100	上级设备容量受限
31901	射阳	周圩4#变	10	200	上级设备容量受限
31902	射阳	周圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
31903	射阳	周圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
31904	射阳	周圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
31905	射阳	周圩8#配变.	10	200	上级设备容量受限
31906	射阳	翻身4#配变	10	200	上级设备容量受限
31907	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	上级设备容量受限
31908	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	上级设备容量受限
31909	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31910	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	上级设备容量受限
31911	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	上级设备容量受限
31912	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	上级设备容量受限
31913	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	上级设备容量受限
31914	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	上级设备容量受限
31915	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	上级设备容量受限
31916	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	上级设备容量受限
31917	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	上级设备容量受限
31918	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	上级设备容量受限
31919	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	上级设备容量受限
31920	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	上级设备容量受限
31921	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
31922	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	上级设备容量受限
31923	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	上级设备容量受限
31924	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	上级设备容量受限
31925	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	上级设备容量受限
31926	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	上级设备容量受限
31927	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	上级设备容量受限
31928	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31929	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	上级设备容量受限
31930	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	上级设备容量受限
31931	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	上级设备容量受限
31932	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	上级设备容量受限
31933	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	上级设备容量受限
31934	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	上级设备容量受限
31935	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	上级设备容量受限
31936	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	上级设备容量受限
31937	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	上级设备容量受限
31938	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	上级设备容量受限
31939	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	上级设备容量受限
31940	射阳	庆东6#配变	10	400	上级设备容量受限
31941	射阳	庆余1#变	10	200	上级设备容量受限
31942	射阳	庆余10#配变	10	200	上级设备容量受限
31943	射阳	庆余3#配变	10	200	上级设备容量受限
31944	射阳	庆余4#配变	10	200	上级设备容量受限
31945	射阳	庆余5#	10	200	上级设备容量受限
31946	射阳	庆余6#变	10	200	上级设备容量受限
31947	射阳	庆余8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31948	射阳	庆余9#变	10	200	上级设备容量受限
31949	射阳	西场2#配变	10	200	上级设备容量受限
31950	射阳	西场5#配变	10	200	上级设备容量受限
31951	射阳	西场6#配变	10	400	上级设备容量受限
31952	射阳	西场8#配变	10	200	上级设备容量受限
31953	射阳	新荣4#配变	10	200	上级设备容量受限
31954	射阳	新荣5#配变	10	200	上级设备容量受限
31955	射阳	新荣6#配变	10	200	上级设备容量受限
31956	射阳	左岸风情小区15001	10	630	上级设备容量受限
31957	射阳	左岸风情小区15002	10	630	上级设备容量受限
31958	射阳	海星1#变	10	200	上级设备容量受限
31959	射阳	海星2#变	10	200	上级设备容量受限
31960	射阳	海星3#变	10	400	上级设备容量受限
31961	射阳	海星6#变	10	400	上级设备容量受限
31962	射阳	海星7#变	10	400	上级设备容量受限
31963	射阳	海星9#变	10	200	上级设备容量受限
31964	射阳	海星村10#配变	10	400	上级设备容量受限
31965	射阳	海星村11#配变	10	400	上级设备容量受限
31966	射阳	南公变4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31967	射阳	南公变海星4#变	10	400	上级设备容量受限
31968	射阳	原种场1#变	10	400	上级设备容量受限
31969	射阳	原种场2#变JN	10	200	上级设备容量受限
31970	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	上级设备容量受限
31971	射阳	港务1#变	10	400	上级设备容量受限
31972	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	上级设备容量受限
31973	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	上级设备容量受限
31974	射阳	利民3#变	10	400	上级设备容量受限
31975	射阳	南公变8#变	10	400	上级设备容量受限
31976	射阳	双灯2#变	10	200	上级设备容量受限
31977	射阳	双灯4#变	10	200	上级设备容量受限
31978	射阳	东方1#变	10	200	上级设备容量受限
31979	射阳	东方10#变	10	400	上级设备容量受限
31980	射阳	东方12#变	10	400	上级设备容量受限
31981	射阳	东方13#变	10	400	上级设备容量受限
31982	射阳	东方17#变	10	400	上级设备容量受限
31983	射阳	东方18#变	10	400	上级设备容量受限
31984	射阳	东方19#变	10	400	上级设备容量受限
31985	射阳	东方2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
31986	射阳	东方20#变	10	200	上级设备容量受限
31987	射阳	东方24#变	10	200	上级设备容量受限
31988	射阳	东方28#变	10	200	上级设备容量受限
31989	射阳	东方29＃变	10	200	上级设备容量受限
31990	射阳	东方3#变	10	200	上级设备容量受限
31991	射阳	东方31#变	10	400	上级设备容量受限
31992	射阳	东方32#变	10	200	上级设备容量受限
31993	射阳	东方4#变	10	400	上级设备容量受限
31994	射阳	黄沙港东方线东方25#变	10	200	上级设备容量受限
31995	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	上级设备容量受限
31996	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	上级设备容量受限
31997	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	上级设备容量受限
31998	射阳	东方14#变	10	200	上级设备容量受限
31999	射阳	东方15#变	10	200	上级设备容量受限
32000	射阳	东方22#变	10	200	上级设备容量受限
32001	射阳	东方27#变	10	200	上级设备容量受限
32002	射阳	东方7#变JN	10	200	上级设备容量受限
32003	射阳	东方8#变	10	315	上级设备容量受限
32004	射阳	幸福17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32005	射阳	幸福18#配变	10	200	上级设备容量受限
32006	射阳	东方21#变	10	200	上级设备容量受限
32007	射阳	东方9#变	10	200	上级设备容量受限
32008	射阳	幸福19#配变	10	200	上级设备容量受限
32009	射阳	幸福20#配变	10	200	上级设备容量受限
32010	射阳	幸福21#配变	10	200	上级设备容量受限
32011	射阳	幸福22#配变	10	200	上级设备容量受限
32012	射阳	东方16#变	10	200	上级设备容量受限
32013	射阳	东方26#变	10	200	上级设备容量受限
32014	射阳	东方5#变JN	10	200	上级设备容量受限
32015	射阳	残老村1#配变	10	200	上级设备容量受限
32016	射阳	海港洋河9#	10	200	上级设备容量受限
32017	射阳	贺东1#	10	250	上级设备容量受限
32018	射阳	贺东3#变	10	400	上级设备容量受限
32019	射阳	盐河1#变	10	200	上级设备容量受限
32020	射阳	盐河2#变	10	200	上级设备容量受限
32021	射阳	盐南1#	10	200	上级设备容量受限
32022	射阳	盐南2#	10	200	上级设备容量受限
32023	射阳	盐南3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32024	射阳	盐南4#	10	200	上级设备容量受限
32025	射阳	洋河1#变	10	400	上级设备容量受限
32026	射阳	洋河10#	10	200	上级设备容量受限
32027	射阳	洋河12#变	10	200	上级设备容量受限
32028	射阳	洋河2#变	10	400	上级设备容量受限
32029	射阳	洋河3#变	10	200	上级设备容量受限
32030	射阳	洋河5#变	10	200	上级设备容量受限
32031	射阳	洋河6#变	10	400	上级设备容量受限
32032	射阳	洋河7#	10	200	上级设备容量受限
32033	射阳	洋河8#	10	200	上级设备容量受限
32034	射阳	洋河公变11#新增	10	200	上级设备容量受限
32035	射阳	洋河公变4#变	10	200	上级设备容量受限
32036	射阳	洋河洋中2#变	10	200	上级设备容量受限
32037	射阳	洋中1#变	10	315	上级设备容量受限
32038	射阳	洋中3#配变	10	200	上级设备容量受限
32039	射阳	洋中4#配变	10	400	上级设备容量受限
32040	射阳	月滩1#变	10	200	上级设备容量受限
32041	射阳	月滩10#配变	10	200	上级设备容量受限
32042	射阳	月滩2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32043	射阳	月滩3#变	10	200	上级设备容量受限
32044	射阳	月滩5#变	10	200	上级设备容量受限
32045	射阳	月滩6#	10	200	上级设备容量受限
32046	射阳	月滩7#	10	200	上级设备容量受限
32047	射阳	月滩8#配变	10	200	上级设备容量受限
32048	射阳	月滩9#变	10	200	上级设备容量受限
32049	射阳	东港1#变	10	400	上级设备容量受限
32050	射阳	东港10#	10	200	上级设备容量受限
32051	射阳	东港11#配变	10	400	上级设备容量受限
32052	射阳	东港12#变	10	200	上级设备容量受限
32053	射阳	东港13#变	10	400	上级设备容量受限
32054	射阳	东港2#变	10	200	上级设备容量受限
32055	射阳	东港3#变	10	200	上级设备容量受限
32056	射阳	东港4#变	10	200	上级设备容量受限
32057	射阳	东港5#变	10	200	上级设备容量受限
32058	射阳	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
32059	射阳	东港7#变	10	400	上级设备容量受限
32060	射阳	东港8#变	10	200	上级设备容量受限
32061	射阳	东港9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32062	射阳	东港居委会1#配变	10	400	上级设备容量受限
32063	射阳	东港居委会2#配变	10	200	上级设备容量受限
32064	射阳	东港居委会3#配变	10	400	上级设备容量受限
32065	射阳	东港射渔2#	10	200	上级设备容量受限
32066	射阳	海港1#变	10	200	上级设备容量受限
32067	射阳	射渔3#变	10	200	上级设备容量受限
32068	射阳	射渔4#	10	200	上级设备容量受限
32069	射阳	射渔5#	10	200	上级设备容量受限
32070	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	上级设备容量受限
32071	射阳	新渠3#配变	10	200	本级设备容量受限
32072	射阳	金华3#配变	10	400	本级设备容量受限
32073	射阳	公兴6#配变	10	200	本级设备容量受限
32074	射阳	星光1#配变	10	200	本级设备容量受限
32075	射阳	团南1#配变	10	400	本级设备容量受限
32076	射阳	团南8#配变	10	200	本级设备容量受限
32077	射阳	八顷1#配变	10	200	上级设备容量受限
32078	射阳	八顷11#配变	10	200	上级设备容量受限
32079	射阳	八顷12#配变	10	200	上级设备容量受限
32080	射阳	八顷2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32081	射阳	八顷5#配变	10	250	上级设备容量受限
32082	射阳	八顷6#配变	10	200	上级设备容量受限
32083	射阳	八顷7#配变	10	400	上级设备容量受限
32084	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	上级设备容量受限
32085	射阳	丰产1#配变	10	200	上级设备容量受限
32086	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
32087	射阳	丰产3#配变	10	315	上级设备容量受限
32088	射阳	丰产4#配变	10	315	上级设备容量受限
32089	射阳	丰产7#配变	10	200	上级设备容量受限
32090	射阳	临海团北15#配变	10	315	上级设备容量受限
32091	射阳	圩西1#配变	10	200	上级设备容量受限
32092	射阳	圩西11#配变	10	400	上级设备容量受限
32093	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	上级设备容量受限
32094	射阳	圩西3#配变	10	200	上级设备容量受限
32095	射阳	圩西6#配变	10	200	上级设备容量受限
32096	射阳	圩西7#配变	10	200	上级设备容量受限
32097	射阳	圩西8#变	10	200	上级设备容量受限
32098	射阳	星晨1#配变	10	200	上级设备容量受限
32099	射阳	中五1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32100	射阳	中五11#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
32101	射阳	中五12#配变	10	200	上级设备容量受限
32102	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	上级设备容量受限
32103	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32104	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	上级设备容量受限
32105	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	上级设备容量受限
32106	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
32107	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32108	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	上级设备容量受限
32109	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
32110	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32111	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	上级设备容量受限
32112	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	上级设备容量受限
32113	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
32114	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32115	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	上级设备容量受限
32116	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32117	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32118	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32119	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32120	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	上级设备容量受限
32121	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32122	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32123	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	上级设备容量受限
32124	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	上级设备容量受限
32125	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	上级设备容量受限
32126	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	上级设备容量受限
32127	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	上级设备容量受限
32128	射阳	五分场部综合变	10	200	上级设备容量受限
32129	射阳	临海二垛2#配变	10	400	上级设备容量受限
32130	射阳	星晨6#变	10	400	上级设备容量受限
32131	射阳	东方红5#配变	10	50	上级设备容量受限
32132	射阳	星晨2#配变	10	200	上级设备容量受限
32133	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32134	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32135	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	上级设备容量受限
32136	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	上级设备容量受限
32137	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32138	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32139	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	上级设备容量受限
32140	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	上级设备容量受限
32141	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	上级设备容量受限
32142	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32143	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32144	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32145	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32146	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32147	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32148	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32149	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32150	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32151	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	上级设备容量受限
32152	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32153	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	上级设备容量受限
32154	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	上级设备容量受限
32155	射阳	淮海农场四十大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
32156	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32157	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32158	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32159	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32160	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32161	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32162	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32163	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32164	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32165	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32166	射阳	后涧12#配变	10	200	上级设备容量受限
32167	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
32168	射阳	粮庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
32169	射阳	粮庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
32170	射阳	粮庄4#配变	10	315	上级设备容量受限
32171	射阳	粮庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
32172	射阳	粮庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
32173	射阳	粮庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
32174	射阳	粮庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
32175	射阳	农联4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32176	射阳	王圩1#配变	10	200	上级设备容量受限
32177	射阳	王圩2#配变	10	200	上级设备容量受限
32178	射阳	王圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
32179	射阳	王圩4#变	10	200	上级设备容量受限
32180	射阳	王圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
32181	射阳	团北12#配变	10	200	上级设备容量受限
32182	射阳	团北3#配变新	10	200	上级设备容量受限
32183	射阳	团北5#配变	10	200	上级设备容量受限
32184	射阳	团北7#配变	10	200	上级设备容量受限
32185	射阳	圩西16#配变	10	200	上级设备容量受限
32186	射阳	圩西19#配变	10	200	上级设备容量受限
32187	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	上级设备容量受限
32188	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	上级设备容量受限
32189	射阳	圩西9#变	10	200	上级设备容量受限
32190	射阳	新东1#配变	10	200	上级设备容量受限
32191	射阳	新东14#配变	10	200	上级设备容量受限
32192	射阳	新东2#配变	10	200	上级设备容量受限
32193	射阳	新东3#配变	10	200	上级设备容量受限
32194	射阳	新东6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32195	射阳	新东8＃配变	10	200	上级设备容量受限
32196	射阳	新东9#配变	10	200	上级设备容量受限
32197	射阳	星晨8变	10	50	上级设备容量受限
32198	射阳	星晨9#配变	10	50	上级设备容量受限
32199	射阳	星晨5#配变	10	400	上级设备容量受限
32200	射阳	新东4#配变	10	200	上级设备容量受限
32201	射阳	新东7#配变	10	200	上级设备容量受限
32202	射阳	新渠1#配变	10	315	上级设备容量受限
32203	射阳	新渠10#配变	10	400	上级设备容量受限
32204	射阳	新渠13#配变	10	200	上级设备容量受限
32205	射阳	新渠2#配变	10	400	上级设备容量受限
32206	射阳	新渠4#配变	10	200	上级设备容量受限
32207	射阳	新渠5#配变	10	315	上级设备容量受限
32208	射阳	新渠6#配变	10	200	上级设备容量受限
32209	射阳	新渠7#配变	10	200	上级设备容量受限
32210	射阳	新渠8#配变	10	200	上级设备容量受限
32211	射阳	新渠9#配变	10	400	上级设备容量受限
32212	射阳	星晨3#配变	10	200	上级设备容量受限
32213	射阳	太兴9＃配变#	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32214	射阳	夸北4#配变	10	200	本级设备容量受限
32215	射阳	六垛公用28#配变	10	200	本级设备容量受限
32216	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
32217	射阳	2#变压器	10	630	上级设备容量受限
32218	射阳	4#变压器	10	630	上级设备容量受限
32219	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	上级设备容量受限
32220	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	上级设备容量受限
32221	射阳	盘湾镇南沃6＃变	10	315	上级设备容量受限
32222	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	上级设备容量受限
32223	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	上级设备容量受限
32224	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	上级设备容量受限
32225	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	上级设备容量受限
32226	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	上级设备容量受限
32227	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	上级设备容量受限
32228	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	上级设备容量受限
32229	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	上级设备容量受限
32230	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	上级设备容量受限
32231	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	上级设备容量受限
32232	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32233	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	上级设备容量受限
32234	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	上级设备容量受限
32235	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	上级设备容量受限
32236	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	上级设备容量受限
32237	射阳	盘湾镇联盟5#配变	10	315	上级设备容量受限
32238	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	上级设备容量受限
32239	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	上级设备容量受限
32240	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	上级设备容量受限
32241	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	上级设备容量受限
32242	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	上级设备容量受限
32243	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	上级设备容量受限
32244	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	上级设备容量受限
32245	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	上级设备容量受限
32246	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	上级设备容量受限
32247	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	上级设备容量受限
32248	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	上级设备容量受限
32249	射阳	盘湾镇湾坝1＃变	10	400	上级设备容量受限
32250	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	上级设备容量受限
32251	射阳	盘湾镇湾坝2＃变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32252	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	上级设备容量受限
32253	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	400	上级设备容量受限
32254	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	上级设备容量受限
32255	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	上级设备容量受限
32256	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	上级设备容量受限
32257	射阳	盘湾镇洋沙7＃变	10	200	上级设备容量受限
32258	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	上级设备容量受限
32259	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	上级设备容量受限
32260	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	上级设备容量受限
32261	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	上级设备容量受限
32262	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	上级设备容量受限
32263	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	上级设备容量受限
32264	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	上级设备容量受限
32265	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	上级设备容量受限
32266	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	上级设备容量受限
32267	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	上级设备容量受限
32268	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	上级设备容量受限
32269	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	上级设备容量受限
32270	射阳	盘湾镇塘南3＃变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32271	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	上级设备容量受限
32272	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	上级设备容量受限
32273	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	上级设备容量受限
32274	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	上级设备容量受限
32275	射阳	盘湾镇沃港1＃变	10	400	上级设备容量受限
32276	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	上级设备容量受限
32277	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	上级设备容量受限
32278	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	上级设备容量受限
32279	射阳	盘湾镇沃港2＃变	10	400	上级设备容量受限
32280	射阳	盘湾镇沃港3＃变	10	200	上级设备容量受限
32281	射阳	盘湾镇沃港4＃变	10	200	上级设备容量受限
32282	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	上级设备容量受限
32283	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	上级设备容量受限
32284	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	上级设备容量受限
32285	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	上级设备容量受限
32286	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	上级设备容量受限
32287	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	上级设备容量受限
32288	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	本级设备容量受限
32289	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32290	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	本级设备容量受限
32291	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	本级设备容量受限
32292	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	本级设备容量受限
32293	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	本级设备容量受限
32294	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	本级设备容量受限
32295	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	本级设备容量受限
32296	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	上级设备容量受限
32297	射阳	盘湾镇南沃2＃变	10	400	上级设备容量受限
32298	射阳	盘湾镇南沃4＃变	10	200	上级设备容量受限
32299	射阳	盘湾镇南沃5＃变	10	315	上级设备容量受限
32300	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	上级设备容量受限
32301	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	上级设备容量受限
32302	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	上级设备容量受限
32303	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	上级设备容量受限
32304	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	上级设备容量受限
32305	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	上级设备容量受限
32306	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	上级设备容量受限
32307	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	上级设备容量受限
32308	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32309	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	上级设备容量受限
32310	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	上级设备容量受限
32311	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	上级设备容量受限
32312	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	上级设备容量受限
32313	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	上级设备容量受限
32314	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	上级设备容量受限
32315	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	上级设备容量受限
32316	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	上级设备容量受限
32317	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	上级设备容量受限
32318	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	上级设备容量受限
32319	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	上级设备容量受限
32320	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	上级设备容量受限
32321	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	上级设备容量受限
32322	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	上级设备容量受限
32323	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	上级设备容量受限
32324	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	上级设备容量受限
32325	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	上级设备容量受限
32326	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	上级设备容量受限
32327	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32328	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	上级设备容量受限
32329	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	上级设备容量受限
32330	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	上级设备容量受限
32331	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	上级设备容量受限
32332	射阳	盘湾镇玉中1＃变	10	200	上级设备容量受限
32333	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	上级设备容量受限
32334	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	上级设备容量受限
32335	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	上级设备容量受限
32336	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	上级设备容量受限
32337	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	上级设备容量受限
32338	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	上级设备容量受限
32339	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	上级设备容量受限
32340	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	上级设备容量受限
32341	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	上级设备容量受限
32342	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	上级设备容量受限
32343	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	上级设备容量受限
32344	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	上级设备容量受限
32345	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	本级设备容量受限
32346	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32347	射阳	陆墩10#配变	10	200	本级设备容量受限
32348	射阳	三涧8#变	10	100	本级设备容量受限
32349	射阳	中涧10#配变	10	200	本级设备容量受限
32350	射阳	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
32351	射阳	渠南6#配变	10	200	本级设备容量受限
32352	射阳	北尖1#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32353	射阳	北尖10#配变	10	200	上级设备容量受限
32354	射阳	北尖11#配变	10	200	上级设备容量受限
32355	射阳	北尖12#配变	10	200	上级设备容量受限
32356	射阳	北尖13#配变	10	200	上级设备容量受限
32357	射阳	北尖14#配变	10	200	上级设备容量受限
32358	射阳	北尖2#配变	10	200	上级设备容量受限
32359	射阳	北尖3#配变	10	200	上级设备容量受限
32360	射阳	北尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
32361	射阳	北尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
32362	射阳	北尖6#配变	10	200	上级设备容量受限
32363	射阳	北尖7#配变	10	100	上级设备容量受限
32364	射阳	北尖8#配变	10	200	上级设备容量受限
32365	射阳	北尖9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32366	射阳	滨兴4#配变	10	400	上级设备容量受限
32367	射阳	滨兴7#配变	10	200	上级设备容量受限
32368	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	上级设备容量受限
32369	射阳	联合1#配变	10	200	上级设备容量受限
32370	射阳	联合2#配变	10	200	上级设备容量受限
32371	射阳	联合4#配变	10	200	上级设备容量受限
32372	射阳	推广1#配变	10	200	上级设备容量受限
32373	射阳	推广14#配变	10	315	上级设备容量受限
32374	射阳	推广村12#配变	10	200	上级设备容量受限
32375	射阳	竹节13#配变	10	400	上级设备容量受限
32376	射阳	竹节14#	10	400	上级设备容量受限
32377	射阳	竹节5#配变	10	200	上级设备容量受限
32378	射阳	滨东10#配变	10	400	上级设备容量受限
32379	射阳	滨东12#变	10	200	上级设备容量受限
32380	射阳	滨东13#变	10	400	上级设备容量受限
32381	射阳	滨东3#配变	10	400	上级设备容量受限
32382	射阳	滨东4#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32383	射阳	滨东9#变	10	200	上级设备容量受限
32384	射阳	千秋1#配变JN	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32385	射阳	千秋2#配变	10	200	上级设备容量受限
32386	射阳	千秋3#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32387	射阳	千秋4#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32388	射阳	千秋9#变	10	315	上级设备容量受限
32389	射阳	滨南1#配变	10	400	上级设备容量受限
32390	射阳	滨南13#变	10	400	上级设备容量受限
32391	射阳	滨南14#变	10	315	上级设备容量受限
32392	射阳	滨南3#配变	10	200	上级设备容量受限
32393	射阳	滨南5#配变	10	400	上级设备容量受限
32394	射阳	滨南6#变	10	400	上级设备容量受限
32395	射阳	滨南7#配变	10	400	上级设备容量受限
32396	射阳	滨南8#变	10	200	上级设备容量受限
32397	射阳	滨南9#变	10	400	上级设备容量受限
32398	射阳	堆角4#变	10	400	上级设备容量受限
32399	射阳	范灶8#变	10	200	上级设备容量受限
32400	射阳	六里1#配变	10	200	上级设备容量受限
32401	射阳	六里10#变	10	200	上级设备容量受限
32402	射阳	六里11#变	10	200	上级设备容量受限
32403	射阳	六里2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32404	射阳	六里3#配变	10	200	上级设备容量受限
32405	射阳	六里4#配变	10	400	上级设备容量受限
32406	射阳	六里5#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32407	射阳	六里6#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32408	射阳	六里7#配变	10	200	上级设备容量受限
32409	射阳	六里8#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32410	射阳	六里9#变	10	200	上级设备容量受限
32411	射阳	千秋6#配变	10	200	上级设备容量受限
32412	射阳	千秋推广2#变	10	200	上级设备容量受限
32413	射阳	桥头1#配变	10	400	上级设备容量受限
32414	射阳	桥头2#变	10	400	上级设备容量受限
32415	射阳	桥头3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32416	射阳	桥头6#配变	10	200	上级设备容量受限
32417	射阳	桥头7#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32418	射阳	桥头8#变	10	400	上级设备容量受限
32419	射阳	桥头9#变	10	200	上级设备容量受限
32420	射阳	桥头村4#配变	10	250	上级设备容量受限
32421	射阳	桥头村5#配变	10	400	上级设备容量受限
32422	射阳	推广13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32423	射阳	推广18#变	10	200	上级设备容量受限
32424	射阳	推广19#变	10	200	上级设备容量受限
32425	射阳	运粮1#变	10	200	上级设备容量受限
32426	射阳	运粮10#变	10	200	上级设备容量受限
32427	射阳	运粮11#配变	10	400	上级设备容量受限
32428	射阳	运粮2#变	10	200	上级设备容量受限
32429	射阳	运粮3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32430	射阳	运粮4#配变	10	200	上级设备容量受限
32431	射阳	运粮5#配变	10	200	上级设备容量受限
32432	射阳	运粮6#配变	10	200	上级设备容量受限
32433	射阳	运粮7#配变	10	200	上级设备容量受限
32434	射阳	运粮8#配变	10	200	上级设备容量受限
32435	射阳	光明5#配变	10	200	上级设备容量受限
32436	射阳	洪墩1#配变	10	200	上级设备容量受限
32437	射阳	洪墩2#配变	10	400	上级设备容量受限
32438	射阳	洪墩5#变	10	400	上级设备容量受限
32439	射阳	街道1#配变	10	315	上级设备容量受限
32440	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	上级设备容量受限
32441	射阳	街道11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32442	射阳	街道12#配变	10	400	上级设备容量受限
32443	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	上级设备容量受限
32444	射阳	街道2#配变	10	400	上级设备容量受限
32445	射阳	街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
32446	射阳	街道4#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32447	射阳	街道5#配变	10	400	上级设备容量受限
32448	射阳	街道6#配变	10	400	上级设备容量受限
32449	射阳	街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
32450	射阳	民建1#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32451	射阳	民建6#配变	10	200	上级设备容量受限
32452	射阳	三区11#变	10	400	上级设备容量受限
32453	射阳	三区15#变	10	400	上级设备容量受限
32454	射阳	三区2#变	10	250	上级设备容量受限
32455	射阳	三区3#配变	10	400	上级设备容量受限
32456	射阳	汛东1#配变	10	200	上级设备容量受限
32457	射阳	汛东10#变	10	200	上级设备容量受限
32458	射阳	汛东11#配变	10	200	上级设备容量受限
32459	射阳	汛东12#变	10	200	上级设备容量受限
32460	射阳	汛东2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32461	射阳	汛东3#配变	10	200	上级设备容量受限
32462	射阳	汛东4#配变	10	400	上级设备容量受限
32463	射阳	汛东5#配变	10	200	上级设备容量受限
32464	射阳	汛东6#配变	10	200	上级设备容量受限
32465	射阳	汛东7#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32466	射阳	汛东8#配变	10	200	上级设备容量受限
32467	射阳	汛东9#配变	10	200	上级设备容量受限
32468	射阳	滨兴1#配变	10	200	上级设备容量受限
32469	射阳	滨兴10#变	10	200	上级设备容量受限
32470	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32471	射阳	滨兴3#变	10	200	上级设备容量受限
32472	射阳	滨兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
32473	射阳	滨兴8#变	10	400	上级设备容量受限
32474	射阳	滨兴9#变	10	400	上级设备容量受限
32475	射阳	滨兴村5#配变	10	400	上级设备容量受限
32476	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	上级设备容量受限
32477	射阳	范灶1#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32478	射阳	范灶10#变	10	200	上级设备容量受限
32479	射阳	范灶11#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32480	射阳	范灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
32481	射阳	范灶3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32482	射阳	范灶4#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32483	射阳	范灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
32484	射阳	范灶6#变	10	400	上级设备容量受限
32485	射阳	范灶7#变	10	200	上级设备容量受限
32486	射阳	公用变19#变	10	400	上级设备容量受限
32487	射阳	公用变20#变	10	400	上级设备容量受限
32488	射阳	公用变28#配变	10	400	上级设备容量受限
32489	射阳	公用变6#配变	10	200	上级设备容量受限
32490	射阳	华中1#配变	10	200	上级设备容量受限
32491	射阳	华中2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32492	射阳	华中3#配变	10	200	上级设备容量受限
32493	射阳	华中4#配变	10	400	上级设备容量受限
32494	射阳	华中5#变JN	10	200	上级设备容量受限
32495	射阳	华中6#配变	10	200	上级设备容量受限
32496	射阳	华中7#配变	10	200	上级设备容量受限
32497	射阳	华中8#配变	10	200	上级设备容量受限
32498	射阳	华中9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32499	射阳	千秋7#变	10	400	上级设备容量受限
32500	射阳	推广5#配变	10	200	上级设备容量受限
32501	射阳	推广6#配变	10	200	上级设备容量受限
32502	射阳	推广7#配变	10	200	上级设备容量受限
32503	射阳	推广8#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32504	射阳	竹节1#配变	10	100	上级设备容量受限
32505	射阳	竹节11#变	10	200	上级设备容量受限
32506	射阳	公用变10#配变	10	400	上级设备容量受限
32507	射阳	公用变12#台变	10	315	上级设备容量受限
32508	射阳	公用变2#配变.	10	400	上级设备容量受限
32509	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	上级设备容量受限
32510	射阳	公用变27#变	10	400	上级设备容量受限
32511	射阳	公用变4#配变	10	315	上级设备容量受限
32512	射阳	公用变5#配变.	10	315	上级设备容量受限
32513	射阳	公用变7#配变	10	315	上级设备容量受限
32514	射阳	公用变9#配变	10	200	上级设备容量受限
32515	射阳	射口1#配变	10	200	上级设备容量受限
32516	射阳	射口13#变	10	200	上级设备容量受限
32517	射阳	射口6#台变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32518	射阳	推广11#台变	10	200	上级设备容量受限
32519	射阳	推广3#配变	10	200	上级设备容量受限
32520	射阳	推广4#配变	10	315	上级设备容量受限
32521	射阳	滨东1#配变	10	200	上级设备容量受限
32522	射阳	滨东11#变	10	200	上级设备容量受限
32523	射阳	滨东15#变	10	200	上级设备容量受限
32524	射阳	滨东2#配变	10	200	上级设备容量受限
32525	射阳	滨东6#配变	10	200	上级设备容量受限
32526	射阳	滨东7#配变	10	315	上级设备容量受限
32527	射阳	滨东8#配变	10	200	上级设备容量受限
32528	射阳	滨东村5#配变	10	400	上级设备容量受限
32529	射阳	滨南10#配变	10	200	上级设备容量受限
32530	射阳	滨南11#变	10	400	上级设备容量受限
32531	射阳	滨南15#变	10	400	上级设备容量受限
32532	射阳	滨南16#变	10	200	上级设备容量受限
32533	射阳	滨南2#配变	10	200	上级设备容量受限
32534	射阳	滨南4#配变	10	400	上级设备容量受限
32535	射阳	千秋5#配变	10	400	上级设备容量受限
32536	射阳	千秋8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32537	射阳	渠南10#变	10	200	上级设备容量受限
32538	射阳	渠南16#变	10	200	上级设备容量受限
32539	射阳	渠南4#配变	10	400	上级设备容量受限
32540	射阳	三区10#变	10	200	上级设备容量受限
32541	射阳	三区13#配变	10	315	上级设备容量受限
32542	射阳	三区16#变JN	10	200	上级设备容量受限
32543	射阳	三区17#变	10	200	上级设备容量受限
32544	射阳	三区安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
32545	射阳	三区安置区2#配变	10	400	上级设备容量受限
32546	射阳	滨西1#配变	10	200	上级设备容量受限
32547	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	上级设备容量受限
32548	射阳	滨西3#配变	10	400	上级设备容量受限
32549	射阳	滨西4#台变	10	400	上级设备容量受限
32550	射阳	滨西5#变JN	10	200	上级设备容量受限
32551	射阳	滨西7#变	10	200	上级设备容量受限
32552	射阳	滨西8#变	10	160	上级设备容量受限
32553	射阳	三区12#变	10	200	上级设备容量受限
32554	射阳	三区14#配变	10	315	上级设备容量受限
32555	射阳	三区18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32556	射阳	三区19#配变	10	100	上级设备容量受限
32557	射阳	三区20#变	10	200	上级设备容量受限
32558	射阳	三区21#变	10	200	上级设备容量受限
32559	射阳	三区22#变	10	200	上级设备容量受限
32560	射阳	三区4#变（运行）	10	200	上级设备容量受限
32561	射阳	三区6#配变	10	400	上级设备容量受限
32562	射阳	三区7#变	10	400	上级设备容量受限
32563	射阳	三区8#变	10	200	上级设备容量受限
32564	射阳	三区9#配变	10	200	上级设备容量受限
32565	射阳	射口3#配变	10	200	上级设备容量受限
32566	射阳	射口7#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32567	射阳	射口8#变	10	200	上级设备容量受限
32568	射阳	射口9#配变	10	200	上级设备容量受限
32569	射阳	沙港1#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32570	射阳	沙港10#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32571	射阳	沙港11#变	10	200	上级设备容量受限
32572	射阳	沙港12#配变	10	200	上级设备容量受限
32573	射阳	沙港13#变	10	200	上级设备容量受限
32574	射阳	沙港14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32575	射阳	沙港15#变	10	400	上级设备容量受限
32576	射阳	沙港16#配变	10	200	上级设备容量受限
32577	射阳	沙港17#变	10	200	上级设备容量受限
32578	射阳	沙港18#变	10	200	上级设备容量受限
32579	射阳	沙港2#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32580	射阳	沙港3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32581	射阳	沙港4#变	10	200	上级设备容量受限
32582	射阳	沙港5#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32583	射阳	沙港6#变	10	200	上级设备容量受限
32584	射阳	沙港7#配变	10	250	上级设备容量受限
32585	射阳	沙港8#变	10	200	上级设备容量受限
32586	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
32587	射阳	沙港安置区2#	10	400	上级设备容量受限
32588	射阳	射口10#配变	10	200	上级设备容量受限
32589	射阳	一心2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32590	射阳	一心4#配变	10	200	上级设备容量受限
32591	射阳	一心5#配变	10	200	上级设备容量受限
32592	射阳	一心8#配变	10	200	上级设备容量受限
32593	射阳	中南1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32594	射阳	中南10#变	10	200	上级设备容量受限
32595	射阳	中南2#变	10	400	上级设备容量受限
32596	射阳	中南3#配变	10	200	上级设备容量受限
32597	射阳	中南4#配变	10	200	上级设备容量受限
32598	射阳	中南5#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32599	射阳	中南7#变	10	200	上级设备容量受限
32600	射阳	中南8#变	10	200	上级设备容量受限
32601	射阳	中南9#变	10	200	上级设备容量受限
32602	射阳	滨西6#变JN	10	200	上级设备容量受限
32603	射阳	沟北1#配变	10	200	上级设备容量受限
32604	射阳	沟北10#配变	10	200	上级设备容量受限
32605	射阳	沟北11#配变	10	200	上级设备容量受限
32606	射阳	沟北12#变	10	200	上级设备容量受限
32607	射阳	沟北3#配变	10	200	上级设备容量受限
32608	射阳	沟北4#配变	10	200	上级设备容量受限
32609	射阳	沟北5#配变	10	200	上级设备容量受限
32610	射阳	沟北6#配变	10	200	上级设备容量受限
32611	射阳	沟北7#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32612	射阳	沟北8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32613	射阳	沟北9#配变	10	200	上级设备容量受限
32614	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	上级设备容量受限
32615	射阳	洪墩4#配变	10	200	上级设备容量受限
32616	射阳	射口11#变	10	200	上级设备容量受限
32617	射阳	射口12#变	10	200	上级设备容量受限
32618	射阳	射口2#变	10	200	上级设备容量受限
32619	射阳	射口4#配变	10	200	上级设备容量受限
32620	射阳	射口5#配变	10	200	上级设备容量受限
32621	射阳	一心1#配变	10	200	上级设备容量受限
32622	射阳	一心3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
32623	射阳	一心6#变	10	200	上级设备容量受限
32624	射阳	一心7#变	10	200	上级设备容量受限
32625	射阳	一心9#变	10	200	上级设备容量受限
32626	射阳	公用29#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
32627	射阳	公用变1#配变.	10	400	上级设备容量受限
32628	射阳	公用变11#配变	10	400	上级设备容量受限
32629	射阳	公用变13#变	10	400	上级设备容量受限
32630	射阳	公用变14#配变	10	400	上级设备容量受限
32631	射阳	公用变15#台变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32632	射阳	公用变16#配变	10	400	上级设备容量受限
32633	射阳	公用变17#变	10	400	上级设备容量受限
32634	射阳	公用变18#台变	10	400	上级设备容量受限
32635	射阳	公用变21#变	10	400	上级设备容量受限
32636	射阳	公用变23#变	10	400	上级设备容量受限
32637	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	上级设备容量受限
32638	射阳	公用变26#变	10	630	上级设备容量受限
32639	射阳	公用变3#配变	10	315	上级设备容量受限
32640	射阳	公用变8#配变	10	400	上级设备容量受限
32641	射阳	推广15#配变	10	400	上级设备容量受限
32642	射阳	推广16#变	10	400	上级设备容量受限
32643	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	上级设备容量受限
32644	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	上级设备容量受限
32645	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
32646	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
32647	射阳	城区庆南1#配变	10	400	上级设备容量受限
32648	射阳	城区庆南13#配变	10	250	上级设备容量受限
32649	射阳	城区庆南15#配变	10	315	上级设备容量受限
32650	射阳	城区庆南16#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32651	射阳	城区庆南17#配变	10	400	上级设备容量受限
32652	射阳	城区庆南2#配变	10	400	上级设备容量受限
32653	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	上级设备容量受限
32654	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	上级设备容量受限
32655	射阳	城区三庆路配变	10	400	上级设备容量受限
32656	射阳	城区三庆路西配变	10	400	上级设备容量受限
32657	射阳	城区园区1#配变	10	315	上级设备容量受限
32658	射阳	城区园区12#配变	10	400	上级设备容量受限
32659	射阳	城区园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
32660	射阳	城区园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
32661	射阳	城区园区4#配变	10	315	上级设备容量受限
32662	射阳	城区园区6#变	10	400	上级设备容量受限
32663	射阳	城区园区7#配变	10	400	上级设备容量受限
32664	射阳	合兴路配变	10	400	上级设备容量受限
32665	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	上级设备容量受限
32666	射阳	庆南综合变	10	400	上级设备容量受限
32667	射阳	城区双龙6#配变	10	80	上级设备容量受限
32668	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	上级设备容量受限
32669	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32670	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	上级设备容量受限
32671	射阳	幸福花园3#主变	10	800	上级设备容量受限
32672	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
32673	射阳	幸福南寓1#变	10	400	上级设备容量受限
32674	射阳	幸福南寓2#变	10	400	上级设备容量受限
32675	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	上级设备容量受限
32676	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	上级设备容量受限
32677	射阳	幸福南苑1#变	10	400	上级设备容量受限
32678	射阳	幸福南苑2#变	10	400	上级设备容量受限
32679	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	上级设备容量受限
32680	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
32681	射阳	66-9-东13#杆兴北新村配变	10	400	上级设备容量受限
32682	射阳	66-9-东13-3#杆兴北新村5号配变	10	630	上级设备容量受限
32683	射阳	66-9-东13-5#杆兴北新村3号配变	10	400	上级设备容量受限
32684	射阳	66-9-东16#杆兴北新村6号配变	10	400	上级设备容量受限
32685	射阳	66-9-东2#杆蚕丝厂北配变	10	400	上级设备容量受限
32686	射阳	66-9-东23#杆兴北兴村2号配变	10	400	上级设备容量受限
32687	射阳	66-9-东25#杆兴北新村7号配变	10	400	上级设备容量受限
32688	射阳	66-9-东6#城区兴北新村4号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32689	射阳	66-9-西11#杆庆南1号配变	10	400	上级设备容量受限
32690	射阳	66-9-西5#杆庆南8号配变	10	400	上级设备容量受限
32691	射阳	66-9-西8#杆庆南12号配变	10	400	上级设备容量受限
32692	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	上级设备容量受限
32693	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
32694	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
32695	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	上级设备容量受限
32696	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	上级设备容量受限
32697	射阳	金桂园1#主变	10	630	上级设备容量受限
32698	射阳	景上名府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
32699	射阳	景上名府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
32700	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	上级设备容量受限
32701	射阳	后羿线15-10#杆酪悦加州东配变	10	315	上级设备容量受限
32702	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	上级设备容量受限
32703	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	上级设备容量受限
32704	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
32705	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	上级设备容量受限
32706	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
32707	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32708	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	上级设备容量受限
32709	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
32710	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
32711	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
32712	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
32713	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
32714	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
32715	射阳	酩悦加州1#变	10	630	上级设备容量受限
32716	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	上级设备容量受限
32717	射阳	正塘11#配变	10	400	上级设备容量受限
32718	射阳	正塘16#配变	10	315	上级设备容量受限
32719	射阳	正塘3#配变	10	400	上级设备容量受限
32720	射阳	正塘7#配变	10	315	上级设备容量受限
32721	射阳	正塘9#变	10	200	上级设备容量受限
32722	射阳	A市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	上级设备容量受限
32723	射阳	市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	上级设备容量受限
32724	射阳	城区市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	上级设备容量受限
32725	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	上级设备容量受限
32726	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32727	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	上级设备容量受限
32728	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	上级设备容量受限
32729	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	上级设备容量受限
32730	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
32731	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	上级设备容量受限
32732	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	上级设备容量受限
32733	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	上级设备容量受限
32734	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	上级设备容量受限
32735	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
32736	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	上级设备容量受限
32737	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
32738	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	上级设备容量受限
32739	射阳	城区三职小配变	10	80	上级设备容量受限
32740	射阳	城区生产资料配变	10	400	上级设备容量受限
32741	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	上级设备容量受限
32742	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	上级设备容量受限
32743	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	上级设备容量受限
32744	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	上级设备容量受限
32745	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32746	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	上级设备容量受限
32747	射阳	钢材市场配变	10	200	上级设备容量受限
32748	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	上级设备容量受限
32749	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	上级设备容量受限
32750	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	上级设备容量受限
32751	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	上级设备容量受限
32752	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
32753	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	上级设备容量受限
32754	射阳	虹亚名居4#	10	630	上级设备容量受限
32755	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	上级设备容量受限
32756	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	上级设备容量受限
32757	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	上级设备容量受限
32758	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	上级设备容量受限
32759	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	上级设备容量受限
32760	射阳	市南西线人武部2#变	10	400	上级设备容量受限
32761	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	上级设备容量受限
32762	射阳	城区市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	上级设备容量受限
32763	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	上级设备容量受限
32764	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32765	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	上级设备容量受限
32766	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	上级设备容量受限
32767	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	上级设备容量受限
32768	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	上级设备容量受限
32769	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	上级设备容量受限
32770	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
32771	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	上级设备容量受限
32772	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	上级设备容量受限
32773	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	上级设备容量受限
32774	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	上级设备容量受限
32775	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	上级设备容量受限
32776	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	上级设备容量受限
32777	射阳	城区二院配变	10	400	上级设备容量受限
32778	射阳	城区光明新村南配变	10	400	上级设备容量受限
32779	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	上级设备容量受限
32780	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	上级设备容量受限
32781	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	上级设备容量受限
32782	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	上级设备容量受限
32783	射阳	城区人武部3号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32784	射阳	城区人武部配变	10	400	上级设备容量受限
32785	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	上级设备容量受限
32786	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	上级设备容量受限
32787	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	上级设备容量受限
32788	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	上级设备容量受限
32789	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	上级设备容量受限
32790	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	上级设备容量受限
32791	射阳	人武部4#变	10	400	上级设备容量受限
32792	射阳	书香福第1#变	10	800	上级设备容量受限
32793	射阳	书香福第3#变	10	800	上级设备容量受限
32794	射阳	书香福第7#变	10	630	上级设备容量受限
32795	射阳	城区市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	上级设备容量受限
32796	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	上级设备容量受限
32797	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	上级设备容量受限
32798	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	上级设备容量受限
32799	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	上级设备容量受限
32800	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	上级设备容量受限
32801	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	上级设备容量受限
32802	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32803	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
32804	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	上级设备容量受限
32805	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	上级设备容量受限
32806	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	上级设备容量受限
32807	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	上级设备容量受限
32808	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	上级设备容量受限
32809	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	上级设备容量受限
32810	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	上级设备容量受限
32811	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	上级设备容量受限
32812	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	上级设备容量受限
32813	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	上级设备容量受限
32814	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	上级设备容量受限
32815	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	上级设备容量受限
32816	射阳	城区双龙新村配变	10	400	上级设备容量受限
32817	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	上级设备容量受限
32818	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	上级设备容量受限
32819	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	上级设备容量受限
32820	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
32821	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32822	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	上级设备容量受限
32823	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
32824	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
32825	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	上级设备容量受限
32826	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	上级设备容量受限
32827	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	上级设备容量受限
32828	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	上级设备容量受限
32829	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	上级设备容量受限
32830	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	上级设备容量受限
32831	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	上级设备容量受限
32832	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	上级设备容量受限
32833	射阳	城区大兴路配变	10	400	上级设备容量受限
32834	射阳	城区阀门厂配变	10	200	上级设备容量受限
32835	射阳	城区航道站配变	10	315	上级设备容量受限
32836	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	上级设备容量受限
32837	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	上级设备容量受限
32838	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
32839	射阳	城区木材公司配变	10	400	上级设备容量受限
32840	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32841	射阳	城区庆南4号配变	10	400	上级设备容量受限
32842	射阳	城区庆南5号配变	10	400	上级设备容量受限
32843	射阳	城区庆南9号配变	10	400	上级设备容量受限
32844	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	上级设备容量受限
32845	射阳	金桂园2#主变	10	630	上级设备容量受限
32846	射阳	景上名府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
32847	射阳	景上名府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
32848	射阳	庆南7组配变	10	400	上级设备容量受限
32849	射阳	城区兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	上级设备容量受限
32850	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	上级设备容量受限
32851	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	上级设备容量受限
32852	射阳	城区双龙1#配变	10	315	上级设备容量受限
32853	射阳	城区双龙2#配变	10	315	上级设备容量受限
32854	射阳	城区双龙3#配变	10	400	上级设备容量受限
32855	射阳	城区双龙4号配变	10	400	上级设备容量受限
32856	射阳	城区同心小学配变	10	400	上级设备容量受限
32857	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
32858	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
32859	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32860	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	上级设备容量受限
32861	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	上级设备容量受限
32862	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	上级设备容量受限
32863	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
32864	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
32865	射阳	天逸家园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
32866	射阳	天逸家园配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
32867	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
32868	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
32869	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32870	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	上级设备容量受限
32871	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	上级设备容量受限
32872	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	上级设备容量受限
32873	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	上级设备容量受限
32874	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	上级设备容量受限
32875	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	上级设备容量受限
32876	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
32877	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
32878	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32879	射阳	城区沿河西线双龙5#配变	10	400	上级设备容量受限
32880	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	上级设备容量受限
32881	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	上级设备容量受限
32882	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	上级设备容量受限
32883	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	上级设备容量受限
32884	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	上级设备容量受限
32885	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	上级设备容量受限
32886	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	上级设备容量受限
32887	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	上级设备容量受限
32888	射阳	城区城网沿河西线建行配变	10	400	上级设备容量受限
32889	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	上级设备容量受限
32890	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	上级设备容量受限
32891	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	上级设备容量受限
32892	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	上级设备容量受限
32893	射阳	城区商业新村配变	10	400	上级设备容量受限
32894	射阳	城区双龙4#配变	10	315	上级设备容量受限
32895	射阳	城区双龙7号配变	10	400	上级设备容量受限
32896	射阳	城区双龙8号配变	10	400	上级设备容量受限
32897	射阳	双龙6#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32898	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	上级设备容量受限
32899	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
32900	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
32901	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	上级设备容量受限
32902	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	上级设备容量受限
32903	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
32904	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	上级设备容量受限
32905	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
32906	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
32907	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	上级设备容量受限
32908	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	上级设备容量受限
32909	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
32910	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
32911	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
32912	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
32913	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	上级设备容量受限
32914	射阳	酩悦加州3#变	10	400	上级设备容量受限
32915	射阳	酩悦加州4#变	10	400	上级设备容量受限
32916	射阳	酩悦加洲二期配电室6#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32917	射阳	书香甲第1#变	10	800	上级设备容量受限
32918	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	上级设备容量受限
32919	射阳	书香甲第3#变	10	800	上级设备容量受限
32920	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	上级设备容量受限
32921	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	上级设备容量受限
32922	射阳	文泽康城北配变	10	400	上级设备容量受限
32923	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	上级设备容量受限
32924	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
32925	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
32926	射阳	集美望湖公馆1#开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
32927	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
32928	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
32929	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
32930	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	上级设备容量受限
32931	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	上级设备容量受限
32932	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	上级设备容量受限
32933	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	上级设备容量受限
32934	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
32935	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32936	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
32937	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
32938	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	上级设备容量受限
32939	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	上级设备容量受限
32940	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	上级设备容量受限
32941	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
32942	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
32943	射阳	聚龙府（南园）1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
32944	射阳	聚龙府（南园）1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
32945	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
32946	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	上级设备容量受限
32947	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	上级设备容量受限
32948	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	上级设备容量受限
32949	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
32950	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
32951	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
32952	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限
32953	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	上级设备容量受限
32954	射阳	城南菜场配变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32955	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
32956	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
32957	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
32958	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	上级设备容量受限
32959	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	上级设备容量受限
32960	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
32961	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	上级设备容量受限
32962	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	上级设备容量受限
32963	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	上级设备容量受限
32964	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
32965	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	上级设备容量受限
32966	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	上级设备容量受限
32967	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	上级设备容量受限
32968	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	上级设备容量受限
32969	射阳	书香福第2#变	10	800	上级设备容量受限
32970	射阳	书香福第4#变	10	800	上级设备容量受限
32971	射阳	书香福第8#变	10	630	上级设备容量受限
32972	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	上级设备容量受限
32973	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32974	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	上级设备容量受限
32975	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	上级设备容量受限
32976	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	上级设备容量受限
32977	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
32978	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	上级设备容量受限
32979	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	上级设备容量受限
32980	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	上级设备容量受限
32981	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	上级设备容量受限
32982	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	上级设备容量受限
32983	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	上级设备容量受限
32984	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	上级设备容量受限
32985	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	上级设备容量受限
32986	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	上级设备容量受限
32987	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	上级设备容量受限
32988	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	上级设备容量受限
32989	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	上级设备容量受限
32990	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	上级设备容量受限
32991	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	上级设备容量受限
32992	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32993	射阳	城区运检营销楼2#箱变	10	630	上级设备容量受限
32994	射阳	东都天润1#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
32995	射阳	东都天润1#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
32996	射阳	东都天润19#变压器	10	800	上级设备容量受限
32997	射阳	东都天润2#配电室11#主变	10	800	上级设备容量受限
32998	射阳	东都天润2#配电室9#主变	10	800	上级设备容量受限
32999	射阳	东都天润21#变压器	10	800	上级设备容量受限
33000	射阳	东都天润24#变压器	10	800	上级设备容量受限
33001	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	上级设备容量受限
33002	射阳	东都天润3#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
33003	射阳	东都天润3#配电室15主变	10	800	上级设备容量受限
33004	射阳	东都天润开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
33005	射阳	东都天润开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
33006	射阳	华联宾馆箱变	10	630	上级设备容量受限
33007	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
33008	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
33009	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
33010	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
33011	射阳	射北变光伏配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33012	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	上级设备容量受限
33013	射阳	城区合东11#配变	10	400	上级设备容量受限
33014	射阳	城区合东12#配变	10	400	上级设备容量受限
33015	射阳	城区合东6#配变	10	315	上级设备容量受限
33016	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	上级设备容量受限
33017	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	上级设备容量受限
33018	射阳	九阳生物科技配变	10	500	上级设备容量受限
33019	射阳	双山新萃园1#主变	10	1000	上级设备容量受限
33020	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
33021	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	上级设备容量受限
33022	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	上级设备容量受限
33023	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	上级设备容量受限
33024	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	上级设备容量受限
33025	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	上级设备容量受限
33026	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	上级设备容量受限
33027	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	上级设备容量受限
33028	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	上级设备容量受限
33029	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	上级设备容量受限
33030	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33031	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	上级设备容量受限
33032	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	上级设备容量受限
33033	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	上级设备容量受限
33034	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	上级设备容量受限
33035	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	上级设备容量受限
33036	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
33037	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	上级设备容量受限
33038	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
33039	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	上级设备容量受限
33040	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	上级设备容量受限
33041	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	上级设备容量受限
33042	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	上级设备容量受限
33043	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	上级设备容量受限
33044	射阳	90-9#庆南10#配变	10	400	上级设备容量受限
33045	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限
33046	射阳	庆南大沟配变	10	200	上级设备容量受限
33047	射阳	世动新能源有限公司	10	200	上级设备容量受限
33048	射阳	兴北四村北配变	10	200	上级设备容量受限
33049	射阳	海玥府1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33050	射阳	海玥府1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
33051	射阳	海玥府2#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
33052	射阳	海玥府2#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
33053	射阳	海玥府3#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
33054	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
33055	射阳	融悦东方10#主变	10	800	上级设备容量受限
33056	射阳	融悦东方11#主变	10	800	上级设备容量受限
33057	射阳	融悦东方12#主变	10	800	上级设备容量受限
33058	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
33059	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
33060	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
33061	射阳	融悦东方5#主变	10	800	上级设备容量受限
33062	射阳	融悦东方6#主变	10	800	上级设备容量受限
33063	射阳	融悦东方7#主变	10	800	上级设备容量受限
33064	射阳	融悦东方8#主变	10	800	上级设备容量受限
33065	射阳	融悦东方9#主变	10	800	上级设备容量受限
33066	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
33067	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
33068	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33069	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
33070	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	上级设备容量受限
33071	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	上级设备容量受限
33072	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
33073	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
33074	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
33075	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
33076	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
33077	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
33078	射阳	荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
33079	射阳	荣华线双山宿舍1#配变	10	400	上级设备容量受限
33080	射阳	荣华线双山宿舍2#配变	10	400	上级设备容量受限
33081	射阳	荣华线双山宿舍3#配变	10	400	上级设备容量受限
33082	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
33083	射阳	城区城北4#配变	10	400	上级设备容量受限
33084	射阳	城区合东2#配变	10	400	上级设备容量受限
33085	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	上级设备容量受限
33086	射阳	城区合东安置区主变	10	800	上级设备容量受限
33087	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33088	射阳	城区合东五组配变	10	400	上级设备容量受限
33089	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
33090	射阳	城区批发市场配变	10	400	上级设备容量受限
33091	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
33092	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
33093	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	上级设备容量受限
33094	射阳	蓝天公寓2号	10	630	上级设备容量受限
33095	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
33096	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
33097	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	上级设备容量受限
33098	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	上级设备容量受限
33099	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	上级设备容量受限
33100	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	上级设备容量受限
33101	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	上级设备容量受限
33102	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	上级设备容量受限
33103	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	上级设备容量受限
33104	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	上级设备容量受限
33105	射阳	双山萃园5#主变	10	630	上级设备容量受限
33106	射阳	双山萃园7#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33107	射阳	双山新萃园2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
33108	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	上级设备容量受限
33109	射阳	双山新萃园4#主变	10	800	上级设备容量受限
33110	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	上级设备容量受限
33111	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
33112	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	上级设备容量受限
33113	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
33114	射阳	金科未来城1#变	10	800	上级设备容量受限
33115	射阳	金科未来城3#变	10	800	上级设备容量受限
33116	射阳	金科未来城5#变	10	800	上级设备容量受限
33117	射阳	金科未来城7#变	10	800	上级设备容量受限
33118	射阳	金科未来城9#变	10	800	上级设备容量受限
33119	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
33120	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
33121	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
33122	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
33123	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
33124	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
33125	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33126	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	上级设备容量受限
33127	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	上级设备容量受限
33128	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	上级设备容量受限
33129	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	上级设备容量受限
33130	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	上级设备容量受限
33131	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	上级设备容量受限
33132	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	上级设备容量受限
33133	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	上级设备容量受限
33134	射阳	城区合东8#配变	10	400	上级设备容量受限
33135	射阳	城区三星4#配变	10	400	上级设备容量受限
33136	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
33137	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
33138	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
33139	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
33140	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
33141	射阳	合东四组6#配变	10	400	上级设备容量受限
33142	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
33143	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
33144	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33145	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	上级设备容量受限
33146	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
33147	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
33148	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
33149	射阳	三星8号配变	10	400	上级设备容量受限
33150	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	上级设备容量受限
33151	射阳	陈圩11#配变	10	200	上级设备容量受限
33152	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
33153	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	上级设备容量受限
33154	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	上级设备容量受限
33155	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
33156	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	上级设备容量受限
33157	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
33158	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
33159	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
33160	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	上级设备容量受限
33161	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	上级设备容量受限
33162	射阳	通洋条洋2#变	10	400	上级设备容量受限
33163	射阳	通洋文明1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33164	射阳	通洋文明10#配变	10	200	上级设备容量受限
33165	射阳	通洋文明11#配变	10	200	上级设备容量受限
33166	射阳	通洋文明12#配变	10	200	上级设备容量受限
33167	射阳	通洋文明2#配变	10	315	上级设备容量受限
33168	射阳	通洋文明3#配变	10	200	上级设备容量受限
33169	射阳	通洋文明4#配变	10	200	上级设备容量受限
33170	射阳	通洋文明5#配变	10	200	上级设备容量受限
33171	射阳	通洋文明6#配变	10	200	上级设备容量受限
33172	射阳	通洋文明7#配变	10	200	上级设备容量受限
33173	射阳	通洋文明8#配变	10	200	上级设备容量受限
33174	射阳	通洋文明9#配变	10	200	上级设备容量受限
33175	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	上级设备容量受限
33176	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	上级设备容量受限
33177	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	上级设备容量受限
33178	射阳	通洋新斗3#配变	10	315	上级设备容量受限
33179	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	上级设备容量受限
33180	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	上级设备容量受限
33181	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	上级设备容量受限
33182	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33183	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	上级设备容量受限
33184	射阳	新斗村6#变JN	10	200	上级设备容量受限
33185	射阳	四班12#配变	10	400	上级设备容量受限
33186	射阳	四明盐路12#配变	10	200	上级设备容量受限
33187	射阳	塘合15#变	10	200	上级设备容量受限
33188	射阳	通洋建东1#配变	10	200	上级设备容量受限
33189	射阳	通洋建东10#配变	10	200	上级设备容量受限
33190	射阳	通洋建东11#配变	10	200	上级设备容量受限
33191	射阳	通洋建东12#配变	10	200	上级设备容量受限
33192	射阳	通洋建东13#配变	10	200	上级设备容量受限
33193	射阳	通洋建东14#配变	10	200	上级设备容量受限
33194	射阳	通洋建东15#配变	10	200	上级设备容量受限
33195	射阳	通洋建东17#配变	10	200	上级设备容量受限
33196	射阳	通洋建东18#配变	10	200	上级设备容量受限
33197	射阳	通洋建东19#配变	10	200	上级设备容量受限
33198	射阳	通洋建东2#配变	10	200	上级设备容量受限
33199	射阳	通洋建东20#配变	10	200	上级设备容量受限
33200	射阳	通洋建东21#配变	10	315	上级设备容量受限
33201	射阳	通洋建东23#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33202	射阳	通洋建东24#配变	10	200	上级设备容量受限
33203	射阳	通洋建东3#配变	10	200	上级设备容量受限
33204	射阳	通洋建东4#配变	10	200	上级设备容量受限
33205	射阳	通洋建东5#配变	10	200	上级设备容量受限
33206	射阳	通洋建东6#配变	10	200	上级设备容量受限
33207	射阳	通洋建东7#配变	10	200	上级设备容量受限
33208	射阳	通洋建东8#配变	10	200	上级设备容量受限
33209	射阳	通洋建东9#配变	10	200	上级设备容量受限
33210	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	上级设备容量受限
33211	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	上级设备容量受限
33212	射阳	通洋三班3#配变	10	200	上级设备容量受限
33213	射阳	通洋三班7#配变	10	200	上级设备容量受限
33214	射阳	通洋三班8#配变	10	200	上级设备容量受限
33215	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	上级设备容量受限
33216	射阳	通洋四班1#配变	10	200	上级设备容量受限
33217	射阳	通洋四班13#配变	10	200	上级设备容量受限
33218	射阳	通洋四班2#配变	10	315	上级设备容量受限
33219	射阳	通洋四班7#配变	10	200	上级设备容量受限
33220	射阳	通洋四班8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33221	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	上级设备容量受限
33222	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	上级设备容量受限
33223	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	上级设备容量受限
33224	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	上级设备容量受限
33225	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	上级设备容量受限
33226	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	上级设备容量受限
33227	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	上级设备容量受限
33228	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	上级设备容量受限
33229	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	上级设备容量受限
33230	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	上级设备容量受限
33231	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	上级设备容量受限
33232	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	上级设备容量受限
33233	射阳	通洋条河1#配变	10	200	上级设备容量受限
33234	射阳	通洋条河10#配变	10	200	上级设备容量受限
33235	射阳	通洋条河11#配变	10	200	上级设备容量受限
33236	射阳	通洋条河2#配变	10	200	上级设备容量受限
33237	射阳	通洋条河3#配变	10	200	上级设备容量受限
33238	射阳	通洋条河4#配变	10	200	上级设备容量受限
33239	射阳	通洋条河5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33240	射阳	通洋条河6#配变	10	200	上级设备容量受限
33241	射阳	通洋条河7#配变	10	200	上级设备容量受限
33242	射阳	通洋条河8#配变	10	200	上级设备容量受限
33243	射阳	通洋新班11#配变	10	200	上级设备容量受限
33244	射阳	通洋新班2#配变	10	400	上级设备容量受限
33245	射阳	通洋新班6#配变	10	200	上级设备容量受限
33246	射阳	新班14#变	10	400	上级设备容量受限
33247	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
33248	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
33249	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
33250	射阳	通洋村1#配变	10	200	上级设备容量受限
33251	射阳	通洋村2#变	10	200	上级设备容量受限
33252	射阳	通洋村4#配变	10	400	上级设备容量受限
33253	射阳	通洋村5#配变	10	200	上级设备容量受限
33254	射阳	通洋村8#配变	10	200	上级设备容量受限
33255	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	上级设备容量受限
33256	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	上级设备容量受限
33257	射阳	通洋居委会2#配变	10	400	上级设备容量受限
33258	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33259	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	上级设备容量受限
33260	射阳	通洋居委会23#配变	10	200	上级设备容量受限
33261	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	上级设备容量受限
33262	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	上级设备容量受限
33263	射阳	通洋川港15#配变	10	315	上级设备容量受限
33264	射阳	通洋川港3#配变	10	200	上级设备容量受限
33265	射阳	通洋川港7#配变	10	200	上级设备容量受限
33266	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	上级设备容量受限
33267	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	上级设备容量受限
33268	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	上级设备容量受限
33269	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	上级设备容量受限
33270	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	上级设备容量受限
33271	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	上级设备容量受限
33272	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	上级设备容量受限
33273	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	上级设备容量受限
33274	射阳	通洋前蒲9#配变	10	315	上级设备容量受限
33275	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	上级设备容量受限
33276	射阳	通洋青龙10#配变	10	315	上级设备容量受限
33277	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33278	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	上级设备容量受限
33279	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	上级设备容量受限
33280	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	上级设备容量受限
33281	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	上级设备容量受限
33282	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	上级设备容量受限
33283	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	上级设备容量受限
33284	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	上级设备容量受限
33285	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
33286	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
33287	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	上级设备容量受限
33288	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
33289	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	上级设备容量受限
33290	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	上级设备容量受限
33291	射阳	通洋向阳1#变	10	400	上级设备容量受限
33292	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	上级设备容量受限
33293	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	上级设备容量受限
33294	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	上级设备容量受限
33295	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	上级设备容量受限
33296	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33297	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	上级设备容量受限
33298	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	上级设备容量受限
33299	射阳	通洋中份1#配变	10	200	上级设备容量受限
33300	射阳	通洋中份2#变	10	200	上级设备容量受限
33301	射阳	通洋中份3#配变	10	200	上级设备容量受限
33302	射阳	通洋中份4#配变	10	200	上级设备容量受限
33303	射阳	通洋中份5#配变	10	200	上级设备容量受限
33304	射阳	六塘14#变	10	200	上级设备容量受限
33305	射阳	曙西10#变	10	400	上级设备容量受限
33306	射阳	塘东14#变	10	200	上级设备容量受限
33307	射阳	通洋村6#变	10	200	上级设备容量受限
33308	射阳	通洋村7#配变	10	200	上级设备容量受限
33309	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	上级设备容量受限
33310	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	上级设备容量受限
33311	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	上级设备容量受限
33312	射阳	通洋六塘12#变	10	315	上级设备容量受限
33313	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	上级设备容量受限
33314	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	上级设备容量受限
33315	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33316	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	上级设备容量受限
33317	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	上级设备容量受限
33318	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	上级设备容量受限
33319	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	上级设备容量受限
33320	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	上级设备容量受限
33321	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	上级设备容量受限
33322	射阳	通洋南六1#配变	10	200	上级设备容量受限
33323	射阳	通洋南六10#配变	10	200	上级设备容量受限
33324	射阳	通洋南六2#变	10	400	上级设备容量受限
33325	射阳	通洋南六3#配变	10	200	上级设备容量受限
33326	射阳	通洋南六4#配变	10	200	上级设备容量受限
33327	射阳	通洋南六5#配变	10	200	上级设备容量受限
33328	射阳	通洋南六6#配变	10	200	上级设备容量受限
33329	射阳	通洋南六7#配变	10	315	上级设备容量受限
33330	射阳	通洋南六8#配变	10	200	上级设备容量受限
33331	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	上级设备容量受限
33332	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	上级设备容量受限
33333	射阳	通洋曙西3#配变	10	400	上级设备容量受限
33334	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33335	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	上级设备容量受限
33336	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	上级设备容量受限
33337	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	上级设备容量受限
33338	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	上级设备容量受限
33339	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	上级设备容量受限
33340	射阳	通洋塘东11#变	10	315	上级设备容量受限
33341	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	上级设备容量受限
33342	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	上级设备容量受限
33343	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	上级设备容量受限
33344	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	上级设备容量受限
33345	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	上级设备容量受限
33346	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	上级设备容量受限
33347	射阳	通洋塘东8#变	10	400	上级设备容量受限
33348	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	上级设备容量受限
33349	射阳	通洋塘合14#配变	10	315	上级设备容量受限
33350	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	上级设备容量受限
33351	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	上级设备容量受限
33352	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	上级设备容量受限
33353	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33354	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	上级设备容量受限
33355	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	上级设备容量受限
33356	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	上级设备容量受限
33357	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	上级设备容量受限
33358	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	上级设备容量受限
33359	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	上级设备容量受限
33360	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
33361	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	上级设备容量受限
33362	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
33363	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
33364	射阳	东元10#变	10	200	上级设备容量受限
33365	射阳	东元9#变	10	400	上级设备容量受限
33366	射阳	通洋村3#配变	10	200	上级设备容量受限
33367	射阳	通洋东元2#配变	10	200	上级设备容量受限
33368	射阳	通洋东元5#配变	10	400	上级设备容量受限
33369	射阳	通洋东元7#配变	10	200	上级设备容量受限
33370	射阳	通洋居委会10#变	10	315	上级设备容量受限
33371	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	上级设备容量受限
33372	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33373	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	上级设备容量受限
33374	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	上级设备容量受限
33375	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	上级设备容量受限
33376	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	上级设备容量受限
33377	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	上级设备容量受限
33378	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	上级设备容量受限
33379	射阳	通洋居委会3#配变	10	400	上级设备容量受限
33380	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	上级设备容量受限
33381	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	上级设备容量受限
33382	射阳	通洋居委会6#配变	10	250	上级设备容量受限
33383	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	上级设备容量受限
33384	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	上级设备容量受限
33385	射阳	通洋居委会9#配变	10	315	上级设备容量受限
33386	射阳	通洋农科1#配变	10	200	上级设备容量受限
33387	射阳	通洋农科2#配变	10	200	上级设备容量受限
33388	射阳	通洋农科3#配变	10	200	上级设备容量受限
33389	射阳	通洋四班4#配变	10	200	上级设备容量受限
33390	射阳	牡丹12#配变	10	200	上级设备容量受限
33391	射阳	通洋川港1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33392	射阳	通洋川港11#配变	10	200	上级设备容量受限
33393	射阳	通洋川港12#配变	10	400	上级设备容量受限
33394	射阳	通洋川港13#配变	10	200	上级设备容量受限
33395	射阳	通洋川港14#配变	10	200	上级设备容量受限
33396	射阳	通洋川港2#配变	10	200	上级设备容量受限
33397	射阳	通洋川港4#配变	10	250	上级设备容量受限
33398	射阳	通洋川港5#配变	10	400	上级设备容量受限
33399	射阳	通洋川港6#配变	10	200	上级设备容量受限
33400	射阳	通洋川港8#配变	10	200	上级设备容量受限
33401	射阳	通洋川港9#配变	10	200	上级设备容量受限
33402	射阳	通洋东元1#配变	10	400	上级设备容量受限
33403	射阳	通洋东元3#配变	10	200	上级设备容量受限
33404	射阳	通洋东元4#配变	10	200	上级设备容量受限
33405	射阳	通洋东元6#配变	10	200	上级设备容量受限
33406	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	上级设备容量受限
33407	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	上级设备容量受限
33408	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	上级设备容量受限
33409	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	上级设备容量受限
33410	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33411	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	上级设备容量受限
33412	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	上级设备容量受限
33413	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	上级设备容量受限
33414	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	上级设备容量受限
33415	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	上级设备容量受限
33416	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	上级设备容量受限
33417	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	上级设备容量受限
33418	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	上级设备容量受限
33419	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	上级设备容量受限
33420	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	上级设备容量受限
33421	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	上级设备容量受限
33422	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	上级设备容量受限
33423	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	上级设备容量受限
33424	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	上级设备容量受限
33425	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	上级设备容量受限
33426	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	上级设备容量受限
33427	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	上级设备容量受限
33428	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	上级设备容量受限
33429	射阳	通洋条洋3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33430	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
33431	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
33432	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	上级设备容量受限
33433	射阳	通洋条洋7#变	10	400	上级设备容量受限
33434	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	上级设备容量受限
33435	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
33436	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
33437	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	上级设备容量受限
33438	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
33439	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
33440	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
33441	射阳	通洋徐庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
33442	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
33443	射阳	四明4#变	10	200	上级设备容量受限
33444	射阳	四明东洼4#变	10	400	上级设备容量受限
33445	射阳	四明东洼7#配变	10	200	上级设备容量受限
33446	射阳	四明建光1#配变	10	200	上级设备容量受限
33447	射阳	四明建光13＃变	10	200	上级设备容量受限
33448	射阳	四明建光2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33449	射阳	四明建光3#配变	10	400	上级设备容量受限
33450	射阳	四明建光4#配变	10	200	上级设备容量受限
33451	射阳	四明建光5#配变	10	200	上级设备容量受限
33452	射阳	四明建光6#配变	10	200	上级设备容量受限
33453	射阳	四明建光7#配变	10	200	上级设备容量受限
33454	射阳	四明建光8#配变	10	200	上级设备容量受限
33455	射阳	四明利华1#配变	10	200	上级设备容量受限
33456	射阳	四明利华10#配变	10	200	上级设备容量受限
33457	射阳	四明利华2#配变	10	200	上级设备容量受限
33458	射阳	四明利华4#配变	10	200	上级设备容量受限
33459	射阳	四明利华5#配变	10	250	上级设备容量受限
33460	射阳	四明利华6#配变	10	200	上级设备容量受限
33461	射阳	四明利华7#配变	10	200	上级设备容量受限
33462	射阳	四明利华8#配变	10	200	上级设备容量受限
33463	射阳	四明利华9#配变	10	200	上级设备容量受限
33464	射阳	四明新港10#配变	10	200	上级设备容量受限
33465	射阳	四明新港3#配变	10	200	上级设备容量受限
33466	射阳	四明新港5#配变	10	400	上级设备容量受限
33467	射阳	四明新港7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33468	射阳	四明新港9#配变	10	200	上级设备容量受限
33469	射阳	四明新圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
33470	射阳	四明新圩2#配变	10	200	上级设备容量受限
33471	射阳	四明新圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
33472	射阳	四明新圩4#配变	10	200	上级设备容量受限
33473	射阳	四明新圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
33474	射阳	四明新圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
33475	射阳	四明新圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
33476	射阳	建华13#变	10	200	上级设备容量受限
33477	射阳	四明建华5#配变	10	200	上级设备容量受限
33478	射阳	四明建华6#配变	10	200	上级设备容量受限
33479	射阳	四明建中1#配变	10	200	上级设备容量受限
33480	射阳	四明建中10#配变	10	200	上级设备容量受限
33481	射阳	四明建中11#配变	10	200	上级设备容量受限
33482	射阳	四明建中12#配变	10	200	上级设备容量受限
33483	射阳	四明建中2#配变	10	400	上级设备容量受限
33484	射阳	四明建中3#配变	10	200	上级设备容量受限
33485	射阳	四明建中4#配变	10	200	上级设备容量受限
33486	射阳	四明建中5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33487	射阳	四明建中6#配变	10	200	上级设备容量受限
33488	射阳	四明建中7#配变	10	200	上级设备容量受限
33489	射阳	四明建中9#配变	10	200	上级设备容量受限
33490	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	上级设备容量受限
33491	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
33492	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	上级设备容量受限
33493	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
33494	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	上级设备容量受限
33495	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
33496	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	上级设备容量受限
33497	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	上级设备容量受限
33498	射阳	四明街道24#配变	10	200	上级设备容量受限
33499	射阳	四明九坛1#配变	10	200	上级设备容量受限
33500	射阳	四明九坛10#配变	10	200	上级设备容量受限
33501	射阳	四明九坛4#配变	10	200	上级设备容量受限
33502	射阳	四明九坛8#配变	10	100	上级设备容量受限
33503	射阳	四明开明1#配变	10	200	上级设备容量受限
33504	射阳	四明开明10#配变	10	200	上级设备容量受限
33505	射阳	四明开明11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33506	射阳	四明开明12#配变	10	200	上级设备容量受限
33507	射阳	四明开明13#配变	10	200	上级设备容量受限
33508	射阳	四明开明2#配变	10	200	上级设备容量受限
33509	射阳	四明开明3#变	10	400	上级设备容量受限
33510	射阳	四明开明4#配变	10	200	上级设备容量受限
33511	射阳	四明开明5#配变	10	200	上级设备容量受限
33512	射阳	四明开明6#配变	10	200	上级设备容量受限
33513	射阳	四明开明7#配变	10	200	上级设备容量受限
33514	射阳	四明开明8#配变	10	200	上级设备容量受限
33515	射阳	四明王塔2#配变	10	200	上级设备容量受限
33516	射阳	四明王塔3#配变	10	200	上级设备容量受限
33517	射阳	四明王塔5#配变	10	400	上级设备容量受限
33518	射阳	四明王塔6#配变	10	200	上级设备容量受限
33519	射阳	四明王塔7#配变	10	200	上级设备容量受限
33520	射阳	四明王塔8#配变	10	200	上级设备容量受限
33521	射阳	四明盐路10#配变	10	200	上级设备容量受限
33522	射阳	四明盐路4#配变	10	200	上级设备容量受限
33523	射阳	四明盐路5#配变	10	400	上级设备容量受限
33524	射阳	四明盐路6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33525	射阳	王塔9#变	10	315	上级设备容量受限
33526	射阳	盐路14#变	10	200	上级设备容量受限
33527	射阳	通洋三班1#配变	10	200	上级设备容量受限
33528	射阳	通洋三班2#配变	10	200	上级设备容量受限
33529	射阳	通洋三班4#配变	10	200	上级设备容量受限
33530	射阳	通洋三班5#配变	10	200	上级设备容量受限
33531	射阳	通洋三班6#配变	10	200	上级设备容量受限
33532	射阳	通洋三班9#配变	10	200	上级设备容量受限
33533	射阳	通洋四班10#配变	10	200	上级设备容量受限
33534	射阳	通洋四班11#配变	10	200	上级设备容量受限
33535	射阳	通洋四班3#配变	10	200	上级设备容量受限
33536	射阳	通洋四班5#配变	10	200	上级设备容量受限
33537	射阳	通洋四班6#配变	10	200	上级设备容量受限
33538	射阳	通洋四班9#配变	10	200	上级设备容量受限
33539	射阳	通洋新班1#配变	10	400	上级设备容量受限
33540	射阳	通洋新班3#配变	10	200	上级设备容量受限
33541	射阳	通洋新班4#配变	10	200	上级设备容量受限
33542	射阳	通洋新班5#配变	10	200	上级设备容量受限
33543	射阳	通洋新班7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33544	射阳	通洋新班9#配变	10	200	上级设备容量受限
33545	射阳	四明黄云1#配变	10	200	上级设备容量受限
33546	射阳	四明黄云10#配变	10	200	上级设备容量受限
33547	射阳	四明黄云11#配变	10	200	上级设备容量受限
33548	射阳	四明黄云12#配变	10	200	上级设备容量受限
33549	射阳	四明黄云13#配变	10	200	上级设备容量受限
33550	射阳	四明黄云2#配变	10	200	上级设备容量受限
33551	射阳	四明黄云3#配变	10	400	上级设备容量受限
33552	射阳	四明黄云4#配变	10	200	上级设备容量受限
33553	射阳	四明黄云5#配变	10	400	上级设备容量受限
33554	射阳	四明黄云6#配变	10	200	上级设备容量受限
33555	射阳	四明黄云7#配变	10	400	上级设备容量受限
33556	射阳	四明黄云8#配变	10	200	上级设备容量受限
33557	射阳	四明黄云9#配变	10	200	上级设备容量受限
33558	射阳	四明九坛2#配变	10	200	上级设备容量受限
33559	射阳	四明九坛5#配变	10	400	上级设备容量受限
33560	射阳	四明九坛6#配变	10	200	上级设备容量受限
33561	射阳	四明九坛9#配变	10	400	上级设备容量受限
33562	射阳	四明李尖1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33563	射阳	四明李尖2#配变	10	200	上级设备容量受限
33564	射阳	四明李尖3#配变	10	400	上级设备容量受限
33565	射阳	四明李尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
33566	射阳	四明李尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
33567	射阳	四明李尖6#配变	10	200	上级设备容量受限
33568	射阳	四明李尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
33569	射阳	四明李尖8#配变	10	200	上级设备容量受限
33570	射阳	四明李尖9#配变	10	400	上级设备容量受限
33571	射阳	四明王塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
33572	射阳	四明王塔4#配变	10	200	上级设备容量受限
33573	射阳	四明维新1#配变	10	400	上级设备容量受限
33574	射阳	四明维新12#配变	10	200	上级设备容量受限
33575	射阳	四明维新2#配变	10	200	上级设备容量受限
33576	射阳	四明维新3#配变	10	200	上级设备容量受限
33577	射阳	四明维新4#配变	10	200	上级设备容量受限
33578	射阳	四明维新5#配变	10	200	上级设备容量受限
33579	射阳	四明维新6#配变	10	200	上级设备容量受限
33580	射阳	四明维新7#配变	10	200	上级设备容量受限
33581	射阳	四明维新8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33582	射阳	四明维新9#配变	10	200	上级设备容量受限
33583	射阳	四明小滩1#配变	10	200	上级设备容量受限
33584	射阳	四明小滩2#配变	10	200	上级设备容量受限
33585	射阳	四明小滩3#配变	10	200	上级设备容量受限
33586	射阳	四明小滩4#配变	10	200	上级设备容量受限
33587	射阳	四明跃东1#配变	10	200	上级设备容量受限
33588	射阳	四明跃东2#配变	10	200	上级设备容量受限
33589	射阳	四明跃东3#配变	10	400	上级设备容量受限
33590	射阳	四明跃东4#配变	10	200	上级设备容量受限
33591	射阳	四明跃东5#配变	10	200	上级设备容量受限
33592	射阳	四明跃东6#配变	10	200	上级设备容量受限
33593	射阳	四明跃东7#配变	10	200	上级设备容量受限
33594	射阳	四明跃东8#配变	10	200	上级设备容量受限
33595	射阳	四明跃东9#配变	10	200	上级设备容量受限
33596	射阳	四明大港1#变	10	400	上级设备容量受限
33597	射阳	四明大港2#配变	10	200	上级设备容量受限
33598	射阳	四明大港3#配变	10	200	上级设备容量受限
33599	射阳	四明大港4#配变	10	200	上级设备容量受限
33600	射阳	四明大港5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33601	射阳	四明东洼1#配变	10	200	上级设备容量受限
33602	射阳	四明东洼10#配变	10	200	上级设备容量受限
33603	射阳	四明东洼3#配变	10	200	上级设备容量受限
33604	射阳	四明东洼5#配变	10	200	上级设备容量受限
33605	射阳	四明东洼6#配变	10	200	上级设备容量受限
33606	射阳	四明东洼8#配变	10	200	上级设备容量受限
33607	射阳	四明东洼9#配变	10	400	上级设备容量受限
33608	射阳	四明建华11#配变	10	200	上级设备容量受限
33609	射阳	四明建华3#配变	10	200	上级设备容量受限
33610	射阳	四明建华8#配变	10	200	上级设备容量受限
33611	射阳	四明利华3#变	10	400	上级设备容量受限
33612	射阳	四明六团1#配变	10	200	上级设备容量受限
33613	射阳	四明六团10#配变	10	200	上级设备容量受限
33614	射阳	四明六团11#配变	10	200	上级设备容量受限
33615	射阳	四明六团12#配变	10	200	上级设备容量受限
33616	射阳	四明六团13#配变	10	200	上级设备容量受限
33617	射阳	四明六团14#配变	10	400	上级设备容量受限
33618	射阳	四明六团2#配变	10	200	上级设备容量受限
33619	射阳	四明六团3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33620	射阳	四明六团4#配变	10	200	上级设备容量受限
33621	射阳	四明六团5#配变	10	200	上级设备容量受限
33622	射阳	四明六团6#配变	10	200	上级设备容量受限
33623	射阳	四明六团7#配变	10	200	上级设备容量受限
33624	射阳	四明六团8#变	10	400	上级设备容量受限
33625	射阳	四明六团9#配变	10	200	上级设备容量受限
33626	射阳	四明上坎1#配变	10	250	上级设备容量受限
33627	射阳	四明上坎10#配变	10	200	上级设备容量受限
33628	射阳	四明上坎11#配变	10	200	上级设备容量受限
33629	射阳	四明上坎12#配变	10	200	上级设备容量受限
33630	射阳	四明上坎14#配变	10	200	上级设备容量受限
33631	射阳	四明上坎2#配变	10	200	上级设备容量受限
33632	射阳	四明上坎3#配变	10	315	上级设备容量受限
33633	射阳	四明上坎4#配变	10	200	上级设备容量受限
33634	射阳	四明上坎5#配变	10	200	上级设备容量受限
33635	射阳	四明上坎6#配变	10	200	上级设备容量受限
33636	射阳	四明上坎7#配变	10	200	上级设备容量受限
33637	射阳	四明上坎8#配变	10	200	上级设备容量受限
33638	射阳	四明上坎9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33639	射阳	四明双湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
33640	射阳	四明双湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
33641	射阳	四明双湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
33642	射阳	四明双湾12#配变	10	200	上级设备容量受限
33643	射阳	四明双湾13#配变	10	200	上级设备容量受限
33644	射阳	四明双湾2#变	10	400	上级设备容量受限
33645	射阳	四明双湾3#变	10	200	上级设备容量受限
33646	射阳	四明双湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
33647	射阳	四明双湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
33648	射阳	四明双湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
33649	射阳	四明双湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
33650	射阳	四明双湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
33651	射阳	四明双湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
33652	射阳	四明索庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
33653	射阳	四明索庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
33654	射阳	四明索庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
33655	射阳	四明索庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
33656	射阳	四明索庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
33657	射阳	四明索庄7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33658	射阳	四明新港1#配变	10	200	上级设备容量受限
33659	射阳	四明新港2#配变	10	200	上级设备容量受限
33660	射阳	四明新港4#配变	10	200	上级设备容量受限
33661	射阳	四明新港6#配变	10	400	上级设备容量受限
33662	射阳	四明新港8#配变	10	200	上级设备容量受限
33663	射阳	四明盐路11#配变	10	200	上级设备容量受限
33664	射阳	四明盐路2#配变	10	200	上级设备容量受限
33665	射阳	四明盐路3#配变	10	200	上级设备容量受限
33666	射阳	四明盐路8#配变	10	200	上级设备容量受限
33667	射阳	四明盐路9#配变	10	200	上级设备容量受限
33668	射阳	四明1#变	10	200	上级设备容量受限
33669	射阳	四明2#配变	10	315	上级设备容量受限
33670	射阳	四明3#变	10	200	上级设备容量受限
33671	射阳	四明5#变	10	200	上级设备容量受限
33672	射阳	四明6#配变	10	200	上级设备容量受限
33673	射阳	四明7#配变	10	200	上级设备容量受限
33674	射阳	四明9#变	10	200	上级设备容量受限
33675	射阳	四明建华1#配变	10	200	上级设备容量受限
33676	射阳	四明建华10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33677	射阳	四明建华2#配变	10	200	上级设备容量受限
33678	射阳	四明建华4#配变	10	200	上级设备容量受限
33679	射阳	四明建华9#配变	10	200	上级设备容量受限
33680	射阳	四明建中8#配变	10	200	上级设备容量受限
33681	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	上级设备容量受限
33682	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	上级设备容量受限
33683	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	上级设备容量受限
33684	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	上级设备容量受限
33685	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	上级设备容量受限
33686	射阳	四明街道1#变	10	400	上级设备容量受限
33687	射阳	四明街道10#变	10	400	上级设备容量受限
33688	射阳	四明街道13#变	10	315	上级设备容量受限
33689	射阳	四明街道14#变	10	200	上级设备容量受限
33690	射阳	四明街道15#变	10	400	上级设备容量受限
33691	射阳	四明街道16#变	10	400	上级设备容量受限
33692	射阳	四明街道17＃变	10	315	上级设备容量受限
33693	射阳	四明街道18＃变	10	315	上级设备容量受限
33694	射阳	四明街道19#配变	10	400	上级设备容量受限
33695	射阳	四明街道2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33696	射阳	四明街道20#变	10	200	上级设备容量受限
33697	射阳	四明街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
33698	射阳	四明街道22#配变	10	200	上级设备容量受限
33699	射阳	四明街道23#配变	10	200	上级设备容量受限
33700	射阳	四明街道25#配变	10	400	上级设备容量受限
33701	射阳	四明街道3#变	10	400	上级设备容量受限
33702	射阳	四明街道4#变	10	400	上级设备容量受限
33703	射阳	四明街道5#变	10	400	上级设备容量受限
33704	射阳	四明街道6#变	10	200	上级设备容量受限
33705	射阳	四明街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
33706	射阳	四明街道8#变	10	400	上级设备容量受限
33707	射阳	四明街道9#变	10	315	上级设备容量受限
33708	射阳	四明盐路1#配变	10	200	上级设备容量受限
33709	射阳	四明盐路7#配变	10	200	上级设备容量受限
33710	射阳	四明中学	10	200	上级设备容量受限
33711	射阳	公用4#变	10	400	上级设备容量受限
33712	射阳	公用6#变	10	400	上级设备容量受限
33713	射阳	街道13#	10	315	上级设备容量受限
33714	射阳	街道16#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33715	射阳	九里13#配变	10	200	上级设备容量受限
33716	射阳	九里2#变	10	400	上级设备容量受限
33717	射阳	九里9#变	10	400	上级设备容量受限
33718	射阳	连庆10#变	10	200	上级设备容量受限
33719	射阳	连庆3#变	10	400	上级设备容量受限
33720	射阳	连庆4#变	10	200	上级设备容量受限
33721	射阳	连庆8#变	10	315	上级设备容量受限
33722	射阳	连庆9#变	10	200	上级设备容量受限
33723	射阳	码南街3#变	10	200	上级设备容量受限
33724	射阳	码头12#变	10	400	上级设备容量受限
33725	射阳	码头8#变	10	400	上级设备容量受限
33726	射阳	码头9#变	10	200	上级设备容量受限
33727	射阳	民生1#变	10	200	上级设备容量受限
33728	射阳	民生16#配变	10	200	上级设备容量受限
33729	射阳	民生17#变	10	200	上级设备容量受限
33730	射阳	民生18#配变	10	400	上级设备容量受限
33731	射阳	民生19#变	10	200	上级设备容量受限
33732	射阳	民生20#变	10	200	上级设备容量受限
33733	射阳	民生5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33734	射阳	民生6#变	10	200	上级设备容量受限
33735	射阳	民生7#变	10	200	上级设备容量受限
33736	射阳	民生8#变	10	400	上级设备容量受限
33737	射阳	苏福社区1#变	10	400	上级设备容量受限
33738	射阳	苏福社区5#配变	10	200	上级设备容量受限
33739	射阳	特庸公用5#变	10	400	上级设备容量受限
33740	射阳	特庸街道3#变	10	400	上级设备容量受限
33741	射阳	特庸九里1#配变	10	200	上级设备容量受限
33742	射阳	特庸九里10#配变	10	200	上级设备容量受限
33743	射阳	特庸九里6#变	10	200	上级设备容量受限
33744	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	上级设备容量受限
33745	射阳	特庸连庆1#变	10	200	上级设备容量受限
33746	射阳	特庸连庆14#变	10	400	上级设备容量受限
33747	射阳	特庸连庆5#变	10	400	上级设备容量受限
33748	射阳	特庸码南街1#变	10	200	上级设备容量受限
33749	射阳	特庸码南街2#配变	10	200	上级设备容量受限
33750	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	上级设备容量受限
33751	射阳	特庸码头2#变	10	315	上级设备容量受限
33752	射阳	特庸码头6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33753	射阳	特庸民生10#变	10	400	上级设备容量受限
33754	射阳	特庸民生11#变	10	200	上级设备容量受限
33755	射阳	特庸民生13#变	10	400	上级设备容量受限
33756	射阳	特庸民生14#变	10	200	上级设备容量受限
33757	射阳	特庸民生15#变	10	200	上级设备容量受限
33758	射阳	特庸民生2#配变	10	400	上级设备容量受限
33759	射阳	特庸民生3#变	10	200	上级设备容量受限
33760	射阳	特庸民生4#变	10	400	上级设备容量受限
33761	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	上级设备容量受限
33762	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	上级设备容量受限
33763	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	上级设备容量受限
33764	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	上级设备容量受限
33765	射阳	串河9#变	10	200	上级设备容量受限
33766	射阳	光华10#变	10	200	上级设备容量受限
33767	射阳	光华11#变	10	200	上级设备容量受限
33768	射阳	光华12#	10	200	上级设备容量受限
33769	射阳	光华13#变	10	400	上级设备容量受限
33770	射阳	光华14#变	10	200	上级设备容量受限
33771	射阳	光华15#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33772	射阳	光华16#变	10	400	上级设备容量受限
33773	射阳	光华6#配变	10	400	上级设备容量受限
33774	射阳	光华7#配变	10	400	上级设备容量受限
33775	射阳	红旗17#变	10	200	上级设备容量受限
33776	射阳	红旗18#变	10	400	上级设备容量受限
33777	射阳	红旗19#变	10	400	上级设备容量受限
33778	射阳	码头5#配变	10	200	上级设备容量受限
33779	射阳	唐门置业1#变	10	200	上级设备容量受限
33780	射阳	唐门置业2#变	10	200	上级设备容量受限
33781	射阳	唐门置业3#变	10	200	上级设备容量受限
33782	射阳	特庸光华1#配变	10	400	上级设备容量受限
33783	射阳	特庸光华2#变	10	200	上级设备容量受限
33784	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	上级设备容量受限
33785	射阳	特庸光华4#变	10	400	上级设备容量受限
33786	射阳	特庸光华5#变	10	200	上级设备容量受限
33787	射阳	特庸红旗2#变	10	400	上级设备容量受限
33788	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	上级设备容量受限
33789	射阳	特庸红旗6#变	10	400	上级设备容量受限
33790	射阳	特庸林场3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33791	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	上级设备容量受限
33792	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
33793	射阳	特庸长胜6#变	10	400	上级设备容量受限
33794	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
33795	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
33796	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	上级设备容量受限
33797	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
33798	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
33799	射阳	兴胜1#变JN	10	400	上级设备容量受限
33800	射阳	兴胜14#变	10	200	上级设备容量受限
33801	射阳	兴胜2#变	10	400	上级设备容量受限
33802	射阳	兴胜9#配变	10	400	上级设备容量受限
33803	射阳	长胜1#变	10	400	上级设备容量受限
33804	射阳	长胜5#变	10	400	上级设备容量受限
33805	射阳	光华9#变	10	400	上级设备容量受限
33806	射阳	红旗11#变	10	200	上级设备容量受限
33807	射阳	红旗16#变	10	315	上级设备容量受限
33808	射阳	红旗8#变	10	315	上级设备容量受限
33809	射阳	红旗9#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33810	射阳	红星14#变	10	200	上级设备容量受限
33811	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
33812	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
33813	射阳	林场1#配变	10	400	上级设备容量受限
33814	射阳	林场2#变JN.	10	200	上级设备容量受限
33815	射阳	特庸红旗13#变	10	400	上级设备容量受限
33816	射阳	特庸红旗14#变	10	200	上级设备容量受限
33817	射阳	特庸红旗15#变	10	200	上级设备容量受限
33818	射阳	特庸红旗3#变	10	400	上级设备容量受限
33819	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	上级设备容量受限
33820	射阳	特庸红旗7#变	10	400	上级设备容量受限
33821	射阳	特庸街道1#变	10	400	上级设备容量受限
33822	射阳	特庸街道10#变	10	400	上级设备容量受限
33823	射阳	特庸街道12#	10	400	上级设备容量受限
33824	射阳	特庸街道14#变	10	400	上级设备容量受限
33825	射阳	特庸街道15#变	10	400	上级设备容量受限
33826	射阳	特庸街道17#变	10	200	上级设备容量受限
33827	射阳	特庸街道2#变	10	400	上级设备容量受限
33828	射阳	特庸街道7#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33829	射阳	特庸街道9#变	10	400	上级设备容量受限
33830	射阳	特庸林场4#变	10	200	上级设备容量受限
33831	射阳	特庸林场5#变	10	400	上级设备容量受限
33832	射阳	特庸王村10#变	10	200	上级设备容量受限
33833	射阳	特庸王村2#配变	10	400	上级设备容量受限
33834	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	上级设备容量受限
33835	射阳	特庸王村9#变	10	315	上级设备容量受限
33836	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	上级设备容量受限
33837	射阳	特庸园区1#变	10	400	上级设备容量受限
33838	射阳	特庸园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
33839	射阳	特庸园区4#变	10	400	上级设备容量受限
33840	射阳	特庸园区5#变	10	200	上级设备容量受限
33841	射阳	王村1#配变	10	400	上级设备容量受限
33842	射阳	王村12#变	10	315	上级设备容量受限
33843	射阳	王村3#配变	10	400	上级设备容量受限
33844	射阳	王村4#配变	10	200	上级设备容量受限
33845	射阳	王村5#变JN	10	200	上级设备容量受限
33846	射阳	王村6#变	10	200	上级设备容量受限
33847	射阳	王村7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33848	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	上级设备容量受限
33849	射阳	兴胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
33850	射阳	幸福家园2#变	10	200	上级设备容量受限
33851	射阳	北洋1#变	10	400	上级设备容量受限
33852	射阳	北洋3#变JN	10	200	上级设备容量受限
33853	射阳	北洋4#变	10	200	上级设备容量受限
33854	射阳	北洋6#变	10	200	上级设备容量受限
33855	射阳	北洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
33856	射阳	北洋9#变	10	200	上级设备容量受限
33857	射阳	北洋园区1#	10	400	上级设备容量受限
33858	射阳	北洋园区2#变	10	400	上级设备容量受限
33859	射阳	北洋园区5#配变	10	200	上级设备容量受限
33860	射阳	北洋园区6#配变	10	200	上级设备容量受限
33861	射阳	金山1#变	10	400	上级设备容量受限
33862	射阳	金山13#配变	10	200	上级设备容量受限
33863	射阳	金山2#变	10	200	上级设备容量受限
33864	射阳	金山3#变	10	200	上级设备容量受限
33865	射阳	金山4#变	10	200	上级设备容量受限
33866	射阳	金山6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33867	射阳	金山7#变	10	200	上级设备容量受限
33868	射阳	连庆12#变	10	200	上级设备容量受限
33869	射阳	连庆7#变	10	315	上级设备容量受限
33870	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
33871	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
33872	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
33873	射阳	特庸北洋10#变	10	200	上级设备容量受限
33874	射阳	特庸北洋11#变	10	400	上级设备容量受限
33875	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
33876	射阳	特庸北洋7#变	10	200	上级设备容量受限
33877	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	上级设备容量受限
33878	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	上级设备容量受限
33879	射阳	特庸连庆11#变	10	400	上级设备容量受限
33880	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	上级设备容量受限
33881	射阳	特庸连庆2#变	10	200	上级设备容量受限
33882	射阳	特庸码头3#变	10	400	上级设备容量受限
33883	射阳	特庸永丰4#变	10	200	上级设备容量受限
33884	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
33885	射阳	码头10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33886	射阳	码头11#变	10	200	上级设备容量受限
33887	射阳	码头4#配变	10	400	上级设备容量受限
33888	射阳	唐湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
33889	射阳	唐湾11#变	10	200	上级设备容量受限
33890	射阳	唐湾14#配变	10	400	上级设备容量受限
33891	射阳	唐湾15#变	10	125	上级设备容量受限
33892	射阳	唐湾5#变	10	400	上级设备容量受限
33893	射阳	唐湾8#变	10	200	上级设备容量受限
33894	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	上级设备容量受限
33895	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	上级设备容量受限
33896	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	上级设备容量受限
33897	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
33898	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	上级设备容量受限
33899	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	上级设备容量受限
33900	射阳	特庸永星11#变	10	315	上级设备容量受限
33901	射阳	特庸永星12#变	10	400	上级设备容量受限
33902	射阳	特庸永星3#配变	10	200	上级设备容量受限
33903	射阳	特庸永星5#配变	10	200	上级设备容量受限
33904	射阳	永星1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33905	射阳	永星10#变	10	400	上级设备容量受限
33906	射阳	永星13#变	10	400	上级设备容量受限
33907	射阳	永星14#配变	10	400	上级设备容量受限
33908	射阳	永星2#变	10	400	上级设备容量受限
33909	射阳	永星6#变	10	400	上级设备容量受限
33910	射阳	永星8#变	10	400	上级设备容量受限
33911	射阳	永星9#变	10	400	上级设备容量受限
33912	射阳	盘洋线永兴安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
33913	射阳	串河1#变	10	200	上级设备容量受限
33914	射阳	串河11＃变	10	200	上级设备容量受限
33915	射阳	串河12＃变	10	400	上级设备容量受限
33916	射阳	串河13#变	10	400	上级设备容量受限
33917	射阳	串河4#变	10	400	上级设备容量受限
33918	射阳	串河6#配变	10	200	上级设备容量受限
33919	射阳	串河7#配变	10	200	上级设备容量受限
33920	射阳	串河8#变	10	200	上级设备容量受限
33921	射阳	联心10#变	10	200	上级设备容量受限
33922	射阳	联心5#变	10	200	上级设备容量受限
33923	射阳	联心6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33924	射阳	联心9#变	10	200	上级设备容量受限
33925	射阳	盘洋10#变	10	100	上级设备容量受限
33926	射阳	盘洋11#变	10	200	上级设备容量受限
33927	射阳	盘洋2#变	10	200	上级设备容量受限
33928	射阳	盘洋6#变	10	200	上级设备容量受限
33929	射阳	盘洋7#变	10	200	上级设备容量受限
33930	射阳	全心5#配变	10	200	上级设备容量受限
33931	射阳	全心6#变JN	10	200	上级设备容量受限
33932	射阳	特庸串河10#变	10	200	上级设备容量受限
33933	射阳	特庸串河2#变.	10	400	上级设备容量受限
33934	射阳	特庸串河3#变	10	200	上级设备容量受限
33935	射阳	特庸串河5#变	10	200	上级设备容量受限
33936	射阳	特庸联心2#变	10	200	上级设备容量受限
33937	射阳	特庸联心3#变	10	250	上级设备容量受限
33938	射阳	特庸联心4#变	10	315	上级设备容量受限
33939	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	上级设备容量受限
33940	射阳	特庸农业队变	10	200	上级设备容量受限
33941	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	上级设备容量受限
33942	射阳	特庸盘洋4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33943	射阳	特庸盘洋5#变	10	400	上级设备容量受限
33944	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	上级设备容量受限
33945	射阳	特庸全心1#变	10	200	上级设备容量受限
33946	射阳	特庸全心12#变	10	200	上级设备容量受限
33947	射阳	特庸全心13#变	10	200	上级设备容量受限
33948	射阳	特庸全心2#变	10	200	上级设备容量受限
33949	射阳	特庸全心4#变	10	200	上级设备容量受限
33950	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	上级设备容量受限
33951	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	上级设备容量受限
33952	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	上级设备容量受限
33953	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	上级设备容量受限
33954	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	上级设备容量受限
33955	射阳	特庸永胜10#变	10	200	上级设备容量受限
33956	射阳	特庸永胜11#变	10	400	上级设备容量受限
33957	射阳	特庸永胜12#变	10	200	上级设备容量受限
33958	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
33959	射阳	特庸永胜9#变	10	200	上级设备容量受限
33960	射阳	兴胜11#变	10	400	上级设备容量受限
33961	射阳	兴胜15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33962	射阳	兴胜4#配变	10	400	上级设备容量受限
33963	射阳	兴胜5#变	10	400	上级设备容量受限
33964	射阳	永胜13#变	10	160	上级设备容量受限
33965	射阳	永胜2#变	10	200	上级设备容量受限
33966	射阳	永胜4#变	10	100	上级设备容量受限
33967	射阳	永胜5#变	10	315	上级设备容量受限
33968	射阳	永胜6#变	10	200	上级设备容量受限
33969	射阳	永胜7变	10	200	上级设备容量受限
33970	射阳	永胜8#变	10	200	上级设备容量受限
33971	射阳	金山10#变	10	400	上级设备容量受限
33972	射阳	金山11#变	10	200	上级设备容量受限
33973	射阳	金山5#变	10	400	上级设备容量受限
33974	射阳	金山8#变	10	200	上级设备容量受限
33975	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
33976	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
33977	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
33978	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
33979	射阳	木楼1#变	10	400	上级设备容量受限
33980	射阳	木楼12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
33981	射阳	木楼2#变JN	10	200	上级设备容量受限
33982	射阳	木楼4#变JN	10	200	上级设备容量受限
33983	射阳	木楼5#变	10	200	上级设备容量受限
33984	射阳	木楼7#变	10	200	上级设备容量受限
33985	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
33986	射阳	唐湾12#变	10	400	上级设备容量受限
33987	射阳	特庸九里12#配变	10	200	上级设备容量受限
33988	射阳	特庸九里3#变	10	200	上级设备容量受限
33989	射阳	特庸九里4#配变	10	200	上级设备容量受限
33990	射阳	特庸九里5#变	10	400	上级设备容量受限
33991	射阳	特庸九里7#变	10	400	上级设备容量受限
33992	射阳	特庸连庆6#变	10	200	上级设备容量受限
33993	射阳	特庸民生12#配变	10	400	上级设备容量受限
33994	射阳	特庸木楼10#变	10	400	上级设备容量受限
33995	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	上级设备容量受限
33996	射阳	特庸木楼6#变	10	200	上级设备容量受限
33997	射阳	特庸木楼8#变	10	200	上级设备容量受限
33998	射阳	特庸木楼9#变	10	400	上级设备容量受限
33999	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34000	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	上级设备容量受限
34001	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
34002	射阳	特庸永星4#变	10	400	上级设备容量受限
34003	射阳	永丰3#变	10	400	上级设备容量受限
34004	射阳	永星15#变	10	200	上级设备容量受限
34005	射阳	永星16#变	10	400	上级设备容量受限
34006	射阳	永星7#	10	400	上级设备容量受限
34007	射阳	金山15#变	10	400	上级设备容量受限
34008	射阳	金山9#变	10	315	上级设备容量受限
34009	射阳	红星17#变	10	200	上级设备容量受限
34010	射阳	盘洋1#变	10	200	上级设备容量受限
34011	射阳	盘洋9#变	10	100	上级设备容量受限
34012	射阳	全心11#变	10	400	上级设备容量受限
34013	射阳	全心3#变JN	10	200	上级设备容量受限
34014	射阳	全心7#配变	10	200	上级设备容量受限
34015	射阳	如意3#变	10	200	上级设备容量受限
34016	射阳	如意4#变	10	200	上级设备容量受限
34017	射阳	如意6#	10	200	上级设备容量受限
34018	射阳	如意7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34019	射阳	特庸红星7#配变	10	400	上级设备容量受限
34020	射阳	特庸红星8#变	10	200	上级设备容量受限
34021	射阳	特庸联心1#配变	10	200	上级设备容量受限
34022	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	上级设备容量受限
34023	射阳	特庸全心10#变	10	200	上级设备容量受限
34024	射阳	特庸全心8#配变	10	200	上级设备容量受限
34025	射阳	特庸全心9#变	10	200	上级设备容量受限
34026	射阳	特庸如意1#变	10	200	上级设备容量受限
34027	射阳	特庸如意2#变	10	200	上级设备容量受限
34028	射阳	特庸如意5#配变	10	400	上级设备容量受限
34029	射阳	特庸如意8#变	10	200	上级设备容量受限
34030	射阳	特庸洋西11#变	10	200	上级设备容量受限
34031	射阳	特庸洋西14#变	10	200	上级设备容量受限
34032	射阳	特庸洋西3#变	10	400	上级设备容量受限
34033	射阳	特庸洋西4#变	10	200	上级设备容量受限
34034	射阳	特庸洋西5#变	10	200	上级设备容量受限
34035	射阳	特庸洋西6#变	10	200	上级设备容量受限
34036	射阳	特庸洋西9#变	10	200	上级设备容量受限
34037	射阳	特庸周桥4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34038	射阳	特庸周桥7#变	10	200	上级设备容量受限
34039	射阳	特庸周桥8#变	10	400	上级设备容量受限
34040	射阳	洋西10#变	10	200	上级设备容量受限
34041	射阳	洋西2#变	10	400	上级设备容量受限
34042	射阳	洋西8#	10	200	上级设备容量受限
34043	射阳	周桥1#变	10	200	上级设备容量受限
34044	射阳	周桥2#变JN	10	200	上级设备容量受限
34045	射阳	周桥3#变JN	10	200	上级设备容量受限
34046	射阳	周桥5#变	10	200	上级设备容量受限
34047	射阳	周桥6#变1	10	400	上级设备容量受限
34048	射阳	周桥9#变	10	100	上级设备容量受限
34049	射阳	光华8#变	10	200	上级设备容量受限
34050	射阳	红旗10#配变	10	400	上级设备容量受限
34051	射阳	红旗12#变	10	400	上级设备容量受限
34052	射阳	红星11#变	10	200	上级设备容量受限
34053	射阳	红星12#配变	10	400	上级设备容量受限
34054	射阳	红星13#配变	10	315	上级设备容量受限
34055	射阳	红星16#变	10	200	上级设备容量受限
34056	射阳	红星3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34057	射阳	红星4#变	10	400	上级设备容量受限
34058	射阳	红星6#变	10	200	上级设备容量受限
34059	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	上级设备容量受限
34060	射阳	特庸红星1#变	10	200	上级设备容量受限
34061	射阳	特庸红星10#变	10	200	上级设备容量受限
34062	射阳	特庸红星15#变	10	200	上级设备容量受限
34063	射阳	特庸红星2#变	10	400	上级设备容量受限
34064	射阳	特庸红星5#变	10	200	上级设备容量受限
34065	射阳	特庸红星9#变	10	200	上级设备容量受限
34066	射阳	特庸洋西12#变	10	200	上级设备容量受限
34067	射阳	特庸长胜12#变	10	200	上级设备容量受限
34068	射阳	特庸长胜4#变	10	400	上级设备容量受限
34069	射阳	洋西1#变	10	200	上级设备容量受限
34070	射阳	洋西13#变	10	200	上级设备容量受限
34071	射阳	洋西7#变	10	200	上级设备容量受限
34072	射阳	长胜10#变	10	400	上级设备容量受限
34073	射阳	长胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
34074	射阳	长胜13#变	10	200	上级设备容量受限
34075	射阳	长胜14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34076	射阳	长胜2#变	10	200	上级设备容量受限
34077	射阳	长胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
34078	射阳	长胜8#配变	10	400	上级设备容量受限
34079	射阳	长胜9#变	10	200	上级设备容量受限
34080	射阳	繁荣1#配变	10	200	上级设备容量受限
34081	射阳	繁荣3#变	10	200	上级设备容量受限
34082	射阳	繁荣4#配变	10	200	上级设备容量受限
34083	射阳	繁荣5#变	10	200	上级设备容量受限
34084	射阳	繁荣6#变	10	200	上级设备容量受限
34085	射阳	繁荣7#变	10	200	上级设备容量受限
34086	射阳	繁荣8#变	10	200	上级设备容量受限
34087	射阳	繁荣9#配变	10	200	上级设备容量受限
34088	射阳	港口10#变	10	200	上级设备容量受限
34089	射阳	港口4#配变	10	200	上级设备容量受限
34090	射阳	港口5#变	10	200	上级设备容量受限
34091	射阳	港口6#配变	10	400	上级设备容量受限
34092	射阳	港口7#变	10	200	上级设备容量受限
34093	射阳	芦祠1#变	10	400	上级设备容量受限
34094	射阳	芦祠5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34095	射阳	三纺厂1#变	10	200	上级设备容量受限
34096	射阳	三纺厂2#变	10	200	上级设备容量受限
34097	射阳	三纺厂3#变	10	200	上级设备容量受限
34098	射阳	三纺厂4#变1	10	200	上级设备容量受限
34099	射阳	胜居1#配变	10	400	上级设备容量受限
34100	射阳	胜居10#变	10	400	上级设备容量受限
34101	射阳	胜居2#配变	10	400	上级设备容量受限
34102	射阳	胜居6#变	10	400	上级设备容量受限
34103	射阳	胜居9#变	10	200	上级设备容量受限
34104	射阳	胜利1#配变	10	400	上级设备容量受限
34105	射阳	胜利10#	10	200	上级设备容量受限
34106	射阳	胜利5#配变	10	100	上级设备容量受限
34107	射阳	胜利6#变	10	200	上级设备容量受限
34108	射阳	胜利8#配变	10	315	上级设备容量受限
34109	射阳	四烈3#变	10	200	上级设备容量受限
34110	射阳	四烈4#变	10	200	上级设备容量受限
34111	射阳	四烈6#变	10	200	上级设备容量受限
34112	射阳	四烈9#配变	10	200	上级设备容量受限
34113	射阳	新立1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34114	射阳	新立3#变	10	160	上级设备容量受限
34115	射阳	新立4变	10	400	上级设备容量受限
34116	射阳	新立5#变	10	200	上级设备容量受限
34117	射阳	新生1#变	10	200	上级设备容量受限
34118	射阳	新生11#单变	10	250	上级设备容量受限
34119	射阳	新生12#变	10	100	上级设备容量受限
34120	射阳	新生16#变	10	400	上级设备容量受限
34121	射阳	新生17#单变	10	200	上级设备容量受限
34122	射阳	新生18#变	10	200	上级设备容量受限
34123	射阳	新生19#变	10	200	上级设备容量受限
34124	射阳	新生23#变	10	200	上级设备容量受限
34125	射阳	新生26#变	10	200	上级设备容量受限
34126	射阳	新生7#变	10	200	上级设备容量受限
34127	射阳	新生8#变	10	200	上级设备容量受限
34128	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	上级设备容量受限
34129	射阳	新坍港口1#配变	10	200	上级设备容量受限
34130	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	上级设备容量受限
34131	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	上级设备容量受限
34132	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34133	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	上级设备容量受限
34134	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	上级设备容量受限
34135	射阳	新坍新合12#配变	10	200	上级设备容量受限
34136	射阳	新坍新合4#配变	10	200	上级设备容量受限
34137	射阳	新坍新合7#变	10	200	上级设备容量受限
34138	射阳	新坍新立2#变	10	200	上级设备容量受限
34139	射阳	新坍新生13#变	10	200	上级设备容量受限
34140	射阳	贺仁1#变	10	400	上级设备容量受限
34141	射阳	贺仁11#配变	10	400	上级设备容量受限
34142	射阳	贺仁14#配变	10	200	上级设备容量受限
34143	射阳	贺仁6#变	10	200	上级设备容量受限
34144	射阳	贺仁7#配变	10	200	上级设备容量受限
34145	射阳	老坍1#变	10	200	上级设备容量受限
34146	射阳	老坍10#配变新	10	200	上级设备容量受限
34147	射阳	老坍11#配变	10	200	上级设备容量受限
34148	射阳	老坍2号变	10	200	上级设备容量受限
34149	射阳	老坍5#配变	10	400	上级设备容量受限
34150	射阳	老坍6#变	10	200	上级设备容量受限
34151	射阳	胜利11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34152	射阳	胜利13#配变	10	200	上级设备容量受限
34153	射阳	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
34154	射阳	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
34155	射阳	胜利7#变	10	400	上级设备容量受限
34156	射阳	胜利9#配变	10	400	上级设备容量受限
34157	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	上级设备容量受限
34158	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	上级设备容量受限
34159	射阳	北集1#变	10	200	上级设备容量受限
34160	射阳	北集10#配变新	10	200	上级设备容量受限
34161	射阳	北集11#变	10	200	上级设备容量受限
34162	射阳	北集12#配变	10	200	上级设备容量受限
34163	射阳	北集13#配变	10	200	上级设备容量受限
34164	射阳	北集3#变	10	200	上级设备容量受限
34165	射阳	北集5#变	10	200	上级设备容量受限
34166	射阳	北集6#变	10	200	上级设备容量受限
34167	射阳	北集7#配变	10	200	上级设备容量受限
34168	射阳	北集8#变	10	200	上级设备容量受限
34169	射阳	北集9#变	10	200	上级设备容量受限
34170	射阳	北集村2#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34171	射阳	北集村4#变	10	200	上级设备容量受限
34172	射阳	唐樵6#变	10	315	上级设备容量受限
34173	射阳	新安11#变	10	200	上级设备容量受限
34174	射阳	新安12#配变	10	400	上级设备容量受限
34175	射阳	新安13#变	10	200	上级设备容量受限
34176	射阳	新安14#配变	10	200	上级设备容量受限
34177	射阳	新安15#变	10	200	上级设备容量受限
34178	射阳	新安16#变	10	200	上级设备容量受限
34179	射阳	新安18#配变	10	250	上级设备容量受限
34180	射阳	新安3#配变	10	200	上级设备容量受限
34181	射阳	新安村2#变	10	200	上级设备容量受限
34182	射阳	新安村4#配变	10	400	上级设备容量受限
34183	射阳	新安村5#变	10	200	上级设备容量受限
34184	射阳	新安村7#变	10	200	上级设备容量受限
34185	射阳	长洼3#配变	10	400	上级设备容量受限
34186	射阳	振坍15#变	10	400	上级设备容量受限
34187	射阳	振坍2#变	10	200	上级设备容量受限
34188	射阳	和气1#配变	10	100	上级设备容量受限
34189	射阳	和气10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34190	射阳	和气2#配变	10	200	上级设备容量受限
34191	射阳	和气3#变	10	400	上级设备容量受限
34192	射阳	和气4#变	10	200	上级设备容量受限
34193	射阳	和气5#变	10	200	上级设备容量受限
34194	射阳	和气6#变	10	200	上级设备容量受限
34195	射阳	和气7#变	10	200	上级设备容量受限
34196	射阳	和气8#变	10	200	上级设备容量受限
34197	射阳	和气9#配变	10	200	上级设备容量受限
34198	射阳	居委会1号配变	10	200	上级设备容量受限
34199	射阳	居委会2号配变	10	315	上级设备容量受限
34200	射阳	居委会3号配变	10	315	上级设备容量受限
34201	射阳	居委会4号配变	10	315	上级设备容量受限
34202	射阳	居委会5#配变	10	400	上级设备容量受限
34203	射阳	芦祠2#变	10	200	上级设备容量受限
34204	射阳	芦祠3#变	10	400	上级设备容量受限
34205	射阳	芦祠4#变	10	200	上级设备容量受限
34206	射阳	芦祠6#变	10	200	上级设备容量受限
34207	射阳	胜居5号配变	10	315	上级设备容量受限
34208	射阳	胜居7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34209	射阳	四烈2#变	10	200	上级设备容量受限
34210	射阳	四烈5#变	10	200	上级设备容量受限
34211	射阳	新合2#变	10	200	上级设备容量受限
34212	射阳	新合3#变	10	200	上级设备容量受限
34213	射阳	新合5#变	10	200	上级设备容量受限
34214	射阳	新合6#变	10	200	上级设备容量受限
34215	射阳	新合9#配变	10	315	上级设备容量受限
34216	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	上级设备容量受限
34217	射阳	振坍10#变	10	400	上级设备容量受限
34218	射阳	振坍3#变	10	400	上级设备容量受限
34219	射阳	港口11#配变	10	200	上级设备容量受限
34220	射阳	港口12#配变	10	200	上级设备容量受限
34221	射阳	港口2#变	10	200	上级设备容量受限
34222	射阳	港口3#变	10	200	上级设备容量受限
34223	射阳	港口8#变	10	200	上级设备容量受限
34224	射阳	港口9#变	10	200	上级设备容量受限
34225	射阳	横港1#配变	10	200	上级设备容量受限
34226	射阳	横港10#变	10	200	上级设备容量受限
34227	射阳	横港11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34228	射阳	横港12#变	10	200	上级设备容量受限
34229	射阳	横港13#配变	10	200	上级设备容量受限
34230	射阳	横港14#配变	10	200	上级设备容量受限
34231	射阳	横港16#变	10	200	上级设备容量受限
34232	射阳	横港17#变	10	200	上级设备容量受限
34233	射阳	横港2#配变	10	400	上级设备容量受限
34234	射阳	横港3#变	10	200	上级设备容量受限
34235	射阳	横港4#变	10	200	上级设备容量受限
34236	射阳	横港5#变	10	200	上级设备容量受限
34237	射阳	横港6#变	10	200	上级设备容量受限
34238	射阳	横港7#变	10	200	上级设备容量受限
34239	射阳	横港8#变	10	200	上级设备容量受限
34240	射阳	横港9#变	10	200	上级设备容量受限
34241	射阳	新合1#变	10	200	上级设备容量受限
34242	射阳	新合8#变	10	200	上级设备容量受限
34243	射阳	新生10#变	10	200	上级设备容量受限
34244	射阳	新生14#变	10	200	上级设备容量受限
34245	射阳	新生15#变	10	200	上级设备容量受限
34246	射阳	新生2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34247	射阳	新生20#变	10	200	上级设备容量受限
34248	射阳	新生21#变	10	200	上级设备容量受限
34249	射阳	新生22#配变	10	200	上级设备容量受限
34250	射阳	新生24#变	10	200	上级设备容量受限
34251	射阳	新生25#变	10	200	上级设备容量受限
34252	射阳	新生3#配变	10	200	上级设备容量受限
34253	射阳	新生4#变	10	200	上级设备容量受限
34254	射阳	新生5#变	10	200	上级设备容量受限
34255	射阳	新生6#变	10	200	上级设备容量受限
34256	射阳	新生9#变	10	400	上级设备容量受限
34257	射阳	新坍横港15#配变	10	200	上级设备容量受限
34258	射阳	新坍新合13#配变	10	200	上级设备容量受限
34259	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	上级设备容量受限
34260	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	上级设备容量受限
34261	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	上级设备容量受限
34262	射阳	供电所变	10	200	上级设备容量受限
34263	射阳	街道1#变	10	400	上级设备容量受限
34264	射阳	街道14#变	10	315	上级设备容量受限
34265	射阳	街道2#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34266	射阳	街道3号变	10	400	上级设备容量受限
34267	射阳	街道4号变	10	315	上级设备容量受限
34268	射阳	街道8#变	10	200	上级设备容量受限
34269	射阳	新坍街道11#变	10	400	上级设备容量受限
34270	射阳	新坍街道13#变	10	400	上级设备容量受限
34271	射阳	新坍街道18#配变	10	200	上级设备容量受限
34272	射阳	新坍街道5#变	10	315	上级设备容量受限
34273	射阳	新坍街道7号变	10	200	上级设备容量受限
34274	射阳	新坍街道9#变	10	200	上级设备容量受限
34275	射阳	新坍振坍9#变	10	400	上级设备容量受限
34276	射阳	振坍5#变	10	400	上级设备容量受限
34277	射阳	振坍7#变	10	315	上级设备容量受限
34278	射阳	北集14#变	10	200	上级设备容量受限
34279	射阳	和合1#变	10	200	上级设备容量受限
34280	射阳	和合10#变	10	400	上级设备容量受限
34281	射阳	和合11#变	10	200	上级设备容量受限
34282	射阳	和合12#配变	10	200	上级设备容量受限
34283	射阳	和合13#配变1	10	200	上级设备容量受限
34284	射阳	和合16#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34285	射阳	和合17#变	10	200	上级设备容量受限
34286	射阳	和合2#变	10	400	上级设备容量受限
34287	射阳	和合3#变	10	400	上级设备容量受限
34288	射阳	和合4#变	10	200	上级设备容量受限
34289	射阳	和合5#变	10	200	上级设备容量受限
34290	射阳	和合6#变	10	160	上级设备容量受限
34291	射阳	和合7#变	10	200	上级设备容量受限
34292	射阳	和合8#变	10	200	上级设备容量受限
34293	射阳	和合9#变	10	200	上级设备容量受限
34294	射阳	开北1#变	10	200	上级设备容量受限
34295	射阳	开北10#变	10	200	上级设备容量受限
34296	射阳	开北11号变	10	200	上级设备容量受限
34297	射阳	开北12#配变	10	400	上级设备容量受限
34298	射阳	开北14#配变新	10	200	上级设备容量受限
34299	射阳	开北15#配变新	10	200	上级设备容量受限
34300	射阳	开北16#配变新	10	200	上级设备容量受限
34301	射阳	开北18#配变	10	400	上级设备容量受限
34302	射阳	开北19＃变	10	400	上级设备容量受限
34303	射阳	开北2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34304	射阳	开北3#变	10	200	上级设备容量受限
34305	射阳	开北4#变	10	200	上级设备容量受限
34306	射阳	开北5#变	10	200	上级设备容量受限
34307	射阳	开北6#变	10	200	上级设备容量受限
34308	射阳	开北7#变	10	200	上级设备容量受限
34309	射阳	开北8#变	10	200	上级设备容量受限
34310	射阳	开北9#变	10	315	上级设备容量受限
34311	射阳	洼东10#配变新	10	200	上级设备容量受限
34312	射阳	洼东11#变	10	200	上级设备容量受限
34313	射阳	洼东2#配变	10	200	上级设备容量受限
34314	射阳	洼东3#配变	10	200	上级设备容量受限
34315	射阳	洼东4#变	10	200	上级设备容量受限
34316	射阳	洼东5#变	10	200	上级设备容量受限
34317	射阳	洼东6#变	10	400	上级设备容量受限
34318	射阳	洼东7#变1	10	200	上级设备容量受限
34319	射阳	洼东8#配变新	10	200	上级设备容量受限
34320	射阳	洼东9#配变新	10	200	上级设备容量受限
34321	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
34322	射阳	新安1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34323	射阳	新安10#变	10	160	上级设备容量受限
34324	射阳	新安17#变1	10	400	上级设备容量受限
34325	射阳	新安6#变	10	200	上级设备容量受限
34326	射阳	新安8#变1	10	400	上级设备容量受限
34327	射阳	新安9#变	10	200	上级设备容量受限
34328	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	上级设备容量受限
34329	射阳	新坍开北17#配变	10	200	上级设备容量受限
34330	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	上级设备容量受限
34331	射阳	长洼1#配变	10	200	上级设备容量受限
34332	射阳	长洼10#变	10	200	上级设备容量受限
34333	射阳	长洼2#变(新）	10	200	上级设备容量受限
34334	射阳	长洼4#变	10	200	上级设备容量受限
34335	射阳	长洼5#变	10	200	上级设备容量受限
34336	射阳	唐樵1#配变	10	200	上级设备容量受限
34337	射阳	唐樵10#配变	10	200	上级设备容量受限
34338	射阳	唐樵13#配变	10	200	上级设备容量受限
34339	射阳	唐樵3#配变	10	400	上级设备容量受限
34340	射阳	唐樵4#变	10	400	上级设备容量受限
34341	射阳	唐樵5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34342	射阳	唐樵7#变	10	200	上级设备容量受限
34343	射阳	唐樵8#变	10	200	上级设备容量受限
34344	射阳	唐樵9#配变	10	200	上级设备容量受限
34345	射阳	新潮10#变	10	200	上级设备容量受限
34346	射阳	新潮11#变	10	200	上级设备容量受限
34347	射阳	新潮12#变	10	200	上级设备容量受限
34348	射阳	新潮13#变	10	200	上级设备容量受限
34349	射阳	新潮14#变	10	400	上级设备容量受限
34350	射阳	新潮16#变	10	200	上级设备容量受限
34351	射阳	新潮2#变	10	200	上级设备容量受限
34352	射阳	新潮4#配变	10	200	上级设备容量受限
34353	射阳	新潮5#变	10	400	上级设备容量受限
34354	射阳	新潮6#配变	10	200	上级设备容量受限
34355	射阳	新潮7#配变	10	200	上级设备容量受限
34356	射阳	新潮8#配变	10	200	上级设备容量受限
34357	射阳	新潮9#变	10	315	上级设备容量受限
34358	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
34359	射阳	新加1#变	10	250	上级设备容量受限
34360	射阳	新加2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34361	射阳	新加3#变	10	200	上级设备容量受限
34362	射阳	新加4#变	10	400	上级设备容量受限
34363	射阳	新加5#变	10	200	上级设备容量受限
34364	射阳	新厦1#变	10	200	上级设备容量受限
34365	射阳	新厦10#变	10	200	上级设备容量受限
34366	射阳	新厦11#配变	10	200	上级设备容量受限
34367	射阳	新厦2#变	10	200	上级设备容量受限
34368	射阳	新厦3#变	10	200	上级设备容量受限
34369	射阳	新厦4#变	10	200	上级设备容量受限
34370	射阳	新厦5#变	10	200	上级设备容量受限
34371	射阳	新厦6#	10	200	上级设备容量受限
34372	射阳	新厦8#变	10	200	上级设备容量受限
34373	射阳	新厦9#变	10	200	上级设备容量受限
34374	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	上级设备容量受限
34375	射阳	新坍新潮1#配变	10	400	上级设备容量受限
34376	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	上级设备容量受限
34377	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
34378	射阳	新坍振坍6#变	10	200	上级设备容量受限
34379	射阳	新坍振坍8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34380	射阳	新塘12#变	10	200	上级设备容量受限
34381	射阳	新塘19#配变	10	200	上级设备容量受限
34382	射阳	渔湾10#变	10	200	上级设备容量受限
34383	射阳	渔湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
34384	射阳	渔湾12#变	10	200	上级设备容量受限
34385	射阳	渔湾14#	10	200	上级设备容量受限
34386	射阳	渔湾2#变	10	400	上级设备容量受限
34387	射阳	渔湾3#变	10	200	上级设备容量受限
34388	射阳	渔湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
34389	射阳	渔湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
34390	射阳	渔湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
34391	射阳	渔湾7#	10	200	上级设备容量受限
34392	射阳	渔湾9#变	10	400	上级设备容量受限
34393	射阳	贺仁10#变	10	200	上级设备容量受限
34394	射阳	贺仁12#变	10	200	上级设备容量受限
34395	射阳	贺仁2#变	10	400	上级设备容量受限
34396	射阳	贺仁3#配变	10	400	上级设备容量受限
34397	射阳	贺仁4#变	10	200	上级设备容量受限
34398	射阳	贺仁5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34399	射阳	贺仁8#变	10	200	上级设备容量受限
34400	射阳	贺仁9#变	10	200	上级设备容量受限
34401	射阳	街道10号配变	10	200	上级设备容量受限
34402	射阳	老坍3#变	10	200	上级设备容量受限
34403	射阳	老坍4#	10	200	上级设备容量受限
34404	射阳	老坍7#变	10	400	上级设备容量受限
34405	射阳	老坍8#配变	10	200	上级设备容量受限
34406	射阳	老坍9#变	10	200	上级设备容量受限
34407	射阳	新坍1#配变	10	400	上级设备容量受限
34408	射阳	新坍2#变	10	400	上级设备容量受限
34409	射阳	新坍3#变	10	400	上级设备容量受限
34410	射阳	新坍4#变	10	200	上级设备容量受限
34411	射阳	新坍5#变	10	400	上级设备容量受限
34412	射阳	新坍6#变	10	400	上级设备容量受限
34413	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	上级设备容量受限
34414	射阳	新塘1#配变	10	200	上级设备容量受限
34415	射阳	新塘10#变	10	400	上级设备容量受限
34416	射阳	新塘11#变	10	200	上级设备容量受限
34417	射阳	新塘13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34418	射阳	新塘14#变	10	200	上级设备容量受限
34419	射阳	新塘15#变	10	200	上级设备容量受限
34420	射阳	新塘16#变	10	400	上级设备容量受限
34421	射阳	新塘18#配变	10	200	上级设备容量受限
34422	射阳	新塘2#变	10	200	上级设备容量受限
34423	射阳	新塘20#配变	10	200	上级设备容量受限
34424	射阳	新塘21#配变	10	200	上级设备容量受限
34425	射阳	新塘22#变	10	200	上级设备容量受限
34426	射阳	新塘25#变	10	200	上级设备容量受限
34427	射阳	新塘3#变	10	200	上级设备容量受限
34428	射阳	新塘4#配变	10	200	上级设备容量受限
34429	射阳	新塘5#变	10	80	上级设备容量受限
34430	射阳	新塘6#变	10	200	上级设备容量受限
34431	射阳	新塘7#变	10	200	上级设备容量受限
34432	射阳	新塘8#变	10	200	上级设备容量受限
34433	射阳	新塘9#配变	10	200	上级设备容量受限
34434	射阳	振坍1#变	10	200	上级设备容量受限
34435	射阳	振坍4#变	10	400	上级设备容量受限
34436	射阳	安东1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34437	射阳	安东19#变	10	200	上级设备容量受限
34438	射阳	安东20#变	10	200	上级设备容量受限
34439	射阳	安东21#变	10	200	上级设备容量受限
34440	射阳	安东24#配变	10	400	上级设备容量受限
34441	射阳	安东9#变	10	315	上级设备容量受限
34442	射阳	诚民10#变	10	400	上级设备容量受限
34443	射阳	诚民12#配变	10	400	上级设备容量受限
34444	射阳	丰登1#变	10	400	上级设备容量受限
34445	射阳	丰登2#变	10	200	上级设备容量受限
34446	射阳	丰登3#配变	10	200	上级设备容量受限
34447	射阳	丰登8#变	10	200	上级设备容量受限
34448	射阳	林场1#变	10	400	上级设备容量受限
34449	射阳	林场2#变	10	400	上级设备容量受限
34450	射阳	林场3#变	10	315	上级设备容量受限
34451	射阳	林场4#变	10	315	上级设备容量受限
34452	射阳	桥北10#配变	10	200	上级设备容量受限
34453	射阳	桥北2#配变	10	200	上级设备容量受限
34454	射阳	桥北3#变	10	200	上级设备容量受限
34455	射阳	桥北4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34456	射阳	桥北5#变	10	400	上级设备容量受限
34457	射阳	桥北9#配变	10	200	上级设备容量受限
34458	射阳	兴桥街道8#变	10	400	上级设备容量受限
34459	射阳	友好4#变	10	200	上级设备容量受限
34460	射阳	庄东1#变	10	400	上级设备容量受限
34461	射阳	庄东10#变	10	200	上级设备容量受限
34462	射阳	庄东12#变	10	200	上级设备容量受限
34463	射阳	庄东14#变	10	400	上级设备容量受限
34464	射阳	庄东3#变	10	200	上级设备容量受限
34465	射阳	庄东4#变	10	200	上级设备容量受限
34466	射阳	庄东6#变	10	200	上级设备容量受限
34467	射阳	庄东7#变	10	200	上级设备容量受限
34468	射阳	庄东8#变	10	200	上级设备容量受限
34469	射阳	安富1#变	10	200	上级设备容量受限
34470	射阳	安富13#变	10	200	上级设备容量受限
34471	射阳	安富14#变	10	200	上级设备容量受限
34472	射阳	安富15#变	10	200	上级设备容量受限
34473	射阳	安富16#变	10	200	上级设备容量受限
34474	射阳	安富6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34475	射阳	安富7#变	10	200	上级设备容量受限
34476	射阳	方向10#变	10	200	上级设备容量受限
34477	射阳	方向13#变	10	200	上级设备容量受限
34478	射阳	方向19#配变	10	200	上级设备容量受限
34479	射阳	方向2#变	10	200	上级设备容量受限
34480	射阳	方向20#配变	10	200	上级设备容量受限
34481	射阳	方向5#变	10	200	上级设备容量受限
34482	射阳	吉祥10#变	10	400	上级设备容量受限
34483	射阳	吉祥13#变	10	200	上级设备容量受限
34484	射阳	吉祥15#变	10	200	上级设备容量受限
34485	射阳	吉祥21#配变	10	200	上级设备容量受限
34486	射阳	吉祥3#变	10	400	上级设备容量受限
34487	射阳	吉祥6#变	10	400	上级设备容量受限
34488	射阳	吉祥7#配变	10	200	上级设备容量受限
34489	射阳	街道18#变	10	400	上级设备容量受限
34490	射阳	津南12#变	10	200	上级设备容量受限
34491	射阳	津南13#变	10	200	上级设备容量受限
34492	射阳	津南3#配变	10	400	上级设备容量受限
34493	射阳	津南7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34494	射阳	津南9#变	10	200	上级设备容量受限
34495	射阳	津哨1#变	10	200	上级设备容量受限
34496	射阳	津哨13#变	10	200	上级设备容量受限
34497	射阳	津哨14#变	10	200	上级设备容量受限
34498	射阳	津哨17#配变	10	200	上级设备容量受限
34499	射阳	津哨8#变	10	200	上级设备容量受限
34500	射阳	津哨9#变	10	200	上级设备容量受限
34501	射阳	龙港16#变	10	200	上级设备容量受限
34502	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	上级设备容量受限
34503	射阳	射阳津南1#配变	10	200	上级设备容量受限
34504	射阳	友谊1#变	10	200	上级设备容量受限
34505	射阳	友谊12#变	10	315	上级设备容量受限
34506	射阳	友谊21#配变	10	200	上级设备容量受限
34507	射阳	友谊4#变	10	200	上级设备容量受限
34508	射阳	友谊5#配变	10	200	上级设备容量受限
34509	射阳	友谊8#变	10	200	上级设备容量受限
34510	射阳	街道10#配变	10	200	上级设备容量受限
34511	射阳	街道12#变	10	400	上级设备容量受限
34512	射阳	街道13#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34513	射阳	街道14#配变	10	315	上级设备容量受限
34514	射阳	街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
34515	射阳	街道16#配变	10	400	上级设备容量受限
34516	射阳	街道17#配变	10	315	上级设备容量受限
34517	射阳	街道19#变	10	400	上级设备容量受限
34518	射阳	街道21#变	10	400	上级设备容量受限
34519	射阳	街道22#变	10	400	上级设备容量受限
34520	射阳	街道24#变	10	400	上级设备容量受限
34521	射阳	街道26#变	10	400	上级设备容量受限
34522	射阳	街道27#变	10	200	上级设备容量受限
34523	射阳	街道28#变	10	400	上级设备容量受限
34524	射阳	街道29#变	10	400	上级设备容量受限
34525	射阳	街道30#变	10	400	上级设备容量受限
34526	射阳	街道31#变	10	400	上级设备容量受限
34527	射阳	街道32#变	10	400	上级设备容量受限
34528	射阳	街道33#变	10	400	上级设备容量受限
34529	射阳	街道34#变	10	200	上级设备容量受限
34530	射阳	街道35#变	10	400	上级设备容量受限
34531	射阳	街道6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34532	射阳	街道9#变	10	400	上级设备容量受限
34533	射阳	兴桥街道2#变	10	400	上级设备容量受限
34534	射阳	兴桥街道3#变	10	400	上级设备容量受限
34535	射阳	兴桥街道5#变	10	400	上级设备容量受限
34536	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
34537	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
34538	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
34539	射阳	幸福1#变	10	200	上级设备容量受限
34540	射阳	幸福11#变	10	200	上级设备容量受限
34541	射阳	幸福12#变	10	200	上级设备容量受限
34542	射阳	幸福4#变	10	200	上级设备容量受限
34543	射阳	幸福7#变	10	200	上级设备容量受限
34544	射阳	幸福8#配变	10	200	上级设备容量受限
34545	射阳	幸福9#变	10	400	上级设备容量受限
34546	射阳	幸福安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
34547	射阳	幸福安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
34548	射阳	方向11#变	10	200	上级设备容量受限
34549	射阳	方向4#变	10	200	上级设备容量受限
34550	射阳	方向6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34551	射阳	红星社区1#配变	10	200	上级设备容量受限
34552	射阳	红星社区2#配变	10	200	上级设备容量受限
34553	射阳	红星社区3#配变	10	200	上级设备容量受限
34554	射阳	红星社区4#配变	10	200	上级设备容量受限
34555	射阳	红星社区5#配变	10	200	上级设备容量受限
34556	射阳	红星社区6#配变	10	200	上级设备容量受限
34557	射阳	红星社区7#配变	10	200	上级设备容量受限
34558	射阳	吉祥12#变	10	200	上级设备容量受限
34559	射阳	吉祥14#变	10	200	上级设备容量受限
34560	射阳	吉祥17#变	10	200	上级设备容量受限
34561	射阳	吉祥19#变	10	200	上级设备容量受限
34562	射阳	吉祥20#变	10	200	上级设备容量受限
34563	射阳	吉祥4#变	10	400	上级设备容量受限
34564	射阳	吉祥5#变	10	200	上级设备容量受限
34565	射阳	吉祥8#变	10	200	上级设备容量受限
34566	射阳	吉祥9#变	10	400	上级设备容量受限
34567	射阳	龙港11#变	10	400	上级设备容量受限
34568	射阳	龙港17#配变	10	200	上级设备容量受限
34569	射阳	龙港3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34570	射阳	万隆1#变	10	200	上级设备容量受限
34571	射阳	万隆10#变	10	400	上级设备容量受限
34572	射阳	万隆11#变	10	200	上级设备容量受限
34573	射阳	万隆24#变	10	200	上级设备容量受限
34574	射阳	万隆25#变	10	200	上级设备容量受限
34575	射阳	万隆26#配变	10	200	上级设备容量受限
34576	射阳	万隆27#配变	10	200	上级设备容量受限
34577	射阳	万隆31#配变	10	200	上级设备容量受限
34578	射阳	万隆6#变	10	400	上级设备容量受限
34579	射阳	万隆8#变	10	400	上级设备容量受限
34580	射阳	友谊10#变	10	200	上级设备容量受限
34581	射阳	友谊14#变	10	200	上级设备容量受限
34582	射阳	友谊19#配变	10	200	上级设备容量受限
34583	射阳	友谊22#配变	10	200	上级设备容量受限
34584	射阳	跃中11#变	10	200	上级设备容量受限
34585	射阳	跃中17#配变	10	200	上级设备容量受限
34586	射阳	跃中3#变	10	400	上级设备容量受限
34587	射阳	建设1#变	10	400	上级设备容量受限
34588	射阳	建设2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34589	射阳	建设3#变	10	400	上级设备容量受限
34590	射阳	建设4#变	10	200	上级设备容量受限
34591	射阳	建设5#变	10	200	上级设备容量受限
34592	射阳	建设6#变	10	200	上级设备容量受限
34593	射阳	建设7#变	10	200	上级设备容量受限
34594	射阳	建设8#变	10	200	上级设备容量受限
34595	射阳	建设9#配变	10	200	上级设备容量受限
34596	射阳	街道20#变	10	400	上级设备容量受限
34597	射阳	街道23#变	10	400	上级设备容量受限
34598	射阳	街道25#变	10	400	上级设备容量受限
34599	射阳	街道4#变	10	400	上级设备容量受限
34600	射阳	街道7#变	10	200	上级设备容量受限
34601	射阳	金星17#配变	10	200	上级设备容量受限
34602	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	上级设备容量受限
34603	射阳	龙港10#变	10	400	上级设备容量受限
34604	射阳	龙港12#变	10	400	上级设备容量受限
34605	射阳	龙港13#变	10	315	上级设备容量受限
34606	射阳	龙港15#变	10	400	上级设备容量受限
34607	射阳	龙港8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34608	射阳	龙港9#变	10	400	上级设备容量受限
34609	射阳	万隆18#变	10	200	上级设备容量受限
34610	射阳	万隆3#变	10	200	上级设备容量受限
34611	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	上级设备容量受限
34612	射阳	幸福10#变	10	200	上级设备容量受限
34613	射阳	幸福13#变	10	400	上级设备容量受限
34614	射阳	幸福14#变	10	200	上级设备容量受限
34615	射阳	幸福15#变	10	200	上级设备容量受限
34616	射阳	幸福16#配变	10	200	上级设备容量受限
34617	射阳	幸福2#配变	10	200	上级设备容量受限
34618	射阳	幸福3#配变	10	200	上级设备容量受限
34619	射阳	幸福5#变	10	200	上级设备容量受限
34620	射阳	幸福6#变	10	200	上级设备容量受限
34621	射阳	跃中12#配变	10	200	上级设备容量受限
34622	射阳	跃中13#变	10	400	上级设备容量受限
34623	射阳	跃中14#变	10	200	上级设备容量受限
34624	射阳	跃中16#变	10	200	上级设备容量受限
34625	射阳	跃中18#配变	10	200	上级设备容量受限
34626	射阳	跃中19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34627	射阳	跃中2#变	10	315	上级设备容量受限
34628	射阳	跃中20#配变	10	200	上级设备容量受限
34629	射阳	跃中22#配变	10	200	上级设备容量受限
34630	射阳	跃中4#变	10	200	上级设备容量受限
34631	射阳	跃中5#变	10	200	上级设备容量受限
34632	射阳	跃中6#变	10	200	上级设备容量受限
34633	射阳	跃中7#变	10	200	上级设备容量受限
34634	射阳	跃中8#变	10	200	上级设备容量受限
34635	射阳	跃中9#变	10	200	上级设备容量受限
34636	射阳	安富10#变	10	200	上级设备容量受限
34637	射阳	安富11#变	10	200	上级设备容量受限
34638	射阳	安富12#变	10	200	上级设备容量受限
34639	射阳	安富17#变	10	200	上级设备容量受限
34640	射阳	安富18#变	10	200	上级设备容量受限
34641	射阳	安富19#变	10	200	上级设备容量受限
34642	射阳	安富2#变	10	200	上级设备容量受限
34643	射阳	安富20#变	10	200	上级设备容量受限
34644	射阳	安富21#变	10	200	上级设备容量受限
34645	射阳	安富22#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34646	射阳	安富23#变	10	200	上级设备容量受限
34647	射阳	安富3#变	10	200	上级设备容量受限
34648	射阳	安富4#配变	10	200	上级设备容量受限
34649	射阳	安富5#变	10	200	上级设备容量受限
34650	射阳	安富9#变	10	200	上级设备容量受限
34651	射阳	方向1#配变	10	200	上级设备容量受限
34652	射阳	方向14#变	10	200	上级设备容量受限
34653	射阳	方向16#配变	10	200	上级设备容量受限
34654	射阳	方向17#配变	10	200	上级设备容量受限
34655	射阳	方向7#变	10	200	上级设备容量受限
34656	射阳	津北1#变	10	400	上级设备容量受限
34657	射阳	津北10#变	10	200	上级设备容量受限
34658	射阳	津北11#变	10	200	上级设备容量受限
34659	射阳	津北12#变	10	200	上级设备容量受限
34660	射阳	津北13#变	10	400	上级设备容量受限
34661	射阳	津北2#变	10	200	上级设备容量受限
34662	射阳	津北3#配变	10	200	上级设备容量受限
34663	射阳	津北5#变	10	200	上级设备容量受限
34664	射阳	津北6#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34665	射阳	津北7#变	10	200	上级设备容量受限
34666	射阳	津北8#变	10	200	上级设备容量受限
34667	射阳	津北9#变	10	200	上级设备容量受限
34668	射阳	津富安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
34669	射阳	津富安置区2#配变	10	400	上级设备容量受限
34670	射阳	津富安置区3#配变	10	400	上级设备容量受限
34671	射阳	津南10#变	10	200	上级设备容量受限
34672	射阳	津南2#配变	10	200	上级设备容量受限
34673	射阳	津南4#变	10	200	上级设备容量受限
34674	射阳	津南5#变	10	200	上级设备容量受限
34675	射阳	津南6#变	10	200	上级设备容量受限
34676	射阳	津南8#变	10	400	上级设备容量受限
34677	射阳	津哨12#变	10	200	上级设备容量受限
34678	射阳	津哨15#变	10	200	上级设备容量受限
34679	射阳	津哨16#配变	10	200	上级设备容量受限
34680	射阳	津哨2#变	10	200	上级设备容量受限
34681	射阳	津哨3#变	10	200	上级设备容量受限
34682	射阳	津哨5#变	10	200	上级设备容量受限
34683	射阳	射阳安富8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34684	射阳	射阳津北4#配变	10	200	上级设备容量受限
34685	射阳	射阳津南11#变	10	200	上级设备容量受限
34686	射阳	安南12#变	10	200	上级设备容量受限
34687	射阳	安南13#变115	10	400	上级设备容量受限
34688	射阳	安南14#变116	10	200	上级设备容量受限
34689	射阳	安南15#变117	10	200	上级设备容量受限
34690	射阳	安南16#变118	10	400	上级设备容量受限
34691	射阳	安南17#变135	10	200	上级设备容量受限
34692	射阳	安南3#变	10	400	上级设备容量受限
34693	射阳	安南4#变028	10	200	上级设备容量受限
34694	射阳	安南5#变045	10	200	上级设备容量受限
34695	射阳	安南7#配变	10	200	上级设备容量受限
34696	射阳	安南8#变078	10	200	上级设备容量受限
34697	射阳	诚民11#变	10	200	上级设备容量受限
34698	射阳	诚民2#配变	10	400	上级设备容量受限
34699	射阳	诚民3#变	10	400	上级设备容量受限
34700	射阳	诚民9#变	10	200	上级设备容量受限
34701	射阳	芦洼6#变053	10	200	上级设备容量受限
34702	射阳	芦洼7#变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34703	射阳	新庄11#变110	10	200	上级设备容量受限
34704	射阳	新庄12#变111	10	200	上级设备容量受限
34705	射阳	新庄13#变112	10	200	上级设备容量受限
34706	射阳	新庄3#变	10	400	上级设备容量受限
34707	射阳	新庄7#变097	10	200	上级设备容量受限
34708	射阳	新庄8#变103	10	200	上级设备容量受限
34709	射阳	新庄9#变JN	10	400	上级设备容量受限
34710	射阳	芦洼13#变	10	400	上级设备容量受限
34711	射阳	南庄1#变	10	200	上级设备容量受限
34712	射阳	南庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
34713	射阳	南庄11#配变	10	400	上级设备容量受限
34714	射阳	南庄2#变	10	315	上级设备容量受限
34715	射阳	南庄3#变	10	200	上级设备容量受限
34716	射阳	南庄4#变	10	200	上级设备容量受限
34717	射阳	南庄6#变	10	200	上级设备容量受限
34718	射阳	南庄7#变	10	200	上级设备容量受限
34719	射阳	南庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
34720	射阳	南庄9#变	10	200	上级设备容量受限
34721	射阳	青春10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34722	射阳	青春11#变	10	400	上级设备容量受限
34723	射阳	青春14#配变	10	200	上级设备容量受限
34724	射阳	青春15#变	10	200	上级设备容量受限
34725	射阳	青春16#变	10	200	上级设备容量受限
34726	射阳	青春2#配变	10	200	上级设备容量受限
34727	射阳	青春3#变	10	200	上级设备容量受限
34728	射阳	青春4#变	10	400	上级设备容量受限
34729	射阳	青春5#变	10	400	上级设备容量受限
34730	射阳	青春6#变	10	200	上级设备容量受限
34731	射阳	青春7#变	10	200	上级设备容量受限
34732	射阳	青春8#变	10	200	上级设备容量受限
34733	射阳	青春9#变	10	200	上级设备容量受限
34734	射阳	青华1#变	10	200	上级设备容量受限
34735	射阳	青华10#变	10	200	上级设备容量受限
34736	射阳	青华12#变	10	200	上级设备容量受限
34737	射阳	青华13#变	10	200	上级设备容量受限
34738	射阳	青华14#配变	10	200	上级设备容量受限
34739	射阳	青华16#配变	10	200	上级设备容量受限
34740	射阳	青华17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34741	射阳	青华2#变	10	315	上级设备容量受限
34742	射阳	青华3#变	10	200	上级设备容量受限
34743	射阳	青华4#变	10	200	上级设备容量受限
34744	射阳	青华5#配变	10	200	上级设备容量受限
34745	射阳	青华7#变	10	200	上级设备容量受限
34746	射阳	青华8#变	10	400	上级设备容量受限
34747	射阳	青华9#变	10	200	上级设备容量受限
34748	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
34749	射阳	射阳南庄5#变	10	315	上级设备容量受限
34750	射阳	射阳青春1#变	10	200	上级设备容量受限
34751	射阳	射阳青春13#变	10	200	上级设备容量受限
34752	射阳	射阳青华11#变	10	200	上级设备容量受限
34753	射阳	射阳青华15#配变	10	200	上级设备容量受限
34754	射阳	射阳青华6#变	10	400	上级设备容量受限
34755	射阳	双合11#变	10	400	上级设备容量受限
34756	射阳	双合13#配变	10	200	上级设备容量受限
34757	射阳	双合3#配变	10	200	上级设备容量受限
34758	射阳	双合5#变	10	400	上级设备容量受限
34759	射阳	双合7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34760	射阳	双合8#变	10	200	上级设备容量受限
34761	射阳	方向12#变	10	200	上级设备容量受限
34762	射阳	方向15#变	10	200	上级设备容量受限
34763	射阳	方向18#配变	10	400	上级设备容量受限
34764	射阳	方向8#变	10	200	上级设备容量受限
34765	射阳	方向9#变	10	200	上级设备容量受限
34766	射阳	吉祥1#变	10	200	上级设备容量受限
34767	射阳	吉祥11#变	10	400	上级设备容量受限
34768	射阳	吉祥18#变	10	200	上级设备容量受限
34769	射阳	吉祥2#变	10	400	上级设备容量受限
34770	射阳	津哨10#变	10	200	上级设备容量受限
34771	射阳	津哨7#变	10	200	上级设备容量受限
34772	射阳	龙港1#配变	10	200	上级设备容量受限
34773	射阳	龙港2#变	10	200	上级设备容量受限
34774	射阳	龙港5#变	10	160	上级设备容量受限
34775	射阳	射阳方向3#变	10	200	上级设备容量受限
34776	射阳	射阳津哨11#变	10	200	上级设备容量受限
34777	射阳	射阳津哨4#变	10	200	上级设备容量受限
34778	射阳	友谊11#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34779	射阳	友谊13#变	10	400	上级设备容量受限
34780	射阳	友谊15#变	10	200	上级设备容量受限
34781	射阳	友谊16#变	10	200	上级设备容量受限
34782	射阳	友谊17#配变	10	200	上级设备容量受限
34783	射阳	友谊18#配变	10	200	上级设备容量受限
34784	射阳	友谊2#变	10	200	上级设备容量受限
34785	射阳	友谊20#配变	10	400	上级设备容量受限
34786	射阳	友谊3#变	10	200	上级设备容量受限
34787	射阳	友谊6#变	10	200	上级设备容量受限
34788	射阳	友谊7#变	10	200	上级设备容量受限
34789	射阳	友谊9#变	10	400	上级设备容量受限
34790	射阳	北庄1#变	10	400	上级设备容量受限
34791	射阳	北庄10#变	10	315	上级设备容量受限
34792	射阳	北庄11#变	10	200	上级设备容量受限
34793	射阳	北庄12#配变	10	400	上级设备容量受限
34794	射阳	北庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
34795	射阳	北庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
34796	射阳	北庄15#配变	10	400	上级设备容量受限
34797	射阳	北庄17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34798	射阳	北庄18#变	10	400	上级设备容量受限
34799	射阳	北庄2#变	10	400	上级设备容量受限
34800	射阳	北庄3#变	10	400	上级设备容量受限
34801	射阳	北庄4#变	10	400	上级设备容量受限
34802	射阳	北庄5#变	10	400	上级设备容量受限
34803	射阳	北庄6#变	10	200	上级设备容量受限
34804	射阳	北庄7#变	10	315	上级设备容量受限
34805	射阳	北庄8#变	10	200	上级设备容量受限
34806	射阳	北庄9#变	10	400	上级设备容量受限
34807	射阳	诚民1#变	10	200	上级设备容量受限
34808	射阳	诚民7#变	10	200	上级设备容量受限
34809	射阳	诚民8#变	10	200	上级设备容量受限
34810	射阳	芦洼11#变	10	200	上级设备容量受限
34811	射阳	芦洼12#变	10	200	上级设备容量受限
34812	射阳	芦洼14#变	10	200	上级设备容量受限
34813	射阳	芦洼15#变	10	400	上级设备容量受限
34814	射阳	芦洼17#配变	10	400	上级设备容量受限
34815	射阳	芦洼18#配变	10	200	上级设备容量受限
34816	射阳	芦洼19#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34817	射阳	芦洼2#配变	10	200	上级设备容量受限
34818	射阳	芦洼3#变	10	400	上级设备容量受限
34819	射阳	芦洼5#变	10	200	上级设备容量受限
34820	射阳	芦洼8#配变	10	200	上级设备容量受限
34821	射阳	芦洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
34822	射阳	桥北7#变	10	400	上级设备容量受限
34823	射阳	双合1#变	10	200	上级设备容量受限
34824	射阳	双合10#变	10	400	上级设备容量受限
34825	射阳	双合12#变	10	200	上级设备容量受限
34826	射阳	双合2#变	10	200	上级设备容量受限
34827	射阳	双合4#配变	10	400	上级设备容量受限
34828	射阳	双合6#变	10	200	上级设备容量受限
34829	射阳	双合9#变	10	200	上级设备容量受限
34830	射阳	学地1#变	10	200	上级设备容量受限
34831	射阳	学地2#变	10	200	上级设备容量受限
34832	射阳	学地3#变	10	200	上级设备容量受限
34833	射阳	学地4#变	10	200	上级设备容量受限
34834	射阳	学地5#变	10	400	上级设备容量受限
34835	射阳	学地6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34836	射阳	学地7#配变	10	200	上级设备容量受限
34837	射阳	金星1#变	10	400	上级设备容量受限
34838	射阳	金星10#变	10	400	上级设备容量受限
34839	射阳	金星11#变	10	200	上级设备容量受限
34840	射阳	金星12#变	10	200	上级设备容量受限
34841	射阳	金星13#变	10	200	上级设备容量受限
34842	射阳	金星14#变	10	200	上级设备容量受限
34843	射阳	金星15#变	10	400	上级设备容量受限
34844	射阳	金星16#变	10	400	上级设备容量受限
34845	射阳	金星18#配变	10	200	上级设备容量受限
34846	射阳	金星2#变后	10	200	上级设备容量受限
34847	射阳	金星3#配变	10	200	上级设备容量受限
34848	射阳	金星4#变	10	200	上级设备容量受限
34849	射阳	金星5#变	10	200	上级设备容量受限
34850	射阳	金星6#变	10	200	上级设备容量受限
34851	射阳	金星8#变	10	200	上级设备容量受限
34852	射阳	金星9#变	10	200	上级设备容量受限
34853	射阳	龙港18#配变	10	200	上级设备容量受限
34854	射阳	龙港7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34855	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	上级设备容量受限
34856	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	上级设备容量受限
34857	射阳	万隆12#变	10	200	上级设备容量受限
34858	射阳	万隆13#变	10	200	上级设备容量受限
34859	射阳	万隆14#变	10	200	上级设备容量受限
34860	射阳	万隆15#变	10	200	上级设备容量受限
34861	射阳	万隆16#变	10	200	上级设备容量受限
34862	射阳	万隆17#变	10	200	上级设备容量受限
34863	射阳	万隆19#变	10	200	上级设备容量受限
34864	射阳	万隆2#变	10	200	上级设备容量受限
34865	射阳	万隆20#变	10	200	上级设备容量受限
34866	射阳	万隆21#变	10	200	上级设备容量受限
34867	射阳	万隆22#变	10	200	上级设备容量受限
34868	射阳	万隆23#变	10	200	上级设备容量受限
34869	射阳	万隆28#配变	10	400	上级设备容量受限
34870	射阳	万隆29#配变	10	400	上级设备容量受限
34871	射阳	万隆30#配变	10	200	上级设备容量受限
34872	射阳	万隆32#配变	10	400	上级设备容量受限
34873	射阳	万隆4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34874	射阳	万隆5#变	10	200	上级设备容量受限
34875	射阳	万隆7#变	10	200	上级设备容量受限
34876	射阳	万隆9#变	10	400	上级设备容量受限
34877	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	上级设备容量受限
34878	射阳	跃中1#变	10	400	上级设备容量受限
34879	射阳	跃中10#变	10	200	上级设备容量受限
34880	射阳	跃中15#变	10	200	上级设备容量受限
34881	射阳	安南1#变	10	200	上级设备容量受限
34882	射阳	安南10#变	10	400	上级设备容量受限
34883	射阳	安南11#变	10	200	上级设备容量受限
34884	射阳	安南18#变	10	200	上级设备容量受限
34885	射阳	安南19#配变	10	200	上级设备容量受限
34886	射阳	安南2#变	10	200	上级设备容量受限
34887	射阳	安南6#变	10	160	上级设备容量受限
34888	射阳	安南9#变	10	200	上级设备容量受限
34889	射阳	诚民13#配变	10	200	上级设备容量受限
34890	射阳	诚民14＃配变	10	200	上级设备容量受限
34891	射阳	诚民15＃配变	10	200	上级设备容量受限
34892	射阳	诚民4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34893	射阳	诚民5#变	10	400	上级设备容量受限
34894	射阳	诚民6#变	10	200	上级设备容量受限
34895	射阳	街道11#变	10	200	上级设备容量受限
34896	射阳	街道36#变	10	400	上级设备容量受限
34897	射阳	芦洼1#配变	10	400	上级设备容量受限
34898	射阳	芦洼10#变	10	200	上级设备容量受限
34899	射阳	芦洼4#变	10	200	上级设备容量受限
34900	射阳	桥北1#变	10	200	上级设备容量受限
34901	射阳	桥北6#变	10	200	上级设备容量受限
34902	射阳	新庄1#变	10	200	上级设备容量受限
34903	射阳	新庄10#变	10	200	上级设备容量受限
34904	射阳	新庄14#配变	10	400	上级设备容量受限
34905	射阳	新庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
34906	射阳	新庄17#变	10	200	上级设备容量受限
34907	射阳	新庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
34908	射阳	新庄4#变	10	200	上级设备容量受限
34909	射阳	新庄5#变	10	250	上级设备容量受限
34910	射阳	新庄6#变	10	400	上级设备容量受限
34911	射阳	兴桥街道1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34912	射阳	庄东11#变	10	200	上级设备容量受限
34913	射阳	庄东13#变	10	200	上级设备容量受限
34914	射阳	庄东15#配变	10	200	上级设备容量受限
34915	射阳	庄东2#变	10	400	上级设备容量受限
34916	射阳	庄东5#变	10	200	上级设备容量受限
34917	射阳	场直线46#变压器	10	200	上级设备容量受限
34918	射阳	新北八大队1#	10	200	上级设备容量受限
34919	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	上级设备容量受限
34920	射阳	新北九大队1#	10	200	上级设备容量受限
34921	射阳	新北九大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
34922	射阳	新北六大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
34923	射阳	新北六大队2#配变	10	400	上级设备容量受限
34924	射阳	新北七大队1#	10	400	上级设备容量受限
34925	射阳	新北五大队1#	10	200	上级设备容量受限
34926	射阳	新南二十大队1#	10	200	上级设备容量受限
34927	射阳	新南二十二大队1#	10	200	上级设备容量受限
34928	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	上级设备容量受限
34929	射阳	新南二十三大队1#	10	400	上级设备容量受限
34930	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34931	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
34932	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
34933	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
34934	射阳	新中十大队1#	10	200	上级设备容量受限
34935	射阳	新中十大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
34936	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
34937	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
34938	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
34939	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
34940	射阳	新中十四大队1#	10	200	上级设备容量受限
34941	射阳	新中十一大队1#	10	400	上级设备容量受限
34942	射阳	场直线41#变压器	10	200	上级设备容量受限
34943	射阳	小木闸1#配变	10	200	上级设备容量受限
34944	射阳	新北八大队2#变	10	200	上级设备容量受限
34945	射阳	新星43#变压器	10	200	上级设备容量受限
34946	射阳	新星二大队1#	10	200	上级设备容量受限
34947	射阳	新星三大队1#	10	200	上级设备容量受限
34948	射阳	新星三大队2#配变	10	400	上级设备容量受限
34949	射阳	新星三大队3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34950	射阳	新星三大队4#配变	10	200	上级设备容量受限
34951	射阳	新星四大队1#	10	200	上级设备容量受限
34952	射阳	场西线45#630KVA	10	630	上级设备容量受限
34953	射阳	场直线44#变压器	10	400	上级设备容量受限
34954	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	上级设备容量受限
34955	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	上级设备容量受限
34956	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34957	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34958	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	上级设备容量受限
34959	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34960	射阳	别墅1#变	10	630	上级设备容量受限
34961	射阳	菜场1#配变	10	630	上级设备容量受限
34962	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34963	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34964	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34965	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34966	射阳	工业园区箱变	10	630	上级设备容量受限
34967	射阳	化工厂1#配变	10	630	上级设备容量受限
34968	射阳	化工厂2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34969	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34970	射阳	新南10#箱变	10	630	上级设备容量受限
34971	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34972	射阳	新南12#变	10	400	上级设备容量受限
34973	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34974	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34975	射阳	新南分场2#配变	10	400	上级设备容量受限
34976	射阳	新星2#变压器	10	200	上级设备容量受限
34977	射阳	新星39#变压器	10	200	上级设备容量受限
34978	射阳	新星41#变压器	10	400	上级设备容量受限
34979	射阳	新星44#630KVA	10	630	上级设备容量受限
34980	射阳	新星45#变压器	10	200	上级设备容量受限
34981	射阳	新星46#630KVA	10	630	上级设备容量受限
34982	射阳	新星5#630KVA	10	630	上级设备容量受限
34983	射阳	新星9#变压器	10	400	上级设备容量受限
34984	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34985	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
34986	射阳	行政大楼1#配变	10	400	上级设备容量受限
34987	射阳	云燕西1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34988	射阳	安东10#变050	10	200	上级设备容量受限
34989	射阳	安东11#变	10	400	上级设备容量受限
34990	射阳	安东12#变069	10	200	上级设备容量受限
34991	射阳	安东13#变066	10	200	上级设备容量受限
34992	射阳	安东18#变093	10	200	上级设备容量受限
34993	射阳	安东22#配变	10	200	上级设备容量受限
34994	射阳	安东23#配变	10	200	上级设备容量受限
34995	射阳	安东3#配变	10	200	上级设备容量受限
34996	射阳	安东4#变033	10	160	上级设备容量受限
34997	射阳	安东5#配变	10	400	上级设备容量受限
34998	射阳	安东6#变配变	10	400	上级设备容量受限
34999	射阳	安东8#变052	10	400	上级设备容量受限
35000	射阳	丰登10#变068	10	200	上级设备容量受限
35001	射阳	丰登11#配变	10	200	上级设备容量受限
35002	射阳	丰登4#变012	10	200	上级设备容量受限
35003	射阳	丰登5#配变	10	200	上级设备容量受限
35004	射阳	丰登6#变JN	10	200	上级设备容量受限
35005	射阳	丰登7#变065	10	200	上级设备容量受限
35006	射阳	丰登9#变060	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35007	射阳	射阳安东14#变	10	200	上级设备容量受限
35008	射阳	友好2#变JN	10	200	上级设备容量受限
35009	射阳	友好3#变057	10	400	上级设备容量受限
35010	射阳	安东15#变090	10	200	上级设备容量受限
35011	射阳	安东16#变091	10	200	上级设备容量受限
35012	射阳	安东17#变092	10	200	上级设备容量受限
35013	射阳	安东2#变027	10	200	上级设备容量受限
35014	射阳	安东7#变043	10	200	上级设备容量受限
35015	射阳	东风1#变021	10	200	上级设备容量受限
35016	射阳	东风10#变087	10	200	上级设备容量受限
35017	射阳	东风11#配变	10	200	上级设备容量受限
35018	射阳	东风12#变	10	400	上级设备容量受限
35019	射阳	东风2#变	10	200	上级设备容量受限
35020	射阳	东风3#变019	10	400	上级设备容量受限
35021	射阳	东风4#变JN	10	200	上级设备容量受限
35022	射阳	东风5#变072	10	100	上级设备容量受限
35023	射阳	东风6#变075	10	200	上级设备容量受限
35024	射阳	东风7#变080	10	200	上级设备容量受限
35025	射阳	东风8#变086	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35026	射阳	东风9#变085	10	200	上级设备容量受限
35027	射阳	日新1#变JN	10	200	上级设备容量受限
35028	射阳	日新10#变056	10	400	上级设备容量受限
35029	射阳	日新11#变062	10	200	上级设备容量受限
35030	射阳	日新12#变077	10	400	上级设备容量受限
35031	射阳	日新13#变063	10	200	上级设备容量受限
35032	射阳	日新14#变078	10	200	上级设备容量受限
35033	射阳	日新15#配变新	10	200	上级设备容量受限
35034	射阳	日新16#配变	10	400	上级设备容量受限
35035	射阳	日新17#变088	10	200	上级设备容量受限
35036	射阳	日新18#变089	10	200	上级设备容量受限
35037	射阳	日新2#变JN	10	200	上级设备容量受限
35038	射阳	日新3#变073	10	400	上级设备容量受限
35039	射阳	日新4#变JN	10	200	上级设备容量受限
35040	射阳	日新5#变JN	10	200	上级设备容量受限
35041	射阳	日新6#配变	10	200	上级设备容量受限
35042	射阳	日新7#变041	10	200	上级设备容量受限
35043	射阳	日新8#变042	10	200	上级设备容量受限
35044	射阳	日新9#变044	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35045	射阳	射阳日新19#配变	10	200	上级设备容量受限
35046	射阳	友好1#变029	10	200	上级设备容量受限
35047	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	上级设备容量受限
35048	射阳	新西二十九大队1#	10	200	上级设备容量受限
35049	射阳	新西二十六大队1#	10	200	上级设备容量受限
35050	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
35051	射阳	新西二十五大队1#	10	200	上级设备容量受限
35052	射阳	新西分场1#	10	200	上级设备容量受限
35053	射阳	新星三大队5#变	10	200	上级设备容量受限
35054	射阳	新星四大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
35055	射阳	贺丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
35056	射阳	贺丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
35057	射阳	贺丰11＃配变	10	400	上级设备容量受限
35058	射阳	贺丰13#配变	10	400	上级设备容量受限
35059	射阳	贺丰16#配变	10	200	上级设备容量受限
35060	射阳	贺丰17#配变	10	200	上级设备容量受限
35061	射阳	贺丰19#配变	10	200	上级设备容量受限
35062	射阳	贺丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
35063	射阳	贺丰22#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35064	射阳	贺丰23#配变	10	200	上级设备容量受限
35065	射阳	贺丰26#配变	10	200	上级设备容量受限
35066	射阳	贺丰27＃配变	10	200	上级设备容量受限
35067	射阳	贺丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
35068	射阳	贺丰32#配变	10	200	上级设备容量受限
35069	射阳	贺丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
35070	射阳	南灶1#变	10	200	上级设备容量受限
35071	射阳	南灶10#变	10	200	上级设备容量受限
35072	射阳	南灶11#变	10	200	上级设备容量受限
35073	射阳	南灶12#变	10	200	上级设备容量受限
35074	射阳	南灶13#变	10	250	上级设备容量受限
35075	射阳	南灶14#变	10	200	上级设备容量受限
35076	射阳	南灶15#变	10	200	上级设备容量受限
35077	射阳	南灶16#变	10	200	上级设备容量受限
35078	射阳	南灶17#变	10	200	上级设备容量受限
35079	射阳	南灶2#变	10	200	上级设备容量受限
35080	射阳	南灶20#变	10	200	上级设备容量受限
35081	射阳	南灶21＃变	10	200	上级设备容量受限
35082	射阳	南灶23＃变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35083	射阳	南灶24＃变	10	400	上级设备容量受限
35084	射阳	南灶25#配变	10	200	上级设备容量受限
35085	射阳	南灶26#变	10	200	上级设备容量受限
35086	射阳	南灶27#变	10	200	上级设备容量受限
35087	射阳	南灶28#变	10	200	上级设备容量受限
35088	射阳	南灶3#变	10	200	上级设备容量受限
35089	射阳	南灶30#变	10	400	上级设备容量受限
35090	射阳	南灶31#变	10	400	上级设备容量受限
35091	射阳	南灶32#变	10	200	上级设备容量受限
35092	射阳	南灶33#变	10	200	上级设备容量受限
35093	射阳	南灶4＃变	10	200	上级设备容量受限
35094	射阳	南灶5#变	10	200	上级设备容量受限
35095	射阳	南灶9#变	10	200	上级设备容量受限
35096	射阳	新灶1#变	10	200	上级设备容量受限
35097	射阳	新灶12#变	10	200	上级设备容量受限
35098	射阳	新灶14＃变	10	200	上级设备容量受限
35099	射阳	新灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
35100	射阳	新灶2#变	10	200	上级设备容量受限
35101	射阳	新灶3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35102	射阳	新灶6#变	10	200	上级设备容量受限
35103	射阳	新灶7#变	10	200	上级设备容量受限
35104	射阳	新灶8#变	10	200	上级设备容量受限
35105	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
35106	射阳	北邗1#配变	10	400	上级设备容量受限
35107	射阳	北邗10#配变	10	200	上级设备容量受限
35108	射阳	北邗11#配变	10	200	上级设备容量受限
35109	射阳	北邗12#配变	10	200	上级设备容量受限
35110	射阳	北邗13#配变	10	200	上级设备容量受限
35111	射阳	北邗2#配变	10	400	上级设备容量受限
35112	射阳	北邗3＃配变	10	200	上级设备容量受限
35113	射阳	北邗4#配变	10	400	上级设备容量受限
35114	射阳	北邗5#配变	10	200	上级设备容量受限
35115	射阳	北邗6#配变	10	200	上级设备容量受限
35116	射阳	北邗8#配变	10	200	上级设备容量受限
35117	射阳	北邗9#配变	10	200	上级设备容量受限
35118	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
35119	射阳	东辉1#配变	10	200	上级设备容量受限
35120	射阳	东辉10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35121	射阳	东辉11#配变	10	400	上级设备容量受限
35122	射阳	东辉12#配变	10	200	上级设备容量受限
35123	射阳	东辉13#配变	10	200	上级设备容量受限
35124	射阳	东辉14#配变	10	200	上级设备容量受限
35125	射阳	东辉15#配变	10	200	上级设备容量受限
35126	射阳	东辉16#配变	10	200	上级设备容量受限
35127	射阳	东辉17#配变	10	400	上级设备容量受限
35128	射阳	东辉18#配变	10	200	上级设备容量受限
35129	射阳	东辉19#配变	10	200	上级设备容量受限
35130	射阳	东辉2#配变	10	200	上级设备容量受限
35131	射阳	东辉20#配变	10	200	上级设备容量受限
35132	射阳	东辉21#配变	10	200	上级设备容量受限
35133	射阳	东辉22#配变	10	200	上级设备容量受限
35134	射阳	东辉25#配变	10	200	上级设备容量受限
35135	射阳	东辉26#配变	10	200	上级设备容量受限
35136	射阳	东辉27#配变	10	200	上级设备容量受限
35137	射阳	东辉4#配变	10	400	上级设备容量受限
35138	射阳	东辉5#配变	10	400	上级设备容量受限
35139	射阳	东辉6＃配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35140	射阳	东辉7#配变	10	400	上级设备容量受限
35141	射阳	东辉9#配变	10	200	上级设备容量受限
35142	射阳	潘东二组安置区配变	10	400	上级设备容量受限
35143	射阳	张同1＃配变	10	400	上级设备容量受限
35144	射阳	张同10#配变	10	200	上级设备容量受限
35145	射阳	张同11#配变	10	200	上级设备容量受限
35146	射阳	张同12#配变	10	400	上级设备容量受限
35147	射阳	张同13#配变	10	200	上级设备容量受限
35148	射阳	张同14#变	10	200	上级设备容量受限
35149	射阳	张同2#配变	10	200	上级设备容量受限
35150	射阳	张同3#配变	10	200	上级设备容量受限
35151	射阳	张同4#配变	10	400	上级设备容量受限
35152	射阳	张同5#配变	10	400	上级设备容量受限
35153	射阳	张同6#配变	10	200	上级设备容量受限
35154	射阳	张同7#配变	10	200	上级设备容量受限
35155	射阳	张同8#配变	10	200	上级设备容量受限
35156	射阳	张同9#配变	10	200	上级设备容量受限
35157	射阳	中闸16#配变	10	200	上级设备容量受限
35158	射阳	中闸18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35159	射阳	中闸19#配变	10	200	上级设备容量受限
35160	射阳	中闸2#配变	10	200	上级设备容量受限
35161	射阳	中闸21#配变	10	200	上级设备容量受限
35162	射阳	中闸22#配变	10	200	上级设备容量受限
35163	射阳	中闸4#配变	10	200	上级设备容量受限
35164	射阳	中闸7＃配变	10	200	上级设备容量受限
35165	射阳	中闸9#配变	10	200	上级设备容量受限
35166	射阳	东移1#配变	10	200	上级设备容量受限
35167	射阳	东移10＃配变	10	200	上级设备容量受限
35168	射阳	东移11＃配变	10	200	上级设备容量受限
35169	射阳	东移12#配变	10	400	上级设备容量受限
35170	射阳	东移13#配变	10	200	上级设备容量受限
35171	射阳	东移14#配变	10	200	上级设备容量受限
35172	射阳	东移15#配变	10	200	上级设备容量受限
35173	射阳	东移16#配变	10	400	上级设备容量受限
35174	射阳	东移17#变	10	400	上级设备容量受限
35175	射阳	东移2#配变	10	200	上级设备容量受限
35176	射阳	东移3#配变	10	200	上级设备容量受限
35177	射阳	东移4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35178	射阳	东移5#配变	10	200	上级设备容量受限
35179	射阳	东移6#配变	10	200	上级设备容量受限
35180	射阳	东移7#配变	10	200	上级设备容量受限
35181	射阳	东移8#配变	10	200	上级设备容量受限
35182	射阳	东移9#配变	10	200	上级设备容量受限
35183	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
35184	射阳	贺丰12#配变	10	200	上级设备容量受限
35185	射阳	贺丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
35186	射阳	贺丰15#配变	10	200	上级设备容量受限
35187	射阳	贺丰18#配变	10	200	上级设备容量受限
35188	射阳	贺丰20＃配变	10	200	上级设备容量受限
35189	射阳	贺丰24#配变	10	200	上级设备容量受限
35190	射阳	贺丰25#配变	10	200	上级设备容量受限
35191	射阳	贺丰28#箱变	10	400	上级设备容量受限
35192	射阳	贺丰30#配变	10	400	上级设备容量受限
35193	射阳	贺丰32#箱变	10	630	上级设备容量受限
35194	射阳	贺丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
35195	射阳	贺丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
35196	射阳	贺丰8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35197	射阳	贺丰9＃配变	10	200	上级设备容量受限
35198	射阳	黄海10#配变	10	200	上级设备容量受限
35199	射阳	黄海11#配变	10	200	上级设备容量受限
35200	射阳	黄海17#配变	10	200	上级设备容量受限
35201	射阳	黄海20#变	10	200	上级设备容量受限
35202	射阳	黄海22#配变	10	200	上级设备容量受限
35203	射阳	药场1#配变	10	400	上级设备容量受限
35204	射阳	药场2#配变	10	200	上级设备容量受限
35205	射阳	药场3#配变	10	200	上级设备容量受限
35206	射阳	药场4#配变	10	200	上级设备容量受限
35207	射阳	药场5＃配变	10	400	上级设备容量受限
35208	射阳	药场6#配变	10	200	上级设备容量受限
35209	射阳	药场7#配变	10	200	上级设备容量受限
35210	射阳	药场8#配变	10	200	上级设备容量受限
35211	射阳	友盟13#配变	10	200	上级设备容量受限
35212	射阳	友盟15#配变	10	200	上级设备容量受限
35213	射阳	友盟16#配变	10	200	上级设备容量受限
35214	射阳	友盟17#配变	10	200	上级设备容量受限
35215	射阳	友盟18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35216	射阳	友盟20＃配变	10	200	上级设备容量受限
35217	射阳	友盟23#配变	10	200	上级设备容量受限
35218	射阳	友盟24#配变	10	200	上级设备容量受限
35219	射阳	友盟27#配变	10	200	上级设备容量受限
35220	射阳	友盟4#配变	10	200	上级设备容量受限
35221	射阳	友盟7#配变	10	200	上级设备容量受限
35222	射阳	友盟8#配变	10	200	上级设备容量受限
35223	射阳	友盟9#配变	10	200	上级设备容量受限
35224	射阳	黄海6#变(所变）	10	200	上级设备容量受限
35225	射阳	菊香名苑1#变	10	200	上级设备容量受限
35226	射阳	洋马街道1#配变	10	400	上级设备容量受限
35227	射阳	洋马街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
35228	射阳	洋马街道11#变	10	400	上级设备容量受限
35229	射阳	洋马街道14#变	10	400	上级设备容量受限
35230	射阳	洋马街道15#变	10	400	上级设备容量受限
35231	射阳	洋马街道16#配变	10	200	上级设备容量受限
35232	射阳	洋马街道18#变	10	400	上级设备容量受限
35233	射阳	洋马街道19#变	10	250	上级设备容量受限
35234	射阳	洋马街道2#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35235	射阳	洋马街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
35236	射阳	洋马街道23#配变	10	400	上级设备容量受限
35237	射阳	洋马街道24#变	10	200	上级设备容量受限
35238	射阳	洋马街道26#变1	10	400	上级设备容量受限
35239	射阳	洋马街道27#变	10	400	上级设备容量受限
35240	射阳	洋马街道29#配变	10	400	上级设备容量受限
35241	射阳	洋马街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
35242	射阳	洋马街道32#配变	10	630	上级设备容量受限
35243	射阳	洋马街道6#配变	10	200	上级设备容量受限
35244	射阳	洋马街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
35245	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	上级设备容量受限
35246	射阳	贺丰21#配变	10	200	上级设备容量受限
35247	射阳	贺丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
35248	射阳	南灶18#变	10	200	上级设备容量受限
35249	射阳	南灶19#配变	10	400	上级设备容量受限
35250	射阳	南灶22＃变	10	200	上级设备容量受限
35251	射阳	南灶29#变	10	200	上级设备容量受限
35252	射阳	南灶6#变	10	200	上级设备容量受限
35253	射阳	南灶7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35254	射阳	南灶8#变	10	200	上级设备容量受限
35255	射阳	新灶10#变	10	200	上级设备容量受限
35256	射阳	新灶11#变	10	200	上级设备容量受限
35257	射阳	新灶13＃变	10	200	上级设备容量受限
35258	射阳	新灶16#变	10	200	上级设备容量受限
35259	射阳	新灶17#变	10	200	上级设备容量受限
35260	射阳	新灶4#变	10	400	上级设备容量受限
35261	射阳	新灶5＃变	10	200	上级设备容量受限
35262	射阳	新灶9#变	10	200	上级设备容量受限
35263	射阳	友盟1#配变	10	200	上级设备容量受限
35264	射阳	友盟10#配变	10	200	上级设备容量受限
35265	射阳	友盟11#配变	10	200	上级设备容量受限
35266	射阳	友盟12#配变	10	200	上级设备容量受限
35267	射阳	友盟14#配变	10	200	上级设备容量受限
35268	射阳	友盟19#配变	10	200	上级设备容量受限
35269	射阳	友盟2#配变	10	400	上级设备容量受限
35270	射阳	友盟21＃配变	10	200	上级设备容量受限
35271	射阳	友盟22#变	10	200	上级设备容量受限
35272	射阳	友盟25#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35273	射阳	友盟26#配变	10	200	上级设备容量受限
35274	射阳	友盟28#配变	10	200	上级设备容量受限
35275	射阳	友盟3#配变	10	200	上级设备容量受限
35276	射阳	友盟5#配变	10	400	上级设备容量受限
35277	射阳	友盟6#配变	10	100	上级设备容量受限
35278	射阳	东辉24#配变	10	200	上级设备容量受限
35279	射阳	东辉28#配变	10	200	上级设备容量受限
35280	射阳	东辉29#配变	10	200	上级设备容量受限
35281	射阳	东辉3#配变	10	200	上级设备容量受限
35282	射阳	东辉8#配变	10	200	上级设备容量受限
35283	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
35284	射阳	潘墩1＃配变	10	400	上级设备容量受限
35285	射阳	潘墩10#配变	10	400	上级设备容量受限
35286	射阳	潘墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
35287	射阳	潘墩12#配变	10	200	上级设备容量受限
35288	射阳	潘墩13#配变	10	200	上级设备容量受限
35289	射阳	潘墩14＃配变	10	200	上级设备容量受限
35290	射阳	潘墩15#配变	10	200	上级设备容量受限
35291	射阳	潘墩16#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35292	射阳	潘墩17#变	10	200	上级设备容量受限
35293	射阳	潘墩18#变	10	400	上级设备容量受限
35294	射阳	潘墩2#配变	10	200	上级设备容量受限
35295	射阳	潘墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
35296	射阳	潘墩4#配变	10	400	上级设备容量受限
35297	射阳	潘墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
35298	射阳	潘墩6#配变	10	200	上级设备容量受限
35299	射阳	潘墩7#配变	10	400	上级设备容量受限
35300	射阳	潘墩8#配变	10	400	上级设备容量受限
35301	射阳	潘墩9#配变	10	400	上级设备容量受限
35302	射阳	中闸1#配变	10	200	上级设备容量受限
35303	射阳	中闸10#配变	10	400	上级设备容量受限
35304	射阳	中闸11#配变	10	200	上级设备容量受限
35305	射阳	中闸12#配变	10	200	上级设备容量受限
35306	射阳	中闸13#变	10	400	上级设备容量受限
35307	射阳	中闸14#配变	10	200	上级设备容量受限
35308	射阳	中闸15#配变	10	200	上级设备容量受限
35309	射阳	中闸17#配变	10	200	上级设备容量受限
35310	射阳	中闸20#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35311	射阳	中闸23#配变	10	200	上级设备容量受限
35312	射阳	中闸24#配变	10	200	上级设备容量受限
35313	射阳	中闸3#配变	10	200	上级设备容量受限
35314	射阳	中闸5＃配变	10	200	上级设备容量受限
35315	射阳	中闸6#配变	10	200	上级设备容量受限
35316	射阳	中闸8＃配变	10	200	上级设备容量受限
35317	射阳	黄海12#变	10	200	上级设备容量受限
35318	射阳	黄海13＃变	10	200	上级设备容量受限
35319	射阳	黄海14#变	10	200	上级设备容量受限
35320	射阳	黄海16＃变	10	200	上级设备容量受限
35321	射阳	黄海18#变	10	200	上级设备容量受限
35322	射阳	黄海2#变	10	200	上级设备容量受限
35323	射阳	黄海3＃变	10	400	上级设备容量受限
35324	射阳	黄海4＃变	10	200	上级设备容量受限
35325	射阳	黄海7#变	10	400	上级设备容量受限
35326	射阳	黄海8#变	10	400	上级设备容量受限
35327	射阳	黄海9#变	10	200	上级设备容量受限
35328	射阳	新跃1#变	10	200	上级设备容量受限
35329	射阳	新跃10＃变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35330	射阳	新跃11＃变	10	200	上级设备容量受限
35331	射阳	新跃14#配变	10	200	上级设备容量受限
35332	射阳	新跃2#变	10	200	上级设备容量受限
35333	射阳	新跃3#变	10	200	上级设备容量受限
35334	射阳	新跃4#变	10	200	上级设备容量受限
35335	射阳	新跃5#变	10	200	上级设备容量受限
35336	射阳	新跃6#变	10	200	上级设备容量受限
35337	射阳	新跃7#变	10	200	上级设备容量受限
35338	射阳	新跃8#变	10	200	上级设备容量受限
35339	射阳	新跃9＃变	10	200	上级设备容量受限
35340	射阳	兴垦1#变	10	200	上级设备容量受限
35341	射阳	兴垦10#变	10	200	上级设备容量受限
35342	射阳	兴垦11#变	10	200	上级设备容量受限
35343	射阳	兴垦12#变	10	200	上级设备容量受限
35344	射阳	兴垦13#变	10	200	上级设备容量受限
35345	射阳	兴垦14#变	10	200	上级设备容量受限
35346	射阳	兴垦2#变	10	200	上级设备容量受限
35347	射阳	兴垦3#变	10	200	上级设备容量受限
35348	射阳	兴垦4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35349	射阳	兴垦5#变	10	200	上级设备容量受限
35350	射阳	兴垦6#变	10	200	上级设备容量受限
35351	射阳	兴垦7#变	10	200	上级设备容量受限
35352	射阳	兴垦8#变	10	200	上级设备容量受限
35353	射阳	兴垦9#变	10	200	上级设备容量受限
35354	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
35355	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	上级设备容量受限
35356	射阳	街道33#配变	10	400	上级设备容量受限
35357	射阳	街道34#配变	10	400	上级设备容量受限
35358	射阳	洋港10#变	10	400	上级设备容量受限
35359	射阳	洋港11#变	10	200	上级设备容量受限
35360	射阳	洋港12#变	10	200	上级设备容量受限
35361	射阳	洋港13#配变	10	200	上级设备容量受限
35362	射阳	洋港5#变	10	200	上级设备容量受限
35363	射阳	洋港6#变	10	200	上级设备容量受限
35364	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	上级设备容量受限
35365	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
35366	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
35367	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35368	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	上级设备容量受限
35369	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	上级设备容量受限
35370	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	上级设备容量受限
35371	射阳	洋马街道12#变.	10	400	上级设备容量受限
35372	射阳	洋马街道17#变	10	400	上级设备容量受限
35373	射阳	洋马街道25#配变	10	400	上级设备容量受限
35374	射阳	洋马街道28#变	10	400	上级设备容量受限
35375	射阳	洋马街道30#配变	10	630	上级设备容量受限
35376	射阳	洋马街道35#变	10	200	上级设备容量受限
35377	射阳	洋马街道4#变	10	200	上级设备容量受限
35378	射阳	洋马街道5#配变	10	315	上级设备容量受限
35379	射阳	洋马街道8#配变	10	200	上级设备容量受限
35380	射阳	洋马街道9#配变	10	400	上级设备容量受限
35381	射阳	黄海1#变	10	200	上级设备容量受限
35382	射阳	黄海15#变	10	200	上级设备容量受限
35383	射阳	黄海19#变	10	400	上级设备容量受限
35384	射阳	黄海21#配变	10	400	上级设备容量受限
35385	射阳	黄海5#变	10	200	上级设备容量受限
35386	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35387	射阳	洋港1#变	10	400	上级设备容量受限
35388	射阳	洋港14#配变	10	200	上级设备容量受限
35389	射阳	洋港2#变	10	200	上级设备容量受限
35390	射阳	洋港3#变	10	200	上级设备容量受限
35391	射阳	洋港4#变	10	200	上级设备容量受限
35392	射阳	洋港7#变	10	200	上级设备容量受限
35393	射阳	洋港8#变	10	200	上级设备容量受限
35394	射阳	洋港9#变	10	400	上级设备容量受限
35395	射阳	洋马街道13#配变	10	200	上级设备容量受限
35396	射阳	洋马街道20#配变	10	400	上级设备容量受限
35397	射阳	洋马街道22#配变	10	400	上级设备容量受限
35398	射阳	西夏安置区箱变	10	630	上级设备容量受限
35399	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
35400	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
35401	射阳	长荡陈林1#变	10	200	上级设备容量受限
35402	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	上级设备容量受限
35403	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	上级设备容量受限
35404	射阳	长荡陈林5#变	10	200	上级设备容量受限
35405	射阳	长荡陈林6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35406	射阳	长荡陈林7#变	10	200	上级设备容量受限
35407	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	上级设备容量受限
35408	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	上级设备容量受限
35409	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	上级设备容量受限
35410	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	上级设备容量受限
35411	射阳	长荡东沙1#变	10	200	上级设备容量受限
35412	射阳	长荡东沙12#变	10	200	上级设备容量受限
35413	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	上级设备容量受限
35414	射阳	长荡东沙5#变	10	400	上级设备容量受限
35415	射阳	长荡东沙6#变	10	200	上级设备容量受限
35416	射阳	长荡东沙7#变	10	200	上级设备容量受限
35417	射阳	长荡东沙9#变	10	400	上级设备容量受限
35418	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	上级设备容量受限
35419	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	上级设备容量受限
35420	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	上级设备容量受限
35421	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	上级设备容量受限
35422	射阳	长荡湾洋14＃变	10	200	上级设备容量受限
35423	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	上级设备容量受限
35424	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35425	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	上级设备容量受限
35426	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	上级设备容量受限
35427	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	上级设备容量受限
35428	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	上级设备容量受限
35429	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
35430	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
35431	射阳	长荡西沙13#配变	10	400	上级设备容量受限
35432	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	上级设备容量受限
35433	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	上级设备容量受限
35434	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	上级设备容量受限
35435	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	上级设备容量受限
35436	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	上级设备容量受限
35437	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	上级设备容量受限
35438	射阳	长荡西厦安置区4#配变	10	400	上级设备容量受限
35439	射阳	长荡旭东10#变	10	400	上级设备容量受限
35440	射阳	长荡旭东11#变	10	200	上级设备容量受限
35441	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	上级设备容量受限
35442	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	上级设备容量受限
35443	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35444	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	上级设备容量受限
35445	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	上级设备容量受限
35446	射阳	长荡旭东2#变	10	200	上级设备容量受限
35447	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	上级设备容量受限
35448	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	上级设备容量受限
35449	射阳	长荡旭东6#变	10	200	上级设备容量受限
35450	射阳	长荡旭东7#变	10	315	上级设备容量受限
35451	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	上级设备容量受限
35452	射阳	长荡旭东9#变	10	200	上级设备容量受限
35453	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	上级设备容量受限
35454	射阳	长荡中河6#变	10	200	上级设备容量受限
35455	射阳	长荡从凤9#变	10	200	上级设备容量受限
35456	射阳	长荡从凤10#变	10	200	上级设备容量受限
35457	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	上级设备容量受限
35458	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	上级设备容量受限
35459	射阳	长荡从凤15#变	10	200	上级设备容量受限
35460	射阳	长荡从凤16#变	10	400	上级设备容量受限
35461	射阳	长荡从凤3#变	10	200	上级设备容量受限
35462	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35463	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	上级设备容量受限
35464	射阳	长荡从凤6#变	10	400	上级设备容量受限
35465	射阳	长荡荡中1#变	10	200	上级设备容量受限
35466	射阳	长荡荡中10#变	10	200	上级设备容量受限
35467	射阳	长荡荡中11#变	10	200	上级设备容量受限
35468	射阳	长荡荡中14#变	10	400	上级设备容量受限
35469	射阳	长荡荡中6#变	10	400	上级设备容量受限
35470	射阳	长荡荡中7#变	10	400	上级设备容量受限
35471	射阳	长荡甲候11#变	10	200	上级设备容量受限
35472	射阳	长荡甲候14#	10	200	上级设备容量受限
35473	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	上级设备容量受限
35474	射阳	长荡甲候4#变	10	400	上级设备容量受限
35475	射阳	长荡甲候5#变	10	200	上级设备容量受限
35476	射阳	长荡甲候6#变	10	200	上级设备容量受限
35477	射阳	长荡甲候7#变	10	200	上级设备容量受限
35478	射阳	长荡甲候9#变	10	200	上级设备容量受限
35479	射阳	长荡沙南18#变	10	400	上级设备容量受限
35480	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	上级设备容量受限
35481	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35482	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	上级设备容量受限
35483	射阳	长荡新付1#配变	10	200	上级设备容量受限
35484	射阳	长荡新付19#变	10	200	上级设备容量受限
35485	射阳	长荡新付2#配变	10	400	上级设备容量受限
35486	射阳	长荡新付3#变	10	400	上级设备容量受限
35487	射阳	长荡新付4#配变	10	200	上级设备容量受限
35488	射阳	长荡新付5#配变	10	400	上级设备容量受限
35489	射阳	长荡新付6#变	10	200	上级设备容量受限
35490	射阳	长荡新付8#配变	10	200	上级设备容量受限
35491	射阳	长荡新付9#配变	10	200	上级设备容量受限
35492	射阳	长荡云安1#变	10	200	上级设备容量受限
35493	射阳	长荡云安10#变	10	200	上级设备容量受限
35494	射阳	长荡云安2#变	10	200	上级设备容量受限
35495	射阳	长荡云安5#变	10	200	上级设备容量受限
35496	射阳	长荡云安6#变	10	200	上级设备容量受限
35497	射阳	长荡云安村3#变	10	200	上级设备容量受限
35498	射阳	长荡云安村4#变	10	315	上级设备容量受限
35499	射阳	长荡长安1#变	10	200	上级设备容量受限
35500	射阳	长荡长安10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35501	射阳	长荡长安11#配变	10	200	上级设备容量受限
35502	射阳	长荡长安12#变	10	200	上级设备容量受限
35503	射阳	长荡长安13#变	10	200	上级设备容量受限
35504	射阳	长荡长安16#变	10	315	上级设备容量受限
35505	射阳	长荡长安17#配变	10	200	上级设备容量受限
35506	射阳	长荡长安18#变	10	200	上级设备容量受限
35507	射阳	长荡长安2#变	10	315	上级设备容量受限
35508	射阳	长荡长安3#配变	10	200	上级设备容量受限
35509	射阳	长荡长安4#配变	10	315	上级设备容量受限
35510	射阳	长荡长安5#变	10	200	上级设备容量受限
35511	射阳	长荡长安6#配变	10	400	上级设备容量受限
35512	射阳	长荡长安7#变	10	200	上级设备容量受限
35513	射阳	长荡长安8#配变	10	200	上级设备容量受限
35514	射阳	长荡长安9#变	10	200	上级设备容量受限
35515	射阳	长荡中河14＃变	10	200	上级设备容量受限
35516	射阳	长荡中河3#配变	10	200	上级设备容量受限
35517	射阳	长荡中河9#变	10	200	上级设备容量受限
35518	射阳	三合楼安置区	10	630	上级设备容量受限
35519	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35520	射阳	长荡北坍10#配变	10	200	上级设备容量受限
35521	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	上级设备容量受限
35522	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	上级设备容量受限
35523	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	上级设备容量受限
35524	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	上级设备容量受限
35525	射阳	长荡北坍4#配变	10	200	上级设备容量受限
35526	射阳	长荡北坍5#配变	10	315	上级设备容量受限
35527	射阳	长荡北坍6#配变	10	200	上级设备容量受限
35528	射阳	长荡北坍7#配变	10	200	上级设备容量受限
35529	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	上级设备容量受限
35530	射阳	长荡北坍9#配变	10	200	上级设备容量受限
35531	射阳	长荡津西1#配变	10	200	上级设备容量受限
35532	射阳	长荡津西10#配变	10	200	上级设备容量受限
35533	射阳	长荡津西13#配变	10	200	上级设备容量受限
35534	射阳	长荡津西3#配变	10	200	上级设备容量受限
35535	射阳	长荡津西4#配变	10	200	上级设备容量受限
35536	射阳	长荡津西5#配变	10	200	上级设备容量受限
35537	射阳	长荡津西6#配变	10	200	上级设备容量受限
35538	射阳	长荡津西7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35539	射阳	长荡津西8#配变	10	200	上级设备容量受限
35540	射阳	长荡津西9#配变	10	200	上级设备容量受限
35541	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	上级设备容量受限
35542	射阳	长荡三合10#配变	10	200	上级设备容量受限
35543	射阳	长荡三合2#配变	10	200	上级设备容量受限
35544	射阳	长荡三合5#配变	10	315	上级设备容量受限
35545	射阳	长荡三合7#配变	10	200	上级设备容量受限
35546	射阳	长荡三中1#配变	10	200	上级设备容量受限
35547	射阳	长荡三中10#配变	10	400	上级设备容量受限
35548	射阳	长荡三中11#配变	10	200	上级设备容量受限
35549	射阳	长荡三中13#配变	10	400	上级设备容量受限
35550	射阳	长荡三中2#配变	10	400	上级设备容量受限
35551	射阳	长荡三中3#配变	10	400	上级设备容量受限
35552	射阳	长荡三中4#配变	10	400	上级设备容量受限
35553	射阳	长荡三中5#配变	10	400	上级设备容量受限
35554	射阳	长荡三中6#配变	10	400	上级设备容量受限
35555	射阳	长荡三中7#配变	10	200	上级设备容量受限
35556	射阳	长荡三中8#配变	10	200	上级设备容量受限
35557	射阳	长荡三中9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35558	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
35559	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	上级设备容量受限
35560	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
35561	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	上级设备容量受限
35562	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	200	上级设备容量受限
35563	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	上级设备容量受限
35564	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
35565	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	上级设备容量受限
35566	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	上级设备容量受限
35567	射阳	长荡益民3#配变	10	200	上级设备容量受限
35568	射阳	长荡益民4#配变	10	200	上级设备容量受限
35569	射阳	长荡益民8#配变	10	200	上级设备容量受限
35570	射阳	长荡益民9#配变	10	200	上级设备容量受限
35571	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
35572	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
35573	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	上级设备容量受限
35574	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	上级设备容量受限
35575	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	上级设备容量受限
35576	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35577	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	上级设备容量受限
35578	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	上级设备容量受限
35579	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	上级设备容量受限
35580	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	上级设备容量受限
35581	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	上级设备容量受限
35582	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	上级设备容量受限
35583	射阳	长荡才堆6#变	10	400	上级设备容量受限
35584	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	上级设备容量受限
35585	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	上级设备容量受限
35586	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	上级设备容量受限
35587	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	上级设备容量受限
35588	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	上级设备容量受限
35589	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	上级设备容量受限
35590	射阳	长荡港南安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
35591	射阳	长荡街道1#配变	10	400	上级设备容量受限
35592	射阳	长荡街道14#配变	10	400	上级设备容量受限
35593	射阳	长荡街道16#配变	10	400	上级设备容量受限
35594	射阳	长荡街道18#配变	10	400	上级设备容量受限
35595	射阳	长荡街道19#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35596	射阳	长荡街道20#配变	10	400	上级设备容量受限
35597	射阳	长荡街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
35598	射阳	长荡街道22#配变	10	400	上级设备容量受限
35599	射阳	长荡街道23#配变	10	200	上级设备容量受限
35600	射阳	长荡街道25＃配变	10	400	上级设备容量受限
35601	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	上级设备容量受限
35602	射阳	长荡居委会5#配变	10	200	上级设备容量受限
35603	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	上级设备容量受限
35604	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	上级设备容量受限
35605	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	上级设备容量受限
35606	射阳	长荡沙南10#变	10	200	上级设备容量受限
35607	射阳	长荡沙南11#变	10	400	上级设备容量受限
35608	射阳	长荡沙南12#变	10	200	上级设备容量受限
35609	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	上级设备容量受限
35610	射阳	长荡沙南14#变	10	200	上级设备容量受限
35611	射阳	长荡沙南3#变	10	400	上级设备容量受限
35612	射阳	长荡沙南5#变	10	200	上级设备容量受限
35613	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	上级设备容量受限
35614	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35615	射阳	长荡沙南8#变	10	315	上级设备容量受限
35616	射阳	长荡胜北5#变	10	200	上级设备容量受限
35617	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	上级设备容量受限
35618	射阳	长荡胜北9#配变	10	200	上级设备容量受限
35619	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	上级设备容量受限
35620	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	上级设备容量受限
35621	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	上级设备容量受限
35622	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	上级设备容量受限
35623	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	上级设备容量受限
35624	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	上级设备容量受限
35625	射阳	长荡新付7#变	10	200	上级设备容量受限
35626	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	上级设备容量受限
35627	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	上级设备容量受限
35628	射阳	长荡创业园配变	10	400	上级设备容量受限
35629	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	上级设备容量受限
35630	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	上级设备容量受限
35631	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	上级设备容量受限
35632	射阳	长荡从凤17#配变	10	400	上级设备容量受限
35633	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35634	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	上级设备容量受限
35635	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	上级设备容量受限
35636	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	上级设备容量受限
35637	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	上级设备容量受限
35638	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	上级设备容量受限
35639	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	上级设备容量受限
35640	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	上级设备容量受限
35641	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	上级设备容量受限
35642	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	上级设备容量受限
35643	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	上级设备容量受限
35644	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	上级设备容量受限
35645	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	上级设备容量受限
35646	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	上级设备容量受限
35647	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	上级设备容量受限
35648	射阳	长荡街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
35649	射阳	长荡街道11#配变	10	200	上级设备容量受限
35650	射阳	长荡街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
35651	射阳	长荡街道17#配变	10	400	上级设备容量受限
35652	射阳	长荡街道2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35653	射阳	长荡街道27#配变	10	400	上级设备容量受限
35654	射阳	长荡街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
35655	射阳	长荡街道4#配变	10	315	上级设备容量受限
35656	射阳	长荡街道5#配变	10	400	上级设备容量受限
35657	射阳	长荡街道6#配变	10	400	上级设备容量受限
35658	射阳	长荡街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
35659	射阳	长荡街道8#配变	10	400	上级设备容量受限
35660	射阳	长荡街道9#配变	10	200	上级设备容量受限
35661	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	上级设备容量受限
35662	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	上级设备容量受限
35663	射阳	长荡沙南15#变	10	400	上级设备容量受限
35664	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	上级设备容量受限
35665	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	上级设备容量受限
35666	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	上级设备容量受限
35667	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	上级设备容量受限
35668	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	上级设备容量受限
35669	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	上级设备容量受限
35670	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	上级设备容量受限
35671	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35672	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	上级设备容量受限
35673	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	上级设备容量受限
35674	射阳	长荡洼港1#变	10	400	上级设备容量受限
35675	射阳	长荡洼港2#变	10	400	上级设备容量受限
35676	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	上级设备容量受限
35677	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	上级设备容量受限
35678	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	上级设备容量受限
35679	射阳	长荡洼港8#变	10	400	上级设备容量受限
35680	射阳	长荡洼港9#变	10	400	上级设备容量受限
35681	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	上级设备容量受限
35682	射阳	长荡中河1#配变	10	200	上级设备容量受限
35683	射阳	长荡中河10#配变	10	200	上级设备容量受限
35684	射阳	长荡中河2#配变	10	400	上级设备容量受限
35685	射阳	长荡中河4#配变	10	200	上级设备容量受限
35686	射阳	长荡中河5#配变	10	200	上级设备容量受限
35687	射阳	长荡中河7#配变	10	200	上级设备容量受限
35688	射阳	长荡中河8#配变	10	200	上级设备容量受限
35689	射阳	宏才10#变	10	400	上级设备容量受限
35690	射阳	益民10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35691	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
35692	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
35693	射阳	长荡北沙2#变	10	200	上级设备容量受限
35694	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	上级设备容量受限
35695	射阳	长荡北沙4#变	10	315	上级设备容量受限
35696	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	上级设备容量受限
35697	射阳	长荡北沙6#变	10	315	上级设备容量受限
35698	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	上级设备容量受限
35699	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	上级设备容量受限
35700	射阳	长荡东沙13#变	10	200	上级设备容量受限
35701	射阳	长荡东沙2#变	10	200	上级设备容量受限
35702	射阳	长荡东沙3#变	10	200	上级设备容量受限
35703	射阳	长荡东沙8#变	10	200	上级设备容量受限
35704	射阳	长荡宏才1#变	10	400	上级设备容量受限
35705	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	上级设备容量受限
35706	射阳	长荡宏才3#变	10	200	上级设备容量受限
35707	射阳	长荡宏才4#变	10	400	上级设备容量受限
35708	射阳	长荡宏才5#变	10	400	上级设备容量受限
35709	射阳	长荡宏才6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35710	射阳	长荡宏才7#变	10	200	上级设备容量受限
35711	射阳	长荡宏才8#变	10	200	上级设备容量受限
35712	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	上级设备容量受限
35713	射阳	长荡六合1#变	10	400	上级设备容量受限
35714	射阳	长荡六合10#台	10	200	上级设备容量受限
35715	射阳	长荡六合2#变	10	200	上级设备容量受限
35716	射阳	长荡六合3#变	10	315	上级设备容量受限
35717	射阳	长荡六合4#变	10	315	上级设备容量受限
35718	射阳	长荡六合5#配变	10	400	上级设备容量受限
35719	射阳	长荡六合6#变	10	400	上级设备容量受限
35720	射阳	长荡六合7#配变	10	200	上级设备容量受限
35721	射阳	长荡六合9#配变	10	200	上级设备容量受限
35722	射阳	长荡南星1#变	10	200	上级设备容量受限
35723	射阳	长荡南星2#变	10	400	上级设备容量受限
35724	射阳	长荡南星3#变	10	200	上级设备容量受限
35725	射阳	长荡南星4#变	10	200	上级设备容量受限
35726	射阳	长荡南星5#变	10	200	上级设备容量受限
35727	射阳	长荡南星6#变	10	200	上级设备容量受限
35728	射阳	长荡南星7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35729	射阳	长荡南星9#变	10	200	上级设备容量受限
35730	射阳	长荡三合1#变	10	200	上级设备容量受限
35731	射阳	长荡三合3#变	10	400	上级设备容量受限
35732	射阳	长荡三合4#变	10	315	上级设备容量受限
35733	射阳	长荡三合6#变	10	315	上级设备容量受限
35734	射阳	长荡三合8#变	10	200	上级设备容量受限
35735	射阳	长荡三合9#配变	10	400	上级设备容量受限
35736	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	上级设备容量受限
35737	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	上级设备容量受限
35738	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	上级设备容量受限
35739	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	上级设备容量受限
35740	射阳	长荡西沙1#变	10	200	上级设备容量受限
35741	射阳	长荡西沙6#变	10	200	上级设备容量受限
35742	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	上级设备容量受限
35743	射阳	长荡益民2#变	10	400	上级设备容量受限
35744	射阳	长荡益民5#变	10	200	上级设备容量受限
35745	射阳	长荡益民6#变	10	400	上级设备容量受限
35746	射阳	长荡益民7#变	10	200	上级设备容量受限
35747	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35748	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	上级设备容量受限
35749	射阳	长荡中沙13#变	10	400	上级设备容量受限
35750	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	上级设备容量受限
35751	射阳	长荡中沙3#变	10	400	上级设备容量受限
35752	射阳	长荡中沙6#变	10	250	上级设备容量受限
35753	射阳	长荡中沙8#变	10	200	上级设备容量受限
35754	射阳	长荡中沙9#变	10	200	上级设备容量受限
35755	射阳	中沙17#变	10	200	上级设备容量受限
35756	响水	百货大楼变	10	400	上级设备容量受限
35757	响水	陈港4#变	10	500	上级设备容量受限
35758	响水	陈港港南6#变	10	400	上级设备容量受限
35759	响水	陈港港南村9#变	10	400	上级设备容量受限
35760	响水	陈港港南村变	10	400	上级设备容量受限
35761	响水	陈港老街2#变	10	400	上级设备容量受限
35762	响水	陈港老街3#变	10	400	上级设备容量受限
35763	响水	陈港老街7#变	10	200	上级设备容量受限
35764	响水	陈港新东3#变	10	400	上级设备容量受限
35765	响水	陈港新民菜场变	10	630	上级设备容量受限
35766	响水	陈港新民小学2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35767	响水	陈港新民小学变	10	400	上级设备容量受限
35768	响水	陈港中学2#变	10	400	上级设备容量受限
35769	响水	陈港中学3#变	10	400	上级设备容量受限
35770	响水	陈港中学变	10	400	上级设备容量受限
35771	响水	港南1#变	10	500	上级设备容量受限
35772	响水	港南2#变	10	400	上级设备容量受限
35773	响水	港南村8#变	10	630	上级设备容量受限
35774	响水	港南二组变	10	400	上级设备容量受限
35775	响水	港南新民变	10	400	上级设备容量受限
35776	响水	老街变1	10	400	上级设备容量受限
35777	响水	水泥厂变	10	400	上级设备容量受限
35778	响水	新民小学3#变	10	400	上级设备容量受限
35779	响水	佳都小区1#变	10	630	上级设备容量受限
35780	响水	佳都小区2#变	10	630	上级设备容量受限
35781	响水	佳都小区3#变	10	630	上级设备容量受限
35782	响水	灌东326路变	10	400	上级设备容量受限
35783	响水	四匡安置区4#变	10	400	上级设备容量受限
35784	响水	新苑小区1#变	10	800	上级设备容量受限
35785	响水	新苑小区2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35786	响水	新苑小区3#变	10	800	上级设备容量受限
35787	响水	新苑小区4#变	10	800	上级设备容量受限
35788	响水	新苑小区5#变	10	800	上级设备容量受限
35789	响水	新苑小区6#变	10	800	上级设备容量受限
35790	响水	宾馆2#变	10	400	上级设备容量受限
35791	响水	宾馆4#变	10	400	上级设备容量受限
35792	响水	菜场变	10	400	上级设备容量受限
35793	响水	陈港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
35794	响水	陈港宾馆1#变	10	500	上级设备容量受限
35795	响水	陈港宾馆3#变	10	315	上级设备容量受限
35796	响水	陈港宾馆5#变	10	400	上级设备容量受限
35797	响水	陈港大堆1#变	10	630	上级设备容量受限
35798	响水	陈港大堆5#变	10	200	上级设备容量受限
35799	响水	陈港大堆6#变	10	200	上级设备容量受限
35800	响水	陈港大堆7#变	10	200	上级设备容量受限
35801	响水	陈港老菜场箱变	10	630	上级设备容量受限
35802	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	上级设备容量受限
35803	响水	陈港新东5#变	10	400	上级设备容量受限
35804	响水	陈港新河3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35805	响水	陈港新河4#变	10	400	上级设备容量受限
35806	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
35807	响水	陈港新河安置区变	10	400	上级设备容量受限
35808	响水	陈港信用社变	10	630	上级设备容量受限
35809	响水	陈港镇卫生院变	10	400	上级设备容量受限
35810	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	上级设备容量受限
35811	响水	大堆3#箱变	10	630	上级设备容量受限
35812	响水	新东6#箱变	10	630	上级设备容量受限
35813	响水	新河变	10	630	上级设备容量受限
35814	响水	职工医院2#变	10	315	上级设备容量受限
35815	响水	职工医院变	10	400	上级设备容量受限
35816	响水	中心河桥1#箱变	10	630	上级设备容量受限
35817	响水	中心河桥2#箱变	10	630	上级设备容量受限
35818	响水	陈港大堆2#变	10	400	上级设备容量受限
35819	响水	陈港化工路变	10	400	上级设备容量受限
35820	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	上级设备容量受限
35821	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	上级设备容量受限
35822	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	上级设备容量受限
35823	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35824	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	上级设备容量受限
35825	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	上级设备容量受限
35826	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	上级设备容量受限
35827	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	上级设备容量受限
35828	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	上级设备容量受限
35829	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	上级设备容量受限
35830	响水	淮海小区1#变	10	630	上级设备容量受限
35831	响水	淮海小区2#变	10	630	上级设备容量受限
35832	响水	淮海小区3#变	10	630	上级设备容量受限
35833	响水	淮海小区4#变	10	630	上级设备容量受限
35834	响水	淮海小区5#变	10	630	上级设备容量受限
35835	响水	淮海小区6#变	10	630	上级设备容量受限
35836	响水	淮海小区7#变	10	630	上级设备容量受限
35837	响水	淮海小区8#变	10	630	上级设备容量受限
35838	响水	蟒牛村一组变	10	400	上级设备容量受限
35839	响水	三圩盐场小区变	10	315	上级设备容量受限
35840	响水	陈港大东变	10	630	上级设备容量受限
35841	响水	陈港大堆4#变	10	400	上级设备容量受限
35842	响水	陈港港北箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35843	响水	陈港好心情变	10	400	上级设备容量受限
35844	响水	陈港后马路2#变	10	400	上级设备容量受限
35845	响水	陈港后马路变	10	400	上级设备容量受限
35846	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	上级设备容量受限
35847	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	上级设备容量受限
35848	响水	陈港淮盐3#变	10	630	上级设备容量受限
35849	响水	陈港淮盐变	10	630	上级设备容量受限
35850	响水	陈港金港10#变	10	400	上级设备容量受限
35851	响水	陈港金港11#变	10	400	上级设备容量受限
35852	响水	陈港金港2#变	10	500	上级设备容量受限
35853	响水	陈港金港3#变	10	400	上级设备容量受限
35854	响水	陈港金港5#变	10	630	上级设备容量受限
35855	响水	陈港金港6#变	10	630	上级设备容量受限
35856	响水	陈港金港7#变	10	400	上级设备容量受限
35857	响水	陈港金港8#变	10	400	上级设备容量受限
35858	响水	陈港金港9#变	10	400	上级设备容量受限
35859	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	上级设备容量受限
35860	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
35861	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35862	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	上级设备容量受限
35863	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	上级设备容量受限
35864	响水	陈港新东2#变	10	400	上级设备容量受限
35865	响水	陈港新东4#变	10	400	上级设备容量受限
35866	响水	陈港新河2#变	10	630	上级设备容量受限
35867	响水	陈港新河五组变	10	400	上级设备容量受限
35868	响水	陈港镇3#箱变	10	500	上级设备容量受限
35869	响水	陈港镇5#箱变	10	500	上级设备容量受限
35870	响水	港北2#变	10	400	上级设备容量受限
35871	响水	港北3#变	10	400	上级设备容量受限
35872	响水	金港2#西变	10	400	上级设备容量受限
35873	响水	王集街安置区2#变	10	100	上级设备容量受限
35874	响水	王商6#变	10	200	上级设备容量受限
35875	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	上级设备容量受限
35876	响水	陈港供电所变	10	500	上级设备容量受限
35877	响水	陈港镇1#变	10	400	上级设备容量受限
35878	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
35879	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
35880	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35881	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
35882	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
35883	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
35884	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
35885	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
35886	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
35887	响水	陈港港南10#变	10	400	上级设备容量受限
35888	响水	陈港交管所变	10	400	上级设备容量受限
35889	响水	陈港金港1#变	10	630	上级设备容量受限
35890	响水	陈港金港村部变	10	400	上级设备容量受限
35891	响水	陈港邮局东变	10	400	上级设备容量受限
35892	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	上级设备容量受限
35893	响水	开发区变	10	315	上级设备容量受限
35894	响水	立礼七组变	10	200	上级设备容量受限
35895	响水	联化公寓变	10	500	上级设备容量受限
35896	响水	派出所单变	10	80	上级设备容量受限
35897	响水	星港商贸城1#变	10	500	上级设备容量受限
35898	响水	星港商贸城2#变	10	630	上级设备容量受限
35899	响水	裕廊公寓变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35900	响水	陈港港南3#变	10	500	上级设备容量受限
35901	响水	陈港港南4#变	10	630	上级设备容量受限
35902	响水	陈港港南7#变	10	400	上级设备容量受限
35903	响水	陈港灌东加油站变	10	400	上级设备容量受限
35904	响水	陈港金港4#变	10	630	上级设备容量受限
35905	响水	陈港美好变	10	400	上级设备容量受限
35906	响水	富豪2#变	10	400	上级设备容量受限
35907	响水	莽牛三组2#变	10	400	上级设备容量受限
35908	响水	三佳船厂安置区变	10	400	上级设备容量受限
35909	响水	四匡8#变	10	400	上级设备容量受限
35910	响水	四匡安置区6#变	10	400	上级设备容量受限
35911	响水	福港星城1#变	10	1000	上级设备容量受限
35912	响水	福港星城2#变	10	1000	上级设备容量受限
35913	响水	福港星城3#变	10	800	上级设备容量受限
35914	响水	福港星城4#变	10	800	上级设备容量受限
35915	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
35916	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
35917	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
35918	响水	观河嘉园10#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35919	响水	观河嘉园12#主变	10	800	上级设备容量受限
35920	响水	观河嘉园14#主变	10	800	上级设备容量受限
35921	响水	观河嘉园16#主变	10	800	上级设备容量受限
35922	响水	观河嘉园18#主变	10	800	上级设备容量受限
35923	响水	观河嘉园2#主变	10	800	上级设备容量受限
35924	响水	观河嘉园4#主变	10	800	上级设备容量受限
35925	响水	观河嘉园6#主变	10	800	上级设备容量受限
35926	响水	观河嘉园8#主变	10	800	上级设备容量受限
35927	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	上级设备容量受限
35928	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	上级设备容量受限
35929	响水	港南5#变	10	400	上级设备容量受限
35930	响水	民生河桥2#变	10	200	上级设备容量受限
35931	响水	观河嘉园1#主变	10	800	上级设备容量受限
35932	响水	观河嘉园11#主变	10	800	上级设备容量受限
35933	响水	观河嘉园13#主变	10	800	上级设备容量受限
35934	响水	观河嘉园15#主变	10	800	上级设备容量受限
35935	响水	观河嘉园17#主变	10	800	上级设备容量受限
35936	响水	观河嘉园3#主变	10	800	上级设备容量受限
35937	响水	观河嘉园5#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35938	响水	观河嘉园7#主变	10	800	上级设备容量受限
35939	响水	观河嘉园9#主变	10	800	上级设备容量受限
35940	响水	草港四组变	10	200	上级设备容量受限
35941	响水	陈港草港10组变	10	400	上级设备容量受限
35942	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	上级设备容量受限
35943	响水	陈港草港二组4#变	10	400	上级设备容量受限
35944	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	上级设备容量受限
35945	响水	王商五六组3#变	10	200	上级设备容量受限
35946	响水	草港二十九组变	10	400	上级设备容量受限
35947	响水	草港一七组北变	10	400	上级设备容量受限
35948	响水	陈港草港9组变	10	400	上级设备容量受限
35949	响水	陈港草港二组变	10	400	上级设备容量受限
35950	响水	陈港草港二组西变	10	200	上级设备容量受限
35951	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	上级设备容量受限
35952	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	上级设备容量受限
35953	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	上级设备容量受限
35954	响水	陈港草港三八组变	10	400	上级设备容量受限
35955	响水	陈港草港小学变	10	200	上级设备容量受限
35956	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35957	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	上级设备容量受限
35958	响水	陈港草港一七组变	10	400	上级设备容量受限
35959	响水	陈港草港园区变	10	200	上级设备容量受限
35960	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	上级设备容量受限
35961	响水	灌江绿洲1#变	10	800	上级设备容量受限
35962	响水	灌江绿洲10#变	10	800	上级设备容量受限
35963	响水	灌江绿洲11#变	10	800	上级设备容量受限
35964	响水	灌江绿洲12#变	10	800	上级设备容量受限
35965	响水	灌江绿洲13#变	10	800	上级设备容量受限
35966	响水	灌江绿洲14#变	10	800	上级设备容量受限
35967	响水	灌江绿洲2#变	10	800	上级设备容量受限
35968	响水	灌江绿洲3#变	10	800	上级设备容量受限
35969	响水	灌江绿洲4#变	10	800	上级设备容量受限
35970	响水	灌江绿洲5#变	10	800	上级设备容量受限
35971	响水	灌江绿洲6#变	10	800	上级设备容量受限
35972	响水	灌江绿洲7#变	10	800	上级设备容量受限
35973	响水	灌江绿洲8#变	10	800	上级设备容量受限
35974	响水	灌江绿洲9#变	10	800	上级设备容量受限
35975	响水	草港一七组南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35976	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	上级设备容量受限
35977	响水	陈港王商9组变	10	400	上级设备容量受限
35978	响水	陈港王商九组西变	10	400	上级设备容量受限
35979	响水	农科2#变	10	400	上级设备容量受限
35980	响水	农科村民变	10	400	上级设备容量受限
35981	响水	王商1组2#变	10	400	上级设备容量受限
35982	响水	王商2#公用变	10	630	上级设备容量受限
35983	响水	王商4#变	10	400	上级设备容量受限
35984	响水	王商5#变	10	400	上级设备容量受限
35985	响水	王商9#变	10	200	上级设备容量受限
35986	响水	王商二组变	10	630	上级设备容量受限
35987	响水	王商公用变	10	315	上级设备容量受限
35988	响水	王商四组2#变	10	400	上级设备容量受限
35989	响水	王商四组3#变新	10	400	上级设备容量受限
35990	响水	王商四组变	10	400	上级设备容量受限
35991	响水	王商四组东变	10	200	上级设备容量受限
35992	响水	王商五六七组变	10	400	上级设备容量受限
35993	响水	王商五六组2#变	10	400	上级设备容量受限
35994	响水	王商一组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
35995	响水	沙荡线安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
35996	响水	沙荡线安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
35997	响水	沙荡线安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
35998	响水	沙荡线安置区4#变	10	400	上级设备容量受限
35999	响水	沙荡线安置区5#变	10	400	上级设备容量受限
36000	响水	沙荡线安置区7#变	10	400	上级设备容量受限
36001	响水	草港安置区5#变	10	400	上级设备容量受限
36002	响水	草港安置区6#变	10	400	上级设备容量受限
36003	响水	草港新村1#变	10	400	上级设备容量受限
36004	响水	草港新村2#变	10	400	上级设备容量受限
36005	响水	草港新村3#变	10	400	上级设备容量受限
36006	响水	陈港部队3#变	10	400	上级设备容量受限
36007	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
36008	响水	陈港沙荡村变	10	400	上级设备容量受限
36009	响水	陈港沙荡村南变	10	200	上级设备容量受限
36010	响水	陈港王商4组变	10	500	上级设备容量受限
36011	响水	陈港新民2#变	10	400	上级设备容量受限
36012	响水	陈港新民西变	10	200	上级设备容量受限
36013	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36014	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	上级设备容量受限
36015	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	上级设备容量受限
36016	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	上级设备容量受限
36017	响水	大湾7组1#变	10	400	上级设备容量受限
36018	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
36019	响水	大湾新村1#变	10	200	上级设备容量受限
36020	响水	丁头庄变	10	400	上级设备容量受限
36021	响水	六港3#变	10	400	上级设备容量受限
36022	响水	六港安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
36023	响水	六港安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
36024	响水	六港安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
36025	响水	六港二、三组2#变	10	200	上级设备容量受限
36026	响水	六港七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
36027	响水	六港七八组3#变	10	400	上级设备容量受限
36028	响水	六港七八组4号变	10	200	上级设备容量受限
36029	响水	六港七八组变	10	250	上级设备容量受限
36030	响水	六港十组变	10	200	上级设备容量受限
36031	响水	六港五组变	10	400	上级设备容量受限
36032	响水	六港新农村1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36033	响水	六港新农村2#变	10	400	上级设备容量受限
36034	响水	六港一、三组变	10	400	上级设备容量受限
36035	响水	六港一组变	10	400	上级设备容量受限
36036	响水	农科小街变	10	400	上级设备容量受限
36037	响水	沙荡安置区12#变	10	400	上级设备容量受限
36038	响水	沙荡安置区16#变	10	400	上级设备容量受限
36039	响水	沙荡安置区4#变	10	200	上级设备容量受限
36040	响水	沙荡村2#变	10	400	上级设备容量受限
36041	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
36042	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
36043	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	上级设备容量受限
36044	响水	王商金港变	10	400	上级设备容量受限
36045	响水	新民3#变	10	200	上级设备容量受限
36046	响水	新民八九组变	10	400	上级设备容量受限
36047	响水	新民八组变	10	400	上级设备容量受限
36048	响水	新民村明变	10	400	上级设备容量受限
36049	响水	新民六组变	10	400	上级设备容量受限
36050	响水	新民十一组变	10	200	上级设备容量受限
36051	响水	新民四组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36052	响水	陈港部队4#变	10	200	上级设备容量受限
36053	响水	陈港立礼村三八组2号	10	400	上级设备容量受限
36054	响水	陈港立礼六七组2#变	10	250	上级设备容量受限
36055	响水	陈港立礼六七组3#变	10	400	上级设备容量受限
36056	响水	陈港立礼六七组4变	10	400	上级设备容量受限
36057	响水	陈港立礼六七组变	10	400	上级设备容量受限
36058	响水	陈港立礼三八组3#变	10	200	上级设备容量受限
36059	响水	陈港立礼十组2#变	10	400	上级设备容量受限
36060	响水	陈港立礼四五组2#变	10	630	上级设备容量受限
36061	响水	陈港立礼四五组3#变	10	400	上级设备容量受限
36062	响水	陈港立礼四五组变	10	630	上级设备容量受限
36063	响水	陈港立礼小街2#变	10	400	上级设备容量受限
36064	响水	陈港立礼小街变	10	200	上级设备容量受限
36065	响水	陈港三港村2#变	10	400	上级设备容量受限
36066	响水	陈港三港村326路变	10	200	上级设备容量受限
36067	响水	陈港三港村326路西变	10	200	上级设备容量受限
36068	响水	陈港三港村明变	10	400	上级设备容量受限
36069	响水	陈港三港村南变	10	200	上级设备容量受限
36070	响水	陈港三港九组3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36071	响水	陈港三港六九组	10	200	上级设备容量受限
36072	响水	陈港三港六九组2#变	10	200	上级设备容量受限
36073	响水	陈港三港一二七组2#变	10	200	上级设备容量受限
36074	响水	陈港三港一二七组变	10	200	上级设备容量受限
36075	响水	陈港三港一组变	10	200	上级设备容量受限
36076	响水	陈港四港村十组变	10	200	上级设备容量受限
36077	响水	陈港小港示范区变	10	200	上级设备容量受限
36078	响水	陈港小集5组变	10	200	上级设备容量受限
36079	响水	陈港小集村新街变	10	400	上级设备容量受限
36080	响水	陈港小集街3#变	10	400	上级设备容量受限
36081	响水	陈港小集老街4#变	10	400	上级设备容量受限
36082	响水	陈港小集五组1#变	10	400	上级设备容量受限
36083	响水	陈港小集五组2#变	10	400	上级设备容量受限
36084	响水	陈港小集五组3#变	10	200	上级设备容量受限
36085	响水	立礼安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
36086	响水	立礼安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
36087	响水	立礼十组变	10	200	上级设备容量受限
36088	响水	立礼四五组东变	10	400	上级设备容量受限
36089	响水	立礼小学变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36090	响水	小港安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
36091	响水	小集老街2#变	10	400	上级设备容量受限
36092	响水	小集老街变	10	400	上级设备容量受限
36093	响水	小集新街2#变	10	400	上级设备容量受限
36094	响水	新光新农村变	10	400	上级设备容量受限
36095	响水	陈港大湾三组变	10	400	上级设备容量受限
36096	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	上级设备容量受限
36097	响水	陈港大湾四组变	10	400	上级设备容量受限
36098	响水	陈港大湾五组3#变	10	400	上级设备容量受限
36099	响水	陈港大湾一二三组变	10	400	上级设备容量受限
36100	响水	陈港海安1#变	10	500	上级设备容量受限
36101	响水	陈港海安10#变	10	400	上级设备容量受限
36102	响水	陈港海安11#变	10	200	上级设备容量受限
36103	响水	陈港海安12#变	10	400	上级设备容量受限
36104	响水	陈港海安14#变	10	400	上级设备容量受限
36105	响水	陈港海安15#变	10	400	上级设备容量受限
36106	响水	陈港海安2#变	10	315	上级设备容量受限
36107	响水	陈港海安3#变	10	400	上级设备容量受限
36108	响水	陈港海安4#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36109	响水	陈港海安5#变	10	400	上级设备容量受限
36110	响水	陈港海安6#变	10	400	上级设备容量受限
36111	响水	陈港海安7#变	10	400	上级设备容量受限
36112	响水	陈港海安8#变	10	400	上级设备容量受限
36113	响水	陈港海安9#变	10	400	上级设备容量受限
36114	响水	陈港海安三八组变	10	400	上级设备容量受限
36115	响水	陈港海安卫生院变	10	400	上级设备容量受限
36116	响水	陈港中和村二六组变	10	400	上级设备容量受限
36117	响水	陈港中和二组变	10	200	上级设备容量受限
36118	响水	陈港中和一组变	10	400	上级设备容量受限
36119	响水	海安17#变	10	200	上级设备容量受限
36120	响水	海安2组2#变	10	400	上级设备容量受限
36121	响水	海安安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
36122	响水	海安安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
36123	响水	海安安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
36124	响水	海安桥头变	10	400	上级设备容量受限
36125	响水	海安四组变	10	200	上级设备容量受限
36126	响水	陈港立礼村三八组变	10	200	上级设备容量受限
36127	响水	陈港齐心二三组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36128	响水	陈港齐心二三组变	10	200	上级设备容量受限
36129	响水	陈港齐心二三组东变	10	200	上级设备容量受限
36130	响水	陈港齐心四七组变	10	400	上级设备容量受限
36131	响水	陈港齐心一六组2#变	10	400	上级设备容量受限
36132	响水	陈港齐兴一六组变	10	400	上级设备容量受限
36133	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	上级设备容量受限
36134	响水	陈港下辛二组变	10	400	上级设备容量受限
36135	响水	陈港下辛三组变	10	200	上级设备容量受限
36136	响水	陈港辛六2组2号变	10	400	上级设备容量受限
36137	响水	陈港辛六村1#变	10	400	上级设备容量受限
36138	响水	陈港辛六村4#变	10	400	上级设备容量受限
36139	响水	陈港辛六村二组变	10	200	上级设备容量受限
36140	响水	陈港辛六村明变	10	400	上级设备容量受限
36141	响水	陈港辛六二六三八组变	10	400	上级设备容量受限
36142	响水	陈港辛六三八组变	10	200	上级设备容量受限
36143	响水	陈港义心3#变	10	200	上级设备容量受限
36144	响水	陈港义心4#变	10	200	上级设备容量受限
36145	响水	陈港义心一四组2#变	10	400	上级设备容量受限
36146	响水	陈港义心一四组北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36147	响水	陈港义心一四组变	10	200	上级设备容量受限
36148	响水	陈港义心一四组东变	10	200	上级设备容量受限
36149	响水	陈港长兴村明2号变	10	400	上级设备容量受限
36150	响水	陈港长兴村明变	10	200	上级设备容量受限
36151	响水	陈港长兴村西变	10	200	上级设备容量受限
36152	响水	陈港长兴四五组3#变	10	200	上级设备容量受限
36153	响水	陈港长兴四五组变	10	200	上级设备容量受限
36154	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	上级设备容量受限
36155	响水	陈港中和五组变	10	200	上级设备容量受限
36156	响水	陈港中和响陈路变	10	400	上级设备容量受限
36157	响水	立礼三八组南变	10	200	上级设备容量受限
36158	响水	齐心安置区变	10	400	上级设备容量受限
36159	响水	齐心一六组3#变	10	400	上级设备容量受限
36160	响水	下辛村二三村组变	10	200	上级设备容量受限
36161	响水	下辛二组南变	10	200	上级设备容量受限
36162	响水	辛六村明1#变	10	400	上级设备容量受限
36163	响水	新光安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
36164	响水	新光安置区2#变	10	200	上级设备容量受限
36165	响水	新光安置区3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36166	响水	新光安置区4#变	10	400	上级设备容量受限
36167	响水	长兴村1#变	10	200	上级设备容量受限
36168	响水	长兴村7#变	10	200	上级设备容量受限
36169	响水	陈港四港9组1#变	10	400	上级设备容量受限
36170	响水	陈家港四港9组2#变	10	400	上级设备容量受限
36171	响水	陈家港四港七十一组1#变	10	400	上级设备容量受限
36172	响水	六港4#变	10	400	上级设备容量受限
36173	响水	六港5#变	10	200	上级设备容量受限
36174	响水	六港一二十组变	10	400	上级设备容量受限
36175	响水	农科村民1#变	10	400	上级设备容量受限
36176	响水	四港10组2号变	10	200	上级设备容量受限
36177	响水	四港11组1#变	10	200	上级设备容量受限
36178	响水	四港11组2#变	10	400	上级设备容量受限
36179	响水	四港15组1#变	10	400	上级设备容量受限
36180	响水	四港15组3#变	10	400	上级设备容量受限
36181	响水	四港9组1#东变	10	200	上级设备容量受限
36182	响水	四港村明2#变	10	400	上级设备容量受限
36183	响水	四港村明3#变	10	200	上级设备容量受限
36184	响水	四港村明变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36185	响水	四港七十一组3#变	10	200	上级设备容量受限
36186	响水	四港十五组2#变	10	250	上级设备容量受限
36187	响水	四港十五组4#变	10	400	上级设备容量受限
36188	响水	四港十五组变	10	200	上级设备容量受限
36189	响水	四港十一组3#变	10	400	上级设备容量受限
36190	响水	陈港部队变	10	400	上级设备容量受限
36191	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	上级设备容量受限
36192	响水	陈港大湾村五组变	10	200	上级设备容量受限
36193	响水	陈港大湾七组变	10	200	上级设备容量受限
36194	响水	陈港海安创业园变	10	400	上级设备容量受限
36195	响水	陈港海安花卉园	10	200	上级设备容量受限
36196	响水	陈港蟒牛村北变	10	400	上级设备容量受限
36197	响水	陈港齐心5、8组变	10	200	上级设备容量受限
36198	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	上级设备容量受限
36199	响水	陈港齐心四组2#变	10	400	上级设备容量受限
36200	响水	陈港齐心四组变	10	200	上级设备容量受限
36201	响水	陈港齐心五组2#变	10	400	上级设备容量受限
36202	响水	陈港苏光村四七组变	10	400	上级设备容量受限
36203	响水	陈港苏光二三组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36204	响水	陈港苏光二三组2#西变	10	200	上级设备容量受限
36205	响水	陈港苏光三组北变	10	200	上级设备容量受限
36206	响水	陈港苏光三组变	10	400	上级设备容量受限
36207	响水	陈港苏光四七组北变	10	200	上级设备容量受限
36208	响水	陈港苏光五组变	10	400	上级设备容量受限
36209	响水	陈港苏光一八3#变	10	200	上级设备容量受限
36210	响水	陈港苏光一八组2#变	10	400	上级设备容量受限
36211	响水	陈港苏光一八组变	10	400	上级设备容量受限
36212	响水	陈港下辛七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
36213	响水	陈港下辛七八组3#变	10	200	上级设备容量受限
36214	响水	陈港下辛七八组变	10	200	上级设备容量受限
36215	响水	陈港下辛四组北变	10	400	上级设备容量受限
36216	响水	陈港下辛四组变	10	200	上级设备容量受限
36217	响水	陈港下辛五组变	10	400	上级设备容量受限
36218	响水	陈港义心安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
36219	响水	陈港义心安置区2#变	10	250	上级设备容量受限
36220	响水	陈港义心八九组变	10	200	上级设备容量受限
36221	响水	陈港义心八组安置区变	10	400	上级设备容量受限
36222	响水	陈港义心村五组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36223	响水	陈港义心六七组安置区变	10	400	上级设备容量受限
36224	响水	陈港义心六七组变	10	400	上级设备容量受限
36225	响水	陈港义心五组2#变	10	200	上级设备容量受限
36226	响水	陈港义心小街2#变	10	400	上级设备容量受限
36227	响水	陈港义心小街变	10	400	上级设备容量受限
36228	响水	陈港义心小区5#变	10	200	上级设备容量受限
36229	响水	陈港义心小区6#变	10	200	上级设备容量受限
36230	响水	陈港中和5组2#变	10	200	上级设备容量受限
36231	响水	陈港中和七组1#变	10	200	上级设备容量受限
36232	响水	陈港中和七组5#变	10	400	上级设备容量受限
36233	响水	陈港中和七组变	10	400	上级设备容量受限
36234	响水	陈港中和四七组3#变	10	400	上级设备容量受限
36235	响水	陈港中和五组2#西变	10	200	上级设备容量受限
36236	响水	苏光二组变	10	400	上级设备容量受限
36237	响水	苏光一八组南变	10	200	上级设备容量受限
36238	响水	王商六组变	10	400	上级设备容量受限
36239	响水	下辛七组变	10	200	上级设备容量受限
36240	响水	下辛新农村2#变	10	400	上级设备容量受限
36241	响水	下辛新农村变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36242	响水	中和七组4#变	10	400	上级设备容量受限
36243	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
36244	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
36245	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
36246	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
36247	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
36248	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
36249	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
36250	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
36251	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
36252	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
36253	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
36254	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
36255	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	上级设备容量受限
36256	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	上级设备容量受限
36257	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	上级设备容量受限
36258	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	上级设备容量受限
36259	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	上级设备容量受限
36260	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36261	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	上级设备容量受限
36262	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	上级设备容量受限
36263	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	上级设备容量受限
36264	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	上级设备容量受限
36265	响水	四排湾东小区变	10	400	上级设备容量受限
36266	响水	四排湾西小区变	10	400	上级设备容量受限
36267	响水	下辛村1#变	10	200	上级设备容量受限
36268	响水	大有大新6#变	10	200	上级设备容量受限
36269	响水	创业路亮化1#变	10	400	上级设备容量受限
36270	响水	大有新庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36271	响水	大有新庄2#变	10	200	上级设备容量受限
36272	响水	大有新庄3#变	10	400	上级设备容量受限
36273	响水	大有新庄4#变	10	200	上级设备容量受限
36274	响水	大有新庄5#变	10	200	上级设备容量受限
36275	响水	大有新庄6#变	10	200	上级设备容量受限
36276	响水	大有新庄7#变	10	200	上级设备容量受限
36277	响水	大有新庄北变	10	400	上级设备容量受限
36278	响水	大有新庄南变	10	200	上级设备容量受限
36279	响水	黄海大农线1大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36280	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	上级设备容量受限
36281	响水	黄海大农线2大队变	10	200	上级设备容量受限
36282	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	上级设备容量受限
36283	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	上级设备容量受限
36284	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	上级设备容量受限
36285	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	上级设备容量受限
36286	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	上级设备容量受限
36287	响水	黄海大农线4大队变	10	200	上级设备容量受限
36288	响水	黄海大农线5大队变	10	200	上级设备容量受限
36289	响水	黄海大农线分场部变	10	200	上级设备容量受限
36290	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	上级设备容量受限
36291	响水	黄海大农线王大全变	10	200	上级设备容量受限
36292	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36293	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36294	响水	黄海古树1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36295	响水	黄海古树2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36296	响水	黄海广场变	10	400	上级设备容量受限
36297	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	上级设备容量受限
36298	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36299	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	上级设备容量受限
36300	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	上级设备容量受限
36301	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36302	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36303	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
36304	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
36305	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36306	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36307	响水	大有康庄15组1#变	10	200	上级设备容量受限
36308	响水	大有康庄7#变	10	200	上级设备容量受限
36309	响水	大有康庄四组3#变	10	315	上级设备容量受限
36310	响水	康庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36311	响水	康庄10组变	10	200	上级设备容量受限
36312	响水	康庄11组1#变	10	200	上级设备容量受限
36313	响水	康庄11组变	10	200	上级设备容量受限
36314	响水	康庄123组1#变	10	200	上级设备容量受限
36315	响水	康庄123组2#变	10	400	上级设备容量受限
36316	响水	康庄123组3#变	10	200	上级设备容量受限
36317	响水	康庄123组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36318	响水	康庄12组1#变	10	200	上级设备容量受限
36319	响水	康庄12组变	10	200	上级设备容量受限
36320	响水	康庄14组1#变	10	200	上级设备容量受限
36321	响水	康庄14组2#变	10	200	上级设备容量受限
36322	响水	康庄14组变	10	400	上级设备容量受限
36323	响水	康庄15组变	10	400	上级设备容量受限
36324	响水	康庄18组变	10	200	上级设备容量受限
36325	响水	康庄19组变	10	200	上级设备容量受限
36326	响水	康庄2#变	10	400	上级设备容量受限
36327	响水	康庄20组变	10	400	上级设备容量受限
36328	响水	康庄21组变	10	200	上级设备容量受限
36329	响水	康庄22组变	10	200	上级设备容量受限
36330	响水	康庄3#变	10	200	上级设备容量受限
36331	响水	康庄4#变	10	400	上级设备容量受限
36332	响水	康庄5#变	10	200	上级设备容量受限
36333	响水	康庄6#变	10	200	上级设备容量受限
36334	响水	康庄村部1#变	10	400	上级设备容量受限
36335	响水	康庄村部变	10	400	上级设备容量受限
36336	响水	康庄二组1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36337	响水	康庄十九组1#变	10	200	上级设备容量受限
36338	响水	康庄四组1#变	10	400	上级设备容量受限
36339	响水	康庄四组2#变	10	200	上级设备容量受限
36340	响水	康庄四组4#变	10	200	上级设备容量受限
36341	响水	康庄四组变	10	200	上级设备容量受限
36342	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	上级设备容量受限
36343	响水	康庄小学1#变	10	200	上级设备容量受限
36344	响水	康庄小学变	10	200	上级设备容量受限
36345	响水	康庄新型社区1#变	10	400	上级设备容量受限
36346	响水	康庄新型社区2#变	10	400	上级设备容量受限
36347	响水	康庄养鸡厂变	10	200	上级设备容量受限
36348	响水	康庄中山河1#变	10	200	上级设备容量受限
36349	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	上级设备容量受限
36350	响水	大新1#变	10	400	上级设备容量受限
36351	响水	大新3#变	10	200	上级设备容量受限
36352	响水	大新4#变	10	200	上级设备容量受限
36353	响水	大新7#变	10	200	上级设备容量受限
36354	响水	大新8#变	10	200	上级设备容量受限
36355	响水	大新9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36356	响水	大新北变	10	200	上级设备容量受限
36357	响水	大新南变	10	200	上级设备容量受限
36358	响水	大有大新2#变	10	400	上级设备容量受限
36359	响水	大有大新5#变	10	200	上级设备容量受限
36360	响水	大有淮河2#变	10	200	上级设备容量受限
36361	响水	大有淮河3#变	10	200	上级设备容量受限
36362	响水	大有淮河6#变1	10	200	上级设备容量受限
36363	响水	大有夹河北2#变	10	400	上级设备容量受限
36364	响水	大有夹河南变	10	400	上级设备容量受限
36365	响水	大有四份小学变	10	400	上级设备容量受限
36366	响水	淮北1、2组变	10	200	上级设备容量受限
36367	响水	淮北河堆1#变	10	200	上级设备容量受限
36368	响水	淮北河堆2#变	10	200	上级设备容量受限
36369	响水	淮北河堆变	10	200	上级设备容量受限
36370	响水	淮河1#变	10	200	上级设备容量受限
36371	响水	淮河4#变	10	200	上级设备容量受限
36372	响水	淮河5#变	10	200	上级设备容量受限
36373	响水	淮河村部变	10	200	上级设备容量受限
36374	响水	夹河北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36375	响水	夹河南1#变	10	400	上级设备容量受限
36376	响水	夹河南2#变	10	200	上级设备容量受限
36377	响水	金三角变	10	200	上级设备容量受限
36378	响水	四份1-4组1#变	10	200	上级设备容量受限
36379	响水	四份1-4组2#变	10	200	上级设备容量受限
36380	响水	四份1-4组变	10	200	上级设备容量受限
36381	响水	四份5-8组1#变	10	200	上级设备容量受限
36382	响水	四份5-8组变	10	200	上级设备容量受限
36383	响水	四份李庄变	10	200	上级设备容量受限
36384	响水	四份沈庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36385	响水	四份沈庄变	10	200	上级设备容量受限
36386	响水	四份王庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36387	响水	四份王庄变	10	200	上级设备容量受限
36388	响水	四份夏庄1#变	10	400	上级设备容量受限
36389	响水	四份夏庄变	10	200	上级设备容量受限
36390	响水	四份小学1#变	10	200	上级设备容量受限
36391	响水	四份一四组3#变	10	200	上级设备容量受限
36392	响水	四份张庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36393	响水	四份张庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36394	响水	条冲11组2#变	10	200	上级设备容量受限
36395	响水	条冲11组变	10	200	上级设备容量受限
36396	响水	条冲234组1#变	10	200	上级设备容量受限
36397	响水	条冲234组2#变	10	200	上级设备容量受限
36398	响水	条冲234组变	10	200	上级设备容量受限
36399	响水	条冲村部1#变	10	400	上级设备容量受限
36400	响水	条冲村部2#变	10	200	上级设备容量受限
36401	响水	条冲村部3#变	10	200	上级设备容量受限
36402	响水	条冲村部变	10	400	上级设备容量受限
36403	响水	条冲秦庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36404	响水	条冲秦庄变	10	200	上级设备容量受限
36405	响水	条冲十一组1#变	10	200	上级设备容量受限
36406	响水	新北韩庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36407	响水	新北韩庄2#变	10	200	上级设备容量受限
36408	响水	新北韩庄3#变	10	200	上级设备容量受限
36409	响水	新北七八组3#变	10	200	上级设备容量受限
36410	响水	新北十四组3#变	10	200	上级设备容量受限
36411	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	上级设备容量受限
36412	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36413	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	上级设备容量受限
36414	响水	黄海老场部1#变	10	400	上级设备容量受限
36415	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36416	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	上级设备容量受限
36417	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	上级设备容量受限
36418	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	上级设备容量受限
36419	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	上级设备容量受限
36420	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36421	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36422	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
36423	响水	黄海联合区5#变	10	400	上级设备容量受限
36424	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
36425	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	上级设备容量受限
36426	响水	黄海路东1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36427	响水	黄海路东2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36428	响水	黄海路东3#箱变	10	400	上级设备容量受限
36429	响水	黄海医院1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36430	响水	黄海医院2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36431	响水	黄海中学箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36432	响水	加工厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36433	响水	加工厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36434	响水	教堂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
36435	响水	教堂4#箱变	10	400	上级设备容量受限
36436	响水	酒厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36437	响水	酒厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36438	响水	龙腾小区变	10	630	上级设备容量受限
36439	响水	米厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36440	响水	米厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36441	响水	新场部1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36442	响水	新场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
36443	响水	医院3#变	10	400	上级设备容量受限
36444	响水	银行1#箱变	10	500	上级设备容量受限
36445	响水	油泵厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
36446	响水	东直线工程队南变	10	200	上级设备容量受限
36447	响水	52大队变	10	200	上级设备容量受限
36448	响水	53大队北1站	10	400	上级设备容量受限
36449	响水	大有头罾居委会变	10	200	上级设备容量受限
36450	响水	东直线47大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36451	响水	东直线49大队变	10	200	上级设备容量受限
36452	响水	东直线50大队变	10	200	上级设备容量受限
36453	响水	东直线51大队变	10	200	上级设备容量受限
36454	响水	东直线北干渠变	10	200	上级设备容量受限
36455	响水	东直线盛丁柱变	10	400	上级设备容量受限
36456	响水	东直线尹修凯变	10	200	上级设备容量受限
36457	响水	老14分场部变	10	200	上级设备容量受限
36458	响水	庄配变变	10	200	上级设备容量受限
36459	响水	八里村变	10	400	上级设备容量受限
36460	响水	八里堆北变	10	200	上级设备容量受限
36461	响水	八里堆南变	10	200	上级设备容量受限
36462	响水	八里堆南西变	10	200	上级设备容量受限
36463	响水	八里横河变	10	400	上级设备容量受限
36464	响水	八里横新变	10	200	上级设备容量受限
36465	响水	八里刘庄变	10	200	上级设备容量受限
36466	响水	八里新丰变	10	200	上级设备容量受限
36467	响水	八里新民变	10	200	上级设备容量受限
36468	响水	八里徐庄变	10	200	上级设备容量受限
36469	响水	超产变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36470	响水	超产南变	10	200	上级设备容量受限
36471	响水	程庄村1#变	10	200	上级设备容量受限
36472	响水	程庄村2#变	10	400	上级设备容量受限
36473	响水	程庄村3#变	10	200	上级设备容量受限
36474	响水	程庄村变	10	200	上级设备容量受限
36475	响水	程庄合兴变	10	200	上级设备容量受限
36476	响水	程庄回民变	10	200	上级设备容量受限
36477	响水	程庄李庄变	10	200	上级设备容量受限
36478	响水	程庄李庄西变	10	200	上级设备容量受限
36479	响水	程庄团结2#变	10	200	上级设备容量受限
36480	响水	程庄团结北变	10	200	上级设备容量受限
36481	响水	程庄团结变	10	200	上级设备容量受限
36482	响水	河东河西变	10	400	上级设备容量受限
36483	响水	横河新建变	10	400	上级设备容量受限
36484	响水	后顾1#变	10	200	上级设备容量受限
36485	响水	后顾变	10	200	上级设备容量受限
36486	响水	回民1#变	10	200	上级设备容量受限
36487	响水	立新变	10	200	上级设备容量受限
36488	响水	联宜照明变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36489	响水	联谊前变	10	200	上级设备容量受限
36490	响水	浦舍村变	10	200	上级设备容量受限
36491	响水	浦舍东西条变	10	200	上级设备容量受限
36492	响水	浦舍前顾变	10	200	上级设备容量受限
36493	响水	浦舍前后顾变	10	200	上级设备容量受限
36494	响水	浦舍西条变	10	200	上级设备容量受限
36495	响水	浦舍组照明2#变	10	200	上级设备容量受限
36496	响水	七套红星丰余变	10	200	上级设备容量受限
36497	响水	七套浦舍蒋庄变	10	200	上级设备容量受限
36498	响水	七套三份红星变	10	400	上级设备容量受限
36499	响水	七套周庄变	10	200	上级设备容量受限
36500	响水	三份村变	10	200	上级设备容量受限
36501	响水	三份丰余变	10	200	上级设备容量受限
36502	响水	三份河东变	10	200	上级设备容量受限
36503	响水	三份河西变	10	200	上级设备容量受限
36504	响水	三份吕庄变	10	400	上级设备容量受限
36505	响水	三份停泉变	10	200	上级设备容量受限
36506	响水	停泉三份组变	10	200	上级设备容量受限
36507	响水	徐庄东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36508	响水	29大队变	10	200	上级设备容量受限
36509	响水	36大队北站	10	400	上级设备容量受限
36510	响水	59大队变	10	200	上级设备容量受限
36511	响水	61大队变	10	200	上级设备容量受限
36512	响水	62大队变	10	200	上级设备容量受限
36513	响水	62大队桥头站	10	200	上级设备容量受限
36514	响水	63大队变	10	200	上级设备容量受限
36515	响水	64大队北鱼塘变	10	400	上级设备容量受限
36516	响水	64大队变	10	200	上级设备容量受限
36517	响水	65大队变	10	200	上级设备容量受限
36518	响水	66大队变	10	200	上级设备容量受限
36519	响水	68大队变	10	200	上级设备容量受限
36520	响水	69大队变	10	200	上级设备容量受限
36521	响水	70大队变	10	200	上级设备容量受限
36522	响水	70大队路东站	10	400	上级设备容量受限
36523	响水	70大队西站	10	400	上级设备容量受限
36524	响水	71大队变	10	200	上级设备容量受限
36525	响水	72大队变	10	200	上级设备容量受限
36526	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36527	响水	潮河线59大队北变	10	200	上级设备容量受限
36528	响水	潮河线60大队变	10	200	上级设备容量受限
36529	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
36530	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
36531	响水	潮河线67大队变	10	400	上级设备容量受限
36532	响水	潮河线船厂变	10	200	上级设备容量受限
36533	响水	潮河线飞机场变	10	400	上级设备容量受限
36534	响水	潮河线周金良变	10	200	上级设备容量受限
36535	响水	陈功	10	400	上级设备容量受限
36536	响水	大有开发区变	10	400	上级设备容量受限
36537	响水	东直线42大队1#变	10	200	上级设备容量受限
36538	响水	民生1#变	10	400	上级设备容量受限
36539	响水	民生线菜场变	10	400	上级设备容量受限
36540	响水	民生线发电房2#变	10	400	上级设备容量受限
36541	响水	民生线发电房变	10	400	上级设备容量受限
36542	响水	民生线机耕队1#变	10	400	上级设备容量受限
36543	响水	民生线机耕队2#变	10	400	上级设备容量受限
36544	响水	民生线机耕队3#变	10	400	上级设备容量受限
36545	响水	民生线机耕队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36546	响水	民生线民生小区1#变	10	400	上级设备容量受限
36547	响水	民生线民生小区变	10	400	上级设备容量受限
36548	响水	41大队东站	10	400	上级设备容量受限
36549	响水	东鸭场后配变	10	200	上级设备容量受限
36550	响水	东直线17大队变	10	200	上级设备容量受限
36551	响水	东直线18大队变	10	200	上级设备容量受限
36552	响水	东直线19大队变	10	200	上级设备容量受限
36553	响水	东直线20大队变	10	200	上级设备容量受限
36554	响水	东直线22大队变	10	200	上级设备容量受限
36555	响水	东直线23大队变	10	200	上级设备容量受限
36556	响水	东直线24大队变	10	200	上级设备容量受限
36557	响水	东直线37大队变	10	200	上级设备容量受限
36558	响水	东直线工程队后变	10	200	上级设备容量受限
36559	响水	东直线军寨渠变	10	200	上级设备容量受限
36560	响水	东直线农机站变	10	200	上级设备容量受限
36561	响水	工程北三闸口变	10	200	上级设备容量受限
36562	响水	30大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限
36563	响水	43大队变	10	200	上级设备容量受限
36564	响水	44大队1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36565	响水	44大队2#变	10	200	上级设备容量受限
36566	响水	46大队变	10	200	上级设备容量受限
36567	响水	57大队变	10	400	上级设备容量受限
36568	响水	58大队变	10	200	上级设备容量受限
36569	响水	滨淮29大队变	10	200	上级设备容量受限
36570	响水	滨淮分场部变	10	200	上级设备容量受限
36571	响水	滨淮小区变	10	400	上级设备容量受限
36572	响水	二排河综合变	10	200	上级设备容量受限
36573	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	上级设备容量受限
36574	响水	黄滨线54大队	10	400	上级设备容量受限
36575	响水	13大队变	10	200	上级设备容量受限
36576	响水	13大队新增变	10	400	上级设备容量受限
36577	响水	黄海大农线10大队变	10	630	上级设备容量受限
36578	响水	黄海大农线12大队变	10	200	上级设备容量受限
36579	响水	黄海大农线6大队变	10	200	上级设备容量受限
36580	响水	黄海大农线7大队变	10	200	上级设备容量受限
36581	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	上级设备容量受限
36582	响水	李松变	10	200	上级设备容量受限
36583	响水	东直41大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36584	响水	东直分场部1#变	10	200	上级设备容量受限
36585	响水	东直分场部2#变	10	200	上级设备容量受限
36586	响水	东直线38大队变	10	200	上级设备容量受限
36587	响水	东直线39大队变	10	200	上级设备容量受限
36588	响水	东直线40大队变	10	200	上级设备容量受限
36589	响水	东直线42大队变	10	200	上级设备容量受限
36590	响水	东直线贺尔连变	10	400	上级设备容量受限
36591	响水	中山河水厂北变	10	200	上级设备容量受限
36592	响水	第二工程队变	10	200	上级设备容量受限
36593	响水	民生线菜场1#变	10	400	上级设备容量受限
36594	响水	民生线菜场2#变	10	400	上级设备容量受限
36595	响水	民生线发电房1#变	10	400	上级设备容量受限
36596	响水	新工线菜市场1#变	10	500	上级设备容量受限
36597	响水	新工线菜市场变	10	500	上级设备容量受限
36598	响水	新工线路边1#变	10	400	上级设备容量受限
36599	响水	新工线路边变	10	400	上级设备容量受限
36600	响水	新工线农科站1#变	10	400	上级设备容量受限
36601	响水	新工线农科站变	10	400	上级设备容量受限
36602	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36603	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	上级设备容量受限
36604	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	上级设备容量受限
36605	响水	新工线鞋厂变	10	400	上级设备容量受限
36606	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	上级设备容量受限
36607	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	上级设备容量受限
36608	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	上级设备容量受限
36609	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	上级设备容量受限
36610	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	上级设备容量受限
36611	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	上级设备容量受限
36612	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	上级设备容量受限
36613	响水	新工线新荡小区变	10	500	上级设备容量受限
36614	响水	新工线学校1#变	10	400	上级设备容量受限
36615	响水	新工线学校变	10	400	上级设备容量受限
36616	响水	14大队变	10	200	上级设备容量受限
36617	响水	14大队桥头变	10	200	上级设备容量受限
36618	响水	16大队变	10	400	上级设备容量受限
36619	响水	26大队变	10	200	上级设备容量受限
36620	响水	27大队变（原）	10	400	上级设备容量受限
36621	响水	27大队变新	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36622	响水	30大队变	10	100	上级设备容量受限
36623	响水	30大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
36624	响水	31大队变	10	200	上级设备容量受限
36625	响水	31大队南综合变	10	200	上级设备容量受限
36626	响水	32大队变	10	400	上级设备容量受限
36627	响水	32大队变新	10	200	上级设备容量受限
36628	响水	32大队鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
36629	响水	33大队北站综合变	10	400	上级设备容量受限
36630	响水	33大队变	10	200	上级设备容量受限
36631	响水	34大队变	10	400	上级设备容量受限
36632	响水	36大队变	10	400	上级设备容量受限
36633	响水	36大队小猪场变	10	200	上级设备容量受限
36634	响水	7分厂部变	10	200	上级设备容量受限
36635	响水	杜凤礼综合变	10	400	上级设备容量受限
36636	响水	耿保友	10	400	上级设备容量受限
36637	响水	河边变	10	200	上级设备容量受限
36638	响水	新荡医院变	10	200	上级设备容量受限
36639	响水	新农线16大队变	10	200	上级设备容量受限
36640	响水	鸭场变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36641	响水	窑厂变	10	200	上级设备容量受限
36642	响水	周晓飞综合变	10	400	上级设备容量受限
36643	响水	大有15#变	10	400	上级设备容量受限
36644	响水	大有教育区2#变	10	400	上级设备容量受限
36645	响水	大有教育小区1#变	10	400	上级设备容量受限
36646	响水	大有教育小区3#变	10	400	上级设备容量受限
36647	响水	大有教育小区变	10	400	上级设备容量受限
36648	响水	大有开发区1#变	10	400	上级设备容量受限
36649	响水	大有镇政府变	10	400	上级设备容量受限
36650	响水	大有12#变	10	400	上级设备容量受限
36651	响水	大有17#变	10	400	上级设备容量受限
36652	响水	大有20#变	10	400	上级设备容量受限
36653	响水	大有3#变	10	400	上级设备容量受限
36654	响水	大有4#变	10	400	上级设备容量受限
36655	响水	大有5#变	10	400	上级设备容量受限
36656	响水	大有6#变	10	400	上级设备容量受限
36657	响水	大有8#变	10	400	上级设备容量受限
36658	响水	大有9#变	10	400	上级设备容量受限
36659	响水	大有农场变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36660	响水	大有中心小学2#变	10	400	上级设备容量受限
36661	响水	大有中心小学4#变	10	400	上级设备容量受限
36662	响水	学府新城1#变	10	500	上级设备容量受限
36663	响水	大有淮北4-6组变	10	400	上级设备容量受限
36664	响水	大有淮北7组1#变	10	400	上级设备容量受限
36665	响水	大有淮河四六组1#变	10	200	上级设备容量受限
36666	响水	大有沈庄2#变	10	400	上级设备容量受限
36667	响水	大有条冲13组变	10	200	上级设备容量受限
36668	响水	大有条冲十四组2#变	10	200	上级设备容量受限
36669	响水	大有新北11组3#变	10	200	上级设备容量受限
36670	响水	大有新北3-5组2#变	10	400	上级设备容量受限
36671	响水	淮北4组变	10	200	上级设备容量受限
36672	响水	淮北5组变	10	200	上级设备容量受限
36673	响水	淮北7组变	10	200	上级设备容量受限
36674	响水	淮北8组变	10	200	上级设备容量受限
36675	响水	淮北9组变	10	200	上级设备容量受限
36676	响水	淮河7组2#变	10	630	上级设备容量受限
36677	响水	条冲14组1#变	10	200	上级设备容量受限
36678	响水	条冲14组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36679	响水	新北1#变	10	400	上级设备容量受限
36680	响水	新北10组1#变	10	200	上级设备容量受限
36681	响水	新北10组变	10	200	上级设备容量受限
36682	响水	新北11组1#变	10	200	上级设备容量受限
36683	响水	新北11组2#变	10	200	上级设备容量受限
36684	响水	新北11组变	10	200	上级设备容量受限
36685	响水	新北14组1#变	10	200	上级设备容量受限
36686	响水	新北14组2#变	10	200	上级设备容量受限
36687	响水	新北14组变	10	200	上级设备容量受限
36688	响水	新北3-5组1#变	10	200	上级设备容量受限
36689	响水	新北3-5组变	10	200	上级设备容量受限
36690	响水	新北7-8组1#变	10	200	上级设备容量受限
36691	响水	新北7-8组变	10	200	上级设备容量受限
36692	响水	新北部队变	10	200	上级设备容量受限
36693	响水	新北村部变	10	400	上级设备容量受限
36694	响水	新北村西变	10	200	上级设备容量受限
36695	响水	新北韩庄6#变	10	200	上级设备容量受限
36696	响水	新北七八组2#变	10	315	上级设备容量受限
36697	响水	新北十一组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36698	响水	新北十组2#变	10	200	上级设备容量受限
36699	响水	大有21#变	10	400	上级设备容量受限
36700	响水	大有7#变	10	400	上级设备容量受限
36701	响水	大有沈庄变	10	400	上级设备容量受限
36702	响水	大有水塔4#变	10	400	上级设备容量受限
36703	响水	大有水塔变	10	400	上级设备容量受限
36704	响水	大有小学3#变	10	400	上级设备容量受限
36705	响水	大有中心小学1#变	10	400	上级设备容量受限
36706	响水	大有中心小学5#变	10	400	上级设备容量受限
36707	响水	大有中心小学7#变	10	400	上级设备容量受限
36708	响水	大有中心小学变	10	400	上级设备容量受限
36709	响水	水塔3#变	10	630	上级设备容量受限
36710	响水	中心小学6#变	10	400	上级设备容量受限
36711	响水	大有1#变	10	400	上级设备容量受限
36712	响水	大有10#变	10	400	上级设备容量受限
36713	响水	大有11#变	10	400	上级设备容量受限
36714	响水	大有13#变	10	400	上级设备容量受限
36715	响水	大有14#新变	10	400	上级设备容量受限
36716	响水	大有2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36717	响水	大有东西变	10	400	上级设备容量受限
36718	响水	大有东西街1#变	10	400	上级设备容量受限
36719	响水	大有交通变	10	400	上级设备容量受限
36720	响水	大有南北5#变	10	400	上级设备容量受限
36721	响水	大有南北6#变	10	400	上级设备容量受限
36722	响水	大有南北变	10	400	上级设备容量受限
36723	响水	大有南北街1#变	10	500	上级设备容量受限
36724	响水	大有南北街2#新变	10	400	上级设备容量受限
36725	响水	大有南北街3#变	10	400	上级设备容量受限
36726	响水	大有南北街4#变	10	400	上级设备容量受限
36727	响水	大有食品站变	10	400	上级设备容量受限
36728	响水	大有水塔1#变	10	400	上级设备容量受限
36729	响水	大有水塔2#变	10	400	上级设备容量受限
36730	响水	大有水务站变	10	400	上级设备容量受限
36731	响水	大有项庄1#变	10	400	上级设备容量受限
36732	响水	大有项庄2#变	10	400	上级设备容量受限
36733	响水	大有项庄变	10	630	上级设备容量受限
36734	响水	大有液化气站2#变	10	400	上级设备容量受限
36735	响水	大有液化气站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36736	响水	大有闸口变	10	200	上级设备容量受限
36737	响水	大有中山河桥头变	10	400	上级设备容量受限
36738	响水	东西街2#变	10	400	上级设备容量受限
36739	响水	副业变	10	400	上级设备容量受限
36740	响水	黄海菜场变	10	400	上级设备容量受限
36741	响水	康庄9组1#变	10	200	上级设备容量受限
36742	响水	康庄9组变	10	200	上级设备容量受限
36743	响水	康庄线学府新城2#变	10	500	上级设备容量受限
36744	响水	康庄中山河2#变	10	200	上级设备容量受限
36745	响水	康庄中山河变	10	200	上级设备容量受限
36746	响水	土管所变	10	400	上级设备容量受限
36747	响水	中山北路1#变	10	400	上级设备容量受限
36748	响水	中山北路2#变	10	400	上级设备容量受限
36749	响水	中山线大有医院变	10	400	上级设备容量受限
36750	响水	郜庄二组变	10	200	本级设备容量受限
36751	响水	港尾刘圩变	10	200	本级设备容量受限
36752	响水	八套东2#变	10	200	上级设备容量受限
36753	响水	八套东3#变	10	200	上级设备容量受限
36754	响水	八套东变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36755	响水	八套西变	10	200	上级设备容量受限
36756	响水	大沟2组变	10	200	上级设备容量受限
36757	响水	大沟3组变	10	200	上级设备容量受限
36758	响水	大沟七组变	10	200	上级设备容量受限
36759	响水	海宁五组变	10	200	上级设备容量受限
36760	响水	开发区1#变	10	400	上级设备容量受限
36761	响水	开发区3#变	10	400	上级设备容量受限
36762	响水	南河开发区9#变	10	400	上级设备容量受限
36763	响水	南河农业示范园6#变	10	200	上级设备容量受限
36764	响水	南河平建1组3#变	10	200	上级设备容量受限
36765	响水	南河平建村部3#变	10	400	上级设备容量受限
36766	响水	南河平建一组2#变	10	200	上级设备容量受限
36767	响水	南河新荡11组2#变	10	200	上级设备容量受限
36768	响水	南河新荡4组变	10	200	上级设备容量受限
36769	响水	南河新荡村部2#变	10	200	上级设备容量受限
36770	响水	南河新荡村部变	10	200	上级设备容量受限
36771	响水	南河新荡二组2#变	10	200	上级设备容量受限
36772	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	上级设备容量受限
36773	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36774	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	上级设备容量受限
36775	响水	南河新兴小区变	10	200	上级设备容量受限
36776	响水	平建3组变	10	200	上级设备容量受限
36777	响水	平建村部2#变	10	200	上级设备容量受限
36778	响水	平建村部变	10	200	上级设备容量受限
36779	响水	平建开发区2#变	10	400	上级设备容量受限
36780	响水	平建开发区4#变	10	400	上级设备容量受限
36781	响水	平建开发区5#变	10	200	上级设备容量受限
36782	响水	平建开发区6#变	10	400	上级设备容量受限
36783	响水	平建开发区7#变	10	400	上级设备容量受限
36784	响水	平建开发区8#变	10	400	上级设备容量受限
36785	响水	平建七组变	10	200	上级设备容量受限
36786	响水	平建四、六组变	10	200	上级设备容量受限
36787	响水	平建四六组2#变	10	200	上级设备容量受限
36788	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	上级设备容量受限
36789	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	上级设备容量受限
36790	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	上级设备容量受限
36791	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	上级设备容量受限
36792	响水	平建一组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36793	响水	新荡1.8组变	10	400	上级设备容量受限
36794	响水	新荡11组变	10	200	上级设备容量受限
36795	响水	新荡8组变	10	200	上级设备容量受限
36796	响水	新荡二组变	10	200	上级设备容量受限
36797	响水	新荡五大站2#变	10	200	上级设备容量受限
36798	响水	新荡五大站3#变	10	200	上级设备容量受限
36799	响水	新荡五大站变	10	400	上级设备容量受限
36800	响水	新兴东庄2#变	10	200	上级设备容量受限
36801	响水	新兴西庄变	10	200	上级设备容量受限
36802	响水	半沙2组变	10	400	上级设备容量受限
36803	响水	半沙二组2#变	10	200	上级设备容量受限
36804	响水	半沙二组3#变	10	200	上级设备容量受限
36805	响水	南河新建1.2组变	10	200	上级设备容量受限
36806	响水	南河新建10组3#变	10	200	上级设备容量受限
36807	响水	南河新建10组4#变	10	200	上级设备容量受限
36808	响水	南河新建10组变	10	200	上级设备容量受限
36809	响水	平建线新建10组5#变	10	200	上级设备容量受限
36810	响水	新建1.2组2#变	10	200	上级设备容量受限
36811	响水	新建10组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36812	响水	新建村部2#变	10	200	上级设备容量受限
36813	响水	新建村部变	10	200	上级设备容量受限
36814	响水	河西12组	10	200	上级设备容量受限
36815	响水	河西1组2#变	10	200	上级设备容量受限
36816	响水	河西4组2#变	10	200	上级设备容量受限
36817	响水	河西4组变	10	200	上级设备容量受限
36818	响水	河西567组	10	200	上级设备容量受限
36819	响水	南河河西567组2#变	10	200	上级设备容量受限
36820	响水	南河顺河45组2#变	10	200	上级设备容量受限
36821	响水	南河顺河六组2#变	10	200	上级设备容量受限
36822	响水	南河顺河六组变	10	200	上级设备容量受限
36823	响水	南河顺河三组变	10	200	上级设备容量受限
36824	响水	南河太平37组	10	400	上级设备容量受限
36825	响水	南河太平37组2#变	10	200	上级设备容量受限
36826	响水	顺河12组	10	200	上级设备容量受限
36827	响水	顺河12组2#变	10	200	上级设备容量受限
36828	响水	顺河45组变	10	200	上级设备容量受限
36829	响水	顺河4组2#变	10	200	上级设备容量受限
36830	响水	顺河7组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36831	响水	太平19组2#变	10	200	上级设备容量受限
36832	响水	太平19组变	10	200	上级设备容量受限
36833	响水	太平28组2#变	10	200	上级设备容量受限
36834	响水	太平28组3#变	10	200	上级设备容量受限
36835	响水	太平28组变	10	200	上级设备容量受限
36836	响水	太平45组变	10	200	上级设备容量受限
36837	响水	太平9组3#变	10	200	上级设备容量受限
36838	响水	太平9组4#变	10	200	上级设备容量受限
36839	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	上级设备容量受限
36840	响水	合兴18组	10	200	上级设备容量受限
36841	响水	合兴18组2#变	10	200	上级设备容量受限
36842	响水	合兴47组	10	200	上级设备容量受限
36843	响水	合兴陆庄	10	200	上级设备容量受限
36844	响水	合兴陆庄2#变	10	200	上级设备容量受限
36845	响水	合兴陆庄3#变	10	200	上级设备容量受限
36846	响水	合兴陆庄4#变	10	200	上级设备容量受限
36847	响水	合兴桥头变	10	200	上级设备容量受限
36848	响水	合兴小学变	10	200	上级设备容量受限
36849	响水	河堆237组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36850	响水	河堆237组2#变	10	200	上级设备容量受限
36851	响水	河堆237组5#变	10	200	上级设备容量受限
36852	响水	河堆456组	10	200	上级设备容量受限
36853	响水	河堆456组2#变	10	200	上级设备容量受限
36854	响水	河堆4组变	10	200	上级设备容量受限
36855	响水	河堆四组2#变	10	200	上级设备容量受限
36856	响水	南河合兴4组变	10	200	上级设备容量受限
36857	响水	南河河堆237组3#变	10	200	上级设备容量受限
36858	响水	南河河堆237组4#变	10	200	上级设备容量受限
36859	响水	南河王集南2#变	10	400	上级设备容量受限
36860	响水	南河王集南3#变	10	400	上级设备容量受限
36861	响水	南河王集南变	10	400	上级设备容量受限
36862	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	上级设备容量受限
36863	响水	太平45组单变	10	200	上级设备容量受限
36864	响水	太平46组3#变	10	200	上级设备容量受限
36865	响水	太平46组变	10	200	上级设备容量受限
36866	响水	太平5组变	10	200	上级设备容量受限
36867	响水	太平四六组2#变	10	400	上级设备容量受限
36868	响水	太平四组单变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36869	响水	兴庄123组变	10	200	上级设备容量受限
36870	响水	八墩10组单变	10	200	上级设备容量受限
36871	响水	八墩村变	10	400	上级设备容量受限
36872	响水	八墩村部2#变	10	200	上级设备容量受限
36873	响水	八墩村部3#变	10	200	上级设备容量受限
36874	响水	八墩六九组	10	200	上级设备容量受限
36875	响水	八墩一七组3#变	10	200	上级设备容量受限
36876	响水	河堆567组2#变	10	200	上级设备容量受限
36877	响水	河堆567组变	10	200	上级设备容量受限
36878	响水	河堆6组变	10	400	上级设备容量受限
36879	响水	南河八墩11组单变	10	200	上级设备容量受限
36880	响水	南河八墩3组2#变	10	200	上级设备容量受限
36881	响水	南河八墩3组变	10	400	上级设备容量受限
36882	响水	南河八墩一七组2#变	10	200	上级设备容量受限
36883	响水	南河八墩一七组变	10	200	上级设备容量受限
36884	响水	南河兴庄456组2#变	10	200	上级设备容量受限
36885	响水	双南5组变增容	10	400	上级设备容量受限
36886	响水	双南6组变	10	400	上级设备容量受限
36887	响水	双南7组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36888	响水	兴庄456组	10	400	上级设备容量受限
36889	响水	兴庄456组3#变	10	200	上级设备容量受限
36890	响水	兴庄456组5#变	10	200	上级设备容量受限
36891	响水	兴庄7组2#变	10	200	上级设备容量受限
36892	响水	兴庄7组3#变	10	200	上级设备容量受限
36893	响水	兴庄7组变	10	400	上级设备容量受限
36894	响水	兴庄8组变	10	200	上级设备容量受限
36895	响水	昌盛3组	10	200	上级设备容量受限
36896	响水	昌盛3组2#变	10	200	上级设备容量受限
36897	响水	昌盛村部	10	200	上级设备容量受限
36898	响水	昌盛居民集中区1#变	10	400	上级设备容量受限
36899	响水	昌盛居民集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
36900	响水	昌盛居民集中区3#变	10	400	上级设备容量受限
36901	响水	昌盛五组变	10	200	上级设备容量受限
36902	响水	昌盛一组2#变	10	200	上级设备容量受限
36903	响水	村部6#变	10	200	上级设备容量受限
36904	响水	村部机房配变	10	200	上级设备容量受限
36905	响水	南河昌盛1组变	10	200	上级设备容量受限
36906	响水	南河昌盛村部2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36907	响水	南河昌盛村部3#变	10	200	上级设备容量受限
36908	响水	南河昌盛二、四组变	10	200	上级设备容量受限
36909	响水	南河昌盛二组变	10	400	上级设备容量受限
36910	响水	南河昌盛一组3#变	10	400	上级设备容量受限
36911	响水	南河海宁示范园1#变	10	400	上级设备容量受限
36912	响水	南河双南24组3#变	10	200	上级设备容量受限
36913	响水	南河双南24组4#变	10	200	上级设备容量受限
36914	响水	南河小闸变	10	200	上级设备容量受限
36915	响水	南河薛荡7-10组	10	400	上级设备容量受限
36916	响水	南河薛荡7-10组2#变	10	200	上级设备容量受限
36917	响水	南河薛荡村部2#变	10	400	上级设备容量受限
36918	响水	南河薛荡村部3#变	10	200	上级设备容量受限
36919	响水	南河薛荡桥头变	10	400	上级设备容量受限
36920	响水	南河薛荡示范园3#变	10	400	上级设备容量受限
36921	响水	南河薛荡小区1#变	10	400	上级设备容量受限
36922	响水	南河薛荡小区2#变	10	400	上级设备容量受限
36923	响水	南河薛荡小区3#变	10	400	上级设备容量受限
36924	响水	南河薛荡小区变	10	200	上级设备容量受限
36925	响水	南河薛荡一组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36926	响水	南河薛荡一组变	10	200	上级设备容量受限
36927	响水	双南24组	10	200	上级设备容量受限
36928	响水	双南24组2#变	10	400	上级设备容量受限
36929	响水	双南6组6#变	10	400	上级设备容量受限
36930	响水	双南8组变	10	200	上级设备容量受限
36931	响水	头甲68组4#变	10	630	上级设备容量受限
36932	响水	王集线新南245组变	10	200	上级设备容量受限
36933	响水	薛荡11组变	10	200	上级设备容量受限
36934	响水	薛荡4组变	10	200	上级设备容量受限
36935	响水	薛荡村变	10	200	上级设备容量受限
36936	响水	薛荡示范园1#变	10	400	上级设备容量受限
36937	响水	薛荡示范园2#变	10	400	上级设备容量受限
36938	响水	薛荡一组3#变	10	200	上级设备容量受限
36939	响水	安宁5组变	10	200	上级设备容量受限
36940	响水	南河安宁134组变	10	200	上级设备容量受限
36941	响水	南河安宁25组	10	200	上级设备容量受限
36942	响水	南河安宁2组变	10	200	上级设备容量受限
36943	响水	南河安宁3组变	10	200	上级设备容量受限
36944	响水	南河安宁一组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36945	响水	南河严舍123组	10	200	上级设备容量受限
36946	响水	南河严舍4组变	10	200	上级设备容量受限
36947	响水	南河严舍7组变	10	200	上级设备容量受限
36948	响水	南河严舍七组2#变	10	200	上级设备容量受限
36949	响水	南河严舍小学变	10	400	上级设备容量受限
36950	响水	新南线南河安宁4组变	10	200	上级设备容量受限
36951	响水	新南线南河安宁五组2#变	10	400	上级设备容量受限
36952	响水	新南线南河严舍45组2#变	10	400	上级设备容量受限
36953	响水	严舍45组	10	200	上级设备容量受限
36954	响水	严舍5组变	10	200	上级设备容量受限
36955	响水	严舍6组2#变	10	200	上级设备容量受限
36956	响水	严舍6组变	10	200	上级设备容量受限
36957	响水	严舍78组变	10	200	上级设备容量受限
36958	响水	严舍8组变	10	200	上级设备容量受限
36959	响水	严舍三组变	10	200	上级设备容量受限
36960	响水	大沟4组变	10	200	上级设备容量受限
36961	响水	大沟6组变	10	200	上级设备容量受限
36962	响水	大沟8组变	10	200	上级设备容量受限
36963	响水	大沟九组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36964	响水	大沟一组变	10	200	上级设备容量受限
36965	响水	海宁1、2组	10	200	上级设备容量受限
36966	响水	海宁2组变	10	400	上级设备容量受限
36967	响水	海宁3组变	10	200	上级设备容量受限
36968	响水	海宁4、6组2#变	10	200	上级设备容量受限
36969	响水	海宁四、六组变	10	200	上级设备容量受限
36970	响水	南河大沟4组2#变	10	200	上级设备容量受限
36971	响水	南河大沟5组变	10	200	上级设备容量受限
36972	响水	南河大沟西庄变	10	200	上级设备容量受限
36973	响水	南河大沟小区变	10	200	上级设备容量受限
36974	响水	南河海宁1-2组2#变	10	400	上级设备容量受限
36975	响水	毛庄变	10	400	上级设备容量受限
36976	响水	南河12组3#变	10	200	上级设备容量受限
36977	响水	南河12组4#变	10	200	上级设备容量受限
36978	响水	南河12组5#变	10	200	上级设备容量受限
36979	响水	南河12组变	10	400	上级设备容量受限
36980	响水	南河2组2#变	10	400	上级设备容量受限
36981	响水	南河2组变	10	400	上级设备容量受限
36982	响水	南河345组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36983	响水	南河34组变	10	200	上级设备容量受限
36984	响水	南河3组变	10	200	上级设备容量受限
36985	响水	南河4组变	10	200	上级设备容量受限
36986	响水	南河北街2#变	10	400	上级设备容量受限
36987	响水	南河大润发变	10	400	上级设备容量受限
36988	响水	南河供电所变	10	200	上级设备容量受限
36989	响水	南河集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
36990	响水	南河农具厂2#变	10	400	上级设备容量受限
36991	响水	南河农具厂变	10	400	上级设备容量受限
36992	响水	南河农科站变	10	400	上级设备容量受限
36993	响水	南河农业示范园1#变	10	400	上级设备容量受限
36994	响水	南河农业示范园2#变	10	400	上级设备容量受限
36995	响水	南河农业示范园3#变	10	200	上级设备容量受限
36996	响水	南河农业示范园4#变	10	200	上级设备容量受限
36997	响水	南河农业示范园5#变	10	200	上级设备容量受限
36998	响水	南河示范园7#变	10	400	上级设备容量受限
36999	响水	南河兽医站变	10	400	上级设备容量受限
37000	响水	南河王集1#变	10	400	上级设备容量受限
37001	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37002	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	上级设备容量受限
37003	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	上级设备容量受限
37004	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	上级设备容量受限
37005	响水	南河王集2#变	10	400	上级设备容量受限
37006	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	上级设备容量受限
37007	响水	南河王集3#中变	10	400	上级设备容量受限
37008	响水	南河王集7#变	10	400	上级设备容量受限
37009	响水	南河王集9组变	10	200	上级设备容量受限
37010	响水	南河王集法院2#变	10	400	上级设备容量受限
37011	响水	南河王集九组2#变	10	200	上级设备容量受限
37012	响水	南河王集南4#变	10	400	上级设备容量受限
37013	响水	南河王集西街变	10	400	上级设备容量受限
37014	响水	南河王集新区变	10	630	上级设备容量受限
37015	响水	南河新东123组2#变	10	200	上级设备容量受限
37016	响水	南河新东1组变	10	200	上级设备容量受限
37017	响水	南河新东3组2#变	10	200	上级设备容量受限
37018	响水	南河新东3组变	10	200	上级设备容量受限
37019	响水	南河新东6组变	10	200	上级设备容量受限
37020	响水	南河新南134组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37021	响水	南河新南134组4#变	10	200	上级设备容量受限
37022	响水	南河新南245组2#变	10	200	上级设备容量受限
37023	响水	南河新南2组变	10	200	上级设备容量受限
37024	响水	南河新南3组变	10	200	上级设备容量受限
37025	响水	南河新南5组变	10	200	上级设备容量受限
37026	响水	南河新南9组变	10	400	上级设备容量受限
37027	响水	南河信用社变	10	400	上级设备容量受限
37028	响水	南河医院变	10	200	上级设备容量受限
37029	响水	南河移动塔变	10	400	上级设备容量受限
37030	响水	南河中学3#变	10	400	上级设备容量受限
37031	响水	南河中学新增1#变	10	400	上级设备容量受限
37032	响水	王集13#组变	10	400	上级设备容量受限
37033	响水	王集19#(放大站)变	10	400	上级设备容量受限
37034	响水	王集2#中台片变	10	400	上级设备容量受限
37035	响水	王集5组变	10	400	上级设备容量受限
37036	响水	王集派出所2#变	10	400	上级设备容量受限
37037	响水	新东123组3#变	10	200	上级设备容量受限
37038	响水	新东456组2#变	10	200	上级设备容量受限
37039	响水	新东456组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37040	响水	新东456组变	10	200	上级设备容量受限
37041	响水	新南134组3#变	10	200	上级设备容量受限
37042	响水	新南134组变	10	400	上级设备容量受限
37043	响水	薛荡四组2#变	10	200	上级设备容量受限
37044	响水	河堆7组变	10	200	上级设备容量受限
37045	响水	加庆11组	10	200	上级设备容量受限
37046	响水	加庆123组2#变	10	200	上级设备容量受限
37047	响水	加庆3组变	10	200	上级设备容量受限
37048	响水	加庆412组变	10	200	上级设备容量受限
37049	响水	加庆4组变	10	200	上级设备容量受限
37050	响水	加庆5组变	10	400	上级设备容量受限
37051	响水	加庆6-8组2#变	10	200	上级设备容量受限
37052	响水	加庆68组3#变	10	200	上级设备容量受限
37053	响水	加庆68组变	10	200	上级设备容量受限
37054	响水	加庆6组变	10	400	上级设备容量受限
37055	响水	加庆7-9组变	10	200	上级设备容量受限
37056	响水	加庆一组变	10	200	上级设备容量受限
37057	响水	南河78组2#变	10	200	上级设备容量受限
37058	响水	南河78组3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37059	响水	南河78组变	10	200	上级设备容量受限
37060	响水	南河毕庄变	10	200	上级设备容量受限
37061	响水	南河加庆二组变	10	400	上级设备容量受限
37062	响水	南河加庆七组变	10	200	上级设备容量受限
37063	响水	南河粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
37064	响水	南河六组变	10	400	上级设备容量受限
37065	响水	南河上王6组变	10	200	上级设备容量受限
37066	响水	南河上王8组变	10	400	上级设备容量受限
37067	响水	南河头甲68组	10	200	上级设备容量受限
37068	响水	南河头甲6-8组2#变	10	400	上级设备容量受限
37069	响水	南河头甲7组变	10	400	上级设备容量受限
37070	响水	南河头甲八组变	10	200	上级设备容量受限
37071	响水	南河头甲村部变	10	200	上级设备容量受限
37072	响水	南河头甲鸡场2#变	10	200	上级设备容量受限
37073	响水	南河头甲一组变	10	200	上级设备容量受限
37074	响水	南河王集10#变	10	400	上级设备容量受限
37075	响水	南河王集11#变	10	400	上级设备容量受限
37076	响水	南河王集12#变	10	400	上级设备容量受限
37077	响水	南河王集6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37078	响水	南河王集四组变	10	500	上级设备容量受限
37079	响水	南河小学2#变	10	400	上级设备容量受限
37080	响水	南河小学变	10	400	上级设备容量受限
37081	响水	上王1.2组变	10	200	上级设备容量受限
37082	响水	上王12组2#变	10	400	上级设备容量受限
37083	响水	上王5.11组2#变	10	200	上级设备容量受限
37084	响水	上王5.11组3#变	10	400	上级设备容量受限
37085	响水	上王5.11组变	10	200	上级设备容量受限
37086	响水	上王6810组变	10	200	上级设备容量受限
37087	响水	上王9组变	10	200	上级设备容量受限
37088	响水	上王村部	10	200	上级设备容量受限
37089	响水	上王村部2#变	10	200	上级设备容量受限
37090	响水	上王九组2#变	10	200	上级设备容量受限
37091	响水	双南闸变	10	200	上级设备容量受限
37092	响水	头甲2组变	10	200	上级设备容量受限
37093	响水	头甲4组变	10	400	上级设备容量受限
37094	响水	头甲5组变	10	400	上级设备容量受限
37095	响水	头甲村部2#变	10	200	上级设备容量受限
37096	响水	头甲鸡厂变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37097	响水	王集18#(派出所)变	10	400	上级设备容量受限
37098	响水	王集22#变敬老院变	10	400	上级设备容量受限
37099	响水	王集4#变台片（2#东变）	10	400	上级设备容量受限
37100	响水	新南线头甲2组2#变	10	200	上级设备容量受限
37101	响水	张庄2#变	10	400	上级设备容量受限
37102	响水	张庄23组3#变	10	400	上级设备容量受限
37103	响水	张庄23组变	10	400	上级设备容量受限
37104	响水	老舍线树圩拾份3#变	10	630	上级设备容量受限
37105	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	上级设备容量受限
37106	响水	恩谭3、4组变	10	200	上级设备容量受限
37107	响水	恩谭二组变	10	200	上级设备容量受限
37108	响水	恩谭高速路变	10	200	上级设备容量受限
37109	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	上级设备容量受限
37110	响水	恩谭路南1#变	10	200	上级设备容量受限
37111	响水	恩谭路南变	10	400	上级设备容量受限
37112	响水	恩谭小区5#变	10	200	上级设备容量受限
37113	响水	恩潭3、4组2#变	10	200	上级设备容量受限
37114	响水	恩潭3、4组5#变	10	200	上级设备容量受限
37115	响水	恩潭路北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37116	响水	花枝1、2组变	10	200	上级设备容量受限
37117	响水	花枝10组1#变	10	200	上级设备容量受限
37118	响水	花枝10组2#变	10	200	上级设备容量受限
37119	响水	花枝2组变	10	200	上级设备容量受限
37120	响水	花枝6组变	10	200	上级设备容量受限
37121	响水	花枝六组1#变	10	200	上级设备容量受限
37122	响水	花枝三组变	10	200	上级设备容量受限
37123	响水	花枝十组变	10	200	上级设备容量受限
37124	响水	花枝四组变	10	200	上级设备容量受限
37125	响水	花枝五组1#变	10	200	上级设备容量受限
37126	响水	花枝五组变	10	200	上级设备容量受限
37127	响水	花枝五组教堂变	10	200	上级设备容量受限
37128	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	上级设备容量受限
37129	响水	老舍1、2组1#变	10	200	上级设备容量受限
37130	响水	老舍2组变	10	200	上级设备容量受限
37131	响水	老舍恩潭三四组4号变	10	200	上级设备容量受限
37132	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	上级设备容量受限
37133	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	上级设备容量受限
37134	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37135	响水	侣旺10组1#变	10	200	上级设备容量受限
37136	响水	侣旺十组变	10	200	上级设备容量受限
37137	响水	铁路小区2#变	10	200	上级设备容量受限
37138	响水	王庄3组2#变	10	200	上级设备容量受限
37139	响水	王庄3组照明	10	200	上级设备容量受限
37140	响水	王庄8组1#变	10	200	上级设备容量受限
37141	响水	王庄八组变	10	200	上级设备容量受限
37142	响水	正舍2组2#变	10	200	上级设备容量受限
37143	响水	正舍2组变	10	200	上级设备容量受限
37144	响水	正舍3组2#变	10	200	上级设备容量受限
37145	响水	正舍6、7组2#变	10	200	上级设备容量受限
37146	响水	正舍6、7组变	10	200	上级设备容量受限
37147	响水	正舍村2#变	10	400	上级设备容量受限
37148	响水	正舍六七组3#变	10	200	上级设备容量受限
37149	响水	顾庄4#变	10	200	上级设备容量受限
37150	响水	顾庄5#变	10	200	上级设备容量受限
37151	响水	黄东1组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37152	响水	黄东5组2#变	10	400	上级设备容量受限
37153	响水	黄东5组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37154	响水	黄东6组变	10	200	上级设备容量受限
37155	响水	黄东村东变	10	200	上级设备容量受限
37156	响水	黄东村西变	10	200	上级设备容量受限
37157	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	上级设备容量受限
37158	响水	黄东东3#变	10	200	上级设备容量受限
37159	响水	黄东东4#变	10	200	上级设备容量受限
37160	响水	黄东五组3#变	10	200	上级设备容量受限
37161	响水	黄东西2#变(2012)	10	400	上级设备容量受限
37162	响水	黄东西4#变	10	200	上级设备容量受限
37163	响水	黄河安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
37164	响水	黄河安置小区变	10	630	上级设备容量受限
37165	响水	黄河北变	10	200	上级设备容量受限
37166	响水	黄河曹庄1#变	10	200	上级设备容量受限
37167	响水	黄河曹庄变	10	200	上级设备容量受限
37168	响水	黄河村6．8组变	10	400	上级设备容量受限
37169	响水	黄河村变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37170	响水	黄河顾庄3#变	10	200	上级设备容量受限
37171	响水	黄河刘庄变	10	200	上级设备容量受限
37172	响水	黄河南变(2012)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37173	响水	黄河邱庄变	10	200	上级设备容量受限
37174	响水	黄河西变(2012)	10	630	上级设备容量受限
37175	响水	黄河小区2#变	10	200	上级设备容量受限
37176	响水	黄河小区变	10	400	上级设备容量受限
37177	响水	双港黄东西3#变	10	200	上级设备容量受限
37178	响水	新河戴庄变	10	200	上级设备容量受限
37179	响水	新河顾庄2#变	10	200	上级设备容量受限
37180	响水	新河顾庄变	10	200	上级设备容量受限
37181	响水	新河恒丰2#变	10	400	上级设备容量受限
37182	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37183	响水	新河夹河配变	10	630	上级设备容量受限
37184	响水	新河一组2#变	10	400	上级设备容量受限
37185	响水	新河一组3#变	10	200	上级设备容量受限
37186	响水	新河一组4#变	10	200	上级设备容量受限
37187	响水	新河一组变	10	200	上级设备容量受限
37188	响水	姚湾2组变	10	200	上级设备容量受限
37189	响水	姚湾3组变	10	200	上级设备容量受限
37190	响水	姚湾4组变	10	400	上级设备容量受限
37191	响水	姚湾5组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37192	响水	姚湾东2#变	10	200	上级设备容量受限
37193	响水	姚湾东变	10	200	上级设备容量受限
37194	响水	姚湾六组变	10	200	上级设备容量受限
37195	响水	姚湾西变	10	200	上级设备容量受限
37196	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	上级设备容量受限
37197	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	上级设备容量受限
37198	响水	恩谭小区6#变	10	200	上级设备容量受限
37199	响水	丰大3#变	10	200	上级设备容量受限
37200	响水	公兴6#变	10	200	上级设备容量受限
37201	响水	国环村东变	10	200	上级设备容量受限
37202	响水	国环东2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37203	响水	环南新型社区1#变	10	400	上级设备容量受限
37204	响水	环南新型社区2#变	10	400	上级设备容量受限
37205	响水	双港国环七组变	10	400	上级设备容量受限
37206	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	上级设备容量受限
37207	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	上级设备容量受限
37208	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	上级设备容量受限
37209	响水	小南潘庄2号变	10	200	上级设备容量受限
37210	响水	小南潘庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37211	响水	小南小学变	10	200	上级设备容量受限
37212	响水	新河恒风变	10	200	上级设备容量受限
37213	响水	兴太大湾变	10	200	上级设备容量受限
37214	响水	兴太东2#变	10	200	上级设备容量受限
37215	响水	兴太东3#变	10	200	上级设备容量受限
37216	响水	兴太东变	10	200	上级设备容量受限
37217	响水	兴太公兴2#变	10	200	上级设备容量受限
37218	响水	兴太公兴3#变	10	200	上级设备容量受限
37219	响水	兴太公兴4#变	10	200	上级设备容量受限
37220	响水	兴太公兴5#变	10	200	上级设备容量受限
37221	响水	兴太公兴8#变	10	200	上级设备容量受限
37222	响水	兴太公兴变	10	200	上级设备容量受限
37223	响水	兴太南单相变	10	200	上级设备容量受限
37224	响水	兴太线小南六组变	10	200	上级设备容量受限
37225	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	上级设备容量受限
37226	响水	兴太徐庄变	10	200	上级设备容量受限
37227	响水	兴太余段2#变	10	200	上级设备容量受限
37228	响水	兴太余段变	10	200	上级设备容量受限
37229	响水	兴太周庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37230	响水	大兴4#变	10	400	上级设备容量受限
37231	响水	大兴5#变	10	200	上级设备容量受限
37232	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	上级设备容量受限
37233	响水	大兴村3#变	10	200	上级设备容量受限
37234	响水	大兴村6#变	10	400	上级设备容量受限
37235	响水	大兴村变	10	200	上级设备容量受限
37236	响水	国环2组2#变	10	200	上级设备容量受限
37237	响水	国环3组变（2013）	10	200	上级设备容量受限
37238	响水	国环4组变(2012)	10	400	上级设备容量受限
37239	响水	国环6组变（2013）	10	200	上级设备容量受限
37240	响水	国环西变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37241	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	上级设备容量受限
37242	响水	国环小街变	10	400	上级设备容量受限
37243	响水	环南安置区变	10	400	上级设备容量受限
37244	响水	建华5组变	10	200	上级设备容量受限
37245	响水	建华村东变	10	200	上级设备容量受限
37246	响水	建华村西变	10	200	上级设备容量受限
37247	响水	建华东2#变	10	200	上级设备容量受限
37248	响水	建华西2#变（2012）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37249	响水	建华西3#变	10	400	上级设备容量受限
37250	响水	建华西4#变	10	315	上级设备容量受限
37251	响水	双港大兴村8#变	10	200	上级设备容量受限
37252	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	上级设备容量受限
37253	响水	双港建华1.2组	10	200	上级设备容量受限
37254	响水	双港建华1.2组2#变	10	200	上级设备容量受限
37255	响水	双港线国环西2#变	10	200	上级设备容量受限
37256	响水	双港线小南9组变	10	200	上级设备容量受限
37257	响水	双港兴华村2#变	10	200	上级设备容量受限
37258	响水	双港兴华村3#变	10	200	上级设备容量受限
37259	响水	小南9组2#变	10	200	上级设备容量受限
37260	响水	小南村2#变	10	400	上级设备容量受限
37261	响水	小南村3#变	10	400	上级设备容量受限
37262	响水	小南村4#变	10	200	上级设备容量受限
37263	响水	小南村5#变	10	400	上级设备容量受限
37264	响水	小南村变	10	400	上级设备容量受限
37265	响水	小南毛庄变	10	400	上级设备容量受限
37266	响水	小南南站变	10	200	上级设备容量受限
37267	响水	小南团乐变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37268	响水	新河1组5#变	10	200	上级设备容量受限
37269	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	上级设备容量受限
37270	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	上级设备容量受限
37271	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	上级设备容量受限
37272	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	上级设备容量受限
37273	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	上级设备容量受限
37274	响水	腰庄2组2#变	10	400	上级设备容量受限
37275	响水	腰庄2组变	10	630	上级设备容量受限
37276	响水	腰庄3组变	10	200	上级设备容量受限
37277	响水	腰庄4组台变（2013）	10	400	上级设备容量受限
37278	响水	腰庄村东变	10	400	上级设备容量受限
37279	响水	腰庄七组变	10	400	上级设备容量受限
37280	响水	腰庄五、六组变	10	200	上级设备容量受限
37281	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	上级设备容量受限
37282	响水	腰庄西变	10	400	上级设备容量受限
37283	响水	友爱4组变	10	400	上级设备容量受限
37284	响水	友爱东5#变	10	200	上级设备容量受限
37285	响水	友爱六组2#变	10	400	上级设备容量受限
37286	响水	友爱六组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37287	响水	友爱西2号变	10	200	上级设备容量受限
37288	响水	友爱西北2#变	10	200	上级设备容量受限
37289	响水	友爱西北3#变	10	200	上级设备容量受限
37290	响水	友爱西北变	10	400	上级设备容量受限
37291	响水	友爱西变	10	200	上级设备容量受限
37292	响水	洪南10组变(2012)	10	400	上级设备容量受限
37293	响水	洪南11组变	10	200	上级设备容量受限
37294	响水	洪南12组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37295	响水	洪南13组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37296	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37297	响水	洪南4组3#变	10	200	上级设备容量受限
37298	响水	洪南4组变	10	400	上级设备容量受限
37299	响水	洪南5组2#台片	10	200	上级设备容量受限
37300	响水	洪南5组3#变	10	200	上级设备容量受限
37301	响水	洪南5组变	10	200	上级设备容量受限
37302	响水	洪南6、7组变	10	400	上级设备容量受限
37303	响水	洪南6组变	10	250	上级设备容量受限
37304	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	上级设备容量受限
37305	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37306	响水	洪南8组变	10	200	上级设备容量受限
37307	响水	洪南村2组变	10	200	上级设备容量受限
37308	响水	洪南村变	10	400	上级设备容量受限
37309	响水	洪南村大棚变	10	400	上级设备容量受限
37310	响水	洪南村双一组变	10	200	上级设备容量受限
37311	响水	洪南大棚2#变	10	200	上级设备容量受限
37312	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	上级设备容量受限
37313	响水	洪南居民集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
37314	响水	洪南六七组3#变	10	200	上级设备容量受限
37315	响水	洪南小区变	10	400	上级设备容量受限
37316	响水	双港线洪南3组变	10	200	上级设备容量受限
37317	响水	腰庄1.8组变	10	400	上级设备容量受限
37318	响水	腰庄一八组3#变	10	400	上级设备容量受限
37319	响水	友爱8组变	10	200	上级设备容量受限
37320	响水	友爱9组变	10	200	上级设备容量受限
37321	响水	友爱村部变	10	400	上级设备容量受限
37322	响水	友爱大棚变	10	200	上级设备容量受限
37323	响水	友爱东2号变	10	200	上级设备容量受限
37324	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37325	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	上级设备容量受限
37326	响水	友爱东6#变	10	200	上级设备容量受限
37327	响水	友爱东变	10	400	上级设备容量受限
37328	响水	友爱一组变	10	200	上级设备容量受限
37329	响水	大口3组4#变	10	400	上级设备容量受限
37330	响水	大口4组3#变	10	400	上级设备容量受限
37331	响水	大口桥1#变	10	200	上级设备容量受限
37332	响水	东高变	10	400	上级设备容量受限
37333	响水	东吴大西1#变	10	200	上级设备容量受限
37334	响水	东吴得舍	10	400	上级设备容量受限
37335	响水	工业园区变	10	400	上级设备容量受限
37336	响水	供销社1#变	10	200	上级设备容量受限
37337	响水	老舍1#公用变	10	200	上级设备容量受限
37338	响水	老舍10组3#变	10	200	上级设备容量受限
37339	响水	老舍11#变	10	200	上级设备容量受限
37340	响水	老舍2#公用变	10	200	上级设备容量受限
37341	响水	老舍3#北变	10	400	上级设备容量受限
37342	响水	老舍3#公用变	10	200	上级设备容量受限
37343	响水	老舍4#北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37344	响水	老舍4#变	10	200	上级设备容量受限
37345	响水	老舍5#公用变	10	200	上级设备容量受限
37346	响水	老舍6#变台片	10	400	上级设备容量受限
37347	响水	老舍7#公用变	10	200	上级设备容量受限
37348	响水	老舍8组变	10	200	上级设备容量受限
37349	响水	老舍9#公用变	10	200	上级设备容量受限
37350	响水	老舍9组台片	10	200	上级设备容量受限
37351	响水	老舍八组2#台片	10	200	上级设备容量受限
37352	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	上级设备容量受限
37353	响水	老舍高架桥变	10	400	上级设备容量受限
37354	响水	老舍高庄2#变	10	200	上级设备容量受限
37355	响水	老舍高庄变	10	200	上级设备容量受限
37356	响水	老舍供销社变	10	400	上级设备容量受限
37357	响水	老舍街南变	10	200	上级设备容量受限
37358	响水	老舍派出所变	10	400	上级设备容量受限
37359	响水	老舍七组变	10	200	上级设备容量受限
37360	响水	老舍社区1#变	10	200	上级设备容量受限
37361	响水	老舍社区2#变	10	200	上级设备容量受限
37362	响水	老舍水利站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37363	响水	老舍铁路小区变	10	400	上级设备容量受限
37364	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	上级设备容量受限
37365	响水	老舍乡政府箱变	10	400	上级设备容量受限
37366	响水	老舍新街教堂变	10	200	上级设备容量受限
37367	响水	老舍信用社变	10	400	上级设备容量受限
37368	响水	老舍医院变	10	400	上级设备容量受限
37369	响水	老舍中学变	10	400	上级设备容量受限
37370	响水	粮管所1#变	10	200	上级设备容量受限
37371	响水	东吴村2#变	10	200	上级设备容量受限
37372	响水	东吴村前王变	10	200	上级设备容量受限
37373	响水	东吴村台片	10	200	上级设备容量受限
37374	响水	东吴前王1#变	10	200	上级设备容量受限
37375	响水	东吴前王2#变	10	200	上级设备容量受限
37376	响水	东吴前王变	10	200	上级设备容量受限
37377	响水	东吴前庄变	10	200	上级设备容量受限
37378	响水	东吴卫庄2#变	10	200	上级设备容量受限
37379	响水	东吴卫庄4#变	10	200	上级设备容量受限
37380	响水	东吴殷陈2#变	10	200	上级设备容量受限
37381	响水	东吴殷成变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37382	响水	老舍东吴小学变	10	200	上级设备容量受限
37383	响水	老舍良种村1#变	10	200	上级设备容量受限
37384	响水	老舍良种村变	10	200	上级设备容量受限
37385	响水	老舍前庄1#变	10	200	上级设备容量受限
37386	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	上级设备容量受限
37387	响水	老舍树圩村1#变	10	200	上级设备容量受限
37388	响水	老舍树圩村东变	10	200	上级设备容量受限
37389	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	上级设备容量受限
37390	响水	老舍树圩拾份变	10	200	上级设备容量受限
37391	响水	老舍左圩北变	10	200	上级设备容量受限
37392	响水	良种村西变	10	200	上级设备容量受限
37393	响水	良种西1#变	10	200	上级设备容量受限
37394	响水	良种新街变	10	200	上级设备容量受限
37395	响水	树圩程庄1#变	10	200	上级设备容量受限
37396	响水	树圩程庄照明变	10	200	上级设备容量受限
37397	响水	树圩村西变	10	200	上级设备容量受限
37398	响水	树圩村照明	10	200	上级设备容量受限
37399	响水	树圩顾庄变	10	400	上级设备容量受限
37400	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37401	响水	树圩南桑庄变	10	200	上级设备容量受限
37402	响水	树圩桑庄照明	10	200	上级设备容量受限
37403	响水	树圩拾份2#变	10	200	上级设备容量受限
37404	响水	树圩拾份3#变	10	400	上级设备容量受限
37405	响水	树圩团结1#变	10	200	上级设备容量受限
37406	响水	树圩团结2#变	10	200	上级设备容量受限
37407	响水	殷陈3#变	10	200	上级设备容量受限
37408	响水	左圩村2#变	10	200	上级设备容量受限
37409	响水	左圩村3#变	10	200	上级设备容量受限
37410	响水	左圩村南1#变	10	200	上级设备容量受限
37411	响水	左圩村照明	10	200	上级设备容量受限
37412	响水	左圩梁庄2#变	10	200	上级设备容量受限
37413	响水	左圩梁庄照明	10	200	上级设备容量受限
37414	响水	左圩南1#变	10	200	上级设备容量受限
37415	响水	左圩张庄1#变	10	200	上级设备容量受限
37416	响水	左圩张庄变	10	200	上级设备容量受限
37417	响水	老舍良种东变	10	200	上级设备容量受限
37418	响水	老舍旗杆河东变	10	200	上级设备容量受限
37419	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37420	响水	老舍旗杆路北变	10	200	上级设备容量受限
37421	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	上级设备容量受限
37422	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	上级设备容量受限
37423	响水	老舍尚圩村部变	10	200	上级设备容量受限
37424	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	上级设备容量受限
37425	响水	老舍尚圩小学变	10	200	上级设备容量受限
37426	响水	旗杆路南1#变	10	200	上级设备容量受限
37427	响水	旗杆路南照明变	10	200	上级设备容量受限
37428	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	上级设备容量受限
37429	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	上级设备容量受限
37430	响水	旗杆王庄西变	10	200	上级设备容量受限
37431	响水	旗杆王庄照明变	10	200	上级设备容量受限
37432	响水	旗杆谢庄组变	10	200	上级设备容量受限
37433	响水	尚圩11组1#变	10	200	上级设备容量受限
37434	响水	尚圩11组照明	10	200	上级设备容量受限
37435	响水	尚圩村照明	10	200	上级设备容量受限
37436	响水	尚圩东方变	10	200	上级设备容量受限
37437	响水	尚圩东方照明	10	200	上级设备容量受限
37438	响水	尚圩新河	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37439	响水	尚圩张庄变	10	400	上级设备容量受限
37440	响水	尚圩周庄变	10	200	上级设备容量受限
37441	响水	大口18组1#变	10	200	上级设备容量受限
37442	响水	大口3组1#变	10	200	上级设备容量受限
37443	响水	大口3组3#变	10	200	上级设备容量受限
37444	响水	大口3组变	10	200	上级设备容量受限
37445	响水	大口4组1#变	10	500	上级设备容量受限
37446	响水	大口5组1#变	10	200	上级设备容量受限
37447	响水	大口村1#变	10	200	上级设备容量受限
37448	响水	大口村6组1#变	10	200	上级设备容量受限
37449	响水	大口村照明	10	400	上级设备容量受限
37450	响水	大口六组变	10	400	上级设备容量受限
37451	响水	大口桥变	10	200	上级设备容量受限
37452	响水	大口双洪照明	10	200	上级设备容量受限
37453	响水	大口五组变	10	200	上级设备容量受限
37454	响水	大口一八组变	10	200	上级设备容量受限
37455	响水	东吴大西2#变	10	200	上级设备容量受限
37456	响水	恩谭1组2#变	10	200	上级设备容量受限
37457	响水	恩谭3组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37458	响水	恩谭前一组变	10	400	上级设备容量受限
37459	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	上级设备容量受限
37460	响水	恩潭1组变	10	200	上级设备容量受限
37461	响水	红卫小区变	10	200	上级设备容量受限
37462	响水	老舍10组1#变	10	200	上级设备容量受限
37463	响水	老舍大口7组变	10	200	上级设备容量受限
37464	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	上级设备容量受限
37465	响水	刘庄1组1#变	10	400	上级设备容量受限
37466	响水	刘庄1组变	10	200	上级设备容量受限
37467	响水	刘庄2组1#变	10	200	上级设备容量受限
37468	响水	刘庄2组变	10	200	上级设备容量受限
37469	响水	刘庄3、4组变	10	200	上级设备容量受限
37470	响水	刘庄3组1#变	10	400	上级设备容量受限
37471	响水	刘庄3组照明	10	400	上级设备容量受限
37472	响水	刘庄4组1#变	10	200	上级设备容量受限
37473	响水	刘庄4组变	10	200	上级设备容量受限
37474	响水	刘庄三四组2#变	10	200	上级设备容量受限
37475	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	上级设备容量受限
37476	响水	新村11组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37477	响水	新村11组照明	10	200	上级设备容量受限
37478	响水	新村西1#变	10	200	上级设备容量受限
37479	响水	新舍鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
37480	响水	5#公用变	10	400	上级设备容量受限
37481	响水	7#变	10	200	上级设备容量受限
37482	响水	公用10#变	10	400	上级设备容量受限
37483	响水	公用12#变	10	400	上级设备容量受限
37484	响水	公用13#变	10	400	上级设备容量受限
37485	响水	公用变1#	10	400	上级设备容量受限
37486	响水	公用变3#	10	400	上级设备容量受限
37487	响水	开成东变	10	200	上级设备容量受限
37488	响水	开成西变	10	200	上级设备容量受限
37489	响水	开城2组变	10	200	上级设备容量受限
37490	响水	开城3组变	10	200	上级设备容量受限
37491	响水	开城4组变	10	200	上级设备容量受限
37492	响水	开城东2#变	10	200	上级设备容量受限
37493	响水	开城东3#变（2013）	10	200	上级设备容量受限
37494	响水	开城西2#变	10	200	上级设备容量受限
37495	响水	开城西4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37496	响水	立双线老街1#变	10	200	上级设备容量受限
37497	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	上级设备容量受限
37498	响水	双港11#公用变	10	400	上级设备容量受限
37499	响水	双港14#变	10	200	上级设备容量受限
37500	响水	双港15#变	10	400	上级设备容量受限
37501	响水	双港16#变	10	400	上级设备容量受限
37502	响水	双港17#公用变	10	400	上级设备容量受限
37503	响水	双港2组变	10	400	上级设备容量受限
37504	响水	双港3#南变	10	200	上级设备容量受限
37505	响水	双港8#变	10	400	上级设备容量受限
37506	响水	双港9#变	10	400	上级设备容量受限
37507	响水	双港第一街2#变	10	630	上级设备容量受限
37508	响水	双港第一街4#变	10	630	上级设备容量受限
37509	响水	双港第一街5#变	10	800	上级设备容量受限
37510	响水	双港公用变2#	10	400	上级设备容量受限
37511	响水	双港公用变4#	10	400	上级设备容量受限
37512	响水	双港教堂变	10	400	上级设备容量受限
37513	响水	双港开城西3#变	10	200	上级设备容量受限
37514	响水	双港派出所变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37515	响水	双港桥头2#变	10	400	上级设备容量受限
37516	响水	双港桥头变	10	400	上级设备容量受限
37517	响水	双港园区变	10	200	上级设备容量受限
37518	响水	双港中学变	10	200	上级设备容量受限
37519	响水	塘港3组台片	10	200	上级设备容量受限
37520	响水	塘港5组变	10	200	上级设备容量受限
37521	响水	塘港东3#变	10	400	上级设备容量受限
37522	响水	塘港东变(2012)	10	630	上级设备容量受限
37523	响水	塘港吴庄变(塘港东2#变）(2012)	10	200	上级设备容量受限
37524	响水	塘港西2#变	10	400	上级设备容量受限
37525	响水	塘港西变	10	400	上级设备容量受限
37526	响水	兴龙1组变	10	200	上级设备容量受限
37527	响水	兴龙2组变	10	630	上级设备容量受限
37528	响水	兴龙4组2#变	10	200	上级设备容量受限
37529	响水	兴龙4组变	10	400	上级设备容量受限
37530	响水	兴龙5组变	10	200	上级设备容量受限
37531	响水	兴龙6组变	10	200	上级设备容量受限
37532	响水	兴龙7组变	10	400	上级设备容量受限
37533	响水	兴龙村7组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37534	响水	兴龙东变	10	200	上级设备容量受限
37535	响水	兴龙二组2#变	10	200	上级设备容量受限
37536	响水	兴龙西变	10	200	上级设备容量受限
37537	响水	兴龙闸变	10	400	上级设备容量受限
37538	响水	以刚4组变	10	200	上级设备容量受限
37539	响水	以刚友东变	10	400	上级设备容量受限
37540	响水	政府变	10	400	上级设备容量受限
37541	响水	城市花园1#变	10	630	上级设备容量受限
37542	响水	城市花园2#变	10	630	上级设备容量受限
37543	响水	翻身1、2组2号变（2012）	10	200	上级设备容量受限
37544	响水	翻身1、2组3#变	10	200	上级设备容量受限
37545	响水	翻身1、2组4#变	10	200	上级设备容量受限
37546	响水	翻身1.2组变	10	200	上级设备容量受限
37547	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37548	响水	翻身3、4组4#变	10	200	上级设备容量受限
37549	响水	翻身3、4组变	10	200	上级设备容量受限
37550	响水	翻身3.4组3#变	10	200	上级设备容量受限
37551	响水	翻身5组变(2012)	10	400	上级设备容量受限
37552	响水	翻身6组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37553	响水	翻身6组变(2012)	10	400	上级设备容量受限
37554	响水	翻身村7.8组变	10	200	上级设备容量受限
37555	响水	翻身七组2#变	10	400	上级设备容量受限
37556	响水	翻身七组变	10	315	上级设备容量受限
37557	响水	丰大4#变	10	200	上级设备容量受限
37558	响水	丰大村2#变	10	200	上级设备容量受限
37559	响水	丰大村变	10	400	上级设备容量受限
37560	响水	丰大集中区5#变	10	200	上级设备容量受限
37561	响水	丰大集中区6#变	10	200	上级设备容量受限
37562	响水	丰大集中区7#变	10	200	上级设备容量受限
37563	响水	丰大居民集中区3#变	10	200	上级设备容量受限
37564	响水	丰大居民集中区4#变	10	200	上级设备容量受限
37565	响水	丰大居民集中区新增1#变	10	200	上级设备容量受限
37566	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	上级设备容量受限
37567	响水	丰友4组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
37568	响水	丰友村东变	10	200	上级设备容量受限
37569	响水	丰友东2#变	10	400	上级设备容量受限
37570	响水	丰友东3#变	10	200	上级设备容量受限
37571	响水	丰友西2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37572	响水	丰友西3#变	10	400	上级设备容量受限
37573	响水	丰友西4#变	10	200	上级设备容量受限
37574	响水	丰友西变	10	200	上级设备容量受限
37575	响水	黄东2组变	10	200	上级设备容量受限
37576	响水	开城南变	10	200	上级设备容量受限
37577	响水	立双线新增金三角变	10	200	上级设备容量受限
37578	响水	双港第一街1#变	10	630	上级设备容量受限
37579	响水	双港第一街3#变	10	630	上级设备容量受限
37580	响水	双港第一街6#变	10	800	上级设备容量受限
37581	响水	双港供电所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
37582	响水	双港农业示范园2#变	10	200	上级设备容量受限
37583	响水	双港线双港幼儿园变	10	400	上级设备容量受限
37584	响水	双港镇医院变	10	200	上级设备容量受限
37585	响水	水利站1#变	10	200	上级设备容量受限
37586	响水	塘港6组变	10	200	上级设备容量受限
37587	响水	塘港一组变	10	200	上级设备容量受限
37588	响水	兴华小区2#变	10	200	上级设备容量受限
37589	响水	兴华小区3#变	10	200	上级设备容量受限
37590	响水	兴华小区变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37591	响水	兴龙南变	10	200	上级设备容量受限
37592	响水	兴太东南变	10	200	上级设备容量受限
37593	响水	以刚5组变	10	200	上级设备容量受限
37594	响水	大口薛庄变	10	400	上级设备容量受限
37595	响水	大口一组变	10	200	上级设备容量受限
37596	响水	官舍8组2#变	10	200	上级设备容量受限
37597	响水	官舍9组2#变	10	400	上级设备容量受限
37598	响水	官舍村8组1#变	10	200	上级设备容量受限
37599	响水	官舍村9组1#变	10	400	上级设备容量受限
37600	响水	官舍东1#变	10	200	上级设备容量受限
37601	响水	官舍东2#变	10	200	上级设备容量受限
37602	响水	官舍东变	10	400	上级设备容量受限
37603	响水	官舍西1#变	10	200	上级设备容量受限
37604	响水	官舍西变	10	200	上级设备容量受限
37605	响水	官舍中1#变	10	200	上级设备容量受限
37606	响水	官舍中4#变	10	200	上级设备容量受限
37607	响水	官舍中变	10	200	上级设备容量受限
37608	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	上级设备容量受限
37609	响水	老舍官舍中2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37610	响水	老舍官舍中3#变	10	200	上级设备容量受限
37611	响水	老舍新村1、2组1#变	10	200	上级设备容量受限
37612	响水	新村1、2组变	10	200	上级设备容量受限
37613	响水	新村5、9组1#变	10	200	上级设备容量受限
37614	响水	新村5、9组变	10	200	上级设备容量受限
37615	响水	新村9、10组1#变	10	400	上级设备容量受限
37616	响水	新村9、10组变	10	400	上级设备容量受限
37617	响水	新村东变	10	200	上级设备容量受限
37618	响水	新村西3#变	10	200	上级设备容量受限
37619	响水	新村西4#变	10	200	上级设备容量受限
37620	响水	新村西变	10	200	上级设备容量受限
37621	响水	原种厂	10	400	上级设备容量受限
37622	响水	原种厂2#变	10	400	上级设备容量受限
37623	响水	三垛四组4#变	10	400	上级设备容量受限
37624	响水	河口十二组变	10	200	上级设备容量受限
37625	响水	开发区20#变	10	630	上级设备容量受限
37626	响水	开源3#变	10	630	上级设备容量受限
37627	响水	龙运仕家1#变	10	800	上级设备容量受限
37628	响水	龙运仕家10#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37629	响水	龙运仕家11#变	10	800	上级设备容量受限
37630	响水	龙运仕家12#变	10	800	上级设备容量受限
37631	响水	龙运仕家13#变	10	800	上级设备容量受限
37632	响水	龙运仕家14#变	10	800	上级设备容量受限
37633	响水	龙运仕家15#变	10	800	上级设备容量受限
37634	响水	龙运仕家16#变	10	800	上级设备容量受限
37635	响水	龙运仕家17#变	10	800	上级设备容量受限
37636	响水	龙运仕家18#变	10	800	上级设备容量受限
37637	响水	龙运仕家19#变	10	800	上级设备容量受限
37638	响水	龙运仕家2#变	10	800	上级设备容量受限
37639	响水	龙运仕家20#变	10	800	上级设备容量受限
37640	响水	龙运仕家21#变	10	800	上级设备容量受限
37641	响水	龙运仕家22#变	10	800	上级设备容量受限
37642	响水	龙运仕家23#变	10	800	上级设备容量受限
37643	响水	龙运仕家24#变	10	800	上级设备容量受限
37644	响水	龙运仕家25#变	10	800	上级设备容量受限
37645	响水	龙运仕家26#变	10	800	上级设备容量受限
37646	响水	龙运仕家27#变	10	800	上级设备容量受限
37647	响水	龙运仕家28#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37648	响水	龙运仕家29#变	10	800	上级设备容量受限
37649	响水	龙运仕家3#变	10	800	上级设备容量受限
37650	响水	龙运仕家30#变	10	800	上级设备容量受限
37651	响水	龙运仕家4#变	10	800	上级设备容量受限
37652	响水	龙运仕家5#变	10	800	上级设备容量受限
37653	响水	龙运仕家6#变	10	800	上级设备容量受限
37654	响水	龙运仕家7#变	10	800	上级设备容量受限
37655	响水	龙运仕家8#变	10	800	上级设备容量受限
37656	响水	龙运仕家9#变	10	800	上级设备容量受限
37657	响水	农民创业园2#变	10	630	上级设备容量受限
37658	响水	农民创业园3#变	10	630	上级设备容量受限
37659	响水	农民创业园4#变	10	630	上级设备容量受限
37660	响水	农民创业园7#变配变	10	630	上级设备容量受限
37661	响水	农民创业园8#变	10	630	上级设备容量受限
37662	响水	农民创业园9#变	10	630	上级设备容量受限
37663	响水	瑞景云府12#变	10	800	上级设备容量受限
37664	响水	瑞景云府14#变	10	630	上级设备容量受限
37665	响水	瑞景云府16#变	10	630	上级设备容量受限
37666	响水	瑞景云府2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37667	响水	瑞景云府20#变	10	630	上级设备容量受限
37668	响水	瑞景云府4#变	10	800	上级设备容量受限
37669	响水	瑞景云府6#变	10	800	上级设备容量受限
37670	响水	瑞景云府8#变	10	800	上级设备容量受限
37671	响水	响水开源1#变	10	315	上级设备容量受限
37672	响水	响水开源2#变	10	200	上级设备容量受限
37673	响水	326省道2#路灯变	10	100	上级设备容量受限
37674	响水	东风七组1#变	10	200	上级设备容量受限
37675	响水	东风七组变	10	200	上级设备容量受限
37676	响水	东风三组1#变	10	200	上级设备容量受限
37677	响水	东风三组2#变	10	200	上级设备容量受限
37678	响水	东风三组3#变	10	200	上级设备容量受限
37679	响水	东风三组变	10	200	上级设备容量受限
37680	响水	东风四组1#变	10	400	上级设备容量受限
37681	响水	东风四组2#变	10	200	上级设备容量受限
37682	响水	东风四组变	10	200	上级设备容量受限
37683	响水	东风小白庄1#变	10	200	上级设备容量受限
37684	响水	东风小白庄变	10	200	上级设备容量受限
37685	响水	灌舍东风六组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37686	响水	国道3#路灯变	10	100	上级设备容量受限
37687	响水	宣圩1#变	10	200	上级设备容量受限
37688	响水	宣圩2#变	10	200	上级设备容量受限
37689	响水	宣圩3#变	10	200	上级设备容量受限
37690	响水	宣圩东变	10	200	上级设备容量受限
37691	响水	宣圩南1#变	10	200	上级设备容量受限
37692	响水	宣圩南变	10	400	上级设备容量受限
37693	响水	宣圩三组变	10	200	上级设备容量受限
37694	响水	宣圩三组单相变	10	200	上级设备容量受限
37695	响水	宣圩一组变	10	200	上级设备容量受限
37696	响水	河口十三组单变	10	200	上级设备容量受限
37697	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	上级设备容量受限
37698	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	上级设备容量受限
37699	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	上级设备容量受限
37700	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	上级设备容量受限
37701	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	上级设备容量受限
37702	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	上级设备容量受限
37703	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	上级设备容量受限
37704	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37705	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	上级设备容量受限
37706	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	上级设备容量受限
37707	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	上级设备容量受限
37708	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	上级设备容量受限
37709	响水	瑞景云府1#变	10	800	上级设备容量受限
37710	响水	瑞景云府11#变	10	800	上级设备容量受限
37711	响水	瑞景云府13#变	10	630	上级设备容量受限
37712	响水	瑞景云府15#变	10	630	上级设备容量受限
37713	响水	瑞景云府17#变	10	630	上级设备容量受限
37714	响水	瑞景云府19#变	10	630	上级设备容量受限
37715	响水	瑞景云府3#变	10	800	上级设备容量受限
37716	响水	瑞景云府5#变	10	800	上级设备容量受限
37717	响水	瑞景云府7#变	10	800	上级设备容量受限
37718	响水	瑞景云府9#变	10	800	上级设备容量受限
37719	响水	金城家园1#变	10	800	上级设备容量受限
37720	响水	金城家园2#变	10	800	上级设备容量受限
37721	响水	金城家园3#变	10	800	上级设备容量受限
37722	响水	金城家园4#变	10	800	上级设备容量受限
37723	响水	金城家园5#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37724	响水	金城家园6#变	10	800	上级设备容量受限
37725	响水	金城家园7#变	10	800	上级设备容量受限
37726	响水	金城家园8#变	10	800	上级设备容量受限
37727	响水	金城家园A区10#变	10	800	上级设备容量受限
37728	响水	金城家园A区11#变	10	800	上级设备容量受限
37729	响水	金城家园A区12#变	10	800	上级设备容量受限
37730	响水	金城家园A区13#变	10	630	上级设备容量受限
37731	响水	金城家园A区14#变	10	630	上级设备容量受限
37732	响水	金城家园A区5#变	10	800	上级设备容量受限
37733	响水	金城家园A区6#变	10	800	上级设备容量受限
37734	响水	金城家园A区7#变	10	800	上级设备容量受限
37735	响水	金城家园A区8#变	10	800	上级设备容量受限
37736	响水	金城家园A区9#变	10	800	上级设备容量受限
37737	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
37738	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
37739	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
37740	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
37741	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
37742	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37743	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
37744	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
37745	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
37746	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
37747	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
37748	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
37749	响水	三垛四组2#变	10	200	上级设备容量受限
37750	响水	河口预制厂变	10	400	上级设备容量受限
37751	响水	开发区27#变	10	400	上级设备容量受限
37752	响水	开发区4#变	10	400	上级设备容量受限
37753	响水	陆长田变	10	500	上级设备容量受限
37754	响水	三垛十二组1#变	10	400	上级设备容量受限
37755	响水	三垛十二组变	10	200	上级设备容量受限
37756	响水	三垛四组3#变	10	630	上级设备容量受限
37757	响水	三垛四组变	10	400	上级设备容量受限
37758	响水	东源府小区1#变	10	800	上级设备容量受限
37759	响水	东源府小区10#变	10	800	上级设备容量受限
37760	响水	东源府小区11#变	10	800	上级设备容量受限
37761	响水	东源府小区12#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37762	响水	东源府小区13#变	10	800	上级设备容量受限
37763	响水	东源府小区14#变	10	800	上级设备容量受限
37764	响水	东源府小区2#变	10	800	上级设备容量受限
37765	响水	东源府小区3#变	10	800	上级设备容量受限
37766	响水	东源府小区4#变	10	800	上级设备容量受限
37767	响水	东源府小区5#变	10	800	上级设备容量受限
37768	响水	东源府小区6#变	10	800	上级设备容量受限
37769	响水	东源府小区7#变	10	800	上级设备容量受限
37770	响水	东源府小区8#变	10	800	上级设备容量受限
37771	响水	东源府小区9#变	10	800	上级设备容量受限
37772	响水	汪圩五组1#变	10	400	上级设备容量受限
37773	响水	潘庄二组1#变	10	200	上级设备容量受限
37774	响水	潘庄二组变	10	200	上级设备容量受限
37775	响水	潘庄九组1#变	10	200	上级设备容量受限
37776	响水	潘庄九组2#变	10	200	上级设备容量受限
37777	响水	潘庄九组变	10	400	上级设备容量受限
37778	响水	潘庄六七组1#变	10	200	上级设备容量受限
37779	响水	潘庄六七组2#变	10	200	上级设备容量受限
37780	响水	潘庄六七组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37781	响水	潘庄七组变	10	400	上级设备容量受限
37782	响水	潘庄一组1#变	10	200	上级设备容量受限
37783	响水	潘庄一组2#变	10	200	上级设备容量受限
37784	响水	潘庄一组变	10	200	上级设备容量受限
37785	响水	上兴八组1#变	10	200	上级设备容量受限
37786	响水	上兴八组变	10	400	上级设备容量受限
37787	响水	上兴东变	10	200	上级设备容量受限
37788	响水	上兴二组1#变	10	200	上级设备容量受限
37789	响水	上兴二组变	10	200	上级设备容量受限
37790	响水	上兴九组变	10	200	上级设备容量受限
37791	响水	上兴六组变	10	400	上级设备容量受限
37792	响水	上兴七组变	10	400	上级设备容量受限
37793	响水	上兴三组1#变	10	200	上级设备容量受限
37794	响水	上兴五组1#变	10	200	上级设备容量受限
37795	响水	上兴五组变	10	200	上级设备容量受限
37796	响水	双河八组单变	10	200	上级设备容量受限
37797	响水	双河九组1#变	10	200	上级设备容量受限
37798	响水	双河九组2#变	10	200	上级设备容量受限
37799	响水	双河九组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37800	响水	双河九组变	10	200	上级设备容量受限
37801	响水	双河六七组变	10	200	上级设备容量受限
37802	响水	双河六组变	10	200	上级设备容量受限
37803	响水	双河七组变	10	200	上级设备容量受限
37804	响水	双河三组1#变	10	200	上级设备容量受限
37805	响水	双河三组变	10	200	上级设备容量受限
37806	响水	双河四组2#变	10	400	上级设备容量受限
37807	响水	双河四组变	10	200	上级设备容量受限
37808	响水	双河五组1#变	10	200	上级设备容量受限
37809	响水	双河五组变	10	200	上级设备容量受限
37810	响水	双河一九组	10	200	上级设备容量受限
37811	响水	双河一组变	10	200	上级设备容量受限
37812	响水	河口十三组1#变	10	200	上级设备容量受限
37813	响水	洪圩三组1#变	10	400	上级设备容量受限
37814	响水	华浦锦城2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
37815	响水	华浦锦城2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
37816	响水	华浦锦城2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
37817	响水	华浦锦城2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
37818	响水	华浦锦城3#配电室5#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37819	响水	华浦锦城3#配电室6#主变	10	630	上级设备容量受限
37820	响水	华浦锦城3#配电室7#主变	10	630	上级设备容量受限
37821	响水	华浦锦城3#配电室8#主变	10	630	上级设备容量受限
37822	响水	上兴三组变	10	400	上级设备容量受限
37823	响水	五河12组2#变	10	200	上级设备容量受限
37824	响水	五河八组1#变	10	200	上级设备容量受限
37825	响水	五河八组2#变（旧）	10	400	上级设备容量受限
37826	响水	五河八组变	10	250	上级设备容量受限
37827	响水	五河六组变	10	400	上级设备容量受限
37828	响水	五河南1#变	10	200	上级设备容量受限
37829	响水	五河南2#变	10	200	上级设备容量受限
37830	响水	五河七组变	10	400	上级设备容量受限
37831	响水	五河十二组1#变	10	400	上级设备容量受限
37832	响水	五河十二组变	10	200	上级设备容量受限
37833	响水	五河十一组1#变	10	200	上级设备容量受限
37834	响水	五河十一组变	10	200	上级设备容量受限
37835	响水	五河四组1#变	10	400	上级设备容量受限
37836	响水	五河四组变	10	400	上级设备容量受限
37837	响水	五河五组1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37838	响水	五河五组变	10	200	上级设备容量受限
37839	响水	五河线响西一组变	10	200	上级设备容量受限
37840	响水	响西二组变	10	200	上级设备容量受限
37841	响水	响西三组变	10	200	上级设备容量受限
37842	响水	响西四组1#变	10	200	上级设备容量受限
37843	响水	响西四组2#变	10	400	上级设备容量受限
37844	响水	响西四组变	10	400	上级设备容量受限
37845	响水	响西一组2#变	10	200	上级设备容量受限
37846	响水	洪圩2-7组变	10	200	上级设备容量受限
37847	响水	洪圩二七组变	10	400	上级设备容量受限
37848	响水	洪圩二组变	10	400	上级设备容量受限
37849	响水	潘庄五组1#变	10	200	上级设备容量受限
37850	响水	潘庄五组变	10	400	上级设备容量受限
37851	响水	航运家属区变	10	400	上级设备容量受限
37852	响水	潘庄安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
37853	响水	五河安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
37854	响水	五河安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
37855	响水	五河二组1#变	10	200	上级设备容量受限
37856	响水	五河二组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37857	响水	五河二组变	10	200	上级设备容量受限
37858	响水	五河居新型社区1#变	10	400	上级设备容量受限
37859	响水	五河居新型社区2#变	10	400	上级设备容量受限
37860	响水	五河六组1#变	10	200	上级设备容量受限
37861	响水	五河三组变	10	400	上级设备容量受限
37862	响水	五河十组变	10	200	上级设备容量受限
37863	响水	响水潘庄安置区变	10	500	上级设备容量受限
37864	响水	响水五河安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
37865	响水	小浦1#变	10	200	上级设备容量受限
37866	响水	小浦八组1#变	10	200	上级设备容量受限
37867	响水	小浦八组变	10	200	上级设备容量受限
37868	响水	小浦六组变	10	400	上级设备容量受限
37869	响水	小浦三组1#变	10	400	上级设备容量受限
37870	响水	小浦三组3#变	10	400	上级设备容量受限
37871	响水	小浦三组4#变	10	400	上级设备容量受限
37872	响水	小浦三组5#变	10	200	上级设备容量受限
37873	响水	徐志银居住区	10	400	上级设备容量受限
37874	响水	公司仓库变	10	630	本级设备容量受限
37875	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37876	响水	海悦东鸣府1#变	10	630	上级设备容量受限
37877	响水	海悦东鸣府10#变	10	800	上级设备容量受限
37878	响水	海悦东鸣府2#变	10	630	上级设备容量受限
37879	响水	海悦东鸣府2#配电室5#变	10	630	上级设备容量受限
37880	响水	海悦东鸣府2#配电室6#变	10	630	上级设备容量受限
37881	响水	海悦东鸣府2#配电室7#变	10	630	上级设备容量受限
37882	响水	海悦东鸣府2#配电室8#变	10	630	上级设备容量受限
37883	响水	海悦东鸣府3#变	10	630	上级设备容量受限
37884	响水	海悦东鸣府4#变	10	630	上级设备容量受限
37885	响水	海悦东鸣府9#变	10	800	上级设备容量受限
37886	响水	中奥尊府1#变	10	800	上级设备容量受限
37887	响水	中奥尊府10#变	10	800	上级设备容量受限
37888	响水	中奥尊府2#变	10	800	上级设备容量受限
37889	响水	中奥尊府3#变	10	800	上级设备容量受限
37890	响水	中奥尊府4#变	10	800	上级设备容量受限
37891	响水	中奥尊府5#变	10	800	上级设备容量受限
37892	响水	中奥尊府6#变	10	800	上级设备容量受限
37893	响水	中奥尊府7#变	10	800	上级设备容量受限
37894	响水	中奥尊府8#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37895	响水	中奥尊府9#变	10	800	上级设备容量受限
37896	响水	大湖富邦1#变（新）	10	800	上级设备容量受限
37897	响水	大湖富邦2#变（新）	10	800	上级设备容量受限
37898	响水	大湖富邦2#变电室1#变	10	800	上级设备容量受限
37899	响水	大湖富邦2#变电室2#变	10	800	上级设备容量受限
37900	响水	大湖富邦2#变电室3#变	10	800	上级设备容量受限
37901	响水	大湖富邦2#变电室4#变	10	800	上级设备容量受限
37902	响水	大湖富邦3#变（新）	10	800	上级设备容量受限
37903	响水	大湖富邦3#变电室1#变	10	400	上级设备容量受限
37904	响水	大湖富邦3#变电室3#变	10	400	上级设备容量受限
37905	响水	大湖富邦4#变（新）	10	800	上级设备容量受限
37906	响水	大湖富邦4#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
37907	响水	大湖富邦4#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
37908	响水	大湖富邦4#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
37909	响水	大湖富邦4#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
37910	响水	大湖富邦充电桩变	10	500	上级设备容量受限
37911	响水	大湖富邦四期5#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
37912	响水	大湖富邦四期5#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
37913	响水	大湖富邦四期5#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37914	响水	大湖富邦四期5#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
37915	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	上级设备容量受限
37916	响水	天筑未来府3#变	10	800	上级设备容量受限
37917	响水	天筑未来府5#变	10	800	上级设备容量受限
37918	响水	天筑未来府7#变	10	800	上级设备容量受限
37919	响水	瑞景云府10#变	10	800	上级设备容量受限
37920	响水	瑞景云府18#变	10	630	上级设备容量受限
37921	响水	时代家园2#变	10	630	上级设备容量受限
37922	响水	时代家园3#变	10	500	上级设备容量受限
37923	响水	时代家园4#变	10	500	上级设备容量受限
37924	响水	时代家园5#变	10	500	上级设备容量受限
37925	响水	时代家园6#变	10	400	上级设备容量受限
37926	响水	灌商线供电公司1#箱变	10	630	上级设备容量受限
37927	响水	海悦华庭1#变	10	800	上级设备容量受限
37928	响水	海悦华庭2#变	10	800	上级设备容量受限
37929	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
37930	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
37931	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
37932	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37933	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	上级设备容量受限
37934	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	上级设备容量受限
37935	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
37936	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
37937	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
37938	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
37939	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
37940	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
37941	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
37942	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	上级设备容量受限
37943	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	上级设备容量受限
37944	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	上级设备容量受限
37945	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	上级设备容量受限
37946	响水	浙江商贸城小区1#变	10	800	上级设备容量受限
37947	响水	浙江商贸城小区2#变	10	800	上级设备容量受限
37948	响水	浙江商贸城小区3#变	10	800	上级设备容量受限
37949	响水	浙江商贸城小区4#变	10	800	上级设备容量受限
37950	响水	浙江商贸城小区5#变	10	800	上级设备容量受限
37951	响水	浙江商贸城小区6#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37952	响水	浙江商贸城小区7#变	10	800	上级设备容量受限
37953	响水	浙江商贸城小区8#变	10	800	上级设备容量受限
37954	响水	滨江西路1#变	10	500	上级设备容量受限
37955	响水	亨达房产2#变	10	630	上级设备容量受限
37956	响水	亨达房产变	10	500	上级设备容量受限
37957	响水	五金公司2#变	10	400	上级设备容量受限
37958	响水	五金公司变	10	400	上级设备容量受限
37959	响水	县医院3#变	10	400	上级设备容量受限
37960	响水	县医院变	10	400	上级设备容量受限
37961	响水	县院路灯箱变	10	100	上级设备容量受限
37962	响水	幸福北路变	10	400	上级设备容量受限
37963	响水	盐务局变	10	400	上级设备容量受限
37964	响水	医药公司变	10	400	上级设备容量受限
37965	响水	检测中心变	10	400	上级设备容量受限
37966	响水	清华园北区1#欧变	10	1000	上级设备容量受限
37967	响水	清华园北区2#变电所1#变	10	1250	上级设备容量受限
37968	响水	清华园北区2#变电所2#变	10	1250	上级设备容量受限
37969	响水	清华园北区2#欧变	10	1000	上级设备容量受限
37970	响水	清华园北区3#变电所6#变	10	1250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37971	响水	清华园北区3#变电所7#变	10	1250	上级设备容量受限
37972	响水	清华园北区3#变电所8#变	10	1000	上级设备容量受限
37973	响水	清华园南区1#变	10	1000	上级设备容量受限
37974	响水	清华园南区2#变	10	630	上级设备容量受限
37975	响水	清华园南区3#变	10	1000	上级设备容量受限
37976	响水	清华园南区4#变	10	1000	上级设备容量受限
37977	响水	清华园南区5#变	10	1000	上级设备容量受限
37978	响水	清华园南区6#变	10	1000	上级设备容量受限
37979	响水	清华园南区7#变	10	1000	上级设备容量受限
37980	响水	润生广场1#变	10	800	上级设备容量受限
37981	响水	盛都华城7#变	10	630	上级设备容量受限
37982	响水	14#杆路灯变	10	80	上级设备容量受限
37983	响水	城南新村1#变	10	630	上级设备容量受限
37984	响水	城南新村2#变	10	500	上级设备容量受限
37985	响水	城南新村3#变	10	630	上级设备容量受限
37986	响水	城南新村4#变	10	500	上级设备容量受限
37987	响水	城南新村5#变	10	500	上级设备容量受限
37988	响水	堤防所1#变	10	400	上级设备容量受限
37989	响水	堤防所2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37990	响水	环境监测站2#变	10	630	上级设备容量受限
37991	响水	环境监察站1#变	10	400	上级设备容量受限
37992	响水	环境监察站3#变	10	400	上级设备容量受限
37993	响水	计生委变	10	630	上级设备容量受限
37994	响水	浦江花园1#变	10	800	上级设备容量受限
37995	响水	浦江花园2#变	10	800	上级设备容量受限
37996	响水	泰华御景1#变	10	1000	上级设备容量受限
37997	响水	泰华御景2#变	10	1000	上级设备容量受限
37998	响水	泰华御景3#变	10	1250	上级设备容量受限
37999	响水	泰华御景4#变	10	400	上级设备容量受限
38000	响水	幸福小区1#变	10	400	上级设备容量受限
38001	响水	幸福小区2#变	10	500	上级设备容量受限
38002	响水	幸福小区4#变	10	400	上级设备容量受限
38003	响水	幸福小区5#变	10	400	上级设备容量受限
38004	响水	城南家属区变	10	400	上级设备容量受限
38005	响水	东方花园1#变	10	1250	上级设备容量受限
38006	响水	东方花园2#变	10	1250	上级设备容量受限
38007	响水	东方花园3#变	10	1000	上级设备容量受限
38008	响水	儿童乐园变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38009	响水	港电家园1#变	10	800	上级设备容量受限
38010	响水	港电家园2#变	10	1000	上级设备容量受限
38011	响水	港电家园3#变	10	1000	上级设备容量受限
38012	响水	港电家园4#变	10	1000	上级设备容量受限
38013	响水	港电家园5#变	10	630	上级设备容量受限
38014	响水	港电家园6#变	10	630	上级设备容量受限
38015	响水	国税局变	10	400	上级设备容量受限
38016	响水	金色家园1#欧变	10	800	上级设备容量受限
38017	响水	金色家园10#欧变	10	800	上级设备容量受限
38018	响水	金色家园2#欧变	10	800	上级设备容量受限
38019	响水	金色家园3#欧变	10	800	上级设备容量受限
38020	响水	金色家园4#欧变	10	800	上级设备容量受限
38021	响水	金色家园5#欧变	10	800	上级设备容量受限
38022	响水	金色家园6#欧变	10	800	上级设备容量受限
38023	响水	金色家园7#欧变	10	800	上级设备容量受限
38024	响水	金色家园8#欧变	10	800	上级设备容量受限
38025	响水	金色家园9#欧变	10	800	上级设备容量受限
38026	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
38027	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38028	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
38029	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
38030	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
38031	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
38032	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
38033	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
38034	响水	电容器厂变	10	400	上级设备容量受限
38035	响水	工商路1#变	10	400	上级设备容量受限
38036	响水	工商路2#变	10	400	上级设备容量受限
38037	响水	花园小区1#变	10	400	上级设备容量受限
38038	响水	花园小区2#变	10	315	上级设备容量受限
38039	响水	花园小区3#变	10	500	上级设备容量受限
38040	响水	汇豪小区1#欧变	10	800	上级设备容量受限
38041	响水	汇豪小区2#欧变	10	800	上级设备容量受限
38042	响水	汇豪小区3#欧变	10	800	上级设备容量受限
38043	响水	汇豪小区4#欧变	10	800	上级设备容量受限
38044	响水	汇豪小区5#欧变	10	800	上级设备容量受限
38045	响水	军民路2#变	10	400	上级设备容量受限
38046	响水	军民路3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38047	响水	军民路4#变	10	400	上级设备容量受限
38048	响水	军民路5#变	10	400	上级设备容量受限
38049	响水	军民路变	10	400	上级设备容量受限
38050	响水	粮贸小区1#变	10	400	上级设备容量受限
38051	响水	粮贸小区2#变	10	400	上级设备容量受限
38052	响水	兽医站箱变	10	630	上级设备容量受限
38053	响水	文化馆变	10	400	上级设备容量受限
38054	响水	心连心2#变	10	630	上级设备容量受限
38055	响水	信中利变	10	500	上级设备容量受限
38056	响水	幸福小区6#变	10	400	上级设备容量受限
38057	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	上级设备容量受限
38058	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	上级设备容量受限
38059	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	上级设备容量受限
38060	响水	航政变	10	630	上级设备容量受限
38061	响水	红旗南路变	10	400	上级设备容量受限
38062	响水	环卫所箱变	10	630	上级设备容量受限
38063	响水	教育局家属区变	10	400	上级设备容量受限
38064	响水	实小变	10	400	上级设备容量受限
38065	响水	县医院家属区箱变	10	1250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38066	响水	心连心1#变	10	500	上级设备容量受限
38067	响水	幸福小区3#变	10	400	上级设备容量受限
38068	响水	幸福小区7#变	10	400	上级设备容量受限
38069	响水	幸福小区8#变	10	400	上级设备容量受限
38070	响水	怡园小区2#变	10	400	上级设备容量受限
38071	响水	怡园小区3#变	10	200	上级设备容量受限
38072	响水	怡园小区变	10	400	上级设备容量受限
38073	响水	中心小区2#变	10	400	上级设备容量受限
38074	响水	中央花园1#变	10	630	上级设备容量受限
38075	响水	中央花园10#变	10	400	上级设备容量受限
38076	响水	中央花园11#变	10	400	上级设备容量受限
38077	响水	中央花园12#变	10	250	上级设备容量受限
38078	响水	中央花园2#变	10	630	上级设备容量受限
38079	响水	中央花园3#变	10	400	上级设备容量受限
38080	响水	中央花园4#变	10	400	上级设备容量受限
38081	响水	中央花园5#变	10	630	上级设备容量受限
38082	响水	中央花园6#变	10	400	上级设备容量受限
38083	响水	中央花园7#变	10	400	上级设备容量受限
38084	响水	中央花园8#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38085	响水	中央花园9#变	10	630	上级设备容量受限
38086	响水	地产公司变	10	400	上级设备容量受限
38087	响水	公安局2#变	10	400	上级设备容量受限
38088	响水	公安局变	10	400	上级设备容量受限
38089	响水	灌江雅苑小区1#主变	10	800	上级设备容量受限
38090	响水	灌江雅苑小区10#主变	10	800	上级设备容量受限
38091	响水	灌江雅苑小区11#主变	10	800	上级设备容量受限
38092	响水	灌江雅苑小区12#主变	10	800	上级设备容量受限
38093	响水	灌江雅苑小区2#主变	10	800	上级设备容量受限
38094	响水	灌江雅苑小区3#主变	10	800	上级设备容量受限
38095	响水	灌江雅苑小区4#主变	10	800	上级设备容量受限
38096	响水	灌江雅苑小区5#主变	10	800	上级设备容量受限
38097	响水	灌江雅苑小区6#主变	10	800	上级设备容量受限
38098	响水	灌江雅苑小区7#主变	10	800	上级设备容量受限
38099	响水	灌江雅苑小区8#主变	10	800	上级设备容量受限
38100	响水	灌江雅苑小区9#主变	10	800	上级设备容量受限
38101	响水	红旗小学1#变	10	630	上级设备容量受限
38102	响水	红旗小学2#变	10	400	上级设备容量受限
38103	响水	红旗小学3#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38104	响水	军民路1#箱变	10	400	上级设备容量受限
38105	响水	军民路2#箱变	10	400	上级设备容量受限
38106	响水	军民路8#楼变	10	630	上级设备容量受限
38107	响水	军民路9#楼变	10	630	上级设备容量受限
38108	响水	看守所变	10	400	上级设备容量受限
38109	响水	麻纺厂1#箱变	10	630	上级设备容量受限
38110	响水	麻纺厂2#箱变	10	630	上级设备容量受限
38111	响水	盛都华城8#变	10	630	上级设备容量受限
38112	响水	物业小区2#变	10	500	上级设备容量受限
38113	响水	物业小区3#变	10	400	上级设备容量受限
38114	响水	物业小区变	10	400	上级设备容量受限
38115	响水	长江路1#变	10	400	上级设备容量受限
38116	响水	长江路2#变	10	400	上级设备容量受限
38117	响水	23#杆路灯变	10	80	上级设备容量受限
38118	响水	61#杆路灯变	10	80	上级设备容量受限
38119	响水	华都不夜城1#变（新）	10	800	上级设备容量受限
38120	响水	华都不夜城2#变（新）	10	800	上级设备容量受限
38121	响水	华都不夜城3#变（新）	10	800	上级设备容量受限
38122	响水	华都不夜城4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38123	响水	中奥华府1#变	10	800	上级设备容量受限
38124	响水	中奥华府2#变	10	800	上级设备容量受限
38125	响水	中奥华府3#变	10	800	上级设备容量受限
38126	响水	中奥华府3#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
38127	响水	中奥华府3#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
38128	响水	中奥华府3#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
38129	响水	中奥华府3#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
38130	响水	中奥华府4#变	10	800	上级设备容量受限
38131	响水	中奥华府5#变	10	800	上级设备容量受限
38132	响水	中奥华府6#变	10	800	上级设备容量受限
38133	响水	中奥华府7#箱变	10	200	上级设备容量受限
38134	响水	滨江路3#变	10	630	上级设备容量受限
38135	响水	电影管理站变	10	400	上级设备容量受限
38136	响水	东园街变	10	400	上级设备容量受限
38137	响水	供电局5#楼变	10	400	上级设备容量受限
38138	响水	金钥匙2#变	10	630	上级设备容量受限
38139	响水	金钥匙变	10	630	上级设备容量受限
38140	响水	老车站变	10	400	上级设备容量受限
38141	响水	老气象局1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38142	响水	老气象局2#变	10	400	上级设备容量受限
38143	响水	老气象局3#变	10	400	上级设备容量受限
38144	响水	棉麻公司变	10	400	上级设备容量受限
38145	响水	卫生巷2#变	10	400	上级设备容量受限
38146	响水	卫生巷3#变	10	400	上级设备容量受限
38147	响水	卫生巷变	10	400	上级设备容量受限
38148	响水	文化宫箱变	10	630	上级设备容量受限
38149	响水	响灌东路2#变	10	400	上级设备容量受限
38150	响水	响灌东路变	10	400	上级设备容量受限
38151	响水	响南供销社2#变	10	400	上级设备容量受限
38152	响水	响南供销社变	10	400	上级设备容量受限
38153	响水	响南粮管所1#变	10	400	上级设备容量受限
38154	响水	响南粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
38155	响水	响南卫生院变	10	400	上级设备容量受限
38156	响水	响水大排档1#变	10	400	上级设备容量受限
38157	响水	响水大排档2#变	10	400	上级设备容量受限
38158	响水	中医院变	10	400	上级设备容量受限
38159	响水	桃园小区1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
38160	响水	桃园小区1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38161	响水	桃园小区2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
38162	响水	桃园小区2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
38163	响水	御景豪庭1#变	10	800	上级设备容量受限
38164	响水	御景豪庭1#变电所3#变	10	800	上级设备容量受限
38165	响水	御景豪庭1#变电所4#变	10	800	上级设备容量受限
38166	响水	御景豪庭2#变	10	800	上级设备容量受限
38167	响水	御景豪庭2#变电所5#变	10	800	上级设备容量受限
38168	响水	御景豪庭2#变电所6#变	10	800	上级设备容量受限
38169	响水	御景豪庭4#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
38170	响水	御景豪庭4#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
38171	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
38172	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	上级设备容量受限
38173	响水	56#杆路灯变	10	80	上级设备容量受限
38174	响水	帝逸国际2#组合1#变	10	1600	上级设备容量受限
38175	响水	帝逸国际2#组合2#变	10	1600	上级设备容量受限
38176	响水	帝逸国际6#变	10	1250	上级设备容量受限
38177	响水	帝逸国际7#变	10	1250	上级设备容量受限
38178	响水	帝逸国际8#变	10	1250	上级设备容量受限
38179	响水	帝逸国际9#变	10	1250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38180	响水	水岸桃园1#变	10	1250	上级设备容量受限
38181	响水	水岸桃园10#变	10	1250	上级设备容量受限
38182	响水	水岸桃园11#变	10	1250	上级设备容量受限
38183	响水	水岸桃园12#变	10	1250	上级设备容量受限
38184	响水	水岸桃园2#变	10	1250	上级设备容量受限
38185	响水	水岸桃园4#变	10	1250	上级设备容量受限
38186	响水	水岸桃园5#变	10	1250	上级设备容量受限
38187	响水	水岸桃园6#变	10	1250	上级设备容量受限
38188	响水	水岸桃园7#变	10	1250	上级设备容量受限
38189	响水	水岸桃园9#变	10	1250	上级设备容量受限
38190	响水	桃园1#变	10	1250	上级设备容量受限
38191	响水	桃园2#变	10	1250	上级设备容量受限
38192	响水	桃园3#变	10	1250	上级设备容量受限
38193	响水	桃园4#变	10	1250	上级设备容量受限
38194	响水	桃园5#变	10	1250	上级设备容量受限
38195	响水	桃园6#变	10	1250	上级设备容量受限
38196	响水	桃园7#变	10	1250	上级设备容量受限
38197	响水	桃园8#变	10	1250	上级设备容量受限
38198	响水	桃园9#变	10	1250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38199	响水	幸福路路灯1#变	10	80	上级设备容量受限
38200	响水	滨河1#变	10	1250	上级设备容量受限
38201	响水	滨河2#变	10	1250	上级设备容量受限
38202	响水	滨河3#变	10	1250	上级设备容量受限
38203	响水	滨河4#变	10	1250	上级设备容量受限
38204	响水	滨河5#变	10	1250	上级设备容量受限
38205	响水	滨河6#变	10	1250	上级设备容量受限
38206	响水	滨河7#变	10	1250	上级设备容量受限
38207	响水	汇豪小区7#变	10	1000	上级设备容量受限
38208	响水	桃园城投50#楼变	10	200	上级设备容量受限
38209	响水	体育馆变	10	200	上级设备容量受限
38210	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
38211	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	本级设备容量受限
38212	响水	小尖条房一组北变	10	200	本级设备容量受限
38213	响水	小尖条房一组变	10	200	本级设备容量受限
38214	响水	小尖周庄村2#变	10	400	本级设备容量受限
38215	响水	蔡庄中心4#变	10	200	本级设备容量受限
38216	响水	中舍村3#变	10	400	本级设备容量受限
38217	响水	高圩村变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38218	响水	小尖陈沟1#变	10	200	上级设备容量受限
38219	响水	小尖陈沟2#变	10	200	上级设备容量受限
38220	响水	小尖陈沟2组变	10	200	上级设备容量受限
38221	响水	小尖陈沟八组变	10	200	上级设备容量受限
38222	响水	小尖陈沟七组1#变	10	200	上级设备容量受限
38223	响水	小尖陈沟七组变	10	200	上级设备容量受限
38224	响水	小尖陈沟三组1#变	10	400	上级设备容量受限
38225	响水	小尖陈沟五、七组变	10	200	上级设备容量受限
38226	响水	小尖陈沟一二三组变	10	200	上级设备容量受限
38227	响水	小尖高圩1#变	10	200	上级设备容量受限
38228	响水	小尖高圩2#公用变	10	400	上级设备容量受限
38229	响水	小尖高圩2#新增变	10	400	上级设备容量受限
38230	响水	小尖高圩3#变	10	200	上级设备容量受限
38231	响水	小尖高圩北庄变	10	200	上级设备容量受限
38232	响水	小尖高圩河西变	10	200	上级设备容量受限
38233	响水	小尖吉舍五组2#变	10	400	上级设备容量受限
38234	响水	小尖吉舍五组3#变	10	400	上级设备容量受限
38235	响水	小尖吉舍五组变	10	400	上级设备容量受限
38236	响水	小尖平湖1#公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38237	响水	小尖平湖2#公用变	10	400	上级设备容量受限
38238	响水	小尖平湖4#变	10	200	上级设备容量受限
38239	响水	小尖平湖5#变	10	200	上级设备容量受限
38240	响水	小尖平湖八组变	10	400	上级设备容量受限
38241	响水	小尖平湖村3#变	10	200	上级设备容量受限
38242	响水	小尖平湖村变	10	200	上级设备容量受限
38243	响水	小尖平湖小区1#变	10	200	上级设备容量受限
38244	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	上级设备容量受限
38245	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	上级设备容量受限
38246	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	上级设备容量受限
38247	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	上级设备容量受限
38248	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	上级设备容量受限
38249	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	上级设备容量受限
38250	响水	小尖沙庄四组2#变	10	200	上级设备容量受限
38251	响水	小尖沙庄四组3#变	10	200	上级设备容量受限
38252	响水	小尖沙庄四组变	10	200	上级设备容量受限
38253	响水	小尖条河村变	10	400	上级设备容量受限
38254	响水	小尖条河九组变	10	200	上级设备容量受限
38255	响水	小尖条河六组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38256	响水	小尖条河七组2#变	10	200	上级设备容量受限
38257	响水	小尖条河十组变	10	200	上级设备容量受限
38258	响水	小尖条河水厂变	10	200	上级设备容量受限
38259	响水	小尖条河四组变	10	200	上级设备容量受限
38260	响水	小尖条河一三组2#变	10	200	上级设备容量受限
38261	响水	小尖条河一三组变	10	400	上级设备容量受限
38262	响水	朱圩三组1#变	10	200	上级设备容量受限
38263	响水	吉舍七组北变	10	200	上级设备容量受限
38264	响水	四丰小区1#变	10	400	上级设备容量受限
38265	响水	小尖毕圩八组1#变	10	200	上级设备容量受限
38266	响水	小尖毕圩七组变	10	200	上级设备容量受限
38267	响水	小尖顾圩村变	10	200	上级设备容量受限
38268	响水	小尖顾圩村西变	10	400	上级设备容量受限
38269	响水	小尖顾圩桥头1#变	10	200	上级设备容量受限
38270	响水	小尖顾圩桥头变	10	200	上级设备容量受限
38271	响水	小尖顾圩三庄变	10	200	上级设备容量受限
38272	响水	小尖顾圩三组变	10	200	上级设备容量受限
38273	响水	小尖吉舍4#变	10	400	上级设备容量受限
38274	响水	小尖吉舍七组南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38275	响水	小尖吉舍三组2#变	10	200	上级设备容量受限
38276	响水	小尖吉舍三组变	10	200	上级设备容量受限
38277	响水	小尖沈庄1#变	10	200	上级设备容量受限
38278	响水	小尖示范园3#变	10	400	上级设备容量受限
38279	响水	小尖示范园9#变	10	400	上级设备容量受限
38280	响水	小尖昔阳渠变	10	200	上级设备容量受限
38281	响水	小尖徐洪10#变	10	200	上级设备容量受限
38282	响水	小尖徐洪11#变	10	400	上级设备容量受限
38283	响水	小尖徐洪12#变	10	200	上级设备容量受限
38284	响水	小尖徐洪2#变	10	400	上级设备容量受限
38285	响水	小尖徐洪6#变	10	400	上级设备容量受限
38286	响水	小尖徐洪7#变	10	400	上级设备容量受限
38287	响水	小尖徐洪9#变	10	200	上级设备容量受限
38288	响水	小尖朱圩八组变	10	200	上级设备容量受限
38289	响水	小尖朱圩二组北变	10	200	上级设备容量受限
38290	响水	小尖朱圩二组变	10	200	上级设备容量受限
38291	响水	小尖朱圩二组南变	10	200	上级设备容量受限
38292	响水	小尖朱圩二组西变	10	200	上级设备容量受限
38293	响水	小尖朱圩四组3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38294	响水	小尖朱圩五组变	10	200	上级设备容量受限
38295	响水	小尖朱圩一二五组变	10	400	上级设备容量受限
38296	响水	朱圩7组变	10	400	上级设备容量受限
38297	响水	朱圩村部变	10	400	上级设备容量受限
38298	响水	朱圩三四组变	10	200	上级设备容量受限
38299	响水	朱圩四组变	10	200	上级设备容量受限
38300	响水	小尖郭庄小区变	10	400	本级设备容量受限
38301	响水	小尖王荡村变	10	200	本级设备容量受限
38302	响水	韩荡1#变	10	400	上级设备容量受限
38303	响水	韩荡2#变	10	200	上级设备容量受限
38304	响水	韩荡3#变	10	200	上级设备容量受限
38305	响水	韩荡北2#变	10	200	上级设备容量受限
38306	响水	韩荡北变	10	200	上级设备容量受限
38307	响水	韩荡二组2#变	10	200	上级设备容量受限
38308	响水	韩荡二组变	10	200	上级设备容量受限
38309	响水	韩荡南明	10	200	上级设备容量受限
38310	响水	韩荡三组变	10	400	上级设备容量受限
38311	响水	韩荡四组变	10	200	上级设备容量受限
38312	响水	韩荡五组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38313	响水	韩荡一组变	10	200	上级设备容量受限
38314	响水	夹冲1#变	10	200	上级设备容量受限
38315	响水	夹冲2#变	10	200	上级设备容量受限
38316	响水	夹冲3#变	10	200	上级设备容量受限
38317	响水	夹冲4#变	10	200	上级设备容量受限
38318	响水	夹冲南明变	10	400	上级设备容量受限
38319	响水	夹冲南新增变	10	200	上级设备容量受限
38320	响水	夹冲新建变	10	200	上级设备容量受限
38321	响水	姜东1#变	10	200	上级设备容量受限
38322	响水	姜东2#变	10	200	上级设备容量受限
38323	响水	姜东东变	10	200	上级设备容量受限
38324	响水	姜东刘庄变	10	200	上级设备容量受限
38325	响水	姜东马庄1#变	10	400	上级设备容量受限
38326	响水	姜东马庄变	10	400	上级设备容量受限
38327	响水	姜东中变	10	400	上级设备容量受限
38328	响水	绿化站变	10	400	上级设备容量受限
38329	响水	孙埝1#变	10	200	上级设备容量受限
38330	响水	孙埝变	10	200	上级设备容量受限
38331	响水	佑东九组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38332	响水	佑东四九组变	10	200	上级设备容量受限
38333	响水	大圩八组2#变	10	400	上级设备容量受限
38334	响水	大圩八组变	10	400	上级设备容量受限
38335	响水	大圩八组东2#变	10	200	上级设备容量受限
38336	响水	大圩村变	10	200	上级设备容量受限
38337	响水	大圩东2#变	10	200	上级设备容量受限
38338	响水	大圩二组变	10	400	上级设备容量受限
38339	响水	大圩三组2#变	10	200	上级设备容量受限
38340	响水	大圩三组变	10	200	上级设备容量受限
38341	响水	大圩四组2#变	10	200	上级设备容量受限
38342	响水	大圩四组变	10	200	上级设备容量受限
38343	响水	大圩西变	10	200	上级设备容量受限
38344	响水	林舍2#变	10	200	上级设备容量受限
38345	响水	林舍2组变	10	200	上级设备容量受限
38346	响水	林舍4#变	10	200	上级设备容量受限
38347	响水	林舍贾庄村变	10	200	上级设备容量受限
38348	响水	林舍贾庄南变	10	200	上级设备容量受限
38349	响水	林舍六组配变	10	200	上级设备容量受限
38350	响水	林舍三组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38351	响水	林舍水井变	10	200	上级设备容量受限
38352	响水	林舍四组变	10	200	上级设备容量受限
38353	响水	林舍新建变	10	200	上级设备容量受限
38354	响水	佑东八组1#变	10	200	上级设备容量受限
38355	响水	玉东1#变	10	200	上级设备容量受限
38356	响水	玉东2#变	10	200	上级设备容量受限
38357	响水	玉东3#变	10	200	上级设备容量受限
38358	响水	玉东东2#变	10	200	上级设备容量受限
38359	响水	玉东东变	10	200	上级设备容量受限
38360	响水	玉东路东变	10	200	上级设备容量受限
38361	响水	玉东水井变	10	200	上级设备容量受限
38362	响水	玉东四组变	10	200	上级设备容量受限
38363	响水	张集大圩东变	10	200	上级设备容量受限
38364	响水	张集玉东新村变	10	200	上级设备容量受限
38365	响水	小尖华余变	10	200	上级设备容量受限
38366	响水	小尖四丰1#变	10	200	本级设备容量受限
38367	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
38368	响水	六套方庄村2#变	10	200	上级设备容量受限
38369	响水	六套方庄村照明变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38370	响水	六套方庄三组变	10	200	上级设备容量受限
38371	响水	六套富民村变	10	200	上级设备容量受限
38372	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	上级设备容量受限
38373	响水	六套富民村方庄5#	10	200	上级设备容量受限
38374	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	上级设备容量受限
38375	响水	六套尹庄1#变	10	200	上级设备容量受限
38376	响水	六套尹庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38377	响水	六套尹庄3#变	10	200	上级设备容量受限
38378	响水	六套尹庄6#变	10	200	上级设备容量受限
38379	响水	桃元村桑庄2#变	10	400	上级设备容量受限
38380	响水	桃元桑庄变	10	200	上级设备容量受限
38381	响水	五套尹庄李庄变	10	200	上级设备容量受限
38382	响水	尹庄村4#变	10	200	上级设备容量受限
38383	响水	尹庄村5#变	10	200	上级设备容量受限
38384	响水	尹庄村变	10	400	上级设备容量受限
38385	响水	尹庄洪庄变	10	400	上级设备容量受限
38386	响水	尹庄徐李变	10	200	上级设备容量受限
38387	响水	二套李庄3#变	10	200	上级设备容量受限
38388	响水	街北村4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38389	响水	六套集镇1#变	10	200	上级设备容量受限
38390	响水	六套街北10#变	10	400	上级设备容量受限
38391	响水	六套街北11#变	10	400	上级设备容量受限
38392	响水	六套街北17#变	10	200	上级设备容量受限
38393	响水	六套街北5#变	10	400	上级设备容量受限
38394	响水	六套街北7#公用变	10	400	上级设备容量受限
38395	响水	六套街北8#变	10	400	上级设备容量受限
38396	响水	六套街北9#变	10	400	上级设备容量受限
38397	响水	六套街北村变	10	400	上级设备容量受限
38398	响水	六套街北村新街2#变	10	400	上级设备容量受限
38399	响水	六套街北村新街变	10	400	上级设备容量受限
38400	响水	六套先锋变	10	400	上级设备容量受限
38401	响水	善友4组变	10	200	上级设备容量受限
38402	响水	善友村2#变	10	400	上级设备容量受限
38403	响水	善友村5#变	10	200	上级设备容量受限
38404	响水	善友村变	10	315	上级设备容量受限
38405	响水	善友六七组2#变	10	400	上级设备容量受限
38406	响水	善友六七组照明变	10	200	上级设备容量受限
38407	响水	善友王庄2变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38408	响水	唐庄八九组3#变	10	200	上级设备容量受限
38409	响水	唐庄村变	10	200	上级设备容量受限
38410	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	上级设备容量受限
38411	响水	唐庄林庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38412	响水	唐庄林庄照明变	10	200	上级设备容量受限
38413	响水	唐庄三四组1#变	10	200	上级设备容量受限
38414	响水	唐庄三四组2#变	10	315	上级设备容量受限
38415	响水	唐庄三四组4#变	10	200	上级设备容量受限
38416	响水	唐庄三四组照明变	10	200	上级设备容量受限
38417	响水	唐庄三组1#变	10	200	上级设备容量受限
38418	响水	唐庄三组2#单变	10	200	上级设备容量受限
38419	响水	唐庄十组1#变	10	200	上级设备容量受限
38420	响水	唐庄石庄变	10	200	上级设备容量受限
38421	响水	唐庄徐李2#变	10	200	上级设备容量受限
38422	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	上级设备容量受限
38423	响水	育才新区2#变	10	400	上级设备容量受限
38424	响水	育才新区3#变	10	400	上级设备容量受限
38425	响水	供电所照明变	10	200	上级设备容量受限
38426	响水	街北14#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38427	响水	街北村2#变	10	400	上级设备容量受限
38428	响水	街北村3#变	10	400	上级设备容量受限
38429	响水	街北严照明变	10	400	上级设备容量受限
38430	响水	街北严庄2#变	10	400	上级设备容量受限
38431	响水	街西7#变	10	400	上级设备容量受限
38432	响水	六套集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
38433	响水	六套集镇4#变	10	400	上级设备容量受限
38434	响水	六套集镇5#变	10	400	上级设备容量受限
38435	响水	六套集镇6#变	10	400	上级设备容量受限
38436	响水	六套街8#变	10	400	上级设备容量受限
38437	响水	六套街北12#变	10	400	上级设备容量受限
38438	响水	六套街北15#变	10	400	上级设备容量受限
38439	响水	六套街北16#变	10	400	上级设备容量受限
38440	响水	六套街北20#变	10	400	上级设备容量受限
38441	响水	六套街北6#变	10	400	上级设备容量受限
38442	响水	六套街东3#变	10	400	上级设备容量受限
38443	响水	六套街东4#变	10	400	上级设备容量受限
38444	响水	六套街东8#变	10	400	上级设备容量受限
38445	响水	六套街东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38446	响水	六套街南3#变	10	400	上级设备容量受限
38447	响水	六套街南照明变	10	400	上级设备容量受限
38448	响水	六套街西3#变	10	400	上级设备容量受限
38449	响水	六套街西4#变	10	400	上级设备容量受限
38450	响水	六套街西5#变	10	400	上级设备容量受限
38451	响水	六套街西变	10	400	上级设备容量受限
38452	响水	六套街中10#变	10	400	上级设备容量受限
38453	响水	六套街中3#变	10	630	上级设备容量受限
38454	响水	六套街中6#变	10	400	上级设备容量受限
38455	响水	六套街中9#变	10	400	上级设备容量受限
38456	响水	六套街中照明变	10	400	上级设备容量受限
38457	响水	六套敬老院变	10	400	上级设备容量受限
38458	响水	六套粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
38459	响水	六套乡政府1#变	10	400	上级设备容量受限
38460	响水	三庄苗圃变	10	400	上级设备容量受限
38461	响水	乡政府2#变	10	400	上级设备容量受限
38462	响水	育才新区1#变	10	400	上级设备容量受限
38463	响水	六套五套小区1#变	10	400	上级设备容量受限
38464	响水	六套五套小区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38465	响水	六套五套小区8#变	10	400	上级设备容量受限
38466	响水	唐庄八九组	10	200	上级设备容量受限
38467	响水	唐庄八九组2#变	10	200	上级设备容量受限
38468	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	上级设备容量受限
38469	响水	五套何庄2#变	10	400	上级设备容量受限
38470	响水	五套何庄3#变	10	200	上级设备容量受限
38471	响水	五套康庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38472	响水	五套康庄变	10	200	上级设备容量受限
38473	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	上级设备容量受限
38474	响水	五套张庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38475	响水	五套张庄变	10	200	上级设备容量受限
38476	响水	尹庄路北变	10	200	上级设备容量受限
38477	响水	尹庄孙庄变	10	200	上级设备容量受限
38478	响水	季庄2、3组变	10	400	上级设备容量受限
38479	响水	季庄5组	10	200	上级设备容量受限
38480	响水	季庄八十组照明变	10	200	上级设备容量受限
38481	响水	季庄六组变	10	200	上级设备容量受限
38482	响水	季庄七组变	10	200	上级设备容量受限
38483	响水	季庄四七组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38484	响水	季庄五六组变	10	200	上级设备容量受限
38485	响水	季庄一九组变	10	200	上级设备容量受限
38486	响水	六套五套小区3#变	10	400	上级设备容量受限
38487	响水	六套五套小区4#变	10	400	上级设备容量受限
38488	响水	六套五套小区5#变	10	400	上级设备容量受限
38489	响水	六套五套小区6#变	10	400	上级设备容量受限
38490	响水	六套五套小区7#变	10	400	上级设备容量受限
38491	响水	六套小街村2#变	10	200	上级设备容量受限
38492	响水	双民村季庄九组变	10	400	上级设备容量受限
38493	响水	双民村季庄三组变	10	400	上级设备容量受限
38494	响水	五套北变	10	200	上级设备容量受限
38495	响水	五套顾庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38496	响水	五套顾庄变	10	200	上级设备容量受限
38497	响水	五套郭庄变	10	200	上级设备容量受限
38498	响水	五套南变	10	200	上级设备容量受限
38499	响水	五套西2#变	10	200	上级设备容量受限
38500	响水	五套西3#变	10	200	上级设备容量受限
38501	响水	五套张王2#变	10	400	上级设备容量受限
38502	响水	五套张王3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38503	响水	五套张王变	10	200	上级设备容量受限
38504	响水	五套照明西变	10	200	上级设备容量受限
38505	响水	小街6#变	10	400	上级设备容量受限
38506	响水	小街村5#变	10	400	上级设备容量受限
38507	响水	引河2组变	10	200	上级设备容量受限
38508	响水	引河二三组变	10	200	上级设备容量受限
38509	响水	引河二组2#变	10	200	上级设备容量受限
38510	响水	引河集村变	10	400	上级设备容量受限
38511	响水	引河集村管滩2#变	10	400	上级设备容量受限
38512	响水	引河集村管滩组变	10	200	上级设备容量受限
38513	响水	引河集村小街村变	10	400	上级设备容量受限
38514	响水	引河集村一组变	10	200	上级设备容量受限
38515	响水	六套街西9#变	10	400	上级设备容量受限
38516	响水	六套园区1#变	10	400	上级设备容量受限
38517	响水	六套园区2#变	10	400	上级设备容量受限
38518	响水	六套街南2#变	10	400	上级设备容量受限
38519	响水	六套街西10#变	10	400	上级设备容量受限
38520	响水	六套街西2#变	10	200	上级设备容量受限
38521	响水	六套三庄2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38522	响水	六套三庄村4#变	10	200	上级设备容量受限
38523	响水	六套三庄五组	10	200	上级设备容量受限
38524	响水	六套湾港村2#变	10	200	上级设备容量受限
38525	响水	三庄村3#变	10	200	上级设备容量受限
38526	响水	三庄村变	10	200	上级设备容量受限
38527	响水	三庄二六组变	10	200	上级设备容量受限
38528	响水	三庄回民变	10	200	上级设备容量受限
38529	响水	三庄一五组照明变	10	200	上级设备容量受限
38530	响水	孙埝村村委会变	10	400	上级设备容量受限
38531	响水	湾港4#变	10	200	上级设备容量受限
38532	响水	湾港6#变	10	200	上级设备容量受限
38533	响水	湾港7#变	10	200	上级设备容量受限
38534	响水	湾港村5#变	10	200	上级设备容量受限
38535	响水	湾港村8#变	10	200	上级设备容量受限
38536	响水	湾港村9#变	10	315	上级设备容量受限
38537	响水	湾港村变	10	400	上级设备容量受限
38538	响水	湾港新河2#变	10	200	上级设备容量受限
38539	响水	湾港新河变	10	200	上级设备容量受限
38540	响水	湾港新龙1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38541	响水	湾港新龙2#变	10	200	上级设备容量受限
38542	响水	湾港新龙3#变	10	200	上级设备容量受限
38543	响水	五套线三庄村5#变	10	200	上级设备容量受限
38544	响水	五套引河四组变	10	200	上级设备容量受限
38545	响水	小街4#变	10	400	上级设备容量受限
38546	响水	小街村3#变	10	200	上级设备容量受限
38547	响水	小街小元2#变	10	200	上级设备容量受限
38548	响水	小街小元变	10	200	上级设备容量受限
38549	响水	新条11组2#单变	10	200	上级设备容量受限
38550	响水	新条村四组变	10	200	上级设备容量受限
38551	响水	新条村一组2#变	10	200	上级设备容量受限
38552	响水	新条七八组2#变	10	200	上级设备容量受限
38553	响水	新条七八组变	10	200	上级设备容量受限
38554	响水	新条七组3#变	10	200	上级设备容量受限
38555	响水	新条十组3#变	10	200	上级设备容量受限
38556	响水	新条十组4#变	10	400	上级设备容量受限
38557	响水	新条十组变	10	200	上级设备容量受限
38558	响水	新条五六组变	10	200	上级设备容量受限
38559	响水	新条五组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38560	响水	新条一十组变	10	200	上级设备容量受限
38561	响水	新条周庄变	10	400	上级设备容量受限
38562	响水	引河集村四组2#变	10	200	上级设备容量受限
38563	响水	引河三四组照明变	10	400	上级设备容量受限
38564	响水	引河五组变	10	200	上级设备容量受限
38565	响水	引河一二组变	10	400	上级设备容量受限
38566	响水	引河一二组配变	10	200	上级设备容量受限
38567	响水	二套村河口2#变	10	200	上级设备容量受限
38568	响水	二套村新怀变	10	200	上级设备容量受限
38569	响水	二套河口3#变	10	200	上级设备容量受限
38570	响水	二套河口变	10	200	上级设备容量受限
38571	响水	二套老荡变	10	200	上级设备容量受限
38572	响水	二套条河2#变	10	200	上级设备容量受限
38573	响水	二套条河3#变	10	400	上级设备容量受限
38574	响水	二套条河变	10	200	上级设备容量受限
38575	响水	二套线三套士奎2#变	10	200	上级设备容量受限
38576	响水	二套线新丰王庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38577	响水	二套新怀2#变	10	200	上级设备容量受限
38578	响水	二套新怀3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38579	响水	二套新建2#变	10	200	上级设备容量受限
38580	响水	伏兴北港2#变	10	200	上级设备容量受限
38581	响水	伏兴北港变	10	200	上级设备容量受限
38582	响水	伏兴北港南变	10	200	上级设备容量受限
38583	响水	伏兴村2变	10	200	上级设备容量受限
38584	响水	伏兴李庄2#变	10	400	上级设备容量受限
38585	响水	伏兴上滩2#变	10	200	上级设备容量受限
38586	响水	伏兴社区1#变	10	400	上级设备容量受限
38587	响水	伏兴社区2#变	10	400	上级设备容量受限
38588	响水	伏兴王庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38589	响水	伏兴王庄3#变	10	200	上级设备容量受限
38590	响水	伏兴王庄变	10	200	上级设备容量受限
38591	响水	伏兴小元2#变	10	200	上级设备容量受限
38592	响水	伏兴小元3#变	10	200	上级设备容量受限
38593	响水	国华1#变	10	200	上级设备容量受限
38594	响水	三套村兴龙变	10	200	上级设备容量受限
38595	响水	三套国华变	10	200	上级设备容量受限
38596	响水	三套加油站变	10	200	上级设备容量受限
38597	响水	三套敬老院变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38598	响水	三套仕奎5#变	10	200	上级设备容量受限
38599	响水	三套新建1#变	10	200	上级设备容量受限
38600	响水	三套兴龙2#变	10	200	上级设备容量受限
38601	响水	三套周庄2#变	10	315	上级设备容量受限
38602	响水	三套周庄变	10	200	上级设备容量受限
38603	响水	小元变	10	200	上级设备容量受限
38604	响水	新丰龚庄变	10	200	上级设备容量受限
38605	响水	新丰河北变	10	200	上级设备容量受限
38606	响水	新丰老荡2#变	10	200	上级设备容量受限
38607	响水	新丰老荡变	10	200	上级设备容量受限
38608	响水	新丰士奎变	10	200	上级设备容量受限
38609	响水	新丰仕奎2#变	10	200	上级设备容量受限
38610	响水	新丰王庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38611	响水	新丰王庄变	10	200	上级设备容量受限
38612	响水	新丰沿河变	10	200	上级设备容量受限
38613	响水	新丰张大港变	10	200	上级设备容量受限
38614	响水	新丰朱庄变	10	200	上级设备容量受限
38615	响水	运河二套李庄1#变	10	200	上级设备容量受限
38616	响水	运河二套李庄2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38617	响水	运河二套李庄3#变	10	200	上级设备容量受限
38618	响水	运河二套腾庄变	10	200	上级设备容量受限
38619	响水	运河三套新建变	10	200	上级设备容量受限
38620	响水	运河新丰朱庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38621	响水	运河新丰朱庄3#变	10	315	上级设备容量受限
38622	响水	冲西变	10	400	上级设备容量受限
38623	响水	金兰集团1#变	10	400	上级设备容量受限
38624	响水	金兰集团2#变	10	400	上级设备容量受限
38625	响水	金兰集团3#变	10	400	上级设备容量受限
38626	响水	金兰集团4#变	10	400	上级设备容量受限
38627	响水	金兰集团5#变	10	400	上级设备容量受限
38628	响水	金兰集团6#变	10	200	上级设备容量受限
38629	响水	金兰集团7#变	10	400	上级设备容量受限
38630	响水	金兰集团8#变	10	200	上级设备容量受限
38631	响水	罗圩3#变	10	400	上级设备容量受限
38632	响水	罗圩4#变	10	200	上级设备容量受限
38633	响水	小尖罗圩3#变	10	200	上级设备容量受限
38634	响水	小尖罗圩变	10	400	上级设备容量受限
38635	响水	佑东路东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38636	响水	佑东七队变	10	200	上级设备容量受限
38637	响水	佑东一组4#变	10	200	上级设备容量受限
38638	响水	运西冲南2#变	10	200	上级设备容量受限
38639	响水	运西冲南变	10	200	上级设备容量受限
38640	响水	运西冲南南变	10	200	上级设备容量受限
38641	响水	运西冲西南变	10	200	上级设备容量受限
38642	响水	运西郑庄1#变	10	200	上级设备容量受限
38643	响水	运西郑庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38644	响水	五七村变	10	200	上级设备容量受限
38645	响水	五七缪庄变	10	200	上级设备容量受限
38646	响水	五七张庄2＃变	10	400	上级设备容量受限
38647	响水	五七张庄3#变	10	200	上级设备容量受限
38648	响水	五七张庄变	10	200	上级设备容量受限
38649	响水	佑东5组2#变	10	200	上级设备容量受限
38650	响水	佑东路东2#变	10	200	上级设备容量受限
38651	响水	佑东路东3#变	10	400	上级设备容量受限
38652	响水	佑东三组2#变	10	200	上级设备容量受限
38653	响水	佑东三组变	10	200	上级设备容量受限
38654	响水	佑东五组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38655	响水	佑东一组2#变	10	200	上级设备容量受限
38656	响水	佑东一组变	10	200	上级设备容量受限
38657	响水	大通桥变	10	200	上级设备容量受限
38658	响水	单码变	10	200	上级设备容量受限
38659	响水	堆根一组变	10	200	上级设备容量受限
38660	响水	龚集街南变	10	200	上级设备容量受限
38661	响水	龚集李庄变	10	200	上级设备容量受限
38662	响水	林庄变	10	200	上级设备容量受限
38663	响水	三套社区1#变	10	400	上级设备容量受限
38664	响水	三套社区2#变	10	400	上级设备容量受限
38665	响水	三套社区3#变	10	400	上级设备容量受限
38666	响水	三套社区4#变	10	400	上级设备容量受限
38667	响水	三套社区5#变	10	400	上级设备容量受限
38668	响水	三套社区6#变	10	400	上级设备容量受限
38669	响水	孙埝二组1#变	10	400	上级设备容量受限
38670	响水	孙埝二组3#变	10	200	上级设备容量受限
38671	响水	孙埝二组变	10	200	上级设备容量受限
38672	响水	孙埝嵇庄变	10	200	上级设备容量受限
38673	响水	孙埝李庄2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38674	响水	孙埝李庄3#变	10	200	上级设备容量受限
38675	响水	孙埝李庄变	10	200	上级设备容量受限
38676	响水	孙埝三组变	10	200	上级设备容量受限
38677	响水	孙埝四组	10	200	上级设备容量受限
38678	响水	孙埝四组2#变	10	200	上级设备容量受限
38679	响水	孙埝条堆变	10	200	上级设备容量受限
38680	响水	孙埝下甫2#变	10	200	上级设备容量受限
38681	响水	孙埝下甫变	10	200	上级设备容量受限
38682	响水	孙埝小区2#变	10	200	上级设备容量受限
38683	响水	孙埝小区变	10	400	上级设备容量受限
38684	响水	新丰国华2#变	10	200	上级设备容量受限
38685	响水	正茂单马2#变	10	200	上级设备容量受限
38686	响水	正茂单马3#变	10	200	上级设备容量受限
38687	响水	正茂单庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38688	响水	正茂单庄变	10	200	上级设备容量受限
38689	响水	正茂电站变	10	200	上级设备容量受限
38690	响水	正茂二套2#变	10	200	上级设备容量受限
38691	响水	正茂二套3#变	10	200	上级设备容量受限
38692	响水	正茂二套变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
38693	响水	正茂二套组1#变	10	200	上级设备容量受限
38694	响水	正茂林庄1变	10	400	上级设备容量受限
38695	响水	正茂彭庄2#变	10	200	上级设备容量受限
38696	响水	正茂彭庄3＃变	10	200	上级设备容量受限
38697	响水	正茂彭庄电站变	10	400	上级设备容量受限
38698	响水	正茂社区1#变	10	400	上级设备容量受限
38699	响水	正茂社区2#变	10	400	上级设备容量受限
38700	响水	正茂王庄变	10	200	上级设备容量受限
38701	响水	正茂组2#变	10	200	上级设备容量受限
38702	响水	正茂组南变	10	200	上级设备容量受限
38703	响水	四套村变	10	200	本级设备容量受限