

**盐城市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
负荷可开放容量信息**
(2025 年第 3 季度)

截至2025年6月30日，盐城市（县、区）公司10（20）千伏公用配变共有67989台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有63462台，占比93.34%；公用配变负荷容量受限的共有4527台，占比6.66%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	毛巾厂6#变	10	400	7
2	市区	朱庄18#变	10	200	104
3	市区	曙阳23#配变	10	630	326
4	市区	政府6#变	10	400	149
5	市区	金陈2#变	10	400	123
6	市区	河夹线中徐9#公用变	10	200	57
7	市区	兴农线大成18#配变	10	200	121
8	市区	锦城丽景3#楼北S2欧变	10	400	200
9	市区	锦城丽景9#楼西S4欧变	10	400	200
10	市区	金禧家园D区4#配电室2#主变	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11	市区	开创家园4#配电室2#主变	10	800	486
12	市区	金樾府1#配电室2#主变	10	800	480
13	市区	卫校1#S7	10	630	354
14	市区	东方商贸城1#配电室2#主变	10	800	615
15	市区	东方嘉苑1#变压器	10	800	330
16	市区	东方嘉苑2#变压器	10	800	340
17	市区	东方嘉苑3#变压器	10	800	497
18	市区	东方嘉苑4#变压器	10	800	420
19	市区	小海新村1#S6主变	10	630	208
20	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	313
21	市区	万泰时代城3#配电室2#主变	10	800	470
22	市区	永新路5#变	10	200	103
23	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	99
24	市区	通洋路1#公用变	10	400	170
25	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	384
26	市区	巨丰10#箱变主变	10	400	284
27	市区	国贸中心1#配电室2#主变	10	800	631
28	市区	香城世家1#配电室1#主变配电变压器	10	630	245
29	市区	香城世家1#配电室3#主变配电变压器	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30	市区	香城世家1#配电室4#主变配电变压器	10	630	345
31	市区	香城世家1#配电室2#主变配电变压器	10	630	323
32	市区	香城世家2#配电室1#主变配电变压器	10	630	281
33	市区	香城世家2#配电室2#主变配电变压器	10	630	208
34	市区	香城世家2#配电室3#主变配电变压器	10	630	288
35	市区	香城世家2#配电室4#主变配电变压器	10	630	318
36	市区	潘黄世纪新村1#变压器	10	630	263
37	市区	甘露5#变	10	400	188
38	市区	蓝月河谷1#配电室3#主变	10	800	640
39	市区	文泽府邸2#配电室2#主变	10	630	350
40	市区	同心14#变	10	200	63
41	市区	苏豪名邸1#配电室4#变	10	630	251
42	市区	禾成花园1#箱变主变	10	400	281
43	市区	永西4#变	10	400	241
44	市区	金陈3#变	10	200	90
45	市区	裕祥2#变	10	200	24
46	市区	西团10#变	10	200	18
47	市区	三灶5#变	10	400	77
48	市区	新陈11#变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49	市区	民立3#变	10	200	80
50	市区	正东11#变	10	200	73
51	市区	涵洞14#变	10	200	103
52	市区	金陈6#变	10	400	166
53	市区	界沟2#变	10	400	145
54	市区	三里3#变	10	400	130
55	市区	金陈10#变	10	200	10
56	市区	新桥12#变	10	200	0
57	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	499
58	市区	东樾府1#开关站1#主变	10	800	481
59	市区	云图花园3#配电室4#主变	10	800	617
60	市区	华府景城1#	10	500	113
61	市区	水上1#	10	500	382
62	市区	义丰三庄15#配变	10	200	6
63	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	389
64	市区	都邑名邸1#配电室3#主变	10	800	568
65	市区	大洋湾新城6#配电室4#主变	10	800	540
66	市区	禾成花园西区2#配电室4#主变	10	800	412
67	市区	民权社区6#箱变	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68	市区	龙湖天奕3#配电室2#主变	10	800	585
69	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室4#主变	10	630	250
70	市区	凤麟府4#配电室3#主变	10	800	451
71	市区	悦隼时代2#配电室3#主变	10	800	595
72	市区	雍璟园1#开关站2#主变	10	800	492
73	市区	锦海家园南区开关站1#主变	10	800	519
74	市区	东科城南区1#配电室2#主变	10	800	415
75	市区	凤麟府3#配电室4#主变	10	800	486
76	市区	盐公馆1#配电室1#主变	10	800	622
77	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	445
78	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	228
79	市区	东科城南区开关站2#主变	10	630	309
80	市区	火炬传媒S1箱变主变	10	400	165
81	市区	义丰陈庄11#配变	10	200	25
82	市区	北蒋卢村12#变	10	200	65
83	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	0
84	市区	北蒋童成26#变	10	200	68
85	市区	鹏润花园3#配电室4#主变	10	800	382
86	市区	鹏润花园3#配电室3#主变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
87	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	48
88	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	118
89	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	23
90	市区	仓头6#箱变主变	10	400	295
91	市区	双元2#公用变	10	400	49
92	市区	师范工业园S1箱变	10	500	194
93	市区	顺北25#配变	10	400	179
94	市区	风南20#公用变	10	200	30
95	市区	袁河家园东区3#配电室1#主变	10	800	443
96	市区	观棠府2#配电室3#变压器	10	800	415
97	市区	凤凰城小区1#配电室1#主变	10	800	498
98	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	364
99	市区	云图花园2#配电室2#主变	10	800	426
100	市区	高新嘉园二期3#配电室3#变	10	800	601
101	市区	潘黄福利小区1#变	10	315	168
102	市区	凤凰城小区1#配电室3#主变	10	800	432
103	市区	洋尖10#变	10	400	185
104	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	472
105	市区	集镇2号变	10	315	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
106	市区	新陈8#变	10	400	268
107	市区	东团9#变	10	200	104
108	市区	高新嘉园1#配电室2#主变	10	800	513
109	市区	便仓17#变	10	400	172
110	市区	新征6#变	10	400	192
111	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	135
112	市区	娱乐花园S13箱变主变	10	630	188
113	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	569
114	市区	前进2#S10箱变主变	10	500	216
115	市区	鹏润花园开关站1#主变	10	630	268
116	市区	美岸华庭2#配电室4#主变	10	800	622
117	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	35
118	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	67
119	市区	悦珑湾东区3#配电室2#主变	10	800	495
120	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	85
121	市区	璀璨天城2#配电室3#主变	10	800	380
122	市区	华泰景城南苑配电室1#主变	10	800	344
123	市区	鹏润花园开关站2#主变	10	630	191
124	市区	甘露1#变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
125	市区	幼儿园3#箱变主变	10	630	296
126	市区	黄巷9#变	10	200	109
127	市区	富民34#变	10	200	4
128	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室3#主变	10	630	302
129	市区	华泰景城南苑配电室2#主变	10	800	432
130	市区	李灶5#配变	10	400	179
131	市区	鹏润花园1#配电室1#主变	10	800	412
132	市区	鹏润花园1#配电室2#主变	10	800	369
133	市区	阳光嘉园2#配电室2#主变	10	800	360
134	市区	曙光5#变	10	200	58
135	市区	华泰景城南苑配电室4#主变	10	800	349
136	市区	富力金禧家园A区2#配电室1#变压器	10	800	482
137	市区	同心南苑3#配电室3#变	10	800	468
138	市区	花川6#变	10	200	57
139	市区	华泰景城南苑配电室3#主变	10	800	302
140	市区	北工线龙兴12#变	10	200	50
141	市区	高产9#变	10	400	127
142	市区	同心雅苑配电房1#主变	10	800	408
143	市区	凤凰城小区3#配电室1#主变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
144	市区	凤凰城小区3#配电室3#主变	10	800	465
145	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	503
146	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	437
147	市区	李灶10#配变	10	400	116
148	市区	甘露2#变	10	400	266
149	市区	新川12#配变	10	200	78
150	市区	同心雅苑配电房2#主变	10	800	412
151	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	39
152	市区	艳阳14#配变	10	200	54
153	市区	映坝线仁智小区04号箱变	10	630	304
154	市区	鹏润花园1#配电室4#主变	10	800	408
155	市区	鹏润花园1#配电室3#主变	10	800	376
156	市区	兴邦蓝海花园3#配电室3#主变	10	630	271
157	市区	曙阳5#配变	10	200	46
158	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	0
159	市区	鹏润花园2#配电室1#主变	10	630	338
160	市区	鹏润花园2#配电室2#主变	10	630	274
161	市区	鹏润花园2#配电室4#主变	10	630	302
162	市区	曙光8#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
163	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	60
164	市区	金贸花园3#欧变主变	10	630	370
165	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	114
166	市区	鹏润花园3#配电室1#主变	10	800	412
167	市区	鹏润花园3#配电室2#主变	10	800	292
168	市区	鹏润花园2#配电室3#主变	10	630	208
169	市区	铠胜配电室3#变压器	10	630	343
170	市区	铠胜配电室1#变压器	10	630	196
171	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	205
172	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	303
173	市区	雍璟园3#配电室1#主变	10	800	453
174	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	56
175	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑2#变	10	800	508
176	市区	潭尖27#变	10	200	39
177	市区	聚龙豪庭1#配电室3#主变	10	800	533
178	市区	图书馆5#S10	10	630	503
179	市区	大星10#S7箱变主变	10	400	303
180	市区	化纤1#S6	10	500	277
181	市区	新洼23号变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
182	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	104
183	市区	民权36#变	10	200	91
184	市区	荣沁苑小区南区4#配电室3#主变	10	800	589
185	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	68
186	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	65
187	市区	义丰三庄14#配变	10	200	90
188	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	22
189	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	92
190	市区	义丰红星13#配变	10	200	81
191	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	99
192	市区	和美尚苑3#配电室4#主变	10	800	640
193	市区	东南39#配变	10	200	111
194	市区	东南41#配变	10	400	87
195	市区	新街2#主变	10	630	188
196	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	378
197	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室3#主变	10	800	414
198	市区	聚珑东方4#配电室3#主变	10	800	351
199	市区	高新嘉园二期3#配电室2#变	10	800	544
200	市区	秦南宝奎20#变. .	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
201	市区	张庄文化广场配电房1#变	10	800	562
202	市区	瑞尔花园10#配电室2#主变	10	800	489
203	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	133
204	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	266
205	市区	绿地缤纷城4#配电室4#主变	10	630	137
206	市区	泓成花园1#配电室1#主变	10	800	499
207	市区	和美尚苑1#配电室2#主变	10	800	395
208	市区	都市铭城2#配电室3#主变	10	630	264
209	市区	都市铭城2#配电室1#主变	10	630	348
210	市区	都市铭城2#配电室2#主变	10	630	307
211	市区	都市铭城2#配电室4#主变	10	630	326
212	市区	中海九樾2#配电室2#主变	10	630	122
213	市区	大洋湾新城7#配电室4#主变	10	800	588
214	市区	潭溪45#公用变	10	400	234
215	市区	北龙18#公用变	10	200	55
216	市区	潭溪44#公用变	10	200	102
217	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	0
218	市区	潭田23#公用变	10	200	66
219	市区	潭溪46#公用变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
220	市区	荣昌2#配变	10	200	97
221	市区	正东集中区三期1#变	10	630	425
222	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室2#主变	20	800	421
223	市区	招元名邸1#配电室2#主变	10	800	606
224	市区	新粮综合楼箱变	10	500	332
225	市区	红郡府1#用户配电室1#主变	10	800	468
226	市区	尚庄界河7#配变	10	200	61
227	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	0
228	市区	同曦鸣城2#配电室1#主变	10	800	445
229	市区	万锦东园北区2#配电室4#主变	10	630	346
230	市区	金融城14#楼（地下）配电室2#主变	20	800	530
231	市区	在水一方华府3#配电室3#主变	10	630	308
232	市区	圣龙府2#配电室4#主变	10	800	538
233	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	0
234	市区	盐渎院子2#配电室2#变	10	800	404
235	市区	荣沁苑小区南区开关站2#主变	10	630	451
236	市区	袁河家园东区3#配电室2#主变	10	800	602
237	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	79
238	市区	禾成花园西区3#配电室2#主变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
239	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室1#主变	10	630	389
240	市区	义丰倪杨14#配变	10	400	218
241	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	145
242	市区	合景汇悦城西地块6#配电室3主变	10	800	594
243	市区	东城尚品1#配电室3#主变	10	800	456
244	市区	东城尚品1#配电室4#主变	10	800	469
245	市区	东城尚品1#配电室1#主变	10	800	258
246	市区	东城尚品1#配电室2#主变	10	800	423
247	市区	阳光雅居1#变电所1#主变	10	1000	454
248	市区	阳光雅居1#变电所2#主变	10	1000	445
249	市区	联合村23#配变	10	200	0
250	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	60
251	市区	博雅文苑3#配电室3#主变	10	800	276
252	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	467
253	市区	港湾明珠1#配电室3#主变	10	800	498
254	市区	港湾明珠1#配电室1#主变	10	800	471
255	市区	港湾明珠1#配电室2#主变	10	800	378
256	市区	港湾明珠1#配电室4#主变	10	800	514
257	市区	袁坎19号变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
258	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	105
259	市区	翠湖名邸4#配电室2#主变	10	800	398
260	市区	盐中19#变	10	400	151
261	市区	映南线庆元小区01号箱变	10	630	340
262	市区	万达华府5#配电室3#主变	10	800	189
263	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	89
264	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	523
265	市区	朗达铭苑1#开关站2#配变	10	800	392
266	市区	盐城供服配电室1#主变	10	630	330
267	市区	香海新时代名苑1#用户配电室2#主变	10	630	372
268	市区	朗达铭苑2#配电室2#配变	10	800	407
269	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	454
270	市区	富力金禧家园A区7#配电室1#主变	10	800	385
271	市区	新园线锦绣4#S6箱变	10	500	86
272	市区	新建18#变	10	200	46
273	市区	朗达铭苑1#配电室2#配变	10	800	509
274	市区	港湾明珠5#配电室3#主变	10	800	496
275	市区	港湾明珠5#配电室1#主变	10	800	419
276	市区	港湾明珠5#配电室2#主变	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
277	市区	港湾明珠5#配电室4#主变	10	800	512
278	市区	兴隆30#变	10	400	284
279	市区	义丰红星14#配变	10	200	40
280	市区	均和华府4#配电室3#主变	10	800	434
281	市区	冈北线佳富26#箱变	10	500	324
282	市区	青墩集镇29#变	10	400	91
283	市区	吾悦和府沁园2#配电室1#主变	10	800	468
284	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	42
285	市区	新民34#变	10	400	0
286	市区	欣濠世家小区06号变压器	10	800	466
287	市区	潘黄集镇25#变压器	10	400	195
288	市区	西璟文苑1#配电室1#主变	10	800	476
289	市区	荷塘月色5#配电室4#主变	10	800	409
290	市区	聚龙豪庭1#配电室2#主变	10	800	598
291	市区	吴港16#变	10	200	7
292	市区	中东15#配变	10	400	126
293	市区	城东宝龙A地块3#配电室3#主变	10	630	349
294	市区	福裕3#公用变	10	500	0
295	市区	青墩集镇27#变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
296	市区	太和名苑3#配电室1#主变	10	630	351
297	市区	太和名苑3#配电室3#主变	10	630	239
298	市区	太和名苑3#配电室2#主变	10	630	318
299	市区	太和名苑3#配电室4#主变	10	630	243
300	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	488
301	市区	三星16#变	10	400	164
302	市区	光明小区1#箱变	10	400	93
303	市区	八菱花园小区变2#主变	10	800	53
304	市区	八菱花园小区变1#主变	10	800	261
305	市区	爱琴海2#配电室2#主变	10	800	422
306	市区	雍锦华府1#配电室4#主变	10	800	456
307	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	315
308	市区	排涝线迎阳安置楼箱变主变	10	400	180
309	市区	学府S1箱变	10	400	199
310	市区	学府S2箱变	10	400	204
311	市区	新日月4#箱变	10	630	65
312	市区	向阳水岸3#配电室4#主变.	10	800	419
313	市区	向阳水岸3#配电室3#主变.	10	800	459
314	市区	向阳水岸3#配电室2#主变.	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
315	市区	向阳水岸3#配电室1#主变.	10	800	398
316	市区	五洲2#配电室2#主变	10	800	413
317	市区	正东25#变	10	400	153
318	市区	长风线凤城南苑400kVA欧变	10	400	276
319	市区	潭尖26#变	10	200	48
320	市区	红升4#变	10	200	79
321	市区	火炬传媒S2箱变主变	10	400	172
322	市区	凤城北苑2#配电室2#主变	10	800	450
323	市区	圣龙府北区2#配电室1#主变	10	800	600
324	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	320
325	市区	郊区党校1#S9箱变	10	630	279
326	市区	明城线世纪大厦1#S27箱变	10	630	327
327	市区	龙湖天奕3#配电室4#主变	10	800	597
328	市区	福裕线福裕小区6#变	10	400	22
329	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	497
330	市区	东晖锦园3#配电室1#主变	10	800	565
331	市区	驿龙华府西小区1#配电室1#主变	10	800	623
332	市区	金品花园1#S5箱变	10	630	242
333	市区	尚庄万和16#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
334	市区	锦海家园南区1#配电室4#主变	10	800	350
335	市区	文泽府邸2#配电室1#主变	10	630	347
336	市区	才塘20#变	10	400	159
337	市区	杰仕豪庭3#配电室2#主变	10	800	432
338	市区	城东宝龙C地块2#配电室2#主变	10	800	426
339	市区	张庄文明路变	10	400	146
340	市区	前进28#公用变	10	400	139
341	市区	盐南新村5#变	10	400	176
342	市区	馨德苑1#配电室2#主变	10	800	513
343	市区	义丰永新2#配变	10	200	70
344	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	161
345	市区	宏都线开元路2#S23箱变	10	630	167
346	市区	馨德苑2#配电室3#主变	10	800	440
347	市区	欣濠世家小区02号变压器	10	800	438
348	市区	迎湖17#配变	10	200	83
349	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	100
350	市区	同曦鸣城2#配电室2#主变	10	800	462
351	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	0
352	市区	丹凤佳苑2#配电室1#变	10	800	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
353	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	26
354	市区	西璟文苑4#配电室4#主变	10	800	567
355	市区	秦南关陈19#变	10	200	68
356	市区	秦南关陈20#变	10	200	100
357	市区	兴邦蓝海花园2#配电室3#主变	10	800	488
358	市区	双港25#变	10	200	103
359	市区	红星海河湾3#配电室2#主变	10	800	499
360	市区	西璟文苑2#配电室3#主变	10	800	422
361	市区	富力金禧家园A区8#配电室2#主变	10	800	585
362	市区	环城16#	10	400	217
363	市区	米罗戏剧街开关站1#主变	10	800	631
364	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	433
365	市区	宏都线新都S24箱变	10	500	57
366	市区	劝业场2#S5箱变	10	500	310
367	市区	凤麟府5#配电室1#主变	10	800	464
368	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	484
369	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室1#主变	20	800	152
370	市区	新街28#变	10	400	104
371	市区	中南4B景城南区1#配电室1#主变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
372	市区	中南4B景城南区1#配电室2#主变	10	800	387
373	市区	集镇31号配变	10	400	211
374	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室1#主变	20	800	333
375	市区	友权23号变	10	200	39
376	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	310
377	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	11
378	市区	招元名邸7#配电室1#主变	10	800	151
379	市区	合景汇悦城西地块6#配电室1#主变	10	800	599
380	市区	耿伙1#S9	10	630	84
381	市区	顺北17#公用变	10	200	45
382	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	519
383	市区	潭溪36#公用变	10	100	60
384	市区	文泽府邸2#配电室4#主变	10	630	350
385	市区	粮店3#变	10	400	174
386	市区	学中9#配变	10	200	110
387	市区	中海凯旋门南区1#配电室1#主变	10	630	261
388	市区	中海凯旋门南区1#配电室2#主变	10	630	231
389	市区	中海凯旋门南区1#配电室3#主变	10	630	249
390	市区	中海凯旋门南区1#配电室4#主变	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
391	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室1#	10	800	457
392	市区	中南4B景城南区2#配电室1#主变	10	630	294
393	市区	雍锦华府2#配电室1#主变	10	630	352
394	市区	顺北21#公用变	10	200	73
395	市区	北蒋集镇14#变	10	400	130
396	市区	莘野24#公用变	10	200	106
397	市区	振兴大厦	10	400	156
398	市区	金禧家园D区6#配电室1#主变	10	800	613
399	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室3#	10	800	431
400	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室2#	10	800	435
401	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室4#	10	800	435
402	市区	蒋河12#配变	10	200	98
403	市区	学富线蒋河13#配变	10	200	99
404	市区	学富线蒋河14#配变	10	200	9
405	市区	学西线集镇21#配变	10	400	162
406	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室1#	10	800	454
407	市区	创元金域2#配电室3#主变	10	800	484
408	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室2#	10	800	468
409	市区	学富集镇23#配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
410	市区	在水一方华府1#配电室1#主变	10	800	375
411	市区	蓝月河谷1#配电室4#主变	10	800	640
412	市区	中南4B景城南区2#配电室2#主变	10	630	325
413	市区	中南4B景城南区2#配电室3#主变	10	630	318
414	市区	中南4B景城南区2#配电室4#主变	10	630	296
415	市区	东科城北区开关站1#主变	10	630	400
416	市区	秦南关陈21#变	10	400	0
417	市区	锦城丽景开关站1#主变	10	400	185
418	市区	锦城丽景开关站2#主变	10	400	156
419	市区	义丰陈庄12#配变	10	200	70
420	市区	中南4B景城南区3#配电室4#主变	10	630	296
421	市区	中南4B景城南区3#配电室3#主变	10	630	296
422	市区	中南4B景城南区3#配电室2#主变	10	630	326
423	市区	豪德广场北地块配电室3#主变	10	630	375
424	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室4#主变	10	630	345
425	市区	北蒋福泉15#变	10	200	10
426	市区	河夹线河夹9#配变	10	200	88
427	市区	兴农线中徐12#配变	10	200	51
428	市区	陈台11#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
429	市区	兴农线大同8#配变	10	200	65
430	市区	学农线略沿10#配变	10	200	84
431	市区	吾悦和府润园1#开关站1#主变	10	800	441
432	市区	石华24#变	10	200	13
433	市区	学农线连心7#配变	10	200	73
434	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	20
435	市区	东方商贸城开关站4#主变	10	800	625
436	市区	振兴嘉园1#配电室1#主变	10	800	422
437	市区	振兴嘉园1#配电室2#主变	10	800	422
438	市区	振兴嘉园1#配电室3#主变	10	800	409
439	市区	振兴嘉园1#配电室4#主变	10	800	325
440	市区	袁河家园东区5#配电室1#主变	10	630	504
441	市区	中南4B景城南区3#配电室1#主变	10	630	280
442	市区	东河18#箱变主变	10	400	192
443	市区	民权40#变	10	400	0
444	市区	葛武集镇4配变	10	400	117
445	市区	义丰陈庄15#配变	10	200	43
446	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	306
447	市区	友谊19号变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
448	市区	锦城丽景1#楼西S3欧变主变	10	400	38
449	市区	太和名苑5#配电室1#主变	10	630	471
450	市区	宝馨花园2#配电室1#主变	10	800	468
451	市区	大冈勤加22#变	10	200	23
452	市区	三尖16#变	10	400	0
453	市区	凤翔嘉园1#配电室2#主变	10	800	490
454	市区	铂都观邸3#配电室4#主变	10	800	492
455	市区	便仓27#变压器	10	200	54
456	市区	义丰集镇5#配变	10	400	169
457	市区	溪林雅居1#变	10	800	596
458	市区	创元线/向滨线创元金域 2 #配电室4#	10	800	479
459	市区	荷塘月色7#配电室2#主变	10	800	540
460	市区	鞍湖兴福15	10	200	35
461	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室1#	10	800	348
462	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室2#	10	800	298
463	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室4#	10	800	431
464	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室3#	10	800	418
465	市区	时杨15#公用变	10	400	221
466	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
467	市区	学西线时杨16#配变	10	200	12
468	市区	鞍湖兴福17	10	200	62
469	市区	学富线车林10#配变	10	200	88
470	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	97
471	市区	学富线车林11#配变	10	200	127
472	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室1#	10	800	385
473	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室2#	10	800	465
474	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室3#	10	800	150
475	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室4#	10	800	427
476	市区	学富线戚庄12#配变	10	200	96
477	市区	中南7A佳期漫2#配电室2#主变	20	630	303
478	市区	学富线戚庄13#配变	10	200	97
479	市区	学富线园垛1#配变	10	200	76
480	市区	学富线园垛10#配变	10	200	112
481	市区	学富线联河11#配变	10	200	113
482	市区	顺北18#公用变	10	400	271
483	市区	碧桂园二期1#配电室1#变压器	10	630	373
484	市区	碧桂园二期1#配电室2#变压器	10	630	261
485	市区	奥大名居1#变	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
486	市区	奥大名居4#变	10	800	549
487	市区	顺北19#公用变	10	400	228
488	市区	奥大名居2#变	10	800	524
489	市区	黄刘11#配变	10	200	54
490	市区	蟒河15#公用变	10	200	48
491	市区	奥大名居3#变	10	800	578
492	市区	璀璨天城5#配电室4#主变	10	800	503
493	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	355
494	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	467
495	市区	莘野23#公用变	10	200	62
496	市区	洋桥4#箱变	10	500	210
497	市区	碧桂园二期4#配电室1#变压器	10	800	405
498	市区	碧桂园二期4#配电室2#变压器	10	800	383
499	市区	碧桂园二期4#配电室3#变压器	10	800	336
500	市区	碧桂园二期4#配电室4#变压器	10	800	447
501	市区	潭溪35#公用变	10	200	44
502	市区	南龙16#公用变	10	200	7
503	市区	义丰胥仇24#配变	10	200	95
504	市区	镇北18#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
505	市区	义丰胥仇25#配变	10	200	32
506	市区	义丰胥仇22#配变	10	400	129
507	市区	义丰胥仇23#配变	10	200	67
508	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	492
509	市区	月康30#变.	10	400	25
510	市区	南龙19#公用变	10	200	88
511	市区	葛武11#配变	10	200	93
512	市区	万悦花园南区2#配电室2#主变	10	800	421
513	市区	桃源居5#箱变变压器	10	630	174
514	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	500
515	市区	新世家开关站1#主变	10	800	590
516	市区	新世家开关站2#主变	10	800	526
517	市区	新世家2#配电室1#变	10	800	491
518	市区	香江枫景名苑西区1#配电室3#主变	10	800	414
519	市区	红星海河湾东区1#配电室2#主变	10	630	381
520	市区	新世家2#配电室3#变	10	800	562
521	市区	新世家2#配电室4#变	10	800	474
522	市区	紫兴线保健院2#箱变主变	10	630	380
523	市区	万悦花园北区1#配电室3#主变	10	630	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
524	市区	聚龙豪庭4#配电室1#主变	10	800	575
525	市区	新世家2#配电室2#变	10	800	484
526	市区	东南40#配变	10	400	117
527	市区	恒大名都5#配电室1#主变	10	800	358
528	市区	恒大名都5#配电室2#主变	10	800	444
529	市区	恒大名都5#配电室3#主变	10	800	350
530	市区	恒大名都5#配电室4#主变	10	800	390
531	市区	潘黄杨坝6#变变压器	10	500	252
532	市区	爱琴海商业1#配电室3#主变	10	800	424
533	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	363
534	市区	北蒋雨生17#变	10	200	41
535	市区	北蒋红沥13#变	10	200	76
536	市区	北蒋远景5#变	10	200	75
537	市区	凤城北苑（东区）2#充电桩箱变	10	200	159
538	市区	北蒋卢村10#变	10	400	0
539	市区	大洋湾新城2#配电室2#主变	10	800	590
540	市区	北蒋红沥14#变	10	200	91
541	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	63
542	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
543	市区	新佳城4#配电室1#主变	10	800	589
544	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	401
545	市区	华樾花园3#配电室1#主变	10	800	299
546	市区	荣沁苑小区南区1#配电室1#主变	10	630	450
547	市区	金禧家园D区1#配电室2#变压器	10	800	512
548	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室3#主变	10	800	397
549	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	457
550	市区	潘黄兴民小区1#变	10	400	176
551	市区	科宝达箱变1#主变	10	400	64
552	市区	金樾府2#配电室2#主变	10	800	495
553	市区	五星10#箱变主变	10	400	112
554	市区	圣龙府1#配电室1#主变	10	800	640
555	市区	尚庄界河3#配变	10	400	99
556	市区	界河4#配变	10	200	0
557	市区	北堡1#配变	10	200	21
558	市区	界河2#配变	10	200	0
559	市区	集镇7#配变	10	200	108
560	市区	袁邵12#配变	10	200	95
561	市区	集镇10#配变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
562	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	53
563	市区	新民村8#变	10	200	22
564	市区	吴徐5#配变	10	200	0
565	市区	吴徐6#配变	10	200	0
566	市区	三洼4#变	10	315	90
567	市区	冈中所集镇6号配变	10	200	72
568	市区	加谷6#配变	10	200	38
569	市区	宏城1#S1	10	500	173
570	市区	城区开发7#	10	400	82
571	市区	新星10#配变	10	200	0
572	市区	外运1#	10	500	39
573	市区	大冈联合村10#配变	10	200	0
574	市区	世纪城小区变1#主变	10	1000	278
575	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	0
576	市区	加州东郡2#配电室1#主变	10	1000	389
577	市区	加州东郡2#配电室2#主变	10	1000	335
578	市区	永西9#变	10	400	146
579	市区	石华16#变	10	200	33
580	市区	陈台13#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
581	市区	丽阳小区1#变电所1#主变	10	1000	571
582	市区	丽阳小区1#变电所2#主变	10	1000	485
583	市区	丽阳小区1#变电所3#主变	10	1000	477
584	市区	加州东郡1#配电室2#主变	10	1000	389
585	市区	丽阳小区1#变电所4#主变	10	1000	590
586	市区	小区3#欧式箱变	10	630	321
587	市区	小区4#欧式箱变	10	630	250
588	市区	小区5#欧式箱变	10	630	262
589	市区	北港26#变	10	100	11
590	市区	园中园小区2#箱变	10	500	157
591	市区	育才小区1#公用变	10	500	95
592	市区	农民公寓1#箱变	10	400	162
593	市区	福锦苑小区1#环网变	10	500	196
594	市区	方向2#箱变	10	630	219
595	市区	福锦苑小区2#变	10	500	243
596	市区	农民公寓2#箱变	10	400	193
597	市区	永明商住楼1#变复制	10	500	156
598	市区	富民22#变	10	200	103
599	市区	卧龙小区箱变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
600	市区	阳光家园箱变	10	630	158
601	市区	三洼11#变	10	400	180
602	市区	三灶9#变	10	200	0
603	市区	三灶10#	10	200	57
604	市区	三灶12#变	10	200	0
605	市区	月青8#变	10	200	14
606	市区	龙冈青龙11号杆上配变	10	200	90
607	市区	民航21#变	10	200	76
608	市区	光荣10#变	10	400	34
609	市区	才坝9#变	10	400	98
610	市区	塘西8#配变	10	200	58
611	市区	方明8#变	10	200	115
612	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	30
613	市区	东方绿地配电室1#主变	10	630	150
614	市区	东方绿地配电室2#主变	10	630	276
615	市区	华府景城配电室1#主变	10	1000	266
616	市区	华府景城配电室2#主变	10	1000	256
617	市区	光荣9#变	10	400	206
618	市区	世纪欧变	10	630	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
619	市区	王庄小区变	10	400	201
620	市区	民权16#变	10	200	33
621	市区	北李9#变	10	200	0
622	市区	北李10#变	10	200	75
623	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	123
624	市区	政府3#变	10	315	169
625	市区	政府4#变	10	315	138
626	市区	郑通13#变	10	200	41
627	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	49
628	市区	义丰胥仇11#配变	10	400	128
629	市区	裕祥6#变	10	200	10
630	市区	美满9#配变	10	200	90
631	市区	曙阳10#配变	10	200	52
632	市区	庆丰14#配变	10	200	0
633	市区	车苑华庭小区1#主变	10	800	356
634	市区	车苑华庭小区2#主变	10	800	240
635	市区	车苑华庭小区3#主变	10	1000	581
636	市区	车苑华庭S5箱变	10	500	174
637	市区	华虹1#主变,	10	500	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
638	市区	盐阜医院1#S4	10	630	444
639	市区	盐塘线潘黄康乐小区5#箱变	10	630	293
640	市区	新苑小区箱变	10	315	82
641	市区	北蒋童成10#变	10	200	61
642	市区	金庭线印象S1欧变	10	630	220
643	市区	金庭线印象S2欧变	10	500	170
644	市区	印象S3欧变	10	630	268
645	市区	印象S4欧变	10	500	186
646	市区	金庭线印象S5欧变	10	500	179
647	市区	义丰集镇11#配变	10	315	0
648	市区	义丰石庄5#配变	10	400	169
649	市区	开东线开发大桥箱变	10	500	319
650	市区	万户新村10#	10	400	95
651	市区	头灶小区1#变美式箱变02008	10	500	163
652	市区	头灶小区2#变美式箱变	10	500	195
653	市区	潘黄刘朋8#变	10	315	63
654	市区	伍东10#变	10	200	147
655	市区	构港9#变	10	200	69
656	市区	新河小区3#配变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
657	市区	新河小区4#配变	10	400	50
658	市区	月湖花城2#小区S4箱变主变	10	500	79
659	市区	东方绿苑2#变电所1#主变	10	1250	424
660	市区	东方绿苑2#变电所2#主变	10	1250	218
661	市区	盐塘线潘黄康乐小区6#变	10	630	91
662	市区	盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	0
663	市区	盐塘线潘黄康乐小区8#箱变	10	630	154
664	市区	潘黄大厦1#箱变	10	400	106
665	市区	福盛苑	10	250	81
666	市区	同心8#变	10	200	0
667	市区	三灶11#变	10	400	149
668	市区	西徐5#变	10	400	64
669	市区	五星公寓配电室1#主变	10	1000	424
670	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	426
671	市区	五星公寓1#S2箱变	10	500	191
672	市区	五星公寓2#S1箱变	10	500	280
673	市区	公用15#配变	10	400	0
674	市区	绍林16#变	10	200	95
675	市区	缘源小区S22箱变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
676	市区	缘源小区S21箱变. . 配变	10	630	275
677	市区	缘源小区S20箱变	10	630	270
678	市区	缘源小区S19箱变01	10	630	325
679	市区	缘源小区S18箱变	10	500	206
680	市区	缘源小区S17箱变	10	630	279
681	市区	缘源小区S16箱变	10	630	246
682	市区	坞港5#配变	10	200	56
683	市区	曙阳8#配变	10	200	47
684	市区	曙阳9#配变	10	200	49
685	市区	利民6#配变	10	200	101
686	市区	李灶6#配变	10	400	51
687	市区	中意房产2#欧变	10	800	337
688	市区	小区1#欧式箱变	10	630	301
689	市区	中意房产1#欧变	10	800	190
690	市区	小区2#欧式箱变	10	500	215
691	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	123
692	市区	野陆6#配变	10	100	0
693	市区	野陆7#配变	10	200	60
694	市区	海棠嘉园1#箱变	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
695	市区	海棠嘉园2#箱变	10	630	320
696	市区	虹鑫苑1#小区变2#主变	10	500	269
697	市区	虹鑫苑1#小区变1#主变	10	500	271
698	市区	虹鑫苑2#小区变2#主变	10	800	391
699	市区	学西线集镇12#配变	10	315	39
700	市区	义丰建工家园	10	630	266
701	市区	义丰亲水家园	10	250	75
702	市区	古亭9#变	10	200	121
703	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	372
704	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	287
705	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	264
706	市区	华庆3#主变	10	630	262
707	市区	富民1#箱变变压器	10	630	342
708	市区	义丰振兴公寓箱变	10	630	374
709	市区	民强11#配变	10	200	149
710	市区	迎宾路菜场2#S1	10	630	324
711	市区	民强10#配变	10	400	100
712	市区	虹鑫苑S2x箱变主变	10	315	111
713	市区	嘉利花园小区2#主变	10	800	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
714	市区	大李7#配变	10	200	0
715	市区	义丰丰盛花苑1#环网箱变	10	500	159
716	市区	义丰丰盛花苑2变箱变	10	500	152
717	市区	时杨11#配变	10	200	51
718	市区	学西线时杨7#配变	10	400	86
719	市区	嘉利花园小区1#主变	10	800	313
720	市区	钱庄8#变	10	200	85
721	市区	东郊新村3#S1箱变主变	10	250	94
722	市区	富康路变	10	200	41
723	市区	钱庄9#	10	200	87
724	市区	张庄建业路变	10	400	234
725	市区	龙海8#变	10	200	41
726	市区	龙海9#变	10	200	78
727	市区	虹鑫苑2#小区变1#主变	10	800	400
728	市区	加州东郡1#配电室1#主变	10	1000	419
729	市区	陈井10#变	10	200	91
730	市区	龙兴5#公用变	10	400	0
731	市区	才塘10#变	10	100	18
732	市区	圩洋13#变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
733	市区	青墩13#变	10	400	178
734	市区	洋湾10#变	10	200	38
735	市区	洋湾9#变	10	200	135
736	市区	先锋8#变	10	200	40
737	市区	聚贤线伍西14#变	10	200	140
738	市区	兴农线大成12#配变	10	200	61
739	市区	潭尖11#变	10	200	62
740	市区	陈井11#变	10	200	57
741	市区	青年苑1#S2箱变主变	10	800	150
742	市区	龙冈冈南8#杆上配变	10	200	30
743	市区	锦绣花园2#箱变	10	630	298
744	市区	华景园2#欧变	10	800	360
745	市区	华兴S1箱变	10	630	240
746	市区	华兴S2箱变	10	800	448
747	市区	华兴S3箱变	10	800	446
748	市区	华兴S4箱变	10	800	443
749	市区	新建11#配变	10	200	24
750	市区	郑通14#变	10	400	225
751	市区	郑通12#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
752	市区	龙冈集镇5#杆上配变	10	400	53
753	市区	友权14号变	10	200	53
754	市区	大星七组2#	10	315	252
755	市区	园中园西区1#欧变	10	630	224
756	市区	园中园西区2#欧变	10	630	273
757	市区	园中园西区3#欧变	10	630	230
758	市区	园中园西区4#欧变	10	630	219
759	市区	勤加11#公用变	10	200	0
760	市区	双元6#	10	400	238
761	市区	永宁寺	10	400	107
762	市区	新建9#变	10	200	100
763	市区	方明11#变	10	200	59
764	市区	倪杰14#变	10	200	18
765	市区	农科花苑变电所1#主变	10	1000	549
766	市区	农科花苑变电所2#主变	10	1000	374
767	市区	新港17#变	10	200	19
768	市区	冈中所杨韦村10号配变	10	200	78
769	市区	义丰集镇9#配变	10	315	131
770	市区	集镇4#变	10	500	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
771	市区	宝林1#箱变	10	500	150
772	市区	宝林2#箱变	10	500	193
773	市区	南映3#变	10	400	227
774	市区	地震台	10	315	159
775	市区	庆元07号变	10	200	0
776	市区	袁坎08号变	10	200	68
777	市区	中国银行S1	10	315	128
778	市区	潘黄伍冈13#变	10	80	40
779	市区	黄金海岸变电所1#主变	10	1000	482
780	市区	庆元10号变	10	200	90
781	市区	龙胜1#箱变	10	400	185
782	市区	铁家港2#变1	10	630	247
783	市区	兆泉花园1#箱变20219201001	10	400	182
784	市区	集镇11#配变	10	400	170
785	市区	新洼16号变	10	200	6
786	市区	新洼14号变	10	200	67
787	市区	新洼15号变	10	200	46
788	市区	静心园1#配电室主变	10	630	261
789	市区	月湖花城2#配电室1#主变	10	1250	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
790	市区	月湖花城2#配电室2#主变	10	1250	603
791	市区	月湖花城2#配电室3#主变	10	1000	530
792	市区	幸福小区1#变	10	630	352
793	市区	先锋9#变	10	200	53
794	市区	安龙10号变	10	200	48
795	市区	安龙11号变	10	200	27
796	市区	仁智15号变	10	200	57
797	市区	前营11#变	10	200	51
798	市区	前营12#变	10	200	37
799	市区	前营13#变	10	200	20
800	市区	方向18#变	10	200	52
801	市区	大洋13#	10	400	221
802	市区	新洋15#	10	400	169
803	市区	自然10#变	10	200	56
804	市区	方向17#变	10	200	39
805	市区	构港12#变	10	400	73
806	市区	构港11#变	10	200	56
807	市区	和泰家园1#变电所01#变	10	1000	424
808	市区	和泰家园1#变电所002主变	10	1000	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
809	市区	和泰家园1#变电所003#变	10	1250	554
810	市区	新滩5#变	10	200	102
811	市区	新滩6#变	10	400	168
812	市区	黄尖7#变	10	200	54
813	市区	黄尖1#变	10	200	69
814	市区	大滩7#变	10	200	56
815	市区	花川5#变	10	200	56
816	市区	香榭星城小区1#变	10	1000	545
817	市区	香榭星城小区2#变	10	1000	584
818	市区	民立6#变	10	200	24
819	市区	铁家港1#变1	10	630	290
820	市区	蔡墩12号变	10	200	1
821	市区	长春10#变	10	200	88
822	市区	袁坎09号变	10	200	89
823	市区	倪杰17#变	10	200	70
824	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	99
825	市区	镇西2#杆上配变	10	400	194
826	市区	南龙17#公用变	10	200	50
827	市区	加谷7#配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
828	市区	港东5#变	10	200	78
829	市区	东团5#变	10	200	89
830	市区	鞍湖曲东14号	10	200	72
831	市区	新洋港居委会4#变	10	200	96
832	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	0
833	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	32
834	市区	大地苑3#S2欧式箱变主变	10	630	382
835	市区	海关线马庄S1箱变	10	630	467
836	市区	学农线略沿8#配变	10	200	67
837	市区	指南15#变	10	200	93
838	市区	文澜苑3#箱变主变	10	630	190
839	市区	新洋17#变	10	400	139
840	市区	新洋18#变	10	400	101
841	市区	曙光9#变	10	400	50
842	市区	袁坎10号变	10	200	52
843	市区	黄尖5#变	10	200	66
844	市区	自然16#变	10	200	89
845	市区	涵洞8#变	10	400	198
846	市区	潮东2#变	10	250	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
847	市区	三里14#变	10	200	99
848	市区	富民17#变	10	200	44
849	市区	富民23#变	10	200	95
850	市区	阆院小区配电室1#主变	10	500	238
851	市区	阆院小区配电室2#主变	10	500	111
852	市区	中东9#配变	10	200	65
853	市区	新征5#变	10	200	27
854	市区	兴农线大同9#配变	10	200	95
855	市区	新建15#	10	200	82
856	市区	鞍湖兴福1号	10	200	34
857	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	72
858	市区	秦南千秋6#变	10	200	40
859	市区	鞍湖港北11号	10	200	102
860	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	71
861	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	67
862	市区	新冲14#配变	10	200	88
863	市区	兴农线周伙6#配变	10	200	37
864	市区	庆西19#公用变	10	200	14
865	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
866	市区	石华6#变	10	200	90
867	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	69
868	市区	民立1#变	10	400	184
869	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	78
870	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	95
871	市区	学农线略沿2#配变	10	200	46
872	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	103
873	市区	龙碾5#变	10	200	0
874	市区	加谷4#配变	10	200	73
875	市区	镇西13#变	10	200	60
876	市区	新兴9#变	10	200	91
877	市区	新兴8#变	10	400	210
878	市区	新兴5#变	10	200	62
879	市区	新同8#变	10	200	56
880	市区	新同7#变	10	400	195
881	市区	新同6#变	10	200	89
882	市区	涵洞9#变	10	200	110
883	市区	新闻3#变	10	200	84
884	市区	集镇19号变	10	315	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
885	市区	集镇20号变	10	400	55
886	市区	思源14#变	10	200	52
887	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	130
888	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	82
889	市区	冈中所兴隆村5号配变	10	200	7
890	市区	兴农线大成3#配变	10	200	96
891	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	40
892	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	14
893	市区	冈中所同桂14#变	10	200	93
894	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	58
895	市区	陈台9#杆上配变	10	200	123
896	市区	集镇18#配变	10	200	76
897	市区	永西1#杆上配变	10	200	64
898	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	93
899	市区	永西6#杆上配变	10	200	91
900	市区	永西8#杆上配变	10	200	0
901	市区	潮河9#配变	10	200	78
902	市区	公用5#配变	10	400	2
903	市区	正洋6#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
904	市区	东南30#配变	10	400	101
905	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	123
906	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	91
907	市区	正泰置业1#	10	630	168
908	市区	正泰置业2#	10	630	130
909	市区	大庆新村6#	10	630	194
910	市区	安龙12号变	10	200	35
911	市区	玉新小区2#变	10	400	50
912	市区	长春4#变	10	200	67
913	市区	盐南新村S1箱变主变	10	400	241
914	市区	金沙旺角变电所2#主变	10	500	262
915	市区	金沙旺角变电所1#主变	10	500	290
916	市区	瑞华房产变电所1#主变	10	1000	448
917	市区	瑞华房产变电所2#主变	10	1000	543
918	市区	农机S1	10	500	325
919	市区	白阳9#配变	10	200	8
920	市区	界沟6#变	10	200	65
921	市区	时杨5#配变	10	200	122
922	市区	学中3#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
923	市区	学农线联河5#配变	10	200	88
924	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	114
925	市区	新兴11#变	10	200	36
926	市区	头灶32#变	10	200	64
927	市区	甘露14#变	10	400	0
928	市区	加谷16#配变	10	200	62
929	市区	便仓9#变	10	400	136
930	市区	庆西15#变变压器	10	200	42
931	市区	东南37#配变	10	200	101
932	市区	学富线联河10#配变	10	200	118
933	市区	陈井21#变	10	400	239
934	市区	学富集镇25#配变	10	400	168
935	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	0
936	市区	郑通24#变	10	200	82
937	市区	新元7#配变	10	400	136
938	市区	新同10#变	10	400	205
939	市区	学农线联河15#配变	10	200	12
940	市区	新同小区4#变	10	400	67
941	市区	潭田8#公用变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
942	市区	新同小区3#变	10	400	153
943	市区	高教公寓1#开关站2#主变	10	800	497
944	市区	高教公寓1#开关站3#主变	10	800	429
945	市区	古河12#变	10	200	83
946	市区	新永15#变	10	200	57
947	市区	冈中所集镇11号配变	10	400	41
948	市区	华祥置业2#小区变1#主变	10	1000	536
949	市区	华祥置业2#小区变2#主变	10	1000	410
950	市区	鸿基奥园1#主变	10	800	478
951	市区	鸿基奥园2#主变	10	800	384
952	市区	北龙港集镇11#变	10	200	52
953	市区	凤南8#公用变	10	200	82
954	市区	庆西11#公用变	10	200	0
955	市区	新嘉源3#配电室1#主变	10	800	419
956	市区	新嘉源3#配电室2#主变	10	800	443
957	市区	新嘉源3#配电室3#主变	10	800	426
958	市区	新嘉源3#配电室4#主变	10	800	424
959	市区	高教公寓2#配电室1#主变	10	800	472
960	市区	高教公寓2#配电室2#主变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
961	市区	高教公寓2#配电室3#主变	10	800	459
962	市区	高教公寓2#配电室4#主变	10	800	510
963	市区	果林7#公用变	10	200	42
964	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	174
965	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	40
966	市区	新南8#变	10	200	0
967	市区	甘露16#变	10	200	62
968	市区	前营14#变	10	200	81
969	市区	前营16#变	10	200	98
970	市区	甘露18#变	10	200	16
971	市区	民生11#综合变	10	200	109
972	市区	民生12#综合变	10	200	100
973	市区	华景园2#变电所1#主变	10	630	316
974	市区	华景园2#变电所2#主变	10	630	206
975	市区	燕舞集团1#S5	10	630	325
976	市区	高教公寓1#开关站1#主变	10	800	464
977	市区	高教公寓1#开关站4#主变	10	800	517
978	市区	北港16#变	10	200	41
979	市区	镇北13#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
980	市区	朗地英郡2#配电室1#主变	10	800	309
981	市区	朗地英郡2#配电室2#主变	10	800	284
982	市区	月康22#变	10	200	67
983	市区	方向22#变	10	200	0
984	市区	明亮12#变	10	200	49
985	市区	方向23#变	10	200	96
986	市区	古元11#变	10	200	82
987	市区	新建13#变	10	200	82
988	市区	镇北11#杆上配变	10	200	119
989	市区	镇北14#变	10	200	17
990	市区	和泰嘉园主供3#欧变01	10	630	263
991	市区	倪杰18#变	10	200	97
992	市区	倪杰19#变	10	200	37
993	市区	倪杰22#变	10	200	104
994	市区	倪杰23#变	10	200	80
995	市区	倪杰24#变	10	200	81
996	市区	倪杰25#变	10	200	72
997	市区	坞港7#配变	10	200	83
998	市区	龙海13#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
999	市区	民联20#变	10	200	78
1000	市区	龙冈集镇25#变.	10	400	135
1001	市区	北港13#变	10	200	57
1002	市区	北港15#变	10	200	55
1003	市区	潘黄何桥18#变	10	200	111
1004	市区	潘黄杨坝20#变	10	400	77
1005	市区	新墩南小区3#变	10	400	126
1006	市区	杨侍13#配变	10	400	76
1007	市区	宏心13#变	10	200	65
1008	市区	华泰景城配电室1#主变	10	800	417
1009	市区	新日月9#箱变. 高压间隔配电变压器	10	630	143
1010	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	253
1011	市区	华泰景城配电室3#主变	10	800	448
1012	市区	金庭苑A区1#S3箱变主变	10	630	223
1013	市区	三洼15#变	10	200	76
1014	市区	金庭苑A区2#S4箱变主变	10	800	315
1015	市区	金庭苑A区变电所1#主变	10	800	446
1016	市区	金庭苑A区变电所2#主变	10	800	374
1017	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室1#主变	10	800	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1018	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室2#主变	10	800	318
1019	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室3#主变	10	800	247
1020	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室4#主变	10	800	320
1021	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室2#主变	10	800	420
1022	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室1#主变	10	800	252
1023	市区	盐阜小区S8	10	630	355
1024	市区	石华21#变	10	200	53
1025	市区	石华22#变	10	200	92
1026	市区	石华23#变	10	200	85
1027	市区	人民路8#变	10	200	110
1028	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	640
1029	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	92
1030	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	82
1031	市区	八菱华庄9#S11箱变主变	10	630	327
1032	市区	通港新村S5	10	400	278
1033	市区	成庄13#变	10	200	24
1034	市区	洋湾10#配变	10	200	101
1035	市区	环城西路	10	315	50
1036	市区	鞍湖三旺8号	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1037	市区	联鑫置业S3	10	250	16
1038	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	24
1039	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	98
1040	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	85
1041	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	58
1042	市区	宏都线新都S20箱变	10	500	6
1043	市区	工业园18#美变	10	500	71
1044	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	53
1045	市区	华泰景城配电室2#主变	10	800	439
1046	市区	电教馆S5箱变	10	630	11
1047	市区	古亭11#变	10	200	102
1048	市区	华泰景城配电室4#主变	10	800	492
1049	市区	三龙16号变	10	200	78
1050	市区	袁坎12号变	10	200	95
1051	市区	华西苑小区变05001	10	630	292
1052	市区	依云香溪1#欧变001	10	315	172
1053	市区	集镇14#变012	10	200	94
1054	市区	新纪元小区变018	10	630	340
1055	市区	奥康苑1#变	10	500	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1056	市区	奥康苑2#变	10	500	209
1057	市区	北龙集镇9#箱变	10	400	113
1058	市区	宾达嘉园1#箱变01002	10	800	309
1059	市区	宾达嘉园3#箱变004	10	630	251
1060	市区	宾达嘉园4#箱变010	10	630	296
1061	市区	百安居1#箱变	10	630	302
1062	市区	宾达嘉园2#箱变007	10	630	232
1063	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	317
1064	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	302
1065	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	85
1066	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	151
1067	市区	悦泰S7	10	400	211
1068	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	106
1069	市区	新墩西小区2#S3箱变1#主变	10	630	126
1070	市区	新墩西小区1#S2箱变1#主变	10	630	233
1071	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	28
1072	市区	石华20#变	10	200	50
1073	市区	龙桥22#变	10	200	128
1074	市区	钱庄10#变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1075	市区	三尖9#变	10	315	15
1076	市区	北蒋福泉7#变	10	200	42
1077	市区	华景园5#箱变	10	630	150
1078	市区	东升18#变	10	400	178
1079	市区	东升16#变	10	400	293
1080	市区	学林线学林雅苑1#变电所1#主变	10	1000	350
1081	市区	学林线学林雅苑1#变电所2#主变	10	800	209
1082	市区	学林线学林雅苑2#变电所3#主变	10	1000	418
1083	市区	学林线学林雅苑2#变电所4#主变	10	1250	994
1084	市区	东华置业公变	10	250	107
1085	市区	学林线荣城置业小区变电所1#主变	10	1000	518
1086	市区	学林线荣城置业小区变电所2#主变	10	1250	707
1087	市区	中东2#变	10	200	116
1088	市区	潘黄集镇18#变	10	400	158
1089	市区	曙阳12#配变	10	200	86
1090	市区	北蒋厉民4#变	10	200	0
1091	市区	国飞尚城C区	10	630	258
1092	市区	曙阳11#配变	10	200	4
1093	市区	古河8#变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1094	市区	嘉华花园	10	630	210
1095	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	116
1096	市区	袁河7#变	10	200	91
1097	市区	古河9#变	10	200	54
1098	市区	南映1#变	10	200	84
1099	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	15
1100	市区	拆迁配套美变	10	630	111
1101	市区	李坝14号变	10	200	64
1102	市区	集镇17 号变	10	200	80
1103	市区	金水湾5#小区变4#主变	10	800	359
1104	市区	华虹2#欧变	10	500	266
1105	市区	华虹4#欧变	10	400	115
1106	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	53
1107	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	78
1108	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	164
1109	市区	瑞都新城1#变电所1#主变	10	630	238
1110	市区	瑞都新城1#变电所2#主变	10	630	290
1111	市区	瑞都新城2#变电所1#主变	10	500	202
1112	市区	瑞都新城2#变电所2#主变	10	500	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1113	市区	瑞都新城1#箱变主变	10	630	306
1114	市区	瑞都新城2#箱变主变	10	630	273
1115	市区	瑞都新城3#箱变主变	10	630	281
1116	市区	紫荆苑1#变电所1#主变	10	1000	560
1117	市区	紫荆苑1#变电所2#主变	10	1000	369
1118	市区	珠溪花园1#变	10	500	214
1119	市区	葛武6配变	10	400	95
1120	市区	葛武董伙11#配变	10	400	159
1121	市区	新洋16#	10	315	50
1122	市区	华通3#	10	500	223
1123	市区	永西11#变	10	200	117
1124	市区	海龙S2箱变	10	500	0
1125	市区	永西10#变	10	200	91
1126	市区	北港12#配变	10	200	93
1127	市区	月湖花城1#配电室3#主变	10	1000	326
1128	市区	新民8#配变	10	200	114
1129	市区	美满8#配变	10	200	92
1130	市区	东闸6#箱变主变	10	500	254
1131	市区	风洋4#变	10	315	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1132	市区	民联10#变	10	200	102
1133	市区	民联11#变	10	200	91
1134	市区	民联12#变	10	200	69
1135	市区	民联14#变	10	200	69
1136	市区	东团2#变	10	200	73
1137	市区	东团1#变	10	200	100
1138	市区	东团15#变	10	200	86
1139	市区	秦南灯塔12#变	10	200	12
1140	市区	领秀嘉园2#小区变1#主变	20	1000	469
1141	市区	领秀嘉园2#小区变2#主变	20	1000	404
1142	市区	领秀嘉园2#小区变3#主变	20	1000	383
1143	市区	领秀嘉园2#小区变4#主变	20	1000	567
1144	市区	镇西10#变	10	200	55
1145	市区	紫荆苑2#变电所1#主变	10	1000	376
1146	市区	紫荆苑2#变电所2#主变	10	1000	539
1147	市区	新永11#变	10	200	48
1148	市区	翰香花园1#变电所1#主变	10	800	418
1149	市区	翰香花园1#变电所2#主变	10	800	310
1150	市区	翰香花园2#变电所1#主变	10	630	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1151	市区	翰香花园2#变电所2#主变	10	630	198
1152	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	301
1153	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	348
1154	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	480
1155	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	546
1156	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	85
1157	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	285
1158	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	229
1159	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	295
1160	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	236
1161	市区	充电站箱变001	10	630	199
1162	市区	阳光线领秀嘉园2#欧变	20	630	272
1163	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	341
1164	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	202
1165	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	243
1166	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	257
1167	市区	阳光线领秀嘉园1#欧变	20	630	247
1168	市区	中海置业变电所1#主变	10	630	413
1169	市区	中海置业变电所2#主变	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1170	市区	昊壹房产配电室1#主变	10	800	456
1171	市区	昊壹房产配电室2#主变	10	800	381
1172	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	234
1173	市区	惠民花园6#S4	10	630	151
1174	市区	惠民花园1#S3	10	630	293
1175	市区	新洋港居委会2#变	10	200	101
1176	市区	公用18#配变	10	200	123
1177	市区	学富线蒋河9#配变	10	400	8
1178	市区	公用19#配变	10	400	147
1179	市区	艳阳11#配变	10	200	25
1180	市区	上潘5配变	10	200	8
1181	市区	葛武东塘8配变	10	400	145
1182	市区	潘黄刘朋4#变	10	315	26
1183	市区	倪杰12#变	10	200	78
1184	市区	东团7#变	10	200	65
1185	市区	南映18#变	10	200	130
1186	市区	东团11#变	10	200	62
1187	市区	东团12#变	10	200	81
1188	市区	东团8#变	10	315	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1189	市区	东团14#变	10	200	93
1190	市区	东团10#变	10	200	75
1191	市区	仁智16号变	10	400	218
1192	市区	红升19号变	10	200	90
1193	市区	惠民花园2#S2	10	500	242
1194	市区	惠民花园3#S1	10	630	227
1195	市区	洋尖7#变	10	200	72
1196	市区	新街17#变	10	400	128
1197	市区	港东4#变	10	400	107
1198	市区	秦南富康10#变	10	200	81
1199	市区	秦南美满11#变	10	200	96
1200	市区	河夹线河夹5#配变	10	200	49
1201	市区	聚贤线伍西15#变	10	200	124
1202	市区	新桥15#变	10	400	195
1203	市区	宗凌10#配变	10	400	120
1204	市区	宗凌9#配变	10	200	4
1205	市区	葛武新杨6#配变	10	200	0
1206	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	209
1207	市区	中远线嘉园S1欧变	10	630	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1208	市区	中远线嘉园S3欧变	10	630	224
1209	市区	中远线嘉园S4欧变	10	630	314
1210	市区	红升20号变	10	200	79
1211	市区	新建10#变	10	200	58
1212	市区	新建11#变	10	200	80
1213	市区	陈台15#变	10	400	207
1214	市区	黄巷8#变	10	200	80
1215	市区	钱江方洲北区9#配电室1#主变	10	800	249
1216	市区	钱江方洲北区9#配电室2#主变	10	800	99
1217	市区	钱江方洲北区6#变电所1#主变	10	630	168
1218	市区	钱江方洲北区6#变电所2#主变	10	630	12
1219	市区	城区开发2#	10	400	162
1220	市区	前进7#配变	10	200	50
1221	市区	潭溪16#公用变	10	200	4
1222	市区	新灶08号变	10	200	0
1223	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	26
1224	市区	李坝11号变	10	200	52
1225	市区	南舍21号变	10	50	31
1226	市区	李坝13号变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1227	市区	蔡尖3#欧变主变	10	630	308
1228	市区	蔡尖2#欧变主变	10	630	259
1229	市区	盛世华城北苑小区变电所1#主变	10	500	174
1230	市区	盛世华城北苑小区变电所2#主变	10	500	218
1231	市区	富民19#变	10	200	115
1232	市区	坞港6#配变	10	200	61
1233	市区	洋桥6#变	10	200	79
1234	市区	构港14#变	10	200	82
1235	市区	构港13#变	10	200	61
1236	市区	抬头14#配变	10	200	84
1237	市区	集镇21#变	10	400	146
1238	市区	民生10#综合变	10	200	138
1239	市区	塘西9#配变	10	200	67
1240	市区	高产4#变	10	200	109
1241	市区	丽阳小区1#箱变	10	630	220
1242	市区	伍佑小商品市场	10	400	225
1243	市区	圩洋14#变	10	200	127
1244	市区	公用20#配变	10	400	100
1245	市区	桂英7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1246	市区	桂英8#配变	10	200	71
1247	市区	潮墩6#配变	10	200	30
1248	市区	光明东园1#开关站1#主变	10	1250	753
1249	市区	光明东园1#开关站2#主变	10	1250	478
1250	市区	光明东园1#配电室1#主变	10	1250	753
1251	市区	光明东园1#配电室2#主变	10	1250	604
1252	市区	光明东园2#配电室1#主变	10	1250	461
1253	市区	光明东园2#配电室2#主变	10	1250	688
1254	市区	光明东园3#配电室1#主变	10	1250	732
1255	市区	光明东园3#配电室2#主变	10	1250	608
1256	市区	仁和广场S1	10	315	49
1257	市区	阳光水岸变电所1#主变	10	500	146
1258	市区	阳光水岸变电所2#主变	10	500	178
1259	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	143
1260	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	237
1261	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	198
1262	市区	利民11#变	10	200	0
1263	市区	潭尖10#变	10	200	94
1264	市区	潭尖12#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1265	市区	月康19#变	10	200	28
1266	市区	正洋9#配变	10	200	42
1267	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	306
1268	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	227
1269	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	299
1270	市区	梅苑小区欧变主变	10	630	357
1271	市区	文萃苑3#变	10	630	212
1272	市区	文萃苑4#变	10	630	259
1273	市区	金水湾3#小区变1#主变	10	800	14
1274	市区	金水湾3#小区变2#主变	10	800	123
1275	市区	潭尖13#变	10	400	144
1276	市区	三尖7#变	10	400	0
1277	市区	集镇11#变	10	315	92
1278	市区	月青9#变	10	200	12
1279	市区	明城线文汇苑S3环网箱变	10	630	151
1280	市区	明城线文汇苑S2箱变	10	500	218
1281	市区	紫元线香城美地1#变电所1#变	10	1000	430
1282	市区	紫元线香城美地1#变电所2#变	10	1000	511
1283	市区	紫元线香城美地2#变电所3#变	10	1000	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1284	市区	紫元线香城美地2#变电所4#变	10	1000	413
1285	市区	紫元线香城美地2#变电所5#变	10	1000	424
1286	市区	制药厂宿舍3#公用变	10	400	184
1287	市区	民航16#变	10	200	157
1288	市区	才坝10#变	10	400	80
1289	市区	三龙13号变	10	200	71
1290	市区	伍港08号变	10	200	53
1291	市区	兆顺11号变	10	200	15
1292	市区	新洼13号变	10	400	239
1293	市区	万胜16#变	10	200	121
1294	市区	联盟11#变	10	200	0
1295	市区	潭田5#公用变	10	200	0
1296	市区	兴农线连心12#配变	10	200	83
1297	市区	兴农线连心13#配变	10	200	0
1298	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	100
1299	市区	大字时代名都1#箱变主变	10	400	0
1300	市区	金水湾5#小区变1#主变	10	800	383
1301	市区	金水湾5#小区变2#主变	10	800	373
1302	市区	金水湾5#小区变3#主变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1303	市区	秦南富康8#变	10	100	10
1304	市区	月湖花城S1箱变主变	10	500	165
1305	市区	新墩花园美变003001	10	630	121
1306	市区	公园道1#配电室1#主变	10	800	214
1307	市区	公园道1#配电室2#主变	10	800	381
1308	市区	公园道1#配电室3#主变	10	800	244
1309	市区	公园道1#配电室4#主变	10	800	235
1310	市区	公用26#配变	10	400	117
1311	市区	涵洞1#变	10	200	72
1312	市区	潮墩7#配变	10	200	48
1313	市区	利民9#配变	10	200	29
1314	市区	塘西10#配变	10	200	105
1315	市区	塘西11#配变	10	200	71
1316	市区	公用25#配变	10	400	117
1317	市区	东团6#变	10	200	90
1318	市区	董伙12#配变	10	200	46
1319	市区	上潘6#配变	10	200	8
1320	市区	紫兴线华荣房产美变	10	315	170
1321	市区	汇通商贸小区变3#变	10	1000	641

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1322	市区	东景苑1#配电室1#主变	10	630	363
1323	市区	东景苑1#配电室2#主变	10	630	493
1324	市区	东景苑1#配电室3#主变	10	630	232
1325	市区	东景苑1#配电室4#主变	10	630	256
1326	市区	东景苑小区2#配电室1#主变	10	800	339
1327	市区	东景苑小区2#配电室2#主变	10	800	410
1328	市区	古亭10#变	10	200	0
1329	市区	东景苑1#箱变	10	315	130
1330	市区	东景苑2#箱变	10	500	175
1331	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	40
1332	市区	海棠苑配电室2#主变	10	800	519
1333	市区	海棠苑配电室1#主变	10	800	417
1334	市区	庆丰16#配变	10	200	69
1335	市区	庆丰17#配变	10	400	191
1336	市区	庆丰15#配变	10	400	47
1337	市区	新建15#配变	10	200	79
1338	市区	新川8#配变	10	200	89
1339	市区	龙海10#变	10	200	50
1340	市区	新兴7#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1341	市区	加谷10#配变	10	200	26
1342	市区	兴业线新河小区5#公变	10	400	255
1343	市区	兴业线幼儿园2#公变	10	400	171
1344	市区	兴业线大兴3#小区公变	10	400	0
1345	市区	华通1#	10	500	268
1346	市区	水利宿舍3#S1	10	630	234
1347	市区	正东10#变	10	200	84
1348	市区	才塘11#变	10	200	96
1349	市区	野陆8#公用变	10	200	0
1350	市区	黄刘9#配变	10	200	59
1351	市区	黄刘8#配变	10	200	141
1352	市区	护陇11#配变	10	200	64
1353	市区	新星11#配变	10	400	113
1354	市区	义丰集镇14#配变	10	200	159
1355	市区	龙冈冈南9#杆上配变	10	400	110
1356	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	43
1357	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	0
1358	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	91
1359	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1360	市区	孙吴5#变	10	200	94
1361	市区	孙吴6#变	10	200	134
1362	市区	跃马11#变	10	200	88
1363	市区	跃马12#变	10	200	98
1364	市区	西区集镇12#变	10	400	135
1365	市区	西区集镇13号变	10	400	65
1366	市区	西区集镇15号变	10	400	168
1367	市区	先锋11#变	10	200	86
1368	市区	先锋15#变	10	200	29
1369	市区	新民村12#变	10	200	101
1370	市区	潘黄益丰13#变	10	200	0
1371	市区	潘黄伍冈14#变	10	200	90
1372	市区	潘黄益丰12变	10	200	142
1373	市区	潘黄益丰11#变	10	400	222
1374	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	18
1375	市区	鞍湖港北12号	10	200	126
1376	市区	果林6#公用变	10	100	12
1377	市区	正东9#变	10	200	76
1378	市区	凤南9#公用变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1379	市区	凤南10#公用变	10	400	164
1380	市区	公用21#配变	10	200	34
1381	市区	新建13#配变	10	200	62
1382	市区	兆丰8#配变	10	200	19
1383	市区	兆丰9#配变	10	200	30
1384	市区	加谷8#配变	10	200	73
1385	市区	陈井13#变	10	200	75
1386	市区	文华名城2#配电室1#主变	10	630	210
1387	市区	文华名城2#配电室2#主变	10	630	279
1388	市区	文华名城2#配电室3#主变	10	630	339
1389	市区	文华名城2#配电室4#主变	10	630	159
1390	市区	凤凰小区S1箱变001002	10	500	169
1391	市区	凤凰小区S2环网箱变003	10	500	112
1392	市区	凤凰小区S3箱变004	10	500	238
1393	市区	河夹线中兴集镇6#配变	10	400	184
1394	市区	学农线陈祁11#配变	10	200	20
1395	市区	河夹线中徐10#配变	10	200	0
1396	市区	河夹线施湾8#配变	10	200	43
1397	市区	光华7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1398	市区	圩洋15#变	10	400	261
1399	市区	鞍湖集镇9号	10	200	118
1400	市区	头灶18#变	10	400	18
1401	市区	新界12#变	10	200	12
1402	市区	新界11#变	10	200	42
1403	市区	头灶20#变	10	400	144
1404	市区	陈台16#变	10	200	32
1405	市区	陈台17#变	10	200	83
1406	市区	袁河8#变	10	200	23
1407	市区	古河11#变	10	200	0
1408	市区	裕祥9#变	10	200	77
1409	市区	新园线天江5#箱变	10	630	302
1410	市区	集镇7#变	10	400	150
1411	市区	双林16#变	10	200	132
1412	市区	新洋24#变	10	400	226
1413	市区	南洋路2#	10	630	309
1414	市区	河畔之星2#箱变主变	10	500	91
1415	市区	鞍湖三旺10号	10	200	81
1416	市区	惠民花园4#	10	630	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1417	市区	惠民花园5#	10	630	322
1418	市区	鞍湖三旺9号	10	100	0
1419	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	313
1420	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	285
1421	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	321
1422	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	441
1423	市区	民航24#综合变	10	200	36
1424	市区	西潮6#配变	10	400	240
1425	市区	盐东5#变	10	400	0
1426	市区	黄海6#变	10	400	0
1427	市区	紫兴线商住小区2#S1箱变	10	400	67
1428	市区	东升3#(低压光伏)	10	400	10
1429	市区	悦心园1#主变	10	1000	392
1430	市区	悦心园2#主变	10	1000	324
1431	市区	人防S4主变	10	200	36
1432	市区	德基置业配电室1#主变	10	800	338
1433	市区	德基置业配电室2#主变	10	800	337
1434	市区	新洋22#变	10	400	120
1435	市区	新洋23#变	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1436	市区	新嘉源公寓1#配电室3#主变	10	800	461
1437	市区	新嘉源公寓1#配电室1#主变	10	800	502
1438	市区	新嘉源公寓1#配电室2#主变	10	800	486
1439	市区	新嘉源公寓1#配电室4#主变	10	800	531
1440	市区	新嘉源公寓2#配电室3#主变	10	800	412
1441	市区	新嘉源公寓2#配电室1#主变	10	800	464
1442	市区	新嘉源公寓2#配电室4#主变	10	800	541
1443	市区	新嘉源公寓2#配电室2#主变	10	800	453
1444	市区	嘉元置业配电室1#主变	10	630	326
1445	市区	嘉元置业配电室2#主变	10	630	381
1446	市区	嘉元置业配电室3#主变	10	630	504
1447	市区	嘉元置业配电室4#主变	10	630	370
1448	市区	嘉元置业1#欧变	10	630	340
1449	市区	嘉元置业2#欧变	10	630	406
1450	市区	嘉元置业3#欧变	10	630	359
1451	市区	嘉元置业4#欧变	10	630	344
1452	市区	镇南5#变	10	200	18
1453	市区	家苑线恒荣S14箱变	10	630	226
1454	市区	家苑线恒荣S15箱变（用户）	10	630	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1455	市区	北蒋江尧7#变	10	200	0
1456	市区	义丰三庄8#配变	10	200	44
1457	市区	北蒋集镇10#变	10	200	75
1458	市区	北蒋合兴7#变	10	200	73
1459	市区	学富集镇15#配变	10	200	0
1460	市区	义丰三官8#配变	10	200	84
1461	市区	冈中所民生村15号配变	10	200	24
1462	市区	李庄10#配变	10	200	45
1463	市区	三湾14#配变	10	200	137
1464	市区	麟南13#变	10	400	118
1465	市区	吴徐11#配变	10	200	81
1466	市区	义丰集镇10#配变	10	400	188
1467	市区	高产8#变	10	200	0
1468	市区	曙光11#变	10	400	75
1469	市区	青墩集镇7#变	10	400	135
1470	市区	新城花园1#配电室1#主变	10	630	241
1471	市区	新城花园1#配电室2#主变	10	500	133
1472	市区	新城花园2#配电室1#主变	10	800	453
1473	市区	新城花园2#配电室2#主变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1474	市区	新利6#配变	10	200	60
1475	市区	金色水岸1#箱变	20	500	183
1476	市区	金色水岸2#箱变	20	500	149
1477	市区	西袁6#	10	315	231
1478	市区	东河14#变	10	315	215
1479	市区	松江路充电站公变	10	400	174
1480	市区	供电北村2#	10	500	288
1481	市区	利民12#变	10	200	0
1482	市区	三英9#	10	315	213
1483	市区	南舍19号变	10	200	122
1484	市区	清恩04号变	10	200	51
1485	市区	长春12#变	10	200	87
1486	市区	长春11#变	10	200	107
1487	市区	文化家园1#变	10	400	184
1488	市区	北蒋卢村3#变	10	200	51
1489	市区	盐中10#变	10	200	117
1490	市区	农民集中居住区变	10	400	138
1491	市区	洋桥8#变	10	400	214
1492	市区	金色水岸1#配电室1#主变	20	1000	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1493	市区	金色水岸1#配电室2#主变	20	1000	293
1494	市区	金色水岸1#配电室3#主变	20	1000	394
1495	市区	三洼5#变	10	200	47
1496	市区	北龙10#公用变	10	200	55
1497	市区	便仓16#变	10	200	0
1498	市区	人武部S7箱变	10	630	258
1499	市区	华兴步行街S8箱变	10	630	144
1500	市区	正丰10号变	10	200	134
1501	市区	思源9#变	10	200	90
1502	市区	新陈15#变	10	200	92
1503	市区	明亮10#变	10	200	94
1504	市区	民权17#变	10	200	48
1505	市区	富民20#变	10	200	100
1506	市区	中意房产1#变电所1#主变	10	800	258
1507	市区	中意房产1#变电所2#主变	10	800	316
1508	市区	新川6#配变	10	200	53
1509	市区	北蒋盛花7#变	10	200	0
1510	市区	太极大厦1#S1箱变	10	500	154
1511	市区	大冈联合村11#配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1512	市区	南纬线大赛S6箱变	10	200	149
1513	市区	王姚14号变	10	200	76
1514	市区	同兴11#配变	10	200	0
1515	市区	戴伙7#公用变	10	200	0
1516	市区	北蒋雨生7#变	10	200	86
1517	市区	伍龙02号变	10	200	58
1518	市区	园中园西区5#欧变	10	630	183
1519	市区	园中园西区6#欧变	10	630	173
1520	市区	盐中11#变	10	400	60
1521	市区	洋湾11#变	10	200	139
1522	市区	新场10#变	10	400	38
1523	市区	构港15#变	10	400	295
1524	市区	集镇13#变	10	315	39
1525	市区	缘源小区2#箱变	10	500	163
1526	市区	缘源小区3#箱变	10	500	188
1527	市区	缘源小区5#箱变	10	630	389
1528	市区	缘源小区4#箱变配电变压器	10	500	175
1529	市区	家苑线明珠苑2#配电室1#主变	10	1000	520
1530	市区	家苑线明珠苑2#配电室2#主变	10	1000	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1531	市区	世纪大道7#公用变	10	400	227
1532	市区	城中1#公馆1#配电室1#主变	10	800	472
1533	市区	城中1#公馆1#配电室2#主变	10	800	502
1534	市区	城中1#公馆1#配电室3#主变	10	800	461
1535	市区	城中1#公馆1#配电室4#主变	10	800	331
1536	市区	新同小区1#变	10	400	169
1537	市区	洪义6#变	10	200	36
1538	市区	新同小区2#变	10	200	16
1539	市区	富民18#变	10	200	86
1540	市区	板土08号变	10	200	17
1541	市区	瓢城饭店S12箱式变	10	630	504
1542	市区	妇幼保健院S13	10	500	318
1543	市区	新陈12#变	10	200	21
1544	市区	盐城中学S14	10	630	491
1545	市区	潭溪18#公用变	10	200	15
1546	市区	庆西13#公用变	10	200	0
1547	市区	莘野12#公用变	10	400	0
1548	市区	新陈13#变	10	200	67
1549	市区	金龙小区	10	315	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1550	市区	乡南4#变	10	400	152
1551	市区	兴农6#变	10	200	89
1552	市区	黄尖小区1#变	10	400	151
1553	市区	永和2#变	10	200	90
1554	市区	中舍花园小区1#配电室1#主变	10	800	430
1555	市区	中舍花园小区1#配电室2#主变	10	800	290
1556	市区	中舍花园小区1#配电室3#主变	10	800	416
1557	市区	中舍花园小区1#配电室4#主变	10	800	308
1558	市区	中舍花园2#配电室1#主变	10	800	377
1559	市区	中舍花园2#配电室2#主变	10	800	91
1560	市区	中舍花园2#配电室3#主变	10	800	303
1561	市区	中舍花园2#配电室4#主变	10	800	148
1562	市区	中舍花园小区3#配电室4#主变	10	800	318
1563	市区	自然11#变	10	200	85
1564	市区	中舍花园小区3#配电室1#主变	10	800	362
1565	市区	中舍花园小区3#配电室2#主变	10	800	112
1566	市区	中舍花园小区3#配电室3#主变	10	800	433
1567	市区	集镇19号变	10	400	123
1568	市区	中路3#变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1569	市区	大冈联合村12#配变	10	200	11
1570	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	161
1571	市区	同兴9#配变	10	200	86
1572	市区	新街19#变	10	400	186
1573	市区	新港25#变	10	200	89
1574	市区	洋尖14#变	10	200	97
1575	市区	洋尖8#变	10	200	87
1576	市区	金大洋1#小区变1#主变	10	1000	323
1577	市区	金大洋1#小区变2#主变	10	1000	494
1578	市区	金大洋1#小区变3#主变	10	630	139
1579	市区	文港小学	10	315	172
1580	市区	开东线新河三号小区3#变	10	400	154
1581	市区	永和7#变	10	200	44
1582	市区	永和8#变	10	200	75
1583	市区	洋桥7#变	10	400	147
1584	市区	公用27#配变	10	400	128
1585	市区	城区政府3#S13	10	630	288
1586	市区	大洋15#变	10	400	286
1587	市区	东团17#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1588	市区	东团19#变	10	200	88
1589	市区	民联16#变	10	200	91
1590	市区	东团18#变	10	200	78
1591	市区	大洋17#变	10	400	257
1592	市区	月康21#变	10	200	97
1593	市区	云竹苑小区变1#主变	10	500	238
1594	市区	云竹苑小区变2#主变	10	500	244
1595	市区	大洋14#变	10	400	201
1596	市区	兴业线消防大队箱变	10	630	489
1597	市区	大滩8#变	10	200	90
1598	市区	盛景天城1#S1	10	500	251
1599	市区	新陈14#变	10	200	74
1600	市区	蟒河9#公用变	10	400	188
1601	市区	曙光02号变	10	400	204
1602	市区	金溪苑	10	400	205
1603	市区	轻工业局	10	315	240
1604	市区	集镇23#配变	10	400	31
1605	市区	集镇22#配变	10	400	0
1606	市区	轴承厂S2	10	630	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1607	市区	生生超市S1	10	630	300
1608	市区	奥景华府1#配电室1#主变	10	630	183
1609	市区	奥景华府1#配电室2#主变	10	630	124
1610	市区	费胜洋小区	10	200	54
1611	市区	光明9#配变	10	200	0
1612	市区	恒荣世家2#配电室3#主变	10	1000	482
1613	市区	三星17#变	10	200	11
1614	市区	涵洞10#变	10	200	46
1615	市区	涵洞11#变	10	200	49
1616	市区	新街18#变	10	400	96
1617	市区	新滩7#变	10	200	78
1618	市区	方向20#变	10	200	64
1619	市区	方向19#变	10	200	61
1620	市区	方向21#变	10	200	83
1621	市区	古元9#变	10	200	96
1622	市区	新同5#变	10	200	93
1623	市区	万户新村13#	10	400	87
1624	市区	万户新村11#	10	400	10
1625	市区	万户新村14#	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1626	市区	新桥14#变	10	400	125
1627	市区	双烈11#变	10	200	61
1628	市区	双烈12#变	10	200	45
1629	市区	双烈13#变	10	200	60
1630	市区	新永12#变	10	200	11
1631	市区	联盟12#变	10	200	54
1632	市区	三里16#变	10	400	168
1633	市区	食品公司4#	10	400	218
1634	市区	曙光10#变	10	200	45
1635	市区	新港18#变	10	200	65
1636	市区	太极大厦2#S12	10	630	333
1637	市区	古元10#变	10	200	96
1638	市区	自然13#变	10	200	47
1639	市区	洋湾7#配变	10	200	38
1640	市区	自然12#变	10	200	109
1641	市区	工业园20#箱变主变	10	400	13
1642	市区	东港路2#箱变	10	630	260
1643	市区	东港路1#箱变	10	630	433
1644	市区	指南10#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1645	市区	利民8#配变	10	200	90
1646	市区	友权15号变	10	200	46
1647	市区	友谊12号变	10	200	62
1648	市区	永和11#变	10	200	120
1649	市区	永和13#变	10	200	86
1650	市区	潮河6#配变	10	200	102
1651	市区	黄尖4#变	10	200	112
1652	市区	抬头17#配变	10	400	131
1653	市区	和泰嘉园2#小区变1#主变	10	1000	423
1654	市区	和泰嘉园2#小区变2#主变	10	1250	506
1655	市区	和泰嘉园2#小区变3#主变	10	1250	646
1656	市区	南映20#变	10	200	160
1657	市区	民航23#综合变	10	200	28
1658	市区	同心10#变	10	200	136
1659	市区	同心11#变	10	200	76
1660	市区	新场13#变	10	200	142
1661	市区	东徐15#变	10	400	184
1662	市区	东徐16#变	10	400	137
1663	市区	东徐17#变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1664	市区	张庄集镇12#公变	10	400	98
1665	市区	张庄集镇13#变	10	400	114
1666	市区	东徐14#变	10	200	7
1667	市区	东徐12#变	10	315	44
1668	市区	黄尖3#变	10	400	201
1669	市区	新闻1#变	10	400	180
1670	市区	新闻4#变	10	200	92
1671	市区	王姚16号变	10	200	76
1672	市区	洪义5#变	10	200	67
1673	市区	王姚15号变	10	200	78
1674	市区	花川8#变	10	200	82
1675	市区	花川7#变	10	200	72
1676	市区	新港19#变	10	200	86
1677	市区	中东10#配变	10	200	93
1678	市区	桂英9#配变	10	200	48
1679	市区	洋尖9#变	10	400	254
1680	市区	洋尖13#变	10	200	107
1681	市区	美满11#配变	10	200	82
1682	市区	美满10#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1683	市区	王庄14#变	10	200	79
1684	市区	王庄13#变	10	200	93
1685	市区	王庄11#变	10	200	43
1686	市区	王庄10#变	10	200	37
1687	市区	郑通16#变	10	200	66
1688	市区	张庄镇王庄15#变	10	200	26
1689	市区	富港12#配变	10	200	13
1690	市区	富港14#配变	10	400	61
1691	市区	富港13#配变	10	200	0
1692	市区	新兴卫生院住宅楼	10	315	158
1693	市区	古河10#变	10	200	18
1694	市区	丰乐9#配变	10	200	28
1695	市区	恒荣世家2#配电室5#主变	10	1000	800
1696	市区	恒荣世家2#配电室6#主变	10	1000	548
1697	市区	港东7#变	10	200	102
1698	市区	港东6#变	10	200	48
1699	市区	永和10#变	10	200	37
1700	市区	民立7#变	10	200	70
1701	市区	恒荣世家2#配电室4#主变	10	1000	553

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1702	市区	泰山庙	10	500	309
1703	市区	砂石场2#S2	10	630	481
1704	市区	庆丰18#配变	10	200	64
1705	市区	曙阳14#配变	10	200	79
1706	市区	潮河5#配变	10	200	81
1707	市区	艳阳12#配变	10	200	34
1708	市区	三龙14号变	10	200	37
1709	市区	伍港11号变	10	200	27
1710	市区	伍港09号变	10	200	10
1711	市区	伍港10号变	10	400	142
1712	市区	仁智17号变	10	200	56
1713	市区	新灶11号变	10	200	69
1714	市区	新灶10号变	10	200	61
1715	市区	清恩07号变	10	400	91
1716	市区	新洼17号变	10	200	81
1717	市区	新洼18号变	10	200	40
1718	市区	新洼19号变	10	200	93
1719	市区	新洼20号变	10	200	67
1720	市区	黄巷2#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1721	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	118
1722	市区	东团16#变	10	200	62
1723	市区	风洋5#变	10	100	0
1724	市区	新民13#(低压光伏)	10	400	296
1725	市区	花苑小区箱变	10	630	129
1726	市区	佳富11#配变	10	200	0
1727	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	71
1728	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	199
1729	市区	中马3#变400KVA	10	400	95
1730	市区	高校线都市豪庭S4欧变	10	630	178
1731	市区	福兴16#变	10	200	123
1732	市区	东团4#变	10	200	64
1733	市区	北蒋盛花6#变	10	200	39
1734	市区	金福龙大厦2#箱变	10	630	227
1735	市区	金福龙大厦1#箱变	10	630	307
1736	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	66
1737	市区	北蒋卢村7#变	10	200	34
1738	市区	程实8#配变	10	200	0
1739	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1740	市区	秦南灯塔2#变	10	200	24
1741	市区	新洼21号变	10	200	77
1742	市区	新建12#配变	10	315	176
1743	市区	新街4#变	10	400	254
1744	市区	永和9#变	10	200	101
1745	市区	永和12#变	10	200	112
1746	市区	永和14#变	10	200	82
1747	市区	洋尖11#变	10	200	41
1748	市区	洋尖12#变	10	200	132
1749	市区	新闸11#变	10	400	220
1750	市区	新闸12#变	10	200	116
1751	市区	涵洞6#变	10	200	68
1752	市区	潭溪17#公用变	10	400	169
1753	市区	倪杰15#变	10	200	110
1754	市区	方明10#变	10	200	100
1755	市区	镇西11#变	10	200	65
1756	市区	陈台14#变	10	200	84
1757	市区	陈台12#变	10	200	53
1758	市区	永西12#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1759	市区	三里15#变	10	400	214
1760	市区	青墩12#变	10	400	224
1761	市区	集镇21#配变	10	400	134
1762	市区	石华18#变	10	200	79
1763	市区	集镇24#配变	10	400	29
1764	市区	丰乐10#配变	10	200	63
1765	市区	跃进13#变	10	400	103
1766	市区	抬头16#配变	10	200	48
1767	市区	抬头15#配变	10	200	72
1768	市区	同兴10#配变	10	200	78
1769	市区	通榆幼儿园1#S2箱变	10	630	244
1770	市区	通榆幼儿园2#S1箱变	10	630	125
1771	市区	昌明2#箱变	10	500	181
1772	市区	中意房产开闭所1#主变	10	1000	371
1773	市区	中意房产开闭所2#主变	10	1000	392
1774	市区	东塘11#变	10	400	126
1775	市区	东塘10配变	10	200	0
1776	市区	葛武东塘9配变	10	200	22
1777	市区	葛武育才7#配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1778	市区	领秀嘉园1#小区变1#主变	20	1000	308
1779	市区	领秀嘉园1#小区变2#主变	20	1000	390
1780	市区	领秀嘉园1#小区变3#主变	20	1000	529
1781	市区	领秀嘉园1#小区变4#主变	20	1000	515
1782	市区	葛武集镇8#配变	10	400	177
1783	市区	集镇7#配变	10	200	0
1784	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	107
1785	市区	公用22#配变	10	400	114
1786	市区	公用24#配变	10	400	182
1787	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	0
1788	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	87
1789	市区	秦南市区6#杆上配变	10	200	63
1790	市区	秦南市区5#杆上配变	10	315	122
1791	市区	秦南市区2#变	10	200	8
1792	市区	秦南市区4#杆上配变	10	100	28
1793	市区	秦南市区1#杆上配变	10	100	27
1794	市区	成庄12#变	10	400	188
1795	市区	郑通15#变	10	200	28
1796	市区	龙海11#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1797	市区	龙胜2#箱变002	10	400	210
1798	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	210
1799	市区	蟒南16#变	10	200	134
1800	市区	秦南市区7#杆上配变	10	200	15
1801	市区	汇通商贸小区变1#变	10	800	492
1802	市区	汇通商贸小区变2#变	10	800	310
1803	市区	榆河路五巷S6箱变	10	630	263
1804	市区	集镇11#变.	10	400	137
1805	市区	便仓集镇12#变	10	400	124
1806	市区	便仓20#变	10	200	92
1807	市区	便仓集镇13#变	10	400	169
1808	市区	便仓18#变	10	200	56
1809	市区	民生13#变	10	200	44
1810	市区	中路港公变9#变	10	200	71
1811	市区	冈中所杨韦村15号配变	10	400	165
1812	市区	冈中所杨韦村16号配变	10	200	15
1813	市区	新港22#变	10	200	38
1814	市区	新港24#变	10	200	44
1815	市区	曙光12#变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1816	市区	集镇12#变	10	400	1
1817	市区	头灶19#变	10	200	67
1818	市区	才坝11#变	10	400	90
1819	市区	新港23#变	10	200	79
1820	市区	三星19#变	10	200	106
1821	市区	冈中所书楼村13号配变	10	200	0
1822	市区	冈中所书楼村14号配变	10	100	30
1823	市区	新港20#变	10	200	97
1824	市区	月青10#变	10	200	21
1825	市区	绍林20#变	10	200	69
1826	市区	月康20#变	10	400	99
1827	市区	头灶21#变	10	200	70
1828	市区	龙庙2#变	10	200	78
1829	市区	龙庙4#变	10	200	58
1830	市区	龙庙3#变	10	400	51
1831	市区	冈中所书楼村11号配变	10	200	58
1832	市区	冈中所书楼村12号配变	10	400	157
1833	市区	冈中所杨韦村14号配变	10	200	59
1834	市区	冈中所杨韦村13号配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1835	市区	陈井12#变	10	200	61
1836	市区	青墩14#变	10	200	10
1837	市区	家园S2箱变变压器	10	630	311
1838	市区	红升07号变	10	200	116
1839	市区	生建8#配变	10	400	61
1840	市区	福兴19#变	10	200	113
1841	市区	福兴18#变	10	200	54
1842	市区	陈台2#变	10	200	48
1843	市区	新界13#变	10	200	26
1844	市区	头灶25#变	10	200	31
1845	市区	头灶24#变	10	200	45
1846	市区	头灶23#变	10	200	35
1847	市区	华府景城2#配电室1#主变	10	1000	146
1848	市区	华府景城2#配电室2#主变	10	1000	391
1849	市区	东郊新村2组团1#欧变主变	10	500	195
1850	市区	东郊新村2组团2#欧变主变	10	315	155
1851	市区	头灶26#变	10	200	76
1852	市区	集镇14#变	10	400	47
1853	市区	集镇15#变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1854	市区	奥林匹克花园小区3#欧变	10	500	282
1855	市区	才坝12#变	10	200	63
1856	市区	洋湾13#变	10	400	79
1857	市区	烈士08号变	10	100	27
1858	市区	伍龙09号变	10	200	65
1859	市区	滩涂2#(低压光伏)	10	400	99
1860	市区	宏心11#变	10	200	40
1861	市区	福兴21#变	10	200	97
1862	市区	福兴22#变	10	200	104
1863	市区	福兴23#变	10	200	109
1864	市区	通榆北村广播电视台S3箱变主变	10	315	114
1865	市区	集镇21号变	10	400	82
1866	市区	兆顺15号变	10	400	273
1867	市区	李坝15号变	10	200	0
1868	市区	滨河御景1#箱变	10	400	187
1869	市区	郑通17#变	10	200	102
1870	市区	郑通18#变	10	200	87
1871	市区	郑通19#变	10	200	107
1872	市区	头灶27#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1873	市区	利民16#变	10	200	160
1874	市区	头灶22#变	10	200	35
1875	市区	洋湾12#变	10	200	0
1876	市区	宝龙广场1#配电室1#主变	20	630	329
1877	市区	宝龙广场1#配电室2#主变	20	630	294
1878	市区	宝龙广场1#配电室3#主变	20	630	319
1879	市区	宝龙广场1#配电室4#主变	20	630	278
1880	市区	花川9#变	10	200	114
1881	市区	孙吴小区1#配电室1#主变	10	800	457
1882	市区	孙吴小区1#配电室3#变	10	800	466
1883	市区	孙吴小区1#配电室4#变	10	800	455
1884	市区	利民18#变	10	200	123
1885	市区	黄巷10#变	10	200	46
1886	市区	利民15#变	10	200	113
1887	市区	潘黄万胜17#变	10	400	186
1888	市区	凤凰汇1#配电室1#主变	20	1000	404
1889	市区	凤凰汇1#配电室2#主变	20	1000	466
1890	市区	凤凰汇2#配电室1#主变	20	1000	478
1891	市区	凤凰汇2#配电室2#主变	20	1000	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1892	市区	凤凰汇3#配电室1#主变	20	500	87
1893	市区	凤凰汇3#配电室2#主变	20	500	185
1894	市区	凤凰汇4#配电室1#主变	20	1000	402
1895	市区	凤凰汇4#配电室2#主变	20	1000	520
1896	市区	青墩15#变	10	200	21
1897	市区	正东12#变	10	200	68
1898	市区	才塘13#变	10	200	79
1899	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	104
1900	市区	才塘12#变	10	200	79
1901	市区	钱江方洲北区10#配电室1#主变	10	500	72
1902	市区	钱江方洲北区10#配电室2#主变	10	500	137
1903	市区	环苑小区S1	10	630	396
1904	市区	永基时代变电所1#主变	10	800	414
1905	市区	永基时代变电所2#主变	10	800	268
1906	市区	永基时代变电所3#主变	10	800	374
1907	市区	孙吴小区1#配电室2#变	10	800	490
1908	市区	新同9#变	10	400	119
1909	市区	指南16#变	10	200	114
1910	市区	奥林匹克花园小区2#欧变	10	500	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1911	市区	钱江方洲北区10#欧变	10	630	249
1912	市区	奥林匹克花园小区配电室1#主变	10	1000	573
1913	市区	奥林匹克花园小区配电室2#主变	10	1000	532
1914	市区	奥林匹克花园小区1#欧变	10	500	236
1915	市区	黄巷11#变	10	200	96
1916	市区	伍东12#变	10	400	249
1917	市区	三星20#变	10	200	74
1918	市区	福兴26#变	10	200	91
1919	市区	福兴25#变	10	200	61
1920	市区	福兴24#变	10	200	111
1921	市区	陆公祠1#S5	10	400	41
1922	市区	陆公祠2#S6	10	630	457
1923	市区	阳光御园1#配电室1#主变	20	800	456
1924	市区	阳光御园1#配电室2#主变	20	800	540
1925	市区	阳光御园1#配电室3#主变	20	800	455
1926	市区	阳光御园1#配电室4#主变	20	800	499
1927	市区	阳光御园2#配电室1#主变	20	800	213
1928	市区	阳光御园2#配电室2#主变	20	800	371
1929	市区	阳光御园2#配电室3#主变	20	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1930	市区	阳光御园2#配电室4#主变	20	800	482
1931	市区	阳光御园3#配电室1#主变	20	800	394
1932	市区	阳光御园3#配电室2#主变	20	800	380
1933	市区	阳光御园3#配电室3#主变	20	800	417
1934	市区	阳光御园3#配电室4#主变	20	800	389
1935	市区	新闸13#变	10	200	52
1936	市区	黄尖8#变	10	200	89
1937	市区	新滩8#变	10	400	192
1938	市区	新场14#变	10	200	89
1939	市区	港东8#变	10	200	98
1940	市区	甘露17#变	10	200	89
1941	市区	新场16#变	10	200	57
1942	市区	新场17#变	10	200	157
1943	市区	宏心12#变	10	400	278
1944	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	66
1945	市区	潭溪19#公用变	10	200	74
1946	市区	新南9#变	10	200	149
1947	市区	工业园17#变	10	400	0
1948	市区	秦南凤翔4#杆上配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1949	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室1#主变	10	800	362
1950	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室2#主变	10	800	419
1951	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室1#主变	10	800	395
1952	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室2#主变	10	800	393
1953	市区	高教公寓3#配电室1#主变	10	800	528
1954	市区	高教公寓3#配电室2#主变	10	800	546
1955	市区	高教公寓3#配电室3#主变	10	800	514
1956	市区	高教公寓3#配电室4#主变	10	800	530
1957	市区	高教公寓4#配电室1#主变	10	800	451
1958	市区	高教公寓4#配电室2#主变	10	800	467
1959	市区	高教公寓4#配电室3#主变	10	800	475
1960	市区	高教公寓4#配电室4#主变	10	800	460
1961	市区	董伙9#配变	10	200	30
1962	市区	东徐18#变	10	200	31
1963	市区	潘黄朱庄8#变	10	200	115
1964	市区	朱庄13#变	10	200	81
1965	市区	城北小区配电室2#主变	10	630	102
1966	市区	袁庄8#箱变主变	10	400	299
1967	市区	高教公寓5#配电室2#主变	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1968	市区	高教公寓5#配电室3#主变	10	800	452
1969	市区	高教公寓5#配电室4#主变	10	800	475
1970	市区	高教公寓6#配电室4#主变	10	800	458
1971	市区	高教公寓6#配电室1#主变	10	800	461
1972	市区	高教公寓6#配电室2#主变	10	800	507
1973	市区	高教公寓5#配电室1#主变	10	800	466
1974	市区	高教公寓6#配电室3#主变	10	800	504
1975	市区	高教公寓8#配电室1#主变	10	800	464
1976	市区	高教公寓8#配电室2#主变	10	800	371
1977	市区	高教公寓8#配电室3#主变	10	800	451
1978	市区	高教公寓8#配电室4#主变	10	800	519
1979	市区	高教公寓2#开关站1#主变	10	800	480
1980	市区	朱庄10#变	10	200	109
1981	市区	朱庄9#变	10	200	129
1982	市区	朱庄12#变	10	400	260
1983	市区	南映21#变	10	200	105
1984	市区	东团21#变	10	200	80
1985	市区	东团20#变	10	200	83
1986	市区	盐海10#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1987	市区	公园道2#配电室1#主变	10	800	250
1988	市区	盐海9#变	10	400	76
1989	市区	公园道2#配电室2#主变	10	800	227
1990	市区	公园道2#配电室3#主变	10	800	221
1991	市区	公园道2#配电室4#主变	10	800	426
1992	市区	曙光13#变	10	400	190
1993	市区	蟒南12#变	10	200	22
1994	市区	高产10#变	10	400	155
1995	市区	怡景花园1#S10	10	630	231
1996	市区	新港14#变	10	200	102
1997	市区	钱江方洲57-58#楼变电所1#主变	10	500	148
1998	市区	钱江方洲57-58#楼变电所2#主变	10	500	215
1999	市区	钱江方洲57-58#楼变电所3#主变	10	630	342
2000	市区	钱江方洲57-58#楼变电所4#主变	10	630	356
2001	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	186
2002	市区	机床厂1#	10	400	136
2003	市区	加州东郡东区1#配电室1#主变	10	630	264
2004	市区	加州东郡东区1#配电室2#主变	10	630	248
2005	市区	加州东郡东区2#配电室1#主变	10	800	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2006	市区	加州东郡东区2#配电室2#主变	10	800	341
2007	市区	东河嘉园1#配电室1#主变	10	1000	444
2008	市区	东河嘉园1#配电室2#主变	10	1000	651
2009	市区	东河嘉园2#S2	10	630	347
2010	市区	东河嘉园3#S3	10	630	358
2011	市区	华景园3#变电室1#主变	10	800	363
2012	市区	华景园3#变电室2#主变	10	800	421
2013	市区	前进19#公用变	10	400	6
2014	市区	华景园S4箱变	10	800	474
2015	市区	鸿基5#	10	400	209
2016	市区	新街26#变	10	400	123
2017	市区	毓龙开闭所1#主变	10	800	257
2018	市区	毓龙开闭所2#主变	10	800	432
2019	市区	建设局2#	10	400	156
2020	市区	大洋八组2#S4	10	400	230
2021	市区	高教公寓2#开关站2#主变	10	800	523
2022	市区	盐中西门	10	400	221
2023	市区	集镇09号变	10	400	187
2024	市区	蔡墩13号变	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2025	市区	烈士11号变	10	200	70
2026	市区	涵洞12#变	10	200	7
2027	市区	秦南凤翔7#杆上配变	10	200	59
2028	市区	秦南凤翔6#杆上配变	10	200	33
2029	市区	锦城丽景11#楼南5#欧变主变	10	630	285
2030	市区	锦城丽景12#楼东S6欧变主变	10	630	263
2031	市区	月湖花城3#配电室1#主变	10	1000	533
2032	市区	月湖花城3#配电室2#主变	10	1000	404
2033	市区	新阜名邸1#配电室1#主变	10	630	400
2034	市区	新阜名邸1#配电室2#主变	10	630	267
2035	市区	新阜名邸1#配电室3#主变	10	630	418
2036	市区	新阜名邸1#配电室4#主变	10	630	504
2037	市区	新阜名邸2#配电室1#主变	10	1000	534
2038	市区	新阜名邸2#配电室2#主变	10	1000	357
2039	市区	新纪元1#配电室1#主变	10	800	387
2040	市区	新纪元1#配电室2#主变	10	800	392
2041	市区	新纪元1#配电室3#主变	10	800	424
2042	市区	新纪元1#配电室4#主变	10	800	594
2043	市区	依云香溪配电室1#主变	10	1000	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2044	市区	依云香溪配电室2#主变	10	1000	444
2045	市区	依云香溪配电室3#主变	10	1000	453
2046	市区	华景园3#箱变	10	630	353
2047	市区	方明9#变	10	200	67
2048	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	330
2049	市区	四季新城1#配电室1#主变	10	800	351
2050	市区	四季新城开关站1#主变	10	800	319
2051	市区	秦南风翔5#杆上配变	10	200	65
2052	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	42
2053	市区	秦南南环4#变	10	200	65
2054	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	94
2055	市区	碧水嘉苑2#配电室1#主变	10	800	420
2056	市区	碧水嘉苑2#配电室2#主变	10	800	540
2057	市区	碧水嘉苑2#配电室3#主变	10	800	268
2058	市区	碧水嘉苑2#配电室4#主变	10	800	436
2059	市区	三河家园1#配电室1#主变	10	1250	619
2060	市区	三河家园1#配电室2#主变	10	1250	726
2061	市区	三河家园1#配电室3#主变	10	1250	721
2062	市区	宝龙广场2#配电室1#主变	20	630	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2063	市区	宝龙广场2#配电室2#主变	20	630	335
2064	市区	宝龙广场2#配电室3#主变	20	630	327
2065	市区	依云香溪配电室4#主变	10	1000	589
2066	市区	宝龙广场2#配电室4#主变	20	630	320
2067	市区	宝龙广场3#配电室1#主变	20	630	303
2068	市区	宝龙广场3#配电室2#主变	20	630	319
2069	市区	宝龙广场3#配电室3#主变	20	630	355
2070	市区	宝龙广场3#配电室4#主变	20	630	363
2071	市区	新南10#变	10	200	93
2072	市区	庆元08号变	10	200	88
2073	市区	四季新城2#配电室1#主变	10	800	367
2074	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	478
2075	市区	四季新城2#配电室3#主变	10	800	475
2076	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	380
2077	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	49
2078	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	40
2079	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	3
2080	市区	万家3#变.	10	250	141
2081	市区	义丰集镇13#配变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2082	市区	袁坎11号变	10	200	7
2083	市区	四季新城1#配电室3#主变	10	800	295
2084	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	396
2085	市区	高登2#箱变主变	10	630	218
2086	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	352
2087	市区	绍林19#变	10	200	86
2088	市区	袁坎13号变	10	200	34
2089	市区	王姚18号变	10	200	77
2090	市区	清华学仕园1#配电室1#变	10	800	264
2091	市区	清华学仕园1#配电室3#变	10	1250	523
2092	市区	清华学仕园1#配电室4#变	10	1000	360
2093	市区	仕园S1	10	630	297
2094	市区	北京苑2#	10	500	262
2095	市区	先锋13#变	10	400	0
2096	市区	先锋10#变	10	200	32
2097	市区	新民村11#变	10	200	107
2098	市区	仰徐10#变	10	200	25
2099	市区	古河13#变	10	200	0
2100	市区	新苑小区6#箱变主变	10	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2101	市区	月青11#变	10	200	55
2102	市区	新港26#	10	200	39
2103	市区	北蒋集镇12#变	10	400	112
2104	市区	北蒋集镇11#变	10	200	25
2105	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	116
2106	市区	北蒋红沥7#变	10	200	0
2107	市区	北蒋红沥8#变	10	200	36
2108	市区	金色华庭1#配电室1#主变	10	800	286
2109	市区	金色华庭1#配电室2#主变	10	800	436
2110	市区	金色华庭1#配电室3#主变	10	800	424
2111	市区	金色华庭1#配电室4#主变	10	800	265
2112	市区	金色华庭2#配电室1#主变	10	800	377
2113	市区	金色华庭2#配电室2#主变	10	800	324
2114	市区	金色华庭2#配电室3#主变	10	800	455
2115	市区	金色华庭2#配电室4#主变	10	800	354
2116	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	640
2117	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	303
2118	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	640
2119	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2120	市区	中江嘉城1#配电室1#主变	10	630	331
2121	市区	中江嘉城1#配电室2#主变	10	630	350
2122	市区	中江嘉城1#配电室3#主变	10	630	337
2123	市区	民胜11#配变	10	200	0
2124	市区	何桥8#变	10	200	94
2125	市区	兆顺16号变	10	400	175
2126	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	73
2127	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	60
2128	市区	盐海8#变	10	400	85
2129	市区	盐海7#变	10	400	34
2130	市区	冈中所同桂村9号配变	10	200	49
2131	市区	江动宿舍S9x箱变主变	10	630	440
2132	市区	江动厂北宿舍2#	10	400	144
2133	市区	金色华庭3#配电室1#主变	10	800	419
2134	市区	金色华庭3#配电室2#主变	10	800	397
2135	市区	金色华庭3#配电室3#主变	10	800	438
2136	市区	金色华庭3#配电室4#主变	10	800	484
2137	市区	金色华庭4#配电室1#主变	10	800	391
2138	市区	金色华庭4#配电室2#主变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2139	市区	中江嘉城1#配电室4#主变	10	630	302
2140	市区	东郊新村3#S8箱变主变	10	630	408
2141	市区	中江嘉城2#配电室1#主变	10	800	386
2142	市区	中江嘉城2#配电室2#主变	10	800	354
2143	市区	中江嘉城2#配电室3#主变	10	800	491
2144	市区	中江嘉城2#配电室4#主变	10	800	468
2145	市区	中江嘉城3#配电室1#主变	10	630	283
2146	市区	中江嘉城3#配电室2#主变	10	630	345
2147	市区	中江嘉城3#配电室3#主变	10	630	381
2148	市区	中江嘉城3#配电室4#主变	10	630	373
2149	市区	中江嘉城4#配电室1#主变	10	1000	583
2150	市区	中江嘉城4#配电室2#主变	10	1000	671
2151	市区	中江嘉城5#配电室1#主变	10	800	381
2152	市区	永西15#变	10	200	41
2153	市区	中江嘉城6#配电室1#主变	10	630	327
2154	市区	中江嘉城6#配电室2#主变	10	630	302
2155	市区	中江嘉城5#配电室2#主变	10	800	458
2156	市区	镇南8#变	10	400	201
2157	市区	新川5#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2158	市区	风洋16#变	10	200	60
2159	市区	李坝16号变	10	200	0
2160	市区	倪杰5#杆上配变	10	400	65
2161	市区	兆顺12号变	10	200	80
2162	市区	红升24号变	10	200	51
2163	市区	红升21号变	10	200	47
2164	市区	潘黄兴民1#变	10	200	2
2165	市区	新灶09号变	10	200	9
2166	市区	潘黄新伙4#变	10	200	91
2167	市区	潘黄新伙11#变	10	200	119
2168	市区	潘黄新伙12#变	10	200	41
2169	市区	潘黄福利4#变	10	200	117
2170	市区	潘黄福利5#变	10	200	111
2171	市区	潘黄新伙10#变	10	100	18
2172	市区	民联18#变	10	200	132
2173	市区	通洋S4	10	630	241
2174	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	29
2175	市区	浍沧S10箱变主变	10	630	350
2176	市区	抬头3#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2177	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	82
2178	市区	冈中所同桂村1号配变	10	200	103
2179	市区	抬头9#配变	10	400	119
2180	市区	鞍湖张本2#变	10	200	14
2181	市区	富民24#变	10	200	87
2182	市区	小海新村变电所1#主变	10	800	294
2183	市区	小海新村变电所2#主变	10	800	358
2184	市区	政府5#变	10	400	183
2185	市区	盐阜饭店S15主变	10	630	0
2186	市区	民生18#台区	10	400	27
2187	市区	汇文公馆1#配电房3#主变	10	800	326
2188	市区	汇文公馆1#配电房2#主变	10	800	432
2189	市区	汇文公馆1#配电房1#主变	10	800	521
2190	市区	北蒋江尧4#变	10	200	18
2191	市区	北蒋雨生13#	10	200	23
2192	市区	雨露花园1#配电室1#主变	10	800	378
2193	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	271
2194	市区	众想18#S2箱变	10	500	335
2195	市区	新港29#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2196	市区	潘黄福利1#变	10	200	71
2197	市区	潘黄福利2#变	10	200	112
2198	市区	潘黄新伙2#变	10	200	110
2199	市区	潘黄兴民3#变	10	200	133
2200	市区	潘黄兴民2#变	10	200	127
2201	市区	潘黄万胜5#变	10	200	125
2202	市区	潘黄新伙5#变	10	200	93
2203	市区	野丁小区3#配变	10	315	108
2204	市区	潘黄野丁4#变	10	200	115
2205	市区	潘黄野丁7#变	10	200	113
2206	市区	潘黄伍康12#配变	10	200	91
2207	市区	潘黄伍康2#变	10	200	81
2208	市区	潘黄伍康4#变	10	200	70
2209	市区	潘黄伍康9#变	10	200	33
2210	市区	潘黄伍康10#变	10	200	112
2211	市区	潘黄伍康11#变	10	200	84
2212	市区	潘黄伍冈12#变	10	200	14
2213	市区	仁智19号变	10	200	0
2214	市区	仁智18号变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2215	市区	汇文公馆1#配电房4#主变	10	800	327
2216	市区	博奥东苑1#配电室1#主变	10	630	272
2217	市区	博奥东苑1#配电室3#主变	10	630	400
2218	市区	博奥东苑1#配电室4#主变	10	630	340
2219	市区	博奥东苑1#配电室2#主变	10	630	287
2220	市区	三墩六组变	10	315	208
2221	市区	二墩二组变	10	315	168
2222	市区	明新3#主变	10	630	235
2223	市区	伯乐西园小区1#配电室2#主变	10	800	363
2224	市区	伯乐西园小区1#配电室3#主变	10	800	461
2225	市区	伯乐西园小区1#配电室4#主变	10	800	434
2226	市区	伯乐西园小区1#配电室1#主变	10	800	325
2227	市区	新港28#变	10	200	87
2228	市区	市房产3#S25箱变主变	10	630	265
2229	市区	亨达5#S26箱变主变	10	400	82
2230	市区	公园道4#配电室1#主变	10	800	198
2231	市区	公园道4#配电室2#主变	10	800	18
2232	市区	公园道4#配电室3#主变	10	800	281
2233	市区	温馨车库S11箱变主变	10	630	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2234	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	275
2235	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	367
2236	市区	秦南东方红11#变	10	200	41
2237	市区	公园道4#配电室4#主变	10	800	183
2238	市区	农垦1#S5箱变主变	10	400	88
2239	市区	悦珑湾1#配电室1#主变	10	800	455
2240	市区	悦珑湾1#配电室3#主变	10	800	417
2241	市区	悦珑湾1#配电室4#主变	10	800	449
2242	市区	悦珑湾1#配电室2#主变	10	800	540
2243	市区	悦珑湾2#配电室1#主变	10	800	435
2244	市区	悦珑湾2#配电室3#主变	10	800	391
2245	市区	悦珑湾2#配电室4#主变	10	800	477
2246	市区	悦珑湾2#配电室2#主变	10	800	409
2247	市区	悦珑湾3#配电室1#主变	10	800	360
2248	市区	金陈12#变	10	200	80
2249	市区	新桥18#变	10	200	0
2250	市区	新桥19#变	10	200	39
2251	市区	新桥17#变	10	200	83
2252	市区	新桥20#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2253	市区	民权20#变	10	200	29
2254	市区	民权21#变	10	200	85
2255	市区	民权22#变	10	200	74
2256	市区	秦南泾口4#变	10	200	41
2257	市区	悦珑湾3#配电室3#主变	10	800	428
2258	市区	悦珑湾3#配电室4#主变	10	800	498
2259	市区	悦珑湾3#配电室2#主变	10	800	406
2260	市区	云溪美地开闭所1#主变	10	800	338
2261	市区	郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	166
2262	市区	郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	196
2263	市区	中南御城苑2#开关站1#主变	10	800	330
2264	市区	中南御城苑2#开关站2#主变	10	800	349
2265	市区	中南御城苑1#配电室1#主变	10	800	369
2266	市区	中南御城苑1#配电室2#主变	10	800	335
2267	市区	中南御城苑2#配电室1#主变	10	800	367
2268	市区	护陇10#配变	10	200	0
2269	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	139
2270	市区	郭猛集镇12#公用变	10	400	4
2271	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2272	市区	杨侍11#配变	10	200	50
2273	市区	西湖6#配变	10	200	52
2274	市区	王姚19号变	10	200	71
2275	市区	乔庄11#配变	10	200	120
2276	市区	三灶7#变	10	200	74
2277	市区	孙英15#配变	10	200	35
2278	市区	美满1#配变	10	200	72
2279	市区	新永13#变	10	400	170
2280	市区	新永14#变	10	400	16
2281	市区	潮河3#配变	10	200	95
2282	市区	新民1#配变	10	200	66
2283	市区	新民5#配变	10	200	40
2284	市区	洋湾4#配变	10	400	99
2285	市区	秦南泾口2#变	10	200	0
2286	市区	秦南泾口1#变	10	200	57
2287	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	168
2288	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	97
2289	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	91
2290	市区	秦南千秋2#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2291	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	133
2292	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	39
2293	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	22
2294	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	83
2295	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	74
2296	市区	便仓22#变	10	200	50
2297	市区	联盟13#杆上配变	10	200	35
2298	市区	中南御城苑2#配电室2#主变	10	800	371
2299	市区	滨河人家1#配电室1#主变	10	800	484
2300	市区	滨河人家1#配电室2#主变	10	800	501
2301	市区	滨河人家2#配电室1#主变	10	800	453
2302	市区	滨河人家2#配电室2#主变	10	800	469
2303	市区	滨河人家3#配电室1#主变	10	800	332
2304	市区	滨河人家3#配电室2#主变	10	800	365
2305	市区	同心12#变	10	400	140
2306	市区	同心15#变	10	400	221
2307	市区	倪杰3#杆上配变	10	200	61
2308	市区	倪杰6#杆上配变	10	200	119
2309	市区	镇北2#杆上配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2310	市区	镇北3#杆上配变	10	200	73
2311	市区	才坝8#变	10	200	44
2312	市区	才坝2#变	10	200	93
2313	市区	龙碾1#变	10	200	0
2314	市区	龙碾7#变	10	200	0
2315	市区	青墩3#变	10	200	0
2316	市区	潭尖6#变	10	200	60
2317	市区	新陈10#变	10	200	55
2318	市区	兴隆3#变	10	200	115
2319	市区	冈中所兴隆村3号配变	10	100	13
2320	市区	三里19#变	10	400	179
2321	市区	富康北苑配电室1#主变	10	800	406
2322	市区	富康北苑配电室2#主变	10	800	483
2323	市区	董伙10#配变	10	200	0
2324	市区	葛武4#配变	10	200	89
2325	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	0
2326	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	0
2327	市区	友权16号变	10	200	77
2328	市区	冈中所集镇3号配变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2329	市区	友权18号变	10	200	104
2330	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	142
2331	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	53
2332	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	58
2333	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	7
2334	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	10
2335	市区	陈台18#变	10	200	72
2336	市区	石华19#变	10	200	26
2337	市区	洪东13#变	10	200	109
2338	市区	江南名苑1#主变	10	630	293
2339	市区	江南名苑2#主变	10	630	364
2340	市区	江南名苑3#主变	10	630	358
2341	市区	江南名苑4#主变	10	630	387
2342	市区	义丰华联1#箱变	10	400	0
2343	市区	瑞南7#配变	10	200	18
2344	市区	农民乐园2#S8	10	400	46
2345	市区	富康苑1#箱变	10	500	150
2346	市区	园中园小区5#箱变	10	800	419
2347	市区	鞍湖港北13号	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2348	市区	兴隆9#变	10	200	31
2349	市区	潭尖3#变	10	200	0
2350	市区	头灶12#变	10	200	77
2351	市区	月康11#变	10	200	45
2352	市区	方向9#变	10	200	37
2353	市区	古元3#变	10	200	0
2354	市区	头灶1#变	10	400	133
2355	市区	新界8#变	10	200	84
2356	市区	利民5#变	10	200	138
2357	市区	兆顺14号变	10	200	56
2358	市区	郊区党校4#	10	400	43
2359	市区	双港6#变	10	200	53
2360	市区	界沟3#变	10	200	98
2361	市区	通榆S6箱变主变	10	500	154
2362	市区	新灶12号变	10	200	64
2363	市区	新灶13号变	10	200	76
2364	市区	三龙15号变	10	200	54
2365	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	71
2366	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2367	市区	龙冈丁晏2号杆上配变	10	400	34
2368	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	0
2369	市区	三湾7#配变	10	200	92
2370	市区	龙冈冈中7#杆上配变	10	200	124
2371	市区	三湾3#配变	10	200	51
2372	市区	明朗4#配变	10	400	133
2373	市区	护西6#配变	10	400	172
2374	市区	新跃8#配变	10	200	31
2375	市区	顺北5#公用变	10	200	86
2376	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	0
2377	市区	龙冈青龙7号杆上配变	10	200	79
2378	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	109
2379	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	0
2380	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	15
2381	市区	冈中所民生村13号配变	10	200	92
2382	市区	冈中所花吉村7号配变	10	200	70
2383	市区	仰徐5#变	10	400	195
2384	市区	南映22#变	10	200	147
2385	市区	圣英置业1#S1	10	630	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2386	市区	红升25号变	10	200	62
2387	市区	伍港12号变	10	200	51
2388	市区	庆元09号变	10	200	58
2389	市区	友权17号变	10	200	52
2390	市区	兴强2#	10	400	39
2391	市区	烈士13号变	10	200	74
2392	市区	烈士14号变	10	200	87
2393	市区	烈士12号变	10	200	46
2394	市区	南舍07号变	10	200	141
2395	市区	南舍08号变	10	200	16
2396	市区	南舍18号变	10	200	152
2397	市区	冈中所瓦屋村8号配变	10	200	2
2398	市区	冈中所新利村2号配变	10	200	59
2399	市区	冈中所兴隆村6号配变	10	200	14
2400	市区	中南世纪城1#开关站1#主变	10	630	327
2401	市区	中南世纪城1#开关站2#主变	10	630	362
2402	市区	中南世纪城1#开关站3#主变	10	630	360
2403	市区	中南世纪城1#开关站4#主变	10	630	362
2404	市区	中南世纪城2#开关站1#主变	10	630	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2405	市区	中南世纪城2#开关站2#主变	10	630	247
2406	市区	中南世纪城2#开关站3#主变	10	630	316
2407	市区	中南世纪城2#开关站4#主变	10	630	318
2408	市区	黄海9#变	10	400	106
2409	市区	圣英置业2#S2	10	630	292
2410	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	280
2411	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	209
2412	市区	新民村13#变	10	400	0
2413	市区	新民村15#变	10	400	71
2414	市区	鑫业家园1#S6箱变主变	10	630	227
2415	市区	板土09号变	10	200	21
2416	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	512
2417	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	483
2418	市区	前途06号变	10	200	28
2419	市区	龙桥新园开关站3#主变	10	800	482
2420	市区	龙桥新园开关站4#主变	10	800	394
2421	市区	勤加13#配变	10	200	29
2422	市区	勤加8#配变	10	200	60
2423	市区	葛武董伙13#配变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2424	市区	葛武花村9配变	10	200	69
2425	市区	花村10#配变	10	400	53
2426	市区	葛武东塘12配变	10	200	16
2427	市区	光华8#配变	10	200	0
2428	市区	光华3#配变.	10	200	67
2429	市区	国美电器S20	10	400	216
2430	市区	北蒋童成11#变	10	200	45
2431	市区	佳富12#配变	10	200	27
2432	市区	新星15#配变	10	200	93
2433	市区	孙英16#配变	10	200	134
2434	市区	金国联小区开闭所1#主变	20	800	197
2435	市区	光华5#配变	10	200	78
2436	市区	前途05号变	10	200	73
2437	市区	大地苑4#S14欧式箱变主变	10	630	266
2438	市区	大地苑2#S6欧式箱变主变	10	630	221
2439	市区	大地苑5#S5欧式箱变主变	10	630	328
2440	市区	新兴6#变	10	200	58
2441	市区	新利8#配变	10	200	62
2442	市区	绍林1#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2443	市区	才坝13#变	10	200	136
2444	市区	集镇12#配变	10	400	197
2445	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	33
2446	市区	集镇17#变-	10	200	0
2447	市区	黄尖小区3#变	10	200	17
2448	市区	集镇18#变	10	400	0
2449	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	222
2450	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	43
2451	市区	新征3#变	10	200	85
2452	市区	佳富4#配变	10	200	34
2453	市区	金国联小区开闭所2#主变	20	800	87
2454	市区	金国联小区开闭所3#主变	20	800	309
2455	市区	金国联小区开闭所4#主变	20	800	616
2456	市区	金国联2#配电室1#主变	20	800	434
2457	市区	金国联2#配电室2#主变	20	800	279
2458	市区	金国联2#配电室3#主变	20	800	371
2459	市区	金国联2#配电室4#主变	20	800	492
2460	市区	种子公司	10	400	126
2461	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2462	市区	金都华城1#开关站1#主变	10	800	496
2463	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	448
2464	市区	金都华城1#开关站2#主变	10	800	345
2465	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	488
2466	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	469
2467	市区	尚城雅居小区1#配电室1#主变	10	630	295
2468	市区	兴隆16#变	10	200	67
2469	市区	兴隆17#变	10	200	80
2470	市区	陈元线集镇9#变	10	400	171
2471	市区	集镇10#变	10	400	159
2472	市区	尚庄集镇9#变	10	400	23
2473	市区	新元5#配变	10	400	158
2474	市区	东港2#S4箱变	10	400	128
2475	市区	东南27#配变	10	400	39
2476	市区	前进8#配变	10	200	58
2477	市区	洋尖1#变	10	200	102
2478	市区	文华名城1#配电室1#主变	10	1000	364
2479	市区	文华名城1#配电室2#主变	10	800	229
2480	市区	文华名城1#配电室3#主变	10	1000	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2481	市区	新元6#配变	10	400	0
2482	市区	桂英10#配变	10	200	89
2483	市区	文华名城1#配电室4#主变	10	1000	383
2484	市区	三洼13#变	10	200	136
2485	市区	集镇26#箱变	10	400	0
2486	市区	二招S5	10	630	284
2487	市区	勤加1#配变	10	200	46
2488	市区	勤加12#配变	10	200	47
2489	市区	义丰康嘉名城2#变	10	500	231
2490	市区	尚城雅居小区1#配电室2#主变	10	630	374
2491	市区	尚城雅居小区1#配电室3#主变	10	630	388
2492	市区	尚城雅居小区1#配电室4#主变	10	630	361
2493	市区	新港27#变	10	200	87
2494	市区	城区房产6#	10	400	127
2495	市区	葛武9配变	10	200	83
2496	市区	北舍6#变	10	200	141
2497	市区	葛武集镇9#配变	10	400	96
2498	市区	新建16#配变	10	200	31
2499	市区	新建14#配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2500	市区	葛武集镇12#配变	10	400	67
2501	市区	洋湾8#配变	10	200	52
2502	市区	洋湾9#配变	10	200	0
2503	市区	新川7#配变	10	200	97
2504	市区	民航2#箱变	10	630	266
2505	市区	民航1#箱变	10	630	286
2506	市区	李灶7#配变	10	400	129
2507	市区	义丰花陇6#配变	10	200	13
2508	市区	义丰花陇7#配变	10	200	12
2509	市区	市区区食品有限公司便仓分公司	10	250	72
2510	市区	思源21#变	10	200	101
2511	市区	景山名门2#配电室1#主变	10	630	321
2512	市区	景山名门2#配电室2#主变	10	630	321
2513	市区	景山名门2#配电室3#主变	10	630	278
2514	市区	新洋港居委会1#变	10	400	177
2515	市区	南龙10#公用变	10	200	42
2516	市区	南龙12#公用变	10	200	0
2517	市区	利民19#变	10	200	55
2518	市区	秦南孙伙8#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2519	市区	集镇32#变	10	400	141
2520	市区	景山名门2#配电室4#主变	10	630	249
2521	市区	景山名门1#配电室1#主变	10	630	264
2522	市区	景山名门1#配电室2#主变	10	630	283
2523	市区	景山名门1#配电室3#主变	10	630	313
2524	市区	景山名门1#配电室4#主变	10	630	47
2525	市区	新墩西小区3#美变	10	400	112
2526	市区	北蒋红沥10#变	10	200	57
2527	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	105
2528	市区	北蒋福泉8#变	10	200	41
2529	市区	北蒋福泉5#变	10	200	47
2530	市区	北蒋合兴12#变	10	200	0
2531	市区	北蒋江尧12#变	10	200	41
2532	市区	北蒋楚九8#变	10	200	0
2533	市区	北蒋楚九9#变	10	200	17
2534	市区	北蒋江尧13#变	10	200	43
2535	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	99
2536	市区	堤西3#变	10	200	15
2537	市区	中东3#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2538	市区	中路5#变	10	200	49
2539	市区	盐海13#	10	400	119
2540	市区	秦南灯塔15#变	10	200	108
2541	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	56
2542	市区	鞍湖曲东12号	10	200	57
2543	市区	新跃14#配变	10	200	77
2544	市区	红升30号变	10	200	76
2545	市区	珠溪铭苑1#配电室2#主变	10	1000	596
2546	市区	野丁小区1#箱变	10	630	261
2547	市区	野丁小区2#箱变	10	630	292
2548	市区	西城中央1#配电室1#变	10	800	355
2549	市区	西城中央1#配电室2#变	10	800	244
2550	市区	西城中央1#配电室3#变	10	800	354
2551	市区	西城中央1#配电室4#变	10	800	304
2552	市区	公用29#配变	10	400	117
2553	市区	紫薇国际1#配电室1#主变	20	1000	358
2554	市区	众想7#	10	400	45
2555	市区	众想6#	10	400	209
2556	市区	秦南集镇28#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2557	市区	绍林25#变	10	200	49
2558	市区	黄海11#变	10	400	89
2559	市区	盐海12#	10	400	38
2560	市区	盐东10#变	10	400	143
2561	市区	民航38#变	10	200	123
2562	市区	民航35#	10	200	82
2563	市区	海龙2#S8	10	500	130
2564	市区	大冈集镇31#配变	10	400	142
2565	市区	大冈集镇32#配变	10	400	56
2566	市区	宝华花园1#变	10	800	314
2567	市区	宝华花园3#变	10	800	479
2568	市区	宝华花园4#变	10	800	428
2569	市区	宝华花园2#变	10	800	426
2570	市区	珠溪铭苑1#配电室4#主变	10	1000	489
2571	市区	教师新村1#相变	10	400	86
2572	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	71
2573	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	176
2574	市区	大宇花园6#S12箱变	10	500	160
2575	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2576	市区	南林花苑2#配电室1#主变	10	800	454
2577	市区	南林花苑2#配电室2#主变	10	800	447
2578	市区	阳春5#S10箱变	10	630	227
2579	市区	金色果缘开关站1#主变	10	630	167
2580	市区	金色果缘开关站2#主变	10	630	278
2581	市区	金色果缘开关站3#主变	10	630	361
2582	市区	金色果缘开关站4#主变	10	630	343
2583	市区	金色果缘1#配电室1#主变	10	630	350
2584	市区	金色果缘1#配电室2#主变	10	630	347
2585	市区	金色果缘1#配电室3#主变	10	630	288
2586	市区	金色果缘1#配电室4#主变	10	630	297
2587	市区	金色果缘2#配电室1#主变	10	800	418
2588	市区	金色果缘2#配电室2#主变	10	800	454
2589	市区	金色果缘2#配电室3#主变	10	800	399
2590	市区	金色果缘2#配电室4#主变	10	800	391
2591	市区	雨露花园2#配电室1#主变	10	800	380
2592	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	309
2593	市区	雨露花园2#配电室3#主变	10	800	427
2594	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2595	市区	龙冈丁晏7号杆上配变	10	200	42
2596	市区	秦南秦兴12#变	10	200	25
2597	市区	莘野18#公用变	10	200	55
2598	市区	莘野19#公用变	10	200	0
2599	市区	潭溪29#公用变	10	200	26
2600	市区	龙兴6#公用变	10	200	26
2601	市区	潭田3#公用变	10	200	10
2602	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	142
2603	市区	绍林22#变	10	200	65
2604	市区	恒大名都2#配电室5#主变	10	800	289
2605	市区	恒大名都2#配电室7#主变	10	800	434
2606	市区	恒大名都2#配电室8#主变	10	800	338
2607	市区	恒大名都2#配电室6#主变	10	800	442
2608	市区	绍林23#变	10	200	62
2609	市区	潭溪30#公用变	10	200	43
2610	市区	新界16#变	10	200	60
2611	市区	潭尖18#变	10	200	0
2612	市区	珠溪铭苑2#配电室2#主变	10	1000	473
2613	市区	珠溪铭苑2#配电室4#主变	10	1000	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2614	市区	冈中所集镇15号配变	10	200	48
2615	市区	冈中所同桂村11号配变	10	200	83
2616	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	83
2617	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	40
2618	市区	古殿9#配变	10	200	0
2619	市区	北蒋楚九10#变	10	200	0
2620	市区	北蒋楚九11#变	10	200	0
2621	市区	北蒋雨生16#变	10	200	68
2622	市区	南林花苑2#配电室4#主变	10	800	491
2623	市区	南林花苑3#配电室2#主变	10	800	436
2624	市区	南林花苑3#配电室1#主变	10	800	445
2625	市区	南林花苑3#配电室3#主变	10	800	493
2626	市区	南林花苑3#配电室4#主变	10	800	514
2627	市区	二中宿舍S9	10	500	300
2628	市区	南林花苑2#配电室3#主变	10	800	494
2629	市区	紫薇国际2#配电室1#主变	20	500	139
2630	市区	紫薇国际2#配电室2#主变	20	500	183
2631	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	80
2632	市区	秦南秦兴13#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2633	市区	民航33#变	10	200	71
2634	市区	新港30#变	10	200	116
2635	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	53
2636	市区	联合仓库开关站1#主变	10	630	288
2637	市区	联合仓库开关站2#主变	10	630	327
2638	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	101
2639	市区	潭田6#公用变	10	200	0
2640	市区	生态园1#配电室1#主变	10	800	424
2641	市区	生态园1#配电室2#主变	10	800	445
2642	市区	生态园2#配电室1#主变	10	800	627
2643	市区	生态园2#配电室2#主变	10	800	547
2644	市区	生态园3#配电室1#主变	10	800	395
2645	市区	生态园3#配电室2#主变	10	800	343
2646	市区	生态园1#主变	10	400	169
2647	市区	生态园2#主变	10	630	357
2648	市区	珠溪铭苑3#配电室4#主变	10	800	347
2649	市区	珠溪铭苑3#配电室2#主变	10	800	440
2650	市区	新民18#变	10	200	87
2651	市区	兴农线周伙3#配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2652	市区	学农线连心4#配变	10	200	29
2653	市区	碧水蓝湾小区1号配电室2号主变	10	800	495
2654	市区	义丰于任9#变	10	200	70
2655	市区	美丽小区2#变	10	400	102
2656	市区	美丽小区3#变	10	400	169
2657	市区	美丽小区4#变	10	400	212
2658	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	61
2659	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	134
2660	市区	新民19#变	10	200	75
2661	市区	吴徐15#变	10	200	74
2662	市区	美丽小区1#变	10	400	175
2663	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	469
2664	市区	申鑫名城开关站2#主变	10	800	576
2665	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	548
2666	市区	申鑫名城开关站4#主变	10	800	548
2667	市区	楼王所凤池8号公用变	10	200	29
2668	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	511
2669	市区	申鑫名城1#配电室2#主变	10	800	380
2670	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2671	市区	盐东12#变	10	200	0
2672	市区	鞍湖张本12号变	10	200	39
2673	市区	恒大名都1#配电室1#主变	10	800	286
2674	市区	恒大名都1#配电室3#主变	10	800	283
2675	市区	恒大名都1#配电室4#主变	10	800	308
2676	市区	恒大名都1#配电室2#主变	10	800	294
2677	市区	义丰三官9#配变	10	200	118
2678	市区	义丰花陇5#配变	10	200	37
2679	市区	河夹线河夹8#配变	10	200	59
2680	市区	生态园4#配电室1#主变	10	630	338
2681	市区	生态园4#配电室3#主变	10	630	330
2682	市区	生态园4#配电室4#主变	10	630	342
2683	市区	生态园4#配电室2#主变	10	630	333
2684	市区	生态园2#开关站(6#配电室)1#主变	10	800	415
2685	市区	生态园2#开关站(6#配电室)2#主变	10	800	382
2686	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	94
2687	市区	生态园4#主变	10	630	353
2688	市区	生态园3#主变	10	400	175
2689	市区	生态园5#配电室1#主变	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2690	市区	生态园5#配电室3#主变	10	630	376
2691	市区	生态园5#配电室4#主变	10	630	375
2692	市区	生态园5#配电室2#主变	10	630	366
2693	市区	洋桥10#变	10	400	176
2694	市区	黄巷14#变	10	200	62
2695	市区	秦南富康15#变	10	400	128
2696	市区	秦南市区8#变	10	200	113
2697	市区	秦南东方红12#变压	10	200	103
2698	市区	潭田15#公用变	10	200	0
2699	市区	剧场路S13主变	10	630	405
2700	市区	申鑫名城1#配电室4#主变	10	800	437
2701	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	391
2702	市区	华建雅园2#配电室2#主变	10	630	323
2703	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	325
2704	市区	华建雅园2#配电室4#主变	10	630	254
2705	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	423
2706	市区	华建雅园开关站2#主变	10	800	341
2707	市区	力拓倾城3#配电室1#主变	10	800	402
2708	市区	力拓倾城3#配电室2#主变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2709	市区	力拓倾城3#配电室3#主变	10	800	419
2710	市区	力拓倾城3#配电室4#主变	10	800	452
2711	市区	力拓倾城4#配电室1#主变	10	800	481
2712	市区	力拓倾城4#配电室2#主变	10	800	405
2713	市区	力拓倾城4#配电室3#主变	10	800	454
2714	市区	力拓倾城4#配电室4#主变	10	800	471
2715	市区	城西21#变	10	400	159
2716	市区	南映24#变	10	200	143
2717	市区	伍东16#变	10	400	268
2718	市区	双烈19#变	10	200	43
2719	市区	三灶13#变	10	200	30
2720	市区	便仓集镇22#变	10	315	134
2721	市区	集镇23#变.	10	400	171
2722	市区	才塘14#变	10	200	0
2723	市区	联合仓库2#配电室1#主变	10	800	372
2724	市区	东河1#	10	400	317
2725	市区	北蒋远景6#变	10	400	208
2726	市区	北蒋集镇16#变	10	400	200
2727	市区	北蒋厉民5#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2728	市区	楼王所江庄5号公变	10	400	253
2729	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	65
2730	市区	楼王所凤池1号公用变变	10	400	109
2731	市区	楼王所凤池3号公用变	10	400	237
2732	市区	集镇17#配变	10	400	8
2733	市区	五瑞12#配变	10	200	38
2734	市区	古殿11#配变	10	200	0
2735	市区	顺北15#公用变	10	400	95
2736	市区	港龙华侨城2#配电室3#变	10	800	300
2737	市区	港龙华侨城2#配电室1#变	10	800	474
2738	市区	港龙华侨城2#配电室2#变	10	800	544
2739	市区	港龙华侨城2#配电室4#变	10	800	333
2740	市区	港龙华侨城3#配电室3#变	10	800	276
2741	市区	港龙华侨城3#配电室1#变	10	800	441
2742	市区	港龙华侨城3#配电室2#变	10	800	429
2743	市区	港龙华侨城3#配电室4#变	10	800	263
2744	市区	锦盛豪庭7#配电室1#主变	20	800	405
2745	市区	锦盛豪庭7#配电室2#主变	20	800	431
2746	市区	锦盛豪庭7#配电室3#主变	20	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2747	市区	锦盛豪庭7#配电室4#主变	20	800	536
2748	市区	锦盛豪庭9#配电室1#主变	20	800	388
2749	市区	锦盛豪庭9#配电室2#主变	20	800	358
2750	市区	锦盛豪庭9#配电室3#主变	20	800	190
2751	市区	锦盛豪庭9#配电室4#主变	20	800	530
2752	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	87
2753	市区	龙韵新城7#主变	10	800	473
2754	市区	盐小S19箱变	10	500	273
2755	市区	新陈18#变	10	200	108
2756	市区	新陈19#变	10	200	91
2757	市区	新陈20#变	10	200	89
2758	市区	新陈21#变	10	200	71
2759	市区	明亮21#变	10	200	78
2760	市区	明亮22#变	10	200	54
2761	市区	吴徐13#配变	10	200	18
2762	市区	联合仓库2#配电室4#主变	10	800	364
2763	市区	联合仓库2#配电室3#主变	10	800	398
2764	市区	联合仓库2#配电室2#主变	10	800	310
2765	市区	金品花园4#S7环网美变	10	500	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2766	市区	陈井14#变	10	200	80
2767	市区	金品花园5#S8终端美变	10	400	196
2768	市区	月青14#变	10	200	27
2769	市区	金品花园6#S9终端美变	10	400	129
2770	市区	金品花园1#S4环网美变	10	500	283
2771	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	52
2772	市区	瑞南9#配变	10	200	21
2773	市区	瑞北10#配变	10	200	65
2774	市区	荣昌9#配变	10	200	88
2775	市区	联胜11#变	10	200	38
2776	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	40
2777	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	54
2778	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	104
2779	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	104
2780	市区	馨港雅居2#主变	10	630	395
2781	市区	馨港雅居4#主变	10	630	307
2782	市区	馨港雅居3#主变	10	630	349
2783	市区	馨港雅居1#主变	10	630	348
2784	市区	李庄11#配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2785	市区	秦南孙伙9#变	10	200	68
2786	市区	软件园1#开关站1#主变	10	800	500
2787	市区	软件园1#开关站2#主变	10	800	561
2788	市区	金品花园2#S5终端美变	10	500	225
2789	市区	金品花园3#S6终端美变	10	400	105
2790	市区	鑫祥园1#S9	10	630	158
2791	市区	新场18#变	10	200	46
2792	市区	学富线戚庄1#配变	10	400	175
2793	市区	学富线戚庄6#配变	10	200	88
2794	市区	河夹线中兴集镇5#配变	10	400	210
2795	市区	河夹线华府5#配变	10	200	0
2796	市区	河夹线华府17#配变	10	200	119
2797	市区	河夹线施湾1#配变	10	400	142
2798	市区	集镇16号变001	10	400	0
2799	市区	国园壹城小区一期3#配电室1#主变	10	800	268
2800	市区	国园壹城小区一期3#配电室2#主变	10	800	474
2801	市区	国园壹城小区一期3#配电室3#主变	10	800	451
2802	市区	国园壹城小区一期3#配电室4#主变	10	800	472
2803	市区	馨港雅居2#配电室1#变压器（三遥）	10	630	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2804	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	316
2805	市区	紫薇国际1#配电室2#主变	20	1000	456
2806	市区	庆福新村2#变	10	200	34
2807	市区	先锋农贸大厦1#配电室1#主变	10	800	417
2808	市区	先锋农贸大厦1#配电室2#主变	10	800	465
2809	市区	大冈光华10#配变	10	200	0
2810	市区	抬头19#配变	10	200	98
2811	市区	方明13#变	10	400	261
2812	市区	镇北12#变	10	200	99
2813	市区	镇北16#变	10	200	23
2814	市区	镇北15#变	10	200	92
2815	市区	郝荣11#配变	10	200	20
2816	市区	YD集镇3#配变	10	400	187
2817	市区	仓头21#变	10	400	208
2818	市区	潮墩9#配变	10	200	62
2819	市区	绿洲豪庭1#配电室1#主变	10	800	313
2820	市区	绿洲豪庭1#配电室3#主变	10	800	387
2821	市区	公用31#配变	10	400	119
2822	市区	神洲豪苑1#配电室1#主变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2823	市区	神洲豪苑1#配电室3#主变	10	800	303
2824	市区	神洲豪苑1#配电室4#主变	10	800	490
2825	市区	神洲豪苑1#配电室2#主变	10	800	474
2826	市区	古亭13#变	10	200	118
2827	市区	金品花园2#配电室2#主变	10	630	342
2828	市区	东团29#变	10	200	78
2829	市区	软件园1#配电室1#主变	10	800	474
2830	市区	软件园1#配电室2#主变	10	800	446
2831	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	33
2832	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	37
2833	市区	先锋18#变	10	200	25
2834	市区	秦南集镇30#变	10	400	46
2835	市区	秦南美满15#变	10	200	55
2836	市区	冈中所花吉村19号配变	10	400	183
2837	市区	义丰双官6#配变	10	200	34
2838	市区	鞍湖九曲6号	10	200	0
2839	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	461
2840	市区	天成苑小区1#开关站2#主变	10	800	489
2841	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2842	市区	天成苑小区2#配电室4#主变	10	800	552
2843	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	422
2844	市区	天成苑小区2#配电室2#主变	10	800	441
2845	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	481
2846	市区	天成苑小区3#配电室4#主变	10	800	626
2847	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	424
2848	市区	天成苑小区3#配电室2#主变	10	800	445
2849	市区	郝荣9#配变	10	200	77
2850	市区	前营21#变	10	200	99
2851	市区	集镇24#变	10	500	104
2852	市区	袁庄24#	10	200	141
2853	市区	绿洲豪庭1#配电室4#主变	10	800	350
2854	市区	绿洲豪庭1#配电室2#主变	10	800	416
2855	市区	华美雅居1#主变	10	800	465
2856	市区	华美雅居2#主变	10	800	396
2857	市区	华美雅居3#主变	10	800	353
2858	市区	怡景北园2#S16	10	400	19
2859	市区	怡景北园3#S17	10	400	154
2860	市区	宏都线尧舜路S22箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2861	市区	冈中所书楼村21号配变	10	200	56
2862	市区	冈中所书楼村20号配变	10	200	39
2863	市区	义丰双官7#配变	10	200	42
2864	市区	袁坎14号变	10	200	80
2865	市区	袁坎15号变	10	200	17
2866	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	117
2867	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	0
2868	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	67
2869	市区	秦南集镇14#变	10	400	0
2870	市区	秦南集镇21#变	10	400	92
2871	市区	秦南美满2#变	10	400	83
2872	市区	秦南宝奎1#变	10	200	73
2873	市区	秦南东方红9#变	10	200	93
2874	市区	龙庙8#变	10	200	88
2875	市区	自然19#变	10	400	196
2876	市区	自然20#变	10	200	97
2877	市区	果林8#公用变	10	100	4
2878	市区	果林9#公用变	10	200	49
2879	市区	蟒河11#公用变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2880	市区	蟒河12#公用变	10	200	71
2881	市区	燕铭华庄1#配电室1#主变	10	800	261
2882	市区	燕铭华庄1#配电室2#主变	10	800	362
2883	市区	燕铭华庄1#配电室3#主变	10	800	334
2884	市区	燕铭华庄1#配电室4#主变	10	800	334
2885	市区	跃马13#变	10	200	150
2886	市区	古亭12#变	10	200	76
2887	市区	倪杰29#变	10	200	103
2888	市区	倪杰28#变	10	200	100
2889	市区	倪杰27#变	10	200	130
2890	市区	方明14	10	200	102
2891	市区	新建16#变	10	200	68
2892	市区	方明15#	10	200	104
2893	市区	曙阳18#配变	10	200	117
2894	市区	鞍湖三旺11号	10	200	73
2895	市区	秦南孙伙6#变	10	200	0
2896	市区	秦南美满4#变	10	200	9
2897	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	70
2898	市区	龙冈果林4号杆上配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2899	市区	龙冈冈北1号杆上配变	10	400	89
2900	市区	龙冈凤凰11#变（增资）	10	200	98
2901	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	75
2902	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	49
2903	市区	集镇19#变	10	400	146
2904	市区	八菱华庄10#S12箱变主变	10	500	186
2905	市区	伍佑集镇21#变	10	400	172
2906	市区	东河嘉园2#开关站1#主变	10	800	561
2907	市区	东河嘉园2#开关站2#主变	10	800	522
2908	市区	东河嘉园2#配电室1#主变	10	800	478
2909	市区	东河嘉园2#配电室2#主变	10	800	566
2910	市区	东河嘉园2#配电室3#主变	10	800	520
2911	市区	东河嘉园2#配电室4#主变	10	800	482
2912	市区	东河嘉园3#配电室1#主变	10	630	451
2913	市区	东河嘉园3#配电室2#主变	10	630	419
2914	市区	东河嘉园3#配电室3#主变	10	630	333
2915	市区	东河嘉园3#配电室4#主变	10	630	433
2916	市区	龙韵新城3#主变	10	1000	430
2917	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2918	市区	青龙华庄1#主变	10	630	336
2919	市区	青龙华庄3#主变	10	630	442
2920	市区	青龙华庄2#主变	10	630	235
2921	市区	青龙华庄4#主变	10	630	299
2922	市区	青龙华庄5#主变	10	630	256
2923	市区	青龙华庄7#主变	10	630	351
2924	市区	青龙华庄8#主变	10	630	283
2925	市区	青龙华庄6#主变	10	630	287
2926	市区	中南御城苑3#配电室1#主变	10	800	350
2927	市区	中南御城苑3#配电室2#主变	10	800	386
2928	市区	新建14#	10	200	66
2929	市区	便仓集镇21#变	10	400	45
2930	市区	碧水蓝湾小区1号配电室1号主变	10	800	445
2931	市区	中路港街道3#变	10	200	73
2932	市区	西城华寓小区1#开关站1#变	10	800	237
2933	市区	西城华寓小区1#开关站2#变	10	800	377
2934	市区	西城华寓小区1#开关站3#变	10	800	502
2935	市区	西城华寓小区1#开关站4#变	10	800	271
2936	市区	雨露花园1#开关站1#主变	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2937	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	371
2938	市区	亭绿1#配电室1#主变	10	800	380
2939	市区	亭绿1#配电室4#主变	10	800	391
2940	市区	亭绿1#配电室3#主变	10	800	396
2941	市区	亭绿1#配电室2#主变	10	800	431
2942	市区	亭绿2#配电室1#主变	10	800	409
2943	市区	亭绿2#配电室2#主变	10	800	380
2944	市区	三英15#变	10	200	48
2945	市区	万和12#配变	10	200	0
2946	市区	环城13#	10	400	232
2947	市区	圩洋18#变	10	200	0
2948	市区	驿龙湾1#配变	10	630	484
2949	市区	驿龙湾2#配变	10	630	466
2950	市区	冈中所书楼村19号配变	10	200	73
2951	市区	开发区二墩三组	10	200	120
2952	市区	锦城丽景花园2#配电室1#主变	10	800	467
2953	市区	锦城丽景花园2#配电室2#主变	10	800	392
2954	市区	秦南集镇29#变	10	400	82
2955	市区	北蒋童成15#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2956	市区	北蒋童成16#变	10	200	45
2957	市区	北蒋童成17#变	10	200	73
2958	市区	北蒋合兴10#变	10	200	12
2959	市区	北蒋合兴11#变	10	400	152
2960	市区	住宅2#S13	10	500	286
2961	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	94
2962	市区	秦南秦兴14#变	10	200	72
2963	市区	郎郡苑小区开关站1#主变	10	800	355
2964	市区	郎郡苑小区开关站2#主变	10	800	308
2965	市区	郎郡苑小区开关站3#主变	10	800	414
2966	市区	郎郡苑小区开关站4#主变	10	800	363
2967	市区	郎郡苑小区1#配电室1#主变	10	800	414
2968	市区	郎郡苑小区1#配电室2#主变	10	800	435
2969	市区	郎郡苑小区1#配电室3#主变	10	800	483
2970	市区	郎郡苑小区1#配电室4#主变	10	800	466
2971	市区	富力金禧家园A区7#配电室2#主变	10	800	407
2972	市区	海德公园11#配电室1#主变	20	800	330
2973	市区	海德公园11#配电室2#主变	20	800	369
2974	市区	万悦花园北区1#配电室4#主变	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2975	市区	海德公园11#配电室3#主变	20	800	372
2976	市区	海德公园11#配电室4#主变	20	800	400
2977	市区	海德公园12#配电室1#主变	20	800	249
2978	市区	正东16#变	10	200	69
2979	市区	木子置业2#S5	10	400	155
2980	市区	木子置业1#S4	10	400	173
2981	市区	木子置业3#S6	10	400	119
2982	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	79
2983	市区	义丰胥仇15#配变	10	400	71
2984	市区	明城线世纪大厦3#S29箱变	10	630	292
2985	市区	均和华府2#配电室2#主变	10	630	305
2986	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	203
2987	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	171
2988	市区	华樾花园1#配电室3#主变	10	800	551
2989	市区	海德公园12#配电室2#主变	20	800	368
2990	市区	海德公园13#配电室1#主变	20	800	292
2991	市区	海德公园13#配电室2#主变	20	800	400
2992	市区	楼王所集镇37号公用变	10	400	228
2993	市区	海德公园15#配电室1#主变	20	630	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2994	市区	海德公园15#配电室2#主变	20	630	336
2995	市区	海德公园15#配电室3#主变	20	630	204
2996	市区	海德公园15#配电室4#主变	20	630	229
2997	市区	海德公园16#配电室1#主变	20	800	409
2998	市区	海德公园16#配电室2#主变	20	800	440
2999	市区	海德公园16#配电室3#主变	20	800	549
3000	市区	东润华庭小区2#配电室1#主变	10	800	444
3001	市区	东润华庭小区2#配电室2#主变	10	800	454
3002	市区	东润华庭小区3#配电室1#主变	10	800	460
3003	市区	东润华庭小区3#配电室2#主变	10	800	469
3004	市区	东润华庭小区3#配电室3#主变	10	800	352
3005	市区	东润华庭小区3#配电室4#主变	10	800	590
3006	市区	东润华庭小区4#配电室1#主变	10	800	558
3007	市区	东润华庭小区4#配电室2#主变	10	800	538
3008	市区	东润华庭小区4#配电室3#主变	10	800	337
3009	市区	东润华庭小区4#配电室4#主变	10	800	479
3010	市区	蟒南25#变	10	200	56
3011	市区	蟒南24#变	10	200	85
3012	市区	袁庄19#变	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3013	市区	新洋27#变	10	200	65
3014	市区	港东1#变	10	200	103
3015	市区	新滩11#变	10	200	98
3016	市区	东团30#变	10	200	118
3017	市区	冈中所花吉村20号配变	10	200	0
3018	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	125
3019	市区	秦南秦兴16#变	10	100	46
3020	市区	北蒋童成19#变	10	200	87
3021	市区	北蒋童成20#变	10	200	90
3022	市区	兴隆32#变	10	200	74
3023	市区	东河6#箱变主变	10	400	24
3024	市区	禾成花园东区开关站2#主变	10	630	325
3025	市区	君启花园3#配电室1#主变	10	800	640
3026	市区	悦隼时代1#配电室1#主变	10	800	406
3027	市区	学农线连心18#配变	10	200	43
3028	市区	海德公园16#配电室4#主变	20	800	606
3029	市区	翰庭雅苑4#配电室1#主变	10	800	465
3030	市区	翰庭雅苑4#配电室3#主变	10	800	470
3031	市区	翰庭雅苑4#配电室4#主变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3032	市区	翰庭雅苑4#配电室2#主变	10	800	426
3033	市区	锐轩财富广场1#配电室1#主变	10	630	302
3034	市区	锐轩财富广场1#配电室3#主变	10	630	299
3035	市区	锐轩财富广场1#配电室2#主变	10	630	377
3036	市区	锐轩财富广场1#配电室4#主变	10	630	290
3037	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	478
3038	市区	袁邵16#配变	10	200	18
3039	市区	三湾20#配变	10	315	136
3040	市区	新冲16#配变	10	200	109
3041	市区	指南13#变	10	200	64
3042	市区	华城小区公用变	10	400	125
3043	市区	国际花都三期1#配电室1#主变	10	800	326
3044	市区	坞港10#配变	10	200	135
3045	市区	坞港11#配变	10	200	73
3046	市区	美满14#配变	10	200	88
3047	市区	国际花都三期1#配电室4#主变	10	800	368
3048	市区	国际花都三期1#配电室3#主变	10	800	300
3049	市区	国际花都三期1#配电室2#主变	10	800	408
3050	市区	国际花都三期2#配电室2#主变	10	630	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3051	市区	国际花都三期2#配电室3#主变	10	630	273
3052	市区	国际花都三期2#配电室1#主变	10	630	252
3053	市区	国际花都三期2#配电室4#主变	10	630	262
3054	市区	义丰三庄11#配变	10	200	89
3055	市区	秦南宝奎14#变	10	200	90
3056	市区	秦南秦兴17#变	10	200	78
3057	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	111
3058	市区	凤南13#公用变	10	200	98
3059	市区	庆西9#公用变	10	200	29
3060	市区	莘野20#公用变	10	200	109
3061	市区	莘野21#公用变	10	200	62
3062	市区	莘野22#公用变	10	200	0
3063	市区	义丰三官11#配变	10	200	16
3064	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	9
3065	市区	义丰红星11#配变	10	200	24
3066	市区	月康37#变	10	400	297
3067	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	188
3068	市区	农民街6#公用变	10	400	209
3069	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3070	市区	庆西10#公用变	10	400	172
3071	市区	云图花园3#配电室2#主变	10	800	640
3072	市区	城东宝龙A地块2#配电室3#主变	10	630	399
3073	市区	秦南东桥变	10	200	47
3074	市区	生建14#配变	10	200	84
3075	市区	兆丰14#配变	10	400	58
3076	市区	雍锦华府2#配电室4#主变	10	630	317
3077	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	117
3078	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	96
3079	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	50
3080	市区	古河15#变	10	200	26
3081	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	186
3082	市区	三湾安置小区1#变	10	400	167
3083	市区	三湾安置小区2号变	10	400	203
3084	市区	前进26#变	10	400	237
3085	市区	太和名苑2#配电室1#主变	10	800	356
3086	市区	太和名苑2#配电室2#主变	10	800	391
3087	市区	北蒋集镇20#变	10	400	127
3088	市区	北蒋集镇21#变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3089	市区	新场19#变	10	200	8
3090	市区	新场20#变	10	200	18
3091	市区	新园线锦绣3#S5箱变	10	630	142
3092	市区	福缘居2#S15箱变	10	630	249
3093	市区	市高层住宅B楼1#S21	10	630	353
3094	市区	市高层住宅B楼2#S22	10	630	403
3095	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	20
3096	市区	同港11#配变	10	200	54
3097	市区	学农线连心17#配变	10	200	62
3098	市区	兴农线大同10#配变	10	200	101
3099	市区	兴农线大成16#配变	10	200	90
3100	市区	楠沁花园开关站1#主变	10	800	478
3101	市区	楠沁花园开关站2#主变	10	800	443
3102	市区	楠沁花园1#配电室1#主变	10	630	333
3103	市区	楠沁花园1#配电室2#主变	10	630	306
3104	市区	楠沁花园2#配电室1#主变	10	630	373
3105	市区	楠沁花园2#配电室2#主变	10	630	348
3106	市区	楠沁花园3#配电室1#主变	10	800	411
3107	市区	楠沁花园3#配电室2#主变	10	800	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3108	市区	东徐23#变	10	200	53
3109	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	0
3110	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	55
3111	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	0
3112	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	0
3113	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	70
3114	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	68
3115	市区	滨河花园开关站1#主变	20	800	88
3116	市区	滨河花园开关站2#主变	20	800	161
3117	市区	滨河花园开关站3#主变	20	800	458
3118	市区	滨河花园开关站4#主变	20	800	417
3119	市区	绿阳汇北区3#配电室4#主变	10	800	556
3120	市区	学农线陈祁13#配变	10	200	101
3121	市区	滨河花园配电室1#主变	20	800	468
3122	市区	滨河花园配电室2#主变	20	800	355
3123	市区	水漾益城1#配电室1#主变	10	800	581
3124	市区	凤南16#变	10	200	3
3125	市区	潘黄美丽6#变变压器	10	400	60
3126	市区	北龙港集镇15#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3127	市区	杨侍9#配变	10	400	168
3128	市区	金悦商业中心3#配电室1#主变	10	800	532
3129	市区	杨侍1#配变	10	400	140
3130	市区	大李10#配变	10	200	29
3131	市区	冈中所花吉村23号配变	10	400	48
3132	市区	冈中所凤楼村13号配变	10	200	14
3133	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	67
3134	市区	潘黄伍康18#变	10	200	112
3135	市区	孙英21#配变	10	400	204
3136	市区	潘黄伍康19#变	10	200	100
3137	市区	潘黄伍康20#变	10	200	87
3138	市区	清华名居1#变电所1#主变	10	800	362
3139	市区	清华名居1#变电所2#主变	10	800	230
3140	市区	集镇33#配变	10	200	32
3141	市区	秦南东方红15#变	10	200	70
3142	市区	新永16#变	10	200	58
3143	市区	双烈21#变	10	200	45
3144	市区	佳和名居3#配电室1#主变	10	800	514
3145	市区	佳和名居3#配电室2#主变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3146	市区	佳和名居3#配电室3#主变	10	800	496
3147	市区	佳和名居3#配电室4#主变	10	800	449
3148	市区	金樾府1#配电室4#主变	10	800	494
3149	市区	博雅文苑1#配电室2#主变	10	800	555
3150	市区	凤麟府3#配电室1#主变	10	800	488
3151	市区	潘黄何桥22#变	10	500	284
3152	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	558
3153	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	535
3154	市区	申鑫名城2#开关站4#主变	10	800	511
3155	市区	申鑫名城2#开关站2#主变	10	800	557
3156	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	366
3157	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	62
3158	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	177
3159	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	22
3160	市区	潭溪11#公用变	10	200	0
3161	市区	佳富14#配变	10	200	16
3162	市区	勤加14#配变	10	400	0
3163	市区	勤加15#配变	10	200	63
3164	市区	勤加16#配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3165	市区	大冈联合村14#配变	10	100	4
3166	市区	潘黄伍康21#变	10	200	86
3167	市区	福兴29#变	10	200	101
3168	市区	福兴30#变	10	200	105
3169	市区	金融城1#地块1#配电室1#主变	20	800	122
3170	市区	金融城1#地块1#配电室2#主变	20	800	142
3171	市区	金融城1#地块1#配电室3#主变	20	800	0
3172	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	37
3173	市区	新景华城开关站1#主变	10	630	272
3174	市区	联胜小区1#变	10	400	140
3175	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	512
3176	市区	申鑫名城2#配电室4#主变	10	800	486
3177	市区	申鑫名城2#配电室2#主变	10	800	444
3178	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	458
3179	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	516
3180	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	443
3181	市区	申鑫名城3#配电室4#主变	10	800	444
3182	市区	申鑫名城3#配电室2#主变	10	800	454
3183	市区	红升33号变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3184	市区	东科城北区1#配电室3#主变	10	800	0
3185	市区	联合仓库1#配电室1#主变	10	630	297
3186	市区	联合仓库1#配电室2#主变	10	630	233
3187	市区	联合仓库1#配电室3#主变	10	630	376
3188	市区	联合仓库1#配电室4#主变	10	630	357
3189	市区	市高层住宅A楼3#S23箱变主变	10	630	335
3190	市区	市高层住宅A楼4#S24箱变主变	10	630	401
3191	市区	李庄14#配变	10	200	106
3192	市区	吴徐16#变	10	200	51
3193	市区	大李8#变	10	200	29
3194	市区	大李9#变	10	200	16
3195	市区	金融城1#地块2#配电室1#主变	20	800	103
3196	市区	金融城1#地块2#配电室2#主变	20	800	61
3197	市区	金融城1#地块2#配电室3#主变	20	800	379
3198	市区	金融城1#地块2#配电室4#主变	20	800	284
3199	市区	金融城2#地块3#配电室1#主变	20	800	88
3200	市区	金融城2#地块3#配电室2#主变	20	800	13
3201	市区	金融城2#地块3#配电室3#主变	20	800	242
3202	市区	金融城2#地块3#配电室4#主变	20	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3203	市区	金融城2#地块4#配电室1#主变	20	630	4
3204	市区	金融城2#地块4#配电室2#主变	20	630	18
3205	市区	金融城2#地块4#配电室3#主变	20	800	73
3206	市区	金融城2#地块4#配电室4#主变	20	800	102
3207	市区	港湾明珠2#开关站1#主变	10	800	300
3208	市区	港湾明珠2#开关站2#主变	10	800	438
3209	市区	龙兴9#公用变	10	200	64
3210	市区	龙兴10#公用变	10	200	39
3211	市区	凤南14#公用变	10	200	82
3212	市区	李坝25号变	10	200	39
3213	市区	晨阳21#变	10	200	60
3214	市区	潮河2#配变	10	200	43
3215	市区	沁成之家2#配电室1#主变	10	800	554
3216	市区	利民2#配变	10	200	88
3217	市区	坞港2#配变	10	200	65
3218	市区	新川9#配变	10	200	12
3219	市区	公用2#配变	10	400	102
3220	市区	鑫港家园1#配电室1#主变	10	800	407
3221	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站1#主变	10	800	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3222	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站2#主变	10	800	410
3223	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站3#主变	10	800	367
3224	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站4#主变	10	800	381
3225	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室1#主变	10	800	386
3226	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室3#主变	10	800	391
3227	市区	三祥箱变1#主变	10	400	306
3228	市区	李庄13#配变	10	200	0
3229	市区	李庄15#配变	10	200	28
3230	市区	明朗13#配变	10	200	87
3231	市区	蟒河13#公用变	10	200	85
3232	市区	蟒河14#公用变	10	400	120
3233	市区	顺北16#公用变	10	200	14
3234	市区	果林10#公用变	10	200	92
3235	市区	果林11#公用变	10	200	32
3236	市区	四季新城3#配电室1#主变	10	800	576
3237	市区	四季新城3#配电室3#主变	10	800	372
3238	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	410
3239	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	389
3240	市区	先锋19#变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3241	市区	港湾明珠6#配电室1#主变	10	800	392
3242	市区	港湾明珠6#配电室2#主变	10	800	395
3243	市区	港湾明珠8#配电室1#主变	10	800	399
3244	市区	港湾明珠8#配电室2#主变	10	800	402
3245	市区	港湾明珠9#配电室1#主变	10	800	431
3246	市区	港湾明珠9#配电室2#主变	10	800	128
3247	市区	港湾明珠9#配电室3#主变	10	800	533
3248	市区	港湾明珠9#配电室4#主变	10	800	321
3249	市区	港湾明珠10#配电室1#主变	10	800	376
3250	市区	港湾明珠10#配电室2#主变	10	800	446
3251	市区	中东16#配变	10	200	88
3252	市区	养殖场1#变	10	400	185
3253	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	146
3254	市区	东南3#配变	10	400	52
3255	市区	桃李春风江南里2#配电室3#主变	10	630	361
3256	市区	杨侍22#变	10	200	60
3257	市区	牡丹雅居1#变	10	800	523
3258	市区	三星14#变	10	400	63
3259	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室2#主变	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3260	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室4#主变	10	800	319
3261	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	17
3262	市区	东塘15配变	10	200	2
3263	市区	程实13号配变	10	200	41
3264	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	45
3265	市区	北龙港集镇10#变	10	400	34
3266	市区	龙兴7#公用变	10	200	68
3267	市区	龙兴8#公用变	10	200	26
3268	市区	抬头20#配变	10	200	16
3269	市区	迎阳7#箱变	10	400	151
3270	市区	冈中所民生村22号配变	10	200	85
3271	市区	红升31号变	10	200	74
3272	市区	丰乐13#配变	10	400	178
3273	市区	青阳线集镇20#变	10	200	0
3274	市区	东南31#配变	10	200	0
3275	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室1#	10	800	407
3276	市区	民胜2#配变	10	200	62
3277	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室3#	10	800	434
3278	市区	福裕线/神州线恒大名都4#配电室4#	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3279	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室2#	10	800	435
3280	市区	东团32#变	10	200	130
3281	市区	东团31#变	10	200	103
3282	市区	秦南市区9#变	10	200	60
3283	市区	集中居住区1#变	10	400	214
3284	市区	荣沁苑小区北区3#配电室1#主变	10	630	414
3285	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	40
3286	市区	米罗戏剧街1#配电室2#主变	10	800	583
3287	市区	东进华都2#配电室1#变	10	800	407
3288	市区	东进华都2#配电室2#变	10	800	442
3289	市区	香海新时代名苑2#用户配电室2#主变	10	630	350
3290	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	402
3291	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	445
3292	市区	天成苑4#配电室4#主变	10	800	556
3293	市区	河夹线中兴集镇9#配变	10	200	65
3294	市区	潭尖31#变	10	200	81
3295	市区	龙冈大吉14	10	200	100
3296	市区	中南7A佳期漫1#配电室1#主变	20	630	475
3297	市区	高新嘉园二期1#配电室1#变	10	630	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3298	市区	在水一方誉府4#配电室3#主变	10	800	401
3299	市区	正东18#变	10	200	103
3300	市区	明朗9#配变	10	200	24
3301	市区	陈井18#变	10	200	113
3302	市区	正东17#变	10	200	95
3303	市区	陈井15#变	10	200	49
3304	市区	明朗12#配变	10	200	0
3305	市区	陈井17#变	10	200	79
3306	市区	陈井16#变	10	200	29
3307	市区	才塘15#变	10	400	192
3308	市区	兴隆22#变	10	200	75
3309	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	55
3310	市区	冈中所民生村21号配变	10	200	44
3311	市区	冈中所瓦屋村16号配变	10	200	57
3312	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	11
3313	市区	杰仕豪庭1#配电室1#主变	10	800	393
3314	市区	杰仕豪庭1#配电室2#主变	10	800	389
3315	市区	杰仕豪庭2#配电室1#主变	10	800	371
3316	市区	杰仕豪庭2#配电室2#主变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3317	市区	杰仕豪庭2#配电室3#主变	10	800	413
3318	市区	杰仕豪庭2#配电室4#主变	10	800	397
3319	市区	新民21#变	10	200	76
3320	市区	永西19#变	10	200	60
3321	市区	晓风印月2#配电室1#主变	10	800	640
3322	市区	龙泊湾1#配电室1#主变	10	800	376
3323	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	10
3324	市区	龙泊湾1#配电室2#主变	10	800	512
3325	市区	龙泊湾1#配电室3#主变	10	800	184
3326	市区	龙泊湾1#配电室4#主变	10	800	480
3327	市区	金樾府4#配电室3#主变	10	800	540
3328	市区	天成苑4#配电室2#主变	10	800	450
3329	市区	雍锦华府1#配电室1#主变	10	800	474
3330	市区	圣华雍翠园3#配电房1#主变	20	800	419
3331	市区	圣华雍翠园3#配电房3#主变	20	800	400
3332	市区	圣华雍翠园3#配电房4#主变	20	800	417
3333	市区	圣华雍翠园3#配电房2#主变	20	800	432
3334	市区	凤鸣缙香2#开关站1#主变	10	800	189
3335	市区	凤鸣缙香2#开关站2#主变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3336	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	37
3337	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	45
3338	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	79
3339	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	118
3340	市区	义丰迎阳10#配变	10	200	44
3341	市区	义丰于任11#变	10	200	69
3342	市区	城南热电厂家属区2#箱变主变	10	630	325
3343	市区	城南热电厂家属区1#箱变主变	10	630	331
3344	市区	学农线略沿11#配变	10	200	121
3345	市区	学农线略沿12#配变	10	200	91
3346	市区	河夹线周伙15#配变	10	200	65
3347	市区	东徐25#变	10	400	216
3348	市区	北蒋厉民6#变	10	400	125
3349	市区	凤南12#公用变	10	200	81
3350	市区	烈士17号变	10	200	68
3351	市区	庆元15号变	10	400	221
3352	市区	北蒋集镇18#变	10	400	148
3353	市区	北蒋集镇19#变	10	400	163
3354	市区	恒大名都3#配电室1#主变	10	800	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3355	市区	恒大名都3#配电室2#主变	10	800	240
3356	市区	恒大名都3#配电室3#主变	10	800	375
3357	市区	恒大名都3#配电室4#主变	10	800	512
3358	市区	秦南秦兴15#变	10	200	73
3359	市区	秦南美满17#变	10	400	206
3360	市区	秦南凤翔13#变	10	200	8
3361	市区	秦南凤翔14#变	10	200	51
3362	市区	中环紫郡小区4#配电室1#主变	10	800	404
3363	市区	中环紫郡小区4#配电室2#主变	10	800	478
3364	市区	中环紫郡小区5#配电室1#主变	10	800	397
3365	市区	中环紫郡小区5#配电室2#主变	10	800	465
3366	市区	中环紫郡小区5#配电室3#主变	10	800	394
3367	市区	中环紫郡小区5#配电室4#主变	10	800	447
3368	市区	驿龙华府1#开关站1#主变	10	800	469
3369	市区	锦海家园南区2#配电室3#主变	10	800	639
3370	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	114
3371	市区	驿龙华府小区2#配电室2#主变	10	800	424
3372	市区	姑苏苑1#箱变变压器	10	630	194
3373	市区	集镇27#变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3374	市区	青墩19#变	10	200	0
3375	市区	前营22#变	10	200	113
3376	市区	前进10#配变	10	200	84
3377	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	29
3378	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	74
3379	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	0
3380	市区	新洋港居委会5#变	10	400	201
3381	市区	伍东17#变	10	200	115
3382	市区	神州河畔3#配电室1#主变	10	800	383
3383	市区	神州河畔3#配电室2#主变	10	800	381
3384	市区	神州河畔3#配电室3#主变	10	800	397
3385	市区	神州河畔3#配电室4#主变	10	800	377
3386	市区	义丰双龙12#配变	10	200	32
3387	市区	义丰骏马10#配变	10	200	81
3388	市区	北蒋卢村9#变	10	200	89
3389	市区	北蒋红沥12#变	10	200	26
3390	市区	北蒋福泉13#变	10	200	94
3391	市区	北蒋福泉14#变	10	200	54
3392	市区	北小海3#	10	400	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3393	市区	龙冈青龙16号杆上配变	10	200	22
3394	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	0
3395	市区	义丰倪杨8#配变	10	200	56
3396	市区	城区开发10#	10	400	85
3397	市区	钱庄14#变	10	200	58
3398	市区	自然21#变	10	200	90
3399	市区	东南32#配变	10	200	91
3400	市区	秦南凤翔15#变	10	200	82
3401	市区	钱江绿洲6#配电室3#主变	10	630	390
3402	市区	兴茂府2#配电室2#主变	10	800	612
3403	市区	南龙21#公用变1	10	200	50
3404	市区	潭田12#公用变	10	200	50
3405	市区	华樾花园4#配电室2#主变	10	800	514
3406	市区	莘野6#	10	200	67
3407	市区	庆西8#变	10	200	0
3408	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	518
3409	市区	金麟府2#配电室3#主变	10	800	593
3410	市区	中远线/紫元线中远易初开关站1#主变	10	800	316
3411	市区	中远线/紫元线中远易初开关站2#主变	10	800	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3412	市区	中远线/紫元线中远易初开关站3#主变	10	800	452
3413	市区	中远线/紫元线中远易初开关站4#主变	10	800	403
3414	市区	新民28#变	10	200	69
3415	市区	中远线嘉园10#S10欧变	10	630	289
3416	市区	中远线嘉园9#S9箱变	10	630	300
3417	市区	冈中所书楼村22号配变	10	200	18
3418	市区	住宅公司2#S19箱变主变	10	630	302
3419	市区	永西20#变	10	200	121
3420	市区	新民20#变	10	200	75
3421	市区	新民23#变	10	400	230
3422	市区	新民22#变	10	200	42
3423	市区	供电南村4#	10	400	0
3424	市区	双元12#	10	400	116
3425	市区	北蒋童成18#变	10	400	212
3426	市区	联盟18#变	10	200	81
3427	市区	古元13#变	10	200	72
3428	市区	古元14#变	10	200	36
3429	市区	方向31#变	10	200	72
3430	市区	方向32#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3431	市区	北龙15#公用变	10	200	0
3432	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	55
3433	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	0
3434	市区	民立10#变	10	200	107
3435	市区	新街41#变	10	400	187
3436	市区	珍丰2#	10	400	250
3437	市区	北龙9#公用变	10	400	163
3438	市区	庆西16#公用变1	10	200	77
3439	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	116
3440	市区	杨侍21#变	10	400	100
3441	市区	兴邦蓝海花园5#配电室1#主变	10	800	481
3442	市区	秦南秦兴5#变	10	200	88
3443	市区	秦南千秋11#变	10	200	99
3444	市区	凤鸣缙香5#配电室1#主变	10	800	293
3445	市区	凤鸣缙香5#配电室2#主变	10	800	327
3446	市区	秦南宝奎8#变	10	200	42
3447	市区	凤鸣缙香7#配电室1#主变	10	800	351
3448	市区	圣华雍翠园4#配电房1#主变	20	800	455
3449	市区	圣华雍翠园4#配电房2#主变	20	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3450	市区	凤鸣缙香7#配电室2#主变	10	800	319
3451	市区	凤鸣缙香7#配电室3#主变	10	800	292
3452	市区	凤鸣缙香7#配电室4#主变	10	800	263
3453	市区	南龙13#公用变	10	400	84
3454	市区	榆洋2#	10	400	76
3455	市区	联盟17#变	10	200	72
3456	市区	三里21#变	10	400	186
3457	市区	三里23	10	200	71
3458	市区	三里22#变	10	200	21
3459	市区	盐塘家园1#配电室1#主变	10	800	443
3460	市区	盐塘家园1#配电室2#主变	10	800	408
3461	市区	盐塘家园1#配电室3#主变	10	800	228
3462	市区	盐塘家园1#配电室4#主变	10	800	424
3463	市区	盐塘家园2#配电室1#主变	10	800	406
3464	市区	盐塘家园2#配电室3#主变	10	800	394
3465	市区	盐塘家园2#配电室4#主变	10	800	365
3466	市区	盐塘家园2#配电室2#主变	10	800	414
3467	市区	盐塘家园3#配电室1#主变	10	800	496
3468	市区	盐塘家园3#配电室3#主变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3469	市区	盐塘家园3#配电室4#主变	10	800	565
3470	市区	盐塘家园3#配电室2#主变	10	800	474
3471	市区	义丰三庄12#配变	10	200	61
3472	市区	义丰三庄13#配变	10	200	1
3473	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	0
3474	市区	义丰花陇8#配变	10	200	42
3475	市区	义丰于任12#配变	10	200	0
3476	市区	橡树湾9#配电室1#主变	20	800	324
3477	市区	橡树湾9#配电室2#主变	20	800	456
3478	市区	橡树湾9#配电室3#主变	20	800	448
3479	市区	金都华府1#配电室2#主变	10	800	371
3480	市区	金都华府1#配电室4#主变	10	800	388
3481	市区	金都华府1#配电室3#主变	10	800	418
3482	市区	金都华府1#配电室1#主变	10	800	428
3483	市区	金都华府2#配电室1#主变	10	800	295
3484	市区	金都华府2#配电室3#主变	10	800	470
3485	市区	金都华府2#配电室4#主变	10	800	423
3486	市区	金都华府2#配电室2#主变	10	800	315
3487	市区	孙英22#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3488	市区	三湾19#变	10	200	84
3489	市区	民乐11#变	10	400	166
3490	市区	新星18#变	10	200	83
3491	市区	北港19#变	10	200	86
3492	市区	北港21#变	10	200	108
3493	市区	水岸名都1#S1箱变主变	10	630	83
3494	市区	凤麟府5#配电室2#主变	10	800	482
3495	市区	西郊庄园1#配电室3#主变	10	800	637
3496	市区	西璟文苑4#配电室2#主变	10	800	543
3497	市区	明悦景庭1#开关站4#主变	10	630	245
3498	市区	福裕南小区5#箱变	10	630	374
3499	市区	东港6#	10	400	112
3500	市区	金悦商业中心1#配电室3#主变	10	800	433
3501	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	478
3502	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	159
3503	市区	康虹组团S3箱变主变	10	500	175
3504	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	89
3505	市区	袁坎16号变	10	200	54
3506	市区	橡树湾9#配电室4#主变	20	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3507	市区	城西20#变	10	400	63
3508	市区	橡树湾10#配电室1#主变	20	800	330
3509	市区	橡树湾10#配电室2#主变	20	800	470
3510	市区	橡树湾10#配电室3#主变	20	800	310
3511	市区	橡树湾10#配电室4#主变	20	800	401
3512	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	37
3513	市区	盐铁佳苑3#配电室4#主变	10	800	464
3514	市区	锦盛豪庭南区4#配电室1#主变	20	630	321
3515	市区	名望府1#配电室1#主变	10	800	350
3516	市区	万达华府8#配电室1#主变	10	800	530
3517	市区	海德公园10#配电室1#主变	20	800	490
3518	市区	海德公园10#配电室2#主变	20	800	524
3519	市区	海德公园10#配电室3#主变	20	800	443
3520	市区	海德公园10#配电室4#主变	20	800	468
3521	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	47
3522	市区	盐海房产1#箱变主变	10	630	274
3523	市区	盐海房产2#箱变主变	10	630	165
3524	市区	新星17#配变	10	200	70
3525	市区	新陈22#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3526	市区	便仓集镇24#变	10	400	217
3527	市区	五星小区5#箱变主变	10	630	332
3528	市区	西湖8#配变	10	200	23
3529	市区	凤城北苑东区2#配电室2#主变	10	800	472
3530	市区	豪德广场开关站1#主变	10	630	335
3531	市区	豪德广场开关站2#主变	10	630	417
3532	市区	豪德广场南地块配电室1#主变	10	800	430
3533	市区	豪德广场南地块配电室3#主变	10	800	460
3534	市区	豪德广场南地块配电室2#主变	10	800	420
3535	市区	豪德广场南地块配电室4#主变	10	800	501
3536	市区	铂都观邸3#配电室1#主变	10	800	514
3537	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	46
3538	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	0
3539	市区	明城线世纪大厦2#S28箱变	10	630	334
3540	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	447
3541	市区	聚龙豪庭1#配电室1#主变	10	800	556
3542	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	488
3543	市区	圣龙府1#配电室3#主变	10	800	416
3544	市区	抬头23#配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3545	市区	郊招4#	10	400	75
3546	市区	晓风印月2#配电室4#主变	10	800	640
3547	市区	市政房产1#S15箱变	10	630	216
3548	市区	凤城北苑2#配电室1#主变	10	800	466
3549	市区	袁河家园东区1#配电室3#主变	10	800	458
3550	市区	亨达7#S28箱变主变	10	500	197
3551	市区	龙冈冈中8号杆上配变	10	200	90
3552	市区	白阳11#配变	10	200	49
3553	市区	力拓悦城3#配电室1#主变	10	800	536
3554	市区	力拓悦城3#配电室3#主变	10	800	450
3555	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	496
3556	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	345
3557	市区	秦南凤翔16#变	10	200	115
3558	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	16
3559	市区	勤加18#配变	10	200	101
3560	市区	大洋湾新城3#配电室3#主变	10	800	557
3561	市区	锦盛豪庭南区5#配电室4#主变	20	630	371
3562	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	66
3563	市区	纺南新村2#S10	10	160	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3564	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	152
3565	市区	刘垛6#配变	10	400	153
3566	市区	潘黄吴杨11#变	10	200	87
3567	市区	碧湖新苑主变	10	800	424
3568	市区	东团22#变	10	200	83
3569	市区	东团23#变	10	200	72
3570	市区	东团24#变	10	200	96
3571	市区	义丰新城1#箱变	10	400	146
3572	市区	同心17#变	10	200	149
3573	市区	甘露21#变	10	315	0
3574	市区	义丰朝阳河1#箱变001	10	400	171
3575	市区	义丰石庄6#配变	10	400	163
3576	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	492
3577	市区	水岸华庭3#配电室1#主变	10	800	437
3578	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	601
3579	市区	水岸华庭3#配电室3#主变	10	800	639
3580	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	640
3581	市区	鑫港家园2#配电室1#主变	10	630	323
3582	市区	义丰迎阳14#配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3583	市区	便仓13#变	10	400	242
3584	市区	高架停车场2#箱变	10	400	38
3585	市区	万锦东园1#配电室4#主变	10	800	522
3586	市区	大洋湾新城5#配电室1#主变	10	800	561
3587	市区	东方商贸城1#箱变主变	10	400	305
3588	市区	北蒋江尧3#变	10	200	26
3589	市区	翡翠南园1#开关站2#主变	10	800	449
3590	市区	壹书邻里2#箱变	10	630	425
3591	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	407
3592	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	485
3593	市区	君启花园1#配电室4#主变	10	800	640
3594	市区	世纪花园3#S18箱变主变	10	630	307
3595	市区	世纪花园4#S19	10	630	261
3596	市区	伍港16号变	10	200	98
3597	市区	潘黄益丰1#变	10	200	67
3598	市区	紫云名邸4#配电室2#主变	10	800	576
3599	市区	秦南集镇34#变	10	400	0
3600	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	210
3601	市区	车林8#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3602	市区	食品公司S9	10	500	199
3603	市区	映洼线红升小区04号箱变	10	630	279
3604	市区	仁智33号变	10	200	83
3605	市区	指南11#变	10	200	66
3606	市区	汇景新城2#S2箱变主变	10	500	105
3607	市区	汇景新城1#S1箱变主变	10	500	131
3608	市区	红升23号变	10	200	91
3609	市区	义丰康嘉名城1#变	10	500	51
3610	市区	生建12#配变	10	200	49
3611	市区	生建10#配变	10	200	72
3612	市区	生建11#配变	10	200	55
3613	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	94
3614	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	420
3615	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	203
3616	市区	袁河家园东区5#配电室3#主变	10	630	295
3617	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	639
3618	市区	义丰胥仇27#配变	10	200	109
3619	市区	荣悦华府2#配电室1#主变	10	800	590
3620	市区	富民15#变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3621	市区	河夹线中徐6#配变	10	200	47
3622	市区	金陈8#变	10	200	0
3623	市区	君启花园1#配电室1#主变	10	800	640
3624	市区	新桥3#变	10	400	185
3625	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	424
3626	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	398
3627	市区	荣沁苑小区北区3#配电室2#主变	10	630	442
3628	市区	荣沁苑小区北区开关站1#主变	10	800	520
3629	市区	盐湾21#	10	400	286
3630	市区	世纪尚东府4#配电室1#主变	10	800	550
3631	市区	西城领秀1#配电室1#主变	10	400	94
3632	市区	龙冈大吉15号	10	200	0
3633	市区	中南6C悦城3#配电室1#主变	20	630	366
3634	市区	冈中所杨韦村22号配变	10	200	23
3635	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	97
3636	市区	金辉优步花苑开关站2#主变	10	630	258
3637	市区	新城充电站欧变主变	10	630	392
3638	市区	溪林雅居4#变	10	800	552
3639	市区	三湾安置小区3#变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3640	市区	和美尚苑2#配电室1#主变	10	800	640
3641	市区	向阳家园1#主变	10	800	405
3642	市区	向阳家园2#主变	10	800	494
3643	市区	三尖12#变	10	400	0
3644	市区	三尖13#变	10	400	65
3645	市区	阳光花园北S1环网箱变	10	500	204
3646	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	397
3647	市区	耿伙S4	10	630	163
3648	市区	新永8#变	10	30	0
3649	市区	西璟文苑2#配电室4#主变	10	800	475
3650	市区	龙城峰景2#配电室3#主变	10	800	344
3651	市区	青墩23#变	10	200	104
3652	市区	伍佑集镇8#箱变	10	400	295
3653	市区	望鹤线新农2#箱变主变	10	630	333
3654	市区	新洼24号变	10	200	71
3655	市区	新界21#变	10	200	87
3656	市区	万方名城4#S17箱变	10	630	86
3657	市区	万方名城3#S16箱变	10	630	98
3658	市区	凤楼16#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3659	市区	东樾府1#配电室3#主变	10	800	452
3660	市区	中远线嘉园S6欧变	10	630	281
3661	市区	金大洋生活广场4#配电室2#主变	10	630	389
3662	市区	电化厂宿舍6#	10	315	243
3663	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	225
3664	市区	永明悦来府4#配电室4#主变	10	800	475
3665	市区	便仓29#变	10	200	87
3666	市区	富力金禧家园A区4#配电室3#变压器	10	800	514
3667	市区	新民24#变	10	400	84
3668	市区	璀璨天城5#配电室3#主变	10	800	514
3669	市区	壹书邻里2#主变	10	630	444
3670	市区	荣悦华府2#开关站1#主变	10	800	354
3671	市区	荣悦华府2#开关站2#主变	10	800	340
3672	市区	荣悦华府1#配电室1#主变	10	630	285
3673	市区	荣悦华府1#配电室3#主变	10	630	374
3674	市区	荣悦华府1#配电室2#主变	10	630	279
3675	市区	荣悦华府1#配电室4#主变	10	630	385
3676	市区	西璟文苑5#配电室2#主变	10	800	207
3677	市区	君启花园2#配电室2#主变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3678	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	157
3679	市区	恒大帝景北区充电桩主变	10	400	242
3680	市区	龙冈冈南14号	10	200	42
3681	市区	水漾益城2#配电室3#主变	10	800	591
3682	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	46
3683	市区	城北大桥S1	10	630	457
3684	市区	龙庙9#变新	10	200	40
3685	市区	新港32#变新	10	200	126
3686	市区	东郊宿舍楼S6	10	630	403
3687	市区	河夹线中兴集镇7#配变	10	400	139
3688	市区	河夹线河夹7#配变	10	200	52
3689	市区	河夹线河夹6#配变	10	400	178
3690	市区	河夹线施湾9#配变	10	200	77
3691	市区	蟒河10#公用变	10	200	0
3692	市区	月康23#变	10	200	13
3693	市区	盐东8#变	10	400	173
3694	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	315
3695	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	334
3696	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3697	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	338
3698	市区	城东一号花园北区4#配电室2#主变	10	800	459
3699	市区	洋尖15#变	10	200	92
3700	市区	永鑫村联建楼1#配变	10	250	30
3701	市区	永鑫村联建楼2#配变	10	250	82
3702	市区	依云小镇二期1#地下配电室1#主变	10	1000	555
3703	市区	和美尚苑3#配电室1#主变	10	800	640
3704	市区	香江枫景名苑西区2#配电室3#主变	10	800	472
3705	市区	正东20#变	10	200	92
3706	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	608
3707	市区	中远线嘉园S7欧变	10	630	285
3708	市区	电厂18#S4箱变	10	400	176
3709	市区	电厂19#S5箱变	10	400	187
3710	市区	中远线嘉园S8欧变	10	630	254
3711	市区	电厂20#S6箱变	10	400	171
3712	市区	电厂21#S7箱变	10	400	168
3713	市区	凤城北苑东区2#配电室1#主变	10	800	469
3714	市区	民权14#变	10	400	75
3715	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室2#主变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3716	市区	西区方向4#变	10	400	134
3717	市区	富力金禧家园C区4#配电室2#变压器	10	800	351
3718	市区	红星海河湾3#配电室4#主变	10	800	521
3719	市区	富康路2#变	10	400	193
3720	市区	荣悦华府1#开关站1#主变	10	800	396
3721	市区	荣悦华府1#开关站3#主变	10	800	450
3722	市区	荣悦华府1#开关站2#主变	10	800	425
3723	市区	荣悦华府1#开关站4#主变	10	800	464
3724	市区	洋尖17#变	10	200	109
3725	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	181
3726	市区	民航39#变	10	200	91
3727	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	119
3728	市区	清河鸣翠府4#配电室2#主变	10	800	618
3729	市区	城东宝龙B地块2#配电室2#主变	10	800	568
3730	市区	创客城1#配电室3#主变	10	630	325
3731	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	75
3732	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	93
3733	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	20
3734	市区	大冈联合村16#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3735	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	54
3736	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	122
3737	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	55
3738	市区	万泰悦府4#配电室1#主变	10	800	413
3739	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	640
3740	市区	幸福嘉院充电桩箱变	10	400	297
3741	市区	民乐9#配变	10	200	48
3742	市区	吴徐12#配变	10	400	86
3743	市区	曙阳13#配变	10	200	50
3744	市区	东团3#变	10	200	21
3745	市区	前进21#公用变	10	400	104
3746	市区	公园道3#配电室1#主变	10	800	202
3747	市区	公园道3#配电室2#主变	10	800	302
3748	市区	公园道3#配电室3#主变	10	800	144
3749	市区	公园道3#配电室4#主变	10	800	145
3750	市区	潘黄兴民小区2#变	10	400	117
3751	市区	潘黄兴民小区3#变	10	400	42
3752	市区	义丰花陇13#配变	10	200	85
3753	市区	璀璨天城2#配电室2#主变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3754	市区	万达华府11#配电室3#主变	10	630	200
3755	市区	凤麟府2#配电室1#主变	10	800	530
3756	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	80
3757	市区	金陈社区4#箱变	10	630	334
3758	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	79
3759	市区	义丰迎阳15#配变	10	200	13
3760	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	538
3761	市区	电厂12#S8箱变	10	400	236
3762	市区	电厂11#S7箱变	10	400	158
3763	市区	文海雅苑1#配电室4#主变	10	800	534
3764	市区	民权18#变	10	400	199
3765	市区	曙阳22#配变	10	200	97
3766	市区	香江枫景名苑东区3#配电室1#主变	10	800	639
3767	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	288
3768	市区	天辰府2#配电室3#主变	10	800	521
3769	市区	港海明珠2#配电室4#主变	10	800	625
3770	市区	颐璟园1#用户配电室3#主变	10	630	361
3771	市区	秀水佳苑4#配电室1#主变	10	800	476
3772	市区	秀水佳苑4#配电室2#主变	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3773	市区	秀水佳苑4#配电室3#主变	10	800	496
3774	市区	秀水佳苑4#配电室4#主变	10	800	476
3775	市区	海铭花园2#配电室4#主变	10	800	608
3776	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室4#主变	10	800	490
3777	市区	巨丰11#S11箱变主变	10	500	196
3778	市区	南国裕墅1#配电室3#主变	10	630	294
3779	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	114
3780	市区	科技园S3箱变	10	500	339
3781	市区	馨德苑1#配电室3#主变	10	800	487
3782	市区	西区集镇21#变	10	400	130
3783	市区	新丰9#配变	10	200	104
3784	市区	大兴6#S9箱变主变	10	630	503
3785	市区	都邑名邸2#配电室4#主变	10	800	587
3786	市区	跃进组团3#箱变	10	500	107
3787	市区	盐中18#变	10	400	160
3788	市区	集镇11号箱变	10	400	151
3789	市区	德喜花苑南区2#配电室2#主变	10	800	575
3790	市区	荣沁苑小区南区2#配电室2#主变	10	800	597
3791	市区	盐城供服配电室3#主变	10	630	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3792	市区	联胜9#配变	10	200	84
3793	市区	学富线园垛7#配变	10	200	33
3794	市区	民生14#变	10	200	92
3795	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	0
3796	市区	东滩15#变	10	200	115
3797	市区	新陈16#变	10	200	54
3798	市区	新鹏程1#欧变	10	630	173
3799	市区	双港12#变	10	200	69
3800	市区	梦泽园4#变	10	630	204
3801	市区	麒麟府2#配电室1#主变	10	800	453
3802	市区	麒麟府2#配电室3#主变	10	800	432
3803	市区	麒麟府2#配电室2#主变	10	800	385
3804	市区	麒麟府2#配电室4#主变	10	800	482
3805	市区	新苑小区9#S8箱变主变	10	630	196
3806	市区	鑫都房产1#S10箱变主变	10	500	27
3807	市区	袁邵21#配变	10	200	21
3808	市区	才塘28#变	10	200	58
3809	市区	聚龙豪庭4#配电室2#主变	10	800	553
3810	市区	佳富18#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3811	市区	秀水佳苑5#配电室1#主变	10	800	414
3812	市区	秀水佳苑5#配电室2#主变	10	800	418
3813	市区	悦洋花苑1#开关站1#主变	10	800	534
3814	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	0
3815	市区	永明悦来府5#配电室4#主变	10	800	612
3816	市区	中南6C悦城2#配电室4#主变	20	800	464
3817	市区	义丰于任16#变	10	200	111
3818	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	402
3819	市区	荷塘月色1#配电室3#主变配电变压器	10	800	404
3820	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	410
3821	市区	荷塘月色1#配电室1#主变	10	800	484
3822	市区	荷塘月色2#配电室1#主变配电变压器	10	800	414
3823	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	299
3824	市区	新街22#变	10	400	158
3825	市区	市房产4#S26箱变主变	10	630	309
3826	市区	双烈23#	10	200	94
3827	市区	东南9#配变	10	400	257
3828	市区	星汇东方2#配电室2#主变	10	800	454
3829	市区	壹书邻里1#主变	10	630	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3830	市区	双港13#变	10	200	17
3831	市区	民权19#变	10	200	64
3832	市区	民权23#变	10	200	44
3833	市区	民权24#变	10	400	130
3834	市区	瑞尔5#配电室1#主变	10	800	275
3835	市区	瑞尔5#配电室2#主变	10	800	278
3836	市区	瑞尔7#配电室1#主变	10	800	195
3837	市区	瑞尔7#配电室2#主变	10	800	249
3838	市区	潘黄野丁3#变	10	200	159
3839	市区	新建17#配变	10	200	35
3840	市区	鑫祥公寓	10	250	112
3841	市区	新鹏程2#欧变	10	800	335
3842	市区	新鹏程3#欧变	10	630	234
3843	市区	新洋19#变	10	315	63
3844	市区	新洋20#变	10	315	148
3845	市区	中江外滩城1#开关站1#主变	10	630	296
3846	市区	中江外滩城1#开关站2#主变	10	630	256
3847	市区	龙湖湾1#配电室2#主变	10	800	579
3848	市区	伍西4#欧变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3849	市区	前进32#公用变	10	400	154
3850	市区	宏都线新都S10箱变	10	500	74
3851	市区	华樾花园3#配电室3#主变	10	800	404
3852	市区	靶场1#S4箱变主变	10	500	241
3853	市区	秦南灯塔25#变	10	200	124
3854	市区	靶场2#S3箱变主变	10	500	225
3855	市区	兴业线大兴房产3#S14箱变	10	400	120
3856	市区	靶场4#S1箱变主变	10	500	259
3857	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	475
3858	市区	尚庄美佳2#变	10	800	494
3859	市区	人民路13#变	10	400	86
3860	市区	高新嘉园二期1#配电室3#变	10	630	413
3861	市区	凤凰文化广场2#开关站1#主变	10	800	537
3862	市区	凤凰文化广场2#开关站2#主变	10	800	423
3863	市区	景福大厦3#	10	500	319
3864	市区	洪东8#箱变	10	500	338
3865	市区	电厂13#S12箱变	10	400	223
3866	市区	凤凰文化广场1#配电室1#主变	10	800	430
3867	市区	凤凰文化广场1#配电室2#主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3868	市区	凤凰文化广场1#配电室3#主变	10	800	454
3869	市区	冈中杨韦24号杆上配变	10	200	46
3870	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑4#变	10	800	621
3871	市区	秀水佳苑1#配电室1#主变	10	800	467
3872	市区	秀水佳苑1#配电室2#主变	10	800	426
3873	市区	星汇东方1#配电室1#主变	10	800	323
3874	市区	琥珀湾花园1#配电室1#主变	10	630	400
3875	市区	冠亨名城2#配电室2#主变	10	800	428
3876	市区	雍锦华府1#配电室3#主变	10	800	190
3877	市区	荷塘月色2#配电室3#主变配电变压器	10	800	430
3878	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	418
3879	市区	荷塘月色3#配电室1#主变配电变压器	10	800	452
3880	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	487
3881	市区	锦尚花城2#配电室1#主变配电变压器	10	630	298
3882	市区	锦尚花城2#配电室2#主变配电变压器	10	630	307
3883	市区	锦尚花城2#配电室3#主变配电变压器	10	630	344
3884	市区	锦尚花城2#配电室4#主变配电变压器	10	630	390
3885	市区	锦尚花城3#配电室1#主变配电变压器	10	800	444
3886	市区	锦尚花城3#配电室2#主变配电变压器	10	800	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3887	市区	锦尚花城3#配电室3#主变配电变压器	10	800	382
3888	市区	锦尚花城3#配电室4#主变配电变压器	10	800	452
3889	市区	钱江方洲北区31#楼配电室1#主变	10	800	416
3890	市区	钱江方洲北区31#楼配电室2#主变	10	800	413
3891	市区	驿龙华府1#开关站3#主变	10	800	472
3892	市区	万锦东园北区2#配电室1#主变	10	630	347
3893	市区	青年华都6#配电室2#变	10	800	392
3894	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室2#主变	10	630	297
3895	市区	义丰迎阳公寓箱变	10	500	193
3896	市区	界沟13#变	10	200	30
3897	市区	界沟14#变	10	200	63
3898	市区	界沟7#变	10	200	37
3899	市区	界沟8#变	10	200	46
3900	市区	双港17#变	10	200	84
3901	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	127
3902	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	95
3903	市区	钱庄11#变	10	200	67
3904	市区	中江外滩城1#配电室1#主变	10	630	217
3905	市区	中江外滩城1#配电室2#主变	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3906	市区	禾成花园西区1#配电室1#主变	10	800	530
3907	市区	万胜11#变	10	400	23
3908	市区	中江外滩城2#配电室1#主变	10	800	422
3909	市区	中江外滩城2#配电室2#主变	10	800	455
3910	市区	中江外滩城2#配电室3#主变	10	800	466
3911	市区	中江外滩城2#配电室4#主变	10	800	468
3912	市区	北港20#变	10	200	87
3913	市区	秦南灯塔26#变	10	200	122
3914	市区	兴业线大兴4#S18箱变	10	630	257
3915	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	0
3916	市区	鑫业家园2#S7箱变主变	10	630	25
3917	市区	环城村2#S9	10	630	282
3918	市区	北港11#变	10	200	104
3919	市区	立交桥1#变	10	315	191
3920	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	27
3921	市区	双元5#	10	315	95
3922	市区	阳光世纪园6#S8箱变1#变	10	630	188
3923	市区	悦达新村3#S12箱变	10	630	249
3924	市区	伍西9#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3925	市区	正东21#变	10	200	3
3926	市区	工业园12#变	10	400	39
3927	市区	红星海河湾东区3#配电室1#主变	10	800	433
3928	市区	凤凰文化广场1#配电室4#主变	10	800	452
3929	市区	电厂14#S11箱变	10	400	208
3930	市区	电厂15#S8箱变	10	400	126
3931	市区	电厂16#S10箱变	10	400	185
3932	市区	电厂17#S9箱变	10	400	182
3933	市区	凤麟府3#配电室2#主变	10	800	437
3934	市区	宏大苑4#S4	10	500	155
3935	市区	中建1#S1	10	630	137
3936	市区	中建2#S2箱变	10	630	194
3937	市区	君启花园1#配电室2#主变	10	800	387
3938	市区	锦盛豪庭南区5#配电室2#主变	20	630	319
3939	市区	金樾府4#配电室2#主变	10	800	523
3940	市区	西区集镇24#变	10	400	126
3941	市区	龙泰花园小区2#配电室2#主变	10	630	465
3942	市区	楼王所风池12号公用变	10	400	124
3943	市区	龙泊湾2#配电室1#主变	10	800	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3944	市区	龙泊湾2#配电室2#主变	10	800	108
3945	市区	龙泊湾2#配电室3#主变	10	800	512
3946	市区	龙泊湾2#配电室4#主变	10	800	316
3947	市区	白阳15#配变	10	200	85
3948	市区	香江枫景名苑西区1#配电室1#主变	10	800	640
3949	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	59
3950	市区	大冈野陆12号配变	10	200	44
3951	市区	杰仕豪庭3#配电室4#主变	10	800	481
3952	市区	楼王所集镇35号公用变	10	400	281
3953	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑4#变	10	800	596
3954	市区	双港16#变	10	200	36
3955	市区	北李13#变	10	200	43
3956	市区	北李16#变	10	200	79
3957	市区	北李14#变	10	200	45
3958	市区	北李15#变	10	200	70
3959	市区	富民5#变	10	200	83
3960	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	57
3961	市区	海创1#箱变主变	10	500	234
3962	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3963	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	38
3964	市区	国贸中心2#配电室1#主变	10	800	631
3965	市区	世纪云谷3#配电室1#主变	10	630	326
3966	市区	鞍湖曲东17号	10	200	102
3967	市区	潘黄集镇2#变	10	400	0
3968	市区	星钻花苑2#配电室4#主变	10	800	588
3969	市区	庆丰31#配变	10	400	234
3970	市区	秦南集镇44#变	10	400	191
3971	市区	开东线新河三号小区4#变	10	400	198
3972	市区	阳光世纪园5#S9箱变1#主变	10	500	59
3973	市区	秦南集镇43#变	10	400	76
3974	市区	圣龙府3#配电室1#主变	10	800	640
3975	市区	靶场3#S2箱变主变	10	500	232
3976	市区	璀璨天城6#配电室2#主变	10	800	504
3977	市区	宇虹房产公变	10	400	130
3978	市区	秦南孙伙13#变	10	400	185
3979	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	90
3980	市区	梅苑新村S12主变	10	630	257
3981	市区	德喜花苑2#配电室3#主变	10	800	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3982	市区	滨河御景3#箱变1#主变配电变压器	10	400	185
3983	市区	银豪紫缘配电室3#主变	10	630	409
3984	市区	玖溪东园2#箱变主变	10	400	295
3985	市区	工业园24#变	10	400	193
3986	市区	中建3#箱变	10	630	314
3987	市区	中建4#箱变	10	500	165
3988	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	68
3989	市区	凤凰文化广场2#配电室1#主变	10	800	451
3990	市区	凤凰文化广场2#配电室2#主变	10	800	435
3991	市区	安龙15号变	10	200	95
3992	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	238
3993	市区	新星24#变	10	200	74
3994	市区	星汇东方2#配电室4#主变	10	800	490
3995	市区	博雅文苑2#配电室1#主变	10	630	504
3996	市区	宝进国际2#配电室4#主变	10	800	492
3997	市区	新闻19#变	10	400	147
3998	市区	中海万锦南园1#开关站1#主变	10	800	338
3999	市区	中海万锦南园1#开关站2#主变	10	800	473
4000	市区	新闻18#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4001	市区	民权社区2#箱变	10	400	176
4002	市区	荣悦华府3#开关站2#主变	10	800	638
4003	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	90
4004	市区	玖溪西园开关站2#主变	10	800	592
4005	市区	合景汇悦城西地块4#配电室1#主变	10	800	479
4006	市区	凤麟府1#配电室4#主变	10	800	551
4007	市区	文轩府2#配电室4#主变	10	800	606
4008	市区	大冈所富港24#配变	10	200	0
4009	市区	金陈11#变	10	200	42
4010	市区	秦南富康12#变	10	200	65
4011	市区	秦南富康13#变	10	200	84
4012	市区	秦南泾口8#变	10	200	91
4013	市区	义丰三庄9#配变	10	200	50
4014	市区	圣龙府北区1#配电室3#主变	10	800	550
4015	市区	映坝线仁智小区01号箱变	10	400	146
4016	市区	鞍湖曲东18号	10	200	79
4017	市区	国贸中心2#配电室2#主变	10	800	420
4018	市区	金棠名邸2#配电室1#主变	10	800	342
4019	市区	义丰胥仇17#配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4020	市区	城东宝龙C地块1#配电室1#主变	10	800	354
4021	市区	聚珑东方2#配电室1#主变	10	800	640
4022	市区	均和华府1#配电室3#主变	10	800	430
4023	市区	蓝月河谷1#开关站4#主变	10	800	570
4024	市区	翠湖名邸1#配电室2#主变	10	800	464
4025	市区	兴隆31#变	10	200	89
4026	市区	特水场2#变	10	200	0
4027	市区	开创家园3#配电室4#主变	10	800	429
4028	市区	金辉优步花苑开关站1#主变	10	630	299
4029	市区	洲际逸品北区2#配电室3#主变	10	800	615
4030	市区	民权37#变	10	400	294
4031	市区	爱琴海5#配电室3#主变	10	800	426
4032	市区	星河绿苑1#配变	10	800	446
4033	市区	绿阳汇北区2#配电室2#主变	10	800	576
4034	市区	碧桂园二期2#配电室1#主变	10	630	264
4035	市区	碧桂园二期2#配电室2主变配电变压器	10	630	301
4036	市区	碧桂园二期3#配电室1#主变配电变压器	10	800	391
4037	市区	碧桂园二期3#配电室2#主变配电变压器	10	800	342
4038	市区	碧桂园二期5#配电室1#主变	10	630	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4039	市区	碧桂园二期5#配电室2#主变	10	630	297
4040	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室3#主变	10	630	396
4041	市区	宝馨花园1#配电室1#主变	10	800	549
4042	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室3#主变	10	630	401
4043	市区	港海明珠1#配电室2#主变	10	630	395
4044	市区	金陈社区7#箱变	10	400	226
4045	市区	新桥16#变	10	200	76
4046	市区	城西19#变	10	400	140
4047	市区	圣龙府北区1#配电室4#主变	10	800	640
4048	市区	燕铭华庄2#配电室1#变01	10	800	419
4049	市区	红郡府1#用户开关站4#主变	10	630	231
4050	市区	海富花园1#配电室2#主变	10	800	246
4051	市区	云璟府开关站2#主变	10	800	409
4052	市区	电厂10#S6箱变	10	400	201
4053	市区	电厂9#S5箱变	10	400	221
4054	市区	电厂4#S9箱变	10	400	229
4055	市区	电厂3#S10箱变	10	400	180
4056	市区	电厂8#S11箱变	10	400	215
4057	市区	电厂7#S14箱变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4058	市区	电厂6#S13箱变	10	400	177
4059	市区	五星1#箱变主变	10	630	482
4060	市区	河东新城1#开关站1#主变	10	800	454
4061	市区	河东新城1#开关站2#主变	10	800	452
4062	市区	河东新城1#配电室3#主变	10	800	453
4063	市区	河东新城1#配电室1#主变	10	800	458
4064	市区	河东新城1#配电室2#主变	10	800	428
4065	市区	河东新城1#配电室4#主变	10	800	458
4066	市区	河东新城2#开关站1#主变	10	800	334
4067	市区	河东新城2#开关站3#主变	10	800	338
4068	市区	河东新城2#开关站4#主变	10	800	468
4069	市区	河东新城2#开关站2#主变	10	800	325
4070	市区	爱琴海商业1#配电室2#主变	10	800	435
4071	市区	方明16	10	200	16
4072	市区	海铂花园1#配电室1#主变	10	800	640
4073	市区	桃李春风江南里1#配电室1#主变	10	630	369
4074	市区	中南7A佳期漫3#配电室1#主变	20	630	321
4075	市区	三院宿舍S6	10	630	363
4076	市区	万悦花园南区2#配电室3#主变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4077	市区	古河17#变	10	200	72
4078	市区	义丰大范9#配变	10	200	54
4079	市区	义丰花陇11#配变	10	200	51
4080	市区	中海万锦南园1#配电室1#主变	10	800	477
4081	市区	中海万锦南园1#配电室2#主变	10	800	562
4082	市区	沁成之家2#配电室2#主变	10	800	598
4083	市区	圣龙府北区2#配电室4#主变	10	800	626
4084	市区	秦南千秋1#变	10	200	73
4085	市区	悦隼时代2#配电室1#主变	10	800	577
4086	市区	钱江方洲7#配电所1#主变	10	800	65
4087	市区	钱江方洲7#配电所2#主变	10	800	263
4088	市区	钱江方洲8#配电所1#主变	10	800	184
4089	市区	钱江方洲8#配电所2#主变	10	800	65
4090	市区	圩洋17#变	10	200	145
4091	市区	便仓23#变	10	200	60
4092	市区	板土11号变	10	200	73
4093	市区	前途07号变	10	200	57
4094	市区	荣沁苑小区北区开关站2#主变	10	800	560
4095	市区	大星南路3#(低压光伏)	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4096	市区	大洋湾新城3#配电室4#主变	10	800	583
4097	市区	高新嘉园3#配电室4#主变	10	800	412
4098	市区	万方名城5#S20箱变	10	630	32
4099	市区	绿阳汇北区1#配电室1#主变	10	800	467
4100	市区	德喜花苑2#配电室2#主变	10	800	303
4101	市区	爱琴海2#配电室1#主变	10	800	424
4102	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	347
4103	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室2#主变	10	630	392
4104	市区	南苑小区1#S5	10	630	131
4105	市区	鸿瑞花园2#配电室1#主变	10	800	411
4106	市区	构港3#变	10	200	127
4107	市区	星汇东方2#配电室1#主变	10	800	483
4108	市区	珺尚府2#配电室3#主变	10	800	405
4109	市区	李坝23号变	10	200	81
4110	市区	李坝24号变	10	100	3
4111	市区	金大洋生活广场2#开关站2#主变	10	800	467
4112	市区	李坝29号变	10	200	93
4113	市区	高架停车场1#箱变	10	630	183
4114	市区	仁智27号变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4115	市区	中海万锦南园1#配电室3#主变	10	800	508
4116	市区	中海万锦南园1#配电室4#主变	10	800	529
4117	市区	古河16#变	10	200	106
4118	市区	义丰双龙5#配变	10	400	147
4119	市区	中海万锦南园2#配电室1#主变	10	800	472
4120	市区	中海万锦南园2#配电室2#主变	10	800	506
4121	市区	中海万锦南园2#配电室3#主变	10	800	454
4122	市区	中海万锦南园2#配电室4#主变	10	800	471
4123	市区	珺尚府1#配电室3#主变	10	800	393
4124	市区	金禧家园D区3#配电室1#主变	10	800	528
4125	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	136
4126	市区	佳江线高架充电桩1#变压器	10	630	203
4127	市区	悦达汽车广场3#配电室3#主变	10	800	595
4128	市区	阳光嘉园1#配电室1#主变	10	800	423
4129	市区	兴强房产箱变主变	10	630	318
4130	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	462
4131	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	0
4132	市区	兴邦蓝海花园2#配电室1#主变	10	800	565
4133	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4134	市区	力拓倾城1#配电室1#主变	10	800	476
4135	市区	力拓倾城1#配电室2#主变	10	800	441
4136	市区	力拓倾城1#配电室3#主变	10	800	388
4137	市区	力拓倾城1#配电室4#主变	10	800	378
4138	市区	力拓倾城2#配电室1#主变	10	800	462
4139	市区	力拓倾城2#配电室2#主变	10	800	466
4140	市区	力拓倾城2#配电室3#主变	10	800	445
4141	市区	力拓倾城2#配电室4#主变	10	800	373
4142	市区	龙碾11#变	10	200	0
4143	市区	桃源居1号变	10	630	0
4144	市区	三湾26#变	10	200	115
4145	市区	名望府2#配电室4#主变	10	800	495
4146	市区	大冈所集镇42号箱变	10	400	165
4147	市区	溪林雅居3#变	10	800	551
4148	市区	冈北线佳富24#箱变	10	500	242
4149	市区	新闻8#变	10	200	76
4150	市区	新街37#变	10	200	65
4151	市区	映洼线红升小区05号箱变	10	630	448
4152	市区	洪义11#变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4153	市区	圩洋19#变	10	200	25
4154	市区	民立9#变	10	200	63
4155	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	467
4156	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	466
4157	市区	燕铭华庄2#配电室2#变	10	800	431
4158	市区	燕铭华庄2#配电室3#变	10	800	454
4159	市区	燕铭华庄2#配电室4#变	10	800	421
4160	市区	玲珑河畔1#配电室1#主变	10	800	564
4161	市区	友权07号变	10	200	101
4162	市区	文璟臻苑2#配电室1#主变	10	800	528
4163	市区	永明悦来府1#配电室1#主变	10	800	397
4164	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	225
4165	市区	义丰集镇4#配变	10	400	5
4166	市区	市政府宿舍1#	10	500	264
4167	市区	明鑫嘉园配电室1#主变	10	630	413
4168	市区	义丰于任2#配变	10	200	52
4169	市区	锦绣1#S13箱变	10	500	164
4170	市区	沁成之家充电桩2#箱变主变	10	400	320
4171	市区	亨达商业街5#S2	10	500	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4172	市区	天辰3#箱变主变	10	400	310
4173	市区	华樾花园4#配电室3#主变	10	800	364
4174	市区	河夹线施湾11#配变	10	200	59
4175	市区	河夹线周伙17#配变	10	200	91
4176	市区	学农线华府19#配变	10	200	59
4177	市区	中海九樾3#配电室2#主变	10	800	402
4178	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	513
4179	市区	龙泰花园小区2#配电室4#主变	10	630	468
4180	市区	义丰倪杨4#配变	10	200	75
4181	市区	德喜花苑南区1#配电室2#主变	10	800	172
4182	市区	锦盛豪庭南区6#配电室4#主变	20	630	421
4183	市区	凤麟府2#配电室3#主变	10	800	497
4184	市区	兴隆33#变	10	400	258
4185	市区	长坝11#箱变主变	10	500	165
4186	市区	大洋湾新城6#配电室2#主变	10	800	581
4187	市区	城西22#变	10	200	134
4188	市区	艳阳18#配变	10	200	86
4189	市区	新界15#变	10	200	106
4190	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4191	市区	北龙港北龙11#公用变	10	200	50
4192	市区	国飞尚城E区1#S8	10	630	258
4193	市区	国飞尚城E区2#S9	10	630	263
4194	市区	义丰幼儿园1#箱变	10	400	11
4195	市区	裕祥10#变	10	200	109
4196	市区	义丰金水湾花苑	10	250	97
4197	市区	义丰孙永章小区	10	315	67
4198	市区	李坝19号变	10	200	41
4199	市区	冈中所兴隆村13号配变	10	200	0
4200	市区	盐东6#变	10	400	178
4201	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	0
4202	市区	冈中所新利村15号配变	10	200	43
4203	市区	盐东7#变	10	400	198
4204	市区	盐东11#变	10	400	166
4205	市区	开创家园1#配电室1#主变	10	800	544
4206	市区	安置区1#主变	10	400	188
4207	市区	德喜花苑1#配电室2#主变	10	800	327
4208	市区	中海凯旋门1#开关站1#主变	10	630	271
4209	市区	中海凯旋门1#开关站3#主变	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4210	市区	兴茂府2#配电室3#主变	10	800	547
4211	市区	义丰陈庄13#配变	10	200	28
4212	市区	明悦景庭1#开关站2#主变	10	630	368
4213	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	445
4214	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	461
4215	市区	新南4#变	10	200	124
4216	市区	葛武富王2#配变	10	200	23
4217	市区	葛武富王6#配变	10	200	46
4218	市区	葛武富王5#配变	10	200	0
4219	市区	北龙莘野34#变	10	200	160
4220	市区	桃李春风江南里3#配电室3#主变	10	800	465
4221	市区	绿地缤纷城3#配电室4#主变	10	630	374
4222	市区	学农线联河14#配变	10	200	53
4223	市区	龙湖天奕1#配电室3#主变	10	800	585
4224	市区	圩洋	10	315	79
4225	市区	雍璟园1#开关站1#主变	10	800	428
4226	市区	金大洋生活广场5#配电室1#主变	10	800	558
4227	市区	雍璟园3#配电室3#主变	10	800	402
4228	市区	福裕4#公用变	10	500	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4229	市区	商用汽车城1#开关站1#变配电变压器	10	800	564
4230	市区	商用汽车城1#开关站2#变配电变压器	10	800	559
4231	市区	商用汽车城1#开关站3#变配电变压器	10	800	563
4232	市区	商用汽车城1#开关站4#变配电变压器	10	800	483
4233	市区	淮剧团3#	10	400	213
4234	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	0
4235	市区	北蒋合兴15#变	10	200	38
4236	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	421
4237	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	439
4238	市区	申鑫名城4#配电室4#主变	10	800	438
4239	市区	申鑫名城4#配电室2#主变	10	800	489
4240	市区	和美尚苑2#配电室3#主变	10	800	474
4241	市区	尚德商务楼1#配电室4#主变	10	800	474
4242	市区	杰仕豪庭3#配电室1#主变	10	800	408
4243	市区	东樾府2#开关站1#主变	10	800	483
4244	市区	招元名邸1#配电室1#主变	10	800	585
4245	市区	新洋8#变	10	500	247
4246	市区	北龙港潭溪41#公用变	10	200	13
4247	市区	冈中所花吉村31#配变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4248	市区	富港22#配变	10	200	39
4249	市区	明亮4#变	10	200	75
4250	市区	袁河9#变	10	200	84
4251	市区	黄尖6#变	10	200	64
4252	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	17
4253	市区	华虹3#箱变01001	10	400	160
4254	市区	中海凯旋门1#开关站4#主变	10	630	287
4255	市区	中海凯旋门1#开关站2#主变	10	630	257
4256	市区	碧水蓝湾小区2#配电室1#主变压器	10	800	311
4257	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	42
4258	市区	凤麟府5#配电室3#主变	10	800	526
4259	市区	国投4#主变	10	630	388
4260	市区	金麟府2#配电室1#主变	10	800	511
4261	市区	颐璟园2#用户配电室1#主变	10	800	435
4262	市区	西城逸品小区2#变	10	630	31
4263	市区	义丰倪杨12#配变	10	200	95
4264	市区	瑞城幼儿园欧变	10	630	352
4265	市区	清河鸣翠府3#配电室2#主变	10	800	599
4266	市区	大洋八组1#主变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4267	市区	高新嘉园二期2#配电室2#变	10	800	585
4268	市区	鞍湖大顾6号	10	200	36
4269	市区	集镇38#变压器	10	400	219
4270	市区	锦盛豪庭南区6#配电室2#主变	20	630	381
4271	市区	西璟文苑5#配电室3#主变	10	800	277
4272	市区	东晖锦园3#配电室2#主变	10	800	575
4273	市区	观棠府2#配电室1#变压器	10	800	463
4274	市区	集镇28#变	10	400	35
4275	市区	万悦花园北区3#配电室1#主变	10	630	299
4276	市区	金融城2#地块10#配电室1#主变	20	1000	418
4277	市区	金融城2#地块10#配电室2#主变	20	1000	13
4278	市区	金融城2#地块10#配电室3#主变	20	1000	184
4279	市区	林场东升1#变	10	200	53
4280	市区	北闸20#变主变	10	400	320
4281	市区	中南7A佳期漫2#配电室3#主变	20	630	311
4282	市区	罗兰春天2#配电室4#主变	10	800	385
4283	市区	锦盛豪庭南区4#配电室2#主变	20	630	290
4284	市区	葛武花村14配变	10	200	3
4285	市区	义丰花陇10#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4286	市区	勤加20#配变	10	200	0
4287	市区	秦南宝奎18#变	10	200	94
4288	市区	佳富15#变	10	200	16
4289	市区	潘黄伍康22#变	10	200	14
4290	市区	葛武富王8#配变	10	200	101
4291	市区	高新嘉园4#配电室1#主变	10	800	508
4292	市区	富力金禧家园B区4#配电室4#变压器	10	630	290
4293	市区	璀璨天城6#配电室1#主变	10	800	393
4294	市区	巨丰11#箱变主变	10	400	319
4295	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	506
4296	市区	绿阳汇北区2#配电室4#主变	10	800	550
4297	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	245
4298	市区	水漾益城3#配电室2#主变	10	800	609
4299	市区	富民36#变-	10	200	38
4300	市区	正洋10#配变	10	200	59
4301	市区	王姚12号变	10	200	91
4302	市区	海棠花园2#箱变	10	630	357
4303	市区	河夹线华府11#配变	10	200	43
4304	市区	学农线华府10#配变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4305	市区	学农线华府12#配变	10	200	51
4306	市区	兴农线周伙11#配变	10	200	25
4307	市区	冈中所花吉村15号配变	10	200	63
4308	市区	盐海11#变	10	400	99
4309	市区	新洋港街道1#变	10	400	16
4310	市区	华美1#欧变1	10	315	100
4311	市区	兴农7#变	10	200	109
4312	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	249
4313	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	215
4314	市区	金禧家园D区1#配电室4#变压器	10	800	512
4315	市区	水岸华庭2#配电室1#主变	10	800	474
4316	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	463
4317	市区	水岸华庭2#配电室3#主变	10	800	480
4318	市区	义丰集镇20#配变	10	400	211
4319	市区	心怡嘉园1#配电室2#主变	10	630	316
4320	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	125
4321	市区	在水一方悦府4#配电室4#主变	10	630	291
4322	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	0
4323	市区	板土12号变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4324	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	46
4325	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	527
4326	市区	鞍湖张本13#变	10	200	87
4327	市区	荣沁苑小区北区1#配电室4#主变	10	800	600
4328	市区	西璟文苑1#配电室4#主变	10	800	467
4329	市区	盐龙体育公园东北门停车场2#充电桩	10	630	131
4330	市区	金融城2#地块10#配电室4#主变	20	1000	275
4331	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	0
4332	市区	金融城2#地块6#配电室2#主变	20	800	0
4333	市区	金融城2#地块6#配电室3#主变	20	1000	197
4334	市区	金融城2#地块6#配电室4#主变	20	1000	192
4335	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	376
4336	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	277
4337	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	75
4338	市区	兴邦蓝海花园2#配电室2#主变	10	800	528
4339	市区	兴邦蓝海花园1#配电室1#主变	10	630	317
4340	市区	大冈联合19#配变	10	200	19
4341	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	81
4342	市区	万家4#变.	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4343	市区	铂都观邸3#配电室2#主变	10	800	594
4344	市区	天辰府3#配电室3#主变	10	800	281
4345	市区	金大洋生活广场4#配电室3#主变	10	630	437
4346	市区	新墩线苏源集团箱变主变	10	400	285
4347	市区	驿龙华府西小区1#配电室4#主变	10	800	616
4348	市区	橡树湾三期8#配电室1#主变	20	800	419
4349	市区	橡树湾三期8#配电室2#主变	20	800	444
4350	市区	绿阳汇南区1#配电室2#主变	10	800	612
4351	市区	盐渎院子1#配电室1#变	10	800	434
4352	市区	卧龙8#配变	10	200	74
4353	市区	秦南市区14#变	10	400	140
4354	市区	金融城三期东区1#配电室1#主变	10	800	493
4355	市区	秦南集镇41#变	10	400	32
4356	市区	招商新村1#S1箱变	10	500	97
4357	市区	中路6#变	10	200	68
4358	市区	招商新村3#S3箱变	10	500	238
4359	市区	凤南19#公用变	10	200	62
4360	市区	果林17#公用变	10	200	16
4361	市区	大星15#S8箱变主变	10	400	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4362	市区	伍佑集镇10#箱式主变	10	400	191
4363	市区	文海雅苑2#配电室3#主变	10	800	544
4364	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室2#主变	10	800	407
4365	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	281
4366	市区	华樾花园3#配电室2#主变	10	800	394
4367	市区	新佳城2#配电室1#主变	10	800	590
4368	市区	龙冈冈中3#杆上配变	10	400	164
4369	市区	海铭花园2#配电室3#主变	10	800	629
4370	市区	清恩08号变	10	200	85
4371	市区	义丰红星17#配变	10	200	46
4372	市区	指南14#变	10	200	74
4373	市区	红郡府1#用户开关站3#主变	10	630	213
4374	市区	汇成名居小区01号配电室1号主变	10	800	342
4375	市区	汇成名居小区01号配电室2号主变	10	800	238
4376	市区	富民38#变	10	200	59
4377	市区	文璟臻苑开关站2#主变	10	630	301
4378	市区	荷塘月色7#配电室1#主变	10	800	554
4379	市区	文海雅苑3#配电室4#主变	10	800	553
4380	市区	泓成花园1#配电室4#主变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4381	市区	紫兴线建行主变	10	630	110
4382	市区	国贸中心2#配电室3#主变	10	800	521
4383	市区	中路7#变	10	200	43
4384	市区	宝进国际2#配电室3#主变	10	800	523
4385	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室2#主变	10	800	395
4386	市区	秦南市区15#变	10	400	252
4387	市区	庆丰30#配变	10	200	92
4388	市区	加油站S5箱变主变	10	630	412
4389	市区	桂英14#配变	10	200	84
4390	市区	集镇33#变压器	10	400	200
4391	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室4#主变	10	800	450
4392	市区	东港1#	10	400	143
4393	市区	金都华城2#配电室1#主变	10	800	519
4394	市区	冈中所花吉22号配变	10	200	76
4395	市区	义丰陈庄9#配变	10	200	57
4396	市区	葛武董伙18#配变	10	200	0
4397	市区	葛武花村11#配变	10	200	0
4398	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	166
4399	市区	博雅文苑2#配电室3#主变	10	630	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4400	市区	博园香郡配电室1#主变	10	800	385
4401	市区	博园香郡配电室3#主变	10	800	457
4402	市区	博园香郡配电室2#主变	10	800	400
4403	市区	博园香郡配电室4#主变	10	800	389
4404	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	81
4405	市区	晶都悦府1#配电室1#主变	20	630	355
4406	市区	晶都悦府1#配电室2#主变	20	630	370
4407	市区	秦南集镇17#变	10	400	157
4408	市区	香海新时代名苑1#用户配电室4#主变	10	630	333
4409	市区	新洋港居委会6#变	10	400	117
4410	市区	悦隼时代2#配电室2#主变	10	800	415
4411	市区	联胜21#配变	10	200	131
4412	市区	世纪尚东府5#配电室3#主变	10	800	532
4413	市区	集中居住区10#箱变	10	630	405
4414	市区	傍徐小区4#配变	10	400	259
4415	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	38
4416	市区	开创家园3#配电室3#主变	10	800	506
4417	市区	通榆南村2#变	10	315	48
4418	市区	秦南灯塔17#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4419	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	171
4420	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	196
4421	市区	东湖印象2#配电室2#主变	10	630	438
4422	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	0
4423	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	84
4424	市区	吉爱10#配变	10	200	124
4425	市区	爱琴海4#配电室4#主变	10	800	470
4426	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	53
4427	市区	中海天钻花园3#配电室3#主变	10	800	286
4428	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	43
4429	市区	人民路11#变	10	200	51
4430	市区	招元名邸3#配电室4#主变	10	800	592
4431	市区	万泰时代城3#配电室1#主变	10	800	569
4432	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	583
4433	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室1#主变	20	630	266
4434	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室2#主变	20	630	305
4435	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室3#主变	20	630	370
4436	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室4#主变	20	630	336
4437	市区	场部2#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4438	市区	三里29#变	10	400	35
4439	市区	尚德商务楼1#配电室1#主变	10	800	397
4440	市区	雍锦华府2#配电室2#主变	10	630	345
4441	市区	凤麟府2#配电室2#主变	10	800	490
4442	市区	王姚21号变	10	200	96
4443	市区	南国裕墅1#配电室2#主变	10	630	293
4444	市区	聚珑东方1#配电室2#主变	10	800	554
4445	市区	麟南21#变	10	400	132
4446	市区	潘黄世纪新村2#变压器	10	630	239
4447	市区	洪义9#变	10	200	73
4448	市区	西宸府1#配电室1#主变	10	630	487
4449	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	566
4450	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	359
4451	市区	荣沁苑小区北区2#配电室3#主变	10	800	603
4452	市区	中南悦城2#配电室1#主变	20	800	379
4453	市区	宏图伟厦3#箱变主变	10	630	271
4454	市区	新佳城4#配电室2#主变	10	800	620
4455	市区	双元13#	10	400	135
4456	市区	公用32#配变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4457	市区	学农线华府20#配变	10	200	97
4458	市区	锦海家园南区开关站2#主变	10	800	453
4459	市区	新苑小区8#S7箱变主变	10	630	140
4460	市区	荷塘月色7#配电室4#主变	10	800	490
4461	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	0
4462	市区	太湖郡府1#配电室4#主变	10	800	426
4463	市区	清河鸣翠府4#配电室3#主变	10	800	599
4464	市区	招元名邸3#配电室2#主变	10	800	494
4465	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	504
4466	市区	集中居住区14#箱变	10	630	317
4467	市区	东晖锦园2#配电室3#主变	10	800	554
4468	市区	富力金禧家园A区1#配电室2#变压器	10	800	474
4469	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	409
4470	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	12
4471	市区	天骄华庭小区配电室1#主变	10	800	422
4472	市区	天骄华庭小区配电室2#主变	10	800	455
4473	市区	二院S1箱变主变	10	400	316
4474	市区	北港10#变	10	400	190
4475	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室2#主变	10	800	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4476	市区	二纺4#变	10	400	149
4477	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	114
4478	市区	月康25#变-	10	200	0
4479	市区	中南悦城2#配电室2#主变	20	800	380
4480	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	373
4481	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	219
4482	市区	华樾花园3#配电室4#主变	10	800	419
4483	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	320
4484	市区	城市御墅1#开关站1#主变	10	800	394
4485	市区	城市御墅1#开关站2#主变	10	800	459
4486	市区	城市御墅1#配电室1#主变	10	800	368
4487	市区	城市御墅1#配电室2#主变	10	800	401
4488	市区	新佳城2#配电室2#主变	10	800	596
4489	市区	大冈联合村20#配变	10	100	16
4490	市区	锅厂宿舍2#	10	400	223
4491	市区	都邑名邸2#配电室1#主变	10	800	564
4492	市区	荣沁苑小区南区2#配电室3#主变	10	800	562
4493	市区	新河小区5#S6箱变	10	630	346
4494	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4495	市区	绿地缤纷城4#配电室3#主变	10	630	99
4496	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	332
4497	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	343
4498	市区	德惠尚书房2#开关站2#主变	10	630	313
4499	市区	德惠尚书房2#开关站4#主变	10	630	331
4500	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	64
4501	市区	袁河家园东区2#配电室1#主变	10	800	640
4502	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	598
4503	市区	新日月5#箱变	10	630	252
4504	市区	晓风印月1#配电室4#主变	10	800	640
4505	市区	河夹线中徐15#配变	10	200	9
4506	市区	映南线庆元小区02号箱变	10	400	121
4507	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	52
4508	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	10
4509	市区	怡景花园2#S11箱变	10	630	239
4510	市区	怡景花园3#S12箱变	10	630	91
4511	市区	怡景花园4#S13箱变	10	630	170
4512	市区	古亭4#变	10	200	51
4513	市区	城东一号花园北区2#配电室3#主变	10	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4514	市区	万户新村1#S7	10	500	169
4515	市区	大字花园7#箱变主变	10	400	83
4516	市区	盐湾18#箱变主变	10	400	102
4517	市区	兴诚家园4#欧变主变	10	630	355
4518	市区	新街9#变	10	630	188
4519	市区	便仓集镇32#变	10	400	221
4520	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	272
4521	市区	翡翠南园1#配电室2#主变	10	630	300
4522	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	246
4523	市区	翡翠南园1#配电室4#主变	10	630	373
4524	市区	晓风印月3#配电室2#主变	10	800	609
4525	市区	双园五巷2#公用变	10	400	111
4526	市区	东团33#变	10	200	54
4527	市区	向滨线菜场1#欧变	10	630	341
4528	市区	聚龙豪庭3#配电室3#主变	10	800	632
4529	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	200
4530	市区	荣悦华府3#开关站1#主变	10	800	607
4531	市区	万户新村15#S6	10	500	228
4532	市区	悦达汽车广场北区1#配电室2#主变	10	800	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4533	市区	兴农线大同12#配变	10	200	107
4534	市区	海铂花园3#配电室1#主变	10	800	640
4535	市区	尚庄界河10#配变	10	200	0
4536	市区	尚庄界河11#配变	10	200	30
4537	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	427
4538	市区	观湖名邸1#开关站1#主变	10	800	368
4539	市区	观湖名邸1#开关站2#主变	10	800	407
4540	市区	观湖名邸4#配电室1#主变	10	800	325
4541	市区	观湖名邸4#配电室2#主变	10	800	390
4542	市区	观湖名邸4#配电室3#主变	10	800	324
4543	市区	观湖名邸4#配电室4#主变	10	800	389
4544	市区	金禧家园D区1#配电室3#变压器	10	800	431
4545	市区	招元名邸4#配电室4#主变	10	800	311
4546	市区	秦南市区3#杆上配变-JN	10	200	97
4547	市区	中南7B荣城2#配电室3#主变	20	630	365
4548	市区	城区党校2#S7箱变	10	400	232
4549	市区	港湾明珠2#配电室1#主变	10	800	514
4550	市区	港湾明珠2#配电室2#主变	10	800	443
4551	市区	港湾明珠2#配电室4#主变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4552	市区	港湾明珠2#配电室3#主变	10	800	386
4553	市区	凤翔嘉园1#配电室4#主变	10	800	506
4554	市区	爱琴海1#配电室4#主变	10	630	345
4555	市区	黄洋5#变	10	200	12
4556	市区	通榆南村6#变	10	400	12
4557	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	326
4558	市区	吾悦和府润园1#配电室1#主变	10	800	458
4559	市区	保税2#箱变S1	10	200	60
4560	市区	亮月街2#S12	10	500	195
4561	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	77
4562	市区	金贸花园1#欧变主变	10	630	321
4563	市区	海铭花园3#配电室1#主变	10	800	592
4564	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	53
4565	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	187
4566	市区	秦南美满9#变	10	400	175
4567	市区	秦南美满10#变	10	200	74
4568	市区	龙冈冈北6#变	10	200	45
4569	市区	万户新村16#	10	400	112
4570	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4571	市区	和润花园2#配电室4#主变	10	800	480
4572	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	515
4573	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	537
4574	市区	东南42#配变	10	400	231
4575	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	541
4576	市区	悦珑湾9#配电室1#主变	10	800	246
4577	市区	格林春天1#开关站2#主变	10	800	436
4578	市区	环保小镇1#变	10	800	539
4579	市区	环保小镇2#变	10	800	546
4580	市区	格林春天1#开关站1#主变	10	800	467
4581	市区	格林春天2#配电室1#主变	10	630	326
4582	市区	格林春天2#配电室2#主变	10	630	369
4583	市区	绿地翠庭3#变	10	800	629
4584	市区	冈中所集镇19号配变	10	400	113
4585	市区	溪林雅居2#变	10	800	640
4586	市区	金贸花园2#欧变主变	10	630	242
4587	市区	新场12#变	10	200	54
4588	市区	巨丰6#变	10	400	160
4589	市区	前进22#S9箱变主变	10	500	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4590	市区	杰仕豪庭4#配电室2#主变	10	800	411
4591	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	572
4592	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	489
4593	市区	东进华都1#配电室1#变	10	800	378
4594	市区	东进华都1#配电室3#变	10	800	397
4595	市区	东进华都1#配电室4#变	10	800	414
4596	市区	东进华都1#配电室2#变	10	800	407
4597	市区	都邑名邸2#配电室3#主变	10	800	494
4598	市区	潭田19#公用变	10	200	0
4599	市区	万泰悦府1#配电室1#主变	10	800	302
4600	市区	万泰悦府1#配电室2#主变	10	800	251
4601	市区	万悦花园北区3#配电室2#主变	10	630	341
4602	市区	华樾花园5#配电室1#主变	10	800	418
4603	市区	自然2#变-	10	200	78
4604	市区	南吉18#配变	10	200	89
4605	市区	永西21#变	10	200	39
4606	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	573
4607	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室1#主变	10	630	359
4608	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4609	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	229
4610	市区	香海新时代名苑1#用户配电室1#主变	10	630	333
4611	市区	洪义10#变	10	200	47
4612	市区	万泰悦府1#配电室3#主变	10	800	461
4613	市区	万泰悦府1#配电室4#主变	10	800	344
4614	市区	集镇24号变	10	400	155
4615	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	608
4616	市区	海铭花园1#配电室2#主变	10	800	542
4617	市区	民权39#变	10	400	95
4618	市区	宝进国际2#配电室1#主变	10	800	328
4619	市区	人才楼宿舍	10	400	251
4620	市区	金樾府4#配电室4#主变	10	800	534
4621	市区	葛武集镇16号	10	400	22
4622	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室2#主变	20	800	600
4623	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	269
4624	市区	兴邦蓝海花园3#配电室1#主变	10	630	440
4625	市区	民权社区5#箱变	10	630	342
4626	市区	玖溪东园1#配电室2#主变	10	800	301
4627	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4628	市区	万泰悦府2#配电室1#主变	10	800	355
4629	市区	万泰悦府2#配电室2#主变	10	800	264
4630	市区	万泰悦府2#配电室3#主变	10	800	455
4631	市区	万泰悦府2#配电室4#主变	10	800	478
4632	市区	万悦花园北区2#配电室4#主变	10	800	330
4633	市区	中东5#变	10	200	102
4634	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	108
4635	市区	中东4#变	10	200	78
4636	市区	同人怡和园2#开关站1#主变	10	800	383
4637	市区	同人怡和园2#开关站2#主变配电变压器	10	800	374
4638	市区	怡和园3#配电室1#变	10	800	436
4639	市区	怡和园3#配电室2#变配电变压器	10	800	401
4640	市区	怡和园3#配电室3#变配电变压器	10	800	444
4641	市区	怡和园3#配电室4#变配电变压器	10	800	405
4642	市区	兴农8#变	10	200	140
4643	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	487
4644	市区	聚龙豪庭1#配电室4#主变	10	800	570
4645	市区	蟒河18#公用变	10	200	51
4646	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4647	市区	东晖锦园2#配电室1#主变	10	800	564
4648	市区	龙冈冈南15号杆上配变	10	400	128
4649	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	117
4650	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室2#主变	10	630	432
4651	市区	钱江绿洲6#配电室1#主变	10	630	309
4652	市区	创客城1#配电室4#主变	10	630	329
4653	市区	星汇东方2#配电室3#主变	10	800	497
4654	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	183
4655	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	33
4656	市区	公用33#配变	10	400	16
4657	市区	益达花园2#箱变009	10	630	34
4658	市区	葛武花村12配变	10	200	19
4659	市区	映工线集镇10号箱变	10	630	105
4660	市区	兴农9#变	10	200	78
4661	市区	荣沁苑小区北区1#配电室1#主变	10	800	623
4662	市区	城东宝龙B地块1#配电室2#主变	10	800	378
4663	市区	巨丰2#S10箱变主变	10	500	218
4664	市区	永明悦来府1#配电室4#主变	10	800	406
4665	市区	开创家园2#配电室1#主变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4666	市区	义丰骏马5#配变	10	200	72
4667	市区	海铭花园1#配电室3#主变	10	800	608
4668	市区	义丰石庄4#配变	10	400	43
4669	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	27
4670	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	25
4671	市区	爱琴海1#配电室1#主变	10	630	321
4672	市区	晶都悦府开关站1#主变	20	800	385
4673	市区	晶都悦府开关站2#主变	20	800	398
4674	市区	盛世明都1#配电室1#变压器	10	800	412
4675	市区	盛世明都1#配电室3#变压器	10	800	470
4676	市区	盛世明都1#配电室4#变压器	10	800	411
4677	市区	盛世明都1#配电室2#变压器	10	800	475
4678	市区	盛世明都2#配电室1#变压器	10	800	412
4679	市区	盛世明都2#配电室3#变压器	10	800	433
4680	市区	盛世明都2#配电室4#变压器	10	800	428
4681	市区	盛世明都2#配电室2#变压器	10	800	462
4682	市区	汇景新城小区S6箱变主变	10	630	143
4683	市区	汇景新城小区S7箱变主变	10	630	331
4684	市区	明新5#箱变	10	630	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4685	市区	德喜02号变	10	200	125
4686	市区	王姚17号变	10	200	88
4687	市区	房博园1#变电所1#主变	20	800	411
4688	市区	房博园1#变电所2#主变	20	800	426
4689	市区	房博园1#变电所3#主变	20	800	442
4690	市区	新街29#变	10	400	160
4691	市区	房博园1#变电所4#主变	20	800	415
4692	市区	智博园配电室1#主变	10	800	355
4693	市区	智博园配电室2#主变	10	800	494
4694	市区	中路港公变4#变	10	400	164
4695	市区	堤西7#变	10	200	69
4696	市区	望鹤3#变	10	200	10
4697	市区	堤西1#变	10	400	117
4698	市区	板土10号变	10	200	71
4699	市区	坞港8#配变	10	200	66
4700	市区	新民11#配变	10	200	103
4701	市区	凤鸣缙香开关站1#主变	10	800	323
4702	市区	凤鸣缙香开关站2#主变	10	800	304
4703	市区	凤鸣缙香4#配电室1#主变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4704	市区	凤鸣缙香4#配电室2#主变	10	800	491
4705	市区	凤鸣缙香4#配电室3#主变	10	800	407
4706	市区	凤鸣缙香4#配电室4#主变	10	800	486
4707	市区	凤鸣缙香1#配电室1#主变	10	800	386
4708	市区	凤鸣缙香1#配电室2#主变	10	800	424
4709	市区	凤鸣缙香1#配电室3#主变	10	800	377
4710	市区	凤鸣缙香1#配电室4#主变	10	800	451
4711	市区	体育馆	10	630	473
4712	市区	李坝17号变	10	200	43
4713	市区	新星12#配变	10	400	146
4714	市区	东景苑3#配电室1#主变	10	500	216
4715	市区	东景苑3#配电室2#主变	10	500	131
4716	市区	海德公园1#配电室1#主变	20	800	429
4717	市区	海德公园1#配电室2#主变	20	800	423
4718	市区	海德公园1#配电室3#主变	20	800	415
4719	市区	海德公园1#配电室4#主变	20	800	391
4720	市区	海德公园6#配电室1#主变	20	800	455
4721	市区	海德公园6#配电室2#主变	20	800	412
4722	市区	秦南富康7#变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4723	市区	葛武集镇11配变	10	400	65
4724	市区	腾龙小区1#箱变	10	500	244
4725	市区	腾龙小区2#箱变	10	500	216
4726	市区	绍林12#变	10	200	117
4727	市区	葛武集镇10配变	10	400	3
4728	市区	葛武新杨7#配变	10	200	0
4729	市区	宗凌6#配变	10	200	0
4730	市区	宗凌13#配变	10	200	11
4731	市区	宗凌12#配变	10	200	28
4732	市区	葛武富王1#配变	10	200	10
4733	市区	葛武新杨3#配变	10	200	56
4734	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	89
4735	市区	董伙2#配变	10	200	0
4736	市区	鞍湖刘格7号	10	100	71
4737	市区	鞍湖许桥6号	10	200	73
4738	市区	加谷9#配变	10	200	61
4739	市区	永新路7#变	10	400	80
4740	市区	永新路6#变	10	400	144
4741	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4742	市区	德喜03号变	10	200	87
4743	市区	仁智20号变	10	200	85
4744	市区	黄洋3#变	10	200	74
4745	市区	堤西6#变	10	400	146
4746	市区	兴农5#变	10	200	46
4747	市区	新洋港公变9#变	10	400	187
4748	市区	中路4#变	10	200	6
4749	市区	堤西4#变	10	400	148
4750	市区	李坝18号变	10	200	92
4751	市区	集镇25#配变	10	400	73
4752	市区	戴伙8#配变	10	200	12
4753	市区	光明10#配变	10	200	33
4754	市区	光明3#配变	10	200	14
4755	市区	同兴12#配变	10	400	107
4756	市区	光明11#配变	10	200	54
4757	市区	戴伙9#配变	10	200	0
4758	市区	戴伙1#变	10	400	0
4759	市区	抬头18#配变	10	200	80
4760	市区	三龙17号变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4761	市区	同兴13#配变	10	200	22
4762	市区	同兴5#配变	10	200	7
4763	市区	兆顺17号变	10	400	219
4764	市区	汇景新城小区S5箱变主变	10	630	204
4765	市区	龙海15#变	10	400	134
4766	市区	龙海16#变	10	200	48
4767	市区	国园壹城小区1#配电室2#主变	10	800	471
4768	市区	国园壹城小区1#配电室3#主变	10	800	492
4769	市区	国园壹城小区1#配电室4#主变	10	800	498
4770	市区	三湾15#配变	10	200	58
4771	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	0
4772	市区	庆丰工业园区1#配变	10	400	44
4773	市区	中环紫郡小区1#配电室1#主变	10	800	368
4774	市区	中环紫郡小区1#配电室2#主变	10	800	494
4775	市区	中环紫郡小区1#配电室3#主变	10	800	467
4776	市区	中环紫郡小区1#配电室4#主变	10	800	457
4777	市区	中环紫郡小区2#配电室1#主变	10	800	470
4778	市区	中环紫郡小区2#配电室2#主变	10	800	436
4779	市区	中环紫郡小区2#配电室3#主变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4780	市区	中环紫郡小区2#配电室4#主变	10	800	474
4781	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	272
4782	市区	烈士16号变	10	200	69
4783	市区	友谊16号变	10	200	92
4784	市区	新街27#变	10	200	68
4785	市区	新街32#变	10	400	124
4786	市区	新滩9#变	10	200	59
4787	市区	新滩10#变	10	200	52
4788	市区	新闸14#变	10	400	183
4789	市区	新街23#变	10	200	79
4790	市区	指南12#变	10	200	98
4791	市区	桃源胜景1#箱变	10	400	164
4792	市区	桃源胜景2#箱变	10	400	199
4793	市区	桃源胜景3#箱变	10	400	192
4794	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	0
4795	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	104
4796	市区	同心16#变	10	200	136
4797	市区	前营15#变	10	200	56
4798	市区	友谊13号变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4799	市区	伍西10#变	10	200	88
4800	市区	伍西11#变	10	200	112
4801	市区	仓头19#变	10	400	198
4802	市区	仓头20#变	10	400	249
4803	市区	成庄14#变	10	400	122
4804	市区	北蒋楚九4#变	10	200	15
4805	市区	北蒋楚九5#变	10	200	0
4806	市区	袁邵15#配变	10	200	28
4807	市区	三湾农家乐1#变	10	400	235
4808	市区	龙海14#变	10	200	58
4809	市区	中环紫郡小区3#配电室1#主变	10	800	283
4810	市区	中环紫郡小区3#配电室2#主变	10	800	430
4811	市区	中环紫郡小区3#配电室3#主变	10	800	462
4812	市区	中环紫郡小区3#配电室4#主变	10	800	453
4813	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	88
4814	市区	低碳社区1#箱变	10	400	258
4815	市区	低碳社区2#箱变	10	400	65
4816	市区	冈中所花吉村16号配变	10	200	40
4817	市区	新兴10#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4818	市区	新街33#变	10	200	30
4819	市区	新街34#变	10	200	79
4820	市区	新兴12#变	10	200	35
4821	市区	黄尖10#变	10	200	85
4822	市区	永和15#变	10	200	97
4823	市区	明城线菜场S1箱变	10	400	290
4824	市区	新街20#变	10	200	74
4825	市区	洪义7#变	10	200	38
4826	市区	葛武花村4配变	10	200	15
4827	市区	程实4#配变	10	200	3
4828	市区	程实5#配变	10	200	0
4829	市区	塘西2#配变	10	400	209
4830	市区	三里7#杆上配变	10	200	36
4831	市区	石华13#杆上配变	10	200	98
4832	市区	曙阳7#配变	10	200	51
4833	市区	永西2#杆上配变	10	200	95
4834	市区	永西3#杆上配变	10	200	62
4835	市区	陈台7#杆上配变	10	200	65
4836	市区	兆丰3#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4837	市区	陈台6#杆上配变	10	400	240
4838	市区	兆丰7#配变	10	200	0
4839	市区	果林5#公用变	10	200	24
4840	市区	民航2#变	10	200	32
4841	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	22
4842	市区	顺北8#公用变	10	400	104
4843	市区	顺北3#变	10	200	18
4844	市区	蟒河3#公用变	10	200	50
4845	市区	蟒河4#公用变	10	400	79
4846	市区	民生1#变	10	200	139
4847	市区	民生3#变	10	200	119
4848	市区	盐海3#变	10	400	122
4849	市区	盐东2#变	10	400	74
4850	市区	桃源胜景6#欧式箱变	10	400	202
4851	市区	桃源胜景7#欧式箱变	10	400	181
4852	市区	桃源胜景8#欧式箱变	10	400	182
4853	市区	安龙13号变	10	315	118
4854	市区	王庄16#变	10	200	33
4855	市区	海德公园3#配电室1#主变	20	800	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4856	市区	海德公园3#配电室2#主变	20	800	417
4857	市区	海德公园3#配电室3#主变	20	800	477
4858	市区	海德公园3#配电室4#主变	20	800	505
4859	市区	海德公园4#配电室1#主变	20	800	429
4860	市区	海德公园4#配电室2#主变	20	800	422
4861	市区	海德公园4#配电室3#主变	20	800	473
4862	市区	海德公园4#配电室4#主变	20	800	491
4863	市区	海德公园5#配电室1#主变	20	800	377
4864	市区	海德公园5#配电室2#主变	20	800	541
4865	市区	海德公园5#配电室3#主变	20	800	376
4866	市区	海德公园5#配电室4#主变	20	800	414
4867	市区	伍佑集镇23#变	10	400	130
4868	市区	香苑西园1#配电室1#主变	20	800	479
4869	市区	香苑西园1#配电室2#主变	20	800	488
4870	市区	香苑西园1#配电室3#主变	20	800	413
4871	市区	香苑西园1#配电室4#主变	20	800	458
4872	市区	香苑西园2#配电室1#主变	20	630	323
4873	市区	潘黄伍康3#变	10	200	26
4874	市区	冈中所民生村6号配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4875	市区	冈中所瓦屋村2号配变	10	200	33
4876	市区	冈中所瓦屋村12号配变	10	200	34
4877	市区	冈中所民生村17号配变	10	315	111
4878	市区	福兴28#变	10	200	125
4879	市区	陈台8#杆上配变	10	200	25
4880	市区	新建6#配变	10	200	41
4881	市区	新建1#配变	10	200	87
4882	市区	加谷2#配变	10	200	44
4883	市区	三里8#杆上配变	10	200	67
4884	市区	艳阳7#配变	10	200	76
4885	市区	三里10#杆上配变	10	200	57
4886	市区	镇南4#杆上配变	10	200	20
4887	市区	桂英2#配变	10	400	114
4888	市区	潮墩5#配变	10	200	53
4889	市区	倪杰7#杆上配变	10	200	81
4890	市区	秦南秦北3#变	10	200	1
4891	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	35
4892	市区	秦南千秋8#变	10	200	86
4893	市区	镇北7#杆上配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4894	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	116
4895	市区	镇北5#杆上配变	10	200	56
4896	市区	秦南宝奎9#变	10	315	124
4897	市区	方向26#变	10	200	61
4898	市区	方向27#变	10	200	68
4899	市区	三星21#变	10	200	47
4900	市区	三星5#变	10	200	76
4901	市区	文萃苑2#变	10	630	213
4902	市区	文萃苑1#变	10	630	149
4903	市区	小区6#欧式箱变001	10	630	273
4904	市区	东团13#变	10	200	110
4905	市区	香苑西园2#配电室2#主变	20	630	311
4906	市区	香苑西园2#配电室3#主变	20	630	387
4907	市区	香苑西园2#配电室4#主变	20	630	403
4908	市区	大冈集镇19#配变	10	400	0
4909	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	84
4910	市区	黄海8#变	10	400	151
4911	市区	黄海7#变	10	400	10
4912	市区	盐东9	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4913	市区	曙光14#变	10	400	189
4914	市区	中南世纪城3#配电室1#主变	10	800	404
4915	市区	中南世纪城3#配电室2#主变	10	800	443
4916	市区	中南世纪城4#配电室1#主变	10	800	350
4917	市区	中南世纪城4#配电室2#主变	10	800	358
4918	市区	新桥28#变	10	200	46
4919	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	123
4920	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	49
4921	市区	秦南宝奎7#变	10	200	0
4922	市区	秦南千秋12#变	10	200	28
4923	市区	北蒋集镇13#变	10	400	98
4924	市区	倪杰9#杆上配变	10	200	103
4925	市区	北蒋雨生8#变	10	200	0
4926	市区	倪杰1#杆上配变	10	200	104
4927	市区	倪杰2#杆上配变	10	200	66
4928	市区	方明1#杆上配变	10	200	66
4929	市区	方明5#杆上配变	10	200	95
4930	市区	北蒋红沥9#变	10	200	2
4931	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4932	市区	北蒋雨生9#变	10	200	26
4933	市区	北蒋楚九7#变	10	200	0
4934	市区	义丰集镇15#配变	10	400	167
4935	市区	北蒋江尧8#变	10	200	0
4936	市区	瑞都新城3#配电室1#主变	10	630	299
4937	市区	瑞都新城3#配电室2#主变	10	630	314
4938	市区	丰乐11#配变	10	315	160
4939	市区	光华2#配变	10	315	49
4940	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	69
4941	市区	人民路7#杆上配变	10	400	250
4942	市区	胜利4#配变	10	400	154
4943	市区	大冈野陆1#配变	10	400	33
4944	市区	光明1#配变	10	200	17
4945	市区	光明6#配变	10	200	0
4946	市区	同兴8#配变	10	200	0
4947	市区	同兴2#配变	10	200	62
4948	市区	富港1#配变	10	200	17
4949	市区	富港4#配变	10	200	5
4950	市区	勤加4#配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4951	市区	光华4#配变	10	200	88
4952	市区	光华6#配变	10	400	168
4953	市区	集镇23号变	10	200	89
4954	市区	方向24#变	10	200	90
4955	市区	方向25#变	10	200	77
4956	市区	黄巷6#变	10	200	32
4957	市区	鞍湖许桥3号	10	400	141
4958	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	144
4959	市区	发展公司2#	10	400	243
4960	市区	同港10#配变	10	200	15
4961	市区	香苑西园3#配电室1#主变	20	800	433
4962	市区	香苑西园3#配电室2#主变	20	800	445
4963	市区	巨丰5#变	10	400	17
4964	市区	翰府广场1#开闭所1#主变	10	800	424
4965	市区	翰府广场1#开闭所2#主变	10	800	481
4966	市区	翰府广场1#配电室1#主变	10	800	541
4967	市区	翰府广场1#配电室2#主变	10	800	542
4968	市区	正东14#变	10	200	85
4969	市区	陈井6#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4970	市区	兴隆18#变	10	200	94
4971	市区	兴隆19#变	10	200	92
4972	市区	明亮18#变	10	400	144
4973	市区	明亮20#变	10	200	60
4974	市区	新桥21#变	10	200	59
4975	市区	朗地置业1#配电室1#主变	10	800	351
4976	市区	朗地置业1#配电室2#主变	10	800	466
4977	市区	朗地置业1#配电室3#主变	10	800	407
4978	市区	朗地置业1#配电室4#主变	10	800	396
4979	市区	伍佑安坤综合变	10	400	130
4980	市区	耿伙2#	10	400	51
4981	市区	北蒋童成12#变	10	200	69
4982	市区	北蒋盛花8#变	10	200	26
4983	市区	新民16#变	10	200	40
4984	市区	倪杰11#杆上配变	10	200	87
4985	市区	方明2#杆上配变	10	200	33
4986	市区	方明4#杆上配变	10	200	11
4987	市区	镇南2#变	10	400	164
4988	市区	联盟4#杆上配变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4989	市区	联盟7#杆上配变	10	200	62
4990	市区	三里6#杆上配变	10	200	74
4991	市区	镇南1#杆上配变	10	200	64
4992	市区	永西5#配变	10	200	96
4993	市区	永西7#杆上配变	10	200	56
4994	市区	长春2#杆上配变	10	200	76
4995	市区	潭溪21#公用变	10	200	34
4996	市区	南龙1#公用变	10	200	24
4997	市区	佳富13#配变	10	200	7
4998	市区	潭溪22#公用变	10	200	0
4999	市区	潭田9#公用变	10	200	38
5000	市区	黄巷7#变	10	200	95
5001	市区	宏心1#变	10	200	62
5002	市区	鹿鸣广场配电室1#主变	10	800	324
5003	市区	鹿鸣广场配电室2#主变	10	800	479
5004	市区	鹿鸣广场配电室3#主变	10	800	480
5005	市区	鹿鸣广场配电室4#主变	10	800	424
5006	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	68
5007	市区	庆丰19#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5008	市区	学富集镇14#配变	10	400	184
5009	市区	天澜湾3#小区变电所1#变	10	1250	540
5010	市区	天澜湾3#小区变电所2#变	10	1250	465
5011	市区	天澜湾3#小区变电所3#变	10	1000	495
5012	市区	香苑西园3#配电室3#主变	20	800	459
5013	市区	香苑西园3#配电室4#主变	20	800	444
5014	市区	香苑西园4#配电室1#主变	20	800	452
5015	市区	香苑西园4#配电室2#主变	20	800	454
5016	市区	香苑西园4#配电室3#主变	20	800	440
5017	市区	香苑西园4#配电室4#主变	20	800	440
5018	市区	东塘13#变	10	200	14
5019	市区	洪东11#变压器	10	200	55
5020	市区	永西16#变	10	200	98
5021	市区	永西17#变	10	200	27
5022	市区	长春13#变压器	10	200	111
5023	市区	镇南7#变	10	200	59
5024	市区	永西14#变	10	200	54
5025	市区	顺北11#公用变	10	200	47
5026	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5027	市区	翰府广场2#配电室1#主变	10	800	441
5028	市区	翰府广场2#配电室2#主变	10	800	367
5029	市区	翰府广场2#配电室3#主变	10	800	425
5030	市区	三龙21号变	10	200	71
5031	市区	三龙18号变	10	200	86
5032	市区	月青13#变	10	400	131
5033	市区	水润天成1#变	10	630	182
5034	市区	构港18#变	10	200	93
5035	市区	广安大厦S4箱变	10	500	211
5036	市区	五洲1#配电室1#主变	10	800	541
5037	市区	五洲1#配电室2#主变	10	800	552
5038	市区	香水湾小区变配电室1#主变	20	630	309
5039	市区	香水湾小区变配电室2#主变	20	630	230
5040	市区	香水湾小区变配电室3#主变	20	630	186
5041	市区	香水湾小区变配电室4#主变	20	630	324
5042	市区	仓头17#变	10	400	220
5043	市区	仓头18#变	10	400	251
5044	市区	长春6#杆上配变	10	200	114
5045	市区	镇南3#杆上配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5046	市区	冈中所书楼村7号配变	10	400	111
5047	市区	冈中所书楼村5号配变	10	200	24
5048	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	0
5049	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	0
5050	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	3
5051	市区	冈中所新利村5号配变	10	400	118
5052	市区	冈中所新利村8号配变	10	400	144
5053	市区	冈中所新利村17号配变	10	400	148
5054	市区	文峰变电所1#主变	10	1000	181
5055	市区	文峰变电所2#主变	10	1000	390
5056	市区	文峰变电所3#主变	10	800	259
5057	市区	文峰变电所4#主变	10	800	334
5058	市区	海华开闭所1#主变	10	1000	366
5059	市区	海华开闭所2#主变	10	1000	221
5060	市区	宏城2#S3	10	400	185
5061	市区	邮政	10	400	48
5062	市区	郊区党校2#	10	315	0
5063	市区	越河派出所3#	10	315	119
5064	市区	东闸7#	10	315	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5065	市区	庆中3#	10	400	104
5066	市区	双园6#	10	400	144
5067	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	226
5068	市区	力光线二墩四组公变	10	315	0
5069	市区	兆丰10#配变	10	200	71
5070	市区	三湾13#配变	10	315	211
5071	市区	曙光03号变	10	200	78
5072	市区	冈中所民生村16号配变	10	200	20
5073	市区	新洋港公变6#变	10	200	97
5074	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	275
5075	市区	大洋16#	10	400	147
5076	市区	鞍湖集镇10号	10	400	42
5077	市区	YD集镇1#配变	10	400	188
5078	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	0
5079	市区	翰府广场2#配电室4#主变	10	800	435
5080	市区	翰府广场1#配电室3#主变	10	800	494
5081	市区	翰府广场1#配电室4#主变	10	800	519
5082	市区	三龙19号变	10	200	63
5083	市区	潘黄刘朋1#变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5084	市区	瑞东1#配变	10	400	169
5085	市区	瑞东2#配变	10	400	220
5086	市区	新兴商行住宅楼	10	200	106
5087	市区	毛巾厂1#	10	400	127
5088	市区	民航3#箱变	10	630	278
5089	市区	市级机关管理局3#	10	315	74
5090	市区	中意房产4#美变	10	500	8
5091	市区	清华学仕园2#开关站1#主变	10	1250	600
5092	市区	清华学仕园2#开关站2#主变	10	1250	488
5093	市区	清华学仕园2#开关站3#主变	10	1250	502
5094	市区	清华学仕园2#开关站4#主变	10	1000	425
5095	市区	天澜湾4#小区变电所1#变	10	1250	509
5096	市区	天澜湾4#小区变电所2#变	10	1250	588
5097	市区	天澜湾4#小区变电所3#变	10	1000	455
5098	市区	秦南凤翔3#杆上配变	10	200	74
5099	市区	秦南凤翔10#杆上配变	10	200	99
5100	市区	秦南凤翔8#杆上配变	10	200	11
5101	市区	秦南富康6#变	10	200	90
5102	市区	龙海1#变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5103	市区	李灶8#配变	10	400	165
5104	市区	孙吴小区2#配电室1#主变	10	800	519
5105	市区	孙吴小区2#配电室2#主变	10	800	473
5106	市区	孙吴小区2#配电室3#主变	10	800	504
5107	市区	孙吴小区2#配电室4#主变	10	800	503
5108	市区	明城线依云小镇1#配电室1#主变	10	1000	597
5109	市区	国园壹城小区2#配电室1#主变	10	800	370
5110	市区	国园壹城小区2#配电室2#主变	10	800	420
5111	市区	国园壹城小区2#配电室3#主变	10	800	472
5112	市区	国园壹城小区2#配电室4#主变	10	800	455
5113	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	104
5114	市区	保险公司2#S6箱变主变	10	630	399
5115	市区	冈中所新利村13号配变	10	400	162
5116	市区	构港2#变	10	200	104
5117	市区	西潮9#配变	10	200	93
5118	市区	西潮8#配变	10	200	27
5119	市区	兴城家园1#配电所1#变	10	800	398
5120	市区	兴城家园1#配电所2#变	10	800	377
5121	市区	兴城家园1#配电所3#变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5122	市区	前进20#公用变	10	400	82
5123	市区	甘露19#变	10	200	13
5124	市区	甘露20#变	10	200	49
5125	市区	潭田2#公用变	10	200	0
5126	市区	北龙2#公用变	10	200	10
5127	市区	庆西3#公用变	10	200	3
5128	市区	北龙8#公用变	10	200	0
5129	市区	庆西5#公用变	10	200	29
5130	市区	潭溪14#公用变	10	200	0
5131	市区	潭溪9#公用变	10	200	0
5132	市区	金色家园1#箱变1#主变	10	630	17
5133	市区	金色家园2#箱变1#主变	10	630	126
5134	市区	园林正兴欧变主变	10	400	156
5135	市区	澜湾1#配电室1#变	10	1250	548
5136	市区	澜湾1#配电室2#变	10	1250	531
5137	市区	澜湾2#配电室3#变	10	1250	521
5138	市区	澜湾2#配电室4#变	10	1250	520
5139	市区	秦南美满8#变	10	200	72
5140	市区	东塘1配变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5141	市区	葛武新杨2#配变	10	200	10
5142	市区	红升22号变	10	200	30
5143	市区	新利7#配变	10	200	57
5144	市区	西城逸品3#箱变配电变压器	10	630	222
5145	市区	三湾12#配变	10	200	52
5146	市区	神州河畔1#配电所1#变	10	800	436
5147	市区	神州河畔1#配电所2#变	10	800	482
5148	市区	神州河畔1#配电所3#变	10	800	379
5149	市区	神州河畔1#配电所4#变	10	800	474
5150	市区	洋湾14#变	10	200	41
5151	市区	西潮10#配变	10	200	56
5152	市区	华强宿舍2#	10	400	320
5153	市区	葛武育才4#配变	10	200	22
5154	市区	潘黄伍康5#变	10	200	54
5155	市区	通南2#变	10	400	159
5156	市区	宏都线开元路S6箱变	10	630	48
5157	市区	兴城家园1#配电所4#变	10	800	389
5158	市区	冈中所集镇13号配变	10	400	80
5159	市区	冈中所集镇12号配变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5160	市区	北蒋卢村6#变	10	200	53
5161	市区	北蒋福泉12#变	10	200	10
5162	市区	北蒋福泉6#变	10	200	90
5163	市区	北蒋合兴8#变	10	200	87
5164	市区	桃源胜景4#箱变	10	400	202
5165	市区	桃源胜景5#欧式箱变	10	400	126
5166	市区	机床厂5#公用变	10	400	169
5167	市区	报社宿舍公用变	10	400	156
5168	市区	三星10#变	10	200	49
5169	市区	三星4#变	10	200	57
5170	市区	集镇22#变	10	400	140
5171	市区	四季新城4#配电室1#主变	10	800	201
5172	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	640
5173	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	67
5174	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	107
5175	市区	锦江冠城2#欧变主变	10	630	233
5176	市区	怡然居配电所1#主变	10	800	350
5177	市区	红升26号变	10	200	74
5178	市区	董伙1#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5179	市区	葛武董伙3#配变	10	200	40
5180	市区	古殿8#配变	10	200	90
5181	市区	董伙4#配变	10	400	41
5182	市区	宗凌1#配变	10	200	0
5183	市区	郝荣1#配变	10	200	3
5184	市区	新杨8#配变	10	200	36
5185	市区	洋湾15#变	10	200	134
5186	市区	潭尖14#变	10	400	264
5187	市区	西区集镇18#变	10	400	93
5188	市区	西区集镇11#箱变	10	400	105
5189	市区	同港4#配变	10	200	70
5190	市区	学中1#配变	10	400	189
5191	市区	学中4#配变	10	200	0
5192	市区	学中6#配变	10	200	113
5193	市区	学西线时杨8#配变	10	200	37
5194	市区	时杨4#配变	10	200	69
5195	市区	学东线三永3#配变	10	200	0
5196	市区	三永5#配变	10	200	69
5197	市区	北闸15#	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5198	市区	新洼22号变	10	200	77
5199	市区	配电工程处箱变主变	10	630	263
5200	市区	经贸学校S14	10	630	350
5201	市区	沿河S6	10	500	357
5202	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	103
5203	市区	金色家园小区配电室1#主变	10	1000	392
5204	市区	金色家园小区配电室2#主变	10	1000	383
5205	市区	民航3#变	10	200	11
5206	市区	社保中心箱变主变	10	400	320
5207	市区	武林7#变	10	200	42
5208	市区	黄巷3#变	10	200	44
5209	市区	武林1#变	10	200	64
5210	市区	福兴9#变	10	200	102
5211	市区	北蒋童成6#变	10	200	19
5212	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	171
5213	市区	三永14#配变	10	200	104
5214	市区	时杨13#配变	10	200	121
5215	市区	学中7#配变	10	200	13
5216	市区	同港6#配变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5217	市区	学中5#配变	10	200	19
5218	市区	白阳6#配变	10	200	32
5219	市区	白阳5#配变	10	200	64
5220	市区	集镇2#配变	10	400	90
5221	市区	双烈16#变	10	200	1
5222	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	160
5223	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	87
5224	市区	三龙20号变	10	400	201
5225	市区	红升27号变	10	200	97
5226	市区	成庄11#变	10	200	128
5227	市区	三永4#配变	10	100	0
5228	市区	三永9#配变	10	200	101
5229	市区	学富线戚庄7#配变	10	200	77
5230	市区	三永6#配变	10	200	34
5231	市区	时杨3#配变	10	200	24
5232	市区	北龙港庆西12#公用变	10	200	47
5233	市区	顺北13#公用变	10	200	61
5234	市区	顺北12#公用变	10	200	85
5235	市区	庆西1#公用变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5236	市区	潭溪23#公用变	10	200	18
5237	市区	潭田10#公用变	10	200	80
5238	市区	莘野13#公用变	10	200	135
5239	市区	腾龙嘉园1#欧变	10	500	237
5240	市区	腾龙嘉园2#欧变	10	500	266
5241	市区	腾龙嘉园3#欧变	10	500	241
5242	市区	腾龙嘉园4#欧变	10	500	263
5243	市区	学农线蒋河10#配变	10	200	63
5244	市区	学农线联河6#配变	10	200	39
5245	市区	学富线车林5#配变	10	200	130
5246	市区	学富线园垵4#配变	10	200	12
5247	市区	学富线蒋河4#配变	10	200	0
5248	市区	学富线蒋河7#配变	10	200	80
5249	市区	学富线车林7#配变	10	200	64
5250	市区	伍东2#变	10	200	133
5251	市区	伍东5#变	10	200	116
5252	市区	洋桥2#变	10	400	131
5253	市区	瑞都新城4#欧变主变	10	400	201
5254	市区	瑞都新城5#欧变主变	10	630	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5255	市区	联盟新农村1#变	10	400	162
5256	市区	三尖小区3#变	10	400	83
5257	市区	双元11#	10	400	89
5258	市区	三尖小区1#变	10	400	0
5259	市区	双烈15#变	10	200	98
5260	市区	双烈17#变	10	200	72
5261	市区	双烈14#变	10	200	24
5262	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	438
5263	市区	龙桥新园1#配电室2#主变	10	800	450
5264	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	371
5265	市区	龙桥新园2#配电室2#主变	10	630	370
5266	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	362
5267	市区	牡丹公寓1#变	10	400	174
5268	市区	牡丹公寓2#变	10	400	156
5269	市区	新街24#变	10	400	186
5270	市区	洪东1#杆上配变	10	200	119
5271	市区	政府杆上配变	10	400	120
5272	市区	新建6#杆上配变	10	200	69
5273	市区	新建8#杆上配变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5274	市区	联盟1#杆上配变	10	200	44
5275	市区	三里2#杆上配变	10	200	27
5276	市区	三里9#杆上配变	10	200	56
5277	市区	怡然居配电所2#主变	10	800	380
5278	市区	双林9#箱变1#主变	10	100	42
5279	市区	烈士15号变	10	200	90
5280	市区	庆元11号变	10	200	42
5281	市区	郊招1#	10	400	219
5282	市区	朝阳北村4#	10	400	204
5283	市区	义丰迎阳8#配变	10	200	67
5284	市区	西团12#变	10	200	64
5285	市区	西团14#变	10	200	50
5286	市区	西团15#变	10	400	234
5287	市区	西团16#变	10	200	22
5288	市区	西团17#变	10	200	113
5289	市区	义丰双龙1#配变	10	200	64
5290	市区	义丰骏马2#配变	10	200	90
5291	市区	义丰骏马4#变	10	200	71
5292	市区	义丰骏马6#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5293	市区	明亮11#变	10	200	46
5294	市区	李坝20号变	10	200	67
5295	市区	庆元13号变	10	200	98
5296	市区	庆元12号变	10	200	97
5297	市区	潘黄伍康15#变	10	200	48
5298	市区	潘黄伍康14#变	10	200	89
5299	市区	成庄1#变	10	400	166
5300	市区	莘野14#公用变	10	200	111
5301	市区	北龙港北龙6#公用变	10	200	0
5302	市区	潭溪10#公用变	10	200	66
5303	市区	潭溪13#公用变	10	200	35
5304	市区	潭田13#公用变	10	200	34
5305	市区	莘野4#公用变	10	200	0
5306	市区	凤南5#公用变	10	200	6
5307	市区	宏心14#变	10	200	58
5308	市区	秦南宝奎12#变	10	200	57
5309	市区	宏心15#变	10	200	103
5310	市区	宏心16#变	10	200	92
5311	市区	黄巷12#变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5312	市区	福兴27#变	10	200	107
5313	市区	北蒋合兴9#变	10	200	85
5314	市区	秦南宝奎11#变	10	315	119
5315	市区	丰乐7#配变	10	200	102
5316	市区	秦南宝奎10#变	10	200	76
5317	市区	丰乐5#配变	10	200	49
5318	市区	集镇28#箱变	10	400	108
5319	市区	中远线嘉园S2欧变	10	630	258
5320	市区	盐南新村1#主变	10	1000	103
5321	市区	盐南新村2#主变	10	1000	82
5322	市区	民航4#变	10	200	68
5323	市区	大星16#	10	400	294
5324	市区	东滩4#变	10	200	83
5325	市区	袁庄22#	10	400	262
5326	市区	碧水嘉苑1#配电室1#主变	10	800	429
5327	市区	碧水嘉苑1#配电室3#主变	10	800	534
5328	市区	碧水嘉苑1#配电室4#主变	10	800	353
5329	市区	碧水嘉苑1#配电室2#主变	10	800	470
5330	市区	石华1#杆上配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5331	市区	石华8#杆上配变	10	200	99
5332	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	74
5333	市区	学西线六建公寓配变	10	400	244
5334	市区	农贸商城1#箱变	10	500	142
5335	市区	农贸商城2#箱变	10	500	165
5336	市区	朝阳新村4#	10	400	0
5337	市区	义丰三官3#配变	10	200	0
5338	市区	义丰三官4#配变	10	200	28
5339	市区	义丰双官2#配变	10	200	85
5340	市区	义丰三庄4#配变	10	200	36
5341	市区	义丰三庄5#配变	10	200	85
5342	市区	明亮13#变	10	400	122
5343	市区	明亮14#变	10	200	48
5344	市区	明亮15#变	10	200	87
5345	市区	明亮16#变	10	200	101
5346	市区	富民25#变	10	200	85
5347	市区	富民26#变	10	200	79
5348	市区	富民27#变	10	200	27
5349	市区	思源11#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5350	市区	思源16#变	10	200	92
5351	市区	思源17#变	10	200	112
5352	市区	思源18#变	10	200	61
5353	市区	思源19#变	10	400	117
5354	市区	明城线依云小镇1#配电室2#主变	10	1000	586
5355	市区	明城线依云小镇1#配电室3#主变	10	1000	504
5356	市区	明城线依云小镇1#配电室4#主变	10	1000	323
5357	市区	明城线依云小镇2#配电室1#主变	10	1000	437
5358	市区	明城线依云小镇2#配电室2#主变	10	1000	639
5359	市区	明城线依云小镇2#配电室3#主变	10	800	434
5360	市区	明城线依云小镇2#配电室4#主变	10	800	394
5361	市区	头灶中心村1#变	10	400	156
5362	市区	橡树湾1#配电室1#主变	20	800	383
5363	市区	橡树湾1#配电室2#主变	20	800	443
5364	市区	橡树湾1#配电室3#主变	20	800	390
5365	市区	橡树湾1#配电室4#主变	20	800	465
5366	市区	橡树湾2#配电室1#主变	20	800	377
5367	市区	橡树湾2#配电室2#主变	20	800	434
5368	市区	新跃10#配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5369	市区	李庄2号配变	10	200	0
5370	市区	新跃1号配变	10	100	23
5371	市区	新跃3号配变	10	200	87
5372	市区	郝荣8#配变	10	200	20
5373	市区	刘垛3#配变	10	200	0
5374	市区	刘垛8号配变	10	200	10
5375	市区	北蒋卢村2#变	10	200	68
5376	市区	义丰迎阳5#变	10	200	19
5377	市区	葛武集镇14配变	10	400	96
5378	市区	义丰迎阳1#配变	10	200	45
5379	市区	东塘14配变	10	400	48
5380	市区	义丰于任3#变	10	200	33
5381	市区	义丰双龙9#变	10	200	31
5382	市区	义丰双龙8#变	10	200	34
5383	市区	义丰于任10#变	10	200	95
5384	市区	秦南千秋9#变	10	400	112
5385	市区	袁邵2号配变	10	200	1
5386	市区	美满12#配变	10	200	57
5387	市区	中东13#配变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5388	市区	中东12#配变	10	200	43
5389	市区	中东11#配变	10	200	57
5390	市区	高荣1#所用配变	10	400	165
5391	市区	农贸商城3#箱变	10	500	34
5392	市区	农贸商城4#箱变	10	500	183
5393	市区	农贸商城10#箱变	10	500	26
5394	市区	农贸商城11#箱变	10	500	235
5395	市区	农贸商城9#箱变	10	315	115
5396	市区	农贸商城12#箱变	10	630	114
5397	市区	橡树湾2#配电室3#主变	20	800	396
5398	市区	橡树湾2#配电室4#主变	20	800	437
5399	市区	乔庄农民公寓3#箱变	10	400	150
5400	市区	郭兴线乔庄农民公寓4#箱变	10	400	96
5401	市区	兴都公寓1#配电室1#变	10	800	324
5402	市区	兴都公寓1#配电室2#变	10	800	273
5403	市区	兴都公寓1#配电室3#变	10	800	331
5404	市区	兴都公寓1#配电室4#变	10	800	234
5405	市区	兴都公寓2#配电室1#变	10	800	371
5406	市区	兴都公寓2#配电室2#变	10	800	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5407	市区	兴都公寓2#配电室3#变	10	800	420
5408	市区	兴都公寓2#配电室4#变	10	800	579
5409	市区	冈中所瓦屋村3号配变	10	200	70
5410	市区	冈中所新利村1号配变	10	400	147
5411	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	0
5412	市区	兴农线大成9#配变	10	200	40
5413	市区	学农线连心14#配变	10	200	0
5414	市区	学农线连心1#配变	10	200	65
5415	市区	兴农线连心3#配变	10	200	71
5416	市区	学农线陈祁8#配变	10	200	103
5417	市区	学农线华府2#配变	10	200	46
5418	市区	学农线略沿9#配变	10	200	58
5419	市区	宏都线市区路S18箱变	10	630	0
5420	市区	宏都线市区路S19箱变	10	630	42
5421	市区	前进公寓2#S3箱变主变	10	630	0
5422	市区	北蒋雨生12#变	10	200	0
5423	市区	供电南村2#	10	400	249
5424	市区	高产11#变	10	200	94
5425	市区	高产12#变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5426	市区	飞驰S1箱变主变	10	315	206
5427	市区	兆丰11#配变	10	200	60
5428	市区	亨威箱变002001	10	400	235
5429	市区	开发区二墩二组箱变	10	630	412
5430	市区	葛武富王3#配变	10	400	154
5431	市区	郝荣5#配变	10	200	0
5432	市区	西潮7#配变	10	200	86
5433	市区	庆丰20#配变	10	200	34
5434	市区	钢铁2#变	10	400	233
5435	市区	北蒋童成3#变	10	200	0
5436	市区	龙桥新园2#配电室4#主变	10	630	402
5437	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	473
5438	市区	龙桥新园3#配电室2#主变	10	800	439
5439	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	518
5440	市区	龙桥新园3#配电室4#主变	10	800	482
5441	市区	农贸商城13#箱变	10	500	112
5442	市区	农贸商城5#箱变	10	630	174
5443	市区	农贸商城6#箱变	10	630	314
5444	市区	农贸商城7#箱变	10	500	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5445	市区	农贸商城8#箱变	10	630	191
5446	市区	农贸商城14#箱变	10	630	311
5447	市区	农贸商城15#箱变	10	630	261
5448	市区	农贸商城16#箱变	10	500	114
5449	市区	农贸商城17#箱变	10	630	274
5450	市区	学富集镇13#配变	10	400	124
5451	市区	海棠花园1#变	10	630	367
5452	市区	喜来登1#箱变	10	630	251
5453	市区	喜来登2#箱变	10	630	240
5454	市区	友谊15号变	10	200	16
5455	市区	友谊14号变	10	200	31
5456	市区	新日月2#箱变. 高压间隔. 配电变压器	10	630	90
5457	市区	新日月3#箱变变压器	10	630	115
5458	市区	新日月11#箱变箱变004	10	630	190
5459	市区	新日月15#箱变. 配电变压器.	10	630	180
5460	市区	新界14#变	10	200	0
5461	市区	构港20#变	10	200	88
5462	市区	构港19#变	10	200	142
5463	市区	物资局2#S15主变	10	630	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5464	市区	物资局1#S16	10	630	199
5465	市区	郑通22#变	10	200	98
5466	市区	戴伙6#配变	10	200	18
5467	市区	伍东14#变	10	200	122
5468	市区	红升28号变	10	200	30
5469	市区	庆丰21#配变	10	400	111
5470	市区	葛武集镇2配变	10	400	101
5471	市区	葛武集镇5配变	10	400	19
5472	市区	花村1#配变	10	400	17
5473	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	38
5474	市区	葛武东塘4配变	10	200	0
5475	市区	东塘7配变	10	400	212
5476	市区	葛武花村5配变	10	200	19
5477	市区	宏心2#变	10	200	91
5478	市区	富民居委会农民小区	10	250	101
5479	市区	喜来登3#箱变	10	630	210
5480	市区	喜来登4#箱变	10	630	175
5481	市区	学农线华府13#配变	10	200	40
5482	市区	海德公园2#配电室1#主变	20	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5483	市区	海德公园2#配电室2#主变	20	800	429
5484	市区	海德公园2#配电室3#主变	20	800	507
5485	市区	益达花园1#箱变009	10	630	267
5486	市区	杨坝花园2#箱变	10	630	241
5487	市区	国园壹城小区1#配电室1#主变	10	800	496
5488	市区	郭兴线乔庄农民公寓5#箱变	10	400	90
5489	市区	郭兴线乔庄农民公寓6#箱变主变81006010	10	400	160
5490	市区	万家7#变.	10	200	62
5491	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	127
5492	市区	学富线戚庄9#配变	10	200	46
5493	市区	葛武东塘2配变	10	200	16
5494	市区	石华3#杆上配变	10	200	12
5495	市区	石华4#杆上配变	10	200	61
5496	市区	石华2#杆上配变	10	200	112
5497	市区	石华7#杆上配变	10	200	68
5498	市区	石华9#杆上配变	10	200	44
5499	市区	石华11#杆上配变	10	200	111
5500	市区	学西线集镇17#配变	10	200	148
5501	市区	伍佑集镇22#变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5502	市区	华府景城3#配电室1#主变	10	1000	17
5503	市区	华府景城3#配电室2#主变	10	1000	282
5504	市区	法院宿舍2#	10	400	238
5505	市区	冈中所同桂村8号配变	10	200	2
5506	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	0
5507	市区	海德公园2#配电室4#主变	20	800	445
5508	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	52
5509	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	93
5510	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	81
5511	市区	集镇29#配变	10	400	71
5512	市区	学农线连心5#配变	10	200	104
5513	市区	北蒋卢村8#变	10	200	37
5514	市区	钱江方洲11#配电所1#主变	10	630	346
5515	市区	跃南新苑小区1#配电室1#主变	10	630	216
5516	市区	跃南新苑小区1#配电室2#主变	10	630	257
5517	市区	跃南新苑小区1#配电室3#主变	10	630	348
5518	市区	跃南新苑小区1#配电室4#主变	10	630	130
5519	市区	大星四组2#	10	200	135
5520	市区	中南世纪城5#配电室1#主变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5521	市区	中南世纪城5#配电室2#主变	10	800	475
5522	市区	中南世纪城6#配电室1#主变	10	800	317
5523	市区	中南世纪城6#配电室2#主变	10	800	517
5524	市区	合瑞新城1#配电房1#主变	10	800	398
5525	市区	合瑞新城1#配电房3#主变	10	800	329
5526	市区	合瑞新城1#配电房4#主变	10	800	390
5527	市区	合瑞新城1#配电房2#主变	10	800	500
5528	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	36
5529	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	35
5530	市区	冈中所杨韦村2号配变	10	400	187
5531	市区	富港20#配变	10	400	71
5532	市区	古元12#变	10	400	179
5533	市区	创客城1#配电室1#主变	10	630	160
5534	市区	秦南千秋19#变	10	200	30
5535	市区	秦南泾口11#变	10	200	66
5536	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	51
5537	市区	秦南千秋17#变	10	200	81
5538	市区	集镇25#变	10	400	114
5539	市区	蟒南6#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5540	市区	北港3#变	10	200	42
5541	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	32
5542	市区	海润尊品1#配电室3#主变	10	630	323
5543	市区	海润尊品1#配电室4#主变	10	630	282
5544	市区	恒隆花园1#箱变	10	400	211
5545	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	0
5546	市区	恒隆花园2#箱变主变	10	400	232
5547	市区	恒隆花园4#箱变	10	400	193
5548	市区	恒隆花园5#箱变主变	10	400	214
5549	市区	恒隆花园1#配电室1#主变	10	630	425
5550	市区	恒隆花园1#配电室2#主变	10	630	411
5551	市区	恒隆花园1#配电室3#主变	10	630	476
5552	市区	恒隆花园1#配电室4#主变	10	630	479
5553	市区	界沟9#变	10	200	0
5554	市区	钱江方洲11#配电所2#主变	10	630	280
5555	市区	钱江方洲11#配电所3#主变	10	800	347
5556	市区	钱江方洲11#配电所4#主变	10	800	180
5557	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	9
5558	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5559	市区	育才路2#	10	315	139
5560	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	340
5561	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	346
5562	市区	新建18#配变	10	200	109
5563	市区	庆丰25#配变	10	200	36
5564	市区	新丰7#配变	10	200	79
5565	市区	现代华庭东区开闭所1#主变	10	800	195
5566	市区	现代华庭东区开闭所2#主变	10	800	477
5567	市区	顺北14#公用变	10	200	0
5568	市区	莘野17#公用变	10	200	41
5569	市区	莘野16#公用变	10	200	0
5570	市区	顺北10#公用变	10	200	5
5571	市区	护西2#配变	10	200	0
5572	市区	潭溪25#公用变	10	200	38
5573	市区	潭溪26#公用变	10	400	133
5574	市区	潭溪24#公用变	10	160	0
5575	市区	兴农线周伙13#配变	10	200	108
5576	市区	三洼14#变	10	200	73
5577	市区	三洼16#	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5578	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	79
5579	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	42
5580	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	105
5581	市区	新街13#变	10	200	42
5582	市区	王庄19#变	10	200	84
5583	市区	供电1#箱变	10	630	129
5584	市区	钱庄13#变	10	200	29
5585	市区	钱庄12#变	10	200	71
5586	市区	三星18#变	10	200	84
5587	市区	武林9#变	10	200	107
5588	市区	秦南关陈11#变	10	200	43
5589	市区	义丰农家乐1号箱变变压器	10	630	205
5590	市区	秦南关陈10#变	10	200	47
5591	市区	新界17#变	10	200	50
5592	市区	秦南富康17#变	10	200	0
5593	市区	秦南富康16#变	10	200	85
5594	市区	新日月1#箱变变压器	10	630	302
5595	市区	新日月6#箱变	10	630	205
5596	市区	新日月7#箱变	10	630	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5597	市区	义丰双官5#配变	10	200	0
5598	市区	沁成之家1#开关站1#主变	10	800	588
5599	市区	莘野9#公用变	10	200	87
5600	市区	东河新园1#配电室3#主变	10	630	395
5601	市区	陈台23#变	10	200	81
5602	市区	盐南新村4#	10	400	87
5603	市区	鸿基3#	10	400	123
5604	市区	八菱集团S7主变	10	500	161
5605	市区	中级法院宿舍S21	10	630	389
5606	市区	三灶6#变	10	200	69
5607	市区	永新路8#变	10	400	0
5608	市区	凤南1#公用变	10	400	0
5609	市区	兴业线大兴1#小区公变	10	400	16
5610	市区	鞍湖许桥7号	10	200	85
5611	市区	环保	10	400	137
5612	市区	环保2#	10	400	286
5613	市区	大冈联合村13#配变	10	200	11
5614	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	96
5615	市区	界沟10#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5616	市区	界沟11#变	10	200	59
5617	市区	界沟12#变	10	200	42
5618	市区	孙英10#配变	10	200	108
5619	市区	李庄5#配变	10	200	46
5620	市区	东港4#	10	630	463
5621	市区	绿地商务城4#配电室1#主变	10	800	485
5622	市区	绿地商务城4#配电室3#主变	10	800	431
5623	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	476
5624	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	355
5625	市区	海纯4#S8	10	400	210
5626	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	467
5627	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	463
5628	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	469
5629	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	470
5630	市区	北龙4#公用变	10	200	96
5631	市区	头灶28#变	10	200	8
5632	市区	方向29#变	10	200	74
5633	市区	方向30#变	10	200	69
5634	市区	正东15#变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5635	市区	潭田14#公用变	10	200	0
5636	市区	潭尖16#变	10	200	102
5637	市区	盐中12#变	10	400	34
5638	市区	宗凌11#配变	10	400	190
5639	市区	翰林壹品1#配电室1#主变	10	800	359
5640	市区	翰林壹品1#配电室3#主变	10	800	376
5641	市区	翰林壹品1#配电室4#主变	10	800	442
5642	市区	翰林壹品1#配电室2#主变	10	800	391
5643	市区	翰林壹品2#配电室1#主变	10	800	362
5644	市区	翰林壹品2#配电室3#主变	10	800	401
5645	市区	翰林壹品2#配电室4#主变	10	800	439
5646	市区	翰林壹品2#配电室2#主变	10	800	453
5647	市区	盐湾12#主变	10	630	234
5648	市区	新建12#杆上配变	10	200	106
5649	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	73
5650	市区	民生16#变	10	200	126
5651	市区	阳光世纪园56楼2#欧变	10	630	349
5652	市区	民生15#变	10	200	147
5653	市区	阳光世纪园56#楼1#欧变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5654	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	59
5655	市区	师专7#S1箱变	10	500	380
5656	市区	头灶31#变	10	200	31
5657	市区	便仓25#变	10	200	74
5658	市区	龙碾12#变	10	200	62
5659	市区	自然15#变	10	200	116
5660	市区	秦南集镇27#变	10	200	57
5661	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	387
5662	市区	秦南三河10#变	10	200	55
5663	市区	潘黄集镇22#变变压器	10	630	59
5664	市区	风洋15#变	10	200	80
5665	市区	天地S2箱变	10	630	117
5666	市区	东升11#变	10	400	301
5667	市区	东升10#变	10	400	143
5668	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	8
5669	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	75
5670	市区	友权19号变	10	200	75
5671	市区	城中1#公馆2#配电室1#主变	10	630	286
5672	市区	城中1#公馆2#配电室2#主变	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5673	市区	城中1#公馆2#配电室3#主变	10	630	266
5674	市区	城中1#公馆2#配电室4#主变	10	630	266
5675	市区	南映5#变	10	200	138
5676	市区	新洋港公变4#变	10	200	82
5677	市区	富港2#配变	10	200	69
5678	市区	三湾16#配变	10	200	7
5679	市区	三湾18#配变	10	200	12
5680	市区	明朗10#配变	10	200	13
5681	市区	新洋港公变3#变	10	200	127
5682	市区	黄洋1#变	10	400	94
5683	市区	望鹤1#变	10	400	218
5684	市区	王庄17#变	10	200	120
5685	市区	成庄15#变	10	400	286
5686	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	0
5687	市区	三湾2配变	10	200	0
5688	市区	农垦宿舍3#	10	400	68
5689	市区	大兴房产S3箱变主变	10	630	206
5690	市区	庆福8#配变	10	200	56
5691	市区	恒隆花园2#开关站1#主变	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5692	市区	恒隆花园2#开关站2#主变	10	800	493
5693	市区	经塔房产	10	500	182
5694	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	119
5695	市区	潘黄伍康16#变	10	200	77
5696	市区	潘黄伍康17#变	10	200	100
5697	市区	潘黄宝才17#变	10	400	213
5698	市区	潘黄宝才18#变	10	400	40
5699	市区	龙碾13#变	10	200	116
5700	市区	自然14#变	10	200	63
5701	市区	方向28#变	10	200	84
5702	市区	兴隆20#变	10	200	92
5703	市区	青墩17#变	10	200	0
5704	市区	青墩16#变	10	200	68
5705	市区	兴隆21#变	10	200	99
5706	市区	大地名居1#箱变	10	400	298
5707	市区	大地名居6#箱变	10	400	291
5708	市区	集镇22号变	10	400	202
5709	市区	集镇11 号变	10	400	34
5710	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5711	市区	黄海10#	10	400	73
5712	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	416
5713	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	378
5714	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	333
5715	市区	三星1#变	10	200	71
5716	市区	珠溪铭苑1#配电室1#主变	10	1000	430
5717	市区	珠溪铭苑1#配电室3#主变	10	1000	487
5718	市区	珠溪铭苑2#配电室1#主变	10	1000	563
5719	市区	珠溪铭苑2#配电室3#主变	10	1000	513
5720	市区	珠溪铭苑3#配电室1#主变	10	800	414
5721	市区	珠溪铭苑3#配电室3#主变	10	800	321
5722	市区	天辰府1#配电室3#主变	10	800	358
5723	市区	悦隼时代1#配电室4#主变	10	800	510
5724	市区	集镇15#变	10	400	169
5725	市区	界沟17#变	10	400	257
5726	市区	集镇17#变.	10	400	174
5727	市区	天地S1箱变	10	630	284
5728	市区	曙阳16#配变	10	200	77
5729	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5730	市区	郑通23#变	10	200	97
5731	市区	乡南5#变	10	400	103
5732	市区	亨达商业街1#S1	10	630	98
5733	市区	佳苑西苑二期配电室1#主变	10	630	334
5734	市区	佳苑西苑二期配电室4#主变	10	630	358
5735	市区	佳苑西苑二期配电室3#主变	10	630	321
5736	市区	佳苑西苑二期配电室2#主变	10	630	381
5737	市区	义丰红星10#配变	10	400	193
5738	市区	绿地商务城1#配电室1#主变	10	800	330
5739	市区	秦南富康14#变	10	200	52
5740	市区	鼎盛时代变电所1#主变	10	800	238
5741	市区	虹越豪庭1#S1	10	630	247
5742	市区	虹越豪庭2#S2	10	630	222
5743	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	8
5744	市区	义丰集镇12#配变	10	400	36
5745	市区	义丰集镇17#配变	10	315	78
5746	市区	义丰永新12#配变	10	200	22
5747	市区	义丰永新11#配变	10	200	77
5748	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5749	市区	义丰陈庄6#配变	10	200	60
5750	市区	义丰胥仇13#配变	10	200	28
5751	市区	葛武新杨9#配变	10	200	48
5752	市区	东方嘉苑1#变	10	800	399
5753	市区	东方嘉苑2#变	10	800	330
5754	市区	大地名居7#箱变	10	400	298
5755	市区	大地名居2#箱变	10	400	270
5756	市区	大地名居3#箱变	10	400	235
5757	市区	大地名居4#箱变	10	400	242
5758	市区	大地名居5#箱变1	10	400	224
5759	市区	燃化楼4#S15箱变主变	10	500	281
5760	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	19
5761	市区	盛园小区1#主变	10	800	438
5762	市区	盛园小区2#主变	10	800	450
5763	市区	东南26#配变	10	200	12
5764	市区	秦南宝奎13#变	10	200	51
5765	市区	伍东15#变	10	200	87
5766	市区	万泰名都1#配电房1#主变	10	800	514
5767	市区	万泰名都1#配电房2#主变	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5768	市区	万泰名都1#配电房3#主变	10	800	508
5769	市区	万泰名都1#配电房4#主变	10	800	532
5770	市区	东南29#配变	10	400	229
5771	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	371
5772	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	486
5773	市区	北港17#变	10	200	88
5774	市区	北蒋盛花9#变	10	200	76
5775	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	88
5776	市区	冈中所花吉村18号配变	10	200	77
5777	市区	紫宇线紫薇花园F组团1#S2箱变	10	500	115
5778	市区	紫宇线紫薇花园F组团2#S3箱变	10	630	183
5779	市区	紫薇线紫薇花园C组团1#S4箱变	10	630	176
5780	市区	紫薇线紫薇花园C组团2#S5箱变	10	630	96
5781	市区	紫薇线紫薇花园G组团1#S6箱变	10	630	13
5782	市区	紫薇线紫薇花园G组团2#S7箱变	10	630	254
5783	市区	紫薇线紫薇花园H组团S8箱变	10	630	117
5784	市区	文港3#(低压光伏)	10	400	71
5785	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	326
5786	市区	轧花厂宿舍	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5787	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	14
5788	市区	绿地商务城2#配电室1#主变	10	800	428
5789	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	402
5790	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	396
5791	市区	绿地商务城2#配电室3#主变	10	800	428
5792	市区	绿地商务城3#配电室1#主变	10	800	423
5793	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	392
5794	市区	鼎盛时代变电所2#主变	10	1000	400
5795	市区	博客领地1#箱变主变	10	630	362
5796	市区	博客领地2#箱变主变	10	630	260
5797	市区	伍佑集镇24#变	10	400	87
5798	市区	PB凤凰小区S4	10	500	293
5799	市区	集镇20#配变	10	400	203
5800	市区	集镇19#配变	10	400	136
5801	市区	学西线集镇22#配变	10	400	105
5802	市区	学富线蒋河11#配变	10	200	104
5803	市区	工业园6#变	10	400	120
5804	市区	工业园2#变	10	400	101
5805	市区	园中园小区1#箱变	10	630	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5806	市区	龙冈冈南11号杆上配变	10	400	81
5807	市区	龙冈青龙15号杆上配变	10	400	164
5808	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	82
5809	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	118
5810	市区	葛武上潘7配变	10	400	182
5811	市区	葛武东塘17配变	10	200	16
5812	市区	董伙14#配变	10	200	42
5813	市区	葛武程实9#配变	10	200	84
5814	市区	育才9#配变	10	400	82
5815	市区	董伙15#配变	10	200	0
5816	市区	富港16#配变	10	200	29
5817	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	225
5818	市区	友权20号变	10	200	12
5819	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	49
5820	市区	东城尚品1#开关站1#主变	10	800	327
5821	市区	东城尚品1#开关站2#主变	10	800	460
5822	市区	西湖5#配变	10	200	40
5823	市区	秦南南环9#变	10	200	75
5824	市区	秦南南环10#变压器	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5825	市区	柏润花园1#开关站1#主变	10	800	449
5826	市区	柏润花园1#开关站2#主变	10	800	405
5827	市区	柏润花园1#配电室1#主变	10	800	473
5828	市区	柏润花园1#配电室2#主变	10	800	437
5829	市区	尚庄南吉14#变	10	200	102
5830	市区	富力金禧家园A区3#配电室2#变压器	10	800	528
5831	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	79
5832	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	114
5833	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	51
5834	市区	洪义8#变	10	400	184
5835	市区	盐海6#S10	10	500	9
5836	市区	耿伙12#	10	400	0
5837	市区	大庆新村1#公用变	10	400	201
5838	市区	农民街4#	10	400	227
5839	市区	时杨12#配变	10	400	74
5840	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	0
5841	市区	开发公司3#	10	400	65
5842	市区	农民街8#	10	630	113
5843	市区	高力宿舍楼	10	250	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5844	市区	秀水佳苑2#配电室1#主变	10	800	419
5845	市区	秀水佳苑2#配电室3#主变	10	800	182
5846	市区	秀水佳苑2#配电室4#主变	10	800	329
5847	市区	秀水佳苑2#配电室2#主变	10	800	409
5848	市区	冈中所兴隆村10号配变	10	100	0
5849	市区	蔚蓝水岸小区开关站1#主变	20	800	477
5850	市区	蔚蓝水岸小区开关站2#主变	20	800	351
5851	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室1#主变	20	800	419
5852	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室2#主变	20	800	464
5853	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室3#主变	20	800	492
5854	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室4#主变	20	800	405
5855	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室1#主变	20	800	457
5856	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室2#主变	20	800	445
5857	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室3#主变	20	800	482
5858	市区	北蒋童成14#变	10	200	66
5859	市区	北蒋江尧10#变	10	200	17
5860	市区	北蒋江尧9#变	10	200	46
5861	市区	北蒋童成13#变	10	200	38
5862	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5863	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	58
5864	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	69
5865	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	61
5866	市区	北蒋远景4#变	10	200	38
5867	市区	冈中所杨韦村5号配变	10	200	41
5868	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	11
5869	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	0
5870	市区	民联21#变	10	200	56
5871	市区	大冈集镇16#配变	10	400	42
5872	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	131
5873	市区	宗凌5##配变	10	200	25
5874	市区	图书馆4#S5箱变	10	400	176
5875	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	28
5876	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	170
5877	市区	学中8#配变	10	200	46
5878	市区	白阳10#配变	10	200	132
5879	市区	学富线车林9#配变	10	100	47
5880	市区	金国联3#配电室1#主变	20	800	99
5881	市区	金国联3#配电室2#主变	20	800	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5882	市区	金国联3#配电室3#主变	20	800	499
5883	市区	金国联3#配电室4#主变	20	800	382
5884	市区	北龙13#公用变	10	200	63
5885	市区	东滩18#变	10	200	114
5886	市区	东滩19#变	10	200	94
5887	市区	东团28#变压器	10	200	72
5888	市区	东团25	10	200	44
5889	市区	东团27#变	10	200	30
5890	市区	东团26#变	10	200	117
5891	市区	兴农线周伙8#配变	10	200	41
5892	市区	河夹线中徐1#配变	10	400	147
5893	市区	兴农线大同7#配变	10	200	27
5894	市区	兴农线周伙9#配变	10	200	53
5895	市区	学农线略沿6#配变	10	200	33
5896	市区	学农线略沿1#公用变	10	400	41
5897	市区	学农线略沿5#配变	10	200	44
5898	市区	庆西14#公用变	10	200	59
5899	市区	古河14#变	10	200	10
5900	市区	柏润花园1#配电室3#主变	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5901	市区	柏润花园1#配电室4#主变	10	800	378
5902	市区	柏润花园2#配电室1#主变	10	800	458
5903	市区	柏润花园2#配电室2#主变	10	800	502
5904	市区	柏润花园2#配电室3#主变	10	800	502
5905	市区	柏润花园2#配电室4#主变	10	800	498
5906	市区	柏润花园3#配电室1#主变	10	800	438
5907	市区	柏润花园3#配电室2#主变	10	800	455
5908	市区	柏润花园3#配电室3#主变	10	800	469
5909	市区	柏润花园3#配电室4#主变	10	800	482
5910	市区	伍冈小区1#开关站1#主变	10	630	346
5911	市区	伍冈小区1#开关站2#主变	10	630	365
5912	市区	伍冈小区1#开关站3#主变	10	630	471
5913	市区	伍冈小区1#开关站4#主变	10	630	266
5914	市区	伍冈1#配电室1#主变	10	800	372
5915	市区	吉爱8#配变	10	200	50
5916	市区	瑞北8#配变	10	200	57
5917	市区	三里18#变	10	200	86
5918	市区	联盟14#变	10	200	104
5919	市区	联盟15#变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5920	市区	学农线连心15#配变	10	200	80
5921	市区	学农线华府14#配变	10	200	77
5922	市区	盐海2#	10	400	118
5923	市区	河夹线施湾10#配变	10	200	73
5924	市区	河夹线中徐11#配变	10	400	158
5925	市区	长坝村公变	10	315	15
5926	市区	五星一组S1箱变	10	500	217
5927	市区	王姚20号变	10	200	82
5928	市区	仁智21号变	10	200	18
5929	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	0
5930	市区	秀水佳苑3#配电室1#主变	10	800	383
5931	市区	秀水佳苑3#配电室2#主变	10	800	401
5932	市区	龙泊湾4#配电室1#主变	10	800	330
5933	市区	龙泊湾4#配电室2#主变	10	800	277
5934	市区	龙泊湾4#配电室3#主变	10	800	372
5935	市区	冈中所新利村18号配变	10	200	69
5936	市区	虹越豪庭小区配电室1#变	10	630	272
5937	市区	虹越豪庭小区配电室2#变	10	630	314
5938	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室4#主变	20	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5939	市区	王庄18#变	10	200	80
5940	市区	冈中所凤楼村10号配变	10	200	83
5941	市区	冈中所吴港村8号配变	10	200	48
5942	市区	冈中所新利村20号配变	10	100	19
5943	市区	冈中所新利村21号配变	10	100	28
5944	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	0
5945	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	82
5946	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	57
5947	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	43
5948	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	139
5949	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	0
5950	市区	界沟15#变	10	200	53
5951	市区	民权25#变	10	200	54
5952	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	89
5953	市区	万家富豪1#箱变主变	10	500	253
5954	市区	葛武育才8#配变	10	400	0
5955	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	79
5956	市区	西袁5#	10	200	0
5957	市区	YD集镇2#配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5958	市区	蔡墩15号变	10	200	88
5959	市区	高教公寓3#开关站1#主变	10	800	501
5960	市区	高教公寓3#开关站4#主变	10	800	428
5961	市区	高教公寓3#开关站3#主变	10	800	478
5962	市区	高教公寓3#开关站2#主变	10	800	493
5963	市区	集镇23#变	10	400	258
5964	市区	潭溪27#公用变	10	200	33
5965	市区	潭溪28#公用变	10	200	0
5966	市区	北龙14#公用变	10	200	0
5967	市区	东润华庭小区5#配电室1#主变	10	800	489
5968	市区	东润华庭小区5#配电室2#主变	10	800	420
5969	市区	东润华庭小区5#配电室3#主变	10	800	460
5970	市区	东润华庭小区5#配电室4#主变	10	800	479
5971	市区	义丰健康路1#箱变	10	400	23
5972	市区	东润华庭小区1#配电室1#主变	10	800	468
5973	市区	东润华庭小区1#配电室2#主变	10	800	461
5974	市区	东润华庭小区1#配电室3#主变	10	800	494
5975	市区	东润华庭小区1#配电室4#主变	10	800	482
5976	市区	亭绿1#开关站1#主变	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5977	市区	亭绿1#开关站2#主变	10	630	325
5978	市区	伍冈1#配电室2#主变	10	800	375
5979	市区	伍冈1#配电室3#主变	10	800	399
5980	市区	伍冈1#配电室4#主变	10	800	415
5981	市区	龙碾14#变	10	200	2
5982	市区	龙冈冈南10号杆上配变	10	400	108
5983	市区	便仓集镇18#变	10	315	169
5984	市区	商检局2#	10	400	148
5985	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	53
5986	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	73
5987	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	189
5988	市区	龙庙6#变	10	200	41
5989	市区	龙泊湾4#配电室4#主变	10	800	313
5990	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	72
5991	市区	前营17#变	10	200	110
5992	市区	前营18#变	10	200	22
5993	市区	富港17#配变	10	200	69
5994	市区	富港18#配变	10	400	39
5995	市区	丰乐12#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5996	市区	丰乐2#配变	10	200	4
5997	市区	光华9#配变	10	200	66
5998	市区	集镇30#配变	10	200	51
5999	市区	民立8#变	10	400	229
6000	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	1
6001	市区	金辉城小区2#配电室1#主变	20	800	317
6002	市区	金辉城小区2#配电室2#主变	20	800	344
6003	市区	金辉城小区2#配电室3#主变	20	800	419
6004	市区	金辉城小区2#配电室4#主变	20	800	426
6005	市区	金辉城小区4#配电室1#主变	20	800	329
6006	市区	金辉城小区4#配电室2#主变	20	800	348
6007	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所1#主变	10	800	296
6008	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所2#主变	10	800	372
6009	市区	富港19#配变	10	400	37
6010	市区	龙冈青龙12#杆上配变	10	200	57
6011	市区	南林14#变	10	630	238
6012	市区	友谊17号变	10	200	48
6013	市区	龙庙5#变	10	400	142
6014	市区	倪杰21#变压器	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6015	市区	倪杰26#变压器	10	200	69
6016	市区	方明12#变压器	10	200	106
6017	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	20
6018	市区	学农线连心8#配变	10	200	95
6019	市区	前途08号变	10	200	95
6020	市区	双港18#变	10	200	17
6021	市区	双港19#变	10	200	65
6022	市区	富民28#变	10	200	2
6023	市区	恒荣世家3#配电室1#主变	10	1000	431
6024	市区	恒荣世家3#配电室2#主变	10	1000	285
6025	市区	恒荣世家3#配电室3#主变	10	1000	469
6026	市区	恒荣世家3#配电室4#主变	10	1000	280
6027	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所3#主变	10	800	374
6028	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所4#主变	10	800	84
6029	市区	学林线金色蓝庭S1箱变	10	630	327
6030	市区	学林线金色蓝庭S3箱变	10	630	339
6031	市区	三星22#变	10	200	104
6032	市区	龙海17#变	10	200	97
6033	市区	昌明3#S4主变	10	630	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6034	市区	都政线金色蓝庭S2箱变	10	630	351
6035	市区	东南28#配变	10	400	211
6036	市区	桂英11#配变	10	200	30
6037	市区	瑞南8#配变	10	200	73
6038	市区	北龙12#公用变	10	200	14
6039	市区	三河家园2#配电室4#主变	10	1250	696
6040	市区	三河家园2#配电室5#主变	10	1250	703
6041	市区	三河家园3#配电室6#主变	10	1250	626
6042	市区	三河家园3#配电室7#主变	10	1250	627
6043	市区	三河家园3#配电室8#主变	10	1250	716
6044	市区	学富线园垛8#配变	10	200	81
6045	市区	新洋港居委会3#变	10	200	50
6046	市区	新冲8#配变	10	200	88
6047	市区	新冲9#配变	10	200	54
6048	市区	新冲11#配变	10	200	107
6049	市区	加谷11#配变	10	200	67
6050	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	8
6051	市区	朱庄15#变	10	200	60
6052	市区	家苑线恒荣世家S16箱变	10	1000	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6053	市区	家苑线恒荣世家S17箱变	10	1000	564
6054	市区	冈中所花吉村6号配变	10	200	64
6055	市区	信托投资	10	400	230
6056	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	0
6057	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	190
6058	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	11
6059	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	66
6060	市区	鞍湖许桥5号	10	200	0
6061	市区	鞍湖曲东11号	10	200	17
6062	市区	华侨城1#变电所1#变	10	800	386
6063	市区	橡树湾3#配电室1#主变	20	800	391
6064	市区	橡树湾3#配电室2#主变	20	800	408
6065	市区	橡树湾3#配电室3#主变	20	800	143
6066	市区	橡树湾3#配电室4#主变	20	800	305
6067	市区	华侨城1#变电所2#变	10	800	339
6068	市区	华侨城1#变电所3#变	10	800	403
6069	市区	华侨城1#变电所4#变	10	800	484
6070	市区	民权27#变	10	200	80
6071	市区	学农线连心16#配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6072	市区	黄刘10#配变	10	200	36
6073	市区	兴农3#变	10	200	120
6074	市区	北龙港集镇13#变	10	200	50
6075	市区	万和11#配变	10	200	80
6076	市区	万锦东园北区3#配电室3#主变	10	800	386
6077	市区	秦南孙伙10#变	10	200	81
6078	市区	建设局3#S11箱变	10	630	275
6079	市区	瑞都新城4#配电室1#主变	10	800	366
6080	市区	瑞都新城4#配电室2#主变	10	800	308
6081	市区	瑞都新城5#配电室1#主变	10	630	119
6082	市区	瑞都新城5#配电室2#主变	10	630	177
6083	市区	富民29#变	10	400	196
6084	市区	明朗11#变	10	200	58
6085	市区	先锋16#变	10	400	147
6086	市区	新民29#变	10	200	69
6087	市区	新民17#变	10	200	66
6088	市区	麟南17#变	10	200	131
6089	市区	麟南18#变	10	200	58
6090	市区	大庆路菜场S6箱变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6091	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	81
6092	市区	冈中所吴港村11号配变	10	200	27
6093	市区	冈中所吴港村10号配变	10	200	19
6094	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	0
6095	市区	丽晶大厦1#S19箱变主变	10	400	136
6096	市区	丽晶大厦4#S20箱变主变	10	400	229
6097	市区	丽晶大厦3#S3箱变主变	10	400	209
6098	市区	丽晶大厦2#S2箱变主变	10	400	229
6099	市区	孙英17#配变	10	200	5
6100	市区	义丰集镇16#配变	10	400	42
6101	市区	烟草公司公变	10	400	41
6102	市区	神州河畔2#配电室1#主变	10	800	426
6103	市区	神州河畔2#配电室2#主变	10	800	432
6104	市区	秦南东方红17#变	10	200	5
6105	市区	秦南灯塔18#变	10	200	119
6106	市区	纱布厂4#变	10	315	199
6107	市区	秦南三河8#变	10	200	57
6108	市区	瀛泉公变	10	400	134
6109	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6110	市区	冈中所瓦屋村15号配变	10	200	80
6111	市区	冈中所同桂村10号配变	10	200	48
6112	市区	冈中所集镇14号配变	10	400	195
6113	市区	大兴房产3#箱变S14主变	10	630	200
6114	市区	冈中所瓦屋村13号配变	10	200	14
6115	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	19
6116	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	35
6117	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	0
6118	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	38
6119	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	13
6120	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	76
6121	市区	鞍湖张本10号变	10	200	36
6122	市区	龙冈冈北7号杆上配变	10	200	51
6123	市区	宝龙城市广场1#开关站1#主变	20	630	268
6124	市区	宝龙城市广场1#开关站2#主变	20	630	262
6125	市区	乡南6#变	10	200	92
6126	市区	中路港街道1#变	10	400	48
6127	市区	海洋4#变	10	400	219
6128	市区	金都华城1#配电室1#主变	10	800	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6129	市区	金都华城1#配电室2#主变	10	800	640
6130	市区	金都华城1#配电室3#主变	10	800	619
6131	市区	蟒南19#配变	10	200	63
6132	市区	新跃13#配变	10	200	32
6133	市区	北龙集镇7#箱变	10	400	13
6134	市区	倪杰20#变	10	200	75
6135	市区	秦南关陈13#变	10	200	31
6136	市区	秦南灯塔19#变	10	200	125
6137	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	503
6138	市区	黄尖9#变	10	200	77
6139	市区	月青12#变	10	400	195
6140	市区	民权26#变	10	200	92
6141	市区	明亮19#变	10	200	41
6142	市区	思源13#变	10	200	0
6143	市区	金陈17#配变	10	200	93
6144	市区	富民31#变	10	200	42
6145	市区	头灶29#变	10	200	0
6146	市区	锦华苑S6	10	400	17
6147	市区	人防宿舍S7	10	500	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6148	市区	鞍湖兴福2号	10	200	50
6149	市区	集镇24#变	10	500	161
6150	市区	工业园21#变	10	315	164
6151	市区	莘野15#公用变	10	400	14
6152	市区	亨达商业街6#S11	10	630	347
6153	市区	冈中所新利村9号配变	10	200	15
6154	市区	鞍湖港北14号	10	100	11
6155	市区	宝龙城市广场1#开关站3#主变	20	630	258
6156	市区	宝龙城市广场1#开关站4#主变	20	630	290
6157	市区	鞍湖集镇11号	10	200	62
6158	市区	鞍湖集镇12号	10	200	0
6159	市区	冈中所新利村19号配变	10	200	29
6160	市区	裕祥11#变	10	200	47
6161	市区	袁河10#变	10	200	79
6162	市区	前营19#变	10	200	48
6163	市区	西团13#变	10	200	65
6164	市区	西团18#变	10	200	79
6165	市区	思源12#变	10	200	38
6166	市区	金都华城1#配电室4#主变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6167	市区	金都华城2#配电室2#主变	10	800	527
6168	市区	金都华城2#配电室3#主变	10	800	512
6169	市区	金都华城2#配电室4#主变	10	800	400
6170	市区	东方雅居1#主变	10	800	358
6171	市区	东方雅居2#主变	10	800	306
6172	市区	永新路10#	10	400	106
6173	市区	人民路9	10	400	154
6174	市区	龙庙7#变	10	200	36
6175	市区	锦盛豪庭1#配电房1#主变	20	800	439
6176	市区	锦盛豪庭1#配电房2#主变	20	800	397
6177	市区	锦盛豪庭2#配电房1#主变	20	800	387
6178	市区	锦盛豪庭2#配电房2#主变	20	800	342
6179	市区	锦盛豪庭2#配电房3#主变	20	800	416
6180	市区	锦盛豪庭2#配电房4#主变	20	800	381
6181	市区	锦盛豪庭3#配电房1#主变	20	800	411
6182	市区	锦盛豪庭3#配电房2#主变	20	800	424
6183	市区	锦盛豪庭4#配电房1#主变	20	800	451
6184	市区	锦盛豪庭4#配电房2#主变	20	800	497
6185	市区	锦盛豪庭5#配电房1#主变	20	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6186	市区	锦盛豪庭5#配电房2#主变	20	800	339
6187	市区	锦盛豪庭5#配电房3#主变	20	800	437
6188	市区	锦盛豪庭5#配电房4#主变	20	800	417
6189	市区	锦盛豪庭6#配电房1#主变	20	800	365
6190	市区	锦盛豪庭6#配电房2#主变	20	800	373
6191	市区	港湾明珠3#配电室1#主变	10	800	501
6192	市区	港湾明珠3#配电室2#主变	10	800	483
6193	市区	港湾明珠3#配电室3#主变	10	800	409
6194	市区	港湾明珠3#配电室4#主变	10	800	436
6195	市区	港湾明珠7#配电室1#主变	10	800	439
6196	市区	港湾明珠7#配电室2#主变	10	800	415
6197	市区	港湾明珠7#配电室3#主变	10	800	449
6198	市区	中路8#变	10	200	89
6199	市区	映工线集镇03号箱变	10	630	190
6200	市区	福兴17#变	10	200	129
6201	市区	义丰骏马7#配变	10	200	113
6202	市区	南龙14#公用变	10	200	59
6203	市区	潭尖15#变	10	200	86
6204	市区	头灶30#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6205	市区	三英11#	10	200	10
6206	市区	三尖11#变	10	400	113
6207	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	161
6208	市区	庆福1#配变	10	200	79
6209	市区	南吉9#配变	10	200	128
6210	市区	才坝14#变	10	200	0
6211	市区	迎宾花园小区变1#主变	10	800	175
6212	市区	迎宾花园小区变2#主变	10	800	254
6213	市区	艳阳15#配变	10	200	102
6214	市区	粮店2#变	10	400	88
6215	市区	滨河御景1#主变	10	800	425
6216	市区	义丰三庄10#配变	10	200	49
6217	市区	双烈18#变	10	200	31
6218	市区	凤鸣缙香2#配电室1#主变	10	800	368
6219	市区	凤鸣缙香2#配电室2#主变	10	800	470
6220	市区	凤鸣缙香2#配电室3#主变	10	800	398
6221	市区	凤鸣缙香2#配电室4#主变	10	800	437
6222	市区	东南24#配变	10	200	90
6223	市区	凤鸣缙香3#配电室1#主变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6224	市区	凤鸣缙香3#配电室2#主变	10	800	474
6225	市区	凤鸣缙香3#配电室3#主变	10	800	405
6226	市区	城区房产5#	10	400	224
6227	市区	北港1#	10	400	15
6228	市区	静心小区II期2#箱变	10	400	73
6229	市区	静心小区II期1#箱变	10	400	54
6230	市区	民航31#变	10	200	84
6231	市区	民航30变	10	200	90
6232	市区	学农线略沿3#配变	10	200	39
6233	市区	河夹线施湾2#配变	10	200	34
6234	市区	思源15#变	10	200	83
6235	市区	新陈17#变	10	200	59
6236	市区	前进13#	10	400	201
6237	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	14
6238	市区	正东13#变	10	200	119
6239	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	32
6240	市区	市区幼儿园S4主变	10	500	197
6241	市区	健康路公用变	10	400	296
6242	市区	黄尖11#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6243	市区	大滩9#变	10	200	102
6244	市区	西湖7#配变	10	200	42
6245	市区	中茵海华2#S7主变	10	630	299
6246	市区	李坝21号变	10	200	0
6247	市区	李坝22号变	10	200	73
6248	市区	安龙14号变	10	200	61
6249	市区	港湾明珠7#配电室4#主变	10	800	413
6250	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	186
6251	市区	潘黄大厦2#箱变	10	400	99
6252	市区	尚庄姚伙9#配变	10	200	0
6253	市区	富民32#变	10	200	61
6254	市区	富民33#变	10	200	93
6255	市区	富力金禧家园A区3#配电室1#变压器	10	800	528
6256	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	17
6257	市区	秦南南环16#变	10	200	70
6258	市区	秦南南环15#变	10	200	54
6259	市区	城东宝龙A地块1#配电室1#主变	10	800	446
6260	市区	秦南千秋15#变	10	200	111
6261	市区	秦南千秋14#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6262	市区	便仓集镇45#	10	400	171
6263	市区	集镇34#变	10	400	191
6264	市区	民强12#配变	10	400	223
6265	市区	生建9#配变	10	200	97
6266	市区	庆丰22#配变	10	400	140
6267	市区	集镇01#配变	10	400	120
6268	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	26
6269	市区	学富线戚庄11#配变	10	200	63
6270	市区	义丰双龙10#配变	10	200	31
6271	市区	凤鸣缙香3#配电室4#主变	10	800	555
6272	市区	中东14#配变	10	200	96
6273	市区	东南25#配变	10	200	2
6274	市区	庆丰26#配变	10	200	74
6275	市区	塘西12#配变	10	200	102
6276	市区	白阳3#配变	10	100	28
6277	市区	白阳4#配变	10	100	10
6278	市区	三永11#配变	10	100	19
6279	市区	同港5#配变	10	100	9
6280	市区	集镇5#配变	10	100	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6281	市区	时杨14#配变	10	100	0
6282	市区	学富线同港8#配变	10	200	114
6283	市区	学农线陈祁10#配变	10	200	77
6284	市区	学农线华府3#配变	10	200	79
6285	市区	兴农线中徐2#配变	10	200	114
6286	市区	河夹线中徐5#配变	10	315	117
6287	市区	兴农线大成20#配变	10	100	13
6288	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	111
6289	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	197
6290	市区	天缘居3#箱变	10	315	128
6291	市区	义丰自来水厂1#箱变	10	400	80
6292	市区	三湾6#配变	10	200	5
6293	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	127
6294	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	0
6295	市区	冈中所书楼村6号配变	10	200	45
6296	市区	南吉10#配变	10	200	52
6297	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	0
6298	市区	吉爱9#配变	10	200	72
6299	市区	潘黄集镇30#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6300	市区	潘黄集镇29#变	10	400	132
6301	市区	潘黄集镇27#变	10	400	0
6302	市区	西区集镇19#变	10	400	53
6303	市区	民乐10#变	10	200	102
6304	市区	新跃12#配变	10	200	42
6305	市区	新民5#	10	400	314
6306	市区	大洋八组4#	10	630	407
6307	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	65
6308	市区	西宸府1#配电室4#主变	10	630	485
6309	市区	庆丰23#配变	10	400	202
6310	市区	庆丰24#配变	10	200	92
6311	市区	葛武1#配变	10	400	30
6312	市区	学富线戚庄8#配变	10	200	89
6313	市区	光荣13#变	10	400	138
6314	市区	光荣12#变	10	400	60
6315	市区	光荣11#变	10	400	14
6316	市区	光荣14#变	10	400	0
6317	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	1
6318	市区	冈中杨韦18#变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6319	市区	冈中所杨韦村17号配变	10	200	36
6320	市区	秦南东方红2#变	10	200	28
6321	市区	北蒋江尧11#变	10	200	46
6322	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	91
6323	市区	新星5#配变	10	200	89
6324	市区	明朗8#配变	10	200	0
6325	市区	义丰骏马1#配变	10	200	42
6326	市区	新星7#配变	10	200	0
6327	市区	海润尊品1#配电室2#主变	10	630	250
6328	市区	恒隆花园3#箱变	10	400	238
6329	市区	海润尊品1#配电室1#主变	10	630	281
6330	市区	书香水岸1号箱变	10	630	228
6331	市区	书香水岸2号箱变	10	630	230
6332	市区	书香水岸3号箱变	10	630	274
6333	市区	书香水岸4号箱变	10	630	247
6334	市区	保险公司	10	630	254
6335	市区	潮墩8#配变	10	200	6
6336	市区	镇西12	10	200	69
6337	市区	秦南三河7#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6338	市区	向阳水岸2#配电室1#主变	10	800	477
6339	市区	龙泊湾3#配电室2#主变	10	800	280
6340	市区	龙泊湾3#配电室3#主变	10	800	488
6341	市区	龙泊湾3#配电室4#主变	10	800	442
6342	市区	龙韵新城1#主变	10	1000	565
6343	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	509
6344	市区	橡树湾4#配电室1#主变	20	800	325
6345	市区	橡树湾4#配电室2#主变	20	800	341
6346	市区	橡树湾4#配电室3#主变	20	800	541
6347	市区	橡树湾4#配电室4#主变	20	800	549
6348	市区	义丰三官10#配变	10	200	70
6349	市区	龙韵新城5#主变	10	800	406
6350	市区	龙韵新城6#主变	10	800	314
6351	市区	前进24#变	10	400	120
6352	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	80
6353	市区	腾飞新城小区1#开关站1#变	10	800	330
6354	市区	腾飞新城小区1#开关站2#变	10	800	264
6355	市区	腾飞新城小区2#配电室1#变.	10	800	287
6356	市区	腾飞新城小区2#配电室3#变.	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6357	市区	腾飞新城小区2#配电室4#变.	10	800	449
6358	市区	腾飞新城小区2#配电室2#变.	10	800	477
6359	市区	绿地商务城6#配电室3#主变	10	800	434
6360	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	358
6361	市区	绿地商务城7#配电室1#主变	10	800	550
6362	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	450
6363	市区	绿地商务城7#配电室3#主变	10	800	493
6364	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	502
6365	市区	绿地商务城8#配电室1#主变	10	800	332
6366	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	438
6367	市区	绿地商务城8#配电室3#主变	10	800	370
6368	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	444
6369	市区	李灶9#配变	10	400	96
6370	市区	构港21#变	10	200	132
6371	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	175
6372	市区	长春15	10	200	100
6373	市区	长春14#变	10	200	98
6374	市区	在水一方小区开关站1#主变	10	800	404
6375	市区	在水一方小区开关站2#主变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6376	市区	孙英19#变	10	200	0
6377	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	105
6378	市区	龙韵新城8#主变	10	800	414
6379	市区	双港20#变	10	200	63
6380	市区	双港21#变	10	200	102
6381	市区	才坝15#变	10	200	0
6382	市区	新洋6#	10	200	147
6383	市区	金字箱变1#主变	10	630	36
6384	市区	光荣19#变	10	400	0
6385	市区	光荣18#变	10	400	36
6386	市区	光荣17#变	10	400	83
6387	市区	光荣15#变	10	400	15
6388	市区	圣华名都1#开关站1#主变	10	800	382
6389	市区	圣华名都1#开关站2#主变	10	800	374
6390	市区	圣华名都1#开关站3#主变	10	800	517
6391	市区	圣华名都1#开关站4#主变	10	800	467
6392	市区	在水一方1#配电室1#主变	10	800	357
6393	市区	在水一方1#配电室2#主变	10	800	432
6394	市区	在水一方1#配电室3#主变	10	800	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6395	市区	在水一方1#配电室4#主变	10	800	407
6396	市区	在水一方2#配电室1#主变	10	800	415
6397	市区	在水一方2#配电室2#主变	10	800	397
6398	市区	海德公园8#配电室1#主变	20	800	446
6399	市区	海德公园8#配电室2#主变	20	800	346
6400	市区	花木场公变	10	400	266
6401	市区	冈中所民生村20号配变	10	200	63
6402	市区	冈中所杨韦村20号配变	10	200	60
6403	市区	冈中所书楼村16号配变	10	200	43
6404	市区	冈中所书楼村18号配变	10	200	34
6405	市区	学农线陈祁12#配变	10	200	28
6406	市区	兴农线周伙10#配变	10	200	89
6407	市区	兴农线大成15#配变	10	200	62
6408	市区	海德公园3#开关站1#主变	20	800	393
6409	市区	海德公园3#开关站2#主变	20	800	419
6410	市区	海德公园3#开关站3#主变	20	800	333
6411	市区	海德公园3#开关站4#主变	20	800	282
6412	市区	杨侍16#配变	10	400	205
6413	市区	向阳水岸2#配电室2#主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6414	市区	向阳水岸2#配电室3#主变	10	800	498
6415	市区	向阳水岸2#配电室4#主变	10	800	360
6416	市区	东徐20#变	10	200	16
6417	市区	民权28#变	10	200	56
6418	市区	成庄16#变	10	400	59
6419	市区	成庄17#变	10	200	38
6420	市区	橡树湾5#配电室2#主变	20	800	334
6421	市区	黄洋4#变	10	200	113
6422	市区	中路港街道2#变	10	400	152
6423	市区	养殖场4#变	10	200	117
6424	市区	中东1#变	10	200	104
6425	市区	翰林壹品4#配电室1#主变	10	800	407
6426	市区	翰林壹品4#配电室2#主变	10	800	405
6427	市区	翰林壹品4#配电室3#主变	10	800	456
6428	市区	翰林壹品4#配电室4#主变	10	800	444
6429	市区	鞍湖许桥8号	10	200	74
6430	市区	民权29#变	10	200	84
6431	市区	新桥22#变	10	400	270
6432	市区	三永15#配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6433	市区	李坝12号变	10	200	83
6434	市区	悦达房产4#S15箱变主变	10	630	165
6435	市区	悦达房产5#S16箱变主变	10	630	289
6436	市区	悦达房产6#S17箱变主变	10	630	150
6437	市区	新洋26#变	10	400	218
6438	市区	冈中所书楼村17号配变	10	200	0
6439	市区	鞍湖张本11号	10	200	6
6440	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	51
6441	市区	翰林壹品3#配电室1#主变	10	800	386
6442	市区	翰林壹品3#配电室3#主变	10	800	366
6443	市区	翰林壹品3#配电室4#主变	10	800	327
6444	市区	翰林壹品3#配电室2#主变	10	800	328
6445	市区	海德公园8#配电室3#主变	20	800	486
6446	市区	海德公园8#配电室4#主变	20	800	308
6447	市区	集镇20#变.	10	400	90
6448	市区	义丰倪杨7#配变	10	200	65
6449	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	149
6450	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	0
6451	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6452	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	56
6453	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	4
6454	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	12
6455	市区	宏心18#变	10	200	109
6456	市区	吴徐14#变	10	200	14
6457	市区	护陇13#配变	10	315	40
6458	市区	刘垛9#配变	10	200	87
6459	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	21
6460	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	42
6461	市区	郑通8#变	10	200	78
6462	市区	北蒋江尧14#变	10	200	45
6463	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	88
6464	市区	宗凌15#配变	10	200	0
6465	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	415
6466	市区	乔庄12#变	10	200	107
6467	市区	集镇13#配变	10	200	83
6468	市区	尚庄界河6#配变	10	200	62
6469	市区	古殿10#配变	10	200	37
6470	市区	姚伙11#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6471	市区	联胜10#配变	10	200	14
6472	市区	民胜13#配变	10	200	40
6473	市区	民胜12#配变	10	200	2
6474	市区	南吉13#变	10	200	52
6475	市区	庆福11#配变	10	200	48
6476	市区	姚伙10#配变	10	200	50
6477	市区	荣昌8#配变	10	200	42
6478	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	45
6479	市区	荣昌10#配变	10	200	39
6480	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	0
6481	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	7
6482	市区	圣华名都1#配电室1#主变	10	800	374
6483	市区	圣华名都1#配电室2#主变	10	800	352
6484	市区	圣华名都2#配电室1#主变	10	800	238
6485	市区	圣华名都2#配电室2#主变	10	800	429
6486	市区	圣华名都2#配电室3#主变	10	800	620
6487	市区	圣华名都2#配电室4#主变	10	800	512
6488	市区	塘桥6#配变	10	400	102
6489	市区	瑞北9#配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6490	市区	永西18	10	200	0
6491	市区	洪东16#	10	200	119
6492	市区	洪东15#变	10	200	29
6493	市区	镇南9	10	200	80
6494	市区	新杨10#配变	10	200	3
6495	市区	葛武10#配变	10	200	34
6496	市区	冈中所新利村22号配变	10	200	13
6497	市区	潘黄集镇31#变	10	400	128
6498	市区	三灶14#变	10	400	104
6499	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	31
6500	市区	绿地商务城5#配电室1#主变	10	800	479
6501	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	324
6502	市区	绿地商务城5#配电室3#主变	10	800	374
6503	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	421
6504	市区	绿地商务城6#配电室1#主变	10	800	340
6505	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	386
6506	市区	界河5#配变	10	200	0
6507	市区	南吉12#配变	10	200	72
6508	市区	海韵大厦1#配电室1#主变	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6509	市区	海韵大厦1#配电室2#主变	10	800	300
6510	市区	海韵大厦1#配电室3#主变	10	800	371
6511	市区	海韵大厦1#配电室4#主变	10	800	526
6512	市区	新冲12#配变	10	200	92
6513	市区	新冲13#配变	10	200	85
6514	市区	新冲15#配变	10	200	93
6515	市区	涌鑫1#配电室1#主变	10	1000	602
6516	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	444
6517	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	555
6518	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	426
6519	市区	橡树湾6#配电室1#主变	20	800	390
6520	市区	橡树湾6#配电室2#主变	20	800	398
6521	市区	橡树湾6#配电室3#主变	20	800	437
6522	市区	橡树湾6#配电室4#主变	20	800	414
6523	市区	公用30#配变	10	200	109
6524	市区	利民11#配变	10	400	177
6525	市区	涌鑫1#配电室2#主变	10	1000	610
6526	市区	涌鑫1#配电室3#主变	10	1000	607
6527	市区	涌鑫1#配电室4#主变	10	1000	635

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6528	市区	陈台20#变	10	200	70
6529	市区	陈台19#变	10	200	81
6530	市区	石华25#变	10	200	43
6531	市区	孙英18#配变	10	200	0
6532	市区	北蒋集镇17#变	10	400	113
6533	市区	西潮11#配变	10	200	89
6534	市区	公用28#配变	10	400	34
6535	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	375
6536	市区	博联天街商业广场配电室3#主变	10	1000	553
6537	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	428
6538	市区	博联天街商业广场配电室2#主变	10	1000	462
6539	市区	兆丰12#配变	10	200	51
6540	市区	新建19#配变	10	200	86
6541	市区	裕祥12#变	10	200	77
6542	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	0
6543	市区	集镇15#配变	10	200	38
6544	市区	联胜14#配变	10	200	27
6545	市区	北蒋盛花10#变	10	200	0
6546	市区	南吉11#配变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6547	市区	联胜12#变	10	200	68
6548	市区	万和15#配变	10	200	6
6549	市区	秦南凤翔11#变	10	200	69
6550	市区	秦南灯塔16#变	10	200	79
6551	市区	中舍花园二期1#开关站1#主变	10	800	114
6552	市区	中舍花园二期1#开关站2#主变	10	800	389
6553	市区	潮河7#配变	10	200	85
6554	市区	美满13#配变	10	200	63
6555	市区	中舍花园二期1#配电室1#主变	10	800	390
6556	市区	中舍花园二期1#配电室2#主变	10	800	428
6557	市区	中舍花园二期1#配电室3#主变	10	800	399
6558	市区	裕祥13#变	10	400	107
6559	市区	万和13#配变	10	200	70
6560	市区	万和14#配变	10	200	62
6561	市区	集镇16#配变	10	200	77
6562	市区	联胜13#配变	10	200	121
6563	市区	中舍花园二期1#配电室4#主变	10	800	441
6564	市区	中舍花园二期2#配电室1#主变	10	800	420
6565	市区	中舍花园二期2#配电室2#主变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6566	市区	中舍花园二期2#配电室3#主变	10	800	462
6567	市区	中舍花园二期2#配电室4#主变	10	800	478
6568	市区	中舍花园二期3#配电室1#主变	10	800	373
6569	市区	中舍花园二期3#配电室2#主变	10	800	409
6570	市区	中舍花园二期3#配电室3#主变	10	800	395
6571	市区	中舍花园二期3#配电室4#主变	10	800	299
6572	市区	西区集镇1#变	10	630	187
6573	市区	仁智23号变	10	200	46
6574	市区	仁智24号变	10	200	102
6575	市区	曙阳17#配变	10	200	56
6576	市区	曙阳20#配变	10	200	96
6577	市区	新民12#配变	10	400	167
6578	市区	新民10#配变	10	200	42
6579	市区	温馨2-3#S9箱变主变	10	400	63
6580	市区	盐卫箱变	10	630	211
6581	市区	美城箱变	10	630	266
6582	市区	新川10#配变	10	200	52
6583	市区	盐龙湖安置小区1#变	10	800	340
6584	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6585	市区	盐龙湖安置小区3#变	10	800	331
6586	市区	鞍湖曲东13号	10	200	33
6587	市区	董伙16##配变	10	200	84
6588	市区	宗凌16##配变	10	200	0
6589	市区	宗凌集镇13#变	10	400	0
6590	市区	中南房产1#开关站1#主变	10	800	321
6591	市区	中南房产1#开关站2#主变	10	800	240
6592	市区	旭日路2#S8箱变主变	10	500	372
6593	市区	向阳水岸1#配电室1#主变	10	800	468
6594	市区	向阳水岸1#配电室2#主变	10	800	504
6595	市区	向阳水岸1#配电室3#主变	10	800	483
6596	市区	向阳水岸1#配电室4#主变	10	800	480
6597	市区	秦南三河6#变	10	200	90
6598	市区	程实10#配变	10	200	34
6599	市区	南龙15#公用变	10	200	5
6600	市区	凤南11#公用变	10	200	0
6601	市区	曙阳19#配变	10	200	63
6602	市区	葛武新杨12#配变	10	200	51
6603	市区	程实11#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6604	市区	伟业苑1#箱变	10	400	220
6605	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	59
6606	市区	通榆南村5#变	10	315	185
6607	市区	护陇12#变	10	200	52
6608	市区	葛武育才10#变	10	400	75
6609	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	26
6610	市区	龙冈冈南12#杆上配变	10	200	89
6611	市区	光明12#配变	10	200	65
6612	市区	郑通25#变	10	200	118
6613	市区	郑通26#变	10	200	115
6614	市区	农机箱变	10	400	212
6615	市区	集镇6#箱变	10	400	196
6616	市区	集镇7#箱变	10	400	227
6617	市区	中南御城苑4#配电室1#主变	10	800	351
6618	市区	中南御城苑4#配电室2#主变	10	800	382
6619	市区	中南御城苑5#配电室1#主变	10	800	300
6620	市区	中南御城苑5#配电室2#主变	10	800	349
6621	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	18
6622	市区	李庄12#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6623	市区	民强13#配变	10	315	0
6624	市区	新跃15#变	10	400	202
6625	市区	岐山17#配变	10	200	12
6626	市区	戴伙10#配变	10	200	0
6627	市区	秦南集镇32#变(增资)	10	400	207
6628	市区	秦南凤翔12#变	10	200	36
6629	市区	秦南千秋13#变	10	200	66
6630	市区	秦南泾口9#变	10	200	41
6631	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	508
6632	市区	坞港9#配变	10	200	20
6633	市区	河夹线华府15#配变	10	200	109
6634	市区	河夹线华府16#配变	10	400	46
6635	市区	瑞北11#配变	10	200	74
6636	市区	永新路9	10	400	252
6637	市区	联盟16#	10	200	104
6638	市区	陈台21变	10	200	85
6639	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	59
6640	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	66
6641	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6642	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	117
6643	市区	龙冈盐龙湖安置小区5#变	10	800	523
6644	市区	龙冈盐龙湖安置小区6#变	10	800	453
6645	市区	龙冈盐龙湖安置小区7#变	10	800	532
6646	市区	龙冈盐龙湖安置小区8#变	10	800	550
6647	市区	集镇3#箱式变	10	400	197
6648	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	204
6649	市区	海德公园9#配电室1#主变	20	800	443
6650	市区	海德公园9#配电室2#主变	20	800	431
6651	市区	海德公园9#配电室3#主变	20	800	496
6652	市区	海德公园9#配电室4#主变	20	800	385
6653	市区	东城尚品2#配电室1#主变	10	800	532
6654	市区	东城尚品2#配电室2#主变	10	800	485
6655	市区	北蒋雨生14#变	10	200	13
6656	市区	北蒋雨生15#变	10	200	54
6657	市区	北蒋红沥11#变	10	400	0
6658	市区	学富线园垛9#配变	10	200	60
6659	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	98
6660	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6661	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	65
6662	市区	塘桥5#配变	10	200	0
6663	市区	兴农线大成14#配变	10	200	18
6664	市区	新嘉源公寓2#开关站1#主变	10	630	363
6665	市区	新嘉源公寓2#开关站2#主变	10	630	282
6666	市区	新嘉源公寓2#开关站3#主变	10	630	299
6667	市区	新嘉源公寓2#开关站4#主变	10	630	245
6668	市区	新嘉源公寓4#配电室1#主变	10	800	382
6669	市区	新嘉源公寓4#配电室2#主变	10	800	473
6670	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	83
6671	市区	东徐22#变	10	200	45
6672	市区	义丰迎阳9#配变	10	400	164
6673	市区	东城尚品2#配电室3#主变	10	800	451
6674	市区	东城尚品2#配电室4#主变	10	800	475
6675	市区	东城尚品3#配电室1#主变	10	800	435
6676	市区	庆中4#	10	400	100
6677	市区	前进25#变	10	400	95
6678	市区	前进23#变	10	400	94
6679	市区	龙泊湾3#配电室1#主变	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6680	市区	河夹线中兴集镇8#配变	10	200	4
6681	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	347
6682	市区	长亭商厦1#配电室3#主变	10	630	352
6683	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	342
6684	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	291
6685	市区	长亭商厦开关站1#主变	10	630	415
6686	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	396
6687	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	5
6688	市区	政府2#变	10	400	90
6689	市区	自然6#变-	10	200	91
6690	市区	佳富17#配变	10	200	49
6691	市区	天璟府1#配电室3#主变	10	800	471
6692	市区	同心南苑2#配电室2#变	10	800	478
6693	市区	禾成花园东区1#配电室1#主变	10	800	391
6694	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	77
6695	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	82
6696	市区	顺北24#公用变	10	200	99
6697	市区	洲际逸品2#配电室2#主变	10	800	601
6698	市区	洲际逸品2#配电室4#主变	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6699	市区	洲际逸品2#配电室1#主变	10	800	640
6700	市区	洲际逸品2#配电室3#主变	10	800	613
6701	市区	秦南南环11#变	10	200	81
6702	市区	潭尖20#变	10	200	47
6703	市区	秦南南环14#变	10	200	56
6704	市区	新桥24#变。	10	200	87
6705	市区	玉新小区4#欧变	10	400	0
6706	市区	兴农线大成17#配变	10	200	72
6707	市区	福裕2#公用变	10	500	211
6708	市区	东晖锦园1#配电室4#主变	10	800	583
6709	市区	金樾府3#配电室2#主变	10	800	370
6710	市区	庆西17#公用变	10	200	62
6711	市区	三里24#变	10	400	105
6712	市区	月青16#变-	10	200	78
6713	市区	潭溪42#公用变	10	200	0
6714	市区	潭溪39#公用变	10	200	98
6715	市区	盐城供服配电室2#主变	10	630	412
6716	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	313
6717	市区	在水一方3#配电室1#主变	10	630	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6718	市区	在水一方3#配电室3#主变	10	630	348
6719	市区	在水一方3#配电室2#主变	10	630	311
6720	市区	在水一方3#配电室4#主变	10	630	298
6721	市区	方向16#变-	10	200	57
6722	市区	方向10#变-	10	315	141
6723	市区	海铭花园2#配电室1#主变	10	800	610
6724	市区	锦海家园北区2#配电室1#主变	10	800	360
6725	市区	才塘26#变	10	200	78
6726	市区	佳富16#配变	10	200	62
6727	市区	甘露6#变	10	400	29
6728	市区	中南4C景城东区幼儿园欧变	10	630	320
6729	市区	鞋厂2#S12箱变主变	10	500	236
6730	市区	新同11#变	10	200	71
6731	市区	华樾花园1#配电室1#主变	10	800	479
6732	市区	同曦鸣城1#配电室1#主变	10	800	640
6733	市区	龙兴11#公用变	10	200	66
6734	市区	东城名居1#开关站1#配变	10	630	334
6735	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	55
6736	市区	金色果缘3#配电室1#主变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6737	市区	金麟府3#配电室1#主变	10	800	458
6738	市区	河夹线中徐13#配变	10	200	122
6739	市区	李坝26号变	10	200	42
6740	市区	琥珀湾花园2#配电室4#主变	10	630	371
6741	市区	中海九樾2#配电室3#主变	10	630	237
6742	市区	中南6C悦城1#开关站3#主变	20	800	399
6743	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	0
6744	市区	庆福12#配变	10	200	64
6745	市区	米罗戏剧街开关站2#主变	10	800	623
6746	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	607
6747	市区	万泰悦府4#配电室2#主变	10	800	427
6748	市区	才坝18#变	10	200	53
6749	市区	涌鑫3#配电室3#主变	10	1000	646
6750	市区	麟河17#公用变	10	200	0
6751	市区	凤南17#公用变	10	200	53
6752	市区	义丰于任14#配变	10	200	59
6753	市区	莘野30#公用变	10	200	105
6754	市区	洋湾17#变-	10	200	143
6755	市区	潭溪43#公用变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6756	市区	北龙港庆西18#公用变	10	400	162
6757	市区	香溪花园1#开关站1#主变	10	800	470
6758	市区	在水一方华府3#配电室1#主变	10	630	246
6759	市区	吉爱7#配变	10	200	66
6760	市区	龙湖湾1#配电室3#主变	10	800	562
6761	市区	朝阳南村2#箱变主变	10	630	503
6762	市区	龙湖名邸1#配电室4#主变	10	800	597
6763	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	60
6764	市区	金大洋生活广场2#配电室3#主变	10	800	603
6765	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	83
6766	市区	新同15#变	10	200	111
6767	市区	东科城北区3#配电室3#主变	10	800	256
6768	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	67
6769	市区	紫薇国际3#配电室1#主变	20	1000	53
6770	市区	紫薇国际3#配电室2#主变	20	1000	347
6771	市区	水漾益城1#配电室4#主变	10	800	605
6772	市区	北龙港集镇19#公用变	10	200	34
6773	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	79
6774	市区	悦达汽车广场北区3#配电室2#主变	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6775	市区	双元集市1#S5箱变主变	10	630	230
6776	市区	金色果缘3#配电室2#主变	10	800	370
6777	市区	金色果缘3#配电室3#主变	10	800	490
6778	市区	金色果缘3#配电室4#主变	10	800	435
6779	市区	环保小镇二期2#配电室1#主变	10	800	278
6780	市区	环保小镇二期2#配电室2#主变	10	800	434
6781	市区	鞍湖港北16#	10	200	57
6782	市区	袁河家园西区2#配电室4#主变	10	630	504
6783	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	23
6784	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	83
6785	市区	胜利11#变	10	400	69
6786	市区	太湖郡府1#配电室1#主变	10	800	470
6787	市区	月青15#变*	10	200	31
6788	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	356
6789	市区	郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	477
6790	市区	郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	513
6791	市区	锦绣花园1#001001	10	630	308
6792	市区	仁智34号变	10	200	29
6793	市区	世纪尚东府5#配电室4#主变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6794	市区	民航41#变	10	200	130
6795	市区	龙碾16#变-	10	200	39
6796	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	146
6797	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	123
6798	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	226
6799	市区	君启花园2#配电室4#主变	10	800	640
6800	市区	天辰府3#配电室1#主变	10	800	640
6801	市区	新佳城5#配电室1#主变	10	800	622
6802	市区	吾悦和府润园1#配电室2#主变	10	800	487
6803	市区	万和19#配变	10	200	72
6804	市区	大冈集镇35#配变	10	315	0
6805	市区	集中居住区13#箱变	10	630	345
6806	市区	爱琴海5#配电室4#主变	10	800	452
6807	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	46
6808	市区	恒大帝景01地块充电桩主变	10	630	374
6809	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	419
6810	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	448
6811	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	421
6812	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	539

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6813	市区	在水一方9#地块230商业箱变	10	630	474
6814	市区	红星海河湾3#配电室3#主变	10	800	462
6815	市区	指南4#变	10	200	50
6816	市区	涵洞4#变	10	400	195
6817	市区	兴泰家园1#变	10	400	234
6818	市区	在水一方悦府1#配电室3#主变	10	630	339
6819	市区	招元名邸2#配电室2#主变	10	800	640
6820	市区	绿地缤纷城4#配电室2#主变	10	630	161
6821	市区	恒大帝景01地块1#开关站1#主变	10	800	332
6822	市区	恒大帝景01地块2#开关站1#主变	10	800	319
6823	市区	恒大帝景01地块2#开关站2#主变	10	800	241
6824	市区	华樾花园1#配电室2#主变	10	800	560
6825	市区	悦达汽车广场北区4#配电室2#主变	10	800	612
6826	市区	文海雅苑3#配电室1#主变	10	800	468
6827	市区	石华28#变	10	200	52
6828	市区	香城云开5#配电室1#主变	10	400	190
6829	市区	秦南美满16#变	10	200	92
6830	市区	万锦东园北区2#配电室3#主变	10	630	341
6831	市区	义丰陈庄5#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6832	市区	锦海家园南区1#配电室2#主变	10	800	639
6833	市区	城东一号花园北区3#配电室3#主变	10	800	612
6834	市区	吾悦和府沁园2#配电室3#主变	10	800	475
6835	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	371
6836	市区	东郊实训楼1#S17	10	400	79
6837	市区	博雅文苑3#配电室4#主变	10	800	640
6838	市区	涌鑫3#配电室1#主变	10	1000	616
6839	市区	同曦鸣城1#箱变主变	10	500	400
6840	市区	银豪紫缘配电室2#主变	10	630	394
6841	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	165
6842	市区	蓝月河谷1#开关站2#主变	10	800	540
6843	市区	禾成花园西区1#配电室3#主变	10	800	640
6844	市区	金大洋生活广场1#配电室3#主变	10	800	565
6845	市区	新征4#变	10	200	57
6846	市区	安置区2#主变	10	400	142
6847	市区	永和6#变	10	200	108
6848	市区	富力金禧家园A区5#配电室1#主变	10	800	612
6849	市区	宝进国际1#开关站2#主变	10	800	441
6850	市区	华樾花园2#配电室1#主变	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6851	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	617
6852	市区	海洋6#箱变	10	400	184
6853	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	159
6854	市区	市幼儿园S2	10	500	45
6855	市区	秦南关陈18#变	10	200	73
6856	市区	悦达汽车广场北区4#配电室3#主变	10	800	624
6857	市区	聚龙豪庭2#配电室1#主变	10	800	534
6858	市区	杰仕豪庭4#配电室1#主变	10	800	472
6859	市区	杰仕豪庭2#开关站2#主变	10	630	366
6860	市区	东晖锦园3#配电室4#主变	10	800	534
6861	市区	恒大帝景01地块1#配电室1#主变	10	800	248
6862	市区	恒大帝景01地块1#配电室2#主变	10	800	152
6863	市区	恒大帝景01地块1#开关站2#变	10	800	342
6864	市区	东科城北区1#配电室2#主变	10	800	361
6865	市区	凤麟府3#配电室3#主变	10	800	539
6866	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	586
6867	市区	优山美地1#配电室2#主变	10	800	580
6868	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	531
6869	市区	优山美地9#配电室配电变压器2#主变	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6870	市区	洪东2#箱变	10	500	319
6871	市区	西璟文苑3#配电室2#主变	10	800	474
6872	市区	潭田7#公用变	10	400	186
6873	市区	潭溪15#公用变	10	400	122
6874	市区	西宸府3#配电室4#主变	10	800	640
6875	市区	集镇25号变	10	400	0
6876	市区	金麟府3#配电室3#主变	10	800	524
6877	市区	文泽府邸4#配电室1#主变	10	800	401
6878	市区	文泽府邸4#配电室3#主变	10	800	535
6879	市区	文泽府邸4#配电室4#主变	10	800	458
6880	市区	文泽府邸4#配电室2#主变	10	800	414
6881	市区	高新嘉园1#配电室1#主变	10	800	515
6882	市区	中海天钻花园2#配电室2#主变	10	800	412
6883	市区	文泽府邸6#配电室1#主变	10	800	383
6884	市区	文泽府邸6#配电室3#主变	10	800	450
6885	市区	文泽府邸6#配电室4#主变	10	800	410
6886	市区	文泽府邸6#配电室2#主变	10	800	427
6887	市区	文泽府邸10#配电室1#主变	10	800	453
6888	市区	文泽府邸10#配电室3#主变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6889	市区	文泽府邸10#配电室4#主变	10	800	352
6890	市区	文泽府邸10#配电室2#主变	10	800	411
6891	市区	同心南苑2#配电室4#变	10	800	391
6892	市区	龙湖天奕1#配电室2#主变	10	800	639
6893	市区	黄工线花川村集住区二期01号箱变	10	630	241
6894	市区	新街39#变	10	200	42
6895	市区	新街40#变	10	400	69
6896	市区	港东9#变	10	200	100
6897	市区	新征1#变	10	200	72
6898	市区	新同12#变	10	200	86
6899	市区	绿地翠庭2#变	10	800	588
6900	市区	新场9#箱变	10	400	172
6901	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	222
6902	市区	秦南美满22#变	10	200	112
6903	市区	冈中所花吉村25号配变	10	200	93
6904	市区	爱琴海5#配电室1#主变	10	800	450
6905	市区	中海天钻花园1#配电室4#主变	10	630	210
6906	市区	驿龙华府小区1#配电室3#主变	10	630	404
6907	市区	市经济管理干部学校	10	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6908	市区	凤城北苑东区1#配电室4#主变	10	800	504
6909	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	442
6910	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	418
6911	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	482
6912	市区	德惠尚书房3#开关站4#主变	10	800	469
6913	市区	德惠尚书房3#开关站2#主变	10	800	484
6914	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	147
6915	市区	新南11#变	10	200	80
6916	市区	新街3#主变	10	630	182
6917	市区	孙英25#变	10	200	15
6918	市区	学农线蒋河15#配变	10	200	36
6919	市区	盐塘线康乐小区9#变	10	400	0
6920	市区	凯胜三期1#配电室4#主变	10	800	345
6921	市区	凯胜二期2#配电室1#主变	10	800	441
6922	市区	文泽府邸9#配电室1#主变	10	800	595
6923	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	0
6924	市区	文泽府邸9#配电室4#主变	10	800	468
6925	市区	文泽府邸9#配电室2#主变	10	800	640
6926	市区	领秀华庭2#主变	10	800	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6927	市区	城东宝龙C地块3#配电室3#主变	10	630	286
6928	市区	红星家具建材中心东区配电室3#主变	10	800	483
6929	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	305
6930	市区	博联天街商业广场2#配电室2#主变	10	800	447
6931	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	414
6932	市区	博联天街商业广场2#配电室4#主变	10	800	451
6933	市区	红升29号变	10	200	94
6934	市区	天辰府1#配电室4#主变	10	800	640
6935	市区	学西线惠隆嘉园	10	400	215
6936	市区	友权02号变	10	200	73
6937	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	440
6938	市区	金樾府3#配电室4#主变	10	800	513
6939	市区	荷塘月色5#配电室1#主变	10	800	496
6940	市区	文港小学2#S12	10	500	179
6941	市区	兴邦蓝海花园1#配电室3#主变	10	630	217
6942	市区	文海雅苑2#配电室2#主变	10	800	548
6943	市区	金融城9#配电室1#主变	20	800	203
6944	市区	金融城9#配电室2#主变	20	800	330
6945	市区	大兴房产2#S8箱变主变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6946	市区	新民村35#变	10	400	296
6947	市区	师专4#公用变	10	400	143
6948	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	0
6949	市区	新街31#主变	10	630	396
6950	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	417
6951	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	434
6952	市区	同曦鸣城4#箱变主变	10	500	399
6953	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	0
6954	市区	世纪尚东府1#配电室3#主变	10	630	374
6955	市区	高新嘉园3#配电室2#主变	10	800	519
6956	市区	云图花园4#配电室2#主变	10	800	594
6957	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	31
6958	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室4#主变	20	800	618
6959	市区	杨坝花园配电室1#变	10	630	357
6960	市区	杨坝花园配电室3#变	10	630	338
6961	市区	杨坝花园配电室4#变	10	630	361
6962	市区	杨坝花园配电室2#变	10	630	426
6963	市区	红星海河湾1#配电室4#主变	10	800	462
6964	市区	顺心园开关站1#变	10	800	604

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6965	市区	民航40#变	10	200	79
6966	市区	金融城8#配电室1#主变	20	800	154
6967	市区	金融城8#配电室2#主变	20	800	255
6968	市区	泓成花园开关站1#主变	10	800	558
6969	市区	龙冈仇家13#变	10	400	98
6970	市区	东团36#变	10	200	68
6971	市区	东团35#变	10	200	105
6972	市区	东团37#变	10	200	114
6973	市区	博雅文苑4#配电室3#主变	10	800	328
6974	市区	永康S6箱变主变	10	500	307
6975	市区	郑通21#变	10	200	78
6976	市区	郑通20#变	10	200	100
6977	市区	兴茂府2#配电室1#主变	10	800	480
6978	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	446
6979	市区	先锋21#变	10	200	70
6980	市区	王庄20#变	10	200	101
6981	市区	东徐24#变*	10	400	223
6982	市区	前进公寓1#箱变主变	10	630	304
6983	市区	便仓26#变-	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6984	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	83
6985	市区	福兴5#变	10	200	68
6986	市区	双烈20#变	10	200	103
6987	市区	紫滨花园4#配电室2#主变	10	800	471
6988	市区	馨德苑3#配电室2#主变	10	800	567
6989	市区	博雅文苑3#配电室2#主变	10	800	319
6990	市区	袁河家园西区2#配电室1#主变	10	630	504
6991	市区	东辰大厦配电室1#主变	10	800	602
6992	市区	东辰大厦配电室2#主变	10	800	449
6993	市区	东辰大厦配电室3#主变	10	800	419
6994	市区	东辰大厦配电室4#主变	10	800	362
6995	市区	新陈25#变	10	200	82
6996	市区	新陈24#变	10	200	68
6997	市区	清河鸣翠府3#配电室4#主变	10	800	611
6998	市区	金棠名邸1#配电室4#主变	10	800	542
6999	市区	文海雅苑4#配电室4#主变	10	800	640
7000	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	60
7001	市区	璀璨天城2#配电室4#主变	10	800	552
7002	市区	前营20#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7003	市区	圩洋3#变	10	250	108
7004	市区	同曦鸣城1#配电室3#主变	10	800	341
7005	市区	中南7B荣城开关站2#主变	20	800	398
7006	市区	永西13#变（新）	10	200	13
7007	市区	王姚22号变	10	200	75
7008	市区	东徐26#变	10	200	28
7009	市区	联盟20#变	10	200	31
7010	市区	新闸17#变	10	200	114
7011	市区	潮河8#配变	10	200	82
7012	市区	在水一方悦府2#配电室3#主变	10	630	312
7013	市区	东城名居1#配电室2#配变	10	800	537
7014	市区	大滩12#变	10	400	258
7015	市区	海铂花园1#配电室3#主变	10	800	462
7016	市区	新街16#主变	10	630	313
7017	市区	中路港街道4#变	10	200	48
7018	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	547
7019	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	385
7020	市区	京师东方花园2#配电室1#主变	10	800	486
7021	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室1#主变	10	800	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7022	市区	文璟臻苑1#配电室4#主变	10	630	351
7023	市区	金陈社区5#箱变	10	630	343
7024	市区	都邑名邸1#配电室2#主变	10	800	555
7025	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	87
7026	市区	新桥11#变	10	200	126
7027	市区	文泽府邸3#配电室4#主变	10	630	433
7028	市区	瑞尔6#配电室1#主变	10	800	280
7029	市区	瑞尔6#配电室2#主变	10	800	385
7030	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	416
7031	市区	集镇 25#变	10	400	55
7032	市区	潭尖17#变-	10	200	80
7033	市区	新兴集镇26#变	10	400	79
7034	市区	集镇26#变	10	400	150
7035	市区	五星7#变	10	400	58
7036	市区	潭田11#公用变	10	200	52
7037	市区	才塘5#变-	10	400	145
7038	市区	曙光04号变	10	200	92
7039	市区	伍西7#变	10	200	69
7040	市区	新跃22#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7041	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	226
7042	市区	西宸府1#开关站2#主变	10	800	617
7043	市区	凤城北苑3#配电室2#主变	10	800	296
7044	市区	万达华府6#配电室1#主变	10	800	344
7045	市区	爱琴海2#配电室4#主变	10	800	418
7046	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室2#主变	10	800	503
7047	市区	阳光嘉园1#配电室4#主变	10	800	482
7048	市区	阳光御园1#配电室2#主变	10	630	459
7049	市区	腾飞新城小区1#变	10	1000	581
7050	市区	腾飞新城小区2#变	10	1000	547
7051	市区	特水场1#变	10	400	132
7052	市区	腾飞新城小区4#变	10	1000	411
7053	市区	黄海1#变	10	400	21
7054	市区	濠璟半岛花园1#开关站1#变	10	800	364
7055	市区	濠璟半岛花园1#开关站2#变	10	800	348
7056	市区	濠璟半岛花园1#开关站3#变	10	800	436
7057	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站1#主变	10	800	472
7058	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站2#主变	10	800	467
7059	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7060	市区	瑞尔8#配电室1#主变	10	800	484
7061	市区	瑞尔8#配电室2#主变	10	800	490
7062	市区	玉新小区3#变	10	400	48
7063	市区	新洼26号变	10	200	45
7064	市区	吾悦和府沁园1#开关站2#主变	10	800	436
7065	市区	大星4#	10	400	309
7066	市区	堤西8#变	10	200	89
7067	市区	镇西14#变	10	400	170
7068	市区	农民街5#公用变	10	400	235
7069	市区	望鹤7#变	10	200	114
7070	市区	新桥23#变	10	200	62
7071	市区	圣龙府北区开关站1#主变	10	800	537
7072	市区	绿洲半岛小区2#配电室1#变	10	630	239
7073	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	366
7074	市区	华建颐园3#配电室1#主变	10	800	427
7075	市区	华建颐园3#配电室3#主变	10	800	446
7076	市区	华建颐园3#配电室2#主变	10	800	424
7077	市区	美岸华庭2#配电室3#主变	10	800	625
7078	市区	城区开发4#箱变主变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7079	市区	万悦花园北区1#配电室2#主变	10	630	336
7080	市区	义丰倪杨15#配变	10	400	283
7081	市区	中南4C景城东区4#配电室1#主变	10	400	320
7082	市区	集中居住区9#箱变	10	630	400
7083	市区	学富线园垛2#配变	10	200	55
7084	市区	双烈24#变	10	200	78
7085	市区	晓风印月2#配电室3#主变	10	800	488
7086	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	175
7087	市区	在水一方悦府4#配电室3#主变	10	630	304
7088	市区	濠璟半岛花园1#开关站4#变	10	800	446
7089	市区	新元8#配变	10	200	61
7090	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室1#主变	10	800	398
7091	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室2#主变	10	800	382
7092	市区	和美尚苑3#配电室3#主变	10	800	588
7093	市区	香江枫景名苑东区1#配电室2#主变	10	800	389
7094	市区	华樾花园2#开关站2#主变	10	800	479
7095	市区	中南熙悦2#配电室1#主变	10	630	306
7096	市区	西区集镇17#箱变	10	400	212
7097	市区	聚龙豪庭2#配电室4#主变	10	800	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7098	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	603
7099	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	412
7100	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	338
7101	市区	中海九樾3#配电室1#主变	10	800	640
7102	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	325
7103	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	295
7104	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	98
7105	市区	龙冈万家8#配变	10	200	58
7106	市区	黄洋6#变	10	200	43
7107	市区	明朗18#配变	10	200	7
7108	市区	中路港公变10#变	10	400	283
7109	市区	陈台25#变	10	400	264
7110	市区	莘野27#公用变	10	200	66
7111	市区	华建颐园3#配电室4#主变	10	800	287
7112	市区	富力金禧家园A区1#配电室3#变压器	10	800	391
7113	市区	庆丰28#配变	10	400	41
7114	市区	绿洲半岛小区1#开关站1#变	10	630	328
7115	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	329
7116	市区	聚珑东方3#配电室2#开关	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7117	市区	都邑名邸1#配电室1#主变	10	800	392
7118	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	0
7119	市区	云璟府开关站1#主变	10	800	355
7120	市区	袁河家园西区3#配电室4#主变	10	630	504
7121	市区	板土13号变	10	400	195
7122	市区	峰尚生活广场配电室3#主变	10	800	206
7123	市区	峰尚生活广场配电室1#主变	10	800	322
7124	市区	峰尚生活广场配电室2#主变	10	800	388
7125	市区	黄洋7#变	10	200	123
7126	市区	中海天钻花园2#配电室1#主变	10	800	443
7127	市区	集中居住区12#箱变	10	630	365
7128	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室1#主变	10	630	327
7129	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室2#主变	10	630	281
7130	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室3#主变	10	630	386
7131	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室4#主变	10	630	397
7132	市区	市教育局2#S1	10	630	367
7133	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	0
7134	市区	观棠府3#配电室1#变压器	10	800	420
7135	市区	在水一方悦府3#配电室3#主变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7136	市区	悦达新村箱变主变	10	630	261
7137	市区	头灶38#变	10	400	62
7138	市区	金大洋生活广场3#配电室2#主变	10	800	612
7139	市区	世纪尚东府6#配电室3#主变	10	800	532
7140	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	330
7141	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	322
7142	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	0
7143	市区	凯胜二期1#配电室1#主变	10	800	397
7144	市区	新佳城5#配电室2#主变	10	800	638
7145	市区	义丰倪杨1号变	10	400	154
7146	市区	紫光花园1#配电室2#主变	10	800	497
7147	市区	富力金禧家园A区3#配电室3#变压器	10	800	525
7148	市区	紫光花园1#配电室4#主变	10	800	499
7149	市区	紫光花园1#配电室1#主变	10	800	423
7150	市区	袁河家园东区1#配电室4#主变	10	800	640
7151	市区	东城尚品3#配电室2#主变	10	800	423
7152	市区	城东宝龙C地块3#配电室4#主变	10	630	444
7153	市区	中南6C悦城1#配电室3#主变	20	630	321
7154	市区	招元名邸2#配电室3#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7155	市区	观棠府3#配电室2#变压器	10	800	452
7156	市区	东科城北区3#配电室2#主变	10	800	96
7157	市区	龙冈集镇50#箱变变压器	10	630	287
7158	市区	潮东3#变	10	200	19
7159	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	133
7160	市区	香溪花园二期1#配电室1#主变	10	800	489
7161	市区	香溪花园二期2#开关站1#主变	10	800	520
7162	市区	范公大厦配电室3#主变	10	630	474
7163	市区	范公大厦配电室1#主变	10	630	314
7164	市区	锦盛豪庭南区4#配电室4#主变	20	630	368
7165	市区	新佳城5#配电室3#主变	10	800	640
7166	市区	袁河家园西区3#配电室3#主变	10	630	373
7167	市区	峰尚生活广场配电室4#主变	10	800	304
7168	市区	乡南7#变	10	400	142
7169	市区	香城云开1#配电室3#主变	10	800	454
7170	市区	金悦商业中心1#配电室2#主变	10	800	485
7171	市区	龙湖天奕2#配电室3#主变	10	800	457
7172	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室1#主变	10	800	467
7173	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室2#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7174	市区	恒达公用欧变主变	10	400	288
7175	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室3#主变	10	800	442
7176	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室4#主变	10	800	456
7177	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	461
7178	市区	富民2#变	10	400	203
7179	市区	丽景苑配电室1#主变	10	630	381
7180	市区	丽景苑配电室2#主变	10	630	407
7181	市区	尚庄古殿13#变	10	200	75
7182	市区	红星海河湾1#配电室2#主变	10	800	448
7183	市区	集镇26#配变	10	400	60
7184	市区	爱琴海5#配电室2#主变	10	800	488
7185	市区	新兴集镇33#变	10	400	203
7186	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	492
7187	市区	紫光花园1#配电室3#主变	10	800	485
7188	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	0
7189	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	376
7190	市区	颐璟园1#用户配电室4#主变	10	630	344
7191	市区	禾成花园东区开关站1#主变	10	630	401
7192	市区	东亭雅居1#配电室2#主变	10	630	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7193	市区	洲际逸品北区2#配电室1#主变	10	800	609
7194	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	506
7195	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	73
7196	市区	南龙22#公用变	10	200	0
7197	市区	范公大厦配电室4#主变	10	630	358
7198	市区	范公大厦配电室2#主变	10	630	372
7199	市区	金沙广场开关站1#主变	10	800	398
7200	市区	金沙广场开关站3#主变	10	800	440
7201	市区	金沙广场开关站2#主变	10	800	412
7202	市区	金沙广场开关站4#主变	10	800	415
7203	市区	玲珑河畔4#配电室4#主变	10	800	578
7204	市区	爱琴海商业1#配电室4#主变	10	800	432
7205	市区	兴农线中徐7#配变	10	400	139
7206	市区	万达华府1#配电室1#主变	10	800	52
7207	市区	在水一方2#开关站1#主变	10	800	300
7208	市区	在水一方2#开关站2#主变	10	800	301
7209	市区	西城逸品3#配电室1#变	10	1250	429
7210	市区	西城逸品3#配电室2#变	10	1250	403
7211	市区	西城逸品3#配电室3#变	10	1250	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7212	市区	望鹤6#变	10	200	28
7213	市区	自然17#变-	10	200	93
7214	市区	西城逸品小区3#变变压器	10	630	168
7215	市区	兆顺13号变	10	400	50
7216	市区	兆顺09号变	10	400	33
7217	市区	麒麟府1#配电室1#主变	10	630	333
7218	市区	麒麟府1#配电室3#主变	10	630	359
7219	市区	麒麟府1#配电室4#主变	10	630	329
7220	市区	麒麟府1#配电室2#主变	10	630	320
7221	市区	西城逸品小区1#变	10	630	66
7222	市区	洲际逸品1#开关站1#主变	10	800	336
7223	市区	洲际逸品1#开关站3#主变	10	800	391
7224	市区	洲际逸品1#开关站2#主变	10	800	358
7225	市区	洲际逸品1#开关站4#主变	10	800	560
7226	市区	洲际逸品1#配电室1#主变	10	800	466
7227	市区	洲际逸品1#配电室3#主变	10	800	472
7228	市区	洲际逸品1#配电室2#主变	10	800	532
7229	市区	洲际逸品1#配电室4#主变	10	800	570
7230	市区	新都路20号箱变主变	10	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7231	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室1#主变	10	630	346
7232	市区	璀璨天城4#配电室4#主变	10	800	517
7233	市区	丽都怡园小区配电室1#主变	10	1000	374
7234	市区	丽都怡园小区配电室2#主变	10	1000	495
7235	市区	集镇25号箱变	10	630	163
7236	市区	万达华府3#配电室4#主变	10	800	640
7237	市区	义丰三官2#配变	10	315	92
7238	市区	义丰胥仇1#配变	10	200	27
7239	市区	香江枫景名苑东区3#配电室2#主变	10	800	490
7240	市区	丹凤佳苑1#配电室3#变	10	800	594
7241	市区	新洼25号变	10	400	151
7242	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	29
7243	市区	坞港12#配变	10	200	69
7244	市区	集镇29号变	10	400	117
7245	市区	红升线中央储备粮盐城直属居住区变	10	200	114
7246	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	608
7247	市区	镇西8#变（新）	10	200	88
7248	市区	南龙23#公用变	10	200	45
7249	市区	莘野28#公用变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7250	市区	莘野29#公用变	10	200	69
7251	市区	袁河家园西区1#配电室3#主变	10	800	511
7252	市区	海富花园2#配电室2#主变	10	800	263
7253	市区	文轩府2#配电室2#主变	10	800	586
7254	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	624
7255	市区	葡萄人家2#箱变变压器	10	400	195
7256	市区	悦隼时代2#配电室4#主变	10	800	574
7257	市区	万悦花园南区2#配电室1#主变	10	800	382
7258	市区	长亭商厦1#配电室1#主变	10	630	365
7259	市区	米罗戏剧街1#配电室1#主变	10	800	593
7260	市区	华樾花园4#配电室1#主变	10	800	373
7261	市区	自然18#变	10	200	106
7262	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	504
7263	市区	凤麟府2#充电桩1#变压器	10	400	277
7264	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	300
7265	市区	盐南新村3#S10	10	500	120
7266	市区	兆顺04号变	10	400	126
7267	市区	璀璨天城3#配电室1#主变	10	800	440
7268	市区	新兴集镇3#变	10	500	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7269	市区	心怡嘉园2#配电室2#主变	10	800	541
7270	市区	玖溪东园开关站4#主变	10	800	561
7271	市区	庆元14号变	10	400	184
7272	市区	兆顺23号变	10	200	0
7273	市区	金悦商业中心1#配电室4#主变	10	800	508
7274	市区	德喜花苑南区3#配电室1#主变	10	800	533
7275	市区	沐成花园2#配电室3#主变	10	800	518
7276	市区	古殿5#配变	10	200	108
7277	市区	文璟臻苑1#配电室2#主变	10	630	351
7278	市区	杨坝小区3#欧变	10	400	165
7279	市区	尚庄集镇2#变	10	400	118
7280	市区	月康8新	10	400	112
7281	市区	工业园8#箱变主变	10	400	223
7282	市区	鞋厂1#S11箱变主变	10	500	176
7283	市区	工业园1#变	10	800	497
7284	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	58
7285	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	97
7286	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	28
7287	市区	兴隆23#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7288	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	37
7289	市区	秦南宝奎17#变	10	200	106
7290	市区	秦南美满18#变	10	200	95
7291	市区	秦南关陈12#变	10	200	79
7292	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	87
7293	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	61
7294	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	48
7295	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	23
7296	市区	秦南东方红16#变	10	200	58
7297	市区	联胜15#配变	10	200	27
7298	市区	抬头21#配变	10	200	9
7299	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	22
7300	市区	锦盛豪庭8#配电室1#主变	20	800	298
7301	市区	锦盛豪庭8#配电室2#主变	20	800	453
7302	市区	锦盛豪庭8#配电室3#主变	20	800	391
7303	市区	锦盛豪庭8#配电室4#主变	20	800	464
7304	市区	锦盛豪庭10#配电室1#主变	20	800	424
7305	市区	锦盛豪庭10#配电室2#主变	20	800	525
7306	市区	锦盛豪庭10#配电室3#主变	20	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7307	市区	锦盛豪庭10#配电室4#主变	20	800	460
7308	市区	锦盛豪庭11#配电室1#主变	20	800	418
7309	市区	锦盛豪庭11#配电室2#主变	20	800	486
7310	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	110
7311	市区	北蒋楚九12#变	10	400	81
7312	市区	北蒋合兴13#变	10	200	60
7313	市区	北蒋合兴14#变	10	200	34
7314	市区	锦盛豪庭12#配电室1#主变	20	800	316
7315	市区	锦盛豪庭12#配电室2#主变	20	800	465
7316	市区	跃进S15箱变主变	10	400	238
7317	市区	义丰丰华名都1#配电室1#主变	10	800	532
7318	市区	义丰丰华名都1#配电室2#主变	10	800	512
7319	市区	冈中所兴隆村17号配变	10	200	65
7320	市区	冈中所新利村23号配变	10	200	49
7321	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	210
7322	市区	跃马15#变	10	200	135
7323	市区	馥桂名居1#配电室2#主变	10	800	512
7324	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	463
7325	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7326	市区	馥桂名居1#配电室4#主变	10	800	546
7327	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	532
7328	市区	馥桂名居2#配电室2#主变	10	800	470
7329	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	458
7330	市区	馥桂名居2#配电室4#主变	10	800	481
7331	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	511
7332	市区	馥桂名居3#配电室2#主变	10	800	490
7333	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	471
7334	市区	馥桂名居3#配电室4#主变	10	800	439
7335	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	454
7336	市区	阳春5#	10	400	174
7337	市区	金座广场1#配电室1#主变	10	800	611
7338	市区	金座广场1#配电室2#主变	10	800	580
7339	市区	金座广场1#配电室3#主变	10	800	575
7340	市区	金座广场1#配电室4#主变	10	800	525
7341	市区	金座广场2#配电室1#主变	10	630	339
7342	市区	金座广场2#配电室2#主变	10	630	318
7343	市区	金座广场2#配电室3#主变	10	630	247
7344	市区	金座广场2#配电室4#主变	10	630	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7345	市区	董伙17#变	10	200	124
7346	市区	建银房产2#S15	10	500	122
7347	市区	吉爱5#配变	10	200	93
7348	市区	清恩09号变	10	200	11
7349	市区	西城中央2#配电室1#主变	10	800	341
7350	市区	西城中央2#配电室2#主变	10	800	302
7351	市区	西城中央2#配电室3#主变	10	800	341
7352	市区	西城中央2#配电室4#主变	10	800	314
7353	市区	同心13#变	10	400	90
7354	市区	跃进S13箱变主变	10	400	222
7355	市区	冈中所兴隆村19号配变	10	200	67
7356	市区	冈中所兴隆18号配变	10	200	34
7357	市区	冈中所新利村24号配变	10	200	7
7358	市区	蟒南23#变	10	200	62
7359	市区	蟒南22#变	10	200	50
7360	市区	护陇15#变	10	315	174
7361	市区	军民路6#	10	400	54
7362	市区	成庄18#变	10	200	0
7363	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7364	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	0
7365	市区	鞍湖港北15号	10	200	19
7366	市区	鞍湖港北6号	10	200	43
7367	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	31
7368	市区	鞍湖兴福14号	10	100	35
7369	市区	金辉城小区1#配电室1#主变	20	800	329
7370	市区	庆丰27#配变	10	200	92
7371	市区	金辉城小区1#配电室2#主变	20	800	367
7372	市区	金辉城小区1#配电室3#主变	20	800	405
7373	市区	金辉城小区1#配电室4#主变	20	800	538
7374	市区	金辉城小区3#配电室1#主变	20	800	410
7375	市区	金辉城小区3#配电室2#主变	20	800	418
7376	市区	金辉城小区3#配电室3#主变	20	800	335
7377	市区	金辉城小区3#配电室4#主变	20	800	533
7378	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	89
7379	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	111
7380	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	78
7381	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	0
7382	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7383	市区	秦南宝奎16#变	10	200	82
7384	市区	秦南宝奎15#变	10	200	43
7385	市区	秦南泾口10#变	10	200	46
7386	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	0
7387	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	104
7388	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	75
7389	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	42
7390	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	80
7391	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	83
7392	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	50
7393	市区	悦珑湾5#配电室4#主变	10	800	425
7394	市区	悦珑湾6#配电室1#主变	10	800	616
7395	市区	悦珑湾6#配电室2#主变	10	800	438
7396	市区	学农线连心19#配变	10	200	89
7397	市区	鹿鸣学苑配电室3#主变	10	800	511
7398	市区	中行箱变主变	10	500	305
7399	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	490
7400	市区	开创家园4#配电室1#主变	10	800	493
7401	市区	大洋湾新城1#配电室2#主变	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7402	市区	馨盛苑1号配电房1-3号主变	10	800	417
7403	市区	袁河家园东区4#配电室4#主变	10	800	640
7404	市区	中梁望府景园1#配电室1#主变	10	800	477
7405	市区	中梁望府景园1#配电室2#主变	10	800	485
7406	市区	中梁望府景园1#配电室3#主变	10	800	368
7407	市区	中梁望府景园1#配电室4#主变	10	800	483
7408	市区	中梁望府景园2#配电室1#主变	10	800	475
7409	市区	中梁望府景园2#配电室2#主变	10	800	404
7410	市区	中梁望府景园2#配电室3#主变	10	800	492
7411	市区	中梁望府景园2#配电室4#主变	10	800	496
7412	市区	龙冈凤凰14号杆上配变	10	200	18
7413	市区	新屋19#配变	10	200	46
7414	市区	悦珑湾6#配电室3#主变	10	800	596
7415	市区	新兴集镇31#变	10	400	41
7416	市区	中梁望府景园3#配电室1#主变	10	800	406
7417	市区	中梁望府景园3#配电室2#主变	10	800	453
7418	市区	圣华雍翠园1#开关站1#主变	20	800	338
7419	市区	圣华雍翠园1#开关站2#主变	20	800	419
7420	市区	圣龙府北区1#配电室2#主变	10	800	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7421	市区	映洼线三龙小区03号箱变	10	630	215
7422	市区	孙英1#配变	10	200	0
7423	市区	杨侍5#配变	10	400	150
7424	市区	圣华雍翠园2#配电房1#主变	20	800	437
7425	市区	圣华雍翠园2#配电房2#主变	20	800	470
7426	市区	圣华雍翠园2#配电房3#主变	20	800	374
7427	市区	圣华雍翠园2#配电房4#主变	20	800	166
7428	市区	翡丽佳苑1#配电室1#主变	10	800	192
7429	市区	翡丽佳苑1#配电室2#主变	10	800	289
7430	市区	翡丽佳苑2#配电室1#主变	10	800	434
7431	市区	翡丽佳苑2#配电室2#主变	10	800	412
7432	市区	钱江绿洲1#配电室1#变压器	10	800	406
7433	市区	钱江绿洲1#配电室2#变压器	10	800	402
7434	市区	钱江绿洲2#配电室1#主变	10	800	441
7435	市区	钱江绿洲2#配电室2#主变	10	800	456
7436	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	253
7437	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	454
7438	市区	杨侍20#配变	10	400	179
7439	市区	望鹤5#变	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7440	市区	悦珑湾6#配电室4#主变	10	800	454
7441	市区	悦珑湾4#配电室1#主变	10	800	496
7442	市区	悦珑湾4#配电室2#主变	10	800	516
7443	市区	悦珑湾4#配电室3#主变	10	800	431
7444	市区	悦珑湾4#配电室4#主变	10	800	522
7445	市区	香江枫景名苑西区2#配电室4#主变	10	800	640
7446	市区	太湖郡府1#配电室3#主变	10	800	492
7447	市区	青墩集镇31#变	10	400	0
7448	市区	兴茂府3#配电室1#主变	10	800	595
7449	市区	龙兴2#公用变	10	400	209
7450	市区	京师东方花园2#配电室2#主变	10	800	453
7451	市区	正东22#变	10	200	86
7452	市区	古殿12#配变	10	200	7
7453	市区	前营2#变	10	200	72
7454	市区	前营8#变	10	200	47
7455	市区	三灶3#变	10	200	35
7456	市区	双烈4#变	10	200	2
7457	市区	双烈10#变	10	200	66
7458	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	565

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7459	市区	滨河御景2#主变	10	800	426
7460	市区	图书馆1#S9箱变	10	500	233
7461	市区	海铭花园3#配电室3#主变	10	800	613
7462	市区	观棠府1#配电室4#变压器	10	800	461
7463	市区	白阳14#配变	10	200	70
7464	市区	防疫站3#	10	400	195
7465	市区	石华26#变	10	200	76
7466	市区	石华27#变	10	200	77
7467	市区	船厂宿舍2#	10	400	239
7468	市区	镇北17#变	10	200	0
7469	市区	金牛大厦变电所4#主变	10	800	272
7470	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站1#主变	10	800	471
7471	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站2#主变	10	800	334
7472	市区	金牛大厦变电所3#主变	10	800	243
7473	市区	金牛大厦变电所2#主变	10	800	351
7474	市区	金牛大厦变电所1#主变	10	800	202
7475	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室1#主变	10	800	361
7476	市区	恒大名都3#开关站1#主变	10	1000	490
7477	市区	恒大名都3#开关站3#主变	10	1000	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7478	市区	恒大名都3#开关站2#主变	10	1000	365
7479	市区	恒大名都3#开关站4#主变	10	1000	571
7480	市区	恒大名都2#开关站1#主变	10	1000	527
7481	市区	恒大名都2#开关站3#主变	10	1000	515
7482	市区	恒大名都2#开关站4#主变	10	1000	599
7483	市区	恒大名都2#开关站2#主变	10	1000	427
7484	市区	曙阳21#配变	10	200	101
7485	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	640
7486	市区	永明悦来府5#配电室1#主变	10	800	414
7487	市区	利民23#变-	10	200	11
7488	市区	锦海家园北区开关站2#主变	10	800	507
7489	市区	三里25#变	10	200	118
7490	市区	李庄1#配变	10	400	163
7491	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室1#主变	10	630	383
7492	市区	永新路11#变	10	400	105
7493	市区	人民路10#变	10	400	168
7494	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	0
7495	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	121
7496	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7497	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	68
7498	市区	港湾明珠4#配电室1#主变	10	800	517
7499	市区	港湾明珠4#配电室3#主变	10	800	515
7500	市区	港湾明珠4#配电室4#主变	10	800	513
7501	市区	港湾明珠4#配电室2#主变	10	800	430
7502	市区	港湾明珠3#开关站1#主变	10	500	86
7503	市区	港湾明珠3#开关站2#主变	10	500	206
7504	市区	港湾明珠3#开关站3#主变	10	500	224
7505	市区	港湾明珠3#开关站4#主变	10	500	193
7506	市区	月康32#变	10	200	59
7507	市区	市级机关管理局	10	400	126
7508	市区	丹凤佳苑2#配电室3#变	10	800	585
7509	市区	高新嘉园3#配电室1#主变	10	800	542
7510	市区	陈台26#变	10	400	262
7511	市区	月康27#变-	10	200	43
7512	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	59
7513	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	51
7514	市区	宝馨花园2#开关站1#主变	10	800	536
7515	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室2#主变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7516	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室3#主变	10	800	345
7517	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室4#主变	10	800	336
7518	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	0
7519	市区	大洋湾新城5#配电室4#主变	10	800	523
7520	市区	荣沁苑小区北区2#配电室4#主变	10	800	606
7521	市区	荣沁苑小区南区4#配电室1#主变	10	800	594
7522	市区	中南悦城2#开关站1#主变	20	800	324
7523	市区	中南悦城2#开关站2#主变	20	800	354
7524	市区	新征8#变	10	200	16
7525	市区	珺尚府2#配电室1#主变	10	800	640
7526	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	100
7527	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	449
7528	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	46
7529	市区	盐中17#变	10	200	71
7530	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	13
7531	市区	锦元商业街配电室1#主变	10	630	287
7532	市区	锦元商业街配电室2#主变	10	630	141
7533	市区	陈台24#变	10	200	75
7534	市区	海铂花园2#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7535	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	440
7536	市区	新港31#变	10	200	0
7537	市区	盐中16#变	10	400	115
7538	市区	优山美地8#配电室2#主变	10	800	442
7539	市区	中东6#配变	10	400	170
7540	市区	秀水线中海花园40#楼东1#欧变	10	400	235
7541	市区	秀水线中海花园40#楼东2#欧变	10	400	237
7542	市区	盐塘线中海花园52#楼东3#欧变	10	400	231
7543	市区	绍林26#变	10	200	118
7544	市区	锦元商业街配电室3#主变	10	630	13
7545	市区	锦元商业街配电室4#主变	10	630	361
7546	市区	双园7#	10	400	117
7547	市区	水漾益城1#配电室2#主变	10	800	563
7548	市区	聚龙豪庭5#配电室4#主变	10	800	583
7549	市区	禾成花园东区1#配电室2#主变	10	800	639
7550	市区	集镇21#变-	10	400	46
7551	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	308
7552	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	509
7553	市区	德喜花苑南区2#配电室1#主变	10	800	616

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7554	市区	泓成花园开关站2#主变	10	800	488
7555	市区	国土局S6箱变主变	10	630	346
7556	市区	庆元小区05号箱变	10	500	359
7557	市区	聚珑东方2#配电室4#主变	10	800	566
7558	市区	聚珑东方3#配电室4#开关	10	800	458
7559	市区	袁河家园东区2#配电室3#主变	10	800	544
7560	市区	盐塘线中海花园52#楼东4#欧变(下有光伏)	10	400	173
7561	市区	仁智25号变	10	200	117
7562	市区	龙碾15#变	10	200	57
7563	市区	东城名居1#配电室4#配变	10	800	576
7564	市区	文璟臻苑开关站1#主变	10	630	208
7565	市区	凤翔嘉园3#配电室4#主变	10	800	535
7566	市区	悦珑湾东区4#配电室1#主变	10	630	399
7567	市区	葛武上潘8配变	10	200	13
7568	市区	璀璨天城1#配电室3#主变	10	800	449
7569	市区	香槟公馆1#配电室1#主变	10	800	482
7570	市区	香槟公馆1#配电室3#主变	10	800	496
7571	市区	香槟公馆1#配电室4#主变	10	800	549
7572	市区	香槟公馆1#配电室2#主变	10	800	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7573	市区	香槟公馆2#配电室1#主变	10	800	473
7574	市区	香槟公馆2#配电室3#主变	10	800	424
7575	市区	香槟公馆2#配电室4#主变	10	800	399
7576	市区	香槟公馆2#配电室2#主变	10	800	500
7577	市区	袁河13#变	10	30	21
7578	市区	秦南集镇18#变	10	400	104
7579	市区	葛武新杨11#配变	10	200	41
7580	市区	葛武上潘9配变	10	200	18
7581	市区	葛武花村15#配变	10	200	13
7582	市区	宝馨花园2#开关站3#主变	10	800	593
7583	市区	翠湖名邸3#配电室2#主变	10	800	456
7584	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室2#主变	10	800	500
7585	市区	金樾府1#配电室1#主变	10	800	488
7586	市区	君启花园3#配电室2#主变	10	800	392
7587	市区	悦珑湾5#配电室1#主变	10	800	462
7588	市区	悦珑湾5#配电室2#主变	10	800	431
7589	市区	悦珑湾5#配电室3#主变	10	800	457
7590	市区	秦南集镇42#变	10	400	106
7591	市区	在水一方悦府3#配电室2#主变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7592	市区	电厂5#S12箱变	10	400	232
7593	市区	宏都线宏都花园32#楼S18箱变	10	500	166
7594	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	95
7595	市区	八菱华庄4#箱变主变	10	500	114
7596	市区	南龙29#公用变	10	200	143
7597	市区	三尖17#变	10	400	183
7598	市区	洲际逸品北区2#配电室4主变	10	800	626
7599	市区	大冈联合村15#配变	10	200	0
7600	市区	绿洲豪庭2#配电室4#主变	10	800	372
7601	市区	云溪美地2#配电室1#主变	10	800	435
7602	市区	云溪美地2#配电室2#主变	10	800	390
7603	市区	云溪美地2#配电室3#主变	10	800	332
7604	市区	云溪美地2#配电室4#主变	10	800	378
7605	市区	凤麟府5#配电室4#主变	10	800	498
7606	市区	中南御城东苑1#配电室1#主变	10	800	422
7607	市区	三尖14#变	10	200	0
7608	市区	潭溪47#公用变	10	200	69
7609	市区	潭溪48#公用变	10	200	0
7610	市区	潭溪49#公用变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7611	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	455
7612	市区	蝶湖湾1#配电室1#主变	10	800	270
7613	市区	蝶湖湾1#配电室2#主变	10	800	299
7614	市区	金源大厦1#配电室4#主变	10	630	462
7615	市区	金悦商业中心2#配电室1#主变	10	800	516
7616	市区	蝶湖湾2#配电室3#主变	10	800	435
7617	市区	集中居住区3#箱变	10	630	261
7618	市区	中南御城东苑2#配电室1#主变	10	800	460
7619	市区	中南御城东苑2#配电室2#主变	10	800	398
7620	市区	安龙16号变	10	200	82
7621	市区	中南御城东苑3#配电室1#主变	10	800	417
7622	市区	中南御城东苑3#配电室2#主变	10	800	412
7623	市区	锦海家园北区1#配电室2#主变	10	800	640
7624	市区	中南御城东苑4#配电室1#主变	10	800	358
7625	市区	中南御城东苑4#配电室2#主变	10	800	460
7626	市区	潭尖30#变	10	200	88
7627	市区	中南御城东苑4#配电室3#主变	10	800	415
7628	市区	仁智28号变	10	200	63
7629	市区	海棠花园配电室1#配变	10	800	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7630	市区	海棠花园配电室3#配变	10	800	280
7631	市区	东团38#变	10	200	61
7632	市区	海棠花园配电室4#配变	10	800	376
7633	市区	香槟公馆3#配电室2#主变	10	800	473
7634	市区	香槟公馆3#配电室3#主变	10	800	387
7635	市区	香槟公馆3#配电室4#主变	10	800	415
7636	市区	香槟公馆4#配电室1#主变	10	800	421
7637	市区	香槟公馆4#配电室2#主变	10	800	407
7638	市区	香槟公馆4#配电室3#主变	10	800	470
7639	市区	香槟公馆4#配电室4#主变	10	800	235
7640	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室3#主变	10	630	209
7641	市区	中南御城东苑1#配电室2#主变	10	800	392
7642	市区	秦南南环12#变	10	200	87
7643	市区	东城名居1#配电室1#配变	10	800	524
7644	市区	秦南南环13#变	10	200	70
7645	市区	护陇16#配变	10	200	58
7646	市区	海棠花园配电室2#配变	10	800	486
7647	市区	仁智29号变	10	200	82
7648	市区	龙冈集镇48#公用变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7649	市区	高新嘉园4#配电室4#主变	10	800	412
7650	市区	青年华都6#配电室4#变	10	800	344
7651	市区	香城云开6#配电室1#主变	10	800	622
7652	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室3#主变	10	800	316
7653	市区	中南御城东苑1#开关站1#主变	10	800	280
7654	市区	中南御城东苑1#开关站2#主变	10	800	326
7655	市区	集镇20号箱变	10	630	262
7656	市区	中南御城东苑4#配电室4#主变	10	800	443
7657	市区	潭尖7#变	10	200	57
7658	市区	蝶湖湾2#配电室4#主变	10	800	502
7659	市区	仓头24#变	10	400	238
7660	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	612
7661	市区	杨坝大厦1#开关站2#主变	10	800	560
7662	市区	龙湖天奕1#配电室4#主变	10	800	610
7663	市区	明亮25#变	10	200	62
7664	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	0
7665	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	90
7666	市区	仁智30号变	10	200	88
7667	市区	潘黄集镇28#箱变变压器	10	630	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7668	市区	金禧家园D区4#配电室1#主变	10	800	584
7669	市区	葛武8#配变	10	400	160
7670	市区	葛武集镇3#配变	10	400	40
7671	市区	南国裕墅1#配电室1#主变	10	630	277
7672	市区	三龙23号变	10	200	101
7673	市区	华樾花园2#配电室3#主变	10	800	324
7674	市区	潭田25#公用变	10	200	99
7675	市区	潭田26#公用变	10	200	81
7676	市区	同心南苑3#配电室2#变	10	800	416
7677	市区	大冈所富港27#变	10	400	215
7678	市区	绿苑广场2#主变	10	630	503
7679	市区	护西12#配变	10	200	17
7680	市区	中舍花园二期5#配电室1#主变	10	800	413
7681	市区	中舍花园二期5#配电室3#主变	10	800	388
7682	市区	中舍花园二期5#配电室4#主变	10	800	560
7683	市区	中舍花园二期5#配电室2#主变	10	800	419
7684	市区	万达华府7#配电室3#主变	10	800	299
7685	市区	潭田27#公用变	10	400	248
7686	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7687	市区	葛武5#配变	10	200	24
7688	市区	东团34#变	10	200	53
7689	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	399
7690	市区	中南御城东苑5#配电室1#主变	10	800	405
7691	市区	中南御城东苑5#配电室2#主变	10	800	455
7692	市区	中南御城东苑5#配电室3#主变	10	800	375
7693	市区	中南御城东苑5#配电室4#主变	10	800	483
7694	市区	三湾安置小区4#变	10	400	201
7695	市区	欣濠世家小区04号变压器	10	800	469
7696	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	180
7697	市区	民乐12#配变	10	200	0
7698	市区	李庄16#配变	10	200	25
7699	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	0
7700	市区	尚庄集镇18#变	10	400	156
7701	市区	民乐13#配变	10	200	51
7702	市区	恒大名都6#配电室1#主变	10	800	382
7703	市区	恒大名都6#配电室2#主变	10	800	415
7704	市区	恒大名都6#配电室3#主变	10	800	452
7705	市区	恒大名都6#配电室4#主变	10	800	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7706	市区	港湾明珠10#配电室3#主变	10	800	344
7707	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	446
7708	市区	小洋湾南园1#开关站2#主变	10	800	386
7709	市区	小洋湾南园1#开关站4#主变	10	800	442
7710	市区	抬头28#配变	10	200	35
7711	市区	雍璟园2#配电室1#主变	10	630	356
7712	市区	护西13#配变	10	200	34
7713	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	138
7714	市区	恒大名都7#配电室1#主变	10	800	370
7715	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	446
7716	市区	紫兴线保健院1#箱变主变	10	630	324
7717	市区	悦珑湾东区4#配电室4#主变	10	630	420
7718	市区	翰林壹品5#配电室1#主变	10	800	416
7719	市区	圣龙府1#配电室2#主变	10	800	335
7720	市区	万锦东园1#配电室2#主变	10	800	432
7721	市区	少年宫S1	10	630	281
7722	市区	义丰石庄8#配变	10	400	118
7723	市区	水漾益城2#配电室4#主变	10	800	586
7724	市区	香槟公馆3#配电室1#主变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7725	市区	新洋港公变5#变	10	400	114
7726	市区	凤城北苑（西区）1#充电桩箱变	10	400	252
7727	市区	琥珀湾花园2#配电室2#主变	10	630	459
7728	市区	高新嘉园二期2#配电室1#变	10	800	588
7729	市区	翰林壹品5#配电室2#主变	10	800	353
7730	市区	翰林壹品5#配电室3#主变	10	800	436
7731	市区	翰林壹品5#配电室4#主变	10	800	424
7732	市区	绿洲豪庭2#配电室1#主变	10	800	460
7733	市区	绿洲豪庭2#配电室2#主变	10	800	413
7734	市区	绿洲豪庭2#配电室3#主变	10	800	405
7735	市区	孙英13#配变	10	200	73
7736	市区	学富集镇3#配变	10	400	171
7737	市区	恒大名都7#配电室2#主变	10	800	324
7738	市区	恒大名都7#配电室3#主变	10	800	174
7739	市区	恒大名都7#配电室4#主变	10	800	358
7740	市区	恒大名都8#配电室1#主变	10	800	391
7741	市区	恒大名都8#配电室2#主变	10	800	442
7742	市区	恒大名都8#配电室3#主变	10	800	435
7743	市区	恒大名都8#配电室4#主变	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7744	市区	三龙22号变	10	400	202
7745	市区	龙湖湾1#配电室4#主变	10	800	555
7746	市区	慧源1#变	10	315	73
7747	市区	义丰集镇22#配变	10	400	100
7748	市区	冈中所花吉村1号配变	10	200	41
7749	市区	潭溪38#公用变	10	200	93
7750	市区	兴诚家园3#箱变主变	10	500	363
7751	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	434
7752	市区	便仓集镇40#	10	500	307
7753	市区	在水一方悦府3#配电室1#主变	10	630	379
7754	市区	宏图伟厦5#箱变主变	10	630	271
7755	市区	开创家园3#配电室2#主变	10	800	507
7756	市区	庆元17号变	10	200	0
7757	市区	袁河11#变	10	200	96
7758	市区	桃源居4#变变压器	10	630	130
7759	市区	三灶16#变	10	200	23
7760	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	163
7761	市区	珺悦府4#配电室1#主变	10	800	394
7762	市区	珺悦府4#配电室3#主变	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7763	市区	珺悦府4#配电室2#主变	10	800	407
7764	市区	珺悦府4#配电室4#主变	10	800	449
7765	市区	新兴14#变	10	200	98
7766	市区	伍佑集镇27#箱变主变	10	400	122
7767	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	305
7768	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	226
7769	市区	大冈傍徐16#变	10	400	0
7770	市区	中海万锦南园3#配电室1#主变	10	800	303
7771	市区	中海万锦南园3#配电室2#主变	10	800	366
7772	市区	中海万锦南园3#配电室4#主变	10	800	424
7773	市区	中海万锦南园3#配电室3#主变	10	800	456
7774	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	173
7775	市区	绿地书香园2#配电室1#主变	10	800	423
7776	市区	绿地书香园2#配电室2#主变	10	800	415
7777	市区	绿地书香园3#配电室1#主变	10	800	309
7778	市区	绿地书香园3#配电室2#主变	10	800	308
7779	市区	颐璟园2#用户配电室4#主变	10	800	381
7780	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室3#主变	10	800	340
7781	市区	庆元20号变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7782	市区	沐成花园3#配电室3#主变	10	800	534
7783	市区	缘源农贸菜市场箱变	10	630	430
7784	市区	名望府1#配电室2#主变	10	800	413
7785	市区	城东宝龙B地块2#配电室3#主变	10	800	371
7786	市区	东晖锦园4#配电室1#主变	10	630	384
7787	市区	福裕小区4#变	10	400	15
7788	市区	葛武富王7#配变	10	200	32
7789	市区	蟒河16#公用变	10	200	36
7790	市区	香城云开4#配电室1#主变	10	800	444
7791	市区	绿苑广场1#主变	10	630	503
7792	市区	巾帼中队	10	400	258
7793	市区	锦盛豪庭南区5#配电室3#主变	20	630	320
7794	市区	便仓24#变	10	200	57
7795	市区	腾飞新城小区3#变	10	1000	597
7796	市区	万锦东园北区2#开关站1#主变	10	800	466
7797	市区	绿地缤纷城1#配电室1#主变	10	800	376
7798	市区	桃李春风江南里2#配电室1#主变	10	630	448
7799	市区	迎湖18#配变	10	200	85
7800	市区	绿地缤纷城3#配电室3#主变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7801	市区	中南7B荣城1#配电室2#主变	20	800	422
7802	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	34
7803	市区	兴茂府1#配电室2#主变	10	800	540
7804	市区	南龙25#公用变	10	200	94
7805	市区	世纪尚东府3#配电室1#主变	10	800	499
7806	市区	高新嘉园1#配电室3#主变	10	800	474
7807	市区	住宅公司S3箱变主变	10	500	160
7808	市区	宝进国际1#开关站4#主变	10	800	236
7809	市区	高产6#变	10	200	104
7810	市区	德喜花苑南区3#配电室4#主变	10	800	620
7811	市区	名望府1#配电室4#主变	10	800	369
7812	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	457
7813	市区	潭溪31#公用变	10	200	73
7814	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	446
7815	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	547
7816	市区	锦盛豪庭南区4#配电室3#主变	20	630	343
7817	市区	新丰8#配变	10	400	214
7818	市区	阳光嘉园2#配电室1#主变	10	800	520
7819	市区	青墩20#变-	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7820	市区	场部1#变	10	200	36
7821	市区	兴隆25#变-	10	200	112
7822	市区	住宅公司3#S4箱变主变	10	500	206
7823	市区	拖拉机厂西宿舍2#公用变	10	400	264
7824	市区	冈中所民生村2号配变	10	200	88
7825	市区	新河湾花园2#配电室1#主变	10	800	455
7826	市区	水漾益城开关站1#主变	10	630	477
7827	市区	富康苑2#箱变	10	500	167
7828	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	562
7829	市区	大滩10#变	10	200	97
7830	市区	新川11#配变（200）	10	200	54
7831	市区	新园花园开关站1#主变	10	800	376
7832	市区	洋尖16#变	10	200	81
7833	市区	新闸16#变	10	200	53
7834	市区	凤麟府1#充电桩1#变压器	10	400	277
7835	市区	中南世纪城2A地块2#配电室1#主变	10	800	533
7836	市区	中南世纪城2A地块2#配电室2#主变	10	800	236
7837	市区	北龙港果林12#变	10	200	71
7838	市区	水漾益城2#配电室2#主变	10	800	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7839	市区	潭尖19#变	10	400	141
7840	市区	中海九樾1#配电室2#主变	10	630	332
7841	市区	金禧家园D区6#配电室2#主变	10	800	617
7842	市区	古元15#变	10	200	90
7843	市区	清河鸣翠府4#配电室4#主变	10	800	590
7844	市区	才塘17#变-	10	400	122
7845	市区	荣沁苑小区北区3#配电室3#主变	10	630	465
7846	市区	正东8#变	10	200	0
7847	市区	龙城峰景2#配电室2#主变	10	800	505
7848	市区	新河湾花园2#配电室3#主变	10	800	510
7849	市区	新河湾花园2#配电室2#主变	10	800	457
7850	市区	新河湾花园2#配电室4#主变	10	800	523
7851	市区	新河湾花园3#配电室1#主变	10	800	399
7852	市区	新河湾花园3#配电室3#主变	10	800	448
7853	市区	新河湾花园3#配电室2#主变	10	800	468
7854	市区	新河湾花园3#配电室4#主变	10	800	455
7855	市区	新河湾花园1#配电室1#主变	10	800	348
7856	市区	新河湾花园1#配电室3#主变	10	800	361
7857	市区	新河湾花园1#配电室2#主变	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7858	市区	新河湾花园1#配电室4#主变	10	800	438
7859	市区	盐铁佳苑4#配电室4#主变	10	800	581
7860	市区	新园花园开关站3#主变	10	800	407
7861	市区	新园花园开关站4#主变	10	800	406
7862	市区	新园花园开关站2#主变	10	800	365
7863	市区	三永20#配变	10	200	15
7864	市区	龙碾17#变-	10	200	71
7865	市区	新日月14#箱变.000	10	630	268
7866	市区	兴隆2#变-	10	200	35
7867	市区	中南世纪城2A地块2#配电室3#主变	10	800	292
7868	市区	中南世纪城2A地块2#配电室4#主变	10	800	549
7869	市区	力拓悦城2#开关站1#主变	10	630	276
7870	市区	力拓悦城2#开关站3#主变	10	630	382
7871	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	308
7872	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	285
7873	市区	禾成花园西区3#配电室1#主变	10	630	380
7874	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	352
7875	市区	君启花园3#配电室3#主变	10	800	415
7876	市区	香江枫景名苑东区1#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7877	市区	富力金禧家园A区1#配电室4#变压器	10	800	491
7878	市区	北蒋盛花13#变	10	200	0
7879	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	583
7880	市区	万锦东园1#开关站1#主变	10	800	444
7881	市区	护西18号配变	10	200	73
7882	市区	北蒋盛花14#变	10	200	95
7883	市区	世纪尚东府2#配电室1#主变	10	800	498
7884	市区	东晖锦园1#配电室2#主变	10	800	544
7885	市区	顺心园开关站2#变	10	800	611
7886	市区	心怡嘉园2#配电室1#主变	10	800	455
7887	市区	兴隆26#变-	10	200	73
7888	市区	兴邦蓝海花园1#配电室4#主变	10	630	221
7889	市区	方向33#变	10	200	83
7890	市区	翰林壹品6#配电室1#主变	10	800	358
7891	市区	翰林壹品6#配电室3#主变	10	800	370
7892	市区	翰林壹品6#配电室4#主变	10	800	364
7893	市区	翰林壹品6#配电室2#主变	10	800	350
7894	市区	先锋国际1#开关站1#主变	10	630	338
7895	市区	先锋国际1#开关站2#主变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7896	市区	先锋国际1#配电室1#主变	10	630	326
7897	市区	先锋国际1#配电室2#主变	10	630	281
7898	市区	北闸17#箱变主变	10	400	224
7899	市区	才坝16#变-	10	200	41
7900	市区	才塘7#变-	10	400	165
7901	市区	熙和居1#S2	10	400	232
7902	市区	绿阳汇南区1#配电室4#主变	10	800	573
7903	市区	熙和居2#S3箱变主变	10	400	243
7904	市区	袁河家园东区5#配电室4#主变	10	630	504
7905	市区	黄尖14#变	10	200	51
7906	市区	凤城北苑3#配电室3#主变	10	800	474
7907	市区	龙湖天奕2#配电室4#主变	10	800	583
7908	市区	兆丰13#配变	10	200	86
7909	市区	中东8#配变	10	200	48
7910	市区	东南8#配变	10	400	170
7911	市区	潮墩1#配变	10	200	2
7912	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	122
7913	市区	永明悦来府3#配电室1#主变	10	800	347
7914	市区	义丰双龙7#配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7915	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	100
7916	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	116
7917	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	475
7918	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	31
7919	市区	涌鑫2#配电室1#主变	10	1000	625
7920	市区	涌鑫2#配电室4#主变	10	1000	567
7921	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	82
7922	市区	涌鑫4#配电室1#主变	10	800	513
7923	市区	涌鑫4#配电室2#主变	10	800	486
7924	市区	涌鑫4#配电室4#主变	10	800	546
7925	市区	涌鑫4#配电室3#主变	10	800	530
7926	市区	先锋22#变	10	200	63
7927	市区	港海明珠1#配电室4#主变	10	630	374
7928	市区	民权三期临时变	10	400	320
7929	市区	义丰集镇8#配变	10	400	89
7930	市区	新街35#变	10	200	67
7931	市区	民联9#	10	200	16
7932	市区	月康26#变	10	200	31
7933	市区	绿阳汇南区2#配电室3#主变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7934	市区	先锋国际1#配电室3#主变	10	630	283
7935	市区	先锋国际1#配电室4#主变	10	630	377
7936	市区	大洋湾新城6#配电室1#主变	10	800	535
7937	市区	冈中所同桂13#配变	10	315	84
7938	市区	兴隆10#变-	10	200	0
7939	市区	双烈3#变	10	200	76
7940	市区	万锦东园北区2#开关站2#主变	10	800	395
7941	市区	盐中15#变-	10	200	91
7942	市区	洋湾18#变*	10	400	40
7943	市区	洋湾19#变*	10	200	80
7944	市区	永明悦来府4#配电室1#主变	10	800	394
7945	市区	工业园22#变	10	400	82
7946	市区	义丰双龙13#变	10	200	35
7947	市区	东湖心语2#配电室4#主变	10	800	582
7948	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	14
7949	市区	东徐21#变	10	400	280
7950	市区	黄海充电站1#箱变	10	630	249
7951	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	71
7952	市区	清河鸣翠府3#配电室3#主变	10	800	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7953	市区	北蒋童成22#变	10	200	79
7954	市区	永明悦来府2#配电室1#主变	10	800	253
7955	市区	和润花园开关站2#主变	10	800	605
7956	市区	黄海充电站2#箱变	10	630	80
7957	市区	北蒋卢村11#变	10	200	42
7958	市区	尚海滩花园3#配电室1#变压器	10	800	436
7959	市区	盐铁佳苑4#配电室2#主变	10	800	545
7960	市区	盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	175
7961	市区	义丰大范1#配变	10	400	177
7962	市区	义丰大范8#配变	10	400	0
7963	市区	义丰双龙2#配变	10	400	167
7964	市区	新佳城1#配电室1#主变	10	800	543
7965	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	132
7966	市区	宏心17#变	10	200	112
7967	市区	才塘9#变-	10	200	20
7968	市区	双港8#变-	10	200	18
7969	市区	盐中14#变-	10	200	0
7970	市区	联盟21#变	10	400	174
7971	市区	如意花园1#配电室1#变	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7972	市区	如意花园1#配电室2#变	10	800	389
7973	市区	如意花园1#配电室3#变	10	800	527
7974	市区	如意花园1#配电室4#变	10	800	482
7975	市区	集镇30#变	10	400	113
7976	市区	八菱花园S13箱变主变	10	630	138
7977	市区	烈士21号变	10	200	66
7978	市区	大洋湾新城2#开关站1#主变	10	800	578
7979	市区	友谊20号变	10	200	94
7980	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	381
7981	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	376
7982	市区	德惠尚书房6#配电室2#主变	10	800	422
7983	市区	德惠尚书房6#配电室4#主变	10	800	446
7984	市区	龙冈军营12号变	10	200	34
7985	市区	义丰永新9#配变	10	200	57
7986	市区	义丰三庄2#配变	10	400	197
7987	市区	顺北23#公用变	10	200	75
7988	市区	义丰陈庄2#配变	10	400	178
7989	市区	顺北22#公用变	10	200	0
7990	市区	伍佑集镇4#箱变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7991	市区	民航9#	10	200	107
7992	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	82
7993	市区	盐中13#变-	10	200	77
7994	市区	西团19#变	10	200	101
7995	市区	前营10#变	10	200	52
7996	市区	联盟19#变	10	200	108
7997	市区	如意花园2#配电室4#变	10	800	316
7998	市区	如意花园2#配电室1#变	10	800	452
7999	市区	如意花园2#配电室2#变	10	800	493
8000	市区	如意花园2#配电室3#变	10	800	354
8001	市区	如意花园3#配电室1#变	10	800	456
8002	市区	如意花园3#配电室2#变	10	800	429
8003	市区	如意花园3#配电室3#变	10	800	311
8004	市区	如意花园3#配电室4#变	10	800	302
8005	市区	中东7#配变	10	200	23
8006	市区	义丰于任13#配变	10	200	84
8007	市区	万悦花园北区4#配电室1#主变	10	800	481
8008	市区	映坝线仁智小区02号箱变	10	630	340
8009	市区	悦珑湾东区1#配电室1#主变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8010	市区	悦珑湾东区1#配电室3#主变	10	800	396
8011	市区	悦珑湾东区1#配电室2#主变	10	800	339
8012	市区	悦珑湾东区1#配电室4#主变	10	800	492
8013	市区	北蒋红沥15#变	10	200	94
8014	市区	悦珑湾东区2#配电室1#主变	10	630	343
8015	市区	悦珑湾东区2#配电室3#主变	10	630	325
8016	市区	悦珑湾东区2#配电室2#主变	10	630	294
8017	市区	悦珑湾东区2#配电室4#主变	10	630	312
8018	市区	西区集镇2#变	10	400	84
8019	市区	大冈集镇34#配变	10	400	210
8020	市区	义丰陈庄7#配变	10	400	130
8021	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	489
8022	市区	义丰花陇3#变	10	400	184
8023	市区	义丰红星2#配变	10	400	226
8024	市区	车林17#配变	10	200	54
8025	市区	义丰骏马8#配变	10	400	119
8026	市区	义丰陈庄3#配变	10	400	150
8027	市区	西郊庄园3#配电室2#主变	10	800	582
8028	市区	招元名邸4#配电室3#主变	10	800	569

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8029	市区	璀璨天城4#配电室3#主变	10	800	439
8030	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	124
8031	市区	集中居住区8#箱变	10	630	371
8032	市区	沁成之家1#配电室2#主变	10	800	542
8033	市区	青墩21#变	10	200	86
8034	市区	富民35#变	10	400	150
8035	市区	荣沁苑小区南区1#配电室2#主变	10	630	448
8036	市区	新滩4#变	10	400	94
8037	市区	文海雅苑4#配电室1#主变	10	800	556
8038	市区	碧桂园小区1#配电房1#主变	10	630	290
8039	市区	碧桂园小区1#配电房2#主变	10	630	138
8040	市区	碧桂园小区1#配电房3#主变	10	630	197
8041	市区	碧桂园小区1#配电房4#主变	10	630	251
8042	市区	碧桂园小区2#配电房1#主变	10	800	415
8043	市区	碧桂园小区2#配电房2#主变	10	800	348
8044	市区	新景华城2#配电室3#主变	10	630	504
8045	市区	碧桂园小区1#开关站1#主变	10	630	320
8046	市区	碧桂园小区1#开关站2#主变	10	630	303
8047	市区	清华名居6#箱变主变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8048	市区	沁成之家充电桩1#箱变主变	10	400	319
8049	市区	金融城三期东区1#配电室4#主变	10	800	524
8050	市区	心怡嘉园1#配电室1#主变	10	630	318
8051	市区	同港2#配变	10	200	0
8052	市区	葛武董伙19#配变	10	200	0
8053	市区	东樾府5#配电室1#主变	10	800	595
8054	市区	郝荣12#配变	10	200	64
8055	市区	仁智35号变	10	200	35
8056	市区	通榆2#S1箱变主变	10	315	109
8057	市区	义丰胥仇12#配变	10	400	128
8058	市区	果林13#公用变	10	200	97
8059	市区	果林16#公用变	10	200	59
8060	市区	兴隆27#变-	10	200	107
8061	市区	堤西9#变	10	200	80
8062	市区	兴隆28#变-	10	200	102
8063	市区	荷塘月色5#配电室3#主变	10	800	434
8064	市区	仁丰双元居配电室1#主变	10	630	345
8065	市区	仁丰双元居配电室3#主变	10	630	316
8066	市区	仁丰双元居配电室4#主变	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8067	市区	仁丰双元居配电室2#主变	10	630	261
8068	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	344
8069	市区	新兴集镇9#变	10	400	74
8070	市区	方明17#变	10	200	89
8071	市区	才塘16#变	10	200	71
8072	市区	金樾府1#配电室3#主变	10	800	511
8073	市区	碧桂园小区1#开关站3#主变	10	630	279
8074	市区	碧桂园小区1#开关站4#主变	10	630	264
8075	市区	北蒋福泉16#变	10	200	106
8076	市区	西团22#变	10	400	204
8077	市区	麟南27#变	10	200	140
8078	市区	思源23#变	10	200	84
8079	市区	西团21#变	10	200	86
8080	市区	中南世纪城2A地块1#配电室1#主变	10	800	389
8081	市区	中南世纪城2A地块1#配电室2#主变	10	800	390
8082	市区	中南世纪城2A地块1#配电室3#主变	10	800	619
8083	市区	中南世纪城2A地块1#配电室4#主变	10	800	553
8084	市区	中环集团箱变	10	500	248
8085	市区	港东15#箱变	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8086	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	55
8087	市区	曙阳15#配变	10	400	1
8088	市区	北蒋楚九13#变	10	400	163
8089	市区	福利10#变	10	400	93
8090	市区	民胜5#配变	10	200	16
8091	市区	义丰永新10#配变	10	200	4
8092	市区	秦南东方红1#变	10	200	46
8093	市区	凤凰汇2#开关站1#主变	20	1000	361
8094	市区	凤凰汇2#开关站2#主变	20	1000	496
8095	市区	凤凰汇2#开关站3#主变	20	1000	408
8096	市区	农贸市场1#变	10	400	169
8097	市区	凤凰汇2#开关站4#主变	20	1000	466
8098	市区	人民路4#变(新)	10	400	246
8099	市区	毛巾厂4#	10	315	22
8100	市区	五星17#	10	400	59
8101	市区	兴隆24#变-	10	200	124
8102	市区	博园香郡1#变	10	400	242
8103	市区	北蒋合兴17#变	10	200	78
8104	市区	才塘18#变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8105	市区	利民21#变	10	200	42
8106	市区	滨河御景2#箱式主变	10	400	194
8107	市区	西宸府2#配电室4#主变	10	800	616
8108	市区	佳江线高架充电桩2#变压器	10	630	109
8109	市区	晓风印月1#配电室1#主变	10	800	640
8110	市区	绿地缤纷城1#配电室3#主变	10	800	465
8111	市区	兴隆7#变-	10	200	49
8112	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室1#主变	10	800	460
8113	市区	裕祥14#变	10	200	6
8114	市区	才塘3#变-	10	400	99
8115	市区	聚龙豪庭5#配电室1#主变	10	800	620
8116	市区	同心南苑3#配电室4#变	10	800	496
8117	市区	凤麟府1#配电室3#主变	10	800	577
8118	市区	联盟8#变(新)	10	200	38
8119	市区	红升34号变	10	200	79
8120	市区	北蒋集镇22#变	10	400	181
8121	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	42
8122	市区	世纪云谷3#配电室3#主变	10	630	315
8123	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8124	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	93
8125	市区	北蒋雨生18#变	10	200	59
8126	市区	庆西20#公用变	10	200	75
8127	市区	秦南福泉10#变	10	200	124
8128	市区	万户新村3#S5	10	500	88
8129	市区	世纪尚东府5#配电室1#主变	10	800	486
8130	市区	新陈27#变	10	200	103
8131	市区	南龙20#公用变	10	200	52
8132	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	104
8133	市区	中南7A佳期漫2#配电室1#主变	20	630	337
8134	市区	古元16#变-	10	200	70
8135	市区	水岸名都2#S2箱变主变	10	630	321
8136	市区	水岸名都3#S3箱变主变	10	630	256
8137	市区	义丰三官20#配变	10	200	32
8138	市区	阳光世纪园5#箱变主变	10	630	361
8139	市区	联盟9#变（新）	10	200	70
8140	市区	头灶11#变	10	400	17
8141	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	421
8142	市区	青年华都6#配电室1#变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8143	市区	聚珑东方1#配电室1#主变	10	800	604
8144	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	42
8145	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	160
8146	市区	新闸15#变	10	200	106
8147	市区	城市御墅1#开关站3#主变	10	800	439
8148	市区	城市御墅1#开关站4#主变	10	800	487
8149	市区	学中10#配变	10	400	239
8150	市区	荣沁苑小区南区3#配电室4#主变	10	800	560
8151	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室2#主变	20	800	358
8152	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	84
8153	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	88
8154	市区	长潘线中马1#箱变主变	10	500	71
8155	市区	荣沁苑小区南区4#配电室4#主变	10	800	560
8156	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	173
8157	市区	富力金禧家园A区8#配电室1#主变	10	800	433
8158	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	558
8159	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	53
8160	市区	冠亨名城2#开关站1#主变	10	800	336
8161	市区	潭溪37#公用变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8162	市区	爱琴海2#配电室3#主变	10	800	288
8163	市区	潘黄集镇42#箱变	10	500	290
8164	市区	王姚24号变	10	200	91
8165	市区	锦海家园南区2#配电室4#主变	10	800	350
8166	市区	新永1#变	10	200	118
8167	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	120
8168	市区	张庄创客田园变	10	200	47
8169	市区	双烈22#变	10	200	85
8170	市区	华通2#箱变	10	400	25
8171	市区	文璟臻苑2#配电室2#主变	10	800	395
8172	市区	东樾府4#配电室1#主变	10	800	528
8173	市区	珺悦府1#配电室1#主变	10	630	398
8174	市区	珺悦府1#配电室2#主变	10	630	338
8175	市区	珺悦府2#配电室1#主变	10	800	408
8176	市区	正东集中区三期2#变	10	500	289
8177	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	640
8178	市区	时杨10#配变	10	200	0
8179	市区	新冲5#配变	10	200	114
8180	市区	洋尖2#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8181	市区	友权01号变	10	200	9
8182	市区	城东宝龙A地块3#配电室2#主变	10	630	360
8183	市区	北龙莘野33#变	10	400	173
8184	市区	佳富25#	10	500	176
8185	市区	荣沁苑小区北区1#配电室3#主变	10	800	616
8186	市区	新园路29号充电站箱变主变	10	630	321
8187	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	0
8188	市区	庆元18号变	10	200	76
8189	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	466
8190	市区	荣沁苑小区南区1#配电室3#主变	10	630	448
8191	市区	万悦花园北区4#配电室2#主变	10	800	459
8192	市区	博雅文苑1#开关站2#主变	10	800	521
8193	市区	富力金禧家园A区2#配电室2#变压器	10	800	503
8194	市区	德喜花苑1#配电室4#主变	10	800	640
8195	市区	三永19#配变	10	200	98
8196	市区	前营23#变	10	200	76
8197	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	514
8198	市区	新街7#箱变	10	630	250
8199	市区	珺悦府2#配电室2#主变	10	800	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8200	市区	珺悦府3#配电室3#主变	10	800	416
8201	市区	珺悦府3#配电室1#主变	10	800	375
8202	市区	珺悦府3#配电室2#主变	10	800	422
8203	市区	珺悦府3#配电室4#主变	10	800	430
8204	市区	禾成花园西区1#配电室4#主变	10	800	526
8205	市区	世纪尚东府4#配电室2#主变	10	800	556
8206	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	115
8207	市区	青年华都3#配电室4#变	10	800	467
8208	市区	振兴28#变	10	200	0
8209	市区	新墩线新园路1#S1箱变主变	10	630	486
8210	市区	才塘1#变	10	200	69
8211	市区	才塘2#变	10	200	94
8212	市区	才塘4#变	10	400	204
8213	市区	兴隆13#变	10	200	70
8214	市区	兴隆1#变	10	200	116
8215	市区	兴隆4#变	10	200	101
8216	市区	兴隆5#变	10	315	167
8217	市区	兴隆8#变	10	200	62
8218	市区	兴隆14#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8219	市区	兴隆11#变	10	200	63
8220	市区	三尖6#变	10	400	8
8221	市区	青墩集镇1#变	10	400	0
8222	市区	青墩集镇3#变	10	400	75
8223	市区	龙碾2#变	10	400	61
8224	市区	龙碾3#变	10	200	51
8225	市区	龙碾4#变	10	200	29
8226	市区	陈井8#变	10	200	32
8227	市区	聚珑东方4#配电室1#主变	10	800	480
8228	市区	义丰胥仇26#配变	10	200	75
8229	市区	金大洋生活广场2#配电室2#主变	10	800	562
8230	市区	毛巾厂3#	10	400	88
8231	市区	烈士18号变	10	200	83
8232	市区	前进11#配变	10	200	70
8233	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	273
8234	市区	璀璨天城6#配电室3#主变	10	800	487
8235	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	594
8236	市区	万达华府9#配电室1#主变	10	800	359
8237	市区	富力金禧家园A区2#配电室4#变压器	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8238	市区	双林8#箱变主变	10	400	300
8239	市区	聚珑东方3#配电室3#开关	10	800	470
8240	市区	城区开发13#	10	315	98
8241	市区	南洋路S8箱变	10	500	194
8242	市区	工行宿舍	10	315	77
8243	市区	城区开发1#	10	400	95
8244	市区	城区开发2#变	10	400	83
8245	市区	城区开发3#	10	400	164
8246	市区	大冈集镇6#配变	10	315	0
8247	市区	抬头7#配变	10	200	99
8248	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	68
8249	市区	抬头4#配变	10	200	74
8250	市区	北蒋福泉4#变	10	200	26
8251	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	170
8252	市区	抬头5#配变	10	200	44
8253	市区	北蒋福泉3#变	10	200	50
8254	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	2
8255	市区	金贸	10	400	80
8256	市区	北蒋福泉9#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8257	市区	耿伙7#变	10	315	71
8258	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	63
8259	市区	北蒋福泉1#变	10	200	46
8260	市区	新征7#变	10	200	105
8261	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	157
8262	市区	新征2#变	10	400	97
8263	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	94
8264	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变1#主变	10	1000	136
8265	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	97
8266	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变2#主变	10	1000	460
8267	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	80
8268	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	131
8269	市区	新洋7#变	10	400	259
8270	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	42
8271	市区	兴农线大同4#配变	10	200	9
8272	市区	民强6#变	10	200	0
8273	市区	明朗5#配变	10	400	51
8274	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	1
8275	市区	二房产S7箱变	10	500	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8276	市区	三湾1#配变	10	200	7
8277	市区	环城东路S2	10	500	289
8278	市区	三湾11#配变	10	200	48
8279	市区	迎宾路菜场1#S4	10	500	210
8280	市区	劝业场S3箱变	10	500	144
8281	市区	三湾8#配变	10	400	182
8282	市区	三湾10#配变	10	200	88
8283	市区	鸿基花园2#S9	10	630	68
8284	市区	供电南村	10	500	178
8285	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	152
8286	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	110
8287	市区	水绿名苑小区变1#主变	10	1000	395
8288	市区	水绿名苑小区变2#主变	10	1000	319
8289	市区	集镇04号变	10	400	51
8290	市区	集镇06号变	10	400	66
8291	市区	集镇4# 变	10	400	150
8292	市区	吉爱6#配变	10	200	58
8293	市区	头灶2#变	10	200	98
8294	市区	义丰三庄3#配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8295	市区	龙碾6#变	10	400	2
8296	市区	龙碾8#变	10	200	16
8297	市区	盐中1#变	10	315	0
8298	市区	盐中2#变	10	400	39
8299	市区	青墩7#变	10	200	46
8300	市区	青墩1#变	10	200	15
8301	市区	青墩2#变	10	200	34
8302	市区	青墩8#变	10	200	12
8303	市区	才塘6#变	10	200	56
8304	市区	青墩4#变	10	200	85
8305	市区	青墩5#变	10	200	10
8306	市区	禾成花园东区2#配电室3#主变	10	800	640
8307	市区	京师东方花园3#配电室1#主变	10	630	305
8308	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	510
8309	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	384
8310	市区	水岸华庭小区1#配电室4#主变	10	800	461
8311	市区	水岸华庭小区1#配电室2#主变	10	800	348
8312	市区	洋桥11#变	10	630	80
8313	市区	城区开发12#	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8314	市区	吾悦和府润园1#配电室4#主变	10	800	475
8315	市区	明悦景庭1#开关站3#主变	10	630	486
8316	市区	禾成花园西区2#配电室3#主变	10	800	639
8317	市区	大洋箱变	10	500	391
8318	市区	万悦花园北区4#配电室3#主变	10	800	410
8319	市区	香江枫景名苑西区2#配电室2#主变	10	800	432
8320	市区	月康35#变	10	200	82
8321	市区	璀璨天城4#配电室2#主变	10	800	370
8322	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室3#主变	10	800	481
8323	市区	袁坎18号变	10	200	91
8324	市区	双元3#	10	400	133
8325	市区	拆迁配套公司	10	630	146
8326	市区	朝阳新村2#	10	315	208
8327	市区	朝阳北村3#	10	315	47
8328	市区	朝阳北村2#	10	400	315
8329	市区	军分区宿舍	10	400	278
8330	市区	军分区	10	800	398
8331	市区	市政府	10	315	123
8332	市区	双元10#	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8333	市区	三英7#	10	200	35
8334	市区	三英2#	10	400	128
8335	市区	鸿基1#	10	400	144
8336	市区	北蒋福泉2#变	10	200	43
8337	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	84
8338	市区	鸿基2#	10	400	189
8339	市区	北蒋红沥1#变	10	200	0
8340	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	54
8341	市区	鸿基4#	10	400	55
8342	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	138
8343	市区	北蒋红沥4#变	10	200	85
8344	市区	市区农机	10	400	83
8345	市区	北蒋红沥3#变	10	200	91
8346	市区	抬头8#配变	10	200	74
8347	市区	北蒋红沥6#变	10	200	99
8348	市区	民立5#变	10	400	183
8349	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	73
8350	市区	民立4#变	10	200	60
8351	市区	民立2#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8352	市区	光荣8#变	10	400	69
8353	市区	光荣7#变	10	400	23
8354	市区	永和4#变	10	200	105
8355	市区	光荣4#变	10	400	33
8356	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	96
8357	市区	永和1#变	10	200	121
8358	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	36
8359	市区	永和16#变	10	200	96
8360	市区	永和3#变	10	400	238
8361	市区	花川10#变	10	200	131
8362	市区	明朗6#配变	10	200	0
8363	市区	兴农线大同5#配变	10	200	52
8364	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	49
8365	市区	吉爱4#配变	10	100	4
8366	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	59
8367	市区	庆西4#公用变	10	200	55
8368	市区	集镇08号变	10	400	176
8369	市区	集镇07号变	10	400	161
8370	市区	五星2#变	10	400	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8371	市区	头灶5#变	10	200	57
8372	市区	头灶3#变	10	200	88
8373	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	196
8374	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	99
8375	市区	洋湾7#变	10	200	141
8376	市区	禾成花园东区2#配电室1#主变	10	800	494
8377	市区	人民路14#变	10	200	101
8378	市区	神龙充电桩1#	10	630	32
8379	市区	朗达铭苑3#配电室3#主变	10	800	460
8380	市区	干校公变.	10	500	361
8381	市区	文泽府邸3#配电室2#主变	10	630	420
8382	市区	聚龙豪庭2#配电室3#主变	10	800	604
8383	市区	通榆2#S7箱变主变	10	630	153
8384	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	513
8385	市区	刘垛11#变	10	400	0
8386	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	29
8387	市区	韩资园3#厂房1#公变	10	400	309
8388	市区	北蒋童成7#变	10	200	94
8389	市区	北蒋卢村5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8390	市区	北蒋卢村1#变	10	200	45
8391	市区	北蒋合兴5#变	10	200	43
8392	市区	北蒋合兴4#变	10	200	32
8393	市区	新港4#变	10	200	50
8394	市区	新港3	10	200	70
8395	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	0
8396	市区	秦南孙伙2#变	10	200	42
8397	市区	供电南村3#	10	315	156
8398	市区	秦南孙伙3#变	10	200	48
8399	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	68
8400	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	0
8401	市区	北蒋红沥5#变	10	200	0
8402	市区	县农机公司	10	400	157
8403	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	69
8404	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	60
8405	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	75
8406	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	72
8407	市区	正泰置业S19	10	630	278
8408	市区	花川1#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8409	市区	花川2#变	10	200	87
8410	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	64
8411	市区	花川4#变	10	200	110
8412	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	48
8413	市区	港东2#变	10	200	60
8414	市区	五星小区3#箱变主变	10	500	162
8415	市区	五星小区1#箱变主变	10	630	175
8416	市区	绍林8#变	10	200	94
8417	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	141
8418	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	120
8419	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	96
8420	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	31
8421	市区	庆福5#配变	10	200	41
8422	市区	庆福4#配变	10	200	42
8423	市区	庆福6#配变	10	200	69
8424	市区	莘野2#公用变	10	400	42
8425	市区	民胜9#配变	10	200	15
8426	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	19
8427	市区	义丰大范5#配变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8428	市区	头灶4#变	10	200	90
8429	市区	义丰大范4#配变	10	200	10
8430	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	55
8431	市区	利民1#变	10	200	84
8432	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	63
8433	市区	利民3#变	10	200	0
8434	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	46
8435	市区	才坝4#变	10	200	0
8436	市区	潘黄集镇11#变	10	315	0
8437	市区	郎郡苑小区3#欧变主变	10	400	183
8438	市区	心怡嘉园1#配电室4#主变	10	630	363
8439	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	204
8440	市区	大冈集镇46号配变	10	400	175
8441	市区	中路港街道5#变	10	200	66
8442	市区	东方商贸城1#配电室4#主变	10	800	541
8443	市区	金融城14#楼（地下）配电室3#主变	20	800	391
8444	市区	通榆北村六区S12箱变主变	10	500	252
8445	市区	荷塘月色7#配电室3#主变	10	800	536
8446	市区	三英17#变主变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8447	市区	工业园11#变	10	400	55
8448	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室2#主变	10	800	399
8449	市区	五星小区10#箱变主变	10	500	196
8450	市区	兴隆34#变	10	200	42
8451	市区	中南6C悦城1#配电室2#主变	20	630	372
8452	市区	鹿鸣学苑配电室4#主变	10	800	525
8453	市区	北蒋合兴3#变	10	200	47
8454	市区	北蒋童成2#变	10	100	4
8455	市区	北蒋童成1#变	10	400	112
8456	市区	北蒋童成9#变	10	200	10
8457	市区	新港2#变	10	200	30
8458	市区	热电1#	10	400	36
8459	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	79
8460	市区	新同1#变	10	200	67
8461	市区	五星小区2#箱变主变	10	630	250
8462	市区	绍林6#变	10	200	98
8463	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	80
8464	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	91
8465	市区	绍林10#变	10	160	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8466	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	52
8467	市区	毛巾厂5#	10	400	116
8468	市区	绍林9#变	10	200	60
8469	市区	莘野1#公用变	10	400	137
8470	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	49
8471	市区	莘野3#公用变	10	200	0
8472	市区	莘野5#公用变	10	200	12
8473	市区	莘野7#公用变	10	200	20
8474	市区	盐湾6#	10	250	156
8475	市区	圩洋4#变	10	400	240
8476	市区	集镇02号变	10	315	85
8477	市区	圩洋1#变	10	200	126
8478	市区	集镇05 号变	10	400	3
8479	市区	利民2#变	10	200	15
8480	市区	才坝5#变	10	200	42
8481	市区	才坝3#变	10	200	40
8482	市区	才坝6#变	10	200	109
8483	市区	美丽2#变	10	400	0
8484	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑2#变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8485	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	171
8486	市区	圣龙府3#配电室4#主变	10	800	640
8487	市区	冈中所凤楼村14号配变	10	200	82
8488	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	401
8489	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室2#主变	10	800	428
8490	市区	乡南8#变	10	200	57
8491	市区	吾悦和府沁园1#开关站1#主变	10	800	380
8492	市区	招元名邸3#配电室1#主变	10	800	571
8493	市区	悦洋花苑1#配电室1#主变	10	800	410
8494	市区	富港28#变	10	400	80
8495	市区	新河小区1#配变	10	400	40
8496	市区	新河小区2#配变	10	400	0
8497	市区	兴业线幼儿园1#公变	10	400	153
8498	市区	兴业线大兴2#小区公变	10	400	122
8499	市区	农贸市场2#变	10	200	9
8500	市区	制药厂宿舍1#公用变	10	400	81
8501	市区	制药厂宿舍2#公用变	10	400	121
8502	市区	洋湾3#配变	10	200	52
8503	市区	洋湾2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8504	市区	学校宾馆S5	10	500	342
8505	市区	生建2#配变	10	200	7
8506	市区	生建5#配变	10	200	63
8507	市区	新港1	10	200	61
8508	市区	风洋2#变	10	200	105
8509	市区	新港5#变	10	200	59
8510	市区	新港13#变	10	200	69
8511	市区	风洋3#变	10	200	114
8512	市区	陈台1#变	10	200	86
8513	市区	陈台10#变	10	200	125
8514	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	46
8515	市区	港东3#变	10	200	86
8516	市区	毛巾厂2#	10	400	118
8517	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	97
8518	市区	通榆南村3#	10	400	27
8519	市区	民生4#变	10	200	126
8520	市区	民生5#变	10	200	11
8521	市区	通榆南村1#	10	315	58
8522	市区	民生6#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8523	市区	通榆南村4#	10	315	0
8524	市区	东滩10#变	10	200	158
8525	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	4
8526	市区	东滩8#变	10	200	123
8527	市区	东滩7#变	10	200	85
8528	市区	学农线连心9#配变	10	200	27
8529	市区	思源27#配变	10	200	57
8530	市区	富民9#变	10	200	102
8531	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	0
8532	市区	富民10#变	10	200	78
8533	市区	富民13#变	10	200	44
8534	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	74
8535	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	146
8536	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	63
8537	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	89
8538	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	32
8539	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	0
8540	市区	庆西6#公用变	10	200	27
8541	市区	兴农线大成1#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8542	市区	兴农线大成2#配变	10	200	17
8543	市区	青墩6#变	10	100	18
8544	市区	集镇2#变	10	315	0
8545	市区	三尖4#变	10	160	23
8546	市区	盐中6#变	10	400	36
8547	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站1#主变	10	800	314
8548	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站2#主变	10	800	306
8549	市区	琥珀湾花园2#配电室3#主变	10	630	357
8550	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	2
8551	市区	兆顺18号变	10	400	139
8552	市区	紫御府开关站1#主变	10	800	420
8553	市区	紫御府开关站2#主变	10	800	398
8554	市区	三里11#变(新)	10	200	105
8555	市区	砖瓦厂S1	10	400	168
8556	市区	新洋9#变	10	400	192
8557	市区	跃进组团5#箱变	10	630	125
8558	市区	璀璨天城3#配电室3#主变	10	800	485
8559	市区	长坝菜场2#箱变	10	500	368
8560	市区	北龙16#箱变主变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8561	市区	聚龙豪庭2#配电室2#主变	10	800	562
8562	市区	金禧家园D区1#配电室1#变压器	10	800	538
8563	市区	盐铁佳苑3#配电室2#主变	10	800	640
8564	市区	豪德广场北地块配电室4#主变	10	630	385
8565	市区	三尖15#变	10	400	90
8566	市区	风洋7#变	10	400	261
8567	市区	公用8#配变	10	400	185
8568	市区	风洋9#变	10	100	30
8569	市区	风洋8#变	10	200	126
8570	市区	新港6#变	10	200	84
8571	市区	陈台3#变	10	200	65
8572	市区	陈台5#变	10	200	35
8573	市区	石华5#变	10	400	117
8574	市区	东滩9#变	10	200	127
8575	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	55
8576	市区	建工S7箱变主变	10	630	408
8577	市区	嘉日华2#S10箱变主变	10	500	243
8578	市区	嘉日华1#S11箱变主变	10	315	104
8579	市区	嘉日华3#S9箱变主变	10	315	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8580	市区	嘉日华4#S8箱变主变	10	315	51
8581	市区	洪祥1#	10	400	154
8582	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	46
8583	市区	古亭3#变	10	200	75
8584	市区	洪祥2#	10	315	47
8585	市区	富民12#变	10	200	68
8586	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	95
8587	市区	富民11#变	10	200	53
8588	市区	学农线连心6#配变	10	200	26
8589	市区	莘野8#公用变	10	200	99
8590	市区	金陈5#变	10	400	85
8591	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	115
8592	市区	庆西7#公用变	10	200	71
8593	市区	凤南4#公用变	10	200	74
8594	市区	凤南2#公用变	10	200	0
8595	市区	凤南3#公用变	10	200	43
8596	市区	义丰三庄1#配变	10	200	20
8597	市区	利民7#变	10	200	133
8598	市区	凤南6#公用变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8599	市区	头灶7#变	10	200	2
8600	市区	头灶6#变	10	200	56
8601	市区	头灶8#变	10	200	0
8602	市区	文景苑S2	10	630	227
8603	市区	头灶10#变	10	400	265
8604	市区	新界1#变	10	400	0
8605	市区	新界2#变	10	315	64
8606	市区	三尖5#变	10	400	0
8607	市区	洋湾1#变	10	200	38
8608	市区	月青1#变	10	200	1
8609	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	48
8610	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室1#主变	10	630	259
8611	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室3#主变	10	630	334
8612	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室2#主变	10	630	320
8613	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室4#主变	10	630	396
8614	市区	新日月8#箱变08	10	630	157
8615	市区	新日月16#箱变001	10	630	227
8616	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	0
8617	市区	驿龙华府小区1#配电室1#主变	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8618	市区	陈台22#变（新）	10	400	157
8619	市区	八菱花园2#箱变主变	10	500	173
8620	市区	博雅文苑4#配电室4#主变	10	800	640
8621	市区	鞍湖集镇18#	10	400	201
8622	市区	璀璨天城2#配电室1#主变	10	800	329
8623	市区	民权5#变	10	400	228
8624	市区	大洋湾新城7#配电室2#主变	10	800	526
8625	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	249
8626	市区	兴业线好人缘公变	10	400	78
8627	市区	兴业线中大三协公变	10	400	0
8628	市区	新港7#变	10	200	75
8629	市区	毓东组团	10	630	126
8630	市区	文港2#	10	400	78
8631	市区	新港8#变	10	200	69
8632	市区	新港10#变	10	200	59
8633	市区	新港11#变	10	200	115
8634	市区	新港12#变	10	200	109
8635	市区	集镇10#配变.	10	400	8
8636	市区	胜利2#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8637	市区	胜利1#配变	10	200	4
8638	市区	集镇3#配变	10	400	145
8639	市区	胜利3#配变	10	200	0
8640	市区	光明2#配变	10	400	28
8641	市区	石华12	10	200	102
8642	市区	石华14#变	10	200	12
8643	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变1#主变	10	1000	374
8644	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变2#主变	10	1000	325
8645	市区	蟒南8#变	10	200	0
8646	市区	蟒南9#变	10	200	81
8647	市区	正东4#变	10	200	83
8648	市区	盐东3	10	315	112
8649	市区	盐东1#变	10	400	107
8650	市区	黄海2#变	10	315	55
8651	市区	盐海1#变	10	400	0
8652	市区	新桥4#变	10	200	0
8653	市区	新桥5#变	10	200	95
8654	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	82
8655	市区	新桥7#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8656	市区	新桥8#变	10	400	152
8657	市区	新桥9#变	10	200	0
8658	市区	学农线陈祁1#配变	10	200	43
8659	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	111
8660	市区	潭溪6#公用变	10	200	0
8661	市区	顺北2#公用变	10	200	29
8662	市区	潭溪5#公用变	10	200	39
8663	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	132
8664	市区	盐师S10	10	500	274
8665	市区	新界3#变	10	200	24
8666	市区	新界5#变	10	250	31
8667	市区	新界6#变	10	200	8
8668	市区	新界7#变	10	400	137
8669	市区	义丰大范3#配变	10	200	43
8670	市区	头灶9#变	10	200	43
8671	市区	义丰大范2#配变	10	200	0
8672	市区	月青2#变	10	400	96
8673	市区	月青3#变	10	200	22
8674	市区	月青4#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8675	市区	月青5#变	10	200	0
8676	市区	月青6#变	10	400	243
8677	市区	洋湾3#变	10	200	51
8678	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	78
8679	市区	集中居住区5#箱变	10	630	286
8680	市区	六合路1#箱变主变	10	630	261
8681	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	82
8682	市区	悦隽时代1#配电室3#主变	10	800	513
8683	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	391
8684	市区	璀璨天城5#配电室2#主变	10	800	416
8685	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室2#主变	10	800	480
8686	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	446
8687	市区	城东宝龙A地块3#配电室1#主变	10	630	374
8688	市区	同心西苑配电室4#主变	10	800	462
8689	市区	悦珑湾9#配电室2#主变	10	800	515
8690	市区	华樾花园1#配电室4#主变	10	800	350
8691	市区	金水湾2#小区变1#主变	10	800	399
8692	市区	金水湾2#小区变2#主变	10	800	293
8693	市区	新场6#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8694	市区	新场7#变	10	200	8
8695	市区	风洋1#变	10	200	52
8696	市区	郊招3#	10	315	46
8697	市区	集镇6#配变	10	400	259
8698	市区	绍林4#变	10	200	127
8699	市区	绍林5#变	10	200	129
8700	市区	江动厂宿舍S6箱变主变	10	400	198
8701	市区	棉麻宿舍	10	500	211
8702	市区	亮月街S5箱变主变	10	500	138
8703	市区	危旧房改造中心S4	10	400	128
8704	市区	绍林18#变	10	200	62
8705	市区	集镇07#配变	10	400	4
8706	市区	野陆2#配变	10	400	90
8707	市区	野陆3#配变	10	200	78
8708	市区	富港5#配变	10	200	83
8709	市区	富港6#配变	10	400	160
8710	市区	光明5#配变	10	200	0
8711	市区	盐海4#	10	400	131
8712	市区	盐海3#	10	315	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8713	市区	盐海1#	10	400	38
8714	市区	电教馆1#S9箱变	10	500	195
8715	市区	光明4#配变	10	200	60
8716	市区	文港组团S3箱变	10	500	33
8717	市区	农校宿舍S4箱变	10	500	119
8718	市区	人民路3#变	10	50	0
8719	市区	南映6#变	10	200	77
8720	市区	民航1#变	10	400	110
8721	市区	秦南灯塔8#杆上配变	10	200	128
8722	市区	秦南灯塔9#变	10	200	93
8723	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	85
8724	市区	富港7#配变	10	400	62
8725	市区	大冈富港8#配变	10	400	9
8726	市区	大冈联合村3#配变	10	200	48
8727	市区	新港9#变	10	200	68
8728	市区	大冈联合村4#配变	10	200	83
8729	市区	公用10#配变	10	200	41
8730	市区	大冈联合村1#配变	10	200	35
8731	市区	大冈联合村2#配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8732	市区	公用1#配变	10	400	0
8733	市区	孙英6#配变	10	200	42
8734	市区	孙英4#配变	10	400	149
8735	市区	孙英7#配变	10	200	24
8736	市区	孙英8#配变	10	200	0
8737	市区	孙英3#配变	10	200	60
8738	市区	孙英12#配变	10	400	11
8739	市区	袁邵7#配变	10	200	10
8740	市区	学农线陈祁2#配变	10	200	53
8741	市区	新桥10#变	10	400	257
8742	市区	学农线陈祁3#配变	10	200	0
8743	市区	学农线略沿4#配变	10	200	34
8744	市区	民权3#变	10	200	74
8745	市区	民权4#变	10	200	62
8746	市区	潭溪4#公用变	10	200	0
8747	市区	潭溪1#公用变	10	200	30
8748	市区	潭溪2#公用变	10	200	0
8749	市区	圩洋2#变	10	200	52
8750	市区	义丰集镇7#配变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8751	市区	义丰集镇1#配变	10	400	54
8752	市区	义丰集镇6#配变	10	400	55
8753	市区	义丰石庄2#配变	10	400	15
8754	市区	洋湾2#变	10	400	4
8755	市区	洋湾4#变	10	125	10
8756	市区	洋湾5#变	10	200	139
8757	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	292
8758	市区	江动厂宿舍2#S10箱变主变	10	630	250
8759	市区	工业园27#变	10	400	200
8760	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	95
8761	市区	中东17#配变	10	400	72
8762	市区	中意房产3#欧变	10	630	12
8763	市区	冈中所民生村23号配变	10	200	50
8764	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	582
8765	市区	麟南26#变	10	200	38
8766	市区	禾成花园西区2#配电室1#主变	10	800	473
8767	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	417
8768	市区	小洋湾南园1#配电室2#主变	10	800	400
8769	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8770	市区	小洋湾南园1#配电室4#主变	10	800	295
8771	市区	永嘉小区二期1#箱变配电变压器	10	400	242
8772	市区	新场8#变	10	200	5
8773	市区	龙桥4#变	10	200	29
8774	市区	龙桥5#变	10	200	97
8775	市区	新南2#变	10	200	99
8776	市区	三灶8#变	10	200	122
8777	市区	龙桥6#变	10	200	111
8778	市区	学富线园埭3#配变	10	200	78
8779	市区	学富线园埭5#配变	10	200	98
8780	市区	广联置业	10	630	236
8781	市区	大兴别墅	10	315	16
8782	市区	学富线蒋河6#配变	10	400	154
8783	市区	学富线蒋河5#配变	10	200	0
8784	市区	光荣6#变	10	400	214
8785	市区	工业园15#变	10	80	14
8786	市区	工业园13#变	10	315	58
8787	市区	工业园5#变	10	400	186
8788	市区	工业园9#变	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8789	市区	东南1#配变	10	400	153
8790	市区	东南7#配变	10	200	79
8791	市区	同兴6#配变	10	200	0
8792	市区	富港9#配变	10	400	179
8793	市区	同兴7#配变	10	200	29
8794	市区	富港3#配变	10	200	90
8795	市区	同兴1#配变	10	200	60
8796	市区	同兴4#配变	10	200	34
8797	市区	同兴3#配变	10	100	0
8798	市区	戴伙2#配变	10	100	0
8799	市区	戴伙3#配变	10	400	169
8800	市区	滩涂3#	10	400	166
8801	市区	永新路1#变	10	400	114
8802	市区	民航5#变	10	200	86
8803	市区	民航8#变	10	200	150
8804	市区	新街5#变	10	400	14
8805	市区	民航12#变	10	200	160
8806	市区	新街14#变	10	200	26
8807	市区	民航17	10	200	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8808	市区	大冈联合村5#变	10	200	9
8809	市区	永宁商住楼箱变主变	10	315	0
8810	市区	伍龙03号变	10	400	151
8811	市区	伍龙04号变	10	400	229
8812	市区	大冈联合村6#配变	10	200	0
8813	市区	大冈联合村7#配变	10	200	46
8814	市区	伍龙06号变	10	200	55
8815	市区	大冈联合村8#配变	10	200	56
8816	市区	盐海2#变	10	400	91
8817	市区	三尖1#变	10	400	0
8818	市区	兴农线陈祁5#配变	10	200	25
8819	市区	学农线陈祁6#配变	10	200	33
8820	市区	黄海3#变	10	400	24
8821	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	31
8822	市区	潭溪3#公用变	10	200	0
8823	市区	义丰迎阳4#配变	10	400	44
8824	市区	港海明珠2#配电室3#主变	10	800	576
8825	市区	中东18#配变	10	200	97
8826	市区	红郡府1#用户开关站1#主变	10	630	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8827	市区	四季金辉1#开关站1#主变	20	800	355
8828	市区	四季金辉1#开关站2#主变	20	800	388
8829	市区	潘黄宝才6#变.	10	400	87
8830	市区	艳阳16#配变	10	200	87
8831	市区	永嘉小区二期2#箱变配电变压器	10	400	203
8832	市区	龙桥9#箱变主变	10	400	309
8833	市区	在水一方誉府4#配电室4#主变	10	800	640
8834	市区	盐铁佳苑2#配电室2#主变	10	800	411
8835	市区	都市铭城1#配电室1#主变	10	800	384
8836	市区	东南4#配变	10	200	81
8837	市区	中东1#配变	10	200	75
8838	市区	计量局S7	10	500	123
8839	市区	开发公司4#	10	315	10
8840	市区	法院宿舍	10	315	196
8841	市区	开发公司1#	10	315	15
8842	市区	开发公司2#	10	400	247
8843	市区	东方花园1#S6	10	500	143
8844	市区	东方花园2#S5	10	500	129
8845	市区	建设局	10	315	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8846	市区	城区党校S4箱变	10	500	383
8847	市区	城区党校1#	10	400	200
8848	市区	盐城小学箱变	10	400	313
8849	市区	锦江冠城S2	10	500	102
8850	市区	环城5#	10	400	154
8851	市区	中级法院	10	400	209
8852	市区	农垦宿舍	10	400	130
8853	市区	北闸12#	10	400	269
8854	市区	丰乐4#配变	10	200	49
8855	市区	金海S5	10	500	287
8856	市区	戴伙4#配变	10	100	14
8857	市区	戴伙5#配变	10	200	86
8858	市区	阳光花园北S2箱变	10	400	133
8859	市区	农民街2#	10	400	98
8860	市区	农民街3#	10	400	296
8861	市区	农民街1#	10	400	131
8862	市区	永新路3#变	10	80	23
8863	市区	伍佑集镇5#变	10	400	107
8864	市区	伍佑集镇3#变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8865	市区	伍佑集镇13#变	10	400	207
8866	市区	新街12#变	10	200	116
8867	市区	大星南路(低压光伏)	10	400	145
8868	市区	化工中专公用变	10	400	239
8869	市区	育才	10	400	111
8870	市区	伍龙05号变	10	200	82
8871	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	135
8872	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	84
8873	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	38
8874	市区	友权06号变	10	200	95
8875	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	14
8876	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	79
8877	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	48
8878	市区	袁邵6#配变	10	100	0
8879	市区	袁邵5#配变	10	200	0
8880	市区	袁邵8#变	10	200	10
8881	市区	袁邵3#配变	10	400	236
8882	市区	袁邵1#配变	10	200	38
8883	市区	潭田1#公用变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8884	市区	月康1#变	10	200	4
8885	市区	月康2#变	10	200	0
8886	市区	金辉优步花苑1#配电室1#主变	10	800	444
8887	市区	长坝新村公用变	10	400	192
8888	市区	宏图伟厦6#箱变主变	10	630	295
8889	市区	养殖场7#变	10	200	107
8890	市区	海洋7#变	10	200	49
8891	市区	绿洲半岛小区3#配电室3#变	10	630	358
8892	市区	美岸华庭2#配电室2#主变	10	800	638
8893	市区	前进13#S8箱变主变	10	500	3
8894	市区	日月星城3#配电室1#主变	10	800	403
8895	市区	日月星城3#配电室2#主变	10	800	375
8896	市区	日月星城3#配电室3#主变	10	800	437
8897	市区	日月星城3#配电室4#主变	10	800	374
8898	市区	天璟府1#开关站2#主变	10	800	371
8899	市区	红郡府1#用户配电室3#主变	10	800	300
8900	市区	都市铭城1#配电室2#主变	10	800	338
8901	市区	都市铭城开关站1#主变	10	800	360
8902	市区	都市铭城开关站2#主变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8903	市区	义丰三官16#配变	10	200	59
8904	市区	新街36#变	10	630	416
8905	市区	环城房产1#S4	10	500	0
8906	市区	环城房产2#S3	10	500	20
8907	市区	城区房产S2	10	630	259
8908	市区	丝绸公司宿舍S1	10	315	124
8909	市区	盐湾2#	10	400	267
8910	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	97
8911	市区	卧龙3#配变	10	315	104
8912	市区	卧龙4#配变	10	315	39
8913	市区	野陆4#配变	10	200	76
8914	市区	佳富2#配变	10	200	50
8915	市区	二生资宿舍	10	400	13
8916	市区	亚太S4	10	500	278
8917	市区	开东线伏河路1#变	10	30	15
8918	市区	佳富3#配变	10	200	72
8919	市区	亨达商业街4#S6	10	500	53
8920	市区	师专3#公用变	10	400	141
8921	市区	洪义2#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8922	市区	师专5#	10	200	33
8923	市区	洪义4#变	10	200	82
8924	市区	大星浴城	10	315	252
8925	市区	洪义1#变	10	200	82
8926	市区	洪义3#变	10	200	75
8927	市区	师专2#公用变	10	400	76
8928	市区	洋尖5#变	10	200	48
8929	市区	师专1#	10	315	108
8930	市区	洋尖3#变	10	200	88
8931	市区	经贸学院	10	315	109
8932	市区	正丰02号变	10	100	21
8933	市区	正丰01号变	10	200	144
8934	市区	袁邵4#配变	10	200	30
8935	市区	袁邵9#配变	10	200	111
8936	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	92
8937	市区	三湾4#配变	10	200	47
8938	市区	鞍湖刘格2号	10	200	108
8939	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	22
8940	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8941	市区	滨河线新丰小区变1#主变	10	1000	192
8942	市区	滨河线新丰小区变2#主变	10	1000	418
8943	市区	滨河线新丰小区变3#主变	10	1000	447
8944	市区	滨河线新丰小区变4#主变	10	1000	465
8945	市区	月康3#变	10	400	92
8946	市区	月康5#变	10	200	54
8947	市区	月康6#变	10	200	53
8948	市区	月康7#变	10	200	92
8949	市区	永和17#变	10	200	76
8950	市区	日月星城4#配电室1#主变	10	630	248
8951	市区	日月星城4#配电室2#主变	10	630	272
8952	市区	日月星城4#配电室3#主变	10	630	264
8953	市区	日月星城4#配电室4#主变	10	630	263
8954	市区	吴徐17#配变	10	200	0
8955	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室1#变	10	800	568
8956	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室3#变	10	800	481
8957	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室2#变	10	800	535
8958	市区	兴诚家园1#箱变主变	10	500	187
8959	市区	兴诚家园2#箱变主变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8960	市区	亨达商业街3#S7	10	500	224
8961	市区	集仙S9	10	630	388
8962	市区	望海大厦	10	500	345
8963	市区	胜利1#	10	500	336
8964	市区	江南置业S3	10	500	340
8965	市区	佳富5#配变	10	100	9
8966	市区	佳富6#配变	10	200	69
8967	市区	佳富7#配变	10	200	59
8968	市区	佳富8#配变	10	400	24
8969	市区	佳富9#配变	10	200	9
8970	市区	丰乐6#配变	10	200	65
8971	市区	新永6#变	10	200	59
8972	市区	新永3#变	10	200	49
8973	市区	新永2#变	10	200	0
8974	市区	新永5#变	10	200	67
8975	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	114
8976	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	0
8977	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	26
8978	市区	万户新村2#	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8979	市区	洋尖4#变	10	200	55
8980	市区	蟒南10#变	10	400	226
8981	市区	正丰03号变	10	100	30
8982	市区	蟒南1#变	10	200	119
8983	市区	正丰05号变	10	200	128
8984	市区	鞍湖张本4#变	10	200	54
8985	市区	三湾5#配变	10	200	0
8986	市区	学农线陈祁4#配变	10	200	81
8987	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	148
8988	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	208
8989	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	0
8990	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	32
8991	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	18
8992	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	67
8993	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	92
8994	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	122
8995	市区	盐南	10	630	214
8996	市区	月康4#变	10	200	12
8997	市区	月康9#变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8998	市区	月康10#变	10	200	9
8999	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	276
9000	市区	前进小区S15箱变主变	10	500	121
9001	市区	桃李春风江南里开关站1#主变	10	800	508
9002	市区	圣龙府2#配电室2#主变	10	800	485
9003	市区	新港湾3#S21箱变	10	500	153
9004	市区	长坝3#箱变	10	500	237
9005	市区	冈中所民生村24号配变	10	200	114
9006	市区	东徐3#箱变	10	400	280
9007	市区	世纪尚东府5#配电室2#主变	10	800	536
9008	市区	万悦花园北区4#配电室4#主变	10	800	503
9009	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室4#变	10	800	610
9010	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室1#变	10	800	555
9011	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室2#变	10	800	551
9012	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室3#变	10	800	574
9013	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室4#变	10	800	559
9014	市区	港海明珠1#配电室1#主变	10	630	368
9015	市区	阆院箱变	10	630	326
9016	市区	拖拉机厂东宿舍	10	315	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9017	市区	悦达房产1#S10箱变主变	10	500	101
9018	市区	万户新村6#	10	315	70
9019	市区	万户新村7#	10	315	23
9020	市区	万户新村4#	10	400	0
9021	市区	万户新村5#	10	315	5
9022	市区	万户新村8#	10	400	0
9023	市区	万户新村9#	10	400	0
9024	市区	建银房产	10	400	98
9025	市区	清华园S3	10	630	67
9026	市区	盐阜医院2#S7	10	315	247
9027	市区	东升2#	10	400	220
9028	市区	二汽	10	630	149
9029	市区	东升1#(低压光伏)	10	400	9
9030	市区	货运公司宿舍S16	10	500	159
9031	市区	森风S14箱变主变	10	630	362
9032	市区	局浴室	10	630	265
9033	市区	体育馆2#	10	315	118
9034	市区	体育馆1#	10	315	45
9035	市区	华通4#	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9036	市区	水利宿舍	10	315	103
9037	市区	玉新小区1#变	10	400	134
9038	市区	万胜西公用变	10	400	305
9039	市区	万胜15#变	10	400	263
9040	市区	玉新小区4#变	10	100	66
9041	市区	正丰06号变	10	200	156
9042	市区	蟒南2#变	10	200	15
9043	市区	正丰09号变	10	100	0
9044	市区	民强1#变	10	400	30
9045	市区	民强3#配变	10	200	0
9046	市区	鞍湖张本1号	10	200	36
9047	市区	潭溪7#公用变	10	200	58
9048	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	24
9049	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	70
9050	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	33
9051	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	0
9052	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	169
9053	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	52
9054	市区	经济适用房小区配电室1#主变	10	1000	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9055	市区	经济适用房小区配电室2#主变	10	1000	334
9056	市区	月康12#变	10	200	31
9057	市区	月康13#变	10	200	88
9058	市区	月康14#变	10	200	33
9059	市区	月康15#变	10	200	102
9060	市区	义丰石庄3#配变	10	200	60
9061	市区	月康16#变	10	200	105
9062	市区	正东1#变	10	200	99
9063	市区	自然线方向1#变	10	200	69
9064	市区	方向2#变	10	200	31
9065	市区	方向3#变	10	200	73
9066	市区	方向4#变	10	200	79
9067	市区	方向5#变	10	200	25
9068	市区	方向6#变	10	400	180
9069	市区	龙湖天奕2#配电室1#主变	10	800	639
9070	市区	西城逸品小区4#变变压器	10	630	144
9071	市区	悦达汽车广场北区3#配电室1#主变	10	800	604
9072	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	219
9073	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9074	市区	创元金域6#配电室1#主变	10	800	503
9075	市区	创元金域6#配电室2#主变	10	800	482
9076	市区	创元金域6#配电室3#主变	10	800	514
9077	市区	创元金域6#配电室4#主变	10	800	487
9078	市区	创元金域5#配电室1#主变	10	800	337
9079	市区	创元金域5#配电室2#主变	10	800	421
9080	市区	创元金域5#配电室3#主变	10	800	437
9081	市区	创元金域5#配电室4#主变	10	800	443
9082	市区	琥珀湾花园1#配电室4#主变	10	630	343
9083	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	411
9084	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	120
9085	市区	悦达房产2#S9箱变主变	10	500	295
9086	市区	悦达房产3#S8箱变主变	10	500	219
9087	市区	沙井头1#	10	630	147
9088	市区	沙井头2#	10	630	218
9089	市区	众意超市	10	500	210
9090	市区	市政房产2#S14箱变	10	630	269
9091	市区	悦达东园1#S2	10	630	248
9092	市区	悦达东园2#S1	10	630	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9093	市区	城区房产1#	10	400	41
9094	市区	五交化宿舍S7主变	10	630	102
9095	市区	资源开发局	10	400	130
9096	市区	防疫站1#	10	400	140
9097	市区	旭日家园	10	500	79
9098	市区	海龙组团	10	630	111
9099	市区	供电北村1#	10	500	257
9100	市区	菜场	10	315	99
9101	市区	河夹线周伙1#配变	10	200	85
9102	市区	丰乐1#配变	10	200	33
9103	市区	丰乐3#配变	10	200	56
9104	市区	光华1#配变	10	315	76
9105	市区	五星8#	10	400	285
9106	市区	民强2#配变	10	200	68
9107	市区	民强7#配变	10	200	98
9108	市区	民强8#配变	10	315	182
9109	市区	李庄4#配变	10	200	0
9110	市区	李庄8#配变	10	200	70
9111	市区	李庄7#配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9112	市区	鞍湖张本6#变	10	200	52
9113	市区	鞍湖张本7号变	10	200	124
9114	市区	潭溪8#公用变	10	200	8
9115	市区	南龙9#公用变	10	200	42
9116	市区	南龙8#公用变	10	200	7
9117	市区	南龙3#公用变	10	315	62
9118	市区	南龙7#公用变	10	200	0
9119	市区	南龙5#公用变	10	315	110
9120	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	72
9121	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	60
9122	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	8
9123	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	0
9124	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	10
9125	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	0
9126	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	21
9127	市区	方向7#变	10	200	0
9128	市区	义丰永新4#配变	10	200	95
9129	市区	方向14#变	10	200	79
9130	市区	义丰永新3#配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9131	市区	义丰永新1#配变	10	200	90
9132	市区	方向11#变	10	200	52
9133	市区	凤麟府4#配电室4#主变	10	800	498
9134	市区	京师东方花园3#配电室3#主变	10	630	273
9135	市区	伍港14号变	10	200	60
9136	市区	同心南苑1#配电室1#变	10	800	516
9137	市区	世纪尚东府4#配电室4#主变	10	800	588
9138	市区	众想14#	10	400	85
9139	市区	盐中东宿舍	10	400	212
9140	市区	城区房产2#	10	315	132
9141	市区	城区房产3#	10	400	213
9142	市区	凌桥1#	10	630	121
9143	市区	凌桥3#	10	630	361
9144	市区	海龙1#	10	400	0
9145	市区	凌桥2#	10	630	0
9146	市区	审计局S3	10	630	95
9147	市区	商检局1#	10	400	92
9148	市区	城区政府1#S6箱变主变	10	500	305
9149	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9150	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	96
9151	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	92
9152	市区	双烈5#变	10	200	17
9153	市区	双烈6#变	10	160	18
9154	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	24
9155	市区	勤加3#配变	10	200	4
9156	市区	双烈7#变	10	200	54
9157	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	0
9158	市区	勤加2#配变	10	400	229
9159	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	63
9160	市区	勤加9#配变	10	200	57
9161	市区	勤加5#配变	10	200	65
9162	市区	堤西2#变	10	200	62
9163	市区	兴农线大同6#配变	10	200	49
9164	市区	李庄6#配变	10	200	19
9165	市区	沿河S5箱变	10	315	58
9166	市区	民主菜场S8箱变	10	500	164
9167	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	87
9168	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9169	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	54
9170	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	51
9171	市区	南龙2#公用变	10	400	0
9172	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	84
9173	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	120
9174	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	177
9175	市区	曙光1#变	10	400	35
9176	市区	曙光2	10	400	0
9177	市区	南龙6#公用变	10	200	84
9178	市区	南龙4#公用变	10	200	0
9179	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	109
9180	市区	顺北9#公用变	10	400	237
9181	市区	龙兴3#公用变	10	400	269
9182	市区	龙兴4#公用变	10	200	31
9183	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	103
9184	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	149
9185	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	54
9186	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	167
9187	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9188	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	120
9189	市区	新墩小区变1#	10	500	219
9190	市区	新墩小区变2#	10	500	109
9191	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	48
9192	市区	集镇5#变	10	400	0
9193	市区	潭尖8#变	10	200	0
9194	市区	方向8#变	10	200	15
9195	市区	方向12#变	10	200	19
9196	市区	古元1#变	10	200	80
9197	市区	古元2#变	10	200	48
9198	市区	解放东路小区2#主变	10	800	268
9199	市区	解放东路小区1#主变	10	800	57
9200	市区	古元7#变	10	200	101
9201	市区	古元4#变	10	200	74
9202	市区	古元5#变	10	200	83
9203	市区	古元6#变	10	200	56
9204	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	118
9205	市区	和润花园开关站1#主变	10	800	604
9206	市区	市政配电室1#主变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9207	市区	市政配电室2#主变	10	800	447
9208	市区	义丰集镇23#配变	10	400	112
9209	市区	万达华府7#配电室2#主变	10	800	369
9210	市区	荣悦华府2#配电室2#主变	10	800	637
9211	市区	潘黄宝才20#变	10	200	0
9212	市区	袁河12#变	10	200	71
9213	市区	庆中1#	10	400	114
9214	市区	庆中2#	10	315	5
9215	市区	勤加6#配变	10	200	102
9216	市区	护陇居委会4#配变	10	200	6
9217	市区	勤加7#配变	10	200	82
9218	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	0
9219	市区	抬头10#配变	10	100	1
9220	市区	北蒋合兴6#变	10	200	94
9221	市区	双烈1#变	10	200	56
9222	市区	抬头11#配变	10	200	66
9223	市区	北蒋合兴1#变	10	200	90
9224	市区	双烈2#变	10	200	47
9225	市区	抬头6#配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9226	市区	公安局宿舍	10	315	118
9227	市区	新永7#变	10	80	54
9228	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	0
9229	市区	兴农线连心10#配变	10	200	14
9230	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	72
9231	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	70
9232	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	82
9233	市区	北龙5#公用变	10	200	35
9234	市区	庆西2#公用变	10	200	9
9235	市区	优抚S17	10	630	162
9236	市区	市政府人民路宿舍	10	630	175
9237	市区	物控1#S14箱变主变	10	630	249
9238	市区	物控2#S13箱变主变	10	630	114
9239	市区	金属公司	10	630	134
9240	市区	鸿基花园1#S10	10	315	36
9241	市区	建银房产S1	10	500	132
9242	市区	潭尖1#变	10	200	0
9243	市区	自然1#变	10	200	79
9244	市区	自然4#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9245	市区	自然5#变	10	200	85
9246	市区	自然7#变	10	200	33
9247	市区	自然8#变	10	200	95
9248	市区	自然3#变	10	200	0
9249	市区	自然9#变	10	200	120
9250	市区	潭尖4#变	10	200	48
9251	市区	龙碾9#变	10	200	0
9252	市区	陈井1#变	10	200	91
9253	市区	正东2#变	10	200	65
9254	市区	正东3#变	10	200	54
9255	市区	正东5#变	10	200	33
9256	市区	陈井2#变	10	200	61
9257	市区	陈井3#变	10	200	87
9258	市区	陈井4#变	10	400	217
9259	市区	陈井5#变	10	200	23
9260	市区	陈井7#变	10	200	18
9261	市区	金陈14#变	10	400	209
9262	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	542
9263	市区	万泰时代城5#配电室1#主变	10	630	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9264	市区	万泰时代城5#配电室3#主变	10	630	179
9265	市区	万泰时代城5#配电室4#主变	10	630	261
9266	市区	万泰时代城5#配电室2#主变	10	630	317
9267	市区	义丰红星6#配变	10	200	36
9268	市区	义丰永新5#配变	10	200	65
9269	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	31
9270	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	27
9271	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	23
9272	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	19
9273	市区	庆丰7#配变	10	200	80
9274	市区	义丰三官7#配变	10	400	198
9275	市区	正洋1#配变	10	200	0
9276	市区	清逸苑	10	500	0
9277	市区	正洋3#配变	10	200	40
9278	市区	正洋2#配变	10	200	59
9279	市区	正洋4#配变	10	200	50
9280	市区	正洋5#配变	10	200	30
9281	市区	潘黄宝才13#变	10	400	0
9282	市区	潘黄宝才5#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9283	市区	紫元线怡园S10箱变	10	630	245
9284	市区	紫元线怡园S11箱变	10	630	203
9285	市区	平板厂6#	10	315	235
9286	市区	市级机关管理局2#	10	315	109
9287	市区	兴农线陈祁9#配变	10	200	62
9288	市区	紫元线家发S3箱变	10	400	162
9289	市区	明城线高力广场S25箱变	10	500	124
9290	市区	明城线高力广场S26箱变	10	500	164
9291	市区	人民路6#变	10	315	149
9292	市区	新永9#变	10	200	42
9293	市区	冈中所民生村14号配变	10	315	100
9294	市区	冈中所同桂村7号配变	10	400	109
9295	市区	冈中所杨韦村12号配变	10	200	17
9296	市区	冈中所杨韦村11号配变	10	200	24
9297	市区	冈中所集镇8号配变	10	315	162
9298	市区	冈中所花吉村13号配变	10	200	83
9299	市区	金庭苑B区1#箱变主变	10	800	427
9300	市区	金庭苑B区2#箱变主变	10	500	235
9301	市区	光明7#配变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9302	市区	大冈集镇015#配变	10	315	52
9303	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室4#主变	10	800	412
9304	市区	大星17#变	10	400	315
9305	市区	小洋湾东园配电室4#主变	10	630	343
9306	市区	耿伙15#	10	400	82
9307	市区	工人新村S6	10	500	275
9308	市区	红星家具建材中心东区配电室1#主变	10	800	450
9309	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	59
9310	市区	义丰红星7#配变	10	200	131
9311	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	111
9312	市区	力光线新墩四组公变	10	400	202
9313	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	78
9314	市区	力光线三墩五组公变	10	315	150
9315	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	75
9316	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	86
9317	市区	力光线三墩四组公变	10	200	128
9318	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	105
9319	市区	义丰三庄6#配变	10	200	87
9320	市区	潘黄集镇9#变	10	315	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9321	市区	李灶2#配变	10	200	90
9322	市区	潘黄刘朋9#变	10	400	77
9323	市区	葛武富王4#配变	10	200	0
9324	市区	葛武2#配变	10	400	68
9325	市区	葛武3#配变	10	200	0
9326	市区	月青7#变	10	200	24
9327	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	117
9328	市区	新民村10#变	10	315	177
9329	市区	石华15#变	10	200	8
9330	市区	陈井9#变	10	200	103
9331	市区	南映13#变	10	100	14
9332	市区	南映14#变	10	100	3
9333	市区	南映15#变	10	100	1
9334	市区	南映16#变	10	100	0
9335	市区	佳富10#配变	10	200	0
9336	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	217
9337	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	303
9338	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	186
9339	市区	新区线中马S1箱变	10	630	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9340	市区	新洼12号变	10	200	63
9341	市区	文海雅苑3#配电室2#主变	10	800	566
9342	市区	映洼线红升小区03号箱变	10	400	143
9343	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室4#主变	10	630	324
9344	市区	郊区党校1#	10	400	0
9345	市区	大庆新村4#公用变	10	400	159
9346	市区	袁河家园西区2#配电室3#主变	10	630	456
9347	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	0
9348	市区	万悦花园北区1#配电室1#主变	10	630	274
9349	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	417
9350	市区	龙湖壹品1#开关站2#变压器配电变压器	10	800	421
9351	市区	创客城2#配电室1#主变	10	630	347
9352	市区	东方商贸城开关站2#主变	10	800	618
9353	市区	力光线三墩一组公变	10	400	290
9354	市区	三墩二组	10	400	282
9355	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	225
9356	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	31
9357	市区	开发区三墩三组	10	400	291
9358	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9359	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	73
9360	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	0
9361	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	171
9362	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	62
9363	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	83
9364	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	93
9365	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	205
9366	市区	义丰三庄7#配变	10	200	116
9367	市区	恒祥公寓1#	10	400	96
9368	市区	恒祥公寓2#	10	400	0
9369	市区	市区工贸	10	630	87
9370	市区	机床厂宿舍S1	10	500	213
9371	市区	潘黄集镇1#台变	10	400	138
9372	市区	公用7#配变	10	400	197
9373	市区	郝荣2#配变	10	200	2
9374	市区	上潘4#配变	10	200	28
9375	市区	上潘3#配变	10	200	0
9376	市区	华庆花园1#箱变	10	630	228
9377	市区	环城村	10	500	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9378	市区	南映17#变	10	400	145
9379	市区	成庄9#变	10	250	138
9380	市区	新洼11号变	10	200	40
9381	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	40
9382	市区	龙冈集镇14号杆上配变	10	315	24
9383	市区	香江枫景名苑东区2#配电室1#主变	10	630	504
9384	市区	南舍25号变	10	200	134
9385	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	54
9386	市区	同心南苑1#配电室2#变	10	800	549
9387	市区	万锦东园1#配电室3#主变	10	800	444
9388	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	83
9389	市区	凤城北苑1#配电室4#主变	10	800	340
9390	市区	液化气宿舍3#	10	315	162
9391	市区	义丰胥仇28#配变	10	200	82
9392	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	142
9393	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	0
9394	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	158
9395	市区	楼王所凤池4号公用变	10	400	256
9396	市区	义丰集镇3#配变	10	315	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9397	市区	义丰石庄1#配变	10	400	1
9398	市区	义丰迎阳3#变	10	200	80
9399	市区	康居园2#小区变1#主变	10	1000	171
9400	市区	康居园2#小区变2#主变	10	1000	144
9401	市区	潘黄万胜2#变,	10	100	26
9402	市区	李灶1#配变	10	400	148
9403	市区	潘黄万胜3#变	10	200	117
9404	市区	潘黄何桥4#变	10	315	111
9405	市区	庆丰6#配变	10	200	53
9406	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	70
9407	市区	三英8#	10	400	149
9408	市区	盛世华城2#箱变主变	10	630	235
9409	市区	盛世华城1#箱变主变	10	630	203
9410	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	0
9411	市区	盛世华城1#配电室2#主变	10	1000	293
9412	市区	大星四组	10	400	288
9413	市区	大星七组1#	10	315	235
9414	市区	盐阜家园2#	10	400	164
9415	市区	王庄7#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9416	市区	华欧小区1#变	10	630	279
9417	市区	涵洞7#变	10	200	49
9418	市区	潘黄大厦1#S1箱变主变	10	160	8
9419	市区	友谊08号变	10	160	55
9420	市区	友谊09号变	10	200	87
9421	市区	万达华府3#配电室1#主变	10	800	351
9422	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	51
9423	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	301
9424	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	315
9425	市区	德惠尚书房3#配电室2#主变	10	630	316
9426	市区	德惠尚书房3#配电室4#主变	10	630	246
9427	市区	绿阳汇南区1#配电室3#主变	10	800	556
9428	市区	潭尖22#变	10	200	96
9429	市区	福裕1#公用变	10	500	85
9430	市区	潭尖23#变	10	200	23
9431	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	72
9432	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	640
9433	市区	液化气宿舍2#	10	315	88
9434	市区	电化厂宿舍2#	10	315	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9435	市区	蓝月河谷1#配电室2#主变	10	800	639
9436	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	181
9437	市区	鑫业家园2#S17箱变主变	10	630	0
9438	市区	集中居住区7#箱变	10	630	287
9439	市区	郭猛集镇26#变	10	400	101
9440	市区	义丰迎阳2#配变	10	200	50
9441	市区	义丰于任5#变	10	200	73
9442	市区	义丰于任7#变	10	400	125
9443	市区	义丰于任4#变	10	200	0
9444	市区	义丰于任8#变	10	200	15
9445	市区	义丰双官3#变	10	200	15
9446	市区	义丰双官1#配变	10	200	28
9447	市区	义丰花陇2#配变	10	200	0
9448	市区	新苑小区4#箱变主变	10	630	34
9449	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	0
9450	市区	新苑小区7#箱变主变	10	630	294
9451	市区	新苑小区5#箱变主变	10	630	191
9452	市区	杨坝2#变	10	315	207
9453	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9454	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	160
9455	市区	杨坝1#变	10	315	98
9456	市区	庆丰5#配变	10	200	0
9457	市区	庆丰4#配变	10	200	71
9458	市区	葛武集镇1配变	10	315	0
9459	市区	集镇育才2配变	10	200	39
9460	市区	葛武上潘1配变	10	200	20
9461	市区	葛武上潘2配变	10	400	75
9462	市区	东塘3配变	10	400	123
9463	市区	葛武花村6#配变	10	200	39
9464	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	128
9465	市区	金庭苑B区变电所1#主变	10	800	273
9466	市区	金庭苑B区变电所2#主变	10	800	426
9467	市区	八菱花园1#箱变主变	10	500	43
9468	市区	长坝5#	10	315	115
9469	市区	艳阳8#配变	10	200	85
9470	市区	艳阳9#配变	10	200	48
9471	市区	庆丰10#配变	10	200	0
9472	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9473	市区	盐公馆1#配电室3#主变	10	800	623
9474	市区	北蒋童成23#变	10	200	34
9475	市区	金融城三期东区1#配电室2#主变	10	800	525
9476	市区	义丰倪杨13#配变	10	200	30
9477	市区	袁河家园西区2#配电室2#主变	10	630	366
9478	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	573
9479	市区	生建13#配变	10	200	17
9480	市区	袁河家园东区1#配电室1#主变	10	800	640
9481	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	106
9482	市区	西城逸品小区8#变变压器	10	630	218
9483	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室1#主变	10	630	284
9484	市区	京师东方花园2#配电室3#主变	10	800	392
9485	市区	蓝月河谷1#配电室1#主变	10	800	570
9486	市区	翡翠书院2#配电室4#主变	10	800	383
9487	市区	观棠府3#配电室3#变压器	10	800	447
9488	市区	义丰于任1#配变	10	200	27
9489	市区	潘黄集镇12#配变	10	315	176
9490	市区	长坝线清沁苑箱变	10	500	55
9491	市区	花苑小区1#S2箱变主变	10	500	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9492	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	0
9493	市区	八菱华庄2#箱变主变	10	500	37
9494	市区	新民2#配变	10	400	171
9495	市区	公用6#配变	10	315	55
9496	市区	新民3#配变	10	400	189
9497	市区	新民6#配变	10	400	196
9498	市区	新民7#配变	10	200	14
9499	市区	新民4#配变	10	200	23
9500	市区	曙阳1#配变	10	200	20
9501	市区	花村2#配变	10	250	31
9502	市区	花村3配变	10	200	0
9503	市区	葛武东塘5配变	10	400	192
9504	市区	滨河线中心1#箱变	10	500	221
9505	市区	大冈集镇11#配变	10	400	101
9506	市区	供电2#S17箱变主变	10	315	74
9507	市区	潘黄刘朋2#变	10	200	100
9508	市区	华福房产有限公司S3	10	400	219
9509	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	369
9510	市区	港东10#变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9511	市区	青年华都4#配电室1#变	10	800	408
9512	市区	青年华都4#配电室2#变	10	800	289
9513	市区	青年华都4#配电室3#变	10	800	304
9514	市区	青年华都4#配电室4#变	10	800	340
9515	市区	金禧家园D区2#配电室1#变压器	10	800	506
9516	市区	义丰农家乐3#箱变变压器	10	630	474
9517	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	417
9518	市区	盐渎院子2#配电室1#变	10	800	456
9519	市区	义丰花陇4#变	10	200	23
9520	市区	市区总工会S5	10	630	171
9521	市区	新园线天江3#变	10	80	58
9522	市区	新园线天江1#变	10	630	384
9523	市区	八菱华庄1#箱变主变	10	500	81
9524	市区	八菱华庄3#箱变主变	10	500	115
9525	市区	前进6#公用变	10	400	105
9526	市区	前进5#公用变	10	315	2
9527	市区	耿伙箱变主变	10	500	273
9528	市区	新苑小区1#S6箱变主变	10	630	244
9529	市区	前进15#公用变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9530	市区	前进12#公用变	10	400	151
9531	市区	前进4#公用变	10	315	72
9532	市区	前进7#公用变	10	315	51
9533	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	82
9534	市区	曙阳4#配变	10	400	84
9535	市区	曙阳2#配变	10	200	75
9536	市区	潮河1#配变	10	200	78
9537	市区	秦南泾口7#变	10	200	78
9538	市区	恒荣世家1#配电室1#主变	10	1000	448
9539	市区	恒荣世家1#配电室2#主变	10	1000	437
9540	市区	干休所2#	10	500	210
9541	市区	东方花园4#S2	10	500	162
9542	市区	东方花园3#S1	10	500	141
9543	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	29
9544	市区	郊招6#	10	315	109
9545	市区	国飞尚城A区1#小区变主变	10	1000	494
9546	市区	阳光世纪园1#主变	10	1250	993
9547	市区	阳光世纪园2#主变	10	1250	991
9548	市区	兴业线大地公寓S5箱变	10	630	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9549	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	0
9550	市区	华庆花园2#箱变	10	630	284
9551	市区	新墩花园2#小区变1#主变	10	1000	475
9552	市区	新墩花园2#小区变2#主变	10	1000	481
9553	市区	新墩花园	10	500	263
9554	市区	集镇10#变	10	200	0
9555	市区	中海天钻花园1#配电室2#主变	10	630	60
9556	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	0
9557	市区	公园道6#箱变主变	10	630	356
9558	市区	城东宝龙C地块3#配电室2#主变	10	630	321
9559	市区	集镇22#变-	10	200	0
9560	市区	文泽府邸3#配电室1#主变	10	630	463
9561	市区	桃李春风江南里3#配电室4#主变	10	800	520
9562	市区	前进3#配变	10	200	70
9563	市区	新园线新河三号小区1#变	10	315	105
9564	市区	公园3#	10	400	179
9565	市区	公园4#	10	315	79
9566	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	200	0
9567	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9568	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	40
9569	市区	美满3#配变	10	200	91
9570	市区	美满4#配变	10	200	44
9571	市区	美满2#配变	10	200	13
9572	市区	镇中1#配变	10	200	60
9573	市区	华英桥1#配变	10	100	0
9574	市区	葛武董伙7#配变	10	200	70
9575	市区	葛武董伙5#配变	10	400	150
9576	市区	董伙6#配变	10	200	0
9577	市区	新杨4#配变	10	200	0
9578	市区	新杨1#配变	10	400	212
9579	市区	葛武程实3#配变	10	200	0
9580	市区	程实2#配变	10	200	0
9581	市区	宗凌3#配变	10	200	0
9582	市区	宗凌4#配变	10	200	37
9583	市区	董伙8#配变	10	200	36
9584	市区	宗凌7#配变	10	200	48
9585	市区	程实7#配变	10	200	0
9586	市区	国飞尚城A区2#小区变主变	10	1000	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9587	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	0
9588	市区	东南13#配变	10	200	27
9589	市区	东南18#配变	10	200	27
9590	市区	东南19#配变	10	400	167
9591	市区	东南20#配变	10	200	1
9592	市区	东南15#配变	10	400	196
9593	市区	东南14#配变	10	200	89
9594	市区	学富集镇10#配变	10	200	54
9595	市区	便仓14#变	10	200	73
9596	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	555
9597	市区	黄尖12#变	10	200	86
9598	市区	东升25#变	10	400	262
9599	市区	香海新时代名苑2#用户配电室1#主变	10	630	378
9600	市区	黄尖13#变	10	200	108
9601	市区	东湖印象3#配电室2#主变	10	630	442
9602	市区	创客城2#配电室2#主变	10	630	355
9603	市区	瑞尔花园9#配电室1#主变	10	800	607
9604	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	32
9605	市区	公园道3#箱变主变	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9606	市区	东樾府3#配电室1#主变	10	800	555
9607	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	111
9608	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	113
9609	市区	文泽府邸2#配电室3#主变	10	630	329
9610	市区	新冲2#配变	10	200	91
9611	市区	新冲3#配变	10	200	43
9612	市区	加谷1#配变	10	200	56
9613	市区	新冲4#配变	10	200	91
9614	市区	江动厂西宿舍	10	500	73
9615	市区	前进16#变	10	400	184
9616	市区	国飞尚城A区1#	10	500	93
9617	市区	国飞尚城A区2#	10	500	236
9618	市区	国飞尚城A区3#S3箱变主变	10	500	211
9619	市区	国飞尚城A区4#S2箱变主变	10	500	197
9620	市区	文化名宛1#变	10	630	100
9621	市区	文化名宛2#变	10	500	147
9622	市区	文化名宛3#变	10	500	120
9623	市区	文化名宛4#变	10	400	78
9624	市区	国飞尚城F区S1箱变主变	10	630	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9625	市区	国飞尚城F区1#主变	10	500	246
9626	市区	国飞尚城F区2#主变	10	500	256
9627	市区	东南16#配变	10	200	110
9628	市区	东南17#配变	10	200	64
9629	市区	东南21#配变	10	400	116
9630	市区	悦达花园变电所1#主变	10	800	389
9631	市区	悦达花园变电所2#主变	10	800	361
9632	市区	悦达花园变电所3#主变	10	630	252
9633	市区	集镇14#配变	10	400	207
9634	市区	伍东8#变	10	200	43
9635	市区	朝阳新村3#	10	315	146
9636	市区	双烈9#变	10	200	88
9637	市区	幸福小区2#变	10	630	328
9638	市区	南舍17号变	10	200	141
9639	市区	集镇13号变	10	500	50
9640	市区	友谊11号变	10	315	18
9641	市区	利民10#变	10	400	81
9642	市区	集镇9#变	10	400	0
9643	市区	兆顺10号变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9644	市区	悦珑湾东区3#配电室3#主变	10	800	385
9645	市区	构港10#变	10	200	104
9646	市区	龙湖天奕3#配电室3#主变	10	800	568
9647	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室2#主变	10	630	317
9648	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	80
9649	市区	绿阳汇南区1#配电室1#主变	10	800	524
9650	市区	义丰双龙4#配变	10	200	0
9651	市区	杨坝13#变	10	400	8
9652	市区	义丰双龙3#配变	10	200	0
9653	市区	义丰双龙6#配变	10	200	125
9654	市区	盐塘线康乐小区1#变	10	400	138
9655	市区	盐塘线康乐小区2#变	10	315	22
9656	市区	盐塘线康乐小区3#变	10	315	30
9657	市区	盐塘线康乐小区4#变	10	400	90
9658	市区	加谷3#配变	10	200	84
9659	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	110
9660	市区	康居园1#小区变1#主变	10	1000	172
9661	市区	康居园1#小区变2#主变	10	1000	432
9662	市区	前进1#公变	10	315	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9663	市区	前进17#变	10	400	13
9664	市区	新民30#变	10	200	76
9665	市区	健仁11#变	10	200	104
9666	市区	健仁9#变	10	200	74
9667	市区	先锋3#变	10	200	129
9668	市区	先锋2#变	10	200	100
9669	市区	先锋1#变	10	200	18
9670	市区	先锋5#变	10	400	67
9671	市区	先锋6#变	10	200	27
9672	市区	先锋7#变	10	200	23
9673	市区	义丰大范7#配变	10	400	137
9674	市区	五瑞1#配变	10	200	31
9675	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	53
9676	市区	瑞北6#配变	10	400	89
9677	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	0
9678	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	2
9679	市区	北龙港集镇8#变	10	200	98
9680	市区	高产7#变	10	200	47
9681	市区	中舍8#变	10	200	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9682	市区	伟厦嘉园3#小区变1#主变	10	800	310
9683	市区	伟厦嘉园3#小区变2#主变	10	800	336
9684	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	179
9685	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	201
9686	市区	西徐4#变	10	200	107
9687	市区	龙海7#变	10	400	178
9688	市区	王庄8#变	10	160	0
9689	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	364
9690	市区	新川13#配变	10	400	317
9691	市区	高架停车场3#箱变	10	630	66
9692	市区	新佳城1#配电室3#主变	10	800	528
9693	市区	前进10#箱变主变	10	630	155
9694	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	52
9695	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	605
9696	市区	均和华府4#配电室2#主变	10	800	437
9697	市区	龙城峰景2#配电室1#主变	10	800	362
9698	市区	义丰永新7#配变	10	200	69
9699	市区	义丰永新6#配变	10	200	34
9700	市区	义丰永新8#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9701	市区	义丰红星1#配变	10	200	78
9702	市区	公用4#配变	10	400	163
9703	市区	向东线潘黄东进1#变(综合变)	10	400	252
9704	市区	潘黄益丰8#变	10	200	39
9705	市区	一院东宿舍区S3	10	500	379
9706	市区	义丰红星9#配变	10	400	140
9707	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	0
9708	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	49
9709	市区	新跃11#配变	10	200	81
9710	市区	杨侍10#配变	10	400	137
9711	市区	瑞北4#配变	10	200	40
9712	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	201
9713	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	71
9714	市区	瑞北3#配变	10	100	0
9715	市区	瑞北1#配变	10	200	63
9716	市区	文峰派出所	10	400	18
9717	市区	育才小区2#变	10	500	143
9718	市区	家苑线明珠苑S1箱变	10	500	211
9719	市区	家苑线明珠苑S2箱变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9720	市区	家苑线明珠苑S4变	10	500	257
9721	市区	家苑线明珠苑S3箱变	10	630	350
9722	市区	家苑线明珠苑S6箱变	10	500	260
9723	市区	家苑线明珠苑S5箱变	10	500	237
9724	市区	北蒋集镇8#变	10	315	90
9725	市区	东南12#配变	10	200	103
9726	市区	温馨2-2#S12箱变主变	10	400	73
9727	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	158
9728	市区	德喜花苑南区2#配电室3#主变	10	800	628
9729	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	422
9730	市区	文海雅苑1#配电室3#主变	10	800	535
9731	市区	公安局宿舍S7箱变	10	500	127
9732	市区	义丰三官18#配变	10	200	0
9733	市区	潘黄伍冈8#变	10	200	33
9734	市区	潘黄伍冈3#变	10	100	34
9735	市区	潘黄伍冈2#变	10	200	92
9736	市区	潘黄伍冈7#变	10	200	45
9737	市区	大洋工业园3#	10	315	252
9738	市区	万方花园2#S3箱变	10	630	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9739	市区	秦南孙伙7#变	10	400	116
9740	市区	仰徐9#变	10	315	24
9741	市区	大星3#	10	400	205
9742	市区	盐渎院子1#配电室2#变	10	800	393
9743	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	325
9744	市区	青年华都5#配电室1#变	10	800	438
9745	市区	青年华都5#配电室3#变	10	800	412
9746	市区	青年华都5#配电室4#变	10	800	468
9747	市区	青年华都5#配电室2#变	10	800	430
9748	市区	蓝月河谷1#开关站3#主变	10	800	541
9749	市区	青墩集镇30#变	10	200	5
9750	市区	朗达铭苑2#开关站1#主变	10	800	372
9751	市区	朗达铭苑2#开关站2#主变	10	800	387
9752	市区	朗达铭苑4#配电室母线1#主变	10	800	416
9753	市区	朗达铭苑4#配电室母线3#主变	10	800	446
9754	市区	朗达铭苑4#配电室2#主变	10	800	358
9755	市区	头灶37#变	10	400	169
9756	市区	东科城北区2#配电室4#主变	10	800	554
9757	市区	前进9#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9758	市区	前进8#变	10	315	96
9759	市区	新丰1#配变	10	400	254
9760	市区	新民村5#变	10	315	0
9761	市区	新民村6#变	10	200	58
9762	市区	新民村7#变	10	400	149
9763	市区	新民村1#变	10	200	88
9764	市区	新民徐韦村1#变	10	200	92
9765	市区	新民村2#变	10	200	48
9766	市区	新民村3#变	10	400	115
9767	市区	新民村4#变	10	100	24
9768	市区	大星9#	10	400	244
9769	市区	立新粮店2#	10	315	142
9770	市区	潘黄集镇16#变	10	315	16
9771	市区	八菱华庄1#小区变1#主变	10	800	415
9772	市区	八菱华庄6#箱变主变	10	800	411
9773	市区	八菱华庄7#箱变主变	10	630	371
9774	市区	双林12#变	10	400	17
9775	市区	双林13#变	10	400	29
9776	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9777	市区	庆丰11#配变	10	400	257
9778	市区	庆丰12#配变	10	315	73
9779	市区	在水一方悦府1#配电室1#主变	10	630	320
9780	市区	袁河家园西区3#配电室2#主变	10	630	455
9781	市区	城东宝龙B地块1#配电室1#主变	10	800	542
9782	市区	师专7#	10	500	253
9783	市区	新陈29#变	10	200	74
9784	市区	朗达铭苑4#配电室4#主变	10	800	363
9785	市区	缤纷亚洲2#箱变主变	10	630	148
9786	市区	北小海1#	10	400	258
9787	市区	丰乐16号配变	10	200	56
9788	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室3#主变	20	800	388
9789	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室1#主变	20	800	416
9790	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室2#主变	20	800	420
9791	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室4#主变	20	800	413
9792	市区	东晖锦园4#配电室4#主变	10	630	382
9793	市区	鹿鸣学苑开关站1#主变	10	800	507
9794	市区	盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	250
9795	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9796	市区	开东线二墩七组公变	10	200	95
9797	市区	开东线二墩六组公变	10	160	87
9798	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	61
9799	市区	潘黄集镇6#变	10	400	43
9800	市区	义丰双官4#变	10	200	68
9801	市区	义丰倪杨3#配变	10	200	11
9802	市区	义丰倪杨2#配变	10	200	11
9803	市区	义丰三官5#配变	10	200	92
9804	市区	义丰三官6#配变	10	200	26
9805	市区	义丰胥仇7#配变	10	200	91
9806	市区	义丰胥仇8#配变	10	200	81
9807	市区	义丰三官1#配变	10	200	80
9808	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	0
9809	市区	公用9#配变	10	400	104
9810	市区	义丰胥仇9#配变	10	400	148
9811	市区	界河5#	10	200	128
9812	市区	界河6#	10	160	119
9813	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	100
9814	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9815	市区	新丰2#配变	10	200	75
9816	市区	新丰3#配变	10	200	57
9817	市区	新丰4#配变	10	200	73
9818	市区	新丰5#配变	10	200	27
9819	市区	艳阳1#配变	10	200	36
9820	市区	艳阳2#配变	10	400	177
9821	市区	艳阳3#配变	10	200	75
9822	市区	艳阳4#配变	10	200	117
9823	市区	潘黄集镇8#变	10	400	43
9824	市区	西区集镇9#变	10	315	121
9825	市区	方向1#变	10	200	134
9826	市区	南映12#变	10	200	108
9827	市区	东滩12#变	10	200	24
9828	市区	集镇4#配变	10	400	0
9829	市区	名苑S1箱变	10	500	192
9830	市区	公园道1#	10	630	171
9831	市区	公园道2#	10	630	28
9832	市区	紫薇线紫薇欧变	10	500	400
9833	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9834	市区	黄海5#变	10	315	64
9835	市区	中茵海华1#	10	630	68
9836	市区	工业园16#变	10	315	56
9837	市区	翰庭雅苑1#配电室3#主变	10	800	500
9838	市区	翰庭雅苑1#配电室1#主变	10	800	401
9839	市区	翰庭雅苑1#配电室2#主变	10	800	443
9840	市区	翰庭雅苑1#配电室4#主变	10	800	501
9841	市区	东河10#	10	400	320
9842	市区	金融城三期东区1#配电室3#主变	10	800	449
9843	市区	绿阳汇北区1#配电室2#主变	10	800	438
9844	市区	金悦商业中心2#配电室4#主变	10	800	533
9845	市区	双元7#	10	400	282
9846	市区	曙光3#变-	10	400	20
9847	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室1#主变	20	800	446
9848	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室3#主变	20	800	414
9849	市区	金樾府2#配电室4#主变	10	800	518
9850	市区	驿龙华府小区2#配电室1#主变	10	800	519
9851	市区	东科城南区1#配电室3#主变	10	800	552
9852	市区	便仓19#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9853	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	197
9854	市区	潘黄跃进2#变	10	400	0
9855	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	96
9856	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	100
9857	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	0
9858	市区	义丰胥仇4#配变	10	200	67
9859	市区	义丰胥仇10#配变	10	200	36
9860	市区	义丰胥仇5#配变	10	400	145
9861	市区	新苑小区2#S5箱变主变	10	630	177
9862	市区	潘黄刘朋6#变	10	400	0
9863	市区	潘黄兴民8#变	10	200	129
9864	市区	名苑S2箱变	10	500	198
9865	市区	名苑S3箱变	10	500	163
9866	市区	益民4#变	10	200	44
9867	市区	青墩10#变	10	200	118
9868	市区	仰徐8#变	10	200	26
9869	市区	仰徐4#变	10	200	39
9870	市区	仰徐1#变	10	400	19
9871	市区	新民村9#变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9872	市区	葛武东塘6配变	10	400	192
9873	市区	县前街1#	10	315	2
9874	市区	葛武花村7配变	10	200	5
9875	市区	清恩05号变	10	315	119
9876	市区	海关线江动2#公变	10	400	279
9877	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	82
9878	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	57
9879	市区	兴茂府1#配电室1#主变	10	800	574
9880	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	0
9881	市区	义丰三官17#配变	10	200	19
9882	市区	方强1#变	10	200	118
9883	市区	国贸中心2#配电室4#主变	10	800	414
9884	市区	圣龙府3#配电室3#主变	10	800	383
9885	市区	世纪尚东府3#配电室3#主变	10	800	511
9886	市区	公园5#S2	10	500	387
9887	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室4#主变	20	800	474
9888	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室2#主变	20	800	472
9889	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	417
9890	市区	朗达铭苑2#配电室4#主变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9891	市区	城区开发5#	10	400	111
9892	市区	洪东17#变	10	200	91
9893	市区	耿伙14#	10	400	115
9894	市区	耿伙16#	10	400	48
9895	市区	义丰骏马13#配变	10	200	21
9896	市区	和美尚苑2#配电室4#主变	10	800	640
9897	市区	荣悦华府6#配电室1#主变	10	800	410
9898	市区	凤洋17#变	10	400	6
9899	市区	太和名苑5#配电室4#主变	10	630	328
9900	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	563
9901	市区	在水一方誉府3#配电室3#主变	10	800	332
9902	市区	义丰胥仇30号配变	10	200	34
9903	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	92
9904	市区	义丰红星4#配变	10	400	97
9905	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	11
9906	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	0
9907	市区	义丰红星5#配变	10	200	89
9908	市区	义丰红星8#配变	10	200	27
9909	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9910	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	71
9911	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	56
9912	市区	义丰胥仇6#配变	10	200	126
9913	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	48
9914	市区	师专6#	10	315	60
9915	市区	工人新村2#	10	500	312
9916	市区	家苑线怡园S9箱变	10	630	311
9917	市区	农民街10#公用变	10	400	20
9918	市区	新丰6#配变	10	200	85
9919	市区	海关线园中原1#S2箱变	10	630	260
9920	市区	市政府解放路宿舍1#S1	10	500	305
9921	市区	美满6#配变	10	200	74
9922	市区	护西10#配变	10	200	0
9923	市区	护西11#变	10	400	178
9924	市区	刘垛7#配变	10	200	67
9925	市区	国飞尚城D区1#	10	800	315
9926	市区	国飞尚城D区2#	10	800	403
9927	市区	国飞尚城D区3#	10	800	440
9928	市区	国飞尚城D区4#	10	800	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9929	市区	天水S7	10	630	360
9930	市区	富力金禧家园A区6#配电室1#主变	10	800	507
9931	市区	均和华府3#配电室2#主变	10	630	388
9932	市区	新街42#箱变	10	630	332
9933	市区	农科所配变	10	315	188
9934	市区	立新粮店1#	10	315	225
9935	市区	分区	10	400	320
9936	市区	世纪尚东府6#配电室4#主变	10	800	547
9937	市区	香江枫景名苑西区3#配电室3#主变	10	800	490
9938	市区	豪德广场北地块配电室2#主变	10	800	361
9939	市区	万泰时代城4#配电室1#主变	10	630	296
9940	市区	万泰时代城4#配电室3#主变	10	630	329
9941	市区	万泰时代城4#配电室4#主变	10	630	329
9942	市区	万泰时代城4#配电室2#主变	10	630	274
9943	市区	同曦鸣城3#配电室2#主变	10	800	478
9944	市区	招元名邸7#配电室2#主变	10	800	608
9945	市区	秦南集镇35#变	10	400	0
9946	市区	集镇36#变	10	200	0
9947	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9948	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	185
9949	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	349
9950	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	355
9951	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	126
9952	市区	集镇18#箱变	10	400	104
9953	市区	水漾益城开关站2#主变	10	630	476
9954	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	324
9955	市区	文港南路3#欧变主变	10	200	109
9956	市区	伍佑所用变	10	400	211
9957	市区	东滩17#变-	10	200	131
9958	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	87
9959	市区	安龙18号变	10	200	72
9960	市区	幸福嘉园1#配电室1#主变	10	800	440
9961	市区	幸福嘉园1#配电室2#主变	10	800	481
9962	市区	幸福嘉园1#配电室4#主变	10	800	452
9963	市区	幸福嘉园2#配电室3#主变	10	800	420
9964	市区	幸福嘉园2#配电室1#主变	10	800	455
9965	市区	幸福嘉园2#配电室2#主变	10	800	441
9966	市区	幸福嘉园2#配电室4#主变	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9967	市区	新界18#变	10	200	0
9968	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	104
9969	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	48
9970	市区	构港1#配变	10	200	118
9971	市区	长春16#变（新）	10	200	58
9972	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	103
9973	市区	西璟文苑3#配电室1#主变	10	800	460
9974	市区	同仁怡和园1#配电室4#主变	10	800	478
9975	市区	同仁怡和园2#配电室3#主变	10	800	403
9976	市区	同仁怡和园2#配电室1#主变	10	800	396
9977	市区	同仁怡和园2#配电室2#主变	10	800	422
9978	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	105
9979	市区	绿地书香园1#配电室1#主变	10	630	285
9980	市区	绿地书香园1#配电室3#主变	10	630	235
9981	市区	绿地书香园1#配电室4#主变	10	630	211
9982	市区	绿地书香园1#配电室2#主变	10	630	328
9983	市区	韩资园邻里中心1#开关站1#主变	10	800	412
9984	市区	韩资园邻里中心1#开关站2#主变	10	800	459
9985	市区	韩资园邻里中心1#配电室1#主变	10	800	523

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9986	市区	韩资园邻里中心1#配电室3#主变	10	800	398
9987	市区	韩资园邻里中心1#配电室4#主变	10	800	449
9988	市区	韩资园邻里中心1#配电室2#主变	10	800	443
9989	市区	瑞尔花园10#配电室1#主变	10	800	523
9990	市区	前进9#配变	10	200	36
9991	市区	驿龙华府西小区1#配电室3#主变	10	800	582
9992	市区	绍林11#变-	10	200	110
9993	市区	禾成花园东区2#配电室4#主变	10	800	425
9994	市区	富力金禧家园A区5#配电室2#主变	10	800	632
9995	市区	世夏线民富2#箱变	10	400	259
9996	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	0
9997	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	492
9998	市区	锦盛豪庭南区6#配电室3#主变	20	630	370
9999	市区	文璟臻苑3#配电室1#主变	10	800	486
10000	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	640
10001	市区	冈中所吴港15号配变	10	200	0
10002	市区	中南景城二期3#配电室2#主变	10	630	263
10003	市区	梦泽园2#变	10	630	295
10004	市区	中海凯旋门小区4#开关站1#主变	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10005	市区	中海凯旋门小区4#开关站3#主变	10	800	348
10006	市区	中海凯旋门小区4#开关站4#主变	10	800	315
10007	市区	金樾府3#配电室1#主变	10	800	470
10008	市区	成庄4#箱变	10	630	297
10009	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室3#主变	10	800	446
10010	市区	秦南集镇36#变	10	400	135
10011	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	122
10012	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	14
10013	市区	龙冈凤凰15号	10	200	115
10014	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	62
10015	市区	燃化楼3#变	10	630	166
10016	市区	在水一方悦府2#配电室4#主变	10	630	298
10017	市区	驿龙华府西小区1#开关站1#主变	10	800	564
10018	市区	濠璟半岛花园3#配电室1#主变2.0	10	800	488
10019	市区	濠璟半岛花园3#配电室2#主变2.0	10	800	494
10020	市区	濠璟半岛花园3#配电室3#主变2.0	10	800	479
10021	市区	濠璟半岛花园3#配电室4#主变2.0	10	800	452
10022	市区	在水一方华府3#配电室2#主变	10	630	264
10023	市区	凤城北苑3#配电室4#主变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10024	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	453
10025	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	29
10026	市区	大洋湾新城1#配电室3#主变	10	800	531
10027	市区	新界19#变	10	200	96
10028	市区	三灶15#变	10	400	138
10029	市区	杨侍3#配变	10	200	59
10030	市区	长春17#变（新）	10	200	101
10031	市区	北龙莘野36#变	10	400	297
10032	市区	金辉优步花苑开关站3#主变	10	630	397
10033	市区	宏图伟厦4#箱变主变	10	630	207
10034	市区	雍锦华府2#配电室3#主变	10	630	330
10035	市区	北蒋福泉17#变	10	200	82
10036	市区	集中居住区6#箱变	10	630	273
10037	市区	蟒南28#变	10	200	91
10038	市区	前进14#箱变变压器	10	400	0
10039	市区	金源大厦1#配电室3#主变	10	630	300
10040	市区	旺源大楼商务楼主变	10	630	317
10041	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	226
10042	市区	冈中所同桂村4号配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10043	市区	优山美地8#配电室4#主变	10	800	558
10044	市区	同兴14#配变	10	200	43
10045	市区	万锦东园北区3#配电室4#主变	10	800	444
10046	市区	西潮3#配变	10	400	100
10047	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	98
10048	市区	新街30#变	10	400	53
10049	市区	中海凯旋门小区4#开关站2#主变	10	800	383
10050	市区	同仁怡和园2#配电室4#主变	10	800	447
10051	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	92
10052	市区	国园壹城3#配电室1#主变	10	630	298
10053	市区	国园壹城3#配电室2#主变	10	630	306
10054	市区	国园壹城3#配电室4#主变	10	630	315
10055	市区	开元房地产1#S10箱变	10	630	85
10056	市区	雍璟园3#配电室4#主变	10	800	405
10057	市区	国园壹城4#配电室1#主变	10	800	360
10058	市区	国园壹城4#配电室2#主变	10	800	388
10059	市区	国园壹城5#配电室3#主变	10	800	454
10060	市区	国园壹城5#配电室1#主变	10	800	441
10061	市区	国园壹城5#配电室2#主变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10062	市区	国园壹城5#配电室4#主变	10	800	562
10063	市区	河夹线河夹11#配变	10	400	98
10064	市区	东科城南区开关站1#主变	10	630	375
10065	市区	红升5#变	10	400	215
10066	市区	名望府1#配电室3#主变	10	800	476
10067	市区	郎郡苑小区1#欧变	10	400	179
10068	市区	郎郡苑小区2#欧变	10	400	145
10069	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	76
10070	市区	北蒋盛花16#变	10	200	102
10071	市区	黄巷17#变	10	200	89
10072	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	446
10073	市区	新界20#变	10	200	77
10074	市区	悦珑湾东区3#配电室1#主变	10	800	474
10075	市区	凯旋门小区1#箱变	10	400	187
10076	市区	紫南线凯旋门小区2#箱变	10	400	160
10077	市区	凯旋门小区3#配电室1#主变	10	800	385
10078	市区	河夹线河夹12#配变	10	400	133
10079	市区	西宸府2#配电室1#主变	10	800	620
10080	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10081	市区	银豪紫缘配电室4#主变	10	630	375
10082	市区	龙湖天奕3#配电室1#主变	10	800	597
10083	市区	悦隼时代1#配电室2#主变	10	800	487
10084	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	0
10085	市区	绿地缤纷城2#配电室2#主变	10	800	479
10086	市区	楼王所城头17号公用变	10	400	226
10087	市区	博雅文苑2#配电室2#主变	10	630	435
10088	市区	北蒋福泉11#变	10	200	26
10089	市区	德喜花苑南区1#配电室3#主变	10	800	387
10090	市区	袁河家园东区5#配电室2#主变	10	630	377
10091	市区	北蒋盛花17#变	10	200	48
10092	市区	瓢城新街1#配电室主变	20	630	122
10093	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	247
10094	市区	南洋路3#S11箱变	10	400	120
10095	市区	尚德商务楼1#配电室3#主变	10	800	453
10096	市区	消防支队1#箱变主变	10	630	376
10097	市区	亨达4#S20箱变主变	10	500	155
10098	市区	潘黄伍康23#配变	10	400	196
10099	市区	天宸府2#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10100	市区	物业大楼S5	10	630	334
10101	市区	农民街11#S8箱变主变	10	630	352
10102	市区	镇西9#变	10	200	45
10103	市区	秦南灯塔20#变	10	200	113
10104	市区	中南景城二期1#开关站1#主变	10	630	200
10105	市区	中南景城二期1#开关站2#主变	10	630	276
10106	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼8#配变（新）	10	200	33
10107	市区	冈中所集镇7#配变	10	200	71
10108	市区	秦南关陈14#	10	200	41
10109	市区	秦南东方红18#变	10	200	90
10110	市区	香城云开3#配电室2#主变	10	800	471
10111	市区	香城云开1#配电室1#主变	10	800	406
10112	市区	文海雅苑1#配电室1#主变	10	800	579
10113	市区	凯旋门小区3#配电室3#主变	10	800	455
10114	市区	凯旋门小区3#配电室4#主变	10	800	272
10115	市区	凯旋门小区3#配电室2#主变	10	800	400
10116	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	44
10117	市区	河夹线中兴集镇10#配变	10	400	61
10118	市区	兴农线周伙16#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10119	市区	苏豪名邸2#配电室5#变	10	630	264
10120	市区	苏豪名邸2#配电室7#变	10	630	335
10121	市区	苏豪名邸2#配电室8#变	10	630	237
10122	市区	苏豪名邸2#配电室6#变	10	630	241
10123	市区	秦南集镇16#变	10	400	94
10124	市区	义丰集镇21#配变	10	400	0
10125	市区	新庆福9#变	10	200	62
10126	市区	在水一方誉府1#配电室4#主变	10	630	504
10127	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	391
10128	市区	绿地翠庭4#变	10	800	610
10129	市区	龙冈丁晏8号杆上配变	10	400	181
10130	市区	中南世纪城景城苑1#开关站1#主变	10	800	428
10131	市区	中南世纪城景城苑1#开关站2#主变	10	800	353
10132	市区	中南世纪城景城苑1#开关站3#主变	10	800	358
10133	市区	中南世纪城景城苑1#开关站4#主变	10	800	379
10134	市区	车林13#配变	10	200	54
10135	市区	名望府2#配电室2#主变	10	800	494
10136	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	81
10137	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10138	市区	紫滨花园1#配电室4#主变	10	800	448
10139	市区	兴邦蓝海花园5#配电室4#主变	10	800	552
10140	市区	荣沁苑小区南区4#配电室2#主变	10	800	596
10141	市区	消防大队2#箱变主变	10	630	370
10142	市区	镇西6#杆上配变	10	400	185
10143	市区	人民路1#变	10	400	104
10144	市区	陈台4#变	10	400	161
10145	市区	大洋湾新城5#配电室2#主变	10	800	577
10146	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	89
10147	市区	郭猛新跃5#变（新）	10	400	60
10148	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼10#配变（新）	10	200	78
10149	市区	中南景城二期1#配电室3#主变	10	630	349
10150	市区	中南景城二期1#配电室1#主变	10	630	255
10151	市区	中南景城二期1#配电室2#主变	10	630	297
10152	市区	中南景城二期1#配电室4#主变	10	630	282
10153	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	98
10154	市区	中南景城二期2#配电室1#主变	10	800	372
10155	市区	姑苏苑2#箱变变压器	10	630	202
10156	市区	悦洋花苑1#配电室2#主变	10	800	569

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10157	市区	沁成之家充电桩3#箱变主变	10	400	320
10158	市区	中南世纪城景城苑2#开关站1#主变	10	800	474
10159	市区	中南世纪城景城苑2#开关站2#主变	10	800	444
10160	市区	中南世纪城景城苑1#配电室1#主变	10	800	316
10161	市区	中南世纪城景城苑1#配电室2#主变	10	800	342
10162	市区	中南世纪城景城苑1#配电室3#主变	10	800	393
10163	市区	华源S9	10	630	241
10164	市区	冠亨名城1#开关站1#主变	10	800	462
10165	市区	冠亨名城1#开关站2#主变	10	800	447
10166	市区	南洋路4#箱变主变	10	630	503
10167	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	101
10168	市区	义丰于任6#配变	10	200	19
10169	市区	蒋河17#箱变	10	500	180
10170	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	599
10171	市区	佳和名居4#配电室1#主变	10	800	473
10172	市区	佳和名居4#配电室3#主变	10	800	457
10173	市区	佳和名居4#配电室4#主变	10	800	480
10174	市区	佳和名居4#配电室2#主变	10	800	514
10175	市区	佳和名居1#配电室1#主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10176	市区	佳和名居1#配电室3#主变	10	800	523
10177	市区	佳和名居1#配电室4#主变	10	800	517
10178	市区	佳和名居1#配电室2#主变	10	800	489
10179	市区	佳和名居2#配电室1#主变	10	800	479
10180	市区	佳和名居2#配电室3#主变	10	800	482
10181	市区	佳和名居2#配电室4#主变	10	800	528
10182	市区	大冈集镇48号配变	10	400	104
10183	市区	荣沁苑小区北区2#配电室1#主变	10	800	609
10184	市区	海铭花园2#配电室2#主变	10	800	608
10185	市区	雍锦华府1#配电室2#主变	10	800	466
10186	市区	心怡嘉园1#配电室3#主变	10	630	303
10187	市区	同心西苑配电室3#主变	10	800	449
10188	市区	仓头4#变	10	315	220
10189	市区	映坝线仁智小区03号箱变	10	630	342
10190	市区	中南世纪城景城苑1#配电室4#主变	10	800	418
10191	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	0
10192	市区	东郊实训楼2#S2	10	400	320
10193	市区	中南世纪城景城苑2#配电室1#主变	10	800	466
10194	市区	香江枫景名苑东区2#配电室2#主变	10	630	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10195	市区	冠亨名城1#配电室1#主变	10	800	369
10196	市区	冠亨名城1#配电室2#主变	10	800	489
10197	市区	义丰倪杨18#配变	10	200	108
10198	市区	高产5#变	10	400	139
10199	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	76
10200	市区	佳和名居2#配电室2#主变	10	800	504
10201	市区	盐铁佳苑1#配电室4#主变	10	800	585
10202	市区	陈捷18#变	10	200	25
10203	市区	优山美地9#配电室配电变压器4#主变	10	800	509
10204	市区	神龙充电桩4#	10	630	255
10205	市区	金悦商业中心2#配电室2#主变	10	800	455
10206	市区	大滩11#变	10	200	122
10207	市区	荣沁苑小区南区开关站1#主变	10	630	462
10208	市区	新兴集镇三灶18	10	200	77
10209	市区	涌鑫3#配电室2#主变	10	1000	631
10210	市区	公园道5#箱变主变	10	630	373
10211	市区	宝馨花园1#开关站1#主变	10	800	488
10212	市区	大冈花吉30#箱变	10	630	244
10213	市区	中南世纪城景城苑2#配电室2#主变	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10214	市区	中南世纪城景城苑2#配电室3#主变	10	800	640
10215	市区	中南世纪城景城苑2#配电室4#主变	10	800	640
10216	市区	新洋港居委会7#变	10	200	26
10217	市区	双港22#变	10	200	85
10218	市区	西宸府1#配电室3#主变	10	630	474
10219	市区	凤麟府1#配电室1#主变	10	800	343
10220	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	439
10221	市区	新佳城1#配电室2#主变	10	800	554
10222	市区	三龙24号变	10	200	112
10223	市区	金禧家园D区5#配电室2#主变	10	800	596
10224	市区	龙泰花园小区1#配电室4#主变	10	630	449
10225	市区	中海九樾3#配电室3#主变	10	800	272
10226	市区	悦达汽车广场北区2#配电室1#主变	10	800	478
10227	市区	城东宝龙A地块2#配电室2#主变	10	630	361
10228	市区	龙冈果林5号杆上配变	10	200	55
10229	市区	西城逸品小区6#变变压器	10	630	218
10230	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑2#变	10	800	511
10231	市区	中南景城二期3#配电室4#主变	10	630	179
10232	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10233	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	493
10234	市区	世纪云谷4#配电室1#主变	10	800	420
10235	市区	香江枫景名苑东区2#配电室3#主变	10	630	465
10236	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站1#主变	10	800	286
10237	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站3#主变	10	800	390
10238	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站4#主变	10	800	250
10239	市区	双港24#变	10	200	90
10240	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	71
10241	市区	绿地缤纷城4#配电室1#主变	10	630	219
10242	市区	新陈23#变	10	200	110
10243	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	59
10244	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	137
10245	市区	兴茂府1#配电室3#主变	10	800	521
10246	市区	中南悦城1#开关站1#主变	20	800	367
10247	市区	中南悦城1#开关站2#主变	20	800	317
10248	市区	晓风印月1#开关站2#主变	10	630	461
10249	市区	前进3#S6箱变主变	10	500	154
10250	市区	璀璨天城5#配电室1#主变	10	800	416
10251	市区	万达华府6#配电室2#主变	10	800	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10252	市区	闸南1#变	10	200	119
10253	市区	开创家园4#配电室4#主变	10	800	604
10254	市区	中南景城二期4#配电室1#主变	10	800	377
10255	市区	中南景城二期4#配电室2#主变	10	800	359
10256	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	61
10257	市区	胜利居委会7#配变	10	400	143
10258	市区	三灶17#	10	400	133
10259	市区	乾峰大厦1#开关站1#主变	10	800	489
10260	市区	铂都观邸4#配电室3#主变	10	800	493
10261	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	148
10262	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站2#主变	10	800	307
10263	市区	义丰陈庄10#配变	10	200	92
10264	市区	荣悦华府4#配电室2#主变	10	800	624
10265	市区	东湖心语2#配电室2#主变	10	800	537
10266	市区	金棠名邸2#配电室4#主变	10	800	494
10267	市区	秦南东方红19#变	10	200	143
10268	市区	中南悦城1#配电室1#主变	20	630	252
10269	市区	中南悦城1#配电室2#主变	20	630	241
10270	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10271	市区	高校线都市豪庭S3欧变	10	630	233
10272	市区	中南6C悦城2#配电室2#主变	20	800	503
10273	市区	香江枫景名苑西区1#配电室4#主变	10	800	640
10274	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	442
10275	市区	西区集镇20#箱变	10	630	165
10276	市区	西区集镇22#箱变	10	400	47
10277	市区	西璟文苑2#配电室2#主变	10	800	508
10278	市区	秦南市区13#变	10	200	66
10279	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	499
10280	市区	义丰红星15#配变	10	400	89
10281	市区	文璟臻苑1#配电室3#主变	10	630	318
10282	市区	光华12#配变	10	200	59
10283	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室2#主变	10	630	436
10284	市区	大洋湾新城1#配电室1#主变	10	800	532
10285	市区	爱琴海1#配电室2#主变	10	630	293
10286	市区	荣悦华府4#配电室1#主变	10	800	600
10287	市区	西城领秀1#配电室2#主变	10	400	226
10288	市区	盐海4#变-	10	400	122
10289	市区	金麟府1#配电室3#主变	10	800	616

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10290	市区	金禧家园D区3#配电室2#主变	10	800	429
10291	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	142
10292	市区	金禧家园D区5#配电室1#主变	10	800	610
10293	市区	金樾府3#配电室3#主变	10	800	509
10294	市区	西郊庄园3#配电室1#主变	10	800	478
10295	市区	安龙03号变	10	200	52
10296	市区	城东宝龙A地块3#配电室4#主变	10	630	409
10297	市区	东南23#配变	10	400	91
10298	市区	义丰胥仇31号配变	10	400	189
10299	市区	大冈联合村22#配变	10	315	0
10300	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	35
10301	市区	青年华都2#配电室7#变	10	800	492
10302	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	84
10303	市区	郝荣10#配变	10	200	61
10304	市区	镇北路1#箱变主变	10	630	433
10305	市区	新佳城4#配电室4#主变	10	800	594
10306	市区	香江枫景名苑东区1#配电室3#主变	10	800	465
10307	市区	名望府3#配电室1#主变	10	800	497
10308	市区	南吉8#配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10309	市区	潘黄集镇37#箱变变压器	10	400	201
10310	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑2#变	10	800	492
10311	市区	星钻花苑1#配电室4#主变	10	800	605
10312	市区	宗凌8#配变	10	400	68
10313	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	137
10314	市区	馨盛苑1号配电房1-4号主变	10	800	339
10315	市区	葛武集镇6#配变	10	400	214
10316	市区	西区集镇26#配变	10	400	130
10317	市区	中南7A佳期漫3#配电室2#主变	20	630	304
10318	市区	沐成花园1#配电室3#主变	10	800	382
10319	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室1#主变	10	800	346
10320	市区	鹿鸣学苑开关站2#主变	10	800	533
10321	市区	锦海家园北区2#配电室2#主变	10	800	640
10322	市区	合景汇悦城西地块5#配电室3#主变	10	800	539
10323	市区	葛武育才6#配变	10	400	188
10324	市区	程实1#配变	10	400	130
10325	市区	滩涂1#S3箱变	10	630	231
10326	市区	东樾府2#配电室3#主变	10	800	460
10327	市区	东晖锦园1#配电室3#主变	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10328	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室4#主变	10	630	381
10329	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	258
10330	市区	东南34#配变	10	200	0
10331	市区	东晖锦园2#配电室4#主变	10	800	588
10332	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	382
10333	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	477
10334	市区	凌桥4#S9箱变主变	10	630	268
10335	市区	华樾花园5#配电室3#主变	10	800	536
10336	市区	富力金禧家园C区2#配电室1#变压器	10	800	431
10337	市区	中南7B荣城2#配电室2#主变	20	630	340
10338	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	99
10339	市区	仁智31号变	10	200	24
10340	市区	盛世华城3#S13箱变主变	10	400	106
10341	市区	黄海12#主变	10	400	105
10342	市区	幸福嘉园1#配电室3#主变	10	800	387
10343	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	0
10344	市区	金陈社区6#箱变	10	400	240
10345	市区	中南景城二期2#配电室2#主变	10	800	390
10346	市区	招元名邸7#配电室3#主变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10347	市区	秦南泾口12#变	10	200	55
10348	市区	中南景城二期3#配电室3#主变	10	630	386
10349	市区	中南景城二期3#配电室1#主变	10	630	250
10350	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	32
10351	市区	秦南市区10#变	10	200	19
10352	市区	同仁怡和园1#配电室1#主变	10	800	426
10353	市区	同仁怡和园1#配电室3#主变	10	800	437
10354	市区	同仁怡和园1#配电室2#主变	10	800	354
10355	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	121
10356	市区	龙庙13#变	10	400	159
10357	市区	云峰	10	400	78
10358	市区	万悦花园北区2#配电室3#主变	10	800	597
10359	市区	前营1#变	10	200	108
10360	市区	巨丰10#变	10	400	267
10361	市区	胜利10#变	10	400	164
10362	市区	工农路1#箱变	10	400	83
10363	市区	集镇42#变	10	200	49
10364	市区	盐湾17#箱变主变	10	400	175
10365	市区	新丰小区6#公变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10366	市区	明城线开元路2#变	10	315	179
10367	市区	阳春2#变	10	400	254
10368	市区	凤麟府4#配电室2#主变	10	800	456
10369	市区	阳春1#变	10	400	150
10370	市区	粮库1#变	10	400	189
10371	市区	金屋1#S12	10	630	362
10372	市区	金屋2#S11箱变主变	10	630	364
10373	市区	青年华都2#配电室8#变	10	800	456
10374	市区	师范2#	10	400	172
10375	市区	金融城7#配电室1#主变	20	800	278
10376	市区	金融城7#配电室2#主变	20	800	355
10377	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	18
10378	市区	龙冈果林6号杆上配变	10	200	97
10379	市区	长创线合兴公用变	10	315	0
10380	市区	三永2#配变	10	400	126
10381	市区	三永1#配变	10	200	59
10382	市区	三永8#配变	10	400	171
10383	市区	三永7#配变	10	200	127
10384	市区	三永10#配变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10385	市区	双林S18箱变主变	10	500	353
10386	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	86
10387	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑4#变	10	800	568
10388	市区	集中居住区11#箱变	10	630	389
10389	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	128
10390	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	441
10391	市区	北蒋红沥16#变	10	200	18
10392	市区	新陈28#变	10	200	89
10393	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	207
10394	市区	东港3#	10	400	193
10395	市区	便仓3#变	10	200	66
10396	市区	便仓2#变	10	200	25
10397	市区	公用3#配变	10	400	148
10398	市区	金辉优步花苑1#配电室2#主变	10	800	511
10399	市区	北蒋集镇25#变	10	200	0
10400	市区	北蒋远景7#变	10	200	94
10401	市区	北蒋集镇24#变	10	400	168
10402	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	81
10403	市区	孙英26#变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10404	市区	鹿鸣学苑配电室1#主变	10	800	514
10405	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	112
10406	市区	美食街12#变	10	630	399
10407	市区	便仓1#变	10	200	39
10408	市区	便仓11#变	10	200	100
10409	市区	便仓7#变	10	200	55
10410	市区	都政线世纪路S5箱变	10	400	0
10411	市区	万达华府5#配电室2#主变	10	800	401
10412	市区	亨达商业街2#S8	10	500	165
10413	市区	新民8#变	10	400	250
10414	市区	北蒋集镇7#变	10	400	185
10415	市区	北蒋集镇15#变	10	400	140
10416	市区	清华名居5#箱变主变	10	630	382
10417	市区	大冈抬头2#配变	10	400	163
10418	市区	东南33#配变	10	200	75
10419	市区	紫兴线凯发新园S12箱变	10	630	98
10420	市区	悦达天山1#配电室1#主变	10	800	500
10421	市区	悦达天山1#配电室3#主变	10	800	461
10422	市区	悦达天山1#配电室4#主变	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10423	市区	悦达天山1#配电室2#主变	10	800	512
10424	市区	新滩2#变	10	200	95
10425	市区	永新路12#主变	10	400	103
10426	市区	义丰双龙16#配变	10	400	158
10427	市区	工学院宿舍箱变	10	400	37
10428	市区	新兴集镇16#变	10	400	52
10429	市区	新兴集镇15#变	10	400	182
10430	市区	新兴集镇30#变	10	500	139
10431	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	379
10432	市区	悦达天山开关站1#主变	10	630	348
10433	市区	悦达天山开关站2#主变	10	630	368
10434	市区	兴强1#	10	400	110
10435	市区	护陇18#变	10	200	7
10436	市区	东方商贸城1#配电室1#主变	10	800	612
10437	市区	荣悦华府5#配电室2#主变	10	800	640
10438	市区	紫兴线凯发新园2#S16箱变	10	500	171
10439	市区	新滩1#变	10	200	121
10440	市区	同心南苑2#配电室1#变	10	800	468
10441	市区	凤凰文化广场3#配电室1#主变	10	630	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10442	市区	凤凰文化广场3#配电室2#主变	10	630	297
10443	市区	兴邦蓝海花园3#配电室2#主变	10	630	415
10444	市区	凤凰文化广场4#配电室1#主变	10	800	418
10445	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	4
10446	市区	大冈集镇40#变	10	400	0
10447	市区	龙泰花园小区1#配电室2#主变	10	630	473
10448	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	48
10449	市区	荣悦华府5#配电室1#主变	10	800	629
10450	市区	集镇35#变压器	10	400	170
10451	市区	凤凰文化广场4#配电室2#主变	10	800	479
10452	市区	凤凰文化广场4#配电室3#主变	10	800	482
10453	市区	凤凰文化广场4#配电室4#主变	10	800	418
10454	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	385
10455	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	121
10456	市区	兴邦蓝海花园6#配电室1#主变	10	800	593
10457	市区	集镇7#变.	10	200	95
10458	市区	钢铁8#变	10	400	251
10459	市区	馨德苑2#配电室4#主变	10	800	504
10460	市区	迎宾北苑2#S18箱变主变	10	630	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10461	市区	水泥制品厂1#	10	315	194
10462	市区	水泥制品厂2#	10	315	221
10463	市区	袁庄9#	10	400	320
10464	市区	农垦宿舍2#	10	400	129
10465	市区	便仓集镇3#变	10	400	262
10466	市区	集镇2#变.	10	400	199
10467	市区	集镇5#变.	10	400	175
10468	市区	集镇1#变.	10	400	117
10469	市区	便仓5#变	10	400	213
10470	市区	便仓10#变	10	500	340
10471	市区	便仓8#变	10	200	59
10472	市区	兴农1#变	10	200	81
10473	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	42
10474	市区	袁河家园东区4#配电室3#主变	10	800	494
10475	市区	万达华府9#配电室2#主变	10	800	497
10476	市区	民乐8#配变	10	400	82
10477	市区	太湖S1箱变主变	10	630	162
10478	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	61
10479	市区	长潘线中马2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10480	市区	宝馨花园2#开关站4#主变	10	800	591
10481	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	579
10482	市区	保税1#箱变S1	10	800	640
10483	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	14
10484	市区	钱江绿洲6#配电室2#主变	10	630	370
10485	市区	悦洋花苑1#开关站2#主变	10	800	527
10486	市区	香江枫景名苑西区1#配电室2#主变	10	800	429
10487	市区	凤城北苑东区3#配电室1#主变	10	800	499
10488	市区	富康路1#箱变	10	500	32
10489	市区	西宸府3#配电室2#主变	10	800	633
10490	市区	同心南苑2#配电室3#变	10	800	574
10491	市区	高新嘉园2#配电室2#主变	10	800	468
10492	市区	便仓6#变	10	200	71
10493	市区	金水湾1#小区变2#主变	10	800	254
10494	市区	金水湾1#小区变1#主变	10	800	225
10495	市区	水厂箱变主变	10	400	171
10496	市区	晓风印月3#配电室1#主变	10	800	594
10497	市区	镇南6#变（新）	10	200	0
10498	市区	永新路2#变（新）	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10499	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	343
10500	市区	香苑东园8#楼2#开关站1#主变	20	800	443
10501	市区	香苑东园8#楼2#开关站2#主变	20	800	496
10502	市区	香苑东园8#楼2#开关站3#主变	20	800	352
10503	市区	香苑东园8#楼2#开关站4#主变	20	800	478
10504	市区	中南7B荣城开关站1#主变	20	800	443
10505	市区	悦达汽车广场北区1#配电室4#主变	10	800	490
10506	市区	罗兰春天2#配电室2#主变	10	800	448
10507	市区	在水一方誉府1#配电室1#主变	10	630	504
10508	市区	红升32号变	10	200	32
10509	市区	名望府充电桩欧变	10	400	278
10510	市区	刘格13#变	10	500	207
10511	市区	中南4C景城东区4#配电室2#主变	10	400	176
10512	市区	中南6C悦城3#配电室2#主变	20	630	345
10513	市区	佳富23#配变	10	200	60
10514	市区	绿地缤纷城3#配电室2#主变	10	630	367
10515	市区	亨达6#S27箱变主变	10	500	266
10516	市区	北龙港凤南18#公用变	10	200	56
10517	市区	吾悦和府沁园2#配电室2#主变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10518	市区	君启花园1#配电室3#主变	10	800	426
10519	市区	双港26#变	10	200	140
10520	市区	新佳城5#配电室4#主变	10	800	620
10521	市区	构港4#变	10	200	79
10522	市区	潘黄宝才1#变	10	400	34
10523	市区	学农线蒋河18#箱变	10	630	143
10524	市区	君启花园2#配电室3#主变	10	800	391
10525	市区	富港21#配变	10	200	33
10526	市区	凤城北苑东区3#配电室2#主变	10	800	444
10527	市区	供电1#箱变主变	10	630	365
10528	市区	兴邦蓝海花园6#配电室3#主变	10	800	582
10529	市区	爱琴海3#配电室1#主变	10	630	303
10530	市区	红升2#变	10	200	105
10531	市区	同曦鸣城3#配电室1#主变	10	800	416
10532	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	214
10533	市区	东进华都3#配电室1#主变	10	800	427
10534	市区	东进华都3#配电室3#主变	10	800	490
10535	市区	东进华都3#配电室4#主变	10	800	350
10536	市区	东进华都3#配电室2#主变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10537	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	258
10538	市区	同曦鸣城3#箱变主变	10	500	400
10539	市区	东湖心语开关站2#主变	10	800	638
10540	市区	三星3#变	10	200	79
10541	市区	义丰双官9#配变	10	200	25
10542	市区	万悦花园南区2#配电室4#主变	10	800	468
10543	市区	富力金禧家园C区3#配电室2#变压器	10	800	484
10544	市区	方向13#变	10	200	77
10545	市区	学富集镇33#配变	10	400	173
10546	市区	红升1#变-	10	200	50
10547	市区	中南7A佳期漫1#配电室3#主变	20	630	401
10548	市区	荣沁苑小区北区3#配电室4#主变	10	630	435
10549	市区	青墩集镇24#变	10	400	98
10550	市区	新景华城1#配电室3#主变	10	630	337
10551	市区	海铭花园3#配电室2#主变	10	800	571
10552	市区	古元19#变	10	200	73
10553	市区	锦海家园南区1#配电室3#主变	10	800	639
10554	市区	联盟22#变	10	200	76
10555	市区	香苑东园1#楼1#配电室1#主变	20	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10556	市区	香苑东园1#楼1#配电室2#主变	20	800	440
10557	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	100
10558	市区	城东宝龙B地块1#配电室3#主变	10	800	545
10559	市区	新星22#配变	10	315	178
10560	市区	才塘24#变	10	200	55
10561	市区	新洋28#	10	200	89
10562	市区	金禧家园D区2#配电室2#变压器	10	800	567
10563	市区	潘黄集镇26#箱变变压器	10	400	57
10564	市区	孙英24#配变	10	315	103
10565	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室2#主变	10	800	527
10566	市区	月康28#变-	10	200	28
10567	市区	古元17#变	10	200	102
10568	市区	绿阳汇北区2#配电室3#主变	10	800	532
10569	市区	古元18#变	10	200	72
10570	市区	构港5#变	10	400	252
10571	市区	新兴集镇34#变	10	400	0
10572	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室1#主变	20	800	323
10573	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室2#主变	20	800	362
10574	市区	荣沁苑小区南区3#配电室2#主变	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10575	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室1#主变	20	800	347
10576	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室2#主变	20	800	389
10577	市区	三湾22#配变	10	200	98
10578	市区	兆泉3#箱变变压器	10	500	308
10579	市区	河夹线华府21#配变	10	200	97
10580	市区	香海新时代名苑2#用户配电室3#主变	10	630	413
10581	市区	明朗14#配变	10	315	6
10582	市区	世纪尚东府2#配电室3#主变	10	800	546
10583	市区	民强21#配变	10	315	150
10584	市区	世纪尚东府1#开关站2#主变	10	800	517
10585	市区	艳阳17#配变	10	630	232
10586	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室3#主变	20	800	477
10587	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室4#主变	20	800	458
10588	市区	亨达商业街7#S14	10	630	375
10589	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	90
10590	市区	驿龙华府西小区1#开关站2#主变	10	800	588
10591	市区	义丰双官8#配变	10	200	12
10592	市区	葛武富王9#配变	10	400	236
10593	市区	明朗17#配变	10	315	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10594	市区	黄刘12#配变	10	315	63
10595	市区	大洋7#变	10	400	258
10596	市区	艳阳13#配变	10	400	167
10597	市区	护陇17#配变	10	315	145
10598	市区	龙湖湾1#配电室1#主变	10	800	534
10599	市区	博雅文苑1#开关站1#主变	10	800	490
10600	市区	绿地翠庭4#配电室1#变	10	800	592
10601	市区	天璟府1#开关站1#主变	10	800	378
10602	市区	盐塘线康乐小区10#变	10	400	21
10603	市区	集中居住区17#箱变	10	630	398
10604	市区	荷塘月色6#配电室2#主变	10	800	335
10605	市区	盐塘线康乐小区11#变	10	400	57
10606	市区	义丰农家乐2号箱变	10	630	122
10607	市区	义丰三官19#配变	10	200	6
10608	市区	新兴袁河6#变	10	200	85
10609	市区	高铁新城C5地块1#配电室1#主变	10	800	562
10610	市区	乔庄14#配变	10	200	160
10611	市区	翰庭雅苑1#开关站1#主变	10	800	426
10612	市区	翰庭雅苑1#开关站2#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10613	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	82
10614	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	47
10615	市区	南国裕墅1#配电室4#主变	10	630	324
10616	市区	德喜花苑1#配电室3#主变	10	800	407
10617	市区	在水一方华府2#配电室2#主变	10	800	438
10618	市区	吴徐18#配变	10	200	0
10619	市区	锦海家园北区1#配电室3#主变	10	800	639
10620	市区	光明13#配变	10	200	64
10621	市区	民乐16#配变	10	315	85
10622	市区	富力金禧家园B区2#配电室3#变压器	10	800	555
10623	市区	南龙24#公用变	10	200	30
10624	市区	世纪尚东府1#配电室1#主变	10	630	398
10625	市区	龙碾20#变	10	400	71
10626	市区	义丰三庄16#配变	10	200	63
10627	市区	文璟臻苑3#配电室2#主变	10	800	575
10628	市区	双烈8#变	10	200	59
10629	市区	桃李春风江南里3#配电室1#主变	10	800	477
10630	市区	中南7A佳期漫2#配电室4#主变	20	630	359
10631	市区	北蒋福泉19#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10632	市区	石华30#变	10	200	80
10633	市区	抬头29#配变	10	200	58
10634	市区	前进13#变压器	10	400	97
10635	市区	香苑东园6#楼1#开关站1#主变	20	800	345
10636	市区	香苑东园6#楼1#开关站2#主变	20	800	462
10637	市区	南门华府1#配电室1#主变	10	800	328
10638	市区	南门华府1#配电室2#主变	10	800	449
10639	市区	正东26#变	10	200	96
10640	市区	前营24#变	10	200	35
10641	市区	北蒋盛花18#变	10	200	51
10642	市区	同心南苑1#配电室3#变	10	800	597
10643	市区	怡然居1#S2	10	400	202
10644	市区	万锦东园北区2#配电室2#主变	10	630	365
10645	市区	潘黄伍康1#变	10	200	29
10646	市区	学富线戚庄15#配变	10	200	119
10647	市区	绿阳汇北区3#配电室3#主变	10	800	574
10648	市区	聚龙豪庭3#配电室1#主变	10	800	584
10649	市区	兴邦蓝海花园4#配电室1#主变	10	630	489
10650	市区	富力金禧家园A区1#配电室1#变压器	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10651	市区	高新嘉园二期1#配电室4#变	10	630	431
10652	市区	秦南千秋16#变	10	200	62
10653	市区	明朗16#配变	10	200	28
10654	市区	青墩22#变	10	200	107
10655	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	451
10656	市区	青阳花园1#配电室2#主变	10	800	457
10657	市区	新桥6#变	10	200	43
10658	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室1#主变	10	800	483
10659	市区	富民3#变	10	400	246
10660	市区	学富线戚庄14#配变	10	200	76
10661	市区	学富线蒋河16#配变	10	200	50
10662	市区	汇都商务中心1#开关站1#主变	10	630	405
10663	市区	汇都商务中心1#开关站2#主变配电变压器	10	630	403
10664	市区	汇都商务中心1#配电室1#主变	10	630	369
10665	市区	汇都商务中心1#配电室2#主变配电变压器	10	630	254
10666	市区	汇都商务中心1#配电室3#主变配电变压器	10	630	108
10667	市区	汇都商务中心1#配电室4#主变配电变压器	10	630	143
10668	市区	河夹线中徐14#配变	10	200	80
10669	市区	民权社区1#箱变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10670	市区	石华32#变	10	200	40
10671	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	63
10672	市区	香城云开2#配电室4#主变	10	800	588
10673	市区	大冈所集镇49号杆上配变	10	400	78
10674	市区	清河鸣翠府3#配电室1#主变	10	800	605
10675	市区	绿阳汇北区3#配电室1#主变	10	800	586
10676	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	498
10677	市区	玲珑河畔4#配电室1#主变	10	800	540
10678	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	0
10679	市区	集镇35#变	10	400	42
10680	市区	永明悦来府3#配电室4#主变	10	800	372
10681	市区	宏心5#变	10	200	78
10682	市区	思源4#变	10	200	79
10683	市区	思源10#变	10	200	76
10684	市区	思源20#变	10	400	179
10685	市区	北李8#变	10	200	0
10686	市区	吾悦和府沁园1#配电室1#主变	10	800	388
10687	市区	招元名邸1#配电室4#主变	10	800	456
10688	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10689	市区	东域名居1#配电室3#配变	10	800	548
10690	市区	界沟5#变	10	200	68
10691	市区	民权12#变	10	200	74
10692	市区	富民39#变	10	200	61
10693	市区	管委会充电桩主变	10	630	10
10694	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	132
10695	市区	金陈13#变压器	10	400	237
10696	市区	便仓集镇39#变	10	400	196
10697	市区	新桥27#变	10	200	87
10698	市区	仁智11号变	10	200	30
10699	市区	仁智10号变	10	200	81
10700	市区	鞍湖曲东4号	10	100	7
10701	市区	鞍湖曲东2号	10	200	76
10702	市区	鞍湖曲东1号	10	400	225
10703	市区	正东集中区三期3#变	10	500	217
10704	市区	三尖安置区2#变	10	630	185
10705	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	74
10706	市区	城东宝龙C地块2#配电室1#主变	10	800	458
10707	市区	供电2#箱变主变	10	630	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10708	市区	招商新村2#S2箱变	10	500	183
10709	市区	开创家园4#配电室3#主变	10	800	499
10710	市区	在水一方悦府3#配电室4#主变	10	630	321
10711	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	295
10712	市区	中远线嘉园S5欧变	10	630	319
10713	市区	裕新社区1#箱变	10	400	64
10714	市区	泵站1#箱变主变	10	400	266
10715	市区	在水一方誉府4#配电室1#主变	10	800	640
10716	市区	香江枫景名苑西区3#配电室1#主变	10	800	638
10717	市区	民联23#综合变	10	200	142
10718	市区	尚德商务楼1#配电室2#主变	10	800	462
10719	市区	三星24#变	10	200	115
10720	市区	南国裕墅1#开关站1#主变	10	630	322
10721	市区	环城7#S7箱变主变	10	630	440
10722	市区	中南6C悦城1#配电室1#主变	20	630	347
10723	市区	滩涂2#S2	10	630	275
10724	市区	新民12#	10	500	272
10725	市区	三星23#变	10	200	95
10726	市区	万悦花园北区3#配电室4#主变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10727	市区	福裕南小区6#箱变	10	630	166
10728	市区	中海天钻花园3#配电室2#主变	10	800	405
10729	市区	富民40#变	10	200	81
10730	市区	海铭花园3#配电室4#主变	10	800	599
10731	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑2#变	10	800	438
10732	市区	月康34#变	10	200	76
10733	市区	东科城南区3#配电室3#主变	10	800	154
10734	市区	潭田20#公用变	10	200	23
10735	市区	凤洋18#变	10	400	109
10736	市区	滩涂3#S8箱变	10	500	68
10737	市区	潘黄伍康8#变	10	200	69
10738	市区	文港小学2#变	10	315	8
10739	市区	新桥25#变-	10	200	79
10740	市区	爱琴海3#配电室2#主变	10	630	385
10741	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	239
10742	市区	富力金禧家园A区4#配电室1#变压器	10	800	538
10743	市区	沿海电子园区1#开关站1#主变	10	800	528
10744	市区	沿海电子园区1#开关站2#主变	10	800	570
10745	市区	北闸2#S1	10	630	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10746	市区	秦南富康18#变	10	200	79
10747	市区	三里20#变	10	400	113
10748	市区	秦南风翔20#变	10	200	99
10749	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	135
10750	市区	西团20#变	10	200	99
10751	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	134
10752	市区	龙冈冈南7#变	10	400	54
10753	市区	玖溪东园2#配电室2#主变	10	800	487
10754	市区	义丰双龙14#箱变	10	630	70
10755	市区	充电桩主变	10	400	289
10756	市区	秦南风翔2#杆上配变	10	200	0
10757	市区	观湖名邸二期1#配电室1#主变	10	800	316
10758	市区	观湖名邸二期1#配电室2#主变	10	800	268
10759	市区	观湖名邸二期2#配电室1#主变	10	800	417
10760	市区	观湖名邸二期2#配电室2#主变	10	630	212
10761	市区	观湖名邸二期2#配电室3#主变	10	800	402
10762	市区	观湖名邸二期2#配电室4#主变	10	630	224
10763	市区	观湖名邸二期3#配电室1#主变	10	800	368
10764	市区	观湖名邸二期3#配电室2#主变	10	800	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10765	市区	观湖名邸二期3#配电室3#主变	10	800	429
10766	市区	观湖名邸二期3#配电室4#主变	10	800	402
10767	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	81
10768	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	11
10769	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	64
10770	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	0
10771	市区	观棠府2#配电室2#变压器	10	800	488
10772	市区	三洼8#变	10	200	141
10773	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	167
10774	市区	馨德苑3#配电室1#主变	10	800	512
10775	市区	秦南南环18#变	10	200	87
10776	市区	葛武花村13#配变	10	200	57
10777	市区	秦南凤翔1#杆上配变	10	400	128
10778	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	467
10779	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	195
10780	市区	华建雅园3#配电室2#主变	10	630	306
10781	市区	隆盛3#	10	400	132
10782	市区	华建雅园3#配电室4#主变	10	630	356
10783	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10784	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	312
10785	市区	华建雅园4#配电室2#主变	10	800	431
10786	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	475
10787	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	101
10788	市区	中南7A佳期漫1#配电室4#主变	20	630	298
10789	市区	高新嘉园二期1#开关站2#变	10	800	623
10790	市区	长春7#变（新）	10	400	176
10791	市区	人行箱变	10	400	310
10792	市区	蟒河20#箱变	10	500	248
10793	市区	香城云开2#配电室1#主变	10	800	505
10794	市区	在水一方悦府4#配电室2#主变	10	630	336
10795	市区	镇北4#变（新）	10	400	171
10796	市区	盐城供服配电室4#主变	10	630	334
10797	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	76
10798	市区	大洋四组S5箱变	10	630	290
10799	市区	聚珑东方2#配电室3#主变	10	800	543
10800	市区	富力金禧家园B区2#配电室4#变压器	10	800	524
10801	市区	城东宝龙A地块1#配电室2#主变	10	800	379
10802	市区	尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10803	市区	楼王所集镇39#变	10	400	235
10804	市区	高新嘉园二期1#配电室2#变	10	630	315
10805	市区	京师东方花园3#配电室2#主变	10	630	336
10806	市区	琥珀湾花园2#配电室1#主变	10	630	295
10807	市区	城东宝龙B地块1#配电室4#主变	10	800	575
10808	市区	潭溪40#公用变	10	200	81
10809	市区	潭田17#公用变	10	200	92
10810	市区	德惠尚书房1#开关站2#主变	10	800	518
10811	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	476
10812	市区	德惠尚书房1#开关站4#主变	10	800	452
10813	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	418
10814	市区	德惠尚书房1#配电室2#主变	10	800	496
10815	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	409
10816	市区	德惠尚书房1#配电室4#主变	10	800	471
10817	市区	城市御墅1#配电室4#主变	10	800	623
10818	市区	城市御墅1#配电室3#主变	10	800	582
10819	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	356
10820	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	334
10821	市区	德惠尚书房5#配电室4#主变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10822	市区	德惠尚书房5#配电室2#主变	10	630	366
10823	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	413
10824	市区	德惠尚书房4#配电室2#主变	10	800	423
10825	市区	东科城南区2#配电室3#主变	10	800	127
10826	市区	中南6C悦城3#配电室4#主变	20	630	405
10827	市区	潭尖28#变	10	400	172
10828	市区	高新嘉园二期1#开关站1#变	10	800	594
10829	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	0
10830	市区	西宸府2#配电室2#主变	10	800	614
10831	市区	城东一号花园北区4#配电室3#主变	10	800	554
10832	市区	晓风印月1#配电室3#主变	10	800	545
10833	市区	南龙18#公用变	10	200	44
10834	市区	潭田18#公用变	10	200	77
10835	市区	荣沁苑小区南区2#配电室4#主变	10	800	532
10836	市区	北龙17#公用变	10	200	49
10837	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	592
10838	市区	莘野25#公用变	10	200	110
10839	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室3#主变	10	630	396
10840	市区	刘朋10#变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10841	市区	聚珑东方2#配电室2#主变	10	800	634
10842	市区	悦珑湾7#配电室3#主变	10	800	533
10843	市区	悦珑湾7#配电室1#主变	10	800	496
10844	市区	悦珑湾7#配电室4#主变	10	800	485
10845	市区	悦珑湾7#配电室2#主变	10	800	450
10846	市区	悦珑湾8#配电室3#主变	10	800	456
10847	市区	悦珑湾8#配电室1#主变	10	800	500
10848	市区	悦珑湾8#配电室4#主变	10	800	468
10849	市区	悦珑湾8#配电室2#主变	10	800	440
10850	市区	三尖小区2#变	10	400	196
10851	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	91
10852	市区	璀璨天城3#配电室2#主变	10	800	444
10853	市区	冈中所杨韦村23号配变	10	200	37
10854	市区	金陈社区2#箱变	10	400	149
10855	市区	裕新社区2#箱变	10	630	276
10856	市区	水漾益城2#配电室1#主变	10	800	602
10857	市区	仁智14号变	10	200	106
10858	市区	晓风印月3#配电室4#主变	10	800	615
10859	市区	莘野26#公用变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10860	市区	鑫港家园2#配电室3#主变	10	630	349
10861	市区	中南6C悦城2#配电室1#主变	20	800	523
10862	市区	同心南苑1#配电室4#变	10	800	509
10863	市区	在水一方誉府3#配电室2#主变	10	800	355
10864	市区	凤城北苑1#配电室3#主变	10	800	470
10865	市区	杨坝大厦1#开关站1#主变	10	800	550
10866	市区	幸福嘉院1#配电室3#主变	10	800	368
10867	市区	西区集镇25#箱变变压器	10	630	312
10868	市区	阳光御园1#配电室1#主变	10	630	338
10869	市区	缤纷亚洲3#箱变主变	10	630	46
10870	市区	郊校S8	10	500	265
10871	市区	烈士22号变	10	200	41
10872	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	113
10873	市区	同港3#配变	10	200	16
10874	市区	时杨2#配变	10	200	119
10875	市区	白阳2#配变	10	200	19
10876	市区	白阳8#配变	10	200	58
10877	市区	白阳1#配变	10	200	95
10878	市区	同港7#配变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10879	市区	车林1#配变	10	400	145
10880	市区	车林2#配变	10	200	54
10881	市区	同港1#配变	10	200	79
10882	市区	海关线中原S3箱变	10	500	273
10883	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	28
10884	市区	金陈1#变	10	200	73
10885	市区	新桥2#变	10	200	20
10886	市区	民权2#变	10	200	50
10887	市区	民权13#变	10	200	0
10888	市区	民权10#变	10	200	54
10889	市区	双港4#变	10	200	47
10890	市区	双港2#变	10	200	57
10891	市区	海关线江动公变	10	400	146
10892	市区	双港3#变	10	200	88
10893	市区	双港1#变	10	200	64
10894	市区	民权9#变	10	400	140
10895	市区	民权7#变	10	200	78
10896	市区	民权6#变	10	200	105
10897	市区	双港7#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10898	市区	双港9#变	10	200	100
10899	市区	双港10#变	10	200	85
10900	市区	双港5#变	10	200	56
10901	市区	北李5#变	10	200	107
10902	市区	北李6#变	10	200	92
10903	市区	北李4#变	10	200	62
10904	市区	北李3#变	10	200	28
10905	市区	北李2#变	10	200	36
10906	市区	北李1#变	10	200	33
10907	市区	界沟1#变	10	200	115
10908	市区	界沟4#变	10	200	3
10909	市区	新锦苑S4	10	500	258
10910	市区	园林S3	10	500	252
10911	市区	发展公司	10	400	167
10912	市区	学富线戚庄2#配变	10	400	214
10913	市区	长坝路公用变	10	400	158
10914	市区	长坝路3#公用变	10	400	63
10915	市区	报社	10	315	105
10916	市区	盐中宿舍	10	315	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10917	市区	市教育局S6	10	500	191
10918	市区	市二房产S7	10	500	233
10919	市区	教委1#S5箱变主变	10	315	68
10920	市区	教委2#S4箱变主变	10	500	99
10921	市区	康虹组团S2箱变主变	10	500	176
10922	市区	盛朋变	10	400	106
10923	市区	福裕小区1#变	10	400	169
10924	市区	孙匡变	10	400	0
10925	市区	环保宿舍	10	400	230
10926	市区	集镇6#变.	10	400	195
10927	市区	集镇4#变.	10	400	154
10928	市区	富民1#变	10	400	75
10929	市区	明亮8#变	10	200	48
10930	市区	明亮2#变	10	200	82
10931	市区	西团9#变	10	400	188
10932	市区	富民4#变	10	200	86
10933	市区	明亮7#变	10	200	60
10934	市区	明亮6#变	10	200	41
10935	市区	明亮5#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10936	市区	生建1#配变	10	400	141
10937	市区	西团4#变	10	200	61
10938	市区	西团3#变	10	200	9
10939	市区	西团1#变	10	200	93
10940	市区	西团2#变	10	200	31
10941	市区	西团8#变	10	200	37
10942	市区	西团5#变	10	200	73
10943	市区	西团7#变	10	200	69
10944	市区	思源3#变	10	200	59
10945	市区	思源5#变	10	200	90
10946	市区	思源6#变	10	200	104
10947	市区	思源7#变	10	400	13
10948	市区	检察院S2	10	500	218
10949	市区	榆洋	10	400	203
10950	市区	司法局2#S10	10	500	325
10951	市区	水利局1#	10	630	200
10952	市区	水利局2#	10	630	211
10953	市区	思源8#变	10	200	65
10954	市区	新陈1#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10955	市区	新陈9#变	10	200	114
10956	市区	思源2#变	10	200	51
10957	市区	思源1#变	10	200	79
10958	市区	新陈7#变	10	400	181
10959	市区	新陈6#变	10	200	90
10960	市区	新陈5#变	10	200	75
10961	市区	新陈4#变	10	200	83
10962	市区	新陈3#变	10	200	55
10963	市区	新陈2#变	10	200	109
10964	市区	新桥1#变	10	200	40
10965	市区	白阳7#配变	10	200	88
10966	市区	秦南三河4#变	10	200	75
10967	市区	秦南三河5#杆上配变	10	100	0
10968	市区	迎宾	10	315	0
10969	市区	北蒋远景2#变	10	200	78
10970	市区	马庄	10	500	355
10971	市区	北蒋卢村4#变	10	200	39
10972	市区	城区开发	10	315	114
10973	市区	规划局S5	10	630	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10974	市区	明亮1#变	10	400	130
10975	市区	龙冈集镇29#箱变变压器	10	400	17
10976	市区	富民21#变	10	400	249
10977	市区	东闸	10	400	293
10978	市区	航道段	10	315	217
10979	市区	纱布厂3#	10	315	215
10980	市区	鑫业家园1#主变	10	1000	282
10981	市区	鑫业家园2#主变	10	1000	195
10982	市区	邮局	10	315	57
10983	市区	洋桥3#变	10	400	174
10984	市区	便仓28#变	10	200	54
10985	市区	学富线园垛11#配变	10	200	64
10986	市区	新佳城2#配电室3#主变	10	800	574
10987	市区	金陈4#变	10	400	145
10988	市区	高架停车场4#箱变	10	630	174
10989	市区	中海九樾1#配电室3#主变	10	630	184
10990	市区	昌明1#	10	315	209
10991	市区	建委公用变	10	400	166
10992	市区	邮局公用变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10993	市区	镇南花园配电房1#主变	10	630	310
10994	市区	镇南花园配电房2#主变	10	630	424
10995	市区	塘桥4#配变	10	400	197
10996	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	0
10997	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	10
10998	市区	新同2#变	10	200	62
10999	市区	新同3#变	10	200	91
11000	市区	新同4#变	10	200	20
11001	市区	在水一方悦府1#配电室4#主变	10	630	372
11002	市区	新佳城2#配电室4#主变	10	800	582
11003	市区	城西4#	10	200	0
11004	市区	前进5#	10	400	140
11005	市区	新兴4#变	10	200	42
11006	市区	新兴3#变	10	200	64
11007	市区	新兴2#变	10	200	67
11008	市区	新兴1#变	10	400	200
11009	市区	盐城大桥1#箱变	10	630	297
11010	市区	凤城北苑东区2#配电室4#主变	10	800	428
11011	市区	西团6#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11012	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	132
11013	市区	联盟3#变	10	400	251
11014	市区	省淮S7	10	500	148
11015	市区	毓龙桥S6	10	500	165
11016	市区	市政府解放路宿舍2#S3	10	400	210
11017	市区	指南2#变	10	200	61
11018	市区	指南3#变	10	200	73
11019	市区	指南5#变	10	200	121
11020	市区	联盟2#变	10	200	26
11021	市区	曙光6#变	10	200	81
11022	市区	三里1#变	10	200	52
11023	市区	聋哑	10	400	190
11024	市区	学富线蒋河3#配变	10	315	49
11025	市区	学富线联河8#配变	10	200	57
11026	市区	学富线车林4#配变	10	200	25
11027	市区	郊招2#	10	400	167
11028	市区	学富线车林3#配变	10	200	85
11029	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	214
11030	市区	义丰双官10#配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11031	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	577
11032	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室3#主变	20	800	433
11033	市区	前进30#变	10	400	207
11034	市区	盐马1#变	10	400	88
11035	市区	指南1#变	10	200	110
11036	市区	黄尖2#变	10	200	83
11037	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	66
11038	市区	合瑞新城2#配电室3#主变配电变压器	10	800	549
11039	市区	合瑞新城2#配电室1#主变配电变压器	10	800	404
11040	市区	合瑞新城2#配电室2#主变配电变压器	10	800	429
11041	市区	合瑞新城2#配电室4#主变配电变压器	10	800	386
11042	市区	方向35#变	10	200	89
11043	市区	凤城北苑1#配电室1#主变	10	800	455
11044	市区	荣沁苑小区南区3#配电室3#主变	10	800	541
11045	市区	三里13#变	10	200	70
11046	市区	龙泰花园小区1#开关站2#主变	10	630	314
11047	市区	盐马2#变	10	400	51
11048	市区	新墩南小区1#变	10	315	81
11049	市区	新墩南小区2#变	10	315	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11050	市区	前进29#变	10	400	0
11051	市区	高级居民点1#公用变	10	315	28
11052	市区	涵洞2#变	10	250	108
11053	市区	涵洞3#变	10	200	90
11054	市区	大滩5#变	10	200	25
11055	市区	大滩2#变	10	200	102
11056	市区	大滩3#变	10	200	81
11057	市区	新闻5#变	10	200	95
11058	市区	新闻6#变	10	400	167
11059	市区	新闻2#变	10	200	97
11060	市区	西团23#变	10	200	91
11061	市区	福兴31#变	10	200	133
11062	市区	中冈路2#变	10	400	224
11063	市区	紫兴线商住小区3#S3箱变	10	400	320
11064	市区	北蒋盛花4#变	10	200	2
11065	市区	北蒋盛花1#变	10	200	74
11066	市区	北蒋盛花3#变	10	200	28
11067	市区	北蒋童成4#变	10	200	30
11068	市区	三里4#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11069	市区	三里5#变	10	200	30
11070	市区	联盟6#变	10	200	36
11071	市区	联盟5#变	10	200	109
11072	市区	学富线戚庄5#配变	10	200	86
11073	市区	环城3#	10	400	280
11074	市区	学富线戚庄4#配变	10	200	79
11075	市区	学富线联河7#配变	10	100	10
11076	市区	明亮26#变	10	200	68
11077	市区	义丰双官11#配变	10	400	103
11078	市区	龙庙14#变	10	200	160
11079	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室4#主变	10	630	397
11080	市区	莘野31#公用变	10	200	21
11081	市区	建银	10	315	0
11082	市区	北蒋童成5#变	10	200	93
11083	市区	北蒋江尧6#变	10	315	81
11084	市区	北蒋楚九1#变	10	200	0
11085	市区	城西6#变	10	400	222
11086	市区	生建6#配变	10	200	82
11087	市区	生建4#配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11088	市区	庆丰3#配变	10	200	23
11089	市区	锦海家园北区开关站1#主变	10	800	626
11090	市区	华悦嘉园1#箱变	10	400	224
11091	市区	集镇11号变	10	400	243
11092	市区	华悦嘉园2#箱变	10	400	275
11093	市区	万达华府8#配电室2#主变	10	800	587
11094	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	564
11095	市区	蔡明华公变	10	200	70
11096	市区	大字别墅2#S2箱变主变	10	630	375
11097	市区	鑫都房产4#箱变主变	10	500	59
11098	市区	开创家园1#配电室3#主变	10	800	488
11099	市区	尚庄万和9#配变	10	200	56
11100	市区	财政局	10	400	0
11101	市区	万和7#配变	10	200	13
11102	市区	万和5#配变	10	200	0
11103	市区	三里17#变	10	400	50
11104	市区	兴茂府2#配电室4#主变	10	800	576
11105	市区	豪德广场北地块配电室1#主变	10	800	455
11106	市区	尚庄北堡4#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11107	市区	万和4#配变	10	200	13
11108	市区	万和3#配变	10	200	36
11109	市区	万和2#配变	10	200	47
11110	市区	江动宿舍1#S5箱变	10	500	145
11111	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	45
11112	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	100
11113	市区	劳动局2#	10	500	88
11114	市区	住宅S10	10	500	23
11115	市区	外贸S9	10	500	167
11116	市区	庆丰9#配变	10	400	107
11117	市区	新港湾2#S13箱变主变	10	400	217
11118	市区	庆丰2#配变	10	200	73
11119	市区	庆丰1#配变	10	200	66
11120	市区	康虹组团S4箱变	10	500	110
11121	市区	学富线联河3#配变	10	200	70
11122	市区	学农线联河4#配变	10	200	7
11123	市区	学富线联河9#配变	10	200	126
11124	市区	学富线联河2#配变	10	200	79
11125	市区	学富线联河1#配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11126	市区	江动宿舍2#S4箱变	10	500	266
11127	市区	曙光7#变	10	200	4
11128	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	61
11129	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	85
11130	市区	福缘居	10	500	90
11131	市区	北蒋雨生5#变	10	200	29
11132	市区	北蒋雨生11#变	10	200	71
11133	市区	北蒋雨生1#变	10	200	26
11134	市区	板桥南巷1#S2	10	630	230
11135	市区	北蒋雨生2#变	10	200	92
11136	市区	北蒋雨生3#变	10	200	73
11137	市区	北蒋雨生10#变	10	200	39
11138	市区	新港湾1#S12箱变	10	500	145
11139	市区	双前S11箱变	10	500	8
11140	市区	吉祥箱变S10箱变	10	630	196
11141	市区	双元2#S9箱变	10	500	92
11142	市区	双元1#S8箱变	10	400	131
11143	市区	华荟1#S9	10	630	291
11144	市区	旭龙大厦S15	10	500	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11145	市区	东升12#箱变主变	10	400	135
11146	市区	国投1#	10	800	89
11147	市区	淮剧团1#	10	315	60
11148	市区	淮剧团2#	10	315	90
11149	市区	大星S5	10	500	121
11150	市区	纺机宿舍	10	400	154
11151	市区	越河派出所2#	10	200	138
11152	市区	长坝11#公用变	10	400	110
11153	市区	长坝12#	10	400	156
11154	市区	北蒋楚九2#变	10	200	30
11155	市区	北蒋楚九3#变	10	200	32
11156	市区	北蒋江尧2#变	10	200	23
11157	市区	华荟3#S11	10	630	270
11158	市区	华荟2#S10	10	630	360
11159	市区	朝阳新村	10	500	116
11160	市区	长坝S17	10	630	241
11161	市区	北京苑1#S16	10	630	130
11162	市区	富扬房产1#S15箱变	10	630	133
11163	市区	万方花园1#S14箱变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11164	市区	悦达新村1#S11箱变	10	630	263
11165	市区	悦达新村2#S10箱变	10	500	34
11166	市区	跃进组团1#箱变	10	630	258
11167	市区	双元8#	10	400	132
11168	市区	跃进组团2#箱变	10	500	239
11169	市区	农业局S6箱变	10	500	57
11170	市区	文港苑箱变	10	630	189
11171	市区	船厂宿舍	10	315	145
11172	市区	富力金禧家园C区3#配电室3#变压器	10	800	464
11173	市区	兴邦蓝海花园4#配电室2#主变	10	630	435
11174	市区	钢铁1#变	10	400	198
11175	市区	新兴集镇17#变	10	400	94
11176	市区	城西3#	10	315	179
11177	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	26
11178	市区	北蒋江尧1#变	10	200	29
11179	市区	北蒋盛花2#变	10	200	0
11180	市区	明亮27#变	10	200	74
11181	市区	西郊庄园1#配电室4#主变	10	800	620
11182	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11183	市区	万和10#配变	10	200	78
11184	市区	便仓4#变	10	400	125
11185	市区	北蒋雨生6#变	10	200	46
11186	市区	龙庙12#变	10	200	0
11187	市区	富力金禧家园B区4#配电室1#变压器	10	630	369
11188	市区	和美尚苑3#配电室2#主变	10	800	577
11189	市区	潭尖29#变	10	200	129
11190	市区	国投2#	10	800	245
11191	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	148
11192	市区	塘桥3#配变	10	400	74
11193	市区	国投3#	10	500	193
11194	市区	曙光4#变	10	200	81
11195	市区	秦南秦兴10#变	10	200	81
11196	市区	思源25#变新	10	200	70
11197	市区	集镇44#变	10	400	217
11198	市区	城东一号花园北区3#配电室2#主变	10	800	563
11199	市区	龙冈集镇1号杆上配变	10	630	67
11200	市区	富民6#变	10	400	85
11201	市区	凤城北苑3#配电室1#主变	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11202	市区	友权05号变	10	200	65
11203	市区	友权04号变	10	200	113
11204	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	20
11205	市区	岐山6#配变	10	100	4
11206	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	43
11207	市区	古亭2#变	10	200	145
11208	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	90
11209	市区	岐山10#配变	10	200	57
11210	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	41
11211	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	65
11212	市区	岐山7#配变	10	100	28
11213	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	11
11214	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	103
11215	市区	岐山村1#配变	10	200	92
11216	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	42
11217	市区	岐山村3#配变	10	200	62
11218	市区	北港1号变	10	200	35
11219	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	57
11220	市区	北港4#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11221	市区	北港2#变	10	200	91
11222	市区	北港5#变	10	200	101
11223	市区	北港6#变	10	200	51
11224	市区	北港9#变	10	200	70
11225	市区	新街6#变	10	400	146
11226	市区	新街10#变	10	400	30
11227	市区	蟒南4#变	10	200	84
11228	市区	蟒南3#变	10	200	35
11229	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	23
11230	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	44
11231	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	0
11232	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	85
11233	市区	古亭7#变	10	200	149
11234	市区	古亭6#变	10	200	91
11235	市区	古亭5#变	10	200	105
11236	市区	古河2#变	10	200	59
11237	市区	福兴4#变	10	200	82
11238	市区	鞍湖曲东7号	10	200	24
11239	市区	福兴3#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11240	市区	鞍湖曲东8号	10	200	0
11241	市区	鞍湖曲东9号	10	200	13
11242	市区	潭尖2#变	10	200	70
11243	市区	古河3#变	10	200	25
11244	市区	袁坎07号变	10	200	56
11245	市区	古河4#变	10	200	83
11246	市区	古河5#变	10	200	37
11247	市区	古河6#变	10	200	58
11248	市区	古河7#变	10	400	134
11249	市区	麟南7#变	10	200	94
11250	市区	袁河1#变	10	200	52
11251	市区	北龙港集镇2#变	10	315	147
11252	市区	福利院1#	10	400	136
11253	市区	北龙港集镇5#变	10	400	134
11254	市区	书香名邸S6箱变主变	10	500	123
11255	市区	姚伙6#配变	10	200	22
11256	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	0
11257	市区	南吉3#配变	10	200	70
11258	市区	南吉4#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11259	市区	南吉1#配变	10	200	74
11260	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	117
11261	市区	中路1#变	10	400	119
11262	市区	东南2#配变	10	200	110
11263	市区	高产1#变	10	250	97
11264	市区	鞍湖三旺3号	10	200	76
11265	市区	鞍湖兴福3号	10	200	49
11266	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	0
11267	市区	集镇16 号变	10	200	40
11268	市区	光荣1#变	10	200	21
11269	市区	双林1#变	10	200	138
11270	市区	黄巷5#变	10	200	73
11271	市区	冈中所书楼村1号配变	10	200	15
11272	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	0
11273	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	0
11274	市区	冈中所兴隆村12号配变	10	200	30
11275	市区	袁河2#变	10	400	197
11276	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	0
11277	市区	黄巷4#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11278	市区	冈中所凤楼村4号配变	10	200	38
11279	市区	众想15#	10	315	77
11280	市区	众想16#	10	400	118
11281	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	0
11282	市区	冈中所凤楼村6号配变	10	400	77
11283	市区	冈中所花吉村9号配变	10	200	34
11284	市区	冈中所凤楼村9号配变	10	200	72
11285	市区	黄巷1#变	10	400	233
11286	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	34
11287	市区	冈中所吴港村5号配变	10	200	64
11288	市区	北港组团	10	315	0
11289	市区	南吉6#配变	10	200	0
11290	市区	南吉7#配变	10	200	79
11291	市区	南吉5#配变	10	400	110
11292	市区	联胜6#配变	10	200	70
11293	市区	联胜7#配变	10	200	45
11294	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	48
11295	市区	新跃4#变	10	200	67
11296	市区	新跃9#配变	10	315	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11297	市区	鞍湖兴福7号	10	200	58
11298	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	123
11299	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	55
11300	市区	东滩5#变	10	200	150
11301	市区	双林2#变	10	200	91
11302	市区	板土01号变	10	200	53
11303	市区	板土02号变	10	400	217
11304	市区	乔庄5#配变	10	200	50
11305	市区	李坝02号变	10	200	55
11306	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	0
11307	市区	宏心6#变	10	200	142
11308	市区	城北组团	10	500	37
11309	市区	宏心7#变	10	200	93
11310	市区	联胜1#配变	10	200	0
11311	市区	联胜2#配变-JN	10	200	97
11312	市区	联胜3#配变	10	200	24
11313	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	0
11314	市区	袁河5#变	10	200	84
11315	市区	袁河3#变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11316	市区	袁河4#变	10	200	31
11317	市区	裕祥1#变	10	200	64
11318	市区	裕祥3#变	10	200	53
11319	市区	孙吴4#变	10	200	134
11320	市区	裕祥4#变	10	200	130
11321	市区	孙吴3#变	10	200	119
11322	市区	袁坎03号变	10	200	52
11323	市区	北港23#变	10	200	77
11324	市区	高产2#变	10	400	40
11325	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	23
11326	市区	西区集镇5号变	10	400	57
11327	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	70
11328	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	0
11329	市区	东滩3#变	10	200	140
11330	市区	洋桥1#变	10	400	122
11331	市区	东滩6#变	10	200	72
11332	市区	时杨9#配变	10	200	0
11333	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	91
11334	市区	板土03号变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11335	市区	双林11#变	10	400	0
11336	市区	双林6#变	10	200	99
11337	市区	板土06号变	10	200	76
11338	市区	板土05号变	10	200	19
11339	市区	板土04号变	10	200	62
11340	市区	前途01号变	10	400	186
11341	市区	干休所	10	500	260
11342	市区	乔庄7#配变	10	200	123
11343	市区	冈中所书楼村9号配变	10	200	49
11344	市区	秦南东方红8#变	10	200	0
11345	市区	三英1#	10	400	189
11346	市区	北闸3#公用变	10	400	204
11347	市区	古殿4#配变	10	200	17
11348	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	64
11349	市区	友谊02号变	10	400	184
11350	市区	宏心8#变	10	200	62
11351	市区	新民26#配变	10	200	88
11352	市区	高产3#变	10	400	152
11353	市区	冈中民生村1号配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11354	市区	三洼2#变	10	200	75
11355	市区	鞍湖兴福8号	10	200	33
11356	市区	鞍湖兴福10号	10	200	85
11357	市区	三洼3#变	10	200	134
11358	市区	鞍湖兴福11号	10	200	53
11359	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	37
11360	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	80
11361	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	85
11362	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	69
11363	市区	板土07号变	10	200	87
11364	市区	前途02号变	10	200	37
11365	市区	前途03号变	10	200	72
11366	市区	前途04号变	10	200	74
11367	市区	方向02#变	10	200	60
11368	市区	王姚01号变	10	400	218
11369	市区	王姚03号变	10	200	73
11370	市区	王姚04号变	10	200	89
11371	市区	王姚05号变	10	200	99
11372	市区	王姚07号变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11373	市区	大庆新村2#公用变	10	315	85
11374	市区	顺北6#公用变	10	200	81
11375	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	6
11376	市区	武林2#变	10	200	91
11377	市区	福兴12#变	10	200	47
11378	市区	福兴6#变	10	400	217
11379	市区	袁坎04号变	10	160	23
11380	市区	袁坎01号变	10	200	23
11381	市区	袁坎02号变	10	200	30
11382	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	73
11383	市区	世纪大道6#公用变	10	315	43
11384	市区	世纪大道5#公用变	10	400	168
11385	市区	北舍1#变	10	200	72
11386	市区	交通站公用变	10	400	170
11387	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	100
11388	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	66
11389	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	4
11390	市区	龙冈凤凰7号杆上配变	10	200	72
11391	市区	秦南宝奎5#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11392	市区	中舍5#变	10	200	59
11393	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	52
11394	市区	王姚06号变	10	200	72
11395	市区	王姚09号变	10	200	54
11396	市区	王姚10号变	10	200	50
11397	市区	李坝01号变	10	200	22
11398	市区	李坝09号变	10	200	67
11399	市区	李坝03号变	10	200	87
11400	市区	李坝04号变	10	200	90
11401	市区	荣昌4#配变	10	200	63
11402	市区	冈中所兴隆村7号配变	10	200	14
11403	市区	德喜04号变	10	200	68
11404	市区	兴农线大成4#配变	10	200	67
11405	市区	兴农线大成5#配变	10	200	0
11406	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	0
11407	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	100	0
11408	市区	秦南千秋7#变	10	200	2
11409	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	120
11410	市区	集镇04#变	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11411	市区	秦南泾口6#变	10	200	41
11412	市区	清恩01号变	10	400	165
11413	市区	清恩03号变	10	200	69
11414	市区	安龙01号变	10	200	10
11415	市区	安龙02号变	10	200	119
11416	市区	砂石场S1	10	500	218
11417	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	0
11418	市区	河夹线河夹4#配变	10	400	126
11419	市区	王姚02号变	10	200	99
11420	市区	冈中所民生村11号配变	10	200	59
11421	市区	友谊03号变	10	200	29
11422	市区	友谊01号变	10	400	8
11423	市区	民生7#变	10	200	124
11424	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	5
11425	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	146
11426	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	193
11427	市区	龙冈丁晏3号	10	200	0
11428	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	0
11429	市区	鞍湖集镇5号	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11430	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	109
11431	市区	鞍湖港北2号	10	200	109
11432	市区	鞍湖港北1#变	10	400	266
11433	市区	鞍湖港北9#变	10	400	172
11434	市区	安龙07号变	10	200	34
11435	市区	黄刘4#配变	10	200	86
11436	市区	北蒋集镇1#变	10	400	167
11437	市区	北蒋集镇2#变	10	400	175
11438	市区	北蒋集镇5#变	10	200	60
11439	市区	北蒋厉民1#变	10	200	20
11440	市区	北蒋厉民2#变	10	200	52
11441	市区	北蒋厉民3#变	10	200	33
11442	市区	华强宿舍	10	400	320
11443	市区	福兴8#变	10	200	95
11444	市区	新场3#变	10	200	98
11445	市区	新场4#变	10	200	41
11446	市区	新场5#变	10	200	0
11447	市区	集镇1#变	10	400	180
11448	市区	顺北4#公用变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11449	市区	顺北1#变	10	200	61
11450	市区	鞍湖港北5#变	10	200	0
11451	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	83
11452	市区	北龙港集镇1#变	10	315	119
11453	市区	河夹线中兴集镇2#配变	10	315	36
11454	市区	顺北7#公用变	10	315	0
11455	市区	河夹线河夹3#配变	10	200	0
11456	市区	仁智03号变	10	200	40
11457	市区	仁智02号变	10	200	69
11458	市区	吴徐3#配变	10	200	0
11459	市区	吴徐2#配变	10	200	45
11460	市区	杨侍8#配变	10	200	5
11461	市区	新街8#变	10	200	93
11462	市区	福兴2#变	10	200	81
11463	市区	友谊05号变	10	400	156
11464	市区	友权10号变	10	200	102
11465	市区	新南3#变	10	200	17
11466	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	56
11467	市区	新民1#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11468	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	18
11469	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	4
11470	市区	北蒋集镇4#变	10	400	247
11471	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	0
11472	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	167
11473	市区	鞍湖港北8#变	10	200	9
11474	市区	鞍湖港北10#变	10	200	70
11475	市区	龙冈冈中4#杆上配变	10	200	62
11476	市区	龙冈果林3号杆上配变	10	200	53
11477	市区	龙冈冈中2号杆上配变	10	200	111
11478	市区	秦南关陈3#变	10	200	43
11479	市区	河夹线施湾5#配变	10	400	126
11480	市区	龙冈冈南6号杆上配变	10	200	125
11481	市区	盐南浴室1#	10	315	193
11482	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	0
11483	市区	明朗7#配变	10	200	109
11484	市区	河夹线中徐3#配变	10	315	61
11485	市区	构港8#变	10	200	94
11486	市区	郊区党校3#	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11487	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	85
11488	市区	河夹线中兴集镇3#配变	10	200	50
11489	市区	构港6#变	10	200	123
11490	市区	北港2#	10	315	30
11491	市区	构港7#变	10	200	41
11492	市区	仁智05号变	10	200	27
11493	市区	仁智01号变	10	200	69
11494	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	0
11495	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	15
11496	市区	冈中所新利村12号配变	10	400	138
11497	市区	友谊06号变	10	200	35
11498	市区	护陇5#配变	10	400	148
11499	市区	护陇7#配变	10	400	169
11500	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	61
11501	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	116
11502	市区	果林1#公用变	10	200	0
11503	市区	果林2#公用变	10	200	14
11504	市区	果林3#公用变	10	200	67
11505	市区	蟒河7#公用变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11506	市区	蟒河2#公用变	10	200	90
11507	市区	袁庄4#	10	400	195
11508	市区	蟒河6#公用变	10	200	27
11509	市区	蟒河5#公用变	10	200	0
11510	市区	蟒河8#公用变	10	200	57
11511	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	99
11512	市区	河夹线周伙7#配变	10	400	133
11513	市区	安龙04号变	10	200	28
11514	市区	安龙06号变	10	200	62
11515	市区	南舍01号变	10	200	132
11516	市区	南舍03号变	10	200	145
11517	市区	南舍02号变	10	200	149
11518	市区	集镇6号变	10	500	3
11519	市区	安龙08号变	10	200	126
11520	市区	时杨1#配变	10	400	104
11521	市区	集镇5号变	10	200	110
11522	市区	集镇10号变	10	80	0
11523	市区	河夹线施湾3#配变	10	400	99
11524	市区	龙冈冈南2号杆上配变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11525	市区	龙冈冈南1号杆上配变	10	315	146
11526	市区	河夹线中兴集镇4#配变	10	400	118
11527	市区	孙英9#配变	10	200	0
11528	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	78
11529	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	0
11530	市区	烈士02号变	10	200	22
11531	市区	烈士03号变	10	200	81
11532	市区	三建宿舍	10	400	200
11533	市区	同心2#变	10	200	37
11534	市区	同心6#变	10	400	292
11535	市区	同心3#变	10	200	136
11536	市区	开发公司S11	10	500	132
11537	市区	同心4#变	10	200	66
11538	市区	同心5#变	10	200	70
11539	市区	机床厂2#公用变	10	400	61
11540	市区	甘露3#变	10	315	106
11541	市区	蟒河1#公用变	10	200	55
11542	市区	果林4#公用变	10	200	78
11543	市区	潮东1#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11544	市区	黄洋2#变	10	400	158
11545	市区	望鹤2#变	10	400	32
11546	市区	新川4#配变	10	200	35
11547	市区	新川1#配变	10	200	56
11548	市区	新川2#配变	10	200	48
11549	市区	三星13#变	10	200	89
11550	市区	新川3#配变	10	200	78
11551	市区	三星7#变	10	200	111
11552	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	103
11553	市区	新街1#变	10	400	69
11554	市区	洋湾6#配变	10	200	100
11555	市区	三星9#变	10	200	52
11556	市区	新南5#变	10	200	0
11557	市区	新南6#变	10	200	77
11558	市区	学西线集镇4#配变	10	315	72
11559	市区	集镇14号变	10	315	32
11560	市区	南舍13号变	10	80	53
11561	市区	秦南泾口3#变	10	200	16
11562	市区	秦南泾口5#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11563	市区	三灶1#变	10	200	54
11564	市区	南舍15#变	10	200	74
11565	市区	三灶2#变	10	400	109
11566	市区	光荣2#变	10	400	232
11567	市区	龙冈果林1号杆上配变	10	200	6
11568	市区	龙冈果林2号杆上配变	10	200	47
11569	市区	新星3#配变	10	400	168
11570	市区	新星6#配变	10	200	47
11571	市区	新星2#配变	10	200	0
11572	市区	新星1#配变	10	200	38
11573	市区	新星8#配变	10	200	0
11574	市区	仁智04号变	10	200	0
11575	市区	仁智06号变	10	400	199
11576	市区	仁智07号变	10	200	3
11577	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	77
11578	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	67
11579	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	92
11580	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	38
11581	市区	河夹线中徐8#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11582	市区	河夹线华府7#配变	10	200	75
11583	市区	河夹线华府6#配变	10	200	23
11584	市区	冈中所同桂村2号配变	10	200	6
11585	市区	冈中所杨韦村4号配变	10	200	40
11586	市区	冈中所新利村14号配变	10	200	43
11587	市区	烈士01号变	10	200	92
11588	市区	烈士06号变	10	200	96
11589	市区	王姚08号变	10	200	30
11590	市区	甘露4#变	10	200	143
11591	市区	双园1#	10	400	68
11592	市区	双园五巷公用变	10	400	147
11593	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	32
11594	市区	兴农线周伙2#配变	10	400	215
11595	市区	甘露7#变	10	200	42
11596	市区	甘露8#变	10	200	92
11597	市区	兴农线大同2#配变	10	200	79
11598	市区	中路港公变2#变	10	200	77
11599	市区	刘垛5#配变	10	400	169
11600	市区	明朗1#变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11601	市区	兴农线大成11#配变	10	200	84
11602	市区	刘垛4#配变	10	400	173
11603	市区	中路港公变1#变	10	200	42
11604	市区	兴农线大成6#配变	10	200	47
11605	市区	兴农线大成7#配变	10	200	67
11606	市区	刘垛2#配变	10	200	28
11607	市区	刘垛1#变	10	200	88
11608	市区	兴农线周伙5#配变	10	200	17
11609	市区	护陇3#配变	10	200	69
11610	市区	护西9#变	10	200	72
11611	市区	洋湾1#配变	10	200	130
11612	市区	三灶4#变	10	200	39
11613	市区	沙井头3#	10	500	48
11614	市区	新星4#配变	10	200	92
11615	市区	吴徐4#配变	10	400	196
11616	市区	北龙港集镇4#变	10	315	59
11617	市区	大洋工业园1#	10	400	0
11618	市区	大洋工业园2#	10	400	242
11619	市区	盐湾3#	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11620	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	171
11621	市区	冈中所同桂村3号配变	10	400	151
11622	市区	冈中所同桂村5号配变	10	200	14
11623	市区	冈中所同桂村6号配变	10	200	101
11624	市区	冈中所杨韦村9号配变	10	200	86
11625	市区	冈中所兴隆村8号配变	10	200	31
11626	市区	新滩3#变	10	200	94
11627	市区	甘露9#变	10	200	54
11628	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	21
11629	市区	甘露10#变	10	200	0
11630	市区	庆福2#配变	10	200	134
11631	市区	甘露11#变	10	200	111
11632	市区	前营3#变	10	200	56
11633	市区	护西1#配变	10	200	22
11634	市区	护西3号配变	10	400	81
11635	市区	兴农线大成10#配变	10	200	92
11636	市区	护西5#配变	10	200	45
11637	市区	兴农线大成8#配变	10	200	68
11638	市区	龙冈青龙1号杆上配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11639	市区	龙冈青龙2号杆上配变	10	200	61
11640	市区	龙冈青龙3号杆上配变	10	200	11
11641	市区	龙冈化肥厂1号杆上配变	10	200	36
11642	市区	蔡墩02号变	10	80	21
11643	市区	集镇8#变	10	400	82
11644	市区	龙冈化肥厂3号杆上配变	10	200	50
11645	市区	西区集镇8#变	10	400	108
11646	市区	秦南东方红3#变	10	200	105
11647	市区	集镇07#变	10	400	4
11648	市区	蔡墩04号变	10	200	27
11649	市区	蔡墩05号变	10	400	183
11650	市区	宏大苑1#S2	10	630	252
11651	市区	宏大苑2#S1	10	500	144
11652	市区	电子器材厂	10	400	216
11653	市区	海纯1#	10	315	128
11654	市区	海纯2#	10	400	282
11655	市区	汇通	10	315	14
11656	市区	王姚11号变	10	200	46
11657	市区	庆元01号变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11658	市区	烈士07号变	10	200	57
11659	市区	烈士05号变	10	200	26
11660	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	100
11661	市区	瑞南5#配变	10	400	157
11662	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	83
11663	市区	前营5#变	10	200	70
11664	市区	前营6#变	10	315	168
11665	市区	姚伙2#配变	10	200	0
11666	市区	农行宿舍	10	315	18
11667	市区	姚伙3#变	10	200	44
11668	市区	前营7#变	10	200	55
11669	市区	姚伙8#配变	10	200	0
11670	市区	前营9#变	10	200	50
11671	市区	姚伙4#配变	10	200	0
11672	市区	开元路3#公用变	10	400	147
11673	市区	跃马2#变	10	200	107
11674	市区	跃马3#变	10	200	154
11675	市区	龙冈青龙8#变(单)	10	200	45
11676	市区	蔡墩08号变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11677	市区	秦南秦兴3#变	10	200	97
11678	市区	蔡墩07号变	10	200	124
11679	市区	龙冈青龙9#杆上配变	10	200	17
11680	市区	龙冈冈中5号杆上配变	10	200	108
11681	市区	仁智08号变	10	200	0
11682	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	48
11683	市区	杨侍6#配变	10	200	81
11684	市区	杨侍7#配变	10	200	51
11685	市区	黄刘6#配变	10	200	65
11686	市区	吴徐9#配变	10	200	128
11687	市区	吴徐8#配变	10	200	95
11688	市区	吴徐7#配变	10	200	111
11689	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	0
11690	市区	新街11#变	10	200	120
11691	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	49
11692	市区	冈中所兴隆村1号配变	10	200	50
11693	市区	冈中所兴隆村4号配变	10	200	13
11694	市区	烈士04号变	10	200	89
11695	市区	庆元03号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11696	市区	新南1#变	10	200	0
11697	市区	庆元04号变	10	200	66
11698	市区	庆元06号变	10	200	81
11699	市区	龙桥1#变	10	315	230
11700	市区	庆元02号变	10	200	72
11701	市区	北龙港集镇6#变	10	200	71
11702	市区	民胜1#配变	10	200	37
11703	市区	北龙3#公用变	10	400	59
11704	市区	北龙1#公用变	10	315	48
11705	市区	北龙港集镇3#变	10	400	20
11706	市区	天娇	10	400	0
11707	市区	龙兴1#公用变	10	200	5
11708	市区	兴农线大同1#配变	10	200	48
11709	市区	兴农线大同3#配变	10	200	36
11710	市区	护陇1#配变	10	400	149
11711	市区	护陇2#配变	10	200	5
11712	市区	杨侍2#配变	10	400	210
11713	市区	学农线略沿7#配变	10	200	102
11714	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11715	市区	护西8#变	10	400	157
11716	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	55
11717	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	4
11718	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	0
11719	市区	开元路4#公用变	10	400	294
11720	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	46
11721	市区	生建3#配变	10	200	38
11722	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	70
11723	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	0
11724	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	315	0
11725	市区	北舍5#变	10	200	125
11726	市区	中舍2#变	10	200	145
11727	市区	中舍4#变	10	200	67
11728	市区	秦南秦兴2#变	10	200	80
11729	市区	龙冈冈北5#杆上配变	10	200	120
11730	市区	龙冈冈北4#杆上配变	10	200	61
11731	市区	秦南秦兴4#变	10	100	10
11732	市区	龙冈冈北3#杆上配变	10	200	88
11733	市区	秦南秦兴6#变	10	100	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11734	市区	秦南秦兴7#变	10	200	7
11735	市区	秦南秦兴8#变	10	200	87
11736	市区	秦南秦兴9#变	10	200	35
11737	市区	吴徐1#配变	10	200	48
11738	市区	冈中所新利村3号配变	10	200	89
11739	市区	冈中所新利村4号配变	10	400	26
11740	市区	冈中所新利村6号配变	10	200	0
11741	市区	冈中所新利村7号配变	10	200	43
11742	市区	冈中所民生村4号配变	10	200	80
11743	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	0
11744	市区	古殿1#配变	10	200	81
11745	市区	古殿2#配变	10	200	36
11746	市区	龙桥2#变	10	200	46
11747	市区	庆元05号变	10	200	81
11748	市区	龙桥3#变	10	200	108
11749	市区	鞍湖曲东6号	10	200	68
11750	市区	袁坎05号变	10	200	6
11751	市区	袁坎06号变	10	100	44
11752	市区	绿色小区S7箱变主变	10	500	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11753	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	93
11754	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	75
11755	市区	西湖4#配变	10	200	24
11756	市区	西湖1#配变	10	200	53
11757	市区	北蒋远景1#变	10	200	110
11758	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	108
11759	市区	西湖3#配变	10	200	34
11760	市区	西湖2#变	10	400	147
11761	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	167
11762	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	73
11763	市区	西区集镇3#配变	10	400	27
11764	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	67
11765	市区	东滩1#变	10	100	44
11766	市区	东滩11#变	10	100	73
11767	市区	秦南宝奎6#变	10	400	137
11768	市区	伍龙01号变	10	200	10
11769	市区	龙冈冈南3#杆上配变	10	200	17
11770	市区	河夹线中徐4#配变	10	200	7
11771	市区	众想11#	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11772	市区	众想12#	10	400	256
11773	市区	成庄2#变	10	200	128
11774	市区	成庄3#变	10	400	137
11775	市区	成庄5#变	10	400	200
11776	市区	成庄6#变	10	200	77
11777	市区	成庄7#变	10	400	207
11778	市区	王庄1#	10	200	98
11779	市区	王庄6#变	10	200	118
11780	市区	王庄2#变	10	200	33
11781	市区	王庄4#变	10	200	37
11782	市区	王庄5#变	10	200	78
11783	市区	郑通3#变	10	200	62
11784	市区	中舍3#	10	160	109
11785	市区	蔡尖4#	10	200	143
11786	市区	新灶06号变	10	400	120
11787	市区	新灶07号变	10	200	58
11788	市区	兆顺01号变	10	160	11
11789	市区	兆顺05号变	10	200	37
11790	市区	兆顺02号变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11791	市区	兆顺03号变	10	200	59
11792	市区	兆丰4#配变	10	200	33
11793	市区	东升1#变	10	400	271
11794	市区	恒达超市公用变	10	400	119
11795	市区	兆顺08号变	10	400	222
11796	市区	兆顺07号变	10	400	89
11797	市区	兆顺06号变	10	400	162
11798	市区	郑通1#变	10	200	67
11799	市区	郑通2#变	10	200	0
11800	市区	郑通4#变	10	200	89
11801	市区	郑通5#变	10	200	69
11802	市区	郑通6#变	10	315	145
11803	市区	龙海5#变	10	200	77
11804	市区	郑通7#变	10	200	114
11805	市区	仓头9#变	10	400	232
11806	市区	三龙04号变	10	200	73
11807	市区	三龙07号变	10	200	68
11808	市区	三龙02号变	10	200	53
11809	市区	新洼03号变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11810	市区	新洼04号变	10	200	62
11811	市区	新洼02号变	10	200	7
11812	市区	新洼05号变	10	200	43
11813	市区	新洼08号变	10	400	164
11814	市区	新洼09号变	10	315	125
11815	市区	新洼01号变	10	200	5
11816	市区	新洼10号变	10	200	106
11817	市区	新洼06号变	10	200	102
11818	市区	新洼07号变	10	400	156
11819	市区	三龙05号变	10	200	132
11820	市区	三龙06号变	10	200	34
11821	市区	三龙03号变	10	200	76
11822	市区	三龙08号变	10	200	64
11823	市区	正东7#变	10	400	178
11824	市区	新建5#配变	10	200	101
11825	市区	新建10#配变	10	200	76
11826	市区	新建7#配变	10	200	7
11827	市区	跃进7#变	10	315	212
11828	市区	三龙09号变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11829	市区	三龙10号变	10	200	25
11830	市区	三龙11号变	10	200	28
11831	市区	红升09号变	10	200	61
11832	市区	仁智09号变	10	200	72
11833	市区	郑通9#变	10	200	41
11834	市区	仓头7#变	10	200	44
11835	市区	跃进1#变	10	315	204
11836	市区	龙桥16#变	10	315	130
11837	市区	罗英小区变1#主变	10	1000	265
11838	市区	罗英小区变2#主变	10	800	68
11839	市区	二纺1#变	10	400	181
11840	市区	二纺2#变	10	400	140
11841	市区	红升12号变	10	160	61
11842	市区	红升13号变	10	200	61
11843	市区	红升15号变	10	200	94
11844	市区	红升10号变	10	200	12
11845	市区	红升08号变	10	200	2
11846	市区	龙桥15#变	10	200	19
11847	市区	伍港03号变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11848	市区	伍港02号变	10	400	146
11849	市区	伍佑集镇7#变	10	400	72
11850	市区	新跃2#配变	10	200	38
11851	市区	中路港公变3#变	10	400	224
11852	市区	学农线连心2#配变	10	200	25
11853	市区	新元2#配变	10	200	67
11854	市区	新元1#配变	10	200	10
11855	市区	堤西5#变	10	200	48
11856	市区	新元3#配变	10	400	79
11857	市区	新元4#配变	10	200	58
11858	市区	河夹线河夹1#配变	10	200	44
11859	市区	桂英3#配变	10	400	187
11860	市区	新跃7#配变	10	200	49
11861	市区	桂英5#配变	10	200	54
11862	市区	新跃6#配变	10	200	9
11863	市区	桂英4#配变	10	315	44
11864	市区	桂英6#配变	10	200	54
11865	市区	伍港01号变	10	200	38
11866	市区	伍港04号变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11867	市区	伍港06号变	10	200	30
11868	市区	伍港05号变	10	200	63
11869	市区	仁智12号变	10	200	75
11870	市区	燃化楼1#	10	400	229
11871	市区	燃化楼2#	10	400	181
11872	市区	民乐1#配变	10	200	58
11873	市区	民乐2#配变	10	200	4
11874	市区	民乐3#配变	10	200	0
11875	市区	民乐5#配变	10	200	62
11876	市区	民胜7#配变	10	400	150
11877	市区	潮墩2#配变	10	400	160
11878	市区	民胜6#配变	10	200	0
11879	市区	民乐6#配变	10	200	5
11880	市区	学农线华府4#配变	10	200	108
11881	市区	潮墩3#配变	10	200	36
11882	市区	民胜4#配变	10	200	71
11883	市区	潮墩4#配变	10	200	76
11884	市区	荣昌1#配变	10	400	254
11885	市区	护西7#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11886	市区	塘西5#配变	10	200	112
11887	市区	新灶02号变	10	200	50
11888	市区	前进2#配变	10	200	91
11889	市区	前进1#配变	10	200	34
11890	市区	兆丰6#配变	10	200	73
11891	市区	兆丰2#配变	10	200	83
11892	市区	兆丰1#配变	10	200	34
11893	市区	兆丰5#配变	10	200	65
11894	市区	新建8#配变	10	200	82
11895	市区	新建2#配变	10	400	194
11896	市区	新建3#配变	10	200	48
11897	市区	新建9#配变	10	200	12
11898	市区	新建4#配变	10	200	45
11899	市区	民强4#配变	10	200	0
11900	市区	民强5#配变	10	200	35
11901	市区	学农线华府1#配变	10	200	108
11902	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	64
11903	市区	中路港公变5#变	10	200	94
11904	市区	养殖场3#变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11905	市区	塘西6#配变	10	400	147
11906	市区	塘西4#配变	10	200	68
11907	市区	塘西3#配变	10	200	37
11908	市区	坞港1#配变	10	200	34
11909	市区	塘西1#配变	10	200	25
11910	市区	清恩02号变	10	200	68
11911	市区	曙光01号变	10	200	0
11912	市区	龙桥8#变	10	200	92
11913	市区	新灶01号变	10	200	47
11914	市区	前进4#配变	10	200	79
11915	市区	新冲1#配变	10	200	35
11916	市区	艳阳5#配变	10	200	60
11917	市区	艳阳6#配变	10	200	55
11918	市区	桂英1#配变	10	200	84
11919	市区	新灶03号变	10	400	232
11920	市区	水泵宿舍3#	10	315	237
11921	市区	西潮1#配变	10	200	58
11922	市区	西潮4#配变	10	200	26
11923	市区	西潮2#配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11924	市区	西潮5#配变	10	200	24
11925	市区	红升01号变	10	400	255
11926	市区	红升02号变	10	200	93
11927	市区	红升03号变	10	400	0
11928	市区	红升11号变	10	200	55
11929	市区	红升14号变	10	200	0
11930	市区	红升04号变	10	200	94
11931	市区	庆丰8#配变	10	200	9
11932	市区	美满5#配变	10	200	122
11933	市区	正洋7#配变	10	200	94
11934	市区	坞港4#配变	10	200	44
11935	市区	潘黄美丽1#变	10	400	232
11936	市区	美丽3#变	10	315	107
11937	市区	东南5#配变	10	315	33
11938	市区	红升05号变	10	200	101
11939	市区	东南10#配变	10	200	18
11940	市区	东南6#配变	10	400	126
11941	市区	东南11#配变	10	400	0
11942	市区	安龙05号变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11943	市区	中东5#配变	10	200	41
11944	市区	中东4#配变	10	200	63
11945	市区	中东3#配变	10	400	115
11946	市区	中东2#配变	10	200	108
11947	市区	红升06号变	10	200	58
11948	市区	三龙01号变	10	200	0
11949	市区	李坝05号变	10	200	42
11950	市区	李坝06号变	10	200	66
11951	市区	李坝07号变	10	200	32
11952	市区	李坝08号变	10	200	26
11953	市区	新灶05号变	10	200	54
11954	市区	新灶04号变	10	200	32
11955	市区	鑫都公变	10	400	200
11956	市区	大字别墅公变	10	400	128
11957	市区	仓头1#变	10	315	13
11958	市区	仓头3#变	10	400	232
11959	市区	东徐6#变	10	200	42
11960	市区	盐中3#变	10	200	1
11961	市区	大洋8#公用变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11962	市区	东徐5#变	10	250	81
11963	市区	友权09号变	10	100	18
11964	市区	友权11号变	10	200	114
11965	市区	友权03号变	10	200	28
11966	市区	友谊04号变	10	200	27
11967	市区	富华房产1#	10	630	241
11968	市区	麦芽综合变	10	400	209
11969	市区	东升2#变	10	400	258
11970	市区	蔡墩01号变	10	200	48
11971	市区	富华房产2#	10	630	192
11972	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	132
11973	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	159
11974	市区	友权12号变	10	200	93
11975	市区	友谊07号变	10	200	105
11976	市区	东升4#变	10	400	92
11977	市区	政府家属区变	10	200	26
11978	市区	西徐2#变	10	200	0
11979	市区	钱庄1#变	10	160	92
11980	市区	钱庄2#变	10	315	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11981	市区	钱庄3#变	10	400	29
11982	市区	张庄迎宾路变	10	500	0
11983	市区	钱庄4#变	10	200	6
11984	市区	张庄建设路变	10	400	17
11985	市区	钱庄5#变	10	200	30
11986	市区	龙海2#变	10	200	49
11987	市区	龙海3#变	10	200	73
11988	市区	龙海4#变	10	200	111
11989	市区	龙海6#变	10	200	113
11990	市区	正东6#变	10	200	50
11991	市区	市房产1#S24箱变主变	10	315	142
11992	市区	市房产2#S23箱变主变	10	630	272
11993	市区	亨达1#S22箱变主变	10	500	250
11994	市区	亨达2#S1箱变主变	10	500	259
11995	市区	亨达3#S21箱变主变	10	500	125
11996	市区	东河7#变	10	400	267
11997	市区	固鼎水泥变	10	315	155
11998	市区	捷顺	10	400	286
11999	市区	大星5#	10	400	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12000	市区	大星7#	10	400	300
12001	市区	大洋12#	10	400	177
12002	市区	大洋10#	10	400	157
12003	市区	大洋11#	10	400	208
12004	市区	大洋6#	10	400	301
12005	市区	护陇9#配变	10	200	124
12006	市区	袁邵11#配变	10	200	0
12007	市区	盛世豪庭变电所1#主变	10	1000	542
12008	市区	盛世豪庭变电所2#主变	10	1000	511
12009	市区	城中城开闭所1#主变	10	630	222
12010	市区	城中城开闭所2#主变	10	630	79
12011	市区	仓头12#变	10	400	209
12012	市区	仓头10#变	10	400	188
12013	市区	仓头13#变	10	400	210
12014	市区	新桥13#变	10	200	102
12015	市区	联盟10#变	10	200	42
12016	市区	长春9#变	10	200	69
12017	市区	景福大厦	10	400	76
12018	市区	学富线园垛6#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12019	市区	秦南富康9#变	10	200	51
12020	市区	鞍湖曲东10号	10	100	0
12021	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	72
12022	市区	瑞尔花园1#变电所1#主变	10	800	202
12023	市区	瑞尔花园1#变电所2#主变	10	800	392
12024	市区	东闸北路S3	10	400	282
12025	市区	城东宝龙B地块2#配电室4#主变	10	800	495
12026	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	470
12027	市区	华庆4#箱变	10	630	283
12028	市区	新冲7#配变	10	200	79
12029	市区	北仓库1#S4箱变	10	630	234
12030	市区	北仓库2#S3箱变	10	630	254
12031	市区	水利公寓3#	10	500	212
12032	市区	倪杰13#变	10	200	25
12033	市区	蔡墩11号变	10	200	57
12034	市区	安龙09号变	10	200	96
12035	市区	美满7#配变	10	200	77
12036	市区	生建7#配变	10	200	66
12037	市区	福裕小区3#变	10	315	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12038	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	425
12039	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	368
12040	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	327
12041	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	354
12042	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	416
12043	市区	清华名居1#S2箱变	10	630	262
12044	市区	清华名居2#S1箱变	10	800	211
12045	市区	云顶开闭所1#主变	10	630	366
12046	市区	云顶开闭所2#主变	10	630	297
12047	市区	头灶16#变	10	200	45
12048	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	323
12049	市区	紫荆花园变电所1#主变	10	500	123
12050	市区	汇景新城4#S4箱变主变	10	500	178
12051	市区	汇景新城3#S3箱变主变	10	500	59
12052	市区	供销商场S1箱变主变	10	500	269
12053	市区	新园线天江4#S2箱变	10	500	38
12054	市区	新永10#变	10	400	166
12055	市区	紫荆1#S3箱变	10	630	368
12056	市区	紫荆花园变电所2#主变	10	500	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12057	市区	紫金花园1#配电室1#主变	10	800	70
12058	市区	紫金花园1#配电室2#主变	10	800	256
12059	市区	紫金花园2#配电室1#主变	10	1000	131
12060	市区	紫金花园2#配电室2#主变	10	1000	515
12061	市区	华景园1#变电所2#主变	10	630	265
12062	市区	华景园1#变电所1#主变	10	630	162
12063	市区	集镇15号变	10	400	149
12064	市区	华景园1#欧变	10	630	146
12065	市区	瑞尔花园2#配电室1#主变	10	800	301
12066	市区	瑞尔花园3#变电所1#主变	10	800	240
12067	市区	瑞尔花园3#变电所2#主变	10	800	273
12068	市区	瑞尔花园4#变电所1#主变	10	800	279
12069	市区	瑞尔花园4#变电所2#主变	10	800	222
12070	市区	瑞尔花园2#配电室2#主变	10	800	377
12071	市区	海洋3#变	10	200	47
12072	市区	燕达花园2#小区变主变	10	1000	442
12073	市区	燕达花园1#小区变主变	10	1000	476
12074	市区	紫荆2#S2箱变	10	630	152
12075	市区	紫荆3#S1箱变	10	630	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12076	市区	万户新村10#S2	10	500	108
12077	市区	大兴2#箱变S3主变	10	630	227
12078	市区	百安居2#箱变	10	630	340
12079	市区	北蒋楚九6#变	10	200	0
12080	市区	绿都开闭所2#主变	10	1250	602
12081	市区	蔡尖花园1#开关站1#主变	10	1000	462
12082	市区	蔡尖花园1#开关站2#主变	10	1000	572
12083	市区	绿都开闭所1#主变	10	1250	503
12084	市区	蔡尖花园2#开关站1#主变	10	1000	469
12085	市区	蔡尖花园2#开关站2#主变	10	1000	509
12086	市区	东方绿苑2#欧变	10	630	216
12087	市区	蔡尖花园1#欧变	10	630	218
12088	市区	蔡尖花园4#欧变	10	630	277
12089	市区	蔡尖花园5#欧变	10	630	248
12090	市区	艳阳10#配变	10	200	56
12091	市区	富港11#配变	10	200	0
12092	市区	勤加10#配变	10	200	84
12093	市区	娱乐公寓S9箱变主变	10	630	369
12094	市区	娱乐公寓S8箱变主变	10	630	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12095	市区	明城线衡泰S22箱变	10	630	202
12096	市区	娱乐花园S10箱变主变	10	630	110
12097	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	169
12098	市区	集镇18号变	10	500	51
12099	市区	明城线衡泰S23箱变	10	630	137
12100	市区	大字花园4#变	10	315	102
12101	市区	北港9#	10	400	30
12102	市区	洋尖6#变	10	200	78
12103	市区	大滩4#变	10	200	117
12104	市区	大庆新村3#公用变	10	315	84
12105	市区	世纪花园1#S2箱变	10	630	221
12106	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	141
12107	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	94
12108	市区	大星12#	10	400	217
12109	市区	温馨花园小区变1#主变	10	800	436
12110	市区	温馨花园小区变2#主变	10	800	358
12111	市区	温馨花园小区变3#主变	10	630	289
12112	市区	冈中所瓦屋村7号配变	10	200	65
12113	市区	冈中所花吉村3号配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12114	市区	冈中所花吉村4号配变	10	200	106
12115	市区	大冈集镇013#配变	10	400	0
12116	市区	冈中所花吉村5号配变	10	200	35
12117	市区	冈中所花吉村8号配变	10	200	5
12118	市区	冈中所花吉村10号配变	10	200	71
12119	市区	集镇12#配变.	10	400	51
12120	市区	冈中所花吉村11号配变	10	200	54
12121	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	8
12122	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	103
12123	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	89
12124	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	13
12125	市区	伍佑集镇12#变	10	315	142
12126	市区	路灯变	10	200	150
12127	市区	市政府宿舍2#	10	500	212
12128	市区	涵洞5#变	10	200	82
12129	市区	五星小区8#箱变主变	10	500	94
12130	市区	五星小区9#箱变主变	10	500	240
12131	市区	五星小区6#箱变	10	500	188
12132	市区	五星小区7#箱变	10	800	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12133	市区	物控3#S6箱变主变	10	630	357
12134	市区	蔡尖7#	10	200	107
12135	市区	通榆北村1#小区变1#主变	10	1000	0
12136	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	0
12137	市区	伍佑集镇16#变	10	400	105
12138	市区	通榆北村2#变电所1#主变	10	800	151
12139	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	0
12140	市区	大庆新村5#公用变	10	315	144
12141	市区	盐南新村	10	315	0
12142	市区	城区党校2#	10	400	186
12143	市区	滩涂1#	10	400	27
12144	市区	新嘉源小区变1#主变	10	630	349
12145	市区	新嘉源小区变2#主变	10	630	359
12146	市区	兴业线大兴房产小区变主变	10	500	68
12147	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	0
12148	市区	鞍湖兴龙2#变	10	200	0
12149	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	203
12150	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	47
12151	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12152	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	91
12153	市区	城区房产4#	10	315	96
12154	市区	前进14#	10	315	92
12155	市区	盐海5#	10	315	107
12156	市区	光荣3#变	10	400	0
12157	市区	龙冈青龙4#杆上配变	10	100	24
12158	市区	衡泰S24箱变	10	630	293
12159	市区	衡泰S21箱变	10	630	200
12160	市区	北港S5	10	500	234
12161	市区	市区县房产公司	10	630	255
12162	市区	冈中集镇4号配变	10	315	0
12163	市区	冈中所集镇2号配变	10	400	16
12164	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	0
12165	市区	光荣5#变	10	400	12
12166	市区	冈中所集镇1号配变	10	315	5
12167	市区	新港15#变	10	200	111
12168	市区	开明S4	10	500	365
12169	市区	一院宿舍2#	10	500	116
12170	市区	一院宿舍3#	10	500	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12171	市区	一院宿舍4#	10	500	123
12172	市区	袁庄12#	10	400	0
12173	市区	袁庄13#	10	400	198
12174	市区	倪杰8#变	10	200	70
12175	市区	方明3#变	10	200	60
12176	市区	方明6#变	10	200	101
12177	市区	方明7#变	10	200	100
12178	市区	新建1#变	10	400	266
12179	市区	新建2#变	10	200	117
12180	市区	新建3#杆上配变	10	200	78
12181	市区	新建4#变	10	200	64
12182	市区	新建5#杆上配变	10	200	67
12183	市区	新建7#杆上配变	10	200	43
12184	市区	长春5#变	10	200	69
12185	市区	八菱华庄5#箱变主变	10	630	365
12186	市区	东郊新村1#S9箱变主变	10	630	284
12187	市区	东郊新村2#S10箱变主变	10	500	224
12188	市区	义丰花陇1#配变	10	200	89
12189	市区	义丰倪杨5#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12190	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	31
12191	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	85
12192	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	51
12193	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	58
12194	市区	镇西7#变	10	400	79
12195	市区	前进5#变	10	400	132
12196	市区	长春8#变	10	160	66
12197	市区	新界4#变	10	400	134
12198	市区	兴隆6#变	10	200	48
12199	市区	气象局宿舍S9	10	500	53
12200	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	150
12201	市区	大冈集镇9#配变	10	400	58
12202	市区	红升16号变	10	160	28
12203	市区	大冈集镇2#配变	10	400	30
12204	市区	集镇008#配变	10	400	39
12205	市区	集镇004#配变	10	400	115
12206	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	0
12207	市区	红升17号变	10	160	64
12208	市区	富港10#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12209	市区	八菱S2	10	630	222
12210	市区	迎宾南路1#	10	500	358
12211	市区	迎宾南路2#	10	500	126
12212	市区	纺西新村1#S8	10	500	241
12213	市区	纺西新村2#S7	10	500	263
12214	市区	宏都线宏都花园S17箱变	10	500	76
12215	市区	宏都线宏都花园S16箱变	10	500	69
12216	市区	宏都线宏都花园S15箱变	10	630	112
12217	市区	黄刘2#配变	10	80	27
12218	市区	黄刘1#配变	10	200	129
12219	市区	黄刘3#配变	10	400	215
12220	市区	乔庄1#配变	10	200	71
12221	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	0
12222	市区	冈中所集镇5号配变	10	200	26
12223	市区	冈中所民生村12号配变	10	200	67
12224	市区	冈中所民生村9号配变	10	200	65
12225	市区	冈中所民生村8号配变	10	200	55
12226	市区	冈中所凤楼村1号配变	10	200	24
12227	市区	冈中所凤楼村8号配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12228	市区	冈中所凤楼村2号配变	10	200	34
12229	市区	冈中所凤楼村3号配变	10	200	57
12230	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	60
12231	市区	冈中所凤楼村7号配变	10	200	0
12232	市区	冈中所瓦屋村6号配变	10	200	65
12233	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	52
12234	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	70
12235	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	46
12236	市区	镇北8#变	10	200	0
12237	市区	中冈路1#变	10	400	205
12238	市区	镇北1#变	10	200	0
12239	市区	倪杰4#变	10	200	93
12240	市区	宏都线宏都花园S13箱变	10	500	30
12241	市区	宏都线宏都花园S12箱变	10	500	99
12242	市区	宏都线三院S11箱变	10	500	42
12243	市区	宏都线新都S9箱变	10	630	118
12244	市区	宏都线新都S8箱变	10	630	300
12245	市区	宏都线新都S7箱变	10	500	330
12246	市区	宏都线盘古路S5箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12247	市区	宏都线宏都花园S14箱变	10	500	176
12248	市区	华良S4欧变	10	630	229
12249	市区	娱乐花园S12箱变主变	10	630	174
12250	市区	娱乐花园S11箱变主变	10	630	247
12251	市区	长春3#变	10	200	99
12252	市区	长春1#变	10	400	152
12253	市区	镇北6#变	10	200	88
12254	市区	镇西3#变	10	200	83
12255	市区	镇西1#变	10	400	56
12256	市区	洪东5#变	10	200	28
12257	市区	镇西5#变	10	315	118
12258	市区	镇西4#变	10	200	62
12259	市区	伍佑集镇17#变	10	400	106
12260	市区	学富集镇11#配变	10	400	168
12261	市区	西袁2#	10	400	44
12262	市区	二纺3#	10	315	157
12263	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	551
12264	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	535
12265	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12266	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	284
12267	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	355
12268	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	252
12269	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	274
12270	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	318
12271	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	86
12272	市区	楼王所风池5号公用变	10	200	97
12273	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	13
12274	市区	永宁房地产S1	10	400	100
12275	市区	塘西7#配变	10	200	85
12276	市区	世纪花园2#S3	10	500	290
12277	市区	大滩6#变	10	400	215
12278	市区	新街15#变	10	200	68
12279	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	90
12280	市区	东升14#变	10	400	111
12281	市区	指南6#变	10	200	67
12282	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	0
12283	市区	阳光世纪园3#	10	500	147
12284	市区	阳光世纪园4#	10	500	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12285	市区	阳光世纪园1#	10	400	30
12286	市区	阳光世纪园2#	10	400	0
12287	市区	集镇005#配变	10	315	0
12288	市区	大李5#配变	10	200	91
12289	市区	大李3#配变	10	200	50
12290	市区	大李6#配变	10	200	88
12291	市区	乔庄3#配变	10	200	138
12292	市区	同心7#变	10	200	112
12293	市区	伍佑集镇20#变	10	315	43
12294	市区	利民9#变	10	200	9
12295	市区	青墩9#变	10	200	83
12296	市区	头灶14#变	10	200	82
12297	市区	月康17#变	10	400	214
12298	市区	方向15#变	10	200	117
12299	市区	吴徐10#配变	10	400	131
12300	市区	南龙11#公用变	10	250	0
12301	市区	莘野10#公用变	10	160	17
12302	市区	河畔之星变电所1#主变	10	800	315
12303	市区	河畔之星变电所2#主变	10	800	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12304	市区	河畔之星1#箱变主变	10	500	39
12305	市区	东延1#楼	10	315	46
12306	市区	潘黄华悦1#变	10	315	121
12307	市区	鞍湖张本3号	10	200	32
12308	市区	鞍湖张本8号	10	200	73
12309	市区	鞍湖张本5号变	10	200	59
12310	市区	李灶4#配变	10	200	17
12311	市区	金天地1#S9箱变	10	630	235
12312	市区	金天地2#S8箱变	10	630	244
12313	市区	金天地3#S7箱变	10	630	211
12314	市区	黄海浴室1#S6箱变	10	630	194
12315	市区	黄海浴室2#S5箱变	10	630	204
12316	市区	河夹线华府8#配变	10	400	0
12317	市区	张庄集镇9#变*	10	500	187
12318	市区	科俐文1#	10	160	62
12319	市区	大星11#	10	160	114
12320	市区	集镇12号变	10	400	129
12321	市区	伍港07号变	10	160	10
12322	市区	李坝10号变	10	160	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12323	市区	金桥置业S1	10	315	131
12324	市区	民胜10#配变	10	200	51
12325	市区	福裕小区2#变	10	400	30
12326	市区	青墩11#变	10	200	43
12327	市区	公用12#配变	10	200	88
12328	市区	前进5#配变	10	200	19
12329	市区	学富线蒋河2#配变	10	100	7
12330	市区	学西线集镇1#配变	10	400	211
12331	市区	乔庄2#配变	10	200	75
12332	市区	乔庄4#配变	10	200	159
12333	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	52
12334	市区	南映9#变	10	400	11
12335	市区	南映10#变	10	100	7
12336	市区	南映11#变	10	100	0
12337	市区	集镇9#变.	10	400	218
12338	市区	坞港3#配变	10	200	77
12339	市区	潭尖9#变	10	200	96
12340	市区	头灶13#变	10	200	62
12341	市区	三里12#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12342	市区	裕祥5#变	10	200	27
12343	市区	甘露13#变	10	400	122
12344	市区	温馨S13箱变主变	10	630	234
12345	市区	温馨S14箱变主变	10	500	85
12346	市区	温馨S15箱变主变	10	500	71
12347	市区	温馨2-1#S10箱变主变	10	500	129
12348	市区	供电1#S18箱变主变	10	630	37
12349	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	0
12350	市区	鑫都房产3#箱变主变	10	500	116
12351	市区	鑫都房产2#箱变主变	10	500	5
12352	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	0
12353	市区	大字花园5#箱变主变	10	500	176
12354	市区	李庄9#配变	10	200	0
12355	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	0
12356	市区	兆丰15#配变	10	200	108
12357	市区	潘黄集镇7#变	10	400	116
12358	市区	前进10#变	10	400	145
12359	市区	曙阳3#配变	10	200	85
12360	市区	曙阳6#配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12361	市区	集镇6#变	10	400	2
12362	市区	伍佑集镇15#变	10	400	127
12363	市区	黄海4#变	10	400	0
12364	市区	盐海5#变	10	315	0
12365	市区	跃进5#变	10	400	0
12366	市区	新园线锦绣2#S7箱变	10	630	103
12367	市区	新园线锦绣1#S4箱变	10	630	0
12368	市区	高登1#箱变主变	10	500	164
12369	市区	大字花园1#箱变主变	10	500	73
12370	市区	镇北9#变	10	160	95
12371	市区	市区外贸	10	630	291
12372	市区	富康苑小区变	10	400	162
12373	市区	甘露15#变	10	200	0
12374	市区	潘黄集镇15#变	10	400	68
12375	市区	郑通10#变	10	160	21
12376	市区	三号标厂	10	200	85
12377	市区	紫兴线交校箱变	10	315	252
12378	市区	紫兴线日野S9箱变	10	500	81
12379	市区	大地苑1#S7欧式箱变主变	10	630	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12380	市区	兴业线金世纪箱变	10	500	115
12381	市区	加谷5#配变	10	400	194
12382	市区	紫宇线紫薇东园小区变1#主变	10	1000	228
12383	市区	紫宇线紫薇东园小区变2#主变	10	1000	324
12384	市区	市幼儿园2#S22	10	400	222
12385	市区	民权15#变	10	200	78
12386	市区	三龙12号变	10	200	34
12387	市区	天缘居1#箱变	10	315	141
12388	市区	天缘居2#箱变	10	400	197
12389	市区	友权13号变	10	200	100
12390	市区	古元8#变	10	200	6
12391	市区	烈士09号变	10	200	93
12392	市区	盐中8#变	10	200	74
12393	市区	盐中4#变	10	200	0
12394	市区	张庄建设路2#变	10	400	206
12395	市区	东徐2#变	10	400	127
12396	市区	明亮9#变	10	400	197
12397	市区	东升15#变	10	315	80
12398	市区	北李7#变	10	315	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12399	市区	检察院宿舍2#	10	315	82
12400	市区	成庄8#变	10	160	0
12401	市区	义丰大范6#配变	10	200	55
12402	市区	风洋14#变	10	100	34
12403	市区	盐海6#变	10	400	100
12404	市区	袁庄14#	10	200	74
12405	市区	乔庄9#配变	10	200	122
12406	市区	大李1#配变	10	200	108
12407	市区	大李2#配变	10	200	62
12408	市区	大李4#配变	10	200	54
12409	市区	盐阜嘉园1#	10	630	205
12410	市区	新洋10#变	10	400	51
12411	市区	新洋11#变	10	400	81
12412	市区	新洋12#变	10	400	49
12413	市区	龙庙1#变	10	200	88
12414	市区	检察院宿舍S4箱变主变	10	500	320
12415	市区	头灶15#变	10	315	29
12416	市区	大圣宿舍1#	10	400	199
12417	市区	大圣宿舍2#	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12418	市区	大圣宿舍5#	10	400	229
12419	市区	大圣宿舍3#	10	400	252
12420	市区	万方名城1#S2箱变	10	800	236
12421	市区	万方名城2#S1箱变	10	800	451
12422	市区	利民4#配变	10	200	27
12423	市区	大桥公寓1#变	10	250	20
12424	市区	大圣宿舍4#	10	400	167
12425	市区	大圣宿舍6#	10	400	208
12426	市区	大圣宿舍7#	10	400	192
12427	市区	大圣宿舍8#	10	400	178
12428	市区	公用13#配变	10	400	114
12429	市区	旭日小区箱变	10	400	114
12430	市区	虹鑫苑3#S3箱变主变	10	400	254
12431	市区	福缘居2#	10	500	204
12432	市区	燕达花园3#变电所1#主变	10	1000	530
12433	市区	燕达花园3#变电所2#主变	10	1000	351
12434	市区	华祥置业1#小区变1#主变	10	1000	447
12435	市区	华祥置业1#小区变2#主变	10	1000	533
12436	市区	华祥置业1#小区变3#主变	10	1000	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12437	市区	华祥置业1#小区变4#主变	10	1000	427
12438	市区	荣盛公寓小区变1#主变	10	800	412
12439	市区	荣盛公寓小区变2#主变	10	800	289
12440	市区	新天地花园小区变电所1#主变	10	630	165
12441	市区	杏溪花苑S3	10	800	349
12442	市区	虹鑫苑2#S5箱变主变	10	500	219
12443	市区	虹鑫苑1#S4箱变主变	10	500	188
12444	市区	新天地花园小区变电所2#主变	10	800	339
12445	市区	新天地花园小区变电所3#主变	10	1000	474
12446	市区	文景花园变电所1#主变	10	630	223
12447	市区	文景花园变电所2#主变	10	630	230
12448	市区	锦江冠城2#变电所1#主变	10	1000	393
12449	市区	锦江冠城2#变电所2#主变	10	1000	413
12450	市区	烈士10号变	10	200	88
12451	市区	金品花园1#配电室1#主变	10	1000	628
12452	市区	金品花园2#配电室1#主变	10	1000	491
12453	市区	大冈集镇17#配变	10	400	123
12454	市区	青年苑变电所1#主变	10	630	294
12455	市区	青年苑变电所2#主变	10	630	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12456	市区	野陆5#配变	10	315	19
12457	市区	前进6#配变	10	200	87
12458	市区	锦江冠城变电所1#主变	10	630	361
12459	市区	锦江冠城变电所2#主变	10	630	36
12460	市区	现代华庭西区小区变1#主变	10	1000	308
12461	市区	现代华庭西区小区变2#主变	10	800	509
12462	市区	龙冈冈中6#杆上配变	10	200	39
12463	市区	富民16#变	10	200	79
12464	市区	育才1配变	10	400	71
12465	市区	北蒋集镇9#变	10	200	26
12466	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	55
12467	市区	金陈9#变	10	200	3
12468	市区	便仓15#变	10	200	96
12469	市区	前进12#变	10	400	107
12470	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	0
12471	市区	大圣宿舍9#	10	400	190
12472	市区	程实6#配变	10	160	0
12473	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	204
12474	市区	劳动局1#	10	500	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12475	市区	海创3#箱变主变	10	800	366
12476	市区	海创2#箱变主变	10	800	367
12477	市区	通榆1#	10	630	452
12478	市区	紫兴线大兴房产1#S4箱变	10	630	249
12479	市区	同港9#配变	10	200	55
12480	市区	育才路1#	10	315	91
12481	市区	新闻7#变	10	200	110
12482	市区	新闻9#变	10	200	0
12483	市区	星福园小区	10	400	151
12484	市区	金大洋小区S4箱变主变	10	630	298
12485	市区	金大洋小区S3箱变主变	10	630	224
12486	市区	金大洋小区S5箱变主变	10	630	195
12487	市区	新闻10#变	10	200	116
12488	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	618
12489	市区	市区路S20箱变主变	10	630	237
12490	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	32
12491	市区	五星18#变	10	500	386
12492	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	32
12493	市区	秦南集镇38#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12494	市区	秦南集镇39#变	10	400	173
12495	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	82
12496	市区	义丰陈庄8#配变	10	200	85
12497	市区	三永16#配变	10	200	103
12498	市区	新建24#配变	10	200	71
12499	市区	新建26#配变	10	200	94
12500	市区	新建21#配变	10	200	84
12501	市区	新建20#配变	10	200	92
12502	市区	新建28#配变	10	200	61
12503	市区	袁邵13#配变	10	400	167
12504	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	0
12505	市区	和美尚苑2#配电室2#主变	10	800	520
12506	市区	庆福13#配变	10	200	0
12507	市区	嘉华S7箱变主变	10	500	139
12508	市区	郑通11#变	10	200	85
12509	市区	盐南浴室2#	10	315	95
12510	市区	利民3#配变	10	400	143
12511	市区	防疫站2#	10	315	145
12512	市区	体育馆3#	10	315	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12513	市区	家苑线记者家园1#配电室2#主变	10	1000	574
12514	市区	家苑线记者家园1#配电室1#主变	10	1000	556
12515	市区	家苑线记者家园2#配电室2#主变	10	800	416
12516	市区	家苑线记者家园2#配电室1#主变	10	800	458
12517	市区	盐青路1#	10	315	224
12518	市区	兴隆15#变	10	200	114
12519	市区	中原房产	10	500	273
12520	市区	学富线车林6#配变	10	200	33
12521	市区	学富线戚庄10#配变	10	200	66
12522	市区	三永13#配变	10	200	95
12523	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	0
12524	市区	潭溪12#公用变	10	200	83
12525	市区	兴邦蓝海花园3#配电室4#主变	10	630	448
12526	市区	宝馨花园1#开关站4#主变	10	800	390
12527	市区	三星15#变	10	200	91
12528	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	0
12529	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	640
12530	市区	佳富1#配变	10	200	40
12531	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12532	市区	杨侍17#变	10	200	74
12533	市区	富港15#配变	10	200	0
12534	市区	三永17#配变	10	200	62
12535	市区	民强20#配变	10	315	97
12536	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	57
12537	市区	义丰三官13#配变	10	200	34
12538	市区	头灶17#变	10	315	59
12539	市区	高校线都市豪庭1#小区变1#主变	10	1000	570
12540	市区	高校线都市豪庭1#小区变2#主变	10	1000	354
12541	市区	高校线都市豪庭1#小区变3#主变	10	1000	416
12542	市区	怡景花园小区变1#主变	10	1600	737
12543	市区	怡景花园小区变2#主变	10	1250	348
12544	市区	瑞景广场变电所1#主变	10	800	378
12545	市区	瑞景广场变电所2#主变	10	800	398
12546	市区	瑞景广场变电所3#主变	10	800	505
12547	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	75
12548	市区	新冲6#配变	10	200	17
12549	市区	利民1#配变	10	315	16
12550	市区	绍林14#变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12551	市区	宏都线商业街S2箱变	10	500	0
12552	市区	钢模箱变主变	10	500	315
12553	市区	汇景新城1#小区变1#主变	10	800	193
12554	市区	汇景新城1#小区变2#主变	10	800	165
12555	市区	司法局1#S3	10	630	319
12556	市区	紫庄线市政S1箱变	10	500	369
12557	市区	爱琴海3#配电室4#主变	10	630	329
12558	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	107
12559	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	77
12560	市区	中南4B景城南区4#配电室1#主变	10	315	202
12561	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	66
12562	市区	悦珑湾东区3#配电室4#主变	10	800	429
12563	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	83
12564	市区	胜利8#配变	10	200	0
12565	市区	新跃19#变	10	200	112
12566	市区	鞍湖刘格8号	10	200	17
12567	市区	大李11#变	10	200	39
12568	市区	鞍湖大顾7号	10	200	110
12569	市区	鞍湖港北17号	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12570	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室1#主变	10	800	443
12571	市区	义丰三官14#配变	10	400	150
12572	市区	鞍湖兴龙15	10	200	24
12573	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	0
12574	市区	鞍湖刘格9号	10	400	182
12575	市区	绿洲半岛小区3#配电室1#变	10	630	383
12576	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	42
12577	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	113
12578	市区	秦南凤翔9#杆上配变	10	200	92
12579	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	102
12580	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	232
12581	市区	鞍湖兴福12号	10	200	0
12582	市区	丰乐8#配变	10	200	19
12583	市区	抬头12#配变	10	200	0
12584	市区	抬头13#配变	10	200	57
12585	市区	太湖S2箱变主变	10	500	0
12586	市区	太湖S3箱变主变	10	500	75
12587	市区	红旗置业S4箱变主变	10	315	138
12588	市区	嘉华S5箱变主变	10	500	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12589	市区	嘉华S6箱变主变	10	400	133
12590	市区	东进商贸城配电室1#主变	10	800	387
12591	市区	东进商贸城配电室2#主变	10	800	401
12592	市区	华兴嘉园1#小区变1#主变	10	630	210
12593	市区	华兴嘉园1#小区变2#主变	10	630	322
12594	市区	潘黄集镇17#变	10	400	36
12595	市区	东圣花园配电室1#主变	10	1000	408
12596	市区	东圣花园配电室2#主变	10	1000	403
12597	市区	月湖花城1#配电室1#主变	10	1000	349
12598	市区	月湖花城1#配电室2#主变	10	1000	553
12599	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	534
12600	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	375
12601	市区	海置S18欧变主变	10	630	247
12602	市区	德喜05号变	10	200	76
12603	市区	凤南7#公用变	10	160	9
12604	市区	冠亨名城2#配电室1#主变	10	800	435
12605	市区	集镇26号箱变	10	400	97
12606	市区	后关路	10	400	102
12607	市区	均和华府1#配电室2#主变	10	800	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12608	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	428
12609	市区	盐海15#变	10	400	0
12610	市区	凯胜二期1#配电室3#主变	10	800	434
12611	市区	招元名邸4#配电室1#主变	10	800	574
12612	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室4#主变	10	800	502
12613	市区	吾悦和府润园1#开关站2#主变	10	800	479
12614	市区	在水一方誉府1#配电室3#主变	10	630	300
12615	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	374
12616	市区	德喜花苑南区3#配电室2#主变	10	800	577
12617	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	83
12618	市区	义丰三官15#配变	10	200	26
12619	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	61
12620	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室3#主变	10	630	361
12621	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	0
12622	市区	民生25号配变	10	200	73
12623	市区	潭溪32#公用变1	10	200	46
12624	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	21
12625	市区	圣龙府北区2#配电室2#主变	10	800	636
12626	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12627	市区	美岸华庭小区3#S3	10	500	217
12628	市区	美岸华庭小区4#S4	10	500	227
12629	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	97
12630	市区	水利公寓1#S5	10	630	385
12631	市区	伍龙08号变	10	250	52
12632	市区	洋桥5#变	10	200	83
12633	市区	龙碾10#变	10	200	41
12634	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	148
12635	市区	双林14#变	10	400	141
12636	市区	港龙华侨城4#配电室1#变压器配电变压器	10	800	267
12637	市区	港龙华侨城4#配电室2#变压器配电变压器	10	800	301
12638	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	0
12639	市区	港龙华侨城4#配电室4#变压器配电变压器	10	800	590
12640	市区	港龙华侨城5#配电室2#变压器配电变压器	10	800	440
12641	市区	港龙华侨城5#配电室1#变压器配电变压器	10	800	364
12642	市区	港龙华侨城5#配电室3#变压器配电变压器	10	800	376
12643	市区	港龙华侨城5#配电室4#变压器配电变压器	10	800	354
12644	市区	李坝27#变	10	200	103
12645	市区	瑞尔花园9#配电室2#主变	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12646	市区	国飞B区商办楼1#箱变	10	630	208
12647	市区	鸿瑞花园2#配电室2#主变	10	800	475
12648	市区	中舍1#变	10	200	148
12649	市区	新兴17#变	10	400	123
12650	市区	兴邦蓝海花园4#配电室4#主变	10	630	504
12651	市区	海洋5#箱变	10	400	215
12652	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	484
12653	市区	同曦鸣城2#箱变主变	10	500	400
12654	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室3#主变	10	630	365
12655	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	30
12656	市区	冈中所杨韦村21号配变	10	200	94
12657	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	443
12658	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	54
12659	市区	潭溪34#公用变1	10	200	66
12660	市区	书楼23号配变	10	200	66
12661	市区	京师东方花园2#配电室4#主变	10	800	561
12662	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	118
12663	市区	北龙港集镇16#变变压器1	10	200	49
12664	市区	神龙充电桩2#	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12665	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	321
12666	市区	富贵春一期配电室2#主变	10	630	349
12667	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	309
12668	市区	富贵春一期配电室4#主变	10	630	251
12669	市区	双港15#变*	10	200	91
12670	市区	义丰集镇2#配变	10	400	0
12671	市区	义丰石庄7#配变	10	400	100
12672	市区	林场东升3#变	10	200	45
12673	市区	义丰双龙11#配变	10	400	0
12674	市区	华兴嘉园1#S3箱变	10	500	190
12675	市区	华兴嘉园2#S2箱变	10	500	162
12676	市区	新界10#变	10	400	102
12677	市区	学西线蒋河8#配变	10	400	220
12678	市区	三永12#配变	10	100	14
12679	市区	百盛花园2#欧变	10	630	326
12680	市区	百盛花园1#欧变	10	630	333
12681	市区	才塘8#变	10	200	83
12682	市区	丁香苑1#配电室1#主变	10	1000	484
12683	市区	丁香苑1#配电室2#主变	10	1000	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12684	市区	景盛花园1#主变	10	1000	327
12685	市区	景盛花园配电室2#主变	10	1000	379
12686	市区	景盛1#欧变主变	10	630	273
12687	市区	景盛2#欧变主变	10	630	213
12688	市区	农业职工学校S1	10	400	296
12689	市区	沃尔玛箱变	10	250	52
12690	市区	王姚13号变	10	200	81
12691	市区	钱江方洲北区12#楼S4箱变	10	630	163
12692	市区	钱江方洲北区1#楼S3箱变	10	630	141
12693	市区	清恩06号变	10	200	42
12694	市区	和美尚苑1#配电室3#主变	10	800	398
12695	市区	琥珀湾花园1#配电室2#主变	10	630	449
12696	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	71
12697	市区	在水一方誉府3#配电室1#主变	10	800	640
12698	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	501
12699	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	452
12700	市区	天璟府1#配电室2#主变	10	800	428
12701	市区	同心西苑配电室2#主变	10	800	455
12702	市区	北蒋合兴18#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12703	市区	雍璟园2#配电室3#主变	10	630	344
12704	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	548
12705	市区	环城6#S6	10	630	440
12706	市区	万锦东园1#配电室1#主变	10	800	450
12707	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	0
12708	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	68
12709	市区	北龙港集镇12#公用变	10	400	134
12710	市区	义丰花陇9#配变	10	400	0
12711	市区	义丰红星12#配变	10	200	61
12712	市区	康居园1#S1箱变主变	10	630	8
12713	市区	晓风印月3#配电室3#主变	10	800	626
12714	市区	禾成花园西区3#配电室3#主变	10	630	504
12715	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室2#主变	10	630	306
12716	市区	新街21#变	10	400	294
12717	市区	中南6C悦城1#配电室4#主变	20	630	318
12718	市区	东南22#配变	10	400	104
12719	市区	隆盛1#	10	630	300
12720	市区	隆盛2#	10	630	118
12721	市区	文澜苑1#箱变主变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12722	市区	文澜苑2#箱变主变	10	800	371
12723	市区	八菱华庄8#箱变主变	10	315	100
12724	市区	钱江方洲1#配电室1#主变	10	1000	416
12725	市区	钱江方洲1#配电室2#主变	10	1000	575
12726	市区	钱江方洲3#S8箱变主变	10	500	226
12727	市区	钱江方洲2#配电室1#主变	10	800	421
12728	市区	钱江方洲2#配电室2#主变	10	800	394
12729	市区	钱江方洲3#配电室1#主变	10	1000	253
12730	市区	园中园小区4#箱变	10	800	395
12731	市区	园中园小区3#箱变	10	500	195
12732	市区	花村8#配变	10	400	83
12733	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	0
12734	市区	新丰小区5#	10	400	51
12735	市区	新丰小区1#S3	10	500	15
12736	市区	新丰小区2#S2	10	500	24
12737	市区	新丰小区3#S1	10	500	35
12738	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	613
12739	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	703
12740	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12741	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	262
12742	市区	家苑线明珠苑1#配电室1#主变	10	1250	617
12743	市区	家苑线明珠苑1#配电室2#主变	10	1250	522
12744	市区	明悦景庭2#开关站1#主变	10	800	349
12745	市区	明悦景庭2#开关站2#主变	10	800	422
12746	市区	大洋湾新城4#配电室2#主变	10	800	553
12747	市区	香溪花园1#S1箱变主变	10	400	172
12748	市区	香溪花园3#S3箱变主变	10	400	164
12749	市区	绿地缤纷城1#配电室2#主变	10	800	370
12750	市区	蔡墩17号变	10	200	95
12751	市区	馨安大厦1#S8箱变	10	630	332
12752	市区	馨安大厦2#S16箱变	10	630	396
12753	市区	福兴7#变	10	200	98
12754	市区	福兴11#变	10	200	126
12755	市区	黄巷15#变	10	200	40
12756	市区	世纪尚东府6#配电室1#主变	10	800	545
12757	市区	万锦东园1#开关站2#主变	10	800	492
12758	市区	龙湖天奕4#配电室1#主变	10	800	523
12759	市区	城区开发8#箱变主变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12760	市区	北闸1#	10	400	320
12761	市区	观棠府1#配电室3#变压器	10	800	297
12762	市区	义丰政府箱变	10	400	5
12763	市区	康居园2#S2箱变主变	10	630	294
12764	市区	洋湾21#变	10	200	22
12765	市区	均和华府3#配电室1#主变	10	630	339
12766	市区	兆顺24号变	10	200	23
12767	市区	尚庄集镇19#变	10	400	179
12768	市区	义丰骏马9#配变	10	200	73
12769	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑2#变	10	800	533
12770	市区	太湖郡府1#开关站1#主变	10	800	465
12771	市区	青墩集镇28#变	10	400	0
12772	市区	高新嘉园4#配电室2#主变	10	800	425
12773	市区	北蒋盛花5#变	10	200	68
12774	市区	师范1#	10	315	27
12775	市区	钱江方洲4#小区变2#主变	10	400	147
12776	市区	钱江方洲17#S7箱变主变	10	500	169
12777	市区	钱江方洲18#S6箱变主变	10	500	182
12778	市区	钱江方洲31#S5箱变主变	10	315	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12779	市区	钱江方洲30#S4箱变主变	10	630	288
12780	市区	钱江方洲51#S3箱变主变	10	630	303
12781	市区	钱江方洲53#S2箱变主变	10	630	282
12782	市区	钱江方洲55#S1箱变主变	10	630	256
12783	市区	钱江方洲4#小区变1#主变	10	400	102
12784	市区	钱江方洲3#配电室2#主变	10	1000	369
12785	市区	津林1#S2	10	500	290
12786	市区	津林2#S1	10	500	211
12787	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	0
12788	市区	高铁新城C5地块1#配电室4#主变	10	800	605
12789	市区	新民36#变	10	400	320
12790	市区	万锦东园北区3#配电室2#主变	10	800	445
12791	市区	涌鑫2#配电室3#主变	10	1000	576
12792	市区	涌鑫2#配电室2#主变	10	1000	592
12793	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室2#主变	10	800	413
12794	市区	冈中所集镇16号配变	10	400	165
12795	市区	构港16#变	10	400	253
12796	市区	纺南新村4#S6	10	500	400
12797	市区	水漾益城3#配电室3#主变	10	800	613

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12798	市区	公园道2#箱变主变	10	630	329
12799	市区	新同13#变	10	200	81
12800	市区	青年华都3#配电室3#变	10	800	414
12801	市区	集镇32#配变	10	400	177
12802	市区	袁河家园西区1#配电室1#主变	10	800	640
12803	市区	富力金禧家园C区1#配电室1#变压器	10	800	532
12804	市区	金源大厦1#配电室1#主变	10	630	429
12805	市区	冈中风楼15号配变	10	200	49
12806	市区	人武变	10	400	220
12807	市区	义丰骏马11#配变	10	200	0
12808	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	231
12809	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	63
12810	市区	义丰迎阳12#箱变主变	10	400	149
12811	市区	荣昌5#配变	10	200	107
12812	市区	义丰双龙17#配变	10	400	157
12813	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室4#主变	10	630	272
12814	市区	集中居住区16#箱变	10	400	185
12815	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	49
12816	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12817	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	477
12818	市区	民强9#配变	10	200	0
12819	市区	龙冈集镇20#变	10	315	66
12820	市区	伍东9#变	10	200	68
12821	市区	大洋湾新城5#配电室3#主变	10	800	558
12822	市区	绿地翠庭1#变	10	800	607
12823	市区	荷塘月色6#配电室1#主变	10	800	465
12824	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	59
12825	市区	爱琴海1#配电室3#主变	10	630	286
12826	市区	袁河家园东区2#配电室2#主变	10	800	583
12827	市区	新兴油库宿舍楼主变	10	200	90
12828	市区	合景汇悦城西地块3#配电室1#主变	10	800	477
12829	市区	玖溪东园开关站2#主变	10	800	468
12830	市区	珺尚府1#配电室1#主变	10	800	640
12831	市区	冈中所花吉村26号配变	10	200	17
12832	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	0
12833	市区	宝馨花园1#配电室4#主变	10	800	530
12834	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	54
12835	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12836	市区	招元名邸3#配电室3#主变	10	800	585
12837	市区	吾悦和府沁园1#配电室2#主变	10	800	457
12838	市区	潘黄杨坝22#变压器	10	500	216
12839	市区	锦海家园北区1#配电室1#主变	10	800	387
12840	市区	德喜花苑南区2#配电室4#主变	10	800	618
12841	市区	吉爱3#变	10	200	50
12842	市区	楼王所凤池10号公用变	10	200	75
12843	市区	香海新时代名苑2#用户配电室4#主变	10	630	396
12844	市区	幸福嘉院1#配电室1#主变	10	800	452
12845	市区	新建23#配变	10	200	87
12846	市区	楼王所凤池11号公用变	10	200	91
12847	市区	大洋湾新城2#开关站2#主变	10	800	593
12848	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	147
12849	市区	新兴振中馨苑	10	400	179
12850	市区	红星家具建材中心东区配电室2#主变	10	800	519
12851	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	477
12852	市区	海铭花园1#配电室1#主变	10	800	614
12853	市区	香苑小区1#小区变1#主变	10	800	360
12854	市区	香苑小区1#小区变2#主变	10	800	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12855	市区	香苑小区1#欧变	10	400	171
12856	市区	兴农4#变	10	200	0
12857	市区	袁河家园东区4#配电室2#主变	10	800	584
12858	市区	荣悦华府6#配电室2#主变	10	800	427
12859	市区	仓头5#箱变主变	10	400	292
12860	市区	潘黄集镇34#变	10	400	34
12861	市区	学富线园垛12#配变	10	200	78
12862	市区	铂都观邸4#配电室4#主变	10	800	573
12863	市区	招元名邸7#配电室4#主变	10	800	614
12864	市区	图书馆3#	10	400	121
12865	市区	万悦花园北区2#配电室2#主变	10	800	390
12866	市区	新建19#变	10	400	123
12867	市区	在水一方誉府2#配电室2#主变	10	800	377
12868	市区	义丰胥仇20#配变	10	200	96
12869	市区	悦达汽车广场北区3#配电室4#主变	10	800	533
12870	市区	杨坝15#变压器	10	500	176
12871	市区	大洋湾新城4#配电室1#主变	10	800	524
12872	市区	仰徐6#变	10	200	36
12873	市区	潘黄新伙14#变.	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12874	市区	前进15#变	10	400	152
12875	市区	清华学仕园1#配电室2#变	10	800	299
12876	市区	明亮3#变	10	400	87
12877	市区	青墩25#变	10	200	15
12878	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	162
12879	市区	集中居住区4#箱变	10	400	175
12880	市区	民权41#变	10	200	118
12881	市区	朗达铭苑3#配电室4#主变	10	800	474
12882	市区	云图花园1#配电室2#主变	10	800	518
12883	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	574
12884	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	46
12885	市区	西璟文苑1#配电室2#主变	10	800	453
12886	市区	东晖锦园4#配电室3#主变	10	630	489
12887	市区	东升6#	10	630	461
12888	市区	爱琴海商业2#配电室2#主变	10	630	217
12889	市区	德喜花苑3#配电室1#主变	10	800	432
12890	市区	月康36#变	10	200	81
12891	市区	港馨园小区1#开关站1#主变	10	630	268
12892	市区	港馨园小区1#开关站2#主变	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12893	市区	港馨园小区1#开关站3#主变	10	630	314
12894	市区	港馨园小区1#开关站4#主变	10	630	271
12895	市区	秦南集镇45#变	10	400	218
12896	市区	高新嘉园二期2#配电室4#变	10	800	581
12897	市区	文海雅苑1#配电室2#主变	10	800	552
12898	市区	凯胜二期2#配电室3#主变	10	800	395
12899	市区	抬头22#配变	10	200	93
12900	市区	开创家园1#配电室2#主变	10	800	420
12901	市区	港馨园小区1#配电室1#主变	10	800	394
12902	市区	绿地缤纷城1#配电室4#主变	10	800	459
12903	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	0
12904	市区	义丰胥仇18#配变	10	200	39
12905	市区	馨德苑2#配电室1#主变	10	800	435
12906	市区	葛武程实15号配变	10	200	0
12907	市区	万户新村12#S8	10	500	0
12908	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	0
12909	市区	新民33#变	10	400	89
12910	市区	中南7A佳期漫3#配电室4#主变	20	630	365
12911	市区	富民商业街1#箱变	10	500	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12912	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	233
12913	市区	潘黄宝才14#变	10	315	130
12914	市区	鑫亿花园变压器	10	500	194
12915	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	0
12916	市区	河夹线施湾7#配变	10	200	56
12917	市区	锦海家园北区3#配电室2#主变	10	800	639
12918	市区	北龙莘野37#变	10	400	139
12919	市区	开创家园2#配电室3#主变	10	800	563
12920	市区	港馨园小区1#配电室2#主变	10	800	407
12921	市区	港馨园小区1#配电室3#主变	10	800	322
12922	市区	港馨园小区1#配电室4#主变	10	800	439
12923	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	362
12924	市区	望鹤线新农3#箱变主变	10	630	296
12925	市区	香城云开1#配电室4#主变	10	800	415
12926	市区	义丰胥仇19#配变	10	400	81
12927	市区	秦南凤翔17#变	10	315	131
12928	市区	天虹宿舍1#S7箱变主变	10	500	172
12929	市区	在水一方悦府4#配电室1#主变	10	630	303
12930	市区	市二房产2#S20	10	500	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12931	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	364
12932	市区	鑫都房产5#S15箱变主变	10	500	193
12933	市区	大洋湾新城1#配电室4#主变	10	800	548
12934	市区	金源大厦1#配电室2#主变	10	630	404
12935	市区	烈士20号变	10	200	83
12936	市区	富民7#变	10	400	158
12937	市区	王姚25号变	10	200	70
12938	市区	光明西园1#开关站2#主变	10	800	323
12939	市区	光明西园1#开关站1#主变	10	800	290
12940	市区	光明西园1#配电室1#主变	10	800	330
12941	市区	光明西园1#配电室2#主变	10	800	339
12942	市区	光明西园2#配电室1#主变	10	800	244
12943	市区	光明西园2#配电室2#主变	10	800	410
12944	市区	大冈集镇18#配变	10	400	90
12945	市区	龙冈集镇17#变	10	315	0
12946	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	0
12947	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	0
12948	市区	汇金置业配电所1#主变	10	1000	798
12949	市区	汇金置业配电所2#主变	10	1000	785

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12950	市区	汇金置业变电所1#主变	10	1000	798
12951	市区	汇金置业变电所2#主变	10	1000	472
12952	市区	建军东路179-1号充电桩S18箱变主变	10	630	339
12953	市区	迎宾新村S12箱变	10	630	402
12954	市区	东科城北区开关站2#主变	10	630	423
12955	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	378
12956	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	0
12957	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	110
12958	市区	义丰倪杨10#配变	10	200	86
12959	市区	红星海河湾1#配电室3#主变	10	800	471
12960	市区	万达华府3#配电室2#主变	10	800	367
12961	市区	凤城北苑2#配电室3#主变	10	800	476
12962	市区	鸿瑞花园1#主变	10	800	354
12963	市区	鸿瑞花园2#主变	10	800	406
12964	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	192
12965	市区	庆元小区06号箱变	10	630	460
12966	市区	金大洋生活广场3#配电室1#主变	10	800	606
12967	市区	汇金1#S6	10	630	96
12968	市区	汇金2#S5	10	630	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12969	市区	汇金3#S4	10	630	504
12970	市区	华夏线华夏绿城1#变电所1#主变	10	800	364
12971	市区	华夏线华夏绿城1#变电所2#主变	10	800	139
12972	市区	华夏线华夏绿城1#变电所3#主变	10	800	286
12973	市区	华夏线华夏绿城1#变电所4#主变	10	800	321
12974	市区	华夏线华夏绿城3#变电所1#主变	10	800	326
12975	市区	华夏线华夏绿城3#变电所2#主变	10	800	354
12976	市区	华夏线华夏绿城3#变电所3#主变	10	800	461
12977	市区	华夏线华夏绿城3#变电所4#主变	10	800	206
12978	市区	华夏线华夏绿城2#变电所1#主变	10	800	337
12979	市区	华夏线华夏绿城2#变电所2#主变	10	800	185
12980	市区	华夏线华夏绿城2#变电所3#主变	10	800	232
12981	市区	华夏线华夏绿城2#变电所4#主变	10	800	237
12982	市区	机床厂宿舍2#S3箱变主变	10	630	230
12983	市区	香江枫景名苑东区1#配电室4#主变	10	800	640
12984	市区	名望府2#配电室3#主变	10	800	515
12985	市区	袁河家园西区1#配电室2#主变	10	800	491
12986	市区	镇南11#变	10	200	39
12987	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12988	市区	嘉业上郡1#开关站2#主变	10	800	180
12989	市区	月康18#变-	10	400	209
12990	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	278
12991	市区	大星南路2#S2箱变	10	500	126
12992	市区	国税局培训中心	10	400	2
12993	市区	界沟16#变	10	200	22
12994	市区	宏图伟厦2#箱变主变	10	630	312
12995	市区	宏大苑3#S3	10	630	327
12996	市区	红星海河湾2#配电室2#主变	10	800	486
12997	市区	文海雅苑2#配电室4#主变	10	800	581
12998	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	72
12999	市区	指南8#变	10	400	254
13000	市区	指南9#变	10	200	91
13001	市区	指南7#变	10	400	249
13002	市区	潮河4#配变	10	200	55
13003	市区	正洋8#配变	10	200	48
13004	市区	利民5#配变	10	200	27
13005	市区	万达华府7#配电室4#主变	10	800	640
13006	市区	美岸华庭2#配电室1#主变	10	800	630

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13007	市区	义丰迎阳13#配变	10	400	112
13008	市区	石华17#变（新）	10	400	203
13009	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	289
13010	市区	嘉业上郡1#配电室2#主变	10	800	347
13011	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	324
13012	市区	嘉业上郡1#配电室4#主变	10	800	170
13013	市区	观棠府1#配电室1#变压器	10	800	368
13014	市区	商业街2#箱变主变	10	630	242
13015	市区	集镇10#变-	10	400	0
13016	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室2#主变	10	630	362
13017	市区	荷塘月色5#配电室2#主变	10	800	442
13018	市区	红星海河湾1#配电室1#主变	10	800	418
13019	市区	东域名居1#开关站2#配变	10	630	357
13020	市区	悦珑湾东区4#配电室2#主变	10	630	370
13021	市区	北蒋童成21#变	10	200	48
13022	市区	爱琴海商业2#配电室4#主变	10	630	400
13023	市区	沁成之家1#开关站2#主变	10	800	607
13024	市区	新建27#配变	10	200	88
13025	市区	三洼9#	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13026	市区	明悦景庭1#S2	10	630	135
13027	市区	明悦景庭2#S1	10	630	150
13028	市区	嘉利花园1#欧式箱变	10	800	246
13029	市区	大冈集镇20#配变	10	200	0
13030	市区	胜利5#配变	10	400	54
13031	市区	新场11#变	10	315	85
13032	市区	新南联建楼	10	250	120
13033	市区	金塔置业配电室1#主变	10	800	233
13034	市区	金塔置业配电室2#主变	10	800	299
13035	市区	义丰双龙15#配变	10	200	77
13036	市区	盐公馆1#配电室4#主变	10	800	625
13037	市区	曲东19号	10	400	126
13038	市区	翠湖名邸2#配电室2#主变	10	800	532
13039	市区	圣龙府北区2#配电室3#主变	10	800	639
13040	市区	冈中所集镇37#变	10	400	0
13041	市区	袁河家园东区4#配电室1#主变	10	800	640
13042	市区	秦南千秋20#变	10	200	45
13043	市区	秦南集镇37#变	10	400	71
13044	市区	同兴15#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13045	市区	新建22#配变	10	200	97
13046	市区	海富花园2#配电室3#主变	10	800	283
13047	市区	新建25#配变	10	200	82
13048	市区	永明悦来府2#配电室4#主变	10	800	352
13049	市区	新街25#主变	10	630	161
13050	市区	同兴16#配变	10	200	60
13051	市区	护西4#配变	10	200	13
13052	市区	杨侍19#配变	10	400	151
13053	市区	孙英11#配变	10	400	98
13054	市区	新星13#配变	10	400	112
13055	市区	兴邦蓝海花园4#配电室3#主变	10	630	459
13056	市区	秦南美满21#变	10	315	133
13057	市区	北蒋远景3#变	10	200	57
13058	市区	美岸华庭小区2#S2	10	500	284
13059	市区	沁成之家1#配电室1#主变	10	800	611
13060	市区	高铁新城C5地块1#配电室2#主变	10	800	578
13061	市区	华建颐园1#开关站1#主变	10	630	351
13062	市区	华建颐园1#开关站2#主变	10	630	323
13063	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13064	市区	世纪尚东府2#配电室2#主变	10	800	509
13065	市区	蓝月河谷1#开关站1#主变	10	800	491
13066	市区	水漾益城1#配电室3#主变	10	800	593
13067	市区	驿龙华府小区充电桩箱变	10	250	37
13068	市区	城西24#箱变主变	10	630	328
13069	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	225
13070	市区	龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	212
13071	市区	镇北小区1#变	10	500	254
13072	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室1#变	10	800	430
13073	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室2#变	10	800	466
13074	市区	冈中兴隆21号杆上配变	10	200	73
13075	市区	东南35#配变	10	200	56
13076	市区	金樾府4#配电室1#主变	10	800	462
13077	市区	文璟臻苑1#配电室1#主变	10	630	296
13078	市区	悦欣花园停车楼1#箱变主变	10	400	201
13079	市区	在水一方悦府2#配电室2#主变	10	630	358
13080	市区	秦南孙伙12#变	10	200	79
13081	市区	万锦东园北区3#配电室1#主变	10	800	380
13082	市区	汇文苑1#配电室1#主变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13083	市区	汇文苑1#配电室3#主变	10	800	349
13084	市区	汇文苑1#配电室2#主变	10	800	369
13085	市区	汇文苑1#配电室4#主变	10	800	355
13086	市区	博雅文苑3#配电室1#主变	10	800	640
13087	市区	汇文苑2#配电室1#主变	10	630	373
13088	市区	汇文苑2#配电室3#主变	10	630	304
13089	市区	汇文苑2#配电室2#主变	10	630	287
13090	市区	汇文苑2#配电室4#主变	10	630	340
13091	市区	汇文苑3#配电室1#主变	10	630	316
13092	市区	汇文苑3#配电室2#主变	10	630	280
13093	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑4#变	10	800	450
13094	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	437
13095	市区	石华29#变	10	400	113
13096	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	426
13097	市区	便仓12#变	10	400	124
13098	市区	教委3#S18箱变主变	10	630	304
13099	市区	便仓21#变	10	400	228
13100	市区	天辰府1#配电室1#主变	10	800	640
13101	市区	宝馨花园2#配电室4#主变	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13102	市区	长坝9#公用变	10	400	43
13103	市区	璀璨天城4#配电室1#主变	10	800	498
13104	市区	陆运公司1#箱变主变	10	630	355
13105	市区	分区2#	10	400	203
13106	市区	公园道4#箱变主变	10	630	157
13107	市区	商业街1#箱变主变	10	630	503
13108	市区	凤鸣缙香3#开关站1#主变	10	630	287
13109	市区	凤鸣缙香3#开关站2#主变	10	630	258
13110	市区	园区S2箱变	10	500	216
13111	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室1#主变	20	800	98
13112	市区	德喜花苑3#配电室2#主变	10	800	369
13113	市区	河夹线河夹10#配变	10	200	13
13114	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	42
13115	市区	工学院宿舍2#箱变主变	10	500	221
13116	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	53
13117	市区	尚庄北堡7#变	10	400	162
13118	市区	兴农线大成19#配变	10	200	67
13119	市区	潭溪33#变	10	200	50
13120	市区	龙冈大吉7号	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13121	市区	冈中兴隆20号杆上配变	10	200	65
13122	市区	集镇43#变	10	400	194
13123	市区	新兴16#变	10	400	186
13124	市区	新兴迎宾大厦	10	500	268
13125	市区	世纪尚东府7#配电室2#主变	10	800	640
13126	市区	桃李春风江南里2#配电室2#主变	10	630	394
13127	市区	郭猛所新跃23#配变	10	200	18
13128	市区	雍璟园2#配电室2#主变	10	630	389
13129	市区	西宸府2#配电室3#主变	10	800	622
13130	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	328
13131	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	106
13132	市区	义丰花陇12#配变	10	400	106
13133	市区	跃进14#S1箱变主变	10	400	236
13134	市区	秦南千秋21#变	10	315	181
13135	市区	望鹤线新农4#箱变主变	10	400	82
13136	市区	秦南美满20#变	10	200	36
13137	市区	聚龙豪庭5#配电室3#主变	10	800	604
13138	市区	锦海家园北区1#配电室4#主变	10	800	272
13139	市区	中南熙悦2#配电室2#主变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13140	市区	港海明珠2#配电室1#主变	10	800	627
13141	市区	绿阳汇南区2#配电室1#主变	10	800	514
13142	市区	新景华城2#配电室1#主变	10	630	403
13143	市区	义丰农行1#箱变	10	630	245
13144	市区	指南17#变	10	200	68
13145	市区	富力金禧家园B区1#配电室1#变压器	10	800	418
13146	市区	凤鸣缙香6#配电室1#主变	10	630	239
13147	市区	凤鸣缙香6#配电室3#主变	10	630	213
13148	市区	凤鸣缙香6#配电室4#主变	10	630	69
13149	市区	凤鸣缙香6#配电室2#主变	10	630	240
13150	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	155
13151	市区	义丰食品站1号箱变主变	10	400	115
13152	市区	馨盛苑1号配电房1-1号主变	10	800	515
13153	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	0
13154	市区	义丰幼儿园2#箱变配电变压器	10	400	44
13155	市区	南门华府3#配电室1#主变	10	800	577
13156	市区	南门华府3#配电室2#主变	10	800	523
13157	市区	兴邦蓝海花园5#配电室2#主变	10	800	555
13158	市区	大李13#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13159	市区	野陆11#配变	10	315	102
13160	市区	尚庄北堡8#变	10	400	222
13161	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	61
13162	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	119
13163	市区	仁智26号变	10	200	75
13164	市区	李庄17#变	10	200	43
13165	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	15
13166	市区	凤南15#变	10	200	116
13167	市区	香城云开3#配电室1#主变	10	800	420
13168	市区	中海天钻花园3#配电室4#主变	10	800	370
13169	市区	桃源居3#变	10	630	44
13170	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	86
13171	市区	富力金禧家园B区3#配电室4#变压器	10	630	361
13172	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	66
13173	市区	中南6C悦城1#开关站1#主变	20	800	261
13174	市区	莘野32#公用变	10	200	87
13175	市区	义丰骏马12#配变	10	400	137
13176	市区	紫云名邸5#配电室2#主变	10	800	576
13177	市区	香城云开5#配电室2#主变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13178	市区	三里27#变	10	200	94
13179	市区	聚珑东方4#配电室2#主变	10	800	478
13180	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	102
13181	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	64
13182	市区	潘黄集镇4#变	10	400	46
13183	市区	在水一方誉府2#配电室1#主变	10	800	503
13184	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	128
13185	市区	秦南秦兴19#变	10	200	111
13186	市区	文海雅苑4#配电室3#主变	10	800	545
13187	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	159
13188	市区	观棠府3#配电室4#变压器	10	800	431
13189	市区	中南7B荣城2#配电室1#主变	20	630	262
13190	市区	神龙充电桩3#欧变	10	630	62
13191	市区	红郡府1#用户配电室2#主变	10	800	458
13192	市区	香海新时代名苑1#用户配电室3#主变	10	630	327
13193	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	62
13194	市区	时杨18#配变	10	200	87
13195	市区	博雅文苑2#配电室4#主变	10	630	504
13196	市区	聚龙豪庭5#配电室2#主变	10	800	630

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13197	市区	龙城峰景2#配电室4#主变	10	800	428
13198	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	347
13199	市区	大洋湾新城7#配电室1#主变	10	800	570
13200	市区	博雅文苑4#配电室2#主变	10	800	239
13201	市区	华樾花园2#开关站1#主变	10	800	552
13202	市区	义丰健康路2号箱变主变	10	400	159
13203	市区	东郊生产区S5	10	630	168
13204	市区	大洋湾新城3#配电室1#主变	10	800	522
13205	市区	高铁新城C5地块1#配电室3#主变	10	800	603
13206	市区	璀璨天城6#配电室4#主变	10	800	500
13207	市区	高架停车场6#箱变	10	630	239
13208	市区	西郊庄园1#配电室2#主变	10	800	597
13209	市区	集中居住区15#箱变	10	400	54
13210	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房1#主变	10	630	340
13211	市区	明朗19#变	10	200	68
13212	市区	水漾益城3#配电室4#主变	10	800	620
13213	市区	纪念馆2#S19箱变主变	10	630	250
13214	市区	三湾23#配变	10	200	105
13215	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13216	市区	西湖10#配变	10	200	23
13217	市区	同曦鸣城1#配电室4#主变	10	800	640
13218	市区	杨侍23#配变	10	400	167
13219	市区	盐铁佳苑1#配电室2#主变	10	800	639
13220	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	109
13221	市区	万达华府5#配电室1#主变	10	800	458
13222	市区	生建16#配变	10	200	118
13223	市区	合景汇悦城西地块4#配电室3#主变	10	800	568
13224	市区	同曦鸣城1#配电室2#主变	10	800	480
13225	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	114
13226	市区	牡丹雅居2#变	10	800	521
13227	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室1#主变	10	630	232
13228	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	640
13229	市区	华樾花园5#配电室2#主变	10	800	534
13230	市区	在水一方誉府1#配电室2#主变	10	630	311
13231	市区	青年华都1#配电室2#变	10	800	442
13232	市区	青年华都1#配电室4#变	10	800	441
13233	市区	青年华都1#配电室1#变	10	800	441
13234	市区	青年华都1#配电室3#变	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13235	市区	大冈联合村17#配变	10	400	231
13236	市区	青年华都2#配电室5#变	10	800	382
13237	市区	金陈社区1#箱变	10	400	158
13238	市区	太和名苑4#配电室1#主变	10	630	392
13239	市区	太和名苑4#配电室3#主变	10	630	296
13240	市区	太和名苑4#配电室4#主变	10	630	285
13241	市区	太和名苑4#配电室2#主变	10	630	381
13242	市区	三湾24#配变	10	200	116
13243	市区	幼北1#S1	10	630	402
13244	市区	映洼线红升小区01号箱变	10	400	149
13245	市区	兴农线周伙4#配变	10	200	54
13246	市区	学富线戚庄3#配变	10	200	43
13247	市区	学中2#配变	10	200	87
13248	市区	天江2#S7箱变主变	10	630	321
13249	市区	义丰幼儿园3#箱变	10	400	122
13250	市区	颐璟园1#用户配电室1#主变	10	630	317
13251	市区	锦盛豪庭南区6#配电室1#主变	20	630	387
13252	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	86
13253	市区	荣沁苑小区南区3#配电室1#主变	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13254	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	170
13255	市区	新佳城3#配电室1#主变	10	800	539
13256	市区	三里26#变	10	200	112
13257	市区	盐湾20#箱变主变	10	400	210
13258	市区	月康33#变	10	200	42
13259	市区	集镇31#变	10	400	232
13260	市区	集镇8#配变	10	400	0
13261	市区	怡然居2#S5	10	400	203
13262	市区	龙湖天奕2#配电室2#主变	10	800	570
13263	市区	前营4#变	10	400	140
13264	市区	野陆13#变	10	400	265
13265	市区	南门华府2#配电室1#主变	10	800	385
13266	市区	南门华府2#配电室2#主变	10	800	381
13267	市区	曙光15#变	10	400	189
13268	市区	集镇16#箱变	10	400	98
13269	市区	大洋湾新城2#配电室3#主变	10	800	557
13270	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	591
13271	市区	锦海家园南区2#配电室1#主变	10	800	304
13272	市区	人民剧场S1	10	500	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13273	市区	袁邵19号配变	10	200	36
13274	市区	集镇27#箱变	10	500	82
13275	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	431
13276	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	404
13277	市区	学富线联河12#配变	10	200	77
13278	市区	都邑名邸1#配电室4#主变	10	800	438
13279	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	82
13280	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	572
13281	市区	中南6C悦城1#开关站4#主变	20	800	458
13282	市区	香江枫景名苑西区3#配电室2#主变	10	800	455
13283	市区	燕铭华庄4#配电室1#主变	10	800	378
13284	市区	燕铭华庄4#配电室3#主变	10	800	440
13285	市区	燕铭华庄4#配电室2#主变	10	800	512
13286	市区	燕铭华庄4#配电室4#主变	10	800	399
13287	市区	文化宫S1	10	500	302
13288	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	18
13289	市区	西璟文苑1#配电室3#主变	10	800	442
13290	市区	世纪尚东府2#配电室4#主变	10	800	514
13291	市区	新佳城1#配电室4#主变	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13292	市区	兴隆38#变	10	400	281
13293	市区	万达华府10#配电室1#主变	10	800	439
13294	市区	馨隆花苑1#配电室1#主变	10	800	425
13295	市区	馨隆花苑1#配电室2#主变	10	800	393
13296	市区	馨隆花苑1#配电室3#主变	10	800	421
13297	市区	馨隆花苑1#配电室4#主变	10	800	416
13298	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	4
13299	市区	石华33#变	10	200	92
13300	市区	馨隆花苑2#配电室1#主变	10	800	350
13301	市区	馨隆花苑2#配电室2#主变	10	800	390
13302	市区	馨隆花苑2#配电室3#主变	10	800	437
13303	市区	青年华都2#配电室6#变	10	800	376
13304	市区	濠璟半岛2#配电室5#变	10	800	275
13305	市区	濠璟半岛2#配电室6#变	10	800	313
13306	市区	濠璟半岛2#配电室7#变	10	800	437
13307	市区	濠璟半岛2#配电室8#变	10	800	414
13308	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	52
13309	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	80
13310	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13311	市区	桃源居2#箱变变压器	10	630	0
13312	市区	新佳城3#配电室4#主变	10	800	504
13313	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	157
13314	市区	万达华府1#配电室2#主变	10	800	422
13315	市区	中海九樾2#配电室4#主变	10	630	504
13316	市区	东河新园1#配电室2#主变	10	630	409
13317	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	110
13318	市区	阳光嘉园2#配电室4#主变	10	800	320
13319	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	110
13320	市区	东方商贸城开关站3#主变	10	800	634
13321	市区	伍港13号变	10	200	91
13322	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	93
13323	市区	东晖锦园2#配电室2#主变	10	800	551
13324	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	15
13325	市区	在水一方悦府2#配电室1#主变	10	630	359
13326	市区	苏豪名邸1#配电室2#变	10	630	310
13327	市区	龙冈集镇40号杆上配变	10	400	71
13328	市区	葛武东塘16配变	10	200	0
13329	市区	紫滨花园1#配电室2#主变	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13330	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站1#变压器	10	800	462
13331	市区	乔逸线/高青线西城逸景1#开关站3#变压器	10	800	417
13332	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站4#变压器	10	800	448
13333	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站2#变压器	10	800	301
13334	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室1#主变	20	800	368
13335	市区	南龙28#公用变	10	400	143
13336	市区	圣龙府1#配电室4#主变	10	800	640
13337	市区	港湾明珠10#配电室4#主变	10	800	393
13338	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	61
13339	市区	新星21#配变	10	200	70
13340	市区	北蒋合兴2#变	10	200	65
13341	市区	香江枫景名苑西区3#配电室4#主变	10	800	640
13342	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	145
13343	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	93
13344	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	284
13345	市区	嘉业上郡3#配电室2#主变	10	630	232
13346	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	181
13347	市区	嘉业上郡3#配电室4#主变	10	630	216
13348	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13349	市区	嘉业上郡5#配电室2#主变	10	500	111
13350	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	107
13351	市区	嘉业上郡5#配电室4#主变	10	500	170
13352	市区	招元名邸2#配电室4#主变	10	800	620
13353	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	97
13354	市区	文华名城3#配电室1#主变	10	630	195
13355	市区	文华名城3#配电室2#主变	10	630	138
13356	市区	冈中所同桂村12号配变	10	200	95
13357	市区	馨隆花苑2#配电室4#主变	10	800	437
13358	市区	锦盛豪庭南区5#配电室1#主变	20	630	363
13359	市区	馨隆花苑3#配电室1#主变	10	800	380
13360	市区	馨隆花苑3#配电室2#主变	10	800	370
13361	市区	馨隆花苑3#配电室3#主变	10	800	405
13362	市区	馨隆花苑3#配电室4#主变	10	800	444
13363	市区	秦南市区12#变	10	200	124
13364	市区	新永4#变	10	200	33
13365	市区	秦南灯塔23#变	10	200	9
13366	市区	红星家具建材中心东区配电室4#主变	10	800	460
13367	市区	民权35#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13368	市区	中南7A佳期漫1#配电室2#主变	20	630	479
13369	市区	河夹线华府9#配变	10	200	38
13370	市区	东科城南区2#配电室2#主变	10	800	447
13371	市区	西城中央3#配电室1#变	10	800	314
13372	市区	西城中央3#配电室2#变	10	800	322
13373	市区	西城中央4#配电室1#变	10	630	272
13374	市区	西城中央4#配电室3#变	10	630	347
13375	市区	葛武育才3#配变	10	200	60
13376	市区	联胜小区2#变	10	200	1
13377	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	0
13378	市区	中南6C悦城2#配电室3#主变	20	800	443
13379	市区	军民路4#箱变主变	10	630	458
13380	市区	东河新园1#配电室4#主变	10	630	426
13381	市区	富力金禧家园A区2#配电室3#变压器	10	800	478
13382	市区	梦泽园3#变	10	630	322
13383	市区	锦华苑三期1#配电室1#主变	10	400	180
13384	市区	锦华苑三期1#配电室2#主变	10	400	219
13385	市区	新墩西小区4#箱变配电变压器	10	400	156
13386	市区	心怡嘉园2#配电室4#主变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13387	市区	香江枫景名苑东区3#配电室3#主变	10	800	495
13388	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	65
13389	市区	龙湖天奕4#配电室3#主变	10	800	590
13390	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	13
13391	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	236
13392	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	69
13393	市区	名望府2#配电室1#主变	10	800	480
13394	市区	学东线时杨17#配变	10	200	107
13395	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	20
13396	市区	文海雅苑4#配电室2#主变	10	800	538
13397	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑4#变	10	800	507
13398	市区	荣沁苑小区南区1#配电室4#主变	10	630	467
13399	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	476
13400	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	492
13401	市区	金大洋生活广场1#配电室2#主变	10	800	388
13402	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	143
13403	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	87
13404	市区	圣龙府2#配电室1#主变	10	800	489
13405	市区	华樾花园5#配电室4#主变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13406	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	0
13407	市区	晶都大楼配电室2#主变	10	630	474
13408	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	355
13409	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	301
13410	市区	秦南凤翔18#变	10	200	40
13411	市区	河夹线施湾12#配变	10	200	0
13412	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	102
13413	市区	秦南凤翔19#变	10	200	68
13414	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	67
13415	市区	在水一方誉府4#配电室2#主变	10	800	482
13416	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	62
13417	市区	东风1#变	10	200	136
13418	市区	新桥26#变压器	10	200	39
13419	市区	云璟府1#配电室1#主变	10	800	336
13420	市区	璀璨天城1#配电室2#主变	10	800	535
13421	市区	西城中央4#配电室4#变	10	630	327
13422	市区	西城中央4#配电室2#变	10	630	293
13423	市区	西城中央5#配电室1#变	10	630	295
13424	市区	西城中央5#配电室3#变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13425	市区	西城中央5#配电室4#变	10	630	212
13426	市区	西城中央5#配电室2#变	10	630	286
13427	市区	新墩南小区4#变	10	400	142
13428	市区	秦南秦兴21#变	10	200	65
13429	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	164
13430	市区	城东宝龙A地块2#配电室1#主变	10	630	328
13431	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑4#变	10	800	606
13432	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	0
13433	市区	高新嘉园1#配电室4#主变	10	800	529
13434	市区	陆公祠3#	10	630	236
13435	市区	锐轩财富广场2#配电室1#主变	10	800	461
13436	市区	锐轩财富广场2#配电室3#主变	10	800	506
13437	市区	锐轩财富广场2#配电室2#主变	10	800	505
13438	市区	锐轩财富广场2#配电室4#主变	10	800	614
13439	市区	馨德苑2#配电室2#主变	10	800	475
13440	市区	三湾21#变	10	400	4
13441	市区	锦海家园北区4#配电室4#主变	10	800	234
13442	市区	龙冈集镇52#变	10	400	28
13443	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13444	市区	环保小镇1#箱变	10	400	242
13445	市区	金悦商业中心3#配电室2#主变	10	800	534
13446	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	66
13447	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	75
13448	市区	丰乐15#配变	10	315	112
13449	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	71
13450	市区	璀璨天城1#配电室4#主变	10	800	548
13451	市区	学富线车林12#配变	10	200	42
13452	市区	农民街7#S6箱变主变	10	630	179
13453	市区	新佳城3#配电室3#主变	10	800	581
13454	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	235
13455	市区	太和名苑5#配电室3#主变	10	630	367
13456	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室1#主变	10	630	369
13457	市区	半岛花园1#开关站1#变配电变压器	10	800	403
13458	市区	半岛花园1#开关站2#变配电变压器	10	800	458
13459	市区	半岛花园1#开关站3#变配电变压器	10	800	578
13460	市区	半岛花园1#开关站4#变配电变压器	10	800	142
13461	市区	半岛花园2#配电室1#变配电变压器	10	800	496
13462	市区	半岛花园2#配电室2#变配电变压器	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13463	市区	国贸中心1#配电室3#主变	10	800	639
13464	市区	聚珑东方1#配电室4#主变	10	800	582
13465	市区	阳光嘉园1#配电室2#主变	10	800	488
13466	市区	东方商贸城1#配电室3#主变	10	800	599
13467	市区	双林17#变	10	200	111
13468	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	41
13469	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	219
13470	市区	高新嘉园3#配电室3#主变	10	800	401
13471	市区	开元一品1号主变	10	500	268
13472	市区	开元一品2号主变	10	500	259
13473	市区	宏图伟厦1#箱变主变	10	630	417
13474	市区	荣沁苑小区北区1#配电室2#主变	10	800	613
13475	市区	麟南11#变	10	400	164
13476	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室1#主变	10	630	387
13477	市区	戴伙11#配变	10	200	1
13478	市区	学富线园埭13#配变	10	200	102
13479	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	21
13480	市区	丰乐14#配变	10	315	138
13481	市区	大冈集镇43#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13482	市区	同港12#配变	10	200	108
13483	市区	月康29#变	10	200	24
13484	市区	光华11#配变	10	200	92
13485	市区	半岛花园3#配电室1#变.. 配电变压器	10	800	543
13486	市区	半岛花园3#配电室2#变.. 配电变压器	10	800	412
13487	市区	半岛花园3#配电室3#变.. 配电变压器	10	800	522
13488	市区	半岛花园3#配电室4#变.. 配电变压器	10	800	490
13489	市区	博雅文苑4#配电室1#主变	10	800	640
13490	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	196
13491	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	86
13492	市区	抬头1#配变	10	400	54
13493	市区	驿龙华府1#开关站2#主变	10	800	400
13494	市区	中海九樾3#配电室4#主变	10	800	640
13495	市区	西区集镇23#变	10	400	53
13496	市区	东进华都2#配电室3#变	10	800	450
13497	市区	东进华都2#配电室4#变	10	800	352
13498	市区	1#主变	10	500	342
13499	市区	义丰三官12#配变	10	200	78
13500	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室4#主变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13501	市区	秦南南环17#变	10	200	41
13502	市区	潘黄伍康7#变	10	200	51
13503	市区	秦南集镇40#变	10	400	236
13504	市区	翡翠书院2#配电室2#主变	10	800	404
13505	市区	秦南秦兴18#变	10	200	121
13506	市区	同兴17#配变	10	200	33
13507	市区	镇北19#变	10	200	54
13508	市区	凯胜三期1#配电室2#主变	10	800	315
13509	市区	在水一方誉府3#配电室4#主变	10	800	640
13510	市区	伍佑集镇32#主变	10	400	218
13511	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	155
13512	市区	北港7#变	10	200	113
13513	市区	悦洋花苑1#配电室3#主变	10	800	472
13514	市区	白阳12#配变	10	200	81
13515	市区	护西16#配变	10	200	79
13516	市区	大冈野陆10#配变	10	200	0
13517	市区	郊供S10箱变	10	400	191
13518	市区	新跃18#配变	10	200	75
13519	市区	君启花园2#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13520	市区	悦达汽车广场北区1#配电室1#主变	10	800	589
13521	市区	富康路2#主变	10	630	251
13522	市区	大冈联合村21#配变	10	200	81
13523	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	89
13524	市区	新冲10#配变	10	200	97
13525	市区	光明8#配变	10	400	71
13526	市区	荣城路S15	10	630	377
13527	市区	机床厂宿舍3#S2箱变主变	10	630	114
13528	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	52
13529	市区	云璟府1#配电室3#主变	10	800	397
13530	市区	兴邦蓝海花园6#配电室4#主变	10	800	640
13531	市区	观棠府2#配电室4#变压器	10	800	442
13532	市区	明亮28号变	10	400	242
13533	市区	凤麟府4#配电室1#主变	10	800	472
13534	市区	潘黄集镇20#变压器	10	400	52
13535	市区	盐龙体育公园东北门停车场1#充电桩	10	630	140
13536	市区	天璟府1#配电室4#主变	10	800	515
13537	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	117
13538	市区	秦南东方红21#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13539	市区	义丰红星16#配变	10	200	37
13540	市区	秦南泾口14#变	10	400	165
13541	市区	万家5#变.	10	200	31
13542	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	451
13543	市区	盐城大桥1#S5变	10	500	328
13544	市区	秦南秦兴22#变	10	200	93
13545	市区	顺北20#变	10	200	56
13546	市区	秦南富康21#变	10	200	101
13547	市区	果林14#变	10	200	97
13548	市区	龙冈冈南16号杆上配变	10	400	153
13549	市区	中南6C悦城3#配电室3#主变	20	630	397
13550	市区	北龙港集镇20#变	10	400	63
13551	市区	西郊庄园1#配电室1#主变	10	800	478
13552	市区	北港18#变	10	400	73
13553	市区	红星海河湾东区3#配电室2#主变	10	800	504
13554	市区	星钻花苑2#配电室2#主变	10	800	553
13555	市区	凤城北苑2#配电室4#主变	10	800	443
13556	市区	勤加19#配变	10	200	85
13557	市区	护西17#配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13558	市区	同港13#配变	10	200	62
13559	市区	明朗15#配变	10	200	0
13560	市区	三永18#配变	10	200	79
13561	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	571
13562	市区	白阳13#配变	10	200	91
13563	市区	西湖11#配变	10	200	36
13564	市区	御景湾3#配电室1#变压器配电变压器	10	800	260
13565	市区	兴茂府1#配电室4#主变	10	800	620
13566	市区	锦海家园北区4#配电室3#主变	10	800	639
13567	市区	红星海河湾3#配电室1#主变	10	800	520
13568	市区	头灶36#变	10	200	46
13569	市区	海铂花园开关站1#主变	10	800	444
13570	市区	黄海充电站4#	10	630	59
13571	市区	面粉厂1#箱变	10	500	369
13572	市区	头灶35#变	10	200	83
13573	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	120
13574	市区	盐渎院子2#配电室3#变	10	800	415
13575	市区	潘黄何桥9#变	10	400	224
13576	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室1#主变	10	630	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13577	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	0
13578	市区	同兴18#配变	10	200	71
13579	市区	龙桥14#箱变	10	630	479
13580	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	226
13581	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	217
13582	市区	果林15#变	10	200	117
13583	市区	中南4B景城南区4#配电室2#主变	10	315	221
13584	市区	思源24#变	10	400	213
13585	市区	恒大帝景2#开关站1#主变	10	800	370
13586	市区	恒大帝景2#开关站2#主变	10	800	462
13587	市区	圣龙府北区1#配电室1#主变	10	800	640
13588	市区	清河鸣翠府4#配电室1#主变	10	800	563
13589	市区	恒大帝景1#开关站1#主变	10	630	280
13590	市区	恒大帝景1#开关站2#主变	10	630	210
13591	市区	新景华城3#配电室1#主变	10	800	456
13592	市区	御景湾3#配电室2#变压器配电变压器	10	800	308
13593	市区	光华14#配变1	10	315	170
13594	市区	民强22#配变	10	200	56
13595	市区	北舍10#综合变	10	200	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13596	市区	龙庙10#变	10	200	26
13597	市区	秦南东方红20#变	10	315	150
13598	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	48
13599	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	440
13600	市区	新跃17#配变	10	200	65
13601	市区	钱江绿洲6#配电室4#主变	10	630	376
13602	市区	中南7B荣城1#配电室1#主变	20	800	416
13603	市区	聚龙豪庭3#配电室2#主变	10	800	624
13604	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	67
13605	市区	依云小镇二期1#地下配电室2#主变	10	1000	473
13606	市区	恒大帝景4#配电室1#主变	10	800	324
13607	市区	恒大帝景4#配电室2#主变	10	800	327
13608	市区	西璟文苑2#配电室1#主变	10	800	420
13609	市区	迎宾北苑1#S16箱变	10	500	327
13610	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	508
13611	市区	映南线庆元小区03号箱变	10	630	332
13612	市区	富力金禧家园B区3#配电室1#变压器	10	630	263
13613	市区	苏豪名邸1#配电室1#变	10	630	289
13614	市区	自然23#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13615	市区	晓风印月1#开关站1#主变	10	630	438
13616	市区	桃李春风江南里2#配电室4#主变	10	630	387
13617	市区	龙庙11#变	10	400	223
13618	市区	秦南美满19#变	10	200	56
13619	市区	潘黄跃进9#变	10	400	190
13620	市区	盐湾27#箱变主变	10	400	218
13621	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	85
13622	市区	潘黄集镇10#变	10	400	99
13623	市区	天宸府3#配电室4#主变	10	800	640
13624	市区	新跃20#配变	10	200	83
13625	市区	银豪紫缘配电室1#主变	10	630	481
13626	市区	东科城南区3#配电室2#主变	10	800	213
13627	市区	孙吴8#变	10	200	119
13628	市区	悦达汽车广场北区4#配电室1#主变	10	800	500
13629	市区	蟒南30#配变	10	200	30
13630	市区	武林8#变	10	200	137
13631	市区	领秀华庭3#主变	10	800	616
13632	市区	云璟府1#配电室2#主变	10	800	74
13633	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13634	市区	大洋湾新城6#配电室3#主变	10	800	558
13635	市区	金融城14#楼（地下）配电室4#主变	20	800	530
13636	市区	恒大帝景1#配电室1#主变	10	630	269
13637	市区	恒大帝景1#配电室2#主变	10	630	220
13638	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	553
13639	市区	恒大帝景2#配电室1#主变	10	800	329
13640	市区	恒大帝景2#配电室2#主变	10	800	324
13641	市区	恒大帝景2#配电室3#主变	10	800	419
13642	市区	恒大帝景2#配电室4#主变	10	800	385
13643	市区	紫兴线日野2#S15箱变	10	500	258
13644	市区	金大洋生活广场2#开关站1#主变	10	800	580
13645	市区	德喜花苑南区3#配电室3#主变	10	800	623
13646	市区	盐湾22#箱变	10	630	334
13647	市区	颐璟园2#用户配电室2#主变	10	800	399
13648	市区	龙冈集镇47#杆上配变	10	400	173
13649	市区	西郊庄园2#配电室1#主变	10	800	640
13650	市区	宝进国际2#配电室2#主变	10	800	488
13651	市区	福裕线福裕小区5#变	10	400	2
13652	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13653	市区	秦南市区11#变	10	400	100
13654	市区	观棠府1#配电室2#变压器	10	800	397
13655	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	108
13656	市区	潘黄万胜4#变	10	200	101
13657	市区	秦南东方红22#变	10	200	115
13658	市区	潘黄刘朋7#变	10	400	162
13659	市区	戴伙12#配变	10	200	17
13660	市区	星汇东方1#配电室4#主变	10	800	377
13661	市区	博奥名苑1#配电室1#主变	10	630	365
13662	市区	博奥名苑1#配电室2#主变	10	630	352
13663	市区	野陆9#配变	10	200	40
13664	市区	电动汽车9#箱变主变	10	400	319
13665	市区	葛武新杨5#配变	10	200	21
13666	市区	葛武育才5#配变	10	200	22
13667	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	640
13668	市区	农民乐园1#	10	315	36
13669	市区	学西线集镇7#配变	10	200	47
13670	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	86
13671	市区	锦海家园北区3#配电室4#主变	10	800	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13672	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	27
13673	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	41
13674	市区	锦海家园北区4#配电室2#主变	10	800	639
13675	市区	港东14#箱变	10	630	314
13676	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	15
13677	市区	紫御府1#配电室1#主变	10	800	412
13678	市区	紫御府1#配电室2#主变	10	800	433
13679	市区	紫御府1#配电室3#主变	10	800	459
13680	市区	紫御府1#配电室4#主变	10	800	554
13681	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	355
13682	市区	天辰府2#配电室1#主变	10	800	640
13683	市区	中东24#配变	10	200	33
13684	市区	同心南苑3#配电室1#变	10	800	455
13685	市区	东南38#配变	10	200	74
13686	市区	秦南关陈16#变	10	400	152
13687	市区	悦达汽车广场3#配电室1#主变	10	800	583
13688	市区	荟雅名苑1#配电室1#主变	10	800	311
13689	市区	荟雅名苑1#配电室2#主变	10	800	434
13690	市区	秦南泾口13#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13691	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	30
13692	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	460
13693	市区	禾成花园东区1#配电室3#主变	10	800	640
13694	市区	高新嘉园2#配电室1#主变	10	800	435
13695	市区	美岸华庭小区1#S1	10	500	228
13696	市区	晶都悦府2#配电室1#主变	20	800	344
13697	市区	晶都悦府2#配电室2#主变	20	800	422
13698	市区	晶都悦府3#配电室1#主变	20	800	361
13699	市区	晶都悦府3#配电室2#主变	20	800	391
13700	市区	星汇东方1#配电室2#主变	10	800	592
13701	市区	高新嘉园二期3#配电室4#变	10	800	593
13702	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	74
13703	市区	大洋八组3#S7	10	500	243
13704	市区	楼王所公兴7号公用变	10	200	0
13705	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	0
13706	市区	映洼线红升小区02号箱变	10	400	71
13707	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	37
13708	市区	金陈15#变	10	400	242
13709	市区	宏都线商业街配电间1#主变	10	630	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13710	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	60
13711	市区	金辉优步花苑开关站4#主变	10	630	243
13712	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	62
13713	市区	西区集镇27#箱变变压器	10	400	46
13714	市区	才坝17#变	10	400	57
13715	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	0
13716	市区	养殖场6#变	10	200	108
13717	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	21
13718	市区	中路2#变	10	200	16
13719	市区	乡南2#变	10	200	40
13720	市区	大冈集镇50#变	10	400	157
13721	市区	北龙20#公用变	10	200	45
13722	市区	潭田24#公用变	10	200	77
13723	市区	乡南1#变	10	400	128
13724	市区	万达华府11#配电室1#主变	10	630	69
13725	市区	陈井19#变	10	200	114
13726	市区	龙碾18#变	10	200	9
13727	市区	古河1#变	10	400	139
13728	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13729	市区	新界22#变	10	400	142
13730	市区	中南7A佳期漫3#配电室3#主变	20	630	410
13731	市区	合景汇悦城西地块5#配电室1#主变	10	800	496
13732	市区	罗兰春天1#配电室2#主变	10	630	247
13733	市区	新城琅樾府1#配电室4#主变	10	800	544
13734	市区	月湖花城S2箱变主变	10	500	127
13735	市区	小洋湾东园配电室2#主变	10	630	364
13736	市区	甘露12#变	10	400	36
13737	市区	利民22#变	10	200	98
13738	市区	东晖锦园1#配电室1#主变	10	800	557
13739	市区	北龙19#公用变	10	200	87
13740	市区	书楼25号配变	10	200	64
13741	市区	南龙26#公用变	10	200	16
13742	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	48
13743	市区	潭田4#公用变	10	400	128
13744	市区	冠亨名城2#开关站2#主变	10	800	398
13745	市区	楼王所凤池9号公用变	10	200	73
13746	市区	君启花园3#配电室4#主变	10	800	640
13747	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13748	市区	海洋1#箱变	10	400	101
13749	市区	中海天钻花园3#配电室1#主变	10	800	346
13750	市区	城东宝龙C地块1#配电室2#主变	10	800	419
13751	市区	三星6#变	10	200	90
13752	市区	文轩府1#配电室2#主变	10	800	359
13753	市区	凤凰城小区2#配电室1#主变	10	800	379
13754	市区	凤凰城小区2#配电室3#主变	10	800	346
13755	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	414
13756	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	448
13757	市区	城东宝龙C地块3#配电室1#主变	10	630	270
13758	市区	爱琴海3#配电室3#主变	10	630	240
13759	市区	凤凰汇熙园1#配电室1#主变	10	630	242
13760	市区	凤凰汇熙园1#配电室2#主变	10	630	262
13761	市区	凤凰汇熙园1#配电室3#主变	10	630	214
13762	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	75
13763	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	86
13764	市区	华建颐园1#配电室1#主变	10	630	298
13765	市区	华建颐园1#配电室3#主变	10	630	344
13766	市区	华建颐园1#配电室4#主变	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13767	市区	华建颐园1#配电室2#主变	10	630	283
13768	市区	华建颐园2#配电室1#主变	10	630	298
13769	市区	华建颐园2#配电室3#主变	10	630	196
13770	市区	华建颐园2#配电室4#主变	10	630	356
13771	市区	华建颐园2#配电室2#主变	10	630	284
13772	市区	倪杰16#变	10	200	20
13773	市区	东徐8#变	10	400	202
13774	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	422
13775	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	160
13776	市区	同心西苑配电室1#主变	10	800	415
13777	市区	凤凰汇熙园1#配电室4#主变	10	630	269
13778	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室1#主变	10	800	335
13779	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	440
13780	市区	凤凰汇紫园3#配电室1#主变	20	630	303
13781	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室1#主变	10	800	350
13782	市区	凤凰汇紫园2#配电室2#主变	20	800	408
13783	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	319
13784	市区	交警大队S17	10	630	293
13785	市区	楼王所凤池13号公用变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13786	市区	驿龙华府西小区1#开关站3#主变	10	800	556
13787	市区	方向37#变	10	400	203
13788	市区	晓风印月2#配电室2#主变	10	800	327
13789	市区	东科城北区2#配电室2#主变	10	800	432
13790	市区	供电智库箱变	10	630	451
13791	市区	秦南美满6#变	10	200	47
13792	市区	纪念馆1#S20箱变主变	10	630	353
13793	市区	文海雅苑2#配电室1#主变	10	800	502
13794	市区	兴邦蓝海花园1#配电室2#主变	10	630	390
13795	市区	东闸路箱变主变	10	400	273
13796	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	262
13797	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	169
13798	市区	义丰石庄9#配变	10	400	227
13799	市区	义丰倪杨17#配变	10	400	138
13800	市区	玲珑河畔3#配电室1#主变	10	800	513
13801	市区	潭尖24#变	10	200	83
13802	市区	烈士19号变	10	200	19
13803	市区	义丰集镇19#配变	10	400	160
13804	市区	冈中所凤楼村12号配变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13805	市区	合景汇悦城西地块3#配电室3#主变	10	800	518
13806	市区	怡宁实业箱变主变	10	400	319
13807	市区	华樾花园2#配电室2#主变	10	800	320
13808	市区	水漾益城3#配电室1#主变	10	800	584
13809	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室1#主变	10	800	459
13810	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室4#主变	10	630	376
13811	市区	潭尖25#变	10	200	66
13812	市区	海铂花园3#配电室3#主变	10	800	553
13813	市区	绿阳汇南区2#配电室4#主变	10	800	492
13814	市区	义丰于任15#配变	10	200	20
13815	市区	国贸中心1#配电室4#主变	10	800	638
13816	市区	城东一号花园北区1#配电室3#主变	10	800	444
13817	市区	青年华都6#配电室3#变	10	800	435
13818	市区	东方绿苑1#欧变	10	630	229
13819	市区	富力金禧家园A区4#配电室2#变压器	10	800	456
13820	市区	大洋湾新城4#配电室4#主变	10	800	580
13821	市区	南国裕墅1#开关站2#主变	10	630	373
13822	市区	大洋湾新城2#配电室1#主变	10	800	597
13823	市区	富力金禧家园B区2#配电室1#变压器	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13824	市区	西城逸品小区7#变变压器	10	630	86
13825	市区	和润花园1#配电室1#主变	10	800	546
13826	市区	东晖锦园3#配电室3#主变	10	800	495
13827	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	456
13828	市区	友权21号变	10	200	110
13829	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	65
13830	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	484
13831	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室1#主变	10	800	300
13832	市区	绿阳汇北区1#配电室4#主变	10	800	344
13833	市区	珺尚府4#配电室1#主变	10	800	516
13834	市区	映洼线三龙小区02号箱变	10	630	269
13835	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	53
13836	市区	兴邦蓝海花园5#配电室3#主变	10	800	548
13837	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	0
13838	市区	民权社区3#箱变	10	400	158
13839	市区	四季金辉1#配电室1#主变	20	800	474
13840	市区	四季金辉1#配电室2#主变	20	800	513
13841	市区	四季金辉1#配电室3#主变	20	800	266
13842	市区	四季金辉1#配电室4#主变	20	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13843	市区	珺尚府3#配电室1#主变	10	630	381
13844	市区	锦海家园北区3#配电室3#主变	10	800	639
13845	市区	北龙港南龙27#公用变	10	200	56
13846	市区	西城逸品2#配电室1#变	10	1250	526
13847	市区	秦南美满23#变	10	200	98
13848	市区	龙冈集镇7号杆上配变	10	400	122
13849	市区	正东23#变	10	200	94
13850	市区	秦南千秋24#变	10	200	60
13851	市区	苏豪名邸1#配电室3#变	10	630	413
13852	市区	西区集镇16#变11	10	400	23
13853	市区	万达华府11#配电室4#主变	10	630	310
13854	市区	东方商贸城开关站1#主变	10	800	620
13855	市区	中南6C悦城1#开关站2#主变	20	800	412
13856	市区	新民27#变	10	200	38
13857	市区	北港24#变	10	200	101
13858	市区	凤凰汇熙园开关站1#主变	10	800	381
13859	市区	凤凰汇熙园开关站2#主变	10	800	365
13860	市区	馨盛苑1号配电房1-2号主变	10	800	476
13861	市区	集镇8#变.	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13862	市区	便仓集镇14#变	10	200	61
13863	市区	北李11#变	10	200	116
13864	市区	金水湾4#小区变2#主变	10	800	173
13865	市区	金水湾4#小区变1#主变	10	800	440
13866	市区	秦南富康20#变	10	200	82
13867	市区	聚珑东方4#配电室4#主变	10	800	473
13868	市区	袁邵14#配变	10	200	20
13869	市区	集镇1#配变	10	400	133
13870	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	46
13871	市区	秦南秦兴20#变	10	200	77
13872	市区	驿龙华府小区1#配电室2#主变	10	630	393
13873	市区	都邑名邸2#配电室2#主变	10	800	564
13874	市区	世纪尚东府3#配电室4#主变	10	800	573
13875	市区	黄刘13号配变	10	200	123
13876	市区	万达华府11#配电室2#主变	10	630	150
13877	市区	金棠名邸1#配电室1#主变	10	800	296
13878	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室3#主变	10	630	248
13879	市区	世纪尚东府1#开关站1#主变	10	800	541
13880	市区	和润花园1#配电室4#主变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13881	市区	悦达汽车广场北区1#配电室3#主变	10	800	605
13882	市区	北李12#变	10	200	91
13883	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	360
13884	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	337
13885	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	342
13886	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	322
13887	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	320
13888	市区	民权1#变	10	200	2
13889	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	121
13890	市区	凤翔嘉园3#配电室2#主变	10	800	524
13891	市区	禾成花园西区2#配电室2#主变	10	800	640
13892	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室4#主变	10	800	512
13893	市区	西璟文苑4#配电室3#主变	10	800	513
13894	市区	香城云开2#配电室3#主变	10	800	400
13895	市区	西袁7#变	10	400	299
13896	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	466
13897	市区	大洋18#变	10	400	179
13898	市区	玲珑河畔1#配电室4#主变	10	800	547
13899	市区	民权8#变	10	160	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13900	市区	葛武东塘19#配变	10	200	79
13901	市区	德馨1#箱变主变	10	400	228
13902	市区	民权11#变	10	400	235
13903	市区	颐璟园2#用户配电室3#主变	10	800	497
13904	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室1#主变	10	800	456
13905	市区	绿阳汇北区2#配电室1#主变	10	800	534
13906	市区	古殿6#配变	10	200	90
13907	市区	大洋湾新城7#配电室3#主变	10	800	479
13908	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	488
13909	市区	大洋19#变	10	400	126
13910	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	152
13911	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	50
13912	市区	双港14#变	10	200	68
13913	市区	壹书邻里1#箱变	10	400	233
13914	市区	盐海16#变	10	400	320
13915	市区	悦达汽车广场3#配电室4#主变	10	800	588
13916	市区	冈中花吉24号配变	10	200	0
13917	市区	秦南关陈9#变	10	400	184
13918	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13919	市区	港海明珠2#配电室2#主变	10	800	639
13920	市区	太湖郡府1#配电室2#主变	10	800	434
13921	市区	大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	287
13922	市区	大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	272
13923	市区	和美尚苑1#配电室4#主变	10	800	640
13924	市区	铂都观邸3#配电室3#主变	10	800	496
13925	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	33
13926	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	184
13927	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	0
13928	市区	集镇37#箱变	10	500	201
13929	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	0
13930	市区	金融城2#地块5#配电室2#主变	20	630	28
13931	市区	金融城2#地块5#配电室3#主变	20	630	16
13932	市区	金融城2#地块5#配电室4#主变	20	630	158
13933	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	139
13934	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	504
13935	市区	三洼6#变	10	200	83
13936	市区	葡萄人家1#变压器	10	400	138
13937	市区	望鹤4#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13938	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	113
13939	市区	东徐1#变	10	400	145
13940	市区	钱庄7#变	10	400	169
13941	市区	成庄10#变	10	400	254
13942	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	76
13943	市区	龙碾19#变	10	200	0
13944	市区	红升3#变	10	200	59
13945	市区	明鑫嘉园配电室2#主变	10	630	426
13946	市区	青墩集镇23#变	10	400	0
13947	市区	伍佑集镇26#主变	10	400	258
13948	市区	乾峰大厦1#开关站2#主变	10	800	377
13949	市区	袁庄3#变	10	400	193
13950	市区	富力金禧家园B区1#配电室3#变压器	10	800	501
13951	市区	兴隆29#变	10	200	121
13952	市区	潭尖5#变	10	200	40
13953	市区	凤城北苑东区2#配电室3#主变	10	800	483
13954	市区	新元9#配变	10	400	102
13955	市区	潭溪20#公用变	10	400	148
13956	市区	潭尖21#变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13957	市区	北蒋福泉18#变	10	400	114
13958	市区	西宸府3#配电室1#主变	10	800	629
13959	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	412
13960	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	439
13961	市区	嘉业上郡2#配电室4#主变	10	800	345
13962	市区	嘉业上郡2#配电室2#主变	10	800	254
13963	市区	东方商贸城2#箱变主变	10	400	310
13964	市区	学富集镇24#配变	10	400	229
13965	市区	汇文公馆3#配电室3#变压器	10	800	425
13966	市区	汇文公馆3#配电室1#变压器	10	800	351
13967	市区	汇文公馆3#配电室2#变压器	10	800	379
13968	市区	汇文公馆3#配电室4#变压器	10	800	427
13969	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	47
13970	市区	万达华府7#配电室1#主变	10	800	360
13971	市区	宏心10#变	10	400	206
13972	市区	力光线开关厂2#S2箱式变	10	500	303
13973	市区	方向34#变	10	200	120
13974	市区	蔡尖8#	10	400	135
13975	市区	福兴15#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13976	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	252
13977	市区	义丰农家乐4#箱变变压器	10	400	276
13978	市区	都政线世纪路S4箱变	10	500	68
13979	市区	三星11#变	10	200	110
13980	市区	才坝20#变	10	400	83
13981	市区	城东宝龙B地块2#配电室1#主变	10	800	582
13982	市区	三星8#变	10	400	94
13983	市区	青年华都3#配电室1#变	10	800	452
13984	市区	青年华都3#配电室2#变	10	800	505
13985	市区	北蒋合兴16#变	10	200	94
13986	市区	星钻花苑1#配电室2#主变	10	800	636
13987	市区	青墩18#变-	10	200	25
13988	市区	万和18#变	10	200	72
13989	市区	孙英2#配变	10	200	73
13990	市区	集镇28号	10	400	209
13991	市区	学西线集镇27#配变	10	400	137
13992	市区	学西线集镇30#配变	10	400	147
13993	市区	学西线蒋河1#配变	10	400	160
13994	市区	袁河家园东区2#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13995	市区	大洋湾新城2#配电室4#主变	10	800	528
13996	市区	义丰骏马3#配变	10	200	30
13997	市区	城东一号花园北区1#配电室2#主变	10	800	359
13998	市区	鹿鸣学苑配电室2#主变	10	800	504
13999	市区	学府花园1#变	10	800	573
14000	市区	学府花园2#变	10	800	448
14001	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	36
14002	市区	学府花园3#变	10	800	458
14003	市区	学府花园4#变	10	800	448
14004	市区	璀璨天城3#配电室4#主变	10	800	523
14005	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	23
14006	市区	蔡墩22号变	10	200	89
14007	市区	洋湾20#变	10	400	123
14008	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	30
14009	市区	林场东升2#变	10	200	0
14010	市区	碧水蓝湾小区2#配电室2#主变压器	10	800	365
14011	市区	伍佑集镇29#变配电变压器	10	400	124
14012	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	100
14013	市区	高架停车场5#箱变	10	630	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14014	市区	宝进国际1#开关站3#主变	10	800	428
14015	市区	鞍湖兴福9号	10	200	90
14016	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	0
14017	市区	盐铁佳苑1#开关站2#主变	10	800	587
14018	市区	太和名苑5#配电室2#主变	10	630	401
14019	市区	日月星城1#开关站1#主变	10	800	350
14020	市区	日月星城1#开关站2#主变	10	800	359
14021	市区	朗达铭苑3#配电室2#主变	10	800	546
14022	市区	永新连建楼3#变	10	400	215
14023	市区	勤加17#配变	10	200	0
14024	市区	圣龙府2#配电室3#主变	10	800	454
14025	市区	世纪尚东府7#配电室1#主变	10	800	626
14026	市区	凤翔嘉园2#配电室2#主变	10	800	456
14027	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	147
14028	市区	天璟府1#配电室1#主变	10	800	371
14029	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	9
14030	市区	中海九樾1#配电室1#主变	10	630	379
14031	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	139
14032	市区	金樾府2#配电室3#主变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14033	市区	西璟文苑4#配电室1#主变	10	800	440
14034	市区	锦海家园北区4#配电室1#主变	10	800	442
14035	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	566
14036	市区	新景华城1#配电室1#主变	10	630	439
14037	市区	均和华府2#配电室1#主变	10	630	153
14038	市区	景山名门3#配电室1#主变	10	800	306
14039	市区	景山名门3#配电室3#主变	10	800	324
14040	市区	景山名门3#配电室4#主变	10	800	409
14041	市区	景山名门3#配电室2#主变	10	800	417
14042	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	34
14043	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房2#主变	10	630	20
14044	市区	富力金禧家园C区1#配电室4#变压器	10	800	545
14045	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	61
14046	市区	抬头27#配变	10	200	61
14047	市区	天辰府2#配电室2#主变	10	800	351
14048	市区	禾成花园东区2#配电室2#主变	10	800	640
14049	市区	新跃21#配变	10	200	39
14050	市区	佳富22#配变	10	200	63
14051	市区	胜利6#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14052	市区	新星23#配变	10	200	79
14053	市区	学农线联河13#配变	10	200	46
14054	市区	驿龙华府小区1#配电室4#主变	10	630	461
14055	市区	绿阳汇北区3#配电室2#主变	10	800	572
14056	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	0
14057	市区	富力金禧家园A区3#配电室4#变压器	10	800	518
14058	市区	尚庄所北堡3号	10	200	54
14059	市区	兴邦蓝海花园6#配电室2#主变	10	800	525
14060	市区	巨丰13#S12箱变主变	10	500	133
14061	市区	锦海家园北区3#配电室1#主变	10	800	560
14062	市区	大洋湾新城3#配电室2#主变	10	800	579
14063	市区	东港5#	10	400	66
14064	市区	世纪尚东府3#配电室2#主变	10	800	535
14065	市区	宏心3#变	10	200	81
14066	市区	红星海河湾2#配电室1#主变	10	800	482
14067	市区	日月星城1#配电室1#主变	10	630	203
14068	市区	日月星城1#配电室3#主变	10	630	299
14069	市区	日月星城1#配电室4#主变	10	630	423
14070	市区	日月星城1#配电室2#主变	10	630	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14071	市区	伍佑集镇31#主变	10	400	194
14072	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	45
14073	市区	万达华府10#配电室2#主变	10	800	266
14074	市区	新滩12#变	10	200	92
14075	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	0
14076	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	54
14077	市区	晶都大厦配电室4#主变	10	630	364
14078	市区	万悦花园北区2#配电室1#主变	10	800	417
14079	市区	龙冈集镇51#变	10	400	234
14080	市区	新陈26#变	10	200	112
14081	市区	丹凤佳苑1#配电室1#变	10	800	611
14082	市区	富港26#配变配变	10	200	83
14083	市区	金悦商业中心2#配电室3#主变	10	800	535
14084	市区	桃源居1#欧变变压器	10	630	235
14085	市区	1#主变间隔配电变压器	10	630	311
14086	市区	2#主变间隔配电变压器	10	630	366
14087	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	0
14088	市区	袁邵18#配变	10	200	48
14089	市区	桃李春风江南里3#配电室2#主变	10	800	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14090	市区	创客城1#配电室2#主变	10	630	348
14091	市区	新街38#箱变	10	400	45
14092	市区	开创家园1#配电室4#主变	10	800	470
14093	市区	高新嘉园二期3#配电室1#变	10	800	600
14094	市区	望鹤线新农1#箱变主变	10	630	296
14095	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	68
14096	市区	望鹤9#变	10	400	160
14097	市区	护陇8#配变	10	400	143
14098	市区	新洼27号变	10	200	59
14099	市区	营培中心充电桩箱变	10	630	501
14100	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	442
14101	市区	东湖印象1#配电室2#主变	10	800	610
14102	市区	香江枫景名苑东区3#配电室4#主变	10	800	639
14103	市区	锦海家园南区1#配电室1#主变	10	800	585
14104	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	415
14105	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	64
14106	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	17
14107	市区	领秀华庭4#主变	10	800	474
14108	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14109	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	51
14110	市区	秦南富康11#变	10	200	26
14111	市区	秦南千秋10#变	10	200	43
14112	市区	金樾府2#配电室1#主变	10	800	478
14113	市区	锦海家园北区2#配电室4#主变	10	800	295
14114	市区	义丰倪杨9#配变	10	200	89
14115	市区	潘黄集镇21#美变变压器	10	400	166
14116	市区	香江枫景名苑西区2#配电室1#主变	10	800	640
14117	市区	爱琴海4#配电室3#主变	10	800	484
14118	市区	绿地翠庭4#配电室3#变	10	800	598
14119	市区	绿地缤纷城2#配电室1#主变	10	800	440
14120	市区	思源28#变	10	400	241
14121	市区	爱琴海4#配电室2#主变	10	800	436
14122	市区	雍璟园3#配电室2#主变	10	800	413
14123	市区	禾成花园西区1#配电室2#主变	10	800	640
14124	市区	集镇6#变	10	400	13
14125	市区	馨德苑3#配电室3#主变	10	800	519
14126	市区	晶都大厦配电室2#主变	10	630	418
14127	市区	林场东升4#变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14128	市区	北龙莘野35#变	10	200	160
14129	市区	力拓悦城1#配电室1#主变	10	800	533
14130	市区	力拓悦城1#配电室3#主变	10	800	315
14131	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	569
14132	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	381
14133	市区	平湖鹂墅1#开关站1#变	10	800	350
14134	市区	平湖鹂墅1#开关站2#变	10	800	375
14135	市区	雍璟园2#配电室4#主变	10	630	401
14136	市区	平湖鹂墅3#配电室1#变	10	630	357
14137	市区	平湖鹂墅3#配电室2#变	10	630	363
14138	市区	平湖鹂墅4#配电室1#变	10	630	224
14139	市区	平湖鹂墅4#配电室2#变	10	630	390
14140	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	167
14141	市区	龙冈凤凰12号杆上配变	10	200	30
14142	市区	悦珑湾东区4#配电室3#主变	10	630	401
14143	市区	高新嘉园4#配电室3#主变	10	800	428
14144	市区	秦南三河12#变	10	315	209
14145	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	75
14146	市区	圣龙府3#配电室2#主变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14147	市区	蟒南15号变	10	400	213
14148	市区	蟒南20#变	10	400	162
14149	市区	悦达汽车广场北区4#配电室4#主变	10	800	605
14150	市区	在水一方悦府1#配电室2#主变	10	630	448
14151	市区	才塘23#变	10	200	108
14152	市区	兴农2#变	10	630	117
14153	市区	力拓悦城2#配电室1#主变	10	800	218
14154	市区	力拓悦城2#配电室3#主变	10	800	408
14155	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	261
14156	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	414
14157	市区	馨德苑1#配电室1#主变	10	800	464
14158	市区	在水一方华府1#配电室2#主变	10	800	400
14159	市区	海富花园1#配电室3#主变	10	800	408
14160	市区	葛武集镇15#配变	10	400	143
14161	市区	红郡府1#用户开关站2#主变	10	630	308
14162	市区	悦洋花苑1#配电室4#主变	10	800	528
14163	市区	铂都观邸4#配电室1#主变	10	800	493
14164	市区	香城云开6#配电室2#主变	10	800	605
14165	市区	纺配组团1#S18箱变	10	500	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14166	市区	云璟府1#配电室4#主变	10	800	473
14167	市区	蔡墩18号变	10	250	15
14168	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室4#主变	10	800	382
14169	市区	秦南孙伙11#变	10	200	78
14170	市区	龙冈桂吴3号	10	200	100
14171	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	65
14172	市区	华樾花园4#配电室4#主变	10	800	417
14173	市区	世纪尚东府6#配电室2#主变	10	800	545
14174	市区	朗达铭苑3#配电室1#主变	10	800	423
14175	市区	晓风印月1#配电室2#主变	10	800	558
14176	市区	书香名邸2#S8箱变主变	10	630	260
14177	市区	东河新园1#配电室1#主变	10	630	364
14178	市区	岐山村20号配变	10	200	90
14179	市区	杨侍12#配变	10	400	201
14180	市区	星汇东方1#配电室3#主变	10	800	89
14181	市区	凤城北苑东区1#配电室3#主变	10	800	530
14182	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	0
14183	市区	五星小区12#箱变主变	10	500	222
14184	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14185	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	266
14186	市区	牡丹雅苑三期配电室4#变	10	630	301
14187	市区	牡丹雅苑三期配电室2#变	10	630	275
14188	市区	五星小区11#箱变主变	10	500	84
14189	市区	领秀华庭1#主变	10	800	581
14190	市区	景福大厦2#S9	10	500	208
14191	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	470
14192	市区	文泽府邸3#配电室3#主变	10	630	431
14193	市区	北龙集镇17#箱变主变配电变压器	10	400	94
14194	市区	北蒋合兴19#变	10	200	5
14195	市区	兴茂府3#配电室2#主变	10	800	589
14196	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	474
14197	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	640
14198	市区	驿龙华府西小区1#配电室2#主变	10	800	627
14199	市区	中海天钻花园1#配电室1#主变	10	630	278
14200	市区	凤麟府1#配电室2#主变	10	800	482
14201	市区	民乐4#配变	10	400	211
14202	市区	富力金禧家园A区6#配电室2#主变	10	800	439
14203	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14204	市区	新佳城3#配电室2#主变	10	800	532
14205	市区	秦南三河11#变	10	315	172
14206	市区	秦南灯塔22#变	10	200	124
14207	市区	前进浴室公用变	10	400	124
14208	市区	交通局S4箱变	10	630	123
14209	市区	头灶34#变	10	400	65
14210	市区	玲珑河畔3#配电室4#主变	10	800	478
14211	市区	杨侍4#配变	10	400	242
14212	市区	富康集团1#箱变主变	10	630	503
14213	市区	凤城北苑东区1#配电室1#主变	10	800	452
14214	市区	西城逸品小区5#变变压器	10	630	272
14215	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	38
14216	市区	兴农线大成13#配变	10	200	51
14217	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	77
14218	市区	秦南灯塔21#变	10	200	71
14219	市区	新建17#变	10	200	92
14220	市区	香城云开4#配电室2#主变	10	800	376
14221	市区	伍佑集镇30#变	10	400	133
14222	市区	新佳城4#配电室3#主变	10	800	628

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14223	市区	月康24#变	10	200	70
14224	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	15
14225	市区	学农线略沿13#配变	10	200	68
14226	市区	学农线略沿14#配变	10	200	105
14227	市区	古河18#变	10	200	50
14228	市区	先锋1#S8箱变主变	10	630	479
14229	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	65
14230	市区	荣沁苑小区北区2#配电室2#主变	10	800	611
14231	市区	开创家园2#配电室4#主变	10	800	554
14232	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	504
14233	市区	双元6#箱变主变	10	630	155
14234	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	123
14235	市区	新日月10#箱变q003	10	630	139
14236	市区	金悦商业中心1#配电室1#主变	10	800	544
14237	市区	秦南美满12#变	10	200	55
14238	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	90
14239	市区	龙湖天奕4#配电室2#主变	10	800	560
14240	市区	双林S7箱变主变	10	500	400
14241	市区	高校线都市豪庭2#小区变1#主变	10	1000	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14242	市区	高校线都市豪庭2#小区变2#主变	10	1000	609
14243	市区	在水一方华府1#配电室4#主变	10	800	399
14244	市区	兆顺21号变	10	200	86
14245	市区	集中居住区2#箱变	10	400	200
14246	市区	世纪尚东府1#配电室2#主变	10	630	406
14247	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	95
14248	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室1#主变	10	630	333
14249	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	26
14250	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）2#主变	10	1000	516
14251	市区	永和5#变	10	400	154
14252	市区	孙吴9#变	10	200	99
14253	市区	秦南关陈15#变	10	200	129
14254	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	112
14255	市区	冈中所花吉村2号配变	10	200	116
14256	市区	秦南美满13#变	10	200	35
14257	市区	琥珀湾花园1#配电室3#主变	10	630	342
14258	市区	馨德苑1#配电室4#主变	10	800	489
14259	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	187
14260	市区	冈中所花吉村12号配变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14261	市区	秦南秦兴11#变	10	200	35
14262	市区	开创家园3#配电室1#主变	10	800	522
14263	市区	恒大帝景3#配电室3#主变	10	630	328
14264	市区	恒大帝景3#配电室1#主变	10	630	270
14265	市区	恒大帝景3#配电室2#主变	10	630	327
14266	市区	恒大帝景3#配电室4#主变	10	630	76
14267	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	0
14268	市区	金融城14#楼（地下）配电室1#主变	20	800	199
14269	市区	凤凰文化广场5#配电室1#主变	10	800	403
14270	市区	凤凰文化广场5#配电室2#主变	10	800	508
14271	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	46
14272	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室1#主变	10	800	385
14273	市区	金大洋生活广场5#配电室2#主变	10	800	574
14274	市区	悦达汽车广场北区2#配电室2#主变	10	800	508
14275	市区	驿龙华府1#开关站4#主变	10	800	431
14276	市区	中海万锦北园1#开关站1#主变	10	800	456
14277	市区	红玺府2#用户配电室2#主变	10	630	208
14278	市区	德惠尚书府3#配电室1#主变	10	800	438
14279	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14280	市区	绿地缤纷城3#配电室1#主变	10	630	375
14281	市区	城东宝龙A地块2#配电室4#主变	10	630	292
14282	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	103
14283	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	30
14284	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	5
14285	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	117
14286	市区	卧龙1#配变	10	200	0
14287	市区	黄海充电站3#箱变	10	630	71
14288	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	63
14289	市区	港海明珠1#配电室3#主变	10	630	381
14290	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	45
14291	市区	凤凰文化广场5#配电室4#主变	10	800	459
14292	市区	龙湖天奕1#配电室1#主变	10	800	639
14293	市区	镇北10#变	10	400	172
14294	市区	凤凰文化广场5#配电室3#主变	10	800	430
14295	市区	半岛花园3#变	10	800	342
14296	市区	半岛花园1#变	10	800	403
14297	市区	半岛花园2#变	10	800	358
14298	市区	半岛花园4#变	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14299	市区	生建15#配变	10	200	33
14300	市区	颐璟园1#用户配电室2#主变	10	630	326
14301	市区	凤麟府2#配电室4#主变	10	800	441
14302	市区	锦海家园北区2#配电室3#主变	10	800	638
14303	市区	荣沁苑小区南区2#配电室1#主变	10	800	563
14304	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	308
14305	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	153
14306	市区	红堡庄园2#配电室2#主变	10	630	263
14307	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	490
14308	市区	绿阳汇北区1#配电室3#主变	10	800	427
14309	市区	凤翔嘉园2#配电室4#主变	10	800	499
14310	市区	博雅文苑1#配电室1#主变	10	800	503
14311	市区	凤城北苑东区1#配电室2#主变	10	800	479
14312	市区	龙冈集镇46#杆上配变	10	400	198
14313	市区	冈中所同桂村16#变	10	200	99
14314	市区	梦泽园1#变	10	630	266
14315	市区	爱琴海4#配电室1#主变	10	800	442
14316	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	456
14317	市区	杰仕豪庭3#配电室3#主变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14318	市区	莘野11号公用变	10	400	185
14319	市区	锦海家园南区2#配电室2#主变	10	800	639
14320	市区	璀璨天城1#配电室1#主变	10	800	470
14321	市区	美岸华庭开关站2#主变	10	800	427
14322	市区	美岸华庭开关站1#主变	10	800	410
14323	市区	汇文公馆2#配电室1#主变	10	800	464
14324	市区	汇文公馆2#配电室2#主变	10	800	291
14325	市区	汇文公馆2#配电室3#主变	10	800	513
14326	市区	汇文公馆2#配电室4#主变	10	800	225
14327	市区	在水一方华府1#配电室3#主变	10	800	566
14328	市区	悦达汽车广场北区3#配电室3#主变	10	800	628
14329	市区	吴徐19#配变	10	200	27
14330	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	118
14331	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	355
14332	市区	供电食堂箱变	10	630	347
14333	市区	香江枫景名苑东区2#配电室4#主变	10	630	504
14334	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	0
14335	市区	胜利9#变	10	400	72
14336	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14337	市区	袁坎17号变	10	200	106
14338	市区	张庄文化广场配电房2#变	10	800	552
14339	市区	伍佑集镇1#变配电变压器	10	400	226
14340	市区	世纪尚东府1#配电室4#主变	10	630	437
14341	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	104
14342	市区	李庄3#配变	10	200	0
14343	市区	潘黄跃进4#变	10	400	70
14344	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	107
14345	市区	城东一号花园北区2#配电室2#主变	10	800	351
14346	市区	伍佑集镇2#变配电变压器	10	400	205
14347	市区	新墩线中大汽车S2箱变主变	10	400	302
14348	市区	杰仕豪庭2#开关站1#主变	10	630	354
14349	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	125
14350	市区	龙冈万家6号杆上配变	10	200	6
14351	市区	秦南关陈17#变	10	315	0
14352	市区	在水一方华府2#配电室1#主变	10	800	409
14353	市区	万泰悦府3#配电室2#主变	10	800	436
14354	市区	御景湾5#用户配电室2#变	10	800	385
14355	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14356	市区	中南4C景城东区2#配电室1#主变	10	800	433
14357	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	373
14358	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	27
14359	市区	金辉优步水岸2#配电室2#主变	20	630	309
14360	市区	庆元19号变	10	200	78
14361	市区	凤凰汇紫园1#配电室1#主变	20	800	415
14362	市区	悦隼时代5#用户配电室1#主变	10	630	309
14363	市区	琥珀湾花园3#配电室3#主变	10	630	260
14364	市区	金辉优步水岸2#配电室3#主变	20	630	337
14365	市区	中南4C景城东区2#配电室2#主变	10	800	379
14366	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	408
14367	市区	金都华城3#配电室3#主变	10	630	371
14368	市区	怡和庭苑2#欧变	10	400	277
14369	市区	梧桐墅西区1#配电室1#主变	10	800	330
14370	市区	中海万锦北园2#配电室2#主变	10	800	460
14371	市区	海兴中央公园充电桩1#箱变主变	10	200	24
14372	市区	江南名苑2#配电室1#变压器	10	630	504
14373	市区	碧桂园珑悦1#开关站2#主变	10	800	502
14374	市区	红玺府2#用户配电室4#主变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14375	市区	万达华府2#配电室4#主变	10	800	639
14376	市区	新利25#变	10	200	85
14377	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室4#主变	10	630	285
14378	市区	锦盛豪庭南区2#配电室2#主变	20	630	376
14379	市区	中南6B悦城3#配电室2#主变	20	630	270
14380	市区	中南1A鼎城商业3#配电室3#主变	10	800	459
14381	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	259
14382	市区	集镇14号变	10	500	120
14383	市区	御景湾1#用户开关站2#变	10	800	267
14384	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	429
14385	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室1#主变	10	800	344
14386	市区	红玺府1#用户配电室2#主变	10	630	317
14387	市区	尚海滩花园1#开关站2#主变	10	800	430
14388	市区	文泽府邸7#配电室2#主变	10	800	317
14389	市区	童翰苑1#开关站1#主变	10	800	336
14390	市区	翡翠国际1#配电室3#主变	10	800	400
14391	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	403
14392	市区	万泰时代城1#配电室3#主变	10	630	255
14393	市区	琥珀湾花园3#配电室2#主变	10	630	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14394	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室1#主变	10	630	262
14395	市区	王姚23号变	10	200	63
14396	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	302
14397	市区	城区政府4#箱变主变	10	500	160
14398	市区	环保小镇3#配电室2#主变	10	800	439
14399	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	228
14400	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	443
14401	市区	天玺2#配电室3#主变	10	800	382
14402	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	505
14403	市区	麒麟府4#配电室1#主变	10	800	357
14404	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	146
14405	市区	御景湾1#用户开关站4#变	10	800	471
14406	市区	海兴中央公园3#配电室2#主变	10	800	443
14407	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站1#主变	10	630	245
14408	市区	香城世家3#配电室1#主变	10	800	370
14409	市区	橡树湾三期7#配电室1#主变	20	800	387
14410	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室2#主变	10	800	398
14411	市区	北龙兴龙广场1#变压器	10	400	217
14412	市区	万泰悦府3#配电室1#主变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14413	市区	中南6B悦城2#配电室2#主变	20	800	400
14414	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	93
14415	市区	中南4C景城东区1#配电室4#主变	10	630	326
14416	市区	花吉28#箱变配电变压器	10	500	301
14417	市区	文泽府邸8#配电室2#主变	10	800	609
14418	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	0
14419	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室1#主变	10	800	339
14420	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	519
14421	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室3#主变	10	630	197
14422	市区	中海万锦北园1#配电室3#主变	10	800	501
14423	市区	中南6B悦城1#配电室3#主变	20	800	376
14424	市区	悦达东园4#S4	10	500	214
14425	市区	中南6B悦城3#配电室4#主变	20	630	264
14426	市区	悦隼时代3#用户配电室3#主变	10	800	391
14427	市区	力拓悦城4#配电室1#主变	10	630	367
14428	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	527
14429	市区	香城世家4#配电室3#主变	10	800	371
14430	市区	金辉优步水岸2#配电室4#主变	20	630	281
14431	市区	香城世家3#配电室4#主变	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14432	市区	尚海滩2#配电室2#主变	10	800	304
14433	市区	锦盛豪庭南区3#配电室2#主变	20	630	301
14434	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站4#主变	10	630	374
14435	市区	郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	392
14436	市区	翡翠国际2#配电室2#主变	10	800	393
14437	市区	中南1A鼎城商业4#配电室4#主变	10	800	202
14438	市区	中南4C景城东区1#配电室1#主变	10	630	264
14439	市区	西城逸景2#用户开关站2#变压器	10	630	282
14440	市区	悦隼时代4#用户配电室1#主变	10	800	352
14441	市区	凤凰汇紫园1#配电室2#主变	20	800	438
14442	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	340
14443	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室2#主变	10	630	208
14444	市区	东进3#美变	10	400	100
14445	市区	西城逸景1#用户配电室3#变压器	10	630	233
14446	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	333
14447	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室1#主变	10	800	439
14448	市区	天玺3#配电室3#主变	10	630	298
14449	市区	悦隼时代4#用户配电室2#主变	10	800	407
14450	市区	中南4C景城东区2#配电室4#主变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14451	市区	中海万锦北园1#配电室2#主变	10	800	523
14452	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室2#主变	10	800	362
14453	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	392
14454	市区	新兴集镇32#变	10	400	147
14455	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	345
14456	市区	文泽府邸7#配电室1#主变	10	800	285
14457	市区	御景湾4#用户配电室3#变	10	800	473
14458	市区	中南6B悦城1#配电室4#主变	20	800	453
14459	市区	红玺府3#用户配电室2#主变	10	630	248
14460	市区	琥珀湾花园3#配电室4#主变	10	630	378
14461	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	344
14462	市区	香城世家4#配电室2#主变	10	800	415
14463	市区	海兴中央公园2#配电室1#主变	10	800	426
14464	市区	海兴中央公园3#配电室1#主变	10	800	350
14465	市区	郭西线护陇19#变	10	200	21
14466	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室2#主变	10	800	344
14467	市区	西城逸景1#用户配电室1#变压器	10	630	361
14468	市区	红玺府1#用户开关站1#主变	10	800	356
14469	市区	新兴集镇13#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14470	市区	紫湖文苑1#配电室3#主变	10	630	285
14471	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	406
14472	市区	万泰时代城2#配电室4#主变	10	800	618
14473	市区	中南6B悦城1#配电室2#主变	20	800	407
14474	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	35
14475	市区	锦盛豪庭南区2#开关站1#主变	20	630	411
14476	市区	中海万锦北园2#配电室1#主变	10	800	428
14477	市区	中南1A鼎城商业4#配电室2#主变	10	800	177
14478	市区	红堡庄园1#配电室2#主变	10	800	358
14479	市区	四季金辉2#配电室1#主变	20	800	356
14480	市区	万达华府2#配电室3#主变	10	800	236
14481	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	240
14482	市区	锦盛豪庭南区2#开关站3#主变	20	630	377
14483	市区	怡和庭苑4#欧变	10	400	256
14484	市区	悦达天山2#配电室2#主变	10	800	538
14485	市区	天悦府2#配电室3#主变	10	800	418
14486	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室1#主变	10	630	221
14487	市区	天玺1#配电室1#主变	10	800	378
14488	市区	恒大帝景01地块3#配电室3#主变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14489	市区	环保小镇3#配电室1#主变	10	800	393
14490	市区	中南6B悦城3#配电室1#主变	20	630	314
14491	市区	集镇39#变	10	400	71
14492	市区	香城世家4#配电室4#主变	10	800	434
14493	市区	翡翠国际1#配电室2#主变	10	800	416
14494	市区	凤城南苑3#配电室1#变压器	10	800	435
14495	市区	四季金辉3#配电室3#主变	20	630	266
14496	市区	义丰集镇18#配变	10	400	0
14497	市区	恒大帝景北区1#配电室4#主变	10	630	355
14498	市区	仓头26#综合箱变主变	10	400	271
14499	市区	红玺府2#用户配电室3#主变	10	630	326
14500	市区	振兴嘉园二期2#配电室4#变	10	800	455
14501	市区	缤纷亚洲1#住宅S1箱变主变	10	400	243
14502	市区	南苑小学1#S4箱变	10	500	166
14503	市区	仁智32号变	10	400	171
14504	市区	锦盛豪庭南区2#配电室3#主变	20	630	367
14505	市区	悦隼时代3#用户配电室2#主变	10	800	426
14506	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	316
14507	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14508	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室1#主变	10	800	400
14509	市区	锦尚花城1#配电室1#主变	10	800	395
14510	市区	紫湖文苑3#配电室1#主变	10	630	282
14511	市区	悦达天山2#配电室3#主变	10	800	545
14512	市区	楼王所风池14号公用变	10	200	55
14513	市区	富康花园1#S1箱变主变	10	500	190
14514	市区	奥体壹号2#配电房I#主变	20	800	476
14515	市区	兆泉2#箱变变压器	10	500	312
14516	市区	桃李春风江南里开关站2#主变	10	800	496
14517	市区	禾成花园东区1#配电室4#主变	10	800	430
14518	市区	中南7B荣城2#配电室4#主变	20	630	365
14519	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	275
14520	市区	开创家园2#配电室2#主变	10	800	430
14521	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	397
14522	市区	袁河家园西区3#配电室1#主变	10	630	504
14523	市区	公园道1#箱变主变	10	630	122
14524	市区	西城逸品2#配电室2#变	10	1250	477
14525	市区	翰庭雅苑2#配电室3#主变	10	800	461
14526	市区	翰庭雅苑2#配电室1#主变	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14527	市区	翰庭雅苑2#配电室4#主变	10	800	372
14528	市区	翰庭雅苑2#配电室2#主变	10	800	488
14529	市区	翰庭雅苑3#配电室1#主变	10	800	428
14530	市区	翰庭雅苑3#配电室2#主变	10	800	478
14531	市区	葛武所程实16号变	10	400	59
14532	市区	水岸人家1#配电室1#主变	10	630	354
14533	市区	水岸人家1#配电室2#主变	10	630	406
14534	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	412
14535	市区	水岸人家2#配电室1#主变	10	800	465
14536	市区	水岸人家2#配电室2#主变	10	800	272
14537	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	0
14538	市区	绿阳汇南区2#配电室2#主变	10	800	538
14539	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	0
14540	市区	燕铭华庄3#配电室1#主变	10	800	417
14541	市区	燕铭华庄3#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	430
14542	市区	海铂花园2#配电室3#主变	10	800	576
14543	市区	公用17#配变	10	400	123
14544	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	44
14545	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14546	市区	燕铭华庄3#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	478
14547	市区	燕铭华庄3#配电室4#主变间隔配电变压器	10	800	410
14548	市区	北蒋雨生4#变	10	200	55
14549	市区	京师东方花园3#配电室4#主变	10	630	339
14550	市区	北闸7#箱变主变	10	630	351
14551	市区	阳光嘉园1#配电室3#主变	10	800	476
14552	市区	裕祥15#变	10	200	7
14553	市区	通榆北村一区S9箱变主变	10	500	63
14554	市区	金陈社区3#箱变	10	630	383
14555	市区	秦南富康19#变	10	200	57
14556	市区	前途09#变	10	400	252
14557	市区	孙英5#配变	10	400	200
14558	市区	民权38#变	10	400	179
14559	市区	通榆北村三区S10箱变主变	10	500	171
14560	市区	西郊庄园2#配电室2#主变	10	800	566
14561	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室2#主变	20	800	455
14562	市区	天辰府3#配电室2#主变	10	800	364
14563	市区	万悦花园北区3#配电室3#主变	10	630	309
14564	市区	天辰府1#配电室2#主变	10	800	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14565	市区	东亭雅居1#配电室1#主变	10	630	453
14566	市区	中江外滩城3#配电室1#主变	10	630	386
14567	市区	中江外滩城3#配电室3#主变	10	630	504
14568	市区	中江外滩城3#配电室4#主变	10	630	504
14569	市区	中江外滩城3#配电室2#主变	10	630	408
14570	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	72
14571	市区	梧桐墅开关站1#主变	10	630	315
14572	市区	梧桐墅开关站2#主变	10	630	384
14573	市区	梧桐墅1#配电室1#主变	10	630	301
14574	市区	梧桐墅1#配电室3#主变	10	630	297
14575	市区	梧桐墅1#配电室4#主变	10	630	362
14576	市区	梧桐墅1#配电室2#主变	10	630	302
14577	市区	三湾9#配变	10	200	51
14578	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	59
14579	市区	圣龙府北区开关站2#主变	10	800	559
14580	市区	三英12#	10	400	182
14581	市区	明悦景庭1#开关站1#主变	10	630	487
14582	市区	袁庄18#变	10	400	278
14583	市区	青墩24#变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14584	市区	才塘19#变	10	200	82
14585	市区	新城琅樾府1#配电室2#主变	10	800	503
14586	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	597
14587	市区	冈中所花吉21号配变	10	200	55
14588	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	22
14589	市区	心怡嘉园2#配电室3#主变	10	800	463
14590	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	174
14591	市区	东晖锦园4#配电室2#主变	10	630	436
14592	市区	正东24#变	10	200	40
14593	市区	秦南千秋23#变	10	200	86
14594	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室4#主变	10	800	470
14595	市区	明朗3#配变	10	400	143
14596	市区	铂都观邸4#配电室2#主变	10	800	472
14597	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	41
14598	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	423
14599	市区	凤城北苑1#配电室2#主变	10	800	447
14600	市区	盐东13#变	10	400	104
14601	市区	农垦宿舍1#	10	400	109
14602	市区	招元名邸4#配电室2#主变	10	800	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14603	市区	伍北4#欧变	10	400	84
14604	市区	植物胶厂	10	400	159
14605	市区	富邦嘉苑配电室2#变压器	10	800	489
14606	市区	秦南灯塔24#变	10	200	102
14607	市区	秦南凤翔21#变	10	200	23
14608	市区	吾悦和府润园1#配电室3#主变	10	800	407
14609	市区	东南36#配变	10	400	70
14610	市区	秦南宝奎19#变	10	200	80
14611	市区	珺尚府3#配电室3#主变	10	630	367
14612	市区	华樾花园2#配电室4#主变	10	800	554
14613	市区	万达华府3#配电室3#主变	10	800	253
14614	市区	禾成花园西区3#配电室4#主变	10	630	369
14615	市区	文海雅苑3#配电室3#主变	10	800	483
14616	市区	北蒋江尧16#变	10	200	33
14617	市区	登瀛商场宿舍S6箱变	10	500	233
14618	市区	中原房产2#S3	10	500	105
14619	市区	岐山21#配变	10	200	100
14620	市区	万达华府5#配电室4#主变	10	800	640
14621	市区	学西线集镇29#配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14622	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	0
14623	市区	秦南泾口15#变	10	200	80
14624	市区	海铭花园1#配电室4#主变	10	800	612
14625	市区	兆顺19号变	10	315	105
14626	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室3#主变	10	800	480
14627	市区	西宸府3#配电室3#主变	10	800	591
14628	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	605
14629	市区	三灶19#变	10	200	36
14630	市区	日月路菜场箱变	10	630	115
14631	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	73
14632	市区	和美尚苑1#配电室1#主变	10	800	640
14633	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	509
14634	市区	岐山22#配变	10	200	4
14635	市区	兴农线大同13#配变	10	200	83
14636	市区	葛武花村16号配变	10	200	10
14637	市区	太湖郡府1#开关站2#主变	10	800	417
14638	市区	青工线青城花园小区箱变	10	500	198
14639	市区	新界23#变	10	400	112
14640	市区	盐公馆1#配电室2#主变	10	800	613

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14641	市区	悦达汽车广场3#配电室2#主变	10	800	618
14642	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	352
14643	市区	吾悦和府沁园2#配电室4#主变	10	800	459
14644	市区	兆顺22号变	10	200	0
14645	市区	盐渎院子2#配电室4#变	10	800	408
14646	市区	同心18#变	10	400	220
14647	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	46
14648	市区	国贸中心1#配电室1#主变	10	800	622
14649	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	64
14650	市区	中海九樾2#配电室1#主变	10	630	504
14651	市区	中海九樾1#配电室4#主变	10	630	504
14652	市区	潭田16#公用变	10	200	87
14653	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	299
14654	市区	阳光嘉园2#配电室3#主变	10	800	542
14655	市区	二墩一组箱变主变	10	630	278
14656	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	91
14657	市区	香城云开2#配电室2#主变	10	800	541
14658	市区	秦南石河杆上配变	10	200	52
14659	市区	五洲2#配电室1#主变	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14660	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	47
14661	市区	黄刘5#配变	10	200	41
14662	市区	高新嘉园二期2#配电室3#变	10	800	581
14663	市区	和润花园2#配电室1#主变	10	800	511
14664	市区	龙湖天奕4#配电室4#主变	10	800	559
14665	市区	名望府3#配电室2#主变	10	800	547
14666	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室1#主变	10	800	349
14667	市区	袁河家园东区1#配电室2#主变	10	800	459
14668	市区	聚珑东方1#配电室3#主变	10	800	557
14669	市区	西宸府1#开关站1#主变	10	800	624
14670	市区	大洋湾新城4#配电室3#主变	10	800	574
14671	市区	宝进国际1#开关站1#主变	10	800	578
14672	市区	红郡府1#用户配电室4#主变	10	800	292
14673	市区	三里30#变	10	400	90
14674	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	51
14675	市区	民胜3#配变	10	200	41
14676	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	119
14677	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	414
14678	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14679	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室2#主变	10	800	479
14680	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室4#主变	10	800	462
14681	市区	高教公寓10#配电室1#主变	10	800	454
14682	市区	义丰倪杨16#配变	10	400	190
14683	市区	方向36#变	10	200	77
14684	市区	北蒋盛花15#变	10	200	79
14685	市区	北蒋童成25#变	10	200	16
14686	市区	北蒋童成24#变	10	200	0
14687	市区	桃李春风江南里1#配电室2#主变	10	630	413
14688	市区	世纪尚东府4#配电室3#主变	10	800	572
14689	市区	海洋2#箱变	10	400	185
14690	市区	高教公寓10#配电室3#主变	10	800	504
14691	市区	高教公寓10#配电室2#主变	10	800	420
14692	市区	高教公寓10#配电室4#主变	10	800	487
14693	市区	大冈岐山23#变	10	400	105
14694	市区	青墩集镇26#变	10	400	0
14695	市区	秦南千秋22#变	10	200	58
14696	市区	高教公寓11#配电室1#主变	10	800	518
14697	市区	高教公寓11#配电室3#主变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14698	市区	大冈富港25#变	10	200	73
14699	市区	映南线庆元小区04号箱变	10	400	108
14700	市区	前进11#箱变主变	10	630	391
14701	市区	招元名邸2#配电室1#主变	10	800	626
14702	市区	安龙17号变	10	200	63
14703	市区	中舍花园二期4#配电室1#主变	10	800	519
14704	市区	中舍花园二期4#配电室3#主变	10	800	382
14705	市区	中舍花园二期4#配电室4#主变	10	800	358
14706	市区	中舍花园二期4#配电室2#主变	10	800	404
14707	市区	中舍花园二期6#配电室1#主变	10	800	429
14708	市区	中舍花园二期6#配电室2#主变	10	800	403
14709	市区	中舍花园二期6#配电室3#主变	10	800	440
14710	市区	中舍花园二期6#配电室4#主变	10	800	433
14711	市区	西宸府1#配电室2#主变	10	630	482
14712	市区	高教公寓11#配电室4#主变	10	800	506
14713	市区	高教公寓11#配电室2#主变	10	800	456
14714	市区	玖溪西园1#配电室2#主变	10	800	555
14715	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	24
14716	市区	钱江绿洲4#配电房1#主变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14717	市区	钱江绿洲4#配电房3#主变	10	800	489
14718	市区	钱江绿洲2#开关站1#主变	10	800	422
14719	市区	钱江绿洲2#开关站3#主变	10	800	444
14720	市区	钱江绿洲4#配电房4#主变	10	800	448
14721	市区	钱江绿洲2#开关站4#主变	10	800	526
14722	市区	钱江绿洲4#配电房2#主变	10	800	463
14723	市区	钱江绿洲2#开关站2#主变	10	800	392
14724	市区	市区人才公寓1#配电室1#主变	10	630	337
14725	市区	市区人才公寓1#配电室2#主变	10	630	342
14726	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	0
14727	市区	袁河家园西区1#配电室4#主变	10	800	640
14728	市区	新灶14号变	10	400	263
14729	市区	红堡庄园2#配电室4#主变	10	630	225
14730	市区	跃进组团4#箱变	10	500	142
14731	市区	爱琴海商业1#配电室1#主变	10	800	456
14732	市区	洲际逸品北区2#配电室2#主变	10	800	609
14733	市区	聚珑东方3#配电室1#开关	10	800	383
14734	市区	翡翠书院1#配电室2#主变	10	800	414
14735	市区	市区人才公寓1#配电室4#主变	10	630	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14736	市区	市区人才公寓1#配电室3#主变	10	630	408
14737	市区	涌鑫3#配电室4#主变	10	1000	589
14738	市区	三里28#变	10	200	108
14739	市区	伍港15#变	10	200	75
14740	市区	西团11#变	10	200	104
14741	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	600
14742	市区	龙冈集镇44#变	10	315	18
14743	市区	冈中所集镇36号配变	10	400	168
14744	市区	金麟府1#配电室1#主变	10	800	453
14745	市区	水岸人家开关站1#主变	10	800	428
14746	市区	光荣20#变	10	500	386
14747	市区	水岸人家开关站2#主变	10	800	481
14748	市区	兴邦蓝海花园2#配电室4#主变	10	800	566
14749	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	301
14750	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室2#主变	10	800	190
14751	市区	文港路1#S13箱变主变	10	630	88
14752	市区	公用16#配变	10	400	217
14753	市区	钱江绿洲2#配电室3#主变	10	800	491
14754	市区	钱江绿洲2#配电室4#主变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14755	市区	聚龙豪庭3#配电室4#主变	10	800	580
14756	市区	中海天钻花园1#配电室3#主变	10	630	119
14757	市区	在水一方华府3#配电室4#主变	10	630	269
14758	市区	香城云开1#配电室2#主变	10	800	439
14759	市区	翡翠国际1#配电室4#主变	10	800	396
14760	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	296
14761	市区	凤城南苑2#配电室3#变压器	10	630	311
14762	市区	仓头25#箱变主变	10	400	240
14763	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	311
14764	市区	锦盛豪庭南区1#开关站3#主变	20	630	325
14765	市区	中南4C景城东区1#配电室2#主变	10	630	290
14766	市区	红玺府3#用户配电室3#主变	10	630	364
14767	市区	中海万锦北园2#配电室3#主变	10	800	483
14768	市区	悦隼时代3#用户配电室4#主变	10	800	429
14769	市区	凤城南苑2#配电室1#变压器	10	630	268
14770	市区	尚海滩2#配电室1#主变	10	800	361
14771	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室1#主变	10	800	334
14772	市区	御景湾4#用户配电室1#变	10	800	383
14773	市区	中南1A鼎城商业1#配电室4#主变	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14774	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室1#主变	10	800	405
14775	市区	花川集中居住区1#变	10	630	396
14776	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	436
14777	市区	金辉优步水岸3#配电室2#主变	20	800	429
14778	市区	红玺府3#用户配电室1#主变	10	630	341
14779	市区	盐塘家园小区二期1#开关站3#主变	10	800	471
14780	市区	中南1A鼎城商业3#配电室4#主变	10	800	332
14781	市区	悦达东园5#S5箱变主变	10	630	4
14782	市区	四季金辉2#配电室3#主变	20	800	432
14783	市区	怡和庭苑3#欧变	10	400	283
14784	市区	铂悦澜庭2#配电室2#主变	10	630	306
14785	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	451
14786	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	420
14787	市区	天玺2#配电室2#主变	10	800	485
14788	市区	恒大帝景北区1#配电室3#主变	10	630	275
14789	市区	锦盛豪庭南区2#配电室1#主变	20	630	325
14790	市区	桂园珑悦1#配电室2#主变	10	800	338
14791	市区	江南名苑2#配电室2#变压器	10	630	132
14792	市区	文泽府邸1#配电室4#主变	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14793	市区	恒大帝景北区1#配电室1#主变	10	630	302
14794	市区	锦盛豪庭南区1#开关站4#主变	20	630	397
14795	市区	梧桐墅西区1#配电室2#主变	10	800	374
14796	市区	西城逸景1#用户配电室4#变压器	10	630	288
14797	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室4#主变	10	800	461
14798	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	257
14799	市区	翡翠国际2#配电室1#主变	10	800	494
14800	市区	红堡庄园1#配电室4#主变	10	800	501
14801	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室1#主变	10	800	486
14802	市区	紫滨花园3#配电室2#主变	10	800	370
14803	市区	自然22#变	10	200	94
14804	市区	童翰苑1#开关站3#主变	10	800	456
14805	市区	梧桐墅西区2#配电室1#主变	10	630	256
14806	市区	中南6B悦城3#配电室3#主变	20	630	182
14807	市区	秦南泾口16#变	10	500	199
14808	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	446
14809	市区	万泰时代城1#配电室2#主变	10	630	280
14810	市区	万泰时代城2#配电室2#主变	10	800	388
14811	市区	红玺府1#用户配电室1#主变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14812	市区	海兴中央公园1#配电室1#主变	10	630	342
14813	市区	世纪云谷2#配电室1#主变	10	630	321
14814	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	0
14815	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	482
14816	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室1#主变	10	800	317
14817	市区	文泽府邸1#配电室2#主变	10	630	305
14818	市区	文泽府邸8#配电室1#主变	10	800	561
14819	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室4#主变	10	630	368
14820	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）1#主变	10	1000	528
14821	市区	中南4C景城东区1#配电室3#主变	10	630	199
14822	市区	翡翠国际2#配电室4#主变	10	800	476
14823	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	471
14824	市区	香城世家4#配电室1#主变	10	800	354
14825	市区	御景湾4#用户配电室4#变	10	800	324
14826	市区	万泰悦府5#配电室4#主变	10	800	355
14827	市区	天悦府1#配电室2#主变	10	800	418
14828	市区	凤凰汇紫园2#配电室1#主变	20	800	494
14829	市区	四季金辉3#配电室1#主变	20	630	279
14830	市区	凤城南苑4#配电室1#变压器	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14831	市区	紫滨花园2#配电室4#主变	10	800	424
14832	市区	振兴嘉园二期2#配电室1#变	10	800	424
14833	市区	盐塘家园小区二期1#开关站1#主变	10	800	459
14834	市区	天玺2#配电室1#主变	10	800	372
14835	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	374
14836	市区	中南熙悦1#配电室2#主变	10	630	236
14837	市区	盐塘家园小区二期1#开关站4#主变	10	800	417
14838	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	338
14839	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	323
14840	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	279
14841	市区	凤城南苑1#配电室1#变压器	10	630	271
14842	市区	金庭苑三期开关站1#主变	10	800	227
14843	市区	制药厂4#S21	10	630	368
14844	市区	中南1A鼎城商业4#配电室3#主变	10	800	332
14845	市区	恒大帝景北区1#配电室2#主变	10	630	331
14846	市区	凤城南苑4#配电室2#变压器	10	800	412
14847	市区	中南4C景城东区2#配电室3#主变	10	800	440
14848	市区	铂悦澜庭1#配电室1#主变	10	800	381
14849	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室3#主变	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14850	市区	神州豪苑2#配电室1#主变	10	800	393
14851	市区	文泽府邸1#配电室3#主变	10	630	282
14852	市区	天玺4#配电室1#主变	10	800	379
14853	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	410
14854	市区	悦隼时代4#用户配电室4#主变	10	800	414
14855	市区	锦盛豪庭南区1#配电室2#主变	20	630	318
14856	市区	御景湾4#用户配电室2#变	10	800	426
14857	市区	凤城南苑3#配电室2#变压器	10	800	476
14858	市区	缤纷亚洲2#住宅S2	10	400	199
14859	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	404
14860	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	388
14861	市区	兆顺20号变	10	315	60
14862	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	291
14863	市区	万悦花园南区1#配电室4#主变	10	630	398
14864	市区	万悦花园南区1#配电室3#主变	10	630	225
14865	市区	紫滨花园3#配电室4#主变	10	800	400
14866	市区	万达华府4#配电室2#主变	10	800	381
14867	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室3#主变	10	800	436
14868	市区	橡树湾三期7#配电室2#主变	20	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14869	市区	荷塘月色4#配电室1#主变	10	800	425
14870	市区	中南6B悦城2#配电室1#主变	20	800	342
14871	市区	恒大帝景01地块3#配电室4#主变	10	630	319
14872	市区	凤城南苑2#配电室4#变压器	10	630	333
14873	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	479
14874	市区	冈中杨韦25号变	10	200	65
14875	市区	新民32#变	10	200	59
14876	市区	锦盛豪庭南区2#开关站2#主变	20	630	382
14877	市区	奥体壹号3#配电房2#主变	20	630	363
14878	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	418
14879	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）2#主变	10	1000	581
14880	市区	恒大帝景01#地块2#配电室1#主变	10	800	389
14881	市区	金都华城3#配电室1#主变	10	630	295
14882	市区	翡翠南园2#开关站3#主变	10	800	450
14883	市区	金辉优步水岸1#配电室4#主变	20	630	351
14884	市区	龙冈集镇43号杆上配变	10	400	89
14885	市区	万达华府2#配电室1#主变	10	800	383
14886	市区	楼王所集镇33号变	10	400	38
14887	市区	花吉29#箱变配电变压器	10	500	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14888	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）1#主变	10	1000	528
14889	市区	秦兴线秦南千秋25#变	10	400	1
14890	市区	御景湾1#用户开关站1#变	10	800	462
14891	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	214
14892	市区	集镇01号变	10	500	196
14893	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	290
14894	市区	桂园珑悦1#配电室1#主变	10	800	339
14895	市区	海兴中央公园1#配电室3#主变	10	630	238
14896	市区	西城逸景2#用户开关站1#变压器	10	630	261
14897	市区	城区政府5#箱变主变	10	500	247
14898	市区	潘黄集镇45#箱变	10	400	207
14899	市区	麒麟府3#配电室2#主变	10	800	421
14900	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	283
14901	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	446
14902	市区	金陈16#变	10	400	118
14903	市区	世纪云谷1#配电室1#主变	10	800	342
14904	市区	德惠尚书府1#配电室1#主变	10	800	471
14905	市区	天悦府1#配电室1#主变	10	800	418
14906	市区	御景湾2#用户开关站1#变	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14907	市区	中南1A鼎城商业2#配电室2#主变	10	630	300
14908	市区	鸿基花园3#S17	10	500	122
14909	市区	天玺2#配电室4#主变	10	800	468
14910	市区	中南熙悦1#配电室4#主变	10	630	276
14911	市区	凤城南苑3#配电室4#变压器	10	800	369
14912	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站1#主变	10	630	331
14913	市区	锦盛豪庭南区1#开关站2#主变	20	630	314
14914	市区	环保小镇3#配电室4#主变	10	800	508
14915	市区	环保小镇3#配电室3#主变	10	800	517
14916	市区	中南4C景城东区3#配电室1#主变	10	800	445
14917	市区	奥体壹号2#配电房2#主变	20	800	451
14918	市区	海兴中央公园4#配电室1#主变	10	800	367
14919	市区	铂悦澜庭2#配电室4#主变	10	630	358
14920	市区	锦盛豪庭南区1#配电室1#主变	20	630	295
14921	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室2#主变	10	800	477
14922	市区	天玺3#配电室4#主变	10	630	288
14923	市区	凤凰汇紫园1#配电室4#主变	20	800	429
14924	市区	万泰悦府5#配电室2#主变	10	800	328
14925	市区	御景湾5#用户配电室1#变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14926	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	140
14927	市区	兴泰家园2#变	10	400	182
14928	市区	中海万锦北园1#开关站2#主变	10	800	490
14929	市区	德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	435
14930	市区	紫湖文苑2#配电室1#主变	10	800	330
14931	市区	中南熙悦1#配电室3#主变	10	630	299
14932	市区	万泰时代城2#配电室1#主变	10	800	372
14933	市区	金辉优步水岸3#配电室1#主变	20	800	424
14934	市区	中茵海华4#S3	10	630	353
14935	市区	文泽府邸1#配电室1#主变	10	630	305
14936	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	485
14937	市区	红玺府3#用户配电室4#主变	10	630	421
14938	市区	奥体壹号3#配电房1#主变	20	630	345
14939	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	326
14940	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	311
14941	市区	中南6B悦城1#配电室1#主变	20	800	362
14942	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室2#主变	10	800	380
14943	市区	紫湖文苑3#配电室3#主变	10	630	299
14944	市区	桃源居7#箱变配电变压器	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14945	市区	伍康24#变	10	200	60
14946	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室1#主变	10	630	196
14947	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室1#主变	10	800	462
14948	市区	永西22#变	10	200	106
14949	市区	金陈7#变	10	200	66
14950	市区	秦南泾口17#变	10	500	244
14951	市区	凤凰汇紫园3#配电室2#主变	20	630	375
14952	市区	盐塘家园小区二期1#开关站2#主变	10	800	361
14953	市区	天玺4#配电室3#主变	10	800	451
14954	市区	悦达东园3#S3	10	500	178
14955	市区	万泰时代城1#配电室4#主变	10	630	290
14956	市区	中海万锦北园1#配电室1#主变	10	800	525
14957	市区	秦兴线秦南千秋26#变	10	400	68
14958	市区	凤城南苑2#配电室2#变压器	10	630	349
14959	市区	尚海滩花园3#配电室2#主变	10	800	440
14960	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室2#主变	10	630	308
14961	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	257
14962	市区	奥体壹号1#开关站1#主变	20	800	384
14963	市区	麒麟府4#配电室2#主变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14964	市区	烈士23号变	10	200	66
14965	市区	西城逸景1#用户配电室2#变压器	10	630	247
14966	市区	力拓悦城4#配电室3#主变	10	630	239
14967	市区	铂悦澜庭1#配电室2#主变	10	800	394
14968	市区	锦盛豪庭南区1#开关站1#主变	20	630	300
14969	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室2#主变	10	800	389
14970	市区	琥珀湾花园3#配电室1#主变	10	630	365
14971	市区	恒大帝景01地块3#配电室2#主变	10	630	310
14972	市区	御景湾2#用户开关站2#变	10	800	467
14973	市区	锦城丽景1#楼北S1欧变1#主变	10	400	195
14974	市区	盐塘线康乐小区12#变	10	400	80
14975	市区	万泰悦府3#配电室4#主变	10	800	205
14976	市区	中海万锦北园1#开关站4#主变	10	800	458
14977	市区	桂园珑悦1#配电室4#主变	10	800	452
14978	市区	中路港街道6#变	10	200	79
14979	市区	红玺府1#用户配电室3#主变	10	630	293
14980	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室4#主变	10	800	468
14981	市区	文泽府邸8#配电室4#主变	10	800	328
14982	市区	佳盛线盛世明都二期充电桩欧变主变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14983	市区	悦达天山2#配电室1#主变	10	800	518
14984	市区	申鑫名城5#配电室2#主变	10	800	545
14985	市区	红玺府1#用户开关站2#主变	10	800	368
14986	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室3#主变	10	800	422
14987	市区	凤城南苑1配电室3#变压器	10	630	350
14988	市区	秦南泾口18#变	10	500	241
14989	市区	万悦花园南区1#配电室1#主变	10	630	331
14990	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室4#主变	10	800	288
14991	市区	中南熙悦1#配电室1#主变	10	630	317
14992	市区	郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	311
14993	市区	振兴嘉园二期2#配电室2#变	10	800	471
14994	市区	中南1A鼎城商业1#配电室3#主变	10	800	432
14995	市区	红玺府2#用户配电室1#主变	10	630	240
14996	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室4#主变	10	630	280
14997	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	335
14998	市区	中南1A鼎城商业2#配电室3#主变	10	630	298
14999	市区	金都华城3#配电室4#主变	10	630	315
15000	市区	德惠尚书府4#配电室1#主变	10	800	450
15001	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	580

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15002	市区	万泰悦府3#配电室3#主变	10	800	294
15003	市区	金庭苑三期开关站2#主变	10	800	274
15004	市区	申鑫名城5#配电室4#主变	10	800	548
15005	市区	中海万锦北园1#开关站3#主变	10	800	471
15006	市区	中南1A鼎城商业2#配电室1#主变	10	630	219
15007	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室3#主变	10	630	239
15008	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）3#主变	10	1000	534
15009	市区	锦盛豪庭南区1#配电室3#主变	20	630	325
15010	市区	奥体壹号1#配电房1#主变	20	800	430
15011	市区	中茵海华3#S2	10	630	272
15012	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	86
15013	市区	中南1A鼎城商业3#配电室2#主变	10	800	251
15014	市区	香城世家3#配电室3#主变	10	800	402
15015	市区	中南1A鼎城商业1#配电室1#主变	10	800	338
15016	市区	金都华城3#配电室2#主变	10	630	301
15017	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室2#主变	10	800	365
15018	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室1#主变	10	800	476
15019	市区	郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	259
15020	市区	天玺3#配电室2#主变	10	630	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15021	市区	护珑家园欧变配电变压器	10	200	53
15022	市区	桂园珑悦1#配电室3#主变	10	800	490
15023	市区	金辉优步水岸1#配电室3#主变	20	630	313
15024	市区	金辉优步水岸1#配电室1#主变	20	630	334
15025	市区	振兴嘉园二期2#配电室3#变	10	800	473
15026	市区	翡翠国际2#配电室3#主变	10	800	404
15027	市区	郭袁线明朗20#变	10	200	29
15028	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室2#主变	10	800	350
15029	市区	万泰时代城1#配电室1#主变	10	630	247
15030	市区	集镇18号	10	500	126
15031	市区	前进四区箱变主变	10	500	115
15032	市区	万泰悦府5#配电室3#主变	10	800	333
15033	市区	袁邵20号配变	10	200	99
15034	市区	梧桐墅西区2#配电室2#主变	10	630	356
15035	市区	海兴中央公园2#配电室2#主变	10	800	394
15036	市区	凤城南苑1#配电室4#变压器	10	630	343
15037	市区	恒大帝景01地块3#配电室1#主变	10	630	337
15038	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	378
15039	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15040	市区	悦隼时代3#用户配电室1#主变	10	800	344
15041	市区	桃源居8#箱变	10	400	10
15042	市区	香城世家3#配电室2#主变	10	800	380
15043	市区	紫滨花园2#配电室2#主变	10	800	390
15044	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站3#主变	10	630	363
15045	市区	四季金辉3#配电室4#主变	20	630	384
15046	市区	怡和庭苑1#欧变	10	400	284
15047	市区	仰徐11#变	10	315	100
15048	市区	神州豪苑2#配电室2#主变	10	800	432
15049	市区	凤城南苑3#配电室3#变压器	10	800	444
15050	市区	奥体壹号1#配电房2#主变	20	800	482
15051	市区	奥体壹号1#开关站2#主变	20	800	413
15052	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	499
15053	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站2#主变	10	630	317
15054	市区	海兴中央公园1#配电室4#主变	10	630	452
15055	市区	万达华府2#配电室2#主变	10	800	336
15056	市区	御景湾1#用户开关站3#变	10	800	433
15057	市区	万泰时代城2#配电室3#主变	10	800	411
15058	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室3#主变	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15059	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室3#主变	10	800	376
15060	市区	天悦府2#配电室4#主变	10	800	428
15061	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	364
15062	市区	凤城南苑1#配电室2#变压器	10	630	202
15063	市区	万泰悦府5#配电室1#主变	10	800	432
15064	市区	尚海滩花园1#开关站1#主变	10	800	471
15065	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站3#主变	10	630	312
15066	市区	锦尚花城1#配电室2#主变	10	800	379
15067	市区	仓头27#变	10	400	208
15068	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	460
15069	市区	紫湖文苑1#配电室1#主变	10	630	274
15070	市区	万达华府4#配电室1#主变	10	800	386
15071	市区	锦盛豪庭南区2#开关站4#主变	20	630	372
15072	市区	锦盛豪庭南区3#配电室1#主变	20	630	316
15073	市区	四季金辉3#配电室2#主变	20	630	344
15074	市区	天悦府2#配电室1#主变	10	800	434
15075	市区	海兴中央公园1#配电室2#主变	10	630	351
15076	市区	铂悦澜庭2#配电室3#主变	10	630	280
15077	市区	天玺3#配电室1#主变	10	630	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15078	市区	翡翠国际1#配电室1#主变	10	800	345
15079	市区	碧桂园珑悦1#开关站1#主变	10	800	439
15080	市区	麒麟府3#配电室1#主变	10	800	369
15081	市区	海兴中央公园4#配电室2#主变	10	800	392
15082	市区	红玺府1#用户配电室4#主变	10	630	327
15083	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	392
15084	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室2#主变	10	800	377
15085	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站1#主变	10	630	343
15086	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	272
15087	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室3#主变	10	800	166
15088	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	427
15089	市区	葛武富王10##配变	10	200	45
15090	市区	悦达天山2#配电室4#主变	10	800	516
15091	市区	铂悦澜庭2#配电室1#主变	10	630	275
15092	市区	凤凰汇紫园1#配电室3#主变	20	800	404
15093	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	444
15094	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）4#主变	10	1000	400
15095	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室4#主变	10	800	501
15096	市区	金辉优步水岸1#配电室2#主变	20	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15097	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室2#主变	10	630	281
15098	市区	兴泰家园3#变	10	400	201
15099	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	75
15100	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室3#主变	10	630	341
15101	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站2#主变	10	630	329
15102	市区	中海万锦北园2#配电室4#主变	10	800	509
15103	市区	四季金辉2#配电室2#主变	20	800	404
15104	市区	天悦府2#配电室2#主变	10	800	330
15105	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室3#主变	10	800	429
15106	市区	锦盛豪庭南区1#配电室4#主变	20	630	331
15107	市区	悦隼时代5#用户配电室2#主变	10	630	390
15108	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	97
15109	市区	翡翠南园2#开关站1#主变	10	800	465
15110	市区	李庄18#变	10	200	81
15111	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室4#主变	10	800	382
15112	市区	德惠尚书府4#配电室3#主变	10	800	440
15113	市区	恒大帝景01#地块2#配电室2#主变	10	800	320
15114	市区	德惠尚书府1#配电室3#主变	10	800	520
15115	市区	文泽府邸8#配电室3#主变	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15116	市区	锦盛豪庭南区2#配电室4#主变	20	630	360
15117	市区	新兴集镇12#变新增	10	400	193
15118	市区	冈中所同桂15#变	10	200	50
15119	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室4#主变	10	800	407
15120	市区	北港25#变	10	200	123
15121	市区	万悦花园南区1#配电室2#主变	10	630	332
15122	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室2#主变	10	800	368
15123	市区	思源26#变	10	200	78
15124	市区	金辉优步水岸2#配电室1#主变	20	630	295
15125	市区	尚海滩花园3#配电室3#主变	10	800	466
15126	市区	尚海滩花园3#配电室4#主变	10	800	438
15127	市区	中海万锦北园1#配电室4#主变	10	800	446
15128	市区	天玺4#配电室2#主变	10	800	400
15129	市区	中南1A鼎城商业1#配电室2#主变	10	800	387
15130	市区	世纪云谷2#配电室3#主变	10	630	185
15131	市区	中南4C景城东区3#配电室2#主变	10	800	410
15132	市区	天玺1#配电室2#主变	10	800	264
15133	市区	四季金辉2#配电室4#主变	20	800	438
15134	市区	天玺4#配电室4#主变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15135	市区	悦隼时代4#用户配电室3#主变	10	800	399
15136	市区	中南1A鼎城商业2#配电室4#主变	10	630	369
15137	市区	裕祥16#变	10	400	138
15138	滨海	荡北五配变.	10	400	208
15139	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室3#主变	10	800	260
15140	滨海	新悦城西区1#配电室4#主变	10	800	565
15141	滨海	天沟八配变	10	200	75
15142	滨海	二浦十二配变	10	400	249
15143	滨海	大套二十九配变	10	400	0
15144	滨海	屋基七配变	10	200	61
15145	滨海	沈关七配变	10	400	234
15146	滨海	苏南十一配变	10	200	106
15147	滨海	屋基八配变	10	200	71
15148	滨海	振东板桥四组配变	10	400	28
15149	滨海	二渡六配变	10	200	24
15150	滨海	五汛街道四十一配变	10	400	99
15151	滨海	八巨永余电站	10	200	0
15152	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	225
15153	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	627

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15154	滨海	蒋墩七配变	10	200	112
15155	滨海	大套二十五配变	10	400	258
15156	滨海	蒋墩八配变	10	200	100
15157	滨海	套稍十三配变	10	400	225
15158	滨海	渔洼八配变	10	200	81
15159	滨海	滨淮农场十七队一站	10	200	18
15160	滨海	丰产三号配变	10	400	273
15161	滨海	新岭一配变	10	200	127
15162	滨海	通济十配变	10	200	50
15163	滨海	丁庄七配变	10	200	91
15164	滨海	大套二十七配变	10	400	87
15165	滨海	扁担港西配变	10	200	107
15166	滨海	华芳上书院2#配电室2#主变	10	800	100
15167	滨海	三腰九配变	10	200	2
15168	滨海	陈李十一配变	10	400	263
15169	滨海	条河一配变	10	200	98
15170	滨海	彩虹城1#配电室1#主变	10	800	369
15171	滨海	条淮五配变	10	200	96
15172	滨海	外套十配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15173	滨海	渠南六配变	10	200	88
15174	滨海	三姓四配变	10	200	104
15175	滨海	老庄六配变	10	400	190
15176	滨海	荡东十一配变	10	200	39
15177	滨海	坎北小街十六配变	10	400	0
15178	滨海	正红小区1#箱变1#主变	10	630	298
15179	滨海	三份七配变	10	400	152
15180	滨海	后庄八配变	10	200	114
15181	滨海	头巨十一配变	10	200	69
15182	滨海	崔庄六配变	10	200	73
15183	滨海	绿杨八配变	10	400	119
15184	滨海	八巨条黄一配变	10	200	118
15185	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)1#主变	10	800	622
15186	滨海	海滨东苑1#开关站1#主变	10	630	363
15187	滨海	吉岗十配变	10	200	14
15188	滨海	吉岗十一配变	10	200	35
15189	滨海	永康幸福里2#配电室2#主变	10	800	432
15190	滨海	杨庄十配变	10	400	267
15191	滨海	丰舍九配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15192	滨海	丰舍八配变	10	200	88
15193	滨海	徐丹十一配变	10	200	50
15194	滨海	荡北六配变	10	200	30
15195	滨海	清水河三配变	10	400	189
15196	滨海	永兴一配变	10	200	72
15197	滨海	滨淮农场五队东站	10	400	200
15198	滨海	铂悦府4#配电室4#主变	10	800	478
15199	滨海	七队东站	10	200	79
15200	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	487
15201	滨海	滨淮农场十三大队二站	10	200	80
15202	滨海	新悦城西区1#开关站所用变2	10	30	12
15203	滨海	汛北七配变	10	200	49
15204	滨海	红套五配变	10	400	150
15205	滨海	新安十四配变	10	400	188
15206	滨海	孟舍十配变1#主变	10	630	198
15207	滨海	双建四站	10	200	144
15208	滨海	复兴社区1#变	10	400	0
15209	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	401
15210	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15211	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	79
15212	滨海	坎东二十配变	10	400	228
15213	滨海	杨陆五配变	10	400	168
15214	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	474
15215	滨海	荡北八配变	10	400	115
15216	滨海	八巨七巨十一配变	10	200	139
15217	滨海	八巨街道十七配变	10	400	16
15218	滨海	八巨永余十三配变	10	200	108
15219	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	13
15220	滨海	陈李电站	10	200	101
15221	滨海	天场十二配变	10	400	187
15222	滨海	永康幸福里1#配电室3#主变	10	800	518
15223	滨海	十顷六配变	10	200	52
15224	滨海	淤尖海防十一配变	10	400	202
15225	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	0
15226	滨海	大套二十三配变	10	400	104
15227	滨海	五汛街道二十七配变	10	400	272
15228	滨海	淤尖勾股一配变	10	200	91
15229	滨海	公玉村一号配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15230	滨海	沿淮村2#变	10	400	163
15231	滨海	桃李院1#配电室4#主变	10	800	376
15232	滨海	滨东三组站	10	200	116
15233	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	427
15234	滨海	河海四配变	10	200	135
15235	滨海	王港中站	10	400	257
15236	滨海	通榆十一配变	10	400	138
15237	滨海	刘甫南站(刘甫一站)	10	400	173
15238	滨海	合心东北站	10	200	113
15239	滨海	龙潭港东站	10	400	249
15240	滨海	众兴五配变	10	400	82
15241	滨海	二罾三组站	10	400	226
15242	滨海	淤尖海防十二配变	10	400	172
15243	滨海	新城房产4#箱变1#主变	10	630	220
15244	滨海	清水河四配变	10	400	152
15245	滨海	黄庄九配变	10	400	201
15246	滨海	南湾一站	10	200	53
15247	滨海	官庄九配变	10	400	81
15248	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15249	滨海	祥云小区5#箱变变压器	10	630	257
15250	滨海	海滨苑小区1#开闭所1#主变	10	30	9
15251	滨海	申江万和园#1变电所1#主变	10	800	478
15252	滨海	申江万和园#1变电所2#主变	10	800	556
15253	滨海	申江万和园#1变电所3#主变	10	800	353
15254	滨海	申江万和园#1变电所4#主变	10	800	271
15255	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)1#主变	10	800	628
15256	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	0
15257	滨海	忠仙华庭3#配电房4#主变	10	800	311
15258	滨海	滨淮园区二配变	10	400	235
15259	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	271
15260	滨海	滨淮中西三配变.	10	200	143
15261	滨海	农科十配变	10	400	202
15262	滨海	马营十一配变	10	200	67
15263	滨海	璟宸小区5#配电室4#主变	10	630	310
15264	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	42
15265	滨海	北坍街道十一配变	10	400	37
15266	滨海	坍东西站	10	200	77
15267	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站1#主变	10	30	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15268	滨海	淮中七配变	10	400	278
15269	滨海	大团三配变	10	200	114
15270	滨海	六顷八配变	10	400	252
15271	滨海	龙潭港西南站	10	50	0
15272	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	267
15273	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	30
15274	滨海	河头六配变	10	400	258
15275	滨海	杨庄一配变.	10	200	19
15276	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	255
15277	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	305
15278	滨海	向阳公用箱变1#主变	10	630	68
15279	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	271
15280	滨海	新胜二配变	10	400	233
15281	滨海	陆塘十四配变	10	400	146
15282	滨海	陶湾安置小区2#变	10	400	313
15283	滨海	柠檬4#公用	10	400	47
15284	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	203
15285	滨海	陆塘十五配变	10	400	148
15286	滨海	苗圃三配变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15287	滨海	皋滩十五配变	10	400	3
15288	滨海	坎园路9#公用	10	400	229
15289	滨海	新北十六配变	10	400	259
15290	滨海	黄庄五配变	10	200	105
15291	滨海	学地八配变	10	200	49
15292	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	0
15293	滨海	街道二十二配变	10	400	195
15294	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室1#主变	10	630	397
15295	滨海	三烈红青站	10	200	108
15296	滨海	后尖南站打水	10	200	69
15297	滨海	篆河先进	10	200	83
15298	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	0
15299	滨海	蔬菜五公用	10	400	0
15300	滨海	许家圩七配变	10	400	229
15301	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	466
15302	滨海	海滨东苑2#配电室1#主变	10	800	580
15303	滨海	滨淮农场二十五队三站	10	400	263
15304	滨海	四季花园1#开关站1#主变	10	800	354
15305	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15306	滨海	滨淮农场4队综合变	10	200	105
15307	滨海	陈涛条洋村集中区1#变	10	400	106
15308	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	76
15309	滨海	淤尖新河十一配变	10	400	246
15310	滨海	新悦城西区4#配电室2#主变	10	800	578
15311	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	110
15312	滨海	农场供服中心配变	10	200	100
15313	滨海	香坎家园4#配电室4#主变	10	630	351
15314	滨海	吉垛中站	10	200	116
15315	滨海	蒋墩三配变	10	400	219
15316	滨海	永裕六配变	10	200	12
15317	滨海	杨庄十六配变	10	400	189
15318	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	518
15319	滨海	蔡桥永裕四配变	10	400	194
15320	滨海	坎园路2#公用	10	400	102
15321	滨海	滨淮农场二十一南站	10	200	91
15322	滨海	聂庄五配变	10	200	0
15323	滨海	泰源广场1#配电室1#主变	10	630	357
15324	滨海	泰源广场1#配电室2#主变	10	630	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15325	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	325
15326	滨海	五七六配变配变	10	400	252
15327	滨海	淮海农场四管区滩面东站二	10	400	279
15328	滨海	坎南新区实验小学	10	400	223
15329	滨海	三吉八配变	10	200	113
15330	滨海	医院9#欧变1#主变	10	630	287
15331	滨海	香坎家园1#配电室4#主变	10	630	272
15332	滨海	海棠院2#配电室2#主变	10	800	595
15333	滨海	有余四配变	10	400	211
15334	滨海	紫宸3#配电室2#主变	10	800	354
15335	滨海	新港十三配变	10	400	0
15336	滨海	御景花园小区1#开闭所2#主变	10	30	0
15337	滨海	坎南韩庄四配变	10	400	52
15338	滨海	坎南韩庄五配变	10	400	101
15339	滨海	坎南三里二十七配变	10	400	125
15340	滨海	坎南三里二十八配变	10	400	157
15341	滨海	四管区滩面西站单相照明	10	200	143
15342	滨海	人民南路2#箱变1#主变	10	500	138
15343	滨海	新中二配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15344	滨海	淮东七配变	10	200	69
15345	滨海	后庄四配变	10	200	94
15346	滨海	淤尖港西四配变	10	400	204
15347	滨海	滨海港黄海南站	10	200	0
15348	滨海	临淮街十三配变	10	200	35
15349	滨海	双树二配变	10	400	65
15350	滨海	西尖九配变	10	400	146
15351	滨海	西沙十五配变	10	400	229
15352	滨海	河包六配变	10	400	283
15353	滨海	三截沟九配变	10	200	66
15354	滨海	天场陶河大沟	10	200	65
15355	滨海	后港一配变	10	200	57
15356	滨海	坎南入城口箱变1#主变	10	400	291
15357	滨海	城南菜场欧变	10	630	309
15358	滨海	书香世家2#配电室1#主变	10	800	547
15359	滨海	闸南街十配变2#配变	10	400	41
15360	滨海	界河六配变1	10	400	219
15361	滨海	御景花园小区4#开闭所1#主变	10	630	182
15362	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15363	滨海	滨淮农场医院配变	10	400	262
15364	滨海	滨海港六合十七配变	10	200	110
15365	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	127
15366	滨海	五汛街道四十九配变	10	400	126
15367	滨海	香坎家园3#配电室2#主变	10	630	342
15368	滨海	汇川七配变	10	400	230
15369	滨海	叶连标联建楼配变间隔配电变压器	10	500	259
15370	滨海	紫宸5#配电室1#主变	10	800	446
15371	滨海	海滨大道4#公用箱变1#主变	10	630	261
15372	滨海	条港排涝站	10	200	15
15373	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	346
15374	滨海	滨淮农场四队东站	10	200	20
15375	滨海	淤尖巨西十二配变	10	400	225
15376	滨海	四层六2#配变	10	400	256
15377	滨海	淤尖前哨十一配变	10	200	127
15378	滨海	淤尖港东八配变	10	400	183
15379	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	178
15380	滨海	通榆五十一配变	10	400	154
15381	滨海	学地七配变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15382	滨海	獐沟小街十配变	10	400	98
15383	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	354
15384	滨海	陶湾安置小区4#变	10	400	312
15385	滨海	四季花园2#配电室1#主变	10	800	401
15386	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	0
15387	滨海	滨淮农场二机队配变	10	200	127
15388	滨海	红星桥公用	10	400	91
15389	滨海	供电公司公用1#欧变1#主变	10	630	336
15390	滨海	中浦电站	10	200	160
15391	滨海	黄庄一配变0	10	400	233
15392	滨海	五汛八配变配变	10	200	129
15393	滨海	幸福五配变	10	400	66
15394	滨海	新街五配变	10	400	208
15395	滨海	长法四配变	10	200	0
15396	滨海	头巨五配变	10	400	125
15397	滨海	阜中二配变	10	200	86
15398	滨海	贺沟中站配变	10	200	98
15399	滨海	五丁五配变	10	200	2
15400	滨海	顾舍电站	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15401	滨海	河北四配变	10	200	97
15402	滨海	虹桥五配变	10	200	88
15403	滨海	闸口二配变	10	200	0
15404	滨海	界圩一配变	10	200	48
15405	滨海	界圩一站	10	200	160
15406	滨海	五丁二配变	10	400	174
15407	滨海	大港五配变	10	200	12
15408	滨海	滨海商场公用配变	10	400	137
15409	滨海	阜中新区2#	10	400	2
15410	滨海	坎南阜中四配变	10	400	27
15411	滨海	贺沟张庄电站	10	200	0
15412	滨海	康达小区2#箱变1#主变	10	500	206
15413	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	233
15414	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	228
15415	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	271
15416	滨海	吴王五配变	10	400	262
15417	滨海	三姓七配变	10	200	89
15418	滨海	陈涛街道十配变	10	400	22
15419	滨海	八层六配变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15420	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	0
15421	滨海	经西路1#公用箱变1#主变	10	400	94
15422	滨海	大菜场2#公用箱变1#主变	10	630	273
15423	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	185
15424	滨海	大套十一配变	10	400	88
15425	滨海	陈李五配变（新）	10	200	57
15426	滨海	汛南三配变	10	200	10
15427	滨海	街道二十三配变	10	400	116
15428	滨海	街道二十四配变	10	400	73
15429	滨海	五中北配变	10	400	209
15430	滨海	五汛五小西配变	10	400	80
15431	滨海	河东十配变	10	200	87
15432	滨海	大港九配变	10	200	72
15433	滨海	坎南贺沟三配变	10	400	197
15434	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	0
15435	滨海	七里六配变	10	400	204
15436	滨海	正红四配变	10	200	122
15437	滨海	正红五配变	10	400	208
15438	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15439	滨海	獐沟小街二配变	10	630	276
15440	滨海	盘洋一配变	10	400	210
15441	滨海	红纲十四配变	10	200	52
15442	滨海	红旗五配变	10	400	106
15443	滨海	红纲十六配变	10	400	231
15444	滨海	王舍三配变	10	200	78
15445	滨海	前案八配变	10	400	160
15446	滨海	群兴二配变	10	200	31
15447	滨海	群兴十一配变	10	200	21
15448	滨海	安定八配变	10	200	74
15449	滨海	长洼五配变	10	400	287
15450	滨海	吕港三配变	10	200	60
15451	滨海	吕滩十一配变	10	200	68
15452	滨海	吉垛一配变	10	400	90
15453	滨海	五丁六配变	10	400	207
15454	滨海	五丁一配变	10	200	90
15455	滨海	鲁庄九配变	10	400	205
15456	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	243
15457	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15458	滨海	朱舍九组站	10	100	37
15459	滨海	利众四配变	10	400	245
15460	滨海	中西五配变	10	400	0
15461	滨海	中南三配变	10	400	189
15462	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	218
15463	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	84
15464	滨海	陈严西站	10	200	107
15465	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	80
15466	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	64
15467	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	89
15468	滨海	大港一配变	10	200	65
15469	滨海	红纲五配变	10	200	0
15470	滨海	尹桥十三配变	10	400	251
15471	滨海	盐路七配变	10	200	59
15472	滨海	吴王九配变1	10	200	105
15473	滨海	八巨前案七配变	10	200	126
15474	滨海	新港街3#变	10	400	64
15475	滨海	坎南浦西二配变	10	400	219
15476	滨海	坎南渠北六配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15477	滨海	八巨七巨二配变	10	400	114
15478	滨海	坍西五配变	10	200	102
15479	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	231
15480	滨海	闸口一配变	10	200	0
15481	滨海	南二层北站	10	200	45
15482	滨海	仇旺七配变	10	200	92
15483	滨海	杨庄四配变	10	200	132
15484	滨海	龙尾五配变	10	200	117
15485	滨海	龙尾六配变	10	200	105
15486	滨海	万岗十配变	10	200	102
15487	滨海	东兴九配变	10	400	242
15488	滨海	界圩四配变	10	200	0
15489	滨海	界圩七配变	10	200	90
15490	滨海	坎南靠河十一配变	10	400	145
15491	滨海	闸口八配变	10	200	116
15492	滨海	振东九组配变	10	200	8
15493	滨海	八巨王庄五配变	10	200	71
15494	滨海	良港五配变	10	200	62
15495	滨海	新兴四配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15496	滨海	陈东二配变	10	400	219
15497	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	157
15498	滨海	四渡七配变2	10	200	18
15499	滨海	红光七配变	10	200	44
15500	滨海	滨淮建设村三配变	10	200	150
15501	滨海	临淮线玉众四配变	10	400	213
15502	滨海	夹河四配变	10	400	229
15503	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	100
15504	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	200	21
15505	滨海	干东二配变	10	200	41
15506	滨海	栾庄南站配变	10	400	293
15507	滨海	下旧五配变	10	200	58
15508	滨海	九层三配变	10	200	90
15509	滨海	永华七配变	10	400	273
15510	滨海	农科三配变	10	200	120
15511	滨海	二吉十一配变	10	400	262
15512	滨海	玉华一配变	10	400	269
15513	滨海	通济南站配变	10	200	72
15514	滨海	新兴二配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15515	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	59
15516	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	142
15517	滨海	八巨五户八配变	10	200	45
15518	滨海	八巨阔港十配变	10	200	82
15519	滨海	界圩五配变	10	400	236
15520	滨海	洼滩五配变	10	200	51
15521	滨海	八巨条黄六配变	10	400	179
15522	滨海	条河六配变	10	200	26
15523	滨海	华宝3#变	10	400	205
15524	滨海	陆集三配变	10	400	28
15525	滨海	七里公用	10	315	61
15526	滨海	土山一配变0	10	200	61
15527	滨海	三星二配变	10	200	27
15528	滨海	三星黄河底站	10	200	107
15529	滨海	三星四配变	10	200	0
15530	滨海	小街七配变	10	400	54
15531	滨海	良港六配变	10	200	0
15532	滨海	良港四配变	10	400	62
15533	滨海	良港八配变0	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15534	滨海	小街六配变	10	400	50
15535	滨海	建东五配变	10	200	40
15536	滨海	二份四配变	10	200	111
15537	滨海	农业园区	10	200	70
15538	滨海	土山三配变	10	400	201
15539	滨海	京华雅苑2#欧变2#主变	10	630	272
15540	滨海	科技新区	10	400	0
15541	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	103
15542	滨海	喻滩一配变	10	200	107
15543	滨海	喻滩三配变	10	200	67
15544	滨海	泰立房地产	10	630	286
15545	滨海	东畧小区5#变	10	400	276
15546	滨海	坎南渠北三配变	10	200	62
15547	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	57
15548	滨海	清河七配变	10	200	78
15549	滨海	仇旺六配变	10	200	53
15550	滨海	圈野一配变	10	200	52
15551	滨海	元塘八配变	10	200	113
15552	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15553	滨海	新北十配变	10	400	257
15554	滨海	八巨街道十三配变	10	400	0
15555	滨海	八巨街道十五配变	10	400	49
15556	滨海	八巨华新七配变	10	200	61
15557	滨海	李元五配变	10	200	99
15558	滨海	八巨华新八配变	10	200	41
15559	滨海	玉丰八配变	10	200	8
15560	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	291
15561	滨海	纬中路10#公用1#主变	10	630	114
15562	滨海	银厦广场8#公用	10	400	21
15563	滨海	汛西五配变	10	400	84
15564	滨海	汛西六配变	10	400	214
15565	滨海	汛西八配变	10	400	196
15566	滨海	汛西七配变	10	400	195
15567	滨海	北垞二配变	10	200	43
15568	滨海	渠东五配变	10	200	0
15569	滨海	李圩四配变	10	200	6
15570	滨海	滨淮街道十配变	10	400	46
15571	滨海	街道二十九配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15572	滨海	汛南六配变	10	400	240
15573	滨海	街道二十五配变	10	400	0
15574	滨海	街道二十八配变	10	200	83
15575	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	254
15576	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	31
15577	滨海	振东街道7#配变	10	315	0
15578	滨海	振东合心二配变	10	400	31
15579	滨海	大套九配变（2#沟头）	10	400	61
15580	滨海	东罾新区1#变	10	630	294
15581	滨海	东罾十配变	10	400	42
15582	滨海	东罾小区3#变	10	400	57
15583	滨海	东罾街道1#变	10	630	198
15584	滨海	黄泥三配变	10	400	90
15585	滨海	小街七号变	10	200	16
15586	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	38
15587	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	153
15588	滨海	小街六#变	10	200	1
15589	滨海	小街九号变	10	400	33
15590	滨海	小街十号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15591	滨海	城门四配变	10	200	0
15592	滨海	学地一配变	10	400	148
15593	滨海	陈涛街道九配变	10	400	170
15594	滨海	官滩一配变	10	200	71
15595	滨海	王港七配变	10	200	0
15596	滨海	官滩二配变	10	200	70
15597	滨海	官滩四配变	10	400	245
15598	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	105
15599	滨海	坎北新安七配变	10	400	57
15600	滨海	街道三十配变	10	400	97
15601	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	52
15602	滨海	沿河七配变	10	200	72
15603	滨海	六汪三配变	10	200	31
15604	滨海	创业一配变	10	400	163
15605	滨海	蒋渡王港配变	10	200	0
15606	滨海	长红六配变	10	200	49
15607	滨海	长红七配变	10	200	61
15608	滨海	五巨八配变	10	200	78
15609	滨海	淮兴六配变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15610	滨海	王港六配变	10	400	206
15611	滨海	桥南十一配变	10	200	88
15612	滨海	张孟四配变	10	400	180
15613	滨海	冯庄六配变	10	200	22
15614	滨海	徐李五配变	10	400	169
15615	滨海	大套十二配变	10	500	274
15616	滨海	大套十三配变	10	400	0
15617	滨海	滨海港玉丰九配变	10	200	63
15618	滨海	套梢五配变	10	200	58
15619	滨海	滨海港黄海四配变	10	200	0
15620	滨海	冯庄五配变	10	200	46
15621	滨海	三洪六配变	10	200	0
15622	滨海	三洪七配变	10	400	73
15623	滨海	滨海港三洪五配变	10	200	56
15624	滨海	吉圩三配变	10	200	21
15625	滨海	四坝五配变	10	200	0
15626	滨海	二渡二站	10	200	40
15627	滨海	獐沟信用配变	10	400	39
15628	滨海	獐沟小街七配变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15629	滨海	新建高庄配变	10	400	22
15630	滨海	大西三配变	10	200	65
15631	滨海	正红街道五配变	10	200	0
15632	滨海	锦峰苑1#欧变1#主变	10	630	125
15633	滨海	振东一配变	10	100	0
15634	滨海	振东二配变	10	200	19
15635	滨海	红纲八配变	10	200	27
15636	滨海	正红七配变	10	200	34
15637	滨海	利众五配变	10	400	228
15638	滨海	正红街道八配变	10	315	0
15639	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	51
15640	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	98
15641	滨海	立新桥5#公用	10	500	2
15642	滨海	锦峰苑1#欧变2#主变	10	630	77
15643	滨海	锦峰苑2#欧变2#主变	10	630	172
15644	滨海	华信锦园2#欧变2#主变	10	500	73
15645	滨海	闸南街四配变	10	400	84
15646	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	0
15647	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15648	滨海	淤尖三港五配变	10	400	117
15649	滨海	张圩八配变	10	200	53
15650	滨海	坎南三里十三配变	10	400	142
15651	滨海	新兴农业园配变	10	200	77
15652	滨海	富美小区1#欧变	10	630	266
15653	滨海	富美小区2#欧变	10	630	241
15654	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	0
15655	滨海	富美小区4#欧变	10	630	188
15656	滨海	富美小区3#欧变	10	630	297
15657	滨海	淤尖巨西七配变	10	400	93
15658	滨海	桥东五配变	10	200	0
15659	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	109
15660	滨海	振东前港一配变	10	200	36
15661	滨海	淤尖正兴五配变	10	200	65
15662	滨海	陈埭三配变	10	400	137
15663	滨海	陈埭五配变	10	200	160
15664	滨海	朱集小街配变	10	200	35
15665	滨海	伏河赵庄配变	10	200	55
15666	滨海	陈埭六配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15667	滨海	光明3#公用	10	315	19
15668	滨海	时代超市公用	10	400	0
15669	滨海	华信锦园3#欧变1#主变	10	500	203
15670	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	188
15671	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	285
15672	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	273
15673	滨海	滨淮双河五配变	10	200	60
15674	滨海	掘港九配变	10	200	84
15675	滨海	陈老三配变	10	200	58
15676	滨海	辛荡七配变	10	315	159
15677	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	198
15678	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	258
15679	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	132
15680	滨海	五汛幼儿园配变	10	400	19
15681	滨海	吴成将联建楼	10	500	250
15682	滨海	汛南五配变	10	400	109
15683	滨海	坍东新村一配变	10	400	169
15684	滨海	杨庄配变	10	200	72
15685	滨海	大洼二配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15686	滨海	三姓九配变	10	200	100
15687	滨海	昧阳五配变	10	200	41
15688	滨海	獐沟东场配变	10	200	103
15689	滨海	赵德贵联建楼	10	400	107
15690	滨海	刘兆选配变	10	500	130
15691	滨海	五汛新农村一台变	10	400	0
15692	滨海	树根套二配变	10	400	188
15693	滨海	六塘六配变	10	200	97
15694	滨海	新时代10#公用	10	400	178
15695	滨海	蝶湖湾小区	10	400	0
15696	滨海	双龙四配变	10	200	26
15697	滨海	西宿舍2#公用	10	400	0
15698	滨海	红星3#公用	10	400	113
15699	滨海	淤尖九配变	10	400	226
15700	滨海	淤尖十一配变	10	400	231
15701	滨海	淤尖十二配变	10	400	254
15702	滨海	浦西四配变	10	200	81
15703	滨海	坎南靠河六配变	10	400	121
15704	滨海	河东六配变新增	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15705	滨海	大港十配变	10	400	222
15706	滨海	路南九配变	10	200	27
15707	滨海	干东六配变	10	200	55
15708	滨海	郁庄三配变	10	200	18
15709	滨海	青龙三配变	10	200	103
15710	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	243
15711	滨海	马套八配变.	10	400	6
15712	滨海	龙泰御景湾3#欧变1#主变	10	630	313
15713	滨海	龙泰御景湾2#欧变1#主变	10	630	291
15714	滨海	永华五配变	10	200	99
15715	滨海	南二层五配变	10	200	51
15716	滨海	坎南三庄四配变	10	200	61
15717	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	92
15718	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	43
15719	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	29
15720	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	0
15721	滨海	东罾幸福小区4#变	10	630	231
15722	滨海	东罾幸福小区5#变	10	630	317
15723	滨海	河东十一配变（新增河东五配变）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15724	滨海	十顷五配变	10	200	131
15725	滨海	阔港七配变	10	200	92
15726	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	38
15727	滨海	八巨新华四配变	10	200	79
15728	滨海	淤尖海防七配变	10	400	206
15729	滨海	獐沟小街九配变	10	200	0
15730	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	28
15731	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	0
15732	滨海	掘港十二配变	10	200	84
15733	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	258
15734	滨海	丰舍五配变	10	400	175
15735	滨海	玉龙六配变	10	200	46
15736	滨海	许塘六配变	10	200	47
15737	滨海	沙浦五配变	10	200	22
15738	滨海	陈老四配变	10	200	43
15739	滨海	崔庄五配变	10	200	71
15740	滨海	陈老五配变.	10	200	36
15741	滨海	海峰六配变	10	400	214
15742	滨海	龙泰御景湾1#欧变1#主变	10	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15743	滨海	龙泰御景湾1#变电所1#主变	10	1250	654
15744	滨海	海峰五配变	10	200	63
15745	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	102
15746	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	82
15747	滨海	滨淮东港六配变	10	200	46
15748	滨海	齐心村硝场树圩三村	10	200	147
15749	滨海	下舍五配变	10	200	17
15750	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	40
15751	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	28
15752	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	160
15753	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	80
15754	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	1
15755	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	59
15756	滨海	秦桥四配变	10	200	71
15757	滨海	唐河五配变	10	200	58
15758	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	168
15759	滨海	公玉八配变	10	200	100
15760	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	199
15761	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15762	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	149
15763	滨海	唐河四配变	10	400	247
15764	滨海	荡北四配变.	10	400	275
15765	滨海	秉义六配变	10	200	73
15766	滨海	丰舍六配变	10	200	54
15767	滨海	永岗七配变	10	400	192
15768	滨海	永岗六配变	10	400	223
15769	滨海	苏南四配变	10	200	101
15770	滨海	苏南五配变	10	400	168
15771	滨海	通榆十八配变	10	200	67
15772	滨海	陡沟五配变	10	200	108
15773	滨海	小滩五配变	10	200	99
15774	滨海	刘簕六配变	10	200	134
15775	滨海	小滩四配变	10	200	84
15776	滨海	二友五配变	10	200	42
15777	滨海	小圩五配变	10	200	99
15778	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	115
15779	滨海	刘簕五配变	10	200	124
15780	滨海	场南五配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15781	滨海	振东翻身中配变	10	200	73
15782	滨海	板桥北配变	10	200	52
15783	滨海	江庄七配变	10	200	89
15784	滨海	旧河九配变	10	200	95
15785	滨海	皋滩十四配变	10	200	94
15786	滨海	下旧八配变	10	400	206
15787	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	258
15788	滨海	明达2#公用	10	400	102
15789	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	0
15790	滨海	陈铸仇旺五配变	10	200	102
15791	滨海	树根套五配变	10	400	245
15792	滨海	玉辛五配变	10	400	188
15793	滨海	玉才八配变	10	400	222
15794	滨海	玉才九配变	10	315	0
15795	滨海	套稍六配变	10	200	0
15796	滨海	游泳馆3#	10	400	199
15797	滨海	八巨合成六配变	10	200	65
15798	滨海	群兴九配变	10	200	104
15799	滨海	八巨西冲二配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15800	滨海	坎南三里一配变	10	500	91
15801	滨海	顺滩五配变	10	100	6
15802	滨海	陈涛新滩五配变	10	200	87
15803	滨海	坎西2#公用	10	400	58
15804	滨海	淤尖七配变	10	400	18
15805	滨海	邮局宿舍公用	10	400	0
15806	滨海	城网教育局公用	10	400	319
15807	滨海	西沙十配变	10	200	106
15808	滨海	腰庄九配变	10	200	88
15809	滨海	吕港九配变	10	200	0
15810	滨海	清河八配变	10	400	123
15811	滨海	西坎六配变	10	200	112
15812	滨海	坎东十三配变	10	400	70
15813	滨海	小街十配变	10	400	50
15814	滨海	小街7配变	10	630	41
15815	滨海	小街九配变	10	400	105
15816	滨海	淤尖八配变	10	400	61
15817	滨海	小街十一配变	10	630	157
15818	滨海	小街十四配变	10	400	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15819	滨海	淤尖勾股六配变	10	400	31
15820	滨海	小街8配变	10	400	63
15821	滨海	陈涛街道七配变	10	400	114
15822	滨海	树圩八配变	10	200	91
15823	滨海	淤尖海防三配变1	10	400	177
15824	滨海	纬中路11#公用	10	400	190
15825	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	105
15826	滨海	坎南浦北一配变	10	200	98
15827	滨海	环保2#箱变1#主变	10	630	448
15828	滨海	滨淮街道十四配变	10	400	83
15829	滨海	滨淮街道十五配变（敬老院旁）	10	400	195
15830	滨海	公玉九配变滨淮	10	400	55
15831	滨海	树根套四配变	10	200	78
15832	滨海	三埝八配变	10	200	88
15833	滨海	周舍六配变	10	200	53
15834	滨海	辛荡九配变	10	400	100
15835	滨海	寿东五配变	10	200	88
15836	滨海	江庄六配变	10	200	64
15837	滨海	外套六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15838	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	0
15839	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	202
15840	滨海	淤尖正南二配变1	10	630	265
15841	滨海	七里七配变	10	200	8
15842	滨海	通榆万岗十一配变	10	200	98
15843	滨海	淮西三配变1	10	200	0
15844	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	136
15845	滨海	龙河三配变	10	200	65
15846	滨海	三元六配变	10	200	92
15847	滨海	汛西四配变	10	400	12
15848	滨海	二渡三配变	10	200	0
15849	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	0
15850	滨海	河岸四配变	10	200	96
15851	滨海	新北十二配变	10	200	44
15852	滨海	张湾四配变	10	200	28
15853	滨海	聂庄七配变	10	400	239
15854	滨海	新垦七配变	10	200	135
15855	滨海	东罾幸福小区3#变	10	630	170
15856	滨海	陈李路路灯4#变	10	100	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15857	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	0
15858	滨海	街道16#配变	10	400	0
15859	滨海	三截沟一配变	10	200	98
15860	滨海	沈关五配变	10	200	0
15861	滨海	小尖八配变	10	200	30
15862	滨海	北坍五配变	10	315	103
15863	滨海	北坍三配变	10	315	171
15864	滨海	农科六配变	10	400	93
15865	滨海	渠南五配变	10	200	59
15866	滨海	阔港九配变	10	200	32
15867	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	83
15868	滨海	八巨案东五配变	10	400	148
15869	滨海	八巨案东六配变	10	200	85
15870	滨海	干东八配变	10	200	84
15871	滨海	齐心九配变.	10	400	187
15872	滨海	红旗四配变	10	200	38
15873	滨海	坎南三里十一配变	10	400	35
15874	滨海	坎南韩庄一配变	10	400	43
15875	滨海	坎南三里三配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15876	滨海	陈涛七层七配变	10	200	91
15877	滨海	八巨前案十二配变	10	200	96
15878	滨海	朱集九配变	10	200	74
15879	滨海	二渡五配变	10	200	76
15880	滨海	陈李路一配变	10	400	135
15881	滨海	通榆二十九配变	10	400	215
15882	滨海	通榆二十八配变	10	400	194
15883	滨海	通榆二十七配变	10	400	118
15884	滨海	振东街道九号配变	10	400	0
15885	滨海	大套十五配变	10	200	101
15886	滨海	永华十配变	10	400	188
15887	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	241
15888	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	58
15889	滨海	陆集小街十四配变	10	630	401
15890	滨海	陆集小街十五配变	10	630	383
15891	滨海	永华六配变	10	400	177
15892	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	6
15893	滨海	蔡庄四配变	10	400	101
15894	滨海	蔡庄三配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15895	滨海	沿河五配变	10	200	39
15896	滨海	陈严三配变	10	200	64
15897	滨海	伏河五配变	10	400	241
15898	滨海	六合二配变	10	200	89
15899	滨海	南海五配变	10	200	38
15900	滨海	八巨西冲五配变	10	200	41
15901	滨海	淮北九配变	10	200	46
15902	滨海	红星九配变	10	200	125
15903	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	110
15904	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	497
15905	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	419
15906	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	116
15907	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	421
15908	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	406
15909	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	236
15910	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	186
15911	滨海	四坝七配变	10	400	233
15912	滨海	刘甫七配变	10	200	56
15913	滨海	小街十七号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15914	滨海	玉才十九配变	10	100	73
15915	滨海	干河四配变	10	200	0
15916	滨海	联合六配变	10	200	0
15917	滨海	老堆一配变	10	200	0
15918	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	105
15919	滨海	振东村四配变	10	200	15
15920	滨海	王港八配变	10	400	246
15921	滨海	木楼二配变	10	200	0
15922	滨海	淤尖岳堆八配变	10	200	74
15923	滨海	腰路五配变	10	200	31
15924	滨海	冲边八配变	10	200	58
15925	滨海	淤尖东风五配变	10	200	117
15926	滨海	坎南靠河十配变	10	200	71
15927	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	69
15928	滨海	坎南北荡4#变	10	400	136
15929	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	0
15930	滨海	红旗八配变	10	400	146
15931	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	16
15932	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15933	滨海	八巨玉农七配变	10	200	61
15934	滨海	商业街5#公用	10	400	106
15935	滨海	永兴五配变	10	200	80
15936	滨海	新港街10#变	10	400	177
15937	滨海	杠南五配变	10	200	64
15938	滨海	正红街道十四配变	10	400	7
15939	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	203
15940	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	86
15941	滨海	大港十一配变	10	200	88
15942	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	256
15943	滨海	玉才十七配变	10	400	109
15944	滨海	玉辛六配变	10	400	293
15945	滨海	十八顷十配变	10	200	69
15946	滨海	通榆三十配变	10	400	283
15947	滨海	通榆二十配变	10	400	118
15948	滨海	八份三配变	10	200	96
15949	滨海	横沟九配变	10	200	63
15950	滨海	五汛六配变	10	200	67
15951	滨海	射北三配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15952	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	100
15953	滨海	渠东六配变	10	200	123
15954	滨海	明达路3#公用	10	400	0
15955	滨海	医院公用	10	400	101
15956	滨海	河包五配变	10	200	67
15957	滨海	建东三配变	10	200	0
15958	滨海	建东一配变	10	200	123
15959	滨海	建北二配变	10	200	67
15960	滨海	建北一配变	10	200	47
15961	滨海	凡吉黄河底站	10	200	99
15962	滨海	大份黄河底站	10	200	60
15963	滨海	立新桥2#公用	10	630	102
15964	滨海	坎西公用	10	500	8
15965	滨海	职工宿舍公用	10	400	108
15966	滨海	天泉花园2#变	10	400	195
15967	滨海	陈涛--郭集一组二配变	10	400	240
15968	滨海	横沟八配变	10	400	175
15969	滨海	坎北二配变	10	400	31
15970	滨海	大套十九配变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15971	滨海	小岛3#公用	10	400	76
15972	滨海	大套二十配变	10	400	134
15973	滨海	大套二十一配变	10	400	178
15974	滨海	东坝三配变	10	400	237
15975	滨海	新市六配变	10	400	277
15976	滨海	孟舍#6公用	10	400	309
15977	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	147
15978	滨海	朱于四配变	10	200	92
15979	滨海	小街5配变	10	400	164
15980	滨海	通榆六配变	10	400	246
15981	滨海	界港八配变	10	200	7
15982	滨海	新安3#变	10	400	239
15983	滨海	黄泥八配变	10	400	177
15984	滨海	老滩四配变	10	400	221
15985	滨海	通榆三配变1	10	400	133
15986	滨海	新港九配变	10	400	246
15987	滨海	界港五配变	10	200	0
15988	滨海	渔洼七配变	10	200	0
15989	滨海	丁墩三配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15990	滨海	獐沟翻水站	10	200	0
15991	滨海	蔬菜6号公用	10	400	0
15992	滨海	通榆三十四配变	10	400	162
15993	滨海	于庄五配变	10	400	221
15994	滨海	通榆十四配变1	10	400	154
15995	滨海	通榆三十二配变	10	500	235
15996	滨海	西沙八配变	10	400	119
15997	滨海	新市七配变	10	630	371
15998	滨海	玉华二十一配变	10	400	206
15999	滨海	新市四配变	10	400	306
16000	滨海	头罾八配变	10	400	309
16001	滨海	东罾聚鑫四配变	10	400	60
16002	滨海	条洋五配变	10	200	92
16003	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	47
16004	滨海	兴龙四配变	10	400	224
16005	滨海	兴龙六配变	10	400	211
16006	滨海	陈涛兴龙五配变	10	400	227
16007	滨海	小沃七配变	10	400	277
16008	滨海	胜利五配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16009	滨海	东晋聚鑫三配变	10	630	241
16010	滨海	喻滩五配变	10	200	14
16011	滨海	沈舍五配变.	10	400	119
16012	滨海	滨海港临淮街八配变	10	400	83
16013	滨海	玉才新十五配变	10	400	11
16014	滨海	玉才新十六配变	10	400	63
16015	滨海	朱集八配变	10	400	76
16016	滨海	七顷七配变	10	200	19
16017	滨海	胡舍七配变	10	200	93
16018	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	0
16019	滨海	夏海洲联建楼	10	500	38
16020	滨海	刘猛综合变	10	400	186
16021	滨海	厉祥标	10	500	155
16022	滨海	淤尖新河七配变	10	400	191
16023	滨海	陈港二配变	10	200	65
16024	滨海	八巨街道十八配变	10	400	0
16025	滨海	八巨街道十九配变	10	400	53
16026	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	6
16027	滨海	头层四配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16028	滨海	淤尖十三配变	10	200	137
16029	滨海	八巨合成七配变	10	200	102
16030	滨海	坎南陶圩一配变	10	400	194
16031	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	0
16032	滨海	头庄一配变	10	200	1
16033	滨海	联合二配变	10	200	6
16034	滨海	联合三配变	10	200	32
16035	滨海	联合四配变	10	200	0
16036	滨海	三合三配变	10	200	106
16037	滨海	戴子善	10	400	0
16038	滨海	滨海港刘旭东（一）	10	500	120
16039	滨海	刘旭东（二）	10	500	164
16040	滨海	滨淮镇民营创业园综合变	10	630	151
16041	滨海	坎南糜滩三配变	10	200	71
16042	滨海	浦北三配变	10	200	11
16043	滨海	淤尖正南四配变	10	400	24
16044	滨海	园区一配变	10	400	226
16045	滨海	龙兴五配变	10	200	13
16046	滨海	淤尖小街四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16047	滨海	建农十配变	10	200	35
16048	滨海	三洪十一配变	10	200	23
16049	滨海	小圩七配变	10	200	83
16050	滨海	朱舍十配变	10	200	96
16051	滨海	后堆九配变	10	400	255
16052	滨海	树圩七配变	10	200	0
16053	滨海	镇区8#变	10	400	0
16054	滨海	通榆二十一配变	10	200	0
16055	滨海	南河五配变	10	630	0
16056	滨海	万岗十二配变	10	200	102
16057	滨海	八巨新华五配变	10	200	62
16058	滨海	八巨同兴六配变	10	200	112
16059	滨海	八巨七巨七配变	10	200	41
16060	滨海	红星五配变	10	200	0
16061	滨海	八巨合成八配变	10	200	45
16062	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	30
16063	滨海	滨阜四配变	10	200	104
16064	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	70
16065	滨海	阔港八配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16066	滨海	蒯庄八配变	10	200	81
16067	滨海	陡沟八配变	10	200	109
16068	滨海	万岗十四配变	10	200	86
16069	滨海	东玉一组配变	10	200	27
16070	滨海	射北四配变	10	200	89
16071	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	84
16072	滨海	八巨界河三配变	10	400	232
16073	滨海	八滩二配变	10	400	0
16074	滨海	卫东四配变	10	200	107
16075	滨海	革新四配变	10	200	0
16076	滨海	粮西一配变	10	200	91
16077	滨海	粮西二配变	10	200	5
16078	滨海	八巨条黄三配变	10	200	0
16079	滨海	朱于一配变	10	200	95
16080	滨海	杨陆一配变	10	400	248
16081	滨海	朱于二配变	10	200	117
16082	滨海	八巨玉民七配变	10	200	18
16083	滨海	永兴二配变	10	200	109
16084	滨海	老滩三配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16085	滨海	八巨大冲二配变	10	200	75
16086	滨海	西坎一配变	10	400	312
16087	滨海	沈关四配变	10	200	113
16088	滨海	唐港一配变	10	200	32
16089	滨海	西坎1#变	10	400	0
16090	滨海	西坎2#变	10	400	142
16091	滨海	界牌小街一配变西.	10	400	0
16092	滨海	冲南一配变	10	200	0
16093	滨海	条淮三配变	10	200	41
16094	滨海	建北三配变	10	200	74
16095	滨海	新坍六配变	10	200	112
16096	滨海	建东二配变	10	200	0
16097	滨海	建民二十三配变	10	400	249
16098	滨海	兴北九配变	10	200	63
16099	滨海	五汛街道三十四配变	10	400	165
16100	滨海	三星三配变	10	200	85
16101	滨海	五汛街道三十五配变	10	400	132
16102	滨海	冲南二配变	10	200	96
16103	滨海	汇川六配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16104	滨海	滨淮建民十八配变(建民2)	10	200	19
16105	滨海	建西三配变	10	400	291
16106	滨海	下舍六配变	10	200	43
16107	滨海	中东四配变	10	200	56
16108	滨海	齐心十配变	10	400	283
16109	滨海	樊集小街五配变	10	200	13
16110	滨海	腰庄四配变	10	200	110
16111	滨海	龙尾四配变	10	200	101
16112	滨海	阜坎二配变	10	200	64
16113	滨海	西沙六配变	10	200	89
16114	滨海	江庄五配变	10	200	113
16115	滨海	万岗九配变	10	200	108
16116	滨海	周舍二配变	10	200	97
16117	滨海	三埵六配变	10	200	80
16118	滨海	西沙一配变	10	200	91
16119	滨海	西沙三配变	10	200	43
16120	滨海	西沙四配变	10	200	58
16121	滨海	蒯庄六配变	10	200	44
16122	滨海	周舍一配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16123	滨海	周舍五配变	10	200	64
16124	滨海	寿东一配变1	10	200	92
16125	滨海	通榆十三配变	10	400	255
16126	滨海	阜坎公用变	10	400	274
16127	滨海	阜坎四配变	10	400	253
16128	滨海	果林十五配变	10	200	75
16129	滨海	夹州五配变	10	400	151
16130	滨海	东元5#公用变	10	400	159
16131	滨海	团荡二配变	10	400	248
16132	滨海	团荡九配变	10	200	14
16133	滨海	汛河四配变	10	200	78
16134	滨海	吉甫七配变	10	400	266
16135	滨海	潘岗六配变.	10	200	21
16136	滨海	场南六配变	10	200	92
16137	滨海	滨兴二配变	10	200	27
16138	滨海	三截沟六配变	10	200	72
16139	滨海	前环三配变	10	200	21
16140	滨海	正红街道十八配变	10	400	67
16141	滨海	西坎3#变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16142	滨海	沈关二配变	10	200	90
16143	滨海	坎北西坎4#变	10	400	54
16144	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	73
16145	滨海	新街二配变	10	400	211
16146	滨海	孟舍十五配变	10	200	0
16147	滨海	八巨街道七配变	10	400	130
16148	滨海	夹河七配变	10	200	17
16149	滨海	条淮二配变	10	200	15
16150	滨海	八巨街道四配变	10	400	162
16151	滨海	沈关三配变	10	200	23
16152	滨海	三腰四配变	10	200	51
16153	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	83
16154	滨海	八巨街道九配变	10	400	3
16155	滨海	南海二配变	10	200	71
16156	滨海	胜利二配变	10	400	194
16157	滨海	夹州三配变	10	200	46
16158	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	47
16159	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	90
16160	滨海	港浜十配变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16161	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	2
16162	滨海	硝场七配变	10	200	18
16163	滨海	六塘十一配变	10	400	213
16164	滨海	建民二十四配变（建民十二分）	10	200	47
16165	滨海	建民二十五配变（建民三分）	10	200	127
16166	滨海	建民二十六配变（建民三分）	10	200	68
16167	滨海	许塘一配变	10	200	96
16168	滨海	三截沟七配变	10	200	60
16169	滨海	四汛五配变	10	200	100
16170	滨海	小街四配变	10	200	100
16171	滨海	双河七配变	10	200	63
16172	滨海	新岭七配变（新岭一分）	10	200	69
16173	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	74
16174	滨海	玉龙四配变	10	200	94
16175	滨海	中心河六配变	10	200	109
16176	滨海	通榆一配变	10	200	105
16177	滨海	刘簕四配变	10	200	99
16178	滨海	小圩一配变	10	200	110
16179	滨海	刘簕八配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16180	滨海	通榆七配变	10	200	56
16181	滨海	沿河一配变	10	315	130
16182	滨海	沿河四配变1	10	200	56
16183	滨海	沿河五配变	10	200	35
16184	滨海	沿河六配变	10	200	118
16185	滨海	桥南一配变	10	200	92
16186	滨海	小圩二配变	10	200	96
16187	滨海	三元一配变	10	200	66
16188	滨海	三元三配变	10	200	87
16189	滨海	陡沟一配变	10	200	95
16190	滨海	陡沟三配变	10	200	109
16191	滨海	龙河二配变	10	200	57
16192	滨海	天沟六配变.	10	200	100
16193	滨海	套稍七配变	10	400	250
16194	滨海	夹堆八配变	10	400	205
16195	滨海	范场五配变(四组)	10	200	78
16196	滨海	双树四配变(朱舍1)	10	400	52
16197	滨海	滨淮西滩五配变（一配变分）	10	200	90
16198	滨海	洼滩八配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16199	滨海	八巨前案十三配变	10	400	191
16200	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	116
16201	滨海	后洼五配变	10	200	53
16202	滨海	蒋墩二配变	10	400	177
16203	滨海	城门一配变	10	200	41
16204	滨海	大兴五配变	10	200	58
16205	滨海	陈涛郭集一组	10	400	252
16206	滨海	庆丰六配变	10	400	194
16207	滨海	八巨前冲一配变	10	200	44
16208	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	199
16209	滨海	唐河一配变	10	200	89
16210	滨海	新港八配变	10	200	68
16211	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	223
16212	滨海	界牌街道六配变.	10	400	156
16213	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	38
16214	滨海	东进二配变	10	200	30
16215	滨海	东进四配变	10	200	82
16216	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	90
16217	滨海	广垛一配变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16218	滨海	昧阳四配变	10	200	58
16219	滨海	孟舍五配变	10	200	98
16220	滨海	八巨合成二配变	10	200	110
16221	滨海	后洼一配变	10	200	93
16222	滨海	滨淮建二十配变（建二五分）	10	200	117
16223	滨海	建民二十七配变（建民三分）	10	200	94
16224	滨海	建民十九配变	10	400	210
16225	滨海	滨淮东港十配变（东港一分）	10	200	93
16226	滨海	张舍五配变	10	200	39
16227	滨海	滨淮东港八配变	10	200	64
16228	滨海	滨淮西滩四配变（西滩一分）	10	200	40
16229	滨海	洼滩六配变	10	200	45
16230	滨海	西滩六配变（西滩二分）	10	200	24
16231	滨海	前行十配变（1配变分）	10	400	97
16232	滨海	东港九配变（东港六分）	10	200	58
16233	滨海	建民二十八配变（建民十分）	10	200	130
16234	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	0
16235	滨海	公玉十一配变	10	400	40
16236	滨海	建农十一配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16237	滨海	滨淮街道十七配变	10	400	196
16238	滨海	倪滩三配变	10	200	0
16239	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	44
16240	滨海	桥南十配变	10	400	160
16241	滨海	刘簕一配变	10	200	119
16242	滨海	路灯1#变配变	10	200	81
16243	滨海	桥南九配变	10	200	88
16244	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	0
16245	滨海	中央花园6#欧变1#主变	10	630	288
16246	滨海	坍北三配变	10	200	86
16247	滨海	街道九配变	10	400	61
16248	滨海	郭集贾庄配变	10	400	262
16249	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	112
16250	滨海	南湾三配变	10	200	83
16251	滨海	玉才一配变	10	400	171
16252	滨海	唐河三配变	10	200	113
16253	滨海	有余一配变	10	400	175
16254	滨海	新港四配变	10	200	69
16255	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16256	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	170
16257	滨海	张湾一配变	10	200	27
16258	滨海	二层一配变	10	400	167
16259	滨海	沈关一配变	10	200	68
16260	滨海	八巨界河二配变	10	200	59
16261	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	41
16262	滨海	八巨王庄一配变	10	400	229
16263	滨海	八滩三配变	10	400	126
16264	滨海	二层三配变	10	400	241
16265	滨海	八巨街道十四配变	10	400	184
16266	滨海	荡北三配变	10	400	245
16267	滨海	滨淮滨农四配变（滨农一分）	10	200	26
16268	滨海	滨淮滨农五配变（滨农二分）	10	200	120
16269	滨海	建民二十一配变（十四配变分）	10	200	132
16270	滨海	建农九配变（建农四分）	10	200	113
16271	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	0
16272	滨海	东苑集中区1#变	10	630	262
16273	滨海	条淮一配变	10	200	0
16274	滨海	新淮三配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16275	滨海	五汛街道九配变	10	400	14
16276	滨海	三顷二配变	10	400	162
16277	滨海	元塘二配变	10	200	69
16278	滨海	范场北站	10	200	77
16279	滨海	合兴一组配变	10	200	76
16280	滨海	前港三配变	10	200	116
16281	滨海	五丈河西配变	10	200	73
16282	滨海	栾庄三配变	10	200	107
16283	滨海	栾庄二配变	10	200	115
16284	滨海	栾滩三配变	10	200	130
16285	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	240
16286	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	142
16287	滨海	洋口二配变	10	400	24
16288	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	57
16289	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	53
16290	滨海	八巨前冲二配变	10	200	36
16291	滨海	双垛一配变	10	400	197
16292	滨海	八滩六配变	10	630	102
16293	滨海	秉义五配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16294	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	223
16295	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	43
16296	滨海	双垛二配变	10	400	241
16297	滨海	PB大套十八配变(幼儿园)	10	200	47
16298	滨海	八滩联心一配变	10	200	86
16299	滨海	秉义三配变	10	200	82
16300	滨海	圩区四配变	10	400	206
16301	滨海	东滩六配变	10	200	72
16302	滨海	卫东五配变	10	200	35
16303	滨海	城门二配变	10	200	80
16304	滨海	三里十九配变	10	400	74
16305	滨海	卫东三配变	10	200	4
16306	滨海	天盘五配变	10	200	53
16307	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	93
16308	滨海	新圩三配变	10	200	63
16309	滨海	港浜二配变	10	200	76
16310	滨海	前进三配变	10	400	207
16311	滨海	邓场一配变（农改）	10	200	74
16312	滨海	大份二配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16313	滨海	向阳五配变	10	400	135
16314	滨海	长洼三配变	10	200	64
16315	滨海	木楼加工厂配变	10	200	9
16316	滨海	圈野南配变	10	200	0
16317	滨海	圈野六组配变	10	400	216
16318	滨海	振东合心一配变	10	400	0
16319	滨海	振东东圩东配变	10	200	113
16320	滨海	滨东二组配变	10	200	123
16321	滨海	后港三配变	10	200	0
16322	滨海	干河二配变	10	400	164
16323	滨海	振东小街北配变	10	400	0
16324	滨海	振东中学配变	10	200	112
16325	滨海	板桥南配变	10	400	214
16326	滨海	合心十组配变	10	200	39
16327	滨海	八巨街道十二配变	10	400	5
16328	滨海	天盘九配变	10	400	207
16329	滨海	镇区1#变.	10	630	220
16330	滨海	桥东四配变	10	630	87
16331	滨海	海峰八配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16332	滨海	宋尖六配变	10	400	174
16333	滨海	宋尖七配变	10	200	17
16334	滨海	苏南七配变	10	400	125
16335	滨海	土山五配变	10	200	11
16336	滨海	许塘五配变	10	200	89
16337	滨海	龙兴二配变	10	200	64
16338	滨海	后垛九配变	10	200	59
16339	滨海	建民八配变	10	400	280
16340	滨海	后堆十配变	10	400	156
16341	滨海	陈滩六配变	10	400	223
16342	滨海	界港三配变	10	400	218
16343	滨海	潘岗一配变	10	200	26
16344	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	0
16345	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	99
16346	滨海	前行五配变	10	200	141
16347	滨海	夹州四配变	10	200	87
16348	滨海	东坎镇民营园1#公用变	10	400	119
16349	滨海	秦桥二配变	10	200	59
16350	滨海	河岸三配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16351	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	16
16352	滨海	新安十三配变	10	400	214
16353	滨海	界牌房港一配变	10	200	0
16354	滨海	建农四配变	10	200	98
16355	滨海	八巨寨东四配变	10	200	11
16356	滨海	东堆六配变	10	400	268
16357	滨海	北坍一配变	10	400	94
16358	滨海	龙河一配变	10	200	19
16359	滨海	港浜三配变	10	200	80
16360	滨海	樊集条淮四配变	10	200	121
16361	滨海	琶头三配变	10	200	27
16362	滨海	新圩六配变	10	200	49
16363	滨海	沈舍七配变	10	200	94
16364	滨海	圩区五配变	10	400	144
16365	滨海	天沟四配变	10	200	28
16366	滨海	后庄六配变	10	200	53
16367	滨海	东兴六配变	10	200	54
16368	滨海	八滩联心五配变	10	200	0
16369	滨海	革新七配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16370	滨海	革新二配变	10	400	186
16371	滨海	振东滨东七组配变	10	400	0
16372	滨海	老滩五配变	10	200	41
16373	滨海	南河一配变	10	630	120
16374	滨海	东港二配变	10	200	70
16375	滨海	新良三配变	10	400	244
16376	滨海	科技三配变	10	400	77
16377	滨海	团洼四配变	10	200	105
16378	滨海	潘庄四配变	10	200	86
16379	滨海	双龙二配变	10	200	39
16380	滨海	杠南二配变	10	400	237
16381	滨海	双龙一配变	10	200	66
16382	滨海	杠南四配变	10	200	32
16383	滨海	坍东二配变	10	200	54
16384	滨海	时代2#公用箱变1#主变	10	630	353
16385	滨海	红纲十配变	10	200	65
16386	滨海	科技八配变	10	400	165
16387	滨海	坎北小街1配变	10	630	0
16388	滨海	八巨五户三配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16389	滨海	前案一配变	10	200	90
16390	滨海	堆角三配变	10	200	0
16391	滨海	八巨前案二配变	10	200	54
16392	滨海	朱舍二配变	10	400	0
16393	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	242
16394	滨海	二坝一配变	10	200	46
16395	滨海	天盘一配变	10	200	75
16396	滨海	朱舍三配变	10	400	229
16397	滨海	三份二配变	10	200	33
16398	滨海	圩头一配变	10	200	25
16399	滨海	坎南头层六配变	10	200	0
16400	滨海	幸福一配变	10	400	50
16401	滨海	蚁灯一配变	10	200	102
16402	滨海	新滩七配变	10	200	52
16403	滨海	屋基五配变1	10	400	208
16404	滨海	八巨王庄八配变	10	200	9
16405	滨海	八巨条黄四配变	10	200	68
16406	滨海	八巨条黄五配变	10	200	89
16407	滨海	玉才七配变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16408	滨海	路南一配变	10	200	85
16409	滨海	五汛一配变	10	200	88
16410	滨海	泥螺二配变	10	200	26
16411	滨海	农行北配变	10	400	119
16412	滨海	新北六配变	10	400	193
16413	滨海	庆丰二配变	10	200	93
16414	滨海	路建一配变	10	200	108
16415	滨海	推虾一配变	10	200	118
16416	滨海	三合五配变	10	400	277
16417	滨海	马营二配变	10	200	123
16418	滨海	坍东四配变	10	200	55
16419	滨海	五汛三配变	10	200	126
16420	滨海	五七二配变	10	200	45
16421	滨海	农科一配变	10	400	110
16422	滨海	淤尖渔场二配变	10	200	57
16423	滨海	淤尖渔场一配变	10	200	126
16424	滨海	农科电站	10	400	196
16425	滨海	陈场三配变	10	200	44
16426	滨海	渠东一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16427	滨海	渠东七配变	10	200	127
16428	滨海	汛南八配变	10	400	70
16429	滨海	东玉北配变	10	200	89
16430	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	6
16431	滨海	老堆二配变	10	200	60
16432	滨海	中心南配变	10	400	13
16433	滨海	三份三配变	10	200	69
16434	滨海	新华一配变	10	200	16
16435	滨海	长兴一配变	10	200	0
16436	滨海	界牌淮中二配变	10	200	100
16437	滨海	套稍一配变	10	400	236
16438	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	68
16439	滨海	八巨东成四配变	10	200	77
16440	滨海	淮南二配变	10	200	68
16441	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	0
16442	滨海	界牌条巨一配变	10	200	49
16443	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	0
16444	滨海	夹堆二配变	10	400	227
16445	滨海	界牌陆集一配变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16446	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	31
16447	滨海	界牌陆集二配变	10	400	259
16448	滨海	下舍二配变	10	200	17
16449	滨海	滨海港红星十一配变	10	200	72
16450	滨海	四坝三配变	10	400	125
16451	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	52
16452	滨海	坍东三配变	10	200	112
16453	滨海	坍东一配变	10	200	84
16454	滨海	安定二配变	10	200	65
16455	滨海	通济四配变	10	200	126
16456	滨海	东玉一配变	10	200	61
16457	滨海	头庄东配变	10	200	90
16458	滨海	养殖一配变	10	200	141
16459	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	146
16460	滨海	海峰七配变.	10	200	43
16461	滨海	建农六配变	10	200	85
16462	滨海	东苑集中区2#变	10	630	254
16463	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	83
16464	滨海	前行十三配变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16465	滨海	木楼四配变	10	200	24
16466	滨海	下舍八配变（下舍三分）	10	200	105
16467	滨海	建二十一配变（建二二分）	10	200	93
16468	滨海	建二十二配变（建二二分）	10	200	96
16469	滨海	头庄三配变	10	400	164
16470	滨海	滨兴北配变	10	400	0
16471	滨海	洋口二组配变	10	200	71
16472	滨海	玉众七配变	10	200	109
16473	滨海	玉丰十一配变	10	200	42
16474	滨海	建民十配变	10	200	128
16475	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	0
16476	滨海	冲边二配变	10	200	0
16477	滨海	瓦房三配变	10	400	247
16478	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	48
16479	滨海	许家圩一配变	10	200	46
16480	滨海	杨庄五配变.	10	200	78
16481	滨海	群兴四配变	10	200	66
16482	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	56
16483	滨海	玉中十配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16484	滨海	陈老一配变	10	200	6
16485	滨海	玉众九配变	10	200	72
16486	滨海	陈老二配变	10	200	92
16487	滨海	大套六配变	10	400	28
16488	滨海	群兴三配变	10	200	0
16489	滨海	滨海港条河八配变	10	400	99
16490	滨海	条河七配变	10	200	0
16491	滨海	祁垛三配变	10	200	55
16492	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	0
16493	滨海	红星四配变	10	200	81
16494	滨海	团结一配变	10	200	113
16495	滨海	熊洼一配变	10	200	56
16496	滨海	汛北二配变	10	200	58
16497	滨海	三顷三配变	10	200	83
16498	滨海	安定五配变	10	200	10
16499	滨海	汛河二配变	10	200	131
16500	滨海	港浜六配变	10	200	80
16501	滨海	陈场二配变	10	200	102
16502	滨海	团洼二配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16503	滨海	十顷三配变	10	200	90
16504	滨海	团结五配变	10	315	162
16505	滨海	港浜五配变	10	200	77
16506	滨海	永胜二配变	10	200	33
16507	滨海	永胜五配变	10	200	48
16508	滨海	东港一配变	10	400	205
16509	滨海	泥螺四配变	10	200	61
16510	滨海	三洼七配变	10	200	118
16511	滨海	夹堆三配变	10	400	226
16512	滨海	岭山四配变	10	400	195
16513	滨海	陈李十配变	10	400	211
16514	滨海	树根套六配变	10	400	180
16515	滨海	套稍四配变	10	400	200
16516	滨海	永华二配变更换	10	400	205
16517	滨海	刘庄六配变	10	200	35
16518	滨海	陈圩一配变	10	200	0
16519	滨海	顾庄八配变	10	200	97
16520	滨海	南尖五配变	10	200	98
16521	滨海	专河五配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16522	滨海	新庄五配变	10	200	95
16523	滨海	后尖北尖配变	10	200	37
16524	滨海	陈严五配变	10	200	105
16525	滨海	玉丰十四配变	10	200	66
16526	滨海	玉北六配变	10	200	0
16527	滨海	玉丰十三配变	10	200	43
16528	滨海	滨海港红卫八配变	10	200	32
16529	滨海	前冲八配变	10	400	132
16530	滨海	闸南二配变	10	200	129
16531	滨海	五汛街道十四配变	10	400	101
16532	滨海	五汛街道五配变	10	315	72
16533	滨海	滨海港红光二配变	10	200	32
16534	滨海	八巨玉农五配变	10	200	70
16535	滨海	腰庄五配变	10	200	78
16536	滨海	北坍东街	10	630	255
16537	滨海	通榆二配变	10	400	243
16538	滨海	北坍北街	10	400	38
16539	滨海	玉北四配变	10	200	82
16540	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16541	滨海	群兴五配变	10	200	59
16542	滨海	荡东七配变	10	400	185
16543	滨海	三坝五配变	10	200	10
16544	滨海	老庄三配变	10	200	109
16545	滨海	堆角一配变	10	200	94
16546	滨海	红卫四配变	10	200	0
16547	滨海	永岗二配变	10	400	188
16548	滨海	周庄三配变	10	200	81
16549	滨海	天沟七配变	10	200	93
16550	滨海	滨海港三洪三配变	10	200	12
16551	滨海	民主三配变	10	200	0
16552	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	93
16553	滨海	界牌东兴一配变	10	200	0
16554	滨海	辛荡六配变	10	400	64
16555	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	80
16556	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	76
16557	滨海	有余二配变	10	200	76
16558	滨海	前行三配变	10	200	39
16559	滨海	于庄一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16560	滨海	洪林十二配变	10	400	243
16561	滨海	獐沟小街四配变	10	200	60
16562	滨海	大尖三站	10	200	42
16563	滨海	南尖六配变	10	315	137
16564	滨海	前程四配变1	10	200	79
16565	滨海	仇旺一配变	10	200	80
16566	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	80
16567	滨海	陈铸四配变	10	200	81
16568	滨海	红光八配变	10	200	29
16569	滨海	滨海港后堆十五配变	10	400	67
16570	滨海	三合二配变	10	200	93
16571	滨海	东滩二配变	10	400	213
16572	滨海	淤尖楼东七配变	10	200	60
16573	滨海	坎南陈庄二配变	10	200	77
16574	滨海	老滩一配变	10	200	116
16575	滨海	桥东三配变	10	400	103
16576	滨海	马套二配变	10	200	52
16577	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	121
16578	滨海	淤尖小街五配变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16579	滨海	滨淮街道一配变	10	400	23
16580	滨海	淤尖港西六配变	10	200	66
16581	滨海	淤尖东洼十一配变	10	200	96
16582	滨海	建西一配变	10	200	47
16583	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	0
16584	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	184
16585	滨海	滨淮东滩五配变	10	200	91
16586	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	32
16587	滨海	于庄四配变	10	200	99
16588	滨海	硝场二配变	10	200	61
16589	滨海	蔡桥东舍五配变	10	200	73
16590	滨海	陈李八配变	10	400	240
16591	滨海	堆角二配变	10	200	24
16592	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	0
16593	滨海	四坝一配变	10	200	0
16594	滨海	界牌竹林一配变	10	400	241
16595	滨海	永华十一配变	10	400	255
16596	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	54
16597	滨海	会农一配变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16598	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	98
16599	滨海	界牌条巨三配变	10	200	66
16600	滨海	大套三配变	10	400	172
16601	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	71
16602	滨海	东元2#公用	10	400	43
16603	滨海	滨淮东港二配变	10	200	19
16604	滨海	徐李三配变	10	400	214
16605	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	50
16606	滨海	西尖八配变	10	200	41
16607	滨海	旧河四配变	10	200	92
16608	滨海	上旧三配变	10	200	88
16609	滨海	蟠水三配变	10	200	108
16610	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	0
16611	滨海	虹桥一配变	10	400	120
16612	滨海	虹桥二配变	10	400	42
16613	滨海	上旧八配变	10	200	73
16614	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	85
16615	滨海	虹桥八配变	10	200	65
16616	滨海	下旧十配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16617	滨海	寿东三配变	10	200	67
16618	滨海	淤尖港东一配变	10	200	69
16619	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	181
16620	滨海	寿东二配变	10	200	71
16621	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	33
16622	滨海	徐圩五配变	10	400	73
16623	滨海	周舍四配变	10	200	84
16624	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	66
16625	滨海	坎南三尖四配变	10	200	59
16626	滨海	界牌二配变	10	400	214
16627	滨海	永岗五配变	10	400	203
16628	滨海	李舍七配变	10	200	136
16629	滨海	岭山一配变	10	400	112
16630	滨海	张孟三配变	10	400	199
16631	滨海	三里五配变	10	400	203
16632	滨海	戴滩四配变	10	200	0
16633	滨海	套稍二配变	10	400	168
16634	滨海	三里六配变	10	200	15
16635	滨海	大套四配变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16636	滨海	盐路一配变1	10	400	254
16637	滨海	坎南红旗二配变	10	400	84
16638	滨海	渔洼二配变1	10	200	21
16639	滨海	大套九配变	10	400	0
16640	滨海	小滩六配变	10	200	94
16641	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	83
16642	滨海	树东二配变	10	200	70
16643	滨海	徐李一配变	10	400	181
16644	滨海	陈涛树东四配变	10	200	85
16645	滨海	阜中排涝	10	400	181
16646	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	0
16647	滨海	河西七配变	10	400	142
16648	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	27
16649	滨海	大坝三配变	10	200	81
16650	滨海	大坝一配变	10	200	82
16651	滨海	二坎三配变	10	400	151
16652	滨海	黄泥一配变	10	400	184
16653	滨海	坎北小沃三配变	10	200	108
16654	滨海	坎北小沃二配变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16655	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	93
16656	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	0
16657	滨海	树东五配变1	10	200	111
16658	滨海	顺滩二配变1	10	200	107
16659	滨海	滨涟一配变	10	400	184
16660	滨海	坎南洪套三配变	10	200	59
16661	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	96
16662	滨海	树根套三配变	10	400	240
16663	滨海	坎南三里工业园2#变	10	400	137
16664	滨海	大套十配变	10	400	74
16665	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	96
16666	滨海	陈涛圩口二配变	10	400	256
16667	滨海	淤尖临海七配变	10	200	78
16668	滨海	淤尖临海六配变	10	200	98
16669	滨海	大套一配变	10	400	21
16670	滨海	三吉三配变	10	200	105
16671	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	87
16672	滨海	三吉五配变	10	200	115
16673	滨海	外套四配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16674	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	47
16675	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	58
16676	滨海	红星一配变	10	200	130
16677	滨海	陈铸小街十配变	10	400	146
16678	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	66
16679	滨海	小街十一配变1	10	400	127
16680	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	0
16681	滨海	小街十六配变1	10	400	79
16682	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	155
16683	滨海	渠东三配变	10	200	87
16684	滨海	三洼一组	10	200	0
16685	滨海	后堆东海路北配变	10	400	164
16686	滨海	正红街道二十三配变	10	400	174
16687	滨海	五汛街道三十三配变	10	400	128
16688	滨海	陈港一配变	10	200	52
16689	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	31
16690	滨海	马套三配变.	10	400	119
16691	滨海	大尖一配变	10	200	14
16692	滨海	后舍一配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16693	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	48
16694	滨海	沈舍三配变	10	200	97
16695	滨海	团荡十二配变	10	400	178
16696	滨海	新安2#变	10	400	143
16697	滨海	大港四配变	10	400	13
16698	滨海	徐丹五配变	10	200	88
16699	滨海	河北二配变	10	200	77
16700	滨海	红纲九配变	10	400	154
16701	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	40
16702	滨海	小尖三配变	10	200	44
16703	滨海	绿杨六配变	10	400	251
16704	滨海	沿河七配变.	10	200	105
16705	滨海	丁墩二配变1	10	200	85
16706	滨海	大套二十二配变	10	400	88
16707	滨海	条洋二配变1	10	200	104
16708	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	9
16709	滨海	夹堆九配变	10	400	252
16710	滨海	陈涛长红八配变	10	400	232
16711	滨海	陈涛条洋一配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16712	滨海	联盟一配变1	10	200	84
16713	滨海	辛荡二配变	10	400	149
16714	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	270
16715	滨海	陈涛七顷四配变	10	400	159
16716	滨海	辛荡三配变	10	400	110
16717	滨海	大滩二配变1	10	400	189
16718	滨海	坎南友好五配变	10	400	114
16719	滨海	坎南二斗河配变	10	400	0
16720	滨海	玉才二十配变	10	400	202
16721	滨海	友好西二配变	10	400	216
16722	滨海	夹堆五配变	10	400	251
16723	滨海	淤尖正兴一配变	10	200	57
16724	滨海	五千五配变	10	200	91
16725	滨海	腰庄十配变	10	200	84
16726	滨海	通榆八配变	10	400	133
16727	滨海	龙尾一配变	10	200	64
16728	滨海	后堆村部居民1#变	10	400	42
16729	滨海	后堆四组居民1#变	10	400	19
16730	滨海	后堆健身广场居民1#变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16731	滨海	后堆村五组居民王兆龙1#变	10	400	90
16732	滨海	后堆村五组居民王兆龙2#变	10	400	111
16733	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	78
16734	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	66
16735	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	89
16736	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	162
16737	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	124
16738	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	79
16739	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	66
16740	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	79
16741	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	79
16742	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	46
16743	滨海	上旧七配变	10	200	74
16744	滨海	尹桥十配变	10	200	84
16745	滨海	贺君三配变	10	200	115
16746	滨海	贺君五配变	10	200	70
16747	滨海	红纲六配变	10	200	98
16748	滨海	闸口四配变	10	200	42
16749	滨海	利众一配变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16750	滨海	顾庄一配变	10	200	27
16751	滨海	古尖四配变	10	200	84
16752	滨海	正红街道十九配变	10	400	89
16753	滨海	复兴一配变	10	630	424
16754	滨海	南尖四配变	10	200	88
16755	滨海	新丰二配变	10	200	98
16756	滨海	古尖五配变	10	200	80
16757	滨海	陈圩兴北配变	10	200	100
16758	滨海	陈东五配变	10	200	91
16759	滨海	大西五配变	10	200	94
16760	滨海	专河四配变	10	200	100
16761	滨海	吕滩九配变	10	200	35
16762	滨海	陈坍十配变	10	200	0
16763	滨海	陈严四配变	10	200	0
16764	滨海	果林一配变	10	400	174
16765	滨海	淤尖港西一配变	10	200	81
16766	滨海	淤尖小街三配变	10	400	0
16767	滨海	淤尖临海二配变	10	200	64
16768	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16769	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	0
16770	滨海	淤尖堆西二配变	10	200	12
16771	滨海	淤尖新河三配变	10	200	64
16772	滨海	淤尖渔场六配变	10	400	274
16773	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	58
16774	滨海	冲边五配变	10	200	46
16775	滨海	界牌二坝四配变	10	200	81
16776	滨海	河头四配变	10	200	5
16777	滨海	三坝三配变	10	200	75
16778	滨海	堆南二配变	10	200	28
16779	滨海	三坝二配变	10	200	40
16780	滨海	中舍七配变（中舍一分）	10	200	94
16781	滨海	长兴十一配变	10	400	252
16782	滨海	前行十一配变（前行五分）	10	200	104
16783	滨海	二坝二配变	10	400	199
16784	滨海	倪滩四配变	10	200	76
16785	滨海	万岗二配变	10	200	94
16786	滨海	万岗三配变	10	200	102
16787	滨海	万岗四配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16788	滨海	万岗五配变	10	200	68
16789	滨海	干东一配变	10	200	130
16790	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	61
16791	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	52
16792	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	125
16793	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	67
16794	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	101
16795	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	70
16796	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	187
16797	滨海	界牌房港三配变	10	200	79
16798	滨海	坎东十六配变	10	400	74
16799	滨海	水韵新城2#变电所1#主变	10	800	375
16800	滨海	水韵新城2#变电所2#主变	10	800	373
16801	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	35
16802	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	54
16803	滨海	果林十一配变	10	200	58
16804	滨海	吕滩四配变	10	400	259
16805	滨海	朱集东配变	10	200	48
16806	滨海	吕滩三配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16807	滨海	复河陈西配变	10	200	91
16808	滨海	卢滩三配变	10	200	74
16809	滨海	伏河六配变	10	400	236
16810	滨海	卢滩四配变	10	400	176
16811	滨海	胡舍八配变	10	200	41
16812	滨海	陈滩四配变	10	200	54
16813	滨海	王滩二配变	10	200	111
16814	滨海	鲁庄五配变	10	200	108
16815	滨海	栾庄五配变	10	200	121
16816	滨海	坎北果林七配变	10	400	0
16817	滨海	栾庄四配变	10	200	103
16818	滨海	果林二配变	10	400	0
16819	滨海	果林四配变1	10	200	102
16820	滨海	吕滩五配变	10	400	223
16821	滨海	肖庄十一配变	10	200	102
16822	滨海	后港二配变	10	200	0
16823	滨海	吉垛一组配变	10	200	21
16824	滨海	公玉十二配变	10	400	226
16825	滨海	东港七配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16826	滨海	青龙四配变	10	200	22
16827	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	128
16828	滨海	界牌三巨一配变	10	200	84
16829	滨海	建民二十二配变（建民九分）	10	200	122
16830	滨海	堆南一配变	10	200	35
16831	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	260
16832	滨海	许家圩三配变	10	400	137
16833	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	167
16834	滨海	冲南三配变	10	200	46
16835	滨海	干东三配变	10	200	79
16836	滨海	干东四配变	10	200	97
16837	滨海	通榆干东五配变	10	200	81
16838	滨海	江庄二配变	10	200	24
16839	滨海	元塘一配变	10	200	86
16840	滨海	舀港五配变	10	400	208
16841	滨海	万岗七配变	10	200	75
16842	滨海	三埝四配变	10	200	68
16843	滨海	五千一配变	10	200	26
16844	滨海	舀港二配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16845	滨海	五千四配变	10	200	75
16846	滨海	腰庄一配变	10	200	101
16847	滨海	后垛八配变1	10	200	50
16848	滨海	坎南三里二十配变	10	400	88
16849	滨海	丁庄六配变	10	200	91
16850	滨海	红旗十配变	10	200	80
16851	滨海	陈涛二友六配变1	10	200	68
16852	滨海	二友七配变1	10	200	63
16853	滨海	红旗十一配变	10	400	174
16854	滨海	七层八配变	10	200	43
16855	滨海	淤尖友爱五配变	10	400	225
16856	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	66
16857	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	29
16858	滨海	坎东十配变	10	400	158
16859	滨海	坎东十二配变	10	400	64
16860	滨海	坎东十五配变	10	400	20
16861	滨海	坎东七配变	10	400	222
16862	滨海	坎东六配变	10	400	77
16863	滨海	水韵新城2#变电所3#主变	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16864	滨海	水韵新城2#变电所4#主变	10	800	423
16865	滨海	友创滨河湾2#变电所1#主变	10	800	309
16866	滨海	友创滨河湾2#变电所2#主变	10	800	144
16867	滨海	友创滨河湾2#变电所3#主变	10	800	224
16868	滨海	友创滨河湾2#变电所4#主变	10	800	215
16869	滨海	张圩南站	10	200	75
16870	滨海	迎宾花园2#欧变1#主变	10	630	316
16871	滨海	迎宾花园3#欧变1#主变	10	200	140
16872	滨海	安定南站	10	400	180
16873	滨海	路南南站	10	200	155
16874	滨海	三截沟东站	10	200	150
16875	滨海	坍北南站	10	200	46
16876	滨海	双龙五配变	10	200	131
16877	滨海	合成九配变	10	200	82
16878	滨海	八巨东成五配变	10	200	104
16879	滨海	朱舍一配变	10	200	110
16880	滨海	三汛七配变	10	200	98
16881	滨海	范场十一配变	10	200	63
16882	滨海	西沙十一配变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16883	滨海	西沙十二配变	10	200	92
16884	滨海	通榆三十七配变	10	400	137
16885	滨海	马套十五配变	10	200	64
16886	滨海	滨淮农场果林排灌站	10	400	224
16887	滨海	昌兴壹城C区4#配电房1#主变	10	800	449
16888	滨海	八巨街道四十配变	10	400	40
16889	滨海	东兴八配变	10	200	0
16890	滨海	港滨七配变	10	200	80
16891	滨海	玉民八配变	10	200	64
16892	滨海	三汛六配变	10	200	44
16893	滨海	公玉村二号配变	10	400	162
16894	滨海	洪林十三配变	10	400	214
16895	滨海	滨涟四配变	10	400	253
16896	滨海	中西六配变（业）	10	200	55
16897	滨海	陆集线小街二十号变配变	10	400	72
16898	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	0
16899	滨海	李俊刚	10	500	178
16900	滨海	洼滩七配变	10	200	92
16901	滨海	公玉八配变2#变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16902	滨海	学南一配变	10	400	266
16903	滨海	通榆五十五配变	10	400	168
16904	滨海	海棠院2#配电室4#主变	10	800	594
16905	滨海	土山四配变	10	400	186
16906	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	313
16907	滨海	徐丹六七组站	10	200	102
16908	滨海	小关七配变	10	400	262
16909	滨海	小关八配变	10	400	243
16910	滨海	小关九配变	10	400	269
16911	滨海	瓦房六配变	10	400	191
16912	滨海	瓦房七配变	10	400	237
16913	滨海	陈李新八配变	10	400	237
16914	滨海	四汛六配变	10	200	125
16915	滨海	振东王圩西配变	10	200	111
16916	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	175
16917	滨海	坎南三尖六配变	10	200	114
16918	滨海	果林五配变.	10	400	258
16919	滨海	昌兴壹城二期1#开关站1#变压器	10	800	305
16920	滨海	张孟六配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16921	滨海	永岗八配变	10	400	228
16922	滨海	大关六配变	10	400	250
16923	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	95
16924	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	40
16925	滨海	二坎九配变	10	400	234
16926	滨海	益礼七配变	10	200	22
16927	滨海	益礼四配变	10	200	9
16928	滨海	张庄五配变	10	400	158
16929	滨海	盘洋十配变	10	200	63
16930	滨海	夹州八配变	10	200	47
16931	滨海	长法六配变	10	200	94
16932	滨海	坎东十七配变	10	400	27
16933	滨海	坎北七配变	10	400	59
16934	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	68
16935	滨海	树东三站.	10	200	77
16936	滨海	新城区9#箱变1#主变	10	630	147
16937	滨海	淤尖东洼电站	10	200	0
16938	滨海	新悦城西区2#配电室4#主变	10	800	531
16939	滨海	昌兴壹城二期1#开关站2#变压器	10	800	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16940	滨海	昌兴壹城二期2#配电房1#变压器	10	800	209
16941	滨海	昌兴壹城二期2#配电房2#变压器	10	800	371
16942	滨海	昌兴壹城二期2#配电房3#变压器	10	800	421
16943	滨海	昌兴壹城二期2#配电房4#变压器	10	800	367
16944	滨海	昌兴壹城二期3#配电房1#变压器	10	800	306
16945	滨海	昌兴壹城二期3#配电房2#变压器	10	800	204
16946	滨海	昌兴壹城二期3#配电房3#变压器	10	800	363
16947	滨海	昌兴壹城二期3#配电房4#变压器	10	800	289
16948	滨海	天盘圩东电站	10	200	70
16949	滨海	八巨玉民九配变	10	400	195
16950	滨海	海滨大道5#公用箱变1#主变	10	630	153
16951	滨海	大团五配变	10	400	217
16952	滨海	光明商场2#公用	10	400	81
16953	滨海	天场六配变	10	400	0
16954	滨海	八巨玉民十配变	10	200	110
16955	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	78
16956	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	0
16957	滨海	刘簕九配变	10	200	106
16958	滨海	路建四配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16959	滨海	坎南丁字港3#配变	10	400	107
16960	滨海	学苑楼	10	400	27
16961	滨海	龙尾七配变	10	200	73
16962	滨海	龙尾八配变	10	200	96
16963	滨海	舀港十四配变	10	200	80
16964	滨海	小圩十一配变	10	200	66
16965	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	0
16966	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室1#主变	10	630	337
16967	滨海	荡东三组电站	10	200	111
16968	滨海	苏南六配变	10	400	236
16969	滨海	大关五配变	10	400	253
16970	滨海	琶头五斗电站	10	200	160
16971	滨海	东进八配变.	10	200	34
16972	滨海	马营七配变	10	200	0
16973	滨海	五汛街道三十二配变	10	400	134
16974	滨海	新西五配变	10	200	95
16975	滨海	前港西南站	10	200	103
16976	滨海	十八顷十二配变	10	200	64
16977	滨海	十八顷十三配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16978	滨海	吉甫十二配变	10	400	121
16979	滨海	金麟府小区1#配电室3#主变	10	800	297
16980	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	578
16981	滨海	马营八配变	10	200	86
16982	滨海	东罾聚鑫二配变	10	630	89
16983	滨海	三顷六配变	10	400	183
16984	滨海	莫湾六配变	10	200	29
16985	滨海	埭阳五配变	10	400	251
16986	滨海	泥螺七配变	10	200	106
16987	滨海	前进五配变	10	200	0
16988	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	90
16989	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	216
16990	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	43
16991	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	111
16992	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	91
16993	滨海	陶圩南站	10	200	127
16994	滨海	三尖东站	10	200	119
16995	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	206
16996	滨海	黄庄十配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16997	滨海	北坍街道九配变	10	400	249
16998	滨海	双龙七配变	10	200	97
16999	滨海	坎南陈庄五配变	10	200	18
17000	滨海	坎南浦西六配变	10	200	93
17001	滨海	桃元七配变	10	400	243
17002	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	112
17003	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	350
17004	滨海	汛北六配变	10	200	76
17005	滨海	上城嘉苑3#配电室1#主变	10	630	427
17006	滨海	坎南菜场3#变	10	400	211
17007	滨海	坎南靠河四配变	10	400	87
17008	滨海	三里二十四配变	10	400	128
17009	滨海	坎南三里二十三配变	10	400	105
17010	滨海	坎南三里二十一配变	10	400	115
17011	滨海	三尖八配变	10	200	135
17012	滨海	坎南东三小区2#变	10	400	63
17013	滨海	坎南东三小区1#变	10	400	113
17014	滨海	三尖七配变	10	400	210
17015	滨海	桃元六配变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17016	滨海	坎南渠北五配变	10	400	204
17017	滨海	东兴十配变	10	400	0
17018	滨海	城西变便民疏导点配电房2#主变	10	630	447
17019	滨海	八滩九配变	10	400	199
17020	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0
17021	滨海	新生五配变	10	400	200
17022	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	199
17023	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	258
17024	滨海	新丰十二配变	10	400	163
17025	滨海	朝阳五配变	10	200	73
17026	滨海	洼滩九配变	10	200	69
17027	滨海	洼滩十配变	10	200	65
17028	滨海	推虾五配变	10	200	102
17029	滨海	推虾四配变	10	200	19
17030	滨海	海滨苑小区1#配电室2#主变	10	800	419
17031	滨海	御景花园2#箱变1#主变	10	630	275
17032	滨海	四份八配变	10	200	25
17033	滨海	卫校宿舍公用	10	200	71
17034	滨海	河包二站	10	200	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17035	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	366
17036	滨海	海农村电站	10	200	98
17037	滨海	河东十二配变	10	200	79
17038	滨海	五汛街道三十九配变	10	400	103
17039	滨海	路建三配变	10	200	107
17040	滨海	长洼八配变	10	200	117
17041	滨海	五汛街道三十六配变	10	400	186
17042	滨海	团结七配变	10	200	86
17043	滨海	双龙六配变	10	200	131
17044	滨海	三洼八配变	10	200	112
17045	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	103
17046	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	263
17047	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	218
17048	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	214
17049	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	252
17050	滨海	新垦九配变	10	200	49
17051	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室3#主变	10	630	331
17052	滨海	林西线珺悦府1#配电房2#主变	10	800	466
17053	滨海	新坍北站	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17054	滨海	新坍南站	10	200	101
17055	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	438
17056	滨海	蔬菜十配变	10	400	46
17057	滨海	群兴六配变	10	200	123
17058	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	0
17059	滨海	二罾二配变	10	400	189
17060	滨海	玉众五配变	10	400	138
17061	滨海	福园1#开关站所用变2#主变	10	30	24
17062	滨海	新生十三配变	10	315	196
17063	滨海	四汛二配变	10	400	243
17064	滨海	圣庄电站北	10	200	103
17065	滨海	科技六配变	10	400	188
17066	滨海	港浜电站	10	200	6
17067	滨海	汛河西站	10	200	160
17068	滨海	团结北站	10	400	187
17069	滨海	八份北站	10	200	118
17070	滨海	坍阳北站	10	200	77
17071	滨海	大众四配变	10	200	126
17072	滨海	五汛七配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17073	滨海	施庄三配变	10	400	113
17074	滨海	果林十三配变	10	400	110
17075	滨海	清河十配变	10	200	75
17076	滨海	王港西站	10	200	140
17077	滨海	四份东站	10	630	116
17078	滨海	渠东南站	10	400	179
17079	滨海	四份中站	10	400	157
17080	滨海	莫湾东站	10	200	0
17081	滨海	港浜八配变	10	200	60
17082	滨海	港浜十一配变	10	200	90
17083	滨海	港浜十二配变	10	200	75
17084	滨海	五汛四汛七配变	10	200	84
17085	滨海	清河九配变	10	400	119
17086	滨海	团荡十配变	10	200	0
17087	滨海	团荡十三配变	10	200	71
17088	滨海	夹河六配变	10	200	13
17089	滨海	韩湾六配变	10	400	189
17090	滨海	人民北路3#公用	10	400	48
17091	滨海	坎南线沙浦1#配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17092	滨海	韩湾七配变	10	400	251
17093	滨海	西沙十三配变	10	200	95
17094	滨海	潘岗四配变	10	400	263
17095	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	460
17096	滨海	马营十配变	10	315	204
17097	滨海	泥螺八配变	10	200	118
17098	滨海	正红街道二十八配变	10	400	93
17099	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	0
17100	滨海	七顷五配变	10	400	133
17101	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	0
17102	滨海	三尖南站	10	200	114
17103	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	288
17104	滨海	长兴十四配变	10	200	146
17105	滨海	华芳国际3#配电室1#主变	10	800	402
17106	滨海	华芳国际3#配电室2#主变	10	800	393
17107	滨海	华芳国际3#配电室3#主变	10	800	358
17108	滨海	华芳国际3#配电室4#主变	10	800	321
17109	滨海	华芳国际4#配电室1#主变	10	800	389
17110	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17111	滨海	正红六配变	10	200	67
17112	滨海	二中配变	10	400	103
17113	滨海	树圩五配变	10	400	55
17114	滨海	仁和家园和园变电所2#主变	10	1000	212
17115	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	199
17116	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	277
17117	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	244
17118	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	515
17119	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	565
17120	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	327
17121	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	355
17122	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	179
17123	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	264
17124	滨海	幸福小区十五配变	10	400	312
17125	滨海	新垦十一配变	10	400	51
17126	滨海	东玉五配变	10	400	128
17127	滨海	香坎家园3#配电室4#主变	10	630	350
17128	滨海	农科九配变	10	200	131
17129	滨海	倪滩五配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17130	滨海	街道5号配变	10	400	80
17131	滨海	双舍一配变	10	400	41
17132	滨海	渠东八配变	10	400	103
17133	滨海	二份十二配变（二份一、六分）	10	400	154
17134	滨海	汛东六配变	10	200	106
17135	滨海	阜东3#公用	10	400	232
17136	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	255
17137	滨海	前程三配变	10	200	66
17138	滨海	金色华庭二期小区3#配电室4#主变	10	630	332
17139	滨海	广垛七配变	10	400	102
17140	滨海	新安二配变	10	400	239
17141	滨海	华芳国际4#配电室2#主变	10	800	314
17142	滨海	前行七配变	10	200	20
17143	滨海	坎南陈庄四配变	10	200	120
17144	滨海	浦北五配变	10	400	201
17145	滨海	华林四配变	10	200	69
17146	滨海	街道十配变.	10	400	135
17147	滨海	三份四配变	10	400	223
17148	滨海	獐沟小街一配变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17149	滨海	振东夸二一配变	10	200	47
17150	滨海	陈铸小街九配变	10	400	251
17151	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	60
17152	滨海	皋滩十三配变	10	200	49
17153	滨海	皋滩十一配变	10	200	24
17154	滨海	徐连兵	10	500	237
17155	滨海	徐后兵	10	400	118
17156	滨海	涵碧园1#欧变2#主变	10	630	212
17157	滨海	涵碧园1#变电所1#主变	10	1000	536
17158	滨海	涵碧园1#变电所2#主变	10	1000	581
17159	滨海	幸福小区变电所2#主变	10	1250	518
17160	滨海	孟舍三配变	10	400	90
17161	滨海	福园1#配电室2#主变	10	800	463
17162	滨海	龙潭港二配变	10	400	73
17163	滨海	养殖排站3#	10	400	76
17164	滨海	玖樾1#开关站2#所变	10	30	24
17165	滨海	新联四站	10	100	26
17166	滨海	大众七配变	10	315	105
17167	滨海	农科七配变	10	315	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17168	滨海	汇川三配变	10	200	48
17169	滨海	科技九配变	10	200	0
17170	滨海	景和小区1#开关站3#主变	10	800	630
17171	滨海	新中一配变	10	200	87
17172	滨海	科技十配变	10	200	40
17173	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	202
17174	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	252
17175	滨海	树圩二配变	10	400	153
17176	滨海	北圩街道七配变	10	400	148
17177	滨海	跃进三配变	10	400	291
17178	滨海	滨淮公玉十三配变	10	400	107
17179	滨海	夹堆四配变	10	200	104
17180	滨海	老堆南站配变	10	400	279
17181	滨海	滨淮街道八配变	10	400	0
17182	滨海	振东合心四配变	10	400	59
17183	滨海	陈铸新站	10	200	41
17184	滨海	过天舟西站	10	400	266
17185	滨海	陆下线小街十九号变配变	10	400	169
17186	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17187	滨海	刘簕集中区1#箱变1#主变	10	630	211
17188	滨海	淤尖友爱电站	10	200	72
17189	滨海	八巨七巨三配变	10	200	96
17190	滨海	七巨五配变（JN）前冲五	10	400	226
17191	滨海	七巨八配变	10	200	88
17192	滨海	五汛街道四十二配变	10	400	135
17193	滨海	秦桥十二配变	10	200	88
17194	滨海	桃李院1#配电室1#主变	10	800	310
17195	滨海	秦桥十四配变	10	200	66
17196	滨海	坎南糜滩五配变	10	200	52
17197	滨海	坎南浦北六配变	10	200	16
17198	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	79
17199	滨海	老庄五配变	10	200	45
17200	滨海	绿杨四配变	10	400	242
17201	滨海	蔬菜二公用	10	400	55
17202	滨海	獐沟小街八配变	10	400	0
17203	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	58
17204	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	25
17205	滨海	刘广勇	10	315	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17206	滨海	华庄三配变	10	200	30
17207	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	95
17208	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	149
17209	滨海	新坍九配变	10	200	118
17210	滨海	团洼六配变	10	200	47
17211	滨海	张舍六配变	10	200	90
17212	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	255
17213	滨海	老堆加工厂站	10	400	273
17214	滨海	三星六配变	10	200	31
17215	滨海	掘港滨港	10	200	160
17216	滨海	前案十一配变	10	200	78
17217	滨海	二罾六组站	10	400	240
17218	滨海	滨兴南站	10	400	226
17219	滨海	中心二配变	10	400	131
17220	滨海	海棠院2#配电室1#主变	10	800	582
17221	滨海	二坎五配变	10	400	254
17222	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	31
17223	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	83
17224	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17225	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	89
17226	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	100
17227	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	76
17228	滨海	小圩十六配变	10	400	266
17229	滨海	建民五配变	10	200	146
17230	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	107
17231	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	59
17232	滨海	小圩十七配变	10	200	110
17233	滨海	桥南十八配变	10	400	179
17234	滨海	条巨七配变	10	400	187
17235	滨海	陈老七配变	10	200	98
17236	滨海	滨淮东港四配变	10	200	137
17237	滨海	渔洼九配变	10	200	92
17238	滨海	坎北新安九配变	10	400	107
17239	滨海	朱舍九配变	10	400	277
17240	滨海	刘戈三配变	10	400	213
17241	滨海	刘戈四配变	10	200	34
17242	滨海	正红街道十三配变	10	400	0
17243	滨海	正红街道十五配变	10	500	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17244	滨海	东进六配变	10	200	68
17245	滨海	新港街7#变	10	400	48
17246	滨海	小尖七配变	10	200	38
17247	滨海	友谊居民区2#变	10	400	0
17248	滨海	友谊居民区3#变	10	400	47
17249	滨海	坎北五配变	10	400	157
17250	滨海	滨淮街道十二配变	10	315	0
17251	滨海	滨淮双河三配变	10	200	51
17252	滨海	东元四配变	10	400	0
17253	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	2
17254	滨海	糜滩东站	10	200	111
17255	滨海	滨阜中站	10	200	125
17256	滨海	吉垛中配变	10	400	207
17257	滨海	滨阜北站	10	200	92
17258	滨海	丰产南排站	10	200	50
17259	滨海	桥南十九配变	10	400	138
17260	滨海	丰产7号配变	10	400	242
17261	滨海	滨淮农场十一、十二队场头	10	200	78
17262	滨海	友谊居民区1#变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17263	滨海	蒋墩四配变	10	200	0
17264	滨海	蔬菜九公用	10	400	0
17265	滨海	新丰十配变	10	200	0
17266	滨海	万恒小区1#变805144001002	10	500	215
17267	滨海	吕滩七配变	10	200	41
17268	滨海	施庄五配变	10	400	300
17269	滨海	万恒小区2#变805144115	10	500	142
17270	滨海	万恒小区3#变805144116004	10	500	227
17271	滨海	海滨大道3#公用箱变1#主变	10	630	255
17272	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	114
17273	滨海	永胜六配变	10	200	94
17274	滨海	前进七配变	10	315	61
17275	滨海	上城嘉苑2#配电室1#主变	10	800	638
17276	滨海	大套二十四配变	10	250	92
17277	滨海	滨阜二配变	10	200	116
17278	滨海	尹桥北站	10	200	94
17279	滨海	吉岗四配变	10	400	165
17280	滨海	徐丹四配变	10	400	243
17281	滨海	前程七配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17282	滨海	李庄电站	10	200	72
17283	滨海	福园1#配电室1#主变	10	800	358
17284	滨海	八巨玉农四配变	10	200	134
17285	滨海	西沙十四配变	10	400	233
17286	滨海	舀港二十二配变	10	400	237
17287	滨海	舀港二十配变	10	200	77
17288	滨海	五汛新村三配变	10	400	1
17289	滨海	三埵十一配变	10	200	95
17290	滨海	八层综合商业街1#变	10	500	284
17291	滨海	双建五站	10	200	160
17292	滨海	八层综合商业街2#变	10	500	157
17293	滨海	西街头4#欧变1#主变	10	630	351
17294	滨海	粮西五配变	10	200	22
17295	滨海	舀港十配变	10	200	76
17296	滨海	下旧九配变	10	400	172
17297	滨海	龙河四配变	10	400	165
17298	滨海	闸口六配变	10	200	0
17299	滨海	徐加宾	10	400	122
17300	滨海	吉岗八配变.	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17301	滨海	吉岗九配变	10	100	0
17302	滨海	吉岗六配变天场	10	200	69
17303	滨海	吉岗五配变天场	10	200	29
17304	滨海	徐墩三配变	10	200	58
17305	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	30
17306	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	43
17307	滨海	蔬菜七公用	10	400	0
17308	滨海	龙泰御景湾8#欧变1#主变	10	630	234
17309	滨海	龙泰御景湾7#欧变1#主变	10	630	154
17310	滨海	坍西八配变	10	200	84
17311	滨海	滨东三配变	10	200	54
17312	滨海	前港东北站	10	200	105
17313	滨海	通济九配变	10	315	192
17314	滨海	建西电站	10	200	150
17315	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	46
17316	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	361
17317	滨海	滨淮农场十一大队1#灌溉站	10	200	53
17318	滨海	林西线珺悦府2#配电房3#主变	10	800	349
17319	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17320	滨海	天场天盘电站	10	200	86
17321	滨海	香坎家园1#配电室2#主变	10	630	306
17322	滨海	四份七配变	10	315	177
17323	滨海	朝阳四配变	10	315	210
17324	滨海	三顷七配变	10	200	73
17325	滨海	汛南九配变	10	400	88
17326	滨海	五汛街道四十四配变	10	400	58
17327	滨海	五汛街道四十五配变	10	400	96
17328	滨海	干东十配变	10	200	103
17329	滨海	万岗十六配变	10	200	98
17330	滨海	干东十一配变	10	400	225
17331	滨海	淤尖闸北二配变	10	200	73
17332	滨海	二份二斗电站	10	200	160
17333	滨海	陈涛三层村集中区1#变	10	400	170
17334	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	379
17335	滨海	海棠院1#开关站3#主变	10	630	466
17336	滨海	天盘八配变天场	10	200	40
17337	滨海	路南六配变	10	200	36
17338	滨海	路南五配变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17339	滨海	四渡五配变	10	200	56
17340	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	232
17341	滨海	建设四配变	10	400	93
17342	滨海	建设五配变	10	400	0
17343	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	0
17344	滨海	建民十五配变	10	200	94
17345	滨海	硝场五组电站	10	200	117
17346	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	501
17347	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	123
17348	滨海	中央花园2#欧变1#主变	10	630	179
17349	滨海	中央花园4#欧变1#主变	10	630	249
17350	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	77
17351	滨海	汛北八配变	10	200	54
17352	滨海	新悦城西区1#配电室2#主变	10	800	541
17353	滨海	滨海港后堆八配变	10	400	53
17354	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	114
17355	滨海	孟庆香联建楼1#变配电变压器	10	630	235
17356	滨海	孟庆香联建楼2#变配电变压器	10	630	322
17357	滨海	祁垛一号变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17358	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	325
17359	滨海	三洼十配变	10	200	116
17360	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	81
17361	滨海	昌伟城市花园2#变电所#1主变	10	800	382
17362	滨海	街道三十七配变	10	400	122
17363	滨海	众兴渔场电站	10	200	0
17364	滨海	闸北四配变	10	400	28
17365	滨海	公玉二斗电站	10	200	86
17366	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	48
17367	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	516
17368	滨海	滨东北站	10	200	78
17369	滨海	东大院北3#公用	10	400	82
17370	滨海	陈场东站	10	200	0
17371	滨海	中山变光伏配变	10	200	156
17372	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	398
17373	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	111
17374	滨海	双树三配变	10	630	265
17375	滨海	龙泰御景湾3#变电所1#主变	10	1250	572
17376	滨海	中心河三配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17377	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	34
17378	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	636
17379	滨海	中央花园1# 变电所1#主变	10	1250	791
17380	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	293
17381	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	465
17382	滨海	坎北兴北六配变	10	200	35
17383	滨海	西坎八配变	10	400	89
17384	滨海	后庄三配变	10	200	79
17385	滨海	振东前港大站配变	10	400	103
17386	滨海	昌伟城市花园2#变电所#4主变配电变压器	10	800	405
17387	滨海	昌伟城市花园2#变电所#2主变配电变压器	10	800	491
17388	滨海	昌伟城市花园2#变电所#3主变配电变压器	10	800	455
17389	滨海	四汛九配变	10	200	93
17390	滨海	莫湾八配变	10	200	107
17391	滨海	三顷十二配变	10	400	253
17392	滨海	三顷十三配变配变	10	400	35
17393	滨海	博士苑3#变电所1#主变	10	800	363
17394	滨海	博士苑3#变电所2#主变	10	800	435
17395	滨海	河包一配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17396	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	278
17397	滨海	汛河七配变	10	200	75
17398	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	0
17399	滨海	育才3#公用	10	400	44
17400	滨海	物资2#公用	10	400	14
17401	滨海	官庄二配变	10	400	162
17402	滨海	新悦城西区2#配电室1#主变	10	800	532
17403	滨海	滨东十组站	10	200	119
17404	滨海	龙泰御景湾3#变电所2#主变	10	1250	508
17405	滨海	通济六配变	10	200	73
17406	滨海	坎北园区9#变	10	400	0
17407	滨海	沿河六配变.	10	200	69
17408	滨海	果林八配变	10	400	70
17409	滨海	陆塘翻水站	10	400	0
17410	滨海	齐心七配变考核	10	200	127
17411	滨海	二份南干电站	10	200	118
17412	滨海	土山黄河底站	10	200	115
17413	滨海	长兴双舍2#变（集中区）	10	400	1
17414	滨海	长兴双舍3#变（集中区）	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17415	滨海	正鑫2#变电所 2#主变	10	1000	438
17416	滨海	正鑫2#变电所 1#主变	10	1000	173
17417	滨海	正鑫4#欧变1#主变	10	630	19
17418	滨海	正鑫4#欧变2#主变	10	630	289
17419	滨海	正鑫5#欧变1#主变	10	630	192
17420	滨海	坎东十四配变	10	400	73
17421	滨海	友联八配变	10	400	180
17422	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	267
17423	滨海	张舍八配变	10	200	95
17424	滨海	四管区滩面东站单相照明	10	10	3
17425	滨海	滨淮农场三大队东场头	10	200	117
17426	滨海	金麟府小区3#配电室1#主变	10	800	428
17427	滨海	博士苑3#变电所3#主变	10	800	317
17428	滨海	博士苑3#变电所4#主变	10	800	358
17429	滨海	翰林苑#3变电所#1主变	10	800	273
17430	滨海	翰林苑#3变电所#3主变	10	800	426
17431	滨海	淤尖正兴三配变	10	200	84
17432	滨海	景和小区1#配电室3#主变	10	800	626
17433	滨海	振东吉垛南配变	10	315	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17434	滨海	朱于三配变.	10	200	43
17435	滨海	公路管理站3#公用	10	400	220
17436	滨海	长兴双舍4#变（集中区）	10	400	120
17437	滨海	陆集电站	10	100	0
17438	滨海	中南四配变	10	200	90
17439	滨海	创业五配变	10	400	19
17440	滨海	周庄五配变	10	200	82
17441	滨海	界牌五配变电站三	10	50	0
17442	滨海	滨淮东港二斗电站	10	200	55
17443	滨海	长兴双舍5#变	10	400	0
17444	滨海	双舍二斗半电站	10	100	18
17445	滨海	公玉二斗半电站	10	100	80
17446	滨海	小街八号综合变	10	200	0
17447	滨海	肖庄七组电站	10	200	1
17448	滨海	丰园7#欧变1#主变	10	800	279
17449	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)1#主变	10	800	628
17450	滨海	熊洼三配变	10	200	91
17451	滨海	合心六七组电站	10	200	124
17452	滨海	五汛学苑楼小区箱变1#主变	10	500	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17453	滨海	泥螺九配变	10	200	94
17454	滨海	林西线珺悦府3#配电室1#主变	10	800	306
17455	滨海	新城房产5#箱变1#主变	10	630	364
17456	滨海	土山电站	10	200	91
17457	滨海	西尖七配变	10	200	0
17458	滨海	戴庄排涝电站	10	200	160
17459	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	264
17460	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	106
17461	滨海	前港大站北配变	10	400	27
17462	滨海	马套徐圩站	10	200	131
17463	滨海	前行六配变	10	200	26
17464	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	210
17465	滨海	御景花园小区1#配电室3#主变	10	800	258
17466	滨海	王桥三配变	10	200	0
17467	滨海	仁和桥1#公用	10	400	0
17468	滨海	头巨八配变	10	200	0
17469	滨海	李树海	10	500	93
17470	滨海	陆从祥	10	500	173
17471	滨海	后舍六配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17472	滨海	十八顷八配变1	10	400	204
17473	滨海	夹堆电站	10	100	22
17474	滨海	大关七配变	10	400	199
17475	滨海	二浦八配变	10	400	210
17476	滨海	大套国道路灯变	10	50	28
17477	滨海	辛荡八配变	10	200	66
17478	滨海	玉才十四配变	10	400	0
17479	滨海	玉才八配变（新）	10	400	91
17480	滨海	玉才九配变（新）	10	400	171
17481	滨海	坍东五配变	10	200	65
17482	滨海	北坍北街东二配变	10	400	57
17483	滨海	北坍四配变	10	400	64
17484	滨海	通济社区	10	315	141
17485	滨海	闸口七配变	10	200	0
17486	滨海	会农五配变	10	200	51
17487	滨海	夹河五配变	10	400	169
17488	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	316
17489	滨海	马套六配变	10	200	77
17490	滨海	淤尖大尧一站	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17491	滨海	天盘桥南电站	10	200	130
17492	滨海	八层五台片	10	200	22
17493	滨海	蒋渡一站	10	200	98
17494	滨海	玉龙南路商业街变电所高压间隔2#主变	10	1000	488
17495	滨海	新民十三配变	10	400	55
17496	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	90
17497	滨海	渠南八配变	10	200	65
17498	滨海	十顷八配变	10	200	71
17499	滨海	五汛街道五十配变	10	400	193
17500	滨海	锦绣新天地	10	500	254
17501	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	0
17502	滨海	建二九配变	10	200	108
17503	滨海	范场九配变	10	200	88
17504	滨海	邓场四配变	10	100	1
17505	滨海	宋尖五配变	10	400	184
17506	滨海	蔡桥洼北三站	10	400	276
17507	滨海	蔡桥洼北二站	10	100	26
17508	滨海	大套十四配变	10	400	129
17509	滨海	赵吉军	10	500	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17510	滨海	大套十六配变	10	400	147
17511	滨海	洪林五配变	10	400	198
17512	滨海	西湖一品1#欧变1#主变	10	630	382
17513	滨海	西湖一品2#欧变1#主变	10	630	293
17514	滨海	西湖一品3#欧变1#主变	10	630	343
17515	滨海	西湖一品4#欧变高压间隔配电变压器	10	630	361
17516	滨海	西湖一品1#变电所1#主变	10	1250	590
17517	滨海	陆集东兴三配变	10	400	155
17518	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	59
17519	滨海	东元3#公用	10	400	0
17520	滨海	林西线珺悦府1#配电房1#主变	10	800	257
17521	滨海	滨农变光伏配变	10	400	271
17522	滨海	玖樾3#配电室4#主变	10	800	640
17523	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	69
17524	滨海	六顷四配变	10	400	224
17525	滨海	六顷五配变	10	400	225
17526	滨海	杠南三配变	10	400	188
17527	滨海	四巨三配变	10	200	64
17528	滨海	薄尧来联建楼1#主变	10	500	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17529	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	183
17530	滨海	朝阳一配变	10	400	240
17531	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	65
17532	滨海	林西线珺悦府小区开闭所1#主变	10	30	22
17533	滨海	玖樾1#配电室1#主变	10	800	600
17534	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	229
17535	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	28
17536	滨海	胜利三配变	10	200	60
17537	滨海	坎北张弓三配变	10	400	264
17538	滨海	贺君四配变	10	200	63
17539	滨海	洪林六配变	10	400	238
17540	滨海	小街三号变	10	200	65
17541	滨海	陈建国	10	400	90
17542	滨海	港浜社区一配变	10	400	73
17543	滨海	港浜社区二配变	10	400	8
17544	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	74
17545	滨海	陈铸十二配变	10	200	61
17546	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	77
17547	滨海	西湖一品2#变电所3#主变	10	1250	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17548	滨海	西湖一品2#变电所2#主变	10	1000	162
17549	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	0
17550	滨海	肖庄九配变	10	400	196
17551	滨海	农业园万亩菜园一配变	10	200	38
17552	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	0
17553	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	175
17554	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	156
17555	滨海	龙泰御景湾4#变电所1#主变	10	1250	529
17556	滨海	龙泰御景湾4#变电所2#主变	10	1250	561
17557	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	60
17558	滨海	海滨东苑2#配电室2#主变	10	800	599
17559	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	336
17560	滨海	坎南七里九配变	10	400	151
17561	滨海	八巨王庄电站	10	200	105
17562	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	330
17563	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	391
17564	滨海	陶圩八配变	10	400	234
17565	滨海	莫湾七配变	10	200	120
17566	滨海	吕滩一配变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17567	滨海	西坎五配变	10	400	250
17568	滨海	新坍八配变	10	200	67
17569	滨海	双龙八配变	10	400	227
17570	滨海	团结八配变	10	200	115
17571	滨海	郁文余配变	10	400	142
17572	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室4#主变	10	630	366
17573	滨海	八巨华新六配变	10	400	181
17574	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	307
17575	滨海	三截沟西站	10	200	118
17576	滨海	仁和家园配电室2#主变配电变压器	10	800	291
17577	滨海	樊集小街八配变1#	10	400	126
17578	滨海	新坍七配变	10	400	196
17579	滨海	新岭二斗站	10	200	140
17580	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	27
17581	滨海	滨海县供电公司调度大楼1#主变	10	1250	550
17582	滨海	新生九配变	10	200	97
17583	滨海	圈野北站	10	200	64
17584	滨海	迎宾路4#公用	10	400	263
17585	滨海	杨修生联建楼箱变1#主变	10	630	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17586	滨海	三洼十一配变	10	200	85
17587	滨海	汛河三配变	10	200	133
17588	滨海	青龙五配变	10	200	73
17589	滨海	江南新城1#欧变1#主变	10	630	307
17590	滨海	江南新城3#欧变1#主变	10	630	173
17591	滨海	江南新城5#欧变1#主变	10	630	131
17592	滨海	江南新城4#欧变1#主变	10	630	297
17593	滨海	江南新城6#欧变	10	630	252
17594	滨海	中行2号公用箱变1#主变配电变压器	10	630	201
17595	滨海	玖樾2#配电室4#主变	10	800	619
17596	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	60
17597	滨海	农业园万亩菜园四配变	10	200	160
17598	滨海	淮海农场一大队东站	10	200	138
17599	滨海	农业园万亩菜园三配变	10	630	131
17600	滨海	坍西六配变	10	200	129
17601	滨海	三洼十三配变	10	200	0
17602	滨海	五汛街道五十七配变	10	400	56
17603	滨海	推虾三配变	10	200	87
17604	滨海	张圩五配变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17605	滨海	七顷二站	10	400	206
17606	滨海	汛北九配变配变	10	200	0
17607	滨海	新团四配变	10	200	102
17608	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	275
17609	滨海	新艺园公用	10	400	86
17610	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	114
17611	滨海	港城安置区一区2#配电室4#主变	10	800	599
17612	滨海	林西线珺悦府2#配电房4#主变	10	800	540
17613	滨海	三烈排涝电站	10	200	160
17614	滨海	秦桥十六配变	10	200	86
17615	滨海	唐港四配变	10	400	90
17616	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	83
17617	滨海	马营四配变	10	200	42
17618	滨海	马营一配变（扶贫）	10	200	104
17619	滨海	龚艳华	10	500	296
17620	滨海	通榆李胜	10	500	149
17621	滨海	仁和家园和园变电所1#主变	10	1000	431
17622	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	215
17623	滨海	幸福小区十三配变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17624	滨海	圣庄南电站	10	200	132
17625	滨海	颐高唐宁府小区3#配电室1#主变	10	800	155
17626	滨海	沈关排灌站	10	200	110
17627	滨海	王桥五配变	10	200	0
17628	滨海	汛西电站	10	200	0
17629	滨海	农业园万亩菜园二配变	10	630	454
17630	滨海	农科八配变	10	200	0
17631	滨海	申江万和园3#配电房1#主变	10	800	263
17632	滨海	申江万和园3#配电房2#主变	10	800	322
17633	滨海	申江万和园3#配电房3#主变	10	800	375
17634	滨海	申江万和园3#配电房4#主变	10	800	371
17635	滨海	郁庄五配变	10	200	50
17636	滨海	滨淮农场二十五队东站	10	200	29
17637	滨海	马营九配变	10	200	82
17638	滨海	正红街道十二配变	10	400	1
17639	滨海	淤尖正南三配变	10	400	222
17640	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	44
17641	滨海	淤尖三港电站	10	200	138
17642	滨海	振东供销小区一号变	10	315	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17643	滨海	上城嘉苑4#配电室3#主变	10	800	584
17644	滨海	滨淮农场六大队配变	10	200	40
17645	滨海	淤尖新河十七配变	10	400	257
17646	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	41
17647	滨海	书香世家1#配电室1#主变	10	800	572
17648	滨海	老堆四配变	10	400	61
17649	滨海	王滩十一配变	10	400	168
17650	滨海	大菜场公用箱变1#主变	10	630	115
17651	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	167
17652	滨海	海滨新城1#箱变1#主变	10	630	475
17653	滨海	五七七配变配变	10	400	150
17654	滨海	新西一配变	10	200	55
17655	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	139
17656	滨海	港利线港利小区2#配电室3#主变	10	630	332
17657	滨海	淤尖新河十四配变	10	400	232
17658	滨海	淤尖海防十四配变	10	400	193
17659	滨海	陈港四配变	10	400	276
17660	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	251
17661	滨海	璟宸小区3#配电室4#主变	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17662	滨海	新华苑箱变	10	400	201
17663	滨海	佼建置业有限公司2#间隔配电变压器	10	400	44
17664	滨海	临淮线三洪四配变新增	10	200	133
17665	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	13
17666	滨海	供电公司1#主变	10	630	63
17667	滨海	福园4#配电室1#主变	10	800	454
17668	滨海	淤尖新河十五配变	10	400	230
17669	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	324
17670	滨海	淤尖海防十三配变	10	400	179
17671	滨海	蔡南线三岔十二配变	10	400	186
17672	滨海	淤尖新河十二配变	10	400	225
17673	滨海	淤尖楼东八配变	10	400	223
17674	滨海	淤尖港西八配变	10	400	257
17675	滨海	淤尖勾股十配变	10	400	256
17676	滨海	淤尖二十八配变	10	400	225
17677	滨海	三洼十二配变	10	200	108
17678	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	302
17679	滨海	福园1#配电室3#主变	10	800	542
17680	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17681	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	54
17682	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	245
17683	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	248
17684	滨海	滨海港玉中三配变	10	200	75
17685	滨海	三埵五配变	10	200	29
17686	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	473
17687	滨海	通榆十六配变	10	400	141
17688	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	275
17689	滨海	马套九配变	10	200	5
17690	滨海	陶湾安置小区1#变	10	400	313
17691	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	77
17692	滨海	璟宸小区2#配电室4#主变	10	630	304
17693	滨海	群兴十配变	10	200	66
17694	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	403
17695	滨海	香坎家园2#配电室2#主变	10	630	339
17696	滨海	美丽家园3#变	10	400	295
17697	滨海	陈涛联盟六配变	10	400	255
17698	滨海	小圩四配变	10	400	230
17699	滨海	正红街道二十七配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17700	滨海	八层十配变	10	400	179
17701	滨海	环洋四配变	10	200	96
17702	滨海	老堆东排站	10	200	147
17703	滨海	三里4#公用	10	400	217
17704	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	346
17705	滨海	昌兴壹城C区4#配电房3#主变	10	800	476
17706	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	53
17707	滨海	沈舍二站	10	200	124
17708	滨海	新沙十三配变	10	200	112
17709	滨海	佼建置业有限公司1#间隔配电变压器	10	400	206
17710	滨海	滨淮农场新垦队西站	10	200	67
17711	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	385
17712	滨海	友联四配变	10	200	96
17713	滨海	海滨东苑1#配电室4#主变	10	800	495
17714	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	252
17715	滨海	金色华庭二期小区2#配电房4#主变	10	630	335
17716	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	619
17717	滨海	滨海县供电公司调度大楼2#主变	10	1250	733
17718	滨海	红星二配变更换	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17719	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	127
17720	滨海	复兴五配变配变	10	400	188
17721	滨海	四季花园1#开关站3#主变	10	800	365
17722	滨海	医院4#欧变1#主变	10	630	268
17723	滨海	银厦1#公用	10	500	41
17724	滨海	杨庄十三配变	10	400	148
17725	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	364
17726	滨海	三洪九配变	10	400	232
17727	滨海	孟舍路口公用1#主变	10	630	278
17728	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	576
17729	滨海	陈圩李庄配变	10	200	29
17730	滨海	玉众三配变	10	200	77
17731	滨海	黄庄七配变	10	400	215
17732	滨海	夸二西站	10	400	112
17733	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)4#主变	10	800	630
17734	滨海	淤尖堆西六配变	10	200	82
17735	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	197
17736	滨海	三里新区公用	10	400	0
17737	滨海	五汛镇政府1#箱变1#主变	10	630	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17738	滨海	秦桥集中区二号变	10	400	202
17739	滨海	紫宸2#配电室1#主变	10	800	313
17740	滨海	秦桥集中区一号变	10	400	179
17741	滨海	圩区六配变	10	200	30
17742	滨海	淤尖渔场七配变	10	400	50
17743	滨海	五金2#公用	10	400	67
17744	滨海	建二（村）二配变	10	200	130
17745	滨海	二坎二配变	10	400	27
17746	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室2#主变	10	630	374
17747	滨海	新联二站	10	200	128
17748	滨海	滨淮供电所配变	10	500	99
17749	滨海	坎园路3#公用	10	400	195
17750	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	342
17751	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	257
17752	滨海	张孟电站	10	200	160
17753	滨海	三烈大站	10	200	105
17754	滨海	滨淮农场三大队西场头	10	200	113
17755	滨海	胡集东站	10	200	118
17756	滨海	锦绣园2#开关站4#主变	10	800	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17757	滨海	彩虹城2#配电室1#主变	10	800	294
17758	滨海	坎北夹河一配变	10	400	218
17759	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	170
17760	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	277
17761	滨海	四份六配变	10	200	82
17762	滨海	县社公用	10	400	281
17763	滨海	李庄八配变	10	400	223
17764	滨海	王滩十配变	10	200	99
17765	滨海	中舍干渠电站	10	200	131
17766	滨海	幸福十一配变	10	400	131
17767	滨海	圩头五配变	10	315	116
17768	滨海	糖厂南公用	10	400	40
17769	滨海	三坝七配变	10	400	116
17770	滨海	八滩十二配变	10	400	100
17771	滨海	滨淮农场二十五队一站	10	400	223
17772	滨海	范场十三配变	10	200	126
17773	滨海	创业二配变0	10	400	240
17774	滨海	河头二配变0	10	400	238
17775	滨海	电机厂宿舍1#公用	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17776	滨海	滨淮建农五配变	10	400	264
17777	滨海	黄庄四配变	10	400	150
17778	滨海	河西十五配变	10	400	239
17779	滨海	范场十五配变	10	200	93
17780	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	632
17781	滨海	紫宸1#配电室3#主变	10	800	411
17782	滨海	长兴四配变	10	200	134
17783	滨海	海滨东苑1#配电室3#主变	10	800	521
17784	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	573
17785	滨海	庆丰七配变	10	200	86
17786	滨海	庆丰八配变	10	200	42
17787	滨海	界港十配变	10	400	107
17788	滨海	新丰六配变	10	200	0
17789	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	279
17790	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	309
17791	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	211
17792	滨海	新坍三配变更换	10	200	95
17793	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	112
17794	滨海	福园2#配电室4#主变	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17795	滨海	坎南三里八配变	10	200	22
17796	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	399
17797	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	0
17798	滨海	界牌十六配变	10	400	68
17799	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	299
17800	滨海	五汛加油站配变	10	400	0
17801	滨海	夹州七配变	10	200	64
17802	滨海	新安十二配变	10	400	163
17803	滨海	二坎八配变	10	400	106
17804	滨海	胡集五配变	10	400	203
17805	滨海	振东合心五配变	10	400	46
17806	滨海	崔庄四配变	10	200	62
17807	滨海	绿杨五配变	10	200	0
17808	滨海	南海四配变	10	400	222
17809	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	116
17810	滨海	秦桥五配变	10	200	87
17811	滨海	肖庄八配变	10	400	215
17812	滨海	孟舍十三配变	10	400	231
17813	滨海	盐路五配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17814	滨海	杨家将2#公用	10	400	84
17815	滨海	五层五台片	10	200	71
17816	滨海	拖拉机站2#公用	10	400	56
17817	滨海	徐丹十配变	10	200	38
17818	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	212
17819	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	66
17820	滨海	樊集四配变	10	200	0
17821	滨海	元塘十配变	10	400	180
17822	滨海	建西四配变	10	200	69
17823	滨海	良港九配变	10	200	92
17824	滨海	冲南五配变	10	200	76
17825	滨海	淮中五配变	10	200	10
17826	滨海	创业六配变	10	200	28
17827	滨海	淮南四配变	10	400	11
17828	滨海	三坝六配变	10	200	25
17829	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	107
17830	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	100
17831	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	57
17832	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17833	滨海	五汛新村五配变	10	400	13
17834	滨海	官滩农业一配变	10	200	122
17835	滨海	良港一配变	10	400	204
17836	滨海	良港二配变	10	200	15
17837	滨海	良港三配变	10	200	28
17838	滨海	秉义八配变	10	200	35
17839	滨海	荡东六配变	10	200	18
17840	滨海	荡东五配变.	10	200	46
17841	滨海	天盘七配变	10	200	50
17842	滨海	二坎七配变	10	400	71
17843	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	37
17844	滨海	夹河十配变	10	200	76
17845	滨海	二坎六配变	10	315	100
17846	滨海	孟舍3#公用变	10	400	181
17847	滨海	果林十二配变	10	200	12
17848	滨海	西坎七配变	10	200	15
17849	滨海	肖庄十配变	10	400	135
17850	滨海	西坎三配变	10	200	160
17851	滨海	孟舍九配变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17852	滨海	樊集小街十二配变	10	400	0
17853	滨海	樊集三配变	10	400	57
17854	滨海	大尖五配变	10	200	96
17855	滨海	元塘七配变	10	200	0
17856	滨海	新港街9#变	10	630	90
17857	滨海	建民十组电站	10	200	95
17858	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	156
17859	滨海	良港七配变	10	200	90
17860	滨海	东畲小区7#变	10	630	275
17861	滨海	樊集小街三配变0	10	400	49
17862	滨海	新圩七配变	10	200	27
17863	滨海	二份六配变	10	200	0
17864	滨海	东港四配变	10	200	120
17865	滨海	砖瓦厂北配变	10	200	0
17866	滨海	陈铸前程六配变	10	400	187
17867	滨海	江南新城1#变电所2#主变	10	1000	330
17868	滨海	老窑三配变	10	200	62
17869	滨海	后洼六配变	10	400	242
17870	滨海	三腰八配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17871	滨海	圩头三配变	10	200	51
17872	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	86
17873	滨海	北坍社区	10	400	67
17874	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	73
17875	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	99
17876	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	135
17877	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	76
17878	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	0
17879	滨海	仁前八配变	10	200	80
17880	滨海	八巨街道二十配变	10	400	104
17881	滨海	洪林七配变	10	200	45
17882	滨海	小街十一配变0	10	200	74
17883	滨海	樊集小街九配变	10	400	77
17884	滨海	玉才十三配变	10	400	0
17885	滨海	卫东七配变	10	200	49
17886	滨海	中心一配变	10	200	0
17887	滨海	北疏港一配变	10	200	0
17888	滨海	树圩六配变	10	400	199
17889	滨海	旧河十配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17890	滨海	农业园配变	10	100	0
17891	滨海	幸福七配变	10	630	150
17892	滨海	利民四配变	10	400	122
17893	滨海	陈李路二配变	10	400	184
17894	滨海	陈李路三配变	10	400	80
17895	滨海	陈李路四配变	10	400	0
17896	滨海	陈李路五配变	10	400	9
17897	滨海	坎振路1#变	10	400	98
17898	滨海	新港街8#变	10	400	0
17899	滨海	幸福村部配变	10	200	38
17900	滨海	一心五配变	10	200	0
17901	滨海	八滩十配变	10	400	0
17902	滨海	一心六配变	10	400	144
17903	滨海	桃园五配变	10	400	115
17904	滨海	路南八配变	10	200	76
17905	滨海	四份五配变	10	200	34
17906	滨海	三洼五配变	10	200	113
17907	滨海	李元六配变	10	200	80
17908	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17909	滨海	严庄五配变	10	200	69
17910	滨海	仁和8#公用	10	400	166
17911	滨海	中山六配变	10	200	99
17912	滨海	八巨华新九配变	10	200	34
17913	滨海	仁和7#公用	10	400	0
17914	滨海	淤尖岳堆五配变	10	200	63
17915	滨海	八巨华新十配变	10	200	93
17916	滨海	通榆二十六配变	10	400	0
17917	滨海	淤尖十四配变	10	200	67
17918	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	204
17919	滨海	桥南十三台片	10	400	145
17920	滨海	洪林八配变	10	400	170
17921	滨海	洪林九配变	10	400	65
17922	滨海	八巨工商路综合变	10	400	70
17923	滨海	小街十三配变	10	400	0
17924	滨海	镇区10#变	10	400	118
17925	滨海	淤尖闸北八配变	10	200	103
17926	滨海	洪林十配变	10	400	118
17927	滨海	寿东六配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17928	滨海	东畚小区10#变（拆迁户）	10	630	255
17929	滨海	洪林十一配变	10	400	105
17930	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	15
17931	滨海	王场四配变	10	400	221
17932	滨海	头畚六配变	10	400	227
17933	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	0
17934	滨海	靠河八配变	10	200	64
17935	滨海	民主六配变	10	200	0
17936	滨海	营业站2#公用	10	400	18
17937	滨海	陶圩三配变	10	200	58
17938	滨海	打井队2#公用	10	400	49
17939	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	116
17940	滨海	玉丰十配变	10	200	14
17941	滨海	县社2#公用	10	400	21
17942	滨海	条巨六配变变压器	10	200	0
17943	滨海	中山七配变	10	200	108
17944	滨海	红套四配变	10	400	190
17945	滨海	中山八配变	10	200	109
17946	滨海	五汛新村四配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17947	滨海	淤尖海防九配变	10	200	50
17948	滨海	通榆二十四配变	10	400	170
17949	滨海	淤尖巨东九配变	10	200	35
17950	滨海	塔沟四配变.	10	200	92
17951	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	103
17952	滨海	淤尖堆北七配变	10	400	121
17953	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	114
17954	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	116
17955	滨海	红旗七配变	10	200	79
17956	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	23
17957	滨海	沿河八配变	10	200	55
17958	滨海	江南新城2#变电所2#主变	10	1250	32
17959	滨海	江南新城1#变电所1#主变	10	1250	436
17960	滨海	潘岗五配变	10	200	0
17961	滨海	淤尖正兴六配变	10	200	1
17962	滨海	淤尖正兴七配变	10	200	30
17963	滨海	陶河五配变	10	200	80
17964	滨海	淤尖港东四配变	10	200	41
17965	滨海	沈庄二配变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17966	滨海	三洪十配变	10	400	66
17967	滨海	红卫六配变	10	200	99
17968	滨海	新滩六配变	10	400	163
17969	滨海	红卫七配变	10	200	58
17970	滨海	界港六配变	10	400	189
17971	滨海	吕港十二配变	10	200	73
17972	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	0
17973	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	203
17974	滨海	六合十一配变	10	200	137
17975	滨海	七顷六配变	10	200	49
17976	滨海	老庄四配变	10	200	28
17977	滨海	红星八配变	10	200	115
17978	滨海	夹州六配变	10	200	56
17979	滨海	盘洋六配变	10	200	83
17980	滨海	会农六配变	10	200	30
17981	滨海	盘洋五配变	10	400	165
17982	滨海	冲南四配变	10	200	81
17983	滨海	倪滩一配变	10	200	68
17984	滨海	倪滩二配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17985	滨海	倪滩六配变	10	200	0
17986	滨海	元塘九配变	10	400	217
17987	滨海	大份黄河底二站	10	200	160
17988	滨海	五汛村一组	10	315	101
17989	滨海	新丰十一配变	10	400	221
17990	滨海	胜利六配变	10	200	44
17991	滨海	幸福八配变	10	400	47
17992	滨海	蚁灯三配变	10	400	262
17993	滨海	三合四配变	10	400	242
17994	滨海	大套农业产业园区路灯（2）	10	50	40
17995	滨海	大套农业产业园区路灯（1）	10	50	40
17996	滨海	玉龙南路商业街3#欧变1#主变	10	630	331
17997	滨海	玉龙南路商业街3#欧变2#主变	10	630	334
17998	滨海	学府壹号小区5#变电所1#主变	10	800	100
17999	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	320
18000	滨海	粮东三配变	10	400	202
18001	滨海	潘庄六配变	10	400	169
18002	滨海	新北十三配变	10	400	221
18003	滨海	五巨十配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18004	滨海	淮东五配变	10	200	93
18005	滨海	小街十三号变	10	400	89
18006	滨海	头巨九配变	10	400	9
18007	滨海	李士忠	10	400	66
18008	滨海	王寿虎	10	400	230
18009	滨海	学府壹号小区5#变电所3#主变	10	800	282
18010	滨海	三里十二配变	10	400	12
18011	滨海	吉甫六配变	10	200	116
18012	滨海	界牌条堆六配变	10	400	235
18013	滨海	冲边七配变	10	200	44
18014	滨海	冲边六配变	10	200	67
18015	滨海	三坝八配变	10	400	194
18016	滨海	滨淮沈友才	10	400	61
18017	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	118
18018	滨海	刘必国联建楼（一）	10	400	101
18019	滨海	刘必国联建楼（二）	10	400	149
18020	滨海	仁和十三公用	10	400	245
18021	滨海	龙港五配变	10	200	59
18022	滨海	张湾五配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18023	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	378
18024	滨海	八巨界河四配变	10	200	45
18025	滨海	永兴四配变	10	200	0
18026	滨海	杨庄八配变.	10	200	89
18027	滨海	沈舍六配变	10	200	0
18028	滨海	八巨界河五配变	10	200	33
18029	滨海	塔沟五配变.	10	200	99
18030	滨海	八巨西冲四配变	10	200	58
18031	滨海	朱集十配变	10	400	223
18032	滨海	四汛四配变	10	200	75
18033	滨海	糜滩三站	10	200	146
18034	滨海	后尖六配变	10	200	63
18035	滨海	华庄四配变	10	200	89
18036	滨海	祁垛四配变	10	200	48
18037	滨海	四坝六配变	10	400	178
18038	滨海	华林五配变	10	400	158
18039	滨海	界牌十三配变	10	400	70
18040	滨海	徐丹八配变.	10	200	108
18041	滨海	群心八配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18042	滨海	张耀东	10	400	48
18043	滨海	八巨华新十一配变	10	200	80
18044	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	166
18045	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	299
18046	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	211
18047	滨海	滨海港王奎兵(二)	10	500	165
18048	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	223
18049	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	150
18050	滨海	科技七配变	10	400	171
18051	滨海	陈湾二配变	10	400	31
18052	滨海	鲁庄二配变	10	400	196
18053	滨海	四渡六配变	10	200	50
18054	滨海	荡东八配变天场	10	200	55
18055	滨海	马套五配变	10	200	121
18056	滨海	幼儿园	10	200	33
18057	滨海	天场七配变	10	400	161
18058	滨海	后庄五配变	10	200	48
18059	滨海	新安小区1#变	10	400	181
18060	滨海	秦桥六配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18061	滨海	沈舍四配变.	10	200	25
18062	滨海	徐圩七配变.	10	400	81
18063	滨海	公玉十配变	10	200	129
18064	滨海	滨淮双河十配变	10	400	224
18065	滨海	京华雅苑1#欧变1#主变	10	630	205
18066	滨海	东元4#公用	10	400	27
18067	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	0
18068	滨海	玉才十五配变	10	400	212
18069	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	157
18070	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	291
18071	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	299
18072	滨海	忠仙华庭1#变电所1#主变	10	1000	526
18073	滨海	忠仙华庭1#变电所4#主变	10	1000	257
18074	滨海	坎南陈庄一配变	10	400	230
18075	滨海	大众五配变	10	200	49
18076	滨海	东港村五配变	10	200	144
18077	滨海	坎南嵇庄二配变	10	400	181
18078	滨海	四八桥公用	10	500	0
18079	滨海	坎南靠河一配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18080	滨海	中南五配变	10	400	153
18081	滨海	滨淮滨农三配变	10	200	88
18082	滨海	维农经济合作社配变	10	200	65
18083	滨海	张孟五配变	10	400	175
18084	滨海	小关六配变	10	200	100
18085	滨海	陈涛四配变	10	200	24
18086	滨海	陈涛五配变	10	100	12
18087	滨海	辛庄六配变	10	400	246
18088	滨海	陈李九配变	10	400	207
18089	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	78
18090	滨海	夹堆七配变	10	400	235
18091	滨海	套稍八配变	10	400	198
18092	滨海	街道14#配变	10	400	115
18093	滨海	博士苑4#变电所1#主变	10	800	388
18094	滨海	博士苑4#变电所2#主变	10	800	338
18095	滨海	博士苑4#变电所3#主变	10	800	413
18096	滨海	博士苑4#变电所4#主变	10	800	441
18097	滨海	博士苑5#变电所1#主变	10	800	400
18098	滨海	博士苑5#变电所2#主变	10	800	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18099	滨海	经济开发区阜中新区2#变1#主变	10	630	307
18100	滨海	华信锦园4#欧变1#主变	10	630	312
18101	滨海	吉海华庭1#欧变1#主变	10	630	261
18102	滨海	吉海华庭2#欧变1#主变	10	630	171
18103	滨海	二浦九配变	10	400	78
18104	滨海	套稍九配变	10	400	166
18105	滨海	街道17#配变	10	400	97
18106	滨海	街道18#台片	10	400	41
18107	滨海	博士苑5#变电所3#主变	10	800	442
18108	滨海	博士苑5#变电所4#主变	10	800	372
18109	滨海	西湖一品1#变电所2#主变	10	1250	596
18110	滨海	经济开发区阜中新区3#变	10	630	148
18111	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	182
18112	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	168
18113	滨海	蔡庄六配变	10	200	64
18114	滨海	忠仙华庭1#变电所2#主变	10	1000	589
18115	滨海	五巨十一配变	10	200	104
18116	滨海	陆集小街十六配变	10	400	25
18117	滨海	于庄四配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18118	滨海	景玉兰庭1#变电所1#主变	10	800	140
18119	滨海	景玉兰庭2#变电所2#主变	10	800	120
18120	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	478
18121	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	391
18122	滨海	富美房产1#变电所1#主变	10	1250	418
18123	滨海	陆亚军联建楼	10	500	277
18124	滨海	淤尖新河八号变	10	200	58
18125	滨海	南庄一配变	10	200	0
18126	滨海	专河一配变	10	200	16
18127	滨海	胡舍六配变	10	200	60
18128	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	249
18129	滨海	张庄三配变	10	200	32
18130	滨海	团荡十五配变	10	400	80
18131	滨海	团荡八配变	10	400	272
18132	滨海	团荡十六配变	10	400	193
18133	滨海	团荡十一配变	10	400	278
18134	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	0
18135	滨海	北区5#公用变	10	400	300
18136	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18137	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	0
18138	滨海	陈滩五配变	10	400	131
18139	滨海	坎北果林九配变	10	400	114
18140	滨海	新东二配变	10	400	28
18141	滨海	后堆居民区1#变	10	400	107
18142	滨海	红星十二配变	10	200	0
18143	滨海	后堆十一配变	10	400	227
18144	滨海	二浦五配变	10	400	221
18145	滨海	永岗四配变	10	400	168
18146	滨海	二浦七配变	10	400	240
18147	滨海	陈李七配变	10	400	261
18148	滨海	于庄六配变	10	400	260
18149	滨海	夹堆六配变	10	400	243
18150	滨海	头层五配变	10	200	90
18151	滨海	阜中一配变	10	400	270
18152	滨海	干河九组配变	10	200	100
18153	滨海	迎宾花园1#欧变1#主变	10	630	310
18154	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	0
18155	滨海	昌伟城市花园1#变电所1#主变	10	800	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18156	滨海	昌伟城市花园1#变电所2#主变	10	800	118
18157	滨海	翰林院1#变电所1#主变	10	800	414
18158	滨海	翰林院1#变电所2#主变	10	800	451
18159	滨海	翰林院1#变电所3#主变	10	800	426
18160	滨海	翰林院1#变电所4#主变	10	800	506
18161	滨海	翰林院2#变电所2#主变	10	800	254
18162	滨海	翰林院2#变电所3#主变	10	800	433
18163	滨海	翰林院2#变电所4#主变	10	800	558
18164	滨海	华芳国际1#变电所1#主变	10	800	341
18165	滨海	华芳国际1#变电所2#主变	10	800	295
18166	滨海	玉才十八配变	10	400	156
18167	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	173
18168	滨海	东堆五配变	10	200	124
18169	滨海	坎南三里十六配变	10	400	134
18170	滨海	吉岗七配变.	10	200	46
18171	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	0
18172	滨海	玉龙七配变	10	200	0
18173	滨海	双河八配变	10	200	0
18174	滨海	建设六配变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18175	滨海	圣庄三配变	10	200	5
18176	滨海	华芳国际1#变电所3#主变	10	800	229
18177	滨海	华芳国际1#变电所4#主变	10	800	486
18178	滨海	华芳国际2#变电所1#主变	10	800	300
18179	滨海	华芳国际2#变电所2#主变	10	800	354
18180	滨海	华芳国际2#变电所3#主变	10	800	219
18181	滨海	华芳国际2#变电所4#主变	10	800	343
18182	滨海	半岛华府变电所1#主变	10	630	333
18183	滨海	半岛华府变电所2#主变	10	630	278
18184	滨海	半岛华府变电所3#主变	10	630	269
18185	滨海	半岛华府变电所4#主变	10	630	287
18186	滨海	水韵新城变电所1#主变	10	800	244
18187	滨海	水韵新城变电所2#主变	10	800	448
18188	滨海	水韵新城变电所3#主变	10	800	80
18189	滨海	水韵新城变电所4#主变	10	800	413
18190	滨海	友创滨海湾1#变电所1#主变	10	800	272
18191	滨海	友创滨海湾1#变电所2#主变	10	800	348
18192	滨海	友创滨海湾1#变电所3#主变	10	800	313
18193	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18194	滨海	界牌十二配变	10	200	63
18195	滨海	玉众六配变	10	200	69
18196	滨海	联心四配变	10	400	183
18197	滨海	宋尖四配变	10	400	154
18198	滨海	八巨王庄六配变	10	200	61
18199	滨海	海洲嘉苑3#欧变1#主变	10	400	124
18200	滨海	海洲嘉苑3#欧变2#主变	10	400	208
18201	滨海	富美房产5#欧变1#主变	10	630	235
18202	滨海	南苑安置小区1#欧变1#主变	10	630	263
18203	滨海	南苑安置小区2#欧变1#主变	10	630	253
18204	滨海	学府壹号小区2#变电所1#主变	10	800	318
18205	滨海	学府壹号小区2#变电所2#主变	10	800	365
18206	滨海	学府壹号小区2#变电所3#主变	10	800	502
18207	滨海	学府壹号小区2#变电所4#主变	10	800	424
18208	滨海	学府壹号小区3#变电所1#主变	10	800	207
18209	滨海	学府壹号小区3#变电所3#主变	10	800	472
18210	滨海	学府壹号小区3#变电所4#主变	10	800	431
18211	滨海	学府壹号小区6#变电所1#主变	10	800	33
18212	滨海	学府壹号小区6#变电所3#主变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18213	滨海	大港商业中心变电所1#主变	10	800	278
18214	滨海	大港商业中心变电所3#主变	10	800	477
18215	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	256
18216	滨海	三吉七配变	10	400	215
18217	滨海	皋滩八配变	10	200	96
18218	滨海	滨海港红光九配变	10	200	97
18219	滨海	红星十配变新增	10	200	15
18220	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	241
18221	滨海	临淮线红星六配变	10	200	32
18222	滨海	八巨条黄七配变	10	200	72
18223	滨海	掘港十三配变	10	200	11
18224	滨海	小街十三配变1	10	400	166
18225	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	18
18226	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	139
18227	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	88
18228	滨海	八巨五户七配变	10	200	60
18229	滨海	前案十四配变	10	200	39
18230	滨海	坎南三烈五配变	10	200	29
18231	滨海	八巨永余七配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18232	滨海	八巨前冲六配变	10	400	226
18233	滨海	八巨前冲七配变	10	200	6
18234	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	37
18235	滨海	建东四配变	10	200	4
18236	滨海	良港十配变	10	200	65
18237	滨海	涵碧园2#变电所1#主变	10	1250	830
18238	滨海	涵碧园2#变电所2#主变	10	1250	545
18239	滨海	新江投资1#变电所1#主变	10	1000	520
18240	滨海	新江投资1#变电所2#主变	10	1000	592
18241	滨海	新江投资2#变电所1#主变	10	630	117
18242	滨海	新江投资2#欧变1#主变	10	630	273
18243	滨海	新江投资1#欧变1#主变	10	630	153
18244	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	338
18245	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	595
18246	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	26
18247	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	590
18248	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	153
18249	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	0
18250	滨海	辛庄四配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18251	滨海	正红街道十一配变	10	400	87
18252	滨海	陈涛路公用	10	400	125
18253	滨海	坎南浦北二配变	10	400	180
18254	滨海	良港十一配变	10	200	47
18255	滨海	樊集临淮二配变	10	200	11
18256	滨海	樊集小街十四配变	10	400	0
18257	滨海	小街十六配变	10	400	74
18258	滨海	滨海港联合五配变	10	200	35
18259	滨海	西尖六配变	10	200	0
18260	滨海	红光五配变	10	200	111
18261	滨海	过天舟一配变	10	400	149
18262	滨海	滨海港红光六配变1	10	200	26
18263	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	58
18264	滨海	黄海六配变	10	400	0
18265	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	190
18266	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	42
18267	滨海	南苑新村1#欧变1#主变	10	630	282
18268	滨海	南苑新村2#欧变	10	400	167
18269	滨海	双河三斗路西电站	10	100	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18270	滨海	新城房产6#变1#主变	10	630	122
18271	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	199
18272	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	98
18273	滨海	秉义七配变	10	200	78
18274	滨海	秦桥七配变	10	200	55
18275	滨海	杨庄九配变	10	200	126
18276	滨海	红星十三配变	10	200	46
18277	滨海	淤尖港西五配变	10	200	0
18278	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	97
18279	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	0
18280	滨海	淤尖巨西十配变	10	200	74
18281	滨海	堆北八配变	10	200	83
18282	滨海	圈野二配变	10	200	66
18283	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	106
18284	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	9
18285	滨海	蔡庄五配变	10	200	74
18286	滨海	杨如友联建楼公用	10	400	225
18287	滨海	陈涛五层四配变	10	200	45
18288	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	638

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18289	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	276
18290	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	131
18291	滨海	南河六配变	10	400	151
18292	滨海	永兴三配变	10	400	64
18293	滨海	长兴十三配变	10	200	26
18294	滨海	郭党生	10	400	215
18295	滨海	辛荡新九配变	10	400	134
18296	滨海	北坍街道六配变	10	400	139
18297	滨海	镇区11#箱变	10	800	341
18298	滨海	粮西六配变	10	200	46
18299	滨海	银座首府2号变	10	800	549
18300	滨海	银座首府1号变	10	800	440
18301	滨海	新城区8#箱变	10	630	219
18302	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	94
18303	滨海	顾庄七配变	10	200	59
18304	滨海	仁前九配变	10	200	52
18305	滨海	范场十配变	10	200	0
18306	滨海	栾庄七配变	10	200	114
18307	滨海	栾庄八配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18308	滨海	郁庄四配变	10	200	78
18309	滨海	江南新城2#欧变1#主变	10	630	252
18310	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	85
18311	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	210
18312	滨海	蔡桥河滨七配变	10	200	0
18313	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	3
18314	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	98
18315	滨海	陡沟六配变	10	200	99
18316	滨海	八巨前冲九配变	10	400	0
18317	滨海	江庄九配变	10	200	110
18318	滨海	淤尖巨东十一配变	10	200	31
18319	滨海	坎南浦北四配变	10	200	58
18320	滨海	坎南陶圩四配变	10	200	116
18321	滨海	正红街道二十配变	10	500	239
18322	滨海	正红街道二十一配变	10	500	205
18323	滨海	樊集小街十九配变	10	400	49
18324	滨海	财富中心2#美变1#主变	10	630	254
18325	滨海	陶湾安置小区3#变	10	400	314
18326	滨海	淮海农场三十五大队东1#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18327	滨海	忠仙华庭3#配电房2#主变	10	800	394
18328	滨海	夹堆十一配变	10	400	193
18329	滨海	振东桥南一配变	10	400	152
18330	滨海	坎南丁字港2#变	10	400	94
18331	滨海	夹堆十二配变	10	200	98
18332	滨海	新联六站	10	200	110
18333	滨海	华松线三友2#配变	10	400	212
18334	滨海	旭坤联建楼	10	400	123
18335	滨海	滨射五配变	10	200	84
18336	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	249
18337	滨海	大坝六配变	10	400	263
18338	滨海	喻滩八配变	10	400	285
18339	滨海	辛庄七配变	10	200	68
18340	滨海	淤尖二十配变1	10	400	137
18341	滨海	淤尖新河八配变	10	400	125
18342	滨海	杨庄六七组站	10	200	86
18343	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	482
18344	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	0
18345	滨海	街道三配变2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18346	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	271
18347	滨海	滨海港黄海一配变	10	400	150
18348	滨海	幸福十配变	10	630	301
18349	滨海	头巨十三配变	10	400	232
18350	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	165
18351	滨海	陆塘南干站	10	200	123
18352	滨海	代庄四配变	10	400	244
18353	滨海	韩庄三配变	10	400	185
18354	滨海	条洋七配变1	10	200	122
18355	滨海	头层调度河西站	10	200	117
18356	滨海	坎北清河一配变	10	200	76
18357	滨海	淤尖渔场八配变	10	400	91
18358	滨海	交管所配变	10	200	0
18359	滨海	滨淮农场21队三站	10	200	85
18360	滨海	忠仙华庭5#配电室1#主变	10	630	363
18361	滨海	忠仙华庭5#配电室2#主变	10	630	338
18362	滨海	淮海农场四管区滩面西站	10	400	248
18363	滨海	老窑电排站	10	200	160
18364	滨海	益礼八配变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18365	滨海	许塘三配变	10	200	110
18366	滨海	街道八号配变	10	400	0
18367	滨海	北坍街道十三配变	10	400	53
18368	滨海	八巨玉民五配变	10	200	26
18369	滨海	五汛街道六十配变	10	400	0
18370	滨海	振东东北配变	10	400	10
18371	滨海	四季花园1#开关站4#主变	10	800	414
18372	滨海	璟宸小区1#开关站2#主变	10	800	362
18373	滨海	滨淮新圩八配变	10	200	74
18374	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	123
18375	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	332
18376	滨海	刘庄四站	10	400	257
18377	滨海	刘庄三站	10	200	55
18378	滨海	陈严东站2	10	200	66
18379	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	148
18380	滨海	景和小区1#配电室2#主变	10	800	630
18381	滨海	淤尖临海九配变	10	200	28
18382	滨海	李圩五配变	10	400	249
18383	滨海	坎南渠北一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18384	滨海	三截沟八配变	10	200	98
18385	滨海	陈涛七顷八配变	10	400	231
18386	滨海	陈涛盐路十配变	10	400	226
18387	滨海	喻滩七配变	10	400	277
18388	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	237
18389	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室2#主变	10	630	317
18390	滨海	学地四配变	10	200	133
18391	滨海	景和小区2#配电室4#主变	10	800	629
18392	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	200
18393	滨海	城中派出所	10	200	48
18394	滨海	东滩三配变	10	200	140
18395	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	54
18396	滨海	福园1#开关站所用变1#主变	10	30	8
18397	滨海	富康三配变	10	400	191
18398	滨海	天沟十配变	10	200	100
18399	滨海	东坝四配变	10	400	220
18400	滨海	振东干河五配变	10	200	71
18401	滨海	陈铸三配变	10	200	97
18402	滨海	东街头公用	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18403	滨海	新港六配变	10	200	102
18404	滨海	蔡桥王尖一配变	10	200	0
18405	滨海	桃源居1#配电房4#主变	10	630	493
18406	滨海	五汛东站	10	200	28
18407	滨海	官庄一配变	10	200	97
18408	滨海	港滨一配变	10	200	79
18409	滨海	振东桥南三配变	10	400	163
18410	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	265
18411	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	331
18412	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	157
18413	滨海	卫东八配变	10	200	96
18414	滨海	卫东十配变	10	400	231
18415	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室3#主变	10	630	277
18416	滨海	通榆二十五配变	10	400	235
18417	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	284
18418	滨海	景和小区1#配电室1#主变	10	800	623
18419	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	288
18420	滨海	尹桥尹庄	10	200	105
18421	滨海	坎南三尖二配变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18422	滨海	清水河一配变	10	400	74
18423	滨海	坎南七里四配变	10	400	281
18424	滨海	团洼三配变	10	200	96
18425	滨海	虹桥七配变	10	200	0
18426	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	35
18427	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	113
18428	滨海	御景花园小区2#配电室3#主变	10	800	300
18429	滨海	樊集二份三配变	10	200	134
18430	滨海	建民十六配变（建民九分割）	10	200	146
18431	滨海	汛北四配变	10	400	251
18432	滨海	坎北孟舍六配变变压器	10	400	130
18433	滨海	小街十五配变变压器	10	400	122
18434	滨海	坎北广垛四配变变压器	10	400	206
18435	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	200
18436	滨海	滨淮樊集临淮五配变	10	400	237
18437	滨海	新圩南干电站	10	200	91
18438	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	66
18439	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	150
18440	滨海	滨淮农场一大队配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18441	滨海	泥螺十一配变	10	400	165
18442	滨海	育才公用	10	400	104
18443	滨海	刘甫北站	10	200	115
18444	滨海	新城区12#箱变	10	1000	582
18445	滨海	新城区11#箱变	10	630	202
18446	滨海	新城区6#箱变	10	630	221
18447	滨海	新城区5#箱变	10	630	328
18448	滨海	新城区4#箱变	10	630	102
18449	滨海	镇区9#变	10	800	392
18450	滨海	县二院家属区箱变	10	630	320
18451	滨海	浦西新站	10	200	103
18452	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	83
18453	滨海	丰园小区6#欧变1#主变	10	630	98
18454	滨海	徐丹十三配变	10	400	248
18455	滨海	滨淮农场九大队配变	10	200	74
18456	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	146
18457	滨海	新安十五配变变压器	10	400	148
18458	滨海	新安十六配变变压器	10	400	141
18459	滨海	新安十七配变变压器	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18460	滨海	大兴八配变变压器	10	400	133
18461	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	143
18462	滨海	海滨苑小区2#配电室1#主变	10	800	465
18463	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	230
18464	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	138
18465	滨海	五千六配变	10	400	262
18466	滨海	淤尖闸北五配变	10	400	129
18467	滨海	杨庄二配变	10	200	139
18468	滨海	滨淮农场十一队排灌站	10	400	248
18469	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	599
18470	滨海	坎园路8#公用	10	400	94
18471	滨海	建设2#公用	10	400	59
18472	滨海	银厦9#公用	10	400	0
18473	滨海	水厂2#公用	10	400	158
18474	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	215
18475	滨海	东大院北2号	10	400	172
18476	滨海	县社3#公用	10	400	116
18477	滨海	绿苑1#箱变1#主变	10	630	211
18478	滨海	沙浦四配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18479	滨海	糖厂北3#欧变1#主变	10	630	126
18480	滨海	干东九配变	10	200	51
18481	滨海	建民二十配变（建民七分）	10	200	87
18482	滨海	淤尖前哨七配变	10	200	28
18483	滨海	淤尖前哨八配变	10	400	241
18484	滨海	海滨新城2#箱变1#主变	10	630	476
18485	滨海	天盘十二配变	10	200	110
18486	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	219
18487	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	62
18488	滨海	十八顷一站	10	200	150
18489	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	37
18490	滨海	文化宫公用	10	400	8
18491	滨海	桥东六配变	10	200	106
18492	滨海	新西四站	10	400	219
18493	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	88
18494	滨海	杠南七配变	10	400	205
18495	滨海	南湾十一配变	10	400	254
18496	滨海	桃李2#配变	10	400	287
18497	滨海	三烈2#配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18498	滨海	沙浦3#配变	10	400	289
18499	滨海	沙浦2#配变	10	400	258
18500	滨海	三友1#配变	10	400	199
18501	滨海	条巨五配变	10	200	105
18502	滨海	景和小区2#配电室2#主变	10	800	635
18503	滨海	兴北东站	10	200	143
18504	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	295
18505	滨海	大关三站	10	200	123
18506	滨海	陈涛七顷三配变	10	200	57
18507	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	330
18508	滨海	天场秉义四配变	10	200	37
18509	滨海	荡北七配变	10	400	169
18510	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	221
18511	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	91
18512	滨海	电机厂宿舍2#公用	10	400	149
18513	滨海	陈铸十三配变	10	400	113
18514	滨海	新兴三站	10	200	114
18515	滨海	前进九配变	10	400	177
18516	滨海	新南一站	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18517	滨海	新南七配变	10	200	78
18518	滨海	唐港五配变	10	200	72
18519	滨海	一心八配变	10	200	67
18520	滨海	鲁庄六配变	10	200	24
18521	滨海	振东合心南配变	10	400	223
18522	滨海	海滨东苑1#开关站2#主变	10	630	410
18523	滨海	界港十三配变	10	400	135
18524	滨海	二友三配变	10	200	40
18525	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	206
18526	滨海	永康幸福里2#配电室4#主变	10	800	546
18527	滨海	蔡桥旭日一配变	10	200	86
18528	滨海	栾滩南站	10	200	117
18529	滨海	坎南锁厂公用	10	630	117
18530	滨海	陈东四站	10	400	271
18531	滨海	坎南浦西三配变	10	400	251
18532	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	107
18533	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	80
18534	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	80
18535	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18536	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)4#主变	10	800	628
18537	滨海	吾悦广场9#配电室1#主变	10	800	165
18538	滨海	八滩八配变	10	400	0
18539	滨海	东晋十二配变1	10	400	211
18540	滨海	大套二十八配变	10	400	194
18541	滨海	坎北龙港二配变	10	200	0
18542	滨海	桥东九配变	10	400	130
18543	滨海	永余线173学府公寓2#主变	10	400	170
18544	滨海	学地三配变变压器	10	400	254
18545	滨海	棉织公用1#主变	10	630	39
18546	滨海	振东加工厂	10	200	81
18547	滨海	合成三配变	10	200	94
18548	滨海	大港十五配变	10	200	73
18549	滨海	大尖六配变	10	200	76
18550	滨海	后舍八配变	10	200	87
18551	滨海	南尖九配变	10	200	27
18552	滨海	滨中5#公用	10	400	150
18553	滨海	坎南沙浦三配变	10	400	256
18554	滨海	新庄西站	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18555	滨海	渠北四配变	10	400	175
18556	滨海	杠南一配变	10	200	0
18557	滨海	益礼一配变	10	400	128
18558	滨海	坎南靠河二配变	10	400	100
18559	滨海	贺君二配变	10	200	30
18560	滨海	坎南友好西小区配变	10	400	104
18561	滨海	坎南南二层四配变	10	400	113
18562	滨海	利众二配变	10	200	82
18563	滨海	红旗六配变	10	400	132
18564	滨海	前环二配变	10	200	60
18565	滨海	横沟五配变	10	200	79
18566	滨海	长法一配变	10	400	245
18567	滨海	外套十一配变	10	400	268
18568	滨海	洪林十五配变	10	400	210
18569	滨海	夸二南站	10	200	21
18570	滨海	贺沟新站配变	10	200	160
18571	滨海	新悦城西区2#配电室2#主变	10	800	499
18572	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)4#主变	10	800	631
18573	滨海	丰园小区1#欧变1#主变	10	630	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18574	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	60
18575	滨海	紫庭苑（二期）1#箱变1#主变	10	630	33
18576	滨海	滨淮农场3号变东配变	10	80	15
18577	滨海	公玉三配变	10	400	100
18578	滨海	南尖十二配变	10	200	26
18579	滨海	南尖十三配变	10	200	72
18580	滨海	南尖十一配变	10	400	207
18581	滨海	五丁七配变	10	200	82
18582	滨海	蔡庄七配变	10	200	114
18583	滨海	贺君八配变	10	200	120
18584	滨海	城网双尊2#公用	10	400	181
18585	滨海	五汛街道三十七配变	10	400	28
18586	滨海	陈涛环洋一配变	10	100	11
18587	滨海	坎北兴北八配变	10	400	254
18588	滨海	陈涛街道三配变	10	400	0
18589	滨海	七顷一配变	10	200	101
18590	滨海	东元一配变	10	400	210
18591	滨海	小滩一配变	10	400	247
18592	滨海	栾滩二站	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18593	滨海	小街三配变	10	400	261
18594	滨海	市民路1#欧变1#主变	10	630	304
18595	滨海	肖庄六配变	10	200	0
18596	滨海	王舍照明	10	315	140
18597	滨海	群兴一配变	10	200	0
18598	滨海	大兴四配变	10	200	93
18599	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	59
18600	滨海	土山七配变	10	400	209
18601	滨海	舀港八配变	10	400	182
18602	滨海	徐丹七配变	10	200	53
18603	滨海	城中市场1#公用	10	400	0
18604	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	24
18605	滨海	唐河二站	10	200	117
18606	滨海	振东祥兴西站配变	10	200	45
18607	滨海	振东丰产六号配变	10	200	15
18608	滨海	幸福小区3#欧变1#主变	10	630	186
18609	滨海	双河沟头电站	10	200	160
18610	滨海	振东滨东一配变	10	400	0
18611	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18612	滨海	七里二配变	10	400	115
18613	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	230
18614	滨海	民营企业配变	10	630	35
18615	滨海	农林厂2#配变	10	400	34
18616	滨海	农林场配变	10	400	184
18617	滨海	十顷七配变	10	200	109
18618	滨海	三岔八配变	10	200	74
18619	滨海	海滨大道2#公用箱变1#主变	10	630	428
18620	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	36
18621	滨海	桥南十七配变	10	400	265
18622	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	42
18623	滨海	徐丹五组二站	10	200	111
18624	滨海	丰产南配变	10	400	239
18625	滨海	阜中2#变	10	400	204
18626	滨海	玖樾3#配电室3#主变	10	800	640
18627	滨海	竹林二站	10	200	140
18628	滨海	锦绣园2#开关站2#主变	10	800	614
18629	滨海	振东东圩一配变	10	200	54
18630	滨海	振东东圩二配变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18631	滨海	贺沟一配变配变	10	400	274
18632	滨海	二友二站	10	200	95
18633	滨海	城网柠檬3#公用	10	200	81
18634	滨海	御景花园小区4#开闭所3#主变	10	630	272
18635	滨海	玉丰十八配变	10	400	167
18636	滨海	陈涛八层十一配变	10	400	153
18637	滨海	陈涛八层十二配变	10	400	174
18638	滨海	联心二配变	10	200	81
18639	滨海	小圩十四配变	10	400	188
18640	滨海	天盘十一配变	10	400	236
18641	滨海	于庄十三配变	10	400	205
18642	滨海	隆泰御景湾4#欧变1#主变	10	630	255
18643	滨海	二浦十一配变	10	200	81
18644	滨海	滨淮农场三机队新照明配变	10	200	109
18645	滨海	堆南电站	10	200	143
18646	滨海	滨海港闸南街五配变	10	400	261
18647	滨海	陈铸李元九配变	10	400	266
18648	滨海	金色华庭二期小区3#配电室1#主变	10	630	350
18649	滨海	陈涛八层十三配变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18650	滨海	陈涛街道二配变	10	400	246
18651	滨海	振东滨兴一配变	10	400	9
18652	滨海	中舍（村）一配变	10	200	89
18653	滨海	戴庄南站	10	200	123
18654	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	174
18655	滨海	东升桥公用	10	400	45
18656	滨海	徐建刚联建楼箱变1#主变	10	630	56
18657	滨海	永岗十一配变	10	400	152
18658	滨海	沈舍一配变	10	400	218
18659	滨海	坎北小街十二配变	10	200	160
18660	滨海	港城安置区一区2#配电室1#主变	10	800	593
18661	滨海	淤尖巨东十配变	10	400	230
18662	滨海	坎南线三烈1#配变	10	400	270
18663	滨海	李运国联建楼配电变压器	10	630	271
18664	滨海	坎南线桃李1#配变	10	400	254
18665	滨海	淤尖小街1#箱变高压间隔配电变压器	10	630	98
18666	滨海	光明壹号1#箱变配电变压器	10	400	76
18667	滨海	光明壹号2#箱变配电变压器	10	400	158
18668	滨海	海滨东苑2#配电室4#主变	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18669	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	202
18670	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	152
18671	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	268
18672	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	137
18673	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	99
18674	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	0
18675	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	211
18676	滨海	民主四配变	10	200	83
18677	滨海	海棠院1#开关站4#主变	10	630	480
18678	滨海	紫宸3#配电室3#主变	10	800	399
18679	滨海	旧河十一配变	10	200	78
18680	滨海	医院7#公用	10	200	56
18681	滨海	推虾六配变	10	200	96
18682	滨海	五汛街道五十九配变	10	400	58
18683	滨海	五汛街道五十八配变	10	400	180
18684	滨海	张孟八配变	10	400	224
18685	滨海	振东新东一配变	10	400	25
18686	滨海	洪林十六配变	10	400	173
18687	滨海	草新一站	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18688	滨海	长明4#公用	10	400	81
18689	滨海	立新桥6#公用	10	400	0
18690	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	225
18691	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	165
18692	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	0
18693	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	485
18694	滨海	坍阳一配变	10	200	103
18695	滨海	御景花园1#箱变1#主变	10	630	255
18696	滨海	丁滩四配变	10	200	1
18697	滨海	友联七配变	10	200	72
18698	滨海	八巨前案十五配变	10	200	60
18699	滨海	新增永余九配变	10	200	61
18700	滨海	陈铸李元七配变	10	400	210
18701	滨海	皋滩十六配变	10	400	265
18702	滨海	后洼八配变	10	200	31
18703	滨海	老滩六配变	10	400	171
18704	滨海	韩湾三配变	10	400	58
18705	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	40
18706	滨海	张圩九配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18707	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	78
18708	滨海	树东六配变	10	200	76
18709	滨海	正红街道二十四配变	10	400	0
18710	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	61
18711	滨海	五汛街道四十配变	10	400	64
18712	滨海	吉垛三配变	10	400	240
18713	滨海	八巨永余八配变	10	200	64
18714	滨海	盘洋九配变	10	200	79
18715	滨海	界港九配变	10	400	274
18716	滨海	大港十三配变	10	400	231
18717	滨海	大港十二配变	10	400	254
18718	滨海	大洼三配变	10	200	83
18719	滨海	新庄六配变	10	200	105
18720	滨海	贺君六配变	10	200	77
18721	滨海	坎北新安十配变	10	400	7
18722	滨海	南湾二配变	10	400	248
18723	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	101
18724	滨海	双建三站	10	200	139
18725	滨海	河西十九配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18726	滨海	陈东十一配变	10	400	200
18727	滨海	陈铸十七配变	10	400	204
18728	滨海	陈东十二配变	10	400	205
18729	滨海	滨阜八配变	10	200	74
18730	滨海	官滩味洋三配变	10	400	216
18731	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	103
18732	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	126
18733	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	89
18734	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	12
18735	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	91
18736	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	78
18737	滨海	陈涛路5#公用	10	400	0
18738	滨海	滨射二站	10	200	118
18739	滨海	滨阜七配变	10	400	226
18740	滨海	永康幸福里1#开闭所2#主变	10	800	606
18741	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	45
18742	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	60
18743	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	91
18744	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18745	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	34
18746	滨海	蔡桥洼东八配变	10	200	28
18747	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	20
18748	滨海	汇德居小区1#开闭所4#主变	10	800	490
18749	滨海	六队二站	10	200	71
18750	滨海	汽修厂3#公用箱变1#主变	10	630	274
18751	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	508
18752	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	597
18753	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	64
18754	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	115
18755	滨海	新丰五站	10	200	49
18756	滨海	中东五配变	10	200	118
18757	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	15
18758	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	251
18759	滨海	联心二站	10	200	142
18760	滨海	家家福小区箱变1#主变	10	630	195
18761	滨海	岔河三配变	10	200	51
18762	滨海	新城区3#箱变1#主变	10	630	240
18763	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18764	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	88
18765	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	108
18766	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	300
18767	滨海	玉中七配变	10	200	64
18768	滨海	三合六配变	10	315	158
18769	滨海	双裕三配变	10	200	15
18770	滨海	双裕四配变	10	200	83
18771	滨海	闸南街六配变	10	400	101
18772	滨海	双裕五配变	10	200	66
18773	滨海	黄海七配变	10	400	122
18774	滨海	黄海八配变	10	400	209
18775	滨海	塑料线175学府公寓1#主变	10	400	200
18776	滨海	滨淮农场九队南排站	10	400	141
18777	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	56
18778	滨海	界牌十八配变	10	400	133
18779	滨海	范场十二配变	10	200	68
18780	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	395
18781	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	132
18782	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18783	滨海	双垛八配变	10	400	251
18784	滨海	双垛七配变	10	400	261
18785	滨海	杨庄七配变	10	400	224
18786	滨海	五七五配变	10	200	78
18787	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	51
18788	滨海	八巨永余二配变	10	200	47
18789	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	81
18790	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	52
18791	滨海	八巨永余五配变	10	400	268
18792	滨海	金色华庭二期小区3#配电室2#主变	10	630	354
18793	滨海	正红十配变	10	400	272
18794	滨海	港利线港利小区2#配电室4#主变	10	630	332
18795	滨海	正红小区2#箱变1#主变	10	400	174
18796	滨海	正红十一配变	10	400	268
18797	滨海	淤尖五配变	10	200	91
18798	滨海	东海路南配变	10	400	167
18799	滨海	马套四配变1#主变	10	630	281
18800	滨海	沙浦西站	10	200	109
18801	滨海	滨淮农场十二队二站	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18802	滨海	福园2#配电室3#主变	10	800	444
18803	滨海	倪滩五配变2#变	10	400	131
18804	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	104
18805	滨海	新岭六配变3#变	10	400	0
18806	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	8
18807	滨海	八巨大冲三配变	10	400	249
18808	滨海	建西二配变2#变	10	400	180
18809	滨海	闸南街十二配变箱变1#主变	10	630	70
18810	滨海	滨淮农场九大队1#灌溉站	10	200	85
18811	滨海	坎南商业街3#公用	10	400	32
18812	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	0
18813	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	85
18814	滨海	滨淮街道二十四配变	10	400	112
18815	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	0
18816	滨海	向阳七配变	10	400	264
18817	滨海	八巨华新十七配变	10	400	222
18818	滨海	八巨五户十配变	10	400	217
18819	滨海	八巨前案十七配变	10	400	223
18820	滨海	双舍四配变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18821	滨海	条港中站	10	200	160
18822	滨海	三洪安置小区1#变	10	400	311
18823	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	44
18824	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	0
18825	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	104
18826	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	64
18827	滨海	文化宫2#公用	10	400	0
18828	滨海	张舍九配变	10	200	0
18829	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	192
18830	滨海	陈铸十四配变	10	200	101
18831	滨海	清河四配变1	10	200	102
18832	滨海	八巨前案十八配变	10	400	204
18833	滨海	八巨合成十三配变	10	400	261
18834	滨海	紫宸4#开关站2#主变	10	800	238
18835	滨海	八巨合成十四配变	10	400	232
18836	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	203
18837	滨海	八巨案东七配变	10	200	77
18838	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	224
18839	滨海	官滩昧洋四配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18840	滨海	丰舍五组二站	10	200	112
18841	滨海	竹林电站	10	200	126
18842	滨海	红纲十五配变	10	200	39
18843	滨海	吉垛五配变	10	400	270
18844	滨海	天场秉义十一配变	10	400	78
18845	滨海	二吉六配变	10	200	61
18846	滨海	朱舍七配变	10	400	203
18847	滨海	丰园小区4#欧变1#主变	10	630	155
18848	滨海	红光一配变	10	200	140
18849	滨海	二吉八配变	10	400	259
18850	滨海	陈涛戴滩九配变	10	200	90
18851	滨海	上城嘉苑1#开关站2#所变	10	30	16
18852	滨海	建农十四配变（建农八分）	10	200	126
18853	滨海	冠华公用箱变1#主变	10	630	396
18854	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	33
18855	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	109
18856	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	239
18857	滨海	八巨东成七配变	10	200	124
18858	滨海	坍阳六配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18859	滨海	新城房产3#箱变1#主变	10	630	188
18860	滨海	滨淮农场十九大队新照明变	10	400	219
18861	滨海	八巨华新十五配变	10	400	201
18862	滨海	八巨华新十六配变	10	400	221
18863	滨海	八巨合成十一配变	10	400	223
18864	滨海	八巨合成十二配变	10	200	71
18865	滨海	八巨玉农九配变	10	400	268
18866	滨海	八巨玉农八配变	10	200	65
18867	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	53
18868	滨海	八巨永余十四配变	10	200	94
18869	滨海	永康幸福里1#开闭所4#主变	10	800	575
18870	滨海	联合八配变	10	200	40
18871	滨海	西尖四配变	10	200	2
18872	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	67
18873	滨海	王庄七配变	10	200	76
18874	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	69
18875	滨海	八巨玉农六配变	10	200	62
18876	滨海	振东街道十一号配变	10	400	0
18877	滨海	二份九配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18878	滨海	花园配变	10	400	245
18879	滨海	坎南丁字港闸公用2#配变	10	400	64
18880	滨海	永泰房产联建楼	10	500	186
18881	滨海	五巨十七配变	10	400	191
18882	滨海	兴晋新城5#配电房4#主变	10	1000	685
18883	滨海	薛庄三配变	10	400	16
18884	滨海	小街十八配变	10	400	168
18885	滨海	三元集中区2#箱变1#主变	10	630	357
18886	滨海	坎南洪套七配变	10	400	237
18887	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	235
18888	滨海	兴晋新城5#配电房1#主变	10	1000	621
18889	滨海	兴晋新城5#配电房2#主变	10	1000	648
18890	滨海	兴晋新城5#配电房3#主变	10	1000	595
18891	滨海	小圩二支站	10	200	85
18892	滨海	西滩八配变	10	400	304
18893	滨海	条堆三配变	10	200	148
18894	滨海	建农一斗电站	10	200	31
18895	滨海	双龙九配变	10	400	214
18896	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18897	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	0
18898	滨海	联盟一站	10	400	211
18899	滨海	木楼三配变	10	200	0
18900	滨海	坎南七里八配变	10	400	64
18901	滨海	坎南洪套六配变	10	400	205
18902	滨海	树西树圩电站	10	200	152
18903	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	71
18904	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	0
18905	滨海	张舍七配变	10	200	83
18906	滨海	八巨街道三配变	10	400	140
18907	滨海	八巨街道二配变	10	400	164
18908	滨海	安定六配变	10	200	64
18909	滨海	坎南靠河五配变	10	400	204
18910	滨海	坎南三烈十三配变	10	400	161
18911	滨海	林西线珺悦府2#配电房2#主变	10	800	506
18912	滨海	陈涛李庄五配变	10	400	236
18913	滨海	向阳六配变	10	200	50
18914	滨海	东滩八配变（东滩二分）	10	400	177
18915	滨海	三实小公用箱变1#主变	10	500	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18916	滨海	八巨七巨电站	10	200	133
18917	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	29
18918	滨海	龙河排涝电站	10	200	59
18919	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	280
18920	滨海	八巨七巨四配变	10	200	64
18921	滨海	条巨电站	10	200	110
18922	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	60
18923	滨海	寿东八配变	10	200	32
18924	滨海	三里二十六配变	10	400	159
18925	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	122
18926	滨海	滨淮农场二十五队排涝站	10	200	145
18927	滨海	圈野东北配变	10	400	65
18928	滨海	头层二站	10	200	101
18929	滨海	粮西十配变	10	400	231
18930	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	41
18931	滨海	景和小区2#配电室1#主变	10	800	625
18932	滨海	坎园路6#公用	10	500	83
18933	滨海	璟宸小区2#开关站所用变2#主变	10	30	6
18934	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18935	滨海	黄海北站	10	200	141
18936	滨海	港城安置区二区2#开关站4#主变	10	800	552
18937	滨海	射北五配变	10	400	173
18938	滨海	洼滩十一配变	10	400	256
18939	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	257
18940	滨海	金色华庭二期小区3#配电室3#主变	10	630	387
18941	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	0
18942	滨海	坎北新安十九配变	10	400	4
18943	滨海	粮西七配变	10	400	144
18944	滨海	岭山二站	10	200	135
18945	滨海	陡沟十二配变	10	400	256
18946	滨海	干东十配变2#配变	10	400	211
18947	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	273
18948	滨海	舀港十六配变	10	200	85
18949	滨海	滨淮农场23队南站	10	200	42
18950	滨海	朱于五配变	10	200	25
18951	滨海	五丁四配变	10	400	115
18952	滨海	坎东二十一配变	10	400	153
18953	滨海	八巨华新十二配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18954	滨海	八巨华新十三配变	10	200	133
18955	滨海	绿苑2#欧变1#主变	10	630	315
18956	滨海	八巨华新十四配变	10	200	116
18957	滨海	陈涛长红一站	10	200	32
18958	滨海	机械厂3#公用	10	400	255
18959	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	217
18960	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	243
18961	滨海	打井队公用	10	400	58
18962	滨海	文化宫4#公用	10	400	24
18963	滨海	东明市场3#箱变1#主变	10	630	281
18964	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	376
18965	滨海	宋尖九配变	10	200	30
18966	滨海	蚁灯四配变	10	200	12
18967	滨海	蚁灯五配变	10	200	113
18968	滨海	三合八配变	10	200	18
18969	滨海	淤尖正南六配变	10	400	13
18970	滨海	粮东四配变	10	200	91
18971	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	423
18972	滨海	港利线港利小区2#配电室2#主变	10	630	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18973	滨海	东畚五配变（吴锦雄）	10	400	307
18974	滨海	堆西居民小区	10	630	208
18975	滨海	瓦房电站	10	200	113
18976	滨海	双裕玉丰四配变	10	400	168
18977	滨海	兴畚新城3#配电房1#主变	10	800	474
18978	滨海	滨淮街道十九配变（街道7）.	10	400	56
18979	滨海	合成五配变	10	200	76
18980	滨海	医院学校配变箱变1#主变	10	630	288
18981	滨海	一管区滩面电站单相照明	10	10	5
18982	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	159
18983	滨海	祥和小区3#箱变1#主变	10	630	242
18984	滨海	3#公用变西箱变主变	10	630	261
18985	滨海	滨淮农场机关线2#公用	10	630	102
18986	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	608
18987	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	128
18988	滨海	永康幸福里2#配电室3#主变	10	800	508
18989	滨海	陈涛戴滩一配变	10	200	89
18990	滨海	坎北坎东十一配变	10	400	139
18991	滨海	陈涛李庄二配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18992	滨海	陈涛联盟四配变	10	200	57
18993	滨海	袁庄四配变	10	400	174
18994	滨海	大兴二站	10	200	112
18995	滨海	兴晋新城3#配电房2#主变	10	800	625
18996	滨海	兴晋新城3#配电房3#主变	10	800	543
18997	滨海	兴晋新城3#配电房4#主变	10	800	580
18998	滨海	兴晋新城4#配电房1#主变	10	800	511
18999	滨海	兴晋新城4#配电房2#主变	10	800	422
19000	滨海	兴晋新城4#配电房3#主变	10	800	546
19001	滨海	兴晋新城4#配电房4#主变	10	800	412
19002	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	79
19003	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	54
19004	滨海	沈关六配变	10	200	48
19005	滨海	八巨前案九配变	10	400	183
19006	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	0
19007	滨海	双灯2#公用	10	400	33
19008	滨海	祥云小区1#箱变1#主变	10	630	273
19009	滨海	引渠电站	10	200	62
19010	滨海	泥螺十配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19011	滨海	陈涛二友四配变	10	200	87
19012	滨海	陈涛丁庄二配变	10	200	87
19013	滨海	新岭线淮港商城1#变	10	400	320
19014	滨海	玖樾2#配电室1#主变	10	800	620
19015	滨海	东兴五配变	10	200	0
19016	滨海	宏阳制衣公用1#主变	10	630	63
19017	滨海	陈涛顺滩七配变	10	400	283
19018	滨海	陈涛八层十四配变	10	400	194
19019	滨海	新胜五配变	10	200	84
19020	滨海	3#公用变东箱变主变	10	630	144
19021	滨海	新港十一配变	10	200	53
19022	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	116
19023	滨海	八巨前案十六配变	10	400	162
19024	滨海	华德光伏变	10	315	144
19025	滨海	海滨苑小区2#配电室3#主变	10	800	459
19026	滨海	朝阳七配变	10	200	108
19027	滨海	八巨王庄三配变	10	400	70
19028	滨海	申江万和园#2变电所1#主变配电变压器	10	1000	308
19029	滨海	申江万和园#2变电所3#主变配电变压器	10	1000	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19030	滨海	滨淮农场二十二队三站	10	200	59
19031	滨海	条龙二站	10	400	154
19032	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	460
19033	滨海	杨庄十四配变	10	400	40
19034	滨海	祥和小区1#箱变1#主变	10	630	341
19035	滨海	振东老堆五配变	10	315	153
19036	滨海	胜利七配变	10	200	64
19037	滨海	丁庄一站	10	200	97
19038	滨海	五汛街道五十三配变	10	400	76
19039	滨海	五汛街道五十二配变	10	400	87
19040	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	330
19041	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	421
19042	滨海	淤尖友爱六配变	10	400	68
19043	滨海	新悦城西区3#配电室3#主变	10	800	577
19044	滨海	杨庄二站	10	200	32
19045	滨海	许塘一斗站	10	200	131
19046	滨海	干河村一号变	10	400	69
19047	滨海	干河村二号变	10	400	29
19048	滨海	长兴十二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19049	滨海	坎园路4#公用	10	400	0
19050	滨海	陈涛联盟五配变	10	400	249
19051	滨海	陈涛六层九配变	10	400	236
19052	滨海	陈涛李庄六配变	10	400	226
19053	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	312
19054	滨海	御景花园小区3#配电室1#主变	10	630	335
19055	滨海	新北十四配变	10	200	109
19056	滨海	祥和小区2#箱变1#主变	10	630	377
19057	滨海	聂庄九配变	10	200	86
19058	滨海	新港十二配变	10	200	134
19059	滨海	新街三配变	10	400	262
19060	滨海	杠南六配变	10	400	35
19061	滨海	三腰十一配变	10	200	82
19062	滨海	五汛街道五十四配变	10	400	188
19063	滨海	陈涛张胜生联建楼配变	10	500	217
19064	滨海	推虾三站配变	10	200	109
19065	滨海	团洼东配变	10	200	0
19066	滨海	中心河四配变	10	400	261
19067	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19068	滨海	城中派出所箱变高压间隔配电变压器	10	630	205
19069	滨海	滨淮农场滨淮分公司农水中心配变	10	200	88
19070	滨海	八巨同兴一配变	10	200	97
19071	滨海	陡沟排涝站	10	200	92
19072	滨海	沿河横沟河	10	200	0
19073	滨海	沿河二站	10	400	167
19074	滨海	陈涛六层十配变	10	200	112
19075	滨海	三层二站	10	400	244
19076	滨海	海滨东苑1#配电室2#主变	10	800	535
19077	滨海	陈涛新联八配变	10	200	87
19078	滨海	陈涛七顷九配变	10	400	270
19079	滨海	陈涛后垛十三配变	10	400	263
19080	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	252
19081	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	151
19082	滨海	陈涛长红十四配变	10	400	232
19083	滨海	祥瑞小区配变	10	400	0
19084	滨海	滨淮农场十三队东站	10	200	7
19085	滨海	西洼五配变	10	200	69
19086	滨海	聂庄十配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19087	滨海	宋尖八配变	10	200	85
19088	滨海	三截沟十配变配变	10	400	146
19089	滨海	林西线琚悦府3#配电室3#主变	10	800	319
19090	滨海	团洼北站配变	10	400	202
19091	滨海	经济开发区阜中新区1#变1#主变	10	630	124
19092	滨海	八巨同兴三配变	10	400	205
19093	滨海	桥南三支站	10	400	279
19094	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	430
19095	滨海	陈涛九层十四配变	10	400	207
19096	滨海	陈涛条洋九配变	10	400	264
19097	滨海	东豪公用	10	400	149
19098	滨海	新滩三配变	10	200	102
19099	滨海	界牌于庄五配变	10	400	180
19100	滨海	天盘十配变	10	200	78
19101	滨海	东罾小区1#变	10	400	223
19102	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	317
19103	滨海	滨淮条淮六配变	10	200	76
19104	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	237
19105	滨海	滨淮滨农村二配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19106	滨海	阔港一配变	10	400	176
19107	滨海	刘箭二支站	10	400	138
19108	滨海	吾悦广场8#配电室1#主变	10	800	224
19109	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	0
19110	滨海	农科所配变	10	400	247
19111	滨海	八巨王庄九配变	10	400	119
19112	滨海	街道二配变2#变	10	400	103
19113	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	129
19114	滨海	龙尾三站	10	100	18
19115	滨海	三元七配变	10	400	100
19116	滨海	三汛四配变	10	400	242
19117	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	332
19118	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	0
19119	滨海	滨淮农场盐场三工区配变	10	200	146
19120	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	186
19121	滨海	育才4#公用	10	400	196
19122	滨海	建北排水站	10	200	142
19123	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	242
19124	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19125	滨海	通榆三十三配变	10	200	82
19126	滨海	八巨同兴电站	10	200	6
19127	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	13
19128	滨海	通榆十五配变	10	400	219
19129	滨海	八巨大冲一配变	10	400	244
19130	滨海	新岭六配变2#变	10	400	0
19131	滨海	香坎家园4#配电室2#主变	10	630	365
19132	滨海	利众七配变	10	400	298
19133	滨海	河东十三配变	10	400	179
19134	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	49
19135	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	51
19136	滨海	官庄六配变	10	200	113
19137	滨海	金色华庭二期小区2#配电房2#主变	10	630	302
19138	滨海	二坎中站打水	10	200	160
19139	滨海	建二十三配变(建二三分)	10	400	138
19140	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	44
19141	滨海	锦峰苑2#欧变1#主变	10	630	173
19142	滨海	滨淮双河十一配变（朱舍六分）	10	200	86
19143	滨海	通榆三十五配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19144	滨海	彩虹城1#配电室3#主变	10	800	466
19145	滨海	利众六配变	10	400	276
19146	滨海	仁前三配变	10	200	83
19147	滨海	仁前十二配变	10	200	91
19148	滨海	刘庄七配变	10	400	59
19149	滨海	鲁庄七配变	10	400	240
19150	滨海	八队西站	10	200	15
19151	滨海	滨淮农场堤防配变	10	200	132
19152	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	82
19153	滨海	通济北站配变	10	200	82
19154	滨海	滨淮农场桥南二配变	10	630	316
19155	滨海	屋基二站	10	200	7
19156	滨海	顾舍八配变	10	400	249
19157	滨海	玖樾2#配电室3#主变	10	800	635
19158	滨海	顾舍七配变	10	200	118
19159	滨海	栾庄九配变	10	400	289
19160	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	203
19161	滨海	栾滩六配变	10	400	272
19162	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19163	滨海	官滩十一配变	10	400	0
19164	滨海	坎北夹河八配变	10	400	197
19165	滨海	新滩八配变	10	400	126
19166	滨海	莫湾南站配变	10	200	132
19167	滨海	坍塌南站配变	10	400	0
19168	滨海	团结南站配变	10	200	0
19169	滨海	三顷九配变	10	400	141
19170	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	254
19171	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	215
19172	滨海	电厂2#箱变1#主变	10	630	79
19173	滨海	双河十二配变（双河电站）	10	400	31
19174	滨海	跃进电站	10	200	100
19175	滨海	篆河红军配变	10	200	36
19176	滨海	小街官滩十配变	10	315	0
19177	滨海	官滩九配变	10	200	130
19178	滨海	后尖八配变	10	400	170
19179	滨海	后尖九配变	10	400	234
19180	滨海	玉才二十四配变	10	400	320
19181	滨海	二坎十配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19182	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	264
19183	滨海	铂悦府3#配电室4#主变	10	800	431
19184	滨海	三顷八配变	10	200	95
19185	滨海	三顷十一配变	10	200	109
19186	滨海	三顷十配变配变	10	200	129
19187	滨海	新团电站配变	10	200	72
19188	滨海	东罾幸福小区2#变	10	630	325
19189	滨海	东罾幸福小区1#变	10	630	308
19190	滨海	东罾小区2#变	10	630	250
19191	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	227
19192	滨海	滨淮农场十四队公用配变	10	400	173
19193	滨海	建民三斗东边	10	200	120
19194	滨海	周庄七配变	10	200	51
19195	滨海	东域香苑1#开闭所4#主变	10	800	157
19196	滨海	界牌十四配变0	10	400	141
19197	滨海	李元一台片	10	200	103
19198	滨海	振东王圩三配变	10	400	226
19199	滨海	北坍街道八配变	10	400	76
19200	滨海	御景花园小区1#开闭所1#主变	10	30	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19201	滨海	老堆东配变	10	200	89
19202	滨海	老堆中配变	10	400	180
19203	滨海	祥兴四组配变	10	200	0
19204	滨海	东玉一组南配变	10	200	0
19205	滨海	东玉中配变	10	200	0
19206	滨海	祥心东配变	10	200	22
19207	滨海	祥兴一组配变	10	200	47
19208	滨海	木楼西配变	10	200	8
19209	滨海	木楼东配变	10	200	59
19210	滨海	陈港东配变	10	200	51
19211	滨海	振东陈港中配变	10	200	26
19212	滨海	陈港西配变	10	200	3
19213	滨海	八巨玉农一配变	10	200	74
19214	滨海	八巨玉农二配变	10	200	127
19215	滨海	淮兴三配变	10	200	6
19216	滨海	栾滩北站	10	200	35
19217	滨海	篆河三配变	10	200	7
19218	滨海	栾滩大站打水	10	200	0
19219	滨海	陈铸一配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19220	滨海	淤尖临海三配变	10	200	101
19221	滨海	淤尖友爱一配变	10	400	91
19222	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	30
19223	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	5
19224	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	13
19225	滨海	桥南三配变	10	400	235
19226	滨海	坎岗河电站	10	100	50
19227	滨海	汇德居小区1#开闭所2#主变	10	800	544
19228	滨海	玉龙五配变	10	400	267
19229	滨海	陈滩十四配变	10	400	228
19230	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	120
19231	滨海	旧河大站	10	200	49
19232	滨海	天沟电站	10	200	61
19233	滨海	南海六配变	10	200	97
19234	滨海	养殖二配变	10	200	46
19235	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	248
19236	滨海	王圩5.6组配变	10	200	10
19237	滨海	洋口南庄配变	10	200	66
19238	滨海	王圩三、四组配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19239	滨海	王圩东站	10	200	128
19240	滨海	中心北配变	10	200	112
19241	滨海	南庄一、五组配变	10	200	26
19242	滨海	南庄四七组配变	10	200	54
19243	滨海	南庄东站水厂配变	10	200	81
19244	滨海	南庄三组配变	10	200	100
19245	滨海	振东老堆南站	10	200	69
19246	滨海	洋口八组配变	10	200	45
19247	滨海	洋口中配变	10	200	48
19248	滨海	洋口东站	10	200	64
19249	滨海	五汛街道十三配变	10	400	207
19250	滨海	大众一配变	10	400	215
19251	滨海	大众二配变	10	200	110
19252	滨海	大众三配变	10	200	73
19253	滨海	淮兴五配变	10	400	303
19254	滨海	淮中一配变	10	200	43
19255	滨海	淮中二配变单相变	10	200	62
19256	滨海	蒋渡王桥	10	200	19
19257	滨海	蒋渡射北	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19258	滨海	淤尖临海四配变	10	200	25
19259	滨海	淤尖闸北七配变	10	400	95
19260	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	85
19261	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	245
19262	滨海	徐圩二配变	10	400	235
19263	滨海	徐圩三配变	10	200	92
19264	滨海	沿河三配变	10	200	88
19265	滨海	刘簕三配变	10	200	100
19266	滨海	小圩一支站总表	10	200	107
19267	滨海	阜坎一配变	10	200	71
19268	滨海	寿东四配变	10	400	221
19269	滨海	西沙七配变	10	200	63
19270	滨海	舀港四配变	10	200	86
19271	滨海	江庄一配变	10	400	252
19272	滨海	徐圩电站	10	400	223
19273	滨海	新南四配变	10	400	158
19274	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	60
19275	滨海	新南五配变	10	400	212
19276	滨海	坎南条港电站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19277	滨海	五汛街道五十一配变	10	400	119
19278	滨海	滨海港双裕十配变	10	400	247
19279	滨海	淤尖收花站配变	10	400	11
19280	滨海	淤尖正兴二配变	10	200	33
19281	滨海	淤尖正兴四配变	10	200	66
19282	滨海	淤尖正兴电站	10	200	40
19283	滨海	淤尖港东二配变	10	200	54
19284	滨海	淤尖友爱三配变	10	200	104
19285	滨海	仁和十公用	10	400	210
19286	滨海	仁和六公用	10	400	171
19287	滨海	淤尖港西二配变	10	200	84
19288	滨海	淤尖港西三配变	10	200	79
19289	滨海	淤尖兔场配变	10	200	66
19290	滨海	淤尖楼东二配变	10	200	104
19291	滨海	淤尖楼东五配变	10	200	97
19292	滨海	滨中4#公用	10	400	49
19293	滨海	滨中2#公用	10	400	162
19294	滨海	文化宫3#	10	400	0
19295	滨海	坎南三里九配变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19296	滨海	坎南三里十配变	10	400	0
19297	滨海	电大公用	10	315	16
19298	滨海	水建公司宿舍	10	315	113
19299	滨海	八巨合成四配变	10	200	110
19300	滨海	淮西一配变变压器	10	200	0
19301	滨海	淮西二配变	10	200	43
19302	滨海	蒋渡大洼	10	200	111
19303	滨海	西洼一站	10	200	69
19304	滨海	新庄三配变	10	200	100
19305	滨海	新庄东站	10	200	84
19306	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	90
19307	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	95
19308	滨海	陈铸八配变	10	200	108
19309	滨海	陈铸花坎	10	100	42
19310	滨海	皋滩一配变	10	400	148
19311	滨海	小街四配变1	10	400	131
19312	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	157
19313	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	21
19314	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19315	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	36
19316	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	107
19317	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	0
19318	滨海	南湾一配变	10	400	257
19319	滨海	二坎电站打水	10	200	150
19320	滨海	滨淮农场五大队西配变	10	200	56
19321	滨海	玉龙路4#公用	10	400	0
19322	滨海	龙西公用	10	630	153
19323	滨海	玉龙路3#公用	10	315	0
19324	滨海	玉龙路2#公用	10	630	31
19325	滨海	纬中路2#公用	10	630	164
19326	滨海	仁和一公用	10	315	231
19327	滨海	仁和三公用	10	400	127
19328	滨海	仁和九公用	10	400	201
19329	滨海	长明2#公用	10	400	3
19330	滨海	西街头2#公用	10	400	87
19331	滨海	西街头公用	10	400	163
19332	滨海	玉众二配变	10	200	107
19333	滨海	玉中五配变	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19334	滨海	玉众一配变	10	400	152
19335	滨海	滨海港玉中一配变	10	400	141
19336	滨海	红旗一配变	10	400	172
19337	滨海	红旗三配变	10	400	128
19338	滨海	条港三配变	10	200	63
19339	滨海	供电新区公用	10	630	229
19340	滨海	范场南站	10	400	152
19341	滨海	汛西二配变	10	400	38
19342	滨海	政府配变配变	10	630	226
19343	滨海	科技一配变	10	200	56
19344	滨海	科技二配变	10	400	0
19345	滨海	路南二配变	10	200	94
19346	滨海	路南三配变	10	200	85
19347	滨海	路南四配变	10	200	99
19348	滨海	四汛八组	10	200	60
19349	滨海	四汛西站	10	200	160
19350	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	51
19351	滨海	八巨寨东二配变	10	200	44
19352	滨海	竹林三配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19353	滨海	新庄一配变	10	200	61
19354	滨海	西洼二配变	10	400	105
19355	滨海	兴北七配变	10	200	66
19356	滨海	华庄西站	10	100	18
19357	滨海	八巨五户四配变	10	200	60
19358	滨海	八巨五户电站	10	100	0
19359	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	72
19360	滨海	华庄红日打水	10	200	0
19361	滨海	华庄东风打水	10	100	44
19362	滨海	西洼三配变	10	200	35
19363	滨海	淤尖东洼五配变	10	200	69
19364	滨海	团荡八队电站	10	250	174
19365	滨海	团荡五配变	10	200	84
19366	滨海	团荡四配变	10	200	80
19367	滨海	坎北徐红	10	250	0
19368	滨海	陈铸小街3#	10	400	87
19369	滨海	陈铸小街6#变	10	400	35
19370	滨海	大套十七配变（孟标）	10	500	270
19371	滨海	唐河电站	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19372	滨海	蒋渡二站打水	10	200	85
19373	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	259
19374	滨海	友好东小区4#变	10	400	244
19375	滨海	坎南新兴三配变	10	400	149
19376	滨海	靠河九配变	10	400	134
19377	滨海	头层三配变	10	400	209
19378	滨海	三烈二配变	10	400	157
19379	滨海	天泉花园1#变	10	400	177
19380	滨海	荡北九配变	10	400	213
19381	滨海	财苑公用	10	500	293
19382	滨海	宏拓1#公用	10	400	99
19383	滨海	建设电站打水	10	200	99
19384	滨海	滨海港玉北五配变	10	200	52
19385	滨海	玉北东站	10	200	69
19386	滨海	双裕玉中四配变	10	200	64
19387	滨海	玉中二斗站	10	100	2
19388	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	0
19389	滨海	玉丰南站	10	400	231
19390	滨海	玉丰六配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19391	滨海	玉丰一配变	10	200	40
19392	滨海	滨海港玉丰五配变	10	200	118
19393	滨海	民主一配变	10	400	40
19394	滨海	滨海港民主二配变	10	400	71
19395	滨海	滨海港淮北五配变	10	200	49
19396	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	0
19397	滨海	滨海港淮北二配变	10	200	7
19398	滨海	淮北三配变	10	200	42
19399	滨海	龙港村电站	10	200	0
19400	滨海	肖庄二组电站	10	250	100
19401	滨海	王滩一配变	10	200	43
19402	滨海	韩庄一配变	10	400	117
19403	滨海	范如领加工	10	200	75
19404	滨海	大兴一配变	10	200	40
19405	滨海	新安二站	10	250	148
19406	滨海	圩头二配变	10	200	41
19407	滨海	坎北新安五配变	10	400	68
19408	滨海	大兴二配变	10	200	78
19409	滨海	大兴七配变	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19410	滨海	八巨前案电站	10	200	0
19411	滨海	东滩(村)一配变	10	200	0
19412	滨海	盘洋三配变	10	400	159
19413	滨海	盘洋四配变	10	200	123
19414	滨海	盘洋八队电站	10	200	112
19415	滨海	夹州一配变	10	200	71
19416	滨海	坎北盘洋三站	10	200	121
19417	滨海	坎北兴北四配变	10	200	97
19418	滨海	陈铸小街二配变	10	400	172
19419	滨海	于庄一配变.	10	400	241
19420	滨海	于庄二配变.	10	400	272
19421	滨海	于庄三配变.	10	400	204
19422	滨海	戴庄北站	10	200	105
19423	滨海	玖樾1#配电室2#主变	10	800	628
19424	滨海	滨淮农场新垦队中站	10	400	213
19425	滨海	港城安置区一区1#开关站3#主变	10	800	606
19426	滨海	坎南糜滩四配变	10	400	141
19427	滨海	坎南靠河七配变	10	400	191
19428	滨海	璟宸小区5#配电室2#主变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19429	滨海	条港六配变	10	400	226
19430	滨海	东港五配变配变	10	200	122
19431	滨海	黄海二配变	10	200	35
19432	滨海	黄海三配变	10	200	22
19433	滨海	西尖西站	10	400	209
19434	滨海	西尖三配变	10	400	169
19435	滨海	西尖二配变	10	200	31
19436	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	33
19437	滨海	滨海港西尖干渠站	10	400	196
19438	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	0
19439	滨海	后堆三配变	10	400	182
19440	滨海	后堆四配变	10	200	21
19441	滨海	临淮杨庄二配变	10	200	7
19442	滨海	临淮杨庄三配变	10	200	59
19443	滨海	滨海港杨庄四配变	10	400	140
19444	滨海	联合一配变	10	200	37
19445	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	0
19446	滨海	临淮街二配变	10	400	0
19447	滨海	路灯一号变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19448	滨海	后堆六配变	10	200	31
19449	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	91
19450	滨海	兴北一配变	10	200	89
19451	滨海	兴北五配变	10	200	94
19452	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	44
19453	滨海	新岭二配变	10	200	42
19454	滨海	滨淮街道二配变	10	630	45
19455	滨海	滨淮街道七配变	10	400	0
19456	滨海	滨淮街道六配变	10	400	147
19457	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	78
19458	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	19
19459	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	0
19460	滨海	阔港二配变	10	200	39
19461	滨海	聂庄二配变	10	200	72
19462	滨海	岭山三配变	10	400	153
19463	滨海	岭山二配变	10	400	211
19464	滨海	尹桥七配变	10	200	81
19465	滨海	樊集临淮一配变	10	200	29
19466	滨海	干东电站	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19467	滨海	龙尾三配变	10	200	87
19468	滨海	龙尾二站	10	200	100
19469	滨海	五千三配变	10	200	102
19470	滨海	通榆九配变	10	400	147
19471	滨海	三元五配变（打水）	10	200	126
19472	滨海	新西三配变	10	200	104
19473	滨海	新西一站	10	100	13
19474	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	267
19475	滨海	仁和家园和园1#箱变1#主变	10	630	378
19476	滨海	滨淮农场十六大队一站	10	200	44
19477	滨海	滨淮农场八大队配变	10	200	52
19478	滨海	港城安置区一区1#配电室1#主变	10	800	591
19479	滨海	人民商场3#公用	10	400	133
19480	滨海	农行公用	10	400	0
19481	滨海	红旗十五配变	10	400	184
19482	滨海	东尖一配变	10	400	111
19483	滨海	滨海港东尖五配变	10	200	103
19484	滨海	滨海港东尖二配变	10	200	34
19485	滨海	东尖四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19486	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	0
19487	滨海	临淮街道十配变	10	400	6
19488	滨海	滨海港三洪电站11	10	200	31
19489	滨海	滨海港三洪二配变	10	200	51
19490	滨海	三洪一配变	10	200	0
19491	滨海	滨海港闸南三配变	10	400	118
19492	滨海	滨海港闸南四配变	10	400	155
19493	滨海	闸南一配变	10	200	150
19494	滨海	六合一配变	10	200	160
19495	滨海	六合七配变	10	200	128
19496	滨海	闸口街南配变	10	400	11
19497	滨海	六合九配变	10	400	295
19498	滨海	淤尖小街二配变	10	400	110
19499	滨海	淤尖小街一配变	10	400	68
19500	滨海	八巨电站	10	80	24
19501	滨海	八巨七巨一配变	10	200	106
19502	滨海	八巨七巨六配变	10	200	85
19503	滨海	陈滩三配变	10	400	183
19504	滨海	聂庄六配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19505	滨海	阔港三配变	10	200	63
19506	滨海	聂庄四配变	10	200	79
19507	滨海	阔港六配变	10	200	123
19508	滨海	聂庄三配变	10	400	235
19509	滨海	阔港五配变	10	200	70
19510	滨海	聂庄一配变	10	200	0
19511	滨海	尹桥三配变	10	100	0
19512	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	118
19513	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	70
19514	滨海	陈铸小街1#	10	400	165
19515	滨海	陈铸小街五配变	10	200	72
19516	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	0
19517	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	105
19518	滨海	五千二配变	10	400	208
19519	滨海	蒯庄二配变	10	200	74
19520	滨海	三埝二配变	10	200	100
19521	滨海	三元四配变	10	200	97
19522	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	77
19523	滨海	三元二配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19524	滨海	顺港东（二）站	10	100	28
19525	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	97
19526	滨海	新南一配变	10	400	234
19527	滨海	六队一站	10	200	85
19528	滨海	淤尖堆西四配变	10	400	137
19529	滨海	陈涛三站	10	200	123
19530	滨海	小关二配变	10	400	80
19531	滨海	外套八配变（国投）	10	400	220
19532	滨海	滨海港临淮街道十一配变	10	400	76
19533	滨海	金屋装饰城2#变配变	10	400	74
19534	滨海	紫宸1#配电室1#主变	10	800	416
19535	滨海	渠北八配变	10	400	231
19536	滨海	小街二配变	10	630	212
19537	滨海	蔬菜四公用	10	400	45
19538	滨海	坎东五配变	10	200	71
19539	滨海	坎东四配变	10	400	34
19540	滨海	坎东三配变	10	400	193
19541	滨海	陈涛路3#	10	400	132
19542	滨海	坎东八配变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19543	滨海	小岛公用	10	400	61
19544	滨海	坎北小岛2#公用	10	630	230
19545	滨海	盐业公司公用	10	400	61
19546	滨海	越河2#公用	10	400	130
19547	滨海	盘洋二配变	10	400	257
19548	滨海	五汛街道十二配变	10	400	17
19549	滨海	五汛街道十配变	10	400	78
19550	滨海	八巨西冲电站	10	100	28
19551	滨海	八巨永余三配变	10	200	49
19552	滨海	八巨东成电站	10	100	46
19553	滨海	泥港三配变	10	200	143
19554	滨海	泥港五配变	10	200	100
19555	滨海	皋滩十配变	10	200	102
19556	滨海	八巨泥港二站	10	200	125
19557	滨海	八巨泥港电站	10	315	163
19558	滨海	昧阳二配变	10	200	34
19559	滨海	朱舍五配变	10	200	0
19560	滨海	前行三斗半电站	10	100	58
19561	滨海	蒯庄四配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19562	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	250
19563	滨海	新南二配变	10	400	262
19564	滨海	新南三配变	10	200	92
19565	滨海	头层调度河东站	10	200	120
19566	滨海	瓦房四配变（国投）	10	400	221
19567	滨海	电厂公用	10	630	355
19568	滨海	越河公用	10	400	16
19569	滨海	新建桥公用	10	400	149
19570	滨海	杨家将公用	10	400	114
19571	滨海	合心八组配变	10	200	67
19572	滨海	振东小街4#配变	10	400	71
19573	滨海	振东街道3#配变	10	400	120
19574	滨海	跃进东配变	10	200	35
19575	滨海	七里一配变	10	400	224
19576	滨海	坎南七里三配变	10	200	74
19577	滨海	跃进西配变	10	200	67
19578	滨海	丰产四号配变	10	200	0
19579	滨海	丰产5#配变	10	200	6
19580	滨海	丰产东站	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19581	滨海	丰产西站配变	10	200	75
19582	滨海	淤尖正南一配变	10	400	18
19583	滨海	南宿舍公用	10	500	73
19584	滨海	光明商场公用	10	630	123
19585	滨海	翻身西配变	10	200	80
19586	滨海	五汛街道八配变	10	400	128
19587	滨海	五汛街道十一配变	10	400	84
19588	滨海	五汛街道四配变	10	400	80
19589	滨海	五汛街道十五配变	10	630	0
19590	滨海	五汛街道六配变	10	630	0
19591	滨海	三顷扶贫	10	200	28
19592	滨海	五汛街道三配变	10	400	61
19593	滨海	三顷一配变	10	200	39
19594	滨海	三顷五配变	10	800	34
19595	滨海	汇川五配变	10	200	82
19596	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	111
19597	滨海	向阳一配变	10	400	62
19598	滨海	汇川一配变（电站）	10	200	111
19599	滨海	坎南三烈四配变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19600	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	256
19601	滨海	陈铸前程五配变	10	200	0
19602	滨海	陈铸前程二配变	10	200	90
19603	滨海	东坝二配变	10	200	28
19604	滨海	前程一配变	10	200	67
19605	滨海	东坝一配变	10	400	145
19606	滨海	大套二配变	10	315	132
19607	滨海	陈铸河西三配变	10	200	73
19608	滨海	城门三配变	10	400	156
19609	滨海	大汛一站	10	80	23
19610	滨海	淤尖勾股二配变	10	200	15
19611	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	107
19612	滨海	官尖南（一）站	10	100	2
19613	滨海	淤尖堆西三配变	10	200	38
19614	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	91
19615	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	131
19616	滨海	程庄一配变	10	400	240
19617	滨海	清河六配变	10	200	58
19618	滨海	清河三配变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19619	滨海	清河五配变	10	200	70
19620	滨海	清河二配变	10	200	110
19621	滨海	滨淮农场十七大队新照明	10	630	275
19622	滨海	祥云小区2#箱变1#主变	10	800	439
19623	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	0
19624	滨海	机关线1#公用箱变1#主变	10	630	180
19625	滨海	八巨界河七配变	10	200	44
19626	滨海	陶圩桥口配变	10	400	184
19627	滨海	坎南边防大队宿舍楼箱变1#主变	10	400	138
19628	滨海	振东王圩南站配变	10	200	67
19629	滨海	板桥机排站	10	200	24
19630	滨海	板桥中站加工厂	10	100	25
19631	滨海	南河二配变	10	400	46
19632	滨海	南河三配变	10	400	71
19633	滨海	河岸二配变	10	400	236
19634	滨海	河岸一配变	10	200	66
19635	滨海	振东桥南配变	10	400	0
19636	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	88
19637	滨海	富康公用	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19638	滨海	人民支路2#公用	10	400	18
19639	滨海	滨东五十二组配变	10	200	71
19640	滨海	滨兴东配变	10	200	84
19641	滨海	滨兴西配变	10	200	70
19642	滨海	滨兴六组配变	10	400	234
19643	滨海	滨兴南配变	10	200	73
19644	滨海	滨东六组配变	10	200	35
19645	滨海	吉垛公用变	10	400	96
19646	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	17
19647	滨海	滨射三配变	10	200	108
19648	滨海	射北一配变(扶贫)	10	200	43
19649	滨海	滨射一配变（农改）	10	200	89
19650	滨海	滨射二配变	10	200	74
19651	滨海	滨射四配变	10	200	97
19652	滨海	向阳电站	10	250	66
19653	滨海	向阳三配变	10	100	28
19654	滨海	向阳二配变	10	400	177
19655	滨海	汛南一配变	10	100	9
19656	滨海	汛南二配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19657	滨海	路建一组配变	10	200	33
19658	滨海	路建五配变	10	200	92
19659	滨海	路建二配变	10	400	187
19660	滨海	汇川四配变	10	200	68
19661	滨海	长洼四配变	10	200	68
19662	滨海	长洼一配变	10	200	97
19663	滨海	大团一配变	10	200	92
19664	滨海	大团四配变	10	100	25
19665	滨海	大团二配变	10	200	97
19666	滨海	河西运南站	10	200	0
19667	滨海	夹堆一配变	10	400	112
19668	滨海	陈铸河西五配变	10	200	80
19669	滨海	河西六配变	10	200	72
19670	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	89
19671	滨海	东墩北（二）站	10	200	0
19672	滨海	蔡桥丰余六配变	10	100	0
19673	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	154
19674	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	120
19675	滨海	淤尖桥南电站	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19676	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	102
19677	滨海	张弓一配变	10	200	120
19678	滨海	张弓二配变	10	400	137
19679	滨海	张弓小舍电站	10	200	76
19680	滨海	二坎四配变	10	200	144
19681	滨海	张庄一配变	10	400	132
19682	滨海	荡东十二配变	10	400	187
19683	滨海	徐圩八配变	10	400	201
19684	滨海	坎南陈庄三配变	10	200	80
19685	滨海	丰舍十一配变	10	200	119
19686	滨海	淮海农场三十五大队东站2#变	10	400	23
19687	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	227
19688	滨海	三顷四配变	10	630	167
19689	滨海	四季花园1#开关站2#主变	10	800	315
19690	滨海	新东三配变	10	400	117
19691	滨海	新东西配变	10	200	37
19692	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	81
19693	滨海	五丈河扶贫站	10	100	21
19694	滨海	坎南菜场2#公用	10	630	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19695	滨海	坎南菜场公用	10	400	0
19696	滨海	华宝1#公用	10	400	241
19697	滨海	头庄中配变	10	200	49
19698	滨海	头庄北配变	10	200	76
19699	滨海	合心西配变	10	400	199
19700	滨海	街道路灯一号配变	10	400	0
19701	滨海	滨东一组配变	10	200	101
19702	滨海	振东东圩中配变	10	200	81
19703	滨海	振东干河西站配变	10	200	91
19704	滨海	干河西配变	10	200	70
19705	滨海	干河东配变	10	200	68
19706	滨海	干河北站配变	10	200	26
19707	滨海	二罾排站	10	200	160
19708	滨海	二罾四组配变	10	400	47
19709	滨海	陈铸河西四配变	10	200	86
19710	滨海	套梢三配变	10	400	140
19711	滨海	大套五配变	10	200	86
19712	滨海	官滩六配变	10	200	47
19713	滨海	永华四配变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19714	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	99
19715	滨海	永华三配变	10	400	237
19716	滨海	外套二配变	10	400	216
19717	滨海	黄浦三配变	10	200	118
19718	滨海	旭日二站	10	100	19
19719	滨海	淤尖三配变	10	200	93
19720	滨海	淤尖四配变	10	400	193
19721	滨海	淤尖三港二配变	10	200	25
19722	滨海	淤尖三港四配变	10	200	114
19723	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	88
19724	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	116
19725	滨海	益礼五配变	10	200	45
19726	滨海	益礼北站	10	200	105
19727	滨海	小沃五组电站	10	200	58
19728	滨海	黄泥南站	10	200	40
19729	滨海	小沃二组电站	10	400	262
19730	滨海	杨陆三配变	10	200	27
19731	滨海	黄泥四配变	10	400	217
19732	滨海	夹河电站	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19733	滨海	坎南桃园三配变	10	400	198
19734	滨海	林西线珺悦府1#配电房3#主变	10	800	356
19735	滨海	机关线5#公用箱变1#主变	10	630	174
19736	滨海	坎南桃元一配变	10	400	208
19737	滨海	东堆七配变	10	400	245
19738	滨海	浦西八配变	10	200	89
19739	滨海	香坎家园2#配电室4#主变	10	630	351
19740	滨海	振东圈野八组配变	10	200	74
19741	滨海	圈野北配变	10	200	54
19742	滨海	银厦2#公用	10	800	64
19743	滨海	银厦5#公用	10	800	99
19744	滨海	建设公用	10	500	0
19745	滨海	营业站公用	10	400	161
19746	滨海	滨兴北站配变	10	400	91
19747	滨海	夸二后港西配变	10	200	123
19748	滨海	前港七组配变	10	200	100
19749	滨海	西宿舍公用	10	400	0
19750	滨海	车队2#公用	10	400	213
19751	滨海	电大2#公用	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19752	滨海	过天舟中配变	10	200	23
19753	滨海	振东后港东配变	10	200	26
19754	滨海	夸二圩区站	10	160	30
19755	滨海	振东前港西北配变	10	200	57
19756	滨海	前港东配变	10	200	8
19757	滨海	坎南孟舍2配变	10	400	307
19758	滨海	中心三组配变	10	200	77
19759	滨海	朝阳三配变	10	200	63
19760	滨海	蔬菜3#公用	10	400	139
19761	滨海	新民公用	10	400	97
19762	滨海	装俱厂公用	10	315	0
19763	滨海	推虾二配变	10	200	125
19764	滨海	民政公用	10	500	207
19765	滨海	新建公用	10	500	146
19766	滨海	滨中1#公用	10	500	41
19767	滨海	滨中3#公用	10	500	182
19768	滨海	游泳馆公用	10	500	15
19769	滨海	游泳馆2#公用	10	315	0
19770	滨海	师后勤公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19771	滨海	洼滩二配变	10	200	117
19772	滨海	洼滩四配变	10	200	104
19773	滨海	洼滩三配变	10	200	101
19774	滨海	张圩二配变（十一组）	10	200	116
19775	滨海	齐心村一配变	10	200	0
19776	滨海	齐心八配变	10	200	96
19777	滨海	外套一配变	10	400	253
19778	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	0
19779	滨海	永华一配变	10	400	214
19780	滨海	陈铸河西二配变	10	400	216
19781	滨海	永华小东庄	10	200	105
19782	滨海	王场一配变	10	400	189
19783	滨海	陈铸河西一配变	10	200	62
19784	滨海	樊集小街二配变	10	400	0
19785	滨海	喻滩二配变	10	400	41
19786	滨海	小街一配变	10	400	0
19787	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	79
19788	滨海	兴旺二站	10	200	0
19789	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19790	滨海	孟舍十四配变	10	400	132
19791	滨海	胡集二配变	10	200	114
19792	滨海	胡集七配变	10	400	203
19793	滨海	胡集一配变	10	200	91
19794	滨海	胡集西站	10	200	113
19795	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	0
19796	滨海	淮东六配变0	10	400	226
19797	滨海	团荡二十配变	10	400	223
19798	滨海	富康配变	10	400	10
19799	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	428
19800	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	52
19801	滨海	滨淮农场二十四大队新照明变	10	200	125
19802	滨海	涵碧园南公用	10	400	54
19803	滨海	合心七组站	10	200	76
19804	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	236
19805	滨海	复兴六配变	10	400	65
19806	滨海	洼滩一配变	10	200	60
19807	滨海	王场二配变	10	400	236
19808	滨海	于庄电站	10	100	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19809	滨海	洪林一配变	10	400	212
19810	滨海	联盟三站	10	200	92
19811	滨海	洪林四配变	10	400	234
19812	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	34
19813	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	21
19814	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	49
19815	滨海	通榆十二配变	10	400	119
19816	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	106
19817	滨海	新滩村集中区4#变	10	400	113
19818	滨海	建民十七配变	10	200	99
19819	滨海	官滩农业二配变	10	200	107
19820	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	451
19821	滨海	港东十配变	10	400	209
19822	滨海	马套七配变	10	400	104
19823	滨海	徐圩一配变.	10	400	204
19824	滨海	临淮五斗电站	10	200	146
19825	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	346
19826	滨海	滨海港双裕一配变	10	400	211
19827	滨海	中心六组配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19828	滨海	中心圩区站	10	50	0
19829	滨海	夸二加工厂	10	315	165
19830	滨海	振东夸二北配变	10	200	69
19831	滨海	张圩十二组	10	200	89
19832	滨海	射北二配变（农改）	10	400	212
19833	滨海	射北东站	10	200	71
19834	滨海	张圩四配变(三组)	10	200	75
19835	滨海	张圩七配变(一组)	10	100	46
19836	滨海	张圩一配变(北站)	10	200	0
19837	滨海	八份二配变	10	200	49
19838	滨海	八份一配变	10	200	89
19839	滨海	小街4配变	10	400	285
19840	滨海	小街6配变	10	630	58
19841	滨海	坎北三配变	10	400	0
19842	滨海	东元1#公用	10	400	17
19843	滨海	坎北一配变	10	630	202
19844	滨海	东元三配变	10	200	128
19845	滨海	东元二配变	10	400	93
19846	滨海	副食品公用	10	500	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19847	滨海	红卫公用	10	500	0
19848	滨海	人民商场公用	10	400	44
19849	滨海	坎南友好小区配变	10	400	85
19850	滨海	蟠水一配变	10	400	218
19851	滨海	滨淮滨农一配变	10	200	95
19852	滨海	滨农电站	10	200	57
19853	滨海	中南村二配变	10	200	55
19854	滨海	新港街4#变	10	400	19
19855	滨海	新港街1#变	10	630	0
19856	滨海	新港街2#变	10	630	88
19857	滨海	建二三斗站	10	200	71
19858	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	61
19859	滨海	蔡桥丰余二配变	10	200	11
19860	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	113
19861	滨海	蔡桥四层二站	10	100	80
19862	滨海	通榆桥南二配变	10	200	78
19863	滨海	坎园路1#公用	10	400	0
19864	滨海	界牌十五配变	10	400	230
19865	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19866	滨海	瓦房二配变（国投）	10	400	219
19867	滨海	沈舍十一配变	10	200	78
19868	滨海	夹堆二站	10	200	80
19869	滨海	明达路1#公用	10	400	0
19870	滨海	一心四配变	10	200	0
19871	滨海	坎南三里四配变	10	400	72
19872	滨海	龙泰御景湾5#变电所1#主变	10	1250	430
19873	滨海	龙泰御景湾5#变电所2#主变	10	1250	412
19874	滨海	夸二南配变	10	200	26
19875	滨海	后港西站配变	10	100	57
19876	滨海	后港中配变	10	200	0
19877	滨海	龙潭港西站	10	200	55
19878	滨海	振东前港东北配变	10	200	0
19879	滨海	滨海港双裕二配变	10	200	67
19880	滨海	滨海港玉中八配变	10	200	15
19881	滨海	红光四配变	10	50	0
19882	滨海	二洪扬水站西	10	400	0
19883	滨海	红卫一站	10	100	4
19884	滨海	振东六组配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19885	滨海	滨海港红光三配变	10	400	194
19886	滨海	滨海港红星三配变	10	400	43
19887	滨海	振东一组配变	10	400	218
19888	滨海	滨海港玉中九配变	10	200	91
19889	滨海	振东八组配变	10	200	68
19890	滨海	振东东排站	10	200	106
19891	滨海	张圩六配变(二组)	10	200	119
19892	滨海	老堆扶贫配变	10	200	0
19893	滨海	八巨街道五配变.	10	400	55
19894	滨海	龙港一配变	10	200	94
19895	滨海	龙港三配变	10	200	71
19896	滨海	张圩三配变(农改)	10	200	106
19897	滨海	四份二配变	10	200	99
19898	滨海	四份三配变	10	200	19
19899	滨海	四份一配变	10	200	70
19900	滨海	四份四配变	10	200	93
19901	滨海	西洼一配变	10	200	81
19902	滨海	李元三配变	10	200	19
19903	滨海	陈铸李元二配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19904	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	105
19905	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	174
19906	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	264
19907	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	79
19908	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	75
19909	滨海	滨淮西滩村一配变	10	400	214
19910	滨海	西滩村二配变	10	200	28
19911	滨海	滨淮建民村十一配变	10	400	218
19912	滨海	建民三斗西站	10	200	93
19913	滨海	建民二斗西站	10	200	80
19914	滨海	建民二斗东站	10	200	120
19915	滨海	建民一斗站	10	200	120
19916	滨海	建民村九配变	10	100	31
19917	滨海	建民七配变	10	200	115
19918	滨海	建民十三配变	10	400	270
19919	滨海	大西四配变	10	200	54
19920	滨海	齐心三斗电站	10	100	0
19921	滨海	硝场三斗电站	10	100	0
19922	滨海	下舍三斗电站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19923	滨海	东港三配变	10	200	93
19924	滨海	滨淮中舍（村）四配变	10	200	89
19925	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	148
19926	滨海	建二（村）四配变	10	200	33
19927	滨海	獐沟小街三配变	10	400	59
19928	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	284
19929	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	254
19930	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	18
19931	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	62
19932	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	41
19933	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	224
19934	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	52
19935	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	58
19936	滨海	蔡桥新沙三配变	10	200	63
19937	滨海	桥南八台片1	10	200	14
19938	滨海	桥南四配变	10	400	218
19939	滨海	马套六组电站	10	100	49
19940	滨海	老庄二配变	10	200	73
19941	滨海	秉义六组电站	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19942	滨海	条淮加工厂	10	200	155
19943	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	416
19944	滨海	官滩眯洋2	10	200	100
19945	滨海	滨海港玉北八配变	10	400	253
19946	滨海	黄海九配变	10	400	181
19947	滨海	后庄二配变	10	200	61
19948	滨海	顾舍三配变	10	400	302
19949	滨海	福园2#配电室2#主变	10	800	421
19950	滨海	会农八配变	10	100	79
19951	滨海	东域香苑2#配电室4#主变	10	800	453
19952	滨海	中央花园7#欧变变压器间隔配电变压器	10	630	458
19953	滨海	振东二畝五组配变	10	200	116
19954	滨海	六合三配变	10	200	110
19955	滨海	红卫二配变	10	200	21
19956	滨海	阜东公用	10	500	0
19957	滨海	坎招公用	10	400	14
19958	滨海	物资公用	10	400	11
19959	滨海	城网工行公用	10	630	453
19960	滨海	医院1#公用	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19961	滨海	医院2#公用	10	80	0
19962	滨海	医院3#公用	10	200	80
19963	滨海	人民商场2#公用	10	400	85
19964	滨海	二罾二组站	10	100	40
19965	滨海	闸西村电站	10	200	108
19966	滨海	新养殖公司站	10	200	43
19967	滨海	东大院北公用	10	630	146
19968	滨海	东大院南公用	10	630	222
19969	滨海	水塔公用	10	400	0
19970	滨海	城网世福花园公用	10	630	176
19971	滨海	玉龙路1#公用	10	630	10
19972	滨海	立新桥公用	10	500	0
19973	滨海	下旧六台片	10	200	107
19974	滨海	下旧三配变	10	200	95
19975	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	103
19976	滨海	旧河七配变	10	200	105
19977	滨海	玉民一配变	10	400	182
19978	滨海	玉民二配变	10	200	28
19979	滨海	玉民三配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19980	滨海	旧河三配变	10	200	82
19981	滨海	大西北站打水	10	200	92
19982	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	95
19983	滨海	建民（村）三配变	10	200	60
19984	滨海	建民（村）二配变	10	400	142
19985	滨海	二渡陈湾	10	315	63
19986	滨海	建民（村）一配变	10	400	271
19987	滨海	滨淮中西一配变	10	400	81
19988	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	0
19989	滨海	中南一配变	10	200	88
19990	滨海	胜利一配变	10	400	266
19991	滨海	胜利四配变	10	200	15
19992	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	121
19993	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	220
19994	滨海	淤尖东风一配变	10	200	80
19995	滨海	淤尖东风三配变	10	200	57
19996	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	273
19997	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	214
19998	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19999	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	47
20000	滨海	徐圩扶贫站	10	200	35
20001	滨海	南湖2#公用	10	400	188
20002	滨海	滨淮双河六配变	10	200	54
20003	滨海	吉岗大站	10	100	80
20004	滨海	园区公用	10	400	149
20005	滨海	场杨河站	10	200	80
20006	滨海	天场三配变	10	400	201
20007	滨海	锁厂2#公用	10	400	143
20008	滨海	天场二配变	10	400	185
20009	滨海	天场一配变	10	630	235
20010	滨海	孟舍公用变	10	400	161
20011	滨海	屋基一配变	10	200	66
20012	滨海	双垛四配变	10	400	247
20013	滨海	渔洼五配变	10	200	119
20014	滨海	蔬菜一公用	10	500	105
20015	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	0
20016	滨海	镇区7#变	10	400	0
20017	滨海	中行公用箱变1#主变	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20018	滨海	七顷三站	10	200	115
20019	滨海	港城安置区一区1#开关站1#主变	10	800	608
20020	滨海	东域香苑2#配电室1#主变	10	800	171
20021	滨海	倪滩九配变	10	200	117
20022	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	463
20023	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	0
20024	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	544
20025	滨海	盛世丽都2#公用	10	400	246
20026	滨海	滨淮街道三配变	10	400	0
20027	滨海	滨淮长兴双舍6#变(2#变分)	10	400	26
20028	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	0
20029	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	58
20030	滨海	坎南纺校1#公用	10	400	0
20031	滨海	工业路2#公用	10	400	253
20032	滨海	场南一配变	10	200	97
20033	滨海	玉龙路5#公用	10	630	57
20034	滨海	迎宾中路1#	10	630	190
20035	滨海	渔洼三配变	10	200	0
20036	滨海	二友一配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20037	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	297
20038	滨海	街道二十六配变	10	400	182
20039	滨海	吕滩二配变	10	400	214
20040	滨海	团结九配变	10	200	20
20041	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	186
20042	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	168
20043	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	211
20044	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	392
20045	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	400
20046	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	265
20047	滨海	头庄八配变	10	400	175
20048	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	109
20049	滨海	汽车公司2号公用	10	400	95
20050	滨海	场南二配变	10	200	78
20051	滨海	坎南海通汽配公用	10	400	153
20052	滨海	三里二配变	10	400	130
20053	滨海	小滩三配变	10	200	69
20054	滨海	小滩三站	10	100	0
20055	滨海	陈涛七顷二配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20056	滨海	坎南商业街1#变	10	400	0
20057	滨海	电影院箱变1#主变	10	630	245
20058	滨海	三截沟五配变	10	200	39
20059	滨海	陆集五组菜场	10	400	141
20060	滨海	硝场五配变	10	200	130
20061	滨海	横沟七配变	10	200	62
20062	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	434
20063	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	342
20064	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	398
20065	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	371
20066	滨海	锦绣园2#开关站3#主变	10	800	561
20067	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	286
20068	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	632
20069	滨海	滨淮建西一配变（建二六分）	10	200	81
20070	滨海	联心三配变	10	400	186
20071	滨海	新安二十配变	10	400	127
20072	滨海	前港七组站	10	200	122
20073	滨海	海峰二配变	10	200	43
20074	滨海	后垛一配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20075	滨海	后垛六配变	10	200	77
20076	滨海	后垛二配变	10	400	232
20077	滨海	后垛四配变	10	200	76
20078	滨海	坎南商业街2#配变	10	400	24
20079	滨海	建农八配变	10	200	110
20080	滨海	合兴电站	10	200	160
20081	滨海	公玉干渠电站	10	200	89
20082	滨海	长兴八配变	10	200	91
20083	滨海	人民路公用1#主变	10	630	223
20084	滨海	马套十一配变.	10	630	107
20085	滨海	王港十二配变	10	400	80
20086	滨海	东滩三配变2#变	10	400	245
20087	滨海	创业八配变	10	400	170
20088	滨海	阜东4#配变	10	400	35
20089	滨海	淤尖新河电站	10	400	169
20090	滨海	崔庄电站	10	400	102
20091	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	462
20092	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	610
20093	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20094	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	465
20095	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	413
20096	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	414
20097	滨海	景和小区1#开关站4#主变	10	800	626
20098	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	407
20099	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	409
20100	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	304
20101	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	241
20102	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	398
20103	滨海	美丽家园4#变	10	400	302
20104	滨海	东豪2#公用	10	400	184
20105	滨海	二坎十一配变	10	400	53
20106	滨海	西宿舍3#公用	10	400	51
20107	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	89
20108	滨海	下舍九配变（下舍三分）	10	200	22
20109	滨海	建设八配变（建设三分）	10	200	136
20110	滨海	后垛三配变	10	200	58
20111	滨海	县政府公用	10	500	98
20112	滨海	汽车公司公用	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20113	滨海	育才二配变	10	400	116
20114	滨海	施庄二配变	10	200	153
20115	滨海	孟舍八公用	10	200	135
20116	滨海	栾滩圩西配变	10	400	222
20117	滨海	新庄七配变	10	200	109
20118	滨海	大西东站二配变	10	400	250
20119	滨海	昌兴壹城4#配电房1#配电变压器	10	630	246
20120	滨海	昌兴壹城4#配电房2#配电变压器	10	630	135
20121	滨海	昌兴一城1#配电房1#间隔配电变压器	10	800	250
20122	滨海	昌兴一城1#配电房2#间隔配电变压器	10	800	348
20123	滨海	盛拓花园1#配电所1#主变	10	630	131
20124	滨海	盛拓花园1#配电所2#主变	10	630	241
20125	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	224
20126	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	404
20127	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	333
20128	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	386
20129	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	307
20130	滨海	光明商场4#公用	10	400	189
20131	滨海	条龙四配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20132	滨海	三大队西南站	10	200	0
20133	滨海	东港十二配变（东港三分）	10	200	24
20134	滨海	沈关东站	10	100	3
20135	滨海	朱浦四配变	10	200	127
20136	滨海	朱浦西站	10	200	68
20137	滨海	阳光小区1#主变	10	500	267
20138	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	52
20139	滨海	四渡地龙	10	200	99
20140	滨海	街道八配变	10	315	83
20141	滨海	夹州十配变	10	400	158
20142	滨海	粮西九配变	10	400	134
20143	滨海	八巨永余十一配变	10	200	0
20144	滨海	海峰九配变	10	400	243
20145	滨海	沈舍八配变	10	200	76
20146	滨海	盛拓花园1#配电所3#主变	10	630	291
20147	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	11
20148	滨海	盛拓花园1#配电所4#主变	10	630	385
20149	滨海	滨海港闸南街九配变	10	400	110
20150	滨海	昌兴一城2#配电房3#变压器	10	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20151	滨海	滨海港闸南街八配变	10	400	68
20152	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	11
20153	滨海	昌兴一城2#配电房2#变压器	10	800	321
20154	滨海	昌兴一城2#配电房1#变压器	10	800	196
20155	滨海	滨海港闸南街十配变	10	400	71
20156	滨海	公玉三斗电站	10	200	50
20157	滨海	向阳南站	10	200	76
20158	滨海	滨淮中舍九配变（中舍二分）	10	200	63
20159	滨海	建设九配变（建设二分）	10	200	13
20160	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	0
20161	滨海	中舍八配变（中舍三分）	10	200	94
20162	滨海	盐路三配变	10	400	158
20163	滨海	陈涛盐路二配变	10	200	78
20164	滨海	盐路四配变	10	200	56
20165	滨海	师后勤2#公用	10	400	53
20166	滨海	丰园安置小区#1变电所#1主变	10	1000	219
20167	滨海	丰园安置小区#1变电所#2主变	10	1000	279
20168	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	29
20169	滨海	秉义九配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20170	滨海	振东街道一号配变	10	400	125
20171	滨海	振东二罾小街西配变	10	400	261
20172	滨海	滨海港淮北十三配变	10	400	221
20173	滨海	合心一、二组配变	10	200	89
20174	滨海	滨海港淮北十四配变	10	400	238
20175	滨海	圈野五配变	10	200	114
20176	滨海	滨海港玉中十一配变	10	400	263
20177	滨海	滨海港玉丰十五配变	10	400	147
20178	滨海	昌兴一城2#配电房4#变压器	10	800	320
20179	滨海	单正军	10	250	0
20180	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	66
20181	滨海	汪学兵1#变	10	315	0
20182	滨海	汪学兵2#变	10	315	0
20183	滨海	景湖豪庭1#配电房1#变压器	10	630	262
20184	滨海	昌兴一城3#配电房1#变压器	10	630	154
20185	滨海	昌兴一城3#配电房2#变压器	10	630	235
20186	滨海	景湖豪庭1#配电房2#变压器	10	630	256
20187	滨海	昌兴一城3#配电房3#变压器	10	630	219
20188	滨海	景湖豪庭1#配电房3#变压器	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20189	滨海	昌兴一城3#配电房4#变压器	10	630	207
20190	滨海	景湖豪庭1#配电房4#变压器	10	630	252
20191	滨海	李圩一配变	10	200	0
20192	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	3
20193	滨海	荡东三配变2#变	10	200	60
20194	滨海	五丈河南配变	10	200	112
20195	滨海	潘岗三配变	10	400	141
20196	滨海	庆丰三配变	10	200	108
20197	滨海	盘洋八配变	10	400	244
20198	滨海	丰园8#欧变#1主变	10	800	120
20199	滨海	新城房产1#箱变#1主变	10	630	3
20200	滨海	新城房产2#箱变#1主变	10	630	303
20201	滨海	凤鸣1#箱变1#主变	10	800	249
20202	滨海	振东干河中队配变	10	200	56
20203	滨海	振东海农配变	10	200	80
20204	滨海	滨海港红星十四配变	10	200	109
20205	滨海	陈铸前程八配变	10	200	42
20206	滨海	滨海港三洪十四配变	10	200	0
20207	滨海	滨海港玉丰十六配变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20208	滨海	昌兴壹城5#配电室1#配电变压器	10	800	250
20209	滨海	城门五配变1	10	200	0
20210	滨海	昌兴壹城5#配电室2#间隔配电变压器	10	800	368
20211	滨海	上城嘉苑4#配电室2#主变	10	800	584
20212	滨海	双河九配变（双河五分）	10	200	59
20213	滨海	滨海港双裕八配变	10	400	289
20214	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	72
20215	滨海	滨海港双裕十三配变	10	400	275
20216	滨海	镇区15#变	10	400	0
20217	滨海	马套十配变	10	200	60
20218	滨海	杨庄二配变2#变	10	200	67
20219	滨海	教育2#公用	10	400	104
20220	滨海	陈老三配变1#变	10	200	126
20221	滨海	五汛街道四十七配变	10	400	33
20222	滨海	坎南三里二十五配变	10	400	101
20223	滨海	坎北孟舍二配变	10	400	175
20224	滨海	肖庄二配变	10	400	144
20225	滨海	徐李六配变	10	400	244
20226	滨海	庆丰一配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20227	滨海	庆丰五配变	10	200	79
20228	滨海	后洼二配变	10	200	31
20229	滨海	后洼三配变	10	200	99
20230	滨海	凤鸣3#箱变1#主变	10	800	280
20231	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	117
20232	滨海	淤尖堆西十三配变	10	200	32
20233	滨海	滨海港条河九配变	10	400	229
20234	滨海	滨海港条河十一配变	10	400	205
20235	滨海	滨海港条河十配变	10	400	129
20236	滨海	滨海港杨庄十配变	10	200	35
20237	滨海	城门八配变1	10	200	22
20238	滨海	建农十二配变（建农二分）	10	200	110
20239	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	32
20240	滨海	三烈新北站	10	200	103
20241	滨海	南湾四配变	10	400	268
20242	滨海	南湾五配变	10	400	225
20243	滨海	肖庄四配变	10	200	121
20244	滨海	吉岗三配变	10	400	46
20245	滨海	潘岗二配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20246	滨海	城区纬西路2#路灯箱变1#主变	10	250	25
20247	滨海	双舍三配变	10	400	87
20248	滨海	双树一配变	10	400	208
20249	滨海	木楼一配变	10	200	43
20250	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	132
20251	滨海	杨庄八配变	10	400	42
20252	滨海	滨海港联合七配变	10	200	67
20253	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	83
20254	滨海	双裕七配变	10	400	270
20255	滨海	夏朝标联建楼	10	630	402
20256	滨海	南湾六配变	10	200	58
20257	滨海	正红街道七配变	10	630	75
20258	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	258
20259	滨海	糖厂线糖厂北公用	10	630	0
20260	滨海	纬中路4#公用箱变1#主变	10	630	114
20261	滨海	金屋装饰城	10	400	140
20262	滨海	博纳物资	10	630	275
20263	滨海	三里七配变	10	400	76
20264	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20265	滨海	红钢七配变	10	400	44
20266	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	87
20267	滨海	八巨同兴八配变	10	200	73
20268	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	7
20269	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	103
20270	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	61
20271	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	174
20272	滨海	淤尖十五配变	10	400	82
20273	滨海	三腰一配变	10	200	122
20274	滨海	三腰二配变	10	200	118
20275	滨海	三腰三配变	10	200	63
20276	滨海	三腰六配变	10	400	226
20277	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	0
20278	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	0
20279	滨海	通贸综合楼公用1#主变	10	630	163
20280	滨海	华联公用1#主变	10	630	56
20281	滨海	纬中路3#公用箱变1#主变	10	800	90
20282	滨海	信用社配变	10	400	26
20283	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20284	滨海	建民十四配变	10	400	136
20285	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	0
20286	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	78
20287	滨海	八巨永余十配变	10	200	96
20288	滨海	福园4#配电室2#主变	10	800	478
20289	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	190
20290	滨海	八巨七巨十配变	10	200	10
20291	滨海	闸口街北配变	10	400	179
20292	滨海	崔庄二配变	10	400	24
20293	滨海	崔庄三配变	10	200	96
20294	滨海	三腰三站	10	200	26
20295	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	0
20296	滨海	银厦7#公用箱变1#主变	10	500	114
20297	滨海	农科五配变	10	200	35
20298	滨海	坎南友好四配变	10	400	106
20299	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	188
20300	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	458
20301	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	507
20302	滨海	陈涛郭集一组三配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20303	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	256
20304	滨海	纬中路1#公用	10	400	189
20305	滨海	秦桥东站	10	100	16
20306	滨海	秦桥三配变	10	200	84
20307	滨海	秦桥一配变	10	200	56
20308	滨海	吉岗二配变	10	200	69
20309	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	199
20310	滨海	淮北七配变	10	400	216
20311	滨海	街道二十配变	10	400	173
20312	滨海	五中东大门	10	400	23
20313	滨海	河西九配变	10	200	63
20314	滨海	李元四配变	10	200	114
20315	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	0
20316	滨海	三汛五配变	10	200	43
20317	滨海	街道六配变	10	400	97
20318	滨海	港利上城国际一期2#配电房1#主变	10	800	394
20319	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	557
20320	滨海	港利上城国际一期2#配电房2#主变	10	800	318
20321	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20322	滨海	港利上城国际一期2#配电房3#主变	10	800	417
20323	滨海	港利上城国际一期2#配电房4#主变	10	800	264
20324	滨海	港利上城国际小区一期开闭所1#主变	10	800	420
20325	滨海	港利上城国际小区一期开闭所2#主变	10	800	384
20326	滨海	港利上城国际小区一期开闭所3#主变	10	800	368
20327	滨海	后庄一配变	10	200	37
20328	滨海	沈关吴姚站	10	100	0
20329	滨海	南海一配变	10	200	79
20330	滨海	玉才二站(志远)	10	200	91
20331	滨海	玉才中心村	10	400	126
20332	滨海	秦桥扶贫站	10	50	7
20333	滨海	海峰二站	10	200	126
20334	滨海	红旗桥南配变	10	400	224
20335	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	73
20336	滨海	康达小区箱变1#主变	10	500	300
20337	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	347
20338	滨海	盘洋中站	10	200	151
20339	滨海	滨淮农场十九队西北站	10	200	63
20340	滨海	港利上城国际小区一期开闭所4#主变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20341	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	199
20342	滨海	育才2#公用	10	400	148
20343	滨海	南海三配变	10	400	208
20344	滨海	二层二配变	10	400	199
20345	滨海	小滩二配变	10	200	112
20346	滨海	海峰一配变	10	315	199
20347	滨海	坎北四配变	10	400	233
20348	滨海	经西路2#公用箱变1#主变	10	630	241
20349	滨海	长兴七配变	10	200	133
20350	滨海	五汛街道二十一配变	10	400	26
20351	滨海	坎南丁字港船闸公用	10	400	234
20352	滨海	龙泰御景湾6#欧变1#主变	10	630	192
20353	滨海	永康幸福里2#配电室1#主变	10	800	497
20354	滨海	仁和商业街安园1#配电室1#主变	10	800	204
20355	滨海	蔡桥洼南十配变	10	400	11
20356	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	242
20357	滨海	单军联建楼	10	400	204
20358	滨海	美丽家园2#变	10	400	284
20359	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20360	滨海	洋口西站	10	200	144
20361	滨海	渠南西站	10	200	109
20362	滨海	条港一配变	10	400	211
20363	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	229
20364	滨海	中市桥公用	10	400	64
20365	滨海	孟舍十六配变	10	400	160
20366	滨海	糖厂南2#公用	10	400	157
20367	滨海	阜中赵舍电站	10	200	82
20368	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	401
20369	滨海	吉垛西站	10	200	89
20370	滨海	蒯庄五配变	10	400	257
20371	滨海	淤尖渔场九配变	10	400	24
20372	滨海	腰庄二配变	10	200	94
20373	滨海	小圩九配变	10	400	176
20374	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	74
20375	滨海	木楼七组站配变	10	400	276
20376	滨海	西沙五配变	10	400	258
20377	滨海	二吉二配变	10	200	67
20378	滨海	交通运输局	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20379	滨海	县人民医院公用	10	400	92
20380	滨海	六顷六配变	10	200	104
20381	滨海	友创滨河湾小区3#配电房1#主变	10	800	548
20382	滨海	新垦六配变	10	400	226
20383	滨海	尹桥十二配变	10	400	268
20384	滨海	朱于六配变	10	400	226
20385	滨海	革新九配变	10	400	282
20386	滨海	新垦五配变	10	400	217
20387	滨海	一心十配变	10	400	225
20388	滨海	中山二配变	10	400	223
20389	滨海	洪林二配变	10	400	251
20390	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	63
20391	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	18
20392	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	246
20393	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	19
20394	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)1#主变	10	800	616
20395	滨海	瓦房八配变	10	400	219
20396	滨海	汛西三配变	10	400	0
20397	滨海	老窑四配变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20398	滨海	韩湾五配变	10	400	151
20399	滨海	界山四配变	10	400	260
20400	滨海	赵庄电站	10	200	116
20401	滨海	阜坎八配变	10	400	252
20402	滨海	西沙九配变	10	400	130
20403	滨海	西沙二配变	10	400	218
20404	滨海	通榆十配变	10	200	81
20405	滨海	阜坎七配变	10	400	238
20406	滨海	滨淮农场桥南一配变	10	630	342
20407	滨海	一心一配变	10	200	0
20408	滨海	房港四配变	10	400	216
20409	滨海	房港五配变	10	400	168
20410	滨海	友联二站	10	200	65
20411	滨海	淮西四配变	10	400	245
20412	滨海	陈涛二站	10	400	188
20413	滨海	六层八配变	10	400	244
20414	滨海	中山一配变	10	400	178
20415	滨海	刘簕七配变	10	400	249
20416	滨海	中西一配变2#配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20417	滨海	东滩七配变（东滩二分）	10	400	199
20418	滨海	蟠水十八配变	10	400	124
20419	滨海	东兴十二配变	10	400	187
20420	滨海	堆西七配变	10	400	46
20421	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	242
20422	滨海	新生四配变	10	400	207
20423	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	0
20424	滨海	岭山七配变	10	400	180
20425	滨海	金麟府小区1#配电室1#主变	10	800	447
20426	滨海	二浦十配变	10	200	89
20427	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	0
20428	滨海	永兴六配变	10	400	265
20429	滨海	后洼九配变	10	200	81
20430	滨海	后洼十配变	10	200	62
20431	滨海	新胜四配变	10	400	100
20432	滨海	新港一配变	10	400	173
20433	滨海	新西二配变	10	400	278
20434	滨海	利民一配变	10	400	129
20435	滨海	界山三配变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20436	滨海	古尖八配变	10	400	0
20437	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	180
20438	滨海	徐墩二配变	10	400	256
20439	滨海	徐墩六配变配变	10	400	238
20440	滨海	玉农三配变	10	400	0
20441	滨海	港利上城国际一期3#开闭所2#主变	10	630	281
20442	滨海	港利上城国际一期3#开闭所4#主变	10	630	299
20443	滨海	港利上城国际一期4#配电室1#主变	10	630	333
20444	滨海	淮兴八配变	10	400	161
20445	滨海	渔洼六配变	10	200	69
20446	滨海	淮兴九配变	10	400	109
20447	滨海	八层一配变	10	400	186
20448	滨海	淮兴七配变	10	400	46
20449	滨海	陈涛街道五配变	10	400	180
20450	滨海	吉甫八配变	10	400	88
20451	滨海	六层五配变	10	400	239
20452	滨海	吉甫九配变	10	400	228
20453	滨海	三吉九配变	10	400	208
20454	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20455	滨海	卫东十一配变	10	400	284
20456	滨海	东升二站	10	200	100
20457	滨海	公玉五配变3#配变	10	400	164
20458	滨海	新生七配变	10	400	158
20459	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	237
20460	滨海	卫东十二配变	10	400	279
20461	滨海	前行九配变2#变	10	400	101
20462	滨海	前行七配变2#变	10	400	135
20463	滨海	东升一站	10	400	142
20464	滨海	卫东十三配变	10	400	256
20465	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	96
20466	滨海	向阳八配变	10	400	132
20467	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	124
20468	滨海	前行一配变	10	400	18
20469	滨海	小关十配变大套	10	200	91
20470	滨海	滨淮街道五配变	10	400	0
20471	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	162
20472	滨海	渠北合心站	10	200	101
20473	滨海	潘庄五配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20474	滨海	车队3#公用	10	400	106
20475	滨海	盘洋十五配变	10	400	232
20476	滨海	蒋墩电站	10	200	55
20477	滨海	后舍三配变	10	400	180
20478	滨海	刘戈一配变	10	400	109
20479	滨海	南尖七配变	10	200	0
20480	滨海	头罾电站	10	400	199
20481	滨海	界圩三配变	10	400	241
20482	滨海	闸口五配变	10	400	183
20483	滨海	正红街道九配变	10	200	0
20484	滨海	徐墩四配变	10	400	110
20485	滨海	洪林三配变	10	200	53
20486	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	416
20487	滨海	玉龙南路商业街1#欧变1#主变	10	630	330
20488	滨海	港利上城国际一期4#配电室3#主变	10	630	268
20489	滨海	港利上城国际一期4#配电室2#主变	10	630	283
20490	滨海	港利上城国际一期4#配电室4#主变	10	630	407
20491	滨海	滨淮农场五队一（西）站	10	200	76
20492	滨海	刘甫八配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20493	滨海	陆集八配变	10	400	271
20494	滨海	陆集六配变	10	400	218
20495	滨海	陆集七配变	10	400	73
20496	滨海	滨海县经济开发区北区7#公用变	10	315	221
20497	滨海	王港九配变	10	200	77
20498	滨海	王港十配变	10	400	254
20499	滨海	王港十一配变	10	400	256
20500	滨海	东罾五配变	10	400	251
20501	滨海	滨淮河西三配变（前行三分）	10	400	235
20502	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	42
20503	滨海	宋尖十配变	10	400	212
20504	滨海	长兴九配变2#变	10	400	201
20505	滨海	长兴三配变2#变	10	400	235
20506	滨海	兴旺一站	10	200	24
20507	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	96
20508	滨海	旭日一站	10	400	86
20509	滨海	新港街15#变	10	400	0
20510	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	104
20511	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20512	滨海	桥东一配变	10	200	0
20513	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	258
20514	滨海	杨渡电站配变	10	200	108
20515	滨海	新悦城西区3#配电室1#主变	10	800	534
20516	滨海	振东中学一配变	10	400	40
20517	滨海	正红后舍二配变	10	400	232
20518	滨海	竹林四配变	10	400	228
20519	滨海	海棠院1#开关站2#主变	10	630	442
20520	滨海	三里三十二配变	10	400	228
20521	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	117
20522	滨海	官尖东（三）站	10	400	266
20523	滨海	桥南二十二配变	10	400	130
20524	滨海	东罾新区四配变	10	400	183
20525	滨海	东兴三配变	10	400	118
20526	滨海	韩庄二配变	10	400	106
20527	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	125
20528	滨海	幸福小区十二配变	10	400	232
20529	滨海	蟠水十九配变	10	400	271
20530	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20531	滨海	滨海港杨庄九配变	10	400	203
20532	滨海	蟠水二十配变	10	400	78
20533	滨海	王场五配变	10	400	192
20534	滨海	袁庄二配变	10	200	0
20535	滨海	三埝一配变	10	400	243
20536	滨海	万兴花园配电房3#主变	10	800	542
20537	滨海	阜坎五配变	10	400	171
20538	滨海	三埝九配变	10	400	232
20539	滨海	蒯庄七配变	10	400	188
20540	滨海	刘簕二配变	10	400	239
20541	滨海	汛南四配变	10	400	90
20542	滨海	蒯庄一配变	10	400	266
20543	滨海	黄庄电站	10	200	142
20544	滨海	益礼电站	10	200	138
20545	滨海	滨淮农场七大队配变	10	200	72
20546	滨海	永华八配变	10	400	258
20547	滨海	刘甫二配变	10	400	223
20548	滨海	六汪二站	10	200	120
20549	滨海	大套于庄八配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20550	滨海	玉华二十配变	10	400	198
20551	滨海	三庄新南站	10	200	41
20552	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	101
20553	滨海	浦西南站	10	200	79
20554	滨海	秦桥十五配变	10	200	82
20555	滨海	渠南七配变	10	200	64
20556	滨海	南海七配变	10	200	40
20557	滨海	滨淮朱舍十一配变（朱舍六分）	10	200	10
20558	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	253
20559	滨海	秦桥十三配变	10	200	57
20560	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	270
20561	滨海	新生十一配变	10	200	120
20562	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	114
20563	滨海	滨海港杨庄十一配变	10	400	180
20564	滨海	迎宾中路3#公用	10	400	40
20565	滨海	蒯庄三配变	10	400	234
20566	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	95
20567	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	250
20568	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20569	滨海	淤尖闸北十配变	10	400	269
20570	滨海	淤尖港西七配变	10	200	97
20571	滨海	淤尖友爱八配变	10	400	183
20572	滨海	新岭三配变	10	200	125
20573	滨海	坎园路5#公用	10	400	104
20574	滨海	于庄九配变	10	400	209
20575	滨海	于庄十二配变	10	400	255
20576	滨海	于庄十配变	10	200	71
20577	滨海	于庄十一配变	10	400	199
20578	滨海	铂悦府4#配电室1#主变	10	800	512
20579	滨海	陈庄东兴站	10	200	93
20580	滨海	三姓二配变	10	400	201
20581	滨海	南二层二配变	10	200	131
20582	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	592
20583	滨海	陈涛后垛十二配变	10	400	216
20584	滨海	友创滨河湾小区3#配电房3#主变	10	800	269
20585	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	172
20586	滨海	朱舍八配变、	10	200	86
20587	滨海	滨海港杨庄十三配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20588	滨海	滨海港杨庄十五配变	10	400	228
20589	滨海	八巨王庄十配变	10	400	189
20590	滨海	淤尖二十二配变	10	400	110
20591	滨海	淤尖二十五配变	10	400	230
20592	滨海	淤尖二十四配变	10	400	152
20593	滨海	淤尖二十一配变	10	400	273
20594	滨海	淤尖渔场十一配变	10	200	22
20595	滨海	淤尖二十七配变	10	400	134
20596	滨海	朱舍三斗电站	10	200	125
20597	滨海	淤尖岳堆三配变	10	400	120
20598	滨海	金色华庭二期1#开关站1#主变	10	30	24
20599	滨海	陈涛九层十三配变	10	400	218
20600	滨海	下旧十三配变	10	400	283
20601	滨海	淤尖闸北一配变	10	200	9
20602	滨海	正红街道十六配变	10	315	135
20603	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	0
20604	滨海	复兴三配变	10	200	10
20605	滨海	朱集南站	10	400	163
20606	滨海	玉华七配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20607	滨海	八集镇农业园配变2	10	400	228
20608	滨海	岭山五配变	10	400	223
20609	滨海	紫宸3#配电室4#主变	10	800	418
20610	滨海	条巨八配变	10	400	229
20611	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	205
20612	滨海	王滩十六配变	10	400	316
20613	滨海	坎南三烈八配变	10	400	214
20614	滨海	坎南新兴五配变	10	400	260
20615	滨海	坎南红旗十三配变	10	400	243
20616	滨海	玉才二十二配变	10	400	257
20617	滨海	陈东九配变	10	200	81
20618	滨海	淤尖友爱二配变	10	400	227
20619	滨海	陈东十配变	10	200	57
20620	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	312
20621	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	330
20622	滨海	玉才十二配变	10	400	198
20623	滨海	宏拓2#箱变1#主变	10	630	281
20624	滨海	官滩三配变	10	400	241
20625	滨海	淤尖勾股五配变1	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20626	滨海	新淮八配变	10	400	252
20627	滨海	朱集七配变	10	400	152
20628	滨海	仁前二配变	10	400	241
20629	滨海	古尖一配变	10	200	75
20630	滨海	顾庄四配变	10	400	237
20631	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	228
20632	滨海	利众三配变	10	200	97
20633	滨海	玉华十八配变	10	400	212
20634	滨海	复兴二配变	10	200	86
20635	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	109
20636	滨海	三元五配变	10	200	120
20637	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	300
20638	滨海	蒯庄二站	10	200	114
20639	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	3
20640	滨海	皋滩射河	10	200	55
20641	滨海	安定九配变	10	200	90
20642	滨海	安定十配变	10	400	251
20643	滨海	新西四配变	10	400	215
20644	滨海	圩区一站	10	100	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20645	滨海	头庄九配变	10	400	253
20646	滨海	上城嘉苑3#配电室3#主变	10	630	471
20647	滨海	玉才十配变	10	400	150
20648	滨海	玉才十一配变	10	400	206
20649	滨海	柠檬2#公用	10	400	6
20650	滨海	丰园小区3#欧变1#主变	10	630	271
20651	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	39
20652	滨海	创业七配变	10	400	199
20653	滨海	淮东八配变	10	400	254
20654	滨海	淮东九配变	10	200	49
20655	滨海	黄庄六配变	10	400	211
20656	滨海	三埵十配变	10	315	192
20657	滨海	二渡红日配变	10	400	173
20658	滨海	玉华十六配变	10	630	374
20659	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	135
20660	滨海	玉华十七配变	10	400	219
20661	滨海	淤尖海防二配变	10	200	58
20662	滨海	新生二配变	10	400	209
20663	滨海	旧河十三配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20664	滨海	玉华二十二配变	10	400	253
20665	滨海	李学业联建楼	10	630	370
20666	滨海	老庄扶贫站	10	200	118
20667	滨海	滨东七配变	10	400	0
20668	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	182
20669	滨海	陈铸五配变1	10	400	260
20670	滨海	上旧一配变	10	400	246
20671	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	257
20672	滨海	六合十四配变	10	400	93
20673	滨海	闸南六合十五配变	10	400	74
20674	滨海	坍阳七配变	10	200	69
20675	滨海	熊洼电站	10	200	115
20676	滨海	坍东南站	10	400	187
20677	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	246
20678	滨海	汛东北站配变	10	200	0
20679	滨海	仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	432
20680	滨海	头庄七配变	10	400	252
20681	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	412
20682	滨海	通榆四十三配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20683	滨海	中心东配变	10	200	94
20684	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	318
20685	滨海	周庄一站	10	200	132
20686	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	0
20687	滨海	三洪八配变	10	200	115
20688	滨海	淤尖正南七配变	10	400	163
20689	滨海	淤尖正南八配变	10	400	255
20690	滨海	悦府1#配电房1#主变	10	800	354
20691	滨海	淤尖临海十配变	10	200	93
20692	滨海	临淮四配变	10	200	22
20693	滨海	天沟五配变	10	100	11
20694	滨海	沙浦一配变	10	400	134
20695	滨海	唐河一配变2#变	10	200	46
20696	滨海	绿杨十配变	10	200	66
20697	滨海	坎南靠河三配变	10	400	268
20698	滨海	张舍十配变	10	400	270
20699	滨海	滨淮农场十四队一站	10	200	53
20700	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160
20701	滨海	坎南丁字港一配变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20702	滨海	新农村建设南配变	10	400	105
20703	滨海	滨淮东港十三配变（东港四分）	10	400	213
20704	滨海	滨淮中舍十二配变（中舍二分）	10	400	183
20705	滨海	坎南洪套一配变	10	400	98
20706	滨海	滨淮街道二十三配变（街道二十一分）	10	400	103
20707	滨海	永康幸福里1#开闭所3#主变	10	800	392
20708	滨海	杨庄一配变	10	400	158
20709	滨海	杨庄六配变	10	400	146
20710	滨海	寿东九配变	10	200	35
20711	滨海	大团电站配变	10	400	192
20712	滨海	淤尖海防十配变	10	400	171
20713	滨海	王圩中配变	10	400	264
20714	滨海	夹堆河桥一站配变	10	400	203
20715	滨海	淤尖海防四配变	10	200	60
20716	滨海	公路管理站	10	400	19
20717	滨海	南二层大站	10	200	99
20718	滨海	新垦一配变	10	400	283
20719	滨海	中山五配变	10	400	224
20720	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20721	滨海	秦桥十一配变	10	200	107
20722	滨海	丰舍十配变	10	200	92
20723	滨海	代庄一配变	10	400	150
20724	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	77
20725	滨海	沈关八配变	10	200	118
20726	滨海	坎南戴庄三配变	10	400	188
20727	滨海	天场邓舍电站	10	200	11
20728	滨海	滨淮农场第三生产区场头	10	200	68
20729	滨海	五金公用	10	400	66
20730	滨海	滨淮农场二十四队二站	10	400	229
20731	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	191
20732	滨海	虹桥十二配变	10	200	60
20733	滨海	仇旺八配变	10	200	107
20734	滨海	头巨十四配变	10	400	160
20735	滨海	陈涛横沟十二配变	10	400	266
20736	滨海	滨淮中南五配变2#变	10	400	87
20737	滨海	二渡南站	10	200	101
20738	滨海	公玉十五配变（公玉五分）	10	400	243
20739	滨海	陈涛兴龙十二配变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20740	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	55
20741	滨海	陈涛丁墩四配变	10	400	221
20742	滨海	陈涛辛庄九配变	10	400	252
20743	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	112
20744	滨海	革新十配变	10	200	71
20745	滨海	吴王十配变	10	400	243
20746	滨海	东兴十一配变	10	400	188
20747	滨海	路建电站配变	10	400	239
20748	滨海	蔬菜8#公用	10	400	170
20749	滨海	仁和家园和园2#欧变变压器配电变压器	10	630	355
20750	滨海	广垛八配变	10	400	138
20751	滨海	万岗六配变	10	200	64
20752	滨海	硝场三配变	10	200	66
20753	滨海	旧河十四配变	10	400	253
20754	滨海	前行九配变(小区)	10	400	133
20755	滨海	滨淮街道四配变	10	400	0
20756	滨海	建农一配变	10	400	192
20757	滨海	建农七配变	10	400	205
20758	滨海	三元十四配变	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20759	滨海	玉华六配变	10	200	94
20760	滨海	天由房产	10	400	194
20761	滨海	四季花园2#配电室4#主变	10	800	400
20762	滨海	严庄六配变	10	200	113
20763	滨海	夹堆十配变	10	400	192
20764	滨海	栾滩四配变	10	200	133
20765	滨海	璟宸小区3#配电室2#主变	10	800	420
20766	滨海	陈涛环洋五配变	10	400	222
20767	滨海	御景花园小区2#配电室1#主变	10	800	422
20768	滨海	大尖三配变	10	400	274
20769	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	125
20770	滨海	二份十配变	10	200	8
20771	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	57
20772	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	63
20773	滨海	沙浦中站	10	200	113
20774	滨海	韩湾八配变	10	200	112
20775	滨海	韩湾四配变	10	400	0
20776	滨海	长洼电站配变	10	200	26
20777	滨海	宋尖十一配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20778	滨海	卫东十六配变	10	400	278
20779	滨海	卫东十四配变	10	400	168
20780	滨海	龙港十配变	10	400	232
20781	滨海	卫东十五配变	10	400	258
20782	滨海	师后勤3#公用	10	400	143
20783	滨海	新民2#公用	10	400	115
20784	滨海	游泳馆4#公用	10	400	114
20785	滨海	十顷东配变	10	200	63
20786	滨海	紫宸3#配电室1#主变	10	800	405
20787	滨海	坍西四配变配变	10	200	72
20788	滨海	河东北站配变	10	200	29
20789	滨海	泥螺北站配变	10	200	0
20790	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	266
20791	滨海	学南二配变	10	400	180
20792	滨海	滨海港玉北七配变	10	400	256
20793	滨海	三巨三配变	10	200	81
20794	滨海	双舍六配变（双舍小区分）	10	400	107
20795	滨海	龙海六配变	10	400	268
20796	滨海	篆河二配变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20797	滨海	李元十一配变	10	400	157
20798	滨海	三元十三配变	10	400	277
20799	滨海	小尖四配变	10	400	274
20800	滨海	坎东九配变	10	400	152
20801	滨海	刘簕十配变	10	400	291
20802	滨海	三里2#变	10	400	142
20803	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	174
20804	滨海	华林六配变配变	10	400	228
20805	滨海	中舍五配变	10	200	45
20806	滨海	盘洋十四配变	10	400	205
20807	滨海	前进八配变	10	400	139
20808	滨海	龙港十一配变	10	400	220
20809	滨海	一心十二配变	10	400	215
20810	滨海	陈滩十三配变	10	400	273
20811	滨海	粮西八配变	10	400	241
20812	滨海	粮西十一配变	10	400	125
20813	滨海	下旧十六配变	10	400	241
20814	滨海	陈涛三层十一配变	10	400	196
20815	滨海	东豪3#公用	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20816	滨海	机械厂2#公用	10	400	193
20817	滨海	淤尖十七配变	10	400	241
20818	滨海	淤尖东洼十五配变	10	200	70
20819	滨海	三巨四配变	10	400	192
20820	滨海	四巨五配变	10	400	194
20821	滨海	头巨十二配变1	10	400	85
20822	滨海	团荡一配变	10	400	140
20823	滨海	五巨十三配变	10	400	134
20824	滨海	五巨十四配变	10	400	254
20825	滨海	陆集小街十八号变	10	400	119
20826	滨海	玉北十二配变	10	400	297
20827	滨海	悦府1#配电房3#主变	10	800	480
20828	滨海	李元十配变	10	400	265
20829	滨海	周舍九配变	10	200	110
20830	滨海	玉北十一配变	10	400	185
20831	滨海	张舍综合变	10	400	159
20832	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	261
20833	滨海	长洼九配变	10	200	0
20834	滨海	前岔二站	10	50	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20835	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	101
20836	滨海	十八顷十一配变	10	400	156
20837	滨海	洪套二配变	10	400	104
20838	滨海	团洼八配变配变	10	200	110
20839	滨海	陈场四配变	10	200	98
20840	滨海	水利船队配变	10	400	220
20841	滨海	盘洋十三配变	10	400	241
20842	滨海	红旗西站	10	200	67
20843	滨海	胡集四配变	10	400	179
20844	滨海	三汛八配变	10	200	18
20845	滨海	大坝二配变	10	400	163
20846	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	131
20847	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	109
20848	滨海	小街二十五配变	10	400	161
20849	滨海	通榆十七配变	10	400	228
20850	滨海	舀港七配变	10	400	164
20851	滨海	腰庄六配变	10	400	265
20852	滨海	新联三站	10	200	118
20853	滨海	淤尖东洼十三配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20854	滨海	新北三配变	10	400	164
20855	滨海	学地十配变	10	400	232
20856	滨海	坎东二配变	10	400	134
20857	滨海	学地十一配变	10	400	250
20858	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	26
20859	滨海	坎南友好西五号配变	10	400	216
20860	滨海	玉众十六配变	10	400	221
20861	滨海	玉众十四配变	10	400	186
20862	滨海	杨庄十一配变	10	200	108
20863	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	173
20864	滨海	铂悦府1#配电室2#主变	10	800	460
20865	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	164
20866	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	180
20867	滨海	淤尖堆西电站	10	400	248
20868	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	32
20869	滨海	小关四配变大套	10	400	0
20870	滨海	三姓十配变	10	200	103
20871	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	79
20872	滨海	陈铸昧洋七配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20873	滨海	河西十二配变	10	200	46
20874	滨海	黄浦八配变	10	200	61
20875	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	78
20876	滨海	振东街道十四号配变	10	400	36
20877	滨海	许家圩九配变	10	400	120
20878	滨海	吉垛十配变	10	400	252
20879	滨海	坎南港区支路公用	10	315	116
20880	滨海	五巨十九配变	10	400	107
20881	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	104
20882	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	172
20883	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	130
20884	滨海	范场十四配变	10	200	27
20885	滨海	桃源居1#配电房3#主变	10	630	491
20886	滨海	陈场五配变	10	200	84
20887	滨海	滨东二组南配变	10	400	294
20888	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	91
20889	滨海	陈涛路4#公用	10	400	144
20890	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	193
20891	滨海	港滨四配变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20892	滨海	振东洋口五配变	10	400	201
20893	滨海	良港电站	10	200	160
20894	滨海	周舍七配变	10	400	202
20895	滨海	工业线2#公用变1#主变	10	630	269
20896	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	0
20897	滨海	于庄八配变	10	400	177
20898	滨海	南湾九配变	10	200	0
20899	滨海	供电公司公用2#欧变1#主变	10	630	321
20900	滨海	淤尖小街六配变	10	400	255
20901	滨海	长明1#公用	10	400	0
20902	滨海	二坝三配变	10	200	88
20903	滨海	滨淮农场二十一大队新照明变	10	400	266
20904	滨海	辛荡十二配变	10	400	241
20905	滨海	蟠水十一配变	10	400	180
20906	滨海	李元八配变	10	200	96
20907	滨海	陈铸十五配变	10	400	223
20908	滨海	堆西二配变	10	400	0
20909	滨海	下旧十一配变	10	200	93
20910	滨海	旧河十二配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20911	滨海	新街居住区2#变	10	400	0
20912	滨海	上旧十配变	10	200	0
20913	滨海	书香世家1#配电室3#主变	10	800	537
20914	滨海	璟宸小区2#配电室2#主变	10	630	222
20915	滨海	孟舍1#公用	10	200	0
20916	滨海	中舍（村）三配变	10	200	121
20917	滨海	上城嘉苑4#配电室1#主变	10	800	601
20918	滨海	港城安置区二区3#配电室1#主变	10	800	566
20919	滨海	八巨条黄二配变	10	200	130
20920	滨海	陈滩电站配变	10	200	53
20921	滨海	长法村电站	10	250	68
20922	滨海	八巨王庄二配变	10	200	70
20923	滨海	八巨界河一配变	10	400	194
20924	滨海	华宝2#变	10	400	129
20925	滨海	三汛三配变	10	200	87
20926	滨海	三汛一配变	10	200	92
20927	滨海	建农经济合作社配变	10	100	44
20928	滨海	后尖照明1	10	200	70
20929	滨海	前环一配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20930	滨海	陈港南配变	10	400	273
20931	滨海	外套九配变	10	400	253
20932	滨海	三元十配变	10	400	259
20933	滨海	三元十一配变	10	400	278
20934	滨海	沿河十配变	10	400	232
20935	滨海	徐李九配变	10	400	229
20936	滨海	通榆五十配变	10	400	126
20937	滨海	检察院箱变1#主变	10	630	148
20938	滨海	江庄十配变	10	400	203
20939	滨海	舀港二十一配变	10	400	262
20940	滨海	张孟二站	10	200	160
20941	滨海	玉龙黄河底站	10	200	98
20942	滨海	玉辛一配变	10	400	209
20943	滨海	大套二十六配变	10	400	157
20944	滨海	商业街6#公用	10	400	6
20945	滨海	通榆五十六配变箱变变压器	10	630	236
20946	滨海	永康幸福里1#配电室4#主变	10	800	503
20947	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	587
20948	滨海	树根套七配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20949	滨海	八层一站	10	400	185
20950	滨海	辛荡十一配变	10	200	50
20951	滨海	李庄四配变	10	400	256
20952	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	379
20953	滨海	桥南二十四配变箱变变压器	10	630	286
20954	滨海	九层十五配变	10	400	242
20955	滨海	新生十六配变	10	400	206
20956	滨海	郭集一组四配变	10	400	271
20957	滨海	三埝十二配变	10	400	251
20958	滨海	二吉五配变	10	200	130
20959	滨海	蔡墩二配变	10	400	276
20960	滨海	丁墩三站	10	400	233
20961	滨海	陈涛丁墩一配变	10	400	252
20962	滨海	横沟北站	10	400	233
20963	滨海	淤尖海防八配变	10	400	200
20964	滨海	玉华二十五配变	10	400	231
20965	滨海	滨淮东港村一配变	10	200	135
20966	滨海	龙泰御景湾2#变电所#1主变	10	1250	95
20967	滨海	滨东七组东配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20968	滨海	吉垛八配变	10	400	259
20969	滨海	吉垛九配变	10	400	272
20970	滨海	前港四配变	10	400	246
20971	滨海	振东街道十三号配变	10	400	0
20972	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	266
20973	滨海	振东王圩一配变	10	400	230
20974	滨海	南湾八配变	10	200	50
20975	滨海	长发七配变	10	400	273
20976	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	292
20977	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	409
20978	滨海	吕其华配变	10	400	107
20979	滨海	圩口十配变.	10	200	91
20980	滨海	吾悦广场9#配电室2#主变	10	800	369
20981	滨海	振东供销小区二号变	10	315	46
20982	滨海	新南六配变	10	200	87
20983	滨海	新港街11#变	10	400	67
20984	滨海	新港街12#变	10	400	63
20985	滨海	聂庄八配变	10	200	32
20986	滨海	福园1#配电室4#主变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20987	滨海	福园4#配电室3#主变	10	800	640
20988	滨海	滨淮农场砖瓦厂配变	10	200	32
20989	滨海	二十五队配变	10	200	135
20990	滨海	滨淮农场二十大队新照明变	10	400	172
20991	滨海	新民十四配变	10	400	236
20992	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	59
20993	滨海	振东合心七配变	10	400	0
20994	滨海	郁庄北站	10	200	84
20995	滨海	建民村十二配变	10	200	114
20996	滨海	堆西十五配变	10	400	234
20997	滨海	堆西十六配变	10	400	199
20998	滨海	仁和四公用	10	200	104
20999	滨海	坎南三里十五配变	10	400	0
21000	滨海	东风九配变	10	400	226
21001	滨海	革新六配变	10	200	70
21002	滨海	闸北十一配变	10	400	104
21003	滨海	闸北十二配变	10	400	259
21004	滨海	三港十一配变	10	400	235
21005	滨海	三港十配变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21006	滨海	新北十五配变	10	400	268
21007	滨海	三合七配变	10	200	70
21008	滨海	滨淮农场二十四队三站	10	200	62
21009	滨海	丰产二号配变	10	400	204
21010	滨海	老滩七配变	10	400	285
21011	滨海	一队南站	10	200	81
21012	滨海	三港十二配变	10	400	161
21013	滨海	滨海港玉众十二配变	10	400	119
21014	滨海	巨东十九配变	10	400	279
21015	滨海	巨东十八配变	10	400	226
21016	滨海	滨海港闸南街七配变	10	400	41
21017	滨海	沿淮村1#变	10	400	186
21018	滨海	木楼东北配变	10	400	149
21019	滨海	丰园小区5#欧变1#主变	10	630	210
21020	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	69
21021	滨海	丁庄二站	10	200	109
21022	滨海	紫宸1#配电室2#主变	10	800	358
21023	滨海	滨海港临淮街闸口一配变	10	400	68
21024	滨海	一心九配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21025	滨海	海滨苑小区3#配电室2#主变	10	800	473
21026	滨海	郁庄七配变	10	200	94
21027	滨海	郁庄六配变	10	200	123
21028	滨海	陈涛二吉九配变	10	400	249
21029	滨海	官庄一站	10	200	93
21030	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	219
21031	滨海	铂悦府4#配电室2#主变	10	800	464
21032	滨海	璟宸小区1#开关站4#主变	10	800	457
21033	滨海	王滩十三配变	10	400	85
21034	滨海	大套农业产业园3#箱变1#主变	10	80	64
21035	滨海	徐圩四配变	10	200	9
21036	滨海	蒋墩二站	10	200	42
21037	滨海	沿河二配变1	10	200	49
21038	滨海	小街村一号配变	10	400	180
21039	滨海	三坝电站.	10	100	20
21040	滨海	科技电站	10	200	62
21041	滨海	南庄南配变	10	400	181
21042	滨海	镇区16#变	10	400	0
21043	滨海	东晋小区8#变（派出所旁）	10	630	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21044	滨海	徐墩东1站	10	200	7
21045	滨海	虹桥六配变	10	400	102
21046	滨海	新民十一配变	10	400	227
21047	滨海	王桥四配变	10	400	251
21048	滨海	坎南三庄二配变	10	400	190
21049	滨海	银厦3#公用箱变1#主变	10	630	2
21050	滨海	双裕九配变.	10	200	76
21051	滨海	头庄二配变	10	200	119
21052	滨海	王港五配变.	10	200	82
21053	滨海	玉民四配变.	10	200	90
21054	滨海	坎南阜中三配变	10	400	124
21055	滨海	八巨七巨九配变	10	200	91
21056	滨海	淤尖三港六配变	10	200	0
21057	滨海	东域香苑1#开闭所1#主变	10	800	302
21058	滨海	淤尖美垞七配变	10	200	94
21059	滨海	淤尖三港七配变	10	200	59
21060	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	85
21061	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	25
21062	滨海	淤尖正南五配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21063	滨海	王场电站	10	200	110
21064	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	251
21065	滨海	坎南三烈三配变	10	400	130
21066	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	96
21067	滨海	淤尖勾股八配变	10	200	75
21068	滨海	岔河四配变	10	200	59
21069	滨海	滨淮中舍十配变（中舍四配变分）	10	200	122
21070	滨海	上城嘉苑2#配电室3#主变	10	800	618
21071	滨海	郑红兵	10	400	0
21072	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	96
21073	滨海	套稍东站	10	200	88
21074	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	220
21075	滨海	滨淮农场22队南排站	10	200	51
21076	滨海	新中四配变	10	400	248
21077	滨海	紫宸4#开关站4#主变	10	800	214
21078	滨海	淮北一配变	10	400	219
21079	滨海	合兴集中区二号变	10	400	42
21080	滨海	丰舍电站	10	200	78
21081	滨海	辛荡五配变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21082	滨海	永岗十二配变	10	400	230
21083	滨海	玉中六配变	10	200	0
21084	滨海	昌兴壹城C区4#配电房4#主变	10	800	472
21085	滨海	淤尖友爱七配变	10	400	151
21086	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	21
21087	滨海	康庄集中区1#变	10	400	83
21088	滨海	康庄集中区2#变	10	400	142
21089	滨海	4#公用变东箱变高压间隔配电变压器	10	630	124
21090	滨海	祥云小区6#箱变1#主变	10	630	247
21091	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	500	39
21092	滨海	张圩十配变	10	400	209
21093	滨海	港口线小街村二号配变	10	400	74
21094	滨海	干河五.七组站	10	200	119
21095	滨海	干河一配变	10	400	57
21096	滨海	港利线港利小区2#配电室1#主变	10	630	361
21097	滨海	医院8#公用	10	200	20
21098	滨海	桃李院1#配电室3#主变	10	800	521
21099	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	215
21100	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21101	滨海	振东东圩西站	10	400	260
21102	滨海	四季花园2#配电室2#主变	10	800	404
21103	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	559
21104	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	196
21105	滨海	韩庄四配变	10	400	236
21106	滨海	汽修厂公用箱变1#主变	10	630	106
21107	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	0
21108	滨海	公路管理站2#公用	10	400	252
21109	滨海	沙浦东站	10	200	103
21110	滨海	金色华庭二期小区1#配电室3#主变	10	630	334
21111	滨海	宁科商业广场配电室1#配电变压器	10	1000	568
21112	滨海	宁科商业广场配电室2#配电变压器	10	1000	548
21113	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	81
21114	滨海	新民十二配变	10	400	262
21115	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	650
21116	滨海	三烈新站	10	200	38
21117	滨海	淤尖美垛电站	10	400	69
21118	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	311
21119	滨海	昌伟3#配电房1#主变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21120	滨海	昌伟3#配电房2#间隔配电变压器	10	800	369
21121	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	104
21122	滨海	吉岗一配变	10	400	207
21123	滨海	医院6#公用	10	400	196
21124	滨海	合心三组配变	10	400	263
21125	滨海	水韵新城3#变电所1#主变	10	800	267
21126	滨海	水韵新城3#变电所2#主变	10	1000	337
21127	滨海	水韵新城3#变电所3#主变	10	1000	440
21128	滨海	水韵新城3#变电所4#主变	10	1000	432
21129	滨海	滨淮农场2队综合变	10	200	88
21130	滨海	圩口二站	10	200	78
21131	滨海	滨淮农场八队东站	10	200	77
21132	滨海	头庄电站	10	200	75
21133	滨海	振东南排站	10	400	275
21134	滨海	振东村西站	10	200	102
21135	滨海	富康电站	10	200	58
21136	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	126
21137	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	327
21138	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	665

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21139	滨海	三巨北站	10	200	144
21140	滨海	团荡十九配变	10	400	281
21141	滨海	玖樾3#配电室1#主变	10	800	638
21142	滨海	玖樾2#配电室2#主变	10	800	588
21143	滨海	滨东二配变	10	400	0
21144	滨海	永康幸福里1#配电室1#主变	10	800	508
21145	滨海	东圩南站	10	400	220
21146	滨海	二吉十二配变	10	200	119
21147	滨海	纬中路5#公用	10	400	103
21148	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	106
21149	滨海	永康幸福里1#开闭所1#主变	10	800	528
21150	滨海	振东街道十六配变	10	400	24
21151	滨海	锦绣园3#配电房1#主变	10	800	379
21152	滨海	锦绣园3#配电房3#主变	10	800	258
21153	滨海	锦绣园3#配电房2#主变	10	800	370
21154	滨海	锦绣园3#配电房4#主变	10	800	340
21155	滨海	锦绣园2#配电房1#主变	10	800	472
21156	滨海	锦绣园2#配电房3#主变	10	800	411
21157	滨海	锦绣园2#配电房2#主变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21158	滨海	锦绣园2#配电房4#主变	10	800	276
21159	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站1#主变	10	800	360
21160	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	170
21161	滨海	皋滩五配变	10	200	78
21162	滨海	老窑电站	10	200	148
21163	滨海	张弓六配变	10	400	229
21164	滨海	汛东一配变	10	200	37
21165	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站3#主变	10	800	297
21166	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站2#主变	10	800	384
21167	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站4#主变	10	800	434
21168	滨海	兴晋新城1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	703
21169	滨海	兴晋新城1#配电房2#主变间隔配电变压器	10	1000	746
21170	滨海	博士苑#1变电所#1主变	10	800	366
21171	滨海	博士苑#1变电所#3主变	10	800	247
21172	滨海	博士苑#1变电所#2主变	10	800	508
21173	滨海	博士苑#1变电所#4主变	10	800	373
21174	滨海	东苑集中区3#变	10	400	227
21175	滨海	淤尖楼东六配变	10	200	61
21176	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站2#主变	10	30	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21177	滨海	美丽家园1#变	10	400	273
21178	滨海	兴晋新城1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	398
21179	滨海	兴晋新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	482
21180	滨海	兴晋新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	504
21181	滨海	八滩东兴七配变	10	400	228
21182	滨海	八滩联心六配变	10	200	101
21183	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	262
21184	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	285
21185	滨海	滨东二组东配变	10	400	286
21186	滨海	八层七配变	10	400	172
21187	滨海	徐圩三站配变	10	400	142
21188	滨海	海滨大道6#公用箱变1#主变	10	630	306
21189	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	112
21190	滨海	淤尖闸北六配变	10	400	291
21191	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	327
21192	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	13
21193	滨海	淤尖东洼六配变	10	200	24
21194	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	385
21195	滨海	黄达金联建楼（2）	10	250	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21196	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	167
21197	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	88
21198	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	37
21199	滨海	景和小区1#开关站1#主变	10	800	620
21200	滨海	滨兴三配变	10	200	70
21201	滨海	大尖五站	10	200	105
21202	滨海	南尖二配变	10	200	0
21203	滨海	民便扶贫站	10	400	269
21204	滨海	东港电站	10	200	117
21205	滨海	农科二配变(扶贫)	10	200	40
21206	滨海	八巨前冲三配变	10	200	49
21207	滨海	八巨前冲四配变	10	200	45
21208	滨海	八巨前冲电站	10	200	59
21209	滨海	八巨华新一配变	10	200	97
21210	滨海	八巨华新二配变	10	200	63
21211	滨海	八巨华新三配变	10	200	74
21212	滨海	施庄四配变	10	315	237
21213	滨海	马营五配变	10	200	30
21214	滨海	八巨同兴二配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21215	滨海	八巨同兴四配变	10	400	254
21216	滨海	后舍二站	10	200	93
21217	滨海	八巨同兴五配变	10	200	61
21218	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	22
21219	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	77
21220	滨海	陈东一站	10	200	0
21221	滨海	后尖西站打水	10	100	29
21222	滨海	后尖五配变	10	200	105
21223	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	97
21224	滨海	篆河照明	10	200	0
21225	滨海	篆河东站打水	10	200	0
21226	滨海	四汛三配变	10	200	80
21227	滨海	三汛二配变	10	200	99
21228	滨海	篆河正兵	10	200	75
21229	滨海	五汛街道二配变	10	400	0
21230	滨海	刘戈二配变	10	200	74
21231	滨海	刘戈电站	10	80	0
21232	滨海	大港二配变	10	400	193
21233	滨海	大港三配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21234	滨海	大尖一站	10	200	0
21235	滨海	大尖四站	10	100	26
21236	滨海	八巨新华二配变	10	200	79
21237	滨海	五汛街道七配变	10	200	107
21238	滨海	马营六配变	10	200	76
21239	滨海	大滩三配变	10	200	97
21240	滨海	港利线港利小区1#开关站4#主变	10	800	397
21241	滨海	仁前四配变	10	200	108
21242	滨海	前环一站	10	200	0
21243	滨海	小尖东环电站	10	200	144
21244	滨海	新东七配变	10	400	216
21245	滨海	东罾聚鑫一配变	10	630	272
21246	滨海	滨东一组东配变	10	400	262
21247	滨海	东罾小区4#变	10	630	181
21248	滨海	东罾小区6#变	10	400	125
21249	滨海	滨兴四配变	10	400	240
21250	滨海	玉华三配变	10	400	140
21251	滨海	玉华十九配变	10	400	164
21252	滨海	辛荡夹堆河电站	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21253	滨海	贺君七配变	10	200	130
21254	滨海	北坍十配变	10	400	24
21255	滨海	北坍九配变	10	400	102
21256	滨海	堆南线康庄集中区3#变	10	400	226
21257	滨海	三洼十四配变	10	400	219
21258	滨海	坍西九配变配变	10	200	109
21259	滨海	小尖二配变	10	100	18
21260	滨海	小尖一配变	10	200	90
21261	滨海	小尖九配变	10	200	0
21262	滨海	红纲三配变	10	200	116
21263	滨海	中东一配变	10	200	82
21264	滨海	中东二配变	10	200	122
21265	滨海	中东三配变	10	200	30
21266	滨海	科技鱼场农改	10	200	120
21267	滨海	科技五配变	10	200	23
21268	滨海	树根套新建队电站	10	200	77
21269	滨海	朝阳六配变	10	400	271
21270	滨海	射北六配变	10	400	263
21271	滨海	洼滩十二配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21272	滨海	通榆五配变	10	200	0
21273	滨海	五七八配变配变	10	400	0
21274	滨海	界山二配变	10	400	247
21275	滨海	庆丰四配变	10	200	102
21276	滨海	三份一站	10	400	157
21277	滨海	红纲四配变	10	200	105
21278	滨海	袁庄三配变	10	200	79
21279	滨海	袁庄一配变	10	200	65
21280	滨海	闸口抽水电站	10	200	0
21281	滨海	沿河二配变.	10	200	88
21282	滨海	沿河三配变.	10	200	80
21283	滨海	沿河四配变	10	200	88
21284	滨海	正红街道二配变	10	400	0
21285	滨海	复兴二站	10	200	88
21286	滨海	古尖三配变	10	200	0
21287	滨海	复兴一站	10	200	25
21288	滨海	仁前一配变	10	200	99
21289	滨海	仁前七配变	10	200	11
21290	滨海	仁前六配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21291	滨海	仁前三配变	10	200	121
21292	滨海	范场四配变（七组）	10	100	17
21293	滨海	范场五组	10	200	80
21294	滨海	范场六配变(二组)	10	200	99
21295	滨海	范场二配变	10	200	34
21296	滨海	范场三配变	10	200	95
21297	滨海	河东一配变(南站)	10	200	63
21298	滨海	河东二配变（扶贫）	10	200	42
21299	滨海	河东五配变	10	100	0
21300	滨海	河东八配变	10	200	47
21301	滨海	河东九配变	10	200	47
21302	滨海	河东七配变	10	200	33
21303	滨海	河东六配变	10	200	97
21304	滨海	汛东二配变(中站)	10	200	60
21305	滨海	汛东三配变	10	200	51
21306	滨海	玉华二十四配变	10	400	209
21307	滨海	新垦八配变	10	400	231
21308	滨海	新垦三配变	10	400	258
21309	滨海	紫宸2#配电室4#主变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21310	滨海	新生三配变	10	400	212
21311	滨海	新生六配变	10	400	241
21312	滨海	东罾幸福小区6#变	10	400	204
21313	滨海	新生电站	10	100	73
21314	滨海	五七九配变配变	10	400	48
21315	滨海	新北九配变	10	400	257
21316	滨海	五汛九配变配变	10	200	90
21317	滨海	房港二配变	10	400	213
21318	滨海	莫湾九配变	10	400	298
21319	滨海	潘庄八配变	10	400	228
21320	滨海	广垛电站	10	200	121
21321	滨海	吴庄电站	10	200	97
21322	滨海	利众电站	10	200	87
21323	滨海	仁前五配变	10	200	79
21324	滨海	顾庄三配变	10	100	0
21325	滨海	古尖二配变	10	200	69
21326	滨海	新丰五配变	10	200	28
21327	滨海	新丰三配变	10	400	255
21328	滨海	新丰一配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21329	滨海	新丰八配变	10	200	13
21330	滨海	顾庄五配变	10	200	80
21331	滨海	顾庄一站	10	200	55
21332	滨海	正红二配变	10	200	49
21333	滨海	正红西河电站	10	200	86
21334	滨海	汛东四配变（农改）	10	200	134
21335	滨海	二浦二站	10	400	320
21336	滨海	苏南二配变	10	400	235
21337	滨海	陈李二配变	10	400	231
21338	滨海	陈李路六配变	10	400	144
21339	滨海	新南八配变	10	400	270
21340	滨海	潘庄九配变	10	400	261
21341	滨海	三烈一配变	10	400	205
21342	滨海	坎南代庄二配变	10	200	55
21343	滨海	滨海港双裕玉丰三配变	10	400	240
21344	滨海	三洪安置小区2#变	10	400	316
21345	滨海	盘洋东站	10	200	134
21346	滨海	双河电站	10	200	128
21347	滨海	街道十五配变配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21348	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	94
21349	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	268
21350	滨海	滨淮齐心十三配变（齐心五分）	10	200	54
21351	滨海	前行四配变	10	200	138
21352	滨海	孟舍一配变	10	400	265
21353	滨海	粮西四配变	10	400	166
21354	滨海	建北电站	10	200	97
21355	滨海	三元集中区1#箱变1#主变	10	630	105
21356	滨海	书香世家1#开关站(三遥)2#所变	10	30	24
21357	滨海	陈涛街道四配变	10	400	0
21358	滨海	六层二配变	10	200	114
21359	滨海	徐李八配变	10	400	255
21360	滨海	丁滩二站	10	200	121
21361	滨海	新西九配变	10	400	234
21362	滨海	王滩九配变	10	400	174
21363	滨海	王滩三配变	10	400	231
21364	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	108
21365	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	50
21366	滨海	团洼七配变配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21367	滨海	八巨五户九配变	10	400	131
21368	滨海	联合电站	10	400	57
21369	滨海	后堆五配变	10	400	175
21370	滨海	路南十一配变	10	400	192
21371	滨海	汛西二站配变	10	200	91
21372	滨海	小关十一配变	10	400	258
21373	滨海	纬中路2#箱变主变	10	500	216
21374	滨海	大套三十配变	10	400	319
21375	滨海	南尖一配变	10	200	0
21376	滨海	南尖三站	10	200	75
21377	滨海	南尖三配变	10	200	99
21378	滨海	南尖八配变	10	100	0
21379	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	0
21380	滨海	东畚村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	344
21381	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	23
21382	滨海	四坝电站	10	400	273
21383	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	96
21384	滨海	会农电站	10	200	115
21385	滨海	建北六斗半电站	10	200	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21386	滨海	坎南陶圩六配变	10	400	239
21387	滨海	滨海港临淮街六配变	10	400	18
21388	滨海	辛庄五配变	10	200	0
21389	滨海	团洼五配变	10	200	87
21390	滨海	洪林十四配变	10	400	162
21391	滨海	北埭南街	10	400	140
21392	滨海	王滩十四配变	10	400	157
21393	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	115
21394	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	148
21395	滨海	苗圃二配变	10	200	60
21396	滨海	后港电站	10	200	114
21397	滨海	吕滩六配变	10	400	163
21398	滨海	吕滩电站	10	200	160
21399	滨海	许塘二配变1#变	10	400	251
21400	滨海	卢滩一配变	10	400	262
21401	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	306
21402	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	379
21403	滨海	夹堆十三配变	10	400	84
21404	滨海	新兴二站	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21405	滨海	蔡庄二配变	10	400	240
21406	滨海	滨淮农场十八大队新照明变	10	400	247
21407	滨海	八巨永余十二配变	10	400	269
21408	滨海	东罾村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	201
21409	滨海	杨庄十二配变	10	400	212
21410	滨海	长法二配变	10	200	78
21411	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	289
21412	滨海	汛南七配变	10	200	71
21413	滨海	四汛一配变	10	400	232
21414	滨海	坍北二配变	10	200	105
21415	滨海	通济二配变	10	400	198
21416	滨海	坎南线桃李村民委员会配变	10	400	289
21417	滨海	新悦城西区3#配电室4#主变	10	800	593
21418	滨海	陈滩十七配变	10	400	156
21419	滨海	王滩十五配变	10	400	257
21420	滨海	丰园小区2#欧变1#主变	10	630	141
21421	滨海	八巨西冲六配变	10	400	195
21422	滨海	桥南二十三配变	10	400	153
21423	滨海	东港六配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21424	滨海	文化街2#箱变	10	630	327
21425	滨海	瓦房五配变	10	200	121
21426	滨海	文化街3#箱变	10	630	324
21427	滨海	中心河东站	10	400	99
21428	滨海	滨射电站	10	200	37
21429	滨海	郁庄二配变	10	200	70
21430	滨海	张庄西站	10	200	130
21431	滨海	大众电站	10	400	154
21432	滨海	新增阜中五配变	10	400	63
21433	滨海	坎南三里十四配变	10	200	25
21434	滨海	拖拉机站公用	10	400	0
21435	滨海	蔬菜六公用	10	400	139
21436	滨海	纬中路8#公用	10	400	30
21437	滨海	淤尖岳堆七配变	10	200	20
21438	滨海	郁庄一配变	10	200	95
21439	滨海	邓场五配变	10	30	1
21440	滨海	文化街4#箱变	10	630	390
21441	滨海	文化街5#箱变	10	630	270
21442	滨海	郁庄南站	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21443	滨海	中心河北站	10	200	95
21444	滨海	汛河东站	10	200	0
21445	滨海	地产公用	10	400	0
21446	滨海	北荡3#变	10	400	0
21447	滨海	仁和五公用	10	400	0
21448	滨海	坎南东扶贫	10	400	115
21449	滨海	通榆十九配变	10	400	109
21450	滨海	通榆四十六配变	10	400	237
21451	滨海	双尊公用	10	400	0
21452	滨海	通榆二十二配变	10	400	114
21453	滨海	朱舍四配变	10	400	242
21454	滨海	正红街道四配变	10	315	147
21455	滨海	东畚村一号箱变配电变压器	10	630	441
21456	滨海	王奎兵(一)	10	400	200
21457	滨海	丰产1#配变	10	200	108
21458	滨海	滨海港西尖五配变	10	400	138
21459	滨海	滨海港杨庄十二配变	10	400	126
21460	滨海	朝阳电站	10	200	41
21461	滨海	洼滩西站	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21462	滨海	贺沟四配变	10	200	102
21463	滨海	东扶贫2#变	10	200	0
21464	滨海	红纲二配变	10	200	107
21465	滨海	红纲一配变	10	400	130
21466	滨海	红纲三站	10	200	107
21467	滨海	贺君一配变	10	200	91
21468	滨海	小尖五配变	10	200	110
21469	滨海	新团三配变	10	200	60
21470	滨海	邓场二配变（西站）	10	200	90
21471	滨海	邓场三配变	10	200	82
21472	滨海	泥螺一配变	10	200	50
21473	滨海	泥螺三配变	10	200	109
21474	滨海	泥螺五配变	10	200	91
21475	滨海	泥螺六配变	10	200	0
21476	滨海	板桥灭荒站	10	200	107
21477	滨海	滨海港六合十二配变	10	400	203
21478	滨海	振东前港二配变	10	400	258
21479	滨海	红卫二站	10	200	106
21480	滨海	红卫三站	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21481	滨海	跃进四组站	10	200	109
21482	滨海	剧场公用	10	400	42
21483	滨海	后堆电站	10	200	159
21484	滨海	后堆南站	10	200	102
21485	滨海	板桥5.6组配变	10	400	258
21486	滨海	东玉三配变	10	400	194
21487	滨海	树西一配变	10	200	0
21488	滨海	树西三配变	10	200	109
21489	滨海	硝场一配变	10	200	44
21490	滨海	硝场农业园区	10	200	108
21491	滨海	前行八配变	10	200	76
21492	滨海	马套一配变	10	200	78
21493	滨海	吉甫一配变	10	400	181
21494	滨海	建农四斗电站	10	100	17
21495	滨海	徐李新四配变	10	400	197
21496	滨海	徐李二配变	10	400	169
21497	滨海	张孟三站	10	100	30
21498	滨海	张孟一配变	10	400	248
21499	滨海	张孟二配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21500	滨海	套稍十一配变	10	100	11
21501	滨海	陈涛六层四配变	10	200	98
21502	滨海	联盟二配变	10	200	113
21503	滨海	陈涛联盟三配变	10	200	68
21504	滨海	掘港一配变	10	200	89
21505	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	115
21506	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	88
21507	滨海	六层三配变	10	200	95
21508	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	67
21509	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	42
21510	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	48
21511	滨海	严庄一配变	10	200	52
21512	滨海	严庄二配变	10	200	69
21513	滨海	严庄三配变	10	200	0
21514	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	48
21515	滨海	双河二配变	10	200	42
21516	滨海	公玉五配变	10	400	111
21517	滨海	公玉六配变	10	200	5
21518	滨海	长兴五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21519	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	112
21520	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	77
21521	滨海	陈铸仇旺四配变	10	200	98
21522	滨海	陈铸仇旺二配变	10	200	56
21523	滨海	群兴渔场	10	200	93
21524	滨海	长兴电站	10	100	9
21525	滨海	陈铸仇旺三配变	10	200	36
21526	滨海	长兴六配变	10	400	44
21527	滨海	树圩三配变	10	200	71
21528	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	48
21529	滨海	滨淮树西五配变	10	200	0
21530	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	73
21531	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	222
21532	滨海	淤尖新河三站	10	400	224
21533	滨海	淤尖巨东二配变	10	400	165
21534	滨海	淤尖巨东六配变	10	200	109
21535	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	0
21536	滨海	淤尖东风二配变	10	200	0
21537	滨海	淤尖前哨一配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21538	滨海	淤尖前哨电站	10	200	72
21539	滨海	大滩一配变	10	200	105
21540	滨海	獐沟小街五配变	10	315	124
21541	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	16
21542	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	84
21543	滨海	淤尖临海一配变	10	200	72
21544	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	0
21545	滨海	坎南三尖三配变	10	400	200
21546	滨海	东堆一配变	10	400	273
21547	滨海	坎南三尖一配变	10	200	130
21548	滨海	陈涛蔡墩一配变	10	200	39
21549	滨海	横沟四配变	10	200	58
21550	滨海	九层一配变	10	400	189
21551	滨海	横沟一配变	10	200	71
21552	滨海	薛庄二配变	10	630	278
21553	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	0
21554	滨海	淮东三配变	10	400	185
21555	滨海	淮东四配变	10	400	172
21556	滨海	六层水厂	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21557	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	224
21558	滨海	二浦东站	10	50	0
21559	滨海	七层二站	10	100	17
21560	滨海	永岗九组站	10	160	0
21561	滨海	李庄二站	10	200	90
21562	滨海	坎南浦西一配变	10	400	186
21563	滨海	七层四站	10	400	93
21564	滨海	陈涛辛庄一站	10	160	91
21565	滨海	朱集西站	10	200	0
21566	滨海	栾庄六配变	10	200	102
21567	滨海	二浦四配变	10	400	153
21568	滨海	六层一配变	10	200	76
21569	滨海	二浦三配变	10	400	166
21570	滨海	二浦二配变	10	400	110
21571	滨海	辛庄一配变	10	200	114
21572	滨海	栾庄条河	10	100	34
21573	滨海	二浦西站	10	160	53
21574	滨海	陈涛横沟三配变	10	200	69
21575	滨海	横沟五站	10	160	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21576	滨海	八层四配变	10	400	39
21577	滨海	八层二站	10	100	0
21578	滨海	树东三配变	10	200	9
21579	滨海	条龙一配变	10	200	88
21580	滨海	三庄五配变	10	200	96
21581	滨海	三庄一配变	10	400	229
21582	滨海	新兴北站	10	200	84
21583	滨海	七层六配变	10	200	113
21584	滨海	八层三配变	10	200	105
21585	滨海	条洋四配变	10	400	216
21586	滨海	条洋二站	10	200	102
21587	滨海	条洋三配变	10	200	69
21588	滨海	陈涛环洋二配变	10	200	87
21589	滨海	环洋三配变	10	200	99
21590	滨海	顺滩一站	10	100	0
21591	滨海	顺滩一配变	10	200	45
21592	滨海	条洋六配变	10	200	93
21593	滨海	桃园四配变	10	200	0
21594	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21595	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	8
21596	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	107
21597	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	226
21598	滨海	长红四配变	10	200	89
21599	滨海	陈涛长红三配变	10	200	10
21600	滨海	长红二配变	10	200	83
21601	滨海	长红一配变	10	200	31
21602	滨海	六汪一配变	10	200	14
21603	滨海	陈涛五层三配变	10	200	60
21604	滨海	陈涛五层一配变	10	200	48
21605	滨海	老庄一配变	10	200	125
21606	滨海	永岗一配变	10	400	213
21607	滨海	永岗三配变	10	400	188
21608	滨海	永岗电站	10	100	80
21609	滨海	瓦房二站	10	400	285
21610	滨海	瓦房一配变	10	400	216
21611	滨海	公玉二配变	10	400	184
21612	滨海	刘甫四配变	10	200	108
21613	滨海	刘甫三配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21614	滨海	陈圩港南	10	315	132
21615	滨海	陈圩兴龙	10	200	98
21616	滨海	刘庄二站打水	10	200	60
21617	滨海	小街一号变	10	400	82
21618	滨海	陆集小街二号变	10	400	106
21619	滨海	树东一站	10	200	67
21620	滨海	官滩路南配变	10	200	123
21621	滨海	官滩阳旺打水	10	100	80
21622	滨海	官滩桥南	10	200	104
21623	滨海	小关三配变	10	400	244
21624	滨海	王港二配变	10	200	113
21625	滨海	王港三配变	10	200	96
21626	滨海	王港四配变	10	200	59
21627	滨海	王港南站	10	200	70
21628	滨海	小街十一号变	10	200	0
21629	滨海	小街路灯一号变	10	200	50
21630	滨海	小街五号变	10	400	32
21631	滨海	创业四配变	10	200	59
21632	滨海	创业三配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21633	滨海	五巨三配变	10	200	77
21634	滨海	五巨四配变	10	200	85
21635	滨海	五巨五配变	10	200	82
21636	滨海	淤尖一配变	10	400	185
21637	滨海	淤尖海防一配变	10	200	61
21638	滨海	淤尖岳堆二配变	10	200	28
21639	滨海	前岔一站	10	200	120
21640	滨海	五巨六配变	10	400	99
21641	滨海	五巨七配变	10	200	96
21642	滨海	四巨一配变	10	400	198
21643	滨海	四巨二配变	10	200	100
21644	滨海	学地六配变	10	200	0
21645	滨海	学地二配变	10	200	16
21646	滨海	学地五配变	10	400	250
21647	滨海	四渡二站	10	100	34
21648	滨海	复河刘庄	10	200	113
21649	滨海	栾庄一配变	10	200	101
21650	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	0
21651	滨海	陈涛长红五配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21652	滨海	六汪二配变	10	200	107
21653	滨海	小街四号变	10	400	44
21654	滨海	头层一配变	10	400	231
21655	滨海	坎南南二层三配变	10	400	21
21656	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	118
21657	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	58
21658	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	57
21659	滨海	头巨十配变	10	400	128
21660	滨海	头巨二配变	10	200	56
21661	滨海	头巨四配变	10	400	239
21662	滨海	条堆一配变	10	400	209
21663	滨海	条堆二配变	10	400	125
21664	滨海	条堆四配变	10	400	220
21665	滨海	条堆五配变	10	200	97
21666	滨海	三巨二配变	10	400	134
21667	滨海	刘庄一站打水	10	400	189
21668	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	104
21669	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	88
21670	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21671	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	59
21672	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	26
21673	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	73
21674	滨海	苏南三配变	10	200	74
21675	滨海	陈涛五层二配变	10	200	70
21676	滨海	苏南一配变	10	400	232
21677	滨海	坎南糜滩二配变	10	200	70
21678	滨海	陈庄蔡庄电站	10	200	88
21679	滨海	李圩东站	10	200	74
21680	滨海	李圩西站	10	200	45
21681	滨海	陈埭一站打水	10	200	98
21682	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	33
21683	滨海	果林三配变	10	400	110
21684	滨海	胡舍北站	10	200	90
21685	滨海	鲁庄大站打水	10	200	0
21686	滨海	顾舍六配变	10	200	134
21687	滨海	顾舍二站	10	200	71
21688	滨海	顾舍一站打水	10	400	225
21689	滨海	顾舍新站	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21690	滨海	陈李三配变	10	400	194
21691	滨海	陈李一配变	10	400	240
21692	滨海	条龙一站	10	200	107
21693	滨海	大关二配变	10	315	148
21694	滨海	大关四配变	10	400	250
21695	滨海	条龙二配变	10	200	111
21696	滨海	坎南南二层一配变	10	200	48
21697	滨海	七层五配变	10	200	89
21698	滨海	糜滩一配变	10	200	123
21699	滨海	七层四配变	10	200	83
21700	滨海	陈涛李墩一配变	10	200	84
21701	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	0
21702	滨海	河口站(西)	10	400	63
21703	滨海	陈坍三站打水	10	200	105
21704	滨海	丁墩二站	10	400	282
21705	滨海	六汪一站	10	100	0
21706	滨海	大关一配变	10	400	216
21707	滨海	三层二配变	10	200	28
21708	滨海	大关三配变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21709	滨海	三层一站	10	200	80
21710	滨海	滨涟电站	10	100	42
21711	滨海	三层一配变	10	400	221
21712	滨海	大滩四配变	10	200	91
21713	滨海	滨涟二配变	10	400	253
21714	滨海	三层三配变	10	400	202
21715	滨海	陈涛九层二配变	10	200	97
21716	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	132
21717	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	9
21718	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	158
21719	滨海	伏河一站打水	10	160	17
21720	滨海	四渡南站	10	200	27
21721	滨海	滨涟三配变	10	400	222
21722	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	0
21723	滨海	淤尖巨西六配变	10	200	75
21724	滨海	桃元二配变	10	400	65
21725	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	102
21726	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	12
21727	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21728	滨海	黄庄二配变	10	400	138
21729	滨海	条巨二配变变压器	10	200	86
21730	滨海	条巨四配变	10	400	193
21731	滨海	淮东一配变	10	200	85
21732	滨海	小街路灯1#变	10	50	29
21733	滨海	冯庄二配变	10	200	58
21734	滨海	郭集沈庄配变	10	400	208
21735	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	106
21736	滨海	于庄二配变	10	400	198
21737	滨海	于庄三配变	10	400	214
21738	滨海	友联三配变	10	400	239
21739	滨海	海峰三配变	10	400	88
21740	滨海	绿杨二配变	10	400	244
21741	滨海	蒋墩一配变	10	400	196
21742	滨海	四坝四配变	10	400	174
21743	滨海	富康二配变	10	400	189
21744	滨海	戴滩三配变	10	200	89
21745	滨海	戴滩二站	10	160	81
21746	滨海	河包二配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21747	滨海	玉辛二配变	10	400	103
21748	滨海	玉辛三配变	10	200	131
21749	滨海	玉辛四配变	10	50	0
21750	滨海	东进三配变	10	200	83
21751	滨海	华林二配变	10	200	35
21752	滨海	华林一配变	10	400	208
21753	滨海	丁庄三配变	10	200	81
21754	滨海	丁庄四配变	10	200	42
21755	滨海	大套农业园配变	10	200	95
21756	滨海	东进五配变	10	200	32
21757	滨海	腰路一配变	10	400	225
21758	滨海	新滩二站	10	160	128
21759	滨海	腰路二配变	10	400	249
21760	滨海	腰路三配变	10	400	208
21761	滨海	腰路四配变	10	400	175
21762	滨海	陈涛六配变	10	200	73
21763	滨海	有余三配变	10	400	0
21764	滨海	陈涛二配变	10	200	88
21765	滨海	屋基三配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21766	滨海	育才三配变	10	400	258
21767	滨海	六顷一配变	10	200	35
21768	滨海	六顷三配变	10	200	89
21769	滨海	新港三配变	10	200	114
21770	滨海	陈涛新滩一配变	10	200	38
21771	滨海	陈涛一配变	10	200	116
21772	滨海	友联一站	10	400	260
21773	滨海	圩口三站	10	50	0
21774	滨海	陈涛圩口三配变	10	200	27
21775	滨海	圩口一配变	10	200	30
21776	滨海	唐河二配变	10	200	77
21777	滨海	四坝二配变配变	10	200	88
21778	滨海	戴滩一站	10	100	31
21779	滨海	三坝一配变	10	400	214
21780	滨海	辛荡四配变	10	200	106
21781	滨海	圩口一站	10	100	29
21782	滨海	外套三配变	10	400	20
21783	滨海	新港二配变	10	200	147
21784	滨海	新港五配变	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21785	滨海	树根套一配变	10	200	101
21786	滨海	新北二配变	10	200	113
21787	滨海	张湾二配变	10	400	267
21788	滨海	新胜三配变	10	400	198
21789	滨海	友联五配变	10	400	47
21790	滨海	友联一配变	10	400	108
21791	滨海	友联二配变	10	200	59
21792	滨海	新北四配变	10	200	91
21793	滨海	新北五配变	10	200	61
21794	滨海	玉才五组站	10	100	14
21795	滨海	新北七配变	10	200	124
21796	滨海	淤尖巨西二配变	10	200	11
21797	滨海	淤尖巨西一配变	10	200	85
21798	滨海	新北一配变	10	400	174
21799	滨海	渔洼一站	10	200	102
21800	滨海	渔洼四配变	10	200	47
21801	滨海	屋基二配变	10	200	75
21802	滨海	新街一配变	10	400	229
21803	滨海	新北八配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21804	滨海	华林三配变	10	200	0
21805	滨海	新滩一站	10	100	25
21806	滨海	华林一站	10	100	23
21807	滨海	天沟二配变	10	400	0
21808	滨海	丁庄一配变	10	200	72
21809	滨海	岔河二配变	10	200	122
21810	滨海	沈舍二配变	10	200	43
21811	滨海	岔河二站	10	50	0
21812	滨海	天沟灌溉站	10	50	9
21813	滨海	岔河一站	10	100	15
21814	滨海	新中三配变	10	200	51
21815	滨海	新中一站	10	100	0
21816	滨海	陶河二配变	10	200	35
21817	滨海	陶河二站	10	100	27
21818	滨海	石陡堆电站	10	100	19
21819	滨海	新中二站	10	200	86
21820	滨海	街道19#配变	10	400	0
21821	滨海	陈涛街道一配变	10	400	96
21822	滨海	宋尖一配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21823	滨海	一心三配变	10	200	40
21824	滨海	圩区三配变	10	200	10
21825	滨海	通济七配变	10	200	102
21826	滨海	五汛二配变	10	200	137
21827	滨海	圩区二配变	10	400	193
21828	滨海	汛北五配变	10	200	123
21829	滨海	汛北三配变	10	400	190
21830	滨海	圩区一配变	10	200	70
21831	滨海	三截沟三配变	10	200	34
21832	滨海	三截沟二配变	10	200	89
21833	滨海	熊洼二配变	10	200	111
21834	滨海	团洼一配变	10	200	144
21835	滨海	坍西一配变	10	200	20
21836	滨海	坍西二配变	10	400	119
21837	滨海	坍西三配变	10	200	53
21838	滨海	通济一配变	10	200	80
21839	滨海	通济三配变	10	200	86
21840	滨海	玉华四配变	10	200	99
21841	滨海	玉华五配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21842	滨海	卫东一配变	10	200	82
21843	滨海	老窑二配变	10	400	99
21844	滨海	老窑一配变	10	400	270
21845	滨海	卫东三站	10	100	66
21846	滨海	卫东二站	10	100	16
21847	滨海	卫东一站	10	80	0
21848	滨海	圩区二站	10	100	47
21849	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	42
21850	滨海	永胜四配变	10	100	30
21851	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	75
21852	滨海	建二（村）三配变	10	200	2
21853	滨海	东兴一配变	10	400	7
21854	滨海	废黄河养殖	10	250	0
21855	滨海	东兴二2配变	10	200	109
21856	滨海	十八顷一配变	10	200	53
21857	滨海	官庄四配变	10	200	102
21858	滨海	官庄三配变	10	200	47
21859	滨海	官庄五配变	10	200	0
21860	滨海	十八顷五配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21861	滨海	十八顷二配变	10	200	79
21862	滨海	界牌二站	10	100	34
21863	滨海	界牌街道五配变	10	400	223
21864	滨海	界牌三配变	10	400	171
21865	滨海	玉华九配变	10	400	153
21866	滨海	玉华十配变	10	200	63
21867	滨海	玉华十一配变	10	200	137
21868	滨海	玉华十二配变	10	400	91
21869	滨海	玉华十三配变	10	315	95
21870	滨海	东罾九配变	10	400	216
21871	滨海	玉华十五配变	10	400	179
21872	滨海	东罾村七配变	10	315	252
21873	滨海	东罾村八配变	10	200	51
21874	滨海	堆西三配变	10	200	108
21875	滨海	坍北一配变	10	200	39
21876	滨海	莫湾二配变	10	200	102
21877	滨海	徐丹六配变	10	400	152
21878	滨海	杨庄三配变	10	200	91
21879	滨海	姚东电站	10	50	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21880	滨海	徐丹三配变	10	200	106
21881	滨海	徐丹五六组站	10	200	90
21882	滨海	丰舍四配变	10	200	96
21883	滨海	徐丹一配变	10	200	2
21884	滨海	玉华八配变	10	200	0
21885	滨海	东兴二配变	10	400	247
21886	滨海	三中公用	10	315	148
21887	滨海	徐丹二配变	10	200	57
21888	滨海	荡东一配变	10	200	83
21889	滨海	荡东三配变	10	400	127
21890	滨海	天盘六配变	10	200	85
21891	滨海	天盘二配变	10	200	80
21892	滨海	天盘四配变	10	200	51
21893	滨海	秉义二配变	10	200	111
21894	滨海	秉义一配变	10	200	107
21895	滨海	秉义翻水站	10	160	44
21896	滨海	荡东十配变	10	100	49
21897	滨海	秉义二站	10	200	100
21898	滨海	荡北一配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21899	滨海	荡东四配变	10	200	81
21900	滨海	渠南一配变	10	200	105
21901	滨海	渠南二配变	10	100	36
21902	滨海	渠南四配变	10	200	83
21903	滨海	渠南三配变	10	200	57
21904	滨海	渠南北站	10	315	0
21905	滨海	十八顷四配变	10	400	243
21906	滨海	塔沟二配变	10	200	123
21907	滨海	丰舍二配变	10	200	62
21908	滨海	幸福四配变	10	630	0
21909	滨海	王桥二配变	10	400	148
21910	滨海	王桥一配变	10	400	127
21911	滨海	幸福九配变	10	400	51
21912	滨海	莫湾一配变	10	200	0
21913	滨海	头罾一配变	10	200	136
21914	滨海	莫湾三配变	10	200	40
21915	滨海	青龙一配变	10	200	10
21916	滨海	卫东六配变	10	200	63
21917	滨海	卫东二配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21918	滨海	丁滩三配变	10	200	92
21919	滨海	丁滩一配变	10	400	221
21920	滨海	万庄电站	10	50	0
21921	滨海	万庄二配变	10	200	0
21922	滨海	万庄一配变	10	200	0
21923	滨海	周庄一配变	10	400	190
21924	滨海	祁垛二配变	10	200	73
21925	滨海	祁垛一配变	10	400	256
21926	滨海	周庄二配变	10	400	224
21927	滨海	镇区3#变	10	630	0
21928	滨海	镇区4#变	10	630	34
21929	滨海	镇区2#变	10	630	306
21930	滨海	利民二配变	10	400	167
21931	滨海	利民三配变	10	200	33
21932	滨海	永胜一配变	10	200	72
21933	滨海	东兴四配变	10	200	40
21934	滨海	新坍西站	10	400	247
21935	滨海	新坍二配变	10	200	97
21936	滨海	永胜南站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21937	滨海	安定七配变	10	200	41
21938	滨海	永胜三配变	10	200	122
21939	滨海	青龙二配变	10	200	112
21940	滨海	前进北站	10	200	57
21941	滨海	前进二配变	10	200	58
21942	滨海	前进南站	10	200	123
21943	滨海	前进四配变	10	100	46
21944	滨海	前进一配变	10	200	96
21945	滨海	中心河二配变	10	400	257
21946	滨海	中心河中站	10	200	51
21947	滨海	中心河南站	10	200	113
21948	滨海	中心河一配变	10	200	0
21949	滨海	陈场一配变	10	200	74
21950	滨海	十顷一配变	10	200	70
21951	滨海	十顷二配变	10	200	75
21952	滨海	新联一配变	10	400	91
21953	滨海	陈涛戴滩二配变	10	200	121
21954	滨海	陈涛新联三配变	10	400	223
21955	滨海	淮南三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21956	滨海	新联二配变	10	200	22
21957	滨海	利民电站配变	10	100	60
21958	滨海	水厂公用	10	500	0
21959	滨海	二吉三配变	10	200	70
21960	滨海	二吉一站	10	160	31
21961	滨海	河包四配变	10	200	54
21962	滨海	二吉四配变	10	200	91
21963	滨海	许家圩二配变	10	400	271
21964	滨海	二吉一配变	10	400	223
21965	滨海	三吉二配变	10	200	33
21966	滨海	许家圩四配变	10	200	96
21967	滨海	许家圩电站	10	200	120
21968	滨海	浦北新站	10	50	40
21969	滨海	三吉四配变	10	200	110
21970	滨海	浦西新西站	10	200	58
21971	滨海	头层二配变	10	200	55
21972	滨海	三份一配变	10	400	236
21973	滨海	众兴一配变	10	400	183
21974	滨海	新良二配变	10	315	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21975	滨海	新良一配变	10	400	10
21976	滨海	潘庄一配变	10	400	231
21977	滨海	潘庄二配变	10	400	284
21978	滨海	粮东二配变	10	200	95
21979	滨海	粮东一配变	10	200	32
21980	滨海	镇区13#变	10	400	213
21981	滨海	唐港二配变	10	400	227
21982	滨海	界山一配变	10	200	54
21983	滨海	朱于二站	10	200	118
21984	滨海	老滩二配变	10	400	253
21985	滨海	朱于一站	10	100	49
21986	滨海	粮西三配变	10	400	99
21987	滨海	圣庄一配变	10	200	61
21988	滨海	界港一配变	10	200	61
21989	滨海	东街菜场配变	10	400	82
21990	滨海	界港四配变	10	200	0
21991	滨海	三吉一配变	10	200	76
21992	滨海	三吉二站	10	200	60
21993	滨海	兴龙一配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21994	滨海	兴龙二配变	10	400	224
21995	滨海	兴龙三配变	10	200	107
21996	滨海	坎南桃李电站	10	200	48
21997	滨海	陈涛辛庄三配变	10	200	71
21998	滨海	众兴四配变	10	400	196
21999	滨海	众兴三配变	10	400	232
22000	滨海	众兴二配变	10	400	220
22001	滨海	学南三配变	10	200	102
22002	滨海	学南四配变	10	200	40
22003	滨海	冯庄一配变	10	400	226
22004	滨海	冯庄四配变	10	200	59
22005	滨海	冲边南站	10	100	40
22006	滨海	冯庄三配变	10	200	66
22007	滨海	界牌七配变	10	200	13
22008	滨海	陆集东兴四配变	10	400	215
22009	滨海	冲边四配变	10	200	0
22010	滨海	冲边三配变	10	400	225
22011	滨海	三坝四配变	10	200	99
22012	滨海	清水河电站	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22013	滨海	三合电站	10	400	289
22014	滨海	蚁灯二配变	10	400	235
22015	滨海	南河四配变	10	400	0
22016	滨海	八滩四配变	10	400	98
22017	滨海	桥东二配变	10	630	117
22018	滨海	头罾四配变	10	630	290
22019	滨海	新市一配变	10	315	24
22020	滨海	新市三配变	10	400	274
22021	滨海	八滩一配变	10	630	193
22022	滨海	沿河路配变	10	400	5
22023	滨海	韩湾一配变	10	630	325
22024	滨海	新垦水厂	10	400	239
22025	滨海	中山三配变	10	200	112
22026	滨海	中山四配变	10	200	58
22027	滨海	革新五配变	10	200	89
22028	滨海	园区排水二站配变	10	630	314
22029	滨海	龙兴三配变	10	400	168
22030	滨海	吉圩二配变	10	400	195
22031	滨海	革新二站	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22032	滨海	革新一配变	10	200	22
22033	滨海	宋尖二配变	10	400	156
22034	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	0
22035	滨海	七里十配变	10	400	177
22036	滨海	七里十一配变	10	400	262
22037	滨海	二洪一配变	10	200	0
22038	滨海	华信锦园1#欧变2#主变	10	500	57
22039	滨海	丰园小高层变电所1#主变	10	1250	673
22040	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	453
22041	滨海	新港七配变	10	200	19
22042	滨海	五七三配变	10	200	70
22043	滨海	五七一配变	10	200	32
22044	滨海	五汛四配变	10	200	32
22045	滨海	三截沟四配变	10	200	45
22046	滨海	通济五配变	10	200	127
22047	滨海	十顷四配变	10	200	108
22048	滨海	新坍四配变	10	200	92
22049	滨海	新坍五配变	10	100	38
22050	滨海	汛北一配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22051	滨海	双龙西站	10	200	0
22052	滨海	三洼南站	10	200	41
22053	滨海	三洼三配变	10	200	126
22054	滨海	三洼六配变	10	200	53
22055	滨海	三洼四配变	10	200	97
22056	滨海	三洼二配变	10	200	112
22057	滨海	三洼一配变	10	200	111
22058	滨海	渠东四配变	10	400	45
22059	滨海	张舍一配变	10	100	28
22060	滨海	张舍二配变	10	200	96
22061	滨海	张舍三配变	10	200	81
22062	滨海	双龙三配变	10	200	94
22063	滨海	双龙东站	10	200	94
22064	滨海	安定一配变	10	200	100
22065	滨海	安定三配变	10	200	90
22066	滨海	安定北站	10	100	2
22067	滨海	团结三配变	10	200	85
22068	滨海	团结四配变	10	200	75
22069	滨海	团结二配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22070	滨海	团结中站	10	200	160
22071	滨海	汛河五配变	10	200	81
22072	滨海	团结六配变	10	200	61
22073	滨海	渠东二配变	10	200	120
22074	滨海	坍阳三配变	10	200	90
22075	滨海	坍阳二配变	10	200	86
22076	滨海	莫湾四配变	10	200	104
22077	滨海	莫湾五配变	10	200	76
22078	滨海	六塘四配变	10	200	42
22079	滨海	许塘二配变	10	200	56
22080	滨海	玉龙一配变	10	400	180
22081	滨海	玉龙二配变	10	200	107
22082	滨海	琶头二配变	10	400	239
22083	滨海	许塘四配变	10	200	93
22084	滨海	六塘五配变	10	400	274
22085	滨海	大份三配变	10	200	123
22086	滨海	樊集二配变	10	200	18
22087	滨海	樊集一配变	10	400	129
22088	滨海	许塘二斗电站	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22089	滨海	许塘四斗二站	10	100	80
22090	滨海	新淮一配变	10	200	24
22091	滨海	新淮排涝站	10	50	0
22092	滨海	新淮电站	10	50	0
22093	滨海	新淮三站	10	100	80
22094	滨海	新圩一配变	10	400	125
22095	滨海	玉龙南干北站	10	200	128
22096	滨海	新圩二配变	10	400	143
22097	滨海	新圩五配变	10	200	22
22098	滨海	钢材市场公用	10	630	133
22099	滨海	前行二斗电站	10	100	17
22100	滨海	树西七配变	10	200	7
22101	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	76
22102	滨海	陈李路路灯2#变	10	100	74
22103	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	66
22104	滨海	玉龙三配变	10	400	219
22105	滨海	琶头加工厂	10	200	125
22106	滨海	樊集琶头一配变	10	200	57
22107	滨海	玉龙路6#公用	10	500	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22108	滨海	天沟三配变	10	400	249
22109	滨海	农机厂北配变	10	400	46
22110	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	5
22111	滨海	陈岳四配变	10	200	77
22112	滨海	八巨五户六配变	10	200	34
22113	滨海	八巨前案十配变	10	400	97
22114	滨海	天场五配变	10	200	93
22115	滨海	天场四配变	10	400	0
22116	滨海	马套十三配变	10	400	146
22117	滨海	蒋墩三站	10	100	0
22118	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	7
22119	滨海	坎东一配变	10	400	90
22120	滨海	街道十七配变	10	630	87
22121	滨海	大套八配变	10	315	55
22122	滨海	瑞荣1#变	10	400	71
22123	滨海	瑞荣2#变	10	400	79
22124	滨海	三腰七配变	10	200	18
22125	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	0
22126	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22127	滨海	五七四配变	10	200	49
22128	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	92
22129	滨海	万豪1#箱变1#主变	10	630	332
22130	滨海	万豪2#箱变1#主变	10	630	284
22131	滨海	下舍村一配变	10	200	52
22132	滨海	五汛街道十八配变	10	400	56
22133	滨海	吴蛮电站	10	50	0
22134	滨海	六合十配变	10	400	320
22135	滨海	街道十九配变	10	400	223
22136	滨海	新联五配变	10	400	204
22137	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	654
22138	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	429
22139	滨海	南湖公用1#主变	10	630	325
22140	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	2
22141	滨海	陈老电站	10	100	27
22142	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	258
22143	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	260
22144	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	132
22145	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22146	滨海	东堆二配变	10	400	290
22147	滨海	镇区6#变	10	400	93
22148	滨海	镇区5#变	10	630	71
22149	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	0
22150	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	31
22151	滨海	京华1#箱变1#主变	10	630	13
22152	滨海	京华2#箱变1#主变	10	630	151
22153	滨海	凤鸣6#箱变1#主变	10	500	181
22154	滨海	凤鸣5#箱变1#主变	10	500	147
22155	滨海	凤鸣4#箱变1#主变	10	400	137
22156	滨海	凤鸣2#箱变1#主变	10	630	145
22157	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	409
22158	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	483
22159	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	491
22160	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	529
22161	滨海	双舍二配变	10	400	0
22162	滨海	北荡1#变	10	200	0
22163	滨海	北荡7#变	10	400	203
22164	滨海	友好东小区3#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22165	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	0
22166	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	123
22167	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	251
22168	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	152
22169	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	330
22170	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	139
22171	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	166
22172	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	165
22173	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	176
22174	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	7
22175	滨海	碧水绿都2#变电所3#主变	10	630	284
22176	滨海	东明市场1#配电所1#主变	10	800	348
22177	滨海	东明市场1#配电所2#主变	10	800	353
22178	滨海	东明市场2#变电所1#主变	10	800	474
22179	滨海	东明市场2#变电所2#主变	10	800	450
22180	滨海	友好东小区1#变	10	400	190
22181	滨海	坎南友好西小区4#变	10	400	240
22182	滨海	滨东六配变	10	200	39
22183	滨海	振东村三配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22184	滨海	群兴七配变	10	200	133
22185	滨海	坎南孙庄小区配变	10	400	104
22186	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	22
22187	滨海	银厦4#公用箱变1#主变	10	800	274
22188	滨海	景园小区4#欧变1#主变	10	630	106
22189	滨海	景园小区3#欧变1#主变	10	630	153
22190	滨海	海洲嘉苑1#欧变2#主变	10	500	15
22191	滨海	小关五配变	10	400	262
22192	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	190
22193	滨海	红星桥2#公用箱变1#主变	10	500	226
22194	滨海	友好嘉苑1#公用1#主变	10	500	174
22195	滨海	友好嘉苑2#公用1#主变	10	500	137
22196	滨海	仁和公寓欧变1#主变	10	630	248
22197	滨海	大坝四配变	10	400	291
22198	滨海	圣庄排涝二站	10	200	117
22199	滨海	辛荡新建队电站	10	200	77
22200	滨海	陈滩二配变	10	400	263
22201	滨海	八巨五户二配变	10	400	136
22202	滨海	肖庄十三配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22203	滨海	合心扶贫一配变	10	400	268
22204	滨海	孟舍四配变	10	400	6
22205	滨海	汛东五配变	10	200	69
22206	滨海	御景花园小区1#配电室1#主变	10	800	378
22207	滨海	新胜一配变	10	200	133
22208	滨海	肖庄三配变	10	400	255
22209	滨海	滨海港临淮街十四配变	10	400	224
22210	滨海	新联十六配变	10	200	91
22211	滨海	张圩大站	10	200	2
22212	滨海	丁滩十配变	10	200	126
22213	滨海	上城嘉苑3#配电室2#主变	10	630	461
22214	滨海	苗圃电站	10	200	160
22215	滨海	丁滩十一配变	10	400	217
22216	滨海	唐河七配变	10	200	91
22217	滨海	龙港三组电站	10	200	104
22218	滨海	龙港四配变	10	400	112
22219	滨海	卢滩五配变	10	400	153
22220	滨海	王滩电站	10	200	61
22221	滨海	团荡三配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22222	滨海	果林十配变	10	400	193
22223	滨海	夹河二配变	10	400	243
22224	滨海	新华六配变	10	200	83
22225	滨海	新华七配变	10	200	109
22226	滨海	淤尖巨西二站	10	400	252
22227	滨海	条黄八配变	10	200	37
22228	滨海	八巨条黄九配变	10	200	104
22229	滨海	老庄零号站	10	100	17
22230	滨海	淤尖勾股三配变	10	400	250
22231	滨海	红卫三配变	10	400	215
22232	滨海	东进七配变	10	200	76
22233	滨海	祥云小区4#箱变1#主变	10	630	192
22234	滨海	海滨苑小区3#配电室3主变	10	800	466
22235	滨海	团荡六配变	10	400	177
22236	滨海	滨淮农场桥南三配变	10	630	371
22237	滨海	肖庄七配变	10	400	192
22238	滨海	紫宸4#开关站3#主变	10	800	354
22239	滨海	滨海港淮北十八配变	10	400	233
22240	滨海	东尖北站	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22241	滨海	淮北十六配变	10	200	25
22242	滨海	建北六配变	10	200	96
22243	滨海	新街居住区1#变	10	400	64
22244	滨海	新港十四配变	10	400	284
22245	滨海	玉北西站	10	400	246
22246	滨海	新滩四站	10	200	109
22247	滨海	陈涛五层十配变	10	200	0
22248	滨海	滨淮农场四队北电站	10	400	304
22249	滨海	港城安置区二区4#配电室1#主变	10	800	576
22250	滨海	界牌陆集五配变	10	200	124
22251	滨海	樊集二份五配变	10	200	79
22252	滨海	桃源居1#配电房1#主变	10	630	500
22253	滨海	大西后河打水	10	200	97
22254	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室1#主变	10	800	256
22255	滨海	刘甫五配变	10	400	125
22256	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	508
22257	滨海	东尖南站	10	400	228
22258	滨海	滨海港双裕玉丰七配变	10	400	140
22259	滨海	坎园路7#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22260	滨海	陈涛三层六配变	10	400	232
22261	滨海	淤尖东洼十配变	10	200	5
22262	滨海	六层七配变	10	200	30
22263	滨海	清华苑小区1#箱变1#主变	10	500	279
22264	滨海	滨淮街道九配变	10	400	0
22265	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	520
22266	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	516
22267	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	579
22268	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	206
22269	滨海	坎南三里变电路2#变	10	400	111
22270	滨海	干河三配变	10	400	190
22271	滨海	新联一站	10	200	64
22272	滨海	滨海港条河五配变	10	400	111
22273	滨海	荡北二配变	10	200	55
22274	滨海	陈庄调渡河西站	10	200	160
22275	滨海	新悦城西区1#配电室1#主变	10	800	574
22276	滨海	财富中心1#美变1#主变	10	630	192
22277	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	93
22278	滨海	木港三站	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22279	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	116
22280	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	217
22281	滨海	八层二配变	10	400	197
22282	滨海	大滩五配变	10	200	65
22283	滨海	淤尖渔场五配变	10	200	0
22284	滨海	滨淮农场十八大队电站	10	400	209
22285	滨海	瑞荣4#变	10	630	197
22286	滨海	瑞荣3#变	10	630	0
22287	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	21
22288	滨海	振东吉垛二配变	10	400	91
22289	滨海	人民支路1#公用	10	400	0
22290	滨海	沈关西站	10	200	49
22291	滨海	树东一配变1	10	400	168
22292	滨海	阜坎三配变	10	200	66
22293	滨海	马套小街配变	10	400	9
22294	滨海	天沟一配变	10	200	52
22295	滨海	场南三配变	10	200	76
22296	滨海	吾悦广场8#配电室2#主变	10	800	219
22297	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22298	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	5
22299	滨海	振东合心三配变	10	400	0
22300	滨海	界牌三站	10	200	140
22301	滨海	二十二队一站	10	400	178
22302	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	0
22303	滨海	向阳2#公用箱变1#主变	10	630	244
22304	滨海	紫宸5#配电室3#主变	10	800	395
22305	滨海	八巨街道一配变	10	400	0
22306	滨海	淤尖中学配变	10	400	209
22307	滨海	淤尖二配变	10	400	78
22308	滨海	齐心六配变	10	400	302
22309	滨海	三汛九配变	10	200	52
22310	滨海	公玉七配变	10	200	55
22311	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	81
22312	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	233
22313	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	113
22314	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	75
22315	滨海	海滨东苑2#配电室3#主变	10	800	544
22316	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22317	滨海	富城苑1#配电房1#主变	10	630	223
22318	滨海	淮南一配变	10	400	170
22319	滨海	龙兴四配变	10	200	36
22320	滨海	友谊光伏配变	10	100	78
22321	滨海	永岗十配变	10	400	240
22322	滨海	龙潭港六组配变	10	400	246
22323	滨海	幸福小区5#欧变1#主变	10	630	204
22324	滨海	辛庄二站	10	200	78
22325	滨海	清华苑小区2#箱变1#主变	10	500	84
22326	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	174
22327	滨海	三吉六配变	10	200	12
22328	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	79
22329	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	0
22330	滨海	隆泰御景湾5#欧变1主变	10	630	335
22331	滨海	丰园小区11#欧变1#主变	10	630	246
22332	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	127
22333	滨海	界牌街道十一配变	10	200	111
22334	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	17
22335	滨海	锦绣园2#开关站1#主变	10	800	607

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22336	滨海	蔡桥大洼十配变	10	200	102
22337	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	127
22338	滨海	新港街5#变	10	630	175
22339	滨海	陈涛李墩二配变	10	200	50
22340	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	242
22341	滨海	桃源居1#配电房2#主变	10	630	491
22342	滨海	玉丰十七配变	10	400	227
22343	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	606
22344	滨海	海滨苑小区3#配电室1#主变	10	800	495
22345	滨海	九五广场配变	10	250	114
22346	滨海	盐城华亚宏置业有限公司1#主变	10	630	375
22347	滨海	双河四配变	10	200	142
22348	滨海	滨淮农场一队南站	10	200	4
22349	滨海	闸口三配变	10	200	119
22350	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	588
22351	滨海	滨淮朱舍村六配变	10	200	86
22352	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	639
22353	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	224
22354	滨海	临淮六斗电站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22355	滨海	城门十配变	10	200	48
22356	滨海	通榆沿河九配变	10	200	62
22357	滨海	滨东西配变	10	200	86
22358	滨海	城门九配变	10	400	262
22359	滨海	幸福小区4#欧变1#主变	10	630	248
22360	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	24
22361	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	91
22362	滨海	齐心五斗五配变	10	200	127
22363	滨海	良港三站	10	200	160
22364	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	580
22365	滨海	海滨苑小区1#配电室1#主变	10	800	398
22366	滨海	吉垛东南站	10	200	23
22367	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	564
22368	滨海	海峰十一配变	10	400	253
22369	滨海	七层二配变	10	200	0
22370	滨海	七层三配变	10	400	120
22371	滨海	七层一配变	10	200	61
22372	滨海	二友电站	10	200	28
22373	滨海	顺滩三配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22374	滨海	外套五配变	10	400	197
22375	滨海	向阳四配变	10	400	179
22376	滨海	振东新镇区一号变	10	400	118
22377	滨海	汽修厂2#公用箱变1#主变	10	630	186
22378	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	207
22379	滨海	后洼四配变	10	200	59
22380	滨海	坎南七里排涝电站综合变	10	400	201
22381	滨海	华林七配变配变	10	400	196
22382	滨海	城网孟舍2#公用	10	200	11
22383	滨海	滨淮农场十五大队南排站	10	400	261
22384	滨海	二队东站配变	10	200	8
22385	滨海	二友二配变	10	200	8
22386	滨海	李庄一配变	10	200	28
22387	滨海	条龙三配变	10	200	102
22388	滨海	滨海港玉北二配变	10	200	33
22389	滨海	横沟六配变	10	200	69
22390	滨海	汛北南站	10	200	51
22391	滨海	王场三配变	10	400	252
22392	滨海	东圩中站	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22393	滨海	二罾小街东配变	10	400	200
22394	滨海	西街头3#欧变1#主变	10	630	189
22395	滨海	新悦城西区4#配电室4#主变	10	800	579
22396	滨海	栾庄二站打水	10	400	281
22397	滨海	胡舍南站打水	10	80	0
22398	滨海	二渡一站打水	10	400	198
22399	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	121
22400	滨海	沿河一配变.	10	200	51
22401	滨海	后舍四配变	10	200	81
22402	滨海	李乾联建楼主变	10	500	256
22403	滨海	八巨永余六配变	10	200	0
22404	滨海	文华苑小区配电室1#主变	10	800	401
22405	滨海	二吉十配变	10	200	121
22406	滨海	新圩黄河底站	10	200	140
22407	滨海	杨庄七配变.	10	400	72
22408	滨海	阔港电站	10	200	120
22409	滨海	三里新区3#公用	10	400	0
22410	滨海	玖樾3#配电室2#主变	10	800	640
22411	滨海	仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22412	滨海	立新桥3#公用	10	400	103
22413	滨海	李墩一站	10	200	41
22414	滨海	博士苑2#配电房2#主变	10	1000	310
22415	滨海	滨淮农场益垦专业农资合作社	10	200	97
22416	滨海	伏河二站打水	10	200	114
22417	滨海	伏河西站1	10	200	66
22418	滨海	滨海港黄海五配变	10	400	222
22419	滨海	大港二站	10	200	117
22420	滨海	陶圩二配变	10	400	198
22421	滨海	杨庄六配变.	10	400	239
22422	滨海	海峰四配变	10	400	196
22423	滨海	淤尖港东三配变	10	400	181
22424	滨海	吉垛四配变	10	400	231
22425	滨海	一管区滩面电站	10	200	0
22426	滨海	东兴电站.	10	200	84
22427	滨海	联心三站	10	200	66
22428	滨海	翻身电站	10	200	82
22429	滨海	杨河电站	10	200	107
22430	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22431	滨海	建二十四配变（建二四分）	10	400	104
22432	滨海	滨淮建农二配变	10	200	97
22433	滨海	八巨前案十九配变	10	200	22
22434	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	2
22435	滨海	八巨前案二十配变	10	400	150
22436	滨海	街道十六配变	10	400	207
22437	滨海	幸福小区2#欧变1#主变	10	630	273
22438	滨海	扁担港南配变	10	400	197
22439	滨海	五汛街道五十六配变	10	400	155
22440	滨海	滨海县经济开发区北区8#公用变	10	400	298
22441	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	602
22442	滨海	五汛街道五十五配变	10	400	75
22443	滨海	紫宸1#开关站1#主变	10	30	5
22444	滨海	建东商品站	10	200	142
22445	滨海	滨东四配变	10	315	145
22446	滨海	淤尖港东五配变	10	400	195
22447	滨海	二渡四配变	10	200	0
22448	滨海	南河七配变	10	400	283
22449	滨海	后洼三站	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22450	滨海	庆丰二站	10	200	98
22451	滨海	庆丰六组	10	200	117
22452	滨海	庆丰一站	10	400	77
22453	滨海	合心大站	10	200	68
22454	滨海	振东合跃电站配变	10	400	50
22455	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	87
22456	滨海	淤尖新河十配变	10	200	37
22457	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	20
22458	滨海	群兴电站	10	200	139
22459	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	565
22460	滨海	横沟二配变	10	200	43
22461	滨海	淮中六配变配	10	400	120
22462	滨海	河头五配变	10	400	226
22463	滨海	新垦十配变配变工程	10	315	188
22464	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	190
22465	滨海	新团二配变	10	200	107
22466	滨海	圩头一站	10	200	160
22467	滨海	红星七配变	10	400	113
22468	滨海	顺福小区（张贵军联建楼）	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22469	滨海	杨庄北站	10	400	251
22470	滨海	岭山六配变	10	200	16
22471	滨海	公玉十四配变（公玉六分）	10	200	84
22472	滨海	套稍十配变	10	400	214
22473	滨海	建农十三配变（建农四分）	10	200	99
22474	滨海	苏南八配变	10	200	86
22475	滨海	东进一配变	10	200	87
22476	滨海	李墩五配变	10	400	248
22477	滨海	沈庄五配变	10	400	157
22478	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	255
22479	滨海	于庄二站	10	400	31
22480	滨海	徐李三站	10	200	90
22481	滨海	苏南九配变	10	200	92
22482	滨海	建民二十九配变（建民十四分）	10	200	41
22483	滨海	滨涟五配变	10	400	80
22484	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	12
22485	滨海	张孟七配变	10	200	91
22486	滨海	辛荡十配变	10	200	57
22487	滨海	紫宸1#配电室4#主变	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22488	滨海	淤尖岳堆六配变	10	400	244
22489	滨海	戴滩八配变	10	400	216
22490	滨海	滨淮农场十大队二站	10	200	60
22491	滨海	唐河六配变	10	200	101
22492	滨海	东滩村四配变	10	200	136
22493	滨海	陈滩十五配变	10	400	93
22494	滨海	广垛1#配变	10	400	246
22495	滨海	广垛2#配变	10	400	179
22496	滨海	广垛3#配变	10	400	221
22497	滨海	广垛4#配变	10	400	236
22498	滨海	滨海港经济区徐厚军联建楼	10	400	218
22499	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	0
22500	滨海	丰园小区12#欧变1#主变	10	630	274
22501	滨海	悦府1#配电房4#主变	10	800	90
22502	滨海	滨淮供电所建二八配变	10	200	113
22503	滨海	小街二十二配变	10	400	202
22504	滨海	悦府2#配电房1#主变	10	800	323
22505	滨海	悦府2#配电房3#主变	10	800	251
22506	滨海	悦府2#配电房2#主变	10	800	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22507	滨海	闸南六合庄安置区2#变	10	630	148
22508	滨海	坎北小沃四配变	10	400	179
22509	滨海	长兴集中区1#变	10	400	198
22510	滨海	长兴集中区2#变	10	400	152
22511	滨海	立新桥4#公用	10	400	283
22512	滨海	万岗十九配变	10	200	93
22513	滨海	万岗十七配变	10	200	76
22514	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	299
22515	滨海	腰庄十一配变	10	200	90
22516	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	177
22517	滨海	团洼九配变配变	10	200	74
22518	滨海	桥东十配变	10	400	0
22519	滨海	坍西十配变配变	10	200	91
22520	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	222
22521	滨海	陈涛七层十一配变	10	400	246
22522	滨海	上城嘉苑3#配电室4#主变	10	630	456
22523	滨海	北坍六配变	10	400	0
22524	滨海	小关二站	10	200	81
22525	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22526	滨海	幸福二配变	10	400	150
22527	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)4#主变	10	800	621
22528	滨海	海滨苑小区1#配电室4#主变	10	800	508
22529	滨海	悦府2#配电房4#主变	10	800	306
22530	滨海	洪套南站	10	200	160
22531	滨海	小街二十四配变	10	400	201
22532	滨海	悦府3#配电房1#主变	10	800	258
22533	滨海	悦府3#配电房2#主变	10	800	376
22534	滨海	滨淮农场十五大队二站	10	200	44
22535	滨海	悦府3#配电房3#主变	10	800	342
22536	滨海	悦府3#配电房4#主变	10	800	339
22537	滨海	林西线珺悦府2#配电房1#主变	10	800	317
22538	滨海	大关八配变	10	400	223
22539	滨海	大关九配变	10	400	200
22540	滨海	大关十配变	10	400	252
22541	滨海	下舍（村）三配变	10	200	127
22542	滨海	昌兴壹城C区4#配电房2#主变	10	800	232
22543	滨海	科技四配变	10	400	19
22544	滨海	北坍街道十四配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22545	滨海	坍东六配变	10	400	136
22546	滨海	县人民医院2#公用	10	400	221
22547	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	158
22548	滨海	北坍八配变配变	10	400	77
22549	滨海	合兴集中区一号变	10	400	151
22550	滨海	上城嘉苑2#配电室4#主变	10	800	569
22551	滨海	科技十一配变	10	400	132
22552	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	195
22553	滨海	小街二十配变	10	400	15
22554	滨海	悦府4#配电房1#主变	10	800	293
22555	滨海	悦府4#配电房2#主变	10	800	353
22556	滨海	悦府4#配电房3#主变	10	800	372
22557	滨海	悦府4#配电房4#主变	10	800	308
22558	滨海	小街二十三配变	10	400	158
22559	滨海	徐李七配变	10	400	218
22560	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	129
22561	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	85
22562	滨海	大套乡育才2号地居住区	10	500	152
22563	滨海	博士苑2#配电房4#主变	10	1000	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22564	滨海	北坍街道四配变	10	400	57
22565	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	259
22566	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	112
22567	滨海	三大队西站配变	10	200	77
22568	滨海	圈野西配变	10	400	249
22569	滨海	河北一配变	10	200	99
22570	滨海	海滨苑小区3#配电室4#主变	10	800	448
22571	滨海	李庄三配变	10	400	230
22572	滨海	新悦城西区2#配电室3#主变	10	800	520
22573	滨海	糖厂北2#箱变1#主变	10	800	168
22574	滨海	三汛二站	10	200	114
22575	滨海	新市二配变	10	400	189
22576	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	125
22577	滨海	于庄七配变	10	200	65
22578	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	53
22579	滨海	沈关电站	10	200	56
22580	滨海	粮东电站	10	200	131
22581	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	230
22582	滨海	彩虹城2#配电室3#主变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22583	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	3
22584	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	334
22585	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	64
22586	滨海	旧河十五配变	10	200	105
22587	滨海	光伏配变	10	100	20
22588	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	88
22589	滨海	肖港电站	10	200	137
22590	滨海	幸福公寓1#公变	10	400	272
22591	滨海	幸福公寓2#公变	10	400	200
22592	滨海	横沟河电站	10	200	95
22593	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	263
22594	滨海	玉华变光伏配变	10	100	79
22595	滨海	滨海县滨淮农场五机队新照明变	10	400	264
22596	滨海	永康幸福里1#配电室2#主变	10	800	542
22597	滨海	王滩十二配变	10	400	188
22598	滨海	金麟府小区2#配电室1#主变	10	800	361
22599	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	265
22600	滨海	滨淮农场果林大队站	10	200	113
22601	滨海	淤尖海防六配变1	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22602	滨海	淤尖岳堆四配变.	10	200	59
22603	滨海	后洼七配变	10	400	250
22604	滨海	新生一配变	10	400	250
22605	滨海	玉华二配变	10	400	195
22606	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	206
22607	滨海	工业变光伏配变	10	630	332
22608	滨海	新街四配变新增	10	400	268
22609	滨海	陈铸河西八配变	10	400	251
22610	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	270
22611	滨海	新建2#公用	10	400	0
22612	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	90
22613	滨海	套稍十二配变	10	200	71
22614	滨海	周步成	10	400	255
22615	滨海	沙浦二配变	10	200	26
22616	滨海	铂悦府3#配电室2#主变	10	800	441
22617	滨海	五汛幸福1号小区1#变	10	630	148
22618	滨海	谢寿华联建楼	10	630	271
22619	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	119
22620	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22621	滨海	祁垛五配变	10	400	221
22622	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	0
22623	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	0
22624	滨海	界港七配变	10	200	0
22625	滨海	路南十配变	10	400	20
22626	滨海	淤尖岳堆一配变	10	200	42
22627	滨海	前进六配变	10	200	20
22628	滨海	滨海港民主五配变	10	400	91
22629	滨海	东街头2#公用	10	400	32
22630	滨海	滨淮农场二十三队一站	10	400	222
22631	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	326
22632	滨海	林西线珺悦府3#配电室2#主变	10	800	534
22633	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	388
22634	滨海	王滩四配变	10	400	291
22635	滨海	龙港六配变	10	400	219
22636	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	245
22637	滨海	铂悦府2#配电室2#主变	10	800	425
22638	滨海	一心七配变	10	200	79
22639	滨海	卫东九配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22640	滨海	粮东五配变	10	200	66
22641	滨海	粮东六配变	10	400	240
22642	滨海	陡沟十配变	10	200	100
22643	滨海	陡沟十一配变	10	200	88
22644	滨海	杨庄新社区2#箱变1#主变	10	630	388
22645	滨海	桥南十六配变	10	200	72
22646	滨海	桥南十四配变	10	200	110
22647	滨海	三元九配变	10	200	123
22648	滨海	通榆四十二配变	10	400	94
22649	滨海	阜坎九配变	10	200	71
22650	滨海	阜坎十配变	10	200	98
22651	滨海	陈涛路2#公用	10	400	229
22652	滨海	寿东十配变	10	200	102
22653	滨海	玖樾1#配电室3#主变	10	800	615
22654	滨海	御景花园小区3#配电室3#主变	10	630	162
22655	滨海	后堆十二配变	10	400	106
22656	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	588
22657	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	103
22658	滨海	三腰十配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22659	滨海	上城嘉苑2#配电室2#主变	10	800	625
22660	滨海	陈港六配变	10	400	278
22661	滨海	前港五配变配变	10	400	183
22662	滨海	孟庆香联建楼3#变	10	630	303
22663	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	245
22664	滨海	陈滩十八配变	10	400	68
22665	滨海	倪滩电站	10	200	141
22666	滨海	双灯公用	10	400	0
22667	滨海	新岭四配变	10	200	126
22668	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	282
22669	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	59
22670	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	191
22671	滨海	育才大厦1#配电室1#主变	10	630	274
22672	滨海	育才大厦1#配电室2#主变	10	630	367
22673	滨海	肖庄一配变	10	400	215
22674	滨海	蟠水十七配变	10	200	64
22675	滨海	皋滩十八配变	10	200	104
22676	滨海	永岗九配变	10	400	191
22677	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22678	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	226
22679	滨海	吕港十三配变	10	200	23
22680	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	168
22681	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	193
22682	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	191
22683	滨海	河西二十配变	10	400	236
22684	滨海	机械厂公用	10	400	0
22685	滨海	吕港十七配变	10	200	124
22686	滨海	周舍八配变	10	200	65
22687	滨海	商业街4#公用	10	400	0
22688	滨海	蒯庄九配变	10	200	106
22689	滨海	向阳花园公用	10	400	202
22690	滨海	新城区1#箱变	10	1000	389
22691	滨海	临淮三站	10	200	138
22692	滨海	紫庭园配电变压器	10	500	283
22693	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	105
22694	滨海	汛北东站	10	200	0
22695	滨海	新悦城西区4#配电室3#主变	10	800	547
22696	滨海	潘庄七配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22697	滨海	忆西湖小区1#配电室2#主变	10	630	299
22698	滨海	忆西湖小区1#配电室4#主变	10	630	219
22699	滨海	翻身南配变	10	400	246
22700	滨海	滨兴中配变	10	400	238
22701	滨海	跃进一配变	10	400	255
22702	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	227
22703	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	83
22704	滨海	条港中学	10	400	0
22705	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	198
22706	滨海	玉众十七配变	10	400	246
22707	滨海	蒯庄十配变	10	200	87
22708	滨海	新安十八配变	10	400	170
22709	滨海	小街陆集四配变	10	400	91
22710	滨海	条堆七配变	10	400	139
22711	滨海	小街条堆八配变	10	400	254
22712	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	123
22713	滨海	通榆四十八配变	10	400	220
22714	滨海	通榆四十九配变	10	400	205
22715	滨海	通榆四十七配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22716	滨海	通榆四十四配变	10	400	223
22717	滨海	通榆四十五配变	10	400	251
22718	滨海	通榆舀港十九配变	10	200	0
22719	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	99
22720	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	497
22721	滨海	旭日花园	10	250	54
22722	滨海	洪林十七配变	10	400	1
22723	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	423
22724	滨海	金色华庭二期小区1#配电室1#主变	10	630	285
22725	滨海	港滨九配变	10	200	94
22726	滨海	肖庄电站	10	200	144
22727	滨海	合心八配变	10	400	39
22728	滨海	合心九配变	10	500	84
22729	滨海	前行二配变	10	400	50
22730	滨海	玉中十二配变	10	400	240
22731	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室3#主变	10	800	112
22732	滨海	紫宸5#配电室2#主变	10	800	456
22733	滨海	玉众十八配变	10	400	251
22734	滨海	胡集六配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22735	滨海	八巨永余十七配变	10	400	258
22736	滨海	夹州二配变	10	400	161
22737	滨海	八巨永余十六配变	10	200	77
22738	滨海	学府一号1#配电室1#主变	10	800	348
22739	滨海	学府一号1#配电室2#主变	10	800	294
22740	滨海	学府一号1#配电室3#主变	10	800	241
22741	滨海	学府一号1#配电室4#主变	10	800	347
22742	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	93
22743	滨海	学府一号4#配电室1#主变	10	800	328
22744	滨海	学府一号4#配电室2#主变	10	800	393
22745	滨海	学府一号4#配电室3#主变	10	800	295
22746	滨海	学府一号4#配电室4#主变	10	800	291
22747	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	56
22748	滨海	景和小区2#配电室3#主变	10	800	620
22749	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	582
22750	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	529
22751	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	432
22752	滨海	东罾十一配变	10	400	241
22753	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22754	滨海	玖槌1#配电室4#主变	10	800	628
22755	滨海	公玉一配变	10	200	21
22756	滨海	三巨一站	10	200	149
22757	滨海	八巨永余十五配变	10	400	202
22758	滨海	盘洋七配变	10	400	213
22759	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	106
22760	滨海	益礼三配变	10	400	226
22761	滨海	唐港三配变	10	200	54
22762	滨海	港利线港利小区1#开关站2#主变	10	800	434
22763	滨海	厉洲联建楼	10	400	50
22764	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	213
22765	滨海	十八顷七配变	10	400	285
22766	滨海	振东南庄三配变	10	200	56
22767	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	318
22768	滨海	华庄八配变	10	200	64
22769	滨海	徐李十二配变	10	400	170
22770	滨海	汛西一配变	10	200	107
22771	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	5
22772	滨海	滨淮街道十三配变1#主变	10	630	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22773	滨海	张庄四配变	10	400	215
22774	滨海	铂悦府3#配电室3#主变	10	800	470
22775	滨海	板桥四组一配变	10	400	106
22776	滨海	河西十八配变	10	400	111
22777	滨海	邓场六配变	10	200	108
22778	滨海	邓场七配变	10	200	94
22779	滨海	官滩桥口打水	10	200	160
22780	滨海	西郊194线车队公用箱变	10	630	26
22781	滨海	张庄东	10	200	137
22782	滨海	孟舍东公用	10	400	206
22783	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	527
22784	滨海	条港二配变	10	200	5
22785	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	172
22786	滨海	坎南三里新河配变	10	400	157
22787	滨海	滨海港淮北四配变	10	200	135
22788	滨海	六合十三配变	10	400	252
22789	滨海	淤尖渔场四配变	10	400	232
22790	滨海	仁和八公用	10	400	78
22791	滨海	滨海港淮北八配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22792	滨海	后堆一配变	10	400	191
22793	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	235
22794	滨海	腰庄十三配变	10	400	279
22795	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	145
22796	滨海	舀港十五配变	10	400	212
22797	滨海	镇区12#变	10	400	0
22798	滨海	黄浦十一配变	10	400	263
22799	滨海	掘港十五配变	10	200	89
22800	滨海	场南八配变	10	200	90
22801	滨海	绿杨九配变	10	200	71
22802	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	20
22803	滨海	陈涛五层六配变	10	400	247
22804	滨海	陈涛条洋八配变	10	400	211
22805	滨海	陈涛新滩九配变	10	400	267
22806	滨海	紫宸5#配电室4#主变	10	800	131
22807	滨海	圩头四配变	10	400	226
22808	滨海	庆丰十配变	10	400	241
22809	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	231
22810	滨海	玉龙南路商业街2#欧变1#主变	10	630	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22811	滨海	陡沟二配变	10	400	223
22812	滨海	阜坎六配变1	10	400	239
22813	滨海	河岸五配变	10	200	38
22814	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	0
22815	滨海	璟宸小区4#配电室4#主变	10	800	285
22816	滨海	淤尖小街八配变	10	400	0
22817	滨海	玉众八配变	10	400	179
22818	滨海	掘港十六配变	10	400	271
22819	滨海	民主三斗站	10	200	45
22820	滨海	民主二斗站	10	200	59
22821	滨海	临淮街五配变	10	200	82
22822	滨海	八巨王庄二站	10	200	21
22823	滨海	蔡桥三层电站	10	400	189
22824	滨海	辛成跃联建楼	10	400	251
22825	滨海	掘港十四配变	10	400	225
22826	滨海	滨海港条河十二配变	10	400	147
22827	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	163
22828	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	0
22829	滨海	后垛十一配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22830	滨海	新悦城西区1#配电室3#主变	10	800	506
22831	滨海	南荡电站	10	200	146
22832	滨海	岔河五配变	10	400	220
22833	滨海	五巨二配变	10	200	114
22834	滨海	坎南友好西小区2#变	10	400	190
22835	滨海	淤尖小街九配变	10	400	165
22836	滨海	淤尖小街七配变	10	400	90
22837	滨海	福园4#配电室4#主变	10	800	592
22838	滨海	滨海港六合八配变	10	400	320
22839	滨海	八巨新华三配变	10	200	86
22840	滨海	马套十四配变	10	200	11
22841	滨海	滨海港三岸二配变	10	400	183
22842	滨海	天场九配变	10	200	50
22843	滨海	玉众十三配变	10	400	233
22844	滨海	昧洋九配变	10	400	273
22845	滨海	沈舍九配变	10	200	89
22846	滨海	沈舍十配变	10	200	110
22847	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	106
22848	滨海	坎东二十二配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22849	滨海	条港北站	10	200	118
22850	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	112
22851	滨海	海滨苑小区2#配电室2#主变	10	800	400
22852	滨海	樊集小街二十配变（小街十四、十六配变分）	10	400	122
22853	滨海	二份十一配变	10	200	47
22854	滨海	闸北三配变	10	400	250
22855	滨海	头巨一配变	10	400	0
22856	滨海	头巨七配变	10	400	0
22857	滨海	十八顷三配变	10	400	169
22858	滨海	忠仙华庭2#开关站1#主变	10	800	185
22859	滨海	胡集九配变	10	400	265
22860	滨海	掘港七配变配变	10	400	270
22861	滨海	吕滩十二配变	10	400	203
22862	滨海	六顷七配变	10	400	266
22863	滨海	肖庄十五配变	10	400	218
22864	滨海	新胜六配变	10	400	242
22865	滨海	中东二站	10	160	81
22866	滨海	新中五配变	10	400	253
22867	滨海	滨淮农场新垦队一站	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22868	滨海	八巨同兴七配变	10	200	55
22869	滨海	滨海港条河二配变	10	400	235
22870	滨海	滨海港玉北一配变	10	400	146
22871	滨海	红光二站	10	200	82
22872	滨海	木楼六配变	10	400	203
22873	滨海	吴王十一配变	10	400	272
22874	滨海	滨淮农场十四大队二站	10	200	18
22875	滨海	三星一配变	10	400	145
22876	滨海	沈关海岗站	10	200	139
22877	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室1#主变	10	630	285
22878	滨海	友创滨河湾小区3#配电房2#主变	10	800	425
22879	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	119
22880	滨海	岔河六配变	10	400	194
22881	滨海	庆丰十一配变	10	400	237
22882	滨海	圩头六配变	10	400	257
22883	滨海	掘港五配变	10	400	250
22884	滨海	三合九配变	10	400	279
22885	滨海	粮东七配变	10	400	210
22886	滨海	悦府1#配电房2#主变	10	800	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22887	滨海	大套新一配变	10	400	163
22888	滨海	滨海港六合庄安置区1#变	10	630	384
22889	滨海	头庄南排站	10	400	200
22890	滨海	滨海港友谊小区1#主变	10	630	94
22891	滨海	紫宸4#开关站1#主变	10	800	345
22892	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	267
22893	滨海	场东线秉义小区2#箱变配电变压器	10	630	310
22894	滨海	新西七配变	10	200	38
22895	滨海	场东线秉义小区3#箱变配电变压器	10	630	265
22896	滨海	场东线秉义小区4#箱变配电变压器	10	630	365
22897	滨海	幸福六配变箱变	10	630	167
22898	滨海	新区二配变	10	630	230
22899	滨海	东罾新区三配变	10	400	231
22900	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	425
22901	滨海	新西六配变	10	200	88
22902	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	274
22903	滨海	文苑小区箱变1#主变	10	630	335
22904	滨海	前冲十四配变	10	400	256
22905	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22906	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	331
22907	滨海	铂悦府4#配电室3#主变	10	800	371
22908	滨海	迎宾中路2#公用	10	400	0
22909	滨海	振东街道十二号配变	10	400	70
22910	滨海	翻身一配变	10	200	90
22911	滨海	板桥三配变	10	200	25
22912	滨海	滨淮农场十二大队一站	10	200	69
22913	滨海	长洼二配变	10	400	234
22914	滨海	土山二配变	10	400	158
22915	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	600
22916	滨海	新淮二配变	10	400	186
22917	滨海	新港街16#变	10	400	263
22918	滨海	翻身二配变	10	200	109
22919	滨海	华芳上书院2#配电室4#主变	10	800	404
22920	滨海	翻身三配变	10	200	60
22921	滨海	振东供销小区三号变	10	315	116
22922	滨海	板桥四配变	10	100	42
22923	滨海	冯庄电站	10	400	264
22924	滨海	跃进中配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22925	滨海	红卫一配变	10	400	290
22926	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	96
22927	滨海	吕滩八配变	10	400	140
22928	滨海	街道二号配变	10	400	172
22929	滨海	振东街道六号变	10	400	0
22930	滨海	振东板桥一配变	10	400	148
22931	滨海	银厦11#欧变1#主变	10	630	163
22932	滨海	勾股十二配变	10	400	234
22933	滨海	镇政府配变箱变	10	630	189
22934	滨海	坎北广垛二配变	10	400	198
22935	滨海	淤尖东洼九配变	10	200	104
22936	滨海	新安八配变	10	400	266
22937	滨海	新安三配变	10	400	244
22938	滨海	巨东十七配变	10	400	199
22939	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室2#主变	10	630	325
22940	滨海	金色华庭二期小区2#配电房3#主变	10	630	306
22941	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	242
22942	滨海	四渡一站打水	10	100	16
22943	滨海	勾股十一配变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22944	滨海	张庄二配变	10	400	200
22945	滨海	二罾一组站	10	200	0
22946	滨海	巨东十三配变	10	400	189
22947	滨海	益礼二配变	10	400	198
22948	滨海	巨西十三配变	10	200	117
22949	滨海	益礼六配变	10	400	163
22950	滨海	巨西十一配变	10	400	239
22951	滨海	大坝五配变	10	400	229
22952	滨海	港东九配变	10	400	230
22953	滨海	淤尖楼东电站	10	400	205
22954	滨海	兴北三配变	10	400	222
22955	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	44
22956	滨海	汽车公司2#公用	10	400	152
22957	滨海	滨淮农场十七大队照明配变	10	400	117
22958	滨海	鲁庄南站	10	200	129
22959	滨海	淤尖二十六配变	10	400	272
22960	滨海	淤尖十配变	10	400	191
22961	滨海	港西九配变	10	200	115
22962	滨海	坎北会农三配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22963	滨海	淤尖港东六配变	10	400	223
22964	滨海	淤尖楼东三配变	10	400	183
22965	滨海	小街2#箱变1#变压器	10	400	36
22966	滨海	坍西七配变	10	200	120
22967	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	233
22968	滨海	紫宸2#配电室3#主变	10	800	382
22969	滨海	旧河十六配变	10	400	164
22970	滨海	周庄九配变	10	400	115
22971	滨海	四季花园公用箱变1#主变	10	630	263
22972	滨海	淤尖新河电排站	10	400	247
22973	滨海	小沃六配变	10	400	183
22974	滨海	淤尖联合电站配变	10	400	255
22975	滨海	吕滩十配变	10	400	206
22976	滨海	西坎二配变	10	400	303
22977	滨海	肖庄五配变	10	400	185
22978	滨海	会农二配变	10	400	182
22979	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	97
22980	滨海	滨淮农场七队西站	10	200	0
22981	滨海	供电新区2#公用	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22982	滨海	新圩南干渠南站	10	200	160
22983	滨海	淤尖闸北电站	10	200	0
22984	滨海	紫宸2#配电室2#主变	10	800	376
22985	滨海	玉龙路7#公用	10	200	0
22986	滨海	滨师公用	10	400	66
22987	滨海	正红街道二十五配变	10	400	198
22988	滨海	兴晋新城6#配电房1#主变	10	630	422
22989	滨海	兴晋新城6#配电房2#主变	10	630	431
22990	滨海	兴晋新城6#配电房3#主变	10	630	371
22991	滨海	二晋二组配变	10	400	239
22992	滨海	坎北夹河三配变	10	400	155
22993	滨海	大兴六配变	10	400	261
22994	滨海	大兴三配变	10	400	254
22995	滨海	副食品2#箱变变压器	10	500	227
22996	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	99
22997	滨海	丁滩二配变	10	400	217
22998	滨海	兴晋新城6#配电房4#主变	10	630	421
22999	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	238
23000	滨海	华芳上书院1#开关站2#主变	10	800	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23001	滨海	兴晋新城7#配电房1#主变	10	800	506
23002	滨海	兴晋新城7#配电房2#主变	10	800	549
23003	滨海	兴晋新城7#配电房3#主变	10	800	570
23004	滨海	兴晋新城7#配电房4#主变	10	800	512
23005	滨海	滨淮农场二十队二站	10	200	66
23006	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室1#主变	10	800	137
23007	滨海	兴晋新城8#配电房3#主变	10	800	395
23008	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	238
23009	滨海	头晋九配变	10	400	302
23010	滨海	东晋十三配变	10	630	244
23011	滨海	兴晋新城8#配电房1#主变	10	800	404
23012	滨海	街道三十六配变	10	400	92
23013	滨海	汪舍电站配变	10	200	160
23014	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	146
23015	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	122
23016	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	442
23017	滨海	天盘三配变	10	200	51
23018	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	486
23019	滨海	红纲十三配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23020	滨海	友创滨河湾小区3#配电房4#主变	10	800	293
23021	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	47
23022	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	117
23023	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	212
23024	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	156
23025	滨海	御景花园小区5#配电室1#主变	10	800	518
23026	滨海	堆南线康庄集中区4#变	10	400	120
23027	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	0
23028	滨海	三洼北站	10	200	0
23029	滨海	蚁灯电站	10	200	106
23030	滨海	渠北西站	10	200	122
23031	滨海	港城安置区二区2#开关站1#主变	10	800	602
23032	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	22
23033	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	127
23034	滨海	五丈河中配变	10	400	236
23035	滨海	新悦城西区3#配电室2#主变	10	800	531
23036	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	407
23037	滨海	张庄六配变	10	400	253
23038	滨海	卢滩六配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23039	滨海	正红三配变	10	200	87
23040	滨海	坎东十八配变	10	400	151
23041	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	23
23042	滨海	正红街道一配变	10	400	26
23043	滨海	滨海港双裕十一配变	10	400	277
23044	滨海	正红街道三配变	10	400	198
23045	滨海	正红街道十七配变	10	400	178
23046	滨海	头巨三配变	10	200	132
23047	滨海	下旧新站	10	400	259
23048	滨海	臻园3#变电所2#主变	10	1000	315
23049	滨海	正红街道六配变	10	400	29
23050	滨海	蔡庄一配变	10	200	59
23051	滨海	正红街道十配变	10	400	58
23052	滨海	滨海港双裕十二配变	10	400	252
23053	滨海	景和小区1#配电室4#主变	10	800	627
23054	滨海	三里新区2#公用	10	400	53
23055	滨海	王桥六配变	10	400	97
23056	滨海	育才二十六配变	10	400	239
23057	滨海	利民五配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23058	滨海	庆丰九配变	10	400	191
23059	滨海	金色华庭二期小区1#配电室2#主变	10	630	303
23060	滨海	臻园3#变电所3#主变	10	1000	531
23061	滨海	臻园3#变电所4#主变	10	1000	569
23062	滨海	陈滩一配变	10	400	236
23063	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	104
23064	滨海	路南七配变	10	200	93
23065	滨海	苏南十配变	10	400	211
23066	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	79
23067	滨海	刘簕机改电	10	200	17
23068	滨海	长兴三配变	10	400	232
23069	滨海	新安四配变	10	400	265
23070	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	37
23071	滨海	绿杨三配变	10	200	87
23072	滨海	建农三配变	10	200	103
23073	滨海	通榆四配变	10	400	227
23074	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	0
23075	滨海	上城嘉苑1#开关站1#所变	10	30	16
23076	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23077	滨海	淤尖巨东一配变1	10	400	171
23078	滨海	新悦城西区1#开关站所用变1	10	30	12
23079	滨海	淤尖新河五配变	10	400	197
23080	滨海	崔庄一配变	10	200	36
23081	滨海	滨海港淮北十二配变	10	400	276
23082	滨海	场南四配变	10	200	97
23083	滨海	顾庄二配变	10	200	73
23084	滨海	长法三配变	10	400	254
23085	滨海	淤尖东洼二配变1	10	400	149
23086	滨海	公玉四配变	10	400	287
23087	滨海	河东三配变	10	200	119
23088	滨海	淤尖巨东三配变1	10	200	12
23089	滨海	冲边一配变	10	400	183
23090	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	0
23091	滨海	淤尖堆西十配变	10	400	5
23092	滨海	陈李五配变（老）	10	200	123
23093	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	133
23094	滨海	双舍五配变	10	400	41
23095	滨海	头巨六配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23096	滨海	滨淮商业广场	10	400	55
23097	滨海	淤尖巨西八配变	10	400	24
23098	滨海	广垛三配变	10	400	0
23099	滨海	中西四配变	10	200	0
23100	滨海	新东四配变	10	315	149
23101	滨海	后堆十三配变	10	400	235
23102	滨海	滨海港后堆十四配变	10	400	40
23103	滨海	滨海港东尖八配变	10	400	101
23104	滨海	滨海港三洪十三配变	10	400	37
23105	滨海	桃李院1#配电室2#主变	10	800	400
23106	滨海	二十三队电站	10	200	103
23107	滨海	淤尖堆西九配变	10	400	122
23108	滨海	河头三配变	10	400	240
23109	滨海	朱集北站.	10	200	52
23110	滨海	中西二配变	10	400	215
23111	滨海	大西东站	10	200	61
23112	滨海	中舍六配变	10	400	269
23113	滨海	坎北小沃八配变	10	400	205
23114	滨海	书香世家3#配电室1#主变	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23115	滨海	中西四斗电站	10	200	132
23116	滨海	徐李十三配变	10	400	89
23117	滨海	临淮街四配变	10	400	198
23118	滨海	徐李十配变	10	400	215
23119	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	198
23120	滨海	沙庄一配变	10	400	214
23121	滨海	陈李四配变	10	400	179
23122	滨海	滨淮建二七配变（滨淮）	10	200	6
23123	滨海	三份五配变	10	400	189
23124	滨海	滨淮建设村二配变	10	400	266
23125	滨海	建设一配变	10	400	0
23126	滨海	滨海港条河十三配变	10	400	196
23127	滨海	淤尖新河一配变	10	400	230
23128	滨海	建民四配变	10	400	214
23129	滨海	长兴二配变	10	400	165
23130	滨海	汛东七配变	10	400	229
23131	滨海	套稍十四配变	10	400	277
23132	滨海	滨淮农场二十一队西站	10	400	222
23133	滨海	淮中三配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23134	滨海	建二（村）一配变	10	400	266
23135	滨海	建民村六配变	10	400	260
23136	滨海	双河一配变	10	400	171
23137	滨海	张弓五配变	10	400	279
23138	滨海	大尖四配变	10	200	71
23139	滨海	东畧十四配变	10	400	256
23140	滨海	复河陈东	10	200	86
23141	滨海	条淮六斗半电站	10	200	149
23142	滨海	大坝七配变	10	400	220
23143	滨海	胡舍照明南站	10	200	92
23144	滨海	大尖二配变	10	200	45
23145	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	256
23146	滨海	建农五斗电站	10	200	93
23147	滨海	新东五配变	10	315	209
23148	滨海	坎东十九配变	10	400	106
23149	滨海	圣庄二配变	10	200	17
23150	滨海	东玉四配变	10	400	292
23151	滨海	港利线港利小区1#开关站1#主变	10	800	445
23152	滨海	五丈河入海道电站	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23153	滨海	建二六配变	10	400	217
23154	滨海	小关一配变	10	400	228
23155	滨海	淤尖新河二配变	10	400	207
23156	滨海	坎南靠河四配变2	10	400	139
23157	滨海	淤尖堆西五配变	10	400	177
23158	滨海	五汛街道四十三配变箱变1#主变	10	630	182
23159	滨海	二浦六配变	10	400	260
23160	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	0
23161	滨海	杨庄新社区2#箱变2#变间隔配电变压器	10	400	223
23162	滨海	滨淮农场十六大队二站	10	200	33
23163	滨海	坎北新安一配变	10	400	135
23164	滨海	界牌康居小区	10	200	0
23165	滨海	四坝八配变	10	400	122
23166	滨海	众兴六配变	10	400	219
23167	滨海	周庄六配变	10	400	247
23168	滨海	冲边九配变	10	400	166
23169	滨海	淮南六配变	10	400	41
23170	滨海	淤尖巨东四配变	10	400	131
23171	滨海	河头一配变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23172	滨海	坎南孙庄二配变	10	400	21
23173	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	206
23174	滨海	辛荡一配变	10	400	54
23175	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	187
23176	滨海	淤尖六配变	10	400	93
23177	滨海	大西西站	10	200	53
23178	滨海	万兴花园配电房1#主变	10	800	489
23179	滨海	林西线珺悦府1#配电房4#主变	10	800	513
23180	滨海	张孟九配变	10	400	257
23181	滨海	后洼二站	10	200	125
23182	滨海	臻园1#变电所1#主变	10	1000	542
23183	滨海	臻园1#变电所2#主变	10	1000	630
23184	滨海	东元五配变	10	400	274
23185	滨海	淮南七配变	10	400	245
23186	滨海	许家圩六配变	10	400	243
23187	滨海	海棠院1#开关站1#主变	10	630	453
23188	滨海	篆河新民	10	200	96
23189	滨海	坎南三庄六配变	10	400	180
23190	滨海	五丁三配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23191	滨海	河北三配变	10	200	124
23192	滨海	臻园1#变电所3#主变	10	1000	544
23193	滨海	臻园1#变电所4#主变	10	1000	281
23194	滨海	有余五配变	10	400	175
23195	滨海	冯庄七配变	10	400	150
23196	滨海	陈滩七配变	10	200	139
23197	滨海	三坝九配变	10	400	233
23198	滨海	圣庄四配变	10	400	178
23199	滨海	圣庄五配变	10	400	227
23200	滨海	三坝十配变	10	400	221
23201	滨海	万庄三配变	10	400	213
23202	滨海	大套电站	10	200	118
23203	滨海	新兴一配变	10	400	194
23204	滨海	范场八配变	10	400	231
23205	滨海	堆角四配变	10	400	253
23206	滨海	良种场综合变	10	200	67
23207	滨海	王港一配变	10	400	141
23208	滨海	陈东三配变	10	400	242
23209	滨海	正红一配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23210	滨海	新丰九配变	10	200	41
23211	滨海	胡舍四配变1	10	200	86
23212	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	0
23213	滨海	臻园2#变电所2#主变	10	1000	499
23214	滨海	臻园2#变电所3#主变	10	1000	402
23215	滨海	臻园2#变电所4#主变	10	1000	420
23216	滨海	臻园2#变电所1#主变	10	1000	469
23217	滨海	臻园3#变电所1#主变	10	1000	460
23218	滨海	勾股七配变	10	200	104
23219	滨海	八滩二中	10	400	317
23220	滨海	三里三十配变	10	400	200
23221	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	137
23222	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)4#主变	10	800	626
23223	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	113
23224	滨海	西滩三配变	10	400	304
23225	滨海	滨淮农场十八队北西站	10	400	187
23226	滨海	三坝十一配变	10	400	230
23227	滨海	舀港集中区1#箱变1#主变	10	630	201
23228	滨海	铂悦府3#配电室1#主变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23229	滨海	文化街1#箱变	10	630	456
23230	滨海	王舍二配变	10	200	94
23231	滨海	振东二罾小街总表配变	10	400	182
23232	滨海	仁和商业街安园1#开关站1#主变	10	800	229
23233	滨海	小车站公用	10	400	23
23234	滨海	三里十八配变	10	400	165
23235	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	257
23236	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	402
23237	滨海	三里三十一配变	10	400	100
23238	滨海	八巨合成十配变	10	200	90
23239	滨海	三里二十九配变	10	400	0
23240	滨海	八巨东成六配变	10	200	49
23241	滨海	三里二十二配变	10	400	120
23242	滨海	刘簕2#箱变1#主变	10	630	292
23243	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	0
23244	滨海	友联九配变	10	400	157
23245	滨海	滨淮农场桥南四配变	10	630	286
23246	滨海	书香世家2#配电室3#主变	10	800	559
23247	滨海	中南三斗电站	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23248	滨海	硝场十配变2#变	10	400	297
23249	滨海	二坝六配变	10	400	245
23250	滨海	陈涛长红十二配变	10	400	203
23251	滨海	金麟府小区2#配电室3#主变	10	800	420
23252	滨海	滨淮双树二配变2#变	10	400	195
23253	滨海	倪滩十配变	10	200	115
23254	滨海	璟宸小区4#配电室2#主变	10	800	369
23255	滨海	三庄三配变	10	200	76
23256	滨海	阜中1#变	10	200	58
23257	滨海	陈涛长红十三配变	10	400	245
23258	滨海	陈涛九层十二配变	10	400	212
23259	滨海	顺滩六配变	10	400	280
23260	滨海	老窑五配变	10	400	292
23261	滨海	陈涛圩口九配变	10	400	258
23262	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	117
23263	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	61
23264	滨海	坎南新兴七配变	10	400	130
23265	滨海	滨海港条河四配变	10	400	70
23266	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23267	滨海	三洼九配变	10	200	126
23268	滨海	兴北二配变	10	400	31
23269	滨海	刘德华联建楼	10	400	107
23270	滨海	合心东南站	10	200	58
23271	滨海	新港街6#变	10	400	49
23272	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	66
23273	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	207
23274	滨海	振东后港北配变	10	400	155
23275	滨海	祁垛二号变	10	200	97
23276	滨海	后洼十二配变	10	200	119
23277	滨海	振东夸二五配变	10	400	191
23278	滨海	铂悦府2#配电室1#主变	10	800	456
23279	滨海	坎南渠北七配变	10	200	83
23280	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	138
23281	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	93
23282	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	222
23283	滨海	后洼十一配变	10	400	270
23284	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	220
23285	滨海	潘庄十配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23286	滨海	李舍电（一）站	10	200	126
23287	滨海	陈涛新联七配变	10	200	8
23288	滨海	范场七配变	10	200	73
23289	滨海	一心二配变	10	200	102
23290	滨海	东罾堆西一配变	10	400	233
23291	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	231
23292	滨海	前七层十配变	10	400	275
23293	滨海	庆丰十二配变	10	400	267
23294	滨海	朱庄电站	10	400	129
23295	滨海	三腰十二配变	10	400	281
23296	滨海	条港五配变	10	400	96
23297	滨海	幸福三配变	10	400	239
23298	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	170
23299	滨海	振东街道十号配变	10	400	28
23300	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	47
23301	滨海	三烈七配变	10	400	160
23302	滨海	渠北二配变	10	400	231
23303	滨海	三腰十三配变	10	400	259
23304	滨海	玖樾1#开关站1#所变	10	30	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23305	滨海	金色华庭二期小区1#配电室4#主变	10	630	322
23306	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	0
23307	滨海	涵碧园公用	10	400	195
23308	滨海	东兴电站	10	200	115
23309	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	17
23310	滨海	华庄东1	10	200	102
23311	滨海	滨海港东尖六配变	10	400	196
23312	滨海	二罾一配变	10	315	159
23313	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	594
23314	滨海	景和小区1#开关站2#主变	10	800	631
23315	滨海	周庄八配变	10	400	227
23316	滨海	淤尖东风七配变	10	200	100
23317	滨海	淤尖东风六配变	10	200	76
23318	滨海	淤尖东风八配变	10	200	86
23319	滨海	淤尖闸北九配变	10	400	67
23320	滨海	淤尖前哨十配变	10	200	58
23321	滨海	淤尖巨东十六配变	10	200	77
23322	滨海	园区一号变	10	400	101
23323	滨海	福园2#配电室1#主变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23324	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	0
23325	滨海	北坍街道十二配变	10	400	0
23326	滨海	万岗永余一配变1	10	200	111
23327	滨海	联合九配变	10	400	229
23328	滨海	五汛街道一配变	10	400	0
23329	滨海	硝场四配变	10	400	194
23330	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	26
23331	滨海	场西线1#欧变1#主变	10	630	349
23332	滨海	场西线1#欧变2#主变	10	630	373
23333	滨海	上城嘉苑4#配电室4#主变	10	800	588
23334	滨海	滨淮农场二十二队东站	10	200	41
23335	滨海	会农四配变	10	400	256
23336	滨海	场南七配变	10	200	94
23337	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	130
23338	滨海	富城苑1#配电房2#主变	10	630	406
23339	滨海	马营三配变	10	400	231
23340	滨海	农科四配变	10	200	0
23341	滨海	路南十三配变	10	200	88
23342	滨海	西湖路幼儿园	10	250	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23343	滨海	城北小学	10	315	248
23344	滨海	黄泥二配变	10	400	152
23345	滨海	淤尖海防电站	10	400	229
23346	滨海	滨淮农场五大队东配变	10	200	94
23347	滨海	海滨苑小区2#配电室4#主变	10	800	368
23348	滨海	新良四配变	10	400	184
23349	滨海	盐路六配变	10	200	67
23350	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	96
23351	滨海	屋基六配变	10	200	107
23352	滨海	后尖七配变1	10	200	49
23353	滨海	盐路一站	10	100	8
23354	滨海	后垛十配变	10	200	31
23355	滨海	后垛七配变	10	200	86
23356	滨海	华庄七配变1	10	200	104
23357	滨海	华庄六配变1	10	200	57
23358	滨海	腰庄三配变	10	400	216
23359	滨海	华庄五配变1	10	200	67
23360	滨海	卢滩二配变	10	200	107
23361	滨海	坎南嵇庄四配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23362	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	34
23363	滨海	丰园小区13#欧变1#主变	10	630	327
23364	滨海	滨淮农场十三队排灌站	10	400	255
23365	滨海	银厦13#欧变1#主变	10	630	409
23366	滨海	渔洼一配变	10	200	124
23367	滨海	八巨学府新街配变	10	400	209
23368	滨海	二友九配变	10	200	65
23369	滨海	滨淮农场21连东站	10	200	51
23370	滨海	大滩六配变	10	200	54
23371	滨海	二层四配变	10	200	43
23372	滨海	双垛五配变	10	200	58
23373	滨海	双垛六配变	10	200	66
23374	滨海	黄浦九配变	10	200	121
23375	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	90
23376	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	47
23377	滨海	正红红纲十二配变	10	200	91
23378	滨海	通榆三十六配变	10	200	36
23379	滨海	通榆三十九配变	10	400	183
23380	滨海	长明3#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23381	滨海	陈滩十二配变	10	400	252
23382	滨海	小尖十配变	10	200	61
23383	滨海	小尖十一配变	10	200	113
23384	滨海	红纲十一配变	10	200	67
23385	滨海	新丰十三配变	10	200	77
23386	滨海	陈滩十一配变	10	400	256
23387	滨海	正红八配变	10	200	119
23388	滨海	兴龙十一配变	10	200	110
23389	滨海	陈滩十配变	10	400	238
23390	滨海	王滩七配变	10	400	242
23391	滨海	龙港九配变	10	400	241
23392	滨海	陈涛街道二十一配变	10	400	169
23393	滨海	胡集八配变	10	400	226
23394	滨海	坎北龙港七配变	10	400	236
23395	滨海	坎南贺沟二配变	10	400	206
23396	滨海	二份一配变	10	400	173
23397	滨海	三星五配变	10	400	292
23398	滨海	通榆三十八配变	10	400	162
23399	滨海	四渡八配变1	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23400	滨海	琶头四配变	10	200	94
23401	滨海	伏河八配变1	10	400	256
23402	滨海	兴龙八配变	10	200	107
23403	滨海	樊集五配变	10	400	128
23404	滨海	横沟十配变	10	200	73
23405	滨海	八层八配变	10	400	184
23406	滨海	喻滩四配变	10	200	108
23407	滨海	新圩四配变	10	200	129
23408	滨海	倪滩八配变	10	400	142
23409	滨海	老堆西配变	10	400	106
23410	滨海	元塘三配变	10	400	153
23411	滨海	建北四配变	10	400	113
23412	滨海	华芳上书院1#开关站4#主变	10	800	302
23413	滨海	建西二配变	10	400	243
23414	滨海	幸福小区1#欧变1#主变	10	630	186
23415	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	186
23416	滨海	玉龙八配变	10	200	125
23417	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	17
23418	滨海	陈严二配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23419	滨海	刘广勇三配变	10	630	366
23420	滨海	刘广勇二配变	10	500	176
23421	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	188
23422	滨海	刘广勇一配变	10	500	120
23423	滨海	陈涛三配变	10	200	58
23424	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	143
23425	滨海	朱集十一配变	10	200	69
23426	滨海	界牌十七配变	10	400	149
23427	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	0
23428	滨海	大份一配变	10	400	189
23429	滨海	中心四号配变	10	200	67
23430	滨海	振东陈港五配变	10	200	37
23431	滨海	东玉二配变	10	400	132
23432	滨海	老堆六配变	10	200	0
23433	滨海	林西线珺悦府3#配电室4#主变	10	800	505
23434	滨海	沿河1#箱变1#主变	10	630	311
23435	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	111
23436	滨海	朱集十二配变	10	200	10
23437	滨海	陈坍十一配变	10	315	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23438	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	80
23439	滨海	陈坍十二配变	10	200	24
23440	滨海	临淮三配变	10	200	18
23441	滨海	坎北十配变	10	400	6
23442	滨海	清河十一配变	10	400	194
23443	滨海	海滨苑小区1#开闭所2#主变	10	30	24
23444	滨海	王圩二配变	10	200	70
23445	滨海	木楼五配变	10	200	0
23446	滨海	振东陈港三配变	10	200	10
23447	滨海	倪滩七配变	10	200	46
23448	滨海	洋口三配变	10	200	0
23449	滨海	海棠院2#配电室3#主变	10	800	589
23450	滨海	洋口四配变	10	400	162
23451	滨海	老堆三配变	10	200	13
23452	滨海	肖庄十二配变	10	400	232
23453	滨海	坎北沙庄五配变	10	400	129
23454	滨海	坎南孙庄小区3#变	10	400	110
23455	滨海	三烈六配变	10	400	172
23456	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23457	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	429
23458	滨海	坎北清河十三配变	10	400	177
23459	滨海	东元6#公用	10	400	156
23460	滨海	小岛4#公用	10	400	164
23461	滨海	蟠水十六配变	10	400	275
23462	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	173
23463	滨海	广垛六配变	10	400	290
23464	滨海	虹桥十一配变	10	400	205
23465	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	114
23466	滨海	兴北十配变	10	400	242
23467	滨海	盘洋十一配变	10	630	293
23468	滨海	坎北新安十一配变	10	400	169
23469	滨海	团荡七配变	10	400	181
23470	滨海	上旧十三配变	10	200	110
23471	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	41
23472	滨海	丁庄五配变	10	200	94
23473	滨海	公路管理站4#公用	10	400	168
23474	滨海	陈涛友渔村集中区2#变	10	400	161
23475	滨海	滨淮民营创业园2#变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23476	滨海	书香世家1#开关站(三遥)1#所变	10	30	23
23477	滨海	高效农业排涝站配变	10	200	159
23478	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	81
23479	滨海	皋滩十七配变	10	200	97
23480	滨海	永华九配变	10	400	257
23481	滨海	三星七配变	10	200	5
23482	滨海	二份八配变	10	200	146
23483	滨海	陈李十二配变	10	400	247
23484	滨海	大份四配变	10	400	175
23485	滨海	建北五配变	10	400	102
23486	滨海	陈李十三配变	10	400	289
23487	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	223
23488	滨海	港利线港利小区1#开关站3#主变	10	800	396
23489	滨海	坎南农之巢综合变	10	630	355
23490	滨海	港城安置区二区4#配电室4#主变	10	800	564
23491	滨海	滨淮农场九队东站	10	200	40
23492	滨海	滨海港条河三配变	10	200	105
23493	滨海	金色华庭二期小区2#配电房1#主变	10	630	273
23494	滨海	同兴九配变	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23495	滨海	潘庄三配变	10	400	205
23496	滨海	育才二十三配变	10	400	203
23497	滨海	套稍二站	10	200	120
23498	滨海	岭山电站	10	200	98
23499	滨海	新生八配变	10	200	73
23500	滨海	一品世家2#配电房1段母线配电变压器	10	800	540
23501	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	262
23502	滨海	五汛街道四十八配变	10	400	119
23503	滨海	二罾小街二配变	10	400	83
23504	滨海	汛西九配变	10	400	188
23505	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	231
23506	滨海	力达路灯配变	10	400	260
23507	滨海	坎南浦西七配变	10	200	0
23508	滨海	一品世家2#配电房2段母线配电变压器	10	800	436
23509	滨海	一品世家2#配电房3#变压器	10	800	310
23510	滨海	淤尖东洼三配变	10	200	67
23511	滨海	城中市场2#公用箱变配电变压器配电变压器	10	630	39
23512	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	446
23513	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23514	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)1#主变	10	800	623
23515	滨海	新悦城西区4#配电室1#主变	10	800	568
23516	滨海	二友三站	10	200	95
23517	滨海	陈埭四配变	10	400	143
23518	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	0
23519	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	126
23520	滨海	獐沟三团配变	10	200	112
23521	滨海	圈野四配变	10	400	237
23522	滨海	许塘四斗电站	10	200	45
23523	滨海	振东五配变	10	200	63
23524	滨海	圈野三配变	10	200	110
23525	滨海	崔庄八配变	10	500	250
23526	滨海	振东村北站配变	10	200	82
23527	滨海	双垛三配变	10	400	223
23528	滨海	徐墩五配变	10	200	72
23529	滨海	南渠电站配变	10	400	241
23530	滨海	海滨苑小区1#配电室3#主变	10	800	516
23531	滨海	滨淮农场 十队西站	10	200	2
23532	滨海	三合一配变..	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23533	滨海	干河东站	10	200	119
23534	滨海	坎南北荡五配变	10	400	0
23535	滨海	坎南韩庄三配变	10	400	95
23536	滨海	后舍七配变	10	315	117
23537	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	122
23538	滨海	小尖十二配变	10	200	2
23539	滨海	振东二罾七组配变	10	200	97
23540	滨海	扁担港电站配变	10	200	11
23541	滨海	振东二罾三配变	10	200	42
23542	滨海	二罾四配变	10	315	184
23543	滨海	合心东配变	10	400	72
23544	滨海	振东村东配变	10	315	149
23545	滨海	振东六配变	10	200	101
23546	滨海	扁担港三配变	10	200	94
23547	滨海	阜中辛庄电站	10	200	160
23548	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	103
23549	滨海	海洲嘉苑2#欧变1#主变	10	630	271
23550	滨海	学海六配变	10	400	167
23551	滨海	坎南纺校2#公用配变	10	630	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23552	滨海	坎南工业路3#公用	10	400	161
23553	滨海	过天舟西配变	10	200	57
23554	滨海	中心三配变	10	315	158
23555	滨海	夸二三配变	10	315	60
23556	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	112
23557	滨海	一队西站	10	200	0
23558	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	476
23559	滨海	夸二二配变	10	200	24
23560	滨海	五丈河一配变	10	315	0
23561	滨海	五丈河二配变	10	315	198
23562	滨海	头庄西配变	10	200	71
23563	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	121
23564	滨海	振东板桥二配变	10	400	114
23565	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	81
23566	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	0
23567	滨海	沙浦北站	10	200	125
23568	滨海	八滩七配变	10	400	84
23569	滨海	大关二站	10	200	112
23570	滨海	二农机公用	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23571	滨海	铂悦府1#配电室1#主变	10	800	451
23572	滨海	海滨东苑1#配电室1#主变	10	800	544
23573	滨海	新城区7#箱变1#主变	10	630	294
23574	滨海	界港十二配变	10	200	32
23575	滨海	王桥八配变	10	400	174
23576	滨海	滨淮东滩九配变（村部）	10	400	298
23577	滨海	界港十一配变	10	400	226
23578	滨海	港利上城国际一期3#开闭所3#主变	10	630	249
23579	滨海	东进九配变	10	400	282
23580	滨海	永兴七配变	10	200	117
23581	滨海	朱于八配变	10	400	243
23582	滨海	王桥七配变	10	400	182
23583	滨海	朱于七配变	10	400	224
23584	滨海	港利上城国际一期3#开闭所1#主变	10	630	195
23585	大丰	新丰镇群乐五组（北）122#变	10	200	70
23586	大丰	新丰镇蚕茧站16#变	10	400	144
23587	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	200
23588	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	228
23589	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23590	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	67
23591	大丰	新丰镇仁中二组85#变	10	200	92
23592	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	66
23593	大丰	新丰镇全心六组237#变	10	200	55
23594	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	200	86
23595	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	0
23596	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	0
23597	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	0
23598	大丰	新丰镇金东十三组42#变	10	400	111
23599	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	248
23600	大丰	大桥镇大桥村四组17#变	10	400	148
23601	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	57
23602	大丰	白驹镇团结村一组68#变	10	200	76
23603	大丰	大桥镇高墩村四组57#变	10	400	164
23604	大丰	大桥镇潘丁村三组50#变	10	400	185
23605	大丰	大桥镇宁港村五组39#变	10	400	186
23606	大丰	白驹镇民窑二组138#变	10	200	83
23607	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	127
23608	大丰	新丰镇全心村部26#变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23609	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	214
23610	大丰	新丰镇曙光村部33#变	10	400	145
23611	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	31
23612	大丰	新丰镇全心二组23#变	10	200	0
23613	大丰	新丰镇裕北西匡北181#变	10	200	46
23614	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	232
23615	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	51
23616	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	65
23617	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	29
23618	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	500	266
23619	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	109
23620	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	89
23621	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	15
23622	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	50
23623	大丰	三龙镇和平八组115#变	10	200	60
23624	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	104
23625	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	20
23626	大丰	草庙镇新海六组50#变	10	200	60
23627	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23628	大丰	裕华镇天祥村一组146#变	10	200	53
23629	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	82
23630	大丰	三龙镇和平二组35#变	10	200	84
23631	大丰	大中镇新团长安公寓145#变	10	400	154
23632	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	91
23633	大丰	白驹镇民窑村四组81#变	10	400	200
23634	大丰	白驹镇团结村六组48#变JN	10	200	56
23635	大丰	大桥镇东套村五组59#变	10	200	104
23636	大丰	大中镇新团安置小区134#变	10	200	38
23637	大丰	白驹镇沿堤村四组100#变	10	200	27
23638	大丰	白驹镇三里树村三组60#变	10	200	65
23639	大丰	大中镇新团安置小区135#变	10	200	29
23640	大丰	白驹镇团结村一组62#变	10	200	67
23641	大丰	西团镇西团七组27#变	10	400	160
23642	大丰	白驹镇民窑村一组84#变	10	400	165
23643	大丰	白驹镇汤舍村三组100#变	10	200	6
23644	大丰	白驹镇窑港村一组9#变	10	200	109
23645	大丰	大桥镇东套村五组41#变	10	400	202
23646	大丰	白驹镇汤舍村五组95#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23647	大丰	白驹镇狮子口村三组34#变	10	200	94
23648	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	56
23649	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	189
23650	大丰	刘庄镇友谊村一组90#变	10	200	91
23651	大丰	白驹镇团结村五组50#变JN	10	200	56
23652	大丰	大桥镇东套村一组38#变	10	200	28
23653	大丰	西团镇西灵一组41#变	10	400	159
23654	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	169
23655	大丰	白驹镇团结村三组64#变JN	10	200	99
23656	大丰	大桥镇方向村二组51#变	10	400	87
23657	大丰	新丰镇金东十二组178#变	10	400	69
23658	大丰	新丰镇金东六组41#变	10	400	95
23659	大丰	新丰镇新河四组110#变	10	200	103
23660	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	68
23661	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	22
23662	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	0
23663	大丰	大中镇德丰村三组20#变	10	400	198
23664	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	49
23665	大丰	白驹镇三里树村五组106#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23666	大丰	白驹镇七里桥一组116#变	10	200	80
23667	大丰	大中镇德丰村六组120#变-JN	10	400	74
23668	大丰	裕华镇海防村三组60#变	10	200	67
23669	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	156
23670	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	27
23671	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	71
23672	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	109
23673	大丰	裕华镇元丰村部90#变	10	400	163
23674	大丰	刘庄镇润民村二组40#变	10	200	68
23675	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	28
23676	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	109
23677	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	234
23678	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	76
23679	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	223
23680	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	157
23681	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	100
23682	大丰	裕华镇天祥村二组48#变	10	200	102
23683	大丰	万盈镇星光中站29#变JN	10	315	79
23684	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23685	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	100
23686	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	189
23687	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	162
23688	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	221
23689	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	84
23690	大丰	裕华镇元丰村八组95#变	10	200	51
23691	大丰	裕华镇元丰村八组89#变	10	200	81
23692	大丰	三龙镇方强农村变电所55#变	10	200	70
23693	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	44
23694	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	52
23695	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	62
23696	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	75
23697	大丰	西团镇龙窑五组73#变	10	200	95
23698	大丰	刘庄镇良好村一组127#变	10	200	87
23699	大丰	大桥镇川南九组84#变	10	200	69
23700	大丰	白驹镇窑港村七组81#变	10	200	62
23701	大丰	刘庄镇龙心村六组93#变	10	200	97
23702	大丰	白驹镇狮子口村七组132#变	10	200	29
23703	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23704	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	76
23705	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	17
23706	大丰	刘庄镇新桥村五组98#变	10	200	87
23707	大丰	大桥镇大东村一组58#变	10	400	218
23708	大丰	白驹镇汤舍村一组33#变	10	200	28
23709	大丰	三龙镇洋桥二组6#变	10	200	6
23710	大丰	裕华镇海防村一组65#变	10	200	92
23711	大丰	白驹镇居委会一组20#变	10	400	141
23712	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	41
23713	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	82
23714	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	115
23715	大丰	大桥镇洋南村二组32#变	10	200	72
23716	大丰	白驹镇汤舍村一组35#变	10	200	80
23717	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	68
23718	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	0
23719	大丰	刘庄镇光荣村六组102#变	10	200	103
23720	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	87
23721	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	167
23722	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23723	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	65
23724	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	35
23725	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	142
23726	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	71
23727	大丰	白驹镇汤舍村六组96#变	10	200	92
23728	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	222
23729	大丰	刘庄镇竞赛村三组70#变	10	200	58
23730	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	200	79
23731	大丰	裕华镇海防村十组59#变	10	200	52
23732	大丰	刘庄镇光荣村六组26#变	10	200	18
23733	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	24
23734	大丰	裕华镇元丰村六组96#变	10	200	49
23735	大丰	刘庄镇竞赛村六组114#变	10	200	92
23736	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	176
23737	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	61
23738	大丰	裕华镇元丰村六组94#变	10	200	70
23739	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	95
23740	大丰	大桥镇中合村六组17#变	10	400	205
23741	大丰	白驹镇七里桥村二组70#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23742	大丰	三龙镇新丰九组117#变	10	200	7
23743	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	122
23744	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	20
23745	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	90
23746	大丰	大桥镇中业村五组22#变	10	400	225
23747	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	69
23748	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	65
23749	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	57
23750	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	91
23751	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	125
23752	大丰	白驹镇沿堤村四组29#变	10	200	83
23753	大丰	裕华镇海防村七组62#变	10	200	120
23754	大丰	大桥镇潘厍居委会四组5#变	10	400	178
23755	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	230
23756	大丰	白驹镇七里桥村五组74#变	10	200	77
23757	大丰	大桥镇中南开发区6#变	10	400	169
23758	大丰	白驹镇民窑村四组80#变	10	200	44
23759	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	108
23760	大丰	白驹镇民窑村八组86#变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23761	大丰	白驹镇民窑村七组87#变	10	400	166
23762	大丰	大桥镇中桥村四组14#变	10	400	191
23763	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	89
23764	大丰	刘庄镇友谊村三组117#变	10	200	64
23765	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	86
23766	大丰	白驹镇民窑村七组88#变	10	400	149
23767	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	28
23768	大丰	白驹镇马家村一组91#变	10	200	76
23769	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	0
23770	大丰	白驹镇马家村二组92#变	10	200	100
23771	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	6
23772	大丰	白驹镇马家村四组96#变	10	200	20
23773	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	0
23774	大丰	刘庄镇光荣村二组63#变	10	200	95
23775	大丰	三龙镇新丰九组26#变	10	315	121
23776	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	89
23777	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	189
23778	大丰	白驹镇团结村三组63#变	10	200	62
23779	大丰	白驹镇团结村一组121#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23780	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	261
23781	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	238
23782	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	76
23783	大丰	白驹镇窑港村二组18#变	10	200	46
23784	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	191
23785	大丰	裕华镇海防村三组27#变	10	400	56
23786	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	44
23787	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	58
23788	大丰	白驹镇东窑村二组36#变	10	200	53
23789	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	71
23790	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	23
23791	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	33
23792	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	88
23793	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	97
23794	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	62
23795	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	154
23796	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	100
23797	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	70
23798	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23799	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	149
23800	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	137
23801	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	117
23802	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	55
23803	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	190
23804	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	185
23805	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	54
23806	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	234
23807	大丰	刘庄镇润民村二组96#变	10	400	139
23808	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	238
23809	大丰	三龙镇东红十组110#变	10	200	70
23810	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	22
23811	大丰	西团镇赵场九组26#变	10	400	137
23812	大丰	刘庄镇东方村一组32#变	10	200	0
23813	大丰	三龙镇开明七组40#变	10	400	153
23814	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	281
23815	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	205
23816	大丰	刘庄镇良好村四组20#变	10	400	180
23817	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23818	大丰	西团镇赵场二组104#变	10	200	19
23819	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	75
23820	大丰	刘庄镇东联村六组80#变	10	200	51
23821	大丰	裕华镇丰裕村三组135#变	10	400	163
23822	大丰	刘庄镇建成村五组75#变	10	400	193
23823	大丰	裕华镇忠跃村三组43#变	10	200	36
23824	大丰	刘庄镇润民村一组51#变	10	200	45
23825	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	1
23826	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	15
23827	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	37
23828	大丰	裕华镇福丰村五组68#变	10	400	117
23829	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	163
23830	大丰	大中镇新团光明村二. 四组63#变	10	200	101
23831	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	48
23832	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	203
23833	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	63
23834	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	50
23835	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	240
23836	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23837	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	197
23838	大丰	南阳镇东旺村五组67#变	10	400	202
23839	大丰	裕华镇裕华居委会9#变	10	400	114
23840	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	27
23841	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	171
23842	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	236
23843	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	186
23844	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	72
23845	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	90
23846	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	74
23847	大丰	裕华镇晋北村一组75#变	10	200	57
23848	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	123
23849	大丰	裕华镇裕华居委会115#变	10	400	43
23850	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	82
23851	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	84
23852	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	58
23853	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	51
23854	大丰	裕华镇福东村十组74#变	10	200	13
23855	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23856	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	182
23857	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	53
23858	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	234
23859	大丰	裕华镇晋北村十二组133#变	10	200	47
23860	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	50
23861	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	58
23862	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	51
23863	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	169
23864	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	28
23865	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	14
23866	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	27
23867	大丰	万盈镇九龙东45#变	10	200	60
23868	大丰	裕华镇万丰村五组42#变	10	400	134
23869	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	211
23870	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	65
23871	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	46
23872	大丰	刘庄镇民主村七组66#变	10	400	195
23873	大丰	三龙镇东红六组121#变JN	10	200	100
23874	大丰	西团镇浦南六组40#变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23875	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	105
23876	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	76
23877	大丰	刘庄镇东方村四组22#变	10	200	71
23878	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	119
23879	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	181
23880	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	5
23881	大丰	大中镇新团永久村四组155#变	10	400	170
23882	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	149
23883	大丰	大中镇泰丰村一组353#变	10	200	57
23884	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	72
23885	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	70
23886	大丰	海团新村2#变	10	400	171
23887	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	66
23888	大丰	南阳镇东旺村五组126#变	10	400	265
23889	大丰	南阳镇黄海居委会128#变	10	160	100
23890	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	94
23891	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	77
23892	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	131
23893	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23894	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	127
23895	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	400	259
23896	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	213
23897	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	264
23898	大丰	晨熙府11#主变	10	800	450
23899	大丰	白驹镇马家村七组196#变	10	200	71
23900	大丰	悦隽名邸16#主变	10	630	274
23901	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	28
23902	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	245
23903	大丰	雍锦府7#主变	10	800	522
23904	大丰	悦隽名邸12#主变	10	800	421
23905	大丰	王港世纪广场商业1#变	10	630	60
23906	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	99
23907	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	360
23908	大丰	海晶公司192#美变	10	630	124
23909	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	93
23910	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	159
23911	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	75
23912	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23913	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	241
23914	大丰	裕华镇天祥村五组306#变	10	200	121
23915	大丰	珑悦府7#主变（359#台片）	10	630	421
23916	大丰	新丰镇永昌六组208#变	10	200	74
23917	大丰	八灶村七组80#变	10	400	263
23918	大丰	裕华紫云城11#(335#)	10	800	492
23919	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	85
23920	大丰	鑫金汇小区2#变	10	630	340
23921	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	96
23922	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	206
23923	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	45
23924	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	46
23925	大丰	大桥镇中南村二组7#变	10	400	217
23926	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	0
23927	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	33
23928	大丰	万佳广场19#主变	10	1000	800
23929	大丰	市电公司41#变	10	630	333
23930	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	254
23931	大丰	白驹马家村康居2#变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23932	大丰	大桥镇洋南村一组124#变	10	400	250
23933	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	79
23934	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	213
23935	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	207
23936	大丰	晨熙府15#主变	10	630	335
23937	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	484
23938	大丰	常盐园区人才社区2#变	10	800	589
23939	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	224
23940	大丰	白驹马家村康居1#变	10	630	316
23941	大丰	大桥镇洋南村四组123#变	10	400	223
23942	大丰	大桥镇洋南二组122#变	10	400	217
23943	大丰	悦隽名邸2#主变	10	800	510
23944	大丰	凤凰城2#变压器	10	800	482
23945	大丰	新丰镇裕中西匡南251#变	10	400	153
23946	大丰	翰林华府7#主变	10	1000	450
23947	大丰	翰林华府8#主变	10	1000	521
23948	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	252
23949	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	59
23950	大丰	新天地6#主变	10	800	569

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23951	大丰	南居九组5#箱变	10	400	54
23952	大丰	香溪水岸7#变	10	800	557
23953	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	205
23954	大丰	吾悦华府13#主变	10	800	353
23955	大丰	新天地7#主变	10	800	578
23956	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	190
23957	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	48
23958	大丰	雍锦府12#主变	10	800	367
23959	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	0
23960	大丰	珺和府5#主变	10	800	546
23961	大丰	润富花园27#主变	10	800	629
23962	大丰	大桥镇东套村六组101#变	10	200	100
23963	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	98
23964	大丰	新丰镇人民南路315#变	10	200	50
23965	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	54
23966	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	102
23967	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	230
23968	大丰	大中镇泰丰村一组352#变	10	200	69
23969	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23970	大丰	云樾春秋8#变	10	800	554
23971	大丰	悦隽名邸13#主变	10	630	225
23972	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	85
23973	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	40
23974	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	14
23975	大丰	三龙镇十二连北扬水站99#变	10	400	114
23976	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	76
23977	大丰	新都华府2#箱变	10	200	86
23978	大丰	香溪水岸6#变	10	800	501
23979	大丰	晨熙府13#主变	10	630	406
23980	大丰	王港海融二期1#变	10	630	137
23981	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	43
23982	大丰	大丰港王港居委会91#变	10	100	20
23983	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	246
23984	大丰	润富花园24#主变	10	800	618
23985	大丰	裕华紫云城2#(330#)	10	800	477
23986	大丰	新丰镇龙堤小街227#变	10	400	61
23987	大丰	裕华翡翠东郡276#变（1#）	10	800	401
23988	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23989	大丰	吾悦华府10#主变	10	800	415
23990	大丰	润富花园30#主变	10	800	608
23991	大丰	西团镇北团三组140#变	10	400	150
23992	大丰	新丰镇太兴一组186#变	10	200	114
23993	大丰	新丰镇同玉四组214#变	10	200	80
23994	大丰	新丰镇益北村部39#变	10	400	196
23995	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	569
23996	大丰	锦和大厦3#主变(319#)	10	800	503
23997	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	224
23998	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	98
23999	大丰	良好村四组196#变	10	630	377
24000	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	242
24001	大丰	白驹镇窑港村一组58#变	10	160	22
24002	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	37
24003	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	14
24004	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	17
24005	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	36
24006	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	16
24007	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24008	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	0
24009	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	0
24010	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	53
24011	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	6
24012	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	56
24013	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	81
24014	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	113
24015	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	73
24016	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	148
24017	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	78
24018	大丰	裕华镇福东村六组118#变	10	400	208
24019	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	25
24020	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	250	125
24021	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	26
24022	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	15
24023	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	18
24024	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	51
24025	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	63
24026	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24027	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	20
24028	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	0
24029	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	60
24030	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	26
24031	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	30
24032	大丰	三龙镇新丰十一组104#变	10	200	80
24033	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	27
24034	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	56
24035	大丰	裕华镇元丰村二组121#变	10	200	47
24036	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	180
24037	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	23
24038	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	154
24039	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	27
24040	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	0
24041	大丰	三龙镇下坝一组85#变	10	160	43
24042	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	0
24043	大丰	三龙镇开明七组89#变	10	160	47
24044	大丰	三龙镇开明一组86#变	10	160	46
24045	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24046	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	117
24047	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	91
24048	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	100
24049	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	28
24050	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	54
24051	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	191
24052	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	35
24053	大丰	西团镇赵场村一组111#变	10	160	35
24054	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	180
24055	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	32
24056	大丰	大中镇新团光明村二组156#变	10	400	186
24057	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	118
24058	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	36
24059	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	100
24060	大丰	大桥镇中北村九组079#变	10	200	36
24061	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	259
24062	大丰	三龙镇洋桥四组7#变	10	400	189
24063	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	69
24064	大丰	三龙镇洋桥九组87#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24065	大丰	大中镇新团河口二组北153#变	10	200	132
24066	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	7
24067	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	0
24068	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	21
24069	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	43
24070	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	69
24071	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	79
24072	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	31
24073	大丰	白驹镇窑港村三组118#变	10	200	69
24074	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	85
24075	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	17
24076	大丰	三龙镇洋桥七组69#变	10	200	70
24077	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	64
24078	大丰	白驹镇窑港村一组117#变	10	200	54
24079	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	0
24080	大丰	金都商城287#变	10	400	129
24081	大丰	裕华镇晋北村十一组119#变	10	200	79
24082	大丰	裕华镇晋北村五组120#变	10	200	67
24083	大丰	裕华镇丰裕村居委会116#变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24084	大丰	裕华镇裕华居委会117#变	10	400	57
24085	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	33
24086	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	41
24087	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	37
24088	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	39
24089	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	42
24090	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	261
24091	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	0
24092	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	78
24093	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	234
24094	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	200	64
24095	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	73
24096	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	210
24097	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	252
24098	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	26
24099	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	69
24100	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	30
24101	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	89
24102	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24103	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	59
24104	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	68
24105	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	58
24106	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	0
24107	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	91
24108	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	47
24109	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	94
24110	大丰	大桥镇洋南二组81#变	10	200	68
24111	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	50
24112	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	42
24113	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	74
24114	大丰	百富东区303#变	10	400	0
24115	大丰	新东苑260#变	10	400	128
24116	大丰	河滨中园189#变	10	630	117
24117	大丰	五金小区264#变	10	400	27
24118	大丰	人民银行10#变	10	400	157
24119	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	18
24120	大丰	新丰镇永昌八组112#变	10	200	7
24121	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24122	大丰	新丰镇大团村三组120#变	10	200	61
24123	大丰	新丰镇中闸一组121#变	10	200	29
24124	大丰	新丰镇龙堤四组119#变	10	200	10
24125	大丰	裕华镇海防村一组122#变	10	200	29
24126	大丰	裕华镇天祥村二组123#变	10	200	48
24127	大丰	三龙镇开明六组88#变	10	200	59
24128	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	47
24129	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	95
24130	大丰	刘庄镇建成村二组37#变	10	200	92
24131	大丰	草庙镇新海三组48#变	10	400	157
24132	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	71
24133	大丰	大桥镇中北村五组78#变	10	400	191
24134	大丰	农机小区305#变	10	400	118
24135	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	109
24136	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	78
24137	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	77
24138	大丰	西团镇西团安置小区93#变	10	200	116
24139	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	99
24140	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24141	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	21
24142	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	64
24143	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	66
24144	大丰	裕华镇福丰村五组124#变	10	200	99
24145	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	109
24146	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	77
24147	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	91
24148	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	88
24149	大丰	草庙镇庆生四组78#变	10	400	140
24150	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	58
24151	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	33
24152	大丰	白驹镇居委会一组017#变	10	200	69
24153	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	64
24154	大丰	大桥镇塔东三组62#变	10	400	254
24155	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	51
24156	大丰	新丰镇车滩二组104#变	10	200	64
24157	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	103
24158	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	67
24159	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24160	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	147
24161	大丰	大桥镇中业村二组46#变	10	100	40
24162	大丰	新丰镇太兴一组159#变	10	400	215
24163	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	28
24164	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	86
24165	大丰	西团镇七灶河村二组129#变	10	200	82
24166	大丰	西团镇西团村五组106#变	10	400	36
24167	大丰	西团镇七灶河村二组81#变	10	100	0
24168	大丰	西团镇七灶河村一组90#变	10	200	87
24169	大丰	西团镇七灶河三组83#变	10	200	49
24170	大丰	西团镇七灶河村三组130#变	10	160	16
24171	大丰	西团镇七灶河村二组80#变	10	400	166
24172	大丰	西团镇七灶河村一组107#变	10	200	100
24173	大丰	西团镇七灶河四组85#变	10	200	87
24174	大丰	西团镇七灶河村三组79#变	10	200	118
24175	大丰	西团镇众心村四组58#变	10	200	78
24176	大丰	西团镇大龙村十组54#变	10	400	201
24177	大丰	西团镇大龙村九组108#变	10	160	5
24178	大丰	西团镇大龙村七组55#变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24179	大丰	西团镇众心村二组61#变	10	200	38
24180	大丰	西团镇众心村一组62#变	10	200	111
24181	大丰	西团镇众心三组60#变	10	200	105
24182	大丰	西团镇龙窑村一组75#变	10	200	61
24183	大丰	西团镇龙窑村一组99#变	10	200	43
24184	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	98
24185	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	89
24186	大丰	裕华镇福丰村五组125#变	10	200	77
24187	大丰	西团镇七灶河村四组86#变	10	200	74
24188	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	27
24189	大丰	西团镇七灶河村六组96#变	10	200	78
24190	大丰	西团镇七灶河88#变	10	200	103
24191	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	0
24192	大丰	西团镇七灶河村三组89#变	10	200	77
24193	大丰	白驹镇马家村六组40#变	10	200	61
24194	大丰	新丰镇永跃六组66#变	10	200	82
24195	大丰	大中镇新民村四组275#变	10	400	4
24196	大丰	新丰镇裕北四组215#变	10	200	67
24197	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24198	大丰	三龙镇新丰九组125#变	10	100	12
24199	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	101
24200	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	251
24201	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	20
24202	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	138
24203	大丰	刘庄镇光荣村一组116#变	10	100	16
24204	大丰	大中镇泰西村三组65#变	10	630	148
24205	大丰	白驹镇三里树村三组126#变	10	200	22
24206	大丰	白驹镇三里树村二组120#变	10	200	45
24207	大丰	白驹镇七里桥村三组139#变	10	200	25
24208	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	55
24209	大丰	刘庄镇龙心村二组107#变	10	200	74
24210	大丰	白驹镇三里树村一组123#变	10	200	59
24211	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	11
24212	大丰	大中镇恒北村电站149#变	10	200	43
24213	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	19
24214	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	0
24215	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	87
24216	大丰	大中镇西团小农场217#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24217	大丰	大中镇恒南村五六组134#变	10	200	117
24218	大丰	大中镇恒南村三组203#变	10	200	86
24219	大丰	大中镇恒南村一三组133#变	10	200	48
24220	大丰	大中镇恒南村一组204#变	10	200	81
24221	大丰	大中镇恒南村六组180#变	10	400	229
24222	大丰	新丰镇时丰三组33#变	10	200	83
24223	大丰	新丰镇时丰二组32#变	10	200	46
24224	大丰	今日北区144#变	10	500	0
24225	大丰	供电工区200#变	10	400	173
24226	大丰	金丰大道85#变	10	400	165
24227	大丰	大中镇刚强村一组145#变	10	200	44
24228	大丰	新丰镇时丰水塔34#变	10	100	0
24229	大丰	新丰镇时丰五组112#变	10	200	54
24230	大丰	新丰镇时丰六组86#变	10	200	79
24231	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	34
24232	大丰	新丰镇时丰六组37#变	10	200	64
24233	大丰	新丰镇时丰五组81#变	10	200	95
24234	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	17
24235	大丰	新丰镇金西八组97#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24236	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	200	6
24237	大丰	新丰镇金西十一组118#变	10	200	70
24238	大丰	新丰镇金西四组（中）126#变	10	100	9
24239	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	0
24240	大丰	新丰镇金西七组68#变	10	160	30
24241	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	0
24242	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	12
24243	大丰	大中镇恒北村四组182#变	10	200	38
24244	大丰	大中镇恒北村十组146#变	10	200	29
24245	大丰	大中镇恒北村十组158#变	10	200	56
24246	大丰	大中镇恒北村八组157#变	10	200	28
24247	大丰	大中镇恒丰村一二组26#变	10	400	100
24248	大丰	大中镇恒丰村一三组25#变	10	400	111
24249	大丰	大中镇恒丰村四组24#变	10	400	198
24250	大丰	大中镇恒丰村七组23#变	10	400	111
24251	大丰	大中镇恒丰村六组211#变	10	200	78
24252	大丰	大中镇恒南村二组213#变	10	200	67
24253	大丰	大中镇恒南四组135#变	10	400	231
24254	大丰	大中镇恒南村七组214#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24255	大丰	大中镇恒南村七八组136#变	10	400	192
24256	大丰	大中镇恒南村八组215#变	10	200	108
24257	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	25
24258	大丰	刘庄镇民主村四组97#变	10	160	35
24259	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	0
24260	大丰	三龙镇海滨北路52#变	10	200	46
24261	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	49
24262	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	100
24263	大丰	三龙镇方农车队50#变	10	400	176
24264	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	0
24265	大丰	三龙镇南二十二连西扬水站8#变	10	100	31
24266	大丰	三龙镇七连扬水站58#变	10	200	79
24267	大丰	三龙镇二十一连扬水站13#变	10	100	39
24268	大丰	三龙镇工程队49#变	10	200	82
24269	大丰	三龙镇二十连东扬水站17#变	10	100	35
24270	大丰	三龙镇方强农场农科所65#变	10	200	67
24271	大丰	三龙镇方强农场医院53#变	10	400	144
24272	大丰	三龙镇十九连北扬水站20#变	10	315	91
24273	大丰	三龙镇方农加油站41#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24274	大丰	三龙镇方强农场加工厂48#变	10	200	59
24275	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	0
24276	大丰	场部. 纯净水厂后44#变	10	630	229
24277	大丰	场部. 派出所后43#变	10	630	299
24278	大丰	场部. 朝阳路东45#变	10	400	160
24279	大丰	场部. 小区46#变	10	630	269
24280	大丰	场部. 小高层47#变	10	630	302
24281	大丰	新丰镇金东八组82#变	10	100	25
24282	大丰	新丰镇金西三组119#变	10	200	73
24283	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	0
24284	大丰	新丰镇新河五组28#变	10	200	13
24285	大丰	新丰镇新河五组109#变	10	100	17
24286	大丰	新丰镇新河一组27#变	10	160	22
24287	大丰	新丰镇新河一组108#变	10	200	92
24288	大丰	同丰二区161#变	10	400	211
24289	大丰	大中镇泰丰村三组五组95#变	10	400	83
24290	大丰	大中镇恒丰村六组21#变	10	200	35
24291	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	0
24292	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24293	大丰	白驹镇汤舍村四组132#变	10	100	22
24294	大丰	同德三组33#变	10	400	97
24295	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	0
24296	大丰	大中6#变	10	400	98
24297	大丰	大中镇双喜三组102#变	10	400	157
24298	大丰	大中镇双喜四五组103#变	10	400	180
24299	大丰	大中镇泰丰村二组93#变	10	400	180
24300	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	160	0
24301	大丰	新丰镇友爱西匡北145#变	10	200	50
24302	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	34
24303	大丰	新丰镇金东五组88#变	10	200	32
24304	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	31
24305	大丰	大中镇泰丰村四组156#变	10	315	31
24306	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	133
24307	大丰	大中镇德丰村五六组169#变	10	400	1
24308	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	131
24309	大丰	大中镇泰丰村五组155#变	10	200	156
24310	大丰	西团镇龙窑四组149#变	10	200	79
24311	大丰	大中镇新团八灶村五组166#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24312	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	84
24313	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	175
24314	大丰	大中镇新团八灶村五组(北)167#变	10	200	63
24315	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	41
24316	大丰	大中镇新团八灶村六组168#变	10	200	76
24317	大丰	裕华镇晋丰村九组130#变	10	200	93
24318	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	149
24319	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	0
24320	大丰	新丰镇金西二组北125#变	10	400	88
24321	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	90
24322	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	204
24323	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	39
24324	大丰	裕华镇晋丰村八组131#变	10	200	35
24325	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	80
24326	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	106
24327	大丰	大中镇新团新联村七组173#变	10	400	172
24328	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	77
24329	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	31
24330	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24331	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	6
24332	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	54
24333	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	23
24334	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	53
24335	大丰	裕华镇忠跃村二组128#变	10	400	152
24336	大丰	裕华镇忠跃村一组129#变	10	200	76
24337	大丰	裕华镇福东村132#变	10	200	23
24338	大丰	裕华镇晋北村七组134#变	10	200	55
24339	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	24
24340	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	22
24341	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	41
24342	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	42
24343	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	64
24344	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	31
24345	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	200	31
24346	大丰	白驹镇汤舍村一组123#变	10	160	57
24347	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	53
24348	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	86
24349	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24350	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	7
24351	大丰	大桥镇中业四组68#变	10	200	99
24352	大丰	大桥镇潘丁村四组67#变	10	200	28
24353	大丰	大桥镇东套村三组70#变	10	200	33
24354	大丰	西团镇龙窑村二组123#变	10	400	128
24355	大丰	大桥镇洋南村五组86#变	10	200	58
24356	大丰	刘庄镇民主村一组101#变	10	200	51
24357	大丰	大桥镇中联五组58#变	10	200	99
24358	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	171
24359	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	67
24360	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	7
24361	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	72
24362	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	71
24363	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	232
24364	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	249
24365	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	96
24366	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	242
24367	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	0
24368	大丰	西团镇大龙村140#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24369	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	34
24370	大丰	西团镇龙窑七组128#变	10	200	57
24371	大丰	西团镇龙窑六组127#变	10	400	162
24372	大丰	西团镇龙窑村四组125#变	10	200	100
24373	大丰	西团镇龙窑村七组124#变	10	200	69
24374	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	77
24375	大丰	西团镇大龙村141#变	10	400	192
24376	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	87
24377	大丰	西团镇大龙村小街136#变	10	200	64
24378	大丰	三龙镇东红二组108#变	10	400	225
24379	大丰	西团镇赵场112#变	10	160	30
24380	大丰	西团镇黄浦五组119#变	10	160	39
24381	大丰	西团镇九一四组114#变	10	160	42
24382	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	55
24383	大丰	西团镇大龙村三组139#变	10	400	167
24384	大丰	西团镇马港五组122#变	10	200	43
24385	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	0
24386	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	58
24387	大丰	大桥镇江东四组71#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24388	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	0
24389	大丰	白驹镇马家村五组128#变	10	200	86
24390	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	61
24391	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	97
24392	大丰	白驹镇三里树村一组15#变	10	400	0
24393	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	56
24394	大丰	大桥镇高墩村八组75#变	10	400	143
24395	大丰	大桥镇高墩村三组南76#变	10	200	62
24396	大丰	白驹镇三里树村五组127#变	10	200	101
24397	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	50
24398	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	100	0
24399	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	87
24400	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	129
24401	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	9
24402	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	70
24403	大丰	大桥镇洋南村五组85#变	10	200	56
24404	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	184
24405	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	51
24406	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24407	大丰	阜丰九组307#变	10	250	0
24408	大丰	刘庄镇民主村四组117#变	10	160	18
24409	大丰	刘庄镇民主村四组71#变	10	200	0
24410	大丰	刘庄镇良好村七组13#变	10	200	116
24411	大丰	刘庄镇良好村六组102#变	10	160	46
24412	大丰	刘庄镇良好村九组98#变	10	200	28
24413	大丰	刘庄镇良好村九组42#变	10	200	48
24414	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	81
24415	大丰	刘庄镇良好村六组44#变	10	100	76
24416	大丰	刘庄镇东方村三组26#变	10	400	220
24417	大丰	刘庄镇东方村一组30#变	10	200	96
24418	大丰	刘庄镇东方村一组124#变	10	400	185
24419	大丰	刘庄镇东方村四组86#变	10	200	91
24420	大丰	刘庄镇良好村八组103#变	10	160	75
24421	大丰	刘庄镇东联村五组119#变	10	200	71
24422	大丰	刘庄镇东联村五组118#变	10	200	20
24423	大丰	刘庄镇东联村五组79#变	10	200	40
24424	大丰	刘庄镇东联村六组81#变	10	200	33
24425	大丰	刘庄镇胜利村六组56#变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24426	大丰	刘庄镇润民村七组50#变	10	200	49
24427	大丰	刘庄镇东联村一组85#变	10	200	32
24428	大丰	刘庄镇胜利村五组5#变	10	400	174
24429	大丰	刘庄镇胜利村四组107#变	10	200	81
24430	大丰	刘庄镇胜利村四组55#变	10	200	37
24431	大丰	刘庄镇建成村二组34#变	10	200	36
24432	大丰	刘庄镇建成村三组35#变	10	200	58
24433	大丰	刘庄镇建成村四组38#变	10	200	79
24434	大丰	刘庄镇建成村三组115#变	10	200	95
24435	大丰	刘庄镇建成村五组116#变	10	200	69
24436	大丰	刘庄镇良好村一组48#变	10	200	89
24437	大丰	刘庄镇良好村五组47#变	10	200	89
24438	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	13
24439	大丰	刘庄镇良好村四组104#变	10	200	57
24440	大丰	刘庄镇胜利村三组100#变	10	200	32
24441	大丰	刘庄镇胜利村三组58#变	10	400	250
24442	大丰	刘庄镇胜利村二组61#变	10	200	38
24443	大丰	刘庄镇建成村三组114#变	10	200	98
24444	大丰	刘庄镇润民村三组105#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24445	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	107
24446	大丰	刘庄镇三圩小街16#变	10	315	0
24447	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	139
24448	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	64
24449	大丰	刘庄镇建成村七组113#变	10	400	68
24450	大丰	刘庄镇建成村七组74#变	10	400	117
24451	大丰	刘庄镇建成村二组36#变	10	200	0
24452	大丰	刘庄镇建成村二组106#变	10	200	82
24453	大丰	刘庄镇建成村六组15#变	10	200	56
24454	大丰	刘庄镇建成村五组14#变	10	200	141
24455	大丰	刘庄镇民主村九组111#变	10	200	39
24456	大丰	刘庄镇民主村五组110#变	10	160	31
24457	大丰	刘庄镇民主村七组109#变	10	160	60
24458	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	93
24459	大丰	刘庄镇三圩小街1#变	10	400	115
24460	大丰	刘庄镇润民村八组130#变	10	200	89
24461	大丰	刘庄镇胜利村二组62#变	10	200	72
24462	大丰	刘庄镇润民村五组53#变	10	200	9
24463	大丰	西团镇九一四组117#变	10	160	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24464	大丰	刘庄镇建成村六组19#变	10	400	72
24465	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	30
24466	大丰	裕华镇海丰村127#变	10	200	79
24467	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	89
24468	大丰	大中镇新民村一组19#变	10	200	35
24469	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	0
24470	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	114
24471	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	75
24472	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	0
24473	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	193
24474	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	18
24475	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	199
24476	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	62
24477	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	91
24478	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	38
24479	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	136
24480	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	137
24481	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	87
24482	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24483	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	137
24484	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	85
24485	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	81
24486	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	45
24487	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	33
24488	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	29
24489	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	0
24490	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	274
24491	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	63
24492	大丰	草堰镇新南六组110#变	10	200	24
24493	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	62
24494	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	214
24495	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	80
24496	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	100	1
24497	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	56
24498	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	143
24499	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	58
24500	大丰	人防大厦22#变	10	400	215
24501	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24502	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	58
24503	大丰	南阳镇通商小街011#变	10	400	147
24504	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	87
24505	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	226
24506	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	0
24507	大丰	白驹镇朱舍村一组134#变	10	400	64
24508	大丰	白驹镇窑港村六组135#变	10	400	207
24509	大丰	大中镇双喜村七组206#变	10	200	0
24510	大丰	大中镇双喜村六组205#变	10	400	171
24511	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	39
24512	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	76
24513	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	138
24514	大丰	大中镇阜丰四组170#变	10	200	131
24515	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	64
24516	大丰	大中镇同德村三组2#变	10	400	164
24517	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	83
24518	大丰	刘庄镇润民村二组112#变	10	315	171
24519	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	0
24520	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24521	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	176
24522	大丰	大中镇新团老坝村二组164#变	10	200	67
24523	大丰	白驹镇狮子口村三组16#变	10	400	113
24524	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	75
24525	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	91
24526	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	154
24527	大丰	大中镇新团同圣村二组176#变	10	400	189
24528	大丰	大中镇新团龙福村五组162#变	10	200	67
24529	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	85
24530	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	0
24531	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	105
24532	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	278
24533	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	2
24534	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	0
24535	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	82
24536	大丰	大桥镇潘丁二组72#变	10	200	56
24537	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	315	139
24538	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	88
24539	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24540	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	0
24541	大丰	草庙镇新海四组93#变	10	200	87
24542	大丰	西团镇七灶河三组82#变	10	400	204
24543	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	0
24544	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	71
24545	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	94
24546	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	96
24547	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	83
24548	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	101
24549	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	27
24550	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	59
24551	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	93
24552	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	109
24553	大丰	刘庄镇东方村四组29#变	10	200	21
24554	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	77
24555	大丰	刘庄镇民主村一组73#变	10	200	20
24556	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	91
24557	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	0
24558	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24559	大丰	刘庄镇胜利村一组60#变	10	200	78
24560	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	66
24561	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	93
24562	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	27
24563	大丰	大桥镇下灶村一组21#变	10	200	77
24564	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	200	79
24565	大丰	大桥镇大东村五组59#变	10	200	21
24566	大丰	大桥镇川南村八组47#变	10	200	76
24567	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	36
24568	大丰	大桥镇大桥村六组18#变	10	200	81
24569	大丰	大桥镇大桥村十组11#变	10	200	56
24570	大丰	新丰镇群乐三组（南）128#变	10	200	101
24571	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	85
24572	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	88
24573	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	51
24574	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	89
24575	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	75
24576	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	72
24577	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24578	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	21
24579	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	83
24580	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	200	19
24581	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	104
24582	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	197
24583	大丰	白驹镇马家村一组131#变	10	100	26
24584	大丰	白驹镇马家村一组133#变	10	200	91
24585	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	2
24586	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	60
24587	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	51
24588	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	26
24589	大丰	白驹镇沿堤村五组26#变	10	200	79
24590	大丰	白驹镇民窑村八组85#变	10	200	53
24591	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	0
24592	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	63
24593	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	65
24594	大丰	大中131#变	10	400	110
24595	大丰	大中镇新民新城二村69#变	10	400	92
24596	大丰	阜丰一组208#变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24597	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	58
24598	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	93
24599	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	46
24600	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	198
24601	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	3
24602	大丰	新丰镇三总村六组138#变	10	200	61
24603	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	21
24604	大丰	新丰镇三总村三组131#变	10	400	75
24605	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	38
24606	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	28
24607	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	31
24608	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	170
24609	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	81
24610	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	0
24611	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	54
24612	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	85
24613	大丰	大中镇双喜村七组105#变	10	200	0
24614	大丰	阜丰八组181#变	10	400	191
24615	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24616	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	89
24617	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	400	212
24618	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	139
24619	大丰	新民小区306#变	10	400	80
24620	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	30
24621	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	206
24622	大丰	大中镇泰丰村四组231#变	10	315	50
24623	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	78
24624	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	64
24625	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	135
24626	大丰	刘庄镇东方村五组23#变	10	200	107
24627	大丰	西团镇九一村二组34#变	10	200	59
24628	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	57
24629	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	231
24630	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	65
24631	大丰	西团镇七灶河村四组145#变	10	200	94
24632	大丰	三龙镇和平九组114#变	10	200	73
24633	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	100
24634	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24635	大丰	大桥镇潘厍居委会一组4#变	10	200	33
24636	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	41
24637	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	95
24638	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	9
24639	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	0
24640	大丰	大桥镇东套村一组45#变	10	200	100
24641	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	84
24642	大丰	大桥镇大桥居委会四组8#变	10	400	265
24643	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	26
24644	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	8
24645	大丰	大桥镇中北三组10#变	10	200	39
24646	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	44
24647	大丰	大桥镇三圩村村部50#变	10	200	60
24648	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	247
24649	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	65
24650	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	105
24651	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	25
24652	大丰	西团镇众心村一组144#变	10	200	27
24653	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24654	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	89
24655	大丰	刘庄镇良好村二组10#变	10	200	74
24656	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	22
24657	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	233
24658	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	57
24659	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	87
24660	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	62
24661	大丰	刘庄镇建成村三组139#变	10	200	118
24662	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	230
24663	大丰	大桥镇双丰村三组90#变	10	200	86
24664	大丰	大桥镇大桥村三组20#变	10	200	33
24665	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	0
24666	大丰	大桥镇宁港村三组88#变	10	200	89
24667	大丰	大桥镇三圩村一组89#变	10	200	72
24668	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	12
24669	大丰	大桥镇中联村二组19#变	10	200	29
24670	大丰	大桥镇中元村三组10#变	10	200	47
24671	大丰	大桥镇中桥村三组15#变	10	200	50
24672	大丰	大中镇新团八灶村七组78#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24673	大丰	新丰镇群乐六组(南) 121#变	10	100	19
24674	大丰	大桥镇中联村六组21#变	10	200	79
24675	大丰	大桥镇江东村二组33#变	10	200	41
24676	大丰	刘庄镇建成村四组138#变	10	200	77
24677	大丰	大桥镇大桥居委会六组110#变	10	200	40
24678	大丰	大桥镇川南村三组45#变	10	400	195
24679	大丰	新丰镇万众村七组138#变	10	200	38
24680	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	150
24681	大丰	新丰镇太兴五组133#变	10	200	85
24682	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	38
24683	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	68
24684	大丰	新丰镇车滩一组134#变	10	200	89
24685	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	60
24686	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	81
24687	大丰	新丰镇中闸七组129#变	10	200	75
24688	大丰	新丰镇永昌三组130#变	10	400	54
24689	大丰	大中85#变	10	200	138
24690	大丰	鸿盛源189#变	10	400	177
24691	大丰	锦绣花园190#变	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24692	大丰	裕南小区183#变	10	630	324
24693	大丰	三龙镇四连西扬水站71#变	10	100	7
24694	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	69
24695	大丰	三龙镇二连东扬水站83#变	10	100	24
24696	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	19
24697	大丰	新丰镇万众二组南132#变	10	200	116
24698	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	142
24699	大丰	三龙镇创新路22#变	10	400	169
24700	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	105
24701	大丰	裕华镇朝荣村五组136#变	10	200	33
24702	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	76
24703	大丰	新丰镇万众二组131#变	10	200	90
24704	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	46
24705	大丰	大中镇泰西村排涝站62#变	10	400	68
24706	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	177
24707	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	45
24708	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	64
24709	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	56
24710	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24711	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	14
24712	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	100	0
24713	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	231
24714	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	80
24715	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	81
24716	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	85
24717	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	85
24718	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	72
24719	大丰	新丰镇永跃三组（西）136#变	10	200	71
24720	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	0
24721	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	233
24722	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	250
24723	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	106
24724	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	0
24725	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	141
24726	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	194
24727	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	87
24728	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	53
24729	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24730	大丰	三龙镇六连西扬水站59#变	10	200	120
24731	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	26
24732	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	193
24733	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	0
24734	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	251
24735	大丰	大中镇利民村五组114#变	10	400	152
24736	大丰	刘庄镇胜利村二组145#变	10	200	74
24737	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	93
24738	大丰	大中镇利民三四组113#变	10	400	103
24739	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	35
24740	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	90
24741	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	128
24742	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	0
24743	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	219
24744	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	35
24745	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	101
24746	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	118
24747	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	91
24748	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24749	大丰	三龙镇七连东扬水站63#变	10	100	45
24750	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	67
24751	大丰	大中镇新团建设一组160#变	10	200	98
24752	大丰	大中镇新团建设一组161#变	10	200	99
24753	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	100
24754	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	258
24755	大丰	大中镇新团建设村三组159#变	10	200	94
24756	大丰	刘庄镇胜利村二组144#变	10	200	38
24757	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	62
24758	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	9
24759	大丰	刘庄镇良好村五组143#变	10	200	91
24760	大丰	刘庄镇建成村二组137#变	10	200	113
24761	大丰	大中镇双喜村一组100#变	10	400	114
24762	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	45
24763	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	110
24764	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	30
24765	大丰	新丰镇裕北二组118#变	10	200	43
24766	大丰	新丰镇同丰小区115#变	10	315	93
24767	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24768	大丰	刘庄镇建成村五组141#变	10	200	97
24769	大丰	刘庄镇竞赛村四组125#变	10	200	69
24770	大丰	刘庄镇竞赛村一组123#变	10	200	6
24771	大丰	刘庄镇龙心村三组126#变	10	400	213
24772	大丰	刘庄镇西大街118#变	10	500	102
24773	大丰	刘庄镇友谊村一组111#变	10	400	97
24774	大丰	刘庄镇友谊村四组121#变	10	200	115
24775	大丰	刘庄镇友谊村三组120#变	10	200	73
24776	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	49
24777	大丰	大中镇新团同圣村十组171#变	10	200	94
24778	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	41
24779	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	51
24780	大丰	白驹镇居委会一组018#变	10	400	241
24781	大丰	白驹镇居委会一组019#变	10	400	138
24782	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	75
24783	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	95
24784	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	75
24785	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	237
24786	大丰	镇小康村70#变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24787	大丰	丰东小区83#变	10	400	62
24788	大丰	影视新村57#变	10	400	41
24789	大丰	同德二组68#变	10	400	39
24790	大丰	红寓东区31#变	10	400	46
24791	大丰	镇南三村175#变	10	400	6
24792	大丰	东风小区40#变	10	400	163
24793	大丰	大丰党校21#变	10	400	62
24794	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	192
24795	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	91
24796	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	83
24797	大丰	刘庄镇云溪村二组119#变	10	200	60
24798	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	0
24799	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	112
24800	大丰	刘庄镇东方村二组122#变	10	200	40
24801	大丰	刘庄镇润民村五组129#变	10	100	7
24802	大丰	刘庄镇友谊村六组159#变	10	315	184
24803	大丰	刘庄镇友谊村二组12#变	10	200	115
24804	大丰	刘庄镇友谊村部13#变	10	400	189
24805	大丰	刘庄镇友谊村六组14#变	10	315	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24806	大丰	刘庄镇胜利村一组131#变	10	100	0
24807	大丰	刘庄镇光荣村三组15#变	10	200	82
24808	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	43
24809	大丰	刘庄镇胜利村一组135#变	10	100	1
24810	大丰	刘庄镇光荣村三组17#变	10	400	183
24811	大丰	白驹镇狮子口村四组115#变	10	200	74
24812	大丰	育红广场300#变	10	400	121
24813	大丰	刘庄镇光荣村三组16#变	10	200	58
24814	大丰	刘庄镇胜利村五组136#变	10	200	50
24815	大丰	刘庄镇新桥村七组18#变	10	200	42
24816	大丰	新丰镇时新北站北100#变	10	200	60
24817	大丰	刘庄镇新桥村三组19#变	10	200	41
24818	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	179
24819	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	40
24820	大丰	刘庄镇光荣村二组104#变	10	200	96
24821	大丰	新丰镇仁南五组111#变	10	200	71
24822	大丰	新丰镇仁南村99#变	10	200	27
24823	大丰	刘庄镇光荣村四组106#变	10	200	64
24824	大丰	刘庄镇新桥村四组108#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24825	大丰	刘庄镇新桥村四组109#变	10	200	59
24826	大丰	刘庄镇民主村七组133#变	10	400	173
24827	大丰	刘庄镇新桥村二组110#变	10	200	85
24828	大丰	工农一村86#变	10	630	155
24829	大丰	新丰镇仁北五组105#变	10	200	68
24830	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	240
24831	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	90
24832	大丰	新丰镇仁北五组104#变	10	200	83
24833	大丰	新丰镇仁北三组106#变	10	200	107
24834	大丰	新丰镇仁南二组98#变	10	200	61
24835	大丰	南阳镇吉兴村四组79#变	10	250	65
24836	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	27
24837	大丰	南阳镇吉兴村二组77#变	10	200	71
24838	大丰	南阳镇吉兴村二组76#变	10	200	78
24839	大丰	南阳镇吉兴村二组75#变	10	400	191
24840	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	120
24841	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	37
24842	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	86
24843	大丰	白驹镇东窑村四组126#变	10	160	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24844	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	39
24845	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	1
24846	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	75
24847	大丰	新丰镇全心五组127#变	10	200	65
24848	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	89
24849	大丰	白驹镇东窑村四组127#变	10	200	71
24850	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	92
24851	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	0
24852	大丰	白驹镇民窑村四组118#变	10	200	72
24853	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	61
24854	大丰	南阳镇黄海村二组14#变	10	400	211
24855	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	0
24856	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	0
24857	大丰	新丰镇大团四组116#变	10	200	0
24858	大丰	新丰镇车滩三组126#变	10	200	85
24859	大丰	新丰镇沙港一组123#变	10	200	73
24860	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	0
24861	大丰	新丰镇太兴村四组125#变	10	200	64
24862	大丰	新丰镇益北小岛42#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24863	大丰	新丰镇永昌二组189#变	10	200	26
24864	大丰	新丰镇益北九组142#变	10	200	70
24865	大丰	新丰镇益北四组西124#变	10	200	78
24866	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	66
24867	大丰	刘庄镇竞赛村三组124#变	10	200	78
24868	大丰	新丰镇益北东南140#变	10	100	14
24869	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	43
24870	大丰	大中镇新团龙福村三组169#变	10	200	34
24871	大丰	大中镇新团龙福村四组163#变	10	200	80
24872	大丰	新丰镇益北东137#变	10	200	91
24873	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	24
24874	大丰	刘庄镇新桥村一组122#变	10	200	28
24875	大丰	大中镇新团龙福村六组74#变	10	200	3
24876	大丰	大中镇新团龙福村72#变	10	400	157
24877	大丰	刘庄镇龙心村五组127#变	10	200	48
24878	大丰	大中镇新团龙福村五组57#变	10	200	2
24879	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	81
24880	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	65
24881	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24882	大丰	新丰镇展望四组45#变	10	200	86
24883	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	0
24884	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	55
24885	大丰	新丰镇金西小康村（西）12#变	10	315	170
24886	大丰	新丰镇全心村十组129#变	10	200	64
24887	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	51
24888	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	41
24889	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	45
24890	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	37
24891	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	400	214
24892	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	34
24893	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	41
24894	大丰	新丰镇万众村五组128#变	10	200	60
24895	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	0
24896	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	122
24897	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	4
24898	大丰	新丰镇曙光南133#变	10	400	228
24899	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	94
24900	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24901	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	53
24902	大丰	新丰镇食品站前180#变	10	400	51
24903	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	93
24904	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	87
24905	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	95
24906	大丰	新丰镇裕中西匡西150#变	10	400	102
24907	大丰	三龙镇龙东十一组118#变	10	315	134
24908	大丰	三龙镇东红六组117#变	10	200	53
24909	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	251
24910	大丰	白驹镇七里桥村一组69#变	10	200	94
24911	大丰	白驹镇狮子口村五组038#变	10	200	68
24912	大丰	新丰镇友爱五组117#变	10	200	68
24913	大丰	三龙镇十八连西扬水站26#变	10	200	70
24914	大丰	三龙镇十一连东扬水站87#变	10	100	46
24915	大丰	大中镇新团175#变	10	250	171
24916	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	39
24917	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	201
24918	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	13
24919	大丰	新丰镇小团一组137#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24920	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	91
24921	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	166
24922	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	124
24923	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	107
24924	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	91
24925	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	163
24926	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	129
24927	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	207
24928	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	36
24929	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	116
24930	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	115
24931	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	99
24932	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	119
24933	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	34
24934	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	5
24935	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	160
24936	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	113
24937	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	0
24938	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24939	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	248
24940	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	129
24941	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	43
24942	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	102
24943	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	182
24944	大丰	三龙镇十四连场头37#变	10	200	87
24945	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	70
24946	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	23
24947	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	252
24948	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	192
24949	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	43
24950	大丰	新东苑二期5#主变.	10	800	332
24951	大丰	新东苑二期7#主变	10	800	498
24952	大丰	局开关厂153#变	10	400	225
24953	大丰	大桥镇塔东村六组99#变	10	200	52
24954	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	108
24955	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	76
24956	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	82
24957	大丰	大中现代教育2#变	10	500	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24958	大丰	大中现代教育3#变	10	400	189
24959	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	227
24960	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	89
24961	大丰	华丰投资大兴农民公寓箱变	10	400	186
24962	大丰	东方绿洲1#变(裕华居委会154#台片)	10	800	249
24963	大丰	大桥镇居委会一组68#变	10	400	161
24964	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	222
24965	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	58
24966	大丰	新丰镇永成四组156#变	10	200	93
24967	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	89
24968	大丰	大桥镇居委会二组99#变	10	400	201
24969	大丰	大桥镇东套村八组42#变	10	200	82
24970	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	14
24971	大丰	大刘新村9#变	10	400	140
24972	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	63
24973	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	281
24974	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	0
24975	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	206
24976	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24977	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	270
24978	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	202
24979	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	139
24980	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	100
24981	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	144
24982	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	79
24983	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	20
24984	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	35
24985	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	83
24986	大丰	草庙镇大中农场一分场分部101#变	10	200	7
24987	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	31
24988	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	87
24989	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	152
24990	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	15
24991	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	11
24992	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	86
24993	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	130
24994	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	34
24995	大丰	草庙镇大中农场三分场分部西机耕队107#变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24996	大丰	三龙镇二连场头78#变	10	200	69
24997	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	0
24998	大丰	三龙镇八连场头94#变	10	200	64
24999	大丰	三龙镇十二连中扬水站97#变	10	100	10
25000	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	0
25001	大丰	三龙镇六连场头60#变	10	200	93
25002	大丰	河滨公园124#变	10	630	354
25003	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	94
25004	大丰	白驹镇七里桥六组146#变	10	200	26
25005	大丰	裕南小区205#变	10	630	216
25006	大丰	裕南小区206#变	10	630	230
25007	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	80
25008	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	88
25009	大丰	润阳花园3#变	10	630	369
25010	大丰	润阳花园4#变	10	630	399
25011	大丰	润阳花园1#变	10	630	342
25012	大丰	润阳花园2#变	10	630	375
25013	大丰	大中新团灶圩小区1#变	10	630	152
25014	大丰	大中新团灶圩小区2#变	10	630	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25015	大丰	大中新团灶圩小区3#变	10	500	231
25016	大丰	大中新团灶圩小区4#变	10	500	222
25017	大丰	大中新团灶圩小区5#变	10	500	213
25018	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	117
25019	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	66
25020	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	62
25021	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	84
25022	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	31
25023	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	107
25024	大丰	大桥镇大东村六组100#变	10	200	71
25025	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	0
25026	大丰	润富花园2#变	10	400	191
25027	大丰	悦城华府1#变	10	800	460
25028	大丰	悦城华府5#变	10	800	399
25029	大丰	悦城华府2#变	10	800	458
25030	大丰	悦城华府6#变	10	800	445
25031	大丰	新东苑二期6#主变	10	800	478
25032	大丰	新丰镇金墩小学15#变	10	400	156
25033	大丰	新东苑二期8#主变.	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25034	大丰	新丰镇仁北六组138#变	10	200	61
25035	大丰	新丰镇饲料厂8#变	10	200	82
25036	大丰	新丰镇金东七组84#变	10	200	58
25037	大丰	新丰镇金西四组139#变	10	200	96
25038	大丰	新丰镇龙堤小街150#变	10	400	60
25039	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	400	155
25040	大丰	新丰镇沙港四组153#变	10	200	27
25041	大丰	新丰镇永成五组157#变	10	200	71
25042	大丰	新丰镇人民南路141#变	10	200	64
25043	大丰	新东苑二期2#主变	10	630	386
25044	大丰	新东苑二期4#主变	10	630	344
25045	大丰	宏欣房屋226#变	10	400	177
25046	大丰	华荣中区249#变	10	400	60
25047	大丰	白驹镇马家村五组45#变	10	200	66
25048	大丰	东方汇贤居1#变	10	630	340
25049	大丰	东方汇贤居2#变	10	500	227
25050	大丰	东方汇贤居3#变	10	500	209
25051	大丰	南阳镇沿海村三组88#变	10	200	95
25052	大丰	同丰一组217#变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25053	大丰	全心二组216#台片	10	400	231
25054	大丰	新丰镇仁北四组西140#变	10	200	57
25055	大丰	新丰镇仁北二组141#变	10	200	72
25056	大丰	新丰镇仁北五组142#变	10	200	55
25057	大丰	王港星湖花园3#台片	10	800	39
25058	大丰	王港星湖花园4#台片	10	800	126
25059	大丰	裕华安置小区137#变	10	630	293
25060	大丰	裕华安置小区138#变	10	630	231
25061	大丰	裕华安置小区139#变	10	630	279
25062	大丰	裕华安置小区141#变	10	630	301
25063	大丰	裕华安置小区142#变	10	630	162
25064	大丰	大中新团长安南小区144#变	10	630	325
25065	大丰	王港正宏置业1#台片	10	1000	502
25066	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	600
25067	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	703
25068	大丰	王港人才公寓1#变	10	800	312
25069	大丰	王港人才公寓3#变	10	800	458
25070	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	479
25071	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25072	大丰	大中红花村农民公寓251#箱变	10	630	380
25073	大丰	大中恒北村248#箱式变	10	630	341
25074	大丰	大中恒北村249#箱式变	10	630	376
25075	大丰	新丰镇仁北四组143#变	10	200	115
25076	大丰	新丰镇仁北六组144#变	10	200	102
25077	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	107
25078	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	0
25079	大丰	西团镇万家富2#变	10	630	357
25080	大丰	南阳镇吉兴村三组南97#变	10	200	94
25081	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	23
25082	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	222
25083	大丰	红花小区218#变	10	630	195
25084	大丰	新丰镇闸北四组165#变	10	200	110
25085	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	418
25086	大丰	大中丰和名都2#变	10	800	422
25087	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	392
25088	大丰	西团镇描花四组121#变	10	200	59
25089	大丰	西团镇描花三组122#变	10	200	61
25090	大丰	裕华镇海防村四组156#变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25091	大丰	白驹镇狮子口村六组152#变	10	200	92
25092	大丰	白驹镇狮子口村六组151#变	10	200	36
25093	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	112
25094	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	89
25095	大丰	刘庄镇玉带路147#变	10	400	151
25096	大丰	白驹镇东窑村一组137#变	10	200	78
25097	大丰	大中丰和名都4#变	10	800	368
25098	大丰	东方汇贤居1#配电室1#主变	10	800	464
25099	大丰	东方汇贤居1#配电室2#主变	10	800	475
25100	大丰	东方汇贤居2#配电室3#主变	10	800	406
25101	大丰	东方汇贤居2#配电室4#主变	10	800	364
25102	大丰	大四河363#变	10	400	186
25103	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	92
25104	大丰	西团镇西团村四组120#变	10	200	71
25105	大丰	西团翡翠城一期开关站1#主变	10	800	354
25106	大丰	西团翡翠城一期开关站4#主变	10	800	317
25107	大丰	大桥镇南洋人家小区109#变	10	400	89
25108	大丰	白驹洋心洼居委会140#变	10	400	90
25109	大丰	新丰镇裕北六组219#变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25110	大丰	新丰镇大团二组161#变	10	200	96
25111	大丰	新丰镇全心十组213#变	10	200	58
25112	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	108
25113	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	257
25114	大丰	丰中名邸3#主变	10	800	244
25115	大丰	丰中名邸4#主变	10	800	241
25116	大丰	大中镇新团村四组65#变	10	400	179
25117	大丰	大中镇新团村二组69#变	10	400	134
25118	大丰	康平北路138#变	10	400	159
25119	大丰	裕华居委会158#变	10	400	37
25120	大丰	同德357#变	10	400	6
25121	大丰	人保宿舍360#变	10	400	123
25122	大丰	裕华镇万丰村五组157#变	10	200	105
25123	大丰	大中新团灶圩小区14#变	10	630	314
25124	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	12
25125	大丰	大桥镇中联二组82#变	10	200	76
25126	大丰	大桥镇中南六组85#变	10	200	89
25127	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	73
25128	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25129	大丰	西团镇众心村八组170#变	10	400	240
25130	大丰	大新北路148#变	10	400	156
25131	大丰	大中城南家园2#变	10	800	364
25132	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	89
25133	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	240
25134	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	222
25135	大丰	大中城南家园1#变	10	800	396
25136	大丰	裕华安置小区186#变	10	630	277
25137	大丰	红花小区319#变	10	400	204
25138	大丰	西团镇西团小街123#变	10	400	162
25139	大丰	西团镇黄埔172#变	10	200	60
25140	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	25
25141	大丰	南阳镇黄海村四组90#变	10	200	60
25142	大丰	南阳镇裕海村一组91#变	10	200	19
25143	大丰	南阳镇黄海村三组92#变	10	400	229
25144	大丰	南阳镇东旺村五组北94#变	10	200	45
25145	大丰	南阳镇黄海村五组95#变	10	200	50
25146	大丰	南阳镇民心村一组96#变	10	400	143
25147	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25148	大丰	南阳镇南阳黄海村三组104#变	10	200	79
25149	大丰	大中新民南小区1#箱变	10	630	338
25150	大丰	川东线53#变	10	400	82
25151	大丰	刘庄镇友谊村六组97#变	10	200	53
25152	大丰	刘庄镇友谊村四组94#变	10	200	108
25153	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	51
25154	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	31
25155	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	55
25156	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	315	129
25157	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	0
25158	大丰	景怡佳园1#变	10	800	445
25159	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	76
25160	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	180
25161	大丰	大中新民南小区3#主变	10	800	355
25162	大丰	大中新民南小区4#主变	10	630	370
25163	大丰	大中新团长安南小区3#主变	10	800	476
25164	大丰	大中新团长安南小区4#主变	10	800	523
25165	大丰	大中新团长安南小区48#主变	10	800	314
25166	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25167	大丰	三龙镇开明三组129#变	10	200	41
25168	大丰	大桥镇中业四组84#变	10	200	96
25169	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	41
25170	大丰	裕华镇万丰村二组159#变	10	200	51
25171	大丰	裕华镇锦龙村五组170#变	10	200	71
25172	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	70
25173	大丰	裕华镇裕华居委会173#变	10	400	11
25174	大丰	大中镇利民小区212#变	10	400	166
25175	大丰	大中德惠花园5#主变	10	1000	629
25176	大丰	大中德惠花园3#主变	10	1000	626
25177	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	113
25178	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	212
25179	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	31
25180	大丰	裕华镇海防村六组169#变	10	400	187
25181	大丰	裕华镇海丰村七组166#变	10	200	70
25182	大丰	裕华镇海丰村八组167#变	10	200	62
25183	大丰	裕华镇海丰村三组165#变	10	200	83
25184	大丰	裕华镇朝荣村四组168#变	10	200	74
25185	大丰	裕华镇裕华居委会171#变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25186	大丰	裕华镇福东村六组160#变	10	200	33
25187	大丰	裕华镇晋北村八组162#变	10	200	79
25188	大丰	裕华镇晋北村四组161#变	10	200	30
25189	大丰	裕华镇晋丰村七组164#变	10	200	75
25190	大丰	裕华镇晋北村八组163#变	10	315	50
25191	大丰	大桥镇川南二组103#变	10	200	54
25192	大丰	大桥镇川南三组102#变	10	200	25
25193	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	17
25194	大丰	大中名校嘉苑配电室1#主变	10	800	406
25195	大丰	大中名校嘉苑配电室2#主变	10	800	350
25196	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	76
25197	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	83
25198	大丰	长乐一村312#变	10	400	191
25199	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	44
25200	大丰	大中德惠花园4#主变	10	1000	646
25201	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	197
25202	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	0
25203	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	60
25204	大丰	三龙镇东红村七组138#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25205	大丰	大中德惠花园6#主变	10	1000	555
25206	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	0
25207	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	84
25208	大丰	西团镇马港村171#变	10	200	98
25209	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	231
25210	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	226
25211	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	277
25212	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	206
25213	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	29
25214	大丰	丰中名邸5#主变	10	800	584
25215	大丰	丰中名邸2#主变	10	800	574
25216	大丰	丰中名邸8#主变	10	800	295
25217	大丰	丰中名邸10#主变	10	800	586
25218	大丰	丰中名邸12#主变	10	800	282
25219	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	200	0
25220	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	94
25221	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	81
25222	大丰	南阳镇沿海村四组89#变	10	200	87
25223	大丰	大中丰惠蝴蝶湾11#主变	10	630	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25224	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	187
25225	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	236
25226	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	177
25227	大丰	西团镇万家富1#变	10	630	349
25228	大丰	汇龙家园122#变	10	800	175
25229	大丰	大翰置业113#变	10	630	363
25230	大丰	海润园小区1#台片	10	1000	422
25231	大丰	海润园小区2#台片	10	1000	442
25232	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	389
25233	大丰	黄金海岸1#台片	10	630	349
25234	大丰	刘庄镇建成村二组155#变	10	200	83
25235	大丰	城通新城1#变	10	800	462
25236	大丰	城通新城2#变	10	800	447
25237	大丰	裕华安置小区140#变	10	630	181
25238	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	94
25239	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	20
25240	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	200	71
25241	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	94
25242	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25243	大丰	康馨雅苑2#主变	10	800	568
25244	大丰	大中镇新团新联村一. 四组43#变	10	400	259
25245	大丰	大中恒北六组67#变	10	630	374
25246	大丰	海棠南苑1#配电房1#主变	10	1000	557
25247	大丰	海棠南苑1#配电房2#主变	10	1000	469
25248	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	0
25249	大丰	西团镇众心村四组174#变	10	200	0
25250	大丰	西团镇众心村四组175#变	10	200	2
25251	大丰	南阳镇通商小街107#变	10	200	55
25252	大丰	南阳镇通商小街105#变	10	200	61
25253	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	109
25254	大丰	大中镇利民村八组164#变	10	400	183
25255	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	78
25256	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	0
25257	大丰	新丰镇金东六组160#变	10	200	47
25258	大丰	新丰镇大团三组168#变	10	315	103
25259	大丰	新丰镇荷兰花海174#变	10	200	28
25260	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	26
25261	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25262	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	181
25263	大丰	新民安置1#主变	10	630	350
25264	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	0
25265	大丰	大桥镇大东村四组105#变	10	200	28
25266	大丰	大桥镇中桥五组93#变	10	200	64
25267	大丰	大桥镇塔东四组94#变	10	400	201
25268	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	63
25269	大丰	南阳镇吉兴村三组106#变	10	400	201
25270	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	317
25271	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	400	139
25272	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	32
25273	大丰	香堤雅郡9#配电室33#主变	10	800	419
25274	大丰	香堤雅郡9#配电室35#主变	10	800	459
25275	大丰	香堤雅郡9#配电室36#主变	10	800	446
25276	大丰	香堤雅郡9#配电室34#主变	10	800	445
25277	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	153
25278	大丰	三纺厂334#变	10	400	112
25279	大丰	西团镇大龙小街182#箱变	10	400	0
25280	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25281	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	192
25282	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	109
25283	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	95
25284	大丰	裕华东方润园324#变4#	10	800	387
25285	大丰	刘庄镇胜利村六组190#变	10	200	13
25286	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	866
25287	大丰	白驹镇沿堤村五组181#变	10	200	98
25288	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	97
25289	大丰	裕华镇元丰村五组187#变	10	200	85
25290	大丰	三龙镇新丰十一组136#变	10	200	107
25291	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	207
25292	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	19
25293	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	59
25294	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	114
25295	大丰	大中镇新团新联村一组172#变	10	400	149
25296	大丰	大中镇新团村四组39#变	10	400	264
25297	大丰	大中镇河口北小区38#变	10	400	208
25298	大丰	吾悦华府2#主变	10	800	326
25299	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25300	大丰	新丰镇韦灶二组169#变	10	200	107
25301	大丰	大中新团上城一号2#主变	10	800	528
25302	大丰	大中新团上城一号1#主变	10	800	473
25303	大丰	裕华镇福东村六组188#变	10	200	45
25304	大丰	裕华镇福东村三组189#变	10	200	62
25305	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	5
25306	大丰	裕华镇晋北村六组191#变	10	200	32
25307	大丰	白驹镇居委会二组156#变	10	200	64
25308	大丰	白驹镇七里桥六组157#变	10	200	35
25309	大丰	三龙镇开明一组147#变	10	200	52
25310	大丰	航运小区323#变	10	400	155
25311	大丰	三龙镇东红二组148#变	10	200	61
25312	大丰	裕华紫云城6#变（338#）	10	800	295
25313	大丰	恒达商业1#变	10	630	322
25314	大丰	大中镇新团村二组157#变	10	400	219
25315	大丰	雍锦府10#主变	10	800	481
25316	大丰	裕华镇福丰村五组196#变	10	200	63
25317	大丰	裕华镇锦龙村十一组194#变	10	400	213
25318	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25319	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	66
25320	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	112
25321	大丰	阳光小区321#变	10	400	154
25322	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	86
25323	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	79
25324	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	148
25325	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	63
25326	大丰	大中镇新团永久村五组34#变	10	400	182
25327	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	219
25328	大丰	聚丰家园6#变	10	200	100
25329	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	83
25330	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	45
25331	大丰	常青藤嘉园小区1#变	10	800	394
25332	大丰	常青藤嘉园小区3#变	10	800	491
25333	大丰	常青藤嘉园小区4#变	10	800	471
25334	大丰	常青藤嘉园小区2#变	10	800	403
25335	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	92
25336	大丰	大中镇新团老坝村四组87#变	10	400	122
25337	大丰	吾悦华府4#主变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25338	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	168
25339	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	76
25340	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	241
25341	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	100
25342	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	48
25343	大丰	新丰镇龙堤三组175#变	10	160	23
25344	大丰	大中恒北二期1#变压器	10	400	223
25345	大丰	印刷花园245#变	10	400	70
25346	大丰	水晶花园2#主变	10	630	342
25347	大丰	裕华镇晋丰村四组111#变	10	200	66
25348	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	128
25349	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	56
25350	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	70
25351	大丰	南阳镇黄海五组23#变JN	10	400	224
25352	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	208
25353	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	210
25354	大丰	南阳镇吉兴村二组42#变JN	10	400	197
25355	大丰	裕华镇晋丰村二组103#变	10	400	225
25356	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25357	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	205
25358	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	238
25359	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	189
25360	大丰	南阳镇吉兴村三组69#变JN	10	400	265
25361	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	222
25362	大丰	南阳镇吉兴村四组36#变	10	200	79
25363	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	59
25364	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	220
25365	大丰	南阳镇吉兴村五组78#变JN	10	400	252
25366	大丰	裕华镇天北村四组192#变	10	400	236
25367	大丰	裕华镇天北村十组193#变	10	200	62
25368	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	67
25369	大丰	白驹镇东窑村四组143#变	10	200	95
25370	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	152
25371	大丰	湖畔玲珑府5#变压器	10	800	468
25372	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	103
25373	大丰	大中新团风电产业园2#变	10	1000	592
25374	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	227
25375	大丰	香汇长龙9#主变	10	800	580

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25376	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	215
25377	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	196
25378	大丰	草堰镇西渣五组78#变	10	400	156
25379	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	222
25380	大丰	南阳镇通庆路8#变	10	400	254
25381	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	150
25382	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	231
25383	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	138
25384	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	180
25385	大丰	南阳镇通商小街13#变JN	10	400	148
25386	大丰	南阳镇沿海村二组61#变	10	400	204
25387	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	153
25388	大丰	南阳镇沿海村三组80#变	10	400	215
25389	大丰	南阳镇裕海村四组22#变	10	400	217
25390	大丰	南阳镇裕海村四组71#变	10	400	178
25391	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	151
25392	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	95
25393	大丰	白驹镇汤舍村四组13#变	10	200	97
25394	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25395	大丰	西团镇三墩九组103#变	10	200	47
25396	大丰	翡翠城二期8#变	10	800	540
25397	大丰	鑫金汇小区1#变	10	630	389
25398	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	419
25399	大丰	白驹镇民窑村三组112#变	10	200	19
25400	大丰	白驹镇马家村三组110#变	10	200	91
25401	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	68
25402	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	46
25403	大丰	四中西侧324#变	10	400	302
25404	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	76
25405	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	213
25406	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	245
25407	大丰	建业线今日花园154#变	10	500	253
25408	大丰	花园线上海花园41#变	10	630	315
25409	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	69
25410	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	83
25411	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	278
25412	大丰	玖玺名邸16#主变	10	800	440
25413	大丰	大中镇新团老坝村二组138#变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25414	大丰	新丰镇时新八组162#变	10	200	53
25415	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	99
25416	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	91
25417	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	115
25418	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	92
25419	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	53
25420	大丰	刘庄镇龙心村六组201#变	10	400	157
25421	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	111
25422	大丰	刘庄镇友谊村141#变	10	200	84
25423	大丰	刘庄镇友谊村一组161#变	10	200	62
25424	大丰	康馨雅苑11#主变	10	800	457
25425	大丰	三龙镇新丰十组(中)103#变	10	200	73
25426	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	131
25427	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	23
25428	大丰	刘庄镇友谊村143#变	10	200	94
25429	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	56
25430	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	73
25431	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	80
25432	大丰	草庙镇新海一组125#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25433	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	73
25434	大丰	大中197#变	10	400	169
25435	大丰	新丰镇新河益北北站41#变	10	200	34
25436	大丰	新丰镇人民南路249#变	10	400	192
25437	大丰	大中新团长安南小区131#变	10	630	242
25438	大丰	大中红花安置小区252#变	10	630	366
25439	大丰	大中镇新团长安北小区251#变	10	400	144
25440	大丰	大中镇新团劲力化肥厂公寓249#变	10	400	260
25441	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	56
25442	大丰	南阳镇吉兴村一组74#变	10	200	20
25443	大丰	南阳镇吉兴村四组73#变	10	200	99
25444	大丰	大桥镇方向村六组87#变	10	200	53
25445	大丰	大中镇德丰村七组262#变	10	400	231
25446	大丰	大中镇新团光明村253#变	10	200	89
25447	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	131
25448	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	80
25449	大丰	草堰镇三渣小街131#变	10	400	218
25450	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	256
25451	大丰	裕华镇海防村三组232#变	10	100	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25452	大丰	裕华镇朝荣村四组256#变	10	160	43
25453	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	88
25454	大丰	新丰镇金东村192#变	10	200	78
25455	大丰	大桥镇大桥村十组140#变	10	200	84
25456	大丰	裕华镇忠跃村六组247#变	10	200	93
25457	大丰	海团新村3#变	10	630	371
25458	大丰	公园一号1#变.	10	630	336
25459	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	34
25460	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	0
25461	大丰	南阳镇裕海村三组56#变	10	200	49
25462	大丰	恒达置业1#变	10	630	321
25463	大丰	恒达置业3#变	10	500	182
25464	大丰	恒达置业2#变	10	500	206
25465	大丰	恒达置业7#变	10	630	272
25466	大丰	恒达置业10#变	10	400	122
25467	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	130
25468	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	100
25469	大丰	西团镇黄浦村五组154#变	10	200	97
25470	大丰	大中新团灶圩小区13#变	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25471	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	177
25472	大丰	西团镇新中村二组16#变	10	200	67
25473	大丰	白驹镇民窑村七组198#变	10	400	105
25474	大丰	白驹镇沿堤村五组27#变	10	160	28
25475	大丰	裕华安置小区273#变	10	1000	371
25476	大丰	裕华安置小区272#变	10	1000	381
25477	大丰	裕华碧桂园219#变（4#）	10	800	425
25478	大丰	裕华碧桂园222#变	10	800	380
25479	大丰	裕华碧桂园224#变（9#）	10	800	418
25480	大丰	裕华碧桂园225#变（10#）	10	800	351
25481	大丰	裕华碧桂园223#变（8#）	10	800	410
25482	大丰	大中上尚城5#变	10	800	327
25483	大丰	大中上尚城7#变	10	800	472
25484	大丰	大中上尚城8#变	10	800	420
25485	大丰	大中上尚城6#变	10	800	346
25486	大丰	湖畔玲珑府7#变压器	10	800	537
25487	大丰	新丰镇新河五组193#变	10	200	70
25488	大丰	裕华东方润园323#变(3#)	10	800	429
25489	大丰	白驹镇团结村二组179#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25490	大丰	嘉英线山水嘉苑7#变	10	400	221
25491	大丰	草堰集镇17#变	10	400	84
25492	大丰	大新四村177#变	10	500	249
25493	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	115
25494	大丰	白驹镇汽车商住楼144#变	10	400	239
25495	大丰	白驹镇水浒新城（北）124#变	10	400	189
25496	大丰	白驹镇水浒新城（南）125#变	10	400	231
25497	大丰	西团镇北团八组24#变	10	200	71
25498	大丰	西团镇北团村三组81#变	10	200	21
25499	大丰	西团镇西团村三组89#变	10	200	0
25500	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	0
25501	大丰	西团镇西灵一组109#变	10	200	98
25502	大丰	凰家御庭1#主变	10	800	216
25503	大丰	凰家御庭3#主变	10	800	343
25504	大丰	凰家御庭4#主变	10	800	309
25505	大丰	凰家御庭2#主变	10	800	383
25506	大丰	刘庄镇三圩小街188#变	10	400	74
25507	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	60
25508	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25509	大丰	玖玺名邸8#主变	10	800	447
25510	大丰	润富花园15#主变	10	800	624
25511	大丰	大中新团灶圩小区8号箱变	10	630	302
25512	大丰	大中新团灶圩小区9号箱变	10	500	219
25513	大丰	大中新团灶圩小区10号箱变	10	500	194
25514	大丰	大中新团灶圩小区11号箱变	10	500	224
25515	大丰	西团镇园区112#变	10	200	0
25516	大丰	西团镇北团村四组48#变	10	200	80
25517	大丰	东方锦绣南城1#主变	10	1000	390
25518	大丰	东方锦绣南城2#主变	10	1000	595
25519	大丰	金宇景苑1#变	10	630	183
25520	大丰	金宇景苑2#变	10	630	301
25521	大丰	金宇景苑3#变	10	630	306
25522	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	152
25523	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	264
25524	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	127
25525	大丰	红花农民公寓	10	500	257
25526	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	263
25527	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25528	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	335
25529	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	259
25530	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	383
25531	大丰	上海花园15#变	10	630	310
25532	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	116
25533	大丰	大中泰丰村五组28#变	10	630	436
25534	大丰	龙桥东郡商业楼5#变	10	630	298
25535	大丰	1#变压器（清华源公寓1#变）	10	630	261
25536	大丰	吾悦华府19#主变	10	800	441
25537	大丰	雍锦府3#主变	10	800	472
25538	大丰	刘庄镇民主村三组169#变	10	400	130
25539	大丰	西团镇大龙164#变	10	200	53
25540	大丰	新词置业1#变	10	400	104
25541	大丰	上海花园14#变	10	630	247
25542	大丰	上海花园13#变	10	630	327
25543	大丰	上海花园12#变	10	630	341
25544	大丰	上海花园24#变	10	630	326
25545	大丰	金丰华庭3#变	10	630	333
25546	大丰	金丰华庭1#变	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25547	大丰	金丰华庭2#变	10	400	161
25548	大丰	育红东村174#变	10	400	2
25549	大丰	富康小区1#变	10	160	16
25550	大丰	西团镇描花四组14#变	10	160	22
25551	大丰	西团镇描花五组77#变	10	200	49
25552	大丰	西团镇描花五组73#变	10	200	104
25553	大丰	西团镇描花三组36#变	10	200	39
25554	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	0
25555	大丰	西团镇描花村三组101#变	10	200	94
25556	大丰	西团镇描花一组31#变	10	200	11
25557	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	50
25558	大丰	西团镇描花村二组87#变	10	200	43
25559	大丰	农民公寓89#变	10	630	269
25560	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	33
25561	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	0
25562	大丰	汇豪房产2#变	10	500	183
25563	大丰	西团镇描花二组34#变	10	200	74
25564	大丰	西团镇描花二组33#变	10	200	89
25565	大丰	西团镇北团村八组107#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25566	大丰	西团镇北团八组21#变	10	200	46
25567	大丰	西团镇北团七组92#变	10	200	67
25568	大丰	西团镇北团七组17#变	10	200	86
25569	大丰	西团镇描花村五组62#变	10	200	28
25570	大丰	西团镇描花村五组61#变	10	315	86
25571	大丰	西团镇描花四组60#变	10	400	194
25572	大丰	西团镇北团村六组100#变	10	200	43
25573	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	438
25574	大丰	三龙镇丰余村部68#变.	10	400	59
25575	大丰	西团镇九一村四组208#变	10	400	252
25576	大丰	珺和府2#主变	10	800	571
25577	大丰	鸿盛源东188#变	10	400	151
25578	大丰	汇豪房产1#变	10	630	364
25579	大丰	长乐线飞达路农民公寓1#变	10	500	274
25580	大丰	湖畔玲珑府9#变压器	10	800	552
25581	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	76
25582	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	89
25583	大丰	云溪3#变	10	400	186
25584	大丰	云溪4#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25585	大丰	云溪5#变	10	400	178
25586	大丰	云溪6#变	10	400	210
25587	大丰	云溪7#变	10	400	154
25588	大丰	刘庄云溪8#变	10	200	110
25589	大丰	云溪2#变	10	400	203
25590	大丰	西团镇北团五组70#变	10	200	110
25591	大丰	西团镇北团五组46#变	10	200	62
25592	大丰	西团镇北团五组47#变	10	200	29
25593	大丰	西团镇北团五组69#变	10	200	90
25594	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	59
25595	大丰	西团镇西团一组75#变	10	200	103
25596	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	5
25597	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	0
25598	大丰	西团镇西团五组28#变	10	200	43
25599	大丰	西团镇北团一组51#变	10	200	19
25600	大丰	西团镇西团五组91#变	10	200	102
25601	大丰	西团镇西团六组30#变	10	200	40
25602	大丰	裕华碧水豪庭290#变（1#）	10	800	443
25603	大丰	直立香榭丽2#配电室3#主变	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25604	大丰	直立香榭丽4#主变	10	800	429
25605	大丰	直立香榭丽5#主变	10	800	459
25606	大丰	直立香榭丽6#主变	10	800	464
25607	大丰	直立香榭丽7#主变	10	800	441
25608	大丰	直立香榭丽8#主变	10	800	451
25609	大丰	春风原乡1#配电室4#主变	10	800	601
25610	大丰	珺禧悦府11#主变	10	630	489
25611	大丰	西团镇九一村一组10#变	10	400	198
25612	大丰	润富花园32#主变	10	800	610
25613	大丰	悦隽名邸5#主变	10	630	421
25614	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	210
25615	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	357
25616	大丰	金域澜湾202#变	10	800	225
25617	大丰	金域澜湾204#变	10	800	168
25618	大丰	嘉英阳光12#主变	10	800	280
25619	大丰	建业线新村桥356#变	10	400	273
25620	大丰	长乐线231#变	10	630	122
25621	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	109
25622	大丰	西团镇西团一组39#变	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25623	大丰	西团镇北团村三组80#变	10	200	86
25624	大丰	西团镇北团五组99#变	10	200	87
25625	大丰	西团镇北团七组68#变	10	200	104
25626	大丰	西团镇新中二组105#变	10	200	105
25627	大丰	西团镇新中一组59#变	10	200	106
25628	大丰	西团镇新中五组94#变	10	200	49
25629	大丰	西团镇新中五组56#变	10	200	72
25630	大丰	西团镇新中村四组102#变	10	200	102
25631	大丰	西团镇新中三组57#变	10	200	34
25632	大丰	西团镇新中村二组103#变	10	200	54
25633	大丰	西团镇新中三组58#变	10	200	62
25634	大丰	西团镇新中三组54#变	10	200	30
25635	大丰	西团镇新中村三组110#变	10	200	99
25636	大丰	西团镇西灵村六组85#变	10	200	71
25637	大丰	西团镇西灵一组43#变	10	200	54
25638	大丰	西团镇西灵村六组95#变	10	200	45
25639	大丰	西团镇北团村五组65#变	10	200	52
25640	大丰	直立香榭丽10#主变	10	800	400
25641	大丰	直立香榭丽11#主变	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25642	大丰	直立香榭丽12#主变	10	800	449
25643	大丰	直立香榭丽9#主变	10	800	403
25644	大丰	直立香榭丽13#主变	10	800	475
25645	大丰	直立香榭丽14#主变	10	800	482
25646	大丰	直立香榭丽15#主变	10	800	461
25647	大丰	直立香榭丽16#主变	10	800	514
25648	大丰	河口线汽配公司12#变	10	400	72
25649	大丰	湖畔玲珑府4#变压器	10	800	485
25650	大丰	大桥镇中业一组76#变	10	100	27
25651	大丰	新团村安置小区2#变	10	630	330
25652	大丰	裕华碧水豪庭292#变（3#）	10	800	404
25653	大丰	盛世名城二期1#主变	10	800	434
25654	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	176
25655	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	119
25656	大丰	大桥镇中业村五组97#变	10	200	74
25657	大丰	新丰镇金墩金西四组64#变	10	200	88
25658	大丰	阜南公寓1#变	10	400	198
25659	大丰	阜南公寓2#变	10	400	268
25660	大丰	西团镇西灵五组44#变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25661	大丰	西团镇西团四组116#变	10	200	100
25662	大丰	西团镇西灵四组45#变	10	200	31
25663	大丰	西团镇西灵二组42#变	10	200	88
25664	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	0
25665	大丰	西团镇西团四组19#变	10	200	60
25666	大丰	西团镇西团四组114#变	10	200	24
25667	大丰	西团镇西团六组66#变	10	200	70
25668	大丰	西团镇西团村三组88#变	10	100	0
25669	大丰	西团镇西灵一组40#变	10	200	69
25670	大丰	西团镇新中四组55#变	10	200	100
25671	大丰	西团镇新中四组74#变	10	200	35
25672	大丰	翰林华府1#主变	10	800	446
25673	大丰	翰林华府2#主变	10	800	358
25674	大丰	翰林华府3#主变	10	800	424
25675	大丰	翰林华府4#主变	10	800	439
25676	大丰	瀚华苑1#配电房1#变	10	800	314
25677	大丰	西团大龙五组106#变	10	400	50
25678	大丰	西团镇马港五组200#变	10	200	36
25679	大丰	盛世名城二期4#主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25680	大丰	南阳供电所185#变	10	400	48
25681	大丰	西团镇大龙二组11#变	10	400	206
25682	大丰	大中镇恒北村五七组148#变	10	400	222
25683	大丰	香堤水榭319#变	10	800	404
25684	大丰	刘庄镇良好村七组142#变	10	400	167
25685	大丰	刘庄镇工业园区49#变	10	400	74
25686	大丰	施耐庵公园238#变	10	630	233
25687	大丰	新丰镇时丰一组181#变	10	200	85
25688	大丰	湖畔玲珑府12#变压器	10	800	513
25689	大丰	常盐园区人才社区12#变	10	800	629
25690	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	0
25691	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	52
25692	大丰	新丰镇同丰西268#变	10	160	24
25693	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	118
25694	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	95
25695	大丰	雍锦府9#主变	10	800	493
25696	大丰	新丰镇全心十组252#变	10	315	196
25697	大丰	新丰镇益北村北134#变	10	315	136
25698	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25699	大丰	瀚华苑1#配电房3#变	10	800	384
25700	大丰	西团镇大龙村十组201#变	10	200	99
25701	大丰	西团镇马港开发区202#变	10	200	75
25702	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	349
25703	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	206
25704	大丰	云尚台6#主变	10	630	321
25705	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	498
25706	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	19
25707	大丰	玖玺名邸6#主变	10	800	545
25708	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	0
25709	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	152
25710	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	221
25711	大丰	万佳广场20#主变	10	1000	800
25712	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	22
25713	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	24
25714	大丰	西团镇大龙村74#变	10	400	79
25715	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	128
25716	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	73
25717	大丰	新民五组241#变	10	315	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25718	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	152
25719	大丰	新丰镇裕中十二组51#变	10	400	117
25720	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	50
25721	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	60
25722	大丰	三龙镇新丰九组南27#变	10	200	79
25723	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	216
25724	大丰	雍锦府5#主变	10	800	452
25725	大丰	育红北区73#变.	10	630	80
25726	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	68
25727	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	50
25728	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	89
25729	大丰	南阳镇东旺村六组124#变	10	400	260
25730	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	83
25731	大丰	新丰镇赤旗二组195#变	10	200	63
25732	大丰	新丰镇太兴四组193#变	10	315	170
25733	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	0
25734	大丰	云樾春秋10#变	10	800	514
25735	大丰	珑悦府11#主变（363#台片）	10	630	450
25736	大丰	金都商城106#变	10	630	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25737	大丰	今日小区4#变	10	630	282
25738	大丰	今日小区6#变	10	500	280
25739	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	272
25740	大丰	大中新民南小区5#变	10	800	399
25741	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	371
25742	大丰	裕华镇万丰村六组242#变	10	200	76
25743	大丰	凤凰小区1#变	10	630	239
25744	大丰	草庙镇大中农场北苑小小区76#变	10	400	210
25745	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	100
25746	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	221
25747	大丰	西团镇九一村五组143#变	10	200	111
25748	大丰	川闸线大桥村康居5#箱变	10	630	221
25749	大丰	珺禧悦府3#主变	10	800	615
25750	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	108
25751	大丰	欧蓓莎1#变	10	800	455
25752	大丰	欧蓓莎2#变	10	800	441
25753	大丰	大中家园1#主变	10	1000	553
25754	大丰	大中家园3#主变	10	1000	564
25755	大丰	大中家园4#主变	10	1000	649

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25756	大丰	大中家园2#主变	10	1000	585
25757	大丰	水韵桥院2#主变	10	800	552
25758	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	139
25759	大丰	裕南三期301#变	10	630	378
25760	大丰	大中镇新团龙福村五组110#变	10	200	121
25761	大丰	大中新民南小区6#变	10	800	454
25762	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	228
25763	大丰	三龙镇方农干警宿舍区100#变	10	100	38
25764	大丰	大中镇新团灶圩村八组190#变	10	200	82
25765	大丰	大中镇恒北村四六组151#变	10	200	68
25766	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	0
25767	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	0
25768	大丰	珺和府1#主变	10	800	564
25769	大丰	学府名城7#主变	10	630	404
25770	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	95
25771	大丰	珺和府3#主变	10	800	572
25772	大丰	西团镇新中五组144#变	10	200	56
25773	大丰	西团镇西团六组145#变	10	200	92
25774	大丰	白驹镇七里桥村六组164#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25775	大丰	西团镇马港四组203#变	10	200	87
25776	大丰	西团镇描花一组139#变	10	200	124
25777	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	199
25778	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	219
25779	大丰	欧蓓莎3#变	10	800	493
25780	大丰	欧蓓莎6#变	10	800	420
25781	大丰	西团镇黄浦村五组155#变	10	200	41
25782	大丰	东方剑桥1#变	10	630	278
25783	大丰	东方剑桥2#变	10	630	252
25784	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	0
25785	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	48
25786	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	91
25787	大丰	大中红花村农民公寓1#变	10	630	447
25788	大丰	三龙镇东红十组158#变	10	200	52
25789	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	369
25790	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	414
25791	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	550
25792	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	30
25793	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25794	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	437
25795	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	193
25796	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	425
25797	大丰	中央名府9#主变	10	800	322
25798	大丰	中央名府10#主变	10	800	292
25799	大丰	中央名府12#主变	10	800	357
25800	大丰	中央名府11#主变	10	800	316
25801	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	231
25802	大丰	西团镇七组72#变	10	200	35
25803	大丰	学府名城8#主变	10	630	392
25804	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	267
25805	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	359
25806	大丰	大中镇德丰村85#变	10	400	229
25807	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	21
25808	大丰	金润小区10#主变	10	630	429
25809	大丰	悦城华府11#变	10	500	275
25810	大丰	润富花园23#主变	10	800	627
25811	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	65
25812	大丰	新丰镇小团五组198#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25813	大丰	大中镇双喜村六组104#变	10	200	70
25814	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	212
25815	大丰	西团镇马港三组198#变	10	315	192
25816	大丰	常盐园区人才社区6#变	10	800	628
25817	大丰	西团镇福林花苑1#变	10	800	565
25818	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	53
25819	大丰	同惠小区4#变	10	400	233
25820	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	232
25821	大丰	阜丰四组315#变	10	400	170
25822	大丰	新丰镇新同东265#变	10	100	24
25823	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	6
25824	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	315	74
25825	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	102
25826	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	53
25827	大丰	云樾春秋12#变	10	800	584
25828	大丰	新丰镇金东十二194#变	10	200	91
25829	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	558
25830	大丰	大中德惠花园7#主变	10	800	441
25831	大丰	白驹镇三里树二组165#变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25832	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	254
25833	大丰	香溪水岸3#变	10	800	535
25834	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	397
25835	大丰	三龙镇开明一组20#变	10	200	78
25836	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	41
25837	大丰	山水城6#主变	10	800	618
25838	大丰	裕华翡翠东郡277#变（2#）	10	800	416
25839	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	29
25840	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	250
25841	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	100
25842	大丰	新丰镇友爱五组266#变	10	200	119
25843	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	8
25844	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	48
25845	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	35
25846	大丰	白驹镇民窑村四组136#变	10	200	93
25847	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	91
25848	大丰	白驹镇马家二组122#变	10	200	64
25849	大丰	恒达置业4#变	10	630	313
25850	大丰	恒达置业6#变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25851	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	39
25852	大丰	西团镇新中村一组104#变	10	200	75
25853	大丰	西团镇新窑街8#变	10	200	48
25854	大丰	大中新团灶圩小区12#变	10	630	330
25855	大丰	大中德惠花园8#主变	10	800	464
25856	大丰	裕华碧桂园216#变（1#）	10	800	330
25857	大丰	裕华碧桂园217#变（2#）	10	800	461
25858	大丰	裕华碧桂园218#变（3#）	10	800	352
25859	大丰	裕华碧桂园220#变（5#）	10	800	295
25860	大丰	裕华碧桂园221#变（6#）	10	800	533
25861	大丰	碧桂园充电桩1#变	10	630	146
25862	大丰	刘庄镇龙心村二组156#变	10	400	125
25863	大丰	大桥镇港北村四组27#变	10	400	168
25864	大丰	三龙镇新丰八组174#变	10	200	67
25865	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	191
25866	大丰	大中新团灶圩小区7#变	10	630	278
25867	大丰	大中镇恒北村八九组288#变	10	400	243
25868	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	447
25869	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25870	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	442
25871	大丰	水晶花园3#主变	10	630	421
25872	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	0
25873	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	418
25874	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	198
25875	大丰	西团镇西团小街1#变	10	400	109
25876	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	274
25877	大丰	供电北区60#变	10	400	201
25878	大丰	上海花园21#变	10	630	290
25879	大丰	上海花园31#变	10	630	260
25880	大丰	上海花园33#变	10	630	342
25881	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	406
25882	大丰	南阳镇东旺村二组139#变	10	400	223
25883	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	193
25884	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	266
25885	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	362
25886	大丰	吉祥街313#变	10	400	167
25887	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	426
25888	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25889	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	184
25890	大丰	晨熙府9#主变	10	800	429
25891	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	13
25892	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	67
25893	大丰	云尚台1#主变	10	800	506
25894	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	400	214
25895	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	233
25896	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	141
25897	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	47
25898	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	167
25899	大丰	裕华镇朝荣村三组153#变	10	200	75
25900	大丰	大中05#变	10	400	159
25901	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	0
25902	大丰	裕华镇海防村二组200#变	10	200	72
25903	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	0
25904	大丰	万佳广场4#主变	10	1000	530
25905	大丰	万佳广场2#主变	10	1000	625
25906	大丰	万佳广场1#主变	10	1000	533
25907	大丰	万佳广场3#主变	10	1000	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25908	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	90
25909	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	382
25910	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	254
25911	大丰	吾悦华府3#主变	10	800	369
25912	大丰	大桥镇潘厍居委会二组109#变	10	400	169
25913	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	121
25914	大丰	市城建局38#变	10	400	193
25915	大丰	康平西区228#变	10	630	213
25916	大丰	三龙镇洋桥九组168#变	10	200	58
25917	大丰	珺禧悦府5#主变	10	800	638
25918	大丰	新丰镇裕北十二组322#变	10	400	131
25919	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	55
25920	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	428
25921	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	405
25922	大丰	大中丰和名都8#变	10	800	415
25923	大丰	大中丰和名都6#变	10	800	429
25924	大丰	香堤雅郡7#配电室#25变	10	800	364
25925	大丰	香堤雅郡7#配电室#27变	10	800	394
25926	大丰	香堤雅郡7#配电室#28变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25927	大丰	香堤雅郡7#配电室#26变	10	800	439
25928	大丰	香堤雅郡8#配电室29#主变	10	800	431
25929	大丰	香堤雅郡8#配电室31#主变	10	800	461
25930	大丰	香堤雅郡8#配电室32#主变	10	800	436
25931	大丰	香堤雅郡8#配电室30#主变	10	800	449
25932	大丰	桃李丰华7#变	10	800	502
25933	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	88
25934	大丰	大中镇新团老坝村三组124#变	10	200	84
25935	大丰	三龙镇斗龙一组201#变	10	200	55
25936	大丰	大桥居委会一组1#变	10	630	343
25937	大丰	民主街9#变	10	630	240
25938	大丰	西康变89#变	10	630	484
25939	大丰	中昂府3#配电室1#变	10	800	412
25940	大丰	润富花园26#主变	10	800	611
25941	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	55
25942	大丰	健康六村南239#变	10	400	146
25943	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	71
25944	大丰	大中恒北村村部7#变	10	630	310
25945	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25946	大丰	大桥镇联丰村一组138#变	10	400	108
25947	大丰	新团安置小区8#变	10	630	319
25948	大丰	润富花园12#主变	10	800	623
25949	大丰	丰情街284#变	10	800	292
25950	大丰	吾悦华府6#主变	10	800	329
25951	大丰	西团镇九一四组169#变	10	400	156
25952	大丰	万佳广场7#主变	10	1000	792
25953	大丰	万佳广场8#主变	10	1000	742
25954	大丰	万佳广场6#主变	10	1000	620
25955	大丰	中昂府2#配电室3#变	10	800	412
25956	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	11
25957	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	200	45
25958	大丰	新天地1#主变	10	800	496
25959	大丰	裕华镇福丰村二组345#变	10	200	105
25960	大丰	万佳广场10#主变	10	1000	736
25961	大丰	万佳广场11#主变	10	1000	782
25962	大丰	万佳广场12#主变	10	1000	772
25963	大丰	万佳广场9#主变	10	1000	758
25964	大丰	西团镇龙窑三组19#变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25965	大丰	大中新团灶圩小区6#变	10	630	248
25966	大丰	裕华东方润园326#变(6#)	10	630	340
25967	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	225
25968	大丰	裕华晋北小区81#变	10	400	173
25969	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	66
25970	大丰	吾悦华府8#主变	10	800	382
25971	大丰	新丰镇永成二组191#变	10	200	88
25972	大丰	刘庄镇润民村六组168#变	10	400	27
25973	大丰	刘庄镇民主村四组163#变	10	200	78
25974	大丰	三龙镇洋桥八组67#变	10	200	83
25975	大丰	吉祥街8#变	10	400	153
25976	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	16
25977	大丰	新丰镇沙港三组180#变	10	200	60
25978	大丰	新丰镇同玉一组181#变	10	100	33
25979	大丰	西团镇新中三组53#变	10	400	86
25980	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	57
25981	大丰	天力中区206#变	10	400	202
25982	大丰	刘庄镇竞赛村一组142#变	10	200	98
25983	大丰	新丰镇赤旗二组183变	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25984	大丰	刘庄镇竞赛村五组152#变	10	200	103
25985	大丰	新丰镇车滩一组184#变	10	200	65
25986	大丰	诚心康居183#变	10	400	229
25987	大丰	刘庄贸易城170#变	10	630	413
25988	大丰	刘庄贸易城171#变	10	630	442
25989	大丰	刘庄贸易城172#变	10	500	243
25990	大丰	刘庄贸易城173#变	10	500	304
25991	大丰	香溪水岸2#变	10	800	545
25992	大丰	刘庄镇民主村七组170#变	10	200	73
25993	大丰	天力南区205#变	10	400	103
25994	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	60
25995	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	209
25996	大丰	海韵家园3#变	10	400	241
25997	大丰	刘庄镇食品站151#变	10	400	205
25998	大丰	大桥镇大桥村九组19#变	10	200	29
25999	大丰	悦隽名邸3#主变	10	800	500
26000	大丰	新团长安农民公寓149#变	10	630	326
26001	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	208
26002	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26003	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	40
26004	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	76
26005	大丰	玉蝶苑4#变压器	10	1000	605
26006	大丰	刘庄镇三圩小街4#变	10	400	133
26007	大丰	刘庄镇东方村一组123#变	10	200	54
26008	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	229
26009	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	126
26010	大丰	荣海菜场88#变	10	400	123
26011	大丰	康馨雅苑9#主变	10	800	524
26012	大丰	润富花园7#主变	10	800	621
26013	大丰	刘庄镇友谊村二组11#变	10	500	0
26014	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	38
26015	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	49
26016	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	94
26017	大丰	新丰镇永成一组103#变	10	200	100
26018	大丰	白驹镇马家村二组141#变	10	200	67
26019	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	12
26020	大丰	新丰镇小团一组96#变	10	200	30
26021	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26022	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	97
26023	大丰	西团镇黄浦村五组38#变	10	160	95
26024	大丰	西团镇黄浦六组157#变	10	200	91
26025	大丰	西团镇黄浦七组163#变	10	200	102
26026	大丰	刘庄镇光荣村五组134#变	10	200	75
26027	大丰	西团镇黄浦七组44#变	10	160	76
26028	大丰	刘庄镇光荣村四组131#变	10	200	98
26029	大丰	刘庄镇光荣村二组132#变	10	200	80
26030	大丰	刘庄镇光荣村二组129#变	10	200	62
26031	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	45
26032	大丰	大中镇新团光明村四组198#变	10	200	89
26033	大丰	大中镇新团光明62#变	10	200	63
26034	大丰	大中镇新团河口村四组45#变	10	200	15
26035	大丰	大中镇新团长安村十组105#变	10	200	107
26036	大丰	西团镇西团小街111#变	10	200	21
26037	大丰	西团镇九一七组159#变	10	200	70
26038	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	108
26039	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	37
26040	大丰	白驹镇团结村一组66#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26041	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	243
26042	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	88
26043	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	73
26044	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	74
26045	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	75
26046	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	0
26047	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	106
26048	大丰	西团镇龙窑村七组153#变	10	400	100
26049	大丰	刘庄镇光荣村七组128#变	10	200	83
26050	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	103
26051	大丰	刘庄镇光荣村四组59#变	10	200	91
26052	大丰	刘庄镇光荣村七组30#变	10	200	45
26053	大丰	西团镇龙窑村六组147#变	10	200	55
26054	大丰	刘庄镇光荣村五组29#变	10	200	53
26055	大丰	刘庄镇光荣村五组27#变	10	200	66
26056	大丰	西团镇龙窑村四组148#变	10	200	59
26057	大丰	刘庄镇竞赛村二组77#变	10	400	80
26058	大丰	西团镇龙窑四组150#变	10	100	25
26059	大丰	新丰镇金东村129#变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26060	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	37
26061	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	200	76
26062	大丰	白驹镇团结村六组142#变	10	200	88
26063	大丰	新丰镇裕北西匡西187#变	10	200	38
26064	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	157
26065	大丰	白驹镇团结村二组143#变	10	200	0
26066	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	37
26067	大丰	新丰镇小团二组27#变	10	200	93
26068	大丰	新丰镇准正村五组38#变	10	315	56
26069	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	0
26070	大丰	白驹镇洋心村二组136#变	10	160	86
26071	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	22
26072	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	16
26073	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	15
26074	大丰	三龙镇东红八组127#变	10	400	227
26075	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	50
26076	大丰	三龙镇东红一组125#变	10	200	34
26077	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	44
26078	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26079	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	58
26080	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	59
26081	大丰	大桥镇大桥村九组111#变	10	200	80
26082	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	35
26083	大丰	南阳镇沿海村三组20#变	10	400	227
26084	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	98
26085	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	61
26086	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	88
26087	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	74
26088	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	50
26089	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	94
26090	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	44
26091	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	88
26092	大丰	裕华镇海丰村五组28#变	10	200	44
26093	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	56
26094	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	67
26095	大丰	白驹镇汤舍村六组93变	10	200	53
26096	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	89
26097	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26098	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	400	249
26099	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	97
26100	大丰	白驹镇马家村二组93#变	10	200	67
26101	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	36
26102	大丰	裕华镇晋丰村三组151#变	10	200	89
26103	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	32
26104	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	50
26105	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	0
26106	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	115
26107	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	80
26108	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	55
26109	大丰	全心花园191#台片	10	400	138
26110	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	226
26111	大丰	西团镇黄浦村三组39#变	10	400	181
26112	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	82
26113	大丰	西团镇马港一组48#变	10	200	50
26114	大丰	西团镇众心村六组63#变	10	200	52
26115	大丰	大桥镇宁港村七组94#变	10	200	99
26116	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26117	大丰	西团镇黄浦二组101#变	10	200	0
26118	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	44
26119	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	49
26120	大丰	西团镇赵场四组98#变	10	200	12
26121	大丰	西团镇众心村七组56#变	10	200	21
26122	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	83
26123	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	157
26124	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	88
26125	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	31
26126	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	85
26127	大丰	大中镇新团居委会9#变	10	400	275
26128	大丰	大中镇新团永久村六组35#变	10	200	96
26129	大丰	大中镇新团长安村二组97#变	10	200	100
26130	大丰	大中镇新团老坝村八组北29#变	10	200	70
26131	大丰	大桥镇大桥村四组14#变	10	200	40
26132	大丰	大中镇新团永久村一组31#变	10	400	217
26133	大丰	大桥镇居委会七组7#变	10	400	100
26134	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	79
26135	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26136	大丰	大中镇新团灶圩村九组115#变	10	400	124
26137	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	130
26138	大丰	大中镇新团灶圩村八组114#变	10	200	29
26139	大丰	大中镇新团居委会11#变	10	400	120
26140	大丰	大中镇新团居委会10#变	10	400	208
26141	大丰	大中镇新团居委会8#变	10	400	217
26142	大丰	大中镇新团村二组37#变	10	200	160
26143	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	5
26144	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	198
26145	大丰	大桥镇川南五组80#变	10	200	19
26146	大丰	大桥镇东套六组75#变	10	200	34
26147	大丰	大桥镇潘厍居委会一组1#变	10	400	140
26148	大丰	大桥镇潘厍村五组25#变	10	200	36
26149	大丰	大桥镇中北村四组41#变	10	200	29
26150	大丰	大桥镇洋南村五组35#变	10	400	218
26151	大丰	长乐小区204#变	10	630	22
26152	大丰	大中镇新团建设村120#变	10	200	26
26153	大丰	大中镇新团老坝村三组88#变	10	200	81
26154	大丰	大中镇新团河口村三组50#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26155	大丰	市计生站44#变	10	200	94
26156	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	58
26157	大丰	新丰镇永跃三组135#变	10	200	29
26158	大丰	新丰镇金墩小街2#变	10	200	42
26159	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	174
26160	大丰	三龙镇新丰十一组南31#变	10	200	64
26161	大丰	三龙镇和平四组34#变	10	200	60
26162	大丰	新丰镇金西六组83#变	10	200	10
26163	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	97
26164	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	136
26165	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	129
26166	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	0
26167	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	88
26168	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	0
26169	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	0
26170	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	88
26171	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	82
26172	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	67
26173	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26174	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	28
26175	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	71
26176	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	49
26177	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	63
26178	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	50
26179	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	221
26180	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	37
26181	大丰	西团镇赵场三组22#变	10	200	56
26182	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	264
26183	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	88
26184	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	69
26185	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	72
26186	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	215
26187	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	92
26188	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	0
26189	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	62
26190	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	75
26191	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	200	81
26192	大丰	西团镇黄浦四组45#变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26193	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	38
26194	大丰	裕华镇锦龙村九组14#变	10	200	34
26195	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	0
26196	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	31
26197	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	125
26198	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	315	185
26199	大丰	新丰镇长圩村二组041#变	10	200	75
26200	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	85
26201	大丰	南阳镇裕海村一组28#变	10	200	82
26202	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	51
26203	大丰	西团镇黄埔三组12#变	10	400	201
26204	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	61
26205	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	79
26206	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	192
26207	大丰	南阳镇裕海村五组27#变	10	200	4
26208	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	50
26209	大丰	大中镇新团河口村四组51#变	10	200	86
26210	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	18
26211	大丰	大中镇新团长安北小区146#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26212	大丰	大中镇新团长安北小区147#变	10	200	90
26213	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	25
26214	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	78
26215	大丰	新丰镇益北二组78#变	10	200	26
26216	大丰	新丰镇益北六组40#变	10	200	64
26217	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	104
26218	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	200	10
26219	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	148
26220	大丰	西团镇七灶河村七组166#变	10	200	59
26221	大丰	西团镇七灶河村三组167#变	10	200	97
26222	大丰	西团镇龙窑五组77#变	10	400	145
26223	大丰	西团镇赵场十二组28#变	10	200	76
26224	大丰	西团镇中洋二组32#变	10	400	68
26225	大丰	刘庄镇龙心村二组81#变	10	200	88
26226	大丰	刘庄镇竞赛村四组72#变	10	200	50
26227	大丰	刘庄镇竞赛小区7#变	10	400	145
26228	大丰	刘庄镇竞赛村六组8#变	10	400	56
26229	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	15
26230	大丰	西团镇西团七组4#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26231	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	0
26232	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	0
26233	大丰	南阳镇黄海四组34#变	10	400	169
26234	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	200	72
26235	大丰	西团镇七灶河村一组87#变	10	200	116
26236	大丰	南阳镇黄海四组024#变	10	200	64
26237	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	52
26238	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	59
26239	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	77
26240	大丰	裕华镇晋北村九组76#变	10	200	66
26241	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	98
26242	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	53
26243	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	28
26244	大丰	大桥镇中桥村五组13#变	10	200	64
26245	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	85
26246	大丰	新丰镇新河中心站30#变	10	200	54
26247	大丰	新丰镇金东十二组38#变	10	200	57
26248	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	48
26249	大丰	新丰镇仁南西北站58#变	10	315	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26250	大丰	大中镇泰西村二组64#变	10	400	94
26251	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	200	39
26252	大丰	大中镇新团老坝村三组89#变	10	200	78
26253	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	57
26254	大丰	大中镇新团灶圩村五组197#变	10	200	29
26255	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	43
26256	大丰	大中镇新团建设村四组196#变	10	200	91
26257	大丰	大中镇新团龙福村六组194#变	10	200	82
26258	大丰	大中镇新团建设村一组195#变	10	200	88
26259	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	0
26260	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	38
26261	大丰	新丰镇车滩六组78#变	10	200	36
26262	大丰	刘庄镇龙心村四组87#变	10	400	204
26263	大丰	刘庄镇友谊村三组112#变	10	200	57
26264	大丰	刘庄镇刘庄小街138#变	10	400	118
26265	大丰	刘庄镇云溪二组137#变	10	400	189
26266	大丰	刘庄镇友谊村一组35#变	10	200	93
26267	大丰	刘庄镇友谊村二组38#变	10	200	30
26268	大丰	刘庄镇友谊村三组48#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26269	大丰	刘庄镇西大街34#变	10	400	109
26270	大丰	刘庄镇东联村一组151#变	10	200	50
26271	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	153
26272	大丰	刘庄镇润民村六组148#变	10	200	98
26273	大丰	刘庄镇胜利村六组149#变	10	200	95
26274	大丰	刘庄镇东方村二组25#变	10	200	65
26275	大丰	刘庄镇东联村六组134#变	10	400	107
26276	大丰	刘庄镇良好村六组43#变	10	160	12
26277	大丰	刘庄镇东方村三组28#变	10	200	51
26278	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	93
26279	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	43
26280	大丰	草庙镇新海四组64#变	10	200	62
26281	大丰	南阳镇东旺村六组52#变	10	400	136
26282	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	23
26283	大丰	裕华镇晋北村十组77#变	10	200	53
26284	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	72
26285	大丰	南阳镇东旺村六组50#变	10	400	92
26286	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	108
26287	大丰	大桥镇潘丁村二组26#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26288	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	0
26289	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	63
26290	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	96
26291	大丰	大桥镇江东村八组30#变	10	200	57
26292	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	70
26293	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	69
26294	大丰	新丰镇大团五组5#变	10	200	63
26295	大丰	新丰镇永成五组42#变	10	200	72
26296	大丰	新丰镇永成一组40#变	10	200	0
26297	大丰	新丰镇同丰东18#变	10	200	52
26298	大丰	刘庄镇润民村二组39#变	10	400	109
26299	大丰	刘庄镇东联村二组91#变	10	200	45
26300	大丰	刘庄镇东联村三组84#变	10	200	24
26301	大丰	刘庄镇建成村三组33#变	10	200	37
26302	大丰	刘庄镇建成村六组77#变	10	200	67
26303	大丰	刘庄镇润民村六组52#变	10	200	77
26304	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	0
26305	大丰	刘庄镇胜利村六组6#变	10	200	103
26306	大丰	刘庄镇胜利村五组12#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26307	大丰	刘庄镇民主村四组68#变	10	200	75
26308	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	400	191
26309	大丰	刘庄镇民主村三组72#变	10	200	24
26310	大丰	刘庄镇民主村九组95#变	10	200	65
26311	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	28
26312	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	0
26313	大丰	刘庄镇良好村三组11#变	10	200	74
26314	大丰	刘庄镇新桥村五组136#变	10	200	69
26315	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	315	100
26316	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	32
26317	大丰	大桥镇安东村六组37#变	10	100	11
26318	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	82
26319	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	65
26320	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	133
26321	大丰	大桥镇塔东三组81#变	10	315	166
26322	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	10
26323	大丰	大桥镇东套村七组43#变	10	200	29
26324	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	70
26325	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26326	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	82
26327	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	0
26328	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	74
26329	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	108
26330	大丰	大桥镇东套村十一组44#变	10	100	28
26331	大丰	刘庄镇新桥村三组88#变	10	200	103
26332	大丰	西团镇赵场十一组27#变	10	200	6
26333	大丰	西团镇赵场四组23#变	10	200	71
26334	大丰	西团镇龙窑七组76#变	10	200	26
26335	大丰	刘庄镇龙心村四组130#变	10	200	85
26336	大丰	刘庄镇东方村五组24#变	10	200	91
26337	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	0
26338	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	276
26339	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	63
26340	大丰	南阳镇东旺村一组15#变	10	400	179
26341	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	36
26342	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	75
26343	大丰	刘庄镇东方村二组31#变	10	200	47
26344	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26345	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	165
26346	大丰	河滨公园5#变	10	630	181
26347	大丰	花园新村48#变	10	630	374
26348	大丰	恒生商城103#变	10	630	117
26349	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	70
26350	大丰	刘庄镇新桥村七组58#变	10	400	195
26351	大丰	白驹镇团结村四组46#变	10	200	76
26352	大丰	刘庄镇光荣村六组24#变	10	160	62
26353	大丰	刘庄镇光荣村二组62#变	10	160	49
26354	大丰	刘庄镇光荣村二组64#变	10	160	47
26355	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	58
26356	大丰	刘庄镇新桥村一组53#变	10	400	189
26357	大丰	白驹镇团结村四组47#变	10	200	40
26358	大丰	刘庄镇龙心村二组80#变	10	200	111
26359	大丰	大桥镇大桥村五组15#变	10	400	130
26360	大丰	裕华镇忠跃村六组20#变	10	400	186
26361	大丰	刘庄镇龙心村四组86#变	10	160	47
26362	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	261
26363	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26364	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	0
26365	大丰	刘庄镇润民村四组93#变	10	160	45
26366	大丰	恒生商城104#变	10	630	170
26367	大丰	恒生商城29#变	10	630	141
26368	大丰	老年小区111#变	10	630	278
26369	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	56
26370	大丰	大中镇新团车站1#变	10	400	146
26371	大丰	刘庄镇润民村二组54#变.	10	160	11
26372	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	0
26373	大丰	刘庄镇东联村三组83#变	10	160	46
26374	大丰	刘庄镇东方村三组27#变	10	160	23
26375	大丰	裕华镇万丰村六组46#变	10	200	72
26376	大丰	刘庄镇胜利村六组57#变	10	400	149
26377	大丰	大桥镇中业村一组24#变	10	200	106
26378	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	65
26379	大丰	刘庄镇东联村一组82#变	10	400	55
26380	大丰	大桥镇安东村一组34#变	10	200	66
26381	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	78
26382	大丰	刘庄镇良好村三组46#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26383	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	6
26384	大丰	白驹镇团结村五组49#变	10	200	62
26385	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	76
26386	大丰	刘庄镇胜利村三组88#变	10	200	76
26387	大丰	万盈镇殷灶东灶88#变	10	400	178
26388	大丰	裕华镇福丰村南匡69#变	10	200	87
26389	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	82
26390	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	0
26391	大丰	刘庄镇润民村八组59#变	10	200	62
26392	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	17
26393	大丰	裕华镇天北村一组150#变	10	200	117
26394	大丰	新丰镇齐贤村三组151#变	10	200	88
26395	大丰	刘庄镇范堤街4#变	10	500	86
26396	大丰	刘庄镇良好村二组125#变	10	200	25
26397	大丰	白驹镇沿堤村五组140#变	10	200	29
26398	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	10
26399	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	74
26400	大丰	大桥镇方向村三组12#变	10	200	82
26401	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	315	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26402	大丰	白驹镇沿堤村五组101#变	10	200	14
26403	大丰	白驹镇团结村六组51#变	10	200	41
26404	大丰	裕华镇朝荣村二组55#变	10	200	85
26405	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	36
26406	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	104
26407	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	95
26408	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	64
26409	大丰	白驹镇三里树村二组56#变	10	200	32
26410	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	68
26411	大丰	白驹镇三里树村四组59#变	10	200	76
26412	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	49
26413	大丰	白驹镇沿堤村三组102#变	10	400	137
26414	大丰	裕华镇天祥村六组40#变	10	200	43
26415	大丰	白驹镇三里树村四组58#变	10	200	56
26416	大丰	三龙镇开明八组19#变	10	200	34
26417	大丰	三龙镇东红六组35#变	10	200	37
26418	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	32
26419	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	8
26420	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26421	大丰	新丰镇长圩村八组056#变	10	400	114
26422	大丰	裕华镇元丰村九组91#变	10	200	21
26423	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	61
26424	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	156
26425	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	86
26426	大丰	新丰镇三总村十三组027#变	10	200	89
26427	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	57
26428	大丰	白驹镇沿堤村八组103#变	10	200	65
26429	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	19
26430	大丰	白驹镇马家村一组104#变	10	200	82
26431	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	243
26432	大丰	裕华镇天北村二组29#变	10	200	99
26433	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	59
26434	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	58
26435	大丰	三龙镇开明九组8#变	10	200	91
26436	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	315	161
26437	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	61
26438	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	65
26439	大丰	大中镇新团河口村四组132#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26440	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	116
26441	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	20
26442	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	5
26443	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	108
26444	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	315	90
26445	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	105
26446	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	62
26447	大丰	西团镇北团七组23#变	10	200	106
26448	大丰	西团镇北团村二组97#变	10	200	59
26449	大丰	丰和丽都2#变	10	630	175
26450	大丰	城市资产3#变	10	630	358
26451	大丰	丰和丽都3#变	10	630	300
26452	大丰	今日小区2#变	10	630	269
26453	大丰	今日小区3#变	10	630	331
26454	大丰	白驹镇民窑村三组114#变	10	400	91
26455	大丰	白驹镇沿堤村一组134#变	10	200	32
26456	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	71
26457	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	53
26458	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26459	大丰	新丰镇三总村十三组160#变	10	200	64
26460	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	58
26461	大丰	新东苑小区1#变	10	630	293
26462	大丰	新东苑小区2#变	10	630	345
26463	大丰	新东苑小区3#变	10	630	251
26464	大丰	新东苑小区4#变	10	630	368
26465	大丰	新东苑小区5#变	10	630	373
26466	大丰	新东苑小区6#变	10	630	324
26467	大丰	新东苑小区7#变	10	630	355
26468	大丰	瑞城国际小区1#变	10	630	268
26469	大丰	瑞城国际小区2#变	10	630	218
26470	大丰	瑞城国际小区3#变	10	630	242
26471	大丰	瑞城国际小区4#变	10	630	250
26472	大丰	嘉英阳光5#箱变	10	500	224
26473	大丰	朝阳景都1#箱变	10	400	204
26474	大丰	朝阳景都2#箱变	10	400	167
26475	大丰	朝阳景都3#箱变	10	400	203
26476	大丰	朝阳景都4#箱变	10	400	136
26477	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26478	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	61
26479	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	73
26480	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	76
26481	大丰	西团镇腾龙药业东侧13#变	10	80	54
26482	大丰	西团镇赵场村四组168#变	10	100	6
26483	大丰	西团镇七灶河村132#变	10	200	102
26484	大丰	同福花园1#变	10	400	189
26485	大丰	银泰华城1#配电房1#变	10	800	231
26486	大丰	银泰华城1#配电房2#变	10	800	382
26487	大丰	鸿基汇金1#主变	10	800	400
26488	大丰	银泰华城3#变	10	400	196
26489	大丰	银泰华城4#变	10	400	197
26490	大丰	银泰华城5#变	10	400	150
26491	大丰	银泰华城6#变	10	400	197
26492	大丰	银泰华城7#变	10	400	223
26493	大丰	朝阳景都5#箱变	10	400	229
26494	大丰	朝阳景都6#箱变	10	400	171
26495	大丰	朝阳景都7#变	10	400	153
26496	大丰	大中镇新民村二组52#变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26497	大丰	大中镇新民南小区247#变	10	400	191
26498	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	86
26499	大丰	银泰华城8#变	10	400	106
26500	大丰	海洲花园1#箱变	10	400	191
26501	大丰	朝阳景11#变	10	800	346
26502	大丰	朝阳景都8#变	10	800	253
26503	大丰	朝阳景都9#变	10	800	390
26504	大丰	朝阳景都10#变	10	800	419
26505	大丰	朝阳景都16#变	10	800	352
26506	大丰	朝阳景都19#变	10	800	363
26507	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	70
26508	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	24
26509	大丰	大中新团水晶花园184#变	10	400	132
26510	大丰	大中新团水晶花园185#变	10	400	158
26511	大丰	大中新团水晶花园186#变	10	400	169
26512	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	223
26513	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	57
26514	大丰	大中状元小区1#变	10	630	297
26515	大丰	大中状元小区2#变	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26516	大丰	大中状元小区3#变	10	630	261
26517	大丰	海洲花园2#箱变	10	400	205
26518	大丰	海洲花园3#箱变	10	400	191
26519	大丰	海洲花园4#箱变	10	400	189
26520	大丰	海洲花园5#箱变	10	400	185
26521	大丰	海洲花园6#箱变	10	400	181
26522	大丰	海洲花园7#箱变	10	400	189
26523	大丰	海洲花园8#箱变	10	400	318
26524	大丰	裕华镇海丰村五组144#变	10	200	40
26525	大丰	裕华镇海丰五组143#变	10	400	214
26526	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	96
26527	大丰	金润小区1#变	10	630	296
26528	大丰	金润小区2#变	10	630	158
26529	大丰	金润小区3#变	10	630	256
26530	大丰	金润小区4#变	10	400	129
26531	大丰	金润小区5#变	10	630	265
26532	大丰	金润小区6#主变	10	1000	369
26533	大丰	金润小区7#主变	10	800	428
26534	大丰	金润小区8#主变	10	800	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26535	大丰	金字景苑6#变	10	630	282
26536	大丰	金字景苑5#变	10	630	246
26537	大丰	金字景苑4#变	10	630	155
26538	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	28
26539	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	14
26540	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	125
26541	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	23
26542	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	70
26543	大丰	大中镇新团建设村四组14#变	10	200	125
26544	大丰	南阳镇黄海村四组25#变	10	200	109
26545	大丰	西团镇七灶河四组94#变	10	200	101
26546	大丰	西团镇众心二组57#变	10	200	79
26547	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	72
26548	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	187
26549	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	315	155
26550	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	51
26551	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	83
26552	大丰	大桥镇塔东三组74#变	10	200	92
26553	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26554	大丰	大桥镇高墩村二组54#变	10	200	91
26555	大丰	大中镇新团龙福村七组南192#变	10	200	63
26556	大丰	大中镇新团龙福村七组北193#变	10	200	102
26557	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	81
26558	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	156
26559	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	115
26560	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	51
26561	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	173
26562	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	80
26563	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	71
26564	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	94
26565	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	88
26566	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	170
26567	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	48
26568	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	87
26569	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	68
26570	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	80
26571	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	100
26572	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26573	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	18
26574	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	100	0
26575	大丰	丰中名邸1#主变	10	800	583
26576	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	77
26577	大丰	西团镇大龙四组9#变	10	500	43
26578	大丰	大中镇泰丰村一组232#变	10	200	65
26579	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	17
26580	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	94
26581	大丰	大中丰中教师公寓1#变	10	630	281
26582	大丰	大中丰中教师公寓2#变	10	630	346
26583	大丰	大中丰中教师公寓4#变	10	630	262
26584	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	47
26585	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	10
26586	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	82
26587	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	91
26588	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	15
26589	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	0
26590	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	91
26591	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26592	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	42
26593	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	11
26594	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	60
26595	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	137
26596	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	3
26597	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	178
26598	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	86
26599	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	0
26600	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	87
26601	大丰	大中镇和瑞村八组81#变	10	200	64
26602	大丰	丰中名邸6#主变	10	800	570
26603	大丰	丰中名邸7#主变	10	800	134
26604	大丰	丰中名邸9#主变	10	800	587
26605	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	0
26606	大丰	大中丰中教师公寓3#变	10	630	236
26607	大丰	东方锦绣北城3#	10	630	254
26608	大丰	东方锦绣北城2#	10	630	340
26609	大丰	东方锦绣北城1#	10	630	244
26610	大丰	浦江名苑1#变	10	630	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26611	大丰	浦江名苑2#变	10	630	365
26612	大丰	浦江名苑3#变	10	630	220
26613	大丰	浦江名苑4#变	10	630	364
26614	大丰	浦江名苑5#变	10	630	351
26615	大丰	浦江名苑6#变	10	630	322
26616	大丰	华荣小区1#变	10	400	165
26617	大丰	汇豪嘉苑1#变	10	500	241
26618	大丰	三水嘉苑4#变	10	630	225
26619	大丰	润丰嘉园1#配电房1#变	10	630	266
26620	大丰	中凯银杏湖1#主变	10	800	335
26621	大丰	中凯银杏湖3#主变	10	800	408
26622	大丰	银河花园1#	10	630	232
26623	大丰	小海镇殷家坎电站64#变	10	315	131
26624	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	21
26625	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	1
26626	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	96
26627	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	0
26628	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	46
26629	大丰	西团镇西灵村二组78#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26630	大丰	西团镇西灵三组117#变	10	200	85
26631	大丰	西团镇北团村七组115#变	10	200	77
26632	大丰	西团镇西团小街2#变	10	200	44
26633	大丰	西团镇西灵三组15#变	10	400	175
26634	大丰	银河花园2	10	630	321
26635	大丰	银河花园3#	10	630	265
26636	大丰	聚龙苑1#变	10	630	333
26637	大丰	聚龙苑2#	10	630	314
26638	大丰	聚龙苑3#变	10	630	306
26639	大丰	维罗纳1#变	10	630	86
26640	大丰	育红新村11#变	10	400	74
26641	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	88
26642	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	94
26643	大丰	海棠花园2#变	10	800	524
26644	大丰	海棠花园4#变	10	800	524
26645	大丰	海棠花园6#变	10	800	496
26646	大丰	海棠花园8#变	10	800	479
26647	大丰	海棠花园10#变	10	800	399
26648	大丰	海棠花园12#变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26649	大丰	海棠花园14#变	10	800	442
26650	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	33
26651	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	55
26652	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	3
26653	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	0
26654	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	42
26655	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	256
26656	大丰	大中镇新团老坝村一组199#变	10	200	53
26657	大丰	大中镇老坝村二组200#变	10	200	112
26658	大丰	大中镇新团河口北小区西187#变	10	315	94
26659	大丰	大中镇新团河口北小区东188#变	10	315	119
26660	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	30
26661	大丰	维罗纳2#变	10	630	187
26662	大丰	维罗纳3#变	10	630	241
26663	大丰	维罗纳4#变	10	630	245
26664	大丰	维罗纳5#变	10	630	162
26665	大丰	维罗纳8#主变	10	1000	317
26666	大丰	维罗纳6#主变	10	630	187
26667	大丰	维罗纳9#主变	10	1000	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26668	大丰	海州花园9#主变	10	800	402
26669	大丰	海州花园11#主变	10	800	456
26670	大丰	海州花园12#主变	10	800	462
26671	大丰	海州花园10#主变	10	800	468
26672	大丰	海棠花园16#变	10	800	517
26673	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	21
26674	大丰	中凯银杏湖5#主变	10	800	547
26675	大丰	中凯银杏湖6#主变	10	800	383
26676	大丰	中凯银杏湖7#主变	10	800	294
26677	大丰	中凯银杏湖8#主变	10	800	445
26678	大丰	润富花园1#变	10	400	203
26679	大丰	明德房产1#变	10	630	268
26680	大丰	现代房产室内变	10	200	63
26681	大丰	嘉英阳光4#箱变	10	400	98
26682	大丰	嘉英阳光6#变	10	630	315
26683	大丰	嘉英阳光7#箱变	10	630	284
26684	大丰	刘庄贸易城1#变	10	400	180
26685	大丰	聚丰家园1#变	10	630	325
26686	大丰	聚丰家园2#变	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26687	大丰	草庙镇庆生28#变	10	400	235
26688	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	0
26689	大丰	同德安置1#变	10	400	117
26690	大丰	同德安置4#变	10	315	114
26691	大丰	万和花园一期3#变	10	800	418
26692	大丰	万和花园一期4#变	10	800	388
26693	大丰	万和花园二期1#变	10	630	414
26694	大丰	万和花园二期2#变	10	630	331
26695	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	0
26696	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	109
26697	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	187
26698	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	0
26699	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	124
26700	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	258
26701	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	0
26702	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	0
26703	大丰	新丰镇金东十四组134#变	10	200	48
26704	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	0
26705	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26706	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	70
26707	大丰	永泰国际1#变	10	500	88
26708	大丰	永泰国际2#变	10	500	216
26709	大丰	永泰国际3#变	10	1000	288
26710	大丰	永泰国际4#变	10	1000	352
26711	大丰	万和花园1#箱变	10	630	399
26712	大丰	御景嘉园7#变	10	1000	365
26713	大丰	嘉英阳光11#主变	10	800	291
26714	大丰	嘉英阳光15#主变	10	800	370
26715	大丰	嘉英阳光14#主变	10	800	314
26716	大丰	嘉英阳光8#变	10	500	185
26717	大丰	嘉英阳光9#主变	10	1000	630
26718	大丰	嘉英阳光10#主变	10	800	93
26719	大丰	嘉英阳光3#主变	10	800	440
26720	大丰	嘉英阳光1#主变	10	1000	483
26721	大丰	嘉英阳光2#主变	10	800	493
26722	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	93
26723	大丰	大中镇和瑞村七组250#变	10	200	108
26724	大丰	丰中公寓1#变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26725	大丰	建邺解困1#变	10	630	222
26726	大丰	飞达解困房小区1#变	10	630	241
26727	大丰	飞达解困房小区2#变	10	630	363
26728	大丰	今日小区5#变	10	630	296
26729	大丰	金隅花园1#变	10	400	214
26730	大丰	同惠小区1#变	10	400	186
26731	大丰	同惠小区2#变	10	400	177
26732	大丰	同惠小区3#变	10	400	180
26733	大丰	城市资产1#变	10	630	289
26734	大丰	丰和丽都1#变	10	630	278
26735	大丰	城市资产2#变	10	630	283
26736	大丰	永泰国际6#变	10	1000	303
26737	大丰	永泰国际7#变	10	1000	387
26738	大丰	御景嘉园8#变	10	1000	489
26739	大丰	御景嘉园1#变	10	630	213
26740	大丰	御景嘉园2#变	10	630	284
26741	大丰	御景嘉园3#变	10	630	223
26742	大丰	御景嘉园4#变	10	630	268
26743	大丰	御景嘉园5#变	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26744	大丰	御景嘉园6#变	10	630	313
26745	大丰	西团镇东塘路路灯15#变	10	160	128
26746	大丰	万和花园2#箱变	10	400	216
26747	大丰	新东苑二期1#主变	10	630	389
26748	大丰	新东苑二期3#主变	10	630	318
26749	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	32
26750	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	400	256
26751	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	9
26752	大丰	嘉英阳光19#箱变	10	500	225
26753	大丰	嘉英阳光17#箱变	10	400	161
26754	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	0
26755	大丰	嘉英阳光21#箱变	10	630	242
26756	大丰	嘉英阳光20#箱变	10	630	311
26757	大丰	嘉英阳光18#箱变	10	630	299
26758	大丰	大中镇新民村三组237#变	10	200	80
26759	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	84
26760	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	95
26761	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	174
26762	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26763	大丰	刘庄镇龙心村十组139#变	10	200	59
26764	大丰	刘庄镇龙心村一组140#变	10	200	126
26765	大丰	大中镇新团八灶村二组15#变	10	200	90
26766	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	65
26767	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	200	96
26768	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	123
26769	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	68
26770	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	0
26771	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	55
26772	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	105
26773	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	83
26774	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	4
26775	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	51
26776	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	67
26777	大丰	草庙镇新海五组（北）100#变	10	200	67
26778	大丰	草庙镇新海五组101#变	10	400	220
26779	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	35
26780	大丰	白驹镇沿堤四组135#变	10	200	25
26781	大丰	白驹镇沿堤村六组145#变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26782	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	500	25
26783	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	0
26784	大丰	白驹镇狮子口村三组150#变	10	400	194
26785	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	48
26786	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	111
26787	大丰	白驹镇居委会三组153#变	10	200	95
26788	大丰	大丰港新港名苑小区1#变	10	630	391
26789	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	65
26790	大丰	新丰镇太兴村部142#变	10	400	87
26791	大丰	新丰镇车滩三组144#变	10	200	9
26792	大丰	新丰镇永跃七组146#变	10	200	26
26793	大丰	新丰镇万众二组147#变	10	200	76
26794	大丰	新丰镇韦灶二组143#变	10	200	57
26795	大丰	新丰镇中闸一组145#变	10	200	99
26796	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	66
26797	大丰	金丰花园209#台片	10	800	417
26798	大丰	金丰花园210#台片	10	800	504
26799	大丰	供机厂198#变	10	400	227
26800	大丰	白驹镇马家村二组147#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26801	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	0
26802	大丰	刘庄镇竞赛村四组145#变	10	200	113
26803	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	66
26804	大丰	新丰镇太兴二组158#变	10	200	93
26805	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	73
26806	大丰	新丰镇裕北三组200#变	10	400	215
26807	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	0
26808	大丰	金润小区12#主变	10	500	366
26809	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	60
26810	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	95
26811	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	94
26812	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	78
26813	大丰	大中丰惠蝴蝶湾1#变	10	630	278
26814	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	62
26815	大丰	荣润首府2#主变	10	800	461
26816	大丰	荣润首府4#主变	10	800	351
26817	大丰	大中丰惠蝴蝶湾2#变	10	500	188
26818	大丰	大中丰惠蝴蝶湾3#变	10	630	315
26819	大丰	大中丰惠蝴蝶湾4#变	10	630	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26820	大丰	大中丰惠蝴蝶湾5#变	10	500	183
26821	大丰	大中丰惠蝴蝶湾6#变	10	315	204
26822	大丰	大中丰惠蝴蝶湾7#变	10	500	216
26823	大丰	大中丰惠蝴蝶湾8#变	10	630	362
26824	大丰	大桥镇三圩村三组64#变	10	200	51
26825	大丰	大桥镇港北村二组56#变	10	200	48
26826	大丰	大桥镇港北村三组25#变	10	200	77
26827	大丰	大桥镇川南村五组98#变	10	200	58
26828	大丰	大桥镇洋南村五组96#变	10	200	61
26829	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	86
26830	大丰	润丰嘉园2#配电房2#主变	10	630	269
26831	大丰	刘庄镇三圩医院153#变	10	400	134
26832	大丰	直立香榭丽1#配电室1#主变	10	800	430
26833	大丰	直立香榭丽1#配电室2#主变	10	800	370
26834	大丰	供机厂199#变主变	10	400	213
26835	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	400	15
26836	大丰	同德六组361#变	10	400	113
26837	大丰	西团镇西灵村三组82#变	10	200	91
26838	大丰	大新173#变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26839	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	0
26840	大丰	阜丰一组365#变	10	400	98
26841	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	77
26842	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	90
26843	大丰	三水嘉苑1#箱变	10	630	192
26844	大丰	三水嘉苑2#箱变	10	630	209
26845	大丰	三水嘉苑3#箱变	10	630	332
26846	大丰	三水嘉苑5#箱变	10	800	398
26847	大丰	三水嘉苑6#箱变	10	800	277
26848	大丰	丰和丽都4#变	10	1000	431
26849	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	25
26850	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	59
26851	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	80
26852	大丰	南阳镇沿海村三组86#变	10	200	56
26853	大丰	南阳镇沿海村四组87#变	10	200	65
26854	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	133
26855	大丰	南阳镇东旺村一组84#变	10	200	47
26856	大丰	南阳镇东旺村五组南85#变	10	400	257
26857	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26858	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	195
26859	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	349
26860	大丰	永泰国际9#变	10	1250	494
26861	大丰	永泰国际10#变	10	1250	431
26862	大丰	刘庄镇竞赛村六组135#变	10	200	96
26863	大丰	刘庄镇三圩小街154#变	10	630	118
26864	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	77
26865	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	8
26866	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	40
26867	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	66
26868	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	69
26869	大丰	悦城华府3#变	10	800	436
26870	大丰	悦城华府7#变	10	800	388
26871	大丰	悦城华府4#变	10	800	468
26872	大丰	悦城华府8#变	10	800	484
26873	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	49
26874	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	56
26875	大丰	大中154#变	10	400	275
26876	大丰	三渣康居小区176#变	10	630	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26877	大丰	大中现代教育1#箱变	10	630	309
26878	大丰	红花村小区	10	500	238
26879	大丰	三龙镇机械厂宿舍区101#变	10	200	84
26880	大丰	三龙镇四分场养殖队102#变	10	200	88
26881	大丰	南阳镇东旺二组82#变	10	400	218
26882	大丰	南阳镇东旺村二组83#变	10	400	183
26883	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	73
26884	大丰	欧蓓莎5#变	10	800	377
26885	大丰	欧蓓莎4#变	10	800	454
26886	大丰	河南线润富小区配电房	10	400	234
26887	大丰	富贵园1#主变	10	1000	541
26888	大丰	富贵园2#主变	10	1000	607
26889	大丰	三龙镇方农28#变	10	200	130
26890	大丰	三龙镇新丰一组129#变	10	200	96
26891	大丰	三龙镇和平三组128#变	10	200	22
26892	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	0
26893	大丰	三龙镇和平四组130#变	10	200	54
26894	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	45
26895	大丰	香堤雅郡2#主变	10	800	527

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26896	大丰	香堤雅郡4#主变	10	800	568
26897	大丰	香堤雅郡6#主变	10	800	411
26898	大丰	香堤雅郡8#主变	10	800	429
26899	大丰	香堤雅郡3#主变	10	800	391
26900	大丰	香堤雅郡1#主变	10	800	399
26901	大丰	香堤雅郡7#主变	10	800	397
26902	大丰	香堤雅郡5#主变	10	800	341
26903	大丰	星湖花园3#配电房1#台片	10	800	508
26904	大丰	星湖花园3#配电房3#台片	10	800	432
26905	大丰	星湖花园3#配电房4#台片	10	800	463
26906	大丰	星湖花园3#配电房2#台片	10	800	448
26907	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	32
26908	大丰	荣润首府5#主变	10	800	307
26909	大丰	荣润首府6#主变	10	800	470
26910	大丰	荣润首府7#主变	10	1000	519
26911	大丰	荣润首府8#主变	10	1000	507
26912	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	76
26913	大丰	裕华镇元丰村八组147#变	10	200	19
26914	大丰	裕华镇元丰村四六组152#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26915	大丰	裕华镇晋丰村五组148#变	10	200	83
26916	大丰	裕华镇晋丰村四组149#变	10	200	48
26917	大丰	新村路南352#变	10	400	83
26918	大丰	亚丰小区354#变	10	400	101
26919	大丰	朝阳景都15#变	10	800	399
26920	大丰	朝阳景都13#变	10	800	370
26921	大丰	朝阳景都14#变	10	800	361
26922	大丰	朝阳景都12#变	10	800	420
26923	大丰	朝阳景都17#变	10	800	461
26924	大丰	朝阳景都18#变	10	800	510
26925	大丰	新村路49#变	10	400	60
26926	大丰	新村路224#箱变	10	400	0
26927	大丰	悦城华府9#变	10	800	387
26928	大丰	悦城华府10#变	10	800	449
26929	大丰	大桥镇大桥村五组65#变	10	400	151
26930	大丰	新丰镇太兴二组154#变	10	200	68
26931	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	101
26932	大丰	聚丰家园3#主变	10	800	450
26933	大丰	聚丰家园4#主变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26934	大丰	大桥镇大东一组101#变	10	200	132
26935	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	487
26936	大丰	东盛花园2#主变	10	400	202
26937	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	232
26938	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	276
26939	大丰	荣润首府1#主变	10	800	310
26940	大丰	荣润首府3#主变	10	800	358
26941	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	82
26942	大丰	大中镇新团八灶村52#变	10	200	105
26943	大丰	大中镇利民202#变	10	400	92
26944	大丰	大中镇双喜村210#变	10	400	134
26945	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	40
26946	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	42
26947	大丰	中凯银杏湖4#主变	10	800	414
26948	大丰	中凯银杏湖2#主变	10	800	475
26949	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	95
26950	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	220
26951	大丰	染织小区178#变	10	400	75
26952	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26953	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	260
26954	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	132
26955	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	24
26956	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	257
26957	大丰	建业线同德八组78#变	10	400	296
26958	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	272
26959	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	272
26960	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	91
26961	大丰	市政线164#变	10	400	188
26962	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	47
26963	大丰	大中丰惠蝴蝶湾12#变	10	400	198
26964	大丰	大中丰惠蝴蝶湾13#变	10	400	208
26965	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	11
26966	大丰	大中33#变	10	400	118
26967	大丰	大中32#变	10	400	194
26968	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	242
26969	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	234
26970	大丰	大桥镇大东村五组95#变	10	200	63
26971	大丰	大桥镇东套村二组48#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26972	大丰	大桥镇中南村二组55#变	10	200	84
26973	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	101
26974	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	176
26975	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	49
26976	大丰	同福花园2#箱变	10	400	174
26977	大丰	同福花园3#变	10	400	283
26978	大丰	润富花园16#主变	10	800	617
26979	大丰	大中镇新团居委会12#变	10	400	276
26980	大丰	西团镇西灵村一组119#变	10	200	31
26981	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	0
26982	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	21
26983	大丰	新丰镇永跃七组149#变	10	315	185
26984	大丰	刘庄镇三圩中学9#变	10	315	64
26985	大丰	刘庄镇胜利村二组7#变	10	200	92
26986	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	44
26987	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	51
26988	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会98#变	10	400	115
26989	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会99#变	10	400	180
26990	大丰	刘庄中桥街箱变	10	315	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26991	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	81
26992	大丰	白驹镇窑港村五组11#变	10	200	92
26993	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	140
26994	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	61
26995	大丰	大中镇泰丰村四组254#变	10	400	153
26996	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	60
26997	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	34
26998	大丰	裕华镇晋北村四组183#变	10	200	70
26999	大丰	裕华镇晋丰村五组184#变	10	200	78
27000	大丰	刘庄镇民主村八组156#变	10	200	0
27001	大丰	刘庄镇润民村四组152#变	10	400	122
27002	大丰	刘庄镇竞赛村一组166#变	10	200	100
27003	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	118
27004	大丰	刘庄镇鸿隆楼149#变	10	400	106
27005	大丰	南阳镇黄海村一组100#变	10	200	106
27006	大丰	南阳镇黄海四组103#变	10	400	220
27007	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	88
27008	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	103
27009	大丰	南阳镇东旺村六组101#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27010	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	87
27011	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	100
27012	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	90
27013	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	315	203
27014	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	55
27015	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	108
27016	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	204
27017	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	20
27018	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	69
27019	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	151
27020	大丰	大桥镇江东一组86#变	10	200	36
27021	大丰	刘庄镇建成村五组166#变	10	200	20
27022	大丰	新丰镇三总村六组181#变	10	200	68
27023	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	35
27024	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	99
27025	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	115
27026	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	73
27027	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	32
27028	大丰	大中镇德丰村二组255#变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27029	大丰	大中镇新团村六组257#变	10	200	0
27030	大丰	军政巷250#	10	400	79
27031	大丰	政府宿舍251#变	10	400	113
27032	大丰	益民桥317#变	10	400	179
27033	大丰	富民一村255#变	10	400	197
27034	大丰	新丰镇曙光北站221#变	10	200	20
27035	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	206
27036	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	81
27037	大丰	品尚雅居1#主变	10	800	290
27038	大丰	品尚雅居3#主变	10	800	252
27039	大丰	品尚雅居2#主变	10	800	242
27040	大丰	品尚雅居4#主变	10	800	294
27041	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	61
27042	大丰	新丰镇仁北五组151#变	10	400	234
27043	大丰	泰西四组311#变	10	400	99
27044	大丰	新丰镇仁中三组150#变	10	200	124
27045	大丰	新丰镇仁北三组152#变	10	400	193
27046	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	13
27047	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	500	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27048	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	0
27049	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	146
27050	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	104
27051	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	103
27052	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	50
27053	大丰	大新新村265#变	10	400	89
27054	大丰	新丰镇金墩小街147#变	10	200	49
27055	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	52
27056	大丰	刘庄文化站148#变	10	400	66
27057	大丰	三龙镇新坝五组15#变	10	200	54
27058	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	94
27059	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	23
27060	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	75
27061	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	85
27062	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	96
27063	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	0
27064	大丰	大中德惠花园2#箱变	10	630	366
27065	大丰	大中德惠花园1#箱变	10	630	363
27066	大丰	大桥镇潘厍居委会三组79#变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27067	大丰	白驹镇沿堤村一组154#变	10	200	0
27068	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	98
27069	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	80
27070	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	219
27071	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	71
27072	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	83
27073	大丰	大中人才公寓1#主变	10	630	373
27074	大丰	大中人才公寓2#主变	10	630	346
27075	大丰	刘庄镇民主村四组164#变	10	200	46
27076	大丰	新丰镇裕北十二组222#变	10	400	95
27077	大丰	刘庄镇润民村六组165#变	10	200	109
27078	大丰	新东苑二期9#主变	10	1000	449
27079	大丰	新东苑二期10#主变	10	1000	523
27080	大丰	健西三村313#变	10	400	90
27081	大丰	海棠花园1#变	10	800	465
27082	大丰	海棠花园3#变	10	800	349
27083	大丰	海棠花园5#变	10	800	483
27084	大丰	海棠花园7#变	10	800	461
27085	大丰	海棠花园9#变	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27086	大丰	海棠花园11#变	10	800	456
27087	大丰	海棠花园13#变	10	800	470
27088	大丰	海棠花园15#变	10	800	504
27089	大丰	大中新团江南山水城2#箱变	10	1000	492
27090	大丰	西团镇北团村四组124#变	10	200	79
27091	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	92
27092	大丰	西团镇新中村一组10#变	10	200	72
27093	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	63
27094	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	45
27095	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	94
27096	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	70
27097	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	102
27098	大丰	草庙镇新海一组116#变	10	200	90
27099	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	0
27100	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	68
27101	大丰	西团镇描花一组125#变	10	200	81
27102	大丰	西团镇北团村二组126#变	10	200	54
27103	大丰	龙腾一品4#主变	10	800	303
27104	大丰	龙腾一品2#主变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27105	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	7
27106	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	88
27107	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	55
27108	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	108
27109	大丰	市药监局211#	10	400	120
27110	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	96
27111	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	88
27112	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	174
27113	大丰	新丰镇时丰四组北158#变	10	200	41
27114	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	185
27115	大丰	紫林名邸小区1#配电室1#主变	10	800	446
27116	大丰	紫林名邸小区1#配电室2#主变	10	800	404
27117	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	78
27118	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	72
27119	大丰	西团镇西团村12#变	10	400	188
27120	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	55
27121	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	65
27122	大丰	草庙镇新海四组119#变	10	200	71
27123	大丰	西团镇七灶河五组14#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27124	大丰	草庙镇新海四组120#变	10	200	81
27125	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	14
27126	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	48
27127	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	177
27128	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	159
27129	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	214
27130	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	242
27131	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	208
27132	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	260
27133	大丰	龙腾一品1#主变	10	800	497
27134	大丰	龙腾一品3#主变	10	800	360
27135	大丰	大中瑞丰花园1#变	10	800	469
27136	大丰	大中瑞丰花园2#变	10	800	457
27137	大丰	大中瑞丰花园3#变	10	800	361
27138	大丰	大中瑞丰花园4#变	10	800	373
27139	大丰	西团镇众心村1#箱变002	10	400	19
27140	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	0
27141	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	49
27142	大丰	香堤雅郡9#主变	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27143	大丰	香堤雅郡11#主变	10	800	398
27144	大丰	香堤雅郡10#主变	10	800	519
27145	大丰	香堤雅郡12#主变	10	800	515
27146	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	202
27147	大丰	王港海韵家园1#变	10	630	237
27148	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	79
27149	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	49
27150	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	79
27151	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	99
27152	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	104
27153	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	58
27154	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	62
27155	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	65
27156	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	80
27157	大丰	新丰镇裕北四组179#变	10	200	76
27158	大丰	新丰镇富强街232#变	10	400	197
27159	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	174
27160	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	69
27161	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27162	大丰	裕南新农村93#变	10	630	348
27163	大丰	新丰镇金墩小街159#变	10	400	191
27164	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	81
27165	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	120
27166	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	37
27167	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	180
27168	大丰	针织宿舍258#变	10	400	65
27169	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	61
27170	大丰	新丰镇小团三组162#变	10	200	32
27171	大丰	新丰镇永成一组163#变	10	200	60
27172	大丰	新丰镇永成一组164#变	10	200	77
27173	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	65
27174	大丰	新丰镇金西三组148#变	10	200	101
27175	大丰	小海镇学中四组209#变	10	400	216
27176	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	77
27177	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	58
27178	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	102
27179	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	42
27180	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27181	大丰	大桥镇高墩村四组107#变	10	400	230
27182	大丰	大桥镇宁港村一组108#变	10	200	75
27183	大丰	大桥镇中业一组88#变	10	200	76
27184	大丰	大桥镇潘厍居委会二组89#变	10	400	134
27185	大丰	大桥镇中元村二组90#变	10	200	82
27186	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	387
27187	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	350
27188	大丰	白驹镇唐西村四组139#变	10	200	113
27189	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	47
27190	大丰	大桥镇中元村三组91#变	10	200	66
27191	大丰	大桥镇中联三组92#变	10	200	40
27192	大丰	大桥镇下灶村三组23#变	10	400	228
27193	大丰	大桥镇大桥居委会二组114#变	10	315	36
27194	大丰	大桥镇大桥村四组113#变	10	200	74
27195	大丰	大桥镇大桥村九组93#变	10	400	179
27196	大丰	大桥镇三圩村一组112#变	10	200	80
27197	大丰	裕华镇朝荣村三组174#变	10	200	76
27198	大丰	裕华镇元丰村六组176#变	10	200	72
27199	大丰	裕华镇天祥村二组177#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27200	大丰	裕华镇天祥村四组178#变	10	200	110
27201	大丰	裕华镇锦龙村二组179#变	10	400	183
27202	大丰	裕华镇锦龙村十组180#变	10	200	72
27203	大丰	裕华镇天北村一组185#变	10	200	44
27204	大丰	裕华镇福丰村十组181#变	10	200	52
27205	大丰	裕华镇晋北村七组175#变	10	200	102
27206	大丰	裕华镇福丰村九组182#变	10	200	0
27207	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	82
27208	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	15
27209	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	19
27210	大丰	天居16#变压器	10	800	478
27211	大丰	香堤水榭317#变	10	800	531
27212	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	100
27213	大丰	大中镇恒北村一组152#变	10	200	38
27214	大丰	莱茵城11#主变	10	1000	518
27215	大丰	莱茵城9#主变	10	1000	450
27216	大丰	莱茵城10#主变	10	800	292
27217	大丰	莱茵城12#主变	10	800	226
27218	大丰	吾悦华府22#主变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27219	大丰	郁金香花园12#主变（352#变）	10	800	556
27220	大丰	星河名园1#配电房1#变	10	800	494
27221	大丰	星河名园1#配电房2#变	10	800	400
27222	大丰	星河名园1#配电房3#变	10	800	287
27223	大丰	星河名园1#配电房4#变	10	800	451
27224	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	215
27225	大丰	润富花园25#主变	10	800	614
27226	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	283
27227	大丰	刘庄镇润民村二组54#变	10	400	237
27228	大丰	民主街5#变	10	630	310
27229	大丰	莱茵城4#变	10	1000	407
27230	大丰	莱茵城1#变	10	1000	586
27231	大丰	莱茵城3#变	10	1000	445
27232	大丰	莱茵城2#变	10	1000	602
27233	大丰	南阳镇东旺村四组136#变	10	400	221
27234	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	236
27235	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	273
27236	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	194
27237	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27238	大丰	南阳镇乡村十一组167#变	10	400	264
27239	大丰	裕华金融大厦314#主变	10	1000	440
27240	大丰	裕华金融大厦315#主变	10	1000	623
27241	大丰	裕华金融大厦316#主变	10	1000	690
27242	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	75
27243	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	104
27244	大丰	香格里拉花园11#主变	10	800	455
27245	大丰	香格里拉花园9#主变	10	800	529
27246	大丰	香格里拉花园10#主变	10	800	492
27247	大丰	香格里拉花园12#主变	10	800	464
27248	大丰	香格里拉花园15#变	10	800	537
27249	大丰	香格里拉花园13#变	10	800	445
27250	大丰	香格里拉花园14#变	10	800	332
27251	大丰	香格里拉花园16#变	10	800	482
27252	大丰	香格里拉花园17#变	10	800	454
27253	大丰	香格里拉花园18#变	10	800	280
27254	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	114
27255	大丰	阜丰十组180#变	10	400	252
27256	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27257	大丰	新丰镇全心南站22#变	10	100	78
27258	大丰	西团镇西团五组29#变	10	200	111
27259	大丰	新都华府1#箱变	10	400	176
27260	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	11
27261	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	116
27262	大丰	大中镇刚强村五组59#变	10	400	220
27263	大丰	西团镇新中三组131#变	10	400	126
27264	大丰	西团镇马港一组186#变	10	200	63
27265	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	171
27266	大丰	学府名城6#主变	10	630	274
27267	大丰	大中镇新团龙福村四组104#变	10	400	255
27268	大丰	隆盛公司191#变	10	630	404
27269	大丰	大中灶圩小区17#变	10	630	414
27270	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	640
27271	大丰	大中镇新团老坝村五组260#变	10	400	141
27272	大丰	西团镇九一村四组207#变	10	400	234
27273	大丰	新丰镇工业园区280#变	10	400	223
27274	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	35
27275	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27276	大丰	大中镇河口四组33#变	10	200	142
27277	大丰	大中镇新团河口北小区150#变	10	400	155
27278	大丰	裕华镇元丰村十组307#变	10	200	98
27279	大丰	上海花园商业1#主变	10	630	172
27280	大丰	上海花园商业2#主变	10	630	145
27281	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	100
27282	大丰	天居12#变压器	10	800	511
27283	大丰	雍锦府4#主变	10	800	480
27284	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	105
27285	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	82
27286	大丰	大中镇新团建设村三组150#变	10	400	153
27287	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	109
27288	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	0
27289	大丰	桃李丰华1#变	10	800	439
27290	大丰	中交美庐城1#配电室1#变	10	800	55
27291	大丰	中交美庐城1#配电室3#变	10	800	268
27292	大丰	新团安置小区7#变	10	630	378
27293	大丰	西团镇西灵五组137#变	10	200	98
27294	大丰	西团镇西灵二组135#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27295	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	67
27296	大丰	吾悦华府18#主变	10	800	418
27297	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	0
27298	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	364
27299	大丰	刘庄镇建成村五组78#变	10	200	71
27300	大丰	新丰镇中闸一组114#变	10	400	226
27301	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	0
27302	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	4
27303	大丰	中交美庐城2#配电室5#变	10	800	391
27304	大丰	中交美庐城2#配电室6#变	10	800	379
27305	大丰	中交美庐城2#配电室7#变	10	800	309
27306	大丰	中交美庐城2#配电室8#变	10	800	428
27307	大丰	川东小区97#变	10	630	451
27308	大丰	西团镇西灵二组136#变	10	200	119
27309	大丰	西团镇西灵二组134#变	10	200	70
27310	大丰	上海花园商业3#主变	10	630	380
27311	大丰	上海花园商业4#主变	10	630	329
27312	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	10
27313	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27314	大丰	玖玺名邸14#主变	10	800	492
27315	大丰	裕华镇福丰村二组237#变	10	200	77
27316	大丰	金墩施加湾205#变	10	630	214
27317	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	39
27318	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	28
27319	大丰	景尚名城12#主变	10	800	310
27320	大丰	大中瑞丰花园二期9#变	10	630	482
27321	大丰	西团镇西团小街128#变	10	400	197
27322	大丰	西团镇北团村四组130#变	10	200	87
27323	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	37
27324	大丰	西团镇黄埔五组181#变	10	200	64
27325	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	99
27326	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	9
27327	大丰	大中镇新团光明四组154#变	10	400	215
27328	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	380
27329	大丰	大团二组223#变	10	630	299
27330	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	53
27331	大丰	刘庄镇龙心村三组96#变	10	200	116
27332	大丰	丝织大厦61#欧变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27333	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	267
27334	大丰	凤凰城4#变压器	10	800	482
27335	大丰	大中镇德丰村五组303#变	10	400	196
27336	大丰	川东小区96#变	10	630	477
27337	大丰	翰林华府3#配电房5#变	10	800	411
27338	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	51
27339	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	89
27340	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	95
27341	大丰	珑悦府3#主变（355#台片）	10	630	337
27342	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	31
27343	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	135
27344	大丰	玖玺名邸4#主变	10	800	487
27345	大丰	大桥镇联丰村三组130#变	10	200	52
27346	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	22
27347	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	248
27348	大丰	南阳镇吉兴村四组122#变	10	200	115
27349	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	39
27350	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	0
27351	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27352	大丰	大桥镇大桥居委会八组136#变	10	400	138
27353	大丰	大中120#变	10	400	274
27354	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	220
27355	大丰	恒达置业5#变	10	630	252
27356	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	166
27357	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	101
27358	大丰	大桥镇川南村八组116#变	10	400	227
27359	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	135
27360	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	70
27361	大丰	镇南新村25#变	10	630	222
27362	大丰	东方创意园6#变	10	1600	665
27363	大丰	大中镇新团居委会143#变	10	200	88
27364	大丰	新团安置小区4#变	10	630	370
27365	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	477
27366	大丰	大桥镇大东村五组117#变	10	200	0
27367	大丰	裕华翡翠东郡310#变	10	630	335
27368	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	190
27369	大丰	新丰镇万众四组70#变	10	400	110
27370	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27371	大丰	裕华镇天祥村二组235#变	10	200	120
27372	大丰	云樾春秋6#变	10	800	530
27373	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	56
27374	大丰	大桥镇下灶村五组119#变	10	100	9
27375	大丰	大桥镇宁港村五组120#变	10	100	46
27376	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	201
27377	大丰	裕华翡翠东郡312#变	10	630	339
27378	大丰	裕华翡翠东郡313#变	10	630	338
27379	大丰	裕华翡翠东郡311#变	10	630	306
27380	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	82
27381	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	236
27382	大丰	悦隽名邸11#主变	10	800	428
27383	大丰	西团镇北团七组22#变	10	400	210
27384	大丰	裕华翡翠东郡280#变（5#）	10	630	199
27385	大丰	裕华翡翠东郡282#变（7#）	10	630	366
27386	大丰	裕华翡翠东郡283#变（8#）	10	630	378
27387	大丰	裕华翡翠东郡281#变（6#）	10	630	347
27388	大丰	金贸268#变	10	400	261
27389	大丰	润富花园34#主变	10	800	637

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27390	大丰	工区169#变	10	400	189
27391	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	116
27392	大丰	刘庄镇东方村三组177#变	10	100	2
27393	大丰	刘庄镇友谊村二组167#变	10	100	21
27394	大丰	景尚名城3#主变	10	800	417
27395	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	130
27396	大丰	大中红花安置小区38#变	10	630	378
27397	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	46
27398	大丰	西团镇北团一组52#变	10	400	185
27399	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	159
27400	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	73
27401	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	46
27402	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	140
27403	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	77
27404	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	36
27405	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	89
27406	大丰	润富花园11#主变	10	800	610
27407	大丰	锦绣花苑272#箱式变	10	400	184
27408	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27409	大丰	阳光小区84#变	10	630	114
27410	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	325
27411	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	107
27412	大丰	晨熙府6#主变	10	630	336
27413	大丰	裕华紫云城7#变（339#）	10	800	481
27414	大丰	同德别墅332#变	10	400	129
27415	大丰	白驹洋心村康居1#变	10	630	203
27416	大丰	五中宿舍240#变	10	250	139
27417	大丰	金都商场254#变	10	400	188
27418	大丰	白驹狮子口小区155#变	10	400	144
27419	大丰	大桥镇潘厍居委会三组110#变	10	400	160
27420	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	96
27421	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	38
27422	大丰	裕华翡翠东郡278#变（3#）	10	630	346
27423	大丰	裕华翡翠东郡279#变（4#）	10	630	233
27424	大丰	裕华东方润园321#变（1#）	10	800	456
27425	大丰	白驹镇狮子口村四组149#变	10	400	252
27426	大丰	西团镇黄浦村七组156#变	10	200	45
27427	大丰	西团镇黄浦村138#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27428	大丰	大中镇利民小区32#变	10	400	164
27429	大丰	大中镇利民小区33#变.	10	400	209
27430	大丰	珑悦府9#主变（361#台片）	10	630	441
27431	大丰	阜丰十一组266#变	10	400	44
27432	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	244
27433	大丰	天居10#变压器	10	800	503
27434	大丰	南阳镇吉兴村三组135#变	10	160	99
27435	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	214
27436	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	168
27437	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	200	15
27438	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	49
27439	大丰	育红西路318#变	10	400	42
27440	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	25
27441	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	25
27442	大丰	大桥镇三圩村一组61#变	10	200	40
27443	大丰	大桥镇安东村五组95#变	10	200	58
27444	大丰	大桥镇中业村四组96#变	10	200	83
27445	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	56
27446	大丰	南阳镇城乡村五组139#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27447	大丰	西团镇众心村二组178#变	10	200	95
27448	大丰	西团镇众心村二组179#变	10	200	54
27449	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	0
27450	大丰	西团镇众心村五组177#变	10	200	63
27451	大丰	印刷花园322#变	10	630	291
27452	大丰	新丰镇裕北四组91#变	10	200	40
27453	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	64
27454	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	191
27455	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	66
27456	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	53
27457	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	33
27458	大丰	三圩线158#箱变主变	10	400	119
27459	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	21
27460	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	114
27461	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	61
27462	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	84
27463	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	37
27464	大丰	大丰港王港居委会90#变	10	100	28
27465	大丰	雍锦府1#主变	10	800	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27466	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	114
27467	大丰	益民东路326#变	10	400	165
27468	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	212
27469	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	179
27470	大丰	香汇长龙4#主变	10	800	590
27471	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	255
27472	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	83
27473	大丰	白驹镇沿堤村四组187#变	10	200	76
27474	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	23
27475	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	200	52
27476	大丰	新丰镇友爱村236#变	10	200	25
27477	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	46
27478	大丰	西团镇新窑街129#变	10	200	82
27479	大丰	西团镇描花五组127#变	10	200	110
27480	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	99
27481	大丰	新丰镇仁中三组202#变	10	200	65
27482	大丰	新丰镇群乐三组199#变	10	200	88
27483	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	94
27484	大丰	刘庄镇润民二组200#变	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27485	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	233
27486	大丰	大中镇新团新联村三组98#变	10	400	274
27487	大丰	刘庄镇竞赛村一组165#变	10	200	85
27488	大丰	刘庄镇龙心村三组158#变	10	200	116
27489	大丰	新丰镇赤旗五组37#变	10	400	78
27490	大丰	新丰镇大团四组84#变	10	200	67
27491	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	0
27492	大丰	新丰镇龙堤四组31#变	10	400	104
27493	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	98
27494	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	73
27495	大丰	新丰镇金西九组149#变	10	400	253
27496	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	104
27497	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	130
27498	大丰	万佳广场15#主变	10	1000	755
27499	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	400	269
27500	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	400	248
27501	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	239
27502	大丰	大中泰丰村同仁医院4#变	10	630	199
27503	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27504	大丰	草堰镇沙洼七组43#变	10	400	203
27505	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	62
27506	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	235
27507	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	92
27508	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	66
27509	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	249
27510	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	50
27511	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	48
27512	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	24
27513	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	237
27514	大丰	裕华镇裕华居委会298#变	10	400	185
27515	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	80
27516	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	493
27517	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	124
27518	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	66
27519	大丰	刘庄镇民主村八组167#变	10	400	232
27520	大丰	白驹镇马家村一组189#变	10	400	272
27521	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	97
27522	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27523	大丰	刘庄镇良好村一组160#变	10	200	83
27524	大丰	良好小区159#箱变115159002	10	400	194
27525	大丰	新丰镇车滩八组80#变	10	200	89
27526	大丰	新丰镇永成二组41#变	10	200	68
27527	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	80
27528	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	289
27529	大丰	玖玺名邸9#主变	10	800	506
27530	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	84
27531	大丰	诚心康居182#变	10	400	216
27532	大丰	白驹居委会159#变	10	400	68
27533	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	25
27534	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	95
27535	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	58
27536	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	76
27537	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	228
27538	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	103
27539	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	113
27540	大丰	新丰镇裕北村部306#变	10	200	86
27541	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27542	大丰	聚福园3#变	10	630	395
27543	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	400	272
27544	大丰	云樾春秋5#变	10	800	465
27545	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	66
27546	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	112
27547	大丰	新丰镇龙堤小街101#变	10	200	83
27548	大丰	西团镇黄埔四组180#变	10	200	108
27549	大丰	裕华镇丰裕村七组199#变	10	200	66
27550	大丰	裕华镇万丰村一组201#变	10	200	88
27551	大丰	裕华镇万丰村五组214#变	10	200	90
27552	大丰	大中镇泰丰村四组166#变	10	400	237
27553	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	234
27554	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	114
27555	大丰	新丰镇万众一组71#变	10	200	36
27556	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	0
27557	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	83
27558	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	555
27559	大丰	白驹镇民窑村六组190#变	10	200	75
27560	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27561	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	133
27562	大丰	新丰镇仁中五组196#变	10	200	126
27563	大丰	刘庄镇润民村3组187#变	10	200	79
27564	大丰	白驹镇沿堤村二组191#变	10	400	74
27565	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	76
27566	大丰	白驹镇团结村一组193#变	10	200	88
27567	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	244
27568	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	259
27569	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	169
27570	大丰	新丰镇时丰七组197#变	10	200	56
27571	大丰	刘庄镇光荣村五组176#变	10	400	260
27572	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	115
27573	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	91
27574	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	119
27575	大丰	三龙镇东红十组165#变	10	200	77
27576	大丰	大中镇天居351#变	10	400	138
27577	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	34
27578	大丰	白驹镇三里树村四组182#变	10	400	200
27579	大丰	大中镇德丰村一组309#变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27580	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	400	0
27581	大丰	天居15#变压器	10	800	473
27582	大丰	飞达线东方剑桥3#变	10	630	398
27583	大丰	河口线常新新村88#变	10	630	304
27584	大丰	天力花园237#变	10	400	144
27585	大丰	印刷小区96#变	10	630	274
27586	大丰	市府线育红新区97#变	10	630	206
27587	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	0
27588	大丰	刘庄镇光荣村五组175#变	10	200	47
27589	大丰	刘庄镇建成村四组181#变	10	200	122
27590	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	116
27591	大丰	新丰镇金西二组200#变	10	200	84
27592	大丰	新丰镇车滩八组77#变	10	200	70
27593	大丰	新丰镇赤旗一组34#变	10	400	107
27594	大丰	新丰镇沙港三组18#变	10	400	207
27595	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	68
27596	大丰	新丰镇赤旗八组39#变	10	200	12
27597	大丰	刘庄三圩小街17#变	10	400	143
27598	大丰	友谊村150#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27599	大丰	吾悦华府26#主变	10	800	408
27600	大丰	大中新团灶圩小区15#变	10	1000	586
27601	大丰	大中新团灶圩小区16#变	10	1000	465
27602	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	84
27603	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	68
27604	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	38
27605	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	202
27606	大丰	康悦线地水宿舍109#变	10	400	263
27607	大丰	三龙镇方强农场沙石场56#变	10	100	77
27608	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	237
27609	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	209
27610	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	50
27611	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	45
27612	大丰	莱茵城5#变	10	800	435
27613	大丰	莱茵城7#变	10	800	433
27614	大丰	莱茵城8#变	10	800	488
27615	大丰	莱茵城6#变	10	800	318
27616	大丰	大中镇恒北村三组179#变	10	200	121
27617	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27618	大丰	东方创意园4#变	10	1000	556
27619	大丰	市电信局30#变	10	630	208
27620	大丰	东盛花园2#变	10	500	217
27621	大丰	上海花园32#变	10	630	399
27622	大丰	东方锦绣南城4#配变	10	1000	539
27623	大丰	东方锦绣南城3#配变	10	1000	316
27624	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	47
27625	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	98
27626	大丰	康馨雅苑5#主变	10	800	626
27627	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	133
27628	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	35
27629	大丰	大桥镇大桥村八组康居140#变	10	630	390
27630	大丰	大桥镇大桥村七组康居141#变	10	630	331
27631	大丰	康馨雅苑3#主变	10	800	605
27632	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	111
27633	大丰	益民小区2#变	10	630	270
27634	大丰	雍锦府6#主变	10	800	458
27635	大丰	刘庄镇民主村五组191#变	10	200	95
27636	大丰	景尚名城4#主变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27637	大丰	白驹镇窑港村一组150#变	10	100	70
27638	大丰	裕华镇福丰村五组244#变	10	200	94
27639	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	31
27640	大丰	刘庄镇光荣村七组164#变	10	315	189
27641	大丰	振兴线公路站宿舍区314#变	10	630	291
27642	大丰	刘庄镇良好村八组172#变	10	200	0
27643	大丰	新丰镇同玉五组47#变	10	200	80
27644	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	115
27645	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	84
27646	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	91
27647	大丰	丰锦府4#主变	10	800	595
27648	大丰	裕华镇福丰村六组245#变	10	200	75
27649	大丰	白驹镇七里桥一组167#变	10	200	110
27650	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	596
27651	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	594
27652	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	601
27653	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	536
27654	大丰	锦和大厦充电桩3#变	10	630	180
27655	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27656	大丰	白驹镇三里树村三组168#变	10	200	87
27657	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	58
27658	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	121
27659	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	78
27660	大丰	刘庄镇友谊村五组41#变	10	200	62
27661	大丰	品尚雅居7#主变	10	800	394
27662	大丰	品尚雅居8#主变	10	800	432
27663	大丰	品尚雅居6#主变	10	800	530
27664	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	62
27665	大丰	新丰镇全心三组103#变	10	400	188
27666	大丰	大桥镇新农村71#变	10	160	34
27667	大丰	新丰镇三总村五组077#变	10	400	151
27668	大丰	白驹镇马家村二组163#变	10	200	71
27669	大丰	新丰镇金西三组南14#变	10	200	19
27670	大丰	刘庄镇良好六组174#变	10	200	116
27671	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	81
27672	大丰	大南中公共租赁房1#变	10	800	566
27673	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	532
27674	大丰	大南中公共租赁房3#变	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27675	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	549
27676	大丰	中交步行街1#变	10	630	457
27677	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	0
27678	大丰	吉祥家园174#变	10	630	420
27679	大丰	品尚雅居9#主变	10	800	415
27680	大丰	三龙镇四连东扬水站2#73#变	10	200	93
27681	大丰	三龙镇十八连场头27#变	10	200	89
27682	大丰	新丰镇群乐村二组310#变	10	200	148
27683	大丰	新丰镇太兴村二组300#变	10	400	201
27684	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	36
27685	大丰	景尚名城5#主变	10	800	492
27686	大丰	新丰镇金西四组117#变	10	200	48
27687	大丰	新丰镇金西八组185#变	10	200	72
27688	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	251
27689	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	227
27690	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	44
27691	大丰	常盐园区人才社区5#变	10	800	573
27692	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	65
27693	大丰	西团镇大龙稻麦原种场97#变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27694	大丰	品尚雅居11#主变	10	800	386
27695	大丰	品尚雅居12#主变	10	800	450
27696	大丰	品尚雅居10#主变	10	800	525
27697	大丰	裕华镇裕华居委会303#变	10	400	217
27698	大丰	三龙镇一连场头79#变	10	200	86
27699	大丰	三龙镇七连场头62#变	10	200	85
27700	大丰	新丰镇三总村二组078#变	10	200	91
27701	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	124
27702	大丰	万佳广场16#主变	10	1000	772
27703	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	103
27704	大丰	润富花园29#主变	10	800	602
27705	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	640
27706	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	50
27707	大丰	新丰镇永跃一组200#变	10	200	66
27708	大丰	新丰镇永成四组201#变	10	200	35
27709	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	46
27710	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	49
27711	大丰	润富花园5#主变	10	800	449
27712	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27713	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	50
27714	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	47
27715	大丰	桃李丰华3#变	10	800	494
27716	大丰	三龙镇北二十二连场头2#变	10	200	104
27717	大丰	三龙镇二十连场头22#变	10	200	115
27718	大丰	三龙镇十一连场头89#变	10	200	85
27719	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	444
27720	大丰	新丰镇仁南八组114#变	10	200	43
27721	大丰	森威北区139#变	10	400	134
27722	大丰	白驹镇大中农场1#变	10	200	82
27723	大丰	云樾春秋4#变	10	800	522
27724	大丰	大中镇泰丰二组354#变	10	200	100
27725	大丰	三龙镇新丰一组173#变	10	200	57
27726	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	215
27727	大丰	常盐园区人才社区4#变	10	800	542
27728	大丰	裕华镇海防村二组230#变	10	200	99
27729	大丰	三龙镇八连扬水站57#变	10	200	118
27730	大丰	三龙镇龙东三组133#变	10	200	92
27731	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27732	大丰	水晶花园1#主变	10	630	389
27733	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	63
27734	大丰	云樾春秋11#变	10	800	518
27735	大丰	新丰镇裕北村部70#变	10	400	168
27736	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	74
27737	大丰	景尚名城10#主变	10	800	425
27738	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	190
27739	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	0
27740	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	47
27741	大丰	三龙镇十二连西扬水站96#变	10	200	101
27742	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	101
27743	大丰	白驹镇汤舍村三组147#变	10	400	228
27744	大丰	西团镇中洋七组35#变	10	400	127
27745	大丰	西团镇北团六组26#变	10	200	41
27746	大丰	锦和大厦1#主变(317#)	10	800	491
27747	大丰	大中镇刚强村六组131#变	10	400	142
27748	大丰	新丰镇三总村七组205#变	10	200	57
27749	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	258
27750	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27751	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	566
27752	大丰	玉蝶苑6#变压器	10	1000	785
27753	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	237
27754	大丰	裕华碧水豪庭294#变（5#）	10	800	403
27755	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	73
27756	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	65
27757	大丰	珺和府8#主变	10	800	530
27758	大丰	刘庄镇东联村六组108#变	10	400	172
27759	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	315	148
27760	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	78
27761	大丰	白驹镇狮子口村五组037#变	10	100	43
27762	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	80
27763	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	251
27764	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	135
27765	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	250
27766	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	225
27767	大丰	新丰镇群乐五组北188#变	10	200	70
27768	大丰	新丰镇群乐西站189#变	10	200	76
27769	大丰	裕华碧水豪庭295#变（6#）	10	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27770	大丰	裕华碧水豪庭296#变（7#）	10	800	393
27771	大丰	裕华碧水豪庭297#变（8#）	10	800	385
27772	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	83
27773	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	110
27774	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	78
27775	大丰	新丰镇新河五组203#变	10	200	98
27776	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	261
27777	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	99
27778	大丰	新丰镇曙光村部274#变	10	200	43
27779	大丰	西团镇黄埔三组195#变	10	315	90
27780	大丰	全心康居一期345#变	10	630	359
27781	大丰	新丰镇齐贤村三组221#变	10	200	72
27782	大丰	理想城9#主变	10	800	396
27783	大丰	理想城12#主变	10	800	188
27784	大丰	理想城10#主变	10	800	302
27785	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	269
27786	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	0
27787	大丰	新丰镇三总村七组206#变	10	200	63
27788	大丰	康桥花园204#变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27789	大丰	康桥花园205#变（2#）	10	800	428
27790	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	99
27791	大丰	新丰镇920街坊292#变	10	800	640
27792	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	211
27793	大丰	西团镇黄埔五组183#变	10	200	85
27794	大丰	裕华镇丰裕村三组226#变	10	200	50
27795	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	170
27796	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	272
27797	大丰	新丰镇金东一组南190#变	10	200	113
27798	大丰	新丰镇粮站西191#变	10	400	211
27799	大丰	山水城3#主变	10	800	548
27800	大丰	新丰镇大团一组216#变	10	200	19
27801	大丰	新丰镇永昌三组218#变	10	200	89
27802	大丰	新丰镇同玉七组217#变	10	200	70
27803	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	75
27804	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	90
27805	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	205
27806	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	80
27807	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27808	大丰	桃李丰华6#变	10	800	470
27809	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	70
27810	大丰	全心康居二期346#变	10	630	446
27811	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	58
27812	大丰	大中红花安置小区36#变	10	630	376
27813	大丰	大中红花安置小区37#变	10	400	159
27814	大丰	康桥花园208#变(5#)	10	800	294
27815	大丰	康桥花园206#变（3#）	10	800	374
27816	大丰	康桥花园207#变（4#）	10	800	427
27817	大丰	新丰镇万众一组192#变	10	200	88
27818	大丰	草堰镇三鑫浆纱厂12#变	10	400	212
27819	大丰	大桥洋南人家104#变	10	400	146
27820	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	23
27821	大丰	新丰镇三总村九组076#变	10	400	202
27822	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	162
27823	大丰	海团新村4#变	10	630	293
27824	大丰	吾悦华府11#主变	10	800	421
27825	大丰	西团镇龙窑三组71#变	10	200	65
27826	大丰	新团村安置小区1#变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27827	大丰	朝阳东郊133#变	10	315	168
27828	大丰	锦和大厦2#主变(318#)	10	800	512
27829	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	381
27830	大丰	全心康居二期347#变	10	630	403
27831	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	70
27832	大丰	裕华安置小区251#变（9#）	10	1000	442
27833	大丰	裕华安置小区250#变（8#）	10	1000	151
27834	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	126
27835	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	80
27836	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	69
27837	大丰	工区充电桩270#变	10	630	286
27838	大丰	白驹镇汤舍村一组149#变	10	400	255
27839	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	93
27840	大丰	丝绸小区125#变	10	400	226
27841	大丰	润富花园28#主变	10	800	612
27842	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	220
27843	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	17
27844	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	121
27845	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27846	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	28
27847	大丰	裕华镇晋丰村八组240#变	10	200	78
27848	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	112
27849	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	56
27850	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	80
27851	大丰	三龙镇方强农场9#变	10	100	23
27852	大丰	理想城13#主变	10	800	427
27853	大丰	理想城15#主变	10	800	333
27854	大丰	理想城16#主变	10	800	289
27855	大丰	理想城14#主变	10	800	416
27856	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	60
27857	大丰	新丰镇龙堤小街199#变	10	400	161
27858	大丰	大中镇新团老坝村六组273#变	10	315	184
27859	大丰	大中镇新团老坝村四组271#变	10	200	125
27860	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	126
27861	大丰	裕华镇海丰村九组211#变	10	200	60
27862	大丰	白驹镇狮子口三组169#变	10	315	177
27863	大丰	新丰镇韦灶四组60#变	10	200	96
27864	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27865	大丰	德丰村355#变	10	400	286
27866	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	167
27867	大丰	大桥镇联丰村三组144#变	10	200	72
27868	大丰	大丰港王港居委会89#变	10	100	26
27869	大丰	刘庄镇新桥村五组154#变	10	200	0
27870	大丰	新丰镇仁南中心站177#变	10	200	102
27871	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	102
27872	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	200	106
27873	大丰	新丰镇仁南八组184#变	10	200	84
27874	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	193
27875	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	118
27876	大丰	西团镇供电所11#变	10	200	11
27877	大丰	白驹镇七里桥一组166#变	10	200	105
27878	大丰	新丰镇永跃七组67#变	10	400	219
27879	大丰	新丰镇小团五组28#变	10	200	80
27880	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	176
27881	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	235
27882	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	103
27883	大丰	云尚台7#主变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27884	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	11
27885	大丰	香汇长龙7#主变	10	800	625
27886	大丰	裕华镇丰裕村126#变	10	200	160
27887	大丰	新丰镇赤旗十组206#变	10	200	81
27888	大丰	新丰镇永昌八组202#变	10	200	47
27889	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	97
27890	大丰	新丰镇闸北三组205#变	10	200	68
27891	大丰	新丰镇永跃七组190#变	10	315	153
27892	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	49
27893	大丰	西团镇北团村二组132#变	10	315	161
27894	大丰	白驹镇汤舍村二组148#变	10	200	66
27895	大丰	白驹镇唐西村三组146#变	10	200	50
27896	大丰	裕华镇晋丰村三组241#变	10	200	19
27897	大丰	刘庄镇良好八组171#变	10	200	76
27898	大丰	大桥镇方向村六组69#变	10	200	70
27899	大丰	凤凰城6#变压器	10	800	404
27900	大丰	万佳广场17#主变	10	1000	736
27901	大丰	西团镇西团小街138#变	10	400	29
27902	大丰	裕华镇晋丰村二组215#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27903	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	528
27904	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	376
27905	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	39
27906	大丰	花海线同丰北132#变	10	400	117
27907	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	61
27908	大丰	悦隽名邸10#主变	10	800	412
27909	大丰	凤凰城8#变压器	10	800	516
27910	大丰	第二小学6#变	10	200	101
27911	大丰	染织北区342#变	10	100	55
27912	大丰	刘庄镇新桥村四组51#变	10	400	232
27913	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	1
27914	大丰	大桥镇方向村一组54#变	10	200	76
27915	大丰	大桥镇中元村二组8#变	10	200	60
27916	大丰	大桥镇中合村三组16#变	10	200	40
27917	大丰	刘庄镇光荣村六组25#变	10	200	85
27918	大丰	刘庄镇友谊村三组45#变	10	400	264
27919	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	0
27920	大丰	刘庄镇友谊村六组42#变	10	200	78
27921	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27922	大丰	刘庄镇龙心村一组82#变	10	200	25
27923	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	400	243
27924	大丰	刘庄镇竞赛村二组76#变	10	200	50
27925	大丰	刘庄镇新桥村一组100#变	10	400	230
27926	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	4
27927	大丰	刘庄镇新桥村三组54#变	10	160	29
27928	大丰	刘庄镇10#路灯变	10	80	52
27929	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	0
27930	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	90
27931	大丰	刘庄镇友谊村三组47#变	10	200	133
27932	大丰	刘庄镇友谊村三组44#变	10	400	184
27933	大丰	刘庄镇友谊村六组39#变	10	200	35
27934	大丰	刘庄镇友谊村六组43#变	10	200	104
27935	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	122
27936	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	159
27937	大丰	三龙镇东红五组166#变	10	200	120
27938	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	388
27939	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	173
27940	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	859

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27941	大丰	三龙镇十六连西扬水站30#变	10	200	159
27942	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	91
27943	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	37
27944	大丰	三龙镇服装厂住宿区42#变	10	200	62
27945	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	47
27946	大丰	刘庄镇新桥村五组56#变	10	400	181
27947	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	41
27948	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	0
27949	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	30
27950	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	30
27951	大丰	刘庄镇友谊村二组37#变	10	400	174
27952	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	155
27953	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	19
27954	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	186
27955	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	92
27956	大丰	新丰镇时新八组176#变	10	200	89
27957	大丰	裕华紫云城8#变（340#）	10	800	481
27958	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	157
27959	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27960	大丰	金丰西区197#变	10	315	84
27961	大丰	金丰小区100#变	10	500	39
27962	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	81
27963	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	60
27964	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	71
27965	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	95
27966	大丰	新丰镇三总村六组065#变	10	200	38
27967	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	11
27968	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	61
27969	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	28
27970	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	0
27971	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	4
27972	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	40
27973	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	0
27974	大丰	裕华镇裕华居委会4#变	10	400	191
27975	大丰	刘庄镇友谊村四组46#变	10	160	10
27976	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	54
27977	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	75
27978	大丰	湖畔玲珑府8#变压器	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27979	大丰	新丰镇时新北站179#变	10	200	103
27980	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	58
27981	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	400	291
27982	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	219
27983	大丰	三龙镇十五连南扬水站（机械厂）36#变	10	200	43
27984	大丰	三龙镇十四连东扬水站39#变	10	200	160
27985	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	52
27986	大丰	大中镇阜北村七组176#变	10	200	66
27987	大丰	金丰小区101#变	10	630	16
27988	大丰	生资公司14#变	10	400	51
27989	大丰	刘庄镇龙心村五组83#变	10	200	98
27990	大丰	新丰镇三总村五组085#变	10	200	25
27991	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	0
27992	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	102
27993	大丰	刘庄镇光荣村七组21#变	10	200	50
27994	大丰	刘庄镇光荣村二组103#变	10	100	15
27995	大丰	南阳镇吉兴村一组44#变	10	200	62
27996	大丰	南阳镇吉兴村三组45#变	10	200	77
27997	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27998	大丰	新丰镇益北九组194#变	10	400	158
27999	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	619
28000	大丰	刘庄镇东联村六组184#变	10	200	110
28001	大丰	新丰镇闸北一组167#变	10	200	106
28002	大丰	大中镇阜北村四组175#变	10	200	57
28003	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	259
28004	大丰	河滨西苑269#变	10	630	281
28005	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	0
28006	大丰	新丰镇仁北西南站21#变	10	200	69
28007	大丰	新丰镇仁北西北站24#变	10	200	35
28008	大丰	新丰镇仁北五组22#变	10	200	121
28009	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	117
28010	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	89
28011	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	200	98
28012	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	99
28013	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	105
28014	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	65
28015	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	90
28016	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28017	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	52
28018	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	18
28019	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	32
28020	大丰	刘庄镇光荣村七组22#变	10	200	119
28021	大丰	刘庄镇光荣村六组23#变	10	100	20
28022	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	0
28023	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	50
28024	大丰	南阳镇吉兴村三组62#变	10	100	22
28025	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	46
28026	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	99
28027	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	93
28028	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	315	206
28029	大丰	刘庄镇祝园路3#变	10	315	49
28030	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	0
28031	大丰	西团镇三墩三组66#变	10	200	51
28032	大丰	西团镇黄浦四组118#变	10	200	51
28033	大丰	新天地2#主变	10	800	531
28034	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	159
28035	大丰	高欣置业267#变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28036	大丰	高欣置业268#变	10	800	524
28037	大丰	高欣置业269#变	10	800	298
28038	大丰	高欣置业270#变	10	800	563
28039	大丰	高欣置业271#变	10	400	282
28040	大丰	山水城4#主变	10	800	402
28041	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	0
28042	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	39
28043	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	104
28044	大丰	新丰镇仁北三组23#变	10	100	39
28045	大丰	新丰镇仁北一组26#变	10	200	75
28046	大丰	新丰镇仁北四组25#变	10	200	71
28047	大丰	新丰镇仁中南站44#变	10	200	55
28048	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	97
28049	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	65
28050	大丰	新丰镇裕北西匡71#变	10	160	63
28051	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	8
28052	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	52
28053	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	82
28054	大丰	新丰镇中闸七组55#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28055	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	86
28056	大丰	新丰镇中闸六组87#变	10	200	56
28057	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	87
28058	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	28
28059	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	46
28060	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	38
28061	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	0
28062	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	14
28063	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	57
28064	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	55
28065	大丰	春风原乡1#配电室1#主变	10	800	562
28066	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	247
28067	大丰	西团镇九一三组115#变	10	160	59
28068	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	249
28069	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	20
28070	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	186
28071	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	112
28072	大丰	三龙镇一连北扬水站081#变	10	400	122
28073	大丰	新丰镇车滩一组4#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28074	大丰	新丰镇龙堤六组30#变	10	200	73
28075	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	24
28076	大丰	新丰镇龙堤小街100#变	10	400	152
28077	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	0
28078	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	13
28079	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	84
28080	大丰	南阳镇黄海居委会2#变	10	400	92
28081	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	23
28082	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	7
28083	大丰	新丰镇友爱西匡68#变	10	200	26
28084	大丰	新丰镇友爱中匡67#变	10	200	23
28085	大丰	新丰镇中闸五组54#变	10	100	1
28086	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	71
28087	大丰	新丰镇永跃一组63#变	10	200	22
28088	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	46
28089	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	89
28090	大丰	新丰镇永跃三组65#变	10	200	90
28091	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	8
28092	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28093	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	98
28094	大丰	新丰镇益北西站38#变	10	160	46
28095	大丰	刘庄镇中心街1#变	10	315	75
28096	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	72
28097	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	171
28098	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	18
28099	大丰	西团镇浦南七组41#变	10	200	71
28100	大丰	西团镇马港二组49#变	10	400	70
28101	大丰	城郊六组24#变	10	400	169
28102	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	98
28103	大丰	新丰镇龙堤小街85#变	10	200	45
28104	大丰	新丰镇龙堤小街3#变	10	400	85
28105	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	98
28106	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	81
28107	大丰	三龙镇洋桥三组64#变	10	400	150
28108	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	114
28109	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	207
28110	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	0
28111	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28112	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	56
28113	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	22
28114	大丰	大桥镇潘丁村二组49#变	10	200	17
28115	大丰	新丰镇永成五组43#变	10	200	123
28116	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	121
28117	大丰	新丰镇小团一组26#变	10	200	87
28118	大丰	刘庄镇刘庄商城2#变	10	630	165
28119	大丰	刘庄镇光荣村一组61#变	10	400	133
28120	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	74
28121	大丰	三龙镇开明十组56#变	10	200	69
28122	大丰	残疾工厂32#变	10	400	133
28123	大丰	三龙镇十六连场头33#变	10	200	89
28124	大丰	三龙镇十五连场头35#变	10	200	91
28125	大丰	三龙镇四连场头70#变	10	200	93
28126	大丰	丰锦府3#主变	10	800	581
28127	大丰	裕华东方润园327#变(7#)	10	630	369
28128	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	29
28129	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	136
28130	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28131	大丰	西团镇龙窑三组78#变	10	200	39
28132	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	144
28133	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	212
28134	大丰	刘庄镇友谊村六组160#变	10	400	244
28135	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	111
28136	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	200	46
28137	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	89
28138	大丰	大丰港王港疏港加油站6#变	10	400	239
28139	大丰	三龙镇洋桥二组65#变	10	100	11
28140	大丰	新丰镇裕北十二组72#变	10	200	39
28141	大丰	三龙镇洋桥村部66#变	10	400	158
28142	大丰	新丰镇裕中十三组79#变	10	400	109
28143	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	11
28144	大丰	三龙镇洋桥九组68#变	10	200	46
28145	大丰	三龙镇洋桥十二组41#变	10	200	97
28146	大丰	新丰镇裕中西匡82#变	10	400	39
28147	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	76
28148	大丰	新丰镇人民南路1#变	10	400	107
28149	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28150	大丰	新丰镇万众一组68#变	10	200	49
28151	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	86
28152	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	36
28153	大丰	新丰镇万众二组69#变	10	400	198
28154	大丰	新丰镇大德一组72#变	10	200	47
28155	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	60
28156	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	0
28157	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	66
28158	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	146
28159	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	33
28160	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	194
28161	大丰	新民小区272#变	10	400	137
28162	大丰	西团镇九一三组116#变	10	160	50
28163	大丰	吾悦华府5#主变	10	800	411
28164	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	110
28165	大丰	润富花园17#主变	10	800	618
28166	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	52
28167	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	79
28168	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28169	大丰	刘庄镇良好村五组49#变	10	400	139
28170	大丰	大桥镇塔东村四组27#变	10	200	104
28171	大丰	大桥镇塔东村三组28#变	10	100	29
28172	大丰	新丰镇仁中电站47#变	10	200	82
28173	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	86
28174	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	240
28175	大丰	新丰镇新同西站17#变	10	200	82
28176	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	43
28177	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	68
28178	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	42
28179	大丰	新丰镇大达五组75#变	10	200	70
28180	大丰	新丰镇大达四组89#变	10	200	106
28181	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	28
28182	大丰	新丰镇大达五组86#变	10	200	105
28183	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	26
28184	大丰	大桥镇江东村五组32#变	10	200	32
28185	大丰	南阳镇通商小街7#变	10	200	68
28186	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	40
28187	大丰	新丰镇永昌四组97#变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28188	大丰	新丰镇大团四组197#变	10	200	117
28189	大丰	新丰镇赤旗一组194#变	10	315	75
28190	大丰	大中镇新团八灶村272#变	10	400	184
28191	大丰	大中镇新团八灶村五组77#变	10	200	70
28192	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	109
28193	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	247
28194	大丰	南阳镇裕海村四组131#变	10	200	97
28195	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	79
28196	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	201
28197	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	117
28198	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	84
28199	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	103
28200	大丰	新丰镇仁中三组76#变	10	200	93
28201	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	149
28202	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	78
28203	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	83
28204	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	11
28205	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	0
28206	大丰	三龙镇新丰十一组北30#变	10	160	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28207	大丰	三龙镇新丰九组北28#变	10	200	93
28208	大丰	三龙镇新丰八组25#变	10	200	30
28209	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	26
28210	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	107
28211	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	66
28212	大丰	大桥镇江东七组60#变	10	200	81
28213	大丰	裕华镇裕华居委会3#变	10	315	58
28214	大丰	南阳镇通商小街005#变	10	315	84
28215	大丰	南阳镇通商小街3#变	10	400	234
28216	大丰	南阳镇通商小街6#变	10	400	151
28217	大丰	南阳镇通商小街1#变	10	315	85
28218	大丰	大中镇德丰村264#变	10	200	19
28219	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	195
28220	大丰	大中镇泰丰村259#变	10	315	119
28221	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	95
28222	大丰	润富花园4#主变	10	800	576
28223	大丰	西团镇赵场五组24#变	10	200	116
28224	大丰	西团镇众心村158#变	10	200	71
28225	大丰	云樾春秋2#变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28226	大丰	大中原乡温泉302#变	10	630	455
28227	大丰	刘庄镇东方村四组183#变	10	200	70
28228	大丰	新德花园168#变	10	400	55
28229	大丰	大桥镇潘厍居委会二组2#变	10	400	144
28230	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	6
28231	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	77
28232	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	14
28233	大丰	新丰镇时新七组80#变	10	200	70
28234	大丰	三龙镇和平八组32#变	10	200	77
28235	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	0
28236	大丰	三龙镇和平排灌站37#变	10	400	137
28237	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	92
28238	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	17
28239	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	85
28240	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	188
28241	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	110
28242	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	79
28243	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	97
28244	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28245	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	200	74
28246	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	0
28247	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	0
28248	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	97
28249	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	27
28250	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	80
28251	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	62
28252	大丰	南阳镇通商小街29#变	10	400	192
28253	大丰	南阳镇万盈石港一组59#变	10	400	277
28254	大丰	南阳镇黄海二组033#变	10	160	58
28255	大丰	南阳镇裕海村四组21#变	10	400	97
28256	大丰	南阳镇吉兴村四组35#变	10	400	196
28257	大丰	大中镇灶圩电站125#变	10	200	48
28258	大丰	西团镇龙窑二组102#变	10	200	55
28259	大丰	吾悦华府17#主变	10	800	344
28260	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	92
28261	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	115
28262	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	205
28263	大丰	刘庄镇东方村五组182#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28264	大丰	白驹镇三里树村四组129#变	10	200	79
28265	大丰	吾悦华府15#主变	10	800	424
28266	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	60
28267	大丰	白驹镇马家村六组176#变	10	200	71
28268	大丰	白驹镇民窑村八组137#变	10	200	69
28269	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	179
28270	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	202
28271	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	235
28272	大丰	三龙镇和平九组36#变	10	200	102
28273	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	34
28274	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	128
28275	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	41
28276	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	0
28277	大丰	刘庄镇范堤街东5#变	10	500	285
28278	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	0
28279	大丰	裕华镇裕华居委会7#变	10	400	255
28280	大丰	裕华镇福丰村十组66#变	10	200	40
28281	大丰	裕华镇福丰村八组67#变	10	200	69
28282	大丰	南阳镇裕海村一组26#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28283	大丰	南阳镇沿海村一组38#变	10	200	111
28284	大丰	裕华镇丰裕村三组16#变	10	200	75
28285	大丰	南阳镇沿海村二组37#变	10	200	1
28286	大丰	裕华镇丰裕村七组98#变	10	200	72
28287	大丰	沿海村九组116#变	10	200	98
28288	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	74
28289	大丰	南阳镇沿海村九组41#变	10	400	192
28290	大丰	裕华镇丰裕村六组101#变	10	100	30
28291	大丰	新丰镇裕中十二组261#变	10	200	104
28292	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	75
28293	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	81
28294	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	95
28295	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	85
28296	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	110
28297	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	291
28298	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	77
28299	大丰	中交美庐城3#配电房10#变	10	800	342
28300	大丰	中交美庐城3#配电房12#变	10	800	431
28301	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28302	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	219
28303	大丰	中交美庐城4#配电房16#变	10	800	331
28304	大丰	中交美庐城4#配电房14#变	10	800	297
28305	大丰	大桥镇中业村三组98#变	10	100	1
28306	大丰	南阳镇通商小街12#变	10	400	76
28307	大丰	白驹镇民窑村二组77#变	10	400	168
28308	大丰	刘庄镇新桥村四组177#变	10	200	111
28309	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	0
28310	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	192
28311	大丰	飞达广场127#变	10	400	75
28312	大丰	新东苑区87#变	10	400	88
28313	大丰	镇敬老院42#变	10	315	0
28314	大丰	长乐小区136#变	10	630	148
28315	大丰	长乐小区137#变	10	630	267
28316	大丰	大丰技校122#变	10	315	0
28317	大丰	技工南区279#变	10	315	131
28318	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	2
28319	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	89
28320	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28321	大丰	裕华镇丰裕村四组99#变	10	200	72
28322	大丰	裕华镇万丰村三组18#变	10	100	72
28323	大丰	裕华镇万丰村六组17#变	10	100	44
28324	大丰	裕华镇万丰村二组21#变	10	400	116
28325	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	200	0
28326	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	225
28327	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	257
28328	大丰	工纛线358#变	10	400	165
28329	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	66
28330	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	189
28331	大丰	香溪水岸8#变	10	800	550
28332	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	103
28333	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	43
28334	大丰	裕华碧水豪庭291#变（2#）	10	800	378
28335	大丰	白驹镇唐西村三组111#变	10	400	127
28336	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	196
28337	大丰	南阳镇黄海三组53#变	10	400	219
28338	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	37
28339	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28340	大丰	刘庄镇新桥村四组89#变	10	400	225
28341	大丰	刘庄镇9#路灯变	10	80	57
28342	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	0
28343	大丰	大桥镇中合村八组56#变	10	200	96
28344	大丰	刘庄镇大桥东101#变	10	400	171
28345	大丰	刘庄镇友谊村一组36#变	10	200	69
28346	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	188
28347	大丰	白驹镇居委会一组158#变	10	400	214
28348	大丰	西团镇黄浦八组46#变	10	200	42
28349	大丰	西团镇黄浦村一组43#变	10	200	26
28350	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	92
28351	大丰	白驹镇沿堤村七组21#变	10	200	64
28352	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	1
28353	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	42
28354	大丰	建业线今日北区278#变	10	630	319
28355	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	30
28356	大丰	金都商城66#变	10	630	245
28357	大丰	新丰镇龙堤小街110#变	10	400	132
28358	大丰	珑悦府1#主变（353#台片）	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28359	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	0
28360	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	66
28361	大丰	草庙镇新海五组152#变	10	400	91
28362	大丰	悦隽名邸15#主变	10	630	280
28363	大丰	吾悦华府7#主变	10	800	378
28364	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	192
28365	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	164
28366	大丰	裕华镇海防村六组61#变	10	400	209
28367	大丰	裕华镇海防林业站64#变	10	160	33
28368	大丰	裕华镇元丰村十组92#变	10	200	72
28369	大丰	裕华镇元丰村五组93#变	10	200	40
28370	大丰	裕华镇海防村八组63#变	10	160	72
28371	大丰	裕华镇裕华居委会1#变	10	400	156
28372	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	44
28373	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	97
28374	大丰	中央名府13#变	10	800	372
28375	大丰	中央名府15#变	10	800	431
28376	大丰	中央名府14#变	10	800	233
28377	大丰	中央名府16#变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28378	大丰	大桥康居3#	10	630	341
28379	大丰	大中瑞丰花园二期10#变	10	630	435
28380	大丰	西团镇赵场七组25#变	10	200	14
28381	大丰	西团镇赵场一组100#变	10	200	90
28382	大丰	西团镇赵场一组21#变	10	200	74
28383	大丰	裕华镇裕华居委会2#变	10	400	60
28384	大丰	裕华镇福东村九组73#变	10	200	20
28385	大丰	裕华镇福东村三组71#变	10	200	78
28386	大丰	裕华镇福东村一组70#变	10	200	85
28387	大丰	裕华镇晋北村六组78#变	10	200	100
28388	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	0
28389	大丰	裕华镇晋丰村十组109#变	10	200	21
28390	大丰	裕华镇晋丰村七组108#变	10	200	93
28391	大丰	裕华镇晋丰村七组104#变	10	400	156
28392	大丰	裕华镇晋丰村八组106#变	10	200	50
28393	大丰	裕华镇晋丰村八组107#变	10	200	101
28394	大丰	裕华镇晋丰村五组105#变	10	200	77
28395	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	13
28396	大丰	白驹镇沿堤村三组99#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28397	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	62
28398	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	35
28399	大丰	康馨雅苑6#主变	10	800	630
28400	大丰	大桥康居4#变	10	630	335
28401	大丰	康馨雅苑4#主变	10	800	601
28402	大丰	云尚台5#主变	10	630	335
28403	大丰	三龙镇和平排灌站38#变	10	400	160
28404	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	15
28405	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	100
28406	大丰	草堰镇沙洼八组41#变	10	200	66
28407	大丰	西团镇九一北站31#变	10	200	31
28408	大丰	西团镇九一中站30#变	10	200	10
28409	大丰	西团镇九一南站29#变	10	200	41
28410	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	36
28411	大丰	新丰镇变电所前83#变	10	400	2
28412	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	6
28413	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	187
28414	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	149
28415	大丰	白驹镇沿堤村四组28#变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28416	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	0
28417	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	85
28418	大丰	白驹镇沿堤村七组24#变	10	200	87
28419	大丰	安居西区296#变	10	315	123
28420	大丰	安居西区295#变	10	315	124
28421	大丰	百富北区80#变	10	500	145
28422	大丰	建业线教师公寓91#变	10	500	79
28423	大丰	世纪商城143#变	10	500	198
28424	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	72
28425	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	383
28426	大丰	草堰镇三渣小街5#变	10	400	108
28427	大丰	草堰镇三渣小街1#变	10	400	170
28428	大丰	白驹镇沿堤村六组22#变	10	200	29
28429	大丰	白驹镇沿堤村六组23#变	10	200	53
28430	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	2
28431	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	66
28432	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	0
28433	大丰	名都广场291#变	10	800	0
28434	大丰	名都广场292#变	10	800	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28435	大丰	名都广场293#变	10	630	324
28436	大丰	名都广场294#变	10	630	0
28437	大丰	草堰镇三渣小街14#变	10	400	202
28438	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	151
28439	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	365
28440	大丰	白驹镇唐西村一组157#变	10	100	80
28441	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	530
28442	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	220
28443	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	400	225
28444	大丰	新丰镇沙港二组9#变	10	200	55
28445	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	183
28446	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	32
28447	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	40
28448	大丰	草堰镇三渣小街3#变	10	400	41
28449	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	0
28450	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	53
28451	大丰	西团镇黄浦村十组47#变	10	200	114
28452	大丰	西团镇众心村69#变	10	200	22
28453	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28454	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	160	0
28455	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	0
28456	大丰	西团镇大龙三组2#变	10	400	139
28457	大丰	新丰镇大达村部76#变	10	200	116
28458	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	15
28459	大丰	大中镇红花五组184#变	10	400	214
28460	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	62
28461	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	221
28462	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	290
28463	大丰	龙窑康居点1#变	10	630	239
28464	大丰	润富花园33#主变	10	800	634
28465	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	9
28466	大丰	大中镇利民村八组117#变	10	400	221
28467	大丰	大中镇利民一组112#变	10	200	38
28468	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	93
28469	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	0
28470	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	93
28471	大丰	南阳镇东旺村二组51#变	10	400	174
28472	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28473	大丰	南阳镇东旺村四组48#变	10	400	245
28474	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	115
28475	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	52
28476	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	34
28477	大丰	新丰镇新吉祥街4#变	10	400	102
28478	大丰	白驹镇狮子口村二组030#变	10	200	35
28479	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	157
28480	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	68
28481	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	27
28482	大丰	新丰镇富强街7#变	10	200	27
28483	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	221
28484	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	117
28485	大丰	西团镇黄浦三组105#变	10	200	106
28486	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	188
28487	大丰	方强社区241#变	10	630	321
28488	大丰	裕华镇裕华居委会6#变	10	400	95
28489	大丰	裕华镇裕华居委会8#变	10	200	35
28490	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	0
28491	大丰	裕华镇锦龙村四组12#变	10	160	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28492	大丰	大中镇双喜村居委会99#变	10	200	147
28493	大丰	裕华镇锦龙村五组13#变	10	200	104
28494	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	0
28495	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	49
28496	大丰	南阳镇沿海村二组60#变	10	400	209
28497	大丰	西团镇大龙三组4#变	10	315	13
28498	大丰	西团镇大龙村三组8#变	10	200	54
28499	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	0
28500	大丰	育红路73#变	10	400	88
28501	大丰	香汇长龙5#主变	10	800	582
28502	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	268
28503	大丰	裕华镇朝荣村一组54#变	10	200	66
28504	大丰	西团镇马港三组50#变	10	200	92
28505	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	315	208
28506	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	58
28507	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	49
28508	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	123
28509	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	128
28510	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	315	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28511	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	155
28512	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	218
28513	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	257
28514	大丰	大中镇新民村南小区14#变	10	400	91
28515	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	131
28516	大丰	珺和府4#主变	10	800	565
28517	大丰	景尚名城2#主变	10	800	512
28518	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	31
28519	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	158
28520	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	87
28521	大丰	大中12#变	10	160	103
28522	大丰	新丰镇万众二组105#变	10	200	75
28523	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	224
28524	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	0
28525	大丰	大中镇新民村八组56#变	10	400	231
28526	大丰	大中镇开发区新民村61#变	10	100	78
28527	大丰	大中镇新民村九组57#变	10	200	100
28528	大丰	大中镇新团西康路路灯102#变	10	200	83
28529	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28530	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	91
28531	大丰	刘庄镇竞赛村一组68#变	10	200	52
28532	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	17
28533	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	75
28534	大丰	南阳镇东旺村六组63#变	10	400	261
28535	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	75
28536	大丰	大中70#变	10	400	28
28537	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	242
28538	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	26
28539	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	45
28540	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	200	67
28541	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	98
28542	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	165
28543	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	315	115
28544	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	54
28545	大丰	裕华镇朝荣村三组56#变	10	200	73
28546	大丰	裕华镇朝荣村四组57#变	10	200	32
28547	大丰	裕华镇朝荣村五组58#变	10	200	26
28548	大丰	裕华镇天祥村四组23#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28549	大丰	裕华镇天祥村五组85#变	10	200	100
28550	大丰	裕华镇海防村八组83#变	10	100	6
28551	大丰	裕华镇海丰村三组087#变	10	160	23
28552	大丰	裕华镇海丰村八组88#变	10	200	76
28553	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	34
28554	大丰	裕华镇天北村三组30#变	10	200	32
28555	大丰	裕华镇海丰七组31#变	10	400	140
28556	大丰	裕华镇海丰村二组33#变	10	200	79
28557	大丰	裕华镇海丰村九组102#变	10	200	50
28558	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	67
28559	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	60
28560	大丰	新丰镇施家湾17#变	10	400	179
28561	大丰	新丰镇仁中小康村18#变	10	160	34
28562	大丰	西团镇大龙一组20#变	10	400	76
28563	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	0
28564	大丰	西康北路267#变	10	400	286
28565	大丰	常盐园区人才社区9#变	10	800	630
28566	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	77
28567	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28568	大丰	裕华镇天祥村二组22#变	10	200	80
28569	大丰	裕华镇天祥村一组39#变	10	315	117
28570	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	0
28571	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	0
28572	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	33
28573	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	200	90
28574	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	33
28575	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	36
28576	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	89
28577	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	66
28578	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	236
28579	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	58
28580	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	18
28581	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	16
28582	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	0
28583	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	204
28584	大丰	大桥镇潘厍居委会三组3#变	10	400	143
28585	大丰	大桥镇中南六组64#变	10	400	195
28586	大丰	银碟苑7#变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28587	大丰	银碟苑9#变	10	800	627
28588	大丰	大中镇双喜208#变	10	200	86
28589	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	64
28590	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	42
28591	大丰	西团镇北团村六组25#变	10	200	95
28592	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	69
28593	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	32
28594	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	154
28595	大丰	西团镇大龙四组6#变	10	400	214
28596	大丰	白驹镇马家村七组41#变	10	200	67
28597	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	49
28598	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	0
28599	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	97
28600	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	535
28601	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	200
28602	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	98
28603	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	41
28604	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	79
28605	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28606	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	50
28607	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	47
28608	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	98
28609	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	54
28610	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	83
28611	大丰	新丰镇人民南路2#变	10	400	124
28612	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	193
28613	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	62
28614	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	89
28615	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	74
28616	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	71
28617	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	50
28618	大丰	大中镇德丰村一组109#变	10	200	95
28619	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	77
28620	大丰	晨熙府2#主变	10	800	399
28621	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	143
28622	大丰	西团镇马港村一组5#变	10	200	93
28623	大丰	西团镇马港开发区3#变	10	400	86
28624	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28625	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	35
28626	大丰	西团镇大龙一组53#变	10	400	67
28627	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	48
28628	大丰	市贸易局196#变	10	400	14
28629	大丰	幸福小区275#变	10	315	112
28630	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	199
28631	大丰	党校宿舍301#变	10	400	82
28632	大丰	湖畔玲珑府10#变压器	10	800	515
28633	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	105
28634	大丰	大中原乡温泉301#变	10	630	449
28635	大丰	大中镇德丰村三组270#变	10	200	114
28636	大丰	刘庄镇民主村四组69#变	10	400	101
28637	大丰	刘庄镇民主村五组67#变	10	400	163
28638	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	231
28639	大丰	书香名府3#主变	10	800	310
28640	大丰	书香名府1#主变	10	800	323
28641	大丰	书香名府2#主变	10	800	273
28642	大丰	书香名府4#主变	10	800	374
28643	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28644	大丰	饮服小区71#变	10	400	78
28645	大丰	东方汇贤居3#配电室6#变	10	800	413
28646	大丰	东方汇贤居3#配电室5#变	10	800	448
28647	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	34
28648	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	203
28649	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	199
28650	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	187
28651	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	0
28652	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	58
28653	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	93
28654	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	161
28655	大丰	晨熙府12#主变	10	800	430
28656	大丰	刘庄镇润民村六组197#变	10	400	51
28657	大丰	裕华镇天祥村一组249#变	10	200	81
28658	大丰	新丰镇永昌九组59#变	10	400	115
28659	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	220
28660	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	57
28661	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	213
28662	大丰	白驹洋心村康居2#变	10	630	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28663	大丰	刘庄镇润民村三组157#变	10	100	28
28664	大丰	刘庄镇胜利村五组173#变	10	200	101
28665	大丰	大中学府名城2#变	10	1000	502
28666	大丰	大中学府名城4#变	10	1000	394
28667	大丰	大中学府名城3#变	10	1000	505
28668	大丰	大中学府名城1#变	10	1000	426
28669	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	252
28670	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	497
28671	大丰	新丰镇金墩小街3#变	10	400	77
28672	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	14
28673	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	54
28674	大丰	新丰镇大团线永昌九组224#变	10	200	59
28675	大丰	新丰镇仁南一组166#变	10	200	70
28676	大丰	裕华镇天北村十组253#变	10	200	52
28677	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	221
28678	大丰	良好村四组195#变	10	630	277
28679	大丰	刘庄镇范堤街东155#变	10	400	29
28680	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	67
28681	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28682	大丰	西团镇西团村七组86#变	10	200	103
28683	大丰	悦隽名邸1#主变	10	800	432
28684	大丰	吾悦华府12#主变	10	800	376
28685	大丰	吾悦华府23#主变	10	800	479
28686	大丰	大中新团上城一号3#主变	10	800	502
28687	大丰	大中新团上城一号4#主变	10	800	505
28688	大丰	大中新团上城一号5#主变	10	800	511
28689	大丰	大中新团上城一号7#主变	10	800	495
28690	大丰	大中新团上城一号6#主变	10	800	516
28691	大丰	裕华镇裕华居委会233#变	10	200	85
28692	大丰	花海名邸377#变（3#主变）	10	800	579
28693	大丰	常盐园区人才社区8#变	10	800	637
28694	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	98
28695	大丰	金墩施加湾206#变	10	630	360
28696	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	78
28697	大丰	大桥镇安东村五组35#变	10	200	81
28698	大丰	裕华镇万丰村二组228#变	10	200	77
28699	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	0
28700	大丰	三龙镇东红十一组37#变	10	315	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28701	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	97
28702	大丰	新丰镇仁北五组174#变	10	100	38
28703	大丰	裕华镇福丰村四组255#变	10	200	81
28704	大丰	裕华镇海丰村三组197#变	10	200	90
28705	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	243
28706	大丰	景尚名城7#主变	10	800	499
28707	大丰	城北粮站216#变	10	400	320
28708	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	270
28709	大丰	丰锦府1#主变	10	800	551
28710	大丰	湖畔玲珑府14#变压器	10	800	640
28711	大丰	大中新民四组160#箱式变	10	400	97
28712	大丰	康桥花园286#变(9#变压器)	10	800	522
28713	大丰	康桥花园288#变(11#变压器)	10	800	470
28714	大丰	大中镇同德村三组1#变	10	400	227
28715	大丰	裕华镇福丰村五组239#变	10	200	77
28716	大丰	大中镇德西村四组108#变	10	400	162
28717	大丰	雍锦府2#主变	10	800	528
28718	大丰	裕华镇元丰村二组252#变	10	315	135
28719	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28720	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	77
28721	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	64
28722	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	200	62
28723	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	70
28724	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	30
28725	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	0
28726	大丰	三龙镇东红一组38#变	10	200	36
28727	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	147
28728	大丰	康桥花园287#变(10#变压器)	10	800	460
28729	大丰	康桥花园289#变(12#变压器)	10	800	404
28730	大丰	大中镇双喜村207#变	10	200	107
28731	大丰	大中镇同德村三组16#变	10	400	214
28732	大丰	大中镇水上新村225#变	10	200	13
28733	大丰	大中镇德西村电站111#变	10	200	135
28734	大丰	大中镇同德村二组15#变	10	400	187
28735	大丰	大中镇德西村四组162#变	10	200	139
28736	大丰	大中镇德丰村三组107#变	10	400	150
28737	大丰	大中镇新团光明村158#变	10	315	153
28738	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28739	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	100	70
28740	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	0
28741	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	51
28742	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	104
28743	大丰	康桥花园285#变（8#主变）	10	800	407
28744	大丰	康桥花园284#变（7#主变）	10	800	407
28745	大丰	常盐园区人才社区3#变	10	800	519
28746	大丰	晨熙府10#主变	10	800	461
28747	大丰	刘庄镇光荣村六组162#变	10	200	82
28748	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	315	165
28749	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	0
28750	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	186
28751	大丰	大中镇河口村一组279#变	10	200	100
28752	大丰	润富花园14#主变	10	800	618
28753	大丰	刘庄镇光荣村三组65#变	10	400	226
28754	大丰	裕华镇朝荣村四组234#变	10	315	190
28755	大丰	裕华镇朝荣村五组229#变	10	315	187
28756	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	29
28757	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28758	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	170
28759	大丰	大中镇刚强六组277#变	10	315	5
28760	大丰	草堰镇成文135#变	10	400	278
28761	大丰	东方汇贤居8#主变	10	800	431
28762	大丰	东方汇贤居7#主变	10	800	419
28763	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	68
28764	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	113
28765	大丰	万佳广场22#主变	10	1000	796
28766	大丰	大中镇德西村三组163#变	10	200	94
28767	大丰	景尚名城11#主变	10	800	522
28768	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	78
28769	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	94
28770	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	221
28771	大丰	大桥镇宁港村37#变	10	200	77
28772	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	15
28773	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	113
28774	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	224
28775	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	152
28776	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28777	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	0
28778	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	0
28779	大丰	刘庄镇良好村四组178#变	10	200	12
28780	大丰	刘庄镇三圩小街3#变	10	400	95
28781	大丰	香堤水榭318#变	10	800	390
28782	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	20
28783	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	243
28784	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	162
28785	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	59
28786	大丰	香汇长龙1#主变	10	800	549
28787	大丰	大中镇工业园区123#变	10	200	114
28788	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	100
28789	大丰	晨熙府1#主变	10	800	487
28790	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	73
28791	大丰	大中镇新团灶圩村七组101#变	10	200	146
28792	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	400	236
28793	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	34
28794	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	49
28795	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28796	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	96
28797	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	103
28798	大丰	翡翠城二期5#变	10	800	533
28799	大丰	西团镇北团三组141#变	10	200	52
28800	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	238
28801	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	97
28802	大丰	刘庄镇西大街203#变	10	400	140
28803	大丰	三龙镇开明九组157#变	10	200	100
28804	大丰	三龙镇和平八组154#变	10	200	71
28805	大丰	裕南小区184#变	10	630	402
28806	大丰	玉蝶苑5#变压器	10	500	248
28807	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	97
28808	大丰	锦徽大厦3#主变（343#变）	10	800	590
28809	大丰	裕华紫云城5#变（337#）	10	800	428
28810	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	133
28811	大丰	西团镇西团村六组76#变	10	400	217
28812	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	69
28813	大丰	西团镇西团四组63#变	10	200	52
28814	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28815	大丰	春风原乡1#配电室2#主变	10	800	546
28816	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	94
28817	大丰	西团镇北团村三组98#变	10	200	110
28818	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	59
28819	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	200	84
28820	大丰	西团镇描花三组35#变	10	400	150
28821	大丰	益民新村233#变	10	630	210
28822	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	84
28823	大丰	玖玺名邸1#主变	10	800	435
28824	大丰	友谊线康居193#变	10	630	311
28825	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	442
28826	大丰	润富花园13#主变	10	800	617
28827	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	84
28828	大丰	雍锦府13#主变	10	800	462
28829	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	148
28830	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	98
28831	大丰	刘庄镇东方五组199#变	10	400	89
28832	大丰	云樾春秋3#主变	10	800	558
28833	大丰	大中镇新团长安南小区148#变	10	315	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28834	大丰	景尚名城6#主变	10	800	596
28835	大丰	裕华鸿基大厦274#变	10	800	476
28836	大丰	裕华鸿基大厦275#变	10	800	515
28837	大丰	大中镇龙福五组140#变	10	200	110
28838	大丰	刘庄镇范堤街东6#变	10	630	150
28839	大丰	西团镇九一中站197#变	10	200	59
28840	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	95
28841	大丰	阜丰九组280#变	10	400	66
28842	大丰	海韵家园5#配电室5#变	10	800	326
28843	大丰	新团安置小区3#变	10	630	275
28844	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	209
28845	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	73
28846	大丰	大桥镇方向村二组53#变	10	400	238
28847	大丰	大桥镇居委会八组132#变	10	400	236
28848	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	55
28849	大丰	大桥镇双丰村三组133#变	10	400	205
28850	大丰	大桥镇联丰村五组131#变	10	200	66
28851	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	74
28852	大丰	大中镇泰丰村五组72#变	10	315	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28853	大丰	大中三纺厂2#变	10	400	141
28854	大丰	大中11#变	10	315	157
28855	大丰	大中86#变	10	200	104
28856	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	204
28857	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	33
28858	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	152
28859	大丰	大中镇德丰村五组118#变	10	160	47
28860	大丰	三龙镇新坝六组150#变	10	200	46
28861	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	77
28862	大丰	珺和府6#主变	10	800	581
28863	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	211
28864	大丰	商业步行街1#变	10	630	177
28865	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	285
28866	大丰	大中镇阜北村一三组125#变	10	400	105
28867	大丰	大中4#变	10	400	320
28868	大丰	大中36#变	10	400	162
28869	大丰	大中镇德丰村五组121#变	10	400	213
28870	大丰	大中镇德丰村六组122#变	10	200	0
28871	大丰	大中119#变	10	160	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28872	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	111
28873	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	200	90
28874	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	177
28875	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	617
28876	大丰	大中镇泰丰村四组55#变	10	315	97
28877	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	66
28878	大丰	新天地3#主变	10	800	615
28879	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	318
28880	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	112
28881	大丰	吾悦华府14#主变	10	800	411
28882	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	84
28883	大丰	新丰镇粮站东175#变	10	100	23
28884	大丰	大中镇泰丰村七组西167#变	10	200	130
28885	大丰	大中镇泰丰村五组97#变	10	400	59
28886	大丰	大中镇泰丰村四组96#变	10	400	96
28887	大丰	大中镇泰丰村一组92#变	10	400	203
28888	大丰	新丰镇太兴二组170#变	10	200	87
28889	大丰	新天地8#主变	10	800	578
28890	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28891	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	76
28892	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	128
28893	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	61
28894	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	211
28895	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	133
28896	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	110
28897	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	114
28898	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	24
28899	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	80
28900	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	72
28901	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	90
28902	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	73
28903	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	65
28904	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	203
28905	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	72
28906	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	200	0
28907	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	47
28908	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	247
28909	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28910	大丰	裕华镇海丰村四组246#变	10	200	96
28911	大丰	西团镇中洋五组33#变	10	400	212
28912	大丰	裕华镇福丰村五组238#变	10	200	103
28913	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	76
28914	大丰	大中镇棉麻公司四组1#变	10	315	191
28915	大丰	香堤水榭320#变	10	800	548
28916	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	14
28917	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	96
28918	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	363
28919	大丰	盛世名城二期3#主变	10	800	501
28920	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	400	0
28921	大丰	东方创意园1#变	10	1250	136
28922	大丰	晨熙府3#主变	10	800	470
28923	大丰	天居9#变压器	10	800	496
28924	大丰	龙桥东郡1#变	10	630	329
28925	大丰	龙桥东郡2#变	10	630	367
28926	大丰	龙桥东郡4#变	10	630	261
28927	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	0
28928	大丰	大中镇新民村四组54#变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28929	大丰	大中镇泰西村二组66#变	10	400	184
28930	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	179
28931	大丰	大中镇刚强村七八组139#变	10	200	40
28932	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	62
28933	大丰	常盐园区人才社区10#变	10	800	629
28934	大丰	同福东区2#主变	10	400	228
28935	大丰	同福东区1#主变	10	400	226
28936	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	293
28937	大丰	大中镇刚强村二组140#变	10	200	115
28938	大丰	大中镇刚强村五六组142#变	10	400	88
28939	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	0
28940	大丰	上海花园22#变.	10	630	311
28941	大丰	上海花园23#变.	10	630	269
28942	大丰	吾悦华府9#主变	10	800	375
28943	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	0
28944	大丰	大中镇新团龙福村九、十组56#变	10	400	180
28945	大丰	裕华东方润园325#变（5#）	10	630	373
28946	大丰	大中镇恒北一组70#变	10	400	240
28947	大丰	裕华镇元丰村八组257#变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28948	大丰	云尚台3#主变	10	630	267
28949	大丰	景尚名城1#主变	10	800	486
28950	大丰	郁金香花园1#主变（291#变）	10	800	479
28951	大丰	郁金香花园3#主变（293#变）	10	800	538
28952	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	571
28953	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	514
28954	大丰	刘庄镇东联村四组179#变	10	200	46
28955	大丰	新丰镇金东五组241#变	10	400	154
28956	大丰	大中利民87#变	10	400	234
28957	大丰	郁金香花园5#主变（295#台变）	10	800	476
28958	大丰	郁金香花园7#主变（297#台变）	10	800	384
28959	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	487
28960	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	287
28961	大丰	刘庄镇胜利村一组150#变	10	200	101
28962	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	400	267
28963	大丰	上海花园51#变.	10	630	309
28964	大丰	上海花园52#变.	10	630	330
28965	大丰	上海花园53#变.	10	630	324
28966	大丰	刘庄镇润民村六组18#变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28967	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	90
28968	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	68
28969	大丰	白驹镇马家五组175#变	10	200	105
28970	大丰	上海花园34#变.	10	630	358
28971	大丰	上海花园44#变.	10	630	346
28972	大丰	上海花园54#变	10	630	350
28973	大丰	学府名城10#主变	10	630	312
28974	大丰	刘庄镇东联村一组21#变	10	200	67
28975	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	60
28976	大丰	刘庄镇建成村七组99#变	10	200	24
28977	大丰	大中瑞丰花园二期8#变	10	630	424
28978	大丰	刘庄镇友谊村六组40#变	10	400	186
28979	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	196
28980	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	243
28981	大丰	珺禧悦府14#主变	10	630	475
28982	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	100
28983	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	54
28984	大丰	香溪水岸1#变	10	800	545
28985	大丰	大中长安村开发区6#变	10	630	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28986	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	212
28987	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	0
28988	大丰	白驹镇三里树一组172#变	10	200	62
28989	大丰	香溪水岸4#变	10	800	489
28990	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	210
28991	大丰	白驹镇团结村四组173#变	10	200	73
28992	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	132
28993	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	101
28994	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	158
28995	大丰	镇食品厂15#变	10	630	381
28996	大丰	白驹镇东窑村一组129#变	10	400	182
28997	大丰	白驹镇团结四组174#变	10	200	102
28998	大丰	新村路北355#变	10	400	175
28999	大丰	安置小区79#变	10	630	296
29000	大丰	今日小区90#变	10	400	99
29001	大丰	恒达商业3#变	10	630	31
29002	大丰	恒达商业2#变	10	630	226
29003	大丰	大中镇双喜村三组101#变	10	400	113
29004	大丰	刘庄镇东联村一组198#变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29005	大丰	海东一组235#变	10	400	51
29006	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	235
29007	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	61
29008	大丰	草堰镇沙洼五组75#变	10	400	94
29009	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	574
29010	大丰	刘庄镇东联村一组185#变	10	200	49
29011	大丰	刘庄镇竞赛村三组205#变	10	200	0
29012	大丰	湖畔玲珑府2#变压器	10	800	508
29013	大丰	裕华镇晋丰村一组19#变	10	200	93
29014	大丰	玖玺名邸3#主变	10	800	510
29015	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	105
29016	大丰	海东一组236#变	10	400	226
29017	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	178
29018	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	74
29019	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	188
29020	大丰	云樾春秋1#主变	10	800	486
29021	大丰	康馨雅苑10#主变	10	800	542
29022	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	44
29023	大丰	大桥镇江安村五组105#变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29024	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	170
29025	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	71
29026	大丰	南阳镇团结街3#变	10	400	0
29027	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	130
29028	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	109
29029	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	115
29030	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	104
29031	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	67
29032	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	185
29033	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	91
29034	大丰	金字景苑7#变	10	125	47
29035	大丰	三龙镇和平一组113#变	10	400	214
29036	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	400	274
29037	大丰	妇幼保健院充电桩2#变	10	630	147
29038	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	91
29039	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	81
29040	大丰	三龙镇农科所西扬水站64#变	10	200	151
29041	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	424
29042	大丰	珺禧悦府9#主变	10	630	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29043	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	176
29044	大丰	大中镇德丰村五组290#变	10	400	135
29045	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	85
29046	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	167
29047	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	201
29048	大丰	三龙镇南二十二连东扬水站7#变	10	200	30
29049	大丰	刘庄镇竞赛村四组73#变	10	200	57
29050	大丰	三龙镇八连东扬水站61#变	10	200	85
29051	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	214
29052	大丰	中昂府3#配电室3#变	10	800	405
29053	大丰	西团镇黄埔四组190#变	10	200	35
29054	大丰	西团镇黄埔五组185#变	10	200	61
29055	大丰	西团镇北团八组133#变	10	200	104
29056	大丰	三龙镇南二十二连扬水站6#变	10	200	136
29057	大丰	裕华镇晋丰电灌站110#变	10	400	128
29058	大丰	大桥镇川南村五组125变	10	400	192
29059	大丰	三龙镇三连场头77#变	10	200	33
29060	大丰	三龙镇二十一连场头12#变	10	200	60
29061	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29062	大丰	裕华镇锦龙村四组304#变	10	200	102
29063	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	72
29064	大丰	裕华镇裕华居委会24#变	10	200	39
29065	大丰	金墩施加湾204#变	10	630	353
29066	大丰	大中镇恒南村三组110#变	10	400	232
29067	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	63
29068	大丰	香溪水岸5#变	10	800	556
29069	大丰	大中镇新团村五组239#变	10	400	148
29070	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	189
29071	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	198
29072	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	91
29073	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	85
29074	大丰	大中镇阜北村十二组126#变	10	400	129
29075	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	39
29076	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	109
29077	大丰	王港星湖花园1#变	10	800	371
29078	大丰	裕华镇裕华居委会82#变	10	200	88
29079	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	25
29080	大丰	市干休所102#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29081	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	81
29082	大丰	大中镇阜北村三组172#变	10	200	106
29083	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	65
29084	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	19
29085	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	66
29086	大丰	大中镇阜丰村八组185#变	10	200	95
29087	大丰	嘉英线大中27#变	10	200	4
29088	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	60
29089	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	94
29090	大丰	刘庄镇竞赛小区202#变	10	400	189
29091	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	32
29092	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	217
29093	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	64
29094	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	187
29095	大丰	大中镇新团老坝村六组165#变	10	200	104
29096	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	64
29097	大丰	大中利民86#变	10	400	250
29098	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	62
29099	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29100	大丰	大中镇泰丰村五组30#变	10	400	131
29101	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	89
29102	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	78
29103	大丰	三龙镇洋桥村部161#变	10	400	155
29104	大丰	石化南区187#变	10	400	117
29105	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	85
29106	大丰	润富花园9#主变	10	800	618
29107	大丰	香汇长龙10#主变	10	800	634
29108	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	124
29109	大丰	康馨雅苑1#主变	10	800	572
29110	大丰	化机宿舍188#变	10	500	38
29111	大丰	三龙镇东红二组189#变	10	200	85
29112	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	162
29113	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	145
29114	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	0
29115	大丰	珺禧悦府13#主变	10	630	502
29116	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	86
29117	大丰	西团镇黄埔七组189#变	10	315	155
29118	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29119	大丰	西团镇众心六组187#变	10	200	106
29120	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	179
29121	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	108
29122	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	400	259
29123	大丰	三龙镇北二十二连北扬水站1#变	10	200	113
29124	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	0
29125	大丰	白驹蚕茧站商住楼1#变	10	400	181
29126	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	65
29127	大丰	育红小区308#变	10	200	19
29128	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	167
29129	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	20
29130	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	193
29131	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	58
29132	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	115
29133	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	200
29134	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	240
29135	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	214
29136	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	85
29137	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29138	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	82
29139	大丰	城郊三组151#变	10	400	231
29140	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	45
29141	大丰	常盐园区人才社区1#变	10	800	629
29142	大丰	大桥镇洋南村八组36#变	10	400	115
29143	大丰	大桥镇洋南十组12#变	10	400	140
29144	大丰	大桥镇洋南村三组33#变	10	315	160
29145	大丰	大桥镇洋南村四组34#变	10	200	67
29146	大丰	方强农场76#变	10	630	284
29147	大丰	裕华镇晋丰村七组265#变	10	200	98
29148	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	100
29149	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	91
29150	大丰	大中镇同德安置小区300#变	10	400	199
29151	大丰	刘庄北闸口195#变	10	400	210
29152	大丰	润富花园1#主变	10	800	605
29153	大丰	西团镇龙窑村五组126#变	10	200	76
29154	大丰	裕华镇福东村264#变	10	200	36
29155	大丰	裕华镇福丰村八组301#变	10	200	82
29156	大丰	裕华镇海防村四组258#变	10	100	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29157	大丰	草堰集镇189#变	10	400	81
29158	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	90
29159	大丰	大桥镇三圩村四组49#变	10	200	73
29160	大丰	大桥镇港北村二组9#变	10	400	261
29161	大丰	大桥镇三圩村一组51#变	10	400	0
29162	大丰	大桥镇宁港村五组97#变	10	200	50
29163	大丰	大桥镇宁港村一组38#变	10	200	75
29164	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	98
29165	大丰	南阳镇沿海园艺场134#变	10	400	140
29166	大丰	南阳镇吉兴村三组140#变	10	200	101
29167	大丰	大桥镇高墩村三组53#变	10	400	143
29168	大丰	大桥镇下灶村三组22#变	10	200	33
29169	大丰	大桥镇川南三组48#变	10	400	236
29170	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	0
29171	大丰	大桥镇下灶村五组24#变	10	200	72
29172	大丰	大桥镇大桥村二组16#变	10	315	69
29173	大丰	锦徽大厦2#主变（342#变）	10	800	571
29174	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	77
29175	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29176	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	112
29177	大丰	大桥镇中北七组77#变	10	200	88
29178	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	122
29179	大丰	益民新村231#变	10	630	376
29180	大丰	益民新村232#变	10	630	283
29181	大丰	裕华镇福东村一组260#变	10	200	100
29182	大丰	大中泰丰小区1#变	10	800	522
29183	大丰	大中泰丰小区3#变	10	800	490
29184	大丰	大中泰丰小区4#变	10	800	462
29185	大丰	大中泰丰小区2#变	10	800	511
29186	大丰	新天地4#主变	10	800	502
29187	大丰	大桥镇川南村三组44#变	10	200	85
29188	大丰	同德别墅261#变	10	100	44
29189	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	52
29190	大丰	大桥镇川南村六组46#变	10	200	59
29191	大丰	大桥镇川南二组28#变	10	400	219
29192	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	94
29193	大丰	益民小区1#变	10	630	305
29194	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29195	大丰	大桥镇居委会三组13#变	10	400	174
29196	大丰	森威南区140#变	10	400	193
29197	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	135
29198	大丰	裕华镇晋丰村九组263#变	10	200	90
29199	大丰	建邺北区181#变	10	630	385
29200	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	19
29201	大丰	大桥镇大东村一组29#变	10	200	64
29202	大丰	大桥镇居委会二组2#变	10	400	85
29203	大丰	大桥镇居委会三组3#变	10	400	111
29204	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	57
29205	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	91
29206	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	41
29207	大丰	玖玺名邸5#主变	10	800	523
29208	大丰	大桥镇居委会四组4#变	10	400	120
29209	大丰	大桥镇居委会五组5#变	10	400	84
29210	大丰	大桥镇居委会六组6#变	10	400	83
29211	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	24
29212	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	51
29213	大丰	大桥镇港北村一组67#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29214	大丰	裕华镇晋丰村七组262#变	10	200	104
29215	大丰	新丰镇仁南西南站59#变	10	200	78
29216	大丰	新丰镇仁南四组75#变	10	200	112
29217	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	32
29218	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	28
29219	大丰	新丰镇赤旗七组38#变	10	400	121
29220	大丰	新丰镇供销社9#变	10	200	128
29221	大丰	新丰镇中闸一组50#变	10	200	83
29222	大丰	新丰镇群乐西站70#变	10	200	94
29223	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	181
29224	大丰	新丰镇群乐东站73#变	10	400	133
29225	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	72
29226	大丰	三龙镇开明一组41#变	10	200	78
29227	大丰	万盈镇顾灶中站95#变	10	200	37
29228	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	65
29229	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	32
29230	大丰	新丰镇沙港七组13#变	10	200	11
29231	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	90
29232	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29233	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	53
29234	大丰	三龙镇开明村部39#变	10	200	17
29235	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	107
29236	大丰	刘庄镇竞赛村二组69#变	10	200	56
29237	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	35
29238	大丰	三龙镇开明三组42#变	10	200	45
29239	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	110
29240	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	67
29241	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	106
29242	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	59
29243	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	0
29244	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	95
29245	大丰	三龙镇东红二组33#变	10	200	70
29246	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	106
29247	大丰	三龙镇三里村部55#变	10	200	53
29248	大丰	三龙镇十六连西扬水站31#变	10	100	71
29249	大丰	新丰镇太兴一组25#变	10	200	86
29250	大丰	新丰镇沙港一组8#变	10	400	213
29251	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29252	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	117
29253	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	161
29254	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	60
29255	大丰	刘庄镇竞赛村五组74#变	10	400	228
29256	大丰	新丰镇全心六组27#变	10	160	66
29257	大丰	新丰镇沙港三组10#变	10	200	8
29258	大丰	新丰镇沙港四组11#变	10	200	36
29259	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	28
29260	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	195
29261	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	101
29262	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	14
29263	大丰	新丰镇仁南东南站62#变	10	200	13
29264	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	80
29265	大丰	新丰镇益北南站37#变	10	200	90
29266	大丰	新丰镇曙光北站35#变	10	200	28
29267	大丰	新丰镇曙光西站34#变	10	200	51
29268	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	86
29269	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	82
29270	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29271	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	62
29272	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	89
29273	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	30
29274	大丰	新丰镇曙光四组88#变	10	400	103
29275	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	31
29276	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	27
29277	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	58
29278	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	100	0
29279	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	75
29280	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	97
29281	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	171
29282	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	84
29283	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	107
29284	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	2
29285	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	23
29286	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	90
29287	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	37
29288	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	79
29289	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29290	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	217
29291	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	72
29292	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	66
29293	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	16
29294	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	41
29295	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	211
29296	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	178
29297	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	114
29298	大丰	西团镇西团小街6#变	10	400	0
29299	大丰	西团镇西团村3#变	10	400	47
29300	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	43
29301	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	39
29302	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	82
29303	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	315	174
29304	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	216
29305	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	200	59
29306	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	48
29307	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	37
29308	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29309	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	49
29310	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	28
29311	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	120
29312	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	46
29313	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	0
29314	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	77
29315	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	0
29316	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	10
29317	大丰	新丰镇时新八组50#变	10	200	73
29318	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	0
29319	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	33
29320	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	107
29321	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	61
29322	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	5
29323	大丰	新丰镇三总村九组075#变	10	200	100
29324	大丰	新丰镇三总村九组088#变	10	400	199
29325	大丰	大中镇新团长安北小区128#变	10	400	111
29326	大丰	大中镇新团河北小区152#变	10	400	19
29327	大丰	西团镇西团小街5#变	10	315	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29328	大丰	草庙镇新海三组49#变	10	250	68
29329	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	90
29330	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	0
29331	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	45
29332	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	178
29333	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	126
29334	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	17
29335	大丰	新丰镇三总村六组064#变	10	200	48
29336	大丰	新丰镇三总村二组086#变	10	200	37
29337	大丰	三龙镇斗龙一组66#变	10	200	104
29338	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	98
29339	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	131
29340	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	33
29341	大丰	新丰镇金西二组63#变	10	200	103
29342	大丰	新丰镇农机站1#变	10	250	28
29343	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	17
29344	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	90
29345	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	69
29346	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29347	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	160	22
29348	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	132
29349	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	74
29350	大丰	刘庄镇云溪村二组32#变	10	400	118
29351	大丰	新丰镇三总村五组084#变	10	200	55
29352	大丰	新丰镇三总村二组087#变	10	200	19
29353	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	0
29354	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	71
29355	大丰	新丰镇粮站5#变	10	315	120
29356	大丰	新丰镇时新预制场19#变	10	160	43
29357	大丰	新丰镇同玉四组46#变	10	100	21
29358	大丰	新丰镇医院4#变	10	200	39
29359	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	38
29360	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	30
29361	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	11
29362	大丰	新丰镇三总村十组028#变	10	200	65
29363	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	71
29364	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	47
29365	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29366	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	86
29367	大丰	新丰镇同玉三组45#变	10	200	75
29368	大丰	新丰镇太兴二组20#变	10	200	56
29369	大丰	新丰镇太兴四组21#变	10	200	23
29370	大丰	新丰镇太兴三组102#变	10	200	100
29371	大丰	裕华镇裕华居委会5#变	10	400	132
29372	大丰	大桥镇中联村二组57#变	10	200	99
29373	大丰	大桥镇中联村三组20#变	10	200	51
29374	大丰	大桥镇中业村四组23#变	10	200	61
29375	大丰	大桥镇中桥村四组52#变	10	400	207
29376	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	192
29377	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	9
29378	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	93
29379	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	36
29380	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	0
29381	大丰	大中镇新团安置小区137#变	10	200	18
29382	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	123
29383	大丰	金字商厦171#变	10	500	193
29384	大丰	金字商厦170#变	10	500	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29385	大丰	白驹镇三里树村二组73#变	10	200	73
29386	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	58
29387	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	1
29388	大丰	白驹镇洋心居委会二组2#变	10	400	78
29389	大丰	白驹镇洋心居委会一组85#变	10	100	80
29390	大丰	白驹镇洋心居委会一组86#变	10	200	73
29391	大丰	白驹镇窑港村一组10#变	10	200	103
29392	大丰	白驹镇汤舍村三组12#变	10	200	104
29393	大丰	白驹镇唐西村三组122#变	10	160	57
29394	大丰	白驹镇七里桥村四组72#变	10	200	53
29395	大丰	白驹镇七里桥村六组75#变	10	200	34
29396	大丰	白驹镇窑港村五组84#变	10	200	31
29397	大丰	白驹镇七里桥村六组76#变	10	160	34
29398	大丰	白驹镇窑港村五组83#变	10	200	4
29399	大丰	白驹镇民窑村六组90#变	10	200	52
29400	大丰	白驹镇唐西村四组101#变	10	200	72
29401	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	37
29402	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	64
29403	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29404	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	34
29405	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	198
29406	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	100	0
29407	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	75
29408	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	108
29409	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	20
29410	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	222
29411	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	82
29412	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	51
29413	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	50
29414	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	113
29415	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	68
29416	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	95
29417	大丰	白驹镇民窑村六组89#变	10	400	91
29418	大丰	白驹镇唐西村三组105#变	10	200	64
29419	大丰	白驹镇唐西村三组110#变	10	200	34
29420	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	84
29421	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	104
29422	大丰	白驹镇唐西村五组104#变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29423	大丰	白驹镇唐西村五组102#变	10	200	73
29424	大丰	白驹镇唐西村一组106#变	10	200	55
29425	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	169
29426	大丰	白驹镇唐西村二组107#变	10	200	56
29427	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	205
29428	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	20
29429	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	27
29430	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	232
29431	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	160
29432	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	10
29433	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	60
29434	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	80
29435	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	90
29436	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	77
29437	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	0
29438	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	0
29439	大丰	白驹镇唐西村二组109#变	10	400	205
29440	大丰	白驹镇唐西村一组108#变	10	200	55
29441	大丰	白驹镇汤舍村四组97#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29442	大丰	白驹镇汤舍村四组98#变	10	400	199
29443	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	7
29444	大丰	白驹镇汤舍村三组99#变	10	200	116
29445	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	105
29446	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	60
29447	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	98
29448	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	68
29449	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	85
29450	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	78
29451	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	114
29452	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	45
29453	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	106
29454	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	99
29455	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	0
29456	大丰	轧花小区227#变	10	500	248
29457	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	55
29458	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	61
29459	大丰	白驹镇汤舍村二组32#变	10	400	240
29460	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29461	大丰	白驹镇汤舍村二组34#变	10	100	80
29462	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	117
29463	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	39
29464	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	85
29465	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	168
29466	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	77
29467	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	16
29468	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	25
29469	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	74
29470	大丰	白驹镇窑港村三组161#变	10	200	89
29471	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	48
29472	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	54
29473	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	0
29474	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	255
29475	大丰	白驹镇朱舍村一组47#变	10	200	53
29476	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	89
29477	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	54
29478	大丰	白驹镇东窑村四组41#变	10	400	101
29479	大丰	新丰镇永昌九组90#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29480	大丰	白驹镇东窑村一组37#变	10	200	19
29481	大丰	新丰镇永昌六组56#变	10	200	25
29482	大丰	白驹镇东窑村一组38#变	10	200	22
29483	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	36
29484	大丰	白驹镇窑港村二组60#变	10	200	54
29485	大丰	白驹镇窑港村四组62#变	10	200	49
29486	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	127
29487	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	247
29488	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	65
29489	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	65
29490	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	0
29491	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	52
29492	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	91
29493	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	103
29494	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	78
29495	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	204
29496	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	94
29497	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	138
29498	大丰	新丰镇龙堤一组33#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29499	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	45
29500	大丰	白驹镇窑港村六组17#变	10	200	73
29501	大丰	新丰镇龙堤三组98#变	10	200	99
29502	大丰	白驹镇窑港村四组63#变	10	200	9
29503	大丰	新丰镇龙堤三组99#变	10	200	0
29504	大丰	白驹镇窑港村六组78#变	10	200	16
29505	大丰	白驹镇窑港村五组80#变	10	200	65
29506	大丰	白驹镇狮子口村四组035#变	10	400	229
29507	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	87
29508	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	0
29509	大丰	白驹镇狮子口村七组032#变	10	315	68
29510	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	82
29511	大丰	白驹镇狮子口村五组036#变	10	315	117
29512	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	0
29513	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	82
29514	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	76
29515	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	13
29516	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	47
29517	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29518	大丰	新丰镇大团六组6#变	10	200	53
29519	大丰	新丰镇大团六组7#变	10	200	34
29520	大丰	白驹镇窑港村一组59#变	10	200	58
29521	大丰	白驹镇窑港村二组162#变	10	200	78
29522	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	28
29523	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	88
29524	大丰	白驹镇狮子口村五组039#变	10	200	28
29525	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	54
29526	大丰	白驹镇狮子口村五组105#变	10	200	93
29527	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	182
29528	大丰	西团镇众心村67#变	10	200	77
29529	大丰	西团镇龙窑一组70#变	10	400	63
29530	大丰	刘庄镇竞赛村一组67#变	10	200	55
29531	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	31
29532	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	46
29533	大丰	新丰镇韦灶四组62#变	10	100	50
29534	大丰	新丰镇大团二组82#变	10	200	113
29535	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	39
29536	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29537	大丰	新丰镇大团一组83#变	10	315	160
29538	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	5
29539	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	18
29540	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	26
29541	大丰	西团镇龙窑四组72#变	10	200	54
29542	大丰	新丰镇闸北四组16#变	10	315	176
29543	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	13
29544	大丰	新丰镇闸北三组17#变	10	200	90
29545	大丰	新丰镇闸北二组15#变	10	200	76
29546	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	56
29547	大丰	新丰镇闸北一组14#变	10	200	69
29548	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	0
29549	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	27
29550	大丰	新丰镇小团一组西115#变	10	200	85
29551	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	113
29552	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	7
29553	大丰	白驹镇三里树村二组107#变	10	100	39
29554	大丰	白驹镇三里树村二组55#变	10	200	91
29555	大丰	白驹镇七里桥村三组71#变	10	315	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29556	大丰	白驹镇三里树村一组54#变	10	400	217
29557	大丰	白驹镇三里树村一组53#变	10	100	44
29558	大丰	白驹镇团结村二组65#变	10	315	156
29559	大丰	刘庄镇龙心村三组79#变	10	200	91
29560	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	74
29561	大丰	新丰镇小团五组88#变	10	200	96
29562	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	42
29563	大丰	草堰镇三渣小街4#变	10	400	68
29564	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	52
29565	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	0
29566	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	57
29567	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	69
29568	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	104
29569	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	100
29570	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	85
29571	大丰	白驹镇团结村一组67#变	10	200	119
29572	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	179
29573	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	24
29574	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29575	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	38
29576	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	128
29577	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	213
29578	大丰	白驹镇团结村六组52#变	10	400	267
29579	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	248
29580	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	34
29581	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	86
29582	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	25
29583	大丰	白驹镇马家村五组44#变	10	200	36
29584	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	0
29585	大丰	白驹镇马家村六组42#变	10	200	59
29586	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	187
29587	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	9
29588	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	83
29589	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	81
29590	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	9
29591	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	78
29592	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	40
29593	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29594	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	56
29595	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	196
29596	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	34
29597	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	133
29598	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	47
29599	大丰	白驹镇民窑村四组83#变	10	200	55
29600	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	93
29601	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	63
29602	大丰	白驹镇民窑村四组82#变	10	200	61
29603	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	79
29604	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	36
29605	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	51
29606	大丰	白驹镇民窑村二组78#变	10	200	74
29607	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	52
29608	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	203
29609	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	99
29610	大丰	西团镇大龙五组1#变	10	400	121
29611	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	17
29612	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29613	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	14
29614	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	62
29615	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	213
29616	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	160	39
29617	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	43
29618	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	33
29619	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	0
29620	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	54
29621	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	174
29622	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	94
29623	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	90
29624	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	7
29625	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	39
29626	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	97
29627	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	70
29628	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	194
29629	大丰	裕华镇万丰村五组80#变	10	50	16
29630	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	1
29631	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	315	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29632	大丰	育红广场201#变	10	400	20
29633	大丰	中国银行63#变	10	400	46
29634	大丰	市文化局217#变	10	400	102
29635	大丰	房产小区147#变	10	400	199
29636	大丰	大中镇大丰桥路灯43#变	10	80	27
29637	大丰	红花南区219#变	10	400	0
29638	大丰	市花炮厂16#变	10	400	87
29639	大丰	红花六组115#变	10	400	0
29640	大丰	红花六组331#变	10	80	28
29641	大丰	红花六组341#变	10	400	129
29642	大丰	镇南五组116#变	10	400	24
29643	大丰	镇南五组46#变	10	400	49
29644	大丰	育红新村338#变	10	50	28
29645	大丰	育红东村56#变	10	400	82
29646	大丰	金湾小区207#变	10	500	167
29647	大丰	教师东寓135#变	10	500	94
29648	大丰	大新五村27#变	10	400	293
29649	大丰	大新六村155#变	10	400	274
29650	大丰	大新三村54#变	10	315	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29651	大丰	城北粮站13#变	10	400	104
29652	大丰	阜丰新村75#变	10	400	84
29653	大丰	阜丰北区230#变	10	400	91
29654	大丰	亚丰小区69#变	10	400	156
29655	大丰	育红新村337#变	10	50	29
29656	大丰	育红新村336#变	10	50	30
29657	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	127
29658	大丰	新民小区273#变	10	400	172
29659	大丰	大刘北村77#变	10	400	43
29660	大丰	淮南北区176#变	10	400	228
29661	大丰	阜丰北区221#变	10	250	12
29662	大丰	大新六村253#变	10	100	80
29663	大丰	大新六村252#变	10	100	76
29664	大丰	大新六村232#变	10	100	80
29665	大丰	影视东巷229#变	10	400	207
29666	大丰	大中镇新团劲力化肥厂130#变	10	400	213
29667	大丰	白驹镇七里桥村二组111#变	10	200	20
29668	大丰	教育南苑222#变	10	400	23
29669	大丰	教育南苑223#变	10	630	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29670	大丰	市交通局23#变	10	400	210
29671	大丰	新民七组64#变	10	400	158
29672	大丰	国泰花园18#变	10	400	159
29673	大丰	国泰花园198#变	10	630	281
29674	大丰	淮南小区173#变	10	500	147
29675	大丰	市文化局215#变	10	400	80
29676	大丰	汇金商城282#变	10	400	82
29677	大丰	城中菜场3#变	10	500	309
29678	大丰	汇金商城281#变	10	630	213
29679	大丰	医药门市4#变	10	630	308
29680	大丰	东风东区132#变	10	400	211
29681	大丰	城北菜场53#变	10	400	0
29682	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	65
29683	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	27
29684	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	11
29685	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	113
29686	大丰	新民小区271#变	10	400	239
29687	大丰	朝阳南路330#变	10	100	18
29688	大丰	益民东路329#变	10	80	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29689	大丰	益民中路328#变	10	80	0
29690	大丰	育红东路325#变	10	80	0
29691	大丰	幸福小区95#变	10	500	215
29692	大丰	幸福小区93#变	10	315	52
29693	大丰	市农业局157#变	10	400	42
29694	大丰	幸福小区94#变	10	500	268
29695	大丰	幸福小区92#变	10	315	33
29696	大丰	鸿基小区185#变	10	400	34
29697	大丰	皮革宿舍145#变	10	500	23
29698	大丰	工农二村112#变	10	630	131
29699	大丰	建邺北区182#变	10	500	72
29700	大丰	建邺中区183#变	10	400	74
29701	大丰	建邺南区184#变	10	315	15
29702	大丰	建邺新村37#变	10	500	62
29703	大丰	市粮食局2#变	10	400	117
29704	大丰	国税大厦118#变	10	500	157
29705	大丰	恒生南区160#变	10	400	77
29706	大丰	港务宿舍195#变	10	200	67
29707	大丰	新民七组74#变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29708	大丰	红花西站220#变	10	400	94
29709	大丰	红寓小区8#变	10	200	99
29710	大丰	二中南苑289#变	10	400	189
29711	大丰	二中教寓172#变	10	400	122
29712	大丰	红花新村327#变	10	80	8
29713	大丰	益民路北333#变	10	400	0
29714	大丰	城西新村55#变	10	315	94
29715	大丰	红花新村43#变	10	400	27
29716	大丰	市农展馆209#变	10	400	17
29717	大丰	无线电厂81#变	10	400	124
29718	大丰	市滩涂局1#变	10	315	81
29719	大丰	市公安局19#变	10	250	16
29720	大丰	供销学校45#变	10	500	118
29721	大丰	市检察院159#变	10	400	37
29722	大丰	消防南村20#变	10	400	35
29723	大丰	拥军中巷50#变	10	400	104
29724	大丰	拥军东巷51#变	10	400	198
29725	大丰	市邮政局202#变400KVA	10	400	184
29726	大丰	东风新区298#变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29727	大丰	康平小区62#变	10	400	78
29728	大丰	地水宿舍110#变	10	630	251
29729	大丰	大丰菜场149#变	10	400	63
29730	大丰	中央商场156#变	10	400	103
29731	大丰	汇金商城284#变	10	630	49
29732	大丰	汇金商城285#变	10	630	0
29733	大丰	汇金商城283#变	10	630	61
29734	大丰	育红西路344#变	10	80	52
29735	大丰	实小宿舍36#变	10	250	120
29736	大丰	市皮防所113#变	10	400	133
29737	大丰	城郊公寓117#变	10	400	202
29738	大丰	城南小区114#变	10	400	15
29739	大丰	迎宾小区297#变	10	400	195
29740	大丰	汽车北站351#变	10	250	127
29741	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	55
29742	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	121
29743	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	6
29744	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	186
29745	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29746	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	58
29747	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	81
29748	大丰	裕华镇晋北村114#变	10	200	43
29749	大丰	实业小区72#变	10	315	106
29750	大丰	百货小区130#变	10	400	0
29751	大丰	百货南区179#变	10	315	7
29752	大丰	健康新村47#变	10	400	0
29753	大丰	卫生新村131#变	10	400	56
29754	大丰	市用电站35#变	10	250	4
29755	大丰	商业北区82#变	10	400	30
29756	大丰	缫丝小区126#变	10	400	319
29757	大丰	名都商城276#变	10	400	197
29758	大丰	烈士陵园7#变	10	400	129
29759	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	71
29760	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	160	48
29761	大丰	南阳镇黄海六组55#变	10	400	162
29762	大丰	艾森宿舍150#变	10	400	121
29763	大丰	商业大厦26#变	10	400	278
29764	大丰	阳光商城99#变	10	630	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29765	大丰	名都商城277#变	10	400	121
29766	大丰	金都商城105#变	10	500	94
29767	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	76
29768	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	33
29769	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	109
29770	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	2
29771	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	116
29772	大丰	市航道站17#变	10	400	68
29773	大丰	健康六村193#变	10	400	222
29774	大丰	市干休所34#变	10	315	43
29775	大丰	健康五村194#变	10	400	0
29776	大丰	大中镇大丰桥路灯42#变	10	100	41
29777	大丰	康陵北村28#变	10	400	98
29778	大丰	新丰镇大达一组73#变	10	200	91
29779	大丰	花园南区123#变	10	630	361
29780	大丰	港丰小区配电房128#变	10	630	215
29781	大丰	医院小区98#	10	400	185
29782	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	26
29783	大丰	大桥镇洋南村三组69#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29784	大丰	康陵北村288#变	10	400	106
29785	大丰	康陵东区76#变	10	400	59
29786	大丰	大丰卫校167#变	10	400	124
29787	大丰	健东八村166#变	10	400	42
29788	大丰	健康小区165#变	10	400	129
29789	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	127
29790	大丰	大中镇泰西村二组60#变	10	400	162
29791	大丰	大中镇泰西村三组50#变	10	400	39
29792	大丰	草堰镇同心医院13#变	10	200	41
29793	大丰	新丰镇闸北四组94#变	10	200	87
29794	大丰	新丰镇永昌二组57#变	10	200	64
29795	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	0
29796	大丰	大中商城158#变	10	400	167
29797	大丰	千家惠城286#变	10	400	106
29798	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	55
29799	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	32
29800	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	51
29801	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	24
29802	大丰	白驹镇居委会一组004#变	10	500	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29803	大丰	白驹镇居委会一组008#变	10	200	60
29804	大丰	白驹镇居委会一组007#变	10	400	207
29805	大丰	白驹镇居委会一组005#变	10	315	3
29806	大丰	白驹镇居委会一组006#变	10	400	182
29807	大丰	白驹镇居委会一组11#变	10	160	25
29808	大丰	百富南区302#变	10	400	103
29809	大丰	草堰镇三新小区92#变	10	160	64
29810	大丰	白驹镇唐西村三组112#变	10	200	44
29811	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	70
29812	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	24
29813	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	69
29814	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	37
29815	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	30
29816	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	83
29817	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	35
29818	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	38
29819	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	65
29820	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	54
29821	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29822	大丰	新丰镇友爱村111#变	10	160	55
29823	大丰	大中镇德丰村小区196#变	10	200	93
29824	大丰	大中镇新民南小区191#变	10	400	59
29825	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	13
29826	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	60
29827	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	72
29828	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	175
29829	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	0
29830	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	78
29831	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	35
29832	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	118
29833	大丰	白驹镇沿堤村七组014#变	10	200	67
29834	大丰	白驹镇居委会一组013#变	10	315	83
29835	大丰	草堰镇三渣小街6#变	10	315	114
29836	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	33
29837	大丰	大桥镇中南三组65#变	10	400	203
29838	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	80
29839	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	97
29840	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29841	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	73
29842	大丰	新丰镇大团一组109#变	10	400	229
29843	大丰	新丰镇万众一组106#变	10	200	16
29844	大丰	新丰镇小团三组108#变	10	200	112
29845	大丰	新丰镇小团一组107#变	10	200	82
29846	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	69
29847	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	63
29848	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	76
29849	大丰	供电东区107#变	10	630	276
29850	大丰	供电东区52#变	10	630	262
29851	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	279
29852	大丰	白驹镇居委会一组003#变	10	315	96
29853	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	0
29854	大丰	大新四村316#变	10	250	199
29855	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	0
29856	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	269
29857	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	9
29858	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	86
29859	大丰	沿海置业142#变	10	500	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29860	大丰	常新南路263#变	10	100	77
29861	大丰	南阳镇东旺村一组65#变	10	400	3
29862	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	0
29863	大丰	新丰镇裕中一组100#变	10	400	125
29864	大丰	新丰镇裕北村98#变	10	200	64
29865	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	52
29866	大丰	幸福小区274#变	10	315	142
29867	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	48
29868	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	217
29869	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	160	46
29870	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	54
29871	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	54
29872	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	176
29873	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	90
29874	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	152
29875	大丰	新丰镇小团五组52#变	10	200	72
29876	大丰	新丰镇同玉三组113#变	10	160	63
29877	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	124
29878	大丰	大桥镇大东五组73#变	10	160	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29879	大丰	新丰镇中闸一组114#变	10	200	54
29880	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	50
29881	大丰	大中镇双喜村三组192#变	10	200	27
29882	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	40
29883	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	5
29884	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	90
29885	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	71
29886	大丰	西团镇马港村五组110#变	10	200	72
29887	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	56
29888	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	4
29889	大丰	新丰镇镇中东112#变	10	400	238
29890	大丰	裕华镇福丰村二组47#变	10	160	29
29891	大丰	裕华镇万丰村五组45#变	10	160	28
29892	大丰	裕华镇万丰村二组25#变	10	160	49
29893	大丰	裕华镇晋北村八组36#变	10	400	117
29894	大丰	裕华镇朝荣村三组50#变	10	200	25
29895	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	68
29896	大丰	裕华镇朝荣村四组53#变	10	200	50
29897	大丰	大中镇德丰村一组193#变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29898	大丰	裕华镇朝荣村五组52#变	10	400	137
29899	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	87
29900	大丰	大中镇新民南小区194#变	10	400	187
29901	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	38
29902	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	30
29903	大丰	裕华镇天祥村一组38#变	10	200	125
29904	大丰	大中镇新团长安村五组100#变	10	200	132
29905	大丰	大中镇新团大刘路路灯20#变	10	80	61
29906	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	71
29907	大丰	大中镇新团长面粉厂103#变	10	200	117
29908	大丰	大中镇新团长安村一组96#变	10	200	128
29909	大丰	大中镇新团光明四组64#变	10	100	80
29910	大丰	吾悦华府28#主变	10	800	476
29911	大丰	南阳镇吉兴村四组117#变	10	400	166
29912	大丰	大桥镇大桥居委会四组142#变	10	400	187
29913	大丰	刘庄镇东联村二组121#变	10	400	55
29914	大丰	大桥镇大桥村一组139#变	10	400	165
29915	大丰	裕华镇福丰村二组299#变	10	200	62
29916	大丰	裕华镇天祥村二组309#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29917	大丰	裕华镇海丰村六组308#变	10	200	105
29918	大丰	南阳镇通商小街133#变	10	400	108
29919	大丰	白驹镇汤舍村三组172#变	10	200	89
29920	大丰	大中镇同德安置小区296#变	10	400	196
29921	大丰	白驹镇唐西村五组173#变	10	100	14
29922	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	135
29923	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	156
29924	大丰	大中镇新团灶圩村十二组117#变	10	200	140
29925	大丰	大中镇新团同圣村十组95#变	10	200	75
29926	大丰	大中镇新团94#变	10	315	198
29927	大丰	大中镇新团同圣十一组68#变	10	200	135
29928	大丰	大中镇新团建设村七组123#变	10	200	92
29929	大丰	大中镇新团建设三. 五九组121#变	10	200	26
29930	大丰	大中镇新团建设村六组122#变	10	200	82
29931	大丰	大中镇兴隆村二组东70#变	10	200	44
29932	大丰	大中镇新团龙福村三组71#变	10	200	101
29933	大丰	大中镇新团龙福村一、二组53#变	10	200	132
29934	大丰	大中镇新团龙福村二. 四组55#变	10	400	179
29935	大丰	大中镇新团建设二组126#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29936	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	34
29937	大丰	大中镇新团龙福村7.8.9组59#变	10	400	236
29938	大丰	大中镇新团龙福六组60#变	10	400	230
29939	大丰	大中镇新团龙福村七组北站61#变	10	200	101
29940	大丰	三龙老街181#变	10	400	229
29941	大丰	刘庄镇东联村四组120#变	10	400	94
29942	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	126
29943	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	70
29944	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	254
29945	大丰	川闸线大桥村康居6#箱变	10	630	309
29946	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	72
29947	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	58
29948	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	75
29949	大丰	新丰镇太兴一组22#变	10	200	66
29950	大丰	新丰镇供电所104#变	10	200	19
29951	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	85
29952	大丰	大中镇泰丰村三组198#变	10	315	125
29953	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	27
29954	大丰	大中镇新团老坝村三组30#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29955	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	4
29956	大丰	大中镇新团居委会6#变	10	315	157
29957	大丰	大中镇永久村二组32#变	10	400	151
29958	大丰	大中镇新团永久村三组33#变	10	200	43
29959	大丰	大中镇新团供电所26#变	10	200	128
29960	大丰	大中镇新团河口南小区151#变	10	315	6
29961	大丰	大中镇新团光明中站66#变	10	315	205
29962	大丰	大中镇新团居委会7#变	10	400	119
29963	大丰	大中镇新团大刘路路灯19#变	10	80	57
29964	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	63
29965	大丰	大中镇新团大刘路路灯18#变	10	80	44
29966	大丰	大中镇新团新联村七组36#变	10	200	64
29967	大丰	大中镇新团新联村二组44#变	10	400	246
29968	大丰	大中镇新团新联村三组42#变	10	400	245
29969	大丰	大中镇新团村二组41#变	10	400	192
29970	大丰	大中镇新团同圣村一组90#变	10	200	44
29971	大丰	香汇长龙3#主变	10	800	565
29972	大丰	草庙东灶村90#变（康居小区）	10	630	331
29973	大丰	湖畔玲珑府1#变压器	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29974	大丰	草庙东灶村91#变（康居小区）	10	630	397
29975	大丰	草庙镇庆生村三组154#变	10	200	61
29976	大丰	友谊线友谊康居194#箱变	10	630	363
29977	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	102
29978	大丰	新丰镇太兴一组24#变	10	400	102
29979	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	38
29980	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	90
29981	大丰	大中镇新团同圣村二组91#变	10	200	66
29982	大丰	大中镇新团同圣村六组127#变	10	200	12
29983	大丰	大中镇新团同圣村四组92#变	10	400	223
29984	大丰	大中镇泰西86#变	10	400	107
29985	大丰	大中镇新团老坝村六组25#变	10	200	113
29986	大丰	大中镇新团老坝村一组21#变	10	200	61
29987	大丰	大中镇新团老坝村四组24#变	10	200	92
29988	大丰	大中镇新团老坝村八组南27#变	10	200	58
29989	大丰	大中镇新团营南村一组81#变	10	200	27
29990	大丰	大中镇新团营南村三组82#变	10	400	222
29991	大丰	大中镇新团八灶村三组76#变	10	400	247
29992	大丰	大中镇新团八灶村75#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29993	大丰	大中镇新团八灶村八组79#变	10	200	82
29994	大丰	大中镇新团同圣村八组93#变	10	200	56
29995	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	60
29996	大丰	三龙镇方强农场75#变	10	400	227
29997	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	0
29998	大丰	草庙镇庆生六组7#变	10	400	188
29999	大丰	白驹镇民窑村三组79#变	10	400	128
30000	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	92
30001	大丰	云尚台8#主变	10	800	479
30002	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	0
30003	大丰	珥禧悦府8#主变	10	630	483
30004	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	65
30005	大丰	新丰镇同玉七组49#变	10	200	82
30006	大丰	新丰镇同玉一组44#变	10	200	84
30007	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	68
30008	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	95
30009	大丰	润富花园19#主变	10	800	616
30010	大丰	裕华紫云城12# (336#)	10	800	596
30011	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30012	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	117
30013	大丰	草堰镇金烨玩具11#变	10	100	0
30014	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	58
30015	大丰	草庙镇庆生村155#变	10	400	214
30016	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	23
30017	大丰	西团镇大龙村137#变	10	400	109
30018	大丰	刘庄镇良好村五组176#变	10	200	104
30019	大丰	刘庄镇新桥村三组20#变	10	400	206
30020	大丰	草庙镇庆生三组27#变	10	200	12
30021	大丰	西团镇黄埔村51#变	10	200	110
30022	大丰	瀚华苑2#配电室6#主变	10	800	351
30023	大丰	瀚华苑2#配电室8#主变	10	800	409
30024	大丰	裕华东方润园328#变（8#）	10	630	354
30025	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	246
30026	大丰	三龙镇方农003#变	10	100	49
30027	大丰	大中镇新民六组18#变	10	200	7
30028	大丰	朝荣村康居小区1#变	10	630	317
30029	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	504
30030	大丰	南阳镇吉兴村二组43#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30031	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	78
30032	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	563
30033	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	193
30034	大丰	悦隽名邸4#主变	10	800	413
30035	大丰	白驹镇七里桥四组195#变	10	200	90
30036	大丰	裕华镇朝荣村六组51#变	10	200	68
30037	大丰	裕华镇海丰村七组35#变	10	160	11
30038	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	160
30039	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	149
30040	大丰	西团镇赵场七组7#变	10	200	114
30041	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	400	233
30042	大丰	大中镇新团老坝村二组85#变	10	200	19
30043	大丰	大中镇长安村村部170#变	10	400	216
30044	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	196
30045	大丰	吉祥街212#变	10	400	187
30046	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	213
30047	大丰	大中镇泰西村小区201#变	10	315	140
30048	大丰	大桥镇潘厍居委会一组107#变	10	400	165
30049	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30050	大丰	白驹镇东窑村三组164#变	10	400	265
30051	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	36
30052	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	217
30053	大丰	大中镇新团小学142#变	10	400	170
30054	大丰	镇南四村309#变	10	200	0
30055	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	58
30056	大丰	西团镇西团村五组20#变	10	400	182
30057	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	0
30058	大丰	西团镇西灵四组71#变	10	200	78
30059	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	90
30060	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	107
30061	大丰	大中镇新团长安北小区298#变	10	400	236
30062	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	92
30063	大丰	香汇长龙6#主变	10	800	580
30064	大丰	春风原乡1#配电室3#主变	10	800	600
30065	大丰	晨熙府14#主变	10	630	382
30066	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	586
30067	大丰	老锡剧团212#变	10	630	115
30068	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30069	大丰	西团镇众心村康居3#变	10	630	320
30070	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	78
30071	大丰	白驹镇居委会一组199#变	10	400	93
30072	大丰	西团镇七灶河三组93#变	10	200	78
30073	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	239
30074	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	100
30075	大丰	新丰镇太兴一组19#变	10	400	123
30076	大丰	小海镇杨树一组213#变	10	200	116
30077	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	97
30078	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	233
30079	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	81
30080	大丰	大中镇泰西村小区188#变	10	400	150
30081	大丰	大中镇泰丰村200#变	10	315	64
30082	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	131
30083	大丰	三龙镇四连东扬水站1#072#变	10	200	84
30084	大丰	三龙镇四连东扬水站3#074#变	10	200	49
30085	大丰	云尚台9#主变	10	800	513
30086	大丰	三龙镇二连扬水站082#变	10	200	22
30087	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30088	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	112
30089	大丰	民主街303#变	10	630	352
30090	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	24
30091	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	76
30092	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	158
30093	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	190
30094	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	62
30095	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	47
30096	大丰	云尚台2#主变	10	800	536
30097	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	5
30098	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	93
30099	大丰	大中镇泰西村189#变	10	315	29
30100	大丰	三龙镇丰余四连东扬水站085#变	10	200	98
30101	大丰	友谊线189#箱变	10	630	294
30102	大丰	三龙镇林业分场扬水站088#变	10	200	122
30103	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	141
30104	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	96
30105	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	272
30106	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30107	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	91
30108	大丰	裕华镇天祥村四组266#变	10	200	88
30109	大丰	晨熙府7#主变	10	630	372
30110	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	325
30111	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	170
30112	大丰	裕华镇福东村二组72#变	10	200	86
30113	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	0
30114	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	41
30115	大丰	翰林华府3#配电房6#变	10	800	422
30116	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	0
30117	大丰	东方创意园5#变	10	1600	629
30118	大丰	新丰镇仁中三组92#变	10	160	57
30119	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	195
30120	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	79
30121	大丰	大桥镇中合村五组106#变	10	400	236
30122	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	16
30123	大丰	玖玺名邸2#主变	10	800	433
30124	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	400	199
30125	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30126	大丰	西团镇龙窑五组146#变	10	200	56
30127	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	107
30128	大丰	大桥镇大桥工业园一74#变	10	400	171
30129	大丰	三龙镇东红六组163#变	10	200	72
30130	大丰	学府名城9#主变	10	630	333
30131	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	186
30132	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	39
30133	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	206
30134	大丰	香汇长龙11#主变	10	800	626
30135	大丰	祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	237
30136	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	79
30137	大丰	晨熙府4#主变	10	800	446
30138	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	88
30139	大丰	裕华镇裕华居委会172#变	10	400	144
30140	大丰	裕华紫云城3#(331#)	10	800	478
30141	大丰	西团镇黄浦四组196#变	10	315	139
30142	大丰	裕华镇海丰村一组198#变	10	200	51
30143	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	18
30144	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30145	大丰	白驹镇民窑村四组185#变	10	200	76
30146	大丰	大桥镇中北九组129#变	10	200	136
30147	大丰	白驹镇唐西村一组174#变	10	200	92
30148	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	233
30149	大丰	西团镇三墩北站68#变	10	400	118
30150	大丰	润富花园22#主变	10	800	633
30151	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	180
30152	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	227
30153	大丰	大桥镇川南村四组127#变	10	400	205
30154	大丰	锦和大厦4主变(320#)	10	800	522
30155	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	236
30156	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	215
30157	大丰	刘庄镇东联村三组87#变	10	200	98
30158	大丰	南阳镇村一组158#变	10	400	257
30159	大丰	西团镇描花二组142#变	10	315	193
30160	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	0
30161	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	0
30162	大丰	城郊三组339#变	10	400	139
30163	大丰	晨熙府8#主变	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30164	大丰	白驹镇三里树四组183#变	10	400	275
30165	大丰	三龙镇新丰八组102#变	10	200	52
30166	大丰	大桥镇中元村五组9#变	10	400	191
30167	大丰	大桥镇大桥村四组128#变	10	200	19
30168	大丰	玖玺名邸7#主变	10	800	510
30169	大丰	西团镇龙窑村七组206#变	10	400	145
30170	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	400	244
30171	大丰	裕华镇元丰村97#变	10	200	9
30172	大丰	裕华镇晋丰村六组113#变	10	200	54
30173	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	156
30174	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	221
30175	大丰	白驹镇团结村四组184#变	10	400	254
30176	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	234
30177	大丰	黄海村三组137#变	10	400	233
30178	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	93
30179	大丰	裕华镇福东村十组300#变	10	200	57
30180	大丰	西团小街9#变	10	630	365
30181	大丰	南阳镇吉兴村五组132#变	10	400	230
30182	大丰	大桥镇潘厍居委会二组108#变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30183	大丰	大中镇新团龙福村四组054#变	10	400	164
30184	大丰	大中镇新团老坝村一组84#变	10	400	170
30185	大丰	香堤雅郡5#配电房20#变	10	800	356
30186	大丰	香堤雅郡5#配电房18#变	10	800	399
30187	大丰	香堤雅郡6#配电房21#变	10	800	402
30188	大丰	香堤雅郡6#配电房23#变	10	800	497
30189	大丰	香堤雅郡6#配电房24#变	10	800	459
30190	大丰	香堤雅郡6#配电房22#变	10	800	456
30191	大丰	鸿基豪庭1#主变	10	800	348
30192	大丰	鸿基豪庭2#变	10	800	339
30193	大丰	鸿基豪庭3#变	10	800	357
30194	大丰	鸿基豪庭4#变	10	800	348
30195	大丰	上海花园61#主变	10	800	434
30196	大丰	上海花园62#主变	10	800	397
30197	大丰	润富花园8#主变	10	800	622
30198	大丰	云尚台4#主变	10	630	381
30199	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	18
30200	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	192
30201	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30202	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	234
30203	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	33
30204	大丰	大桥镇居委会六组62#变	10	200	95
30205	大丰	石油公司186#变	10	400	258
30206	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	0
30207	大丰	阜丰九组254#变	10	630	265
30208	大丰	聚福园4#变	10	630	383
30209	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	164
30210	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	53
30211	大丰	南阳镇通商小街127#变	10	200	109
30212	大丰	裕华紫云城10#(334#)	10	800	484
30213	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	75
30214	大丰	浦江路南256#变	10	400	161
30215	大丰	上海花园63#主变	10	1000	474
30216	大丰	上海花园65#主变	10	1000	464
30217	大丰	上海花园66#主变	10	1000	550
30218	大丰	上海花园64#主变	10	1000	261
30219	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	188
30220	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30221	大丰	同丰一组321#变	10	630	316
30222	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	255
30223	大丰	吾悦华府1#主变	10	800	381
30224	大丰	宝达香格里拉花园小区2#变	10	1000	599
30225	大丰	宝达香格里拉花园小区4#变	10	1000	476
30226	大丰	宝达香格里拉花园小区3#变	10	1000	541
30227	大丰	宝达香格里拉花园小区1#变	10	1000	583
30228	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	39
30229	大丰	新丰镇三总村十四组192#变	10	200	61
30230	大丰	新丰镇齐贤村九组194#变	10	315	107
30231	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	19
30232	大丰	西团镇七灶河村五组192#变	10	100	40
30233	大丰	新丰镇永昌九组182#变	10	100	11
30234	大丰	南阳镇裕海村四组118#变	10	400	260
30235	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	59
30236	大丰	大中镇新团老坝五组16#变	10	400	245
30237	大丰	大中镇新团老坝村七组28#变	10	400	185
30238	大丰	民主街106#变	10	630	179
30239	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30240	大丰	裕华镇福丰村五组248#变	10	200	105
30241	大丰	三龙镇新丰十一组北140#变	10	200	105
30242	大丰	大中镇恒北村八九组147#变	10	200	51
30243	大丰	三龙镇二十一连西扬水站15#变	10	200	52
30244	大丰	三龙镇十九连西扬水站21#变	10	200	116
30245	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	71
30246	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	50
30247	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	199
30248	大丰	西团镇龙窑七组191#变	10	200	82
30249	大丰	三龙镇龙东三组31#变	10	400	178
30250	大丰	翡翠城二期7#变	10	800	381
30251	大丰	万佳广场6#配电室13#主变	10	800	558
30252	大丰	万佳广场6#配电室14#主变	10	800	616
30253	大丰	大中镇新团老坝村五组22#变	10	400	189
30254	大丰	飞达线阜丰西村353#变	10	400	283
30255	大丰	大中镇泰西63#变	10	400	210
30256	大丰	玉蝶苑1#变压器	10	1000	463
30257	大丰	玉蝶苑2#变压器	10	1000	597
30258	大丰	玉蝶苑3#变压器	10	500	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30259	大丰	大中镇新团老坝村三组106#变	10	400	193
30260	大丰	润富花园2#主变	10	800	619
30261	大丰	中昂府2#配电室1#变	10	800	368
30262	大丰	大中镇恒丰村四组289#变	10	400	156
30263	大丰	2#变压器（清华源公寓2#变）	10	630	376
30264	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	83
30265	大丰	大丰港鑫福岛小区4#变	10	800	488
30266	大丰	大丰港鑫福岛小区2#变	10	800	588
30267	大丰	大丰港鑫福岛小区1#变	10	800	518
30268	大丰	大中镇长安北小区291#变	10	400	234
30269	大丰	大中镇长安北小区292#变	10	400	89
30270	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	83
30271	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	0
30272	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	50
30273	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	105
30274	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	89
30275	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	166
30276	大丰	大桥镇洋南园三115#变	10	400	148
30277	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30278	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	0
30279	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	170
30280	大丰	大中镇新团光明村二组136#变	10	400	175
30281	大丰	珥禧悦府6#主变	10	800	574
30282	大丰	西团村五组143#变	10	400	93
30283	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	10
30284	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	71
30285	大丰	大丰港鑫福岛小区3#变	10	800	615
30286	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	54
30287	大丰	金润小区11#主变	10	500	239
30288	大丰	西团镇大龙村二组109#变	10	400	168
30289	大丰	大中新民南小区44#箱变	10	630	389
30290	大丰	白驹镇居委会一组160#变	10	400	160
30291	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	69
30292	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	12
30293	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	21
30294	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	98
30295	大丰	新丰镇金西七组173#变	10	200	12
30296	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30297	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	200	9
30298	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	110
30299	大丰	三龙镇蔬菜大队40#变	10	400	318
30300	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	88
30301	大丰	大中镇恒北村十组34#变	10	400	219
30302	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	23
30303	大丰	吾悦华府24#主变	10	800	473
30304	大丰	润富花园31#主变	10	800	620
30305	大丰	大桥镇方向村一组103#变	10	400	209
30306	大丰	朝荣村康居小区2#变	10	630	293
30307	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	297
30308	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	93
30309	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	93
30310	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	20
30311	大丰	大中镇新民村七组58#变	10	200	0
30312	大丰	珺禧悦府2#主变	10	800	566
30313	大丰	西团镇九一北站193#变	10	400	142
30314	大丰	刘庄医院163#变	10	400	118
30315	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30316	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	48
30317	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	76
30318	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	14
30319	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	200
30320	大丰	白驹镇狮子口村七组162#变	10	400	125
30321	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	75
30322	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	200	20
30323	大丰	新丰镇仁南一组222#变	10	400	249
30324	大丰	天居11#变压器	10	800	458
30325	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	85
30326	大丰	裕华东方润园322#变(2#)	10	800	413
30327	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	262
30328	大丰	新丰镇同玉五组215#变	10	200	113
30329	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	67
30330	大丰	新丰镇全心六组西239#变	10	160	76
30331	大丰	新丰镇仁北五组165#变	10	100	12
30332	大丰	大桥镇方向村六组104#变	10	400	256
30333	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	86
30334	大丰	珺禧悦府12#主变	10	630	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30335	大丰	初级中学1#箱变	10	630	485
30336	大丰	阜丰五组290#变	10	400	217
30337	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	240
30338	大丰	三龙镇农科所扬水站092#变	10	200	45
30339	大丰	三龙镇农科所扬水站093#变	10	200	29
30340	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	61
30341	大丰	大中新团长安南小区1#变	10	1000	774
30342	大丰	长安南小区2#变	10	1000	699
30343	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	188
30344	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	57
30345	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	105
30346	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	50
30347	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	0
30348	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	87
30349	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	161
30350	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	244
30351	大丰	南阳镇通商小街119#变	10	160	51
30352	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	97
30353	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30354	大丰	悦隽名邸6#主变	10	630	437
30355	大丰	大丰港王港疏港加油站64#变	10	200	30
30356	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	0
30357	大丰	草堰集镇188#变	10	400	123
30358	大丰	新团安置小区6#变	10	630	350
30359	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	25
30360	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	214
30361	大丰	景尚名城8#主变	10	800	533
30362	大丰	大中镇新团老坝村五组274#变	10	400	268
30363	大丰	宾馆南村203#变	10	400	114
30364	大丰	新民北小区配电房1#变	10	630	360
30365	大丰	新民北小区配电房2#变	10	630	371
30366	大丰	川闸线大桥村康居7#箱变	10	630	191
30367	大丰	香汇长龙8#主变	10	800	620
30368	大丰	润富花园21#主变	10	800	617
30369	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	203
30370	大丰	裕华镇朝荣村六组203#变	10	200	99
30371	大丰	红花小区121#变	10	400	170
30372	大丰	刘庄镇润民村三组161#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30373	大丰	大中上尚城1#配电房1#变	10	800	364
30374	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	335
30375	大丰	大中上尚城1#配电房3#变	10	800	389
30376	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	296
30377	大丰	草堰镇沙洼七组39#变	10	160	74
30378	大丰	新丰镇长圩村四组198#变	10	160	37
30379	大丰	同福北区1#变	10	800	447
30380	大丰	同福北区2#变	10	800	595
30381	大丰	西团大龙四组18#变	10	400	122
30382	大丰	大中镇新团老坝三组99#变	10	200	106
30383	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	82
30384	大丰	西团镇赵场十二组205#变	10	200	43
30385	大丰	大中新团风电产业园4#变	10	1000	574
30386	大丰	湖畔玲珑府6#变压器	10	800	531
30387	大丰	大中灶圩小区18#变	10	630	375
30388	大丰	东苑书香1#变	10	630	175
30389	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	110
30390	大丰	康馨雅苑7#主变	10	800	628
30391	大丰	吾悦华府27#主变	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30392	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	105
30393	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	162
30394	大丰	玖玺名邸12#主变	10	800	488
30395	大丰	中凯银杏湖4#配电室13#变	10	630	317
30396	大丰	中凯银杏湖4#配电室15#变	10	630	297
30397	大丰	中凯银杏湖4#配电室16#变	10	630	263
30398	大丰	中凯银杏湖4#配电室14#变	10	630	273
30399	大丰	中凯银杏湖3#配电室9#变	10	800	372
30400	大丰	中凯银杏湖3#配电室11#变	10	800	447
30401	大丰	中凯银杏湖3#配电室12#变	10	800	455
30402	大丰	中凯银杏湖3#配电室10#变	10	800	412
30403	大丰	郁金香花园10#主变（350#变）	10	800	423
30404	大丰	西团镇众心村康居1#箱变	10	630	402
30405	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	800	640
30406	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	0
30407	大丰	太兴二组223#变	10	400	319
30408	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	241
30409	大丰	大中新团风电产业园1#变	10	1000	618
30410	大丰	大中镇刚强村三四组143#变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30411	大丰	玖玺名邸10#主变	10	800	503
30412	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	78
30413	大丰	西团镇龙窑村四组204#变	10	200	99
30414	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	99
30415	大丰	南阳镇沿海村二组114#变	10	200	78
30416	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	469
30417	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	246
30418	大丰	盛世名城1#变	10	630	335
30419	大丰	盛世名城2#变	10	630	335
30420	大丰	裕华紫云城9#(333#)	10	800	468
30421	大丰	新丰镇大团二组187变	10	200	91
30422	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	224
30423	大丰	西团镇众心村康居2#箱变	10	630	212
30424	大丰	山水城8#主变	10	800	478
30425	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	400	185
30426	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	33
30427	大丰	裕华镇晋北村十组212#变	10	200	30
30428	大丰	盛世名城二期2#主变	10	800	403
30429	大丰	裕华紫云城1#(329#)	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30430	大丰	锦徽大厦4#主变（344#变）	10	800	548
30431	大丰	东盛花园4#变	10	400	260
30432	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	30
30433	大丰	星河名园5#主变	10	800	442
30434	大丰	星河名园7#主变	10	800	465
30435	大丰	星河名园6#主变	10	800	365
30436	大丰	星河名园8#主变	10	800	313
30437	大丰	星河名园9#主变	10	800	474
30438	大丰	星河名园10#主变	10	800	441
30439	大丰	南阳镇沿海村三组112#变	10	100	44
30440	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	35
30441	大丰	裕华碧水豪庭293#变（4#）	10	800	400
30442	大丰	南阳镇裕海村一组109#变	10	200	83
30443	大丰	裕华镇晋北村九组213#变	10	200	46
30444	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	76
30445	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	72
30446	大丰	珑悦府5#主变（357#台片）	10	630	402
30447	大丰	康馨雅苑8#主变	10	800	632
30448	大丰	香汇长龙12#主变	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30449	大丰	南阳镇裕海村五组111#变	10	160	70
30450	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	192
30451	大丰	裕华镇海防村七组227#变	10	315	101
30452	大丰	大中现代教育4#变	10	400	211
30453	大丰	大中现代教育5#变	10	400	176
30454	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	57
30455	大丰	水韵桥院1#主变	10	800	474
30456	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	93
30457	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	76
30458	大丰	王港居委会88#变	10	400	186
30459	大丰	富冉居1#箱变	10	400	233
30460	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	88
30461	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	0
30462	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	69
30463	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	150
30464	大丰	大中镇新团龙福村五组058#变	10	400	198
30465	大丰	新丰镇太兴一组209#变	10	200	87
30466	大丰	新丰镇车滩八组211#变	10	200	95
30467	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30468	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	49
30469	大丰	润富花园18#主变	10	800	602
30470	大丰	香堤雅郡4#配电房13#变	10	800	323
30471	大丰	香堤雅郡4#配电房15#变	10	800	285
30472	大丰	香堤雅郡4#配电房16#变	10	800	434
30473	大丰	香堤雅郡4#配电房14#变	10	800	455
30474	大丰	香堤雅郡5#配电房17#变	10	800	362
30475	大丰	香堤雅郡5#配电房19#变	10	800	288
30476	大丰	大中镇德西村四组35#变	10	400	81
30477	大丰	西团镇赵场四组133#变	10	400	266
30478	大丰	同德安置2#变	10	400	146
30479	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	173
30480	大丰	王港居委会82#变	10	400	132
30481	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	271
30482	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	262
30483	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	63
30484	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	0
30485	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	87
30486	大丰	南阳镇东旺村四组141#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30487	大丰	花海名邸375#变（1#主变）	10	800	603
30488	大丰	新团安置小区209#变	10	630	307
30489	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	109
30490	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	96
30491	大丰	润富花园4#变	10	630	503
30492	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	87
30493	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	117
30494	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	235
30495	大丰	白驹镇民窑村一组186#变	10	200	62
30496	大丰	花园线上海花园42#变	10	630	357
30497	大丰	山水城5#主变	10	800	409
30498	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	11
30499	大丰	香格里拉5#主变	10	1000	401
30500	大丰	香格里拉6#主变	10	1000	470
30501	大丰	狮子口四组197#变	10	400	268
30502	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	56
30503	大丰	香汇长龙2#主变	10	800	513
30504	大丰	万佳广场21#主变	10	1000	800
30505	大丰	上海花园43#变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30506	大丰	太兴村部210#箱变	10	400	144
30507	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	209
30508	大丰	香颂小区配电房1#主变	10	800	512
30509	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	35
30510	大丰	南居九组4#箱变	10	630	127
30511	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	74
30512	大丰	香颂小区配电房3#主变	10	800	443
30513	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	405
30514	大丰	吉祥家园173#变	10	400	228
30515	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	71
30516	大丰	珥禧悦府7#主变	10	630	485
30517	大丰	新丰镇车滩一组174#变	10	400	214
30518	大丰	新丰镇永跃四组185#变	10	200	51
30519	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	110
30520	大丰	白驹居委会2#变	10	500	146
30521	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	100
30522	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	92
30523	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	3
30524	大丰	白驹居委会1#变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30525	大丰	湖畔玲珑府11#变压器	10	800	444
30526	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	190
30527	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	30
30528	大丰	草堰集镇194#变	10	400	269
30529	大丰	人才公寓5#变	10	1000	659
30530	大丰	人才公寓6#变	10	1000	478
30531	大丰	白驹镇洋心居委会六组114#变	10	200	101
30532	大丰	白驹镇洋心居委会六组65#变	10	400	92
30533	大丰	大中泰西公寓1#变	10	800	447
30534	大丰	大中泰西公寓2#变	10	800	428
30535	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	76
30536	大丰	裕华镇裕华居委会26#变	10	400	92
30537	大丰	吾悦华府25#主变	10	800	429
30538	大丰	润富花园6#主变	10	800	609
30539	大丰	桃李丰华4#变	10	800	555
30540	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	88
30541	大丰	大桥村五组121#变	10	400	164
30542	大丰	南居九组1#箱变	10	400	52
30543	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30544	大丰	阳晨湖花园185#变	10	630	421
30545	大丰	翡翠城二期6#变	10	800	569
30546	大丰	草庙镇庆生五组131#变	10	200	53
30547	大丰	刘庄镇龙心村五组204#变	10	400	55
30548	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	241
30549	大丰	新天地5#主变	10	800	559
30550	大丰	荣润·理想城1#主变	10	800	358
30551	大丰	荣润·理想城3#主变	10	800	408
30552	大丰	荣润·理想城4#主变	10	800	438
30553	大丰	荣润·理想城2#主变	10	800	397
30554	大丰	荣润·理想城5#主变	10	800	358
30555	大丰	荣润·理想城7#主变	10	800	386
30556	大丰	荣润·理想城8#主变	10	800	472
30557	大丰	荣润·理想城6#主变	10	800	333
30558	大丰	悦隽名邸9#主变	10	800	466
30559	大丰	凰家御庭5#主变	10	800	426
30560	大丰	凰家御庭6#主变	10	800	346
30561	大丰	凰家御庭7#主变	10	800	462
30562	大丰	凰家御庭8#主变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30563	大丰	吾悦华府16#主变	10	800	360
30564	大丰	吾悦华府30#主变	10	800	414
30565	大丰	裕南小区185#变	10	630	306
30566	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	148
30567	大丰	三龙镇洋桥十组170#变	10	400	188
30568	大丰	大中镇河口四组173#变	10	200	143
30569	大丰	白驹镇团结村五组178#变	10	200	98
30570	大丰	刘庄镇良好村二组175#变	10	200	112
30571	大丰	小海居委会242#变	10	400	0
30572	大丰	聚丰家园5#主变	10	400	320
30573	大丰	同德安置3#主变	10	500	205
30574	大丰	大桥镇大桥居委会五组143#变	10	400	181
30575	大丰	珺禧悦府10#主变	10	630	504
30576	大丰	珺禧悦府1#主变	10	800	607
30577	大丰	天居14#变压器	10	800	512
30578	大丰	大中新团风电产业园3#变	10	1000	507
30579	大丰	丰情街281#变	10	1000	300
30580	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	204
30581	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30582	大丰	天居13#变压器	10	800	378
30583	大丰	金润小区9#主变	10	630	444
30584	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	227
30585	大丰	阜南公寓3#变	10	200	98
30586	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	82
30587	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	182
30588	大丰	大中镇新团老坝村三组261#变	10	200	66
30589	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	41
30590	大丰	新民安置213#变	10	400	204
30591	大丰	城新路西214#变	10	400	282
30592	大丰	西康路东236#变	10	200	139
30593	大丰	御景嘉园9#主变	10	315	180
30594	大丰	大中镇恒北村五组281#变	10	200	11
30595	大丰	三龙镇东红十组36#变	10	200	72
30596	大丰	白驹镇窑港村四组160#变	10	200	119
30597	大丰	悦隽名邸14#主变	10	630	248
30598	大丰	新丰镇金西二组172#变	10	200	6
30599	大丰	白驹镇三里树一组171#变	10	100	16
30600	大丰	聚福园1#变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30601	大丰	景尚名城9#主变	10	800	521
30602	大丰	新丰镇镇中50#变	10	400	200
30603	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	105
30604	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	201
30605	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	65
30606	大丰	丰海变173#变	10	630	363
30607	大丰	吾悦华府21#主变	10	800	468
30608	大丰	裕华镇福丰村六组210#变	10	200	64
30609	大丰	润富花园3#变	10	400	170
30610	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	501
30611	大丰	聚丰家园二期1#主变	10	1000	599
30612	大丰	聚丰家园二期3#主变	10	1000	642
30613	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	82
30614	大丰	万佳广场18#主变	10	1000	751
30615	大丰	珺和府7#主变	10	800	525
30616	大丰	聚丰家园二期4#主变	10	1000	591
30617	大丰	聚丰家园二期2#主变	10	1000	546
30618	大丰	润富花园3#主变	10	800	435
30619	大丰	雍锦府11#主变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30620	大丰	诚心康居184#变	10	400	214
30621	大丰	新丰镇赤旗一组219#变	10	200	47
30622	大丰	新丰镇车滩八组220#变	10	100	20
30623	大丰	常盐园区人才社区7#变	10	800	619
30624	大丰	水晶花园4#主变	10	630	355
30625	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	109
30626	大丰	大中恒北村二期2#变	10	400	217
30627	大丰	大中恒北村二期3#箱变.	10	400	228
30628	大丰	大中恒北村二期4#箱变	10	400	218
30629	大丰	山水城7#主变	10	800	466
30630	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	400	126
30631	大丰	中昂府1#开闭所3#变	10	800	388
30632	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	66
30633	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	35
30634	大丰	西团村7#变	10	400	137
30635	大丰	湖畔玲珑府13#变压器	10	800	640
30636	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	83
30637	大丰	海团新村5#变	10	630	278
30638	大丰	吾悦华府29#主变	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30639	大丰	品尚雅居5#变	10	800	522
30640	大丰	雍锦府8#主变	10	800	497
30641	大丰	隆盛190#变	10	630	240
30642	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	119
30643	大丰	丰锦府2#主变	10	800	552
30644	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	80
30645	大丰	白驹镇汤舍村五组94#变	10	200	98
30646	大丰	白驹镇团结村一组61#变	10	400	184
30647	大丰	白驹镇马家村六组43#变	10	400	187
30648	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	59
30649	大丰	白驹镇唐西村四组103#变	10	400	156
30650	大丰	白驹镇马家村三组94#变	10	400	242
30651	大丰	大桥镇大桥中北村三组63#变	10	200	107
30652	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	502
30653	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	505
30654	大丰	太兴社区222#变	10	630	325
30655	大丰	吾悦华府20#主变	10	800	265
30656	大丰	大中德丰村安置小区280#变	10	250	135
30657	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30658	大丰	白驹镇东窑村一组163#变	10	400	191
30659	大丰	白驹镇狮子口村六组033#变	10	400	229
30660	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	84
30661	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	186
30662	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	0
30663	大丰	方强社区242#变	10	630	224
30664	大丰	云尚台10#主变	10	800	528
30665	大丰	玖玺名邸15#主变	10	800	387
30666	大丰	锦徽大厦1#主变（341#变）	10	800	571
30667	大丰	城西线教育宿舍58#变	10	400	249
30668	大丰	诚心康居181#变	10	400	179
30669	大丰	裕华镇天祥二组321#变	10	200	87
30670	大丰	东方一号3#主变	10	800	540
30671	大丰	东方一号4#主变	10	800	524
30672	大丰	东方一号2#主变	10	800	356
30673	大丰	东方一号1#主变	10	800	344
30674	大丰	大丰港海景花园1#变	10	1000	381
30675	大丰	大丰港海景花园2#变	10	1000	568
30676	大丰	晨熙府16#主变	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30677	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	102
30678	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	198
30679	大丰	大中利民三组209#变	10	630	382
30680	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	80
30681	大丰	云樾春秋9#变	10	800	516
30682	大丰	云樾春秋7#变	10	800	506
30683	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	542
30684	大丰	常盐园区人才社区11#变	10	800	598
30685	大丰	桃李丰华5#变	10	800	507
30686	大丰	白驹镇七里桥六组194#变	10	200	90
30687	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	176
30688	大丰	晨熙府5#主变	10	630	365
30689	大丰	润富花园20#主变	10	800	631
30690	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	262
30691	大丰	雍锦府14#主变	10	800	449
30692	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	51
30693	大丰	东方创意园3#变	10	1000	473
30694	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	253
30695	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30696	大丰	桃李丰华8#变	10	800	436
30697	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	80
30698	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	79
30699	大丰	白驹镇东窑村二组165#变	10	400	224
30700	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	61
30701	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	99
30702	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	92
30703	大丰	桃李丰华2#变	10	800	402
30704	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	90
30705	大丰	中昂府1#开闭所1#变	10	800	445
30706	大丰	裕华朝荣康居3#变	10	400	156
30707	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	66
30708	大丰	裕华镇万丰村一组37#变	10	400	122
30709	大丰	同德村45#变	10	630	372
30710	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	111
30711	大丰	玖玺名邸13#主变	10	800	486
30712	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	56
30713	大丰	大中泰丰村五组98#变	10	630	393
30714	大丰	益民新村234#变	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30715	大丰	海团新村1#变	10	630	312
30716	大丰	东方一号5#主变	10	800	510
30717	大丰	东方一号7#主变	10	800	339
30718	大丰	东方一号8#主变	10	800	531
30719	大丰	东方一号6#主变	10	800	502
30720	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	93
30721	大丰	刘庄镇三圩小街192#变	10	400	90
30722	大丰	大中城南家园3#变	10	1000	587
30723	大丰	大中城南家园5#变	10	1000	581
30724	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	485
30725	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	604
30726	大丰	民主街192#变	10	630	208
30727	大丰	珺禧悦府4#主变	10	800	619
30728	大丰	通商小街186#变	10	630	272
30729	大丰	大中德丰村梅花湾5#变	10	630	164
30730	大丰	万和花园1#变压器	10	630	372
30731	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	81
30732	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	134
30733	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30734	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	85
30735	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	73
30736	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	88
30737	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	160
30738	大丰	润富花园10#主变	10	800	625
30739	大丰	白驹居委会9#变	10	400	81
30740	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	515
30741	大丰	悦隽名邸8#主变	10	630	437
30742	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	105
30743	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	78
30744	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	8
30745	大丰	湖畔玲珑府3#变压器	10	800	489
30746	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	154
30747	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	433
30748	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	111
30749	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	107
30750	大丰	西团镇北团村三组146#变	10	400	186
30751	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	37
30752	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30753	大丰	西团镇众心村四组161#变	10	200	62
30754	大丰	玖玺名邸11#主变	10	800	501
30755	大丰	西团镇赵场十一组135#变	10	200	87
30756	大丰	西团镇马港四组120#变	10	200	47
30757	大丰	大中瑞丰花园二期7#变	10	630	420
30758	大丰	裕华紫云城4#(332#)	10	800	472
30759	大丰	香格里拉7#主变	10	1000	636
30760	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	208
30761	大丰	王港居委会87#变	10	200	93
30762	大丰	西团镇众心二组59#变	10	200	26
30763	大丰	西团镇九一村二组37#变	10	200	33
30764	大丰	西团镇众心村六组160#变	10	400	225
30765	大丰	百富南区129#变	10	630	109
30766	大丰	西团镇众心64#变	10	400	136
30767	大丰	西团镇三墩二组65#变	10	400	166
30768	大丰	悦隽名邸7#主变	10	630	407
30769	大丰	香格里拉8#主变	10	1000	545
30770	大丰	西团镇西灵村四组84#变	10	200	78
30771	大丰	西团镇七灶河村四组188#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30772	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	0
30773	东台	嘉和名城开关站#1变压器	10	800	414
30774	东台	嘉和名城开关站#2变压器	10	800	482
30775	东台	嘉和名城#1配电室#3变压器	10	800	421
30776	东台	嘉和名城#1配电室#4变压器	10	800	492
30777	东台	丁堡8配变	10	200	105
30778	东台	徐港4配变	10	200	39
30779	东台	大凡10配变	10	200	46
30780	东台	孔堡(7)配变	10	400	124
30781	东台	沈元10配变	10	200	49
30782	东台	双洋12#配变	10	400	272
30783	东台	双超8配变(节能)	10	200	57
30784	东台	双赵7配变(节能)	10	200	119
30785	东台	二苴十配变	10	200	2
30786	东台	新街公用(三十)配变	10	400	173
30787	东台	广山集镇22配变(节能)	10	400	128
30788	东台	广山集镇21配变(节能)	10	200	55
30789	东台	大同7配变(节能)	10	200	67
30790	东台	青二10配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30791	东台	天樾府7#配变	10	800	368
30792	东台	新储1#配变	10	200	33
30793	东台	晨光十八配变	10	200	56
30794	东台	临海十一配变	10	200	106
30795	东台	沈波9#配变	10	400	258
30796	东台	陈庄8#配变	10	400	224
30797	东台	蔡六十配变	10	400	163
30798	东台	创业路2#配变	10	400	184
30799	东台	万水清华小区2#配电室#4变压器	10	630	343
30800	东台	临海十二配变	10	200	73
30801	东台	永和17#配变	10	200	104
30802	东台	开一43#配变	10	400	229
30803	东台	泰和佳苑7#配变	10	800	525
30804	东台	云顶水岸15#配变	10	800	603
30805	东台	临海十三配变	10	200	75
30806	东台	镇西二十八配变	10	630	148
30807	东台	北海38#配变	10	200	99
30808	东台	李南十二配变	10	200	92
30809	东台	梁桥9#配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30810	东台	同心12#配变	10	200	82
30811	东台	朱陈10#配变	10	200	32
30812	东台	朱陈11#配变	10	200	69
30813	东台	三兴二十一配变	10	200	123
30814	东台	新农十三配变	10	200	132
30815	东台	朱陈12#配变	10	200	98
30816	东台	灶南21#配变	10	200	101
30817	东台	灶南22#配变	10	200	78
30818	东台	三灶10#配变	10	400	267
30819	东台	三灶11#配变	10	400	209
30820	东台	东台集镇19#配变	10	400	235
30821	东台	校东新村2#配变	10	200	70
30822	东台	长乐小区箱变	10	315	125
30823	东台	董贤11#配变	10	200	31
30824	东台	金星十八配变	10	200	74
30825	东台	八林新寓三期7#变压器	10	800	434
30826	东台	滨河花园2配变	10	400	210
30827	东台	虹润华府11#变压器	10	630	474
30828	东台	李舍16#配变	10	400	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30829	东台	东亭北路（西）配变	10	400	190
30830	东台	新河10#配变	10	400	233
30831	东台	孙尹8#配变	10	200	51
30832	东台	八舍33#配变	10	400	317
30833	东台	龙腾路2#配变	10	400	204
30834	东台	庆丰十五配变	10	200	98
30835	东台	帝逸国际5配变	10	800	510
30836	东台	四唐8配变	10	400	285
30837	东台	刘沟6#配变	10	200	75
30838	东台	前进7#配变.	10	200	94
30839	东台	梁九14#配变	10	400	136
30840	东台	锦绣华府2#配电房#13变压器	10	800	477
30841	东台	秦园12#配变	10	400	235
30842	东台	孟庄9#配变	10	200	47
30843	东台	东台集镇21#配变	10	400	193
30844	东台	林尖9#配变	10	400	249
30845	东台	九桥15#配变	10	400	203
30846	东台	六灶8#配变	10	200	0
30847	东台	红星14#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30848	东台	五灶10#配变.	10	200	65
30849	东台	仓东八配变	10	200	87
30850	东台	万陆新村10#变压器	10	800	539
30851	东台	五灶11#配变	10	200	90
30852	东台	新一18#配变	10	200	96
30853	东台	薛行九配变	10	200	79
30854	东台	民理8#配变	10	315	82
30855	东台	团北9#配变	10	400	105
30856	东台	何垛41连7#配变	10	400	256
30857	东台	曙光22连6#配变	10	400	302
30858	东台	万港20#变	10	200	70
30859	东台	四唐21配变	10	400	284
30860	东台	联边十八配变	10	200	90
30861	东台	倪莫12#配变	10	400	195
30862	东台	吾悦广场金街配电室4#配变	10	800	356
30863	东台	薛行八配变	10	200	86
30864	东台	滨河花苑1配变	10	800	453
30865	东台	白云11#配变	10	400	132
30866	东台	风华水岸里#2变压器	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30867	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	29
30868	东台	雅河二期	10	400	224
30869	东台	拥庄8#配变	10	400	179
30870	东台	慧学名苑1配变	10	800	448
30871	东台	梁一14#配变	10	200	80
30872	东台	天樾府6#配变	10	630	341
30873	东台	东光15#配变	10	200	117
30874	东台	八一八配变	10	200	69
30875	东台	万水清华小区2#配电室#5变压器	10	630	318
30876	东台	何垛5#配变	10	400	216
30877	东台	光明13#配变	10	200	3
30878	东台	竹林11#配变	10	200	127
30879	东台	美满12#配变	10	200	128
30880	东台	东岔10#配变	10	200	0
30881	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	113
30882	东台	光明14#配变	10	200	101
30883	东台	季庄7#配变	10	200	105
30884	东台	万港18#配变	10	200	87
30885	东台	叶家11#配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30886	东台	六居13#配变	10	200	112
30887	东台	前胜15#配变	10	200	86
30888	东台	万洋五配变	10	200	5
30889	东台	明星十九配变	10	200	119
30890	东台	新都荟2#配电室7#变压器	10	800	475
30891	东台	周坝9#配变	10	200	117
30892	东台	通榆15#配变	10	200	89
30893	东台	长红14#配变	10	200	46
30894	东台	罗二24配变	10	400	108
30895	东台	农场医院2#配变	10	400	207
30896	东台	明星20#配变	10	630	402
30897	东台	臧冯5配变	10	200	15
30898	东台	育才6#配变	10	400	236
30899	东台	杨舍五配变（专项）	10	400	220
30900	东台	杨舍六配变（专项）	10	400	197
30901	东台	红光10配变	10	200	63
30902	东台	征洋9#箱变	10	630	65
30903	东台	凤凰郡12配变	10	800	412
30904	东台	一分场1#配变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30905	东台	农民公寓(二)配变	10	630	427
30906	东台	凤凰郡1配变	10	800	446
30907	东台	沙河16#配变	10	200	66
30908	东台	站南润府13#变压器	10	800	547
30909	东台	万华嘉府6#变压器	10	800	512
30910	东台	孙十二配变	10	200	0
30911	东台	盐河十九配变	10	200	69
30912	东台	四仓14配变	10	200	97
30913	东台	何垛34连7#配变	10	400	277
30914	东台	富安公用2#配变	10	400	65
30915	东台	书香名府#1配电室#7变压器	10	800	390
30916	东台	书香名府#1配电室#8变压器	10	800	327
30917	东台	书香名府#1配电室#5变压器	10	800	452
30918	东台	书香名府#1配电室#6变压器	10	800	506
30919	东台	三兴二十六配变	10	200	92
30920	东台	青二14#配变	10	400	221
30921	东台	城北新寓三期1配变	10	630	355
30922	东台	界河10#配变	10	200	60
30923	东台	秦甸4#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30924	东台	美棠水岸3#配变	10	800	497
30925	东台	万红10#配变	10	400	193
30926	东台	高横9#配变	10	400	244
30927	东台	解放14#配变	10	200	40
30928	东台	韩文十五配变	10	200	69
30929	东台	吾悦和府29#变压器	10	630	278
30930	东台	高密10#配变	10	200	76
30931	东台	高密十四配变	10	200	81
30932	东台	站南润府22#变压器	10	800	619
30933	东台	如意14#配变	10	200	78
30934	东台	如意12#配变	10	200	36
30935	东台	兴圩5#配变	10	200	24
30936	东台	兴圩8#配变	10	200	82
30937	东台	九桥13配变	10	400	136
30938	东台	临塔4#配变	10	200	6
30939	东台	泰山2#配变	10	200	18
30940	东台	梁西2#配变	10	200	101
30941	东台	如意13#配变	10	200	100
30942	东台	大洋5配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30943	东台	闸南7配变	10	200	0
30944	东台	三合十六配变	10	200	53
30945	东台	徐港5#配变	10	200	55
30946	东台	曙光27连7#配变	10	400	214
30947	东台	梁西12配变	10	200	87
30948	东台	新联58连1#配变	10	400	256
30949	东台	周黄24#配变	10	400	114
30950	东台	农科站1#配变	10	200	61
30951	东台	农场医院1#配变	10	400	234
30952	东台	孙东45连4#配变	10	400	294
30953	东台	北杨9#配变	10	200	23
30954	东台	幸福九配变	10	200	113
30955	东台	沈桥十配变	10	400	215
30956	东台	城发瑞府7#配变	10	800	264
30957	东台	开二19#配变	10	400	72
30958	东台	官坝10#配变	10	200	7
30959	东台	镇南六配变	10	400	0
30960	东台	二十四连二号配变	10	400	275
30961	东台	西湖墅园1#配变	20	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30962	东台	街道#10配变	10	400	23
30963	东台	沪港名苑4#配变	20	800	519
30964	东台	弼南一配变	10	400	0
30965	东台	集富8#配变	10	200	114
30966	东台	万水清华小区2#开关站#1变压器	10	800	346
30967	东台	孔堡9#配变	10	200	49
30968	东台	南苑一配变	10	500	248
30969	东台	南苑二配变	10	630	317
30970	东台	双仙一配变	10	400	187
30971	东台	科农二配变	10	400	134
30972	东台	长寿1#配变	10	400	71
30973	东台	新都荟2#开关站10#配变	10	800	393
30974	东台	建东12#配变	10	400	224
30975	东台	十连一配变	10	400	197
30976	东台	匡东8连1#配变	10	400	277
30977	东台	匡东3连1#配变	10	400	290
30978	东台	匡东6连1#配变	10	400	285
30979	东台	匡东2连1#配变	10	400	273
30980	东台	匡东10连1#配变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30981	东台	匡东2连5#配变	10	400	214
30982	东台	十二连一配变	10	400	99
30983	东台	盐坝17连3#配变	10	400	268
30984	东台	梁南18#配变	10	200	89
30985	东台	养鹅场配变	10	400	254
30986	东台	盐坝16连1#配变	10	400	267
30987	东台	龙塘5号配变	10	400	241
30988	东台	盐坝15连1#配变	10	400	259
30989	东台	万红9#配变	10	200	43
30990	东台	水产场14#配变	10	400	215
30991	东台	海丰集镇27#配变	10	630	224
30992	东台	联灶#7配变	10	400	249
30993	东台	梁一9#配变	10	200	74
30994	东台	张灶#7配变	10	400	111
30995	东台	梁一2#配变	10	400	108
30996	东台	房舍11#配变	10	400	226
30997	东台	吾悦和府26#变压器	10	630	346
30998	东台	万陆新村8#变压器	10	800	539
30999	东台	沙河21#配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31000	东台	孙东46连4#配变	10	400	198
31001	东台	振奋#8配变	10	400	122
31002	东台	公用24#配变	10	400	128
31003	东台	东团十一配变	10	200	75
31004	东台	仲韩7#配变	10	200	58
31005	东台	百家1#配变	10	400	119
31006	东台	龙塘二配变	10	400	144
31007	东台	盐坝15连2#配变	10	400	243
31008	东台	龙河配变	10	400	200
31009	东台	尖南6#配变	10	400	0
31010	东台	建东13#配变	10	400	127
31011	东台	杜鹃2#配变	10	400	106
31012	东台	黄海一配变	10	200	14
31013	东台	科技1#配变	10	400	149
31014	东台	富安公用1#配变	10	200	23
31015	东台	君豪华庭13#变	10	800	345
31016	东台	君豪华庭14#变	10	800	414
31017	东台	塘坝12#配变	10	200	92
31018	东台	建东14#配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31019	东台	盐坝17连2#配变	10	400	270
31020	东台	云顶水岸9#配变	10	800	606
31021	东台	三兴19#配变	10	400	256
31022	东台	大凡11#配变	10	200	52
31023	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭9#变	10	800	394
31024	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭11#变	10	800	435
31025	东台	鹤西17#配变	10	200	56
31026	东台	如二13#配变	10	200	92
31027	东台	秦园16#配变	10	200	114
31028	东台	城发瑞府6#配变	10	800	488
31029	东台	大港10#配变	10	400	180
31030	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭12#变	10	800	448
31031	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭10#变	10	800	401
31032	东台	气门厂宿舍配变	10	400	229
31033	东台	草舍31#配变	10	500	228
31034	东台	双玺开关站3#变压器	10	800	516
31035	东台	联合18#配变	10	200	90
31036	东台	水产场十五配变	10	400	0
31037	东台	后港9#配变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31038	东台	洋中十二配变	10	200	98
31039	东台	新安11#配变	10	200	95
31040	东台	集贤8#配变	10	200	55
31041	东台	芦东11#配变	10	200	31
31042	东台	孙东45连1#配变	10	400	250
31043	东台	联灶#14配变	10	400	253
31044	东台	草舍29#配变	10	400	218
31045	东台	建洋二十八配变	10	200	85
31046	东台	天洋八配变	10	400	246
31047	东台	天洋九配变	10	400	221
31048	东台	陶灶9#配变	10	200	103
31049	东台	郁家7#配变	10	200	43
31050	东台	红光32#配变	10	400	240
31051	东台	房家8#配变	10	400	265
31052	东台	曹丿小学配变	10	400	153
31053	东台	钱南13配变	10	400	261
31054	东台	钱南14配变	10	400	283
31055	东台	陈灶11配变	10	400	221
31056	东台	交通9#配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31057	东台	嘉城和苑5#配变配电变压器	10	630	427
31058	东台	倪莫13#配变	10	400	181
31059	东台	联合19#配变	10	200	105
31060	东台	和平3配变	10	400	272
31061	东台	六烈12#配变	10	400	217
31062	东台	天祥9#配变	10	200	58
31063	东台	谢庄9#配变	10	400	0
31064	东台	谢庄11#配变	10	400	248
31065	东台	丁庄9综合变	10	400	251
31066	东台	站南润府18#变压器	10	800	516
31067	东台	何垛40连2#配变	10	400	256
31068	东台	倪莫14#配变	10	400	230
31069	东台	北海小区（一）配变	10	630	190
31070	东台	新团新村3配变	10	800	461
31071	东台	仲韩8#配变	10	200	114
31072	东台	锦绣华府2#配电房#16变压器	10	800	547
31073	东台	八舍#26配变	10	200	135
31074	东台	开三3#配变	10	400	105
31075	东台	三曹17#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31076	东台	森活绿郡2#配电室5#变压器	10	800	421
31077	东台	森活绿郡2#配电室6#变压器	10	800	412
31078	东台	鲍庄10#配变	10	400	62
31079	东台	一灶16#配变	10	200	93
31080	东台	榆东10#配变	10	200	94
31081	东台	鑫华园#2变压器	10	800	472
31082	东台	凤凰苑1#配变	10	630	438
31083	东台	四唐二十配变	10	400	90
31084	东台	丁徐九配变	10	200	52
31085	东台	周黄25#配变	10	630	361
31086	东台	近海八配变	10	200	20
31087	东台	红烈16配变	10	200	110
31088	东台	镇政府1#配变	10	500	130
31089	东台	三灶二配变	10	200	76
31090	东台	时东9#配变	10	400	134
31091	东台	东港5#配变	10	200	102
31092	东台	开二28#配变	10	400	149
31093	东台	科农一配变	10	400	199
31094	东台	百家2#配变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31095	东台	裕民#4配变	10	200	102
31096	东台	慧学铭苑东苑3配变	10	800	458
31097	东台	联灶#21配变	10	200	103
31098	东台	新团新村7配变	10	800	522
31099	东台	张灶#1配变	10	400	246
31100	东台	来东17#配变	10	400	207
31101	东台	三团新村三期6变压器	10	800	475
31102	东台	沈灶八配变	10	200	94
31103	东台	新丰十二配变	10	200	105
31104	东台	沈垛7#配变	10	200	52
31105	东台	坚强13#配变	10	200	26
31106	东台	爱国9#配变	10	200	44
31107	东台	来东十六配变	10	400	241
31108	东台	街北二十配变	10	200	129
31109	东台	红色10#配变	10	200	95
31110	东台	育才4#配变	10	400	196
31111	东台	红花#15配变	10	400	246
31112	东台	沙灶八配变	10	200	52
31113	东台	沈波三配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31114	东台	镇南五配变	10	315	43
31115	东台	镇西十二配变	10	400	13
31116	东台	张港六配变	10	400	0
31117	东台	谢庄三配变	10	200	32
31118	东台	郁家五配变	10	200	74
31119	东台	郁家四配变	10	200	78
31120	东台	光明花苑箱变001	10	630	222
31121	东台	郑介六配变	10	200	0
31122	东台	永丰九配变	10	200	61
31123	东台	才琴七配变	10	200	51
31124	东台	金星九配变	10	200	91
31125	东台	银杏巷(一)配变	10	630	166
31126	东台	东灶五配变	10	200	105
31127	东台	光华四配变	10	200	101
31128	东台	姜楼四配变	10	400	210
31129	东台	城北花园14配变	10	630	263
31130	东台	城北花园15配变	10	630	337
31131	东台	城北花园16配变	10	630	384
31132	东台	城北花园17配变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31133	东台	城北花园18配变	10	630	245
31134	东台	东风二配变	10	315	87
31135	东台	公用变23#配变	10	400	197
31136	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	40
31137	东台	长青十九配变	10	200	121
31138	东台	郁杨五配变	10	200	80
31139	东台	泰山五配变	10	400	122
31140	东台	河口四配变	10	200	74
31141	东台	泰山四配变	10	200	76
31142	东台	丁堡五配变	10	200	83
31143	东台	富东公用5#配变	10	400	109
31144	东台	富东公用17#配变	10	400	174
31145	东台	富东公用16#配变	10	400	149
31146	东台	富东公用15#配变	10	400	24
31147	东台	富东公用18#配变	10	400	183
31148	东台	周黄8配变	10	315	115
31149	东台	港桥五配变	10	200	0
31150	东台	中心十一配变	10	200	74
31151	东台	中心十配变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31152	东台	十里5#配变	10	200	82
31153	东台	双跃5#配变	10	200	58
31154	东台	双跃6#配变	10	100	0
31155	东台	苏庄7配变	10	400	76
31156	东台	苏庄6配变	10	315	137
31157	东台	朱坝三配变	10	200	0
31158	东台	镇西十五配变	10	400	111
31159	东台	镇西十六配变	10	400	160
31160	东台	镇西十七配变	10	400	113
31161	东台	嘉诚花园二配变	10	315	127
31162	东台	嘉诚花园三配变	10	315	130
31163	东台	镇北九配变	10	315	121
31164	东台	岔河五配变	10	200	76
31165	东台	沙灶九配变	10	200	55
31166	东台	贾坝七配变	10	400	200
31167	东台	新彭六配变	10	200	0
31168	东台	常灶八配变	10	200	23
31169	东台	朱灶四配变	10	200	109
31170	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31171	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	15
31172	东台	花舍四配变	10	200	48
31173	东台	振中五配变	10	400	219
31174	东台	花园村一配变(节能)	10	200	0
31175	东台	沙杨六配变	10	200	78
31176	东台	街道十五配变	10	200	68
31177	东台	灶港8#配变	10	200	74
31178	东台	三九8#配变	10	200	41
31179	东台	祖泽四配变	10	200	0
31180	东台	双超三配变	10	200	52
31181	东台	殷庄三配变	10	200	69
31182	东台	胡西三配变(节能)	10	200	82
31183	东台	海堰11#配变	10	400	175
31184	东台	集镇18#配变	10	200	0
31185	东台	集镇19#配变	10	200	0
31186	东台	丁徐八配变	10	200	41
31187	东台	长青20#配变	10	400	123
31188	东台	红光15配变	10	400	222
31189	东台	红烈8配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31190	东台	红烈10配变	10	200	128
31191	东台	沙杨七配变	10	200	92
31192	东台	沙杨五配变	10	400	45
31193	东台	天祥五配变	10	400	152
31194	东台	万陆4#配变	10	400	246
31195	东台	八林新寓（一）欧变	10	500	226
31196	东台	八林新寓（二）欧变	10	630	297
31197	东台	八林新寓（三）欧变	10	500	246
31198	东台	八林新寓（四）欧变	10	500	294
31199	东台	二洋四配变	10	200	113
31200	东台	镇河四配变	10	200	54
31201	东台	中苴6#配变	10	400	236
31202	东台	长红四配变	10	400	86
31203	东台	长红六配变	10	400	180
31204	东台	长红五配变	10	200	105
31205	东台	联灶十配变	10	400	270
31206	东台	联灶九配变	10	400	234
31207	东台	联灶十一配变	10	400	255
31208	东台	农场5配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31209	东台	万红六配变	10	400	91
31210	东台	高众七配变	10	315	153
31211	东台	芦河五配变	10	200	64
31212	东台	新兴十三配变	10	400	264
31213	东台	王埭六配变	10	200	12
31214	东台	农场7#配变	10	400	0
31215	东台	通榆十一台片	10	200	96
31216	东台	高横4#配变	10	200	0
31217	东台	上灶3#配变	10	200	76
31218	东台	安居1#配变	10	200	17
31219	东台	陈章5配变	10	200	44
31220	东台	严墩五配变	10	200	96
31221	东台	果林场三配变	10	200	6
31222	东台	华丿一配变	10	400	254
31223	东台	顾丿5配变	10	200	69
31224	东台	顾丿四配变	10	200	23
31225	东台	先及5配变	10	400	229
31226	东台	罗二13配变	10	400	175
31227	东台	罗一9配变	10	315	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31228	东台	港东13#配变	10	200	97
31229	东台	顾横1#配变	10	400	224
31230	东台	小东5#配变	10	200	41
31231	东台	双超2#配变	10	400	187
31232	东台	双跃9#配变	10	200	48
31233	东台	杨舍二配变	10	400	137
31234	东台	朱坝六配变	10	400	238
31235	东台	三元2#配变	10	200	29
31236	东台	安乐4#配变（节能变）	10	200	92
31237	东台	复昕3#配变	10	200	99
31238	东台	八一四配变	10	200	90
31239	东台	垛南4配变	10	400	202
31240	东台	沿海二十四配变	10	200	104
31241	东台	仓东5配变	10	200	96
31242	东台	永和18#配变	10	200	118
31243	东台	芦河9配变	10	200	56
31244	东台	下舍三配变	10	200	87
31245	东台	孟庄2#配变	10	200	59
31246	东台	川河一配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31247	东台	一总1#配变	10	200	2
31248	东台	联富三配变	10	200	64
31249	东台	唐西六配变	10	200	80
31250	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	1
31251	东台	永红六号配变	10	200	40
31252	东台	辞郎8配变	10	400	138
31253	东台	邱墩七配变	10	400	144
31254	东台	弓湾8#配变	10	200	65
31255	东台	韩文17#配变	10	200	81
31256	东台	双赵四配变	10	200	47
31257	东台	北海花园三期（一）变电所#1	10	800	301
31258	东台	北海花园三期（二）变电所#3	10	630	363
31259	东台	北海花园三期（二）变电所#4	10	630	352
31260	东台	前哨四配变	10	200	51
31261	东台	前哨一配变	10	200	103
31262	东台	普新20配变	10	200	64
31263	东台	砖桥(6)#配变	10	400	45
31264	东台	朱灶八配变	10	400	185
31265	东台	方塘十四配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31266	东台	海新三配变（二）配变	10	400	133
31267	东台	城南一（二）配变	10	400	90
31268	东台	丁余6#配变	10	400	11
31269	东台	宝塔6#配变	10	400	227
31270	东台	新农十一配变	10	200	107
31271	东台	应东四配变	10	200	98
31272	东台	官洋七配变	10	200	118
31273	东台	一灶19配变	10	400	250
31274	东台	李灶十四配变	10	200	101
31275	东台	新农#6配变	10	200	113
31276	东台	灶港4#配变	10	200	64
31277	东台	高墩11#配变	10	200	93
31278	东台	红花13#配变	10	200	111
31279	东台	朱坝七配变	10	200	109
31280	东台	联富12#配变	10	200	82
31281	东台	裕民#9配变	10	200	110
31282	东台	一总10#配变	10	200	95
31283	东台	万陆6配变	10	160	86
31284	东台	丁徐十一配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31285	东台	林舍10配变	10	200	58
31286	东台	丁徐十配变	10	400	193
31287	东台	八舍22配变	10	400	284
31288	东台	万陆五配变	10	200	71
31289	东台	长青26配变	10	400	115
31290	东台	榆东六配变	10	400	223
31291	东台	周黄9配变	10	400	89
31292	东台	九州小区2#箱变002002	10	500	167
31293	东台	九州小区1#箱变001003	10	500	197
31294	东台	芙蓉景苑1号箱式变001001	10	630	222
31295	东台	芙蓉景苑2号箱式变002002	10	630	245
31296	东台	宏远华庭一号箱式变201003	10	630	260
31297	东台	宏远华庭二号箱式变202004	10	630	310
31298	东台	新曹集镇五配变	10	400	31
31299	东台	新曹集镇六配变	10	400	130
31300	东台	宏远华庭四号箱式变204006	10	630	319
31301	东台	宏远华庭三号箱式变203005	10	630	336
31302	东台	周黄10配变	10	400	18
31303	东台	新镇十配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31304	东台	新海五配变.	10	200	71
31305	东台	姜墩十配变	10	200	100
31306	东台	新海四配变.	10	200	114
31307	东台	姜墩八配变	10	200	117
31308	东台	姜墩九配变	10	200	55
31309	东台	中北六配变	10	400	233
31310	东台	中北五配变	10	200	92
31311	东台	新海六配变.	10	200	81
31312	东台	王港六配变	10	400	156
31313	东台	姜墩七配变	10	200	110
31314	东台	三苴八配变	10	200	64
31315	东台	板余五配变	10	400	186
31316	东台	三苴九配变	10	200	64
31317	东台	高墩六配变	10	200	92
31318	东台	云集六配变	10	200	47
31319	东台	何灶四配变	10	200	41
31320	东台	农贸路(二)配变	10	400	80
31321	东台	七灶8#配变	10	400	87
31322	东台	乘胜8#配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31323	东台	富安公用13#配变	10	500	242
31324	东台	安云五配变	10	200	38
31325	东台	庆丰七配变	10	200	106
31326	东台	万港8#配变	10	200	99
31327	东台	城南二（二）配变	10	315	20
31328	东台	大洋八配变(节能)	10	400	173
31329	东台	新灶四配变	10	400	194
31330	东台	曹庄四配变	10	400	168
31331	东台	曹庄五配变	10	200	92
31332	东台	新灶五配变	10	200	122
31333	东台	新港三配变	10	200	33
31334	东台	新镇七配变	10	200	31
31335	东台	圆梦天地（一）欧变	10	500	223
31336	东台	圆梦天地（二）欧变	10	500	126
31337	东台	圆梦天地（三）欧变	10	500	149
31338	东台	金水湾（一）环网欧变	10	630	258
31339	东台	金水湾（二）环网欧变	10	630	170
31340	东台	金水湾（三）环网欧变	10	630	301
31341	东台	金水湾（四）环网欧变	10	630	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31342	东台	西湖花园变电所	10	500	246
31343	东台	秀峰华庭(四) 欧变	10	630	325
31344	东台	兴城国际（一）变电所	10	1000	382
31345	东台	兴城国际（二）变电所	10	1000	438
31346	东台	汇龙大厦（一）变电所	10	1000	582
31347	东台	陶园（二）配变	10	400	214
31348	东台	城南三(二) 配变	10	200	38
31349	东台	洼灶三号	10	200	0
31350	东台	永胜三号配变	10	200	30
31351	东台	卢家四配变	10	200	74
31352	东台	公用14配变	10	315	92
31353	东台	公用13配变	10	200	59
31354	东台	一总5#配变	10	200	46
31355	东台	新储4#配变	10	200	41
31356	东台	新灶六配变	10	200	10
31357	东台	王珏2配变	10	200	59
31358	东台	水产4配变	10	200	98
31359	东台	董贤7配变	10	200	21
31360	东台	仲韩5配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31361	东台	张仇4配变	10	200	62
31362	东台	滨河花园（二）欧式箱变	10	630	344
31363	东台	滨河花园（三）欧式箱变	10	630	326
31364	东台	滨河花园（一）欧式箱变	10	630	372
31365	东台	教师新村（二）配变	10	400	104
31366	东台	砂轮厂宿舍（三）配变	10	400	0
31367	东台	玖隆（一）	10	500	226
31368	东台	玖隆（四）	10	400	192
31369	东台	玖隆（二）	10	500	278
31370	东台	玖隆（三）	10	630	366
31371	东台	金北村(二) 配变	10	200	133
31372	东台	长青小区（二）配变	10	400	89
31373	东台	砂轮厂宿舍(二) 配变	10	200	0
31374	东台	晨光七配变	10	400	264
31375	东台	胡西4配变	10	200	84
31376	东台	垛南5配变	10	200	124
31377	东台	中桥三配变	10	200	97
31378	东台	玖隆(五)	10	400	160
31379	东台	玖隆（六）	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31380	东台	玖隆（七）	10	500	258
31381	东台	玖隆(八)	10	630	263
31382	东台	辛勤6#配变	10	200	62
31383	东台	新沟五配变	10	400	152
31384	东台	新沟六配变	10	200	97
31385	东台	科技大楼配变	10	400	308
31386	东台	岗子4配变	10	200	0
31387	东台	垛团10配变，	10	200	54
31388	东台	一仓4#配变	10	400	140
31389	东台	一仓五配变	10	200	60
31390	东台	一仓六配变	10	200	95
31391	东台	三余七配变	10	200	46
31392	东台	垛团11配变	10	200	34
31393	东台	薛行五配变	10	200	0
31394	东台	中合5配变	10	200	10
31395	东台	七一三配变	10	200	98
31396	东台	新强五配变	10	200	65
31397	东台	蟒河10配变	10	200	53
31398	东台	蟒河十一配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31399	东台	葛坝四配变	10	200	52
31400	东台	联丰4#配变	10	200	54
31401	东台	蟒河13配变	10	200	69
31402	东台	中合七配变	10	200	60
31403	东台	临塔2配变	10	200	38
31404	东台	盈西三配变	10	200	80
31405	东台	吕庄三配变	10	200	147
31406	东台	官北四配变	10	200	0
31407	东台	汪联四配变	10	200	43
31408	东台	坚强九配变	10	400	148
31409	东台	郭顾5#配变	10	400	139
31410	东台	吴舍二配变(节能)	10	200	27
31411	东台	臧冯二配变(节能)	10	200	84
31412	东台	岗子3配变	10	400	163
31413	东台	唐王二配变	10	400	279
31414	东台	唐王四配变	10	400	207
31415	东台	缪陆三配变	10	200	85
31416	东台	建东五配变	10	200	41
31417	东台	玖隆（九）	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31418	东台	一总6#配变	10	400	216
31419	东台	一总7#配变	10	200	44
31420	东台	新一7配变	10	200	38
31421	东台	竹园五配变	10	200	60
31422	东台	林尖五配变	10	400	213
31423	东台	竹园六配变	10	200	65
31424	东台	芦东六配变	10	200	70
31425	东台	双新七配变	10	200	56
31426	东台	新强四配变	10	200	0
31427	东台	大明五配变	10	400	150
31428	东台	东光六配变	10	200	107
31429	东台	薛行四配变	10	400	254
31430	东台	东光7配变	10	200	21
31431	东台	季庄四配变	10	200	81
31432	东台	六兴四配变	10	400	188
31433	东台	李舍十配变	10	200	12
31434	东台	前进三配变	10	400	221
31435	东台	六兴五配变	10	200	66
31436	东台	秦园五配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31437	东台	集镇十二台片	10	400	149
31438	东台	西夏四配变	10	400	180
31439	东台	东夏四配变	10	400	244
31440	东台	灶南八配变	10	200	98
31441	东台	陈港五配变	10	200	69
31442	东台	华J 2配变	10	200	56
31443	东台	腰舍四配变	10	400	231
31444	东台	唐西七配变	10	200	77
31445	东台	叶家八配变	10	200	70
31446	东台	安东五配变	10	400	160
31447	东台	堤东八配变	10	400	171
31448	东台	南洋5#配变	10	400	94
31449	东台	南洋六配变	10	200	93
31450	东台	东渣三配变	10	200	76
31451	东台	沿海九配变	10	200	65
31452	东台	潘南四配变	10	400	143
31453	东台	安乐四配变(节能)	10	200	88
31454	东台	苏舍五配变	10	400	221
31455	东台	高窑八配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31456	东台	光明八台片	10	200	49
31457	东台	叶家9#配变	10	200	16
31458	东台	中联四配变	10	200	110
31459	东台	永合5配变	10	200	77
31460	东台	中联五配变	10	200	83
31461	东台	唐西八配变	10	200	54
31462	东台	姜盈三配变	10	200	54
31463	东台	牌沟七配变	10	200	41
31464	东台	丁堡六配变	10	200	27
31465	东台	大凡(五)配变	10	200	36
31466	东台	大同四配变	10	200	28
31467	东台	永和8配变	10	200	94
31468	东台	缪杭(六)配变	10	200	56
31469	东台	仲灶8#配变	10	200	39
31470	东台	灶港7#配变	10	200	52
31471	东台	三九9#配变	10	200	100
31472	东台	集贤(5)#配变	10	400	191
31473	东台	安乐(5)#配变	10	200	41
31474	东台	复昕(6)#配变	10	250	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31475	东台	王沙6#配变	10	200	74
31476	东台	红烈9#配变	10	200	54
31477	东台	三元7#配变	10	200	43
31478	东台	台东15配变	10	200	91
31479	东台	钱南7配变	10	400	194
31480	东台	孙尹四台区	10	400	167
31481	东台	新团十配变	10	200	120
31482	东台	新团十一配变	10	200	120
31483	东台	正团十配变	10	200	157
31484	东台	先进3配变	10	400	213
31485	东台	堤东七配变	10	200	21
31486	东台	洋洼八配变	10	200	88
31487	东台	沿海八配变	10	200	38
31488	东台	洋洼七配变	10	200	85
31489	东台	滨河花园（五）欧变箱变	10	630	339
31490	东台	滨河花园（六）欧式箱变019	10	630	332
31491	东台	泓盛大厦变电所#1	10	400	204
31492	东台	泓盛大厦变电所#2	10	400	231
31493	东台	台城华府1配变	10	630	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31494	东台	台城华府2配变	10	630	256
31495	东台	台城华府3配变	10	630	165
31496	东台	滨河花园（四）欧式箱变	10	630	346
31497	东台	公安局（二）环网美变	10	630	206
31498	东台	安明三配变	10	200	56
31499	东台	蔡六七配变	10	200	112
31500	东台	开一十六配变	10	400	160
31501	东台	官坝四配变	10	200	0
31502	东台	东方新城一配变	10	630	282
31503	东台	东方新城二配变	10	630	345
31504	东台	王苴五配变	10	200	92
31505	东台	振奋4配变	10	400	116
31506	东台	一灶六配变	10	400	258
31507	东台	八一六配变	10	200	90
31508	东台	兴安六配变	10	400	110
31509	东台	丁村三配变	10	200	37
31510	东台	三曹九配变	10	200	72
31511	东台	丁村四配变	10	200	112
31512	东台	严灶三配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31513	东台	水产（二）配变	10	200	70
31514	东台	严灶四配变	10	200	39
31515	东台	西郊八台片	10	400	260
31516	东台	集镇二十号配变	10	400	87
31517	东台	杜沈12配变	10	400	168
31518	东台	团东五配变	10	400	173
31519	东台	海堤四配变	10	100	61
31520	东台	舍联4配变	10	200	62
31521	东台	天鹅七配变	10	200	32
31522	东台	舍联三配变	10	200	18
31523	东台	如二六配变	10	200	52
31524	东台	天鹅八配变	10	200	54
31525	东台	唐介八配变	10	200	0
31526	东台	团西五配变	10	200	137
31527	东台	姜楼5配变	10	200	47
31528	东台	陈舍4配变	10	400	231
31529	东台	鲍一6配变	10	400	49
31530	东台	联北七配变	10	200	91
31531	东台	牌楼5配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31532	东台	牌楼6配变	10	200	62
31533	东台	卞团九配变	10	400	175
31534	东台	新先七配变	10	400	198
31535	东台	北杨4配变	10	200	115
31536	东台	时南三配变	10	400	144
31537	东台	殷韩五配变	10	200	14
31538	东台	梁中五配变	10	200	31
31539	东台	公用变30#配变	10	400	240
31540	东台	英雄4配变	10	200	89
31541	东台	姜墩五配变	10	200	28
31542	东台	殷韩四配变	10	200	52
31543	东台	小凡(5)配变	10	200	38
31544	东台	梁中六配变	10	400	219
31545	东台	天兴四号配变	10	200	61
31546	东台	天洋五号配变	10	200	0
31547	东台	界河4配变	10	200	77
31548	东台	谢庄四配变	10	400	0
31549	东台	七灶五配变	10	200	43
31550	东台	旧灶五配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31551	东台	周洋五配变	10	200	16
31552	东台	元兴四配变	10	400	115
31553	东台	沈元六配变	10	200	9
31554	东台	沈元五配变	10	200	74
31555	东台	三苴七配变	10	200	0
31556	东台	丰收三配变	10	400	134
31557	东台	方东四配变	10	200	8
31558	东台	方东五配变	10	400	145
31559	东台	镇南7配变	10	400	91
31560	东台	郝苴六配变	10	200	41
31561	东台	郝苴五配变	10	200	61
31562	东台	丰盈三配变	10	200	5
31563	东台	三合十配变	10	200	0
31564	东台	三合十一配变	10	200	53
31565	东台	三合九配变	10	200	82
31566	东台	七一桥二配变	10	200	94
31567	东台	姜墩六配变	10	200	100
31568	东台	塘南五配变	10	400	0
31569	东台	秦甸7配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31570	东台	集镇四配变	10	400	9
31571	东台	新海四配变	10	200	48
31572	东台	新海五配变	10	200	61
31573	东台	镇南8#配变	10	400	76
31574	东台	三联七配变	10	200	71
31575	东台	秦甸6配变	10	400	156
31576	东台	小凡(六)配变	10	200	54
31577	东台	殷韩(6)配变	10	200	0
31578	东台	殷韩8配变	10	200	0
31579	东台	殷韩7配变	10	200	0
31580	东台	高中六配变	10	200	49
31581	东台	盐河六配变	10	200	4
31582	东台	娄子二配变(节能)	10	200	21
31583	东台	陶思四配变	10	400	214
31584	东台	塘东四配变	10	400	158
31585	东台	塘东五配变	10	400	208
31586	东台	板余四配变	10	400	206
31587	东台	臧冯6配变	10	200	67
31588	东台	胡墩二配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31589	东台	集镇十三配变(五烈)	10	400	17
31590	东台	嵇南五配变	10	400	127
31591	东台	解放五配变	10	400	197
31592	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	64
31593	东台	新嵇四配变	10	400	82
31594	东台	花港二配变	10	200	83
31595	东台	高墩五配变	10	400	191
31596	东台	扎垛十一配变	10	200	0
31597	东台	新嵇五配变	10	400	0
31598	东台	甘港十五配变	10	400	212
31599	东台	东胜四配变	10	400	169
31600	东台	中来一配变	10	400	209
31601	东台	杨河七配变	10	200	50
31602	东台	四仓八台片	10	200	30
31603	东台	中来五配变	10	200	92
31604	东台	中来六配变	10	200	83
31605	东台	新海六配变	10	400	249
31606	东台	六里五配变	10	400	0
31607	东台	弭南五配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31608	东台	蹲门六配变	10	200	69
31609	东台	公用二十四配变	10	400	112
31610	东台	蹲门七配变	10	200	35
31611	东台	征洋五配变	10	315	163
31612	东台	前胜6#配变	10	200	42
31613	东台	西场(5)#配变	10	200	76
31614	东台	圩里5#配变	10	315	89
31615	东台	丁余4#配变	10	200	54
31616	东台	砖桥5#配变	10	200	67
31617	东台	万港7#配变	10	200	44
31618	东台	草卡一配变	10	200	84
31619	东台	新洋一配变	10	200	91
31620	东台	草卡二配变	10	400	261
31621	东台	草卡三配变	10	400	225
31622	东台	新洋四配变	10	200	72
31623	东台	新洋二配变	10	200	87
31624	东台	陈风(5)#配变	10	200	65
31625	东台	卢灶(6)#配变	10	200	76
31626	东台	梁九7#配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31627	东台	孟庄4#配变	10	400	125
31628	东台	竹林7#配变	10	200	8
31629	东台	公用二十三配变.	10	400	150
31630	东台	公用二十二配变（时堰）	10	315	106
31631	东台	古洪三配变(节能)	10	200	35
31632	东台	谢庄五配变	10	400	161
31633	东台	新川四配变	10	400	223
31634	东台	谢庄四配变（时堰）	10	400	0
31635	东台	海滨二配变.	10	200	0
31636	东台	谭庄5配变	10	400	205
31637	东台	嵇东六台片	10	400	109
31638	东台	双墩四配变	10	200	21
31639	东台	张垛(四)配变	10	200	7
31640	东台	垛东四配变	10	400	157
31641	东台	双墩六配变	10	200	89
31642	东台	岳西二配变	10	400	142
31643	东台	集镇26配变.	10	200	52
31644	东台	溪南二号	10	200	57
31645	东台	扎垛十二配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31646	东台	溪北三号配变	10	400	41
31647	东台	丁余5#配变	10	400	180
31648	东台	光辉9配变	10	400	250
31649	东台	四唐十三配变	10	400	264
31650	东台	圩里(7)#配变	10	200	57
31651	东台	董贤八配变	10	200	30
31652	东台	富北8#配变	10	200	43
31653	东台	富北9#配变	10	200	101
31654	东台	砖桥(7)#配变	10	200	94
31655	东台	东岔五配变	10	200	53
31656	东台	潘舍七配变	10	200	16
31657	东台	草舍15配变	10	400	104
31658	东台	单南六配变	10	200	43
31659	东台	草舍16配变	10	400	126
31660	东台	徐港三配变	10	400	135
31661	东台	郑介（七）配变	10	200	88
31662	东台	单南(五)配变	10	200	0
31663	东台	草舍14配变	10	400	19
31664	东台	六烈7配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31665	东台	六烈六配变	10	200	58
31666	东台	郑介（八）配变	10	200	38
31667	东台	袁灶4配变	10	400	143
31668	东台	洋洼九台片	10	200	73
31669	东台	联合九台片	10	200	33
31670	东台	复昕7#配变	10	250	52
31671	东台	草卡四配变	10	200	59
31672	东台	新跃一配变	10	200	80
31673	东台	新灶二配变	10	200	47
31674	东台	太平三配变	10	200	43
31675	东台	太平二配变	10	200	111
31676	东台	太平一配变	10	100	36
31677	东台	姜墩一配变	10	400	256
31678	东台	川河五配变	10	200	40
31679	东台	北行五配变	10	200	42
31680	东台	姜墩三配变	10	400	237
31681	东台	北行四配变	10	200	54
31682	东台	姜墩二配变	10	200	91
31683	东台	华美五配变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31684	东台	沙河九配变	10	200	53
31685	东台	沙河八配变	10	200	33
31686	东台	集镇二十一配变	10	400	161
31687	东台	集镇二十二变压器	10	400	201
31688	东台	旧灶六配变	10	200	59
31689	东台	杨胡四配变	10	400	217
31690	东台	扎垛十四配变	10	200	28
31691	东台	秦甸五#配变	10	200	0
31692	东台	高桥2配变	10	200	67
31693	东台	高桥9#配变	10	400	238
31694	东台	高桥7配变	10	315	68
31695	东台	扎垛十五配变	10	200	51
31696	东台	扎垛十三配变	10	200	24
31697	东台	拥庄四配变	10	200	36
31698	东台	加强三配变	10	200	26
31699	东台	加强四配变	10	200	43
31700	东台	元兴五配变	10	400	229
31701	东台	丰收五配变	10	200	82
31702	东台	联边十配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31703	东台	华美六配变	10	200	97
31704	东台	中北三配变	10	200	93
31705	东台	新灶一配变	10	400	182
31706	东台	新洋三配变	10	400	269
31707	东台	陈林五配变	10	200	78
31708	东台	新农八配变	10	200	107
31709	东台	新伍十配变	10	400	216
31710	东台	新伍(九)配变	10	400	152
31711	东台	川河六配变	10	400	178
31712	东台	公用15配变.	10	400	38
31713	东台	公用16配变.	10	400	190
31714	东台	陈姜4配变	10	400	131
31715	东台	陈墩三配变	10	200	66
31716	东台	二联四配变	10	200	85
31717	东台	华居三配变	10	200	74
31718	东台	东合5配变	10	200	72
31719	东台	王套5配变	10	200	45
31720	东台	沈河九配变	10	200	50
31721	东台	孙丿五配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31722	东台	孙丿4配变	10	200	41
31723	东台	潘南五配变	10	200	17
31724	东台	练房五配变	10	400	210
31725	东台	六兴六配变	10	200	34
31726	东台	集镇(7)配变	10	400	207
31727	东台	川港五配变（头灶）	10	200	59
31728	东台	郇灶6配变	10	400	162
31729	东台	联港六配变	10	200	28
31730	东台	联港七配变	10	200	87
31731	东台	洋中七配变	10	200	77
31732	东台	建中4配变	10	200	39
31733	东台	戴西2配变	10	200	26
31734	东台	建中5配变	10	200	47
31735	东台	联港八配变	10	200	79
31736	东台	中荡五配变	10	200	63
31737	东台	东港4配变	10	400	238
31738	东台	中荡六配变	10	200	19
31739	东台	下舍五配变	10	200	103
31740	东台	韩文七配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31741	东台	臧冯七配变	10	400	96
31742	东台	杨岸三配变	10	200	60
31743	东台	洋中六配变	10	400	187
31744	东台	潘介(五)配变	10	200	111
31745	东台	严墩六配变	10	200	37
31746	东台	红星7配变	10	200	90
31747	东台	红星8配变	10	200	62
31748	东台	新安4配变	10	400	258
31749	东台	先进4配变	10	200	79
31750	东台	先进5#配变	10	200	96
31751	东台	袁灶5配变	10	200	43
31752	东台	港边五配变	10	200	71
31753	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	145
31754	东台	甘港十六配变	10	200	39
31755	东台	三渣三配变	10	200	93
31756	东台	港东十配变	10	200	44
31757	东台	港东九配变	10	200	73
31758	东台	大洋九配变	10	200	51
31759	东台	临海九配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31760	东台	高桥8#配变	10	315	153
31761	东台	高桥6配变	10	400	219
31762	东台	鲍二1配变	10	400	174
31763	东台	公用二十七配变	10	400	0
31764	东台	新嵇(七)台片	10	400	218
31765	东台	塘坝五配变	10	400	234
31766	东台	塘南六配变	10	400	198
31767	东台	红花九配变	10	200	20
31768	东台	张灶(五)配变	10	200	118
31769	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	0
31770	东台	罗二17配变	10	400	178
31771	东台	万红七配变	10	200	46
31772	东台	步行街一号配变	10	500	203
31773	东台	步行街二号配变	10	500	236
31774	东台	联合8配变	10	400	175
31775	东台	安东6#配变	10	400	176
31776	东台	九桥十配变	10	400	225
31777	东台	罗二16#配变	10	400	83
31778	东台	唐胜四配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31779	东台	裕民五配变	10	400	196
31780	东台	溱东公用27#配变	10	400	78
31781	东台	新东集镇四配变	10	400	77
31782	东台	溱东公用26#配变	10	400	107
31783	东台	渔舍七配变	10	200	73
31784	东台	高桥10配变	10	400	134
31785	东台	南洋七配变	10	200	78
31786	东台	卞团十配变	10	200	107
31787	东台	陈舍5配变	10	200	4
31788	东台	心红九配变	10	400	173
31789	东台	东渣四配变	10	200	58
31790	东台	何舍七配变	10	200	45
31791	东台	苏舍六配变	10	400	266
31792	东台	长红七配变	10	400	211
31793	东台	海丰集镇20#配变	10	400	166
31794	东台	红花八配变	10	400	208
31795	东台	海丰集镇21#配变	10	200	0
31796	东台	应东三配变	10	400	199
31797	东台	临塔九配变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31798	东台	二苴七配变	10	400	147
31799	东台	二苴六配变	10	200	51
31800	东台	双新九配变	10	200	76
31801	东台	丰产五配变	10	400	170
31802	东台	汪联五配变	10	200	67
31803	东台	新华三配变	10	200	68
31804	东台	东合四配变	10	200	62
31805	东台	周舍三配变	10	200	95
31806	东台	界河五配变	10	200	85
31807	东台	塘坝三配变	10	200	63
31808	东台	金垛三配变	10	400	193
31809	东台	黄坝3配变	10	200	146
31810	东台	民权五配变	10	200	86
31811	东台	金垛四配变	10	200	98
31812	东台	房家四配变	10	400	177
31813	东台	幸福五配变	10	400	255
31814	东台	六灶5配变	10	200	56
31815	东台	练丿三配变	10	400	183
31816	东台	北腰三配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31817	东台	祝灶三配变	10	200	38
31818	东台	梁南十二配变	10	200	76
31819	东台	新曹三配变	10	200	10
31820	东台	丰富5#配变	10	400	179
31821	东台	花舍五配变	10	200	14
31822	东台	王沙8#配变	10	200	81
31823	东台	新跃二配变	10	400	276
31824	东台	王沙7#配变	10	200	86
31825	东台	富新13配变	10	400	195
31826	东台	乐天巷配变	10	400	87
31827	东台	集富5#配变	10	200	28
31828	东台	富东公用19#配变	10	200	67
31829	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	90
31830	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	31
31831	东台	街南六配变杆上配变	10	400	217
31832	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	250
31833	东台	葛墩七配变杆上配变	10	400	281
31834	东台	战胜六配变	10	200	69
31835	东台	战胜五配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31836	东台	团北六配变	10	200	102
31837	东台	五总(六)配变	10	200	49
31838	东台	二洋五配变	10	400	115
31839	东台	二洋六配变	10	400	82
31840	东台	郭联5#配变	10	400	214
31841	东台	郭联6#配变	10	400	167
31842	东台	开一19配变	10	400	219
31843	东台	青二11配变	10	400	60
31844	东台	青一12配变	10	400	118
31845	东台	青一9配变	10	400	0
31846	东台	青一11配变	10	630	98
31847	东台	梁海四配变	10	200	39
31848	东台	梅尖三配变	10	200	4
31849	东台	高灶四配变	10	200	36
31850	东台	高灶三配变	10	400	156
31851	东台	袁墩三配变	10	200	47
31852	东台	中渠四配变	10	200	29
31853	东台	川港三配变(头灶)	10	200	50
31854	东台	川港四配变(头灶)	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31855	东台	卢港三配变	10	200	82
31856	东台	建东(6)配变	10	400	67
31857	东台	周洋六配变	10	200	69
31858	东台	周洋七配变	10	200	13
31859	东台	东闸六配变	10	200	54
31860	东台	东闸七配变	10	200	17
31861	东台	堤东九配变	10	200	32
31862	东台	二苴四配变	10	200	114
31863	东台	二苴五配变	10	200	47
31864	东台	九总五配变	10	200	20
31865	东台	九总六配变	10	400	217
31866	东台	葛墩四配变	10	400	272
31867	东台	康达路（二）配变	10	200	0
31868	东台	堤东十配变杆上配变	10	200	62
31869	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	149
31870	东台	联丰5#配变	10	200	103
31871	东台	安居2#配变	10	400	134
31872	东台	新一8配变	10	200	31
31873	东台	红光19配变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31874	东台	葛墩八配变杆上配变	10	400	231
31875	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	102
31876	东台	丰富6#配变	10	200	86
31877	东台	弓湾6#配变	10	200	86
31878	东台	安乐6#配变	10	200	0
31879	东台	葛墩五配变	10	400	197
31880	东台	东兴四配变	10	200	86
31881	东台	东兴五配变	10	200	38
31882	东台	仓西五配变	10	400	224
31883	东台	万洋四配变	10	200	66
31884	东台	四仓七台片	10	200	71
31885	东台	四联五台片	10	200	0
31886	东台	三总三台片	10	200	115
31887	东台	开一二十配变	10	400	0
31888	东台	许乐六配变	10	200	56
31889	东台	何灶三配变	10	200	65
31890	东台	芦河七配变	10	200	13
31891	东台	东团4#配变	10	200	43
31892	东台	东团五配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31893	东台	西灶六配变	10	400	145
31894	东台	民理四配变	10	200	9
31895	东台	元东五配变	10	200	84
31896	东台	许苴三配变	10	400	187
31897	东台	梁西(9)配变	10	400	193
31898	东台	海滨三配变	10	400	161
31899	东台	仙河十号配变	10	200	33
31900	东台	新河五台区	10	400	267
31901	东台	街北九配变杆上配变	10	200	64
31902	东台	蔡六8配变	10	400	146
31903	东台	花园3#配变	10	200	112
31904	东台	工农3#配变	10	200	44
31905	东台	北岸豪庭3#变2003	10	630	197
31906	东台	中南翰府3#箱变3004	10	500	157
31907	东台	中南翰府4#箱变4005	10	500	143
31908	东台	青二12配变	10	400	168
31909	东台	青二13配变	10	400	105
31910	东台	西场6#配变	10	200	40
31911	东台	小东(8)#配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31912	东台	六垛6#配变	10	200	53
31913	东台	梁九9#配变	10	200	9
31914	东台	九里9#配变	10	400	0
31915	东台	同胜6#配变	10	200	9
31916	东台	孟庄5#配变	10	200	70
31917	东台	北岸豪庭2#箱变3002	10	630	45
31918	东台	东进五配变	10	200	0
31919	东台	仙河9#配变	10	200	67
31920	东台	东兴六配变	10	200	65
31921	东台	闸南五配变	10	400	164
31922	东台	十灶5#配变	10	200	32
31923	东台	富新12配变	10	400	129
31924	东台	仙河(12)#配变	10	200	49
31925	东台	弓湾5#配变	10	200	66
31926	东台	富北7#配变	10	200	32
31927	东台	中北二配变	10	200	36
31928	东台	桥梓5#配变	10	400	192
31929	东台	三元8#配变	10	400	182
31930	东台	三元9#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31931	东台	三九10#配变	10	200	64
31932	东台	三洋五配变	10	200	35
31933	东台	三洋四配变	10	200	98
31934	东台	良堡4#配变	10	200	36
31935	东台	胜利4#配变	10	200	62
31936	东台	乘胜9#配变	10	200	27
31937	东台	乘胜10#配变	10	200	54
31938	东台	王桑10#配变	10	200	78
31939	东台	上灶(6)#配变	10	200	85
31940	东台	房家五配变	10	200	95
31941	东台	新兴五配变	10	200	72
31942	东台	团东六配变	10	200	0
31943	东台	民主1#配变.	10	200	35
31944	东台	富公用14#配变	10	400	152
31945	东台	民主2#配变	10	400	221
31946	东台	秦园七配变	10	400	217
31947	东台	秦园六配变	10	400	222
31948	东台	四唐11配变	10	400	295
31949	东台	通新六配变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31950	东台	红中十配变	10	400	106
31951	东台	弼南八配变	10	200	0
31952	东台	高峰三配变	10	200	78
31953	东台	东光9#配变	10	200	49
31954	东台	高窑9配变	10	200	103
31955	东台	安明4#配变	10	400	140
31956	东台	团西六配变	10	400	116
31957	东台	红中十一配变	10	400	264
31958	东台	民团7#配变	10	200	44
31959	东台	王沙9#配变	10	400	184
31960	东台	富南8#配变	10	100	0
31961	东台	富南七配变	10	200	0
31962	东台	四灶二配变	10	200	53
31963	东台	竹园7#配变	10	200	56
31964	东台	丰产六配变	10	200	75
31965	东台	万升5#配变	10	400	162
31966	东台	拥庄三配变	10	200	64
31967	东台	垛坝七配变	10	200	10
31968	东台	永富2#配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31969	东台	农杂公司（二）配变	10	200	133
31970	东台	民主村（四）配变	10	200	123
31971	东台	四灶三配变	10	200	78
31972	东台	林尖6#配变	10	400	241
31973	东台	盈西四配变	10	200	64
31974	东台	通榆8#配变	10	200	75
31975	东台	街道七配变43645	10	400	119
31976	东台	上团(5)#配变	10	400	217
31977	东台	街道五配变.	10	400	83
31978	东台	万桥三配变	10	200	95
31979	东台	朱陈四配变	10	400	224
31980	东台	九里8#配变	10	200	83
31981	东台	南团5配变	10	200	140
31982	东台	东刘五配变	10	400	230
31983	东台	万港9#配变	10	200	20
31984	东台	高众九配变	10	400	191
31985	东台	姜凡四配变	10	200	37
31986	东台	安东1配变	10	400	156
31987	东台	姜凡三配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31988	东台	兴安七配变	10	400	229
31989	东台	临南五配变	10	200	99
31990	东台	潘堡六配变	10	400	242
31991	东台	盐村六配变	10	400	192
31992	东台	新丰5配变	10	200	101
31993	东台	洋团4配变	10	200	117
31994	东台	陶灶8配变	10	200	82
31995	东台	殷程8配变	10	200	67
31996	东台	镇南七配变	10	200	8
31997	东台	临南六配变	10	200	82
31998	东台	三林四配变	10	400	231
31999	东台	联北八配变	10	400	205
32000	东台	晨光八配变	10	200	71
32001	东台	东兴七配变	10	200	50
32002	东台	梁南14配变	10	400	220
32003	东台	梁南15配变	10	400	242
32004	东台	集镇八配变（新农）	10	200	79
32005	东台	种子场三配变	10	200	94
32006	东台	梁南13配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32007	东台	三兴九配变	10	200	92
32008	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	38
32009	东台	朱灶五配变	10	200	0
32010	东台	高众八配变	10	400	193
32011	东台	新街十二配变	10	200	69
32012	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	81
32013	东台	交通五配变	10	200	39
32014	东台	池塘三配变	10	400	143
32015	东台	莫庄四配变	10	400	199
32016	东台	嵇东七台片	10	400	105
32017	东台	吴堡三号配变	10	400	133
32018	东台	新灶三配变	10	200	63
32019	东台	溪北四配变	10	500	134
32020	东台	五星六配变	10	400	103
32021	东台	溪南三台片	10	200	54
32022	东台	丁庄三配变1	10	200	0
32023	东台	红庄五配变	10	400	0
32024	东台	公用二十五配变.	10	400	121
32025	东台	公用二十六配变.	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32026	东台	新嵇六配变	10	400	204
32027	东台	嵇南7配变	10	400	156
32028	东台	陈风6#配变	10	200	5
32029	东台	周坝(6)#配变	10	200	52
32030	东台	杭庄5#配变	10	200	87
32031	东台	富西7#配变	10	400	107
32032	东台	潘陈5#配变	10	200	44
32033	东台	梁一8#配变	10	200	28
32034	东台	高横5#配变	10	200	0
32035	东台	牌沟九配变	10	200	85
32036	东台	顾横7#配变	10	400	220
32037	东台	孔堡六配变	10	400	105
32038	东台	牌沟八配变	10	200	61
32039	东台	卢家3配变	10	400	194
32040	东台	存山五配变	10	400	208
32041	东台	存山四配变	10	400	206
32042	东台	街道三配变	10	400	185
32043	东台	花园A、B楼（二）配变	10	400	122
32044	东台	新洋七配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32045	东台	新洋六配变	10	200	118
32046	东台	新曹王港三配变	10	400	225
32047	东台	新曹王港九配变	10	400	195
32048	东台	地毯厂宿舍#2配变	10	400	231
32049	东台	北关小区#2配变	10	400	0
32050	东台	东关桥#2配变	10	400	121
32051	东台	装饰城#2配变	10	400	104
32052	东台	新彭五配变	10	200	75
32053	东台	五灶五配变	10	400	106
32054	东台	五灶4配变	10	400	175
32055	东台	五灶六配变	10	200	77
32056	东台	新安5#配变	10	200	86
32057	东台	新河三台区	10	200	122
32058	东台	三友六配变	10	200	59
32059	东台	文华5配变	10	200	48
32060	东台	陈丿八配变	10	200	58
32061	东台	港桥六配变	10	200	6
32062	东台	明星七配变	10	200	19
32063	东台	唐西九配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32064	东台	三友七配变	10	200	110
32065	东台	天鹅九配变	10	400	152
32066	东台	沈灶五配变	10	200	43
32067	东台	常灶九配变	10	200	89
32068	东台	晨光十一配变	10	200	88
32069	东台	兴旺六配变	10	200	44
32070	东台	兴旺七配变	10	250	143
32071	东台	王港五配变	10	400	256
32072	东台	王港一配变	10	400	184
32073	东台	王港七配变	10	400	209
32074	东台	阳光华庭（三）箱变013001	10	500	154
32075	东台	双墩八配变	10	200	78
32076	东台	长青25配变	10	400	60
32077	东台	东光8配变	10	200	24
32078	东台	鹤西(8)配变	10	200	62
32079	东台	大凡(6)配变	10	200	22
32080	东台	王亮(3)配变	10	400	80
32081	东台	曹殷3配变	10	200	73
32082	东台	双墩九配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32083	东台	潘堡二配变	10	200	55
32084	东台	潘堡一配变	10	400	257
32085	东台	阳光综合楼配变	10	400	137
32086	东台	镇北十一配变	10	400	155
32087	东台	明海西路变压器	10	400	0
32088	东台	兴达变压器	10	400	120
32089	东台	新兴八配变	10	200	81
32090	东台	王苴六配变	10	200	90
32091	东台	王苴七配变	10	200	50
32092	东台	九圩四配变	10	200	46
32093	东台	吴墩五配变	10	400	218
32094	东台	夏家沟配变	10	400	159
32095	东台	红花十配变	10	200	58
32096	东台	集镇30#配变(唐洋)	10	400	185
32097	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	115
32098	东台	新海一配变.	10	200	57
32099	东台	新海二配变.	10	200	80
32100	东台	新海三配变.	10	200	71
32101	东台	东园新村（五）2配变	10	400	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32102	东台	通金路变压器	10	400	6
32103	东台	茉织华庄园1#变	10	1250	640
32104	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	12
32105	东台	安康华府小区1#变	10	800	432
32106	东台	安康华府小区2#变	10	800	444
32107	东台	北关二村配变	10	400	71
32108	东台	万港11#配变	10	200	44
32109	东台	李舍13#配变	10	400	147
32110	东台	新城路变压器	10	400	220
32111	东台	公用三十二配变	10	400	88
32112	东台	黄柏二配变	10	400	202
32113	东台	谢奚四配变	10	400	132
32114	东台	新嵇八配变	10	400	15
32115	东台	公用三十一配变（时堰）	10	400	29
32116	东台	李舍十二配变	10	200	31
32117	东台	东台集镇15配变	10	400	204
32118	东台	英雄五配变	10	200	36
32119	东台	杨舍三配变	10	200	74
32120	东台	陈利三配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32121	东台	倪莫八配变	10	200	63
32122	东台	天祥六配变	10	200	49
32123	东台	杨舍四配变	10	200	64
32124	东台	农行公用箱变00101	10	630	78
32125	东台	吕庄5配变	10	400	147
32126	东台	凯帝京都2#变	10	800	469
32127	东台	凯帝京都4#变	10	800	421
32128	东台	凯帝京都3#变	10	800	388
32129	东台	凯帝京都1#变	10	800	476
32130	东台	金水岸1#变	10	400	205
32131	东台	草西3#配变	10	400	137
32132	东台	草西4配变	10	400	99
32133	东台	秦甸9配变	10	400	164
32134	东台	鲍二2#配变	10	400	177
32135	东台	渔舍六配变	10	200	98
32136	东台	边闸十一配变	10	200	85
32137	东台	十灶6#配变	10	200	70
32138	东台	三九11#配变	10	200	93
32139	东台	胡堡4配变(节能)	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32140	东台	鲍一八配变	10	200	48
32141	东台	唐介(9)配变	10	400	138
32142	东台	丁堡七配变	10	200	38
32143	东台	三曹10配变	10	200	85
32144	东台	木港(1)配变	10	200	142
32145	东台	西郊4配变	10	400	217
32146	东台	万陆3#	10	200	123
32147	东台	三元10#配变	10	200	69
32148	东台	中合8配变	10	200	36
32149	东台	新团十三配变	10	400	197
32150	东台	工农(4)#配变	10	200	123
32151	东台	花园4#变配变	10	200	46
32152	东台	陈林七配变	10	400	151
32153	东台	兰址七配变	10	200	62
32154	东台	兰址八配变	10	200	104
32155	东台	兰址九配变	10	200	98
32156	东台	兰址十配变	10	400	231
32157	东台	双楼八配变	10	200	27
32158	东台	双楼六配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32159	东台	双楼七配变	10	200	52
32160	东台	九圪三配变	10	200	72
32161	东台	合兴四配变	10	200	55
32162	东台	合兴五配变	10	200	0
32163	东台	仓南六配变	10	200	46
32164	东台	汪联六配变	10	400	226
32165	东台	沙灶十配变	10	200	85
32166	东台	沙灶十一配变	10	200	66
32167	东台	农民公寓配变	10	400	183
32168	东台	垛南6配变	10	400	283
32169	东台	港城首府#2	20	800	558
32170	东台	港城首府#1	20	800	553
32171	东台	先胜4配变	10	400	259
32172	东台	谭庄八配变	10	400	166
32173	东台	永胜路变压器	10	400	180
32174	东台	时南六配变	10	400	227
32175	东台	堤东十二配变	10	200	63
32176	东台	来东十三配变	10	200	75
32177	东台	胜利六配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32178	东台	王沙11#配变	10	200	4
32179	东台	王沙12#配变	10	200	89
32180	东台	灶港9#配变	10	200	92
32181	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	65
32182	东台	杨东七配变	10	200	51
32183	东台	沈河五配变	10	400	143
32184	东台	殷程11配变	10	200	95
32185	东台	上团7#配变	10	200	66
32186	东台	通新8配变	10	400	43
32187	东台	三灶六配变	10	400	219
32188	东台	谢庄七配变(时堰)	10	400	185
32189	东台	街道十九配变	10	400	175
32190	东台	街道十八配变	10	400	199
32191	东台	金水湾三配变	10	630	356
32192	东台	金水湾一配变	10	630	364
32193	东台	金水湾二配变	10	630	300
32194	东台	金水湾四配变	10	630	218
32195	东台	永红7配变	10	400	70
32196	东台	民团8#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32197	东台	七一四配变	10	200	37
32198	东台	一仓居委会二配变	10	200	101
32199	东台	川河八配变	10	200	96
32200	东台	河坝六配变	10	200	83
32201	东台	八灶五配变	10	400	236
32202	东台	八灶六配变	10	200	86
32203	东台	官巷六配变	10	200	62
32204	东台	仓胜八配变	10	200	95
32205	东台	新兴十一配变	10	200	100
32206	东台	东方五配变	10	200	70
32207	东台	东方六配变	10	400	228
32208	东台	风洼三配变	10	200	64
32209	东台	风洼四配变	10	400	238
32210	东台	蹲门十配变	10	200	77
32211	东台	蹲门十一配变	10	200	43
32212	东台	蹲门十二配变	10	200	39
32213	东台	蹲门十三配变	10	200	36
32214	东台	新镇十四配变	10	200	74
32215	东台	新镇十一配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32216	东台	新镇十二配变	10	400	195
32217	东台	新镇十三配变	10	200	76
32218	东台	东方七配变	10	400	223
32219	东台	新先十一配变	10	200	116
32220	东台	新先十二配变	10	200	97
32221	东台	新先十三配变	10	200	83
32222	东台	新曹集镇七配变	10	200	64
32223	东台	练房六配变	10	200	57
32224	东台	祝林七配变	10	200	88
32225	东台	丰收六配变	10	400	192
32226	东台	东灶六配变	10	400	252
32227	东台	新一九配变	10	200	111
32228	东台	新一十配变	10	200	34
32229	东台	金水湾C区#15箱变015001	10	630	234
32230	东台	公用三十五配变	10	400	101
32231	东台	米港7#配变	10	200	38
32232	东台	丰富7#配变	10	200	75
32233	东台	镇西二十三配变	10	200	0
32234	东台	朱坝四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32235	东台	官苴八配变	10	400	153
32236	东台	新农九配变	10	200	79
32237	东台	双新16配变	10	200	50
32238	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	60
32239	东台	大洋11配变	10	200	97
32240	东台	八里四配变	10	400	250
32241	东台	八里五配变	10	200	77
32242	东台	强西七配变	10	200	94
32243	东台	强西六配变	10	200	55
32244	东台	强西八配变	10	200	72
32245	东台	新嵇九配变	10	400	164
32246	东台	郇灶七配变	10	200	0
32247	东台	富民新区1#变	10	800	340
32248	东台	陈利四配变	10	400	202
32249	东台	陈利五配变	10	400	169
32250	东台	金水湾C区#18箱变018001	10	630	241
32251	东台	书香名府开关站#1变压器	10	800	401
32252	东台	书香名府开关站#2变压器	10	800	328
32253	东台	书香名府开关站#3变压器	10	800	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32254	东台	书香名府开关站#4变压器	10	800	396
32255	东台	许南六配变	10	200	98
32256	东台	鲍南5配变	10	200	10
32257	东台	西舍五配变	10	200	99
32258	东台	坚强十配变	10	400	123
32259	东台	坚强十一配变	10	400	226
32260	东台	富安公用18#配变	10	400	6
32261	东台	缪杭7配变	10	200	51
32262	东台	三渣五配变	10	200	43
32263	东台	金水湾C区#14箱变014	10	630	222
32264	东台	金水湾C区#11箱变011	10	630	262
32265	东台	陶东七配变	10	400	197
32266	东台	新嵇十一配变	10	400	95
32267	东台	塘东十配变	10	400	147
32268	东台	洋桥7配变	10	200	87
32269	东台	沈波六台片	10	400	171
32270	东台	沈波五配变	10	400	241
32271	东台	沈波4#配变	10	400	120
32272	东台	三林五配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32273	东台	二中沟南配变	10	400	134
32274	东台	郭顾4配变	10	200	0
32275	东台	曹庄7配变	10	400	218
32276	东台	丽都华庭2#变	10	800	322
32277	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	199
32278	东台	石油大队宿舍变压器	10	400	234
32279	东台	滨河雅居箱变001	10	400	235
32280	东台	农民公寓箱变030011	10	250	117
32281	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	0
32282	东台	朝阳新村配变	10	200	64
32283	东台	灶南12配变	10	400	199
32284	东台	进胜七配变	10	400	164
32285	东台	北海十八配变	10	200	107
32286	东台	徐洼二配变	10	200	71
32287	东台	吴堡六配变	10	400	204
32288	东台	莫庄七配变	10	400	158
32289	东台	建设七配变	10	200	52
32290	东台	王灶五配变	10	200	75
32291	东台	王桑14#配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32292	东台	建东八配变	10	400	201
32293	东台	丁徐十二配变	10	200	95
32294	东台	和平11配变	10	200	153
32295	东台	许苴五配变	10	200	73
32296	东台	英雄六配变	10	400	225
32297	东台	镇西二十四配变	10	200	31
32298	东台	元兴七配变	10	400	233
32299	东台	通新9配变	10	400	83
32300	东台	灶西15配变	10	400	230
32301	东台	正团17配变	10	400	233
32302	东台	嵇南一配变	10	400	164
32303	东台	万港12#配变	10	200	100
32304	东台	陈章八配变	10	200	76
32305	东台	天洋(7)配变	10	400	174
32306	东台	普新13配变	10	400	236
32307	东台	大同六配变	10	200	63
32308	东台	三余八配变	10	200	89
32309	东台	沙灶十二配变	10	200	105
32310	东台	房舍六配变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32311	东台	上官12配变	10	400	191
32312	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	523
32313	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	477
32314	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	501
32315	东台	正团(18)配变	10	400	259
32316	东台	陈林九配变	10	200	105
32317	东台	朱陈八配变	10	200	52
32318	东台	仓南七配变	10	200	53
32319	东台	八舍25#配变	10	400	237
32320	东台	林舍十四台区	10	400	272
32321	东台	蔡六11配变	10	200	10
32322	东台	汪联九配变	10	400	123
32323	东台	杨东六配变	10	400	170
32324	东台	杨东八台片	10	200	0
32325	东台	高横6#配变	10	200	5
32326	东台	四联六台片	10	200	51
32327	东台	竹林9#配变	10	200	62
32328	东台	许乐十配变	10	200	79
32329	东台	许乐九配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32330	东台	双新15配变	10	200	115
32331	东台	乐意3#配变	10	200	0
32332	东台	唐介12配变	10	400	203
32333	东台	唐介11配变	10	400	203
32334	东台	唐介十配变	10	200	21
32335	东台	临塔11配变	10	200	49
32336	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	531
32337	东台	草舍21配变	10	400	0
32338	东台	草舍20配变	10	400	0
32339	东台	长青十五配变	10	400	134
32340	东台	镇北十二配变	10	200	70
32341	东台	三总七台片	10	200	27
32342	东台	塘坝七配变	10	400	211
32343	东台	沈垛四配变	10	200	75
32344	东台	陈林八配变	10	400	261
32345	东台	双丰7配变	10	200	20
32346	东台	水产3配变	10	200	88
32347	东台	高窑12配变	10	200	89
32348	东台	鹤西9配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32349	东台	鹤西10配变	10	200	36
32350	东台	大凡8配变	10	200	66
32351	东台	新嵇十台片	10	400	42
32352	东台	一场六台片	10	400	191
32353	东台	丰盈六配变	10	200	67
32354	东台	万灶八台片	10	200	58
32355	东台	四仓四台片	10	200	28
32356	东台	七灶七配变	10	200	23
32357	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	45
32358	东台	严灶五配变	10	200	53
32359	东台	官巷七配变	10	400	256
32360	东台	仓胜九配变	10	200	103
32361	东台	七一五配变	10	200	57
32362	东台	水产场九配变	10	400	0
32363	东台	进胜八配变	10	400	173
32364	东台	七一桥三配变	10	400	103
32365	东台	仓胜七配变	10	200	19
32366	东台	双丰3配变	10	200	32
32367	东台	河口2配变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32368	东台	水产场十配变	10	400	184
32369	东台	富新14配变	10	200	141
32370	东台	川港七配变	10	200	116
32371	东台	东灶七配变	10	400	169
32372	东台	梁中8配变	10	400	230
32373	东台	仲灶11#配变	10	200	57
32374	东台	三元11#配变	10	200	47
32375	东台	红烈14配变	10	400	263
32376	东台	红烈15配变	10	400	302
32377	东台	红烈13配变	10	400	267
32378	东台	公用变2配变。	10	200	14
32379	东台	东升6#配变	10	200	60
32380	东台	黄坝5配变	10	400	297
32381	东台	安乐6配变	10	400	219
32382	东台	安乐7配变	10	200	44
32383	东台	临南七配变	10	400	0
32384	东台	临南八配变	10	200	29
32385	东台	腰舍五配变	10	200	92
32386	东台	张仇1配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32387	东台	牌沟一配变	10	200	75
32388	东台	牌沟2配变	10	200	27
32389	东台	如二7配变	10	200	22
32390	东台	北杨三配变	10	200	33
32391	东台	镇西二十二配变	10	200	22
32392	东台	西舍四配变	10	200	44
32393	东台	三渣六配变	10	200	98
32394	东台	行北7配变	10	200	7
32395	东台	陈林十配变	10	200	17
32396	东台	丁庄八配变	10	400	121
32397	东台	廉租房配变	10	400	161
32398	东台	普新25配变	10	200	3
32399	东台	中合13配变	10	200	15
32400	东台	何舍九配变	10	400	151
32401	东台	机场七配变	10	200	91
32402	东台	韩文八配变	10	200	93
32403	东台	四灶团西七配变	10	200	0
32404	东台	新伍十一配变	10	200	3
32405	东台	集镇九配变（新农）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32406	东台	保丰八配变	10	200	21
32407	东台	龙光路1#配变	10	400	126
32408	东台	灶南十三配变	10	200	44
32409	东台	兴圩1配变	10	200	4
32410	东台	兴圩(3)配变	10	200	41
32411	东台	缪杭3配变	10	400	115
32412	东台	芦东七台片	10	200	63
32413	东台	大港7台片	10	400	131
32414	东台	高元5#配变	10	400	86
32415	东台	大港6台片	10	400	127
32416	东台	砖桥3#配变	10	400	146
32417	东台	大港2#配变	10	200	14
32418	东台	东风3#配变	10	400	120
32419	东台	竹园8台片	10	200	25
32420	东台	竹园9台片	10	200	49
32421	东台	竹园10台片	10	200	112
32422	东台	联合12台片	10	400	152
32423	东台	联合13台片	10	200	97
32424	东台	洋洼13台片	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32425	东台	林尖8台片	10	200	84
32426	东台	五灶7配变	10	200	82
32427	东台	五灶8配变	10	400	182
32428	东台	安中1配变	10	400	95
32429	东台	大港8台片	10	400	198
32430	东台	丰西16台片	10	200	58
32431	东台	丰南9配变	10	200	84
32432	东台	丰南10配变	10	200	95
32433	东台	红星12配变	10	200	102
32434	东台	一灶12配变	10	400	248
32435	东台	竹园11台片	10	400	217
32436	东台	通榆14台片	10	200	34
32437	东台	永和13配变	10	200	106
32438	东台	董贤9配变	10	400	138
32439	东台	朝阳六配变	10	200	79
32440	东台	盐村七配变	10	200	58
32441	东台	太平四配变	10	200	94
32442	东台	太平五配变	10	200	61
32443	东台	花港三配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32444	东台	单南4配变	10	400	234
32445	东台	舍联1配变	10	200	0
32446	东台	舍联2配变	10	200	0
32447	东台	白云1配变	10	200	48
32448	东台	集镇1配变（梁垛）	10	200	0
32449	东台	一灶4配变	10	200	55
32450	东台	园艺1#配变	10	400	79
32451	东台	袁灶3配变	10	400	190
32452	东台	集贤4#配变	10	400	232
32453	东台	集富3#配变	10	200	70
32454	东台	红星4配变	10	200	108
32455	东台	桥梓3#配变	10	400	138
32456	东台	团结2#配变	10	200	0
32457	东台	桥梓2#配变	10	200	33
32458	东台	永富1#配变	10	400	135
32459	东台	高桥十三配变	10	400	125
32460	东台	草舍19配变	10	400	64
32461	东台	草舍18配变	10	400	55
32462	东台	前进5台片	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32463	东台	季庄5台片	10	200	68
32464	东台	芦河八配变	10	200	85
32465	东台	绍河六配变	10	200	109
32466	东台	花港四配变	10	200	83
32467	东台	洋桥3配变	10	200	73
32468	东台	洋桥4配变	10	200	79
32469	东台	殷程1配变	10	200	40
32470	东台	唐柳7配变	10	200	81
32471	东台	永和2配变	10	200	82
32472	东台	公用二十四配变（新街）	10	400	107
32473	东台	街北（十一）配变	10	200	51
32474	东台	周舍六配变	10	400	178
32475	东台	沈乐4配变	10	200	24
32476	东台	嵇东十四台片	10	400	200
32477	东台	沙杨八配变	10	400	177
32478	东台	蔡六十三配变	10	200	69
32479	东台	蔡六十二配变	10	400	180
32480	东台	联北十配变	10	200	96
32481	东台	岔河七配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32482	东台	云集七配变	10	200	55
32483	东台	上团8#配变	10	200	66
32484	东台	小东9#配变	10	200	91
32485	东台	前胜8#配变	10	200	65
32486	东台	新伍十二配变	10	400	228
32487	东台	新伍十三配变	10	400	217
32488	东台	双楼九配变	10	200	109
32489	东台	四季花苑#1主变	10	800	482
32490	东台	四季花苑#2主变	10	800	435
32491	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	327
32492	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	373
32493	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	262
32494	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	324
32495	东台	胡墩三配变	10	200	0
32496	东台	镇西二十一配变	10	200	5
32497	东台	洋团3配变	10	200	78
32498	东台	三洋2配变	10	200	92
32499	东台	梁南1配变	10	200	47
32500	东台	仓西七配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32501	东台	君豪华庭#1开关站#1变压器	10	630	397
32502	东台	君豪华庭#1开关站#3变压器	10	630	340
32503	东台	君豪华庭#1开关站#4变压器	10	630	385
32504	东台	君豪华庭#1开关站#2变压器	10	630	386
32505	东台	钱南11配变	10	400	227
32506	东台	钱南（12）配变	10	400	211
32507	东台	陈灶8配变	10	400	226
32508	东台	潘舍五配变	10	200	73
32509	东台	丰盈七配变	10	400	240
32510	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	11
32511	东台	三兴十五配变	10	200	96
32512	东台	鹤北四配变	10	200	100
32513	东台	鹤北五配变	10	200	133
32514	东台	交通七配变	10	400	117
32515	东台	大同五配变	10	200	38
32516	东台	同意4配变	10	200	52
32517	东台	三渣四配变	10	200	99
32518	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	365
32519	东台	梁垛滨河花园3071562340001	10	630	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32520	东台	新团17配变	10	400	160
32521	东台	正团15配变	10	400	201
32522	东台	阳光福地307157231002	10	800	539
32523	东台	边闸十六配变	10	200	93
32524	东台	边闸十四配变	10	200	114
32525	东台	边闸十五配变	10	400	259
32526	东台	堤利十九配变	10	200	66
32527	东台	双墩十配变	10	200	120
32528	东台	堤利二十配变	10	200	94
32529	东台	团东七配变	10	200	74
32530	东台	公用二十五配变	10	400	172
32531	东台	公用二十六配变	10	400	164
32532	东台	君豪华庭#2开关站#5变压器	10	800	486
32533	东台	君豪华庭#2开关站#6变压器	10	800	479
32534	东台	君豪华庭#2开关站#7变压器	10	800	448
32535	东台	君豪华庭#2开关站#8变压器	10	800	486
32536	东台	四灶集镇28配变	10	400	251
32537	东台	四灶集镇29配变	10	200	84
32538	东台	葛坝十配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32539	东台	台东21配变	10	400	208
32540	东台	房家六配变	10	200	57
32541	东台	七号公馆#2开关站#5变压器	10	630	333
32542	东台	七号公馆#2开关站#6变压器	10	630	313
32543	东台	七号公馆#2开关站#7变压器	10	630	384
32544	东台	七号公馆#2开关站#8变压器	10	630	412
32545	东台	周坝4#配变	10	200	85
32546	东台	港边六配变	10	200	76
32547	东台	金水湾C区#12箱变012001	10	630	278
32548	东台	蒋泊八配变	10	200	61
32549	东台	陈墩4配变	10	200	56
32550	东台	新嵇十二台片	10	400	184
32551	东台	红花#16配变	10	315	142
32552	东台	鹤伦5配变	10	400	92
32553	东台	鹤伦6配变	10	400	105
32554	东台	金鑫花园1#变	10	800	537
32555	东台	兴圩9配变	10	200	92
32556	东台	金鑫花园2#变	10	800	544
32557	东台	曹殷4配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32558	东台	金鑫花园3#变	10	800	541
32559	东台	金鑫花园4#变	10	800	544
32560	东台	金鑫花园5#变	10	800	551
32561	东台	金鑫花园6#变	10	800	558
32562	东台	三元12#配变	10	200	97
32563	东台	富东公用12#配变	10	400	125
32564	东台	振中八配变	10	400	230
32565	东台	三兴十七配变	10	400	245
32566	东台	罗一13#配变	10	400	193
32567	东台	罗一12#配变	10	400	173
32568	东台	园艺13#配变	10	400	92
32569	东台	园艺14#配变	10	400	189
32570	东台	玺悦学府3#配变	10	800	592
32571	东台	熙悦佳园6配变	10	800	419
32572	东台	来东十八配变	10	400	247
32573	东台	万华嘉府9#变压器	10	800	531
32574	东台	胡西7#配变	10	200	19
32575	东台	臧冯9#配变	10	200	0
32576	东台	天洋6配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32577	东台	二联七配变	10	200	62
32578	东台	朱坝五配变	10	200	108
32579	东台	幸福花园1#变	10	630	292
32580	东台	幸福花园2#变	10	630	358
32581	东台	幸福花园3#变	10	800	434
32582	东台	幸福花园4#变	10	630	279
32583	东台	缪杭8配变	10	400	223
32584	东台	缪杭10配变	10	400	188
32585	东台	缪杭9配变	10	200	54
32586	东台	十灶7#配变	10	200	62
32587	东台	泰山9配变	10	200	102
32588	东台	泰山8配变	10	400	194
32589	东台	高元8#配变	10	100	15
32590	东台	高元7#配变	10	400	154
32591	东台	富安公用19#配变	10	400	93
32592	东台	永富七配变	10	400	232
32593	东台	沿海十八配变	10	200	46
32594	东台	沈桥八配变	10	200	61
32595	东台	周洋九配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32596	东台	正团19配变	10	400	282
32597	东台	南团6配变	10	400	240
32598	东台	双洋十一配变	10	200	24
32599	东台	九总八配变	10	200	75
32600	东台	谷丰十二配变	10	200	132
32601	东台	沿海二十八配变	10	400	250
32602	东台	鲍一12#配变	10	400	211
32603	东台	时南7#配变	10	400	243
32604	东台	东里9#配变	10	400	207
32605	东台	美棠水岸5#配变	10	800	543
32606	东台	仓胜十三配变	10	200	108
32607	东台	徐舍7#配变	10	200	45
32608	东台	舍联6#配变	10	200	36
32609	东台	三余三配变	10	200	100
32610	东台	新伍五配变	10	400	267
32611	东台	一仓居委会三配变	10	400	270
32612	东台	九里11#配变	10	200	80
32613	东台	梁垛集镇三十一配变	10	400	115
32614	东台	许河十四台片	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32615	东台	富新24配变	10	200	109
32616	东台	嵇南八台片	10	400	230
32617	东台	陶思八配变	10	400	154
32618	东台	街道二十一配变	10	400	69
32619	东台	新农十配变	10	400	263
32620	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	94
32621	东台	南庄新村8#变	10	800	453
32622	东台	方塘十二配变	10	200	90
32623	东台	建洋十五配变	10	400	181
32624	东台	建洋十六配变	10	200	91
32625	东台	街北十二配变	10	200	21
32626	东台	东里5配变	10	400	220
32627	东台	东淘水街2#变	10	630	272
32628	东台	沿海三十配变	10	200	116
32629	东台	郝苴十三配变	10	400	249
32630	东台	郝苴十四配变	10	400	257
32631	东台	四仓13#配变	10	200	99
32632	东台	嵇东15#配变	10	400	138
32633	东台	大洋15#配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32634	东台	高中十五配变	10	400	134
32635	东台	安馨居8配变	10	630	296
32636	东台	鼓劲八配变	10	400	211
32637	东台	后港8#配变	10	400	243
32638	东台	梁垛安置区2#箱变	10	400	225
32639	东台	陶思9配变	10	400	0
32640	东台	三林6#配变	10	400	224
32641	东台	英雄七配变	10	400	188
32642	东台	海陵首府开关站#1变压器	10	800	461
32643	东台	海陵首府开关站#2变压器	10	800	495
32644	东台	海陵首府开关站#3变压器	10	800	448
32645	东台	海陵首府开关站#4变压器	10	800	354
32646	东台	海陵首府#1配电室#5变压器	10	800	483
32647	东台	海陵首府#1配电室#6变压器	10	800	467
32648	东台	南庄新村6#变	10	800	487
32649	东台	南庄新村5#变	10	800	531
32650	东台	南庄新村7#变	10	800	462
32651	东台	嵇南九配变	10	400	111
32652	东台	陈文十六配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32653	东台	进胜10#配变	10	400	234
32654	东台	周舍八#配变	10	400	179
32655	东台	周舍9#配变	10	400	215
32656	东台	陈文十五配变	10	400	180
32657	东台	北杨7#配变	10	200	83
32658	东台	陈文十四配变	10	400	265
32659	东台	东台集镇20#配变	10	400	252
32660	东台	陈文13#配变	10	400	204
32661	东台	吾悦和府28#变压器	10	800	413
32662	东台	新都荟1#配电室1#变压器	10	800	470
32663	东台	林场一配变	10	200	101
32664	东台	三兴七配变	10	400	277
32665	东台	双楼四配变	10	400	231
32666	东台	复昕9#配变	10	200	59
32667	东台	海陵首府#1配电室#7变压器	10	800	499
32668	东台	海陵首府#1配电室#8变压器	10	800	413
32669	东台	海陵首府#2配电室#9变压器	10	800	418
32670	东台	海陵首府#2配电室#10变压器	10	800	442
32671	东台	海陵首府#2配电室#11变压器	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32672	东台	海陵首府#2配电室#12变压器	10	800	418
32673	东台	许灶8#配变	10	200	78
32674	东台	仲灶12#配变	10	200	84
32675	东台	灶港10#配变	10	400	245
32676	东台	水产场二配变.	10	400	106
32677	东台	海滨四配变	10	400	162
32678	东台	葛坝九配变	10	400	246
32679	东台	花舍六配变	10	200	38
32680	东台	王港十配变	10	200	79
32681	东台	新先十五配变	10	200	123
32682	东台	古洪6配变	10	400	209
32683	东台	红光29配变	10	400	204
32684	东台	钱陈新村24变压器	10	800	511
32685	东台	玺悦学府12#配变	10	800	639
32686	东台	慧学名苑2配变	10	800	490
32687	东台	和润坊1#变压器	10	400	280
32688	东台	海丰集镇28#配变	10	400	202
32689	东台	赵徐13配变	10	400	222
32690	东台	颐和郡府2#配变	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32691	东台	姜楼七配变	10	400	211
32692	东台	富旗六配变	10	400	210
32693	东台	富旗五配变	10	200	56
32694	东台	港边七配变	10	200	61
32695	东台	杨岸五配变	10	400	206
32696	东台	港东十二配变	10	400	258
32697	东台	沙杨九配变	10	400	141
32698	东台	沙杨十配变	10	400	137
32699	东台	新海七配变.	10	200	98
32700	东台	新先十六配变	10	200	80
32701	东台	康庄3配变	10	200	31
32702	东台	东夏九配变	10	400	235
32703	东台	富东公用20#配变	10	400	204
32704	东台	集贤7#配变	10	200	80
32705	东台	仲灶13#配变	10	200	79
32706	东台	府邸花园主变	10	630	289
32707	东台	臧冯11#配变	10	400	248
32708	东台	夏龙15#配变	10	200	97
32709	东台	岔河八配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32710	东台	新兴十二配变	10	200	97
32711	东台	华美九配变	10	200	49
32712	东台	镇西二十五配变	10	400	179
32713	东台	东灶八配变	10	400	246
32714	东台	光华七配变	10	200	48
32715	东台	光华八配变	10	400	237
32716	东台	街道二十配变	10	400	0
32717	东台	坚强6配变	10	400	174
32718	东台	唐王六配变	10	400	167
32719	东台	六烈九配变	10	400	174
32720	东台	富北12#配变	10	200	89
32721	东台	新东集镇七配变	10	400	124
32722	东台	公用三十九配变	10	400	162
32723	东台	公用三十八配变	10	400	69
32724	东台	新时代三配变	10	400	208
32725	东台	公用四十配变	10	400	216
32726	东台	镇东十五配变	10	400	0
32727	东台	新仓华府主变	10	200	3
32728	东台	镇东十四配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32729	东台	三余十配变	10	400	256
32730	东台	新街二十六配变	10	400	158
32731	东台	新储10#配变	10	200	52
32732	东台	怡乐园箱变01001	10	500	275
32733	东台	丁徐14配变	10	400	249
32734	东台	丁徐16配变	10	400	190
32735	东台	灶南16配变	10	400	208
32736	东台	卞团11配变	10	200	93
32737	东台	姜凡五配变	10	400	236
32738	东台	唐王七配变	10	400	241
32739	东台	振中七配变	10	400	185
32740	东台	集镇17配变	10	200	116
32741	东台	新嵇十三配变	10	400	161
32742	东台	陶思15配变	10	400	0
32743	东台	翡翠雅居2配变	10	800	395
32744	东台	孟庄7#配变	10	400	246
32745	东台	合兴七配变	10	200	0
32746	东台	蒋坝10配变	10	400	270
32747	东台	万升8#配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32748	东台	新沟八配变	10	400	225
32749	东台	联边十二配变	10	400	226
32750	东台	联边十三配变	10	400	233
32751	东台	三兴十六配变	10	400	82
32752	东台	丰盈八配变	10	200	99
32753	东台	英雄八配变	10	400	258
32754	东台	英雄九配变	10	400	234
32755	东台	沈垛六配变	10	400	219
32756	东台	美满八配变	10	400	254
32757	东台	才琴十配变	10	400	205
32758	东台	三友十配变	10	400	197
32759	东台	三友九配变	10	400	216
32760	东台	万红#11配变	10	400	158
32761	东台	天鹅十四配变	10	200	113
32762	东台	红花#18配变	10	200	47
32763	东台	红花#17配变	10	200	103
32764	东台	心红#14配变	10	400	188
32765	东台	临塔安置区1#配变	10	630	423
32766	东台	富洋新村3配变	10	630	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32767	东台	富洋新村4配变	10	630	339
32768	东台	富洋新村2配变	10	630	358
32769	东台	富洋新村1配变	10	630	394
32770	东台	王沙13#配变	10	200	77
32771	东台	中来九配变	10	200	119
32772	东台	中来七配变	10	200	102
32773	东台	商业新村开关站#1变压器	10	800	431
32774	东台	中来八配变	10	200	56
32775	东台	姜墩十三配变	10	200	52
32776	东台	商业新村开关站#2变压器	10	800	375
32777	东台	商业新村开关站#3变压器	10	800	454
32778	东台	商业新村开关站#4变压器	10	800	469
32779	东台	商业新村配电室#5变压器	10	800	399
32780	东台	红中17#配变	10	200	64
32781	东台	富新新村19配变	10	800	519
32782	东台	孙东51连1#配变	10	400	225
32783	东台	陶灶10#配变	10	200	108
32784	东台	玺悦学府5#配变	10	800	580
32785	东台	新城名府配电室#4变压器	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32786	东台	镇海五配变	10	400	118
32787	东台	桃李苑8变压器	10	630	386
32788	东台	鲍庄9配变	10	200	58
32789	东台	渔舍八配变	10	200	42
32790	东台	开一33配变	10	400	218
32791	东台	开一34配变	10	400	99
32792	东台	开一35配变	10	400	102
32793	东台	少年宫#2配变	10	400	248
32794	东台	商业新村配电室#6变压器	10	800	356
32795	东台	商业新村配电室#7变压器	10	800	385
32796	东台	商业新村配电室#8变压器	10	800	374
32797	东台	潘堡九配变	10	200	133
32798	东台	潘堡十配变	10	200	118
32799	东台	蹲门十五配变	10	400	154
32800	东台	蹲门十四配变	10	400	105
32801	东台	新曹四配变	10	200	98
32802	东台	公用31配变	10	400	142
32803	东台	新安8台片	10	400	149
32804	东台	五灶9台片	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32805	东台	先进7配变	10	400	257
32806	东台	先进6配变	10	400	223
32807	东台	一灶13配变	10	400	272
32808	东台	一灶14配变	10	400	240
32809	东台	丰西17台片	10	400	233
32810	东台	塘南十一配变	10	400	48
32811	东台	板余九配变	10	200	70
32812	东台	镇海六配变	10	400	155
32813	东台	联富八配变	10	400	145
32814	东台	上灶8#配变	10	200	59
32815	东台	十灶8#配变	10	200	90
32816	东台	陈港七配变	10	200	73
32817	东台	万陆7配变	10	200	9
32818	东台	万陆8配变	10	200	77
32819	东台	牌沟10配变	10	200	42
32820	东台	牌沟11配变	10	200	3
32821	东台	房家七配变	10	400	178
32822	东台	团西八配变	10	400	179
32823	东台	丰富8#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32824	东台	顾舍七配变	10	200	57
32825	东台	四海佳园3#配电室#7变压器	10	630	360
32826	东台	安澜9#配变	10	400	0
32827	东台	高横7#配变	10	400	250
32828	东台	高横8#配变	10	200	0
32829	东台	汇富广场箱式变	10	630	347
32830	东台	溪北五配变	10	400	145
32831	东台	溪北六台片	10	400	206
32832	东台	东光12台片	10	400	268
32833	东台	东光11台片	10	400	241
32834	东台	兴明6台片	10	400	248
32835	东台	大明9台片	10	400	225
32836	东台	通榆13台片	10	400	227
32837	东台	通榆12台片	10	200	57
32838	东台	中北七配变	10	200	91
32839	东台	弓湾7#配变	10	200	79
32840	东台	同心三配变	10	400	261
32841	东台	三苴十五配变	10	200	45
32842	东台	朝阳1#配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32843	东台	潘堡四配变	10	200	72
32844	东台	嘉城和苑6#配变配电变压器	10	630	356
32845	东台	嘉城和苑7#配变配电变压器	10	630	348
32846	东台	嘉城和苑8#配变配电变压器	10	630	274
32847	东台	富东公用22#配变	10	400	7
32848	东台	陈港六配变	10	200	85
32849	东台	鼓楼雅苑配电室#1变	10	400	254
32850	东台	鼓楼雅苑配电室#2变	10	400	215
32851	东台	周洋(十)配变	10	400	243
32852	东台	周洋十一配变	10	200	16
32853	东台	堤东十三配变	10	200	79
32854	东台	堤东十四配变	10	200	63
32855	东台	堤东十五配变	10	200	23
32856	东台	来东14配变	10	200	120
32857	东台	郝苴十配变	10	200	83
32858	东台	东兴八配变	10	200	60
32859	东台	东兴九配变	10	400	244
32860	东台	东兴十配变	10	200	88
32861	东台	东兴十一配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32862	东台	池塘4#配变	10	400	222
32863	东台	王珏6配变	10	200	0
32864	东台	改善4配变	10	400	206
32865	东台	改善5配变	10	400	255
32866	东台	民权7配变	10	400	224
32867	东台	永丰十一配变	10	400	219
32868	东台	五星(10)配变	10	400	160
32869	东台	唐王八配变	10	400	215
32870	东台	临南十二配变	10	200	102
32871	东台	四洋九配变	10	200	41
32872	东台	机场九配变	10	200	118
32873	东台	周洋十五配变	10	400	217
32874	东台	周洋十六配变	10	400	230
32875	东台	镇海1#箱变	10	630	289
32876	东台	吴堡8#配变	10	400	222
32877	东台	街北二十一配变	10	200	88
32878	东台	金阳广场三期6#配变	10	800	279
32879	东台	许河十五配变	10	200	4
32880	东台	陈舍2#配变（节能）	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32881	东台	姜墩四配变	10	200	97
32882	东台	镇南九配变(三仓)	10	200	18
32883	东台	何舍10配变	10	200	55
32884	东台	尖南七配变	10	200	0
32885	东台	盐河十一配变	10	200	12
32886	东台	沈河十配变	10	400	190
32887	东台	方东九配变	10	400	235
32888	东台	建洋十三配变	10	200	55
32889	东台	建洋（十四）配变	10	200	80
32890	东台	公用(二十七)配变	10	400	181
32891	东台	公用二十八配变	10	400	256
32892	东台	公用二十九配变	10	630	145
32893	东台	新海十配变	10	200	88
32894	东台	邮政局宿舍2#配变	10	400	72
32895	东台	吴堡七配变	10	400	144
32896	东台	心红#15配变	10	400	253
32897	东台	圣溪府4#配变	10	800	640
32898	东台	李灶十六配变	10	200	98
32899	东台	青一20#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32900	东台	三兴四配变	10	400	293
32901	东台	团结12#配变	10	200	65
32902	东台	三兴五配变	10	200	111
32903	东台	宁熙悦府1#变压器	10	800	519
32904	东台	宁熙悦府11#变压器	10	800	449
32905	东台	临海十配变	10	200	17
32906	东台	公用十六配变.	10	400	144
32907	东台	名门庭苑配变	10	200	87
32908	东台	公用十五配变	10	400	100
32909	东台	镇河九配变	10	200	105
32910	东台	西灶十一配变	10	200	74
32911	东台	镇河十配变	10	200	102
32912	东台	溱东公用9#配变	10	400	269
32913	东台	青二17#配变	10	400	0
32914	东台	开二14#配变	10	400	223
32915	东台	梁九13#配变	10	400	196
32916	东台	梁九11#配变	10	200	75
32917	东台	单南9配变	10	200	102
32918	东台	灯塔4配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32919	东台	顾横9#配变	10	200	37
32920	东台	街南十配变	10	200	47
32921	东台	东兴十五配变	10	400	210
32922	东台	进胜9#配变	10	400	203
32923	东台	朱万五配变	10	200	67
32924	东台	盈西11#配变	10	200	66
32925	东台	双新八配变	10	400	211
32926	东台	溪北7#配变	10	400	79
32927	东台	垛团二十三配变	10	400	277
32928	东台	云顶水岸16#配变	10	800	603
32929	东台	正团二十配变	10	400	275
32930	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	236
32931	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	272
32932	东台	九连二号配变	10	400	147
32933	东台	城发瑞府8#配变	10	800	517
32934	东台	万华嘉府14#变压器	10	800	485
32935	东台	六垛8#配变	10	200	79
32936	东台	西场8#配变	10	400	235
32937	东台	周黄15#配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32938	东台	新团19配变	10	400	234
32939	东台	新港四配变	10	400	145
32940	东台	新港五配变	10	400	170
32941	东台	中合15配变	10	400	237
32942	东台	河口八配变	10	200	26
32943	东台	城北新寓1配变	10	800	515
32944	东台	七号公馆#1开关站#2变压器.	10	630	339
32945	东台	七号公馆#1开关站#1变压器.	10	630	281
32946	东台	七号公馆#1开关站#3变压器.	10	630	281
32947	东台	七号公馆#1开关站#4变压器.	10	630	354
32948	东台	万丽园变电所#2配变.	10	630	407
32949	东台	万丽园变电所#1配变.	10	630	341
32950	东台	中来十配变	10	200	95
32951	东台	洋桥9#配变	10	200	102
32952	东台	金星六配变	10	200	82
32953	东台	新元3#配变	10	400	146
32954	东台	红光25配变	10	200	75
32955	东台	玲珑湾8#变压器	10	800	479
32956	东台	文华13#配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32957	东台	城北新寓三期8变压器	10	630	359
32958	东台	东达世纪广场1#配电室4#配变	10	800	520
32959	东台	镇南八配变	10	400	65
32960	东台	郝苴七配变	10	200	88
32961	东台	郝苴八配变	10	200	48
32962	东台	郝苴九配变	10	200	100
32963	东台	腰余五配变	10	200	45
32964	东台	八舍21配变	10	400	198
32965	东台	陶东六配变	10	400	224
32966	东台	塘南七配变	10	400	211
32967	东台	建设5配变	10	400	240
32968	东台	东团6#配变	10	200	0
32969	东台	御景华庭1#	10	800	416
32970	东台	双玺1#配电室8#变压器	10	800	519
32971	东台	西场9#配变	10	200	88
32972	东台	良堡3配变	10	200	107
32973	东台	卞团一配变	10	400	227
32974	东台	存山七配变	10	400	224
32975	东台	集镇二十四配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32976	东台	曹殷6#配变	10	200	85
32977	东台	盐河22#配变	10	200	45
32978	东台	东域名苑10配变	10	800	498
32979	东台	东域名苑12配变	10	800	464
32980	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	528
32981	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	366
32982	东台	城发瑞府2#配变	10	800	492
32983	东台	站南润府7#变压器	10	800	537
32984	东台	辞郎12#配变	10	200	108
32985	东台	十四连三号配变	10	400	307
32986	东台	文华9#配变	10	200	99
32987	东台	街道23#配变	10	400	243
32988	东台	光辉2配变	10	200	62
32989	东台	沈河七配变	10	400	219
32990	东台	沈河八配变	10	200	38
32991	东台	郭顾6配变	10	200	0
32992	东台	滨河花园小区1#变	10	630	307
32993	东台	梅尖五配变	10	200	46
32994	东台	戴东一配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32995	东台	募云3配变	10	400	152
32996	东台	金桥(6)配变	10	200	96
32997	东台	建中6配变	10	200	82
32998	东台	建中七配变	10	200	44
32999	东台	秦甸8配变	10	400	85
33000	东台	界河六配变	10	400	230
33001	东台	杭庄4#配变	10	200	18
33002	东台	安澜6#配变	10	200	98
33003	东台	梁九8#配变	10	200	87
33004	东台	种子场四配变	10	400	167
33005	东台	育才学校2#配变	10	400	209
33006	东台	蔡六9配变	10	200	120
33007	东台	悦禾城4配变	10	800	291
33008	东台	滨河花苑二期8配变	10	630	397
33009	东台	美棠水岸6#配变	10	800	500
33010	东台	立新3#配变	10	400	175
33011	东台	薛行六配变	10	400	280
33012	东台	尖北五配变	10	200	37
33013	东台	元兴8#配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33014	东台	万陆新村5#变压器	10	800	506
33015	东台	紫云府8配变	10	800	508
33016	东台	洋洼14#配变	10	200	0
33017	东台	陈风11#配变	10	400	0
33018	东台	联富13#配变	10	200	85
33019	东台	许乐十一配变	10	200	69
33020	东台	水产场六配变	10	400	94
33021	东台	南兴7#配变	10	200	84
33022	东台	卞团15#配变	10	400	115
33023	东台	东合七配变	10	200	73
33024	东台	凤凰苑2#配变	10	630	352
33025	东台	东海国际#13变压器	10	800	482
33026	东台	万港19#配变	10	400	186
33027	东台	嵇东19#配变	10	400	71
33028	东台	广山集镇23#配变	10	400	119
33029	东台	美棠水岸12#配变	10	800	544
33030	东台	莫庄11#配变	10	200	62
33031	东台	金墩西（一）箱变	10	630	77
33032	东台	二合十三配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33033	东台	川港六配变	10	200	112
33034	东台	罗二7配变	10	400	19
33035	东台	北腰四配变	10	200	107
33036	东台	弼西五配变	10	200	98
33037	东台	弼西六配变	10	200	16
33038	东台	公用17配变	10	200	29
33039	东台	盐河七配变	10	200	74
33040	东台	溪南五台片	10	400	216
33041	东台	张垛7#配变	10	200	82
33042	东台	西灶十二配变	10	200	26
33043	东台	建设3#配变	10	200	52
33044	东台	金麟府1#变压器	10	800	473
33045	东台	万港13#配变	10	200	67
33046	东台	鲍一10#配变	10	200	33
33047	东台	垛团21配变	10	400	233
33048	东台	幸福8配变	10	200	101
33049	东台	沈桥十二配变	10	400	227
33050	东台	街道二十四配变	10	400	0
33051	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33052	东台	叶家12#配变	10	200	149
33053	东台	草舍34配变	10	400	156
33054	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	479
33055	东台	新垦四配变	10	200	4
33056	东台	梁中9#配变	10	400	232
33057	东台	沈河13#配变	10	200	127
33058	东台	赵徐10#配变	10	200	77
33059	东台	临塔十五配变	10	200	90
33060	东台	溪南7#配变	10	400	156
33061	东台	后港7#配变	10	400	185
33062	东台	慧学名苑4配变	10	800	444
33063	东台	万陆新村1#变压器	10	800	474
33064	东台	边闸十二配变	10	200	83
33065	东台	边闸九配变	10	200	33
33066	东台	边闸八配变	10	400	156
33067	东台	二合八配变	10	100	11
33068	东台	二合十二配变	10	200	115
33069	东台	堤利十三配变	10	200	99
33070	东台	堤利十四配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33071	东台	弼西八配变	10	200	20
33072	东台	新村六配变	10	200	97
33073	东台	新村七配变	10	200	111
33074	东台	台东16配变	10	200	60
33075	东台	美满六配变	10	200	123
33076	东台	云集17#配变	10	200	78
33077	东台	金麟府#9变压器	10	800	389
33078	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	530
33079	东台	祁刘9#配变	10	400	133
33080	东台	远东公馆#2配电室#6配变	10	800	567
33081	东台	芦河13#配变	10	200	102
33082	东台	西刘十四配变	10	200	102
33083	东台	中瑞华府1#配电室#1变压器	10	800	462
33084	东台	中瑞华府1#配电室#3变压器	10	800	471
33085	东台	中瑞华府1#配电室#4变压器	10	800	581
33086	东台	中瑞华府1#配电室#2变压器	10	800	430
33087	东台	中瑞华府2#配电室#5变压器	10	800	367
33088	东台	中瑞华府2#配电室#6变压器	10	800	494
33089	东台	时南8#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33090	东台	上官17#配变	10	200	55
33091	东台	水产场3#配变	10	400	221
33092	东台	镇河六配变	10	400	181
33093	东台	边闸十配变	10	200	52
33094	东台	姜洼四配变	10	200	43
33095	东台	姜洼六配变	10	200	63
33096	东台	祝林六配变	10	200	67
33097	东台	祝林四配变	10	200	43
33098	东台	祝林五配变	10	200	84
33099	东台	姜洼七配变	10	200	38
33100	东台	潘洼四配变	10	200	74
33101	东台	潘洼五配变	10	200	70
33102	东台	姜洼五配变	10	200	84
33103	东台	六里六配变	10	400	188
33104	东台	东夏五配变	10	200	55
33105	东台	青二8配变	10	200	105
33106	东台	红光20配变	10	400	221
33107	东台	红光22配变	10	200	51
33108	东台	丁河五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33109	东台	鲍庄八配变	10	400	193
33110	东台	三团新村三期4变压器	10	800	461
33111	东台	何垛湾5#配变	10	800	606
33112	东台	东师箱变开关变压器	10	630	451
33113	东台	行北十一配变	10	400	105
33114	东台	许乐十二配变	10	200	63
33115	东台	虹润华府10#变压器	10	630	309
33116	东台	南团7配变	10	400	214
33117	东台	天祥八配变（专项）	10	400	213
33118	东台	双超9#配变	10	200	38
33119	东台	龙腾路3#配变	10	400	121
33120	东台	赵徐7#配变	10	200	65
33121	东台	徐灶8#配变	10	200	14
33122	东台	杨东十配变	10	200	89
33123	东台	仓南八配变	10	400	216
33124	东台	复听11#配变	10	200	98
33125	东台	塘坝4#配变	10	200	68
33126	东台	金水湾19#配变	10	800	463
33127	东台	明星港湾配电房#1变压器	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33128	东台	临塔安置区2#配变	10	630	202
33129	东台	红星13配变	10	200	98
33130	东台	双墩七配变	10	400	212
33131	东台	农场二配变(弼港)	10	200	115
33132	东台	青二9#配变	10	400	58
33133	东台	二合九配变	10	200	48
33134	东台	二合十配变	10	200	98
33135	东台	二合十一配变	10	400	166
33136	东台	洋洼10#配变	10	100	45
33137	东台	西夏五台配变	10	200	32
33138	东台	东方新城三配变	10	630	346
33139	东台	镇海三配变	10	200	0
33140	东台	镇海二配变	10	400	97
33141	东台	鲍南6配变	10	200	51
33142	东台	广山5配变	10	200	92
33143	东台	鲍庄7配变	10	400	92
33144	东台	红中十二配变	10	200	84
33145	东台	朱庄三配变	10	400	158
33146	东台	新八二配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33147	东台	东海国际#11变压器	10	800	492
33148	东台	云顶水岸14#配变	10	800	640
33149	东台	东台北海27#配变	10	400	218
33150	东台	丁河14#配变	10	400	52
33151	东台	春溪雅苑5配变	10	800	484
33152	东台	仓南十配变	10	200	12
33153	东台	新港七配变	10	200	58
33154	东台	团西9#配变	10	200	73
33155	东台	三中（一）配变	10	400	32
33156	东台	时东3#配变	10	400	175
33157	东台	富新新村17配变	10	800	498
33158	东台	海渔五配变	10	400	120
33159	东台	臧冯10#配变	10	200	90
33160	东台	吕嘉园6#配变	10	800	495
33161	东台	镇东十三配变	10	400	220
33162	东台	计窑2配变	10	200	2
33163	东台	杨河八配变	10	200	72
33164	东台	种子场配变	10	200	121
33165	东台	东港3配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33166	东台	缪陆八配变(专项)	10	400	237
33167	东台	富洋新村11#配变	10	800	465
33168	东台	东夏十三配变	10	200	108
33169	东台	丰盈一配变	10	400	230
33170	东台	双墩十一配变	10	200	93
33171	东台	王苴九配变	10	200	71
33172	东台	赵徐9#配变	10	200	87
33173	东台	沙杨2#配变	10	400	0
33174	东台	孔堡10配变	10	200	109
33175	东台	元东13#配变	10	400	148
33176	东台	团东9#配变	10	400	208
33177	东台	森活绿郡1#变压器	10	800	442
33178	东台	森活绿郡2#变压器	10	800	338
33179	东台	森活绿郡3#变压器	10	800	395
33180	东台	森活绿郡4#变压器	10	800	400
33181	东台	三九14#配变	10	400	165
33182	东台	光华11#配变	10	200	38
33183	东台	水产场2配变	10	200	0
33184	东台	同心7配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33185	东台	黄海二期#1开关站#1变	10	800	501
33186	东台	天源城#1箱变	10	500	220
33187	东台	联富五配变	10	200	69
33188	东台	豆介5配变	10	400	89
33189	东台	豆介4配变	10	200	10
33190	东台	祖泽5配变	10	200	44
33191	东台	街道22#配变	10	400	236
33192	东台	新都荟2#开关站9#配变	10	800	435
33193	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	0
33194	东台	腰余14#配变	10	200	11
33195	东台	许河十二配变	10	200	114
33196	东台	紫云府10#配变	10	800	528
33197	东台	三总10#配变	10	200	89
33198	东台	北腰6#配变	10	400	241
33199	东台	青一17#配变	10	400	258
33200	东台	东港2#箱变	10	630	113
33201	东台	云集16#配变	10	200	78
33202	东台	时东8#配变	10	400	232
33203	东台	名仕雅苑四配变配电变压器	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33204	东台	新彭四配变	10	400	270
33205	东台	罗二5配变	10	400	260
33206	东台	鹤伦安置区1#配变	10	400	208
33207	东台	富泰佳园4#变	10	630	391
33208	东台	沙河22#配变	10	200	104
33209	东台	曹灶三配变	10	400	237
33210	东台	曹灶四号配变	10	200	5
33211	东台	葛坝六配变	10	200	70
33212	东台	普新(18)配变	10	200	47
33213	东台	东方新城4配变	10	630	285
33214	东台	东方新城5配变	10	630	173
33215	东台	海渔四配变	10	400	36
33216	东台	弼港四配变	10	400	127
33217	东台	邱墩五配变	10	400	181
33218	东台	黄海二期#1开关站#2变	10	800	513
33219	东台	联边九配变	10	200	20
33220	东台	黄海二期配电室#3变压器	10	630	344
33221	东台	黄海二期配电室#4变压器	10	630	397
33222	东台	联边11#配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33223	东台	天源城#2箱变	10	500	261
33224	东台	富新新村13配变	10	800	507
33225	东台	青二27#配变	10	400	196
33226	东台	三合15配变	10	200	90
33227	东台	熙悦佳园16配变	10	800	453
33228	东台	何垛35连3#配变	10	400	198
33229	东台	梁东二配变	10	200	63
33230	东台	新城花园4#变压器	10	630	398
33231	东台	富新新村15配变	10	800	495
33232	东台	堤利二十二配变	10	200	49
33233	东台	双墩十三配变	10	200	100
33234	东台	悦棠湾9配变	10	800	520
33235	东台	新东集镇八配变	10	400	158
33236	东台	贾坝十六配变	10	200	76
33237	东台	腰余十二配变	10	200	81
33238	东台	李舍15#配变	10	400	100
33239	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	0
33240	东台	西湖墅园11#配变	20	630	428
33241	东台	西湖墅园12#配变	20	630	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33242	东台	万华嘉府8#变压器	10	800	379
33243	东台	海新九配变	10	400	232
33244	东台	四灶集镇38#配变	10	400	254
33245	东台	东台集镇22#配变	10	400	235
33246	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	73
33247	东台	普新19配变	10	400	253
33248	东台	东方新城6号配变	10	200	128
33249	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	321
33250	东台	北杨五配变	10	400	160
33251	东台	董乐(五)配变	10	200	58
33252	东台	牌楼八配变	10	200	39
33253	东台	牌楼(11)配变	10	200	87
33254	东台	牌楼9配变	10	200	56
33255	东台	牌楼七配变	10	200	54
33256	东台	牌楼10配变	10	200	15
33257	东台	晨光满园6配变	10	800	449
33258	东台	晨光满园8配变	10	800	430
33259	东台	晨光满园7配变	10	800	397
33260	东台	晨光满园5配变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33261	东台	天鹅十六配变	10	200	102
33262	东台	站南润府8#变压器	10	800	538
33263	东台	塘坝10#配变	10	400	230
33264	东台	集镇二十五配变.	10	200	85
33265	东台	鲍南12#配变	10	200	99
33266	东台	熙悦佳园15配变	10	800	431
33267	东台	塘坝11#配变	10	200	108
33268	东台	五星十一配变	10	400	250
33269	东台	东达世纪广场2#配电室8#配变	10	800	538
33270	东台	一灶15#配变	10	200	93
33271	东台	二十一连一号配变	10	400	231
33272	东台	高中16#配变	10	400	84
33273	东台	六灶学校配变	10	400	68
33274	东台	紫云府7配变	10	800	435
33275	东台	新川七配变	10	200	122
33276	东台	开一51#配变	10	630	57
33277	东台	黄柏4#配变	10	200	30
33278	东台	水产场12#配变	10	200	117
33279	东台	合兴六配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33280	东台	苗桥5#配变	10	200	67
33281	东台	麒麟府2配变	10	630	389
33282	东台	何垛38连4#配变	10	400	270
33283	东台	曙光27连6#配变	10	400	297
33284	东台	双玺1#配电室5#变压器	10	800	476
33285	东台	周黄5配变	10	400	181
33286	东台	临塔8配变	10	400	10
33287	东台	老干部中心配变	10	200	5
33288	东台	小凡七配变	10	200	81
33289	东台	集镇七配变（新农）	10	200	62
33290	东台	万灶五台片	10	200	105
33291	东台	普新12配变	10	400	186
33292	东台	殷韩(11)配变	10	200	3
33293	东台	殷韩(10)配变	10	200	119
33294	东台	殷韩9配变	10	200	125
33295	东台	永和9配变	10	200	49
33296	东台	安梁(三)配变	10	200	25
33297	东台	安梁四配变	10	200	92
33298	东台	三洋六配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33299	东台	集镇33#配变	10	400	105
33300	东台	匡东14连2#配变	10	200	115
33301	东台	水产场#2配变	10	400	147
33302	东台	岔河三配变	10	400	231
33303	东台	孟庄10#配变	10	200	40
33304	东台	交通八配变	10	400	219
33305	东台	一灶17#配变	10	200	80
33306	东台	新一19#配变	10	200	107
33307	东台	开一39#配变	10	400	0
33308	东台	岳东4#配变	10	400	160
33309	东台	安馨居2配变	10	630	312
33310	东台	幸福7#配变	10	400	222
33311	东台	竹园13配变	10	200	93
33312	东台	九桥14配变	10	400	221
33313	东台	梁南七配变	10	400	164
33314	东台	甘港13配变	10	200	75
33315	东台	杨河16#配变	10	200	48
33316	东台	十九连二号配变	10	400	297
33317	东台	赵徐11#配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33318	东台	丁河15配变	10	200	34
33319	东台	广山9#配变	10	400	130
33320	东台	高墩12配变	10	200	103
33321	东台	南洋#13配变	10	200	0
33322	东台	草舍36配变	10	400	226
33323	东台	二洋八配变	10	315	141
33324	东台	东进六配变	10	400	145
33325	东台	嵇东八台片	10	400	179
33326	东台	嵇东十一台片	10	400	222
33327	东台	嵇东九台片	10	400	163
33328	东台	嵇东十台片	10	400	45
33329	东台	光华五配变	10	200	78
33330	东台	光华六配变	10	200	50
33331	东台	新团新村11配变	10	800	597
33332	东台	忻悦府2#主变	10	630	431
33333	东台	弼港五配变	10	400	211
33334	东台	兰址十二配变	10	400	223
33335	东台	种子场1#配变	10	400	83
33336	东台	孟庄8#配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33337	东台	孙康10#配变	10	400	238
33338	东台	谭庄九配变	10	400	230
33339	东台	袁灶8#配变	10	200	98
33340	东台	洋洼15#配变.	10	200	130
33341	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	215
33342	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	235
33343	东台	忻悦府1#主变	10	630	405
33344	东台	西灶十六#配变	10	400	85
33345	东台	塘南10#配变	10	400	151
33346	东台	开一60#配变	10	400	35
33347	东台	娄子6#配变	10	200	76
33348	东台	幸福港湾1#配变	20	630	454
33349	东台	滨河花苑二期9配变	10	630	376
33350	东台	新嵇十七配变	10	400	49
33351	东台	卢家十二配变	10	200	96
33352	东台	时东7#配变	10	400	182
33353	东台	榆东8配变	10	200	111
33354	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	80
33355	东台	二十八连一号配变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33356	东台	玺悦学府6#配变	10	800	548
33357	东台	陈林十三配变	10	200	126
33358	东台	溪南四台片	10	400	205
33359	东台	周坝(5)#配变	10	200	0
33360	东台	联北九配变	10	200	40
33361	东台	金麟府#8变压器	10	800	425
33362	东台	东亭北路（西）#2配变	10	400	144
33363	东台	恒融广场3#变压器	10	800	512
33364	东台	春溪雅苑6配变	10	800	529
33365	东台	开一38#配变	10	400	183
33366	东台	丁庄5#配变	10	200	60
33367	东台	官洋14#配变	10	200	16
33368	东台	联北十五配变	10	400	201
33369	东台	公用十九配变.	10	200	48
33370	东台	开一4配变	10	400	80
33371	东台	站南润府15#变压器	10	800	555
33372	东台	名仕雅苑一配变配电变压器	10	630	310
33373	东台	名仕雅苑二配变配电变压器	10	630	343
33374	东台	名仕雅苑三配变配电变压器	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33375	东台	碧绿苑#3变压器	10	630	448
33376	东台	建中9配变	10	400	220
33377	东台	街道25#配变	10	400	42
33378	东台	丰收11#配变	10	400	234
33379	东台	元东六配变	10	200	0
33380	东台	中荡七配变	10	200	83
33381	东台	殷庄4配变	10	400	168
33382	东台	周黄14配变	10	400	0
33383	东台	文华(七)配变	10	200	58
33384	东台	周黄13配变	10	400	162
33385	东台	周黄12配变	10	400	200
33386	东台	周黄11配变	10	400	203
33387	东台	龙湘美境#3配变	10	600	451
33388	东台	天樾府3#配变	10	630	311
33389	东台	通新安置区开关站#2变压器	10	800	496
33390	东台	安馨居1配变	10	630	321
33391	东台	东城名苑9配变	10	800	456
33392	东台	东城名苑11配变	10	800	504
33393	东台	东城名苑13配变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33394	东台	东域名苑14配变	10	800	419
33395	东台	沙河24#配变	10	400	180
33396	东台	梁桥4#配变	10	400	180
33397	东台	新都荟3#配电房13#配变	10	800	416
33398	东台	何灶9#配变	10	200	38
33399	东台	潘舍6#配变	10	400	123
33400	东台	中来十二配变	10	200	23
33401	东台	峰峰路箱变	10	500	390
33402	东台	草舍23#配变	10	400	248
33403	东台	岳西三配变	10	200	27
33404	东台	普新21配变	10	200	85
33405	东台	红兰景苑配电室#1变	10	630	396
33406	东台	红兰景苑配电室#4变	10	630	343
33407	东台	红兰景苑配电室#3变	10	630	345
33408	东台	红兰景苑配电室#2变	10	630	347
33409	东台	中江花苑配电室#3变	10	630	391
33410	东台	中江花苑配电室#1变	10	630	414
33411	东台	中江花苑配电室#2变	10	630	384
33412	东台	中江花苑配电室#4变	10	630	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33413	东台	泰山小区二期#1配电室#1变	10	630	384
33414	东台	泰山小区二期#1配电室#2变	10	630	384
33415	东台	泰山小区二期#2配电室#3变	10	630	346
33416	东台	黄海一期#1开关站#1变	10	630	366
33417	东台	黄海一期#1开关站#2变	10	630	305
33418	东台	开一25配变	10	400	57
33419	东台	开一24配变	10	400	151
33420	东台	开一27配变	10	400	195
33421	东台	垛团12配变	10	400	119
33422	东台	同心八配变	10	400	204
33423	东台	丁河六配变	10	400	150
33424	东台	钱陈新村28变压器	10	800	521
33425	东台	开二24#配变	10	400	184
33426	东台	城北新寓三期7配变	10	630	329
33427	东台	兴圩11#配变	10	400	210
33428	东台	存山六配变	10	400	151
33429	东台	杨河十五配变	10	400	215
33430	东台	杜沈15#配变	10	200	0
33431	东台	四联十一配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33432	东台	盐河17#配变	10	200	102
33433	东台	街道八配变	10	400	187
33434	东台	紫院公馆#11变压器	10	630	383
33435	东台	鲍南13#配变	10	400	203
33436	东台	岔路口配变	10	400	174
33437	东台	东团八配变	10	200	16
33438	东台	牌楼十二配变	10	200	34
33439	东台	富旗7#配变	10	200	95
33440	东台	钱陈新村22变压器	10	800	503
33441	东台	曙光27连9#配变	10	400	276
33442	东台	永丰十六配变	10	200	69
33443	东台	晨光满园4配变	10	800	500
33444	东台	晨光满园2配变	10	800	472
33445	东台	晨光满园3配变	10	800	496
33446	东台	晨光满园1配变	10	800	521
33447	东台	普新22配变	10	200	4
33448	东台	仓南五配变	10	200	0
33449	东台	金桥(五)配变	10	200	2
33450	东台	黄海花苑一期#1配电室#3变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33451	东台	黄海花苑一期#1配电室#4变	10	630	379
33452	东台	鲍二三配变	10	400	153
33453	东台	苏庄8#配变	10	400	251
33454	东台	开发区二配变	10	500	349
33455	东台	谭庄(6)配变	10	200	45
33456	东台	虹润华府开关站#1变压器	10	800	377
33457	东台	虹润华府开关站#3变压器	10	800	521
33458	东台	虹润华府开关站#4变压器	10	800	496
33459	东台	虹润华府开关站#2变压器	10	800	418
33460	东台	灶西3台区	10	200	159
33461	东台	尖北四配变	10	200	86
33462	东台	梁一10#配变	10	200	21
33463	东台	立新2#配变	10	400	239
33464	东台	西湖墅园8#配变	20	630	452
33465	东台	三仓工业园区配变	10	400	177
33466	东台	上官18#配变	10	200	78
33467	东台	上官19#配变	10	200	93
33468	东台	严灶7#配变	10	200	91
33469	东台	潘开4#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33470	东台	虹润华府8#变压器	10	630	384
33471	东台	虹润华府6#变压器	10	630	335
33472	东台	建东15#配变	10	400	217
33473	东台	水产场13#配变	10	200	69
33474	东台	三林8#配变	10	200	98
33475	东台	吾悦和府4#变压器	10	800	446
33476	东台	广场路4#箱变配变	10	500	70
33477	东台	新东桥2#箱变配电变压器	10	630	209
33478	东台	孙东47连3#配变	10	400	288
33479	东台	西舍六配变	10	200	110
33480	东台	天祥七配变（专项）	10	400	245
33481	东台	罗一1#配变	10	400	179
33482	东台	四灶集镇8#配变	10	400	180
33483	东台	八灶4#配变	10	400	229
33484	东台	三苴十七配变	10	200	68
33485	东台	徐舍1#配变	10	400	236
33486	东台	嵇东18#配变	10	400	24
33487	东台	卞团7#配变	10	400	148
33488	东台	梁中7#配变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33489	东台	新嵇16#配变	10	630	287
33490	东台	新团新村12配变	10	800	548
33491	东台	三合8#配变	10	200	102
33492	东台	红光28#配变	10	400	283
33493	东台	三合3#配变	10	200	23
33494	东台	公用21#配变	10	400	0
33495	东台	张港十四配变	10	200	109
33496	东台	张灶8#配变	10	400	200
33497	东台	陈利八配变（专项）	10	400	232
33498	东台	海堰20#配变	10	400	258
33499	东台	富东公用24#配变	10	400	60
33500	东台	前胜14#配变	10	200	64
33501	东台	集镇二十五配变	10	400	246
33502	东台	谢庄十二配变（时堰）	10	400	65
33503	东台	仲灶18#配变	10	400	234
33504	东台	农场三配变（弼港）	10	200	12
33505	东台	集镇二十配变(广山)	10	200	66
33506	东台	梁桥13#配变	10	200	108
33507	东台	通榆六配变	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33508	东台	官巷一配变	10	400	83
33509	东台	鑫园小区#3主变	10	400	250
33510	东台	开一32#配变	10	400	74
33511	东台	周黄#26配变	10	400	90
33512	东台	镇海4#箱变	10	630	261
33513	东台	姜洼12#配变	10	200	95
33514	东台	明星十六配变	10	200	127
33515	东台	局东宿舍#2配变	10	400	261
33516	东台	张灶(九)配变	10	400	194
33517	东台	缪陆六配变（专项）	10	400	239
33518	东台	徐墩十四配变	10	200	65
33519	东台	丁堡9#配变	10	400	223
33520	东台	官北6#配变	10	400	158
33521	东台	公用15#配变	10	200	63
33522	东台	梁垛集镇34#配变	10	400	121
33523	东台	站南润府4#变压器	10	800	535
33524	东台	二十一连二号配变	10	400	208
33525	东台	尖南五配变	10	400	144
33526	东台	大洼11#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33527	东台	红中三配变	10	400	127
33528	东台	海堤二配变	10	400	178
33529	东台	海堤三配变	10	400	180
33530	东台	金垛七配变	10	200	85
33531	东台	新灶八配变	10	200	117
33532	东台	新一13配变	10	400	226
33533	东台	黄海六配变	10	400	152
33534	东台	缪陆七配变（专项）	10	400	204
33535	东台	姜洼11#配变	10	200	86
33536	东台	高中十配变	10	200	2
33537	东台	富安公用20#配变	10	400	171
33538	东台	兴安十一配变	10	200	58
33539	东台	万港15#配变	10	200	63
33540	东台	泰和佳苑3#配变	10	630	408
33541	东台	祁刘12#配变	10	200	44
33542	东台	圣溪府7#配变	10	800	594
33543	东台	蔡六新村四配变	10	630	351
33544	东台	滨河花苑3配变	10	630	299
33545	东台	红中8号配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33546	东台	拥庄6#配变	10	400	179
33547	东台	陶思13#配变	10	400	57
33548	东台	辛勤10配变	10	400	254
33549	东台	上官20#配变	10	400	195
33550	东台	天樾府4#配变	10	630	357
33551	东台	潘堡五配变	10	400	261
33552	东台	八林新寓三期5#变压器	10	800	522
33553	东台	吕嘉园1#配变	10	800	449
33554	东台	春溪雅苑8#变压器	10	800	535
33555	东台	丁徐17#配变	10	400	263
33556	东台	沈河12#配变	10	400	134
33557	东台	朱灶十二配变	10	400	137
33558	东台	新港六配变	10	200	67
33559	东台	新桥5#配变	10	400	243
33560	东台	新一14配变	10	400	262
33561	东台	祝林9#配变	10	200	105
33562	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	613
33563	东台	四灶7#配变	10	400	210
33564	东台	三直19#配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33565	东台	通城佳苑1#配变	10	630	442
33566	东台	新联53连3#配变	10	400	254
33567	东台	街南十四配变	10	400	246
33568	东台	林舍12#配变	10	400	212
33569	东台	水产场配变	10	400	158
33570	东台	海堤七配变	10	400	148
33571	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	108
33572	东台	海滨五配变	10	630	213
33573	东台	蹲门十六配变	10	400	226
33574	东台	城北新寓3配变	10	630	345
33575	东台	青二19#配变	10	400	181
33576	东台	六里四配变	10	400	86
33577	东台	泰和佳苑8#配变	10	630	378
33578	东台	开一41#配变	10	400	0
33579	东台	何灶六配变	10	400	214
33580	东台	吾悦和府11#变压器	10	800	443
33581	东台	何垛35连2#配变	10	400	245
33582	东台	城发瑞府10#配变	10	800	542
33583	东台	新农二配变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33584	东台	华翔5#配变	10	100	32
33585	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	77
33586	东台	丁徐24#配变	10	400	213
33587	东台	滨河花苑8配变	10	630	330
33588	东台	北海29#配变	10	200	93
33589	东台	海堤六配变	10	200	105
33590	东台	大洋16#配变	10	200	131
33591	东台	红中七配变	10	400	200
33592	东台	一分场4#配变	10	400	240
33593	东台	横桥5#配变	10	200	101
33594	东台	堤利十配变	10	400	232
33595	东台	三荻十四配变	10	200	20
33596	东台	芦河十一配变	10	200	61
33597	东台	芦河十配变	10	200	0
33598	东台	何垛38连2#配变	10	200	88
33599	东台	沙杨十一配变（专项）	10	400	232
33600	东台	丁徐18#配变	10	400	179
33601	东台	安建12#配变	10	200	32
33602	东台	中渠5#配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33603	东台	鹤西15#配变	10	200	72
33604	东台	党校箱变配电变压器	10	400	165
33605	东台	玺悦学府13#配变	10	800	627
33606	东台	光明11配变	10	200	93
33607	东台	大圣寺2#箱变变压器配电变压器	10	500	173
33608	东台	一总9#配变	10	200	56
33609	东台	新东集镇九配变	10	200	29
33610	东台	一总13#配变	10	200	83
33611	东台	钱陈新村17变压器	10	800	501
33612	东台	白云五配变	10	200	100
33613	东台	季庄8配变	10	200	133
33614	东台	金北二	10	630	22
33615	东台	元东十配变	10	200	42
33616	东台	孙东49连4#配变	10	100	67
33617	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	56
33618	东台	新农四配变	10	400	245
33619	东台	蔡六(14)配变	10	400	256
33620	东台	三合5#配变	10	200	13
33621	东台	王埭七配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33622	东台	金翰苑5配变	10	630	353
33623	东台	丁徐19#配变	10	200	93
33624	东台	七一六配变	10	400	249
33625	东台	中渠6#配变	10	400	272
33626	东台	中渠7#配变	10	400	249
33627	东台	陶思14#配变	10	400	99
33628	东台	东园新村6#配变	10	400	133
33629	东台	新城名府5#变压器	10	630	473
33630	东台	广场路3#箱变配变	10	500	0
33631	东台	孙东45连2#配变	10	400	255
33632	东台	塘南九配变(专项)	10	400	200
33633	东台	泰和佳苑1#配变	10	630	421
33634	东台	万港14#配变	10	200	76
33635	东台	张仇6#配变	10	400	237
33636	东台	中桥6#配变	10	200	102
33637	东台	海滨四配变1	10	200	69
33638	东台	前哨二配变	10	400	229
33639	东台	公用7#配变	10	200	47
33640	东台	应东6#配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33641	东台	金麟府#12变压器	10	800	507
33642	东台	恒融广场6#变压器	10	800	510
33643	东台	悦棠湾1配变	10	800	450
33644	东台	英伦都市11配变	10	800	475
33645	东台	万洋七配变	10	200	88
33646	东台	青一16#配变	10	400	129
33647	东台	官坝7配变	10	200	63
33648	东台	沈乐六配变	10	400	135
33649	东台	东里3配变	10	200	110
33650	东台	叶家10#配变	10	400	175
33651	东台	丰富9#配变	10	200	76
33652	东台	玺悦学府8#配变	10	800	601
33653	东台	前哨三配变	10	200	102
33654	东台	裕民七配变	10	200	22
33655	东台	孙东47连1#配变	10	400	270
33656	东台	钱陈新村26变压器	10	800	544
33657	东台	富新新村2配变	10	800	515
33658	东台	老塘30连4#配变	10	400	320
33659	东台	海丰集镇22#配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33660	东台	紫院公馆#12变压器	10	630	335
33661	东台	丁河十三配变	10	400	222
33662	东台	双墩十四配变	10	200	54
33663	东台	新都荟4#配电室15#变压器	10	800	411
33664	东台	沈乐5配变	10	200	15
33665	东台	东合8#配变	10	200	120
33666	东台	房舍9#配变	10	400	255
33667	东台	官坝六配变	10	200	125
33668	东台	牌沟12#配变	10	400	258
33669	东台	郜灶8#配变	10	200	85
33670	东台	应东7#配变	10	400	247
33671	东台	唐南3#配变	10	400	128
33672	东台	新安6#配变	10	400	263
33673	东台	凤凰郡尚苑5#配变	10	800	617
33674	东台	辛勤9#配变	10	400	240
33675	东台	四灶集镇5#配变	10	200	33
33676	东台	四灶5#配变	10	400	138
33677	东台	青二15#配变	10	400	127
33678	东台	北海二十二配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33679	东台	四灶集镇18#配变	10	400	203
33680	东台	联富九配变	10	200	110
33681	东台	高中十二配变	10	200	54
33682	东台	缪陆九配变(专项)	10	400	164
33683	东台	祖泽6#配变	10	400	241
33684	东台	联合14配变	10	400	247
33685	东台	西灶17#配变	10	400	237
33686	东台	贾坝十四配变	10	200	66
33687	东台	元东八配变	10	200	11
33688	东台	锦绣华府#12变压器	10	800	451
33689	东台	双墩十二配变	10	200	116
33690	东台	汪联二配变	10	200	48
33691	东台	灶南(2)#配变	10	200	70
33692	东台	如二三配变	10	400	190
33693	东台	港东14#配变	10	200	72
33694	东台	双玺开关站4#变压器	10	800	504
33695	东台	水产场6#配变	10	400	124
33696	东台	四灶集镇2#配变	10	400	17
33697	东台	永和16#配变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33698	东台	沙灶十四配变	10	400	264
33699	东台	堤利十一配变	10	400	199
33700	东台	临塔安置区3#配变	10	630	445
33701	东台	姜洼十三配变	10	200	122
33702	东台	联合15#配变	10	400	265
33703	东台	乐园十配变	10	315	150
33704	东台	梁一13#配变	10	200	13
33705	东台	北海桥2#配变	10	400	221
33706	东台	夏龙12#配变	10	200	18
33707	东台	夏龙13#配变	10	200	77
33708	东台	万水清华小区2#配电室#3变压器	10	630	312
33709	东台	弼南三配变	10	200	49
33710	东台	许河园区一配变	10	400	0
33711	东台	前哨五配变	10	200	74
33712	东台	尖南二配变	10	400	185
33713	东台	应西5#配变	10	400	259
33714	东台	尖南三配变	10	400	146
33715	东台	潘开5#配变	10	400	148
33716	东台	丁庄三配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33717	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	472
33718	东台	晨光满园9配变	10	800	420
33719	东台	晨光满园11配变	10	800	436
33720	东台	晨光满园12配变	10	800	441
33721	东台	晨光满园10配变	10	800	476
33722	东台	塘东十五配变	10	400	102
33723	东台	四灶集镇30#配变	10	400	158
33724	东台	明星港湾配电房#4变压器	10	800	526
33725	东台	三苴十六配变	10	200	0
33726	东台	双玺开关站2#变压器	10	800	429
33727	东台	四灶集镇31#配变	10	200	53
33728	东台	东台集镇16台区	10	400	179
33729	东台	许河公用十七配变	10	400	31
33730	东台	许苴七配变	10	200	81
33731	东台	张灶#16配变	10	400	170
33732	东台	沈河11#配变	10	400	239
33733	东台	倪王4配变	10	200	46
33734	东台	坚强十二配变(专项)	10	400	210
33735	东台	富西12#配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33736	东台	云顶水岸11#配变	10	800	600
33737	东台	北海小区（二）配变	10	630	260
33738	东台	公用8#配变	10	200	7
33739	东台	丁余7#配变	10	200	72
33740	东台	锦绣华府#11变压器	10	800	461
33741	东台	卢家十一配变	10	200	53
33742	东台	二合二配变	10	400	225
33743	东台	双墩二配变	10	400	144
33744	东台	许河公用十八配变	10	200	61
33745	东台	双墩3#配变	10	200	22
33746	东台	东台集镇17台区	10	200	7
33747	东台	双玺2#配电室12#变压器	10	800	541
33748	东台	长青34#配变	10	400	185
33749	东台	川港四配变	10	250	131
33750	东台	双楼十一配变	10	200	40
33751	东台	祝林十一配变	10	200	106
33752	东台	高众十配变	10	200	0
33753	东台	海堰18#配变	10	400	133
33754	东台	大洋12#配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33755	东台	元官五配变	10	200	125
33756	东台	高众十一配变	10	200	52
33757	东台	何庄7#配变	10	200	67
33758	东台	徐塘6配变	10	400	235
33759	东台	金星十六配变	10	200	94
33760	东台	红色2#配变	10	400	217
33761	东台	鲍南4#配变	10	200	61
33762	东台	新都荟2#配电室5#变压器	10	800	456
33763	东台	北于3#配变	10	200	43
33764	东台	富新新村24#配变	10	800	538
33765	东台	富洋新村12#配变	10	800	514
33766	东台	堤利九配变	10	400	124
33767	东台	熙悦佳园11配变	10	800	384
33768	东台	三余九配变	10	400	204
33769	东台	陈利七配变（专项）	10	400	207
33770	东台	高众十二配变	10	200	103
33771	东台	虹润华府5#变压器	10	630	406
33772	东台	虹润华府7#变压器	10	630	276
33773	东台	时东10#配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33774	东台	六垛10#配变	10	200	91
33775	东台	岗子5#配变	10	200	4
33776	东台	凤凰郡尚苑3#配变	10	800	610
33777	东台	许灶(6)#配变	10	200	42
33778	东台	复听(8)#配变	10	200	44
33779	东台	永富6#配变	10	400	192
33780	东台	团结(9)#配变	10	400	74
33781	东台	安乐(7)#配变	10	200	51
33782	东台	上灶7#配变	10	200	0
33783	东台	仲灶10#配变	10	200	63
33784	东台	集贤(6)#配变	10	200	57
33785	东台	团结8#配变	10	200	16
33786	东台	王沙10#配变	10	200	43
33787	东台	联丰6#配变	10	200	62
33788	东台	宝塔5#配变	10	200	60
33789	东台	上团(6)#配变	10	200	76
33790	东台	圩里8#配变	10	200	0
33791	东台	乘胜11#配变	10	400	127
33792	东台	王桑11#配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33793	东台	王桑12#配变	10	200	65
33794	东台	九灶5#配变	10	200	80
33795	东台	六垛7#配变	10	200	51
33796	东台	西场7#配变	10	200	50
33797	东台	桑园5#配变	10	200	13
33798	东台	高元6#配变	10	200	27
33799	东台	铁久(6)#配变	10	200	1
33800	东台	九灶6#配变	10	200	53
33801	东台	富南9#配变	10	400	65
33802	东台	富安公用16#配变	10	400	193
33803	东台	富安公用15#配变	10	400	133
33804	东台	集富(6)#配变	10	200	66
33805	东台	集富7#配变	10	200	97
33806	东台	胜利5#配变	10	200	61
33807	东台	金桥七配变	10	200	104
33808	东台	盈西五配变	10	200	64
33809	东台	三总六配变	10	200	67
33810	东台	贾坝九配变	10	200	70
33811	东台	川港七配变（头灶）	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33812	东台	双丰5配变	10	400	180
33813	东台	胡堡(五)配变	10	200	0
33814	东台	潘开三配变	10	200	0
33815	东台	辞郎10配变	10	200	0
33816	东台	辞郎九配变	10	200	104
33817	东台	港桥七配变	10	200	14
33818	东台	金星十一配变	10	250	133
33819	东台	明星八配变	10	200	77
33820	东台	唐西十配变	10	200	63
33821	东台	唐西十二配变	10	200	24
33822	东台	辞郎十一配变	10	200	84
33823	东台	永进二配变	10	200	0
33824	东台	徐舍五配变	10	200	88
33825	东台	吴墩三配变	10	200	50
33826	东台	水产场八配变	10	400	26
33827	东台	吴墩四配变	10	200	99
33828	东台	安云六配变	10	200	95
33829	东台	保丰四号配变	10	315	86
33830	东台	保丰五号配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33831	东台	谢庄六配变(时堰)	10	400	171
33832	东台	赵徐6配变	10	200	27
33833	东台	丰收四配变	10	400	180
33834	东台	公用19配变	10	400	80
33835	东台	保丰7配变	10	200	2
33836	东台	保丰6配变	10	200	49
33837	东台	站前安置区7号变压器	10	630	382
33838	东台	站前安置区8号变压器	10	630	396
33839	东台	扎垛16配变	10	200	123
33840	东台	镇东十二配变	10	400	114
33841	东台	镇东十一配变	10	400	103
33842	东台	镇西十八配变	10	400	88
33843	东台	北腰五配变	10	200	86
33844	东台	人才公寓3配变	10	630	342
33845	东台	双新14配变	10	200	104
33846	东台	蟒河15配变	10	200	62
33847	东台	普新14配变	10	200	36
33848	东台	金桥(3)配变	10	200	31
33849	东台	金桥4配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33850	东台	天鹅十配变	10	200	86
33851	东台	仓胜五配变	10	200	60
33852	东台	朝阳五配变	10	200	106
33853	东台	水产场七配变	10	400	88
33854	东台	陶思五配变	10	400	240
33855	东台	陶思六配变	10	400	232
33856	东台	塘坝六配变	10	400	184
33857	东台	时东四配变	10	400	115
33858	东台	丁庄六配变	10	400	191
33859	东台	丁庄五配变	10	400	214
33860	东台	丁庄四配变	10	400	158
33861	东台	红庄六配变	10	400	197
33862	东台	莫庄六配变	10	400	204
33863	东台	莫庄(5)配变	10	400	244
33864	东台	集镇32#配变(唐洋)	10	400	73
33865	东台	振奋五配变	10	400	185
33866	东台	官坝五配变	10	200	21
33867	东台	朝福5#配变	10	200	62
33868	东台	朝福6#配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33869	东台	金星三配变	10	200	103
33870	东台	陈丿七配变	10	400	223
33871	东台	大桥八配变	10	200	30
33872	东台	新兴六配变	10	200	58
33873	东台	大桥九配变	10	200	84
33874	东台	官苴七配变	10	200	6
33875	东台	大桥十配变	10	200	61
33876	东台	镇北十配变	10	200	46
33877	东台	街道六配变	10	400	38
33878	东台	方东六配变杆上配变	10	200	41
33879	东台	机场五配变	10	200	0
33880	东台	机场六配变	10	200	88
33881	东台	机场四配变	10	200	40
33882	东台	兰址六配变	10	200	49
33883	东台	永红五号配变	10	200	55
33884	东台	近海三配变	10	200	88
33885	东台	张仇五配变	10	200	32
33886	东台	闸南六配变	10	400	245
33887	东台	翻身四配变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33888	东台	康和花苑2配变	10	630	373
33889	东台	康和花苑1配变	10	630	349
33890	东台	康和花苑4配变	10	630	367
33891	东台	康和花苑3配变	10	630	315
33892	东台	高窑11配变	10	200	97
33893	东台	垛团14配变	10	200	96
33894	东台	人才公寓2配变	10	630	329
33895	东台	镇西十九配变	10	400	133
33896	东台	如意8配变	10	200	76
33897	东台	薛套(四)台片	10	200	44
33898	东台	东胜六配变	10	200	18
33899	东台	镇河五配变	10	200	0
33900	东台	双跃7#配变	10	200	42
33901	东台	中苴7#配变	10	200	100
33902	东台	二洋七配变	10	400	83
33903	东台	安建10#配变	10	400	111
33904	东台	安建11#配变	10	200	85
33905	东台	中苴8#配变	10	200	61
33906	东台	南洋八配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33907	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	135
33908	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	162
33909	东台	乐园七配变	10	400	151
33910	东台	乐园八配变	10	400	229
33911	东台	朱万三配变	10	200	0
33912	东台	朱万四配变	10	200	38
33913	东台	古舍五配变	10	200	56
33914	东台	龙塘五配变	10	200	47
33915	东台	龙塘四配变	10	200	14
33916	东台	古舍六配变	10	400	242
33917	东台	陈林六配变	10	200	64
33918	东台	新农七配变	10	200	53
33919	东台	天祥二配变	10	200	95
33920	东台	缪陆一配变	10	400	91
33921	东台	五总4配变	10	400	110
33922	东台	新建3#配变	10	400	56
33923	东台	高桥12#配变	10	400	222
33924	东台	薛套(五)台片	10	200	0
33925	东台	七号公馆#3配电室#10变压器	10	630	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33926	东台	七号公馆#3配电室#12变压器	10	630	337
33927	东台	七号公馆#3配电室#11变压器	10	630	346
33928	东台	七号公馆#3配电室#9变压器	10	630	328
33929	东台	梁西10配变	10	200	44
33930	东台	许河十一台片	10	200	0
33931	东台	苗桥(四)配变	10	400	184
33932	东台	张灶六配变	10	400	229
33933	东台	爱国5#配变	10	400	173
33934	东台	新建5配变	10	200	65
33935	东台	站前安置区4号变压器	10	630	328
33936	东台	站前安置区3号变压器	10	630	372
33937	东台	站前安置区1号变压器	10	630	384
33938	东台	站前安置区5号变压器	10	630	364
33939	东台	站前安置区6号变压器	10	630	366
33940	东台	开一23配变	10	400	0
33941	东台	开一26#配变	10	630	77
33942	东台	嵇南六台片	10	400	84
33943	东台	南荡4配变	10	200	95
33944	东台	王套6配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33945	东台	三合12配变	10	200	21
33946	东台	北海四期开关站#1变压器	10	630	300
33947	东台	北海四期开关站#3变压器	10	630	368
33948	东台	北海四期开关站#4变压器	10	630	388
33949	东台	北海四期开关站#2变压器	10	630	358
33950	东台	北海四期配电室#5变压器	10	630	357
33951	东台	北海四期配电室#6变压器	10	630	376
33952	东台	灶东巷配变	10	250	7
33953	东台	绍河五配变	10	200	109
33954	东台	仙河(11)配变	10	200	39
33955	东台	四灶一配变	10	400	166
33956	东台	王套七配变	10	200	111
33957	东台	王套八配变	10	200	55
33958	东台	下舍六配变	10	200	45
33959	东台	下舍七配变	10	400	201
33960	东台	下舍八配变	10	400	72
33961	东台	八舍23配变	10	200	34
33962	东台	新建4配变	10	400	189
33963	东台	芦河六配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33964	东台	水产场五配变	10	400	236
33965	东台	吴堡四配变	10	400	224
33966	东台	吴堡(5)配变	10	400	189
33967	东台	仓胜六配变	10	200	101
33968	东台	改善3配变	10	200	82
33969	东台	东胜五配变	10	200	0
33970	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	409
33971	东台	大地和苑二配变	10	500	199
33972	东台	大地和苑六配变	10	630	182
33973	东台	大地和苑三配变	10	630	264
33974	东台	大地和苑五配变	10	500	173
33975	东台	大地和苑一配变	10	630	257
33976	东台	三仓新时代一配变	10	400	226
33977	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	148
33978	东台	长青24配变	10	400	225
33979	东台	前进四台片	10	400	224
33980	东台	通榆九台片	10	200	94
33981	东台	兴明四台片	10	200	24
33982	东台	大明六台片	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33983	东台	大明七台片	10	200	11
33984	东台	光明六台片	10	200	70
33985	东台	光明七台片	10	400	224
33986	东台	秦园九台片	10	200	44
33987	东台	秦园八台片	10	400	249
33988	东台	九桥11#台片	10	400	171
33989	东台	九桥12#台片	10	400	179
33990	东台	榆东七配变	10	200	94
33991	东台	新区1配变	10	200	147
33992	东台	一灶八配变	10	200	108
33993	东台	一灶九配变	10	200	52
33994	东台	东方一品#1变压器	10	630	342
33995	东台	东方一品#3变压器	10	630	401
33996	东台	金鹰百合花园#2	10	160	90
33997	东台	邱墩六配变	10	200	49
33998	东台	祁刘八配变	10	400	147
33999	东台	祁刘7#配变	10	200	37
34000	东台	祁刘六配变	10	200	0
34001	东台	谢庄六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34002	东台	四海佳园1#配电室3#配变	10	630	347
34003	东台	四海佳园1#配电室4#配变	10	630	380
34004	东台	四海佳园2#配电室5#配变	10	630	373
34005	东台	红光18配变	10	200	133
34006	东台	万灶六台片	10	200	69
34007	东台	东方一品#4变压器	10	630	379
34008	东台	东方一品#2变压器	10	630	391
34009	东台	大地盛世和苑配电室#1变压器	10	400	194
34010	东台	大地盛世和苑配电室#2变压器	10	400	198
34011	东台	东关农贸市场配电室#1变压器	10	800	491
34012	东台	东关农贸市场配电室#2变压器	10	800	486
34013	东台	李舍11配变	10	200	70
34014	东台	灶南10配变	10	200	54
34015	东台	灶南9配变	10	200	83
34016	东台	钱南8配变	10	400	220
34017	东台	钱南9配变	10	400	148
34018	东台	富新15配变	10	200	37
34019	东台	台东17配变	10	400	156
34020	东台	红光23#配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34021	东台	新团15配变	10	200	72
34022	东台	红烈11配变	10	400	282
34023	东台	普新15配变	10	200	69
34024	东台	富新22配变	10	200	0
34025	东台	富新20配变	10	200	159
34026	东台	常灶十配变	10	200	35
34027	东台	金星十二配变	10	200	28
34028	东台	三合13配变	10	200	74
34029	东台	三仓医院	10	250	25
34030	东台	镇东十配变	10	200	49
34031	东台	葛坝五配变	10	200	37
34032	东台	官洋4#配变	10	200	48
34033	东台	袁灶六配变	10	400	188
34034	东台	方塘九配变	10	200	79
34035	东台	方塘十配变	10	200	95
34036	东台	双洋五台片	10	400	182
34037	东台	双洋六台片	10	400	238
34038	东台	双洋七台片	10	400	174
34039	东台	双洋八台片	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34040	东台	周洋八配变	10	200	48
34041	东台	堤东二配变	10	200	61
34042	东台	沿海十一配变	10	200	52
34043	东台	沿海十二配变	10	200	81
34044	东台	沿海十三配变	10	400	187
34045	东台	建洋（十一）配变	10	400	182
34046	东台	金鹰百合花园(一)	10	1000	548
34047	东台	六里七配变	10	200	44
34048	东台	潘灶五配变	10	200	79
34049	东台	同意3配变	10	200	36
34050	东台	仓西六配变	10	400	56
34051	东台	普新十六配变	10	400	0
34052	东台	普新(17)配变	10	200	76
34053	东台	二苴八配变	10	200	77
34054	东台	正团12配变	10	200	30
34055	东台	方塘八配变	10	200	22
34056	东台	垛团13配变	10	400	296
34057	东台	沈桥六配变	10	200	72
34058	东台	双新12配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34059	东台	双新13配变	10	200	66
34060	东台	双新11配变	10	200	84
34061	东台	建洋十二配变	10	400	52
34062	东台	来东八配变	10	200	57
34063	东台	来东九配变	10	200	80
34064	东台	来东十配变	10	200	66
34065	东台	仲灶9#配变	10	200	108
34066	东台	西刘八配变	10	200	0
34067	东台	白云6配变	10	200	47
34068	东台	西刘七配变	10	200	65
34069	东台	集镇26配变	10	400	203
34070	东台	集镇29配变	10	400	140
34071	东台	集镇30配变	10	400	88
34072	东台	李灶八配变	10	200	57
34073	东台	集镇27配变	10	400	115
34074	东台	夏舍3号配变	10	200	0
34075	东台	官北五配变	10	400	183
34076	东台	近海四配变	10	400	100
34077	东台	孙康五配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34078	东台	近海五配变	10	400	0
34079	东台	新兴七配变	10	200	43
34080	东台	岔河六配变	10	200	80
34081	东台	塘东六配变	10	200	28
34082	东台	联富六配变	10	200	3
34083	东台	联富(七)配变	10	200	37
34084	东台	集镇(28)配变	10	400	25
34085	东台	李南六配变	10	200	103
34086	东台	梁东8配变	10	400	175
34087	东台	三周4号配变	10	200	0
34088	东台	梁东(4)配变	10	400	216
34089	东台	梁东(7)配变	10	200	47
34090	东台	景窑6号配变	10	400	124
34091	东台	藏冯4#配变	10	200	104
34092	东台	集镇8配变	10	400	215
34093	东台	梁九10#配变	10	200	89
34094	东台	富西8#配变	10	200	44
34095	东台	集镇二十三配变	10	400	235
34096	东台	园艺10#配变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34097	东台	镇南（九）配变	10	200	0
34098	东台	梁东(5)配变	10	400	228
34099	东台	梁东(6)配变	10	400	70
34100	东台	夏龙1配变	10	200	90
34101	东台	夏龙5配变	10	400	190
34102	东台	金水湾B区配电所#2干变	10	1000	369
34103	东台	金水湾B区配电所#3干变	10	1000	289
34104	东台	金水湾B区配电所#4干变	10	1000	470
34105	东台	金水湾B区#1箱变	10	630	300
34106	东台	金水湾B区#2箱变	10	630	184
34107	东台	长青22配变	10	400	209
34108	东台	盐村五配变	10	200	52
34109	东台	新先八配变	10	200	17
34110	东台	新先十配变	10	200	84
34111	东台	新先九配变	10	200	54
34112	东台	盐村二配变	10	200	132
34113	东台	蹲门九配变	10	400	174
34114	东台	蹲门八配变	10	400	42
34115	东台	金丰商厦箱变01	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34116	东台	南通中高房产箱变3210992001	10	500	228
34117	东台	徐塘(3)配变	10	200	82
34118	东台	大村五配变	10	200	10
34119	东台	大村四配变	10	200	75
34120	东台	东刘六配变	10	200	64
34121	东台	富祥花园1#箱式变	10	630	226
34122	东台	富祥花园2#箱式变	10	630	166
34123	东台	三总(四)台片	10	200	0
34124	东台	古洪4#配变	10	200	40
34125	东台	东夏七配变	10	200	88
34126	东台	东夏六配变	10	200	43
34127	东台	李南五配变	10	400	229
34128	东台	东夏八配变	10	200	98
34129	东台	东进7#配变	10	200	82
34130	东台	陈章七配变	10	200	52
34131	东台	卢港四配变	10	200	83
34132	东台	高中八配变	10	200	19
34133	东台	川港六配变（头灶）	10	200	39
34134	东台	红兰名苑开关站#1变压器	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34135	东台	红兰名苑开关站#3变压器	10	630	306
34136	东台	红兰名苑开关站#4变压器	10	630	394
34137	东台	红兰名苑开关站#2变压器	10	630	321
34138	东台	红兰名苑配电室#5变压器	10	630	275
34139	东台	红兰名苑配电室#7变压器	10	630	403
34140	东台	红兰名苑配电室#8变压器	10	630	327
34141	东台	红兰名苑配电室#6变压器	10	630	254
34142	东台	城北雅苑2配变	10	400	77
34143	东台	城北雅苑1配变	10	400	270
34144	东台	滨河花园三期配电室#4变压器	10	800	471
34145	东台	滨河花园三期配电室#3变压器	10	800	551
34146	东台	卢家五台片	10	200	37
34147	东台	开一28#配变	10	400	85
34148	东台	站前安置区2号变压器	10	630	385
34149	东台	扎垛18配变	10	200	110
34150	东台	平瓦区#2变	10	200	43
34151	东台	徐墩七配变	10	200	53
34152	东台	徐墩六配变	10	200	91
34153	东台	高中七配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34154	东台	二联五配变	10	200	97
34155	东台	丁河七配变	10	400	124
34156	东台	二联六配变	10	200	72
34157	东台	腰余(六)配变	10	400	185
34158	东台	练丁四配变	10	200	67
34159	东台	祝灶四配变	10	400	109
34160	东台	解放七配变	10	400	226
34161	东台	腰余七配变	10	200	11
34162	东台	薛舍四配变	10	200	39
34163	东台	腰余八配变	10	200	31
34164	东台	盐河八配变	10	200	0
34165	东台	潘灶六配变	10	200	81
34166	东台	仓东四配变	10	200	35
34167	东台	前哨九配变	10	200	93
34168	东台	和平10配变	10	200	154
34169	东台	东台集镇13台区	10	400	121
34170	东台	大地和苑四配变8001	10	500	225
34171	东台	董乐4配变	10	200	23
34172	东台	董乐3配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34173	东台	三总五台片	10	200	27
34174	东台	周徐4配变	10	200	91
34175	东台	沈乐3配变	10	200	31
34176	东台	河口(5)配变	10	200	54
34177	东台	临塔10配变	10	400	146
34178	东台	梅尖六配变	10	400	205
34179	东台	袁墩四配变	10	315	42
34180	东台	袁墩五配变	10	400	242
34181	东台	陈丿九配变	10	200	67
34182	东台	陈姜五配变	10	200	36
34183	东台	金垛五配变	10	200	92
34184	东台	孙康七配变	10	200	71
34185	东台	东岔6配变	10	200	34
34186	东台	孙康八配变	10	200	41
34187	东台	练坳六配变	10	200	26
34188	东台	练坳七配变	10	200	0
34189	东台	西夏六配变	10	200	32
34190	东台	西夏七配变	10	200	69
34191	东台	西夏八配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34192	东台	泰山7配变	10	200	0
34193	东台	郁杨(7)配变	10	200	0
34194	东台	滨河花园三期配电室#2变压器	10	800	535
34195	东台	滨河花园三期配电室#1变压器	10	800	527
34196	东台	富御广场2#变	10	630	248
34197	东台	富御广场4#变	10	630	243
34198	东台	富御广场3#变	10	630	214
34199	东台	富御广场1#变	10	630	325
34200	东台	钱陈新村1配变	10	630	421
34201	东台	钱陈新村2配变	10	630	370
34202	东台	钱陈新村3配变	10	630	366
34203	东台	钱陈新村4配变	10	630	373
34204	东台	八林新寓二期2#配电室6#变	10	630	387
34205	东台	八林新寓二期2#配电室7#变	10	630	305
34206	东台	八林新寓二期2#配电室8#变	10	630	257
34207	东台	八林新寓二期2#配电室5#变	10	630	374
34208	东台	八林新寓二期#1配电室#2变	10	630	456
34209	东台	八林新寓二期#1配电室#3变	10	630	418
34210	东台	八林新寓二期#1配电室#4变	10	630	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34211	东台	八林新寓二期#1配电室#1变	10	630	410
34212	东台	阳光新城配电室#1变	10	630	176
34213	东台	蟒河18配变	10	200	94
34214	东台	嵇东五台片	10	400	70
34215	东台	保丰12#配变	10	400	185
34216	东台	金水湾B区5#独立变	10	630	436
34217	东台	丁河八配变	10	200	0
34218	东台	丁河九配变	10	200	73
34219	东台	高墩七配变	10	200	83
34220	东台	沿海十四配变	10	200	47
34221	东台	东闸九配变	10	200	52
34222	东台	东闸十配变	10	200	29
34223	东台	富西(9)#配变	10	400	152
34224	东台	辛勤七配变	10	200	71
34225	东台	房舍四配变	10	200	44
34226	东台	建设三配变	10	200	51
34227	东台	钱陈新村5配变	10	630	395
34228	东台	钱陈新村6配变	10	630	391
34229	东台	钱陈新村7配变	10	630	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34230	东台	钱陈新村8配变	10	630	384
34231	东台	沈元7配变	10	200	65
34232	东台	沈元8配变	10	200	19
34233	东台	戴西3配变	10	400	15
34234	东台	街南(八)配变	10	200	39
34235	东台	街南七配变	10	400	117
34236	东台	街南九配变	10	200	9
34237	东台	潘南九配变	10	200	69
34238	东台	三兴#14配变	10	400	264
34239	东台	丁河十一配变	10	400	89
34240	东台	边闸十三配变	10	200	86
34241	东台	红花十一配变	10	400	61
34242	东台	心红十配变	10	200	75
34243	东台	富腾（二）配变	10	400	113
34244	东台	广城邑品1#配变	10	500	223
34245	东台	丰盈四配变	10	200	0
34246	东台	邹坝三配变	10	200	35
34247	东台	元兴六配变	10	200	18
34248	东台	邹坝二配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34249	东台	七灶六配变	10	200	65
34250	东台	丰盈五配变	10	400	206
34251	东台	阳光新城配电室002#变	10	630	156
34252	东台	来东十一配变	10	200	59
34253	东台	来东十二配变	10	200	64
34254	东台	新街十一配变	10	400	163
34255	东台	新街十四配变	10	200	68
34256	东台	三兴#3配变	10	400	165
34257	东台	北海12#配变	10	400	225
34258	东台	新联56连2#配变	10	400	107
34259	东台	北海15#配变	10	400	258
34260	东台	祖泽7#配变	10	200	41
34261	东台	卢家15#配变	10	630	385
34262	东台	新联58连2#配变	10	400	250
34263	东台	潘灶七配变	10	200	71
34264	东台	万灶七台片	10	200	50
34265	东台	顾横8#配变	10	200	19
34266	东台	梁海五配变	10	400	200
34267	东台	四灶四配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34268	东台	通榆三台片	10	400	234
34269	东台	丰西十二台片	10	200	69
34270	东台	洋洼十二台片	10	200	71
34271	东台	万邦商都#2	10	400	63
34272	东台	顾家巷#2配变	10	400	167
34273	东台	陈庄四配变	10	200	68
34274	东台	陈庄五配变	10	400	210
34275	东台	翡翠雅居6配变	10	800	409
34276	东台	八舍30#配变	10	400	44
34277	东台	东域名苑1配变	10	800	485
34278	东台	东域名苑3配变	10	800	417
34279	东台	东域名苑4配变	10	800	593
34280	东台	东域名苑2配变	10	800	501
34281	东台	垛团17配变	10	200	78
34282	东台	台东18配变	10	200	0
34283	东台	临海七配变	10	200	25
34284	东台	临海八配变	10	200	48
34285	东台	塘东八配变	10	400	238
34286	东台	塘东九配变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34287	东台	红庄七配变	10	400	119
34288	东台	柏盛苑配电所#1变压器	10	800	454
34289	东台	白云七配变	10	200	90
34290	东台	碧水湾配电室#2变压器	10	630	255
34291	东台	碧水湾配电室#4变压器	10	630	291
34292	东台	碧水湾配电室#3变压器	10	630	297
34293	东台	公用34配变	10	400	132
34294	东台	张港七配变	10	200	82
34295	东台	公用十四配变3	10	400	29
34296	东台	倪莫十配变	10	400	147
34297	东台	丁河十二配变	10	200	0
34298	东台	新联59连2#配变	10	400	272
34299	东台	新联59连3#配变	10	400	243
34300	东台	何垛38连3#配变	10	400	243
34301	东台	东域名苑8配变	10	800	413
34302	东台	东域名苑6配变	10	800	503
34303	东台	东域名苑5配变	10	800	512
34304	东台	东域名苑7配变	10	800	444
34305	东台	公用二十八配变.	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34306	东台	时堰二配变	10	400	225
34307	东台	时堰三配变	10	400	175
34308	东台	时东五配变	10	400	125
34309	东台	时南五配变	10	400	175
34310	东台	何庄6#配变	10	200	20
34311	东台	万升6#配变	10	200	76
34312	东台	安澜7#配变	10	200	91
34313	东台	柏盛苑配电所#2变压器	10	800	473
34314	东台	柏盛苑配电所#3变压器	10	800	471
34315	东台	柏盛苑配电所#4变压器	10	800	414
34316	东台	王桑13#配变	10	200	0
34317	东台	许苴四配变	10	400	137
34318	东台	如意九配变	10	200	89
34319	东台	湖畔配变	10	400	136
34320	东台	西溪三期#1开关站#1配变	10	800	456
34321	东台	西溪三期#1开关站#2配变	10	800	423
34322	东台	西溪三期#1开关站#3配变	10	800	462
34323	东台	西溪三期#1开关站#4配变	10	800	452
34324	东台	西溪三期#1配电室#5变压器	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34325	东台	西溪三期#1配电室#6变压器	10	800	407
34326	东台	西溪三期#2配电室#7变压器	10	800	417
34327	东台	西溪三期#2配电室#8变压器	10	800	414
34328	东台	西溪三期#3配电室#9变压器	10	800	257
34329	东台	公用三十三配变	10	400	101
34330	东台	缪陆四配变	10	400	149
34331	东台	缪陆五配变	10	400	251
34332	东台	兰址十一配变	10	200	93
34333	东台	新联52连2#配变	10	400	258
34334	东台	海堤八配变	10	200	109
34335	东台	建海四配变	10	200	38
34336	东台	迎富三配变	10	200	76
34337	东台	六灶四配变	10	400	234
34338	东台	姜盈4配变	10	400	256
34339	东台	姜盈5配变	10	200	53
34340	东台	行北六配变	10	400	153
34341	东台	金水湾C区#13箱变	10	630	231
34342	东台	金水湾C区#16箱变()	10	630	223
34343	东台	金水湾C区#17箱变()	10	630	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34344	东台	蓓蕾配变	10	400	228
34345	东台	西溪三期#3配电室#10变压器	10	800	496
34346	东台	何舍八配变	10	200	72
34347	东台	苏舍七配变	10	400	226
34348	东台	新洋五配变	10	200	62
34349	东台	新洋八配变	10	200	0
34350	东台	唐胜五配变	10	200	0
34351	东台	永丰十配变	10	200	133
34352	东台	永丰十三配变	10	200	81
34353	东台	唐胜六配变	10	200	21
34354	东台	振奋6配变	10	200	18
34355	东台	王亮四配变	10	200	35
34356	东台	官巷五配变	10	200	25
34357	东台	新洋九配变	10	200	102
34358	东台	草卡五配变	10	200	75
34359	东台	草卡六配变	10	200	108
34360	东台	草卡七配变	10	200	109
34361	东台	同心九配变	10	200	52
34362	东台	李南七配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34363	东台	鼓劲(七)配变	10	400	204
34364	东台	农场6配变	10	400	200
34365	东台	港桥八配变	10	200	102
34366	东台	九州小区3#箱变	10	500	96
34367	东台	镇西二十配变	10	400	35
34368	东台	五星五配变	10	400	216
34369	东台	五星七配变	10	400	247
34370	东台	五星八配变	10	400	185
34371	东台	中心十二配变	10	200	51
34372	东台	竹林8#配变	10	200	8
34373	东台	富南5#配变	10	200	48
34374	东台	富安公用17#配变	10	400	121
34375	东台	杭庄6#配变	10	400	205
34376	东台	许河十三台片	10	200	59
34377	东台	许南四配变	10	200	0
34378	东台	高峰四配变	10	400	241
34379	东台	富旗三配变	10	200	61
34380	东台	富旗四配变	10	200	72
34381	东台	开一29#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34382	东台	开一30#配变	10	400	252
34383	东台	东海国际1配变	10	630	354
34384	东台	东海国际2配变	10	630	347
34385	东台	东海国际3配变	10	630	295
34386	东台	东海国际4配变	10	630	208
34387	东台	沈桥七配变	10	200	66
34388	东台	方塘十一配变	10	200	78
34389	东台	葛墩(十一)配变	10	400	236
34390	东台	九总七配变	10	400	170
34391	东台	邱墩八配变杆上配变	10	200	29
34392	东台	沿海十七配变	10	200	84
34393	东台	二苴九配变	10	200	62
34394	东台	鑫宇房地产	10	400	200
34395	东台	汪联8配变	10	200	75
34396	东台	南团4配变	10	200	86
34397	东台	大洼7配变	10	200	60
34398	东台	光明五台片	10	400	202
34399	东台	梁桥5配变	10	200	58
34400	东台	洋洼四台片	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34401	东台	联合五配变	10	200	74
34402	东台	联合四配变	10	400	211
34403	东台	朱庄六配变	10	400	117
34404	东台	朱庄四配变	10	400	30
34405	东台	李灶一配变	10	400	238
34406	东台	朱庄五配变	10	400	214
34407	东台	李灶五配变	10	200	73
34408	东台	一场五台片	10	400	154
34409	东台	林尖七台片	10	200	94
34410	东台	常灶五配变	10	200	95
34411	东台	开一31#配变	10	400	195
34412	东台	青一14#配变	10	400	196
34413	东台	青一15#配变	10	400	87
34414	东台	草舍17#配变	10	400	98
34415	东台	许乐八配变	10	200	31
34416	东台	公用十四配变.	10	200	0
34417	东台	东海国际5配变	10	630	364
34418	东台	东海国际6配变	10	630	335
34419	东台	东海国际7配变	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34420	东台	东海国际8配变	10	630	369
34421	东台	远东公馆#1配电室#3变	10	800	640
34422	东台	新街十配变	10	400	79
34423	东台	新东集镇三配变	10	400	168
34424	东台	三合14配变	10	200	60
34425	东台	沿海十五配变	10	200	104
34426	东台	沿海十六配变	10	200	54
34427	东台	天兴六配变	10	400	219
34428	东台	殷程3#配变	10	200	100
34429	东台	练丁五配变	10	200	91
34430	东台	大明八台片	10	200	35
34431	东台	中合(12)配变	10	200	103
34432	东台	中合10配变	10	200	77
34433	东台	曹庄6配变	10	400	174
34434	东台	双超五配变	10	200	0
34435	东台	前哨十配变	10	200	83
34436	东台	三赵二配变	10	200	9
34437	东台	冯舍二配变	10	200	57
34438	东台	袁灶七配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34439	东台	弢南十配变	10	200	107
34440	东台	新东集镇五配变	10	200	52
34441	东台	嵇东十二台片	10	400	204
34442	东台	嵇东十三配变	10	400	243
34443	东台	周舍4配变	10	400	212
34444	东台	幸福六配变	10	400	260
34445	东台	建团7#配变	10	200	79
34446	东台	远东公馆开关站#1变压器	10	800	640
34447	东台	远东公馆开关站#2变压器	10	800	434
34448	东台	远东公馆#1配电室#4变压器	10	800	306
34449	东台	金水湾C区#10箱变001001	10	630	196
34450	东台	双丰六配变	10	200	68
34451	东台	强西一配变	10	400	165
34452	东台	安明五台片	10	400	210
34453	东台	振中六配变	10	200	0
34454	东台	街道十六配变	10	200	103
34455	东台	街道十七配变	10	400	96
34456	东台	倪莫九配变	10	400	179
34457	东台	六烈八配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34458	东台	周舍5配变	10	400	166
34459	东台	顾舍五配变	10	200	48
34460	东台	顾舍六配变	10	200	94
34461	东台	兴明五台片	10	200	44
34462	东台	东光十台片	10	200	91
34463	东台	建设二台片	10	200	0
34464	东台	立新一配变	10	400	241
34465	东台	民主三配变	10	400	210
34466	东台	谭庄七配变	10	400	62
34467	东台	勤丰7#配变	10	200	45
34468	东台	卢灶8#配变	10	200	23
34469	东台	国富六配变	10	400	175
34470	东台	安云七配变	10	200	0
34471	东台	才琴八配变	10	200	27
34472	东台	庆丰八配变	10	200	87
34473	东台	西刘九配变	10	200	65
34474	东台	梁东9配变	10	200	52
34475	东台	梁东10配变	10	200	0
34476	东台	时代豪庭2#开关站#10变压器	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34477	东台	时代豪庭2#开关站#12变压器	10	800	504
34478	东台	时代豪庭2#开关站#11变压器	10	800	486
34479	东台	时代豪庭2#开关站#9变压器	10	800	440
34480	东台	时代豪庭#2配电房#13变压器	10	630	368
34481	东台	时代豪庭#2配电室#14变压器	10	630	365
34482	东台	时代豪庭#2配电室#15变压器	10	630	275
34483	东台	时代豪庭#2配电房#16变压器	10	630	302
34484	东台	时代豪庭1#开关站#1变压器	10	800	525
34485	东台	时代豪庭1#开关站#2变压器	10	800	381
34486	东台	时代豪庭1#开关站#3变压器	10	800	496
34487	东台	时代豪庭1#开关站#4变压器	10	800	511
34488	东台	时代豪庭1#配电室#5变压器	10	630	290
34489	东台	时代豪庭1#配电室#6变压器	10	630	396
34490	东台	时代豪庭1#配电室#7变压器	10	630	279
34491	东台	时代豪庭1#配电室#8变压器	10	630	287
34492	东台	倪王三配变	10	200	52
34493	东台	如意10配变	10	400	212
34494	东台	灶西4配变	10	400	136
34495	东台	朝阳新村B区10号楼配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34496	东台	林舍22#配变	10	200	132
34497	东台	扎垛九配变	10	200	95
34498	东台	范公供销社小区	10	250	109
34499	东台	洼灶六配变	10	200	0
34500	东台	洼灶四配变	10	200	28
34501	东台	集镇33#配变(唐洋)	10	400	146
34502	东台	裕民六配变	10	400	150
34503	东台	长红九配变	10	400	150
34504	东台	垛坝八配变	10	200	117
34505	东台	六居七配变	10	200	22
34506	东台	六居八配变	10	200	56
34507	东台	六居九配变	10	400	0
34508	东台	六灶七配变	10	200	75
34509	东台	普新(24)配变	10	200	8
34510	东台	红烈12配变	10	200	141
34511	东台	永康花园配电所#1变压器32815148001	10	630	372
34512	东台	永康花园配电所#2变压器32815148002	10	630	419
34513	东台	台东19配变	10	400	150
34514	东台	灶南(11)配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34515	东台	垛团15配变	10	200	55
34516	东台	富新23配变	10	200	72
34517	东台	垛团16配变	10	200	105
34518	东台	垛南7配变	10	200	81
34519	东台	葛墩(九)配变	10	400	198
34520	东台	葛墩十配变	10	400	216
34521	东台	弼西七配变	10	200	0
34522	东台	殷程10配变	10	200	91
34523	东台	夏龙六#配变	10	400	65
34524	东台	梁垛百合花园配变	10	400	185
34525	东台	天邑一品开关站#1	10	630	274
34526	东台	天邑一品开关站#2	10	630	337
34527	东台	八一七配变	10	200	66
34528	东台	单南七配变	10	200	127
34529	东台	天兴7配变	10	400	241
34530	东台	天洋三配变	10	400	242
34531	东台	朝阳新村B区5号楼配变	10	200	30
34532	东台	垛南1配变	10	400	270
34533	东台	垛团一配变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34534	东台	悦棠湾11配变	10	800	477
34535	东台	王珏8#配变	10	630	378
34536	东台	许灶7#配变	10	200	69
34537	东台	米港5#配变	10	200	54
34538	东台	团结10#配变	10	400	209
34539	东台	五里6#配变	10	200	59
34540	东台	团结11#配变	10	200	15
34541	东台	东升5#配变	10	200	72
34542	东台	正团14配变	10	200	110
34543	东台	长红八配变	10	200	37
34544	东台	长红10#配变	10	200	109
34545	东台	新丰六配变	10	400	243
34546	东台	兴旺八配变	10	400	244
34547	东台	明星九配变	10	200	29
34548	东台	新彭七配变	10	200	26
34549	东台	西刘6配变	10	400	155
34550	东台	兴旺二配变	10	400	245
34551	东台	孟庄6#配变	10	200	84
34552	东台	永和10配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34553	东台	聚鑫华府一	10	400	167
34554	东台	聚鑫华府二	10	400	215
34555	东台	朱陈六配变	10	200	79
34556	东台	三兴十三配变	10	200	75
34557	东台	罗一10#配变	10	400	204
34558	东台	罗一11#配变	10	400	147
34559	东台	万港10#配变	10	200	39
34560	东台	北海17配变	10	200	138
34561	东台	双洋九配变	10	400	270
34562	东台	双洋十配变	10	400	252
34563	东台	蟒河17配变	10	200	64
34564	东台	陈文六配变	10	200	80
34565	东台	陈文七配变	10	200	64
34566	东台	陈文八配变	10	200	99
34567	东台	新海七配变	10	200	77
34568	东台	新海（八）配变	10	200	6
34569	东台	新海九配变	10	400	55
34570	东台	潘堡七配变	10	200	60
34571	东台	潘堡八配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34572	东台	铁久7#配变	10	200	92
34573	东台	新跃三配变	10	200	112
34574	东台	姜墩十一配变	10	200	86
34575	东台	姜墩十二配变	10	200	97
34576	东台	东园新村（七）配变	10	400	181
34577	东台	许乐7#配变	10	400	142
34578	东台	新街一品1#变	10	800	493
34579	东台	新街一品2#变	10	800	485
34580	东台	鼎盛花园1#变	10	400	148
34581	东台	水仙巷配变	10	400	36
34582	东台	碧水湾配电室1#变压器	10	630	304
34583	东台	交通六配变	10	400	163
34584	东台	熙悦佳园14配变	10	800	476
34585	东台	新沟11#配变	10	200	83
34586	东台	新川五配变	10	200	30
34587	东台	新川六配变	10	200	110
34588	东台	新垦三配变	10	400	101
34589	东台	金水湾（七）环网欧变	10	630	170
34590	东台	金水湾（八）环网欧变	10	630	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34591	东台	金水湾（五）环网欧变	10	630	240
34592	东台	金水湾（六）环网欧变	10	630	198
34593	东台	三联8配变	10	200	46
34594	东台	溪陈一配变	10	200	69
34595	东台	长征1配变	10	200	0
34596	东台	镇南3#配变	10	400	97
34597	东台	杨胡五配变	10	200	7
34598	东台	许庄一配变	10	200	74
34599	东台	沙河十配变	10	200	49
34600	东台	沙河十一配变	10	200	82
34601	东台	谢庄七配变	10	200	19
34602	东台	安乐五配变	10	400	148
34603	东台	三曹十一配变	10	200	70
34604	东台	甘港18配变	10	500	174
34605	东台	甘港19配变	10	400	110
34606	东台	普新23配变	10	400	221
34607	东台	八舍二十四配变	10	50	30
34608	东台	练坳八配变	10	200	114
34609	东台	东岔七配变	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34610	东台	圩里9#变	10	200	0
34611	东台	姜楼六配变	10	200	123
34612	东台	天兴5配变	10	400	222
34613	东台	陈舍6配变	10	400	192
34614	东台	东门桥2号配变	10	500	15
34615	东台	八林新寓二期#1开关站11#变	10	800	456
34616	东台	八林新寓二期#1开关站12#变	10	800	479
34617	东台	八林新寓二期#1开关站9#变	10	800	450
34618	东台	南城公寓欧式箱变001	10	630	290
34619	东台	夏龙8配变	10	400	139
34620	东台	夏龙7配变	10	400	190
34621	东台	紫云府2配变	10	800	441
34622	东台	八林新寓三期1#变压器	10	800	507
34623	东台	北庄6配变	10	200	61
34624	东台	丁庄4配变	10	200	35
34625	东台	北庄4配变	10	200	38
34626	东台	北庄5配变	10	200	21
34627	东台	潘介6配变	10	200	25
34628	东台	甘港17配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34629	东台	岳东3配变	10	200	0
34630	东台	郭顾3配变	10	400	169
34631	东台	张垛5配变	10	200	34
34632	东台	东里4配变	10	200	49
34633	东台	娄子4配变	10	400	152
34634	东台	吴舍3配变	10	400	107
34635	东台	仇堡四配变	10	200	70
34636	东台	新村八配变	10	200	27
34637	东台	公用三十配变	10	400	21
34638	东台	公用二十九配变.	10	400	59
34639	东台	六灶六配变	10	200	29
34640	东台	元官四配变	10	400	159
34641	东台	元官三配变	10	200	51
34642	东台	官洋五配变	10	400	85
34643	东台	街北（十）配变	10	400	137
34644	东台	东闸十一配变	10	200	76
34645	东台	东闸十三配变	10	200	61
34646	东台	东闸十二配变	10	200	83
34647	东台	方东（七）配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34648	东台	新街9综合变	10	400	60
34649	东台	堤东十一配变	10	200	33
34650	东台	富腾（一）箱变312153013001	10	500	309
34651	东台	永和11配变	10	200	48
34652	东台	永和12配变	10	200	96
34653	东台	殷程九配变	10	400	217
34654	东台	唐柳八配变	10	200	67
34655	东台	朝阳新村B区11号楼配变	10	200	112
34656	东台	灶西14配变	10	200	144
34657	东台	五星九配变	10	400	233
34658	东台	同意5配变	10	200	46
34659	东台	二合十四配变	10	400	90
34660	东台	水产场二配变	10	400	200
34661	东台	梁海六配变	10	200	73
34662	东台	三苴十配变	10	200	79
34663	东台	建中八配变	10	200	98
34664	东台	新沟七配变	10	200	71
34665	东台	三苴十二配变	10	200	40
34666	东台	三苴十一配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34667	东台	新兴九配变	10	200	143
34668	东台	新兴十配变	10	200	0
34669	东台	三中（三）配变	10	400	118
34670	东台	张港九配变	10	200	84
34671	东台	张港八配变	10	200	121
34672	东台	潘洼六配变	10	200	120
34673	东台	南荡五配变	10	200	99
34674	东台	大洋10配变	10	200	44
34675	东台	公用变九配变(曹丿)	10	400	137
34676	东台	十里6#配变	10	200	76
34677	东台	十里7#配变	10	200	108
34678	东台	郭联7#配变	10	200	73
34679	东台	高峰五配变	10	200	85
34680	东台	南荡六配变	10	200	0
34681	东台	港东十一配变	10	200	62
34682	东台	中桥四配变	10	200	99
34683	东台	王苴八配变	10	200	87
34684	东台	中苴11#配变	10	200	135
34685	东台	中苴12#配变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34686	东台	丰西十五台片	10	200	82
34687	东台	光明9台片	10	200	76
34688	东台	川河七配变	10	200	77
34689	东台	林舍16#配变	10	200	134
34690	东台	周坝7#配变	10	200	82
34691	东台	西灶九配变	10	400	239
34692	东台	云集八配变	10	200	68
34693	东台	云集九配变	10	200	109
34694	东台	西灶十配变	10	200	61
34695	东台	高墩八配变	10	400	181
34696	东台	四联七台片	10	200	49
34697	东台	四联九台片	10	200	60
34698	东台	腰余十一配变	10	200	74
34699	东台	高中九配变	10	200	109
34700	东台	东团七配变	10	400	225
34701	东台	许苴六台片	10	400	172
34702	东台	何灶五配变	10	200	96
34703	东台	盐河十配变	10	200	51
34704	东台	顾舍四配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34705	东台	砖桥8#配变	10	200	11
34706	东台	万升7#配变	10	400	183
34707	东台	安澜8#配变	10	400	228
34708	东台	丁徐十三配变	10	400	178
34709	东台	灶南十五配变	10	400	262
34710	东台	陶东八配变	10	400	19
34711	东台	黄柏三配变	10	400	221
34712	东台	胡西5配变	10	200	68
34713	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	0
34714	东台	爱国七配变	10	400	227
34715	东台	爱国八配变	10	200	82
34716	东台	双跃8#配变	10	200	43
34717	东台	战胜七配变	10	200	8
34718	东台	新储7#配变	10	200	105
34719	东台	镇河七配变	10	200	18
34720	东台	镇河八配变	10	400	228
34721	东台	陈利六配变	10	400	208
34722	东台	时东二配变	10	200	93
34723	东台	新团18配变	10	400	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34724	东台	中直10#配变	10	200	74
34725	东台	海堰17#配变	10	200	61
34726	东台	润洋壹品#1开关站#1变压器	10	800	437
34727	东台	润洋壹品#1开关站#3变压器	10	800	415
34728	东台	润洋壹品#1开关站#4变压器	10	800	356
34729	东台	润洋壹品#1开关站#2变压器	10	800	383
34730	东台	润洋壹品#2开关站#5变压器	10	800	495
34731	东台	陶思七配变	10	400	79
34732	东台	七一桥四配变	10	400	104
34733	东台	曹庄三配变	10	400	207
34734	东台	方东八配变	10	400	155
34735	东台	润洋壹品#2开关站#6变压器	10	800	462
34736	东台	润洋壹品#2开关站#7变压器	10	800	500
34737	东台	润洋壹品#2开关站#8变压器	10	800	418
34738	东台	通新二期安置小区开关站#9变压器	10	800	426
34739	东台	通新二期安置小区开关站#8变压器	10	800	388
34740	东台	通新二期安置小区开关站#6变压器	10	800	432
34741	东台	通新二期安置小区开关站#3变压器	10	800	450
34742	东台	通新二期安置小区开关站#2变压器	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34743	东台	通新二期安置小区开关站#1变压器	10	800	544
34744	东台	通新二期安置小区开关站#4变压器	10	800	462
34745	东台	通新二期安置小区开关站#5变压器	10	800	504
34746	东台	通新二期安置小区开关站#7变压器	10	800	452
34747	东台	通新二期安置小区开关站#10变压器	10	800	581
34748	东台	嘉城和苑1#变	10	630	416
34749	东台	嘉城和苑3#变	10	630	363
34750	东台	嘉城和苑4#变	10	630	305
34751	东台	双丰8配变	10	200	79
34752	东台	单南8配变	10	200	24
34753	东台	和平8配变	10	200	134
34754	东台	博爱家园开关站#1变压器	10	800	407
34755	东台	博爱家园开关站#2变压器	10	800	477
34756	东台	博爱家园开关站#3变压器	10	800	395
34757	东台	博爱家园开关站#4变压器	10	800	420
34758	东台	华美八配变	10	200	19
34759	东台	钱陈新村11配变	10	630	404
34760	东台	钱陈新村9配变	10	630	339
34761	东台	钱陈新村10配变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34762	东台	钱陈新村12配变	10	630	338
34763	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	87
34764	东台	民理五配变	10	200	0
34765	东台	嘉城和苑2#变	10	630	378
34766	东台	白云八配变	10	200	98
34767	东台	徐塘四配变	10	200	78
34768	东台	大地和苑七配变	10	630	250
34769	东台	堤利十六配变	10	200	136
34770	东台	堤利十七配变	10	200	61
34771	东台	堤利十八配变	10	200	107
34772	东台	腰余九配变	10	200	81
34773	东台	腰余十配变	10	200	83
34774	东台	王套九配变	10	200	35
34775	东台	华J3配变	10	400	201
34776	东台	红星九配变	10	200	128
34777	东台	红星十配变	10	200	92
34778	东台	天鹅十一配变	10	200	74
34779	东台	华美七配变	10	200	50
34780	东台	腰舍六配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34781	东台	腰舍七配变	10	200	34
34782	东台	红星11#配变	10	200	92
34783	东台	丰西十三台片	10	200	79
34784	东台	丰西14台片	10	200	23
34785	东台	光明十台片	10	200	101
34786	东台	下舍九配变	10	200	49
34787	东台	红庄八配变	10	400	219
34788	东台	王珏5配变	10	200	32
34789	东台	王珏4配变	10	200	0
34790	东台	南于5配变	10	200	22
34791	东台	蒋坝九配变	10	200	61
34792	东台	万许1#变	10	200	0
34793	东台	贾坝十一配变	10	200	44
34794	东台	沈灶六配变	10	200	104
34795	东台	朱灶六配变	10	200	80
34796	东台	徐墩八配变	10	200	113
34797	东台	唐西十三配变	10	200	40
34798	东台	安云八配变	10	200	80
34799	东台	国富七配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34800	东台	常灶十一配变	10	400	171
34801	东台	李灶九配变	10	200	76
34802	东台	李南八配变	10	200	16
34803	东台	庆丰十配变	10	200	82
34804	东台	三友八配变	10	200	35
34805	东台	新彭八配变	10	200	48
34806	东台	才琴九配变	10	200	88
34807	东台	庆丰九配变	10	200	104
34808	东台	先及六配变	10	200	30
34809	东台	港桥九配变	10	200	66
34810	东台	永丰十二配变	10	200	19
34811	东台	台东20配变	10	400	62
34812	东台	富御广场6#变	10	630	304
34813	东台	富御广场8#变	10	630	342
34814	东台	富御广场5#变	10	630	357
34815	东台	富御广场7#变	10	630	361
34816	东台	中苴9#配变	10	200	60
34817	东台	沈垛五配变	10	400	151
34818	东台	顾丿六配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34819	东台	祖泽村配变	10	400	44
34820	东台	民理六配变	10	400	209
34821	东台	长青28配变	10	400	31
34822	东台	河坝五配变	10	200	13
34823	东台	河坝四配变	10	200	84
34824	东台	富北11#配变	10	400	107
34825	东台	富北10#配变	10	400	188
34826	东台	集镇十配变(新农)	10	200	55
34827	东台	吴墩六配变	10	200	72
34828	东台	东关公寓#1开关站#1变压器	10	800	461
34829	东台	东关公寓#1开关站#3变压器	10	800	500
34830	东台	东关公寓#1开关站#4变压器	10	800	536
34831	东台	东关公寓#1开关站#2变压器	10	800	370
34832	东台	东关公寓#2配电室#9变压器	10	630	369
34833	东台	东关公寓#2配电室#10变压器	10	630	380
34834	东台	东合六配变	10	200	66
34835	东台	华汇骏景配电室#1变压器	10	630	374
34836	东台	华汇骏景配电室#2变压器	10	630	300
34837	东台	富南6#变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34838	东台	园艺11#配变	10	400	152
34839	东台	良堡5配变	10	400	76
34840	东台	先胜五配变	10	400	261
34841	东台	北行六配变	10	200	94
34842	东台	王埭八配变	10	200	103
34843	东台	盈西六配变	10	200	76
34844	东台	卢家六配变	10	400	266
34845	东台	近海六配变	10	200	104
34846	东台	近海七配变	10	400	153
34847	东台	新东集镇六配变	10	200	0
34848	东台	东关公寓#1配电室#5变压器	10	630	374
34849	东台	东关公寓#1配电室#7变压器	10	630	353
34850	东台	东关公寓#1配电室#8变压器	10	630	393
34851	东台	东关公寓#1配电室#6变压器	10	630	334
34852	东台	陈灶（7）配变	10	400	223
34853	东台	金鹰盛世花园开关站#1变压器	10	800	514
34854	东台	金鹰盛世花园开关站#3变压器	10	800	520
34855	东台	金鹰盛世花园开关站#4变压器	10	800	496
34856	东台	金鹰盛世花园开关站#2变压器	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34857	东台	金鹰盛世花园配电室#5变压器	10	800	421
34858	东台	金鹰盛世花园配电室#6变压器	10	800	412
34859	东台	金鹰盛世花园配电室#7变压器	10	800	406
34860	东台	金鹰盛世花园配电室#8变压器	10	800	427
34861	东台	解放八配变	10	200	66
34862	东台	官洋六配变	10	200	50
34863	东台	新一十一配变	10	200	59
34864	东台	一灶十配变	10	200	114
34865	东台	薛王6配变	10	200	61
34866	东台	景窑7配变	10	200	34
34867	东台	古洪5配变	10	200	7
34868	东台	广山集镇4配变	10	400	122
34869	东台	陶东九配变	10	400	0
34870	东台	杨岸四配变	10	200	64
34871	东台	西灶八配变	10	400	144
34872	东台	丁庄七配变	10	400	0
34873	东台	永胜1#配变	10	400	243
34874	东台	三团新村三期10变压器	10	800	503
34875	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34876	东台	辛勤12#配变	10	200	84
34877	东台	翻身6配变	10	160	49
34878	东台	联灶#18配变	10	400	262
34879	东台	联灶#19配变	10	400	195
34880	东台	南荡7#配变	10	200	65
34881	东台	芦东8#配变	10	400	253
34882	东台	朝福8#配变	10	400	164
34883	东台	唐西二十一配变	10	200	79
34884	东台	元官一配变	10	400	126
34885	东台	开二20#配变	10	400	245
34886	东台	滨河花苑二期4配变	10	800	416
34887	东台	王珏9#配变	10	200	104
34888	东台	苗桥6#配变	10	400	216
34889	东台	天源城4#箱变	10	630	308
34890	东台	和平置业1#配变	10	630	304
34891	东台	十六连三号配变	10	400	306
34892	东台	安馨居9配变	10	630	205
34893	东台	大地滨河苑#1配电室1#变压器	10	630	380
34894	东台	钱陈新村19变压器	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34895	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	56
34896	东台	川河十配变	10	400	227
34897	东台	鹤伦7#配变	10	400	151
34898	东台	四仓1#配变	10	400	29
34899	东台	四仓九台片	10	200	79
34900	东台	四仓3#配变	10	200	66
34901	东台	解放四配变	10	200	52
34902	东台	安云十配变	10	400	264
34903	东台	倪莫十一配变（专项）	10	400	208
34904	东台	凤凰郡10配变	10	630	331
34905	东台	三团新村三期9变压器	10	800	447
34906	东台	圣溪府2#配变	10	800	628
34907	东台	明星十七配变	10	200	105
34908	东台	东达世纪广场1#配电室3#配变	10	800	527
34909	东台	镇南11#配变	10	200	95
34910	东台	唐介15#配变	10	200	89
34911	东台	虹润华府9#变压器	10	630	309
34912	东台	罗二18#配变	10	400	0
34913	东台	晨光满园14配变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34914	东台	开二23配变	10	400	105
34915	东台	翡翠雅居5配变	10	800	446
34916	东台	农民公寓（一）配变	10	630	387
34917	东台	芦东9#配变	10	400	275
34918	东台	姜盈六#配变	10	400	212
34919	东台	顾横11#配变	10	200	0
34920	东台	心红16#配变	10	200	35
34921	东台	八灶8#配变	10	400	265
34922	东台	五角广场#2配变	10	400	206
34923	东台	仓胜十配变	10	400	269
34924	东台	南兴8配变	10	400	142
34925	东台	沙杨14#配变	10	200	124
34926	东台	建东十配变	10	200	49
34927	东台	麒麟府7变压器	10	630	392
34928	东台	甘港20#配变	10	400	0
34929	东台	高庄5#配变	10	200	43
34930	东台	永红十配变	10	400	99
34931	东台	陈姜六配变	10	200	71
34932	东台	官坝八配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34933	东台	八林新寓三期3#变压器	10	800	480
34934	东台	南团8配变	10	500	208
34935	东台	吾悦和府24#变压器	10	630	345
34936	东台	悦棠湾2配变	10	800	458
34937	东台	创业路1#配变	10	400	138
34938	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	412
34939	东台	沪港名苑2#变压器	20	800	534
34940	东台	天鹅21#配变	10	630	483
34941	东台	孙康9#配变	10	200	102
34942	东台	丰收7#配变	10	400	210
34943	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	112
34944	东台	严墩7#配变	10	200	51
34945	东台	胜利7#配变	10	200	101
34946	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	140
34947	东台	熙悦佳园13配变	10	800	494
34948	东台	卞团17#配变	10	200	103
34949	东台	板余七配变	10	400	267
34950	东台	新团新村1配变	10	800	503
34951	东台	吾悦和府21#变压器	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34952	东台	农场医院3#配变	10	400	224
34953	东台	东刘十一配变	10	200	86
34954	东台	龙湘美境#1配变	10	600	420
34955	东台	七连二号配变	10	400	310
34956	东台	沙杨13#配变	10	200	87
34957	东台	草舍28#配变	10	400	100
34958	东台	文正苑配电室3#变压器配电变压器	10	800	565
34959	东台	何垛34连3#配变	10	400	244
34960	东台	姜凡9#配变	10	400	259
34961	东台	苏庄1配变	10	400	167
34962	东台	吾悦广场金街配电室3#配变	10	800	22
34963	东台	开二22配变	10	400	173
34964	东台	育才学校1#配变	10	400	266
34965	东台	临南十配变（节能）	10	200	123
34966	东台	富洋新村10#配变	10	800	499
34967	东台	苏庄13#配变	10	400	164
34968	东台	何垛38连1#配变	10	200	140
34969	东台	秦甸10#配变	10	400	102
34970	东台	西灶四配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34971	东台	新联59连1#配变	10	400	274
34972	东台	三灶8号变	10	400	177
34973	东台	青一19#配变	10	400	137
34974	东台	集镇一配变	10	200	78
34975	东台	许河三配变	10	400	212
34976	东台	开一50#配变	10	400	68
34977	东台	老塘30连5#配变	10	400	143
34978	东台	战胜11#配变	10	400	75
34979	东台	安东7#配变	10	400	231
34980	东台	丁河20#配变	10	200	25
34981	东台	美棠水岸11#配变	10	800	545
34982	东台	文正苑配电室4#变压器配电变压器	10	800	565
34983	东台	文正苑配电室5#变压器配电变压器	10	800	557
34984	东台	文正苑配电室6#变压器配电变压器	10	800	524
34985	东台	草舍25#配变	10	400	239
34986	东台	塘东11#配变	10	200	83
34987	东台	何垛36连1#配变	10	400	263
34988	东台	塘坝13#配变	10	200	85
34989	东台	戴东3#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34990	东台	孙东49连3#配变	10	400	193
34991	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	99
34992	东台	姜凡六配变	10	200	83
34993	东台	建东九配变	10	200	33
34994	东台	存山八配变	10	200	8
34995	东台	何灶一配变	10	200	0
34996	东台	联灶5#配变	10	400	225
34997	东台	麒麟府5变压器	10	630	357
34998	东台	一分场9#配变	10	400	50
34999	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	370
35000	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	475
35001	东台	新农十二配变	10	200	110
35002	东台	三兴二十四配变	10	200	91
35003	东台	广场路6#箱变配变	10	630	166
35004	东台	通新安置区开关站#11变压器	10	630	356
35005	东台	新曹五配变	10	200	77
35006	东台	海滨六配变	10	315	0
35007	东台	金翰苑3配变	10	630	362
35008	东台	安中5配变变压器	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35009	东台	应东五配变	10	200	47
35010	东台	盐坝18连8#配变	10	400	280
35011	东台	卢家14#配变	10	630	465
35012	东台	泰山11配变	10	200	104
35013	东台	三曹12#配变	10	100	10
35014	东台	沙河19#配变	10	200	60
35015	东台	桑园6#配变	10	200	106
35016	东台	廉贻集镇27#配变	10	100	13
35017	东台	六烈十一配变(专项)	10	400	187
35018	东台	南洼1配变	10	400	256
35019	东台	红中二十配变	10	200	149
35020	东台	老塘28连4#配变	10	100	80
35021	东台	八灶7#配变	10	400	221
35022	东台	新河7号变	10	400	174
35023	东台	嵇南10#配变	10	400	47
35024	东台	双玺2#配电室10#变压器	10	800	498
35025	东台	一分场7#配变	10	400	199
35026	东台	明星十一配变	10	200	67
35027	东台	万华嘉府4#变压器	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35028	东台	高元10#配变	10	200	49
35029	东台	中来十一配变	10	200	71
35030	东台	潘堡十一配变	10	200	131
35031	东台	玺悦学府9#配变	10	800	616
35032	东台	云集十配变	10	200	72
35033	东台	四联八台片	10	200	71
35034	东台	双赵6配变	10	200	58
35035	东台	高庄4配变	10	200	23
35036	东台	戴东2配变	10	400	86
35037	东台	金开园5#配变	10	800	527
35038	东台	新建8#配变	10	400	140
35039	东台	垛东七号配变	10	400	192
35040	东台	开二26#配变	10	400	237
35041	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	0
35042	东台	老塘29连1#配变	10	400	162
35043	东台	东台集镇23#配变	10	400	214
35044	东台	云顶水岸1#配变	10	800	633
35045	东台	灶南17号配变	10	200	46
35046	东台	联灶#17配变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35047	东台	何垛34连1#配变	10	400	85
35048	东台	联灶12#配变	10	400	247
35049	东台	振中10#配变	10	200	117
35050	东台	何垛34连2#配变	10	400	236
35051	东台	富洋新村14#配变	10	800	610
35052	东台	站南润府21#变压器	10	800	616
35053	东台	九连一号配变	10	400	264
35054	东台	新嵇14#配变（节能再利用）	10	200	62
35055	东台	双丰#12配变	10	200	122
35056	东台	颐和郡府5#变压器	10	800	409
35057	东台	罗二#25配变	10	400	107
35058	东台	芦河一配变	10	200	82
35059	东台	周黄18#配变	10	400	58
35060	东台	康庄4#配变	10	200	35
35061	东台	城北新寓#5变压器配电变压器	10	630	284
35062	东台	谢庄12#配变	10	400	0
35063	东台	开一21#配变	10	400	63
35064	东台	绍河九配变	10	400	262
35065	东台	朝阳新村A区4号楼配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35066	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	220
35067	东台	玺悦学府16#配变	10	800	598
35068	东台	新强六配变	10	400	240
35069	东台	蒋泊10#配变	10	200	114
35070	东台	垛团22配变	10	200	138
35071	东台	云集十一配变	10	200	52
35072	东台	开一42#配变	10	400	0
35073	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	225
35074	东台	开一44#配变	10	400	0
35075	东台	新村十九配变	10	200	107
35076	东台	老塘32连1#配变	10	400	254
35077	东台	老塘32连2#配变	10	400	189
35078	东台	草舍3#配变	10	400	167
35079	东台	开二2#配变	10	400	0
35080	东台	开一22#配变	10	630	65
35081	东台	仓东七配变	10	400	224
35082	东台	征洋7#箱变	10	630	281
35083	东台	红星17#配变	10	630	411
35084	东台	严墩8#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35085	东台	吾悦和府10#变压器	10	800	346
35086	东台	安云十二配变	10	200	100
35087	东台	才琴十六配变	10	200	59
35088	东台	芦河二配变	10	200	80
35089	东台	新储8#配变	10	400	270
35090	东台	立新6#配变	10	400	241
35091	东台	新联53连1#配变	10	400	254
35092	东台	紫院公馆#10变压器	10	630	327
35093	东台	罗一17#配变	10	400	172
35094	东台	塘东13#配变	10	315	252
35095	东台	溱东公用33#配变	10	400	189
35096	东台	合兴九配变	10	200	29
35097	东台	中苴19#配变	10	400	249
35098	东台	草舍11#配变	10	400	171
35099	东台	草舍12#配变	10	400	132
35100	东台	加强7#配变	10	400	238
35101	东台	民理一配变	10	200	35
35102	东台	芦河三配变	10	200	95
35103	东台	镇南10#配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35104	东台	周黄16#配变	10	400	180
35105	东台	开一57配变	10	400	60
35106	东台	溱东公用28#配变	10	400	51
35107	东台	港东十七配变	10	200	41
35108	东台	新联54连1#配变	10	400	38
35109	东台	东台集镇27#配变	10	400	188
35110	东台	长青30号配变	10	400	0
35111	东台	卞团13#配变	10	400	144
35112	东台	溱东公用30#配变	10	400	153
35113	东台	东达世纪广场2#配电室6#配变	10	800	388
35114	东台	安馨居3配变	10	630	353
35115	东台	泰和佳苑6#配变	10	630	403
35116	东台	韩文16#配变	10	200	129
35117	东台	嵇东16#配变	10	400	200
35118	东台	先胜8#配变	10	200	114
35119	东台	熙悦佳园5配变	10	800	396
35120	东台	徐塘5配变	10	200	87
35121	东台	蒋泊12#配变	10	200	104
35122	东台	东升7#配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35123	东台	丁徐20号配变	10	200	2
35124	东台	广场路（五）箱变	10	630	326
35125	东台	云集一配变	10	200	47
35126	东台	拥庄七配变(专项)	10	400	256
35127	东台	长青29#配变	10	400	161
35128	东台	四灶集镇7#配变	10	400	158
35129	东台	凯帝京都9#变压器	10	800	598
35130	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	91
35131	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	145
35132	东台	吴墩八配变	10	400	228
35133	东台	锦绣花园箱变配变	10	500	276
35134	东台	蔡六21#配变	10	400	175
35135	东台	溱东公用10配变	10	400	284
35136	东台	苏庄10#配变	10	400	161
35137	东台	盐河21#配变	10	200	96
35138	东台	许河1#配变	10	400	15
35139	东台	才琴十三配变	10	200	98
35140	东台	吾悦和府6#变压器	10	800	413
35141	东台	双楼十二配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35142	东台	桃李苑3配变	10	630	342
35143	东台	晨光满园19配变	10	800	482
35144	东台	王桑16#配变	10	315	29
35145	东台	计窑3#配变	10	400	215
35146	东台	长青31号配变	10	400	177
35147	东台	中荡11#配变	10	200	87
35148	东台	悦棠湾13配变	10	800	428
35149	东台	金麟府#7变压器	10	800	377
35150	东台	高窑十七配变	10	200	67
35151	东台	公用1配变	10	400	157
35152	东台	东进九配变	10	200	10
35153	东台	锦绣华府1#变压器配电变压器	10	800	489
35154	东台	鹤西16#配变	10	200	34
35155	东台	锦绣华府2#变压器配电变压器	10	800	475
35156	东台	锦绣华府3#变压器配电变压器	10	800	420
35157	东台	锦绣华府4#变压器配电变压器	10	800	450
35158	东台	古洪8#配变	10	200	34
35159	东台	泰和佳苑2#配变	10	630	341
35160	东台	一场9#配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35161	东台	悦棠湾8配变	10	800	504
35162	东台	大地滨河#1配电室#3变压器	10	630	332
35163	东台	大地滨河#1配电室#5变压器	10	630	357
35164	东台	大地滨河#1配电室#6变压器	10	630	340
35165	东台	大地滨河#1配电室#4变压器	10	630	332
35166	东台	大地滨河#1配电室#2变压器	10	630	296
35167	东台	新光小区（二）配变	10	400	10
35168	东台	双丰九#配变	10	200	123
35169	东台	青一18#配变	10	400	172
35170	东台	解放六配变	10	200	67
35171	东台	蔡六16号配变	10	400	242
35172	东台	云集二配变	10	400	159
35173	东台	孙东42连1#配变	10	400	214
35174	东台	南于9#配变	10	200	49
35175	东台	何垛35连1#配变	10	400	229
35176	东台	晨光满园16配变	10	800	499
35177	东台	弓湾9#配变	10	200	113
35178	东台	英伦都市9#配变	10	800	551
35179	东台	安云十一配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35180	东台	建东一配变	10	200	34
35181	东台	勤丰10#配变	10	200	113
35182	东台	街道26#配变	10	400	242
35183	东台	通城佳苑2#配变	10	630	412
35184	东台	绍河八配变	10	400	275
35185	东台	绍河十一配变	10	400	209
35186	东台	红中18#配变	10	200	84
35187	东台	孙东46连2#配变	10	400	224
35188	东台	嵇东17#配变	10	400	222
35189	东台	临塔安置区4#配变	10	630	337
35190	东台	双丰10配变	10	200	84
35191	东台	安云十三配变	10	200	34
35192	东台	鹤西12#配变	10	400	190
35193	东台	盐河九配变	10	400	172
35194	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	101
35195	东台	沿海二十配变	10	200	49
35196	东台	榆东13#配变	10	400	253
35197	东台	建设6#配变	10	400	157
35198	东台	化肥厂宿舍二号配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35199	东台	孙东42连3#配变	10	400	270
35200	东台	联灶22#配变	10	400	262
35201	东台	西灶七配变	10	200	59
35202	东台	竹林13#配变	10	200	95
35203	东台	上灶11#配变	10	200	90
35204	东台	计窑4#配变	10	400	184
35205	东台	许南三配变	10	200	98
35206	东台	卞团14#配变	10	400	237
35207	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	625
35208	东台	唐洋#3配变	10	200	82
35209	东台	公安局独立变	10	630	130
35210	东台	站南润府17#变压器	10	800	556
35211	东台	东渣1配变	10	200	80
35212	东台	草西5#配变	10	200	31
35213	东台	草舍26#配变	10	400	249
35214	东台	草舍27#配变	10	400	232
35215	东台	孙丿十一配变	10	200	78
35216	东台	公用16#配变.	10	400	196
35217	东台	通榆小区2#配变	10	630	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35218	东台	洼灶五配变	10	200	76
35219	东台	如二8配变	10	200	30
35220	东台	洼灶七配变	10	200	99
35221	东台	民政配变	10	400	41
35222	东台	三洋7配变	10	200	113
35223	东台	董贤10配变	10	200	56
35224	东台	港边8配变	10	200	22
35225	东台	联北十一配变	10	200	109
35226	东台	强西九配变	10	200	104
35227	东台	徐灶十配变	10	400	246
35228	东台	水产场十一配变	10	400	208
35229	东台	周舍七配变	10	400	225
35230	东台	六烈十配变	10	200	97
35231	东台	鹤西11配变	10	200	66
35232	东台	花舍八配变	10	200	18
35233	东台	李舍十七配变	10	200	0
35234	东台	韩文九配变	10	400	263
35235	东台	徐墩十配变	10	400	192
35236	东台	徐墩九配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35237	东台	砖桥10#变	10	200	63
35238	东台	砖桥9#配变	10	200	85
35239	东台	梁一12#配变	10	200	69
35240	东台	蒋泊九配变	10	400	217
35241	东台	杨岸六配变	10	200	105
35242	东台	姜洼十配变	10	200	125
35243	东台	新村十配变	10	200	75
35244	东台	新村十一配变	10	200	56
35245	东台	中桥五配变	10	200	63
35246	东台	祝林八配变	10	200	132
35247	东台	孙丿六配变	10	200	85
35248	东台	孙丿七配变	10	200	70
35249	东台	顾丿七台片	10	200	87
35250	东台	潘南六配变	10	200	52
35251	东台	孙丿八配变	10	200	70
35252	东台	邹坝四配变	10	200	93
35253	东台	邹坝五配变	10	400	223
35254	东台	仲韩(6)配变	10	200	74
35255	东台	唐介14配变（节能）	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35256	东台	贾坝十三配变	10	400	234
35257	东台	改善6配变	10	400	266
35258	东台	南庄12配变	10	400	230
35259	东台	塘南八配变	10	400	212
35260	东台	贾坝十二配变	10	400	251
35261	东台	金星七配变	10	200	48
35262	东台	天鹅十二配变	10	400	274
35263	东台	天鹅十三配变	10	400	261
35264	东台	常灶十三配变	10	400	228
35265	东台	明星十配变	10	200	54
35266	东台	金星十四配变	10	400	284
35267	东台	新彭九配变	10	400	260
35268	东台	铁久8#配变	10	200	62
35269	东台	前胜9#配变	10	400	150
35270	东台	梁桥六配变	10	400	250
35271	东台	梁桥七配变	10	200	103
35272	东台	陈舍(7)配变	10	315	171
35273	东台	红光24配变	10	400	183
35274	东台	晨光十配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35275	东台	晨光九配变	10	400	249
35276	东台	兴旺九配变	10	200	31
35277	东台	万桥四配变	10	200	24
35278	东台	万桥五配变	10	400	133
35279	东台	富新25配变	10	400	188
35280	东台	富新26配变	10	400	234
35281	东台	常灶十二配变	10	400	267
35282	东台	李灶十一配变	10	400	252
35283	东台	李灶十配变	10	400	208
35284	东台	李灶十二配变	10	200	125
35285	东台	李南九配变	10	400	206
35286	东台	兴旺十配变	10	200	78
35287	东台	官苴九配变	10	400	211
35288	东台	王苴十配变	10	200	55
35289	东台	东合九配变	10	200	71
35290	东台	潘舍十一配变	10	200	82
35291	东台	新彭十配变	10	200	75
35292	东台	南庄13配变	10	200	116
35293	东台	集镇九配变（台南）	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35294	东台	集镇8配变（台南）	10	200	30
35295	东台	高窑13配变	10	200	79
35296	东台	九总九配变	10	200	60
35297	东台	新丰十配变	10	400	227
35298	东台	新丰十一配变	10	400	241
35299	东台	新丰九配变	10	400	247
35300	东台	陈丁十一配变	10	400	259
35301	东台	港桥十配变	10	400	219
35302	东台	港桥十一配变	10	200	90
35303	东台	陈丁十配变	10	400	230
35304	东台	西刘十配变	10	400	235
35305	东台	东刘七配变	10	200	42
35306	东台	金星十三配变	10	400	229
35307	东台	国富八配变	10	400	217
35308	东台	才琴十一配变	10	200	97
35309	东台	庆丰十一配变	10	200	84
35310	东台	庆丰十二配变	10	400	237
35311	东台	大桥十一配变	10	400	241
35312	东台	大桥十二配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35313	东台	灶港11#配变	10	200	0
35314	东台	朱灶七配变	10	400	242
35315	东台	陈灶9配变	10	400	226
35316	东台	陈灶10配变	10	400	247
35317	东台	西夏九配变	10	400	231
35318	东台	东夏十配变	10	200	56
35319	东台	中合14配变	10	200	80
35320	东台	海丰集镇24配变	10	400	32
35321	东台	海丰集镇25配变	10	400	109
35322	东台	新曹王港十二配变	10	200	53
35323	东台	新洋十配变	10	200	82
35324	东台	王港十一配变	10	200	99
35325	东台	兴圩10配变	10	400	195
35326	东台	河口6配变	10	200	93
35327	东台	杜沈14配变	10	200	15
35328	东台	临塔12配变	10	400	204
35329	东台	临塔13配变	10	400	182
35330	东台	翻身5配变	10	200	42
35331	东台	谢庄八配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35332	东台	双楼十配变	10	200	89
35333	东台	大村6配变	10	200	60
35334	东台	白云9配变	10	200	103
35335	东台	太平八配变	10	200	122
35336	东台	太平七配变	10	400	268
35337	东台	太平六配变	10	200	64
35338	东台	花舍七配变	10	200	0
35339	东台	卞团12配变	10	400	218
35340	东台	坚强七配变	10	400	134
35341	东台	谢奚五配变	10	200	0
35342	东台	梁西十三配变	10	200	108
35343	东台	沈河二配变	10	400	226
35344	东台	葛墩十九配变	10	400	280
35345	东台	吕嘉园5#配变	10	800	482
35346	东台	建洋十九配变	10	200	100
35347	东台	建洋二十配变	10	400	243
35348	东台	建洋二十四配变	10	400	269
35349	东台	房舍七配变	10	200	54
35350	东台	新安7#配变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35351	东台	良堡6#配变	10	400	251
35352	东台	美满九配变	10	200	60
35353	东台	鹤伦8#配变	10	400	240
35354	东台	京西大厦箱变	10	400	190
35355	东台	新一12配变	10	400	284
35356	东台	仲灶17#配变	10	200	110
35357	东台	新村十八配变	10	200	91
35358	东台	未来城1#配变	10	800	380
35359	东台	夏龙#19配变	10	400	199
35360	东台	许乐四配变	10	400	227
35361	东台	玺悦学府14#配变	10	800	574
35362	东台	胡堡3#配变	10	400	45
35363	东台	新村十二配变	10	200	97
35364	东台	张港十二配变	10	200	102
35365	东台	张港十一配变	10	200	100
35366	东台	张港十配变	10	200	96
35367	东台	姜洼八配变	10	200	87
35368	东台	姜洼九配变	10	200	100
35369	东台	潘灶八配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35370	东台	幸福港湾4#配变	20	630	434
35371	东台	美满十配变	10	200	115
35372	东台	四灶集镇25#配变	10	400	173
35373	东台	凯帝京都6配变	10	800	434
35374	东台	凯帝京都8配变	10	800	476
35375	东台	凯帝京都7配变	10	800	488
35376	东台	凯帝京都5配变	10	800	482
35377	东台	潘洼七配变	10	200	93
35378	东台	中荡九配变	10	200	69
35379	东台	中荡十配变	10	200	32
35380	东台	中荡八配变	10	200	84
35381	东台	联港九配变	10	200	62
35382	东台	中联六配变	10	200	67
35383	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	156
35384	东台	白云10配变	10	200	67
35385	东台	沈元九配变	10	200	88
35386	东台	联边十五配变	10	200	98
35387	东台	洋中九配变（节能）	10	400	270
35388	东台	联边十四配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35389	东台	开一62配变	10	400	223
35390	东台	塘坝八配变(专项)	10	400	217
35391	东台	天樾府8#配变	10	800	339
35392	东台	先及七台片	10	400	148
35393	东台	行北八台片	10	200	67
35394	东台	华居四配变	10	200	42
35395	东台	如二9配变	10	200	107
35396	东台	六垛9#配变	10	200	114
35397	东台	西灶21#配变	10	200	73
35398	东台	尖北六配变	10	400	230
35399	东台	新村十四#配变	10	200	59
35400	东台	东闸十五配变	10	200	91
35401	东台	弼西一配变	10	400	173
35402	东台	六里二配变	10	400	222
35403	东台	灶南5#配变	10	400	116
35404	东台	北岸豪庭三期开关室1#变	10	800	348
35405	东台	北岸豪庭三期开关室2#变	10	800	314
35406	东台	北岸豪庭三期配电室3#变	10	630	335
35407	东台	北岸豪庭三期配电室4#变	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35408	东台	王亮5配变	10	200	16
35409	东台	曹殷5配变	10	200	0
35410	东台	大凡9配变	10	200	78
35411	东台	郁家6配变	10	200	33
35412	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	310
35413	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	292
35414	东台	中农联云仓3#变压器	10	800	587
35415	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	572
35416	东台	解放十配变	10	200	71
35417	东台	北于2#配变	10	400	171
35418	东台	林舍17#配变	10	400	265
35419	东台	新沟10配变	10	400	238
35420	东台	通新11配变	10	400	292
35421	东台	新村十三#配变	10	200	114
35422	东台	富东公用21#配变	10	400	153
35423	东台	卢灶9#配变	10	200	69
35424	东台	北杨6配变	10	200	90
35425	东台	潘陈6#配变	10	400	166
35426	东台	潘陈7#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35427	东台	砖桥11#配变	10	200	62
35428	东台	梁九12#配变	10	400	242
35429	东台	唐介13#配变	10	200	70
35430	东台	官巷8#配变	10	400	267
35431	东台	公用12#配变	10	200	91
35432	东台	公用13#配变	10	200	66
35433	东台	公用14#配变	10	200	82
35434	东台	高中十一配变	10	200	36
35435	东台	罗二8配变	10	400	5
35436	东台	金北小学配变	10	400	44
35437	东台	碧桂园4配变	10	800	401
35438	东台	碧桂园2配变	10	800	502
35439	东台	碧桂园3配变	10	800	407
35440	东台	四唐18配变	10	400	268
35441	东台	四唐19配变	10	400	119
35442	东台	集镇11#配变1	10	200	112
35443	东台	蔡六#20配变	10	200	81
35444	东台	鼓劲13#配变	10	200	32
35445	东台	何舍11#配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35446	东台	顾横10#配变	10	200	0
35447	东台	爱国13#配变	10	200	76
35448	东台	二苴十一配变	10	200	89
35449	东台	公用11#配变	10	200	74
35450	东台	南兴5#配变	10	400	157
35451	东台	海堰19#配变	10	200	97
35452	东台	潘洼9#配变	10	200	82
35453	东台	宁熙悦府6#变压器	10	800	512
35454	东台	官洋八配变	10	200	83
35455	东台	万洋六配变	10	200	59
35456	东台	春溪雅苑7#变压器	10	800	404
35457	东台	孙东47连2#配变	10	400	249
35458	东台	新元六配变	10	400	171
35459	东台	三苴20#配变	10	200	97
35460	东台	洋团5配变	10	200	85
35461	东台	草舍22配变	10	400	150
35462	东台	刘沟五配变	10	400	93
35463	东台	朝阳八配变	10	200	84
35464	东台	蔬菜研究所箱式变配电变压器	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35465	东台	爱国15#配变	10	200	0
35466	东台	蟒河19配变	10	400	250
35467	东台	改善7配变	10	400	250
35468	东台	元东九配变	10	200	0
35469	东台	幸福港湾3#配变	20	630	446
35470	东台	新团新村8配变	10	800	530
35471	东台	熙悦佳园3配变	10	800	472
35472	东台	美棠水岸7#配变	10	800	528
35473	东台	站南润府3#变压器	10	800	561
35474	东台	梅尖4配变	10	200	115
35475	东台	四灶集镇10#配变	10	400	251
35476	东台	小东10#配变	10	200	86
35477	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	0
35478	东台	凤凰郡11配变	10	800	396
35479	东台	圆通箱变	10	630	217
35480	东台	团北七配变	10	400	284
35481	东台	兴安十配变	10	200	94
35482	东台	潘洼8#配变	10	200	117
35483	东台	港城新村一配变	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35484	东台	港城新村二配变	10	800	444
35485	东台	青一10#配变	10	400	154
35486	东台	三元13#配变	10	200	32
35487	东台	梁一11#配变	10	200	60
35488	东台	盐河23#配变	10	400	150
35489	东台	鲍庄5配变	10	400	262
35490	东台	临南九配变（节能）	10	200	109
35491	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	527
35492	东台	景窑10#配变	10	400	125
35493	东台	爱国11#配变	10	200	69
35494	东台	东兴十二配变	10	400	131
35495	东台	振中九配变（专项）	10	400	222
35496	东台	城北新寓三期4变压器	10	630	315
35497	东台	宝塔8#配变	10	200	102
35498	东台	蒋坝8#配变	10	400	237
35499	东台	解放十一配变	10	200	63
35500	东台	碧桂园1配变	10	800	451
35501	东台	碧桂园6配变	10	800	464
35502	东台	杨河十二配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35503	东台	碧桂园5配变	10	800	374
35504	东台	仇南1#配变	10	400	194
35505	东台	时南4#配变	10	400	173
35506	东台	金海西路美变	10	630	475
35507	东台	站南润府2#变压器	10	800	572
35508	东台	罗二12配变	10	400	180
35509	东台	孙东46连3#配变	10	400	236
35510	东台	前胜7#配变	10	200	58
35511	东台	郑介12#配变	10	630	369
35512	东台	洋中八配变	10	200	76
35513	东台	先胜三配变	10	400	227
35514	东台	鲍一11#配变	10	200	106
35515	东台	董贤一配变	10	200	73
35516	东台	港边十配变	10	200	89
35517	东台	旧灶七配变	10	400	242
35518	东台	盈西七配变	10	400	209
35519	东台	永和14配变	10	200	95
35520	东台	悦棠湾4配变	10	800	437
35521	东台	永泰大厦配电变压器	10	500	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35522	东台	鑫华园#1变压器	10	800	404
35523	东台	贾坝三号配变	10	400	259
35524	东台	贾坝五号配变	10	400	90
35525	东台	新街二十七配变	10	400	294
35526	东台	三团新村三期8变压器	10	800	494
35527	东台	公用二十四配变	10	200	71
35528	东台	李舍18#配变	10	400	84
35529	东台	沿海三十一配变	10	200	139
35530	东台	青一五配变	10	400	156
35531	东台	朱万六配变	10	200	101
35532	东台	晨光满园13配变	10	800	489
35533	东台	邱墩十一配变	10	200	112
35534	东台	万水清华开关站#1变压器	10	800	366
35535	东台	高众#16配变	10	315	141
35536	东台	晨光十四配变	10	400	225
35537	东台	镇东十六配变	10	400	14
35538	东台	万水清华开关站#2变压器	10	800	490
35539	东台	明星十三配变	10	200	80
35540	东台	高桥1#配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35541	东台	如意16#配变	10	200	101
35542	东台	都市名苑#2变压器配电变压器	10	630	427
35543	东台	官苴十配变	10	200	71
35544	东台	新都荟2#配电室8#变压器	10	800	415
35545	东台	新坝独立变(二)	10	630	116
35546	东台	永红十一配变	10	200	39
35547	东台	云顶水岸6#配变	10	800	581
35548	东台	万水清华开关站#5变压器	10	800	369
35549	东台	五总#10配变	10	400	233
35550	东台	明星港湾配电房#2变压器	10	800	508
35551	东台	鲍南3#配变	10	400	223
35552	东台	万水清华开关站#3变压器	10	800	369
35553	东台	万水清华开关站#4变压器	10	800	367
35554	东台	镇南十四配变	10	400	221
35555	东台	仓南九配变	10	400	225
35556	东台	吾悦和府2#变压器	10	800	420
35557	东台	富丽名苑#1配电室#2变压器	10	800	487
35558	东台	万水清华开关站#7变压器	10	800	428
35559	东台	甘港26#配变	10	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35560	东台	金水湾D区5#箱变	10	630	309
35561	东台	万水清华开关站#8变压器	10	800	377
35562	东台	万水清华开关站#6变压器	10	800	420
35563	东台	王苴十一配变	10	200	105
35564	东台	九圩六配变	10	400	261
35565	东台	卢灶13#配变	10	200	83
35566	东台	广山8#配变	10	200	34
35567	东台	高桥11#配变	10	200	57
35568	东台	富丽名苑#1配电室#1变压器	10	800	487
35569	东台	罗二2#配变	10	400	196
35570	东台	开二31配变	10	400	154
35571	东台	沿河南路一配变	10	400	0
35572	东台	熙悦佳园8配变	10	800	444
35573	东台	安中2配变	10	400	155
35574	东台	金水湾C区#9箱变配电变压器	10	630	449
35575	东台	岳西5#配变	10	400	192
35576	东台	徐灶9#配变	10	400	207
35577	东台	水产四配变	10	200	84
35578	东台	新宁商城（二）变压器配电变压器	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35579	东台	郁杨4#配变	10	200	106
35580	东台	聚龙双苑配电室#5变压器	10	800	408
35581	东台	聚龙双苑配电室#6变压器	10	800	431
35582	东台	聚龙双苑配电室#7变压器	10	800	410
35583	东台	先胜七配变	10	200	93
35584	东台	青一3#配变	10	400	40
35585	东台	葛墩二十三配变	10	400	246
35586	东台	聚龙双苑配电室#8变压器	10	800	423
35587	东台	天鹅十五配变	10	200	54
35588	东台	何垛湾4#配变	10	800	476
35589	东台	莫庄(九)配变	10	200	115
35590	东台	三团新村三期3变压器	10	800	451
35591	东台	美棠水岸8#配变	10	800	564
35592	东台	翡翠雅居3配变	10	800	506
35593	东台	翰林缘开关站#1变压器	10	630	366
35594	东台	翰林缘开关站#2变压器	10	630	385
35595	东台	翰林缘开关站#3变压器	10	630	326
35596	东台	翰林缘开关站#4变压器	10	630	381
35597	东台	向阳桥西变压器	10	630	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35598	东台	贾坝19#配变	10	630	465
35599	东台	枫杨路配变	10	400	290
35600	东台	悦棠湾12配变	10	800	478
35601	东台	苏庄9#配变	10	200	33
35602	东台	宁熙悦府5#变压器	10	800	502
35603	东台	开二18#配变	10	400	0
35604	东台	三团新村三期2变压器	10	800	573
35605	东台	绍河十配变	10	400	268
35606	东台	桃李苑1配变	10	630	373
35607	东台	万水清华小区2#开关站#2变压器	10	800	394
35608	东台	开一45#配变	10	400	0
35609	东台	吾悦西公用变变压器	10	500	358
35610	东台	西刘十三配变	10	200	62
35611	东台	四仓12配变	10	400	209
35612	东台	新联61连1配变	10	100	38
35613	东台	拥庄五配变	10	200	76
35614	东台	陈庄六配变	10	200	102
35615	东台	陈林十一配变	10	200	102
35616	东台	高墩二配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35617	东台	北海二十一配变	10	400	275
35618	东台	玺悦学府11#配变	10	800	623
35619	东台	国宾府#1配变配电变压器	10	800	403
35620	东台	国宾府#2配变配电变压器	10	800	390
35621	东台	国宾府#3配变配电变压器	10	630	319
35622	东台	三兴二十二配变	10	200	105
35623	东台	何垛6#配变	10	400	263
35624	东台	吕嘉园2#配变	10	800	531
35625	东台	东里7#配变	10	200	70
35626	东台	钱陈新村16变压器	10	800	552
35627	东台	金北三组配变	10	400	52
35628	东台	公用二十二配变	10	200	30
35629	东台	美棠水岸2#配变	10	800	592
35630	东台	陈庄七配变	10	200	96
35631	东台	唐王十配变	10	200	44
35632	东台	沈波8#配变	10	200	77
35633	东台	凤凰郡8配变	10	630	296
35634	东台	玲珑湾7#变压器	10	800	483
35635	东台	高墩三配变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35636	东台	薛套三配变	10	200	91
35637	东台	国宾府#4配变配电变压器	10	630	391
35638	东台	国宾府#5配变配电变压器	10	630	204
35639	东台	国宾府#6配变配电变压器	10	630	329
35640	东台	国宾府#7配变配电变压器	10	800	394
35641	东台	国宾府#8配变配电变压器	10	800	431
35642	东台	国宾府#9配变配电变压器	10	800	459
35643	东台	国宾府#10配变配电变压器	10	800	448
35644	东台	开二25#配变	10	400	238
35645	东台	国宾府#11配变配电变压器	10	800	397
35646	东台	陈丁十二配变	10	200	74
35647	东台	国宾府#12配变配电变压器	10	800	455
35648	东台	国宾府#13配变配电变压器	10	800	433
35649	东台	练房四配变	10	200	56
35650	东台	练坳5配变	10	200	28
35651	东台	郜灶五配变	10	200	50
35652	东台	旧灶4配变	10	200	96
35653	东台	黄坝6配变	10	400	279
35654	东台	东灶9#配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35655	东台	朱陈5#配变	10	400	237
35656	东台	二十连一号配变	10	400	178
35657	东台	新曹集镇一变压器	10	500	90
35658	东台	红中13配变	10	400	226
35659	东台	姜楼9#配变	10	400	261
35660	东台	盐河一配变	10	200	57
35661	东台	悦棠湾14配变	10	800	510
35662	东台	许乐三配变	10	200	86
35663	东台	国宾府#14配变配电变压器	10	800	458
35664	东台	国宾府#15配变配电变压器	10	630	315
35665	东台	国宾府#16配变配电变压器	10	630	274
35666	东台	国宾府#17配变配电变压器	10	630	239
35667	东台	国宾府#18配变配电变压器	10	630	332
35668	东台	站南润府6#变压器	10	800	576
35669	东台	芦河15#配变	10	200	79
35670	东台	东港6#配变	10	200	50
35671	东台	盐河16配变	10	200	86
35672	东台	青二26#配变	10	400	184
35673	东台	薛套9#配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35674	东台	新伍十六配变	10	200	23
35675	东台	富新新村21#配变	10	800	574
35676	东台	标牌厂	10	500	261
35677	东台	曹庄八配变	10	200	64
35678	东台	溪南六台片	10	200	78
35679	东台	顾丿9#配变	10	200	70
35680	东台	莫庄(十)配变	10	200	0
35681	东台	高峰7#配变	10	200	58
35682	东台	鼓劲十一配变	10	200	87
35683	东台	东进(二)配变	10	200	41
35684	东台	团东8#配变	10	400	272
35685	东台	鹤北3#配变	10	400	211
35686	东台	云顶水岸13#配变	10	800	624
35687	东台	梁桥10#配变	10	200	118
35688	东台	梁桥12#配变	10	200	94
35689	东台	西夏11#配变	10	200	118
35690	东台	灶南23#配变	10	200	116
35691	东台	盐河15配变	10	200	100
35692	东台	七一桥六配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35693	东台	格林云墅1#配电变压器	10	800	545
35694	东台	东铭雅居2#配变	10	800	556
35695	东台	双玺2#配电室9#变压器	10	800	553
35696	东台	一分场3#配变	10	400	224
35697	东台	陶思十一配变	10	200	75
35698	东台	东里8#配变	10	200	67
35699	东台	丁河三配变	10	400	160
35700	东台	北街2#配变	10	400	167
35701	东台	卢灶10#配变	10	100	0
35702	东台	六兴三号配变	10	400	153
35703	东台	一仓居委会一配变	10	400	207
35704	东台	灶南七配变	10	400	180
35705	东台	灶南三配变	10	400	244
35706	东台	民理7配变	10	200	13
35707	东台	大洼5#配变	10	200	86
35708	东台	港城首府#4变压器	20	630	375
35709	东台	海丰集镇26#配变	10	400	18
35710	东台	何舍12#配变	10	400	249
35711	东台	姜楼10#配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35712	东台	团西10#配变	10	400	251
35713	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	65
35714	东台	高中一配变	10	200	17
35715	东台	沿海二十九配变	10	400	247
35716	东台	谷丰十一配变	10	200	93
35717	东台	建洋二十九配变	10	400	283
35718	东台	东港3#箱变	10	630	356
35719	东台	二苴十四配变	10	200	105
35720	东台	洋桥8配变	10	200	86
35721	东台	六灶小学1配变	10	200	89
35722	东台	汪联7配变	10	400	75
35723	东台	蔡六18#配变	10	200	73
35724	东台	红光16配变，	10	200	153
35725	东台	元官6配变	10	200	122
35726	东台	祝灶六配变	10	200	82
35727	东台	杨岸8#配变	10	200	119
35728	东台	十里8#配变	10	200	121
35729	东台	美棠水岸1#配变	10	800	568
35730	东台	正方上林苑#3变压器配电变压器	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35731	东台	正方上林苑#5变压器配电变压器	10	800	414
35732	东台	正方上林苑#6变压器配电变压器	10	800	416
35733	东台	正方上林苑#4变压器配电变压器	10	800	426
35734	东台	新丰十四配变	10	200	61
35735	东台	万灶三配变	10	200	94
35736	东台	杭庄10#配变	10	400	221
35737	东台	红中14配变	10	200	88
35738	东台	恒融广场2#变压器	10	800	476
35739	东台	杨河十四配变	10	400	246
35740	东台	四灶集镇34#配变	10	400	231
35741	东台	钱陈新村13变压器	10	800	536
35742	东台	何垛湾2#配变	10	800	581
35743	东台	许苴二配变	10	200	74
35744	东台	才琴十二配变	10	200	99
35745	东台	解放二配变	10	400	202
35746	东台	梁中10#配变	10	400	238
35747	东台	蔡六17配变	10	200	37
35748	东台	万灶二配变	10	200	50
35749	东台	辛勤11#配变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35750	东台	同胜8#配变	10	200	0
35751	东台	官巷9#配变	10	400	220
35752	东台	四灶6#配变	10	400	218
35753	东台	腰余三配变	10	200	12
35754	东台	金开园10#配变	10	800	562
35755	东台	十连三号配变	10	400	238
35756	东台	天洋10配变	10	400	242
35757	东台	人和天润城#1配变	10	800	314
35758	东台	人和天润城#2配变	10	800	324
35759	东台	岔河十配变	10	400	219
35760	东台	六居十四配变	10	400	182
35761	东台	同心10#配变	10	200	32
35762	东台	胡墩5#配变	10	200	83
35763	东台	城发瑞府9#配变	10	800	486
35764	东台	龙腾路1#配变	10	200	0
35765	东台	东海国际#14变压器	10	800	530
35766	东台	罗二22#配变	10	400	197
35767	东台	战胜八配变	10	200	55
35768	东台	青二18#配变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35769	东台	新都荟3#配电房14#配变	10	800	438
35770	东台	丰收8#配变	10	400	255
35771	东台	新嵇十五配变	10	400	78
35772	东台	吾悦和府22#变压器	10	800	445
35773	东台	站南润府20#变压器	10	800	543
35774	东台	改善8配变	10	200	127
35775	东台	人和天润城#3配变	10	800	535
35776	东台	人和天润城#4配变	10	800	549
35777	东台	人和天润城#5配变	10	800	543
35778	东台	人和天润城#6配变	10	800	468
35779	东台	何庄8#配变	10	200	88
35780	东台	蒋坝11#配变	10	400	248
35781	东台	板余一配变	10	200	62
35782	东台	一总12#配变	10	200	0
35783	东台	朝阳七配变	10	200	19
35784	东台	丰收9#配变	10	400	259
35785	东台	明星十四配变	10	400	145
35786	东台	文华12#配变	10	200	70
35787	东台	鲍南7#配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35788	东台	聚府双苑配电室#1变压器	10	630	141
35789	东台	聚府双苑配电室#2变压器	10	630	238
35790	东台	罗二15#配变	10	200	15
35791	东台	时东一配变	10	200	73
35792	东台	开一17配变	10	400	32
35793	东台	金星二十四配变	10	400	36
35794	东台	潘舍12#配变	10	200	96
35795	东台	榆东12#配变	10	400	241
35796	东台	才琴十五配变	10	200	69
35797	东台	丁河4#配变	10	400	90
35798	东台	六灶十一配变	10	400	259
35799	东台	幸福十配变	10	200	69
35800	东台	界河9#配变	10	400	38
35801	东台	乐园14#配变	10	400	145
35802	东台	民权8配变	10	200	65
35803	东台	民权9配变	10	200	81
35804	东台	戴西5配变	10	400	209
35805	东台	爱国六配变	10	200	74
35806	东台	红中15配变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35807	东台	鑫园小区#4主变	10	400	302
35808	东台	滨河花苑二期2配变	10	800	423
35809	东台	联灶#16配配	10	400	218
35810	东台	廉贻集镇28#配变	10	400	13
35811	东台	颐和郡府3#配变	10	800	618
35812	东台	九桥16#配变	10	200	96
35813	东台	何垛路箱变	10	630	266
35814	东台	万陆9#配变	10	200	89
35815	东台	富新新村14配变	10	630	412
35816	东台	一场8#配变	10	400	156
35817	东台	幸福11#配变	10	400	249
35818	东台	高峰6#配变	10	400	259
35819	东台	蒋泊13#配变	10	200	100
35820	东台	唐胜八配变	10	200	60
35821	东台	房家9#配变	10	400	245
35822	东台	鹤伦9#配变	10	200	35
35823	东台	西湖墅园9#配变	20	630	479
35824	东台	新建7#配变	10	400	160
35825	东台	工商局宿舍变压器	10	630	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35826	东台	高元9#配变	10	200	90
35827	东台	乐园五配变	10	400	173
35828	东台	新建六台片	10	400	62
35829	东台	富洋新村16#配变	10	800	510
35830	东台	潘介9#配变	10	200	55
35831	东台	新城花园1#变压器	10	630	428
35832	东台	常灶三配变	10	400	222
35833	东台	四洋八配变	10	400	132
35834	东台	葛墩二十二配变	10	400	85
35835	东台	榆东14#配变	10	400	254
35836	东台	南门东巷(三) 箱式变	10	630	2
35837	东台	许河五配变	10	200	89
35838	东台	公用变2配变	10	400	203
35839	东台	三灶7号变	10	400	171
35840	东台	沙河23#配变	10	400	211
35841	东台	罗一15#配变	10	100	44
35842	东台	兴安二配变	10	200	1
35843	东台	金开园11#配变	10	800	548
35844	东台	六灶十配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35845	东台	慧学铭苑东苑5配变	10	800	530
35846	东台	南兴6#配变	10	200	34
35847	东台	天樾府5#配变	10	630	370
35848	东台	联北十二配变	10	400	273
35849	东台	陈风8#配变	10	100	2
35850	东台	祝林十配变	10	200	106
35851	东台	园艺12#配变	10	400	110
35852	东台	榆东11#配变	10	400	234
35853	东台	沈桥十一配变	10	400	215
35854	东台	镇南十二配变	10	400	76
35855	东台	才琴十四配变	10	200	50
35856	东台	唐王9配变	10	400	211
35857	东台	联富四配变	10	200	0
35858	东台	腰舍十配变	10	200	63
35859	东台	兴安十二配变	10	200	86
35860	东台	盈西10#配变	10	400	278
35861	东台	种子场五配变(专项)	10	400	197
35862	东台	凯帝京都13#变压器	10	800	572
35863	东台	四唐22配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35864	东台	罗二14#配变	10	400	252
35865	东台	通新10配变	10	400	277
35866	东台	校东新村3#配变	10	200	114
35867	东台	北海25配变	10	200	58
35868	东台	富新新村26#配变	10	800	518
35869	东台	梁一15#配变	10	200	98
35870	东台	一灶18#配变	10	400	251
35871	东台	忻悦府3#主变	10	630	461
35872	东台	刘沟7台区	10	400	48
35873	东台	云顶水岸5#配变	10	800	575
35874	东台	三苴四配变	10	200	0
35875	东台	郑介10#配变	10	200	28
35876	东台	三曹6配变	10	200	112
35877	东台	海丰集镇15#配变	10	200	125
35878	东台	万港16#配变	10	200	112
35879	东台	红中16#配变	10	200	76
35880	东台	北海二十配变	10	200	68
35881	东台	富南13#配变	10	400	0
35882	东台	五总#11配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35883	东台	五总#12配变	10	200	70
35884	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	93
35885	东台	公用二十三配变	10	400	208
35886	东台	海堰21#配变	10	400	124
35887	东台	老塘29连3#配变	10	400	269
35888	东台	翡翠雅居1配变	10	800	485
35889	东台	甘港22#配变	10	200	81
35890	东台	大洼12#配变	10	400	267
35891	东台	万华嘉府11#变压器	10	800	445
35892	东台	十五连一号配变	10	400	201
35893	东台	加强六配变	10	200	48
35894	东台	高墩一配变	10	200	24
35895	东台	灶南18#配变	10	200	125
35896	东台	罗二19#配变	10	400	207
35897	东台	才琴六配变	10	400	213
35898	东台	三兴二十配变	10	200	95
35899	东台	养殖公司3#配变	10	630	148
35900	东台	华翔1#配变	10	400	160
35901	东台	中合六配变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35902	东台	公用28#配变	10	400	176
35903	东台	盐坝18连1#配变	10	200	127
35904	东台	蔡六2配变	10	400	217
35905	东台	红星16#配变	10	630	385
35906	东台	万陆新村6#变压器	10	800	454
35907	东台	民主7#配变	10	400	226
35908	东台	十八连一号配变	10	400	264
35909	东台	港边四配变	10	200	129
35910	东台	公用5配变	10	400	140
35911	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	132
35912	东台	公用变三号配变	10	400	15
35913	东台	公用变二号配变	10	400	241
35914	东台	公用8配变	10	200	42
35915	东台	仙河(3)#配变	10	400	201
35916	东台	鹤北一配变	10	200	37
35917	东台	新桥三配变	10	200	118
35918	东台	同胜1#配变	10	400	135
35919	东台	兴旺一配变	10	200	114
35920	东台	集镇四台片	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35921	东台	万升1#配变	10	200	0
35922	东台	东台集镇九台区	10	400	117
35923	东台	许灶2#配变	10	200	75
35924	东台	万升2#配变	10	200	87
35925	东台	仲灶1#配变	10	200	50
35926	东台	仲灶2#配变	10	200	38
35927	东台	三元1#配变	10	200	22
35928	东台	唐柳三配变	10	200	132
35929	东台	三元5#配变	10	200	110
35930	东台	三元3#配变	10	200	0
35931	东台	三元4#配变	10	200	52
35932	东台	三九7#配变	10	200	88
35933	东台	单南(三)配变	10	100	1
35934	东台	富东公用7#配变	10	400	118
35935	东台	徐港二配变	10	400	225
35936	东台	团结1#配变	10	200	20
35937	东台	徐港一配变	10	200	80
35938	东台	团结5#配变	10	200	71
35939	东台	临塔二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35940	东台	海堰2#配变	10	400	212
35941	东台	东灶四配变	10	200	13
35942	东台	团东1#配变	10	400	196
35943	东台	房舍一配变	10	400	219
35944	东台	房舍二配变	10	400	230
35945	东台	房舍3#配变	10	400	142
35946	东台	房家一配变	10	200	78
35947	东台	严灶二配变	10	200	49
35948	东台	房家三配变	10	200	81
35949	东台	房家二配变	10	400	219
35950	东台	沈元二配变	10	200	77
35951	东台	殷韩一配变	10	200	17
35952	东台	殷韩二配变	10	200	23
35953	东台	六居四配变	10	400	67
35954	东台	四唐二配变	10	400	94
35955	东台	新丰十六配变	10	200	80
35956	东台	蔡六19#配变	10	200	19
35957	东台	横桥4#配变	10	200	137
35958	东台	镇东二十一配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35959	东台	曙光22连1#配变	10	400	284
35960	东台	李南二配变	10	400	140
35961	东台	吾悦和府12#变压器	10	800	455
35962	东台	万陆新村14#变压器	10	800	599
35963	东台	新灶七配变	10	100	31
35964	东台	陈灶5配变	10	400	198
35965	东台	联丰7#配变	10	200	51
35966	东台	中北八配变	10	200	124
35967	东台	万升3#配变	10	200	0
35968	东台	公用变九号配变	10	400	46
35969	东台	苗桥三配变	10	200	0
35970	东台	何庄3#配变	10	200	0
35971	东台	集镇十台片	10	400	146
35972	东台	许灶4配变	10	200	53
35973	东台	集镇八台片	10	200	62
35974	东台	徐灶三号配变	10	200	0
35975	东台	五里2#配变	10	200	77
35976	东台	丰富4#配变	10	200	35
35977	东台	应西二配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35978	东台	单南二配变	10	200	80
35979	东台	丰富1#配变	10	400	148
35980	东台	单南一配变	10	200	21
35981	东台	徐洼一号配变	10	200	61
35982	东台	丰富3#配变	10	200	7
35983	东台	丰富2#配变	10	200	4
35984	东台	应东一配变	10	200	86
35985	东台	陈章二配变	10	400	147
35986	东台	陈章一配变	10	200	40
35987	东台	永富5#配变	10	200	67
35988	东台	应东二配变	10	400	230
35989	东台	十灶4#配变	10	200	75
35990	东台	缪杭四配变	10	400	208
35991	东台	海堰3#配变	10	400	190
35992	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	147
35993	东台	集镇八配变	10	400	46
35994	东台	集镇二号配变	10	400	61
35995	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	79
35996	东台	团西二配变	10	315	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35997	东台	梁南六配变	10	200	70
35998	东台	华美四配变	10	200	113
35999	东台	仓东一配变	10	200	29
36000	东台	仓东二配变	10	400	260
36001	东台	官苴二配变	10	400	257
36002	东台	官苴三配变	10	400	245
36003	东台	官苴四配变	10	400	235
36004	东台	官苴五配变	10	200	87
36005	东台	官苴六配变	10	200	15
36006	东台	岔河一配变	10	200	54
36007	东台	红光十七配变	10	400	289
36008	东台	广山1配变	10	400	214
36009	东台	四唐九配变	10	400	202
36010	东台	东合十配变	10	200	79
36011	东台	新海十四配变	10	200	112
36012	东台	明星港湾配电房#3变压器	10	800	528
36013	东台	吕嘉园3#配变	10	800	500
36014	东台	公用7配变	10	400	139
36015	东台	永红四号配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36016	东台	王灶三号配变	10	200	84
36017	东台	王灶二配变	10	200	92
36018	东台	王灶一配变	10	400	225
36019	东台	苗桥二配变	10	400	205
36020	东台	东台集镇五台区	10	400	212
36021	东台	兴旺三配变	10	200	75
36022	东台	苗桥1#配变	10	200	115
36023	东台	苏舍二配变	10	400	142
36024	东台	兴旺四配变	10	200	48
36025	东台	新丰八配变	10	400	184
36026	东台	三合一配变	10	200	55
36027	东台	何庄4#配变	10	200	88
36028	东台	许灶1#配变	10	200	63
36029	东台	李灶二配变	10	400	225
36030	东台	三合二配变	10	200	65
36031	东台	李灶三配变	10	200	83
36032	东台	苏舍1#配变	10	400	176
36033	东台	陈章三配变	10	200	10
36034	东台	安乐1#配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36035	东台	建中一配变	10	400	199
36036	东台	中渠一配变	10	400	232
36037	东台	董贤六配变	10	200	122
36038	东台	永富3#配变	10	400	158
36039	东台	中渠二号配变	10	400	186
36040	东台	陈港三配变	10	200	93
36041	东台	董贤二配变	10	200	25
36042	东台	陈港一配变	10	400	221
36043	东台	集镇十四号配变	10	200	0
36044	东台	五里1#配变	10	200	86
36045	东台	集镇一号配变	10	400	80
36046	东台	沈灶一配变	10	400	107
36047	东台	沈灶三配变	10	400	228
36048	东台	集镇七号配变	10	200	33
36049	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	218
36050	东台	严灶一配变	10	400	130
36051	东台	光华1#配变	10	200	75
36052	东台	光华三配变	10	200	30
36053	东台	沈元一配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36054	东台	光华二配变	10	400	253
36055	东台	团西一配变	10	400	239
36056	东台	姜楼二配变	10	400	225
36057	东台	姜楼三配变	10	400	207
36058	东台	建东2配变	10	400	122
36059	东台	新元八配变	10	400	102
36060	东台	姜楼一配变	10	400	187
36061	东台	沙灶三配变	10	400	259
36062	东台	沙灶五配变	10	400	227
36063	东台	沙灶六配变	10	200	115
36064	东台	沙灶七配变	10	200	96
36065	东台	梁西17配变	10	400	59
36066	东台	匡东2连3#配变	10	200	100
36067	东台	光辉六配变	10	400	301
36068	东台	三厂3#配变	10	400	221
36069	东台	花西2#配变	10	400	140
36070	东台	盈西8#配变	10	200	84
36071	东台	丰西18配变	10	200	92
36072	东台	金阳广场三期1#配变	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36073	东台	七灶4#配变	10	400	223
36074	东台	九里12配变	10	400	35
36075	东台	王灶四号配变	10	200	99
36076	东台	港边一配变	10	200	101
36077	东台	王亮二配变	10	200	31
36078	东台	安澜3#配变	10	200	1
36079	东台	三合7配变	10	200	66
36080	东台	仲灶4#配变	10	200	88
36081	东台	安澜2#配变	10	200	33
36082	东台	李灶四配变	10	200	81
36083	东台	安澜4#配变	10	200	39
36084	东台	团北一配变	10	400	190
36085	东台	仲灶3#配变	10	200	98
36086	东台	新丰七配变	10	400	248
36087	东台	孟庄1#配变	10	200	72
36088	东台	三合六配变	10	200	50
36089	东台	仲灶5#配变	10	100	24
36090	东台	李南一配变	10	200	96
36091	东台	陈庄三配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36092	东台	李南三配变	10	200	58
36093	东台	坚强2配变	10	400	238
36094	东台	孟庄3#配变	10	400	201
36095	东台	英雄一配变	10	200	39
36096	东台	董贤五配变	10	200	113
36097	东台	陈港二配变	10	400	241
36098	东台	东夏一号配变	10	200	67
36099	东台	复昕1#配变（节能变）	10	200	90
36100	东台	东夏二配变	10	200	116
36101	东台	复昕2#配变	10	200	8
36102	东台	西夏二配变	10	200	11
36103	东台	集镇四号配变	10	400	99
36104	东台	唐柳四配变	10	200	79
36105	东台	东岔二配变	10	200	54
36106	东台	西夏三号配变	10	200	128
36107	东台	民团2#配变	10	200	55
36108	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	67
36109	东台	梁垛集镇二配变	10	200	5
36110	东台	董贤四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36111	东台	西夏一号配变	10	400	204
36112	东台	集镇十号配变	10	400	69
36113	东台	镇南四配变(1)	10	200	43
36114	东台	上官二配变	10	200	82
36115	东台	上官一配变	10	200	76
36116	东台	沈元四配变	10	200	31
36117	东台	上官九配变	10	200	57
36118	东台	镇北三配变	10	400	171
36119	东台	徐塘一配变	10	200	50
36120	东台	新伍一配变	10	400	189
36121	东台	徐塘二配变	10	200	101
36122	东台	新伍二配变	10	200	7
36123	东台	上官六配变	10	400	196
36124	东台	新五四配变	10	200	122
36125	东台	上官三配变	10	200	62
36126	东台	黄坝1配变	10	200	109
36127	东台	黄坝2配变	10	400	290
36128	东台	改善1配变	10	200	28
36129	东台	改善2配变	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36130	东台	建东三配变	10	400	183
36131	东台	民权（三）配变	10	200	55
36132	东台	姜凡一配变	10	400	145
36133	东台	民权二配变	10	200	94
36134	东台	民权一配变	10	200	97
36135	东台	姜凡二配变	10	400	213
36136	东台	富旗二配变	10	200	53
36137	东台	三林一配变	10	400	178
36138	东台	高峰二配变	10	200	41
36139	东台	镇河二配变	10	400	204
36140	东台	河坝一配变	10	200	47
36141	东台	富旗一配变	10	400	98
36142	东台	岔河二配变	10	400	235
36143	东台	新兴四配变	10	200	10
36144	东台	新兴三配变	10	200	70
36145	东台	新兴2#配变	10	200	0
36146	东台	新兴一配变	10	400	248
36147	东台	岔河四配变	10	400	211
36148	东台	水产场一配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36149	东台	沙灶一配变	10	200	82
36150	东台	沙灶二配变	10	400	254
36151	东台	沙灶四配变	10	400	261
36152	东台	南团二配变	10	400	159
36153	东台	钱南十配变	10	400	52
36154	东台	东闸十七配变	10	200	113
36155	东台	鲍一七配变	10	400	269
36156	东台	东闸十八配变	10	200	105
36157	东台	金城变	10	630	313
36158	东台	邱墩十配变	10	400	160
36159	东台	匡东2连2#配变	10	400	238
36160	东台	东港五配变	10	400	63
36161	东台	金开园3#配变	10	630	418
36162	东台	四灶集镇37#配变	10	400	255
36163	东台	乐园#13配变	10	400	187
36164	东台	街北十八配变	10	200	75
36165	东台	万桥一配变	10	400	245
36166	东台	徐灶一号配变	10	200	60
36167	东台	英雄2配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36168	东台	杨舍一配变	10	400	199
36169	东台	安澜1#配变	10	200	20
36170	东台	梁九4#配变	10	200	6
36171	东台	万桥二配变	10	400	170
36172	东台	梁九3#配变	10	200	0
36173	东台	梁九1#配变	10	200	0
36174	东台	梁九2#配变	10	200	0
36175	东台	常灶一配变	10	400	132
36176	东台	梁九5#配变	10	200	0
36177	东台	徐灶二配变	10	200	69
36178	东台	常灶二配变	10	200	73
36179	东台	东港一号配变	10	400	239
36180	东台	晨光一配变	10	400	192
36181	东台	东港2配变	10	200	16
36182	东台	九里1#配变	10	200	40
36183	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	0
36184	东台	唐柳五配变	10	200	103
36185	东台	常灶四配变	10	400	185
36186	东台	董贤三配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36187	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	80
36188	东台	民团5#配变	10	200	43
36189	东台	唐柳六配变	10	200	88
36190	东台	集镇十八配变	10	200	0
36191	东台	民团6#配变	10	400	203
36192	东台	民团4#配变	10	400	111
36193	东台	郇灶三配变	10	200	79
36194	东台	郇灶二号配变	10	400	30
36195	东台	海堰5#配变	10	400	130
36196	东台	上官8配变	10	200	82
36197	东台	上官7配变	10	400	211
36198	东台	新强一配变	10	200	111
36199	东台	上官五配变	10	200	111
36200	东台	新强二配变	10	400	228
36201	东台	新强三配变	10	400	57
36202	东台	梁南五配变	10	200	58
36203	东台	三余二配变	10	200	96
36204	东台	梁南八配变	10	200	10
36205	东台	七一二配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36206	东台	七一一配变	10	400	182
36207	东台	梁南十配变	10	400	247
36208	东台	河坝二配变	10	200	76
36209	东台	高峰一配变	10	200	79
36210	东台	镇河一配变	10	400	197
36211	东台	镇河三配变	10	200	52
36212	东台	民权（四）配变	10	400	218
36213	东台	三林二配变	10	200	56
36214	东台	朝福2#配变	10	400	121
36215	东台	朝福1#配变	10	200	44
36216	东台	中苴4#配变	10	200	15
36217	东台	中苴3#配变	10	400	222
36218	东台	集镇2#箱变	10	630	294
36219	东台	圆融广场1#变压器	10	630	251
36220	东台	谷丰十配变	10	200	83
36221	东台	圆融广场2#变压器	10	630	327
36222	东台	圆融广场3#变压器	10	630	345
36223	东台	圆融广场4#变压器	10	630	157
36224	东台	圆融广场5#变压器	10	630	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36225	东台	谷丰八配变	10	200	75
36226	东台	金垛八配变	10	400	191
36227	东台	沿海二十二配变	10	200	125
36228	东台	匡东9连2#配变	10	400	291
36229	东台	沿海二十三配变	10	200	57
36230	东台	沿海二十六配变	10	200	86
36231	东台	葛墩十六配变	10	200	91
36232	东台	匡东12连1#配变	10	400	282
36233	东台	匡东7连3#配变	10	400	174
36234	东台	吕嘉园7#配变	10	800	532
36235	东台	三团新村三期12变压器	10	800	391
36236	东台	街北十三配变	10	400	216
36237	东台	公用十一配变	10	200	52
36238	东台	公用三配变.	10	315	94
36239	东台	晨光5配变	10	200	59
36240	东台	晨光六配变	10	400	250
36241	东台	晨光二配变	10	200	18
36242	东台	晨光四配变	10	400	194
36243	东台	九里7#配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36244	东台	晨光三配变	10	400	228
36245	东台	九里2#配变	10	200	51
36246	东台	新彭1配变	10	400	242
36247	东台	唐王1配变	10	400	120
36248	东台	新彭二配变	10	400	254
36249	东台	新彭三配变	10	200	84
36250	东台	九里6#配变	10	200	44
36251	东台	富东公用8#配变	10	400	155
36252	东台	六兴一配变	10	200	0
36253	东台	富东公用1#配变	10	400	121
36254	东台	殷程二配变	10	200	48
36255	东台	富东公用4#配变	10	200	92
36256	东台	富东公用3#配变	10	400	186
36257	东台	六兴二配变	10	200	0
36258	东台	川港一配变（头灶）	10	200	86
36259	东台	富东公用9#配变	10	200	84
36260	东台	公用一配变	10	200	49
36261	东台	新沟三配变	10	200	64
36262	东台	新沟二配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36263	东台	新沟一配变	10	200	74
36264	东台	公用五配变	10	400	146
36265	东台	一仓二配变	10	400	250
36266	东台	梁南二配变	10	400	250
36267	东台	三余四配变	10	400	243
36268	东台	团东二配变	10	200	23
36269	东台	三余一配变	10	400	178
36270	东台	七一桥一配变	10	400	178
36271	东台	北行一配变	10	200	68
36272	东台	北行二配变	10	200	82
36273	东台	薛行一配变	10	400	220
36274	东台	中苴5#配变	10	200	68
36275	东台	三林三配变	10	400	170
36276	东台	中苴2#配变	10	200	87
36277	东台	中苴1#配变	10	200	63
36278	东台	圆融广场8#变压器	10	630	156
36279	东台	金水湾D区6#箱变	10	630	263
36280	东台	圆融广场7#变压器	10	630	244
36281	东台	周洋十二配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36282	东台	周洋十三配变	10	200	43
36283	东台	盈西9#配变	10	400	251
36284	东台	匡东9连3#配变	10	400	290
36285	东台	匡东12连3#配变	10	400	267
36286	东台	盐坝20连5#配变	10	400	280
36287	东台	玺悦学府1#配变	10	800	559
36288	东台	圆融广场6#变压器	10	630	251
36289	东台	滨河花苑4配变	10	630	319
36290	东台	春溪雅苑4配变	10	800	496
36291	东台	万华嘉府3#变压器	10	630	347
36292	东台	兴城国际小区1#箱变变压器	10	630	503
36293	东台	华翔3#配变	10	400	149
36294	东台	翰林缘#1配电室#5变压器	10	630	291
36295	东台	翰林缘#1配电室#7变压器	10	630	330
36296	东台	翰林缘#1配电室#8变压器	10	630	374
36297	东台	翰林缘#1配电室#6变压器	10	630	334
36298	东台	公用六配变.	10	200	10
36299	东台	公用二配变.	10	200	0
36300	东台	公用四配变.	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36301	东台	弢南二配变	10	400	118
36302	东台	九里5#配变	10	200	27
36303	东台	九里4#配变	10	200	0
36304	东台	东刘一配变	10	400	235
36305	东台	东刘三配变	10	200	104
36306	东台	九里3#配变	10	200	64
36307	东台	东刘二配变	10	200	0
36308	东台	西刘一配变	10	200	0
36309	东台	沈垛一配变	10	400	177
36310	东台	沈垛二配变	10	400	161
36311	东台	西刘3配变	10	200	96
36312	东台	西刘四配变	10	400	267
36313	东台	富东公用2#配变	10	400	0
36314	东台	集镇十三配变	10	250	88
36315	东台	东升2#配变	10	200	53
36316	东台	东升1#配变	10	200	79
36317	东台	集镇十九配变	10	400	205
36318	东台	集富1#配变	10	200	65
36319	东台	殷程四配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36320	东台	许乐一配变	10	200	0
36321	东台	薛行二配变	10	200	32
36322	东台	薛行三配变	10	200	59
36323	东台	万洋三配变	10	200	77
36324	东台	万洋二配变	10	200	63
36325	东台	万洋一配变	10	200	54
36326	东台	川河三配变	10	200	61
36327	东台	川河四配变	10	200	64
36328	东台	三余五配变	10	200	37
36329	东台	三余六配变	10	400	194
36330	东台	新储2#配变	10	400	91
36331	东台	新储3#配变	10	200	20
36332	东台	唐洋一配变	10	200	63
36333	东台	镇东四配变	10	200	0
36334	东台	桃李苑6变压器	10	630	386
36335	东台	东海国际#9变压器	10	800	375
36336	东台	前胜10#配变	10	200	54
36337	东台	新河8#配变	10	200	92
36338	东台	金麟府2#变压器	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36339	东台	联北十四配变	10	400	217
36340	东台	匡东12连4#配变	10	400	233
36341	东台	匡东7连1#配变	10	400	261
36342	东台	曙光27连2#配变	10	400	257
36343	东台	圆融广场9#变压器	10	630	129
36344	东台	匡东12连2#配变	10	400	290
36345	东台	圆融广场10#变压器	10	630	111
36346	东台	帝逸国际7配变	10	800	496
36347	东台	双洋十三配变	10	200	21
36348	东台	西灶18#配变	10	400	249
36349	东台	港边3配变	10	315	0
36350	东台	光辉1配变	10	315	109
36351	东台	刘沟(四)配变	10	400	66
36352	东台	兴圩4配变	10	200	13
36353	东台	沈垛三配变	10	200	39
36354	东台	新丰四配变	10	200	79
36355	东台	新丰一配变	10	200	60
36356	东台	新丰三配变	10	200	14
36357	东台	同心五配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36358	东台	朱陈二配变	10	200	72
36359	东台	同心四配变	10	400	188
36360	东台	朱陈一配变	10	400	169
36361	东台	新丰二配变	10	200	103
36362	东台	闸南(四)配变	10	200	54
36363	东台	胜利3#配变	10	200	89
36364	东台	殷程五配变	10	200	114
36365	东台	集镇6配变（梁垛）	10	400	193
36366	东台	川港二号配变	10	200	55
36367	东台	集贤1配变	10	200	18
36368	东台	梁垛集镇七配变	10	400	153
36369	东台	洼灶一配变	10	400	153
36370	东台	河口三配变	10	100	0
36371	东台	北行三配变	10	200	6
36372	东台	镇北七配变	10	400	244
36373	东台	一仓三配变	10	400	247
36374	东台	梁南四配变	10	200	63
36375	东台	镇东九配变	10	400	140
36376	东台	如二一配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36377	东台	镇东一配变	10	400	5
36378	东台	镇东三配变	10	400	124
36379	东台	镇东六配变	10	400	124
36380	东台	如二二配变	10	200	0
36381	东台	镇东七配变	10	400	15
36382	东台	安建1#配变	10	200	80
36383	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	3
36384	东台	安建2#配变	10	200	9
36385	东台	安建3#配变	10	200	94
36386	东台	红花4配变	10	400	185
36387	东台	唐南1#配变	10	400	104
36388	东台	心红三配变	10	200	2
36389	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	153
36390	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	147
36391	东台	郭联1#配变	10	400	160
36392	东台	集镇14#配变(唐洋)	10	200	51
36393	东台	郭联3#配变	10	200	45
36394	东台	集镇20#配变(唐洋)	10	200	82
36395	东台	镇东五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36396	东台	镇东二配变	10	400	152
36397	东台	仓西一配变	10	200	34
36398	东台	仓西二配变	10	200	76
36399	东台	仓西三配变	10	200	56
36400	东台	仓西四配变	10	400	146
36401	东台	华美一配变	10	315	49
36402	东台	华美二配变	10	400	175
36403	东台	华美三配变	10	400	134
36404	东台	双玺1#配电室6#变压器	10	800	474
36405	东台	城北新寓三期2变压器	10	630	399
36406	东台	梁西11配变	10	400	240
36407	东台	塘东十四台片	10	400	86
36408	东台	嵇南11#配变	10	400	18
36409	东台	匡东13连1#配变	10	400	278
36410	东台	直属连4#配变	10	400	230
36411	东台	东海3#配变	10	400	175
36412	东台	花川3#配变	10	400	208
36413	东台	花川2#配变	10	400	170
36414	东台	熙悦佳园18配变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36415	东台	一灶1#配变	10	200	101
36416	东台	一灶7#配变	10	400	240
36417	东台	美棠水岸4#配变	10	800	577
36418	东台	一灶11#配变	10	400	268
36419	东台	中桥1配变	10	400	94
36420	东台	永丰七配变	10	400	66
36421	东台	弼港二配变	10	200	4
36422	东台	闸南(二)配变	10	400	173
36423	东台	缪陆2配变	10	400	105
36424	东台	东岔三配变	10	160	58
36425	东台	陈利一配变	10	200	46
36426	东台	东岔一配变	10	200	30
36427	东台	陈利二配变	10	400	239
36428	东台	贾坝十配变	10	400	246
36429	东台	洼灶二配变	10	400	179
36430	东台	集富2#配变	10	200	61
36431	东台	洋桥1配变	10	200	49
36432	东台	郁杨二配变	10	200	87
36433	东台	卢港一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36434	东台	建设1配变	10	200	32
36435	东台	郁杨三配变	10	200	48
36436	东台	洋桥二配变	10	200	72
36437	东台	建中3配变	10	200	64
36438	东台	集贤2#配变	10	200	36
36439	东台	建中二配变	10	200	72
36440	东台	郁杨一配变	10	400	226
36441	东台	集贤3#配变	10	200	17
36442	东台	临塔三配变	10	200	25
36443	东台	工业园区配变	10	315	115
36444	东台	联富二配变	10	200	54
36445	东台	镇南二配变	10	315	22
36446	东台	如二四配变	10	200	86
36447	东台	镇南三配变	10	400	246
36448	东台	镇南四配变	10	400	187
36449	东台	如意2配变	10	200	28
36450	东台	如意七配变	10	200	100
36451	东台	镇南5配变	10	200	28
36452	东台	如意六配变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36453	东台	如意1配变	10	200	5
36454	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	150
36455	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	82
36456	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	136
36457	东台	郭联2#配变	10	400	133
36458	东台	郭联4#配变	10	200	64
36459	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	48
36460	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	0
36461	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	104
36462	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	0
36463	东台	一总2#配变	10	200	0
36464	东台	一总4#配变	10	400	191
36465	东台	双跃1#配变	10	200	52
36466	东台	高中18配变	10	200	109
36467	东台	街北十六配变	10	200	91
36468	东台	中合一配变	10	400	194
36469	东台	匡东13连2#配变	10	400	248
36470	东台	沈桥九配变	10	200	84
36471	东台	曙光27连1#配变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36472	东台	九里13#配变	10	200	1
36473	东台	徐墩一配变	10	400	222
36474	东台	北海28配变	10	200	142
36475	东台	榆东一配变	10	200	113
36476	东台	舍联5#配变	10	100	35
36477	东台	仙河5#配变	10	200	108
36478	东台	三九5#配变	10	200	7
36479	东台	三九6#配变	10	200	73
36480	东台	米港(4)#配变	10	200	15
36481	东台	集镇9配变	10	400	232
36482	东台	洋桥五配变	10	200	81
36483	东台	米港3#配变	10	400	37
36484	东台	洋桥六配变	10	200	95
36485	东台	胜利2#配变	10	200	80
36486	东台	郇灶一配变	10	400	238
36487	东台	胜利1#配变	10	400	217
36488	东台	陶灶一配变	10	200	78
36489	东台	联丰2#配变	10	200	0
36490	东台	联丰1#配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36491	东台	陶灶二配变	10	400	100
36492	东台	郇灶四配变	10	400	225
36493	东台	白云四配变	10	200	95
36494	东台	弓湾2#配变	10	200	12
36495	东台	东夏三配变	10	400	267
36496	东台	弓湾3#配变	10	200	67
36497	东台	陈港四号配变	10	200	108
36498	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	0
36499	东台	如意三配变	10	200	79
36500	东台	谢庄(一)配变	10	400	83
36501	东台	如意四配变	10	400	226
36502	东台	谢庄2#配变	10	400	124
36503	东台	如意5配变	10	200	75
36504	东台	同意一配变(节能)	10	200	69
36505	东台	集镇5#配变(唐洋)	10	400	63
36506	东台	双跃2#配变	10	400	173
36507	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	90
36508	东台	双跃4#配变	10	400	150
36509	东台	双跃3#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36510	东台	集镇11#配变(唐洋)	10	200	76
36511	东台	十里4#配变	10	400	226
36512	东台	唐南2#配变	10	400	49
36513	东台	十里3#配变	10	200	13
36514	东台	十里2#配变	10	200	82
36515	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	172
36516	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	27
36517	东台	光辉三配变	10	200	88
36518	东台	东胜12#配变	10	200	66
36519	东台	匡东5连2#配变	10	400	241
36520	东台	朱陈9#配变	10	400	27
36521	东台	双楼十三配变	10	200	115
36522	东台	贾坝八配变	10	400	191
36523	东台	开一#54配变	10	400	58
36524	东台	中心七配变	10	200	135
36525	东台	许河二台片	10	200	24
36526	东台	许河四台片	10	200	54
36527	东台	东胜一配变	10	400	191
36528	东台	仙河1#配变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36529	东台	仙河(4)#配变	10	315	57
36530	东台	三九2#配变	10	200	45
36531	东台	三九3#配变	10	400	209
36532	东台	梁东(一)配变	10	400	167
36533	东台	三九1#配变	10	200	43
36534	东台	三九4#配变	10	200	5
36535	东台	梁东二配变.	10	400	31
36536	东台	弓湾1#配变	10	200	64
36537	东台	陶灶四配变	10	400	198
36538	东台	卢港二号配变	10	400	175
36539	东台	十灶(1)#配变	10	200	38
36540	东台	建设二配变	10	400	235
36541	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	62
36542	东台	河口一配变	10	200	38
36543	东台	陶灶(五)配变	10	200	52
36544	东台	永胜四号配变	10	200	115
36545	东台	十灶2#配变	10	200	0
36546	东台	陶灶6配变	10	200	122
36547	东台	十灶3#配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36548	东台	王沙5#配变	10	200	81
36549	东台	殷程七配变	10	200	50
36550	东台	王沙3#配变	10	200	107
36551	东台	白云二配变	10	400	118
36552	东台	薛套二配变	10	200	48
36553	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	107
36554	东台	十里1#配变	10	200	77
36555	东台	心红(4)配变	10	200	0
36556	东台	心红五配变	10	400	45
36557	东台	战胜二配变	10	200	48
36558	东台	战胜一配变	10	200	27
36559	东台	中合四配变	10	400	245
36560	东台	新街二十一配变	10	200	69
36561	东台	沙灶十六配变	10	200	93
36562	东台	沙灶十七配变	10	400	205
36563	东台	邱墩九配变	10	630	205
36564	东台	万水清华小区2#配电室#6变压器	10	630	339
36565	东台	西刘二配变	10	400	254
36566	东台	盛世金典小区#2变压器	10	800	569

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36567	东台	长青16配变	10	400	266
36568	东台	美棠水岸10#配变	10	800	522
36569	东台	镇北十四配变	10	200	62
36570	东台	庆丰五配变	10	400	218
36571	东台	东台集镇6配变	10	400	229
36572	东台	滨河花苑2配变	10	800	341
36573	东台	西湖墅园10#配变	20	630	458
36574	东台	殷庄1#配变	10	200	2
36575	东台	许灶5#配变	10	200	72
36576	东台	许灶3#配变	10	200	66
36577	东台	缪杭二配变	10	400	219
36578	东台	安梁二配变	10	200	78
36579	东台	王沙1#配变	10	200	30
36580	东台	杜沈3配变	10	200	40
36581	东台	王沙2#配变	10	400	150
36582	东台	永和五配变	10	200	78
36583	东台	王沙4#配变	10	200	93
36584	东台	白云三配变	10	200	89
36585	东台	灶港1#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36586	东台	安乐(2)#配变	10	200	7
36587	东台	薛套一台片	10	200	0
36588	东台	杨东一配变	10	400	188
36589	东台	葛坝二号配变	10	400	204
36590	东台	葛坝一配变	10	200	68
36591	东台	曹灶一配变	10	200	51
36592	东台	沈乐2配变	10	200	47
36593	东台	倪王二配变	10	200	44
36594	东台	祝灶二配变	10	200	37
36595	东台	祝灶一配变	10	200	53
36596	东台	沈乐一配变	10	400	132
36597	东台	倪王1#配变	10	200	0
36598	东台	金桥一配变	10	200	110
36599	东台	战胜3#配变	10	400	181
36600	东台	战胜4#配变	10	200	16
36601	东台	二洋一配变	10	400	168
36602	东台	二洋二配变	10	400	226
36603	东台	二洋三配变	10	200	0
36604	东台	五总三配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36605	东台	五总(一)配变	10	200	113
36606	东台	五总2配变	10	315	116
36607	东台	祁刘11#配变	10	200	29
36608	东台	临塔1#配变	10	400	221
36609	东台	沙灶十五配变	10	200	80
36610	东台	沙灶十八配变	10	200	78
36611	东台	钱陈新村15变压器	10	800	562
36612	东台	三洋10配变	10	200	138
36613	东台	同心11#配变	10	200	96
36614	东台	联北十六配变	10	200	102
36615	东台	天源城六配变	10	800	414
36616	东台	天源城五配变	10	800	489
36617	东台	匡东6连2#配变	10	200	143
36618	东台	兰址十三配变	10	200	93
36619	东台	朱陈3配变	10	200	68
36620	东台	朱陈7配变	10	200	96
36621	东台	沪港名苑3#配变	20	800	553
36622	东台	明星一配变	10	400	34
36623	东台	吾悦和府18#变压器	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36624	东台	何垛4#配变	10	400	157
36625	东台	殷庄2#配变	10	200	69
36626	东台	永进配变	10	400	167
36627	东台	新桥一配变	10	400	210
36628	东台	新桥二配变	10	200	77
36629	东台	王亮一配变	10	200	0
36630	东台	杭庄1#配变	10	200	61
36631	东台	官巷二配变	10	400	239
36632	东台	杭庄2#配变	10	200	77
36633	东台	缪杭一配变	10	200	44
36634	东台	米港1#变	10	400	256
36635	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	79
36636	东台	灶港2#配变	10	200	49
36637	东台	灶港3#配变	10	200	27
36638	东台	上灶2#配变	10	200	64
36639	东台	上灶1#配变	10	200	89
36640	东台	永富4#配变	10	400	218
36641	东台	陈章四号配变	10	200	109
36642	东台	陶灶七配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36643	东台	杜沈一配变	10	250	13
36644	东台	三总二台片	10	200	67
36645	东台	三总一台片	10	200	14
36646	东台	四仓二台片	10	200	98
36647	东台	金桥二配变	10	200	37
36648	东台	牌楼1配变	10	200	35
36649	东台	潘灶三配变	10	400	77
36650	东台	牌楼二配变	10	200	12
36651	东台	牌楼(三)配变	10	200	13
36652	东台	北杨一配变	10	200	85
36653	东台	东合二配变	10	200	78
36654	东台	潘灶一配变	10	400	206
36655	东台	潘灶四配变	10	200	2
36656	东台	北杨二配变	10	200	30
36657	东台	东合三高过载配变	10	200	53
36658	东台	小凡一配变	10	200	52
36659	东台	东合一配变	10	200	55
36660	东台	小凡2#配变	10	200	0
36661	东台	站南润府19#变压器	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36662	东台	紫云府6配变	10	800	415
36663	东台	中合(十一)配变	10	400	234
36664	东台	沙河三配变	10	200	78
36665	东台	联北十三配变	10	200	109
36666	东台	团北8#配变	10	400	184
36667	东台	东海国际#12变压器	10	800	522
36668	东台	心红20#配变	10	400	86
36669	东台	金蒲园小区变	10	630	329
36670	东台	谷丰九配变	10	200	63
36671	东台	吾悦和府1#变压器	10	800	380
36672	东台	溱东公用4#配变	10	400	192
36673	东台	尖南六配变	10	200	57
36674	东台	尖南四配变	10	400	204
36675	东台	尖南一配变	10	200	86
36676	东台	海堤一配变	10	200	66
36677	东台	尖北一配变	10	200	34
36678	东台	尖北二配变	10	400	197
36679	东台	丁徐六配变	10	400	199
36680	东台	丁徐四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36681	东台	林舍六配变	10	400	13
36682	东台	东台临塔1#配变	10	200	26
36683	东台	杭庄3#配变	10	200	66
36684	东台	李舍五配变	10	400	186
36685	东台	同胜(2)#配变	10	200	3
36686	东台	同胜3#配变	10	400	189
36687	东台	集镇二配变	10	400	40
36688	东台	万升4#配变	10	400	208
36689	东台	桥梓4#配变	10	200	106
36690	东台	安梁一配变	10	200	70
36691	东台	泰山1配变	10	400	194
36692	东台	联丰3#配变	10	200	83
36693	东台	弓湾4#配变	10	200	91
36694	东台	泰山三配变	10	200	44
36695	东台	上灶4#配变	10	200	71
36696	东台	三洋1#配变	10	400	227
36697	东台	东升3#配变	10	200	82
36698	东台	杜沈五配变	10	80	37
36699	东台	杨东(二)台片	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36700	东台	杨河五配变	10	200	103
36701	东台	杨河四配变	10	200	63
36702	东台	杨河三配变	10	200	66
36703	东台	杨河二配变	10	200	117
36704	东台	杨河一配变	10	200	14
36705	东台	万灶四台片	10	200	51
36706	东台	万灶一台片	10	200	0
36707	东台	小凡(三)配变	10	200	10
36708	东台	曹灶二配变	10	200	52
36709	东台	梁南九配变	10	400	233
36710	东台	梁西五配变	10	200	57
36711	东台	六居一配变	10	400	175
36712	东台	梁西四配变	10	200	114
36713	东台	梁西3配变	10	400	175
36714	东台	梁西一配变	10	200	64
36715	东台	垛团五配变	10	400	266
36716	东台	郁家8#配变	10	200	84
36717	东台	陈林十二配变	10	200	112
36718	东台	仲灶14#配变	10	125	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36719	东台	民团9#配变	10	100	22
36720	东台	米港8#配变	10	200	56
36721	东台	梁桥8#配变	10	200	101
36722	东台	正方上林苑开关站1号变压器配电变压器	10	800	302
36723	东台	正方上林苑开关站2号变压器配电变压器	10	800	317
36724	东台	安明6配变	10	400	223
36725	东台	东灶11#配变	10	400	247
36726	东台	溱东公用5#配变	10	400	135
36727	东台	新都荟3#配电房12#配变	10	800	404
36728	东台	九圩一配变	10	400	230
36729	东台	尖北三配变	10	200	57
36730	东台	三灶一台区	10	400	172
36731	东台	集镇一台片	10	400	225
36732	东台	集镇七台片	10	400	146
36733	东台	富东公用10#配变	10	200	95
36734	东台	洋团一配变	10	315	151
36735	东台	洋团2配变	10	400	210
36736	东台	永和(一)配变	10	200	52
36737	东台	公用11#配变.	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36738	东台	四联四台片	10	200	0
36739	东台	四联二台片	10	200	10
36740	东台	四联一台片	10	200	50
36741	东台	四联三台片	10	200	37
36742	东台	四灶集镇3#配变	10	250	85
36743	东台	集镇四配变	10	400	69
36744	东台	周徐一配变	10	200	62
36745	东台	周徐2配变	10	200	31
36746	东台	周徐三配变	10	200	92
36747	东台	种子场二配变	10	400	231
36748	东台	六居2号配变	10	400	132
36749	东台	四唐十五配变	10	400	288
36750	东台	五里7#配变	10	200	45
36751	东台	镇南十三配变	10	200	93
36752	东台	古舍8#配变	10	200	49
36753	东台	蟒河14配变	10	400	270
36754	东台	建洋十八配变	10	200	61
36755	东台	滨河花苑7配变	10	630	258
36756	东台	育才8#配变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36757	东台	唐介17#配变	10	400	76
36758	东台	吕嘉园4#配变	10	800	478
36759	东台	红兰（三）箱变	10	630	0
36760	东台	姜楼11#配变	10	400	155
36761	东台	熙悦佳园17配变	10	800	522
36762	东台	公用4配变	10	200	17
36763	东台	兴圩二配变	10	200	78
36764	东台	兴圩6#配变	10	400	152
36765	东台	曹殷二配变	10	200	44
36766	东台	曹殷一配变	10	200	71
36767	东台	灶南一配变	10	400	154
36768	东台	同胜4#配变	10	200	33
36769	东台	灶南4#配变	10	200	72
36770	东台	五里4#配变	10	200	51
36771	东台	桥梓(1)#配变	10	200	19
36772	东台	团结(4)#配变	10	400	120
36773	东台	永和三配变	10	200	88
36774	东台	团结(3)#配变	10	400	204
36775	东台	永和四配变	10	160	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36776	东台	公用6#配变	10	200	82
36777	东台	殷程六配变	10	200	69
36778	东台	团结6#配变	10	200	5
36779	东台	双丰(二)配变	10	200	55
36780	东台	唐柳一配变	10	400	200
36781	东台	梁东三配变	10	315	25
36782	东台	双丰一配变	10	200	55
36783	东台	五里3#配变	10	200	25
36784	东台	唐柳二配变	10	200	55
36785	东台	临塔五配变	10	200	78
36786	东台	新沟四配变	10	400	69
36787	东台	海堰4#配变	10	400	111
36788	东台	临塔六配变	10	200	33
36789	东台	四灶集镇9配变	10	400	221
36790	东台	四灶集镇13配变	10	200	65
36791	东台	四灶集镇15配变	10	200	38
36792	东台	四灶集镇12#配变	10	200	81
36793	东台	团东三配变	10	400	185
36794	东台	陈庄一配变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36795	东台	六灶供销社配变	10	200	96
36796	东台	董乐(一)配变	10	200	0
36797	东台	陈庄二配变	10	400	225
36798	东台	倪莫一配变	10	400	231
36799	东台	董乐二配变	10	200	25
36800	东台	许河公用二十配变	10	200	109
36801	东台	万许2#配变	10	200	69
36802	东台	泰山10#配变	10	400	253
36803	东台	六居三配变	10	400	113
36804	东台	陈姜三配变	10	200	92
36805	东台	贾坝四配变	10	400	239
36806	东台	贾坝六配变	10	400	234
36807	东台	徐墩五配变	10	400	213
36808	东台	徐墩四配变	10	400	262
36809	东台	徐墩二配变	10	400	219
36810	东台	徐墩三配变	10	400	250
36811	东台	天鹅一配变	10	400	172
36812	东台	天鹅二配变	10	200	0
36813	东台	官坝3#配变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36814	东台	官坝1配变	10	400	161
36815	东台	官坝二配变	10	400	128
36816	东台	公用九配变	10	400	120
36817	东台	公用十二配变	10	400	76
36818	东台	公用二十一配变	10	200	80
36819	东台	公用三配变	10	400	32
36820	东台	公用十三配变	10	400	84
36821	东台	葛墩一配变	10	400	143
36822	东台	双洋(二)配变	10	400	144
36823	东台	交通二配变	10	400	14
36824	东台	沈桥三配变	10	200	67
36825	东台	交通一号配变	10	400	178
36826	东台	双洋(三)配变	10	400	214
36827	东台	莫庄一号配变	10	400	181
36828	东台	双洋一配变	10	400	154
36829	东台	双洋四配变	10	200	82
36830	东台	海丰集镇14配变	10	200	42
36831	东台	莫庄二配变	10	200	9
36832	东台	莫庄三配变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36833	东台	二苴一配变	10	400	235
36834	东台	二苴二配变	10	200	84
36835	东台	古洪1#配变	10	400	235
36836	东台	古洪2配变	10	200	0
36837	东台	陈舍1号配变	10	400	164
36838	东台	富西2#配变	10	200	44
36839	东台	富西3#配变	10	200	57
36840	东台	建团6#配变	10	200	0
36841	东台	高横1#配变	10	200	24
36842	东台	高横3#配变	10	200	54
36843	东台	高横2#配变	10	200	88
36844	东台	竹林1#配变	10	200	94
36845	东台	竹林6#配变	10	400	182
36846	东台	竹林2#配变	10	200	0
36847	东台	竹林3#配变	10	200	49
36848	东台	竹林5#配变	10	200	14
36849	东台	建团4#配变	10	400	220
36850	东台	建团5#配变	10	200	18
36851	东台	建团2#配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36852	东台	建团1#配变	10	200	0
36853	东台	建团3#配变	10	200	11
36854	东台	红光12配变	10	315	237
36855	东台	世纪大厦（一）环网欧变	10	630	311
36856	东台	世纪大厦（二）欧变	10	630	334
36857	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	0
36858	东台	梁南十一配变	10	200	71
36859	东台	如二五配变	10	200	48
36860	东台	牌楼四配变	10	200	39
36861	东台	徐灶五配变	10	315	98
36862	东台	安建5#配变	10	200	0
36863	东台	安建6#配变	10	200	110
36864	东台	新元13配变	10	400	187
36865	东台	徐灶四配变	10	200	70
36866	东台	大洋6配变	10	200	49
36867	东台	新海二配变	10	400	167
36868	东台	如意15#配变	10	400	287
36869	东台	堤利十五配变	10	200	72
36870	东台	公用32#配变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36871	东台	许河十六配变	10	200	92
36872	东台	八一五配变	10	200	89
36873	东台	天鹅三配变	10	200	75
36874	东台	天鹅四配变	10	400	207
36875	东台	天鹅五配变	10	200	93
36876	东台	天鹅六配变	10	200	129
36877	东台	街道七配变	10	400	3
36878	东台	沈灶二配变	10	200	36
36879	东台	沈灶四配变	10	400	210
36880	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	192
36881	东台	公用十四配变	10	400	121
36882	东台	公用四配变	10	630	192
36883	东台	公用(五)配变	10	400	152
36884	东台	公用十九配变	10	200	93
36885	东台	四洋(五)配变	10	400	135
36886	东台	公用二十配变	10	200	84
36887	东台	四洋(三)配变	10	400	175
36888	东台	四洋(四)配变	10	200	59
36889	东台	公用六配变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36890	东台	公用七配变	10	315	135
36891	东台	公用二十二配变.	10	200	11
36892	东台	公用八配变	10	400	209
36893	东台	进胜一号配变	10	400	169
36894	东台	二苴三配变	10	200	102
36895	东台	进胜二配变	10	400	137
36896	东台	方塘一配变	10	200	23
36897	东台	海丰集镇13#配变	10	200	89
36898	东台	进胜三号配变	10	400	186
36899	东台	方塘（二）配变	10	400	167
36900	东台	集镇12配变	10	400	169
36901	东台	唐介一配变	10	200	22
36902	东台	方塘三配变	10	200	35
36903	东台	海丰集镇11配变	10	200	38
36904	东台	方塘四配变	10	200	107
36905	东台	集镇10配变	10	200	50
36906	东台	顾横4#配变	10	200	19
36907	东台	顾横5#配变	10	200	24
36908	东台	顾横3#配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36909	东台	顾横2#配变	10	200	59
36910	东台	万港4#配变	10	200	46
36911	东台	万港3#配变	10	200	0
36912	东台	万港1#配变	10	400	155
36913	东台	万港5#配变	10	200	87
36914	东台	万港6#配变	10	200	73
36915	东台	万邦商都	10	500	98
36916	东台	万港2#配变	10	200	30
36917	东台	梁一5#配变	10	200	107
36918	东台	梁一1#配变	10	200	31
36919	东台	梁一3#配变	10	200	37
36920	东台	梁一4#配变	10	200	54
36921	东台	南门东巷（一）环网美式箱变	10	500	82
36922	东台	前胜5#配变	10	200	11
36923	东台	铁久4#配变	10	200	66
36924	东台	集镇21#配变	10	400	5
36925	东台	幸福三配变	10	200	57
36926	东台	幸福四配变	10	200	104
36927	东台	何舍六配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36928	东台	垛坝四配变	10	200	63
36929	东台	蒋坝五配变	10	200	47
36930	东台	垛坝五配变	10	400	196
36931	东台	安乐三配变	10	200	19
36932	东台	唐洋二配变	10	160	0
36933	东台	新元九配变	10	200	22
36934	东台	宁熙悦府10#变压器	10	800	533
36935	东台	郭顾7#配变	10	200	94
36936	东台	郭顾8#配变	10	200	0
36937	东台	安馨居4配变	10	630	350
36938	东台	龙塘三配变	10	200	108
36939	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	72
36940	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	56
36941	东台	天祥1配变	10	200	80
36942	东台	永丰一配变	10	400	200
36943	东台	沈河四配变	10	200	78
36944	东台	永丰六配变	10	250	74
36945	东台	梁东1配变	10	200	50
36946	东台	公用(一)配变	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36947	东台	永丰八配变	10	400	111
36948	东台	沈河三号配变	10	200	34
36949	东台	三曹(二)配变	10	200	49
36950	东台	大同2配变	10	200	0
36951	东台	唐介2#配变	10	400	139
36952	东台	谢奚1号配变	10	400	204
36953	东台	谢奚二号配变	10	200	32
36954	东台	唐介四配变	10	200	87
36955	东台	薛舍一配变	10	200	73
36956	东台	红庄二号配变	10	400	187
36957	东台	红庄一号配变	10	400	171
36958	东台	海丰集镇九配变	10	400	93
36959	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	102
36960	东台	集镇七配变	10	200	79
36961	东台	新安一配变	10	400	203
36962	东台	新安2#配变	10	400	234
36963	东台	新安三配变	10	400	231
36964	东台	红星二配变	10	400	231
36965	东台	红星三配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36966	东台	红星五配变	10	200	98
36967	东台	五灶一配变	10	400	155
36968	东台	五灶二配变	10	400	167
36969	东台	五灶三配变	10	400	180
36970	东台	先进一配变	10	200	35
36971	东台	先进二配变	10	200	28
36972	东台	新一一配变	10	400	258
36973	东台	新一二配变	10	400	260
36974	东台	新一三配变	10	400	229
36975	东台	新一四配变	10	400	291
36976	东台	新一5#配变	10	200	112
36977	东台	顾舍三配变	10	315	74
36978	东台	倪莫五配变	10	400	177
36979	东台	倪莫四配变	10	400	219
36980	东台	顾舍1配变	10	200	65
36981	东台	六烈四配变	10	400	213
36982	东台	倪莫三配变	10	400	166
36983	东台	邱墩四配变	10	400	196
36984	东台	堤东六配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36985	东台	海丰集镇19配变	10	400	46
36986	东台	金墩西（二）箱变	10	400	8
36987	东台	金墩东（二）环网箱变	10	630	50
36988	东台	三友五配变	10	100	33
36989	东台	安建9#配变	10	200	100
36990	东台	安建7#配变	10	400	28
36991	东台	三联六配变	10	200	19
36992	东台	东进四配变	10	250	16
36993	东台	沈河六配变	10	200	48
36994	东台	四洋七配变	10	400	209
36995	东台	国富五配变	10	400	225
36996	东台	新洋十三配变	10	200	127
36997	东台	场部2#配变	10	500	329
36998	东台	郭联8#配变	10	200	109
36999	东台	北杨8#配变	10	200	108
37000	东台	东海2#配变	10	400	203
37001	东台	永丰2配变	10	200	53
37002	东台	永丰三配变	10	200	23
37003	东台	公用十配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37004	东台	唐西一配变	10	400	146
37005	东台	唐西四配变	10	400	198
37006	东台	拥庄一配变	10	400	137
37007	东台	沈河一配变	10	400	234
37008	东台	公用十六配变	10	200	59
37009	东台	西郊13配变	10	200	145
37010	东台	西郊一配变	10	200	117
37011	东台	西郊2#配变	10	400	206
37012	东台	海丰集镇二配变	10	400	30
37013	东台	海丰集镇4#配变	10	400	167
37014	东台	三曹五配变(节能)	10	200	95
37015	东台	海丰集镇5#配变	10	400	161
37016	东台	海丰集镇八配变	10	200	37
37017	东台	海丰集镇6#配变	10	400	149
37018	东台	榆东15#配变	10	200	71
37019	东台	一灶三配变	10	400	218
37020	东台	一灶五配变	10	200	61
37021	东台	丰南一配变	10	400	242
37022	东台	丰南二配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37023	东台	丰南三配变	10	200	64
37024	东台	丰南四配变	10	400	192
37025	东台	丰南五配变	10	400	202
37026	东台	丰南六配变	10	100	17
37027	东台	丰南七配变	10	200	104
37028	东台	丰南八配变	10	100	0
37029	东台	榆东二配变	10	400	207
37030	东台	榆东三配变	10	400	248
37031	东台	榆东四配变	10	400	237
37032	东台	榆东五配变	10	400	159
37033	东台	洋洼一配变	10	400	68
37034	东台	洋洼二配变	10	400	206
37035	东台	洋洼三配变	10	200	53
37036	东台	洋洼十一配变	10	200	58
37037	东台	新坝北(二)美变(环网)	10	630	383
37038	东台	广场路(二)环网箱变	10	400	0
37039	东台	安建8#配变	10	400	56
37040	东台	新元七配变	10	160	0
37041	东台	新城名府配电室#1变压器	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37042	东台	未来城4#配变	10	800	495
37043	东台	万升10#变	10	200	65
37044	东台	许南一配变	10	200	0
37045	东台	公用十配变.	10	200	69
37046	东台	唐西五配变	10	200	30
37047	东台	唐西二配变	10	200	79
37048	东台	拥庄二配变	10	400	142
37049	东台	唐西三配变	10	200	104
37050	东台	加强(1)配变	10	400	145
37051	东台	练坳二配变	10	200	63
37052	东台	陈丿五配变	10	400	197
37053	东台	加强二配变	10	400	201
37054	东台	金星一配变	10	200	54
37055	东台	同意二配变	10	200	10
37056	东台	文华二配变(节能)	10	200	107
37057	东台	文华六配变	10	200	48
37058	东台	文华1#配变	10	400	180
37059	东台	沙河四配变	10	400	58
37060	东台	海丰集镇1#配变	10	630	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37061	东台	薛舍三配变	10	200	62
37062	东台	薛舍二配变	10	400	161
37063	东台	辛勤二配变	10	200	67
37064	东台	新街四配变	10	400	132
37065	东台	来东四配变	10	200	90
37066	东台	洋洼五配变	10	400	170
37067	东台	洋洼6#配变	10	400	140
37068	东台	联合一配变	10	400	244
37069	东台	联合二台片	10	400	185
37070	东台	联合3#配变	10	400	230
37071	东台	联合十配变	10	200	67
37072	东台	联合十一配变	10	200	78
37073	东台	联合六配变	10	400	211
37074	东台	袁灶一配变	10	400	220
37075	东台	袁灶二配变	10	400	208
37076	东台	公用变十五台片S11变压器	10	400	181
37077	东台	红星1#配变	10	200	93
37078	东台	新一六配变	10	200	78
37079	东台	天赐良园（一）环网欧变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37080	东台	天赐良园（二）环网欧变	10	630	309
37081	东台	杜鹃1#配变	10	400	156
37082	东台	卢家16#配变	10	630	297
37083	东台	莫庄八配变	10	200	0
37084	东台	风华水岸里#1变压器	10	800	476
37085	东台	王埙九配变（节能）	10	200	100
37086	东台	许河十七配变	10	200	35
37087	东台	沙河12#配变	10	400	233
37088	东台	沙河13#配变	10	200	83
37089	东台	许河二十配变	10	200	71
37090	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	255
37091	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	53
37092	东台	龙塘一配变	10	200	31
37093	东台	王埙三配变	10	200	66
37094	东台	镇北八配变	10	400	32
37095	东台	金星五配变	10	400	195
37096	东台	金星十配变	10	400	265
37097	东台	金星四配变	10	200	95
37098	东台	金星二配变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37099	东台	中心四配变	10	400	235
37100	东台	公用二配变	10	400	49
37101	东台	天祥三配变	10	400	131
37102	东台	沙杨三配变	10	400	149
37103	东台	沙杨四配变	10	315	165
37104	东台	沙杨一配变	10	400	135
37105	东台	存山一配变	10	400	259
37106	东台	存山二配变	10	400	196
37107	东台	存山三配变	10	400	237
37108	东台	振中三配变	10	400	211
37109	东台	沙河5#配变	10	400	0
37110	东台	沙河1配变	10	400	144
37111	东台	沙河2#配变	10	400	232
37112	东台	三联2号配变	10	200	43
37113	东台	三联四配变	10	200	109
37114	东台	祁刘一配变	10	200	0
37115	东台	祁刘三配变	10	200	19
37116	东台	大同1#配变	10	400	218
37117	东台	大村1#配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37118	东台	大村二配变	10	200	42
37119	东台	安乐二配变	10	160	24
37120	东台	新伍六配变	10	200	112
37121	东台	新五三配变	10	400	252
37122	东台	蹲门一配变	10	400	234
37123	东台	蹲门五配变	10	200	85
37124	东台	海堰16配变	10	400	161
37125	东台	海堰15#配变	10	200	91
37126	东台	海堰14配变	10	400	246
37127	东台	海堰10#配变	10	200	68
37128	东台	海堰12#配变	10	400	223
37129	东台	南沈灶集镇18#配变	10	400	165
37130	东台	海堰九配变	10	200	86
37131	东台	海堰8#配变	10	400	176
37132	东台	集镇三配变.	10	400	202
37133	东台	集镇十二配变.	10	400	191
37134	东台	金北四配变	10	315	73
37135	东台	集镇3#配变	10	400	115
37136	东台	栳轩（二）环网美变	10	500	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37137	东台	下坝（二）环网美变	10	500	127
37138	东台	东坝（二）环网美变	10	400	70
37139	东台	和平（一）箱变	10	400	37
37140	东台	北关西（二）环网美变	10	400	61
37141	东台	北关东（二）环网美变	10	400	88
37142	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	72
37143	东台	北门（二）环网美变	10	630	47
37144	东台	直属连1#配变	10	400	172
37145	东台	大洋18#配变	10	200	6
37146	东台	东胜十配变	10	200	5
37147	东台	沈波二配变	10	400	217
37148	东台	沈波一配变	10	400	232
37149	东台	唐王三配变	10	400	208
37150	东台	唐王五配变	10	400	119
37151	东台	建东四配变	10	200	56
37152	东台	解放一配变	10	200	29
37153	东台	振中一配变	10	400	180
37154	东台	振中二配变	10	400	192
37155	东台	上官四配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37156	东台	祁刘四配变	10	200	37
37157	东台	祁刘二配变	10	200	60
37158	东台	集镇十配变.	10	400	80
37159	东台	集镇八配变.	10	400	97
37160	东台	广场路(一) 环网箱变	10	630	362
37161	东台	新东桥环网箱变	10	630	184
37162	东台	杜沈四配变	10	400	0
37163	东台	杜沈二号配变	10	200	0
37164	东台	双丰四配变	10	400	220
37165	东台	杜沈六配变	10	400	71
37166	东台	通新7配变	10	315	29
37167	东台	公用变19配变	10	400	0
37168	东台	开一13配变	10	400	53
37169	东台	城中花园（五）欧变	10	500	239
37170	东台	城中花园（六）欧变	10	630	336
37171	东台	城中花园（七）欧变	10	630	229
37172	东台	城中花园（八）欧变	10	630	293
37173	东台	城中花园（九）欧变	10	630	68
37174	东台	集镇十七配变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37175	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	16
37176	东台	大王庙（二）配变	10	400	240
37177	东台	新都荟4#配电室16#变压器	10	800	423
37178	东台	匡东1连2#配变	10	400	249
37179	东台	世纪花园1#箱变	10	500	236
37180	东台	万陆新村3#变压器	10	800	524
37181	东台	锦绣华府#10变压器	10	800	439
37182	东台	联合17#配变	10	200	127
37183	东台	腰舍八配变	10	400	261
37184	东台	云集三配变	10	200	0
37185	东台	云集五配变	10	200	63
37186	东台	何灶二配变	10	200	64
37187	东台	练坳一配变	10	200	90
37188	东台	练坳四配变	10	200	110
37189	东台	练坳三配变	10	200	69
37190	东台	镇北五配变	10	200	30
37191	东台	中心三配变	10	400	239
37192	东台	陈丿三配变	10	200	86
37193	东台	陈丿一配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37194	东台	陈丿二配变	10	200	48
37195	东台	明星四配变	10	200	108
37196	东台	明星三配变	10	400	212
37197	东台	水产场四配变	10	400	204
37198	东台	丁庄二配变	10	200	92
37199	东台	嵇南四配变	10	400	130
37200	东台	丁庄一配变	10	400	168
37201	东台	谢庄二配变	10	200	40
37202	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	0
37203	东台	谢庄一配变	10	200	104
37204	东台	罗二6配变	10	160	34
37205	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	129
37206	东台	明星二配变	10	200	63
37207	东台	郑介五配变	10	200	71
37208	东台	灶港5#配变	10	200	67
37209	东台	惠阳路美式箱变	10	500	306
37210	东台	古洪7#配变	10	400	210
37211	东台	郭顾9#配变	10	400	207
37212	东台	辛勤13#配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37213	东台	闸南三配变	10	400	153
37214	东台	闸南一配变	10	200	34
37215	东台	西灶二配变	10	200	55
37216	东台	翻身一配变	10	200	79
37217	东台	西灶三配变	10	400	203
37218	东台	胡墩一配变	10	200	0
37219	东台	港桥四配变	10	200	66
37220	东台	港桥三配变	10	400	251
37221	东台	港桥二配变	10	200	84
37222	东台	袁墩二号配变	10	200	122
37223	东台	港桥一配变	10	400	237
37224	东台	袁墩一号配变	10	200	60
37225	东台	陈姜二配变	10	200	67
37226	东台	陈姜一配变	10	400	182
37227	东台	陈丁四配变	10	200	55
37228	东台	练房二配变	10	200	23
37229	东台	练房一配变	10	200	59
37230	东台	庆丰六配变	10	400	169
37231	东台	才琴一配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37232	东台	三联1配变	10	200	92
37233	东台	文华3#配变	10	400	195
37234	东台	文华四配变	10	200	31
37235	东台	红庄三配变	10	200	41
37236	东台	谭庄一配变	10	315	203
37237	东台	谭庄二配变	10	400	141
37238	东台	谭庄四配变	10	400	190
37239	东台	谭庄三配变	10	400	173
37240	东台	嵇东二配变	10	400	221
37241	东台	嵇东一号	10	315	56
37242	东台	戴西1配变	10	200	51
37243	东台	集镇5配变	10	400	55
37244	东台	练房三配变	10	200	0
37245	东台	公用12配变	10	400	208
37246	东台	蓝色港湾（二）变电所	10	630	311
37247	东台	蓝色港湾（一）变电所#1	10	630	278
37248	东台	明清街（二）环网美变	10	630	141
37249	东台	许河十九配变	10	200	93
37250	东台	许河十八配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37251	东台	悦禾城3配变	10	800	529
37252	东台	王埭一配变	10	400	139
37253	东台	王埭二配变	10	200	81
37254	东台	镇西七配变	10	400	150
37255	东台	仓南二配变	10	200	29
37256	东台	镇西一配变	10	315	106
37257	东台	朝阳一配变	10	200	62
37258	东台	朝阳二配变	10	200	40
37259	东台	朝阳三配变	10	200	89
37260	东台	三渣一配变	10	400	156
37261	东台	翻身2#配变	10	200	47
37262	东台	张仇三配变	10	200	5
37263	东台	东团三配变	10	200	14
37264	东台	东团二配变	10	200	31
37265	东台	郁家三配变	10	200	109
37266	东台	才琴二配变	10	400	258
37267	东台	高灶二配变	10	200	74
37268	东台	才琴三配变	10	200	77
37269	东台	高灶一配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37270	东台	红花一配变	10	200	0
37271	东台	才琴四配变	10	200	88
37272	东台	才琴五配变	10	200	80
37273	东台	二联一配变	10	200	54
37274	东台	红花二配变	10	200	6
37275	东台	二联二号配变	10	400	243
37276	东台	红色4#配变	10	200	0
37277	东台	红色1#配变	10	200	22
37278	东台	大桥一配变	10	200	65
37279	东台	二联三号配变	10	200	33
37280	东台	大桥二配变	10	200	91
37281	东台	安乐1#配变(节能)	10	400	71
37282	东台	嵇东三台片	10	400	143
37283	东台	东兴一配变	10	200	102
37284	东台	溪南一号	10	200	71
37285	东台	新八一配变	10	400	228
37286	东台	东兴二配变	10	200	73
37287	东台	东兴三配变	10	200	69
37288	东台	郝苴一配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37289	东台	郝苴二配变	10	400	115
37290	东台	月塘（二）环网美变	10	500	0
37291	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	0
37292	东台	公用二十配变（时堰）	10	400	56
37293	东台	复昕4#配变	10	200	95
37294	东台	东升4#配变	10	200	0
37295	东台	许河九台片	10	200	0
37296	东台	街道三配变.	10	400	49
37297	东台	万港17#配变	10	200	60
37298	东台	丁河17配变	10	200	96
37299	东台	联富11配变	10	200	75
37300	东台	何垛38连5#配变	10	400	202
37301	东台	东团九配变	10	200	108
37302	东台	康和二期1配变	10	800	479
37303	东台	康和二期3配变	10	800	474
37304	东台	万陆新村2#变压器	10	800	573
37305	东台	吾悦和府30#变压器	10	800	399
37306	东台	三渣二配变	10	400	275
37307	东台	仓胜一配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37308	东台	仓胜二配变	10	200	0
37309	东台	仓胜三配变	10	400	270
37310	东台	仓胜四配变	10	200	80
37311	东台	仓南一配变	10	160	0
37312	东台	仓南三配变	10	400	229
37313	东台	朝阳四配变	10	200	87
37314	东台	集镇七配变.	10	200	91
37315	东台	古舍二配变	10	400	183
37316	东台	古舍三配变	10	200	137
37317	东台	东团一配变	10	400	159
37318	东台	张仇二配变	10	200	33
37319	东台	仲韩三配变	10	200	0
37320	东台	仲韩二配变	10	200	0
37321	东台	高窑五配变	10	200	76
37322	东台	高窑2#配变	10	400	88
37323	东台	高窑6#配变	10	200	68
37324	东台	联富一配变	10	200	108
37325	东台	高窑三配变	10	200	34
37326	东台	仲韩一配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37327	东台	高窑一配变	10	200	121
37328	东台	红色5#配变	10	400	122
37329	东台	大桥七配变	10	200	70
37330	东台	万红1#配变	10	400	110
37331	东台	大桥三配变	10	200	30
37332	东台	万红5#配变	10	400	152
37333	东台	大桥四配变	10	200	58
37334	东台	红色3#配变	10	200	100
37335	东台	大桥六配变	10	200	58
37336	东台	万红2#配变	10	200	13
37337	东台	大桥五配变	10	400	152
37338	东台	万红4#配变	10	400	132
37339	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	179
37340	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	44
37341	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	193
37342	东台	五星二配变	10	400	71
37343	东台	五星一配变	10	400	261
37344	东台	郝苴三配变	10	200	82
37345	东台	五星三配变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37346	东台	郝苴四配变	10	200	52
37347	东台	来东(三)配变	10	400	160
37348	东台	来东(六)配变	10	200	79
37349	东台	来东五配变	10	200	97
37350	东台	来东二配变	10	200	47
37351	东台	来东一配变	10	200	52
37352	东台	东闸四配变	10	200	43
37353	东台	五星四号配变	10	315	80
37354	东台	东闸五配变	10	400	179
37355	东台	溪北一配变	10	400	224
37356	东台	东闸三配变	10	200	0
37357	东台	杨胡三配变	10	400	136
37358	东台	镇南配变	10	160	1
37359	东台	蒋泊六配变	10	200	85
37360	东台	蒋泊七配变	10	200	104
37361	东台	街道四配变.	10	400	21
37362	东台	法国小镇（一）箱变	10	630	339
37363	东台	曹居三配变	10	200	43
37364	东台	严墩四配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37365	东台	永丰十四配变	10	400	119
37366	东台	元东四配变	10	200	99
37367	东台	西灶五配变	10	200	0
37368	东台	港东七配变	10	200	97
37369	东台	官苴十一配变	10	200	69
37370	东台	公用6配变	10	400	98
37371	东台	中荡十五配变	10	200	105
37372	东台	景瑞华府1#变压器	10	800	528
37373	东台	康和二期2配变	10	800	415
37374	东台	康和二期4配变	10	800	497
37375	东台	新嵇15#配变	10	400	0
37376	东台	沙河14#配变	10	200	51
37377	东台	康和二期5配变	10	800	442
37378	东台	忻悦府4#主变	10	630	326
37379	东台	古舍四配变	10	200	69
37380	东台	古舍一配变	10	200	0
37381	东台	丁村二配变	10	400	239
37382	东台	丁村一配变	10	400	206
37383	东台	九丘二配变	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37384	东台	合兴三配变	10	400	152
37385	东台	合兴二配变	10	200	142
37386	东台	合兴一配变	10	200	42
37387	东台	吴墩二配变	10	400	217
37388	东台	吴墩一配变	10	400	257
37389	东台	庆丰一配变	10	200	23
37390	东台	庆丰二配变	10	200	20
37391	东台	万红三配变	10	400	204
37392	东台	街北三配变	10	200	70
37393	东台	庆丰三配变	10	400	206
37394	东台	鼓劲三配变	10	200	44
37395	东台	街北四配变	10	400	170
37396	东台	庆丰四配变	10	200	78
37397	东台	一总3#配变	10	400	191
37398	东台	鼓劲一配变	10	315	64
37399	东台	梁海一配变	10	200	73
37400	东台	三友三配变	10	400	187
37401	东台	张灶四配变	10	200	0
37402	东台	三友二配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37403	东台	三友一配变	10	200	65
37404	东台	农场(三)配变	10	200	109
37405	东台	安云一配变	10	200	47
37406	东台	农场二配变	10	200	36
37407	东台	郁家一配变	10	200	71
37408	东台	溪北二号配变	10	400	21
37409	东台	新海三配变	10	200	29
37410	东台	曹庄一配变	10	400	229
37411	东台	新海一配变	10	200	74
37412	东台	吴堡一号配变	10	400	109
37413	东台	吴堡二号配变	10	200	9
37414	东台	曹庄2配变	10	400	210
37415	东台	周舍一号配变	10	200	88
37416	东台	海丰集镇18配变	10	400	87
37417	东台	建设一配变	10	400	101
37418	东台	街道十四配变	10	400	72
37419	东台	街道十三配变	10	400	43
37420	东台	林尖二配变	10	400	262
37421	东台	开发区一台片	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37422	东台	港东八配变	10	200	73
37423	东台	八达城（二）美变变压器	10	630	125
37424	东台	坚强八配变	10	315	55
37425	东台	英雄3配变	10	400	150
37426	东台	富西5#配变	10	200	109
37427	东台	富西6#配变	10	100	0
37428	东台	小东7#配变	10	200	39
37429	东台	小东6#配变	10	200	41
37430	东台	富安集镇10#配变	10	400	0
37431	东台	富安集镇11#配变	10	400	221
37432	东台	青二5#配变	10	400	147
37433	东台	金阳广场三期3#配变	10	630	390
37434	东台	康和二期7配变	10	800	488
37435	东台	碧桂园17#配变	10	800	480
37436	东台	碧桂园19#配变	10	800	472
37437	东台	碧桂园18#配变	10	800	514
37438	东台	碧桂园20#配变	10	800	403
37439	东台	碧桂园13#配变	10	800	430
37440	东台	碧桂园15#配变	10	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37441	东台	碧桂园16#配变	10	800	376
37442	东台	碧桂园14#配变	10	800	465
37443	东台	绍河一配变	10	200	100
37444	东台	绍河四配变	10	200	36
37445	东台	绍河二配变	10	200	79
37446	东台	绍河三配变	10	200	95
37447	东台	洋中三配变	10	200	96
37448	东台	洋中二配变	10	400	161
37449	东台	洋中一配变	10	400	141
37450	东台	西舍三配变	10	200	20
37451	东台	西舍二配变	10	400	237
37452	东台	西舍一配变	10	400	208
37453	东台	王苴一配变	10	400	196
37454	东台	王苴二配变	10	400	244
37455	东台	王苴三配变	10	200	91
37456	东台	王苴四配变	10	200	82
37457	东台	六灶三配变	10	400	197
37458	东台	金垛一配变	10	200	16
37459	东台	金垛二配变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37460	东台	孙康一配变	10	200	34
37461	东台	三友四配变	10	400	223
37462	东台	国富四配变	10	400	257
37463	东台	张灶二配变	10	200	34
37464	东台	安云二配变	10	200	47
37465	东台	安云三配变	10	200	33
37466	东台	联灶二配变	10	200	0
37467	东台	安云四配变	10	400	238
37468	东台	郁家二配变	10	200	0
37469	东台	农场四配变	10	400	213
37470	东台	梁海三配变	10	400	256
37471	东台	国富二配变	10	200	70
37472	东台	孔堡二配变	10	200	0
37473	东台	梁海二配变	10	200	42
37474	东台	国富一配变	10	400	250
37475	东台	水产一#配变	10	400	138
37476	东台	乐园2配变	10	400	122
37477	东台	六居六配变	10	400	125
37478	东台	乐园一配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37479	东台	唐介(六)配变	10	200	0
37480	东台	周舍二配变	10	200	96
37481	东台	街北一配变	10	200	99
37482	东台	朱庄一配变	10	400	159
37483	东台	朱庄(二)号配变	10	200	73
37484	东台	方东一配变	10	200	110
37485	东台	方东二配变	10	400	66
37486	东台	方东三配变	10	200	55
37487	东台	建洋（二）配变	10	400	163
37488	东台	建洋三配变	10	200	92
37489	东台	建洋七配变	10	400	217
37490	东台	建洋四配变	10	200	70
37491	东台	建洋（五）配变	10	200	50
37492	东台	建洋一配变	10	400	191
37493	东台	陈文一配变	10	200	71
37494	东台	陈文二配变	10	400	223
37495	东台	陈文三配变	10	200	37
37496	东台	温馨花园美变	10	400	190
37497	东台	林尖三配变	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37498	东台	秦园一配变	10	400	237
37499	东台	秦园二配变	10	400	216
37500	东台	秦园三配变	10	400	166
37501	东台	秦园四配变	10	400	214
37502	东台	季庄一配变	10	200	100
37503	东台	季庄二台片S11变压器	10	400	276
37504	东台	季庄三配变	10	400	175
37505	东台	丰西一配变	10	400	124
37506	东台	丰西二配变	10	200	30
37507	东台	丰西三配变	10	400	157
37508	东台	丰西4台片	10	400	230
37509	东台	丰西五台片S11变压器	10	200	48
37510	东台	富安集镇8#配变	10	100	0
37511	东台	富安集镇9#配变	10	400	272
37512	东台	仙河7#配变	10	200	35
37513	东台	东团14配变	10	200	80
37514	东台	杨胡8#配变	10	400	0
37515	东台	薛王9#配变	10	400	0
37516	东台	紫云府3配变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37517	东台	集镇12#箱变	10	630	292
37518	东台	蒋坝12#配变.	10	400	237
37519	东台	三仓工业园区二配变	10	400	83
37520	东台	朱万二配变	10	200	14
37521	东台	腰舍一配变	10	400	203
37522	东台	腰舍二配变	10	200	62
37523	东台	腰舍三配变	10	200	83
37524	东台	朱坝一配变	10	400	209
37525	东台	朱坝二配变	10	200	0
37526	东台	孙康三配变	10	200	53
37527	东台	孙康二配变	10	400	213
37528	东台	六灶二配变	10	400	157
37529	东台	六灶1配变	10	200	94
37530	东台	北腰二配变	10	400	197
37531	东台	北腰一配变	10	200	68
37532	东台	梅尖二配变	10	200	60
37533	东台	梅尖一配变	10	200	55
37534	东台	美满二配变	10	400	266
37535	东台	幸福一配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37536	东台	孔堡五配变	10	200	110
37537	东台	乐园三配变	10	400	227
37538	东台	农场(一)配变	10	400	219
37539	东台	国富三配变	10	200	97
37540	东台	联灶八配变	10	400	253
37541	东台	联灶六配变	10	315	127
37542	东台	红花七配变	10	400	175
37543	东台	心红一配变	10	200	53
37544	东台	唐介七配变	10	200	0
37545	东台	唐介五配变	10	200	83
37546	东台	建洋六配变	10	400	144
37547	东台	新街三配变	10	200	13
37548	东台	新街二配变	10	200	70
37549	东台	海堰1#配变	10	200	96
37550	东台	海堰13#配变	10	200	73
37551	东台	镇北一配变	10	400	79
37552	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	250
37553	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	265
37554	东台	兴明一配变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37555	东台	兴明二配变	10	200	42
37556	东台	安明一配变	10	400	212
37557	东台	安明二配变	10	400	230
37558	东台	光明一配变	10	400	137
37559	东台	光明二配变	10	400	188
37560	东台	光明三配变	10	400	181
37561	东台	大明一配变	10	400	195
37562	东台	大明二配变	10	400	229
37563	东台	大明三配变	10	400	269
37564	东台	东光一配变	10	400	229
37565	东台	东光二台片S11变压器	10	400	240
37566	东台	东光三台片S11变压器	10	400	210
37567	东台	东光(四)台片S11变压器	10	200	69
37568	东台	东光五配变	10	400	232
37569	东台	大港一配变	10	400	131
37570	东台	大港三配变	10	200	24
37571	东台	大港四配变	10	400	154
37572	东台	中心九配变	10	400	216
37573	东台	新街(八)配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37574	东台	华联大厦（二）美变	10	500	309
37575	东台	常灶六配变	10	400	181
37576	东台	常灶七配变	10	400	201
37577	东台	桃李苑9配变	10	630	271
37578	东台	明星十二配变	10	200	72
37579	东台	永丰十五配变	10	200	88
37580	东台	农场文化楼1#配变	10	400	150
37581	东台	东团十配变	10	200	119
37582	东台	幸福二高过载配变	10	200	100
37583	东台	美满四配变	10	400	211
37584	东台	美满三配变	10	200	89
37585	东台	美满五配变	10	400	246
37586	东台	练丁二高过载配变	10	200	34
37587	东台	练丁一配变	10	200	57
37588	东台	心红二配变	10	200	20
37589	东台	牌沟四配变	10	200	45
37590	东台	唐胜2#配变	10	400	193
37591	东台	牌沟三配变	10	400	198
37592	东台	唐胜一配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37593	东台	唐胜三配变	10	200	27
37594	东台	爱国四配变	10	200	95
37595	东台	高密四配变	10	200	39
37596	东台	裕民一配变	10	200	65
37597	东台	长红三配变	10	200	41
37598	东台	爱国1配变	10	400	221
37599	东台	长红(2)配变	10	400	197
37600	东台	长红一配变	10	400	171
37601	东台	南洋四配变	10	200	93
37602	东台	南洋三配变	10	200	62
37603	东台	四唐9配变	10	200	21
37604	东台	西郊5配变	10	400	59
37605	东台	乐意2#配变	10	200	0
37606	东台	乐意一配变	10	200	48
37607	东台	三曹四配变	10	400	92
37608	东台	三曹1#配变	10	200	0
37609	东台	三曹七配变	10	200	123
37610	东台	四洋二配变	10	400	93
37611	东台	三曹三配变(节能)	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37612	东台	西郊七配变(节能)	10	200	116
37613	东台	四洋一配变	10	400	193
37614	东台	西郊三配变	10	200	47
37615	东台	街南三配变	10	200	52
37616	东台	街南二配变	10	400	145
37617	东台	街南一配变	10	400	217
37618	东台	邱墩二配变	10	200	59
37619	东台	邱墩一配变	10	400	118
37620	东台	甘港十四配变	10	200	0
37621	东台	甘港1配变	10	200	73
37622	东台	甘港3#配变	10	400	65
37623	东台	甘港十一配变	10	315	53
37624	东台	甘港十配变(节能)	10	200	61
37625	东台	甘港九配变	10	400	0
37626	东台	甘港八配变(节能)	10	200	76
37627	东台	甘港7配变(节能)	10	400	137
37628	东台	潘介2配变	10	200	26
37629	东台	潘介1配变	10	200	14
37630	东台	潘介4#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37631	东台	潘介3配变	10	200	0
37632	东台	大洋1配变	10	400	193
37633	东台	大洋2配变	10	200	66
37634	东台	大洋3配变	10	200	73
37635	东台	大洋4配变	10	200	0
37636	东台	大洋7配变	10	400	162
37637	东台	臧冯1配变	10	400	121
37638	东台	北庄(2)配变	10	200	16
37639	东台	大港五配变	10	400	126
37640	东台	安东三配变	10	400	122
37641	东台	安丰公用1#配变	10	400	190
37642	东台	公用变16配变	10	315	77
37643	东台	锦绣花园配变	10	400	196
37644	东台	王埭四配变	10	400	53
37645	东台	鼓劲(四)配变	10	400	151
37646	东台	鼓劲五配变	10	400	161
37647	东台	鼓劲六配变	10	400	139
37648	东台	后港四配变	10	400	249
37649	东台	振中四配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37650	东台	天祥四配变	10	400	222
37651	东台	后港五配变	10	400	206
37652	东台	沈灶七配变	10	400	53
37653	东台	站南润府14#变压器	10	800	530
37654	东台	苏庄12#配变	10	200	58
37655	东台	开一61#配变	10	400	51
37656	东台	陶东十台片配变	10	400	232
37657	东台	天樾府1#配变	10	800	410
37658	东台	仙河22#配变	10	400	236
37659	东台	八一一配变	10	200	32
37660	东台	八一二配变	10	200	0
37661	东台	八一三配变	10	200	65
37662	东台	朱灶一配变	10	200	83
37663	东台	潘灶二配变	10	400	43
37664	东台	朱灶三配变	10	400	240
37665	东台	贾坝一配变	10	315	161
37666	东台	贾坝二配变	10	400	134
37667	东台	南洋2配变	10	200	12
37668	东台	南洋一配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37669	东台	牌沟五配变	10	200	14
37670	东台	高众五配变	10	200	4
37671	东台	爱国三配变	10	200	29
37672	东台	爱国二配变	10	200	92
37673	东台	高众二配变	10	315	176
37674	东台	振奋2配变	10	200	75
37675	东台	振奋3#配变	10	400	99
37676	东台	振奋一配变	10	400	194
37677	东台	高众三配变	10	200	39
37678	东台	高众四配变	10	200	77
37679	东台	高众一配变	10	400	143
37680	东台	兴安三配变	10	200	44
37681	东台	兴安一配变	10	200	51
37682	东台	兴安四配变	10	200	15
37683	东台	街南五配变	10	400	156
37684	东台	街南(四)配变	10	200	55
37685	东台	九总四配变	10	200	80
37686	东台	叶家一配变	10	400	221
37687	东台	九总三配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37688	东台	叶家二配变	10	400	185
37689	东台	九总二配变	10	200	55
37690	东台	九总（一）配变	10	400	187
37691	东台	叶家三配变	10	400	168
37692	东台	葛墩三配变	10	400	110
37693	东台	叶家四配变	10	200	0
37694	东台	葛墩二配变	10	400	207
37695	东台	交通三配变	10	200	18
37696	东台	池塘一配变	10	400	269
37697	东台	北庄(1)配变	10	200	17
37698	东台	丁庄(2)配变	10	400	0
37699	东台	丁庄1配变	10	200	4
37700	东台	富西1#配变	10	400	82
37701	东台	东里2配变	10	400	192
37702	东台	王珏1配变	10	400	0
37703	东台	王珏3配变	10	200	0
37704	东台	东里1配变	10	400	207
37705	东台	垛东2#配变	10	200	105
37706	东台	垛东1配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37707	东台	张垛1#配变	10	400	195
37708	东台	张垛2配变	10	200	33
37709	东台	岳东1#配变	10	400	192
37710	东台	岳西1配变	10	400	192
37711	东台	岳东2#配变	10	400	169
37712	东台	郭顾2#配变	10	400	206
37713	东台	郭顾1#配变	10	400	170
37714	东台	倪莫二配变	10	400	133
37715	东台	倪莫六配变	10	315	0
37716	东台	六烈一配变	10	400	154
37717	东台	六烈三台片	10	400	269
37718	东台	顾舍二配变	10	400	113
37719	东台	六烈二配变	10	400	158
37720	东台	和平（二）美变	10	500	0
37721	东台	交通四号配变	10	400	14
37722	东台	池塘二配变	10	400	243
37723	东台	红庄四号配变	10	400	42
37724	东台	安建4#配变	10	200	59
37725	东台	新街五配变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37726	东台	新街六配变	10	630	234
37727	东台	新街七配变	10	400	96
37728	东台	红色7#配变	10	400	195
37729	东台	红色6#配变	10	315	0
37730	东台	北海十一配变	10	400	257
37731	东台	大明四配变	10	400	111
37732	东台	公用十九配变（时堰）	10	400	86
37733	东台	何垛湾6#配变	10	800	555
37734	东台	通新安置区开关站#1变压器	10	800	454
37735	东台	孙东49连1#配变	10	400	183
37736	东台	卧龙湾1#配变	10	800	230
37737	东台	祁刘10#配变	10	200	105
37738	东台	康和二期10配变	10	800	411
37739	东台	康和二期11配变	10	800	430
37740	东台	康和二期12配变	10	800	520
37741	东台	康和二期9配变	10	800	451
37742	东台	玲珑湾9#变压器	10	800	478
37743	东台	新民西路配变	10	400	45
37744	东台	新城花园3#变压器	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37745	东台	三灶14#配变	10	400	184
37746	东台	仓胜十二配变	10	200	84
37747	东台	富新新村1配变	10	800	476
37748	东台	兰址十六配变	10	200	74
37749	东台	紫院公馆#6变压器	10	800	463
37750	东台	富南12#配变	10	200	0
37751	东台	云顶水岸8#配变	10	800	574
37752	东台	名仕雅苑五配变	10	630	351
37753	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	39
37754	东台	育才9#配变	10	400	201
37755	东台	富新新村3配变	10	800	468
37756	东台	富新新村5配变	10	800	519
37757	东台	熙悦佳园10配变	10	800	465
37758	东台	乐意4配变	10	200	75
37759	东台	新储5#配变	10	400	201
37760	东台	富洋新村13#配变	10	800	533
37761	东台	新储6#配变	10	200	49
37762	东台	三苴18#配变	10	400	179
37763	东台	街北十九配变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37764	东台	三团新村三期5变压器	10	800	488
37765	东台	薛王7#配变	10	200	62
37766	东台	紫院公馆#2变压器	10	630	341
37767	东台	草舍30#配变	10	500	304
37768	东台	吾悦和府19#变压器	10	630	308
37769	东台	新垦一配变	10	400	122
37770	东台	十八连二号配变	10	400	304
37771	东台	富东公用23#配变	10	200	16
37772	东台	富新新村6配变	10	800	462
37773	东台	富新新村4配变	10	800	488
37774	东台	熙悦佳园7配变	10	800	424
37775	东台	陈文十配变	10	200	70
37776	东台	新城花园2#变压器	10	630	420
37777	东台	川港五配变	10	400	233
37778	东台	五总五配变	10	400	224
37779	东台	长红12#配变	10	200	26
37780	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	601
37781	东台	悦棠湾3配变	10	800	513
37782	东台	陈姜七配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37783	东台	安建18#配变	10	400	130
37784	东台	行北9#配变	10	200	86
37785	东台	勤丰8#配变	10	100	0
37786	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	504
37787	东台	新城名府配电室#3变压器	10	800	510
37788	东台	垛坝10#配变	10	400	286
37789	东台	新港八配变	10	200	26
37790	东台	新东集镇二配变	10	400	178
37791	东台	富新新村28#配变	10	800	503
37792	东台	王港十四配变	10	400	232
37793	东台	王港十三配变	10	400	234
37794	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	91
37795	东台	凤凰郡6配变	10	800	476
37796	东台	花西3#配变	10	400	203
37797	东台	芦东12配变	10	200	109
37798	东台	玺悦学府10#配变	10	800	564
37799	东台	新丰十三配变	10	200	80
37800	东台	许庄3#配变	10	200	101
37801	东台	蔡六15#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37802	东台	长红13#配变	10	200	88
37803	东台	红光31#配变	10	200	0
37804	东台	万红13#配变	10	400	118
37805	东台	金麟府#10变压器	10	800	353
37806	东台	三兴二十三配变	10	200	80
37807	东台	强西十配变	10	200	52
37808	东台	孙东43连1#配变	10	400	275
37809	东台	弼南六配变	10	400	102
37810	东台	弼南七配变	10	400	187
37811	东台	开二29#配变	10	400	259
37812	东台	月塘湾1#变	10	630	314
37813	东台	南庄新村1#变*	10	800	447
37814	东台	南庄新村2#变*	10	800	469
37815	东台	南庄新村3#变*	10	800	455
37816	东台	南庄新村4#变*	10	800	454
37817	东台	富洋新村5配变	10	630	384
37818	东台	中保新村箱变	10	630	504
37819	东台	富洋新村6配变	10	630	427
37820	东台	富洋新村7配变	10	630	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37821	东台	安馨居7配变	10	630	258
37822	东台	富洋新村8配变	10	630	433
37823	东台	吾悦和府17#变压器	10	630	229
37824	东台	玲珑湾1#变压器	10	800	513
37825	东台	三洋九配变	10	200	90
37826	东台	万红#12配变	10	200	96
37827	东台	红花19#配变	10	400	29
37828	东台	万红14#配变	10	400	166
37829	东台	爱国14#配变	10	200	48
37830	东台	高众17#配变	10	400	190
37831	东台	双跃10#配变	10	400	248
37832	东台	宝塔7#配变	10	200	85
37833	东台	八林新寓三期2#变压器	10	800	475
37834	东台	陈灶12配变	10	200	109
37835	东台	金水湾D区7#箱变	10	630	257
37836	东台	新团新村2配变	10	800	499
37837	东台	丁村八配变	10	200	107
37838	东台	高桥15配变	10	200	74
37839	东台	高窑15#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37840	东台	韩文11#配变	10	200	77
37841	东台	万红15#配变	10	400	139
37842	东台	张仇七配变	10	400	225
37843	东台	四仓13#配电	10	630	258
37844	东台	心红#17配变	10	400	211
37845	东台	建东七配变	10	200	62
37846	东台	联灶1#配变	10	400	246
37847	东台	联灶3#配变	10	400	222
37848	东台	春溪雅苑10#变压器	10	800	576
37849	东台	富新新村8配变	10	800	470
37850	东台	大洋14#配变	10	200	78
37851	东台	孔堡八配变	10	400	195
37852	东台	联灶04#配变	10	400	265
37853	东台	公用33#配变	10	400	71
37854	东台	张灶#14配变	10	200	73
37855	东台	张灶03#配变	10	200	31
37856	东台	裕民10#配变	10	200	16
37857	东台	芦河14#配变	10	200	112
37858	东台	熙悦佳园2配变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37859	东台	南洋#12配变	10	400	170
37860	东台	永定巷箱变	10	630	236
37861	东台	红兰路（二）变压器	10	630	337
37862	东台	卢灶11#配变	10	200	89
37863	东台	黄海1#箱变	10	630	74
37864	东台	河口(7)#配变	10	200	84
37865	东台	富新新村7配变	10	800	527
37866	东台	康达路配变	10	400	70
37867	东台	富新新村9配变	10	800	482
37868	东台	富新新村11配变	10	800	487
37869	东台	富新新村12配变	10	800	498
37870	东台	富新新村10配变	10	800	492
37871	东台	紫院公馆#9变压器	10	630	393
37872	东台	永丰十八配变	10	200	47
37873	东台	闸南9#配变	10	100	11
37874	东台	孙东48连2#配变	10	400	253
37875	东台	何垛41连9#配变	10	400	274
37876	东台	城南四（二）配变	10	400	139
37877	东台	北海路配变	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37878	东台	建材场配变	10	400	25
37879	东台	谭庄12#配变	10	400	277
37880	东台	竹林14#配变	10	200	106
37881	东台	辞郎13#配变	10	200	67
37882	东台	金翰苑6配变	10	630	423
37883	东台	南于8#配变	10	200	32
37884	东台	缪陆10#配变	10	400	197
37885	东台	川河二配变	10	200	96
37886	东台	二苴十三配变	10	400	265
37887	东台	四洋六配变	10	200	102
37888	东台	钱陈新村18变压器	10	800	553
37889	东台	葛墩二十一配变	10	400	231
37890	东台	王埙十配变	10	400	243
37891	东台	玺悦学府4#配变	10	800	589
37892	东台	龙塘六配变	10	400	222
37893	东台	开二十七配变	10	400	37
37894	东台	万红8#配变	10	400	199
37895	东台	美满十一配变	10	200	52
37896	东台	西刘十五配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37897	东台	盈西2#配变	10	400	235
37898	东台	潘陈8#配变	10	200	77
37899	东台	丁河二配变	10	400	44
37900	东台	高中三配变	10	200	22
37901	东台	溱东公用34#箱变配变变压器配电变压器	10	500	339
37902	东台	三苴三配变	10	400	132
37903	东台	腰余四配变	10	200	44
37904	东台	通城佳苑4#配变	10	630	364
37905	东台	保丰13配变	10	400	175
37906	东台	富新新村20配变	10	630	397
37907	东台	悦禾城2配变	10	800	510
37908	东台	南庄四配变	10	200	137
37909	东台	四仓五配变	10	200	115
37910	东台	富源广场2#变	10	400	202
37911	东台	滨河花苑二期10配变	10	630	385
37912	东台	嵇东20配变	10	400	0
37913	东台	城南二1#配变	10	400	130
37914	东台	高中17#配变	10	400	168
37915	东台	东淘水街#1变	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37916	东台	三兴#10配变	10	400	263
37917	东台	仙河8#配变	10	200	18
37918	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	481
37919	东台	李舍21#配变	10	400	192
37920	东台	新兴十四配变	10	200	100
37921	东台	建东11#配变	10	400	206
37922	东台	农场#(9)配变	10	200	60
37923	东台	乘胜14#变	10	200	109
37924	东台	场部3#配变	10	630	414
37925	东台	吴舍5#配变	10	400	242
37926	东台	集镇二配变（新农）	10	400	36
37927	东台	新都荟1#配电室3#变压器	10	800	490
37928	东台	安建17#配变	10	200	38
37929	东台	金东广场（五）箱变	10	500	4
37930	东台	金开园4#配变	10	630	388
37931	东台	腰舍九配变	10	400	243
37932	东台	四联十配变	10	200	97
37933	东台	横桥3#配变	10	200	48
37934	东台	新海十一配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37935	东台	沈河14#配变	10	200	6
37936	东台	仓西八配变	10	200	0
37937	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	36
37938	东台	韩文10#配变	10	400	168
37939	东台	桃李苑10变压器	10	630	340
37940	东台	卞团5配变	10	400	227
37941	东台	永进3#配变	10	400	231
37942	东台	陶灶3配变	10	400	201
37943	东台	东港4#箱变	10	630	280
37944	东台	兰址十四配变	10	200	102
37945	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	0
37946	东台	兰址十五配变	10	200	129
37947	东台	八里人家3变压器	10	630	335
37948	东台	夏龙18#配变	10	400	165
37949	东台	十灶10#配变	10	100	36
37950	东台	红色9#配变	10	315	120
37951	东台	街道九配变	10	400	73
37952	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	542
37953	东台	唐洋#3配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37954	东台	三曹18#配变	10	200	61
37955	东台	金阳广场三期4#配变	10	630	454
37956	东台	二十三连一号配变	10	400	271
37957	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	77
37958	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	42
37959	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	112
37960	东台	开一49#配变	10	400	87
37961	东台	爱国#10配变	10	200	98
37962	东台	宁熙悦府12#变压器	10	800	491
37963	东台	何舍13#配变	10	200	122
37964	东台	北关小区配变	10	400	127
37965	东台	十里10#配变	10	200	90
37966	东台	凤凰郡2配变	10	800	488
37967	东台	鲍庄6配变	10	400	193
37968	东台	南洋14#配变	10	200	102
37969	东台	四灶集镇36#配变	10	400	178
37970	东台	匡东14连3#配变	10	200	92
37971	东台	韩文13#配变	10	200	78
37972	东台	韩文14#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37973	东台	严墩9#配变	10	200	96
37974	东台	金开园6#配变	10	800	585
37975	东台	梁西14#配变	10	200	118
37976	东台	碧绿苑#1变压器	10	630	486
37977	东台	南荡10#配变	10	200	67
37978	东台	勤丰11#配变	10	200	13
37979	东台	圣溪府8#配变	10	800	581
37980	东台	南荡8#配变	10	200	44
37981	东台	南荡9#配变	10	200	108
37982	东台	存山9#配变	10	400	166
37983	东台	潘南8#配变	10	400	261
37984	东台	沙杨12#配变	10	400	199
37985	东台	站南润府16#变压器	10	800	560
37986	东台	上团10#配变	10	200	84
37987	东台	上团11#配变	10	200	109
37988	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	0
37989	东台	校东新村1#配变	10	200	90
37990	东台	张港13#配变	10	200	100
37991	东台	富南10#变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37992	东台	谢奚六#配变	10	400	271
37993	东台	蒋泊15#配变	10	200	85
37994	东台	蚕种场三配变	10	400	229
37995	东台	蒋泊16#配变	10	200	95
37996	东台	七一七配变	10	200	107
37997	东台	蒋泊17#配变	10	200	98
37998	东台	通新安置区开关站#10变压器	10	630	321
37999	东台	许河公用29配变	10	200	46
38000	东台	强西十一配变	10	200	97
38001	东台	滨河花苑5配变	10	630	221
38002	东台	吾悦广场金街配电室2#配变	10	800	299
38003	东台	滨河花苑二期12配变	10	630	352
38004	东台	何舍14#配变	10	400	76
38005	东台	丁余8#配变	10	200	27
38006	东台	滨河花苑二期5配变	10	630	387
38007	东台	二十三连二号配变	10	400	304
38008	东台	玺悦学府15#配变	10	800	573
38009	东台	庆丰十三配变	10	200	26
38010	东台	民主6#配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38011	东台	方东十配变	10	400	242
38012	东台	九灶9#配变	10	200	118
38013	东台	庆丰十六配变	10	200	106
38014	东台	中农联云仓5#变压器	10	800	335
38015	东台	新河11#配变	10	200	129
38016	东台	七灶10#配变	10	200	112
38017	东台	唯诚雅园1#变压器	10	400	197
38018	东台	老塘30连1#配变	10	400	282
38019	东台	老塘30连2#配变	10	400	262
38020	东台	中苴13#配变	10	200	92
38021	东台	庆丰十七配变	10	200	84
38022	东台	建洋十七配变	10	200	41
38023	东台	熙悦佳园1配变	10	800	387
38024	东台	老塘33连1#配变	10	400	277
38025	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	213
38026	东台	堤东十六配变	10	200	50
38027	东台	老塘33连2#配变	10	400	279
38028	东台	堤东十七配变	10	200	129
38029	东台	开一55配变	10	400	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38030	东台	新街二十五配变	10	200	122
38031	东台	怡和（二）配变配电变压器	10	630	292
38032	东台	郭联9#配变	10	200	109
38033	东台	二洋12#配变	10	200	69
38034	东台	心红#12配变	10	400	229
38035	东台	农场#8配变	10	200	44
38036	东台	通新安置区开关站#8变压器	10	630	230
38037	东台	直属连5#配变	10	400	291
38038	东台	紫云府1配变	10	800	455
38039	东台	曹居四配变	10	200	75
38040	东台	东胜十一配变	10	200	67
38041	东台	应东8#配变	10	200	117
38042	东台	帝逸国际8配变	10	800	499
38043	东台	堤东二十一配变	10	400	253
38044	东台	丁河十配变	10	200	44
38045	东台	八连一号配变	10	400	252
38046	东台	三苴十三配变	10	200	72
38047	东台	元东七配变	10	400	146
38048	东台	新街二十二配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38049	东台	二洋#9配变	10	200	69
38050	东台	二洋#10配变	10	400	22
38051	东台	水产场7#配变	10	200	81
38052	东台	板余6配变	10	400	182
38053	东台	圩里12#变	10	200	35
38054	东台	永红14配变	10	400	151
38055	东台	新街二十三配变	10	400	246
38056	东台	杨河十三配变	10	200	58
38057	东台	中荡12#配变	10	200	21
38058	东台	港东十六配变	10	200	85
38059	东台	英伦都市12#配变	10	800	542
38060	东台	新街二十四配变	10	200	114
38061	东台	青一23配变	10	400	185
38062	东台	恒融广场4#变压器	10	800	181
38063	东台	盛大华都开关站1#变压器	10	800	356
38064	东台	盛大华都开关站2#变压器	10	800	475
38065	东台	陈墩6#配变	10	400	213
38066	东台	丰城名园1#变	10	800	431
38067	东台	金开园1#配变	10	630	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38068	东台	东铭雅居1#配变	10	800	588
38069	东台	宁熙悦府8#变压器	10	800	475
38070	东台	北海花苑（四）环网欧变.	10	630	322
38071	东台	联合16配变	10	400	245
38072	东台	集镇1#箱变	10	500	113
38073	东台	金水湾五区配电室#1变压器	10	630	377
38074	东台	盛大华都配电室3#变压器800kVA	10	800	351
38075	东台	盛大华都配电室4#变压器800kVA	10	800	388
38076	东台	丰收10#配变	10	400	269
38077	东台	文正苑开关站#1变压器800kVA	10	800	481
38078	东台	文正苑开关站#2变压器800kVA	10	800	525
38079	东台	何垛34连5#配变	10	400	183
38080	东台	吾悦和府25#变压器	10	630	298
38081	东台	金阳广场三期2#配变	10	630	154
38082	东台	九连三号配变	10	400	284
38083	东台	科技二配变	10	200	55
38084	东台	尖南1#配变	10	400	181
38085	东台	东夏十一配变	10	200	68
38086	东台	科农四配变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38087	东台	黄海二配变	10	400	279
38088	东台	科农三配变	10	200	114
38089	东台	桥梓6#配变	10	200	79
38090	东台	民团10#配变	10	200	106
38091	东台	水产三配变	10	400	273
38092	东台	联灶#15配变	10	400	234
38093	东台	吾悦和府14#变压器	10	800	483
38094	东台	通新安置区开关站#7变压器	10	630	285
38095	东台	双仙二配变	10	400	173
38096	东台	双仙三配变	10	200	96
38097	东台	孙东43连2#配变	10	400	270
38098	东台	金星二十配变	10	200	90
38099	东台	通新安置区开关站#9变压器	10	630	372
38100	东台	新联57连2#配变	10	400	222
38101	东台	万陆10#配变	10	200	0
38102	东台	沙河18#配变	10	200	47
38103	东台	新彭十一配变	10	400	210
38104	东台	新联57连1#配变	10	400	264
38105	东台	新彭十三配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38106	东台	葛墩十五配变	10	400	280
38107	东台	联边十七配变	10	200	124
38108	东台	金星二十二配变	10	200	111
38109	东台	广山6#配变	10	200	69
38110	东台	扎垛17配变	10	400	100
38111	东台	红中19#配变	10	200	101
38112	东台	市政府宿舍#2配变	10	400	184
38113	东台	新联55连1#配变	10	400	262
38114	东台	通榆小区1#配变	10	630	449
38115	东台	罗二23配变	10	200	0
38116	东台	老塘28连1#配变	10	400	233
38117	东台	文华8#配变	10	200	91
38118	东台	铁久9#配变	10	200	122
38119	东台	乘胜1#配变	10	200	63
38120	东台	鲍一13#配变	10	200	76
38121	东台	开二16配变	10	400	26
38122	东台	东刘八配变	10	400	216
38123	东台	老塘28连2#配变	10	400	230
38124	东台	老塘28连3#配变	10	400	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38125	东台	丝厂2#配变	10	400	249
38126	东台	金鹰御珑湾#1配电室#5变	10	800	416
38127	东台	金鹰御珑湾#1配电室#6变	10	800	313
38128	东台	金鹰御珑湾#1配电室#7变	10	800	534
38129	东台	金鹰御珑湾#1配电室#8变	10	800	425
38130	东台	金鹰御珑湾#2开关站#9变	10	800	388
38131	东台	金鹰御珑湾#2开关站#10变	10	800	287
38132	东台	金鹰御珑湾#2配电室#11变	10	800	366
38133	东台	金鹰御珑湾#2配电室#12变	10	800	389
38134	东台	桃李苑12变压器	10	630	362
38135	东台	孙东45连3#配变	10	400	288
38136	东台	陶东五配变	10	400	0
38137	东台	翰林缘2#配电室10#变压器配电变压器	10	800	476
38138	东台	川河九配变（节能）	10	200	112
38139	东台	建新7#配变	10	400	216
38140	东台	茂林3#配变	10	400	242
38141	东台	盐坝20连7#配变	10	400	162
38142	东台	盐坝19连1#配变	10	200	109
38143	东台	镇北十三配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38144	东台	长寿2#配变	10	400	32
38145	东台	盐坝15连5#配变	10	400	233
38146	东台	直属连3#配变	10	400	163
38147	东台	茂林10#配变	10	200	45
38148	东台	青一21#配变	10	400	108
38149	东台	新团新村6配变	10	800	493
38150	东台	水产场4#配变	10	400	150
38151	东台	一总8#配变	10	200	83
38152	东台	交通11#配变	10	400	79
38153	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	106
38154	东台	十九连一号配变	10	400	283
38155	东台	三曹13#配变	10	160	76
38156	东台	建新5#配变	10	400	126
38157	东台	曙光22连2#配变	10	400	286
38158	东台	盐坝18连2#配变	10	400	161
38159	东台	加强五配变(利用)	10	200	64
38160	东台	岔河九配变（节能）	10	200	81
38161	东台	水产1#配变	10	400	136
38162	东台	朱灶二配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38163	东台	盐坝18连3#配变	10	400	247
38164	东台	开一40#配变	10	400	47
38165	东台	三灶9#配变	10	400	244
38166	东台	改善9配变	10	400	267
38167	东台	中心一配变	10	400	136
38168	东台	水产场5#配变	10	400	108
38169	东台	丝厂4#配变	10	400	164
38170	东台	茂林7#配变	10	400	196
38171	东台	周黄23#配变	10	400	263
38172	东台	胡堡7配变	10	400	157
38173	东台	仓东六配变	10	400	230
38174	东台	建新11#配变	10	400	200
38175	东台	三厂1#配变	10	400	193
38176	东台	花中3#配变	10	200	127
38177	东台	建新9#配变	10	400	159
38178	东台	华翔2#配变	10	400	106
38179	东台	建新12#配变	10	400	224
38180	东台	盐坝11连3#配变	10	400	252
38181	东台	茂林1#配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38182	东台	十灶9#配变	10	200	86
38183	东台	中心五配变	10	400	229
38184	东台	水产2#配变	10	400	156
38185	东台	盐坝11连2#配变	10	400	287
38186	东台	灶港12#配变	10	200	101
38187	东台	丝厂3#配变	10	400	181
38188	东台	海滨八配变	10	200	160
38189	东台	富新新村18配变	10	630	382
38190	东台	七连三号配变	10	400	314
38191	东台	张垛6配变	10	200	63
38192	东台	中农联云仓2#变压器	10	800	499
38193	东台	溱东公用32#配变	10	400	0
38194	东台	溱东公用31#配变	10	400	56
38195	东台	新街十八配变	10	200	82
38196	东台	新街十九配变	10	200	121
38197	东台	垛东6配变	10	200	139
38198	东台	八林公寓配电室#1变压器	10	800	492
38199	东台	垛东5配变	10	200	84
38200	东台	盐坝19连3#配变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38201	东台	盐坝19连2#配变	10	400	200
38202	东台	中心二配变	10	200	65
38203	东台	中心八配变	10	400	204
38204	东台	八林公寓配电室#2变压器	10	800	507
38205	东台	扎北1配变	10	200	98
38206	东台	鼓劲十配变	10	200	88
38207	东台	盐坝20连2#配变	10	400	135
38208	东台	花川4#配变	10	400	230
38209	东台	匡东9连1#配变	10	400	293
38210	东台	滨河四期2配变	10	630	386
38211	东台	城北新寓2#配变	10	800	476
38212	东台	新时代4#配变	10	400	182
38213	东台	立新4#配变	10	200	54
38214	东台	茂林2#配变	10	200	119
38215	东台	茂林9#配变	10	400	203
38216	东台	匡东13连4#配变	10	400	275
38217	东台	万桥七配变	10	200	64
38218	东台	臧冯8配变	10	200	0
38219	东台	高众十三配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38220	东台	岗子6#配变	10	400	94
38221	东台	草舍33#配变	10	400	8
38222	东台	孙尹7#配变	10	200	66
38223	东台	直属连2#配变	10	400	181
38224	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	195
38225	东台	六兴8#配变	10	200	22
38226	东台	碧绿苑#2变压器	10	630	388
38227	东台	万华嘉府5#变压器	10	800	478
38228	东台	徐墩十三号配变	10	200	32
38229	东台	元官二配变	10	400	214
38230	东台	蔬菜研究所2#箱变配电变压器	10	500	278
38231	东台	丰西20配变	10	200	104
38232	东台	中农联云仓1#变压器	10	800	580
38233	东台	盐坝20连1#配变	10	400	247
38234	东台	花中2#配变	10	400	161
38235	东台	麒麟府6配变	10	630	367
38236	东台	东光13#配变	10	200	74
38237	东台	建新4#配变	10	400	230
38238	东台	花东2#配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38239	东台	茂林8#配变	10	400	257
38240	东台	草舍32#配变	10	400	0
38241	东台	丝厂6#配变	10	400	98
38242	东台	征洋1#箱变	10	630	228
38243	东台	城发瑞府4#配变	10	800	630
38244	东台	临南十三配变	10	200	43
38245	东台	卢灶12#配变	10	200	0
38246	东台	垛东3配变	10	200	87
38247	东台	陈凤7#配变100KVA(利用)	10	100	0
38248	东台	三厂2#配变	10	400	173
38249	东台	兴旺十三配变	10	200	55
38250	东台	建新3#配变	10	400	226
38251	东台	郁杨9#配变	10	400	228
38252	东台	联灶十三配变	10	200	96
38253	东台	茂源配电室#1变	10	630	206
38254	东台	二十七连1#配变	10	400	192
38255	东台	花中1#配变	10	400	195
38256	东台	盐坝19连4#配变	10	400	209
38257	东台	花东1#配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38258	东台	十六连一号配变	10	400	265
38259	东台	梁南17#配变	10	200	98
38260	东台	郝苴十一配变	10	400	219
38261	东台	牌沟14#配变	10	200	83
38262	东台	陈风9#配变	10	100	0
38263	东台	金地桥2#箱变配电变压器	10	500	265
38264	东台	玲珑湾3#变压器	10	800	535
38265	东台	何垛湾8#配变	10	800	579
38266	东台	丝厂5#配变	10	400	189
38267	东台	茂林5#配变	10	400	233
38268	东台	建新2#配变	10	400	211
38269	东台	王套11#配变	10	200	92
38270	东台	盐坝17连4#配变	10	400	233
38271	东台	广山7配变	10	200	55
38272	东台	盐坝16连2#配变	10	400	224
38273	东台	康复西路箱变	10	500	237
38274	东台	唐胜九配变	10	400	214
38275	东台	广城邑品二期箱变配电变压器	10	400	185
38276	东台	金鹰御珑湾#1开关站#1变	10	800	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38277	东台	金鹰御珑湾#1开关站#2变	10	800	494
38278	东台	建中十配变	10	200	83
38279	东台	金鹰御珑湾#1开关站#3变	10	800	265
38280	东台	金鹰御珑湾#1开关站#4变	10	800	454
38281	东台	八林新寓三期9#变压器	10	800	472
38282	东台	育才7#配变	10	400	212
38283	东台	朝阳小区配变	10	400	0
38284	东台	翰林缘2#配电室9#变压器配电变压器	10	800	446
38285	东台	陈风10#配变	10	200	67
38286	东台	建新13#配变	10	400	148
38287	东台	水产4#配变	10	400	225
38288	东台	郝苴十二配变	10	400	214
38289	东台	茂林6#配变	10	200	114
38290	东台	丝厂1#配变	10	400	153
38291	东台	桃花源1#变	10	630	375
38292	东台	建新1#配变	10	400	57
38293	东台	东闸十四配变	10	200	59
38294	东台	开一#63配变	10	400	178
38295	东台	高庄3#配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38296	东台	仓东三配变	10	400	211
38297	东台	沈桥十五配变	10	400	3
38298	东台	罗二20#配变	10	400	225
38299	东台	潘舍10#配变	10	200	92
38300	东台	安中4配变	10	400	101
38301	东台	罗二21#配变	10	400	236
38302	东台	紫云府4配变	10	800	423
38303	东台	公用29#配变	10	400	198
38304	东台	高峰8#配变	10	400	205
38305	东台	鲍一14#配变	10	200	37
38306	东台	北街1#配变	10	400	94
38307	东台	丰盈10#配变	10	200	100
38308	东台	龙湘美境#4配变	10	600	454
38309	东台	朱庄7#配变	10	200	125
38310	东台	弼西三配变	10	200	144
38311	东台	双洋十四配变	10	400	212
38312	东台	曙光22连5#配变	10	400	252
38313	东台	城北新寓三期6变压器	10	630	282
38314	东台	港边二配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38315	东台	万华嘉府10#变压器	10	800	473
38316	东台	交通10#配变	10	630	316
38317	东台	何垛39连5#配变	10	400	284
38318	东台	镇河12#配变	10	200	69
38319	东台	朝福7#配变	10	200	106
38320	东台	凤凰郡7配变	10	630	400
38321	东台	何垛湾1#配变	10	800	595
38322	东台	何庄10#配变	10	400	0
38323	东台	塘东12#配变	10	400	185
38324	东台	乐园#12配变	10	400	243
38325	东台	来东十五配变	10	400	200
38326	东台	张灶#12配变	10	200	4
38327	东台	港边11#配变	10	200	37
38328	东台	梁中12#配变	10	400	127
38329	东台	吴堡9#配变	10	400	219
38330	东台	五总#7配变	10	315	192
38331	东台	十里11#配变	10	400	209
38332	东台	安建14#配变	10	200	64
38333	东台	安建15#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38334	东台	葛墩二十配变	10	400	271
38335	东台	殷程13配变	10	400	268
38336	东台	如意11配变	10	400	270
38337	东台	集镇三号配变	10	400	106
38338	东台	三洋8配变	10	200	104
38339	东台	如二12配变	10	400	279
38340	东台	如二10配变	10	400	285
38341	东台	梁南16配变	10	200	112
38342	东台	姜盈八配变	10	200	78
38343	东台	永丰五配变	10	400	163
38344	东台	张灶#13配变	10	200	50
38345	东台	安建13#配变	10	200	0
38346	东台	新元#14配变	10	400	201
38347	东台	二洋13#配变	10	400	231
38348	东台	殷程12配变	10	400	233
38349	东台	园艺8#配变	10	400	73
38350	东台	丁徐2#配变	10	200	69
38351	东台	丁徐3#配变	10	200	93
38352	东台	永丰四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38353	东台	殷程15#配变	10	200	92
38354	东台	许南5#配变	10	200	43
38355	东台	新河4#配变	10	200	86
38356	东台	大洼10#配变	10	400	214
38357	东台	新都荟1#配电室2#变压器	10	800	336
38358	东台	北岸豪庭#1箱变01021	10	800	148
38359	东台	仙河13#配变	10	200	88
38360	东台	恒泰置业广场#1变	10	800	446
38361	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	404
38362	东台	岗子7#配变	10	200	0
38363	东台	镇南十配变（节能）	10	400	196
38364	东台	黄海二配变.	10	400	0
38365	东台	海渔一配变	10	400	120
38366	东台	海渔三配变	10	200	52
38367	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	166
38368	东台	孙丿1配变	10	200	87
38369	东台	孙丿2配变	10	400	127
38370	东台	孙丿3配变	10	200	77
38371	东台	潘南一配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38372	东台	青一4配变	10	200	42
38373	东台	潘南二配变	10	200	63
38374	东台	华居一配变	10	200	27
38375	东台	华居二配变	10	200	26
38376	东台	光辉5配变	10	200	116
38377	东台	东闸二配变	10	400	201
38378	东台	东港一配变	10	400	33
38379	东台	邱墩三配变	10	200	106
38380	东台	镇北二配变	10	400	28
38381	东台	李舍8#配变	10	200	160
38382	东台	新先六配变	10	100	30
38383	东台	新先一配变	10	200	51
38384	东台	新先四配变	10	200	0
38385	东台	新先五配变	10	200	79
38386	东台	新先三配变	10	200	84
38387	东台	东方四配变	10	200	47
38388	东台	张港一配变(高过载)	10	100	0
38389	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	64
38390	东台	姜盈2配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38391	东台	保丰二配变	10	200	73
38392	东台	镇西五配变	10	400	37
38393	东台	镇西八配变	10	200	136
38394	东台	许南二配变	10	200	73
38395	东台	镇北六配变	10	400	138
38396	东台	街道二配变	10	400	106
38397	东台	镇南2#配变	10	400	192
38398	东台	富安公用7#配变	10	400	153
38399	东台	富安集镇7#配变	10	200	45
38400	东台	官北一配变	10	200	65
38401	东台	富安集镇6#配变	10	200	62
38402	东台	富安集镇4#配变	10	200	83
38403	东台	富南2#配变	10	200	31
38404	东台	园艺3#配变	10	400	135
38405	东台	富南1#变	10	400	107
38406	东台	镇西四配变	10	400	0
38407	东台	镇西三配变	10	200	0
38408	东台	东闸一配变	10	200	86
38409	东台	仇南2#配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38410	东台	仇堡3#配变	10	200	90
38411	东台	卢家一配变	10	400	5
38412	东台	卢家2配变	10	400	255
38413	东台	广山2#配变	10	400	170
38414	东台	保丰一号配变	10	400	75
38415	东台	保丰三配变	10	200	50
38416	东台	曹居一配变	10	400	224
38417	东台	曹居二配变	10	200	70
38418	东台	中荡1配变	10	200	96
38419	东台	中荡二配变	10	200	7
38420	东台	中荡三配变	10	200	65
38421	东台	港东一配变	10	200	59
38422	东台	潘南三配变	10	200	125
38423	东台	富安集镇5#配变	10	400	202
38424	东台	富安公用8#配变	10	400	58
38425	东台	解放三配变	10	200	79
38426	东台	油厂一配变	10	200	104
38427	东台	镇西六配变	10	400	0
38428	东台	官洋二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38429	东台	街道一配变	10	400	238
38430	东台	官洋一配变	10	200	43
38431	东台	镇西二配变	10	400	173
38432	东台	镇北四配变	10	315	46
38433	东台	元东1#配变	10	400	208
38434	东台	元东二配变	10	200	6
38435	东台	镇西九配变	10	400	24
38436	东台	元东三配变	10	400	191
38437	东台	海堰6#配变	10	200	96
38438	东台	公用变二配变(曹J)	10	400	127
38439	东台	先及一配变	10	400	165
38440	东台	韩文一配变	10	200	53
38441	东台	行北2配变	10	200	47
38442	东台	行北一配变	10	400	257
38443	东台	行北五配变	10	200	72
38444	东台	果林场一配变	10	200	78
38445	东台	果林场二配变	10	400	0
38446	东台	青一8配变	10	200	73
38447	东台	坚强一配变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38448	东台	棉业公司一配变	10	400	158
38449	东台	东灶三配变	10	200	6
38450	东台	镇西十一配变	10	200	77
38451	东台	盐河2#配变	10	400	223
38452	东台	界河二配变	10	200	79
38453	东台	丁河一配变	10	200	62
38454	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	1
38455	东台	李舍三配变	10	400	181
38456	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	164
38457	东台	沈桥二配变	10	200	12
38458	东台	公用十三配变1	10	400	99
38459	东台	永胜二配变	10	400	60
38460	东台	沈桥一配变	10	400	90
38461	东台	沈桥四配变	10	200	31
38462	东台	蔡六五配变	10	200	100
38463	东台	谷丰四配变	10	200	77
38464	东台	谷丰二配变	10	200	61
38465	东台	谷丰一配变	10	200	67
38466	东台	谷丰三配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38467	东台	八舍八配变	10	400	155
38468	东台	长青七配变	10	400	30
38469	东台	周洋二配变	10	200	94
38470	东台	周洋四配变	10	400	139
38471	东台	刘沟(1)配变	10	200	0
38472	东台	刘沟二配变	10	400	0
38473	东台	鹤北二配变	10	200	63
38474	东台	鹤伦三配变	10	400	268
38475	东台	海堰7#配变	10	400	258
38476	东台	应西一配变	10	400	187
38477	东台	应西三配变	10	400	222
38478	东台	辛勤四配变	10	200	95
38479	东台	扎垛2##配变	10	400	221
38480	东台	扎垛1配变	10	400	88
38481	东台	东渣二配变	10	200	51
38482	东台	扎垛六配变	10	400	89
38483	东台	杨岸一配变	10	200	92
38484	东台	韩文四配变	10	200	82
38485	东台	韩文五配变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38486	东台	韩文3配变	10	200	59
38487	东台	先胜2配变	10	200	30
38488	东台	蒋泊二配变	10	200	99
38489	东台	蒋泊一配变	10	200	124
38490	东台	港东二配变	10	200	89
38491	东台	港东三配变	10	200	83
38492	东台	港东四配变	10	200	118
38493	东台	四灶集镇19#配变	10	160	17
38494	东台	新村一配变	10	200	87
38495	东台	新村2配变	10	200	58
38496	东台	新村三配变	10	400	184
38497	东台	中桥一配变	10	400	231
38498	东台	中桥二配变	10	200	94
38499	东台	四灶集镇11#配变	10	400	154
38500	东台	中联三配变	10	200	60
38501	东台	新村4配变	10	200	119
38502	东台	港东五配变	10	200	95
38503	东台	王套一配变	10	400	242
38504	东台	王套二配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38505	东台	王套三配变	10	200	88
38506	东台	王套四配变	10	200	121
38507	东台	陈墩一配变	10	400	235
38508	东台	下舍1配变	10	200	57
38509	东台	下舍二配变	10	200	80
38510	东台	下舍4配变	10	200	107
38511	东台	丰收二配变	10	400	260
38512	东台	界河三配变	10	400	256
38513	东台	孔堡四配变	10	200	96
38514	东台	堤东三配变	10	200	58
38515	东台	沿海三配变	10	400	30
38516	东台	沿海四配变	10	200	103
38517	东台	沿海五配变	10	400	160
38518	东台	沿海二配变	10	200	14
38519	东台	水产一配变	10	200	34
38520	东台	水产(二)配变	10	400	152
38521	东台	蒋坝一配变	10	200	46
38522	东台	辛勤一配变	10	400	277
38523	东台	扎垛7#配变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38524	东台	集镇十配变	10	200	29
38525	东台	五烈集镇11配变	10	400	106
38526	东台	五烈集镇4配变	10	400	110
38527	东台	五烈集镇8配变	10	200	86
38528	东台	联港1配变	10	200	67
38529	东台	联港二配变	10	200	51
38530	东台	联港三配变	10	400	181
38531	东台	镇西十配变	10	630	141
38532	东台	板余三配变	10	200	53
38533	东台	李舍一配变	10	400	132
38534	东台	界河一配变	10	200	87
38535	东台	板余二配变	10	200	63
38536	东台	李舍四配变	10	200	81
38537	东台	丰盈二配变	10	400	258
38538	东台	堤东一配变	10	200	61
38539	东台	集镇05配变	10	200	57
38540	东台	堤东四配变	10	200	50
38541	东台	堤东五配变	10	400	158
38542	东台	新嵇三配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38543	东台	集镇九配变	10	50	30
38544	东台	郑介二配变	10	200	114
38545	东台	郑介1#配变	10	400	177
38546	东台	园艺4#配变	10	400	139
38547	东台	富安公用5#配变	10	400	59
38548	东台	富安集镇1#配变	10	200	105
38549	东台	富安集镇2#配变	10	400	257
38550	东台	街道二配变	10	400	18
38551	东台	富安集镇3#配变	10	400	251
38552	东台	旧灶三配变	10	200	65
38553	东台	富安公用6#配变	10	400	28
38554	东台	七灶一配变	10	400	244
38555	东台	官北二配变	10	200	26
38556	东台	盈西一配变	10	400	184
38557	东台	三苴六配变	10	200	25
38558	东台	三苴五配变	10	200	86
38559	东台	腰余二配变	10	200	51
38560	东台	集镇一配变(台南)	10	400	74
38561	东台	集镇三配变（台南）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38562	东台	鹤伦二配变	10	400	17
38563	东台	鹤伦四配变	10	400	143
38564	东台	弼港三配变	10	200	72
38565	东台	鹤西七配变	10	200	87
38566	东台	鹤西一配变	10	400	171
38567	东台	鹤西(二)配变	10	400	115
38568	东台	鹤西3配变	10	200	97
38569	东台	鹤西四配变	10	200	106
38570	东台	鹤西(六)配变	10	200	99
38571	东台	鹤西五配变	10	200	124
38572	东台	弼西四配变	10	400	148
38573	东台	刘沟(三)配变	10	200	2
38574	东台	孔堡三配变	10	400	206
38575	东台	五烈集镇6配变	10	200	16
38576	东台	公用变一配变(曹丁)	10	400	125
38577	东台	联港4配变	10	200	13
38578	东台	辞郎4#配变	10	400	228
38579	东台	四灶集镇1#配变	10	400	0
38580	东台	腰余一配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38581	东台	三苴二配变	10	200	86
38582	东台	梁中一配变	10	200	43
38583	东台	三苴一配变	10	200	121
38584	东台	孔堡一配变	10	400	76
38585	东台	六里1#配变	10	400	154
38586	东台	集镇04配变	10	80	5
38587	东台	集镇02配变	10	315	0
38588	东台	六里三配变	10	200	40
38589	东台	鹤伦一配变	10	200	12
38590	东台	黄海三配变	10	200	37
38591	东台	丁堡二配变	10	200	84
38592	东台	海渔二配变	10	400	79
38593	东台	征洋四配变	10	400	0
38594	东台	征洋三配变	10	400	85
38595	东台	大凡一配变	10	200	0
38596	东台	丁堡一配变	10	400	178
38597	东台	大凡四配变	10	200	23
38598	东台	韩文二配变	10	200	107
38599	东台	先胜一配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38600	东台	蒋泊五配变	10	200	63
38601	东台	张港二配变	10	400	229
38602	东台	张港三配变	10	200	95
38603	东台	辞郎2#配变	10	200	22
38604	东台	辞郎3#配变	10	200	9
38605	东台	徐舍4#配变	10	200	51
38606	东台	辞郎5#配变	10	400	223
38607	东台	辞郎1#配变	10	200	115
38608	东台	徐舍2#配变	10	200	50
38609	东台	徐舍3#配变(节能)	10	200	11
38610	东台	集镇8#配变	10	400	102
38611	东台	集镇1#配变	10	200	54
38612	东台	仇堡2#配变	10	200	17
38613	东台	街道(九)配变	10	200	24
38614	东台	集镇十五配变	10	400	76
38615	东台	集镇五配变	10	200	0
38616	东台	周洋一配变	10	400	112
38617	东台	大凡二配变	10	200	37
38618	东台	大凡三配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38619	东台	先及二配变	10	315	106
38620	东台	先及三配变	10	400	188
38621	东台	集镇(2)#配变	10	400	51
38622	东台	广山集镇5#配变	10	400	128
38623	东台	集镇9#配变	10	400	195
38624	东台	水产场配变(节能)	10	200	3
38625	东台	横桥1#配变	10	400	152
38626	东台	康庄1#配变	10	400	197
38627	东台	康庄2#配变	10	400	155
38628	东台	冯舍配变(节能)	10	200	18
38629	东台	三赵配变(节能)	10	200	65
38630	东台	集镇6#配变	10	400	185
38631	东台	四灶集镇16#配变	10	200	0
38632	东台	坚强四配变	10	400	256
38633	东台	集镇十一配变	10	400	0
38634	东台	集镇25配变	10	400	197
38635	东台	集镇14#配变	10	200	24
38636	东台	梁中二配变	10	400	194
38637	东台	梁中四配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38638	东台	梁中三配变	10	200	38
38639	东台	元兴一配变	10	400	216
38640	东台	元兴二配变	10	400	147
38641	东台	周洋三配变	10	400	197
38642	东台	蔡六三配变	10	200	12
38643	东台	坚强三配变	10	400	249
38644	东台	街道六配变.	10	200	40
38645	东台	后港三配变	10	400	205
38646	东台	五烈集镇7配变	10	200	24
38647	东台	扎垛8配变	10	400	119
38648	东台	扎垛3#配变	10	400	122
38649	东台	郑介3配变	10	200	103
38650	东台	郑介四配变	10	200	0
38651	东台	严墩三配变	10	200	105
38652	东台	严墩一配变	10	400	128
38653	东台	严墩二配变	10	400	234
38654	东台	顾丿一配变	10	200	67
38655	东台	行北三配变	10	160	43
38656	东台	蒋泊三配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38657	东台	蒋泊四配变	10	200	34
38658	东台	陈墩二配变	10	200	88
38659	东台	姜洼一配变	10	400	271
38660	东台	姜洼二配变	10	200	107
38661	东台	姜洼三配变	10	400	231
38662	东台	广山集镇7#配变	10	400	98
38663	东台	胡堡(1)#配变	10	400	29
38664	东台	胡西1#配变	10	315	85
38665	东台	胡西2#配变	10	400	85
38666	东台	良堡1#配变	10	400	180
38667	东台	良堡2#配变	10	400	187
38668	东台	广山3号配变	10	400	95
38669	东台	豆介2配变	10	400	156
38670	东台	豆介1#配变	10	200	27
38671	东台	双超1#配变	10	400	198
38672	东台	坚强五配变	10	200	49
38673	东台	四灶集镇6#配变	10	200	33
38674	东台	元兴三配变	10	400	158
38675	东台	丰收一配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38676	东台	丰产二配变	10	200	45
38677	东台	街道四配变	10	400	40
38678	东台	王港四配变	10	400	156
38679	东台	新镇一配变	10	200	33
38680	东台	后港二配变	10	200	72
38681	东台	后港一配变	10	400	183
38682	东台	街道一配变	10	400	52
38683	东台	街道八配变.	10	400	180
38684	东台	八里三配变	10	200	19
38685	东台	八里二配变	10	200	76
38686	东台	潘堡三配变	10	200	0
38687	东台	行北4配变	10	200	103
38688	东台	港东六配变	10	200	95
38689	东台	祖泽2#配变	10	200	0
38690	东台	祖泽1#配变	10	400	178
38691	东台	祖泽3#配变	10	200	0
38692	东台	东灶一配变	10	200	43
38693	东台	蔡六一配变	10	400	247
38694	东台	蔡六四配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38695	东台	丰产三配变	10	200	77
38696	东台	街道十配变	10	200	64
38697	东台	街道十一配变	10	400	143
38698	东台	街道十二配变	10	400	183
38699	东台	沿海一配变	10	200	26
38700	东台	团北3配变	10	200	52
38701	东台	新镇三配变	10	200	58
38702	东台	新先十四配变	10	200	94
38703	东台	新镇五配变	10	200	45
38704	东台	新曹集镇三配变	10	200	48
38705	东台	扎垛四配变	10	200	7
38706	东台	扎垛5#配变	10	200	91
38707	东台	杨胡一配变	10	200	16
38708	东台	杨胡二配变	10	400	135
38709	东台	顾丿二配变	10	200	99
38710	东台	顾丿3配变	10	200	90
38711	东台	胡堡2#配变	10	400	0
38712	东台	仇堡1#配变	10	400	80
38713	东台	潘开2#配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38714	东台	潘开1#配变	10	400	130
38715	东台	园艺9#配变	10	400	0
38716	东台	园艺2#配变	10	400	33
38717	东台	旧灶二配变	10	200	69
38718	东台	七灶三配变	10	200	59
38719	东台	七灶二配变	10	400	167
38720	东台	东灶二配变	10	400	225
38721	东台	新镇二配变	10	400	220
38722	东台	丁堡三配变	10	200	0
38723	东台	垛坝一配变	10	200	72
38724	东台	垛坝二配变	10	400	163
38725	东台	祝林一配变	10	160	17
38726	东台	祝林二配变	10	200	117
38727	东台	祝林三配变	10	400	191
38728	东台	潘洼一配变	10	200	74
38729	东台	潘洼二配变	10	200	0
38730	东台	潘洼三配变	10	200	118
38731	东台	南荡1配变	10	200	42
38732	东台	南荡二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38733	东台	四灶集镇17#配变	10	400	100
38734	东台	南荡3配变	10	200	111
38735	东台	暮云2#变	10	400	87
38736	东台	暮云1#配变	10	400	115
38737	东台	仙河2#配变	10	400	118
38738	东台	街道五配变	10	400	144
38739	东台	园艺7#配变	10	400	86
38740	东台	园艺5#配变	10	400	159
38741	东台	丰产一配变	10	200	36
38742	东台	八灶一配变	10	200	59
38743	东台	八灶二配变	10	200	91
38744	东台	新曹集镇二配变	10	200	88
38745	东台	团北四配变	10	400	194
38746	东台	盐村三配变	10	200	76
38747	东台	苏舍三配变	10	200	46
38748	东台	盐村一配变	10	200	40
38749	东台	何舍一配变	10	200	74
38750	东台	垛坝3#配变	10	630	123
38751	东台	中联一配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38752	东台	中联二配变	10	400	253
38753	东台	富安公用4#配变	10	400	116
38754	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	0
38755	东台	集镇13#配变(节能)	10	200	97
38756	东台	集镇14#配变(节能)	10	200	111
38757	东台	集镇15#配变(节能)	10	200	49
38758	东台	集镇16#配变	10	50	31
38759	东台	集镇10#配变	10	50	38
38760	东台	邹坝一配变	10	400	190
38761	东台	旧灶一配变	10	400	156
38762	东台	新镇四配变	10	200	67
38763	东台	风洼一配变	10	400	205
38764	东台	风洼二配变	10	400	248
38765	东台	东方三配变	10	200	44
38766	东台	东方二配变	10	200	24
38767	东台	东方一配变	10	200	62
38768	东台	新先二配变	10	200	81
38769	东台	蒋坝2#配变	10	400	54
38770	东台	蒋坝四配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38771	东台	蒋坝三配变	10	200	73
38772	东台	新华二配变	10	200	135
38773	东台	新河二台区	10	200	75
38774	东台	堤利七配变	10	400	228
38775	东台	堤利二配变	10	200	48
38776	东台	边闸三配变	10	200	62
38777	东台	边闸七配变	10	200	107
38778	东台	堤利四配变	10	200	28
38779	东台	强西二配变	10	400	170
38780	东台	堤利六配变	10	200	95
38781	东台	渔舍二配变	10	200	112
38782	东台	新东集镇一配变	10	400	112
38783	东台	边闸六配变	10	200	41
38784	东台	渔舍四配变	10	200	113
38785	东台	渔舍一配变	10	400	179
38786	东台	丁徐一配变	10	200	90
38787	东台	丁徐五配变	10	200	42
38788	东台	西场2#配变	10	200	0
38789	东台	双墩一配变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38790	东台	农场一配变(弼港)	10	200	0
38791	东台	近海一配变	10	200	16
38792	东台	新川一配变	10	400	199
38793	东台	新川二配变	10	200	105
38794	东台	联边二配变	10	200	121
38795	东台	联边三配变	10	200	0
38796	东台	联边四配变	10	400	174
38797	东台	三兴六配变	10	200	76
38798	东台	三兴二配变	10	200	77
38799	东台	临南一配变	10	400	269
38800	东台	临海五配变	10	200	81
38801	东台	临海六配变	10	200	64
38802	东台	三兴八配变	10	400	229
38803	东台	水产场三配变	10	400	161
38804	东台	竹林4#配变	10	200	47
38805	东台	西场4#配变	10	200	43
38806	东台	西场1#配变	10	200	86
38807	东台	富西4#配变	10	200	4
38808	东台	桑园2#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38809	东台	西场3#配变	10	200	35
38810	东台	六垛5#配变	10	200	109
38811	东台	六垛1#配变	10	200	53
38812	东台	新垦二配变	10	200	0
38813	东台	近海二配变	10	200	65
38814	东台	渔舍三配变	10	200	92
38815	东台	堤利八配变	10	200	22
38816	东台	边闸四配变	10	200	81
38817	东台	临南二配变	10	400	171
38818	东台	临南三配变	10	400	243
38819	东台	临南四配变	10	200	71
38820	东台	北海5配变	10	400	254
38821	东台	北海四配变	10	400	255
38822	东台	高桥4配变	10	200	64
38823	东台	六垛2#配变	10	200	58
38824	东台	六垛4#配变	10	200	67
38825	东台	六垛3#配变	10	200	0
38826	东台	桑园1#配变	10	200	6
38827	东台	桑园3#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38828	东台	富北1#配变	10	200	102
38829	东台	富北3#配变	10	200	49
38830	东台	富北5#配变	10	200	86
38831	东台	富北4#配变	10	200	24
38832	东台	富北2#配变	10	400	0
38833	东台	边闸五配变	10	200	72
38834	东台	边闸一配变	10	100	25
38835	东台	边闸二配变	10	200	35
38836	东台	双龙二配变	10	200	93
38837	东台	双龙一配变	10	200	99
38838	东台	二合七配变	10	200	68
38839	东台	二合五配变	10	200	27
38840	东台	二合一配变	10	200	39
38841	东台	富新4配变	10	200	116
38842	东台	富新6配变	10	200	121
38843	东台	高桥5配变	10	200	117
38844	东台	养殖公司配变	10	160	23
38845	东台	团北2#配变	10	400	152
38846	东台	小东3#配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38847	东台	铁久1#配变	10	315	75
38848	东台	铁久2#配变	10	400	162
38849	东台	前胜1#配变	10	200	64
38850	东台	前胜2#配变	10	200	60
38851	东台	前胜(3)#配变	10	200	4
38852	东台	二合四配变	10	200	85
38853	东台	二合六配变	10	200	57
38854	东台	二合三配变	10	400	230
38855	东台	川港三配变	10	200	104
38856	东台	川港一配变	10	200	11
38857	东台	川港二配变	10	200	29
38858	东台	新港一配变	10	400	126
38859	东台	新港二配变	10	400	197
38860	东台	前胜4#配变	10	200	84
38861	东台	北海公用二配变	10	315	161
38862	东台	富安公用9#配变	10	400	0
38863	东台	高元1#配变	10	200	59
38864	东台	园艺6#配变	10	400	145
38865	东台	高元2#配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38866	东台	乘胜6#配变	10	200	83
38867	东台	圩里1#配变	10	200	39
38868	东台	乘胜5#配变	10	200	71
38869	东台	乘胜2#配变	10	200	51
38870	东台	乘胜3#配变	10	200	6
38871	东台	乘胜4#配变	10	200	94
38872	东台	乘胜7#配变	10	200	80
38873	东台	新农一配变	10	200	83
38874	东台	集镇三配变（新农）	10	200	49
38875	东台	双楼二配变	10	200	59
38876	东台	双楼三配变	10	400	166
38877	东台	小东(2)#配变	10	200	0
38878	东台	公用十八配变	10	400	236
38879	东台	小东1#配变	10	200	33
38880	东台	陶东三配变	10	200	68
38881	东台	陶东二配变	10	400	171
38882	东台	小东4#配变	10	200	18
38883	东台	黄柏一配变	10	200	22
38884	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38885	东台	王桑6#配变	10	200	43
38886	东台	王桑(1)#配变	10	200	46
38887	东台	上团1#配变	10	200	38
38888	东台	王桑2#配变	10	200	3
38889	东台	王桑3#配变	10	400	131
38890	东台	公用十七配变	10	400	94
38891	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	59
38892	东台	圩里2#配变	10	200	7
38893	东台	双楼五配变	10	200	41
38894	东台	新农三配变	10	200	97
38895	东台	新农五配变	10	200	27
38896	东台	陈林一配变	10	200	76
38897	东台	陈林二配变	10	400	254
38898	东台	陈林三配变	10	200	102
38899	东台	陈林四配变	10	200	99
38900	东台	机场一配变	10	200	27
38901	东台	机场二配变	10	200	124
38902	东台	机场三配变	10	400	224
38903	东台	临海一配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38904	东台	广济大厦配变	10	400	89
38905	东台	镇南1#配变	10	400	136
38906	东台	东岔四配变	10	200	61
38907	东台	圩里3#变	10	200	3
38908	东台	圩里4#变	10	200	47
38909	东台	上团(3)#配变	10	200	21
38910	东台	上团4#配变	10	400	182
38911	东台	宝塔3#配变	10	200	42
38912	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	22
38913	东台	宝塔1#配变	10	200	20
38914	东台	丁余2#配变	10	200	53
38915	东台	丁余1#配变	10	200	55
38916	东台	九灶1#配变	10	200	64
38917	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	46
38918	东台	九灶3#配变	10	200	0
38919	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	103
38920	东台	何庄1#配变	10	400	127
38921	东台	何庄2#配变	10	200	45
38922	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38923	东台	潘陈3#配变	10	200	83
38924	东台	集镇四配变（新农）	10	200	0
38925	东台	集镇一配变（新农）	10	400	212
38926	东台	集镇五配变（新农）	10	400	0
38927	东台	集镇六配变（新农）	10	200	51
38928	东台	兰址一配变	10	200	47
38929	东台	兰址二配变	10	400	200
38930	东台	兰址三配变	10	200	102
38931	东台	富新7配变	10	200	107
38932	东台	蟒河9配变	10	200	0
38933	东台	蟒河5配变	10	200	89
38934	东台	蟒河6配变	10	400	243
38935	东台	蟒河一配变	10	200	0
38936	东台	蟒河7配变	10	400	265
38937	东台	蟒河2配变	10	400	264
38938	东台	蟒河3配变	10	200	78
38939	东台	民理二配变	10	400	76
38940	东台	高中四配变	10	400	220
38941	东台	潘陈1#配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38942	东台	潘陈二配变	10	200	0
38943	东台	周坝1#配变	10	200	17
38944	东台	周坝2#配变	10	200	0
38945	东台	周坝3#配变	10	200	72
38946	东台	陈风3#配变	10	200	12
38947	东台	陈风2#配变	10	200	13
38948	东台	陈风1#配变	10	200	45
38949	东台	陈风4#配变	10	200	7
38950	东台	卢灶1#配变	10	200	0
38951	东台	卢灶3#配变	10	400	175
38952	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	63
38953	东台	砖桥1#配变	10	200	78
38954	东台	砖桥2#配变	10	400	127
38955	东台	砖桥4#配变	10	100	19
38956	东台	丁余3#配变	10	200	77
38957	东台	兰址四配变	10	400	120
38958	东台	联北一配变	10	200	96
38959	东台	联北二配变	10	200	97
38960	东台	联北三配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38961	东台	联北四配变	10	400	123
38962	东台	联北五配变	10	400	218
38963	东台	联北六配变	10	400	266
38964	东台	临海二配变	10	200	52
38965	东台	临海三配变	10	200	93
38966	东台	临海四配变	10	200	64
38967	东台	三兴一配变	10	200	93
38968	东台	联边五配变	10	200	73
38969	东台	联边六配变	10	200	79
38970	东台	勤丰3#配变	10	200	95
38971	东台	勤丰2#配变	10	200	0
38972	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	109
38973	东台	卢灶5#配变	10	400	210
38974	东台	卢灶4#配变	10	400	156
38975	东台	弼西二配变	10	200	20
38976	东台	海堤五配变	10	200	67
38977	东台	建海一配变	10	400	150
38978	东台	建海二配变	10	400	163
38979	东台	公用八配变1	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38980	东台	建海三配变	10	200	16
38981	东台	双楼一配变	10	400	221
38982	东台	联边七配变	10	200	99
38983	东台	强西五配变	10	200	126
38984	东台	联边八配变	10	200	95
38985	东台	强西四配变	10	200	88
38986	东台	联边一配变	10	200	76
38987	东台	强西三配变	10	200	58
38988	东台	蟒河4配变	10	200	48
38989	东台	蟒河8配变	10	200	115
38990	东台	永合三配变	10	200	31
38991	东台	李舍6#配变	10	400	199
38992	东台	官巷三配变	10	400	195
38993	东台	东台集镇3#配变	10	400	73
38994	东台	富南4#配变	10	400	163
38995	东台	富南3#配变	10	200	98
38996	东台	苏舍4配变	10	400	119
38997	东台	嵇南二台片	10	400	78
38998	东台	嵇南三台片	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38999	东台	嵇东四配变	10	400	114
39000	东台	水产场一配变1	10	400	154
39001	东台	塘南三配变	10	200	70
39002	东台	塘南4配变	10	400	183
39003	东台	塘南1配变	10	400	238
39004	东台	塘南二配变	10	400	176
39005	东台	塘坝一配变	10	400	251
39006	东台	塘东一配变	10	400	73
39007	东台	塘东二配变	10	400	220
39008	东台	孙尹（三）配变	10	400	202
39009	东台	公用十配变（时堰）	10	400	94
39010	东台	公用五配变.	10	400	71
39011	东台	公用四配变（时堰）	10	400	94
39012	东台	公用十五配变.	10	400	0
39013	东台	公用16配变	10	400	186
39014	东台	公用十一配变.	10	400	157
39015	东台	公用六配变（时堰）	10	315	69
39016	东台	塘坝二配变	10	400	162
39017	东台	前哨六配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39018	东台	陶东四配变	10	200	111
39019	东台	陶东1配变	10	400	64
39020	东台	果林场一配变(弢港)	10	200	80
39021	东台	陶思二配变	10	400	12
39022	东台	陶思三配变	10	400	0
39023	东台	陶思一配变	10	400	191
39024	东台	海滨二配变	10	400	256
39025	东台	公用十二配变（时堰）	10	400	25
39026	东台	新时代一配变	10	400	98
39027	东台	新时代二配变	10	400	107
39028	东台	公用九配变(时堰)	10	400	52
39029	东台	公用七配变(时堰)	10	400	111
39030	东台	公用三配变1	10	400	189
39031	东台	公用(2)配变	10	400	223
39032	东台	公用一配变1	10	400	179
39033	东台	时堰一配变	10	400	214
39034	东台	时南一配变	10	200	77
39035	东台	时南二配变	10	200	80
39036	东台	新嵇一配变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39037	东台	新嵇二配变	10	200	97
39038	东台	富安公用3#配变	10	400	0
39039	东台	海滨三配变	10	200	111
39040	东台	弼南四配变	10	400	191
39041	东台	迎富二配变	10	200	39
39042	东台	堤利五配变	10	200	4
39043	东台	堤利三配变	10	400	255
39044	东台	堤利一配变	10	315	0
39045	东台	北海七配变	10	200	107
39046	东台	原种场一配变	10	400	173
39047	东台	原种场三配变	10	200	100
39048	东台	新曹二配变	10	200	95
39049	东台	罗二3配变	10	400	96
39050	东台	青一2配变	10	400	156
39051	东台	青一7配变	10	315	0
39052	东台	罗二10配变	10	200	29
39053	东台	罗二1配变	10	400	198
39054	东台	罗一2配变	10	400	103
39055	东台	罗一5配变	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39056	东台	罗一3配变	10	400	0
39057	东台	罗一4配变	10	400	251
39058	东台	罗一6配变	10	200	49
39059	东台	制药厂配变	10	200	33
39060	东台	水公司宿舍配变	10	400	159
39061	东台	月亮湾小区配变	10	400	81
39062	东台	新民三组配变	10	315	0
39063	东台	构件厂配变	10	400	0
39064	东台	林业中心配变	10	400	298
39065	东台	新民一组（一）配变	10	400	78
39066	东台	港区配变	10	315	234
39067	东台	地毯厂宿舍配变	10	400	98
39068	东台	西场粮库配变	10	400	197
39069	东台	教师新村（一）配变	10	400	113
39070	东台	海新三组配变	10	400	69
39071	东台	大众汽车配变	10	200	127
39072	东台	新光小区（一）配变	10	400	152
39073	东台	西窑南区配变	10	400	193
39074	东台	老电厂（一）配变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39075	东台	美满一配变	10	200	104
39076	东台	青二2配变	10	400	146
39077	东台	周黄4配变	10	400	135
39078	东台	夏龙4配变	10	400	192
39079	东台	周黄3配变	10	400	204
39080	东台	夏龙3配变	10	400	88
39081	东台	灶南六配变	10	50	14
39082	东台	八里一配变	10	200	45
39083	东台	海滨一配变	10	400	94
39084	东台	海新九组配变	10	400	8
39085	东台	东亭北路（东）配变	10	400	78
39086	东台	海新小区配变	10	400	0
39087	东台	城北花园（一）配变	10	400	67
39088	东台	城北花园（二）配变	10	400	11
39089	东台	城北花园（七）配变	10	400	171
39090	东台	城北花园（四）配变	10	400	76
39091	东台	城北花园（五）配变	10	400	150
39092	东台	城北花园（六）配变	10	400	34
39093	东台	城北花园（三）配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39094	东台	城北花园（八）配变	10	400	119
39095	东台	城北综合厂配变	10	200	77
39096	东台	医药公司配变	10	250	89
39097	东台	水务局宿舍配变	10	400	239
39098	东台	青二3台片	10	400	101
39099	东台	罗二4配变	10	400	126
39100	东台	青二6配变	10	200	28
39101	东台	青二7配变	10	200	0
39102	东台	青二1配变	10	400	114
39103	东台	青一1配变	10	400	72
39104	东台	吕庄一配变	10	400	175
39105	东台	吕庄二配变	10	400	272
39106	东台	汪联一配变	10	200	49
39107	东台	盐业公司宿舍配变	10	400	142
39108	东台	四唐7配变	10	200	90
39109	东台	汪联3配变	10	200	110
39110	东台	蹲门二配变	10	160	53
39111	东台	蹲门三配变	10	400	222
39112	东台	蹲门四配变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39113	东台	万陆小区配变	10	315	34
39114	东台	花舍一配变	10	200	83
39115	东台	花舍二配变	10	200	103
39116	东台	花港一配变	10	200	61
39117	东台	新曹一配变	10	200	32
39118	东台	中来二配变	10	200	93
39119	东台	王港二配变	10	400	185
39120	东台	中北一配变	10	200	76
39121	东台	中北四配变	10	200	125
39122	东台	花舍三配变	10	200	93
39123	东台	中来三配变	10	200	108
39124	东台	中来四配变	10	200	105
39125	东台	沙河六配变	10	200	54
39126	东台	东园新村(二)配变	10	400	54
39127	东台	水产场配变.	10	200	133
39128	东台	朝阳新村A区2号楼配变	10	400	20
39129	东台	朝阳新村B区6号楼变压器	10	400	99
39130	东台	八舍五配变	10	400	24
39131	东台	进修学校配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39132	东台	公安分局配变	10	315	14
39133	东台	东园新村(四)配变	10	315	51
39134	东台	通新三配变	10	400	146
39135	东台	通新二配变	10	315	0
39136	东台	水利办公楼配变	10	400	72
39137	东台	金都花园配变	10	315	87
39138	东台	人民商场宿舍配变	10	400	62
39139	东台	军转站配变	10	400	142
39140	东台	开一12配变	10	400	0
39141	东台	新民小区（二）配变	10	400	0
39142	东台	东关别墅区箱式变	10	630	291
39143	东台	纱厂西巷（一）配变	10	400	298
39144	东台	纱厂西巷（二）配变	10	315	194
39145	东台	东进小区（一）	10	630	352
39146	东台	开二13配变	10	400	0
39147	东台	开二12配变	10	400	91
39148	东台	辞郎7#配变	10	200	2
39149	东台	横桥二#配变	10	200	0
39150	东台	广山4#配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39151	东台	沙河7#配变	10	400	180
39152	东台	垛坝六配变	10	400	259
39153	东台	五角广场配变	10	400	120
39154	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	2
39155	东台	龙汇大厦(二)美变	10	630	298
39156	东台	金海花园	10	630	301
39157	东台	局东宿舍配变	10	400	112
39158	东台	东闸十六配变	10	200	86
39159	东台	人行配变	10	400	137
39160	东台	北海花苑(一)环网美变	10	630	296
39161	东台	北海花苑(二)美变	10	630	284
39162	东台	金海中路配变	10	315	209
39163	东台	城北中学配变	10	315	11
39164	东台	工业新村配变	10	400	0
39165	东台	金色佳园(一)美变	10	630	395
39166	东台	气象站(一)配变	10	400	215
39167	东台	邮政局宿舍配变	10	400	196
39168	东台	大整理小区（二）配变	10	250	17
39169	东台	化肥厂宿舍配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39170	东台	东进小区（二）	10	630	313
39171	东台	种子公司配变	10	400	151
39172	东台	长青一配变	10	400	175
39173	东台	长青二配变	10	400	137
39174	东台	长青十四配变	10	200	53
39175	东台	长青21配变	10	400	146
39176	东台	饲料厂宿舍配变	10	200	151
39177	东台	海河新村配变	10	315	152
39178	东台	青二4配变	10	315	85
39179	东台	周黄1配变	10	400	138
39180	东台	周黄6配变	10	400	110
39181	东台	周黄2配变	10	400	68
39182	东台	公用变1配变	10	400	82
39183	东台	城西一配变	10	315	185
39184	东台	前哨八配变	10	200	66
39185	东台	大村三配变	10	315	61
39186	东台	灶港6配变	10	200	10
39187	东台	五里5#配变	10	200	61
39188	东台	仲灶6#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39189	东台	仲灶7#配变	10	200	34
39190	东台	三元6#配变	10	200	68
39191	东台	团结7#配变	10	200	45
39192	东台	双墩五配变	10	200	94
39193	东台	张港五配变	10	400	138
39194	东台	普新十一配变	10	200	44
39195	东台	小凡四配变	10	200	19
39196	东台	泰山小区（一）欧变	10	500	249
39197	东台	集富4#配变	10	200	73
39198	东台	集镇11台区	10	400	60
39199	东台	三灶五台区	10	400	180
39200	东台	富东公用14#配变	10	400	139
39201	东台	陈丿六配变	10	200	0
39202	东台	兴旺五配变	10	315	206
39203	东台	泰山小区（三）欧变	10	500	241
39204	东台	泰山小区（二）欧变	10	630	366
39205	东台	审计局配变	10	315	70
39206	东台	东窑路配变	10	400	73
39207	东台	陶园(一)配变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39208	东台	农贸路(一)配变	10	400	231
39209	东台	金海东路配变	10	315	153
39210	东台	开三1配变	10	400	148
39211	东台	钱南6配变	10	400	199
39212	东台	大洼六配变	10	200	70
39213	东台	蔡六6#配变	10	200	12
39214	东台	城西3#配变	10	400	277
39215	东台	李舍九配变	10	200	34
39216	东台	开二7配变	10	400	178
39217	东台	开二1配变	10	315	46
39218	东台	开一2配变	10	400	154
39219	东台	开一11配变	10	400	188
39220	东台	开二9配变	10	400	90
39221	东台	开二3配变	10	400	0
39222	东台	开三2配变	10	400	41
39223	东台	开二10配变	10	400	0
39224	东台	开二11配变	10	400	156
39225	东台	开二5配变	10	400	192
39226	东台	海新二组配变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39227	东台	开一10配变	10	400	0
39228	东台	海新一组配变	10	400	0
39229	东台	海新四组配变	10	315	156
39230	东台	开二4配变	10	400	78
39231	东台	灶西九配变	10	400	306
39232	东台	灶西一配变	10	400	244
39233	东台	灶西八配变	10	200	132
39234	东台	红兰(二)美变	10	400	153
39235	东台	茶城花园(二)美变	10	500	107
39236	东台	林城花园(二)美变	10	500	199
39237	东台	正团九配变	10	200	87
39238	东台	台东14配变	10	500	0
39239	东台	八舍二配变	10	400	287
39240	东台	大王庙(一)配变	10	250	184
39241	东台	金北村配变	10	400	174
39242	东台	缫丝厂宿舍配变	10	100	51
39243	东台	林舍二配变	10	200	129
39244	东台	惠民路（一）配变	10	400	271
39245	东台	李灶七配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39246	东台	东刘四配变	10	200	95
39247	东台	明星五配变	10	315	48
39248	东台	明星六配变	10	200	10
39249	东台	徐灶七号配变	10	200	33
39250	东台	徐灶6配变	10	400	227
39251	东台	永红三配变	10	400	211
39252	东台	永红二配变	10	400	222
39253	东台	永红1配变	10	400	205
39254	东台	双新(六)配变	10	200	38
39255	东台	南兴四配变	10	200	37
39256	东台	叶家七配变	10	200	54
39257	东台	普新10配变	10	400	286
39258	东台	普新9配变	10	200	77
39259	东台	垛团8配变	10	200	60
39260	东台	顾家巷	10	400	148
39261	东台	城南中学配变	10	400	166
39262	东台	城南三(一)配变	10	400	101
39263	东台	民主1#配变	10	400	282
39264	东台	四唐4配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39265	东台	民主二配变	10	80	25
39266	东台	三里路配变	10	250	200
39267	东台	市级机关宿舍配变	10	315	73
39268	东台	东门小区（一）配变	10	400	0
39269	东台	东门桥配变	10	400	31
39270	东台	东园新村(五)配变	10	315	0
39271	东台	花园A、B楼(一)配变	10	400	90
39272	东台	林舍一配变	10	200	108
39273	东台	人民医院宿舍配变	10	500	158
39274	东台	金北一配变	10	200	134
39275	东台	开一3#配变	10	400	20
39276	东台	四唐6配变	10	400	288
39277	东台	四唐10配变	10	400	290
39278	东台	开一5配变	10	400	72
39279	东台	学府西路配变	10	250	67
39280	东台	开一6配变	10	400	0
39281	东台	开二8配变	10	400	150
39282	东台	开二6配变	10	400	55
39283	东台	开一7配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39284	东台	开一9配变	10	400	84
39285	东台	富源雅居1#配变	10	500	197
39286	东台	垛团9配变	10	200	51
39287	东台	张港四配变	10	200	86
39288	东台	下灶11#配变	10	315	122
39289	东台	团北五配变	10	400	213
39290	东台	扎垛十配变	10	400	116
39291	东台	鑫光公寓(一)	10	630	253
39292	东台	鑫光公寓(二)	10	630	313
39293	东台	鑫光公寓(三)	10	630	306
39294	东台	湖畔花苑(一)	10	630	244
39295	东台	盛大花园(一)箱式变	10	800	345
39296	东台	盛大花园(二)	10	800	242
39297	东台	盛大花园(三)	10	800	183
39298	东台	盛大花园(四)	10	800	95
39299	东台	湖畔花园(二)	10	400	161
39300	东台	东坝（一）箱式变	10	315	0
39301	东台	北门箱式变	10	630	205
39302	东台	中渠三配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39303	东台	窦楼（一）独立变	10	630	55
39304	东台	开一8配变	10	400	0
39305	东台	城西二配变	10	200	86
39306	东台	水产场1配变	10	200	25
39307	东台	泰山路配变	10	400	117
39308	东台	开一1台片	10	400	97
39309	东台	草舍7配变	10	400	116
39310	东台	草舍1配变	10	400	222
39311	东台	草舍二配变	10	315	101
39312	东台	草舍5配变	10	400	144
39313	东台	草舍6配变	10	400	77
39314	东台	草舍8配变	10	400	137
39315	东台	草西1配变	10	400	178
39316	东台	草西2配变	10	400	103
39317	东台	草舍4配变	10	400	0
39318	东台	草舍十配变	10	400	90
39319	东台	西溪变配变	10	400	251
39320	东台	八字桥配变	10	200	136
39321	东台	花园村二配变	10	315	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39322	东台	工农(1)#配变	10	400	116
39323	东台	工农村配变(节能)	10	200	76
39324	东台	工农村二配变	10	315	0
39325	东台	溱东公用3配变	10	400	141
39326	东台	赵徐5配变	10	200	81
39327	东台	新建1配变	10	400	0
39328	东台	新建二配变	10	400	187
39329	东台	鲍一4配变	10	200	70
39330	东台	鲍一1配变	10	400	203
39331	东台	鲍一三配变	10	400	79
39332	东台	鲍南2配变	10	400	144
39333	东台	鲍南1配变	10	400	167
39334	东台	赵徐1配变	10	200	70
39335	东台	赵徐4配变	10	400	109
39336	东台	赵徐3配变	10	200	65
39337	东台	果林场二配变(弼港)	10	200	134
39338	东台	迎富一配变	10	200	112
39339	东台	赵徐2配变	10	400	217
39340	东台	海新七三相配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39341	东台	秦甸三配变	10	200	18
39342	东台	秦甸2配变	10	400	228
39343	东台	苏庄四配变	10	400	148
39344	东台	东关桥#1配变	10	400	16
39345	东台	苏庄三配变	10	400	151
39346	东台	长青小区变	10	400	98
39347	东台	苏庄2配变	10	200	84
39348	东台	鲍庄3配变	10	400	214
39349	东台	鲍庄1配变	10	400	168
39350	东台	鲍庄2配变	10	200	31
39351	东台	装饰城配变	10	315	95
39352	东台	外贸公司配变	10	315	0
39353	东台	塑料厂配变	10	400	59
39354	东台	罗绮制衣配变	10	500	126
39355	东台	检察院（一）配变	10	400	115
39356	东台	水井配变	10	315	10
39357	东台	华联大厦（一）配变	10	400	203
39358	东台	长青六配变	10	400	35
39359	东台	达荣商城配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39360	东台	祁刘五配变	10	400	18
39361	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	82
39362	东台	四仓六配变	10	200	17
39363	东台	官洋三配变	10	200	27
39364	东台	通新四配变	10	400	232
39365	东台	富东公用13#配变	10	400	176
39366	东台	海新小区二配变	10	400	0
39367	东台	新坝独立变1#	10	630	0
39368	东台	丽晶花园变	10	800	363
39369	东台	新宁东方变	10	400	248
39370	东台	富贵家园箱变	10	630	401
39371	东台	金色佳园（二）	10	630	312
39372	东台	景范（一）箱变	10	630	71
39373	东台	蓝色港湾（二）	10	630	341
39374	东台	蓝色港湾（一）	10	630	342
39375	东台	皮件厂箱主变	10	400	13
39376	东台	西湖花园（二）	10	400	100
39377	东台	西湖花园（六）	10	800	347
39378	东台	西湖花园（七）	10	800	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39379	东台	西湖花园（三）	10	800	286
39380	东台	西湖花园（四）	10	800	290
39381	东台	西湖花园（五）	10	800	395
39382	东台	西湖花园（一）	10	800	439
39383	东台	下坝（一）箱变	10	630	34
39384	东台	新宁商城箱变	10	630	325
39385	东台	中亚（二）箱主变	10	800	282
39386	东台	柿轩箱（一）箱变	10	630	0
39387	东台	甘港2配变	10	400	205
39388	东台	甘港6配变	10	400	0
39389	东台	新元10#配变	10	200	31
39390	东台	新曹集镇四配变	10	400	122
39391	东台	上官11配变	10	400	233
39392	东台	上官十配变	10	315	98
39393	东台	四灶集镇24#配变	10	400	153
39394	东台	四灶集镇23#配变	10	200	71
39395	东台	四灶集镇22#配变	10	400	234
39396	东台	南庄1配变	10	200	80
39397	东台	南庄9配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39398	东台	南庄6配变	10	400	0
39399	东台	南庄2配变	10	200	87
39400	东台	南庄3配变	10	400	293
39401	东台	陈舍3配变	10	200	97
39402	东台	天洋二号配变	10	400	218
39403	东台	天洋一号配变	10	400	242
39404	东台	陈舍2配变	10	200	119
39405	东台	天兴三配变	10	400	222
39406	东台	天兴一号配变	10	400	263
39407	东台	何舍三配变	10	200	31
39408	东台	何舍二配变	10	400	94
39409	东台	何舍五配变	10	400	172
39410	东台	垛南2配变	10	200	89
39411	东台	垛南3配变	10	400	131
39412	东台	团东四配变	10	400	158
39413	东台	四灶集镇21#配变	10	200	89
39414	东台	红花五配变	10	400	214
39415	东台	红花6#配变	10	400	183
39416	东台	乐园四配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39417	东台	金海西苑（一）欧变	10	630	387
39418	东台	金海西苑（二）美变	10	400	151
39419	东台	盛大花园（六）欧变	10	800	254
39420	东台	盛大花园（五）欧变	10	800	42
39421	东台	盛大花园（七）欧变	10	800	296
39422	东台	蓝色港湾（一）变电所#2	10	630	302
39423	东台	东门小区(二)配变	10	400	0
39424	东台	中基房产	10	250	0
39425	东台	八达城（一）配变	10	630	158
39426	东台	上海丽苑(二)	10	800	423
39427	东台	上海丽苑(一)	10	630	275
39428	东台	金海康城（一）欧变	10	630	274
39429	东台	金海康城（二）环网欧变	10	630	276
39430	东台	金海康城（三）环网欧变	10	630	255
39431	东台	金海康城（四）欧变	10	630	278
39432	东台	气象站（二）美变	10	400	0
39433	东台	龙晶花园（四）环网欧变	10	630	276
39434	东台	龙晶花园（五）欧变	10	630	259
39435	东台	龙晶花园（六）欧变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39436	东台	龙晶花园（七）环网欧变	10	630	293
39437	东台	龙晶花园（八）欧变	10	630	128
39438	东台	金地桥箱变	10	400	41
39439	东台	三中（二）配变	10	400	135
39440	东台	梁垛集镇21配变	10	400	68
39441	东台	梁垛集镇22配变	10	400	135
39442	东台	梁垛集镇23配变	10	315	37
39443	东台	许河八配变	10	315	52
39444	东台	城中花园（一）欧变	10	630	330
39445	东台	城中花园（二）欧变	10	630	263
39446	东台	城中花园（三）欧变	10	630	305
39447	东台	城中花园（四）欧变	10	630	342
39448	东台	同心六配变	10	200	51
39449	东台	仓南四配变	10	400	179
39450	东台	新伍七配变	10	400	260
39451	东台	新伍8#配变	10	400	0
39452	东台	洋中四配变	10	400	214
39453	东台	洋中五配变	10	200	80
39454	东台	三洋三配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39455	东台	永和(7)配变	10	200	14
39456	东台	永和六配变	10	200	83
39457	东台	芦河四配变	10	400	232
39458	东台	集镇(二十)配变	10	400	134
39459	东台	梁九6#配变	10	200	6
39460	东台	富安公用10#配变	10	200	9
39461	东台	富安公用11#配变	10	200	66
39462	东台	何庄5#配变（节能变）	10	200	0
39463	东台	仙河村仙河六配变	10	200	53
39464	东台	三联5#配变	10	400	99
39465	东台	富北6#配变	10	160	0
39466	东台	集镇十六配变	10	200	112
39467	东台	许河7#配变	10	400	140
39468	东台	陈章六配变	10	400	193
39469	东台	孙康四配变	10	400	230
39470	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	63
39471	东台	集镇07配变	10	400	187
39472	东台	集镇06配变	10	400	63
39473	东台	沿海六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39474	东台	方塘五配变	10	200	59
39475	东台	陈文五配变	10	200	55
39476	东台	陈文四配变	10	200	67
39477	东台	豆介3#配变	10	400	165
39478	东台	来东七配变	10	200	115
39479	东台	九桥八配变	10	400	194
39480	东台	下灶四配变	10	400	217
39481	东台	下灶二台片	10	400	246
39482	东台	九桥二配变	10	400	119
39483	东台	九桥三配变	10	400	239
39484	东台	九桥一配变	10	400	196
39485	东台	九桥九配变	10	400	156
39486	东台	九桥六配变	10	400	255
39487	东台	九桥四配变	10	200	40
39488	东台	公用变（三）配变	10	400	220
39489	东台	公用变四配变	10	400	44
39490	东台	公用变（五）#配变	10	400	103
39491	东台	公用变六配变	10	400	104
39492	东台	公用变7#配变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39493	东台	公用变8#配变	10	400	54
39494	东台	王埭五配变	10	315	179
39495	东台	公用变九配变	10	400	60
39496	东台	公用变十配变	10	400	144
39497	东台	公用变（11）配变	10	400	128
39498	东台	公用变十二配变	10	400	174
39499	东台	公用变14#配变	10	200	4
39500	东台	公用变17配变	10	400	71
39501	东台	公用变18配变	10	400	167
39502	东台	公用变19#配变	10	400	130
39503	东台	公用变20配变	10	400	118
39504	东台	下灶一配变	10	400	95
39505	东台	下灶3配变	10	400	133
39506	东台	安东二配变	10	400	91
39507	东台	公用变21配变	10	400	111
39508	东台	公用22配变	10	400	115
39509	东台	公用28配变	10	400	134
39510	东台	下灶五配变	10	400	174
39511	东台	供电小区1#箱变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39512	东台	北关东（一）欧变	10	630	189
39513	东台	北关商城（一）箱变	10	630	0
39514	东台	北关西（一）欧变	10	630	115
39515	东台	检察院（二）配变	10	400	0
39516	东台	城北花园（九）配变	10	315	139
39517	东台	城北花园（十）配变	10	315	94
39518	东台	城北花园（十一）配变	10	315	118
39519	东台	城北花园（十二）配变	10	315	113
39520	东台	城北花园（十三）配变	10	315	0
39521	东台	东亭新村北箱式变	10	400	287
39522	东台	东亭新村南	10	630	237
39523	东台	供电小区2#箱变	10	400	222
39524	东台	金墩东（一）箱变	10	630	134
39525	东台	明清街（一）美变	10	630	0
39526	东台	望海西（一）欧变	10	400	109
39527	东台	新坝北（一）箱变	10	630	0
39528	东台	新坝南（一）箱变	10	630	113
39529	东台	银座大厦箱变	10	800	231
39530	东台	月塘（一）欧变	10	630	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39531	东台	中亚(一)箱变	10	630	170
39532	东台	中医院箱变	10	400	266
39533	东台	东岛针织箱变	10	400	137
39534	东台	法国小镇（二）箱变	10	630	301
39535	东台	学府东路公用箱变	10	400	190
39536	东台	水景湾（二）箱变	10	630	295
39537	东台	水景湾（一）箱变	10	630	315
39538	东台	鑫光公寓(四)箱变	10	630	304
39539	东台	金东广场（一）环网箱变	10	800	225
39540	东台	金东广场（二）环网箱变	10	800	343
39541	东台	金东广场（三）公用箱变	10	800	344
39542	东台	丁堡四配变	10	200	72
39543	东台	进胜6配变	10	400	169
39544	东台	进胜四配变	10	400	160
39545	东台	进胜五配变	10	400	163
39546	东台	谢奚3配变	10	400	171
39547	东台	高窑七配变	10	200	58
39548	东台	牌沟六配变	10	200	60
39549	东台	临塔(七)配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39550	东台	北庄3配变(节能)	10	200	0
39551	东台	三灶三配变	10	400	205
39552	东台	茶城花园(一)美变	10	800	360
39553	东台	大圣寺箱式变	10	500	93
39554	东台	红兰路箱式变	10	630	65
39555	东台	红兰(一)美变	10	630	10
39556	东台	林城花园(一)美变	10	800	314
39557	东台	龙晶花园（二）环网箱变	10	800	195
39558	东台	龙晶花园（三）箱式变	10	800	186
39559	东台	怡和箱式变	10	630	401
39560	东台	龙晶花园（一）环网箱变	10	800	308
39561	东台	南城花园箱式变	10	500	28
39562	东台	阳光华庭（一）箱式变	10	800	346
39563	东台	南门东巷(二)箱式变	10	800	335
39564	东台	阳光华庭（二）箱式变	10	630	180
39565	东台	秀峰华庭（二）箱式变	10	800	349
39566	东台	秀峰华庭（三）箱式变	10	800	378
39567	东台	秀峰华庭（一）箱式变	10	630	242
39568	东台	三灶四台区	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39569	东台	林舍九台区	10	200	129
39570	东台	望海东（一）欧变	10	400	0
39571	东台	薛王3配变	10	200	13
39572	东台	北关商城（二）美变	10	400	160
39573	东台	集镇20配变	10	200	0
39574	东台	一场一配变	10	400	59
39575	东台	一场二配变	10	400	141
39576	东台	通榆1#配变	10	200	66
39577	东台	通榆二配变	10	400	250
39578	东台	通榆十配变	10	200	16
39579	东台	通榆四台片变压器, 200KVA, 普通, 硅钢片,	10	200	20
39580	东台	林尖一配变	10	400	189
39581	东台	芦东一配变	10	400	232
39582	东台	芦东二配变	10	400	229
39583	东台	芦东三配变	10	400	232
39584	东台	芦东四配变	10	400	209
39585	东台	芦东五台片	10	200	55
39586	东台	竹园一配变	10	400	257
39587	东台	勤丰4#配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39588	东台	竹园二配变	10	400	146
39589	东台	竹园三台片S11变压器	10	200	99
39590	东台	竹园四配变	10	400	199
39591	东台	前进一配变	10	400	216
39592	东台	前进二配变	10	400	200
39593	东台	公用变26配变	10	400	218
39594	东台	一场三配变	10	400	222
39595	东台	一场四配变	10	400	176
39596	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	0
39597	东台	薛王4配变(节能)	10	200	54
39598	东台	薛王5配变(节能)	10	200	36
39599	东台	薛王1配变	10	400	149
39600	东台	薛王2配变(节能)	10	400	115
39601	东台	北于(1)#配变	10	200	10
39602	东台	岗子2配变(节能)	10	200	74
39603	东台	岗子1配变	10	200	105
39604	东台	集镇11#配变	10	400	112
39605	东台	集镇4配变	10	400	119
39606	东台	集镇13配变(节能)	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39607	东台	集镇19配变	10	50	28
39608	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	248
39609	东台	长青三配变	10	400	167
39610	东台	长青五配变	10	630	235
39611	东台	集镇14配变	10	30	16
39612	东台	廉贻集镇18配变	10	400	197
39613	东台	集镇6配变	10	315	83
39614	东台	南舍1#配变	10	200	7
39615	东台	集镇1配变	10	200	0
39616	东台	廉贻集镇2#配变	10	400	0
39617	东台	廉贻集镇3#配变	10	400	154
39618	东台	灶西六配变	10	400	266
39619	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	221
39620	东台	苏中装饰（二）美变	10	400	198
39621	东台	青一6配变	10	400	124
39622	东台	开一14配变	10	400	57
39623	东台	罗一7配变	10	400	174
39624	东台	娄子(1)号配变	10	200	44
39625	东台	景窑2号配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39626	东台	景窑1#配变	10	400	144
39627	东台	景窑4号配变	10	200	26
39628	东台	景窑5#配变配变	10	400	129
39629	东台	三周3#配变(节能)	10	400	88
39630	东台	三周1#配变	10	400	125
39631	东台	三周2号配变	10	200	0
39632	东台	计窑(1)号配变	10	400	211
39633	东台	南于3号配变	10	200	29
39634	东台	南于(2)号配变	10	200	60
39635	东台	南于1号配变	10	200	45
39636	东台	南于4号配变	10	400	171
39637	东台	吴舍一号配变	10	200	16
39638	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	0
39639	东台	夏舍1号配变(节能)	10	400	145
39640	东台	高庄1#配变	10	400	225
39641	东台	高庄2号(节能)配变	10	400	105
39642	东台	泰山(6)配变	10	200	83
39643	东台	街北二配变	10	400	115
39644	东台	吾悦和府3#变压器	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39645	东台	朱坝八配变	10	200	30
39646	东台	锦绣华府#9变压器	10	800	380
39647	东台	东达世纪广场1#开关站1#配变	10	800	470
39648	东台	钱南一配变	10	315	50
39649	东台	鲍一5配变	10	400	241
39650	东台	德驰华府（一）变电所	10	1000	413
39651	东台	罗二9配变	10	400	89
39652	东台	罗二11配变	10	315	103
39653	东台	联合七配变	10	200	64
39654	东台	安东四配变	10	400	163
39655	东台	通榆五配变	10	400	183
39656	东台	丰西7配变	10	400	216
39657	东台	红星6配变	10	160	46
39658	东台	丰西(六)配变	10	400	126
39659	东台	望海东（二）美变	10	400	144
39660	东台	望海西（二）美变	10	400	213
39661	东台	北海花苑（三）环网欧变	10	630	306
39662	东台	北海花苑（六）环网欧变	10	630	266
39663	东台	葛墩十二配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39664	东台	中农联云仓4#变压器	10	800	570
39665	东台	孙东49连5#配变	10	100	59
39666	东台	沿海河1#配变	10	400	207
39667	东台	房家10#配变	10	400	239
39668	东台	杜沈7配变	10	400	174
39669	东台	姜墩十六配变	10	200	89
39670	东台	姜墩十七配变	10	200	108
39671	东台	垛团7配变	10	400	148
39672	东台	垛团3配变	10	200	46
39673	东台	垛团2#配变	10	200	46
39674	东台	垛团18配变	10	200	112
39675	东台	新团20配变	10	200	157
39676	东台	新团九配变	10	315	0
39677	东台	新团一配变	10	200	106
39678	东台	台东一配变	10	400	10
39679	东台	富新1配变	10	200	35
39680	东台	富新2配变	10	400	319
39681	东台	富新3配变	10	400	180
39682	东台	富新九配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39683	东台	富新8配变	10	200	144
39684	东台	正团四配变	10	400	302
39685	东台	正团六配变	10	200	68
39686	东台	正团七配变	10	200	106
39687	东台	正团五配变	10	200	70
39688	东台	普新7配变	10	200	102
39689	东台	普新(6)配变	10	400	180
39690	东台	大洼4#配变	10	400	229
39691	东台	潘舍四配变	10	200	42
39692	东台	和平一配变	10	200	24
39693	东台	大洼二配变	10	400	0
39694	东台	大洼一配变	10	400	161
39695	东台	梁桥2配变	10	200	73
39696	东台	梁桥三配变	10	200	87
39697	东台	草舍13配变	10	400	0
39698	东台	公用变20#配变	10	200	51
39699	东台	开一15配变	10	400	2
39700	东台	北海花苑（五）环网欧变	10	630	247
39701	东台	光明四配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39702	东台	镇西十三配变	10	315	71
39703	东台	铁久(5)#配变	10	200	62
39704	东台	圩里(6)#变	10	200	10
39705	东台	同胜5#配变	10	200	47
39706	东台	玲珑湾6#变压器	10	800	493
39707	东台	十九连三配变	10	400	304
39708	东台	紫院公馆#8变压器	10	800	457
39709	东台	金水湾五区配电室#2变压器	10	630	469
39710	东台	先及九配变	10	200	109
39711	东台	滨河四期1配变	10	630	357
39712	东台	钱陈新村23变压器	10	800	550
39713	东台	麒麟府4配变	10	630	300
39714	东台	新洋十一配变	10	200	113
39715	东台	蚕种场1#配变	10	400	216
39716	东台	新洋十二配变	10	200	114
39717	东台	蚕种场2#配变	10	200	115
39718	东台	王港十五配变	10	200	125
39719	东台	双新1配变	10	400	117
39720	东台	普新5配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39721	东台	正团一配变	10	200	84
39722	东台	正团8配变	10	400	212
39723	东台	正团二配变	10	400	225
39724	东台	垛团六配变	10	200	41
39725	东台	正团三配变	10	400	236
39726	东台	普新一配变	10	400	176
39727	东台	普新(二)配变	10	400	177
39728	东台	普新8配变	10	400	165
39729	东台	普新3配变	10	200	38
39730	东台	双新(三)配变	10	200	13
39731	东台	双新5配变	10	400	283
39732	东台	双新(四)配变	10	200	101
39733	东台	中合三配变	10	200	121
39734	东台	中合2配变	10	400	228
39735	东台	红烈三配变	10	200	122
39736	东台	中合16配变	10	200	0
39737	东台	红烈1配变	10	250	181
39738	东台	双新2配变	10	400	208
39739	东台	天兴二号配变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39740	东台	大洼3#配变	10	200	83
39741	东台	南兴一配变	10	200	69
39742	东台	卞团六配变	10	200	41
39743	东台	富安公用12#配变	10	200	59
39744	东台	上灶5#配变	10	200	14
39745	东台	镇西十四配变	10	400	110
39746	东台	高众6配变	10	400	44
39747	东台	兴安五配变	10	200	30
39748	东台	八一九配变	10	400	258
39749	东台	北关北路配变	10	630	164
39750	东台	沈元13#配变	10	200	106
39751	东台	东亭菜场箱变	10	630	137
39752	东台	花西4#配变	10	400	236
39753	东台	匡东1连6#配变	10	400	238
39754	东台	梁海9#配变	10	200	68
39755	东台	顾横6#配变	10	400	162
39756	东台	四季花苑6#配变	10	800	320
39757	东台	红光5配变	10	400	200
39758	东台	红光四配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39759	东台	红光(13)配变	10	400	32
39760	东台	台东3配变	10	200	43
39761	东台	台东5#配变	10	400	29
39762	东台	台东10配变	10	100	60
39763	东台	台东6配变	10	315	10
39764	东台	台东4配变	10	200	2
39765	东台	红光二配变	10	400	285
39766	东台	红光6配变	10	160	112
39767	东台	北海一配变	10	200	131
39768	东台	北海十配变	10	200	133
39769	东台	北海九配变	10	200	128
39770	东台	同心一配变	10	200	58
39771	东台	同心二配变	10	200	75
39772	东台	潘舍3#配变	10	200	82
39773	东台	潘舍一配变	10	400	138
39774	东台	潘舍二配变	10	200	104
39775	东台	钱南（3）配变	10	400	185
39776	东台	南团1配变	10	400	41
39777	东台	南团3配变	10	315	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39778	东台	南兴3配变	10	400	214
39779	东台	红中六配变	10	400	158
39780	东台	红中1配变	10	400	200
39781	东台	卞团八配变	10	200	44
39782	东台	红中二配变	10	400	145
39783	东台	丁徐七配变	10	200	89
39784	东台	仲韩四配变	10	160	45
39785	东台	应西四配变	10	400	221
39786	东台	幸福家园1#箱变	10	400	249
39787	东台	养鸽场配变	10	400	192
39788	东台	锦绣华府2#配电房#14变压器	10	800	482
39789	东台	苏庄5配变	10	400	240
39790	东台	花西1#配变	10	400	143
39791	东台	富新新村23#配变	10	800	546
39792	东台	镇南十五配变	10	200	41
39793	东台	贾坝十八配变	10	400	227
39794	东台	万华嘉府1#变压器	10	630	302
39795	东台	金麟府6#变压器	10	800	466
39796	东台	官北三配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39797	东台	复昕5#配变	10	200	95
39798	东台	征洋六配变	10	400	40
39799	东台	海新五组箱变	10	500	193
39800	东台	新曹王港八配变	10	400	271
39801	东台	梁西八配变	10	200	33
39802	东台	梁西七配变	10	400	214
39803	东台	前哨七配变	10	200	66
39804	东台	集镇二十四配变.	10	400	174
39805	东台	梁西六配变	10	200	54
39806	东台	新川三配变	10	400	221
39807	东台	渔舍五配变	10	160	83
39808	东台	天鹅十七配变	10	200	38
39809	东台	富泰佳园2#变	10	630	331
39810	东台	富泰佳园1#变	10	630	354
39811	东台	翡翠雅居4配变	10	800	471
39812	东台	华翔4#配变	10	400	198
39813	东台	花川1#配变	10	400	206
39814	东台	单南十四配变	10	200	60
39815	东台	农场10#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39816	东台	方塘十七配变	10	400	202
39817	东台	街南十三配变	10	400	193
39818	东台	米港11#配变	10	100	24
39819	东台	胜利8#配变	10	200	117
39820	东台	胜利9#配变	10	100	14
39821	东台	官巷4配变	10	200	52
39822	东台	八灶三配变	10	200	50
39823	东台	丰产四配变	10	200	8
39824	东台	乐园六配变	10	400	248
39825	东台	朝福4#配变	10	200	71
39826	东台	朝福3#配变	10	400	144
39827	东台	心红七配变	10	400	100
39828	东台	堤利十二配变	10	400	193
39829	东台	严灶6#配变	10	400	225
39830	东台	曙光24连3#配变	10	400	320
39831	东台	圣溪府1#配变	10	800	623
39832	东台	熙悦佳园9配变	10	800	422
39833	东台	金陈社区公用变	10	200	79
39834	东台	西灶20#配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39835	东台	八林新寓三期6#变压器	10	800	484
39836	东台	一中公用箱变变压器	10	630	247
39837	东台	征洋2#箱变	10	630	224
39838	东台	边闸十七配变	10	200	98
39839	东台	裕民2#配变	10	200	59
39840	东台	街南十五配变	10	400	201
39841	东台	塘东七配变	10	200	23
39842	东台	方塘十八配变	10	200	90
39843	东台	洼灶八配变	10	400	80
39844	东台	溪北八配变	10	400	55
39845	东台	滨河花苑三期配电室1#变压器	10	630	379
39846	东台	万陆新村4#变压器	10	800	471
39847	东台	滨河花苑三期配电室2#变压器	10	630	376
39848	东台	鼎盛花园1#配变间隔配电变压器	10	630	278
39849	东台	潘灶#12配变	10	200	32
39850	东台	鼎盛花园2#配变间隔配电变压器	10	630	346
39851	东台	红中四配变	10	200	108
39852	东台	南兴二配变	10	200	77
39853	东台	卞团二配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39854	东台	卞团三配变	10	400	0
39855	东台	卞团四配变	10	400	155
39856	东台	红中五配变	10	400	222
39857	东台	蒋坝六配变	10	200	42
39858	东台	蒋坝七配变	10	400	200
39859	东台	育才3#配变	10	400	263
39860	东台	永丰二十配变	10	200	67
39861	东台	许河公用8#配变	10	400	225
39862	东台	永红九配变	10	400	164
39863	东台	唐胜七配变	10	400	264
39864	东台	草舍24#配变	10	400	155
39865	东台	杨东3#配变	10	200	87
39866	东台	沿海十九配变	10	400	197
39867	东台	沿海二十一配变	10	200	67
39868	东台	光华10#配变	10	400	227
39869	东台	镇南十一配变	10	400	163
39870	东台	仲灶16#配变	10	100	0
39871	东台	三九12#配变	10	100	7
39872	东台	三九13#配变	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39873	东台	街北十七配变	10	400	265
39874	东台	官坝#9配变	10	200	103
39875	东台	高众#14配变	10	200	64
39876	东台	桃李苑2变压器	10	630	323
39877	东台	中苴16#配变	10	400	243
39878	东台	北海23#配变	10	200	58
39879	东台	金开园8#配变	10	800	588
39880	东台	老电厂（二）配变	10	315	228
39881	东台	联港五配变	10	400	40
39882	东台	韩文六配变	10	200	97
39883	东台	心红六配变	10	200	34
39884	东台	新村5配变	10	400	154
39885	东台	心红八配变	10	315	87
39886	东台	天洋四配变	10	200	77
39887	东台	红中九配变	10	200	82
39888	东台	公用变13#配变	10	400	230
39889	东台	东胜三配变	10	400	119
39890	东台	丰西8配变	10	400	182
39891	东台	丰西九配变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39892	东台	丰西十配变	10	200	68
39893	东台	丰西11#配变	10	200	78
39894	东台	九连四号配变	10	400	307
39895	东台	廉贻集镇30#配变	10	400	154
39896	东台	街南十一配变	10	400	235
39897	东台	洋中十配变	10	400	211
39898	东台	古舍七配变	10	400	255
39899	东台	紫云府12#配变	10	800	515
39900	东台	集镇#5箱变	10	500	81
39901	东台	新曹集镇八配变	10	400	134
39902	东台	盐村八配变	10	200	105
39903	东台	鹤西14#配变	10	200	106
39904	东台	富新新村27#配变	10	800	566
39905	东台	开一52#配变	10	400	0
39906	东台	方塘十三配变	10	400	225
39907	东台	建设4#配变	10	400	231
39908	东台	名仕豪庭#3变压器	10	630	323
39909	东台	凤凰郡3配变	10	800	461
39910	东台	紫院公馆#4变压器	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39911	东台	李南四配变	10	400	199
39912	东台	西刘五配变	10	200	7
39913	东台	李灶六配变	10	315	105
39914	东台	金星八配变	10	315	161
39915	东台	高墩四配变	10	200	11
39916	东台	民理3#配变	10	200	7
39917	东台	杨河六配变	10	400	236
39918	东台	杨东四配变	10	400	199
39919	东台	公用十二配变.	10	400	43
39920	东台	公用十三配变.	10	315	48
39921	东台	普新4配变	10	400	227
39922	东台	金翰苑4配变	10	630	363
39923	东台	红安1#配变	10	400	0
39924	东台	紫云府5配变	10	800	432
39925	东台	新储9#配变	10	400	227
39926	东台	城北新寓#6变压器配电变压器	10	630	319
39927	东台	夏龙16#配变	10	200	121
39928	东台	新伍十五配变	10	200	106
39929	东台	堤东二十配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39930	东台	沿海七配变	10	200	113
39931	东台	陈文十一配变	10	200	144
39932	东台	东达世纪广场2#配电室7#配变	10	800	522
39933	东台	丁堡10#配变	10	200	119
39934	东台	云顶水岸4#配变	10	800	636
39935	东台	通新1#箱变	10	400	141
39936	东台	金麟府#14变压器	10	800	454
39937	东台	桃李苑11配变	10	630	308
39938	东台	滨河花苑6配变	10	630	304
39939	东台	翻身三配变	10	250	0
39940	东台	伟嘉10配变	10	630	328
39941	东台	伟嘉2配变	10	630	377
39942	东台	伟嘉7配变	10	630	244
39943	东台	伟嘉8配变	10	630	326
39944	东台	伟嘉9配变	10	630	329
39945	东台	伟嘉1配变	10	630	363
39946	东台	伟嘉3配变	10	630	324
39947	东台	伟嘉4配变	10	630	371
39948	东台	伟嘉5配变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39949	东台	伟嘉6配变	10	630	195
39950	东台	沈桥五配变	10	400	0
39951	东台	中南翰府1#变	10	400	134
39952	东台	中南翰府2#变	10	500	176
39953	东台	通榆7配变	10	200	83
39954	东台	桑园4#配变	10	400	198
39955	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	10
39956	东台	王桑(9)#配变	10	200	71
39957	东台	王桑(7)#配变	10	200	89
39958	东台	勤丰5#配变	10	400	199
39959	东台	吾悦和府13#变压器	10	800	456
39960	东台	街南十二配变	10	200	53
39961	东台	夏舍5#配变	10	200	43
39962	东台	陈文十二配变	10	400	276
39963	东台	二苴十二配变	10	200	131
39964	东台	玲珑湾4#变压器	10	800	533
39965	东台	钱陈新村21变压器	10	800	403
39966	东台	何垛湾3#配变	10	800	594
39967	东台	勤丰6#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39968	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	46
39969	东台	梁一6#配变	10	200	85
39970	东台	梁一7#配变	10	200	63
39971	东台	安澜5#配变	10	200	0
39972	东台	高元3#配变	10	200	83
39973	东台	高元4#配变	10	400	124
39974	东台	六烈五配变	10	200	51
39975	东台	倪莫七配变	10	400	165
39976	东台	周黄21#配变	10	400	114
39977	东台	金麟府3#变压器	10	800	469
39978	东台	建新8#配变	10	400	128
39979	东台	复听12#配变	10	200	82
39980	东台	二十一连三号配变	10	400	301
39981	东台	八林新寓三期8#变压器	10	800	436
39982	东台	新街二十配变	10	400	247
39983	东台	洋中十一配变	10	400	177
39984	东台	葛墩十四配变	10	400	254
39985	东台	匡东14连4#配变	10	400	200
39986	东台	八连三号配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39987	东台	周黄7#配变	10	400	149
39988	东台	建洋二十六配变	10	200	119
39989	东台	镇东二十配变	10	400	75
39990	东台	汪联(10)#配变	10	200	61
39991	东台	凯帝京都15#变压器	10	800	575
39992	东台	街北七配变	10	200	89
39993	东台	丁北工业区1#配变	10	400	0
39994	东台	富洋新村15#配变	10	800	467
39995	东台	板余十一配变	10	200	102
39996	东台	界河7#配变	10	400	201
39997	东台	匡东6连3#配变	10	200	123
39998	东台	盐坝20连4#配变	10	400	261
39999	东台	新民一组（二）配变	10	400	51
40000	东台	旧灶10#配变	10	200	83
40001	东台	沿海二十七配变	10	400	159
40002	东台	仙河17#配变	10	400	0
40003	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	262
40004	东台	金阳房产3配变	10	800	463
40005	东台	金阳房产4配变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40006	东台	艺雅居#1变压器	10	630	281
40007	东台	六灶9#配变	10	400	80
40008	东台	新海十二配变	10	200	78
40009	东台	新海十三配变	10	200	107
40010	东台	钱南4配变	10	100	56
40011	东台	钱南5配变	10	200	68
40012	东台	街北五配变	10	200	58
40013	东台	街北六配变	10	400	215
40014	东台	云顶水岸3#配变	10	800	640
40015	东台	东海一配变	10	400	119
40016	东台	大桥十三配变	10	200	90
40017	东台	新农十四配变	10	200	118
40018	东台	吾悦和府5#变压器	10	800	375
40019	东台	秦甸11#配变	10	400	261
40020	东台	季庄10#配变	10	400	253
40021	东台	中心十八配变	10	400	121
40022	东台	堤东十九配变	10	200	124
40023	东台	堤东十八配变	10	200	108
40024	东台	周洋十四配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40025	东台	孙丿十配变	10	200	31
40026	东台	镇东十九配变	10	400	68
40027	东台	大洼9#变	10	400	233
40028	东台	孙东49连2#配变	10	400	273
40029	东台	新街十六配变	10	400	207
40030	东台	卢家十三配变	10	200	67
40031	东台	建洋十配变	10	400	219
40032	东台	建洋九配变	10	400	201
40033	东台	建洋八配变	10	400	178
40034	东台	团西四配变	10	400	243
40035	东台	河坝三配变	10	200	16
40036	东台	街北八配变	10	200	60
40037	东台	常灶十七配变	10	200	78
40038	东台	九总十配变	10	400	255
40039	东台	新仓路一号配变	10	400	16
40040	东台	四灶9#配变	10	400	163
40041	东台	官巷10#配变	10	400	239
40042	东台	旧灶8#配变	10	400	247
40043	东台	蒋坝15#配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40044	东台	青一24#配变	10	400	0
40045	东台	蒋坝13#配变	10	400	271
40046	东台	盐河18#配变	10	200	61
40047	东台	战胜9#配变	10	200	73
40048	东台	十里9#配变	10	200	97
40049	东台	解放16配变	10	200	54
40050	东台	二洋#11配变	10	400	168
40051	东台	心红#18配变	10	200	22
40052	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	93
40053	东台	心红#13配变	10	200	13
40054	东台	高众#15配变	10	400	142
40055	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	38
40056	东台	徐墩十五配变	10	200	97
40057	东台	红花#12配变	10	200	94
40058	东台	红花#14配变	10	200	28
40059	东台	红色8#配变	10	200	85
40060	东台	高窑16#配变	10	200	77
40061	东台	王沙14#配变	10	200	19
40062	东台	孙东44连1#配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40063	东台	缪杭12#配变	10	400	183
40064	东台	东进3#配变	10	200	0
40065	东台	站南润府9#变压器	10	800	573
40066	东台	高中5#配变	10	200	0
40067	东台	南洋#11配变	10	200	0
40068	东台	东进1#配变	10	400	116
40069	东台	薛行七配变	10	400	229
40070	东台	杨东5#配变	10	200	48
40071	东台	陈灶3配变	10	400	193
40072	东台	陈灶（一）配变	10	400	206
40073	东台	陈灶2配变	10	200	72
40074	东台	陈灶4配变	10	400	174
40075	东台	和平2配变	10	200	129
40076	东台	钱南2配变	10	200	87
40077	东台	三曹八配变	10	315	178
40078	东台	嘉诚花园一配变	10	400	168
40079	东台	蒋坝14#配变	10	400	269
40080	东台	城发瑞府3#配变	10	800	554
40081	东台	旧灶9#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40082	东台	紫院公馆#1变压器	10	630	317
40083	东台	九天北路3#箱变	10	630	413
40084	东台	中苴14#配变	10	200	40
40085	东台	五总8#配变	10	400	114
40086	东台	新元4#配变	10	200	48
40087	东台	建洋二十七配变	10	400	169
40088	东台	五总#9配变	10	200	70
40089	东台	方塘十六配变	10	400	146
40090	东台	二十二连四号配变	10	400	231
40091	东台	牌沟#13配变	10	200	131
40092	东台	许苴1#配变	10	200	115
40093	东台	紫院公馆#7变压器	10	800	296
40094	东台	大桥十六配变	10	200	89
40095	东台	远东公馆#2配电室#5配变	10	800	490
40096	东台	云集4#配变	10	200	102
40097	东台	镇南一配变	10	630	165
40098	东台	鲍一2配变	10	400	214
40099	东台	三友十四配变	10	200	87
40100	东台	临塔16#配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40101	东台	东岔9#配变	10	200	81
40102	东台	丁徐#22配变	10	400	150
40103	东台	林舍#21配变	10	400	306
40104	东台	朝阳新村B区8号楼配变	10	400	81
40105	东台	东台丁徐23#配变	10	200	54
40106	东台	建筑公司#2配变	10	400	217
40107	东台	气象站（三）配变	10	400	231
40108	东台	九龙港#2配变	10	400	226
40109	东台	先及10#配变	10	200	94
40110	东台	顾家巷#4配变	10	400	245
40111	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	400	66
40112	东台	都市名苑箱变0101配电变压器	10	630	310
40113	东台	四联13配变	10	200	57
40114	东台	恒城雅居2#变	10	800	540
40115	东台	祖泽8#配变	10	200	75
40116	东台	潘介7#配变	10	400	172
40117	东台	玲珑湾10#变压器	10	800	477
40118	东台	仿古街1#变	10	400	208
40119	东台	国富十配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40120	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	639
40121	东台	晨光满园20配变	10	800	526
40122	东台	何垛39连2#配变	10	400	153
40123	东台	海丰集镇29#配变	10	400	26
40124	东台	鲍南10#配变	10	200	81
40125	东台	赵徐8#配变	10	200	67
40126	东台	三友十一配变	10	200	73
40127	东台	池塘五配变	10	200	100
40128	东台	庆丰十四配变	10	200	131
40129	东台	何垛41连3#配变	10	200	118
40130	东台	集镇17#配变	10	200	146
40131	东台	交通局宿舍配变	10	400	236
40132	东台	万陆新村9#变压器	10	800	502
40133	东台	粮食局宿舍配变	10	400	214
40134	东台	十六连二号配变	10	400	295
40135	东台	三曹15#配变	10	200	26
40136	东台	九总十一配变	10	400	226
40137	东台	晨光满园18配变	10	800	473
40138	东台	灶西七配变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40139	东台	灶西10#配变	10	400	281
40140	东台	悦棠湾7配变	10	800	382
40141	东台	东光17#配变（节能利用）	10	200	52
40142	东台	恒融广场1#变压器	10	800	587
40143	东台	通新安置区开关站#5变压器	10	630	347
40144	东台	城北新寓三期3配变	10	630	414
40145	东台	玺悦学府7#配变	10	800	562
40146	东台	国富九配变	10	200	90
40147	东台	南于7#配变	10	400	218
40148	东台	何垛41连4#配变	10	200	106
40149	东台	何垛41连5#配变	10	400	254
40150	东台	何垛41连2#配变	10	400	213
40151	东台	丰盈9#配变	10	200	81
40152	东台	远东公馆#2配电室#8配变	10	800	594
40153	东台	玲珑湾2#变压器	10	800	322
40154	东台	二十二连二号配变	10	400	275
40155	东台	双超11配变	10	200	0
40156	东台	蔡六新村二配变	10	1000	573
40157	东台	蔡六新村一配变	10	1000	598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40158	东台	悦棠湾5配变	10	800	527
40159	东台	供电所配变	10	400	119
40160	东台	嘉和名城2#配电室#5变压器	10	630	310
40161	东台	嘉和名城2#配电室#7变压器	10	630	307
40162	东台	嘉和名城2#配电室#6变压器	10	630	302
40163	东台	嘉和名城2#配电室#8变压器	10	630	329
40164	东台	双新19配变	10	200	69
40165	东台	集镇32#配变	10	400	130
40166	东台	中苴17#配变	10	400	231
40167	东台	九坵七配变	10	200	0
40168	东台	西灶19#配变	10	400	245
40169	东台	三团新村三期11变压器	10	800	472
40170	东台	九龙港配变1	10	400	159
40171	东台	梁团9配变	10	200	58
40172	东台	建洋二十五配变	10	200	93
40173	东台	罗一14#配变	10	400	124
40174	东台	钱陈新村14变压器	10	800	503
40175	东台	吾悦和府20#变压器	10	800	460
40176	东台	远东公馆#2配电室#7配变	10	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40177	东台	丁庄6#配变	10	400	191
40178	东台	天邑一品配电房#6变压器800KVA配变	10	800	439
40179	东台	天邑一品配电房#3变压器800KVA配变	10	800	526
40180	东台	碧桂园11#配变	10	800	424
40181	东台	碧桂园九配变	10	800	368
40182	东台	中直15#配变	10	200	69
40183	东台	木港2	10	315	215
40184	东台	梁西15#配变	10	200	58
40185	东台	钱陈新村27变压器	10	800	492
40186	东台	宁熙悦府9#变压器	10	800	419
40187	东台	姜盈七配变	10	200	92
40188	东台	幸福港湾2#配变	20	630	400
40189	东台	华联路（二）箱变配变	10	630	405
40190	东台	圣溪府6#配变	10	800	594
40191	东台	四联12#配变	10	400	84
40192	东台	方塘十五配变	10	200	64
40193	东台	钱陈新村25变压器	10	800	508
40194	东台	草舍35#配变	10	400	131
40195	东台	盐河20#配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40196	东台	娄子3配变	10	200	62
40197	东台	梁垛集镇35#配变	10	400	86
40198	东台	碧桂园12#配变	10	800	482
40199	东台	大港11#配变	10	400	214
40200	东台	开二27#配变	10	400	156
40201	东台	碧桂园10#配变	10	800	490
40202	东台	碧桂园7#配变	10	800	280
40203	东台	碧桂园8#配变	10	800	283
40204	东台	梁桥1#配变	10	200	83
40205	东台	晨光十五配变	10	200	73
40206	东台	永丰十九配变	10	200	82
40207	东台	双玺2#配电室11#变压器	10	800	519
40208	东台	盛世金典小区#1变压器	10	800	535
40209	东台	联灶24#配变	10	400	238
40210	东台	麒麟府8配变	10	630	344
40211	东台	砖桥12#配变	10	200	85
40212	东台	富西11#配变	10	200	18
40213	东台	万升9#变	10	200	51
40214	东台	大同8#配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40215	东台	裕民#11配变	10	200	4
40216	东台	新团12配变	10	400	89
40217	东台	盐坝19连5#配变	10	400	259
40218	东台	滨河花苑二期7配变	10	630	330
40219	东台	碧绿苑#4变压器	10	630	452
40220	东台	吾悦和府15#变压器	10	800	463
40221	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	24
40222	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	84
40223	东台	李南十配变	10	200	75
40224	东台	王珏7#配变	10	200	73
40225	东台	宁熙悦府2#变压器	10	800	484
40226	东台	春溪雅苑1配变	10	800	468
40227	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	537
40228	东台	李舍20#配变	10	200	71
40229	东台	光华9#配变	10	200	61
40230	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	79
40231	东台	东升8#配变	10	200	80
40232	东台	复听10#配变	10	200	82
40233	东台	富新新村25#配变	10	800	558

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40234	东台	永丰十七配变	10	200	55
40235	东台	高墩10#配变	10	200	104
40236	东台	廉贻集镇29#配变	10	400	174
40237	东台	万陆新村7#变压器	10	800	497
40238	东台	梁垛安置区1#箱变	10	400	245
40239	东台	裕民#12配变	10	200	91
40240	东台	东夏十二配变	10	200	104
40241	东台	通城佳苑3#配变	10	630	440
40242	东台	双新17配变	10	400	211
40243	东台	晨光十七配变	10	200	88
40244	东台	黄海5#箱变	10	630	334
40245	东台	垛团20配变	10	400	242
40246	东台	富新27配变	10	400	247
40247	东台	征洋八配变	10	400	193
40248	东台	东进八配变	10	400	160
40249	东台	中心六配变	10	200	94
40250	东台	公用二十一配变（许河）	10	400	155
40251	东台	新团新村5配变	10	800	522
40252	东台	戴西4#配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40253	东台	新都荟1#配电室4#变压器	10	800	495
40254	东台	麒麟府3配变	10	630	337
40255	东台	东方公馆#1变压器	10	800	443
40256	东台	东方公馆#2变压器	10	800	431
40257	东台	富御广场东区1#变	10	800	462
40258	东台	富御广场东区2#变	10	800	427
40259	东台	富御广场东区3#变	10	800	554
40260	东台	富御广场东区4#变	10	800	379
40261	东台	曙光25连1#配变	10	400	255
40262	东台	安中3配变	10	400	185
40263	东台	新丰十五配变	10	200	74
40264	东台	银杏巷(二)配变	10	400	59
40265	东台	站南润府5#变压器	10	800	498
40266	东台	正团十一配变	10	400	175
40267	东台	十五连二号配变	10	400	306
40268	东台	慧学铭苑东苑7配变	10	800	488
40269	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	0
40270	东台	陈墩5#配变	10	200	107
40271	东台	东海国际#10变压器	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40272	东台	紫院公馆#5变压器	10	800	462
40273	东台	通新安置区开关站#4变压器	10	800	509
40274	东台	镇海7#箱变	10	630	302
40275	东台	吾悦和府7#变压器	10	800	277
40276	东台	立新#5配变	10	400	225
40277	东台	新街十五配变	10	200	85
40278	东台	何垛1#配变	10	400	247
40279	东台	鲍一9#配变	10	200	76
40280	东台	孙东51连2#配变	10	400	254
40281	东台	三团新村9配变	10	800	415
40282	东台	三团新村10配变	10	800	379
40283	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	255
40284	东台	联边十六配变	10	400	222
40285	东台	杨河九配变	10	200	95
40286	东台	大洋17配变	10	200	75
40287	东台	潘介8#配变	10	200	31
40288	东台	平瓦区配变	10	400	307
40289	东台	孙东50连6#配变	10	400	162
40290	东台	九里10#配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40291	东台	李灶十三配变	10	200	109
40292	东台	英伦都市1配变	10	800	517
40293	东台	英伦都市2配变	10	800	478
40294	东台	民主#5配变	10	400	236
40295	东台	丁河16配变	10	400	129
40296	东台	恒融广场5#变压器	10	800	424
40297	东台	汽车城1配变	10	200	40
40298	东台	开二15#配变	10	400	103
40299	东台	桃李苑4变压器	10	630	376
40300	东台	桃花源2#变	10	630	410
40301	东台	谢庄10#配变	10	400	0
40302	东台	潘南7#配变	10	400	203
40303	东台	南洋9#配变	10	200	23
40304	东台	塑管厂变压器	10	630	247
40305	东台	凤凰郡尚苑7#配变	10	800	610
40306	东台	仲灶15#配变	10	100	25
40307	东台	梁南三配变	10	400	202
40308	东台	英伦都市3配变	10	800	496
40309	东台	英伦都市4配变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40310	东台	英伦都市5配变	10	800	490
40311	东台	英伦都市6配变	10	800	548
40312	东台	英伦都市7配变	10	800	518
40313	东台	英伦都市8配变	10	800	483
40314	东台	帝逸国际1#配变	10	630	404
40315	东台	帝逸国际3#配变	10	630	374
40316	东台	帝逸国际4#配变	10	630	366
40317	东台	帝逸国际2#配变	10	630	306
40318	东台	东胜二配变	10	200	50
40319	东台	六里八配变	10	200	23
40320	东台	杨东九配变	10	200	63
40321	东台	陈文九配变	10	200	83
40322	东台	鑫华园#4变压器	10	800	444
40323	东台	沿海二十五配变	10	200	90
40324	东台	桃李苑5配变	10	630	333
40325	东台	朱灶十一配变	10	200	120
40326	东台	开一53#配变	10	400	240
40327	东台	金东广场（四）配变	10	500	0
40328	东台	姜洼十四配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40329	东台	港桥十二配变	10	400	220
40330	东台	梁九15#配变	10	400	162
40331	东台	紫院公馆#3变压器	10	630	375
40332	东台	同胜7#配变	10	200	63
40333	东台	新宁东方（二）配变配电变压器	10	400	246
40334	东台	金北一#2配变	10	400	293
40335	东台	供电小区3#配变	10	400	158
40336	东台	杜沈9#配变	10	200	89
40337	东台	殷程十四配变	10	200	118
40338	东台	少年宫配变	10	400	0
40339	东台	先胜6#配变	10	400	111
40340	东台	养殖公司2#配变	10	400	256
40341	东台	华联路（一）箱变配变	10	500	271
40342	东台	紫云府11#配变	10	800	542
40343	东台	天樾府2#配变	10	800	384
40344	东台	金开园12#配变	10	800	558
40345	东台	潘舍16#配变	10	200	60
40346	东台	杭庄7#配变	10	400	191
40347	东台	杭庄8#配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40348	东台	杭庄9#配变	10	200	49
40349	东台	乐园九配变	10	400	212
40350	东台	前进6配变	10	400	265
40351	东台	唐柳9#配变	10	200	82
40352	东台	南洋#10配变	10	400	155
40353	东台	李舍19#配变	10	200	57
40354	东台	建洋二十三配变	10	400	164
40355	东台	塘东三配变	10	200	100
40356	东台	新文庭雅居1#变	10	800	463
40357	东台	新文庭雅居2#配变	10	800	365
40358	东台	育才5#配变	10	400	192
40359	东台	元东12#配变	10	400	224
40360	东台	裕民三配变	10	200	79
40361	东台	圣溪府3#配变	10	800	609
40362	东台	东灶12#配变	10	200	98
40363	东台	滨河花苑二期11配变	10	630	389
40364	东台	金麟府5#变压器	10	800	431
40365	东台	老塘32连10#配变	10	400	268
40366	东台	王套10#配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40367	东台	云集18#配变	10	200	100
40368	东台	罗一16#配变	10	200	100
40369	东台	宁熙悦府4#变压器	10	800	513
40370	东台	唐柳10#配变	10	200	62
40371	东台	文华10#配变	10	400	262
40372	东台	唐柳11#配变	10	200	87
40373	东台	唐柳12#配变	10	200	73
40374	东台	二十八连二号配变	10	400	193
40375	东台	进修学校(二)配变	10	400	196
40376	东台	名仕豪庭#4变压器	10	630	261
40377	东台	玲珑湾5#变压器	10	800	498
40378	东台	富新新村22#配变	10	800	563
40379	东台	河坝7#配变	10	400	233
40380	东台	富泰佳园3#变	10	630	389
40381	东台	中合九配变	10	400	221
40382	东台	港桥十七配变	10	200	86
40383	东台	青一22#	10	400	17
40384	东台	街北十四配变	10	200	38
40385	东台	华居6#配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40386	东台	金桥8#配变	10	400	269
40387	东台	心红#11配变	10	200	103
40388	东台	葛墩十三配变	10	400	207
40389	东台	陶东十一配变	10	400	128
40390	东台	鲍南十一配变	10	400	149
40391	东台	弼南十一配变	10	400	26
40392	东台	高桥16#配变	10	400	138
40393	东台	何垛2#配变	10	400	219
40394	东台	新都荟2#配电室6#变压器	10	800	457
40395	东台	西湖墅园7#配变	20	630	486
40396	东台	圩里10#配变	10	200	111
40397	东台	新民北路箱式变配变	10	630	146
40398	东台	薛舍6#配变	10	200	95
40399	东台	孙东48连1#配变	10	400	217
40400	东台	泰和佳苑5#配变	10	800	500
40401	东台	港桥十三配变	10	200	52
40402	东台	解放十二配变	10	200	116
40403	东台	何灶七配变	10	200	61
40404	东台	街北十五配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40405	东台	华丿4#配变	10	400	58
40406	东台	东光16配变	10	200	108
40407	东台	集镇10配变（台南）	10	400	81
40408	东台	太平洋宾馆配变	10	400	266
40409	东台	东台镇宿舍（二）配变	10	400	222
40410	东台	建洋二十一配变	10	200	103
40411	东台	建洋二十二配变	10	400	233
40412	东台	姜洼15#配变	10	400	14
40413	东台	盐坝18连4#配变	10	400	289
40414	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	448
40415	东台	万华嘉府13#变压器	10	800	455
40416	东台	高中二配变	10	400	243
40417	东台	姜凡7#配变	10	400	209
40418	东台	姜凡8#配变	10	400	151
40419	东台	三林7#配变	10	400	233
40420	东台	唐王11#配变	10	400	268
40421	东台	城发瑞府5#配变	10	800	545
40422	东台	行北10#配变	10	200	136
40423	东台	鲍庄4#配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40424	东台	青一13#配变	10	400	163
40425	东台	金星十七配变	10	200	119
40426	东台	双玺1#配电室7#变压器	10	800	474
40427	东台	四仓11配变	10	200	52
40428	东台	桃李苑7配变	10	630	399
40429	东台	金翰苑2配变	10	630	379
40430	东台	闸南#8配变	10	400	136
40431	东台	下舍10#配变	10	200	65
40432	东台	唯诚雅园2#变压器	10	400	249
40433	东台	沙河17#配变	10	200	89
40434	东台	中亚（三）变压器	10	630	346
40435	东台	安馨居6配变	10	630	281
40436	东台	华居七配变	10	200	46
40437	东台	中心十四配变	10	200	81
40438	东台	徐灶11#配变	10	200	46
40439	东台	郁杨6#配变	10	630	32
40440	东台	新华一配变	10	200	137
40441	东台	祝灶七配变	10	200	34
40442	东台	八林新寓三期4#变压器	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40443	东台	云顶水岸7#配变	10	800	592
40444	东台	万华嘉府12#变压器	10	800	490
40445	东台	聚龙双苑#1变压器配电变压器	10	800	220
40446	东台	聚龙双苑#2变压器配电变压器	10	800	302
40447	东台	聚龙双苑#3变压器配电变压器	10	800	478
40448	东台	聚龙双苑#4变压器配电变压器	10	800	636
40449	东台	金麟府4#变压器	10	800	408
40450	东台	新沟9#配变	10	200	67
40451	东台	垛坝11#配变	10	400	243
40452	东台	垛坝九配变	10	400	256
40453	东台	辛勤8#配变	10	400	244
40454	东台	东台集镇24#配变	10	400	161
40455	东台	房舍5#配变	10	200	53
40456	东台	新都荟3#配电房11#配变	10	800	514
40457	东台	房舍8#配变	10	400	192
40458	东台	双玺开关站1#变压器	10	800	451
40459	东台	凯帝京都11#变压器	10	800	595
40460	东台	卞团16#配变	10	200	55
40461	东台	城北新寓三期5配变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40462	东台	大凡7配变	10	200	109
40463	东台	建筑公司配变	10	630	221
40464	东台	站南润府1#变压器	10	800	533
40465	东台	四灶集镇35#配变	10	400	228
40466	东台	吾悦和府27#变压器	10	630	242
40467	东台	何垛湾7#配变	10	800	594
40468	东台	倪莫15#配变	10	400	277
40469	东台	台南集镇11#配变	10	400	94
40470	东台	丁堡11#配变	10	200	74
40471	东台	保丰十四配变	10	400	289
40472	东台	三团新村三期7变压器	10	800	463
40473	东台	仓东九配变	10	200	50
40474	东台	铁久11配变	10	200	71
40475	东台	慧学铭苑东苑1配变	10	800	491
40476	东台	金翰苑1配变	10	630	348
40477	东台	文华14#配变	10	400	261
40478	东台	十七连一号配变	10	400	222
40479	东台	春溪雅苑2配变	10	800	470
40480	东台	何垛37连1#配变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40481	东台	镇北十五配变	10	200	49
40482	东台	帝逸国际6配变	10	800	502
40483	东台	吕嘉园8#配变	10	800	523
40484	东台	安馨居5配变	10	800	445
40485	东台	金开园2#配变	10	630	390
40486	东台	港边九配变	10	400	180
40487	东台	北海16配变	10	200	109
40488	东台	新团新村9配变	10	800	537
40489	东台	秀峰美墅#1主变	10	630	286
40490	东台	秀峰美墅#3主变	10	630	337
40491	东台	秀峰美墅#4主变	10	630	323
40492	东台	秀峰美墅#2主变	10	630	322
40493	东台	曙光24连1#配变	10	400	228
40494	东台	赵徐12配变	10	400	207
40495	东台	储运宿舍配变	10	400	230
40496	东台	苏庄14#配变	10	200	27
40497	东台	紫云府9#配变	10	800	522
40498	东台	罗一8#配变	10	400	19
40499	东台	通新安置区开关站#3变压器	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40500	东台	战胜10#配变	10	200	97
40501	东台	谢庄10#配变	10	630	380
40502	东台	三曹16#配变	10	200	95
40503	东台	金阳房产2配变	10	800	351
40504	东台	徐灶12#配变	10	200	51
40505	东台	金阳房产一配变	10	800	434
40506	东台	开一18#配变	10	400	35
40507	东台	罗一19#配变	10	400	0
40508	东台	海洋1#配变	10	400	276
40509	东台	景范（二）环网美变	10	400	69
40510	东台	四季花苑五配变	10	800	363
40511	东台	塘坝9#配变	10	200	56
40512	东台	方东十一配变	10	630	151
40513	东台	新城名府配电室#2变压器	10	800	418
40514	东台	富新新村16配变	10	630	412
40515	东台	沈元12#配变	10	200	97
40516	东台	秦甸1#配变	10	200	31
40517	东台	沈元3#配变	10	200	29
40518	东台	金麟府#13变压器	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40519	东台	上官16#配变	10	200	98
40520	东台	弼港1#箱变	10	630	0
40521	东台	夏龙10#配变	10	200	73
40522	东台	永红13#配变	10	400	286
40523	东台	明星十五配变	10	200	125
40524	东台	丁河18配变	10	400	150
40525	东台	四唐14#配变	10	400	293
40526	东台	梁海10#配变	10	200	91
40527	东台	鼓劲2配变	10	200	49
40528	东台	三联三配变	10	200	19
40529	东台	英伦都市10配变	10	800	523
40530	东台	东刘十配变	10	200	102
40531	东台	祖泽9#配变	10	200	70
40532	东台	夏龙2#配变	10	400	156
40533	东台	灶西5配变	10	400	310
40534	东台	草舍9#配变	10	400	92
40535	东台	云顶水岸2#配变	10	800	640
40536	东台	金水湾D区#1箱变#001变压器配电变压器	10	630	290
40537	东台	高窑19#配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40538	东台	朱万一配变	10	400	235
40539	东台	东达世纪广场2#配电室5#配变	10	800	386
40540	东台	消防大队箱变配电变压器	10	500	347
40541	东台	金水湾D区#2箱变002变压器配电变压器	10	630	213
40542	东台	陈舍1配变	10	200	87
40543	东台	金水湾D区#3箱变变压器配电变压器	10	630	305
40544	东台	大洼13#配变	10	630	341
40545	东台	金水湾D区#4箱变变压器配电变压器	10	630	279
40546	东台	站南润府12#变压器	10	800	546
40547	东台	陈灶6配变	10	400	258
40548	东台	金阳广场三期5#配变	10	800	261
40549	东台	四唐23配变	10	400	251
40550	东台	晨光满园15配变	10	800	469
40551	东台	陶灶11#配变	10	200	53
40552	东台	悦棠湾6配变	10	800	479
40553	东台	陈舍8配变	10	200	113
40554	东台	陈舍9配变	10	200	82
40555	东台	高桥3#配变	10	400	177
40556	东台	万陆新村12#变压器	10	800	629

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40557	东台	广山园区2#配变	10	200	145
40558	东台	新东桥#3箱变配变	10	630	0
40559	东台	勤丰9#配变	10	200	75
40560	东台	九灶10#配变	10	200	102
40561	东台	芦东10#配变	10	400	248
40562	东台	吾悦和府23#变压器	10	630	332
40563	东台	夏龙17#配变	10	400	92
40564	东台	大村8#配变	10	100	19
40565	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	214
40566	东台	中心十五配变	10	200	95
40567	东台	小凡8配变	10	200	14
40568	东台	镇南12#配变	10	200	59
40569	东台	甘港21#配变	10	200	83
40570	东台	公用三十一配变	10	400	198
40571	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	105
40572	东台	秦园11#配变	10	200	103
40573	东台	川港8#配变	10	400	244
40574	东台	锦绣华府2#配电房#15变压器	10	800	475
40575	东台	悦禾城1配变	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40576	东台	裕民#8配变	10	200	77
40577	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	211
40578	东台	周黄19#配变	10	200	67
40579	东台	周黄20#配变	10	200	99
40580	东台	唐西十一配变	10	200	104
40581	东台	砖桥14#配变	10	200	80
40582	东台	房舍10#配变	10	400	236
40583	东台	三灶13#配变	10	630	252
40584	东台	周黄17#配变	10	400	189
40585	东台	丰产8#配变	10	400	220
40586	东台	七灶9#配变	10	400	284
40587	东台	东河苑开关站#1变压器	10	630	284
40588	东台	东河苑开关站#2变压器	10	630	285
40589	东台	姜楼8#配变	10	400	269
40590	东台	东河苑#1配电室#3变压器	10	630	260
40591	东台	东河苑#1配电室#4变压器	10	630	295
40592	东台	悦棠湾10配变	10	800	458
40593	东台	东河苑#2配电室#5变压器	10	630	269
40594	东台	东河苑#2配电室#6变压器	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40595	东台	东渣5#配变	10	200	65
40596	东台	东渣6#配变	10	200	84
40597	东台	孙东46连1#配变	10	400	257
40598	东台	民主4#配变	10	400	214
40599	东台	大港9#配变	10	400	193
40600	东台	杨胡6#配变	10	400	210
40601	东台	川港10#配变	10	200	102
40602	东台	四灶8#配变	10	400	213
40603	东台	兴明7#配变	10	400	231
40604	东台	大洋13#配变	10	200	13
40605	东台	北庄7#配变	10	400	182
40606	东台	沙河15#配变	10	400	180
40607	东台	云顶水岸10#配变	10	800	587
40608	东台	春溪雅苑9#变压器	10	800	572
40609	东台	联富10#配变	10	200	66
40610	东台	四灶集镇32#配变	10	400	116
40611	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	243
40612	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	251
40613	东台	川港9#配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40614	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	229
40615	东台	东刘九配变	10	200	55
40616	东台	西刘十二配变	10	200	87
40617	东台	红色11#配变	10	200	0
40618	东台	熙悦佳园4配变	10	800	479
40619	东台	润洋壹品#3配电室9#变压器	10	800	488
40620	东台	润洋壹品#3配电室10#变压器	10	800	517
40621	东台	上团9#配变	10	200	25
40622	东台	上官14#配变	10	200	32
40623	东台	东岔八配变	10	200	74
40624	东台	站南润府10#变压器	10	800	529
40625	东台	云集十三配变	10	200	49
40626	东台	城发瑞府1#配变	10	800	456
40627	东台	云集十四配变	10	200	3
40628	东台	三兴二十五配变	10	200	124
40629	东台	云集十二配变	10	200	83
40630	东台	薛套(六)配变	10	200	1
40631	东台	润洋壹品#3配电室11#变压器	10	800	464
40632	东台	润洋壹品#3配电室12#变压器	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40633	东台	润洋壹品4#配电室13#变压器	10	800	458
40634	东台	润洋壹品4#配电室14#变压器	10	800	489
40635	东台	四灶集镇#33配变	10	400	212
40636	东台	润洋壹品4#配电室15#变压器	10	800	464
40637	东台	润洋壹品4#配电室16#变压器	10	800	517
40638	东台	元兴9#配变	10	200	68
40639	东台	川港11#配变	10	400	269
40640	东台	三总九配变	10	200	34
40641	东台	铁久12#配变	10	200	118
40642	东台	铁久13#配变	10	200	83
40643	东台	富北15#配变	10	200	77
40644	东台	前胜11#配变	10	200	61
40645	东台	前胜12#配变	10	200	57
40646	东台	前胜13#配变	10	200	87
40647	东台	乘胜17#配变	10	200	118
40648	东台	乘胜18#配变	10	200	87
40649	东台	甘港4配变	10	400	144
40650	东台	三渣九配变	10	200	103
40651	东台	乘胜19#配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40652	东台	水上服务区配变	10	200	101
40653	东台	凤凰郡4配变	10	800	489
40654	东台	甘港5配变	10	400	221
40655	东台	甘港十二配变	10	400	53
40656	东台	薛套七配变	10	200	45
40657	东台	上团12#配变	10	200	60
40658	东台	何庄9#配变	10	200	97
40659	东台	九灶8#配变	10	400	237
40660	东台	上官15#配变	10	200	66
40661	东台	万陆2配变	10	400	297
40662	东台	盐坝18连5#配变	10	400	294
40663	东台	一场7#配变(节能变利用)	10	400	214
40664	东台	竹园12#配变	10	200	52
40665	东台	杜沈8配变	10	400	231
40666	东台	梅尖7#配变	10	200	71
40667	东台	曹灶5#配变	10	400	208
40668	东台	潘灶11#配变	10	200	74
40669	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	6
40670	东台	蔡六新村三配变	10	630	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40671	东台	兴旺十二配变	10	200	86
40672	东台	兴旺十一配变	10	200	80
40673	东台	丰城名园2#配变	10	800	455
40674	东台	果林场3配变	10	200	132
40675	东台	城北新寓三期9#配变	10	400	259
40676	东台	新安12# 配变(节能变利用)	10	400	114
40677	东台	三友十三配变	10	400	264
40678	东台	万华嘉府2#变压器	10	630	325
40679	东台	兰址五配变	10	400	235
40680	东台	国富十一配变	10	200	58
40681	东台	东风一配变	10	400	183
40682	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	246
40683	东台	东胜13配变	10	200	71
40684	东台	万灶九配变	10	200	123
40685	东台	何垛36连2#配变	10	400	192
40686	东台	何垛41连1#配变	10	200	106
40687	东台	老塘32连5#配变	10	400	292
40688	东台	晨光十二配变	10	200	111
40689	东台	大桥十八配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40690	东台	云顶水岸12#配变	10	800	611
40691	东台	高桥14#配变	10	200	68
40692	东台	正团22配变	10	200	79
40693	东台	正团24配变	10	200	102
40694	东台	凤凰郡5配变	10	800	536
40695	东台	丰产7#配变	10	400	241
40696	东台	富南11#配变	10	200	57
40697	东台	开一36#配变	10	400	67
40698	东台	王灶七配变	10	400	223
40699	东台	鼓劲九配变	10	400	118
40700	东台	开一37#配变	10	400	0
40701	东台	下灶#6配变	10	400	120
40702	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	239
40703	东台	乐园11#配变	10	200	24
40704	东台	港桥十六配变	10	200	65
40705	东台	三兴十一配变	10	400	253
40706	东台	林尖4#配变	10	200	82
40707	东台	何垛41连6#配变	10	200	117
40708	东台	新一16#配变(节能变利用)	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40709	东台	八舍七配变	10	630	460
40710	东台	新村15#配变	10	400	272
40711	东台	朱灶九配变	10	200	107
40712	东台	颐湖园3#配变	10	800	456
40713	东台	颐湖园4#配变	10	800	446
40714	东台	盐河4#配变	10	200	69
40715	东台	盐河3#配变	10	200	100
40716	东台	盐河5#配变	10	200	54
40717	东台	正团23配变	10	200	98
40718	东台	西灶1#配变	10	400	26
40719	东台	官洋9#配变	10	200	10
40720	东台	鲍南#八配变	10	200	73
40721	东台	下灶#7配变	10	400	215
40722	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	77
40723	东台	头灶六兴7#配变	10	400	242
40724	东台	张灶10#配变	10	400	256
40725	东台	九里14#配变	10	200	97
40726	东台	夏龙9#配变	10	400	223
40727	东台	鲍南9#配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40728	东台	张灶11#配变	10	400	148
40729	东台	东园新村(三)配变	10	400	82
40730	东台	朱灶十配变	10	200	105
40731	东台	安乐8#配变	10	200	59
40732	东台	鼓劲#14配变	10	200	128
40733	东台	李南十一配变	10	400	252
40734	东台	慧学名苑3配变	10	800	484
40735	东台	苏庄11#配变	10	200	36
40736	东台	战胜13#配变	10	400	247
40737	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	226
40738	东台	陈墩七号配变	10	400	264
40739	东台	乘胜15#配变	10	200	84
40740	东台	丁徐#21配变	10	200	68
40741	东台	集镇34#配变(唐洋)	10	200	72
40742	东台	陈丿十三配变	10	200	105
40743	东台	韩文#12配变	10	200	106
40744	东台	时东六配变	10	400	247
40745	东台	陈丿十四配变	10	200	53
40746	东台	三兴十二配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40747	东台	板余十二配变	10	200	49
40748	东台	陈丁十五配变	10	200	115
40749	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	0
40750	东台	顾丁#8配变	10	400	229
40751	东台	板余十配变	10	200	61
40752	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	97
40753	东台	八林新寓三期10#变压器	10	800	518
40754	东台	新安9#配变	10	200	107
40755	东台	公用三十六配变	10	400	123
40756	东台	陶思10配变	10	200	38
40757	东台	吾悦和府9#变压器	10	800	382
40758	东台	界河8#配变	10	200	43
40759	东台	许河二十一配变	10	200	81
40760	东台	匡东14连1#配变	10	400	197
40761	东台	许河6#配变	10	400	207
40762	东台	红星15配变	10	400	250
40763	东台	许河10#配变	10	400	233
40764	东台	钱陈新村20变压器	10	800	541
40765	东台	孙东50连2#配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40766	东台	双新十配变	10	400	272
40767	东台	大桥十四配变	10	200	102
40768	东台	杨河十配变	10	200	87
40769	东台	绍河七配变	10	400	269
40770	东台	大桥十五配变	10	200	104
40771	东台	后港六配变	10	400	151
40772	东台	晨光13配变	10	200	25
40773	东台	陈利九配变	10	200	119
40774	东台	普新26配变	10	400	192
40775	东台	胡堡6#配变	10	400	182
40776	东台	普新28配变	10	400	271
40777	东台	龙湘美境#2配变	10	600	450
40778	东台	富洋新村9#配变	10	800	551
40779	东台	二十二连一号配变	10	400	234
40780	东台	官洋十配变	10	200	97
40781	东台	元东十一配变	10	200	108
40782	东台	万陆新村11#变压器	10	800	630
40783	东台	盐河十三配变	10	200	10
40784	东台	高中13#配变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40785	东台	宁熙悦府3#变压器	10	800	556
40786	东台	名仕豪庭1#变压器	10	630	264
40787	东台	嘉和花苑箱变间隔配电变压器	10	200	52
40788	东台	先及八配变	10	400	107
40789	东台	双新十八配变	10	400	164
40790	东台	三渣八配变	10	400	221
40791	东台	育才学校3#配变	10	400	228
40792	东台	孙丿9#配变	10	200	104
40793	东台	天邑一品配电房#4变压器800KVA配变	10	800	488
40794	东台	九坵五配变	10	400	206
40795	东台	天邑一品配电房#5变压器800KVA配变	10	800	388
40796	东台	新村17#配变	10	400	280
40797	东台	龙塘七配变	10	400	225
40798	东台	西舍七配变	10	400	266
40799	东台	港东15#配变	10	200	102
40800	东台	胡西6#配变	10	400	160
40801	东台	西舍八配变	10	400	246
40802	东台	中桥7#配变	10	200	112
40803	东台	新安10#配变(节能变利用)	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40804	东台	东光14#配变	10	200	104
40805	东台	高中十四配变	10	200	47
40806	东台	谷丰六配变	10	200	11
40807	东台	盐河十二配变	10	200	34
40808	东台	谷丰七配变	10	200	82
40809	东台	板余十三配变	10	200	64
40810	东台	景泰花园配电室2#变压器	10	800	435
40811	东台	景泰花园配电室1#变压器	10	800	374
40812	东台	新彭十二配变	10	200	88
40813	东台	景泰花园配电室3#变压器	10	800	488
40814	东台	港桥十五配变	10	200	78
40815	东台	秦园15#配变	10	400	246
40816	东台	联北十七配变	10	200	121
40817	东台	中联9#配变	10	200	109
40818	东台	新村16#配变	10	200	77
40819	东台	新桥4#配变	10	400	255
40820	东台	中联7#配变	10	400	262
40821	东台	中联8#配变	10	200	59
40822	东台	合兴八配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40823	东台	中荡13#配变	10	200	16
40824	东台	机场八配变	10	200	87
40825	东台	光明12#配变(节能变利用)	10	400	273
40826	东台	季庄6#配变	10	400	264
40827	东台	秦园13#配变	10	200	109
40828	东台	新一15#配变	10	200	19
40829	东台	东胜七配变	10	200	0
40830	东台	东胜八配变	10	200	82
40831	东台	东胜九配变	10	200	106
40832	东台	许河二十二配变	10	200	69
40833	东台	缪杭11配变	10	100	30
40834	东台	东风4#配变	10	200	68
40835	东台	西湖墅园2#配变	20	800	614
40836	东台	安云九号配变	10	400	191
40837	东台	解放13#配变	10	200	50
40838	东台	港桥十四配变	10	200	98
40839	东台	姜子5#配变	10	400	133
40840	东台	景泰花园配电室4#变压器	10	800	452
40841	东台	文华11#配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40842	东台	农场医院4#配变	10	400	260
40843	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	0
40844	东台	常灶十六配变	10	200	75
40845	东台	双跃11#配变	10	200	82
40846	东台	临南十一配变	10	400	226
40847	东台	中荡十四#配变	10	200	59
40848	东台	联港十#配变	10	200	98
40849	东台	联港十一#配变	10	200	46
40850	东台	下舍十一#配变	10	200	83
40851	东台	普新二十七配变	10	200	95
40852	东台	普新29配变	10	200	92
40853	东台	滨河花园1号配变	10	400	105
40854	东台	镇西二十六配变	10	400	189
40855	东台	东兴13#配变	10	400	253
40856	东台	仓胜十一配变	10	200	110
40857	东台	何垛3#配变	10	400	234
40858	东台	秦园10#配变	10	400	267
40859	东台	盐河十四配变	10	200	85
40860	东台	丰产9#配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40861	东台	西灶十四配变	10	200	32
40862	东台	高墩9配变	10	200	89
40863	东台	东达世纪广场1#开关站2#配变	10	800	576
40864	东台	三曹14#配变（节能利用）	10	200	40
40865	东台	沈灶九配变	10	400	97
40866	东台	安乐8#配变（节能利用）	10	200	66
40867	东台	甘港23#配变（节能利用）	10	200	86
40868	东台	甘港24#配变（节能利用）	10	200	59
40869	东台	东兴14#配变	10	400	222
40870	东台	常灶十四配变	10	200	101
40871	东台	三渣七配变	10	200	122
40872	东台	新街十七配变	10	200	49
40873	东台	葛墩十八配变	10	400	270
40874	东台	葛墩十七配变	10	400	267
40875	东台	富西10#配变	10	200	62
40876	东台	联灶23#配变	10	400	258
40877	东台	铁久(10)#配变	10	200	89
40878	东台	乘胜20#配变	10	200	86
40879	东台	顾家巷#3配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40880	东台	甘港25#配变	10	630	416
40881	东台	西灶十三配变	10	200	84
40882	东台	西灶十五配变	10	200	83
40883	东台	黄海4#箱变	10	630	247
40884	东台	乐意5#配变	10	200	20
40885	东台	练房八配变	10	400	90
40886	东台	上灶10#配变	10	200	85
40887	东台	丁村六配变	10	200	117
40888	东台	大村7#配变(节能)	10	200	61
40889	东台	金开园9#配变	10	800	572
40890	东台	兴明8# 配变(节能变利用)	10	200	118
40891	东台	沈波七台片配变	10	200	25
40892	东台	台东7配变	10	400	185
40893	东台	梁垛大会堂配变	10	500	254
40894	东台	七连一号配变	10	400	193
40895	东台	湖滨广场箱变配电变压器	10	400	161
40896	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	203
40897	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	196
40898	东台	东胜15配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40899	东台	育才2#配变	10	400	229
40900	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	183
40901	东台	保丰十一配变	10	200	57
40902	东台	芦河12#配变	10	200	93
40903	东台	季庄9#配变(节能变利用)	10	200	71
40904	东台	戴东4#配变	10	400	201
40905	东台	富北14#配变	10	200	109
40906	东台	富北13#配变	10	200	0
40907	东台	郑介9#配变	10	400	150
40908	东台	南于6#配变	10	400	200
40909	东台	竹林10#配变	10	200	93
40910	东台	官苴一配变	10	200	0
40911	东台	万华嘉府7#变压器	10	800	354
40912	东台	一仓一配变	10	200	85
40913	东台	梁中13#配变	10	200	52
40914	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	257
40915	东台	熙悦佳园12配变	10	800	416
40916	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	22
40917	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40918	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	172
40919	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	234
40920	东台	乘胜13#配变	10	200	79
40921	东台	城北新寓4配变	10	630	320
40922	东台	许南七配变	10	200	48
40923	东台	常灶十五配变	10	400	271
40924	东台	贾坝十五配变	10	200	61
40925	东台	麒麟府1配变	10	630	372
40926	东台	贾坝十七配变	10	200	55
40927	东台	景窑8#配变	10	200	65
40928	东台	景窑9配变	10	400	244
40929	东台	乘胜16#配变	10	200	43
40930	东台	盐坝18连6#配变	10	400	249
40931	东台	吾悦和府8#变压器	10	800	434
40932	东台	圩里11#配变	10	200	47
40933	东台	杨河11#配变	10	200	90
40934	东台	四仓十配变	10	400	58
40935	东台	唐西二十配变	10	200	82
40936	东台	新一17#配变(节能变利用)	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40937	东台	金星十五配变	10	200	101
40938	东台	鹤北#6配变	10	400	286
40939	东台	鹤西13#配变	10	400	248
40940	东台	西刘十一配变	10	200	109
40941	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	280
40942	东台	吴舍4#配变	10	400	238
40943	东台	夏舍4#配变	10	400	163
40944	东台	上团2#配变	10	200	37
40945	东台	岳西#4配变	10	400	161
40946	东台	张垛#3配变	10	400	23
40947	东台	东里6#配变	10	400	198
40948	东台	卢灶7#配变	10	400	209
40949	东台	蒋泊11#配变	10	200	71
40950	东台	蒋泊14#配变	10	200	118
40951	东台	通新安置区开关站#12变压器	10	630	354
40952	东台	许南八配变	10	200	59
40953	东台	三总八配变	10	200	70
40954	东台	玺悦学府2#配变	10	800	604
40955	东台	单南10#配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40956	东台	单南11#配变	10	400	205
40957	东台	郁杨8#配变	10	400	174
40958	东台	泰和佳苑4#配变	10	630	384
40959	东台	孙东44连2#配变	10	400	245
40960	东台	周黄22#配变	10	200	11
40961	东台	竹林12#配变	10	200	44
40962	东台	安乐10#配变	10	200	96
40963	东台	战胜12#配变	10	400	212
40964	东台	榆东9#配变	10	200	90
40965	东台	兴明三配变	10	400	145
40966	东台	长红#11配变	10	200	55
40967	东台	卢家7#配变	10	400	164
40968	东台	建设8#配变	10	400	249
40969	东台	八里人家1#箱变	10	630	316
40970	东台	翡翠华庭8配变	10	630	366
40971	东台	海德广场3#配电变压器	10	800	356
40972	东台	锦绣华府5#配变	10	630	309
40973	东台	锦绣华府7#配变	10	630	354
40974	东台	鑫园小区#2主变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40975	东台	翡翠华庭5配变	10	630	349
40976	东台	翡翠华庭7配变	10	630	347
40977	东台	官洋12配变	10	200	85
40978	东台	皮防院配变	10	500	0
40979	东台	曹灶六配变	10	200	64
40980	东台	大桥十七配变	10	200	86
40981	东台	十四连一号配变	10	400	160
40982	东台	许乐五配变	10	400	0
40983	东台	闸南10配变	10	100	0
40984	东台	袁灶9#配变	10	400	252
40985	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	41
40986	东台	开一46#配变	10	630	58
40987	东台	新团新村4配变	10	800	544
40988	东台	民权六配变	10	400	180
40989	东台	周徐5#配变	10	200	76
40990	东台	吾悦广场金街配电室1#配变	10	800	272
40991	东台	新城名府6#变压器	10	630	422
40992	东台	三团新村5配变	10	800	513
40993	东台	三团新村7配变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40994	东台	开一59配变	10	400	129
40995	东台	光华12#配变	10	200	98
40996	东台	曙光27连10#配变	10	400	275
40997	东台	先及四配变	10	400	216
40998	东台	何垛40连1#配变	10	400	250
40999	东台	三团新村8配变	10	800	500
41000	东台	三团新村6配变	10	800	415
41001	东台	三团新村1配变	10	800	475
41002	东台	三团新村3配变	10	800	456
41003	东台	三团新村4配变	10	800	532
41004	东台	三团新村2配变	10	800	488
41005	东台	和平6配变	10	500	274
41006	东台	良堡7#配变	10	200	9
41007	东台	公用变四配变(曹 J)	10	400	54
41008	东台	三友十二配变	10	200	86
41009	东台	东灶10#配变	10	400	273
41010	东台	育才1#配变	10	400	176
41011	东台	三灶12#配变	10	200	93
41012	东台	站南润府11#变压器	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41013	东台	广山园区配变	10	200	89
41014	东台	二十四连一号配变	10	400	251
41015	东台	罗一18#配变	10	400	202
41016	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	139
41017	东台	新联54连2#配变	10	400	184
41018	东台	张灶15#配变	10	400	241
41019	东台	二十五连一号配变	10	400	183
41020	东台	供销职校配变	10	400	44
41021	东台	鑫华园#3变压器	10	800	429
41022	东台	市政府宿舍配变	10	400	139
41023	东台	吾悦和府16#变压器	10	800	442
41024	东台	丁徐15配变	10	400	169
41025	东台	梁西16#配变	10	200	95
41026	东台	仲韩9#配变	10	200	89
41027	东台	虹润华府12#变压器	10	630	357
41028	东台	沙河20#配变	10	200	74
41029	东台	天鹅二十配变	10	200	85
41030	东台	夏龙14#配变	10	200	30
41031	东台	开二21配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41032	东台	板余八配变	10	200	6
41033	东台	颐和郡府1#配变	10	800	492
41034	东台	滨河花苑二期6配变	10	630	405
41035	东台	保丰十配变	10	400	263
41036	东台	晨光满园17配变	10	800	455
41037	东台	缫丝厂宿舍#2配变	10	400	264
41038	东台	通新安置区开关站#6变压器	10	630	401
41039	东台	杨胡7#配变配变	10	200	28
41040	东台	新团新村10配变	10	800	449
41041	东台	金开园7#配变	10	800	612
41042	东台	圣溪府5#配变	10	800	605
41043	东台	公用三十三配变.	10	400	53
41044	东台	薛舍5配变	10	400	216
41045	东台	郑介11#配变	10	630	311
41046	东台	辛勤5配变	10	400	230
41047	东台	何舍4配变	10	400	197
41048	东台	孙东42连2#配变	10	400	257
41049	东台	金麟府#11变压器	10	800	531
41050	东台	安庭雅居1#变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41051	东台	安庭雅居2#变	10	630	436
41052	东台	何垛34连4#配变	10	400	291
41053	东台	孙东50连1#配变	10	400	258
41054	东台	中农联云仓6#变压器	10	800	496
41055	东台	凤凰郡尚苑1#配变	10	800	602
41056	东台	安庭雅居3#变	10	630	363
41057	东台	安庭雅居4#变	10	630	498
41058	东台	安庭雅居5#变	10	630	377
41059	东台	安庭雅居6#变	10	630	437
41060	东台	秦园14#配变	10	400	241
41061	东台	双丰11#配变	10	200	105
41062	东台	李灶十五配变	10	200	113
41063	东台	农杂公司配变	10	400	314
41064	东台	孙东44连3#配变	10	400	200
41065	东台	官北7#配变	10	200	82
41066	东台	洋洼16#配变	10	400	263
41067	东台	颐湖园1#配变	10	800	449
41068	东台	颐湖园2#配变	10	800	453
41069	东台	葛坝三配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41070	东台	万陆新村13#变压器	10	800	624
41071	东台	联合20#配变	10	400	278
41072	东台	唐南4#配变	10	200	47
41073	东台	洋洼17#配变	10	400	258
41074	东台	十四连二号配变	10	400	283
41075	东台	新安13#配变	10	400	185
41076	东台	唐洋4#配变	10	200	19
41077	东台	新元5#配变	10	400	0
41078	东台	美棠水岸9#配变	10	800	534
41079	东台	丰西21配变	10	200	80
41080	东台	开一47#配变	10	400	121
41081	东台	春溪雅苑3配变	10	800	542
41082	东台	先进8#配变	10	400	255
41083	东台	振奋#7配变	10	200	0
41084	东台	东进12配变	10	200	87
41085	东台	晨光十六配变	10	200	59
41086	东台	内衣厂配变	10	400	224
41087	东台	名仕雅苑六配变	10	630	387
41088	东台	先进9配变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41089	东台	红花三配变	10	400	192
41090	东台	宁熙悦府7#变压器	10	800	480
41091	东台	徐墩十一配变	10	200	94
41092	东台	开三4配变	10	400	90
41093	东台	海德广场4#配电变压器	10	800	452
41094	东台	金水湾21#配变	10	800	505
41095	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	236
41096	东台	金水湾22#配变	10	800	382
41097	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	310
41098	东台	金水湾20#配变	10	800	365
41099	东台	翡翠华庭4配变	10	800	428
41100	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	126
41101	东台	鑫园小区#1主变	10	400	220
41102	东台	海德广场2#配电变压器	10	800	458
41103	东台	海德广场1#配电变压器	10	800	518
41104	东台	翡翠华庭2配变	10	800	318
41105	东台	朱庄8#配变	10	200	101
41106	东台	八里人家2#箱变	10	630	246
41107	东台	许乐2#配变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41108	东台	陈舍10配变	10	200	112
41109	东台	锦绣华府6#配变	10	630	327
41110	东台	翡翠华庭6配变	10	630	348
41111	东台	锦绣华府8#配变	10	630	329
41112	东台	南团10配变	10	500	275
41113	东台	翡翠华庭1配变	10	800	398
41114	东台	翡翠华庭3配变	10	800	448
41115	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	72
41116	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	67
41117	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	264
41118	阜宁	馥桂园3#配电室3#变	10	800	363
41119	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	111
41120	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	106
41121	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	622
41122	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	487
41123	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	590
41124	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	136
41125	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	125
41126	阜宁	窑湾公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41127	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	104
41128	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	136
41129	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	159
41130	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	154
41131	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	149
41132	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	144
41133	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	202
41134	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	204
41135	阜宁	益林健康路东公变	10	400	173
41136	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	0
41137	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	205
41138	阜宁	益林水厂公变	10	400	251
41139	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	201
41140	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	168
41141	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	177
41142	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	213
41143	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	190
41144	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	145
41145	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41146	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	192
41147	阜宁	阜宁中心3#开关站4#变	10	800	638
41148	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	38
41149	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	362
41150	阜宁	陈集园区4#变	10	400	95
41151	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	37
41152	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	320
41153	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	200	0
41154	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	119
41155	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	0
41156	阜宁	东沟常魏二组	10	400	113
41157	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	49
41158	阜宁	西城沁园3#配电房4#变	10	800	394
41159	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	192
41160	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	93
41161	阜宁	吴滩两港七组	10	400	247
41162	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	156
41163	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	56
41164	阜宁	吴滩角港七组	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41165	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	241
41166	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	66
41167	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	157
41168	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	283
41169	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	581
41170	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	166
41171	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	253
41172	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	104
41173	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	233
41174	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	296
41175	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	110
41176	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	98
41177	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	112
41178	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	59
41179	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	74
41180	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	86
41181	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	117
41182	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	247
41183	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41184	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	68
41185	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	274
41186	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	76
41187	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	175
41188	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	264
41189	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	77
41190	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	0
41191	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	153
41192	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	171
41193	阜宁	吴滩蔡河中站2#变	10	200	0
41194	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	235
41195	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	90
41196	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	116
41197	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	125
41198	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	101
41199	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	95
41200	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	205
41201	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	536
41202	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41203	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	266
41204	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	103
41205	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	0
41206	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	70
41207	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	232
41208	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	99
41209	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	103
41210	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	109
41211	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	109
41212	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	76
41213	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	47
41214	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	76
41215	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	138
41216	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	216
41217	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	358
41218	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	29
41219	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	65
41220	阜宁	陈集西营东站1#配变	10	400	267
41221	阜宁	城北家园小区配电变压器	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41222	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	287
41223	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	384
41224	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	263
41225	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	25
41226	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	195
41227	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	101
41228	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	99
41229	阜宁	观澜名邸3#配电室3#变	10	800	357
41230	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	81
41231	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	255
41232	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	105
41233	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	88
41234	阜宁	芦蒲周门堆上南站公变	10	400	203
41235	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	100
41236	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	223
41237	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	503
41238	阜宁	板湖小夏南站2#公变	10	400	153
41239	阜宁	锦江华府开关站3#变	10	800	413
41240	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41241	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室1#变	10	800	401
41242	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	265
41243	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	193
41244	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	535
41245	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	445
41246	阜宁	合利大圩四组变	10	400	233
41247	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	92
41248	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	51
41249	阜宁	硕集东站2#变	10	400	202
41250	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	200	115
41251	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	111
41252	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	165
41253	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	190
41254	阜宁	观澜名邸2#配电室3#变	10	800	353
41255	阜宁	鸿儒名邸1#开关站1#变	10	800	600
41256	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	270
41257	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	252
41258	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	376
41259	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41260	阜宁	京美新居配电室3#主变	10	630	320
41261	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	95
41262	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	223
41263	阜宁	栋梁名府开关站4#变	10	800	511
41264	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	0
41265	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	84
41266	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	53
41267	阜宁	罗桥中心东站东公变	10	200	106
41268	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	158
41269	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	206
41270	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	240
41271	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	69
41272	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	251
41273	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	234
41274	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	221
41275	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	588
41276	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	256
41277	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	274
41278	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41279	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	295
41280	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	120
41281	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	58
41282	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	91
41283	阜宁	益林大东三组公变	10	400	146
41284	阜宁	羊寨中心街2#变	10	400	119
41285	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	205
41286	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	111
41287	阜宁	羊寨黄谢东2号公变	10	200	59
41288	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	95
41289	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	215
41290	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	39
41291	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	103
41292	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	0
41293	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	158
41294	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	83
41295	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	176
41296	阜宁	羊寨马工东2号公变	10	400	225
41297	阜宁	羊寨沙於果园1号公变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41298	阜宁	县院北门箱变	10	630	256
41299	阜宁	公安小区2#公变	10	400	92
41300	阜宁	观澜名邸3#配电室4#变	10	800	410
41301	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	156
41302	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	0
41303	阜宁	新沟西沙湖康居2#公变	10	400	174
41304	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	200
41305	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	54
41306	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	612
41307	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	617
41308	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	151
41309	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	419
41310	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	70
41311	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	236
41312	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	236
41313	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	75
41314	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	29
41315	阜宁	益林煤球公变1	10	400	99
41316	阜宁	益林淮海公变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41317	阜宁	益林益小公变	10	400	147
41318	阜宁	益林人民南路公变	10	400	73
41319	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	33
41320	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	107
41321	阜宁	益林育才路公变	10	400	0
41322	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	181
41323	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	334
41324	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	221
41325	阜宁	阜城头灶九组公变	10	400	124
41326	阜宁	阜城头灶八组公变	10	400	233
41327	阜宁	阜城头灶七组东公变	10	200	48
41328	阜宁	阜城新丰东灶公变	10	400	0
41329	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	190
41330	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	218
41331	阜宁	城河西路3#公变	10	630	324
41332	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	400	181
41333	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	379
41334	阜宁	阜城头灶东灶公变	10	400	218
41335	阜宁	阜城顾庄二组东公变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41336	阜宁	阜城城北八组公变	10	400	132
41337	阜宁	阜城顾庄二组西公变	10	200	101
41338	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	103
41339	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	192
41340	阜宁	阜城头灶二组公变	10	200	9
41341	阜宁	羊寨北沙小街电站公变	10	400	186
41342	阜宁	海峡3#公变	10	400	5
41343	阜宁	绿亚洲2#公变	10	400	189
41344	阜宁	新华书店公变	10	400	64
41345	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	110
41346	阜宁	益林杨元公变	10	500	181
41347	阜宁	广电公变（杆箱）	10	400	176
41348	阜宁	老计量局公变（杆箱）	10	400	94
41349	阜宁	进修学校公变（杆箱）	10	400	60
41350	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	105
41351	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	244
41352	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	0
41353	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	0
41354	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41355	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	131
41356	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	41
41357	阜宁	沟墩新建东站	10	200	97
41358	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	103
41359	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	23
41360	阜宁	城河东路1#变	10	200	38
41361	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	103
41362	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	193
41363	阜宁	古河镇梨园七组	10	200	107
41364	阜宁	三灶前灶二组	10	400	124
41365	阜宁	古河镇前张四组	10	200	103
41366	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	102
41367	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	236
41368	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	162
41369	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	196
41370	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	275
41371	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	69
41372	阜宁	阜城缪黄八组北公变	10	400	231
41373	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41374	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	70
41375	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	240
41376	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	106
41377	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	92
41378	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	241
41379	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	251
41380	阜宁	三灶李王四组公变	10	200	98
41381	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	285
41382	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	33
41383	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	60
41384	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	96
41385	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	43
41386	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	117
41387	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	228
41388	阜宁	合利沙东五组	10	400	250
41389	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	252
41390	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	258
41391	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	91
41392	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41393	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	250
41394	阜宁	古河新民东边站公变	10	200	59
41395	阜宁	郭墅何庄南边站公变	10	200	53
41396	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	256
41397	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	188
41398	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	266
41399	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	111
41400	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	96
41401	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	82
41402	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	97
41403	阜宁	沟墩匣东合兴南边站	10	400	271
41404	阜宁	阜城头灶八组西公变	10	400	233
41405	阜宁	陈良后庄中边站2#变	10	200	54
41406	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	217
41407	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	260
41408	阜宁	合利老沙三组变	10	400	246
41409	阜宁	古河中桥2组东	10	400	247
41410	阜宁	阜城阜城工业园区9#公变主变配电变压器	10	630	139
41411	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41412	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	188
41413	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	157
41414	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	162
41415	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	102
41416	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	107
41417	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	122
41418	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	138
41419	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	0
41420	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	142
41421	阜宁	新沟岗刘中站公变	10	200	139
41422	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	220
41423	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	127
41424	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	120
41425	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	295
41426	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	313
41427	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	336
41428	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	270
41429	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	324
41430	阜宁	新沟孔埝一组公变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41431	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	154
41432	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	391
41433	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	326
41434	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	270
41435	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	368
41436	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	126
41437	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	205
41438	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	175
41439	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	72
41440	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	249
41441	阜宁	新沟毛湾六组公变	10	200	93
41442	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	174
41443	阜宁	新沟富民花苑公变	10	630	137
41444	阜宁	新沟岗西一二组公变	10	400	241
41445	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	136
41446	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	173
41447	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	210
41448	阜宁	陈集十组公变	10	400	51
41449	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41450	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	139
41451	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	115
41452	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	229
41453	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	256
41454	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	0
41455	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	0
41456	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	253
41457	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	252
41458	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	37
41459	阜宁	三灶海啸七八组2#公变	10	400	136
41460	阜宁	海啸九组配变	10	400	193
41461	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	193
41462	阜宁	陈良余桥一组	10	400	96
41463	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	26
41464	阜宁	沟墩7号公变	10	400	75
41465	阜宁	天沟一组	10	400	233
41466	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	300
41467	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	61
41468	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41469	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	217
41470	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	212
41471	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	235
41472	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	227
41473	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	304
41474	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	290
41475	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	222
41476	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	189
41477	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	150
41478	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	58
41479	阜宁	城南10组单相变	10	400	186
41480	阜宁	老大桥公变	10	400	137
41481	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	168
41482	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	97
41483	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	90
41484	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	233
41485	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	51
41486	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	87
41487	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41488	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	229
41489	阜宁	陈集凡桥东站公变	10	400	273
41490	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	89
41491	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	52
41492	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	209
41493	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	75
41494	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	26
41495	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	0
41496	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	119
41497	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	25
41498	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	109
41499	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	117
41500	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	197
41501	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	236
41502	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	220
41503	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	241
41504	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	28
41505	阜宁	花店公变	10	630	371
41506	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41507	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	249
41508	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	165
41509	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	47
41510	阜宁	陈集边胥东站公变	10	400	262
41511	阜宁	陈集大曹东站公变	10	400	272
41512	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	181
41513	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	64
41514	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	235
41515	阜宁	板湖金林北站公变	10	400	242
41516	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	151
41517	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	171
41518	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	179
41519	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	46
41520	阜宁	东风路5#公变	10	500	28
41521	阜宁	东风路6#公变	10	500	50
41522	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	11
41523	阜宁	晨光1#公变	10	400	100
41524	阜宁	晨光2#公变	10	400	62
41525	阜宁	食品公司公变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41526	阜宁	向阳西路3#公变	10	400	159
41527	阜宁	阜宁城北法庭公变	10	400	132
41528	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	0
41529	阜宁	水果批发市场公变	10	400	207
41530	阜宁	阜城站公变	10	400	106
41531	阜宁	向阳西路2#公变	10	400	122
41532	阜宁	向阳西路1#公变	10	400	63
41533	阜宁	城南8#变	10	400	148
41534	阜宁	顾庄六组公变	10	200	0
41535	阜宁	码头小区3#公变（杆箱）	10	315	46
41536	阜宁	城南菜场公变	10	400	0
41537	阜宁	城南大街2#公变	10	400	40
41538	阜宁	锦华公寓1#公变	10	400	226
41539	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	105
41540	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	0
41541	阜宁	大关南路公变	10	630	246
41542	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	66
41543	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	85
41544	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41545	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	181
41546	阜宁	陈集九组公变	10	400	15
41547	阜宁	吴滩崔庄电站公变	10	200	33
41548	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	49
41549	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	104
41550	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	188
41551	阜宁	百盛4#箱变	10	630	308
41552	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	270
41553	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	203
41554	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	65
41555	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	8
41556	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	51
41557	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	299
41558	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	145
41559	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	165
41560	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	149
41561	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	106
41562	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	210
41563	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41564	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	82
41565	阜宁	羊寨建新街公变	10	400	92
41566	阜宁	羊寨加油站公变	10	400	221
41567	阜宁	新沟镇区十一号公变	10	400	38
41568	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	207
41569	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	243
41570	阜宁	新沟新东西站1#公变	10	200	60
41571	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	138
41572	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	159
41573	阜宁	阜宁党校公变	10	400	59
41574	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	0
41575	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	42
41576	阜宁	古河镇房吕东1#变	10	200	57
41577	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	40
41578	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	95
41579	阜宁	古河镇人民新站	10	200	123
41580	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	14
41581	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	57
41582	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41583	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	97
41584	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	11
41585	阜宁	合利汇水新站	10	200	24
41586	阜宁	合利汇水北站	10	200	0
41587	阜宁	合利大王站	10	400	118
41588	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	44
41589	阜宁	面粉厂公变	10	400	296
41590	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	78
41591	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	82
41592	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	242
41593	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	95
41594	阜宁	鑫富达3#公变（杆箱）	10	400	66
41595	阜宁	羊寨外口南园公变	10	400	109
41596	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	70
41597	阜宁	向阳大街3#公变	10	400	13
41598	阜宁	向阳大街2#公变	10	630	177
41599	阜宁	条河7#变	10	400	41
41600	阜宁	条河10#公变	10	400	24
41601	阜宁	东风加油站公变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41602	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	60
41603	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	0
41604	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	165
41605	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	107
41606	阜宁	羊寨农行公变	10	400	114
41607	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	153
41608	阜宁	羊寨大巷路公变	10	400	111
41609	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	141
41610	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	64
41611	阜宁	陈集二组公变	10	400	63
41612	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	154
41613	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	222
41614	阜宁	阜城周庄北站公变	10	200	41
41615	阜宁	城河西路4#箱变	10	400	74
41616	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	96
41617	阜宁	新沟孔郑六组公变	10	200	115
41618	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	102
41619	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	182
41620	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41621	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	151
41622	阜宁	杨集王庄村东站公变	10	200	32
41623	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	123
41624	阜宁	杨集洪流东站公变	10	400	113
41625	阜宁	华盛气体公变	10	400	72
41626	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	140
41627	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	134
41628	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	174
41629	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	84
41630	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	93
41631	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	26
41632	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	73
41633	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	47
41634	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	0
41635	阜宁	三环路1#变	10	400	141
41636	阜宁	酱醋厂1#公变	10	400	59
41637	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	291
41638	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	151
41639	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41640	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	0
41641	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	0
41642	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	171
41643	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	142
41644	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	23
41645	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	12
41646	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	96
41647	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	0
41648	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	179
41649	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	95
41650	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	110
41651	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	62
41652	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	156
41653	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	140
41654	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	78
41655	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	19
41656	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	45
41657	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	42
41658	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41659	阜宁	杨集樵农电站公变	10	400	246
41660	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	57
41661	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	0
41662	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	81
41663	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	359
41664	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	33
41665	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	179
41666	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	260
41667	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	252
41668	阜宁	阜城三阳2#单相变	10	200	11
41669	阜宁	阜城三阳4#单相变	10	200	65
41670	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	0
41671	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	161
41672	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	83
41673	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	0
41674	阜宁	杨集朱杨电站公变	10	200	74
41675	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	54
41676	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	115
41677	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41678	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	99
41679	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	178
41680	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	171
41681	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	37
41682	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	87
41683	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	11
41684	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	60
41685	阜宁	合利北汛西站	10	400	202
41686	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	141
41687	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	126
41688	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	105
41689	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	0
41690	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	105
41691	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	112
41692	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	70
41693	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	11
41694	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	65
41695	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	33
41696	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41697	阜宁	新沟十河二组公变	10	200	42
41698	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	238
41699	阜宁	新沟东季东站公变	10	400	8
41700	阜宁	新沟魏王四组公变	10	200	93
41701	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	61
41702	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	35
41703	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	190
41704	阜宁	施庄社区喻口六组公变	10	400	241
41705	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	87
41706	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	242
41707	阜宁	商品城4#变	10	630	357
41708	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	145
41709	阜宁	阜宁电解设备厂公变	10	400	19
41710	阜宁	交警大队公变	10	630	282
41711	阜宁	新客站公变	10	400	60
41712	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	216
41713	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	77
41714	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	66
41715	阜宁	杨集深港南站公变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41716	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	95
41717	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	7
41718	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	115
41719	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	223
41720	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	70
41721	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	185
41722	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	161
41723	阜宁	芦蒲南李东站	10	200	20
41724	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	50
41725	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	210
41726	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	24
41727	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	190
41728	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	156
41729	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	234
41730	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	86
41731	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	227
41732	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	78
41733	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	69
41734	阜宁	合利轮窑三组	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41735	阜宁	志清1#变	10	200	30
41736	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	79
41737	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	211
41738	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	52
41739	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	94
41740	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	357
41741	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	439
41742	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	552
41743	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	473
41744	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	484
41745	阜宁	上书房1#配电房1#变	10	800	446
41746	阜宁	上书房1#配电房2#变	10	800	407
41747	阜宁	上书房1#配电房3#变	10	800	425
41748	阜宁	上书房1#配电房4#变	10	800	415
41749	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	131
41750	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	245
41751	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	8
41752	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	146
41753	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41754	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	5
41755	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	13
41756	阜宁	陈集镇大刘东站	10	400	212
41757	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	260
41758	阜宁	新沟薛庄中站1#公变	10	200	70
41759	阜宁	新沟殷桥电站1#公变	10	400	122
41760	阜宁	新沟葛桥电站1#公变（新陈路北）	10	200	17
41761	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	113
41762	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	66
41763	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	114
41764	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	130
41765	阜宁	新沟大墩电站1#公变	10	200	76
41766	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	104
41767	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	81
41768	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	69
41769	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	107
41770	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	38
41771	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	195
41772	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41773	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	56
41774	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	114
41775	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	94
41776	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	201
41777	阜宁	益林清园变	10	630	312
41778	阜宁	山阳花苑4#欧变	10	630	219
41779	阜宁	山阳花苑5#欧变	10	630	188
41780	阜宁	山阳花苑1#欧变	10	630	296
41781	阜宁	山阳花苑2#欧变	10	630	207
41782	阜宁	山阳花苑3#欧变	10	630	264
41783	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	250
41784	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	205
41785	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	78
41786	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	86
41787	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	208
41788	阜宁	羊寨蒲坞中站公变	10	400	141
41789	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	29
41790	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	78
41791	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41792	阜宁	金科国际1#变	10	800	377
41793	阜宁	金科国际2#变	10	800	311
41794	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	357
41795	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	328
41796	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	336
41797	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	324
41798	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	358
41799	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	0
41800	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	416
41801	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	362
41802	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	18
41803	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	106
41804	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	111
41805	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	137
41806	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	133
41807	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	78
41808	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	145
41809	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	138
41810	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41811	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	195
41812	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	309
41813	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	309
41814	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	312
41815	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	195
41816	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	308
41817	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	361
41818	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	310
41819	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	86
41820	阜宁	公兴小学变	10	400	158
41821	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	28
41822	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	44
41823	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	88
41824	阜宁	罗桥何李四组	10	400	199
41825	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	51
41826	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	79
41827	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	83
41828	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	239
41829	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41830	阜宁	城北农民居住区3#箱变	10	500	245
41831	阜宁	城北农民居住区2#箱变	10	500	235
41832	阜宁	城北农民居住区1#箱变	10	630	307
41833	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	114
41834	阜宁	西城沁园2#箱变	10	400	177
41835	阜宁	西城沁园3#箱变	10	400	154
41836	阜宁	西城沁园4#箱变	10	400	148
41837	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	114
41838	阜宁	罗桥镇候庄东站分流	10	400	170
41839	阜宁	罗桥镇候庄西站分流	10	400	238
41840	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	68
41841	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	263
41842	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	304
41843	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	198
41844	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	331
41845	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	280
41846	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	29
41847	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	0
41848	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41849	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	0
41850	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	205
41851	阜宁	尚书房2#配电房7#变	10	800	355
41852	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	74
41853	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	254
41854	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	144
41855	阜宁	罗桥镇中心东站分流	10	400	215
41856	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	215
41857	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	205
41858	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	31
41859	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	130
41860	阜宁	罗桥镇中心中站配变分流	10	400	112
41861	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	159
41862	阜宁	罗桥镇复兴东	10	200	40
41863	阜宁	三灶李王一组2#公变	10	200	88
41864	阜宁	三灶海啸七组变	10	200	96
41865	阜宁	三灶海啸五组2#变	10	200	80
41866	阜宁	三灶海啸村部东	10	400	200
41867	阜宁	三灶李墩三组2#变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41868	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	120
41869	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	79
41870	阜宁	城西花苑四期配电房1#变	10	630	414
41871	阜宁	城西花苑四期配电房2#变	10	630	424
41872	阜宁	城西花苑四期配电房3#变	10	630	106
41873	阜宁	城西花苑四期配电房4#变	10	630	293
41874	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	13
41875	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	122
41876	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	77
41877	阜宁	三灶小街将军变	10	500	102
41878	阜宁	三灶育才变	10	400	115
41879	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	98
41880	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	105
41881	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	104
41882	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	55
41883	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	111
41884	阜宁	三灶砖桥东站2#变	10	400	242
41885	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	261
41886	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41887	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	57
41888	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	88
41889	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	16
41890	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	116
41891	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	364
41892	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	203
41893	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	228
41894	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	93
41895	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	93
41896	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	109
41897	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	77
41898	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	77
41899	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	115
41900	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	133
41901	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	71
41902	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	40
41903	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	102
41904	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	152
41905	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41906	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	65
41907	阜宁	郭墅刘河电站新增	10	400	244
41908	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	0
41909	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	33
41910	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	197
41911	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	72
41912	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	199
41913	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	320
41914	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	359
41915	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	358
41916	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	327
41917	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	142
41918	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	281
41919	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	176
41920	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	374
41921	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	296
41922	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	256
41923	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	275
41924	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41925	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	31
41926	阜宁	三灶东方八组	10	400	249
41927	阜宁	三灶中灶七组	10	200	100
41928	阜宁	三灶前昌二组	10	200	0
41929	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	157
41930	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	83
41931	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	233
41932	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	262
41933	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	196
41934	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	67
41935	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	189
41936	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	251
41937	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	297
41938	阜宁	郭墅张庄东站2#变	10	400	167
41939	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	17
41940	阜宁	合利老沙八组	10	200	66
41941	阜宁	合利轮窑一组	10	400	247
41942	阜宁	合利三港四组	10	200	76
41943	阜宁	益林健康路3#变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41944	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	80
41945	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	219
41946	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	78
41947	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	260
41948	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	130
41949	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	390
41950	阜宁	公兴中学变	10	400	182
41951	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	91
41952	阜宁	四通花苑1#变	10	630	272
41953	阜宁	陈良陶港二组	10	200	110
41954	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	12
41955	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	19
41956	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	72
41957	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	264
41958	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	70
41959	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	271
41960	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	224
41961	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	240
41962	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41963	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	250
41964	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	266
41965	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	216
41966	阜宁	吴滩光明三组	10	200	107
41967	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	233
41968	阜宁	板湖侔周五组二号公变	10	200	134
41969	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	70
41970	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	101
41971	阜宁	板湖金林东站2#变	10	400	232
41972	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	90
41973	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	223
41974	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	185
41975	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	217
41976	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	217
41977	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	77
41978	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	132
41979	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	129
41980	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	123
41981	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41982	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	0
41983	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	120
41984	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	256
41985	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	296
41986	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	306
41987	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	310
41988	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	204
41989	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	243
41990	阜宁	板湖北曹东站2#变	10	200	82
41991	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	134
41992	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	218
41993	阜宁	硕集十一组公变	10	400	127
41994	阜宁	古河镇新岗东站1#变	10	400	217
41995	阜宁	硕集范王北站	10	400	249
41996	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	217
41997	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	48
41998	阜宁	古河镇陆冲东站	10	400	204
41999	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	102
42000	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42001	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	267
42002	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	113
42003	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	261
42004	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	42
42005	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	89
42006	阜宁	吴滩冒港东边	10	200	91
42007	阜宁	吴滩新储一组	10	400	261
42008	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	37
42009	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	27
42010	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	190
42011	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	229
42012	阜宁	吴滩于东五组	10	200	126
42013	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	82
42014	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	79
42015	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	108
42016	阜宁	陈良马北四组	10	200	66
42017	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	57
42018	阜宁	东沟镇魏桥东边	10	200	96
42019	阜宁	东沟镇新合东边1#变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42020	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	123
42021	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	77
42022	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	47
42023	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	205
42024	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	148
42025	阜宁	东沟镇官钱东站1#变	10	200	0
42026	阜宁	公兴六组2#变	10	400	121
42027	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	103
42028	阜宁	公兴邮电局变	10	400	131
42029	阜宁	古河镇高口北站	10	400	153
42030	阜宁	东沟镇王台南站1#变	10	200	72
42031	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	110
42032	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	45
42033	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	198
42034	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	184
42035	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	7
42036	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	200	11
42037	阜宁	阜城林王七组东公变	10	315	0
42038	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42039	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	220
42040	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	56
42041	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	57
42042	阜宁	陈良周庄南站	10	400	253
42043	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	349
42044	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	390
42045	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	320
42046	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	95
42047	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	0
42048	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	46
42049	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	0
42050	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	44
42051	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	224
42052	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	194
42053	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	201
42054	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	112
42055	阜宁	阜城三阳四组公变	10	400	263
42056	阜宁	阜城三阳五组公变	10	400	189
42057	阜宁	陈集岳庄东站配变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42058	阜宁	阜城周庄四组公变	10	400	263
42059	阜宁	陈集三殷七组配变分流	10	400	258
42060	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	175
42061	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	22
42062	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	196
42063	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	16
42064	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	242
42065	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	23
42066	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	74
42067	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	64
42068	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	64
42069	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	0
42070	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	88
42071	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	95
42072	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	229
42073	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	78
42074	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	144
42075	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	72
42076	阜宁	板湖张郭西站2#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42077	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	244
42078	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	118
42079	阜宁	板湖孔荡北站2#变	10	400	249
42080	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	267
42081	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	281
42082	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	346
42083	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	302
42084	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	440
42085	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	262
42086	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	334
42087	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	422
42088	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	231
42089	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	42
42090	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	200	30
42091	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	208
42092	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	206
42093	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	85
42094	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	174
42095	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42096	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	104
42097	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	204
42098	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	282
42099	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	24
42100	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	44
42101	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	57
42102	阜宁	施庄南顾3.4组1公变	10	400	213
42103	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	182
42104	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	152
42105	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	297
42106	阜宁	板湖站东2#	10	200	33
42107	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	84
42108	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	35
42109	阜宁	板湖邵湛西站2#	10	200	85
42110	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	81
42111	阜宁	板湖邵湛东站2#	10	200	65
42112	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	255
42113	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	245
42114	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42115	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	40
42116	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	257
42117	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	237
42118	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	116
42119	阜宁	杨集王庄村东站1#公变	10	400	205
42120	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	10
42121	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	207
42122	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	18
42123	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	172
42124	阜宁	沟墩后岗东站	10	200	75
42125	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	106
42126	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	63
42127	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	102
42128	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	253
42129	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	191
42130	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	272
42131	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	172
42132	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	111
42133	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42134	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	0
42135	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	184
42136	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	126
42137	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	126
42138	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	94
42139	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	232
42140	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	98
42141	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	97
42142	阜宁	沟墩公园公变	10	400	0
42143	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	36
42144	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	79
42145	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	147
42146	阜宁	杨集樵农东站1#公变	10	200	80
42147	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	226
42148	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	102
42149	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	101
42150	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	53
42151	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	105
42152	阜宁	施庄6#变	10	500	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42153	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	24
42154	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	58
42155	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	215
42156	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	62
42157	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	41
42158	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	166
42159	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	37
42160	阜宁	板湖丰荡北站2#	10	400	223
42161	阜宁	板湖小夏西站2#	10	200	86
42162	阜宁	板湖小夏电站2#	10	200	99
42163	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	213
42164	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	203
42165	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	224
42166	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	210
42167	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	81
42168	阜宁	新沟祥和小区公变	10	630	250
42169	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	95
42170	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	118
42171	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42172	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	87
42173	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	79
42174	阜宁	古河镇西街公变	10	400	157
42175	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	101
42176	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	109
42177	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	190
42178	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	214
42179	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	202
42180	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	251
42181	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	172
42182	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	202
42183	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	53
42184	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	81
42185	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	0
42186	阜宁	杨集深巷五组公变	10	400	218
42187	阜宁	杨集乘风西站公变	10	200	90
42188	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	200	50
42189	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	238
42190	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42191	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	71
42192	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	240
42193	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	85
42194	阜宁	古河镇新民四组	10	200	93
42195	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	103
42196	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	76
42197	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	283
42198	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	266
42199	阜宁	东沟河口北站	10	400	209
42200	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	114
42201	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	138
42202	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	92
42203	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	173
42204	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	262
42205	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	191
42206	阜宁	东沟方南北站	10	400	228
42207	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	152
42208	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	151
42209	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42210	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	53
42211	阜宁	阜城三阳一组公变	10	400	193
42212	阜宁	施庄小街7#变	10	500	99
42213	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	111
42214	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	71
42215	阜宁	芦蒲裴圩电站3#变	10	400	211
42216	阜宁	新沟十河电站1#公变	10	200	48
42217	阜宁	新沟岗刘电站1#公变	10	500	207
42218	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	0
42219	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	79
42220	阜宁	新沟葛桥三四组1#公变	10	400	219
42221	阜宁	新沟吉河十一组1#公变	10	200	81
42222	阜宁	新沟吉河五六组1#公变	10	400	258
42223	阜宁	新沟孔埧北站1#公变	10	200	65
42224	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	177
42225	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	0
42226	阜宁	新沟魏王一二组1#公变	10	400	174
42227	阜宁	陈良陶港一组	10	200	66
42228	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42229	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	95
42230	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	0
42231	阜宁	古河镇小边西站	10	200	45
42232	阜宁	古河镇大许五组	10	400	229
42233	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	114
42234	阜宁	古河镇小许三组	10	400	247
42235	阜宁	古河镇小许五组	10	400	187
42236	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	186
42237	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	68
42238	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	206
42239	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	87
42240	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	84
42241	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	225
42242	阜宁	板湖殷庄东站2#	10	400	231
42243	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	63
42244	阜宁	板湖一二组2#	10	400	126
42245	阜宁	益林王楼北站	10	400	99
42246	阜宁	陈良大同四五组	10	200	73
42247	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42248	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	20
42249	阜宁	陈良新新中站	10	400	249
42250	阜宁	陈良大同一组	10	400	266
42251	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	53
42252	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	43
42253	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	136
42254	阜宁	陈良丹南四组	10	200	102
42255	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	76
42256	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	109
42257	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	45
42258	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	123
42259	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	87
42260	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	107
42261	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	160
42262	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	249
42263	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	225
42264	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	232
42265	阜宁	沈顾九组	10	400	202
42266	阜宁	大赵二组	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42267	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	81
42268	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	0
42269	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	160
42270	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	257
42271	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	101
42272	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	87
42273	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	216
42274	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	35
42275	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	162
42276	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	134
42277	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	188
42278	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	200	25
42279	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	380
42280	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	445
42281	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	294
42282	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	380
42283	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	0
42284	阜宁	合利邹河一组（东）公变	10	400	227
42285	阜宁	合利大圩一组（南）公变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42286	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	51
42287	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	183
42288	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	101
42289	阜宁	合利西港二组	10	200	93
42290	阜宁	合利东街	10	400	160
42291	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	21
42292	阜宁	合利三组2#变	10	400	129
42293	阜宁	合利老街	10	200	27
42294	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	11
42295	阜宁	合利大王一组	10	200	75
42296	阜宁	合利两河十组	10	400	267
42297	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	80
42298	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	94
42299	阜宁	合利两河中队	10	200	46
42300	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	102
42301	阜宁	硕集条东电站	10	200	27
42302	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	65
42303	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	119
42304	阜宁	罗桥镇洪桥中队	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42305	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	104
42306	阜宁	硕集方北电站公变	10	200	65
42307	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	87
42308	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	113
42309	阜宁	公兴二组2#变	10	400	67
42310	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	184
42311	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	145
42312	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	17
42313	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	277
42314	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	313
42315	阜宁	芦蒲中曹东站2#变	10	200	107
42316	阜宁	芦蒲前王南站	10	200	25
42317	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	180
42318	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	251
42319	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	209
42320	阜宁	芦蒲老管东站2#变	10	400	268
42321	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	214
42322	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	280
42323	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42324	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	267
42325	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	242
42326	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	100
42327	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	73
42328	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	100
42329	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	103
42330	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	167
42331	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	191
42332	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	56
42333	阜宁	沟墩集合电站	10	200	100
42334	阜宁	硕集南站2#变	10	400	203
42335	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	52
42336	阜宁	阜城城北三组北公变	10	400	40
42337	阜宁	东沟北堆西站	10	400	95
42338	阜宁	汇源2#公变	10	400	147
42339	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	388
42340	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	103
42341	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	56
42342	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42343	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	240
42344	阜宁	古河镇联合东1#变	10	200	0
42345	阜宁	西城沁园1#箱变	10	400	188
42346	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	243
42347	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	60
42348	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	234
42349	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	278
42350	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	37
42351	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	63
42352	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	216
42353	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	255
42354	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	81
42355	阜宁	合利供电所5#变	10	500	0
42356	阜宁	益林农行公变	10	400	113
42357	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	39
42358	阜宁	山阳花苑12#欧变012001	10	500	308
42359	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	400	238
42360	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	374
42361	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42362	阜宁	观澜名邸4#配电室1#变	10	800	406
42363	阜宁	观澜名邸2#配电室4#变	10	800	363
42364	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	72
42365	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	216
42366	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	111
42367	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	49
42368	阜宁	合利大王四组台片	10	200	88
42369	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	94
42370	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	76
42371	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	126
42372	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	5
42373	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	16
42374	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	156
42375	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	88
42376	阜宁	羊寨兴旺东站公变	10	200	18
42377	阜宁	羊寨殷高中站公变	10	400	164
42378	阜宁	羊寨孔庄东站公变	10	200	26
42379	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	0
42380	阜宁	益林益新六组公变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42381	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	379
42382	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	425
42383	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	157
42384	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	246
42385	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	40
42386	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	0
42387	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	65
42388	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	128
42389	阜宁	新沟吉河电站1#公变	10	200	77
42390	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	173
42391	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	105
42392	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	41
42393	阜宁	信用社公变	10	500	143
42394	阜宁	古河秦庄3组	10	200	89
42395	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	448
42396	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	225
42397	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	23
42398	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	253
42399	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42400	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	114
42401	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	302
42402	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	118
42403	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	118
42404	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	0
42405	阜宁	沟墩白厘新中站公变	10	400	219
42406	阜宁	瑞林晶典5#公变	10	400	259
42407	阜宁	新沟岗刘北站1#公变	10	200	88
42408	阜宁	新沟十河西站1#公变	10	400	241
42409	阜宁	陈良大同六组变	10	200	20
42410	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	118
42411	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	226
42412	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	0
42413	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	268
42414	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	84
42415	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	220
42416	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	202
42417	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	39
42418	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42419	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	214
42420	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	94
42421	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	244
42422	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	234
42423	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	31
42424	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	73
42425	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	132
42426	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	258
42427	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	248
42428	阜宁	东沟兴楼北站	10	400	209
42429	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	76
42430	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	115
42431	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	110
42432	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	90
42433	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	129
42434	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	106
42435	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	202
42436	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	102
42437	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42438	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	262
42439	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	213
42440	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	71
42441	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	253
42442	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	71
42443	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	232
42444	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	81
42445	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	31
42446	阜宁	益林解放小区公变	10	400	53
42447	阜宁	阜宁中心4#配电房4#变	10	800	628
42448	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	94
42449	阜宁	新沟孔埝东2#公变	10	400	80
42450	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	639
42451	阜宁	苏州花苑配电房1#变	10	1000	537
42452	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	466
42453	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	0
42454	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	214
42455	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	64
42456	阜宁	芦蒲老曹南站	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42457	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	227
42458	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	88
42459	阜宁	东兴康居4#变	10	200	22
42460	阜宁	合利北汛中学变	10	400	89
42461	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	66
42462	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	311
42463	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	318
42464	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	272
42465	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	345
42466	阜宁	羊寨小街安北路公变	10	400	101
42467	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	20
42468	阜宁	沟墩三合南湾南站公变	10	200	43
42469	阜宁	沟墩条海卫东站公变	10	200	79
42470	阜宁	吴滩合东北站	10	400	214
42471	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	57
42472	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	109
42473	阜宁	吴滩西河东站	10	200	76
42474	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	89
42475	阜宁	吴滩于东二组	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42476	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	259
42477	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	230
42478	阜宁	吴滩合东南站	10	200	68
42479	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	253
42480	阜宁	角巷康居1#变	10	400	215
42481	阜宁	东兴康居1#变	10	400	183
42482	阜宁	角巷康居2#变	10	400	48
42483	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	345
42484	阜宁	东兴康居2#变	10	400	211
42485	阜宁	角巷康居3#变	10	400	141
42486	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	369
42487	阜宁	东兴康居3#变	10	400	108
42488	阜宁	角巷康居4#变	10	200	20
42489	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	615
42490	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	518
42491	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	257
42492	阜宁	羊寨生产南站公变	10	400	152
42493	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	84
42494	阜宁	合利双港三组配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42495	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	29
42496	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	128
42497	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	82
42498	阜宁	合利供电所10#变	10	500	108
42499	阜宁	振业康居1#变	10	400	174
42500	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	238
42501	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	43
42502	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	0
42503	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	258
42504	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	0
42505	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	78
42506	阜宁	山阳花苑11#欧变011004	10	630	442
42507	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	383
42508	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	787
42509	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	70
42510	阜宁	农机公司公变主变	10	400	70
42511	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	93
42512	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	264
42513	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42514	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	422
42515	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	454
42516	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	453
42517	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	389
42518	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	346
42519	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	290
42520	阜宁	杨集谷兴二组东公变	10	400	243
42521	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	225
42522	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	566
42523	阜宁	杨集新荡东1#变	10	400	241
42524	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	261
42525	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	236
42526	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	310
42527	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	58
42528	阜宁	陈良后湾六组	10	400	135
42529	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	45
42530	阜宁	陈良后庄北站	10	200	73
42531	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	106
42532	阜宁	公兴四组3#公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42533	阜宁	公兴十组变	10	400	197
42534	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	50
42535	阜宁	龙湖新城三期1#开关站1#变	10	800	578
42536	阜宁	阜城方黄电站公变	10	200	59
42537	阜宁	张李1#公变	10	200	43
42538	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	181
42539	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	198
42540	阜宁	都市壹号尚城2#配电房6#变配电变压器	10	630	334
42541	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室6#变	10	630	286
42542	阜宁	都市壹号尚城2#配电房7#变配电变压器	10	630	194
42543	阜宁	都市壹号尚城2#配电房8#变配电变压器	10	630	271
42544	阜宁	都市一号1#配电房1#变	10	1000	454
42545	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	391
42546	阜宁	都市一号2#配电房4#变	10	1000	527
42547	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	340
42548	阜宁	都市一号4#配电房7#变	10	1000	589
42549	阜宁	都市一号4#配电房8#变	10	1000	800
42550	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	292
42551	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42552	阜宁	公兴9.10组公变	10	400	228
42553	阜宁	公兴村4组公变	10	400	0
42554	阜宁	公兴村三组公变	10	500	219
42555	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	241
42556	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	175
42557	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	94
42558	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	584
42559	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	182
42560	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	350
42561	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	76
42562	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	0
42563	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	222
42564	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	46
42565	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	400
42566	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	421
42567	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	322
42568	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	194
42569	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	307
42570	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42571	阜宁	学府壹号1#箱变	10	1000	610
42572	阜宁	学府壹号2#箱变	10	630	292
42573	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	337
42574	阜宁	学府壹号1#配电室2#变	10	1000	539
42575	阜宁	学府壹号1#配电室4#变	10	1000	555
42576	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	166
42577	阜宁	古河小刘西站	10	200	67
42578	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	73
42579	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	198
42580	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	283
42581	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	78
42582	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	164
42583	阜宁	朝阳公寓公变	10	400	234
42584	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	370
42585	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	18
42586	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	95
42587	阜宁	学府壹号1#配电室1#变	10	1000	618
42588	阜宁	学府壹号1#配电室3#变	10	1000	490
42589	阜宁	学府壹号2#配电室6#变	10	1000	552

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42590	阜宁	学府壹号2#配电室8#变	10	1000	591
42591	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	55
42592	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	143
42593	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	256
42594	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	211
42595	阜宁	城南派出所箱变配电变压器配电变压器	10	630	294
42596	阜宁	学府壹号2#配电室5#变	10	1000	585
42597	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	136
42598	阜宁	兴富浴室公变配变配电变压器	10	630	202
42599	阜宁	阜城周庄阀门产业园2#公变	10	400	132
42600	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	169
42601	阜宁	碧桂园1#配电室4#变	10	800	639
42602	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	189
42603	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	371
42604	阜宁	陈集边胥北站	10	400	255
42605	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	160
42606	阜宁	新沟魏王五组公变	10	200	83
42607	阜宁	阜城头灶五组箱式公变	10	400	215
42608	阜宁	阜城头灶六组箱式公变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42609	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	58
42610	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	62
42611	阜宁	新沟镇海宗一组1#公变	10	400	182
42612	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	374
42613	阜宁	学府壹号2#配电室7#变	10	1000	595
42614	阜宁	西大院1#箱变配变配电变压器	10	630	106
42615	阜宁	学府壹号3#配电室10#变	10	1000	627
42616	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	196
42617	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	163
42618	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	240
42619	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	320
42620	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	232
42621	阜宁	学府壹号3#配电室12#变	10	1000	650
42622	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	191
42623	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	82
42624	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	168
42625	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	206
42626	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	96
42627	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42628	阜宁	东沟北堆南站	10	200	96
42629	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	38
42630	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	61
42631	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	256
42632	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	201
42633	阜宁	益林园区6#变	10	400	216
42634	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	620
42635	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	58
42636	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	200
42637	阜宁	西城沁园3#配电房1#变	10	800	414
42638	阜宁	古河1#变	10	400	34
42639	阜宁	古河2#变	10	400	113
42640	阜宁	古河3号变	10	400	38
42641	阜宁	合利双港村中港站	10	400	234
42642	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	62
42643	阜宁	合利北汛六组	10	200	55
42644	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	203
42645	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	113
42646	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42647	阜宁	学府壹号3#配电室11#变	10	1000	632
42648	阜宁	学府壹号3#配电室9#变	10	1000	637
42649	阜宁	学府壹号4#配电室14#变	10	1000	555
42650	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	110
42651	阜宁	学府壹号4#配电室16#变	10	1000	635
42652	阜宁	学府壹号4#配电室13#变	10	1000	609
42653	阜宁	学府壹号4#配电室15#变	10	1000	601
42654	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	271
42655	阜宁	学府壹号5#配电室18#变	10	1000	616
42656	阜宁	学府壹号5#配电室20#变	10	1000	531
42657	阜宁	学府壹号5#配电室17#变	10	1000	533
42658	阜宁	东沟北堆五组	10	200	29
42659	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	177
42660	阜宁	古河李扬西站西	10	200	115
42661	阜宁	古河利元西站公变	10	400	0
42662	阜宁	古河新岗三组	10	200	94
42663	阜宁	阜城杜康花苑公变	10	400	200
42664	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	97
42665	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42666	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	245
42667	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	109
42668	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	211
42669	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	33
42670	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	246
42671	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	81
42672	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	1
42673	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	27
42674	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	17
42675	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	183
42676	阜宁	码头三组公变	10	400	0
42677	阜宁	学府壹号5#配电室19#变	10	1000	607
42678	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	437
42679	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	29
42680	阜宁	芦蒲宋码北站2#公变	10	400	229
42681	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	160
42682	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	256
42683	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	252
42684	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42685	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	20
42686	阜宁	古河神墩二组南	10	200	56
42687	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	164
42688	阜宁	古河西左北站	10	200	82
42689	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	211
42690	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	250
42691	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	203
42692	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	176
42693	阜宁	锦江华府开关站4#变	10	800	557
42694	阜宁	范王庄2#公变	10	400	38
42695	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	419
42696	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	379
42697	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	37
42698	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	1
42699	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	284
42700	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	239
42701	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	313
42702	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	258
42703	阜宁	古河西左1#公变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42704	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	104
42705	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	31
42706	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	23
42707	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	81
42708	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	189
42709	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	83
42710	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	91
42711	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	46
42712	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	54
42713	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	90
42714	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	214
42715	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	0
42716	阜宁	黄河路3#公变	10	400	207
42717	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	24
42718	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	12
42719	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	230
42720	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	512
42721	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	470
42722	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42723	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	100
42724	阜宁	黄河路2#公变	10	400	0
42725	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	87
42726	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	225
42727	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	221
42728	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房3#变	10	800	459
42729	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	262
42730	阜宁	益林敬老院公变	10	400	250
42731	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	482
42732	阜宁	馥桂园1#开关站3#变	10	630	185
42733	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	126
42734	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	112
42735	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	108
42736	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	99
42737	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	88
42738	阜宁	古河左阳1#变	10	200	67
42739	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	88
42740	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	121
42741	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42742	阜宁	四季花苑4#箱变029005配电变压器配电变压器	10	630	345
42743	阜宁	尚书房3#配电房11#配电变压器	10	1000	466
42744	阜宁	尚书房3#配电房12#配电变压器	10	1000	410
42745	阜宁	尚书房3#配电房10#配电变压器	10	1000	519
42746	阜宁	尚书房3#配电房9#配电变压器	10	1000	299
42747	阜宁	陈良王滩五组	10	400	203
42748	阜宁	金韩一二组	10	400	213
42749	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	91
42750	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	147
42751	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	639
42752	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	205
42753	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	136
42754	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	17
42755	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	111
42756	阜宁	羊寨桃村东站公变	10	400	270
42757	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	496
42758	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	0
42759	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	121
42760	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42761	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	200	37
42762	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	262
42763	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	73
42764	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	90
42765	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	111
42766	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	606
42767	阜宁	东沟南堆三组	10	200	5
42768	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	282
42769	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	278
42770	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	19
42771	阜宁	新宁公馆1#开关站2#变	10	800	545
42772	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	222
42773	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	199
42774	阜宁	东沟永兴北站	10	200	103
42775	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	70
42776	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	0
42777	阜宁	天鹅丽都四期开关站1#变	10	800	594
42778	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	228
42779	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42780	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	335
42781	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	313
42782	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	72
42783	阜宁	古河唐刘北站	10	200	50
42784	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	556
42785	阜宁	阜宁中心10#配电室2#变	10	800	450
42786	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	193
42787	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	75
42788	阜宁	东沟五里西站	10	200	80
42789	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	257
42790	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	192
42791	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	529
42792	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	138
42793	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	181
42794	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	239
42795	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	239
42796	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	189
42797	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	219
42798	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42799	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	199
42800	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	226
42801	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	171
42802	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	158
42803	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	361
42804	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	329
42805	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	286
42806	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	412
42807	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	359
42808	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	454
42809	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	351
42810	阜宁	串阳路1#公变	10	630	122
42811	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	59
42812	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	108
42813	阜宁	古河秦庄9.10组北	10	200	118
42814	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	181
42815	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	123
42816	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	63
42817	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42818	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	211
42819	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	213
42820	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	118
42821	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	265
42822	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	506
42823	阜宁	新沟岗河三组公变	10	400	230
42824	阜宁	新沟葛桥八组公变	10	200	57
42825	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	103
42826	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	87
42827	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	396
42828	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	307
42829	阜宁	沟墩后岗东站3#变	10	400	244
42830	阜宁	反身五组配变	10	200	30
42831	阜宁	古河严舍南站北	10	200	76
42832	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	109
42833	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	111
42834	阜宁	古河左扬南站北	10	200	106
42835	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	144
42836	阜宁	羊寨南羊东站公变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42837	阜宁	西城沁园3#配电房2#变	10	800	458
42838	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	41
42839	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	121
42840	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	114
42841	阜宁	沟墩厘东厘湾北站2#	10	200	94
42842	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	117
42843	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	254
42844	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	92
42845	阜宁	施庄沙岗七组变	10	500	48
42846	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	534
42847	阜宁	晨鹏逸品阁配电房1#变	10	400	236
42848	阜宁	西城沁园3#配电房3#变	10	800	360
42849	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	162
42850	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	253
42851	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	247
42852	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	268
42853	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	187
42854	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	232
42855	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42856	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	366
42857	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	452
42858	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	355
42859	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	336
42860	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	300
42861	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	341
42862	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	305
42863	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	287
42864	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	226
42865	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	260
42866	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	75
42867	阜宁	晨光3#公变	10	400	53
42868	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	205
42869	阜宁	板湖张费村站2#公变	10	400	225
42870	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	44
42871	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	252
42872	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	354
42873	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	374
42874	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42875	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	420
42876	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	220
42877	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	398
42878	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	390
42879	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	445
42880	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	526
42881	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	453
42882	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	351
42883	阜宁	杨集樵农线5#变	10	400	174
42884	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	131
42885	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	65
42886	阜宁	罗桥乡候庄村中站	10	400	154
42887	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	68
42888	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	148
42889	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	169
42890	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	126
42891	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	92
42892	阜宁	益林恒河公变	10	400	187
42893	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42894	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	362
42895	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	425
42896	阜宁	阜城缪黄中心村1#公变	10	400	155
42897	阜宁	古河小康路西	10	400	23
42898	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	170
42899	阜宁	阜宁中心6#配电室2#变	10	800	439
42900	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	239
42901	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	309
42902	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	101
42903	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	305
42904	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	289
42905	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	310
42906	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	410
42907	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	614
42908	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	436
42909	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	355
42910	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	443
42911	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	323
42912	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42913	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	255
42914	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	250
42915	阜宁	古河中桥四组	10	200	120
42916	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	11
42917	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	167
42918	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	220
42919	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	44
42920	阜宁	阜城三阳一六组公变	10	400	163
42921	阜宁	合利北汛一组	10	200	115
42922	阜宁	合利轮窑南站	10	400	168
42923	阜宁	合利新湖三组1	10	400	137
42924	阜宁	益林益小2#公变	10	630	381
42925	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	228
42926	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	10
42927	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	0
42928	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	107
42929	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	29
42930	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	40
42931	阜宁	杨集张吴电站变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42932	阜宁	施庄喻口花园（三期）2#配电房3#变	10	630	302
42933	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	367
42934	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	84
42935	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	177
42936	阜宁	新宇书香里3#配电房2#变	10	800	428
42937	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	55
42938	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	274
42939	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	242
42940	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	360
42941	阜宁	尚书房2#配电房8#变配变配电变压器	10	800	208
42942	阜宁	都市壹号尚城1号开关站1#变高压间隔配电变压器	10	800	368
42943	阜宁	都市壹号尚城1号开关站2#变高压间隔配电变压器	10	800	312
42944	阜宁	都市壹号尚城1号开关站3#变高压间隔配电变压器	10	800	419
42945	阜宁	都市壹号尚城1号开关站4#变高压间隔配电变压器	10	800	448
42946	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室5#变	10	630	282
42947	阜宁	都市壹号尚城2#配电房5#变配电变压器	10	630	246
42948	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	138
42949	阜宁	羊寨外口三组配变	10	400	258
42950	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42951	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	608
42952	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	313
42953	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	203
42954	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	195
42955	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	764
42956	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	232
42957	阜宁	良友宾馆公变	10	400	2
42958	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	103
42959	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	203
42960	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	145
42961	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	610
42962	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	234
42963	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	215
42964	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	150
42965	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	35
42966	阜宁	阜宁中心11#配电室4#变	10	800	482
42967	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	14
42968	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	171
42969	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42970	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	40
42971	阜宁	陈集岔头南站2#变	10	400	210
42972	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	238
42973	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	39
42974	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	38
42975	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	141
42976	阜宁	城西桥公变变压器配电变压器	10	630	72
42977	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	323
42978	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	66
42979	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	190
42980	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	289
42981	阜宁	皇家花苑1#变	10	800	488
42982	阜宁	皇家花苑2#变	10	800	355
42983	阜宁	皇家花苑3#箱变配电变压器	10	400	173
42984	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	167
42985	阜宁	合利老沙六组变	10	200	104
42986	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	223
42987	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	16
42988	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42989	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	0
42990	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	395
42991	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	231
42992	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	170
42993	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	106
42994	阜宁	阜城新丰东站3#变	10	400	215
42995	阜宁	悦珑府3#配电房4#变	10	800	586
42996	阜宁	古河农电站新公变	10	630	100
42997	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	268
42998	阜宁	益林益新九组公变	10	400	217
42999	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	245
43000	阜宁	吴滩劳动三组2#变	10	400	223
43001	阜宁	新沟岗刘北站公变	10	200	79
43002	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	126
43003	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	502
43004	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	140
43005	阜宁	银领花园2#箱式变电站1#变	10	400	225
43006	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	44
43007	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43008	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	42
43009	阜宁	施庄镇喻口小区1#公变配电变压器配电变压器	10	630	82
43010	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	189
43011	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	40
43012	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	17
43013	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	225
43014	阜宁	施庄厦门花苑1#箱变配电变压器	10	800	400
43015	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	268
43016	阜宁	碧桂园2#配电室4#变	10	800	616
43017	阜宁	合利射南东站变	10	200	124
43018	阜宁	施庄镇喻口小区2#公变配电变压器配电变压器	10	630	163
43019	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	40
43020	阜宁	丽锦佳园3#配电房1#变	10	800	594
43021	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	284
43022	阜宁	施庄镇南苑小区2#配电房配变配电变压器	10	630	148
43023	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	272
43024	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	121
43025	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	248
43026	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43027	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	370
43028	阜宁	陈良东华七组	10	400	213
43029	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	161
43030	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	319
43031	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	102
43032	阜宁	板湖金王北站公变	10	200	110
43033	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	83
43034	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	40
43035	阜宁	公兴太平三组变	10	200	65
43036	阜宁	益林高庄4#变	10	400	0
43037	阜宁	芦蒲高裴北站2#变	10	200	5
43038	阜宁	马巷箱变	10	630	389
43039	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	223
43040	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	234
43041	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	245
43042	阜宁	陈良成俊东站JN	10	200	4
43043	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	37
43044	阜宁	春江云锦2#配电房4#变	10	800	589
43045	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43046	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	120
43047	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	147
43048	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	247
43049	阜宁	城管局1#单相杆变	10	100	33
43050	阜宁	观澜名邸3#配电室1#变	10	800	373
43051	阜宁	海峡4#箱变	10	400	202
43052	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	497
43053	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	513
43054	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	316
43055	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	404
43056	阜宁	施庄董路一组公变	10	200	18
43057	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	198
43058	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	142
43059	阜宁	陈良中学2#变	10	400	142
43060	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	216
43061	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	0
43062	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	432
43063	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	364
43064	阜宁	罗桥陈未东站变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43065	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	233
43066	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	205
43067	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	249
43068	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	84
43069	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	224
43070	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	118
43071	阜宁	陈良旭新一组	10	200	107
43072	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	400	255
43073	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	100
43074	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	0
43075	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	186
43076	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	15
43077	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	385
43078	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	350
43079	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	253
43080	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	307
43081	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室3#变	10	800	400
43082	阜宁	陈良许湾电站2#变	10	200	54
43083	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43084	阜宁	合利邹河西站变	10	400	270
43085	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	252
43086	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	132
43087	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	52
43088	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	287
43089	阜宁	新沟大墩小街东公变	10	400	195
43090	阜宁	新沟大墩小街西公变	10	400	204
43091	阜宁	陈良王滩二组	10	400	164
43092	阜宁	芦蒲祝墩电站公变	10	400	254
43093	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	609
43094	阜宁	合利阜东四组变	10	200	102
43095	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	97
43096	阜宁	碧桂园4#配电室2#变	10	800	377
43097	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	237
43098	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	266
43099	阜宁	羊寨殷高康居楼公变	10	400	228
43100	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	94
43101	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	252
43102	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43103	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	235
43104	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	224
43105	阜宁	新沟新东一组1#公变	10	400	61
43106	阜宁	阜宁中心1#配电室2#变	10	800	376
43107	阜宁	观澜名邸2#配电室1#变	10	800	373
43108	阜宁	古河3#变北	10	200	20
43109	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	110
43110	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	536
43111	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	118
43112	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	153
43113	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	170
43114	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	260
43115	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	274
43116	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	292
43117	阜宁	城北三组变配电变压器	10	630	89
43118	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	222
43119	阜宁	世福园公变2#变	10	400	110
43120	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	239
43121	阜宁	硕集东配变更换	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43122	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	147
43123	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	157
43124	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	109
43125	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	111
43126	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	188
43127	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	187
43128	阜宁	新沟姜湾东站2#公变	10	400	260
43129	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	191
43130	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	197
43131	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	172
43132	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	180
43133	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	244
43134	阜宁	协鑫大桥公变	10	200	115
43135	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	184
43136	阜宁	步行桥南箱变	10	630	504
43137	阜宁	羊寨外口西站公变	10	200	64
43138	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	127
43139	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	92
43140	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43141	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	203
43142	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	96
43143	阜宁	码头小区1#公变（杆箱）	10	315	29
43144	阜宁	码头小区4#公变（杆箱）	10	315	135
43145	阜宁	施庄南苑小区（一期）8#箱公变	10	630	370
43146	阜宁	阜城天宇华庄40#箱式公变	10	400	185
43147	阜宁	施庄南苑小区1#配电室2#变	10	1000	459
43148	阜宁	阜城天宇华庄43#箱式公变	10	400	164
43149	阜宁	阜城天宇华庄41#箱式公变	10	400	185
43150	阜宁	施庄南苑小区（一期）2#配电室2#箱变	10	1000	400
43151	阜宁	阜城天宇华庄38#箱式公变	10	400	155
43152	阜宁	阜城天宇华庄39#箱式公变	10	400	202
43153	阜宁	施庄阜宁开发区骥超居委会公变	10	630	252
43154	阜宁	阜城天宇华庄37#箱式公变	10	400	159
43155	阜宁	盛世嘉园6#变	10	500	242
43156	阜宁	盛世嘉园5#变	10	500	233
43157	阜宁	盛世嘉园7#变	10	400	111
43158	阜宁	盛世嘉园8#变	10	400	160
43159	阜宁	盛世嘉园17#变	10	500	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43160	阜宁	盛世嘉园9#变	10	500	234
43161	阜宁	盛世嘉园10#变	10	500	235
43162	阜宁	盛世嘉园11#变	10	500	272
43163	阜宁	盛世嘉园12#变	10	500	254
43164	阜宁	帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	754
43165	阜宁	帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	725
43166	阜宁	帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	330
43167	阜宁	工三线窑湾中心村1#箱变	10	630	304
43168	阜宁	工三线窑湾中心村2#箱变	10	630	346
43169	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	259
43170	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	315
43171	阜宁	东方名苑4#箱变	10	500	264
43172	阜宁	东方名苑3#箱变	10	630	335
43173	阜宁	东方名苑2#箱变	10	630	334
43174	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	72
43175	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	149
43176	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	50
43177	阜宁	陈良大同村站	10	400	267
43178	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43179	阜宁	阜城东风花园1#箱式公变	10	500	70
43180	阜宁	阜城东风花园2#箱式公变	10	500	118
43181	阜宁	阜城东风花园3#箱式公变	10	500	108
43182	阜宁	阜城东风花园4#箱式公变	10	630	174
43183	阜宁	都市家园2#变	10	500	221
43184	阜宁	都市家园3#变	10	500	159
43185	阜宁	都市家园1#变	10	630	199
43186	阜宁	阜城天宇华庄36#箱式公变	10	400	180
43187	阜宁	阜城天宇华庄34#箱式公变	10	400	130
43188	阜宁	阜城天宇华庄33#箱式公变	10	500	240
43189	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	304
43190	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	390
43191	阜宁	通榆新村2#箱变	10	630	315
43192	阜宁	通榆新村1#箱变	10	630	364
43193	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	422
43194	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	390
43195	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	422
43196	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	339
43197	阜宁	阜宁航运宿舍箱变	10	630	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43198	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	452
43199	阜宁	帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	340
43200	阜宁	帝逸国际2#配电房5#变	10	800	336
43201	阜宁	帝逸国际2#配电房6#变	10	800	320
43202	阜宁	帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	152
43203	阜宁	帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	305
43204	阜宁	帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	693
43205	阜宁	帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	764
43206	阜宁	帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	529
43207	阜宁	帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	571
43208	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	78
43209	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	48
43210	阜宁	东方名苑1#箱变	10	630	300
43211	阜宁	窑桥回迁楼公变	10	400	162
43212	阜宁	东方名苑9#楼箱变	10	250	78
43213	阜宁	东方京都开关站1#变	10	630	263
43214	阜宁	东方京都开关站2#变	10	630	343
43215	阜宁	东方京都开关站3#变	10	630	241
43216	阜宁	东方京都开关站4#变	10	630	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43217	阜宁	城北中心村1#箱变	10	630	264
43218	阜宁	城北村部箱变	10	400	134
43219	阜宁	光明花苑二期1#公变	10	800	495
43220	阜宁	光明花苑二期2#公变	10	800	452
43221	阜宁	光明花苑二期3#公变	10	400	146
43222	阜宁	东方京都配电房1#变	10	630	325
43223	阜宁	东方京都配电房2#变	10	630	366
43224	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	72
43225	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	263
43226	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	212
43227	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	137
43228	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	36
43229	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	0
43230	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	200
43231	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	0
43232	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	93
43233	阜宁	阜城顾庄小区箱式公变	10	500	44
43234	阜宁	阜城天宇华庄20#箱式公变	10	630	338
43235	阜宁	阜城天宇华庄19#箱式公变	10	630	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43236	阜宁	阜城天宇华庄16#箱式公变	10	400	184
43237	阜宁	阜城天宇华庄17#箱式公变	10	400	199
43238	阜宁	阜城天宇华庄18#箱式公变	10	400	206
43239	阜宁	阜城天宇华庄22#箱式公变	10	400	143
43240	阜宁	阜城天宇华庄21#箱式公变	10	400	135
43241	阜宁	阜城天宇华庄15#箱式公变	10	500	263
43242	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	433
43243	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	571
43244	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	367
43245	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	363
43246	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	341
43247	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	378
43248	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	376
43249	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	348
43250	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	342
43251	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	363
43252	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	347
43253	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	370
43254	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43255	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	63
43256	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	145
43257	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	40
43258	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	103
43259	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	56
43260	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	108
43261	阜宁	沿海世贸花园1#箱变	10	630	369
43262	阜宁	沿海世贸花园2#箱变	10	630	358
43263	阜宁	沿海世贸花园3#箱变	10	630	352
43264	阜宁	沿海世贸花园4#箱变	10	630	288
43265	阜宁	沿海世贸花园5#箱变	10	630	208
43266	阜宁	沿海世贸花园6#箱变	10	630	315
43267	阜宁	沿海世贸花园7#箱变	10	630	180
43268	阜宁	沿海世贸花园9#箱变	10	630	283
43269	阜宁	沿海世贸花园10#箱变	10	630	294
43270	阜宁	沿海世贸花园11#箱变	10	630	326
43271	阜宁	沿海世贸花园13#箱变	10	630	326
43272	阜宁	沿海世贸花园14#箱变	10	630	258
43273	阜宁	沿海世贸花园15#箱变	10	500	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43274	阜宁	沿海世贸花园16#箱变	10	630	296
43275	阜宁	沿海世贸花园21#箱变	10	630	210
43276	阜宁	沿海世贸花园22#箱变	10	400	153
43277	阜宁	施庄邓灶小区箱变453001	10	630	370
43278	阜宁	清华名仕苑3#变	10	630	71
43279	阜宁	清华名仕苑1#变	10	630	7
43280	阜宁	清华名仕苑2#变	10	630	11
43281	阜宁	清华名仕苑4#变	10	630	13
43282	阜宁	清华名仕苑6#变	10	630	68
43283	阜宁	清华名仕苑7#变	10	630	75
43284	阜宁	清华名仕苑8#变	10	630	229
43285	阜宁	清华名仕苑9#变	10	500	90
43286	阜宁	清华名仕苑10#变	10	630	170
43287	阜宁	清华名仕苑5#变	10	630	46
43288	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	47
43289	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	89
43290	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	96
43291	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	185
43292	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43293	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	315
43294	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	114
43295	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	60
43296	阜宁	阜城三阳三组公变	10	200	114
43297	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	227
43298	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	53
43299	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	73
43300	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	91
43301	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	156
43302	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	111
43303	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	203
43304	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	265
43305	阜宁	陈集大刘二组	10	400	216
43306	阜宁	羊寨沙於陆庄公变	10	200	0
43307	阜宁	阜城顾庄安置楼2#箱式公变	10	630	268
43308	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	111
43309	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	437
43310	阜宁	阜城天宇华庄14#箱式公变	10	400	175
43311	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43312	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	119
43313	阜宁	阜城天宇华庄12#箱式公变	10	630	299
43314	阜宁	阜城天宇华庄13#箱式公变	10	500	226
43315	阜宁	阜城天宇华庄11#箱式公变	10	500	159
43316	阜宁	阜城天宇华庄10#箱式公变	10	400	181
43317	阜宁	阜城天宇华庄9#箱式公变	10	500	248
43318	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	260
43319	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	71
43320	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	170
43321	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	61
43322	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	54
43323	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	361
43324	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	122
43325	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	213
43326	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	54
43327	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	187
43328	阜宁	阳光花苑1#变	10	630	180
43329	阜宁	阳光花苑2#变	10	630	224
43330	阜宁	阳光花苑3#变	10	630	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43331	阜宁	光明花苑1#箱变	10	500	226
43332	阜宁	光明花苑2#箱变	10	500	250
43333	阜宁	光明花苑3#箱变	10	500	204
43334	阜宁	光明花苑4#箱变	10	400	146
43335	阜宁	光明花苑5#箱变	10	500	235
43336	阜宁	中亿1#配电房1#变	10	1000	460
43337	阜宁	中亿1#配电房2#变	10	1000	599
43338	阜宁	中亿1#箱变	10	500	234
43339	阜宁	中亿2#箱变	10	500	232
43340	阜宁	中亿3#箱变	10	500	244
43341	阜宁	中亿4#箱变	10	400	186
43342	阜宁	中亿5#箱变	10	400	131
43343	阜宁	中亿6#箱变	10	500	193
43344	阜宁	中亿7#箱变	10	500	190
43345	阜宁	中亿8#箱变	10	500	184
43346	阜宁	中亿9#箱变	10	630	262
43347	阜宁	中亿10#箱变	10	630	260
43348	阜宁	中亿12#箱变	10	630	332
43349	阜宁	幸福花苑1#箱变	10	500	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43350	阜宁	崔湾中心村1#变	10	500	200
43351	阜宁	崔湾中心村2#变	10	500	224
43352	阜宁	城西花苑5#变	10	400	212
43353	阜宁	城西花苑4#变	10	500	275
43354	阜宁	城西花苑6#变	10	500	190
43355	阜宁	城西花苑7#变	10	800	451
43356	阜宁	城西花苑12#变	10	800	508
43357	阜宁	城西花苑13#变	10	800	488
43358	阜宁	城西花苑14#变	10	800	505
43359	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	104
43360	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	0
43361	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	174
43362	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	282
43363	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	314
43364	阜宁	郭墅许祝电站新增公变	10	400	268
43365	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	100
43366	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	220
43367	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	205
43368	阜宁	阜城天字华庄8#箱式公变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43369	阜宁	阜城天宇华庄7#箱式公变	10	500	228
43370	阜宁	阜城天宇华庄2#箱式公变	10	630	197
43371	阜宁	阜城天宇华庄3#箱式公变	10	500	73
43372	阜宁	阜城天宇华庄1#箱式公变	10	500	153
43373	阜宁	阜城天宇华庄4#箱式公变	10	500	67
43374	阜宁	阜城天宇华庄5#箱式公变	10	630	218
43375	阜宁	阜城新丰小区1#配电房1#箱式公变	10	800	294
43376	阜宁	阜城新丰小区1#配电房2#箱式公变	10	630	266
43377	阜宁	阜城新丰小区2#配电房1#箱式公变	10	800	430
43378	阜宁	阜城新丰小区2#配电房2#箱式公变	10	800	332
43379	阜宁	光明花苑6#箱变	10	500	127
43380	阜宁	光明花苑7#箱变	10	500	230
43381	阜宁	光明花苑8#箱变	10	500	244
43382	阜宁	老街坊家园1#变	10	400	96
43383	阜宁	老街坊家园2#变	10	400	135
43384	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	0
43385	阜宁	阜城天宇华庄35#箱式公变	10	500	235
43386	阜宁	花园安置小区1#变	10	630	289
43387	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43388	阜宁	花园安置小区3#变	10	630	296
43389	阜宁	花园安置小区2#变	10	500	176
43390	阜宁	通榆小区4#变	10	630	217
43391	阜宁	胜利河东3#变	10	500	209
43392	阜宁	胜利河东11#变	10	500	190
43393	阜宁	胜利河东1#变	10	500	122
43394	阜宁	胜利河东2#变	10	500	201
43395	阜宁	胜利河东6#变	10	500	171
43396	阜宁	胜利河东5#变	10	500	190
43397	阜宁	胜利河东4#变	10	500	221
43398	阜宁	紫薇花园1#配电房2#变	10	800	76
43399	阜宁	紫薇花园2#配电房1#变	10	400	157
43400	阜宁	紫薇花园2#配电房2#变	10	400	145
43401	阜宁	龙湖新城1#配电房2#变	10	800	404
43402	阜宁	城西花苑11#变	10	800	452
43403	阜宁	城西花园开关站1#变	10	630	373
43404	阜宁	城西花园开关站2#变	10	630	283
43405	阜宁	城西花园配电房1#变	10	630	408
43406	阜宁	城西花园配电房2#变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43407	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	95
43408	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	91
43409	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	124
43410	阜宁	沟墩条海北站	10	400	161
43411	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	87
43412	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	42
43413	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	27
43414	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	161
43415	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	93
43416	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	67
43417	阜宁	城西三队公变	10	400	0
43418	阜宁	城西七组公变	10	400	142
43419	阜宁	生资2#公变	10	400	8
43420	阜宁	新宁公寓2#公变	10	500	64
43421	阜宁	邮政2#箱变	10	630	267
43422	阜宁	富建新村公变	10	400	25
43423	阜宁	富建箱变	10	630	198
43424	阜宁	府前街3#箱变	10	630	218
43425	阜宁	府前街2#箱变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43426	阜宁	南门小区1#公变	10	400	73
43427	阜宁	机械厂1#箱变	10	630	215
43428	阜宁	百盛东苑箱变	10	630	268
43429	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	341
43430	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	86
43431	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	171
43432	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	120
43433	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	230
43434	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	23
43435	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站1#箱式公变	10	630	400
43436	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	54
43437	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站2#箱式公变	10	630	344
43438	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	45
43439	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	338
43440	阜宁	阜城顾庄安置小区1#箱式公变2	10	630	194
43441	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	88
43442	阜宁	阜城顾庄安置小区4#箱式公变	10	500	256
43443	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	52
43444	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43445	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	90
43446	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	254
43447	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	318
43448	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	270
43449	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	360
43450	阜宁	胜利河东12#变	10	500	227
43451	阜宁	胜利河东10#变	10	500	254
43452	阜宁	胜利河东9#变	10	500	247
43453	阜宁	胜利河东8#变	10	500	226
43454	阜宁	胜利河东7#变	10	500	302
43455	阜宁	碧水豪苑9#变	10	630	256
43456	阜宁	跃进花园9#变	10	630	331
43457	阜宁	跃进花园10#变	10	630	351
43458	阜宁	跃进花园11#变	10	630	391
43459	阜宁	跃进花园12#变	10	630	316
43460	阜宁	帝景南湾7#变	10	400	102
43461	阜宁	跃进花园4#变	10	400	94
43462	阜宁	帝景南湾8#变	10	630	350
43463	阜宁	跃进花园5#变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43464	阜宁	帝景南湾9#变	10	500	219
43465	阜宁	跃进花园6#变	10	400	154
43466	阜宁	跃进花园13#变	10	400	199
43467	阜宁	清华名仕苑东苑5#变	10	500	122
43468	阜宁	东方广场1#变	10	500	102
43469	阜宁	龙湖新城2#配电房1#变	10	800	323
43470	阜宁	龙湖新城2#配电房2#变	10	800	417
43471	阜宁	龙湖花园1#箱变	10	400	223
43472	阜宁	龙湖花园2#箱变	10	400	218
43473	阜宁	龙湖花园3#箱变	10	400	161
43474	阜宁	天津花园配电房1#变	10	800	425
43475	阜宁	天津花园配电房2#变	10	800	277
43476	阜宁	跃进花园三期开关站1#变	10	800	454
43477	阜宁	跃进花园三期开关站2#变	10	800	461
43478	阜宁	跃进花园三期开关站3#变	10	800	368
43479	阜宁	跃进花园三期开关站4#变	10	800	162
43480	阜宁	跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	348
43481	阜宁	帝景南湾1#变	10	500	136
43482	阜宁	帝景南湾2#变	10	500	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43483	阜宁	帝景南湾3#变	10	500	127
43484	阜宁	帝景南湾4#变	10	500	213
43485	阜宁	帝景南湾5#变	10	500	130
43486	阜宁	帝景南湾6#变	10	500	243
43487	阜宁	欣叶综合楼箱变	10	630	296
43488	阜宁	紫金明珠开关站1#变	10	800	391
43489	阜宁	紫金明珠开关站2#变	10	800	429
43490	阜宁	紫金明珠配电房3#变	10	800	297
43491	阜宁	紫金明珠配电房4#变	10	800	285
43492	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	320
43493	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	142
43494	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	0
43495	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	169
43496	阜宁	沿岗路2#变	10	630	76
43497	阜宁	通商巷2#公变	10	630	324
43498	阜宁	城北菜场2#公变	10	500	13
43499	阜宁	城北菜场3#公变	10	400	11
43500	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	236
43501	阜宁	扬州路1#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43502	阜宁	益林供电所公变	10	400	50
43503	阜宁	公兴良种场东站2#单相变	10	200	50
43504	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	233
43505	阜宁	陈集北站	10	500	109
43506	阜宁	阜城城北六组公变	10	400	194
43507	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	349
43508	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	189
43509	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	190
43510	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	26
43511	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	289
43512	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	143
43513	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	138
43514	阜宁	阜城亚泰1#箱式公变	10	630	327
43515	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	106
43516	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	75
43517	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	60
43518	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	83
43519	阜宁	清华名仕苑东苑6#变	10	500	159
43520	阜宁	跃进花园14#变	10	500	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43521	阜宁	跃进花园3#变	10	400	168
43522	阜宁	清华名仕苑东苑7#变	10	500	162
43523	阜宁	东方广场2#变	10	500	224
43524	阜宁	东方广场4#变	10	630	218
43525	阜宁	东方广场3#变	10	500	148
43526	阜宁	跃进花园2#变	10	400	123
43527	阜宁	清华名仕苑东苑8#变	10	400	141
43528	阜宁	跃进花园1#变	10	400	141
43529	阜宁	碧水明苑2#变	10	500	159
43530	阜宁	清华名仕苑东苑1#变	10	630	225
43531	阜宁	清华名仕苑东苑2#变	10	500	156
43532	阜宁	碧水明苑3#变	10	500	22
43533	阜宁	碧水明苑4#变	10	500	0
43534	阜宁	清华名仕苑东苑3#变	10	400	140
43535	阜宁	清华名仕苑东苑4#变	10	400	67
43536	阜宁	崔湾花苑5#变	10	500	242
43537	阜宁	跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	410
43538	阜宁	跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	413
43539	阜宁	跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43540	阜宁	跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	335
43541	阜宁	跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	298
43542	阜宁	天鹅丽都1#配电房1#变	10	800	406
43543	阜宁	天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	432
43544	阜宁	天鹅丽都1#配电房3#变	10	800	395
43545	阜宁	天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	327
43546	阜宁	天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	164
43547	阜宁	天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	408
43548	阜宁	天鹅丽都2#配电房5#变	10	800	354
43549	阜宁	天鹅丽都3#配电房9#变	10	800	358
43550	阜宁	天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	344
43551	阜宁	天鹅丽都3#配电房11#变	10	800	222
43552	阜宁	天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	268
43553	阜宁	天鹅丽都4#配电房13#变	10	800	283
43554	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	57
43555	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	119
43556	阜宁	阜城周庄三组公变	10	400	197
43557	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	79
43558	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43559	阜宁	沟墩新河北站	10	200	79
43560	阜宁	一品仕家1#变	10	400	67
43561	阜宁	崔湾花苑8#变	10	500	206
43562	阜宁	一品仕家4#变	10	400	169
43563	阜宁	崔湾花苑9#变	10	400	202
43564	阜宁	一品仕家12#变	10	400	144
43565	阜宁	窑湾十组专变	10	630	186
43566	阜宁	崔湾花苑6#变	10	500	185
43567	阜宁	沿海世贸花园17#箱变	10	630	299
43568	阜宁	一品仕家11#变	10	400	221
43569	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	170
43570	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北) 002	10	630	162
43571	阜宁	沿海世贸花园23#箱变	10	630	256
43572	阜宁	一品仕家10#变	10	400	244
43573	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北) 000127005	10	630	276
43574	阜宁	崔湾花苑7#变	10	500	197
43575	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	275
43576	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	356
43577	阜宁	一品仕家9#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43578	阜宁	天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	385
43579	阜宁	天鹅丽都4#配电房15#变	10	800	398
43580	阜宁	天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	331
43581	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	200	20
43582	阜宁	东风雅园配变	10	630	194
43583	阜宁	安康花园1#变	10	630	189
43584	阜宁	安康花园2#变	10	630	304
43585	阜宁	安康花园3#变	10	630	275
43586	阜宁	安康花园配电房1#变	10	400	187
43587	阜宁	安康花园配电房2#变	10	400	113
43588	阜宁	学府花苑1#箱变	10	500	37
43589	阜宁	学府花苑2#箱变	10	500	23
43590	阜宁	三灶七灶一组公变	10	200	82
43591	阜宁	一品仕家1#配电房1#变	10	800	458
43592	阜宁	一品仕家1#配电房2#变	10	800	352
43593	阜宁	一品仕家1#配电房3#变	10	800	150
43594	阜宁	一品仕家1#配电房4#变	10	800	282
43595	阜宁	一品仕家2#配电房1#变	10	800	591
43596	阜宁	一品仕家2#配电房2#变	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43597	阜宁	一品仕家2#配电房4#变	10	800	412
43598	阜宁	一品仕家3#配电房1#变	10	800	215
43599	阜宁	一品仕家3#配电房2#变	10	800	408
43600	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	0
43601	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	78
43602	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	77
43603	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	154
43604	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	180
43605	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	9
43606	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	42
43607	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	101
43608	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	0
43609	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	65
43610	阜宁	阜城顾庄安置小区5#箱式公变	10	630	293
43611	阜宁	阜城顾庄安置小区3#箱式公变	10	500	271
43612	阜宁	阜城顾庄安置小区6#箱式公变	10	500	189
43613	阜宁	沿海世贸花园18#箱变	10	630	250
43614	阜宁	崔湾花苑4#变	10	400	131
43615	阜宁	沿海世贸花园20#箱变	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43616	阜宁	一品仕家17#变	10	400	199
43617	阜宁	沿海世贸花园19#箱变	10	630	282
43618	阜宁	崔湾花苑3#变	10	400	69
43619	阜宁	一品仕家18#变	10	400	141
43620	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	142
43621	阜宁	一品仕家8#变	10	400	128
43622	阜宁	一品仕家7#变	10	400	151
43623	阜宁	一品仕家6#变	10	400	204
43624	阜宁	黄舍小区专变	10	400	185
43625	阜宁	一品仕家5#变	10	400	171
43626	阜宁	崔湾花苑1#变	10	400	135
43627	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	235
43628	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	468
43629	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	468
43630	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	404
43631	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	254
43632	阜宁	阜宁澳门花苑开关站1#变	10	800	308
43633	阜宁	阜宁澳门花苑开关站2#变	10	800	324
43634	阜宁	阜宁澳门花苑1#配电房2#变	10	800	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43635	阜宁	阜宁澳门花苑2#配电房2#变	10	1000	239
43636	阜宁	城北四组公变001002	10	400	39
43637	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	400	49
43638	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	105
43639	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	0
43640	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	130
43641	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	190
43642	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	90
43643	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	139
43644	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	84
43645	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	0
43646	阜宁	阜城周庄一组西公变	10	200	88
43647	阜宁	阜城周庄北站东公变	10	200	85
43648	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	273
43649	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	336
43650	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	169
43651	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	306
43652	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	388
43653	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43654	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	323
43655	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	391
43656	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	432
43657	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	364
43658	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	360
43659	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	417
43660	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	453
43661	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	415
43662	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	489
43663	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	465
43664	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	505
43665	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	455
43666	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	204
43667	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	62
43668	阜宁	骏秀园1#变	10	630	0
43669	阜宁	骏秀园2#变	10	630	0
43670	阜宁	通榆小区2#变	10	500	196
43671	阜宁	通榆小区3#变	10	500	130
43672	阜宁	通榆小区1#变	10	500	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43673	阜宁	澳门花苑箱变	10	630	331
43674	阜宁	阜城周庄五组东公变	10	400	178
43675	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	54
43676	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	18
43677	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	223
43678	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	300
43679	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	147
43680	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	65
43681	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	69
43682	阜宁	城西花园1#变	10	500	265
43683	阜宁	城西花苑8#变	10	500	183
43684	阜宁	城西花苑9#变	10	500	149
43685	阜宁	澳洋花园7#变	10	630	208
43686	阜宁	澳洋花园9#变	10	500	171
43687	阜宁	澳洋花园10#变	10	630	269
43688	阜宁	澳洋花园6#变	10	500	187
43689	阜宁	澳洋花园1#变	10	500	160
43690	阜宁	澳洋花园2#变	10	500	141
43691	阜宁	澳洋花园3#变	10	500	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43692	阜宁	澳洋花园4#变	10	500	209
43693	阜宁	澳洋花园5#变	10	500	208
43694	阜宁	AD块1#变	10	630	55
43695	阜宁	AD块2#变	10	630	99
43696	阜宁	AD块3#变	10	630	145
43697	阜宁	翰林居小区(双号楼) 1#变	10	630	158
43698	阜宁	翰林居小区(双号楼) 2#变	10	630	131
43699	阜宁	翰林居小区(双号楼) 3#变	10	630	201
43700	阜宁	翰林居东区2#箱变	10	500	159
43701	阜宁	城西花苑2#变	10	400	207
43702	阜宁	阜宁城西花苑3#变	10	315	131
43703	阜宁	开发区花园安置小区2#箱变	10	500	242
43704	阜宁	开发区花园安置小区3#箱变	10	500	33
43705	阜宁	A地块1#变	10	400	158
43706	阜宁	A地块2#变	10	400	117
43707	阜宁	阜城四通花园2#箱式公变	10	630	235
43708	阜宁	阜城四通花园3#箱式公变	10	630	212
43709	阜宁	阜城四通花园4#箱式公变	10	630	356
43710	阜宁	阜城四通花园5#箱式公变	10	630	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43711	阜宁	阜城四通花园7#箱式公变	10	630	281
43712	阜宁	阜城四通花园8#箱式公变	10	630	309
43713	阜宁	阜城四通花园9#箱式公变	10	630	326
43714	阜宁	阜城四通花园10#箱式公变	10	630	284
43715	阜宁	阜城四通花园11#箱式公变	10	630	352
43716	阜宁	阜城四通花园6#箱式公变	10	630	254
43717	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	158
43718	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	94
43719	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	64
43720	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	104
43721	阜宁	陈集三殷九组公变	10	400	162
43722	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	169
43723	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	195
43724	阜宁	羊寨蒲坞三组公变	10	200	128
43725	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	54
43726	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	58
43727	阜宁	阜城窑桥中心村1#箱式公变	10	500	248
43728	阜宁	翰林居东区1#箱变	10	500	109
43729	阜宁	向阳别墅1#变	10	500	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43730	阜宁	向阳别墅2#变	10	500	234
43731	阜宁	悦馨花园变	10	630	94
43732	阜宁	骏秀园4#变	10	630	47
43733	阜宁	骏秀园3#变	10	630	35
43734	阜宁	府前公寓小区公变	10	630	274
43735	阜宁	阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	238
43736	阜宁	兴隆路4#变	10	630	122
43737	阜宁	兴隆路1#变	10	630	264
43738	阜宁	兴隆路2#变	10	500	202
43739	阜宁	兴隆路3#变	10	500	143
43740	阜宁	顾庄小区（1#-4#楼）专变	10	630	283
43741	阜宁	阜宁宾馆1#变	10	630	201
43742	阜宁	阜宁宾馆2#变	10	630	321
43743	阜宁	阜宁宾馆3#变	10	630	256
43744	阜宁	开发区花园安置小区1#箱变	10	500	183
43745	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	152
43746	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	329
43747	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	428
43748	阜宁	阜城头灶十二组公变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43749	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	241
43750	阜宁	阜城窑桥中心村2#箱式公变	10	500	257
43751	阜宁	阜城窑桥中心村3#箱式公变	10	500	217
43752	阜宁	阜城窑桥中心村4#箱式公变	10	500	201
43753	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	188
43754	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	245
43755	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	146
43756	阜宁	阜城天宇华庄32#箱式公变	10	500	230
43757	阜宁	阜城天宇华庄31#箱式公变	10	500	220
43758	阜宁	阜城天宇华庄29#箱式公变	10	400	182
43759	阜宁	阜城天宇华庄30#箱式公变	10	400	180
43760	阜宁	天顺小区专变	10	630	98
43761	阜宁	东方华庭1#专变	10	630	290
43762	阜宁	东方华庭2#专变	10	630	204
43763	阜宁	东方华庭3#专变	10	630	191
43764	阜宁	城中花苑1#变	10	630	177
43765	阜宁	城中花苑2#变	10	630	10
43766	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	122
43767	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43768	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	350
43769	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	122
43770	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	181
43771	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	158
43772	阜宁	鱼龙湾1#变	10	500	187
43773	阜宁	鱼龙湾2#变	10	500	195
43774	阜宁	鱼龙湾3#变	10	500	184
43775	阜宁	鱼龙湾4#变	10	500	224
43776	阜宁	鱼龙湾9#变	10	630	239
43777	阜宁	鱼龙湾8#变	10	630	301
43778	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	157
43779	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	117
43780	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	98
43781	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	270
43782	阜宁	益林益新七组公变	10	400	0
43783	阜宁	阜城天宇华庄28#箱式公变	10	500	205
43784	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	79
43785	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	59
43786	阜宁	鱼龙湾7#变	10	630	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43787	阜宁	鱼龙湾6#变	10	400	139
43788	阜宁	鱼龙湾5#变	10	400	155
43789	阜宁	顶盛公寓1#变	10	630	264
43790	阜宁	顶盛公寓2#变	10	630	314
43791	阜宁	碧水豪苑6#变	10	630	185
43792	阜宁	碧水豪苑5#变	10	630	13
43793	阜宁	碧水豪苑1#变	10	630	128
43794	阜宁	碧水豪苑2#变	10	630	187
43795	阜宁	碧水豪苑3#变	10	630	52
43796	阜宁	碧水豪苑4#变	10	630	178
43797	阜宁	碧水豪苑8#变	10	630	53
43798	阜宁	碧水豪苑7#变	10	630	155
43799	阜宁	绿洲半岛箱变8#变	10	630	143
43800	阜宁	绿洲半岛箱变9#变	10	630	272
43801	阜宁	绿洲半岛箱变10#变	10	630	317
43802	阜宁	农贸市场1#变	10	500	97
43803	阜宁	农贸市场2#变	10	630	256
43804	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	0
43805	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43806	阜宁	阜城缪黄五组公变	10	400	215
43807	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	333
43808	阜宁	阜城林王五组公变	10	250	94
43809	阜宁	外滩步行街1#变	10	1000	603
43810	阜宁	外滩步行街2#变	10	1000	418
43811	阜宁	阜宁富龙彩瓦厂	10	630	228
43812	阜宁	教师新村安置楼专变	10	500	267
43813	阜宁	清华家园1#变	10	630	102
43814	阜宁	清华家园2#变	10	630	295
43815	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	86
43816	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	247
43817	阜宁	鑫富达AB配变	10	315	53
43818	阜宁	鑫富达CD配变	10	315	34
43819	阜宁	盛世嘉园15#变	10	630	290
43820	阜宁	盛世嘉园16#变	10	630	360
43821	阜宁	万国汽配城1#箱变	10	630	382
43822	阜宁	万国汽配城2#箱变	10	630	401
43823	阜宁	万国汽配城3#箱变	10	630	374
43824	阜宁	万国汽配城4#箱变	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43825	阜宁	万国汽配城5#箱变	10	630	340
43826	阜宁	幸福花苑2#箱变	10	500	155
43827	阜宁	幸福花苑3#箱变	10	500	188
43828	阜宁	幸福花苑4#箱变	10	500	187
43829	阜宁	幸福花苑8#箱变	10	500	228
43830	阜宁	幸福花苑9#箱变	10	500	242
43831	阜宁	幸福花苑5#箱变	10	500	226
43832	阜宁	幸福花苑6#箱变	10	500	223
43833	阜宁	幸福花苑7#箱变	10	500	223
43834	阜宁	板湖张郭西站公变	10	400	176
43835	阜宁	环保巷箱变	10	400	103
43836	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	138
43837	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	162
43838	阜宁	陈集东营东站公变	10	400	211
43839	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	71
43840	阜宁	阜城天宇华庄23#箱式公变	10	630	254
43841	阜宁	阜城天宇华庄24#箱式公变	10	630	298
43842	阜宁	阜城天宇华庄25#箱式公变	10	500	207
43843	阜宁	阜城天宇华庄26#箱式公变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43844	阜宁	施庄南苑小区(一期) 1#箱公变	10	1000	622
43845	阜宁	阜城天宇华庄27#箱式公变	10	400	194
43846	阜宁	阜城天宇华庄45#箱式公变	10	500	204
43847	阜宁	阜城天宇华庄44#箱式公变	10	500	174
43848	阜宁	阜城天宇华庄42#箱式公变	10	400	175
43849	阜宁	施庄南苑小区(一期) 3#箱公变	10	630	314
43850	阜宁	施庄南苑小区(一期) 4#箱公变	10	630	280
43851	阜宁	施庄南苑小区(一期) 5#箱公变	10	630	286
43852	阜宁	施庄南苑小区(一期) 6#箱公变	10	630	318
43853	阜宁	施庄南苑小区(一期) 7#箱公变	10	630	357
43854	阜宁	盛世嘉园14#变	10	400	162
43855	阜宁	盛世嘉园13#变	10	500	278
43856	阜宁	盛世嘉园4#变	10	500	152
43857	阜宁	盛世嘉园3#变	10	500	186
43858	阜宁	盛世嘉园1#变	10	1000	693
43859	阜宁	盛世嘉园2#变	10	500	215
43860	阜宁	恒阜小区1#箱变	10	400	177
43861	阜宁	一品仕家3#变	10	400	93
43862	阜宁	一品仕家13#变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43863	阜宁	一品仕家14#变	10	400	203
43864	阜宁	一品仕家15#变	10	400	219
43865	阜宁	绿洲半岛箱变5#箱变	10	630	261
43866	阜宁	绿洲半岛箱变6#箱变	10	630	361
43867	阜宁	绿洲半岛箱变7#箱变	10	630	275
43868	阜宁	阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	190
43869	阜宁	桥北二组公变	10	315	54
43870	阜宁	体育馆箱变	10	630	457
43871	阜宁	三建1#公变	10	400	188
43872	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	184
43873	阜宁	煤球2#公变	10	400	21
43874	阜宁	清华名仕苑11#变	10	630	433
43875	阜宁	城南大街箱变	10	630	0
43876	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	122
43877	阜宁	陈良五组2#变	10	400	170
43878	阜宁	陈良中学配变	10	400	163
43879	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	200
43880	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	57
43881	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43882	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	136
43883	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	0
43884	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	122
43885	阜宁	黄码路2#公变	10	400	0
43886	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	222
43887	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	80
43888	阜宁	山阳花苑29#箱变	10	500	297
43889	阜宁	山阳花苑30#箱变	10	630	441
43890	阜宁	山阳花苑8#箱变	10	630	191
43891	阜宁	山阳花苑9#箱变	10	630	226
43892	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	226
43893	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	82
43894	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	235
43895	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	93
43896	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	47
43897	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	42
43898	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	0
43899	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	76
43900	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43901	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	83
43902	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	81
43903	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	215
43904	阜宁	阜城头灶四组公变	10	400	190
43905	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	76
43906	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	0
43907	阜宁	沿海世贸花园8#箱变	10	630	280
43908	阜宁	条河村部公变	10	400	0
43909	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	105
43910	阜宁	移动公司箱变	10	630	113
43911	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	81
43912	阜宁	罗桥青二中站	10	400	202
43913	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	206
43914	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	257
43915	阜宁	陈集公路北站	10	400	172
43916	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	252
43917	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	249
43918	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	85
43919	阜宁	沁园馨城安置楼箱变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43920	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	278
43921	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	290
43922	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	283
43923	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	73
43924	阜宁	阜城四通花苑12#箱式公变	10	500	188
43925	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	69
43926	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	130
43927	阜宁	大关南路2#公变	10	630	143
43928	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	272
43929	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	166
43930	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	286
43931	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	521
43932	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	462
43933	阜宁	化机2#箱变	10	400	175
43934	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	245
43935	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	110
43936	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	0
43937	阜宁	文普花苑2#箱变	10	400	135
43938	阜宁	上书房2#配电房5#变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43939	阜宁	上书房2#配电房6#变	10	800	372
43940	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	162
43941	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	69
43942	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	192
43943	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	58
43944	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	86
43945	阜宁	陈良陶港四组	10	200	59
43946	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	105
43947	阜宁	条河12#变	10	500	112
43948	阜宁	罗桥干东南站	10	400	241
43949	阜宁	明达路1#箱变	10	630	152
43950	阜宁	古河1#箱式变	10	400	66
43951	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	126
43952	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	56
43953	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	139
43954	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	481
43955	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	498
43956	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	387
43957	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43958	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	331
43959	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	234
43960	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	332
43961	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	282
43962	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	504
43963	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	220
43964	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	325
43965	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	330
43966	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	281
43967	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	211
43968	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	273
43969	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	308
43970	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	50
43971	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	137
43972	阜宁	城西中学公变	10	400	122
43973	阜宁	纬一路2#公变	10	400	9
43974	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	2
43975	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	126
43976	阜宁	阜城顾庄安置小区8#箱式公变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43977	阜宁	阜城顾庄安置小区7#箱变	10	630	426
43978	阜宁	阜城顾庄安置小区2#箱变公变	10	500	214
43979	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	185
43980	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	188
43981	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	113
43982	阜宁	施庄镇花元六组	10	200	104
43983	阜宁	施庄镇凤岗6、8组	10	400	242
43984	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	209
43985	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	91
43986	阜宁	郭墅王庄东站新增公变	10	200	79
43987	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	159
43988	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	204
43989	阜宁	新沟东季六组1#公变	10	200	52
43990	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	183
43991	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	257
43992	阜宁	芦蒲明吴东站2#变	10	400	156
43993	阜宁	芦蒲裴圩东站2#变	10	200	53
43994	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	177
43995	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43996	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	0
43997	阜宁	羊寨渠东南站公变	10	400	199
43998	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	46
43999	阜宁	沟墩匡东德兴北站	10	200	20
44000	阜宁	汇景苑1#欧变	10	400	150
44001	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	102
44002	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	141
44003	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	265
44004	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	190
44005	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	54
44006	阜宁	陈良城中花园	10	250	40
44007	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	62
44008	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	450
44009	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	433
44010	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	472
44011	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	429
44012	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	212
44013	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	329
44014	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44015	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	318
44016	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	288
44017	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	329
44018	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	261
44019	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	202
44020	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	240
44021	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	235
44022	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	120
44023	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	122
44024	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	190
44025	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	121
44026	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	170
44027	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	225
44028	阜宁	春江云锦2#配电房2#变	10	800	596
44029	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	44
44030	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	27
44031	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	139
44032	阜宁	陈良沿河村站	10	200	23
44033	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44034	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	10
44035	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	125
44036	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	115
44037	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	37
44038	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	81
44039	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	79
44040	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	80
44041	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	168
44042	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	0
44043	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	215
44044	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	189
44045	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	123
44046	阜宁	陈良后湾四组	10	400	166
44047	阜宁	陈良旭新五组	10	400	211
44048	阜宁	羊寨殷高新区公变	10	400	157
44049	阜宁	羊寨渠东新区公变	10	200	51
44050	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	51
44051	阜宁	羊寨桃源小区公变	10	400	103
44052	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44053	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	97
44054	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	49
44055	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	62
44056	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	87
44057	阜宁	金城时代广场3#箱变	10	1000	155
44058	阜宁	金城时代广场4#箱变	10	1000	233
44059	阜宁	金城时代广场6#箱变	10	500	122
44060	阜宁	金城时代广场2#箱变	10	500	210
44061	阜宁	金城时代广场5#箱变	10	500	243
44062	阜宁	金城时代广场1#箱变	10	500	158
44063	阜宁	杨集计生公变	10	400	96
44064	阜宁	羊寨孔庄南站公变	10	400	168
44065	阜宁	羊寨孔庄西站公变	10	200	59
44066	阜宁	羊寨南羊中站1号公变	10	400	209
44067	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	27
44068	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	126
44069	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	69
44070	阜宁	羊寨小街西公变	10	400	153
44071	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44072	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	72
44073	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	147
44074	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	62
44075	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	123
44076	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	48
44077	阜宁	杨集乘风东站公变	10	400	286
44078	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	40
44079	阜宁	羊寨邮政局公变	10	400	172
44080	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	256
44081	阜宁	公兴金邱北站2#公变（新）	10	400	229
44082	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	51
44083	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	0
44084	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	209
44085	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	217
44086	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	218
44087	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	88
44088	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	84
44089	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	230
44090	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44091	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	400	185
44092	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	0
44093	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	220
44094	阜宁	阜城头灶四组北公变	10	400	191
44095	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	80
44096	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	10
44097	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	33
44098	阜宁	西城花苑专变	10	400	126
44099	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	60
44100	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	71
44101	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	161
44102	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	222
44103	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	208
44104	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	92
44105	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	8
44106	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	82
44107	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	90
44108	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	50
44109	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44110	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	95
44111	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	154
44112	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	195
44113	阜宁	沟墩跃进村站公变	10	400	99
44114	阜宁	沟墩郑兴正站公变	10	250	67
44115	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	32
44116	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	22
44117	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	126
44118	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	131
44119	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	123
44120	阜宁	益林园区3#公变	10	500	65
44121	阜宁	万国汽配城2期1#箱变	10	630	230
44122	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	324
44123	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	28
44124	阜宁	崔湾1#变	10	400	93
44125	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	68
44126	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	107
44127	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	0
44128	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44129	阜宁	沟墩南坎电站公变	10	200	41
44130	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	200	0
44131	阜宁	沟墩白匣新电站公变	10	200	78
44132	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	118
44133	阜宁	沟墩大岗新港电站变	10	200	39
44134	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	81
44135	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	88
44136	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	85
44137	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	86
44138	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	69
44139	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	39
44140	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	127
44141	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	108
44142	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	83
44143	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	203
44144	阜宁	阳升集团公变	10	800	486
44145	阜宁	明珠花园1#变	10	630	236
44146	阜宁	明珠花园2#变	10	500	236
44147	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44148	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	0
44149	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	0
44150	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	71
44151	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	56
44152	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	77
44153	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	91
44154	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	41
44155	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	76
44156	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	91
44157	阜宁	陈良福馨花园	10	400	136
44158	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	41
44159	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	69
44160	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	34
44161	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	234
44162	阜宁	古河镇岗东村站1#变	10	200	20
44163	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	91
44164	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	268
44165	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	176
44166	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44167	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	90
44168	阜宁	陈良许湾九组	10	100	20
44169	阜宁	陈良许湾三组2#变	10	200	69
44170	阜宁	合利新湖六组	10	200	79
44171	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	40
44172	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	85
44173	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	92
44174	阜宁	羊寨高庄东站公变	10	400	178
44175	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	213
44176	阜宁	羊寨蒲坞东站公变	10	400	241
44177	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	103
44178	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	83
44179	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	338
44180	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	0
44181	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	172
44182	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	76
44183	阜宁	羊寨兴旺村站公变	10	200	94
44184	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	56
44185	阜宁	杨集蟠龙北站公变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44186	阜宁	杨集樵农南站公变	10	200	10
44187	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	185
44188	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	72
44189	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	97
44190	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	119
44191	阜宁	杨集一组公变	10	400	231
44192	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	118
44193	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	78
44194	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	68
44195	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	99
44196	阜宁	沟墩条岗东站公变	10	400	179
44197	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	107
44198	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	72
44199	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	26
44200	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	42
44201	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	94
44202	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	274
44203	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	234
44204	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44205	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	76
44206	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	125
44207	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	114
44208	阜宁	汇景苑2#欧变	10	400	167
44209	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	263
44210	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	94
44211	阜宁	沟墩匡东三组	10	200	0
44212	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	242
44213	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	34
44214	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	103
44215	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	33
44216	阜宁	陈良苏港四组	10	400	195
44217	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	111
44218	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	29
44219	阜宁	中医院公变	10	400	108
44220	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	0
44221	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	23
44222	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	95
44223	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44224	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	233
44225	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	133
44226	阜宁	沟墩凌沟凌东边站公变	10	200	112
44227	阜宁	沟墩大港介圩东边站	10	400	64
44228	阜宁	沟墩鲁塘村南边站公变	10	400	200
44229	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	200	66
44230	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	69
44231	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	235
44232	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	35
44233	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	76
44234	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	80
44235	阜宁	丽锦佳园3#配电房3#变	10	800	640
44236	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	66
44237	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	85
44238	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	101
44239	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	3
44240	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	87
44241	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼1#箱式公变	10	500	254
44242	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼2#箱式公变	10	250	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44243	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	89
44244	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	165
44245	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	125
44246	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	452
44247	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	469
44248	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	282
44249	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	84
44250	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	202
44251	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	342
44252	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	412
44253	阜宁	陈良苏港东站	10	400	262
44254	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	175
44255	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	201
44256	阜宁	合利世英花园变	10	400	131
44257	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	57
44258	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	75
44259	阜宁	益林益新三组公变	10	400	202
44260	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	264
44261	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44262	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	122
44263	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	77
44264	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	75
44265	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	353
44266	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	291
44267	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	448
44268	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	388
44269	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	382
44270	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	374
44271	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	372
44272	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	104
44273	阜宁	农贸市场3#变	10	800	341
44274	阜宁	山阳花苑28#箱变	10	630	225
44275	阜宁	山阳花苑14#箱变	10	500	304
44276	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	93
44277	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	107
44278	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	196
44279	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	56
44280	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44281	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	78
44282	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	112
44283	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	212
44284	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	117
44285	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	227
44286	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	47
44287	阜宁	向阳花苑开关站2#变	10	630	45
44288	阜宁	向阳花苑配电房3#变	10	800	381
44289	阜宁	向阳花苑配电房4#变	10	800	373
44290	阜宁	向阳花苑配电房5#变	10	800	471
44291	阜宁	向阳花苑配电房6#变	10	800	265
44292	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	377
44293	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	325
44294	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	284
44295	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	337
44296	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	476
44297	阜宁	板湖站北公变	10	200	24
44298	阜宁	山阳花苑15#箱变	10	630	295
44299	阜宁	山阳花苑16#箱变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44300	阜宁	山阳花苑27#箱变	10	400	134
44301	阜宁	山阳花苑26#箱变	10	630	267
44302	阜宁	山阳花苑25#箱变	10	500	361
44303	阜宁	山阳花苑24#箱变	10	630	245
44304	阜宁	山阳花苑22#箱变	10	630	264
44305	阜宁	山阳花苑21#箱变	10	630	335
44306	阜宁	山阳花苑20#箱变	10	630	405
44307	阜宁	山阳花苑17#箱变	10	630	229
44308	阜宁	山阳花苑18#箱变	10	630	253
44309	阜宁	山阳花苑19#箱变	10	630	273
44310	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	51
44311	阜宁	陈集条龙东站配变	10	400	223
44312	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	87
44313	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	243
44314	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	66
44315	阜宁	陈集大刘中站	10	400	54
44316	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	217
44317	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	63
44318	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44319	阜宁	城北广和家园1#欧式变	10	630	331
44320	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	74
44321	阜宁	阜城缪黄二组公变	10	400	164
44322	阜宁	阜城缪黄中心村2#公变	10	400	75
44323	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	186
44324	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	0
44325	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	85
44326	阜宁	东沟镇马舍西站	10	400	95
44327	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	89
44328	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	72
44329	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	65
44330	阜宁	供销大厦公变	10	630	279
44331	阜宁	百盛5#箱变	10	630	88
44332	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	80
44333	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	103
44334	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	96
44335	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	160
44336	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	0
44337	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44338	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	57
44339	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	43
44340	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	53
44341	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	102
44342	阜宁	阜城城北二组东公变	10	400	172
44343	阜宁	阜城城北七组西公变	10	400	60
44344	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	174
44345	阜宁	合利射南三组	10	400	202
44346	阜宁	硕集桥张中站	10	200	90
44347	阜宁	硕集条西电站	10	200	5
44348	阜宁	硕集单荡西站	10	200	42
44349	阜宁	硕集周桥北站	10	200	112
44350	阜宁	硕集张墩北站	10	400	59
44351	阜宁	硕集桥张西站	10	200	101
44352	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	53
44353	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	235
44354	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	5
44355	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	113
44356	阜宁	郭墅戴舍电站新增	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44357	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	182
44358	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	91
44359	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	222
44360	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	154
44361	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	238
44362	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	264
44363	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	126
44364	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	55
44365	阜宁	郭墅刘河东站一组	10	200	114
44366	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	241
44367	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	82
44368	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	100
44369	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	154
44370	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	85
44371	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	99
44372	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	108
44373	阜宁	施庄北陈二组公变	10	200	89
44374	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	169
44375	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44376	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	258
44377	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	41
44378	阜宁	益林人民中路2#公变	10	630	91
44379	阜宁	益林海陵公变	10	400	97
44380	阜宁	益林食品桥公变	10	400	69
44381	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	57
44382	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	106
44383	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	151
44384	阜宁	羊寨世明黄河公变	10	200	70
44385	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	77
44386	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	220
44387	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	191
44388	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	18
44389	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	187
44390	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	219
44391	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	78
44392	阜宁	郭墅张庄东站新增变	10	400	141
44393	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	118
44394	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44395	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	163
44396	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	124
44397	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	457
44398	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	200
44399	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	363
44400	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	450
44401	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	256
44402	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	228
44403	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	124
44404	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	94
44405	阜宁	汶河路4#箱变	10	630	407
44406	阜宁	汶河路7#箱变	10	630	229
44407	阜宁	公兴供电所变	10	400	90
44408	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	35
44409	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	236
44410	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	118
44411	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	80
44412	阜宁	盛利家园安置楼1#变	10	630	282
44413	阜宁	盛利家园安置楼2#变	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44414	阜宁	盛利家园安置楼3#变	10	630	267
44415	阜宁	合利安置小区	10	400	141
44416	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	217
44417	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	219
44418	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	38
44419	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	0
44420	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	92
44421	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	234
44422	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	193
44423	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	26
44424	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	307
44425	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	216
44426	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	258
44427	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	300
44428	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	272
44429	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	142
44430	阜宁	陈良南周中站	10	400	81
44431	阜宁	合利四合顾舍	10	200	75
44432	阜宁	万国汽配城2期2#箱变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44433	阜宁	万国汽配城2期3#箱变	10	400	102
44434	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	130
44435	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	120
44436	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	145
44437	阜宁	益林塘沟中站公变	10	400	104
44438	阜宁	益林塘沟东站公变	10	400	187
44439	阜宁	益林管计2#公变	10	400	229
44440	阜宁	益林管计3#公变	10	400	179
44441	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	115
44442	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	201
44443	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	222
44444	阜宁	罗桥东风三组	10	400	230
44445	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	82
44446	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	119
44447	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	126
44448	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	53
44449	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	16
44450	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	88
44451	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44452	阜宁	新沟三星东站1#公变	10	200	89
44453	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	216
44454	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	13
44455	阜宁	新沟殷桥一组1#公变	10	200	11
44456	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	56
44457	阜宁	硕集南谢东站2#变	10	400	243
44458	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	49
44459	阜宁	硕集范王二庄	10	200	90
44460	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	25
44461	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	95
44462	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	218
44463	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	23
44464	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	160
44465	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	225
44466	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	28
44467	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	274
44468	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	26
44469	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	57
44470	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44471	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	101
44472	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	61
44473	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	580
44474	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	364
44475	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	358
44476	阜宁	陈集南站配变	10	400	154
44477	阜宁	陈集东站台片	10	200	40
44478	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	97
44479	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	44
44480	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	101
44481	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	241
44482	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	217
44483	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	124
44484	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	56
44485	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	197
44486	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	191
44487	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	81
44488	阜宁	陈良苏港三组	10	200	67
44489	阜宁	益林育才路4#变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44490	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	252
44491	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	183
44492	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	127
44493	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	119
44494	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	43
44495	阜宁	硕集南徐南站	10	400	196
44496	阜宁	硕集南徐西站	10	200	59
44497	阜宁	硕集桥张东站	10	200	99
44498	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	224
44499	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	441
44500	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	512
44501	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	560
44502	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	195
44503	阜宁	瑞林晶典4#公变	10	630	237
44504	阜宁	合利两河东站变	10	200	98
44505	阜宁	海峰3#公变	10	630	246
44506	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	32
44507	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	47
44508	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44509	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	252
44510	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	118
44511	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	138
44512	阜宁	新沟新东十二组1#公变	10	400	167
44513	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	232
44514	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	165
44515	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	560
44516	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	388
44517	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	260
44518	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	508
44519	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	474
44520	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	538
44521	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	452
44522	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	5
44523	阜宁	羊寨立新二组2#变	10	200	60
44524	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	78
44525	阜宁	芦浦马吉村部公变	10	200	34
44526	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	170
44527	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44528	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	146
44529	阜宁	羊寨南羊西站2#变	10	400	230
44530	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	584
44531	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	187
44532	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	181
44533	阜宁	羊寨建设中站变	10	400	186
44534	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	265
44535	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	211
44536	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	256
44537	阜宁	益林三里一组东站公变	10	400	188
44538	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	208
44539	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	105
44540	阜宁	阜宁中心3#配电房2#变	10	800	616
44541	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	131
44542	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	219
44543	阜宁	阜宁中心2#配电室4#变	10	800	597
44544	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	75
44545	阜宁	阜城缪黄南站公变	10	400	261
44546	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44547	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	196
44548	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	218
44549	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	538
44550	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	236
44551	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	114
44552	阜宁	益林大东中站公变	10	400	254
44553	阜宁	文晟华庭1#配电室1#变	10	800	434
44554	阜宁	文晟华庭1#配电室3#变	10	800	431
44555	阜宁	文晟华庭1#配电室2#变	10	800	467
44556	阜宁	文晟华庭1#配电室4#变	10	800	475
44557	阜宁	文晟华庭2#配电室5#变	10	630	278
44558	阜宁	文晟华庭2#配电室7#变	10	630	324
44559	阜宁	文晟华庭2#配电室6#变	10	630	338
44560	阜宁	文晟华庭2#配电室8#变	10	630	321
44561	阜宁	文晟华庭3#配电室9#变	10	630	403
44562	阜宁	文晟华庭3#配电室11#变	10	630	205
44563	阜宁	文晟华庭3#配电室10#变	10	400	147
44564	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	120
44565	阜宁	春江云锦1#开关站2#变	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44566	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	224
44567	阜宁	冠城华府二期2#配电室1#变	10	800	445
44568	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	18
44569	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	308
44570	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	100
44571	阜宁	鸿儒名邸1#开关站3#变	10	800	600
44572	阜宁	文晟华庭3#配电室12#变	10	630	273
44573	阜宁	文晟华庭4#配电室13#变	10	400	153
44574	阜宁	文晟华庭4#配电室14#变	10	400	132
44575	阜宁	文晟华庭5#配电室15#变	10	400	108
44576	阜宁	文晟华庭5#配电室16#变	10	400	156
44577	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	108
44578	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	347
44579	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	260
44580	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	217
44581	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	64
44582	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	59
44583	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	63
44584	阜宁	沟墩跃进何东西站	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44585	阜宁	三灶归正五组变	10	200	116
44586	阜宁	阜宁中心9#配电室2#变	10	800	443
44587	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室3#变	10	800	446
44588	阜宁	锦江华府开关站1#变	10	800	539
44589	阜宁	鸿儒名邸1#配电室1#变	10	800	581
44590	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	463
44591	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	240
44592	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	227
44593	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	187
44594	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	256
44595	阜宁	东兴康居专变	10	400	215
44596	阜宁	城北农贸市场2#变	10	800	459
44597	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站3#变	10	800	438
44598	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	48
44599	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房1#变	10	800	454
44600	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	164
44601	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	187
44602	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	211
44603	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44604	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	166
44605	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	255
44606	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	200	17
44607	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	186
44608	阜宁	古河西左南站	10	400	253
44609	阜宁	崔湾10#公变	10	400	229
44610	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	216
44611	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	108
44612	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	298
44613	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	355
44614	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	51
44615	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	222
44616	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	53
44617	阜宁	合利两河北站配变	10	200	96
44618	阜宁	合利四合中站配变	10	200	126
44619	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	148
44620	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	216
44621	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	29
44622	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44623	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	268
44624	阜宁	古河西左西站南	10	400	225
44625	阜宁	唐城配电房3#变压器	10	800	541
44626	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	237
44627	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	212
44628	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	127
44629	阜宁	古河西左西站西	10	200	92
44630	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	182
44631	阜宁	水厂公变	10	400	107
44632	阜宁	罗桥东风东站2#公变	10	400	254
44633	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	21
44634	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	98
44635	阜宁	恒旺家园配电房2#变	10	400	100
44636	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	244
44637	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	266
44638	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	90
44639	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	133
44640	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	227
44641	阜宁	阜宁中心7#配电室4#变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44642	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	142
44643	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	194
44644	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	170
44645	阜宁	东沟镇五里村南站1#变	10	400	275
44646	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	270
44647	阜宁	罗桥东风东站3#公变	10	400	211
44648	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	0
44649	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	494
44650	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	586
44651	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	258
44652	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	54
44653	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	83
44654	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	206
44655	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	0
44656	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	198
44657	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	215
44658	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	149
44659	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	530
44660	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44661	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	205
44662	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	212
44663	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	99
44664	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	203
44665	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	126
44666	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	259
44667	阜宁	悦珑府2#配电室4#变	10	800	346
44668	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	218
44669	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	214
44670	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	174
44671	阜宁	明达公寓2#公变	10	400	98
44672	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	225
44673	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	350
44674	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	555
44675	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	526
44676	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	521
44677	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	541
44678	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	540
44679	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44680	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	285
44681	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	328
44682	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	262
44683	阜宁	京美新居配电室4#主变	10	630	393
44684	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	231
44685	阜宁	观澜名邸4#配电室3#变	10	800	374
44686	阜宁	西城沁园二期配电房1#变	10	800	487
44687	阜宁	西城沁园二期配电房2#变	10	800	448
44688	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	0
44689	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	220
44690	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	84
44691	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	226
44692	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	32
44693	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	239
44694	阜宁	阜城周庄村站公变	10	400	18
44695	阜宁	古河大许中站公变	10	400	254
44696	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	490
44697	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	550
44698	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44699	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	608
44700	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	539
44701	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	602
44702	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	504
44703	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	187
44704	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	42
44705	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	211
44706	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	83
44707	阜宁	碧桂园4#配电室4#变	10	800	576
44708	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	640
44709	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室2#变	10	800	305
44710	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	155
44711	阜宁	东沟镇五里北站2#变	10	400	252
44712	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	250
44713	阜宁	古河李杨西站公变	10	400	220
44714	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	571
44715	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	608
44716	阜宁	阜宁中心3#配电房4#变	10	800	608
44717	阜宁	南方花苑5#变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44718	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	0
44719	阜宁	聚龙湾1#配电房1#变	10	630	107
44720	阜宁	聚龙湾1#配电房3#变	10	630	278
44721	阜宁	聚龙湾1#配电房4#变	10	630	251
44722	阜宁	聚龙湾1#配电房2#变	10	630	343
44723	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	556
44724	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	607
44725	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	453
44726	阜宁	恒基公寓1#公变	10	630	360
44727	阜宁	锦海文锋3#配电室2#变	10	800	370
44728	阜宁	新沟薛庄中站公变	10	200	59
44729	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	268
44730	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	233
44731	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	254
44732	阜宁	冠城华府二期6#配电室1#变	10	630	350
44733	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	454
44734	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	0
44735	阜宁	阜东大桥公变	10	400	267
44736	阜宁	沟墩文化站变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44737	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	108
44738	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	84
44739	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	52
44740	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	185
44741	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	146
44742	阜宁	阜城怡佳园1#开关站1#变	10	630	302
44743	阜宁	阜城怡佳园1#开关站2#变	10	630	447
44744	阜宁	阜城怡佳园2#配电室3#变	10	630	224
44745	阜宁	阜城怡佳园2#配电室4#变	10	630	317
44746	阜宁	沟墩阜岗东站公变	10	200	107
44747	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	41
44748	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	73
44749	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	103
44750	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	213
44751	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	110
44752	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	142
44753	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	269
44754	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	209
44755	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44756	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	119
44757	阜宁	杨集三组公变	10	400	101
44758	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	67
44759	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	77
44760	阜宁	杨集候庄站	10	200	14
44761	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	217
44762	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	200	75
44763	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	90
44764	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	272
44765	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	99
44766	阜宁	羊寨生产村站公变	10	400	221
44767	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	12
44768	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	39
44769	阜宁	羊寨沙岗五组东站公变	10	400	168
44770	阜宁	羊寨世明北站公变	10	400	194
44771	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	53
44772	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	80
44773	阜宁	羊寨港南中站公变	10	200	31
44774	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44775	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	0
44776	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	91
44777	阜宁	花园线皇室家具城公变	10	400	40
44778	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	223
44779	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	242
44780	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	165
44781	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	78
44782	阜宁	杨集张陈四组公变	10	400	265
44783	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	83
44784	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	270
44785	阜宁	芦蒲沃庄南站2#公变	10	400	221
44786	阜宁	芦蒲周门村站2#公变	10	400	178
44787	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	108
44788	阜宁	芦蒲乔罗北站3#变	10	400	236
44789	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	213
44790	阜宁	施庄南苑小区(一期) 1#配电室1#变	10	1000	499
44791	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	152
44792	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	237
44793	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44794	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	217
44795	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	67
44796	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	211
44797	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	162
44798	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	52
44799	阜宁	羊寨港北东2#公变	10	200	96
44800	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	166
44801	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	202
44802	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	109
44803	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	253
44804	阜宁	杨集樵农东2#公变	10	400	248
44805	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	192
44806	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	0
44807	阜宁	硕集北2#变	10	400	135
44808	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	245
44809	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	402
44810	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	284
44811	阜宁	羊寨港北西2#公变	10	400	276
44812	阜宁	羊寨王山西站公变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44813	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	239
44814	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	88
44815	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	203
44816	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	198
44817	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	224
44818	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	147
44819	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	231
44820	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	87
44821	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	178
44822	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	272
44823	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	213
44824	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	77
44825	阜宁	沟墩郑兴兴正南站	10	200	33
44826	阜宁	世福园3#变	10	500	75
44827	阜宁	郭墅刘河东站公变	10	200	30
44828	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	259
44829	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	283
44830	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	120
44831	阜宁	陈良李良七组	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44832	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	80
44833	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	36
44834	阜宁	沟墩竖河通于东站	10	200	58
44835	阜宁	沟墩大港港北站	10	200	52
44836	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	43
44837	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	58
44838	阜宁	沟墩陈坎东站2#变	10	400	255
44839	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	15
44840	阜宁	古河姜王三组	10	400	203
44841	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	272
44842	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	136
44843	阜宁	沟墩陈坎南站2#变	10	400	219
44844	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	200	99
44845	阜宁	花园小区3#变	10	400	151
44846	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	59
44847	阜宁	吴滩两港南站	10	400	197
44848	阜宁	扎花2#公变	10	400	206
44849	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	221
44850	阜宁	古河唐刘村站西	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44851	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	131
44852	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	254
44853	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	168
44854	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	240
44855	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	291
44856	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	208
44857	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	457
44858	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	389
44859	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	418
44860	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站4#变	10	800	334
44861	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	208
44862	阜宁	新沟胡湾十组1号公变	10	400	246
44863	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	225
44864	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	184
44865	阜宁	羊寨兴旺北站公变JN	10	400	215
44866	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	215
44867	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	138
44868	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	155
44869	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44870	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	68
44871	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	118
44872	阜宁	羊寨兴旺西站公变	10	200	61
44873	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	229
44874	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	68
44875	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	157
44876	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	238
44877	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	142
44878	阜宁	阜城新丰五组公变	10	200	129
44879	阜宁	阜城杜庄东站内公变	10	400	43
44880	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	251
44881	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	237
44882	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	242
44883	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	270
44884	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	241
44885	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	220
44886	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	234
44887	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	120
44888	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44889	阜宁	阜城城北三组2#变	10	400	65
44890	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	241
44891	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	104
44892	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	109
44893	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变配变配电变压器	10	630	91
44894	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	360
44895	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	312
44896	阜宁	古河大冲西站南	10	200	84
44897	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	267
44898	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	0
44899	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	34
44900	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	93
44901	阜宁	阜城缪黄安置楼3#箱变	10	630	397
44902	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	0
44903	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	90
44904	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	0
44905	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	109
44906	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	235
44907	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44908	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	264
44909	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	135
44910	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	399
44911	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	310
44912	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	273
44913	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	325
44914	阜宁	合利四合南站	10	200	101
44915	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	268
44916	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	218
44917	阜宁	新沟岗西加工厂北公变	10	200	121
44918	阜宁	新沟北湾五组1#公变	10	200	70
44919	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	400	200
44920	阜宁	陈良余桥东八组公变	10	400	270
44921	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	266
44922	阜宁	阜城顾庄二组公变	10	400	179
44923	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	102
44924	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	267
44925	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	329
44926	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44927	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	357
44928	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	348
44929	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	253
44930	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	339
44931	阜宁	新沟薛庄电站1#公变	10	400	186
44932	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	6
44933	阜宁	三灶天沟东站2#公变	10	400	180
44934	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	272
44935	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	106
44936	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	244
44937	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	236
44938	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	55
44939	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	183
44940	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	249
44941	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	268
44942	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	240
44943	阜宁	新沟胡湾五组1#公变	10	400	256
44944	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	118
44945	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44946	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	125
44947	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	82
44948	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	21
44949	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	264
44950	阜宁	沟墩丰唐马圩东边公变	10	200	110
44951	阜宁	沟墩李庄中站公变	10	400	163
44952	阜宁	沟墩新建条东边公变	10	200	42
44953	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	106
44954	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	124
44955	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	300
44956	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	546
44957	阜宁	阜宁中心11#配电室2#变	10	800	542
44958	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	191
44959	阜宁	羊寨沙淤中站公变	10	400	154
44960	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	241
44961	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	158
44962	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	349
44963	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	177
44964	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44965	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	267
44966	阜宁	新沟魏王三组公变	10	200	91
44967	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	172
44968	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	251
44969	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	96
44970	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	258
44971	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	188
44972	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	111
44973	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室4#变配电变压器	10	800	284
44974	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站4#变	10	800	433
44975	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	0
44976	阜宁	清华园2#配电室1#变压器	10	630	373
44977	阜宁	清华园2#配电室2#变压器	10	630	267
44978	阜宁	清华园2#配电室3#变压器	10	630	245
44979	阜宁	清华园2#配电室4#变压器	10	630	325
44980	阜宁	益林园区8#公变	10	400	28
44981	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	397
44982	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	233
44983	阜宁	施庄盐阜清华园小区4#箱变配电变压器配电变压器	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44984	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	225
44985	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	163
44986	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	361
44987	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	372
44988	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室3#变配电变压器	10	800	325
44989	阜宁	芦蒲芦杨电站公变	10	200	56
44990	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	260
44991	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	103
44992	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	279
44993	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	230
44994	阜宁	陈集三股北站1#配变	10	400	253
44995	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	498
44996	阜宁	通榆北路2#箱变配变配电变压器	10	630	400
44997	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	145
44998	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	122
44999	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	397
45000	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	260
45001	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	13
45002	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45003	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	158
45004	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	235
45005	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	220
45006	阜宁	瑞林晶典1#公变	10	630	306
45007	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	236
45008	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	251
45009	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	450
45010	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	605
45011	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	478
45012	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	198
45013	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	214
45014	阜宁	昆仑路公变	10	400	127
45015	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	118
45016	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	271
45017	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	165
45018	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	193
45019	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	126
45020	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	99
45021	阜宁	阜宁中心3#开关站2#变	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45022	阜宁	阜宁中心4#配电房2#变	10	800	446
45023	阜宁	希望路2#公变	10	400	138
45024	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	0
45025	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	179
45026	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	151
45027	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	152
45028	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	163
45029	阜宁	条河5#公变	10	400	58
45030	阜宁	政府99#公变	10	400	0
45031	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	129
45032	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	352
45033	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	371
45034	阜宁	河滨度假村公变	10	630	273
45035	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	327
45036	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	355
45037	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	519
45038	阜宁	施庄镇厦门花苑4#箱变变压器配电变压器	10	800	433
45039	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	282
45040	阜宁	施庄镇厦门花苑3#箱变变压器配电变压器	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45041	阜宁	悦珑府3#配电房2#变	10	800	575
45042	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	64
45043	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	280
45044	阜宁	合利三港五组东变	10	400	271
45045	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	261
45046	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	178
45047	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	115
45048	阜宁	羊寨孔庄七组2号公变	10	400	243
45049	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	159
45050	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	32
45051	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	285
45052	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	233
45053	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	227
45054	阜宁	陈集七组1#变	10	400	152
45055	阜宁	陈集七组2#变	10	400	226
45056	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	205
45057	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	349
45058	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	314
45059	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45060	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	375
45061	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	141
45062	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	247
45063	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	151
45064	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	0
45065	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	174
45066	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	80
45067	阜宁	羊寨蒲坞北站2#变	10	400	257
45068	阜宁	羊寨蒲坞村站3号变	10	400	245
45069	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	85
45070	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	353
45071	阜宁	澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	353
45072	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	302
45073	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	266
45074	阜宁	人保箱变	10	400	213
45075	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	2
45076	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	180
45077	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	169
45078	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45079	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	166
45080	阜宁	马荡康居1#变	10	400	218
45081	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	77
45082	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	87
45083	阜宁	观澜名邸4#配电室4#变	10	800	435
45084	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	59
45085	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	232
45086	阜宁	羊寨殷高村部3#配变	10	200	61
45087	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	239
45088	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	135
45089	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	21
45090	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	203
45091	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	35
45092	阜宁	澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	123
45093	阜宁	羊寨外口中站3号变	10	400	195
45094	阜宁	澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	101
45095	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	232
45096	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	233
45097	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45098	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	221
45099	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	115
45100	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	414
45101	阜宁	公兴青南东站3#变公变	10	400	270
45102	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	213
45103	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	267
45104	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	450
45105	阜宁	施庄供电所公变	10	400	38
45106	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	23
45107	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdyq配电变压器	10	400	73
45108	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	80
45109	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	43
45110	阜宁	合利双港东站	10	400	211
45111	阜宁	羊寨南羊西站公变	10	400	233
45112	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	280
45113	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	254
45114	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	282
45115	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	586
45116	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45117	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	259
45118	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	277
45119	阜宁	芦蒲前王东2#变	10	400	163
45120	阜宁	酱醋厂2#公变	10	400	228
45121	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	0
45122	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	176
45123	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	148
45124	阜宁	新沟胡湾北站2号变	10	400	193
45125	阜宁	京美新居配电室1#主变	10	630	366
45126	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	446
45127	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	259
45128	阜宁	瑞林晶典3#公变	10	630	248
45129	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	186
45130	阜宁	芦蒲祝灯东2#变	10	200	34
45131	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	271
45132	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	176
45133	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	81
45134	阜宁	羊寨镇政府公变	10	400	77
45135	阜宁	建银北门箱变	10	630	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45136	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	173
45137	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	241
45138	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	200	29
45139	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	487
45140	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	237
45141	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	191
45142	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	221
45143	阜宁	羊寨蒲坞南站公变	10	200	53
45144	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	10
45145	阜宁	东沟东方村安置点欧式变电站	10	400	200
45146	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	242
45147	阜宁	东沟镇永兴东1#变	10	400	271
45148	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	247
45149	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	201
45150	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	34
45151	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	180
45152	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	409
45153	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	230
45154	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45155	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	214
45156	阜宁	鸿泰商贸城3#配电房2#公变	10	800	0
45157	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	496
45158	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	119
45159	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	427
45160	阜宁	阜宁中心10#配电室4#变	10	800	639
45161	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	304
45162	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	204
45163	阜宁	郭墅农民街西站1#变	10	400	246
45164	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	450
45165	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	261
45166	阜宁	公兴深沟东边公变	10	400	97
45167	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	159
45168	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	4
45169	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	338
45170	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	195
45171	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	185
45172	阜宁	希望路1#变	10	400	61
45173	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45174	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	291
45175	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	255
45176	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	285
45177	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	280
45178	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	313
45179	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	333
45180	阜宁	古河大冲西站北	10	200	0
45181	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	133
45182	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	463
45183	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	610
45184	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	186
45185	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	373
45186	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	314
45187	阜宁	施庄喻口小街箱变配电变压器	10	630	372
45188	阜宁	施庄镇厦门花苑2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	503
45189	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	277
45190	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	226
45191	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	278
45192	阜宁	古河大许西站西	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45193	阜宁	福州路1#变	10	400	236
45194	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	191
45195	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	232
45196	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	2
45197	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	42
45198	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	88
45199	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	186
45200	阜宁	栋梁名府开关站2#变	10	800	574
45201	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	153
45202	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	281
45203	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	399
45204	阜宁	羊寨孔庄北站公变	10	400	206
45205	阜宁	烟草公司公变配电变压器	10	400	88
45206	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	173
45207	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	358
45208	阜宁	东沟兴楼北站1#变	10	400	187
45209	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	36
45210	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	222
45211	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45212	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	205
45213	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	211
45214	阜宁	北门浴室公变配电变压器	10	400	84
45215	阜宁	硕集中站	10	200	0
45216	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室4#变	10	800	374
45217	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	89
45218	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	55
45219	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	200	111
45220	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	230
45221	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	30
45222	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	400	184
45223	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	381
45224	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	577
45225	阜宁	范王庄1#公变	10	400	0
45226	阜宁	沟墩条岗东站2#变	10	400	180
45227	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	640
45228	阜宁	我爱我家箱变配电变压器	10	400	162
45229	阜宁	益林三里东站公变	10	400	165
45230	阜宁	新宇书香里3#配电房3#变	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45231	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	251
45232	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	214
45233	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	280
45234	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	144
45235	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	30
45236	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	260
45237	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	99
45238	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	92
45239	阜宁	沟墩必林南站	10	200	56
45240	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	270
45241	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	396
45242	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	230
45243	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	343
45244	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	301
45245	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	264
45246	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	189
45247	阜宁	阜城站2#变	10	315	0
45248	阜宁	阜城中队公变	10	315	25
45249	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45250	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	90
45251	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	267
45252	阜宁	郭墅陡沟东站公变	10	400	156
45253	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	133
45254	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	170
45255	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	40
45256	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	209
45257	阜宁	书香里1#配电房1#变	10	630	235
45258	阜宁	书香里1#配电房3#变	10	630	319
45259	阜宁	书香里1#配电房2#变	10	630	186
45260	阜宁	书香里1#配电房4#变	10	630	281
45261	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	250
45262	阜宁	书香里2#配电房5#变	10	800	396
45263	阜宁	书香里2#配电房6#变	10	800	419
45264	阜宁	新沟北湾五组公变	10	400	260
45265	阜宁	新沟东季八九组1#公变	10	400	271
45266	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	365
45267	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	0
45268	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45269	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	131
45270	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	458
45271	阜宁	硕集后河中队公变	10	200	88
45272	阜宁	东沟站北二变	10	400	72
45273	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	199
45274	阜宁	沟墩陈桥白水塘东	10	315	0
45275	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	86
45276	阜宁	新沟东季电站2#公变	10	400	266
45277	阜宁	新沟姜湾东边公变	10	200	77
45278	阜宁	新沟毛湾三四组1#公变	10	400	182
45279	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	257
45280	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	556
45281	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	496
45282	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	601
45283	阜宁	悦珑府2#配电室2#变	10	800	343
45284	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室1#变	10	800	408
45285	阜宁	东沟站北三变	10	500	70
45286	阜宁	古河大许西站公变	10	200	0
45287	阜宁	古河小边村站公变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45288	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	189
45289	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	100	0
45290	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	102
45291	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	80
45292	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	93
45293	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	127
45294	阜宁	硕集王桥电站公变	10	400	144
45295	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	243
45296	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	92
45297	阜宁	板湖东兴南站2#公变	10	400	173
45298	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	189
45299	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	63
45300	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	88
45301	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	20
45302	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	229
45303	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	269
45304	阜宁	硕集一组单相变	10	200	113
45305	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	45
45306	阜宁	硕集潮南一组公变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45307	阜宁	古河高口东站公变	10	400	221
45308	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	104
45309	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	6
45310	阜宁	鸿儒名邸1#配电室3#变	10	800	513
45311	阜宁	益林福来居2#变	10	400	283
45312	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	0
45313	阜宁	古河高口西站公变	10	400	183
45314	阜宁	硕集三四组公变	10	200	112
45315	阜宁	硕集北公变	10	400	155
45316	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	128
45317	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	88
45318	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	92
45319	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	98
45320	阜宁	五金2#公变	10	400	181
45321	阜宁	古河大许东站长	10	200	93
45322	阜宁	羊寨孔庄五组新站	10	400	248
45323	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	62
45324	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	265
45325	阜宁	硕集南站公变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45326	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	120
45327	阜宁	硕集南公变	10	400	222
45328	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	20
45329	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	115
45330	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	257
45331	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	201
45332	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	52
45333	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	17
45334	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	104
45335	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	122
45336	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	0
45337	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	191
45338	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	36
45339	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	29
45340	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	110
45341	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	68
45342	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	104
45343	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	86
45344	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45345	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	242
45346	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	114
45347	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	198
45348	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	113
45349	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	84
45350	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	243
45351	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	51
45352	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	101
45353	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	243
45354	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	153
45355	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	236
45356	阜宁	阜城新丰东2#公变	10	500	32
45357	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	59
45358	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	84
45359	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	258
45360	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	52
45361	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	57
45362	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	79
45363	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45364	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	93
45365	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	68
45366	阜宁	硕集范王西站公变	10	200	99
45367	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	140
45368	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	113
45369	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	113
45370	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	240
45371	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	111
45372	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	213
45373	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	5
45374	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	198
45375	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	79
45376	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	243
45377	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	109
45378	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	118
45379	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	375
45380	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	242
45381	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	50
45382	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45383	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	150
45384	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	165
45385	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	119
45386	阜宁	硕集范王村一组公变	10	160	31
45387	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	60
45388	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	70
45389	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	66
45390	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	230
45391	阜宁	东沟方南南站	10	200	108
45392	阜宁	东沟三甲西站	10	400	278
45393	阜宁	东沟三甲东站	10	200	0
45394	阜宁	东沟魏桥南站	10	200	117
45395	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	82
45396	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	206
45397	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	59
45398	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	293
45399	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	99
45400	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	112
45401	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45402	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	25
45403	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	133
45404	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	93
45405	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	77
45406	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	21
45407	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	185
45408	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	196
45409	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	234
45410	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	247
45411	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	238
45412	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	203
45413	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	236
45414	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	131
45415	阜宁	罗桥安马中站变	10	400	206
45416	阜宁	罗桥安马西站变	10	400	251
45417	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	177
45418	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	260
45419	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	269
45420	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45421	阜宁	东沟向阳西站	10	400	187
45422	阜宁	东沟向阳东站	10	200	82
45423	阜宁	东沟顾元北站	10	400	243
45424	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	207
45425	阜宁	东沟顾元南站	10	400	290
45426	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	94
45427	阜宁	东沟地龙西站	10	400	39
45428	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	32
45429	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	92
45430	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	255
45431	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	108
45432	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	91
45433	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	52
45434	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	222
45435	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	0
45436	阜宁	沟墩白厘南站	10	200	92
45437	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	108
45438	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	16
45439	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45440	阜宁	板湖前进南站3#公变	10	400	186
45441	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	205
45442	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	121
45443	阜宁	沟墩陈桥条垅站	10	200	71
45444	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	44
45445	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	113
45446	阜宁	合利供电所7#变	10	400	166
45447	阜宁	合利供电所8#变	10	400	172
45448	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	63
45449	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	190
45450	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	225
45451	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	126
45452	阜宁	羊寨镇小街西2#配变	10	400	178
45453	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	138
45454	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	488
45455	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	287
45456	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	303
45457	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	436
45458	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	553

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45459	阜宁	古河小许北站公变	10	200	39
45460	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	152
45461	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	246
45462	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	90
45463	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	259
45464	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	213
45465	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	66
45466	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	27
45467	阜宁	沟墩丰唐站公变	10	200	75
45468	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	130
45469	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	12
45470	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	13
45471	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	43
45472	阜宁	沟墩渔河中站公变	10	400	226
45473	阜宁	益林福来居1#变	10	400	236
45474	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	190
45475	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	229
45476	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	0
45477	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45478	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	138
45479	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	22
45480	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	252
45481	阜宁	古河小许村站公变	10	200	68
45482	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	100
45483	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	248
45484	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	29
45485	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	13
45486	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	75
45487	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	243
45488	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	99
45489	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	0
45490	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	144
45491	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	0
45492	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	490
45493	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	72
45494	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	11
45495	阜宁	丽锦佳园1#配电房3#变	10	800	294
45496	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45497	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	235
45498	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	599
45499	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	404
45500	阜宁	施庄沙岗三组1#公变	10	400	287
45501	阜宁	鑫富达2#公变（杆箱）	10	400	213
45502	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	40
45503	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	176
45504	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	223
45505	阜宁	阜城新丰东南站公变	10	400	143
45506	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	113
45507	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	28
45508	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	56
45509	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	98
45510	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	119
45511	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	258
45512	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	288
45513	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	326
45514	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	208
45515	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45516	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	178
45517	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	279
45518	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	412
45519	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	172
45520	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	312
45521	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	165
45522	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	168
45523	阜宁	羊寨小街园盘公变	10	400	146
45524	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	0
45525	阜宁	羊寨小街桥头公变	10	400	170
45526	阜宁	阜城民政局公变	10	400	233
45527	阜宁	观澜名邸1#配电室1#变	10	800	378
45528	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	241
45529	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	218
45530	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	222
45531	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	174
45532	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	123
45533	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	164
45534	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45535	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	50
45536	阜宁	沟墩永胜新北站单相变	10	200	124
45537	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	96
45538	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	695
45539	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	265
45540	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	442
45541	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	384
45542	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	393
45543	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	451
45544	阜宁	春江云锦2#开关站1#变	10	800	582
45545	阜宁	铝制品厂厂公变(杆箱)	10	400	239
45546	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	106
45547	阜宁	新沟新风康居南公变	10	200	16
45548	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	200	0
45549	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	209
45550	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	283
45551	阜宁	阜城新桥七组公变	10	400	57
45552	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	215
45553	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45554	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	256
45555	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	80
45556	阜宁	育才路2#公变	10	400	30
45557	阜宁	沟墩匣东三组2#变	10	315	120
45558	阜宁	合利供电所6#变	10	400	43
45559	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	314
45560	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	16
45561	阜宁	合利新湖北站变	10	200	77
45562	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	259
45563	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	185
45564	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	37
45565	阜宁	施庄两合村1.11组公变	10	200	99
45566	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	60
45567	阜宁	合利射南东北变	10	200	115
45568	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	178
45569	阜宁	合利两河五组变	10	400	256
45570	阜宁	合利三组公变	10	400	0
45571	阜宁	汶河北路1#公变	10	400	67
45572	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45573	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	38
45574	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	180
45575	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	85
45576	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	117
45577	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	26
45578	阜宁	阜城新桥移民公变	10	500	200
45579	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	45
45580	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	12
45581	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	238
45582	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	466
45583	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	18
45584	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	219
45585	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	99
45586	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	83
45587	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	108
45588	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	260
45589	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	198
45590	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	191
45591	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45592	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	256
45593	阜宁	益林大友四组公变	10	400	258
45594	阜宁	沟墩渔河电站	10	200	77
45595	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	212
45596	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	7
45597	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	63
45598	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	253
45599	阜宁	加油站公变	10	400	212
45600	阜宁	益林新区1#公变	10	630	130
45601	阜宁	益林花园小区公变	10	400	168
45602	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	191
45603	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	0
45604	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	163
45605	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	54
45606	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	287
45607	阜宁	锦海文锋1#配电室4#变	10	630	423
45608	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	320
45609	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	0
45610	阜宁	港口1#公变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45611	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	104
45612	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	277
45613	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	56
45614	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	240
45615	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	76
45616	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	176
45617	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	142
45618	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	616
45619	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	231
45620	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	73
45621	阜宁	锦海文锋2#配电室4#变	10	800	525
45622	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	216
45623	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	213
45624	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	81
45625	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	72
45626	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	249
45627	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	244
45628	阜宁	城南1#变	10	400	0
45629	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45630	阜宁	三灶七灶八组公变	10	400	246
45631	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	316
45632	阜宁	陈集园区5#变	10	400	163
45633	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	150
45634	阜宁	施庄沙岗五组1#公变	10	200	123
45635	阜宁	施庄小街9#变	10	400	75
45636	阜宁	施庄小街10#变	10	400	104
45637	阜宁	施庄小街11#变	10	400	193
45638	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	260
45639	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	252
45640	阜宁	悦珑府4#配电房1#变	10	800	559
45641	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	300
45642	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	257
45643	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	56
45644	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	151
45645	阜宁	三灶坎东八组	10	400	274
45646	阜宁	向阳人家1#变	10	630	103
45647	阜宁	向阳人家2#变	10	630	149
45648	阜宁	向阳人家6#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45649	阜宁	向阳人家7#变	10	630	253
45650	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	262
45651	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	12
45652	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	151
45653	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	204
45654	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	0
45655	阜宁	古河李杨村站西	10	200	91
45656	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	0
45657	阜宁	古河李杨西站2#变	10	400	239
45658	阜宁	施庄喻口花园（三期）1#配电房兼开关站1#变	10	630	235
45659	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	245
45660	阜宁	沟墩白垭新南站	10	400	222
45661	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	0
45662	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	285
45663	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	198
45664	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	282
45665	阜宁	羊寨孔庄七组公变	10	200	95
45666	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	134
45667	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45668	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	220
45669	阜宁	新沟孔埧康居东公变	10	400	164
45670	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	152
45671	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	264
45672	阜宁	新沟新东康居2#公变	10	400	197
45673	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	78
45674	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	137
45675	阜宁	东沟刘嘴加工厂1#变	10	400	59
45676	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	91
45677	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	240
45678	阜宁	东沟邱庄东站1#变	10	400	200
45679	阜宁	温泉公变	10	400	83
45680	阜宁	古河会明西站南	10	400	206
45681	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	258
45682	阜宁	古河刘候北站	10	400	285
45683	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	221
45684	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	248
45685	阜宁	古河前张西站公变	10	400	264
45686	阜宁	杨集洪滨东站	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45687	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	171
45688	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	242
45689	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	169
45690	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	440
45691	阜宁	东沟镇马舍东站	10	400	5
45692	阜宁	板湖侔周一组公变	10	400	278
45693	阜宁	羊寨府前街2#变配变	10	200	34
45694	阜宁	向阳人家8#变	10	630	282
45695	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	188
45696	阜宁	向阳人家3#变	10	800	45
45697	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	0
45698	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	113
45699	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	85
45700	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	268
45701	阜宁	公兴良种场东站公变	10	400	212
45702	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	214
45703	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	226
45704	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	245
45705	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45706	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	247
45707	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	357
45708	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	254
45709	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	234
45710	阜宁	板湖高阳西站2#公变	10	400	225
45711	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	70
45712	阜宁	板湖侔周村站2#公变	10	400	268
45713	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	102
45714	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	212
45715	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	92
45716	阜宁	东沟永兴居委会14#变	10	400	242
45717	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	84
45718	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	160
45719	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	158
45720	阜宁	合利西港中站变	10	200	136
45721	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	50
45722	阜宁	羊寨小街桥头2#变	10	400	47
45723	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	207
45724	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45725	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	34
45726	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	163
45727	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	342
45728	阜宁	馥桂园3#配电室1#变	10	800	352
45729	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	76
45730	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	57
45731	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	196
45732	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	115
45733	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	24
45734	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	172
45735	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	174
45736	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	173
45737	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	243
45738	阜宁	观澜名邸4#配电室2#变	10	800	442
45739	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	251
45740	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	177
45741	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	181
45742	阜宁	新沟三星西站1#公变	10	200	110
45743	阜宁	新沟毛湾电站1#公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45744	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	118
45745	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	233
45746	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	217
45747	阜宁	新沟新东康居1#公变	10	400	217
45748	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	493
45749	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	162
45750	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	268
45751	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	152
45752	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	150
45753	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	287
45754	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	243
45755	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	186
45756	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	173
45757	阜宁	益林小上海西公变	10	400	231
45758	阜宁	益林小上海东公变	10	400	44
45759	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	82
45760	阜宁	龙湖新城三期2#配电室3#变	10	630	431
45761	阜宁	杨集新荡一组东站	10	400	233
45762	阜宁	绿水印象开关站4#变	10	800	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45763	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	283
45764	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	175
45765	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	91
45766	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	201
45767	阜宁	板湖汪黄北站3#公变	10	400	237
45768	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	198
45769	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	344
45770	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	132
45771	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	0
45772	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	70
45773	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	76
45774	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	142
45775	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	85
45776	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	127
45777	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	195
45778	阜宁	古河一组公变	10	400	134
45779	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	265
45780	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	250
45781	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45782	阜宁	三灶海啸一组公变	10	400	275
45783	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	613
45784	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	176
45785	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	122
45786	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	109
45787	阜宁	羊寨港南东站2#公变	10	400	239
45788	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	32
45789	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	37
45790	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	130
45791	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	79
45792	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	254
45793	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	118
45794	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	232
45795	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	248
45796	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	69
45797	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	215
45798	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	138
45799	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	255
45800	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45801	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	186
45802	阜宁	芦蒲三马西站3#变	10	400	261
45803	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	500	160
45804	阜宁	三灶新丰二组公变	10	400	94
45805	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	78
45806	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	120
45807	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	176
45808	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	202
45809	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	108
45810	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	57
45811	阜宁	羊寨镇世明支渠2#配变	10	200	40
45812	阜宁	羊寨南大街2#变	10	200	22
45813	阜宁	东沟兴楼电站2#变	10	400	221
45814	阜宁	沟墩条海西站	10	200	96
45815	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	411
45816	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	137
45817	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	130
45818	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	134
45819	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45820	阜宁	新沟毛湾南站2#公变	10	200	106
45821	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	64
45822	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	99
45823	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	92
45824	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	239
45825	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	281
45826	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	233
45827	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	229
45828	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	32
45829	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	102
45830	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	113
45831	阜宁	芳林南苑1#配电室1#变	10	630	445
45832	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	17
45833	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	0
45834	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	44
45835	阜宁	新沟新北村康居1#公变	10	400	254
45836	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	297
45837	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	115
45838	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45839	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	345
45840	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	113
45841	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	102
45842	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	390
45843	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	66
45844	阜宁	阜城缪黄西站3#公变	10	400	166
45845	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	213
45846	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	63
45847	阜宁	东沟丁西东站2#公变	10	400	173
45848	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	119
45849	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	219
45850	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	256
45851	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	262
45852	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	156
45853	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	100
45854	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	179
45855	阜宁	瑞林晶典10#箱变	10	400	319
45856	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	85
45857	阜宁	阜宁中心2#配电室2#变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45858	阜宁	阜城顾庄电站公变	10	200	0
45859	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	44
45860	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	133
45861	阜宁	陈集边胥电站2#公变	10	400	245
45862	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	11
45863	阜宁	古河高口电站东公变	10	200	106
45864	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	249
45865	阜宁	古河康居工程西	10	400	138
45866	阜宁	古河康居工程	10	400	126
45867	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	79
45868	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	100
45869	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	239
45870	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	169
45871	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	180
45872	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	156
45873	阜宁	新沟毛湾五组1#公变	10	400	113
45874	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	247
45875	阜宁	新沟新胜康居1#公变	10	200	37
45876	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45877	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	23
45878	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	27
45879	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	40
45880	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	89
45881	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	24
45882	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	219
45883	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	86
45884	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	0
45885	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	26
45886	阜宁	冠城华府二期2#配电室3#变	10	800	268
45887	阜宁	罗桥金韩电站公变	10	200	95
45888	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	235
45889	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	281
45890	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	62
45891	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	63
45892	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	70
45893	阜宁	新沟新东一组2#公变	10	400	194
45894	阜宁	古河康居工程东	10	400	221
45895	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45896	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	117
45897	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	233
45898	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	110
45899	阜宁	古河联合南站公变	10	400	203
45900	阜宁	益林建新东路公变	10	400	78
45901	阜宁	新沟新胜康居2#公变	10	200	75
45902	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	113
45903	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	162
45904	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	246
45905	阜宁	施庄喻口五组	10	400	220
45906	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	17
45907	阜宁	益林益小3#公变	10	400	153
45908	阜宁	施庄喻口小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	450
45909	阜宁	合利供电所11#变	10	200	126
45910	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	256
45911	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	40
45912	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	109
45913	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	209
45914	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45915	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	71
45916	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	45
45917	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	211
45918	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	104
45919	阜宁	古河镇梨园七组北公变	10	200	23
45920	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	138
45921	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	4
45922	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	0
45923	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	256
45924	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	99
45925	阜宁	南门街2#公变	10	630	286
45926	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	91
45927	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	32
45928	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	258
45929	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	574
45930	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	455
45931	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	413
45932	阜宁	板湖北曹西站公变	10	400	228
45933	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45934	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	424
45935	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	431
45936	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	521
45937	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	249
45938	阜宁	合利大圩西站变	10	400	209
45939	阜宁	合利北汛南站变	10	200	129
45940	阜宁	合利老沙二组变	10	200	45
45941	阜宁	阜城新丰小区二期1#公变主变配电变压器	10	630	245
45942	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	190
45943	阜宁	古河新岗东站内公变	10	200	81
45944	阜宁	板湖南郭北站2#公变	10	400	278
45945	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	45
45946	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	261
45947	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	217
45948	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	208
45949	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	120
45950	阜宁	板湖陈庄东站内3#公变	10	400	225
45951	阜宁	益林大东村部公变	10	400	75
45952	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45953	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	243
45954	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	232
45955	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	189
45956	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	204
45957	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	242
45958	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	102
45959	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	217
45960	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	115
45961	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	20
45962	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	219
45963	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	400	153
45964	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	305
45965	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	199
45966	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	128
45967	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	221
45968	阜宁	合利邹河五组	10	200	63
45969	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	221
45970	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	327
45971	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45972	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	241
45973	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	223
45974	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	212
45975	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	103
45976	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	79
45977	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	91
45978	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	114
45979	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	221
45980	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	120
45981	阜宁	羊寨建新街2#变	10	400	148
45982	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	95
45983	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	183
45984	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	198
45985	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	209
45986	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	260
45987	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	125
45988	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	88
45989	阜宁	陈集边胥东站1#公变	10	400	184
45990	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45991	阜宁	馥桂园1#开关站1#变	10	630	197
45992	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	229
45993	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	273
45994	阜宁	合利许庄六组变	10	200	18
45995	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	236
45996	阜宁	益林育才路东公变	10	400	61
45997	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	238
45998	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	103
45999	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	83
46000	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	210
46001	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	0
46002	阜宁	合利轮窑五组	10	200	99
46003	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	139
46004	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	242
46005	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	153
46006	阜宁	陈集大曹东1#公变	10	400	180
46007	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	232
46008	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	288
46009	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46010	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	135
46011	阜宁	新沟大墩电站公变	10	200	127
46012	阜宁	阜城新丰西站公变	10	400	161
46013	阜宁	新沟杨陆东站公变	10	400	262
46014	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	90
46015	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	87
46016	阜宁	羊寨殷高村站4#变	10	200	111
46017	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	48
46018	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	83
46019	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	72
46020	阜宁	公兴金邱东站公变	10	200	106
46021	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	84
46022	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	88
46023	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	141
46024	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	50
46025	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	76
46026	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	93
46027	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	110
46028	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46029	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	0
46030	阜宁	吴滩两港西站	10	400	268
46031	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	87
46032	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	81
46033	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	24
46034	阜宁	条河3#公变	10	400	51
46035	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	65
46036	阜宁	花园小区2#变压器	10	315	7
46037	阜宁	百盛1#公变	10	315	0
46038	阜宁	百盛2#公变	10	400	53
46039	阜宁	百盛3#公变	10	315	0
46040	阜宁	彩虹路1#公变	10	400	115
46041	阜宁	商品城1#公变	10	400	104
46042	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	0
46043	阜宁	康宁公寓1#公变	10	500	136
46044	阜宁	康宁公寓2#公变	10	400	147
46045	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	17
46046	阜宁	胜利路4#公变	10	400	104
46047	阜宁	观澜名邸2#配电室2#变	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46048	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	57
46049	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	101
46050	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	96
46051	阜宁	东沟镇官一村东	10	200	80
46052	阜宁	东沟镇官钱站	10	200	104
46053	阜宁	东沟镇严曹北	10	400	250
46054	阜宁	东沟镇五里村南	10	200	62
46055	阜宁	东沟镇左舍站	10	400	196
46056	阜宁	芦蒲高裴北3#变	10	200	50
46057	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	70
46058	阜宁	芦蒲左范北	10	400	278
46059	阜宁	芦蒲左范西	10	200	79
46060	阜宁	芦蒲沈朱中	10	200	93
46061	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	75
46062	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	84
46063	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	101
46064	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	150
46065	阜宁	吴滩劳动东公变	10	400	92
46066	阜宁	吴滩角港北	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46067	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	135
46068	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	271
46069	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	107
46070	阜宁	园林路1#公变（房）	10	400	88
46071	阜宁	园林路2#公变（房）	10	400	22
46072	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	6
46073	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	76
46074	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	206
46075	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	80
46076	阜宁	古河西左电站公变(JN)	10	200	123
46077	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	64
46078	阜宁	阜城周庄北站南公变	10	400	202
46079	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	111
46080	阜宁	阜城城北六组2#公变	10	500	77
46081	阜宁	东沟镇五里北站	10	400	190
46082	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	266
46083	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	222
46084	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	17
46085	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46086	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	50
46087	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	111
46088	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	105
46089	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	88
46090	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	42
46091	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	54
46092	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	73
46093	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	97
46094	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	198
46095	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	188
46096	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	36
46097	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	112
46098	阜宁	汶河路2#公变	10	400	134
46099	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	220
46100	阜宁	育才路1#公变	10	400	69
46101	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	0
46102	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	49
46103	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	14
46104	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46105	阜宁	芦蒲中曹东站	10	200	122
46106	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	43
46107	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	256
46108	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	205
46109	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	24
46110	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	84
46111	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	99
46112	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	76
46113	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	0
46114	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	33
46115	阜宁	芦蒲周门南站	10	400	241
46116	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	25
46117	阜宁	吴滩蔡河中队公变	10	200	65
46118	阜宁	芦蒲沃庄东站	10	400	244
46119	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	80
46120	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	168
46121	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	182
46122	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	207
46123	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46124	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	195
46125	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	29
46126	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	83
46127	阜宁	施庄北陈村1.2组公变	10	200	22
46128	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	92
46129	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	263
46130	阜宁	板湖金王南站公变	10	400	140
46131	阜宁	合利大王三.四组	10	200	32
46132	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	0
46133	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	28
46134	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	63
46135	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	261
46136	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	0
46137	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	0
46138	阜宁	胜利路6#公变（杆箱）	10	315	42
46139	阜宁	胜利路7#公变（杆箱）	10	400	83
46140	阜宁	机械厂公变（杆箱）	10	315	80
46141	阜宁	国土公变（杆箱）	10	315	59
46142	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46143	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	71
46144	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	5
46145	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	19
46146	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	74
46147	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	81
46148	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	83
46149	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	112
46150	阜宁	芦蒲马庄东站	10	200	83
46151	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	82
46152	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	98
46153	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	68
46154	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	204
46155	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	56
46156	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	92
46157	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	149
46158	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	59
46159	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	212
46160	阜宁	板湖孔荡村西站公变	10	200	88
46161	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46162	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	207
46163	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	249
46164	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	78
46165	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	152
46166	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	758
46167	阜宁	益林益东小区公变	10	400	75
46168	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	0
46169	阜宁	益林高庄公变	10	500	245
46170	阜宁	益林解放东路公变	10	400	23
46171	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	130
46172	阜宁	板湖侔周东站公变	10	200	56
46173	阜宁	板湖侔周村站公变	10	200	86
46174	阜宁	板湖侔周北站公变	10	200	53
46175	阜宁	板湖侔周六组公变	10	200	83
46176	阜宁	益林解放西路公变	10	500	238
46177	阜宁	益林人民北路公变	10	500	83
46178	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	300
46179	阜宁	益林大东四组公变	10	400	77
46180	阜宁	鑫富达公变	10	315	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46181	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	1
46182	阜宁	光明路4#公变	10	400	162
46183	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	101
46184	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	89
46185	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	220
46186	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	95
46187	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	14
46188	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	92
46189	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	208
46190	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	0
46191	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	176
46192	阜宁	吴滩戴圩东站公变	10	200	55
46193	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	118
46194	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	95
46195	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	76
46196	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	201
46197	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	183
46198	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	227
46199	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46200	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	220
46201	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	198
46202	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	84
46203	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	204
46204	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	0
46205	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	82
46206	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	275
46207	阜宁	施庄邓灶村四、五组公变	10	200	94
46208	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室2#变	10	630	371
46209	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	411
46210	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	42
46211	阜宁	通榆北路1#公变（杆箱）	10	315	63
46212	阜宁	城河大街1#公变	10	315	3
46213	阜宁	商品城2#公变	10	400	95
46214	阜宁	汶河路5#公变(杆箱)	10	315	84
46215	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	154
46216	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	132
46217	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	131
46218	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46219	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	144
46220	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	257
46221	阜宁	吴滩仁范东边公变	10	200	103
46222	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	194
46223	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	151
46224	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	265
46225	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	106
46226	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	72
46227	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	232
46228	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	92
46229	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	279
46230	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	100
46231	阜宁	吴滩孙村东边公变	10	400	200
46232	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	86
46233	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	89
46234	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	167
46235	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	94
46236	阜宁	阜城城北三组公变	10	400	184
46237	阜宁	阜城城北六组(东)公变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46238	阜宁	阜城城北六组(西)公变	10	400	189
46239	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	165
46240	阜宁	阜城城北二组公变	10	400	173
46241	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	0
46242	阜宁	阜城周庄一组公变	10	200	35
46243	阜宁	阜城周庄四组加工厂公变	10	400	172
46244	阜宁	阜城周庄五组公变	10	200	57
46245	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	24
46246	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	455
46247	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	69
46248	阜宁	益林米厂公变	10	400	172
46249	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	51
46250	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	237
46251	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	109
46252	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	149
46253	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	275
46254	阜宁	吴滩合东东站公变	10	400	188
46255	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	138
46256	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46257	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	84
46258	阜宁	东风南路1#公变（杆箱）	10	400	52
46259	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	240
46260	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	94
46261	阜宁	东风路3#公变	10	400	64
46262	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	12
46263	阜宁	阜城三阳五八组公变	10	200	76
46264	阜宁	阜城三阳二七组公变	10	400	238
46265	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	88
46266	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	37
46267	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	26
46268	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	149
46269	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	20
46270	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	176
46271	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	181
46272	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	60
46273	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	98
46274	阜宁	古河梨元二组公变	10	400	227
46275	阜宁	古河会明东站公变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46276	阜宁	古河会明西站公变	10	400	226
46277	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	249
46278	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	98
46279	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	18
46280	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	216
46281	阜宁	晨鹏逸品阁配电房2#变	10	400	224
46282	阜宁	古河粮站变西	10	400	120
46283	阜宁	古河南站北	10	400	220
46284	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	117
46285	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	64
46286	阜宁	板湖小晏电站公变	10	400	230
46287	阜宁	板湖侗周五组公变	10	200	46
46288	阜宁	板湖小夏电站公变	10	200	112
46289	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	24
46290	阜宁	板湖小夏南站公变	10	400	159
46291	阜宁	板湖丰荡东站公变	10	400	286
46292	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	287
46293	阜宁	板湖丰荡南站公变	10	200	124
46294	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46295	阜宁	公兴石黄村西站公变	10	400	166
46296	阜宁	东风路4#公变（杆箱）	10	500	99
46297	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	53
46298	阜宁	城河大街3#公变（杆箱）	10	400	92
46299	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	288
46300	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	38
46301	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	36
46302	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	111
46303	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	105
46304	阜宁	幼儿园公变（杆箱）	10	400	44
46305	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	0
46306	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	37
46307	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	77
46308	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	23
46309	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	199
46310	阜宁	公兴良种场西站公变	10	200	0
46311	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	75
46312	阜宁	古河新民一组公变	10	200	56
46313	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46314	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	62
46315	阜宁	阜城缪黄五、十一组公变	10	400	250
46316	阜宁	阜城缪黄西站公变	10	250	121
46317	阜宁	古河刘候东站公变	10	200	91
46318	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	91
46319	阜宁	阜城缪黄三组公变	10	400	203
46320	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	74
46321	阜宁	阜城缪黄十组公变	10	400	215
46322	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	238
46323	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	0
46324	阜宁	阜城林王七组公变	10	200	67
46325	阜宁	阜城林王北站公变	10	400	234
46326	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	98
46327	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	81
46328	阜宁	阜城林王西站公变	10	200	0
46329	阜宁	古河西刘新公变	10	400	213
46330	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	607
46331	阜宁	施庄中星嘉园1#箱变变压器配电变压器	10	800	378
46332	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46333	阜宁	悦珑府1#开关站2#变	10	800	347
46334	阜宁	板湖小郑东公变	10	400	229
46335	阜宁	板湖小郑东公变	10	200	62
46336	阜宁	板湖前进东公变	10	400	241
46337	阜宁	板湖前进北公变	10	200	27
46338	阜宁	板湖前进南公变	10	200	104
46339	阜宁	板湖戚桥北公变	10	400	125
46340	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	135
46341	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	40
46342	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	111
46343	阜宁	板湖老王南公变	10	400	180
46344	阜宁	板湖邵湛东公变	10	200	61
46345	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	52
46346	阜宁	板湖邵湛西公变	10	200	0
46347	阜宁	板湖张费东公变	10	400	0
46348	阜宁	板湖张费村站公变	10	200	56
46349	阜宁	板湖张费南公变	10	200	54
46350	阜宁	益林城中城公变	10	400	4
46351	阜宁	花园北公变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46352	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	147
46353	阜宁	美利达公变	10	400	123
46354	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	118
46355	阜宁	花园渔场公变	10	200	128
46356	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	235
46357	阜宁	黄河路1#公变	10	400	57
46358	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	101
46359	阜宁	纬一路1#公变	10	400	0
46360	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	0
46361	阜宁	黄河西路1#公变（杆箱）	10	160	102
46362	阜宁	花园五组公变（杆箱）	10	400	53
46363	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	211
46364	阜宁	板湖前汪电站公变	10	400	247
46365	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	257
46366	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	216
46367	阜宁	公兴喻兴村北站公变	10	200	35
46368	阜宁	公兴喻兴村南站公变	10	200	8
46369	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	56
46370	阜宁	阜城林王二组公变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46371	阜宁	阜城林王南站公变	10	400	235
46372	阜宁	阜城林王一组公变	10	200	122
46373	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	100
46374	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	68
46375	阜宁	阜城周庄西站公变	10	200	65
46376	阜宁	古河人民北站公变	10	200	104
46377	阜宁	古河人民西站公变	10	200	113
46378	阜宁	古河人民东站公变	10	200	122
46379	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	87
46380	阜宁	合利沙东一组	10	400	229
46381	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	68
46382	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	170
46383	阜宁	益林人民中路公变	10	630	280
46384	阜宁	杨集东进东站公变	10	200	68
46385	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	264
46386	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	69
46387	阜宁	杨集东进北站	10	200	81
46388	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	88
46389	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46390	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	48
46391	阜宁	汶通路1#公变（杆箱）	10	315	46
46392	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	179
46393	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	181
46394	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	56
46395	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	71
46396	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	110
46397	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	108
46398	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	254
46399	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	46
46400	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	63
46401	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	115
46402	阜宁	公兴二组公变	10	200	68
46403	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	201
46404	阜宁	板湖高杨南站公变	10	400	222
46405	阜宁	板湖高杨东站公变	10	400	263
46406	阜宁	板湖高杨电站公变	10	200	62
46407	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	157
46408	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46409	阜宁	板湖北曹东站公变	10	400	230
46410	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	244
46411	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	132
46412	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	42
46413	阜宁	公兴裴桥村东边公变	10	400	137
46414	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	37
46415	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	450
46416	阜宁	新沟葛桥九组1#公变	10	400	206
46417	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	142
46418	阜宁	公兴青南东边2公变	10	200	107
46419	阜宁	新星1#公变	10	400	177
46420	阜宁	新星3#公变	10	400	191
46421	阜宁	公兴青南东边1公变	10	400	181
46422	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	84
46423	阜宁	新星4#公变	10	315	89
46424	阜宁	光明路1#公变	10	400	14
46425	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	38
46426	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	71
46427	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46428	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	0
46429	阜宁	光明路2#公变	10	400	125
46430	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	9
46431	阜宁	公兴青南村公变	10	400	247
46432	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	92
46433	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	68
46434	阜宁	板湖岔徐北站公变	10	400	141
46435	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	206
46436	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	256
46437	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	197
46438	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	263
46439	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	238
46440	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	65
46441	阜宁	板湖站东公变	10	400	0
46442	阜宁	板湖镇东东站公变	10	400	54
46443	阜宁	板湖北站公变	10	400	159
46444	阜宁	板湖一二组公变	10	200	110
46445	阜宁	板湖西站公变	10	200	66
46446	阜宁	板湖东站公变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46447	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	66
46448	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	57
46449	阜宁	板湖供电所1#公变	10	500	89
46450	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	222
46451	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	261
46452	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	36
46453	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	84
46454	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	235
46455	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	88
46456	阜宁	郭墅西北一组	10	500	161
46457	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	138
46458	阜宁	阜城林王一组西公变	10	400	192
46459	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	0
46460	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	62
46461	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	111
46462	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	208
46463	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	197
46464	阜宁	通榆北路3#公变	10	400	144
46465	阜宁	阜宁石油公变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46466	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	222
46467	阜宁	新星2#公变	10	400	56
46468	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	148
46469	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	267
46470	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	195
46471	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	76
46472	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	201
46473	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	117
46474	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	100
46475	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	103
46476	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	111
46477	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	130
46478	阜宁	板湖南站公变	10	200	155
46479	阜宁	板湖站南公变	10	400	72
46480	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	62
46481	阜宁	海峡1#公变	10	400	0
46482	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	96
46483	阜宁	光明路5#公变	10	400	114
46484	阜宁	通榆新村1#公变	10	315	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46485	阜宁	附小公变	10	630	148
46486	阜宁	绿亚洲1#公变	10	400	158
46487	阜宁	美食城1#公变	10	500	214
46488	阜宁	新宁公变	10	500	106
46489	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	231
46490	阜宁	施庄北陈村4组公变	10	400	265
46491	阜宁	新宁公寓公变	10	500	119
46492	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	5
46493	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	99
46494	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	250
46495	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	259
46496	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	94
46497	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	108
46498	阜宁	尚书府1#配电室5#变	10	630	289
46499	阜宁	尚书府1#配电室6#变	10	630	289
46500	阜宁	尚书府1#配电室7#变	10	630	256
46501	阜宁	尚书府1#配电室8#变	10	630	304
46502	阜宁	尚书府3#配电室10#变	10	630	370
46503	阜宁	尚书府3#配电室11#变	10	630	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46504	阜宁	尚书府3#配电室12#变	10	630	371
46505	阜宁	尚书府3#配电室9#变	10	630	359
46506	阜宁	尚书府4#配电室13#变	10	630	205
46507	阜宁	尚书府4#配电室14#变	10	630	157
46508	阜宁	尚书府4#配电室15#变	10	630	265
46509	阜宁	尚书府4#配电室16#变	10	630	260
46510	阜宁	尚书府5#配电室17#变	10	630	317
46511	阜宁	尚书府5#配电室18#变	10	630	305
46512	阜宁	尚书府5#配电室19#变	10	630	185
46513	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	12
46514	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	99
46515	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	143
46516	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	79
46517	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	56
46518	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	75
46519	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	12
46520	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	74
46521	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	0
46522	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46523	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	0
46524	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	113
46525	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	243
46526	阜宁	繁华公变	10	500	0
46527	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	223
46528	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	0
46529	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	106
46530	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	213
46531	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	265
46532	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	254
46533	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	143
46534	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	0
46535	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	5
46536	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	227
46537	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	230
46538	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	0
46539	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	77
46540	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	162
46541	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46542	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	52
46543	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	47
46544	阜宁	板湖赵庄东边公变	10	200	73
46545	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	71
46546	阜宁	板湖赵庄西边公变	10	200	49
46547	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	101
46548	阜宁	板湖松林东边公变	10	200	12
46549	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	246
46550	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	179
46551	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	206
46552	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	51
46553	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	146
46554	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	111
46555	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	0
46556	阜宁	希望路3#公变	10	400	169
46557	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	82
46558	阜宁	城河大街4#公变（杆箱）	10	400	83
46559	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	290
46560	阜宁	汶河路6#公变（杆箱）	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46561	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	117
46562	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	98
46563	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	0
46564	阜宁	城河大街2#公变（杆箱）	10	400	80
46565	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	48
46566	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	121
46567	阜宁	胜利路3#公变(杆箱)	10	400	28
46568	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	58
46569	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	184
46570	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	10
46571	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	116
46572	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	65
46573	阜宁	化机公变（杆箱）	10	400	0
46574	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	235
46575	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	148
46576	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	93
46577	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	76
46578	阜宁	公兴利民东站公变	10	200	66
46579	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46580	阜宁	邮政1#公变（杆箱）	10	400	7
46581	阜宁	土产公变（杆箱）	10	315	20
46582	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	208
46583	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	114
46584	阜宁	世福园公变	10	400	90
46585	阜宁	公安小区1#公变	10	400	0
46586	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	249
46587	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	28
46588	阜宁	百盛东苑1#公变	10	800	218
46589	阜宁	北门公变	10	400	122
46590	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	12
46591	阜宁	建银1#公变	10	500	22
46592	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	122
46593	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	141
46594	阜宁	益林东升四组公变	10	400	278
46595	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	228
46596	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	8
46597	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	123
46598	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46599	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	203
46600	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	175
46601	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	250
46602	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	263
46603	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	262
46604	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	269
46605	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	236
46606	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	79
46607	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	143
46608	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	96
46609	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	193
46610	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	179
46611	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	79
46612	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	156
46613	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	245
46614	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	93
46615	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	222
46616	阜宁	吴滩大沟东站公变	10	400	206
46617	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46618	阜宁	水厂宿舍公变	10	630	169
46619	阜宁	工行宿舍公变	10	630	0
46620	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	250
46621	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	199
46622	阜宁	大关北路1#变	10	630	129
46623	阜宁	大关北路2#公变	10	500	84
46624	阜宁	大关北路3#公变	10	500	39
46625	阜宁	大关北路4#公变	10	500	17
46626	阜宁	大关北路5#公变	10	315	71
46627	阜宁	大关北路6#公变	10	500	114
46628	阜宁	东电厂公变	10	400	156
46629	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	512
46630	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	0
46631	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	0
46632	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	170
46633	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	200
46634	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	47
46635	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	85
46636	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46637	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	87
46638	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	54
46639	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	66
46640	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	86
46641	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	264
46642	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	155
46643	阜宁	公兴甲沟村东站公变	10	200	106
46644	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	102
46645	阜宁	阜宁轧花公变	10	400	48
46646	阜宁	外滩花苑2#变	10	315	34
46647	阜宁	碧水明苑1#变	10	500	135
46648	阜宁	东风路2#公变	10	315	89
46649	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	607
46650	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	13
46651	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	194
46652	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	152
46653	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	221
46654	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	233
46655	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46656	阜宁	合利射南南站变	10	400	270
46657	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	200
46658	阜宁	合利新湖五组变	10	400	213
46659	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	248
46660	阜宁	合利两河二组变	10	200	126
46661	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	221
46662	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	191
46663	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	195
46664	阜宁	杨集洪流东1#公变	10	400	240
46665	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	206
46666	阜宁	嘉隆公变	10	630	388
46667	阜宁	羊寨小岗东变	10	400	258
46668	阜宁	羊寨外口北变	10	400	257
46669	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	77
46670	阜宁	羊寨五里东变	10	200	57
46671	阜宁	东沟镇常魏北1#变	10	400	219
46672	阜宁	陈集东营北1#配变	10	400	286
46673	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	624
46674	阜宁	合利射南北站变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46675	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	221
46676	阜宁	合利三岔二组变	10	400	228
46677	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	242
46678	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	43
46679	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	277
46680	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	237
46681	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	242
46682	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	94
46683	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	82
46684	阜宁	杨集穆沟电站公变	10	200	43
46685	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	571
46686	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	262
46687	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	225
46688	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	229
46689	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	256
46690	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	205
46691	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	206
46692	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	303
46693	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46694	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	227
46695	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	279
46696	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	267
46697	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	253
46698	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	281
46699	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	130
46700	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	272
46701	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	225
46702	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	530
46703	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	164
46704	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	283
46705	阜宁	三灶镇海成变	10	400	218
46706	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	224
46707	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	330
46708	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	231
46709	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	237
46710	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	186
46711	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	64
46712	阜宁	新沟镇陈圩南站1#公变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46713	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	114
46714	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	340
46715	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	118
46716	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	138
46717	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	264
46718	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	298
46719	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	87
46720	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	190
46721	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	179
46722	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	352
46723	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	208
46724	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	270
46725	阜宁	三灶镇洋洼东站1#公变	10	200	120
46726	阜宁	三灶镇中灶东站2#公变	10	200	123
46727	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	102
46728	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	183
46729	阜宁	东沟周湾南站	10	200	54
46730	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	284
46731	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46732	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	0
46733	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	195
46734	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	237
46735	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	66
46736	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	504
46737	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室6#变	10	800	488
46738	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	98
46739	阜宁	三灶供电所公变	10	400	196
46740	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	154
46741	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	263
46742	阜宁	三灶商业街公变	10	400	274
46743	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	96
46744	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	212
46745	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	629
46746	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	287
46747	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	159
46748	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	224
46749	阜宁	芦蒲前王西站1#变	10	200	17
46750	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46751	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	162
46752	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	186
46753	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	122
46754	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	213
46755	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	253
46756	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	167
46757	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	161
46758	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	199
46759	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	57
46760	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	410
46761	阜宁	恒基公寓2#公变	10	630	393
46762	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	63
46763	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	5
46764	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	79
46765	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	62
46766	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	104
46767	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	207
46768	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	201
46769	阜宁	公兴姜庄电站公变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46770	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	36
46771	阜宁	冠城雍景3#配电房4#变	10	800	578
46772	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	472
46773	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	619
46774	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	180
46775	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	127
46776	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	78
46777	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	260
46778	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	220
46779	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	299
46780	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	233
46781	阜宁	施庄中星嘉园2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	394
46782	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	152
46783	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	170
46784	阜宁	和顺商业街配电房1#变	10	800	316
46785	阜宁	和顺商业街配电房2#变	10	800	140
46786	阜宁	和顺商业街配电房4#变	10	800	345
46787	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	301
46788	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46789	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	229
46790	阜宁	古河槽沟洞公变	10	200	0
46791	阜宁	合利邹河南站变	10	200	25
46792	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	267
46793	阜宁	合利供电所4#变	10	315	117
46794	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	237
46795	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	107
46796	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	259
46797	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	180
46798	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	197
46799	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	148
46800	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	42
46801	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	149
46802	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	241
46803	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	260
46804	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	121
46805	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	230
46806	阜宁	合利汇水三组变	10	400	134
46807	阜宁	合利汇水一组变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46808	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	214
46809	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	254
46810	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	92
46811	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	85
46812	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	64
46813	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	63
46814	阜宁	阜城小灶东站公变	10	200	85
46815	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	40
46816	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	71
46817	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	88
46818	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	70
46819	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	225
46820	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	218
46821	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	36
46822	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	97
46823	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	227
46824	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	0
46825	阜宁	板湖殷庄东站公变	10	400	209
46826	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46827	阜宁	板湖南郭北站公变	10	400	176
46828	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	256
46829	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	112
46830	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	92
46831	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	0
46832	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	54
46833	阜宁	阜南1#变	10	400	65
46834	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	181
46835	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	33
46836	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	116
46837	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	21
46838	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	31
46839	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	66
46840	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	29
46841	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	10
46842	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	128
46843	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	0
46844	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	106
46845	阜宁	阜南4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46846	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	27
46847	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	500	116
46848	阜宁	阜城杜庄西站公变	10	200	67
46849	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	209
46850	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	191
46851	阜宁	阜城杜庄东站公变	10	400	52
46852	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	56
46853	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	77
46854	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	248
46855	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	28
46856	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	88
46857	阜宁	崔湾2#变	10	400	0
46858	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	108
46859	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	103
46860	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	60
46861	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	0
46862	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	108
46863	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	104
46864	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46865	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	89
46866	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	40
46867	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	218
46868	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	61
46869	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	115
46870	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	115
46871	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	154
46872	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	129
46873	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	44
46874	阜宁	城南7#变	10	400	106
46875	阜宁	阜城方黄南站公变	10	200	113
46876	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	77
46877	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	98
46878	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	96
46879	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	124
46880	阜宁	城南12#变	10	400	122
46881	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	103
46882	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	273
46883	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46884	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	475
46885	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	0
46886	阜宁	古河杨石西站北	10	200	121
46887	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	270
46888	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	119
46889	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	72
46890	阜宁	新城花园开关站1#变	10	800	457
46891	阜宁	新城花园开关站3#变	10	800	482
46892	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	336
46893	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	430
46894	阜宁	三灶掌李康居1#公变	10	630	442
46895	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	140
46896	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	342
46897	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	243
46898	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	288
46899	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	347
46900	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	277
46901	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	61
46902	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46903	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	221
46904	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	519
46905	阜宁	古河前张北站北	10	315	135
46906	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	200	13
46907	阜宁	丽锦佳园3#配电房4#变	10	800	632
46908	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	213
46909	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	268
46910	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	218
46911	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	640
46912	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	123
46913	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	579
46914	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	116
46915	阜宁	阜宁中心7#配电室2#变	10	800	484
46916	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房1#变	10	800	446
46917	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	350
46918	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	75
46919	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	92
46920	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	114
46921	阜宁	古河神灯东站公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46922	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	42
46923	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	33
46924	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	281
46925	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	147
46926	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	234
46927	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	183
46928	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	265
46929	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	250
46930	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	260
46931	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	193
46932	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	217
46933	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	220
46934	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	208
46935	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	92
46936	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	255
46937	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	43
46938	阜宁	施庄风岗一二组公变	10	400	208
46939	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	4
46940	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46941	阜宁	施庄岗北二三组公变	10	400	287
46942	阜宁	施庄沙冈四组公变	10	200	112
46943	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	0
46944	阜宁	施庄（喻口小街）沙冈西站公变	10	200	111
46945	阜宁	施庄喻口四五组公变	10	200	120
46946	阜宁	施庄喻口五十组公变	10	400	228
46947	阜宁	施庄喻口六九组公变	10	200	93
46948	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	91
46949	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	51
46950	阜宁	施庄营港三四组公变	10	200	141
46951	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	124
46952	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	104
46953	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	97
46954	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	0
46955	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	205
46956	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	94
46957	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	130
46958	阜宁	郭墅张乔东站公变	10	200	133
46959	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46960	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	141
46961	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	160
46962	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	137
46963	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	200	10
46964	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	107
46965	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	74
46966	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	61
46967	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	76
46968	阜宁	城南3#变	10	400	130
46969	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	500	0
46970	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	0
46971	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	159
46972	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	239
46973	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	64
46974	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	51
46975	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	102
46976	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	75
46977	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	249
46978	阜宁	古河神墩六组东	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46979	阜宁	古河左杨村南站公变	10	400	217
46980	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	97
46981	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	210
46982	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	44
46983	阜宁	施庄三联村4. 5组公变	10	200	99
46984	阜宁	施庄必余村自来水（1. 2组）公变	10	200	132
46985	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	99
46986	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	118
46987	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	131
46988	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	145
46989	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	99
46990	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	105
46991	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	134
46992	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	146
46993	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	18
46994	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	80
46995	阜宁	施庄冈缺村3. 4组（东站）公变	10	200	76
46996	阜宁	施庄冈缺村5. 6. 7. 8组西站公变	10	200	128
46997	阜宁	施庄冈南村六. 七组公变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46998	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	48
46999	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	110
47000	阜宁	施庄冈南村1. 2. 8组公变	10	200	78
47001	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	152
47002	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	76
47003	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	115
47004	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	217
47005	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	113
47006	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	64
47007	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	104
47008	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	82
47009	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	92
47010	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	222
47011	阜宁	施庄东元村四. 五组公变	10	200	78
47012	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	109
47013	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	49
47014	阜宁	陈集供电所公变	10	400	111
47015	阜宁	郭墅曹圩中站公变	10	200	73
47016	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47017	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	225
47018	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	0
47019	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	43
47020	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	34
47021	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	69
47022	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	109
47023	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	0
47024	阜宁	郭墅刘河中队公变	10	400	219
47025	阜宁	郭墅郑舍中队公变	10	200	30
47026	阜宁	郭墅郑舍东队公变	10	200	65
47027	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	141
47028	阜宁	郭墅唐西东队公变	10	400	250
47029	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	235
47030	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	33
47031	阜宁	郭墅东唐东队公变	10	400	219
47032	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	108
47033	阜宁	东沟镇永兴东队	10	200	63
47034	阜宁	郭墅王庄南队公变	10	200	102
47035	阜宁	郭墅王庄西队公变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47036	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	200	46
47037	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	140
47038	阜宁	施庄砚台村东边公变	10	400	172
47039	阜宁	施庄砚台村西边公变	10	400	266
47040	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	199
47041	阜宁	郭墅唐东边站公变	10	200	38
47042	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	65
47043	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	124
47044	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	228
47045	阜宁	郭墅兴庄南边2#公变	10	200	43
47046	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	207
47047	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	94
47048	阜宁	郭墅兴庄中边公变	10	400	168
47049	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	60
47050	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	227
47051	阜宁	郭墅朝东北边站公变	10	200	37
47052	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	261
47053	阜宁	古河唐刘村边站公变	10	200	59
47054	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47055	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	98
47056	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	82
47057	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	87
47058	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	68
47059	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	106
47060	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	105
47061	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	22
47062	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	16
47063	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	52
47064	阜宁	黄舍二八组	10	400	165
47065	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	236
47066	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	139
47067	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	106
47068	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	59
47069	阜宁	古河房吕东站公变	10	400	218
47070	阜宁	古河房吕西站公变	10	200	56
47071	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	122
47072	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	44
47073	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47074	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	135
47075	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	152
47076	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	206
47077	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	72
47078	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	5
47079	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	77
47080	阜宁	陈良苏港一组	10	200	63
47081	阜宁	羊寨南羊五组公变	10	200	76
47082	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	266
47083	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	229
47084	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	230
47085	阜宁	陈良三烈五组	10	200	88
47086	阜宁	新沟镇区六号公变	10	400	31
47087	阜宁	古河小许东边公变	10	200	117
47088	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	173
47089	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	0
47090	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	174
47091	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	88
47092	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47093	阜宁	陈良后湾村站	10	400	137
47094	阜宁	陈良后庄中站	10	400	271
47095	阜宁	陈良后庄二组	10	200	57
47096	阜宁	陈良南周西站	10	200	36
47097	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	63
47098	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	57
47099	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	61
47100	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	61
47101	阜宁	陈良马北西站	10	400	232
47102	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	20
47103	阜宁	陈良前湾四组	10	200	101
47104	阜宁	新沟新西北站公变	10	400	123
47105	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	50
47106	阜宁	新沟毛湾五组公变	10	315	0
47107	阜宁	新沟毛湾电站公变	10	200	40
47108	阜宁	新沟毛湾三四组公变	10	400	223
47109	阜宁	新沟毛湾一二组公变	10	400	111
47110	阜宁	新沟岗刘十组公变	10	400	249
47111	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47112	阜宁	新沟岗刘西站公变	10	200	42
47113	阜宁	新沟十河电站公变	10	400	166
47114	阜宁	新沟毛湾南站公变	10	200	34
47115	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	270
47116	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	46
47117	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	238
47118	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	165
47119	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	34
47120	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	245
47121	阜宁	陈良六组单相变	10	400	217
47122	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	240
47123	阜宁	陈集三殷二组单相变	10	400	284
47124	阜宁	陈良东华六组	10	200	73
47125	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	115
47126	阜宁	新沟十河西站公变	10	400	213
47127	阜宁	新沟东季一组公变	10	200	89
47128	阜宁	新沟岗河南站公变	10	400	250
47129	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	196
47130	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47131	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	65
47132	阜宁	古河新民西站公变	10	200	101
47133	阜宁	合利合利西街	10	400	97
47134	阜宁	古河联合东站公变	10	200	62
47135	阜宁	古河联合西站公变	10	200	48
47136	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	73
47137	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	35
47138	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	120
47139	阜宁	合利老沙五组	10	200	6
47140	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	248
47141	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	52
47142	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	152
47143	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	53
47144	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	242
47145	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	272
47146	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	100
47147	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	242
47148	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	212
47149	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47150	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	55
47151	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	145
47152	阜宁	新沟岗河六组公变	10	200	80
47153	阜宁	新沟岗河八组公变	10	400	171
47154	阜宁	新沟岗西加工厂公变	10	200	79
47155	阜宁	新沟岗西一组公变	10	200	86
47156	阜宁	新沟岗西四组公变	10	200	66
47157	阜宁	陈良陈港南站	10	400	177
47158	阜宁	陈良新新东站	10	400	242
47159	阜宁	陈良新新西站	10	200	0
47160	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	226
47161	阜宁	陈集公园公变	10	400	161
47162	阜宁	陈良玉民西站	10	200	59
47163	阜宁	东沟镇王台中站	10	400	239
47164	阜宁	东沟镇王台村南站	10	400	238
47165	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	98
47166	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	123
47167	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	107
47168	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47169	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	85
47170	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	253
47171	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	188
47172	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	84
47173	阜宁	陈集一组公变	10	400	171
47174	阜宁	红星五组	10	100	30
47175	阜宁	红星六组	10	200	0
47176	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	215
47177	阜宁	东沟镇新合村东站	10	200	83
47178	阜宁	陈集政府公变	10	400	73
47179	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	143
47180	阜宁	阜城周庄五组西公变	10	200	123
47181	阜宁	东沟镇严曹东站	10	200	77
47182	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	72
47183	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	48
47184	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	200	69
47185	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	71
47186	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	126
47187	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47188	阜宁	陈良玉民中站	10	200	69
47189	阜宁	新沟东季电站公变	10	200	95
47190	阜宁	新沟东季八九组公变	10	200	85
47191	阜宁	新沟东季六组公变	10	400	164
47192	阜宁	新沟陈圩八组公变	10	200	130
47193	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	0
47194	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	86
47195	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	75
47196	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	179
47197	阜宁	陈集七组公变	10	400	123
47198	阜宁	陈集贾周东组公变	10	400	150
47199	阜宁	陈集贾周西组公变	10	200	20
47200	阜宁	陈集纺机公变	10	200	66
47201	阜宁	东沟镇黄庄北站	10	200	85
47202	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	74
47203	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	94
47204	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	146
47205	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	85
47206	阜宁	东沟镇东庄一组	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47207	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	57
47208	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	119
47209	阜宁	东沟镇东庄村东边	10	200	0
47210	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	89
47211	阜宁	南方花苑4#变	10	400	49
47212	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	196
47213	阜宁	陈良东华八组	10	400	121
47214	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	35
47215	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	180
47216	阜宁	新沟新胜二组公变	10	200	64
47217	阜宁	新沟谭舍东边公变	10	400	119
47218	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	44
47219	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	52
47220	阜宁	新沟殷桥西站公变	10	200	44
47221	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	98
47222	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	81
47223	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	52
47224	阜宁	新沟殷桥三四组公变	10	200	104
47225	阜宁	新沟殷桥东边公变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47226	阜宁	新沟薛庄一组公变	10	200	50
47227	阜宁	陈集四组公变	10	400	141
47228	阜宁	东风路1#单相变(杆)	10	80	8
47229	阜宁	东风路2#单相变(杆)	10	80	4
47230	阜宁	东风路3#单相变(杆)	10	80	2
47231	阜宁	东风路4#单相变(杆)	10	80	5
47232	阜宁	东风路6#单相变(杆)	10	80	4
47233	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	0
47234	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	85
47235	阜宁	新沟吉河十一组公变	10	200	52
47236	阜宁	新沟葛桥一二组公变	10	200	79
47237	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	90
47238	阜宁	新沟葛桥电站公变	10	200	72
47239	阜宁	新沟葛桥九组公变	10	200	78
47240	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	50
47241	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	208
47242	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	253
47243	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	17
47244	阜宁	新沟吉河五六组公变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47245	阜宁	新沟魏王电站公变	10	200	42
47246	阜宁	东风路7#单相变(杆)	10	80	42
47247	阜宁	东风路8#单相变(杆)	10	80	32
47248	阜宁	东风路9#单相变(杆)	10	80	44
47249	阜宁	东风路10#单相变(杆)	10	80	2
47250	阜宁	东风路11#单相变(杆)	10	80	2
47251	阜宁	东风路12#单相变(杆)	10	80	21
47252	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	0
47253	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	120
47254	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	250
47255	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	191
47256	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	151
47257	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	220
47258	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	217
47259	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	219
47260	阜宁	陈集后蔡南站公变	10	400	217
47261	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	103
47262	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	186
47263	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47264	阜宁	陈良陈港三组	10	200	124
47265	阜宁	陈良陈港二组	10	100	48
47266	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	267
47267	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	89
47268	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	236
47269	阜宁	陈良陈港东站	10	400	256
47270	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	186
47271	阜宁	陈良余桥西站	10	250	33
47272	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	215
47273	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	57
47274	阜宁	陈良余桥东站	10	200	43
47275	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	70
47276	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	120
47277	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	60
47278	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	87
47279	阜宁	新沟前吉北站公变	10	400	233
47280	阜宁	新沟前吉六组公变	10	400	173
47281	阜宁	新沟前吉一组公变	10	400	232
47282	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47283	阜宁	新沟孔埧电站公变	10	400	279
47284	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	86
47285	阜宁	新沟小徐电站公变	10	400	246
47286	阜宁	陈集郝周电站公变	10	400	205
47287	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	245
47288	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	154
47289	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	82
47290	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	222
47291	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	93
47292	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	28
47293	阜宁	古河张李北站公变	10	200	89
47294	阜宁	陈良周庄西站	10	200	102
47295	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	113
47296	阜宁	陈良单墩北站	10	400	235
47297	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	111
47298	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	117
47299	阜宁	陈良单墩东站	10	200	100
47300	阜宁	陈良单墩中站	10	400	163
47301	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47302	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	25
47303	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	217
47304	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	190
47305	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	223
47306	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	109
47307	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	223
47308	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	122
47309	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	100
47310	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	275
47311	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	102
47312	阜宁	新沟大墩北站公变	10	400	233
47313	阜宁	新沟大墩五组公变	10	200	48
47314	阜宁	新沟北湾七组公变	10	400	172
47315	阜宁	新沟北湾北站公变	10	200	46
47316	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	252
47317	阜宁	新沟北湾四组公变	10	400	204
47318	阜宁	新沟北湾一三组公变	10	400	222
47319	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	96
47320	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47321	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	186
47322	阜宁	新沟胡湾十、十一组公变	10	400	243
47323	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	28
47324	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	63
47325	阜宁	陈集六组公变	10	400	104
47326	阜宁	陈集五组公变	10	400	17
47327	阜宁	陈集中学公变	10	400	136
47328	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	246
47329	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	43
47330	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	251
47331	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	0
47332	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	92
47333	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	47
47334	阜宁	羊寨孔庄村站公变	10	200	59
47335	阜宁	陈良北顺六组	10	200	85
47336	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	255
47337	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	68
47338	阜宁	陈良北顺三组	10	400	240
47339	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47340	阜宁	陈良北顺一组	10	200	73
47341	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	56
47342	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	61
47343	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	275
47344	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	47
47345	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	0
47346	阜宁	新沟胡湾北站公变	10	200	69
47347	阜宁	新沟胡湾一三组公变	10	200	50
47348	阜宁	新沟胡湾十二组公变	10	200	47
47349	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	94
47350	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	246
47351	阜宁	新沟新东电站公变	10	200	99
47352	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	170
47353	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	131
47354	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	65
47355	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	68
47356	阜宁	陈集三殷六组单相变	10	200	98
47357	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	195
47358	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47359	阜宁	陈集三殷北站公变	10	400	198
47360	阜宁	陈集三殷中站公变	10	200	39
47361	阜宁	陈集三殷南站公变	10	400	253
47362	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	240
47363	阜宁	陈集岳庄南站公变	10	400	183
47364	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	240
47365	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	252
47366	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	210
47367	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	40
47368	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	79
47369	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	62
47370	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	92
47371	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	174
47372	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	90
47373	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	111
47374	阜宁	新沟新东十二组公变	10	400	59
47375	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	107
47376	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	0
47377	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47378	阜宁	新沟新东一组公变	10	400	161
47379	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	33
47380	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	115
47381	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	149
47382	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	227
47383	阜宁	羊寨沙於南站公变	10	400	116
47384	阜宁	羊寨世明中站公变	10	200	100
47385	阜宁	羊寨世明东站公变	10	200	33
47386	阜宁	羊寨沙淤东站公变	10	200	46
47387	阜宁	陈良玉民东站	10	200	44
47388	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	70
47389	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	84
47390	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	239
47391	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	74
47392	阜宁	陈良苏港中站	10	200	114
47393	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	341
47394	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	586
47395	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	94
47396	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47397	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	201
47398	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	87
47399	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	110
47400	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	247
47401	阜宁	古河梨元一组公变	10	200	41
47402	阜宁	古河古河新站公变	10	200	0
47403	阜宁	古河南站公变	10	400	135
47404	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	87
47405	阜宁	古河镇梨元三组	10	200	109
47406	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	79
47407	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	459
47408	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	54
47409	阜宁	硕集粮库变	10	400	230
47410	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	285
47411	阜宁	阜城头灶十组公变	10	200	70
47412	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	121
47413	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	50
47414	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	96
47415	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47416	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	75
47417	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	67
47418	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	52
47419	阜宁	古河七八组公变	10	200	44
47420	阜宁	古河居委会公变	10	400	157
47421	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	195
47422	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	121
47423	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	205
47424	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	0
47425	阜宁	羊寨中心街公变	10	400	152
47426	阜宁	羊寨沙岗四组公变	10	400	56
47427	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	444
47428	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	370
47429	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	226
47430	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	40
47431	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	75
47432	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	82
47433	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	62
47434	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47435	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	24
47436	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	16
47437	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	245
47438	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	0
47439	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	145
47440	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	261
47441	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	219
47442	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	110
47443	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	139
47444	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	244
47445	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	70
47446	阜宁	羊寨南大街公变	10	400	175
47447	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	0
47448	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	96
47449	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	59
47450	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	53
47451	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	50
47452	阜宁	古河二四组公变	10	315	42
47453	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47454	阜宁	罗桥乡洪桥村东边	10	200	127
47455	阜宁	古河农电站公变	10	400	62
47456	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	83
47457	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	159
47458	阜宁	罗桥乡风谷东风东边变	10	400	112
47459	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	99
47460	阜宁	公兴加油站公变	10	400	192
47461	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	94
47462	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	75
47463	阜宁	三灶海嘴东南站公变	10	200	77
47464	阜宁	羊寨殷高五组公变	10	200	56
47465	阜宁	陈良水利站	10	400	213
47466	阜宁	陈良东华南站	10	200	103
47467	阜宁	陈良东华北站	10	200	72
47468	阜宁	陈良旭新北站	10	200	88
47469	阜宁	陈良旭新中站	10	200	16
47470	阜宁	陈良旭新南站	10	400	201
47471	阜宁	陈良涂桥一组	10	200	10
47472	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47473	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	44
47474	阜宁	陈良成俊中站	10	200	27
47475	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	80
47476	阜宁	陈良丹南二组	10	200	94
47477	阜宁	陈良丹南东站	10	200	62
47478	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	0
47479	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	16
47480	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	242
47481	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	261
47482	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	209
47483	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	199
47484	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	200	83
47485	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	57
47486	阜宁	罗桥乡东风村南站	10	400	157
47487	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	92
47488	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	218
47489	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	252
47490	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	224
47491	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47492	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	87
47493	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	59
47494	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	46
47495	阜宁	古河前张村站公变	10	200	78
47496	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	201
47497	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	255
47498	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	166
47499	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	200
47500	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	171
47501	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	103
47502	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	67
47503	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	214
47504	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	186
47505	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	15
47506	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	74
47507	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	85
47508	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	296
47509	阜宁	合利双港四组变	10	400	198
47510	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47511	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	67
47512	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	206
47513	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	247
47514	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	231
47515	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	98
47516	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	65
47517	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	44
47518	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	218
47519	阜宁	合利四组公变	10	400	207
47520	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	110
47521	阜宁	羊寨南羊村站公变	10	400	202
47522	阜宁	陈良三烈二组	10	200	103
47523	阜宁	陈良丹南六组	10	200	73
47524	阜宁	陈良王滩六组	10	400	163
47525	阜宁	陈良王滩八组	10	200	0
47526	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	105
47527	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	56
47528	阜宁	古河前张北站公变	10	200	93
47529	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47530	阜宁	益林凤凰公变	10	400	269
47531	阜宁	合利卫东四组	10	400	261
47532	阜宁	益林益新五组公变	10	400	117
47533	阜宁	东沟河口北站1#变	10	200	54
47534	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	196
47535	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	135
47536	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	232
47537	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	107
47538	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	250
47539	阜宁	羊寨南羊北站公变	10	400	170
47540	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	73
47541	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	214
47542	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	38
47543	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	0
47544	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	84
47545	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	201
47546	阜宁	羊寨港南东站公变	10	400	164
47547	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	60
47548	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47549	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	76
47550	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	247
47551	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	135
47552	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	254
47553	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	265
47554	阜宁	合利大圩村站	10	400	223
47555	阜宁	合利供电所3#变	10	400	169
47556	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	222
47557	阜宁	合利西港四组	10	400	232
47558	阜宁	陈良丹南七组	10	200	94
47559	阜宁	陈良大同七八组	10	400	254
47560	阜宁	陈良大同三组	10	200	83
47561	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	71
47562	阜宁	陈良联盟东站	10	200	45
47563	阜宁	陈良陶港北站	10	400	241
47564	阜宁	陈良如珍五组	10	200	111
47565	阜宁	陈良如珍四组	10	200	108
47566	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	229
47567	阜宁	陈良如珍三组	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47568	阜宁	陈良如珍一组	10	200	86
47569	阜宁	陈良许湾一组	10	400	101
47570	阜宁	陈良联盟南站	10	200	66
47571	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	82
47572	阜宁	合利三岔五组	10	400	205
47573	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	64
47574	阜宁	合利卫东三组	10	400	226
47575	阜宁	合利两河村11、12组	10	200	116
47576	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	89
47577	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	87
47578	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	44
47579	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	39
47580	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	82
47581	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	83
47582	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	232
47583	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	88
47584	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	198
47585	阜宁	罗桥乡候庄村东站	10	200	95
47586	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47587	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	141
47588	阜宁	陈良李良八组	10	400	233
47589	阜宁	陈良许湾东边	10	200	75
47590	阜宁	陈良许湾三组	10	200	77
47591	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	100
47592	阜宁	羊寨流泉东边公变	10	200	0
47593	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	78
47594	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	159
47595	阜宁	羊寨李舍北边公变	10	400	245
47596	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	186
47597	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	32
47598	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	31
47599	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	218
47600	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	132
47601	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	38
47602	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	256
47603	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	14
47604	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	216
47605	阜宁	古河洋桥村站	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47606	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	36
47607	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	50
47608	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	178
47609	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	241
47610	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	37
47611	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	1
47612	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	58
47613	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	11
47614	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	225
47615	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	33
47616	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	111
47617	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	31
47618	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	43
47619	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	5
47620	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	34
47621	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	20
47622	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	190
47623	阜宁	陈良许湾七组	10	200	45
47624	阜宁	陈良许湾五组	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47625	阜宁	陈良李良一六组	10	400	158
47626	阜宁	陈良李良五组	10	400	261
47627	阜宁	陈良李良东站	10	400	242
47628	阜宁	羊寨立新二组公变	10	200	63
47629	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	247
47630	阜宁	羊寨王山九组公变	10	400	227
47631	阜宁	羊寨渠东村站公变	10	400	254
47632	阜宁	羊寨渠东三组公变	10	200	88
47633	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	61
47634	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	308
47635	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	54
47636	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	158
47637	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	121
47638	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	57
47639	阜宁	罗桥安马东站变	10	400	243
47640	阜宁	古河镇高口四组	10	400	227
47641	阜宁	古河张李三组公变	10	200	91
47642	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	299
47643	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47644	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	200	0
47645	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	256
47646	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	163
47647	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	86
47648	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	276
47649	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	7
47650	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	96
47651	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	67
47652	阜宁	三灶中灶东站公变	10	200	31
47653	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	83
47654	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	89
47655	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	112
47656	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	88
47657	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	22
47658	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	212
47659	阜宁	三灶李王中站公变	10	400	202
47660	阜宁	三灶李王电站公变	10	400	232
47661	阜宁	三灶李王新架公变	10	200	106
47662	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47663	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	0
47664	阜宁	三灶海啸七八组公变	10	200	98
47665	阜宁	三灶海啸六组公变	10	400	219
47666	阜宁	三灶海啸村部西站公变	10	200	26
47667	阜宁	三灶海啸二组公变	10	400	243
47668	阜宁	三灶海啸五组公变	10	200	107
47669	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	13
47670	阜宁	三灶七灶南站公变	10	200	61
47671	阜宁	三灶李墩五组公变	10	200	123
47672	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	164
47673	阜宁	羊寨蒲坞五组公变	10	400	203
47674	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	172
47675	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	118
47676	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	221
47677	阜宁	古河神墩村站1#变	10	400	186
47678	阜宁	硕集南徐六组	10	400	57
47679	阜宁	合利敖河南站变	10	400	256
47680	阜宁	硕集南徐东站	10	400	204
47681	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47682	阜宁	羊寨蒲坞村站公变	10	400	166
47683	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	47
47684	阜宁	羊寨王山村站公变	10	200	59
47685	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	50
47686	阜宁	羊寨沙岗村东公变	10	200	111
47687	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	61
47688	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	31
47689	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	251
47690	阜宁	公兴九十组2#变	10	200	105
47691	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	187
47692	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	225
47693	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	231
47694	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	612
47695	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	220
47696	阜宁	三灶七组公变	10	400	174
47697	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	253
47698	阜宁	三灶村部公变	10	400	257
47699	阜宁	三灶四组公变	10	400	256
47700	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47701	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	59
47702	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	37
47703	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	60
47704	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	271
47705	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	60
47706	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	250
47707	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	187
47708	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	116
47709	阜宁	东沟南堆北站	10	200	102
47710	阜宁	东沟海港北站	10	200	109
47711	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	199
47712	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	196
47713	阜宁	东沟海港南站	10	200	74
47714	阜宁	东沟幸福四组	10	400	104
47715	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	183
47716	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	95
47717	阜宁	东沟站南二变	10	400	60
47718	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	68
47719	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47720	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	185
47721	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	238
47722	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	190
47723	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	52
47724	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	220
47725	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	223
47726	阜宁	罗桥中心中站变	10	400	98
47727	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	74
47728	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	66
47729	阜宁	东沟站西二变	10	400	173
47730	阜宁	东沟站东变	10	400	160
47731	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	114
47732	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	184
47733	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	127
47734	阜宁	硕集周桥东站公变	10	500	237
47735	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	50
47736	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	121
47737	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	87
47738	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47739	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	45
47740	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	211
47741	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	82
47742	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	70
47743	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	203
47744	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	125
47745	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	281
47746	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	123
47747	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	199
47748	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	224
47749	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	65
47750	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	50
47751	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	82
47752	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	189
47753	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	114
47754	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	200	70
47755	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	145
47756	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	104
47757	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47758	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	223
47759	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	116
47760	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	62
47761	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	85
47762	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	237
47763	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	74
47764	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	69
47765	阜宁	新沟湾西东站公变	10	400	224
47766	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	89
47767	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	37
47768	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	54
47769	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	249
47770	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	124
47771	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	220
47772	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	75
47773	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	314
47774	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	32
47775	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	208
47776	阜宁	沟墩凌沟北站	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47777	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	58
47778	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	79
47779	阜宁	沟墩凌沟凌北站	10	200	102
47780	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	116
47781	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	251
47782	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	117
47783	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	25
47784	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	62
47785	阜宁	沟墩新河西站	10	400	242
47786	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	107
47787	阜宁	合利私营区	10	400	95
47788	阜宁	合利北汛新站1	10	200	71
47789	阜宁	合利北汛北站	10	200	77
47790	阜宁	沟墩新河二组	10	400	268
47791	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	101
47792	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	311
47793	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	176
47794	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	122
47795	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47796	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	143
47797	阜宁	合利西港五组	10	200	114
47798	阜宁	合利三港一组	10	400	224
47799	阜宁	合利三港三组	10	200	117
47800	阜宁	合利邹河一组	10	200	80
47801	阜宁	合利新湖村站	10	200	69
47802	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	97
47803	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	229
47804	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	250
47805	阜宁	沟墩跃进何东站	10	200	115
47806	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	83
47807	阜宁	合利邹河村站	10	400	149
47808	阜宁	合利邹河三四组	10	200	89
47809	阜宁	合利三港五组	10	400	236
47810	阜宁	合利大圩一组	10	200	79
47811	阜宁	合利大圩三组	10	200	125
47812	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	98
47813	阜宁	合利西圩南站	10	200	97
47814	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47815	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	238
47816	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	105
47817	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	76
47818	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	41
47819	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	63
47820	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	105
47821	阜宁	合利西圩三组	10	200	90
47822	阜宁	合利西圩北站	10	400	163
47823	阜宁	合利老沙村站	10	200	58
47824	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	64
47825	阜宁	合利老沙一二组	10	315	152
47826	阜宁	合利沙东二组	10	400	243
47827	阜宁	合利沙东站	10	400	222
47828	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	42
47829	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	172
47830	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	178
47831	阜宁	郭墅张庄北站公变	10	400	126
47832	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	70
47833	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47834	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	31
47835	阜宁	郭墅张庄电站公变	10	50	21
47836	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	61
47837	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	212
47838	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	37
47839	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	61
47840	阜宁	沟墩大港北站	10	200	88
47841	阜宁	沟墩大港东站	10	200	113
47842	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	53
47843	阜宁	沟墩新河条网站	10	400	223
47844	阜宁	新沟陈圩南站公变	10	315	144
47845	阜宁	新沟陈圩一二组公变	10	400	157
47846	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	40
47847	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	199
47848	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	99
47849	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	118
47850	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	55
47851	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	125
47852	阜宁	新沟三星西站公变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47853	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	237
47854	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	63
47855	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	73
47856	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	90
47857	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	100
47858	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	80
47859	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	181
47860	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	90
47861	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	40
47862	阜宁	新沟三星东站公变	10	200	54
47863	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	93
47864	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	94
47865	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	68
47866	阜宁	新沟湾东电站公变	10	200	117
47867	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	67
47868	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	246
47869	阜宁	沟墩新河东站	10	400	202
47870	阜宁	合利许庄村	10	400	186
47871	阜宁	合利许庄北站变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47872	阜宁	益林桃元村公变	10	400	188
47873	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	51
47874	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	191
47875	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	164
47876	阜宁	益林益新5.10组公变	10	400	136
47877	阜宁	益林益新八组公变	10	200	78
47878	阜宁	益林益新14组公变	10	400	230
47879	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	202
47880	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	188
47881	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	238
47882	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	225
47883	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	120
47884	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	229
47885	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	228
47886	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	0
47887	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	157
47888	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	80
47889	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	194
47890	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47891	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	85
47892	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	165
47893	阜宁	东沟镇余贾东站	10	200	73
47894	阜宁	东沟常魏北站	10	400	143
47895	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	165
47896	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	75
47897	阜宁	东沟镇地龙南站	10	200	72
47898	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	134
47899	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	86
47900	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	82
47901	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	36
47902	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	246
47903	阜宁	东沟老庄中站	10	200	99
47904	阜宁	东沟老庄南站	10	80	0
47905	阜宁	东沟陈元北站	10	200	24
47906	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	251
47907	阜宁	东沟陈元南站	10	200	49
47908	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	41
47909	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47910	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	238
47911	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	62
47912	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	33
47913	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	171
47914	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	105
47915	阜宁	合利射南西站	10	400	250
47916	阜宁	合利西港一组	10	200	101
47917	阜宁	合利双港一组	10	200	120
47918	阜宁	合利双港北站	10	200	132
47919	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	137
47920	阜宁	合利阜东南站	10	400	210
47921	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	122
47922	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	121
47923	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	254
47924	阜宁	合利双港中站	10	400	252
47925	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	197
47926	阜宁	合利西港三组	10	200	102
47927	阜宁	合利卫东一组	10	200	116
47928	阜宁	合利卫东二组	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47929	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	283
47930	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	251
47931	阜宁	合利轮窑北站	10	200	39
47932	阜宁	合利阜东北站	10	400	177
47933	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	65
47934	阜宁	合利四合新站	10	200	29
47935	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	82
47936	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	222
47937	阜宁	益林三里三组公变	10	400	215
47938	阜宁	合利卫东六组	10	200	82
47939	阜宁	合利卫东五组	10	400	257
47940	阜宁	合利三岔一组	10	200	0
47941	阜宁	合利三港村站	10	400	40
47942	阜宁	合利三岔村三组	10	200	45
47943	阜宁	合利三岔北站	10	400	135
47944	阜宁	合利三岔南站	10	200	69
47945	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	221
47946	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	188
47947	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47948	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	231
47949	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	234
47950	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	146
47951	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	207
47952	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	148
47953	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	254
47954	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	35
47955	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	221
47956	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	252
47957	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	145
47958	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	58
47959	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	244
47960	阜宁	合利两河一队	10	200	71
47961	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	94
47962	阜宁	合利两河九组	10	400	265
47963	阜宁	合利四合村三组	10	200	86
47964	阜宁	合利四合东站	10	200	85
47965	阜宁	合利四合西站	10	200	65
47966	阜宁	合利两河南站	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47967	阜宁	合利两河村	10	400	230
47968	阜宁	合利两河2. 3. 4组	10	200	112
47969	阜宁	合利敖河村三组	10	400	255
47970	阜宁	合利敖河西站	10	400	92
47971	阜宁	合利敖河东站	10	200	89
47972	阜宁	合利敖河村一组	10	200	79
47973	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	258
47974	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	170
47975	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	132
47976	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	206
47977	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	223
47978	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	224
47979	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	219
47980	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	0
47981	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	54
47982	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	261
47983	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	132
47984	阜宁	益林王楼村2. 3. 4组公变	10	400	192
47985	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47986	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	221
47987	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	190
47988	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	252
47989	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	184
47990	阜宁	益林大友村公变	10	400	228
47991	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	277
47992	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	239
47993	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	224
47994	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	129
47995	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	186
47996	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	161
47997	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	174
47998	阜宁	城河西路2#公变（杆箱）	10	400	221
47999	阜宁	兴富小区公变	10	630	158
48000	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	131
48001	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	274
48002	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	59
48003	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	91
48004	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48005	阜宁	顾庄一组公变	10	400	166
48006	阜宁	沟墩大港南站	10	200	67
48007	阜宁	古河大许东边公变	10	200	79
48008	阜宁	古河姜王南边公变	10	200	66
48009	阜宁	施庄戴坎村四.五组公变	10	200	102
48010	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	76
48011	阜宁	陈良前湾六组	10	200	87
48012	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	108
48013	阜宁	新沟吉河十二组单相公变	10	400	208
48014	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	260
48015	阜宁	城河西路1#公变	10	400	39
48016	阜宁	教师新村公变	10	400	160
48017	阜宁	海峰1#公变	10	400	248
48018	阜宁	府前街箱变	10	400	44
48019	阜宁	检察院公变	10	400	178
48020	阜宁	粮油厂公变	10	400	11
48021	阜宁	南门街1#公变	10	630	0
48022	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	88
48023	阜宁	城河南路1#公变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48024	阜宁	城河南路2#公变	10	400	0
48025	阜宁	康宁公寓3#公变	10	400	111
48026	阜宁	商品城3#公变	10	630	115
48027	阜宁	四季花园12#公变	10	100	27
48028	阜宁	四季花园11#公变	10	100	44
48029	阜宁	康宁公寓4#公变	10	400	116
48030	阜宁	四季花园10#公变	10	100	61
48031	阜宁	阜宁四建公变	10	400	76
48032	阜宁	三建公变	10	400	186
48033	阜宁	光明路3#公变	10	500	11
48034	阜宁	卫校公变	10	400	191
48035	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	166
48036	阜宁	彩虹路2#公变	10	400	83
48037	阜宁	城北菜场公变	10	400	53
48038	阜宁	供电3#变	10	630	196
48039	阜宁	阜宁生资公变	10	400	126
48040	阜宁	文化宫公变	10	630	199
48041	阜宁	海峡2#公变	10	400	97
48042	阜宁	港监公变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48043	阜宁	建银2#公变	10	400	101
48044	阜宁	建银3#公变	10	630	63
48045	阜宁	东大院公变	10	630	94
48046	阜宁	北门2#公变	10	400	0
48047	阜宁	东风南路2#公变	10	400	68
48048	阜宁	人武部公变	10	400	76
48049	阜宁	大关北路7#公变	10	400	0
48050	阜宁	大关北路8#公变	10	630	72
48051	阜宁	外滩花苑1#公变	10	400	87
48052	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	128
48053	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	27
48054	阜宁	板湖陈庄电站公变	10	400	253
48055	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	221
48056	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	0
48057	阜宁	陈集镇东公变	10	400	55
48058	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	56
48059	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	119
48060	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	242
48061	阜宁	美食城2#公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48062	阜宁	县医院1#公变	10	400	35
48063	阜宁	新宁2#公变	10	400	22
48064	阜宁	海峰2#公变	10	400	40
48065	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	96
48066	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	77
48067	阜宁	硕集供电所公变	10	400	185
48068	阜宁	硕集九组公变	10	400	172
48069	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	102
48070	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	91
48071	阜宁	阜宁体育局公变	10	400	111
48072	阜宁	大关北路9#公变	10	400	0
48073	阜宁	胜利路5#公变	10	400	103
48074	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	0
48075	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	110
48076	阜宁	五金公司公变	10	630	0
48077	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	0
48078	阜宁	美食城3#变	10	630	158
48079	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	0
48080	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48081	阜宁	通商巷公变	10	400	145
48082	阜宁	窑湾十组公变	10	630	271
48083	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	72
48084	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	59
48085	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	114
48086	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	94
48087	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	0
48088	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	54
48089	阜宁	郭墅张庄电站公变	10	400	67
48090	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	257
48091	阜宁	板湖松林电站2#公变	10	400	151
48092	阜宁	羊寨农行2#变	10	400	165
48093	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	286
48094	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	214
48095	阜宁	马荡康居变	10	400	255
48096	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	178
48097	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	48
48098	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	39
48099	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48100	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	241
48101	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	91
48102	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	157
48103	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	58
48104	阜宁	三灶六组公变	10	400	184
48105	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	148
48106	阜宁	三灶李王四组2#变	10	200	57
48107	阜宁	杨集荡周西站	10	400	259
48108	阜宁	羊寨沙於码头公变	10	400	217
48109	阜宁	三灶砖桥东站公变	10	400	149
48110	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	241
48111	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	143
48112	阜宁	板湖北荡北站3#公变	10	400	251
48113	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	274
48114	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	210
48115	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	192
48116	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	238
48117	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	109
48118	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48119	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	111
48120	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	0
48121	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	94
48122	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	118
48123	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	53
48124	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	4
48125	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	139
48126	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	49
48127	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	158
48128	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	151
48129	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	93
48130	阜宁	三灶李王九组公变	10	400	203
48131	阜宁	三灶镇李王六组配变	10	400	244
48132	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	376
48133	阜宁	羊寨沙西电站公变	10	400	173
48134	阜宁	羊寨蒲坞五组2号变	10	400	247
48135	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	111
48136	阜宁	羊寨蒲坞七组2号公变	10	400	256
48137	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48138	阜宁	羊寨蒲坞六组2#变	10	400	272
48139	阜宁	小市场公变	10	630	43
48140	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	214
48141	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	49
48142	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	432
48143	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	377
48144	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	376
48145	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	390
48146	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	309
48147	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	316
48148	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	65
48149	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	362
48150	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	363
48151	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	218
48152	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	209
48153	阜宁	杨集东进东1#公变	10	400	211
48154	阜宁	阜宁中心6#配电室4#变	10	800	581
48155	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	277
48156	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48157	阜宁	益林林达小区公变	10	400	50
48158	阜宁	城西五组公变	10	400	211
48159	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	200	21
48160	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	104
48161	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	145
48162	阜宁	技校公变（杆箱）	10	400	96
48163	阜宁	陈良新新四组	10	200	21
48164	阜宁	新宇书香里3#配电房1#变	10	800	365
48165	阜宁	绿水印象开关站2#变	10	800	480
48166	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	349
48167	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	302
48168	阜宁	龙湖新城三期2#配电室1#变	10	630	411
48169	阜宁	锦海文锋2#配电室2#变	10	800	470
48170	阜宁	芦浦前王西站3#变	10	400	210
48171	阜宁	施庄四组公变	10	400	107
48172	阜宁	古河邵庄五组	10	400	206
48173	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	112
48174	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	15
48175	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48176	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	188
48177	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	504
48178	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	11
48179	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	260
48180	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	91
48181	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	40
48182	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	249
48183	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	202
48184	阜宁	酱醋厂公变	10	400	202
48185	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	101
48186	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	444
48187	阜宁	沟墩丰唐东站2#变	10	400	258
48188	阜宁	东沟站西三变	10	630	341
48189	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	231
48190	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	211
48191	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	99
48192	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	310
48193	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	29
48194	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48195	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	216
48196	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	0
48197	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	263
48198	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	249
48199	阜宁	三洋公变	10	315	0
48200	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	249
48201	阜宁	吴滩角港四组	10	200	135
48202	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	193
48203	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	116
48204	阜宁	沟墩后岗东站2#变	10	200	59
48205	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	197
48206	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	59
48207	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	156
48208	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	118
48209	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	238
48210	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	69
48211	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	52
48212	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	162
48213	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48214	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	239
48215	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室2#变	10	800	502
48216	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	283
48217	阜宁	三灶七灶四组公变	10	400	289
48218	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	128
48219	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	305
48220	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	112
48221	阜宁	龙湖新城三期2#配电室2#变	10	630	348
48222	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	129
48223	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	45
48224	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	514
48225	阜宁	芳林南苑1#配电室3#变	10	630	458
48226	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	230
48227	阜宁	观澜名邸1#配电室2#变	10	800	400
48228	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	384
48229	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	0
48230	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	240
48231	阜宁	陈良二组变	10	200	115
48232	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48233	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	593
48234	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	138
48235	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	227
48236	阜宁	附小北门箱变	10	630	228
48237	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	120
48238	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	81
48239	阜宁	陈良李良四组变	10	200	94
48240	阜宁	三灶九灶七组公变	10	400	178
48241	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	113
48242	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	210
48243	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	102
48244	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	128
48245	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	122
48246	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	304
48247	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	236
48248	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	140
48249	阜宁	古河严舍南站	10	200	51
48250	阜宁	古河中桥1. 7. 9组南	10	200	89
48251	阜宁	古河陆冲2组	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48252	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	132
48253	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	217
48254	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	72
48255	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	96
48256	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	500	295
48257	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	90
48258	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	313
48259	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	274
48260	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	132
48261	阜宁	瑞林晶典2#公变	10	630	270
48262	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	324
48263	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	127
48264	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	227
48265	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	183
48266	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	0
48267	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	278
48268	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	94
48269	阜宁	阜城三阳三四组公变	10	200	69
48270	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48271	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	82
48272	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	215
48273	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	196
48274	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	258
48275	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	220
48276	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	229
48277	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	263
48278	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	129
48279	阜宁	古河吴庄南站	10	200	103
48280	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	5
48281	阜宁	古河七组	10	400	200
48282	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	156
48283	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	173
48284	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	27
48285	阜宁	施庄小街12#变	10	400	200
48286	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	372
48287	阜宁	阜城缪黄中心村5#箱式主变配电变压器	10	500	207
48288	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	214
48289	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48290	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	138
48291	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	345
48292	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	121
48293	阜宁	东沟镇东庄村电站	10	400	242
48294	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	225
48295	阜宁	东沟向阳东站1#变	10	400	280
48296	阜宁	东沟向阳东站2#变	10	400	259
48297	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	210
48298	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	200	23
48299	阜宁	古河2组	10	200	25
48300	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	54
48301	阜宁	板湖丰荡东站2#公变	10	400	225
48302	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	106
48303	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	141
48304	阜宁	三灶九灶七组2#变	10	400	163
48305	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	66
48306	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	437
48307	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	114
48308	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	543

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48309	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	248
48310	阜宁	唐城配电房1#变压器	10	800	497
48311	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	190
48312	阜宁	羊寨殷高南站公变	10	400	268
48313	阜宁	京美新居配电室2#主变	10	630	375
48314	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	96
48315	阜宁	东风派出所公变	10	630	101
48316	阜宁	东沟镇园区3#变	10	400	114
48317	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	210
48318	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	15
48319	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	177
48320	阜宁	陈集镇西营电站配变	10	400	245
48321	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	14
48322	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	239
48323	阜宁	合利北汛电站	10	200	32
48324	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	147
48325	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	130
48326	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	89
48327	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48328	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	48
48329	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	224
48330	阜宁	碧桂园1#配电室2#变	10	800	582
48331	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	244
48332	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	76
48333	阜宁	羊寨王山中站公变	10	400	123
48334	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	124
48335	阜宁	新沟岗刘东站2#公变	10	630	501
48336	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	225
48337	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	211
48338	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	241
48339	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	227
48340	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	261
48341	阜宁	公兴太平东站2#变	10	400	280
48342	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	112
48343	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	119
48344	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	95
48345	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	236
48346	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48347	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	261
48348	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	265
48349	阜宁	陈集三股中站1#配变	10	400	227
48350	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	285
48351	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	205
48352	阜宁	合利两河四组变	10	200	110
48353	阜宁	新沟胡湾七九组1#公变	10	400	262
48354	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	236
48355	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	218
48356	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	265
48357	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	255
48358	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	250
48359	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	218
48360	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	255
48361	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	220
48362	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	229
48363	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	268
48364	阜宁	三灶李王中站2#公变	10	200	41
48365	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48366	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	260
48367	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	286
48368	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	189
48369	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	458
48370	阜宁	羊寨世明南站公变	10	200	87
48371	阜宁	羊寨蒲坞六组公变	10	200	70
48372	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	307
48373	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	103
48374	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	0
48375	阜宁	花园五组安置楼美变变压器配电变压器	10	630	265
48376	阜宁	羊寨桃源华府配电房1#变	10	630	105
48377	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	200	0
48378	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	53
48379	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	214
48380	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	147
48381	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	240
48382	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	15
48383	阜宁	阜宁中心5#配电室2#变	10	800	484
48384	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48385	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	610
48386	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	640
48387	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	464
48388	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	304
48389	阜宁	中星嘉园2#主变配电变压器配电变压器	10	800	388
48390	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	270
48391	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	91
48392	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	88
48393	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	254
48394	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	169
48395	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	104
48396	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	234
48397	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	163
48398	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	278
48399	阜宁	阜城林王三组公变	10	400	301
48400	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	50
48401	阜宁	新沟邮局公变	10	400	191
48402	阜宁	东沟镇兴楼东1#变	10	400	244
48403	阜宁	板湖侑周东2#公变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48404	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	235
48405	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	198
48406	阜宁	东沟镇兴楼东2#变	10	400	249
48407	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	94
48408	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	124
48409	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	157
48410	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	2
48411	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	37
48412	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	210
48413	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	247
48414	阜宁	板湖前进东2#公变	10	400	212
48415	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	255
48416	阜宁	羊寨王山堆上北站公变	10	400	230
48417	阜宁	清华名仕苑13#公变	10	630	112
48418	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	0
48419	阜宁	益林园区7#变	10	400	164
48420	阜宁	陈集张管东1#配变	10	400	253
48421	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	496
48422	阜宁	芦蒲沈朱南2#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48423	阜宁	彩虹路4#箱变配电变压器配电变压器	10	400	20
48424	阜宁	四季花苑2#箱变主变配电变压器	10	400	126
48425	阜宁	四季花苑3#箱变配电变压器配电变压器	10	630	392
48426	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	376
48427	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	492
48428	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	167
48429	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	359
48430	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	610
48431	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	560
48432	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站1#变	10	800	490
48433	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	196
48434	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	146
48435	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	214
48436	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	241
48437	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	107
48438	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	257
48439	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	68
48440	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	225
48441	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48442	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	180
48443	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	255
48444	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	488
48445	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	271
48446	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	75
48447	阜宁	东沟镇王台中站1#变	10	400	257
48448	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	270
48449	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	219
48450	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	128
48451	阜宁	古河李扬村站东	10	400	224
48452	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	257
48453	阜宁	陈良丹南十组	10	400	218
48454	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	202
48455	阜宁	陈良联盟三组	10	200	72
48456	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	253
48457	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	218
48458	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	161
48459	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	135
48460	阜宁	新宇书香里3#配电房4#变	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48461	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	63
48462	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	249
48463	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	72
48464	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	50
48465	阜宁	阜宁中心5#配电室4#变	10	800	547
48466	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所4#变	10	800	468
48467	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所2#变	10	800	407
48468	阜宁	阳光华庭三期5#配电室1#变	10	630	216
48469	阜宁	阳光华庭三期5#配电室3#变	10	630	401
48470	阜宁	阳光华庭三期5#配电室4#变	10	630	322
48471	阜宁	阳光华庭三期5#配电室2#变	10	630	375
48472	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	203
48473	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	469
48474	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	425
48475	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	218
48476	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	182
48477	阜宁	四季花苑1#箱变配电变压器配电变压器	10	400	152
48478	阜宁	施庄中星嘉园3#箱变配电变压器配电变压器	10	800	384
48479	阜宁	城西邮局箱变配电变压器配电变压器	10	630	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48480	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	305
48481	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	206
48482	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	108
48483	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	257
48484	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	183
48485	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	228
48486	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	196
48487	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	190
48488	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	397
48489	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	257
48490	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	32
48491	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	256
48492	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	118
48493	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	179
48494	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	37
48495	阜宁	板湖画士北站2#公变	10	400	237
48496	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	249
48497	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	210
48498	阜宁	板湖邵湛东站3#变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48499	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	278
48500	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	0
48501	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	263
48502	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	137
48503	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	22
48504	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	233
48505	阜宁	古河小刘南站	10	400	250
48506	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	170
48507	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	250
48508	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	265
48509	阜宁	羊寨兴旺西站2号公变	10	400	255
48510	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	199
48511	阜宁	东沟镇海陵三组	10	200	66
48512	阜宁	羊寨世明中站2号公变	10	400	225
48513	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	24
48514	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	84
48515	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	0
48516	阜宁	百盛花苑6#箱变配电变压器	10	400	75
48517	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48518	阜宁	汶河路1#箱变配用变压器配电变压器	10	630	239
48519	阜宁	大关北路10#公变	10	400	0
48520	阜宁	绿洲半岛2#箱变003主变配电变压器	10	630	251
48521	阜宁	沟墩永胜电站	10	200	115
48522	阜宁	绿洲半岛1#箱变变压器配电变压器	10	630	324
48523	阜宁	绿洲半岛3#箱变主变配电变压器	10	630	341
48524	阜宁	花园小区4#变	10	400	129
48525	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	266
48526	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	274
48527	阜宁	陈良朱庄东2#公变	10	200	55
48528	阜宁	益林东升七组公变	10	400	283
48529	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	230
48530	阜宁	东沟镇东庄村电站1#变	10	400	270
48531	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	250
48532	阜宁	黄河药厂1#公变	10	400	52
48533	阜宁	新沟胡湾一三组1#公变	10	400	229
48534	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	277
48535	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	255
48536	阜宁	古河利元二组东	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48537	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	110
48538	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	177
48539	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	38
48540	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	204
48541	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	251
48542	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	68
48543	阜宁	古河1#变西	10	400	162
48544	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	268
48545	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	269
48546	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	224
48547	阜宁	古河姜王南站东	10	200	92
48548	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	197
48549	阜宁	新沟前吉南站1#公变	10	500	264
48550	阜宁	羊寨孔庄五六组公变	10	400	242
48551	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	148
48552	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	492
48553	阜宁	三灶海啸东站3#配变	10	400	259
48554	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	434
48555	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48556	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变1配电变压器	10	630	178
48557	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变2配电变压器	10	630	256
48558	阜宁	县医院2#公变	10	400	119
48559	阜宁	北门3#变	10	400	106
48560	阜宁	城河南路3#变	10	400	93
48561	阜宁	海事局公变	10	400	304
48562	阜宁	大关北路百货新村公变	10	400	120
48563	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	116
48564	阜宁	羊寨渠东村站2号公变	10	400	250
48565	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	117
48566	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	195
48567	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	5
48568	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	20
48569	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	67
48570	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	232
48571	阜宁	古河小康路	10	400	67
48572	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	204
48573	阜宁	古河利元一组西	10	200	10
48574	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48575	阜宁	羊寨外口中站2号变	10	400	187
48576	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	265
48577	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	34
48578	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	185
48579	阜宁	羊寨敬老院公变	10	400	137
48580	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	76
48581	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	162
48582	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	557
48583	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	87
48584	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	271
48585	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	152
48586	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	111
48587	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	87
48588	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	71
48589	阜宁	公兴5组公变	10	400	79
48590	阜宁	公兴田滩6.8组公变	10	200	105
48591	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	101
48592	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	104
48593	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48594	阜宁	板湖汪黄西站2#公变	10	400	292
48595	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	223
48596	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	51
48597	阜宁	新沟东季电站1#公变	10	400	208
48598	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	139
48599	阜宁	罗桥干口七组	10	400	166
48600	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	200	60
48601	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	485
48602	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	175
48603	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	195
48604	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	255
48605	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	122
48606	阜宁	公兴甲沟东站3#变	10	400	280
48607	阜宁	羊寨沙淤中站2#变	10	200	68
48608	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	85
48609	阜宁	羊寨生产村站2#变	10	200	82
48610	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	96
48611	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	247
48612	阜宁	东沟镇丁东电站1#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48613	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	245
48614	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	215
48615	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	261
48616	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	21
48617	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	263
48618	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	89
48619	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	43
48620	阜宁	公兴邱厂村东站公变	10	400	135
48621	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	200	61
48622	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	153
48623	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	214
48624	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	86
48625	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	122
48626	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	230
48627	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	109
48628	阜宁	罗桥镇干东东站分流	10	400	270
48629	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	61
48630	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	280
48631	阜宁	张余四组公变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48632	阜宁	羊寨蒲坞村站2号公变	10	400	215
48633	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	387
48634	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	393
48635	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	378
48636	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	343
48637	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	280
48638	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	269
48639	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	478
48640	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	63
48641	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	176
48642	阜宁	芦蒲马吉东站公变	10	400	206
48643	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	166
48644	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	115
48645	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	59
48646	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	153
48647	阜宁	羊寨王山堆上码头公变	10	400	230
48648	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	173
48649	阜宁	古河张李北站南	10	200	0
48650	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48651	阜宁	翰林居4#箱变配电变压器配电变压器	10	630	342
48652	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	9
48653	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	456
48654	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	100
48655	阜宁	羊寨果园南站变	10	200	89
48656	阜宁	羊寨世明北站2#变	10	200	41
48657	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	98
48658	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	246
48659	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	270
48660	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	250
48661	阜宁	东沟向阳西站1#变	10	400	181
48662	阜宁	东沟站东3#变	10	400	0
48663	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	211
48664	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	155
48665	阜宁	东沟镇余贾站1#变	10	400	229
48666	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	36
48667	阜宁	古河左杨北站南公变	10	315	175
48668	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	231
48669	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48670	阜宁	东沟镇南荡东1#变	10	400	236
48671	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	165
48672	阜宁	东沟镇南荡西1#变	10	400	201
48673	阜宁	罗桥镇凤谷桥北1#变	10	400	131
48674	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	173
48675	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	89
48676	阜宁	罗桥东场九组	10	400	100
48677	阜宁	新沟东季东1#公变	10	400	54
48678	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	241
48679	阜宁	硕集南徐中2#变	10	400	164
48680	阜宁	板湖孙庄村2#公变	10	400	186
48681	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	279
48682	阜宁	硕集北3#变	10	400	74
48683	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	160
48684	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	212
48685	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	100
48686	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	51
48687	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	108
48688	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48689	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	72
48690	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	65
48691	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	228
48692	阜宁	阜宁中心9#配电室4#变	10	800	625
48693	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	385
48694	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	221
48695	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	260
48696	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	182
48697	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	31
48698	阜宁	益林羊马路公变	10	400	166
48699	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	226
48700	阜宁	古河邵庄六组	10	400	162
48701	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	87
48702	阜宁	合利供电所9#变	10	400	210
48703	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	178
48704	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	36
48705	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	65
48706	阜宁	陈集三组公变	10	400	217
48707	阜宁	硕集九组2#变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48708	阜宁	新沟葛桥电站2#公变(村部)	10	400	231
48709	阜宁	板湖汪黄北站2#公变	10	400	221
48710	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	129
48711	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	270
48712	阜宁	羊寨沙淤东站2号公变	10	400	226
48713	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	74
48714	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	223
48715	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	239
48716	阜宁	羊寨沙淤果园2号公变	10	400	253
48717	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	86
48718	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	222
48719	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	56
48720	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	247
48721	阜宁	芦蒲塔东站公变	10	200	71
48722	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	101
48723	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	63
48724	阜宁	阜宁中心1#配电室4#变	10	800	460
48725	阜宁	百盛公寓1#公变	10	400	190
48726	阜宁	百盛公寓2#公变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48727	阜宁	阜城顾庄北站公变	10	400	34
48728	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	224
48729	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	84
48730	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	100
48731	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	65
48732	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	171
48733	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	264
48734	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	88
48735	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	186
48736	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	247
48737	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	226
48738	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	189
48739	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	176
48740	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	233
48741	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	212
48742	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	252
48743	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	205
48744	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	43
48745	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48746	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	3
48747	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	292
48748	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房3#变	10	800	270
48749	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	0
48750	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	254
48751	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	53
48752	阜宁	陈良七组变	10	400	221
48753	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	105
48754	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	289
48755	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	0
48756	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	250
48757	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	92
48758	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	92
48759	阜宁	板湖镇前汪东2#公变	10	400	198
48760	阜宁	新沟岗刘十组1#公变	10	200	99
48761	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	251
48762	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	209
48763	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	204
48764	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48765	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	211
48766	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	439
48767	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	208
48768	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	55
48769	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	347
48770	阜宁	古河新民三组	10	200	122
48771	阜宁	古河西刘北站	10	200	126
48772	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	272
48773	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	134
48774	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	250
48775	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站1#变配电变压器	10	800	294
48776	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站2#变配电变压器	10	800	345
48777	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站3#变配电变压器	10	800	288
48778	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站4#变配电变压器	10	800	438
48779	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	230
48780	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	267
48781	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	200	132
48782	阜宁	古河新岗东站1#变北	10	400	248
48783	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48784	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	258
48785	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	149
48786	阜宁	罗桥镇凤谷桥北2#变	10	400	84
48787	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	167
48788	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	272
48789	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	266
48790	阜宁	新沟毛湾六组1#公变	10	400	273
48791	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	228
48792	阜宁	古河岗东村站北	10	400	276
48793	阜宁	古河严舍村站北	10	400	267
48794	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	272
48795	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	199
48796	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	262
48797	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	154
48798	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	530
48799	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	244
48800	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	144
48801	阜宁	陈良成俊七组	10	400	257
48802	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48803	阜宁	板湖侔周六组2#公变	10	400	242
48804	阜宁	东沟镇五里北站1#变	10	200	106
48805	阜宁	陈良如珍六组	10	400	237
48806	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	228
48807	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	52
48808	阜宁	古河大许中站东	10	400	188
48809	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	248
48810	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	269
48811	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	0
48812	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	181
48813	阜宁	古河古颜七组北	10	200	104
48814	阜宁	古河镇梨元三组东	10	400	258
48815	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	112
48816	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	463
48817	阜宁	水溪澜亭一期开闭所5#变	10	800	268
48818	阜宁	水溪澜亭一期开闭所6#变	10	800	248
48819	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	149
48820	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室8#变	10	400	320
48821	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48822	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	499
48823	阜宁	百盛西苑5#变配电变压器	10	400	27
48824	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	59
48825	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	246
48826	阜宁	羊寨邮政2#变	10	200	72
48827	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	107
48828	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	286
48829	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	230
48830	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	279
48831	阜宁	合利北汛八组变	10	400	265
48832	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	111
48833	阜宁	硕集小冯中站	10	200	74
48834	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	233
48835	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	8
48836	阜宁	硕集周桥东站2#变	10	200	86
48837	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	200	41
48838	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	200	64
48839	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	200	58
48840	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48841	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	94
48842	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	65
48843	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	145
48844	阜宁	古河小许三组东	10	200	57
48845	阜宁	古河小许村站北	10	400	257
48846	阜宁	古河张李三组北	10	200	61
48847	阜宁	新沟北湾北站1#公变	10	400	244
48848	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	116
48849	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	113
48850	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	232
48851	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	108
48852	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	158
48853	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	214
48854	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	50
48855	阜宁	东风路5#单相变(杆)	10	400	258
48856	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	208
48857	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	220
48858	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	119
48859	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48860	阜宁	丽锦佳园3#配电房2#变	10	800	596
48861	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	87
48862	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	284
48863	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	263
48864	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	87
48865	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	76
48866	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	174
48867	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	162
48868	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	263
48869	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	207
48870	阜宁	阜城缪黄西站2#公变	10	400	235
48871	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	42
48872	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	173
48873	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	631
48874	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	232
48875	阜宁	周桥南站	10	200	110
48876	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	17
48877	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	237
48878	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48879	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	238
48880	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	254
48881	阜宁	陈集阴李东1#配变	10	400	209
48882	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	232
48883	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	248
48884	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	122
48885	阜宁	新沟北湾一三组1#公变	10	400	236
48886	阜宁	东沟刘咀东1#变	10	400	258
48887	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	253
48888	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	117
48889	阜宁	益林供电站公变	10	400	220
48890	阜宁	益林水利站公变	10	400	155
48891	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	420
48892	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	273
48893	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	188
48894	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	167
48895	阜宁	羊寨殷高村站公变	10	200	88
48896	阜宁	合利老沙七组	10	200	66
48897	阜宁	合利两河三组公变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48898	阜宁	观澜名邸1#配电室4#变	10	800	387
48899	阜宁	锦海文锋1#配电室2#变	10	630	373
48900	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	80
48901	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	279
48902	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	89
48903	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	209
48904	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	213
48905	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	320
48906	阜宁	碧桂园2#配电室2#变	10	800	614
48907	阜宁	合利大圩北站变	10	400	248
48908	阜宁	陈良周庄东站	10	100	0
48909	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站2#变	10	800	340
48910	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房1#变	10	630	274
48911	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房2#变	10	630	308
48912	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房3#变	10	630	384
48913	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房4#变	10	630	338
48914	阜宁	古河镇陆冲东	10	200	117
48915	阜宁	窑桥二路2#公变	10	200	0
48916	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48917	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	0
48918	阜宁	恒旺家园配电房3#变	10	315	5
48919	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	230
48920	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	497
48921	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	0
48922	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室4#变	10	800	386
48923	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	426
48924	阜宁	天鹅丽都四期开关站3#变	10	800	575
48925	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	194
48926	阜宁	城北农贸市场1#变	10	800	403
48927	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	117
48928	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	106
48929	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	75
48930	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	7
48931	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	56
48932	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	304
48933	阜宁	古河房吕东站1#变东	10	200	96
48934	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	271
48935	阜宁	水厂2#公变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48936	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	182
48937	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	234
48938	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	256
48939	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	145
48940	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	199
48941	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	242
48942	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	130
48943	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	142
48944	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	109
48945	阜宁	悦珑府4#配电房3#变	10	800	640
48946	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站2#变	10	800	453
48947	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	206
48948	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	59
48949	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	35
48950	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	60
48951	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	268
48952	阜宁	龙湖新城三期2#配电室4#变	10	630	479
48953	阜宁	古河人民北站东	10	200	87
48954	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	523

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48955	阜宁	馥桂园2#配电室1#变	10	800	472
48956	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	139
48957	阜宁	杨集樵农东站2#公变	10	200	113
48958	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	27
48959	阜宁	城西八组公变	10	500	0
48960	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	145
48961	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	51
48962	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	256
48963	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	215
48964	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	224
48965	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	94
48966	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	284
48967	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	250
48968	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	217
48969	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	124
48970	阜宁	羊寨港北开发区东站公变	10	400	249
48971	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	180
48972	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	255
48973	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48974	阜宁	绿水印象开关站3#变	10	800	458
48975	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	198
48976	阜宁	罗桥四组变	10	400	201
48977	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	246
48978	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	266
48979	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	212
48980	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	472
48981	阜宁	阜城缪黄中心村4#公变主变配电变压器	10	630	381
48982	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室1#变	10	630	354
48983	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	267
48984	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	162
48985	阜宁	羊寨外口南站公变	10	400	230
48986	阜宁	芦蒲沈朱新南站公变	10	400	158
48987	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	128
48988	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	223
48989	阜宁	芦蒲塔东新站公变	10	400	229
48990	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	97
48991	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	105
48992	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48993	阜宁	三灶海啸二组2#公变.	10	400	241
48994	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	409
48995	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	400	245
48996	阜宁	煤球3#公变	10	400	49
48997	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	223
48998	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	243
48999	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	211
49000	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	275
49001	阜宁	芦蒲明吴东站	10	400	249
49002	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	199
49003	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	456
49004	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	51
49005	阜宁	芦蒲水利站公变	10	400	35
49006	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	133
49007	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	224
49008	阜宁	芦蒲张曹东站公变	10	400	86
49009	阜宁	芦蒲东街西站公变	10	400	164
49010	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	96
49011	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49012	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	173
49013	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	270
49014	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	210
49015	阜宁	益林银龙路公变	10	400	237
49016	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	156
49017	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	216
49018	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	242
49019	阜宁	锦江华府开关站2#变	10	800	486
49020	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	195
49021	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	217
49022	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	165
49023	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	24
49024	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	106
49025	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	153
49026	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	162
49027	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	64
49028	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	136
49029	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	119
49030	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49031	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	25
49032	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	550
49033	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	137
49034	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	105
49035	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	57
49036	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	238
49037	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	290
49038	阜宁	硕集北4#变	10	400	196
49039	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	97
49040	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	181
49041	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	164
49042	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	11
49043	阜宁	郭墅刘河中站1#变	10	400	294
49044	阜宁	古河联合中站	10	200	116
49045	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	314
49046	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	125
49047	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	201
49048	阜宁	阜宁中学公变	10	630	336
49049	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49050	阜宁	公兴三组1#变	10	400	98
49051	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	0
49052	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	35
49053	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	114
49054	阜宁	古河新岗东站公变	10	400	259
49055	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	249
49056	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	200	117
49057	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	226
49058	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	200	20
49059	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	267
49060	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	0
49061	阜宁	春江云锦2#开关站2#变	10	800	622
49062	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	50
49063	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	34
49064	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	255
49065	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	229
49066	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	85
49067	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	192
49068	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49069	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	176
49070	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	123
49071	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	79
49072	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	140
49073	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	194
49074	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	116
49075	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	67
49076	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	108
49077	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	68
49078	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	109
49079	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	236
49080	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	273
49081	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	487
49082	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	471
49083	阜宁	唐城配电房2#变压器	10	800	566
49084	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	78
49085	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	311
49086	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	146
49087	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49088	阜宁	沟墩新河南站	10	200	107
49089	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	141
49090	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	149
49091	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	272
49092	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	200	109
49093	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	43
49094	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	95
49095	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	168
49096	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	0
49097	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	79
49098	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	185
49099	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	161
49100	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	251
49101	阜宁	阜城顾庄二组东2#变	10	400	139
49102	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	91
49103	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	92
49104	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	93
49105	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	17
49106	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49107	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	172
49108	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	278
49109	阜宁	板湖赵庄东站3#公变	10	400	211
49110	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	124
49111	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	21
49112	阜宁	古河小刘东站北公变	10	200	97
49113	阜宁	沟墩大岗韩桥东站	10	400	257
49114	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	42
49115	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	22
49116	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	283
49117	阜宁	古河镇唐庄东站公变	10	200	103
49118	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	262
49119	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	196
49120	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	103
49121	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	167
49122	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	125
49123	阜宁	马良广场变	10	200	29
49124	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	84
49125	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49126	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	69
49127	阜宁	阜城三阳二七组南公变	10	400	214
49128	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	179
49129	阜宁	阜城三阳三组东公变	10	400	241
49130	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	506
49131	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	261
49132	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	67
49133	阜宁	羊寨派出所2#公变	10	400	125
49134	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	27
49135	阜宁	阜城小灶东站2#公变	10	400	209
49136	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	200
49137	阜宁	阜城周庄西站2#公变	10	200	98
49138	阜宁	阜城周庄一组西2#公变	10	400	196
49139	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	246
49140	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	133
49141	阜宁	阜城周庄四组西公变	10	400	236
49142	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	0
49143	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	197
49144	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49145	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	256
49146	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	95
49147	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	138
49148	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	220
49149	阜宁	阜城周庄五组南公变	10	400	255
49150	阜宁	郭墅许祝东2#变（南）	10	400	286
49151	阜宁	施庄砚台村东1#公变	10	200	60
49152	阜宁	阜城周庄四组加工厂2#公变	10	400	243
49153	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	175
49154	阜宁	绿水印象开关站1#变	10	800	506
49155	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	265
49156	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	105
49157	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	199
49158	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	266
49159	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	99
49160	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	174
49161	阜宁	杨集四组变	10	200	0
49162	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	115
49163	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49164	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	235
49165	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室2#变	10	800	414
49166	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	349
49167	阜宁	阜宁百盛花苑4#箱变配变配电变压器	10	630	276
49168	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	640
49169	阜宁	阜宁中心8#配电室2#变	10	800	514
49170	阜宁	冠城雍景3#配电房2#变	10	800	616
49171	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	228
49172	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	231
49173	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	107
49174	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	408
49175	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	15
49176	阜宁	施庄岗缺5. 6. 7. 8组1#公变	10	200	86
49177	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	100
49178	阜宁	阜城林王二组南公变	10	400	142
49179	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	276
49180	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	258
49181	阜宁	施庄北陈一组公变	10	200	108
49182	阜宁	阜城林王八组公变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49183	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	81
49184	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	252
49185	阜宁	阜城林王二组西公变	10	200	115
49186	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	97
49187	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	129
49188	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	551
49189	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	235
49190	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	129
49191	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	246
49192	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	64
49193	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	106
49194	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	279
49195	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	219
49196	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	216
49197	阜宁	阜城头灶五组1#公变	10	400	181
49198	阜宁	阜城头灶五组2#公变	10	400	177
49199	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	183
49200	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	240
49201	阜宁	益林大东五组公变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49202	阜宁	阜城缪黄九组公变	10	400	168
49203	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	91
49204	阜宁	冠城雍景2#配电房4#变	10	800	562
49205	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	92
49206	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	224
49207	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	252
49208	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	250	0
49209	阜宁	阜城缪黄三组南公变	10	400	230
49210	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	201
49211	阜宁	阜城缪黄十组西公变	10	400	231
49212	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	83
49213	阜宁	郭墅戴舍东站1#变	10	400	226
49214	阜宁	阜城缪黄中心村3号公变	10	630	285
49215	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	0
49216	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	106
49217	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	93
49218	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	279
49219	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	247
49220	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49221	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	30
49222	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	43
49223	阜宁	公兴裴桥东站2#公变	10	400	246
49224	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	209
49225	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	182
49226	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	76
49227	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	200
49228	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	83
49229	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	245
49230	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	56
49231	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	80
49232	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	85
49233	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	248
49234	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	69
49235	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	103
49236	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	282
49237	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	108
49238	阜宁	阜城缪黄五组东公变	10	400	273
49239	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49240	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	153
49241	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	100
49242	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	200
49243	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	405
49244	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	208
49245	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	216
49246	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	226
49247	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	247
49248	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	0
49249	阜宁	沟墩三合新建东变	10	400	249
49250	阜宁	郭墅许祝东1#变（北）	10	200	130
49251	阜宁	公兴利民东2#变	10	400	226
49252	阜宁	公兴喻兴北2#公变	10	400	209
49253	阜宁	郭墅许庄北新增	10	200	124
49254	阜宁	公兴利民中2#变	10	400	180
49255	阜宁	陈良马北西3#变	10	315	165
49256	阜宁	陈集桥头北1#配变	10	200	69
49257	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	274
49258	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49259	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	317
49260	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	358
49261	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	262
49262	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	523
49263	阜宁	新沟新风康居西公变	10	400	186
49264	阜宁	陈良镇周庄东3号变	10	400	0
49265	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	201
49266	阜宁	昌盛家园公变	10	500	289
49267	阜宁	公兴青南东3号变	10	400	268
49268	阜宁	沟墩大港中站	10	200	57
49269	阜宁	郭墅陡沟东3号变	10	400	244
49270	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	266
49271	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	247
49272	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	382
49273	阜宁	陈集张集东3号变	10	400	217
49274	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	169
49275	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	213
49276	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	376
49277	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2配电变压器	10	800	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49278	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	185
49279	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	215
49280	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	553
49281	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	499
49282	阜宁	配电房中星嘉园1#主变配电变压器配电变压器	10	630	359
49283	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	198
49284	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	95
49285	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	57
49286	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	83
49287	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	311
49288	阜宁	教师新村2#公变	10	400	111
49289	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	99
49290	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	73
49291	阜宁	沟墩匡东四组	10	200	9
49292	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	580
49293	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	349
49294	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	187
49295	阜宁	阜城缪黄八组公变	10	400	145
49296	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49297	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	379
49298	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	188
49299	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	216
49300	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	122
49301	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	88
49302	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	125
49303	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	468
49304	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	380
49305	阜宁	城河东路2#公变	10	400	277
49306	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	101
49307	阜宁	新沟潮北十二组1#公变	10	200	104
49308	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	48
49309	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	395
49310	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	240
49311	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	98
49312	阜宁	新沟胡湾十二组1#公变	10	200	96
49313	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	288
49314	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	416
49315	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49316	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	442
49317	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	345
49318	阜宁	阜宁百盛西苑1#配变配电变压器	10	630	292
49319	阜宁	阜宁百盛西苑2#配变配电变压器	10	630	281
49320	阜宁	阜宁百盛西苑3#箱变变压器配电变压器	10	630	279
49321	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	91
49322	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	252
49323	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	476
49324	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	9
49325	阜宁	阜城林王二组2#公变	10	400	286
49326	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	95
49327	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	224
49328	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	202
49329	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	57
49330	阜宁	新沟大墩北站1#公变	10	400	209
49331	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	22
49332	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	82
49333	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	222
49334	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49335	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	89
49336	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	290
49337	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	248
49338	阜宁	观澜名邸3#配电室2#变	10	800	387
49339	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	188
49340	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	124
49341	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	238
49342	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	249
49343	阜宁	新沟孔埧康居南公变	10	400	120
49344	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	210
49345	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	76
49346	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	244
49347	阜宁	尚书府5#配电室20#变	10	630	287
49348	阜宁	新沟孔埧康居西公变	10	400	192
49349	阜宁	观澜名邸1#配电室3#变	10	800	391
49350	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	205
49351	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	109
49352	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	182
49353	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49354	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	0
49355	阜宁	阜城周庄阀门产业园1#公变	10	400	118
49356	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	600
49357	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	437
49358	阜宁	古河陆冲五组	10	400	251
49359	阜宁	古河小许车站北	10	400	232
49360	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	315
49361	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	198
49362	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	529
49363	阜宁	阜城周庄阀门产业园3#公变	10	400	72
49364	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	454
49365	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	258
49366	阜宁	陈良三烈七组	10	200	113
49367	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	556
49368	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	440
49369	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	249
49370	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	233
49371	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	79
49372	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49373	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	113
49374	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	64
49375	阜宁	冠城雍景2#配电房2#变	10	800	606
49376	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	216
49377	阜宁	陈良三烈中站	10	200	35
49378	阜宁	水厂宿舍箱变配电变压器	10	315	143
49379	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室1#变	10	800	440
49380	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	566
49381	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	195
49382	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	112
49383	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	107
49384	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	212
49385	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	192
49386	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	210
49387	阜宁	施庄南苑小区(二期) 1#箱变022	10	630	373
49388	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	126
49389	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	47
49390	阜宁	阜宁中心8#配电室4#变	10	800	621
49391	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49392	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	216
49393	阜宁	板湖南园公变	10	630	382
49394	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	107
49395	阜宁	沟墩二尧中站	10	100	6
49396	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	187
49397	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	194
49398	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	54
49399	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	271
49400	阜宁	宏伟茗都配电房1#变	10	1000	452
49401	阜宁	宏伟茗都配电房2#变	10	1000	504
49402	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	0
49403	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	442
49404	阜宁	陈集大陈东站1#	10	400	210
49405	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	226
49406	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	550
49407	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	179
49408	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	319
49409	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	190
49410	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49411	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	102
49412	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	78
49413	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	143
49414	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	375
49415	建湖	邮政局箱变配电变压器	10	630	134
49416	建湖	邮政家属区北箱变配电变压器	10	630	206
49417	建湖	镇北七队箱变配电变压器	10	630	191
49418	建湖	新扬路西箱变配电变压器	10	630	107
49419	建湖	辛庄社区4#变	10	400	236
49420	建湖	亥河人家2#配变	10	630	427
49421	建湖	集镇河东1#变	10	400	180
49422	建湖	上冈合心一五组西配变	10	400	208
49423	建湖	沿河潘于于舍	10	400	271
49424	建湖	竹元人家3#变	10	400	63
49425	建湖	近湖悦隽学府10#配变	10	800	314
49426	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	59
49427	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	221
49428	建湖	高作养老居住	10	400	231
49429	建湖	建河村站2#变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49430	建湖	近湖陈堡三墩西站	10	400	106
49431	建湖	建阳金桥八队配变	10	400	282
49432	建湖	上冈广播站2#配变	10	400	204
49433	建湖	金港湾3号配电房4#变	10	800	354
49434	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	178
49435	建湖	上冈新城9#箱变	10	1250	634
49436	建湖	上冈新城10#箱变	10	1250	758
49437	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	367
49438	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	214
49439	建湖	金港湾4号配电房1#变	10	800	326
49440	建湖	金港湾4号配电房2#变	10	800	408
49441	建湖	金港湾3号配电房1#变	10	800	462
49442	建湖	金港湾3号配电房2#变	10	800	237
49443	建湖	金港湾3号配电房3#变	10	800	281
49444	建湖	上冈戴勇北配变	10	400	59
49445	建湖	湖景人居1#配电房1号变	10	630	154
49446	建湖	湖景人居1#配电房2号变	10	630	170
49447	建湖	湖景人居1#配电房3号变	10	630	282
49448	建湖	湖景人居1#配电房4号变	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49449	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	188
49450	建湖	兴湖花园7+1#变	10	630	169
49451	建湖	上冈凤心二组1#配变	10	400	221
49452	建湖	镇北一队西1#箱变	10	400	74
49453	建湖	沿河富强西站	10	400	205
49454	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	0
49455	建湖	天泽府3#配变	10	800	312
49456	建湖	建南回迁房4#箱变	10	630	294
49457	建湖	近湖新东中心村11号变	10	400	112
49458	建湖	钟庄南华南华台片	10	400	187
49459	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	357
49460	建湖	雅苑东区2#变压器	10	800	530
49461	建湖	御景新城1#配电室1#主变	10	800	388
49462	建湖	西城映象3#箱变主变	10	630	227
49463	建湖	沿河新南新舍	10	400	164
49464	建湖	上冈冈北西站1#配变	10	400	218
49465	建湖	高作商品市场	10	100	25
49466	建湖	芦沟朝西配变	10	400	109
49467	建湖	吉瑞家园2#箱式变压器	10	630	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49468	建湖	吉瑞家园3#箱式变配变	10	630	363
49469	建湖	吉瑞家园4#箱式变配变	10	630	354
49470	建湖	吉瑞家园5#箱式变630配变	10	630	405
49471	建湖	双湖云璟3#主变	10	630	440
49472	建湖	近湖中堡东海变	10	200	69
49473	建湖	沿河兴旺小区4号变	10	400	183
49474	建湖	幸福家园2#变	10	400	201
49475	建湖	天铂A1商业街9#配变	10	800	518
49476	建湖	万达天空之城4#配电室3#配变	10	800	598
49477	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	8
49478	建湖	天铂A1商业街4#配变	10	800	440
49479	建湖	近湖天铂华庭3号配变	10	800	408
49480	建湖	雅苑东区1#变压器	10	800	496
49481	建湖	荡中小学配变	10	400	286
49482	建湖	建阳邮局南站配变	10	400	130
49483	建湖	吉庄渔业3#	10	500	0
49484	建湖	上冈建康一组西配变	10	400	241
49485	建湖	上冈树新二组北配变	10	400	164
49486	建湖	宝塔高祥西北站公用变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49487	建湖	御景新城3#配电室4#主变	10	630	394
49488	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	305
49489	建湖	高作菜场	10	400	206
49490	建湖	上冈消防站南配变	10	400	243
49491	建湖	近湖水木清华8号配变	10	800	493
49492	建湖	近湖东方景城14配变	10	800	484
49493	建湖	老街南配变	10	400	268
49494	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	325
49495	建湖	建阳明阳别墅小区1#箱变	10	630	421
49496	建湖	建阳明阳别墅小区2#箱变	10	630	466
49497	建湖	顾顶新村1#配电房1#主变	10	630	354
49498	建湖	上冈南庄大桥西配变	10	400	183
49499	建湖	恒济集镇2#变	10	400	129
49500	建湖	姜城小区3#变配电变压器	10	630	288
49501	建湖	高作近高中站	10	400	264
49502	建湖	裴刘中学	10	400	110
49503	建湖	天铂A1商业街6#配变	10	800	442
49504	建湖	双墩新村1#	10	400	244
49505	建湖	专水村站	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49506	建湖	上冈同心蔬菜园配变	10	200	129
49507	建湖	东乔东乔2#	10	200	48
49508	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	396
49509	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	226
49510	建湖	天铂A1商业街14#配变	10	800	310
49511	建湖	集镇信用社1#变（新）	10	400	119
49512	建湖	庆丰坚石刘港2#	10	200	104
49513	建湖	庆丰刘庄荡北2#	10	200	0
49514	建湖	庆丰庆东严庄2#	10	200	85
49515	建湖	庆丰庆东丁舍2#	10	200	99
49516	建湖	庆丰东王四组2#	10	200	69
49517	建湖	钟庄古桥陈庄北台片	10	400	261
49518	建湖	嵇舍柴湾	10	400	263
49519	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	142
49520	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	260
49521	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	286
49522	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	275
49523	建湖	上冈利华小区二期配电室1#变	10	630	228
49524	建湖	草堰口丰宁杨桥	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49525	建湖	前陶中站	10	200	110
49526	建湖	冈西肖荡村陆墩	10	200	40
49527	建湖	草堰口桃元二组	10	200	55
49528	建湖	桃园一组	10	200	50
49529	建湖	桃园五组	10	315	56
49530	建湖	草堰口路庄七组	10	200	99
49531	建湖	院道二组	10	200	81
49532	建湖	院道一组	10	200	114
49533	建湖	东冈一组	10	400	203
49534	建湖	草堰口锦绣花苑	10	400	202
49535	建湖	钟庄唐湾一队台片	10	400	255
49536	建湖	巨丰四组配变	10	200	101
49537	建湖	高作大尖十一组	10	400	244
49538	建湖	高作大尖南站	10	400	259
49539	建湖	高作西站新农村南	10	500	186
49540	建湖	高作西站新农村北	10	500	170
49541	建湖	高作近高南站	10	400	115
49542	建湖	颜单乔舍北站	10	200	123
49543	建湖	颜单古石七队	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49544	建湖	颜单古石村站	10	400	276
49545	建湖	颜单古石三队	10	400	270
49546	建湖	颜单走虹北站	10	200	98
49547	建湖	七里村站	10	400	306
49548	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	1
49549	建湖	沿河中学路7号变	10	400	227
49550	建湖	沿河中学路9号变	10	400	211
49551	建湖	沿河中学路10号变	10	400	103
49552	建湖	近湖齐心1号变	10	400	160
49553	建湖	近湖齐心2号变	10	200	44
49554	建湖	西苑回迁楼1号变	10	630	96
49555	建湖	西苑回迁楼1号箱变	10	315	137
49556	建湖	秀丰文苑配电房	10	800	177
49557	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	0
49558	建湖	西苑小区4号配电房	10	800	456
49559	建湖	新苑小区箱变	10	250	93
49560	建湖	冠华苑箱变(美变)	10	1000	327
49561	建湖	水韵庭院2号配电房1号变	10	500	261
49562	建湖	水韵庭院2号配电房2号变	10	500	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49563	建湖	水韵庭院1号配电房1号变	10	630	332
49564	建湖	水韵庭院1号配电房2号变	10	630	391
49565	建湖	鑫阳小区箱变	10	400	177
49566	建湖	世纪鑫城应急箱	10	315	252
49567	建湖	颜单七里一队	10	200	112
49568	建湖	颜单走虹南站	10	400	137
49569	建湖	颜单走虹村东站单变	10	200	102
49570	建湖	颜单虹丰西站	10	400	240
49571	建湖	颜单虹丰东站	10	200	108
49572	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	74
49573	建湖	颜单李夏七队	10	200	69
49574	建湖	颜单虹丰南站	10	200	93
49575	建湖	颜单李夏一队	10	200	91
49576	建湖	颜单李夏西站	10	200	100
49577	建湖	颜单乔舍5队	10	200	32
49578	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	248
49579	建湖	城区泽园理想城二期4号箱变	10	630	270
49580	建湖	泽园理想城二期8号箱变	10	400	152
49581	建湖	泽园理想城二期9号箱变	10	500	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49582	建湖	泽园理想城二期6号箱变	10	630	121
49583	建湖	城区泽园理想城二期7号箱变	10	400	88
49584	建湖	潘渡东站	10	200	122
49585	建湖	纱厂北公用变	10	400	153
49586	建湖	张圩村西站	10	400	256
49587	建湖	沿河凡阳王圩西站	10	400	209
49588	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	178
49589	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	151
49590	建湖	颜单古北桥变	10	400	256
49591	建湖	李庄九组	10	100	28
49592	建湖	颜单教师新村变	10	400	0
49593	建湖	交木二组	10	200	86
49594	建湖	双胜上游	10	100	26
49595	建湖	谷庄东站	10	200	99
49596	建湖	近湖线太平支线5#杆太平村部公用变	10	630	188
49597	建湖	长沟中站	10	400	250
49598	建湖	近湖南湖新村1号变	10	400	100
49599	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	0
49600	建湖	北凌东湾	10	100	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49601	建湖	建南九队	10	400	208
49602	建湖	建南八组	10	400	220
49603	建湖	坚持三组	10	400	188
49604	建湖	西南东站	10	400	274
49605	建湖	集镇振兴路	10	400	16
49606	建湖	冈西振兴南路配变	10	400	105
49607	建湖	上冈新国道配变	10	400	0
49608	建湖	恒济东袁新区	10	200	14
49609	建湖	派出所公用变	10	630	256
49610	建湖	沿河派出所变	10	400	27
49611	建湖	沿河中学路11号变	10	400	248
49612	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	125
49613	建湖	近湖新河新变	10	400	95
49614	建湖	兰亭绿岛2号箱变	10	630	211
49615	建湖	世纪鑫城12号箱变	10	630	296
49616	建湖	世纪鑫城13号箱变	10	400	163
49617	建湖	世纪鑫城14号箱变	10	400	167
49618	建湖	森达线积星箱变	10	500	124
49619	建湖	达源公寓箱变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49620	建湖	业达小区箱变	10	400	119
49621	建湖	丽都华庭1号欧变	10	630	296
49622	建湖	森达线丽都华庭中2#箱变	10	630	286
49623	建湖	丽都华庭3号欧变	10	630	156
49624	建湖	世纪鑫城10号欧变	10	630	207
49625	建湖	农民公寓箱变	10	400	106
49626	建湖	城区世纪鑫城11号箱变	10	630	234
49627	建湖	世纪鑫城1号箱变	10	630	291
49628	建湖	世纪鑫城2号箱变	10	630	138
49629	建湖	世纪鑫城3号箱变	10	630	254
49630	建湖	世纪鑫城4号箱变	10	630	321
49631	建湖	世纪鑫城5号箱变	10	630	318
49632	建湖	世纪鑫城6号欧变	10	630	222
49633	建湖	老街1号箱变	10	500	40
49634	建湖	世纪鑫城7号欧变	10	630	290
49635	建湖	老街2号箱变	10	630	125
49636	建湖	老街3号箱变	10	500	304
49637	建湖	丽水华庭箱变	10	800	390
49638	建湖	上冈南苑小区2#配变	10	500	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49639	建湖	上冈南苑小区1#配变	10	500	150
49640	建湖	上冈冈小小区2#配变	10	500	139
49641	建湖	上冈冈小小区1#配变	10	500	124
49642	建湖	上冈利华小区配变	10	400	113
49643	建湖	上冈锦绣家园2#配变	10	500	137
49644	建湖	张庄唐河	10	200	36
49645	建湖	上冈龙汪农业园配变	10	200	112
49646	建湖	世纪鑫城8号欧变	10	800	397
49647	建湖	顾舍回迁房箱变	10	500	186
49648	建湖	施垛回迁房2号箱变	10	500	193
49649	建湖	湖中小学箱变	10	800	180
49650	建湖	老街5号箱变	10	630	263
49651	建湖	城区金色家园箱变	10	630	281
49652	建湖	城区上海花园箱变	10	630	186
49653	建湖	城区跃进菜场	10	630	233
49654	建湖	城区希望广场箱变	10	630	178
49655	建湖	老街4号箱变	10	630	227
49656	建湖	兴湖花园5号箱变	10	500	131
49657	建湖	向阳苑箱变	10	630	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49658	建湖	兴湖花园6号箱变	10	1000	422
49659	建湖	大润发公用变	10	630	475
49660	建湖	书香园2号箱变	10	400	135
49661	建湖	阳光水城3号箱变	10	800	232
49662	建湖	西苑回迁楼2号箱变	10	630	351
49663	建湖	东方华庭2号箱变	10	400	18
49664	建湖	明星城三期1号箱变	10	630	101
49665	建湖	文曲苑箱变	10	800	380
49666	建湖	东方华庭1号箱变	10	630	231
49667	建湖	跃进菜场2号箱变	10	630	26
49668	建湖	西苑小区1号箱变	10	1000	140
49669	建湖	东方御花园1号箱变	10	1000	0
49670	建湖	东方御花园2号箱变	10	1000	129
49671	建湖	明星城箱变	10	630	86
49672	建湖	东方御花园3号箱变	10	1000	356
49673	建湖	明星小区1号箱变	10	630	185
49674	建湖	东方御花园4号箱变	10	1000	164
49675	建湖	明星城三期2号箱变	10	630	232
49676	建湖	农工商一期三标6号箱变	10	630	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49677	建湖	城区湖中菜场箱变	10	1000	329
49678	建湖	城区浦东花园小区欧变	10	630	199
49679	建湖	华都饭店箱变	10	500	1
49680	建湖	明星小区2号箱变	10	630	232
49681	建湖	滨湖花苑箱变	10	800	328
49682	建湖	金榜世家1号箱变	10	500	103
49683	建湖	万嘉时代广场1号箱变	10	630	237
49684	建湖	明星小区3号箱变	10	630	157
49685	建湖	城区兰亭绿岛1号欧变	10	630	93
49686	建湖	明星小区4号箱变	10	630	108
49687	建湖	万嘉时代广场2号箱变	10	630	92
49688	建湖	新世纪花园开闭所1号欧变	10	630	188
49689	建湖	新世纪花园开闭所2号欧变	10	630	113
49690	建湖	新泉巷箱变	10	630	5
49691	建湖	新世纪花园开闭所4号欧变	10	630	155
49692	建湖	新世纪花园开闭所5号欧变	10	630	222
49693	建湖	玉莲小区1号欧变	10	630	310
49694	建湖	泽园理想城2号箱变	10	630	154
49695	建湖	玉莲小区2号欧变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49696	建湖	城区泽园理想城1号箱变	10	630	225
49697	建湖	泽园理想城3号箱变	10	400	92
49698	建湖	玉莲小区4号欧变	10	630	301
49699	建湖	泽园理想城4号箱变	10	630	239
49700	建湖	泽园理想城5号箱变	10	630	241
49701	建湖	泽园理想城6号箱变	10	400	162
49702	建湖	兴湖花园1号箱变	10	630	274
49703	建湖	东方线兴湖花园10#箱变	10	800	111
49704	建湖	新世纪花园开闭所3号欧变	10	630	159
49705	建湖	兴湖花园2号箱变	10	630	345
49706	建湖	建业花苑2号箱变	10	630	308
49707	建湖	城区兴湖花园3号箱变	10	1000	294
49708	建湖	城区兴湖花园4号箱变	10	630	272
49709	建湖	东方线兴湖花园7#箱变	10	1000	505
49710	建湖	东方线兴湖花园8#箱变	10	500	123
49711	建湖	东方线兴湖花园9#箱变	10	800	0
49712	建湖	大修厂箱变	10	500	235
49713	建湖	新区花苑1号欧变	10	630	185
49714	建湖	新区花苑2号欧变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49715	建湖	新区花苑3号箱变	10	630	272
49716	建湖	新区花苑4号箱变	10	630	284
49717	建湖	新区西1号欧变	10	630	208
49718	建湖	新区西2号欧变	10	630	298
49719	建湖	振亚1号箱变	10	500	102
49720	建湖	振亚2号箱变	10	500	171
49721	建湖	金仕达1号箱变	10	400	86
49722	建湖	金仕达2号箱变	10	500	260
49723	建湖	丽晶家园箱变	10	630	296
49724	建湖	明珠路B段箱变	10	630	391
49725	建湖	里下河回迁房1号箱变	10	500	209
49726	建湖	里下河回迁房2号箱变	10	500	159
49727	建湖	裕丰花园4号箱变	10	630	263
49728	建湖	裕丰花园2号箱变	10	630	262
49729	建湖	裕丰花园3号箱变	10	630	306
49730	建湖	裕丰花园7号箱变	10	400	136
49731	建湖	胜利线秀夫苑北2#箱变	10	400	153
49732	建湖	裕丰花园5号箱变	10	500	101
49733	建湖	建业花苑1号箱变	10	630	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49734	建湖	胜利线清华园北1#箱变	10	1000	379
49735	建湖	胜利线清华园南2#箱变	10	1000	340
49736	建湖	裕丰花园6号箱变	10	315	63
49737	建湖	胜利线秀夫苑北1#箱变	10	500	114
49738	建湖	城区镇南回迁楼	10	630	221
49739	建湖	玉兰苑1号箱变	10	630	209
49740	建湖	玉兰苑2号箱变	10	630	221
49741	建湖	玉兰苑4号箱变	10	400	154
49742	建湖	玉兰苑5号箱变	10	500	221
49743	建湖	登达1号箱变	10	630	0
49744	建湖	登达2号箱变	10	630	38
49745	建湖	登达3号箱变	10	630	93
49746	建湖	登达4号箱变	10	630	101
49747	建湖	城区汇文西路2号楼箱变	10	630	210
49748	建湖	汇文小区箱变	10	500	242
49749	建湖	太平商住楼箱变	10	630	324
49750	建湖	向阳小区箱变	10	315	107
49751	建湖	玉兰苑3号箱变	10	630	316
49752	建湖	裕丰开发区6号箱变	10	630	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49753	建湖	泽园现代城1号箱变	10	630	255
49754	建湖	泽园现代城2号箱变	10	630	314
49755	建湖	泽园现代城3号箱变	10	630	312
49756	建湖	泽园现代城4号箱变	10	630	323
49757	建湖	泽园现代城5号箱变	10	630	337
49758	建湖	泽园现代城6号箱变	10	630	225
49759	建湖	成才公寓1号箱变	10	630	295
49760	建湖	成才公寓2号箱变	10	630	188
49761	建湖	东正花园箱变	10	630	433
49762	建湖	锦绣安置房1号箱变	10	500	123
49763	建湖	锦绣安置房2号箱变	10	630	307
49764	建湖	锦绣安置房3号箱变	10	630	333
49765	建湖	锦绣安置房4号箱变	10	630	366
49766	建湖	锦绣安置房5号箱变	10	630	307
49767	建湖	锦绣安置楼箱变	10	630	396
49768	建湖	城区泽园现代城7号箱变	10	630	337
49769	建湖	泽园现代城8号箱变	10	630	313
49770	建湖	振亚3号配电房1号变	10	1000	576
49771	建湖	新世纪配电房	10	1000	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49772	建湖	城区贸易局配电房	10	630	204
49773	建湖	城区振兴小区配电房	10	1000	495
49774	建湖	荣华小区变	10	200	102
49775	建湖	近湖裕丰回迁楼1号变	10	630	38
49776	建湖	近湖高马冯西变	10	400	184
49777	建湖	近湖建高肖墩变	10	200	62
49778	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	0
49779	建湖	近湖建高冯西变	10	400	178
49780	建湖	东方变电所1号变	10	1250	461
49781	建湖	东方变电所2号变	10	1250	672
49782	建湖	永华公寓变电所2号变	10	500	213
49783	建湖	上冈八庄八九组配变	10	200	111
49784	建湖	沿河蒋罗村站	10	400	223
49785	建湖	北秦南站2#	10	200	98
49786	建湖	芦塘张墩配变	10	400	180
49787	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	262
49788	建湖	顾顶新村2#配电房2#主变	10	630	259
49789	建湖	芦沟镇沿塘新墩变配变	10	200	117
49790	建湖	红星中站2#	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49791	建湖	高丰东高2#	10	200	132
49792	建湖	上冈仓冈北站东配变	10	400	183
49793	建湖	红日村部	10	200	123
49794	建湖	冈西西吉村埝北变	10	315	149
49795	建湖	芦沟镇芦塘村配变	10	400	215
49796	建湖	庆丰刘庄东2#	10	400	257
49797	建湖	沿河茂盛汤吴	10	400	276
49798	建湖	沿河张丁赵墩	10	400	223
49799	建湖	颜单曙光村站	10	400	234
49800	建湖	草堰口祁堰南站	10	200	73
49801	建湖	永安南站	10	200	51
49802	建湖	西沙丁墩单	10	200	81
49803	建湖	杨沟五队	10	400	263
49804	建湖	沿河兴旺东1号变	10	400	225
49805	建湖	集镇西吉配变	10	400	4
49806	建湖	沿河茂盛倪墩	10	400	249
49807	建湖	沿河高树严西	10	400	226
49808	建湖	芦沟镇芦沟村建沟配变	10	400	241
49809	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49810	建湖	芦沟镇更新吴桥配变	10	400	283
49811	建湖	胡王高墩2#	10	200	97
49812	建湖	瓦荡三岔	10	200	73
49813	建湖	冈西镇集镇西吉1#	10	400	224
49814	建湖	沿河幸福西站	10	200	76
49815	建湖	芦沟村朝崔配变	10	400	129
49816	建湖	芦沟镇沿塘村北站配变	10	400	255
49817	建湖	芦沟镇红亮东站配变	10	400	270
49818	建湖	北秦南站	10	400	210
49819	建湖	上冈建康三七组配变	10	400	232
49820	建湖	庆东荡南	10	200	106
49821	建湖	上冈三港一组配变	10	200	0
49822	建湖	建阳商家村站配变	10	200	31
49823	建湖	顾坝二组	10	400	237
49824	建湖	联合中站	10	400	246
49825	建湖	草堰口堰西四组	10	200	61
49826	建湖	芦沟镇孔庄改沟配变	10	400	210
49827	建湖	恒济九里六组	10	400	170
49828	建湖	施垛回迁房1号箱变	10	500	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49829	建湖	沿河高树南站	10	400	218
49830	建湖	沿河潘于东站	10	400	227
49831	建湖	建东中站	10	200	95
49832	建湖	红日南站	10	200	7
49833	建湖	谷荡村部	10	200	54
49834	建湖	上冈明照西站南配变	10	200	56
49835	建湖	冈西旗帜村南站	10	200	79
49836	建湖	冈西立公村中站变	10	400	240
49837	建湖	丁渡村丁渡	10	200	87
49838	建湖	丁渡村陈南变	10	100	28
49839	建湖	丁渡村长沟变	10	200	71
49840	建湖	姚墩村东站变	10	200	86
49841	建湖	姚墩村西站变	10	200	54
49842	建湖	沙墩一组	10	200	88
49843	建湖	高港南站	10	400	235
49844	建湖	古荡二组配变	10	400	220
49845	建湖	上冈八庄十组配变	10	200	66
49846	建湖	上冈新风八组配变	10	200	0
49847	建湖	古荡北站南配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49848	建湖	芦沟镇南夏陆湾配变	10	400	204
49849	建湖	草堰口沙墩九组	10	200	102
49850	建湖	上冈东方驾校北配变	10	400	164
49851	建湖	上冈合心四六组1#配变	10	400	232
49852	建湖	沿河沿北中站	10	400	257
49853	建湖	沿河教师新村	10	400	230
49854	建湖	近湖西葛新站	10	400	144
49855	建湖	派出所西配变	10	400	49
49856	建湖	亥河六组配变	10	200	52
49857	建湖	钟庄马渡马渡台片	10	400	262
49858	建湖	钟庄古桥古西台片	10	200	83
49859	建湖	冈西金舍村利民台片	10	200	104
49860	建湖	沿河文教巷变	10	400	197
49861	建湖	钟庄口河一队西台片	10	200	108
49862	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	98
49863	建湖	颜单庙河五队南	10	400	230
49864	建湖	桥东新寓箱变	10	630	291
49865	建湖	冈西双墩村中站	10	200	101
49866	建湖	建东五组2#变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49867	建湖	建东五组1#	10	400	212
49868	建湖	恒济恒东南站	10	200	99
49869	建湖	恒济山河西站	10	200	33
49870	建湖	颜单许家湾变	10	400	242
49871	建湖	姚墩村孙墩变	10	200	80
49872	建湖	颜单梅塘2队	10	400	281
49873	建湖	森达线润居和园北2#箱变	10	630	283
49874	建湖	森达线润居和园南1#箱变	10	630	313
49875	建湖	泽园理想城二期10号双电源变	10	400	195
49876	建湖	泽园理想城二期3号欧变	10	630	289
49877	建湖	泽园理想城二期5号欧变	10	630	185
49878	建湖	红日三组	10	400	239
49879	建湖	东方北站	10	200	91
49880	建湖	近湖园区1号变	10	400	139
49881	建湖	裕丰花园9号箱变	10	500	182
49882	建湖	裕丰花园8号箱变	10	500	247
49883	建湖	裕丰花园10号箱变	10	500	161
49884	建湖	集镇菜场台片	10	400	112
49885	建湖	近湖吴舍东站	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49886	建湖	盈佳花苑1号箱变	10	630	232
49887	建湖	盈佳花苑2号箱变	10	400	94
49888	建湖	盈佳花苑3号箱变	10	500	234
49889	建湖	君地华庭3号箱变	10	630	169
49890	建湖	城区君地华庭2号箱变	10	630	176
49891	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	232
49892	建湖	君地华庭1号箱变	10	630	231
49893	建湖	太平北站公用变	10	630	195
49894	建湖	草场公用变	10	400	99
49895	建湖	钟庄建华康居台片	10	400	106
49896	建湖	近湖新东中心村9号变	10	400	47
49897	建湖	恒济东袁南站	10	400	227
49898	建湖	恒济山河九组	10	200	71
49899	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	174
49900	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	136
49901	建湖	恒济吉兴二组	10	400	241
49902	建湖	恒济吉兴十组	10	200	71
49903	建湖	镇南村公用变	10	400	122
49904	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49905	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	154
49906	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	271
49907	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	0
49908	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	72
49909	建湖	上冈冈南七组配变	10	500	14
49910	建湖	集镇剧场	10	400	164
49911	建湖	宇晖集团东变	10	400	90
49912	建湖	瓦荡同心	10	200	59
49913	建湖	镇北菜场南公用变	10	400	35
49914	建湖	朝阳队北变	10	400	60
49915	建湖	居委会	10	400	95
49916	建湖	朝阳西公用变	10	400	42
49917	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	266
49918	建湖	建阳建南五组配变	10	200	118
49919	建湖	冯晏东配变	10	400	123
49920	建湖	冯晏一组配变	10	400	87
49921	建湖	芦沟镇杏园2#配变	10	400	173
49922	建湖	颜单马武变	10	315	165
49923	建湖	上冈解放北路1#配变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49924	建湖	兰亭绿岛3号欧变	10	400	45
49925	建湖	沿河郑沟新农村变	10	200	63
49926	建湖	府前路公用变	10	400	37
49927	建湖	西陈五组	10	200	56
49928	建湖	永安复兴	10	200	55
49929	建湖	宝塔长春西站	10	100	54
49930	建湖	宝塔镇吉北四队	10	400	135
49931	建湖	廖庄袁刘	10	200	41
49932	建湖	培桥一队	10	200	110
49933	建湖	四树南站(增资)	10	200	101
49934	建湖	近湖西葛建军变	10	200	73
49935	建湖	近湖建港建西组变	10	400	187
49936	建湖	高作康吉家苑南	10	400	210
49937	建湖	高作康吉家苑北	10	400	165
49938	建湖	高作医院开发房	10	400	246
49939	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	142
49940	建湖	影剧院南配变	10	400	54
49941	建湖	近湖齐心西排变	10	315	181
49942	建湖	近湖园区2号变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49943	建湖	兰亭绿岛2号欧变	10	500	156
49944	建湖	兰亭绿岛1号欧变	10	500	225
49945	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	0
49946	建湖	芦沟镇杨成唐舍配变	10	400	221
49947	建湖	老街南配变	10	400	206
49948	建湖	颜单走虹七队变	10	200	129
49949	建湖	颜单走虹三队变	10	400	290
49950	建湖	恒济恒庆五组	10	400	215
49951	建湖	恒济恒庆四组	10	400	177
49952	建湖	恒济华舍六组	10	200	16
49953	建湖	恒济九里二组	10	400	180
49954	建湖	黎明五组	10	200	119
49955	建湖	沿河孙陈西站	10	400	229
49956	建湖	培东三队	10	400	70
49957	建湖	芦沟镇小街北站配变	10	400	0
49958	建湖	冠华苑公用变	10	400	177
49959	建湖	八队家属区变	10	630	21
49960	建湖	永林花园1号箱变	10	1000	554
49961	建湖	永成花园配电房1号变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49962	建湖	永成花园配电房2号变	10	800	275
49963	建湖	惠民小区2号箱变	10	630	272
49964	建湖	建港三队公用变	10	630	330
49965	建湖	堰河七组北	10	200	98
49966	建湖	建港北公用变	10	400	280
49967	建湖	草堰口彭庄四组	10	200	67
49968	建湖	上冈沙汪九组配变	10	400	221
49969	建湖	大兴北站	10	200	109
49970	建湖	永林花园2号箱变	10	800	417
49971	建湖	惠民小区3号箱变	10	630	312
49972	建湖	沿河烽火西站	10	400	103
49973	建湖	沿河富强南站	10	400	88
49974	建湖	泽园太阳城1号箱变	10	630	164
49975	建湖	泽园太阳城4号箱变	10	630	302
49976	建湖	泽园太阳城5号箱变	10	630	167
49977	建湖	泽园太阳城6号箱变	10	630	288
49978	建湖	幸福家园1号主变	10	630	85
49979	建湖	幸福家园2号主变	10	630	261
49980	建湖	泽园理想城三期1号变电所1号变	10	800	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49981	建湖	泽园理想城三期1号变电所2号变	10	800	328
49982	建湖	泽园理想城三期2号变电所1号变	10	630	128
49983	建湖	金榜世家2号箱变	10	500	244
49984	建湖	泽园理想城三期3号变电所1号变	10	500	120
49985	建湖	泽园理想城三期3号变电所2号变	10	500	211
49986	建湖	泽园理想城三期2号变电所2号变	10	630	251
49987	建湖	陆运公司家属区公用变	10	400	126
49988	建湖	近湖新韩圩变	10	400	46
49989	建湖	草堰口东冈三组	10	200	115
49990	建湖	城区明星城三期4号箱变	10	630	3
49991	建湖	堰西南站	10	200	102
49992	建湖	上冈招商场配变	10	400	24
49993	建湖	上冈法庭配变	10	500	0
49994	建湖	建行公用变	10	400	162
49995	建湖	近湖太平尤桥2号变	10	400	160
49996	建湖	食品站	10	200	0
49997	建湖	近湖翠湖新村1号箱变	10	500	151
49998	建湖	近湖翠湖新村2号箱变	10	500	243
49999	建湖	近湖翠湖新村3号箱变	10	500	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50000	建湖	近湖翠湖新村6号箱变	10	500	270
50001	建湖	近湖翠湖新村4号箱变	10	315	160
50002	建湖	近湖翠湖新村9号箱变	10	500	194
50003	建湖	近湖翠湖新村8号箱变	10	500	183
50004	建湖	近湖翠湖新村10号箱变	10	500	198
50005	建湖	近湖翠湖新村11号箱变	10	500	175
50006	建湖	近湖翠湖新村12号箱变	10	250	80
50007	建湖	近湖东杨锦苑1号配变	10	630	102
50008	建湖	近湖东杨锦苑7号配变	10	630	274
50009	建湖	近湖东杨锦苑8号配变	10	630	252
50010	建湖	近湖东杨锦苑2号配变	10	630	307
50011	建湖	近湖东杨锦苑9号配变	10	630	365
50012	建湖	近湖东杨锦苑3号配变	10	630	162
50013	建湖	近湖东杨锦苑10号配变	10	800	492
50014	建湖	近湖东杨锦苑4号配变	10	800	400
50015	建湖	上冈榆西五组配变	10	200	3
50016	建湖	美都花苑5号箱变	10	630	287
50017	建湖	美都花苑3号箱变	10	630	344
50018	建湖	美都花苑4号箱变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50019	建湖	钟庄双港新渠台片	10	100	26
50020	建湖	木材市场变	10	400	53
50021	建湖	房管所西公用变	10	400	128
50022	建湖	财政巷公用变	10	630	189
50023	建湖	机电站	10	400	204
50024	建湖	冈西徐王北站	10	400	281
50025	建湖	冈西金舍金墩	10	400	266
50026	建湖	丁渡中心	10	200	34
50027	建湖	上冈阀门厂北配变	10	400	134
50028	建湖	丁渡村范墩	10	200	65
50029	建湖	前陶村东边	10	200	73
50030	建湖	冈西张荡花墩	10	200	94
50031	建湖	冈西张荡村沿坝	10	200	70
50032	建湖	冈西壮烈董墩	10	400	191
50033	建湖	丁渡杨北配变	10	200	25
50034	建湖	梅苏五组东配变	10	400	242
50035	建湖	芦沟镇芦塘东王配变	10	400	279
50036	建湖	芦沟镇芦塘严庄西配变	10	400	197
50037	建湖	芦沟镇朝阳东边配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50038	建湖	芦沟镇大同八组配变	10	400	181
50039	建湖	李庄南站	10	200	0
50040	建湖	逍遥新建	10	100	19
50041	建湖	坚石西站2#(东)	10	400	227
50042	建湖	华林周庄变（2#）	10	400	168
50043	建湖	庆丰北站	10	100	11
50044	建湖	双河十组变	10	200	55
50045	建湖	永昌北站配变	10	200	110
50046	建湖	梅苏六组配变	10	200	133
50047	建湖	沿河自强二场	10	200	78
50048	建湖	沿河方姚东站	10	400	187
50049	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	519
50050	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	489
50051	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	458
50052	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	506
50053	建湖	花垛中站	10	200	32
50054	建湖	刘庄东站	10	200	24
50055	建湖	政府配变	10	400	28
50056	建湖	花炮厂	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50057	建湖	吉庄渔业变	10	400	240
50058	建湖	上冈桥南一组配变	10	200	82
50059	建湖	上冈大团村站配变	10	200	0
50060	建湖	黎明西站	10	200	84
50061	建湖	上冈西进口配变	10	500	129
50062	建湖	美都花园6号箱变	10	630	311
50063	建湖	城区美都花园7号箱变	10	630	283
50064	建湖	沿河烽火南站	10	400	189
50065	建湖	沿河新南接舍	10	400	189
50066	建湖	钟庄钟南秉中台片	10	400	251
50067	建湖	钟庄南华黄海台片	10	400	112
50068	建湖	电力站东台片	10	400	90
50069	建湖	建阳建东一组北配变	10	400	158
50070	建湖	李庄北垦	10	200	98
50071	建湖	兽医站公用变	10	630	172
50072	建湖	交警大队家属区变	10	400	211
50073	建湖	上冈旭初五组配变	10	100	32
50074	建湖	上冈康庄四组配变	10	200	94
50075	建湖	上冈原运河五组配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50076	建湖	草堰口振兴北路	10	400	140
50077	建湖	高作王庄七组	10	400	261
50078	建湖	高作近高二组	10	400	180
50079	建湖	高作小学	10	400	184
50080	建湖	近湖镇南吴河南变	10	400	101
50081	建湖	新冈三组	10	200	43
50082	建湖	近湖塘东阮庄变	10	400	188
50083	建湖	东冈四组	10	200	63
50084	建湖	幸福西路	10	200	0
50085	建湖	上冈文化站配变	10	400	38
50086	建湖	上冈解放北路2#配变	10	400	177
50087	建湖	裕丰花园12号箱变	10	500	188
50088	建湖	裕丰花园14号箱变	10	500	146
50089	建湖	裕丰花园15号箱变	10	500	207
50090	建湖	裕丰花园11号箱变	10	500	175
50091	建湖	裕丰花园13号箱变	10	500	209
50092	建湖	近湖开发区南变	10	400	235
50093	建湖	沿河新南祁东	10	400	243
50094	建湖	兴城公寓箱变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50095	建湖	杆子场公用变	10	315	168
50096	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	0
50097	建湖	沿河张丁中站	10	400	209
50098	建湖	巨丰三组配变	10	200	41
50099	建湖	巨丰七组配变	10	200	88
50100	建湖	金徐原二组配变	10	200	127
50101	建湖	仇北1#公用变	10	400	99
50102	建湖	电子仪器厂公用变	10	400	47
50103	建湖	近湖陈堡陈西变	10	400	224
50104	建湖	严桥回迁房1#箱变	10	500	216
50105	建湖	严桥回迁房3#箱变	10	500	194
50106	建湖	严桥回迁房4#箱变	10	500	252
50107	建湖	严桥回迁房2#箱变	10	500	235
50108	建湖	沿河孙陈东站	10	400	134
50109	建湖	沿河大溪河五圩区南	10	400	262
50110	建湖	沿河自强东站	10	400	156
50111	建湖	沿河大溪河一圩区西	10	200	22
50112	建湖	沿河蒋罗朱庄变	10	400	235
50113	建湖	沿河马沿北站	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50114	建湖	黄李中站配变	10	200	82
50115	建湖	中心西站2#配变	10	400	218
50116	建湖	南环二路2#配变	10	400	255
50117	建湖	近湖东冯西站	10	400	155
50118	建湖	近湖东冯北站	10	400	43
50119	建湖	近湖文化中站	10	400	250
50120	建湖	近湖文化南站	10	400	16
50121	建湖	近湖花园北站	10	200	91
50122	建湖	近湖中堡中站	10	400	262
50123	建湖	近湖中堡南站	10	400	218
50124	建湖	美都花苑1号箱变	10	630	338
50125	建湖	钟庄古桥肖墩变	10	400	157
50126	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	272
50127	建湖	钟庄刘岑季洪台片	10	400	290
50128	建湖	钟庄三元汤墩台片	10	200	87
50129	建湖	严桥回迁房二期1#箱变	10	630	281
50130	建湖	严桥回迁房二期2#箱变	10	630	187
50131	建湖	棒针衫变	10	500	61
50132	建湖	县社变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50133	建湖	钟庄口河村部台片	10	200	75
50134	建湖	县中家属区变	10	400	174
50135	建湖	裕丰开发区4#公用变	10	400	118
50136	建湖	裕丰开发区5#公用变	10	630	92
50137	建湖	翰林华府1号变电所1号变	10	630	320
50138	建湖	翰林华府1号变电所2号变	10	630	261
50139	建湖	翰林华府3号变电所1号变	10	630	277
50140	建湖	翰林华府3号变电所2号变	10	630	295
50141	建湖	美都花苑2号箱变	10	630	345
50142	建湖	镇北开发区东变	10	400	7
50143	建湖	粮食小区公用变	10	400	67
50144	建湖	裕丰开发区6#公用变	10	400	115
50145	建湖	裕丰开发区7#公用变	10	630	159
50146	建湖	近湖派出所公用变	10	400	168
50147	建湖	尊园变电所2号变	10	630	344
50148	建湖	尊园3号箱变	10	500	216
50149	建湖	尊园1号箱变	10	630	270
50150	建湖	尊园2号箱变	10	500	231
50151	建湖	尊园4号箱变	10	630	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50152	建湖	尊园变电所1号变	10	630	190
50153	建湖	尊园6号箱变	10	630	174
50154	建湖	近湖翠谷玉苑19号配变	10	630	225
50155	建湖	近湖翠谷玉苑20号配变	10	630	375
50156	建湖	陈墩新变	10	200	33
50157	建湖	近湖陈墩陈南变	10	400	125
50158	建湖	培东西站	10	200	0
50159	建湖	金鑫商贸城	10	400	193
50160	建湖	钟庄南郑一队台片	10	400	235
50161	建湖	钟庄吴湾河东台片	10	200	99
50162	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	149
50163	建湖	城区县院箱变	10	630	329
50164	建湖	建昌花苑箱变	10	630	269
50165	建湖	市政公司箱变	10	630	468
50166	建湖	东城逸品1号开关站1号变	10	800	472
50167	建湖	东城逸品1号开关站2号变	10	800	331
50168	建湖	东城逸品1号开关站3号变	10	800	543
50169	建湖	东城逸品1号开关站4号变	10	800	363
50170	建湖	东城逸品1号配电房1号变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50171	建湖	东城逸品1号配电房2号变	10	800	394
50172	建湖	东城逸品1号配电房3号变	10	800	475
50173	建湖	东城逸品1号配电房4号变	10	800	379
50174	建湖	恒济沿南三组	10	200	89
50175	建湖	湖景人居7#变111001	10	630	414
50176	建湖	高作西站教堂	10	200	46
50177	建湖	近湖建高后舍变	10	400	54
50178	建湖	建华康居5号变	10	630	356
50179	建湖	建华康居4号变	10	630	312
50180	建湖	长沟西5#公用变	10	200	108
50181	建湖	翰林华府2号配电房3号变	10	630	291
50182	建湖	翰林华府1号箱变	10	400	226
50183	建湖	翰林华府2号箱变	10	400	110
50184	建湖	标杆小区4号变	10	630	325
50185	建湖	标杆小区5号变	10	630	310
50186	建湖	标杆小区1号变	10	630	299
50187	建湖	标杆小区2号变	10	630	311
50188	建湖	标杆小区3号变	10	630	382
50189	建湖	城区湖景人居6号箱变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50190	建湖	湖景人居5号箱变	10	630	290
50191	建湖	湖景人居1号箱变	10	400	173
50192	建湖	湖景人居2号箱变	10	500	230
50193	建湖	湖景人居3号箱变	10	630	257
50194	建湖	湖景人居4号箱变	10	500	208
50195	建湖	建华康居3号变	10	630	222
50196	建湖	建华康居1号变	10	630	239
50197	建湖	建华康居2号变	10	500	92
50198	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	285
50199	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	207
50200	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	285
50201	建湖	近湖尖北变	10	400	188
50202	建湖	近湖陈墩3号变	10	400	90
50203	建湖	近湖园区3号变	10	400	75
50204	建湖	近湖季舍唐南2号变	10	400	49
50205	建湖	卫校北公用变	10	400	116
50206	建湖	港汇城1号配电房1号变	10	1000	579
50207	建湖	港汇城1号配电房3号变	10	1000	465
50208	建湖	港汇城1号配电房4号变	10	1000	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50209	建湖	港汇城2号配电房1号变	10	1000	485
50210	建湖	港汇城2号配电房2号变	10	1000	478
50211	建湖	港汇城2号配电房3号变	10	1000	507
50212	建湖	港汇城2号配电房4号变	10	1000	484
50213	建湖	近湖花园新河变	10	400	237
50214	建湖	上冈菜场配变	10	400	59
50215	建湖	近湖裕丰西庄变	10	400	66
50216	建湖	新阳十五组	10	200	63
50217	建湖	近湖西桥北站	10	400	199
50218	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	261
50219	建湖	湖荡三组	10	200	98
50220	建湖	赵墩三组	10	200	99
50221	建湖	上冈镇中一组南配变	10	400	203
50222	建湖	家乐福1号箱变	10	630	293
50223	建湖	家乐福2号箱变	10	630	377
50224	建湖	永昌小区配变	10	200	106
50225	建湖	冈西沿河村南站台片	10	100	4
50226	建湖	宝塔培桥村部	10	400	252
50227	建湖	高港东北站	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50228	建湖	宝塔集镇北公用变	10	400	153
50229	建湖	近湖华瑞佳苑南区2号箱变	10	630	243
50230	建湖	近湖华瑞佳苑南区3号箱变	10	630	338
50231	建湖	近湖华瑞佳苑南区4号箱变	10	630	317
50232	建湖	财政巷东公用变	10	400	141
50233	建湖	高作府前小区	10	1000	695
50234	建湖	胡桥村站	10	400	202
50235	建湖	香槟苑配电房1号变	10	1000	559
50236	建湖	香槟苑配电房2号变	10	1000	461
50237	建湖	恒济九里三组	10	200	43
50238	建湖	马厂六组东	10	400	181
50239	建湖	高作唐界三组	10	200	106
50240	建湖	高作王庄一组	10	200	78
50241	建湖	沿河富强夏舍	10	400	152
50242	建湖	沿河自强西站	10	200	109
50243	建湖	太平朱墩变	10	315	119
50244	建湖	高作东站七组南	10	200	74
50245	建湖	季墩一组	10	200	124
50246	建湖	高作东站四组	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50247	建湖	姚墩村孙墩1#	10	200	110
50248	建湖	近湖东方绿洲1号配变	10	800	380
50249	建湖	近湖东方绿洲2号配变	10	800	369
50250	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	147
50251	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	36
50252	建湖	教师新村西	10	400	215
50253	建湖	海事局2#箱变主变	10	630	140
50254	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	269
50255	建湖	船民回迁房西公用变	10	315	181
50256	建湖	近湖建港五队变	10	400	192
50257	建湖	新建线医院家属区公用变001	10	630	226
50258	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	0
50259	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所1#主变	10	1000	286
50260	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所2	10	1000	316
50261	建湖	新世纪花园二期3#变电所1#主变	10	1000	645
50262	建湖	新世纪花园二期3#变电所2#主变	10	1000	549
50263	建湖	新世纪花园二期3#变电所3#主变	10	1000	405
50264	建湖	新世纪花园二期3#变电所4#主变	10	1000	338
50265	建湖	近湖东方绿洲3号配变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50266	建湖	近湖东方绿洲4号配变	10	800	294
50267	建湖	近湖东方绿洲5号配变	10	800	408
50268	建湖	近湖东方绿洲6号配变	10	800	335
50269	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	237
50270	建湖	农民康居4#箱变	10	630	321
50271	建湖	农民康居5#箱变	10	630	330
50272	建湖	农民康居6#箱变	10	500	203
50273	建湖	农民康居7#箱变	10	500	263
50274	建湖	农民康居2#箱变	10	500	171
50275	建湖	农民康居1#箱变	10	630	310
50276	建湖	学府嘉园箱变	10	500	219
50277	建湖	集镇水厂1#变	10	400	177
50278	建湖	严桥小区开关站1#变	10	800	448
50279	建湖	严桥小区开关站2#变	10	800	473
50280	建湖	丰收线夏舍综合变	10	630	180
50281	建湖	人民线长沟南箱变503178014002	10	630	479
50282	建湖	登达线仇北2#箱变001	10	630	268
50283	建湖	芦沟镇裴刘东胜配变	10	400	40
50284	建湖	丰收线尊园小区2#变电所1#主变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50285	建湖	丰收线尊园小区2#变电所2#主变	10	800	353
50286	建湖	丰收线尊园小区2#变电所3#主变	10	800	505
50287	建湖	丰收线尊园小区2#变电所4#主变	10	800	516
50288	建湖	丰收线尊园二期4#箱变主变	10	630	326
50289	建湖	丰收线尊园二期3#箱变006	10	800	313
50290	建湖	丰收线尊园二期6#箱变007	10	630	230
50291	建湖	丰收线尊园二期7#箱变001	10	630	194
50292	建湖	城区丰收线尊园二期8#箱变002	10	630	351
50293	建湖	丰收线尊园二期1#箱变003	10	630	345
50294	建湖	城区丰收线尊园二期2#箱变004	10	630	457
50295	建湖	丰收线尊园二期5#箱变005	10	630	287
50296	建湖	冈西壮烈村朱墩1#	10	200	88
50297	建湖	草堰口堰西一组	10	200	48
50298	建湖	草堰口崔庄北站	10	200	67
50299	建湖	高丰港如2#	10	200	90
50300	建湖	人和花苑1#箱变	10	630	341
50301	建湖	人和花苑3#箱变	10	630	281
50302	建湖	人和花苑5#箱变	10	500	274
50303	建湖	人和花苑2#箱变	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50304	建湖	人和花苑4#箱变	10	630	312
50305	建湖	府前花苑1号变	10	630	386
50306	建湖	府前花苑2号变	10	500	322
50307	建湖	沿河芦南赵桥西	10	400	254
50308	建湖	京城Ⅱ线望族楼箱变主变	10	630	258
50309	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	311
50310	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	208
50311	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	170
50312	建湖	竹元二组配变	10	400	143
50313	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	321
50314	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	435
50315	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	162
50316	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	339
50317	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	355
50318	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	381
50319	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	205
50320	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	191
50321	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	343
50322	建湖	上冈招商场南配变	10	630	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50323	建湖	颜单李夏四队	10	400	278
50324	建湖	颜单李夏二队	10	200	96
50325	建湖	沿河蒿仑西站	10	400	238
50326	建湖	沿河张丁丁庄	10	400	206
50327	建湖	上冈冈北六组配变	10	200	53
50328	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	340
50329	建湖	近湖充电站箱变	10	630	366
50330	建湖	汇杰花苑1号变电所1号变	10	800	438
50331	建湖	汇杰花苑1号变电所2号变	10	800	442
50332	建湖	汇杰花苑2号变电所1号变	10	800	365
50333	建湖	汇杰花苑2号变电所3号变	10	800	428
50334	建湖	汇杰花苑2号变电所4号变	10	800	312
50335	建湖	稽查大队2#箱变004005	10	630	358
50336	建湖	汇杰花苑2号变电所2号变	10	800	522
50337	建湖	城区稽查大队1#箱变004006	10	630	296
50338	建湖	苏源线东方豪城4#箱变主变	10	630	340
50339	建湖	城区苏源线东方豪城5#箱变主变	10	630	333
50340	建湖	城区苏源线东方豪城1#箱变主变	10	630	424
50341	建湖	苏源线东方豪城3#箱变03005	10	630	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50342	建湖	苏源线东方豪城2#箱变02001	10	630	391
50343	建湖	冈西肖荡村张舍1#	10	200	28
50344	建湖	府前街	10	400	109
50345	建湖	消防队箱变008	10	630	186
50346	建湖	三队东大塘主变	10	630	140
50347	建湖	镇北四队主变	10	630	306
50348	建湖	陈堡线地产公司箱变	10	630	84
50349	建湖	宁湖桥主变	10	500	12
50350	建湖	陈堡线镇北村部东箱变007012	10	630	363
50351	建湖	镇北村部主变	10	630	233
50352	建湖	北方宾馆东主变	10	630	337
50353	建湖	农药二厂主变	10	630	214
50354	建湖	陈堡线三队西大塘015	10	630	322
50355	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	374
50356	建湖	恒济集镇1#变	10	400	182
50357	建湖	恒济恒庆三组	10	200	65
50358	建湖	恒济东袁一组	10	400	201
50359	建湖	三阳华庭1#箱变	10	630	249
50360	建湖	嵇舍村新桥1#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50361	建湖	丁渡村杨北1#变	10	200	109
50362	建湖	三阳华庭2#箱变	10	630	272
50363	建湖	农民康居3#箱变	10	630	401
50364	建湖	农民康居8#箱变	10	400	161
50365	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	0
50366	建湖	人民182线路长沟菜场箱变004001	10	630	235
50367	建湖	冈西立公村成墩1#	10	200	81
50368	建湖	草堰口唐墩三组	10	200	84
50369	建湖	新冈五组南	10	200	102
50370	建湖	桃园西站	10	200	58
50371	建湖	冈西金舍村中站1#变(增资用)	10	200	119
50372	建湖	冈西徐王村徐王1#变(增资用)	10	200	97
50373	建湖	冈西徐王村徐墩1#变(增资用)	10	200	112
50374	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	13
50375	建湖	冈西立公南站1#变	10	200	82
50376	建湖	冈西东吉村宋墩1#变（增资用）	10	200	96
50377	建湖	冈西新沟村中站1#变(增资用)	10	200	103
50378	建湖	沿河桂东郭树	10	400	238
50379	建湖	沿河长胜苏东	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50380	建湖	近湖中堡北站2号变	10	400	235
50381	建湖	城南北站3#配变	10	400	212
50382	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	47
50383	建湖	港东村南站	10	400	209
50384	建湖	近湖季舍李庄号变	10	400	279
50385	建湖	芦沟镇凌葛村赵墩配变	10	400	193
50386	建湖	高作大尖村部	10	200	104
50387	建湖	恒济东袁九组	10	400	179
50388	建湖	颜单小学变	10	400	152
50389	建湖	物资局箱变	10	630	225
50390	建湖	冠城华府2#	10	630	373
50391	建湖	集镇后徐1#变(增资用)	10	400	217
50392	建湖	高作近高九组	10	200	84
50393	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	288
50394	建湖	近湖太平别墅区南变	10	400	136
50395	建湖	沿河沿北夏舍	10	400	183
50396	建湖	芦沟镇五星西站配变	10	400	220
50397	建湖	芦沟镇五星村乔湾配变	10	400	245
50398	建湖	近湖建高冯东变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50399	建湖	草堰口桃元八组西	10	200	91
50400	建湖	恒济沿南四组	10	400	189
50401	建湖	芦沟镇联星村王桥配变	10	400	278
50402	建湖	芦沟镇裴刘老街配变	10	400	237
50403	建湖	高作陈吕二组	10	200	102
50404	建湖	高作丁庄生态园	10	200	94
50405	建湖	高作丁庄九组	10	200	72
50406	建湖	镇北线北方宾馆箱变1001	10	630	296
50407	建湖	陈堡线人民北路支线4-36#杆木材城北加工厂公用变	10	630	283
50408	建湖	龙湖线镇南东庄箱变005	10	630	403
50409	建湖	上冈市一厂1#配变	10	200	99
50410	建湖	近湖王墩小区3号箱变	10	630	408
50411	建湖	近湖王墩小区4号箱变	10	500	297
50412	建湖	宝塔小街变	10	400	150
50413	建湖	高作黄沟六组	10	400	258
50414	建湖	九里四组配变	10	400	231
50415	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	44
50416	建湖	近湖翠谷玉苑15号箱变	10	630	240
50417	建湖	近湖翠谷玉苑16号箱变	10	630	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50418	建湖	近湖翠谷玉苑14号箱变	10	630	288
50419	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	187
50420	建湖	高作咸庄八组	10	400	261
50421	建湖	丰喜八组西配变	10	200	49
50422	建湖	赵墩西站南配变	10	400	249
50423	建湖	新华东站2#（增资22）	10	400	199
50424	建湖	高丰长舍2#（增资15）	10	200	102
50425	建湖	坚石跃进2#（增资15）	10	200	65
50426	建湖	收成北站2#配变	10	400	257
50427	建湖	三合东站2#配变	10	400	218
50428	建湖	上冈冈北三组配变	10	200	69
50429	建湖	上冈冈北七组西配变	10	400	130
50430	建湖	高作季墩朱舍	10	200	127
50431	建湖	草堰口人民中路	10	400	53
50432	建湖	陈圩西站西	10	400	300
50433	建湖	上冈大志十组配变	10	200	86
50434	建湖	坍圩七组西	10	500	119
50435	建湖	钟庄刘岑季洪西台片（新）	10	400	299
50436	建湖	集镇计生办1#台片	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50437	建湖	钟庄集镇文化站1#变新	10	400	194
50438	建湖	培桥集中居住点1#变	10	630	358
50439	建湖	御景新城2#配电室2#主变	10	800	389
50440	建湖	渔农局公变	10	400	81
50441	建湖	北凌东湾2#（增资15）	10	200	84
50442	建湖	赵庄北站2#（增资15）	10	200	88
50443	建湖	张庄先进2#（增资15）	10	200	91
50444	建湖	吉庄渔业2#（增资15）	10	200	91
50445	建湖	北秦二组2#（增资15）	10	200	47
50446	建湖	双胜公路2#	10	200	75
50447	建湖	廖港西站2#（增资15）	10	200	59
50448	建湖	廖港南站2#（增资15）	10	200	107
50449	建湖	胡王南站2#（增资15）	10	200	73
50450	建湖	新冈六组北	10	200	90
50451	建湖	严桥三期3号配电房10#变	10	800	388
50452	建湖	严桥三期3号配电房11#变	10	800	426
50453	建湖	严桥三期3号配电房12#变	10	800	489
50454	建湖	严桥三期4号配电房13#变	10	800	533
50455	建湖	严桥三期4号配电房14#变	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50456	建湖	严桥三期4号配电房15#变	10	800	387
50457	建湖	严桥三期4号配电房16#变	10	800	481
50458	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	85
50459	建湖	西苑线节能灯具厂家属区箱变主变	10	500	227
50460	建湖	唐庄回迁房3期1#箱变001	10	630	348
50461	建湖	上冈洋中一组西配变	10	200	31
50462	建湖	新苑小区8#变压器	10	630	447
50463	建湖	庆丰北秦八组3#	10	400	270
50464	建湖	沿河新南殷舍	10	400	233
50465	建湖	XB唐庄回迁房3期2#箱变002	10	630	339
50466	建湖	唐庄回迁房3期3#箱变003	10	630	355
50467	建湖	梁泽七组北配变	10	400	255
50468	建湖	财富广场开关站1#主变	10	800	566
50469	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房5#变	10	800	430
50470	建湖	路庄三组	10	200	73
50471	建湖	东冈二组西	10	200	50
50472	建湖	堰南五组	10	200	48
50473	建湖	公安局家属区变	10	400	33
50474	建湖	草堰口供电所前变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50475	建湖	实小南公用变	10	400	101
50476	建湖	永丰六组东	10	200	109
50477	建湖	高作咸庄十组	10	200	87
50478	建湖	高作供电所	10	400	103
50479	建湖	高作近高小区东	10	400	214
50480	建湖	公兴二组2#配变	10	400	274
50481	建湖	庆丰双河六组	10	200	100
50482	建湖	逍遥村部	10	200	98
50483	建湖	高作医院	10	400	146
50484	建湖	沿河小街南站	10	400	44
50485	建湖	钟庄钟南秉中1#台片	10	400	231
50486	建湖	沿河东柴湾垦田1号变	10	400	258
50487	建湖	沿河东柴湾垦田2号变	10	400	155
50488	建湖	海聚城2#箱变配变	10	630	286
50489	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	70
50490	建湖	沿河日新东甸	10	400	188
50491	建湖	高作利民四组	10	200	108
50492	建湖	建阳中学西配变	10	400	67
50493	建湖	近湖明珠锦苑1号箱变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50494	建湖	近湖明珠锦苑3号箱变	10	630	380
50495	建湖	近湖明珠锦苑2号箱变	10	630	347
50496	建湖	巨丰一二组配变	10	200	91
50497	建湖	冯晏北站	10	400	217
50498	建湖	建阳建南六组东配变	10	200	29
50499	建湖	庆丰新阜西站2#（增资）	10	200	101
50500	建湖	近湖水韵绿城1号配变	10	800	455
50501	建湖	近湖水韵绿城2号配变	10	800	519
50502	建湖	近湖水韵绿城3号配变	10	800	456
50503	建湖	近湖水韵绿城4号配变	10	800	402
50504	建湖	西塘月色2#	10	400	195
50505	建湖	近湖水韵绿城5号配变	10	1000	502
50506	建湖	近湖水韵绿城6号配变	10	1000	518
50507	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	258
50508	建湖	天泽府6#配变	10	800	334
50509	建湖	近湖未来城25号配变	10	630	347
50510	建湖	雅苑东区13#变压器	10	800	537
50511	建湖	近湖悦隽学府3号配变	10	800	452
50512	建湖	近湖水韵绿城7号配变	10	1000	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50513	建湖	近湖水韵绿城8号配变	10	1000	596
50514	建湖	建东六组南	10	400	118
50515	建湖	太平八大家箱变	10	315	0
50516	建湖	建宝线太平朱墩变	10	630	266
50517	建湖	长春二队	10	400	234
50518	建湖	丁仁东南站	10	200	101
50519	建湖	罗汉院东变电站1#变	10	800	402
50520	建湖	罗汉院东变电站2#变	10	800	327
50521	建湖	罗汉院东变电站3#变	10	800	375
50522	建湖	罗汉院东变电站4#变	10	800	414
50523	建湖	罗汉院东安置房1#箱变	10	630	343
50524	建湖	罗汉院东安置房2#箱变	10	630	326
50525	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	258
50526	建湖	五联南站配变	10	400	244
50527	建湖	冈西两港村吴墩1#	10	200	102
50528	建湖	宝塔镇安置房1#变	10	630	341
50529	建湖	宝塔镇安置房2#变	10	630	413
50530	建湖	双河六组2#	10	200	94
50531	建湖	上冈南庄中站配变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50532	建湖	义兴南站配变	10	400	261
50533	建湖	派出所配变	10	400	150
50534	建湖	宝塔丁仁北站	10	400	247
50535	建湖	亥河南站2#配变	10	400	263
50536	建湖	亥河南站3#配变	10	400	225
50537	建湖	朱港港东3#	10	200	76
50538	建湖	永安界牌2#	10	200	89
50539	建湖	永安东3#	10	200	43
50540	建湖	坍圩三组	10	200	87
50541	建湖	高作甲东北站	10	400	260
50542	建湖	新苑小区6#变压器	10	630	371
50543	建湖	影剧院变西	10	400	170
50544	建湖	影剧院变东	10	400	234
50545	建湖	长建变西	10	400	41
50546	建湖	钟庄马度西墩台片	10	400	275
50547	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	136
50548	建湖	义兴一组配变	10	400	212
50549	建湖	碧桂园小区3#配变	10	800	282
50550	建湖	冈西肖荡港北	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50551	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	623
50552	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	693
50553	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	527
50554	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	584
50555	建湖	二环路回迁房1号箱变	10	500	202
50556	建湖	草堰口沙墩陈庄	10	200	101
50557	建湖	廖港东站(增资15)	10	200	75
50558	建湖	胡王张湾(增资15)	10	400	236
50559	建湖	胡王综合厂(增资15)	10	400	237
50560	建湖	胡王南站（增资15）	10	400	159
50561	建湖	吉庄先进（增资15）	10	200	91
50562	建湖	近湖南苑小区4#箱变	10	630	375
50563	建湖	机电设备厂北箱变	10	630	253
50564	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	378
50565	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	354
50566	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	365
50567	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	390
50568	建湖	高作东北二组	10	200	132
50569	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50570	建湖	上冈益民农业园配变	10	200	96
50571	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	378
50572	建湖	顾杨村委会3#箱变	10	630	379
50573	建湖	永昌电站配变	10	400	214
50574	建湖	天泽府1#配变	10	800	315
50575	建湖	陆河东河1#	10	400	183
50576	建湖	陆河前颜1#	10	400	267
50577	建湖	张圩电站1#	10	400	275
50578	建湖	东徐村部1#	10	400	221
50579	建湖	廖庄电站2#	10	200	118
50580	建湖	谷庄新桥2#	10	200	108
50581	建湖	西沙新河3#	10	200	107
50582	建湖	吉庄辛庄（增资15）	10	400	192
50583	建湖	廖港西站(增资15)	10	400	257
50584	建湖	双胜中站(增资15)	10	400	253
50585	建湖	廖庄电站(增资15)	10	400	257
50586	建湖	乔徐电站(增资15)	10	200	98
50587	建湖	永安村部2#（增资15）	10	400	111
50588	建湖	红星北站（增资15）	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50589	建湖	红日中站	10	400	231
50590	建湖	庆丰二组（增资15）	10	400	219
50591	建湖	东乔伏南（增资15）	10	200	21
50592	建湖	北秦北站（增资15）	10	400	249
50593	建湖	北秦八组（增资15）	10	200	88
50594	建湖	南徐南站2#（增资15）	10	200	99
50595	建湖	南徐村部2#（增资15）	10	200	57
50596	建湖	东王八组2#（增资15）	10	200	96
50597	建湖	红星西站2#（增资15）	10	400	207
50598	建湖	谷荡南站2#(增资15)	10	200	95
50599	建湖	谷荡村部2#	10	400	43
50600	建湖	物资新村1#箱变	10	630	237
50601	建湖	物资新村2#箱变	10	630	327
50602	建湖	近湖太平西站2号变	10	400	109
50603	建湖	高作斜港一组	10	200	99
50604	建湖	建湖宾馆公用变	10	400	82
50605	建湖	交木南站南配变	10	400	199
50606	建湖	上冈龙汪九组配变	10	200	89
50607	建湖	九龙水产市场1#变	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50608	建湖	观湖壹号2#开关站2#配变	10	800	410
50609	建湖	上冈利华小区二期配电室3#变	10	630	272
50610	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	273
50611	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	157
50612	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	232
50613	建湖	朱港村部2#	10	200	104
50614	建湖	朱港凌墩2#（增资15）	10	200	77
50615	建湖	逍遥东站2#（增资15）	10	200	91
50616	建湖	西陈村部2#（增资15）	10	200	81
50617	建湖	南港村部2#（增资15）	10	200	41
50618	建湖	南港南站2#（增资15）	10	200	60
50619	建湖	凌庄中南站2#（增资15）	10	200	121
50620	建湖	凌庄村部2#（增资15）	10	200	48
50621	建湖	新阜北站2#（增资15）	10	200	90
50622	建湖	东洪西南站2#（增资15）	10	200	113
50623	建湖	东洪洪桥2#（增资15）	10	200	72
50624	建湖	谷庄东站2#（增资15）	10	200	108
50625	建湖	西沙姜王2#（增资15）	10	200	97
50626	建湖	高丰近楼2#（增资15）	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50627	建湖	西沙丁墩2#（增资15）	10	200	124
50628	建湖	西沙中沟2#（增资15）	10	200	104
50629	建湖	庆东徐舍2#(增资15)	10	200	106
50630	建湖	华林新港2#（增资15）	10	200	64
50631	建湖	新华南站2#（增资15）	10	200	79
50632	建湖	新华西站2#（增资15）	10	200	118
50633	建湖	近湖西吴塘东	10	400	264
50634	建湖	梁泽村站配变	10	400	266
50635	建湖	雅苑西区3#变压器	10	800	470
50636	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	412
50637	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	112
50638	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	210
50639	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	241
50640	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	253
50641	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	189
50642	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	258
50643	建湖	沿河丰河东站	10	400	225
50644	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	228
50645	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50646	建湖	培东一队	10	400	277
50647	建湖	辛庄三队	10	400	221
50648	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	267
50649	建湖	上冈大志北站西配变	10	200	60
50650	建湖	上冈大志十二组配变	10	200	70
50651	建湖	天铂A1商业街7#配变	10	800	515
50652	建湖	太绪五组配变	10	400	282
50653	建湖	太绪村站配变	10	400	156
50654	建湖	东徐吴湾	10	400	267
50655	建湖	近湖翠谷玉苑9号箱变	10	630	278
50656	建湖	近湖翠谷玉苑10号箱变	10	630	280
50657	建湖	天铂A1商业街8#配变	10	800	486
50658	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	430
50659	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	510
50660	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	604
50661	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	600
50662	建湖	严桥三期2号配电房6号变	10	800	529
50663	建湖	永安南站2#	10	200	91
50664	建湖	严桥三期2号配电房5#变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50665	建湖	严桥三期2号配电房7#变	10	800	452
50666	建湖	严桥三期2号配电房8号变	10	800	507
50667	建湖	严桥三期3号配电房9#变	10	800	474
50668	建湖	西南八队配变	10	400	149
50669	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	235
50670	建湖	上冈复兴五组配变	10	200	73
50671	建湖	上冈明照六组配变	10	200	63
50672	建湖	高作陆舍三组	10	400	245
50673	建湖	高作敬老院	10	400	141
50674	建湖	上冈新北一组配变	10	200	58
50675	建湖	上冈桥南石桥配变	10	200	82
50676	建湖	上冈冈北十组配变	10	315	13
50677	建湖	上冈冈北九组配变	10	200	19
50678	建湖	上冈新风五组西配变	10	400	155
50679	建湖	高作大尖三组	10	200	78
50680	建湖	东方花园1#变	10	400	224
50681	建湖	钟庄集镇派出所1#变（新）	10	400	142
50682	建湖	近湖建港建西组南箱变	10	500	100
50683	建湖	电力西站西配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50684	建湖	庆丰红日东2#（增资）	10	200	114
50685	建湖	庆丰唐庄西2#（增资）	10	200	89
50686	建湖	观湖壹号二期3#配电室1#配变	10	630	171
50687	建湖	近湖东陈东2#变	10	400	231
50688	建湖	民生中站配变	10	400	245
50689	建湖	裴刘粮管所变	10	400	44
50690	建湖	马厂小区配变	10	400	114
50691	建湖	马厂五组配变	10	400	61
50692	建湖	西尖村委会	10	200	39
50693	建湖	宝塔丁湾丁庄	10	400	295
50694	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	240
50695	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	223
50696	建湖	近湖镇农民公寓箱变	10	500	245
50697	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	92
50698	建湖	风景区1号箱变	10	630	207
50699	建湖	阳光水城1号箱变	10	500	177
50700	建湖	阳光水城2号箱变	10	500	170
50701	建湖	廖庄集中居住7#配变	10	630	237
50702	建湖	建湖幼儿园配电变压器	10	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50703	建湖	堰东三组东	10	400	89
50704	建湖	雅苑东区3#变压器	10	800	509
50705	建湖	高作小学回迁房	10	400	125
50706	建湖	钟庄小学台片	10	400	246
50707	建湖	新扬线输变电中心南箱变	10	630	290
50708	建湖	建阳萃华云居1#配电房1#配变	10	1000	684
50709	建湖	建阳萃华云居1#配电房2#配变	10	1000	779
50710	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	208
50711	建湖	近湖东方景城12#配变	10	800	483
50712	建湖	上冈广播站配变	10	400	85
50713	建湖	近湖东杨锦苑11号配变	10	800	366
50714	建湖	近湖东杨锦苑12号配变	10	800	201
50715	建湖	近湖东杨锦苑6号配变	10	800	322
50716	建湖	幸福家园	10	400	220
50717	建湖	交东二组	10	200	80
50718	建湖	宝塔丁仁五组	10	200	121
50719	建湖	宝塔小学变	10	400	144
50720	建湖	宝塔高祥八组	10	200	131
50721	建湖	上冈龙汪四组南配变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50722	建湖	上冈龙汪八组北配变	10	315	139
50723	建湖	上冈龙汪四组村部配变	10	400	213
50724	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	70
50725	建湖	高作镇南路	10	400	175
50726	建湖	姜成回迁楼17号变	10	500	228
50727	建湖	双湖一品2号变电所1号变	10	1000	489
50728	建湖	双湖一品2号变电所2号变	10	1000	491
50729	建湖	双湖一品2号变电所3号变	10	1000	259
50730	建湖	双湖一品2号变电所4号变	10	1000	467
50731	建湖	双湖一品1号变电所1号变	10	1000	412
50732	建湖	双湖一品1号变电所2号变	10	1000	352
50733	建湖	双湖一品1号变电所3号变	10	1000	551
50734	建湖	双湖一品1号变电所4号变	10	1000	527
50735	建湖	双湖一品1号箱变	10	630	300
50736	建湖	双湖一品2号箱变	10	630	223
50737	建湖	双湖一品3号箱变	10	630	249
50738	建湖	双湖一品4号箱变	10	630	260
50739	建湖	泽园南区1号箱变	10	630	252
50740	建湖	纱厂小学公用变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50741	建湖	草堰口堰西七组	10	200	118
50742	建湖	碧桂园小区5#配电房15#主变	10	800	364
50743	建湖	上冈南庄九组南配变	10	400	115
50744	建湖	上冈学滩三组配变	10	200	43
50745	建湖	草堰口祁堰四八组	10	200	94
50746	建湖	西吉村米厂变	10	200	94
50747	建湖	冈西潘墩村刘墩变	10	200	90
50748	建湖	九龙口所箱变	10	630	341
50749	建湖	双鑫家园2#配变	10	800	515
50750	建湖	庆丰袁刘北站2#（增资）	10	200	133
50751	建湖	星雨华府15#配变	10	800	382
50752	建湖	二环路回迁房2号箱变	10	500	228
50753	建湖	廖庄集中居住3#箱变	10	500	163
50754	建湖	天铂A1商业街5#配变	10	800	445
50755	建湖	上冈冈南五组2#配变	10	400	74
50756	建湖	上冈龙汪电站配变	10	400	255
50757	建湖	沿河芦南中心村	10	400	227
50758	建湖	上冈石桥六组配变	10	200	96
50759	建湖	上冈冈北南夏桥配变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50760	建湖	恒济吉兴五组	10	200	74
50761	建湖	上冈大团八组配变	10	100	24
50762	建湖	国苑1#	10	400	157
50763	建湖	国苑2#	10	400	196
50764	建湖	建南七组	10	200	0
50765	建湖	泽园南区2号箱变	10	630	279
50766	建湖	坚持五组西	10	400	246
50767	建湖	京城I线1号开闭所1号变	10	800	433
50768	建湖	京城I线1号开闭所2号变	10	800	475
50769	建湖	京城国际2号变电所1号变	10	800	394
50770	建湖	近湖华瑞佳苑北区5号箱变	10	630	287
50771	建湖	近湖华瑞佳苑北区6号箱变	10	630	310
50772	建湖	近湖华瑞佳苑北区7号箱变	10	630	216
50773	建湖	近湖华瑞佳苑北区1号箱变	10	630	255
50774	建湖	近湖华瑞佳苑北区2号箱变	10	630	359
50775	建湖	近湖华瑞佳苑北区3号箱变	10	630	391
50776	建湖	草堰口堰河二组	10	200	43
50777	建湖	劳动局公用变	10	630	254
50778	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50779	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	457
50780	建湖	沿河沿北西站	10	400	243
50781	建湖	宇航线前进西变	10	630	176
50782	建湖	陶然居1#欧变	10	400	192
50783	建湖	机电设备厂变	10	400	22
50784	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	390
50785	建湖	冈南线上冈隆世达配电房2#变	10	800	426
50786	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	351
50787	建湖	冈南线上冈隆世达配电房4#变	10	800	416
50788	建湖	辛庄社区3#变	10	400	228
50789	建湖	冈南线上冈南沙小区3#箱变	10	630	279
50790	建湖	冈南线上冈南沙小区4#箱变	10	630	375
50791	建湖	上冈冈北十组1#配变	10	400	94
50792	建湖	冈南线上冈南沙小区6#箱变	10	630	208
50793	建湖	建北东站	10	400	269
50794	建湖	乔徐西排	10	100	0
50795	建湖	近湖翠湖新村5号箱变	10	500	281
50796	建湖	上冈新北五组配变	10	400	4
50797	建湖	马厂五组	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50798	建湖	近湖御墅东方小区1号箱变	10	630	198
50799	建湖	近湖御墅东方小区2号箱变	10	630	375
50800	建湖	近湖御墅东方小区4号箱变	10	630	70
50801	建湖	建阳商家四组配变	10	400	263
50802	建湖	上冈新城8#箱变	10	1000	628
50803	建湖	近湖华瑞佳苑北区4号箱变	10	630	242
50804	建湖	近湖华瑞佳苑北区8号箱变	10	630	191
50805	建湖	京城II线4号变电所1号变	10	800	437
50806	建湖	近湖华瑞佳苑北区9号箱变	10	500	215
50807	建湖	京城II线4号变电所2号变	10	800	488
50808	建湖	京城II线3号变电所1号变	10	800	450
50809	建湖	近湖华瑞佳苑北区10号箱变	10	630	369
50810	建湖	京城II线3号变电所2#号变	10	800	429
50811	建湖	近湖华瑞佳苑北区11号箱变	10	630	271
50812	建湖	近湖华瑞佳苑北区12号箱变	10	630	366
50813	建湖	近湖华瑞佳苑北区13号箱变	10	500	275
50814	建湖	近湖华瑞佳苑北区14号箱变	10	630	254
50815	建湖	镇东箱变	10	500	300
50816	建湖	草堰口堰东一组北	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50817	建湖	职工回迁房2#箱变	10	630	267
50818	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站1#配电变压器	10	800	410
50819	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站2#配电变压器	10	800	250
50820	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站3#配电变压器	10	800	462
50821	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站4#配电变压器	10	800	354
50822	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室4#配电变压器	10	800	279
50823	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室1#配电变压器	10	800	505
50824	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室2#配电变压器	10	800	436
50825	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室3#配电变压器	10	800	392
50826	建湖	庆丰袁刘东2#（增资）	10	200	122
50827	建湖	庆丰八组2#（增资）	10	200	75
50828	建湖	庆丰华林华港	10	400	245
50829	建湖	芦沟镇府前路东箱变配变	10	630	312
50830	建湖	星雨华府9#配变	10	630	470
50831	建湖	双港李墩南配变	10	400	257
50832	建湖	冈南线上冈南沙小区2#箱变	10	630	260
50833	建湖	冈南线上冈南沙小区1#箱变	10	630	397
50834	建湖	冈南线上冈南沙小区7#箱变	10	630	267
50835	建湖	近湖明珠锦苑5号配变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50836	建湖	近湖明珠锦苑4号配变	10	800	416
50837	建湖	冈南线上冈南沙小区5#箱变	10	630	280
50838	建湖	上冈富民新区2#箱变	10	630	359
50839	建湖	上冈富民新区4#箱变	10	630	366
50840	建湖	芦沟镇五星村(南)配变	10	400	195
50841	建湖	芦沟镇田曹光荣南配变	10	400	210
50842	建湖	芦沟镇五星北站配变	10	400	175
50843	建湖	芦沟镇南夏村高树配变	10	400	199
50844	建湖	芦沟镇田曹光荣中配变	10	400	275
50845	建湖	近湖御墅东方小区5号箱变	10	630	376
50846	建湖	近湖御墅东方小区6号箱变	10	630	334
50847	建湖	近湖御墅东方小区7号箱变	10	630	473
50848	建湖	近湖御墅东方小区8号箱变	10	630	158
50849	建湖	近湖御墅东方小区9号箱变	10	630	270
50850	建湖	近湖御墅东方10#变	10	630	451
50851	建湖	西南五队	10	400	151
50852	建湖	近湖建港北站变	10	400	127
50853	建湖	上冈康宁路配变	10	400	0
50854	建湖	瓦瓷村部小区	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50855	建湖	唐庄回迁房1#	10	630	372
50856	建湖	唐庄回迁房2#	10	630	349
50857	建湖	近湖华瑞佳苑南区1号箱变	10	630	255
50858	建湖	近湖华瑞佳苑南区5号箱变	10	630	230
50859	建湖	近湖华瑞佳苑南区6号箱变	10	630	302
50860	建湖	近湖华瑞佳苑南区7号箱变	10	630	221
50861	建湖	镇西3#	10	400	218
50862	建湖	颜单农工商变	10	400	151
50863	建湖	雅苑东区5#变压器	10	800	473
50864	建湖	新苑小区4#变压器	10	800	468
50865	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	310
50866	建湖	易家乐二期(新)2#变压器	10	800	569
50867	建湖	芦沟镇大同村站配变	10	200	60
50868	建湖	芦沟镇朝阳南舍配变	10	400	186
50869	建湖	芦沟镇陈吴村一队配变	10	400	241
50870	建湖	芦沟镇更新南站配变	10	400	213
50871	建湖	芦沟镇更新村西站配变	10	400	252
50872	建湖	芦沟镇庆余冯墩配变	10	400	290
50873	建湖	近湖建港建西组东变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50874	建湖	近湖汇建文苑7号箱变	10	500	291
50875	建湖	近湖汇建文苑6号箱变	10	500	159
50876	建湖	近湖汇建文苑4号箱变	10	630	249
50877	建湖	上冈为民中站配变	10	400	252
50878	建湖	近湖九龙华府16号配变	10	800	464
50879	建湖	永华公寓变电所1号变	10	500	253
50880	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	257
50881	建湖	上冈黎明村部1#	10	400	143
50882	建湖	上冈黎明村部2#	10	400	182
50883	建湖	万达天空之城3#配电室2#配变	10	630	471
50884	建湖	近湖齐心团结南变	10	400	26
50885	建湖	高作双界四组	10	400	265
50886	建湖	近湖新东小区5号箱变	10	630	301
50887	建湖	近湖镇南村东变	10	630	416
50888	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	205
50889	建湖	草堰口堰东南站北	10	200	47
50890	建湖	上冈为民新居配变	10	400	217
50891	建湖	上冈新光村站西配变	10	200	0
50892	建湖	纪学标	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50893	建湖	宇航文苑1号箱变	10	630	268
50894	建湖	宇航文苑2号箱变	10	630	145
50895	建湖	宇航文苑3号箱变	10	630	295
50896	建湖	宇航文苑4号箱变	10	630	279
50897	建湖	泽园理想城二期2号箱变	10	400	76
50898	建湖	泽园理想城二期1号箱变	10	500	193
50899	建湖	碧桂园小区4#配电房11#变压器	10	800	175
50900	建湖	草堰口唐墩西站南	10	200	81
50901	建湖	草堰口路庄二组东	10	200	93
50902	建湖	沙墩七组西	10	200	64
50903	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	0
50904	建湖	镇政府北箱变	10	630	342
50905	建湖	冈西沿河中站1#	10	400	272
50906	建湖	建阳建设一组配变	10	400	277
50907	建湖	胡桥北站东配变	10	400	206
50908	建湖	教师新村南配变	10	400	194
50909	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	248
50910	建湖	建阳建北中站东配变	10	400	232
50911	建湖	瑞鑫城1号变	10	630	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50912	建湖	苏源线供电局家属区2#箱变	10	630	352
50913	建湖	上冈冈西七组3#配变	10	400	61
50914	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	167
50915	建湖	路庄村站南	10	400	273
50916	建湖	建南回迁房2#箱变	10	630	262
50917	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	18
50918	建湖	上冈洋中五组配变	10	200	114
50919	建湖	上冈洋中四组配变	10	200	140
50920	建湖	上冈学滩一组配变	10	200	48
50921	建湖	上冈沙汪沿河配变	10	200	28
50922	建湖	上冈南庄十二组配变	10	400	171
50923	建湖	上冈复兴东站配变	10	400	211
50924	建湖	上冈学滩四组配变	10	400	192
50925	建湖	上冈复兴西站配变	10	400	190
50926	建湖	风景区2号箱变	10	630	232
50927	建湖	高作荣群二组	10	400	258
50928	建湖	高作双界二组	10	200	124
50929	建湖	尚都名苑9#变	10	630	319
50930	建湖	实小北公用变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50931	建湖	尖南北公用变	10	400	232
50932	建湖	光耀北公用变	10	400	155
50933	建湖	钟庄古桥新沟台片.	10	400	223
50934	建湖	职工回迁房1#箱变	10	400	152
50935	建湖	上冈市场监督管理局箱变	10	630	353
50936	建湖	尊园5号箱变	10	630	354
50937	建湖	草堰口唐墩一组南	10	200	107
50938	建湖	堰南九组西	10	200	140
50939	建湖	廖庄集中居住8#变	10	400	133
50940	建湖	上冈金色家园1#配变	10	800	365
50941	建湖	钟庄刘岑汤沟西台片	10	400	268
50942	建湖	芦沟镇建东配变	10	400	227
50943	建湖	草堰口港北三组北	10	200	132
50944	建湖	堰南十组东	10	400	273
50945	建湖	廖庄集中居住9#变	10	400	161
50946	建湖	上冈冈射桥北配变	10	400	171
50947	建湖	顾东七队	10	400	265
50948	建湖	尚都名苑7#配变	10	630	305
50949	建湖	沿河大会堂变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50950	建湖	义兴东配变	10	400	300
50951	建湖	天铂华庭13#配变	10	800	321
50952	建湖	草堰口堰东中站南	10	400	233
50953	建湖	堰西五组	10	200	97
50954	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	257
50955	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	453
50956	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	259
50957	建湖	天铂华庭14#配变	10	800	437
50958	建湖	草堰口院道六组南	10	200	132
50959	建湖	芦沟镇五星祁墩2#配变	10	400	249
50960	建湖	芦沟镇三沟平桥2#配变	10	400	215
50961	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	293
50962	建湖	上冈沙汪一组西配变	10	400	240
50963	建湖	沿塘滕舍配变	10	400	244
50964	建湖	近湖东冯夏舍	10	100	0
50965	建湖	恒济沿南西站	10	200	29
50966	建湖	近湖胜利村部变	10	200	153
50967	建湖	近湖东冯一队变	10	400	0
50968	建湖	丁仁西南站	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50969	建湖	城区瑞鑫城2号变	10	630	320
50970	建湖	泽园太阳城2号箱变	10	630	183
50971	建湖	泽园太阳城3号箱变	10	630	346
50972	建湖	物流回迁房2号配电房1号变	10	630	381
50973	建湖	近湖悦隽学府1号配变	10	800	359
50974	建湖	锦绣花苑2#	10	400	187
50975	建湖	堰河四组	10	200	87
50976	建湖	丰宁六组东	10	200	77
50977	建湖	草堰口堰北西站北	10	200	73
50978	建湖	近湖西葛新邨2号配变	10	800	466
50979	建湖	新苑小区7#变压器	10	630	401
50980	建湖	高作高东五组	10	400	259
50981	建湖	高作马楼七组	10	400	239
50982	建湖	高作马楼十组	10	400	234
50983	建湖	堰河十组	10	200	112
50984	建湖	近湖阳光丽都1号配变	10	800	118
50985	建湖	冠华西箱变630KA配电变压器	10	630	302
50986	建湖	雅苑东区11#变压器	10	800	552
50987	建湖	民生南站配变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50988	建湖	近湖建港六队南箱变	10	500	176
50989	建湖	食品站变	10	400	140
50990	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	103
50991	建湖	凌庄丁庄	10	200	62
50992	建湖	职工八组	10	200	105
50993	建湖	永安东2#	10	400	75
50994	建湖	沿河农贸市场	10	400	122
50995	建湖	金港湾1号变电所1号变	10	1000	469
50996	建湖	金港湾1号变电所2号变	10	1000	483
50997	建湖	金港湾1号变电所3号变	10	1000	562
50998	建湖	金港湾2号变电所1号变	10	1000	396
50999	建湖	金港湾2号变电所2号变	10	1000	483
51000	建湖	金港湾2号变电所3号变	10	1000	299
51001	建湖	丰收公寓1号箱变	10	400	53
51002	建湖	丰收公寓2号箱变	10	400	220
51003	建湖	丰收公寓3号箱变	10	400	234
51004	建湖	城区丰收公寓4号箱变	10	400	15
51005	建湖	书香园1号箱变	10	630	238
51006	建湖	盛世豪庭1号箱变	10	1000	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51007	建湖	盛世豪庭2号箱变	10	1250	680
51008	建湖	近湖未来城27号配变	10	800	370
51009	建湖	上冈运河一组3#配变	10	400	287
51010	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	550
51011	建湖	董徐村1#箱变500KVA	10	500	155
51012	建湖	河南村二号箱变	10	630	370
51013	建湖	农电站西台片	10	400	125
51014	建湖	草堰口祁堰北站	10	200	102
51015	建湖	港北六组东	10	400	256
51016	建湖	沙墩六组北	10	100	27
51017	建湖	草堰口院道五组北	10	200	42
51018	建湖	崔庄一组北	10	400	281
51019	建湖	近湖阳光丽都2号配变	10	800	354
51020	建湖	帝璟湾三期2号美变	10	400	156
51021	建湖	近湖阳光丽都5号配变	10	800	424
51022	建湖	近湖阳光丽都7号配变	10	400	72
51023	建湖	近湖阳光丽都8号配变	10	800	393
51024	建湖	宝塔镇合兴西南站	10	400	185
51025	建湖	尚都名苑1#配变	10	630	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51026	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	210
51027	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	110
51028	建湖	沿河兴旺小区3号箱变	10	500	199
51029	建湖	盛世豪庭3号箱变	10	1250	916
51030	建湖	盛世豪庭4号箱变	10	1250	584
51031	建湖	盛世豪庭5号箱变	10	1250	760
51032	建湖	盛世豪庭6号箱变	10	1250	800
51033	建湖	泽园新村北箱变	10	630	245
51034	建湖	近湖翠谷玉苑21号箱变	10	630	237
51035	建湖	上冈冈西四组2#配变	10	400	192
51036	建湖	上冈风华三四组西配变	10	400	276
51037	建湖	董徐村2#箱变500KVA	10	500	230
51038	建湖	高作陈吕五组	10	200	120
51039	建湖	高作唐界西北站	10	400	264
51040	建湖	宇航线前进南箱变	10	630	386
51041	建湖	北凌村1#	10	400	154
51042	建湖	永丰八组西	10	400	194
51043	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	0
51044	建湖	近湖阳光丽都6号配变	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51045	建湖	树新村1#配变	10	630	203
51046	建湖	物流回迁房2号配电房2号变	10	630	322
51047	建湖	日月花苑1号欧变	10	630	357
51048	建湖	日月花苑2号欧变	10	630	348
51049	建湖	日月花苑3号欧变	10	630	220
51050	建湖	日月花苑4号欧变	10	630	279
51051	建湖	汇文苑1号箱变	10	630	222
51052	建湖	汇文苑2号箱变	10	630	250
51053	建湖	汇文苑3号箱变	10	630	338
51054	建湖	汇文苑5号箱变	10	630	347
51055	建湖	汇文苑6号箱变	10	630	291
51056	建湖	高作高兴桥	10	400	255
51057	建湖	高作卞舍七组	10	400	205
51058	建湖	高作近高小区	10	315	79
51059	建湖	上冈同心一组西配变	10	200	62
51060	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	427
51061	建湖	复兴三期2#南箱变主变	10	1000	537
51062	建湖	近湖水木清华10号配变	10	800	544
51063	建湖	近湖天铂华庭2号配变	10	800	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51064	建湖	建南回迁房1#箱变	10	630	291
51065	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	0
51066	建湖	庆丰逍遥村部2#(增资)	10	200	71
51067	建湖	马厂三组北配变	10	400	52
51068	建湖	近湖裕丰回迁楼2号变	10	400	61
51069	建湖	西塘月色1#	10	500	200
51070	建湖	坚持一队配变	10	400	254
51071	建湖	上冈为民一组配变	10	200	70
51072	建湖	冈西西吉尖墩	10	200	100
51073	建湖	近湖创业园公寓箱变	10	500	274
51074	建湖	近湖建港园区变	10	400	217
51075	建湖	近湖小街变	10	400	56
51076	建湖	近湖新村变	10	400	141
51077	建湖	近湖富康苑1号箱变	10	400	177
51078	建湖	近湖富康苑2号箱变	10	630	334
51079	建湖	近湖富康苑3号箱变	10	400	77
51080	建湖	近湖逸湖小区8号箱变	10	500	276
51081	建湖	近湖逸湖小区9号箱变	10	630	322
51082	建湖	盛世嘉园箱变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51083	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	287
51084	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	370
51085	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	323
51086	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	341
51087	建湖	近湖南苑小区1号箱变	10	630	333
51088	建湖	近湖南苑小区2号箱变	10	630	425
51089	建湖	近湖南苑小区3号箱变	10	630	403
51090	建湖	近湖南苑小区5#箱变	10	630	351
51091	建湖	上冈建冈面粉厂配变	10	400	206
51092	建湖	上冈串场河足球场配变	10	400	77
51093	建湖	庆丰西陈东站2#	10	200	120
51094	建湖	近湖王墩小区5号箱变	10	630	342
51095	建湖	近湖王墩小区6号箱变	10	500	285
51096	建湖	近湖王墩小区7号箱变	10	400	168
51097	建湖	庆丰新阜北站	10	100	8
51098	建湖	庆丰东洪北站3#	10	200	78
51099	建湖	庆丰庆东新建2#（增资）	10	200	82
51100	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	128
51101	建湖	沿河特高压临时变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51102	建湖	孟兰小区公用变	10	400	265
51103	建湖	廖庄北站2#配变	10	200	115
51104	建湖	坚持六组	10	400	253
51105	建湖	近湖齐心新民2号变	10	400	214
51106	建湖	天铂A1商业街2#配变	10	800	585
51107	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	216
51108	建湖	阳光水城5号箱变	10	500	173
51109	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	320
51110	建湖	宝塔镇马南东北站	10	400	274
51111	建湖	宝塔镇前庄南站	10	400	208
51112	建湖	丁渡村陈南1#	10	400	271
51113	建湖	镇丁渡中心1#	10	400	261
51114	建湖	新局址南公用变	10	315	0
51115	建湖	上冈千林木业配变	10	200	0
51116	建湖	草堰口新冈五组	10	200	89
51117	建湖	雅苑西区7#变压器	10	800	501
51118	建湖	近湖蔡徐朱墩变	10	200	48
51119	建湖	镇西中学公用变	10	400	149
51120	建湖	御景线邻里中心1#箱变配电变压器	10	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51121	建湖	东徐村中站1#	10	400	265
51122	建湖	冈西镇张荡花墩1#	10	200	93
51123	建湖	冈西镇壮烈村陆墩1#	10	200	121
51124	建湖	冈西镇双墩村南站1#	10	400	221
51125	建湖	冈西镇沿河村支舍	10	400	167
51126	建湖	近湖蔡徐中心村2#变	10	400	148
51127	建湖	近湖齐心庄南变	10	400	249
51128	建湖	观湖壹号二期3#配电室3#配变	10	630	378
51129	建湖	草堰口沙墩南舍	10	200	113
51130	建湖	草堰口沙墩水厂	10	200	67
51131	建湖	芦沟镇荡王陈舍配变	10	400	243
51132	建湖	御景线邻里中心2#箱变配电变压器	10	800	263
51133	建湖	御景线邻里中心3#箱变配电变压器	10	800	173
51134	建湖	御景线邻里中心4#箱变配电变压器	10	800	316
51135	建湖	冈西镇港东村北站1#	10	400	241
51136	建湖	港东红光1#变	10	400	236
51137	建湖	冈西镇潘墩村中站1#	10	400	283
51138	建湖	冈西集镇北环1#变	10	400	160
51139	建湖	冈西沿河支舍1#	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51140	建湖	冈西镇沿河村马沟1#	10	200	105
51141	建湖	丁渡村丁渡1#	10	200	110
51142	建湖	冈西镇东吉村东吉1#	10	200	79
51143	建湖	冈西顾顶西站	10	400	116
51144	建湖	立公南站2#	10	200	102
51145	建湖	冈西镇旗帜村南站1#	10	200	64
51146	建湖	冈西镇肖荡肖墩1#	10	200	95
51147	建湖	冈西镇张荡村沿坝1#	10	200	72
51148	建湖	镇北一队西2#公用变	10	400	157
51149	建湖	近湖齐心1号南变	10	400	158
51150	建湖	上冈金色家园2#配变	10	800	414
51151	建湖	上冈旭初七组南配变	10	400	245
51152	建湖	近湖齐心桥变	10	400	0
51153	建湖	御景新城3#配电室3#主变	10	630	329
51154	建湖	星雨华府11#配变	10	630	399
51155	建湖	雅苑西区4#变压器	10	800	474
51156	建湖	上冈仓冈十组配变	10	400	279
51157	建湖	前陶园区综合变	10	630	171
51158	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51159	建湖	易家乐二期（新）2#箱变	10	630	361
51160	建湖	顾杨村委会6#箱变	10	630	431
51161	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	397
51162	建湖	草堰口丰宁花站	10	200	111
51163	建湖	庆丰九号桥4#变	10	400	169
51164	建湖	近湖怡景学府2号配变	10	800	385
51165	建湖	宝塔马墩东站	10	400	275
51166	建湖	宝塔镇丁仁三星	10	400	256
51167	建湖	宝塔镇丁湾瞿庄东站	10	400	289
51168	建湖	御景城4#配电室2#主变	10	630	410
51169	建湖	上冈原种场家属区2#配变	10	400	188
51170	建湖	天铂华庭19#配变	10	800	308
51171	建湖	宝塔镇丁湾村部	10	400	264
51172	建湖	宝塔镇丁湾冯墩	10	400	255
51173	建湖	宝塔镇吉北西站	10	400	255
51174	建湖	宝塔镇吉北南站	10	400	261
51175	建湖	宝塔镇联合南港	10	400	255
51176	建湖	交木安置房1#变	10	400	179
51177	建湖	宝塔镇联合新河东站	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51178	建湖	草堰口堰南北站	10	400	123
51179	建湖	河南西站2#配变	10	400	267
51180	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	232
51181	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	296
51182	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	356
51183	建湖	东王二组单	10	200	72
51184	建湖	东刘西站	10	200	39
51185	建湖	草堰口沙墩西站	10	200	75
51186	建湖	东洪洪桥	10	400	163
51187	建湖	御景新城1#配电室3#主变	10	800	419
51188	建湖	上冈大吉三四组2#配变	10	200	80
51189	建湖	近湖天铂华庭6号配变	10	800	301
51190	建湖	上冈大团北站2#配变	10	400	241
51191	建湖	冈西嵇舍村前进变	10	200	81
51192	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	0
51193	建湖	草堰口丰宁六组	10	200	71
51194	建湖	近湖悦隼学府8号配变	10	800	289
51195	建湖	上冈老医院西配变	10	400	40
51196	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51197	建湖	恒济吉兴西站	10	400	221
51198	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	127
51199	建湖	上冈新光六组配变	10	400	249
51200	建湖	吉瑞家园6#箱变配电变压器	10	500	307
51201	建湖	延寿寺2#变	10	200	46
51202	建湖	上冈新团七组2#配变	10	400	237
51203	建湖	上冈榆西三组北2#配变	10	400	241
51204	建湖	上冈大志十一组2#配变	10	400	240
51205	建湖	徐王村1#变	10	400	185
51206	建湖	新华书店变	10	400	7
51207	建湖	徐王村2#变	10	400	248
51208	建湖	上冈风华一组北配变	10	400	228
51209	建湖	恒济恒东六组	10	400	204
51210	建湖	恒济恒东七组	10	400	188
51211	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	161
51212	建湖	同建村1#配变	10	400	227
51213	建湖	近湖水木清华2号配变	10	800	461
51214	建湖	徐王村3#变	10	400	217
51215	建湖	前进1#箱变配电变压器	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51216	建湖	芦舍南站	10	400	178
51217	建湖	恒济专水六组	10	200	58
51218	建湖	芦舍二组1	10	400	166
51219	建湖	上冈光明小区1#变压器	10	630	281
51220	建湖	上冈光明小区2#变压器	10	630	326
51221	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	316
51222	建湖	上冈光明小区4#变压器	10	630	292
51223	建湖	庆丰红日三组3#	10	400	198
51224	建湖	近湖齐心团结西变	10	400	131
51225	建湖	恒济苗庄一组	10	400	221
51226	建湖	恒济恒庆东站	10	400	234
51227	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	65
51228	建湖	上冈龙汪东站2#配变	10	400	107
51229	建湖	高作冷冻厂南	10	400	0
51230	建湖	恒济苗庄北站	10	400	147
51231	建湖	上冈益民六组配变	10	200	11
51232	建湖	城南八组2#配变	10	400	279
51233	建湖	复兴三期1#北箱变主变	10	1000	618
51234	建湖	象王城市花园2号箱变配电变压器	10	630	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51235	建湖	近湖建港三队4号变	10	400	101
51236	建湖	上冈解放北路3#配变	10	400	271
51237	建湖	草堰口唐墩一组	10	200	86
51238	建湖	唐墩五组	10	200	77
51239	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	90
51240	建湖	亥河村六组配变	10	200	63
51241	建湖	义兴三组配变	10	200	95
51242	建湖	花垛北站	10	400	193
51243	建湖	芦舍三组	10	200	71
51244	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	101
51245	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	0
51246	建湖	谈赵三组配变	10	400	248
51247	建湖	集镇河南1号变	10	400	99
51248	建湖	建中村站	10	200	24
51249	建湖	钟庄梁湖周墩南台片	10	200	59
51250	建湖	亥河村一组配变	10	200	87
51251	建湖	收成十组配变	10	200	120
51252	建湖	上冈粮库南配变	10	400	36
51253	建湖	钟庄刘岑刘岑台片	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51254	建湖	颜单马路小楼西	10	400	156
51255	建湖	恒济冯垛北站	10	200	72
51256	建湖	沿河新南村站	10	400	221
51257	建湖	沿河新南管甲变	10	400	210
51258	建湖	沿河方姚村站	10	400	209
51259	建湖	沿河建圩柴湾	10	400	205
51260	建湖	沿河自强东柴湾	10	400	114
51261	建湖	沿河幸福北站	10	400	243
51262	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	236
51263	建湖	颜单沙村七队变	10	400	211
51264	建湖	砂石厂公用变	10	400	253
51265	建湖	教师新村北变	10	400	85
51266	建湖	上冈大吉五组配变	10	200	0
51267	建湖	芦沟镇徐沟刘墩配变	10	400	117
51268	建湖	芦沟镇杨成南站配变	10	400	248
51269	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	62
51270	建湖	上冈电力站中2#配变	10	400	173
51271	建湖	棉麻公用变	10	400	23
51272	建湖	棉麻北公用变	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51273	建湖	业达花苑配电房1号变	10	800	249
51274	建湖	业达花苑配电房2号变	10	800	302
51275	建湖	节能灯具厂变	10	400	214
51276	建湖	伟业小区箱变	10	630	196
51277	建湖	近湖别墅区东公用变	10	400	26
51278	建湖	古荡四组	10	200	70
51279	建湖	冈西徐王村东	10	200	65
51280	建湖	世纪鑫城9号箱变	10	630	399
51281	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	0
51282	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	0
51283	建湖	建阳商家蔡墩配变	10	200	97
51284	建湖	坚持西站	10	400	286
51285	建湖	恒济建河南站	10	400	135
51286	建湖	高作甲东一组	10	200	95
51287	建湖	芦沟镇庆余北站配变	10	200	66
51288	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	102
51289	建湖	高作东七组	10	200	58
51290	建湖	芦沟镇五联周墩配变	10	400	176
51291	建湖	集镇河东	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51292	建湖	高作黄沟三组	10	400	233
51293	建湖	高作吕墩三组	10	400	227
51294	建湖	姚墩村北站	10	200	86
51295	建湖	冈西立公村村部	10	200	29
51296	建湖	马厂六组北	10	400	65
51297	建湖	高作东二组	10	200	100
51298	建湖	高作甲东南站	10	400	254
51299	建湖	高作双界八组	10	400	251
51300	建湖	高作乔加中站	10	200	87
51301	建湖	高作西站二组	10	400	87
51302	建湖	高作西站四组	10	200	100
51303	建湖	高作大墩七组	10	200	35
51304	建湖	高作东一组	10	200	83
51305	建湖	高作蒋王九组	10	200	101
51306	建湖	高作大尖车站	10	400	125
51307	建湖	高作卞舍八组	10	100	0
51308	建湖	近湖农电站公用变	10	400	218
51309	建湖	玉兰小区箱变	10	630	40
51310	建湖	高作高东一组	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51311	建湖	招待所2号楼箱变	10	630	271
51312	建湖	高作大墩开发区	10	400	231
51313	建湖	季墩十二组	10	200	120
51314	建湖	上冈冈北十一组配变	10	200	53
51315	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	0
51316	建湖	东尤村部配变	10	400	219
51317	建湖	上冈工业园区东配变	10	400	120
51318	建湖	东尤四组配变	10	400	272
51319	建湖	新阳东站	10	200	71
51320	建湖	古荡五组配变	10	200	90
51321	建湖	交东十组配变	10	200	108
51322	建湖	上冈跃进队南配变	10	400	138
51323	建湖	教师新村配变	10	400	61
51324	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	18
51325	建湖	金基广场2号箱变	10	630	6
51326	建湖	上冈中学南配变	10	400	51
51327	建湖	上冈冈西四组东配变	10	200	124
51328	建湖	上冈明照八组配变	10	400	221
51329	建湖	芦沟镇新民中站配变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51330	建湖	上网宋楼三组配变	10	200	52
51331	建湖	近湖四村公用变	10	400	105
51332	建湖	芦沟镇更新村徐舍配变	10	200	37
51333	建湖	恒济东袁西站	10	400	138
51334	建湖	高作季墩老站	10	200	3
51335	建湖	恒济医院变	10	400	82
51336	建湖	恒济居委会变	10	500	43
51337	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	71
51338	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	61
51339	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	108
51340	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	148
51341	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	4
51342	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	29
51343	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	60
51344	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	91
51345	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	149
51346	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	244
51347	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	59
51348	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51349	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	240
51350	建湖	冈西沿河村西站	10	200	102
51351	建湖	冈西蔡港村朱墩	10	200	95
51352	建湖	冈西蔡港村金墩	10	200	94
51353	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	126
51354	建湖	冈西赵舍村张墩	10	200	121
51355	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	117
51356	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	120
51357	建湖	冈西壮烈村朱庄台片	10	200	94
51358	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	215
51359	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	114
51360	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	1
51361	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	78
51362	建湖	恒济恒庆东垦田6#	10	200	66
51363	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	148
51364	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	94
51365	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	37
51366	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	44
51367	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51368	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	117
51369	建湖	瓦荡东2站2#	10	200	107
51370	建湖	坚石中站2#	10	200	80
51371	建湖	文化站变	10	400	162
51372	建湖	供电所	10	500	59
51373	建湖	农贸	10	400	22
51374	建湖	镇西2号	10	400	62
51375	建湖	逍遥北站	10	400	156
51376	建湖	沙墩十组	10	200	43
51377	建湖	草堰口沙墩孙墩	10	200	73
51378	建湖	东洪北站2#	10	200	53
51379	建湖	院道马舍	10	200	10
51380	建湖	东洪西北站2#	10	200	84
51381	建湖	院道吴墩	10	200	69
51382	建湖	六号桥	10	400	9
51383	建湖	崔庄五组	10	200	91
51384	建湖	草堰口崔庄三组	10	400	220
51385	建湖	草堰口路庄五组	10	200	0
51386	建湖	祁堰一组	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51387	建湖	祁堰二组	10	200	81
51388	建湖	永安西站2#	10	200	80
51389	建湖	祁堰五组	10	200	22
51390	建湖	车站	10	400	110
51391	建湖	九号桥	10	400	59
51392	建湖	堰河七组	10	400	61
51393	建湖	草堰口堰河五组	10	200	89
51394	建湖	草堰口中柱北路	10	400	59
51395	建湖	中柱南路	10	400	38
51396	建湖	马庄村五组	10	100	28
51397	建湖	张庄南尖2号	10	400	253
51398	建湖	永丰唐营	10	200	85
51399	建湖	堰南一组	10	200	70
51400	建湖	东乔小学	10	400	260
51401	建湖	草堰口永丰十组	10	200	2
51402	建湖	永丰八组	10	400	138
51403	建湖	东乔墩2号	10	200	102
51404	建湖	草堰口桃元七组	10	200	81
51405	建湖	招商场	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51406	建湖	草堰口洪墩变压器	10	400	195
51407	建湖	草堰口堰北四组	10	200	28
51408	建湖	东方西站	10	400	240
51409	建湖	草堰口堰北东站	10	200	101
51410	建湖	堰南九组	10	200	98
51411	建湖	草堰口堰河北站	10	200	93
51412	建湖	草堰口唐墩七组	10	200	70
51413	建湖	堰河一组	10	200	121
51414	建湖	堰东三组	10	400	27
51415	建湖	东冈七组	10	400	255
51416	建湖	新冈八组	10	200	48
51417	建湖	草堰口东冈二组	10	200	72
51418	建湖	新冈二组东	10	200	92
51419	建湖	东冈五组	10	400	149
51420	建湖	草堰口堰东中站	10	400	110
51421	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	87
51422	建湖	钟庄赵李吴庄台片	10	200	122
51423	建湖	钟庄马墩洪庄台片	10	400	279
51424	建湖	钟庄马墩洪星南台片	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51425	建湖	沿河大溪河二圩区	10	400	88
51426	建湖	颜单颜庄三队	10	400	246
51427	建湖	芦沟镇南路东配变	10	400	197
51428	建湖	上冈农行配变	10	400	91
51429	建湖	张圩村村部	10	200	97
51430	建湖	上冈宋楼五组配变	10	400	132
51431	建湖	沿河大溪河三圩区	10	400	174
51432	建湖	上冈新坍五组配变	10	200	61
51433	建湖	颜单沙村南站	10	400	224
51434	建湖	上冈益民九组配变	10	200	75
51435	建湖	颜单灯塔七队	10	400	233
51436	建湖	沿河大溪河四圩区	10	400	164
51437	建湖	上冈冈北八组配变	10	200	40
51438	建湖	草堰口堰东东站	10	400	154
51439	建湖	草堰口堰东六组	10	200	61
51440	建湖	草堰口堰东南站	10	200	81
51441	建湖	草堰口崔庄六组	10	200	47
51442	建湖	红庄六组	10	200	66
51443	建湖	草堰口沙墩八组	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51444	建湖	草堰口沙墩四组	10	200	66
51445	建湖	草堰口彭庄三组	10	200	98
51446	建湖	草堰口院道五组	10	200	40
51447	建湖	堰南十组	10	200	71
51448	建湖	高作近高北站	10	200	78
51449	建湖	高作蒋王中站	10	400	226
51450	建湖	高作乔加北站	10	200	55
51451	建湖	高作西站三组	10	400	0
51452	建湖	高作斜港北站	10	400	209
51453	建湖	上冈冈南三组配变	10	200	85
51454	建湖	颜单灯塔南站	10	400	148
51455	建湖	上冈新坝一组配变	10	400	179
51456	建湖	上冈大志中站配变	10	200	35
51457	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	188
51458	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	35
51459	建湖	恒济供销变	10	400	9
51460	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	238
51461	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	101
51462	建湖	颜单庙河试验田	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51463	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	188
51464	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	217
51465	建湖	颜单洪夏电站	10	200	44
51466	建湖	芦沟镇大同村二组配变	10	200	51
51467	建湖	高作高东六组	10	400	126
51468	建湖	高作近高电站	10	400	129
51469	建湖	辛北南站(增资)	10	200	101
51470	建湖	丁湾瞿庄队(增资)	10	400	259
51471	建湖	宝塔丁湾高顾（增）	10	400	253
51472	建湖	潘渡南站	10	200	110
51473	建湖	荡中村委会	10	400	242
51474	建湖	上冈明照三组配变	10	400	190
51475	建湖	上冈桥南八组配变	10	200	81
51476	建湖	冈北七组	10	200	0
51477	建湖	上冈南庄二组配变	10	200	6
51478	建湖	上冈同心北站东配变	10	200	59
51479	建湖	上冈同心农科队配变	10	200	59
51480	建湖	芦沟镇田曹村新庄配变	10	400	103
51481	建湖	马厂四组北配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51482	建湖	李庄中站配变	10	200	37
51483	建湖	沿河大溪河五圩区	10	400	187
51484	建湖	交东九组	10	400	187
51485	建湖	芦沟镇大同村四组配变	10	400	203
51486	建湖	芦沟镇凌葛村北站配变	10	400	205
51487	建湖	芦沟镇五联村创新配变	10	200	28
51488	建湖	沿河凡阳凡华2号变	10	400	239
51489	建湖	沿河郑沟陈舍	10	200	112
51490	建湖	沿河孙陈南站	10	400	22
51491	建湖	沿河芦南北舍	10	400	251
51492	建湖	沿河沿北吴庄	10	400	192
51493	建湖	沿河倪舍东站	10	400	249
51494	建湖	沿河茂盛徐顶	10	400	177
51495	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	160
51496	建湖	丁湾北站	10	200	96
51497	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	0
51498	建湖	上冈川洋一组南配变	10	200	87
51499	建湖	沿河大溪河一圩区北	10	400	151
51500	建湖	恒济专水四组	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51501	建湖	恒济建河三组	10	200	96
51502	建湖	沿河日新纪沟	10	400	22
51503	建湖	建中三组	10	200	77
51504	建湖	近湖尖南公用变	10	400	217
51505	建湖	颜单马武北站	10	400	259
51506	建湖	颜单马路乡排	10	400	164
51507	建湖	恒济建中八组	10	200	100
51508	建湖	中医院东箱变	10	630	167
51509	建湖	徐西路箱变	10	630	173
51510	建湖	新建公寓箱变	10	630	362
51511	建湖	玖玖梦之都箱变	10	1000	211
51512	建湖	油漆厂公用变	10	400	263
51513	建湖	高作长北五组	10	400	228
51514	建湖	高作大墩开发区南	10	400	200
51515	建湖	高作土管所	10	400	97
51516	建湖	高作派出所	10	400	112
51517	建湖	高作双界六组	10	400	220
51518	建湖	高作农经站	10	400	128
51519	建湖	高作近高五组	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51520	建湖	高作近高开发区	10	400	196
51521	建湖	高作物资站	10	400	106
51522	建湖	高作居委会	10	400	132
51523	建湖	高作冷冻厂	10	400	154
51524	建湖	高作尼龙厂	10	400	242
51525	建湖	高作食品站	10	400	54
51526	建湖	明星城5号箱变	10	630	195
51527	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	85
51528	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	200
51529	建湖	联合东站	10	200	88
51530	建湖	祥为二组	10	200	66
51531	建湖	宝塔陈桥中站	10	200	122
51532	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	74
51533	建湖	近湖姜墩变	10	400	168
51534	建湖	高作政府	10	400	94
51535	建湖	芦沟镇朱童村一组配变	10	400	198
51536	建湖	沿河芦南丁沟	10	400	223
51537	建湖	庆余村一组变	10	200	86
51538	建湖	芦沟镇裴刘村裴东配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51539	建湖	芦沟镇大同村十组配变	10	400	203
51540	建湖	颜单小街8号变	10	400	41
51541	建湖	冈西港东村北站	10	200	75
51542	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	164
51543	建湖	冈西潘墩村奋勇	10	200	71
51544	建湖	东徐村南站	10	200	85
51545	建湖	姚墩村中站	10	200	0
51546	建湖	冈西顾顶村龙尾	10	200	78
51547	建湖	近湖尖北2#公用变	10	400	158
51548	建湖	冈西东吉村后庄	10	400	214
51549	建湖	旗帜村陈墩台片	10	400	269
51550	建湖	高作车站	10	630	226
51551	建湖	高作东北三组	10	200	120
51552	建湖	高作陆沟一组	10	400	178
51553	建湖	高作马楼四组	10	400	169
51554	建湖	高作东六组	10	400	227
51555	建湖	高作高作二组	10	400	143
51556	建湖	高作吕墩七组	10	400	243
51557	建湖	九龙口村一组配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51558	建湖	恒济冯垛西站	10	200	104
51559	建湖	冈西壮烈村董庄-变压器	10	200	62
51560	建湖	冈西立公村南站	10	200	107
51561	建湖	集镇致富北路-变压器	10	400	108
51562	建湖	集镇粮库-变压器	10	400	173
51563	建湖	嵇舍村新村	10	400	119
51564	建湖	沿河长胜中站	10	400	232
51565	建湖	专水三组	10	200	3
51566	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	193
51567	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	138
51568	建湖	建阳建南一组配变	10	100	22
51569	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	172
51570	建湖	颜单养殖场	10	400	137
51571	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	122
51572	建湖	颜单马路小楼南	10	400	122
51573	建湖	颜单马路二组	10	400	236
51574	建湖	颜单马路六组台片	10	400	263
51575	建湖	沿河日新匡舍台片	10	400	205
51576	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51577	建湖	近湖南苑小区14号箱变	10	400	155
51578	建湖	近湖南苑小区12号箱变	10	630	321
51579	建湖	近湖南苑小区11号箱变	10	630	230
51580	建湖	近湖南苑小区13号箱变	10	400	109
51581	建湖	长沟跃进公用变	10	200	124
51582	建湖	前陶村刘墩东台片	10	200	108
51583	建湖	冯晏南站配变	10	400	239
51584	建湖	建设三组	10	100	52
51585	建湖	建阳光伏4#变	10	400	241
51586	建湖	瓦瓷八队	10	400	283
51587	建湖	近湖华瑞佳苑南区10号箱变	10	630	408
51588	建湖	二实小南箱变	10	630	323
51589	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	0
51590	建湖	上冈盐阜建材城1#配变	10	500	107
51591	建湖	上冈盐阜建材城2#配变	10	630	138
51592	建湖	新阳十组配变	10	400	295
51593	建湖	近湖严桥桥南变	10	100	36
51594	建湖	顾东七组北	10	400	121
51595	建湖	曙光小区	10	250	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51596	建湖	近湖西葛后庄	10	400	257
51597	建湖	近湖二村廉租房1号箱变	10	500	239
51598	建湖	美都花苑变电站1号变	10	630	447
51599	建湖	美都花苑变电站2号变	10	630	258
51600	建湖	马厂四组中	10	400	41
51601	建湖	马厂三组	10	400	114
51602	建湖	上冈榆西三组北配变	10	200	92
51603	建湖	上冈榆西二组配变	10	200	144
51604	建湖	上冈利群四组东配变	10	200	82
51605	建湖	近湖二村廉租房2号箱变	10	500	294
51606	建湖	近湖二村廉租房3号箱变	10	500	286
51607	建湖	近湖二村廉租房4号箱变	10	630	395
51608	建湖	近湖二村廉租房5号箱变	10	630	339
51609	建湖	近湖二村廉租房6号箱变	10	630	290
51610	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	0
51611	建湖	金阳花园3号变	10	500	120
51612	建湖	西城印象1号变	10	630	233
51613	建湖	建阳西城印象2#变	10	630	274
51614	建湖	西城印象4号变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51615	建湖	建阳西城印象5#变	10	630	241
51616	建湖	成墩村部	10	400	178
51617	建湖	顾坝八组	10	400	286
51618	建湖	路墩小学	10	200	92
51619	建湖	瓦瓷四队	10	200	123
51620	建湖	瓦瓷一组	10	400	267
51621	建湖	顾坝小学	10	400	272
51622	建湖	城区海事局东箱变	10	630	153
51623	建湖	近湖东方康城2号箱变	10	500	148
51624	建湖	近湖华亭之星5号配变	10	800	368
51625	建湖	近湖华亭之星6号配变	10	800	414
51626	建湖	近湖华亭之星3号箱变	10	630	295
51627	建湖	近湖华亭之星4号箱变	10	630	279
51628	建湖	近湖东方康城3号箱变	10	500	237
51629	建湖	近湖东方康城4号箱变	10	500	124
51630	建湖	近湖东方康城1号箱变	10	500	163
51631	建湖	近湖东方康城7号箱变	10	500	155
51632	建湖	近湖东方康城5号箱变	10	500	200
51633	建湖	近湖东方康城6号箱变	10	500	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51634	建湖	近湖东方康城8号箱变	10	500	235
51635	建湖	近湖东方康城10号箱变	10	500	311
51636	建湖	近湖东方康城9号箱变	10	500	152
51637	建湖	近湖新东中心村10号变	10	400	175
51638	建湖	近湖唐东赵墩变	10	400	234
51639	建湖	集镇后徐	10	400	152
51640	建湖	荡中养殖场北	10	400	192
51641	建湖	建阳李汉红小区	10	400	178
51642	建湖	建阳派出所配变	10	400	37
51643	建湖	建阳广播站	10	400	48
51644	建湖	孟令标小区	10	160	84
51645	建湖	建阳马厂七组北配变	10	500	91
51646	建湖	殷文安小区	10	400	177
51647	建湖	建北三组	10	400	267
51648	建湖	建北六组	10	100	0
51649	建湖	马厂八组	10	400	94
51650	建湖	胡桥七组	10	100	26
51651	建湖	职工东站	10	400	267
51652	建湖	职工二组	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51653	建湖	职工五组	10	100	25
51654	建湖	职工九组	10	400	289
51655	建湖	二桥一组	10	200	73
51656	建湖	上冈文化小区配变	10	400	61
51657	建湖	近湖建高1号变	10	400	247
51658	建湖	近湖建高2号变	10	400	209
51659	建湖	近湖建高南站变	10	400	62
51660	建湖	上冈冈南五组配变	10	400	188
51661	建湖	近湖高桥回迁房2号箱变	10	400	125
51662	建湖	近湖高桥回迁房1号箱变	10	400	139
51663	建湖	严桥小区三期7#箱变	10	630	232
51664	建湖	严桥小区三期8#箱变	10	630	326
51665	建湖	上冈冈南一二组配变	10	400	282
51666	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	285
51667	建湖	二桥四组配变	10	200	88
51668	建湖	二桥三组	10	400	285
51669	建湖	杨桥七队	10	400	242
51670	建湖	建阳食品桥小区	10	200	47
51671	建湖	建阳中学变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51672	建湖	丰喜北站	10	400	196
51673	建湖	丰喜四组东	10	400	238
51674	建湖	高作陆沟六组	10	400	259
51675	建湖	花垛南站	10	400	233
51676	建湖	高作商品市场北	10	400	135
51677	建湖	上冈管委会配变	10	200	0
51678	建湖	上冈兴冈东路配变	10	500	23
51679	建湖	上冈南庄蔬菜园配变	10	200	99
51680	建湖	上冈南庄九组配变	10	400	45
51681	建湖	上冈复兴九组配变	10	200	51
51682	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	184
51683	建湖	季墩大棚	10	200	75
51684	建湖	上冈水利站配变	10	400	31
51685	建湖	上冈港口大道3#配变	10	200	68
51686	建湖	上冈港口大道2#配变	10	200	17
51687	建湖	上冈港口大道1#配变	10	200	43
51688	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	0
51689	建湖	上冈汽配厂商住楼配变	10	400	241
51690	建湖	兴业家园箱变	10	630	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51691	建湖	上冈利华五组南配变	10	200	56
51692	建湖	上冈利华六组配变	10	400	236
51693	建湖	钟庄口河五队北台片	10	400	281
51694	建湖	坍圩东站长	10	400	259
51695	建湖	黎明六组	10	200	68
51696	建湖	黎明中站	10	200	103
51697	建湖	黎明三组	10	200	113
51698	建湖	通榆河指挥部变	10	400	19
51699	建湖	公安南公用变	10	400	209
51700	建湖	恒鑫花园配电房1号变	10	800	342
51701	建湖	恒鑫花园配电房2号变	10	800	346
51702	建湖	近湖蔡徐卫东变	10	400	257
51703	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	205
51704	建湖	上冈南庄六组配变	10	400	140
51705	建湖	湖荡五组	10	200	126
51706	建湖	芦沟镇生态园配变	10	400	237
51707	建湖	恒济吉兴四组	10	200	73
51708	建湖	海天家园1号箱变	10	630	406
51709	建湖	海天家园2号箱变	10	630	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51710	建湖	沿河大溪河四圩区东	10	200	89
51711	建湖	赵湾西站	10	200	87
51712	建湖	恒济华舍北站	10	400	159
51713	建湖	建东五队小区	10	500	217
51714	建湖	交东北站	10	200	95
51715	建湖	惠民小区5号箱变	10	630	273
51716	建湖	惠民小区1号箱变	10	630	271
51717	建湖	惠民小区4号箱变	10	630	324
51718	建湖	丁仁西北站	10	200	0
51719	建湖	前进北公用变	10	400	195
51720	建湖	古荡村站	10	400	177
51721	建湖	古荡西站	10	400	129
51722	建湖	河南二、八组配变	10	200	97
51723	建湖	颜单机电站家属区	10	400	191
51724	建湖	颜单镇南小区	10	315	112
51725	建湖	颜单福万家变	10	400	128
51726	建湖	近湖二村变	10	400	51
51727	建湖	近湖肖东组变	10	315	63
51728	建湖	丁湾丁湾站	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51729	建湖	近湖新东水泥厂家属区变	10	315	102
51730	建湖	冈西蔡港村塘河台片	10	200	93
51731	建湖	近湖翡翠嘉园1号箱变	10	630	271
51732	建湖	近湖翡翠嘉园2号箱变	10	630	206
51733	建湖	近湖翡翠嘉园3号箱变	10	630	212
51734	建湖	近湖翡翠嘉园4号箱变	10	630	290
51735	建湖	近湖二村瑞特变	10	400	216
51736	建湖	近湖东付西南站	10	400	180
51737	建湖	近湖新河西北变	10	400	121
51738	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	97
51739	建湖	宝塔马墩南变	10	400	118
51740	建湖	小街北站	10	400	175
51741	建湖	马厂一组	10	400	233
51742	建湖	马厂村站	10	400	201
51743	建湖	冯晏北庄	10	400	231
51744	建湖	建阳邮局北站配变	10	400	37
51745	建湖	永林商住楼配电房1号变	10	630	269
51746	建湖	永林商住楼配电房2号变	10	630	467
51747	建湖	近湖东方康城11号箱变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51748	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	211
51749	建湖	芦沟镇庆余村芦沟配变	10	315	40
51750	建湖	陈圩西站	10	100	45
51751	建湖	陈圩七组	10	400	160
51752	建湖	沿河自强垦田1号变	10	200	131
51753	建湖	沿河大溪河二圩区西	10	400	294
51754	建湖	沿河自强垦田2号变	10	200	74
51755	建湖	沿河自强垦田3号变	10	200	60
51756	建湖	沿河自强垦田4号变	10	200	110
51757	建湖	沿河自强垦田5号变	10	200	44
51758	建湖	沿河自强垦田6号变	10	200	68
51759	建湖	近湖金玉庭院1号配变	10	800	514
51760	建湖	近湖金玉庭院2号配变	10	800	505
51761	建湖	近湖金玉庭院3号配变	10	800	388
51762	建湖	近湖金玉庭院4号配变	10	800	440
51763	建湖	金茂一号配电房2#主变	10	1000	610
51764	建湖	金茂一号配电房3#主变	10	1000	454
51765	建湖	金茂一号配电房4#主变	10	1000	522
51766	建湖	近湖信访综合变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51767	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	0
51768	建湖	京城二期二号开关站1#变	10	800	298
51769	建湖	京城二期二号开关站2#主变	10	800	365
51770	建湖	京城II线5#变电所1#主变	10	800	390
51771	建湖	京城II线5#变电所3#主变	10	800	333
51772	建湖	京城II线5#变电所2#主变	10	800	414
51773	建湖	京城II线5#变电所4#主变	10	800	258
51774	建湖	京城II线4#变电所3#主变	10	800	503
51775	建湖	京城II线4#变电所4#主变	10	800	523
51776	建湖	京城II线3#变电所3#主变	10	800	248
51777	建湖	京城II线3#变电所4#主变	10	800	403
51778	建湖	京城国际2号变电所3号变	10	800	466
51779	建湖	京城国际2号变电所4号变	10	800	471
51780	建湖	上冈沙汪七组配变	10	400	255
51781	建湖	上冈沙汪三组配变	10	400	265
51782	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	269
51783	建湖	城区施垛小区1号配电房2号变	10	1000	489
51784	建湖	PB施垛小区2#配电房1#变	10	800	373
51785	建湖	施垛小区2#配电房2#变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51786	建湖	沿河自强垦田7号变	10	200	115
51787	建湖	沿河蒿仑养殖北站2号变	10	400	188
51788	建湖	沿河自强垦田8号变	10	200	101
51789	建湖	沿河森达农庄	10	400	269
51790	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	0
51791	建湖	沿河自强垦田10号变	10	200	24
51792	建湖	金地1号箱变	10	800	127
51793	建湖	金地2号箱变	10	800	192
51794	建湖	金地3号箱变	10	800	313
51795	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	92
51796	建湖	上冈宾馆小区2#配变	10	400	131
51797	建湖	芦沟镇朝阳双墩配变	10	200	15
51798	建湖	沿河新南祁西	10	400	243
51799	建湖	严桥小区三期9#箱变	10	630	318
51800	建湖	严桥小区三期10#箱变	10	630	255
51801	建湖	严桥小区三期11#箱变	10	630	278
51802	建湖	近湖高马南庄变	10	400	193
51803	建湖	上冈南庄安置房配变	10	400	58
51804	建湖	沿河建圩柴湾北站	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51805	建湖	上冈合心一组东配变	10	200	87
51806	建湖	宝塔集镇南公用变	10	315	101
51807	建湖	中央华府变电所1号变	10	1000	445
51808	建湖	中央华府变电所2号变	10	1000	541
51809	建湖	中央华府变电所3号变	10	1000	574
51810	建湖	中央华府变电所4号变	10	1000	442
51811	建湖	钟庄丁港符墩台片	10	200	143
51812	建湖	钟庄丁港丁港台片	10	200	50
51813	建湖	上冈都市名城13#变压器	10	800	213
51814	建湖	上冈都市名城14#变压器	10	800	381
51815	建湖	上冈都市名城15#变压器	10	800	523
51816	建湖	上冈都市名城16#变压器	10	800	397
51817	建湖	草堰口永丰二组北	10	400	254
51818	建湖	高作卞舍三组	10	400	222
51819	建湖	集镇机电站东台片	10	200	51
51820	建湖	钟庄古桥常舍台片	10	400	261
51821	建湖	顾坝五组	10	200	81
51822	建湖	古荡一队	10	400	287
51823	建湖	高作丁庄七组	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51824	建湖	高作唐界西站	10	200	111
51825	建湖	县中箱变	10	630	337
51826	建湖	高作马楼西站	10	400	183
51827	建湖	城区实验初中箱变	10	630	388
51828	建湖	房管所箱变	10	400	193
51829	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	200
51830	建湖	钟庄范墩团结台片	10	200	88
51831	建湖	钟庄范墩光明台片	10	200	91
51832	建湖	钟庄马渡陆墩台片	10	200	75
51833	建湖	钟庄范墩湖舍台片	10	200	106
51834	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	58
51835	建湖	钟庄马墩沈墩台片	10	200	123
51836	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	5
51837	建湖	南徐南站2#（南）	10	200	27
51838	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	95
51839	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	104
51840	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	70
51841	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	90
51842	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51843	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	66
51844	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	103
51845	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	69
51846	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	161
51847	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	108
51848	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	33
51849	建湖	钟庄三元陈墩台片	10	200	106
51850	建湖	新阜南站2#	10	400	171
51851	建湖	董徐北站2#	10	200	73
51852	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	0
51853	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	49
51854	建湖	钟庄吴湾姜墩台片	10	400	231
51855	建湖	钟庄新建四队台片	10	200	147
51856	建湖	钟庄丁港沿湖台片	10	200	54
51857	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	235
51858	建湖	钟庄新建一队台片	10	400	241
51859	建湖	宝塔赵湾二队	10	200	112
51860	建湖	近湖华瑞佳苑南区8号箱变	10	500	272
51861	建湖	近湖华瑞佳苑南区9号箱变	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51862	建湖	近湖西桥新变	10	400	104
51863	建湖	草堰口彭庄西站	10	200	111
51864	建湖	上冈利华村部北配变	10	400	219
51865	建湖	河南村站配变	10	400	242
51866	建湖	上冈利华小区二期配电室2#变	10	630	323
51867	建湖	上冈利华三组配变	10	200	69
51868	建湖	近湖文化小区1号箱变	10	630	366
51869	建湖	近湖文化小区2号箱变	10	500	204
51870	建湖	近湖文化小区3号箱变	10	400	117
51871	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	76
51872	建湖	集镇派出所台片	10	400	123
51873	建湖	龙湖商业街北主变	10	630	0
51874	建湖	马厂四组南	10	400	207
51875	建湖	新阳北垦	10	200	48
51876	建湖	赵墩八组	10	200	88
51877	建湖	钟庄古桥陈庄台片	10	200	142
51878	建湖	近湖建高肖墩北站变	10	400	215
51879	建湖	南徐东站2#（北）	10	200	60
51880	建湖	红星北站2#	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51881	建湖	西塘丽景开关站1#变	10	630	212
51882	建湖	西塘丽景开关站2#变	10	630	302
51883	建湖	近湖润园公寓2号箱变	10	630	225
51884	建湖	近湖润园公寓3号箱变	10	630	154
51885	建湖	近湖润园公寓4号箱变	10	630	191
51886	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	276
51887	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	511
51888	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	346
51889	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	394
51890	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	72
51891	建湖	集镇文化站台片	10	400	165
51892	建湖	集镇机电站台片	10	400	138
51893	建湖	钟庄大王东郑台片	10	200	128
51894	建湖	上冈学滩三组西配变	10	200	91
51895	建湖	上冈学滩三组东配变	10	200	53
51896	建湖	上冈益民二组西配变	10	200	78
51897	建湖	宝塔陈桥东站	10	400	272
51898	建湖	渔市口公用变	10	400	172
51899	建湖	红星中站	10	315	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51900	建湖	庆东徐舍变	10	200	61
51901	建湖	双河四组变	10	200	55
51902	建湖	双河九组变	10	400	221
51903	建湖	赵庄东站	10	200	102
51904	建湖	北凌西河	10	200	69
51905	建湖	廖庄南站	10	200	1
51906	建湖	乔徐西站	10	200	95
51907	建湖	胜利箱变	10	630	327
51908	建湖	塑料厂家属区箱变	10	630	178
51909	建湖	二中家属区北变	10	400	38
51910	建湖	三中公用变	10	400	149
51911	建湖	西塘丽景1号配电室3#变	10	630	415
51912	建湖	西塘丽景1号配电室4#变	10	630	252
51913	建湖	西塘丽景3号配电室9#变	10	630	352
51914	建湖	西塘丽景3号配电室10#变	10	630	385
51915	建湖	西塘丽景3号配电室11#变	10	630	356
51916	建湖	西塘丽景3号配电室12#变	10	630	376
51917	建湖	近湖王墩小区1号箱变	10	630	309
51918	建湖	近湖王墩小区2号箱变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51919	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	95
51920	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	100
51921	建湖	沿河长胜西站	10	400	253
51922	建湖	沿河兴旺王舍	10	400	150
51923	建湖	沿河马沿李舍	10	200	49
51924	建湖	车站2#配变	10	400	206
51925	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	234
51926	建湖	黄李南站2#配变	10	200	80
51927	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	257
51928	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	242
51929	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	83
51930	建湖	陈堡线水绿新苑1号箱变	10	630	385
51931	建湖	陈堡线水绿新苑2号箱变	10	630	355
51932	建湖	尚都名苑11#	10	400	187
51933	建湖	尚都名苑12#	10	400	150
51934	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	112
51935	建湖	政府2#配变	10	200	37
51936	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	101
51937	建湖	东方南站2#	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51938	建湖	双胜北站(2#)	10	200	146
51939	建湖	芦沟镇大同十二组配变	10	200	83
51940	建湖	吉庄吉兴	10	400	255
51941	建湖	近湖登达新天地5号配变	10	800	370
51942	建湖	近湖登达新天地6号配变	10	800	366
51943	建湖	近湖登达新天地7号配变	10	800	389
51944	建湖	近湖登达新天地8号配变	10	800	393
51945	建湖	近湖登达新天地9号配变	10	800	371
51946	建湖	近湖登达新天地10号变	10	800	358
51947	建湖	近湖登达新天地11号配变	10	800	354
51948	建湖	近湖登达新天地12号变	10	800	400
51949	建湖	新建线华丰商城3#箱变007002	10	400	316
51950	建湖	新建线华丰商城1#箱变001003	10	1250	785
51951	建湖	近湖逸湖小区6号箱变	10	400	97
51952	建湖	钟庄古桥刘舍台片	10	200	75
51953	建湖	小街河北2#变	10	400	79
51954	建湖	颜单马路水厂	10	400	216
51955	建湖	颜单马武3号河东	10	400	208
51956	建湖	马庄村二组2#	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51957	建湖	庆丰南站2#	10	200	88
51958	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	221
51959	建湖	南港北站2#	10	200	123
51960	建湖	颜单派出所台片	10	400	0
51961	建湖	谷荡南站2#	10	200	80
51962	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	154
51963	建湖	凌庄中站	10	200	53
51964	建湖	南徐南站	10	400	264
51965	建湖	北凌赵庄2#	10	200	105
51966	建湖	西沙新河2#	10	200	86
51967	建湖	新华西站	10	200	52
51968	建湖	袁刘西站2#	10	200	130
51969	建湖	刘庄后刘	10	400	133
51970	建湖	龙湖商业街南	10	630	243
51971	建湖	吉庄刘墩	10	200	99
51972	建湖	芦沟镇联星村徐桥配变	10	200	115
51973	建湖	芦沟镇五联六组配变	10	400	92
51974	建湖	中医院箱变	10	630	169
51975	建湖	建筑职校公用变	10	630	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51976	建湖	电子器材厂家属区箱变	10	630	181
51977	建湖	元刘中站	10	200	36
51978	建湖	元刘南站	10	200	48
51979	建湖	元刘北站	10	200	113
51980	建湖	金龙马小区	10	400	162
51981	建湖	廖港南站	10	100	28
51982	建湖	胡王高墩	10	400	245
51983	建湖	新华书店箱变	10	400	0
51984	建湖	向阳路中箱变	10	630	323
51985	建湖	新建线华丰商城2#变001004	10	1250	691
51986	建湖	胡王张湾2#	10	200	88
51987	建湖	吉庄刘墩2#	10	200	112
51988	建湖	双胜公路	10	400	245
51989	建湖	红星南站	10	200	89
51990	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	90
51991	建湖	翰林华府2号配电房1号变	10	630	318
51992	建湖	城区翰林华府2号配电房2号变	10	630	279
51993	建湖	芦沟镇三庄吉墩配变	10	200	46
51994	建湖	芦沟镇新民村支墩配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51995	建湖	芦沟镇汪嵇二组配变	10	400	222
51996	建湖	芦沟镇民生范墩配变	10	400	258
51997	建湖	芦沟镇双荡村东站配变	10	400	233
51998	建湖	芦沟镇双荡村新圩配变	10	400	145
51999	建湖	向阳路西箱变	10	630	298
52000	建湖	赵庄南站	10	200	121
52001	建湖	赵庄三洋	10	200	90
52002	建湖	东刘北站	10	200	85
52003	建湖	东刘中站	10	400	44
52004	建湖	新村中陈2#	10	200	88
52005	建湖	新村吕王变	10	315	160
52006	建湖	南港南站	10	200	71
52007	建湖	南港北站	10	200	24
52008	建湖	西陈南站	10	200	117
52009	建湖	西陈东站	10	200	57
52010	建湖	庆丰九组	10	200	26
52011	建湖	庆丰八组	10	200	15
52012	建湖	北凌西陈（赵庄）	10	200	104
52013	建湖	影剧院变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52014	建湖	芦沟镇政府变配变	10	400	35
52015	建湖	近湖书香名邸5号配变	10	800	427
52016	建湖	近湖书香名邸6号配变	10	800	457
52017	建湖	新冈村站	10	200	71
52018	建湖	草堰口食品站变	10	400	0
52019	建湖	草堰口北街西路配变	10	400	64
52020	建湖	冈西沿河村东风台片	10	200	95
52021	建湖	草堰口崔庄一组	10	200	56
52022	建湖	冈西沿河村中站台片	10	200	77
52023	建湖	草堰口沙墩十一组	10	200	52
52024	建湖	冈西金舍村中站台片	10	400	30
52025	建湖	镇南配变	10	400	80
52026	建湖	冈西东吉村东吉台片	10	200	68
52027	建湖	上冈扎花厂配变	10	400	83
52028	建湖	瓦荡代庄	10	400	125
52029	建湖	九号桥2#	10	400	12
52030	建湖	车站桥	10	400	156
52031	建湖	招商场2#	10	400	186
52032	建湖	双河二组	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52033	建湖	近湖汇建文苑5号箱变	10	630	317
52034	建湖	近湖汇建文苑1号箱变	10	630	349
52035	建湖	近湖汇建文苑3号箱变	10	630	301
52036	建湖	近湖汇建文苑2号箱变	10	630	119
52037	建湖	冠城华府1#	10	630	369
52038	建湖	芦沟镇朱童三队配变	10	400	246
52039	建湖	冈西嵇舍村村部台片	10	400	122
52040	建湖	冈西嵇舍村后陶台片	10	315	211
52041	建湖	上冈海洋宾馆配变	10	400	108
52042	建湖	上冈兴冈路南配变	10	400	74
52043	建湖	裕丰开发区3#公用变	10	400	120
52044	建湖	紫宸小区箱变	10	630	255
52045	建湖	上冈新洋二五组东配变	10	200	11
52046	建湖	上冈建康四六组西配变	10	200	83
52047	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	0
52048	建湖	上冈川洋二九组1#配变	10	200	39
52049	建湖	上冈运东一二组南配变	10	200	88
52050	建湖	上冈风华二组南配变	10	200	82
52051	建湖	上冈康庄一组北配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52052	建湖	上冈康庄六组1#配变	10	200	28
52053	建湖	上冈建康二组西配变	10	200	61
52054	建湖	上冈建康五九组东配变	10	200	51
52055	建湖	上冈建康三七组南配变	10	200	59
52056	建湖	东刘南站2#	10	100	47
52057	建湖	高作甲东三组	10	400	196
52058	建湖	前陶村南环台片	10	200	42
52059	建湖	上冈三港六八组配变	10	200	111
52060	建湖	宝塔镇大兴中站	10	400	290
52061	建湖	宝塔镇大兴南站东	10	400	297
52062	建湖	宝塔镇高港西南站	10	400	259
52063	建湖	上冈康庄二组西配变	10	200	39
52064	建湖	上冈川洋七八组1#配变	10	200	50
52065	建湖	上冈川洋四五组1#配变	10	200	66
52066	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	0
52067	建湖	上冈川洋三六组2#配变	10	400	212
52068	建湖	上冈解放南路1#配变	10	200	86
52069	建湖	近湖裕丰树东变	10	400	123
52070	建湖	建阳商家三组配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52071	建湖	新阳小街配变	10	200	70
52072	建湖	赵墩五组	10	200	142
52073	建湖	建东十三组	10	400	196
52074	建湖	物流3期1号开关站1号变	10	800	305
52075	建湖	物流3期1号开关站3号变	10	800	491
52076	建湖	物流3期1号开关站4号变	10	800	503
52077	建湖	物流3期1号配电房1号变	10	1000	577
52078	建湖	物流3期1号配电房2号变	10	1000	559
52079	建湖	物流3期3号配电房1号变	10	630	234
52080	建湖	物流3期3号配电房3号变	10	630	269
52081	建湖	城市嘉园1号开关站1号变	10	800	384
52082	建湖	城市嘉园1号开关站2号变	10	800	306
52083	建湖	城市嘉园2号配电房1号变	10	800	416
52084	建湖	城市嘉园2号配电房2号变	10	800	404
52085	建湖	城市嘉园3号配电房1号变	10	1000	566
52086	建湖	城市嘉园2号配电房3号变	10	800	435
52087	建湖	城市嘉园2号配电房4号变	10	800	386
52088	建湖	近湖C区住宅楼箱变	10	315	154
52089	建湖	近湖九龙华府1号变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52090	建湖	近湖九龙华府2号变	10	800	376
52091	建湖	近湖九龙华府3号变	10	800	459
52092	建湖	近湖九龙华府4号变	10	800	480
52093	建湖	璟园小区1#箱变001002	10	630	304
52094	建湖	璟园小区2#箱变002003	10	630	307
52095	建湖	璟园小区3#箱变	10	400	172
52096	建湖	璟园小区4#箱变	10	630	322
52097	建湖	物流3期3号配电房4号变	10	630	275
52098	建湖	城市嘉园3号配电房2号变	10	1000	491
52099	建湖	城市嘉园3号配电房3号变	10	1000	492
52100	建湖	城市嘉园3号配电房4号变	10	1000	568
52101	建湖	城市嘉园4号配电房1号变	10	1000	517
52102	建湖	城市嘉园4号配电房2号变	10	1000	530
52103	建湖	城市嘉园4号配电房3号变	10	1000	446
52104	建湖	城市嘉园4号配电房4号变	10	1000	538
52105	建湖	官尖王庄	10	400	242
52106	建湖	永安中学	10	200	39
52107	建湖	上冈南庄十一组配变	10	200	38
52108	建湖	城南北站2#配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52109	建湖	二实小东箱变	10	630	302
52110	建湖	南站西巷箱变	10	630	189
52111	建湖	陆运公司箱变	10	400	99
52112	建湖	近湖润园公寓1号箱变	10	630	269
52113	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	352
52114	建湖	嵇舍村徐墩	10	200	92
52115	建湖	上冈农贸街北配变	10	400	53
52116	建湖	长沟下放户	10	400	276
52117	建湖	草堰口堰北二组	10	200	51
52118	建湖	近湖明珠锦苑6号箱变	10	400	178
52119	建湖	近湖明珠锦苑7号箱变	10	400	165
52120	建湖	森达线文化宫箱变	10	630	227
52121	建湖	森达线残联大厦箱变	10	630	256
52122	建湖	芦沟镇李舍李舍配变	10	200	109
52123	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	158
52124	建湖	城区市中线新增新建路中箱变	10	630	163
52125	建湖	近湖嘉豪名宅1号配变	10	800	410
52126	建湖	近湖嘉豪名宅2号配变	10	800	419
52127	建湖	近湖嘉豪名宅3号配变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52128	建湖	近湖嘉豪名宅4号配变	10	800	422
52129	建湖	马厂七组中	10	400	146
52130	建湖	上冈同心七组西配变	10	200	83
52131	建湖	农工商一期三标1号欧变	10	630	124
52132	建湖	农工商一期三标4号欧变	10	630	268
52133	建湖	近湖高马新站变	10	400	110
52134	建湖	近湖翠湖新村13号配变	10	800	355
52135	建湖	近湖翠湖新村14号配变	10	800	318
52136	建湖	农工商一期三标2号箱变	10	630	303
52137	建湖	农工商一期三标3号箱变	10	630	311
52138	建湖	农工商一期三标5号欧变	10	400	99
52139	建湖	冈西赵舍村村部	10	400	192
52140	建湖	孟兰线新增徐东路箱变	10	630	213
52141	建湖	市中线新增城中派出所箱变	10	400	114
52142	建湖	金茂一号配电房1#主变	10	1000	484
52143	建湖	龙湖线中央华府2#变电所3#主变	10	1000	555
52144	建湖	龙湖线中央华府2#变电所1#主变	10	1000	551
52145	建湖	龙湖线中央华府2#变电所2#主变	10	1000	418
52146	建湖	龙湖线中央华府2#变电所4#主变	10	1000	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52147	建湖	桥东新寓2号箱变	10	200	35
52148	建湖	新世纪花园6号欧变	10	500	110
52149	建湖	上冈利群村部南配变	10	200	113
52150	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	127
52151	建湖	近湖逸湖小区5号箱变	10	400	69
52152	建湖	姜城小区5#箱变	10	630	251
52153	建湖	朱港港东2#	10	200	61
52154	建湖	近湖南苑小区15号箱变	10	100	69
52155	建湖	严桥小区开关站3#变	10	800	414
52156	建湖	严桥小区开关站4#变	10	800	375
52157	建湖	高作东北四组	10	200	87
52158	建湖	高作东北七组	10	200	75
52159	建湖	高作植西三组	10	400	267
52160	建湖	高作植西学校	10	200	75
52161	建湖	高作植西五组	10	200	120
52162	建湖	高作乔加二组	10	400	261
52163	建湖	新阳五组配变	10	400	237
52164	建湖	钟庄马渡马南台片	10	200	137
52165	建湖	精品城公用变1002	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52166	建湖	长建居委会东配变	10	400	41
52167	建湖	陈圩村站南配变	10	400	231
52168	建湖	戛南南站东配变	10	400	230
52169	建湖	瓦瓷九组南配变	10	400	258
52170	建湖	瓦瓷八组西配变	10	400	237
52171	建湖	瓦瓷一组西配变	10	400	215
52172	建湖	荡中村站西	10	400	226
52173	建湖	辰龙公寓1号开关站1号主变	10	1000	562
52174	建湖	辰龙公寓1号开关站2号主变	10	1000	503
52175	建湖	丰喜六组东配变	10	400	249
52176	建湖	丰喜六组北配变	10	400	269
52177	建湖	瓦瓷四组西配变	10	400	261
52178	建湖	瓦瓷四组东配变	10	400	283
52179	建湖	瓦瓷中站东配变	10	400	270
52180	建湖	瓦瓷中站配变	10	400	201
52181	建湖	坚持三组北配变	10	400	246
52182	建湖	钟庄范墩陈墩台片	10	200	76
52183	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	237
52184	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52185	建湖	高作长北三组	10	400	262
52186	建湖	古荡北站配变	10	400	190
52187	建湖	钟庄范墩荡东台片	10	200	87
52188	建湖	职工北站配变	10	400	264
52189	建湖	建东南站配变	10	400	160
52190	建湖	康达花苑01箱变	10	630	369
52191	建湖	康达花苑02箱变	10	630	326
52192	建湖	康达花苑03箱变	10	400	169
52193	建湖	近湖翠谷玉苑17号配变	10	800	477
52194	建湖	近湖翠谷玉苑18号配变	10	800	615
52195	建湖	高作利民五组	10	400	269
52196	建湖	钟庄东荡陆舍台片	10	200	92
52197	建湖	钟庄东荡丁渡台片	10	200	86
52198	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	286
52199	建湖	辰龙公寓2号变电所1号主变	10	800	414
52200	建湖	辰龙公寓2号变电所3号主变	10	800	474
52201	建湖	辰龙公寓2号变电所4号主变	10	800	378
52202	建湖	辰龙公寓2号变电所2号主变	10	800	608
52203	建湖	辰龙公寓3号变电所1号主变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52204	建湖	辰龙公寓3号变电所3号主变	10	800	394
52205	建湖	辰龙公寓3号变电所4号主变	10	800	362
52206	建湖	辰龙公寓3号变电所2号主变	10	800	347
52207	建湖	康达花苑04箱变	10	630	313
52208	建湖	康达花苑05箱变	10	500	263
52209	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	241
52210	建湖	电力西站北	10	400	190
52211	建湖	电力西站南	10	400	219
52212	建湖	夏南南站南配变	10	400	197
52213	建湖	东方中站2#	10	400	190
52214	建湖	唐庄回迁房二期1#箱变	10	500	189
52215	建湖	唐庄回迁房二期2#箱变002002	10	500	177
52216	建湖	高作陆沟七组	10	400	259
52217	建湖	近湖西葛何沟变	10	400	78
52218	建湖	张圩村张圩1#	10	200	99
52219	建湖	电力站南站配变	10	400	60
52220	建湖	芦沟镇五联二队配变	10	400	163
52221	建湖	城区影剧院箱变	10	630	0
52222	建湖	京城国际2号变电所2号变	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52223	建湖	沿河供电所南站	10	400	181
52224	建湖	沿河供电所北站	10	400	165
52225	建湖	戛南南站配变	10	400	162
52226	建湖	近湖裕丰王墩2号变	10	400	48
52227	建湖	近湖高桥回迁房3号箱变	10	500	82
52228	建湖	港东村新沟1#	10	200	112
52229	建湖	港东村新沟2#	10	200	89
52230	建湖	丁渡王墩1#	10	200	102
52231	建湖	招待所1号箱变	10	630	208
52232	建湖	西苑线书香苑变电所1#主变	10	1000	413
52233	建湖	西苑线书香苑变电所3#主变	10	1000	621
52234	建湖	西苑线书香苑变电所2#主变	10	1000	562
52235	建湖	西苑线书香苑变电所4#主变	10	1000	505
52236	建湖	建阳修理厂配变	10	400	119
52237	建湖	建阳金桥西站配变	10	400	55
52238	建湖	上冈凤心八组配变	10	200	50
52239	建湖	上冈运河四组西配变	10	200	48
52240	建湖	上冈川洋十五组南配变	10	200	91
52241	建湖	上冈八庄八组配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52242	建湖	上冈旭初三组东配变	10	200	45
52243	建湖	上冈电力站中3#配变	10	200	16
52244	建湖	上冈新团一组配变	10	200	110
52245	建湖	上冈新团南站北配变	10	200	133
52246	建湖	上冈榆西七组配变	10	200	144
52247	建湖	上冈益民八组南配变	10	200	51
52248	建湖	人民线百货大楼箱变1002	10	630	253
52249	建湖	上冈怡民小区配变	10	630	376
52250	建湖	西南三队	10	400	244
52251	建湖	建阳建南北站配变	10	400	196
52252	建湖	胡桥十一队配变	10	400	181
52253	建湖	上冈小学配变	10	400	212
52254	建湖	上冈宾馆北配变	10	400	115
52255	建湖	上冈南庄八组配变	10	200	103
52256	建湖	上冈南庄五组西配变	10	200	21
52257	建湖	上冈角头街配变	10	400	221
52258	建湖	上冈老车站配变	10	400	123
52259	建湖	上冈农贸桥配变	10	400	75
52260	建湖	上冈光华六组配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52261	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	39
52262	建湖	森达线管舍小区1#箱变3002	10	630	252
52263	建湖	森达线管舍小区2#箱变2004	10	630	223
52264	建湖	古荡九队	10	200	29
52265	建湖	宝塔祁庄西站	10	200	81
52266	建湖	菜场变配变	10	400	142
52267	建湖	市 I 线金利商城1#变000001	10	1000	315
52268	建湖	市 I 线金利商城2#变001002	10	630	495
52269	建湖	高作丁庄十组	10	200	110
52270	建湖	草堰口桃园二组北	10	200	91
52271	建湖	北凌村部2#	10	200	60
52272	建湖	堰东六组2#	10	400	269
52273	建湖	新丰花园小区配变	10	400	248
52274	建湖	宝塔镇赵湾东北站	10	400	268
52275	建湖	宝塔镇赵湾中北站	10	400	277
52276	建湖	永丰七组北	10	200	106
52277	建湖	收成南站4#配变	10	400	215
52278	建湖	建阳萃华云居2#配电房3#配变	10	1000	787
52279	建湖	建阳萃华云居2#配电房4#配变	10	1000	603

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52280	建湖	建阳萃华云居2#配电房6#配变	10	1000	786
52281	建湖	建阳萃华云居2#配电房5#配变	10	1000	775
52282	建湖	近湖逸湖小区2号箱变	10	630	222
52283	建湖	财富广场配电房4#主变	10	630	342
52284	建湖	上冈树新五组1#配变	10	400	240
52285	建湖	草堰口沙墩九组东	10	200	107
52286	建湖	上冈冈西三组2#配变	10	400	218
52287	建湖	南海线上冈凤鸣苑1#变压器	10	630	244
52288	建湖	南沙每上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	370
52289	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	251
52290	建湖	南海线上冈凤鸣苑4#变压器	10	630	334
52291	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	145
52292	建湖	别墅区西箱变1#配电变压器	10	1000	471
52293	建湖	草堰口东冈村部	10	400	259
52294	建湖	宝塔镇潘渡三队	10	400	286
52295	建湖	宝塔镇潘渡中站	10	400	289
52296	建湖	宝塔镇培东东北站	10	400	281
52297	建湖	草堰口桃元南站西	10	200	92
52298	建湖	庆丰花园小区2#	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52299	建湖	路庄六组	10	200	56
52300	建湖	庆丰双胜上游2#	10	400	277
52301	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	241
52302	建湖	荡东一组2#配变	10	400	236
52303	建湖	御景新城2#配电室3#主变	10	800	550
52304	建湖	供电线消防大队南箱变	10	630	492
52305	建湖	新凌张墩	10	400	217
52306	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	187
52307	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	111
52308	建湖	金阳花园1#变	10	800	0
52309	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	372
52310	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	198
52311	建湖	联星村新型社区4#变	10	400	294
52312	建湖	路庄四组南	10	400	270
52313	建湖	桥北东站	10	400	216
52314	建湖	宝塔镇祁庄中站	10	400	228
52315	建湖	宝塔镇辛庄北站	10	400	287
52316	建湖	宝塔镇陈桥西站	10	400	249
52317	建湖	宝塔镇辛北西南站	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52318	建湖	宝塔镇辛北西北站	10	400	245
52319	建湖	庆丰吉庄辛庄3#	10	400	216
52320	建湖	胡舍顾墩	10	400	194
52321	建湖	丰宁七组南	10	200	65
52322	建湖	庆丰北秦北站2#	10	400	231
52323	建湖	草堰口红庄朱家庄	10	200	127
52324	建湖	庆丰新华孙庄2#	10	200	51
52325	建湖	红亮东大桥1#配变	10	400	261
52326	建湖	东尤南垦南配变	10	400	196
52327	建湖	近湖建港西站变	10	400	120
52328	建湖	芦沟镇红亮河口配变	10	400	256
52329	建湖	近湖新东中心村12号变	10	400	109
52330	建湖	纱厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	241
52331	建湖	化肥厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	436
52332	建湖	草堰口沙墩四组北	10	200	87
52333	建湖	草堰口东冈三组南	10	200	112
52334	建湖	宝塔镇辛庄五队	10	400	278
52335	建湖	高作卞舍九组	10	200	99
52336	建湖	庆丰六号桥2#	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52337	建湖	庆丰红星南站2#	10	400	241
52338	建湖	庆丰红星南站3#	10	400	216
52339	建湖	芦塘庄东	10	400	268
52340	建湖	近湖肖东3号变	10	400	175
52341	建湖	城南南站4#配变	10	400	262
52342	建湖	前庄张庄	10	400	242
52343	建湖	近湖九龙华府13号配变	10	800	440
52344	建湖	颜单马路小学	10	400	197
52345	建湖	恒济专水七组	10	400	267
52346	建湖	专水六组1#变	10	400	239
52347	建湖	沿河长胜周东	10	400	259
52348	建湖	高作大墩三组	10	200	89
52349	建湖	高作季墩八组	10	400	222
52350	建湖	高作吕墩九组	10	400	244
52351	建湖	高作西站六组	10	400	64
52352	建湖	高作丁庄十一组	10	400	262
52353	建湖	芦沟镇双荡张墩	10	400	186
52354	建湖	培桥集中居住点2#变变压器配电变压器	10	630	376
52355	建湖	御景城3#配电室2#主变	10	800	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52356	建湖	湖荡三组南配变	10	400	289
52357	建湖	湖荡五组南配变	10	400	288
52358	建湖	建阳建北北站北配变	10	400	221
52359	建湖	湖荡中站东配变	10	400	242
52360	建湖	恒济专水十组	10	400	206
52361	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	233
52362	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	224
52363	建湖	廖庄集中居住2#箱变	10	500	143
52364	建湖	象王城市花园3号箱变配电变压器	10	630	380
52365	建湖	高作陈吕北站	10	200	107
52366	建湖	高作大尖一组	10	200	79
52367	建湖	高作利民西南站	10	400	227
52368	建湖	陈堡南公用变	10	400	183
52369	建湖	彭庄五组	10	400	281
52370	建湖	沿河塘南沿塘	10	400	268
52371	建湖	近湖香樟园2号配变	10	800	341
52372	建湖	成墩南站西配变	10	400	270
52373	建湖	成墩南站南配变	10	400	254
52374	建湖	成墩北站北配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52375	建湖	颜单电力站一号变	10	400	35
52376	建湖	贸易局北箱变间隔配电变压器	10	630	167
52377	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	199
52378	建湖	宝塔镇长春王南	10	400	290
52379	建湖	沿河建圩南站2号变	10	400	140
52380	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	0
52381	建湖	成墩村部西配变	10	400	183
52382	建湖	赵墩东站东配变	10	400	247
52383	建湖	赵墩五组西配变	10	400	199
52384	建湖	西南六队配变	10	400	193
52385	建湖	近湖东陈新站2号变	10	400	124
52386	建湖	颜单小街10号变	10	400	57
52387	建湖	近湖东陈中站	10	200	129
52388	建湖	近湖齐心团结北变	10	400	194
52389	建湖	芦沟镇五联三组北配变	10	400	208
52390	建湖	芦沟镇新民中站2#配变	10	400	188
52391	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	265
52392	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	247
52393	建湖	近湖建高冯西2号变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52394	建湖	镇北老部队2#箱变主变间隔配电变压器	10	630	305
52395	建湖	近湖新东中心村14号配变	10	500	326
52396	建湖	上冈明照东站北配变	10	400	200
52397	建湖	上冈川洋二九组3#配变	10	400	265
52398	建湖	芦沟镇五联三组2#配变	10	400	199
52399	建湖	芦沟镇凌葛联合配变	10	400	265
52400	建湖	上冈都市名城1#变	10	800	537
52401	建湖	沿河幸福前进	10	400	285
52402	建湖	沿河张丁张舍	10	400	197
52403	建湖	沿河桂东花园台片	10	400	152
52404	建湖	沿河桂东中站2号变	10	400	239
52405	建湖	沿河于新南站2号变	10	400	238
52406	建湖	近湖二村南站变	10	400	116
52407	建湖	上冈合心二组东配变	10	200	80
52408	建湖	庆丰永安复兴3#	10	400	244
52409	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	0
52410	建湖	近湖建高肖墩2号变	10	400	230
52411	建湖	雅苑东区16#变压器	10	800	503
52412	建湖	颜单镇马路西排	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52413	建湖	万达天空之城1#配电室1#配变	10	800	510
52414	建湖	近湖未来城17号配变	10	630	315
52415	建湖	高作咸庄三组	10	400	253
52416	建湖	壮烈中站1#	10	200	57
52417	建湖	竹元人家2#变	10	400	60
52418	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	191
52419	建湖	中心七组配变	10	400	245
52420	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	280
52421	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	202
52422	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	173
52423	建湖	顾东八组西配变	10	400	0
52424	建湖	宝塔潘渡西南站	10	400	261
52425	建湖	职工十组配变	10	400	216
52426	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	0
52427	建湖	阳光1号5#变主变	10	630	369
52428	建湖	尚都名苑3#配变	10	630	346
52429	建湖	宝塔镇官尖东南站	10	400	281
52430	建湖	宝塔镇培桥五队	10	400	264
52431	建湖	宝塔镇培桥三队东	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52432	建湖	宝塔镇培桥七队东	10	400	236
52433	建湖	宝塔镇培桥三队西	10	400	259
52434	建湖	丁渡先锋	10	200	95
52435	建湖	东徐村陈墩	10	400	230
52436	建湖	桃元中站南	10	200	54
52437	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	440
52438	建湖	近湖九龙华府17号配变	10	800	432
52439	建湖	尚都名苑10#配变	10	630	374
52440	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	316
52441	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	448
52442	建湖	杨沟五组北配变	10	400	263
52443	建湖	双湾东南站	10	400	246
52444	建湖	杨沟南站西配变	10	400	248
52445	建湖	宝塔七队（增资）	10	400	275
52446	建湖	宝塔大兴东南站（增资）	10	400	244
52447	建湖	培桥八队（增资）	10	400	222
52448	建湖	宝塔港口西南站	10	400	272
52449	建湖	宝塔官尖西南站	10	200	104
52450	建湖	建阳政府西变	10	500	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52451	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	61
52452	建湖	西南五组东配变	10	400	293
52453	建湖	近湖开发区南箱变1#变压器	10	630	212
52454	建湖	庆丰庆丰二组2#	10	400	219
52455	建湖	草堰口永丰五组	10	400	231
52456	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	490
52457	建湖	芦沟镇庆余季墩配变	10	400	234
52458	建湖	庆余冯墩2#变	10	400	277
52459	建湖	冈西嵇舍村大塘（新）	10	200	90
52460	建湖	高作利民前新	10	400	267
52461	建湖	上冈仓冈九组配变	10	200	69
52462	建湖	草堰口敬老院配变	10	400	45
52463	建湖	近湖裕丰王墩3号变	10	400	138
52464	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	286
52465	建湖	黄李北站配变	10	400	219
52466	建湖	草堰口沙墩水厂北	10	200	40
52467	建湖	嵇舍村东港	10	200	110
52468	建湖	陆河村前颜	10	400	227
52469	建湖	张圩村东站	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52470	建湖	冈西镇立公村新桥	10	400	191
52471	建湖	冈西镇旗帜村中站	10	315	149
52472	建湖	冈西镇肖荡村龙尾	10	400	235
52473	建湖	永丰十组南	10	400	266
52474	建湖	双墩新村2#	10	400	231
52475	建湖	润阳家园2#箱变	10	630	296
52476	建湖	近湖悦隽学府11#配变	10	800	292
52477	建湖	沿河幸福南站	10	400	255
52478	建湖	上冈新城2#箱变	10	630	175
52479	建湖	复兴回迁房东区1#箱变	10	630	266
52480	建湖	复兴回迁房东区2#箱变	10	400	182
52481	建湖	廖港南站3#（北刘）	10	200	132
52482	建湖	华林跃进2#（卫星）	10	200	124
52483	建湖	上冈南庄东站1#配变	10	400	226
52484	建湖	上冈敬老院配变	10	400	67
52485	建湖	复兴回迁房东区3#箱变	10	400	139
52486	建湖	上冈益民三组西配变	10	200	79
52487	建湖	上冈新北四组1#配变	10	200	57
52488	建湖	上冈复兴一组配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52489	建湖	复兴回迁房5#箱变	10	400	143
52490	建湖	老年公寓箱变	10	400	184
52491	建湖	成墩中站南	10	400	289
52492	建湖	银海绵业回迁房1#箱变	10	400	164
52493	建湖	文博公寓1#箱变	10	400	204
52494	建湖	银海棉业回迁房2#箱变	10	400	165
52495	建湖	大团回迁房1#箱变	10	200	47
52496	建湖	上冈文博公寓2#箱变	10	400	140
52497	建湖	大团回迁房2#箱变	10	400	213
52498	建湖	大团回迁房3#箱变	10	630	314
52499	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	0
52500	建湖	核心区1#箱变	10	400	198
52501	建湖	盛世家园2#箱变	10	630	239
52502	建湖	书香圣园箱变	10	630	349
52503	建湖	赵墩二组	10	400	6
52504	建湖	易家乐1#箱变	10	1000	406
52505	建湖	易家乐2#箱变	10	1000	614
52506	建湖	易家乐3#箱变	10	1000	676
52507	建湖	易家乐4#箱变	10	315	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52508	建湖	上冈新城1#箱变	10	630	309
52509	建湖	复兴回迁房3#箱变	10	630	323
52510	建湖	瓦荡代庄2#	10	400	261
52511	建湖	颜单敬老院	10	400	241
52512	建湖	太绪六组2#配变	10	400	274
52513	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	262
52514	建湖	荡东南站2#配变	10	400	289
52515	建湖	草堰口丰宁五组东	10	200	24
52516	建湖	核心区2#箱变	10	400	203
52517	建湖	盛世家园1#箱变	10	630	310
52518	建湖	丰宁村北	10	200	68
52519	建湖	复兴回迁房4#箱变	10	400	180
52520	建湖	上冈中学回迁房1#箱变24001	10	400	178
52521	建湖	上冈桥南周墩配变	10	200	88
52522	建湖	上冈中学回迁房2#箱变	10	400	102
52523	建湖	集镇粮管所台片	10	400	137
52524	建湖	复兴安置房西区2#箱变	10	400	191
52525	建湖	中朱1#变	10	200	111
52526	建湖	冈西中朱2#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52527	建湖	复兴回迁房1#箱变	10	400	114
52528	建湖	中学东配变	10	400	117
52529	建湖	农商行配变	10	400	120
52530	建湖	中心村站2#配变	10	400	165
52531	建湖	梁泽七组南配变	10	400	215
52532	建湖	上冈学滩一组2#配变	10	200	43
52533	建湖	上冈红梅队2#配变	10	200	91
52534	建湖	上冈红卫队2#配变	10	200	18
52535	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	220
52536	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	83
52537	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	289
52538	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	203
52539	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	267
52540	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	288
52541	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	252
52542	建湖	上冈市一厂2#配变	10	200	135
52543	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	174
52544	建湖	沿河郑沟芦南	10	400	207
52545	建湖	芦沟镇朝阳火箭配变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52546	建湖	御景城3#配电室3#主变	10	800	406
52547	建湖	上冈船厂北配变	10	400	217
52548	建湖	供电线安达小区箱变001	10	630	376
52549	建湖	西苑小区3号配电房	10	800	189
52550	建湖	近湖天铂华庭4号配变	10	800	474
52551	建湖	德诚花园1#变	10	800	526
52552	建湖	登达5号箱变	10	800	108
52553	建湖	花园小区配电房	10	630	342
52554	建湖	明珠花园1号配电房	10	630	135
52555	建湖	明珠花园2号配电房1号变	10	630	274
52556	建湖	人和新村配电房	10	1000	314
52557	建湖	兴湖花园中箱变	10	630	40
52558	建湖	盐淮商业城箱变	10	1000	311
52559	建湖	阳光水城4号箱变	10	800	312
52560	建湖	城市嘉园2#开关站1#主变	10	1000	634
52561	建湖	城市嘉园2#开关站2#主变	10	1000	620
52562	建湖	吉庄刘墩3#	10	200	119
52563	建湖	近湖蔡徐中心村4#变	10	400	199
52564	建湖	北凌村5#	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52565	建湖	福瀛二组配变	10	400	233
52566	建湖	碧桂园小区4#配电房12#变压器	10	800	194
52567	建湖	沿河于新村站	10	400	212
52568	建湖	沿河自强南站2号变	10	400	155
52569	建湖	沿河自强村站	10	400	136
52570	建湖	沿河新桥村站1号变	10	400	151
52571	建湖	上冈新城3#箱变	10	630	337
52572	建湖	草堰口堰东东站东	10	200	31
52573	建湖	堰东中站北	10	400	112
52574	建湖	堰东一组东	10	200	43
52575	建湖	近湖建港三队3号变	10	400	185
52576	建湖	沿河马沿南站1号变	10	400	261
52577	建湖	沿河烽火中站1号变	10	400	146
52578	建湖	沿河长胜东站	10	200	76
52579	建湖	沿河匡苏中站1号变	10	400	209
52580	建湖	堰南南站	10	200	30
52581	建湖	沿河新桥东站1号变	10	400	265
52582	建湖	沿河张丁王敦	10	400	219
52583	建湖	沿河桂东南站	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52584	建湖	沿河茂盛村站	10	400	230
52585	建湖	丁仁南站3	10	200	103
52586	建湖	沿河高树北站	10	400	247
52587	建湖	沿河长胜南站	10	400	211
52588	建湖	长春唐墩	10	200	85
52589	建湖	沿河郑沟西站	10	400	265
52590	建湖	近湖新河东变	10	400	54
52591	建湖	福瀛村站配变	10	400	247
52592	建湖	芦沟镇裴刘小街南配变	10	400	164
52593	建湖	收成九组配变	10	400	257
52594	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	212
52595	建湖	沿河小街河北站	10	400	169
52596	建湖	政府回迁楼公用变	10	400	175
52597	建湖	庆东荡南2#	10	200	68
52598	建湖	镇南住宅楼箱变	10	630	504
52599	建湖	芦沟镇潘庄村六组配变	10	400	195
52600	建湖	沿河孙陈北站	10	400	158
52601	建湖	丰宁七组西变压器	10	400	271
52602	建湖	沿河自强东站2号变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52603	建湖	芦沟镇李舍芦舍配变	10	400	243
52604	建湖	亥河南站配变	10	400	268
52605	建湖	近湖蔡徐中心村3#变	10	400	83
52606	建湖	金徐村站配变	10	400	198
52607	建湖	收成南站配变	10	400	179
52608	建湖	高作成人校	10	400	203
52609	建湖	官尖官北	10	400	267
52610	建湖	上冈川洋一组1#配变	10	200	104
52611	建湖	芦沟镇民生吴庄配变	10	400	264
52612	建湖	碧桂园小区2号开关站9#主变	10	800	253
52613	建湖	近湖天铂华庭10#配变	10	630	246
52614	建湖	洪桥线新村北站2#	10	200	87
52615	建湖	近湖塘东南站2号变	10	400	218
52616	建湖	近湖液化气东变	10	630	183
52617	建湖	上冈川洋教堂配变	10	400	243
52618	建湖	上冈八庄一组北配变	10	400	272
52619	建湖	新阜南站3#	10	200	132
52620	建湖	乔徐西排2#	10	200	97
52621	建湖	乔徐西站2#	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52622	建湖	乔徐东站2#	10	200	78
52623	建湖	沿河凡阳唐沟2号变	10	400	213
52624	建湖	芦沟镇南吴孟垛配变	10	400	217
52625	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	240
52626	建湖	田曹集中居住点东2#配变	10	630	222
52627	建湖	上冈市管配变	10	400	132
52628	建湖	陆庄陆庄1#变	10	400	236
52629	建湖	董徐北站3#	10	200	110
52630	建湖	沿河自强东站3号变	10	200	103
52631	建湖	上冈锦冠佳苑南箱变	10	630	284
52632	建湖	碧桂园小区2#配变	10	800	223
52633	建湖	上冈新城4#箱变	10	630	229
52634	建湖	文峰家园1#箱变	10	400	225
52635	建湖	荡东一组3#配变	10	400	237
52636	建湖	巨丰四组2#变	10	400	258
52637	建湖	沿河于新北站	10	400	238
52638	建湖	高作陆舍南站	10	200	98
52639	建湖	颜单七里南站台片	10	400	255
52640	建湖	高作黄沟五组	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52641	建湖	上冈合心八组南配变	10	200	27
52642	建湖	人才楼箱变	10	630	202
52643	建湖	桥东农贸市场配变	10	630	269
52644	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	436
52645	建湖	上冈星园食品配变	10	400	18
52646	建湖	文峰家园2#箱变	10	400	196
52647	建湖	上冈榆西六组配变	10	200	112
52648	建湖	上冈运河四组东配变	10	400	258
52649	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	212
52650	建湖	中心南站2#配变	10	400	263
52651	建湖	北凌村2#	10	400	146
52652	建湖	马南东站	10	200	63
52653	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	270
52654	建湖	沿河小街中站	10	400	0
52655	建湖	芦沟镇杨成新阳配变	10	400	263
52656	建湖	芦沟镇光荣裴墩配变	10	400	239
52657	建湖	近湖肖东组2号变	10	400	129
52658	建湖	南港村部3#变	10	200	119
52659	建湖	上冈仓冈八组配变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52660	建湖	近湖学府文苑18号配变	10	1000	783
52661	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	693
52662	建湖	观湖壹号二期2#配电室4#配变	10	630	289
52663	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	543
52664	建湖	近湖学府文苑23号配变	10	1000	704
52665	建湖	沿河丰河北站	10	400	262
52666	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	353
52667	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	208
52668	建湖	上冈冈中路小区7#箱变	10	800	470
52669	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点1#变	10	630	229
52670	建湖	高作咸庄九组	10	400	225
52671	建湖	沿河种子场西站	10	400	76
52672	建湖	沿河种子场东站	10	400	114
52673	建湖	尚都名苑5#配变	10	800	384
52674	建湖	宝塔镇辛北北站	10	400	207
52675	建湖	电子仪器厂南公用变	10	630	159
52676	建湖	沿河新桥东站2号变	10	400	231
52677	建湖	公兴七组2#配变	10	400	241
52678	建湖	建阳马厂六队南配变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52679	建湖	近湖武陵西站	10	400	255
52680	建湖	上冈冈中路小区8#箱变	10	800	499
52681	建湖	天铂华庭15#配变	10	800	412
52682	建湖	象王城市花园4号箱变配电变压器	10	630	308
52683	建湖	上冈火炬四八组1#配变	10	200	91
52684	建湖	上冈石桥六组2#配变	10	400	252
52685	建湖	高作甲东四组	10	400	218
52686	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	324
52687	建湖	教堂东箱变	10	630	313
52688	建湖	高作近高金志	10	400	160
52689	建湖	中心七组箱变	10	630	351
52690	建湖	上冈人民南路配变	10	400	158
52691	建湖	钟庄古桥常舍南台片	10	400	244
52692	建湖	上冈大志中心点配变	10	125	45
52693	建湖	廖庄集中居住5#配变	10	630	249
52694	建湖	碧桂园小区8#配变	10	800	367
52695	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	321
52696	建湖	庆丰东方六组2#（增资）	10	200	100
52697	建湖	近湖蔡徐蔡徐变	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52698	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房2#变	10	630	380
52699	建湖	近湖高马西站变	10	400	224
52700	建湖	钟庄古桥刘舍南台片	10	400	283
52701	建湖	近湖检察院1号变	10	400	171
52702	建湖	中学西2#配变	10	400	100
52703	建湖	吉兴南垦配变	10	400	179
52704	建湖	润阳家园3#箱变	10	630	367
52705	建湖	庆丰刘庄沈墩2#	10	400	285
52706	建湖	上冈树新一组配变	10	200	87
52707	建湖	沿河小街东边	10	400	10
52708	建湖	上冈树新三六组配变	10	400	98
52709	建湖	沿河自强新农村	10	400	134
52710	建湖	天泽府5#配变	10	800	429
52711	建湖	雅苑东区9#变压器	10	800	529
52712	建湖	上冈运河三组配变	10	200	81
52713	建湖	刘庄后刘2#	10	400	248
52714	建湖	上冈八庄五组配变	10	400	211
52715	建湖	庆丰庆丰十组	10	400	268
52716	建湖	沿河烽火陈墩1号变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52717	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	216
52718	建湖	芦沟镇陈吴村袁舍配变	10	400	270
52719	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点东1#配变	10	630	323
52720	建湖	太绪五组2#配变	10	400	270
52721	建湖	天铂华庭17#配变	10	800	296
52722	建湖	芦沟田曹石桥	10	400	143
52723	建湖	顾杨村委会4#箱变	10	630	324
52724	建湖	庆丰双河二组2#	10	200	70
52725	建湖	庆丰九号桥3#	10	400	198
52726	建湖	庆丰永安复兴2#	10	400	239
52727	建湖	芦沟镇荡王村南站配变	10	200	104
52728	建湖	上冈大吉三四组1#配变	10	200	66
52729	建湖	钟庄钟西曾舍西台片	10	400	250
52730	建湖	上冈合心四六组配变	10	200	85
52731	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	265
52732	建湖	汇金大厦公用变	10	400	124
52733	建湖	碧桂园小区5#配电房17#主变	10	800	310
52734	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	55
52735	建湖	庆丰红日北站2#	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52736	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房6#变	10	800	410
52737	建湖	新苑小区3#变压器	10	800	498
52738	建湖	顾坝南站南	10	400	251
52739	建湖	芦沟镇光荣西湾配变	10	400	264
52740	建湖	新扬路中变压器	10	630	245
52741	建湖	仇北一号变压器	10	630	344
52742	建湖	邮政局家属区北变压器	10	630	291
52743	建湖	上冈新洋二组南配变	10	200	71
52744	建湖	振兴小区箱变	10	630	352
52745	建湖	庆丰赵庄东2#	10	400	285
52746	建湖	上冈文峰家园南配变	10	400	40
52747	建湖	庆丰北秦南站3#	10	400	254
52748	建湖	近湖齐心团结2号变	10	400	104
52749	建湖	京城国际7#变电所1#变	10	800	500
52750	建湖	京城国际7#变电所2#变	10	800	483
52751	建湖	京城国际7#变电所3#变	10	800	337
52752	建湖	京城国际7#变电所4#变	10	800	578
52753	建湖	近湖香樟园1号配变	10	800	425
52754	建湖	三阳华庭4#箱变	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52755	建湖	谷荡村部3#	10	400	267
52756	建湖	庆丰吉庄刘墩4#	10	400	290
52757	建湖	碧桂园小区1#配变	10	800	300
52758	建湖	庆丰镇招商场3#	10	400	212
52759	建湖	钟庄范墩湖舍1#台片	10	400	258
52760	建湖	庆丰文化站2#	10	400	105
52761	建湖	芦沟田曹陆墩（新）	10	400	258
52762	建湖	星雨华府13#配变	10	800	445
52763	建湖	近湖太平尤桥3号变	10	400	117
52764	建湖	近湖建高张墩2号变	10	400	227
52765	建湖	上冈大团村部北2#配变	10	400	239
52766	建湖	近湖高马东站2号变	10	400	191
52767	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	0
52768	建湖	庆丰金龙马小区2#	10	400	154
52769	建湖	义兴五组配变	10	400	265
52770	建湖	船厂箱变新变压器配电变压器	10	800	374
52771	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	52
52772	建湖	城市嘉园8#配电房3#主变	10	1000	579
52773	建湖	城市嘉园8#配电房4#主变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52774	建湖	城市嘉园8#配电房5#主变	10	1000	597
52775	建湖	城市嘉园8#配电房6#主变	10	1000	555
52776	建湖	城市嘉园5#配电房7#主变	10	1000	564
52777	建湖	城市嘉园5#配电房8#主变	10	1000	620
52778	建湖	城市嘉园5#配电房9#主变	10	1000	557
52779	建湖	城市嘉园5#配电房10#主变	10	1000	518
52780	建湖	城市嘉园6#配电房12#主变	10	1000	619
52781	建湖	城市嘉园6#配电房11#主变	10	1000	561
52782	建湖	城市嘉园7#配电房16#主变	10	1000	551
52783	建湖	城市嘉园7#配电房15#主变	10	1000	549
52784	建湖	城市嘉园7#配电房14#主变	10	1000	614
52785	建湖	城市嘉园7#配电房13#主变	10	1000	594
52786	建湖	芦沟镇沿塘彭墩配变	10	400	266
52787	建湖	观湖壹号二期2#配电室2#配变	10	630	232
52788	建湖	近湖花园蒋舍变	10	200	70
52789	建湖	近湖建高北站变	10	250	8
52790	建湖	近湖建港六队2号箱变	10	500	228
52791	建湖	上冈旭初七组配变	10	200	71
52792	建湖	近湖华亭之星1号配变	10	1000	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52793	建湖	近湖华亭之星2号配变	10	1000	644
52794	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	385
52795	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	340
52796	建湖	裴东小区2#箱变	10	630	487
52797	建湖	大厦西箱变新配电变压器	10	630	341
52798	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	282
52799	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	198
52800	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	240
52801	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	200
52802	建湖	近湖天铂华庭7号配变	10	800	341
52803	建湖	建设八组南配变	10	400	272
52804	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	280
52805	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	110
52806	建湖	黄李南站3#配变	10	400	243
52807	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	65
52808	建湖	临湖花园3#箱变	10	630	187
52809	建湖	尚都名苑8#配变	10	630	333
52810	建湖	近湖水木清华6号配变	10	630	422
52811	建湖	上冈八庄十组1#配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52812	建湖	联星村1#配变	10	630	108
52813	建湖	芦沟镇荡王电站配变	10	400	271
52814	建湖	芦沟镇荡王树墩配变	10	400	209
52815	建湖	芦沟镇更新西钟配变	10	400	229
52816	建湖	芦沟镇田曹东风2#配变	10	400	262
52817	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房3#变	10	630	258
52818	建湖	颜单镇楼夏电站河南	10	400	185
52819	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	243
52820	建湖	双湖云璟2#主变	10	630	470
52821	建湖	芦沟镇新民红旗2#配变	10	400	247
52822	建湖	芦沟镇南夏新沟2#配变	10	400	215
52823	建湖	万达天空之城2#开关站所用变1	10	30	6
52824	建湖	颜单镇楼夏电站北	10	400	298
52825	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	255
52826	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	203
52827	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	276
52828	建湖	草堰口永丰六组	10	200	76
52829	建湖	芦沟镇新凌新圩配变	10	400	225
52830	建湖	兴湖线影剧院北箱变	10	630	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52831	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	0
52832	建湖	东乔故居变	10	400	287
52833	建湖	义兴四组配变	10	400	266
52834	建湖	恒隆广场1号变	10	800	268
52835	建湖	恒隆广场开关站3#主变	10	800	290
52836	建湖	恒隆广场开关站2#主变	10	800	319
52837	建湖	恒隆广场开关站4#主变	10	800	460
52838	建湖	怡民小区老年公寓箱变	10	630	413
52839	建湖	上冈供电所箱变	10	500	242
52840	建湖	近湖新东小区13号配变	10	200	135
52841	建湖	上冈利华五组西配变	10	400	269
52842	建湖	亥河村2#配变	10	400	248
52843	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	73
52844	建湖	沿河兴旺西站2号变	10	400	267
52845	建湖	阳光家苑箱变主变	10	630	324
52846	建湖	上冈运河二组1#配变	10	400	266
52847	建湖	芦沟镇西王葛墩配变	10	400	237
52848	建湖	高作陆舍四组	10	400	283
52849	建湖	芦沟镇西王桑沟配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52850	建湖	芦沟镇朱童二队配变	10	400	226
52851	建湖	芦沟镇朱童四队配变	10	400	244
52852	建湖	双湾北站	10	400	268
52853	建湖	象王城市花园5号箱变配电变压器	10	630	294
52854	建湖	集镇邮局台片	10	400	25
52855	建湖	钟庄姜湾姜湾台片	10	400	233
52856	建湖	钟庄口河五队台片	10	400	273
52857	建湖	钟庄口河四队台片	10	400	212
52858	建湖	钟庄刘岑大尖台片	10	200	125
52859	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	339
52860	建湖	宝塔西站	10	400	252
52861	建湖	宝塔中站	10	400	303
52862	建湖	收成北站配变	10	400	148
52863	建湖	芦沟镇田曹钟墩配变	10	400	284
52864	建湖	高作长北二组	10	400	235
52865	建湖	芦沟镇田曹集中居住点北变	10	500	245
52866	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	96
52867	建湖	易家乐二期1#箱变--	10	1000	540
52868	建湖	易家乐二期2#箱变--	10	1000	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52869	建湖	颜单鱼种场	10	400	190
52870	建湖	芦沟镇大同南站配变	10	400	233
52871	建湖	芦沟镇大同西站配变	10	400	232
52872	建湖	高作长北中站	10	400	279
52873	建湖	荡东西站配变	10	400	300
52874	建湖	高作长北北站	10	400	267
52875	建湖	芦沟镇红亮东大桥配变	10	400	237
52876	建湖	芦沟镇南夏新河配变	10	400	207
52877	建湖	双湾西北站	10	200	88
52878	建湖	临湖花园4#箱变	10	630	177
52879	建湖	上冈冈西四组配变	10	200	64
52880	建湖	丽都华庭4号箱变配电变压器	10	630	259
52881	建湖	颜单颜庄南排	10	400	78
52882	建湖	颜单沙村八组	10	200	67
52883	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	232
52884	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	89
52885	建湖	颜单双漕三四队	10	400	213
52886	建湖	颜单曙光五队	10	400	274
52887	建湖	颜单曙光一队	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52888	建湖	颜单曙光二队	10	200	87
52889	建湖	颜单灯塔西站	10	200	67
52890	建湖	颜单沙村五队	10	200	82
52891	建湖	颜单沙村南排	10	400	93
52892	建湖	近湖陈堡别墅区变	10	630	274
52893	建湖	近湖陈堡东站组	10	400	74
52894	建湖	近湖陈堡中心村变	10	400	190
52895	建湖	近湖季舍何桥	10	400	300
52896	建湖	近湖季舍中站	10	400	264
52897	建湖	近湖鸿沟村东站	10	400	247
52898	建湖	近湖新东蔡沟	10	400	108
52899	建湖	近湖新东立新组	10	400	280
52900	建湖	船厂公用变	10	400	101
52901	建湖	气象站公用变	10	630	208
52902	建湖	气象站北公用变	10	400	138
52903	建湖	管舍北公用变	10	400	17
52904	建湖	管舍新村公用变	10	400	58
52905	建湖	房管所公用变	10	400	0
52906	建湖	双湾西站	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52907	建湖	双湾东站	10	400	261
52908	建湖	高作陆舍一组	10	200	112
52909	建湖	梅苏三四组配变	10	400	270
52910	建湖	芦沟镇朝阳北站2#配变	10	400	222
52911	建湖	近湖二村北站	10	400	217
52912	建湖	近湖加油站变	10	400	126
52913	建湖	近湖光明南站	10	400	255
52914	建湖	近湖蔡徐西站	10	400	250
52915	建湖	近湖蔡徐中站	10	400	190
52916	建湖	近湖蔡徐南站	10	400	241
52917	建湖	近湖西吴南站	10	200	122
52918	建湖	近湖西吴中站	10	400	226
52919	建湖	近湖西吴东站	10	400	217
52920	建湖	近湖西吴北站	10	400	209
52921	建湖	近湖蔡徐北站	10	400	271
52922	建湖	近湖陈墩（老）变	10	400	44
52923	建湖	建阳三阳华庭3#箱变	10	630	268
52924	建湖	近湖建港四队西站	10	400	127
52925	建湖	宝塔三队	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52926	建湖	近湖香樟园3号配变	10	630	366
52927	建湖	大兴西北站	10	400	278
52928	建湖	高作蒋王沈王	10	400	263
52929	建湖	高祥中北站	10	400	261
52930	建湖	高祥九队	10	400	269
52931	建湖	沿河郑沟小区3号箱变	10	400	74
52932	建湖	庆丰红日三组2#	10	400	266
52933	建湖	庆丰刘庄开发区2#	10	400	283
52934	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	226
52935	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	181
52936	建湖	临湖花园1#箱变	10	630	327
52937	建湖	集镇农电站变	10	400	241
52938	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	247
52939	建湖	颜单公用变6号变	10	400	145
52940	建湖	颜单乔舍二队	10	400	198
52941	建湖	颜单乔舍村站	10	400	188
52942	建湖	颜单乔舍9队	10	400	226
52943	建湖	颜单乔舍西站	10	400	206
52944	建湖	东方御花园C区西5#箱变配电变压器	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52945	建湖	宝塔高祥中南站	10	400	253
52946	建湖	联星村2#配变	10	630	251
52947	建湖	森达廉租房1号箱变配电变压器	10	630	346
52948	建湖	森达廉租房2号箱变配电变压器	10	500	237
52949	建湖	东升村集中安置点1#变	10	100	2
52950	建湖	东升村集中安置点2#变	10	100	20
52951	建湖	颜单集镇2#变	10	400	171
52952	建湖	颜单集镇3#变	10	400	113
52953	建湖	颜单华宏家属区	10	400	221
52954	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	239
52955	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	244
52956	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	234
52957	建湖	颜单双漕七八队	10	400	238
52958	建湖	马厂四队	10	400	110
52959	建湖	超市小区配变	10	200	44
52960	建湖	河北三组配变	10	400	184
52961	建湖	马厂中站	10	100	0
52962	建湖	中心村站配变	10	400	155
52963	建湖	中心南站配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52964	建湖	蒋营小学配变	10	400	144
52965	建湖	东乔乔墩	10	200	0
52966	建湖	建港西公用变	10	400	234
52967	建湖	杆子场东公用变	10	400	231
52968	建湖	建港东公用变	10	400	293
52969	建湖	乔庄村站配变	10	400	255
52970	建湖	太绪二组配变	10	400	225
52971	建湖	竹元六组配变	10	400	229
52972	建湖	公兴六组配变	10	400	298
52973	建湖	公兴七组配变	10	200	105
52974	建湖	公兴九组配变	10	400	269
52975	建湖	沿河芦南赵桥	10	400	180
52976	建湖	近湖华亭锦苑7号变	10	1000	601
52977	建湖	近湖华亭锦苑6号变	10	800	506
52978	建湖	沿河沿北南站2号变	10	400	256
52979	建湖	观湖壹号二期2#配电室3#配变	10	630	250
52980	建湖	东方六组	10	200	69
52981	建湖	新街南环二路配变	10	400	126
52982	建湖	菜市场配变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52983	建湖	中心西站配变	10	400	188
52984	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	219
52985	建湖	恒济孟小变	10	315	108
52986	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	39
52987	建湖	恒济建筑变	10	315	44
52988	建湖	水泥制品厂公用变	10	315	49
52989	建湖	人行家属区公用变	10	400	116
52990	建湖	公兴村站配变	10	400	197
52991	建湖	上冈新风一二组南配变	10	400	279
52992	建湖	陈桥东北站	10	400	274
52993	建湖	宝塔双湾南站	10	400	272
52994	建湖	近湖华亭锦苑1号箱变	10	500	267
52995	建湖	近湖华亭锦苑2号箱变	10	500	284
52996	建湖	近湖华亭锦苑3号箱变	10	630	367
52997	建湖	近湖华亭锦苑4号箱变	10	500	237
52998	建湖	宝塔四树西北站	10	400	299
52999	建湖	近湖华亭锦苑5号箱变	10	400	198
53000	建湖	上冈水利站2#配变	10	400	0
53001	建湖	东方南站	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53002	建湖	近湖太平韩圩变	10	400	77
53003	建湖	近湖太平西站	10	400	97
53004	建湖	近湖太平新西站	10	400	0
53005	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	0
53006	建湖	近湖建高中站	10	400	177
53007	建湖	近湖建高新西站	10	400	91
53008	建湖	近湖建高西站变	10	400	198
53009	建湖	近湖裕丰北站变	10	400	45
53010	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	0
53011	建湖	近湖裕丰西站变	10	400	138
53012	建湖	近湖裕丰树西变	10	400	18
53013	建湖	近湖高马北站变	10	400	170
53014	建湖	近湖高马南站变	10	400	85
53015	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	121
53016	建湖	二实小1#公用变	10	400	124
53017	建湖	建东五组南配变	10	400	219
53018	建湖	建东一组南配变	10	400	236
53019	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	361
53020	建湖	沿河郑沟中站	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53021	建湖	沿河蒿仑村站	10	400	199
53022	建湖	天铂A1商业街12#配变	10	800	187
53023	建湖	二实小2#公用变	10	400	209
53024	建湖	二实小4#公用变	10	315	95
53025	建湖	宾馆西巷公用变	10	400	320
53026	建湖	会展中心公用变	10	400	305
53027	建湖	上冈八庄二三组南配变	10	400	213
53028	建湖	近湖姜墩2号变	10	400	194
53029	建湖	南沙线上冈隆仕达广场4#箱变配变	10	630	0
53030	建湖	上冈运河四组配变	10	200	16
53031	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	170
53032	建湖	近湖高马新站2号变	10	400	197
53033	建湖	近湖花园中站	10	200	103
53034	建湖	沿河兴旺小区2号箱变	10	500	258
53035	建湖	新阳一组东配变	10	400	261
53036	建湖	颜单集镇4#变	10	400	230
53037	建湖	颜单集镇5#变	10	400	81
53038	建湖	卫校变	10	400	125
53039	建湖	卫校南变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53040	建湖	物价局公用变	10	400	168
53041	建湖	近湖高马高西变	10	200	47
53042	建湖	钟庄梁湖孙墩台片1	10	400	261
53043	建湖	上冈新洋二五组西配变	10	200	115
53044	建湖	上冈洋中二组南配变	10	400	263
53045	建湖	土产家属区公用变	10	400	70
53046	建湖	近湖季舍唐南中心村	10	400	221
53047	建湖	近湖检察院2号变	10	400	189
53048	建湖	钟庄刘岑大尖西台片1	10	400	237
53049	建湖	近湖检察院3号变	10	400	207
53050	建湖	芦沟镇沿塘南站配变	10	400	185
53051	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	0
53052	建湖	职工四组	10	400	281
53053	建湖	上冈康庄六组2#配变	10	400	252
53054	建湖	高作电度厂	10	400	0
53055	建湖	高作大会堂	10	400	128
53056	建湖	高作咸庄祥生	10	400	240
53057	建湖	近湖建港三队西变	10	400	189
53058	建湖	新丰二组配变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53059	建湖	四树东南站	10	400	221
53060	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	156
53061	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	276
53062	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	275
53063	建湖	上冈利华小区二期配电室4#变	10	630	310
53064	建湖	芦沟镇孔庄新沟配变	10	400	228
53065	建湖	上冈新风六组配变	10	400	231
53066	建湖	城南八组3#配变	10	400	249
53067	建湖	近湖星雨华府1号配变	10	1000	424
53068	建湖	朝阳小学公用变	10	400	144
53069	建湖	雅苑东区14#变压器	10	800	533
53070	建湖	芦沟镇汪嵇村配变	10	400	210
53071	建湖	上冈南庄副业区配变	10	400	128
53072	建湖	九龙口小学配变	10	400	261
53073	建湖	陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	0
53074	建湖	建筑职校箱变	10	630	345
53075	建湖	中心东路变	10	400	95
53076	建湖	芦沟镇陈吴四队配变	10	400	4
53077	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53078	建湖	芦沟镇徐沟东站配变	10	400	200
53079	建湖	近湖九龙华府8号配变	10	1000	508
53080	建湖	近湖九龙华府6号配变	10	1000	625
53081	建湖	近湖九龙华府7号配变	10	1000	623
53082	建湖	近湖九龙华府5号配变	10	1000	542
53083	建湖	近湖逸湖小区1号箱变	10	630	196
53084	建湖	东尤南垦西南	10	400	175
53085	建湖	宝塔镇吉北五队400	10	400	271
53086	建湖	镇政府公用变	10	630	180
53087	建湖	恒济苗庄二组	10	400	262
53088	建湖	恒济后街变	10	400	0
53089	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	337
53090	建湖	金基广场1号箱变	10	800	308
53091	建湖	宝塔官尖东站	10	400	278
53092	建湖	宝塔马南西站	10	200	88
53093	建湖	御景园1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	266
53094	建湖	御景园1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	566
53095	建湖	御景园1#配电房4#主变间隔配电变压器	10	1000	427
53096	建湖	吉北东北站台片	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53097	建湖	丁湾西站	10	400	261
53098	建湖	玉莲小区3#箱变配电变压器	10	630	302
53099	建湖	金徐一组配变	10	200	68
53100	建湖	刘庄荡北	10	400	76
53101	建湖	上冈益民一组配变	10	200	0
53102	建湖	上冈工业园区南配变	10	315	99
53103	建湖	马南中站(增资)	10	400	265
53104	建湖	辛庄医院3#变	10	400	274
53105	建湖	芦沟裴刘王舍	10	630	323
53106	建湖	御景园2#配电房5#主变间隔配电变压器	10	1000	396
53107	建湖	御景园2#配电房7#主变间隔配电变压器	10	1000	462
53108	建湖	御景园2#配电房8#主变间隔配电变压器	10	1000	523
53109	建湖	近湖悦隽学府2号配变	10	800	565
53110	建湖	沿河小街中站2号变	10	400	123
53111	建湖	恒济剧场变	10	400	98
53112	建湖	颜单通荡桥变	10	250	100
53113	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	239
53114	建湖	颜单物资站变	10	400	103
53115	建湖	御景新城1#配电室4#主变	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53116	建湖	雅苑东区4#变压器	10	800	477
53117	建湖	建阳杨沟北站西配变	10	400	231
53118	建湖	双湖云璟4#主变	10	630	409
53119	建湖	邮局仇北家属区公用变	10	400	84
53120	建湖	上冈文化站南配变	10	400	49
53121	建湖	建阳周德海公用变	10	400	157
53122	建湖	建阳苏其荣公用变	10	315	27
53123	建湖	颜单庙河一二队	10	400	256
53124	建湖	上冈宋楼小街配变	10	400	151
53125	建湖	赵成华小区	10	160	46
53126	建湖	上冈原种场试验队排配变	10	100	42
53127	建湖	高作长北七组	10	400	220
53128	建湖	沿河兴旺小区1号箱变	10	500	240
53129	建湖	沿河孙陈中站	10	400	268
53130	建湖	孙环球小区	10	400	167
53131	建湖	庆丰中学	10	400	0
53132	建湖	近湖悦隼学府5号配变	10	800	402
53133	建湖	钟庄南华中心村1#台片	10	400	132
53134	建湖	芦沟镇南夏村中站配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53135	建湖	芦沟镇裴刘陆湾配变	10	200	54
53136	建湖	芦沟镇更新北站配变	10	200	121
53137	建湖	芦沟镇裴刘小街北站配变	10	400	174
53138	建湖	芦沟镇更新蔡沟中配变	10	400	187
53139	建湖	芦沟镇裴刘小街东配变	10	400	130
53140	建湖	海达1#变	10	400	58
53141	建湖	海达2#变	10	400	69
53142	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	0
53143	建湖	二实小3#公用变	10	400	245
53144	建湖	城区御景尊园1#配电房1号主变配电变压器	10	800	423
53145	建湖	联运公司公用变	10	400	139
53146	建湖	纱厂家属区公用变	10	400	96
53147	建湖	新扬路东公用变	10	400	118
53148	建湖	镇北开发区西变	10	400	68
53149	建湖	镇北一队东变	10	400	179
53150	建湖	交通工程处公用变	10	315	132
53151	建湖	回收公司公用变	10	400	101
53152	建湖	土产公用变	10	400	119
53153	建湖	盐业公司公用变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53154	建湖	永昌二组配变	10	200	123
53155	建湖	芦沟镇刘舍村配变	10	400	280
53156	建湖	芦沟镇新凌东配变	10	400	209
53157	建湖	芦沟镇新凌西配变	10	400	203
53158	建湖	芦沟镇民生村村站配变	10	400	260
53159	建湖	芦沟镇民生村吴墩配变	10	400	261
53160	建湖	芦沟镇荡王中站配变	10	400	194
53161	建湖	芦沟镇荡王村北站配变	10	200	63
53162	建湖	芦沟镇徐沟南站配变	10	200	60
53163	建湖	芦沟镇徐沟村西站配变	10	200	29
53164	建湖	芦沟镇裴刘小街西配变	10	400	81
53165	建湖	云梦池公用变	10	400	0
53166	建湖	德容东公用变	10	400	136
53167	建湖	颜单镇菜场变	10	500	102
53168	建湖	芦沟镇杏园1#配变	10	400	271
53169	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	47
53170	建湖	上冈锦绣家园1#配变	10	500	153
53171	建湖	天铂A1商业街10#配变	10	800	294
53172	建湖	沿河蒿仑村部2号变	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53173	建湖	碧桂园小区5#配电房18#主变	10	800	358
53174	建湖	御景尊园1#配电房3号主变配电变压器	10	800	526
53175	建湖	御景尊园1#配电房4号主变配电变压器	10	800	512
53176	建湖	御景尊园1#配电房2号主变配电变压器	10	800	406
53177	建湖	御景尊园2#配电房5#主变配电变压器	10	800	406
53178	建湖	城区御景尊园2#配电房7#主变配电变压器	10	800	384
53179	建湖	御景尊园2#配电房8#主变配电变压器	10	800	434
53180	建湖	御景尊园2#配电房6#主变配电变压器	10	800	465
53181	建湖	尚都小区北	10	630	283
53182	建湖	黄桥居委会公用变	10	400	142
53183	建湖	近湖农具社公用变	10	400	83
53184	建湖	水上派出所家属区公用变	10	400	88
53185	建湖	口河公用变	10	400	0
53186	建湖	金属回收公司公用变	10	400	253
53187	建湖	桥东村部公用变	10	400	123
53188	建湖	芦沟镇裴刘电力站中配变	10	400	110
53189	建湖	芦沟镇裴刘居委会配变	10	315	78
53190	建湖	芦沟镇三沟南站配变	10	400	227
53191	建湖	芦沟镇三沟合心配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53192	建湖	张庄张墩	10	100	28
53193	建湖	张庄先进	10	200	122
53194	建湖	张庄吴墩	10	100	26
53195	建湖	东乔乔墩单	10	200	111
53196	建湖	东乔新沟北站	10	400	213
53197	建湖	东乔立新	10	200	69
53198	建湖	东乔新区	10	400	144
53199	建湖	东乔布厂	10	200	55
53200	建湖	东乔刘墩	10	200	102
53201	建湖	近湖农电站变	10	400	76
53202	建湖	近湖建高大泵变	10	400	237
53203	建湖	城区观湖一号1#开关站1#变	10	1000	478
53204	建湖	城区观湖一号1#开关站3#变	10	1000	494
53205	建湖	城北派出所变压器配电变压器	10	630	302
53206	建湖	长陈线港口二组配变	10	400	266
53207	建湖	香榭尚品配变	10	630	385
53208	建湖	无线电厂公用变	10	630	370
53209	建湖	近湖开发区北公用变	10	400	109
53210	建湖	棉织厂公用变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53211	建湖	水利局公用变	10	400	108
53212	建湖	三院公用变	10	400	141
53213	建湖	上冈冈西八组配变	10	200	20
53214	建湖	近湖蔡徐东站	10	400	253
53215	建湖	近湖刘桥北站	10	400	227
53216	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	6
53217	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	291
53218	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	30
53219	建湖	恒济文化路1#变	10	400	68
53220	建湖	城区观湖一号1#开关站2#变	10	1000	447
53221	建湖	城区观湖一号1#开关站4#变	10	1000	540
53222	建湖	城区观湖一号2#配电房5#变	10	1000	644
53223	建湖	城区观湖一号2#配电房7#变	10	630	253
53224	建湖	城区观湖一号2#配电房8#变	10	630	263
53225	建湖	城区观湖一号2#配电房6#变	10	630	199
53226	建湖	碧桂园小区2号开关站10#主变	10	800	331
53227	建湖	近湖东方景城11#配变	10	800	362
53228	建湖	庆丰敬老院配变	10	400	126
53229	建湖	兽医站北公用变	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53230	建湖	河东农行公用变	10	400	50
53231	建湖	反修队公用变	10	500	45
53232	建湖	繁荣公用变	10	400	217
53233	建湖	别墅区南公用变	10	315	0
53234	建湖	药化厂家属区变	10	400	59
53235	建湖	近郊居委会公用变	10	400	21
53236	建湖	宝塔村建中心北变	10	400	245
53237	建湖	宝塔村建中心南变	10	500	318
53238	建湖	幸福家园3#变	10	400	169
53239	建湖	沿河东夏居委会变	10	400	177
53240	建湖	近湖悦隽学府6号配变	10	800	411
53241	建湖	船厂东公用变	10	400	237
53242	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	142
53243	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	207
53244	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	161
53245	建湖	西塘雅苑1#变主变间隔配电变压器	10	630	274
53246	建湖	敬老院公用变	10	400	164
53247	建湖	近湖夹港中站	10	200	125
53248	建湖	近湖夹港北站	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53249	建湖	近湖新东蔡沟西变	10	200	101
53250	建湖	近湖新东中心村8号变	10	400	48
53251	建湖	杨桥东	10	400	217
53252	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	185
53253	建湖	冯晏五组西	10	400	0
53254	建湖	顾坝北站西	10	400	268
53255	建湖	沿河凡阳中站	10	400	259
53256	建湖	近湖东陈北站	10	400	102
53257	建湖	近湖长沟南沟变	10	100	0
53258	建湖	东乔朱刘	10	200	80
53259	建湖	坚石杨庄	10	200	66
53260	建湖	新扬路北变	10	630	173
53261	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	270
53262	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	240
53263	建湖	钟庄南郑村部台片	10	400	163
53264	建湖	钟庄南郑六队台片	10	160	79
53265	建湖	钟庄集镇钟东西台片	10	400	273
53266	建湖	沿河中学路8号变	10	315	168
53267	建湖	尚都名苑6#配变	10	630	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53268	建湖	近湖九龙华府9号配变	10	800	520
53269	建湖	雅苑东区12#变压器	10	800	503
53270	建湖	新华孙庄	10	200	0
53271	建湖	沿河菜场变	10	400	35
53272	建湖	观湖壹号二期3#配电室2#配变	10	630	316
53273	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	258
53274	建湖	新桥安置房4#变	10	400	243
53275	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	94
53276	建湖	前庄小区2#变	10	630	360
53277	建湖	港口三队	10	400	285
53278	建湖	幸福家园4#变	10	400	158
53279	建湖	近湖中堡七队配变	10	400	228
53280	建湖	幸福家园5#变	10	400	113
53281	建湖	帝璟湾4#配电变压器	10	800	464
53282	建湖	帝璟湾1#配电变压器	10	800	440
53283	建湖	帝璟湾3#配电变压器	10	1000	615
53284	建湖	帝璟湾2#配电变压器	10	1000	607
53285	建湖	近湖线太平支线2-1#杆太平1#公用变	10	500	60
53286	建湖	裕丰开发区1#公用变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53287	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	0
53288	建湖	沿河建材厂开发区变	10	400	246
53289	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	78
53290	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	167
53291	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	28
53292	建湖	近湖东陈新站	10	400	175
53293	建湖	宝塔水厂公用变	10	400	58
53294	建湖	东洪王庄	10	200	83
53295	建湖	董徐王舍变	10	200	48
53296	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	24
53297	建湖	冯晏二队配变	10	400	214
53298	建湖	党校北箱变配电变压器	10	1000	675
53299	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	241
53300	建湖	上冈文化站南2#配变	10	400	140
53301	建湖	上冈冈西五组2#配变	10	200	89
53302	建湖	建东回迁房	10	630	366
53303	建湖	鑫阳花园1#变	10	630	366
53304	建湖	鑫阳花园2#变	10	630	300
53305	建湖	鑫阳花园3#变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53306	建湖	鑫阳花园4#变	10	800	501
53307	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	277
53308	建湖	芦沟镇凌葛成洋配变	10	400	267
53309	建湖	建港线太平路大排档箱变	10	630	113
53310	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房4#变	10	630	358
53311	建湖	宝塔丁仁中站	10	400	196
53312	建湖	近湖花园桥南变	10	400	235
53313	建湖	庆丰凌庄中站3#	10	400	164
53314	建湖	沿河凡阳唐沟	10	200	107
53315	建湖	沿河浴室变	10	400	221
53316	建湖	京城国际8#配电室1#主变配电变压器	10	800	364
53317	建湖	京城国际8#配电室3#主变配电变压器	10	800	457
53318	建湖	京城国际8#配电室4#主变配电变压器	10	800	440
53319	建湖	京城国际8#配电室2#主变配电变压器	10	800	561
53320	建湖	芦沟镇红亮中站配变	10	400	156
53321	建湖	冈西东吉村红旗	10	400	213
53322	建湖	宝塔丁仁条河	10	400	273
53323	建湖	荡东西站2#配变	10	400	281
53324	建湖	荡东西站3#配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53325	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	57
53326	建湖	上冈海洋宾馆3#配变	10	400	84
53327	建湖	上冈政府箱变配变	10	630	140
53328	建湖	芦沟镇南夏村东配变	10	400	255
53329	建湖	芦沟镇田曹村部配变	10	400	235
53330	建湖	芦沟镇东荡配变	10	400	247
53331	建湖	芦沟镇南吴南吴站配变	10	400	214
53332	建湖	天铂A1商业街11#配变	10	800	425
53333	建湖	沿河沿北北站	10	400	228
53334	建湖	上冈大南庄配变	10	400	51
53335	建湖	雅苑东区8#变压器	10	800	540
53336	建湖	近湖太平崔墩箱变	10	500	54
53337	建湖	金桥东边东	10	400	273
53338	建湖	苏源线供电局家属区1#箱变	10	630	220
53339	建湖	胡桥六组南配变	10	400	261
53340	建湖	芦沟镇光荣村北配变	10	400	218
53341	建湖	芦沟镇前进变配变	10	400	117
53342	建湖	蒋中配变	10	400	101
53343	建湖	沿河郑沟东边	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53344	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	532
53345	建湖	近湖翠湖新村20号配变	10	800	445
53346	建湖	沿河蒿茏村养殖南站	10	400	138
53347	建湖	京城II线6#变电所1#主变配电变压器	10	1000	383
53348	建湖	京城II线6#变电所2#主变配电变压器	10	1000	410
53349	建湖	京城II线6#变电所3#主变配电变压器	10	1000	559
53350	建湖	京城II线6#变电所4#主变配电变压器	10	1000	613
53351	建湖	上冈南庄十组配变	10	400	209
53352	建湖	宝塔丁仁东北站	10	400	252
53353	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	238
53354	建湖	上冈府前路配变	10	400	220
53355	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	170
53356	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	20
53357	建湖	田曹村集中居住点东区3#变	10	400	200
53358	建湖	大泵箱变主变	10	630	293
53359	建湖	收成西荡2#配变	10	200	37
53360	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	274
53361	建湖	芦沟镇陈吴六组配变	10	400	238
53362	建湖	李舍村华墩配变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53363	建湖	天泽府2#配变	10	800	454
53364	建湖	御景城3#配电室1#主变	10	800	328
53365	建湖	御景新城3#配电室2#主变	10	630	297
53366	建湖	上冈风华二组北配变	10	400	249
53367	建湖	芦沟镇更新东配变	10	400	135
53368	建湖	施垛公用变	10	400	196
53369	建湖	民生东配变（新）	10	400	224
53370	建湖	易家乐二期(新)4#变压器	10	800	588
53371	建湖	亥河村站2#配变	10	400	250
53372	建湖	光耀南公用变	10	400	136
53373	建湖	河南西站4#配变	10	400	292
53374	建湖	近湖翠湖新村16号配变	10	1000	529
53375	建湖	近湖翠湖新村18号配变	10	800	510
53376	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	456
53377	建湖	新苑小区2#变压器	10	800	588
53378	建湖	芦沟镇大同十三组配变	10	400	220
53379	建湖	沿河沿河自强中站	10	400	96
53380	建湖	姜城北公用变	10	400	43
53381	建湖	雅苑西区6#变压器	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53382	建湖	上冈盐阜建材城西箱变	10	630	331
53383	建湖	明阳花园1#配变	10	630	321
53384	建湖	明阳花园2#配变	10	630	272
53385	建湖	明阳花园3#变配电变压器	10	630	304
53386	建湖	上冈然心配变	10	400	254
53387	建湖	联星村新型社区3#变	10	400	298
53388	建湖	沿河沿北南站	10	400	268
53389	建湖	尖南中公用变	10	400	168
53390	建湖	镇北老部队1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	28
53391	建湖	太平3#变主变间隔配电变压器	10	630	68
53392	建湖	上冈宋楼二组1#配变	10	400	241
53393	建湖	芦沟镇红亮二组配变	10	400	201
53394	建湖	芦沟镇红亮张墩配变	10	200	55
53395	建湖	姜成小区2#公用变	10	400	170
53396	建湖	姜成小区3#公用变	10	400	130
53397	建湖	宝塔镇辛南站	10	400	181
53398	建湖	上冈仓冈西庄配变	10	400	236
53399	建湖	宝塔镇长春一队2#变	10	400	264
53400	建湖	宝塔镇长春四队2#变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53401	建湖	招待所公用变	10	400	255
53402	建湖	建北六组西	10	400	264
53403	建湖	金徐村站2#配变	10	400	272
53404	建湖	北凌村6#	10	400	270
53405	建湖	上冈沙汪九组南配变	10	400	212
53406	建湖	丁港村部	10	200	83
53407	建湖	丁港孙舍	10	100	23
53408	建湖	陶然居2#欧变	10	400	291
53409	建湖	高作大尖五组	10	200	0
53410	建湖	庆东严庄	10	250	38
53411	建湖	近湖未来城13号配变	10	800	402
53412	建湖	近湖九龙华府18号配变	10	800	387
53413	建湖	上冈南庄合作社配变	10	400	87
53414	建湖	都市花园配电房变压器	10	630	79
53415	建湖	上冈沙汪四组配变	10	200	50
53416	建湖	沿河潘于南站	10	400	242
53417	建湖	上冈沙汪二组配变	10	315	153
53418	建湖	颜单原种场西台片	10	400	273
53419	建湖	新丰三组2#配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53420	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	311
53421	建湖	城区西塘雅苑2#变	10	630	349
53422	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	175
53423	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	100
53424	建湖	西塘雅苑3#变主变间隔配电变压器	10	630	448
53425	建湖	天泽府4#配变	10	800	564
53426	建湖	宝塔供电所变	10	400	184
53427	建湖	沿河蒋罗孙舍	10	400	240
53428	建湖	丁港林墩	10	200	125
53429	建湖	大王塘口	10	400	133
53430	建湖	路墩四组	10	400	291
53431	建湖	庆丰东王二三组更换	10	315	169
53432	建湖	元刘西站	10	200	121
53433	建湖	颜单原种场北站	10	400	207
53434	建湖	建阳汽车站回迁房配变	10	400	245
53435	建湖	沿河九里西排	10	400	109
53436	建湖	西塘雅苑4#变主变间隔配电变压器	10	630	353
53437	建湖	沿河烽火中站南变	10	400	218
53438	建湖	西塘雅苑5#变主变间隔配电变压器	10	630	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53439	建湖	庆丰瓦荡同心2#	10	200	95
53440	建湖	冯晏四组配变	10	400	0
53441	建湖	上冈休闲中心配变	10	400	173
53442	建湖	颜单沈韩六队	10	200	127
53443	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	233
53444	建湖	颜单沈韩北站	10	400	235
53445	建湖	颜单沈韩中站	10	400	201
53446	建湖	上冈解放南路配变	10	400	131
53447	建湖	城南八组配变	10	400	253
53448	建湖	钟庄新盟三队台片	10	400	296
53449	建湖	钟庄赵李周李台片	10	200	68
53450	建湖	钟庄赵李中河台片	10	400	240
53451	建湖	钟庄赵李小赵李台片	10	400	294
53452	建湖	近湖东陈东站	10	400	0
53453	建湖	钟庄陆庄陆庄台片	10	400	63
53454	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	267
53455	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	107
53456	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	251
53457	建湖	马庄村二组	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53458	建湖	钟庄马渡自强台片	10	400	262
53459	建湖	御景城4#配电室3#主变	10	630	200
53460	建湖	财富广场配电房5#主变	10	630	423
53461	建湖	巨丰五组配变	10	400	259
53462	建湖	永昌三组配变	10	200	101
53463	建湖	永昌五组配变	10	200	125
53464	建湖	恒济东袁北站	10	200	40
53465	建湖	上冈运河一组配变	10	400	266
53466	建湖	上冈运河二组配变	10	200	88
53467	建湖	上冈运河五组配变	10	200	24
53468	建湖	上冈运河六组配变	10	200	31
53469	建湖	上冈运河六组西配变	10	200	44
53470	建湖	永昌南站配变	10	400	313
53471	建湖	太绪六组配变	10	200	119
53472	建湖	太绪三四组配变	10	400	262
53473	建湖	钟庄东荡曾舍台片	10	200	54
53474	建湖	钟庄唐湾五队台片	10	400	230
53475	建湖	钟庄唐湾六队台片	10	400	257
53476	建湖	钟庄唐湾二队台片	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53477	建湖	钟庄吴湾塘河台片	10	200	91
53478	建湖	上冈阀门厂配变	10	315	60
53479	建湖	上冈阀门新区配变	10	400	66
53480	建湖	建华康居12#配变	10	400	163
53481	建湖	近湖塘东五队变	10	200	83
53482	建湖	近湖塘东电站	10	400	245
53483	建湖	近湖季舍电站	10	400	223
53484	建湖	近湖建港北庄变	10	400	218
53485	建湖	近湖季舍唐南变	10	400	183
53486	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	45
53487	建湖	沿河小街河东	10	400	241
53488	建湖	恒济吉兴中站	10	400	66
53489	建湖	恒济吉兴北站	10	200	94
53490	建湖	恒济东进一组	10	200	64
53491	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	52
53492	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	0
53493	建湖	恒济建中南站	10	400	235
53494	建湖	恒济建中东站	10	200	86
53495	建湖	恒济建中十一组	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53496	建湖	恒济专水东站	10	200	82
53497	建湖	建中北站	10	200	43
53498	建湖	恒济芦舍村站	10	400	161
53499	建湖	恒济祥为村站	10	400	155
53500	建湖	祥为西站	10	400	112
53501	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	267
53502	建湖	荀舍村站配变	10	400	301
53503	建湖	梅苏五组配变	10	200	125
53504	建湖	荀舍二组配变	10	200	124
53505	建湖	乔庄一组配变	10	200	112
53506	建湖	梅苏村站配变	10	200	129
53507	建湖	公兴二组配变	10	400	200
53508	建湖	公兴一组配变	10	400	276
53509	建湖	钟庄赵李李庄台片	10	200	119
53510	建湖	上冈工业园区北配变	10	500	193
53511	建湖	上冈跃进队配变	10	250	0
53512	建湖	上冈益民一二组配变	10	200	8
53513	建湖	恒济花垛西站	10	200	58
53514	建湖	恒济花垛村站	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53515	建湖	恒济祥为四组	10	200	40
53516	建湖	公兴小学配变	10	200	23
53517	建湖	义兴北站配变	10	200	132
53518	建湖	金徐七组配变	10	200	100
53519	建湖	金徐五组配变	10	200	71
53520	建湖	金徐四组配变	10	200	29
53521	建湖	庆丰镇政府	10	400	0
53522	建湖	红星西站	10	200	94
53523	建湖	刘庄开发区	10	400	64
53524	建湖	刘庄沈墩	10	100	20
53525	建湖	建华康居示范村1#配电房3#变	10	1000	327
53526	建湖	建华康居示范村1#配电房1#变	10	1000	574
53527	建湖	建华康居示范村1#配电房2#变	10	1000	538
53528	建湖	近湖学府文苑11号配变	10	800	477
53529	建湖	近湖学府文苑12号配变	10	1000	571
53530	建湖	上冈旭初四组配变	10	400	212
53531	建湖	上冈旭初四组单配变	10	200	74
53532	建湖	上冈旭初三组配变	10	200	90
53533	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53534	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	23
53535	建湖	乔庄六组配变	10	400	292
53536	建湖	乔庄村配变	10	400	248
53537	建湖	乔庄东配变	10	200	88
53538	建湖	乔庄北配变	10	200	111
53539	建湖	中心六组配变	10	200	128
53540	建湖	竹元一二组配变	10	400	237
53541	建湖	唐庄东配变	10	400	171
53542	建湖	元刘东配变	10	200	124
53543	建湖	辛庄六队	10	250	115
53544	建湖	宝塔辛庄一队	10	400	209
53545	建湖	宝塔车站变	10	400	98
53546	建湖	祁庄队	10	315	130
53547	建湖	上冈南沙线隆仕达广场2#箱变配变	10	630	330
53548	建湖	黄李南配变	10	400	287
53549	建湖	芦沟镇裴刘加油站配变	10	400	40
53550	建湖	竹元三组配变	10	400	210
53551	建湖	竹元八组配变	10	200	105
53552	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53553	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	217
53554	建湖	港口东南站配变	10	400	255
53555	建湖	建华康居13#箱式主变	10	630	327
53556	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	448
53557	建湖	沿河森达农庄2#	10	400	223
53558	建湖	雅苑西区1#变压器	10	800	438
53559	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	109
53560	建湖	恒济苗庄南站	10	250	0
53561	建湖	老街配变	10	400	160
53562	建湖	沙石场配变	10	400	186
53563	建湖	福瀛村公用变	10	400	184
53564	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	175
53565	建湖	颜单马武中站	10	400	246
53566	建湖	颜单马武西站	10	400	247
53567	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	105
53568	建湖	颜单马路五队	10	400	146
53569	建湖	人民北路	10	200	51
53570	建湖	草堰口堰南三组	10	200	52
53571	建湖	永丰十一组	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53572	建湖	烟草公司公用变	10	315	75
53573	建湖	堰南二组	10	200	76
53574	建湖	永丰村站	10	200	50
53575	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	192
53576	建湖	颜单马路中站	10	400	111
53577	建湖	颜单马路七组	10	200	71
53578	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	136
53579	建湖	三合东站配变	10	400	260
53580	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	201
53581	建湖	颜单马路村南变	10	315	127
53582	建湖	颜单马路南排台片	10	400	237
53583	建湖	颜单原种场东台片	10	400	214
53584	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	51
53585	建湖	河北粮库1#配变	10	400	272
53586	建湖	河南东站配变	10	200	23
53587	建湖	荡东二组配变	10	200	119
53588	建湖	草堰口永丰七组	10	200	81
53589	建湖	草堰口永丰九组	10	200	0
53590	建湖	永丰一组	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53591	建湖	永丰二组	10	200	8
53592	建湖	丰宁七组	10	200	63
53593	建湖	草堰口路庄村站	10	200	62
53594	建湖	草堰口丰宁五组	10	200	97
53595	建湖	丰宁村站	10	200	82
53596	建湖	丰宁西站	10	200	100
53597	建湖	路庄四组	10	200	104
53598	建湖	桃元八组	10	200	73
53599	建湖	丰宁南站	10	315	110
53600	建湖	荡东一组配变	10	400	87
53601	建湖	荡东八组配变	10	200	122
53602	建湖	荡东南站配变	10	400	230
53603	建湖	福瀛六组配变	10	200	66
53604	建湖	福瀛西站配变	10	400	271
53605	建湖	堰东西站	10	400	233
53606	建湖	草堰口堰东北站	10	200	18
53607	建湖	草堰口堰东一组	10	250	142
53608	建湖	草堰口东冈八组	10	200	81
53609	建湖	草堰口东冈八组南	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53610	建湖	草堰口东冈九组	10	200	104
53611	建湖	新冈一组	10	200	47
53612	建湖	新冈二组	10	200	61
53613	建湖	新冈四组	10	200	27
53614	建湖	新冈六组	10	200	80
53615	建湖	局西家属区变	10	400	179
53616	建湖	福瀛南站配变	10	400	236
53617	建湖	亥河五六组配变	10	400	158
53618	建湖	梁泽五组配变	10	400	252
53619	建湖	梁泽四组配变	10	200	123
53620	建湖	草堰口崔庄南站	10	200	58
53621	建湖	钟庄陆庄朱庄台片	10	200	42
53622	建湖	草堰口崔庄村站	10	200	65
53623	建湖	亥河村站配变	10	200	101
53624	建湖	草堰口路庄二组	10	200	57
53625	建湖	亥河村配变	10	400	242
53626	建湖	亥河北站配变	10	200	98
53627	建湖	祁堰村站	10	200	66
53628	建湖	草堰口祁堰东站	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53629	建湖	新丰三组配变	10	400	224
53630	建湖	桃元三组	10	200	69
53631	建湖	草堰口桃元村站	10	200	107
53632	建湖	桃元中站	10	200	35
53633	建湖	新丰西站配变	10	200	131
53634	建湖	钟庄大王大墩台片	10	400	208
53635	建湖	新丰南站配变	10	400	249
53636	建湖	收成八组配变	10	400	284
53637	建湖	收成一组配变	10	400	237
53638	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	115
53639	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	137
53640	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	197
53641	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	252
53642	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	234
53643	建湖	颜单庙河南站	10	400	256
53644	建湖	颜单庙河西站	10	400	191
53645	建湖	建阳建北东站东配变	10	400	263
53646	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	360
53647	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53648	建湖	近湖御墅东方14号配变	10	630	120
53649	建湖	近湖御墅东方12号配变	10	630	278
53650	建湖	御景城3#配电室4#主变	10	800	361
53651	建湖	草堰口建筑新村	10	400	0
53652	建湖	草堰口建筑西路	10	200	0
53653	建湖	颜单楼夏西排	10	400	218
53654	建湖	颜单马武东站	10	400	244
53655	建湖	近湖九龙华府10号配变	10	800	499
53656	建湖	草堰口镇北	10	200	0
53657	建湖	草堰口振兴路	10	400	0
53658	建湖	草堰口幸福路	10	500	136
53659	建湖	草堰口幸福东路	10	200	82
53660	建湖	草堰口人民东路	10	400	63
53661	建湖	草堰口政府西路	10	200	0
53662	建湖	草堰口镇政府	10	200	0
53663	建湖	草堰口桥北配变	10	200	75
53664	建湖	登达娱乐城公用变	10	500	130
53665	建湖	城南南站配变	10	200	94
53666	建湖	钟庄新河六队台片	10	200	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53667	建湖	谈赵村站配变	10	200	81
53668	建湖	谈赵一组配变	10	400	227
53669	建湖	上冈解放北路配变	10	400	109
53670	建湖	上冈镇中五组配变	10	200	37
53671	建湖	上冈旭初五组运河配变	10	400	184
53672	建湖	颜单楼夏东站	10	400	245
53673	建湖	颜单庙河东站	10	400	193
53674	建湖	颜单沈韩一队	10	400	208
53675	建湖	颜单沈韩南站	10	200	95
53676	建湖	颜单梅塘南站	10	400	215
53677	建湖	颜单梅塘3队	10	400	240
53678	建湖	颜单大孙庄	10	400	172
53679	建湖	颜单梅塘三组一号变	10	400	202
53680	建湖	颜单梅塘一队	10	200	81
53681	建湖	颜单李夏九队	10	200	103
53682	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	206
53683	建湖	碧桂园小区10#配变	10	800	354
53684	建湖	集镇商场1#变	10	400	213
53685	建湖	冈中路小区1#箱变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53686	建湖	冈中路小区2#箱变	10	630	328
53687	建湖	冈中路小区3#箱变	10	630	351
53688	建湖	碧桂园小区9#配变	10	800	275
53689	建湖	冈中路小区4#箱变	10	630	323
53690	建湖	冈中路小区5#箱变	10	630	350
53691	建湖	冈中路小区6#箱变	10	630	301
53692	建湖	苏源线农药厂家属区箱变	10	630	154
53693	建湖	明阳花园（二期）3#箱变	10	400	250
53694	建湖	南港村部4#变	10	400	243
53695	建湖	庆丰镇唐庄西站3#	10	400	283
53696	建湖	庆丰镇唐庄东站2#	10	400	246
53697	建湖	中心南站3#配变	10	400	266
53698	建湖	沿河桂东新河	10	400	250
53699	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	203
53700	建湖	上冈利华新村1#配变	10	800	381
53701	建湖	利华线上冈利华新村2#配变	10	800	370
53702	建湖	利华新村3#配变	10	800	402
53703	建湖	利华新村4#配变	10	800	384
53704	建湖	建港中公用变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53705	建湖	建南安置房2#变	10	400	146
53706	建湖	建南回迁房3#箱变	10	630	247
53707	建湖	前庄东方	10	400	278
53708	建湖	上冈冈东中学配变	10	200	23
53709	建湖	芦沟文化变	10	630	234
53710	建湖	天铂华庭16#配变	10	800	264
53711	建湖	恒济渔业大队	10	200	95
53712	建湖	沿河匡苏南周2号变	10	200	67
53713	建湖	利华新村5#配变	10	800	405
53714	建湖	利华新村6#配变	10	800	448
53715	建湖	芦沟镇五联北舍配变	10	400	246
53716	建湖	上冈利华新村7#配变	10	800	467
53717	建湖	上冈利华新村8#配变	10	800	404
53718	建湖	高作植西南站	10	400	256
53719	建湖	顾杨村委会2#箱变	10	630	299
53720	建湖	雅苑东区6#变压器	10	800	551
53721	建湖	滨河东路1#箱变主变	10	200	73
53722	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	254
53723	建湖	宝塔镇官尖北站	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53724	建湖	上冈石桥九组配变	10	200	88
53725	建湖	上冈石桥路灯配变	10	200	70
53726	建湖	上冈石桥五组配变	10	400	191
53727	建湖	上冈石桥四组配变	10	400	252
53728	建湖	上冈石桥头配变	10	400	223
53729	建湖	上冈石桥三组1#配变	10	400	270
53730	建湖	上冈石桥沙坝配变	10	100	38
53731	建湖	上冈石桥马厂配变	10	400	278
53732	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	345
53733	建湖	近湖未来城2号配变	10	800	332
53734	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	326
53735	建湖	近湖未来城4号配变	10	800	387
53736	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	376
53737	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	249
53738	建湖	近湖未来城6号配变	10	800	355
53739	建湖	近湖未来城8号配变	10	800	393
53740	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	70
53741	建湖	沿河蒋罗孙舍2号变	10	400	183
53742	建湖	沿河高树亚湾变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53743	建湖	两港李墩	10	400	250
53744	建湖	吴河北1号配电变压器	10	800	449
53745	建湖	老县政府箱式变配电变压器	10	800	367
53746	建湖	沿河镇兴旺小区5#变	10	400	174
53747	建湖	东冈四组南	10	200	72
53748	建湖	建华康居示范村2#配电房5#变	10	1000	553
53749	建湖	建华康居示范村2#配电房6#变	10	1000	643
53750	建湖	建华康居示范村3#配电房9#变	10	1000	453
53751	建湖	建华康居示范村3#配电房7#变	10	1000	611
53752	建湖	建华康居示范村3#配电房8#变	10	1000	742
53753	建湖	建华康居示范村3#配电房10#变	10	1000	524
53754	建湖	海聚城1#箱变配变	10	630	317
53755	建湖	近湖陈堡西桥变	10	400	35
53756	建湖	陈墩南公用变	10	400	226
53757	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	200	68
53758	建湖	上冈大南庄2#配变	10	400	19
53759	建湖	大墩住宅区	10	400	254
53760	建湖	高作蒋王八组	10	200	125
53761	建湖	高作利民北站	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53762	建湖	高作陆沟八组	10	400	268
53763	建湖	高作大尖七组	10	400	259
53764	建湖	上冈益民七组配变	10	400	246
53765	建湖	易家乐二期(新)1#变压器	10	800	485
53766	建湖	沿河于新排2#变	10	200	115
53767	建湖	草堰口港北四组东	10	200	100
53768	建湖	上冈风华六八组东配变	10	400	221
53769	建湖	上冈风华六八组西配变	10	400	218
53770	建湖	万达天空之城4#配电室1#配变	10	800	562
53771	建湖	新苑小区1#变压器	10	800	564
53772	建湖	钟庄吴湾英文台片	10	400	273
53773	建湖	庆丰供电所2#	10	400	165
53774	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	97
53775	建湖	上冈桥南陈墩配变	10	400	276
53776	建湖	宝塔合兴南站	10	400	271
53777	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	190
53778	建湖	交木中站西配变	10	400	278
53779	建湖	碧桂园小区5#配电房16#主变	10	800	414
53780	建湖	马墩西站	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53781	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	269
53782	建湖	近湖杨庄北站	10	400	270
53783	建湖	近湖吴左中站变	10	400	250
53784	建湖	航道站家属区公用变	10	630	89
53785	建湖	京城I线京城国际1#开关站175开关1#杆人寿保险变	10	630	356
53786	建湖	养殖场南站	10	400	168
53787	建湖	建阳冠华西城小区2#箱变	10	400	205
53788	建湖	滨河东路2#箱变主变	10	400	194
53789	建湖	中利2#配电室4#主变	10	800	496
53790	建湖	中利2#配电室5#主变	10	800	501
53791	建湖	沿河丰河八湾	10	400	222
53792	建湖	芦沟菜场变	10	400	167
53793	建湖	高作利民七组	10	200	117
53794	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	445
53795	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	156
53796	建湖	近湖未来城10号配变	10	630	260
53797	建湖	近湖未来城12号配变	10	630	452
53798	建湖	沿河桂东北站	10	400	155
53799	建湖	坚持西站西	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53800	建湖	吉北二队配变	10	400	242
53801	建湖	近湖文化小区4号箱变	10	630	260
53802	建湖	上冈利华村2组配变	10	200	109
53803	建湖	沿河菜场2#变	10	400	103
53804	建湖	近湖文化小区5号箱变	10	630	181
53805	建湖	近湖新东中心村13号配变	10	500	213
53806	建湖	公兴六组2#配变	10	400	276
53807	建湖	万达天空之城4#配电室4#配变	10	800	596
53808	建湖	近湖怡景学府6号配变	10	630	354
53809	建湖	双湖云璟1#主变	10	630	457
53810	建湖	近湖文化小区6号箱变	10	630	310
53811	建湖	滨河东路3#箱变主变	10	630	264
53812	建湖	上冈坍圩一组配变	10	400	198
53813	建湖	路墩三组东配变	10	400	287
53814	建湖	棉织厂西箱变	10	1000	474
53815	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	302
53816	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	210
53817	建湖	沿河塘南合心	10	200	88
53818	建湖	上冈大吉一组1#配变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53819	建湖	上冈洋中三组1#配变	10	200	81
53820	建湖	建设局家属区变	10	400	0
53821	建湖	登达公用变	10	400	55
53822	建湖	恒鑫麦芽厂公用变	10	500	214
53823	建湖	商加小学	10	400	194
53824	建湖	上冈风华三四组东配变	10	400	265
53825	建湖	上冈食品厂2#配变	10	400	162
53826	建湖	上冈新风七八组南配变	10	400	218
53827	建湖	上冈文峰家园北配变	10	400	92
53828	建湖	上冈八庄四组东配变	10	400	217
53829	建湖	上冈人民南路1#配变	10	400	125
53830	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	395
53831	建湖	东方花园2#变	10	400	244
53832	建湖	上冈利华六组南配变	10	400	205
53833	建湖	沿河蒿茏养殖北站	10	400	197
53834	建湖	湖东小区箱变配电变压器	10	630	256
53835	建湖	近湖天铂华庭9#配变	10	630	188
53836	建湖	沿河小街东站2#变	10	630	336
53837	建湖	建阳冠华西城小区1#箱变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53838	建湖	草堰口彭庄南站	10	200	87
53839	建湖	逍遥东站	10	200	84
53840	建湖	教师新村公用变	10	400	173
53841	建湖	上冈大吉一二组配变	10	200	46
53842	建湖	上冈大吉三四组配变	10	200	110
53843	建湖	上冈大吉五六组配变	10	200	96
53844	建湖	上冈大吉五组单配变	10	200	68
53845	建湖	上冈剧场配变	10	400	0
53846	建湖	上冈商场配变	10	400	59
53847	建湖	上冈东方商场配变	10	400	0
53848	建湖	上冈冈合路配变	10	400	108
53849	建湖	上冈同心林场配变	10	200	60
53850	建湖	上冈船厂配变	10	200	19
53851	建湖	高作陆舍东站	10	200	106
53852	建湖	高作近高西站	10	400	239
53853	建湖	长春七队	10	200	115
53854	建湖	朱港皮叉	10	400	209
53855	建湖	陈桥南站	10	400	246
53856	建湖	朱港凌墩	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53857	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	145
53858	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	3
53859	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	20
53860	建湖	宝塔长春六队	10	400	284
53861	建湖	高作利民中站	10	400	213
53862	建湖	高作利民九组	10	400	266
53863	建湖	高作陈吕三组	10	400	238
53864	建湖	辛北七队	10	200	146
53865	建湖	宝塔镇辛北西站	10	400	296
53866	建湖	朱港港东	10	200	107
53867	建湖	董徐北站	10	400	151
53868	建湖	钟庄马墩唐桥台片	10	100	32
53869	建湖	钟庄马墩马墩台片	10	200	136
53870	建湖	庆丰南站	10	200	0
53871	建湖	钟庄三元路墩台片	10	200	58
53872	建湖	草堰口沙墩六组	10	200	105
53873	建湖	上冈凤心二组配变	10	200	78
53874	建湖	草堰口沙墩七组	10	200	87
53875	建湖	上冈风华六组配变	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53876	建湖	上冈凤心三五组配变	10	200	38
53877	建湖	上冈凤心五组单配变	10	200	86
53878	建湖	东刘南站	10	200	65
53879	建湖	钟庄中学	10	100	0
53880	建湖	上冈洋中六组配变	10	400	255
53881	建湖	上冈新洋三四组配变	10	200	115
53882	建湖	上冈洋中一二组配变	10	200	71
53883	建湖	沿河于新排	10	200	103
53884	建湖	高作甲东中站	10	200	118
53885	建湖	沿河中学路4号变	10	400	121
53886	建湖	沿河小街4号单相变	10	100	37
53887	建湖	上冈桥北配变	10	400	116
53888	建湖	上冈同心十组配变	10	315	105
53889	建湖	高作卞舍六组	10	400	248
53890	建湖	瓦瓷北站	10	400	0
53891	建湖	高作植西北站	10	200	115
53892	建湖	沿河东夏东荡	10	200	99
53893	建湖	高作双界一组	10	200	92
53894	建湖	高作大尖二组	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53895	建湖	高作大尖四组	10	400	60
53896	建湖	高作大尖八组	10	200	87
53897	建湖	集镇白果	10	400	138
53898	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	94
53899	建湖	西陈村部	10	400	216
53900	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	82
53901	建湖	董徐南站	10	400	205
53902	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	242
53903	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	108
53904	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	120
53905	建湖	高作王庄二组	10	400	190
53906	建湖	高作王庄东犁	10	200	87
53907	建湖	钟庄古桥左庄台片	10	200	84
53908	建湖	高作斜港老站	10	200	111
53909	建湖	高作斜港西站	10	200	89
53910	建湖	高作卞舍南站	10	200	48
53911	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	113
53912	建湖	高作卞舍二组	10	200	82
53913	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53914	建湖	集镇河西	10	400	137
53915	建湖	前陶种子场	10	400	192
53916	建湖	沿河日新倪舍	10	400	188
53917	建湖	集镇水厂变	10	400	98
53918	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	32
53919	建湖	上冈光华西站配变	10	200	87
53920	建湖	上冈明照东站配变	10	200	54
53921	建湖	上冈凤心七组配变	10	200	58
53922	建湖	上冈凤心四六组配变	10	200	45
53923	建湖	上冈合心二组配变	10	200	44
53924	建湖	上冈合心一五组配变	10	200	73
53925	建湖	上冈运东七组配变	10	200	33
53926	建湖	上冈旭初六组配变	10	200	63
53927	建湖	上冈运东三四组配变	10	315	114
53928	建湖	上冈运东一二组配变	10	200	70
53929	建湖	凌庄村部	10	200	82
53930	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	0
53931	建湖	上冈风华一组配变	10	200	52
53932	建湖	新阜西站	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53933	建湖	上冈风华二组配变	10	200	9
53934	建湖	上冈风华三四组配变	10	200	84
53935	建湖	上冈风华五七组配变	10	200	93
53936	建湖	赵墩北站	10	400	250
53937	建湖	赵墩东站	10	400	237
53938	建湖	路墩一组	10	400	288
53939	建湖	路墩东站	10	400	283
53940	建湖	高作高东二组	10	400	82
53941	建湖	高作高东四组	10	200	123
53942	建湖	高作利民老站	10	400	211
53943	建湖	高作荣群八组	10	200	86
53944	建湖	路墩西站	10	400	285
53945	建湖	上冈风华五组南配变	10	200	104
53946	建湖	上冈八庄一组配变	10	200	82
53947	建湖	上冈新洋一六组配变	10	400	221
53948	建湖	上冈明照中站配变	10	200	60
53949	建湖	上冈明照西站配变	10	200	77
53950	建湖	上冈大志一组配变	10	200	82
53951	建湖	上冈大志四组配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53952	建湖	上冈大志北站配变	10	200	56
53953	建湖	上冈大志八组配变	10	200	32
53954	建湖	上冈桥南南站配变	10	400	175
53955	建湖	上冈桥南六组配变	10	200	85
53956	建湖	上冈桥南北站配变	10	200	72
53957	建湖	上冈新北北站配变	10	200	95
53958	建湖	上冈新北村站配变	10	200	105
53959	建湖	上冈宋楼村站配变	10	200	80
53960	建湖	上冈宋楼一组配变	10	400	242
53961	建湖	上冈新光七组配变	10	200	89
53962	建湖	上冈新光八组配变	10	200	16
53963	建湖	上冈新光村站配变	10	200	0
53964	建湖	冈西旗帜村北站	10	200	35
53965	建湖	上冈新光一二组配变	10	200	41
53966	建湖	上冈新光东站配变	10	200	21
53967	建湖	冈西旗帜村彭圩	10	200	35
53968	建湖	黎明南站	10	200	51
53969	建湖	冈西旗帜村西站	10	200	42
53970	建湖	黎明东站	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53971	建湖	冈西旗帜村杨墩变	10	200	124
53972	建湖	上冈为民村站配变	10	200	37
53973	建湖	冈西旗帜村旗帜	10	200	94
53974	建湖	上冈黎明北站配变	10	200	81
53975	建湖	冈西东吉村宋墩	10	200	92
53976	建湖	东方中站	10	200	92
53977	建湖	红日北站	10	200	62
53978	建湖	红日东站	10	200	99
53979	建湖	唐庄中站	10	200	65
53980	建湖	高作荣群七队	10	200	90
53981	建湖	北秦二组	10	200	105
53982	建湖	高作马楼南站	10	400	114
53983	建湖	廖庄北站	10	200	120
53984	建湖	高作陆沟五组	10	200	95
53985	建湖	高作陆沟四组	10	200	121
53986	建湖	高作唐界南站	10	200	101
53987	建湖	高作陆沟二组	10	200	0
53988	建湖	高作东北十组	10	400	237
53989	建湖	高作东北东站	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53990	建湖	成墩北站	10	400	135
53991	建湖	冈西东吉高峰	10	400	227
53992	建湖	冈西赵舍村赵墩变	10	200	81
53993	建湖	冈西赵舍村潘庄变	10	400	22
53994	建湖	冈西赵舍村中站	10	200	70
53995	建湖	前陶村仇坝变	10	200	57
53996	建湖	前陶村刘墩变	10	200	86
53997	建湖	冈西赵舍村韦墩	10	200	113
53998	建湖	冈西东吉村许庄	10	200	88
53999	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	100	0
54000	建湖	冈西顾顶村丰产	10	400	232
54001	建湖	冈西张荡村北站	10	200	119
54002	建湖	冈西肖荡村肖墩	10	100	26
54003	建湖	冈西肖荡村张舍变	10	200	106
54004	建湖	冈西肖荡村港南	10	200	42
54005	建湖	冈西立公村陈墩	10	200	87
54006	建湖	冈西立公村渔塘	10	200	28
54007	建湖	冈西壮烈村朱墩	10	200	110
54008	建湖	冈西壮烈村北站	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54009	建湖	堰南八组	10	200	24
54010	建湖	堰南八组南	10	200	0
54011	建湖	草堰口堰南七组	10	200	70
54012	建湖	宝塔潘渡村部	10	200	21
54013	建湖	上冈新洋二五组配变	10	200	112
54014	建湖	上冈洋中三组配变	10	200	78
54015	建湖	恒济东袁村站	10	400	185
54016	建湖	恒济东袁东站	10	400	0
54017	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	240
54018	建湖	恒济恒庆中站	10	200	94
54019	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	99
54020	建湖	恒济沿南东站	10	200	26
54021	建湖	恒济山河东站	10	200	52
54022	建湖	成墩中站	10	400	0
54023	建湖	成墩南站	10	400	271
54024	建湖	高作丁庄三组	10	200	108
54025	建湖	湖荡北站	10	400	286
54026	建湖	高作丁庄二组	10	400	268
54027	建湖	湖荡东站配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54028	建湖	陈圩二队	10	400	242
54029	建湖	高作丁庄六组	10	200	91
54030	建湖	高作丁庄八组	10	200	131
54031	建湖	胡王后庄	10	100	24
54032	建湖	陈圩九队配变	10	400	0
54033	建湖	冈西集镇北环变	10	400	160
54034	建湖	宝塔港口西站	10	200	129
54035	建湖	顾坝东站	10	400	267
54036	建湖	顾坝南站	10	400	281
54037	建湖	冈西徐王村徐王	10	400	247
54038	建湖	顾坝北站	10	200	130
54039	建湖	路墩南站	10	400	275
54040	建湖	冈西壮烈村东朱	10	200	89
54041	建湖	冈西壮烈村陆墩	10	200	104
54042	建湖	上冈洋中一组配变	10	200	126
54043	建湖	恒济山河中站	10	200	0
54044	建湖	恒济九里东站	10	400	197
54045	建湖	恒济九里村站	10	400	208
54046	建湖	恒济华舍村站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54047	建湖	恒济华舍三组	10	400	164
54048	建湖	恒济沿南村站	10	250	88
54049	建湖	陈圩八队	10	400	284
54050	建湖	冈西徐王村马渡变	10	200	71
54051	建湖	前庄中站(增资)	10	400	229
54052	建湖	宝塔高港北站	10	200	91
54053	建湖	冈西前陶村西站	10	200	80
54054	建湖	冈西徐王村中站变	10	400	217
54055	建湖	冈西金舍村章墩	10	200	67
54056	建湖	冈西金舍村东	10	400	277
54057	建湖	冈西两港村洪墩	10	200	110
54058	建湖	高港东	10	200	102
54059	建湖	冈西两港村村部东	10	400	270
54060	建湖	高作黄沟北	10	200	108
54061	建湖	集镇信用社台片	10	400	129
54062	建湖	冈西两港村东	10	400	248
54063	建湖	冈西壮烈村中	10	200	70
54064	建湖	冈西壮烈村南	10	400	249
54065	建湖	冈西壮烈村孙墩	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54066	建湖	冈西张荡村中站	10	200	88
54067	建湖	冈西张荡村南站	10	200	54
54068	建湖	新沟北站	10	400	261
54069	建湖	冈西新沟村中站	10	200	43
54070	建湖	冈西新沟向阳	10	200	88
54071	建湖	嵇舍大桥	10	200	22
54072	建湖	冈西西吉村尖北变	10	200	34
54073	建湖	潘墩村中站变	10	200	33
54074	建湖	冈西潘墩村大港变	10	200	72
54075	建湖	冈西嵇舍村路南变	10	400	241
54076	建湖	嵇舍村陆墩变	10	200	127
54077	建湖	嵇舍村双陆	10	200	101
54078	建湖	冈西嵇舍青年	10	400	231
54079	建湖	丁渡村曾圩	10	200	90
54080	建湖	草堰口堰南四组	10	200	97
54081	建湖	宝塔培东四队	10	200	122
54082	建湖	宝塔培东二队	10	200	60
54083	建湖	集镇国税所台片	10	400	63
54084	建湖	吉北北站	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54085	建湖	杨沟长建	10	400	174
54086	建湖	集镇计生办	10	400	185
54087	建湖	集镇织带厂台片	10	400	128
54088	建湖	前庄北站	10	200	16
54089	建湖	冈西蔡港村东站变	10	400	246
54090	建湖	丁渡村王墩	10	200	51
54091	建湖	姚墩村校墩变	10	200	72
54092	建湖	坍圩七组	10	400	0
54093	建湖	坍圩南站	10	200	49
54094	建湖	冈西港东村新沟	10	400	255
54095	建湖	港东红光	10	200	78
54096	建湖	东徐村东站	10	200	88
54097	建湖	东徐村村部	10	200	68
54098	建湖	东徐村中站	10	200	126
54099	建湖	坍圩西站	10	200	127
54100	建湖	南港村部	10	400	157
54101	建湖	沙墩二组	10	200	34
54102	建湖	草堰口红庄五组	10	200	0
54103	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54104	建湖	沿河塘南后舍	10	400	196
54105	建湖	沿河日新高甸	10	400	189
54106	建湖	沿河匡苏西站	10	400	253
54107	建湖	沿河凡阳王圩	10	400	267
54108	建湖	沿河匡苏北站	10	200	31
54109	建湖	沿河高树中站	10	400	222
54110	建湖	桥东机械厂变	10	400	9
54111	建湖	公安局变	10	630	70
54112	建湖	沿河芦南赵墩	10	400	254
54113	建湖	沿河郑沟芦南赵桥	10	400	280
54114	建湖	进修学校公用变	10	315	166
54115	建湖	高作季墩北站	10	400	232
54116	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	15
54117	建湖	上冈交管站配变	10	400	19
54118	建湖	沿河烽火东站	10	400	221
54119	建湖	沿河烽火姜舍	10	200	108
54120	建湖	上冈中学北配变	10	630	151
54121	建湖	沿河富强北站	10	400	180
54122	建湖	沿河凡阳凡华	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54123	建湖	冈西蔡港村南站	10	200	54
54124	建湖	冈西蔡港村中站变	10	200	98
54125	建湖	冈西蔡港村西站	10	200	92
54126	建湖	辛庄四队	10	400	220
54127	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	7
54128	建湖	冈西蔡港创新	10	200	107
54129	建湖	冈西沿河村洪舍	10	200	70
54130	建湖	冈西沿河村河口	10	200	117
54131	建湖	冈西沿河村马沟	10	200	124
54132	建湖	联合代墩	10	200	17
54133	建湖	宝塔联合李南东变	10	200	60
54134	建湖	丁湾唐东	10	200	93
54135	建湖	东王九组	10	200	51
54136	建湖	集镇商场	10	400	30
54137	建湖	冈西东徐村西站	10	400	233
54138	建湖	坍圩村部	10	100	43
54139	建湖	张圩村中站	10	200	0
54140	建湖	张圩村张圩	10	200	99
54141	建湖	陆河村东河	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54142	建湖	上冈新团村站配变	10	200	126
54143	建湖	陆河村南站变	10	400	245
54144	建湖	陆河村西站	10	200	106
54145	建湖	陆河村颜墩	10	200	101
54146	建湖	上冈宋楼为民三组配变	10	400	268
54147	建湖	上冈宋楼二组配变	10	400	214
54148	建湖	进修学校家属区变	10	400	203
54149	建湖	乡镇府家属区变	10	400	115
54150	建湖	织布厂公用变	10	315	41
54151	建湖	朝阳队公用变	10	400	116
54152	建湖	职中公用变	10	400	0
54153	建湖	检察院家属区公用变	10	400	94
54154	建湖	检察院公用变	10	315	68
54155	建湖	朝阳公用变	10	400	53
54156	建湖	近中公用变	10	630	187
54157	建湖	上冈府前路南配变	10	400	28
54158	建湖	沿河凡阳方向	10	400	208
54159	建湖	沿河茂盛树桥	10	400	222
54160	建湖	沿河张丁南站	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54161	建湖	高作吕墩五组	10	200	112
54162	建湖	冈西双墩村曹坊变	10	200	79
54163	建湖	钟庄集镇医院台片#	10	400	255
54164	建湖	冈西双墩村北站变	10	400	222
54165	建湖	高作吕墩六组	10	400	152
54166	建湖	冈西双墩村跃进变	10	400	255
54167	建湖	冈西双墩村塘沟	10	400	226
54168	建湖	南徐村部	10	200	101
54169	建湖	上冈新光四组配变	10	200	40
54170	建湖	上冈宋楼四组配变	10	100	34
54171	建湖	上冈新北四组配变	10	200	106
54172	建湖	上冈大志南站配变	10	200	46
54173	建湖	上冈复兴七组配变	10	200	62
54174	建湖	上冈复兴南站配变	10	200	20
54175	建湖	上冈复兴中站配变	10	200	16
54176	建湖	沿河丰河南站	10	400	269
54177	建湖	沿河蒿仑南站	10	400	169
54178	建湖	沿河马沿养殖东	10	400	213
54179	建湖	沿河蒿仑养殖一场	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54180	建湖	建阳建北北站配变	10	400	264
54181	建湖	建阳建北中站配变	10	400	45
54182	建湖	建东北站	10	400	247
54183	建湖	沿河自强河北排	10	200	118
54184	建湖	建东东站	10	400	117
54185	建湖	沿河自强南站	10	400	210
54186	建湖	沿河自强邵舍	10	200	53
54187	建湖	院道四组	10	200	59
54188	建湖	草堰口院道六组	10	200	95
54189	建湖	沙墩一组西	10	200	0
54190	建湖	上冈运东五六组配变	10	400	203
54191	建湖	沿河建圩南站	10	200	36
54192	建湖	沿河大溪河公司	10	400	178
54193	建湖	沿河建圩村站	10	400	142
54194	建湖	宝塔联合北港	10	200	126
54195	建湖	丁仁西站	10	200	45
54196	建湖	高作东站三组	10	200	79
54197	建湖	高作东站中站	10	400	245
54198	建湖	丁仁东站	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54199	建湖	高作大墩五组	10	200	0
54200	建湖	宝塔长陈村站	10	200	25
54201	建湖	长春四队(增资)	10	200	114
54202	建湖	谷荡南站	10	200	85
54203	建湖	长春村部(增资)	10	400	243
54204	建湖	长春一队	10	200	70
54205	建湖	草堰口彭庄北站	10	200	106
54206	建湖	彭庄村站	10	400	165
54207	建湖	永安联合	10	400	204
54208	建湖	永安西站	10	200	51
54209	建湖	永安村部	10	200	68
54210	建湖	永安界牌	10	200	80
54211	建湖	永安东站	10	100	0
54212	建湖	瓦荡东站	10	200	64
54213	建湖	瓦荡卫星	10	200	57
54214	建湖	高丰近楼	10	100	14
54215	建湖	谷庄南站	10	200	26
54216	建湖	谷庄北站	10	200	55
54217	建湖	西沙新河	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54218	建湖	新华南站	10	200	65
54219	建湖	新华东站	10	100	26
54220	建湖	坚石跃进	10	200	75
54221	建湖	坚石中站	10	200	34
54222	建湖	坚石西站2#(西)	10	200	95
54223	建湖	坚石刘港	10	200	59
54224	建湖	坚石东站	10	200	21
54225	建湖	近湖陈堡东葛北站	10	200	144
54226	建湖	上冈火炬二九组配变	10	200	63
54227	建湖	上冈炬东一二组东配变	10	200	126
54228	建湖	上冈炬东三七组配变	10	200	100
54229	建湖	上冈炬东七组配变	10	200	83
54230	建湖	上冈炬东四组配变	10	100	53
54231	建湖	上冈炬东五六组配变	10	200	71
54232	建湖	上冈三港五九组配变	10	200	0
54233	建湖	上冈三港一二七组配变	10	100	15
54234	建湖	上冈三港三四组配变	10	200	50
54235	建湖	上冈蚕种场配变	10	200	128
54236	建湖	上冈徐庄一组配变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54237	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	0
54238	建湖	坚石正华	10	200	99
54239	建湖	芦沟镇陈吴西站配变	10	400	252
54240	建湖	高丰港如	10	200	55
54241	建湖	高丰长舍	10	200	94
54242	建湖	芦沟镇三庄中站配变	10	400	238
54243	建湖	高丰王墩	10	200	46
54244	建湖	高丰陈沟	10	200	88
54245	建湖	芦沟镇三庄一组配变	10	400	174
54246	建湖	高丰东高	10	100	15
54247	建湖	西沙姜王	10	200	97
54248	建湖	芦沟镇府前路配变	10	400	148
54249	建湖	西沙丁墩	10	200	104
54250	建湖	西沙中沟	10	200	91
54251	建湖	芦沟镇农电站中配变	10	315	113
54252	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	0
54253	建湖	华林跃进	10	200	39
54254	建湖	上冈新风三四组配变	10	200	127
54255	建湖	上冈新风三组配变	10	200	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54256	建湖	上冈新风一二组配变	10	200	73
54257	建湖	上冈八庄六组配变	10	200	49
54258	建湖	上冈八庄二三组配变	10	200	63
54259	建湖	上冈八庄四组配变	10	200	59
54260	建湖	上冈八庄二三组东配变	10	200	37
54261	建湖	上冈树新二组配变	10	200	40
54262	建湖	上冈新风七组配变	10	200	144
54263	建湖	上冈新风五组配变	10	200	63
54264	建湖	上冈树新五组配变	10	200	55
54265	建湖	上冈树新四组配变	10	200	19
54266	建湖	上冈树新四组单配变	10	200	92
54267	建湖	华林周庄	10	200	84
54268	建湖	芦沟镇联星村西站配变	10	400	232
54269	建湖	华林华林	10	200	61
54270	建湖	华林新港	10	160	33
54271	建湖	芦沟镇联星村东站配变	10	400	256
54272	建湖	芦沟镇大同村五组配变	10	400	113
54273	建湖	芦沟镇大同村三组配变	10	400	208
54274	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54275	建湖	新阜南站	10	400	195
54276	建湖	钟庄南华新港台片	10	200	158
54277	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	0
54278	建湖	钟庄钟南海中台片	10	400	238
54279	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	259
54280	建湖	镇西	10	200	0
54281	建湖	草堰口堰北西站	10	200	82
54282	建湖	草堰口堰西东站	10	400	203
54283	建湖	堰河八组	10	200	54
54284	建湖	草堰口堰河村站	10	200	96
54285	建湖	堰河六组	10	200	96
54286	建湖	草堰口堰河西站	10	200	118
54287	建湖	草堰口堰西西站	10	200	91
54288	建湖	草堰口堰西六组	10	200	105
54289	建湖	草堰口唐墩中站	10	200	51
54290	建湖	草堰口唐墩水厂	10	200	61
54291	建湖	草堰口唐墩西站	10	200	0
54292	建湖	草堰口唐墩南站	10	200	88
54293	建湖	堰河三组	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54294	建湖	草堰口红庄一组	10	200	88
54295	建湖	红庄三组	10	200	53
54296	建湖	草堰口红庄村站	10	200	73
54297	建湖	红庄二组	10	400	248
54298	建湖	草堰口港北一组	10	200	124
54299	建湖	张庄南尖	10	200	5
54300	建湖	港北三组	10	200	107
54301	建湖	草堰口港北二组	10	200	72
54302	建湖	水泥厂家属区	10	200	91
54303	建湖	草堰口港北四组	10	400	260
54304	建湖	东乔新沟	10	200	51
54305	建湖	草堰口院道三组	10	200	62
54306	建湖	建阳建东二组配变	10	400	229
54307	建湖	建东一组	10	400	91
54308	建湖	草堰口港北五组	10	100	1
54309	建湖	草堰口港北六组	10	200	121
54310	建湖	港北八组	10	200	60
54311	建湖	港北七组	10	200	73
54312	建湖	上冈川洋四五组配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54313	建湖	上冈川洋三六组配变	10	200	73
54314	建湖	上冈川洋十五组配变	10	200	72
54315	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	0
54316	建湖	上冈川洋七八组配变	10	200	19
54317	建湖	上冈康庄八组配变	10	200	77
54318	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	0
54319	建湖	上冈川洋一组配变	10	200	68
54320	建湖	上冈川洋二九组配变	10	315	176
54321	建湖	上冈康庄六组配变	10	400	236
54322	建湖	上冈康庄三组配变	10	400	237
54323	建湖	上冈康庄二组配变	10	200	61
54324	建湖	上冈建康五九组配变	10	200	26
54325	建湖	上冈建康一组配变	10	200	74
54326	建湖	上冈建康二组配变	10	400	233
54327	建湖	东乔帆布厂	10	200	69
54328	建湖	东乔黄沟	10	200	73
54329	建湖	张庄东站	10	200	118
54330	建湖	北凌村部	10	200	92
54331	建湖	官尖南站	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54332	建湖	官尖团结	10	200	23
54333	建湖	宝塔合兴东站	10	400	261
54334	建湖	培桥北站	10	400	99
54335	建湖	东洪西南站(单)	10	200	118
54336	建湖	宝塔培桥七队	10	200	96
54337	建湖	新阜南站(单)	10	100	23
54338	建湖	高祥中站	10	400	189
54339	建湖	高祥南站	10	250	138
54340	建湖	宝塔高祥北站(增资)	10	200	97
54341	建湖	芦沟镇朝阳北站配变	10	200	85
54342	建湖	宝塔赵湾北站	10	200	108
54343	建湖	赵湾南站(增资)	10	200	145
54344	建湖	赵湾一队	10	200	70
54345	建湖	四树北站	10	200	119
54346	建湖	上冈电力站北配变	10	400	109
54347	建湖	上冈电力站中配变	10	400	33
54348	建湖	上冈智谋路配变	10	400	67
54349	建湖	上冈电力站西配变	10	400	105
54350	建湖	上冈火炬一六组配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54351	建湖	上冈火炬五七组配变	10	400	268
54352	建湖	上冈火炬四八组配变	10	400	209
54353	建湖	东洪北站	10	200	37
54354	建湖	宝塔四树东站	10	200	79
54355	建湖	宝塔四树西站	10	200	86
54356	建湖	宝塔大兴东站	10	200	125
54357	建湖	东洪西南站	10	200	82
54358	建湖	宝塔大兴一队	10	200	115
54359	建湖	宝塔大兴南站	10	200	80
54360	建湖	芦沟镇农电站东配变	10	400	60
54361	建湖	宝塔南站	10	200	35
54362	建湖	双湾六队	10	200	73
54363	建湖	芦沟镇陈吴东站配变	10	400	215
54364	建湖	庆东村部	10	200	79
54365	建湖	庆东王庄单	10	200	85
54366	建湖	庆东王庄	10	200	92
54367	建湖	庆东丁舍	10	100	31
54368	建湖	庆东新建	10	200	103
54369	建湖	地产公司公用变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54370	建湖	环保局东公用变	10	400	8
54371	建湖	审批中心公用变	10	400	197
54372	建湖	天铂A1商业街3#配变	10	800	391
54373	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	233
54374	建湖	建中垦田3#配变	10	400	262
54375	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	439
54376	建湖	近湖悦隽学府12#配变	10	800	357
54377	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	500	0
54378	建湖	杨沟北站	10	400	266
54379	建湖	杨沟南站	10	400	247
54380	建湖	杨沟六组	10	400	199
54381	建湖	象王城市花园1号箱变配电变压器	10	630	187
54382	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	320
54383	建湖	中行公用变	10	500	0
54384	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	0
54385	建湖	吴舍北巷变	10	400	139
54386	建湖	近湖新东小区8号配变	10	1000	560
54387	建湖	近湖新东小区9号配变	10	1000	594
54388	建湖	近湖新东小区1号箱变	10	500	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54389	建湖	近湖新东小区2号箱变	10	630	333
54390	建湖	近湖新东小区3号箱变	10	500	250
54391	建湖	近湖新东小区4号箱变	10	500	333
54392	建湖	近湖新东小区6号箱变	10	630	417
54393	建湖	沿河东路箱变主变	10	630	456
54394	建湖	廖庄集中居住6#配变	10	630	309
54395	建湖	顾东七组南	10	400	153
54396	建湖	彭庄二组	10	400	277
54397	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	0
54398	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	0
54399	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	0
54400	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	400	0
54401	建湖	芦沟镇新民村吴墩配变	10	200	106
54402	建湖	芦沟镇李舍新河配变	10	200	75
54403	建湖	芦沟镇新民东配变	10	400	261
54404	建湖	芦沟镇西王西配变	10	400	208
54405	建湖	芦沟镇李舍李尖配变	10	400	282
54406	建湖	芦沟镇李舍村晁沟配变	10	400	237
54407	建湖	芦沟镇李舍村配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54408	建湖	芦沟镇凌葛村村站配变	10	400	210
54409	建湖	芦沟镇西王南站配变	10	400	222
54410	建湖	芦沟镇西王北站配变	10	400	213
54411	建湖	芦沟镇芦沟村站配变	10	400	129
54412	建湖	芦沟镇陶荡配变	10	400	246
54413	建湖	芦沟镇南吴西站配变	10	400	224
54414	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍配变	10	400	100
54415	建湖	芦沟镇凌葛葛村配变	10	400	243
54416	建湖	芦沟镇凌葛南站配变	10	400	176
54417	建湖	芦沟镇肖岸村斜港配变	10	400	193
54418	建湖	芦沟镇肖岸村村站配变	10	400	129
54419	建湖	芦沟镇朱童西站配变	10	400	228
54420	建湖	芦沟镇朱童北站配变	10	400	264
54421	建湖	芦沟镇南吴村村站配变	10	400	228
54422	建湖	芦沟镇芦塘村严庄配变	10	400	221
54423	建湖	芦沟镇孔庄北站配变	10	400	209
54424	建湖	芦沟镇孔庄村村站配变	10	400	250
54425	建湖	芦沟镇潘庄村配变	10	400	114
54426	建湖	芦沟镇潘庄村胡舍配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54427	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	65
54428	建湖	芦沟镇工业园区3#配变	10	400	85
54429	建湖	沿河中学路6号变	10	400	207
54430	建湖	上冈南庄七组配变	10	200	64
54431	建湖	上冈冈北陶巷站配变	10	200	83
54432	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	16
54433	建湖	上冈南庄西站配变	10	400	106
54434	建湖	上冈南庄五组配变	10	200	24
54435	建湖	上冈南庄东山西配变	10	200	95
54436	建湖	上冈利华四组配变	10	200	80
54437	建湖	上冈南庄东配变	10	200	44
54438	建湖	上冈利华村部配变	10	315	147
54439	建湖	上冈同心五组配变	10	400	220
54440	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	0
54441	建湖	上冈榆东北站配变	10	400	95
54442	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	20
54443	建湖	上冈榆东南站配变	10	400	154
54444	建湖	近湖长沟码头变	10	250	37
54445	建湖	近湖西葛东变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54446	建湖	近湖液化气站西变	10	630	206
54447	建湖	上冈原种场红旗队配变	10	200	81
54448	建湖	上冈原种场家属区配变	10	200	32
54449	建湖	芦沟镇田曹红旗配变	10	400	249
54450	建湖	芦沟镇田曹红星配变	10	400	261
54451	建湖	芦沟镇杨成杨庄配变	10	400	145
54452	建湖	芦沟镇杨成北站配变	10	200	119
54453	建湖	芦沟镇杨成新生配变	10	400	123
54454	建湖	近湖塘桥北站	10	200	117
54455	建湖	芦沟镇红亮西站配变	10	400	250
54456	建湖	芦沟镇红亮北站配变	10	200	106
54457	建湖	上冈榆西西北站配变	10	200	132
54458	建湖	上冈新团七组配变	10	200	51
54459	建湖	上冈大团北站配变	10	200	28
54460	建湖	上冈大团五组配变	10	400	248
54461	建湖	上冈大团南站配变	10	200	11
54462	建湖	上冈大团一组配变	10	200	100
54463	建湖	上冈大团二组配变	10	400	274
54464	建湖	芦沟镇红亮村站配变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54465	建湖	芦沟镇田曹胜利配变	10	400	221
54466	建湖	芦沟镇田曹先进配变	10	400	241
54467	建湖	上冈大团渔塘配变	10	400	156
54468	建湖	上冈新团南站配变	10	400	253
54469	建湖	近湖建港六队变	10	400	36
54470	建湖	上冈益民村部配变	10	200	68
54471	建湖	芦沟镇三庄西配变	10	400	268
54472	建湖	芦沟镇三沟村西站配变	10	200	61
54473	建湖	芦沟镇三沟平桥配变	10	400	198
54474	建湖	芦沟镇三沟新沟配变	10	200	36
54475	建湖	近湖塘桥南站	10	100	0
54476	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	137
54477	建湖	近湖塘东中站	10	400	112
54478	建湖	上冈益民四组配变	10	200	9
54479	建湖	上冈益民五组配变	10	200	47
54480	建湖	上冈益民五组西配变	10	200	98
54481	建湖	上冈益民五组东配变	10	200	53
54482	建湖	上冈红梅队三组配变	10	200	65
54483	建湖	上冈利华五组配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54484	建湖	上冈试验队配变	10	200	90
54485	建湖	上冈益民八组配变	10	200	43
54486	建湖	上冈仓冈西站配变	10	315	151
54487	建湖	上冈仓冈北站配变	10	200	56
54488	建湖	上冈仓冈南站配变	10	400	227
54489	建湖	上冈仓冈六组配变	10	400	185
54490	建湖	上冈龙汪三组配变	10	200	75
54491	建湖	上冈龙汪六组配变	10	400	192
54492	建湖	上冈龙汪八组配变	10	200	90
54493	建湖	上冈龙汪十二组配变	10	400	181
54494	建湖	上冈冈北一组配变	10	400	238
54495	建湖	上冈沙汪五组配变	10	200	63
54496	建湖	上冈老站址配变	10	400	209
54497	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	0
54498	建湖	上冈沙汪八组配变	10	200	100
54499	建湖	上冈冈西六组配变	10	400	184
54500	建湖	上冈冈西五组配变	10	200	2
54501	建湖	上冈冈西十二组配变	10	200	49
54502	建湖	上冈冈西二组配变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54503	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	34
54504	建湖	上冈冈南六组配变	10	200	42
54505	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	0
54506	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	0
54507	建湖	上冈同心西站配变	10	200	72
54508	建湖	上冈同心一组配变	10	400	227
54509	建湖	上冈同心北站配变	10	400	64
54510	建湖	上冈冈北西站配变	10	200	73
54511	建湖	上冈冈北南站配变	10	200	80
54512	建湖	上冈冈北东站配变	10	200	28
54513	建湖	上冈榆西四组配变	10	200	25
54514	建湖	上冈南庄九十组配变	10	400	1
54515	建湖	上冈同心七组配变	10	315	83
54516	建湖	上冈同心四组配变	10	200	0
54517	建湖	上冈利群五组配变	10	400	156
54518	建湖	芦沟镇李舍红旗配变	10	400	233
54519	建湖	建东六组西	10	400	30
54520	建湖	建东七组	10	400	55
54521	建湖	建阳邮局配变	10	400	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54522	建湖	长建居委会	10	400	25
54523	建湖	农贸变	10	400	76
54524	建湖	扬沟一组	10	500	207
54525	建湖	电力站北站	10	400	50
54526	建湖	电力站中站	10	400	148
54527	建湖	电力站西站	10	400	249
54528	建湖	棉织厂	10	400	57
54529	建湖	陈圩一组	10	400	215
54530	建湖	荡中村站	10	400	206
54531	建湖	丰喜五组	10	400	267
54532	建湖	丰喜四组	10	400	220
54533	建湖	荡中养殖场	10	400	75
54534	建湖	顾东四组	10	400	246
54535	建湖	李庄南舍	10	400	229
54536	建湖	李庄西北垦	10	400	226
54537	建湖	芦沟镇五联董庄配变	10	400	99
54538	建湖	陆公祠	10	400	111
54539	建湖	古荡南站	10	100	0
54540	建湖	古荡六组	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54541	建湖	胡桥东站	10	400	124
54542	建湖	李庄西垦	10	400	127
54543	建湖	东尤南垦	10	400	0
54544	建湖	东尤西站	10	400	212
54545	建湖	建南六队	10	400	86
54546	建湖	冯晏三队配变	10	400	190
54547	建湖	胡桥南站	10	400	199
54548	建湖	胡桥六组	10	400	238
54549	建湖	古荡中站	10	400	149
54550	建湖	胡桥北站	10	400	235
54551	建湖	建设北站	10	400	89
54552	建湖	二桥北站	10	200	127
54553	建湖	二桥中站	10	400	212
54554	建湖	交东南站	10	400	230
54555	建湖	冯晏西站	10	400	190
54556	建湖	冯晏七队配变	10	400	277
54557	建湖	交东东站单	10	400	238
54558	建湖	交东五组	10	400	242
54559	建湖	交东七组	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54560	建湖	交东三组	10	200	126
54561	建湖	交东四组	10	100	28
54562	建湖	杨桥南站	10	400	148
54563	建湖	杨桥北站	10	400	218
54564	建湖	交木南站	10	400	291
54565	建湖	顾东南站	10	400	240
54566	建湖	建南村站（大队）	10	400	221
54567	建湖	建南南站	10	400	230
54568	建湖	新阳七组	10	400	64
54569	建湖	新阳南站	10	400	219
54570	建湖	新阳一组	10	200	41
54571	建湖	新阳西站	10	315	160
54572	建湖	建阳金桥东站配变	10	400	179
54573	建湖	建阳金桥中站配变	10	400	146
54574	建湖	建阳金桥南站配变	10	200	77
54575	建湖	渔业大队	10	200	44
54576	建湖	顾东八组	10	400	224
54577	建湖	建阳商家东站配变	10	400	257
54578	建湖	建阳商家南站配变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54579	建湖	建阳商家七组配变	10	400	157
54580	建湖	养殖西站	10	400	67
54581	建湖	养殖中站配变	10	400	137
54582	建湖	养殖东配变	10	400	228
54583	建湖	建阳商家一组配变	10	400	222
54584	建湖	养殖东南配变	10	400	148
54585	建湖	新阳北站	10	400	241
54586	建湖	冯晏六队	10	400	156
54587	建湖	西南村站	10	400	259
54588	建湖	建设河北站	10	400	101
54589	建湖	职工南站	10	400	15
54590	建湖	职工中站	10	200	122
54591	建湖	交木北站	10	200	106
54592	建湖	交木三队	10	200	6
54593	建湖	顾东中站	10	400	218
54594	建湖	顾东西站	10	400	232
54595	建湖	芦沟镇五星祁圩配变	10	400	263
54596	建湖	丰喜八组	10	400	253
54597	建湖	丰喜六组	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54598	建湖	建东西站	10	400	162
54599	建湖	陈圩村站	10	200	106
54600	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	116
54601	建湖	上冈宾馆新区配变	10	400	113
54602	建湖	上冈仓冈东站配变	10	400	187
54603	建湖	建阳马厂七组配变	10	400	114
54604	建湖	上冈红旗一组配变	10	200	68
54605	建湖	上冈为民东站配变	10	200	0
54606	建湖	上冈织布厂配变	10	400	71
54607	建湖	塘东镇政府公用变	10	400	176
54608	建湖	镇南综合变	10	400	18
54609	建湖	近湖向阳综合变	10	400	25
54610	建湖	近湖镇南人才楼变	10	400	76
54611	建湖	建设东站	10	200	97
54612	建湖	上冈石桥一二组配变	10	400	247
54613	建湖	上冈石桥北站配变	10	200	61
54614	建湖	上冈石桥八组配变	10	200	125
54615	建湖	上冈石桥南站配变	10	400	250
54616	建湖	上冈石桥三组配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54617	建湖	上冈冈北三四配变	10	315	82
54618	建湖	裕丰仇北2#公用变	10	630	62
54619	建湖	建设中站	10	400	82
54620	建湖	建设南站	10	200	41
54621	建湖	坚持东站配变	10	200	93
54622	建湖	上冈食品厂配变	10	400	48
54623	建湖	上冈冈西三组配变	10	400	24
54624	建湖	上冈榆西村站配变	10	200	79
54625	建湖	上冈百户新村配变	10	400	207
54626	建湖	金城花园公用变	10	500	142
54627	建湖	上冈国道配变	10	400	0
54628	建湖	芦沟镇新民红旗配变	10	200	115
54629	建湖	芦沟镇朝阳西站配变	10	250	35
54630	建湖	芦沟镇五联三队配变	10	160	65
54631	建湖	芦沟镇前进东变配变	10	400	247
54632	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	67
54633	建湖	上冈康宁铭苑配变	10	500	22
54634	建湖	上冈老国道配变	10	400	0
54635	建湖	收成西荡配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54636	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	59
54637	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	41
54638	建湖	恒济文汇小区	10	400	201
54639	建湖	恒济车站变	10	400	45
54640	建湖	富贵花苑	10	500	329
54641	建湖	芦沟镇商业街西配变	10	250	82
54642	建湖	培东五队	10	200	91
54643	建湖	钟庄开发区中心村台片	10	500	225
54644	建湖	上冈运河一组1#配变	10	200	39
54645	建湖	上冈运河一组2#配变	10	200	81
54646	建湖	福瀛三组配变	10	315	156
54647	建湖	福瀛中站配变	10	400	225
54648	建湖	荡东三组配变	10	200	110
54649	建湖	河南二组配变	10	200	133
54650	建湖	居委会二组配变	10	400	207
54651	建湖	永昌村站配变	10	400	290
54652	建湖	乔庄新北站配变	10	200	95
54653	建湖	竹元四组配变	10	400	274
54654	建湖	宝塔镇丁湾东站	10	160	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54655	建湖	前庄村部	10	400	195
54656	建湖	梅苏新村配变	10	400	229
54657	建湖	梅苏车站配变	10	200	124
54658	建湖	高祥西站	10	400	236
54659	建湖	宝塔村部	10	400	252
54660	建湖	宝塔培桥中站	10	400	212
54661	建湖	阳光大道	10	315	92
54662	建湖	高港西站	10	100	41
54663	建湖	港口北站	10	200	82
54664	建湖	恒济山河许庄	10	400	149
54665	建湖	上冈医院家属区配变	10	400	234
54666	建湖	上冈市二厂家属区配变	10	400	191
54667	建湖	上冈影剧院配变	10	315	87
54668	建湖	张圩北站	10	200	94
54669	建湖	冈西新沟村东庄	10	400	256
54670	建湖	冈西蔡港村新村	10	400	225
54671	建湖	冈西双墩西站	10	200	77
54672	建湖	冈西壮烈沿北	10	200	61
54673	建湖	国税局公用变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54674	建湖	明星城东公用变	10	630	235
54675	建湖	登达线GF1分秀夫中支线1#杆秀夫中公用变	10	400	107
54676	建湖	钟庄三元村部台片	10	400	215
54677	建湖	镇北菜场变	10	630	104
54678	建湖	农工商西公用变	10	315	226
54679	建湖	上冈冈西七组配变	10	400	222
54680	建湖	秀夫西路公用变	10	400	51
54681	建湖	白玉池公用变	10	400	185
54682	建湖	上冈老街配变	10	400	79
54683	建湖	上冈康庄2组南	10	200	60
54684	建湖	上冈智谋路西配变	10	400	55
54685	建湖	草堰口东冈六组	10	250	114
54686	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	186
54687	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	39
54688	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	64
54689	建湖	恒济苗庄四组	10	200	66
54690	建湖	恒济苗庄八组	10	200	88
54691	建湖	恒济苗庄九组	10	200	105
54692	建湖	恒济苗庄三组	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54693	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	225
54694	建湖	芦沟镇汪嵇庄东组配变	10	400	209
54695	建湖	二桥南站	10	400	226
54696	建湖	镇政府南公用变	10	400	8
54697	建湖	纺织小区变	10	630	146
54698	建湖	恒济建设路变	10	315	106
54699	建湖	芦沟镇田曹南站配变	10	400	230
54700	建湖	芦沟镇朝阳先锋配变	10	400	216
54701	建湖	棉织厂家属区变	10	315	0
54702	建湖	华都饭店东公用变	10	400	0
54703	建湖	近湖太平别墅区变	10	400	69
54704	建湖	近湖高马东站变	10	400	207
54705	建湖	近湖建高张墩变	10	200	77
54706	建湖	马小变	10	315	2
54707	建湖	唐庄高墩	10	400	217
54708	建湖	冈西双墩村两港变	10	400	215
54709	建湖	唐修林变	10	400	89
54710	建湖	冈西潘墩村革新变	10	200	105
54711	建湖	冈西旗帜村合心变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54712	建湖	恒济建河东站	10	400	222
54713	建湖	财政巷北公用变	10	315	0
54714	建湖	上冈大吉一组配变	10	200	20
54715	建湖	前进公用变	10	400	154
54716	建湖	前进东公用变	10	400	104
54717	建湖	芦沟镇前进路北变配变	10	400	275
54718	建湖	沿河芦南唐南	10	200	123
54719	建湖	高作工业园区	10	400	105
54720	建湖	高作咸庄六组	10	400	179
54721	建湖	高作咸庄加工厂	10	400	246
54722	建湖	高作咸庄南站	10	400	28
54723	建湖	丰收路回迁楼1#箱变	10	500	199
54724	建湖	近湖天铂华庭8号配变	10	800	346
54725	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	269
54726	建湖	陈桥五队	10	400	265
54727	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	71
54728	建湖	近湖星雨华府3号配变	10	1000	490
54729	建湖	近湖星雨华府4号配变	10	1000	751
54730	建湖	近湖星雨华府5号配变	10	1000	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54731	建湖	金阳花园2#配变	10	800	222
54732	建湖	近湖星雨华府6号配变	10	1000	572
54733	建湖	近湖星雨华府7号配变	10	1000	563
54734	建湖	近湖星雨华府8号配变	10	1000	701
54735	建湖	沿河于新南站	10	400	167
54736	建湖	上冈都市名城2#变	10	800	518
54737	建湖	镇北一队中变	10	400	69
54738	建湖	元刘新沟	10	100	6
54739	建湖	花园小区	10	400	0
54740	建湖	谷庄新桥	10	100	31
54741	建湖	瓦荡先进	10	315	70
54742	建湖	沿河沿北赵舍	10	400	210
54743	建湖	上冈榆西四组北配变	10	400	158
54744	建湖	唐庄新河	10	400	247
54745	建湖	王建奇小区	10	400	111
54746	建湖	沿河幸福东站	10	400	279
54747	建湖	堰南六组	10	200	80
54748	建湖	幸福南路	10	500	159
54749	建湖	沿河建筑站变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54750	建湖	瓦瓷九组	10	400	261
54751	建湖	双河九组2#变	10	400	211
54752	建湖	沿河桂东中站	10	400	162
54753	建湖	蔬菜大队箱变	10	400	200
54754	建湖	近湖蔡徐钱庄变	10	400	273
54755	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	427
54756	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房3#变	10	630	374
54757	建湖	御景城4#配电室4#主变	10	630	241
54758	建湖	上冈利达配变	10	400	45
54759	建湖	近湖未来城15号配变	10	800	307
54760	建湖	宝塔镇辛庄二队	10	400	297
54761	建湖	凌庄中站2#	10	200	37
54762	建湖	唐庄十字	10	400	234
54763	建湖	祁庄北站	10	400	160
54764	建湖	雅苑西区5#变压器	10	800	532
54765	建湖	芦沟镇李舍孙墩配变	10	400	237
54766	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	201
54767	建湖	星雨华府14#配变	10	800	432
54768	建湖	上冈新风五组1#配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54769	建湖	近湖怡景学府8号配变	10	630	214
54770	建湖	御景新城1#配电室2#主变	10	800	441
54771	建湖	上冈益民八组2#配变	10	400	222
54772	建湖	芦沟镇联星跃进配变	10	400	250
54773	建湖	近湖天铂华庭11#配变	10	630	295
54774	建湖	港北一组西	10	400	274
54775	建湖	冈西壮烈村北站1#	10	400	269
54776	建湖	雅苑东区15#变压器	10	800	548
54777	建湖	草堰口育才路	10	400	32
54778	建湖	帝璟湾三期1号美变	10	630	247
54779	建湖	沿河小街西站	10	400	87
54780	建湖	星雨华府10#配变	10	630	472
54781	建湖	芦沟镇南夏南站配变	10	200	88
54782	建湖	沿河匡苏王舍变	10	400	225
54783	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房1#变	10	630	271
54784	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	367
54785	建湖	上冈学滩一组西配变	10	200	83
54786	建湖	家家爱西公用变	10	400	209
54787	建湖	河南西站3#配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54788	建湖	上冈蔬菜批发市场配变	10	400	126
54789	建湖	太平4#变	10	800	401
54790	建湖	港东村村部变	10	400	275
54791	建湖	近湖齐心3号变	10	400	191
54792	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	419
54793	建湖	近湖学府文苑15号配变	10	800	475
54794	建湖	近湖学府文苑16号配变	10	1000	720
54795	建湖	建河西站箱变	10	630	339
54796	建湖	碧桂园小区4#配电房14#变压器	10	800	414
54797	建湖	前庄小区1#变	10	630	345
54798	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房4#变	10	630	316
54799	建湖	高作东祥禾	10	400	246
54800	建湖	上冈火炬二组1#配变	10	50	37
54801	建湖	顾杨村委会1#箱变	10	630	283
54802	建湖	集镇菜场1#变	10	400	98
54803	建湖	北凌村3#	10	400	251
54804	建湖	上冈风华五七组东配变	10	400	242
54805	建湖	近湖悦隽学府7号配变	10	800	291
54806	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54807	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	533
54808	建湖	宝塔二队	10	200	93
54809	建湖	宝塔八队	10	400	213
54810	建湖	宝塔六队(增资)	10	400	250
54811	建湖	宝塔十队	10	400	268
54812	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	283
54813	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	288
54814	建湖	庆丰新阜东北站3#	10	200	124
54815	建湖	姜成回迁楼5号变配电变压器	10	400	166
54816	建湖	建阳西尖回迁房1#箱变	10	630	369
54817	建湖	庆丰六号桥4#变	10	400	256
54818	建湖	近湖登达新天地3号配变	10	800	386
54819	建湖	近湖登达新天地2号配变	10	1000	432
54820	建湖	近湖登达新天地4号配变	10	800	411
54821	建湖	近湖登达新天地13号配变	10	800	340
54822	建湖	近湖登达新天地15号配变	10	800	341
54823	建湖	近湖登达新天地14号配变	10	800	344
54824	建湖	近湖登达新天地16号配变	10	800	425
54825	建湖	建华康居11号变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54826	建湖	近湖登达新天地1号配变	10	800	335
54827	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	300
54828	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	422
54829	建湖	上冈冈东水利站配变	10	315	52
54830	建湖	建阳镇西王庄配变	10	400	46
54831	建湖	冯晏七组南	10	400	264
54832	建湖	上冈同心八组配变	10	400	217
54833	建湖	宝塔辛庄线医院(2)变	10	400	181
54834	建湖	宝塔联合李南队	10	200	85
54835	建湖	芦沟镇政府家属区配变	10	630	334
54836	建湖	沿河蒿仑中心村变	10	400	259
54837	建湖	宝塔丁湾东北站	10	400	272
54838	建湖	宝塔大兴西南站	10	400	280
54839	建湖	朦胧小区	10	400	156
54840	建湖	近湖裕丰西站2号变	10	400	169
54841	建湖	上冈建康四六组配变	10	200	100
54842	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	207
54843	建湖	星雨华府16#配变	10	800	298
54844	建湖	恒济恒庆一组	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54845	建湖	近湖开发区箱变配电变压器	10	315	111
54846	建湖	繁荣北箱变配电变压器	10	400	4
54847	建湖	雅苑西区2#变压器	10	800	467
54848	建湖	钟庄梁湖小口河台片	10	400	246
54849	建湖	上冈电力站东配变	10	400	215
54850	建湖	近湖东冯北站1#变	10	400	277
54851	建湖	沿河丰河中站	10	200	50
54852	建湖	沿河塘南王舍2号变	10	400	113
54853	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	149
54854	建湖	近湖星雨华府2号配变	10	1000	566
54855	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	710
54856	建湖	近湖学府文苑4号配变	10	1000	725
54857	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	513
54858	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	701
54859	建湖	近湖学府文苑5号配变	10	1000	514
54860	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	617
54861	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	634
54862	建湖	近湖学府文苑8号配变	10	1000	685
54863	建湖	府前花园1号箱变	10	500	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54864	建湖	碧桂园小区7#配变	10	800	357
54865	建湖	高作咸庄二组	10	400	269
54866	建湖	交木中站	10	200	28
54867	建湖	上冈洋中六组南1#配变	10	400	218
54868	建湖	恒济吉兴东站	10	400	232
54869	建湖	恒济九里东站二组变	10	400	214
54870	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	0
54871	建湖	恒济山河五组	10	400	154
54872	建湖	湖荡中站西	10	400	253
54873	建湖	交东五队东	10	400	304
54874	建湖	吉庄村集中居住1#配变	10	400	63
54875	建湖	建阳李庄八组	10	200	15
54876	建湖	府前花园2号箱变	10	500	163
54877	建湖	宝塔镇马南西南站	10	400	272
54878	建湖	小学北变	10	400	211
54879	建湖	宝塔镇四树南站东	10	400	258
54880	建湖	上冈冈北一组1#配变	10	400	261
54881	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	171
54882	建湖	高丰高丰	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54883	建湖	钟庄马墩李洪台片	10	100	76
54884	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	196
54885	建湖	高作农具社	10	400	233
54886	建湖	坚持五组	10	400	15
54887	建湖	影剧院北	10	400	119
54888	建湖	陆河塘河	10	400	255
54889	建湖	李庄北垦东	10	400	245
54890	建湖	李庄北垦南	10	400	211
54891	建湖	李庄北垦西	10	400	241
54892	建湖	李庄西垦西	10	400	139
54893	建湖	芦沟镇潘庄北港配变	10	400	240
54894	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	240
54895	建湖	颜单马武九队台片	10	400	238
54896	建湖	车站配变	10	400	48
54897	建湖	沿河前舍东站	10	400	185
54898	建湖	芦沟镇孔庄吉蒋配变	10	400	208
54899	建湖	芦沟镇芦塘徐舍2#配变	10	400	270
54900	建湖	芦沟裴刘南舍变	10	630	341
54901	建湖	庆园线车站2#变	10	500	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54902	建湖	近湖天铂华庭12#配变	10	630	281
54903	建湖	近湖悦隼学府4号配变	10	800	445
54904	建湖	上冈清沁池配变	10	315	0
54905	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	290
54906	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	208
54907	建湖	滨河路东5#箱变主变	10	200	129
54908	建湖	近湖未来城23号配变	10	630	318
54909	建湖	沿河塘南王舍	10	400	265
54910	建湖	芦沟裴刘菜场变	10	630	356
54911	建湖	芦沟裴刘民建变	10	630	375
54912	建湖	上冈富民新区6#箱变	10	800	447
54913	建湖	建昌花苑配电房电变压器	10	800	136
54914	建湖	船民回迁楼配变	10	630	312
54915	建湖	建港二队箱变**主变配电变压器	10	630	339
54916	建湖	二中家属区箱变	10	630	292
54917	建湖	东尤北垦配变	10	400	186
54918	建湖	剧场箱变	10	500	182
54919	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	166
54920	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54921	建湖	上冈沙汪九十组配变	10	400	190
54922	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	366
54923	建湖	上冈南庄十组南配变	10	400	184
54924	建湖	近湖西葛西站	10	315	184
54925	建湖	近湖刘桥南站	10	200	40
54926	建湖	上冈新团村站2#配变	10	315	200
54927	建湖	上冈益民九组2#配变	10	400	270
54928	建湖	上冈黄沙港配变	10	400	201
54929	建湖	高作东八组	10	400	213
54930	建湖	上冈沙汪十组配变	10	400	237
54931	建湖	建南安置房1#变	10	400	148
54932	建湖	上冈富民新区8#箱变	10	800	530
54933	建湖	上冈富民新区5#箱变	10	800	368
54934	建湖	上冈富民新区7#箱变	10	800	480
54935	建湖	上冈富民新区1#箱变	10	630	352
54936	建湖	上冈富民新区3#箱变	10	630	313
54937	建湖	近湖刘桥一队	10	400	295
54938	建湖	宝塔镇港口一队	10	400	282
54939	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房2#变	10	630	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54940	建湖	庆丰居委会2#	10	400	4
54941	建湖	观湖壹号2#开关站1#配变	10	800	438
54942	建湖	明阳花园（二期）2#箱变	10	400	262
54943	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	275
54944	建湖	建阳建北东站南配变	10	400	143
54945	建湖	芦沟镇荡王王墩配变	10	400	223
54946	建湖	近湖水木清华4号配变	10	630	413
54947	建湖	吉兴集中村5#	10	630	302
54948	建湖	吉兴集中村6#	10	630	366
54949	建湖	天铂A1商业街1#配变	10	800	426
54950	建湖	古荡六组东配变	10	400	249
54951	建湖	冯晏仓库箱变	10	500	333
54952	建湖	万有家园1#变	10	630	292
54953	建湖	万有家园2#变	10	630	268
54954	建湖	万有家园3#变	10	630	246
54955	建湖	万有家园4#变	10	630	223
54956	建湖	冯晏五组	10	400	199
54957	建湖	近湖民营园区1号箱变	10	630	384
54958	建湖	庆丰谷庄北站2#	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54959	建湖	庆丰谷庄南站2#	10	400	266
54960	建湖	院道六组西	10	400	252
54961	建湖	竹元人家4#变	10	400	94
54962	建湖	新桥安置房3#变	10	400	224
54963	建湖	肖荡新村1#配变	10	630	337
54964	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	507
54965	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	103
54966	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	492
54967	建湖	沿河九里垦田变	10	400	63
54968	建湖	上冈沙汪二组东配变	10	400	263
54969	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	227
54970	建湖	上冈工业园区1#配变	10	400	130
54971	建湖	祥为五组	10	400	248
54972	建湖	上冈粮管所家属区配变	10	400	232
54973	建湖	建东村站	10	400	64
54974	建湖	北凌村4#	10	400	233
54975	建湖	建阳建设五组配变	10	100	34
54976	建湖	新沟砚台	10	400	237
54977	建湖	成墩中站北配变	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54978	建湖	沿河马沿村站	10	400	159
54979	建湖	近湖逸湖新村二期1号箱变	10	630	317
54980	建湖	近湖逸湖新村二期2号箱变	10	630	414
54981	建湖	近湖逸湖新村二期3号箱变	10	630	353
54982	建湖	近湖于兴2号变	10	400	215
54983	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	238
54984	建湖	廖庄集中居住10#变	10	400	198
54985	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房1#变	10	630	383
54986	建湖	东尤北垦西配变	10	400	243
54987	建湖	恒济苗庄七组	10	400	242
54988	建湖	庆丰华林华林2#	10	400	267
54989	建湖	庆丰庆东王庄2#	10	400	219
54990	建湖	近湖园区4号变	10	400	27
54991	建湖	冈西潘墩村北站变	10	400	261
54992	建湖	高作王庄老站	10	400	142
54993	建湖	近湖悦隽学府9#配变	10	800	395
54994	建湖	沿河方姚西站	10	400	240
54995	建湖	近湖逸湖新村二期4号箱变	10	630	298
54996	建湖	近湖陈堡新河	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54997	建湖	近湖陈堡三墩北站	10	400	11
54998	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	0
54999	建湖	近湖齐心3号南站变	10	400	200
55000	建湖	近湖于兴变	10	400	253
55001	建湖	上冈益民三组1#配变	10	400	213
55002	建湖	建阳杨沟长建北配变	10	400	219
55003	建湖	冈西东吉村幸福桥	10	400	236
55004	建湖	芦沟镇五联七组箱变配变	10	630	429
55005	建湖	沿河于新西站	10	200	38
55006	建湖	钟庄新河一队台片	10	400	242
55007	建湖	万达天空之城1#配电室4#配变	10	800	550
55008	建湖	钟庄新河三队台片	10	100	30
55009	建湖	钟庄新河五队台片	10	400	76
55010	建湖	钟庄新盟八队台片	10	400	256
55011	建湖	廖庄集中居住4#配变	10	400	165
55012	建湖	上冈仓冈一组配变	10	400	216
55013	建湖	万达天空之城1#配电室3#配变	10	800	571
55014	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	537
55015	建湖	观湖壹号二期2#配电室1#配变	10	630	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55016	建湖	万达天空之城4#配电室2#配变	10	800	502
55017	建湖	上冈风华五七组西配变	10	400	262
55018	建湖	上冈怡民花园1#配变	10	800	247
55019	建湖	上冈怡民花园2#配变	10	800	361
55020	建湖	万达天空之城2#开关站所用变2	10	30	24
55021	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	544
55022	建湖	顾东一组	10	400	291
55023	建湖	新阳南垦	10	400	138
55024	建湖	李庄北舍配变	10	400	129
55025	建湖	上冈同心卫生材料厂配变	10	400	201
55026	建湖	收成南站2#配变	10	400	273
55027	建湖	收成南站3#配变	10	400	263
55028	建湖	近湖蔡徐中心村1#变	10	400	207
55029	建湖	高作大墩四组	10	400	260
55030	建湖	集镇朝阳变	10	400	185
55031	建湖	沿河烽火高舍	10	200	84
55032	建湖	沿河匡苏匡庄	10	400	258
55033	建湖	沿河匡苏南周	10	400	226
55034	建湖	上冈怡民花园3#配变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55035	建湖	沿河沿河南学	10	400	286
55036	建湖	沿河沿河北学	10	400	132
55037	建湖	内衣针织厂公用变	10	500	180
55038	建湖	新苑小区5#变压器	10	630	444
55039	建湖	上冈陶巷站1#配变	10	400	240
55040	建湖	近湖文化高桥变	10	200	94
55041	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	250
55042	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	460
55043	建湖	树新村2#配变	10	630	245
55044	建湖	田曹村集中居住点东区4#变	10	400	218
55045	建湖	御景城4#配电室1#主变	10	630	243
55046	建湖	上冈树新三六组东配变	10	200	117
55047	建湖	上冈建康三七组西配变	10	400	242
55048	建湖	高作大尖九组	10	400	270
55049	建湖	上冈建康四六组南配变	10	400	220
55050	建湖	上冈建康一组东配变	10	400	236
55051	建湖	上冈康庄三组东配变	10	400	279
55052	建湖	上冈康庄八组北配变	10	400	100
55053	建湖	高作近高一组	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55054	建湖	近湖东陈付墩变	10	400	273
55055	建湖	沿河凡阳方南	10	400	193
55056	建湖	医院综合变	10	400	37
55057	建湖	港口中站	10	400	209
55058	建湖	宝塔镇培桥二队	10	400	248
55059	建湖	长春东站	10	400	295
55060	建湖	上冈怡民花园4#配变	10	630	288
55061	建湖	近湖天铂华庭5号配变	10	800	333
55062	建湖	嵇舍村新桥	10	200	83
55063	建湖	阳光一号（二期）2#变	10	630	423
55064	建湖	沿河蒿仑东站	10	400	256
55065	建湖	夏北东站配变	10	400	228
55066	建湖	亥河人家1#配变	10	630	398
55067	建湖	职工六组配变	10	400	254
55068	建湖	近湖西葛夏庄变	10	400	183
55069	建湖	沿河烽火姜舍南站	10	200	11
55070	建湖	沿河蒿仑北站	10	400	208
55071	建湖	高作陈吕西站	10	400	61
55072	建湖	高作陆舍六组	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55073	建湖	沿河丰河腾沟	10	400	272
55074	建湖	高作蒋王三组	10	400	249
55075	建湖	近湖书香名邸3号配变	10	800	404
55076	建湖	近湖书香名邸1号配变	10	800	444
55077	建湖	近湖书香名邸2号配变	10	800	520
55078	建湖	近湖书香名邸4号配变	10	800	421
55079	建湖	观湖壹号二期3#配电室4#配变	10	630	253
55080	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	199
55081	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	74
55082	建湖	沿河郑沟窑舍	10	400	235
55083	建湖	苏源线汽车站家属区箱变	10	630	379
55084	建湖	上冈老医院北配变	10	400	161
55085	建湖	沿河塘南前舍	10	400	169
55086	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	69
55087	建湖	沿河小街1号变	10	400	104
55088	建湖	沿河小街10号变	10	400	217
55089	建湖	高作乔加七组	10	200	87
55090	建湖	张荡线肖荡新村二期变压器	10	630	477
55091	建湖	高作蒋王六组	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55092	建湖	建阳阳光一号3#变	10	630	234
55093	建湖	建阳阳光一号4#变	10	630	314
55094	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	230
55095	建湖	吉庄吉兴单	10	400	127
55096	建湖	东尤四组西	10	400	235
55097	建湖	路墩三组西	10	400	305
55098	建湖	西南七组	10	400	0
55099	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	176
55100	建湖	菜场箱变	10	630	324
55101	建湖	庆丰新村陈涛更换	10	200	61
55102	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	204
55103	建湖	上冈建东院配变	10	400	213
55104	建湖	信用社家属区变	10	400	4
55105	建湖	明星小区配电房配电变压器	10	630	183
55106	建湖	天泽府7#配变	10	800	265
55107	建湖	芦沟镇水乡华庭配变	10	400	248
55108	建湖	近湖怡景学府4号配变	10	800	352
55109	建湖	财富广场开关站2#主变	10	800	584
55110	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55111	建湖	冈西徐王新沟2#	10	200	77
55112	建湖	冈西徐王马渡1#	10	200	60
55113	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	323
55114	建湖	滨河路东4#箱变主变	10	200	111
55115	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	236
55116	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	226
55117	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	349
55118	建湖	标杆小区1#配电房1#主变	10	1000	657
55119	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	563
55120	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	326
55121	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	329
55122	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	423
55123	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	389
55124	建湖	钟庄标杆小区5#箱式变102开关配电变压器	10	630	240
55125	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	329
55126	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	365
55127	建湖	近湖翠谷玉苑2号配变	10	800	394
55128	建湖	近湖翠谷玉苑4号配变	10	630	348
55129	建湖	近湖翠谷玉苑3号配变	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55130	建湖	近湖翠谷玉苑1号配变	10	800	488
55131	建湖	近湖翠谷玉苑6号配变	10	800	420
55132	建湖	近湖翠谷玉苑8号配变	10	800	472
55133	建湖	近湖翠谷玉苑7号配变	10	800	364
55134	建湖	近湖翠谷玉苑5号配变	10	800	414
55135	建湖	顾杨村委会5#箱变	10	630	376
55136	建湖	上冈川洋二九组2#配变	10	200	75
55137	建湖	九龙水产市场3#变	10	800	496
55138	建湖	冈西西吉埕北1#	10	200	99
55139	建湖	芦沟镇杨成新生2#配变	10	400	238
55140	建湖	万达天空之城1#配电室2#配变	10	800	573
55141	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	214
55142	建湖	辛庄社区2#变	10	400	262
55143	建湖	天铂A1商业街13#配变	10	800	482
55144	建湖	新扬路公用变	10	630	30
55145	建湖	碧桂园小区4#配变	10	800	447
55146	建湖	庆丰双河六组3#	10	400	215
55147	建湖	芦沟镇公园变配变	10	400	243
55148	建湖	近湖崔墩东站	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55149	建湖	廖庄袁刘2#	10	200	88
55150	建湖	冠华西城小区3#箱变	10	400	174
55151	建湖	廖庄集中居住1#箱变	10	500	249
55152	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	252
55153	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	583
55154	建湖	芦沟镇杨成马路配变	10	400	203
55155	建湖	芦沟镇镇南路西配变	10	400	184
55156	建湖	上冈徐庄三组东配变	10	400	151
55157	建湖	利华新村1#箱变	10	400	134
55158	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	223
55159	建湖	冯晏仓库2#变	10	800	637
55160	建湖	上冈黎明村站配变	10	200	103
55161	建湖	沿河幸福王墩	10	400	241
55162	建湖	辛庄社区1#变	10	400	197
55163	建湖	近湖翠谷玉苑11号箱变	10	400	149
55164	建湖	近湖翠谷玉苑12号箱变	10	400	277
55165	建湖	近湖翠谷玉苑13号箱变	10	400	270
55166	建湖	近湖西葛新邨4号配变	10	630	350
55167	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55168	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	223
55169	建湖	供电线食堂公用变	10	400	203
55170	建湖	上冈八庄五组2#配变	10	400	205
55171	建湖	唐庄开发区	10	400	68
55172	建湖	尚都名苑4#变	10	630	228
55173	建湖	吴河北2#箱变配电变压器	10	630	382
55174	建湖	复兴回迁房东区4#箱变	10	630	310
55175	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	186
55176	建湖	雅苑东区7#变压器	10	800	465
55177	建湖	上冈南沙线隆仕达广场3#箱变配变	10	630	372
55178	建湖	上冈八庄七组2#配变	10	400	219
55179	建湖	星雨华府12#配变	10	630	504
55180	建湖	近湖九龙华府15号配变	10	800	446
55181	建湖	上冈桥南四组配变	10	200	88
55182	建湖	建河村站箱变	10	630	442
55183	建湖	沿河镇兴旺小区6#变	10	400	256
55184	建湖	万达天空之城3#配电室1#配变	10	630	372
55185	建湖	庆丰东乔帆布厂2#（增资）	10	400	21
55186	建湖	庆丰胡王南单2#（增资）	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55187	建湖	庆丰红日南站2#（增资）	10	200	86
55188	建湖	庆丰镇东王四组	10	400	223
55189	建湖	庆丰北秦八组2#（增资）	10	200	45
55190	建湖	庆丰红日中站2#（增资）	10	200	72
55191	建湖	庆丰朱港村部配变更换	10	200	83
55192	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	16
55193	建湖	庆丰东王八组配变更换	10	200	60
55194	建湖	易家乐二期(新)3#变压器	10	800	516
55195	建湖	姜成南公用变	10	400	52
55196	建湖	近湖翡翠嘉园6#变	10	630	200
55197	建湖	庆丰东王村部配变更换	10	200	43
55198	建湖	庆丰镇唐庄西站	10	200	57
55199	建湖	花园南站2号变	10	400	213
55200	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	344
55201	建湖	赵庄北站	10	200	108
55202	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	327
55203	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	304
55204	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	335
55205	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55206	建湖	沿河茂盛合心	10	400	213
55207	建湖	沿河兴旺西站	10	400	279
55208	建湖	沿河长胜胡庄	10	400	58
55209	建湖	颜单五七场变	10	400	30
55210	建湖	钟庄三元陈墩东台片	10	400	253
55211	建湖	芦沟芦中变	10	630	233
55212	建湖	近湖翠湖新村7号箱变	10	630	399
55213	建湖	成套厂	10	400	258
55214	建湖	长春三队	10	400	256
55215	建湖	新街配变	10	400	205
55216	建湖	城南南站2#配变	10	400	278
55217	建湖	复兴回迁房东区5#箱变	10	630	297
55218	建湖	中学西配变	10	400	0
55219	建湖	河南西站配变	10	400	282
55220	建湖	渔种场配变	10	400	252
55221	建湖	碧桂园小区4#配电房13#变压器	10	800	309
55222	建湖	双胜南站（新）	10	100	11
55223	建湖	中心西站箱变	10	500	288
55224	建湖	钟庄南郑六队1#台片	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55225	建湖	上冈凤心三五组南配变	10	400	275
55226	建湖	天铂华庭18#配变	10	800	252
55227	建湖	近湖御景贵园1号配变	10	630	204
55228	建湖	近湖御景贵园2号配变	10	630	294
55229	建湖	尚都小区北2#变	10	400	131
55230	建湖	近湖御景贵园3号配变	10	800	415
55231	建湖	杨沟一组东	10	400	76
55232	建湖	高作植西东站	10	200	117
55233	建湖	罗汉院箱变配电变压器	10	630	437
55234	建湖	高作丁庄四组	10	200	96
55235	建湖	高作马楼二组	10	200	87
55236	建湖	高作唐界村部	10	200	135
55237	建湖	近湖御景贵园4号配变	10	800	463
55238	建湖	近湖御景贵园5号配变	10	800	315
55239	建湖	近湖御景贵园6号配变	10	800	480
55240	建湖	近湖御景贵园7号配变	10	800	368
55241	建湖	近湖御景贵园8号配变	10	800	388
55242	建湖	近湖御景贵园9号配变	10	800	468
55243	建湖	近湖御景贵园10号配变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55244	建湖	御景新城2#配电室1#主变	10	800	474
55245	建湖	近湖新东中心村6号箱变	10	630	259
55246	建湖	近湖新东中心村7号箱变	10	630	289
55247	建湖	近湖水韵绿城14号配变	10	1000	701
55248	建湖	近湖水韵绿城12号配变	10	1000	505
55249	建湖	近湖水韵绿城11号配变	10	1000	568
55250	建湖	近湖水韵绿城13号配变	10	1000	677
55251	建湖	高作近高六组	10	200	104
55252	建湖	高作近高七组	10	200	113
55253	建湖	高作近高四组	10	200	95
55254	建湖	阳光一号（二期）1#变	10	630	475
55255	建湖	御景新城3#配电室1#主变	10	630	397
55256	建湖	近湖天铂华庭1号配变	10	800	280
55257	建湖	财富广场配电房3#主变	10	630	412
55258	建湖	交木中站北配变	10	200	108
55259	建湖	上冈运东五六组1#配变	10	400	243
55260	建湖	上冈运东三四组1#配变	10	400	252
55261	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	293
55262	建湖	沿河郑沟小区2号箱变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55263	建湖	芦沟镇三庄村站配变	10	400	236
55264	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	127
55265	建湖	近湖刘桥玉沟箱变	10	500	315
55266	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	215
55267	建湖	近湖水韵绿城10号配变	10	1000	633
55268	建湖	近湖水韵绿城9号配变	10	1000	697
55269	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	280
55270	建湖	上冈冈西八组2#配变	10	200	101
55271	建湖	东方西站2#	10	400	256
55272	建湖	近湖新东中心村1号箱变	10	630	251
55273	建湖	近湖新东中心村2号箱变	10	500	313
55274	建湖	近湖新东中心村3号箱变	10	630	371
55275	建湖	近湖新东中心村4号箱变	10	500	239
55276	建湖	近湖水木清华12号配变	10	800	552
55277	建湖	万达天空之城3#配电室3#配变	10	630	465
55278	建湖	御景新城2#配电室4#主变	10	800	486
55279	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	246
55280	建湖	天泽府8#配变	10	800	380
55281	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55282	建湖	龙湖商业街西箱变	10	630	349
55283	建湖	上冈大吉五六组1#配变	10	200	86
55284	建湖	上冈桥北2#配变	10	200	119
55285	建湖	上冈南沙线隆仕达广场1#箱变配变	10	630	287
55286	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	303
55287	建湖	上冈运河三组1#配变	10	200	123
55288	建湖	近湖新东中心村5号箱变	10	630	359
55289	建湖	近湖未来城19号配变	10	630	329
55290	建湖	易家乐二期（新）1#箱变	10	630	408
55291	建湖	建阳润阳家园4#箱变	10	630	398
55292	建湖	沿河沿北复兴	10	400	262
55293	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	278
55294	建湖	高作文化	10	400	130
55295	建湖	沿河供电所南站2#变	10	400	115
55296	建湖	建阳润阳家园1#箱变	10	630	236
55297	建湖	庆丰新村北站配变更换	10	200	63
55298	建湖	近湖九龙华府14号配变	10	800	436
55299	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	271
55300	建湖	建南安置房3#变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55301	建湖	明阳花园（二期）1#箱变	10	400	267
55302	建湖	新街1#配变	10	400	151
55303	建湖	派出所2#配变	10	400	63
55304	建湖	上冈宋楼二组2#配变	10	400	279
55305	建湖	城南南站3#配变	10	400	212
55306	建湖	雅苑东区10#变压器	10	800	524
55307	建湖	红星东（新）	10	200	115
55308	建湖	帝璟湾1#配电房2#变	10	800	527
55309	建湖	丁湾高顾孙庄1#变	10	400	286
55310	建湖	辛北东	10	400	264
55311	建湖	裴刘东配变	10	400	227
55312	建湖	近湖东方景城2号箱变	10	500	181
55313	建湖	双湾六队北配变	10	400	262
55314	建湖	帝璟湾1#开关站4#变	10	800	454
55315	建湖	帝璟湾1#配电房1#变	10	800	530
55316	建湖	辛北中	10	400	274
55317	建湖	裴刘老政府配变	10	400	95
55318	建湖	裴刘中庄变	10	400	210
55319	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55320	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	144
55321	建湖	帝璟湾1#开关站2#变	10	800	342
55322	建湖	近湖东方景城7号箱变	10	500	148
55323	建湖	近湖建港四队南箱变	10	500	384
55324	建湖	联合新河南	10	400	283
55325	建湖	西王庄西	10	400	129
55326	建湖	九号桥5#	10	200	110
55327	建湖	近湖东杨锦苑5号配变	10	800	353
55328	建湖	马厂一组东配变	10	200	79
55329	建湖	万达天空之城3#配电室4#配变	10	630	463
55330	建湖	雅苑西区8#变压器	10	800	518
55331	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	516
55332	建湖	双鑫家园1#配变	10	800	502
55333	建湖	近湖登达望府1号配变	10	800	380
55334	建湖	近湖登达望府2号配变	10	800	392
55335	建湖	近湖登达望府3号配变	10	800	349
55336	建湖	近湖登达望府5号配变	10	800	435
55337	建湖	近湖登达望府4号配变	10	800	309
55338	建湖	近湖登达望府6号配变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55339	建湖	近湖登达望府7号配变	10	800	378
55340	建湖	近湖登达望府9号配变	10	800	386
55341	建湖	近湖登达望府8号配变	10	800	442
55342	建湖	近湖登达望府10号配变	10	800	334
55343	建湖	近湖登达望府11号配变	10	800	303
55344	建湖	近湖登达望府13号配变	10	800	353
55345	建湖	近湖登达望府12号配变	10	800	530
55346	建湖	近湖登达望府14号配变	10	800	329
55347	建湖	上冈黎明村部3#配变	10	400	223
55348	建湖	裴东小区1#箱变	10	630	477
55349	建湖	马南五队配变	10	400	255
55350	建湖	路庄三组南配变	10	400	263
55351	建湖	上冈阀门厂2#配变	10	400	116
55352	建湖	镇北五队箱变变压器	10	630	114
55353	建湖	芦沟镇孟垛斜港配变	10	400	116
55354	建湖	建中南站1#变	10	400	73
55355	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	260
55356	建湖	临湖花园2#箱变	10	500	190
55357	建湖	幸福家园1#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55358	建湖	肖荡新村2#配变	10	630	193
55359	建湖	近湖未来城29号配变	10	800	239
55360	建湖	建阳西尖回迁房2#箱变	10	630	304
55361	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	385
55362	建湖	谷荡公路2#	10	400	237
55363	建湖	天铂华庭20#配变	10	800	363
55364	建湖	庆丰新华东2#	10	200	89
55365	建湖	孟小1#箱变	10	630	0
55366	建湖	集镇河南配变	10	400	79
55367	建湖	近湖东方景城13#配变	10	800	457
55368	建湖	上冈运河三组3#配变	10	200	11
55369	建湖	苗圃配变	10	400	211
55370	建湖	沿塘中站配变	10	400	269
55371	建湖	裴刘居委会东配变	10	400	214
55372	建湖	古桥建西配变	10	400	285
55373	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	177
55374	建湖	上冈新城5#箱变	10	1000	616
55375	建湖	上冈新城6#箱变	10	1000	643
55376	建湖	上冈新城7#箱变	10	1000	666

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55377	建湖	草堰口新冈三组东配变	10	400	209
55378	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	194
55379	建湖	丰喜六组南配变	10	400	227
55380	建湖	上冈幸福家园1#箱变	10	1000	458
55381	建湖	上冈幸福家园2#箱变	10	1000	345
55382	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	388
55383	建湖	建设葡萄园	10	400	252
55384	建湖	培桥西站	10	400	268
55385	建湖	吉瑞家园1#箱变	10	630	363
55386	建湖	工商银行箱变	10	500	235
55387	建湖	上冈新坍五组东配变	10	400	236
55388	建湖	近湖未来城21号配变	10	630	164
55389	建湖	亥河人家3#配变	10	630	390
55390	建湖	高作植西中站	10	400	221
55391	建湖	上冈冈西九组1#配变	10	400	272
55392	建湖	竹元人家1#变	10	400	57
55393	建湖	高作马楼五组	10	200	0
55394	建湖	高作马楼东站	10	400	242
55395	建湖	高作马楼一组	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55396	建湖	高作荣群四组	10	400	223
55397	建湖	人民线纛丝厂箱变001配电变压器	10	630	438
55398	建湖	赵湾中站	10	200	110
55399	建湖	建阳马厂七组南配变	10	400	103
55400	建湖	联合新河	10	400	199
55401	建湖	近湖西葛新邨6号配变	10	630	379
55402	建湖	高作荣群三队	10	400	227
55403	建湖	高作大会堂东	10	400	57
55404	建湖	高作蒋王四组	10	400	257
55405	建湖	陈堡公用变	10	315	87
55406	建湖	长春九队	10	400	276
55407	建湖	近湖东方景城9号箱变	10	500	302
55408	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	273
55409	建湖	马南一队配变	10	400	257
55410	建湖	双湾鱼塘	10	400	175
55411	建湖	裴刘大沟	10	400	210
55412	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	258
55413	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	291
55414	建湖	长春八队	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55415	建湖	陈桥小街配变	10	400	273
55416	建湖	近湖东方景城5号箱变	10	630	259
55417	建湖	朦胧宝塔集中居住点2#	10	400	253
55418	建湖	近湖新东小区12号配变	10	500	232
55419	建湖	朦胧宝塔集中居住点1#	10	400	262
55420	建湖	近湖供电所充电箱变	10	500	291
55421	建湖	朦胧宝塔集中居住点4#	10	400	231
55422	建湖	张荡北站1#配变	10	400	267
55423	建湖	帝璟湾1#开关站3#变	10	800	461
55424	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	211
55425	建湖	朦胧宝塔集中居住点3#	10	400	227
55426	建湖	近湖建港三队北箱变	10	500	275
55427	建湖	谷荡村部4#配变	10	400	276
55428	建湖	锦绣苑2#箱变	10	630	362
55429	建湖	锦绣苑1#箱变	10	630	372
55430	建湖	近湖东方景城4号箱变	10	630	393
55431	建湖	近湖新东小区11号配变	10	500	272
55432	建湖	近湖东方景城6号箱变	10	500	222
55433	建湖	辛北唐圩配变	10	400	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55434	建湖	近湖建港三队南箱变	10	500	378
55435	建湖	鸡场变	10	400	302
55436	建湖	双墩村博爱箱变主变	10	500	256
55437	建湖	近湖东方景城1号箱变	10	400	174
55438	建湖	近湖东方景城10号箱变	10	500	232
55439	建湖	顾舍西箱变配电变压器	10	630	425
55440	建湖	帝璟湾1#开关站1#变	10	800	371
55441	建湖	近湖东方景城3号箱变	10	630	421
55442	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	244
55443	射阳	海河北13#变	10	200	10
55444	射阳	聚龙府（南园）3#配电室19#变	10	800	518
55445	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	374
55446	射阳	建新变光伏变	10	200	80
55447	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	618
55448	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	467
55449	射阳	公用21#变	10	400	139
55450	射阳	丰河1#变	10	200	48
55451	射阳	丰河2#变	10	200	75
55452	射阳	八管区1#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55453	射阳	青春6#变	10	200	103
55454	射阳	射南安置区6#箱变	10	630	423
55455	射阳	跃华19#变	10	160	13
55456	射阳	海上名门2#箱变配变	10	400	225
55457	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	286
55458	射阳	盘湾镇沃港2#变	10	400	63
55459	射阳	盘湾镇南沃2#变	10	400	134
55460	射阳	曙西10#变	10	400	55
55461	射阳	永胜13#变	10	160	108
55462	射阳	长荡南星4#变	10	400	230
55463	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	618
55464	射阳	书香门第小区1#配电房#7变	10	800	342
55465	射阳	兴胜15#变	10	200	131
55466	射阳	双合13#配变	10	200	32
55467	射阳	海河官滩14#变	10	200	62
55468	射阳	阜余圩门6#配变	10	200	125
55469	射阳	幸福龙庭2#箱变配变	10	630	413
55470	射阳	海都雅居2#变	10	630	373
55471	射阳	淮海农场垦三队综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55472	射阳	中南10#变	10	200	55
55473	射阳	公用变27#变	10	400	68
55474	射阳	桥北10#配变	10	200	86
55475	射阳	丰登11#配变	10	200	105
55476	射阳	紫金壹号3#配电房11#主变	10	800	375
55477	射阳	上书房1#开关站3#变	10	630	355
55478	射阳	滨东13#变	10	200	0
55479	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	82
55480	射阳	东方明珠苑3-2号箱变配变	10	630	252
55481	射阳	临港变光伏变	10	200	67
55482	射阳	兴胜11#变	10	400	172
55483	射阳	公兴10#配变	10	400	78
55484	射阳	临海街道39#配变	10	630	186
55485	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	225
55486	射阳	10大队2#配变	10	200	88
55487	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	405
55488	射阳	芦湾11#变	10	400	270
55489	射阳	华联商厦房变	10	800	368
55490	射阳	西兴10#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55491	射阳	渠西15#配变	10	200	110
55492	射阳	临海团北15#配变	10	315	109
55493	射阳	臻茂府2#配电室6#主变	10	800	538
55494	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	320
55495	射阳	紫宸2#配电房8#变	10	800	472
55496	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室7#配变	10	800	122
55497	射阳	融悦东方10#主变	10	800	482
55498	射阳	同胜17#配变	10	400	93
55499	射阳	兴垦14#变	10	200	116
55500	射阳	兴垦10#变	10	200	22
55501	射阳	黄海20#变	10	200	120
55502	射阳	黄海19#变	10	400	244
55503	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室7#主变	10	800	626
55504	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	430
55505	射阳	鲤鱼10#配变	10	400	168
55506	射阳	皇廷锦绣府1#配电室7#主变	10	800	539
55507	射阳	璟宸小区1#开关站1#主变	10	630	422
55508	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	301
55509	射阳	城区张网小区4#配变	10	250	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55510	射阳	运棉安置区2#箱变	10	630	336
55511	射阳	吾悦广场8#变压器	10	800	259
55512	射阳	太兴11#箱变主变	10	630	315
55513	射阳	聚龙府（南园）1#配电室12#变	10	800	592
55514	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	475
55515	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	405
55516	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	302
55517	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	471
55518	射阳	6大队东配变	10	200	76
55519	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	83
55520	射阳	聚龙府（南园）2#开关站5#变	10	800	635
55521	射阳	新渠10#配变	10	400	87
55522	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	87
55523	射阳	金港城小区配电房2#变	10	800	404
55524	射阳	金茂嘉园3#主变	10	800	516
55525	射阳	金茂嘉园4#主变	10	800	515
55526	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	446
55527	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所3#主变	10	800	542
55528	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55529	射阳	滨南7#配变	10	400	230
55530	射阳	臻茂府2#配电室5#主变	10	800	518
55531	射阳	六里4#配变	10	400	207
55532	射阳	聚龙府（南园）3#配电室17#变	10	800	583
55533	射阳	条心5#配变	10	315	88
55534	射阳	东方明珠苑2-3号箱变配变	10	630	489
55535	射阳	一管区2#变	10	200	0
55536	射阳	民主7#变	10	200	87
55537	射阳	淮海农场垦四队综合变	10	200	125
55538	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	213
55539	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	217
55540	射阳	皇廷锦绣府1#配电室5#主变	10	800	596
55541	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	348
55542	射阳	海河条海2#变2	10	200	53
55543	射阳	四明李尖9#配变	10	400	0
55544	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	394
55545	射阳	金色阳光4#主变	10	800	438
55546	射阳	利民3#变	10	400	162
55547	射阳	农药厂宿舍1号配变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55548	射阳	城区农药厂宿舍2号配变	10	400	149
55549	射阳	北份1#变	10	200	67
55550	射阳	陈洋南份6#变	10	200	66
55551	射阳	街道14#变	10	315	71
55552	射阳	新条7#变	10	200	50
55553	射阳	南份7#变	10	200	0
55554	射阳	阜余同丰九配变	10	315	0
55555	射阳	长荡胜利桥4#配变	10	200	76
55556	射阳	长荡沙南10#变	10	200	63
55557	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	86
55558	射阳	盐南2#	10	200	130
55559	射阳	江苏双山集团股份有限公司考核表	10	250	83
55560	射阳	淮海5#配变	10	400	111
55561	射阳	四明上坎8#配变	10	200	98
55562	射阳	八顷5#配变	10	250	109
55563	射阳	通洋条河7#配变	10	200	102
55564	射阳	安南6#变	10	160	71
55565	射阳	桥头6#配变	10	200	74
55566	射阳	阜余老圩6配变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55567	射阳	新灶10#变	10	200	104
55568	射阳	黄海9#变	10	200	95
55569	射阳	桥头村5#配变	10	400	268
55570	射阳	联合10#配变	10	200	77
55571	射阳	滨兴村5#配变	10	400	195
55572	射阳	幸福南苑1#变	10	400	141
55573	射阳	幸福南苑2#变	10	400	180
55574	射阳	兴南路3#配变	10	400	12
55575	射阳	城区57-5杆条兴五组2号配变	10	400	61
55576	射阳	风东9#配变	10	200	53
55577	射阳	风东1#配变	10	400	125
55578	射阳	药场3#配变	10	200	118
55579	射阳	贺丰12#配变	10	200	83
55580	射阳	新渠6#配变	10	400	233
55581	射阳	后涧7#配变	10	400	0
55582	射阳	正塘17#配变	10	315	0
55583	射阳	城区49杆双拥路配变	10	315	116
55584	射阳	四港10#配变	10	315	154
55585	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55586	射阳	推广村12#配变	10	200	66
55587	射阳	海通林南5#配变	10	315	139
55588	射阳	光华9#变	10	400	180
55589	射阳	海通街道10#配变	10	400	0
55590	射阳	通洋村4#配变	10	400	138
55591	射阳	四明上坎10#配变	10	315	192
55592	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	224
55593	射阳	龙港8#变	10	400	136
55594	射阳	金星8#变	10	200	80
55595	射阳	友谊12#变	10	315	178
55596	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	92
55597	射阳	四明利华5#配变	10	250	87
55598	射阳	射阳港居委会3#变	10	400	28
55599	射阳	二管区2#配变	10	200	72
55600	射阳	海通林基6#配变	10	400	198
55601	射阳	海通建新5#变	10	400	61
55602	射阳	潘墩10#配变	10	400	197
55603	射阳	潘墩9#配变	10	200	56
55604	射阳	新灶7#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55605	射阳	南灶15#变	10	200	66
55606	射阳	南灶14#变	10	200	60
55607	射阳	新灶11#变	10	200	82
55608	射阳	街道18#变	10	400	122
55609	射阳	头厂5#配变	10	200	42
55610	射阳	二垛5#变	10	400	220
55611	射阳	九口7#配变	10	400	64
55612	射阳	东港5#变	10	200	122
55613	射阳	洋河3#变	10	200	94
55614	射阳	运棉9#配变	10	200	57
55615	射阳	合德海丰五组	10	400	272
55616	射阳	北灶7#配变	10	200	4
55617	射阳	月滩7#	10	200	55
55618	射阳	海河五星1号变	10	200	28
55619	射阳	红星12#配变	10	400	234
55620	射阳	北尖10#配变	10	200	74
55621	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	0
55622	射阳	杜心4#配变	10	200	84
55623	射阳	南滩4#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55624	射阳	海河彭庄11#变	10	200	91
55625	射阳	跃中10#变	10	200	123
55626	射阳	海河镇三星16#变	10	200	65
55627	射阳	通洋南六7#配变	10	200	96
55628	射阳	新灶17#变	10	200	67
55629	射阳	运棉16#配变	10	200	104
55630	射阳	庆北8#配变	10	315	137
55631	射阳	海河三星7#变	10	200	108
55632	射阳	八段7#配变	10	400	44
55633	射阳	北份4#变	10	200	110
55634	射阳	北份5#变	10	200	96
55635	射阳	张同10#配变	10	200	110
55636	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	251
55637	射阳	丰河5#变	10	200	88
55638	射阳	七埠7#配变	10	200	0
55639	射阳	七埠8#配变	10	200	1
55640	射阳	公用7#配变	10	400	111
55641	射阳	海河革新7#变	10	200	91
55642	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55643	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	31
55644	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	128
55645	射阳	长荡三合6#变	10	315	158
55646	射阳	长荡三合2#配变	10	200	8
55647	射阳	四明九坛8#配变	10	100	2
55648	射阳	长荡旭东6#变	10	200	64
55649	射阳	海通街道11#配变	10	315	96
55650	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	145
55651	射阳	长荡三中5#配变	10	400	118
55652	射阳	海通街道8#配变	10	400	14
55653	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	10
55654	射阳	长荡旭东7#变	10	315	132
55655	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	88
55656	射阳	周圩2#变	10	400	180
55657	射阳	射渔5#	10	200	72
55658	射阳	四明双湾7#配变	10	200	24
55659	射阳	射阳青华15#配变	10	200	107
55660	射阳	通洋东元4#配变	10	200	2
55661	射阳	通洋文明4#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55662	射阳	阜余里庄四配变	10	200	88
55663	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	90
55664	射阳	通洋文明3#配变	10	200	28
55665	射阳	渠南12#变	10	200	84
55666	射阳	千秋2#配变	10	200	105
55667	射阳	友盟7#配变	10	200	76
55668	射阳	滨东3#配变	10	400	222
55669	射阳	东港射渔2#	10	200	100
55670	射阳	新塘11#变	10	200	56
55671	射阳	滨东2#配变	10	200	65
55672	射阳	农场5#变	10	200	105
55673	射阳	双跃8#配变	10	200	84
55674	射阳	海河巨星7#变	10	200	75
55675	射阳	吉祥18#变	10	200	116
55676	射阳	海河陈墩20#变	10	200	77
55677	射阳	通洋中份2#变	10	200	117
55678	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	0
55679	射阳	金华2#变	10	200	105
55680	射阳	沟北12#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55681	射阳	四明盐路5#配变	10	400	165
55682	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	41
55683	射阳	长荡益民4#配变	10	200	79
55684	射阳	海河官滩8#变	10	200	101
55685	射阳	海河五星11#变	10	200	100
55686	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	89
55687	射阳	芦祠6#变	10	200	107
55688	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	123
55689	射阳	海河阜丰2#变	10	200	88
55690	射阳	八段11#配变	10	200	23
55691	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	59
55692	射阳	南灶29#变	10	200	115
55693	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	85
55694	射阳	金华9#配变	10	400	9
55695	射阳	开洋8#配变	10	200	108
55696	射阳	陆墩13#配变	10	200	78
55697	射阳	淮海8#配变	10	400	234
55698	射阳	通洋塘东11#配变	10	200	97
55699	射阳	通洋农科3#配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55700	射阳	长胜13#变	10	200	108
55701	射阳	杜心1#变	10	400	151
55702	射阳	岱范5#变	10	400	143
55703	射阳	芦祠1#变	10	400	223
55704	射阳	海河巨星3#变	10	200	25
55705	射阳	开洋2#配变	10	200	74
55706	射阳	海河川彭4#变	10	200	118
55707	射阳	长胜2#变	10	200	82
55708	射阳	阜余沙东八配变	10	200	71
55709	射阳	新合3#变	10	200	58
55710	射阳	兴隆1#配变	10	200	42
55711	射阳	河西9#变	10	200	91
55712	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	113
55713	射阳	长胜14#变	10	200	100
55714	射阳	海河王港11#变	10	200	54
55715	射阳	凤东11#配变	10	200	96
55716	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	98
55717	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	42
55718	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55719	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	119
55720	射阳	海河五星7#变	10	250	121
55721	射阳	海河五星6#变	10	200	10
55722	射阳	青华16#配变	10	200	111
55723	射阳	头厂13#配变	10	200	104
55724	射阳	射口5#配变	10	200	98
55725	射阳	洋北4#变	10	400	124
55726	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	93
55727	射阳	双港6#配变	10	200	42
55728	射阳	新灶3#变	10	200	46
55729	射阳	庆余8#配变	10	200	92
55730	射阳	荣玉2#变	10	200	96
55731	射阳	建国3#变	10	200	66
55732	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	113
55733	射阳	光明8#配变	10	200	65
55734	射阳	安南7#配变	10	200	75
55735	射阳	通洋居委会10#变	10	315	91
55736	射阳	运粮4#配变	10	200	90
55737	射阳	日新16#配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55738	射阳	安南19#配变	10	200	97
55739	射阳	海河陈墩14#变	10	400	212
55740	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	18
55741	射阳	海河黄沙12#变	10	200	57
55742	射阳	盘湾镇新华6#变	10	200	65
55743	射阳	永胜6#变	10	200	88
55744	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	25
55745	射阳	新坍新合4#配变	10	200	60
55746	射阳	联东8#变	10	100	24
55747	射阳	青华2#变	10	315	105
55748	射阳	海河华北3号新增	10	200	92
55749	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	70
55750	射阳	新星三大队3#配变	10	200	125
55751	射阳	荣玉10#变	10	400	246
55752	射阳	开北7#变	10	200	49
55753	射阳	城区射东八组配变	10	400	149
55754	射阳	特庸街道12#	10	400	49
55755	射阳	四明六团12#配变	10	200	111
55756	射阳	全心5#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55757	射阳	下圩7#配变	10	200	54
55758	射阳	友爱10#配变	10	200	8
55759	射阳	闸东4#配变	10	200	36
55760	射阳	永胜5#变	10	315	0
55761	射阳	光华8#变	10	200	90
55762	射阳	红旗10#配变	10	400	191
55763	射阳	海通林基7#配变	10	200	109
55764	射阳	虹亚新城2-1#变	10	630	271
55765	射阳	虹亚新城2-2#变	10	630	319
55766	射阳	虹亚新城3-1#箱变	10	630	254
55767	射阳	虹亚新城3-2#箱变	10	800	374
55768	射阳	虹亚新城4-1#箱变	10	800	313
55769	射阳	虹亚新城4-2#箱变	10	800	316
55770	射阳	虹亚新城5-2#箱变	10	630	0
55771	射阳	虹亚新城5-1#箱变	10	800	322
55772	射阳	张同6#配变	10	200	94
55773	射阳	光华7#配变	10	400	222
55774	射阳	荣玉3#配变	10	200	66
55775	射阳	临海街道23#配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55776	射阳	同胜10#配变	10	400	55
55777	射阳	新镇区2#变	10	400	0
55778	射阳	城区双龙6#配变	10	80	42
55779	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	285
55780	射阳	香檀公寓1#箱变	10	500	220
55781	射阳	香檀公寓2#变	10	500	268
55782	射阳	香檀公寓3#变	10	500	254
55783	射阳	香檀公寓6#变	10	500	290
55784	射阳	盐店5#变	10	200	42
55785	射阳	香檀公寓7#箱变	10	500	287
55786	射阳	黄海11#配变	10	200	97
55787	射阳	友盟14#配变	10	200	51
55788	射阳	西区7#配变	10	315	0
55789	射阳	凤鸣8#配变	10	200	79
55790	射阳	安乐9#配变	10	200	66
55791	射阳	团北7#配变	10	200	73
55792	射阳	丫头港3#配变	10	400	29
55793	射阳	凤凰9#配变	10	200	36
55794	射阳	滨湖公寓1#箱变002	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55795	射阳	城区条滩3#配变	10	400	280
55796	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	95
55797	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	0
55798	射阳	长胜10#变	10	400	216
55799	射阳	新生19#变	10	200	110
55800	射阳	安乐10#配变	10	200	89
55801	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	127
55802	射阳	滨湖公寓2#箱变003	10	400	96
55803	射阳	海通大尖13#配变	10	200	135
55804	射阳	滨湖公寓3#箱变001	10	400	87
55805	射阳	洋港10#变	10	400	88
55806	射阳	城区中联公寓4#箱变	10	400	147
55807	射阳	城区射东线中联公寓5#箱变	10	400	109
55808	射阳	海河陡港9#变	10	200	84
55809	射阳	三角镇7#配变	10	315	0
55810	射阳	滨东8#配变	10	200	0
55811	射阳	三区14#配变	10	315	40
55812	射阳	渠北10#配变	10	200	0
55813	射阳	公用变14#配变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55814	射阳	运粮6#配变	10	200	28
55815	射阳	运粮7#配变	10	200	82
55816	射阳	海河陈墩11#变	10	200	61
55817	射阳	海河陈墩12#变	10	200	83
55818	射阳	海河东胜9#变	10	200	62
55819	射阳	海河高华7#变	10	200	33
55820	射阳	海河高华8#变	10	200	60
55821	射阳	海河三星10#变	10	200	0
55822	射阳	海河三星9#变	10	200	67
55823	射阳	海河条海8#变	10	400	61
55824	射阳	海河条海9#变	10	200	0
55825	射阳	农联6#配变	10	315	32
55826	射阳	西兴5#配变	10	400	182
55827	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	2
55828	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	66
55829	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	176
55830	射阳	双洋8#配变	10	200	91
55831	射阳	新东5#配变	10	160	10
55832	射阳	团南7#配变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55833	射阳	阜余同丰十配变	10	200	38
55834	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	50
55835	射阳	海通五管区4#配变	10	315	99
55836	射阳	特庸红星9#变	10	200	1
55837	射阳	横港6#变	10	200	84
55838	射阳	横港7#变	10	200	65
55839	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	86
55840	射阳	洋河洋中2#变	10	200	0
55841	射阳	圩西6#配变	10	200	1
55842	射阳	后湾6#变	10	200	60
55843	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	151
55844	射阳	六垛公用变15#配变	10	400	71
55845	射阳	六垛公用变12#配变	10	400	172
55846	射阳	万隆8#变	10	400	144
55847	射阳	四明索庄6#配变	10	200	74
55848	射阳	阜余三河五配变	10	200	22
55849	射阳	头厂6#配变	10	200	0
55850	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	202
55851	射阳	北集6#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55852	射阳	五垛7#配变	10	200	0
55853	射阳	友盟13#配变	10	200	108
55854	射阳	龙港9#变	10	400	47
55855	射阳	龙港10#变	10	400	0
55856	射阳	街道7#变	10	400	235
55857	射阳	龙港12#变	10	400	183
55858	射阳	龙港13#变	10	315	17
55859	射阳	双洋9#配变	10	200	69
55860	射阳	太兴7#配变	10	315	185
55861	射阳	中五10#变	10	200	84
55862	射阳	中五7#配变	10	400	177
55863	射阳	中五8#配变	10	315	94
55864	射阳	中五9#配变	10	400	124
55865	射阳	丰产4#配变	10	315	98
55866	射阳	丰产3#配变	10	315	142
55867	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	80
55868	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	28
55869	射阳	海镇5#配变	10	315	0
55870	射阳	解放村1#配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55871	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	51
55872	射阳	阜余阜中6配变	10	200	60
55873	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	0
55874	射阳	公兴6#配变	10	200	49
55875	射阳	阜余庙港5#配变	10	200	100
55876	射阳	同胜9#配变	10	315	56
55877	射阳	南灶16#变	10	200	63
55878	射阳	新镇区1#变	10	400	196
55879	射阳	公用9#变	10	400	123
55880	射阳	公用1#变	10	315	58
55881	射阳	开洋7#配变	10	200	25
55882	射阳	农联8#配变	10	315	0
55883	射阳	蒲西村3#配变	10	200	77
55884	射阳	大陆村2#配变	10	400	130
55885	射阳	浦南2#配变	10	200	60
55886	射阳	边港村2#配变	10	400	191
55887	射阳	大陆村1#配变	10	200	0
55888	射阳	蒲东村1#配变	10	200	101
55889	射阳	蒲东村2#配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55890	射阳	三角镇村4#配变	10	315	127
55891	射阳	蒲西村4#配变	10	160	47
55892	射阳	伍份7#变	10	200	68
55893	射阳	伍份5#变	10	200	51
55894	射阳	双丰5#变	10	200	50
55895	射阳	二洼6#变	10	200	70
55896	射阳	丰河7#变	10	200	111
55897	射阳	新条8#配变	10	400	248
55898	射阳	南滩6#变	10	200	102
55899	射阳	四明六团10#配变	10	200	60
55900	射阳	四明六团11#配变	10	200	105
55901	射阳	河西7#变	10	200	34
55902	射阳	河西6#变	10	200	32
55903	射阳	利国8#变	10	200	28
55904	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	0
55905	射阳	岱范11#变	10	200	118
55906	射阳	一心4#配变	10	200	105
55907	射阳	公用6#配变	10	400	169
55908	射阳	洪墩4#配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55909	射阳	沟北8#配变	10	200	47
55910	射阳	渠西11#配变	10	315	53
55911	射阳	渠西9#配变	10	200	38
55912	射阳	长荡云安村3#变	10	200	26
55913	射阳	长荡云安村4#变	10	315	114
55914	射阳	长荡新付6#变	10	200	42
55915	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	176
55916	射阳	王村6#变	10	200	69
55917	射阳	洋港2#变	10	200	40
55918	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	0
55919	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	141
55920	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	222
55921	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	0
55922	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	208
55923	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	177
55924	射阳	方向9#变	10	200	53
55925	射阳	方向8#变	10	200	95
55926	射阳	通洋三班4#配变	10	200	119
55927	射阳	射阳方向3#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55928	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	250
55929	射阳	长荡陈林7#变	10	200	58
55930	射阳	三洼7#配变	10	200	113
55931	射阳	万隆14#变	10	200	90
55932	射阳	万隆11#变	10	200	119
55933	射阳	万隆10#变	10	400	251
55934	射阳	西区9#配变	10	400	0
55935	射阳	四明新港7#配变	10	200	64
55936	射阳	四明建光7#配变	10	200	26
55937	射阳	洋马街道16#配变	10	200	111
55938	射阳	合顺9#配变	10	400	130
55939	射阳	洋马街道14#变	10	400	62
55940	射阳	建设4#变	10	200	82
55941	射阳	新合8#变	10	200	101
55942	射阳	渔湾10#变	10	200	88
55943	射阳	盘湾镇联盟5配变	10	315	163
55944	射阳	盘湾镇华新6#变	10	200	76
55945	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	210
55946	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55947	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	157
55948	射阳	团塘7#配变	10	200	129
55949	射阳	海河海湾3#变	10	400	114
55950	射阳	团塘6#配变	10	400	180
55951	射阳	阜余里庄六配变	10	200	75
55952	射阳	阜余西圩5配变	10	200	99
55953	射阳	阜余二塔10配变	10	200	80
55954	射阳	渔湾7#	10	200	59
55955	射阳	新塘12#变	10	200	86
55956	射阳	唐樵7#变	10	200	115
55957	射阳	新安12#配变	10	400	215
55958	射阳	庄东1#变	10	400	116
55959	射阳	新庄6#变	10	400	50
55960	射阳	射阳青华6#变	10	400	228
55961	射阳	射阳南庄5#变	10	315	153
55962	射阳	万隆9#变	10	400	120
55963	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	0
55964	射阳	城区1-5杆中联1号配变	10	400	102
55965	射阳	运棉2#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55966	射阳	团塘8#配变	10	200	106
55967	射阳	城区庆南17#配变	10	400	13
55968	射阳	长荡益民5#变	10	200	101
55969	射阳	长荡南星5#变	10	200	102
55970	射阳	长荡六合6#变	10	400	231
55971	射阳	长荡西沙6#变	10	200	66
55972	射阳	长荡津西7#配变	10	200	71
55973	射阳	四明5#变	10	200	20
55974	射阳	洼东4#变	10	200	68
55975	射阳	横港8#变	10	200	91
55976	射阳	三港5#变	10	200	18
55977	射阳	后湾村7#变	10	200	81
55978	射阳	四烈6#变	10	200	61
55979	射阳	四烈5#变	10	200	100
55980	射阳	胜利7#变	10	200	78
55981	射阳	三友4#配变	10	200	65
55982	射阳	三友6#变	10	200	62
55983	射阳	阜余火岔七配变	10	200	24
55984	射阳	阜余老圩8配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55985	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	0
55986	射阳	正塘16#配变	10	315	76
55987	射阳	城区庆南9号配变	10	400	96
55988	射阳	九口6#配变	10	200	125
55989	射阳	张林5#配变	10	400	165
55990	射阳	繁荣6#变	10	200	8
55991	射阳	居委会3号配变	10	315	52
55992	射阳	海河阜丰5#变	10	400	186
55993	射阳	海河阜丰4#变	10	200	62
55994	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	86
55995	射阳	居委会1号配变	10	200	43
55996	射阳	陆墩9#配变	10	200	59
55997	射阳	三涧5#配变	10	200	53
55998	射阳	前涧6#配变	10	200	86
55999	射阳	新联3#配变	10	200	15
56000	射阳	街道7#配变	10	400	125
56001	射阳	街道8#配变	10	100	9
56002	射阳	陆墩11#配变	10	200	79
56003	射阳	汛东6#配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56004	射阳	津哨5#变	10	200	46
56005	射阳	射口6#台变	10	200	121
56006	射阳	公用变15#台变	10	400	159
56007	射阳	推广11#台变	10	200	61
56008	射阳	公用变12#台变	10	315	0
56009	射阳	战斗7#配变	10	200	106
56010	射阳	竹节10#变	10	400	203
56011	射阳	华中6#配变	10	200	95
56012	射阳	95-13-3杆兴北新村5号配变	10	630	165
56013	射阳	粮庄5#配变	10	200	74
56014	射阳	公兴4#配变	10	315	32
56015	射阳	公兴5#配变	10	315	96
56016	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	114
56017	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	23
56018	射阳	开北9#变	10	315	115
56019	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	425
56020	射阳	粮庄4#配变	10	315	157
56021	射阳	双山萃园2#主变	10	800	484
56022	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56023	射阳	光荣2#配变	10	200	54
56024	射阳	庆云1#配变	10	200	65
56025	射阳	城区供电小区3号配变	10	315	96
56026	射阳	城区食品公司2号配变	10	400	15
56027	射阳	黄海5#变	10	200	66
56028	射阳	城区39杆东园二村3号配变	10	400	48
56029	射阳	双山萃园5#主变	10	630	382
56030	射阳	双山萃园6#主变	10	630	361
56031	射阳	双山萃园7#主变	10	800	542
56032	射阳	通洋农科1#配变	10	200	67
56033	射阳	海河新运10#变	10	200	78
56034	射阳	三洼9#配变	10	200	118
56035	射阳	川洋8#配变	10	200	38
56036	射阳	双山萃园8#主变	10	800	337
56037	射阳	长荡街道2#配变	10	400	71
56038	射阳	长荡街道3#配变	10	400	65
56039	射阳	长荡街道6#配变	10	400	128
56040	射阳	城区光明新村南配变	10	400	0
56041	射阳	盘湾镇华新5#变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56042	射阳	特庸园区4#变	10	400	158
56043	射阳	洼东5#变	10	200	78
56044	射阳	海镇3#配变	10	200	45
56045	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	22
56046	射阳	海河伏兴10#变	10	400	104
56047	射阳	海河伏兴13#变	10	200	97
56048	射阳	北庄3#变	10	400	165
56049	射阳	临海街道5#配变	10	400	59
56050	射阳	临海街道33#配变	10	400	22
56051	射阳	新潮8#配变	10	200	88
56052	射阳	临海街道2#配变	10	400	0
56053	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	0
56054	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	83
56055	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	0
56056	射阳	团洼2#配变	10	400	61
56057	射阳	贺仁6#变	10	200	112
56058	射阳	八段3#配变	10	400	3
56059	射阳	圩西7#配变	10	200	117
56060	射阳	繁荣8#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56061	射阳	海河新运13#变	10	200	27
56062	射阳	推广13#配变	10	200	29
56063	射阳	凤凰7#配变	10	200	76
56064	射阳	凤凰6#配变	10	200	65
56065	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	200	102
56066	射阳	海河公用变22#变	10	400	146
56067	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	168
56068	射阳	庆云7#配变	10	200	0
56069	射阳	盘湾镇新潭3#变	10	200	85
56070	射阳	渠北11#变	10	400	207
56071	射阳	庆云6#配变	10	315	58
56072	射阳	海河王港5#变	10	200	99
56073	射阳	海河陈墩13#变	10	200	88
56074	射阳	繁荣7#变	10	200	22
56075	射阳	城区双龙7号配变	10	400	117
56076	射阳	潘墩11#配变	10	200	42
56077	射阳	新灶9#变	10	200	81
56078	射阳	兴垦7#变	10	200	59
56079	射阳	东辉11#配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56080	射阳	渠北9#配变	10	200	54
56081	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	3
56082	射阳	横港9#变	10	200	78
56083	射阳	桥北5#变	10	200	36
56084	射阳	通洋建东14#配变	10	200	0
56085	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	74
56086	射阳	贺丰18#配变	10	200	12
56087	射阳	四港11#配变	10	200	64
56088	射阳	四港12#配变	10	200	0
56089	射阳	城北1#配变	10	400	96
56090	射阳	洋西8#	10	200	15
56091	射阳	南灶20#变	10	200	93
56092	射阳	四明跃东5#配变	10	200	0
56093	射阳	特庸街道10#变	10	400	0
56094	射阳	北洋1#变	10	400	81
56095	射阳	四明街道15#变	10	400	186
56096	射阳	四明街道14#变	10	200	81
56097	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	55
56098	射阳	四明街道16#变	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56099	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	58
56100	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	49
56101	射阳	四明索庄5#配变	10	200	107
56102	射阳	四明九坛7#配变	10	200	52
56103	射阳	运棉12#配变	10	400	0
56104	射阳	盘湾镇华新4#变	10	400	138
56105	射阳	城区太阳城8号配变	10	400	100
56106	射阳	城区太阳城7号配变	10	400	136
56107	射阳	贺丰14#配变	10	200	0
56108	射阳	津北5#变	10	200	118
56109	射阳	津南5#变	10	200	90
56110	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	9
56111	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	161
56112	射阳	运棉10#配变	10	315	22
56113	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	67
56114	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	211
56115	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	83
56116	射阳	农场4#变	10	200	79
56117	射阳	四明新圩1#配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56118	射阳	通洋中份4#配变	10	200	83
56119	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	49
56120	射阳	通洋川港7#配变	10	200	117
56121	射阳	城区庆南2#配变	10	400	61
56122	射阳	城北10#配变	10	315	0
56123	射阳	城北9#配变	10	400	180
56124	射阳	城北11#配变	10	315	0
56125	射阳	城区张网小区1#配变	10	315	99
56126	射阳	淮海7#配变	10	400	176
56127	射阳	长荡甲候6#变	10	200	69
56128	射阳	凤西2#配变	10	160	0
56129	射阳	星灯4#配变	10	400	188
56130	射阳	庆云5#配变	10	315	0
56131	射阳	小洋4#配变	10	400	201
56132	射阳	周圩5#配变	10	100	0
56133	射阳	周圩6#配变	10	200	53
56134	射阳	东方1#变	10	200	59
56135	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	104
56136	射阳	贺丰16#配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56137	射阳	蒲头6#配变	10	200	86
56138	射阳	东海2#配变	10	200	99
56139	射阳	海通射北4#配变	10	200	75
56140	射阳	海星5#变	10	200	61
56141	射阳	园区11#配变	10	400	104
56142	射阳	安东10#变050	10	200	32
56143	射阳	安东9#变	10	315	60
56144	射阳	盘湾镇洋沙7#变	10	200	95
56145	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	65
56146	射阳	盘湾镇三桥6#变	10	200	73
56147	射阳	盘湾镇三桥5#变	10	400	119
56148	射阳	条心小区配变	10	315	0
56149	射阳	条心9#配变	10	200	22
56150	射阳	新庄5#变	10	250	69
56151	射阳	城区建筑一公司2号配变	10	400	0
56152	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	106
56153	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	0
56154	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	0
56155	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56156	射阳	盘湾镇月河5#变	10	200	2
56157	射阳	东方15#变	10	200	115
56158	射阳	东方14#变	10	200	17
56159	射阳	东方8#变	10	315	82
56160	射阳	东方4#变	10	400	270
56161	射阳	东方16#变	10	200	125
56162	射阳	海丰13#变	10	400	158
56163	射阳	海丰7#变	10	400	10
56164	射阳	射河2#变	10	200	112
56165	射阳	射河3#变	10	200	86
56166	射阳	海丰6#变	10	400	170
56167	射阳	北公变4#变	10	400	168
56168	射阳	海丰1#变	10	400	107
56169	射阳	海通街道12#配变	10	400	102
56170	射阳	城区城东二村3号配变	10	400	97
56171	射阳	正塘15#配变	10	315	62
56172	射阳	正塘13#配变	10	315	0
56173	射阳	正塘14#配变	10	315	0
56174	射阳	通洋塘东8#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56175	射阳	四明双湾8#配变	10	200	2
56176	射阳	凤东10#配变	10	400	195
56177	射阳	竹节11#变	10	200	108
56178	射阳	华中5#变JN	10	200	104
56179	射阳	战斗8#配变JN	10	200	65
56180	射阳	联合11#配变	10	200	79
56181	射阳	吉祥8#变	10	200	110
56182	射阳	张林7#配变	10	400	205
56183	射阳	新坍4#变	10	200	96
56184	射阳	老坍4#	10	200	101
56185	射阳	居委会4号配变	10	315	32
56186	射阳	居委会2号配变	10	315	83
56187	射阳	胜居5号配变	10	315	69
56188	射阳	城区公路管理站1号配变	10	315	18
56189	射阳	友盟8#配变	10	200	117
56190	射阳	新厦6#	10	200	93
56191	射阳	四明维新5#配变	10	200	45
56192	射阳	四明维新6#配变	10	200	45
56193	射阳	三角镇8#配变	10	315	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56194	射阳	下圩5#配变	10	400	216
56195	射阳	下圩6#配变	10	200	104
56196	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	163
56197	射阳	兴耦1#配变	10	315	121
56198	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	44
56199	射阳	张同5#配变	10	400	138
56200	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	82
56201	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	223
56202	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	254
56203	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	205
56204	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	230
56205	射阳	西区10#配变	10	400	0
56206	射阳	跃中7#变	10	200	109
56207	射阳	芦洼6#变053	10	200	93
56208	射阳	芦洼5#变	10	200	63
56209	射阳	诚民5#变	10	400	68
56210	射阳	青春5#变	10	200	55
56211	射阳	青华7#变	10	200	81
56212	射阳	芦洼4#变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56213	射阳	桥北4#变	10	400	221
56214	射阳	条心10#配变	10	315	109
56215	射阳	推广14#配变	10	315	72
56216	射阳	滨兴6#配变	10	200	40
56217	射阳	庆云8#配变	10	200	59
56218	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	120
56219	射阳	光荣6#配变	10	400	117
56220	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	0
56221	射阳	兴耦2#配变	10	315	63
56222	射阳	兴耦3#配变	10	400	145
56223	射阳	兴耦4#配变	10	400	217
56224	射阳	庆东9#配变	10	400	105
56225	射阳	团北5#配变	10	200	99
56226	射阳	串河6#配变	10	200	19
56227	射阳	特庸盘洋4#变	10	200	85
56228	射阳	长荡中沙9#变	10	200	59
56229	射阳	潘墩7#配变	10	400	253
56230	射阳	城区粮管所宿舍配变	10	200	82
56231	射阳	海河官滩7#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56232	射阳	团塘5#配变	10	200	46
56233	射阳	畚套5#配变	10	200	36
56234	射阳	八顷6#配变	10	200	59
56235	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	0
56236	射阳	跃中6#变	10	200	77
56237	射阳	万隆12#变	10	200	119
56238	射阳	万隆13#变	10	200	82
56239	射阳	城区城区教堂配变	10	400	105
56240	射阳	龙港11#变	10	400	227
56241	射阳	黄海1#变	10	200	115
56242	射阳	建设5#变	10	200	94
56243	射阳	城区政府西宿舍2号配变	10	400	118
56244	射阳	城区新四村6号配变	10	400	70
56245	射阳	双丰6#变	10	200	36
56246	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	95
56247	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	0
56248	射阳	丰河6#变	10	200	34
56249	射阳	城区军苑巷3号配变	10	400	53
56250	射阳	通洋文明7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56251	射阳	通洋文明5#配变	10	200	36
56252	射阳	光荣8#配变	10	400	143
56253	射阳	渠东7#配变	10	200	38
56254	射阳	长荡街道1#配变	10	400	67
56255	射阳	星晨5#配变	10	400	112
56256	射阳	凤东5#变	10	400	48
56257	射阳	凤凰8#配变	10	400	190
56258	射阳	凤东12#配变	10	160	46
56259	射阳	阜余永坛14配变	10	200	106
56260	射阳	阜余健康10配变	10	200	94
56261	射阳	阜余三份6配变	10	200	24
56262	射阳	阜余三份7配变	10	200	82
56263	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	85
56264	射阳	东港6#配变	10	200	40
56265	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	232
56266	射阳	盘湾镇东盘8#变	10	200	71
56267	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	96
56268	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	31
56269	射阳	阜余庙港11配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56270	射阳	四明街道19#配变	10	400	0
56271	射阳	阜余庙港9配变	10	200	56
56272	射阳	阜余大塔7配变	10	200	57
56273	射阳	伍份9#配变	10	200	119
56274	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	142
56275	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	65
56276	射阳	城区朝阳街2号配变	10	400	60
56277	射阳	城区批发市场配变	10	400	31
56278	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	0
56279	射阳	53-7杆城区军苑巷配变	10	400	167
56280	射阳	南港2#配变	10	200	0
56281	射阳	四明索庄7#配变	10	200	97
56282	射阳	潘墩8#配变	10	400	196
56283	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	0
56284	射阳	海河公用变23#变	10	400	144
56285	射阳	北份7#变	10	200	18
56286	射阳	桥头7#配变JN	10	200	117
56287	射阳	东元10#变	10	200	83
56288	射阳	永星13#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56289	射阳	四明建中9#配变	10	200	87
56290	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	203
56291	射阳	海河阜丰7#变	10	400	240
56292	射阳	特庸码头6#变	10	400	166
56293	射阳	临海街道6#配变	10	400	161
56294	射阳	四明盐路10#配变	10	200	0
56295	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	109
56296	射阳	海河伏兴12#变	10	400	88
56297	射阳	东湾7#配变	10	200	84
56298	射阳	特庸街道3#变	10	400	127
56299	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	188
56300	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	73
56301	射阳	海通沟浜8#配变	10	200	50
56302	射阳	公用4#配变	10	400	6
56303	射阳	全心3#变JN	10	200	44
56304	射阳	双丰3#变	10	200	84
56305	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	158
56306	射阳	红星4#变	10	400	197
56307	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56308	射阳	南坎4#配变	10	200	30
56309	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	15
56310	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	70
56311	射阳	海河跃华9#变	10	200	35
56312	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	80
56313	射阳	四明街道20#变	10	200	49
56314	射阳	海河陡港10#变	10	200	17
56315	射阳	津哨8#变	10	200	82
56316	射阳	长胜9#变	10	200	76
56317	射阳	临海街道11#配变	10	315	14
56318	射阳	海河公用变25#变	10	400	108
56319	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	0
56320	射阳	大冲8#配变	10	200	97
56321	射阳	双跃1#配变	10	200	0
56322	射阳	特庸街道1#变	10	400	140
56323	射阳	张林8#配变	10	200	0
56324	射阳	海河伏兴11#变	10	400	203
56325	射阳	特庸街道2#变	10	400	0
56326	射阳	街道20#变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56327	射阳	特庸街道9#变	10	400	0
56328	射阳	条滩5#配变	10	400	66
56329	射阳	条滩6#配变	10	200	0
56330	射阳	长荡中河6#变	10	200	9
56331	射阳	运河3#配变	10	200	103
56332	射阳	胜利9#配变	10	400	210
56333	射阳	长荡益民6#变	10	400	260
56334	射阳	西区13#配变	10	400	62
56335	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	66
56336	射阳	西区8#配变	10	400	0
56337	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	31
56338	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	70
56339	射阳	曙东8#配变	10	200	13
56340	射阳	西区11#变	10	400	81
56341	射阳	长荡津西4#配变	10	200	2
56342	射阳	苇荡2#配变	10	200	76
56343	射阳	洋北1#变	10	400	0
56344	射阳	连庆9#变	10	200	18
56345	射阳	银胜名都1号箱变	10	630	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56346	射阳	银胜名都2号箱变	10	630	262
56347	射阳	北集8#变	10	200	70
56348	射阳	城区阳光花园配变	10	630	22
56349	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	75
56350	射阳	长荡从凤9#变	10	200	67
56351	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	31
56352	射阳	北公变2#变	10	400	133
56353	射阳	南坎6#配变	10	400	191
56354	射阳	吉祥10#变	10	400	245
56355	射阳	三涧6#配变	10	200	103
56356	射阳	长胜1#变	10	400	97
56357	射阳	特庸街道7#	10	200	2
56358	射阳	四明东洼6#配变	10	200	46
56359	射阳	友爱9#配变	10	200	104
56360	射阳	解放7#配变	10	200	42
56361	射阳	城区医药公司2号配变	10	400	5
56362	射阳	友好3#变057	10	400	181
56363	射阳	龙港7#变	10	400	78
56364	射阳	友谊10#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56365	射阳	友谊9#变	10	315	156
56366	射阳	友谊11#变	10	400	223
56367	射阳	友谊13#变	10	400	241
56368	射阳	吉祥11#变	10	400	143
56369	射阳	安富7#变	10	200	119
56370	射阳	吉祥9#变	10	400	187
56371	射阳	城区怡然居配变	10	400	16
56372	射阳	城区中联4号变	10	400	262
56373	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	172
56374	射阳	解放3#配变	10	200	58
56375	射阳	四明黄云7#配变	10	400	152
56376	射阳	新潮10#变	10	200	72
56377	射阳	中心河6#变	10	200	26
56378	射阳	光华6#配变	10	200	68
56379	射阳	阳光海岸2#配电室10#主变	10	1000	481
56380	射阳	阳光海岸2#配电室12#主变	10	1000	212
56381	射阳	特庸九里7#变	10	400	219
56382	射阳	四明街道17 # 变	10	315	64
56383	射阳	四明街道18 # 变	10	315	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56384	射阳	阳光海岸2#箱变4#主变	10	800	154
56385	射阳	阳光海岸3#箱变6#主变	10	1000	73
56386	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	0
56387	射阳	阳光海岸1#箱变1#主变	10	630	191
56388	射阳	阳光海岸5#箱变9#主变	10	800	160
56389	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	291
56390	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	292
56391	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	260
56392	射阳	边港7#配变	10	200	0
56393	射阳	边港8#配变	10	200	44
56394	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	175
56395	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	308
56396	射阳	兴耦7#配变	10	400	225
56397	射阳	滨东7#配变	10	315	41
56398	射阳	滨东6#配变	10	200	53
56399	射阳	滨东10#配变	10	200	0
56400	射阳	城区朝阳小区经济适用房2#箱变配变	10	315	63
56401	射阳	公用变16#配变	10	400	4
56402	射阳	城区双龙8号配变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56403	射阳	兴垦12#变	10	200	61
56404	射阳	南灶18#变	10	200	28
56405	射阳	长荡长安12#变	10	200	109
56406	射阳	木楼5#变	10	200	119
56407	射阳	洋西7#变	10	200	31
56408	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	0
56409	射阳	通洋文明9#配变	10	200	52
56410	射阳	海河黄沙10#变	10	200	103
56411	射阳	阜余小沙十配变	10	200	71
56412	射阳	连庆7#变	10	315	167
56413	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	82
56414	射阳	临海街道13#配变	10	200	146
56415	射阳	胜居7#变	10	200	0
56416	射阳	天逸家园配电室1#主变	10	800	276
56417	射阳	天逸家园配电室3#主变	10	800	309
56418	射阳	滨南4#配变	10	400	272
56419	射阳	战斗2#配变	10	315	162
56420	射阳	庆东5#配变	10	200	0
56421	射阳	庆东4#配变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56422	射阳	海通鲤鱼4#配变	10	200	32
56423	射阳	苇荡1#配变	10	200	97
56424	射阳	幼儿园1#变	10	400	178
56425	射阳	苇荡3#配变	10	200	0
56426	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	157
56427	射阳	盘湾镇三桥1#变	10	200	12
56428	射阳	盘湾镇三桥3#变	10	200	31
56429	射阳	盘湾镇湾坝1#变	10	400	91
56430	射阳	盘湾镇湾坝2#变	10	400	224
56431	射阳	特庸民生2#配变	10	400	215
56432	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	43
56433	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	125
56434	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	177
56435	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	123
56436	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	73
56437	射阳	东辉9#配变	10	200	90
56438	射阳	正塘22#配变	10	400	0
56439	射阳	界河7#变	10	200	37
56440	射阳	陆墩14#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56441	射阳	中尖6#配变	10	400	277
56442	射阳	阜余沙东一配变	10	200	61
56443	射阳	苏福社区1#变	10	400	96
56444	射阳	新坍6#变	10	400	242
56445	射阳	老坍7#变	10	400	77
56446	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	118
56447	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	77
56448	射阳	二港10#变	10	200	127
56449	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	200
56450	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	28
56451	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	320
56452	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	261
56453	射阳	东方红5#配变	10	50	4
56454	射阳	曙东12#配变	10	200	76
56455	射阳	盐店6#配变	10	200	90
56456	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	191
56457	射阳	特庸九里4#配变	10	200	76
56458	射阳	阜余大有一配变	10	400	145
56459	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56460	射阳	吉祥4#变	10	400	212
56461	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	42
56462	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	46
56463	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	45
56464	射阳	盘湾镇东盘5#变	10	200	11
56465	射阳	林场3#变	10	315	9
56466	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	78
56467	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	3
56468	射阳	阜余镇二塔11#配变	10	200	95
56469	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	41
56470	射阳	阜余庙港4配变	10	200	93
56471	射阳	盘湾镇沃港3#变	10	200	45
56472	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	6
56473	射阳	东辉17#配变	10	200	22
56474	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	231
56475	射阳	盘湾镇沃港4#变	10	200	88
56476	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	80
56477	射阳	盘湾镇三桥4#变	10	200	0
56478	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56479	射阳	特庸林场3#配变	10	200	11
56480	射阳	新生3#配变	10	200	97
56481	射阳	特庸光华1#配变	10	400	22
56482	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	148
56483	射阳	长洼1#配变	10	200	8
56484	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	212
56485	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	51
56486	射阳	特庸红星7#配变	10	400	240
56487	射阳	特庸红星1#变	10	200	89
56488	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	229
56489	射阳	新合9#配变	10	315	111
56490	射阳	盘湾镇华新1#变	10	400	194
56491	射阳	盘湾镇华新2#变	10	315	147
56492	射阳	横港11#配变	10	200	52
56493	射阳	东移7#配变	10	200	107
56494	射阳	药场4#配变	10	200	102
56495	射阳	友盟17#配变	10	200	104
56496	射阳	张同7#配变	10	200	119
56497	射阳	大冲10#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56498	射阳	北邗9#配变	10	200	87
56499	射阳	黄海14#变	10	200	60
56500	射阳	大兴公变2#配变	10	400	7
56501	射阳	洋马街道9#配变	10	400	137
56502	射阳	潘墩6#配变	10	200	82
56503	射阳	合兴小街11#配变	10	400	33
56504	射阳	盘湾镇新沃3#变	10	200	0
56505	射阳	盘湾镇新沃1#变	10	400	188
56506	射阳	盘湾镇新沃4#变	10	200	1
56507	射阳	盘湾镇安石3#变	10	200	114
56508	射阳	盘湾镇安石2#变	10	400	185
56509	射阳	盘湾镇安石4#变	10	200	78
56510	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	54
56511	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	0
56512	射阳	和气1#配变	10	100	0
56513	射阳	胜利2#配变	10	200	84
56514	射阳	长荡长安4#配变	10	315	106
56515	射阳	海河街道6#变	10	200	65
56516	射阳	长荡长安3#配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56517	射阳	街道2#变	10	315	0
56518	射阳	新坍街道5#变	10	315	0
56519	射阳	洼东2#配变	10	200	59
56520	射阳	横港2#配变	10	400	162
56521	射阳	双龙八组配变	10	200	106
56522	射阳	三角镇11#配变	10	400	200
56523	射阳	中心3#配变	10	200	9
56524	射阳	光荣3#配变	10	200	60
56525	射阳	小洋1#配变	10	200	32
56526	射阳	中心4#配变	10	200	22
56527	射阳	正塘11#配变	10	400	0
56528	射阳	正塘4#配变	10	400	121
56529	射阳	城区张网1#配变	10	200	15
56530	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	205
56531	射阳	盘湾镇沃港1#变	10	400	189
56532	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	61
56533	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	105
56534	射阳	盘湾镇南沃4#变	10	200	80
56535	射阳	盘湾镇南沃5#变	10	315	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56536	射阳	盘湾镇南沃6#变	10	315	88
56537	射阳	长荡中河3#配变	10	200	95
56538	射阳	唐樵3#配变	10	400	50
56539	射阳	二洼7#综合变	10	200	126
56540	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	97
56541	射阳	渔湾5#配变	10	200	65
56542	射阳	渔湾2#变	10	400	232
56543	射阳	唐樵1#配变	10	200	76
56544	射阳	新潮4#配变	10	200	91
56545	射阳	新潮5#变	10	400	181
56546	射阳	长荡新付4#配变	10	200	25
56547	射阳	新潮7#配变	10	200	113
56548	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	36
56549	射阳	教师进修学校配变	10	100	0
56550	射阳	新镇区4#变	10	400	187
56551	射阳	盘湾镇洋沙9#变	10	200	92
56552	射阳	城区张网5#变	10	200	32
56553	射阳	安乐2#配变	10	200	0
56554	射阳	庆北1#配变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56555	射阳	庆北4#配变	10	200	31
56556	射阳	新潮9#变	10	315	40
56557	射阳	贺仁3#配变	10	400	124
56558	射阳	新塘1#配变	10	200	88
56559	射阳	新塘9#配变	10	200	130
56560	射阳	新塘4#配变	10	200	101
56561	射阳	新坍2#变	10	400	211
56562	射阳	贺仁5#配变	10	200	107
56563	射阳	边港1#配变	10	200	46
56564	射阳	新坍3#变	10	400	208
56565	射阳	新坍1#配变	10	400	264
56566	射阳	贺仁7#配变	10	200	93
56567	射阳	胜居2#配变	10	400	0
56568	射阳	胜居1#配变	10	400	178
56569	射阳	三纺厂2#变	10	200	112
56570	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	49
56571	射阳	繁荣1#配变	10	200	30
56572	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	90
56573	射阳	唐门置业3#变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56574	射阳	临海街道45#变	10	315	0
56575	射阳	团南3#配变	10	200	42
56576	射阳	西兴2#配变	10	400	188
56577	射阳	中五1#配变	10	200	72
56578	射阳	同胜8#配变	10	400	29
56579	射阳	横港1#配变	10	200	27
56580	射阳	新坍港口1#配变	10	200	86
56581	射阳	港口4#配变	10	200	85
56582	射阳	繁荣4#配变	10	200	71
56583	射阳	港口6#配变	10	400	211
56584	射阳	胜利8#配变	10	315	175
56585	射阳	胜利5#配变	10	100	40
56586	射阳	耦耕2#配变	10	200	56
56587	射阳	耦耕1#配变	10	400	166
56588	射阳	其林3#配变	10	30	12
56589	射阳	闸东1#配变	10	200	44
56590	射阳	闸东3#配变	10	200	65
56591	射阳	耦民2#配变	10	160	42
56592	射阳	东跃2#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56593	射阳	东跃3#配变	10	200	85
56594	射阳	五垛9#配变	10	200	35
56595	射阳	渠西12#配变	10	250	62
56596	射阳	大自然1#箱变	10	500	167
56597	射阳	大自然3#箱变	10	500	103
56598	射阳	大自然6-1#箱变	10	400	128
56599	射阳	大自然6-2#箱变	10	315	83
56600	射阳	大自然8-2#箱变	10	400	177
56601	射阳	大自然7-1#箱变	10	500	284
56602	射阳	大自然7-2#箱变	10	500	182
56603	射阳	东跃5#配变	10	200	96
56604	射阳	双港1#配变	10	200	39
56605	射阳	耦民1#配变	10	200	94
56606	射阳	耦民4#配变	10	200	59
56607	射阳	耦民5#配变	10	200	111
56608	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	117
56609	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	149
56610	射阳	庆余4#配变	10	200	64
56611	射阳	西场6#配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56612	射阳	新荣4#配变	10	200	105
56613	射阳	四明双湾3#变	10	400	136
56614	射阳	合德四港13#配变	10	200	24
56615	射阳	城区张网3#变	10	200	12
56616	射阳	东风6#变075	10	200	69
56617	射阳	城区新四村4号配变	10	400	0
56618	射阳	城区新四村7号配变	10	400	20
56619	射阳	城区南郊线钢窗厂2号配变	10	400	74
56620	射阳	城区兴南路5号配变	10	200	27
56621	射阳	城区沿河路1号房配变	10	630	153
56622	射阳	城区双龙4号配变	10	400	137
56623	射阳	胜居6#变	10	400	245
56624	射阳	城区金色阳光7#主变	10	800	397
56625	射阳	城区金色阳光8#主变	10	800	353
56626	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	77
56627	射阳	通洋三班8#配变	10	200	42
56628	射阳	海韵嘉园开关站2#主变	10	800	412
56629	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	0
56630	射阳	窑湾7#配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56631	射阳	芦湾3#配变	10	400	136
56632	射阳	盘湾镇齐心4#变	10	200	14
56633	射阳	芦湾4#配变	10	400	161
56634	射阳	特庸王村2#配变	10	400	213
56635	射阳	开洋1#综合配变	10	200	96
56636	射阳	中尖3#配变	10	200	46
56637	射阳	中尖2#配变	10	200	51
56638	射阳	窑湾2#配变	10	200	53
56639	射阳	窑湾4#配变	10	200	90
56640	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	1
56641	射阳	城区为民路4#配变	10	400	1
56642	射阳	城区众兴路4号配变	10	400	81
56643	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	0
56644	射阳	城区新三村3号配变	10	400	27
56645	射阳	城区基地3号配变	10	400	65
56646	射阳	城区发鸿招商商场2号配变	10	400	118
56647	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	98
56648	射阳	城区庆南5号配变	10	400	115
56649	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56650	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	51
56651	射阳	金御世家1#主变	10	800	281
56652	射阳	金御世家2#主变	10	800	485
56653	射阳	盘湾镇紫金华府1#变	10	630	225
56654	射阳	海韵嘉园开关站1#主变	10	800	446
56655	射阳	海韵嘉园1#配电室3#变	10	800	446
56656	射阳	海韵嘉园1#配电室4#变	10	800	442
56657	射阳	海韵嘉园1#配电室5#变	10	800	343
56658	射阳	海韵嘉园1#配电室6#变	10	800	473
56659	射阳	海韵嘉园2#配电室7#主变	10	800	399
56660	射阳	海韵嘉园2#配电室8#主变	10	800	391
56661	射阳	海韵嘉园2#配电室9#主变	10	800	406
56662	射阳	海韵嘉园2#配电室10#主变	10	800	486
56663	射阳	香檀公寓5#箱变	10	500	241
56664	射阳	香檀公寓4#箱变	10	500	247
56665	射阳	窑湾5#配变	10	400	191
56666	射阳	四明2#配变	10	315	168
56667	射阳	海通窑湾6#配变	10	200	65
56668	射阳	东辉13#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56669	射阳	四明小滩2#配变	10	200	6
56670	射阳	特庸九里1#配变	10	200	0
56671	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	32
56672	射阳	龙港5#变	10	160	91
56673	射阳	浦东4#配变	10	200	115
56674	射阳	海通林基2#配变	10	200	75
56675	射阳	荣玉1#配变	10	200	42
56676	射阳	海通林基3#配变	10	160	50
56677	射阳	浦南3#配变	10	400	77
56678	射阳	海通林基4#配变	10	160	67
56679	射阳	海通林南3#配变	10	100	30
56680	射阳	盘湾镇东盘6#变	10	200	71
56681	射阳	盘湾镇东盘7#变	10	400	258
56682	射阳	海通通兴3#配变	10	400	22
56683	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	193
56684	射阳	城区农药厂宿舍3号配变	10	400	77
56685	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	0
56686	射阳	城区纺织路3号配变	10	400	25
56687	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56688	射阳	城区条心3号配变	10	400	68
56689	射阳	渠西10#配变	10	200	50
56690	射阳	95-23杆兴北兴村2号配变	10	400	226
56691	射阳	射南6#配变	10	200	34
56692	射阳	长荡沙南12#变	10	200	93
56693	射阳	长荡甲候11#变	10	200	70
56694	射阳	洋河2#变	10	400	147
56695	射阳	海丰16#变	10	500	285
56696	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	360
56697	射阳	港口10#变	10	200	101
56698	射阳	五垛10#配变	10	200	101
56699	射阳	五岸7#配变	10	200	54
56700	射阳	盘湾镇爱国8#变	10	200	71
56701	射阳	八顷10#配变	10	200	68
56702	射阳	津南6#变	10	200	53
56703	射阳	津南9#变	10	200	94
56704	射阳	津北8#变	10	200	114
56705	射阳	津北12#变	10	200	107
56706	射阳	津南8#变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56707	射阳	东都天润1#配电室6#主变	10	800	307
56708	射阳	东都天润1#配电室8#主变	10	800	365
56709	射阳	东都天润2#配电室10#主变	10	800	300
56710	射阳	东都天润2#配电室12#主变	10	800	250
56711	射阳	东都天润3#配电室16#主变	10	800	366
56712	射阳	东都天润3#配电室14#主变	10	800	173
56713	射阳	城区朝阳街4#配变	10	400	36
56714	射阳	洋北6#变	10	200	44
56715	射阳	洋北5#配变	10	200	94
56716	射阳	海通碧海佳园配电室1#主变	10	800	357
56717	射阳	海通碧海佳园配电室2#主变	10	800	269
56718	射阳	盘湾镇腰港9#变	10	315	147
56719	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	104
56720	射阳	盘湾镇腰港1#变	10	400	104
56721	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	0
56722	射阳	九口1#配变(更换)	10	200	93
56723	射阳	通洋四班10#配变	10	200	83
56724	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	0
56725	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56726	射阳	套套9#配变	10	200	48
56727	射阳	运棉3#配变	10	200	58
56728	射阳	海河海湾5#变	10	400	83
56729	射阳	贺仁9#变	10	200	95
56730	射阳	新安16#变	10	200	0
56731	射阳	吉祥13#变	10	200	61
56732	射阳	吉祥12#变	10	200	106
56733	射阳	吉祥1#变	10	200	43
56734	射阳	龙港16#变	10	200	67
56735	射阳	洋西10#变	10	200	82
56736	射阳	海丰18#变	10	630	327
56737	射阳	东方24#变	10	200	38
56738	射阳	新塘15#变	10	200	89
56739	射阳	丫头港6#配变	10	400	0
56740	射阳	六垛公用变25#配变	10	200	52
56741	射阳	边港3#配变	10	200	68
56742	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	197
56743	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	200
56744	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56745	射阳	城区三庆路配变	10	400	184
56746	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	72
56747	射阳	长荡北坍5#配变	10	315	170
56748	射阳	兴胜9#配变	10	400	190
56749	射阳	东移9#配变	10	200	120
56750	射阳	东移8#配变	10	200	56
56751	射阳	贺丰19#配变	10	200	96
56752	射阳	城区新三村4号配变	10	400	129
56753	射阳	运南6#配变	10	200	118
56754	射阳	淮海14#配变	10	400	160
56755	射阳	条心11#配变	10	200	63
56756	射阳	时代国际开关站1#主变	10	800	424
56757	射阳	和气7#变	10	200	0
56758	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	47
56759	射阳	南公变18#变	10	200	5
56760	射阳	阜余花园5#配变	10	200	89
56761	射阳	城区时代国际开关站4#主变配变	10	800	133
56762	射阳	城区时代国际开关站2#配变	10	800	368
56763	射阳	城区55-12#杆合东13号配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56764	射阳	金茂嘉园开关站1#主变	10	630	268
56765	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	52
56766	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	86
56767	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	8
56768	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	70
56769	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	118
56770	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	60
56771	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	73
56772	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	158
56773	射阳	四明6#配变	10	200	75
56774	射阳	四明7#配变	10	400	176
56775	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	180
56776	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	264
56777	射阳	金茂嘉园开关站2#主变	10	630	292
56778	射阳	新淤13#配变	10	200	56
56779	射阳	新淤14#配变	10	200	42
56780	射阳	四明建光8#配变	10	200	58
56781	射阳	四明新港9#配变	10	200	110
56782	射阳	四明盐路11#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56783	射阳	四明双湾11#配变	10	200	120
56784	射阳	四明双湾10#配变	10	200	113
56785	射阳	通洋文明6#配变	10	200	90
56786	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	337
56787	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	389
56788	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	311
56789	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	142
56790	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	447
56791	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	348
56792	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	279
56793	射阳	边港村11#配变	10	200	61
56794	射阳	蒲东9#配变	10	200	86
56795	射阳	浦南6#配变	10	200	72
56796	射阳	荣玉7#配变	10	200	123
56797	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	103
56798	射阳	建国5#配变	10	200	112
56799	射阳	下圩9#配变	10	200	46
56800	射阳	耦耕3#配变	10	200	119
56801	射阳	双港9#配变	10	200	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56802	射阳	东跃8#配变	10	200	86
56803	射阳	双港10#配变	10	200	142
56804	射阳	城区永祥配变	10	500	196
56805	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	190
56806	射阳	新安17#变1	10	400	235
56807	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	496
56808	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	516
56809	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	250
56810	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	367
56811	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	293
56812	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	431
56813	射阳	洋河6#变	10	400	105
56814	射阳	贺东3#变	10	400	165
56815	射阳	射口11#变	10	200	96
56816	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	57
56817	射阳	海河黄沙9#变	10	200	0
56818	射阳	海通居委会8#配变	10	400	184
56819	射阳	特庸光华5#变	10	200	54
56820	射阳	特庸永胜10#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56821	射阳	特庸永胜11#变	10	400	171
56822	射阳	特庸洋西6#变	10	200	34
56823	射阳	特庸全心9#变	10	200	47
56824	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	8
56825	射阳	兴桥街道5#变	10	400	184
56826	射阳	街道6#变	10	400	144
56827	射阳	北庄8#变	10	400	177
56828	射阳	安南3#变029	10	400	169
56829	射阳	日新12#变077	10	400	146
56830	射阳	丰登1#变	10	400	226
56831	射阳	日新14#变078	10	200	77
56832	射阳	新庄8#变103	10	200	123
56833	射阳	双合11#变	10	400	234
56834	射阳	南庄7#变	10	200	79
56835	射阳	新庄4#变	10	200	0
56836	射阳	龙港3#变	10	200	133
56837	射阳	海通居委会7#配变	10	400	196
56838	射阳	海通南尖5#配变	10	200	28
56839	射阳	支鱼5#配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56840	射阳	海通支鱼8# 配变（支鱼9# 配变）	10	200	160
56841	射阳	海通建新4# 配变	10	200	107
56842	射阳	盘湾镇齐心7#变	10	200	82
56843	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	118
56844	射阳	洋河1#变	10	400	118
56845	射阳	团南8#配变	10	200	22
56846	射阳	临建3#配变	10	400	97
56847	射阳	洋河5#变	10	200	42
56848	射阳	通洋川港12#配变	10	400	138
56849	射阳	通洋中份5#配变	10	200	108
56850	射阳	八大6#配变	10	200	80
56851	射阳	东兴2#配变	10	200	0
56852	射阳	新渠3#配变	10	200	31
56853	射阳	太兴4#配变	10	200	0
56854	射阳	太兴3#配变	10	200	98
56855	射阳	临建1#配变	10	400	169
56856	射阳	临建2#配变	10	400	221
56857	射阳	西兴4#配变	10	200	24
56858	射阳	后涧5#配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56859	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	144
56860	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	195
56861	射阳	长荡街道14#配变	10	400	112
56862	射阳	长荡街道19#配变	10	400	173
56863	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	206
56864	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	27
56865	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	48
56866	射阳	新生21#变	10	200	65
56867	射阳	海通南洋雅居配电室1#主变	10	800	512
56868	射阳	海通南洋雅居配电室2#主变	10	800	509
56869	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	82
56870	射阳	长荡益民7#变	10	200	30
56871	射阳	长荡南星6#变	10	200	84
56872	射阳	长荡南星7#变	10	200	88
56873	射阳	长荡三合8#变	10	200	88
56874	射阳	长荡沙南11#变	10	400	145
56875	射阳	新潮13#变	10	200	60
56876	射阳	振坍10#变	10	400	0
56877	射阳	城区中联4号配变	10	315	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56878	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	61
56879	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	108
56880	射阳	阜余三份10# 配变	10	200	6
56881	射阳	阜余健康8# 配变	10	400	156
56882	射阳	阜余健康11# 配变	10	200	104
56883	射阳	东方嘉园开关站1#主变	10	800	371
56884	射阳	东方嘉园开关站3#开关	10	800	350
56885	射阳	东方嘉园开关站4#主变	10	800	342
56886	射阳	东方嘉园开关站2#主变	10	800	276
56887	射阳	码头9#变	10	200	0
56888	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	64
56889	射阳	东辉16#配变	10	200	99
56890	射阳	药场6#配变	10	200	75
56891	射阳	同胜13#配变	10	200	102
56892	射阳	中闸21#配变	10	200	126
56893	射阳	东辉19#配变	10	200	86
56894	射阳	兴垦13#变	10	200	119
56895	射阳	阜余公用变14# 配变	10	200	0
56896	射阳	光华13#变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56897	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	67
56898	射阳	合兴路配变	10	400	91
56899	射阳	园区16#变	10	400	0
56900	射阳	八大1#配变	10	200	113
56901	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	201
56902	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	31
56903	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	44
56904	射阳	盘湾镇中华8#变	10	200	48
56905	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	117
56906	射阳	环洋6#变	10	400	274
56907	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余阜西线三份9#	10	200	81
56908	射阳	阜余健康7#配变	10	200	93
56909	射阳	新跃9#变	10	200	89
56910	射阳	新跃11#变	10	200	0
56911	射阳	新跃10#变	10	200	32
56912	射阳	南灶21#变	10	200	124
56913	射阳	南灶22#变	10	200	49
56914	射阳	南灶23#变	10	200	38
56915	射阳	南灶24#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56916	射阳	新灶13#变	10	200	101
56917	射阳	新灶14#变	10	200	116
56918	射阳	潘墩14#配变	10	200	101
56919	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	66
56920	射阳	阜余新河9#配变	10	200	98
56921	射阳	阜余宏丰14#配变	10	200	89
56922	射阳	阜余宏丰15#配变	10	200	27
56923	射阳	海河川彭3#配变	10	200	63
56924	射阳	书香门第小区配电室1#主变	10	630	214
56925	射阳	友盟20#配变	10	200	119
56926	射阳	东移10#配变	10	200	132
56927	射阳	东移11#配变	10	200	97
56928	射阳	友盟21#配变	10	200	93
56929	射阳	黄海16#变	10	200	75
56930	射阳	洋马街道23#配变	10	400	189
56931	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	83
56932	射阳	阜余同丰13#配变	10	200	80
56933	射阳	阜余同丰12#配变	10	200	93
56934	射阳	阜余宏丰18#配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56935	射阳	阜余里庄7#变	10	400	184
56936	射阳	阜余六份18#配变	10	200	0
56937	射阳	阜余三份9#配变	10	200	96
56938	射阳	兴隆11#配变	10	400	114
56939	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站4#配变	10	800	389
56940	射阳	北邗5#配变	10	200	126
56941	射阳	东辉14#配变	10	200	93
56942	射阳	贺丰21#配变	10	200	105
56943	射阳	友盟16#配变	10	200	90
56944	射阳	东辉12#配变	10	200	82
56945	射阳	中闸11#配变	10	200	70
56946	射阳	窑湾9#配变	10	200	36
56947	射阳	五管区3#配变	10	80	17
56948	射阳	海通南尖2#配变	10	400	229
56949	射阳	阜余六份9#配变	10	200	34
56950	射阳	阜余六份十一配变	10	200	122
56951	射阳	阜余大有7配变	10	200	67
56952	射阳	蒲头5#配变	10	200	102
56953	射阳	城区园区7#配变	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56954	射阳	黄海15#变	10	200	46
56955	射阳	黄海17#配变	10	200	106
56956	射阳	洋港11#变	10	200	90
56957	射阳	洋港12#变	10	200	87
56958	射阳	洋港13#配变	10	200	103
56959	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	90
56960	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	76
56961	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	12
56962	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	77
56963	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	112
56964	射阳	阜余公用12#配变	10	400	108
56965	射阳	阜余圩门10#配变	10	200	29
56966	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	72
56967	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	188
56968	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	86
56969	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	42
56970	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	53
56971	射阳	紫金壹号1#开关站3#变	10	800	343
56972	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56973	射阳	园区3#配变	10	200	0
56974	射阳	如意7#配变	10	200	87
56975	射阳	洋南8#变	10	200	0
56976	射阳	洋东7#变	10	200	18
56977	射阳	二港11#变	10	200	111
56978	射阳	二港16#变	10	200	121
56979	射阳	二港17#配变	10	200	84
56980	射阳	二港14#变	10	200	58
56981	射阳	二港12#变	10	200	116
56982	射阳	新条18#变	10	200	93
56983	射阳	新条15#变	10	200	95
56984	射阳	新条14#变	10	200	81
56985	射阳	新条13#变	10	200	57
56986	射阳	新条16#变	10	200	105
56987	射阳	射阳港居委会11#配变	10	200	54
56988	射阳	射阳港居委会14#变	10	200	2
56989	射阳	临海街道35#配变	10	400	56
56990	射阳	海镇7#配变	10	315	163
56991	射阳	临海街道30#配变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56992	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	126
56993	射阳	南滩11#变	10	200	44
56994	射阳	环洋12#变	10	400	222
56995	射阳	海通环洋13号变	10	200	109
56996	射阳	种牛场3#变	10	200	128
56997	射阳	射北6#变	10	200	109
56998	射阳	射北7#变	10	200	101
56999	射阳	海通射北8#变	10	200	95
57000	射阳	海通沟浜3#配变	10	200	86
57001	射阳	幸福一号开关站4#主变	10	1000	610
57002	射阳	幸福一号开关站1#主变	10	1000	327
57003	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	108
57004	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	70
57005	射阳	通洋南六8#配变	10	200	83
57006	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	108
57007	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	71
57008	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	0
57009	射阳	芦湾1#配变	10	400	187
57010	射阳	海通窑湾10#配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57011	射阳	万景华庭1-1#箱变	10	500	15
57012	射阳	紫宸3#配电房11#变	10	800	412
57013	射阳	合顺3#变	10	200	57
57014	射阳	吾悦广场二期7#配电室20#主变	10	800	428
57015	射阳	贺丰22#配变	10	200	111
57016	射阳	友盟22#变	10	200	95
57017	射阳	南灶32#变	10	200	27
57018	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	159
57019	射阳	兴胜14#变	10	200	118
57020	射阳	友爱11#配变	10	315	67
57021	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	365
57022	射阳	长胜5#变	10	400	222
57023	射阳	六垛公用变17#配变	10	400	86
57024	射阳	城区合东11#配变	10	400	175
57025	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	5
57026	射阳	临海街道54#配变	10	200	160
57027	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	45
57028	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	450
57029	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57030	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	398
57031	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	375
57032	射阳	奥体新城2#配电室8#主变	10	800	391
57033	射阳	奥体新城3#配电室14#主变	10	800	441
57034	射阳	奥体新城3#配电室12#主变	10	800	401
57035	射阳	王圩4#变	10	200	74
57036	射阳	东辉22#配变	10	200	124
57037	射阳	东辉20#配变	10	200	124
57038	射阳	东辉21#配变	10	200	145
57039	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	0
57040	射阳	璟宸小区1#开关站2#主变	10	630	449
57041	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	87
57042	射阳	海通芦湾9#配变	10	200	77
57043	射阳	窑湾12#配变	10	200	27
57044	射阳	中尖11#配变	10	400	186
57045	射阳	芦湾10#配变	10	200	107
57046	射阳	中尖12#配变	10	200	57
57047	射阳	中尖13#配变	10	200	70
57048	射阳	黄海21#配变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57049	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	265
57050	射阳	中闸20#配变	10	200	0
57051	射阳	北邗11#配变	10	200	0
57052	射阳	贺仁10#变	10	200	80
57053	射阳	北集9#变	10	200	73
57054	射阳	河西10#变	10	200	106
57055	射阳	河西11#变	10	200	87
57056	射阳	河西12#变	10	200	46
57057	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	614
57058	射阳	张同9#配变	10	200	94
57059	射阳	张同11#配变	10	200	11
57060	射阳	张同12#配变	10	400	256
57061	射阳	张同8#配变	10	200	95
57062	射阳	合德城北4#变	10	400	142
57063	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	290
57064	射阳	中涧10#配变	10	200	94
57065	射阳	百盛花苑10-1#箱变	10	500	233
57066	射阳	百盛花苑10-2#箱变	10	500	249
57067	射阳	通兴5#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57068	射阳	老坍5#变	10	400	210
57069	射阳	渔湾4#配变	10	200	20
57070	射阳	通洋建东11#配变	10	200	63
57071	射阳	特庸民生4#变	10	400	178
57072	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	452
57073	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	584
57074	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	434
57075	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	260
57076	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	429
57077	射阳	街道12#变	10	400	41
57078	射阳	洋马街道13#配变	10	200	65
57079	射阳	城区人武部3号配变	10	400	156
57080	射阳	开发区1#变	10	400	123
57081	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	78
57082	射阳	射阳港居委会18#箱变配变	10	630	311
57083	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	140
57084	射阳	条海12#变	10	200	68
57085	射阳	通洋建东15#配变	10	200	3
57086	射阳	洋港9#变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57087	射阳	城区开发区别墅配变	10	160	9
57088	射阳	公用变17#变	10	400	166
57089	射阳	公用变18#台变	10	400	127
57090	射阳	公用变21#变	10	400	2
57091	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	62
57092	射阳	璟宸小区1#开关站3#主变	10	630	429
57093	射阳	通洋建东12#配变	10	200	65
57094	射阳	105杆庆南1号配变	10	400	175
57095	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	304
57096	射阳	通洋文明8#配变	10	200	39
57097	射阳	丫头港4#变	10	400	36
57098	射阳	星晨6#变	10	400	59
57099	射阳	南公变2#变箱变配变	10	400	127
57100	射阳	华耀首府A区2#配电室10#配变	10	800	490
57101	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	492
57102	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	516
57103	射阳	月滩10#配变	10	200	127
57104	射阳	城区动力路配变	10	400	0
57105	射阳	民生8#变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57106	射阳	体育路1#箱变配变	10	630	380
57107	射阳	红星16#变	10	200	94
57108	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	328
57109	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	207
57110	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	217
57111	射阳	海通中学	10	315	141
57112	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	18
57113	射阳	汛东11#配变	10	200	62
57114	射阳	光明6#配变	10	200	93
57115	射阳	沟北10#配变	10	200	94
57116	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	91
57117	射阳	浦南5#配变	10	200	43
57118	射阳	双洋2#配变	10	400	73
57119	射阳	双洋4#配变	10	200	50
57120	射阳	双洋3#配变	10	200	78
57121	射阳	盘湾镇东盘14#变	10	200	38
57122	射阳	阜余六份16#配变	10	400	98
57123	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	72
57124	射阳	东移16#配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57125	射阳	中央安置区2#箱变	10	630	162
57126	射阳	海河巨星5#变	10	400	130
57127	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	100
57128	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	178
57129	射阳	双丰8#变	10	200	105
57130	射阳	南公变13#变	10	400	41
57131	射阳	南公变10#变	10	400	133
57132	射阳	南公变11#变	10	200	62
57133	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	78
57134	射阳	五岸1#配变	10	200	53
57135	射阳	粮庄6#配变	10	200	56
57136	射阳	海河东胜10#变	10	200	49
57137	射阳	海河镇林场2#变	10	200	99
57138	射阳	海河川彭6#变	10	200	37
57139	射阳	润洋壹品1#主变	10	800	414
57140	射阳	润洋壹品2#主变	10	800	424
57141	射阳	润洋壹品3#主变	10	800	209
57142	射阳	润洋壹品4#主变	10	800	268
57143	射阳	城区木材公司配变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57144	射阳	城区52-2杆原种场宿舍2号配变	10	400	143
57145	射阳	海河商业街1#变	10	250	0
57146	射阳	城区条北2#配变	10	200	132
57147	射阳	城区煤矿招待所箱变配变	10	630	339
57148	射阳	淮海17#变	10	400	103
57149	射阳	城区金色阳光配电室5#配变	10	800	431
57150	射阳	城区金色阳光配电室6#配变	10	800	458
57151	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	39
57152	射阳	润洋壹品10#主变新	10	800	387
57153	射阳	盘湾镇盘西2#变	10	400	255
57154	射阳	城区纺织厂北宿舍配变	10	200	123
57155	射阳	通洋条河4#配变	10	200	54
57156	射阳	金山5#变	10	400	190
57157	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	361
57158	射阳	臻茂府3#配电室11#主变	10	800	590
57159	射阳	百盛花苑8-2#箱变主变	10	630	112
57160	射阳	诚民3#变	10	400	216
57161	射阳	华中7#配变	10	200	81
57162	射阳	华中3#配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57163	射阳	华中4#配变	10	400	204
57164	射阳	海河跃北8#变	10	400	223
57165	射阳	阜余沙东9配变	10	200	84
57166	射阳	四管区5#配变	10	200	125
57167	射阳	海河东胜11#变	10	200	24
57168	射阳	海河陈墩10#变	10	200	108
57169	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	128
57170	射阳	圩西8#变	10	200	46
57171	射阳	圩西9#变	10	200	74
57172	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	426
57173	射阳	华耀首府A区3#配电室14#配变	10	630	387
57174	射阳	长荡甲候7#变	10	200	50
57175	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	430
57176	射阳	运棉1#变	10	400	194
57177	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	100
57178	射阳	利国9#变	10	200	40
57179	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	203
57180	射阳	月滩3#变	10	200	83
57181	射阳	城区大定房产配变	10	630	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57182	射阳	长荡长安5#变	10	200	41
57183	射阳	长荡新付1#配变	10	200	111
57184	射阳	通洋三班3#配变	10	200	55
57185	射阳	珺悦府2#配电房8#变	10	800	471
57186	射阳	双灯3#变	10	200	93
57187	射阳	皇廷锦绣府1#配电室8#主变	10	800	601
57188	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	0
57189	射阳	吾悦广场二期8#配电室23#主变	10	800	399
57190	射阳	庆东14#变	10	400	227
57191	射阳	东海1#变	10	200	89
57192	射阳	月滩8#配变	10	200	83
57193	射阳	盘湾镇街道6#变	10	400	170
57194	射阳	码头12#变	10	400	287
57195	射阳	幸福一号公馆15#变压器	10	630	275
57196	射阳	海河烈士16#变	10	200	35
57197	射阳	天然居1#箱变主变	10	630	163
57198	射阳	天然居2#箱变主变	10	630	276
57199	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	129
57200	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57201	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	380
57202	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站2#变	10	630	406
57203	射阳	新生1#变	10	200	18
57204	射阳	北洋8#配变	10	200	136
57205	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	521
57206	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	114
57207	射阳	盘湾镇中华10#变	10	630	193
57208	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	406
57209	射阳	岔北3#变	10	200	105
57210	射阳	新立4变	10	400	182
57211	射阳	九段6#配变	10	200	0
57212	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	0
57213	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	524
57214	射阳	润洋壹品11#主变新	10	800	394
57215	射阳	川洋10#配变	10	200	102
57216	射阳	开洋12#配变	10	200	90
57217	射阳	七埠6#配变	10	200	134
57218	射阳	阜余公用21#配变	10	630	328
57219	射阳	东港10#	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57220	射阳	东港2#变	10	200	90
57221	射阳	东港7#变	10	400	237
57222	射阳	宏才10#变	10	400	300
57223	射阳	民生17#变	10	200	133
57224	射阳	岱范13#变	10	200	25
57225	射阳	合德园区13#配变	10	315	148
57226	射阳	射阳港居委会10#变	10	400	58
57227	射阳	四明盐路9#配变	10	200	64
57228	射阳	临海街道47#配变	10	400	313
57229	射阳	悦达众翔1#变	10	315	14
57230	射阳	射阳港居委会16#配变	10	400	184
57231	射阳	淮海农场垦四队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	85
57232	射阳	翡翠华府3#配电室5#主变	10	800	564
57233	射阳	长荡洼港9#变	10	400	249
57234	射阳	凤鸣4#变	10	400	173
57235	射阳	开洋10#配变	10	200	88
57236	射阳	海河条海13#变	10	400	188
57237	射阳	太兴9#配变#	10	200	64
57238	射阳	东方明珠苑2-1号箱变配变	10	630	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57239	射阳	双丰9#变	10	200	107
57240	射阳	开洋13#配变	10	200	122
57241	射阳	北份6#变	10	200	64
57242	射阳	三友9#配变	10	200	81
57243	射阳	双丰10#变	10	200	118
57244	射阳	开洋11#配变	10	200	116
57245	射阳	北份10#变	10	400	246
57246	射阳	二洼13#变	10	200	55
57247	射阳	通洋四班7#配变	10	200	56
57248	射阳	和合9#变	10	200	58
57249	射阳	川洋7#配变	10	200	31
57250	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	0
57251	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	158
57252	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	205
57253	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室10#配变	10	800	492
57254	射阳	街道29#变	10	400	180
57255	射阳	特庸民生3#变	10	200	43
57256	射阳	聚龙府小区3#配电室10#变	10	800	432
57257	射阳	安乐5#变	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57258	射阳	后湾小区5#变	10	400	55
57259	射阳	翡翠华府2#配电室8#主变	10	630	463
57260	射阳	街道30#变	10	400	117
57261	射阳	街道31#变	10	400	128
57262	射阳	曙东16#配变	10	315	204
57263	射阳	海河条海15#变	10	200	75
57264	射阳	海河跃北16#变	10	400	160
57265	射阳	海通果林场2#配变	10	315	0
57266	射阳	新灶1#变	10	200	35
57267	射阳	正塘30#变	10	400	0
57268	射阳	淮海农场垦一队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	100
57269	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	131
57270	射阳	三大队西配变	10	200	160
57271	射阳	清华园1#配电室5#主变	10	800	321
57272	射阳	浦南8#变	10	400	281
57273	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	456
57274	射阳	城区65-13杆兴北新村6号配变	10	400	0
57275	射阳	左岸风情小区15001	10	630	276
57276	射阳	左岸风情小区15002	10	630	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57277	射阳	城区华联商厦2号箱变配变	10	500	30
57278	射阳	东园二村4号配变	10	315	66
57279	射阳	四明维新9#配变	10	200	0
57280	射阳	吾悦广场3#变压器	10	800	351
57281	射阳	通洋建东9#配变	10	200	79
57282	射阳	洋西13#变	10	200	82
57283	射阳	永星10#变	10	400	79
57284	射阳	万景华庭1-2#箱变	10	500	132
57285	射阳	四明双湾2#变	10	400	112
57286	射阳	连庆3#变	10	400	102
57287	射阳	长荡胜北5#变	10	200	35
57288	射阳	同胜16#配变	10	400	0
57289	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	107
57290	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	100
57291	射阳	南灶31#变	10	400	209
57292	射阳	临海街道58#配变	10	400	92
57293	射阳	海河旭日11#变	10	200	66
57294	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	85
57295	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57296	射阳	串河12#变	10	200	77
57297	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	0
57298	射阳	城区瓜果批发市场配变	10	400	66
57299	射阳	城区城中线食品公司配变	10	400	184
57300	射阳	南份9#变	10	200	106
57301	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	446
57302	射阳	海河革新4#变	10	400	191
57303	射阳	利国13#变	10	200	82
57304	射阳	特庸民生13#变	10	400	232
57305	射阳	四明开明11#配变	10	200	104
57306	射阳	四明开明12#配变	10	200	37
57307	射阳	四明黄云10#配变	10	200	73
57308	射阳	盘湾镇吴桥9#	10	200	122
57309	射阳	苇荡6#配变	10	200	125
57310	射阳	六垛公用28#配变	10	200	18
57311	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房13#变	10	800	567
57312	射阳	特庸民生14#变	10	200	111
57313	射阳	四明王塔7#配变	10	200	92
57314	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57315	射阳	通洋7#配变	10	200	108
57316	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	89
57317	射阳	四明开明13#配变	10	200	7
57318	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	190
57319	射阳	东港12#变	10	200	83
57320	射阳	融悦东方12#主变	10	800	502
57321	射阳	电厂小区3#变	10	400	166
57322	射阳	南灶25#配变	10	200	33
57323	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	500
57324	射阳	珺悦府小区1#开关站2#变	10	800	465
57325	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	146
57326	射阳	城区城北4#配变	10	400	0
57327	射阳	临海街道60#配变	10	400	177
57328	射阳	恒隆广场B区1#变	10	630	337
57329	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	0
57330	射阳	长荡沙南14#变	10	200	87
57331	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	34
57332	射阳	洋河公变11#新增	10	200	38
57333	射阳	金御世家4#主变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57334	射阳	阜余西圩8#配变	10	200	1
57335	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	132
57336	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	109
57337	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	119
57338	射阳	1大队北配变	10	200	94
57339	射阳	华耀首府A区3#配电室13#配变	10	630	366
57340	射阳	街道33#变	10	400	60
57341	射阳	四明黄云11#配变	10	200	23
57342	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	58
57343	射阳	润洋壹品16#主变新	10	800	368
57344	射阳	东港1#变	10	400	159
57345	射阳	淮海农场七分场南站照明综合变	10	400	102
57346	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	311
57347	射阳	中沙17#变	10	200	106
57348	射阳	新庄17#变	10	200	59
57349	射阳	剑桥郡4#配电室#14变压器	10	630	342
57350	射阳	四明建华11#配变	10	200	82
57351	射阳	盘洋10#变	10	100	38
57352	射阳	盘洋9#变	10	100	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57353	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	84
57354	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站4#变	10	630	421
57355	射阳	南公变19#变	10	400	162
57356	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	102
57357	射阳	陈洋农场1#变	10	400	185
57358	射阳	三洼1#配变	10	400	121
57359	射阳	长荡从凤3#变	10	200	65
57360	射阳	界河5#变	10	400	134
57361	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	82
57362	射阳	四明九坛10#配变	10	200	1
57363	射阳	公园线交警队充电桩1#变	10	400	179
57364	射阳	集美望湖公馆3#配电室7#变	10	800	350
57365	射阳	长荡长安6#配变	10	400	134
57366	射阳	西区21#变	10	400	47
57367	射阳	洋北2#变	10	200	41
57368	射阳	公用川洋9#配变	10	400	86
57369	射阳	润洋壹品13#主变新	10	800	464
57370	射阳	幸福1#变	10	200	77
57371	射阳	三区安置区1#配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57372	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	0
57373	射阳	通洋东元6#配变	10	200	72
57374	射阳	海河高华6#变	10	200	107
57375	射阳	海河东胜13#变	10	200	104
57376	射阳	新灶4#变	10	400	158
57377	射阳	海丰23#变	10	400	240
57378	射阳	四明李尖6#配变	10	200	12
57379	射阳	四明李尖7#配变	10	200	104
57380	射阳	四明维新12#配变	10	200	104
57381	射阳	海河街道34#配变	10	400	86
57382	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	464
57383	射阳	海河王港4#变	10	200	82
57384	射阳	大冲2	10	400	6
57385	射阳	夸北4#配变	10	200	29
57386	射阳	曙东7#配变	10	200	65
57387	射阳	四明九坛9#配变	10	400	194
57388	射阳	南苑4#配变	10	630	338
57389	射阳	海上名门1#箱变配变	10	400	258
57390	射阳	海河街道35#配变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57391	射阳	射东安置区2#配电变压器	10	800	382
57392	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	83
57393	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	0
57394	射阳	城区太阳城9#配变	10	400	114
57395	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	7
57396	射阳	渠东2#配变	10	200	50
57397	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	78
57398	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	41
57399	射阳	城区纺机厂西宿舍配变	10	400	129
57400	射阳	渠东3#配变	10	200	86
57401	射阳	临海街道48#变	10	400	50
57402	射阳	盘湾镇世外江南1#变	10	800	595
57403	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房9#主变	10	800	599
57404	射阳	新条17#变	10	200	30
57405	射阳	射南13#配变	10	200	59
57406	射阳	四明东洼5#配变	10	200	13
57407	射阳	四明索庄2#配变	10	200	74
57408	射阳	四明上坎6#配变	10	200	64
57409	射阳	四明开明10#配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57410	射阳	四明六团2#配变	10	200	23
57411	射阳	四明新港4#配变	10	200	75
57412	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	96
57413	射阳	海通边防派出所变	10	200	101
57414	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	84
57415	射阳	和合12#配变	10	200	92
57416	射阳	中心河8#配变	10	200	160
57417	射阳	下圩2#变	10	200	90
57418	射阳	长荡从凤16#变	10	400	282
57419	射阳	庆东12#变	10	200	48
57420	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	83
57421	射阳	大陆村3#变	10	400	204
57422	射阳	四明九坛1#配变	10	200	77
57423	射阳	横港14#配变	10	200	66
57424	射阳	横港13#配变	10	200	51
57425	射阳	特庸街道14#变	10	400	29
57426	射阳	双龙船厂1#变	10	400	173
57427	射阳	九口11#变	10	200	18
57428	射阳	凤西1#变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57429	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	316
57430	射阳	蒲西村2#配变	10	400	184
57431	射阳	木楼1#变	10	400	230
57432	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	25
57433	射阳	庆余6#变	10	200	49
57434	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	25
57435	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室11#配变	10	800	410
57436	射阳	农联12#配变	10	200	58
57437	射阳	农联3#配变	10	200	63
57438	射阳	农联1#配变	10	200	4
57439	射阳	丫头港12#变	10	400	151
57440	射阳	特庸码头3#变	10	400	172
57441	射阳	大陆5#变	10	200	84
57442	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	54
57443	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	115
57444	射阳	庆余1#变	10	200	0
57445	射阳	庆余5#	10	200	35
57446	射阳	庆余9#变	10	200	60
57447	射阳	幸福龙庭4#箱变配变	10	630	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57448	射阳	王村12#变	10	315	211
57449	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	433
57450	射阳	阜余庙港12#变	10	200	104
57451	射阳	海河东胜16#配变	10	200	108
57452	射阳	长荡长安16#变	10	315	108
57453	射阳	临海街道15#配变	10	400	57
57454	射阳	太兴6#配变	10	200	54
57455	射阳	中五3#配变	10	200	121
57456	射阳	团北6#配变	10	200	9
57457	射阳	新东1#配变	10	200	68
57458	射阳	新东3#配变	10	200	41
57459	射阳	双洋6#配变	10	400	154
57460	射阳	特庸园区5#变	10	400	137
57461	射阳	特庸林场5#变	10	400	244
57462	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	586
57463	射阳	街道25#变	10	400	156
57464	射阳	海河东胜19#配变	10	200	102
57465	射阳	中闸19#配变	10	200	119
57466	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57467	射阳	同胜5#配变	10	200	114
57468	射阳	王圩1#配变	10	200	99
57469	射阳	前涧1#变	10	200	84
57470	射阳	前涧5#变	10	400	70
57471	射阳	民生20#变	10	200	98
57472	射阳	八顷9#配变	10	200	75
57473	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	84
57474	射阳	特庸王村10#变	10	200	85
57475	射阳	东港11#配变	10	400	158
57476	射阳	桥北6#变	10	200	42
57477	射阳	五垛2#配变	10	200	85
57478	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	70
57479	射阳	周圩7#配变	10	200	8
57480	射阳	阜余新河一配变	10	200	42
57481	射阳	河西8#变	10	200	113
57482	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	77
57483	射阳	学地3#变	10	200	126
57484	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	130
57485	射阳	南滩8#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57486	射阳	学地4#变	10	200	85
57487	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	136
57488	射阳	周圩8#配变.	10	200	94
57489	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	144
57490	射阳	洋马街道1#配变	10	400	5
57491	射阳	城区双龙新村配变	10	400	85
57492	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	162
57493	射阳	城区二院配变	10	400	0
57494	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	11
57495	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	44
57496	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	194
57497	射阳	城区大成公司配变	10	400	0
57498	射阳	射口7#配变JN	10	200	70
57499	射阳	沙港16#配变	10	200	26
57500	射阳	北尖4#配变	10	200	105
57501	射阳	联合7#配变	10	400	199
57502	射阳	公用变8#配变	10	400	0
57503	射阳	公用变9#配变	10	200	45
57504	射阳	渠南4#配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57505	射阳	六里1#配变	10	200	87
57506	射阳	沙港13#变	10	200	109
57507	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	125
57508	射阳	海河彭庄9#变	10	200	67
57509	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	67
57510	射阳	公用11#配变	10	400	63
57511	射阳	阜余三河6配变	10	200	36
57512	射阳	沙港14#变	10	200	51
57513	射阳	港口8#变	10	200	77
57514	射阳	南公变4#变	10	200	70
57515	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	94
57516	射阳	跃中8#变	10	200	84
57517	射阳	岔北5#配变	10	400	216
57518	射阳	海河跃北6#变2	10	200	0
57519	射阳	潘墩3#配变	10	200	67
57520	射阳	长荡东沙1#变	10	200	54
57521	射阳	南公变3#变	10	500	160
57522	射阳	中北9#配变	10	400	101
57523	射阳	新东7#配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57524	射阳	六里7#配变	10	200	65
57525	射阳	联合8#配变	10	200	50
57526	射阳	滨南10#配变	10	200	127
57527	射阳	滨南9#变	10	400	217
57528	射阳	长荡宏才7#变	10	200	47
57529	射阳	曙东11#变	10	200	59
57530	射阳	唐湾11#变	10	200	78
57531	射阳	洋河公变4#变	10	200	34
57532	射阳	永星6#变	10	400	106
57533	射阳	海河高华9#变	10	200	64
57534	射阳	洋港7#变	10	200	51
57535	射阳	新条10#变	10	200	9
57536	射阳	唐湾8#变	10	200	49
57537	射阳	洋港8#变	10	200	74
57538	射阳	木楼7#变	10	200	87
57539	射阳	沙港15#变	10	400	169
57540	射阳	潘墩4#配变	10	400	254
57541	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	38
57542	射阳	和合7#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57543	射阳	阜余阜中8配变	10	200	72
57544	射阳	新条11#变	10	200	60
57545	射阳	八段9#配变	10	400	153
57546	射阳	六垛公用变19#配变	10	400	26
57547	射阳	小洋5#配变	10	400	220
57548	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	0
57549	射阳	友爱12#配变	10	200	106
57550	射阳	双洋1#配变	10	400	107
57551	射阳	津北7#变	10	200	113
57552	射阳	小洋6#	10	200	71
57553	射阳	南港3#配变	10	200	68
57554	射阳	阜余阜中7配变	10	200	97
57555	射阳	跃中4#变	10	200	91
57556	射阳	二洼5#变	10	200	23
57557	射阳	玉东6#变	10	200	84
57558	射阳	合兴小街10#配变	10	400	0
57559	射阳	诚民8#变	10	200	84
57560	射阳	双合7#变	10	400	241
57561	射阳	庄东10#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57562	射阳	安东11#变	10	400	225
57563	射阳	长荡旭东9#变	10	200	61
57564	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	109
57565	射阳	长荡新付19#变	10	200	124
57566	射阳	津哨9#变	10	200	121
57567	射阳	兴垦8#变	10	200	43
57568	射阳	周圩10#变	10	400	214
57569	射阳	海丰3#变	10	400	176
57570	射阳	四明黄云8#配变	10	400	80
57571	射阳	金星9#变	10	200	99
57572	射阳	团北9#配变	10	200	35
57573	射阳	阜余健康9配变	10	200	60
57574	射阳	金星10#变	10	400	136
57575	射阳	中心6#配变	10	200	11
57576	射阳	兴垦9#变	10	200	83
57577	射阳	下圩8#配变	10	400	164
57578	射阳	金星11#变	10	200	50
57579	射阳	四明开明8#配变	10	200	95
57580	射阳	中北7#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57581	射阳	三区16#变JN	10	200	0
57582	射阳	和合8#变	10	200	78
57583	射阳	金星12#变	10	200	121
57584	射阳	建国4#变	10	200	48
57585	射阳	海丰12#变	10	400	143
57586	射阳	四明盐路6#配变	10	200	72
57587	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	52
57588	射阳	金山6#变	10	400	273
57589	射阳	四明建华6#配变	10	200	61
57590	射阳	新条杜心7#变	10	200	86
57591	射阳	四明李尖3#配变	10	400	0
57592	射阳	方向7#变	10	200	107
57593	射阳	海丰11#变	10	400	164
57594	射阳	特庸民生10#变	10	400	201
57595	射阳	津北6#变	10	315	126
57596	射阳	荣玉5#配变	10	200	59
57597	射阳	洋东5#变	10	200	6
57598	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	96
57599	射阳	海丰10#变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57600	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	72
57601	射阳	海河高华12#变	10	200	44
57602	射阳	中北8#变	10	200	61
57603	射阳	四明王塔6#配变	10	200	77
57604	射阳	三区17#变	10	200	30
57605	射阳	阜余三份3#配变	10	200	7
57606	射阳	四明东洼8#配变	10	200	77
57607	射阳	龙港2#变	10	400	169
57608	射阳	沙港12#配变	10	200	75
57609	射阳	边港村9#配变	10	200	50
57610	射阳	荣玉村6#配变	10	200	84
57611	射阳	四明大港5#配变	10	200	57
57612	射阳	运南5#配变	10	200	108
57613	射阳	运南4#配变	10	200	53
57614	射阳	四明新港8#配变	10	200	91
57615	射阳	三角镇9#配变	10	400	162
57616	射阳	阜余大有9配变	10	200	111
57617	射阳	阜余小沙11配变	10	200	52
57618	射阳	射阳港居委会13#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57619	射阳	四明新港1#配变	10	200	55
57620	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	27
57621	射阳	四明新港6#配变	10	400	202
57622	射阳	四明大港1#变	10	400	166
57623	射阳	盘湾镇齐心8#变	10	200	81
57624	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	66
57625	射阳	支渔10#变	10	400	168
57626	射阳	盘湾镇齐心6#变	10	200	8
57627	射阳	四明利华7#配变	10	200	57
57628	射阳	中南7#变	10	200	53
57629	射阳	四明盐路2#配变	10	200	79
57630	射阳	海河高华11#变	10	200	118
57631	射阳	盘湾镇湾坝4#变	10	400	250
57632	射阳	大陆6#配变	10	200	15
57633	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	135
57634	射阳	新淤1#变	10	400	228
57635	射阳	阜余永坛16配变	10	200	36
57636	射阳	通兴7#配变	10	400	200
57637	射阳	新淤2#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57638	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	96
57639	射阳	阜余公用变8配变	10	200	86
57640	射阳	运南2#配变	10	200	91
57641	射阳	大冲4#配变	10	200	67
57642	射阳	双港5#配变	10	200	0
57643	射阳	阜余庙港10配变	10	200	36
57644	射阳	阜余小沙二配变	10	400	254
57645	射阳	建国1#配变	10	200	88
57646	射阳	九口9#配变	10	200	73
57647	射阳	阜余小沙12#变	10	200	98
57648	射阳	特庸林场4#变	10	200	37
57649	射阳	盘湾镇月河3#变	10	200	83
57650	射阳	海河黄沙11#变	10	200	88
57651	射阳	新跃8#变	10	200	102
57652	射阳	四明新圩3#配变	10	200	0
57653	射阳	周桥5#变	10	200	68
57654	射阳	海河官滩9#变	10	250	136
57655	射阳	张林1#配变	10	200	99
57656	射阳	阜余大有10配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57657	射阳	合顺5#配变	10	200	2
57658	射阳	合顺6#配变	10	200	29
57659	射阳	合顺10#配变	10	200	25
57660	射阳	北灶8#配变	10	200	47
57661	射阳	北灶9#配变	10	200	76
57662	射阳	通洋川港8#配变	10	200	90
57663	射阳	如意4#变	10	200	64
57664	射阳	安南10#变	10	400	195
57665	射阳	四明建光1#配变	10	200	61
57666	射阳	海河旭日5#变	10	200	72
57667	射阳	串河8#变	10	200	0
57668	射阳	中南2#变	10	400	162
57669	射阳	兴胜5#变	10	400	183
57670	射阳	新跃7#变	10	200	44
57671	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	18
57672	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	46
57673	射阳	海河阜丰6#变	10	315	186
57674	射阳	新庄7#变097	10	200	46
57675	射阳	三角镇10#配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57676	射阳	光华12#	10	200	42
57677	射阳	通洋东元7#配变	10	200	66
57678	射阳	诚民9#变	10	200	78
57679	射阳	红星14#变	10	200	85
57680	射阳	盘洋6#变	10	200	75
57681	射阳	盘湾镇中华1#变	10	200	15
57682	射阳	盘洋7#变	10	200	103
57683	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	182
57684	射阳	串河9#变	10	200	89
57685	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	110
57686	射阳	海丰9#变	10	400	0
57687	射阳	特庸红星8#变	10	400	178
57688	射阳	盘湾镇吴桥5#变	10	400	218
57689	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	37
57690	射阳	黄海12#变	10	200	86
57691	射阳	九段5#配变	10	200	68
57692	射阳	海河清和5#变	10	200	86
57693	射阳	开北8#变	10	200	106
57694	射阳	盘湾镇新华4#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57695	射阳	临海街道24#配变	10	400	2
57696	射阳	城区中联小区4#配变	10	400	69
57697	射阳	张林6#配变	10	200	16
57698	射阳	大冲7#配变	10	200	81
57699	射阳	射兴12#配变	10	200	108
57700	射阳	新淤10#配变	10	200	51
57701	射阳	九口8#配变	10	200	0
57702	射阳	城区合东12#配变	10	400	173
57703	射阳	临海街道1#配变	10	400	61
57704	射阳	界河4#变	10	200	60
57705	射阳	陆墩12#变	10	200	99
57706	射阳	街道52#配变	10	200	0
57707	射阳	临海街道10#配变	10	400	0
57708	射阳	海通街道13#配变	10	400	25
57709	射阳	盐店2#配变	10	200	108
57710	射阳	七管区8#变	10	400	75
57711	射阳	通洋南六5#配变	10	200	90
57712	射阳	海河清河6#变	10	200	42
57713	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57714	射阳	永胜7变	10	200	76
57715	射阳	海河旭日6#变	10	200	24
57716	射阳	永胜8#变	10	200	101
57717	射阳	海河官滩10#变	10	200	114
57718	射阳	海河塘洼7#变	10	400	131
57719	射阳	通洋川港9#配变	10	200	49
57720	射阳	东辉15#配变	10	200	83
57721	射阳	射河1#变	10	200	3
57722	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	1
57723	射阳	长荡东沙8#变	10	200	0
57724	射阳	海河伏兴4#变	10	200	38
57725	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	197
57726	射阳	西区12#变	10	400	163
57727	射阳	陆墩10#配变	10	200	45
57728	射阳	农联5#配变	10	400	102
57729	射阳	西区14#配变	10	200	113
57730	射阳	农联9#配变	10	400	170
57731	射阳	新渠7#配变	10	200	6
57732	射阳	东兴1#配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57733	射阳	前涧10#变	10	200	76
57734	射阳	凤鸣9#变	10	200	68
57735	射阳	海通街道19#配变	10	400	38
57736	射阳	团塘9#变	10	200	110
57737	射阳	海通鲤鱼5#变	10	400	158
57738	射阳	支渔8#变	10	200	86
57739	射阳	海通建新7#变	10	400	48
57740	射阳	安南8#变078	10	200	112
57741	射阳	庄东8#变	10	200	108
57742	射阳	双合10#变	10	400	218
57743	射阳	庄东7#变	10	200	0
57744	射阳	北庄9#变	10	400	14
57745	射阳	二垛1#配变	10	200	23
57746	射阳	庆东10#配变	10	400	232
57747	射阳	丰登7#变065	10	200	84
57748	射阳	北邗6#配变	10	200	0
57749	射阳	四明维新7#配变	10	200	35
57750	射阳	海河革新3#变	10	200	0
57751	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57752	射阳	中闸12#配变	10	200	93
57753	射阳	洼东6#变	10	400	209
57754	射阳	阜余宏丰十三配变	10	200	0
57755	射阳	西兴8#配变	10	200	0
57756	射阳	安东13#变066	10	200	71
57757	射阳	四明六团13#配变	10	200	94
57758	射阳	海河官滩6#变	10	400	101
57759	射阳	北洋4#变	10	200	49
57760	射阳	解放8#配变	10	200	69
57761	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	88
57762	射阳	日新11#变062	10	200	101
57763	射阳	金山8#变	10	200	126
57764	射阳	一管区4#变	10	400	21
57765	射阳	二管区4#变	10	50	3
57766	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	96
57767	射阳	四明建华9#配变	10	200	79
57768	射阳	富洋11#变	10	200	56
57769	射阳	通洋新班6#配变	10	200	57
57770	射阳	日新13#变063	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57771	射阳	海河彭庄8#变	10	200	39
57772	射阳	阜余花元四配变	10	200	73
57773	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	200	0
57774	射阳	新灶12#变	10	200	50
57775	射阳	海河跃华7#变	10	200	24
57776	射阳	海河跃华8#变	10	200	122
57777	射阳	丰登8#变	10	200	71
57778	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	70
57779	射阳	东方18#变	10	400	79
57780	射阳	九里2#变	10	400	212
57781	射阳	海河烈士10#配变	10	400	170
57782	射阳	如意6#	10	200	67
57783	射阳	红星6#变	10	200	56
57784	射阳	长荡长安11#配变	10	200	95
57785	射阳	长荡中河9#变	10	200	17
57786	射阳	南滩9#变	10	200	0
57787	射阳	三管区4#变	10	200	156
57788	射阳	双丰7#变	10	200	104
57789	射阳	海通环洋7#配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57790	射阳	通兴6#变	10	200	18
57791	射阳	园区2#配变	10	200	48
57792	射阳	杜心9#变	10	200	77
57793	射阳	九里9#变	10	400	229
57794	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	28
57795	射阳	海河彭庄10#变	10	200	94
57796	射阳	通洋三班5#配变	10	200	31
57797	射阳	安东4#变033	10	160	16
57798	射阳	阜余里庄二配变	10	200	80
57799	射阳	滨西6#变JN	10	200	88
57800	射阳	六垛双洋11#配变	10	400	156
57801	射阳	特庸永丰4#变	10	200	95
57802	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	79
57803	射阳	安东7#变043	10	200	126
57804	射阳	海河巨星11#变	10	200	80
57805	射阳	通洋三班6#配变	10	200	98
57806	射阳	光明9#配变	10	200	37
57807	射阳	农联10#配变	10	400	210
57808	射阳	安乐7#变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57809	射阳	沟北9#配变	10	200	0
57810	射阳	海镇4#配变	10	200	0
57811	射阳	开北11号变	10	200	32
57812	射阳	凤东4#变	10	400	167
57813	射阳	汛东10#变	10	200	82
57814	射阳	安乐4#变	10	200	59
57815	射阳	安乐8#变	10	400	267
57816	射阳	杜心5#变	10	200	63
57817	射阳	杜心6#变	10	200	40
57818	射阳	中尖8#配变	10	200	56
57819	射阳	芦湾5#配变	10	200	92
57820	射阳	新镇区3#变	10	400	50
57821	射阳	洋南6#配变	10	200	53
57822	射阳	长荡新付7#变	10	200	79
57823	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	74
57824	射阳	长荡甲候9#变	10	200	75
57825	射阳	长荡云安10#变	10	200	78
57826	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	20
57827	射阳	洋南1#配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57828	射阳	盘湾镇街道8#变	10	400	141
57829	射阳	东海3#变	10	200	50
57830	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	0
57831	射阳	通洋四班8#配变	10	200	0
57832	射阳	海河跃北9#变	10	315	152
57833	射阳	北洋园区1#	10	400	137
57834	射阳	盘湾镇街道17#变	10	400	38
57835	射阳	阜余新河七配变	10	200	72
57836	射阳	海河五星8#变	10	200	6
57837	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	0
57838	射阳	通洋中份3#配变	10	200	17
57839	射阳	渠西4#配变	10	200	95
57840	射阳	贺丰3#配变	10	200	74
57841	射阳	一心7#变	10	200	54
57842	射阳	安乐6#变	10	400	232
57843	射阳	一心5#配变	10	200	105
57844	射阳	一心6#变	10	200	86
57845	射阳	港口9#变	10	200	4
57846	射阳	凤东13#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57847	射阳	民建6#配变	10	200	34
57848	射阳	民建5#配变	10	200	75
57849	射阳	星灯2#配变	10	400	179
57850	射阳	光明10#配变	10	200	91
57851	射阳	新加4#变	10	400	179
57852	射阳	唐樵8#变	10	200	23
57853	射阳	安乐1#变	10	200	20
57854	射阳	港口7#变	10	200	62
57855	射阳	星灯5#变	10	200	69
57856	射阳	芦祠5#变	10	200	33
57857	射阳	新生20#变	10	200	84
57858	射阳	公用10#变	10	400	0
57859	射阳	射渔3#变	10	200	26
57860	射阳	盐河2#变	10	200	51
57861	射阳	长荡津西13#配变	10	200	96
57862	射阳	长荡北坝9#配变	10	200	77
57863	射阳	长荡宏才6#变	10	200	110
57864	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	196
57865	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57866	射阳	长荡东沙13#变	10	200	60
57867	射阳	长荡沙南18#变	10	400	31
57868	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	53
57869	射阳	幼儿园2#变	10	315	58
57870	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	0
57871	射阳	三区15#变	10	400	189
57872	射阳	海河新运14#变	10	200	98
57873	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	114
57874	射阳	渠东1#配变	10	200	17
57875	射阳	盘湾镇吴桥6#变	10	200	46
57876	射阳	解放9#配变	10	200	105
57877	射阳	胜利10#	10	200	57
57878	射阳	四港2#配变	10	400	171
57879	射阳	正塘18#变	10	315	88
57880	射阳	新坍5#变	10	400	149
57881	射阳	兴纱线48-5#杆二中东侧配变	10	400	140
57882	射阳	新安13#变	10	200	84
57883	射阳	芦祠4#变	10	200	53
57884	射阳	城区原种场2号配变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57885	射阳	新塘14#变	10	200	128
57886	射阳	唐樵9#配变	10	200	78
57887	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	140
57888	射阳	新加5#变	10	200	83
57889	射阳	渔湾9#变	10	400	231
57890	射阳	新厦8#变	10	200	106
57891	射阳	新厦9#变	10	200	92
57892	射阳	城区朝阳街3#配变	10	400	64
57893	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	18
57894	射阳	城区军苑巷2#配变	10	400	163
57895	射阳	长荡三中13#配变	10	400	240
57896	射阳	长荡南星9#变	10	200	96
57897	射阳	开洋9#配变	10	200	67
57898	射阳	贺丰17#配变	10	200	81
57899	射阳	北庄6#变	10	400	257
57900	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	63
57901	射阳	阜余大塔8配变	10	200	29
57902	射阳	南公变12#变	10	400	26
57903	射阳	五岸2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57904	射阳	盘湾镇腰港7#变	10	200	89
57905	射阳	青华8#变	10	400	204
57906	射阳	洋马街道15#变	10	400	36
57907	射阳	射口8#变	10	200	92
57908	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	52
57909	射阳	城区无线电厂配变增容	10	400	38
57910	射阳	城区人武部配变	10	400	55
57911	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	134
57912	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	159
57913	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	51
57914	射阳	南公变5#变	10	400	88
57915	射阳	双港8#配变	10	200	109
57916	射阳	双港11#配变	10	200	121
57917	射阳	双港7#配变	10	200	91
57918	射阳	耦民7#配变	10	200	28
57919	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	83
57920	射阳	耦耕团结5#变	10	200	91
57921	射阳	海通环洋5#配变	10	315	129
57922	射阳	唐门置业2#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57923	射阳	唐门置业1#变	10	200	89
57924	射阳	城区园区12#配变	10	400	98
57925	射阳	中闸13#变	10	400	259
57926	射阳	海丰15#变	10	315	112
57927	射阳	星晨8变	10	50	32
57928	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	142
57929	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	54
57930	射阳	盘湾镇腰港2#变	10	400	172
57931	射阳	盘湾镇新沃2#变	10	200	27
57932	射阳	盘湾镇齐心3#变	10	200	58
57933	射阳	城区三职小配变	10	80	0
57934	射阳	六垛公用20#配变-1	10	400	74
57935	射阳	富洋7#变	10	200	45
57936	射阳	八顷7#配变	10	400	132
57937	射阳	悦海花苑箱变1-1#主变	10	800	490
57938	射阳	悦海花苑箱变1-2#主变	10	800	494
57939	射阳	新淤11#配变	10	200	84
57940	射阳	金华4#配变	10	200	21
57941	射阳	金华8#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57942	射阳	八段10#配变	10	200	9
57943	射阳	海河公用变16#变	10	400	32
57944	射阳	海河公用21#变	10	400	145
57945	射阳	北份9#变	10	200	105
57946	射阳	黄金海岸1#配电所1#变压器	10	800	457
57947	射阳	黄金海岸1#配电所2#变压器	10	800	412
57948	射阳	渠西2#台变	10	200	80
57949	射阳	海河塘洼8#	10	400	229
57950	射阳	海河华北9#变	10	200	100
57951	射阳	老坍2号变	10	200	72
57952	射阳	城区航道站配变	10	315	166
57953	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	283
57954	射阳	淮海9#配变	10	200	2
57955	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	145
57956	射阳	滨湖公寓二期3#箱变003	10	400	146
57957	射阳	滨湖公寓二期4#箱变004	10	400	160
57958	射阳	滨湖公寓二期5#箱变005	10	400	216
57959	射阳	富洋6#配变	10	200	106
57960	射阳	滨湖公寓二期2#箱变002	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57961	射阳	芦湾7#配变	10	200	60
57962	射阳	洋马街道5#配变	10	315	0
57963	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	31
57964	射阳	滨湖西苑1#箱变1-1#变	10	400	13
57965	射阳	滨湖西苑1#箱变1-2#变	10	400	34
57966	射阳	滨湖西苑1#箱变1-3#变	10	400	127
57967	射阳	北邗8#配变	10	200	110
57968	射阳	海通果林场1#配变	10	400	107
57969	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	128
57970	射阳	通洋东元8#配变	10	400	178
57971	射阳	盘湾镇三桥2#变	10	400	42
57972	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	0
57973	射阳	开北10#变	10	200	113
57974	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	0
57975	射阳	渠北4#配变	10	200	27
57976	射阳	六里2#配变	10	200	2
57977	射阳	推广15#配变	10	400	32
57978	射阳	渠南8#配变	10	400	222
57979	射阳	运粮8#配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57980	射阳	射口9#配变	10	200	35
57981	射阳	射口10#配变	10	200	81
57982	射阳	四明建华10#配变	10	400	147
57983	射阳	滨湖西苑2#箱变2-1#变	10	400	136
57984	射阳	滨湖西苑2#箱变2-2#变	10	400	45
57985	射阳	滨湖西苑3#箱变3-1#变	10	400	106
57986	射阳	滨湖西苑3#箱变3-2#变	10	400	35
57987	射阳	三角镇6#配变	10	200	18
57988	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	79
57989	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	305
57990	射阳	滨湖公寓二期1#箱变	10	400	97
57991	射阳	四明建中11#配变	10	200	85
57992	射阳	中闸16#配变	10	200	113
57993	射阳	中闸15#配变	10	200	99
57994	射阳	四明李尖4#配变	10	200	0
57995	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	0
57996	射阳	民主4#变	10	200	15
57997	射阳	潘墩12#配变	10	200	121
57998	射阳	新立5#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57999	射阳	连庆8#变	10	315	149
58000	射阳	城区沿河西线双龙5#配变	10	400	35
58001	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	22
58002	射阳	海河清和4#变	10	250	76
58003	射阳	海河跃北7#变	10	400	97
58004	射阳	海河塘洼5#变	10	400	246
58005	射阳	海河黄沙8#变	10	250	90
58006	射阳	海河革新8#变	10	315	163
58007	射阳	运河6#配变	10	200	0
58008	射阳	运河5#配变	10	200	81
58009	射阳	运河7#配变	10	200	96
58010	射阳	条滩7#配变	10	200	0
58011	射阳	张林9#配变	10	400	255
58012	射阳	新淤12#配变	10	200	104
58013	射阳	阜余健康六配变	10	200	74
58014	射阳	新荣6#配变	10	200	93
58015	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	102
58016	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	6
58017	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58018	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	220
58019	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	83
58020	射阳	庆东6#配变	10	400	12
58021	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	193
58022	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	129
58023	射阳	红旗9#变	10	315	0
58024	射阳	渔港新村1#变	10	400	117
58025	射阳	渔港新村2#变	10	400	30
58026	射阳	渔港新村3#变	10	400	90
58027	射阳	街道13#	10	315	47
58028	射阳	特庸码南街1#变	10	200	22
58029	射阳	特庸码南街2#变	10	400	249
58030	射阳	沙港11#变	10	200	103
58031	射阳	三区18#变	10	200	32
58032	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	233
58033	射阳	码南街3#变	10	200	46
58034	射阳	南坎5#配变	10	200	118
58035	射阳	海河陡港11#变	10	400	184
58036	射阳	前涧9#配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58037	射阳	陆墩15#配变	10	200	87
58038	射阳	七埠11#配变	10	200	88
58039	射阳	三洼8#配变	10	200	18
58040	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	51
58041	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	435
58042	射阳	城区合东安置区主变	10	800	496
58043	射阳	香樟园小区开关站1#主变	10	800	135
58044	射阳	香樟园配电室3#主变	10	800	431
58045	射阳	香樟园配电室4#主变	10	800	303
58046	射阳	红旗8#变	10	315	154
58047	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	2
58048	射阳	城区朝阳小区2#配变	10	630	144
58049	射阳	老坍6#变	10	200	92
58050	射阳	胜利11#变	10	200	113
58051	射阳	阜余长丰4配变	10	200	91
58052	射阳	万成尚景1#主变	10	800	376
58053	射阳	万成尚景2#主变	10	800	268
58054	射阳	城区城网沿河西线建行配变	10	400	161
58055	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58056	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	13
58057	射阳	东跃7#配变	10	400	224
58058	射阳	东跃6#配变	10	200	120
58059	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	0
58060	射阳	大冲9#配变	10	200	83
58061	射阳	万成尚景3#主变	10	800	371
58062	射阳	万成尚景5#主变	10	800	431
58063	射阳	万成尚景6#主变	10	800	461
58064	射阳	万成尚景4#主变	10	800	382
58065	射阳	海通街道14#配变	10	400	184
58066	射阳	海河巨星10#变	10	200	45
58067	射阳	东方13#变	10	400	198
58068	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	59
58069	射阳	丰登9#变060	10	200	83
58070	射阳	丰登10#变068	10	200	56
58071	射阳	安东12#变069	10	200	2
58072	射阳	射阳安东14#变	10	200	61
58073	射阳	津南10#变	10	200	60
58074	射阳	津哨10#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58075	射阳	津南7#变	10	200	91
58076	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	75
58077	射阳	方向6#变	10	200	72
58078	射阳	汇丰市场箱变001(祝伟线)	10	200	138
58079	射阳	安南9#变	10	200	99
58080	射阳	安南11#变	10	200	75
58081	射阳	三角镇2#配变	10	200	42
58082	射阳	阜余火岔8#配变	10	200	80
58083	射阳	特庸木楼6#变	10	200	6
58084	射阳	三角镇3#配变	10	400	117
58085	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	14
58086	射阳	海河街道27#变	10	400	122
58087	射阳	海通街道15#配变	10	400	55
58088	射阳	头厂1#配变	10	400	84
58089	射阳	岔北1#配变	10	200	21
58090	射阳	岔北2#配变	10	200	42
58091	射阳	阜余小沙13#配变	10	200	90
58092	射阳	三区20#变	10	200	129
58093	射阳	头厂3#配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58094	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	28
58095	射阳	闸东2#配变	10	200	7
58096	射阳	中南8#变	10	200	99
58097	射阳	中南9#变	10	200	0
58098	射阳	套套10#配变	10	200	87
58099	射阳	竹节12#配变	10	200	55
58100	射阳	海河三星11#变	10	200	84
58101	射阳	长荡三中7#配变	10	200	39
58102	射阳	长荡北坍4#配变	10	200	68
58103	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	74
58104	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	68
58105	射阳	长荡三中3#配变	10	400	196
58106	射阳	长荡三合3#变	10	400	222
58107	射阳	长荡南星1#变	10	200	28
58108	射阳	长荡东沙3#变	10	200	67
58109	射阳	长荡东沙2#变	10	200	0
58110	射阳	长荡北沙2#变	10	200	67
58111	射阳	长荡六合1#变	10	400	177
58112	射阳	长荡宏才4#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58113	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	139
58114	射阳	长荡宏才1#变	10	400	180
58115	射阳	临海星光2#配变	10	200	36
58116	射阳	王圩2#配变	10	200	49
58117	射阳	八大5#配变	10	200	75
58118	射阳	八大2#配变	10	400	73
58119	射阳	八大3#配变	10	400	65
58120	射阳	沙港6#变	10	200	95
58121	射阳	林南村6#配变	10	200	65
58122	射阳	通洋四班9#配变	10	200	103
58123	射阳	沙港8#变	10	200	74
58124	射阳	通洋三班7#配变	10	200	84
58125	射阳	芦湾8#配变	10	400	204
58126	射阳	东方3#变	10	200	76
58127	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	80
58128	射阳	南公变9#变	10	315	0
58129	射阳	正塘21#配变	10	200	71
58130	射阳	浦西5#配变	10	200	65
58131	射阳	头厂2#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58132	射阳	海通林基9#配变	10	200	103
58133	射阳	大陆8#配变	10	200	77
58134	射阳	三区12#变	10	200	35
58135	射阳	长荡街道16#配变	10	400	104
58136	射阳	阜余公用11#配变	10	400	0
58137	射阳	长荡街道17#配变	10	400	130
58138	射阳	玉东8#配变	10	200	0
58139	射阳	阜余永坛3#配变	10	200	1
58140	射阳	同胜1#配变	10	200	30
58141	射阳	长荡从凤10#变	10	200	72
58142	射阳	公用变13#变	10	400	3
58143	射阳	新东6#配变	10	400	192
58144	射阳	阜余六份4#配变	10	200	34
58145	射阳	海通街道16#配变	10	400	22
58146	射阳	园区14#配变	10	400	105
58147	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	111
58148	射阳	浦东8#配变	10	400	226
58149	射阳	南尖4#变	10	200	107
58150	射阳	光华10#变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58151	射阳	长胜11#配变	10	400	168
58152	射阳	红旗11#变	10	400	0
58153	射阳	光华11#变	10	200	105
58154	射阳	南灶17#变	10	200	50
58155	射阳	特庸永星3#配变	10	200	77
58156	射阳	特庸北洋线木楼9#变(码头8#变)	10	400	191
58157	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	105
58158	射阳	其林村5#配变	10	200	99
58159	射阳	长荡中沙3#变	10	400	165
58160	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	65
58161	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	159
58162	射阳	长荡六合3#变	10	315	158
58163	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	185
58164	射阳	通洋新斗3#配变	10	400	99
58165	射阳	界河1#台片	10	400	141
58166	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	247
58167	射阳	海河官滩11#变	10	200	110
58168	射阳	海河官滩12#变	10	200	86
58169	射阳	八大4#配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58170	射阳	公用15#变	10	400	3
58171	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	72
58172	射阳	阜余六份12#配变	10	200	41
58173	射阳	农场3#配变	10	200	11
58174	射阳	长洼2#变(新)	10	200	14
58175	射阳	阜余六份13#配变	10	200	31
58176	射阳	海通居委会5#配变	10	400	0
58177	射阳	海通居委会6#配变	10	400	0
58178	射阳	横港10#变	10	200	68
58179	射阳	阜余二塔12#配变	10	200	86
58180	射阳	开北6#变	10	200	82
58181	射阳	海河川彭8#变	10	400	55
58182	射阳	窑湾11#配变	10	200	4
58183	射阳	阜余二塔13#配变	10	200	95
58184	射阳	八大队东配变	10	200	35
58185	射阳	阜余大有5#配变	10	200	66
58186	射阳	双合2#变	10	200	70
58187	射阳	长荡街道18#配变	10	400	115
58188	射阳	跃中3#变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58189	射阳	津哨1#变	10	200	61
58190	射阳	友谊2#变	10	200	100
58191	射阳	安富6#变	10	200	80
58192	射阳	长荡街道20#配变	10	400	162
58193	射阳	长荡街道21#配变	10	200	104
58194	射阳	长荡街道22#配变	10	400	169
58195	射阳	新渠8#配变	10	200	53
58196	射阳	丫头港5#配变	10	400	140
58197	射阳	八段12#配变	10	200	89
58198	射阳	团洼5#配变	10	200	77
58199	射阳	团洼6#配变	10	200	96
58200	射阳	双跃7#配变	10	200	42
58201	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	0
58202	射阳	兴隆7#配变	10	400	41
58203	射阳	黄海13#变	10	200	73
58204	射阳	岔北村6#配变	10	200	63
58205	射阳	城区合东2#配变	10	400	0
58206	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	221
58207	射阳	海河华北8#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58208	射阳	海河塘洼6#变	10	200	13
58209	射阳	公用12#	10	400	138
58210	射阳	临海街道29#配变	10	400	0
58211	射阳	临海街道26#配变	10	400	201
58212	射阳	农联11#配变	10	200	0
58213	射阳	二港8#变	10	200	112
58214	射阳	二港9#变	10	200	32
58215	射阳	洋东6#变	10	200	90
58216	射阳	新条12变	10	200	53
58217	射阳	三友7#配变	10	200	104
58218	射阳	海河川彭9#变	10	200	34
58219	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	0
58220	射阳	海河跃北10#变	10	200	66
58221	射阳	贺仁2#变	10	400	0
58222	射阳	川洋5#配变	10	400	131
58223	射阳	海河跃北11#变	10	200	103
58224	射阳	海河新运15#变	10	200	94
58225	射阳	海通建新6#配变	10	400	199
58226	射阳	北灶1#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58227	射阳	贺仁1#变	10	400	233
58228	射阳	海河陡港7#变	10	200	42
58229	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	161
58230	射阳	北灶2#配变	10	200	79
58231	射阳	海通鲤鱼村7#配变	10	400	207
58232	射阳	双跃3#配变	10	200	92
58233	射阳	团洼1#配变	10	400	183
58234	射阳	头厂8#变	10	200	96
58235	射阳	北庄10#变	10	315	153
58236	射阳	学地5#变	10	400	91
58237	射阳	街道23#变	10	400	173
58238	射阳	林场4#变	10	315	154
58239	射阳	双港12#配变	10	200	68
58240	射阳	射南8#配变	10	200	91
58241	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	268
58242	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	288
58243	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	366
58244	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	253
58245	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58246	射阳	东方12#变	10	400	189
58247	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	309
58248	射阳	洋马街道18#变	10	400	52
58249	射阳	王村3#配变	10	400	195
58250	射阳	王村4#配变	10	200	94
58251	射阳	王村1#配变	10	400	212
58252	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	0
58253	射阳	兴桥街道8#变	10	400	37
58254	射阳	北庄4#变	10	400	109
58255	射阳	南庄2#变	10	315	149
58256	射阳	兴桥街道3#变	10	400	55
58257	射阳	海通环洋村8#配变	10	200	80
58258	射阳	运河2#配变	10	200	54
58259	射阳	南坎7#配变	10	200	47
58260	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	0
58261	射阳	新坍振坍8#变	10	400	104
58262	射阳	运棉7#配变	10	200	47
58263	射阳	海通沟浜11#配变	10	400	255
58264	射阳	长荡沙南5#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58265	射阳	唐樵4#变	10	400	107
58266	射阳	运棉1#配变	10	200	35
58267	射阳	合顺4#配变	10	200	0
58268	射阳	长荡甲候5#变	10	200	49
58269	射阳	合顺1#配变	10	200	73
58270	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	30
58271	射阳	运南1#配变	10	200	28
58272	射阳	洋马街道17#变	10	400	158
58273	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	147
58274	射阳	九阳生物科技配变	10	400	265
58275	射阳	海通射南9#配变（海通东海3#配变）	10	400	212
58276	射阳	射北5#配变	10	200	105
58277	射阳	海通射南10#配变（南尖6#配变）	10	200	131
58278	射阳	珺悦府小区1#配电房4#变压器	10	630	186
58279	射阳	六垛公用变24#配变	10	400	148
58280	射阳	六垛公用23#变	10	200	18
58281	射阳	六垛公用变22#配变	10	400	90
58282	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	38
58283	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58284	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	66
58285	射阳	中北10#配变	10	200	48
58286	射阳	中北11#配变	10	200	38
58287	射阳	中北12#配变	10	200	91
58288	射阳	中心7#配变	10	200	117
58289	射阳	运河1#配变	10	200	41
58290	射阳	洋马街道19#变	10	250	56
58291	射阳	新淤4#配变	10	200	47
58292	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	43
58293	射阳	黄海10#配变	10	200	118
58294	射阳	射兴2#配变	10	200	85
58295	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	78
58296	射阳	新跃5#变	10	200	85
58297	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	205
58298	射阳	新跃1#变	10	200	7
58299	射阳	四烈2#变	10	200	47
58300	射阳	合顺小区1#变	10	800	234
58301	射阳	合顺小区1#配电室4#主变	10	800	254
58302	射阳	合顺小区2#配电室6#主变	10	800	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58303	射阳	合顺小区3#配电室7#主变	10	800	413
58304	射阳	合顺小区3#配电室8#主变	10	800	399
58305	射阳	海通大尖11#配变	10	315	0
58306	射阳	城区园区6#变	10	400	5
58307	射阳	阜余沙东十配变	10	200	19
58308	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	27
58309	射阳	城区标邮公司配变	10	400	86
58310	射阳	长荡中河7#配变	10	200	34
58311	射阳	长荡中河10#配变	10	200	66
58312	射阳	长荡街道15#配变	10	400	0
58313	射阳	长荡中河8#配变	10	200	81
58314	射阳	正塘20#配变	10	200	43
58315	射阳	正塘19#配变	10	400	147
58316	射阳	张林4#配变	10	200	111
58317	射阳	运棉5#配变	10	200	73
58318	射阳	城区合德射东11#配变	10	315	227
58319	射阳	条滩1#配变	10	200	13
58320	射阳	风东14#变	10	200	60
58321	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58322	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	4
58323	射阳	安乐12#变091	10	200	99
58324	射阳	安乐11#变	10	200	105
58325	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	34
58326	射阳	小洋2#配变	10	200	0
58327	射阳	长荡宏才3#变	10	200	51
58328	射阳	长荡旭东2#变	10	200	22
58329	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	119
58330	射阳	城区丝绸服装厂2号配变	10	400	74
58331	射阳	北邗10#配变	10	200	126
58332	射阳	海星1#变	10	200	61
58333	射阳	海星2#变	10	200	101
58334	射阳	长荡云安5#变	10	200	42
58335	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	0
58336	射阳	四明六团4#配变	10	200	48
58337	射阳	特庸永星5#配变	10	200	116
58338	射阳	东方10#变	10	400	154
58339	射阳	街道22#变	10	400	120
58340	射阳	街道21#变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58341	射阳	幸福10#变	10	200	119
58342	射阳	海星6#变	10	400	0
58343	射阳	庆云3#配变	10	200	0
58344	射阳	坚固3#配变	10	200	76
58345	射阳	城区中联1#配变	10	315	180
58346	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	94
58347	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	64
58348	射阳	四明双湾9#配变	10	200	80
58349	射阳	盘湾镇新沃6#变	10	200	37
58350	射阳	四明建光5#配变	10	200	99
58351	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	56
58352	射阳	双跃6#配变	10	400	102
58353	射阳	盘湾镇腰港8#变	10	400	214
58354	射阳	海河王港6#变	10	200	69
58355	射阳	四明上坎11#配变	10	200	64
58356	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	101
58357	射阳	四明上坎12#配变	10	200	84
58358	射阳	友盟9#配变	10	200	0
58359	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58360	射阳	四明新圩5#配变	10	200	95
58361	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	60
58362	射阳	通洋川港11#配变	10	200	46
58363	射阳	四明维新8#配变	10	200	33
58364	射阳	合顺小区9号箱变主变	10	500	370
58365	射阳	前涧11#变	10	200	82
58366	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	77
58367	射阳	友盟4#配变	10	200	44
58368	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	44
58369	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	71
58370	射阳	东移3#配变	10	200	113
58371	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	99
58372	射阳	东移1#配变	10	200	122
58373	射阳	西场8#配变	10	200	67
58374	射阳	伍份10#变	10	200	72
58375	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	33
58376	射阳	通洋前蒲5#配变	10	400	262
58377	射阳	海河陈墩16#变	10	200	77
58378	射阳	解放2#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58379	射阳	海河陈墩15#变	10	200	74
58380	射阳	大陆7#配变	10	200	80
58381	射阳	浦南1#配变	10	400	134
58382	射阳	青春8#变	10	200	93
58383	射阳	青华9#变	10	200	104
58384	射阳	芦洼10#变	10	200	44
58385	射阳	海港1#变	10	200	62
58386	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	131
58387	射阳	月滩1#变	10	200	81
58388	射阳	酩悦加州3#变	10	400	0
58389	射阳	酩悦加州4#变	10	400	320
58390	射阳	射兴7#配变	10	400	116
58391	射阳	通洋建东16#配变	10	200	36
58392	射阳	一心8#配变	10	200	50
58393	射阳	海河高华10#变	10	200	5
58394	射阳	洪墩2#配变	10	400	171
58395	射阳	通洋南六6#配变	10	200	103
58396	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	90
58397	射阳	海河东胜12#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58398	射阳	阜余公用10#配变	10	400	0
58399	射阳	海河陡港14#变	10	200	72
58400	射阳	海河陡港13#变	10	200	109
58401	射阳	街道11#配变	10	200	3
58402	射阳	公用变19#变	10	400	0
58403	射阳	公用变20#变	10	400	157
58404	射阳	海河海湾2#变	10	200	42
58405	射阳	阜余圩门7#配变	10	200	54
58406	射阳	阜余三份8配变	10	200	80
58407	射阳	新坝振坝9#变	10	400	0
58408	射阳	盐河1#变	10	200	73
58409	射阳	月滩5#变	10	200	65
58410	射阳	东港8#变	10	200	109
58411	射阳	酩悦加州1#变	10	630	272
58412	射阳	新安8#变1	10	400	204
58413	射阳	海韵嘉园11#主变	10	800	454
58414	射阳	奥体新城1#开关站1#主变	10	800	324
58415	射阳	奥体新城1#开关站3#主变	10	800	195
58416	射阳	奥体新城1#配电房5#主变	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58417	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	400
58418	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	0
58419	射阳	海通大尖5#配变	10	30	14
58420	射阳	芦湾6#配变	10	200	60
58421	射阳	洋中1#变	10	315	124
58422	射阳	东港4#变	10	200	80
58423	射阳	跃中9#变	10	200	96
58424	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	0
58425	射阳	街道4#变	10	400	63
58426	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	90
58427	射阳	阜余老圩9#变	10	200	46
58428	射阳	阜余永坛17#变	10	200	33
58429	射阳	中尖10#配变	10	200	67
58430	射阳	射阳港居委会4#变	10	400	84
58431	射阳	一管区5#变	10	200	106
58432	射阳	二管区5#变	10	200	87
58433	射阳	四管区4#变	10	200	109
58434	射阳	六管区4#变	10	400	15
58435	射阳	七管区9#变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58436	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	53
58437	射阳	海河黄沙14#变	10	400	219
58438	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	1
58439	射阳	公用13#变	10	400	175
58440	射阳	阜余六份14配变	10	200	57
58441	射阳	阜余六份15配变	10	200	116
58442	射阳	海韵嘉园12#主变	10	800	419
58443	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	113
58444	射阳	利国11#变	10	200	26
58445	射阳	利国10#变	10	400	0
58446	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	470
58447	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	356
58448	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	396
58449	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	379
58450	射阳	通洋川港1#配变	10	200	55
58451	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	218
58452	射阳	长洼4#变	10	200	109
58453	射阳	长洼5#变	10	200	92
58454	射阳	洼东7#变1	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58455	射阳	北集1#变	10	200	41
58456	射阳	北集3#变	10	200	68
58457	射阳	新安15#变	10	200	72
58458	射阳	东湾4#配变	10	200	17
58459	射阳	城区条心五组4号配变	10	400	173
58460	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	21
58461	射阳	城区太阳城6#配变	10	400	105
58462	射阳	新安1#变	10	200	70
58463	射阳	永星9#变	10	400	170
58464	射阳	洋马街道22#配变	10	400	119
58465	射阳	通洋建东17#配变	10	200	102
58466	射阳	通洋建东18#配变	10	200	67
58467	射阳	通洋新班7#配变	10	200	104
58468	射阳	通洋条河10#配变	10	200	106
58469	射阳	庄东6#变	10	200	111
58470	射阳	南庄6#变	10	200	96
58471	射阳	通洋东元2#配变	10	200	97
58472	射阳	友谊5#配变	10	200	92
58473	射阳	通洋东元1#配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58474	射阳	安东5#配变	10	400	251
58475	射阳	红星11#变	10	200	75
58476	射阳	兴隆6#配变	10	200	0
58477	射阳	阜余二塔9配变	10	200	68
58478	射阳	长荡中沙8#变	10	200	0
58479	射阳	长荡六合5#配变	10	400	216
58480	射阳	东港9#变	10	400	209
58481	射阳	临海街道27#配变	10	200	49
58482	射阳	政府5#变	10	400	195
58483	射阳	北公变3#变	10	400	121
58484	射阳	龙港15#变	10	400	96
58485	射阳	万隆3#变	10	200	48
58486	射阳	射阳港居委会12#变新	10	400	130
58487	射阳	万隆4#变	10	400	168
58488	射阳	庄东2#变	10	400	122
58489	射阳	丰河8#配变	10	200	36
58490	射阳	东风5#变072	10	100	32
58491	射阳	月滩9#变	10	200	89
58492	射阳	日新3#变073	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58493	射阳	林场1#变	10	400	127
58494	射阳	公用16#配变	10	400	68
58495	射阳	新厦10#变	10	200	93
58496	射阳	特庸联心1#配变	10	200	9
58497	射阳	射阳安富8#变	10	200	58
58498	射阳	凤鸣10#配变	10	200	75
58499	射阳	星晨9#配变	10	50	33
58500	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	49
58501	射阳	翻身4#配变	10	200	42
58502	射阳	星灯6#变	10	200	82
58503	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	7
58504	射阳	盘湾镇街道13#变	10	400	102
58505	射阳	盘湾镇街道14#变	10	400	120
58506	射阳	安富9#变	10	200	71
58507	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	64
58508	射阳	安富10#变	10	200	88
58509	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	91
58510	射阳	盘湾镇玉中1#变	10	200	59
58511	射阳	特庸如意5#配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58512	射阳	特庸全心8#配变	10	200	1
58513	射阳	胜利6#变	10	200	0
58514	射阳	特庸九里12#配变	10	200	64
58515	射阳	盘湾镇塘南3#变	10	400	220
58516	射阳	庆余3#配变	10	200	28
58517	射阳	海河跃华12#变	10	400	138
58518	射阳	海河公用30#变	10	400	68
58519	射阳	盘湾镇新华10#变	10	200	106
58520	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	151
58521	射阳	海河跃华3#变	10	400	221
58522	射阳	渠西1#配变	10	200	43
58523	射阳	蚕种场1#变	10	200	0
58524	射阳	中尖9#配变	10	200	86
58525	射阳	明达职业技术学院	10	400	114
58526	射阳	幸福家园2#变	10	200	69
58527	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	268
58528	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	382
58529	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	309
58530	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58531	射阳	四明跃东7#配变	10	200	5
58532	射阳	四明跃东8#配变	10	200	26
58533	射阳	四明黄云9#配变	10	200	31
58534	射阳	四明李尖5#配变	10	200	33
58535	射阳	城中公园4#箱变4-1#主变	10	500	181
58536	射阳	城中公园4#箱变4-2#主变	10	630	377
58537	射阳	虹亚新城6#箱变6-1#主变	10	800	401
58538	射阳	虹亚新城6#箱变6-2#主变	10	630	246
58539	射阳	城区中联公寓1#箱变1#主变	10	400	206
58540	射阳	城区中联公寓2#箱变2#主变	10	400	201
58541	射阳	庆南4组配变	10	400	248
58542	射阳	滨西5#变JN	10	200	56
58543	射阳	渠南7#变JN	10	200	92
58544	射阳	西场2#配变	10	200	72
58545	射阳	四明黄云2#配变	10	200	0
58546	射阳	盘湾镇新潭6#变	10	200	73
58547	射阳	西场5#配变	10	200	78
58548	射阳	四明黄云1#配变	10	200	50
58549	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58550	射阳	四明李尖2#配变	10	200	63
58551	射阳	三区8#变	10	200	72
58552	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	358
58553	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	292
58554	射阳	长荡长安10#变	10	400	214
58555	射阳	海河五星5#变	10	400	21
58556	射阳	盘湾镇齐心11#变	10	200	94
58557	射阳	海河三星3#变	10	200	89
58558	射阳	和气8#变	10	200	94
58559	射阳	盘湾镇东盘12#变	10	200	50
58560	射阳	新塘13#变	10	200	28
58561	射阳	耦耕团结1#变	10	400	236
58562	射阳	滨兴3#变	10	200	55
58563	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	0
58564	射阳	竹节4#配变	10	200	99
58565	射阳	其林1#配变	10	400	201
58566	射阳	海河黄沙5#变	10	400	119
58567	射阳	东跃1#配变	10	200	44
58568	射阳	渠南2#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58569	射阳	长荡津西6#配变	10	200	106
58570	射阳	堆角5#配变	10	200	71
58571	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	0
58572	射阳	城区太阳城2号箱变配变	10	630	15
58573	射阳	海通街道17#配变	10	400	31
58574	射阳	友盟15#配变	10	200	89
58575	射阳	特庸木楼10#变	10	400	230
58576	射阳	千秋6#配变	10	200	80
58577	射阳	堆角7#变	10	200	86
58578	射阳	联东6#变	10	200	91
58579	射阳	联东7#变	10	200	96
58580	射阳	特庸民生11#变	10	200	102
58581	射阳	北尖11#配变	10	200	84
58582	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	36
58583	射阳	特庸串河10#变	10	200	98
58584	射阳	联合12#配变	10	200	78
58585	射阳	淮海农场垦三队电站	10	400	83
58586	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	397
58587	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58588	射阳	连庆10#变	10	200	96
58589	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	85
58590	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	76
58591	射阳	盘湾镇吴桥7#变	10	400	19
58592	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	8
58593	射阳	盘湾镇新华9#变	10	200	67
58594	射阳	通洋农科2#配变	10	200	11
58595	射阳	盘湾镇新华8#变	10	200	74
58596	射阳	四明建华5#配变	10	200	97
58597	射阳	公用14#变	10	400	0
58598	射阳	沙港4#变	10	200	68
58599	射阳	通洋条河8#配变	10	200	80
58600	射阳	陈洋3#配变	10	400	249
58601	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	80
58602	射阳	荣玉4#配变	10	200	55
58603	射阳	浦东7#变	10	200	89
58604	射阳	海河街道13#变	10	400	31
58605	射阳	海河彭庄2#变	10	400	216
58606	射阳	海河巨星1#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58607	射阳	海河三星8#变88	10	200	85
58608	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	94
58609	射阳	海河彭庄4#变	10	400	171
58610	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	81
58611	射阳	海河林场1#变	10	200	82
58612	射阳	双港3#配变	10	200	66
58613	射阳	海河五星4#变	10	200	57
58614	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	226
58615	射阳	恒隆苑1#配电室12#主变	10	800	142
58616	射阳	恒隆苑1#配电室10#主变	10	800	414
58617	射阳	恒隆苑2#配电室16#主变	10	800	244
58618	射阳	恒隆苑2#配电室14#主变	10	800	58
58619	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	71
58620	射阳	海河华北10#变	10	200	27
58621	射阳	海河伏兴6#变	10	200	84
58622	射阳	海河新运11#变	10	200	40
58623	射阳	海河巨星12#变	10	200	44
58624	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	10
58625	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58626	射阳	四明六团3#配变	10	200	95
58627	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	156
58628	射阳	海河川彭12#变	10	200	105
58629	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	145
58630	射阳	海河巨星13#变	10	200	117
58631	射阳	浦南4号变	10	400	71
58632	射阳	海河五星10#变	10	200	70
58633	射阳	四明双湾5#配变	10	200	74
58634	射阳	海河川彭11#变	10	200	105
58635	射阳	海河新运12#变	10	200	137
58636	射阳	耦耕蒲东10#配变	10	100	4
58637	射阳	海河五星9#变	10	200	97
58638	射阳	海通环洋9#配变	10	200	107
58639	射阳	海河塘洼4#变	10	400	247
58640	射阳	跃中13#变	10	400	229
58641	射阳	跃中14#变	10	200	64
58642	射阳	建设7#变	10	200	103
58643	射阳	建设6#变	10	200	96
58644	射阳	友好4#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58645	射阳	东风7#变080	10	200	54
58646	射阳	坚固4#变	10	200	44
58647	射阳	双港4#配变	10	200	116
58648	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	31
58649	射阳	海河跃北13#变	10	400	248
58650	射阳	海河跃北14#变	10	400	180
58651	射阳	东海4#变	10	200	0
58652	射阳	芦洼15#变	10	400	176
58653	射阳	青华10#变	10	200	93
58654	射阳	射阳青华11#变	10	200	101
58655	射阳	青华12#变	10	200	104
58656	射阳	青华13#变	10	200	92
58657	射阳	海河黄沙15#变	10	200	112
58658	射阳	青春9#变	10	200	84
58659	射阳	海河黄沙17#变	10	200	63
58660	射阳	青春10#变	10	200	103
58661	射阳	海河黄沙16#变	10	200	122
58662	射阳	海河黄沙13#变	10	200	95
58663	射阳	海河阜丰9#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58664	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	433
58665	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	18
58666	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	112
58667	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	48
58668	射阳	特庸红旗5#配变	10	200	45
58669	射阳	特庸长胜4#变	10	400	174
58670	射阳	特庸连庆1#变	10	200	20
58671	射阳	射阳青春13#变	10	200	14
58672	射阳	海河黄沙19#变	10	200	86
58673	射阳	海河塘洼10#变	10	200	103
58674	射阳	双合12#变	10	200	104
58675	射阳	海河伏兴15#变	10	200	80
58676	射阳	阜余里庄1#配变	10	200	15
58677	射阳	双合9#变	10	200	57
58678	射阳	海河伏兴16#变	10	200	106
58679	射阳	安南17#变135	10	200	109
58680	射阳	海河革新15#变	10	200	94
58681	射阳	阜余庙港13#变	10	200	43
58682	射阳	海河革新11#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58683	射阳	海河革新12#变	10	200	126
58684	射阳	庄东11#变	10	200	96
58685	射阳	阜余阜中11#变	10	200	76
58686	射阳	安南18#变	10	200	61
58687	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	389
58688	射阳	盐南3#变	10	200	52
58689	射阳	恒隆苑开关站1#主变	10	800	354
58690	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	91
58691	射阳	海河革新17#变	10	200	110
58692	射阳	海河阜丰8#变	10	200	111
58693	射阳	海河伏兴20#变	10	400	105
58694	射阳	海河阜丰10#变	10	200	96
58695	射阳	海河伏兴18#变	10	200	59
58696	射阳	海河伏兴19#变	10	200	94
58697	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	4
58698	射阳	海河跃华14#变	10	200	87
58699	射阳	海河清河7#变	10	200	95
58700	射阳	庄东12#变	10	200	110
58701	射阳	海河黄沙20#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58702	射阳	庄东13#变	10	200	95
58703	射阳	庄东14#变	10	400	266
58704	射阳	东风9#变085	10	200	101
58705	射阳	东风8#变086	10	200	106
58706	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	384
58707	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	322
58708	射阳	渠北12#变	10	200	59
58709	射阳	中南3#配变	10	200	71
58710	射阳	东都天润开关站1#主变	10	800	189
58711	射阳	东都天润开关站3#主变	10	800	78
58712	射阳	东都天润1#配电室5#主变	10	800	319
58713	射阳	东都天润1#配电室7#主变	10	800	336
58714	射阳	东都天润2#配电室9#主变	10	800	307
58715	射阳	东都天润2#配电室11#主变	10	800	389
58716	射阳	恒隆苑开关站3#主变	10	800	380
58717	射阳	恒隆苑开关站7#主变	10	800	297
58718	射阳	恒隆苑1#配电室9#主变	10	800	229
58719	射阳	海河新运4#变	10	200	57
58720	射阳	四明六团5#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58721	射阳	诚民7#变	10	200	41
58722	射阳	运粮1#变	10	200	93
58723	射阳	射河4#变	10	200	94
58724	射阳	桥北7#变	10	200	110
58725	射阳	海丰19#变	10	200	10
58726	射阳	双合8#变	10	200	55
58727	射阳	东方19#变	10	400	5
58728	射阳	东方20#变	10	200	92
58729	射阳	学地6#变	10	200	124
58730	射阳	东方21#变	10	200	71
58731	射阳	四明新港5#配变	10	400	228
58732	射阳	东方22#变	10	200	59
58733	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	96
58734	射阳	新庄11#变110	10	200	81
58735	射阳	新庄12#变111	10	200	99
58736	射阳	新庄13#变112	10	200	101
58737	射阳	中闸14#配变	10	200	55
58738	射阳	友盟19#配变	10	200	76
58739	射阳	贺丰15#配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58740	射阳	东都天润3#配电室13#主变	10	800	322
58741	射阳	东都天润3#配电室15主变	10	800	352
58742	射阳	津北10#变	10	200	106
58743	射阳	城区中联安置区配电室2#主变	10	800	451
58744	射阳	恒隆苑1#配电室11#主变	10	800	143
58745	射阳	恒隆苑2#配电室13#主变	10	800	414
58746	射阳	恒隆苑2#配电室15#主变	10	800	166
58747	射阳	海河巨星18#变	10	200	91
58748	射阳	海河新运19#变	10	200	84
58749	射阳	特庸周桥8#变	10	400	239
58750	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	100
58751	射阳	四明建华1#配变	10	200	63
58752	射阳	北庄11#变	10	200	97
58753	射阳	四明盐路7#配变	10	200	81
58754	射阳	安南13#变115	10	400	267
58755	射阳	四明建华4#配变	10	200	89
58756	射阳	安南14#变116	10	200	80
58757	射阳	安南15#变117	10	200	99
58758	射阳	安南16#变118	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58759	射阳	四明黄云4#配变	10	200	100
58760	射阳	芦洼11#变	10	200	75
58761	射阳	四明建中1#配变	10	200	50
58762	射阳	芦洼12#变	10	200	112
58763	射阳	芦洼14#变	10	200	104
58764	射阳	南庄9#变	10	400	22
58765	射阳	中闸17#配变	10	200	72
58766	射阳	和合11#变	10	200	109
58767	射阳	横港12#变	10	200	10
58768	射阳	正塘23#变	10	400	82
58769	射阳	城区张网6#变	10	315	107
58770	射阳	中闸18#配变	10	200	121
58771	射阳	友盟18#配变	10	200	99
58772	射阳	万隆19#变	10	200	89
58773	射阳	恒隆苑开关站8#主变	10	800	438
58774	射阳	恒隆苑开关站6#主变	10	800	237
58775	射阳	恒隆苑开关站4#主变	10	800	435
58776	射阳	恒隆苑开关站2#主变	10	800	295
58777	射阳	长荡沙南3#变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58778	射阳	幸福花园3#主变	10	800	452
58779	射阳	长荡新付3#变	10	400	209
58780	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	471
58781	射阳	幸福南寓1#变	10	400	126
58782	射阳	幸福南寓2#变	10	400	153
58783	射阳	安富22#变	10	200	94
58784	射阳	安富23#变	10	200	133
58785	射阳	安富11#变	10	200	122
58786	射阳	安富20#变	10	200	131
58787	射阳	安富19#变	10	200	98
58788	射阳	安富21#变	10	200	97
58789	射阳	安富12#变	10	200	111
58790	射阳	安富15#变	10	200	94
58791	射阳	安富18#变	10	200	101
58792	射阳	安富17#变	10	200	123
58793	射阳	安富16#变	10	200	116
58794	射阳	长荡云安6#变	10	200	91
58795	射阳	安富13#变	10	200	101
58796	射阳	安富14#变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58797	射阳	津哨7#变	10	200	101
58798	射阳	城区中联安置区配电室1#主变	10	800	254
58799	射阳	海河五星14#变	10	200	79
58800	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	63
58801	射阳	通洋建东20#配变	10	200	96
58802	射阳	通洋建东19#配变	10	200	2
58803	射阳	通洋5#配变	10	200	4
58804	射阳	四明新圩6#配变	10	200	107
58805	射阳	四明六团14#配变	10	400	214
58806	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	211
58807	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	223
58808	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	163
58809	射阳	通洋居委会23#配变	10	400	166
58810	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	204
58811	射阳	街道25#变	10	400	33
58812	射阳	后涧10号配变	10	200	31
58813	射阳	后涧9号配变	10	200	83
58814	射阳	后涧6号配变	10	200	61
58815	射阳	同胜12#配变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58816	射阳	城区南苑小区西配变	10	400	69
58817	射阳	城区条北二组2号配变	10	400	307
58818	射阳	城区化工路4#配变	10	200	73
58819	射阳	海河巨星17#变	10	200	44
58820	射阳	海河巨星19#变	10	200	117
58821	射阳	海河巨星15#变	10	200	97
58822	射阳	海河跃华11#变	10	200	122
58823	射阳	海河巨星14#变	10	200	54
58824	射阳	长荡云安1#变	10	200	93
58825	射阳	运棉14#变	10	200	72
58826	射阳	园区10#变	10	400	65
58827	射阳	边港5#变	10	200	94
58828	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	217
58829	射阳	海河巨星16#变	10	200	50
58830	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	55
58831	射阳	海河跃华13#变	10	200	0
58832	射阳	海河跃北15#变	10	200	100
58833	射阳	特庸洋西3#变	10	315	160
58834	射阳	海河跃北12#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58835	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	209
58836	射阳	海河五星13#变	10	200	34
58837	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	110
58838	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	53
58839	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	44
58840	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	43
58841	射阳	下圩村3#配变	10	315	0
58842	射阳	海河新运3#变	10	400	190
58843	射阳	四明建光3#配变	10	400	225
58844	射阳	四明建光4#配变	10	200	64
58845	射阳	书香门第小区配电室3#主变	10	630	190
58846	射阳	华耀首府A区1#配电室7#配变	10	800	528
58847	射阳	供电所变	10	200	88
58848	射阳	民生19#变	10	200	133
58849	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	66
58850	射阳	汛东2#配变	10	200	74
58851	射阳	海河高华4#变	10	200	20
58852	射阳	中五5#配变	10	200	118
58853	射阳	海河川彭7#变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58854	射阳	黄沙港东方线东方25#变	10	200	29
58855	射阳	海河陈墩5#变	10	200	110
58856	射阳	海河革新9#配变	10	200	78
58857	射阳	阜余公用变17#配变	10	200	69
58858	射阳	双龙4#变	10	400	184
58859	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	301
58860	射阳	闸管所变	10	200	96
58861	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	117
58862	射阳	津南12#变	10	200	117
58863	射阳	津哨12#变	10	200	126
58864	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	3
58865	射阳	津哨13#变	10	200	143
58866	射阳	津哨14#变	10	200	85
58867	射阳	津哨15#变	10	200	138
58868	射阳	方向10#变	10	200	108
58869	射阳	方向13#变	10	200	114
58870	射阳	方向14#变	10	200	73
58871	射阳	张网村部箱变配变	10	630	483
58872	射阳	南灶19#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58873	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	74
58874	射阳	公用22#配变	10	200	12
58875	射阳	三区2#变（运行）	10	200	95
58876	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	29
58877	射阳	汛东5#配变	10	200	77
58878	射阳	华北11#变	10	250	28
58879	射阳	沙港7#配变	10	250	93
58880	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房7#主变	10	800	541
58881	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	79
58882	射阳	阜余邹滩14#配变	10	200	90
58883	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	389
58884	射阳	聚龙府小区3#配电室7#变	10	800	368
58885	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	595
58886	射阳	渔场东北2#箱变	10	400	116
58887	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	213
58888	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室3#主变	10	630	286
58889	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	370
58890	射阳	窑湾1#配变	10	400	196
58891	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58892	射阳	吾悦广场二期7#配电室19#主变	10	800	426
58893	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	40
58894	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	93
58895	射阳	海丰21#变	10	400	198
58896	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	68
58897	射阳	前润3#配变	10	400	230
58898	射阳	阜余公变7#配变	10	200	92
58899	射阳	金星5#变	10	200	90
58900	射阳	滨东9#变	10	200	51
58901	射阳	海河五星16#变	10	400	67
58902	射阳	金星6#变	10	200	116
58903	射阳	战斗4#配变	10	200	2
58904	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	17
58905	射阳	团结8#配变	10	200	114
58906	射阳	特庸民生15#变	10	200	110
58907	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	39
58908	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	0
58909	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	314
58910	射阳	幸福3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58911	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	74
58912	射阳	通洋新班11#配变	10	200	64
58913	射阳	通洋建东23#配变	10	200	118
58914	射阳	通洋建东24#配变	10	200	0
58915	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	306
58916	射阳	中华13#变	10	200	0
58917	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	369
58918	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	0
58919	射阳	青春7#变	10	200	58
58920	射阳	壹号院1#开关站3#变	10	800	570
58921	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	0
58922	射阳	阜余圩门11#配变	10	200	0
58923	射阳	苇荡8#配变	10	200	83
58924	射阳	海通沟浜9#配变	10	200	108
58925	射阳	渠东8#配变	10	200	108
58926	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	311
58927	射阳	东方明珠苑2-2号箱变配变	10	630	167
58928	射阳	特庸连庆6#变	10	200	121
58929	射阳	特庸连庆11#变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58930	射阳	特庸永星4#变	10	400	194
58931	射阳	滨南15#变	10	400	249
58932	射阳	滨南13#变	10	200	0
58933	射阳	海河伏兴21#变	10	400	246
58934	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	15
58935	射阳	东方29#变	10	200	121
58936	射阳	盘湾镇月河4#变	10	200	37
58937	射阳	四明街道3#变	10	400	123
58938	射阳	金星4#变	10	200	70
58939	射阳	渠南9#配变	10	200	76
58940	射阳	伍份8#变	10	200	69
58941	射阳	青春3#变	10	200	91
58942	射阳	四明索庄3#配变	10	200	75
58943	射阳	四明新港3#配变	10	200	91
58944	射阳	海河跃华15号变	10	200	101
58945	射阳	长荡中河5#配变	10	200	47
58946	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	178
58947	射阳	集美望湖公馆3#配电室9#变	10	800	448
58948	射阳	瑤茂府3#配电室9#主变	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58949	射阳	海河海湾7#变	10	400	121
58950	射阳	码头4#配变	10	400	199
58951	射阳	码头8#变	10	400	0
58952	射阳	阜余阜中10# 配变	10	200	32
58953	射阳	幸福一号公馆小区9#变压器	10	800	394
58954	射阳	阜余三河7# 配变	10	200	46
58955	射阳	阜余六份22# 配变	10	200	91
58956	射阳	滨东12#变	10	200	100
58957	射阳	特庸九里10#配变	10	200	32
58958	射阳	六里9#变	10	200	86
58959	射阳	千秋8#变	10	200	102
58960	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	0
58961	射阳	三区3#配变	10	400	160
58962	射阳	铂斯通配变	10	630	39
58963	射阳	联合5#配变	10	200	91
58964	射阳	青华3#变	10	200	88
58965	射阳	联合4#配变	10	200	86
58966	射阳	北尖7#配变	10	100	33
58967	射阳	四明索庄1#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58968	射阳	特庸农业队变	10	200	42
58969	射阳	四明上坎2#配变	10	200	102
58970	射阳	张同14#变	10	200	122
58971	射阳	诚民2#配变	10	400	139
58972	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	122
58973	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	454
58974	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	103
58975	射阳	诚民4#配变	10	200	89
58976	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	11
58977	射阳	阜余六份19#配变	10	200	43
58978	射阳	射南安置区4#箱变	10	630	355
58979	射阳	阜余公用变6#配变	10	400	25
58980	射阳	潘墩1#配变	10	400	245
58981	射阳	中闸5#配变	10	200	113
58982	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	143
58983	射阳	中闸8#配变	10	200	0
58984	射阳	新灶5#变	10	200	70
58985	射阳	北邗3#配变	10	200	70
58986	射阳	中闸7#配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58987	射阳	海河东胜14#变	10	200	93
58988	射阳	海河东胜15号变	10	200	3
58989	射阳	盘湾镇四河2#变	10	200	72
58990	射阳	三区4#变（运行）	10	200	78
58991	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	223
58992	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	89
58993	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	66
58994	射阳	三区5#变（运行）	10	200	113
58995	射阳	海星7#变	10	400	173
58996	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	54
58997	射阳	陆墩1#变（运行）	10	200	124
58998	射阳	桥头9#变	10	200	79
58999	射阳	四明盐路3#配变	10	200	89
59000	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	130
59001	射阳	四明上坎3#配变	10	200	0
59002	射阳	四明六团1#配变	10	200	9
59003	射阳	特庸九里3#变	10	200	54
59004	射阳	特庸连庆5#变	10	400	174
59005	射阳	特庸九里5#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59006	射阳	长荡陈林5#变	10	200	20
59007	射阳	四明黄云3#配变	10	400	219
59008	射阳	四明维新3#配变	10	200	66
59009	射阳	四明建中5#配变	10	200	91
59010	射阳	阜余六份20#配变	10	200	62
59011	射阳	四港19#变	10	400	272
59012	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	186
59013	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	184
59014	射阳	盘龙新苑2#变压器	10	800	604
59015	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	104
59016	射阳	特庸北洋11#变	10	400	0
59017	射阳	北洋园区2#变	10	400	89
59018	射阳	特庸园区3#配变	10	400	172
59019	射阳	特庸木楼8#变	10	200	80
59020	射阳	七埠10#配变	10	200	40
59021	射阳	通洋前蒲9#配变	10	200	16
59022	射阳	通洋向阳9#配变	10	400	251
59023	射阳	通洋川港15#配变	10	200	69
59024	射阳	新坍街道18#配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59025	射阳	通洋青龙10#配变	10	200	90
59026	射阳	中闸3#配变	10	200	53
59027	射阳	贺丰9#配变	10	200	29
59028	射阳	黄海3#变	10	400	74
59029	射阳	黄海4#变	10	200	58
59030	射阳	洋港1#变	10	400	89
59031	射阳	洋港4#变	10	400	189
59032	射阳	洋马街道10#配变	10	400	88
59033	射阳	洋马街道3#配变	10	400	96
59034	射阳	洋马街道20#配变	10	400	140
59035	射阳	洋马街道21#配变	10	200	107
59036	射阳	海通团塘11#变	10	200	55
59037	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	72
59038	射阳	海通团塘10#变	10	200	25
59039	射阳	汛东8#配变	10	200	34
59040	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	94
59041	射阳	海通团塘12#变	10	200	87
59042	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	103
59043	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59044	射阳	洋河10#	10	200	117
59045	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	68
59046	射阳	特庸北洋7#变	10	200	0
59047	射阳	海星8#变	10	200	72
59048	射阳	通洋新班13#配变	10	200	35
59049	射阳	四明李尖1#配变	10	400	211
59050	射阳	四明王塔4#配变	10	200	49
59051	射阳	四明维新4#配变	10	200	74
59052	射阳	四明东洼9#配变	10	400	0
59053	射阳	四明利华9#配变	10	200	98
59054	射阳	四明利华10#配变	10	200	21
59055	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	126
59056	射阳	淮海农场七分场1#综合变	10	400	158
59057	射阳	木楼12#变	10	200	114
59058	射阳	胜利13#配变	10	200	101
59059	射阳	繁荣9#配变	10	200	107
59060	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房5#主变	10	800	561
59061	射阳	书香门第小区1#配电房#5变	10	800	431
59062	射阳	通洋塘合14#配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59063	射阳	海通射南11#变	10	200	65
59064	射阳	海通射南12#变	10	200	70
59065	射阳	特庸盘洋5#变（新）	10	400	226
59066	射阳	海通鲤鱼8#变	10	200	21
59067	射阳	永胜2#变	10	200	67
59068	射阳	光明7#配变	10	200	109
59069	射阳	海通建新8#变	10	200	86
59070	射阳	通洋南六10#配变	10	200	102
59071	射阳	特庸如意2#变	10	200	84
59072	射阳	盘湾镇四河6#变	10	200	68
59073	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	43
59074	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	15
59075	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	85
59076	射阳	海港洋河9#	10	200	89
59077	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	106
59078	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	96
59079	射阳	通洋文明10#配变	10	200	102
59080	射阳	战斗10#配变	10	200	89
59081	射阳	海星9#变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59082	射阳	长荡街道8#配变	10	400	0
59083	射阳	联合13#配变	10	100	0
59084	射阳	战斗11#配变	10	200	0
59085	射阳	海河华北7#变	10	200	92
59086	射阳	吾悦广场2#主变	10	800	385
59087	射阳	公用变26#变	10	630	167
59088	射阳	中涧8#配变	10	200	99
59089	射阳	中涧2#配变	10	200	119
59090	射阳	海河巨星2#变	10	200	103
59091	射阳	四明双湾12#配变	10	200	85
59092	射阳	特庸红旗3#变	10	400	148
59093	射阳	四明东洼10#配变	10	200	84
59094	射阳	翡翠华府2#主变	10	800	329
59095	射阳	东郊车站北箱变	10	630	159
59096	射阳	永星14#配变	10	400	125
59097	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	79
59098	射阳	双合4#配变	10	200	60
59099	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	66
59100	射阳	通洋六塘12#配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59101	射阳	海通南尖7#变	10	200	106
59102	射阳	新庄2#配变	10	200	101
59103	射阳	特庸全心1#变	10	200	70
59104	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	67
59105	射阳	光明3#配变	10	200	74
59106	射阳	海通建新9#变	10	400	233
59107	射阳	丰登5#配变	10	200	110
59108	射阳	光明5#配变	10	200	81
59109	射阳	通洋文明11#配变	10	200	101
59110	射阳	推广19#变	10	200	121
59111	射阳	海河三星20#配变	10	200	0
59112	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	51
59113	射阳	盘湾镇爱国1#变	10	400	214
59114	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	250
59115	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	99
59116	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	110
59117	射阳	长荡居委会5#配变	10	400	162
59118	射阳	盘湾镇新华2#变	10	200	65
59119	射阳	射河5#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59120	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	106
59121	射阳	海河巨星8#变	10	200	73
59122	射阳	海河陈墩7#变	10	200	69
59123	射阳	壹号院1#开关站4#变	10	800	576
59124	射阳	长荡长安1#变	10	200	56
59125	射阳	长荡三中2#配变	10	400	230
59126	射阳	海镇8#变	10	400	215
59127	射阳	特庸红星10#变	10	200	103
59128	射阳	八顷4#配变	10	200	104
59129	射阳	吾悦广场9#变压器	10	800	319
59130	射阳	万景华庭5-2#变	10	500	34
59131	射阳	射阳港居委会17#箱变配变	10	630	239
59132	射阳	幸福13#变	10	400	223
59133	射阳	幸福14#变	10	200	94
59134	射阳	海河跃华6#变	10	200	123
59135	射阳	幸福15#变	10	200	127
59136	射阳	阜余健康5#配变	10	400	203
59137	射阳	海河公用28#变	10	400	134
59138	射阳	跃中11#变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59139	射阳	海河烈士2#变	10	200	98
59140	射阳	十大队东配变	10	200	53
59141	射阳	万隆16#变	10	200	60
59142	射阳	海河陡港17#变	10	200	42
59143	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	68
59144	射阳	海河陡港15#变	10	200	100
59145	射阳	海河烈士15#变	10	200	80
59146	射阳	海河烈士17#变	10	200	93
59147	射阳	万隆17#变	10	200	113
59148	射阳	海河陡港16#变	10	200	49
59149	射阳	万隆18#变	10	200	114
59150	射阳	日新6#配变	10	200	95
59151	射阳	海通当尖10#变	10	200	137
59152	射阳	丰登3#配变	10	200	82
59153	射阳	通洋8#变	10	200	76
59154	射阳	海通大尖14#变	10	200	96
59155	射阳	桥北2#配变	10	200	105
59156	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	139
59157	射阳	安东3#配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59158	射阳	鱼工贸7#变	10	200	51
59159	射阳	三星21号变	10	200	122
59160	射阳	四明跃东9#配变	10	200	13
59161	射阳	范灶10#变	10	200	106
59162	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	75
59163	射阳	特庸红星15#变	10	200	79
59164	射阳	华中9#变	10	200	124
59165	射阳	盘湾镇中华7#变	10	200	58
59166	射阳	海河巨星9#变	10	200	89
59167	射阳	海河陈墩1#变	10	200	63
59168	射阳	海河东胜6#变	10	200	65
59169	射阳	海河街道32#变	10	200	0
59170	射阳	利民1#变	10	200	58
59171	射阳	双灯4#变	10	200	113
59172	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	162
59173	射阳	渔场西北1#箱变	10	400	209
59174	射阳	友谊17#配变	10	200	36
59175	射阳	海镇9#配变	10	400	178
59176	射阳	长荡津西1#配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59177	射阳	津哨17#配变	10	200	112
59178	射阳	农联18#配变	10	250	150
59179	射阳	四明双湾13#配变	10	200	54
59180	射阳	农联17#配变	10	400	69
59181	射阳	特庸如意1#变	10	200	89
59182	射阳	四明上坎14#配变	10	200	13
59183	射阳	润洋壹品8#主变新	10	800	438
59184	射阳	盘湾镇中华9#变	10	630	132
59185	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	242
59186	射阳	海河旭日9#变	10	200	83
59187	射阳	万隆15#变	10	200	84
59188	射阳	海河旭日7#变	10	200	103
59189	射阳	海河烈士14#变	10	200	92
59190	射阳	建设8#变	10	200	99
59191	射阳	海河烈士20#变	10	200	99
59192	射阳	金星13#变	10	200	68
59193	射阳	海河烈士19#变	10	200	119
59194	射阳	金星14#变	10	200	91
59195	射阳	海河烈士13#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59196	射阳	海河旭日8#变	10	200	73
59197	射阳	金星15#变	10	400	264
59198	射阳	海河烈士12#变	10	200	50
59199	射阳	金星16#变	10	200	106
59200	射阳	海河烈士21#变	10	200	77
59201	射阳	海河陡港20#变	10	200	88
59202	射阳	跃中15#变	10	200	112
59203	射阳	海河陡港18#变	10	200	83
59204	射阳	方向15#变	10	200	119
59205	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	77
59206	射阳	津北11#变	10	200	100
59207	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	72
59208	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	61
59209	射阳	海河三星19#变	10	400	131
59210	射阳	缪港康居1#变	10	200	21
59211	射阳	海河王港10#变	10	200	95
59212	射阳	海河三星18#变	10	200	125
59213	射阳	海河三星13#变	10	200	0
59214	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59215	射阳	海河三星15#变	10	200	68
59216	射阳	海河高华15#变	10	200	82
59217	射阳	海河三星14#变	10	200	68
59218	射阳	海河三星17#变	10	200	106
59219	射阳	海河条海7#变	10	200	125
59220	射阳	海通三管区2#变	10	200	138
59221	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	96
59222	射阳	东方27#变	10	200	20
59223	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	81
59224	射阳	青春2#配变	10	200	117
59225	射阳	芦洼8#配变	10	200	44
59226	射阳	青华5#配变	10	200	64
59227	射阳	北尖8#配变	10	200	66
59228	射阳	新渠13#配变	10	200	62
59229	射阳	范灶8#变	10	200	86
59230	射阳	滨兴8#变	10	400	265
59231	射阳	双灯1#配变	10	200	10
59232	射阳	港口5#变	10	200	100
59233	射阳	三纺厂1#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59234	射阳	三纺厂3#变	10	200	43
59235	射阳	海河华北5#变	10	200	43
59236	射阳	特庸洋西4#变	10	200	66
59237	射阳	津哨16#配变	10	200	120
59238	射阳	安东6#变配变	10	200	67
59239	射阳	淮海12##配变	10	200	98
59240	射阳	射兴14#	10	400	127
59241	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	475
59242	射阳	临海街道55#配变	10	400	105
59243	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160
59244	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	404
59245	射阳	西区20#变	10	200	29
59246	射阳	阜余大有2#配变	10	400	212
59247	射阳	海河陡港19#变	10	200	80
59248	射阳	跃中16#变	10	200	111
59249	射阳	万隆20#变	10	200	110
59250	射阳	万隆21#变	10	200	106
59251	射阳	海河东胜3#变	10	200	29
59252	射阳	万隆22#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59253	射阳	万隆23#变	10	200	114
59254	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	61
59255	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	96
59256	射阳	方向11#变	10	200	103
59257	射阳	友谊14#变	10	200	83
59258	射阳	万隆24#变	10	200	115
59259	射阳	阜余六份3#配变	10	200	72
59260	射阳	吉祥17#变	10	200	54
59261	射阳	吉祥19#变	10	200	108
59262	射阳	海河陈墩19#变	10	200	90
59263	射阳	海河王港8#变	10	200	121
59264	射阳	海河王港9#变	10	200	52
59265	射阳	海河王港7#变	10	200	112
59266	射阳	阜余六份2#配变	10	200	37
59267	射阳	阜余六份5#配变	10	200	41
59268	射阳	阜余六份6#配变	10	200	63
59269	射阳	阜余大有4#配变	10	200	41
59270	射阳	阜余大有6#配变	10	200	63
59271	射阳	海河三星2#变增容	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59272	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	24
59273	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	52
59274	射阳	阜余同丰7#配变	10	200	0
59275	射阳	阜余同丰8#配变	10	200	95
59276	射阳	药场5 # 配变	10	400	254
59277	射阳	明湖书香苑1#变压器	10	800	486
59278	射阳	芦洼1#配变	10	400	157
59279	射阳	范灶7#变	10	200	94
59280	射阳	通洋四班11#配变	10	200	69
59281	射阳	双合3#配变	10	200	103
59282	射阳	竹节13#配变	10	400	102
59283	射阳	通洋三班9#配变	10	200	81
59284	射阳	特庸红星2#变	10	200	67
59285	射阳	书香门第小区1#配电房#8变	10	800	461
59286	射阳	光明4#配变	10	400	261
59287	射阳	竹节3#配变	10	400	142
59288	射阳	新荣5#配变	10	200	112
59289	射阳	海通大喇叭生活区2#配变	10	200	26
59290	射阳	方向16#配变	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59291	射阳	四明街道21#配变	10	200	25
59292	射阳	方向17#配变	10	200	86
59293	射阳	四明街道22#配变	10	200	52
59294	射阳	东方28#变	10	200	31
59295	射阳	北尖9#配变	10	200	77
59296	射阳	通洋新班9#配变	10	200	93
59297	射阳	方向1#配变	10	200	128
59298	射阳	通洋村6#变	10	200	46
59299	射阳	推广18#变	10	200	96
59300	射阳	安富4#配变	10	200	70
59301	射阳	特庸红旗6#变	10	400	241
59302	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	607
59303	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	378
59304	射阳	二洼2#配变	10	400	177
59305	射阳	万隆29#配变	10	400	245
59306	射阳	阜余大有13#配变	10	200	102
59307	射阳	四明街道23#配变	10	200	60
59308	射阳	四明新圩7#配变	10	200	147
59309	射阳	四明新港10#配变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59310	射阳	阜余大有14#配变	10	200	87
59311	射阳	学地7#配变	10	200	112
59312	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房11#变	10	800	467
59313	射阳	书香福第2#变	10	800	455
59314	射阳	金港城小区配电房3#变	10	800	469
59315	射阳	七埠13#配变	10	400	117
59316	射阳	中联7组箱变	10	630	81
59317	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	456
59318	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	70
59319	射阳	东风10#变087	10	200	88
59320	射阳	日新17#变088	10	200	79
59321	射阳	日新18#变089	10	200	65
59322	射阳	安东15#变090	10	200	81
59323	射阳	安东16#变091	10	200	94
59324	射阳	安东17#变092	10	200	65
59325	射阳	海河黄沙18#变	10	200	124
59326	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	33
59327	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	84
59328	射阳	海河陈墩6# 变更换	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59329	射阳	东辉6#配变	10	200	65
59330	射阳	海河高华1#配变更换	10	200	81
59331	射阳	海河东胜7#配变更换	10	200	3
59332	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	24
59333	射阳	海河镇条海10#变	10	200	0
59334	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	90
59335	射阳	张同1#配变	10	400	154
59336	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	72
59337	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	14
59338	射阳	南灶4#变	10	200	59
59339	射阳	东移2#配变	10	200	120
59340	射阳	永星8#变	10	400	79
59341	射阳	贺丰26#配变	10	200	104
59342	射阳	南灶2#变	10	200	119
59343	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	67
59344	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	193
59345	射阳	八大7#变	10	200	102
59346	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	41
59347	射阳	特庸联心2#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59348	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	108
59349	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	64
59350	射阳	津南2#配变	10	200	76
59351	射阳	临海街道40#配变	10	200	32
59352	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	28
59353	射阳	太兴13#配变	10	200	95
59354	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	65
59355	射阳	双福家园1#开关站2#变	10	630	321
59356	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	120
59357	射阳	特庸全心4#变	10	200	87
59358	射阳	青春14#配变	10	200	125
59359	射阳	青华14#配变	10	200	91
59360	射阳	通洋条河11#配变	10	200	84
59361	射阳	青春11#变	10	400	235
59362	射阳	南公变20#变	10	400	118
59363	射阳	安东18#变093	10	200	78
59364	射阳	海河官滩13#变	10	400	174
59365	射阳	安东19#变	10	200	104
59366	射阳	海河华北12#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59367	射阳	海河黄沙21#变	10	200	85
59368	射阳	安东20#变	10	200	55
59369	射阳	海河黄沙7#变	10	200	118
59370	射阳	安东21#变	10	200	94
59371	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	40
59372	射阳	海河旭日1#变	10	400	223
59373	射阳	幸福11#变	10	200	81
59374	射阳	幸福12#变	10	200	115
59375	射阳	街道26#变	10	400	213
59376	射阳	阜余三份2#配变	10	200	37
59377	射阳	街道27#变	10	200	32
59378	射阳	海河伏兴5#变	10	315	130
59379	射阳	阜余花元1#配变	10	200	71
59380	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	73
59381	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	67
59382	射阳	阜余健康4#配变	10	200	72
59383	射阳	阜余三河4#配变	10	400	168
59384	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	79
59385	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59386	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	78
59387	射阳	张同4#配变	10	400	221
59388	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	94
59389	射阳	前涧14#变	10	200	15
59390	射阳	洋西2#变	10	400	225
59391	射阳	东辉8#配变	10	200	53
59392	射阳	串河1#变	10	200	19
59393	射阳	串河7#配变	10	200	98
59394	射阳	通洋川港13#配变	10	200	71
59395	射阳	特庸红星5#变	10	200	87
59396	射阳	龙港1#配变	10	200	28
59397	射阳	津南3#配变	10	400	129
59398	射阳	特庸光华2#变	10	400	212
59399	射阳	长荡街道23#配变	10	200	23
59400	射阳	剑桥郡3#配电室11#主变	10	800	434
59401	射阳	长荡街道7#配变	10	400	71
59402	射阳	庆云10#配变	10	200	77
59403	射阳	城区为民路5号配变	10	400	138
59404	射阳	华耀首府A区3#配变	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59405	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	61
59406	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	127
59407	射阳	通洋村2#变	10	200	65
59408	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	133
59409	射阳	通洋建东21#配变	10	400	0
59410	射阳	通洋建东7#配变	10	200	0
59411	射阳	长荡南星3#变	10	200	32
59412	射阳	运棉3#变	10	200	13
59413	射阳	90-9#庆南10#配变	10	400	24
59414	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	569
59415	射阳	悦珑熙苑2#配电室6#主变	10	800	598
59416	射阳	兴南路东配变	10	400	320
59417	射阳	六垛公用变35#配变	10	400	93
59418	射阳	中心安置区1#变	10	630	248
59419	射阳	庆南大沟配变	10	200	63
59420	射阳	南灶7#变	10	200	42
59421	射阳	津北3#配变	10	200	18
59422	射阳	城区纺机厂东宿舍配变	10	630	198
59423	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59424	射阳	通洋川港14#配变	10	200	72
59425	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	67
59426	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	60
59427	射阳	安徒生童话乐园2#配电室9#变	10	630	197
59428	射阳	四明大港4#配变	10	200	75
59429	射阳	四明东洼7#配变	10	315	173
59430	射阳	长荡从凤15#变	10	200	27
59431	射阳	特庸周桥7#变	10	200	62
59432	射阳	中涧6#变	10	200	102
59433	射阳	特庸联心3#变	10	250	82
59434	射阳	运南8#配变	10	200	84
59435	射阳	海河高华5#变	10	200	102
59436	射阳	海河海湾4#变	10	200	0
59437	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	268
59438	射阳	淮海农场农科院北站	10	200	51
59439	射阳	射阳津南1#配变	10	200	56
59440	射阳	吾悦广场二期8#配电室22#主变	10	800	443
59441	射阳	聚龙府（南园）2#配电室16#变	10	800	565
59442	射阳	西区2#变	10	315	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59443	射阳	城区杆福达医院配变	10	400	92
59444	射阳	吉祥20#变	10	200	102
59445	射阳	阜余二塔4#配变	10	400	207
59446	射阳	万隆25#变	10	200	52
59447	射阳	射阳津哨11#变	10	200	100
59448	射阳	方向12#变	10	200	111
59449	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	24
59450	射阳	友谊3#变	10	200	105
59451	射阳	海河黄沙4#变	10	200	55
59452	射阳	友谊15#变	10	200	75
59453	射阳	友谊16#变	10	200	105
59454	射阳	友谊7#变	10	200	108
59455	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	43
59456	射阳	津北9#变	10	200	90
59457	射阳	射阳津南11#变	10	200	65
59458	射阳	吉祥14#变	10	200	107
59459	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	0
59460	射阳	吉祥15#变	10	200	120
59461	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59462	射阳	陆墩16#变	10	200	87
59463	射阳	三区21#变	10	200	86
59464	射阳	滨兴7#配变	10	200	21
59465	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	53
59466	射阳	条心小区2#变	10	200	10
59467	射阳	东辉5#配变	10	400	247
59468	射阳	南灶12#变	10	200	106
59469	射阳	潘墩13#配变	10	200	74
59470	射阳	二洼15#变	10	200	70
59471	射阳	二洼14#变	10	200	138
59472	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	87
59473	射阳	盘湾镇新华7#变	10	200	80
59474	射阳	渠南10#变	10	200	101
59475	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	97
59476	射阳	中闸4#配变	10	200	46
59477	射阳	洋港3#变	10	200	88
59478	射阳	北邗4#配变	10	200	14
59479	射阳	东辉3#配变	10	200	114
59480	射阳	伍份14#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59481	射阳	伍份16#配变	10	200	78
59482	射阳	新条19#变	10	200	125
59483	射阳	二洼10#变	10	200	107
59484	射阳	二洼12#变	10	200	87
59485	射阳	二洼11#变	10	200	92
59486	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	0
59487	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	127
59488	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	49
59489	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	19
59490	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	52
59491	射阳	贺丰6#配变	10	200	4
59492	射阳	友盟12#配变	10	200	82
59493	射阳	五洲国际开关站1#主变	10	800	472
59494	射阳	五洲国际开关站2#主变	10	800	425
59495	射阳	五洲国际1#配电室3#主变	10	800	456
59496	射阳	五洲国际1#配电室5#主变	10	800	300
59497	射阳	五洲国际1#配电室6#主变	10	800	254
59498	射阳	五洲国际1#配电室4#主变	10	800	381
59499	射阳	清华园开关站3#主变	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59500	射阳	清华园开关站4#主变1	10	800	443
59501	射阳	滨东11#变	10	200	69
59502	射阳	滨南8#变	10	200	113
59503	射阳	滨南11#变	10	400	243
59504	射阳	桥头8#变	10	400	251
59505	射阳	长荡长安8#配变	10	200	123
59506	射阳	团北2#配变-JN	10	200	44
59507	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	0
59508	射阳	学地2#变	10	200	92
59509	射阳	东风4#变JN	10	200	106
59510	射阳	安东1#变	10	200	91
59511	射阳	丰登2#变	10	200	85
59512	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	98
59513	射阳	丰登6#变JN	10	200	69
59514	射阳	日新1#变JN	10	200	84
59515	射阳	日新2#变JN	10	200	58
59516	射阳	日新4#变JN	10	200	22
59517	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	71
59518	射阳	日新5#变JN	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59519	射阳	林场2#变	10	400	48
59520	射阳	友好2#变JN	10	200	66
59521	射阳	南庄3#变	10	200	98
59522	射阳	海都雅居1#变	10	630	368
59523	射阳	新塘21#配变	10	200	99
59524	射阳	渔湾11#配变	10	200	57
59525	射阳	唐樵10#配变	10	200	86
59526	射阳	新塘19#配变	10	200	121
59527	射阳	四烈9#配变	10	200	103
59528	射阳	新厦11#配变	10	200	74
59529	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	389
59530	射阳	万隆32#配变	10	400	74
59531	射阳	万隆27#配变	10	200	105
59532	射阳	友谊18#配变	10	200	118
59533	射阳	林基11#变	10	200	87
59534	射阳	林基12#变	10	200	35
59535	射阳	海通林基13#变	10	200	65
59536	射阳	新东9#配变	10	200	82
59537	射阳	公兴3#配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59538	射阳	永丰3#变	10	400	212
59539	射阳	街道9#变	10	400	180
59540	射阳	街道10#配变	10	200	10
59541	射阳	五垛8#配变-JN	10	200	0
59542	射阳	街道11#变	10	200	24
59543	射阳	方向5#变	10	200	72
59544	射阳	万隆6#变	10	400	263
59545	射阳	五岸3#配变-JN	10	200	26
59546	射阳	渠西6#配变-JN	10	200	54
59547	射阳	五岸4#配变-JN	10	200	55
59548	射阳	和气9#配变	10	200	0
59549	射阳	和气10#配变	10	200	116
59550	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站7#变	10	800	426
59551	射阳	射口3#配变	10	200	0
59552	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	68
59553	射阳	三区19#配变	10	100	62
59554	射阳	特庸街道11#变	10	100	80
59555	射阳	全心6#变JN	10	200	106
59556	射阳	兴胜2#变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59557	射阳	南份13#变	10	200	68
59558	射阳	利国16#变	10	200	69
59559	射阳	利国15#变	10	200	77
59560	射阳	利国14#变	10	200	102
59561	射阳	利国12#变	10	200	80
59562	射阳	六垛公用变21#配变	10	200	65
59563	射阳	南庄10#配变	10	200	86
59564	射阳	芦洼19#配变	10	400	154
59565	射阳	北庄12#配变	10	400	81
59566	射阳	北庄13#配变	10	200	70
59567	射阳	盘湾镇洋沙2#变	10	400	33
59568	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室6#配变	10	800	570
59569	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	226
59570	射阳	芦洼17#配变	10	400	120
59571	射阳	芦洼18#配变	10	200	106
59572	射阳	同胜11#配变	10	200	0
59573	射阳	太兴1#配变-JN	10	200	36
59574	射阳	津北2#变	10	200	129
59575	射阳	友谊1#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59576	射阳	友谊4#变	10	200	95
59577	射阳	同胜6#配变-JN	10	200	75
59578	射阳	星光4#配变-JN	10	200	80
59579	射阳	万隆1#变	10	200	86
59580	射阳	射渔4#	10	200	65
59581	射阳	胜居10#变	10	400	33
59582	射阳	王圩3#配变	10	200	98
59583	射阳	万隆2#变	10	200	82
59584	射阳	阜余阜中9#配变	10	200	71
59585	射阳	万隆5#变	10	200	99
59586	射阳	方向4#变	10	200	55
59587	射阳	北庄5#变	10	400	72
59588	射阳	吉祥3#变	10	400	74
59589	射阳	街道19#变	10	400	238
59590	射阳	边港村4#配变	10	200	71
59591	射阳	大自然2#箱变002	10	400	81
59592	射阳	边港村6#配变	10	200	47
59593	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	155
59594	射阳	翡翠华府2#配电室9#主变	10	630	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59595	射阳	金星17#配变	10	200	76
59596	射阳	金星18#配变	10	200	112
59597	射阳	万隆28#配变	10	400	113
59598	射阳	射阳津哨4#变	10	200	90
59599	射阳	清华园开关站2#主变1	10	800	422
59600	射阳	清华园开关站1#主变1	10	800	410
59601	射阳	北公变1#变JN	10	400	132
59602	射阳	团南4#配变	10	200	27
59603	射阳	双洋10#配变-JN	10	200	28
59604	射阳	边港村10#配变	10	200	84
59605	射阳	城区中联公寓3#箱变001	10	400	137
59606	射阳	方向19#配变	10	200	112
59607	射阳	方向20#配变	10	200	118
59608	射阳	庄东15#配变	10	200	74
59609	射阳	长荡益民3#配变	10	200	66
59610	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	106
59611	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	61
59612	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	103
59613	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59614	射阳	北庄15#配变	10	400	156
59615	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	223
59616	射阳	海通街道18#配变	10	400	123
59617	射阳	北庄14#配变	10	200	74
59618	射阳	海通街道9#配变	10	400	107
59619	射阳	中尖1#配变	10	200	117
59620	射阳	七管区10#变	10	200	128
59621	射阳	海通射南7#变	10	400	181
59622	射阳	长荡旭东11#变	10	200	31
59623	射阳	幸福16#配变	10	200	117
59624	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	39
59625	射阳	海丰8#变JN	10	200	35
59626	射阳	东方5#变JN	10	200	68
59627	射阳	东方7#变JN	10	200	101
59628	射阳	运棉2#变	10	200	136
59629	射阳	东海2#变JN	10	200	85
59630	射阳	原种场2#变JN	10	200	94
59631	射阳	光明11#变JN	10	200	42
59632	射阳	盘湾镇中华3#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59633	射阳	双跃2#配变-JN	10	315	141
59634	射阳	南公变14#变	10	400	203
59635	射阳	南公变15#变	10	400	190
59636	射阳	南公变16#变	10	400	128
59637	射阳	临海街道21#配变	10	400	152
59638	射阳	九段4#配变	10	400	168
59639	射阳	临海街道22#配变	10	400	66
59640	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	57
59641	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	0
59642	射阳	公用变20#	10	400	111
59643	射阳	万隆26#配变	10	200	16
59644	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	0
59645	射阳	建设9#配变	10	200	120
59646	射阳	南公变6#变	10	400	140
59647	射阳	跃中20#配变	10	200	109
59648	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	98
59649	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	69
59650	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	186
59651	射阳	码头10#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59652	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	22
59653	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	5
59654	射阳	玉东4#配变	10	200	53
59655	射阳	曙东9#配变-JN	10	200	111
59656	射阳	安南1#变	10	200	84
59657	射阳	畲套6#配变-JN	10	200	107
59658	射阳	圩西11#配变	10	400	91
59659	射阳	临海夸北6#配变	10	200	92
59660	射阳	安南2#变	10	200	101
59661	射阳	诚民6#变	10	200	99
59662	射阳	诚民1#变	10	200	81
59663	射阳	芦洼7#变JN	10	200	95
59664	射阳	南庄1#变	10	200	0
59665	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	99
59666	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	0
59667	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	104
59668	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	63
59669	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	27
59670	射阳	海丰17#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59671	射阳	洋马街道24#变	10	200	23
59672	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	150
59673	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	72
59674	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	66
59675	射阳	光华14#变	10	200	137
59676	射阳	临海街道8#配变	10	315	23
59677	射阳	海镇6#配变	10	400	114
59678	射阳	兴隆9#变	10	200	108
59679	射阳	兴隆8#变	10	200	16
59680	射阳	九口10#变	10	400	215
59681	射阳	后涧8#配变变压器	10	200	75
59682	射阳	新淤8配变	10	400	68
59683	射阳	跃中17#配变	10	200	105
59684	射阳	跃中18#配变	10	200	75
59685	射阳	长荡西沙1#变	10	200	111
59686	射阳	临海街道7#配变.	10	400	0
59687	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	68
59688	射阳	中五4#配变	10	200	139
59689	射阳	中五11#配变变压器	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59690	射阳	八段4#配变	10	200	38
59691	射阳	九段2#配变变压器	10	200	94
59692	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	58
59693	射阳	丫头港1#配变-JN	10	400	268
59694	射阳	临建4#配变	10	400	173
59695	射阳	金华1#配变-JN	10	400	168
59696	射阳	西兴3#配变-JN	10	200	63
59697	射阳	双合5#变	10	400	253
59698	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	65
59699	射阳	新庄1#变	10	200	84
59700	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	50
59701	射阳	头厂4#配变变压器	10	200	53
59702	射阳	八顷8#配变变压器	10	200	71
59703	射阳	临海夸北3#配变	10	200	71
59704	射阳	书香福第1#变	10	800	403
59705	射阳	盘湾镇腰港3#变	10	315	149
59706	射阳	金星2#变后	10	200	52
59707	射阳	长荡中河2#配变	10	400	202
59708	射阳	华耀首府A区4#配变	10	800	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59709	射阳	光荣5#配变	10	400	0
59710	射阳	淮海1#配变	10	400	155
59711	射阳	光荣7#配变	10	315	150
59712	射阳	龙港17#配变	10	200	87
59713	射阳	友谊19#配变	10	200	128
59714	射阳	吉祥21#配变	10	200	109
59715	射阳	龙港18#配变	10	200	37
59716	射阳	南公变23#配变	10	400	244
59717	射阳	光荣4#配变	10	200	141
59718	射阳	庆云2#配变	10	200	49
59719	射阳	中心1#配变	10	200	138
59720	射阳	合德中心小区1#变	10	400	3
59721	射阳	跃中19#配变	10	200	112
59722	射阳	双港2#变	10	200	50
59723	射阳	安东22#配变	10	200	95
59724	射阳	安东23#配变	10	200	95
59725	射阳	射阳日新19#配变	10	200	75
59726	射阳	诚民12#配变	10	400	56
59727	射阳	诚民13#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59728	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	44
59729	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	349
59730	射阳	华耀首府A区3#配电室12#配变	10	630	325
59731	射阳	长荡中河4#配变	10	200	41
59732	射阳	八管区7#变	10	400	122
59733	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	66
59734	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	28
59735	射阳	北集11#变	10	200	127
59736	射阳	北集12#配变	10	200	126
59737	射阳	新安18#配变	10	200	84
59738	射阳	新庄14#配变	10	400	272
59739	射阳	新庄15#配变	10	200	80
59740	射阳	吾悦广场二期7#配电室17#主变	10	800	333
59741	射阳	双港13#变	10	200	128
59742	射阳	后涧3#配变变压器	10	200	58
59743	射阳	北集13#配变	10	200	81
59744	射阳	贺仁11#配变	10	400	271
59745	射阳	新塘16#变	10	400	157
59746	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59747	射阳	新塘18#配变	10	200	98
59748	射阳	老坍8#配变	10	200	102
59749	射阳	老坍10#配变新	10	200	91
59750	射阳	老坍9#变	10	200	94
59751	射阳	老坍11#配变	10	200	101
59752	射阳	耦民6#配变	10	200	54
59753	射阳	三角镇村1#配变	10	200	0
59754	射阳	富洋10#变	10	200	64
59755	射阳	新斗村6#变JN	10	200	106
59756	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	110
59757	射阳	海通林基10#配变	10	200	106
59758	射阳	五垛11#配变	10	200	100
59759	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	409
59760	射阳	悦珑熙苑1#配电室4#主变	10	800	570
59761	射阳	临海街道59#配变	10	400	130
59762	射阳	北尖14#配变	10	400	242
59763	射阳	华耀首府A区3#配电室11#配变	10	630	355
59764	射阳	北邗13#配变	10	200	110
59765	射阳	紫金壹号3#配电房9#主变	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59766	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	456
59767	射阳	三区11#变	10	400	229
59768	射阳	滨西4#台变	10	400	169
59769	射阳	永星2#变	10	400	159
59770	射阳	范灶6#变	10	400	218
59771	射阳	海河川彭16#配变	10	200	0
59772	射阳	500kV射阳变光伏变	10	630	426
59773	射阳	贺丰27#配变	10	200	53
59774	射阳	战斗6#配变	10	400	215
59775	射阳	战斗3#配变	10	400	236
59776	射阳	新渠9#配变	10	400	23
59777	射阳	书香福第8#变	10	630	485
59778	射阳	兴胜13#配变	10	200	12
59779	射阳	海河陡港21#变	10	200	88
59780	射阳	北尖12#	10	400	242
59781	射阳	战斗5#配变	10	400	264
59782	射阳	战斗1#配变	10	400	129
59783	射阳	临海街道28#配变	10	400	0
59784	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站1#配变	10	800	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59785	射阳	竹节9#配变	10	400	192
59786	射阳	北份13#变	10	200	97
59787	射阳	塘合15#变	10	200	38
59788	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室5#配变	10	800	424
59789	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	160
59790	射阳	翡翠华府4#主变	10	800	167
59791	射阳	界河9#变	10	400	272
59792	射阳	万胜线中联6#配变	10	400	22
59793	射阳	洋马街道26#变1	10	400	99
59794	射阳	城区城中线食品公司3号配变	10	400	194
59795	射阳	紫金壹号1#开关站1#变	10	800	417
59796	射阳	海河东胜17#变	10	250	158
59797	射阳	淮海农场农科院南站	10	200	100
59798	射阳	临海街道19#配变	10	315	0
59799	射阳	特庸王村9#变（新增）	10	400	185
59800	射阳	中尖7#配变	10	200	79
59801	射阳	万隆30#配变	10	200	109
59802	射阳	万隆31#配变	10	200	104
59803	射阳	跃中5#变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59804	射阳	方向18#配变	10	400	0
59805	射阳	万隆7#变	10	200	99
59806	射阳	三涧8#变	10	100	16
59807	射阳	中涧12#变	10	200	97
59808	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	427
59809	射阳	东兴3#配变	10	400	15
59810	射阳	聚龙府（南园）2#开关站8#变	10	800	624
59811	射阳	润洋壹品5#主变新	10	800	380
59812	射阳	潘墩15#配变	10	200	98
59813	射阳	阜余西圩4#配变	10	200	26
59814	射阳	团南6#配变	10	200	16
59815	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	193
59816	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	89
59817	射阳	四明建中10#配变	10	200	94
59818	射阳	建设1#变	10	400	213
59819	射阳	政府6#变	10	400	57
59820	射阳	政府3#变	10	400	27
59821	射阳	海堤1#变	10	400	58
59822	射阳	海丰14#变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59823	射阳	东辉27#配变	10	200	114
59824	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	308
59825	射阳	金山15#变	10	400	0
59826	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	0
59827	射阳	盘湾镇吴桥8#变	10	315	192
59828	射阳	陆墩20#变	10	100	7
59829	射阳	长荡旭东10#变	10	400	188
59830	射阳	星晨3#配变	10	200	105
59831	射阳	皇廷锦绣府1#配电室6#主变	10	800	620
59832	射阳	双洋12号配变	10	400	125
59833	射阳	四明小滩4#配变	10	200	93
59834	射阳	北份8#	10	200	89
59835	射阳	潘墩16#配变	10	200	7
59836	射阳	长荡长安18#变	10	200	23
59837	射阳	四明东洼4#变	10	400	225
59838	射阳	海星3#变	10	400	145
59839	射阳	东方17#变	10	400	84
59840	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	321
59841	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59842	射阳	耦耕建国9#变	10	200	76
59843	射阳	剑桥郡3#配电室12#主变	10	800	432
59844	射阳	胜利1#配变	10	400	89
59845	射阳	渔湾12#变	10	200	41
59846	射阳	滨兴9#变	10	400	187
59847	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	433
59848	射阳	长荡三中9#配变	10	400	222
59849	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	400	262
59850	射阳	大兴公用变9#变	10	400	15
59851	射阳	四明六团9#配变	10	200	95
59852	射阳	四明建华8#配变	10	200	95
59853	射阳	长荡三合7#配变	10	200	121
59854	射阳	长荡益民8#配变	10	200	93
59855	射阳	通洋建东8#配变	10	200	70
59856	射阳	四明建中6#配变	10	200	29
59857	射阳	四明建华2#配变	10	200	34
59858	射阳	幸福7#变	10	200	102
59859	射阳	幸福4#变	10	200	92
59860	射阳	耦耕建国8#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59861	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	93
59862	射阳	耦耕双港16#变	10	200	114
59863	射阳	后湾小区6#配变	10	400	0
59864	射阳	六垛公用变8#配变	10	400	27
59865	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	26
59866	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	70
59867	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	235
59868	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室9#配变	10	800	458
59869	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	103
59870	射阳	条心8#变	10	400	79
59871	射阳	双丰1#（新增）	10	200	0
59872	射阳	通洋南六4#配变	10	200	0
59873	射阳	竹节安置区1#配变	10	200	0
59874	射阳	长荡北坝6#配变	10	200	35
59875	射阳	盘洋1#变	10	200	93
59876	射阳	周桥6#变1	10	400	211
59877	射阳	耦耕其林6#变	10	200	85
59878	射阳	东风11#配变	10	200	131
59879	射阳	公用变28#配变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59880	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	336
59881	射阳	临海街道61#配变	10	400	187
59882	射阳	翡翠华府1#主变	10	800	364
59883	射阳	敬老院2#配变	10	315	59
59884	射阳	城区新四村8号配变	10	400	0
59885	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	141
59886	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	83
59887	射阳	新安3#配变	10	200	68
59888	射阳	海河三星6#配变	10	200	119
59889	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	40
59890	射阳	上书房2#配电室6#变	10	800	321
59891	射阳	四明街道7#配变	10	400	43
59892	射阳	农联7#配变	10	400	0
59893	射阳	邹滩15#变	10	400	255
59894	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	0
59895	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	400	169
59896	射阳	农贸市场1#变	10	630	391
59897	射阳	洋河8#	10	200	0
59898	射阳	盐南4#	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59899	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	83
59900	射阳	青华17#配变	10	200	117
59901	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	140
59902	射阳	新安14#配变	10	200	90
59903	射阳	条心12#变	10	200	90
59904	射阳	北集7#配变	10	200	66
59905	射阳	长荡荡中7#变	10	400	151
59906	射阳	洼东3#配变	10	200	52
59907	射阳	长荡新付2#配变	10	400	209
59908	射阳	长洼10#变	10	200	100
59909	射阳	瑤茂府3#配电室12#主变	10	800	556
59910	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房12#变	10	800	456
59911	射阳	洼东10#配变新	10	200	73
59912	射阳	洼东9#配变新	10	200	122
59913	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	12
59914	射阳	渠南15#变	10	200	102
59915	射阳	东方26#变	10	200	130
59916	射阳	洋马街道35#变	10	200	55
59917	射阳	后涧2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59918	射阳	开北2#配变	10	200	79
59919	射阳	长荡新付5#配变	10	400	41
59920	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	82
59921	射阳	和合10#变	10	400	197
59922	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	75
59923	射阳	和气2#配变	10	200	51
59924	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	92
59925	射阳	新潮6#配变	10	200	111
59926	射阳	清华1#变	10	200	88
59927	射阳	润洋壹品6#主变新	10	800	356
59928	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	412
59929	射阳	二十四大队南站变	10	200	120
59930	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	195
59931	射阳	东都天润19#变压器	10	800	360
59932	射阳	东都天润20#变压器	10	800	514
59933	射阳	东都天润18#变压器	10	800	197
59934	射阳	洼东8#配变新	10	200	115
59935	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	107
59936	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59937	射阳	开北14#配变新	10	200	105
59938	射阳	渠北13#变	10	200	17
59939	射阳	渠南11#变	10	400	268
59940	射阳	联东9#变	10	100	0
59941	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	244
59942	射阳	海河清河1-1号变	10	200	60
59943	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	147
59944	射阳	海河清河2-1号变	10	200	0
59945	射阳	临海街道31#配变	10	400	173
59946	射阳	海河官滩3号新增	10	200	76
59947	射阳	海河清河3#配变	10	200	63
59948	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	5
59949	射阳	五大队北配变	10	200	159
59950	射阳	金茂家园5#主变	10	630	313
59951	射阳	金茂家园7#主变	10	630	287
59952	射阳	金茂家园8#主变	10	630	360
59953	射阳	金茂家园6#主变	10	630	324
59954	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	76
59955	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59956	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	85
59957	射阳	耦耕团结6#变	10	200	96
59958	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	87
59959	射阳	特庸洋西12#变	10	200	89
59960	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	55
59961	射阳	长荡陈林1#变	10	200	47
59962	射阳	长荡云安2#变	10	200	64
59963	射阳	八段5#变新	10	200	29
59964	射阳	海河旭日3-1号变	10	200	8
59965	射阳	桥北9#配变	10	200	121
59966	射阳	临海街道34#配变	10	400	59
59967	射阳	临海街道36#配变	10	400	175
59968	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室8#配变	10	800	582
59969	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	87
59970	射阳	海河王港3号	10	200	113
59971	射阳	明湖书香苑3#变压器	10	800	446
59972	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	116
59973	射阳	东辉25#配变	10	200	115
59974	射阳	双港15#变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59975	射阳	渠西3#变	10	400	234
59976	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	83
59977	射阳	洪墩5#变	10	400	190
59978	射阳	五垛3#配变	10	200	41
59979	射阳	特庸长胜6#变	10	400	121
59980	射阳	特庸如意8#变	10	200	103
59981	射阳	农牧6#	10	400	57
59982	射阳	渠北14#变	10	100	24
59983	射阳	润洋壹品14#主变新	10	800	472
59984	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	0
59985	射阳	长荡沙南8#变	10	315	199
59986	射阳	海河陈墩18# 配变	10	200	100
59987	射阳	三区22#变	10	200	119
59988	射阳	海河东胜18#变	10	200	127
59989	射阳	射口12#变	10	200	101
59990	射阳	东辉24#配变	10	200	110
59991	射阳	射口13#变	10	200	94
59992	射阳	前涧12#变	10	200	86
59993	射阳	耦耕5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59994	射阳	新联4#变	10	200	68
59995	射阳	耦耕团结7#变	10	200	59
59996	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	128
59997	射阳	特庸永星11#变	10	315	93
59998	射阳	特庸永星12#变	10	400	50
59999	射阳	中心河7#配变（海通）	10	200	21
60000	射阳	长荡益民2#变	10	400	226
60001	射阳	海通东海1#配变1	10	200	114
60002	射阳	滨南14#变	10	315	198
60003	射阳	渠南14#变	10	200	91
60004	射阳	渠北16#变	10	100	38
60005	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	113
60006	射阳	阜余沙东七配变	10	400	42
60007	射阳	临海街道32#配变	10	400	37
60008	射阳	海河烈士11#变	10	200	57
60009	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	0
60010	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	24
60011	射阳	滨西7#变	10	200	124
60012	射阳	海河烈士8-1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60013	射阳	射阳津北4#配变	10	200	107
60014	射阳	吉祥7#配变	10	200	99
60015	射阳	海河彭庄12#变	10	400	256
60016	射阳	东辉26#配变	10	200	82
60017	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室8#主变	10	800	640
60018	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	164
60019	射阳	特庸光华4#变	10	400	205
60020	射阳	特庸串河3#变	10	200	123
60021	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房10#变	10	800	372
60022	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	95
60023	射阳	海河街道33#配变	10	200	27
60024	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	69
60025	射阳	东辉29#配变	10	200	124
60026	射阳	庆云9#配变	10	400	116
60027	射阳	海河跃华2#变	10	200	61
60028	射阳	街道28#变	10	400	256
60029	射阳	三合楼安置区	10	630	322
60030	射阳	曙东10#配变	10	200	113
60031	射阳	民建8#变	10	100	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60032	射阳	光明12#变	10	200	71
60033	射阳	长荡长安17#配变	10	200	58
60034	射阳	丫头港11#变	10	400	89
60035	射阳	中闸23#配变	10	200	85
60036	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	54
60037	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	77
60038	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	140
60039	射阳	畚套7#配变	10	200	80
60040	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	206
60041	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	56
60042	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	281
60043	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	50
60044	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	72
60045	射阳	新塘22#变	10	200	97
60046	射阳	青华4#变	10	200	65
60047	射阳	西区19#变	10	400	99
60048	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	74
60049	射阳	双合1#变	10	200	123
60050	射阳	渔湾6#配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60051	射阳	耦耕边港13#变	10	200	0
60052	射阳	公用变23#变	10	400	56
60053	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	90
60054	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	0
60055	射阳	荣玉9#变	10	200	89
60056	射阳	日新15#配变新	10	200	123
60057	射阳	推广16#变	10	400	39
60058	射阳	千秋9#变	10	315	193
60059	射阳	东辉28#配变	10	200	83
60060	射阳	芦洼9#配变	10	200	140
60061	射阳	凤东17#配变	10	200	0
60062	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	361
60063	射阳	海丰2#台变	10	400	138
60064	射阳	合兴小街12#配变	10	400	13
60065	射阳	小洋7#配变	10	200	103
60066	射阳	正塘29#变	10	400	141
60067	射阳	一心9#变	10	200	81
60068	射阳	老城管局配变	10	400	62
60069	射阳	畜套8#配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60070	射阳	中闸24#配变	10	200	90
60071	射阳	南港4#配变	10	200	88
60072	射阳	洼东11#变	10	200	98
60073	射阳	桥北1#变	10	200	124
60074	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	88
60075	射阳	横港16#变	10	200	113
60076	射阳	林基14#变	10	400	227
60077	射阳	林基15#变	10	200	111
60078	射阳	桥北3#变	10	200	70
60079	射阳	安东2#变027	10	200	32
60080	射阳	千秋7#变	10	400	99
60081	射阳	荣华线双山宿舍1#配变	10	400	177
60082	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	107
60083	射阳	耦耕解放6#变	10	200	131
60084	射阳	荣华线双山宿舍2#配变	10	400	220
60085	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	57
60086	射阳	西区18#变	10	400	0
60087	射阳	荣华线双山宿舍3#配变	10	400	232
60088	射阳	荣玉11#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60089	射阳	贺丰13#配变	10	400	196
60090	射阳	青春4#变	10	400	252
60091	射阳	中涧11#变	10	200	103
60092	射阳	前涧13#变	10	200	89
60093	射阳	金港城小区配电房4#变	10	800	359
60094	射阳	界河8#变	10	200	56
60095	射阳	临海街道18#配变	10	400	0
60096	射阳	中闸22#配变	10	200	106
60097	射阳	临海街道17#配变	10	315	0
60098	射阳	友谊20#配变	10	400	260
60099	射阳	友谊21#配变	10	200	69
60100	射阳	芦湾2#配变	10	200	0
60101	射阳	友谊22#配变	10	200	62
60102	射阳	海通中尖5#配变	10	315	30
60103	射阳	西区17#变	10	400	138
60104	射阳	北邗12#配变	10	200	99
60105	射阳	渔场东北3#箱变	10	400	81
60106	射阳	新跃14#配变	10	200	86
60107	射阳	后涧12#配变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60108	射阳	四港14	10	200	77
60109	射阳	淮海10#变	10	200	49
60110	射阳	中五12#配变	10	200	95
60111	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	38
60112	射阳	城区射东八组2号配变	10	400	30
60113	射阳	特庸串河2#变.	10	400	45
60114	射阳	友盟27#配变	10	200	108
60115	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	36
60116	射阳	公兴8#配变	10	200	60
60117	射阳	后涧19#配变	10	315	209
60118	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	90
60119	射阳	安徒生童话乐园2#配电室10#变	10	630	404
60120	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	431
60121	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	272
60122	射阳	城区基地2号配变	10	400	54
60123	射阳	城区基地配变	10	400	0
60124	射阳	友盟2#配变	10	400	82
60125	射阳	友盟6#配变	10	100	21
60126	射阳	友盟5#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60127	射阳	和合4#变	10	200	124
60128	射阳	和合3#变	10	400	221
60129	射阳	和合1#变	10	200	92
60130	射阳	团南2#配变	10	400	181
60131	射阳	和合2#变	10	400	46
60132	射阳	九段1#配变	10	400	97
60133	射阳	九段3#配变	10	400	87
60134	射阳	黄海18#变	10	200	118
60135	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	14
60136	射阳	团北10#配变	10	200	98
60137	射阳	大兴公用1#变	10	400	90
60138	射阳	特庸洋西11#变	10	200	113
60139	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	0
60140	射阳	盘湾镇齐心10#变	10	200	75
60141	射阳	特庸洋西9#变	10	200	55
60142	射阳	盘湾镇齐心12#变	10	200	92
60143	射阳	盘湾镇齐心13#变	10	200	98
60144	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	0
60145	射阳	临海街道42#配变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60146	射阳	临海街道44#配变	10	400	94
60147	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	573
60148	射阳	城区双龙1#配变	10	315	105
60149	射阳	城区同心小学配变	10	400	0
60150	射阳	城区双龙2#配变	10	315	0
60151	射阳	城区33-5杆康平路1号配变	10	400	36
60152	射阳	康平路2号配变	10	400	83
60153	射阳	康平路3号配变	10	400	0
60154	射阳	康平路4号配变	10	400	78
60155	射阳	汛东7#配变JN	10	200	122
60156	射阳	友盟3#配变	10	200	67
60157	射阳	城区纺织路2号配变	10	400	137
60158	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	187
60159	射阳	城区纺织路配变	10	400	143
60160	射阳	长荡甲候4#变	10	400	188
60161	射阳	特庸九里6#变	10	200	97
60162	射阳	公用4#变	10	400	136
60163	射阳	特庸公用5#变	10	400	166
60164	射阳	团洼4#配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60165	射阳	八段2#配变	10	400	88
60166	射阳	城区庆南15#配变	10	315	0
60167	射阳	八段1#配变	10	315	150
60168	射阳	开北3#变	10	200	97
60169	射阳	城区政府东宿舍1号配变	10	315	7
60170	射阳	城区政府东宿舍2号配变	10	400	66
60171	射阳	临海街道9#配变	10	400	128
60172	射阳	陆墩4#配变	10	200	71
60173	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	94
60174	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	4
60175	射阳	城区磷肥厂宿舍	10	400	199
60176	射阳	东都天润21#变压器	10	800	333
60177	射阳	东都天润22#变压器	10	800	330
60178	射阳	城区生产资料配变	10	400	65
60179	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	6
60180	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	177
60181	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	32
60182	射阳	南港6#配变	10	200	90
60183	射阳	特庸民生12#配变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60184	射阳	街道34#变	10	400	238
60185	射阳	曙东15#配变	10	200	70
60186	射阳	玉东9#配变	10	200	94
60187	射阳	玉东13#配变	10	200	23
60188	射阳	苇荡12#配变	10	200	104
60189	射阳	盘湾镇三桥12#变	10	200	2
60190	射阳	华耀首府A区4#配电室17#配变	10	800	503
60191	射阳	玉东7#配变	10	200	72
60192	射阳	曙东28#配变	10	200	81
60193	射阳	城区黄海路配变	10	400	10
60194	射阳	城区钢窗厂配变	10	315	127
60195	射阳	城区丝绸服装厂配变	10	400	46
60196	射阳	城区医药公司配变	10	400	135
60197	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	81
60198	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	1
60199	射阳	淮海6#配变	10	200	7
60200	射阳	农联2#配变	10	400	173
60201	射阳	三涧3#配变	10	200	44
60202	射阳	中五2#配变	10	315	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60203	射阳	中五6#配变	10	400	117
60204	射阳	陆墩8#配变	10	200	110
60205	射阳	永安房产2号变	10	400	172
60206	射阳	海镇2#配变	10	400	0
60207	射阳	城区为民路1号配变	10	400	67
60208	射阳	城区为民路2号配变	10	400	249
60209	射阳	海镇1#配变	10	400	2
60210	射阳	城区政府西宿舍配变	10	400	167
60211	射阳	团塘14#配变	10	400	173
60212	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	423
60213	射阳	长荡北坍10#配变	10	200	105
60214	射阳	特庸连庆2#变	10	200	0
60215	射阳	同胜15#配变	10	200	105
60216	射阳	友盟25#配变	10	200	120
60217	射阳	友盟26#配变	10	200	124
60218	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	256
60219	射阳	支鱼2#箱变	10	630	231
60220	射阳	药场7#配变	10	200	114
60221	射阳	丫头港10#配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60222	射阳	洋河7#	10	200	42
60223	射阳	夸北10#配变	10	400	173
60224	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	221
60225	射阳	曙东25#配变	10	200	104
60226	射阳	苇荡9#配变	10	200	63
60227	射阳	曙东21#配变	10	200	127
60228	射阳	二垛11#配变	10	200	61
60229	射阳	圩西16#配变	10	200	72
60230	射阳	曙东20#配变	10	200	71
60231	射阳	六垛公用30#配变	10	315	102
60232	射阳	三纺厂4#变1	10	200	83
60233	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	640
60234	射阳	双跃5#变	10	400	185
60235	射阳	盐店8#配变	10	200	40
60236	射阳	头厂10#配变	10	200	112
60237	射阳	八顷11#配变	10	200	89
60238	射阳	城区邮电巷2号配变	10	630	100
60239	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	0
60240	射阳	前涧4#配变JN	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60241	射阳	农联4#配变	10	200	95
60242	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	52
60243	射阳	陆墩7#配变	10	200	83
60244	射阳	临海街道12#配变	10	315	0
60245	射阳	海通水岸新城配电室1#主变	10	800	549
60246	射阳	海通水岸新城配电室2#主变	10	800	514
60247	射阳	长荡东沙7#变	10	200	97
60248	射阳	世博嘉园箱变	10	630	376
60249	射阳	贺丰25#配变	10	200	128
60250	射阳	东移13#配变	10	200	97
60251	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	0
60252	射阳	东移14#配变	10	200	87
60253	射阳	新镇区6#变	10	200	0
60254	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	29
60255	射阳	圩西19#配变	10	200	85
60256	射阳	二垛8#配变	10	200	36
60257	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	360
60258	射阳	临海夸北8#配变	10	200	113
60259	射阳	二垛7#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60260	射阳	畜套13#配变	10	200	61
60261	射阳	公用变6#配变	10	200	54
60262	射阳	千秋5#配变	10	400	201
60263	射阳	和气6#变	10	200	102
60264	射阳	城区园区3#配变	10	400	86
60265	射阳	城区园区1#配变	10	315	29
60266	射阳	城区中联5#配变	10	200	92
60267	射阳	城区园区4#配变	10	315	0
60268	射阳	城区中联14#配变	10	400	8
60269	射阳	开北5#变	10	200	25
60270	射阳	开北4#变	10	200	91
60271	射阳	双洋7#配变	10	200	52
60272	射阳	新安10#变	10	160	53
60273	射阳	双洋5#配变	10	400	138
60274	射阳	开北12#配变	10	400	76
60275	射阳	三涧1#配变	10	200	25
60276	射阳	开北1#变	10	200	48
60277	射阳	城区化工厂宿舍配变	10	400	181
60278	射阳	城区化工厂配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60279	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站3#变	10	630	345
60280	射阳	文昌府1#配电房4#变	10	800	506
60281	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	0
60282	射阳	民主6#变新增	10	200	59
60283	射阳	公用19#变新增	10	250	84
60284	射阳	川洋14#配变	10	315	70
60285	射阳	贺丰24#配变	10	200	59
60286	射阳	盘湾镇三桥8#变	10	200	106
60287	射阳	长荡津西8#配变	10	200	83
60288	射阳	盘湾镇三桥9#变	10	200	64
60289	射阳	盘湾镇三桥10#变	10	200	72
60290	射阳	盐店10#配变	10	200	111
60291	射阳	头厂12#配变	10	200	110
60292	射阳	畜套15#配变	10	200	84
60293	射阳	盐店7#配变	10	315	161
60294	射阳	星光1#配变	10	200	92
60295	射阳	滨南1#配变	10	400	249
60296	射阳	后涧1#配变	10	315	52
60297	射阳	滨南2#配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60298	射阳	滨东1#配变	10	200	56
60299	射阳	新安6#变	10	200	59
60300	射阳	新安9#变	10	200	101
60301	射阳	横港3#变	10	200	54
60302	射阳	横港4#变	10	200	118
60303	射阳	横港5#变	10	200	74
60304	射阳	南灶27#变	10	200	31
60305	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	45
60306	射阳	淮海农场七分场场部综合变	10	200	87
60307	射阳	五岸6#配变	10	200	99
60308	射阳	渠东10#配变	10	200	92
60309	射阳	渠东9#配变	10	200	74
60310	射阳	五岸5#配变	10	200	111
60311	射阳	渠西21#配变	10	200	107
60312	射阳	城区张网2#配变	10	200	0
60313	射阳	城区张网4#配变	10	200	0
60314	射阳	海河高华3#变	10	200	12
60315	射阳	海河陈墩3#变	10	315	95
60316	射阳	城区条心2#配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60317	射阳	临海街道4#配变	10	400	55
60318	射阳	和气5#变	10	200	89
60319	射阳	中涧3#配变JN	10	400	262
60320	射阳	港口3#变	10	200	96
60321	射阳	城区红旗新村3号配变	10	400	197
60322	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	0
60323	射阳	港口2#变	10	200	37
60324	射阳	城区红旗新村1号配变	10	400	149
60325	射阳	同胜4#配变	10	200	44
60326	射阳	城区政府东宿舍4号配变	10	400	87
60327	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	90
60328	射阳	城区化工路1号配变	10	400	13
60329	射阳	星灯7#配变	10	200	92
60330	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	96
60331	射阳	盘湾镇街道22#配变	10	400	0
60332	射阳	合兴小街3#公变	10	400	121
60333	射阳	庆云4#配变	10	400	0
60334	射阳	小洋3#	10	200	12
60335	射阳	坚固2#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60336	射阳	海河陈墩4#变	10	200	108
60337	射阳	城区条心1#配变	10	400	0
60338	射阳	城区条心6#配变	10	400	139
60339	射阳	长荡从凤6#变	10	400	209
60340	射阳	和气4#变	10	200	73
60341	射阳	民生1#变	10	200	76
60342	射阳	药场1#配变	10	400	236
60343	射阳	城区扎花厂宿舍配变	10	400	213
60344	射阳	城区城北派出所配变	10	315	124
60345	射阳	陆墩6#配变JN	10	200	70
60346	射阳	城区同心苑配变	10	315	34
60347	射阳	健康路配变	10	400	228
60348	射阳	聚龙府小区3#配电室9#变	10	800	484
60349	射阳	凤鸣11#配变	10	200	58
60350	射阳	南灶28#变	10	200	33
60351	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	214
60352	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	74
60353	射阳	城区三庆路西配变	10	400	239
60354	射阳	安徒生童话乐园2#配电室11#变	10	630	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60355	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	160
60356	射阳	光荣1#配变	10	200	0
60357	射阳	中心5#配变	10	200	33
60358	射阳	中心2#配变	10	200	62
60359	射阳	海通林南4#配变	10	200	41
60360	射阳	贺丰2#配变	10	200	71
60361	射阳	贺丰4#配变	10	200	76
60362	射阳	贺丰1#配变	10	200	95
60363	射阳	滨南5#配变	10	400	31
60364	射阳	桥头1#配变	10	400	248
60365	射阳	六里5#配变JN	10	200	98
60366	射阳	长荡六合7#配变	10	200	107
60367	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	0
60368	射阳	庆北10#变	10	400	242
60369	射阳	滨南6#变	10	400	118
60370	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	435
60371	射阳	桥头2#变	10	400	184
60372	射阳	特庸周桥4#变	10	200	78
60373	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60374	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	217
60375	射阳	临海街道57#配变	10	400	185
60376	射阳	临海街道37#配变	10	400	118
60377	射阳	聚龙府（南园）1#配电室9#变	10	800	569
60378	射阳	团北8#配变	10	200	27
60379	射阳	贺丰23#配变	10	200	125
60380	射阳	新东14#配变	10	200	6
60381	射阳	团北12#配变	10	200	72
60382	射阳	工业园区箱变	10	630	207
60383	射阳	中北1#配变	10	200	28
60384	射阳	中北4#配变	10	400	214
60385	射阳	中北3#配变	10	200	3
60386	射阳	周圩1#变	10	200	13
60387	射阳	周圩4#变	10	200	48
60388	射阳	周圩3#变	10	100	0
60389	射阳	林南2#配变	10	200	44
60390	射阳	运粮3#配变JN	10	200	113
60391	射阳	六里3#配变	10	200	61
60392	射阳	六里8#配变JN	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60393	射阳	桥头3#配变JN	10	200	103
60394	射阳	长荡北沙6#变	10	315	161
60395	射阳	农牧七管区3#	10	400	109
60396	射阳	明湖书香苑5#变压器	10	800	315
60397	射阳	大兴公用变8#变	10	400	132
60398	射阳	特庸永胜9#变	10	200	80
60399	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	109
60400	射阳	特庸全心2#变	10	200	20
60401	射阳	特庸串河5#变	10	200	30
60402	射阳	长荡荡中14#变	10	400	294
60403	射阳	千秋推广2#变	10	200	40
60404	射阳	运粮10#变	10	200	102
60405	射阳	射南安置区3#箱变	10	630	324
60406	射阳	公兴7#配变	10	200	60
60407	射阳	海镇10#配变	10	200	86
60408	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	289
60409	射阳	粮庄7#配变	10	200	77
60410	射阳	农联14#配变	10	200	120
60411	射阳	王圩5#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60412	射阳	城区顺达加油站配变	10	200	58
60413	射阳	圩西1#配变	10	200	79
60414	射阳	新灶2#变	10	200	62
60415	射阳	贺丰7#配变	10	200	106
60416	射阳	贺丰8#配变	10	200	107
60417	射阳	长荡长安2#变	10	315	170
60418	射阳	滨南3#配变	10	200	94
60419	射阳	联东1#配变	10	200	92
60420	射阳	金华5#配变	10	250	64
60421	射阳	联东2#配变	10	200	105
60422	射阳	联东3#配变	10	200	89
60423	射阳	联东4#配变JN	10	200	114
60424	射阳	堆角2#配变	10	200	52
60425	射阳	堆角3#配变	10	200	106
60426	射阳	堆角1#配变JN	10	400	130
60427	射阳	联东5#配变	10	200	21
60428	射阳	渠南3#配变JN	10	200	102
60429	射阳	渠南5#配变	10	200	51
60430	射阳	渠南6#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60431	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	431
60432	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	197
60433	射阳	城区永成公司配变	10	400	72
60434	射阳	南苑小区2#变	10	630	342
60435	射阳	新东12#配变	10	200	89
60436	射阳	双洋15#配变	10	200	12
60437	射阳	团洼10#配变	10	200	60
60438	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	625
60439	射阳	圩西3#配变	10	200	88
60440	射阳	新灶6#变	10	200	95
60441	射阳	八顷1#配变	10	200	29
60442	射阳	八顷2#配变	10	400	161
60443	射阳	八顷3#配变	10	200	79
60444	射阳	套套2#配变	10	200	22
60445	射阳	海河条海4#变	10	400	99
60446	射阳	安乐3#变	10	400	189
60447	射阳	星灯1#变	10	200	54
60448	射阳	四港4#配变	10	200	59
60449	射阳	正塘1#配变	10	315	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60450	射阳	长荡荡中1#变	10	200	17
60451	射阳	渠北3#配变	10	200	103
60452	射阳	渠北2#配变	10	200	28
60453	射阳	六里6#配变JN	10	200	113
60454	射阳	新东2#配变	10	200	69
60455	射阳	新东4#配变	10	200	66
60456	射阳	渠北1#配变	10	200	90
60457	射阳	新渠2#配变	10	400	124
60458	射阳	新渠5#配变	10	315	114
60459	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	236
60460	射阳	阜余公用变18# 配变	10	200	89
60461	射阳	阜余六份21# 配变	10	200	105
60462	射阳	阜余小沙17# 配变	10	200	86
60463	射阳	三区7#变	10	400	118
60464	射阳	三区10#变	10	200	54
60465	射阳	城区射东新五村配变	10	400	78
60466	射阳	射口2#变	10	200	111
60467	射阳	园区15#配变	10	400	29
60468	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60469	射阳	庆南7组配变	10	400	177
60470	射阳	49-1#杆中转运配变	10	400	7
60471	射阳	城区环保局箱变配变	10	400	236
60472	射阳	粮庄8#配变	10	200	53
60473	射阳	唐湾14#配变	10	400	0
60474	射阳	城区杨清池配变	10	400	67
60475	射阳	南港1#配变	10	200	0
60476	射阳	南灶6#变	10	200	64
60477	射阳	南灶8#变	10	200	107
60478	射阳	城区广厦宿舍配变	10	315	197
60479	射阳	贺丰5#配变	10	200	51
60480	射阳	盐店1#配变	10	200	78
60481	射阳	南灶5#变	10	200	53
60482	射阳	南灶3#变	10	200	85
60483	射阳	盐店4#配变	10	200	73
60484	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	2
60485	射阳	盘湾镇街道7#变	10	400	34
60486	射阳	临海夸北2#配变	10	200	73
60487	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60488	射阳	临海夸北5#配变	10	200	102
60489	射阳	海河东胜4#变	10	200	72
60490	射阳	海河东胜8#变	10	200	7
60491	射阳	海河东胜5#变	10	200	92
60492	射阳	星灯3#变	10	200	59
60493	射阳	凤鸣5#变	10	200	21
60494	射阳	凤鸣3#变	10	200	8
60495	射阳	凤鸣2#变	10	400	200
60496	射阳	丰产1#配变	10	200	81
60497	射阳	太兴5#配变	10	200	0
60498	射阳	阜余同丰14#配变	10	200	13
60499	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	56
60500	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	102
60501	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	84
60502	射阳	阜余公用变15#配变	10	400	106
60503	射阳	阜余公用变16#配变	10	200	126
60504	射阳	阜余大塔10#配变	10	200	120
60505	射阳	阜余宏丰17#配变	10	200	59
60506	射阳	新灶15#配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60507	射阳	渠南1#变	10	200	123
60508	射阳	新灶16#变	10	200	123
60509	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	498
60510	射阳	沙港17#变	10	200	99
60511	射阳	三区23#变	10	100	8
60512	射阳	滨西8#变	10	100	1
60513	射阳	开北18#配变	10	400	259
60514	射阳	凤兴1#变	10	400	87
60515	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	5
60516	射阳	新坍新合12#配变	10	200	70
60517	射阳	紫金壹号2#配电房7#主变	10	800	443
60518	射阳	16大队西配变	10	200	79
60519	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	528
60520	射阳	臻茂府2#配电室7#主变	10	800	580
60521	射阳	农贸市场2#变	10	630	338
60522	射阳	畚套1#配变	10	200	60
60523	射阳	畚套4#配变	10	400	173
60524	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	17
60525	射阳	海河公用5#变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60526	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	15
60527	射阳	城区52-5杆原种场宿舍配变	10	400	101
60528	射阳	城区54-右2杆电机厂宿舍配变	10	400	69
60529	射阳	城区57杆电信局宿舍配变	10	400	20
60530	射阳	海河东胜2#变	10	200	97
60531	射阳	海河高华2#变	10	200	59
60532	射阳	海河陈墩2#变	10	200	99
60533	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	0
60534	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	0
60535	射阳	海河条海3#变	10	200	68
60536	射阳	汛东4#配变	10	400	137
60537	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	0
60538	射阳	射阳港居委会6#变	10	400	52
60539	射阳	东小海2#配变	10	250	138
60540	射阳	振坍3#变	10	400	20
60541	射阳	渔工贸4#变	10	200	42
60542	射阳	渔工贸6#变	10	200	140
60543	射阳	阜余长丰5#配变	10	200	124
60544	射阳	阜余长丰6#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60545	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	70
60546	射阳	阜余三河8#配变	10	200	106
60547	射阳	和合13#配变1	10	200	110
60548	射阳	阜余二塔16#配变	10	200	111
60549	射阳	集美望湖公馆4#配电室11#变	10	630	432
60550	射阳	长荡六合10#台	10	200	69
60551	射阳	农联15#变	10	200	77
60552	射阳	金华18#配变	10	200	9
60553	射阳	长荡宏才8#变	10	200	0
60554	射阳	新坝新合13#配变	10	200	56
60555	射阳	新生22#配变	10	200	96
60556	射阳	城区模范线条心8#配变	10	400	30
60557	射阳	三星8号配变	10	400	224
60558	射阳	城区政府宿舍3号配变	10	400	161
60559	射阳	市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	216
60560	射阳	伊顿蓝庭小区开关站1#主变	10	800	428
60561	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房14#变	10	800	362
60562	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室3#主变	10	800	628
60563	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60564	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室5#主变	10	800	376
60565	射阳	城区41-10-2杆敬老院配变	10	400	87
60566	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	0
60567	射阳	城区50杆兴南路1号配电	10	500	35
60568	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	0
60569	射阳	城区射东5#配变	10	400	185
60570	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	100
60571	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	292
60572	射阳	团洼3#配变	10	200	9
60573	射阳	种牛场1#变	10	200	123
60574	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	116
60575	射阳	海通边贸1#变	10	200	74
60576	射阳	团北1#配变	10	200	68
60577	射阳	团北4#配变	10	200	90
60578	射阳	后涧4#配变	10	200	75
60579	射阳	新坍开北17#配变	10	200	71
60580	射阳	新坍横港15#配变	10	200	96
60581	射阳	新塘20#配变	10	200	103
60582	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站8#变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60583	射阳	长荡东沙12#变	10	200	84
60584	射阳	市南西线人武部2#变	10	400	6
60585	射阳	金华12#配变	10	200	103
60586	射阳	城区政府西宿舍3号配变	10	400	27
60587	射阳	南灶26#变	10	200	133
60588	射阳	开北19#变	10	400	38
60589	射阳	长荡街道9#配变	10	200	82
60590	射阳	四港15	10	200	55
60591	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	183
60592	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	168
60593	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	432
60594	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	208
60595	射阳	城区57-2杆兴南路2号配变	10	400	84
60596	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	0
60597	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	0
60598	射阳	城区53-2杆中行配变	10	400	28
60599	射阳	海河条海1#变	10	200	80
60600	射阳	53-9-1杆城区双拥路2号配变	10	400	102
60601	射阳	射东1#配变	10	100	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60602	射阳	城区商业新村配变	10	400	73
60603	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	196
60604	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	180
60605	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	0
60606	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	147
60607	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	206
60608	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	10
60609	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	531
60610	射阳	振坍5#变	10	400	141
60611	射阳	街道3号变	10	400	72
60612	射阳	民生5#变	10	200	42
60613	射阳	新区3#变	10	315	28
60614	射阳	凤兴2#变	10	400	0
60615	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	105
60616	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	32
60617	射阳	东兴4#配变	10	315	75
60618	射阳	射港4#站	10	400	43
60619	射阳	海河华北2#变	10	200	25
60620	射阳	海河革新2#变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60621	射阳	海河革新6#变	10	200	114
60622	射阳	海河街道14#变	10	200	74
60623	射阳	海河条海11#变	10	200	79
60624	射阳	海河条海5#变	10	400	89
60625	射阳	阜余沙东四配变	10	200	125
60626	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室1#主变	10	630	366
60627	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房11#主变	10	800	610
60628	射阳	城区供电小区1号配变	10	400	60
60629	射阳	城区邮电巷配变	10	400	50
60630	射阳	王塔9#变	10	315	210
60631	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	34
60632	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	101
60633	射阳	新区1#配变	10	315	19
60634	射阳	连庆4#变	10	200	31
60635	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	0
60636	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	27
60637	射阳	凤兴4#变	10	400	3
60638	射阳	农牧五管区2#变	10	400	99
60639	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60640	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	0
60641	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	0
60642	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	303
60643	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	245
60644	射阳	阜余沙东6#配变	10	200	59
60645	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	134
60646	射阳	城区发鸿招商商场配变	10	400	117
60647	射阳	城区21-9杆财会学校配变	10	400	70
60648	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	37
60649	射阳	中心河1#	10	200	112
60650	射阳	长荡津西3#配变	10	200	65
60651	射阳	长荡街道5#配变	10	400	111
60652	射阳	95-2杆蚕丝厂北配变	10	400	38
60653	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	0
60654	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	0
60655	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	0
60656	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	0
60657	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	217
60658	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60659	射阳	长洼3#配变	10	400	199
60660	射阳	海河条海6#变	10	200	89
60661	射阳	海河陈墩9#变	10	200	101
60662	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	250
60663	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-2#配变	10	315	71
60664	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	146
60665	射阳	城中公园3-1#箱变	10	500	257
60666	射阳	城中公园3-2#箱变	10	630	266
60667	射阳	城中公园2-2#箱变	10	500	238
60668	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	0
60669	射阳	城区射东8#配变	10	400	61
60670	射阳	城区B1杆车站巷配变	10	400	106
60671	射阳	翡翠华府3#主变	10	800	359
60672	射阳	华耀首府A区1#配电室6#配变	10	800	540
60673	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	316
60674	射阳	街道1#变	10	400	0
60675	射阳	振坍7#变	10	315	46
60676	射阳	街道10号配变	10	200	89
60677	射阳	振坍1#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60678	射阳	振坍4#变	10	200	0
60679	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	165
60680	射阳	中心河2#变	10	400	123
60681	射阳	中心河3#	10	160	0
60682	射阳	渔工贸10#变	10	400	269
60683	射阳	新塘5#变	10	80	5
60684	射阳	新塘8#变	10	200	98
60685	射阳	海通沟浜1#配变	10	200	62
60686	射阳	新塘3#变	10	200	112
60687	射阳	海通沟浜2#配变	10	400	147
60688	射阳	海通沟浜4#配变	10	200	76
60689	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	0
60690	射阳	海通沟浜6#配变	10	200	67
60691	射阳	海通环洋2#变	10	400	198
60692	射阳	海通环洋3#配变	10	200	79
60693	射阳	海通环洋1#配变	10	400	197
60694	射阳	海通环洋4#配变	10	400	168
60695	射阳	海通林基1#配变	10	200	72
60696	射阳	海通林基5#配变(单)	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60697	射阳	海通沟浜7#配变	10	200	63
60698	射阳	利国4#变	10	200	82
60699	射阳	岱范1#变	10	100	2
60700	射阳	海河革新1#变	10	400	234
60701	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	92
60702	射阳	正塘12#配变	10	200	24
60703	射阳	新塘2#变	10	200	88
60704	射阳	城中公园2-1#箱变	10	630	331
60705	射阳	城中公园1-1#箱变	10	500	243
60706	射阳	城中公园1-2#箱变	10	630	357
60707	射阳	紫金豪苑小区配电室1#主变	10	1000	611
60708	射阳	紫金豪苑小区配电室2#主变	10	1000	484
60709	射阳	二大队东配变	10	200	137
60710	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	175
60711	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	54
60712	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	106
60713	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	70
60714	射阳	长荡洼港2#变	10	400	166
60715	射阳	长荡洼港1#变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60716	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	69
60717	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	200
60718	射阳	长荡创业园配变	10	400	0
60719	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	72
60720	射阳	长荡中河1#配变	10	200	26
60721	射阳	海通农牧七管区	10	400	0
60722	射阳	农牧七管区6#变(单)	10	200	133
60723	射阳	农牧5#变	10	400	78
60724	射阳	农牧4#变	10	400	160
60725	射阳	利国5#变	10	200	66
60726	射阳	双丰2#变	10	200	58
60727	射阳	陈洋1#变	10	200	112
60728	射阳	新塘6#变	10	200	60
60729	射阳	新塘7#变	10	200	108
60730	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	130
60731	射阳	岱范8#变	10	200	52
60732	射阳	岱范4#变	10	200	84
60733	射阳	岱范3#配变	10	200	109
60734	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60735	射阳	新坝新生13#变	10	200	86
60736	射阳	海河彭庄7#变	10	200	111
60737	射阳	海河川彭5#变	10	200	79
60738	射阳	日新9#变044	10	200	81
60739	射阳	林场1#配变	10	400	197
60740	射阳	林场2#变JN.	10	200	71
60741	射阳	万景华庭2号箱变主变	10	1000	209
60742	射阳	东方锦绣苑1号箱变	10	630	206
60743	射阳	东方锦绣苑2号箱变	10	630	230
60744	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	213
60745	射阳	蓝天公寓2号	10	630	259
60746	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	87
60747	射阳	万景华庭3号箱变	10	630	150
60748	射阳	万景华庭4号箱变	10	630	125
60749	射阳	城区天丽缘箱变配变	10	630	215
60750	射阳	供电所北配变	10	200	0
60751	射阳	东方31#变	10	400	209
60752	射阳	长荡街道4#配变	10	315	83
60753	射阳	长荡三合1#变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60754	射阳	长荡三合5#配变	10	315	123
60755	射阳	长荡三中1#配变	10	200	68
60756	射阳	长荡三中4#配变	10	400	124
60757	射阳	长荡津西5#配变	10	200	90
60758	射阳	长荡南星2#变	10	400	229
60759	射阳	长荡六合2#变	10	200	56
60760	射阳	长荡东沙5#变	10	400	103
60761	射阳	海通农牧3#配变	10	400	133
60762	射阳	农牧2#变	10	400	91
60763	射阳	农牧1#配变	10	400	0
60764	射阳	老坍3#变	10	200	89
60765	射阳	小尖2#变	10	200	0
60766	射阳	洋东1#变	10	400	126
60767	射阳	洋东2#变	10	400	223
60768	射阳	老坍1#变	10	200	78
60769	射阳	二港3#变	10	200	145
60770	射阳	新厦2#变	10	200	3
60771	射阳	新厦3#变	10	200	43
60772	射阳	新厦1#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60773	射阳	阜余大有3配变	10	200	55
60774	射阳	百盛花苑3号箱变	10	500	132
60775	射阳	百盛花苑4号箱变	10	500	89
60776	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	213
60777	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	136
60778	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-1#配变	10	400	74
60779	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	119
60780	射阳	农牧六管区3#	10	400	12
60781	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	53
60782	射阳	诚民10#变	10	400	146
60783	射阳	城区31-2+1#杆蜂场配变	10	200	79
60784	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	213
60785	射阳	四明王塔8#配变	10	200	76
60786	射阳	窑湾3#配变	10	200	44
60787	射阳	洋南3#变	10	200	46
60788	射阳	三友1#变	10	400	69
60789	射阳	贺仁8#变	10	200	112
60790	射阳	杜心3#变	10	400	185
60791	射阳	贺仁4#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60792	射阳	小尖1#变	10	200	75
60793	射阳	后湾4#变	10	200	89
60794	射阳	后湾2#变	10	200	16
60795	射阳	后湾1#变	10	200	103
60796	射阳	富洋4#变	10	400	199
60797	射阳	城区35-1杆中联八组配变	10	400	108
60798	射阳	城区45杆开发区配变	10	80	31
60799	射阳	合兴小街6#公变	10	400	140
60800	射阳	合兴小街1#配变	10	400	9
60801	射阳	永宁房产	10	400	209
60802	射阳	中北5#配变	10	200	13
60803	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	31
60804	射阳	明湖书香苑2#变压器	10	800	454
60805	射阳	三港3#变	10	400	208
60806	射阳	三港2#变	10	400	125
60807	射阳	三港1#变	10	200	41
60808	射阳	二港1#变	10	200	100
60809	射阳	二港2#变	10	200	0
60810	射阳	二港4#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60811	射阳	二港5#变	10	200	55
60812	射阳	二港6#变	10	400	210
60813	射阳	新条1#变	10	200	105
60814	射阳	公用新条2#变	10	200	40
60815	射阳	新条3#变	10	400	240
60816	射阳	新条6#变	10	200	83
60817	射阳	新条4#变	10	200	74
60818	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	181
60819	射阳	合兴小街5#配变	10	400	25
60820	射阳	海河塘洼1#变	10	250	76
60821	射阳	坚固1#配变	10	200	7
60822	射阳	永星1#变	10	200	61
60823	射阳	民生7#变	10	200	55
60824	射阳	唐湾5#变	10	400	113
60825	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	86
60826	射阳	四明上坎7#配变	10	200	74
60827	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	154
60828	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	170
60829	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60830	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	54
60831	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	152
60832	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	122
60833	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	23
60834	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	92
60835	射阳	盘湾镇街道5#变	10	400	81
60836	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室12#配变	10	800	560
60837	射阳	海通街道3#配变	10	400	95
60838	射阳	养殖线八管区5#配变	10	200	61
60839	射阳	金山1#变	10	400	179
60840	射阳	金山2#变	10	200	84
60841	射阳	洋东3#变	10	400	235
60842	射阳	新条5#变	10	400	247
60843	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	4
60844	射阳	富洋2#变	10	400	63
60845	射阳	东湾2#配变	10	200	45
60846	射阳	洋南4#配变	10	200	114
60847	射阳	城区庆南4号配变	10	400	109
60848	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60849	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	0
60850	射阳	渠北6#配变	10	200	85
60851	射阳	渠北7#配变	10	200	105
60852	射阳	通洋四班3#配变	10	200	42
60853	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	0
60854	射阳	百盛花苑5号箱变	10	630	168
60855	射阳	运粮5#配变	10	200	78
60856	射阳	润洋壹品9#主变新	10	800	409
60857	射阳	奥林春天1#配电房5#主变	10	800	344
60858	射阳	奥林春天1#配电房6#主变	10	800	441
60859	射阳	城区为民路3号配变	10	400	160
60860	射阳	南坎3#配变	10	200	0
60861	射阳	南坎2#配变	10	200	0
60862	射阳	海通南坎1#配变	10	200	47
60863	射阳	金山3#变	10	200	0
60864	射阳	东湾1#配变	10	200	72
60865	射阳	四烈4#变	10	200	67
60866	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	93
60867	射阳	岱范2#配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60868	射阳	岱范7#配变	10	200	16
60869	射阳	四烈3#变	10	200	13
60870	射阳	川洋1#配变	10	250	62
60871	射阳	川洋3#配变	10	400	61
60872	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	120
60873	射阳	新淤9#配变	10	200	16
60874	射阳	合德工业园7#配变	10	400	0
60875	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	156
60876	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	100
60877	射阳	伊顿蓝庭小区开关站3#主变	10	800	490
60878	射阳	农业试验站配变	10	160	16
60879	射阳	奥林春天开闭所1#主变	10	800	422
60880	射阳	奥林春天开闭所2#主变	10	800	364
60881	射阳	金山4#变	10	200	92
60882	射阳	川洋4#配变	10	200	71
60883	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	0
60884	射阳	新坍新立2#变	10	200	98
60885	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	470
60886	射阳	盘湾镇爱国6#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60887	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	211
60888	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	190
60889	射阳	庆南综合变	10	400	108
60890	射阳	三友2#配变	10	200	0
60891	射阳	新立1#变	10	200	81
60892	射阳	三洼2#配变	10	200	107
60893	射阳	开洋6#配变	10	200	24
60894	射阳	繁荣3#变	10	200	102
60895	射阳	三涧4#配变JN	10	400	213
60896	射阳	城区新四村5号配变	10	400	70
60897	射阳	城区荣阳房产公司配变	10	400	93
60898	射阳	城区纺织大厦配变	10	315	144
60899	射阳	长荡东沙6#变	10	200	23
60900	射阳	长荡宏才5#变	10	400	143
60901	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	523
60902	射阳	金御世家3#主变	10	800	285
60903	射阳	明湖书香苑6#变压器	10	800	418
60904	射阳	渔湾3#变	10	200	61
60905	射阳	海河海湾1#变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60906	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	0
60907	射阳	新安11#变	10	200	43
60908	射阳	新厦5#变	10	200	61
60909	射阳	新坝新合7#变	10	200	96
60910	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	107
60911	射阳	臻茂府1#配电室4#主变	10	800	494
60912	射阳	百盛花苑8-1#箱变主变	10	630	382
60913	射阳	公兴2#配变	10	315	62
60914	射阳	公兴1#配变	10	200	62
60915	射阳	粮庄3#配变	10	200	30
60916	射阳	街道4号变	10	315	44
60917	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	109
60918	射阳	凤兴3#配变	10	400	192
60919	射阳	海河跃华4#变	10	200	36
60920	射阳	海河跃华1#变	10	200	89
60921	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	235
60922	射阳	大定房产箱变主变	10	315	84
60923	射阳	城区庆南14#配变	10	100	27
60924	射阳	城区庆南13#配变	10	250	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60925	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	75
60926	射阳	粮庄2#配变	10	200	51
60927	射阳	新坍街道7号变	10	200	24
60928	射阳	民生6#变	10	200	0
60929	射阳	富洋1#变	10	200	97
60930	射阳	唐樵5#变	10	200	58
60931	射阳	新潮2#变	10	200	61
60932	射阳	木楼2#变JN	10	200	60
60933	射阳	木楼4#变JN	10	200	72
60934	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	129
60935	射阳	新区6#变	10	400	0
60936	射阳	城区农机局配变	10	315	0
60937	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	106
60938	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	69
60939	射阳	盘湾镇洋沙5#变	10	250	66
60940	射阳	盘湾镇安石5#变	10	400	210
60941	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	9
60942	射阳	对虾养殖二公司1#变	10	400	262
60943	射阳	临海街道38#配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60944	射阳	新坍街道13#变	10	400	103
60945	射阳	街道8#变	10	200	100
60946	射阳	新坍街道9#变	10	200	20
60947	射阳	新坍街道11#变	10	400	90
60948	射阳	界河2#配变	10	200	73
60949	射阳	双龙13#配变	10	200	76
60950	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	27
60951	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	90
60952	射阳	海河公用变3#变	10	200	14
60953	射阳	海河阜丰1#变	10	200	63
60954	射阳	海河阜丰3#变	10	400	204
60955	射阳	海河旭日4#变	10	200	87
60956	射阳	园区6#变	10	400	0
60957	射阳	临海街道16#配变	10	315	0
60958	射阳	通洋村1#配变	10	200	106
60959	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	186
60960	射阳	东方明珠苑3-1号箱变配变	10	630	39
60961	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	359
60962	射阳	长荡洼港8#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60963	射阳	临海街道46# 配变	10	400	94
60964	射阳	津北13#变	10	400	95
60965	射阳	盘湾镇紫金华府4#变	10	630	420
60966	射阳	北洋9#变	10	200	92
60967	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	16
60968	射阳	连庆12#变	10	200	96
60969	射阳	码头11#变	10	200	10
60970	射阳	特庸北洋10#变	10	200	83
60971	射阳	金山10#变	10	200	112
60972	射阳	建国7#变	10	200	74
60973	射阳	金山11#变	10	200	125
60974	射阳	特庸红旗13#变	10	400	0
60975	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	616
60976	射阳	海都雅居4#变	10	630	404
60977	射阳	东都天润24#变压器	10	800	336
60978	射阳	临海双洋安置区1#箱变	10	630	287
60979	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室6#主变	10	800	311
60980	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	440
60981	射阳	北份11#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60982	射阳	东港居委会1#配变	10	400	0
60983	射阳	东港居委会2#配变	10	200	107
60984	射阳	海河黄沙2#变	10	200	0
60985	射阳	海河革新5#变	10	400	40
60986	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	132
60987	射阳	正塘28#变	10	400	174
60988	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	295
60989	射阳	南苑小区1#变	10	630	323
60990	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	131
60991	射阳	阜余三份5#配变	10	200	88
60992	射阳	金色阳光1#主变	10	800	404
60993	射阳	海河公用2#变	10	400	62
60994	射阳	金色阳光2#主变	10	800	393
60995	射阳	金色阳光3#主变	10	800	556
60996	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	248
60997	射阳	长荡三中6#配变	10	200	124
60998	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	592
60999	射阳	西夏安置区箱变	10	630	213
61000	射阳	新庄10#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61001	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	86
61002	射阳	海河街道9#变	10	400	73
61003	射阳	绿洲家园2#变压器	10	1000	513
61004	射阳	海河公用变18#变	10	400	0
61005	射阳	海河公用变20变	10	400	103
61006	射阳	海河街道7#变	10	400	14
61007	射阳	陈洋南份11#变	10	200	9
61008	射阳	丰和名都2#配电房5#主变	10	800	519
61009	射阳	建华13#变	10	200	101
61010	射阳	海河新运6号变	10	200	81
61011	射阳	海河陡港3号变	10	315	140
61012	射阳	沙港安置区2#	10	400	58
61013	射阳	双福家园2#配电室5#变	10	800	612
61014	射阳	海河商业街2#变	10	400	58
61015	射阳	海河公用12#变	10	400	145
61016	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	449
61017	射阳	海丰4#变	10	400	114
61018	射阳	吾悦广场二期8#配电室21#主变	10	800	487
61019	射阳	园区17#变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61020	射阳	原种场1#变	10	400	201
61021	射阳	海通六管区5#变	10	400	158
61022	射阳	璟宸小区2#配电房5#主变	10	630	401
61023	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	334
61024	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	153
61025	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	124
61026	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	316
61027	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	362
61028	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	0
61029	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	0
61030	射阳	陈洋南份8#变	10	200	109
61031	射阳	北洋园区5#配变	10	200	0
61032	射阳	南份10#变	10	200	52
61033	射阳	中涧1#配变	10	200	44
61034	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房13#主变	10	800	548
61035	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	601
61036	射阳	聚龙府（南园）1#配电室11#变	10	800	604
61037	射阳	正塘24#变	10	200	44
61038	射阳	青春16#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61039	射阳	潘墩18#变	10	400	314
61040	射阳	七埠9#配变	10	400	72
61041	射阳	三友5#配变（JN）	10	400	252
61042	射阳	海河公用29#变	10	200	43
61043	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	438
61044	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	322
61045	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	354
61046	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	30
61047	射阳	海河公用26#变	10	400	184
61048	射阳	海河街道31号变	10	630	214
61049	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	276
61050	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	221
61051	射阳	聚龙府（南园）3#配电室20#变	10	800	612
61052	射阳	东兴7#配变	10	400	266
61053	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	50
61054	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	62
61055	射阳	东方明珠苑1号箱变	10	630	140
61056	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	0
61057	射阳	丰产7#配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61058	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	133
61059	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	103
61060	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	0
61061	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	132
61062	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	55
61063	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	128
61064	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）15#配变	10	630	347
61065	射阳	丰和名都2#配电房7#主变	10	800	339
61066	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	311
61067	射阳	射阳港五管区6#变	10	200	92
61068	射阳	昆仑花园1#箱变配变	10	630	68
61069	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	122
61070	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	94
61071	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	52
61072	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	95
61073	射阳	华耀首府A区2#配变	10	800	332
61074	射阳	海河川彭15#配变	10	200	85
61075	射阳	海河跃华18#变	10	200	75
61076	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61077	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	209
61078	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	347
61079	射阳	永星15#变	10	200	126
61080	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	121
61081	射阳	津富安置区3#配变	10	400	208
61082	射阳	城区兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	48
61083	射阳	新东8#配变	10	200	102
61084	射阳	河西5#变1	10	200	96
61085	射阳	唐湾12#变	10	400	80
61086	射阳	新运16#配变	10	200	92
61087	射阳	新运17#配变	10	200	121
61088	射阳	海河条海14#变	10	400	148
61089	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	529
61090	射阳	台阳博雅苑5#主变	10	800	481
61091	射阳	台阳博雅苑7#主变	10	800	508
61092	射阳	台阳博雅苑8#主变	10	800	506
61093	射阳	射阳台阳博雅苑6#主变	10	800	472
61094	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	562
61095	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61096	射阳	耦耕公用19#变	10	400	61
61097	射阳	海河新运20#变	10	200	67
61098	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	0
61099	射阳	芦洼2#配变	10	200	112
61100	射阳	同心苑配变	10	400	60
61101	射阳	上书房3#配电室7#变	10	800	365
61102	射阳	特庸码头2#变	10	315	111
61103	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	567
61104	射阳	津富安置区1#配变	10	400	139
61105	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站5#主变	10	1000	544
61106	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站6#主变	10	800	403
61107	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站7#主变	10	1000	618
61108	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站8#主变	10	800	453
61109	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	378
61110	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	423
61111	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	340
61112	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	454
61113	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	341
61114	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61115	射阳	海河陡港2#配变	10	200	83
61116	射阳	海河陡港1#配变	10	200	1
61117	射阳	射口4#配变	10	200	46
61118	射阳	中联公寓1#配变	10	630	504
61119	射阳	伍份1#变	10	200	90
61120	射阳	伍份4#变	10	200	70
61121	射阳	盘湾镇新潭4#变	10	200	95
61122	射阳	盘湾镇洋沙4#变	10	200	45
61123	射阳	海河烈士1#配变	10	200	45
61124	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	2
61125	射阳	滨西3#配变	10	400	226
61126	射阳	城区中联2#配变	10	200	69
61127	射阳	合东四组6#配变	10	400	86
61128	射阳	中闸1#配变	10	200	85
61129	射阳	四明建中8#配变	10	200	67
61130	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	297
61131	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	285
61132	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	219
61133	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61134	射阳	新潮16#变	10	200	111
61135	射阳	通洋新班4#配变	10	200	71
61136	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	80
61137	射阳	润洋壹品15#主变新	10	800	371
61138	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	82
61139	射阳	贺仁12#变	10	200	117
61140	射阳	海河海湾6#变	10	200	82
61141	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	639
61142	射阳	盘湾镇紫金华府3#变	10	630	469
61143	射阳	中闸2#配变	10	200	85
61144	射阳	四明街道8#变	10	400	164
61145	射阳	北邗1#配变	10	400	60
61146	射阳	北邗2#配变	10	400	151
61147	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	163
61148	射阳	临海二垛2#配变	10	400	19
61149	射阳	星晨1#配变	10	200	82
61150	射阳	四明街道2#变	10	200	60
61151	射阳	通洋新班2#配变	10	400	160
61152	射阳	公用6#变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61153	射阳	王村7#配变	10	200	122
61154	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	378
61155	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	75
61156	射阳	四明盐路1#配变	10	200	55
61157	射阳	四明街道4#变	10	400	92
61158	射阳	通洋四班4#配变	10	200	5
61159	射阳	四明街道1#变	10	500	35
61160	射阳	四明1#变	10	200	92
61161	射阳	潘墩2#配变	10	200	96
61162	射阳	四明中学	10	200	124
61163	射阳	四明3#变	10	315	126
61164	射阳	张同3#配变	10	200	68
61165	射阳	张同2#配变	10	200	0
61166	射阳	通洋居委会3#配变	10	500	159
61167	射阳	四明街道6#变	10	200	55
61168	射阳	四明街道5#变	10	400	92
61169	射阳	星晨2#配变	10	200	152
61170	射阳	一心1#配变	10	200	90
61171	射阳	同胜14#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61172	射阳	东方红2#配变	10	200	38
61173	射阳	一心3#配变JN	10	200	105
61174	射阳	通洋居委会9#配变	10	400	94
61175	射阳	通洋居委会2#配变	10	500	157
61176	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	2
61177	射阳	通洋居委会6#配变	10	400	156
61178	射阳	临建7#配变	10	200	23
61179	射阳	沟北5#配变	10	200	92
61180	射阳	滨西1#配变	10	200	85
61181	射阳	同胜7#配变	10	200	18
61182	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	354
61183	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	262
61184	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	295
61185	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	310
61186	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	217
61187	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	61
61188	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	156
61189	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	264
61190	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61191	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	301
61192	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	155
61193	射阳	南份3#变	10	200	90
61194	射阳	洪墩1#配变	10	200	1
61195	射阳	东辉2#配变	10	200	94
61196	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	275
61197	射阳	特庸红旗14#变	10	200	23
61198	射阳	南份1#配变	10	200	86
61199	射阳	海河街道11#变	10	400	88
61200	射阳	射阳青春1#变	10	200	107
61201	射阳	南份2#变	10	400	207
61202	射阳	东辉7#配变	10	400	135
61203	射阳	东辉4#配变	10	400	67
61204	射阳	富洋9#配变	10	400	0
61205	射阳	海河旭日2#配变	10	200	73
61206	射阳	北份2#变	10	200	93
61207	射阳	日新7#变041	10	200	123
61208	射阳	海河烈士6#配变	10	200	57
61209	射阳	海河烈士4#配变	10	250	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61210	射阳	东风3#变019	10	400	211
61211	射阳	东风2#变	10	200	62
61212	射阳	友好1#变029	10	200	51
61213	射阳	海河烈士7#配变	10	200	60
61214	射阳	北份3#变	10	200	78
61215	射阳	振坍2#变	10	200	46
61216	射阳	海河烈士5#配变	10	400	0
61217	射阳	新安村7#变	10	200	102
61218	射阳	临海街道56#配变	10	200	160
61219	射阳	街道16#变	10	400	107
61220	射阳	民生16#配变	10	200	100
61221	射阳	特庸洋西5#变	10	200	46
61222	射阳	二洼1#变	10	200	68
61223	射阳	陈洋南份4#变	10	200	53
61224	射阳	二洼4#变	10	200	77
61225	射阳	新安村2#变	10	200	119
61226	射阳	伍份3#变	10	200	133
61227	射阳	盘湾镇吴桥3#变	10	315	153
61228	射阳	盘湾镇吴桥2#变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61229	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	176
61230	射阳	新安村5#变	10	200	40
61231	射阳	新安村4#变	10	400	88
61232	射阳	海河烈士3#配变	10	200	44
61233	射阳	北集村2#变	10	315	98
61234	射阳	北集村4#变	10	200	64
61235	射阳	北集5#变	10	100	21
61236	射阳	盘湾镇爱国2#变	10	200	26
61237	射阳	海河陡港4#配变	10	200	73
61238	射阳	海河陡港6#配变	10	200	85
61239	射阳	西兴1#配变	10	400	150
61240	射阳	盘湾镇爱国3#变	10	200	61
61241	射阳	盘湾镇爱国5#变	10	400	184
61242	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	112
61243	射阳	中涧5#变	10	200	102
61244	射阳	安南12#变	10	200	132
61245	射阳	陆墩2#配变	10	200	99
61246	射阳	中涧4#变	10	200	77
61247	射阳	前涧7#配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61248	射阳	界河3#变	10	400	88
61249	射阳	中涧9#配变	10	200	85
61250	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	346
61251	射阳	大自然配电室1#主变	10	630	333
61252	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	430
61253	射阳	永成公司3号配变	10	400	111
61254	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	240
61255	射阳	吾悦广场二期7#配电室18#主变	10	800	417
61256	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	583
61257	射阳	东方绿洲配电室1#主变	10	800	377
61258	射阳	东方绿洲配电室3#主变	10	800	384
61259	射阳	东方绿洲配电室4#主变	10	800	369
61260	射阳	东方绿洲配电室2#主变	10	800	284
61261	射阳	长荡中沙13#变	10	400	228
61262	射阳	凤兴6#变	10	400	94
61263	射阳	临农15大队东配变	10	200	134
61264	射阳	城区纺机路1号配变	10	400	210
61265	射阳	清华园1#配电室7#主变	10	800	377
61266	射阳	幸福一号公馆小区11#变压器	10	800	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61267	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	502
61268	射阳	三洼11#变	10	200	27
61269	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	425
61270	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	399
61271	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	0
61272	射阳	张林安置区1#箱变	10	630	369
61273	射阳	日新10#变056	10	400	176
61274	射阳	吾悦广场11#变压器	10	800	341
61275	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	276
61276	射阳	10大队3#配变	10	400	228
61277	射阳	临海街道3#变	10	400	0
61278	射阳	港务1#变	10	400	67
61279	射阳	新南12#变	10	400	197
61280	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	426
61281	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	213
61282	射阳	射北变光伏配变	10	100	76
61283	射阳	华耀首府A区4#配电室16#配变	10	800	444
61284	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	340
61285	射阳	新城锦绣1#开关站3#主变	10	800	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61286	射阳	幸福安置区2#变	10	400	139
61287	射阳	太兴10#箱变主变	10	630	266
61288	射阳	新城锦绣1#开关站1#主变	10	800	292
61289	射阳	新城锦绣1#开关站2#主变	10	800	331
61290	射阳	新城锦绣1#开关站4#主变	10	800	248
61291	射阳	林南8#变	10	400	207
61292	射阳	贺丰11#配变	10	400	119
61293	射阳	大自然4#箱变	10	800	499
61294	射阳	贺丰20#配变	10	200	107
61295	射阳	兴桥街道2#变	10	400	73
61296	射阳	兴桥街道1#变	10	400	187
61297	射阳	四明盐路4#配变	10	200	81
61298	射阳	街道24#变	10	400	240
61299	射阳	悦珑熙苑2#配电室8#主变	10	800	625
61300	射阳	长荡三合9#配变	10	400	197
61301	射阳	长荡三中10#配变	10	400	222
61302	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	93
61303	射阳	盘湾镇新华11#变	10	200	100
61304	射阳	前涧2#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61305	射阳	三涧7#变	10	400	182
61306	射阳	盘湾镇安石9#变	10	200	113
61307	射阳	盘湾镇腰港10#变	10	200	116
61308	射阳	盘湾镇腰港11#变	10	200	97
61309	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	87
61310	射阳	南庄8#配变	10	200	62
61311	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站1#变	10	630	419
61312	射阳	中涧13#变	10	100	4
61313	射阳	陆墩18#变	10	200	83
61314	射阳	华中8#配变	10	200	77
61315	射阳	范灶11#变	10	100	14
61316	射阳	盘湾镇中华4#变	10	200	60
61317	射阳	盘湾镇华新8#变	10	315	92
61318	射阳	盘湾镇新沃5#变	10	250	72
61319	射阳	盘湾镇中华5#变	10	200	56
61320	射阳	盘湾镇中华6#变	10	200	90
61321	射阳	盘湾镇新沃7#变	10	400	59
61322	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	216
61323	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61324	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	49
61325	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	85
61326	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	176
61327	射阳	五垛6#配变新	10	200	18
61328	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	201
61329	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	198
61330	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	157
61331	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	96
61332	射阳	射阳港居委会15#变	10	200	20
61333	射阳	串河11#变	10	200	74
61334	射阳	丰河名都1#开关站1#变压器	10	1000	560
61335	射阳	丰河名都1#开关站2#变压器	10	1000	581
61336	射阳	浦南7#变	10	400	272
61337	射阳	渠东11#配变	10	200	113
61338	射阳	城区中联村部配变	10	400	40
61339	射阳	安南4#变028	10	200	26
61340	射阳	安南5#变045	10	200	70
61341	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	78
61342	射阳	苇荡5#配变新	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61343	射阳	曙东13#变	10	200	63
61344	射阳	六垛公用变18#配变新	10	400	132
61345	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	0
61346	射阳	办公2#配变	10	400	2
61347	射阳	盘湾镇街道19#变	10	400	70
61348	射阳	盘湾镇月河7#变	10	200	94
61349	射阳	融悦东方9#主变	10	800	555
61350	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	39
61351	射阳	团北3#配变新	10	200	51
61352	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	86
61353	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	88
61354	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	37
61355	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	97
61356	射阳	盘湾镇月河8#变	10	200	83
61357	射阳	盘湾镇月河9#变	10	200	82
61358	射阳	盘湾镇月河6#变	10	400	84
61359	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	216
61360	射阳	璟宸小区2#配电房7#主变	10	630	387
61361	射阳	盘湾镇新潭7#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61362	射阳	丰河9#变.	10	200	105
61363	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	32
61364	射阳	融悦东方7#主变	10	800	522
61365	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	123
61366	射阳	剑桥郡3#配电室9#主变	10	800	126
61367	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	95
61368	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	239
61369	射阳	盘湾镇街道21#变	10	250	106
61370	射阳	书香甲第1#变	10	800	206
61371	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	360
61372	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	56
61373	射阳	六里11#变	10	200	75
61374	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	41
61375	射阳	盘湾镇南盘5#变	10	315	157
61376	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	376
61377	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	120
61378	射阳	盘湾镇洋沙10#变	10	200	118
61379	射阳	盘湾镇三桥11#变	10	400	247
61380	射阳	合德城北3#变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61381	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	0
61382	射阳	中联村部2#配变	10	400	84
61383	射阳	盘湾镇洋沙11#变	10	315	157
61384	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	62
61385	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	0
61386	射阳	华耀首府A区1#配电室5#配变	10	800	452
61387	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	83
61388	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	25
61389	射阳	融悦东方8#主变	10	800	489
61390	射阳	海河海中综合变	10	400	27
61391	射阳	长荡六合9#配变	10	200	64
61392	射阳	皇廷锦绣府1#开关站1#主变	10	800	544
61393	射阳	长荡三合10#配变	10	200	51
61394	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	124
61395	射阳	盘湾镇湾坝10#变	10	200	117
61396	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	63
61397	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	129
61398	射阳	射中体育馆配变	10	315	207
61399	射阳	城区射中宿舍配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61400	射阳	电线厂宿舍配变	10	400	22
61401	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	109
61402	射阳	城区三星4#配变	10	400	193
61403	射阳	盘湾镇齐心2#变	10	400	122
61404	射阳	盘湾镇月河2#变	10	200	43
61405	射阳	幸福8#变	10	400	260
61406	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	18
61407	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	0
61408	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	207
61409	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	0
61410	射阳	盘湾镇洋沙1#变	10	315	116
61411	射阳	四明黄云6#配变	10	200	93
61412	射阳	津北1#变	10	400	110
61413	射阳	安富1#变	10	200	103
61414	射阳	东港3#	10	400	199
61415	射阳	吉祥6#变	10	400	191
61416	射阳	潘墩5#配变	10	200	109
61417	射阳	吉祥5#变	10	200	86
61418	射阳	吉祥2#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61419	射阳	津哨2#变	10	200	142
61420	射阳	东辉1#配变	10	200	61
61421	射阳	四明王塔2#配变	10	200	101
61422	射阳	四明开明1#配变	10	200	35
61423	射阳	四明九坛4#配变	10	200	116
61424	射阳	四明开明6#配变	10	200	52
61425	射阳	四明开明2#配变	10	200	132
61426	射阳	四明九坛2#配变	10	200	41
61427	射阳	友谊6#变	10	200	73
61428	射阳	海河街道1#变1	10	400	79
61429	射阳	大兴公用7#变	10	400	71
61430	射阳	盘湾镇新华3#变	10	200	0
61431	射阳	四明建中7#配变	10	200	90
61432	射阳	四明建中4#配变	10	200	81
61433	射阳	四明建中3#配变	10	200	43
61434	射阳	四明建中2#配变	10	400	103
61435	射阳	四明王塔3#配变	10	200	11
61436	射阳	沟北4#配变	10	200	68
61437	射阳	四明跃东6#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61438	射阳	四明开明3#变	10	400	82
61439	射阳	盘湾镇新华5#变	10	200	107
61440	射阳	盘湾镇新华1#变	10	200	58
61441	射阳	盘湾镇中华2#变	10	200	18
61442	射阳	四明开明5#配变	10	200	76
61443	射阳	四明开明4#配变	10	200	73
61444	射阳	沟北3#配变	10	200	14
61445	射阳	四明王塔1#配变	10	200	87
61446	射阳	一心2#配变JN	10	400	229
61447	射阳	四明跃东2#配变	10	200	15
61448	射阳	四明跃东4#配变	10	200	57
61449	射阳	四明跃东1#配变	10	200	93
61450	射阳	沟北1#配变	10	200	43
61451	射阳	四明小滩1#配变	10	200	69
61452	射阳	四明小滩3#配变	10	200	18
61453	射阳	四明跃东3#配变	10	400	92
61454	射阳	四明维新2#配变	10	200	43
61455	射阳	四明维新1#配变	10	400	166
61456	射阳	街道3#配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61457	射阳	街道2#配变	10	400	0
61458	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	237
61459	射阳	城区射兴3#配变	10	80	51
61460	射阳	月滩2#变	10	200	76
61461	射阳	盐南1#	10	200	19
61462	射阳	贺东1#	10	250	21
61463	射阳	五分场部综合变	10	200	59
61464	射阳	文昌府1#配电房2#变	10	800	518
61465	射阳	芦洼3#变	10	400	138
61466	射阳	庄东3#变	10	200	111
61467	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	160
61468	射阳	庄东4#变	10	200	28
61469	射阳	合顺2#配变	10	200	0
61470	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	147
61471	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	0
61472	射阳	合顺8#配变	10	200	101
61473	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	24
61474	射阳	街道4#配变JN	10	200	112
61475	射阳	街道1#配变	10	315	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61476	射阳	九口2#配变	10	200	83
61477	射阳	九口4#配变	10	200	67
61478	射阳	九口3#配变	10	200	100
61479	射阳	张林3#配变	10	200	72
61480	射阳	四明六团7#配变	10	200	73
61481	射阳	兴垦3#变	10	200	87
61482	射阳	兴垦2#变	10	200	77
61483	射阳	兴垦1#变	10	200	61
61484	射阳	兴垦4#变	10	200	4
61485	射阳	兴垦5#变	10	200	45
61486	射阳	四明双湾4#配变	10	200	11
61487	射阳	四明双湾1#配变	10	200	67
61488	射阳	陈洋2#变	10	250	100
61489	射阳	四明双湾6#配变	10	200	120
61490	射阳	四明建华3#配变	10	200	95
61491	射阳	安东24#配变	10	400	167
61492	射阳	友谊8#变	10	200	80
61493	射阳	张林2#配变	10	400	142
61494	射阳	二垛4#配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61495	射阳	城区合东五组配变	10	400	0
61496	射阳	四明东洼1#配变	10	200	76
61497	射阳	四明上坎5#配变	10	200	75
61498	射阳	四明东洼3#配变	10	200	73
61499	射阳	四明上坎1#配变	10	250	69
61500	射阳	四明上坎4#配变	10	200	85
61501	射阳	四明新圩2#配变	10	200	71
61502	射阳	四明利华2#配变	10	200	44
61503	射阳	四明利华1#配变	10	200	54
61504	射阳	四明利华3#变	10	400	167
61505	射阳	四明利华4#配变	10	200	87
61506	射阳	四明新圩4#配变	10	200	30
61507	射阳	四明新港2#配变	10	200	69
61508	射阳	四明大港2#配变	10	200	91
61509	射阳	四明大港3#配变	10	200	49
61510	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	330
61511	射阳	八段8#变	10	400	0
61512	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	145
61513	射阳	四明建光2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61514	射阳	新灶8#变	10	200	103
61515	射阳	中闸6#配变	10	200	80
61516	射阳	新跃3#变	10	200	52
61517	射阳	新跃4#变	10	200	17
61518	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室4#主变	10	800	640
61519	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	318
61520	射阳	运棉4#配变	10	200	119
61521	射阳	新淤5#配变	10	400	172
61522	射阳	运河4#配变	10	200	85
61523	射阳	运南3#配变	10	200	95
61524	射阳	运南7#配变	10	200	74
61525	射阳	农机局2号配变	10	315	72
61526	射阳	新淤7#配变	10	200	0
61527	射阳	新淤3#配变	10	200	19
61528	射阳	新淤6#配变	10	400	156
61529	射阳	合德北灶3#配变	10	200	74
61530	射阳	北灶6#配变	10	400	159
61531	射阳	北灶4#配变	10	200	78
61532	射阳	新跃2#变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61533	射阳	北庄1#变	10	400	73
61534	射阳	合顺7#配变	10	200	28
61535	射阳	九口5#配变	10	200	65
61536	射阳	大冲3#配变	10	200	30
61537	射阳	大冲5#配变	10	200	77
61538	射阳	大冲1#配变	10	315	147
61539	射阳	跃中1#变	10	400	268
61540	射阳	跃中2#变	10	315	129
61541	射阳	幸福5#变	10	200	102
61542	射阳	幸福6#变	10	200	85
61543	射阳	建设2#配变	10	400	253
61544	射阳	建设3#变	10	400	207
61545	射阳	金星1#变	10	400	243
61546	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室4#主变	10	630	309
61547	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	254
61548	射阳	淮海农场海堤电站综合变	10	200	40
61549	射阳	运棉安置区1#箱变	10	630	352
61550	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	95
61551	射阳	双合6#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61552	射阳	四明六团8#变	10	400	195
61553	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	287
61554	射阳	淮海农场农科院1#综合变	10	200	136
61555	射阳	书香门第小区1#配电房#6变	10	800	416
61556	射阳	黄海2#变	10	200	78
61557	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	420
61558	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	288
61559	射阳	运棉6#配变	10	400	195
61560	射阳	射兴5#配变	10	200	0
61561	射阳	射兴8#配变	10	315	0
61562	射阳	运棉11#配变	10	400	281
61563	射阳	海河三星1#变	10	200	60
61564	射阳	海河三星4#变	10	200	58
61565	射阳	海河三星5#变	10	200	91
61566	射阳	盘湾镇街道9#变	10	400	34
61567	射阳	凤鸣1#变	10	200	36
61568	射阳	凤凰1#变	10	200	104
61569	射阳	凤凰3#	10	400	86
61570	射阳	凤凰2#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61571	射阳	凤东2#变	10	200	48
61572	射阳	凤东3#变	10	400	186
61573	射阳	海河王港2#变	10	200	56
61574	射阳	海河王港1#变	10	200	73
61575	射阳	四港5#配变	10	200	22
61576	射阳	通洋三班1#配变	10	200	53
61577	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	0
61578	射阳	北尖5#配变	10	200	1
61579	射阳	农牧公司四管区2#变	10	80	17
61580	射阳	盐店3#配变	10	200	102
61581	射阳	玉东3#配变	10	200	66
61582	射阳	滨兴1#配变	10	200	35
61583	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	177
61584	射阳	农牧公司六管区2#配变	10	400	0
61585	射阳	华中1#配变	10	200	87
61586	射阳	淮海4#配变	10	200	90
61587	射阳	城区沿河路配变	10	315	2
61588	射阳	友盟1#配变	10	200	37
61589	射阳	新联1#配变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61590	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	4
61591	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	43
61592	射阳	海通东小海1#变	10	200	160
61593	射阳	华中2#配变JN	10	400	263
61594	射阳	范灶2#配变	10	200	118
61595	射阳	范灶1#配变JN	10	400	239
61596	射阳	范灶5#配变	10	200	83
61597	射阳	范灶3#配变JN	10	200	91
61598	射阳	沙港10#配变JN	10	200	118
61599	射阳	沙港1#配变JN	10	200	34
61600	射阳	后羿线15-10#杆酩悦加州东配变	10	315	0
61601	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	113
61602	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	41
61603	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	114
61604	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	67
61605	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	78
61606	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	99
61607	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	11
61608	射阳	联合6#配变JN	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61609	射阳	范灶4#配变JN	10	400	258
61610	射阳	竹节1#配变	10	100	9
61611	射阳	正塘9#变	10	200	96
61612	射阳	正塘5#变	10	400	21
61613	射阳	城区粮食新村配变	10	400	0
61614	射阳	四港1#配变	10	200	28
61615	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	0
61616	射阳	南滩1#变	10	200	95
61617	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	52
61618	射阳	通洋东元3#配变	10	200	75
61619	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	35
61620	射阳	联合9#配变	10	200	62
61621	射阳	城区纺机路2号配变	10	400	0
61622	射阳	城区纺机路3号配变	10	400	107
61623	射阳	城区太阳城1号箱变配变	10	315	110
61624	射阳	正塘8#配变	10	400	77
61625	射阳	公用变4#配变	10	315	0
61626	射阳	淮海3#配变	10	200	61
61627	射阳	城区供电所配变	10	315	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61628	射阳	城区近海文化村配变	10	315	160
61629	射阳	淮海2#配变	10	200	34
61630	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	97
61631	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	81
61632	射阳	民建3#配变	10	200	124
61633	射阳	通洋建东1#配变	10	200	82
61634	射阳	通洋川港3#配变	10	200	81
61635	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	61
61636	射阳	通洋川港2#配变	10	200	53
61637	射阳	六垛公用变2#配变	10	250	54
61638	射阳	六垛公用变1#配变	10	400	159
61639	射阳	六垛公用变3#配变	10	400	42
61640	射阳	城区太阳城3号配变	10	400	41
61641	射阳	四港3#配变	10	200	142
61642	射阳	正塘6#配变	10	315	48
61643	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	70
61644	射阳	通洋建东2#配变	10	200	117
61645	射阳	通洋建东3#配变	10	200	8
61646	射阳	通洋建东4#配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61647	射阳	友爱村5#配变	10	200	97
61648	射阳	正塘2#	10	200	121
61649	射阳	凤凰4#变	10	200	35
61650	射阳	新渠1#配变	10	315	166
61651	射阳	新渠4#配变	10	200	120
61652	射阳	货运站	10	200	70
61653	射阳	正塘3#配变	10	400	16
61654	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	123
61655	射阳	洋马街道4#变	10	200	10
61656	射阳	洋马街道8#配变	10	200	17
61657	射阳	正塘7#配变	10	315	104
61658	射阳	双丰4#变	10	200	87
61659	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	3
61660	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	67
61661	射阳	通洋建东6#配变	10	200	44
61662	射阳	三区1#配变	10	200	111
61663	射阳	城区办公配变	10	315	95
61664	射阳	中南4#配变	10	200	71
61665	射阳	通洋四班2#配变	10	315	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61666	射阳	通洋四班1#配变	10	200	69
61667	射阳	通洋条河1#配变	10	200	23
61668	射阳	通洋条河2#配变	10	200	62
61669	射阳	陈洋河西4#变	10	200	34
61670	射阳	河西3#变	10	200	92
61671	射阳	河西2#变	10	200	74
61672	射阳	陈洋农场2#变	10	200	0
61673	射阳	正塘10#	10	315	113
61674	射阳	洋港5#变	10	200	62
61675	射阳	南灶1#变	10	200	44
61676	射阳	南灶11#变	10	200	0
61677	射阳	南灶10#变	10	200	0
61678	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	0
61679	射阳	城区多经配变	10	315	131
61680	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	171
61681	射阳	利国2#变	10	200	72
61682	射阳	友爱村4#配变	10	200	0
61683	射阳	通洋条洋2#变	10	400	211
61684	射阳	友爱村3#配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61685	射阳	友爱村2#配变	10	200	71
61686	射阳	通洋文明2#配变	10	315	164
61687	射阳	中南1#配变	10	200	86
61688	射阳	渠东6#配变	10	200	60
61689	射阳	渠东5#配变	10	200	78
61690	射阳	渠东4#配变	10	200	97
61691	射阳	五垛1#配变	10	200	64
61692	射阳	五垛4#配变	10	200	9
61693	射阳	五垛5#配变	10	400	138
61694	射阳	六垛公用变10#配变	10	200	105
61695	射阳	南灶9#变	10	200	62
61696	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	47
61697	射阳	陈洋民主2#变	10	200	76
61698	射阳	民主3#变	10	200	71
61699	射阳	河西1#变	10	200	39
61700	射阳	利国3#变	10	160	51
61701	射阳	利国6#变	10	200	50
61702	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	78
61703	射阳	千秋4#配变JN	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61704	射阳	千秋3#配变JN	10	400	106
61705	射阳	千秋1#配变JN	10	400	216
61706	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	128
61707	射阳	公用变3#配变	10	315	0
61708	射阳	公用变1#配变.	10	400	0
61709	射阳	黄海6#变(所变)	10	200	29
61710	射阳	洋马街道2#配变	10	315	0
61711	射阳	民主1#变	10	200	0
61712	射阳	通洋六塘2#配变	10	400	225
61713	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	47
61714	射阳	通洋曙西3#配变	10	200	0
61715	射阳	通洋条河3#配变	10	200	74
61716	射阳	建国村2#配变	10	200	87
61717	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	185
61718	射阳	射口1#配变	10	200	83
61719	射阳	公用变2#配变.	10	400	0
61720	射阳	推广4#配变	10	315	49
61721	射阳	公用变7#配变	10	315	128
61722	射阳	洋马街道7#配变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61723	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	246
61724	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	223
61725	射阳	通洋南六2#变	10	400	208
61726	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	63
61727	射阳	北尖2#配变	10	200	75
61728	射阳	六垛公用变9#配变	10	250	37
61729	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	0
61730	射阳	三区9#配变	10	200	31
61731	射阳	推广3#配变	10	200	55
61732	射阳	洋马街道6#配变	10	200	56
61733	射阳	通洋向阳1#变	10	400	120
61734	射阳	民建1#配变JN	10	400	188
61735	射阳	汛东1#配变	10	200	65
61736	射阳	推广6#配变	10	200	51
61737	射阳	滨兴4#配变	10	400	184
61738	射阳	推广1#配变	10	200	35
61739	射阳	三区6#配变	10	400	172
61740	射阳	滨东4#配变JN	10	200	110
61741	射阳	公用变5#配变.	10	315	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61742	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	40
61743	射阳	新联2#配变JN	10	400	212
61744	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	22
61745	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	0
61746	射阳	通洋南六1#配变	10	200	46
61747	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	58
61748	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	183
61749	射阳	友爱村8#配变	10	200	83
61750	射阳	通洋文明1#配变	10	200	114
61751	射阳	联合2#配变	10	200	93
61752	射阳	沙港5#配变JN	10	200	107
61753	射阳	沙港2#配变JN	10	200	111
61754	射阳	苇荡4#配变	10	200	24
61755	射阳	通洋中份1#配变	10	200	44
61756	射阳	汛东3#配变	10	200	66
61757	射阳	光明1#配变JN	10	400	242
61758	射阳	丰河3#变	10	200	86
61759	射阳	北尖1#配变JN	10	400	222
61760	射阳	光明2#配变JN	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61761	射阳	沟北6#配变	10	200	85
61762	射阳	北尖3#配变JN	10	400	243
61763	射阳	联合3#配变	10	200	90
61764	射阳	街道5#配变	10	400	122
61765	射阳	联心5#变	10	200	79
61766	射阳	阜余邹滩三配变	10	200	0
61767	射阳	海通街道5#配变	10	400	25
61768	射阳	通兴2#配变	10	200	61
61769	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	0
61770	射阳	海通通兴1#配变	10	400	118
61771	射阳	海通林南1#配变	10	200	93
61772	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	20
61773	射阳	阜余小沙六配变	10	200	68
61774	射阳	海通居委会1#配变	10	315	23
61775	射阳	八管区6#配变	10	200	117
61776	射阳	海河川彭1#变	10	200	89
61777	射阳	海河川彭2#变	10	200	84
61778	射阳	阜余三河二配变	10	200	0
61779	射阳	阜余三河一配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61780	射阳	周桥3#变JN	10	200	4
61781	射阳	阜余三河三配变	10	200	78
61782	射阳	周桥2#变JN	10	200	97
61783	射阳	阜余老圩一配变	10	200	91
61784	射阳	阜余圩门二配变	10	200	58
61785	射阳	阜余小沙3配变	10	315	0
61786	射阳	中南5#配变JN	10	200	70
61787	射阳	阜余小沙五配变	10	200	114
61788	射阳	阜余沙东二配变	10	200	92
61789	射阳	阜余沙东5#配变	10	400	0
61790	射阳	阜余老圩四配变	10	200	42
61791	射阳	双龙3#配变	10	315	50
61792	射阳	长胜3#配变	10	400	274
61793	射阳	红星3#变	10	200	49
61794	射阳	洋西1#变	10	200	17
61795	射阳	兴胜1#变JN	10	400	153
61796	射阳	永胜4#变	10	100	29
61797	射阳	兴隆4#配变	10	400	129
61798	射阳	阜余阜中一配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61799	射阳	阜余农场四组配变	10	200	95
61800	射阳	阜余圩门四配变	10	200	57
61801	射阳	阜余老圩三配变	10	200	73
61802	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	234
61803	射阳	阜余永坛六配变	10	315	87
61804	射阳	阜余火岔6配变	10	200	31
61805	射阳	城区合东4#配变	10	315	144
61806	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	282
61807	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	230
61808	射阳	海河新运8#变	10	200	56
61809	射阳	海河新运2#变	10	200	59
61810	射阳	海河新运1#变	10	200	83
61811	射阳	串河4#变	10	200	87
61812	射阳	海河新运7#变	10	200	63
61813	射阳	新生4#变	10	200	78
61814	射阳	阜余三份一配变	10	200	49
61815	射阳	七埠5#配变	10	200	84
61816	射阳	阜余健康三配变	10	200	100
61817	射阳	周桥1#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61818	射阳	阜余健康二配变	10	400	215
61819	射阳	海通建新1#配变	10	400	171
61820	射阳	海通建新2#配变	10	200	63
61821	射阳	海通建新3#配变	10	200	17
61822	射阳	阜余永坛九配变	10	200	75
61823	射阳	海通东海15#配变（原4）	10	160	36
61824	射阳	阜余永坛四配变	10	400	239
61825	射阳	阜余庙港3配变	10	200	48
61826	射阳	阜余庙港6配变	10	400	118
61827	射阳	海河官滩1#变	10	200	54
61828	射阳	海河官滩5#变	10	400	171
61829	射阳	海河官滩4#变	10	200	52
61830	射阳	种牛场4#变	10	160	79
61831	射阳	新生5#变	10	200	71
61832	射阳	海河新运5#变	10	400	130
61833	射阳	兴隆3#配变	10	200	17
61834	射阳	阜余公用变4配变	10	400	77
61835	射阳	海河华北6#变	10	200	100
61836	射阳	竹节5#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61837	射阳	岱范9#变	10	200	7
61838	射阳	阜余三份四配变	10	200	89
61839	射阳	联心6#变	10	200	68
61840	射阳	特庸联心4#变	10	315	101
61841	射阳	盘洋2#变	10	200	93
61842	射阳	新合5#变	10	200	74
61843	射阳	阜余永坛一配变	10	400	200
61844	射阳	三洼3#配变	10	200	115
61845	射阳	开洋3#配变	10	200	66
61846	射阳	开洋4#配变	10	200	67
61847	射阳	七埠1#配变	10	200	0
61848	射阳	联合1#配变	10	200	84
61849	射阳	阜余六份一配变	10	200	32
61850	射阳	城区合东8#配变	10	400	71
61851	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	146
61852	射阳	阜余沙东三配变	10	200	16
61853	射阳	阜余阜中五配变	10	200	94
61854	射阳	新合2#变	10	200	67
61855	射阳	阜余永坛八配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61856	射阳	阜余永坛七配变	10	400	248
61857	射阳	阜余老圩五配变	10	200	35
61858	射阳	阜余永坛十配变	10	200	87
61859	射阳	通洋建东5#配变	10	200	84
61860	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	96
61861	射阳	阜余小沙15#配变	10	200	40
61862	射阳	阜余老圩七配变	10	200	86
61863	射阳	射北2#配变	10	200	87
61864	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	73
61865	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	15
61866	射阳	七埠4#配变	10	200	65
61867	射阳	兴隆2#配变	10	400	158
61868	射阳	城区合东5#配变	10	200	61
61869	射阳	竹节7#配变	10	200	100
61870	射阳	合德城北2#配变	10	400	38
61871	射阳	城北6#配变	10	400	245
61872	射阳	阜余圩门五配变	10	200	96
61873	射阳	南尖1#配变	10	200	110
61874	射阳	海通射北3#配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61875	射阳	射南4#配变	10	200	66
61876	射阳	射南3#配变	10	200	86
61877	射阳	海通鲤鱼3#配变(单)	10	200	80
61878	射阳	海通鲤鱼2#配变(单)	10	80	49
61879	射阳	团塘2#配变	10	200	116
61880	射阳	海通团塘4#配变	10	400	252
61881	射阳	团塘1#配变	10	100	37
61882	射阳	团塘3#配变	10	200	120
61883	射阳	射南2#配变	10	200	31
61884	射阳	射南1#变	10	400	252
61885	射阳	支鱼1#配变	10	200	119
61886	射阳	海通街道2#配变	10	315	0
61887	射阳	公用2#变.	10	630	10
61888	射阳	公用3#变	10	200	101
61889	射阳	海河官滩2#变	10	400	203
61890	射阳	城区合东6#配变	10	315	19
61891	射阳	竹节2#配变JN	10	200	100
61892	射阳	推广5#配变	10	200	69
61893	射阳	推广7#配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61894	射阳	推广8#配变JN	10	200	67
61895	射阳	城区城北8#配变	10	315	104
61896	射阳	海通蒲头3#配变	10	200	99
61897	射阳	蒲头1#配变	10	200	137
61898	射阳	海通居委会4#配变(单)	10	200	27
61899	射阳	东移4#配变	10	200	78
61900	射阳	海河华北4#变	10	200	76
61901	射阳	海河华北1#变	10	200	65
61902	射阳	支鱼4#配变	10	160	83
61903	射阳	支鱼2#配变	10	200	79
61904	射阳	支鱼3#配变	10	400	158
61905	射阳	东移6#配变	10	200	50
61906	射阳	药场2#配变	10	200	87
61907	射阳	新生18#变	10	200	29
61908	射阳	新生8#变	10	200	105
61909	射阳	新生2#变	10	200	92
61910	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	48
61911	射阳	庆北3#变	10	200	21
61912	射阳	阜余长丰一配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61913	射阳	阜余街道3#公变	10	400	16
61914	射阳	阜余大有8#配变	10	200	98
61915	射阳	阜余大有11#配变	10	200	54
61916	射阳	阜余六份8#配变	10	200	106
61917	射阳	东移5#配变	10	200	129
61918	射阳	新生7#变	10	200	63
61919	射阳	海河五星3#变	10	200	69
61920	射阳	海河彭庄1#变	10	400	209
61921	射阳	城区供电小区2号配变	10	400	128
61922	射阳	城区城东派出所配变	10	160	44
61923	射阳	城区19杆保险公司配变	10	400	51
61924	射阳	庆北5#变	10	250	0
61925	射阳	城区众兴路1号配变	10	400	17
61926	射阳	阜余阜中二配变	10	400	107
61927	射阳	庆北2#变	10	400	224
61928	射阳	阜余圩门一配变	10	200	66
61929	射阳	城区射东七组配变	10	400	79
61930	射阳	汛东9#配变	10	200	63
61931	射阳	条心4#配变	10	315	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61932	射阳	海河塘洼2#变	10	200	69
61933	射阳	海河巨星6#变	10	200	29
61934	射阳	海河跃北2#变	10	200	2
61935	射阳	海河跃北1#变	10	200	63
61936	射阳	红旗16#变	10	315	0
61937	射阳	海河跃北3#变	10	400	234
61938	射阳	红旗17#变	10	200	118
61939	射阳	城区世纪花苑1号配变	10	400	18
61940	射阳	城区世纪花苑2号配变	10	315	79
61941	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	0
61942	射阳	芦祠3#变	10	400	199
61943	射阳	芦祠2#变	10	200	94
61944	射阳	城区众兴路2号配变	10	400	48
61945	射阳	滩涂局宿舍配变	10	315	138
61946	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	202
61947	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	116
61948	射阳	阜余里庄五配变	10	250	52
61949	射阳	阜余同丰二配变	10	200	51
61950	射阳	阜余里庄三配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61951	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	38
61952	射阳	海河五星2#变	10	200	20
61953	射阳	海河彭庄6#变	10	400	149
61954	射阳	海河彭庄6队	10	400	7
61955	射阳	海河跃北5#变	10	200	84
61956	射阳	海河跃北4#变	10	200	56
61957	射阳	海河彭庄3#变	10	400	160
61958	射阳	海河彭庄5#变	10	200	104
61959	射阳	新四村1号配变	10	400	0
61960	射阳	新四村3号配变	10	400	107
61961	射阳	新四村2号配变	10	400	0
61962	射阳	阜余同丰三配变	10	400	179
61963	射阳	阜余同丰四配变	10	200	59
61964	射阳	阜余长丰二配变	10	200	77
61965	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	44
61966	射阳	阜余长丰三配变	10	200	60
61967	射阳	阜余大塔二配变	10	200	105
61968	射阳	阜余大塔四配变	10	200	52
61969	射阳	阜余新河二配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61970	射阳	阜余新河三配变	10	200	70
61971	射阳	海河伏兴1#变	10	200	55
61972	射阳	海河黄沙3#变	10	200	38
61973	射阳	阜余新河四配变	10	200	10
61974	射阳	阜余花元二配变	10	200	7
61975	射阳	阜余花元3#配变	10	200	75
61976	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	92
61977	射阳	阜余新河五配变	10	200	32
61978	射阳	阜余邹滩六配变	10	200	5
61979	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	45
61980	射阳	射北1#配变	10	250	67
61981	射阳	海通南尖3#配变	10	400	242
61982	射阳	海丰5#变	10	400	21
61983	射阳	政府7#变	10	400	31
61984	射阳	双灯2#变	10	200	114
61985	射阳	南公变8#变	10	400	211
61986	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	0
61987	射阳	街道16#配变	10	400	225
61988	射阳	街道15#配变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61989	射阳	街道17#配变	10	315	167
61990	射阳	条北7#配变	10	200	129
61991	射阳	渠西8#配变	10	400	110
61992	射阳	东方红3#配变	10	160	80
61993	射阳	街道14#配变	10	315	54
61994	射阳	洋港6#变	10	200	0
61995	射阳	窑湾8#配变（单）	10	200	63
61996	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	40
61997	射阳	四明建光6#配变	10	200	31
61998	射阳	三区13#配变	10	315	0
61999	射阳	四明上坎9#配变	10	400	40
62000	射阳	阜余火岔三配变	10	200	0
62001	射阳	四明4#变	10	200	104
62002	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	43
62003	射阳	盘湾镇爱国7#变	10	315	88
62004	射阳	四明开明7#配变	10	200	86
62005	射阳	长荡三合4#变	10	315	114
62006	射阳	海通居委会2#配变	10	250	0
62007	射阳	凤鸣7#配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62008	射阳	月滩6#	10	200	53
62009	射阳	大有国际装饰城	10	400	149
62010	射阳	兴垦11#变	10	200	113
62011	射阳	友盟10#配变	10	200	20
62012	射阳	黄海8#变	10	400	227
62013	射阳	黄海7#变	10	400	221
62014	射阳	阜余新河六配变	10	200	21
62015	射阳	四明利华6#配变	10	200	63
62016	射阳	友盟11#配变	10	200	96
62017	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	0
62018	射阳	城区64-7杆二中西侧配变	10	400	177
62019	射阳	岔北村4#配变	10	200	116
62020	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	110
62021	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	19
62022	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	60
62023	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	0
62024	射阳	农牧七管区5#变(单)	10	200	88
62025	射阳	公用变10#配变	10	400	169
62026	射阳	双龙6#配变	10	315	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62027	射阳	城区双龙4#配变	10	315	68
62028	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	231
62029	射阳	长荡六合4#变	10	315	199
62030	射阳	长荡中沙6#变	10	250	81
62031	射阳	城区府前人家配变	10	315	45
62032	射阳	城区太阳城5号配变	10	315	68
62033	射阳	城区纺机路4号配变	10	400	165
62034	射阳	长荡北沙4#变	10	315	139
62035	射阳	岱范10#配变	10	200	60
62036	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	53
62037	射阳	街道6#配变	10	400	70
62038	射阳	三洼6#配变	10	200	65
62039	射阳	通洋川港5#配变	10	400	189
62040	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	235
62041	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	77
62042	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	43
62043	射阳	新生9#变	10	400	176
62044	射阳	新生10#变	10	200	78
62045	射阳	海通大喇叭生活区	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62046	射阳	运棉8#配变	10	315	152
62047	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	26
62048	射阳	利国7#变	10	200	96
62049	射阳	洋东4#变	10	200	15
62050	射阳	三友3#变	10	400	148
62051	射阳	友爱7#配变	10	200	0
62052	射阳	友爱6#配变	10	200	6
62053	射阳	沟北7#配变JN	10	400	269
62054	射阳	新生12#变	10	100	0
62055	射阳	新生11#单变	10	250	134
62056	射阳	新生16#变	10	400	226
62057	射阳	新立3#变	10	160	63
62058	射阳	新合6#变	10	200	94
62059	射阳	新生17#单变	10	200	81
62060	射阳	繁荣5#变	10	200	68
62061	射阳	公用5#变.	10	400	0
62062	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	149
62063	射阳	南灶13#变	10	250	0
62064	射阳	和合5#变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62065	射阳	和合6#变	10	160	26
62066	射阳	新厦4#变	10	200	62
62067	射阳	新生15#变	10	200	97
62068	射阳	新生14#变	10	200	99
62069	射阳	新生6#变	10	200	59
62070	射阳	新合1#变	10	200	84
62071	射阳	渠北5#配变	10	160	53
62072	射阳	堆角4#变	10	400	142
62073	射阳	公用变11#配变	10	400	97
62074	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	50
62075	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	43
62076	射阳	通洋建东10#配变	10	200	40
62077	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	74
62078	射阳	四港8#配变	10	400	129
62079	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	232
62080	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	208
62081	射阳	通洋新班3#配变	10	200	112
62082	射阳	通洋新班1#配变	10	400	175
62083	射阳	通洋三班2#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62084	射阳	通洋条河5#配变	10	200	119
62085	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	91
62086	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	110
62087	射阳	二港7#变	10	200	68
62088	射阳	阜余小沙9配变	10	400	223
62089	射阳	北庄7#变	10	315	138
62090	射阳	庄东5#变	10	200	108
62091	射阳	街道13#变	10	315	79
62092	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	0
62093	射阳	长荡街道11#配变	10	200	67
62094	射阳	四港7#配变	10	200	75
62095	射阳	临海街道14#配变	10	315	64
62096	射阳	临海街道20#配变	10	315	141
62097	射阳	路灯1#变	10	80	56
62098	射阳	城区合东10#配变	10	315	200
62099	射阳	八段6#配变	10	315	89
62100	射阳	如意3#变	10	200	0
62101	射阳	兴垦6#变	10	200	103
62102	射阳	新生26#变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62103	射阳	条滩4#配变	10	315	0
62104	射阳	竹节6#配变	10	400	103
62105	射阳	竹节8#配变	10	400	58
62106	射阳	小尖6#变	10	315	85
62107	射阳	新镇区5#变	10	200	48
62108	射阳	射中宿舍2#配变	10	400	138
62109	射阳	阳光新城1#箱变	10	630	135
62110	射阳	阳光新城2#	10	500	77
62111	射阳	阳光新城3-2#箱变	10	500	285
62112	射阳	阳光新城3-1#箱变	10	630	308
62113	射阳	唐樵6#变	10	315	66
62114	射阳	庆北9#配变	10	315	5
62115	射阳	合德庆北7#配变	10	315	49
62116	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	24
62117	射阳	城区阀门厂配变	10	200	38
62118	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	397
62119	射阳	渔场西北2#箱变	10	400	39
62120	射阳	红星17#变	10	200	104
62121	射阳	城区运检营销楼2#箱变	10	630	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62122	射阳	盘湾镇腰港4#变	10	200	86
62123	射阳	民建4#配变	10	200	51
62124	射阳	南份5#变	10	200	108
62125	射阳	南公变7#变	10	400	96
62126	射阳	中闸9#配变	10	200	102
62127	射阳	盘湾镇湾坝5#变	10	315	119
62128	射阳	北洋6#变	10	400	62
62129	射阳	幸福安置区1#变	10	400	185
62130	射阳	夸北1#配变	10	400	158
62131	射阳	曙东1#配变	10	200	0
62132	射阳	曙东2#配变	10	200	70
62133	射阳	曙东3#配变	10	200	48
62134	射阳	曙东4#配变	10	200	97
62135	射阳	曙东5#配变	10	200	56
62136	射阳	河滨花苑配电房1#变压器	10	800	156
62137	射阳	曙东6#配变	10	200	82
62138	射阳	六垛公用变11#配变	10	200	105
62139	射阳	洋北3#变	10	200	76
62140	射阳	滨东村5#配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62141	射阳	北尖6#配变	10	200	16
62142	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	72
62143	射阳	唐湾15#变	10	125	58
62144	射阳	淮海农场四十大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	142
62145	射阳	射兴15#配变	10	400	270
62146	射阳	集美望湖公馆1#开关站1#变	10	630	270
62147	射阳	玉东1#配变	10	200	83
62148	射阳	农牧七管区7#变	10	400	0
62149	射阳	桥头村4#配变	10	250	54
62150	射阳	通洋四班5#配变	10	200	15
62151	射阳	通洋四班6#配变	10	200	84
62152	射阳	通洋条河6#配变	10	200	112
62153	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	30
62154	射阳	通洋新班5#配变	10	200	87
62155	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	34
62156	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	184
62157	射阳	通洋川港4#配变	10	250	117
62158	射阳	通洋川港6#配变	10	200	84
62159	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62160	射阳	通洋东元5#配变	10	400	139
62161	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	45
62162	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	71
62163	射阳	通洋村3#配变	10	200	70
62164	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	105
62165	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	38
62166	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	35
62167	射阳	通洋南六3#配变	10	200	60
62168	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	49
62169	射阳	吾悦广场6#变压器	10	800	363
62170	射阳	中心河5#变	10	400	61
62171	射阳	串河13#变	10	400	77
62172	射阳	玉东2#变	10	200	99
62173	射阳	玉东5#配变	10	200	79
62174	射阳	双跃4#配变	10	200	97
62175	射阳	苇荡7#配变	10	200	96
62176	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	13
62177	射阳	陡港8#变	10	400	236
62178	射阳	城南菜场配变主变	10	630	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62179	射阳	四明街道10#变	10	400	132
62180	射阳	四明街道9#变	10	500	99
62181	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	304
62182	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	168
62183	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	260
62184	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	145
62185	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	232
62186	射阳	虹亚名居4#	10	630	207
62187	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	184
62188	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	172
62189	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	46
62190	射阳	城区水木清华1#配变	10	630	182
62191	射阳	城区水木清华2#配变	10	630	157
62192	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	0
62193	射阳	百盛花苑7-1#箱变	10	630	329
62194	射阳	百盛花苑7-2#箱变	10	630	42
62195	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	133
62196	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	101
62197	射阳	书苑雅舍配变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62198	射阳	新四村9号配变	10	630	164
62199	射阳	张林安置区2#箱变	10	630	357
62200	射阳	同心苑2#配变	10	630	462
62201	射阳	工业园9#配变	10	400	143
62202	射阳	城区庆南1#配变	10	400	61
62203	射阳	园区8#配变	10	400	0
62204	射阳	四港6#配变	10	400	155
62205	射阳	四港9#配变	10	200	32
62206	射阳	海河新运9#变	10	400	202
62207	射阳	海河跃华5#变	10	200	102
62208	射阳	凤东6#配变	10	400	174
62209	射阳	凤东7#配变	10	200	148
62210	射阳	凤东8#配变	10	200	145
62211	射阳	城区条心7#配变	10	400	139
62212	射阳	海河街道15#变1	10	400	89
62213	射阳	庆北6#配变	10	400	116
62214	射阳	兴隆5#配变	10	400	0
62215	射阳	射东10#配变.	10	200	0
62216	射阳	射东9#配变	10	315	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62217	射阳	合德中北6#配变	10	400	85
62218	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	34
62219	射阳	洋马街道25#配变	10	400	143
62220	射阳	四明黄云5#配变	10	400	140
62221	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	134
62222	射阳	盘湾街道23#变	10	400	118
62223	射阳	富洋8#变	10	315	0
62224	射阳	后湾小区2#变	10	315	0
62225	射阳	后湾小区1#变	10	400	0
62226	射阳	后湾小区4#变	10	200	4
62227	射阳	支鱼6#配变	10	315	43
62228	射阳	支鱼7#配变	10	315	237
62229	射阳	射兴9#配变	10	315	79
62230	射阳	东移15#配变	10	200	78
62231	射阳	丰和名都2#配电房6#主变	10	800	471
62232	射阳	红旗19#变	10	400	257
62233	射阳	润洋壹品12#主变新	10	800	506
62234	射阳	壹号院1#开关站1#变	10	800	597
62235	射阳	光荣9#配变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62236	射阳	盘湾镇盘西1#变	10	400	148
62237	射阳	璟宸小区1#开关站4#主变	10	630	412
62238	射阳	新跃6#变	10	200	81
62239	射阳	洋马街道11#变	10	400	140
62240	射阳	城区双龙3#配变	10	400	210
62241	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	419
62242	射阳	四班12#配变	10	400	135
62243	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	437
62244	射阳	上书房2#配电室5#变	10	800	343
62245	射阳	街道33#配变	10	400	155
62246	射阳	丰和名都2#配电房8#主变	10	800	586
62247	射阳	壹号院1#开关站2#变	10	800	635
62248	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	420
62249	射阳	吾悦广场4#变压器	10	800	321
62250	射阳	淮海农场垦二大队综合变	10	200	106
62251	射阳	瑜茂府1#配电室2#主变	10	800	510
62252	射阳	吾悦广场10#变压器	10	800	288
62253	射阳	长荡街道25#配变	10	400	233
62254	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62255	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	251
62256	射阳	射北安置区1#箱变	10	630	346
62257	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	273
62258	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	0
62259	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	435
62260	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	553
62261	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	431
62262	射阳	四大队5#变	10	200	92
62263	射阳	临建5#配变	10	200	74
62264	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	4
62265	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	498
62266	射阳	万成尚景二期1#配电室3#变压器	10	800	430
62267	射阳	万成尚景二期1#配电室5#变压器	10	800	481
62268	射阳	万成尚景二期1#配电室6#变压器	10	800	440
62269	射阳	万成尚景二期1#配电室4#变压器	10	800	385
62270	射阳	万成尚景二期2#配电室7#变压器	10	800	338
62271	射阳	万成尚景二期2#配电室9#变压器	10	800	216
62272	射阳	悦珑熙苑3#配电室12#主变	10	800	549
62273	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室3#变	10	630	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62274	射阳	四明九坛5#配变	10	400	192
62275	射阳	临建6#配变	10	200	47
62276	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	117
62277	射阳	九段7#配变	10	400	106
62278	射阳	同胜20#配变	10	200	94
62279	射阳	同胜22#配变	10	200	15
62280	射阳	万成尚景二期2#配电室8#变压器	10	800	468
62281	射阳	万成尚景二期3#配电室11#变压器	10	800	395
62282	射阳	万成尚景二期3#配电室12#变压器	10	800	406
62283	射阳	万成尚景二期开关站2#变压器	10	800	267
62284	射阳	政府4#变	10	400	119
62285	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	184
62286	射阳	吾悦广场12#变压器	10	800	352
62287	射阳	三洼10#配变	10	200	52
62288	射阳	丫头港13#配变	10	400	28
62289	射阳	双洋16#配变	10	200	48
62290	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	468
62291	射阳	阜余老圩2#配变	10	200	58
62292	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62293	射阳	双洋14#配变	10	400	212
62294	射阳	丫头港7#配变	10	400	40
62295	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	0
62296	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室2#主变	10	630	362
62297	射阳	同胜24#配变	10	400	125
62298	射阳	三洼4#配变	10	400	219
62299	射阳	开洋5#配变	10	200	92
62300	射阳	利国1#变	10	200	54
62301	射阳	民主5#变	10	400	41
62302	射阳	丫头港8#配变	10	400	40
62303	射阳	双洋17#配变	10	400	88
62304	射阳	丫头港9#配变	10	400	70
62305	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	557
62306	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	500
62307	射阳	北集10#配变新	10	200	77
62308	射阳	四明街道13#变	10	315	87
62309	射阳	六垛公用变14#配变	10	315	39
62310	射阳	六垛公用变13#配变	10	315	38
62311	射阳	紫金壹号2#配电房5#主变	10	800	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62312	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	450
62313	射阳	通兴4#变	10	400	131
62314	射阳	双福家园1#开关站3#变	10	630	381
62315	射阳	后湾小区3#变	10	200	4
62316	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	173
62317	射阳	开北15#配变新	10	200	81
62318	射阳	开北16#配变新	10	200	83
62319	射阳	港口11#配变	10	200	81
62320	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	53
62321	射阳	洋马街道12#变.	10	400	37
62322	射阳	南公变22#配变	10	400	54
62323	射阳	体育路2#箱变配变	10	630	251
62324	射阳	东方明珠苑4号箱变配变	10	630	201
62325	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	285
62326	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	0
62327	射阳	堆角6#变	10	200	76
62328	射阳	四明利华8#配变	10	200	64
62329	射阳	四明盐路8#配变	10	200	121
62330	射阳	海河官滩16#变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62331	射阳	四明六团6#配变	10	200	32
62332	射阳	东移17#变	10	400	179
62333	射阳	运粮2#变	10	200	26
62334	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	315
62335	射阳	津南4#变	10	200	96
62336	射阳	方向2#变	10	200	112
62337	射阳	日新8#变042	10	200	93
62338	射阳	津哨3#变	10	200	91
62339	射阳	金港城小区配电房1#变	10	800	448
62340	射阳	四明九坛6#配变	10	200	55
62341	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	110
62342	射阳	通洋条洋3#配变	10	400	121
62343	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	410
62344	射阳	阜余公用22#变	10	400	152
62345	射阳	沙港3#配变JN	10	200	53
62346	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	352
62347	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	0
62348	射阳	和气3#变	10	400	163
62349	射阳	书香福第4#变	10	800	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62350	射阳	太阳城4号配变	10	400	0
62351	射阳	皇廷锦绣府1#开关站2#主变	10	800	460
62352	射阳	安富2#变	10	200	114
62353	射阳	安富3#变	10	200	122
62354	射阳	阜余健康1#配变	10	200	39
62355	射阳	台阳博雅苑3#主变	10	800	427
62356	射阳	台阳博雅苑4#主变	10	800	463
62357	射阳	技术监督局箱变	10	630	146
62358	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	496
62359	射阳	城区运检营销楼箱变	10	630	169
62360	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	400
62361	射阳	胜利3#配变	10	200	59
62362	射阳	新坝振坝6#变	10	200	34
62363	射阳	盘湾镇玉坝3#变	10	200	56
62364	射阳	海丰20#变	10	400	206
62365	射阳	北庄2#变	10	200	0
62366	射阳	书香福第7#变	10	630	478
62367	射阳	剑桥郡4#配电室#16变压器	10	630	329
62368	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62369	射阳	香檀公寓配电室2#主变	10	800	457
62370	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	96
62371	射阳	中闸10#配变	10	400	214
62372	射阳	南公变17#变箱变配变	10	400	175
62373	射阳	剑桥郡4#配电室#13变压器	10	630	325
62374	射阳	新坝新潮1#配变	10	400	134
62375	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	328
62376	射阳	集美望湖公馆2#配电室5#变	10	800	419
62377	射阳	紫宸3#配电房9#变	10	800	397
62378	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	456
62379	射阳	上书房3#配电室8#变	10	800	387
62380	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	354
62381	射阳	南苑3#配变	10	630	365
62382	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站2#配变	10	800	545
62383	射阳	书香福第3#变	10	800	388
62384	射阳	学地1#变	10	200	88
62385	射阳	安富5#变	10	200	57
62386	射阳	明湖书香苑4#变压器	10	800	518
62387	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62388	射阳	新加2#变	10	400	160
62389	射阳	臻茂府2#配电室8#主变	10	800	552
62390	射阳	城区银行宿舍配变	10	400	57
62391	射阳	融悦东方11#主变	10	800	512
62392	射阳	中尖4#配变	10	400	78
62393	射阳	璟宸小区2#配电房8#主变	10	630	354
62394	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	596
62395	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	537
62396	射阳	临海润海嘉园配电室1#主变配电变压器	10	630	344
62397	射阳	润海嘉园配电室2#主变配电变压器	10	630	291
62398	射阳	东辉18#配变	10	200	79
62399	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	372
62400	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	337
62401	射阳	民生18#变	10	400	230
62402	射阳	城区近海文化村2号配变	10	400	60
62403	射阳	城区庆南16#配变	10	400	0
62404	射阳	城区园区2#配变	10	400	0
62405	射阳	皇廷锦绣府1#开关站4#主变	10	800	572
62406	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站3#配变	10	800	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62407	射阳	翡翠华府2#配电室10#主变	10	630	444
62408	射阳	安东8#变052	10	400	214
62409	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房15#主变	10	800	442
62410	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	383
62411	射阳	盘洋线永兴安置区1#变	10	400	277
62412	射阳	淮海农场草滩养殖西配变	10	200	79
62413	射阳	东风1#变021	10	200	23
62414	射阳	街道36#变	10	400	35
62415	射阳	贺丰32#箱变	10	630	317
62416	射阳	横港17#变	10	200	93
62417	射阳	吾悦广场5#变压器	10	800	333
62418	射阳	东方2#变	10	400	183
62419	射阳	皇廷锦绣府1#开关站3#主变	10	800	626
62420	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	124
62421	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	406
62422	射阳	条滩2#变	10	400	144
62423	射阳	黄沙港政府2#变	10	400	37
62424	射阳	城区合东9#配变	10	400	78
62425	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62426	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	495
62427	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	356
62428	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	200	1
62429	射阳	三区安置区2#配变	10	400	104
62430	射阳	聚龙府小区3#配电室8#变	10	800	409
62431	射阳	诚民11#变	10	200	92
62432	射阳	长荡才堆6#变	10	400	113
62433	射阳	丰登4#变012	10	200	102
62434	射阳	城区大兴路配变	10	400	0
62435	射阳	融悦东方6#主变	10	800	612
62436	射阳	农联13#变	10	400	146
62437	射阳	青春15#变	10	200	114
62438	射阳	八管区3#配变	10	200	84
62439	射阳	海通边贸2#变	10	400	0
62440	射阳	七管区4#配变	10	200	63
62441	射阳	海通中心河4#变	10	400	17
62442	射阳	条心社区箱变	10	630	297
62443	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	243
62444	射阳	盘湾镇世外江南2#变	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62445	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	452
62446	射阳	港务2#变	10	400	61
62447	射阳	长荡沙南15#变	10	400	276
62448	射阳	盘湾镇龙腾苑1#变	10	800	383
62449	射阳	盘湾镇龙腾苑2#变	10	800	427
62450	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	297
62451	射阳	东辉10#变	10	200	118
62452	射阳	聚龙府（南园）2#配电室13#变	10	800	565
62453	射阳	悦珑熙苑1#配电室2#主变	10	800	434
62454	射阳	台阳博雅苑1#主变	10	800	377
62455	射阳	台阳博雅苑2#主变	10	800	397
62456	射阳	淮海农场农科院2#综合变	10	400	242
62457	射阳	射南安置区7#箱变	10	630	385
62458	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	415
62459	射阳	淮海农场垦四队北区综合变	10	400	113
62460	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）16#配变	10	630	300
62461	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	103
62462	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	10
62463	射阳	海通街道24#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62464	射阳	盘湾镇华新3#变	10	400	141
62465	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	426
62466	射阳	益民10#变	10	200	138
62467	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	222
62468	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	328
62469	射阳	金海安置区(二期)1#变	10	400	174
62470	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	64
62471	射阳	海河革新14#变	10	400	101
62472	射阳	老厂部1#配变箱变	10	400	225
62473	射阳	金色阳光三期3#配电室13#变压器	10	800	453
62474	射阳	南庄4#变	10	200	66
62475	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	0
62476	射阳	百盛花苑2-1#箱变主变	10	630	206
62477	射阳	海河街道37#变	10	200	0
62478	射阳	大自然9#箱变配变	10	630	174
62479	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	242
62480	射阳	富洋15#变	10	200	93
62481	射阳	新庄3#变	10	400	142
62482	射阳	新庄9#变JN	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62483	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所1#主变	10	800	552
62484	射阳	上书房1#开关站1#变	10	630	333
62485	射阳	东都天润23#变压器	10	800	368
62486	射阳	幸福2#配变	10	200	106
62487	射阳	金星3#配变	10	200	31
62488	射阳	跃中12#配变	10	200	120
62489	射阳	北公变5#变	10	400	112
62490	射阳	通洋文明12#配变	10	200	113
62491	射阳	苏福社区5#配变	10	200	92
62492	射阳	华耀首府A区1#配变	10	800	368
62493	射阳	三角镇14#变	10	400	121
62494	射阳	华耀首府A区2#配电室9#配变	10	800	518
62495	射阳	闽南箱变配变	10	630	356
62496	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	555
62497	射阳	吾悦广场1#主变	10	800	423
62498	射阳	聚龙府（南园）2#开关站7#变	10	800	607
62499	射阳	人武部4#变	10	400	217
62500	射阳	43-6-6#杆工业园配变	10	200	21
62501	射阳	吾悦广场二期8#配电室24#主变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62502	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	50
62503	射阳	长荡长安7#变	10	200	105
62504	射阳	长荡长安9#变	10	200	31
62505	射阳	上书房1#开关站2#变	10	630	276
62506	射阳	海通海堤2#变	10	400	175
62507	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	0
62508	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	489
62509	射阳	新城锦绣7#主变	10	800	409
62510	射阳	新城锦绣5#主变	10	800	406
62511	射阳	新城锦绣6#主变	10	800	346
62512	射阳	新城锦绣8#主变	10	800	387
62513	射阳	新潮12#变	10	200	71
62514	射阳	长荡陈林6#变	10	200	76
62515	射阳	长荡荡中6#变	10	400	190
62516	射阳	新加1#变	10	250	93
62517	射阳	悦珑熙苑3#配电室10#主变	10	800	530
62518	射阳	新加3#变	10	200	100
62519	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	230
62520	射阳	虹亚新城1#箱变	10	630	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62521	射阳	翡翠华府2#配电室7#主变	10	630	430
62522	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	32
62523	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	431
62524	射阳	世动新能源有限公司	10	200	0
62525	射阳	书香门第小区配电室4#主变	10	630	457
62526	射阳	伍份安置区	10	630	258
62527	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	198
62528	射阳	海河街道36#变	10	200	74
62529	射阳	璟宸小区2#配电房6#主变	10	630	392
62530	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	66
62531	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	136
62532	射阳	红星13#配变	10	315	107
62533	射阳	东风12#变	10	400	221
62534	射阳	临农29大队西配变	10	400	295
62535	射阳	贺丰10#配变	10	400	277
62536	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	435
62537	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	362
62538	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	558
62539	射阳	丫头港2#配变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62540	射阳	南公变海星4#变	10	400	86
62541	射阳	奥林春天1#配电房7#主变	10	800	266
62542	射阳	奥林春天开闭所4#主变	10	800	277
62543	射阳	阜余阜中12#变	10	315	103
62544	射阳	码头5#配变	10	200	94
62545	射阳	聚龙府（南园）2#配电室15#变	10	800	601
62546	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	127
62547	射阳	新城南派出所配变	10	200	0
62548	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	0
62549	射阳	公园壹号1#配电室5#主变	10	800	199
62550	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	178
62551	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	18
62552	射阳	海通紫金华府配电室1#变	10	800	500
62553	射阳	海通紫金华府配电室2#变	10	800	553
62554	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	129
62555	射阳	东方9#变	10	200	59
62556	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	530
62557	射阳	北集14#变	10	200	113
62558	射阳	海通街道20#变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62559	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	577
62560	射阳	街道43#变	10	630	103
62561	射阳	上书房1#开关站4#变	10	630	286
62562	射阳	长荡荡中11#变	10	200	116
62563	射阳	长荡荡中10#变	10	200	57
62564	射阳	书香甲第3#变	10	800	242
62565	射阳	洋南5#变	10	400	121
62566	射阳	瑤茂府3#配电室10#主变	10	800	500
62567	射阳	紫宸2#配电房6#变	10	800	443
62568	射阳	安徒生童话乐园2#配电室12#变	10	630	277
62569	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	86
62570	射阳	幸福龙庭1#箱变配变	10	630	413
62571	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	211
62572	射阳	长荡街道10#配变	10	400	196
62573	射阳	珺悦府小区1#配电房6#变压器	10	630	224
62574	射阳	六垛公用变34#配变	10	400	320
62575	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	320
62576	射阳	长荡中河14#变	10	200	30
62577	射阳	长荡湾洋14#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62578	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	612
62579	射阳	珺悦府2#配电房10#变	10	800	427
62580	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	367
62581	射阳	淮海农场垦三队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	142
62582	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	0
62583	射阳	华耀首府A区4#配电室15#配变	10	800	362
62584	射阳	润洋壹品7#主变新	10	800	375
62585	射阳	东园小区2#箱变	10	630	334
62586	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	224
62587	射阳	老场部4#变压器	10	400	90
62588	射阳	盘湾镇华新9#变	10	200	81
62589	射阳	万成尚景三期3#主变	10	630	229
62590	射阳	22大队	10	400	109
62591	射阳	新星46#630KVA	10	630	278
62592	射阳	红星社区7#配变	10	200	82
62593	射阳	三河康居1#变	10	200	45
62594	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	115
62595	射阳	机关5#箱变	10	630	350
62596	射阳	永星7#	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62597	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	96
62598	射阳	王村5#变JN	10	200	82
62599	射阳	长荡甲候14#	10	200	98
62600	射阳	22大队北	10	400	282
62601	射阳	碧桂园1#配电室2#主变	10	630	93
62602	射阳	10大队	10	160	41
62603	射阳	渔场东2#	10	400	0
62604	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	94
62605	射阳	北洋3#变JN	10	200	74
62606	射阳	全心7#配变	10	200	100
62607	射阳	兴胜4#配变	10	200	49
62608	射阳	金山7#变	10	200	8
62609	射阳	金山9#变	10	200	0
62610	射阳	朝阳小区1#箱变	10	630	316
62611	射阳	锦绣嘉园（一期）1#配电室2#变压器	10	630	228
62612	射阳	翡翠华府3#配电室6#主变	10	800	574
62613	射阳	中联7号配变	10	315	25
62614	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	103
62615	射阳	射南安置区5#箱变	10	630	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62616	射阳	红旗12#变	10	400	264
62617	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	416
62618	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室2#主变	10	800	420
62619	射阳	欧亚悦府3#配电室15#主变	10	800	300
62620	射阳	幸福17#配变	10	200	94
62621	射阳	新班14#变	10	400	24
62622	射阳	绿洲麒麟府2#配电室12#主变	10	800	376
62623	射阳	长荡街道27#配变	10	400	149
62624	射阳	奥林春天12#变	10	800	454
62625	射阳	众鑫嘉园1#变压器	10	800	317
62626	射阳	机关1#箱变	10	630	351
62627	射阳	丰河名都1#开关站4#变压器	10	800	371
62628	射阳	城区东园小区5号配变	10	400	164
62629	射阳	六里10#变	10	200	101
62630	射阳	95-25杆兴北新村7号配变	10	400	47
62631	射阳	新星43#变压器	10	400	262
62632	射阳	金山13#配变	10	200	118
62633	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	404
62634	射阳	碧桂园2#配电室4#变压器	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62635	射阳	射阳金科未来城8#变压器	10	800	448
62636	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	52
62637	射阳	六塘14#变	10	200	110
62638	射阳	龙泽园小区配电房3#变压器	10	630	346
62639	射阳	射阳丰和名都3#配电室10#变压器	10	800	374
62640	射阳	金科未来城9#变	10	800	434
62641	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	117
62642	射阳	润洋壹品小区5#配电房2#主变	10	800	427
62643	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	103
62644	射阳	丰河10#	10	200	67
62645	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	101
62646	射阳	新西分场1#	10	200	0
62647	射阳	民建9#配变	10	400	206
62648	射阳	理想家园1#配电室1#变	10	800	353
62649	射阳	盘洋11#变	10	200	130
62650	射阳	三区24#变	10	200	114
62651	射阳	四港16#配变	10	200	66
62652	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	0
62653	射阳	特庸全心10#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62654	射阳	阳光海岸小区开关站1#配电室备用变	10	800	613
62655	射阳	东元9#变	10	400	57
62656	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室1#主变	10	800	256
62657	射阳	沟浜15#变	10	400	160
62658	射阳	变电所配变箱变	10	630	409
62659	射阳	8大队	10	400	181
62660	射阳	洋北河西13#变	10	200	100
62661	射阳	城区市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	31
62662	射阳	特庸连庆14#变	10	400	183
62663	射阳	临海街道51#配变	10	200	102
62664	射阳	射阳金科未来城10#变压器	10	800	265
62665	射阳	运粮河桥	10	200	135
62666	射阳	滨东15#变	10	200	90
62667	射阳	特庸红旗15#变	10	200	54
62668	射阳	淮海19#配变	10	400	61
62669	射阳	欧亚悦府3#配电室9#主变	10	800	431
62670	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	175
62671	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	156
62672	射阳	药场8#配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62673	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	68
62674	射阳	润洋壹品小区2#开关站3#主变	10	800	454
62675	射阳	城区东园小区2号配变	10	400	101
62676	射阳	友盟28#配变	10	200	46
62677	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	101
62678	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	220
62679	射阳	理想家园1#开关站1#主变	10	800	478
62680	射阳	海通街道1#配变	10	400	0
62681	射阳	小木闸1#配变	10	200	55
62682	射阳	城区市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	203
62683	射阳	时代国际二期1#配电房5#变压器	10	800	320
62684	射阳	长荡北埭7#配变	10	200	118
62685	射阳	2大队	10	200	91
62686	射阳	理想家园1#配电室4#变	10	800	475
62687	射阳	20大队	10	200	96
62688	射阳	新北六大队2#配变	10	400	160
62689	射阳	渔场西5#	10	400	176
62690	射阳	剑桥郡开关站4#变压器	10	630	271
62691	射阳	洋中3#配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62692	射阳	长荡西沙13#配变	10	200	0
62693	射阳	四明黄云12#配变	10	200	41
62694	射阳	桃园1#箱变	10	800	537
62695	射阳	城区市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	156
62696	射阳	时代国际二期2#配电房9#变压器	10	630	275
62697	射阳	27大队	10	400	128
62698	射阳	场西线45#630KVA	10	630	313
62699	射阳	陡港康居1#配变	10	200	108
62700	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	455
62701	射阳	行政大楼1#配变	10	400	203
62702	射阳	理想家园1#配电室3#变	10	800	452
62703	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	211
62704	射阳	长荡津西10#配变	10	200	113
62705	射阳	麒麟府1#开关站2#主变	10	800	512
62706	射阳	渔场东3#	10	400	119
62707	射阳	A市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	102
62708	射阳	五管区5#变	10	400	107
62709	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	360
62710	射阳	种牛场北6#	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62711	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	72
62712	射阳	新星三大队1#	10	400	229
62713	射阳	众鑫嘉园2#变压器	10	800	311
62714	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	313
62715	射阳	洋河12#变	10	200	63
62716	射阳	沙港18#变	10	200	100
62717	射阳	友盟23#配变	10	200	6
62718	射阳	振坍15#变	10	400	141
62719	射阳	万成尚景三期1#主变	10	630	274
62720	射阳	麒麟府1#开关站4#主变	10	800	363
62721	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	138
62722	射阳	东港居委会3#配变	10	400	199
62723	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	25
62724	射阳	渔场东4#	10	400	8
62725	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	90
62726	射阳	渔场西1#	10	400	61
62727	射阳	锦绣嘉园2#配电房2#变压器	10	800	359
62728	射阳	润洋壹品小区2#开关站4#主变	10	800	425
62729	射阳	万成尚景三期6#主变	10	630	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62730	射阳	东移12#配变	10	400	87
62731	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	214
62732	射阳	长胜8#配变	10	400	49
62733	射阳	城区东园小区3号配变	10	400	186
62734	射阳	金桂园2#主变	10	630	306
62735	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	29
62736	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	160
62737	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	127
62738	射阳	绿洲麒麟府2#配电室9#主变	10	800	361
62739	射阳	海韵嘉园6#配电房23#变压器	10	800	435
62740	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	135
62741	射阳	17大队	10	200	100
62742	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	261
62743	射阳	众鑫嘉园4#变压器	10	800	329
62744	射阳	海星村10#配变	10	400	302
62745	射阳	新东方嘉园1#配电室2#主变	10	630	159
62746	射阳	潘东二组安置区配变	10	400	177
62747	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	111
62748	射阳	润洋壹品小区2#开关站1#主变	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62749	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	54
62750	射阳	陆墩22#配变	10	200	82
62751	射阳	新星44#630KVA	10	630	296
62752	射阳	渠北15#变	10	200	23
62753	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	93
62754	射阳	海韵嘉园5#配电房19#变压器	10	800	203
62755	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	0
62756	射阳	通洋四班13#配变	10	200	114
62757	射阳	海韵嘉园5#配电房18#变压器	10	800	522
62758	射阳	理想家园2#配电室7#主变	10	800	505
62759	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	193
62760	射阳	金水美墅2#变压器	10	630	432
62761	射阳	种牛场北5#	10	200	29
62762	射阳	盘湾镇齐心14#变	10	200	61
62763	射阳	洋马街道29#配变	10	400	93
62764	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	128
62765	射阳	四明街道25#配变	10	400	130
62766	射阳	幸福22#配变	10	200	33
62767	射阳	八大队东南	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62768	射阳	11大队	10	200	89
62769	射阳	滨兴10#变	10	200	15
62770	射阳	海河旭日10#变	10	200	97
62771	射阳	友爱13#变	10	200	97
62772	射阳	四明王塔5#配变	10	400	182
62773	射阳	理想家园2#配电室10#主变	10	800	502
62774	射阳	四管区3#配变	10	200	29
62775	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	570
62776	射阳	街道22#	10	400	53
62777	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	112
62778	射阳	巨星20#配变	10	200	49
62779	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	40
62780	射阳	海通水岸新城配电室4#主变	10	630	313
62781	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	476
62782	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	62
62783	射阳	紫宸1#开关站1#变压器	10	800	440
62784	射阳	剑桥郡4#配电室#15变压器	10	630	328
62785	射阳	淮海农场垦一垦二队电站	10	400	83
62786	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62787	射阳	团塘安置区1#箱变	10	630	399
62788	射阳	融悦东方5#主变	10	800	623
62789	射阳	街道34#配变	10	400	30
62790	射阳	长荡长安13#变	10	200	136
62791	射阳	海河跃北17#变	10	200	58
62792	射阳	垦三队电站（东）单相照明	10	30	24
62793	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	103
62794	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	431
62795	射阳	小尖4号变	10	200	0
62796	射阳	富洋3号配变	10	400	145
62797	射阳	臻茂府1#配电室1#主变	10	800	437
62798	射阳	双龙船厂2#变	10	200	112
62799	射阳	万景华庭5-1#变	10	500	187
62800	射阳	芦洼13#台区	10	200	0
62801	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	488
62802	射阳	幸福一号公馆13#变压器	10	630	237
62803	射阳	射阳港居委会19#变	10	200	155
62804	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	402
62805	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62806	射阳	耦耕团结3#变	10	400	204
62807	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	112
62808	射阳	红旗18#变	10	200	110
62809	射阳	临海农场6大队1#配变	10	200	149
62810	射阳	通洋条洋7#变	10	400	38
62811	射阳	海都雅居3#变	10	630	239
62812	射阳	华耀首府A区4#配电室18#配变	10	800	551
62813	射阳	政府8#箱变	10	630	221
62814	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	510
62815	射阳	华耀首府A区1#配电室8#配变	10	800	620
62816	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	0
62817	射阳	朝阳街配变	10	400	24
62818	射阳	盘湾镇齐心5#变	10	315	173
62819	射阳	北洋园区6#配变	10	200	69
62820	射阳	盘湾镇齐心1#变	10	400	48
62821	射阳	书香门第小区配电室2#主变	10	630	250
62822	射阳	头厂7#配变-JN	10	200	54
62823	射阳	团南1#配变	10	400	169
62824	射阳	同胜2#配变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62825	射阳	同胜3#配变	10	400	167
62826	射阳	集美望湖公馆1#开关站4#变	10	630	201
62827	射阳	畚套3#配变	10	200	68
62828	射阳	太兴2#配变	10	200	79
62829	射阳	六垛公用变7#变	10	400	144
62830	射阳	六垛公用变5#配变	10	400	251
62831	射阳	渠西5#配变	10	200	58
62832	射阳	渠西7#配变	10	400	119
62833	射阳	金华6#配变	10	200	81
62834	射阳	金华10#配变	10	200	112
62835	射阳	金华3#配变	10	400	242
62836	射阳	黄海22#配变	10	200	43
62837	射阳	臻茂府1#配电室3#主变	10	800	495
62838	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	111
62839	射阳	六垛1#配变	10	200	53
62840	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	205
62841	射阳	百盛花苑2-2#箱变主变	10	630	115
62842	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	134
62843	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62844	射阳	盘湾镇洋沙6#变	10	200	63
62845	射阳	3大队	10	200	114
62846	射阳	凤兴5#变	10	200	95
62847	射阳	众鑫嘉园3#变压器	10	800	392
62848	射阳	新北九大队1#	10	200	0
62849	射阳	海星村11#配变	10	400	257
62850	射阳	二分场部	10	400	268
62851	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	400
62852	射阳	机关3#箱变	10	630	385
62853	射阳	21大队	10	400	152
62854	射阳	时代国际二期1#配电房6#变压器	10	800	382
62855	射阳	中尖安置区1#配变	10	400	106
62856	射阳	新东方嘉园1#配电室4#主变	10	630	234
62857	射阳	幸福18#配变	10	200	98
62858	射阳	周桥9#变	10	100	40
62859	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	45
62860	射阳	龙泽园小区变压器	10	630	360
62861	射阳	庆余10#配变	10	200	29
62862	射阳	润洋壹品小区4#配电房3#主变	10	800	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62863	射阳	跃华17#配变	10	200	31
62864	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	18
62865	射阳	城区东园小区1号配变	10	400	93
62866	射阳	中学配变箱变	10	630	362
62867	射阳	盘湾镇汉鼎芳园3#变	10	630	350
62868	射阳	庆北13#配变	10	400	178
62869	射阳	龙泽园小区配电房1#变压器	10	630	427
62870	射阳	新中养鸭场1#配变	10	400	277
62871	射阳	残老村1#配变	10	200	129
62872	射阳	技术监督局（南郊线）	10	200	18
62873	射阳	23大队	10	400	265
62874	射阳	射阳金科未来城2#变压器	10	800	340
62875	射阳	盐路14#变	10	200	61
62876	射阳	洋中4#配变	10	400	115
62877	射阳	机关6#箱变	10	630	185
62878	射阳	6大队西	10	200	118
62879	射阳	剑桥郡2#配电室7#变压器	10	800	355
62880	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	177
62881	射阳	兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62882	射阳	新南二十大队1#	10	200	117
62883	射阳	云燕西1#配变	10	400	245
62884	射阳	银月2#箱变	10	630	381
62885	射阳	新塘10#变	10	400	124
62886	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	73
62887	射阳	银月12#变	10	400	178
62888	射阳	海韵嘉园6#配电房24#变压器	10	800	314
62889	射阳	宏丰康居1#变	10	200	0
62890	射阳	新北五大队1#	10	200	118
62891	射阳	四分场部	10	400	194
62892	射阳	盘湾镇汉鼎芳园1#变	10	630	337
62893	射阳	海韵嘉园4#配电房14#变压器	10	800	522
62894	射阳	新中十大队2#配变	10	200	33
62895	射阳	特庸长胜12#变	10	200	108
62896	射阳	农业中心	10	200	127
62897	射阳	新世纪大楼配变	10	500	55
62898	射阳	幸福20#配变	10	200	102
62899	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	140
62900	射阳	沟浜18#变	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62901	射阳	五分场部	10	400	144
62902	射阳	临海街道53#配变	10	400	76
62903	射阳	金科未来城7#变	10	800	416
62904	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	89
62905	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	325
62906	射阳	明湖之星1#开关站1#主变	10	800	382
62907	射阳	海通街道23#	10	200	87
62908	射阳	盘湾镇安石10#变	10	200	93
62909	射阳	理想家园2#配电室8#主变	10	800	474
62910	射阳	海镇11#配变	10	400	110
62911	射阳	全心11#变	10	200	133
62912	射阳	海通水岸新城配电室3#主变	10	630	500
62913	射阳	银月1#箱变	10	630	349
62914	射阳	正塘27#变	10	200	55
62915	射阳	兴隆10#变	10	200	0
62916	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室3#主变	10	800	388
62917	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	72
62918	射阳	港口12#配变	10	200	115
62919	射阳	理想家园2#配电室9#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62920	射阳	银月10#变	10	400	86
62921	射阳	万成尚景三期5#主变	10	630	120
62922	射阳	街道35#变	10	400	173
62923	射阳	场直线44#变压器	10	400	131
62924	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	147
62925	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室2#主变	10	800	336
62926	射阳	新东方嘉园3#配电室7#变压器	10	800	390
62927	射阳	渔场东1#	10	400	182
62928	射阳	欧亚悦府2#配电室8#主变	10	800	233
62929	射阳	丰和名都3#配电室11#变	10	800	446
62930	射阳	新中十四大队1#	10	200	113
62931	射阳	欧亚悦府3#配电室13#主变	10	800	533
62932	射阳	桃园4#箱变	10	800	457
62933	射阳	运粮11#配变	10	400	176
62934	射阳	新星二大队1#	10	200	71
62935	射阳	润洋壹品小区5#配电房1#主变	10	800	356
62936	射阳	碧桂园1#配电室4#主变	10	630	270
62937	射阳	102#杆庆南12号配变	10	400	58
62938	射阳	新南分场2#配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62939	射阳	别墅1#变	10	630	209
62940	射阳	丰和名都3#配电室9#变	10	800	383
62941	射阳	欧亚悦府2#配电室6#主变	10	800	398
62942	射阳	场直线46#变压器	10	200	65
62943	射阳	海通街道4#变	10	400	89
62944	射阳	红星社区3#配变	10	200	0
62945	射阳	奥林春天10#变	10	800	471
62946	射阳	海河海关1#变	10	200	66
62947	射阳	绿洲麒麟府#配电室8#主变	10	630	292
62948	射阳	金科未来城1#变	10	800	357
62949	射阳	种牛场北1#	10	400	247
62950	射阳	金色阳光2#开关站12#变	10	800	470
62951	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	60
62952	射阳	新生24#变	10	200	48
62953	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室4#主变	10	800	265
62954	射阳	新北八大队2#变	10	200	89
62955	射阳	三涧9#变	10	200	95
62956	射阳	绿洲麒麟府2#配电室11#主变	10	800	396
62957	射阳	新中十一大队1#	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62958	射阳	渔湾14#	10	200	113
62959	射阳	城区兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	0
62960	射阳	海河街道8#变	10	400	24
62961	射阳	绿洲麒麟府#配电室7#主变	10	630	341
62962	射阳	渔场办公及住宅	10	400	261
62963	射阳	银月13#变压器	10	400	139
62964	射阳	四明街道24#配变	10	400	145
62965	射阳	射阳金科未来城6变压器	10	800	316
62966	射阳	金桂园1#主变	10	630	239
62967	射阳	团塘13变压器	10	400	150
62968	射阳	陈墩21#变	10	200	65
62969	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	211
62970	射阳	公用29#箱变配变	10	630	300
62971	射阳	友盟24#配变	10	200	117
62972	射阳	新南10#箱变	10	630	324
62973	射阳	四港17#配变	10	200	82
62974	射阳	六垛公用变31#配变	10	400	86
62975	射阳	老场部7#变压器	10	400	230
62976	射阳	洋马街道32#配变	10	630	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62977	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	159
62978	射阳	竹节14#	10	400	204
62979	射阳	沟浜17#变	10	400	134
62980	射阳	新东方嘉园1#配电室1#主变	10	630	223
62981	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	538
62982	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室1#主变	10	800	342
62983	射阳	菜场1#配变	10	630	295
62984	射阳	长荡东沙9#变	10	400	210
62985	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	560
62986	射阳	红星社区6#配变	10	200	51
62987	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	81
62988	射阳	剑桥郡2#配电室8#变压器	10	800	324
62989	射阳	建新13#变	10	200	80
62990	射阳	街道32#变	10	400	236
62991	射阳	19大队	10	200	111
62992	射阳	幸福9#变	10	400	186
62993	射阳	海河烈士9#变	10	200	86
62994	射阳	北尖13#配变	10	200	76
62995	射阳	碧桂园2#配电室2#变压器	10	630	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62996	射阳	永安房产3号变	10	400	100
62997	射阳	龙泽园小区配电房2#变压器	10	630	381
62998	射阳	红星社区1#配变	10	200	35
62999	射阳	新星41#变压器	10	400	149
63000	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室5#主变	10	800	88
63001	射阳	海韵嘉园6#配电房21#主变	10	800	512
63002	射阳	丰河11#	10	200	83
63003	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	200
63004	射阳	盘湾镇街道11#变	10	400	74
63005	射阳	6大队	10	200	94
63006	射阳	剑桥郡2#配电室6#变压器	10	800	346
63007	射阳	新星四大队1#	10	200	59
63008	射阳	碧桂园3#配电室2#变	10	800	344
63009	射阳	海韵嘉园4#配电房13#变压器	10	800	259
63010	射阳	老场部5#变压器	10	400	198
63011	射阳	新星四大队2#配变	10	200	94
63012	射阳	东海5#变	10	200	67
63013	射阳	联心9#变	10	200	39
63014	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63015	射阳	五管区7#配变	10	200	22
63016	射阳	时代国际二期2#配电房11#变压器	10	630	199
63017	射阳	南公变21#变	10	630	258
63018	射阳	长荡益民9#配变	10	200	0
63019	射阳	新星三大队4#配变	10	200	106
63020	射阳	贺丰32#配变	10	200	33
63021	射阳	万成尚景三期2#主变	10	630	206
63022	射阳	解放10#配变	10	200	97
63023	射阳	八顷12#配变	10	200	82
63024	射阳	新潮14#变	10	400	0
63025	射阳	2#变压器	10	630	399
63026	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	303
63027	射阳	盘湾镇新潭2#变	10	400	193
63028	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	470
63029	射阳	新星9#变压器	10	400	135
63030	射阳	16大队东	10	400	213
63031	射阳	海韵嘉园6#配电房22#变压器	10	800	518
63032	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	290
63033	射阳	街道21#	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63034	射阳	城区健康路2#变	10	400	224
63035	射阳	富洋13#变	10	200	96
63036	射阳	24大队	10	200	95
63037	射阳	沟北11#配变	10	200	75
63038	射阳	大有康居1#配变	10	200	0
63039	射阳	桃园2#箱变	10	800	326
63040	射阳	渔场西3#	10	400	134
63041	射阳	三分场部	10	400	204
63042	射阳	东园小区3#箱变	10	630	334
63043	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	494
63044	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	97
63045	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	319
63046	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	126
63047	射阳	剑桥郡开关站1#变压器	10	630	153
63048	射阳	临海街道50#配变	10	400	56
63049	射阳	银月5#箱变	10	400	111
63050	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室4#主变	10	800	406
63051	射阳	海河官滩15#变	10	200	106
63052	射阳	大喇叭	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63053	射阳	洋马街道27#变	10	400	162
63054	射阳	机关2#箱变	10	630	284
63055	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	137
63056	射阳	射阳丰和名都3#配电室12#变压器	10	800	457
63057	射阳	海河阜丰11#变	10	200	80
63058	射阳	欧亚悦府2#配电室5#主变	10	800	432
63059	射阳	条海康居2#变	10	200	67
63060	射阳	南灶30#变	10	400	209
63061	射阳	海通大尖1#变配变	10	400	124
63062	射阳	新生25#变	10	200	77
63063	射阳	剑桥郡开关站3#变压器	10	630	249
63064	射阳	潘墩17#变	10	200	125
63065	射阳	和合16#变	10	200	27
63066	射阳	印刷厂配变	10	630	222
63067	射阳	明湖之星1#开关站2#主变	10	800	417
63068	射阳	贺仁14#配变	10	200	105
63069	射阳	渔场大棚	10	400	240
63070	射阳	诚民14#配变	10	200	38
63071	射阳	北庄17#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63072	射阳	特庸洋西14#变	10	200	68
63073	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	126
63074	射阳	新潮11#变	10	200	80
63075	射阳	25大队营	10	400	117
63076	射阳	时代国际二期2#配电房12#变压器	10	630	292
63077	射阳	收割机3#箱变	10	400	101
63078	射阳	机关4#箱变	10	630	310
63079	射阳	新星39#变压器	10	400	251
63080	射阳	新北六大队1#配变	10	200	104
63081	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	61
63082	射阳	渔场场部	10	400	291
63083	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	356
63084	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	186
63085	射阳	海韵嘉园5#配电房20#变压器	10	800	390
63086	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	395
63087	射阳	新北七大队1#	10	400	161
63088	射阳	欧亚悦府开关站1#主变	10	800	212
63089	射阳	盘湾镇街道20#变	10	400	162
63090	射阳	陆墩5#	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63091	射阳	八大9#配变	10	400	158
63092	射阳	欧亚悦府3#配电室14#主变	10	800	308
63093	射阳	新西二十五大队1#	10	200	107
63094	射阳	渔场东6#	10	400	165
63095	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	122
63096	射阳	四港18#变	10	400	167
63097	射阳	双跃9#配变	10	200	0
63098	射阳	新西二十六大队1#	10	200	124
63099	射阳	绿洲麒麟府2#配电室10#主变	10	800	407
63100	射阳	金色阳光2#开关站9#变	10	800	453
63101	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	296
63102	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	0
63103	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	468
63104	射阳	城区条北7#配变	10	50	34
63105	射阳	理想家园1#开关站2#主变	10	800	435
63106	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	62
63107	射阳	海韵嘉园4#配电房15#变压器	10	800	387
63108	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	359
63109	射阳	新中十大队1#	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63110	射阳	新星2#变压器	10	400	196
63111	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	128
63112	射阳	团南5#配变	10	200	78
63113	射阳	14大队	10	200	100
63114	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	489
63115	射阳	2大队牧场	10	400	0
63116	射阳	张同13#配变	10	200	37
63117	射阳	长荡津西9#配变	10	200	92
63118	射阳	万成尚景三期4#主变	10	630	334
63119	射阳	射阳金科未来城4#变压器	10	800	325
63120	射阳	牡丹12#配变	10	200	1
63121	射阳	理想家园1#开关站3#主变	10	800	258
63122	射阳	伏兴7#变	10	200	88
63123	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	334
63124	射阳	金色阳光三期#3配电室16#变压器	10	800	453
63125	射阳	金科未来城3#变	10	800	339
63126	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室3#主变	10	800	338
63127	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	123
63128	射阳	滨湖西苑二期配电房1#变压器	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63129	射阳	特庸红旗7#变	10	400	0
63130	射阳	新东方嘉园2#配电室5#主变	10	630	179
63131	射阳	李尖8#配变	10	200	88
63132	射阳	南坎8#配变	10	200	39
63133	射阳	东园小区1#箱变	10	630	377
63134	射阳	28大队	10	400	166
63135	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	422
63136	射阳	金科未来城5#变	10	800	355
63137	射阳	特庸红旗2#变	10	400	119
63138	射阳	丰河名都1#开关站3#变压器	10	800	333
63139	射阳	剑桥郡2#配电室5#变压器	10	800	284
63140	射阳	沙东12#配变	10	400	116
63141	射阳	15大队	10	400	289
63142	射阳	津富安置区2#配变	10	400	172
63143	射阳	4#变压器	10	630	304
63144	射阳	汛东12#变	10	200	108
63145	射阳	金色阳光三期3#配电室#15变压器	10	800	543
63146	射阳	唐樵13#配变	10	200	116
63147	射阳	荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63148	射阳	城区东园小区4号配变	10	400	157
63149	射阳	洋马街道28#变	10	400	213
63150	射阳	阳光海岸小区开关站2#配电室备用变	10	630	445
63151	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	397
63152	射阳	麒麟府1#开关站3#主变	10	800	378
63153	射阳	长荡三中8#配变	10	200	50
63154	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	204
63155	射阳	润洋壹品小区4#配电房1#主变	10	800	427
63156	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	120
63157	射阳	鲤鱼11#变	10	200	118
63158	射阳	麒麟府1#开关站1#主变	10	800	409
63159	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	271
63160	射阳	新星三大队2#配变	10	400	173
63161	射阳	临海街道49#配变	10	400	144
63162	射阳	时代国际二期1#配电房8#变压器	10	800	410
63163	射阳	特庸园区1#变	10	400	155
63164	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	142
63165	射阳	红星社区5#配变	10	200	75
63166	射阳	时代国际二期1#配电房7#变压器	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63167	射阳	1大队	10	400	274
63168	射阳	新东方嘉园2#配电室6#主变	10	630	155
63169	射阳	跃中22#配变	10	200	99
63170	射阳	场直线41#变压器	10	200	0
63171	射阳	东兴6#配变	10	400	72
63172	射阳	新南二十三大队1#	10	400	132
63173	射阳	欧亚悦府开关站4#主变	10	800	157
63174	射阳	渠南16#变	10	200	83
63175	射阳	林南7#变	10	400	139
63176	射阳	5大队	10	400	256
63177	射阳	庆北14#配变	10	200	91
63178	射阳	战斗9#	10	200	3
63179	射阳	长荡新付9#配变	10	200	110
63180	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	127
63181	射阳	东湾5#配变	10	400	241
63182	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	263
63183	射阳	红星社区4#配变	10	200	77
63184	射阳	诚民15#配变	10	200	0
63185	射阳	阜余公用变20#配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63186	射阳	渔场西4#	10	400	131
63187	射阳	紫宸1#开关站3#变压器	10	800	421
63188	射阳	特庸全心12#变	10	200	0
63189	射阳	理想家园1#配电室2#变	10	800	374
63190	射阳	奥林春天11#变	10	800	420
63191	射阳	四明建光13#变	10	200	80
63192	射阳	金色阳光三期3#配电室14#变压器	10	800	443
63193	射阳	八大8#配变	10	400	150
63194	射阳	化工厂2#变	10	630	385
63195	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	116
63196	射阳	新北九大队2#配变	10	200	0
63197	射阳	理想家园1#配电室5#主变	10	800	393
63198	射阳	4大队南	10	400	185
63199	射阳	银月9#箱变	10	400	133
63200	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	233
63201	射阳	金色阳光2#开关站10#变	10	800	506
63202	射阳	化工厂1#配变	10	630	336
63203	射阳	四明建中12#配变	10	200	21
63204	射阳	新南二十二大队1#	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63205	射阳	4大队配变	10	400	224
63206	射阳	洋马街道30#配变	10	630	352
63207	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	0
63208	射阳	滨南16#变	10	200	56
63209	射阳	贺丰28#箱变	10	400	235
63210	射阳	沟浜16#变	10	200	36
63211	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	431
63212	射阳	利国17#	10	200	0
63213	射阳	特庸街道15#变	10	400	113
63214	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	268
63215	射阳	金色阳光2#开关站11#变	10	800	514
63216	射阳	日昇家苑小区1#变压器	10	800	488
63217	射阳	欧亚悦府2#配电室7#主变	10	800	392
63218	射阳	海河陡港23#变	10	200	80
63219	射阳	16大队	10	200	112
63220	射阳	酩悦加洲二期配电室6#变压器	10	630	345
63221	射阳	六垛公用变33#配变	10	400	87
63222	射阳	庆北11#配变	10	200	99
63223	射阳	新西二十九大队1#	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63224	射阳	海韵嘉园5#配电房17#变压器	10	800	377
63225	射阳	阜余大有15#变	10	200	118
63226	射阳	四明黄云13#配变	10	200	0
63227	射阳	新星5#630KVA	10	630	274
63228	射阳	陆墩21 #	10	200	49
63229	射阳	新北八大队1#	10	200	57
63230	射阳	九里13#配变	10	200	78
63231	射阳	洋港14#配变	10	200	0
63232	射阳	红星社区2#配变	10	200	67
63233	射阳	唐湾10#配变	10	200	0
63234	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	54
63235	射阳	时代国际二期2#配电房10#变压器	10	630	307
63236	射阳	六管区6#变	10	200	0
63237	射阳	老场部6#变	10	400	227
63238	射阳	奥林春天9#变	10	800	381
63239	射阳	18大队	10	200	100
63240	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	75
63241	射阳	4大队北	10	400	122
63242	射阳	13大队配变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63243	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	88
63244	射阳	长荡新付8#配变	10	200	84
63245	射阳	老场部3#变压器	10	400	220
63246	射阳	居委会5#配变	10	400	85
63247	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	30
63248	射阳	新星45#变压器	10	400	210
63249	射阳	新东方嘉园1#配电室3#主变	10	630	247
63250	射阳	新生23#变	10	200	102
63251	射阳	城区康平路6号配变	10	400	0
63252	射阳	幸福21#配变	10	200	120
63253	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	244
63254	射阳	新东方嘉园3#配电室8#变压器	10	800	420
63255	射阳	润洋壹品小区4#配电房2#主变	10	800	423
63256	射阳	贺丰30#配变	10	400	247
63257	射阳	新塘25#变	10	200	0
63258	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	114
63259	射阳	渔场西2#	10	400	209
63260	射阳	海河镇革新10#变	10	200	58
63261	射阳	条海康居1#变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63262	射阳	9大队配变	10	200	54
63263	射阳	新星三大队5#变	10	200	102
63264	射阳	滨湖西苑二期配电房2#变压器	10	800	404
63265	射阳	街道12#配变	10	400	211
63266	射阳	四明9#变	10	200	91
63267	射阳	和合17#变	10	200	24
63268	射阳	塘东14#变	10	200	42
63269	射阳	龙泽园小区配电房4#变压器	10	630	332
63270	射阳	润洋壹品小区2#开关站2#主变	10	800	443
63271	射阳	24大队东	10	400	206
63272	射阳	特庸永胜12#变	10	200	118
63273	射阳	理想家园1#配电室6#主变	10	800	398
63274	射阳	幸福19#配变	10	200	95
63275	射阳	特庸街道17#变	10	200	0
63276	射阳	胜居9#变	10	200	88
63277	射阳	海韵嘉园4#配电房16#变压器	10	800	510
63278	射阳	剑桥郡开关站2#变压器	10	630	248
63279	响水	工商路1#变	10	400	0
63280	响水	小尖蔡庄一组变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63281	响水	小尖振兴路3#变	10	400	152
63282	响水	小尖华联3#变	10	400	168
63283	响水	环境监察站1#变	10	400	57
63284	响水	小尖老街3#变	10	400	190
63285	响水	长江东路4#变	10	400	130
63286	响水	小尖油厂1#变	10	400	181
63287	响水	东园街变	10	400	11
63288	响水	东园八组5#变	10	500	0
63289	响水	小尖小学4#变	10	400	241
63290	响水	小尖玉北七组2#变	10	400	65
63291	响水	三洪大沟2#变	10	400	147
63292	响水	小尖周集二组北变	10	400	97
63293	响水	人民商场2#变	10	400	235
63294	响水	幸福中路2#变	10	400	154
63295	响水	水利局变	10	400	48
63296	响水	响灌东路变	10	400	132
63297	响水	七套中心3组变	10	400	203
63298	响水	八里堆南西变	10	200	76
63299	响水	程庄李庄西变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63300	响水	中心一组变	10	400	126
63301	响水	停泉七组南变	10	200	69
63302	响水	标兵东变	10	400	133
63303	响水	七套街东变	10	400	174
63304	响水	停泉六组变	10	200	113
63305	响水	梅湾三组变	10	400	197
63306	响水	水塔路西变	10	400	184
63307	响水	七套三份红星变	10	400	248
63308	响水	七套北街变	10	400	0
63309	响水	三份河东变	10	200	88
63310	响水	大有项庄1#变	10	400	108
63311	响水	大有项庄2#变	10	400	152
63312	响水	大有新北11组3#变	10	200	101
63313	响水	灌江雅苑小区5#主变	10	800	568
63314	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	187
63315	响水	金城家园A区9#变	10	800	446
63316	响水	水榭春天小区2#配电室8#变	10	800	493
63317	响水	中心河桥1#箱变	10	630	314
63318	响水	黄滨线54大队	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63319	响水	灌江绿洲12#变	10	800	516
63320	响水	27大队变新	10	200	70
63321	响水	杜凤礼综合变	10	400	237
63322	响水	新工线学校1#变	10	400	181
63323	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	248
63324	响水	五河线响西一组变	10	200	19
63325	响水	灌江绿洲9#变	10	800	578
63326	响水	64大队变	10	200	117
63327	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	207
63328	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	584
63329	响水	民生线菜场1#变	10	400	201
63330	响水	环南新型社区2#变	10	400	216
63331	响水	六套园区1#变	10	400	167
63332	响水	六套街北村新街2#变	10	400	14
63333	响水	五套西2#变	10	200	40
63334	响水	民生线发电房2#变	10	400	226
63335	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	474
63336	响水	六套园区2#变	10	400	242
63337	响水	响水潘庄安置区变	10	500	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63338	响水	沙荡线安置区4#变	10	400	260
63339	响水	供销社1#变	10	400	170
63340	响水	陈港港北箱变	10	630	374
63341	响水	黄河安置小区变	10	630	397
63342	响水	三洪大沟5#变	10	400	174
63343	响水	二套线三套土奎2#变	10	200	75
63344	响水	金河安置小区变	10	630	202
63345	响水	正瑞小区2#变	10	800	377
63346	响水	龙运仕家25#变	10	800	312
63347	响水	老舍良种村变	10	200	0
63348	响水	六套尹庄6#变	10	200	126
63349	响水	民生1#变	10	400	249
63350	响水	清华印象2#配电室2#变	10	800	440
63351	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	639
63352	响水	新工线路边变	10	400	249
63353	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	51
63354	响水	黄海大农线1大队变	10	200	47
63355	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	154
63356	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63357	响水	东直线17大队变	10	200	122
63358	响水	黄海古树2#箱变	10	400	204
63359	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	210
63360	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	194
63361	响水	西园一组5#变	10	400	53
63362	响水	文化馆变	10	400	0
63363	响水	海宁1、2组	10	200	92
63364	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	220
63365	响水	南河海宁1-2组2#变	10	200	50
63366	响水	70大队西站	10	400	196
63367	响水	南河小学2#变	10	400	121
63368	响水	南河小闸变	10	200	6
63369	响水	六套五套小区4#变	10	400	213
63370	响水	32大队鱼塘变	10	200	58
63371	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	592
63372	响水	南河农具厂2#变	10	400	98
63373	响水	王集派出所2#变	10	400	68
63374	响水	南河新东3组2#变	10	200	80
63375	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63376	响水	南河移动塔变	10	400	210
63377	响水	东直线49大队变	10	200	73
63378	响水	小浦新区1#箱变	10	500	260
63379	响水	海宁四、六组变	10	200	41
63380	响水	平建开发区2#变	10	400	165
63381	响水	七套周庄变	10	200	75
63382	响水	七套港尾堆根2#变	10	200	160
63383	响水	7分厂部变	10	200	0
63384	响水	七套8#公用南变	10	400	140
63385	响水	东鸭场后配变	10	200	78
63386	响水	灌江书苑1#配电室1#主变	10	800	495
63387	响水	七套八套西变	10	200	88
63388	响水	南河新南9组变	10	400	252
63389	响水	七套财政所变	10	400	2
63390	响水	七套棉花园区2#变	10	200	116
63391	响水	南河中学新增1#变	10	400	132
63392	响水	平建七组变	10	200	86
63393	响水	东直线42大队变	10	200	87
63394	响水	丰大集中区5#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63395	响水	七套水塔路北2#变	10	400	320
63396	响水	七套聚兴路变	10	400	0
63397	响水	七套水塔路南变	10	400	150
63398	响水	兴太余段2#变	10	200	73
63399	响水	黄海大农线4大队变	10	200	0
63400	响水	平建四六组2#变	10	200	114
63401	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	71
63402	响水	七套中心敬老院变	10	200	49
63403	响水	七套兴无1#变	10	200	73
63404	响水	田荡三组2#变	10	200	88
63405	响水	新荡五大站变	10	400	221
63406	响水	南河新建1.2组变	10	200	81
63407	响水	南河严舍七组2#变	10	200	63
63408	响水	民生线机耕队1#变	10	400	284
63409	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	111
63410	响水	民生线机耕队2#变	10	400	264
63411	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	176
63412	响水	民生线机耕队3#变	10	400	254
63413	响水	民生线机耕队变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63414	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	162
63415	响水	68大队变	10	200	0
63416	响水	龙运仕家19#变	10	800	544
63417	响水	骏景园小区9#变	10	800	420
63418	响水	黄海古树1#箱变	10	400	228
63419	响水	民生线菜场2#变	10	400	264
63420	响水	民生线发电房变	10	400	238
63421	响水	陈港宾馆5#变	10	400	50
63422	响水	长兴村7#变	10	200	122
63423	响水	下辛二组南变	10	200	77
63424	响水	下辛七组变	10	200	102
63425	响水	浦南小区1#变	10	400	229
63426	响水	65大队变	10	200	107
63427	响水	灌江书苑1#配电室4#主变	10	800	525
63428	响水	灌江书苑2#配电室6#主变	10	800	507
63429	响水	灌江书苑1#配电室2#主变	10	800	507
63430	响水	中奥尊府5#变	10	800	285
63431	响水	石灵园1#箱变	10	630	290
63432	响水	大湖富邦3#变电室1#变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63433	响水	大湖富邦3#变电室3#变	10	400	150
63434	响水	71大队变	10	200	88
63435	响水	七套红星丰余变	10	200	109
63436	响水	标兵变	10	400	170
63437	响水	葛庄七组变	10	400	91
63438	响水	体东南路2#变	10	400	138
63439	响水	太阳园小区	10	1250	802
63440	响水	响水开发区14#变	10	400	170
63441	响水	响南1#变	10	400	101
63442	响水	双河九组变	10	200	37
63443	响水	六套三庄2#变	10	200	65
63444	响水	善友六七组2#变	10	400	193
63445	响水	六套同兴村张庄2#变	10	200	65
63446	响水	国土局变	10	630	103
63447	响水	兽医站箱变	10	630	31
63448	响水	黄圩小庄三组变	10	400	187
63449	响水	陈港海安7#变	10	400	0
63450	响水	陈港新东2#变	10	400	62
63451	响水	洪南8组变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63452	响水	洪南村变	10	400	122
63453	响水	夹冲1#变	10	200	95
63454	响水	林舍六组配变	10	200	84
63455	响水	林舍纱厂2#变	10	200	0
63456	响水	沈庄四组变	10	200	82
63457	响水	七套产旺条河2#变	10	200	107
63458	响水	朱庄向阳2#变	10	200	47
63459	响水	新建10组2#变	10	200	111
63460	响水	六港七八组变	10	250	114
63461	响水	大有1#变	10	400	10
63462	响水	大有2#变	10	400	169
63463	响水	双园东路变	10	630	166
63464	响水	劳保局变	10	630	97
63465	响水	新城雅居苑1#变	10	800	305
63466	响水	新城雅居苑2#变	10	800	372
63467	响水	新城雅居苑3#变	10	800	445
63468	响水	黄圩小圩1#变	10	400	120
63469	响水	小圩3#变	10	200	73
63470	响水	兴庄三四组	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63471	响水	开发区15#变	10	400	47
63472	响水	三堡四组1#变	10	400	0
63473	响水	宣圩1#变	10	200	107
63474	响水	宣圩2#变	10	200	123
63475	响水	宣圩3#变	10	200	50
63476	响水	小尖郭庄2#变	10	400	56
63477	响水	七套供电所变	10	200	124
63478	响水	大兴村3#变	10	80	3
63479	响水	郇庄二组南变	10	200	109
63480	响水	小尖吴庄八九组变	10	400	248
63481	响水	树圩拾份2#变	10	200	50
63482	响水	冲边组变	10	200	79
63483	响水	尹庄村4#变	10	200	109
63484	响水	新北七八组2#变	10	315	161
63485	响水	尹庄村5#变	10	200	119
63486	响水	高场七排1#西变	10	200	84
63487	响水	杨圩五组1#变	10	200	84
63488	响水	大有新庄南变	10	200	24
63489	响水	程圩3#变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63490	响水	五套尹庄李庄变	10	200	89
63491	响水	六套三庄五组	10	200	107
63492	响水	恩谭前一组变	10	400	285
63493	响水	八里堆南变	10	200	73
63494	响水	大拐五组变	10	200	51
63495	响水	大兴5#变	10	200	52
63496	响水	运东周庄变	10	200	84
63497	响水	联宜照明变	10	200	42
63498	响水	老舍旗杆河东变	10	200	17
63499	响水	七套新河3#变	10	200	104
63500	响水	老舍5#公用变	10	400	145
63501	响水	七套停泉冯庄变	10	200	73
63502	响水	梅庄四组新变	10	200	43
63503	响水	运河新丰朱庄2#变	10	200	46
63504	响水	六套街南3#变	10	400	242
63505	响水	大有新庄1#变	10	200	41
63506	响水	大有新庄5#变	10	200	56
63507	响水	运西冲南2#变	10	200	68
63508	响水	杨回照明2#变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63509	响水	高场冲东变	10	200	84
63510	响水	中心九组变	10	200	89
63511	响水	老舍线老舍食品站变	10	400	246
63512	响水	翻身3.4组3#变	10	200	69
63513	响水	街北村3#变	10	400	104
63514	响水	尚圩东方照明	10	200	80
63515	响水	小尖小广六组1#变	10	200	0
63516	响水	月港砖瓦厂变	10	200	110
63517	响水	中心七组变	10	200	78
63518	响水	中心三组变	10	200	67
63519	响水	小尖水厂2#变	10	400	94
63520	响水	浦舍组照明2#变	10	200	74
63521	响水	陆集五组变	10	200	69
63522	响水	小尖小学1#变	10	400	0
63523	响水	小尖振兴路2#变	10	400	77
63524	响水	小尖玉北七组变	10	400	83
63525	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	0
63526	响水	小尖镇步行街变	10	400	0
63527	响水	小尖余庄变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63528	响水	葛庄一组1#变	10	250	37
63529	响水	小尖窑庄五六七组变	10	200	6
63530	响水	洪南6组变	10	250	98
63531	响水	葛庄四组变	10	400	152
63532	响水	洪圩2-7组变	10	200	68
63533	响水	城东安置小区1#变	10	400	144
63534	响水	城东安置小区2#变	10	400	107
63535	响水	葛庄八组变	10	630	286
63536	响水	61#杆路灯变	10	80	50
63537	响水	23#杆路灯变	10	80	25
63538	响水	62#杆路灯单相变	10	80	56
63539	响水	59#杆路灯单相变	10	80	44
63540	响水	新东方变	10	1000	591
63541	响水	红旗小学3#变	10	500	0
63542	响水	计生委变	10	630	38
63543	响水	城管局2#变	10	400	152
63544	响水	葛庄九组变	10	400	26
63545	响水	高林8组变	10	200	78
63546	响水	八里新丰变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63547	响水	正舍3组2#变	10	200	92
63548	响水	树圩顾庄变	10	200	34
63549	响水	停泉四组变	10	200	62
63550	响水	民生八套1#变	10	200	114
63551	响水	康庄14组1#变	10	200	108
63552	响水	条河周庄变	10	200	70
63553	响水	桃园兴庄2#变	10	250	86
63554	响水	仇堆六组变	10	200	84
63555	响水	友爱东2号变	10	200	86
63556	响水	小尖条房一组变	10	200	0
63557	响水	梅弯2#变	10	200	102
63558	响水	姜东1#变	10	200	115
63559	响水	沈庄八组	10	200	68
63560	响水	交通局变	10	400	55
63561	响水	航运公司2号变	10	315	0
63562	响水	东园三组变	10	200	0
63563	响水	大有淮河2#变	10	200	48
63564	响水	大有淮河3#变	10	200	96
63565	响水	大有新庄2#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63566	响水	孙埝下甫变	10	200	90
63567	响水	彭庄二组变	10	200	59
63568	响水	姜东马庄1#变	10	200	20
63569	响水	彭港马庄新变	10	200	4
63570	响水	陈港苏光一八组2#变	10	400	222
63571	响水	水塔路北变	10	400	113
63572	响水	兴太余段变	10	200	90
63573	响水	开城东2#变	10	200	39
63574	响水	新河一组2#变	10	400	199
63575	响水	小尖徐洪7#变	10	400	163
63576	响水	丰大村2#变	10	200	75
63577	响水	大兴村变	10	400	197
63578	响水	陈港齐心二三组2#变	10	200	21
63579	响水	兴龙7组变	10	200	44
63580	响水	陈港新东3#变	10	400	209
63581	响水	陈港新河2#变	10	630	44
63582	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	12
63583	响水	陈港齐心四组变	10	200	75
63584	响水	小尖条河六组变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63585	响水	小尖吴庄南变	10	200	73
63586	响水	小尖条河一三组变	10	400	114
63587	响水	小尖土桥六组	10	200	0
63588	响水	高庄五组变	10	200	87
63589	响水	杨圩7组变	10	200	119
63590	响水	黄圩村一组	10	400	138
63591	响水	黄圩集镇8#变	10	400	57
63592	响水	集镇9#变	10	400	24
63593	响水	运河小学1#变	10	400	93
63594	响水	县医院变	10	400	92
63595	响水	东园八组2#变	10	400	34
63596	响水	左圩村南1#变	10	400	255
63597	响水	玉东1#变	10	200	93
63598	响水	停泉八组变	10	200	60
63599	响水	高场七排3#变	10	200	91
63600	响水	旗杆谢庄组变	10	200	93
63601	响水	老舍4#北变	10	200	0
63602	响水	南河王集10#变	10	400	51
63603	响水	南河双南24组3#变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63604	响水	南河兴庄456组2#变	10	200	90
63605	响水	合兴陆庄2#变	10	200	75
63606	响水	条冲234组1#变	10	200	78
63607	响水	四份李庄变	10	200	125
63608	响水	条冲秦庄1#变	10	200	81
63609	响水	四份沈庄1#变	10	200	90
63610	响水	大有开发区变	10	400	231
63611	响水	大有4#变	10	400	0
63612	响水	大有沈庄2#变	10	400	182
63613	响水	南河上王6组变	10	200	69
63614	响水	河西4组2#变	10	200	71
63615	响水	加庆7-9组变	10	200	58
63616	响水	加庆6-8组2#变	10	200	104
63617	响水	太平19组2#变	10	200	88
63618	响水	加庆123组2#变	10	200	38
63619	响水	头甲村部2#变	10	200	26
63620	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	186
63621	响水	开发区3#变	10	400	142
63622	响水	三堡四组变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63623	响水	开发区18#变	10	400	8
63624	响水	苗寨九组变	10	200	60
63625	响水	龙背二组变	10	400	216
63626	响水	黄圩高庄四组变	10	200	67
63627	响水	开发区13#变	10	400	155
63628	响水	洪南5组2#台片	10	200	116
63629	响水	7#变	10	200	69
63630	响水	东风三组1#变	10	200	50
63631	响水	南河头甲6-8组2#变	10	400	96
63632	响水	新客站南变	10	630	62
63633	响水	高场七排2#变	10	200	112
63634	响水	黄圩云彩三组变	10	200	105
63635	响水	大东一组变	10	200	87
63636	响水	黄圩三合四组变	10	200	59
63637	响水	张庄2#变	10	400	107
63638	响水	黄圩集镇6#变	10	400	137
63639	响水	马圩4组变	10	200	109
63640	响水	八顷五组变	10	200	123
63641	响水	公用13#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63642	响水	小南村3#变	10	400	207
63643	响水	小南村4#变	10	200	57
63644	响水	政府变	10	400	219
63645	响水	兴太东3#变	10	200	22
63646	响水	兴太东南变	10	200	148
63647	响水	陈港大湾一二三组变	10	400	172
63648	响水	运河信用社变	10	400	33
63649	响水	六港5#变	10	200	93
63650	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	94
63651	响水	三圩4#变	10	200	80
63652	响水	三圩郭庄变	10	200	92
63653	响水	小尖郭庄4#变	10	200	0
63654	响水	小尖郭庄5#变	10	400	163
63655	响水	小尖沿河2#变	10	400	20
63656	响水	新条十组变	10	200	53
63657	响水	朱庄2#变	10	200	27
63658	响水	立新变	10	200	46
63659	响水	湾港村5#变	10	200	75
63660	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63661	响水	南河2组2#变	10	400	72
63662	响水	南河集镇21#变	10	400	98
63663	响水	南河新南3组变	10	200	65
63664	响水	南河新东6组变	10	200	95
63665	响水	东风小白庄变	10	200	64
63666	响水	西园村变	10	400	7
63667	响水	汪圩北变	10	400	207
63668	响水	苗寨一组变	10	400	145
63669	响水	苗寨新庄变	10	200	101
63670	响水	双河七组变	10	200	44
63671	响水	双港桥头变	10	400	111
63672	响水	南河农业示范园4#变	10	200	47
63673	响水	葛庄安置区2#变	10	400	96
63674	响水	南河农业示范园6#变	10	200	95
63675	响水	响西二组变	10	200	62
63676	响水	加庆3组变	10	200	75
63677	响水	严舍三组变	10	200	23
63678	响水	严舍8组变	10	200	54
63679	响水	昌盛一组2#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63680	响水	小尖蔡庄中心变	10	200	15
63681	响水	双南7组变	10	200	86
63682	响水	小尖四丰1#变	10	200	18
63683	响水	兴庄456组3#变	10	200	54
63684	响水	兴庄123组变	10	200	34
63685	响水	南河薛荡一组2#变	10	200	86
63686	响水	小尖四丰2#变	10	400	137
63687	响水	薛荡11组变	10	200	110
63688	响水	薛荡4组变	10	200	77
63689	响水	八墩村部3#变	10	200	67
63690	响水	河西1组2#变	10	200	53
63691	响水	小浦五组1#变	10	400	72
63692	响水	西园新1#变	10	400	3
63693	响水	恩谭路南变	10	200	72
63694	响水	汇豪小区7#变	10	1000	520
63695	响水	恩谭3、4组变	10	200	85
63696	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	45
63697	响水	恩谭路南1#变	10	200	66
63698	响水	花枝10组1#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63699	响水	左圩张庄1#变	10	200	112
63700	响水	条河南1#变	10	200	96
63701	响水	太平5组变	10	200	109
63702	响水	小尖徐洪3#变	10	400	52
63703	响水	小尖毕圩六七组变	10	400	220
63704	响水	南河农场3组3#变	10	200	88
63705	响水	小尖徐洪1#变	10	400	127
63706	响水	小尖徐洪5#变	10	400	223
63707	响水	南河供电所变	10	200	42
63708	响水	小尖中舍村变	10	400	172
63709	响水	小尖大广一组变	10	400	73
63710	响水	小尖四丰3#变	10	400	172
63711	响水	小尖田荡五组2#变	10	400	132
63712	响水	小尖中舍村2#配变	10	400	194
63713	响水	小尖车站4#变	10	400	45
63714	响水	小尖地税变	10	315	38
63715	响水	小尖机械家属区变	10	400	34
63716	响水	小尖余庄1#变	10	400	222
63717	响水	左圩南1#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63718	响水	新村5、9组1#变	10	200	74
63719	响水	官舍东1#变	10	200	55
63720	响水	树圩团结1#变	10	200	48
63721	响水	老舍大口7组变	10	200	89
63722	响水	金海家园安置小区1#变	10	630	204
63723	响水	金海园安置小区2#变	10	630	234
63724	响水	兴龙4组变	10	400	204
63725	响水	兴龙村7组2#变	10	200	60
63726	响水	丰大3#变	10	200	83
63727	响水	太平19组变	10	200	55
63728	响水	太平46组变	10	200	89
63729	响水	河西4组变	10	200	92
63730	响水	小尖四丰七八组变	10	200	37
63731	响水	八套西变	10	200	87
63732	响水	大沟2组变	10	200	100
63733	响水	小尖安达2#变	10	200	0
63734	响水	大沟4组变	10	200	70
63735	响水	大沟6组变	10	200	60
63736	响水	小尖毕圩九组变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63737	响水	大沟8组变	10	200	93
63738	响水	小尖毕圩五组1#变	10	200	35
63739	响水	小尖孟巷小街变	10	200	46
63740	响水	小尖条房一组北变	10	200	80
63741	响水	海宁4、6组2#变	10	200	85
63742	响水	大沟3组变	10	200	105
63743	响水	小尖吴庄西变	10	200	0
63744	响水	南河新荡4组变	10	200	80
63745	响水	三圩周庄变	10	200	95
63746	响水	四套村变	10	200	39
63747	响水	孙埝条堆变	10	200	79
63748	响水	夏庄单变	10	200	48
63749	响水	南河英庄变	10	200	88
63750	响水	周圩十组2#变	10	200	33
63751	响水	新丰士奎变	10	200	100
63752	响水	新丰朱庄变	10	200	76
63753	响水	佑东路东变	10	200	57
63754	响水	金兰集团1#变	10	400	230
63755	响水	金兰集团3#变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63756	响水	金兰集团2#变	10	400	224
63757	响水	黄河刘庄变	10	200	36
63758	响水	玉东3#变	10	200	105
63759	响水	杨回照明变	10	200	75
63760	响水	姚湾5组变	10	200	134
63761	响水	兴龙1组变	10	200	56
63762	响水	河沟南明变	10	200	46
63763	响水	姜西2#变	10	200	97
63764	响水	林舍2#变	10	200	81
63765	响水	昌盛五组变	10	200	105
63766	响水	新建三组变	10	200	92
63767	响水	海宁3组变	10	200	64
63768	响水	湾港4#变	10	200	78
63769	响水	大沟一组变	10	200	56
63770	响水	上王5.11组2#变	10	200	25
63771	响水	高林后集1#变	10	200	74
63772	响水	佑东九组变	10	200	80
63773	响水	杨回张庄变	10	200	85
63774	响水	小尖油厂2#变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63775	响水	开成东变	10	200	23
63776	响水	双港2组变	10	400	175
63777	响水	运河三圩西角变	10	200	60
63778	响水	陈港中和二组变	10	200	52
63779	响水	陈港义心六七组变	10	400	90
63780	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	0
63781	响水	陈港下辛七八组变	10	200	94
63782	响水	四港村明2#变	10	200	16
63783	响水	陈港中和响陈路变	10	400	203
63784	响水	张集4#变	10	200	73
63785	响水	兴龙西变	10	200	102
63786	响水	翻身1、2组3#变	10	200	68
63787	响水	翻身3、4组变	10	200	114
63788	响水	沈庄一组变	10	200	67
63789	响水	大有中心小学2#变	10	400	195
63790	响水	淮北河堆2#变	10	200	98
63791	响水	彭庄4#变	10	200	66
63792	响水	新条十组3#变	10	200	86
63793	响水	彭庄5#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63794	响水	新条七八组变	10	200	85
63795	响水	皂角柏庄1#变	10	200	78
63796	响水	湾港新龙2#变	10	200	86
63797	响水	唐庄村变	10	200	71
63798	响水	小街小元变	10	200	104
63799	响水	皂角合兴1#变	10	400	234
63800	响水	五套张王变	10	200	65
63801	响水	左圩村照明	10	200	76
63802	响水	官舍西变	10	200	105
63803	响水	开成西变	10	200	72
63804	响水	左圩梁庄照明	10	200	61
63805	响水	戈庄刘庄台片	10	200	83
63806	响水	恩谭3组2#变	10	200	36
63807	响水	老舍官舍中2#变	10	200	99
63808	响水	韩荡北变	10	200	72
63809	响水	老舍尚圩小学变	10	200	110
63810	响水	老舍旗杆路北变	10	200	84
63811	响水	老舍高庄变	10	200	113
63812	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63813	响水	孙埝变	10	200	65
63814	响水	正茂王庄变	10	200	89
63815	响水	高林南变	10	200	77
63816	响水	正茂单马3#变	10	200	84
63817	响水	周圩11组变	10	200	30
63818	响水	高林七组变	10	200	71
63819	响水	高林北变	10	200	106
63820	响水	新河一组3#变	10	200	10
63821	响水	顾庄4#变	10	200	21
63822	响水	宣圩三组变	10	200	89
63823	响水	潘庄一组2#变	10	200	121
63824	响水	小尖吉舍五组3#变	10	400	156
63825	响水	小浦三组3#变	10	400	9
63826	响水	五河二组2#变	10	400	64
63827	响水	开发区20#变	10	630	432
63828	响水	小尖土桥四组变	10	200	20
63829	响水	葛庄八组2#变	10	400	233
63830	响水	小尖土桥十一组变	10	200	18
63831	响水	小尖窑庄四组变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63832	响水	季庄七组变	10	200	31
63833	响水	皂角合兴2#变	10	200	73
63834	响水	季庄六组变	10	200	94
63835	响水	五套南变	10	200	89
63836	响水	八顷三组变	10	200	89
63837	响水	三合一组南变	10	200	92
63838	响水	小庄三组东变	10	200	89
63839	响水	马圩四组西变	10	200	54
63840	响水	街西7#变	10	400	207
63841	响水	六套街8#变	10	400	145
63842	响水	六套集镇4#变	10	400	13
63843	响水	六套集镇5#变	10	400	148
63844	响水	六套街北村变	10	400	146
63845	响水	太平9组3#变	10	200	56
63846	响水	合兴小学变	10	200	0
63847	响水	运东小舍变	10	200	73
63848	响水	杨回解庄变	10	200	58
63849	响水	圩角2#变	10	200	38
63850	响水	戈正水井变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63851	响水	玉西变	10	200	71
63852	响水	程圩村变	10	400	257
63853	响水	圩角3#变	10	400	59
63854	响水	田荡三组1#变	10	400	0
63855	响水	解放路1#变	10	400	120
63856	响水	灌江二组3#变	10	400	177
63857	响水	苗寨四组变	10	400	76
63858	响水	灌江二组变	10	400	59
63859	响水	河口五组1#变	10	400	295
63860	响水	东风三组变	10	200	105
63861	响水	三堡一组变	10	400	320
63862	响水	宣圩东变	10	200	87
63863	响水	宣圩南变	10	400	212
63864	响水	南河农业示范园3#变	10	200	46
63865	响水	小尖窑庄八组变	10	200	87
63866	响水	苗寨安置区变	10	400	161
63867	响水	小尖周集3#公用变	10	400	94
63868	响水	二套村河口2#变	10	200	79
63869	响水	二套村新怀变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63870	响水	二套条河2#变	10	200	46
63871	响水	小尖浦西一组变	10	200	108
63872	响水	运河镇政府变	10	400	27
63873	响水	南河大洼2#变	10	200	99
63874	响水	大通街北变	10	200	30
63875	响水	三圩圩东4#变	10	200	68
63876	响水	工商1#变	10	400	5
63877	响水	康庄15组变	10	400	180
63878	响水	八墩村部2#变	10	200	32
63879	响水	农场三组2#变	10	200	105
63880	响水	同兴周庄变	10	400	235
63881	响水	康庄10组变	10	200	93
63882	响水	小尖小学3#变	10	400	0
63883	响水	康庄21组变	10	200	48
63884	响水	康庄11组变	10	200	71
63885	响水	大有东西变	10	400	48
63886	响水	天和小区1#变	10	800	472
63887	响水	天和小区2#变	10	800	456
63888	响水	彭港魏庄变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63889	响水	王商金港变	10	400	182
63890	响水	戈正三组变	10	200	82
63891	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	175
63892	响水	大东三组变	10	200	65
63893	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	121
63894	响水	陈港小集5组变	10	200	93
63895	响水	田荡三组变	10	200	0
63896	响水	兴龙6组变	10	200	36
63897	响水	唐庄三四组2#变	10	200	95
63898	响水	六套街西3#变	10	400	237
63899	响水	朱圩四组变	10	200	32
63900	响水	小尖毕圩四组变	10	200	0
63901	响水	小尖大广三组2#变	10	200	6
63902	响水	小尖田荡一组变	10	200	41
63903	响水	小尖示范园11#变	10	400	249
63904	响水	小尖田荡五组1#变	10	400	142
63905	响水	小尖示范园10#变	10	200	0
63906	响水	五河安置区1#变	10	400	221
63907	响水	汪圩一组变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63908	响水	小尖豫顺集中区3#变	10	500	235
63909	响水	小尖豫顺集中区4#变	10	500	272
63910	响水	小尖供电所变	10	400	46
63911	响水	小尖安达1#变	10	400	10
63912	响水	小尖砖瓦厂变	10	400	75
63913	响水	小尖国土所变	10	400	195
63914	响水	小尖郭庄7#变	10	200	0
63915	响水	小尖园区变	10	400	28
63916	响水	小尖周集二组南变	10	400	137
63917	响水	小尖平湖村3#变	10	200	110
63918	响水	小尖土桥三组变	10	200	32
63919	响水	三圩合兴1#变	10	250	129
63920	响水	运河医院变	10	400	124
63921	响水	陈港草港园区变	10	200	87
63922	响水	三佳船厂安置区变	10	400	101
63923	响水	陈港小港示范区变	10	200	140
63924	响水	陈港港南村变	10	400	141
63925	响水	职工医院变	10	400	168
63926	响水	四匡安置区6#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63927	响水	陈港中学2#变	10	400	209
63928	响水	百货大楼变	10	400	189
63929	响水	陈港镇1#变	10	400	163
63930	响水	新苑小区1#变	10	800	268
63931	响水	新苑小区2#变	10	800	345
63932	响水	新苑小区4#变	10	800	360
63933	响水	新苑小区3#变	10	800	472
63934	响水	正茂二套变	10	200	75
63935	响水	孙埝李庄变	10	200	106
63936	响水	正茂组2#变	10	200	42
63937	响水	东吴卫庄2#变	10	200	13
63938	响水	老舍周圩五组变	10	200	85
63939	响水	老舍左圩北变	10	200	49
63940	响水	林舍四组变	10	200	85
63941	响水	大圩三组2#变	10	200	59
63942	响水	小尖玉北十一组变	10	400	193
63943	响水	小尖交管所变	10	400	151
63944	响水	友爱西2号变	10	200	37
63945	响水	陈港新河安置区变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63946	响水	港北2#变	10	400	245
63947	响水	新苑小区5#变	10	800	391
63948	响水	新苑小区6#变	10	800	311
63949	响水	灌江二组2#变	10	400	157
63950	响水	东风三组2#变	10	200	74
63951	响水	东风四组1#变	10	400	183
63952	响水	小尖周集4#公用变	10	400	112
63953	响水	建华西2#变（2012）	10	200	26
63954	响水	小尖玉北变	10	200	12
63955	响水	小尖拐圩四组变	10	400	121
63956	响水	小尖平湖八组变	10	400	234
63957	响水	小尖王荡村2#变	10	400	148
63958	响水	三堡四组3#变	10	630	0
63959	响水	金湾六组1#变	10	200	81
63960	响水	洪圩三组1#变	10	400	194
63961	响水	洪圩三组2#变	10	400	134
63962	响水	葛庄二组1#变	10	400	240
63963	响水	五河十二组1#变	10	400	254
63964	响水	四份5-8组1#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63965	响水	四份张庄1#变	10	200	18
63966	响水	康庄2#变	10	400	193
63967	响水	康庄4#变	10	400	183
63968	响水	大有5#变	10	400	135
63969	响水	新北11组2#变	10	200	52
63970	响水	陈港海安8#变	10	400	148
63971	响水	土产公司变	10	400	180
63972	响水	南河兽医站变	10	400	76
63973	响水	彭港魏庄2#变	10	200	77
63974	响水	张集11#变	10	400	175
63975	响水	夹冲4#变	10	200	117
63976	响水	大圩东2#变	10	200	2
63977	响水	林舍2组变	10	200	25
63978	响水	江西4#变	10	200	79
63979	响水	杨回夏庄变	10	200	97
63980	响水	沈庄村变	10	200	65
63981	响水	杨回王庄变	10	200	114
63982	响水	陆集罗庄变	10	200	33
63983	响水	小尖蔡庄中心2#配变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63984	响水	小尖蔡庄中心3#变	10	630	306
63985	响水	小尖郭庄1#配变	10	400	176
63986	响水	小尖玉北九组变	10	400	143
63987	响水	小尖郭庄小区变	10	400	119
63988	响水	小尖四丰一组变	10	200	71
63989	响水	小尖派出所变	10	400	97
63990	响水	小尖大广五组变	10	400	245
63991	响水	北胜光明变	10	200	65
63992	响水	梅湾二三组变	10	200	66
63993	响水	三份吕庄变	10	200	69
63994	响水	亭泉九组变	10	200	68
63995	响水	亭泉三组变	10	200	64
63996	响水	七套程庄兴无变	10	200	104
63997	响水	高场冲东北变	10	200	86
63998	响水	浦舍前后顾变	10	200	58
63999	响水	文枢苑1#变	10	630	345
64000	响水	梅湾一组变	10	200	111
64001	响水	老舍派出所变	10	400	167
64002	响水	老舍恩潭三四组4号变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64003	响水	粮管所1#变	10	200	47
64004	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	110
64005	响水	树圩南桑庄变	10	200	114
64006	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	42
64007	响水	南河农业示范园1#变	10	400	209
64008	响水	南河农业示范园2#变	10	400	89
64009	响水	南河河堆237组3#变	10	200	55
64010	响水	平建开发区6#变	10	400	159
64011	响水	南河王集3#中变	10	400	175
64012	响水	南河小学变	10	400	0
64013	响水	引河集村管滩2#变	10	400	234
64014	响水	三套安国3#变	10	200	0
64015	响水	三套加油站变	10	200	82
64016	响水	王庄小港变	10	200	74
64017	响水	五七张庄变	10	200	69
64018	响水	佑东5组2#变	10	200	71
64019	响水	佑东路东3#变	10	400	251
64020	响水	运东村部变	10	200	0
64021	响水	正茂电站变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64022	响水	运东河西西变	10	200	78
64023	响水	二套新怀2#变	10	200	48
64024	响水	供电公司3#箱变	10	630	219
64025	响水	烟草局变	10	630	184
64026	响水	季庄2、3组变	10	400	154
64027	响水	双民村季庄九组变	10	400	160
64028	响水	伏兴北港南变	10	200	109
64029	响水	洪南大棚2#变	10	200	92
64030	响水	新丰张大港变	10	200	78
64031	响水	南河立新变	10	200	46
64032	响水	三套村后庄变	10	200	67
64033	响水	三套周庄变	10	200	109
64034	响水	平建村部2#变	10	200	88
64035	响水	平建一组变	10	200	43
64036	响水	龚集4#变	10	400	0
64037	响水	运河小学西变	10	400	218
64038	响水	堆根一组变	10	200	106
64039	响水	四套周庄变	10	200	40
64040	响水	伏兴小元2#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64041	响水	头甲鸡厂变	10	200	56
64042	响水	城南三组变	10	400	42
64043	响水	幸福小区8#变	10	400	38
64044	响水	粮贸小区2#变	10	400	0
64045	响水	城南家属区变	10	400	127
64046	响水	浙江商贸城小区3#变	10	800	488
64047	响水	周圩八组2#变	10	200	84
64048	响水	盛世公馆2#变电所3#变	10	630	291
64049	响水	盛世公馆2#变电所4#变	10	630	290
64050	响水	卫生巷3#变	10	400	157
64051	响水	怡园小区2#变	10	400	10
64052	响水	大有14#新变	10	400	0
64053	响水	正舍六七组3#变	10	400	187
64054	响水	湾港6#变	10	200	40
64055	响水	同兴组2#变	10	200	69
64056	响水	八里徐庄变	10	200	30
64057	响水	浙江商贸城小区7#变	10	800	452
64058	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	0
64059	响水	老舍信用社变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64060	响水	老舍官舍中3#变	10	200	81
64061	响水	老舍铁路小区变	10	400	127
64062	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	49
64063	响水	兴华小区变	10	630	279
64064	响水	小庄一组变	10	200	28
64065	响水	浙江商贸城小区1#变	10	800	507
64066	响水	开发区31#变	10	400	53
64067	响水	洪圩二组变	10	400	153
64068	响水	新村11组1#变	10	400	221
64069	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	0
64070	响水	老舍中学变	10	400	253
64071	响水	开发区26#变	10	400	121
64072	响水	陈港2#箱变	10	630	0
64073	响水	陈港大堆5#变	10	200	41
64074	响水	陈港大堆6#变	10	200	0
64075	响水	浙江商贸城小区4#变	10	800	452
64076	响水	浙江商贸城小区8#变	10	800	315
64077	响水	新建1.2组2#变	10	200	52
64078	响水	开发区25#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64079	响水	人民浴室变	10	400	224
64080	响水	双园桥东变	10	400	135
64081	响水	响南粮管所1#变	10	400	108
64082	响水	行政中心变	10	400	0
64083	响水	公路站变	10	400	65
64084	响水	东风三组3#变	10	200	48
64085	响水	小尖田荡五六组变	10	200	22
64086	响水	御景豪庭4#配电室7#变	10	800	98
64087	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	0
64088	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	0
64089	响水	御景豪庭4#配电室10#变	10	800	263
64090	响水	洪源变	10	400	138
64091	响水	中心小学2#变	10	200	54
64092	响水	老广电局2#变	10	400	46
64093	响水	西园一组4#变	10	400	111
64094	响水	振兴商场变	10	500	204
64095	响水	法院家属区变	10	400	113
64096	响水	中行变	10	400	0
64097	响水	卫生巷2#变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64098	响水	南河大沟5组变	10	200	52
64099	响水	龚集10#变	10	400	165
64100	响水	浙江商贸城小区2#变	10	800	519
64101	响水	浙江商贸城小区5#变	10	800	484
64102	响水	浙江商贸城小区6#变	10	800	420
64103	响水	档案局变	10	400	123
64104	响水	淮河7组2#变	10	630	148
64105	响水	县政府6#楼2#变	10	400	35
64106	响水	开发区22#变	10	630	273
64107	响水	开发区23#变	10	630	503
64108	响水	开发区24#变	10	630	159
64109	响水	双河四组2#变	10	400	207
64110	响水	上兴三组变	10	400	178
64111	响水	解放路2#变	10	400	160
64112	响水	小浦安置区1#变	10	400	150
64113	响水	小浦3#变	10	400	0
64114	响水	小浦1#变	10	200	0
64115	响水	黄河曹庄变	10	400	204
64116	响水	程圩4#变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64117	响水	何沟五组变	10	200	61
64118	响水	陆集2组变	10	200	60
64119	响水	甲套中2#变	10	200	54
64120	响水	夹冲新建变	10	200	70
64121	响水	河沟东2#变	10	200	88
64122	响水	彭港西2#变	10	200	65
64123	响水	响东小学3#变	10	500	82
64124	响水	黄圩云彩二组变	10	200	117
64125	响水	兴庄七组变	10	400	178
64126	响水	实小变	10	400	320
64127	响水	东源府小区2#变	10	800	500
64128	响水	龙运仕家20#变	10	800	603
64129	响水	金城家园A区12#变	10	800	426
64130	响水	五洲公司2#变	10	400	158
64131	响水	灌江书苑2#配电室8#主变	10	800	498
64132	响水	葛庄六组变	10	400	188
64133	响水	西元1#变	10	400	22
64134	响水	韩荡北2#变	10	200	113
64135	响水	月港3#变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64136	响水	头甲68组4#变	10	400	0
64137	响水	正瑞小区1#变	10	800	434
64138	响水	灌江书苑3#配电室9#主变	10	800	520
64139	响水	62大队变	10	200	0
64140	响水	月港4#变	10	200	82
64141	响水	东直线51大队变	10	200	46
64142	响水	蔡窑村变	10	200	101
64143	响水	大拐1#变	10	200	23
64144	响水	八顷二组变	10	200	87
64145	响水	云梯四五组变	10	400	88
64146	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	257
64147	响水	黄圩大拐2#变	10	200	48
64148	响水	黄圩云彩一组变	10	200	119
64149	响水	黄西线兴庄五组变	10	200	47
64150	响水	张庄四五组	10	400	191
64151	响水	金城家园A区10#变	10	800	472
64152	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	344
64153	响水	中山线大有医院变	10	400	108
64154	响水	东苑小区4#变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64155	响水	大堆3#箱变	10	630	310
64156	响水	四丰3-5组变	10	400	116
64157	响水	花枝五组变	10	200	42
64158	响水	金兰集团6#变	10	200	114
64159	响水	土管所2#变	10	400	129
64160	响水	王庄条河3#变	10	200	104
64161	响水	小尖吴庄4#变	10	400	3
64162	响水	康庄新型社区2#变	10	400	210
64163	响水	电容器厂变	10	400	165
64164	响水	城东线71-1号杆单相变	10	80	0
64165	响水	法院家属区3#变	10	400	137
64166	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	419
64167	响水	16大队变	10	400	237
64168	响水	五河十二组变	10	200	20
64169	响水	兴太线小南六组变	10	200	96
64170	响水	双港线小南9组变	10	200	18
64171	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	13
64172	响水	双港线国环西2#变	10	200	78
64173	响水	龙运仕家23#变	10	800	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64174	响水	黄东6组变	10	200	66
64175	响水	七套堆上变	10	200	109
64176	响水	保险公司2#变	10	400	20
64177	响水	农业创业园5#变	10	400	0
64178	响水	水榭春天小区3#配电室9#变	10	800	481
64179	响水	桃园社区3#变	10	200	90
64180	响水	腰庄3组变	10	200	45
64181	响水	姚湾六组变	10	200	85
64182	响水	高场七排1#变	10	315	172
64183	响水	大东南变	10	200	58
64184	响水	中心小学3#变	10	400	104
64185	响水	昌盛居民集中区3#变	10	400	202
64186	响水	郢庄一八组南变	10	200	73
64187	响水	甲套中明变	10	200	54
64188	响水	沈庄西明	10	200	105
64189	响水	前河2#变	10	400	219
64190	响水	树圩程庄照明变	10	200	75
64191	响水	树圩村照明	10	200	0
64192	响水	树圩桑庄照明	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64193	响水	刘庄2组变	10	200	59
64194	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	37
64195	响水	大口村照明	10	200	19
64196	响水	新村1、2组变	10	200	67
64197	响水	东园生产区变	10	400	31
64198	响水	小尖田荡四组2#箱变	10	500	172
64199	响水	供电小区2#箱变	10	400	0
64200	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	286
64201	响水	供电小区1#箱变	10	400	0
64202	响水	王集线新南245组变	10	200	46
64203	响水	七套中心社区三期2#变	10	400	51
64204	响水	陈港4#变	10	500	185
64205	响水	陈港镇3#箱变	10	500	194
64206	响水	百货公司变	10	400	248
64207	响水	云彩小区6#变	10	400	175
64208	响水	条河西2#变	10	400	224
64209	响水	龙运仕家4#变	10	800	590
64210	响水	东吴殷成变	10	200	14
64211	响水	县政府6#楼3#变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64212	响水	南河王集新区变	10	630	150
64213	响水	灌江绿洲5#变	10	800	568
64214	响水	德路桥变	10	400	5
64215	响水	陈港中和5组2#变	10	200	0
64216	响水	三圩盐场小区变	10	315	164
64217	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	227
64218	响水	水榭春天小区2#配电室7#变	10	800	384
64219	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	393
64220	响水	云彩小区9#变	10	400	169
64221	响水	南河大润发变	10	400	61
64222	响水	水榭春天小区3#配电室12#变	10	800	394
64223	响水	东直线38大队变	10	200	98
64224	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	297
64225	响水	港南新民变	10	400	86
64226	响水	大有中心小学1#变	10	400	30
64227	响水	南河昌盛村部2#变	10	200	142
64228	响水	双南5组变增容	10	400	241
64229	响水	二套条河3#变	10	400	283
64230	响水	灌江绿洲8#变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64231	响水	现代家园6#变	10	800	412
64232	响水	阅江楼2#配电室4#变	10	630	394
64233	响水	灌江雅苑小区9#主变	10	800	548
64234	响水	帝逸国际2#组合1#变	10	1600	879
64235	响水	帝逸国际2#组合2#变	10	1600	880
64236	响水	灌江绿洲14#变	10	800	538
64237	响水	灌江雅苑小区4#主变	10	800	511
64238	响水	陈港金港7#变	10	400	60
64239	响水	金城家园7#变	10	800	506
64240	响水	云彩小区12#变	10	400	218
64241	响水	36大队小猪场变	10	200	25
64242	响水	小尖小广小区1#变	10	500	304
64243	响水	现代家园4#变	10	800	484
64244	响水	陈港金港6#变	10	630	233
64245	响水	何沟一组变	10	200	98
64246	响水	69大队变	10	200	88
64247	响水	清华印象1#配电房1#变	10	800	496
64248	响水	东直线工程队后变	10	200	40
64249	响水	南河示范园7#变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64250	响水	毛庄变	10	400	222
64251	响水	双港第一街1#变	10	630	423
64252	响水	华都丽景6#变	10	630	196
64253	响水	金银花变	10	200	88
64254	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	515
64255	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	482
64256	响水	南河八墩一七组变	10	200	54
64257	响水	现代家园1#变	10	800	422
64258	响水	小尖太阳河花园4#变	10	630	487
64259	响水	南河头甲鸡场2#变	10	200	78
64260	响水	恩谭小区5#变	10	400	152
64261	响水	海悦东鸣府2#配电室7#变	10	630	278
64262	响水	南河王集9组变	10	200	115
64263	响水	滨淮分场部变	10	200	75
64264	响水	六套五套小区7#变	10	400	131
64265	响水	华都丽景1#变	10	630	212
64266	响水	58大队变	10	200	108
64267	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	476
64268	响水	康庄新型社区1#变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64269	响水	七套中心社区三期1#变	10	400	135
64270	响水	中心社区2#变	10	200	0
64271	响水	小尖太阳河花园3#变	10	630	468
64272	响水	天马线供电公司2#箱变	10	630	452
64273	响水	东直线19大队变	10	200	71
64274	响水	东直线47大队变	10	200	103
64275	响水	南河六组变	10	400	176
64276	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	343
64277	响水	小尖毕圩六七组1#变	10	400	238
64278	响水	红卫小区变	10	400	180
64279	响水	金城家园A区7#变	10	800	358
64280	响水	六套五套小区5#变	10	400	112
64281	响水	公用变3#	10	400	0
64282	响水	农民创业园1#变	10	400	179
64283	响水	看守所变	10	400	0
64284	响水	亭泉社区2#变	10	400	154
64285	响水	新荡医院变	10	200	105
64286	响水	育才新区2#变	10	400	253
64287	响水	信用社3#变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64288	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	308
64289	响水	沙荡线安置区1#变	10	200	0
64290	响水	育才新区3#变	10	400	225
64291	响水	腰庄一八组3#变	10	200	127
64292	响水	东直线18大队变	10	200	111
64293	响水	二排河综合变	10	200	144
64294	响水	沙荡线安置区3#变	10	400	211
64295	响水	兴华小区2#变	10	400	175
64296	响水	兴华小区3#变	10	400	229
64297	响水	刘兵居住区	10	500	190
64298	响水	龙运仕家11#变	10	800	438
64299	响水	14大队桥头变	10	200	69
64300	响水	61大队变	10	200	90
64301	响水	检察院变	10	400	12
64302	响水	小尖太阳河花园1#变	10	630	498
64303	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	90
64304	响水	云彩小区1#变	10	400	148
64305	响水	农民创业园8#变	10	630	404
64306	响水	金河小区2#箱变	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64307	响水	均平三组变	10	200	76
64308	响水	大湖富邦4#配电室3#变	10	800	442
64309	响水	东直线农机站变	10	200	49
64310	响水	清华春景6变	10	800	392
64311	响水	小尖吉舍4#变	10	400	160
64312	响水	小尖示范园3#变	10	400	86
64313	响水	小尖昔阳渠1#变	10	400	164
64314	响水	南河王集西街变	10	400	53
64315	响水	新南134组变	10	400	223
64316	响水	黄圩云梯三组	10	200	114
64317	响水	老舍1、2组1#变	10	200	0
64318	响水	中奥尊府2#变	10	800	209
64319	响水	韩荡1#变	10	400	208
64320	响水	七套部队开发区变	10	200	70
64321	响水	大湖富邦4#配电室4#变	10	800	407
64322	响水	大湖富邦4#配电室1#变	10	800	161
64323	响水	大湖富邦4#配电室2#变	10	800	191
64324	响水	沙荡安置区4#变	10	200	0
64325	响水	龚集6#变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64326	响水	康庄6#变	10	200	68
64327	响水	润生广场1#变	10	800	413
64328	响水	天筑未来府8#变	10	800	337
64329	响水	天筑未来府5#变	10	800	406
64330	响水	小尖罗庄1#变	10	400	145
64331	响水	小尖政府变	10	400	0
64332	响水	小浦2#变	10	400	69
64333	响水	祺业房产变	10	500	262
64334	响水	解放路3#变	10	500	48
64335	响水	响水西元2#变	10	200	83
64336	响水	陈港交管所变	10	400	126
64337	响水	新北1#变	10	400	277
64338	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	341
64339	响水	徐志银居住区	10	400	148
64340	响水	天筑未来府6#变	10	800	353
64341	响水	南河上王8组变	10	400	216
64342	响水	31大队变	10	200	96
64343	响水	河口预制厂变	10	400	183
64344	响水	阅江楼2#配电室3#变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64345	响水	大新北变	10	200	62
64346	响水	44大队2#变	10	200	0
64347	响水	灌江八组变	10	400	228
64348	响水	河堆7组变	10	200	56
64349	响水	东源府小区8#变	10	800	490
64350	响水	黄东五组3#变	10	200	111
64351	响水	正茂社区2#变	10	400	216
64352	响水	13大队新增变	10	400	211
64353	响水	六套同兴村变	10	200	87
64354	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	117
64355	响水	刘庄2组2#变	10	200	112
64356	响水	老车站变	10	400	257
64357	响水	盛世豪庭二期2#箱变	10	500	400
64358	响水	龙背1组变	10	400	188
64359	响水	左圩村3#变	10	200	87
64360	响水	良种新街变	10	200	58
64361	响水	大有小学3#变	10	400	27
64362	响水	双河九组3#变	10	200	69
64363	响水	南河顺河45组2#变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64364	响水	大有食品站变	10	400	148
64365	响水	大有中山河桥头变	10	400	138
64366	响水	陈港新民小学变	10	400	166
64367	响水	小尖朱圩3组变	10	200	22
64368	响水	小浦新区2#箱变	10	500	155
64369	响水	官舍9组2#变	10	400	262
64370	响水	新南线南河安宁五组2#变	10	400	252
64371	响水	陈港沙荡村南变	10	200	41
64372	响水	五河二组1#变	10	200	1
64373	响水	新光安置区3#变	10	400	231
64374	响水	天筑未来府7#变	10	800	351
64375	响水	汪圩三组2#变	10	400	153
64376	响水	月港新变	10	200	0
64377	响水	顺河45组变	10	200	36
64378	响水	太平28组3#变	10	200	90
64379	响水	左圩张庄变	10	200	35
64380	响水	戈庄纪组变	10	200	53
64381	响水	水榭春天小区2#配电室6#变	10	800	330
64382	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64383	响水	五河居新型社区2#变	10	400	185
64384	响水	新南线南河严舍45组2#变	10	400	241
64385	响水	航运家属区变	10	400	225
64386	响水	唐庄三组2#单变	10	200	66
64387	响水	五套顾庄变	10	200	71
64388	响水	五套康庄变	10	200	87
64389	响水	五套康庄2#变	10	200	49
64390	响水	小街4#变	10	400	211
64391	响水	大有项庄变	10	630	132
64392	响水	碧桂园凤鸣水岸小区7#变	10	800	442
64393	响水	戈庄周庄变	10	200	76
64394	响水	花枝6组变	10	200	76
64395	响水	花枝四组变	10	200	50
64396	响水	前河四组1#变	10	200	101
64397	响水	老舍四烈河西变	10	400	0
64398	响水	条河1组变	10	200	57
64399	响水	东直线北干渠变	10	200	72
64400	响水	小圩4#变	10	400	239
64401	响水	朱圩村部变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64402	响水	幸福小区1#变	10	400	70
64403	响水	龙运仕家30#变	10	800	276
64404	响水	龙运仕家2#变	10	800	566
64405	响水	小尖田荡招商变	10	400	93
64406	响水	东高变	10	200	38
64407	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	619
64408	响水	五套何庄2#变	10	400	149
64409	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	0
64410	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	420
64411	响水	黄河村变(2012)	10	200	38
64412	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	638
64413	响水	陈港新河五组变	10	400	56
64414	响水	国环4组变(2012)	10	400	225
64415	响水	小尖安达3#变	10	400	100
64416	响水	兴庄456组	10	400	238
64417	响水	河堆6组变	10	400	86
64418	响水	幸福路单相变	10	80	2
64419	响水	运河小学3#变	10	400	0
64420	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64421	响水	马圩一组	10	200	75
64422	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	317
64423	响水	小南村2#变	10	400	78
64424	响水	南河农业示范园5#变	10	200	47
64425	响水	引河一二组配变	10	200	15
64426	响水	小尖沿河1#变	10	400	58
64427	响水	西元3#变	10	400	187
64428	响水	窑厂变	10	200	64
64429	响水	东直线工程队南变	10	200	62
64430	响水	东风小白庄1#变	10	200	91
64431	响水	检测中心变	10	400	134
64432	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	99
64433	响水	加庆68组3#变	10	200	49
64434	响水	加庆68组变	10	200	84
64435	响水	南河王集11#变	10	400	173
64436	响水	严舍45组	10	200	0
64437	响水	南河严舍4组变	10	200	27
64438	响水	严舍78组变	10	200	68
64439	响水	东直线20大队变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64440	响水	灌江绿洲1#变	10	800	574
64441	响水	小尖毕圩六七组2#变	10	400	238
64442	响水	刘庄3组1#变	10	200	28
64443	响水	玉东四组变	10	200	65
64444	响水	陈港义心八组安置区变	10	400	206
64445	响水	王庄张滩2#变	10	200	95
64446	响水	周圩十组变	10	200	28
64447	响水	大有中心小学5#变	10	400	167
64448	响水	五套引河四组变	10	200	76
64449	响水	清华春景4#变	10	800	425
64450	响水	良种西1#变	10	200	76
64451	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	416
64452	响水	兴庄7组变	10	400	153
64453	响水	花园小区2#变	10	315	0
64454	响水	新工线学校变	10	400	281
64455	响水	孙埝村村委会变	10	400	39
64456	响水	同兴村1#变	10	200	30
64457	响水	亭泉社区1#变	10	400	131
64458	响水	六套街北6#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64459	响水	金港2#西变	10	400	89
64460	响水	36大队北站	10	400	221
64461	响水	27大队变（原）	10	400	258
64462	响水	名门春天6#变	10	630	331
64463	响水	六套街北17#变	10	200	85
64464	响水	29大队变	10	200	92
64465	响水	三合一组变	10	400	227
64466	响水	灌江雅苑小区10#主变	10	800	562
64467	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	625
64468	响水	金城家园4#变	10	800	515
64469	响水	仇堆二组变	10	200	38
64470	响水	沙荡安置区12#变	10	400	171
64471	响水	昌盛居民集中区2#变	10	400	185
64472	响水	张集大圩东变	10	200	120
64473	响水	陈港义心六七组安置区变	10	400	181
64474	响水	陈港苏光三组变	10	400	271
64475	响水	小尖吉舍三组2#变	10	200	45
64476	响水	陈港草港10组变	10	400	145
64477	响水	草港新村1#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64478	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	193
64479	响水	王商一组变	10	400	215
64480	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	208
64481	响水	陈港三港六九组2#变	10	200	69
64482	响水	汇豪小区3#欧变	10	800	388
64483	响水	汇豪小区4#欧变	10	800	297
64484	响水	汇豪小区5#欧变	10	800	506
64485	响水	326省道2#路灯变	10	100	26
64486	响水	潘庄六组变	10	200	84
64487	响水	小尖毕圩二组变	10	200	53
64488	响水	小尖朱圩五组变	10	200	49
64489	响水	小尖毕圩十组变	10	200	97
64490	响水	河东一组变	10	200	45
64491	响水	小尖小广六组2#变	10	200	48
64492	响水	七套水塔路变	10	400	132
64493	响水	小尖毕圩三四组变新	10	400	155
64494	响水	小尖周庄1#变	10	200	47
64495	响水	三合六组新变	10	200	88
64496	响水	丰友西2#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64497	响水	树圩程庄1#变	10	200	93
64498	响水	小尖毕圩七组变	10	200	0
64499	响水	黄河南变(2012)	10	400	0
64500	响水	小尖小学2#变	10	400	119
64501	响水	七套港尾东方变	10	200	34
64502	响水	阳光雅居3#变	10	1000	255
64503	响水	财富广场1#变	10	1000	514
64504	响水	财富广场2#变	10	1000	436
64505	响水	亨达房产变	10	500	199
64506	响水	小尖朱圩八组变	10	200	0
64507	响水	三合二组变	10	200	59
64508	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	48
64509	响水	小尖徐洪2#变	10	400	196
64510	响水	双河五组1#变	10	200	99
64511	响水	新北7-8组1#变	10	200	92
64512	响水	塘港吴庄变(塘港东2#变) (2012)	10	200	14
64513	响水	小尖毕圩超大变新	10	400	152
64514	响水	老舍8组1#变	10	400	182
64515	响水	程庄村2#变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64516	响水	均平7组变	10	200	64
64517	响水	小尖四丰4#变	10	400	78
64518	响水	小尖老街变2#	10	400	185
64519	响水	龙背5组变	10	400	145
64520	响水	7#公用变	10	200	87
64521	响水	财富广场3#变	10	800	180
64522	响水	财富广场4#变	10	800	368
64523	响水	财富广场5#变	10	800	125
64524	响水	财富广场6#变	10	1000	597
64525	响水	正舍村2#变	10	200	2
64526	响水	小尖小学变	10	400	18
64527	响水	国环东2#变(2012)	10	200	35
64528	响水	八套部队变	10	200	68
64529	响水	大有东西街1#变	10	400	97
64530	响水	国环西变(2012)	10	200	112
64531	响水	云梯二组	10	200	43
64532	响水	小尖医疗1#变	10	400	0
64533	响水	中南公用变	10	200	87
64534	响水	王庄8组1#变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64535	响水	康庄中山河1#变	10	200	72
64536	响水	黄圩村三组	10	400	207
64537	响水	双港8#变	10	400	165
64538	响水	产旺中心变	10	200	97
64539	响水	王庄3组2#变	10	200	72
64540	响水	产旺东风变	10	200	8
64541	响水	农科村民变	10	400	187
64542	响水	新中心小学变	10	500	36
64543	响水	滨河1#变	10	1250	723
64544	响水	水岸桃园9#变	10	1250	692
64545	响水	水岸桃园10#变	10	1250	627
64546	响水	水岸桃园11#变	10	1250	671
64547	响水	水岸桃园12#变	10	1250	739
64548	响水	碧桂园1#美变	10	630	22
64549	响水	碧桂园2#美变	10	630	248
64550	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	11
64551	响水	小尖陈沟1#变	10	200	9
64552	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	0
64553	响水	纪圩四组变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64554	响水	小尖陈沟五、七组变	10	200	76
64555	响水	港尾刘圩1#变	10	200	71
64556	响水	新北7-8组变	10	200	19
64557	响水	大口5组1#变	10	200	39
64558	响水	小尖沙庄四组2#变	10	200	58
64559	响水	程庄兴隆变	10	200	7
64560	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	30
64561	响水	小尖土桥九组变	10	200	24
64562	响水	翻身6组变(2012)	10	400	193
64563	响水	七套浦舍蒋庄变	10	200	73
64564	响水	小南南站变	10	200	21
64565	响水	滨河2#变	10	1250	756
64566	响水	滨河3#变	10	1250	715
64567	响水	滨河4#变	10	1250	670
64568	响水	滨河5#变	10	1250	676
64569	响水	清华园南区3#变	10	1000	616
64570	响水	清华园南区4#变	10	1000	150
64571	响水	清华园南区5#变	10	1000	307
64572	响水	清华园南区6#变	10	1000	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64573	响水	清华园南区7#变	10	1000	540
64574	响水	林舍三组变	10	200	24
64575	响水	翻身1、2组2号变（2012）	10	200	43
64576	响水	小尖土桥八组变	10	200	29
64577	响水	腰庄2组变	10	400	180
64578	响水	尹庄路北变	10	200	56
64579	响水	老舍供销社变	10	400	191
64580	响水	六套小街村2#变	10	200	91
64581	响水	新条11组2#单变	10	200	101
64582	响水	黄河顾庄3#变	10	200	16
64583	响水	三庄一五组照明变	10	200	77
64584	响水	五套照明西变	10	200	66
64585	响水	大有教育小区1#变	10	400	182
64586	响水	洪南12组变(2012)	10	200	107
64587	响水	引河五组变	10	200	51
64588	响水	南河2组变	10	400	46
64589	响水	官舍村8组1#变	10	200	87
64590	响水	六套方庄三组变	10	200	37
64591	响水	唐庄八九组2#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64592	响水	南河河西567组2#变	10	200	11
64593	响水	双河一组变	10	200	113
64594	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	75
64595	响水	五套张王3#变	10	200	56
64596	响水	新条七组3#变	10	200	34
64597	响水	开发区17#变	10	400	320
64598	响水	官舍村9组1#变	10	200	51
64599	响水	南河毕庄变	10	200	7
64600	响水	康庄22组变	10	200	53
64601	响水	同兴张庄照明变	10	200	80
64602	响水	六套街南照明变	10	400	10
64603	响水	洪南13组变(2012)	10	200	4
64604	响水	善友六七组照明变	10	200	77
64605	响水	丰友4组变(2012)	10	200	76
64606	响水	同兴红日照明变	10	200	104
64607	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	58
64608	响水	潘庄四组1#变	10	200	68
64609	响水	六港一二十组变	10	400	223
64610	响水	泰华御景2#变	10	1000	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64611	响水	泰华御景1#变	10	1000	458
64612	响水	泰华御景3#变	10	1250	320
64613	响水	华阳房产3#变	10	1000	445
64614	响水	华阳房产4#变	10	1000	408
64615	响水	华阳房产6#变	10	1000	478
64616	响水	华阳房产5#变	10	1000	541
64617	响水	欧亚新城1#变	10	800	372
64618	响水	欧亚新城2#变	10	800	290
64619	响水	欧亚新城3#变	10	800	301
64620	响水	欧亚新城4#变	10	800	235
64621	响水	欧亚新城6#变	10	800	295
64622	响水	欧亚新城5#变	10	800	382
64623	响水	天工17#欧变	10	1000	542
64624	响水	天工16#欧变	10	1000	587
64625	响水	天工14#欧变	10	1000	414
64626	响水	天工15#欧变	10	1000	413
64627	响水	唐庄林庄照明变	10	200	43
64628	响水	洪南10组变(2012)	10	400	250
64629	响水	唐庄三四组照明变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64630	响水	唐庄十组1#变	10	200	23
64631	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	81
64632	响水	王庄3组照明	10	200	76
64633	响水	淮北9组变	10	200	105
64634	响水	陈港金港8#变	10	400	133
64635	响水	南河新东1组变	10	200	61
64636	响水	四匡安置区2#变	10	400	173
64637	响水	条冲11组变	10	200	49
64638	响水	翻身5组变(2012)	10	200	93
64639	响水	五河八组1#变	10	200	0
64640	响水	黄东1组变(2012)	10	200	43
64641	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	253
64642	响水	新北村西变	10	200	120
64643	响水	西园新2#变	10	400	0
64644	响水	孙埝二组1#变	10	400	177
64645	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	231
64646	响水	锦绣苑3#变	10	1000	566
64647	响水	锦绣苑2#变	10	630	283
64648	响水	锦绣苑1#变	10	500	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64649	响水	长江东路3#变	10	250	61
64650	响水	金钥匙变	10	630	23
64651	响水	城东邮局变	10	630	286
64652	响水	杨圩6.7组变	10	200	38
64653	响水	中心4组变	10	315	153
64654	响水	甲套祁庄变	10	200	58
64655	响水	河东三组变	10	200	48
64656	响水	小尖浦东三组变	10	200	61
64657	响水	大口村6组1#变	10	200	85
64658	响水	大东四组变	10	200	34
64659	响水	纪圩二组变	10	200	92
64660	响水	小尖土桥七组西变	10	200	12
64661	响水	浦舍前顾变	10	200	51
64662	响水	官舍西1#变	10	200	87
64663	响水	顾庄3#变	10	200	38
64664	响水	中心八组1#变	10	200	87
64665	响水	小尖吴庄北变	10	200	40
64666	响水	张集粮管所变	10	400	105
64667	响水	陈港金港5#变	10	630	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64668	响水	大口村1#变	10	200	70
64669	响水	大新3#变	10	200	108
64670	响水	草港四组变	10	200	109
64671	响水	大有条冲13组变	10	200	89
64672	响水	龚集崔庄变	10	400	0
64673	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	175
64674	响水	老舍七组变	10	200	124
64675	响水	彭庄2#变	10	200	58
64676	响水	淮北5组变	10	200	54
64677	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	166
64678	响水	六套街西5#变	10	400	42
64679	响水	大有闸口变	10	200	82
64680	响水	正茂彭庄3#变	10	200	107
64681	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	196
64682	响水	康庄123组变	10	200	54
64683	响水	双河三组1#变	10	200	53
64684	响水	七套高场张林变	10	200	96
64685	响水	郜庄五组新变	10	200	80
64686	响水	程庄回民变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64687	响水	程庄团结变	10	200	34
64688	响水	郇庄四组变	10	200	23
64689	响水	陈港立礼六七组2#变	10	250	130
64690	响水	浦江花园1#变	10	800	294
64691	响水	浦江花园2#变	10	800	399
64692	响水	盛都华城3#变	10	1000	416
64693	响水	盛都华城4#变	10	630	69
64694	响水	盛都华城5#变	10	1000	521
64695	响水	盛都华城6#变	10	1000	192
64696	响水	新丰河北变	10	200	0
64697	响水	大有新庄北变	10	400	112
64698	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	143
64699	响水	双河九组1#变	10	200	33
64700	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	0
64701	响水	大湾新村1#变	10	200	35
64702	响水	三套安国1变	10	200	86
64703	响水	上兴六组变	10	400	103
64704	响水	王商公用变	10	315	109
64705	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64706	响水	陈港王商9组变	10	400	198
64707	响水	小浦三组2#变	10	400	0
64708	响水	运河中学变	10	200	68
64709	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	85
64710	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	0
64711	响水	南河八墩一七组2#变	10	200	85
64712	响水	汪圩中1#变	10	200	0
64713	响水	小街村3#变	10	200	40
64714	响水	中心八组变	10	200	91
64715	响水	梅湾一组1#变	10	200	47
64716	响水	养殖厂变	10	400	280
64717	响水	陈港小集五组2#变	10	400	137
64718	响水	老烟草公司2#变	10	400	204
64719	响水	新北韩庄2#变	10	200	87
64720	响水	左圩梁庄2#变	10	200	33
64721	响水	南河周圩变	10	400	186
64722	响水	王商五六组2#变	10	400	126
64723	响水	洪圩六组1#变	10	400	133
64724	响水	老舍3#北变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64725	响水	小浦四组1#变	10	400	44
64726	响水	东吴殷陈2#变	10	200	87
64727	响水	王庄胡庄变	10	200	36
64728	响水	正茂林庄1变	10	400	227
64729	响水	嘉园小区1#变	10	500	251
64730	响水	三洪大沟4#变	10	400	112
64731	响水	新河恒丰2#变	10	200	61
64732	响水	七套坛口变	10	200	58
64733	响水	新村西1#变	10	200	100
64734	响水	大有沈庄变	10	400	123
64735	响水	王庄闸口2#变	10	200	95
64736	响水	潘庄一组1#变	10	200	15
64737	响水	双烈一组新变	10	200	59
64738	响水	正舍6、7组2#变	10	200	34
64739	响水	老舍10组3#变	10	200	71
64740	响水	高场八组2#变	10	400	269
64741	响水	四份1-4组变	10	200	87
64742	响水	季庄八十组照明变	10	200	71
64743	响水	条冲秦庄变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64744	响水	八里堆北变	10	200	98
64745	响水	老舍10组1#变	10	200	52
64746	响水	二套老荡变	10	200	95
64747	响水	三套后庄1变	10	400	10
64748	响水	南河英庄南变	10	200	36
64749	响水	运河二套李庄2#变	10	200	64
64750	响水	运河小学2#变	10	400	107
64751	响水	南河78组2#变	10	200	22
64752	响水	新民四组变	10	400	105
64753	响水	陈港四港9组1#变	10	400	209
64754	响水	四港村明变	10	400	192
64755	响水	新民八组变	10	400	151
64756	响水	陈家港四港七十一组1#变	10	400	85
64757	响水	新东456组变	10	200	44
64758	响水	小尖朱圩四组3#变	10	400	242
64759	响水	上兴五组变	10	200	113
64760	响水	港尾新建变	10	200	61
64761	响水	条冲14组变	10	200	0
64762	响水	七套月堆西变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64763	响水	汪圩五组变	10	200	1
64764	响水	样板变	10	200	49
64765	响水	小尖浦东三组南变	10	400	192
64766	响水	中心村二组变	10	200	119
64767	响水	五河六组1#变	10	200	29
64768	响水	戈庄村刘庄组1#变	10	200	111
64769	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	12
64770	响水	上兴九组变	10	200	64
64771	响水	小尖银鑫变	10	400	154
64772	响水	南河合兴4组变	10	200	100
64773	响水	陈港新民2#变	10	400	185
64774	响水	南河王集2#变	10	400	175
64775	响水	陈港海安9#变	10	400	175
64776	响水	陈港下辛七八组2#变	10	400	244
64777	响水	周圩11组2#变	10	400	208
64778	响水	陈港辛六二六三八组变	10	400	115
64779	响水	南河头甲7组变	10	400	196
64780	响水	运东夏庄1#变	10	400	226
64781	响水	南河头甲村部变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64782	响水	王庄小港3#变	10	250	95
64783	响水	陈港海安6#变	10	400	219
64784	响水	陈港下辛二组变	10	200	48
64785	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	0
64786	响水	陈港三港一二七组2#变	10	200	39
64787	响水	东方花园1#变	10	1250	528
64788	响水	东方花园2#变	10	1250	749
64789	响水	东方花园3#变	10	1000	598
64790	响水	清华园北区1#欧变	10	1000	226
64791	响水	清华园北区2#欧变	10	1000	219
64792	响水	清华园北区3#欧变	10	1000	445
64793	响水	农民创业园3#变	10	630	243
64794	响水	农民创业园2#变	10	630	253
64795	响水	农民创业园4#变	10	630	411
64796	响水	响水开源2#变	10	200	76
64797	响水	响水开源1#变	10	315	91
64798	响水	响水红云白鸽变	10	500	149
64799	响水	开发区19#变	10	400	141
64800	响水	三份停泉变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64801	响水	康庄小学变	10	200	0
64802	响水	张湾村变	10	200	62
64803	响水	马圩二组变	10	200	92
64804	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	70
64805	响水	河沟四组变	10	200	73
64806	响水	施庄前进变	10	200	87
64807	响水	东吴村前王变	10	200	106
64808	响水	林舍新建变	10	200	116
64809	响水	双套一组变	10	200	43
64810	响水	南河头甲一组变	10	200	76
64811	响水	郇庄3、9组变	10	200	98
64812	响水	姜东2#变	10	200	63
64813	响水	林舍纱厂3#变	10	400	37
64814	响水	大圩八组变	10	400	207
64815	响水	夹冲南新增变	10	200	62
64816	响水	大圩四组变	10	200	40
64817	响水	集镇11号变	10	400	128
64818	响水	南河新南245组2#变	10	200	52
64819	响水	运西冲西南变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64820	响水	南河新东3组变	10	200	77
64821	响水	佑东路东2#变	10	200	0
64822	响水	新东456组2#变	10	200	50
64823	响水	佑东七队变	10	200	37
64824	响水	南河昌盛1组变	10	200	42
64825	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	202
64826	响水	南河新南5组变	10	200	32
64827	响水	佑东一组2#变	10	200	99
64828	响水	南河新东123组2#变	10	200	73
64829	响水	南河新南134组2#变	10	200	41
64830	响水	南河农场4组2#变	10	200	69
64831	响水	小尖罗圩变	10	400	0
64832	响水	军民路8#楼变	10	630	232
64833	响水	军民路9#楼变	10	630	298
64834	响水	嘉园小区2#变	10	500	134
64835	响水	南河平建一组2#变	10	200	106
64836	响水	平建开发区4#变	10	400	228
64837	响水	南河新兴小区变	10	200	0
64838	响水	南河薛荡一组变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64839	响水	五七龚庄变	10	200	0
64840	响水	王集4#变台片（2#东变）	10	400	257
64841	响水	南河王集九组2#变	10	200	17
64842	响水	南河顺河六组变	10	200	110
64843	响水	运东周庄2#变	10	200	101
64844	响水	王庄张滩变	10	200	106
64845	响水	金色家园1#欧变	10	800	349
64846	响水	金色家园2#欧变	10	800	411
64847	响水	金色家园3#欧变	10	800	347
64848	响水	金色家园4#欧变	10	800	415
64849	响水	金色家园5#欧变	10	800	524
64850	响水	金色家园6#欧变	10	800	515
64851	响水	金色家园7#欧变	10	800	463
64852	响水	金色家园8#欧变	10	800	412
64853	响水	金色家园9#欧变	10	800	357
64854	响水	金色家园10#欧变	10	800	515
64855	响水	国道3#路灯变	10	100	5
64856	响水	南河顺河三组变	10	200	37
64857	响水	教育路东变	10	400	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64858	响水	交通局2#变	10	400	0
64859	响水	法院家属区2#变	10	400	85
64860	响水	小尖徐洪8#变	10	400	149
64861	响水	绿化站变	10	400	81
64862	响水	幸福小区6#变	10	400	3
64863	响水	韩荡四组变	10	200	7
64864	响水	张集3组变	10	200	84
64865	响水	南河加庆七组变	10	200	0
64866	响水	教育路北变	10	400	63
64867	响水	蔡窑12组变	10	400	187
64868	响水	大口一组变	10	200	106
64869	响水	堤防所2#变	10	400	44
64870	响水	小尖平湖4#变	10	200	134
64871	响水	潘庄二组1#变	10	200	100
64872	响水	三圩圩东2#变	10	250	114
64873	响水	三圩丁庄变	10	250	152
64874	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	58
64875	响水	六套方庄村五组变	10	200	97
64876	响水	四套南堆2#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64877	响水	六套街北村新街变	10	400	99
64878	响水	陈港立礼四五组变	10	630	360
64879	响水	陈港海安花卉园	10	200	160
64880	响水	陆长田变	10	500	0
64881	响水	汇豪小区1#欧变	10	800	141
64882	响水	汇豪小区2#欧变	10	800	463
64883	响水	四份王庄1#变	10	200	87
64884	响水	南河新荡11组2#变	10	200	73
64885	响水	陈港长兴村明变	10	200	7
64886	响水	小浦六组1#变	10	400	214
64887	响水	小尖文化站2#变	10	400	132
64888	响水	南河大沟小区变	10	200	56
64889	响水	新北韩庄1#变	10	200	66
64890	响水	双套四组	10	200	110
64891	响水	小尖周集1#公用变	10	400	12
64892	响水	小尖金诚花园变	10	400	29
64893	响水	环境监察站3#变	10	400	0
64894	响水	兴太公兴2#变	10	200	0
64895	响水	东吴大西1#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64896	响水	停泉庄向变	10	200	91
64897	响水	黄东村东变	10	400	195
64898	响水	腰庄西变	10	400	130
64899	响水	黄东5组2#变	10	400	204
64900	响水	新河夹河配变	10	630	475
64901	响水	黄河西变(2012)	10	630	385
64902	响水	陈港立礼六七组4变	10	400	232
64903	响水	桃园3#变	10	1250	811
64904	响水	桃园4#变	10	1250	720
64905	响水	桃园5#变	10	1250	654
64906	响水	桃园6#变	10	1250	709
64907	响水	桃园8#变	10	1250	766
64908	响水	桃园9#变	10	1250	690
64909	响水	桃园7#变	10	1250	582
64910	响水	唐庄石庄变	10	200	93
64911	响水	大有南北街1#变	10	500	0
64912	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	64
64913	响水	黄圩张庄三组	10	400	165
64914	响水	八顷二组南变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64915	响水	八顷一组变	10	200	41
64916	响水	均平5.6组变	10	200	33
64917	响水	杨圩五组	10	200	52
64918	响水	双港派出所变	10	200	111
64919	响水	杨圩34组	10	200	90
64920	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	72
64921	响水	黄圩府前路变	10	400	97
64922	响水	六套街北9#变	10	400	0
64923	响水	六套街北10#变	10	400	115
64924	响水	三堡四组2#变	10	200	102
64925	响水	花枝五组教堂变	10	200	49
64926	响水	花枝五组1#变	10	200	15
64927	响水	侣旺7组1#变	10	200	67
64928	响水	五套北变	10	200	54
64929	响水	康庄四组2#变	10	200	95
64930	响水	六套街北11#变	10	400	189
64931	响水	唐庄三四组4#变	10	200	66
64932	响水	潘庄五组1#变	10	200	89
64933	响水	善友王庄2变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64934	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	100
64935	响水	河口十三组1#变	10	200	9
64936	响水	南河前庄2#变	10	200	70
64937	响水	伏兴村2变	10	200	87
64938	响水	堆根二组2#变	10	200	80
64939	响水	伏兴上滩2#变	10	200	94
64940	响水	侣旺10组1#变	10	200	77
64941	响水	小尖陈沟三组1#变	10	400	227
64942	响水	小尖周集七八组2#变	10	400	148
64943	响水	小尖周集1#变	10	400	58
64944	响水	小尖高圩2#新增变	10	400	202
64945	响水	淮北8组变	10	200	65
64946	响水	条冲234组2#变	10	200	114
64947	响水	河堆237组2#变	10	200	82
64948	响水	小尖田荡五六组2#变	10	400	151
64949	响水	清华印象2#配电室1#变	10	800	452
64950	响水	恒美家园5#变	10	400	0
64951	响水	恒美家园6#变	10	400	48
64952	响水	恒美家园7#变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64953	响水	恒美家园8#变	10	400	184
64954	响水	沈庄二组变	10	200	116
64955	响水	国华1#变	10	200	91
64956	响水	正茂单庄变	10	200	91
64957	响水	佑东三组变	10	200	102
64958	响水	南河安宁一组变	10	200	35
64959	响水	六港七八组3#变	10	400	250
64960	响水	上王村部2#变	10	200	61
64961	响水	王商五六组3#变	10	200	131
64962	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	94
64963	响水	陈港义心4#变	10	200	87
64964	响水	陈港镇卫生院变	10	400	166
64965	响水	老舍高架桥变	10	400	208
64966	响水	高林六组变	10	200	63
64967	响水	圩角照明变	10	200	87
64968	响水	张集彭庄一组变	10	200	37
64969	响水	大东二组变	10	200	44
64970	响水	甲套东2#变	10	200	92
64971	响水	大有水塔1#变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64972	响水	横河新建变	10	400	188
64973	响水	中心河桥2#箱变	10	630	452
64974	响水	建华5组变	10	200	55
64975	响水	南河严舍7组变	10	200	82
64976	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	223
64977	响水	小尖顾圩村西变	10	400	162
64978	响水	小尖尖庄变新	10	200	0
64979	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	16
64980	响水	姜东刘庄变	10	200	84
64981	响水	纪圩四组站变	10	200	98
64982	响水	黄圩河东二组南变	10	200	75
64983	响水	纪圩七组变	10	200	18
64984	响水	河东六组变	10	200	89
64985	响水	大拐二组变	10	200	50
64986	响水	黄圩龙背三站变	10	200	110
64987	响水	黄圩兴庄二组	10	200	88
64988	响水	均平5组变	10	200	27
64989	响水	均平六组变	10	200	42
64990	响水	高庄四组西变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64991	响水	双套五组变	10	200	102
64992	响水	云梯五组南变	10	200	31
64993	响水	顾庄五组变	10	200	41
64994	响水	双套二组变	10	200	56
64995	响水	双烈七组变	10	200	82
64996	响水	黄圩村二组变	10	400	0
64997	响水	洪南6、7组变	10	200	35
64998	响水	小尖地税1#变	10	400	117
64999	响水	八顷五组西变	10	200	114
65000	响水	黄圩大拐4组变	10	200	51
65001	响水	三合村部变	10	200	80
65002	响水	南河大沟4组2#变	10	200	84
65003	响水	友爱六组变	10	200	54
65004	响水	六套集镇6#变	10	400	131
65005	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	704
65006	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	783
65007	响水	桃园2#变	10	1250	437
65008	响水	高庄二组桥西变	10	200	91
65009	响水	龙背一组北变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65010	响水	黄圩三组西变	10	200	77
65011	响水	黄圩粮管所变	10	400	184
65012	响水	小尖盛世豪庭1#变	10	630	314
65013	响水	小尖盛世豪庭2#变	10	630	328
65014	响水	小尖盛世豪庭3#变	10	630	425
65015	响水	物业小区2#变	10	500	0
65016	响水	陈港中学变	10	400	138
65017	响水	运西郑庄变1	10	200	51
65018	响水	腰庄4组台变（2013）	10	200	74
65019	响水	运西林庄变	10	200	100
65020	响水	兴庄8组变	10	200	74
65021	响水	王庄小港4#变	10	200	85
65022	响水	桃元温庄变	10	200	80
65023	响水	桃元兴庄3#变	10	200	92
65024	响水	大通全堆变	10	200	83
65025	响水	响丰公司变	10	400	143
65026	响水	运河菜场变	10	400	188
65027	响水	南河管滩变	10	200	93
65028	响水	南河立新2#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65029	响水	上王9组变	10	200	77
65030	响水	南河78组变	10	200	0
65031	响水	新北部队变	10	200	101
65032	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	789
65033	响水	梅湾五组1#变	10	200	74
65034	响水	联谊前变	10	200	50
65035	响水	顾庄二组变	10	200	53
65036	响水	黄圩张庄小街配变	10	400	29
65037	响水	黄圩顾庄小街配变	10	200	57
65038	响水	小圩教会堂变	10	200	23
65039	响水	四份5-8组变	10	200	41
65040	响水	纪圩三组变	10	200	105
65041	响水	小圩三组变	10	200	84
65042	响水	梅庄1组变	10	200	60
65043	响水	康庄14组变	10	400	199
65044	响水	陈港三港六九组	10	200	84
65045	响水	陈港新东4#变	10	400	100
65046	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	105
65047	响水	老舍水利站变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65048	响水	六港七八组2#变	10	400	125
65049	响水	草港新村2#变	10	400	211
65050	响水	陈港义心村五组变	10	400	141
65051	响水	陈港草港9组变	10	400	152
65052	响水	陈港草港二组4#变	10	400	265
65053	响水	尹庄孙庄变	10	200	26
65054	响水	新条周庄变	10	400	158
65055	响水	乡政府2#变	10	400	134
65056	响水	帝逸国际6#变	10	1250	655
65057	响水	帝逸国际7#变	10	1250	615
65058	响水	帝逸国际8#变	10	1250	772
65059	响水	帝逸国际9#变	10	1250	637
65060	响水	佳都小区1#变	10	630	327
65061	响水	佳都小区2#变	10	630	352
65062	响水	佳都小区3#变	10	630	342
65063	响水	陈港义心安置区1#变	10	200	14
65064	响水	陈港义心安置区2#变	10	250	113
65065	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	157
65066	响水	草港二十九组变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65067	响水	黄圩纪圩一组配变	10	200	69
65068	响水	大拐一四组变	10	400	121
65069	响水	黄圩均平2组配变	10	400	122
65070	响水	黄圩高庄二组配变	10	200	89
65071	响水	双烈五组变	10	400	183
65072	响水	黄圩镇政府东变	10	400	94
65073	响水	黄圩敬老院变	10	200	19
65074	响水	黄圩马圩六组变	10	200	98
65075	响水	大有镇政府变	10	400	0
65076	响水	派出所单变	10	80	64
65077	响水	大有7#变	10	400	41
65078	响水	大有9#变	10	400	0
65079	响水	陈港立礼村三八组2号	10	400	235
65080	响水	王商五六七组变	10	400	281
65081	响水	农场2组2#变	10	200	2
65082	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	44
65083	响水	农场5组2#变	10	200	103
65084	响水	平建村部变	10	200	35
65085	响水	新民3#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65086	响水	陈港灌东加油站变	10	400	211
65087	响水	王商2#公用变	10	400	86
65088	响水	王商六组变	10	400	225
65089	响水	王商二组变	10	630	353
65090	响水	浦舍西条变	10	200	59
65091	响水	东西街2#变	10	400	116
65092	响水	双港建华1.2组2#变	10	200	8
65093	响水	建华西3#变	10	200	28
65094	响水	国环6组变（2013）	10	200	121
65095	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	0
65096	响水	沙荡村2#变	10	400	208
65097	响水	陈港中和七组1#变	10	200	85
65098	响水	陈港镇5#箱变	10	500	0
65099	响水	宏锦名座	10	630	284
65100	响水	陈港海安创业园变	10	200	5
65101	响水	康庄18组变	10	200	64
65102	响水	大新4#变	10	200	53
65103	响水	大有大新5#变	10	200	75
65104	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65105	响水	大通桥变	10	200	0
65106	响水	陈港苏光五组变	10	400	174
65107	响水	陈港下辛七八组3#变	10	200	32
65108	响水	陈港中和四七组3#变	10	400	144
65109	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	206
65110	响水	陈港金港9#变	10	400	192
65111	响水	陈港大堆4#变	10	400	133
65112	响水	六港4#变	10	400	176
65113	响水	陈港中和七组变	10	400	193
65114	响水	陈港义心小街2#变	10	400	154
65115	响水	陈港义心五组2#变	10	200	64
65116	响水	新北韩庄3#变	10	200	82
65117	响水	夹河南1#变	10	400	264
65118	响水	新北10组1#变	10	200	32
65119	响水	陈港海安10#变	10	400	88
65120	响水	六港3#变	10	400	147
65121	响水	陈家港四港9组2#变	10	400	183
65122	响水	四港15组1#变	10	400	245
65123	响水	四港11组1#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65124	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	69
65125	响水	陈港小集五组3#变	10	200	87
65126	响水	陈港立礼小街2#变	10	400	164
65127	响水	陈港立礼三八组3#变	10	200	97
65128	响水	陈港海安12#变	10	400	148
65129	响水	陈港长兴四五组3#变	10	200	68
65130	响水	四港10组2号变	10	200	40
65131	响水	陈港辛六村二组变	10	200	27
65132	响水	陈港义心一四组2#变	10	400	199
65133	响水	大湾7组1#变	10	400	135
65134	响水	陈港海安11#变	10	200	34
65135	响水	陈港苏光二三组2#变	10	400	243
65136	响水	陈港义心3#变	10	200	67
65137	响水	小尖南丰路灯变	10	200	95
65138	响水	水岸桃园5#变	10	1250	679
65139	响水	水岸桃园6#变	10	1250	795
65140	响水	水岸桃园1#变	10	1250	656
65141	响水	水岸桃园2#变	10	1250	704
65142	响水	水岸桃园4#变	10	1250	574

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65143	响水	碧桂园2#主变	10	1250	421
65144	响水	金海湾小区1#变	10	800	391
65145	响水	汪圩五组1#变	10	400	102
65146	响水	四份1-4组2#变	10	200	79
65147	响水	新北14组2#变	10	200	117
65148	响水	条冲234组变	10	200	51
65149	响水	大有10#变	10	400	101
65150	响水	大有11#变	10	400	107
65151	响水	大有13#变	10	400	33
65152	响水	六套方庄村照明变	10	400	150
65153	响水	六套街北12#变	10	400	203
65154	响水	六套街东8#变	10	400	197
65155	响水	六套街东3#变	10	400	188
65156	响水	六套街西9#变	10	400	266
65157	响水	六套街西4#变	10	400	202
65158	响水	陈港三港村2#变	10	400	141
65159	响水	陈港辛六村1#变	10	400	165
65160	响水	陈港立礼十组2#变	10	400	226
65161	响水	陈港齐兴一六组变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65162	响水	陈港齐心一六组2#变	10	400	142
65163	响水	陈港海安卫生院变	10	400	44
65164	响水	陈港海安14#变	10	200	54
65165	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	123
65166	响水	老舍医院变	10	400	155
65167	响水	尚圩周庄变	10	200	72
65168	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	64
65169	响水	阳光雅居1#变	10	1250	834
65170	响水	阳光雅居2#变	10	1250	583
65171	响水	清华园南区1#变	10	1000	357
65172	响水	盛都华城1#变	10	1000	363
65173	响水	盛都华城2#变	10	1000	378
65174	响水	清华园北区2#变电所1#变	10	1250	739
65175	响水	清华园北区2#变电所2#变	10	1250	551
65176	响水	清华园北区1#变电所2#变	10	1250	530
65177	响水	运西冲南南变	10	200	0
65178	响水	金港家园开关站1#变	10	800	306
65179	响水	金港家园开关站2#变	10	800	329
65180	响水	金海湾小区2#变	10	800	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65181	响水	金海湾小区5#变	10	800	281
65182	响水	金海湾小区3#变	10	800	209
65183	响水	金海湾小区6#变	10	800	315
65184	响水	金海湾小区4#变	10	800	299
65185	响水	大有新庄4#变	10	200	121
65186	响水	大兴4#变	10	400	194
65187	响水	东风七组1#变	10	200	115
65188	响水	陈港立礼小街变	10	200	31
65189	响水	桃元桑庄变	10	200	76
65190	响水	运河水利站变	10	400	182
65191	响水	运河幼儿园变	10	400	32
65192	响水	运东新建变	10	200	84
65193	响水	陈港供电所变	10	500	162
65194	响水	民生河桥2#变	10	200	38
65195	响水	龚集崔庄1#变	10	400	78
65196	响水	陈港义心小街变	10	400	169
65197	响水	陈港义心八九组变	10	200	109
65198	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	102
65199	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65200	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	117
65201	响水	御景豪庭1#变	10	800	167
65202	响水	御景豪庭2#变	10	800	238
65203	响水	御景豪庭2#变电所5#变	10	800	40
65204	响水	御景豪庭2#变电所6#变	10	800	172
65205	响水	何沟七组变	10	200	102
65206	响水	张集盛庄变	10	200	70
65207	响水	张集彭港五组变	10	200	97
65208	响水	张集9#变	10	400	45
65209	响水	张集8#变	10	400	209
65210	响水	月港季庄变	10	200	42
65211	响水	张湾七组变	10	200	44
65212	响水	张湾六组变	10	200	56
65213	响水	圩角南照明变	10	200	30
65214	响水	金港家园1#配电室3#变	10	800	309
65215	响水	金港家园1#配电室4#变	10	800	420
65216	响水	金港家园2#配电室5#变	10	800	175
65217	响水	金港家园2#配电室6#变	10	800	371
65218	响水	王集18#(派出所)变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65219	响水	王集19#(放大站)变	10	400	64
65220	响水	老舍良种东变	10	200	28
65221	响水	四份王庄变	10	200	80
65222	响水	顺河12组2#变	10	200	87
65223	响水	太平28组2#变	10	200	0
65224	响水	南河太平37组2#变	10	200	53
65225	响水	双港黄东西3#变	10	200	28
65226	响水	半沙3组2#变	10	200	17
65227	响水	灌河八组1#变	10	200	0
65228	响水	民生何庄变	10	200	79
65229	响水	医院变	10	400	0
65230	响水	港尾堆根变	10	200	94
65231	响水	港尾红日变	10	200	72
65232	响水	农科变	10	200	99
65233	响水	灌河一组变	10	400	74
65234	响水	大通村变	10	200	42
65235	响水	大通沟南变	10	200	74
65236	响水	大通徐码变	10	200	77
65237	响水	龚集13#变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65238	响水	运河二套李庄1#变	10	200	87
65239	响水	南河汪庄1#变	10	200	82
65240	响水	四份夏庄变	10	200	107
65241	响水	三套新建1#变	10	200	96
65242	响水	夹河北变	10	200	75
65243	响水	张集10#变	10	400	124
65244	响水	张集祁庄2#变	10	200	77
65245	响水	大东北2#变	10	200	35
65246	响水	陆集一组变	10	200	35
65247	响水	张集彭庄五组变	10	200	96
65248	响水	老舍新村1、2组1#变	10	200	91
65249	响水	平建开发区5#变	10	200	57
65250	响水	黄圩高庄125组变	10	200	42
65251	响水	仇堆五组变	10	200	106
65252	响水	大有教育小区变	10	400	171
65253	响水	龙背13组变	10	400	241
65254	响水	县政府机关3#变	10	630	199
65255	响水	树圩拾份3#变	10	400	222
65256	响水	黄海联合区5#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65257	响水	幸福路路灯1#变	10	80	0
65258	响水	56#杆路灯变	10	80	21
65259	响水	天工19#欧变	10	1000	533
65260	响水	天工20#欧变	10	1000	495
65261	响水	天工18#欧变	10	1000	329
65262	响水	天工13#欧变	10	1000	387
65263	响水	淮北河堆变	10	200	64
65264	响水	张庄七组变	10	200	79
65265	响水	张庄六七组	10	200	39
65266	响水	康庄四组变	10	200	86
65267	响水	三庄村3#变	10	200	93
65268	响水	季庄四七组变	10	200	71
65269	响水	季庄一九组变	10	200	68
65270	响水	三庄村变	10	200	83
65271	响水	郜庄赵庄变	10	200	93
65272	响水	郜庄五组南变	10	200	48
65273	响水	高场八组变	10	400	191
65274	响水	施庄变	10	200	103
65275	响水	产旺陈庄变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65276	响水	朱庄变	10	200	88
65277	响水	产旺向阳变	10	200	103
65278	响水	浦舍村变	10	200	90
65279	响水	产旺条河变	10	200	62
65280	响水	七套张林南变	10	200	37
65281	响水	老舍东吴小学变	10	400	208
65282	响水	老舍条河西1#变	10	200	48
65283	响水	大有新庄3#变	10	400	248
65284	响水	北胜八组变	10	200	78
65285	响水	梅庄3组变	10	200	53
65286	响水	七套乡政府变	10	400	258
65287	响水	新队变	10	200	92
65288	响水	刘庄三四组2#变	10	200	81
65289	响水	老舍树圩村1#变	10	200	93
65290	响水	老舍树圩村东变	10	200	68
65291	响水	条河北1#变	10	200	49
65292	响水	官舍中1#变	10	200	69
65293	响水	产旺长专变	10	200	83
65294	响水	港电家园2#变	10	1000	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65295	响水	港电家园3#变	10	1000	6
65296	响水	港电家园4#变	10	1000	547
65297	响水	港电家园5#变	10	630	27
65298	响水	港电家园6#变	10	630	112
65299	响水	阳光星园小区1#配电室3#变	10	630	183
65300	响水	路灯单相变	10	80	50
65301	响水	老舍四烈周庄1#变	10	200	77
65302	响水	老舍戈庄全凤3#变	10	200	67
65303	响水	合兴5组2#变	10	200	70
65304	响水	南河薛荡村部2#变	10	400	257
65305	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	104
65306	响水	农民创业园7#变配变	10	630	400
65307	响水	小南潘庄2号变	10	400	41
65308	响水	开城西2#变	10	400	223
65309	响水	大口桥变	10	400	178
65310	响水	小庄二组东变	10	200	47
65311	响水	淮北河堆1#变	10	200	93
65312	响水	南河安宁3组变	10	200	42
65313	响水	云梯农业园变	10	200	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65314	响水	双烈三四组	10	400	223
65315	响水	民生何庄北变	10	200	76
65316	响水	双烈四组变	10	200	57
65317	响水	国环3组变（2013）	10	200	98
65318	响水	兴庄七九组变	10	200	66
65319	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	80
65320	响水	盛世公馆1#变电所1#变	10	800	301
65321	响水	盛世公馆1#变电所2#变	10	630	185
65322	响水	盛世公馆3#变电所5#变	10	630	199
65323	响水	盛世公馆3#变电所6#变	10	630	163
65324	响水	善友村5#变	10	200	81
65325	响水	同兴张庄3#变	10	200	70
65326	响水	姜西南变	10	200	66
65327	响水	佑东八组1#变	10	200	112
65328	响水	皂角柏庄3#变	10	200	94
65329	响水	姜东东变	10	200	94
65330	响水	大圩西变	10	200	75
65331	响水	杨回牛厂变	10	400	169
65332	响水	皂角合兴3#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65333	响水	圩角4#变	10	400	250
65334	响水	张湾南变	10	400	163
65335	响水	张湾北变	10	400	263
65336	响水	皂角李庄变	10	200	6
65337	响水	戈正2#变	10	200	81
65338	响水	河沟北变	10	400	228
65339	响水	何沟八组变	10	200	87
65340	响水	左圩村2#变	10	200	89
65341	响水	高林二组变	10	400	235
65342	响水	彭庄北变	10	400	243
65343	响水	东方佳苑1#箱变	10	630	328
65344	响水	东方佳苑2#箱变	10	500	191
65345	响水	东方佳苑3#箱变	10	630	262
65346	响水	响港安置区3#变	10	400	149
65347	响水	金港家园C区1#变	10	500	244
65348	响水	金港家园C区2#变	10	500	252
65349	响水	金港家园C区3#变	10	630	341
65350	响水	彭庄南变	10	400	270
65351	响水	戈庄全凤台片	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65352	响水	甲套西变	10	400	236
65353	响水	四烈高庄变	10	200	72
65354	响水	高林后集变	10	400	220
65355	响水	条河周庄1#变	10	200	91
65356	响水	甲套东变	10	200	90
65357	响水	大口18组1#变	10	200	48
65358	响水	高林四组变	10	200	111
65359	响水	六套同兴村朱庄变	10	200	110
65360	响水	树圩村西变	10	200	80
65361	响水	尚圩11组1#变	10	200	60
65362	响水	新村西3#变	10	200	35
65363	响水	恩谭高速路变	10	200	33
65364	响水	刘庄1组1#变	10	400	72
65365	响水	恩潭路北变	10	200	57
65366	响水	六套先锋变	10	400	0
65367	响水	东吴前王1#变	10	200	101
65368	响水	老舍前庄1#变	10	200	79
65369	响水	六套方庄村2#变	10	200	96
65370	响水	原种厂2#变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65371	响水	老舍街南变	10	400	187
65372	响水	老舍3#公用变	10	400	183
65373	响水	六套集镇1#变	10	200	47
65374	响水	街北14#变	10	400	142
65375	响水	五套顾庄2#变	10	200	63
65376	响水	五套郭庄变	10	200	65
65377	响水	六套三庄村4#变	10	200	85
65378	响水	小尖振兴路1#变	10	400	165
65379	响水	小尖罗庄变	10	400	28
65380	响水	小尖水厂1#变	10	400	178
65381	响水	小尖玉东桥头变	10	400	191
65382	响水	小尖罗庄2#变	10	400	181
65383	响水	小尖沿河变	10	400	0
65384	响水	小尖医疗变	10	400	64
65385	响水	小尖油厂变	10	400	155
65386	响水	东方佳苑4#箱变	10	630	225
65387	响水	金港家园C区4#变	10	500	228
65388	响水	小尖玉北七组1#变	10	400	120
65389	响水	小尖玉东变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65390	响水	小尖玉东村变	10	400	88
65391	响水	小尖周集中学变	10	400	120
65392	响水	小尖高圩2#公用变	10	400	188
65393	响水	小尖周集七八组变	10	400	178
65394	响水	小尖陈沟一二三组变	10	200	31
65395	响水	小尖吉舍六组变	10	400	157
65396	响水	小尖浦东三组北变	10	200	0
65397	响水	小尖安达变	10	400	40
65398	响水	小尖大窑庄变	10	400	89
65399	响水	小尖拐圩一组变	10	400	167
65400	响水	小尖十一组变	10	400	234
65401	响水	小尖徐洪9#变	10	200	72
65402	响水	六套方庄六组变	10	200	92
65403	响水	响西小学3#变	10	400	84
65404	响水	幸福小区7#变	10	400	67
65405	响水	龚集龚庄变	10	400	225
65406	响水	丰大4#变	10	200	92
65407	响水	友爱大棚变	10	200	0
65408	响水	丰友东3#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65409	响水	丰友西4#变	10	200	62
65410	响水	国环2组2#变	10	200	24
65411	响水	公用12#变	10	400	0
65412	响水	小南9组2#变	10	200	129
65413	响水	兴太公兴3#变	10	200	28
65414	响水	兴太公兴4#变	10	200	52
65415	响水	友爱东5#变	10	200	38
65416	响水	姚湾2组变	10	400	185
65417	响水	翻身6组2#变	10	200	76
65418	响水	东升家园变	10	630	237
65419	响水	名门春天1#变	10	630	221
65420	响水	名门春天2#变	10	630	315
65421	响水	名门春天3#变	10	630	358
65422	响水	新南134组3#变	10	200	70
65423	响水	南河3组变	10	200	64
65424	响水	南河12组4#变	10	200	70
65425	响水	严舍6组2#变	10	200	70
65426	响水	南河12组3#变	10	200	0
65427	响水	运河运西胡庄变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65428	响水	严舍5组变	10	200	0
65429	响水	上王九组2#变	10	200	74
65430	响水	南河4组变	10	200	37
65431	响水	南河王集南2#变	10	400	209
65432	响水	平建开发区7#变	10	400	209
65433	响水	新建12组3#变	10	200	73
65434	响水	南河医院变	10	200	0
65435	响水	半沙二组2#变	10	200	78
65436	响水	农场3组4#变	10	200	67
65437	响水	农场七组变	10	200	76
65438	响水	半沙四组变	10	200	104
65439	响水	南河半沙九组变	10	200	92
65440	响水	新荡五大站3#变	10	200	48
65441	响水	以刚友东变	10	400	243
65442	响水	清华园北区3#变电所6#变	10	1250	399
65443	响水	清华园北区3#变电所7#变	10	1250	446
65444	响水	清华园北区3#变电所8#变	10	1000	366
65445	响水	南河新荡村部变	10	200	50
65446	响水	海宁2组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65447	响水	八墩一七组3#变	10	200	61
65448	响水	合兴陆庄3#变	10	200	65
65449	响水	桃园王庄2#变	10	200	35
65450	响水	合兴18组2#变	10	200	43
65451	响水	新兴东庄2#变	10	200	28
65452	响水	合兴陆庄4#变	10	200	63
65453	响水	运河王庄闸口3#变	10	400	78
65454	响水	南河新建10组变	10	200	43
65455	响水	季庄五六组变	10	200	86
65456	响水	新条七八组2#变	10	200	35
65457	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	88
65458	响水	五七缪庄变	10	200	70
65459	响水	洪圩二七组变	10	200	0
65460	响水	运河运东高庄变	10	200	72
65461	响水	运东界沟变	10	200	127
65462	响水	运东马庄变	10	200	47
65463	响水	潘庄三组变	10	200	62
65464	响水	运西胡庄2#变	10	200	103
65465	响水	王庄电站变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65466	响水	周圩6组2#变	10	200	113
65467	响水	三套前庄变	10	200	75
65468	响水	潘庄六七组变	10	400	234
65469	响水	前马变	10	200	106
65470	响水	潘庄四组变	10	200	74
65471	响水	上兴二组1#变	10	200	42
65472	响水	上兴东变	10	200	30
65473	响水	苗寨村变	10	400	129
65474	响水	黄圩马圩二组南变	10	200	56
65475	响水	王庄康庄变	10	200	68
65476	响水	苗圃变	10	200	126
65477	响水	王庄小港2#变	10	200	108
65478	响水	梅庄2组变	10	400	178
65479	响水	双河九组2#变	10	200	138
65480	响水	佑东五组变	10	200	88
65481	响水	汪圩四组变	10	200	98
65482	响水	响港安置区1#变	10	500	148
65483	响水	星港商贸城1#变	10	500	198
65484	响水	星港商贸城2#变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65485	响水	冲西变	10	400	80
65486	响水	梅庄5组	10	200	54
65487	响水	大通张庄2#变	10	200	66
65488	响水	孙埝小区2#变	10	200	0
65489	响水	双烈六七组变	10	200	64
65490	响水	正茂组南变	10	200	101
65491	响水	小浦三组4#变	10	400	257
65492	响水	双烈一八组变	10	200	68
65493	响水	运河国土所变	10	400	119
65494	响水	双套六组	10	200	41
65495	响水	双套一二三组变	10	200	55
65496	响水	汪圩一组1#变	10	200	85
65497	响水	东风七组变	10	200	0
65498	响水	田荡四组变	10	400	132
65499	响水	建华东2#变	10	200	102
65500	响水	大兴村6#变	10	400	239
65501	响水	黄圩张庄七组南变	10	200	50
65502	响水	湾圩四组新变	10	400	254
65503	响水	丰友西变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65504	响水	响港示范小区变	10	630	317
65505	响水	文枢苑2#变	10	630	326
65506	响水	清华学苑1#变	10	630	320
65507	响水	清华学苑2#变	10	630	222
65508	响水	开源3#变	10	630	334
65509	响水	小尖车站2#变	10	630	24
65510	响水	小尖四丰新农村1#箱变	10	500	236
65511	响水	湾圩一七组变	10	200	93
65512	响水	三合三五组变	10	400	224
65513	响水	洪南5组变	10	200	103
65514	响水	黄东2组变	10	200	99
65515	响水	黄圩集镇2#变	10	400	118
65516	响水	黄东东3#变	10	200	103
65517	响水	马圩三组变	10	200	96
65518	响水	黄东西4#变	10	200	72
65519	响水	小圩2#变	10	200	45
65520	响水	黄河小区2#变	10	200	69
65521	响水	葛庄二组变	10	400	30
65522	响水	葛庄村变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65523	响水	葛庄南变	10	400	218
65524	响水	潘庄七组变	10	400	141
65525	响水	塘港西2#变	10	200	69
65526	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	92
65527	响水	双河六组变	10	200	110
65528	响水	以刚4组变	10	200	78
65529	响水	苗寨六组变	10	400	250
65530	响水	响港安置区2#变	10	400	187
65531	响水	开城3组变	10	200	57
65532	响水	翻身1、2组4#变	10	200	72
65533	响水	苗寨七组变	10	400	209
65534	响水	五河十组变	10	200	57
65535	响水	双港桥头2#变	10	400	143
65536	响水	灌河八组变	10	400	35
65537	响水	小南小学变	10	200	86
65538	响水	新河一组4#变	10	200	0
65539	响水	双港镇医院变	10	400	146
65540	响水	新河1组5#变	10	200	98
65541	响水	腰庄五、六组变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65542	响水	兴太大湾变	10	200	81
65543	响水	黄河村6. 8组变	10	400	147
65544	响水	新河一组变	10	400	179
65545	响水	丰大村变	10	400	179
65546	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	217
65547	响水	腰庄2组2#变	10	400	261
65548	响水	丰友西3#变	10	400	129
65549	响水	姚湾3组变	10	200	74
65550	响水	姚湾4组变	10	400	220
65551	响水	双港国环七组变	10	400	138
65552	响水	友爱8组变	10	200	97
65553	响水	兴太东2#变	10	400	219
65554	响水	洪南5组3#变	10	200	107
65555	响水	友爱9组变	10	200	106
65556	响水	洪南小区变	10	400	184
65557	响水	兴太徐庄变	10	400	212
65558	响水	友爱西北2#变	10	200	95
65559	响水	友爱东6#变	10	200	109
65560	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65561	响水	新村9、10组1#变	10	400	145
65562	响水	小尖四丰新农村3#箱变	10	500	242
65563	响水	小尖四丰新农村4#箱变	10	500	236
65564	响水	小尖四丰新农村5#箱变	10	630	245
65565	响水	小尖四丰新农村6#箱变	10	500	400
65566	响水	小尖四丰新农村7#箱变	10	500	191
65567	响水	小尖四丰新农村8#箱变	10	500	273
65568	响水	小尖四丰新农村9#箱变	10	500	263
65569	响水	小尖四丰新农村10#箱变	10	630	284
65570	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	0
65571	响水	小尖四丰新农村12#箱变	10	500	63
65572	响水	小尖田荡四组1#箱变	10	500	253
65573	响水	正茂二套3#变	10	200	83
65574	响水	南河村变	10	200	55
65575	响水	翻身3、4组4#变	10	200	70
65576	响水	开城2组变	10	200	95
65577	响水	塘港东3#变	10	200	78
65578	响水	顾庄5#变	10	200	81
65579	响水	兴龙4组2#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65580	响水	兴龙二组2#变	10	200	57
65581	响水	新河戴庄变	10	200	160
65582	响水	小尖玉东村1#变	10	200	117
65583	响水	悦海广场变	10	800	286
65584	响水	小尖豫顺居民区1#变	10	500	233
65585	响水	小尖豫顺居民区2#变	10	500	247
65586	响水	四港15组3#变	10	400	174
65587	响水	四港11组2#变	10	400	198
65588	响水	大有6#变	10	400	166
65589	响水	姜东中变	10	400	147
65590	响水	康庄9组1#变	10	200	93
65591	响水	康庄123组2#变	10	400	33
65592	响水	淮河4#变	10	200	92
65593	响水	河东四组变	10	200	103
65594	响水	康庄12组1#变	10	200	37
65595	响水	条冲村部变	10	400	276
65596	响水	大东村部变	10	200	74
65597	响水	河沟中变	10	200	121
65598	响水	大圩村变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65599	响水	张集12#变	10	200	42
65600	响水	双港9#变	10	400	112
65601	响水	双港教堂变	10	400	86
65602	响水	塘港6组变	10	400	146
65603	响水	兴龙南变	10	200	101
65604	响水	塘港一组变	10	200	95
65605	响水	伏兴李庄2#变	10	400	246
65606	响水	兴龙5组变	10	200	105
65607	响水	中央花园12#变	10	250	10
65608	响水	小尖吴庄2#箱变	10	630	359
65609	响水	吴庄3#变	10	500	276
65610	响水	康庄1#变	10	200	110
65611	响水	康庄3#变	10	200	98
65612	响水	康庄9组变	10	200	114
65613	响水	康庄养鸡厂变	10	200	0
65614	响水	大有夹河北2#变	10	400	212
65615	响水	陈港大湾五组3#变	10	200	160
65616	响水	大有夹河南变	10	400	246
65617	响水	陈港大湾三组变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65618	响水	腰庄七组变	10	400	143
65619	响水	姜东马庄变	10	200	110
65620	响水	玉东水井变	10	200	84
65621	响水	财政局变	10	630	280
65622	响水	环境监测站2#变	10	630	378
65623	响水	南河王集四组变	10	500	246
65624	响水	陈港辛六村4#变	10	400	138
65625	响水	陈港海安5#变	10	400	68
65626	响水	王商4#变	10	400	261
65627	响水	王商1组2#变	10	400	175
65628	响水	陈港下辛五组变	10	400	224
65629	响水	四份张庄变	10	200	73
65630	响水	陈港三港村326路变	10	200	54
65631	响水	陈港沙荡村变	10	400	175
65632	响水	陈港海安15#变	10	400	88
65633	响水	康庄中山河变	10	200	25
65634	响水	夹河南2#变	10	200	97
65635	响水	善友4组变	10	200	104
65636	响水	供电所照明变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65637	响水	集镇4#新变	10	400	126
65638	响水	小尖周集5#公用变	10	200	52
65639	响水	纪圩村五六组变	10	200	86
65640	响水	新建3组2#变	10	200	131
65641	响水	南河安宁2组变	10	200	83
65642	响水	大沟九组变	10	200	47
65643	响水	平建农场三组变	10	200	71
65644	响水	农场七组2#变	10	200	106
65645	响水	陈港新民小学2#变	10	400	187
65646	响水	农科小街变	10	400	118
65647	响水	小尖车站变	10	400	142
65648	响水	小尖华联1#变	10	400	102
65649	响水	洪南11组变	10	200	54
65650	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	247
65651	响水	中心社区3#变	10	200	0
65652	响水	太平45组变	10	200	118
65653	响水	双南24组2#变	10	400	234
65654	响水	老舍树圩拾份变	10	200	105
65655	响水	侣旺一组2#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65656	响水	红旗南路变	10	400	110
65657	响水	回收公司变	10	630	358
65658	响水	东风线开发区7#变	10	400	309
65659	响水	六套街东变	10	400	169
65660	响水	东风线开发区16#变	10	400	62
65661	响水	水利站1#变	10	400	0
65662	响水	清华春景3#变	10	800	398
65663	响水	小尖王荡村3#变	10	400	215
65664	响水	双南6组变	10	400	278
65665	响水	小尖振兴路变	10	630	141
65666	响水	小尖中学变	10	400	28
65667	响水	小尖平湖村变	10	200	77
65668	响水	黄圩集镇07#变	10	400	64
65669	响水	东吴得舍	10	400	178
65670	响水	淮河1#变	10	200	74
65671	响水	新荡8组变	10	200	125
65672	响水	六套五套小区3#变	10	400	115
65673	响水	南河新建10组3#变	10	200	77
65674	响水	53大队北1站	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65675	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	220
65676	响水	海悦东鸣府4#变	10	630	235
65677	响水	莽牛三组2#变	10	400	36
65678	响水	旗杆路南照明变	10	200	88
65679	响水	小尖伏西二组变	10	200	22
65680	响水	小尖供电所2#变	10	400	0
65681	响水	小尖土桥七组变	10	200	36
65682	响水	小尖条河十组变	10	200	82
65683	响水	小尖王荡村变	10	200	85
65684	响水	小尖浦西二组变	10	400	223
65685	响水	物业小区3#变	10	400	108
65686	响水	小尖条河四组变	10	200	40
65687	响水	王荡1#变	10	400	121
65688	响水	老气象局2#变	10	400	55
65689	响水	城管局3#变	10	400	178
65690	响水	张庄23组3#变	10	400	0
65691	响水	小尖周集6#公用变	10	400	108
65692	响水	阅江楼2#配电室6#变	10	630	253
65693	响水	立礼十组变	10	200	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65694	响水	新河变	10	630	49
65695	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	96
65696	响水	丰大集中区7#变	10	400	181
65697	响水	太平46组3#变	10	200	99
65698	响水	张集13#变	10	400	194
65699	响水	夹冲2#变	10	200	112
65700	响水	小尖陈沟2#变	10	200	50
65701	响水	57大队变	10	400	218
65702	响水	小尖田荡一二组变	10	200	30
65703	响水	小尖罗庄3#变	10	400	22
65704	响水	小尖尖庄变	10	200	66
65705	响水	旗杆王庄西变	10	200	12
65706	响水	小尖高圩北庄变	10	200	49
65707	响水	小尖拐圩二组变	10	200	11
65708	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	222
65709	响水	印象江南6#变	10	630	504
65710	响水	小尖致富路2#变	10	400	119
65711	响水	丁仁左加工厂变	10	200	108
65712	响水	小尖太阳河花园2#变	10	630	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65713	响水	夹冲3#变	10	200	91
65714	响水	彭庄北2#变	10	200	98
65715	响水	彭庄南2#变	10	200	79
65716	响水	陈港蟒牛村北变	10	400	17
65717	响水	农行变	10	400	13
65718	响水	开城4组变	10	400	188
65719	响水	大口3组4#变	10	400	0
65720	响水	大口4组3#变	10	400	0
65721	响水	大口桥1#变	10	400	145
65722	响水	小尖工商2#变	10	630	372
65723	响水	东吴卫庄4#变	10	200	78
65724	响水	小尖吴庄5#变	10	630	375
65725	响水	小尖中学南变	10	630	386
65726	响水	运响河闸家属区变	10	200	112
65727	响水	龙背小街1#变	10	400	135
65728	响水	水榭春天小区3#配电室10#变	10	800	447
65729	响水	新工线农科站变	10	400	249
65730	响水	32大队变新	10	200	58
65731	响水	灌江雅苑小区8#主变	10	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65732	响水	东直分场部2#变	10	200	87
65733	响水	五河四组变	10	400	149
65734	响水	五河六组变	10	400	125
65735	响水	龚集12#变	10	400	179
65736	响水	龚集套筒厂变	10	400	200
65737	响水	汪圩三组变	10	400	135
65738	响水	开发区27#变	10	400	70
65739	响水	三垛十二组1#变	10	400	195
65740	响水	金城家园8#变	10	800	394
65741	响水	小尖老街1#变	10	400	70
65742	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	164
65743	响水	潮河线飞机场变	10	400	217
65744	响水	陈港大堆7#变	10	200	0
65745	响水	塘港西变	10	400	176
65746	响水	清华园北区1#变电所1#变	10	1250	632
65747	响水	云梯集中区2#变	10	200	0
65748	响水	老舍尚圩村部变	10	200	58
65749	响水	周庄三组新变	10	400	288
65750	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	638

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65751	响水	朱浦村新型社区3期2#变	10	400	197
65752	响水	大新9#变	10	400	255
65753	响水	大新8#变	10	200	121
65754	响水	五河七组变	10	400	243
65755	响水	响西四组变	10	400	144
65756	响水	五河二组变	10	200	113
65757	响水	苗寨二组变	10	400	0
65758	响水	张湾四组变	10	200	92
65759	响水	沈庄五组西变	10	200	75
65760	响水	程圩5#变	10	200	117
65761	响水	大东水井变	10	200	92
65762	响水	戈正三组2#变	10	200	79
65763	响水	陈港小集五组1#变	10	400	142
65764	响水	陈港港南7#变	10	400	18
65765	响水	陈港化工路变	10	400	207
65766	响水	陈港新河4#变	10	400	23
65767	响水	响南村3#变	10	400	105
65768	响水	四套后堆3#变	10	200	59
65769	响水	南河王集7#变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65770	响水	河堆567组变	10	200	75
65771	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	125
65772	响水	龚集3#变	10	400	140
65773	响水	云彩小区3#变	10	400	188
65774	响水	腰庄1.8组变	10	400	197
65775	响水	中奥华府7#箱变	10	200	22
65776	响水	官舍8组2#变	10	200	54
65777	响水	湾港新河2#变	10	200	125
65778	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	309
65779	响水	村部6#变	10	200	130
65780	响水	兴庄456组5#变	10	200	124
65781	响水	中心五组南变	10	200	86
65782	响水	梅湾四组变	10	200	58
65783	响水	月堆东变	10	400	179
65784	响水	金兰集团4#变	10	400	232
65785	响水	七套中西变	10	400	134
65786	响水	小尖罗圩3#变	10	200	95
65787	响水	六套街中9#变	10	400	151
65788	响水	金兰集团5#变	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65789	响水	六套街南2#变	10	400	171
65790	响水	罗圩变	10	400	157
65791	响水	同兴红日组2#变	10	400	247
65792	响水	程庄团结北变	10	200	81
65793	响水	三套敬老院变	10	200	0
65794	响水	善友村2#变	10	400	228
65795	响水	运河造纸厂门前变	10	400	207
65796	响水	皂角彭庄变	10	400	256
65797	响水	龙运仕家26#变	10	800	243
65798	响水	村部机房配变	10	200	99
65799	响水	新东123组3#变	10	200	111
65800	响水	河堆567组2#变	10	200	0
65801	响水	薛荡四组2#变	10	200	15
65802	响水	云彩小区4#变	10	400	191
65803	响水	龙运仕家14#变	10	800	600
65804	响水	骏景园小区3#变	10	800	389
65805	响水	六套乡政府1#变	10	400	191
65806	响水	工商所变	10	400	165
65807	响水	新条十组4#变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65808	响水	正茂彭庄2#变	10	200	113
65809	响水	七套3#公用变	10	400	168
65810	响水	小街6#变	10	400	214
65811	响水	三套国华变	10	200	136
65812	响水	七套2#公用变	10	400	178
65813	响水	七套8#公用变	10	400	56
65814	响水	七套4#公用变	10	400	229
65815	响水	引河2组变	10	200	86
65816	响水	七套6#公用变	10	400	180
65817	响水	西公用变	10	400	9
65818	响水	七套小学东变	10	400	42
65819	响水	闸口西变	10	400	209
65820	响水	八里村变	10	400	214
65821	响水	八里横河变	10	400	153
65822	响水	龚集街南变	10	200	107
65823	响水	开发区12#变	10	400	0
65824	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	83
65825	响水	葛庄三组变	10	400	229
65826	响水	工业园区变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65827	响水	薛荡一组3#变	10	200	91
65828	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	400	154
65829	响水	印象江南3#变	10	630	503
65830	响水	海悦东鸣府2#配电室6#变	10	630	159
65831	响水	黄东东4#变	10	200	94
65832	响水	友爱村部变	10	200	0
65833	响水	双港11#公用变	10	400	189
65834	响水	何庄南变	10	400	171
65835	响水	河东河西变	10	400	140
65836	响水	教育路西变	10	400	143
65837	响水	七套闸口北变	10	400	89
65838	响水	七套月堆南变	10	400	151
65839	响水	七套中学变	10	400	164
65840	响水	北胜圩北变	10	200	72
65841	响水	超产变	10	400	149
65842	响水	程庄村变	10	200	70
65843	响水	七套中东变	10	200	68
65844	响水	八里新民变	10	200	97
65845	响水	七套条堆变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65846	响水	停泉七组北变	10	200	84
65847	响水	超产南变	10	200	91
65848	响水	三份丰余变	10	200	98
65849	响水	龙运仕家12#变	10	800	384
65850	响水	李松变	10	200	126
65851	响水	高圩村变	10	400	257
65852	响水	大广三组变	10	400	138
65853	响水	水泥厂变	10	400	211
65854	响水	陈港老街3#变	10	400	188
65855	响水	官舍东2#变	10	200	78
65856	响水	丰大居民集中区新增1#变	10	400	173
65857	响水	梅湾七组变	10	200	107
65858	响水	梅湾2组变	10	200	68
65859	响水	三份村变	10	200	95
65860	响水	停泉三份组变	10	200	95
65861	响水	七套停泉一组变	10	200	111
65862	响水	停泉刘庄变	10	200	104
65863	响水	停泉河口变	10	200	106
65864	响水	中心4#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65865	响水	郇庄一八组变	10	200	4
65866	响水	梅湾六组东变	10	200	96
65867	响水	梅湾十二组变	10	200	68
65868	响水	七套港尾新河变	10	200	89
65869	响水	郇庄九组变	10	200	0
65870	响水	八里横新变	10	200	87
65871	响水	水榭春天小区1#配电室3#变	10	800	396
65872	响水	老烟草公司3#变	10	400	134
65873	响水	刘庄4组1#变	10	400	177
65874	响水	亭泉社区3#变	10	200	79
65875	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	0
65876	响水	蟒牛村一组变	10	400	236
65877	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	252
65878	响水	西园一组6#变	10	400	199
65879	响水	平建线新建10组5#变	10	200	115
65880	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	199
65881	响水	五套西3#变	10	200	87
65882	响水	阳光星园小区1#配电室2#变	10	630	377
65883	响水	双南6组6#变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65884	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	240
65885	响水	黄海大农线王大全变	10	200	139
65886	响水	三合六组变	10	400	248
65887	响水	加庆5组变	10	400	219
65888	响水	灌江雅苑小区6#主变	10	800	554
65889	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	216
65890	响水	名门春天5#变	10	630	335
65891	响水	兴庄八组变	10	200	0
65892	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	74
65893	响水	海悦东鸣府2#配电室5#变	10	630	193
65894	响水	农行2#变	10	400	141
65895	响水	加庆6组变	10	400	241
65896	响水	碧桂园凤鸣水岸小区2#变	10	800	460
65897	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	639
65898	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	67
65899	响水	中和七组4#变	10	400	221
65900	响水	陈港中和七组5#变	10	400	233
65901	响水	王集街安置区2#变	10	100	51
65902	响水	陈港苏光一八3#变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65903	响水	六港七八组4号变	10	200	41
65904	响水	陈港好心情变	10	400	80
65905	响水	陈港美好变	10	400	141
65906	响水	陈港新东5#变	10	400	184
65907	响水	海安桥头变	10	400	231
65908	响水	灌东326路变	10	400	241
65909	响水	港南二组变	10	400	137
65910	响水	开发区28#变	10	630	283
65911	响水	开发区29#变	10	400	141
65912	响水	五河安置区3#变	10	400	238
65913	响水	南河河堆237组4#变	10	200	76
65914	响水	太平9组4#变	10	200	102
65915	响水	上王12组2#变	10	400	188
65916	响水	南河新南134组4#变	10	200	0
65917	响水	王集5组变	10	400	194
65918	响水	八套东3#变	10	200	0
65919	响水	灌河一组1#变	10	400	46
65920	响水	三庄苗圃变	10	400	0
65921	响水	三庄回民变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65922	响水	六套街中10#变	10	400	53
65923	响水	皂角合兴4#变	10	200	105
65924	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	226
65925	响水	水榭春天小区1#配电室2#变	10	800	443
65926	响水	杨回敬老院变	10	400	229
65927	响水	戈正河西变	10	200	40
65928	响水	何沟三组变	10	200	78
65929	响水	陆集三组变	10	200	80
65930	响水	康庄5#变	10	200	52
65931	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	276
65932	响水	王庄孟庄变	10	200	101
65933	响水	大有大新2#变	10	400	174
65934	响水	三套安国4#变	10	200	112
65935	响水	堆根二组变	10	200	44
65936	响水	大有大新6#变	10	200	100
65937	响水	运河夏庄3#变	10	200	89
65938	响水	程圩6#变	10	200	131
65939	响水	四套条堆变	10	200	88
65940	响水	陈港四港村十组变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65941	响水	戈正西变	10	200	72
65942	响水	梅湾六组变	10	315	161
65943	响水	后顾变	10	200	51
65944	响水	金三角变	10	200	74
65945	响水	条冲村部1#变	10	400	245
65946	响水	彭港南变	10	200	133
65947	响水	三圩合兴变	10	200	75
65948	响水	大有12#变	10	400	111
65949	响水	高林北2#变	10	200	92
65950	响水	桃园曹庄2#变	10	200	61
65951	响水	大有15#变	10	400	141
65952	响水	高林水井变	10	200	83
65953	响水	大有南北街2#新变	10	400	2
65954	响水	陈港下辛四组变	10	200	96
65955	响水	河口五组变	10	200	119
65956	响水	河口十三组变	10	200	83
65957	响水	大东陈庄变	10	200	51
65958	响水	水塔3#变	10	630	193
65959	响水	伏兴王庄3#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65960	响水	陈港大湾村五组变	10	200	83
65961	响水	梅庄三组2#变	10	200	68
65962	响水	张集高庄变	10	200	107
65963	响水	陈港长兴四五组变	10	200	63
65964	响水	小庄二组站变	10	200	7
65965	响水	运河二套腾庄变	10	200	115
65966	响水	葛庄南1#变	10	400	179
65967	响水	葛庄八组1#变	10	200	56
65968	响水	大有中心小学4#变	10	400	29
65969	响水	小圩加工厂变	10	200	130
65970	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	180
65971	响水	甲套3#变	10	200	27
65972	响水	八顷四组西变	10	200	71
65973	响水	甲套4#变	10	200	95
65974	响水	孙埝下甫2#变	10	200	82
65975	响水	陈港港南村9#变	10	400	195
65976	响水	黄圩镇政府变	10	400	122
65977	响水	西园小区1#变	10	400	101
65978	响水	小浦三组变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65979	响水	响南村2#变	10	200	18
65980	响水	运河运西林庄2#变	10	400	86
65981	响水	南河昌盛一组3#变	10	400	121
65982	响水	大有新北3-5组2#变	10	400	232
65983	响水	河沟村部变	10	200	69
65984	响水	大兴五组变	10	200	82
65985	响水	港南村8#变	10	630	179
65986	响水	上兴七组变	10	400	200
65987	响水	张湾一组变	10	200	114
65988	响水	陈港老街7#变	10	200	51
65989	响水	黄圩高庄三组变	10	200	75
65990	响水	洪圩四组1#变	10	400	93
65991	响水	陈港部队3#变	10	400	158
65992	响水	彭港西变	10	200	82
65993	响水	沈庄五组变	10	200	56
65994	响水	黄圩高庄水井变	10	200	31
65995	响水	玉东2#变	10	200	77
65996	响水	生资仓库2#变	10	200	69
65997	响水	顾庄1组变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65998	响水	夹冲北2#变	10	200	24
65999	响水	黄圩集镇中心变	10	400	13
66000	响水	张湾一组2#变	10	200	19
66001	响水	黄圩集镇1#变	10	400	78
66002	响水	张集玉东新村变	10	200	110
66003	响水	黄海菜场变	10	400	96
66004	响水	双港公用变4#	10	400	0
66005	响水	大有8#变	10	400	105
66006	响水	韩荡二组2#变	10	200	81
66007	响水	韩荡三组变	10	400	165
66008	响水	王商四组3#变新	10	400	178
66009	响水	大圩四组2#变	10	200	85
66010	响水	黄圩云梯三组南变	10	200	38
66011	响水	王商5#变	10	400	152
66012	响水	大圩二组变	10	400	204
66013	响水	小庄一组东变	10	200	107
66014	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	111
66015	响水	玉东路东变	10	200	0
66016	响水	夹冲河西变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66017	响水	陈港港南10#变	10	400	84
66018	响水	季庄5组	10	200	72
66019	响水	六套粮管所2#变	10	400	0
66020	响水	六套街西2#变	10	200	138
66021	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	252
66022	响水	湾港7#变	10	200	0
66023	响水	张集3#变	10	400	106
66024	响水	陈港义心小区5#变	10	200	7
66025	响水	湾港村变	10	400	199
66026	响水	夹冲北变照明	10	400	236
66027	响水	小尖毕圩八组变	10	200	0
66028	响水	湾港村8#变	10	200	79
66029	响水	月港2#变	10	400	228
66030	响水	陈港义心小区6#变	10	200	50
66031	响水	月港村西变	10	200	78
66032	响水	陈港齐心五组2#变	10	200	38
66033	响水	小尖老园区3#变	10	400	108
66034	响水	月港一组1#变	10	400	219
66035	响水	陈港齐心四组2#变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66036	响水	小街小元2#变	10	200	91
66037	响水	小尖周集2#公用变	10	400	135
66038	响水	张集7#变	10	400	128
66039	响水	小尖大广一组东变	10	200	59
66040	响水	小尖田荡七八组3#变	10	400	186
66041	响水	大圩八组2#变	10	400	238
66042	响水	新条五组变	10	200	43
66043	响水	唐庄八九组	10	200	64
66044	响水	引河二三组变	10	200	107
66045	响水	国税局家属区变	10	400	152
66046	响水	东吴大西2#变	10	400	237
66047	响水	花枝六组1#变	10	200	96
66048	响水	南河双南24组4#变	10	200	38
66049	响水	棉织厂2#变	10	400	185
66050	响水	双南8组变	10	200	117
66051	响水	盐城响水老舍线条河2组变新增工程	10	200	57
66052	响水	南河薛荡村部3#变	10	200	95
66053	响水	八套东2#变	10	200	43
66054	响水	工商路2#变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66055	响水	平建3组变	10	200	79
66056	响水	殷陈3#变	10	200	35
66057	响水	大沟七组变	10	200	130
66058	响水	海宁五组变	10	200	75
66059	响水	金城家园1#变	10	800	423
66060	响水	灌江绿洲2#变	10	800	546
66061	响水	清华园南区2#变	10	630	503
66062	响水	御景豪庭1#变电所4#变	10	800	218
66063	响水	御景豪庭1#变电所3#变	10	800	238
66064	响水	新建村部2#变	10	200	123
66065	响水	大口3组1#变	10	200	40
66066	响水	小尖田荡五组单变	10	200	18
66067	响水	粮贸小区1#变	10	400	112
66068	响水	小尖伏西村1#变	10	200	71
66069	响水	南河王集南3#变	10	400	128
66070	响水	开发区1#变	10	400	147
66071	响水	长江路2#变	10	400	124
66072	响水	南河农科站变	10	400	172
66073	响水	小尖砖瓦厂1#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66074	响水	南河中学3#变	10	400	87
66075	响水	小尖十二组变	10	400	29
66076	响水	实验初中变	10	400	212
66077	响水	小尖陈沟七组1#变	10	200	86
66078	响水	人民商场变	10	400	137
66079	响水	老气象局1#变	10	400	69
66080	响水	小尖沈庄1#变	10	200	50
66081	响水	响西小学2#变	10	200	0
66082	响水	小尖条河水厂变	10	200	96
66083	响水	清华春景2#变	10	800	455
66084	响水	南河粮管所2#变	10	400	171
66085	响水	中轴厂2#变	10	800	453
66086	响水	小尖王荡4#变	10	200	38
66087	响水	小尖窑庄三组变	10	200	92
66088	响水	幸福北路变	10	400	167
66089	响水	小尖窑庄五组变	10	200	73
66090	响水	嘉园小区3#变	10	200	73
66091	响水	金城家园5#变	10	800	448
66092	响水	恩谭二组变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66093	响水	南河新建10组4#变	10	200	93
66094	响水	五河八组2#变（旧）	10	400	186
66095	响水	花枝2组变	10	200	0
66096	响水	花枝三组变	10	200	61
66097	响水	碧桂园凤鸣水岸小区4#变	10	800	482
66098	响水	36大队变	10	400	240
66099	响水	中奥华府1#变	10	800	332
66100	响水	中奥华府2#变	10	800	270
66101	响水	中奥华府3#变	10	800	268
66102	响水	中奥华府4#变	10	800	139
66103	响水	盐城响水花枝线老舍10#变更换工程	10	200	24
66104	响水	侣旺十组变	10	200	74
66105	响水	中奥华府5#变	10	800	206
66106	响水	中奥华府6#变	10	800	382
66107	响水	前河5组变	10	200	73
66108	响水	老舍2组变	10	200	62
66109	响水	正茂社区1#变	10	400	209
66110	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	640
66111	响水	双港园区变	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66112	响水	中山河水厂北变	10	200	0
66113	响水	龙运仕家3#变	10	800	588
66114	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	457
66115	响水	华都丽景4#变	10	630	203
66116	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	637
66117	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	297
66118	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	252
66119	响水	双港第一街4#变	10	630	337
66120	响水	农场四组变	10	200	97
66121	响水	东直线盛丁柱变	10	400	199
66122	响水	康庄村部变	10	400	190
66123	响水	平建开发区8#变	10	400	222
66124	响水	灌江雅苑小区2#主变	10	800	590
66125	响水	六套街中3#变	10	630	132
66126	响水	小尖顾圩三庄变	10	200	56
66127	响水	潘庄二组变	10	200	71
66128	响水	潘庄一组变	10	200	69
66129	响水	小尖朱圩二组北变	10	200	24
66130	响水	小尖老街变	10	630	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66131	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	0
66132	响水	云梯集中区3#变	10	200	32
66133	响水	灌江雅苑小区12#主变	10	800	463
66134	响水	小尖交管所2#变	10	400	267
66135	响水	小尖华泰驾校变	10	400	0
66136	响水	小尖郭庄十组变	10	400	94
66137	响水	小尖华联2#变	10	400	132
66138	响水	龚集1#变	10	400	167
66139	响水	龚集7#变	10	400	119
66140	响水	龚集11#变	10	400	0
66141	响水	宗教局变	10	400	271
66142	响水	龙运仕家8#变	10	800	600
66143	响水	林舍贾庄南变	10	200	73
66144	响水	杨回小区变	10	200	28
66145	响水	张集供电所变	10	200	12
66146	响水	陆集北变	10	200	65
66147	响水	灌江雅苑小区1#主变	10	800	562
66148	响水	旗杆王庄照明变	10	200	0
66149	响水	吉舍七组北变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66150	响水	东源府小区14#变	10	800	546
66151	响水	龙运仕家29#变	10	800	354
66152	响水	印象江南1#变	10	630	445
66153	响水	小尖周集二组变	10	400	213
66154	响水	港南5#变	10	400	126
66155	响水	陈港宾馆1#变	10	500	199
66156	响水	陈港淮盐3#变	10	630	85
66157	响水	小集新街2#变	10	400	190
66158	响水	四港十五组变	10	200	1
66159	响水	陈港部队变	10	400	320
66160	响水	翻身七组变	10	315	117
66161	响水	引河集村管滩组变	10	200	81
66162	响水	灌江雅苑小区11#主变	10	800	526
66163	响水	大湖富邦四期5#配电室1#变	10	800	74
66164	响水	大湖富邦四期5#配电室2#变	10	800	193
66165	响水	大湖富邦四期5#配电室3#变	10	800	78
66166	响水	大湖富邦四期5#配电室4#变	10	800	331
66167	响水	龙运仕家6#变	10	800	581
66168	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66169	响水	陈港金港1#变	10	630	197
66170	响水	棉麻公司变	10	400	188
66171	响水	引河二组2#变	10	200	82
66172	响水	善友村变	10	200	81
66173	响水	三圩圩东3#变	10	200	98
66174	响水	塘港东变(2012)	10	200	0
66175	响水	顾庄2#变	10	200	78
66176	响水	刘庄4组变	10	200	28
66177	响水	东风四组2#变	10	200	116
66178	响水	地产公司变	10	400	102
66179	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	350
66180	响水	33大队北站综合变	10	400	135
66181	响水	龙运仕家16#变	10	800	529
66182	响水	小浦三组5#变	10	200	125
66183	响水	五河南2#变	10	200	147
66184	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	610
66185	响水	新工线鞋厂变	10	400	259
66186	响水	潘庄四组2#变	10	200	93
66187	响水	丰友东2#变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66188	响水	东风线灌河七组变	10	400	66
66189	响水	公安局2#变	10	400	107
66190	响水	小尖朱浦小区1#变	10	400	142
66191	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	251
66192	响水	汪圩三组1#变	10	200	108
66193	响水	福港星城1#变	10	1000	232
66194	响水	福港星城2#变	10	1000	392
66195	响水	福港星城3#变	10	800	296
66196	响水	福港星城4#变	10	800	265
66197	响水	东吴前王变	10	200	72
66198	响水	良种村西变	10	200	94
66199	响水	黄海大农线2大队变	10	200	100
66200	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	33
66201	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	300
66202	响水	金城家园A区11#变	10	800	449
66203	响水	河口十二组变	10	200	83
66204	响水	小尖周集7#公用变	10	400	120
66205	响水	平建四、六组变	10	200	99
66206	响水	新建4组变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66207	响水	旗杆路南1#变	10	200	102
66208	响水	响西四组1#变	10	200	97
66209	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	110
66210	响水	金钥匙2#变	10	630	303
66211	响水	前河村四组变	10	200	113
66212	响水	响水开发区3#变	10	400	200
66213	响水	上兴三组1#变	10	200	11
66214	响水	26大队变	10	200	104
66215	响水	黄海大农线12大队变	10	200	105
66216	响水	梅湾五组变	10	500	339
66217	响水	开发区32#变	10	400	0
66218	响水	生资仓库变	10	315	123
66219	响水	宣圩南1#变	10	200	60
66220	响水	小尖大广一组1#变	10	200	60
66221	响水	东都逸昊6#变	10	800	418
66222	响水	河口十组变	10	200	0
66223	响水	四份一四组3#变	10	200	120
66224	响水	条河周庄2#变	10	200	75
66225	响水	立礼四五组东变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66226	响水	阳光星园小区1#配电室4#变	10	630	272
66227	响水	三洪大沟3#变	10	400	39
66228	响水	新中心小学2#变	10	400	55
66229	响水	卫生巷变	10	400	90
66230	响水	小尖吴庄村变	10	200	41
66231	响水	菜场变	10	250	0
66232	响水	花园小区1#变	10	400	0
66233	响水	陈港宾馆3#变	10	315	67
66234	响水	陈港老街2#变	10	400	90
66235	响水	老街变1	10	400	165
66236	响水	灌江雅苑小区3#主变	10	800	506
66237	响水	大有康庄四组3#变	10	315	148
66238	响水	老舍周圩五组2#变	10	200	73
66239	响水	大有淮河6#变1	10	200	47
66240	响水	小南村5#变	10	400	180
66241	响水	清华春景9#变	10	800	356
66242	响水	潮河线59大队北变	10	200	0
66243	响水	陈港草港三八组变	10	400	152
66244	响水	中医院变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66245	响水	韩荡二组变	10	200	48
66246	响水	运东河西变	10	200	25
66247	响水	陈港金港4#变	10	400	0
66248	响水	四套村2#变	10	315	207
66249	响水	康庄123组3#变	10	200	45
66250	响水	陈港三港村南变	10	200	23
66251	响水	条冲村部2#变	10	200	118
66252	响水	六套街北16#变	10	400	83
66253	响水	六套街北15#变	10	400	229
66254	响水	华都丽景8#变	10	800	191
66255	响水	黄海中学箱变	10	400	151
66256	响水	小圩村变	10	400	0
66257	响水	马圩三四五组变	10	200	101
66258	响水	信用社2#变	10	630	203
66259	响水	小尖高圩河西变	10	200	97
66260	响水	小尖浦东六组变	10	200	62
66261	响水	锦城华府1#变	10	630	194
66262	响水	锦城华府2#变	10	630	260
66263	响水	锦城华府3#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66264	响水	康庄十九组1#变	10	200	103
66265	响水	黄海医院1#箱变	10	400	195
66266	响水	新场部1#箱变	10	400	232
66267	响水	黄海医院2#箱变	10	400	208
66268	响水	新兴西庄变	10	200	80
66269	响水	八套东变	10	630	448
66270	响水	陈港草港二组变	10	400	233
66271	响水	金店变	10	250	0
66272	响水	金店2#变	10	400	63
66273	响水	滨江路1#变	10	630	53
66274	响水	佑东四九组变	10	200	96
66275	响水	新北十组2#变	10	200	52
66276	响水	大有康庄7#变	10	200	84
66277	响水	薛荡示范园1#变	10	400	247
66278	响水	东吴前王2#变	10	200	91
66279	响水	龙背五组2#变	10	400	236
66280	响水	云彩小区8#变	10	400	157
66281	响水	黄海路东2#箱变	10	400	27
66282	响水	教堂3#箱变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66283	响水	响西四组2#变	10	400	182
66284	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	146
66285	响水	骏景园小区10#变	10	800	490
66286	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	193
66287	响水	新荡五大站2#变	10	200	68
66288	响水	新荡二组变	10	200	46
66289	响水	新荡11组变	10	200	124
66290	响水	新荡1.8组变	10	400	216
66291	响水	半沙五组变	10	200	126
66292	响水	陈港草港一七组变	10	315	167
66293	响水	林舍水井变	10	200	38
66294	响水	林舍4#变	10	200	0
66295	响水	林舍贾庄村变	10	200	27
66296	响水	林舍纱厂变	10	200	47
66297	响水	陈港大湾七组变	10	200	120
66298	响水	农科村民1#变	10	400	199
66299	响水	桃园社区1#变	10	200	96
66300	响水	草港一七组北变	10	400	120
66301	响水	新场部2#箱变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66302	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	226
66303	响水	中奥尊府8#变	10	800	225
66304	响水	龙腾小区变	10	630	259
66305	响水	农场2组变	10	200	62
66306	响水	大新南变	10	200	46
66307	响水	下辛村二三村组变	10	200	89
66308	响水	新建八大家变	10	400	210
66309	响水	南河八墩11组单变	10	200	85
66310	响水	张集六#变	10	400	211
66311	响水	姜西北变	10	200	18
66312	响水	河西567组	10	200	89
66313	响水	南河新荡村部2#变	10	200	0
66314	响水	运河二套李庄3#变	10	200	86
66315	响水	62大队桥头站	10	200	51
66316	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	298
66317	响水	洪圩六组新变	10	200	66
66318	响水	淮北7组变	10	200	88
66319	响水	新建村部变	10	200	77
66320	响水	新北11组1#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66321	响水	半沙2组变	10	400	218
66322	响水	五七张庄3#变	10	200	76
66323	响水	康庄12组变	10	200	79
66324	响水	滨江路2#变	10	630	92
66325	响水	华联商厦	10	630	82
66326	响水	八墩10组单变	10	200	44
66327	响水	姜西李庄变	10	200	68
66328	响水	七套棉花园区变	10	400	175
66329	响水	洪南村大棚变	10	400	130
66330	响水	小尖窑庄五七组变	10	200	40
66331	响水	王商四组变	10	400	124
66332	响水	陈港中和村二六组变	10	400	264
66333	响水	龚集供电所变	10	315	0
66334	响水	均平七组西变	10	200	120
66335	响水	龙运仕家10#变	10	800	578
66336	响水	云梯五组东变	10	200	73
66337	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	99
66338	响水	昌盛村部	10	200	91
66339	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66340	响水	东源府小区1#变	10	800	391
66341	响水	周圩十一组3#变	10	200	101
66342	响水	五金公司变	10	400	136
66343	响水	周晓飞综合变	10	400	43
66344	响水	欧浦新村变	10	400	0
66345	响水	南河王集12#变	10	400	178
66346	响水	三圩圩东变	10	400	177
66347	响水	三圩圩西变	10	200	63
66348	响水	运西郑庄2#变	10	200	70
66349	响水	引河集村四组2#变	10	200	88
66350	响水	韩荡2#变	10	200	58
66351	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	195
66352	响水	桃园王庄变4#变	10	200	84
66353	响水	灌江书苑红旗路小区1#变	10	800	594
66354	响水	龙运仕家13#变	10	800	440
66355	响水	洪南村2组变	10	200	65
66356	响水	鸭场变	10	400	192
66357	响水	程圩七组变	10	200	106
66358	响水	东直线42大队1#变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66359	响水	条冲十一组1#变	10	200	80
66360	响水	南河78组3#变	10	400	232
66361	响水	新南线南河安宁4组变	10	200	131
66362	响水	潘庄九组2#变	10	200	119
66363	响水	大圩三组变	10	200	90
66364	响水	龙运仕家21#变	10	800	383
66365	响水	张湾三组变	10	315	207
66366	响水	大有条冲十四组2#变	10	200	75
66367	响水	五河十一组1#变	10	200	107
66368	响水	小尖工商变	10	400	60
66369	响水	小尖吴庄变	10	500	252
66370	响水	小尖福满楼变	10	400	15
66371	响水	小尖车站3#变	10	630	349
66372	响水	四套后堆变	10	250	129
66373	响水	桃园兴庄变	10	400	237
66374	响水	桃园曹庄变	10	200	84
66375	响水	报社变	10	250	48
66376	响水	城管变	10	250	113
66377	响水	县政府机关1#变	10	630	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66378	响水	县政府机关2#变	10	630	118
66379	响水	运河新丰朱庄3#变	10	315	149
66380	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	82
66381	响水	上兴八组1#变	10	200	103
66382	响水	三圩尹庄变	10	200	66
66383	响水	新河顾庄变	10	200	84
66384	响水	5+1#杆路灯变	10	80	63
66385	响水	西园一组变	10	400	0
66386	响水	解放路变	10	400	109
66387	响水	西园小区变	10	400	93
66388	响水	响西小学变	10	400	269
66389	响水	老党校变	10	400	61
66390	响水	中轴厂变	10	630	325
66391	响水	周圩八组	10	200	100
66392	响水	周圩六组	10	200	95
66393	响水	县政府6#楼变	10	630	131
66394	响水	县政府八#楼变	10	800	0
66395	响水	洪南村双一组变	10	200	68
66396	响水	幸福小区2#变	10	500	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66397	响水	恩潭3、4组5#变	10	200	109
66398	响水	盐务局变	10	400	19
66399	响水	小尖周庄村变	10	400	199
66400	响水	韩荡一组变	10	200	0
66401	响水	韩荡南明	10	200	0
66402	响水	港尾1#变	10	400	264
66403	响水	友爱西变	10	200	75
66404	响水	友爱东变	10	200	53
66405	响水	幸福小区3#变	10	400	162
66406	响水	幸福小区4#变	10	400	101
66407	响水	航政变	10	630	244
66408	响水	东源府小区6#变	10	800	487
66409	响水	花枝10组2#变	10	200	107
66410	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	28
66411	响水	灌江书苑1#配电室3#主变	10	800	492
66412	响水	三洪大沟1#变	10	630	188
66413	响水	小尖孟巷村变	10	400	177
66414	响水	运河夏胡庄变	10	200	63
66415	响水	中心小区2#变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66416	响水	陈港港南6#变	10	400	123
66417	响水	港南1#变	10	500	187
66418	响水	港南2#变	10	400	126
66419	响水	军民路变	10	400	71
66420	响水	军民路2#变	10	400	0
66421	响水	军民路4#变	10	400	35
66422	响水	原种厂	10	400	193
66423	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	0
66424	响水	陈港海安1#变	10	500	283
66425	响水	陈港海安4#变	10	500	210
66426	响水	陈港立礼四五组2#变	10	630	286
66427	响水	陈港海安2#变	10	315	91
66428	响水	五河二组3#变	10	200	55
66429	响水	中奥尊府10#变	10	800	141
66430	响水	张集2#变	10	400	31
66431	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	0
66432	响水	小尖郭庄6#变	10	400	286
66433	响水	陈港海安3#变	10	400	76
66434	响水	陈港立礼六七组变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66435	响水	陈港立礼村三八组变	10	200	103
66436	响水	陈港三港村明变	10	400	213
66437	响水	陈港三港一二七组变	10	200	92
66438	响水	陈港辛六村明变	10	400	172
66439	响水	陈港辛六2组2号变	10	200	8
66440	响水	陈港长兴村明2号变	10	400	73
66441	响水	陈港中和五组变	10	200	46
66442	响水	陈港三港一组变	10	200	0
66443	响水	陈港齐心二三组变	10	200	0
66444	响水	陈港义心一四组变	10	200	42
66445	响水	陈港齐心5、8组变	10	200	100
66446	响水	陈港齐心四七组变	10	400	173
66447	响水	陈港苏光一八组变	10	400	233
66448	响水	新民八九组变	10	400	186
66449	响水	陈港苏光村四七组变	10	400	249
66450	响水	旗杆谢庄2#变	10	200	4
66451	响水	灌江绿洲3#变	10	800	551
66452	响水	老舍7#公用变	10	400	235
66453	响水	陈港中和一组变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66454	响水	陈港立礼四五组3#变	10	400	159
66455	响水	陈港大湾四组变	10	200	15
66456	响水	六港二、三组2#变	10	200	34
66457	响水	新民十一组变	10	200	84
66458	响水	新民村明变	10	400	123
66459	响水	职工医院2#变	10	315	74
66460	响水	新民六组变	10	400	265
66461	响水	四港十五组2#变	10	250	9
66462	响水	陈港金港2#变	10	500	73
66463	响水	小浦八组1#变	10	200	53
66464	响水	陈港王商4组变	10	400	192
66465	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	413
66466	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	229
66467	响水	小尖郭庄村变	10	200	39
66468	响水	四丰6组变	10	200	10
66469	响水	小尖郭庄3#变	10	400	135
66470	响水	恩谭1组2#变	10	200	85
66471	响水	陈港小集街3#变	10	400	168
66472	响水	花园小区3#变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66473	响水	幸福小区5#变	10	400	0
66474	响水	灌江绿洲6#变	10	800	533
66475	响水	汪圩北1#变	10	400	180
66476	响水	小尖小广六组3#变	10	400	124
66477	响水	姚湾东2#变	10	400	266
66478	响水	正舍2组变	10	200	51
66479	响水	正舍2组2#变	10	200	52
66480	响水	正舍6、7组变	10	200	81
66481	响水	老舍9#公用变	10	200	90
66482	响水	小尖华联4#变	10	400	50
66483	响水	骏景园小区5#变	10	800	434
66484	响水	条冲14组1#变	10	200	118
66485	响水	郢华岩小区箱变	10	800	542
66486	响水	麻纺厂2#箱变	10	630	197
66487	响水	上兴五组1#变	10	200	73
66488	响水	前河村变	10	200	71
66489	响水	葛庄一组变	10	200	66
66490	响水	大有17#变	10	400	108
66491	响水	新北14组变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66492	响水	潘庄六七组2#变	10	200	92
66493	响水	国土所1#变	10	200	43
66494	响水	四份1-4组1#变	10	200	112
66495	响水	潘庄六七组1#变	10	200	87
66496	响水	康庄14组2#变	10	200	116
66497	响水	新北11组变	10	200	86
66498	响水	双港第一街3#变	10	630	452
66499	响水	城南新村5#变	10	500	37
66500	响水	陈港三港九组3#变	10	200	6
66501	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	19
66502	响水	国土局2#变	10	500	100
66503	响水	五河三组变	10	400	99
66504	响水	大有康庄15组1#变	10	200	48
66505	响水	大有交通变	10	400	0
66506	响水	大有南北街3#变	10	400	61
66507	响水	小尖福满楼2#变	10	400	0
66508	响水	恩潭3、4组2#变	10	200	67
66509	响水	老舍八组2#台片	10	400	268
66510	响水	老舍4#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66511	响水	老舍2#公用变	10	400	204
66512	响水	水榭春天小区1#配电室1#变	10	800	359
66513	响水	圩角六组变	10	200	95
66514	响水	小尖四丰村5#变	10	200	113
66515	响水	新北韩庄6#变	10	200	72
66516	响水	四份夏庄1#变	10	400	235
66517	响水	小尖田荡7组变	10	200	160
66518	响水	康庄小学1#变	10	200	137
66519	响水	小浦二组1#变	10	400	92
66520	响水	大广五组1#变	10	200	69
66521	响水	老舍6#变台片	10	400	95
66522	响水	吕旺7组变	10	400	209
66523	响水	响坎河1#变	10	400	200
66524	响水	新华书店变	10	630	11
66525	响水	龙运仕家27#变	10	800	433
66526	响水	云彩小区11#变	10	400	103
66527	响水	孙埝1#变	10	200	116
66528	响水	新北村部变	10	400	219
66529	响水	佑东三组2#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66530	响水	大有新庄7#变	10	200	95
66531	响水	洪圩六组2#变	10	200	10
66532	响水	大有四份小学变	10	400	92
66533	响水	小尖朱圩二组西变	10	200	93
66534	响水	运河中学2#变	10	400	208
66535	响水	大有淮河四六组1#变	10	200	61
66536	响水	六套富民村变	10	200	102
66537	响水	云彩小区2#变	10	400	184
66538	响水	孙埝李庄2#变	10	200	111
66539	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	119
66540	响水	小尖四丰新农村2#变	10	500	282
66541	响水	联化公寓变	10	500	207
66542	响水	14大队变	10	200	102
66543	响水	罗军配变	10	400	238
66544	响水	杨回牛厂2#变	10	200	23
66545	响水	老舍线树圩拾份3#变	10	200	42
66546	响水	大通全堆2#变	10	200	85
66547	响水	孙埝二组3#变	10	200	55
66548	响水	唐庄三组1#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66549	响水	杨回夏庄南变	10	200	119
66550	响水	运河龚集15#变	10	400	0
66551	响水	淮河5#变	10	200	73
66552	响水	正茂二套2#变	10	200	98
66553	响水	云梯一组变	10	200	71
66554	响水	小尖顾圩村变	10	200	116
66555	响水	海悦东鸣府3#变	10	630	49
66556	响水	城市花园1#变	10	630	360
66557	响水	城市花园2#变	10	630	392
66558	响水	南河吴庄3#变	10	200	77
66559	响水	农场加工变	10	200	74
66560	响水	杨回解庄2#变	10	200	93
66561	响水	南河英庄3#变	10	200	97
66562	响水	杨回单庄2#变	10	200	122
66563	响水	陈港邮局东变	10	400	0
66564	响水	大有中心小学7#变	10	400	145
66565	响水	南河大洼3#变	10	200	66
66566	响水	沈庄一组2#变	10	200	122
66567	响水	残联变	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66568	响水	72大队变	10	200	56
66569	响水	陈港港南4#变	10	630	154
66570	响水	小蒲安置小区变	10	400	81
66571	响水	县医院家属区箱变	10	1250	803
66572	响水	淮北4组变	10	200	93
66573	响水	淮河村部变	10	200	0
66574	响水	灌江绿洲4#变	10	800	566
66575	响水	大有淮北7组1#变	10	400	170
66576	响水	开发区变	10	315	69
66577	响水	六港一、三组变	10	400	174
66578	响水	国环小街变	10	200	39
66579	响水	兴太周庄变	10	200	94
66580	响水	龙运仕家18#变	10	800	537
66581	响水	大有淮北4-6组变	10	400	247
66582	响水	黄圩村变	10	400	135
66583	响水	仇堆3组	10	400	196
66584	响水	大口薛庄变	10	400	251
66585	响水	立礼小学变	10	200	83
66586	响水	陈港金港3#变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66587	响水	四匡安置区4#变	10	400	300
66588	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	72
66589	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	118
66590	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	24
66591	响水	小南潘庄变	10	400	89
66592	响水	国环村东变	10	200	97
66593	响水	条河南变	10	200	114
66594	响水	条河北变	10	200	49
66595	响水	食品公司变	10	250	68
66596	响水	时代家园2#变	10	630	162
66597	响水	时代家园3#变	10	500	153
66598	响水	时代家园4#变	10	500	203
66599	响水	时代家园5#变	10	500	204
66600	响水	时代家园6#变	10	400	34
66601	响水	老舍新街教堂变	10	400	179
66602	响水	花枝1、2组变	10	200	0
66603	响水	停泉七组变	10	200	79
66604	响水	老干局变	10	400	95
66605	响水	电影管理站变	10	400	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66606	响水	滨江西路1#变	10	500	56
66607	响水	小尖英特技校变	10	400	0
66608	响水	张集粮管所2#变	10	400	273
66609	响水	戈正四组变	10	200	70
66610	响水	花枝十组变	10	200	75
66611	响水	条河教堂变	10	200	16
66612	响水	新村东变	10	200	124
66613	响水	苗寨六组1#变	10	200	17
66614	响水	潘庄九组变	10	400	144
66615	响水	双河一九组	10	200	5
66616	响水	沙荡安置区16#变	10	400	200
66617	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	0
66618	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	5
66619	响水	碧桂园凤鸣水岸小区8#变	10	800	373
66620	响水	潘庄五组变	10	400	190
66621	响水	大口4组1#变	10	400	163
66622	响水	碧桂园凤鸣水岸小区10#变	10	800	460
66623	响水	华都丽景2#变	10	630	202
66624	响水	大口双洪照明	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66625	响水	郜庄五组变	10	200	111
66626	响水	小尖周庄三组变	10	400	195
66627	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	68
66628	响水	创业路亮化1#变	10	400	216
66629	响水	宾馆2#变	10	400	0
66630	响水	南河加庆二组变	10	400	173
66631	响水	五河四组1#变	10	400	143
66632	响水	新城市广场1#变	10	500	241
66633	响水	桃园小区1#配电室1#变	10	630	326
66634	响水	沙荡线安置区7#变	10	400	284
66635	响水	新工线新荡小区变	10	500	120
66636	响水	五河五组1#变	10	400	209
66637	响水	小尖土桥一、二组变	10	400	159
66638	响水	小尖土桥2#变	10	200	76
66639	响水	小尖浦西三组变	10	200	41
66640	响水	环卫所箱变	10	630	99
66641	响水	桃园小区1#配电室2#变	10	630	283
66642	响水	桃园小区2#配电室3#变	10	630	247
66643	响水	桃园小区2#配电室4#变	10	630	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66644	响水	孙埝三组变	10	200	115
66645	响水	养殖厂2#变	10	400	202
66646	响水	七套标兵1#变	10	400	214
66647	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	73
66648	响水	大有3#变	10	400	23
66649	响水	康庄123组1#变	10	200	146
66650	响水	尹庄村变	10	400	298
66651	响水	尹庄洪庄变	10	400	134
66652	响水	县政府6#楼4#变	10	400	190
66653	响水	盛都华城8#变	10	630	0
66654	响水	52大队变	10	200	91
66655	响水	刘庄2组1#变	10	200	0
66656	响水	杨圩一组变（新）	10	200	48
66657	响水	黄圩水利站变	10	400	257
66658	响水	开发区30#变	10	400	95
66659	响水	东源府小区11#变	10	800	463
66660	响水	东直线23大队变	10	200	51
66661	响水	龙运仕家9#变	10	800	532
66662	响水	海悦东鸣府1#变	10	630	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66663	响水	西园一组3#变	10	400	127
66664	响水	陈港小集村新街变	10	400	144
66665	响水	黄响河闸变	10	200	14
66666	响水	三合教堂变	10	200	76
66667	响水	新城市广场2#变	10	500	220
66668	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	589
66669	响水	龚集10#新变	10	630	258
66670	响水	三合二组北变	10	200	78
66671	响水	小集老街变	10	400	150
66672	响水	小尖示范园8#变	10	400	74
66673	响水	环南新型社区1#变	10	400	175
66674	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	359
66675	响水	大有21#变	10	400	176
66676	响水	南河头甲八组变	10	200	0
66677	响水	公兴6#变	10	200	133
66678	响水	张庄四组变	10	200	85
66679	响水	育才路南变	10	400	200
66680	响水	葛庄16#变	10	400	227
66681	响水	仇堆3组2#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66682	响水	滨淮29大队变	10	200	120
66683	响水	小尖大广五组6#变	10	200	25
66684	响水	小尖周庄北变	10	200	43
66685	响水	金城家园A区14#变	10	630	482
66686	响水	泰华御景4#变	10	400	159
66687	响水	南河薛荡小区变	10	200	76
66688	响水	东直线24大队变	10	200	38
66689	响水	金城家园A区5#变	10	800	304
66690	响水	大有水务站变	10	400	146
66691	响水	开城南变	10	200	98
66692	响水	合兴桥头变	10	200	68
66693	响水	现代家园3#变	10	800	634
66694	响水	大有教育小区3#变	10	400	154
66695	响水	响西一组2#变	10	200	120
66696	响水	官舍东变	10	400	224
66697	响水	宣圩一组变	10	200	129
66698	响水	供电小区5#变（新）	10	400	239
66699	响水	小尖供电所1#变	10	200	67
66700	响水	佑东一组4#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66701	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	398
66702	响水	金河小区3#箱变	10	400	154
66703	响水	小尖郭庄8#变	10	200	84
66704	响水	老年公寓变	10	400	1
66705	响水	双港第一街6#变	10	800	598
66706	响水	条冲村部3#变	10	200	86
66707	响水	双港大兴村8#变	10	200	76
66708	响水	双港15#变	10	400	139
66709	响水	七套部队开发区2#变	10	400	237
66710	响水	双港兴华村1#变	10	200	10
66711	响水	东吴村2#变	10	400	206
66712	响水	小尖沙庄四组3#变	10	200	68
66713	响水	康庄11组1#变	10	200	82
66714	响水	物资局家属区变	10	400	146
66715	响水	灌舍东风六组变	10	200	59
66716	响水	响灌东路2#变	10	400	36
66717	响水	加庆一组变	10	200	86
66718	响水	县医院3#变	10	400	153
66719	响水	宣圩三组单相变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66720	响水	加庆4组变	10	200	74
66721	响水	五金公司2#变	10	400	160
66722	响水	小尖朱圩二组变	10	200	48
66723	响水	王集13#组变	10	400	175
66724	响水	新丰王庄2#变	10	200	30
66725	响水	小尖吉舍三组变	10	200	92
66726	响水	双港兴华村2#变	10	200	80
66727	响水	何庄南1#变	10	400	177
66728	响水	双港兴华村3#变	10	200	95
66729	响水	何庄南2#变	10	200	87
66730	响水	大有南北街4#变	10	400	212
66731	响水	大有新庄6#变	10	200	56
66732	响水	南河昌盛村部3#变	10	200	96
66733	响水	南河严舍小学变	10	400	189
66734	响水	港尾刘圩变	10	200	95
66735	响水	云梯集中区1#变	10	200	0
66736	响水	王集22#变敬老院变	10	400	187
66737	响水	五河12组2#变	10	200	110
66738	响水	小尖吉舍五组2#变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66739	响水	闸口四变1#变	10	400	196
66740	响水	教育路变	10	400	59
66741	响水	浦南小区变	10	500	234
66742	响水	陈港后马路变	10	400	197
66743	响水	五河南1#变	10	200	160
66744	响水	五套何庄3#变	10	200	100
66745	响水	七套2#北变	10	400	234
66746	响水	月堆东1#变	10	200	65
66747	响水	兴龙闸变	10	200	15
66748	响水	灌江雅苑小区7#主变	10	800	583
66749	响水	小尖振兴路7#变	10	400	21
66750	响水	河边变	10	200	153
66751	响水	尹庄徐李变	10	200	38
66752	响水	前河村2#变	10	200	18
66753	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	0
66754	响水	小尖致富路新变	10	400	205
66755	响水	陈港辛六三八组变	10	200	94
66756	响水	小尖周集1#公路变	10	400	194
66757	响水	七套中西1#变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66758	响水	碧桂园凤鸣水岸小区11#变	10	800	500
66759	响水	黄圩园区北变	10	400	147
66760	响水	小尖周集3#变	10	400	159
66761	响水	陈港新民西变	10	200	80
66762	响水	潮河线周金良变	10	200	0
66763	响水	张集14#变	10	200	2
66764	响水	龚集8#变	10	400	244
66765	响水	阳光星园小区1#配电室1#变	10	630	353
66766	响水	姜西5#变	10	200	53
66767	响水	友爱六组2#变	10	400	215
66768	响水	31大队南综合变	10	200	126
66769	响水	何沟七组2#变	10	200	31
66770	响水	黄海路东1#箱变	10	400	264
66771	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	321
66772	响水	金河小区1#箱变	10	630	250
66773	响水	黄海路东3#箱变	10	400	204
66774	响水	侣旺一组照明	10	200	40
66775	响水	康庄19组变	10	200	92
66776	响水	小尖周集九组变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66777	响水	佑东一组变	10	200	22
66778	响水	副业变	10	400	174
66779	响水	运西冲南变	10	200	109
66780	响水	新工线菜市场变	10	500	291
66781	响水	新丰仕奎2#变	10	200	81
66782	响水	骏景园小区7#变	10	800	328
66783	响水	灌江书苑2#配电室7#主变	10	800	530
66784	响水	二套新怀3#变	10	200	91
66785	响水	六套五套小区6#变	10	400	94
66786	响水	金城家园A区13#变	10	630	458
66787	响水	潮河线60大队变	10	200	119
66788	响水	棉织厂3#变	10	400	97
66789	响水	东源府小区4#变	10	800	458
66790	响水	伏兴社区2#变	10	400	215
66791	响水	小尖吉舍七组南变	10	400	192
66792	响水	小尖孟巷东变	10	400	240
66793	响水	大通仇堆变	10	200	64
66794	响水	云彩小区7#变	10	400	143
66795	响水	孙埝二组变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66796	响水	孙埝嵇庄变	10	200	128
66797	响水	孙埝四组2#变	10	200	95
66798	响水	孙埝小区变	10	400	124
66799	响水	叶庄变	10	200	8
66800	响水	张集枣园变	10	400	255
66801	响水	59大队变	10	200	39
66802	响水	大广九组变	10	200	0
66803	响水	现代家园5#变	10	800	640
66804	响水	体育馆变	10	200	130
66805	响水	金城家园A区8#变	10	800	359
66806	响水	陈港大东变	10	630	183
66807	响水	碧桂园凤鸣水岸小区3#变	10	800	434
66808	响水	新农线16大队变	10	200	17
66809	响水	滨河7#变	10	1250	709
66810	响水	草港一七组南变	10	400	154
66811	响水	六套街北5#变	10	400	99
66812	响水	六套街西变	10	400	216
66813	响水	同兴周庄2#变	10	200	89
66814	响水	皂角张洼2#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66815	响水	水岸桃园7#变	10	1250	521
66816	响水	清华印象1#配电房2#变	10	800	399
66817	响水	印象江南2#变	10	630	501
66818	响水	农贸变	10	630	398
66819	响水	皂角柏庄4#变	10	200	101
66820	响水	小尖车站5#变	10	400	62
66821	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	459
66822	响水	小尖十五组变	10	200	48
66823	响水	东源府小区7#变	10	800	434
66824	响水	洪南4组3#变	10	200	107
66825	响水	郢庄一八组北变	10	200	86
66826	响水	桃园社区2#变	10	200	57
66827	响水	同兴村张庄4#变	10	315	210
66828	响水	四港9组1#东变	10	200	7
66829	响水	友爱西北3#变	10	200	86
66830	响水	王商四组2#变	10	400	176
66831	响水	立礼三八组南变	10	200	111
66832	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	0
66833	响水	建华西4#变	10	315	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66834	响水	回民1#变	10	200	86
66835	响水	高场七排5#变	10	200	99
66836	响水	六套富民村方庄5#	10	200	88
66837	响水	大新1#变	10	400	255
66838	响水	三圩圩东5#变	10	315	168
66839	响水	龚集街南1#变	10	315	237
66840	响水	小尖徐洪10#变	10	200	53
66841	响水	湾港村9#变	10	315	73
66842	响水	正茂单庄2#变	10	200	114
66843	响水	刘庄3组2#变	10	200	103
66844	响水	朱庄向阳3#变	10	200	74
66845	响水	陈港海安三八组变	10	400	188
66846	响水	陈港三港村326路西变	10	200	89
66847	响水	新条村一组2#变	10	200	130
66848	响水	蔡庄中心4#变	10	200	0
66849	响水	纪圩三组2#变	10	200	83
66850	响水	南河农具厂变	10	400	151
66851	响水	小尖双语中学变	10	400	133
66852	响水	树圩团结2#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66853	响水	东源府小区13#变	10	800	468
66854	响水	朱庄3#变	10	200	91
66855	响水	黄圩中心路南变	10	400	184
66856	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	0
66857	响水	小尖大广三组3#变	10	200	110
66858	响水	纪圩五组变	10	400	257
66859	响水	新村西4#变	10	400	202
66860	响水	南河新荡二组2#变	10	200	50
66861	响水	小尖徐洪12#变	10	200	95
66862	响水	中奥尊府9#变	10	800	180
66863	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	82
66864	响水	南河平建村部3#变	10	400	177
66865	响水	小尖毕圩八组1#变	10	200	38
66866	响水	龚集崔庄3#变	10	400	260
66867	响水	小尖吴庄村中心变	10	200	48
66868	响水	小尖示范园9#变	10	400	154
66869	响水	上王5.11组3#变	10	400	249
66870	响水	双港14#变	10	400	283
66871	响水	运河小学4#变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66872	响水	大口3组3#变	10	200	82
66873	响水	南河农场4组3#变	10	200	100
66874	响水	兴太东变	10	200	88
66875	响水	小尖新幼儿园变（新）	10	400	203
66876	响水	半沙二组3#变	10	200	90
66877	响水	小尖顾圩桥头1#变	10	200	69
66878	响水	梅湾三组2#变	10	200	112
66879	响水	桃园村桑庄2#变	10	400	241
66880	响水	南河顺河六组2#变	10	200	72
66881	响水	七套3#变	10	400	180
66882	响水	陈港苏光三组北变	10	200	79
66883	响水	仇堆六组南变	10	200	103
66884	响水	双南闸变	10	200	89
66885	响水	薛荡示范园2#变	10	400	235
66886	响水	周圩9组2#变	10	200	73
66887	响水	金兰集团7#变	10	400	206
66888	响水	小尖拐圩四组1#变	10	200	77
66889	响水	新南线头甲2组2#变	10	200	87
66890	响水	大有20#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66891	响水	小尖徐洪11#变	10	400	240
66892	响水	梅湾二三组2#变	10	500	308
66893	响水	陈港中和五组2#西变	10	200	73
66894	响水	八里刘庄变	10	200	84
66895	响水	大有液化气站变	10	400	163
66896	响水	南河平建1组3#变	10	200	95
66897	响水	小尖大广5组4#变	10	400	165
66898	响水	七套9#变	10	400	126
66899	响水	大有水塔4#变	10	400	0
66900	响水	陈港苏光二三组2#西变	10	200	98
66901	响水	高场七排战斗变	10	200	96
66902	响水	小尖大广一组2#变	10	315	66
66903	响水	王商四组东变	10	200	82
66904	响水	大新7#变	10	200	94
66905	响水	王庄闸口4#变	10	315	196
66906	响水	友爱一组变	10	200	92
66907	响水	陈港义心一四组东变	10	200	55
66908	响水	大通沟南2#变	10	200	113
66909	响水	头甲4组变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66910	响水	老气象局3#变	10	400	11
66911	响水	张集乡政府变	10	400	162
66912	响水	龙背四组2#变	10	200	29
66913	响水	体东南路变	10	400	0
66914	响水	葛庄村2#变	10	400	148
66915	响水	亭泉九组2#变	10	200	98
66916	响水	陈港苏光四七组北变	10	200	25
66917	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	25
66918	响水	中心一组2#变	10	200	58
66919	响水	陈港下辛四组北变	10	400	266
66920	响水	中舍村3#变	10	400	152
66921	响水	新条村四组变	10	200	90
66922	响水	程庄村3#变	10	200	109
66923	响水	大通徐码2#变	10	315	194
66924	响水	六套街东4#变	10	400	237
66925	响水	唐庄三四组1#变	10	200	78
66926	响水	汪圩南1#变	10	200	43
66927	响水	运东小港2#变	10	200	77
66928	响水	陈港草港二组西变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66929	响水	蔡窑村3#变	10	200	112
66930	响水	双港17#公用变	10	400	199
66931	响水	御景豪庭4#配电室1#变	10	800	213
66932	响水	御景豪庭4#配电室2#变	10	800	421
66933	响水	御景豪庭5#配电室3#变	10	800	371
66934	响水	御景豪庭5#配电室4#变	10	800	132
66935	响水	御景豪庭5#配电室5#变	10	800	127
66936	响水	御景豪庭5#配电室6#变	10	800	271
66937	响水	裕盛1#变	10	630	332
66938	响水	张集程圩2#变	10	200	99
66939	响水	后顾1#变	10	200	82
66940	响水	70大队变	10	200	47
66941	响水	头甲5组变	10	400	209
66942	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	344
66943	响水	小尖玉东六组2#变	10	200	31
66944	响水	小尖小广七组南2#变	10	200	57
66945	响水	七套高场冲东2#变	10	200	52
66946	响水	陈港草港小学变	10	200	81
66947	响水	小尖拐圩一组1#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66948	响水	粮油厂2#变	10	400	0
66949	响水	昌盛居民集中区1#变	10	400	193
66950	响水	老舍高庄2#变	10	200	107
66951	响水	运河套筒厂2#变	10	400	88
66952	响水	大有开发区1#变	10	400	140
66953	响水	大有教育区2#变	10	400	137
66954	响水	双烈三组变	10	400	232
66955	响水	四份小学1#变	10	200	89
66956	响水	怡园小区3#变	10	200	0
66957	响水	程庄团结2#变	10	200	81
66958	响水	大拐四组2#变	10	200	78
66959	响水	南河半沙7组变	10	200	83
66960	响水	南河半沙六组变	10	200	94
66961	响水	小尖十一组2#变	10	200	50
66962	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	640
66963	响水	伏兴北港2#变	10	200	70
66964	响水	南河开发区9#变	10	400	159
66965	响水	百汇广场4#变	10	1600	892
66966	响水	百汇广场5#变	10	1600	956

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66967	响水	百汇广场6#变	10	1600	1055
66968	响水	康庄中山河2#变	10	200	126
66969	响水	兴太公兴5#变	10	200	51
66970	响水	双民村季庄三组变	10	400	213
66971	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	238
66972	响水	陈港小集老街4#变	10	400	125
66973	响水	高场张林北变	10	200	102
66974	响水	中心4组1#变	10	200	88
66975	响水	新北10组变	10	200	80
66976	响水	64大队北鱼塘变	10	400	108
66977	响水	程庄村1#变	10	200	91
66978	响水	玉东东2#变	10	200	84
66979	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	402
66980	响水	土桥三组1#变	10	400	175
66981	响水	昌盛3组2#变	10	200	101
66982	响水	三套周庄2#变	10	315	197
66983	响水	纪圩小学变	10	400	76
66984	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	230
66985	响水	华都丽景9#变	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66986	响水	丰大居民集中区4#变	10	400	181
66987	响水	清华春景5#变	10	800	461
66988	响水	施庄2#变	10	200	59
66989	响水	大圩八组东2#变	10	200	71
66990	响水	引河集村一组变	10	200	117
66991	响水	中心3组2#变	10	200	0
66992	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	269
66993	响水	兴庄7组2#变	10	200	65
66994	响水	南河薛荡7-10组2#变	10	200	126
66995	响水	小尖平湖5#变	10	200	100
66996	响水	黄河曹庄1#变	10	200	32
66997	响水	小尖小广七组南变	10	200	21
66998	响水	小尖田荡七八组2#变	10	400	23
66999	响水	小尖田荡七八组变	10	400	69
67000	响水	小尖小广七组北变	10	200	0
67001	响水	龚集2#变	10	400	190
67002	响水	双港线双港幼儿园变	10	400	21
67003	响水	龚集李庄变	10	200	58
67004	响水	新丰老荡变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67005	响水	伏兴北港变	10	200	67
67006	响水	伏兴王庄变	10	200	66
67007	响水	伏兴李庄变	10	200	114
67008	响水	车站西变	10	400	46
67009	响水	长江路3#变	10	400	61
67010	响水	保险公司1#变	10	400	133
67011	响水	供电公司东变	10	400	42
67012	响水	运东小港变	10	200	92
67013	响水	五洲变	10	400	49
67014	响水	小尖小广7组1#变	10	200	78
67015	响水	小尖大广五组3#变	10	200	16
67016	响水	小尖大广五组2#变	10	200	40
67017	响水	小尖大广小刘庄变	10	200	81
67018	响水	红旗路3#箱变	10	630	244
67019	响水	开发区33#变	10	400	137
67020	响水	东直线贺尔连变	10	400	279
67021	响水	陈功	10	400	217
67022	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	64
67023	响水	响南供销社2#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67024	响水	皂角张洼变	10	200	109
67025	响水	东直线50大队变	10	200	97
67026	响水	东园八组1#变	10	400	0
67027	响水	沈庄东变	10	200	87
67028	响水	小尖孟巷五、六组变	10	200	52
67029	响水	小尖顾圩桥头变	10	200	41
67030	响水	王庄闸口变	10	200	46
67031	响水	南河严舍123组	10	200	34
67032	响水	南河安宁134组变	10	200	46
67033	响水	安宁5组变	10	200	45
67034	响水	小尖玉南八组变	10	400	91
67035	响水	大通张庄变	10	200	48
67036	响水	单码变	10	200	56
67037	响水	正茂二套组1#变	10	200	65
67038	响水	沈庄北变	10	200	27
67039	响水	小尖朱圩一二五组变	10	400	148
67040	响水	加庆412组变	10	200	110
67041	响水	顺河12组	10	200	45
67042	响水	孙埝四组	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67043	响水	加庆11组	10	200	17
67044	响水	八墩村变	10	400	128
67045	响水	陈港港南3#变	10	500	155
67046	响水	陈港立礼六七组3#变	10	400	185
67047	响水	头甲2组变	10	200	33
67048	响水	张庄23组变	10	400	134
67049	响水	南河头甲68组	10	200	51
67050	响水	小尖平湖2#公用变	10	400	111
67051	响水	河沟东变	10	400	181
67052	响水	洪圩六组变	10	400	87
67053	响水	医药公司变	10	400	147
67054	响水	棉织厂变	10	400	0
67055	响水	幸福中路变	10	400	7
67056	响水	程庄李庄变	10	200	70
67057	响水	县院路灯箱变	10	100	80
67058	响水	月港南明	10	200	92
67059	响水	326省道1#路灯变	10	100	80
67060	响水	林庄变	10	200	96
67061	响水	陆集南变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67062	响水	大东北变	10	200	83
67063	响水	彭港邱庄变	10	400	199
67064	响水	彭港中明	10	200	41
67065	响水	小尖伏西村变	10	400	206
67066	响水	张集1#变	10	400	133
67067	响水	玉东东变	10	200	53
67068	响水	杨圩1, 2组	10	200	1
67069	响水	张集五#变	10	400	129
67070	响水	双套四五六组变	10	200	121
67071	响水	中心五组变	10	400	278
67072	响水	仇堆1组	10	200	70
67073	响水	邵庄二组变	10	200	44
67074	响水	顾庄1#变	10	400	108
67075	响水	高场七排变	10	315	198
67076	响水	小尖高圩1#变	10	200	26
67077	响水	均平一组新变	10	200	99
67078	响水	兴庄一二组变	10	200	91
67079	响水	伏兴王庄2#变	10	200	20
67080	响水	小尖敬老院变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67081	响水	小尖华联变	10	500	228
67082	响水	小尖致富路变	10	400	132
67083	响水	文化宫箱变	10	630	82
67084	响水	小尖玉东六组变	10	400	60
67085	响水	小尖土桥1#变	10	200	45
67086	响水	河东四五组变	10	200	44
67087	响水	小尖平湖1#公用变	10	400	221
67088	响水	大东白果园变	10	200	119
67089	响水	单庄变	10	200	121
67090	响水	小尖条河村变	10	200	58
67091	响水	小尖条河一三组2#变	10	200	65
67092	响水	小尖条河七组2#变	10	200	91
67093	响水	小尖高圩3#变	10	200	41
67094	响水	小尖吉舍五组变	10	400	17
67095	响水	供电局5#楼变	10	400	208
67096	响水	响南卫生院变	10	400	142
67097	响水	响南供销社变	10	400	84
67098	响水	响南粮管所2#变	10	400	117
67099	响水	东方剧场变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67100	响水	响东小学变	10	400	0
67101	响水	老广电局变	10	400	26
67102	响水	华清池变	10	400	30
67103	响水	老烟草公司1#变	10	400	0
67104	响水	中心小学1#变	10	400	24
67105	响水	小尖条河九组变	10	200	72
67106	响水	戈正1#变	10	200	59
67107	响水	东苑小区1#变	10	400	0
67108	响水	东苑小区2#变	10	400	133
67109	响水	物业小区变	10	400	0
67110	响水	长江路1#变	10	400	107
67111	响水	小尖文化站变	10	315	17
67112	响水	小尖水厂变	10	315	69
67113	响水	纪圩一七组	10	200	92
67114	响水	长江二组变	10	400	254
67115	响水	长江东路2#变	10	400	0
67116	响水	长江东路1#变	10	400	82
67117	响水	富士变	10	400	167
67118	响水	体东路2#变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67119	响水	体东路1#变	10	315	0
67120	响水	航运公司变	10	400	0
67121	响水	七套民生月堆变	10	400	111
67122	响水	八套变	10	200	93
67123	响水	南河王集1#变	10	400	0
67124	响水	王集2#中台片变	10	400	0
67125	响水	南河信用社变	10	400	25
67126	响水	南河王集6#变	10	400	0
67127	响水	南河12组变	10	400	101
67128	响水	南河34组变	10	200	19
67129	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	1
67130	响水	上王1.2组变	10	200	6
67131	响水	上王村部	10	200	0
67132	响水	上王5.11组变	10	200	3
67133	响水	南河新南2组变	10	200	62
67134	响水	合兴陆庄	10	200	33
67135	响水	河东二组变	10	200	115
67136	响水	兴庄五八组	10	200	53
67137	响水	小尖吉舍1#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67138	响水	小尖沙庄四组变	10	200	17
67139	响水	三合七组变	10	200	17
67140	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	0
67141	响水	上王6810组变	10	200	45
67142	响水	河堆456组	10	200	55
67143	响水	合兴47组	10	200	97
67144	响水	合兴18组	10	200	63
67145	响水	太平28组变	10	200	61
67146	响水	南河太平37组	10	200	0
67147	响水	河堆4组变	10	200	67
67148	响水	军民路1#箱变	10	400	47
67149	响水	军民路2#箱变	10	400	113
67150	响水	信用社箱变	10	315	0
67151	响水	建行箱变	10	400	98
67152	响水	蔡窑2#变	10	200	63
67153	响水	双南24组	10	200	110
67154	响水	薛荡村变	10	200	89
67155	响水	纪圩四五六组	10	200	97
67156	响水	小庄二组变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67157	响水	堆根五组配变	10	400	35
67158	响水	严舍6组变	10	200	59
67159	响水	南河安宁25组	10	200	107
67160	响水	昌盛3组	10	200	70
67161	响水	小尖陈沟七组变	10	200	104
67162	响水	龙背4组变	10	200	79
67163	响水	小尖昔阳渠变	10	200	0
67164	响水	张庄12组变	10	200	0
67165	响水	小尖陈沟八组变	10	200	70
67166	响水	引河一二组变	10	400	203
67167	响水	湾港新龙3#变	10	200	53
67168	响水	新条一十组变	10	200	78
67169	响水	新条五六组变	10	200	81
67170	响水	湾港新龙1#变	10	200	72
67171	响水	湾港新河变	10	200	98
67172	响水	街北严照明变	10	400	254
67173	响水	唐庄徐李2#变	10	200	102
67174	响水	六套街中照明变	10	400	72
67175	响水	小浦八组变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67176	响水	小浦六组变	10	400	77
67177	响水	小浦五组变	10	400	86
67178	响水	响南村变	10	400	200
67179	响水	汪圩中变	10	200	89
67180	响水	汪圩二组变	10	200	64
67181	响水	唐庄林庄2#变	10	200	76
67182	响水	彭庄3#变	10	200	87
67183	响水	皂角柏庄2#变	10	200	87
67184	响水	兴太公兴变	10	200	67
67185	响水	新河恒风变	10	200	5
67186	响水	开发区6#变	10	400	95
67187	响水	刘庄1组变	10	200	52
67188	响水	引河集村小街村变	10	400	227
67189	响水	停泉五组变	10	100	28
67190	响水	五套张庄变	10	200	86
67191	响水	汪圩南变	10	200	87
67192	响水	苗寨三组变	10	200	55
67193	响水	五河五组变	10	200	26
67194	响水	苗寨七组1#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67195	响水	六套街北7#公用变	10	400	260
67196	响水	东吴前庄变	10	200	85
67197	响水	刘庄3、4组变	10	200	59
67198	响水	刘庄3组照明	10	200	75
67199	响水	老舍8组变	10	400	127
67200	响水	官舍中变	10	200	47
67201	响水	五河八组变	10	250	127
67202	响水	五河十一组变	10	200	84
67203	响水	响西三组变	10	200	38
67204	响水	大口六组变	10	400	234
67205	响水	新村11组照明	10	200	74
67206	响水	新村西变	10	200	23
67207	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	39
67208	响水	尚圩村照明	10	200	86
67209	响水	老舍9组台片	10	400	279
67210	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	117
67211	响水	尚圩11组照明	10	200	0
67212	响水	尚圩新河	10	200	95
67213	响水	老舍1#公用变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67214	响水	老舍11#变	10	400	129
67215	响水	东吴村台片	10	200	78
67216	响水	新村9、10组变	10	400	164
67217	响水	街北村2#变	10	400	63
67218	响水	黄东村西变	10	200	85
67219	响水	朱圩7组变	10	400	254
67220	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	83
67221	响水	街北村4#变	10	200	98
67222	响水	葛庄5组变	10	400	210
67223	响水	大口3组变	10	200	20
67224	响水	大口五组变	10	200	48
67225	响水	大口一八组变	10	200	0
67226	响水	黄河小区变	10	400	91
67227	响水	小尖毕圩三四组变	10	200	67
67228	响水	街北严庄2#变	10	400	0
67229	响水	葛庄安置区1#变	10	400	114
67230	响水	姚湾西变	10	200	76
67231	响水	姚湾东变	10	200	109
67232	响水	建华村东变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67233	响水	腰庄村东变	10	400	205
67234	响水	以刚5组变	10	200	66
67235	响水	翻身村7.8组变	10	200	89
67236	响水	响南一组单变	10	80	5
67237	响水	小浦四组变	10	400	125
67238	响水	小浦二组变	10	400	106
67239	响水	双河八组单变	10	200	135
67240	响水	双河三组变	10	200	61
67241	响水	双河四组变	10	200	85
67242	响水	葛庄十五组变	10	200	0
67243	响水	翻身1.2组变	10	200	72
67244	响水	翻身5组变	10	200	135
67245	响水	洪圩四组变	10	250	24
67246	响水	双河五组变	10	200	99
67247	响水	双河六七组变	10	200	55
67248	响水	上兴二组变	10	200	46
67249	响水	上兴八组变	10	400	215
67250	响水	塘港5组变	10	200	89
67251	响水	公用变1#	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67252	响水	双港公用变2#	10	400	0
67253	响水	塘港3组台片	10	400	198
67254	响水	响南四组变	10	400	102
67255	响水	三庄二六组变	10	200	52
67256	响水	开发区2#变	10	400	60
67257	响水	开发区1#变	10	500	93
67258	响水	灌河七八组变	10	400	100
67259	响水	兴太南单相变	10	200	71
67260	响水	丰友村东变	10	200	27
67261	响水	开发区9#变	10	400	68
67262	响水	开发区8#变	10	400	168
67263	响水	响港五组变	10	200	104
67264	响水	开发区4#变	10	400	209
67265	响水	葛庄十一组变	10	630	363
67266	响水	东风四组变	10	200	48
67267	响水	大有水塔变	10	400	183
67268	响水	大有南北变	10	400	0
67269	响水	南河薛荡7-10组	10	400	201
67270	响水	5#公用变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67271	响水	三堡十二组变	10	200	58
67272	响水	新北3-5组变	10	200	95
67273	响水	新北3-5组1#变	10	200	52
67274	响水	淮北1、2组变	10	200	9
67275	响水	四份沈庄变	10	200	77
67276	响水	华都丽景3#变	10	630	259
67277	响水	响水五河安置区1#变	10	400	0
67278	响水	大有水塔2#变	10	400	150
67279	响水	新北14组1#变	10	200	89
67280	响水	南河昌盛二、四组变	10	200	133
67281	响水	滨江路3#变	10	630	145
67282	响水	尚圩张庄变	10	400	213
67283	响水	恩潭1组变	10	200	74
67284	响水	尚圩东方变	10	200	25
67285	响水	月港北变	10	400	181
67286	响水	二套河口变	10	200	0
67287	响水	桃园王庄变	10	250	80
67288	响水	西园一组2#变	10	400	53
67289	响水	开发区10#变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67290	响水	园区1#路灯箱变	10	100	80
67291	响水	老东方剧场2#变	10	400	68
67292	响水	洪圩四组新变	10	400	38
67293	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	108
67294	响水	友爱4组变	10	200	65
67295	响水	友爱西北变	10	200	0
67296	响水	公用10#变	10	400	76
67297	响水	小尖土桥十二组变	10	200	54
67298	响水	小尖朱圩二组南变	10	200	66
67299	响水	停泉二组变	10	200	116
67300	响水	周圩九组变	10	200	76
67301	响水	中央花园2#变	10	630	274
67302	响水	中央花园4#变	10	400	120
67303	响水	中央花园3#变	10	400	0
67304	响水	中央花园5#变	10	630	24
67305	响水	中央花园6#变	10	400	60
67306	响水	中央花园7#变	10	400	83
67307	响水	中央花园8#变	10	630	236
67308	响水	中央花园9#变	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67309	响水	堤防所1#变	10	400	57
67310	响水	三套李庄变	10	200	83
67311	响水	运河9#变	10	400	0
67312	响水	新村5、9组变	10	200	60
67313	响水	帝豪2#变	10	400	199
67314	响水	中央花园1#变	10	630	234
67315	响水	红旗中路变	10	400	153
67316	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	33
67317	响水	双港建华1.2组	10	200	53
67318	响水	南河345组变	10	200	0
67319	响水	信中利变	10	500	39
67320	响水	城南新村4#变	10	500	35
67321	响水	河口十三组单变	10	200	127
67322	响水	黄圩集镇5#变	10	400	72
67323	响水	响东小学2#变	10	400	0
67324	响水	夹冲南明变	10	400	246
67325	响水	心连心1#变	10	500	139
67326	响水	恒美花园1#变	10	400	41
67327	响水	恒美花园2#变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67328	响水	恒美花园3#变	10	400	0
67329	响水	恒美家园4#变	10	400	10
67330	响水	公安局变	10	400	35
67331	响水	城南大道1#变	10	400	214
67332	响水	韩荡五组配变	10	200	22
67333	响水	小尖振兴路4#变	10	400	0
67334	响水	新河顾庄2#变	10	400	218
67335	响水	学府新城1#变	10	500	287
67336	响水	王庄条河变	10	200	9
67337	响水	五七张庄2#变	10	400	265
67338	响水	南河王集南4#变	10	400	153
67339	响水	小南毛庄变	10	400	148
67340	响水	小南村变	10	400	136
67341	响水	兴龙东变	10	400	190
67342	响水	小尖毕圩超大变	10	200	78
67343	响水	文来置业商业街4#变	10	400	171
67344	响水	文来置业商业街3#变	10	400	152
67345	响水	文来置业商业街2#变	10	400	119
67346	响水	南河八墩3组2#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67347	响水	军民路5#变	10	400	81
67348	响水	黄河邱庄变	10	400	195
67349	响水	建华村西变	10	400	218
67350	响水	开城东3#变（2013）	10	400	221
67351	响水	小南团乐变	10	400	160
67352	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	640
67353	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	400
67354	响水	大有中心小学变	10	400	0
67355	响水	六套尹庄1#变	10	200	93
67356	响水	六套尹庄3#变	10	200	75
67357	响水	六套尹庄2#变	10	200	0
67358	响水	大有南北5#变	10	400	114
67359	响水	红旗小学1#变	10	400	0
67360	响水	龙运仕家5#变	10	800	561
67361	响水	东苑小区3#变	10	400	243
67362	响水	开发区11#变	10	400	0
67363	响水	大有南北6#变	10	400	155
67364	响水	河堆456组2#变	10	200	100
67365	响水	大有液化气站2#变	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67366	响水	河堆237组5#变	10	200	84
67367	响水	铁路小区2#变	10	400	88
67368	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	433
67369	响水	黄响河变	10	400	208
67370	响水	同兴村同兴组变	10	200	60
67371	响水	六套湾港村2#变	10	200	42
67372	响水	灌江书苑3#配电室10#主变	10	800	489
67373	响水	龙运仕家1#变	10	800	525
67374	响水	亨达房产2#变	10	630	357
67375	响水	供电公司2#箱变	10	630	184
67376	响水	供电公司1#箱变	10	630	150
67377	响水	公司仓库变	10	630	496
67378	响水	体东路6#单相变	10	200	86
67379	响水	33大队变	10	200	69
67380	响水	红旗小学2#变	10	400	74
67381	响水	华阳房产1#变	10	1000	491
67382	响水	华阳房产2#变	10	1000	424
67383	响水	14#杆路灯变	10	80	9
67384	响水	武装部变	10	500	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67385	响水	幸福北路2#变	10	400	24
67386	响水	清华春景10#变	10	800	398
67387	响水	城市管理局变	10	400	161
67388	响水	陈港部队4#变	10	200	53
67389	响水	怡园小区变	10	400	43
67390	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	351
67391	响水	五七村变	10	200	159
67392	响水	中奥尊府4#变	10	800	310
67393	响水	南河八墩3组变	10	400	69
67394	响水	育才新区1#变	10	400	149
67395	响水	金湾六组变	10	400	75
67396	响水	小浦三组1#变	10	400	70
67397	响水	西园新变	10	400	162
67398	响水	南河薛荡示范园3#变	10	400	223
67399	响水	南河昌盛二组变	10	400	272
67400	响水	南河薛荡小区1#变	10	400	178
67401	响水	南河薛荡小区2#变	10	400	236
67402	响水	南河薛荡小区3#变	10	400	135
67403	响水	南河海宁示范园1#变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67404	响水	东源府小区12#变	10	800	514
67405	响水	41大队东站	10	400	200
67406	响水	13大队变	10	200	48
67407	响水	伏兴社区1#变	10	400	161
67408	响水	44大队1#变	10	200	0
67409	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	125
67410	响水	恩谭小区6#变	10	400	203
67411	响水	灌江一组变	10	400	35
67412	响水	沙荡线安置区2#变	10	400	183
67413	响水	云彩小区5#变	10	400	194
67414	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	74
67415	响水	陈港王商九组西变	10	200	34
67416	响水	灌江二组1#变	10	400	57
67417	响水	康庄线学府新城2#变	10	500	265
67418	响水	陈港老菜场箱变	10	630	361
67419	响水	工程北三闸口变	10	200	135
67420	响水	运河小学5#变	10	400	150
67421	响水	碧桂园凤鸣水岸小区6#变	10	800	344
67422	响水	灌江书苑2#配电室5#主变	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67423	响水	中奥尊府1#变	10	800	256
67424	响水	黄圩供销社变	10	400	105
67425	响水	韩荡3#变	10	200	105
67426	响水	伏西村2#变	10	200	78
67427	响水	小尖周庄村2#变	10	400	184
67428	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	640
67429	响水	新东456组3#变	10	200	30
67430	响水	锦绣苑4#变	10	630	106
67431	响水	锦绣苑5#变	10	630	338
67432	响水	东都逸昊5#变	10	800	430
67433	响水	黄海大农线5大队变	10	200	7
67434	响水	30大队南站综合变	10	200	0
67435	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	188
67436	响水	盛世豪庭二期1#箱变	10	500	292
67437	响水	朱圩三四组变	10	200	3
67438	响水	小尖徐洪6#变	10	400	235
67439	响水	富豪2#变	10	400	171
67440	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	375
67441	响水	军民路3#变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67442	响水	金城家园A区6#变	10	800	382
67443	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	38
67444	响水	小尖徐洪4#变	10	200	109
67445	响水	四套后堆2#变	10	200	78
67446	响水	兴龙2组变	10	400	67
67447	响水	小尖顾圩三组变	10	200	93
67448	响水	四套南堆变	10	200	48
67449	响水	小尖周庄村南变	10	200	68
67450	响水	文来置业商业街1#变	10	400	224
67451	响水	合兴5组变	10	200	58
67452	响水	黄海大农线6大队变	10	200	98
67453	响水	盛都华城7#变	10	630	39
67454	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	377
67455	响水	新丰王庄变	10	200	50
67456	响水	南河大洼变	10	200	95
67457	响水	小尖郭庄9#变	10	200	67
67458	响水	体东南路3#变	10	400	183
67459	响水	黄圩军辉西变	10	400	209
67460	响水	灌江绿洲7#变	10	800	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67461	响水	东直41大队变	10	200	79
67462	响水	陈港金港村部变	10	400	192
67463	响水	甲套五组变	10	200	67
67464	响水	丁头庄变	10	400	266
67465	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	220
67466	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	380
67467	响水	华都丽景7#变	10	800	404
67468	响水	响水所交警队变	10	400	235
67469	响水	南河吴庄变	10	200	70
67470	响水	三套村兴龙变	10	200	19
67471	响水	开发区23#变	10	400	0
67472	响水	陈港淮盐变	10	630	350
67473	响水	43大队变	10	200	110
67474	响水	龙运仕家17#变	10	800	600
67475	响水	黄河安置区2#变	10	400	201
67476	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	191
67477	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	412
67478	响水	骏景园小区6#变	10	800	408
67479	响水	陈港金港10#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67480	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	225
67481	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	189
67482	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	137
67483	响水	陈港新河3#变	10	630	88
67484	响水	裕廊公寓变	10	315	171
67485	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	536
67486	响水	老舍乡政府箱变	10	400	207
67487	响水	六套街中6#变	10	400	135
67488	响水	陈港金港11#变	10	400	127
67489	响水	康庄二组1#变	10	400	131
67490	响水	康庄四组4#变	10	200	105
67491	响水	开发区5#变	10	400	162
67492	响水	陈港中学3#变	10	400	132
67493	响水	云彩小区10#变	10	400	192
67494	响水	港北3#变	10	400	198
67495	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	209
67496	响水	陈港大堆1#变	10	630	104
67497	响水	陈港信用社变	10	630	244
67498	响水	太平四六组2#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67499	响水	龙运仕家28#变	10	800	516
67500	响水	南河英庄2#变	10	200	122
67501	响水	小尖老园区4#变	10	400	231
67502	响水	双港线洪南3组变	10	200	39
67503	响水	34大队变	10	400	217
67504	响水	宾馆4#变	10	400	75
67505	响水	二套线新丰王庄2#变	10	200	160
67506	响水	官舍中4#变	10	200	33
67507	响水	响港安置区三期1#欧变	10	630	292
67508	响水	响港安置区三期2#欧变	10	630	311
67509	响水	兴庄一二组西变	10	400	226
67510	响水	东源府小区5#变	10	800	380
67511	响水	黄圩集镇13#变	10	400	237
67512	响水	潮河线67大队变	10	400	182
67513	响水	集镇14#变	10	400	204
67514	响水	骏景园小区4#变	10	800	374
67515	响水	灌江一组2#变	10	400	202
67516	响水	医院3#变	10	400	211
67517	响水	东源府小区9#变	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67518	响水	东直线39大队变	10	200	88
67519	响水	三套兴龙2#变	10	200	76
67520	响水	新丰龚庄变	10	200	94
67521	响水	东直分场部1#变	10	200	109
67522	响水	三套村后庄2#变	10	200	43
67523	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	472
67524	响水	大通街北2#变	10	200	87
67525	响水	堆根五组2#变	10	400	178
67526	响水	龙运仕家24#变	10	800	464
67527	响水	新工线农科站1#变	10	400	234
67528	响水	黄海老场部1#变	10	400	104
67529	响水	双港第一街5#变	10	800	596
67530	响水	新丰国华2#变	10	200	31
67531	响水	新丰沿河变	10	200	91
67532	响水	二套条河变	10	200	64
67533	响水	运河三套新建变	10	200	85
67534	响水	龚集16#变	10	400	154
67535	响水	碧桂园凤鸣水岸小区1#变	10	800	452
67536	响水	清华春景12#变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67537	响水	陈港后马路2#变	10	400	196
67538	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	638
67539	响水	金城家园3#变	10	800	472
67540	响水	东直线22大队变	10	200	0
67541	响水	王庄胡庄2#变	10	200	99
67542	响水	港电家园1#变	10	800	482
67543	响水	骏景园小区8#变	10	800	414
67544	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	89
67545	响水	灌江书苑3#配电室12#主变	10	800	480
67546	响水	农民创业园9#变	10	630	412
67547	响水	海悦东鸣府9#变	10	800	263
67548	响水	大湖富邦充电桩变	10	500	236
67549	响水	中奥尊府6#变	10	800	278
67550	响水	碧桂园凤鸣水岸小区9#变	10	800	359
67551	响水	国税局变	10	400	0
67552	响水	二套河口3#变	10	200	106
67553	响水	灌江绿洲11#变	10	800	557
67554	响水	条冲11组2#变	10	200	44
67555	响水	小尖平湖小区1#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67556	响水	浦南小区2#变	10	400	174
67557	响水	三套仕奎5#变	10	200	122
67558	响水	云彩小区14#变	10	400	109
67559	响水	正茂彭庄电站变	10	400	215
67560	响水	龚集崔庄5#变	10	400	253
67561	响水	龚集套筒厂3#变	10	400	184
67562	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	438
67563	响水	四丰桂花鸭变	10	400	148
67564	响水	土管所变	10	400	128
67565	响水	新北七八组3#变	10	200	131
67566	响水	康庄20组变	10	400	223
67567	响水	大有农场变	10	400	137
67568	响水	康庄村部1#变	10	400	239
67569	响水	大有头置居委会变	10	200	38
67570	响水	三套前庄2#变	10	200	107
67571	响水	海悦华庭1#变	10	800	377
67572	响水	海悦华庭2#变	10	800	461
67573	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	639
67574	响水	孙埝李庄3#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67575	响水	新北十四组3#变	10	200	137
67576	响水	潘庄安置区1#变	10	400	229
67577	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	0
67578	响水	新北十一组3#变	10	200	102
67579	响水	四丰小区1#变	10	400	320
67580	响水	四丰小区2#变	10	400	320
67581	响水	四丰小区3#变	10	400	268
67582	响水	康庄四组1#变	10	400	207
67583	响水	老舍良种村1#变	10	400	220
67584	响水	66大队变	10	200	0
67585	响水	六套集镇2#变	10	400	80
67586	响水	灌商线供电公司1#箱变	10	630	448
67587	响水	运河三套村安国变	10	400	167
67588	响水	彭港六组变	10	200	79
67589	响水	水榭春天小区3#配电室11#变	10	800	307
67590	响水	小尖陈沟2组变	10	200	51
67591	响水	二套新建2#变	10	200	72
67592	响水	运河菜场2#变	10	400	218
67593	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67594	响水	中心小学6#变	10	400	75
67595	响水	四丰小区4#变	10	400	12
67596	响水	四丰小区5#变新	10	400	168
67597	响水	加工厂1#箱变	10	400	159
67598	响水	小尖老园区2#变	10	400	45
67599	响水	加工厂2#箱变	10	400	257
67600	响水	伏兴小元3#变	10	200	87
67601	响水	吴庄4#变	10	200	57
67602	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	860
67603	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	720
67604	响水	帝逸国际1#变	10	1600	683
67605	响水	帝逸国际2#变	10	1600	616
67606	响水	二套线运河镇政府2#变	10	400	39
67607	响水	水利站2#变	10	400	187
67608	响水	酒厂2#箱变	10	400	219
67609	响水	新丰老荡2#变	10	200	102
67610	响水	酒厂1#箱变	10	400	211
67611	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	404
67612	响水	黄海大农线7大队变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67613	响水	老14分场部变	10	200	32
67614	响水	高林水井2#变	10	200	105
67615	响水	葛庄四组1#变	10	400	164
67616	响水	正茂单马2#变	10	200	88
67617	响水	南河吴庄2#变	10	200	76
67618	响水	浦舍东西条变	10	200	95
67619	响水	程庄合兴变	10	200	97
67620	响水	大湖富邦2#变电室1#变	10	800	343
67621	响水	大湖富邦2#变电室2#变	10	800	312
67622	响水	大湖富邦2#变电室3#变	10	800	322
67623	响水	大湖富邦2#变电室4#变	10	800	331
67624	响水	金城家园6#变	10	800	388
67625	响水	龙运仕家22#变	10	800	610
67626	响水	麻纺厂1#箱变	10	630	372
67627	响水	甲套5#变	10	200	118
67628	响水	黄海大农线分场部变	10	200	111
67629	响水	小元变	10	200	55
67630	响水	响西线开发区21#变	10	400	10
67631	响水	中山北路1#变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67632	响水	中山北路2#变	10	400	262
67633	响水	潮河线船厂变	10	200	150
67634	响水	庄配变变	10	200	50
67635	响水	灌江绿洲13#变	10	800	518
67636	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	15
67637	响水	洪南4组变	10	400	250
67638	响水	下辛新农村2#变	10	400	175
67639	响水	碧桂园凤鸣水岸小区12#变	10	800	499
67640	响水	龙运仕家7#变	10	800	574
67641	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	481
67642	响水	天筑未来府2#变（新）	10	800	476
67643	响水	天筑未来府3#变	10	800	382
67644	响水	天筑未来府4#变	10	800	433
67645	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	381
67646	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	598
67647	响水	新舍鱼塘变	10	200	150
67648	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	602
67649	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	553
67650	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67651	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	503
67652	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	640
67653	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	477
67654	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	564
67655	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	569
67656	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	493
67657	响水	龙运仕家15#变	10	800	564
67658	响水	32大队变	10	400	225
67659	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	469
67660	响水	南河王集法院2#变	10	400	169
67661	响水	彭港孙庄变	10	200	95
67662	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	106
67663	响水	小尖窑庄7组变	10	200	42
67664	响水	运河幼儿园2#变	10	630	8
67665	响水	顺河4组2#变	10	200	96
67666	响水	海悦东鸣府2#变	10	630	130
67667	响水	下辛村1#变	10	200	160
67668	响水	长兴村1#变	10	200	77
67669	响水	顺河7组变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67670	响水	太平45组单变	10	200	127
67671	响水	陈港义心一四组北变	10	200	79
67672	响水	陈港齐心二三组东变	10	200	66
67673	响水	陈港长兴村西变	10	200	91
67674	响水	东直线40大队变	10	200	105
67675	响水	小尖华联5#变	10	400	77
67676	响水	中奥尊府3#变	10	800	304
67677	响水	草港新村3#变	10	400	155
67678	响水	骏景园小区1#变	10	800	316
67679	响水	粮油厂变	10	400	80
67680	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	137
67681	响水	城南社区居委会变	10	400	239
67682	响水	沙荡线安置区5#变	10	400	194
67683	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	327
67684	响水	华都丽景5#变	10	630	219
67685	响水	百汇广场1#变	10	1600	738
67686	响水	百汇广场2#变	10	1600	930
67687	响水	百汇广场3#变	10	1600	827
67688	响水	南河王集南变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67689	响水	大湖富邦1#变（新）	10	800	445
67690	响水	大湖富邦2#变（新）	10	800	278
67691	响水	大湖富邦3#变（新）	10	800	300
67692	响水	大湖富邦4#变（新）	10	800	312
67693	响水	洪南居民集中区2#变	10	200	139
67694	响水	华都不夜城1#变（新）	10	800	416
67695	响水	华都不夜城2#变（新）	10	800	417
67696	响水	华都不夜城3#变（新）	10	800	238
67697	响水	华都不夜城4#变	10	800	434
67698	响水	清华春景1#变	10	800	469
67699	响水	半沙三组变	10	200	90
67700	响水	南河大沟西庄变	10	200	115
67701	响水	金港家园农民集中区2#变	10	800	340
67702	响水	金港家园农民集中区3#变	10	800	435
67703	响水	金港家园农民集中区4#变	10	800	307
67704	响水	金港家园农民集中区1#变	10	800	350
67705	响水	金港家园农民集中区5#变（新）	10	800	258
67706	响水	金港家园农民集中区6#变	10	800	333
67707	响水	集镇12#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67708	响水	金港家园农民集中区7#变	10	630	305
67709	响水	杨回张庄2#变	10	200	120
67710	响水	坤和家园配电房1#变	10	800	382
67711	响水	坤和家园配电房2#变	10	800	368
67712	响水	双港第一街2#变	10	630	365
67713	响水	东直线37大队变	10	200	141
67714	响水	杨回王庄2#变	10	200	13
67715	响水	王庄八组变	10	200	113
67716	响水	海悦东鸣府2#配电室8#变	10	630	39
67717	响水	五套张王2#变	10	400	174
67718	响水	五河居新型社区1#变	10	400	18
67719	响水	徐庄东变	10	200	37
67720	响水	引河集村变	10	400	239
67721	响水	七套条堆3#公用变	10	200	63
67722	响水	双港开城西3#变	10	400	183
67723	响水	葛庄小学变	10	400	146
67724	响水	46大队变	10	200	102
67725	响水	三份东冲变	10	200	160
67726	响水	中心社区1#变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67727	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	460
67728	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	179
67729	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	363
67730	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	164
67731	响水	三份河西变	10	200	105
67732	响水	停泉4组东变	10	200	111
67733	响水	阅江楼2#配电室5#变	10	630	287
67734	响水	阅江楼1#配电室1#变	10	630	125
67735	响水	杨圩一组东变	10	200	76
67736	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	372
67737	响水	海悦东鸣府10#变	10	800	87
67738	响水	小圩1组东变	10	200	132
67739	响水	停泉村部变	10	200	102
67740	响水	金城家园2#变	10	800	474
67741	响水	小街村5#变	10	400	193
67742	响水	石灵园2#箱变	10	630	250
67743	响水	毕圩一组变	10	200	106
67744	响水	八里新丰东变	10	400	225
67745	响水	陈港下辛三组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67746	响水	港尾红日1#变	10	200	118
67747	响水	港尾新建东变	10	200	95
67748	响水	停泉刘庄南变	10	200	114
67749	响水	黄东5组变	10	400	172
67750	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	353
67751	响水	引河三四组照明变	10	400	141
67752	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	237
67753	响水	梅湾六组1#变	10	200	108
67754	响水	立双线老街1#变	10	400	135
67755	响水	六套五套小区8#变	10	400	224
67756	响水	丰大集中区6#变	10	400	233
67757	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	0
67758	响水	南河12组5#变	10	200	0
67759	响水	七套6#公用东变	10	400	230
67760	响水	南河北街2#变	10	400	225
67761	响水	双港中学变	10	200	125
67762	响水	农民创业园6#变	10	400	145
67763	响水	加油站变	10	400	132
67764	响水	赵福祥居民小区变	10	500	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67765	响水	碧桂园凤鸣水岸小区5#变	10	800	155
67766	响水	开发区6#南变	10	400	5
67767	响水	耿保友	10	400	91
67768	响水	新工线路边1#变	10	400	213
67769	响水	老舍社区1#变	10	400	119
67770	响水	灌江书苑3#配电室11#主变	10	800	517
67771	响水	小广村新型社区1#变	10	400	0
67772	响水	中奥尊府7#变	10	800	292
67773	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	212
67774	响水	桃园1#变	10	1250	1000
67775	响水	老舍社区2#变	10	400	62
67776	响水	二套李庄3#变	10	200	12
67777	响水	南河英庄4#变	10	200	88
67778	响水	金兰集团8#变	10	200	97
67779	响水	五套张庄2#变	10	200	117
67780	响水	银行1#箱变	10	500	263
67781	响水	油泵厂1#箱变	10	400	211
67782	响水	开发区11#北1#变	10	400	280
67783	响水	桃园兴庄5#变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67784	响水	罗圩4#变	10	200	63
67785	响水	河堆四组2#变	10	200	63
67786	响水	兴庄7组3#变	10	200	75
67787	响水	南河薛荡桥头变	10	400	268
67788	响水	潘庄九组1#变	10	200	57
67789	响水	70大队路东站	10	400	218
67790	响水	清华春景7变	10	800	384
67791	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	640
67792	响水	开发区11#北2#变	10	400	160
67793	响水	桃园城投50#楼变	10	200	62
67794	响水	滨河6#变	10	1250	768
67795	响水	华都丽景10#变	10	800	561
67796	响水	30大队变	10	100	0
67797	响水	灌江一组东变	10	400	83
67798	响水	黄海大农线10大队变	10	630	266
67799	响水	环南安置区变	10	400	272
67800	响水	陈港大堆2#变	10	400	1
67801	响水	印象江南5#变	10	630	426
67802	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67803	响水	滨淮小区变	10	400	215
67804	响水	东源府小区10#变	10	800	438
67805	响水	翻身七组2#变	10	400	155
67806	响水	双港农业示范园2#变	10	200	49
67807	响水	新工线菜市场1#变	10	500	236
67808	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	240
67809	响水	小尖华余变	10	200	120
67810	响水	陈港新民菜场变	10	630	281
67811	响水	东都逸昊8#变	10	800	402
67812	响水	崔庄2#变	10	400	320
67813	响水	小集老街2#变	10	400	67
67814	响水	63大队变	10	200	73
67815	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	0
67816	响水	灌江绿洲10#变	10	800	579
67817	响水	六港新农村2#变	10	400	161
67818	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	362
67819	响水	清华春景8变	10	800	372
67820	响水	30大队北站综合变	10	200	0
67821	响水	现代家园2#变	10	800	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67822	响水	双港16#变	10	400	95
67823	响水	水榭春天小区2#配电室5#变	10	800	328
67824	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	0
67825	响水	骏景园小区2#变	10	800	484
67826	响水	开城西4#变	10	200	95
67827	响水	六套街北8#变	10	400	110
67828	响水	水榭春天小区1#配电室4#变	10	800	358
67829	响水	北海商住楼变	10	400	50
67830	响水	四港七十一组3#变	10	200	56
67831	响水	苏光二组变	10	400	159
67832	响水	米厂2#箱变	10	400	208
67833	响水	民生线民生小区1#变	10	400	276
67834	响水	润生广场南变	10	400	156
67835	响水	四港十一组3#变	10	400	262
67836	响水	中央花园11#变	10	400	47
67837	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	324
67838	响水	民生线民生小区变	10	400	189
67839	响水	六港新农村1#变	10	400	202
67840	响水	运河崔庄4#变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67841	响水	张林南1#变	10	200	0
67842	响水	淮海小区6#变	10	630	275
67843	响水	立礼七组变	10	200	9
67844	响水	淮海小区4#变	10	630	310
67845	响水	六港安置区3#变	10	400	122
67846	响水	医疗2#变	10	200	33
67847	响水	立礼安置区1#变	10	400	249
67848	响水	三套社区2#变	10	400	110
67849	响水	六港安置区1#变	10	400	109
67850	响水	草港安置区5#变	10	400	210
67851	响水	米厂1#箱变	10	400	204
67852	响水	碧桂园3#美变	10	630	254
67853	响水	六套敬老院变	10	400	180
67854	响水	民生线菜场变	10	400	255
67855	响水	海安置区1#变	10	400	193
67856	响水	六港五组变	10	400	186
67857	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	405
67858	响水	四匡8#变	10	400	225
67859	响水	淮海小区5#变	10	630	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67860	响水	润泰小区2#主变	10	800	479
67861	响水	中奥华府3#配电房3#变	10	630	217
67862	响水	天工锦绣花园1#变	10	1000	677
67863	响水	天工锦绣花园2#变	10	1000	400
67864	响水	天工锦绣花园3#变	10	1000	382
67865	响水	天工锦绣花园4#变	10	1000	445
67866	响水	天工锦绣花园5#变	10	1000	638
67867	响水	天工锦绣花园6#变	10	1000	522
67868	响水	天工锦绣花园7#变	10	1000	595
67869	响水	天工锦绣花园8#变	10	1000	561
67870	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	208
67871	响水	天工锦绣花园9#变	10	1000	589
67872	响水	六套街西10#变	10	400	230
67873	响水	天工锦绣花园10#变	10	1000	632
67874	响水	天工锦绣花园11#变	10	1000	444
67875	响水	天工锦绣花园12#变	10	1000	570
67876	响水	清华春景11#变	10	800	410
67877	响水	桃园社区4#变	10	200	81
67878	响水	阅江楼1#配电室2#变	10	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67879	响水	响水绿丰公司变	10	200	94
67880	响水	第二工程队变	10	200	109
67881	响水	印象江南4#变	10	630	474
67882	响水	东源府小区3#变	10	800	467
67883	响水	新东6#箱变	10	630	310
67884	响水	东直线尹修凯变	10	200	105
67885	响水	过桥弯变	10	400	65
67886	响水	农贸市场1#变电所1#变	10	800	423
67887	响水	农贸市场1#变电所2#变	10	800	446
67888	响水	农贸市场1#变电所3#变	10	800	537
67889	响水	农贸市场1#变电所4#变	10	800	351
67890	响水	八墩六九组	10	200	114
67891	响水	黄圩高庄二组变	10	200	99
67892	响水	河堆237组	10	200	56
67893	响水	东直线军寨渠变	10	200	125
67894	响水	河西12组	10	200	78
67895	响水	响水大排档1#变	10	400	0
67896	响水	响水大排档2#变	10	400	52
67897	响水	灌江书苑红旗路小区2#变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67898	响水	老广电局3#变	10	400	0
67899	响水	新光安置区4#变	10	400	224
67900	响水	东都逸昊7#变	10	800	309
67901	响水	云彩小区13#变	10	400	145
67902	响水	解放桥3#变	10	400	156
67903	响水	解放桥1#变	10	500	67
67904	响水	解放桥2#变	10	500	119
67905	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	244
67906	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	184
67907	响水	教育局家属区变	10	400	41
67908	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	198
67909	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	239
67910	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	0
67911	响水	三堡四组4#变	10	400	302
67912	响水	太平四组单变	10	200	74
67913	响水	教堂4#箱变	10	400	158
67914	响水	淮海小区3#变	10	630	300
67915	响水	东都逸昊2#变	10	800	330
67916	响水	齐心安置区变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67917	响水	小尖土桥五组变	10	200	63
67918	响水	齐心一六组3#变	10	400	246
67919	响水	淮海小区7#变	10	630	306
67920	响水	六套五套小区1#变	10	400	87
67921	响水	海安17#变	10	200	29
67922	响水	海安置区2#变	10	400	196
67923	响水	四港十五组4#变	10	400	164
67924	响水	六港十组变	10	200	66
67925	响水	小港安置区2#变	10	400	198
67926	响水	中奥华府3#配电房4#变	10	630	245
67927	响水	王商9#变	10	200	93
67928	响水	三圩周庄2#变	10	200	160
67929	响水	新光安置区1#变	10	400	202
67930	响水	海安置区3#变	10	400	187
67931	响水	吉舍小街变	10	200	131
67932	响水	中奥华府3#配电房1#变	10	630	230
67933	响水	农科2#变	10	400	231
67934	响水	中央花园10#变	10	400	91
67935	响水	桃园兴庄4#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67936	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	542
67937	响水	东都逸昊3#变	10	800	352
67938	响水	新光安置区2#变	10	200	38
67939	响水	王商6#变	10	200	84
67940	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	344
67941	响水	三套社区3#变	10	400	160
67942	响水	五套线三庄村5#变	10	200	86
67943	响水	中奥华府3#配电房2#变	10	630	251
67944	响水	六套街北20#变	10	400	206
67945	响水	唐庄八九组3#变	10	200	108
67946	响水	六港安置区2#变	10	400	142
67947	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	79
67948	响水	黄河北变	10	400	216
67949	响水	三套社区6#变	10	400	113
67950	响水	小尖粮管所变	10	200	44
67951	响水	碧桂园4#美变	10	400	0
67952	响水	辛六村明1#变	10	400	241
67953	响水	东都逸昊4#变	10	800	391
67954	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67955	响水	东都逸昊1#变	10	800	370
67956	响水	城南新村3#变	10	630	189
67957	响水	立礼安置区2#变	10	400	230
67958	响水	彭庄6#变	10	200	76
67959	响水	六套五套小区2#变	10	400	137
67960	响水	城南新村2#变	10	500	84
67961	响水	皂角柏庄5#变	10	200	51
67962	响水	下辛新农村变	10	200	0
67963	响水	朱圩三组1#变	10	200	64
67964	响水	新民小学3#变	10	400	116
67965	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	454
67966	响水	苏光一八组南变	10	200	60
67967	响水	三套社区1#变	10	400	170
67968	响水	淮海小区1#变	10	630	267
67969	响水	六港一组变	10	400	134
67970	响水	三套社区4#变	10	400	139
67971	响水	运河幼儿园4#变	10	400	0
67972	响水	黄海广场变	10	400	102
67973	响水	润泰小区1#主变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67974	响水	海安四组变	10	200	29
67975	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	345
67976	响水	草港安置区6#变	10	400	243
67977	响水	新光新农村变	10	400	146
67978	响水	皂角杨滩变	10	200	82
67979	响水	民生线发电房1#变	10	400	187
67980	响水	立双线新增金三角变	10	400	280
67981	响水	高场七排4#变	10	400	246
67982	响水	三套社区5#变	10	400	172
67983	响水	城南新村1#变	10	630	196
67984	响水	淮海小区2#变	10	630	240
67985	响水	幼儿园3#变	10	400	157
67986	响水	丰大居民集中区3#变	10	200	113
67987	响水	海安2组2#变	10	400	118
67988	响水	淮海小区8#变	10	630	327
67989	响水	四港村明3#变	10	200	82

表2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	新桥12#变	10	200	本级设备容量受限
2	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	本级设备容量受限
3	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	上级设备容量受限
4	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	本级设备容量受限
5	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	上级设备容量受限
6	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
7	市区	联合村23#配变	10	200	上级设备容量受限
8	市区	新民34#变	10	400	本级设备容量受限
9	市区	福裕3#公用变	10	500	本级设备容量受限
10	市区	光明小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11	市区	学府S1箱变	10	400	上级设备容量受限
12	市区	学府S2箱变	10	400	上级设备容量受限
13	市区	向阳水岸3#配电室3#主变.	10	800	上级设备容量受限
14	市区	向阳水岸3#配电室1#主变.	10	800	上级设备容量受限
15	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	上级设备容量受限
16	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	上级设备容量受限
17	市区	秦南关陈21#变	10	400	本级设备容量受限
18	市区	民权40#变	10	400	本级设备容量受限
19	市区	三尖16#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20	市区	北蒋卢村10#变	10	400	上级设备容量受限
21	市区	界河4#配变	10	200	上级设备容量受限
22	市区	界河2#配变	10	200	上级设备容量受限
23	市区	吴徐5#配变	10	200	上级设备容量受限
24	市区	吴徐6#配变	10	200	上级设备容量受限
25	市区	新星10#配变	10	200	上级设备容量受限
26	市区	大冈联合村10#配变	10	200	上级设备容量受限
27	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
28	市区	三灶9#变	10	200	本级设备容量受限
29	市区	三灶12#变	10	200	本级设备容量受限
30	市区	北李9#变	10	200	本级设备容量受限
31	市区	庆丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
32	市区	新苑小区箱变	10	315	上级设备容量受限
33	市区	义丰集镇11#配变	10	315	本级设备容量受限
34	市区	盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	本级设备容量受限
35	市区	同心8#变	10	200	本级设备容量受限
36	市区	公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
37	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	上级设备容量受限
38	市区	野陆6#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
39	市区	大李7#配变	10	200	本级设备容量受限
40	市区	龙兴5#公用变	10	400	本级设备容量受限
41	市区	勤加11#公用变	10	200	上级设备容量受限
42	市区	庆元07号变	10	200	上级设备容量受限
43	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
44	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	上级设备容量受限
45	市区	龙碾5#变	10	200	本级设备容量受限
46	市区	永西8#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
47	市区	正洋6#配变	10	200	上级设备容量受限
48	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	上级设备容量受限
49	市区	甘露14#变	10	400	本级设备容量受限
50	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
51	市区	庆西11#公用变	10	200	本级设备容量受限
52	市区	新南8#变	10	200	本级设备容量受限
53	市区	方向22#变	10	200	本级设备容量受限
54	市区	北蒋厉民4#变	10	200	上级设备容量受限
55	市区	海龙S2箱变	10	500	本级设备容量受限
56	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
57	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
58	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
59	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
60	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	上级设备容量受限
61	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
62	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
63	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
64	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	上级设备容量受限
65	市区	葛武新杨6#配变	10	200	上级设备容量受限
66	市区	新灶08号变	10	200	上级设备容量受限
67	市区	桂英7#配变	10	200	上级设备容量受限
68	市区	利民11#变	10	200	本级设备容量受限
69	市区	潭尖12#变	10	315	本级设备容量受限
70	市区	三尖7#变	10	400	本级设备容量受限
71	市区	联盟11#变	10	200	本级设备容量受限
72	市区	潭田5#公用变	10	200	本级设备容量受限
73	市区	兴农线连心13#配变	10	200	上级设备容量受限
74	市区	大宇时代名都1#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
75	市区	古亭10#变	10	200	本级设备容量受限
76	市区	兴业线大兴3#小区公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
77	市区	野陆8#公用变	10	200	上级设备容量受限
78	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	本级设备容量受限
79	市区	潘黄益丰13#变	10	200	本级设备容量受限
80	市区	河夹线中徐10#配变	10	200	上级设备容量受限
81	市区	光华7#配变	10	200	上级设备容量受限
82	市区	古河11#变	10	200	上级设备容量受限
83	市区	鞍湖三旺9号	10	100	上级设备容量受限
84	市区	盐东5#变	10	400	本级设备容量受限
85	市区	黄海6#变	10	400	本级设备容量受限
86	市区	北蒋江尧7#变	10	200	上级设备容量受限
87	市区	学富集镇15#配变	10	200	本级设备容量受限
88	市区	高产8#变	10	200	本级设备容量受限
89	市区	利民12#变	10	200	本级设备容量受限
90	市区	便仓16#变	10	200	本级设备容量受限
91	市区	北蒋盛花7#变	10	200	上级设备容量受限
92	市区	大冈联合村11#配变	10	100	上级设备容量受限
93	市区	同兴11#配变	10	200	上级设备容量受限
94	市区	戴伙7#公用变	10	200	上级设备容量受限
95	市区	缘源小区2#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
96	市区	缘源小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
97	市区	缘源小区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
98	市区	缘源小区4#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
99	市区	庆西13#公用变	10	200	本级设备容量受限
100	市区	莘野12#公用变	10	400	本级设备容量受限
101	市区	集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
102	市区	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
103	市区	富港13#配变	10	200	上级设备容量受限
104	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	上级设备容量受限
105	市区	风洋5#变	10	100	上级设备容量受限
106	市区	花苑小区箱变	10	630	上级设备容量受限
107	市区	佳富11#配变	10	200	上级设备容量受限
108	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	上级设备容量受限
109	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	上级设备容量受限
110	市区	程实8#配变	10	200	上级设备容量受限
111	市区	东塘10配变	10	200	上级设备容量受限
112	市区	集镇7配变	10	200	上级设备容量受限
113	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	上级设备容量受限
114	市区	冈中所书楼村13号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
115	市区	李坝15号变	10	200	上级设备容量受限
116	市区	洋湾12#变	10	200	本级设备容量受限
117	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	上级设备容量受限
118	市区	工业园17#变	10	400	本级设备容量受限
119	市区	盐海10#变	10	400	上级设备容量受限
120	市区	先锋13#变	10	400	本级设备容量受限
121	市区	古河13#变	10	200	上级设备容量受限
122	市区	北蒋红沥7#变	10	200	上级设备容量受限
123	市区	民胜11#配变	10	200	上级设备容量受限
124	市区	李坝16号变	10	200	上级设备容量受限
125	市区	盐阜饭店S15主变	10	630	本级设备容量受限
126	市区	仁智19号变	10	200	上级设备容量受限
127	市区	新桥18#变	10	200	本级设备容量受限
128	市区	护陇10#配变	10	200	上级设备容量受限
129	市区	秦南泾口2#变	10	200	上级设备容量受限
130	市区	龙碾1#变	10	200	上级设备容量受限
131	市区	龙碾7#变	10	200	上级设备容量受限
132	市区	青墩3#变	10	200	上级设备容量受限
133	市区	董伙10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
134	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	本级设备容量受限
135	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	本级设备容量受限
136	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	上级设备容量受限
137	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	上级设备容量受限
138	市区	义丰华联1#箱变	10	400	本级设备容量受限
139	市区	潭尖3#变	10	200	本级设备容量受限
140	市区	古元3#变	10	200	上级设备容量受限
141	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
142	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
143	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	本级设备容量受限
144	市区	新民村13#变	10	400	本级设备容量受限
145	市区	光华8#配变	10	200	上级设备容量受限
146	市区	集镇17#变-	10	200	上级设备容量受限
147	市区	集镇18#变	10	400	本级设备容量受限
148	市区	新元6#配变	10	400	上级设备容量受限
149	市区	集镇26#箱变	10	400	上级设备容量受限
150	市区	洋湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
151	市区	南龙12#公用变	10	200	本级设备容量受限
152	市区	北蒋合兴12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
153	市区	北蒋楚九8#变	10	200	上级设备容量受限
154	市区	大冈集镇31#配变	10	400	上级设备容量受限
155	市区	大冈集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
156	市区	教师新村1#相变	10	400	上级设备容量受限
157	市区	莘野19#公用变	10	200	本级设备容量受限
158	市区	潭尖18#变	10	200	本级设备容量受限
159	市区	古殿9#配变	10	200	上级设备容量受限
160	市区	北蒋楚九10#变	10	200	上级设备容量受限
161	市区	北蒋楚九11#变	10	200	上级设备容量受限
162	市区	潭田6#公用变	10	200	本级设备容量受限
163	市区	盐东12#变	10	200	本级设备容量受限
164	市区	潭田15#公用变	10	200	本级设备容量受限
165	市区	才塘14#变	10	200	上级设备容量受限
166	市区	古殿11#配变	10	200	上级设备容量受限
167	市区	河夹线华府5#配变	10	200	上级设备容量受限
168	市区	集镇16号变001	10	400	上级设备容量受限
169	市区	大冈光华10#配变	10	200	上级设备容量受限
170	市区	鞍湖九曲6号	10	200	本级设备容量受限
171	市区	宏都线尧舜路S22箱变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
172	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	本级设备容量受限
173	市区	秦南集镇14#变	10	400	本级设备容量受限
174	市区	秦南孙伙6#变	10	200	本级设备容量受限
175	市区	万和12#配变	10	200	上级设备容量受限
176	市区	圩洋18#变	10	200	上级设备容量受限
177	市区	北蒋童成15#变	10	200	上级设备容量受限
178	市区	冈中所花吉村20号配变	10	200	本级设备容量受限
179	市区	莘野22#公用变	10	200	本级设备容量受限
180	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	上级设备容量受限
181	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	上级设备容量受限
182	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	上级设备容量受限
183	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	上级设备容量受限
184	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	上级设备容量受限
185	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	上级设备容量受限
186	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	上级设备容量受限
187	市区	潭溪11#公用变	10	200	本级设备容量受限
188	市区	勤加14#配变	10	400	上级设备容量受限
189	市区	金融城1#地块1#配电室3#主变	20	800	本级设备容量受限
190	市区	东科城北区1#配电室3#主变	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
191	市区	金融城2#地块3#配电室4#主变	20	800	本级设备容量受限
192	市区	晨阳21#变	10	200	上级设备容量受限
193	市区	李庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
194	市区	青阳线集镇20#变	10	200	本级设备容量受限
195	市区	东南31#配变	10	200	上级设备容量受限
196	市区	明朗12#配变	10	200	上级设备容量受限
197	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	上级设备容量受限
198	市区	青墩19#变	10	200	上级设备容量受限
199	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
200	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	本级设备容量受限
201	市区	庆西8#变	10	200	本级设备容量受限
202	市区	供电南村4#	10	400	本级设备容量受限
203	市区	北龙15#公用变	10	200	本级设备容量受限
204	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
205	市区	盐塘家园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
206	市区	盐塘家园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
207	市区	盐塘家园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
208	市区	盐塘家园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
209	市区	盐塘家园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
210	市区	盐塘家园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
211	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	本级设备容量受限
212	市区	义丰于任12#配变	10	200	本级设备容量受限
213	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
214	市区	甘露21#变	10	315	本级设备容量受限
215	市区	秦南集镇34#变	10	400	本级设备容量受限
216	市区	车林8#配变	10	200	本级设备容量受限
217	市区	金陈8#变	10	200	本级设备容量受限
218	市区	龙冈大吉15号	10	200	上级设备容量受限
219	市区	三尖12#变	10	400	本级设备容量受限
220	市区	新永8#变	10	30	本级设备容量受限
221	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	上级设备容量受限
222	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	上级设备容量受限
223	市区	蟒河10#公用变	10	200	本级设备容量受限
224	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	上级设备容量受限
225	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	上级设备容量受限
226	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	上级设备容量受限
227	市区	大冈联合村16#配变	10	200	上级设备容量受限
228	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
229	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	上级设备容量受限
230	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	上级设备容量受限
231	市区	佳富18#配变	10	200	上级设备容量受限
232	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	上级设备容量受限
233	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	上级设备容量受限
234	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	上级设备容量受限
235	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	上级设备容量受限
236	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	上级设备容量受限
237	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	上级设备容量受限
238	市区	潘黄集镇2#变	10	400	本级设备容量受限
239	市区	大冈所富港24#配变	10	200	上级设备容量受限
240	市区	特水场2#变	10	200	上级设备容量受限
241	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
242	市区	龙碾11#变	10	200	上级设备容量受限
243	市区	桃源居1号变	10	630	本级设备容量受限
244	市区	冈中所兴隆村13号配变	10	200	本级设备容量受限
245	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	本级设备容量受限
246	市区	葛武富王5#配变	10	200	本级设备容量受限
247	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
248	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	上级设备容量受限
249	市区	勤加20#配变	10	200	上级设备容量受限
250	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	上级设备容量受限
251	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	本级设备容量受限
252	市区	金融城2#地块6#配电室2#主变	20	800	本级设备容量受限
253	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
254	市区	大冈联合19#配变	10	200	上级设备容量受限
255	市区	葛武董伙18#配变	10	200	上级设备容量受限
256	市区	葛武花村11#配变	10	200	上级设备容量受限
257	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	上级设备容量受限
258	市区	傍徐小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
259	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
260	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室2#主变	20	630	上级设备容量受限
261	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室4#主变	20	630	上级设备容量受限
262	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
263	市区	月康25#变-	10	200	本级设备容量受限
264	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	上级设备容量受限
265	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
266	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
267	市区	尚庄界河10#配变	10	200	上级设备容量受限
268	市区	潭田19#公用变	10	200	本级设备容量受限
269	市区	葛武新杨7#配变	10	200	上级设备容量受限
270	市区	宗凌6#配变	10	200	上级设备容量受限
271	市区	董伙2#配变	10	200	上级设备容量受限
272	市区	戴伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
273	市区	光明11#配变	10	200	上级设备容量受限
274	市区	戴伙9#配变	10	200	上级设备容量受限
275	市区	戴伙1#变	10	400	上级设备容量受限
276	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	上级设备容量受限
277	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	上级设备容量受限
278	市区	北蒋楚九5#变	10	200	上级设备容量受限
279	市区	程实5#配变	10	200	上级设备容量受限
280	市区	兆丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
281	市区	大冈集镇19#配变	10	400	上级设备容量受限
282	市区	秦南宝奎7#变	10	200	上级设备容量受限
283	市区	北蒋雨生8#变	10	200	上级设备容量受限
284	市区	北蒋楚九7#变	10	200	上级设备容量受限
285	市区	北蒋江尧8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
286	市区	胜利4#配变	10	400	上级设备容量受限
287	市区	大冈野陆1#配变	10	400	上级设备容量受限
288	市区	光明6#配变	10	200	上级设备容量受限
289	市区	同兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
290	市区	潭溪22#公用变	10	200	本级设备容量受限
291	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	本级设备容量受限
292	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	本级设备容量受限
293	市区	郊区党校2#	10	315	本级设备容量受限
294	市区	力光线二墩四组公变	10	315	本级设备容量受限
295	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
296	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	上级设备容量受限
297	市区	潭田2#公用变	10	200	本级设备容量受限
298	市区	北龙8#公用变	10	200	本级设备容量受限
299	市区	潭溪14#公用变	10	200	本级设备容量受限
300	市区	潭溪9#公用变	10	200	本级设备容量受限
301	市区	宗凌1#配变	10	200	上级设备容量受限
302	市区	学中4#配变	10	200	本级设备容量受限
303	市区	学东线三永3#配变	10	200	本级设备容量受限
304	市区	北闸15#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
305	市区	三永4#配变	10	100	上级设备容量受限
306	市区	学富线蒋河4#配变	10	200	本级设备容量受限
307	市区	三尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
308	市区	北龙港北龙6#公用变	10	200	本级设备容量受限
309	市区	莘野4#公用变	10	200	本级设备容量受限
310	市区	农贸商城1#箱变	10	500	上级设备容量受限
311	市区	农贸商城2#箱变	10	500	上级设备容量受限
312	市区	朝阳新村4#	10	400	本级设备容量受限
313	市区	义丰三官3#配变	10	200	本级设备容量受限
314	市区	李庄2号配变	10	200	上级设备容量受限
315	市区	刘垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
316	市区	农贸商城3#箱变	10	500	上级设备容量受限
317	市区	农贸商城4#箱变	10	500	上级设备容量受限
318	市区	农贸商城10#箱变	10	500	上级设备容量受限
319	市区	农贸商城11#箱变	10	500	上级设备容量受限
320	市区	农贸商城9#箱变	10	315	上级设备容量受限
321	市区	农贸商城12#箱变	10	630	上级设备容量受限
322	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	本级设备容量受限
323	市区	学农线连心14#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
324	市区	宏都线盐都路S18箱变	10	630	本级设备容量受限
325	市区	前进公寓2#S3箱变主变	10	630	本级设备容量受限
326	市区	北蒋雨生12#变	10	200	上级设备容量受限
327	市区	高产12#变	10	200	上级设备容量受限
328	市区	郝荣5#配变	10	200	上级设备容量受限
329	市区	北蒋童成3#变	10	200	上级设备容量受限
330	市区	农贸商城13#箱变	10	500	上级设备容量受限
331	市区	农贸商城5#箱变	10	630	上级设备容量受限
332	市区	农贸商城6#箱变	10	630	上级设备容量受限
333	市区	农贸商城7#箱变	10	500	上级设备容量受限
334	市区	农贸商城8#箱变	10	630	上级设备容量受限
335	市区	农贸商城14#箱变	10	630	上级设备容量受限
336	市区	农贸商城15#箱变	10	630	上级设备容量受限
337	市区	农贸商城16#箱变	10	500	上级设备容量受限
338	市区	农贸商城17#箱变	10	630	上级设备容量受限
339	市区	新界14#变	10	200	本级设备容量受限
340	市区	戴伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
341	市区	葛武东塘4配变	10	200	上级设备容量受限
342	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
343	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	本级设备容量受限
344	市区	集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
345	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	本级设备容量受限
346	市区	界沟9#变	10	200	本级设备容量受限
347	市区	顺北14#公用变	10	200	本级设备容量受限
348	市区	莘野16#公用变	10	200	本级设备容量受限
349	市区	护西2#配变	10	200	上级设备容量受限
350	市区	潭溪24#公用变	10	160	本级设备容量受限
351	市区	秦南富康17#变	10	200	本级设备容量受限
352	市区	义丰双官5#配变	10	200	本级设备容量受限
353	市区	永新路8#变	10	400	本级设备容量受限
354	市区	凤南1#公用变	10	400	本级设备容量受限
355	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	上级设备容量受限
356	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
357	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
358	市区	潭田14#公用变	10	200	本级设备容量受限
359	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	上级设备容量受限
360	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	本级设备容量受限
361	市区	三湾2配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
362	市区	青墩17#变	10	200	本级设备容量受限
363	市区	董伙15#配变	10	200	本级设备容量受限
364	市区	耿伙12#	10	400	本级设备容量受限
365	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
366	市区	冈中所兴隆村10号配变	10	100	本级设备容量受限
367	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	上级设备容量受限
368	市区	大冈集镇16#配变	10	400	上级设备容量受限
369	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	上级设备容量受限
370	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	本级设备容量受限
371	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	上级设备容量受限
372	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	上级设备容量受限
373	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	上级设备容量受限
374	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	上级设备容量受限
375	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	上级设备容量受限
376	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	上级设备容量受限
377	市区	葛武育才8#配变	10	400	上级设备容量受限
378	市区	西袁5#	10	200	上级设备容量受限
379	市区	潭溪28#公用变	10	200	本级设备容量受限
380	市区	北龙14#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
381	市区	集镇30#配变	10	200	上级设备容量受限
382	市区	三河家园2#配电室5#主变	10	1250	上级设备容量受限
383	市区	三河家园3#配电室6#主变	10	1250	上级设备容量受限
384	市区	三河家园3#配电室7#主变	10	1250	上级设备容量受限
385	市区	三河家园3#配电室8#主变	10	1250	上级设备容量受限
386	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	本级设备容量受限
387	市区	鞍湖许桥5号	10	200	上级设备容量受限
388	市区	大庆路菜场S6箱变主变	10	630	本级设备容量受限
389	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	上级设备容量受限
390	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	本级设备容量受限
391	市区	思源13#变	10	200	本级设备容量受限
392	市区	头灶29#变	10	200	本级设备容量受限
393	市区	鞍湖集镇12号	10	200	上级设备容量受限
394	市区	才坝14#变	10	200	本级设备容量受限
395	市区	李坝21号变	10	200	上级设备容量受限
396	市区	尚庄姚伙9#配变	10	200	上级设备容量受限
397	市区	时杨14#配变	10	100	本级设备容量受限
398	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	本级设备容量受限
399	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
400	市区	潘黄集镇27#变	10	400	本级设备容量受限
401	市区	光荣14#变	10	400	本级设备容量受限
402	市区	明朗8#配变	10	200	本级设备容量受限
403	市区	新星7#配变	10	200	上级设备容量受限
404	市区	向阳水岸2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
405	市区	孙英19#变	10	200	上级设备容量受限
406	市区	才坝15#变	10	200	本级设备容量受限
407	市区	光荣19#变	10	400	本级设备容量受限
408	市区	向阳水岸2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
409	市区	冈中所书楼村17号配变	10	200	本级设备容量受限
410	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	上级设备容量受限
411	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	上级设备容量受限
412	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	上级设备容量受限
413	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	上级设备容量受限
414	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	上级设备容量受限
415	市区	宗凌15#配变	10	200	上级设备容量受限
416	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
417	市区	永西18	10	200	本级设备容量受限
418	市区	界河5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
419	市区	孙英18#配变	10	200	上级设备容量受限
420	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	上级设备容量受限
421	市区	北蒋盛花10#变	10	200	上级设备容量受限
422	市区	宗凌16##配变	10	200	上级设备容量受限
423	市区	宗凌集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
424	市区	向阳水岸1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
425	市区	向阳水岸1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
426	市区	凤南11#公用变	10	200	本级设备容量受限
427	市区	程实11#配变	10	200	上级设备容量受限
428	市区	光明12#配变	10	200	上级设备容量受限
429	市区	李庄12#配变	10	200	上级设备容量受限
430	市区	民强13#配变	10	315	上级设备容量受限
431	市区	戴伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
432	市区	北蒋红沥11#变	10	400	上级设备容量受限
433	市区	塘桥5#配变	10	200	上级设备容量受限
434	市区	玉新小区4#欧变	10	400	本级设备容量受限
435	市区	潭溪42#公用变	10	200	本级设备容量受限
436	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	上级设备容量受限
437	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
438	市区	蟒河17#公用变	10	200	本级设备容量受限
439	市区	胜利11#变	10	400	上级设备容量受限
440	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	上级设备容量受限
441	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	上级设备容量受限
442	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	上级设备容量受限
443	市区	大冈集镇35#配变	10	315	上级设备容量受限
444	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
445	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
446	市区	集镇25号变	10	400	上级设备容量受限
447	市区	市经济管理干部学校	10	80	本级设备容量受限
448	市区	盐塘线康乐小区9#变	10	400	本级设备容量受限
449	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	本级设备容量受限
450	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	上级设备容量受限
451	市区	永康S6箱变主变	10	500	上级设备容量受限
452	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
453	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	上级设备容量受限
454	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
455	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	上级设备容量受限
456	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
457	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
458	市区	南龙22#公用变	10	200	本级设备容量受限
459	市区	兆顺23号变	10	200	上级设备容量受限
460	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	上级设备容量受限
461	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	上级设备容量受限
462	市区	成庄18#变	10	200	本级设备容量受限
463	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	上级设备容量受限
464	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	上级设备容量受限
465	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	上级设备容量受限
466	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	上级设备容量受限
467	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	上级设备容量受限
468	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	上级设备容量受限
469	市区	孙英1#配变	10	200	上级设备容量受限
470	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
471	市区	青墩集镇31#变	10	400	上级设备容量受限
472	市区	镇北17#变	10	200	本级设备容量受限
473	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
474	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
475	市区	新港31#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
476	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	上级设备容量受限
477	市区	大冈联合村15#配变	10	200	上级设备容量受限
478	市区	三尖14#变	10	200	本级设备容量受限
479	市区	潭溪48#公用变	10	200	本级设备容量受限
480	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
481	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	上级设备容量受限
482	市区	民乐12#配变	10	200	上级设备容量受限
483	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	上级设备容量受限
484	市区	庆元17号变	10	200	上级设备容量受限
485	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	上级设备容量受限
486	市区	大冈傍徐16#变	10	400	上级设备容量受限
487	市区	缘源农贸菜场箱变	10	630	上级设备容量受限
488	市区	正东8#变	10	200	上级设备容量受限
489	市区	北蒋盛花13#变	10	200	上级设备容量受限
490	市区	北闸17#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
491	市区	兴隆10#变-	10	200	上级设备容量受限
492	市区	义丰大范8#配变	10	400	本级设备容量受限
493	市区	盐中14#变-	10	200	本级设备容量受限
494	市区	顺北22#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
495	市区	同港2#配变	10	200	本级设备容量受限
496	市区	葛武董伙19#配变	10	200	上级设备容量受限
497	市区	时杨10#配变	10	200	本级设备容量受限
498	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	本级设备容量受限
499	市区	振兴28#变	10	200	上级设备容量受限
500	市区	青墩集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
501	市区	大冈集镇6#配变	10	315	上级设备容量受限
502	市区	民强6#变	10	200	上级设备容量受限
503	市区	盐中1#变	10	315	上级设备容量受限
504	市区	北蒋红沥1#变	10	200	上级设备容量受限
505	市区	明朗6#配变	10	200	上级设备容量受限
506	市区	刘垛11#变	10	400	上级设备容量受限
507	市区	北蒋卢村5#变	10	200	上级设备容量受限
508	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
509	市区	北蒋红沥5#变	10	200	上级设备容量受限
510	市区	利民3#变	10	200	本级设备容量受限
511	市区	才坝4#变	10	200	本级设备容量受限
512	市区	潘黄集镇11#变	10	315	本级设备容量受限
513	市区	莘野3#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
514	市区	美丽2#变	10	400	本级设备容量受限
515	市区	富港28#变	10	400	上级设备容量受限
516	市区	新河小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
517	市区	洋湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
518	市区	风洋3#变	10	200	上级设备容量受限
519	市区	通榆南村4#	10	315	本级设备容量受限
520	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	上级设备容量受限
521	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	上级设备容量受限
522	市区	集镇2#变	10	315	本级设备容量受限
523	市区	凤南2#公用变	10	200	本级设备容量受限
524	市区	头灶8#变	10	200	本级设备容量受限
525	市区	新界1#变	10	400	本级设备容量受限
526	市区	三尖5#变	10	400	上级设备容量受限
527	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	上级设备容量受限
528	市区	兴业线中大三协公变	10	400	本级设备容量受限
529	市区	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
530	市区	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
531	市区	蟒南8#变	10	200	本级设备容量受限
532	市区	盐海1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
533	市区	新桥4#变	10	200	本级设备容量受限
534	市区	新桥9#变	10	200	本级设备容量受限
535	市区	潭溪6#公用变	10	200	本级设备容量受限
536	市区	义丰大范2#配变	10	200	本级设备容量受限
537	市区	月青4#变	10	200	上级设备容量受限
538	市区	月青5#变	10	200	上级设备容量受限
539	市区	风洋1#变	10	200	上级设备容量受限
540	市区	光明5#配变	10	200	上级设备容量受限
541	市区	人民路3#变	10	50	本级设备容量受限
542	市区	大冈富港8#配变	10	400	上级设备容量受限
543	市区	大冈联合村4#配变	10	200	上级设备容量受限
544	市区	公用1#配变	10	400	上级设备容量受限
545	市区	孙英8#配变	10	200	上级设备容量受限
546	市区	学农线陈祁3#配变	10	200	本级设备容量受限
547	市区	潭溪4#公用变	10	200	本级设备容量受限
548	市区	潭溪2#公用变	10	200	本级设备容量受限
549	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	上级设备容量受限
550	市区	学富线蒋河5#配变	10	200	本级设备容量受限
551	市区	同兴6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
552	市区	同兴3#配变	10	100	本级设备容量受限
553	市区	戴伙2#配变	10	100	上级设备容量受限
554	市区	戴伙3#配变	10	400	上级设备容量受限
555	市区	永宁商住楼箱变主变	10	315	本级设备容量受限
556	市区	大冈联合村6#配变	10	200	上级设备容量受限
557	市区	三尖1#变	10	400	本级设备容量受限
558	市区	潭溪3#公用变	10	200	本级设备容量受限
559	市区	戴伙4#配变	10	100	上级设备容量受限
560	市区	戴伙5#配变	10	200	上级设备容量受限
561	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	上级设备容量受限
562	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	上级设备容量受限
563	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	上级设备容量受限
564	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	上级设备容量受限
565	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	上级设备容量受限
566	市区	袁邵6#配变	10	100	上级设备容量受限
567	市区	袁邵5#配变	10	200	上级设备容量受限
568	市区	月康2#变	10	200	本级设备容量受限
569	市区	环城房产1#S4	10	500	本级设备容量受限
570	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
571	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	上级设备容量受限
572	市区	吴徐17#配变	10	200	上级设备容量受限
573	市区	新永2#变	10	200	本级设备容量受限
574	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
575	市区	三湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
576	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	上级设备容量受限
577	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	上级设备容量受限
578	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	上级设备容量受限
579	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	上级设备容量受限
580	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	上级设备容量受限
581	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	上级设备容量受限
582	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	上级设备容量受限
583	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	上级设备容量受限
584	市区	万户新村4#	10	400	本级设备容量受限
585	市区	万户新村8#	10	400	本级设备容量受限
586	市区	万户新村9#	10	400	本级设备容量受限
587	市区	正丰09号变	10	100	上级设备容量受限
588	市区	民强3#配变	10	200	上级设备容量受限
589	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
590	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	上级设备容量受限
591	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	上级设备容量受限
592	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	上级设备容量受限
593	市区	李庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
594	市区	南龙7#公用变	10	200	本级设备容量受限
595	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	上级设备容量受限
596	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	上级设备容量受限
597	市区	方向7#变	10	200	本级设备容量受限
598	市区	海龙1#	10	400	本级设备容量受限
599	市区	凌桥2#	10	630	本级设备容量受限
600	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	上级设备容量受限
601	市区	南龙2#公用变	10	400	本级设备容量受限
602	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	上级设备容量受限
603	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	上级设备容量受限
604	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	上级设备容量受限
605	市区	曙光2	10	400	上级设备容量受限
606	市区	南龙4#公用变	10	200	本级设备容量受限
607	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	上级设备容量受限
608	市区	集镇5#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
609	市区	潭尖8#变	10	200	上级设备容量受限
610	市区	潘黄宝才20#变	10	200	本级设备容量受限
611	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	上级设备容量受限
612	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	上级设备容量受限
613	市区	潭尖1#变	10	200	上级设备容量受限
614	市区	自然3#变	10	200	上级设备容量受限
615	市区	龙碾9#变	10	200	上级设备容量受限
616	市区	正洋1#配变	10	200	上级设备容量受限
617	市区	清逸苑	10	500	本级设备容量受限
618	市区	潘黄宝才13#变	10	400	本级设备容量受限
619	市区	光明7#配变	10	400	上级设备容量受限
620	市区	葛武富王4#配变	10	200	上级设备容量受限
621	市区	葛武3#配变	10	200	上级设备容量受限
622	市区	南映16#变	10	100	本级设备容量受限
623	市区	佳富10#配变	10	200	上级设备容量受限
624	市区	郊区党校1#	10	400	本级设备容量受限
625	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
626	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	上级设备容量受限
627	市区	恒祥公寓2#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
628	市区	上潘3#配变	10	200	上级设备容量受限
629	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	上级设备容量受限
630	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	本级设备容量受限
631	市区	鑫业家园2#S17箱变主变	10	630	本级设备容量受限
632	市区	义丰于任4#变	10	200	本级设备容量受限
633	市区	义丰花陇2#配变	10	200	本级设备容量受限
634	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
635	市区	庆丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
636	市区	庆丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
637	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	本级设备容量受限
638	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	上级设备容量受限
639	市区	集镇10#变	10	200	本级设备容量受限
640	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	本级设备容量受限
641	市区	集镇22#变-	10	200	本级设备容量受限
642	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	200	上级设备容量受限
643	市区	镇中1#配变	10	200	上级设备容量受限
644	市区	华英桥1#配变	10	100	上级设备容量受限
645	市区	董伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
646	市区	新杨4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
647	市区	葛武程实3#配变	10	200	上级设备容量受限
648	市区	程实2#配变	10	200	上级设备容量受限
649	市区	宗凌3#配变	10	200	上级设备容量受限
650	市区	程实7#配变	10	200	上级设备容量受限
651	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	上级设备容量受限
652	市区	集镇9#变	10	400	上级设备容量受限
653	市区	义丰双龙4#配变	10	200	本级设备容量受限
654	市区	义丰双龙3#配变	10	200	本级设备容量受限
655	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	上级设备容量受限
656	市区	王庄8#变	10	160	本级设备容量受限
657	市区	瑞北3#配变	10	100	上级设备容量受限
658	市区	新民村5#变	10	315	本级设备容量受限
659	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室2#主变	20	800	上级设备容量受限
660	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室4#主变	20	800	上级设备容量受限
661	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	本级设备容量受限
662	市区	集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
663	市区	潘黄跃进2#变	10	400	本级设备容量受限
664	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	本级设备容量受限
665	市区	潘黄刘朋6#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
666	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	上级设备容量受限
667	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	上级设备容量受限
668	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室4#主变	20	800	上级设备容量受限
669	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室2#主变	20	800	上级设备容量受限
670	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	上级设备容量受限
671	市区	护西10#配变	10	200	上级设备容量受限
672	市区	秦南集镇35#变	10	400	本级设备容量受限
673	市区	集镇36#变	10	200	本级设备容量受限
674	市区	新界18#变	10	200	本级设备容量受限
675	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	上级设备容量受限
676	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
677	市区	冈中所吴港15号配变	10	200	本级设备容量受限
678	市区	前进14#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
679	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	上级设备容量受限
680	市区	义丰集镇21#配变	10	400	本级设备容量受限
681	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	上级设备容量受限
682	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	上级设备容量受限
683	市区	陈捷18#变	10	200	上级设备容量受限
684	市区	胜利居委会7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
685	市区	大冈联合村22#配变	10	315	上级设备容量受限
686	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	上级设备容量受限
687	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	上级设备容量受限
688	市区	东南34#配变	10	200	上级设备容量受限
689	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
690	市区	长创线合兴公用变	10	315	本级设备容量受限
691	市区	北蒋集镇25#变	10	200	上级设备容量受限
692	市区	都政线世纪路S5箱变	10	400	本级设备容量受限
693	市区	大冈集镇40#变	10	400	上级设备容量受限
694	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	上级设备容量受限
695	市区	长潘线中马2#变	10	400	本级设备容量受限
696	市区	镇南6#变（新）	10	200	本级设备容量受限
697	市区	香苑东园8#楼2#开关站2#主变	20	800	上级设备容量受限
698	市区	香苑东园8#楼2#开关站4#主变	20	800	上级设备容量受限
699	市区	香苑东园1#楼1#配电室2#主变	20	800	上级设备容量受限
700	市区	新兴集镇34#变	10	400	本级设备容量受限
701	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室2#主变	20	800	上级设备容量受限
702	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室2#主变	20	800	上级设备容量受限
703	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室4#主变	20	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
704	市区	吴徐18#配变	10	200	上级设备容量受限
705	市区	北蒋福泉19#变	10	200	上级设备容量受限
706	市区	香苑东园6#楼1#开关站2#主变	20	800	上级设备容量受限
707	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	上级设备容量受限
708	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	本级设备容量受限
709	市区	北李8#变	10	200	本级设备容量受限
710	市区	秦南凤翔2#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
711	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	上级设备容量受限
712	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
713	市区	民权13#变	10	200	本级设备容量受限
714	市区	孙匡变	10	400	本级设备容量受限
715	市区	秦南三河5#杆上配变	10	100	本级设备容量受限
716	市区	迎宾	10	315	本级设备容量受限
717	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
718	市区	城西4#	10	200	本级设备容量受限
719	市区	前进29#变	10	400	本级设备容量受限
720	市区	建银	10	315	本级设备容量受限
721	市区	北蒋楚九1#变	10	200	上级设备容量受限
722	市区	财政局	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
723	市区	万和5#配变	10	200	上级设备容量受限
724	市区	万方花园1#S14箱变主变	10	630	本级设备容量受限
725	市区	北蒋盛花2#变	10	200	上级设备容量受限
726	市区	龙庙12#变	10	200	本级设备容量受限
727	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	上级设备容量受限
728	市区	岐山6#配变	10	100	上级设备容量受限
729	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	上级设备容量受限
730	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
731	市区	岐山10#配变	10	200	上级设备容量受限
732	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	上级设备容量受限
733	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	上级设备容量受限
734	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	上级设备容量受限
735	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	上级设备容量受限
736	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	上级设备容量受限
737	市区	鞍湖曲东8号	10	200	上级设备容量受限
738	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	上级设备容量受限
739	市区	南吉4#配变	10	200	本级设备容量受限
740	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
741	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
742	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	本级设备容量受限
743	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	本级设备容量受限
744	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	本级设备容量受限
745	市区	北港组团	10	315	本级设备容量受限
746	市区	南吉6#配变	10	200	上级设备容量受限
747	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	本级设备容量受限
748	市区	联胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
749	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
750	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
751	市区	时杨9#配变	10	200	本级设备容量受限
752	市区	双林11#变	10	400	本级设备容量受限
753	市区	秦南东方红8#变	10	200	本级设备容量受限
754	市区	高产3#变	10	400	上级设备容量受限
755	市区	兴农线大成5#配变	10	200	上级设备容量受限
756	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	本级设备容量受限
757	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	100	本级设备容量受限
758	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	上级设备容量受限
759	市区	龙冈丁晏3号	10	200	本级设备容量受限
760	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
761	市区	新场5#变	10	200	本级设备容量受限
762	市区	鞍湖港北5#变	10	200	上级设备容量受限
763	市区	顺北7#公用变	10	315	本级设备容量受限
764	市区	河夹线河夹3#配变	10	200	上级设备容量受限
765	市区	吴徐3#配变	10	200	上级设备容量受限
766	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	本级设备容量受限
767	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
768	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	本级设备容量受限
769	市区	果林1#公用变	10	200	本级设备容量受限
770	市区	蟒河5#公用变	10	200	本级设备容量受限
771	市区	集镇10号变	10	80	本级设备容量受限
772	市区	孙英9#配变	10	200	上级设备容量受限
773	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	上级设备容量受限
774	市区	新南5#变	10	200	本级设备容量受限
775	市区	新星2#配变	10	200	上级设备容量受限
776	市区	新星8#配变	10	200	上级设备容量受限
777	市区	仁智04号变	10	200	上级设备容量受限
778	市区	大洋工业园1#	10	400	上级设备容量受限
779	市区	盐湾3#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
780	市区	甘露10#变	10	200	本级设备容量受限
781	市区	姚伙2#配变	10	200	上级设备容量受限
782	市区	姚伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
783	市区	姚伙4#配变	10	200	上级设备容量受限
784	市区	仁智08号变	10	200	上级设备容量受限
785	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	本级设备容量受限
786	市区	庆元03号变	10	200	上级设备容量受限
787	市区	新南1#变	10	200	上级设备容量受限
788	市区	天娇	10	400	本级设备容量受限
789	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	上级设备容量受限
790	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	上级设备容量受限
791	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
792	市区	冈中所新利村6号配变	10	200	本级设备容量受限
793	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	本级设备容量受限
794	市区	郑通2#变	10	200	本级设备容量受限
795	市区	民乐3#配变	10	200	上级设备容量受限
796	市区	民胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
797	市区	民强4#配变	10	200	上级设备容量受限
798	市区	曙光01号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
799	市区	红升03号变	10	400	上级设备容量受限
800	市区	红升14号变	10	200	上级设备容量受限
801	市区	东南11#配变	10	400	上级设备容量受限
802	市区	三龙01号变	10	200	上级设备容量受限
803	市区	张庄迎宾路变	10	500	本级设备容量受限
804	市区	袁邵11#配变	10	200	上级设备容量受限
805	市区	鞍湖曲东10号	10	100	上级设备容量受限
806	市区	北蒋楚九6#变	10	200	上级设备容量受限
807	市区	富港11#配变	10	200	上级设备容量受限
808	市区	大冈集镇013#配变	10	400	上级设备容量受限
809	市区	集镇12#配变.	10	400	上级设备容量受限
810	市区	通榆北村1#小区变1#主变	10	1000	本级设备容量受限
811	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	本级设备容量受限
812	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	本级设备容量受限
813	市区	盐南新村	10	315	本级设备容量受限
814	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	上级设备容量受限
815	市区	鞍湖兴龙2#变	10	200	上级设备容量受限
816	市区	光荣3#变	10	400	本级设备容量受限
817	市区	冈中集镇4号配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
818	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	本级设备容量受限
819	市区	袁庄12#	10	400	上级设备容量受限
820	市区	大冈集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
821	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	本级设备容量受限
822	市区	富港10#配变	10	400	上级设备容量受限
823	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	本级设备容量受限
824	市区	冈中所凤楼村7号配变	10	200	本级设备容量受限
825	市区	镇北8#变	10	200	本级设备容量受限
826	市区	镇北1#变	10	200	本级设备容量受限
827	市区	宏都线盘古路S5箱变	10	630	本级设备容量受限
828	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
829	市区	阳光世纪园2#	10	400	本级设备容量受限
830	市区	集镇005#配变	10	315	上级设备容量受限
831	市区	南龙11#公用变	10	250	本级设备容量受限
832	市区	河夹线华府8#配变	10	400	上级设备容量受限
833	市区	南映11#变	10	100	本级设备容量受限
834	市区	三里12#变	10	400	本级设备容量受限
835	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	本级设备容量受限
836	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
837	市区	李庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
838	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	上级设备容量受限
839	市区	黄海4#变	10	400	本级设备容量受限
840	市区	盐海5#变	10	315	本级设备容量受限
841	市区	跃进5#变	10	400	本级设备容量受限
842	市区	新园线锦绣1#S4箱变	10	630	本级设备容量受限
843	市区	甘露15#变	10	200	本级设备容量受限
844	市区	盐中4#变	10	200	上级设备容量受限
845	市区	成庄8#变	10	160	本级设备容量受限
846	市区	大冈集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限
847	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	上级设备容量受限
848	市区	程实6#配变	10	160	上级设备容量受限
849	市区	新闸9#变	10	200	上级设备容量受限
850	市区	秦南集镇38#变	10	400	本级设备容量受限
851	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	上级设备容量受限
852	市区	庆福13#配变	10	200	上级设备容量受限
853	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
854	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	本级设备容量受限
855	市区	富港15#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
856	市区	宏都线商业街S2箱变	10	500	本级设备容量受限
857	市区	胜利8#配变	10	200	上级设备容量受限
858	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	上级设备容量受限
859	市区	鞍湖兴福12号	10	200	本级设备容量受限
860	市区	抬头12#配变	10	200	上级设备容量受限
861	市区	太湖S2箱变主变	10	500	本级设备容量受限
862	市区	盐海15#变	10	400	上级设备容量受限
863	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	上级设备容量受限
864	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	上级设备容量受限
865	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	本级设备容量受限
866	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	上级设备容量受限
867	市区	神龙充电桩2#	10	630	本级设备容量受限
868	市区	义丰集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
869	市区	义丰双龙11#配变	10	400	本级设备容量受限
870	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	上级设备容量受限
871	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	上级设备容量受限
872	市区	义丰花陇9#配变	10	400	本级设备容量受限
873	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
874	市区	青墩集镇28#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
875	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	上级设备容量受限
876	市区	义丰骏马11#配变	10	200	本级设备容量受限
877	市区	民强9#配变	10	200	上级设备容量受限
878	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
879	市区	兴农4#变	10	200	上级设备容量受限
880	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
881	市区	葛武程实15号配变	10	200	上级设备容量受限
882	市区	万户新村12#S8	10	500	本级设备容量受限
883	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	上级设备容量受限
884	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
885	市区	龙冈集镇17#变	10	315	上级设备容量受限
886	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	本级设备容量受限
887	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
888	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	上级设备容量受限
889	市区	集镇10#变-	10	400	上级设备容量受限
890	市区	大冈集镇20#配变	10	200	上级设备容量受限
891	市区	冈中所集镇37#变	10	400	本级设备容量受限
892	市区	同兴15#配变	10	200	上级设备容量受限
893	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
894	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	上级设备容量受限
895	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	上级设备容量受限
896	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	上级设备容量受限
897	市区	集镇8#配变	10	400	本级设备容量受限
898	市区	桃源居2#箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
899	市区	葛武东塘16配变	10	200	上级设备容量受限
900	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
901	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	上级设备容量受限
902	市区	河夹线施湾12#配变	10	200	上级设备容量受限
903	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	上级设备容量受限
904	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	上级设备容量受限
905	市区	戴伙11#配变	10	200	上级设备容量受限
906	市区	大冈集镇43#配变	10	200	上级设备容量受限
907	市区	同兴17#配变	10	200	上级设备容量受限
908	市区	大冈野陆10#配变	10	200	上级设备容量受限
909	市区	光明8#配变	10	400	上级设备容量受限
910	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	上级设备容量受限
911	市区	明朗15#配变	10	200	上级设备容量受限
912	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
913	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
914	市区	戴伙12#配变	10	200	上级设备容量受限
915	市区	楼王所公兴7号公用变	10	200	上级设备容量受限
916	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	上级设备容量受限
917	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	上级设备容量受限
918	市区	大冈集镇50#变	10	400	上级设备容量受限
919	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	上级设备容量受限
920	市区	冈中花吉24号配变	10	200	本级设备容量受限
921	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	上级设备容量受限
922	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	上级设备容量受限
923	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	上级设备容量受限
924	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	本级设备容量受限
925	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	上级设备容量受限
926	市区	龙碾19#变	10	200	上级设备容量受限
927	市区	青墩集镇23#变	10	400	本级设备容量受限
928	市区	学府花园1#变	10	800	上级设备容量受限
929	市区	学府花园3#变	10	800	上级设备容量受限
930	市区	林场东升2#变	10	200	上级设备容量受限
931	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
932	市区	勤加17#配变	10	200	上级设备容量受限
933	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
934	市区	胜利6#配变	10	400	上级设备容量受限
935	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	本级设备容量受限
936	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	上级设备容量受限
937	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	上级设备容量受限
938	市区	歧山村20号配变	10	200	上级设备容量受限
939	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
940	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	本级设备容量受限
941	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
942	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	上级设备容量受限
943	市区	卧龙1#配变	10	200	上级设备容量受限
944	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	上级设备容量受限
945	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	上级设备容量受限
946	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	上级设备容量受限
947	市区	胜利9#变	10	400	上级设备容量受限
948	市区	李庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
949	市区	秦南关陈17#变	10	315	本级设备容量受限
950	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
951	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
952	市区	义丰集镇18#配变	10	400	本级设备容量受限
953	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
954	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	上级设备容量受限
955	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
956	市区	兆顺22号变	10	200	上级设备容量受限
957	市区	北蒋童成24#变	10	200	上级设备容量受限
958	市区	大冈岐山23#变	10	400	上级设备容量受限
959	市区	青墩集镇26#变	10	400	本级设备容量受限
960	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	上级设备容量受限
961	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
962	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
963	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
964	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
965	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
966	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
967	市区	盐塘家园小区二期1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
968	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
969	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
970	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
971	市区	盐塘家园小区二期1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
972	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
973	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
974	滨海	大套二十九配变	10	400	本级设备容量受限
975	滨海	八巨永余电站	10	200	上级设备容量受限
976	滨海	三腰九配变	10	200	上级设备容量受限
977	滨海	坎北小街十六配变	10	400	本级设备容量受限
978	滨海	复兴社区1#变	10	400	上级设备容量受限
979	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	上级设备容量受限
980	滨海	杨陆五配变	10	400	上级设备容量受限
981	滨海	八巨街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
982	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	上级设备容量受限
983	滨海	南湾一站	10	200	上级设备容量受限
984	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	本级设备容量受限
985	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	上级设备容量受限
986	滨海	忠仙华庭3#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
987	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	上级设备容量受限
988	滨海	龙潭港西南站	10	50	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
989	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
990	滨海	新胜二配变	10	400	上级设备容量受限
991	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	上级设备容量受限
992	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	本级设备容量受限
993	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
994	滨海	蔬菜五公用	10	400	本级设备容量受限
995	滨海	聂庄五配变	10	200	本级设备容量受限
996	滨海	新港十三配变	10	400	上级设备容量受限
997	滨海	新中二配变	10	200	上级设备容量受限
998	滨海	滨海港黄海南站	10	200	上级设备容量受限
999	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
1000	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	上级设备容量受限
1001	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	本级设备容量受限
1002	滨海	幸福五配变	10	400	上级设备容量受限
1003	滨海	长法四配变	10	200	本级设备容量受限
1004	滨海	闸口二配变	10	200	上级设备容量受限
1005	滨海	贺沟张庄电站	10	200	本级设备容量受限
1006	滨海	陈涛街道十配变	10	400	上级设备容量受限
1007	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1008	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
1009	滨海	中西五配变	10	400	本级设备容量受限
1010	滨海	红纲五配变	10	200	本级设备容量受限
1011	滨海	闸口一配变	10	200	本级设备容量受限
1012	滨海	三星四配变	10	200	上级设备容量受限
1013	滨海	良港六配变	10	200	本级设备容量受限
1014	滨海	科技新区	10	400	本级设备容量受限
1015	滨海	清河七配变	10	200	上级设备容量受限
1016	滨海	八巨街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
1017	滨海	八巨街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
1018	滨海	渠东五配变	10	200	本级设备容量受限
1019	滨海	街道二十五配变	10	400	本级设备容量受限
1020	滨海	振东街道7#配变	10	315	上级设备容量受限
1021	滨海	小街十号变	10	400	上级设备容量受限
1022	滨海	城门四配变	10	200	本级设备容量受限
1023	滨海	陈涛街道九配变	10	400	上级设备容量受限
1024	滨海	王港七配变	10	200	上级设备容量受限
1025	滨海	蒋渡王港配变	10	200	上级设备容量受限
1026	滨海	大套十三配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1027	滨海	三洪六配变	10	200	本级设备容量受限
1028	滨海	四坝五配变	10	200	上级设备容量受限
1029	滨海	正红街道五配变	10	200	上级设备容量受限
1030	滨海	振东一配变	10	100	上级设备容量受限
1031	滨海	正红街道八配变	10	315	上级设备容量受限
1032	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	本级设备容量受限
1033	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	本级设备容量受限
1034	滨海	桥东五配变	10	200	上级设备容量受限
1035	滨海	时代超市公用	10	400	本级设备容量受限
1036	滨海	五汛新农村一台变	10	400	本级设备容量受限
1037	滨海	蝶湖湾小区	10	400	上级设备容量受限
1038	滨海	西宿舍2#公用	10	400	上级设备容量受限
1039	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1040	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	上级设备容量受限
1041	滨海	獐沟小街九配变	10	200	上级设备容量受限
1042	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1043	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	本级设备容量受限
1044	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
1045	滨海	明达2#公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1046	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
1047	滨海	玉才九配变	10	315	本级设备容量受限
1048	滨海	套稍六配变	10	200	本级设备容量受限
1049	滨海	邮局宿舍公用	10	400	上级设备容量受限
1050	滨海	舀港九配变	10	200	本级设备容量受限
1051	滨海	清河八配变	10	400	上级设备容量受限
1052	滨海	西坎六配变	10	200	上级设备容量受限
1053	滨海	小街十配变	10	400	上级设备容量受限
1054	滨海	小街九配变	10	400	上级设备容量受限
1055	滨海	陈涛街道七配变	10	400	上级设备容量受限
1056	滨海	外套六配变	10	200	本级设备容量受限
1057	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	上级设备容量受限
1058	滨海	淮西三配变1	10	200	上级设备容量受限
1059	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1060	滨海	二渡三配变	10	200	上级设备容量受限
1061	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	上级设备容量受限
1062	滨海	河岸四配变	10	200	上级设备容量受限
1063	滨海	张湾四配变	10	200	上级设备容量受限
1064	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1065	滨海	街道16#配变	10	400	本级设备容量受限
1066	滨海	沈关五配变	10	200	本级设备容量受限
1067	滨海	坎南三里三配变	10	400	本级设备容量受限
1068	滨海	陈李路一配变	10	400	上级设备容量受限
1069	滨海	振东街道九号配变	10	400	上级设备容量受限
1070	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1071	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1072	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1073	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1074	滨海	小街十七号变	10	400	上级设备容量受限
1075	滨海	干河四配变	10	200	上级设备容量受限
1076	滨海	联合六配变	10	200	上级设备容量受限
1077	滨海	老堆一配变	10	200	上级设备容量受限
1078	滨海	木楼二配变	10	200	上级设备容量受限
1079	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	上级设备容量受限
1080	滨海	杠南五配变	10	200	上级设备容量受限
1081	滨海	明达路3#公用	10	400	上级设备容量受限
1082	滨海	建东三配变	10	200	本级设备容量受限
1083	滨海	天泉花园2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1084	滨海	界港八配变	10	200	上级设备容量受限
1085	滨海	新港九配变	10	400	上级设备容量受限
1086	滨海	界港五配变	10	200	上级设备容量受限
1087	滨海	渔洼七配变	10	200	本级设备容量受限
1088	滨海	獐沟翻水站	10	200	上级设备容量受限
1089	滨海	蔬菜6号公用	10	400	本级设备容量受限
1090	滨海	胜利五配变	10	200	上级设备容量受限
1091	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	本级设备容量受限
1092	滨海	八巨街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
1093	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	本级设备容量受限
1094	滨海	联合四配变	10	200	上级设备容量受限
1095	滨海	戴子善	10	400	本级设备容量受限
1096	滨海	淤尖小街四配变	10	200	上级设备容量受限
1097	滨海	树圩七配变	10	200	上级设备容量受限
1098	滨海	镇区8#变	10	400	上级设备容量受限
1099	滨海	通榆二十一配变	10	200	本级设备容量受限
1100	滨海	南河五配变	10	630	上级设备容量受限
1101	滨海	红星五配变	10	200	本级设备容量受限
1102	滨海	八滩二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1103	滨海	革新四配变	10	200	上级设备容量受限
1104	滨海	八巨条黄三配变	10	200	上级设备容量受限
1105	滨海	杨陆一配变	10	400	上级设备容量受限
1106	滨海	西坎一配变	10	400	上级设备容量受限
1107	滨海	西坎1#变	10	400	本级设备容量受限
1108	滨海	西坎2#变	10	400	上级设备容量受限
1109	滨海	界牌小街一配变西.	10	400	上级设备容量受限
1110	滨海	冲南一配变	10	200	本级设备容量受限
1111	滨海	建东二配变	10	200	本级设备容量受限
1112	滨海	西坎3#变	10	400	上级设备容量受限
1113	滨海	坎北西坎4#变	10	400	上级设备容量受限
1114	滨海	孟舍十五配变	10	200	本级设备容量受限
1115	滨海	八巨街道七配变	10	400	上级设备容量受限
1116	滨海	胜利二配变	10	400	上级设备容量受限
1117	滨海	新港八配变	10	200	上级设备容量受限
1118	滨海	东进二配变	10	200	上级设备容量受限
1119	滨海	东进四配变	10	200	上级设备容量受限
1120	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	本级设备容量受限
1121	滨海	倪滩三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1122	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	本级设备容量受限
1123	滨海	郭集贾庄配变	10	400	上级设备容量受限
1124	滨海	南湾三配变	10	200	上级设备容量受限
1125	滨海	新港四配变	10	200	上级设备容量受限
1126	滨海	张湾一配变	10	200	上级设备容量受限
1127	滨海	八巨街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
1128	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	上级设备容量受限
1129	滨海	圈野南配变	10	200	上级设备容量受限
1130	滨海	振东合心一配变	10	400	上级设备容量受限
1131	滨海	后港三配变	10	200	上级设备容量受限
1132	滨海	振东小街北配变	10	400	上级设备容量受限
1133	滨海	八巨街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
1134	滨海	镇区1#变.	10	630	上级设备容量受限
1135	滨海	界港三配变	10	400	上级设备容量受限
1136	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	上级设备容量受限
1137	滨海	河岸三配变	10	200	上级设备容量受限
1138	滨海	界牌房港一配变	10	200	本级设备容量受限
1139	滨海	八滩联心五配变	10	200	上级设备容量受限
1140	滨海	振东滨东七组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1141	滨海	南河一配变	10	630	上级设备容量受限
1142	滨海	杠南二配变	10	400	上级设备容量受限
1143	滨海	杠南四配变	10	200	上级设备容量受限
1144	滨海	坎北小街1配变	10	630	本级设备容量受限
1145	滨海	堆角三配变	10	200	本级设备容量受限
1146	滨海	朱舍二配变	10	400	本级设备容量受限
1147	滨海	幸福一配变	10	400	上级设备容量受限
1148	滨海	新滩七配变	10	200	上级设备容量受限
1149	滨海	渠东一配变	10	200	本级设备容量受限
1150	滨海	长兴一配变	10	200	上级设备容量受限
1151	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	上级设备容量受限
1152	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	上级设备容量受限
1153	滨海	滨兴北配变	10	400	上级设备容量受限
1154	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	本级设备容量受限
1155	滨海	冲边二配变	10	200	上级设备容量受限
1156	滨海	群兴三配变	10	200	上级设备容量受限
1157	滨海	条河七配变	10	200	本级设备容量受限
1158	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1159	滨海	陈圩一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1160	滨海	玉北六配变	10	200	上级设备容量受限
1161	滨海	前冲八配变	10	400	上级设备容量受限
1162	滨海	八巨玉农五配变	10	200	上级设备容量受限
1163	滨海	红卫四配变	10	200	本级设备容量受限
1164	滨海	民主三配变	10	200	上级设备容量受限
1165	滨海	界牌东兴一配变	10	200	上级设备容量受限
1166	滨海	于庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1167	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	本级设备容量受限
1168	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1169	滨海	四坝一配变	10	200	上级设备容量受限
1170	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	上级设备容量受限
1171	滨海	戴滩四配变	10	200	本级设备容量受限
1172	滨海	大套九配变	10	400	本级设备容量受限
1173	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	上级设备容量受限
1174	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	上级设备容量受限
1175	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	上级设备容量受限
1176	滨海	三洼一组	10	200	本级设备容量受限
1177	滨海	坎南二斗河配变	10	400	本级设备容量受限
1178	滨海	陈坍十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1179	滨海	陈严四配变	10	200	上级设备容量受限
1180	滨海	淤尖小街三配变	10	400	上级设备容量受限
1181	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	上级设备容量受限
1182	滨海	坎北果林七配变	10	400	本级设备容量受限
1183	滨海	果林二配变	10	400	本级设备容量受限
1184	滨海	后港二配变	10	200	本级设备容量受限
1185	滨海	东兴八配变	10	200	上级设备容量受限
1186	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
1187	滨海	坎北七配变	10	400	上级设备容量受限
1188	滨海	淤尖东洼电站	10	200	上级设备容量受限
1189	滨海	天场六配变	10	400	本级设备容量受限
1190	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	上级设备容量受限
1191	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	本级设备容量受限
1192	滨海	东进八配变.	10	200	上级设备容量受限
1193	滨海	马营七配变	10	200	本级设备容量受限
1194	滨海	新西五配变	10	200	上级设备容量受限
1195	滨海	前进五配变	10	200	本级设备容量受限
1196	滨海	东兴十配变	10	400	上级设备容量受限
1197	滨海	八滩九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1198	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
1199	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	上级设备容量受限
1200	滨海	五汛七配变	10	200	本级设备容量受限
1201	滨海	清河十配变	10	200	上级设备容量受限
1202	滨海	莫湾电站	10	200	本级设备容量受限
1203	滨海	清河九配变	10	400	上级设备容量受限
1204	滨海	团荡十配变	10	200	本级设备容量受限
1205	滨海	人民北路3#公用	10	400	上级设备容量受限
1206	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	上级设备容量受限
1207	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	本级设备容量受限
1208	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1209	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1210	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1211	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1212	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1213	滨海	科技九配变	10	200	本级设备容量受限
1214	滨海	新中一配变	10	200	上级设备容量受限
1215	滨海	滨淮街道八配变	10	400	本级设备容量受限
1216	滨海	獐沟小街八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1217	滨海	正红街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
1218	滨海	东进六配变	10	200	上级设备容量受限
1219	滨海	友谊居民区2#变	10	400	本级设备容量受限
1220	滨海	滨淮街道十二配变	10	315	本级设备容量受限
1221	滨海	东元四配变	10	400	本级设备容量受限
1222	滨海	蒋墩四配变	10	200	本级设备容量受限
1223	滨海	蔬菜九公用	10	400	本级设备容量受限
1224	滨海	新丰十配变	10	200	上级设备容量受限
1225	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1226	滨海	闸口六配变	10	200	上级设备容量受限
1227	滨海	吉岗八配变.	10	200	本级设备容量受限
1228	滨海	吉岗九配变.	10	100	本级设备容量受限
1229	滨海	蔬菜七公用	10	400	本级设备容量受限
1230	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	上级设备容量受限
1231	滨海	建设五配变	10	400	本级设备容量受限
1232	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	上级设备容量受限
1233	滨海	众兴渔场电站	10	200	上级设备容量受限
1234	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1235	滨海	陈场电站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1236	滨海	西坎八配变	10	400	上级设备容量受限
1237	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	上级设备容量受限
1238	滨海	坎北园区9#变	10	400	上级设备容量受限
1239	滨海	陆塘翻水站	10	400	上级设备容量受限
1240	滨海	陆集电站	10	100	上级设备容量受限
1241	滨海	界牌五配变电站三	10	50	上级设备容量受限
1242	滨海	长兴双舍5#变	10	400	本级设备容量受限
1243	滨海	小街八号综合变	10	200	上级设备容量受限
1244	滨海	西尖七配变	10	200	上级设备容量受限
1245	滨海	王桥三配变	10	200	上级设备容量受限
1246	滨海	仁和桥1#公用	10	400	上级设备容量受限
1247	滨海	头巨八配变	10	200	上级设备容量受限
1248	滨海	玉才十四配变	10	400	本级设备容量受限
1249	滨海	闸口七配变	10	200	上级设备容量受限
1250	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
1251	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	本级设备容量受限
1252	滨海	东元3#公用	10	400	本级设备容量受限
1253	滨海	杠南三配变	10	400	上级设备容量受限
1254	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1255	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	上级设备容量受限
1256	滨海	胜利三配变	10	200	上级设备容量受限
1257	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	上级设备容量受限
1258	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	本级设备容量受限
1259	滨海	西坎五配变	10	400	上级设备容量受限
1260	滨海	八巨华新六配变	10	400	上级设备容量受限
1261	滨海	三洼十三配变	10	200	本级设备容量受限
1262	滨海	汛北九配变配变	10	200	本级设备容量受限
1263	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	上级设备容量受限
1264	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1265	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	上级设备容量受限
1266	滨海	王桥五配变	10	200	上级设备容量受限
1267	滨海	汛西电站	10	200	本级设备容量受限
1268	滨海	农科八配变	10	200	本级设备容量受限
1269	滨海	新西一配变	10	200	上级设备容量受限
1270	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1271	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
1272	滨海	三里新区公用	10	400	本级设备容量受限
1273	滨海	八滩十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1274	滨海	界港十配变	10	400	上级设备容量受限
1275	滨海	新丰六配变	10	200	上级设备容量受限
1276	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	上级设备容量受限
1277	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	上级设备容量受限
1278	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
1279	滨海	五汛加油站配变	10	400	本级设备容量受限
1280	滨海	绿杨五配变	10	200	本级设备容量受限
1281	滨海	樊集四配变	10	200	上级设备容量受限
1282	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1283	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	上级设备容量受限
1284	滨海	西坎七配变	10	200	上级设备容量受限
1285	滨海	西坎三配变	10	200	上级设备容量受限
1286	滨海	樊集小街十二配变	10	400	本级设备容量受限
1287	滨海	元塘七配变	10	200	上级设备容量受限
1288	滨海	二份六配变	10	200	本级设备容量受限
1289	滨海	砖瓦厂北配变	10	200	上级设备容量受限
1290	滨海	三腰八配变	10	200	上级设备容量受限
1291	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
1292	滨海	八巨街道二十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1293	滨海	玉才十三配变	10	400	本级设备容量受限
1294	滨海	中心一配变	10	200	上级设备容量受限
1295	滨海	北疏港一配变	10	200	本级设备容量受限
1296	滨海	农业园配变	10	100	上级设备容量受限
1297	滨海	幸福七配变	10	630	上级设备容量受限
1298	滨海	陈李路二配变	10	400	上级设备容量受限
1299	滨海	陈李路三配变	10	400	上级设备容量受限
1300	滨海	陈李路四配变	10	400	上级设备容量受限
1301	滨海	陈李路五配变	10	400	上级设备容量受限
1302	滨海	新港街8#变	10	400	本级设备容量受限
1303	滨海	一心五配变	10	200	上级设备容量受限
1304	滨海	八滩十配变	10	400	上级设备容量受限
1305	滨海	八巨华新九配变	10	200	上级设备容量受限
1306	滨海	仁和7#公用	10	400	上级设备容量受限
1307	滨海	通榆二十六配变	10	400	本级设备容量受限
1308	滨海	八巨工商路综合变	10	400	上级设备容量受限
1309	滨海	小街十三配变	10	400	上级设备容量受限
1310	滨海	镇区10#变	10	400	上级设备容量受限
1311	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1312	滨海	民主六配变	10	200	上级设备容量受限
1313	滨海	条巨六配变变压器	10	200	上级设备容量受限
1314	滨海	潘岗五配变	10	200	本级设备容量受限
1315	滨海	沈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1316	滨海	新滩六配变	10	400	上级设备容量受限
1317	滨海	界港六配变	10	400	上级设备容量受限
1318	滨海	倪滩六配变	10	200	本级设备容量受限
1319	滨海	胜利六配变	10	200	上级设备容量受限
1320	滨海	幸福八配变	10	400	上级设备容量受限
1321	滨海	五巨十配变	10	200	上级设备容量受限
1322	滨海	张湾五配变	10	200	上级设备容量受限
1323	滨海	永兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1324	滨海	沈舍六配变	10	200	本级设备容量受限
1325	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1326	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1327	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	上级设备容量受限
1328	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1329	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1330	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1331	滨海	四八桥公用	10	500	本级设备容量受限
1332	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	上级设备容量受限
1333	滨海	街道14#配变	10	400	上级设备容量受限
1334	滨海	街道18#台片	10	400	上级设备容量受限
1335	滨海	南庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1336	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	本级设备容量受限
1337	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	本级设备容量受限
1338	滨海	红星十二配变	10	200	本级设备容量受限
1339	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	本级设备容量受限
1340	滨海	昌伟城市花园1#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1341	滨海	昌伟城市花园1#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1342	滨海	翰林院1#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1343	滨海	翰林院1#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1344	滨海	翰林院1#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
1345	滨海	翰林院1#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1346	滨海	翰林院2#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1347	滨海	翰林院2#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
1348	滨海	翰林院2#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1349	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1350	滨海	玉龙七配变	10	200	上级设备容量受限
1351	滨海	双河八配变	10	200	本级设备容量受限
1352	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	本级设备容量受限
1353	滨海	八巨前冲七配变	10	200	上级设备容量受限
1354	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1355	滨海	樊集小街十四配变	10	400	本级设备容量受限
1356	滨海	西尖六配变	10	200	上级设备容量受限
1357	滨海	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
1358	滨海	淤尖港西五配变	10	200	上级设备容量受限
1359	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	上级设备容量受限
1360	滨海	南河六配变	10	400	上级设备容量受限
1361	滨海	郭党生	10	400	上级设备容量受限
1362	滨海	镇区11#箱变	10	800	上级设备容量受限
1363	滨海	银座首府2号变	10	800	上级设备容量受限
1364	滨海	银座首府1号变	10	800	上级设备容量受限
1365	滨海	范场十配变	10	200	本级设备容量受限
1366	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	上级设备容量受限
1367	滨海	八巨前冲九配变	10	400	上级设备容量受限
1368	滨海	忠仙华庭3#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1369	滨海	旭坤联建楼	10	400	上级设备容量受限
1370	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	本级设备容量受限
1371	滨海	街道三配变2#变	10	400	本级设备容量受限
1372	滨海	坎北清河一配变	10	200	上级设备容量受限
1373	滨海	交管所配变	10	200	上级设备容量受限
1374	滨海	忠仙华庭5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1375	滨海	忠仙华庭5#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
1376	滨海	街道八号配变	10	400	上级设备容量受限
1377	滨海	五汛街道六十配变	10	400	本级设备容量受限
1378	滨海	坎南渠北一配变	10	200	本级设备容量受限
1379	滨海	新港六配变.	10	200	上级设备容量受限
1380	滨海	蔡桥王尖一配变	10	200	上级设备容量受限
1381	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	上级设备容量受限
1382	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1383	滨海	虹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
1384	滨海	小街十五配变变压器	10	400	上级设备容量受限
1385	滨海	镇区9#变	10	800	上级设备容量受限
1386	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	上级设备容量受限
1387	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1388	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1389	滨海	银厦9#公用	10	400	本级设备容量受限
1390	滨海	水厂2#公用	10	400	上级设备容量受限
1391	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1392	滨海	文化宫公用	10	400	上级设备容量受限
1393	滨海	新西四站	10	400	上级设备容量受限
1394	滨海	杠南七配变	10	400	上级设备容量受限
1395	滨海	南湾十一配变	10	400	上级设备容量受限
1396	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
1397	滨海	新南一站	10	400	上级设备容量受限
1398	滨海	新南七配变	10	200	上级设备容量受限
1399	滨海	八滩八配变	10	400	上级设备容量受限
1400	滨海	坎北龙港二配变	10	200	本级设备容量受限
1401	滨海	永余线173学府公寓2#主变	10	400	上级设备容量受限
1402	滨海	杠南一配变	10	200	上级设备容量受限
1403	滨海	陈涛街道三配变	10	400	本级设备容量受限
1404	滨海	小街三配变	10	400	上级设备容量受限
1405	滨海	肖庄六配变	10	200	上级设备容量受限
1406	滨海	群兴一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1407	滨海	城中市场1#公用	10	400	本级设备容量受限
1408	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
1409	滨海	陈涛街道二配变	10	400	上级设备容量受限
1410	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
1411	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	上级设备容量受限
1412	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	上级设备容量受限
1413	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1414	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1415	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	本级设备容量受限
1416	滨海	医院7#公用	10	200	上级设备容量受限
1417	滨海	立新桥6#公用	10	400	本级设备容量受限
1418	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
1419	滨海	正红街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
1420	滨海	界港九配变	10	400	上级设备容量受限
1421	滨海	南湾二配变	10	400	上级设备容量受限
1422	滨海	河西十九配变	10	400	上级设备容量受限
1423	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
1424	滨海	陈涛路5#公用	10	400	本级设备容量受限
1425	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1426	滨海	岔河三配变	10	200	上级设备容量受限
1427	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1428	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1429	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1430	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
1431	滨海	新岭六配变3#变	10	400	本级设备容量受限
1432	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	本级设备容量受限
1433	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	本级设备容量受限
1434	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
1435	滨海	文化宫2#公用	10	400	上级设备容量受限
1436	滨海	张舍九配变	10	200	本级设备容量受限
1437	滨海	清河四配变1	10	200	上级设备容量受限
1438	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	上级设备容量受限
1439	滨海	八巨华新十五配变	10	400	上级设备容量受限
1440	滨海	八巨华新十六配变	10	400	上级设备容量受限
1441	滨海	八巨玉农八配变	10	200	上级设备容量受限
1442	滨海	振东街道十一号配变	10	400	上级设备容量受限
1443	滨海	永泰房产联建楼	10	500	上级设备容量受限
1444	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1445	滨海	木楼三配变	10	200	上级设备容量受限
1446	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	上级设备容量受限
1447	滨海	八巨街道三配变	10	400	上级设备容量受限
1448	滨海	八巨街道二配变	10	400	上级设备容量受限
1449	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
1450	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限
1451	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限
1452	滨海	八巨华新十二配变	10	400	上级设备容量受限
1453	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	上级设备容量受限
1454	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	上级设备容量受限
1455	滨海	东兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1456	滨海	新胜五配变	10	200	上级设备容量受限
1457	滨海	新港十一配变	10	200	上级设备容量受限
1458	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
1459	滨海	胜利七配变	10	200	上级设备容量受限
1460	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1461	滨海	长兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
1462	滨海	坎园路4#公用	10	400	本级设备容量受限
1463	滨海	新港十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1464	滨海	杠南六配变	10	400	上级设备容量受限
1465	滨海	团洼电站配变	10	200	本级设备容量受限
1466	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	上级设备容量受限
1467	滨海	沿河横沟河	10	200	本级设备容量受限
1468	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	上级设备容量受限
1469	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	上级设备容量受限
1470	滨海	祥瑞小区配变	10	400	本级设备容量受限
1471	滨海	新滩三配变	10	200	上级设备容量受限
1472	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1473	滨海	滨淮农场十一队电站	10	200	本级设备容量受限
1474	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	上级设备容量受限
1475	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
1476	滨海	新岭六配变2#变	10	400	本级设备容量受限
1477	滨海	官滩十一配变	10	400	上级设备容量受限
1478	滨海	新滩八配变	10	400	上级设备容量受限
1479	滨海	坍塌南站配变	10	400	本级设备容量受限
1480	滨海	团结南站配变	10	200	本级设备容量受限
1481	滨海	小街官滩十配变	10	315	上级设备容量受限
1482	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1483	滨海	祥兴四组配变	10	200	上级设备容量受限
1484	滨海	东玉中配变	10	200	上级设备容量受限
1485	滨海	栾滩大站打水	10	200	上级设备容量受限
1486	滨海	新南四配变	10	400	上级设备容量受限
1487	滨海	新南五配变	10	400	上级设备容量受限
1488	滨海	坎南条港电站	10	200	本级设备容量受限
1489	滨海	文化宫3#	10	400	上级设备容量受限
1490	滨海	坎南三里十配变	10	400	本级设备容量受限
1491	滨海	淮西一配变变压器	10	200	上级设备容量受限
1492	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	上级设备容量受限
1493	滨海	南湾一配变	10	400	上级设备容量受限
1494	滨海	玉龙路4#公用	10	400	本级设备容量受限
1495	滨海	玉龙路3#公用	10	315	本级设备容量受限
1496	滨海	科技二配变	10	400	本级设备容量受限
1497	滨海	八巨五户电站	10	100	上级设备容量受限
1498	滨海	华庄红日打水	10	200	上级设备容量受限
1499	滨海	坎北徐红	10	250	上级设备容量受限
1500	滨海	天泉花园1#变	10	400	上级设备容量受限
1501	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1502	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	本级设备容量受限
1503	滨海	龙港村电站	10	200	本级设备容量受限
1504	滨海	八巨前案电站	10	200	上级设备容量受限
1505	滨海	东滩(村)一配变	10	200	本级设备容量受限
1506	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	本级设备容量受限
1507	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	本级设备容量受限
1508	滨海	临淮街二配变	10	400	本级设备容量受限
1509	滨海	滨淮街道七配变	10	400	上级设备容量受限
1510	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	上级设备容量受限
1511	滨海	新西三配变	10	200	上级设备容量受限
1512	滨海	新西一站	10	100	上级设备容量受限
1513	滨海	农行公用	10	400	本级设备容量受限
1514	滨海	东尖四配变	10	200	本级设备容量受限
1515	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	本级设备容量受限
1516	滨海	三洪一配变	10	200	本级设备容量受限
1517	滨海	聂庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1518	滨海	尹桥三配变	10	100	上级设备容量受限
1519	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	上级设备容量受限
1520	滨海	新南一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1521	滨海	小街二配变	10	630	上级设备容量受限
1522	滨海	蔬菜四公用	10	400	上级设备容量受限
1523	滨海	朱舍五配变	10	200	本级设备容量受限
1524	滨海	新南二配变	10	400	上级设备容量受限
1525	滨海	新南三配变	10	200	上级设备容量受限
1526	滨海	丰产四号配变	10	200	上级设备容量受限
1527	滨海	五汛街道十五配变	10	630	本级设备容量受限
1528	滨海	五汛街道六配变	10	630	本级设备容量受限
1529	滨海	陈铸前程五配变	10	200	上级设备容量受限
1530	滨海	清河六配变	10	200	上级设备容量受限
1531	滨海	清河三配变	10	400	上级设备容量受限
1532	滨海	清河五配变	10	200	上级设备容量受限
1533	滨海	清河二配变	10	200	上级设备容量受限
1534	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	本级设备容量受限
1535	滨海	南河二配变	10	400	上级设备容量受限
1536	滨海	南河三配变	10	400	上级设备容量受限
1537	滨海	河岸二配变	10	400	上级设备容量受限
1538	滨海	河岸一配变	10	200	上级设备容量受限
1539	滨海	振东桥南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1540	滨海	东墩北（二）站	10	200	上级设备容量受限
1541	滨海	蔡桥丰余六配变	10	100	上级设备容量受限
1542	滨海	坎南菜场公用	10	400	本级设备容量受限
1543	滨海	街道路灯一号配变	10	400	上级设备容量受限
1544	滨海	杨陆三配变	10	200	上级设备容量受限
1545	滨海	建设公用	10	500	本级设备容量受限
1546	滨海	西宿舍公用	10	400	上级设备容量受限
1547	滨海	装俱厂公用	10	315	本级设备容量受限
1548	滨海	游泳馆2#公用	10	315	本级设备容量受限
1549	滨海	师后勤公用	10	400	本级设备容量受限
1550	滨海	齐心村一配变	10	200	上级设备容量受限
1551	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	上级设备容量受限
1552	滨海	樊集小街二配变	10	400	本级设备容量受限
1553	滨海	小街一配变	10	400	本级设备容量受限
1554	滨海	兴旺二站	10	200	上级设备容量受限
1555	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	上级设备容量受限
1556	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1557	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	上级设备容量受限
1558	滨海	中心圩区站	10	50	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1559	滨海	张圩一配变(北站)	10	200	本级设备容量受限
1560	滨海	坎北三配变	10	400	本级设备容量受限
1561	滨海	红卫公用	10	500	本级设备容量受限
1562	滨海	新港街1#变	10	630	本级设备容量受限
1563	滨海	坎园路1#公用	10	400	本级设备容量受限
1564	滨海	明达路1#公用	10	400	本级设备容量受限
1565	滨海	一心四配变	10	200	上级设备容量受限
1566	滨海	后港中配变	10	200	上级设备容量受限
1567	滨海	振东前港东北配变	10	200	上级设备容量受限
1568	滨海	红光四配变	10	50	本级设备容量受限
1569	滨海	二洪扬水站西	10	400	本级设备容量受限
1570	滨海	老堆扶贫配变	10	200	上级设备容量受限
1571	滨海	八巨街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
1572	滨海	齐心三斗电站	10	100	本级设备容量受限
1573	滨海	硝场三斗电站	10	100	本级设备容量受限
1574	滨海	阜东公用	10	500	本级设备容量受限
1575	滨海	医院2#公用	10	80	本级设备容量受限
1576	滨海	水塔公用	10	400	本级设备容量受限
1577	滨海	立新桥公用	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1578	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	本级设备容量受限
1579	滨海	胜利一配变	10	400	上级设备容量受限
1580	滨海	胜利四配变	10	200	上级设备容量受限
1581	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1582	滨海	镇区7#变	10	400	上级设备容量受限
1583	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	上级设备容量受限
1584	滨海	滨淮街道三配变	10	400	本级设备容量受限
1585	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	本级设备容量受限
1586	滨海	坎南纺校1#公用	10	400	本级设备容量受限
1587	滨海	渔洼三配变	10	200	本级设备容量受限
1588	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限
1589	滨海	小滩三站	10	100	本级设备容量受限
1590	滨海	坎南商业街1#变	10	400	本级设备容量受限
1591	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	上级设备容量受限
1592	滨海	三大队西南站	10	200	本级设备容量受限
1593	滨海	朱浦西站	10	200	上级设备容量受限
1594	滨海	八巨永余十一配变	10	200	上级设备容量受限
1595	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
1596	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1597	滨海	单正军	10	250	本级设备容量受限
1598	滨海	汪学兵1#变	10	315	上级设备容量受限
1599	滨海	汪学兵2#变	10	315	上级设备容量受限
1600	滨海	李圩一配变	10	200	上级设备容量受限
1601	滨海	滨海港三洪十四配变	10	200	本级设备容量受限
1602	滨海	城门五配变1	10	200	本级设备容量受限
1603	滨海	镇区15#变	10	400	上级设备容量受限
1604	滨海	南湾四配变	10	400	上级设备容量受限
1605	滨海	南湾五配变	10	400	上级设备容量受限
1606	滨海	南湾六配变	10	200	上级设备容量受限
1607	滨海	糖厂线糖厂北公用	10	630	本级设备容量受限
1608	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
1609	滨海	三腰一配变	10	200	上级设备容量受限
1610	滨海	三腰二配变	10	200	上级设备容量受限
1611	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	本级设备容量受限
1612	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	上级设备容量受限
1613	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	上级设备容量受限
1614	滨海	三腰三站	10	200	上级设备容量受限
1615	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1616	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
1617	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
1618	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	本级设备容量受限
1619	滨海	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
1620	滨海	沈关吴姚站	10	100	本级设备容量受限
1621	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	上级设备容量受限
1622	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	上级设备容量受限
1623	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	上级设备容量受限
1624	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1625	滨海	汛西三配变	10	400	本级设备容量受限
1626	滨海	一心一配变	10	200	上级设备容量受限
1627	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
1628	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	上级设备容量受限
1629	滨海	新胜四配变	10	400	上级设备容量受限
1630	滨海	新港一配变	10	400	上级设备容量受限
1631	滨海	新西二配变	10	400	上级设备容量受限
1632	滨海	古尖八配变	10	400	上级设备容量受限
1633	滨海	玉农三配变	10	400	上级设备容量受限
1634	滨海	滨淮街道五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1635	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	上级设备容量受限
1636	滨海	南尖七配变	10	200	上级设备容量受限
1637	滨海	正红街道九配变	10	200	上级设备容量受限
1638	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1639	滨海	新港街15#变	10	400	本级设备容量受限
1640	滨海	桥东一配变	10	200	上级设备容量受限
1641	滨海	袁庄二配变	10	200	上级设备容量受限
1642	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	本级设备容量受限
1643	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	上级设备容量受限
1644	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
1645	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	上级设备容量受限
1646	滨海	新西四配变	10	400	上级设备容量受限
1647	滨海	滨东七配变	10	400	上级设备容量受限
1648	滨海	汛东北站配变	10	200	本级设备容量受限
1649	滨海	仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1650	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
1651	滨海	蔬菜8#公用	10	400	上级设备容量受限
1652	滨海	滨淮街道四配变	10	400	本级设备容量受限
1653	滨海	韩湾四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1654	滨海	泥螺北站配变	10	200	本级设备容量受限
1655	滨海	长洼九配变	10	200	本级设备容量受限
1656	滨海	小关四配变大套	10	400	本级设备容量受限
1657	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	上级设备容量受限
1658	滨海	南湾九配变	10	200	上级设备容量受限
1659	滨海	长明1#公用	10	400	上级设备容量受限
1660	滨海	堆西二配变	10	400	上级设备容量受限
1661	滨海	新街居住区2#变	10	400	上级设备容量受限
1662	滨海	上旧十配变	10	200	上级设备容量受限
1663	滨海	孟舍1#公用	10	200	本级设备容量受限
1664	滨海	振东街道十三号配变	10	400	上级设备容量受限
1665	滨海	南湾八配变	10	200	上级设备容量受限
1666	滨海	新南六配变	10	200	上级设备容量受限
1667	滨海	振东合心七配变	10	400	上级设备容量受限
1668	滨海	仁和四公用	10	200	上级设备容量受限
1669	滨海	坎南三里十五配变	10	400	本级设备容量受限
1670	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1671	滨海	镇区16#变	10	400	上级设备容量受限
1672	滨海	王桥四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1673	滨海	淤尖三港六配变	10	200	上级设备容量受限
1674	滨海	岔河四配变	10	200	上级设备容量受限
1675	滨海	郑红兵	10	400	本级设备容量受限
1676	滨海	新中四配变	10	400	上级设备容量受限
1677	滨海	玉中六配变	10	200	上级设备容量受限
1678	滨海	医院8#公用	10	200	上级设备容量受限
1679	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	上级设备容量受限
1680	滨海	滨东二配变	10	400	上级设备容量受限
1681	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	上级设备容量受限
1682	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	上级设备容量受限
1683	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1684	滨海	南尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1685	滨海	八巨华新三配变	10	200	上级设备容量受限
1686	滨海	陈东一站	10	200	上级设备容量受限
1687	滨海	篆河照明	10	200	上级设备容量受限
1688	滨海	篆河电站打水	10	200	上级设备容量受限
1689	滨海	五汛街道二配变	10	400	本级设备容量受限
1690	滨海	刘戈电站	10	80	上级设备容量受限
1691	滨海	大尖一站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1692	滨海	前环一站	10	200	上级设备容量受限
1693	滨海	小尖九配变	10	200	上级设备容量受限
1694	滨海	通榆五配变	10	200	本级设备容量受限
1695	滨海	闸口抽水电站	10	200	上级设备容量受限
1696	滨海	正红街道二配变	10	400	上级设备容量受限
1697	滨海	古尖三配变	10	200	上级设备容量受限
1698	滨海	河东五配变	10	100	本级设备容量受限
1699	滨海	顾庄三配变	10	100	上级设备容量受限
1700	滨海	陈李路六配变	10	400	上级设备容量受限
1701	滨海	新南八配变	10	400	上级设备容量受限
1702	滨海	陈涛街道四配变	10	400	本级设备容量受限
1703	滨海	新西九配变	10	400	上级设备容量受限
1704	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
1705	滨海	南尖一配变	10	200	上级设备容量受限
1706	滨海	南尖八配变	10	100	上级设备容量受限
1707	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
1708	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	上级设备容量受限
1709	滨海	辛庄五配变	10	200	本级设备容量受限
1710	滨海	文化街2#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1711	滨海	文化街3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1712	滨海	拖拉机站公用	10	400	本级设备容量受限
1713	滨海	文化街4#箱变	10	630	上级设备容量受限
1714	滨海	文化街5#箱变	10	630	上级设备容量受限
1715	滨海	汛河东站	10	200	本级设备容量受限
1716	滨海	地产公用	10	400	本级设备容量受限
1717	滨海	北荡3#变	10	400	本级设备容量受限
1718	滨海	仁和五公用	10	400	上级设备容量受限
1719	滨海	双尊公用	10	400	本级设备容量受限
1720	滨海	东扶贫2#变	10	200	本级设备容量受限
1721	滨海	泥螺六配变	10	200	本级设备容量受限
1722	滨海	树西一配变	10	200	上级设备容量受限
1723	滨海	严庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1724	滨海	长兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1725	滨海	滨淮树西五配变	10	200	上级设备容量受限
1726	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	上级设备容量受限
1727	滨海	淤尖东风二配变	10	200	上级设备容量受限
1728	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	上级设备容量受限
1729	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1730	滨海	二浦东站	10	50	本级设备容量受限
1731	滨海	永岗九组站	10	160	本级设备容量受限
1732	滨海	朱集西站	10	200	上级设备容量受限
1733	滨海	八层二站	10	100	本级设备容量受限
1734	滨海	顺滩一站	10	100	本级设备容量受限
1735	滨海	桃园四配变	10	200	本级设备容量受限
1736	滨海	小街十一号变	10	200	上级设备容量受限
1737	滨海	学地六配变	10	200	上级设备容量受限
1738	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	上级设备容量受限
1739	滨海	鲁庄大站打水	10	200	上级设备容量受限
1740	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	本级设备容量受限
1741	滨海	六汪一站	10	100	本级设备容量受限
1742	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	上级设备容量受限
1743	滨海	郭集沈庄配变	10	400	上级设备容量受限
1744	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1745	滨海	玉辛四配变	10	50	本级设备容量受限
1746	滨海	东进三配变	10	200	上级设备容量受限
1747	滨海	东进五配变	10	200	上级设备容量受限
1748	滨海	有余三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1749	滨海	新港三配变	10	200	上级设备容量受限
1750	滨海	圩口三站	10	50	本级设备容量受限
1751	滨海	新港二配变	10	200	上级设备容量受限
1752	滨海	新港五配变	10	100	上级设备容量受限
1753	滨海	张湾二配变	10	400	上级设备容量受限
1754	滨海	新胜三配变	10	400	上级设备容量受限
1755	滨海	华林三配变	10	200	上级设备容量受限
1756	滨海	天沟二配变	10	400	本级设备容量受限
1757	滨海	岔河二配变	10	200	上级设备容量受限
1758	滨海	岔河二站	10	50	上级设备容量受限
1759	滨海	岔河一站	10	100	上级设备容量受限
1760	滨海	新中三配变	10	200	上级设备容量受限
1761	滨海	新中一站	10	100	上级设备容量受限
1762	滨海	新中二站	10	200	上级设备容量受限
1763	滨海	街道19#配变	10	400	本级设备容量受限
1764	滨海	陈涛街道一配变	10	400	上级设备容量受限
1765	滨海	卫东一站	10	80	上级设备容量受限
1766	滨海	废黄河养殖	10	250	上级设备容量受限
1767	滨海	官庄五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1768	滨海	玉华八配变	10	200	本级设备容量受限
1769	滨海	渠南北站	10	315	本级设备容量受限
1770	滨海	幸福四配变	10	630	上级设备容量受限
1771	滨海	王桥二配变	10	400	上级设备容量受限
1772	滨海	王桥一配变	10	400	上级设备容量受限
1773	滨海	幸福九配变	10	400	上级设备容量受限
1774	滨海	莫湾一配变	10	200	本级设备容量受限
1775	滨海	万庄电站	10	50	上级设备容量受限
1776	滨海	万庄二配变	10	200	上级设备容量受限
1777	滨海	万庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1778	滨海	镇区3#变	10	630	上级设备容量受限
1779	滨海	镇区4#变	10	630	上级设备容量受限
1780	滨海	镇区2#变	10	630	上级设备容量受限
1781	滨海	永胜南站	10	200	本级设备容量受限
1782	滨海	中心河一配变	10	200	本级设备容量受限
1783	滨海	淮南三配变	10	200	上级设备容量受限
1784	滨海	水厂公用	10	500	上级设备容量受限
1785	滨海	镇区13#变	10	400	上级设备容量受限
1786	滨海	界港一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1787	滨海	界港四配变	10	200	上级设备容量受限
1788	滨海	冲边四配变	10	200	上级设备容量受限
1789	滨海	南河四配变	10	400	上级设备容量受限
1790	滨海	八滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1791	滨海	沿河路配变	10	400	上级设备容量受限
1792	滨海	革新二站	10	100	上级设备容量受限
1793	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1794	滨海	二洪一配变	10	200	本级设备容量受限
1795	滨海	新港七配变	10	200	上级设备容量受限
1796	滨海	双龙西站	10	200	本级设备容量受限
1797	滨海	新淮排涝站	10	50	本级设备容量受限
1798	滨海	新淮电站	10	50	本级设备容量受限
1799	滨海	天场四配变	10	400	本级设备容量受限
1800	滨海	蒋墩三站	10	100	本级设备容量受限
1801	滨海	瑞荣1#变	10	400	上级设备容量受限
1802	滨海	瑞荣2#变	10	400	上级设备容量受限
1803	滨海	三腰七配变	10	200	上级设备容量受限
1804	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
1805	滨海	吴蛮电站	10	50	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1806	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1807	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1808	滨海	镇区6#变	10	400	上级设备容量受限
1809	滨海	镇区5#变	10	630	上级设备容量受限
1810	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	本级设备容量受限
1811	滨海	双舍二配变	10	400	本级设备容量受限
1812	滨海	北荡1#变	10	200	本级设备容量受限
1813	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1814	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1815	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1816	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1817	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1818	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1819	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1820	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1821	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1822	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1823	滨海	新胜一配变	10	200	上级设备容量受限
1824	滨海	东进七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1825	滨海	东尖北站	10	100	本级设备容量受限
1826	滨海	新港十四配变	10	400	上级设备容量受限
1827	滨海	陈涛五层十配变	10	200	本级设备容量受限
1828	滨海	坎园路7#公用	10	400	本级设备容量受限
1829	滨海	滨淮街道九配变	10	400	本级设备容量受限
1830	滨海	财富中心1#美变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1831	滨海	淤尖渔场五配变	10	200	本级设备容量受限
1832	滨海	瑞荣4#变	10	630	上级设备容量受限
1833	滨海	瑞荣3#变	10	630	上级设备容量受限
1834	滨海	人民支路1#公用	10	400	本级设备容量受限
1835	滨海	振东合心三配变	10	400	上级设备容量受限
1836	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	上级设备容量受限
1837	滨海	八巨街道一配变	10	400	上级设备容量受限
1838	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	上级设备容量受限
1839	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	上级设备容量受限
1840	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1841	滨海	九五广场配变	10	250	上级设备容量受限
1842	滨海	七层二配变	10	200	本级设备容量受限
1843	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1844	滨海	八巨永余六配变	10	200	上级设备容量受限
1845	滨海	三里新区3#公用	10	400	本级设备容量受限
1846	滨海	仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1847	滨海	一管区滩面电站	10	200	上级设备容量受限
1848	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
1849	滨海	二渡四配变	10	200	上级设备容量受限
1850	滨海	南河七配变	10	400	上级设备容量受限
1851	滨海	东进一配变	10	200	上级设备容量受限
1852	滨海	沈庄五配变	10	400	上级设备容量受限
1853	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	上级设备容量受限
1854	滨海	桥东十配变	10	400	上级设备容量受限
1855	滨海	北坍六配变	10	400	本级设备容量受限
1856	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	上级设备容量受限
1857	滨海	幸福二配变	10	400	上级设备容量受限
1858	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	上级设备容量受限
1859	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	上级设备容量受限
1860	滨海	新建2#公用	10	400	本级设备容量受限
1861	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	上级设备容量受限
1862	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1863	滨海	界港七配变	10	200	上级设备容量受限
1864	滨海	双灯公用	10	400	上级设备容量受限
1865	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
1866	滨海	机械厂公用	10	400	本级设备容量受限
1867	滨海	商业街4#公用	10	400	本级设备容量受限
1868	滨海	汛北东站	10	200	本级设备容量受限
1869	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1870	滨海	条港中学	10	400	上级设备容量受限
1871	滨海	通榆吕港十九配变	10	200	本级设备容量受限
1872	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	上级设备容量受限
1873	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	上级设备容量受限
1874	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	上级设备容量受限
1875	滨海	镇区12#变	10	400	上级设备容量受限
1876	滨海	河岸五配变	10	200	上级设备容量受限
1877	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
1878	滨海	淤尖小街八配变	10	400	上级设备容量受限
1879	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	本级设备容量受限
1880	滨海	岔河五配变	10	400	上级设备容量受限
1881	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1882	滨海	头巨一配变	10	400	上级设备容量受限
1883	滨海	头巨七配变	10	400	上级设备容量受限
1884	滨海	忠仙华庭2#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
1885	滨海	新胜六配变	10	400	上级设备容量受限
1886	滨海	新中五配变	10	400	上级设备容量受限
1887	滨海	岔河六配变	10	400	上级设备容量受限
1888	滨海	新西七配变	10	200	上级设备容量受限
1889	滨海	幸福六配变箱变	10	630	上级设备容量受限
1890	滨海	新西六配变	10	200	上级设备容量受限
1891	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1892	滨海	前冲十四配变	10	400	上级设备容量受限
1893	滨海	迎宾中路2#公用	10	400	本级设备容量受限
1894	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	上级设备容量受限
1895	滨海	振东街道六号变	10	400	上级设备容量受限
1896	滨海	二罾一组站	10	200	上级设备容量受限
1897	滨海	西坎二配变	10	400	上级设备容量受限
1898	滨海	滨淮农场七队西站	10	200	本级设备容量受限
1899	滨海	淤尖闸北电站	10	200	本级设备容量受限
1900	滨海	玉龙路7#公用	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1901	滨海	街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
1902	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	本级设备容量受限
1903	滨海	三洼北站	10	200	本级设备容量受限
1904	滨海	王桥六配变	10	400	上级设备容量受限
1905	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	本级设备容量受限
1906	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
1907	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
1908	滨海	广垛三配变	10	400	本级设备容量受限
1909	滨海	中西四配变	10	200	本级设备容量受限
1910	滨海	建设一配变	10	400	本级设备容量受限
1911	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	本级设备容量受限
1912	滨海	界牌康居小区	10	200	上级设备容量受限
1913	滨海	后洼二站	10	200	上级设备容量受限
1914	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	上级设备容量受限
1915	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	上级设备容量受限
1916	滨海	文化街1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1917	滨海	三里二十九配变	10	400	本级设备容量受限
1918	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
1919	滨海	三腰十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1920	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	本级设备容量受限
1921	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1922	滨海	北坍街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
1923	滨海	五汛街道一配变	10	400	本级设备容量受限
1924	滨海	农科四配变	10	200	本级设备容量受限
1925	滨海	城北小学	10	315	上级设备容量受限
1926	滨海	八巨学府新街配变	10	400	上级设备容量受限
1927	滨海	长明3#公用	10	400	本级设备容量受限
1928	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	上级设备容量受限
1929	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
1930	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	上级设备容量受限
1931	滨海	老堆六配变	10	200	上级设备容量受限
1932	滨海	清河十一配变	10	400	上级设备容量受限
1933	滨海	木楼五配变	10	200	上级设备容量受限
1934	滨海	洋口三配变	10	200	上级设备容量受限
1935	滨海	坎北清河十三配变	10	400	上级设备容量受限
1936	滨海	坎南浦西七配变	10	200	本级设备容量受限
1937	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	上级设备容量受限
1938	滨海	坎南北荡五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1939	滨海	一队西站	10	200	本级设备容量受限
1940	滨海	五丈河一配变	10	315	上级设备容量受限
1941	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	本级设备容量受限
1942	滨海	界港十二配变	10	200	上级设备容量受限
1943	滨海	王桥八配变	10	400	上级设备容量受限
1944	滨海	界港十一配变	10	400	上级设备容量受限
1945	滨海	东进九配变	10	400	上级设备容量受限
1946	滨海	王桥七配变	10	400	上级设备容量受限
1947	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	本级设备容量受限
1948	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	本级设备容量受限
1949	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	本级设备容量受限
1950	大丰	新丰镇全心二组23#变	10	200	本级设备容量受限
1951	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	本级设备容量受限
1952	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	上级设备容量受限
1953	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	上级设备容量受限
1954	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	本级设备容量受限
1955	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	上级设备容量受限
1956	大丰	刘庄镇东方村一组32#变	10	200	本级设备容量受限
1957	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1958	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	本级设备容量受限
1959	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	上级设备容量受限
1960	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	上级设备容量受限
1961	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	本级设备容量受限
1962	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	上级设备容量受限
1963	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	上级设备容量受限
1964	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	上级设备容量受限
1965	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	本级设备容量受限
1966	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	上级设备容量受限
1967	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	上级设备容量受限
1968	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	上级设备容量受限
1969	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	上级设备容量受限
1970	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	上级设备容量受限
1971	大丰	百富东区303#变	10	400	本级设备容量受限
1972	大丰	西团镇七灶河村二组81#变	10	100	本级设备容量受限
1973	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	本级设备容量受限
1974	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	本级设备容量受限
1975	大丰	今日北区144#变	10	500	本级设备容量受限
1976	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1977	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	本级设备容量受限
1978	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	上级设备容量受限
1979	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	上级设备容量受限
1980	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	上级设备容量受限
1981	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	本级设备容量受限
1982	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	本级设备容量受限
1983	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	本级设备容量受限
1984	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	上级设备容量受限
1985	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	160	本级设备容量受限
1986	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	上级设备容量受限
1987	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	上级设备容量受限
1988	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	上级设备容量受限
1989	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	上级设备容量受限
1990	大丰	白驹镇三里树村一组15#变	10	400	本级设备容量受限
1991	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	100	上级设备容量受限
1992	大丰	阜丰九组307#变	10	250	上级设备容量受限
1993	大丰	刘庄镇民主村四组71#变	10	200	本级设备容量受限
1994	大丰	刘庄镇三圩小街16#变	10	315	本级设备容量受限
1995	大丰	刘庄镇建成村二组36#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1996	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	本级设备容量受限
1997	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	本级设备容量受限
1998	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	上级设备容量受限
1999	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	上级设备容量受限
2000	大丰	大中镇双喜村七组206#变	10	200	上级设备容量受限
2001	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	本级设备容量受限
2002	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	上级设备容量受限
2003	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	上级设备容量受限
2004	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	本级设备容量受限
2005	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	上级设备容量受限
2006	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	本级设备容量受限
2007	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	本级设备容量受限
2008	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	上级设备容量受限
2009	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	上级设备容量受限
2010	大丰	大中镇双喜村七组105#变	10	200	上级设备容量受限
2011	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	上级设备容量受限
2012	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	本级设备容量受限
2013	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	本级设备容量受限
2014	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2015	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	100	上级设备容量受限
2016	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	本级设备容量受限
2017	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	本级设备容量受限
2018	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	上级设备容量受限
2019	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	上级设备容量受限
2020	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	本级设备容量受限
2021	大丰	刘庄镇胜利村一组131#变	10	100	本级设备容量受限
2022	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	上级设备容量受限
2023	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	上级设备容量受限
2024	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	上级设备容量受限
2025	大丰	新丰镇大团四组116#变	10	200	本级设备容量受限
2026	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	本级设备容量受限
2027	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	本级设备容量受限
2028	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	本级设备容量受限
2029	大丰	大中镇新团175#变	10	250	上级设备容量受限
2030	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	上级设备容量受限
2031	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	上级设备容量受限
2032	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	上级设备容量受限
2033	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2034	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	本级设备容量受限
2035	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	本级设备容量受限
2036	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	本级设备容量受限
2037	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	本级设备容量受限
2038	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	上级设备容量受限
2039	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	200	本级设备容量受限
2040	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	本级设备容量受限
2041	大丰	西团镇众心村四组174#变	10	200	本级设备容量受限
2042	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	本级设备容量受限
2043	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	上级设备容量受限
2044	大丰	西团镇大龙小街182#箱变	10	400	本级设备容量受限
2045	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	上级设备容量受限
2046	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	本级设备容量受限
2047	大丰	西团镇西团村三组89#变	10	200	本级设备容量受限
2048	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	本级设备容量受限
2049	大丰	西团镇园区112#变	10	200	本级设备容量受限
2050	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	本级设备容量受限
2051	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	上级设备容量受限
2052	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2053	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	本级设备容量受限
2054	大丰	西团镇西团村三组88#变	10	100	本级设备容量受限
2055	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	上级设备容量受限
2056	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	上级设备容量受限
2057	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	本级设备容量受限
2058	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	上级设备容量受限
2059	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	本级设备容量受限
2060	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	本级设备容量受限
2061	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	上级设备容量受限
2062	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	上级设备容量受限
2063	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	上级设备容量受限
2064	大丰	刘庄镇友谊村二组11#变	10	500	本级设备容量受限
2065	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	上级设备容量受限
2066	大丰	白驹镇团结村二组143#变	10	200	本级设备容量受限
2067	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	本级设备容量受限
2068	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	上级设备容量受限
2069	大丰	西团镇黄浦二组101#变	10	200	本级设备容量受限
2070	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	上级设备容量受限
2071	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2072	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	上级设备容量受限
2073	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	本级设备容量受限
2074	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	上级设备容量受限
2075	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	本级设备容量受限
2076	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	上级设备容量受限
2077	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	上级设备容量受限
2078	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	上级设备容量受限
2079	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	本级设备容量受限
2080	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	本级设备容量受限
2081	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	上级设备容量受限
2082	大丰	新丰镇永成一组40#变	10	200	本级设备容量受限
2083	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	本级设备容量受限
2084	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	本级设备容量受限
2085	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	本级设备容量受限
2086	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	上级设备容量受限
2087	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	本级设备容量受限
2088	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	本级设备容量受限
2089	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	本级设备容量受限
2090	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2091	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	100	上级设备容量受限
2092	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	上级设备容量受限
2093	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	本级设备容量受限
2094	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	上级设备容量受限
2095	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	上级设备容量受限
2096	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	本级设备容量受限
2097	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	上级设备容量受限
2098	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	本级设备容量受限
2099	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	上级设备容量受限
2100	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	本级设备容量受限
2101	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	本级设备容量受限
2102	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	上级设备容量受限
2103	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	本级设备容量受限
2104	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	本级设备容量受限
2105	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	本级设备容量受限
2106	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	本级设备容量受限
2107	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	上级设备容量受限
2108	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	本级设备容量受限
2109	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2110	大丰	新村路224#箱变	10	400	上级设备容量受限
2111	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	本级设备容量受限
2112	大丰	刘庄镇民主村八组156#变	10	200	本级设备容量受限
2113	大丰	大中镇新团村六组257#变	10	200	本级设备容量受限
2114	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	上级设备容量受限
2115	大丰	白驹镇沿堤村一组154#变	10	200	本级设备容量受限
2116	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	本级设备容量受限
2117	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	本级设备容量受限
2118	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	上级设备容量受限
2119	大丰	裕华镇福丰村九组182#变	10	200	本级设备容量受限
2120	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	上级设备容量受限
2121	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	本级设备容量受限
2122	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	本级设备容量受限
2123	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	上级设备容量受限
2124	大丰	大桥镇大东村五组117#变	10	200	本级设备容量受限
2125	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	本级设备容量受限
2126	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	本级设备容量受限
2127	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	本级设备容量受限
2128	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2129	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	400	本级设备容量受限
2130	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	本级设备容量受限
2131	大丰	刘庄镇良好村八组172#变	10	200	本级设备容量受限
2132	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	上级设备容量受限
2133	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	本级设备容量受限
2134	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	上级设备容量受限
2135	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	上级设备容量受限
2136	大丰	刘庄镇新桥村五组154#变	10	200	本级设备容量受限
2137	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	上级设备容量受限
2138	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	本级设备容量受限
2139	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	上级设备容量受限
2140	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	上级设备容量受限
2141	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	上级设备容量受限
2142	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	本级设备容量受限
2143	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	上级设备容量受限
2144	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	上级设备容量受限
2145	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	上级设备容量受限
2146	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	上级设备容量受限
2147	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2148	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	上级设备容量受限
2149	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	上级设备容量受限
2150	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	本级设备容量受限
2151	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	上级设备容量受限
2152	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	本级设备容量受限
2153	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	上级设备容量受限
2154	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	上级设备容量受限
2155	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	本级设备容量受限
2156	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	本级设备容量受限
2157	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	上级设备容量受限
2158	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	上级设备容量受限
2159	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	上级设备容量受限
2160	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	本级设备容量受限
2161	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	本级设备容量受限
2162	大丰	镇敬老院42#变	10	315	本级设备容量受限
2163	大丰	大丰技校122#变	10	315	本级设备容量受限
2164	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	200	本级设备容量受限
2165	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	本级设备容量受限
2166	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2167	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	上级设备容量受限
2168	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	上级设备容量受限
2169	大丰	名都广场291#变	10	800	本级设备容量受限
2170	大丰	名都广场294#变	10	630	本级设备容量受限
2171	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	本级设备容量受限
2172	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	160	上级设备容量受限
2173	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	本级设备容量受限
2174	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	本级设备容量受限
2175	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	上级设备容量受限
2176	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	本级设备容量受限
2177	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	上级设备容量受限
2178	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	上级设备容量受限
2179	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	本级设备容量受限
2180	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	本级设备容量受限
2181	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	本级设备容量受限
2182	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	上级设备容量受限
2183	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	本级设备容量受限
2184	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	上级设备容量受限
2185	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2186	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	本级设备容量受限
2187	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	上级设备容量受限
2188	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	本级设备容量受限
2189	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	上级设备容量受限
2190	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	上级设备容量受限
2191	大丰	大中镇德丰村六组122#变	10	200	本级设备容量受限
2192	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	200	本级设备容量受限
2193	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	400	本级设备容量受限
2194	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	本级设备容量受限
2195	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	上级设备容量受限
2196	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	本级设备容量受限
2197	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	本级设备容量受限
2198	大丰	刘庄镇竞赛村三组205#变	10	200	本级设备容量受限
2199	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	上级设备容量受限
2200	大丰	南阳镇团结街3#变	10	400	本级设备容量受限
2201	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	上级设备容量受限
2202	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	上级设备容量受限
2203	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	上级设备容量受限
2204	大丰	大桥镇三圩村一组51#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2205	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	本级设备容量受限
2206	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	本级设备容量受限
2207	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	100	本级设备容量受限
2208	大丰	西团镇西团小街6#变	10	400	本级设备容量受限
2209	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	上级设备容量受限
2210	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	上级设备容量受限
2211	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	本级设备容量受限
2212	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	上级设备容量受限
2213	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	上级设备容量受限
2214	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	上级设备容量受限
2215	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	100	上级设备容量受限
2216	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	上级设备容量受限
2217	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	上级设备容量受限
2218	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	本级设备容量受限
2219	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	上级设备容量受限
2220	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	上级设备容量受限
2221	大丰	新丰镇龙堤三组99#变	10	200	本级设备容量受限
2222	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	上级设备容量受限
2223	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2224	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	上级设备容量受限
2225	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	上级设备容量受限
2226	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	上级设备容量受限
2227	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	本级设备容量受限
2228	大丰	红花六组115#变	10	400	上级设备容量受限
2229	大丰	益民中路328#变	10	80	本级设备容量受限
2230	大丰	育红东路325#变	10	80	本级设备容量受限
2231	大丰	益民路北333#变	10	400	上级设备容量受限
2232	大丰	汇金商城285#变	10	630	上级设备容量受限
2233	大丰	百货小区130#变	10	400	本级设备容量受限
2234	大丰	健康新村47#变	10	400	本级设备容量受限
2235	大丰	健康五村194#变	10	400	本级设备容量受限
2236	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	上级设备容量受限
2237	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	本级设备容量受限
2238	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	本级设备容量受限
2239	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	本级设备容量受限
2240	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	上级设备容量受限
2241	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	上级设备容量受限
2242	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2243	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	上级设备容量受限
2244	大丰	大中镇新团94#变	10	315	上级设备容量受限
2245	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	本级设备容量受限
2246	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	上级设备容量受限
2247	大丰	草堰镇金烨玩具11#变	10	100	本级设备容量受限
2248	大丰	镇南四村309#变	10	200	上级设备容量受限
2249	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	本级设备容量受限
2250	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	上级设备容量受限
2251	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	本级设备容量受限
2252	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	上级设备容量受限
2253	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	本级设备容量受限
2254	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	本级设备容量受限
2255	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	本级设备容量受限
2256	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	本级设备容量受限
2257	大丰	大中镇新民村七组58#变	10	200	本级设备容量受限
2258	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	上级设备容量受限
2259	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	本级设备容量受限
2260	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	上级设备容量受限
2261	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2262	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	本级设备容量受限
2263	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	上级设备容量受限
2264	大丰	小海居委会242#变	10	400	上级设备容量受限
2265	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	本级设备容量受限
2266	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	上级设备容量受限
2267	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	本级设备容量受限
2268	东台	六灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
2269	东台	何垛41连7#配变	10	400	上级设备容量受限
2270	东台	东岔10#配变	10	200	本级设备容量受限
2271	东台	孙丁十二配变	10	200	上级设备容量受限
2272	东台	临塔4#配变	10	200	上级设备容量受限
2273	东台	闸南7配变	10	200	本级设备容量受限
2274	东台	镇南六配变	10	400	上级设备容量受限
2275	东台	弼南一配变	10	400	上级设备容量受限
2276	东台	尖南6#配变	10	400	上级设备容量受限
2277	东台	水产场十五配变	10	400	本级设备容量受限
2278	东台	曹丁小学配变	10	400	上级设备容量受限
2279	东台	谢庄9#配变	10	400	本级设备容量受限
2280	东台	倪莫14#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2281	东台	张港六配变	10	400	上级设备容量受限
2282	东台	郑介六配变	10	200	本级设备容量受限
2283	东台	泰山四配变	10	200	上级设备容量受限
2284	东台	港桥五配变	10	200	上级设备容量受限
2285	东台	双跃6#配变	10	100	上级设备容量受限
2286	东台	朱坝三配变	10	200	上级设备容量受限
2287	东台	新彭六配变	10	200	本级设备容量受限
2288	东台	街道十五配变	10	200	上级设备容量受限
2289	东台	祖泽四配变	10	200	本级设备容量受限
2290	东台	集镇18#配变	10	200	本级设备容量受限
2291	东台	集镇19#配变	10	200	本级设备容量受限
2292	东台	农场7#配变	10	400	上级设备容量受限
2293	东台	高横4#配变	10	200	本级设备容量受限
2294	东台	严墩五配变	10	200	上级设备容量受限
2295	东台	顾丿四配变	10	200	上级设备容量受限
2296	东台	先及5配变	10	400	上级设备容量受限
2297	东台	洼灶三号	10	200	上级设备容量受限
2298	东台	砂轮厂宿舍（三）配变	10	400	本级设备容量受限
2299	东台	金北村（二）配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2300	东台	砂轮厂宿舍(二) 配变	10	200	本级设备容量受限
2301	东台	岗子4配变	10	200	本级设备容量受限
2302	东台	薛行五配变	10	200	上级设备容量受限
2303	东台	官北四配变	10	200	上级设备容量受限
2304	东台	新强四配变	10	200	上级设备容量受限
2305	东台	官坝四配变	10	200	本级设备容量受限
2306	东台	杜沈12配变	10	400	上级设备容量受限
2307	东台	唐介八配变	10	200	本级设备容量受限
2308	东台	天洋五号配变	10	200	本级设备容量受限
2309	东台	谢庄四配变	10	400	本级设备容量受限
2310	东台	三苴七配变	10	200	上级设备容量受限
2311	东台	三合十配变	10	200	本级设备容量受限
2312	东台	塘南五配变	10	400	本级设备容量受限
2313	东台	殷韩(6)配变	10	200	本级设备容量受限
2314	东台	殷韩8配变	10	200	本级设备容量受限
2315	东台	殷韩7配变	10	200	本级设备容量受限
2316	东台	扎垛十一配变	10	200	本级设备容量受限
2317	东台	新嵇五配变	10	400	本级设备容量受限
2318	东台	六里五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2319	东台	谢庄四配变（时堰）	10	400	本级设备容量受限
2320	东台	海滨二配变.	10	200	上级设备容量受限
2321	东台	草舍15配变	10	400	上级设备容量受限
2322	东台	单南(五)配变	10	200	本级设备容量受限
2323	东台	秦甸五#配变	10	200	本级设备容量受限
2324	东台	杨岸三配变	10	200	上级设备容量受限
2325	东台	严墩六配变	10	200	上级设备容量受限
2326	东台	港边五配变	10	200	上级设备容量受限
2327	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2328	东台	公用二十七配变	10	400	本级设备容量受限
2329	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2330	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
2331	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限
2332	东台	海丰集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
2333	东台	临塔九配变	10	400	上级设备容量受限
2334	东台	青一9配变	10	400	本级设备容量受限
2335	东台	康达路（二）配变	10	200	本级设备容量受限
2336	东台	安乐6#配变	10	200	本级设备容量受限
2337	东台	四联五台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2338	东台	开一二十配变	10	400	本级设备容量受限
2339	东台	九里9#配变	10	400	本级设备容量受限
2340	东台	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
2341	东台	团东六配变	10	200	上级设备容量受限
2342	东台	弼南八配变	10	200	本级设备容量受限
2343	东台	富南8#配变	10	100	本级设备容量受限
2344	东台	富南七配变	10	200	本级设备容量受限
2345	东台	朱灶五配变	10	200	上级设备容量受限
2346	东台	丁庄三配变1	10	200	本级设备容量受限
2347	东台	红庄五配变	10	400	本级设备容量受限
2348	东台	公用二十六配变.	10	400	本级设备容量受限
2349	东台	高横5#配变	10	200	本级设备容量受限
2350	东台	北关小区#2配变	10	400	本级设备容量受限
2351	东台	明海西路变压器	10	400	本级设备容量受限
2352	东台	合兴五配变	10	200	上级设备容量受限
2353	东台	街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
2354	东台	街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
2355	东台	民团8#配变	10	200	本级设备容量受限
2356	东台	镇西二十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2357	东台	朱坝四配变	10	200	上级设备容量受限
2358	东台	郇灶七配变	10	200	上级设备容量受限
2359	东台	郭顾4配变	10	200	本级设备容量受限
2360	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	本级设备容量受限
2361	东台	杨东八台片	10	200	上级设备容量受限
2362	东台	乐意3#配变	10	200	本级设备容量受限
2363	东台	临塔11配变	10	200	上级设备容量受限
2364	东台	草舍21配变	10	400	本级设备容量受限
2365	东台	草舍20配变	10	400	本级设备容量受限
2366	东台	水产场九配变	10	400	本级设备容量受限
2367	东台	临南七配变	10	400	上级设备容量受限
2368	东台	行北7配变	10	200	上级设备容量受限
2369	东台	四灶团西七配变	10	200	本级设备容量受限
2370	东台	集镇九配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
2371	东台	舍联1配变	10	200	本级设备容量受限
2372	东台	舍联2配变	10	200	本级设备容量受限
2373	东台	集镇1配变（梁垛）	10	200	本级设备容量受限
2374	东台	团结2#配变	10	200	上级设备容量受限
2375	东台	岔河七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2376	东台	胡墩三配变	10	200	上级设备容量受限
2377	东台	仓西七配变	10	200	上级设备容量受限
2378	东台	港边六配变	10	200	上级设备容量受限
2379	东台	臧冯9#配变	10	200	本级设备容量受限
2380	东台	周洋九配变	10	200	上级设备容量受限
2381	东台	陶思八配变	10	400	上级设备容量受限
2382	东台	街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
2383	东台	后港8#配变	10	400	上级设备容量受限
2384	东台	陶思9配变	10	400	本级设备容量受限
2385	东台	杨岸五配变	10	400	上级设备容量受限
2386	东台	街道二十配变	10	400	本级设备容量受限
2387	东台	镇东十五配变	10	400	上级设备容量受限
2388	东台	陶思15配变	10	400	本级设备容量受限
2389	东台	合兴七配变	10	200	上级设备容量受限
2390	东台	临塔安置区1#配变	10	630	上级设备容量受限
2391	东台	安澜9#配变	10	400	上级设备容量受限
2392	东台	高横8#配变	10	200	上级设备容量受限
2393	东台	王珏6配变	10	200	本级设备容量受限
2394	东台	尖南七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2395	东台	心红#15配变	10	400	上级设备容量受限
2396	东台	青二17#配变	10	400	本级设备容量受限
2397	东台	周黄15#配变	10	400	上级设备容量受限
2398	东台	东团6#配变	10	200	本级设备容量受限
2399	东台	郭顾6配变	10	200	本级设备容量受限
2400	东台	洋洼14#配变	10	200	上级设备容量受限
2401	东台	陈风11#配变	10	400	上级设备容量受限
2402	东台	街道二十四配变	10	400	本级设备容量受限
2403	东台	草舍34配变	10	400	上级设备容量受限
2404	东台	临塔十五配变	10	200	上级设备容量受限
2405	东台	丁河五配变	10	200	上级设备容量受限
2406	东台	行北十一配变	10	400	上级设备容量受限
2407	东台	临塔安置区2#配变	10	630	上级设备容量受限
2408	东台	镇海三配变	10	200	本级设备容量受限
2409	东台	沙杨2#配变	10	400	本级设备容量受限
2410	东台	水产场2配变	10	200	本级设备容量受限
2411	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
2412	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2413	东台	临塔8配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2414	东台	开一39#配变	10	400	本级设备容量受限
2415	东台	塘南10#配变	10	400	上级设备容量受限
2416	东台	周坝(5)#配变	10	200	本级设备容量受限
2417	东台	元东六配变	10	200	本级设备容量受限
2418	东台	周黄14配变	10	400	本级设备容量受限
2419	东台	杜沈15#配变	10	200	本级设备容量受限
2420	东台	仓南五配变	10	200	上级设备容量受限
2421	东台	潘开4#配变	10	200	本级设备容量受限
2422	东台	公用21#配变	10	400	本级设备容量受限
2423	东台	陶思13#配变	10	400	上级设备容量受限
2424	东台	开一41#配变	10	400	本级设备容量受限
2425	东台	芦河十配变	10	200	本级设备容量受限
2426	东台	广场路3#箱变配变	10	500	本级设备容量受限
2427	东台	许河园区一配变	10	400	上级设备容量受限
2428	东台	三苴十六配变	10	200	上级设备容量受限
2429	东台	高众十配变	10	200	上级设备容量受限
2430	东台	上灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
2431	东台	圩里8#配变	10	200	上级设备容量受限
2432	东台	胡堡(五)配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2433	东台	潘开三配变	10	200	本级设备容量受限
2434	东台	辞郎10配变	10	200	本级设备容量受限
2435	东台	永进二配变	10	200	本级设备容量受限
2436	东台	陶思五配变	10	400	上级设备容量受限
2437	东台	机场五配变	10	200	上级设备容量受限
2438	东台	镇河五配变	10	200	上级设备容量受限
2439	东台	朱万三配变	10	200	本级设备容量受限
2440	东台	薛套(五)台片	10	200	上级设备容量受限
2441	东台	许河十一台片	10	200	本级设备容量受限
2442	东台	开一23配变	10	400	本级设备容量受限
2443	东台	东胜五配变	10	200	上级设备容量受限
2444	东台	祁刘六配变	10	200	本级设备容量受限
2445	东台	谢庄六配变	10	200	本级设备容量受限
2446	东台	富新22配变	10	200	本级设备容量受限
2447	东台	普新十六配变	10	400	本级设备容量受限
2448	东台	西刘八配变	10	200	上级设备容量受限
2449	东台	夏舍3号配变	10	200	本级设备容量受限
2450	东台	近海五配变	10	400	上级设备容量受限
2451	东台	三周4号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2452	东台	镇南（九）配变	10	200	本级设备容量受限
2453	东台	三总(四)台片	10	200	上级设备容量受限
2454	东台	盐河八配变	10	200	本级设备容量受限
2455	东台	临塔10配变	10	400	上级设备容量受限
2456	东台	练坳七配变	10	200	上级设备容量受限
2457	东台	泰山7配变	10	200	本级设备容量受限
2458	东台	郁杨(7)配变	10	200	本级设备容量受限
2459	东台	丁河八配变	10	200	本级设备容量受限
2460	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
2461	东台	丰盈四配变	10	200	上级设备容量受限
2462	东台	台东18配变	10	200	本级设备容量受限
2463	东台	丁河十二配变	10	200	上级设备容量受限
2464	东台	王桑13#配变	10	200	上级设备容量受限
2465	东台	行北六配变	10	400	上级设备容量受限
2466	东台	新洋八配变	10	200	本级设备容量受限
2467	东台	唐胜五配变	10	200	本级设备容量受限
2468	东台	许南四配变	10	200	上级设备容量受限
2469	东台	开一29#配变	10	400	本级设备容量受限
2470	东台	公用十四配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2471	东台	双超五配变	10	200	本级设备容量受限
2472	东台	振中六配变	10	200	本级设备容量受限
2473	东台	倪莫九配变	10	400	上级设备容量受限
2474	东台	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2475	东台	建设二台片	10	200	本级设备容量受限
2476	东台	安云七配变	10	200	上级设备容量受限
2477	东台	梁东10配变	10	200	本级设备容量受限
2478	东台	洼灶六配变	10	200	上级设备容量受限
2479	东台	六居九配变	10	400	上级设备容量受限
2480	东台	弼西七配变	10	200	本级设备容量受限
2481	东台	长征1配变	10	200	本级设备容量受限
2482	东台	圩里9#变	10	200	上级设备容量受限
2483	东台	岳东3配变	10	200	本级设备容量受限
2484	东台	新兴十配变	10	200	上级设备容量受限
2485	东台	南荡六配变	10	200	本级设备容量受限
2486	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
2487	东台	民理五配变	10	200	本级设备容量受限
2488	东台	王珏4配变	10	200	本级设备容量受限
2489	东台	万许1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2490	东台	顾丿六配变	10	200	上级设备容量受限
2491	东台	新东集镇六配变	10	200	上级设备容量受限
2492	东台	陶东九配变	10	400	本级设备容量受限
2493	东台	杨岸四配变	10	200	上级设备容量受限
2494	东台	丁庄七配变	10	400	本级设备容量受限
2495	东台	罗二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2496	东台	顾横11#配变	10	200	本级设备容量受限
2497	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限
2498	东台	甘港20#配变	10	400	本级设备容量受限
2499	东台	严墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
2500	东台	开一50#配变	10	400	上级设备容量受限
2501	东台	何灶一配变	10	200	本级设备容量受限
2502	东台	海滨六配变	10	315	上级设备容量受限
2503	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
2504	东台	周黄18#配变	10	400	上级设备容量受限
2505	东台	谢庄12#配变	10	400	本级设备容量受限
2506	东台	开一42#配变	10	400	本级设备容量受限
2507	东台	开一44#配变	10	400	本级设备容量受限
2508	东台	开二2#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2509	东台	严墩8#配变	10	200	上级设备容量受限
2510	东台	长青30号配变	10	400	本级设备容量受限
2511	东台	李舍十七配变	10	200	本级设备容量受限
2512	东台	杨岸六配变	10	200	上级设备容量受限
2513	东台	顾丿七台片	10	200	上级设备容量受限
2514	东台	灶港11#配变	10	200	上级设备容量受限
2515	东台	临塔12配变	10	400	上级设备容量受限
2516	东台	临塔13配变	10	400	上级设备容量受限
2517	东台	花舍七配变	10	200	上级设备容量受限
2518	东台	谢奚五配变	10	200	本级设备容量受限
2519	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2520	东台	先及七台片	10	400	上级设备容量受限
2521	东台	行北八台片	10	200	上级设备容量受限
2522	东台	曹殷5配变	10	200	本级设备容量受限
2523	东台	顾横10#配变	10	200	上级设备容量受限
2524	东台	爱国15#配变	10	200	本级设备容量受限
2525	东台	元东九配变	10	200	上级设备容量受限
2526	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
2527	东台	港边十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2528	东台	沿河南路一配变	10	400	上级设备容量受限
2529	东台	开二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2530	东台	开一45#配变	10	400	本级设备容量受限
2531	东台	陈庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2532	东台	富新新村21#配变	10	800	上级设备容量受限
2533	东台	莫庄(十)配变	10	200	本级设备容量受限
2534	东台	卢灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
2535	东台	杨岸8#配变	10	200	上级设备容量受限
2536	东台	同胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
2537	东台	龙腾路1#配变	10	200	本级设备容量受限
2538	东台	一总12#配变	10	200	上级设备容量受限
2539	东台	联富四配变	10	200	本级设备容量受限
2540	东台	三苴四配变	10	200	本级设备容量受限
2541	东台	富南13#配变	10	400	本级设备容量受限
2542	东台	港边四配变	10	200	上级设备容量受限
2543	东台	三元3#配变	10	200	上级设备容量受限
2544	东台	临塔二配变	10	400	本级设备容量受限
2545	东台	万升3#配变	10	200	本级设备容量受限
2546	东台	苗桥三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2547	东台	何庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
2548	东台	徐灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
2549	东台	集镇十四号配变	10	200	上级设备容量受限
2550	东台	花西2#配变	10	400	上级设备容量受限
2551	东台	港边一配变	10	200	上级设备容量受限
2552	东台	董贤四配变	10	200	本级设备容量受限
2553	东台	新兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
2554	东台	梁九3#配变	10	200	本级设备容量受限
2555	东台	梁九1#配变	10	200	本级设备容量受限
2556	东台	梁九2#配变	10	200	上级设备容量受限
2557	东台	梁九5#配变	10	200	本级设备容量受限
2558	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
2559	东台	集镇十八配变	10	200	本级设备容量受限
2560	东台	六兴一配变	10	200	上级设备容量受限
2561	东台	六兴二配变	10	200	上级设备容量受限
2562	东台	公用二配变.	10	200	上级设备容量受限
2563	东台	九里4#配变	10	200	本级设备容量受限
2564	东台	东刘二配变	10	200	上级设备容量受限
2565	东台	西刘一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2566	东台	富东公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
2567	东台	许乐一配变	10	200	本级设备容量受限
2568	东台	镇东四配变	10	200	上级设备容量受限
2569	东台	港边3配变	10	315	上级设备容量受限
2570	东台	光辉1配变	10	315	上级设备容量受限
2571	东台	河口三配变	10	100	本级设备容量受限
2572	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
2573	东台	镇东五配变	10	200	上级设备容量受限
2574	东台	直属连4#配变	10	400	上级设备容量受限
2575	东台	卢港一配变	10	200	上级设备容量受限
2576	东台	临塔三配变	10	200	上级设备容量受限
2577	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
2578	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	上级设备容量受限
2579	东台	一总2#配变	10	200	上级设备容量受限
2580	东台	联丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
2581	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2582	东台	十灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
2583	东台	心红(4)配变	10	200	上级设备容量受限
2584	东台	心红五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2585	东台	杜沈3配变	10	200	上级设备容量受限
2586	东台	薛套一台片	10	200	本级设备容量受限
2587	东台	倪王1#配变	10	200	本级设备容量受限
2588	东台	二洋三配变	10	200	上级设备容量受限
2589	东台	临塔1#配变	10	400	上级设备容量受限
2590	东台	王亮一配变	10	200	本级设备容量受限
2591	东台	杜沈一配变	10	250	上级设备容量受限
2592	东台	小凡2#配变	10	200	本级设备容量受限
2593	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
2594	东台	丁徐四配变	10	200	本级设备容量受限
2595	东台	杜沈五配变	10	80	上级设备容量受限
2596	东台	万灶一台片	10	200	本级设备容量受限
2597	东台	四联四台片	10	200	上级设备容量受限
2598	东台	红兰（三）箱变	10	630	本级设备容量受限
2599	东台	临塔五配变	10	200	上级设备容量受限
2600	东台	临塔六配变	10	200	上级设备容量受限
2601	东台	董乐（一）配变	10	200	本级设备容量受限
2602	东台	陈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2603	东台	倪莫一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2604	东台	天鹅二配变	10	200	上级设备容量受限
2605	东台	古洪2配变	10	200	本级设备容量受限
2606	东台	建团6#配变	10	200	本级设备容量受限
2607	东台	竹林2#配变	10	200	上级设备容量受限
2608	东台	建团1#配变	10	200	上级设备容量受限
2609	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
2610	东台	安建5#配变	10	200	上级设备容量受限
2611	东台	万港3#配变	10	200	上级设备容量受限
2612	东台	唐洋二配变	10	160	上级设备容量受限
2613	东台	郭顾8#配变	10	200	本级设备容量受限
2614	东台	大同2配变	10	200	本级设备容量受限
2615	东台	倪莫五配变	10	400	上级设备容量受限
2616	东台	金墩东(二)环网箱变	10	630	上级设备容量受限
2617	东台	公用十配变	10	400	本级设备容量受限
2618	东台	丰南八配变	10	100	本级设备容量受限
2619	东台	新坝北(二)美变(环网)	10	630	上级设备容量受限
2620	东台	广场路(二)环网箱变	10	400	本级设备容量受限
2621	东台	新元七配变	10	160	上级设备容量受限
2622	东台	许南一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2623	东台	莫庄八配变	10	200	本级设备容量受限
2624	东台	沙河5#配变	10	400	本级设备容量受限
2625	东台	祁刘一配变	10	200	本级设备容量受限
2626	东台	和平（一）箱变	10	400	上级设备容量受限
2627	东台	北关西（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2628	东台	北关东（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2629	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2630	东台	直属连1#配变	10	400	上级设备容量受限
2631	东台	杜沈四配变	10	400	本级设备容量受限
2632	东台	杜沈二号配变	10	200	本级设备容量受限
2633	东台	公用变19配变	10	400	本级设备容量受限
2634	东台	云集三配变	10	200	本级设备容量受限
2635	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	本级设备容量受限
2636	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	上级设备容量受限
2637	东台	胡墩一配变	10	200	本级设备容量受限
2638	东台	练房三配变	10	200	上级设备容量受限
2639	东台	明清街（二）环网美变	10	630	上级设备容量受限
2640	东台	红花一配变	10	200	上级设备容量受限
2641	东台	红色4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2642	东台	月塘（二）环网美变	10	500	本级设备容量受限
2643	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	本级设备容量受限
2644	东台	东升4#配变	10	200	上级设备容量受限
2645	东台	许河九台片	10	200	本级设备容量受限
2646	东台	仓胜二配变	10	200	本级设备容量受限
2647	东台	仓南一配变	10	160	上级设备容量受限
2648	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
2649	东台	仲韩二配变	10	200	本级设备容量受限
2650	东台	东闸三配变	10	200	上级设备容量受限
2651	东台	严墩四配变	10	200	上级设备容量受限
2652	东台	西灶五配变	10	200	本级设备容量受限
2653	东台	新嵇15#配变	10	400	本级设备容量受限
2654	东台	古舍一配变	10	200	上级设备容量受限
2655	东台	张灶四配变	10	200	上级设备容量受限
2656	东台	富西6#配变	10	100	上级设备容量受限
2657	东台	富安集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
2658	东台	联灶二配变	10	200	本级设备容量受限
2659	东台	郁家二配变	10	200	本级设备容量受限
2660	东台	孔堡二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2661	东台	唐介(六)配变	10	200	本级设备容量受限
2662	东台	富安集镇8#配变	10	100	上级设备容量受限
2663	东台	杨胡8#配变	10	400	本级设备容量受限
2664	东台	薛王9#配变	10	400	本级设备容量受限
2665	东台	朱坝二配变	10	200	上级设备容量受限
2666	东台	唐介七配变	10	200	本级设备容量受限
2667	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	上级设备容量受限
2668	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	上级设备容量受限
2669	东台	心红二配变	10	200	上级设备容量受限
2670	东台	乐意2#配变	10	200	本级设备容量受限
2671	东台	三曹1#配变	10	200	本级设备容量受限
2672	东台	甘港十四配变	10	200	本级设备容量受限
2673	东台	甘港九配变	10	400	本级设备容量受限
2674	东台	潘介3配变	10	200	本级设备容量受限
2675	东台	大洋4配变	10	200	本级设备容量受限
2676	东台	后港四配变	10	400	上级设备容量受限
2677	东台	后港五配变	10	400	上级设备容量受限
2678	东台	八一二配变	10	200	上级设备容量受限
2679	东台	叶家四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2680	东台	丁庄(2)配变	10	400	本级设备容量受限
2681	东台	王珏1配变	10	400	本级设备容量受限
2682	东台	王珏3配变	10	200	本级设备容量受限
2683	东台	倪莫六配变	10	315	本级设备容量受限
2684	东台	和平（二）美变	10	500	本级设备容量受限
2685	东台	红色6#配变	10	315	上级设备容量受限
2686	东台	富南12#配变	10	200	上级设备容量受限
2687	东台	行北9#配变	10	200	上级设备容量受限
2688	东台	勤丰8#配变	10	100	本级设备容量受限
2689	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	上级设备容量受限
2690	东台	花西3#配变	10	400	上级设备容量受限
2691	东台	红光31#配变	10	200	本级设备容量受限
2692	东台	开二29#配变	10	400	上级设备容量受限
2693	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
2694	东台	何垛41连9#配变	10	400	上级设备容量受限
2695	东台	嵇东20配变	10	400	本级设备容量受限
2696	东台	仓西八配变	10	200	上级设备容量受限
2697	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
2698	东台	严墩9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2699	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	本级设备容量受限
2700	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限
2701	东台	直属连5#配变	10	400	上级设备容量受限
2702	东台	万陆10#配变	10	200	本级设备容量受限
2703	东台	罗二23配变	10	200	本级设备容量受限
2704	东台	陶东五配变	10	400	本级设备容量受限
2705	东台	直属连3#配变	10	400	上级设备容量受限
2706	东台	建新11#配变	10	400	上级设备容量受限
2707	东台	花中3#配变	10	200	上级设备容量受限
2708	东台	水产2#配变	10	400	上级设备容量受限
2709	东台	溱东公用32#配变	10	400	本级设备容量受限
2710	东台	臧冯8配变	10	200	本级设备容量受限
2711	东台	直属连2#配变	10	400	上级设备容量受限
2712	东台	花中2#配变	10	400	上级设备容量受限
2713	东台	花东2#配变	10	400	上级设备容量受限
2714	东台	草舍32#配变	10	400	本级设备容量受限
2715	东台	卢灶12#配变	10	200	本级设备容量受限
2716	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	上级设备容量受限
2717	东台	花中1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2718	东台	花东1#配变	10	400	上级设备容量受限
2719	东台	陈风9#配变	10	100	上级设备容量受限
2720	东台	朝阳小区配变	10	400	本级设备容量受限
2721	东台	何庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
2722	东台	港边11#配变	10	200	上级设备容量受限
2723	东台	安建15#配变	10	200	本级设备容量受限
2724	东台	安建13#配变	10	200	上级设备容量受限
2725	东台	永丰四配变	10	200	上级设备容量受限
2726	东台	岗子7#配变	10	200	本级设备容量受限
2727	东台	黄海二配变.	10	400	上级设备容量受限
2728	东台	新先四配变	10	200	上级设备容量受限
2729	东台	张港一配变(高过载)	10	100	上级设备容量受限
2730	东台	镇西四配变	10	400	上级设备容量受限
2731	东台	镇西三配变	10	200	上级设备容量受限
2732	东台	镇西六配变	10	400	上级设备容量受限
2733	东台	官洋二配变	10	200	上级设备容量受限
2734	东台	行北2配变	10	200	上级设备容量受限
2735	东台	行北一配变	10	400	上级设备容量受限
2736	东台	行北五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2737	东台	果林场二配变	10	400	上级设备容量受限
2738	东台	刘沟(1)配变	10	200	本级设备容量受限
2739	东台	刘沟二配变	10	400	本级设备容量受限
2740	东台	杨岸一配变	10	200	上级设备容量受限
2741	东台	韩文四配变	10	200	上级设备容量受限
2742	东台	集镇三配变（台南）	10	400	本级设备容量受限
2743	东台	公用变一配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2744	东台	四灶集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
2745	东台	集镇02配变	10	315	本级设备容量受限
2746	东台	征洋四配变	10	400	本级设备容量受限
2747	东台	大凡一配变	10	200	本级设备容量受限
2748	东台	集镇五配变	10	200	本级设备容量受限
2749	东台	先及二配变	10	315	上级设备容量受限
2750	东台	先及三配变	10	400	上级设备容量受限
2751	东台	四灶集镇16#配变	10	200	上级设备容量受限
2752	东台	集镇十一配变	10	400	本级设备容量受限
2753	东台	街道六配变.	10	200	上级设备容量受限
2754	东台	后港三配变	10	400	上级设备容量受限
2755	东台	郑介四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2756	东台	严墩三配变	10	200	上级设备容量受限
2757	东台	严墩一配变	10	400	上级设备容量受限
2758	东台	严墩二配变	10	400	上级设备容量受限
2759	东台	顾丿一配变	10	200	上级设备容量受限
2760	东台	行北三配变	10	160	上级设备容量受限
2761	东台	街道四配变	10	400	上级设备容量受限
2762	东台	后港二配变	10	200	上级设备容量受限
2763	东台	后港一配变	10	400	上级设备容量受限
2764	东台	街道一配变	10	400	上级设备容量受限
2765	东台	街道八配变.	10	400	上级设备容量受限
2766	东台	潘堡三配变	10	200	上级设备容量受限
2767	东台	行北4配变	10	200	上级设备容量受限
2768	东台	祖泽2#配变	10	200	本级设备容量受限
2769	东台	祖泽3#配变	10	200	本级设备容量受限
2770	东台	街道十配变	10	200	上级设备容量受限
2771	东台	街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
2772	东台	街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
2773	东台	顾丿3配变	10	200	上级设备容量受限
2774	东台	胡堡2#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2775	东台	园艺9#配变	10	400	上级设备容量受限
2776	东台	丁堡三配变	10	200	本级设备容量受限
2777	东台	潘洼二配变	10	200	本级设备容量受限
2778	东台	南荡二配变	10	200	上级设备容量受限
2779	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2780	东台	西场2#配变	10	200	上级设备容量受限
2781	东台	农场一配变(弼港)	10	200	上级设备容量受限
2782	东台	联边三配变	10	200	本级设备容量受限
2783	东台	新垦二配变	10	200	上级设备容量受限
2784	东台	六垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
2785	东台	富北2#配变	10	400	上级设备容量受限
2786	东台	富安公用9#配变	10	400	上级设备容量受限
2787	东台	小东(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
2788	东台	广济大厦配变	10	400	上级设备容量受限
2789	东台	九灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
2790	东台	集镇四配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
2791	东台	集镇五配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
2792	东台	蟒河9配变	10	200	本级设备容量受限
2793	东台	蟒河一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2794	东台	潘陈二配变	10	200	上级设备容量受限
2795	东台	周坝2#配变	10	200	上级设备容量受限
2796	东台	卢灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
2797	东台	勤丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
2798	东台	塘南4配变	10	400	上级设备容量受限
2799	东台	公用十五配变	10	400	本级设备容量受限
2800	东台	塘坝二配变	10	400	上级设备容量受限
2801	东台	陶思二配变	10	400	上级设备容量受限
2802	东台	陶思三配变	10	400	本级设备容量受限
2803	东台	富安公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
2804	东台	堤利一配变	10	315	本级设备容量受限
2805	东台	青一7配变	10	315	本级设备容量受限
2806	东台	罗一3配变	10	400	本级设备容量受限
2807	东台	新民三组配变	10	315	本级设备容量受限
2808	东台	构件厂配变	10	400	本级设备容量受限
2809	东台	海新小区配变	10	400	本级设备容量受限
2810	东台	青二7配变	10	200	本级设备容量受限
2811	东台	进修学校配变	10	400	本级设备容量受限
2812	东台	通新二配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2813	东台	开一12配变	10	400	本级设备容量受限
2814	东台	新民小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
2815	东台	开二13配变	10	400	本级设备容量受限
2816	东台	横桥二#配变	10	200	本级设备容量受限
2817	东台	工业新村配变	10	400	本级设备容量受限
2818	东台	陈卜六配变	10	200	本级设备容量受限
2819	东台	开二3配变	10	400	本级设备容量受限
2820	东台	开二10配变	10	400	本级设备容量受限
2821	东台	开一10配变	10	400	本级设备容量受限
2822	东台	海新一组配变	10	400	本级设备容量受限
2823	东台	台东14配变	10	500	本级设备容量受限
2824	东台	东门小区（一）配变	10	400	本级设备容量受限
2825	东台	东园新村(五)配变	10	315	本级设备容量受限
2826	东台	开一6配变	10	400	本级设备容量受限
2827	东台	东坝（一）箱式变	10	315	本级设备容量受限
2828	东台	窦楼（一）独立变	10	630	上级设备容量受限
2829	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
2830	东台	草舍4配变	10	400	本级设备容量受限
2831	东台	工农村二配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2832	东台	新建1配变	10	400	本级设备容量受限
2833	东台	外贸公司配变	10	315	本级设备容量受限
2834	东台	海新小区二配变	10	400	本级设备容量受限
2835	东台	新坝独立变1#	10	630	本级设备容量受限
2836	东台	柿轩箱（一）箱变	10	630	本级设备容量受限
2837	东台	甘港6配变	10	400	本级设备容量受限
2838	东台	南庄6配变	10	400	上级设备容量受限
2839	东台	东门小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
2840	东台	气象站（二）美变	10	400	本级设备容量受限
2841	东台	新伍8#配变	10	400	上级设备容量受限
2842	东台	何庄5#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
2843	东台	富北6#配变	10	160	本级设备容量受限
2844	东台	沿海六配变	10	200	上级设备容量受限
2845	东台	供电小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2846	东台	北关东（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2847	东台	北关商城（一）箱变	10	630	本级设备容量受限
2848	东台	北关西（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2849	东台	检察院（二）配变	10	400	本级设备容量受限
2850	东台	城北花园（十三）配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2851	东台	东亭新村北箱式变	10	400	上级设备容量受限
2852	东台	东亭新村南	10	630	上级设备容量受限
2853	东台	供电小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2854	东台	金墩东（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2855	东台	明清街（一）美变	10	630	本级设备容量受限
2856	东台	新坝北（一）箱变	10	630	本级设备容量受限
2857	东台	新坝南（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2858	东台	月塘（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2859	东台	中亚（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2860	东台	中医院箱变	10	400	上级设备容量受限
2861	东台	临塔（七）配变	10	200	本级设备容量受限
2862	东台	北庄3配变（节能）	10	200	本级设备容量受限
2863	东台	望海东（一）欧变	10	400	本级设备容量受限
2864	东台	北关商城（二）美变	10	400	上级设备容量受限
2865	东台	集镇20配变	10	200	本级设备容量受限
2866	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	本级设备容量受限
2867	东台	集镇1配变	10	200	本级设备容量受限
2868	东台	廉贻集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
2869	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2870	东台	苏中装饰（二）美变	10	400	上级设备容量受限
2871	东台	三周2号配变	10	200	本级设备容量受限
2872	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2873	东台	新团九配变	10	315	本级设备容量受限
2874	东台	大洼二配变	10	400	上级设备容量受限
2875	东台	草舍13配变	10	400	本级设备容量受限
2876	东台	中合16配变	10	200	上级设备容量受限
2877	东台	花西4#配变	10	400	上级设备容量受限
2878	东台	花西1#配变	10	400	上级设备容量受限
2879	东台	富新新村23#配变	10	800	上级设备容量受限
2880	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
2881	东台	卞团三配变	10	400	本级设备容量受限
2882	东台	仲灶16#配变	10	100	上级设备容量受限
2883	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
2884	东台	心红八配变	10	315	上级设备容量受限
2885	东台	富新新村27#配变	10	800	上级设备容量受限
2886	东台	开一52#配变	10	400	本级设备容量受限
2887	东台	红安1#配变	10	400	上级设备容量受限
2888	东台	翻身三配变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2889	东台	沈桥五配变	10	400	本级设备容量受限
2890	东台	安澜5#配变	10	200	上级设备容量受限
2891	东台	倪莫七配变	10	400	上级设备容量受限
2892	东台	周黄21#配变	10	400	上级设备容量受限
2893	东台	丁北工业区1#配变	10	400	本级设备容量受限
2894	东台	仙河17#配变	10	400	本级设备容量受限
2895	东台	青一24#配变	10	400	本级设备容量受限
2896	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限
2897	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
2898	东台	东进3#配变	10	200	本级设备容量受限
2899	东台	高中5#配变	10	200	本级设备容量受限
2900	东台	南洋#11配变	10	200	上级设备容量受限
2901	东台	临塔16#配变	10	400	上级设备容量受限
2902	东台	先及10#配变	10	200	上级设备容量受限
2903	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
2904	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	上级设备容量受限
2905	东台	何垛41连3#配变	10	200	上级设备容量受限
2906	东台	何垛41连4#配变	10	200	上级设备容量受限
2907	东台	何垛41连5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2908	东台	何垛41连2#配变	10	400	上级设备容量受限
2909	东台	双超11配变	10	200	本级设备容量受限
2910	东台	富新新村25#配变	10	800	上级设备容量受限
2911	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2912	东台	谢庄10#配变	10	400	本级设备容量受限
2913	东台	塑管厂变压器	10	630	上级设备容量受限
2914	东台	金东广场（四）配变	10	500	本级设备容量受限
2915	东台	供电小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
2916	东台	少年宫配变	10	400	本级设备容量受限
2917	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
2918	东台	行北10#配变	10	200	上级设备容量受限
2919	东台	郁杨6#配变	10	630	上级设备容量受限
2920	东台	港边九配变	10	400	上级设备容量受限
2921	东台	罗一19#配变	10	400	本级设备容量受限
2922	东台	塘坝9#配变	10	200	上级设备容量受限
2923	东台	弼港1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2924	东台	新东桥#3箱变配变	10	630	本级设备容量受限
2925	东台	红色11#配变	10	200	本级设备容量受限
2926	东台	杜沈8配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2927	东台	开一37#配变	10	400	本级设备容量受限
2928	东台	何垛41连6#配变	10	200	上级设备容量受限
2929	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	上级设备容量受限
2930	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
2931	东台	顾丿#8配变	10	400	上级设备容量受限
2932	东台	后港六配变	10	400	上级设备容量受限
2933	东台	先及八配变	10	400	上级设备容量受限
2934	东台	东胜七配变	10	200	上级设备容量受限
2935	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2936	东台	富北13#配变	10	200	上级设备容量受限
2937	东台	官苴一配变	10	200	上级设备容量受限
2938	东台	皮防院配变	10	500	本级设备容量受限
2939	东台	许乐五配变	10	400	上级设备容量受限
2940	东台	闸南10配变	10	100	本级设备容量受限
2941	东台	先及四配变	10	400	上级设备容量受限
2942	东台	公用变四配变（曹丿）	10	400	上级设备容量受限
2943	东台	开二21配变	10	400	本级设备容量受限
2944	东台	孙东44连3#配变	10	400	上级设备容量受限
2945	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2946	东台	新元5#配变	10	400	上级设备容量受限
2947	东台	振奋#7配变	10	200	本级设备容量受限
2948	阜宁	窑湾公变	10	400	上级设备容量受限
2949	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	本级设备容量受限
2950	阜宁	益林水厂公变	10	400	上级设备容量受限
2951	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	上级设备容量受限
2952	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	200	上级设备容量受限
2953	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	上级设备容量受限
2954	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	上级设备容量受限
2955	阜宁	吴滩蔡河中队2#变	10	200	上级设备容量受限
2956	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
2957	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	上级设备容量受限
2958	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	上级设备容量受限
2959	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	上级设备容量受限
2960	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	上级设备容量受限
2961	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
2962	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
2963	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
2964	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2965	阜宁	益林淮海公变	10	400	上级设备容量受限
2966	阜宁	益林益小公变	10	400	上级设备容量受限
2967	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	上级设备容量受限
2968	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	上级设备容量受限
2969	阜宁	益林育才路公变	10	400	上级设备容量受限
2970	阜宁	阜城新丰站公变	10	400	本级设备容量受限
2971	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	上级设备容量受限
2972	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	上级设备容量受限
2973	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	上级设备容量受限
2974	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	上级设备容量受限
2975	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	上级设备容量受限
2976	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	上级设备容量受限
2977	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	上级设备容量受限
2978	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	上级设备容量受限
2979	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	上级设备容量受限
2980	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	上级设备容量受限
2981	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	上级设备容量受限
2982	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	上级设备容量受限
2983	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2984	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	上级设备容量受限
2985	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	上级设备容量受限
2986	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	上级设备容量受限
2987	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	上级设备容量受限
2988	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	上级设备容量受限
2989	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	本级设备容量受限
2990	阜宁	顾庄六组公变	10	200	本级设备容量受限
2991	阜宁	城南菜场公变	10	400	上级设备容量受限
2992	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	上级设备容量受限
2993	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	上级设备容量受限
2994	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
2995	阜宁	古河古风村西左五组公变	10	400	上级设备容量受限
2996	阜宁	合利汇水北站	10	200	上级设备容量受限
2997	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	上级设备容量受限
2998	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
2999	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	上级设备容量受限
3000	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
3001	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	上级设备容量受限
3002	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3003	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	上级设备容量受限
3004	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	上级设备容量受限
3005	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	上级设备容量受限
3006	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
3007	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3008	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
3009	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
3010	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
3011	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
3012	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
3013	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	上级设备容量受限
3014	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	上级设备容量受限
3015	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	上级设备容量受限
3016	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	上级设备容量受限
3017	阜宁	三灶前昌二组	10	200	本级设备容量受限
3018	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
3019	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	上级设备容量受限
3020	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	上级设备容量受限
3021	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3022	阜宁	东沟镇官钱东1#变	10	200	上级设备容量受限
3023	阜宁	阜城林王七组东公变	10	315	上级设备容量受限
3024	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	上级设备容量受限
3025	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	上级设备容量受限
3026	阜宁	罗桥镇张段东1站	10	200	上级设备容量受限
3027	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	上级设备容量受限
3028	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	上级设备容量受限
3029	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	上级设备容量受限
3030	阜宁	罗桥镇罗杨路东1站	10	400	上级设备容量受限
3031	阜宁	沟墩公园公变	10	400	上级设备容量受限
3032	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	上级设备容量受限
3033	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
3034	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	本级设备容量受限
3035	阜宁	新沟谭舍东1站1#公变	10	200	本级设备容量受限
3036	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	上级设备容量受限
3037	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	上级设备容量受限
3038	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3039	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
3040	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3041	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
3042	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
3043	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
3044	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
3045	阜宁	古河镇联合东1#变	10	200	上级设备容量受限
3046	阜宁	合利供电所5#变	10	500	上级设备容量受限
3047	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	上级设备容量受限
3048	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	上级设备容量受限
3049	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	上级设备容量受限
3050	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	本级设备容量受限
3051	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	上级设备容量受限
3052	阜宁	吴滩于东二组	10	200	上级设备容量受限
3053	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	上级设备容量受限
3054	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	上级设备容量受限
3055	阜宁	公兴四组3#公变	10	200	上级设备容量受限
3056	阜宁	公兴村4组公变	10	400	上级设备容量受限
3057	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	上级设备容量受限
3058	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	上级设备容量受限
3059	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3060	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3061	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3062	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3063	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3064	阜宁	古河利元西站公变	10	400	上级设备容量受限
3065	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	上级设备容量受限
3066	阜宁	码头三组公变	10	400	上级设备容量受限
3067	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	上级设备容量受限
3068	阜宁	黄河路2#公变	10	400	上级设备容量受限
3069	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	上级设备容量受限
3070	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	上级设备容量受限
3071	阜宁	新宁公馆1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3072	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	本级设备容量受限
3073	阜宁	益林益小2#公变	10	630	上级设备容量受限
3074	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	上级设备容量受限
3075	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	上级设备容量受限
3076	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	上级设备容量受限
3077	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
3078	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3079	阜宁	益林高庄4#变	10	400	上级设备容量受限
3080	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	上级设备容量受限
3081	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	上级设备容量受限
3082	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	上级设备容量受限
3083	阜宁	羊寨沙於陆庄公变	10	200	本级设备容量受限
3084	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	上级设备容量受限
3085	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	上级设备容量受限
3086	阜宁	城西三队公变	10	400	上级设备容量受限
3087	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	上级设备容量受限
3088	阜宁	扬州路1#公变	10	400	上级设备容量受限
3089	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	上级设备容量受限
3090	阜宁	碧水明苑4#变	10	500	上级设备容量受限
3091	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	上级设备容量受限
3092	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	上级设备容量受限
3093	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	上级设备容量受限
3094	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	上级设备容量受限
3095	阜宁	骏秀园2#变	10	630	本级设备容量受限
3096	阜宁	益林益新七组公变	10	400	上级设备容量受限
3097	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3098	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	上级设备容量受限
3099	阜宁	城南大街箱变	10	630	上级设备容量受限
3100	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	上级设备容量受限
3101	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	上级设备容量受限
3102	阜宁	黄码路2#公变	10	400	上级设备容量受限
3103	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	上级设备容量受限
3104	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	上级设备容量受限
3105	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	上级设备容量受限
3106	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	上级设备容量受限
3107	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	本级设备容量受限
3108	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	上级设备容量受限
3109	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	上级设备容量受限
3110	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
3111	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	上级设备容量受限
3112	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	上级设备容量受限
3113	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	上级设备容量受限
3114	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	上级设备容量受限
3115	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	上级设备容量受限
3116	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3117	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	200	上级设备容量受限
3118	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	上级设备容量受限
3119	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	上级设备容量受限
3120	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	上级设备容量受限
3121	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
3122	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
3123	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3124	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
3125	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	上级设备容量受限
3126	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	上级设备容量受限
3127	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	上级设备容量受限
3128	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	上级设备容量受限
3129	阜宁	沟墩匣东三组	10	200	上级设备容量受限
3130	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	上级设备容量受限
3131	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	上级设备容量受限
3132	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
3133	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3134	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
3135	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3136	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
3137	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
3138	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
3139	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
3140	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
3141	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
3142	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
3143	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
3144	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	上级设备容量受限
3145	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	上级设备容量受限
3146	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	上级设备容量受限
3147	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	上级设备容量受限
3148	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
3149	阜宁	益林食品桥公变	10	400	上级设备容量受限
3150	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	上级设备容量受限
3151	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	上级设备容量受限
3152	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	上级设备容量受限
3153	阜宁	益林育才路4#变	10	400	上级设备容量受限
3154	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3155	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	上级设备容量受限
3156	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
3157	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
3158	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
3159	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
3160	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
3161	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3162	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	上级设备容量受限
3163	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	上级设备容量受限
3164	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
3165	阜宁	南方花苑5#变	10	500	上级设备容量受限
3166	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	上级设备容量受限
3167	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	上级设备容量受限
3168	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	本级设备容量受限
3169	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	上级设备容量受限
3170	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
3171	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	上级设备容量受限
3172	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3173	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3174	阜宁	陈良玉民东2#公变	10	400	上级设备容量受限
3175	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	上级设备容量受限
3176	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3177	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	上级设备容量受限
3178	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	上级设备容量受限
3179	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	上级设备容量受限
3180	阜宁	政府99#公变	10	400	上级设备容量受限
3181	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	上级设备容量受限
3182	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	上级设备容量受限
3183	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	上级设备容量受限
3184	阜宁	鸿泰商贸城3#配电房2#公变	10	800	本级设备容量受限
3185	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	上级设备容量受限
3186	阜宁	古河大冲西站北	10	200	上级设备容量受限
3187	阜宁	古河大许西站西	10	200	上级设备容量受限
3188	阜宁	硕集中站	10	200	上级设备容量受限
3189	阜宁	范王庄1#公变	10	400	上级设备容量受限
3190	阜宁	阜城站2#变	10	315	上级设备容量受限
3191	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	上级设备容量受限
3192	阜宁	沟墩陈桥白水塘东	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3193	阜宁	古河大许西站公变	10	200	上级设备容量受限
3194	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	100	上级设备容量受限
3195	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	上级设备容量受限
3196	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	上级设备容量受限
3197	阜宁	东沟三甲东站	10	200	上级设备容量受限
3198	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	上级设备容量受限
3199	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	上级设备容量受限
3200	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3201	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	上级设备容量受限
3202	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	上级设备容量受限
3203	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	上级设备容量受限
3204	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	上级设备容量受限
3205	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	本级设备容量受限
3206	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	200	上级设备容量受限
3207	阜宁	合利三组公变	10	400	上级设备容量受限
3208	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	上级设备容量受限
3209	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
3210	阜宁	城南1#变	10	400	上级设备容量受限
3211	阜宁	向阳人家6#变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3212	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	上级设备容量受限
3213	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	上级设备容量受限
3214	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
3215	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	上级设备容量受限
3216	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	上级设备容量受限
3217	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
3218	阜宁	阜城顾庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
3219	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	上级设备容量受限
3220	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	上级设备容量受限
3221	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	上级设备容量受限
3222	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	上级设备容量受限
3223	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	上级设备容量受限
3224	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
3225	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
3226	阜宁	益林益小3#公变	10	400	上级设备容量受限
3227	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	上级设备容量受限
3228	阜宁	益林育才路东公变	10	400	上级设备容量受限
3229	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	上级设备容量受限
3230	阜宁	吴滩两港电站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3231	阜宁	百盛1#公变	10	315	本级设备容量受限
3232	阜宁	百盛3#公变	10	315	上级设备容量受限
3233	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	上级设备容量受限
3234	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
3235	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	上级设备容量受限
3236	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	上级设备容量受限
3237	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3238	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3239	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	上级设备容量受限
3240	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	上级设备容量受限
3241	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	上级设备容量受限
3242	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	上级设备容量受限
3243	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	本级设备容量受限
3244	阜宁	公兴良种场西站公变	10	200	上级设备容量受限
3245	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	上级设备容量受限
3246	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	上级设备容量受限
3247	阜宁	阜城林王西站公变	10	200	上级设备容量受限
3248	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	上级设备容量受限
3249	阜宁	板湖张费东站公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3250	阜宁	纬一路1#公变	10	400	上级设备容量受限
3251	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
3252	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	上级设备容量受限
3253	阜宁	板湖站东公变	10	400	上级设备容量受限
3254	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	上级设备容量受限
3255	阜宁	海峡1#公变	10	400	上级设备容量受限
3256	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
3257	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
3258	阜宁	繁华公变	10	500	本级设备容量受限
3259	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	上级设备容量受限
3260	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	本级设备容量受限
3261	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	上级设备容量受限
3262	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	本级设备容量受限
3263	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	上级设备容量受限
3264	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	上级设备容量受限
3265	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	上级设备容量受限
3266	阜宁	化机公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3267	阜宁	公安小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
3268	阜宁	工行宿舍公变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3269	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	上级设备容量受限
3270	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
3271	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	上级设备容量受限
3272	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	上级设备容量受限
3273	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
3274	阜宁	古河槽沟洞公变	10	200	上级设备容量受限
3275	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	上级设备容量受限
3276	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	上级设备容量受限
3277	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
3278	阜宁	阜南4#变	10	400	上级设备容量受限
3279	阜宁	崔湾2#变	10	400	上级设备容量受限
3280	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	上级设备容量受限
3281	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	上级设备容量受限
3282	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3283	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
3284	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	本级设备容量受限
3285	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	上级设备容量受限
3286	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	上级设备容量受限
3287	阜宁	郭墅张乔东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3288	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	500	上级设备容量受限
3289	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	上级设备容量受限
3290	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
3291	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
3292	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
3293	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
3294	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	上级设备容量受限
3295	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
3296	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
3297	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
3298	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
3299	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
3300	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
3301	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	上级设备容量受限
3302	阜宁	新沟毛湾五组公变	10	315	本级设备容量受限
3303	阜宁	陈良新新西站	10	200	上级设备容量受限
3304	阜宁	红星六组	10	200	上级设备容量受限
3305	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	上级设备容量受限
3306	阜宁	东沟镇东庄村东	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3307	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	上级设备容量受限
3308	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	上级设备容量受限
3309	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	上级设备容量受限
3310	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	本级设备容量受限
3311	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	本级设备容量受限
3312	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	本级设备容量受限
3313	阜宁	古河古河新站公变	10	200	上级设备容量受限
3314	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	本级设备容量受限
3315	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	上级设备容量受限
3316	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	本级设备容量受限
3317	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	上级设备容量受限
3318	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	上级设备容量受限
3319	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	上级设备容量受限
3320	阜宁	陈良王滩八组	10	200	上级设备容量受限
3321	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	上级设备容量受限
3322	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	上级设备容量受限
3323	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	上级设备容量受限
3324	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	200	上级设备容量受限
3325	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3326	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	上级设备容量受限
3327	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	上级设备容量受限
3328	阜宁	东沟老庄南站	10	80	上级设备容量受限
3329	阜宁	合利三岔一组	10	200	上级设备容量受限
3330	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
3331	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	本级设备容量受限
3332	阜宁	南门街1#公变	10	630	上级设备容量受限
3333	阜宁	城河南路2#公变	10	400	上级设备容量受限
3334	阜宁	北门2#公变	10	400	上级设备容量受限
3335	阜宁	大关北路7#公变	10	400	上级设备容量受限
3336	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	上级设备容量受限
3337	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	上级设备容量受限
3338	阜宁	大关北路9#公变	10	400	上级设备容量受限
3339	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	上级设备容量受限
3340	阜宁	五金公司公变	10	630	本级设备容量受限
3341	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
3342	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	上级设备容量受限
3343	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	上级设备容量受限
3344	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3345	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
3346	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
3347	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
3348	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
3349	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	上级设备容量受限
3350	阜宁	三洋公变	10	315	上级设备容量受限
3351	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	上级设备容量受限
3352	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
3353	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3354	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
3355	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	上级设备容量受限
3356	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	200	上级设备容量受限
3357	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	上级设备容量受限
3358	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
3359	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	上级设备容量受限
3360	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	上级设备容量受限
3361	阜宁	大关北路10#公变	10	400	上级设备容量受限
3362	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
3363	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3364	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	上级设备容量受限
3365	阜宁	古河张李北站南	10	200	上级设备容量受限
3366	阜宁	东沟站东3#变	10	400	上级设备容量受限
3367	阜宁	益林羊马路公变	10	400	上级设备容量受限
3368	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	上级设备容量受限
3369	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	上级设备容量受限
3370	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	上级设备容量受限
3371	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	上级设备容量受限
3372	阜宁	陈良周庄东边	10	100	上级设备容量受限
3373	阜宁	窑桥二路2#公变	10	200	上级设备容量受限
3374	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
3375	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
3376	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	上级设备容量受限
3377	阜宁	城西八组公变	10	500	上级设备容量受限
3378	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
3379	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
3380	阜宁	益林银龙路公变	10	400	上级设备容量受限
3381	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	上级设备容量受限
3382	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3383	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	上级设备容量受限
3384	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	上级设备容量受限
3385	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	上级设备容量受限
3386	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	上级设备容量受限
3387	阜宁	杨集四组变	10	200	上级设备容量受限
3388	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	上级设备容量受限
3389	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	上级设备容量受限
3390	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	250	上级设备容量受限
3391	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	本级设备容量受限
3392	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
3393	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	上级设备容量受限
3394	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	上级设备容量受限
3395	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3396	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3397	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3398	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3399	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3400	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3401	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3402	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3403	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3404	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	上级设备容量受限
3405	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	上级设备容量受限
3406	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
3407	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	上级设备容量受限
3408	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	上级设备容量受限
3409	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	本级设备容量受限
3410	建湖	吉庄渔业3#	10	500	本级设备容量受限
3411	建湖	庆丰刘庄荡北2#	10	200	本级设备容量受限
3412	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	本级设备容量受限
3413	建湖	颜单教师新村变	10	400	上级设备容量受限
3414	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	本级设备容量受限
3415	建湖	上冈新国道配变	10	400	本级设备容量受限
3416	建湖	东方御花园1号箱变	10	1000	本级设备容量受限
3417	建湖	东方线兴湖花园9#箱变	10	800	本级设备容量受限
3418	建湖	登达1号箱变	10	630	本级设备容量受限
3419	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	本级设备容量受限
3420	建湖	上冈三港一组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3421	建湖	上冈新风八组配变	10	200	上级设备容量受限
3422	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	本级设备容量受限
3423	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	本级设备容量受限
3424	建湖	芦沟镇小街北站配变	10	400	本级设备容量受限
3425	建湖	上冈招商场配变	10	400	上级设备容量受限
3426	建湖	上冈法庭配变	10	500	本级设备容量受限
3427	建湖	食品站	10	200	本级设备容量受限
3428	建湖	李庄南站	10	200	上级设备容量受限
3429	建湖	上冈大团村站配变	10	200	上级设备容量受限
3430	建湖	幸福西路	10	200	上级设备容量受限
3431	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	上级设备容量受限
3432	建湖	培东西站	10	200	上级设备容量受限
3433	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	上级设备容量受限
3434	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	上级设备容量受限
3435	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	上级设备容量受限
3436	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
3437	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	上级设备容量受限
3438	建湖	太平八大家箱变	10	315	本级设备容量受限
3439	建湖	电力西站西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3440	建湖	纱厂小学公用变	10	630	本级设备容量受限
3441	建湖	建南七组	10	200	本级设备容量受限
3442	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3443	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3444	建湖	乔徐西排	10	100	本级设备容量受限
3445	建湖	上冈康宁路配变	10	400	上级设备容量受限
3446	建湖	上冈新光村站西配变	10	200	上级设备容量受限
3447	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	本级设备容量受限
3448	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	上级设备容量受限
3449	建湖	近湖东冯夏舍	10	100	上级设备容量受限
3450	建湖	近湖东冯一队变	10	400	上级设备容量受限
3451	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	上级设备容量受限
3452	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	本级设备容量受限
3453	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	上级设备容量受限
3454	建湖	新局址南公用变	10	315	本级设备容量受限
3455	建湖	上冈千林木业配变	10	200	上级设备容量受限
3456	建湖	近湖齐心桥变	10	400	上级设备容量受限
3457	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	上级设备容量受限
3458	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3459	建湖	上冈老医院西配变	10	400	上级设备容量受限
3460	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	上级设备容量受限
3461	建湖	高作冷冻厂南	10	400	上级设备容量受限
3462	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	上级设备容量受限
3463	建湖	上冈粮库南配变	10	400	上级设备容量受限
3464	建湖	上冈大吉五组配变	10	200	上级设备容量受限
3465	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	本级设备容量受限
3466	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3467	建湖	高作卞舍八组	10	100	上级设备容量受限
3468	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	上级设备容量受限
3469	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	上级设备容量受限
3470	建湖	上冈中学南配变	10	400	上级设备容量受限
3471	建湖	草堰口路庄五组	10	200	上级设备容量受限
3472	建湖	高作西站三组	10	400	上级设备容量受限
3473	建湖	冈北七组	10	200	上级设备容量受限
3474	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	上级设备容量受限
3475	建湖	姚墩村中站	10	200	上级设备容量受限
3476	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	上级设备容量受限
3477	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3478	建湖	建北六组	10	100	本级设备容量受限
3479	建湖	上冈管委会配变	10	200	上级设备容量受限
3480	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	上级设备容量受限
3481	建湖	丁仁西北站	10	200	上级设备容量受限
3482	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	上级设备容量受限
3483	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	上级设备容量受限
3484	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	上级设备容量受限
3485	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	本级设备容量受限
3486	建湖	龙湖商业街北主变	10	630	本级设备容量受限
3487	建湖	颜单派出所台片	10	400	上级设备容量受限
3488	建湖	新华书店箱变	10	400	本级设备容量受限
3489	建湖	草堰口食品站变	10	400	上级设备容量受限
3490	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	本级设备容量受限
3491	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	上级设备容量受限
3492	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	上级设备容量受限
3493	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	上级设备容量受限
3494	建湖	城区影剧院箱变	10	630	本级设备容量受限
3495	建湖	上冈角头街配变	10	400	上级设备容量受限
3496	建湖	上冈老车站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3497	建湖	金阳花园1#变	10	800	本级设备容量受限
3498	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	上级设备容量受限
3499	建湖	近湖东陈中站	10	200	上级设备容量受限
3500	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	本级设备容量受限
3501	建湖	顾东八组西配变	10	400	上级设备容量受限
3502	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	上级设备容量受限
3503	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	本级设备容量受限
3504	建湖	上冈船厂北配变	10	400	上级设备容量受限
3505	建湖	沿河小街中站	10	400	上级设备容量受限
3506	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	本级设备容量受限
3507	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	本级设备容量受限
3508	建湖	房管所公用变	10	400	本级设备容量受限
3509	建湖	马厂中站	10	100	本级设备容量受限
3510	建湖	东乔乔墩	10	200	本级设备容量受限
3511	建湖	上冈水利站2#配变	10	400	本级设备容量受限
3512	建湖	近湖太平新西站	10	400	本级设备容量受限
3513	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	本级设备容量受限
3514	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	本级设备容量受限
3515	建湖	南沙线上冈隆仕达广场4#箱变配变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3516	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	本级设备容量受限
3517	建湖	高作电度厂	10	400	上级设备容量受限
3518	建湖	陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	本级设备容量受限
3519	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	本级设备容量受限
3520	建湖	恒济后街变	10	400	上级设备容量受限
3521	建湖	上冈益民一组配变	10	200	本级设备容量受限
3522	建湖	庆丰中学	10	400	本级设备容量受限
3523	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	上级设备容量受限
3524	建湖	云梦池公用变	10	400	本级设备容量受限
3525	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	上级设备容量受限
3526	建湖	口河公用变	10	400	本级设备容量受限
3527	建湖	别墅区南公用变	10	315	上级设备容量受限
3528	建湖	近湖夹港中站	10	200	上级设备容量受限
3529	建湖	近湖夹港北站	10	200	上级设备容量受限
3530	建湖	冯晏五组西	10	400	本级设备容量受限
3531	建湖	近湖东陈北站	10	400	上级设备容量受限
3532	建湖	近湖长沟南沟变	10	100	上级设备容量受限
3533	建湖	新华孙庄	10	200	本级设备容量受限
3534	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3535	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	上级设备容量受限
3536	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	上级设备容量受限
3537	建湖	高作大尖五组	10	200	上级设备容量受限
3538	建湖	冯晏四组配变	10	400	本级设备容量受限
3539	建湖	近湖东陈东站	10	400	本级设备容量受限
3540	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	上级设备容量受限
3541	建湖	上冈跃进队配变	10	250	本级设备容量受限
3542	建湖	庆丰镇政府	10	400	本级设备容量受限
3543	建湖	恒济苗庄南站	10	250	上级设备容量受限
3544	建湖	草堰口永丰九组	10	200	上级设备容量受限
3545	建湖	草堰口建筑新村	10	400	上级设备容量受限
3546	建湖	草堰口建筑西路	10	200	上级设备容量受限
3547	建湖	草堰口镇北	10	200	上级设备容量受限
3548	建湖	草堰口振兴路	10	400	上级设备容量受限
3549	建湖	草堰口政府西路	10	200	上级设备容量受限
3550	建湖	草堰口镇政府	10	200	上级设备容量受限
3551	建湖	近湖杨庄北站	10	400	上级设备容量受限
3552	建湖	建设局家属区变	10	400	本级设备容量受限
3553	建湖	上冈剧场配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3554	建湖	上冈商场配变	10	400	上级设备容量受限
3555	建湖	上冈东方商场配变	10	400	上级设备容量受限
3556	建湖	上冈冈合路配变	10	400	上级设备容量受限
3557	建湖	上冈船厂配变	10	200	上级设备容量受限
3558	建湖	庆丰南站	10	200	本级设备容量受限
3559	建湖	钟庄中学	10	100	本级设备容量受限
3560	建湖	瓦瓷北站	10	400	本级设备容量受限
3561	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	上级设备容量受限
3562	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	上级设备容量受限
3563	建湖	上冈新光村站配变	10	200	上级设备容量受限
3564	建湖	高作陆沟二组	10	200	上级设备容量受限
3565	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	100	上级设备容量受限
3566	建湖	堰南八组南	10	200	上级设备容量受限
3567	建湖	恒济东袁东站	10	400	上级设备容量受限
3568	建湖	成墩中站	10	400	本级设备容量受限
3569	建湖	陈圩九队配变	10	400	上级设备容量受限
3570	建湖	恒济山河中站	10	200	上级设备容量受限
3571	建湖	恒济华舍村站	10	200	上级设备容量受限
3572	建湖	坍圩七组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3573	建湖	草堰口红庄五组	10	200	上级设备容量受限
3574	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	上级设备容量受限
3575	建湖	上冈交管站配变	10	400	上级设备容量受限
3576	建湖	上冈中学北配变	10	630	上级设备容量受限
3577	建湖	张圩村中站	10	200	上级设备容量受限
3578	建湖	职中公用变	10	400	上级设备容量受限
3579	建湖	沙墩一组西	10	200	上级设备容量受限
3580	建湖	高作大墩五组	10	200	上级设备容量受限
3581	建湖	永安东站	10	100	本级设备容量受限
3582	建湖	上冈三港五九组配变	10	200	上级设备容量受限
3583	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	上级设备容量受限
3584	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	本级设备容量受限
3585	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	本级设备容量受限
3586	建湖	镇西	10	200	上级设备容量受限
3587	建湖	草堰口唐墩西站	10	200	上级设备容量受限
3588	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	上级设备容量受限
3589	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	上级设备容量受限
3590	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	500	上级设备容量受限
3591	建湖	中行公用变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3592	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	本级设备容量受限
3593	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	上级设备容量受限
3594	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3595	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	上级设备容量受限
3596	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	400	本级设备容量受限
3597	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	上级设备容量受限
3598	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	本级设备容量受限
3599	建湖	近湖西葛东站	10	400	本级设备容量受限
3600	建湖	近湖塘桥南站	10	100	上级设备容量受限
3601	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	本级设备容量受限
3602	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	本级设备容量受限
3603	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	上级设备容量受限
3604	建湖	上冈同心四组配变	10	200	本级设备容量受限
3605	建湖	古荡南站	10	100	上级设备容量受限
3606	建湖	古荡六组	10	100	上级设备容量受限
3607	建湖	东尤南垦	10	400	上级设备容量受限
3608	建湖	上冈为民电站配变	10	200	上级设备容量受限
3609	建湖	上冈国道配变	10	400	本级设备容量受限
3610	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3611	建湖	上冈老国道配变	10	400	上级设备容量受限
3612	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	上级设备容量受限
3613	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	上级设备容量受限
3614	建湖	上冈老街配变	10	400	上级设备容量受限
3615	建湖	棉织厂家属区变	10	315	上级设备容量受限
3616	建湖	华都饭店东公用变	10	400	本级设备容量受限
3617	建湖	财政巷北公用变	10	315	上级设备容量受限
3618	建湖	花园小区	10	400	本级设备容量受限
3619	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	上级设备容量受限
3620	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	上级设备容量受限
3621	建湖	上冈清沁池配变	10	315	本级设备容量受限
3622	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	本级设备容量受限
3623	建湖	上冈老医院北配变	10	400	上级设备容量受限
3624	建湖	西南七组	10	400	上级设备容量受限
3625	建湖	中学西配变	10	400	本级设备容量受限
3626	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	上级设备容量受限
3627	建湖	孟小1#箱变	10	630	上级设备容量受限
3628	建湖	高作马楼五组	10	200	上级设备容量受限
3629	射阳	海都雅居2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3630	射阳	滨东13#变	10	200	上级设备容量受限
3631	射阳	西兴10#配变	10	200	本级设备容量受限
3632	射阳	一管区2#变	10	200	本级设备容量受限
3633	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	上级设备容量受限
3634	射阳	四明李尖9#配变	10	400	上级设备容量受限
3635	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
3636	射阳	南份7#变	10	200	本级设备容量受限
3637	射阳	阜余同丰九配变	10	315	上级设备容量受限
3638	射阳	后涧7#配变	10	400	本级设备容量受限
3639	射阳	正塘17#配变	10	315	上级设备容量受限
3640	射阳	海通街道10#配变	10	400	本级设备容量受限
3641	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	本级设备容量受限
3642	射阳	七埠7#配变	10	200	上级设备容量受限
3643	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	本级设备容量受限
3644	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	本级设备容量受限
3645	射阳	永胜5#变	10	315	上级设备容量受限
3646	射阳	虹亚新城5-2#箱变	10	630	本级设备容量受限
3647	射阳	新镇区2#变	10	400	上级设备容量受限
3648	射阳	西区7#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3649	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	上级设备容量受限
3650	射阳	三角镇7#配变	10	315	上级设备容量受限
3651	射阳	滨东8#配变	10	200	上级设备容量受限
3652	射阳	渠北10#配变	10	200	上级设备容量受限
3653	射阳	海河三星10#变	10	200	上级设备容量受限
3654	射阳	海河条海9#变	10	200	上级设备容量受限
3655	射阳	团南7#配变	10	315	本级设备容量受限
3656	射阳	洋河洋中2#变	10	200	上级设备容量受限
3657	射阳	头厂6#配变	10	200	本级设备容量受限
3658	射阳	五垛7#配变	10	200	本级设备容量受限
3659	射阳	龙港10#变	10	400	上级设备容量受限
3660	射阳	海镇5#配变	10	315	本级设备容量受限
3661	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	上级设备容量受限
3662	射阳	农联8#配变	10	315	本级设备容量受限
3663	射阳	大陆村1#配变	10	200	本级设备容量受限
3664	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	上级设备容量受限
3665	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	上级设备容量受限
3666	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
3667	射阳	西区9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3668	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	本级设备容量受限
3669	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	上级设备容量受限
3670	射阳	公用变12#台变	10	315	上级设备容量受限
3671	射阳	城区光明新村南配变	10	400	上级设备容量受限
3672	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	上级设备容量受限
3673	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	本级设备容量受限
3674	射阳	庆云7#配变	10	200	上级设备容量受限
3675	射阳	通洋建东14#配变	10	200	本级设备容量受限
3676	射阳	四港12#配变	10	200	上级设备容量受限
3677	射阳	四明跃东5#配变	10	200	上级设备容量受限
3678	射阳	特庸街道10#变	10	400	上级设备容量受限
3679	射阳	运棉12#配变	10	400	本级设备容量受限
3680	射阳	贺丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
3681	射阳	城北10#配变	10	315	上级设备容量受限
3682	射阳	城北11#配变	10	315	上级设备容量受限
3683	射阳	凤西2#配变	10	160	上级设备容量受限
3684	射阳	庆云5#配变	10	315	上级设备容量受限
3685	射阳	周圩5#配变	10	100	上级设备容量受限
3686	射阳	东方1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3687	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	上级设备容量受限
3688	射阳	条心小区配变	10	315	上级设备容量受限
3689	射阳	城区建筑一公司2号配变	10	400	本级设备容量受限
3690	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	上级设备容量受限
3691	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	上级设备容量受限
3692	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	上级设备容量受限
3693	射阳	东方4#变	10	400	上级设备容量受限
3694	射阳	正塘13#配变	10	315	上级设备容量受限
3695	射阳	正塘14#配变	10	315	上级设备容量受限
3696	射阳	西区10#配变	10	400	上级设备容量受限
3697	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	上级设备容量受限
3698	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	本级设备容量受限
3699	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	本级设备容量受限
3700	射阳	通洋文明7#配变	10	200	本级设备容量受限
3701	射阳	四明街道19#配变	10	400	上级设备容量受限
3702	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	上级设备容量受限
3703	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
3704	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	上级设备容量受限
3705	射阳	永星13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3706	射阳	四明盐路10#配变	10	200	上级设备容量受限
3707	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	上级设备容量受限
3708	射阳	双跃1#配变	10	200	本级设备容量受限
3709	射阳	张林8#配变	10	200	本级设备容量受限
3710	射阳	特庸街道2#变	10	400	上级设备容量受限
3711	射阳	特庸街道9#变	10	400	上级设备容量受限
3712	射阳	条滩6#配变	10	200	本级设备容量受限
3713	射阳	西区8#配变	10	400	上级设备容量受限
3714	射阳	洋北1#变	10	400	上级设备容量受限
3715	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	本级设备容量受限
3716	射阳	边港7#配变	10	200	上级设备容量受限
3717	射阳	滨东10#配变	10	200	上级设备容量受限
3718	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
3719	射阳	胜居7#变	10	200	上级设备容量受限
3720	射阳	庆东5#配变	10	200	上级设备容量受限
3721	射阳	苇荡3#配变	10	200	本级设备容量受限
3722	射阳	正塘22#配变	10	400	上级设备容量受限
3723	射阳	盘湾镇三桥4#变	10	200	本级设备容量受限
3724	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3725	射阳	和气1#配变	10	100	上级设备容量受限
3726	射阳	街道2#变	10	315	上级设备容量受限
3727	射阳	新坍街道5#变	10	315	上级设备容量受限
3728	射阳	正塘11#配变	10	400	上级设备容量受限
3729	射阳	教师进修学校配变	10	100	本级设备容量受限
3730	射阳	安乐2#配变	10	200	上级设备容量受限
3731	射阳	胜居2#配变	10	400	上级设备容量受限
3732	射阳	临海街道45#变	10	315	本级设备容量受限
3733	射阳	城区新四村4号配变	10	400	本级设备容量受限
3734	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	上级设备容量受限
3735	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	本级设备容量受限
3736	射阳	城区新三村3号配变	10	400	上级设备容量受限
3737	射阳	特庸九里1#配变	10	200	上级设备容量受限
3738	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	本级设备容量受限
3739	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	本级设备容量受限
3740	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	本级设备容量受限
3741	射阳	新安16#变	10	200	上级设备容量受限
3742	射阳	东方24#变	10	200	上级设备容量受限
3743	射阳	丫头港6#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3744	射阳	城区新三村4号配变	10	400	上级设备容量受限
3745	射阳	和气7#变	10	200	上级设备容量受限
3746	射阳	城区永祥配变	10	500	上级设备容量受限
3747	射阳	海河黄沙9#变	10	200	上级设备容量受限
3748	射阳	新庄4#变	10	200	上级设备容量受限
3749	射阳	东兴2#配变	10	200	本级设备容量受限
3750	射阳	太兴4#配变	10	200	本级设备容量受限
3751	射阳	振坍10#变	10	400	上级设备容量受限
3752	射阳	码头9#变	10	200	上级设备容量受限
3753	射阳	阜余公用变14#配变	10	200	上级设备容量受限
3754	射阳	园区16#变	10	400	上级设备容量受限
3755	射阳	新跃11#变	10	200	上级设备容量受限
3756	射阳	阜余六份18#配变	10	200	本级设备容量受限
3757	射阳	园区3#配变	10	200	本级设备容量受限
3758	射阳	洋南8#变	10	200	上级设备容量受限
3759	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	本级设备容量受限
3760	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
3761	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	上级设备容量受限
3762	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3763	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
3764	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	上级设备容量受限
3765	射阳	中闸20#配变	10	200	上级设备容量受限
3766	射阳	北邗11#配变	10	200	上级设备容量受限
3767	射阳	城区动力路配变	10	400	本级设备容量受限
3768	射阳	海河商业街1#变	10	250	上级设备容量受限
3769	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	上级设备容量受限
3770	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
3771	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	上级设备容量受限
3772	射阳	九段6#配变	10	200	本级设备容量受限
3773	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	上级设备容量受限
3774	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	上级设备容量受限
3775	射阳	海通果林场2#配变	10	315	本级设备容量受限
3776	射阳	正塘30#变	10	400	上级设备容量受限
3777	射阳	城区65-13杆兴北新村6号配变	10	400	上级设备容量受限
3778	射阳	四明维新9#配变	10	200	上级设备容量受限
3779	射阳	同胜16#配变	10	400	本级设备容量受限
3780	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	本级设备容量受限
3781	射阳	城区城北4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3782	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	上级设备容量受限
3783	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	上级设备容量受限
3784	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	本级设备容量受限
3785	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	上级设备容量受限
3786	射阳	庆余1#变	10	200	本级设备容量受限
3787	射阳	城区二院配变	10	400	上级设备容量受限
3788	射阳	城区大成公司配变	10	400	本级设备容量受限
3789	射阳	公用变8#配变	10	400	上级设备容量受限
3790	射阳	海河跃北6#变2	10	200	本级设备容量受限
3791	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	本级设备容量受限
3792	射阳	合兴小街10#配变	10	400	上级设备容量受限
3793	射阳	三区16#变JN	10	200	上级设备容量受限
3794	射阳	四明李尖3#配变	10	400	上级设备容量受限
3795	射阳	双港5#配变	10	200	本级设备容量受限
3796	射阳	四明新圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
3797	射阳	串河8#变	10	200	上级设备容量受限
3798	射阳	海丰9#变	10	400	本级设备容量受限
3799	射阳	九口8#配变	10	200	本级设备容量受限
3800	射阳	街道52#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3801	射阳	临海街道10#配变	10	400	本级设备容量受限
3802	射阳	长荡东沙8#变	10	200	上级设备容量受限
3803	射阳	庄东7#变	10	200	上级设备容量受限
3804	射阳	北邗6#配变	10	200	上级设备容量受限
3805	射阳	海河革新3#变	10	200	上级设备容量受限
3806	射阳	阜余宏丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
3807	射阳	西兴8#配变	10	200	本级设备容量受限
3808	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	200	上级设备容量受限
3809	射阳	东方18#变	10	400	上级设备容量受限
3810	射阳	南滩9#变	10	200	上级设备容量受限
3811	射阳	沟北9#配变	10	200	上级设备容量受限
3812	射阳	海镇4#配变	10	200	本级设备容量受限
3813	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	本级设备容量受限
3814	射阳	通洋四班8#配变	10	200	本级设备容量受限
3815	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	本级设备容量受限
3816	射阳	凤东13#变	10	400	上级设备容量受限
3817	射阳	公用10#变	10	400	上级设备容量受限
3818	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	本级设备容量受限
3819	射阳	五岸2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3820	射阳	唐门置业2#变	10	200	上级设备容量受限
3821	射阳	城区三职小配变	10	80	上级设备容量受限
3822	射阳	洋马街道5#配变	10	315	上级设备容量受限
3823	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	上级设备容量受限
3824	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	上级设备容量受限
3825	射阳	四明李尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
3826	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
3827	射阳	运河6#配变	10	200	上级设备容量受限
3828	射阳	条滩7#配变	10	200	本级设备容量受限
3829	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3830	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	上级设备容量受限
3831	射阳	东方13#变	10	400	上级设备容量受限
3832	射阳	中南9#变	10	200	上级设备容量受限
3833	射阳	长荡东沙2#变	10	200	上级设备容量受限
3834	射阳	东方3#变	10	200	上级设备容量受限
3835	射阳	南公变9#变	10	315	本级设备容量受限
3836	射阳	阜余公用11#配变	10	400	上级设备容量受限
3837	射阳	玉东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3838	射阳	红旗11#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3839	射阳	海通居委会5#配变	10	400	本级设备容量受限
3840	射阳	海通居委会6#配变	10	400	本级设备容量受限
3841	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	本级设备容量受限
3842	射阳	城区合东2#配变	10	400	上级设备容量受限
3843	射阳	临海街道29#配变	10	400	本级设备容量受限
3844	射阳	农联11#配变	10	200	本级设备容量受限
3845	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	上级设备容量受限
3846	射阳	贺仁2#变	10	400	上级设备容量受限
3847	射阳	东方12#变	10	400	上级设备容量受限
3848	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	本级设备容量受限
3849	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	本级设备容量受限
3850	射阳	合顺4#配变	10	200	本级设备容量受限
3851	射阳	海通大尖11#配变	10	315	本级设备容量受限
3852	射阳	长荡街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
3853	射阳	小洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
3854	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
3855	射阳	东方10#变	10	400	上级设备容量受限
3856	射阳	海星6#变	10	400	上级设备容量受限
3857	射阳	庆云3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3858	射阳	友盟9#配变	10	200	上级设备容量受限
3859	射阳	酩悦加州3#变	10	400	上级设备容量受限
3860	射阳	公用变19#变	10	400	上级设备容量受限
3861	射阳	新坍振坍9#变	10	400	上级设备容量受限
3862	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3863	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	本级设备容量受限
3864	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	上级设备容量受限
3865	射阳	利国10#变	10	400	上级设备容量受限
3866	射阳	兴隆6#配变	10	200	上级设备容量受限
3867	射阳	长荡中沙8#变	10	200	上级设备容量受限
3868	射阳	胜利6#变	10	200	上级设备容量受限
3869	射阳	蚕种场1#变	10	200	本级设备容量受限
3870	射阳	四明黄云2#配变	10	200	上级设备容量受限
3871	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	上级设备容量受限
3872	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	上级设备容量受限
3873	射阳	公用14#变	10	400	上级设备容量受限
3874	射阳	东海4#变	10	200	本级设备容量受限
3875	射阳	东方19#变	10	400	上级设备容量受限
3876	射阳	东方20#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3877	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	上级设备容量受限
3878	射阳	下圩村3#配变	10	315	上级设备容量受限
3879	射阳	黄沙港东方线东方25#变	10	200	上级设备容量受限
3880	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
3881	射阳	幸福3#配变	10	200	上级设备容量受限
3882	射阳	通洋建东24#配变	10	200	本级设备容量受限
3883	射阳	中华13#变	10	200	本级设备容量受限
3884	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	上级设备容量受限
3885	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	本级设备容量受限
3886	射阳	阜余圩门11 # 配变	10	200	上级设备容量受限
3887	射阳	滨南13#变	10	200	上级设备容量受限
3888	射阳	东方29 # 变	10	200	上级设备容量受限
3889	射阳	码头8#变	10	400	上级设备容量受限
3890	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	本级设备容量受限
3891	射阳	中闸8 # 配变	10	200	上级设备容量受限
3892	射阳	四明上坎3#配变	10	200	本级设备容量受限
3893	射阳	特庸北洋11#变	10	400	上级设备容量受限
3894	射阳	特庸北洋7#变	10	200	上级设备容量受限
3895	射阳	四明东洼9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3896	射阳	长荡街道8#配变	10	400	上级设备容量受限
3897	射阳	联合13#配变	10	100	上级设备容量受限
3898	射阳	战斗11#配变	10	200	上级设备容量受限
3899	射阳	海河三星20#配变	10	200	上级设备容量受限
3900	射阳	海河街道32#变	10	200	上级设备容量受限
3901	射阳	海河三星13#变	10	200	上级设备容量受限
3902	射阳	东方28#变	10	200	上级设备容量受限
3903	射阳	中联7组箱变	10	630	上级设备容量受限
3904	射阳	海河镇条海10#变	10	200	上级设备容量受限
3905	射阳	通洋建东21#配变	10	400	本级设备容量受限
3906	射阳	通洋建东7#配变	10	200	本级设备容量受限
3907	射阳	海河海湾4#变	10	200	上级设备容量受限
3908	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
3909	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	本级设备容量受限
3910	射阳	清华园开关站4#主变1	10	800	上级设备容量受限
3911	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	本级设备容量受限
3912	射阳	五垛8#配变-JN	10	200	本级设备容量受限
3913	射阳	和气9#配变	10	200	上级设备容量受限
3914	射阳	射口3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3915	射阳	同胜11#配变	10	200	本级设备容量受限
3916	射阳	清华园开关站2#主变1	10	800	上级设备容量受限
3917	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
3918	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	本级设备容量受限
3919	射阳	码头10#变	10	400	上级设备容量受限
3920	射阳	南庄1#变	10	200	上级设备容量受限
3921	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	本级设备容量受限
3922	射阳	临海街道7#配变.	10	400	本级设备容量受限
3923	射阳	光荣5#配变	10	400	上级设备容量受限
3924	射阳	三角镇村1#配变	10	200	上级设备容量受限
3925	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3926	射阳	海河川彭16# 配变	10	200	上级设备容量受限
3927	射阳	临海街道28#配变	10	400	本级设备容量受限
3928	射阳	临海街道19#配变	10	315	本级设备容量受限
3929	射阳	方向18#配变	10	400	上级设备容量受限
3930	射阳	金山15#变	10	400	上级设备容量受限
3931	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	本级设备容量受限
3932	射阳	东方17#变	10	400	上级设备容量受限
3933	射阳	后湾小区6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3934	射阳	双丰1#（新增）	10	200	本级设备容量受限
3935	射阳	通洋南六4#配变	10	200	本级设备容量受限
3936	射阳	竹节安置区1#配变	10	200	上级设备容量受限
3937	射阳	城区新四村8号配变	10	400	本级设备容量受限
3938	射阳	农联7#配变	10	400	本级设备容量受限
3939	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	上级设备容量受限
3940	射阳	洋河8#	10	200	上级设备容量受限
3941	射阳	后涧2#配变	10	200	本级设备容量受限
3942	射阳	联东9#变	10	100	上级设备容量受限
3943	射阳	海河清河2-1号变	10	200	本级设备容量受限
3944	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	上级设备容量受限
3945	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	本级设备容量受限
3946	射阳	耦耕5#变	10	200	本级设备容量受限
3947	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
3948	射阳	海河烈士8-1#变	10	200	上级设备容量受限
3949	射阳	耦耕边港13#变	10	200	上级设备容量受限
3950	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	上级设备容量受限
3951	射阳	凤东17#配变	10	200	本级设备容量受限
3952	射阳	西区18#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3953	射阳	临海街道18#配变	10	400	本级设备容量受限
3954	射阳	临海街道17#配变	10	315	本级设备容量受限
3955	射阳	芦湾2#配变	10	200	本级设备容量受限
3956	射阳	城区基地配变	10	400	本级设备容量受限
3957	射阳	友盟5#配变	10	400	上级设备容量受限
3958	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	本级设备容量受限
3959	射阳	临海街道41#配变	10	400	本级设备容量受限
3960	射阳	城区同心小学配变	10	400	上级设备容量受限
3961	射阳	城区双龙2#配变	10	315	上级设备容量受限
3962	射阳	康平路3号配变	10	400	本级设备容量受限
3963	射阳	城区庆南15#配变	10	315	上级设备容量受限
3964	射阳	海镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
3965	射阳	特庸连庆2#变	10	200	本级设备容量受限
3966	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	本级设备容量受限
3967	射阳	临海街道12#配变	10	315	本级设备容量受限
3968	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	本级设备容量受限
3969	射阳	新镇区6#变	10	200	上级设备容量受限
3970	射阳	城区园区4#配变	10	315	上级设备容量受限
3971	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3972	射阳	城区张网2#配变	10	200	上级设备容量受限
3973	射阳	城区张网4#配变	10	200	上级设备容量受限
3974	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3975	射阳	盘湾镇街道22#配变	10	400	本级设备容量受限
3976	射阳	庆云4#配变	10	400	上级设备容量受限
3977	射阳	城区条心1#配变	10	400	本级设备容量受限
3978	射阳	光荣1#配变	10	200	本级设备容量受限
3979	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3980	射阳	周圩3#变	10	100	上级设备容量受限
3981	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	上级设备容量受限
3982	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	上级设备容量受限
3983	射阳	唐湾14#配变	10	400	上级设备容量受限
3984	射阳	南港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3985	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	本级设备容量受限
3986	射阳	太兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
3987	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3988	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	本级设备容量受限
3989	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	本级设备容量受限
3990	射阳	长荡宏才8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3991	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	本级设备容量受限
3992	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	本级设备容量受限
3993	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	本级设备容量受限
3994	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3995	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	上级设备容量受限
3996	射阳	凤兴2#变	10	400	上级设备容量受限
3997	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	上级设备容量受限
3998	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	上级设备容量受限
3999	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	本级设备容量受限
4000	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	上级设备容量受限
4001	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	上级设备容量受限
4002	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	上级设备容量受限
4003	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	上级设备容量受限
4004	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4005	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	本级设备容量受限
4006	射阳	街道1#变	10	400	上级设备容量受限
4007	射阳	振坍4#变	10	200	上级设备容量受限
4008	射阳	中心河3#	10	160	本级设备容量受限
4009	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4010	射阳	长荡创业园配变	10	400	上级设备容量受限
4011	射阳	海通农牧七管区	10	400	本级设备容量受限
4012	射阳	供电所北配变	10	200	本级设备容量受限
4013	射阳	东方31#变	10	400	上级设备容量受限
4014	射阳	农牧1#配变	10	400	本级设备容量受限
4015	射阳	小尖2#变	10	200	上级设备容量受限
4016	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	上级设备容量受限
4017	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	上级设备容量受限
4018	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	上级设备容量受限
4019	射阳	二港2#变	10	200	本级设备容量受限
4020	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	上级设备容量受限
4021	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	上级设备容量受限
4022	射阳	南坎3#配变	10	200	本级设备容量受限
4023	射阳	南坎2#配变	10	200	本级设备容量受限
4024	射阳	金山3#变	10	200	上级设备容量受限
4025	射阳	合德工业园7#配变	10	400	上级设备容量受限
4026	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
4027	射阳	三友2#配变	10	200	本级设备容量受限
4028	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4029	射阳	民生6#变	10	200	上级设备容量受限
4030	射阳	新区6#变	10	400	上级设备容量受限
4031	射阳	城区农机局配变	10	315	本级设备容量受限
4032	射阳	园区6#变	10	400	上级设备容量受限
4033	射阳	临海街道16#配变	10	315	本级设备容量受限
4034	射阳	特庸红旗13#变	10	400	上级设备容量受限
4035	射阳	海都雅居4#变	10	630	上级设备容量受限
4036	射阳	东港居委会1#配变	10	400	上级设备容量受限
4037	射阳	海河黄沙2#变	10	200	上级设备容量受限
4038	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
4039	射阳	新庄10#变	10	200	上级设备容量受限
4040	射阳	海河公用变18#变	10	400	上级设备容量受限
4041	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
4042	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	本级设备容量受限
4043	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	上级设备容量受限
4044	射阳	北洋园区5#配变	10	200	上级设备容量受限
4045	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	本级设备容量受限
4046	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	本级设备容量受限
4047	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4048	射阳	张同2#配变	10	200	上级设备容量受限
4049	射阳	同胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
4050	射阳	富洋9#配变	10	400	上级设备容量受限
4051	射阳	海河烈士5#配变	10	400	上级设备容量受限
4052	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	上级设备容量受限
4053	射阳	临海街道3#变	10	400	本级设备容量受限
4054	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
4055	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	上级设备容量受限
4056	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	上级设备容量受限
4057	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	上级设备容量受限
4058	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	本级设备容量受限
4059	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	上级设备容量受限
4060	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	上级设备容量受限
4061	射阳	盘湾镇新华3#变	10	200	本级设备容量受限
4062	射阳	街道2#配变	10	400	上级设备容量受限
4063	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	上级设备容量受限
4064	射阳	城区合东五组配变	10	400	上级设备容量受限
4065	射阳	八段8#变	10	400	本级设备容量受限
4066	射阳	四明建光2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4067	射阳	新淤7#配变	10	200	上级设备容量受限
4068	射阳	射兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
4069	射阳	射兴8#配变	10	315	本级设备容量受限
4070	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	上级设备容量受限
4071	射阳	农牧公司六管区2#配变	10	400	本级设备容量受限
4072	射阳	后羿线15-10#杆酪悦加州东配变	10	315	上级设备容量受限
4073	射阳	城区粮食新村配变	10	400	本级设备容量受限
4074	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	本级设备容量受限
4075	射阳	城区纺机路2号配变	10	400	本级设备容量受限
4076	射阳	公用变4#配变	10	315	上级设备容量受限
4077	射阳	陈洋农场2#变	10	200	上级设备容量受限
4078	射阳	南灶11#变	10	200	上级设备容量受限
4079	射阳	南灶10#变	10	200	上级设备容量受限
4080	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	上级设备容量受限
4081	射阳	友爱村4#配变	10	200	上级设备容量受限
4082	射阳	公用变3#配变	10	315	上级设备容量受限
4083	射阳	公用变1#配变.	10	400	上级设备容量受限
4084	射阳	洋马街道2#配变	10	315	上级设备容量受限
4085	射阳	民主1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4086	射阳	通洋曙西3#配变	10	200	本级设备容量受限
4087	射阳	公用变2#配变.	10	400	上级设备容量受限
4088	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	本级设备容量受限
4089	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	上级设备容量受限
4090	射阳	阜余邹滩三配变	10	200	上级设备容量受限
4091	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	上级设备容量受限
4092	射阳	阜余三河二配变	10	200	上级设备容量受限
4093	射阳	阜余小沙3配变	10	315	上级设备容量受限
4094	射阳	阜余沙东5#配变	10	400	上级设备容量受限
4095	射阳	七埠1#配变	10	200	上级设备容量受限
4096	射阳	海通街道2#配变	10	315	本级设备容量受限
4097	射阳	庆北5#变	10	250	上级设备容量受限
4098	射阳	红旗16#变	10	315	上级设备容量受限
4099	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	本级设备容量受限
4100	射阳	新四村1号配变	10	400	本级设备容量受限
4101	射阳	新四村2号配变	10	400	本级设备容量受限
4102	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
4103	射阳	洋港6#变	10	200	上级设备容量受限
4104	射阳	三区13#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4105	射阳	阜余火岔三配变	10	200	上级设备容量受限
4106	射阳	海通居委会2#配变	10	250	本级设备容量受限
4107	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	本级设备容量受限
4108	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	上级设备容量受限
4109	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	上级设备容量受限
4110	射阳	友爱7#配变	10	200	上级设备容量受限
4111	射阳	新生12#变	10	100	上级设备容量受限
4112	射阳	公用5#变.	10	400	上级设备容量受限
4113	射阳	南灶13#变	10	250	上级设备容量受限
4114	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	本级设备容量受限
4115	射阳	如意3#变	10	200	上级设备容量受限
4116	射阳	条滩4#配变	10	315	本级设备容量受限
4117	射阳	曙东1#配变	10	200	本级设备容量受限
4118	射阳	农牧七管区7#变	10	400	本级设备容量受限
4119	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	上级设备容量受限
4120	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
4121	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
4122	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
4123	射阳	书苑雅舍配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4124	射阳	园区8#配变	10	400	上级设备容量受限
4125	射阳	兴隆5#配变	10	400	上级设备容量受限
4126	射阳	射东10#配变.	10	200	本级设备容量受限
4127	射阳	富洋8#变	10	315	上级设备容量受限
4128	射阳	后湾小区2#变	10	315	上级设备容量受限
4129	射阳	后湾小区1#变	10	400	上级设备容量受限
4130	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
4131	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	上级设备容量受限
4132	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	上级设备容量受限
4133	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
4134	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	本级设备容量受限
4135	射阳	太阳城4号配变	10	400	本级设备容量受限
4136	射阳	北庄2#变	10	200	上级设备容量受限
4137	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
4138	射阳	城区庆南16#配变	10	400	上级设备容量受限
4139	射阳	城区园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
4140	射阳	东方2#变	10	400	上级设备容量受限
4141	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
4142	射阳	城区大兴路配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4143	射阳	海通边贸2#变	10	400	本级设备容量受限
4144	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	本级设备容量受限
4145	射阳	海河街道37#变	10	200	上级设备容量受限
4146	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	上级设备容量受限
4147	射阳	世动新能源有限公司	10	200	上级设备容量受限
4148	射阳	新城南派出所配变	10	200	本级设备容量受限
4149	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	本级设备容量受限
4150	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	上级设备容量受限
4151	射阳	渔场东2#	10	400	本级设备容量受限
4152	射阳	金山9#变	10	200	上级设备容量受限
4153	射阳	新西分场1#	10	200	上级设备容量受限
4154	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	上级设备容量受限
4155	射阳	海通街道1#配变	10	400	本级设备容量受限
4156	射阳	长荡西沙13#配变	10	200	本级设备容量受限
4157	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	本级设备容量受限
4158	射阳	小尖4号变	10	200	上级设备容量受限
4159	射阳	芦洼13#台区	10	200	上级设备容量受限
4160	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	上级设备容量受限
4161	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4162	射阳	新北九大队1#	10	200	上级设备容量受限
4163	射阳	兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	本级设备容量受限
4164	射阳	宏丰康居1#变	10	200	上级设备容量受限
4165	射阳	兴隆10#变	10	200	上级设备容量受限
4166	射阳	红星社区3#配变	10	200	上级设备容量受限
4167	射阳	城区兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	本级设备容量受限
4168	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	本级设备容量受限
4169	射阳	长荡益民9#配变	10	200	上级设备容量受限
4170	射阳	新潮14#变	10	400	上级设备容量受限
4171	射阳	大有康居1#配变	10	200	上级设备容量受限
4172	射阳	双跃9#配变	10	200	本级设备容量受限
4173	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	上级设备容量受限
4174	射阳	2大队牧场	10	400	本级设备容量受限
4175	射阳	特庸红旗7#变	10	400	上级设备容量受限
4176	射阳	场直线41#变压器	10	200	上级设备容量受限
4177	射阳	诚民15#配变	10	200	上级设备容量受限
4178	射阳	特庸全心12#变	10	200	上级设备容量受限
4179	射阳	新北九大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
4180	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4181	射阳	利国17#	10	200	上级设备容量受限
4182	射阳	四明黄云13#配变	10	200	上级设备容量受限
4183	射阳	洋港14#配变	10	200	上级设备容量受限
4184	射阳	唐湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
4185	射阳	六管区6#变	10	200	本级设备容量受限
4186	射阳	城区康平路6号配变	10	400	本级设备容量受限
4187	射阳	新塘25#变	10	200	上级设备容量受限
4188	射阳	特庸街道17#变	10	200	上级设备容量受限
4189	响水	工商路1#变	10	400	上级设备容量受限
4190	响水	东园街变	10	400	上级设备容量受限
4191	响水	东园八组5#变	10	500	本级设备容量受限
4192	响水	响灌东路变	10	400	上级设备容量受限
4193	响水	七套北街变	10	400	本级设备容量受限
4194	响水	老舍良种村变	10	200	本级设备容量受限
4195	响水	文化馆变	10	400	上级设备容量受限
4196	响水	东直线49大队变	10	200	上级设备容量受限
4197	响水	7分厂部变	10	200	上级设备容量受限
4198	响水	东直线42大队变	10	200	上级设备容量受限
4199	响水	七套聚兴路变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4200	响水	黄海大农线4大队变	10	200	上级设备容量受限
4201	响水	68大队变	10	200	上级设备容量受限
4202	响水	陈港海安7#变	10	400	本级设备容量受限
4203	响水	林舍纱厂2#变	10	200	本级设备容量受限
4204	响水	三堡四组1#变	10	400	本级设备容量受限
4205	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
4206	响水	小尖小学1#变	10	400	本级设备容量受限
4207	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	本级设备容量受限
4208	响水	小尖镇步行街变	10	400	本级设备容量受限
4209	响水	红旗小学3#变	10	500	上级设备容量受限
4210	响水	小尖条房一组变	10	200	本级设备容量受限
4211	响水	航运公司2号变	10	315	本级设备容量受限
4212	响水	东园三组变	10	200	本级设备容量受限
4213	响水	小尖土桥六组	10	200	本级设备容量受限
4214	响水	老舍4#北变	10	200	本级设备容量受限
4215	响水	大有4#变	10	400	本级设备容量受限
4216	响水	三堡四组变	10	400	本级设备容量受限
4217	响水	小尖郭庄4#变	10	200	本级设备容量受限
4218	响水	小尖安达2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4219	响水	小尖吴庄西变	10	200	本级设备容量受限
4220	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	本级设备容量受限
4221	响水	合兴小学变	10	200	本级设备容量受限
4222	响水	田荡三组1#变	10	400	本级设备容量受限
4223	响水	小尖小学3#变	10	400	本级设备容量受限
4224	响水	田荡三组变	10	200	本级设备容量受限
4225	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
4226	响水	小尖示范园10#变	10	200	本级设备容量受限
4227	响水	小尖郭庄7#变	10	200	本级设备容量受限
4228	响水	三堡四组3#变	10	630	本级设备容量受限
4229	响水	南河小学变	10	400	本级设备容量受限
4230	响水	三套安国3#变	10	200	本级设备容量受限
4231	响水	运东村部变	10	200	本级设备容量受限
4232	响水	龚集4#变	10	400	本级设备容量受限
4233	响水	幸福小区8#变	10	400	上级设备容量受限
4234	响水	粮贸小区2#变	10	400	上级设备容量受限
4235	响水	卫生巷3#变	10	400	上级设备容量受限
4236	响水	怡园小区2#变	10	400	上级设备容量受限
4237	响水	大有14#新变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4238	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	本级设备容量受限
4239	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	本级设备容量受限
4240	响水	陈港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4241	响水	陈港大堆6#变	10	200	上级设备容量受限
4242	响水	响南粮管所1#变	10	400	上级设备容量受限
4243	响水	行政中心变	10	400	本级设备容量受限
4244	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
4245	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	上级设备容量受限
4246	响水	中行变	10	400	本级设备容量受限
4247	响水	卫生巷2#变	10	400	上级设备容量受限
4248	响水	小浦3#变	10	400	本级设备容量受限
4249	响水	小浦1#变	10	200	上级设备容量受限
4250	响水	头甲68组4#变	10	400	本级设备容量受限
4251	响水	62大队变	10	200	上级设备容量受限
4252	响水	东直线51大队变	10	200	上级设备容量受限
4253	响水	城东线71-1号杆单相变	10	80	本级设备容量受限
4254	响水	农业创业园5#变	10	400	本级设备容量受限
4255	响水	树圩村照明	10	200	本级设备容量受限
4256	响水	供电小区2#箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4257	响水	供电小区1#箱变	10	400	本级设备容量受限
4258	响水	东直线38大队变	10	200	上级设备容量受限
4259	响水	中心社区2#变	10	200	本级设备容量受限
4260	响水	东直线47大队变	10	200	上级设备容量受限
4261	响水	公用变3#	10	400	本级设备容量受限
4262	响水	看守所变	10	400	上级设备容量受限
4263	响水	沙荡线安置区1#变	10	200	本级设备容量受限
4264	响水	老舍1、2组1#变	10	200	本级设备容量受限
4265	响水	沙荡安置区4#变	10	200	本级设备容量受限
4266	响水	小尖政府变	10	400	本级设备容量受限
4267	响水	44大队2#变	10	200	上级设备容量受限
4268	响水	老车站变	10	400	上级设备容量受限
4269	响水	月港新变	10	200	本级设备容量受限
4270	响水	老舍四烈河西变	10	400	本级设备容量受限
4271	响水	东直线北干渠变	10	200	上级设备容量受限
4272	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
4273	响水	运河小学3#变	10	400	本级设备容量受限
4274	响水	严舍45组	10	200	本级设备容量受限
4275	响水	花园小区2#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4276	响水	小尖毕圩七组变	10	200	上级设备容量受限
4277	响水	黄河南变(2012)	10	400	上级设备容量受限
4278	响水	小尖朱圩八组变	10	200	上级设备容量受限
4279	响水	小尖医疗1#变	10	400	本级设备容量受限
4280	响水	滨河1#变	10	1250	上级设备容量受限
4281	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	上级设备容量受限
4282	响水	滨河2#变	10	1250	上级设备容量受限
4283	响水	滨河3#变	10	1250	上级设备容量受限
4284	响水	滨河4#变	10	1250	上级设备容量受限
4285	响水	滨河5#变	10	1250	上级设备容量受限
4286	响水	五河八组1#变	10	200	上级设备容量受限
4287	响水	西园新2#变	10	400	本级设备容量受限
4288	响水	金钥匙变	10	630	上级设备容量受限
4289	响水	龚集崔庄变	10	400	本级设备容量受限
4290	响水	新丰河北变	10	200	上级设备容量受限
4291	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	本级设备容量受限
4292	响水	小浦三组2#变	10	400	本级设备容量受限
4293	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	本级设备容量受限
4294	响水	汪圩中1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4295	响水	条冲14组变	10	200	本级设备容量受限
4296	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	本级设备容量受限
4297	响水	康庄小学变	10	200	上级设备容量受限
4298	响水	佑东路东2#变	10	200	上级设备容量受限
4299	响水	小尖罗圩变	10	400	上级设备容量受限
4300	响水	南河新兴小区变	10	200	上级设备容量受限
4301	响水	五七龚庄变	10	200	本级设备容量受限
4302	响水	交通局2#变	10	400	本级设备容量受限
4303	响水	南河加庆七组变	10	200	本级设备容量受限
4304	响水	陆长田变	10	500	本级设备容量受限
4305	响水	环境监察站3#变	10	400	上级设备容量受限
4306	响水	兴太公兴2#变	10	200	本级设备容量受限
4307	响水	大有南北街1#变	10	500	上级设备容量受限
4308	响水	六套街北9#变	10	400	本级设备容量受限
4309	响水	恒美家园5#变	10	400	本级设备容量受限
4310	响水	小尖尖庄变新	10	200	本级设备容量受限
4311	响水	黄圩村二组变	10	400	本级设备容量受限
4312	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	上级设备容量受限
4313	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4314	响水	物业小区2#变	10	500	上级设备容量受限
4315	响水	南河78组变	10	200	本级设备容量受限
4316	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	上级设备容量受限
4317	响水	大有镇政府变	10	400	本级设备容量受限
4318	响水	大有9#变	10	400	本级设备容量受限
4319	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	本级设备容量受限
4320	响水	陈港镇5#箱变	10	500	上级设备容量受限
4321	响水	大通桥变	10	200	上级设备容量受限
4322	响水	运西冲南南变	10	200	上级设备容量受限
4323	响水	太平28组2#变	10	200	本级设备容量受限
4324	响水	灌河八组1#变	10	200	本级设备容量受限
4325	响水	医院变	10	400	本级设备容量受限
4326	响水	幸福路路灯1#变	10	80	上级设备容量受限
4327	响水	阳光星园小区1#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
4328	响水	六套先锋变	10	400	本级设备容量受限
4329	响水	小尖沿河变	10	400	本级设备容量受限
4330	响水	小尖浦东三组北变	10	200	本级设备容量受限
4331	响水	幸福小区7#变	10	400	上级设备容量受限
4332	响水	友爱大棚变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4333	响水	公用12#变	10	400	本级设备容量受限
4334	响水	南河12组3#变	10	200	本级设备容量受限
4335	响水	严舍5组变	10	200	本级设备容量受限
4336	响水	南河医院变	10	200	本级设备容量受限
4337	响水	海宁2组变	10	200	本级设备容量受限
4338	响水	洪圩二七组变	10	200	上级设备容量受限
4339	响水	孙埝小区2#变	10	200	上级设备容量受限
4340	响水	东风七组变	10	200	本级设备容量受限
4341	响水	丰友西变	10	200	本级设备容量受限
4342	响水	新河一组4#变	10	200	上级设备容量受限
4343	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	本级设备容量受限
4344	响水	康庄养鸡厂变	10	200	上级设备容量受限
4345	响水	中心社区3#变	10	200	本级设备容量受限
4346	响水	红旗南路变	10	400	上级设备容量受限
4347	响水	水利站1#变	10	400	本级设备容量受限
4348	响水	53大队北1站	10	400	上级设备容量受限
4349	响水	小尖供电所2#变	10	400	本级设备容量受限
4350	响水	老气象局2#变	10	400	上级设备容量受限
4351	响水	张庄23组3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4352	响水	大口3组4#变	10	400	本级设备容量受限
4353	响水	大口4组3#变	10	400	本级设备容量受限
4354	响水	东直分场部2#变	10	200	上级设备容量受限
4355	响水	陈港大堆7#变	10	200	上级设备容量受限
4356	响水	云梯集中区2#变	10	200	本级设备容量受限
4357	响水	苗寨二组变	10	400	本级设备容量受限
4358	响水	三套敬老院变	10	200	上级设备容量受限
4359	响水	河堆567组2#变	10	200	本级设备容量受限
4360	响水	开发区12#变	10	400	本级设备容量受限
4361	响水	友爱村部变	10	200	本级设备容量受限
4362	响水	郇庄九组变	10	200	本级设备容量受限
4363	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	上级设备容量受限
4364	响水	阳光星园小区1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
4365	响水	兴庄八组变	10	200	本级设备容量受限
4366	响水	南河新南134组4#变	10	200	本级设备容量受限
4367	响水	八套东3#变	10	200	上级设备容量受限
4368	响水	三庄苗圃变	10	400	上级设备容量受限
4369	响水	双港公用变4#	10	400	本级设备容量受限
4370	响水	玉东路东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4371	响水	六套粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
4372	响水	湾港7#变	10	200	上级设备容量受限
4373	响水	小尖毕圩八组变	10	200	本级设备容量受限
4374	响水	老气象局1#变	10	400	上级设备容量受限
4375	响水	响西小学2#变	10	200	本级设备容量受限
4376	响水	花枝2组变	10	200	本级设备容量受限
4377	响水	中山河水厂北变	10	200	上级设备容量受限
4378	响水	东直线盛丁柱变	10	400	上级设备容量受限
4379	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	上级设备容量受限
4380	响水	小尖华泰驾校变	10	400	本级设备容量受限
4381	响水	龚集11#变	10	400	本级设备容量受限
4382	响水	旗杆王庄照明变	10	200	本级设备容量受限
4383	响水	棉麻公司变	10	400	上级设备容量受限
4384	响水	塘港东变(2012)	10	200	本级设备容量受限
4385	响水	金钥匙2#变	10	630	上级设备容量受限
4386	响水	开发区32#变	10	400	本级设备容量受限
4387	响水	河口十组变	10	200	本级设备容量受限
4388	响水	阳光星园小区1#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
4389	响水	卫生巷变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4390	响水	菜场变	10	250	上级设备容量受限
4391	响水	花园小区1#变	10	400	上级设备容量受限
4392	响水	潮河线59大队北变	10	200	上级设备容量受限
4393	响水	中医院变	10	400	上级设备容量受限
4394	响水	陈港金港4#变	10	400	上级设备容量受限
4395	响水	小圩村变	10	400	本级设备容量受限
4396	响水	金店变	10	250	本级设备容量受限
4397	响水	林舍4#变	10	200	上级设备容量受限
4398	响水	南河新荡村部2#变	10	200	上级设备容量受限
4399	响水	龚集供电所变	10	315	本级设备容量受限
4400	响水	欧浦新村变	10	400	本级设备容量受限
4401	响水	西园一组变	10	400	本级设备容量受限
4402	响水	县政府八#楼变	10	800	本级设备容量受限
4403	响水	韩荡一组变	10	200	上级设备容量受限
4404	响水	韩荡南明	10	200	上级设备容量受限
4405	响水	幸福小区3#变	10	400	上级设备容量受限
4406	响水	航政变	10	630	上级设备容量受限
4407	响水	中心小区2#变	10	400	上级设备容量受限
4408	响水	军民路2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4409	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	本级设备容量受限
4410	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
4411	响水	陈港三港一组变	10	200	本级设备容量受限
4412	响水	陈港齐心二三组变	10	200	本级设备容量受限
4413	响水	花园小区3#变	10	500	上级设备容量受限
4414	响水	幸福小区5#变	10	400	上级设备容量受限
4415	响水	大有交通变	10	400	本级设备容量受限
4416	响水	小尖福满楼2#变	10	400	本级设备容量受限
4417	响水	运河龚集15#变	10	400	本级设备容量受限
4418	响水	陈港邮局东变	10	400	上级设备容量受限
4419	响水	县医院家属区箱变	10	1250	上级设备容量受限
4420	响水	淮河村部变	10	200	本级设备容量受限
4421	响水	花枝1、2组变	10	200	本级设备容量受限
4422	响水	电影管理站变	10	400	上级设备容量受限
4423	响水	小尖英特技校变	10	400	本级设备容量受限
4424	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	本级设备容量受限
4425	响水	宾馆2#变	10	400	上级设备容量受限
4426	响水	环卫所箱变	10	630	上级设备容量受限
4427	响水	盛都华城8#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4428	响水	52大队变	10	200	上级设备容量受限
4429	响水	刘庄2组1#变	10	200	本级设备容量受限
4430	响水	南河头甲八组变	10	200	本级设备容量受限
4431	响水	响灌东路2#变	10	400	上级设备容量受限
4432	响水	云梯集中区1#变	10	200	本级设备容量受限
4433	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	本级设备容量受限
4434	响水	潮河线周金良变	10	200	上级设备容量受限
4435	响水	阳光星园小区1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
4436	响水	大广九组变	10	200	本级设备容量受限
4437	响水	滨河7#变	10	1250	上级设备容量受限
4438	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	本级设备容量受限
4439	响水	蔡庄中心4#变	10	200	本级设备容量受限
4440	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	本级设备容量受限
4441	响水	大有水塔4#变	10	400	本级设备容量受限
4442	响水	老气象局3#变	10	400	上级设备容量受限
4443	响水	体东南路变	10	400	本级设备容量受限
4444	响水	粮油厂2#变	10	400	本级设备容量受限
4445	响水	怡园小区3#变	10	200	上级设备容量受限
4446	响水	中心3组2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4447	响水	小尖小广七组北变	10	200	本级设备容量受限
4448	响水	东直线贺尔连变	10	400	上级设备容量受限
4449	响水	响南供销社2#变	10	400	上级设备容量受限
4450	响水	东直线50大队变	10	200	上级设备容量受限
4451	响水	东园八组1#变	10	400	本级设备容量受限
4452	响水	棉织厂变	10	400	本级设备容量受限
4453	响水	小尖敬老院变	10	200	本级设备容量受限
4454	响水	文化宫箱变	10	630	上级设备容量受限
4455	响水	供电局5#楼变	10	400	上级设备容量受限
4456	响水	响南卫生院变	10	400	上级设备容量受限
4457	响水	响南供销社变	10	400	上级设备容量受限
4458	响水	响南粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
4459	响水	响东小学变	10	400	本级设备容量受限
4460	响水	老烟草公司1#变	10	400	本级设备容量受限
4461	响水	东苑小区1#变	10	400	本级设备容量受限
4462	响水	物业小区变	10	400	上级设备容量受限
4463	响水	长江东路2#变	10	400	本级设备容量受限
4464	响水	体东路1#变	10	315	本级设备容量受限
4465	响水	航运公司变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4466	响水	南河王集1#变	10	400	本级设备容量受限
4467	响水	王集2#中台片变	10	400	本级设备容量受限
4468	响水	南河王集6#变	10	400	本级设备容量受限
4469	响水	上王村部	10	200	本级设备容量受限
4470	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	上级设备容量受限
4471	响水	南河太平37组	10	200	本级设备容量受限
4472	响水	信用社箱变	10	315	本级设备容量受限
4473	响水	小尖昔阳渠变	10	200	上级设备容量受限
4474	响水	张庄12组变	10	200	本级设备容量受限
4475	响水	大口一八组变	10	200	本级设备容量受限
4476	响水	街北严庄2#变	10	400	上级设备容量受限
4477	响水	葛庄十五组变	10	200	本级设备容量受限
4478	响水	大有南北变	10	400	本级设备容量受限
4479	响水	响水五河安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
4480	响水	滨江路3#变	10	630	上级设备容量受限
4481	响水	友爱西北变	10	200	本级设备容量受限
4482	响水	中央花园3#变	10	400	本级设备容量受限
4483	响水	运河9#变	10	400	本级设备容量受限
4484	响水	南河345组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4485	响水	响东小学2#变	10	400	本级设备容量受限
4486	响水	心连心1#变	10	500	上级设备容量受限
4487	响水	恒美花园3#变	10	400	本级设备容量受限
4488	响水	小尖振兴路4#变	10	400	本级设备容量受限
4489	响水	大有中心小学变	10	400	本级设备容量受限
4490	响水	六套尹庄2#变	10	200	本级设备容量受限
4491	响水	红旗小学1#变	10	400	上级设备容量受限
4492	响水	开发区11#变	10	400	本级设备容量受限
4493	响水	怡园小区变	10	400	上级设备容量受限
4494	响水	44大队1#变	10	200	上级设备容量受限
4495	响水	30大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
4496	响水	东直41大队变	10	200	上级设备容量受限
4497	响水	开发区23#变	10	400	本级设备容量受限
4498	响水	陈港金港10#变	10	400	上级设备容量受限
4499	响水	东直线39大队变	10	200	上级设备容量受限
4500	响水	东直分场部1#变	10	200	上级设备容量受限
4501	响水	东直线22大队变	10	200	上级设备容量受限
4502	响水	国税局变	10	400	上级设备容量受限
4503	响水	大有头置居委会变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4504	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	上级设备容量受限
4505	响水	66大队变	10	200	上级设备容量受限
4506	响水	老14分场部变	10	200	上级设备容量受限
4507	响水	庄配变变	10	200	上级设备容量受限
4508	响水	东直线40大队变	10	200	上级设备容量受限
4509	响水	集镇12#变	10	200	本级设备容量受限
4510	响水	陈港下辛三组变	10	200	本级设备容量受限
4511	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	上级设备容量受限
4512	响水	南河12组5#变	10	200	本级设备容量受限
4513	响水	小广村新型社区1#变	10	400	本级设备容量受限
4514	响水	滨河6#变	10	1250	上级设备容量受限
4515	响水	30大队变	10	100	上级设备容量受限
4516	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	本级设备容量受限
4517	响水	30大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限
4518	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	本级设备容量受限
4519	响水	张林南1#变	10	200	本级设备容量受限
4520	响水	东直线尹修凯变	10	200	上级设备容量受限
4521	响水	响水大排档1#变	10	400	上级设备容量受限
4522	响水	响水大排档2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4523	响水	老广电局3#变	10	400	本级设备容量受限
4524	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	上级设备容量受限
4525	响水	碧桂园4#美变	10	400	本级设备容量受限
4526	响水	下辛新农村变	10	200	本级设备容量受限
4527	响水	运河幼儿园4#变	10	400	本级设备容量受限