

盐城市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
负荷可开放容量信息
（2025 年第4季度）

截至2025年9月30日，盐城市（县、区）公司10（20）千伏公用配变共有68115台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有63897台，占比93.81%；公用配变负荷容量受限的共有4218台，占比6.19%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	华祥置业1#小区变2#主变	10	1000	533.3
2	市区	奥林匹克花园小区配电室1#主变	10	1000	573.1
3	市区	奥林匹克花园小区配电室2#主变	10	1000	531.9
4	市区	香溪花园1#开关站1#主变	10	800	470.24
5	市区	荷塘月色6#配电室1#主变	10	800	465.36
6	市区	商用汽车城1#开关站4#变配电变压器	10	800	482.8
7	市区	龙湖湾1#配电室3#主变	10	800	561.84
8	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	519.76
9	市区	龙湖湾1#配电室1#主变	10	800	534.16
10	市区	优山美地1#配电室2#主变	10	800	580

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11	市区	雍锦华府1#配电室2#主变	10	800	449.2
12	市区	中梁望府景园2#配电室1#主变	10	800	474.96
13	市区	金水湾2#小区变1#主变	10	800	398.88
14	市区	朗达铭苑1#配电室2#配变	10	800	530
15	市区	商用汽车城1#开关站3#变配电变压器	10	800	559.84
16	市区	荷塘月色1#配电室3#主变配电变压器	10	800	404.32
17	市区	金都华府2#配电室2#主变	10	800	363.68
18	市区	荷塘月色6#配电室2#主变	10	800	334.96
19	市区	金牛大厦变电所3#主变	10	800	152.72
20	市区	沿海电子园区1#开关站1#主变	10	800	546.16
21	市区	同心雅苑配电房2#主变	10	800	434.32
22	市区	锦盛豪庭9#配电室2#主变	20	800	357.68
23	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	489.76
24	市区	商用汽车城1#开关站2#变配电变压器	10	800	558.96
25	市区	半岛花园2#配电室1#变配电变压器	10	800	495.52
26	市区	中梁望府景园1#配电室3#主变	10	800	368.32
27	市区	中梁望府景园2#配电室2#主变	10	800	403.52
28	市区	杨坝大厦1#开关站2#主变	10	800	560
29	市区	商用汽车城1#开关站1#变配电变压器	10	800	566.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30	市区	雍璟园1#开关站2#主变	10	800	491.68
31	市区	金水湾1#小区变1#主变	10	800	228.56
32	市区	观棠府1#配电室4#变压器	10	800	461.2
33	市区	天璟府1#配电室3#主变	10	800	391.36
34	市区	中南6C悦城2#配电室2#主变	20	800	503.36
35	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室1#主变	10	800	300.24
36	市区	荷塘月色2#配电室3#主变配电变压器	10	800	429.68
37	市区	荷塘月色4#配电室1#主变	10	800	424.96
38	市区	同心西苑配电室4#主变	10	800	462.16
39	市区	耿伙1#S9	10	630	123.732
40	市区	纪念馆2#S19箱变主变	10	630	249.858
41	市区	新园线锦绣3#S5箱变	10	630	159.831
42	市区	南林14#变	10	630	206.64
43	市区	大字别墅2#S2箱变主变	10	630	375.165
44	市区	钱江方洲北区1#楼S3箱变	10	630	161.973
45	市区	壹书邻里2#主变	10	630	447.363
46	市区	盐都总工会S5	10	630	146.223
47	市区	铁家港2#变1	10	630	230.643
48	市区	西城逸景1#用户配电室3#变压器	10	630	288.036

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49	市区	恒隆花园1#配电室2#主变	10	630	410.949
50	市区	新墩西小区1#S2箱变1#主变	10	630	237.321
51	市区	景盛2#欧变主变	10	630	212.688
52	市区	西城逸景1#用户配电室1#变压器	10	630	352.17
53	市区	悦隼时代5#用户配电室2#主变	10	630	389.718
54	市区	联合仓库1#配电室1#主变	10	630	296.856
55	市区	东港路2#箱变	10	630	259.56
56	市区	南国裕墅1#开关站2#主变	10	630	380.268
57	市区	商业街2#箱变主变	10	630	263.844
58	市区	纪念馆1#S20箱变主变	10	630	329.994
59	市区	壹书邻里2#箱变	10	630	425.124
60	市区	梧桐墅开关站2#主变	10	630	343.476
61	市区	中海天钻花园1#配电室4#主变	10	630	200.655
62	市区	陆公祠3#	10	630	224.406
63	市区	悦隼时代5#用户配电室1#主变	10	630	308.7
64	市区	中建1#S1	10	630	136.521
65	市区	锦尚花城2#配电室3#主变配电变压器	10	630	343.854
66	市区	集中居住区11#箱变	10	630	389.277
67	市区	宏都线开元路2#S23箱变	10	630	167.076

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68	市区	集中居住区12#箱变	10	630	364.707
69	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	151.074
70	市区	金字箱变1#主变	10	630	92.169
71	市区	映工线集镇03号箱变	10	630	254.016
72	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室1#主变	10	630	272.727
73	市区	集中居住区5#箱变	10	630	286.335
74	市区	新陈11#变	10	400	228.32
75	市区	集中居住区6#箱变	10	630	272.916
76	市区	荷塘月色3#配电室1#主变配电变压器	10	800	470
77	市区	中南1A鼎城商业2#配电室1#主变	10	630	218.988
78	市区	供电1#箱变	10	630	128.646
79	市区	腾龙小区1#箱变	10	500	233.9
80	市区	国飞尚城A区2#	10	500	233.1
81	市区	前进22#S9箱变主变	10	500	198.75
82	市区	新兴集镇30#变	10	500	163.4
83	市区	长潘线中马1#箱变主变	10	500	121.05
84	市区	八菱华庄10#S12箱变主变	10	500	185.95
85	市区	集镇6号变	10	500	2.65
86	市区	八菱华庄2#箱变主变	10	500	37.35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
87	市区	成庄4#箱变	10	630	279.153
88	市区	雍锦华府1#配电室1#主变	10	800	480
89	市区	东进商贸城配电室2#主变	10	800	396.08
90	市区	八菱华庄1#箱变主变	10	500	47.2
91	市区	八菱华庄3#箱变主变	10	500	136.65
92	市区	新兴集镇3#变	10	500	35.1
93	市区	新洋8#变	10	500	252.5
94	市区	集镇24#变	10	500	187.5
95	市区	巨丰2#S10箱变主变	10	500	232.2
96	市区	太和名苑4#配电室4#主变	10	630	285.138
97	市区	跃进组团2#箱变	10	500	224.85
98	市区	洪东2#箱变	10	500	322.45
99	市区	集镇01号变	10	500	207.85
100	市区	农业局S6箱变	10	500	69.85
101	市区	张庄集镇9#变*	10	500	232.25
102	市区	集镇18号	10	500	126.25
103	市区	集中居住区3#箱变	10	630	260.946
104	市区	东郊新村2组团1#欧变主变	10	500	208.45
105	市区	新城充电站欧变主变	10	630	330.813

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
106	市区	便仓10#变	10	500	336.2
107	市区	集镇20#变.	10	400	106.84
108	市区	盐东10#变	10	400	155.56
109	市区	集镇22#变	10	400	164.56
110	市区	新墩南小区3#变	10	400	146.88
111	市区	东徐8#变	10	400	201.68
112	市区	头灶10#变	10	400	267.44
113	市区	东徐15#变	10	400	183.6
114	市区	义丰迎阳13#配变	10	400	110.24
115	市区	光荣18#变	10	400	30.92
116	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	0
117	市区	开东线新河三号小区3#变	10	400	138.16
118	市区	潘黄刘朋7#变	10	400	170.84
119	市区	恒隆花园3#箱变	10	400	256.12
120	市区	秦南集镇28#变	10	400	155.56
121	市区	盐马1#变	10	400	103.68
122	市区	北龙集镇17#箱变主变配电变压器	10	400	93.76
123	市区	伍佑集镇13#变	10	400	217
124	市区	潭尖19#变	10	400	140.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
125	市区	光荣19#变	10	400	0
126	市区	工业园2#变	10	400	87.08
127	市区	集镇5#变	10	400	0
128	市区	双林13#变	10	400	27.92
129	市区	集镇44#变	10	400	195.84
130	市区	龙庙5#变	10	400	111.76
131	市区	大星南路(低压光伏)	10	400	145.24
132	市区	集镇8#变.	10	400	49.4
133	市区	盐海8#变	10	400	94.16
134	市区	秦南集镇43#变	10	400	49.4
135	市区	时杨15#公用变	10	400	226.16
136	市区	袁河2#变	10	400	196.8
137	市区	工业园20#箱变主变	10	400	21.56
138	市区	北龙集镇9#箱变	10	400	112.84
139	市区	盐海9#变	10	400	48.6
140	市区	富民1#变	10	400	74.92
141	市区	学富集镇3#配变	10	400	170.76
142	市区	开东线新河三号小区4#变	10	400	172.56
143	市区	学西线集镇27#配变	10	400	176.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
144	市区	东升18#变	10	400	164.68
145	市区	义丰集镇16#配变	10	400	39.08
146	市区	成庄12#变	10	400	193.16
147	市区	三洼11#变	10	400	179.84
148	市区	义丰胥仇5#配变	10	400	145.08
149	市区	大洋13#	10	400	216.32
150	市区	北龙港集镇20#变	10	400	53.16
151	市区	镇西1#变	10	400	56.4
152	市区	龙冈集镇40号杆上配变	10	400	43.24
153	市区	环保小镇1#箱变	10	400	247.84
154	市区	义丰石庄6#配变	10	400	163.08
155	市区	光荣10#变	10	400	22.4
156	市区	新兴集镇32#变	10	400	137.24
157	市区	集镇08号变	10	400	185.08
158	市区	集镇17#变.	10	400	173.84
159	市区	仓头3#变	10	400	232.16
160	市区	冈中所集镇3号配变	10	400	71.68
161	市区	义丰双龙11#配变	10	400	0
162	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
163	市区	三里12#变	10	400	0
164	市区	集镇28#变	10	400	62.4
165	市区	新河小区1#配变	10	400	28.84
166	市区	盐海12#	10	400	56.88
167	市区	东升3#(低压光伏)	10	400	6.68
168	市区	二生资宿舍	10	400	5.04
169	市区	义丰花陇2#配变	10	400	90.08
170	市区	杨侍19#配变	10	400	39.2
171	市区	盐东5#变	10	400	32.48
172	市区	月康18#变-	10	400	211.08
173	市区	龙冈冈南16号杆上配变	10	400	152.68
174	市区	思源7#变	10	400	13.48
175	市区	长潘线中马2#变	10	400	0
176	市区	新桥22#变	10	400	268.6
177	市区	义丰骏马8#配变	10	400	111.16
178	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	47.48
179	市区	车林1#配变	10	400	114.48
180	市区	学富集镇25#配变	10	400	177.24
181	市区	时杨1#配变	10	400	125.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
182	市区	东徐24#变*	10	400	223.32
183	市区	集镇2#配变	10	400	108.24
184	市区	学西线集镇30#配变	10	400	146.6
185	市区	新桥8#变	10	400	151.6
186	市区	集镇29号变	10	400	116.92
187	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	0
188	市区	耿伙16#	10	400	35.44
189	市区	富民21#变	10	400	248.76
190	市区	光荣13#变	10	400	149
191	市区	成庄10#变	10	400	259.48
192	市区	伍佑所用变	10	400	211.08
193	市区	镇北4#变（新）	10	400	215.32
194	市区	龙海7#变	10	400	182.92
195	市区	义丰石庄7#配变	10	400	209.8
196	市区	北龙港集镇12#公用变	10	400	156.4
197	市区	集镇11#变.	10	400	136.92
198	市区	郑通14#变	10	400	206.72
199	市区	秦南集镇32#变(增资)	10	400	220.08
200	市区	刘朋10#变	10	400	185.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
201	市区	头灶18#变	10	400	18.24
202	市区	成庄1#变	10	400	166.4
203	市区	集镇26#配变	10	400	53.16
204	市区	三尖12#变	10	400	0
205	市区	三尖6#变	10	400	25.24
206	市区	冈中所新利村4号配变	10	400	23.76
207	市区	镇西6#杆上配变	10	400	193.68
208	市区	学富集镇24#配变	10	400	229.24
209	市区	学西线集镇29#配变	10	400	211.6
210	市区	成庄14#变	10	400	122.32
211	市区	新河小区2#配变	10	400	0
212	市区	中马3#变400KVA	10	400	82.16
213	市区	龙冈冈南11号杆上配变	10	400	81.16
214	市区	月康20#变	10	400	93.68
215	市区	恒隆花园2#箱变主变	10	400	232.12
216	市区	秦南集镇44#变	10	400	191.48
217	市区	政府杆上配变	10	400	120.2
218	市区	长春1#变	10	400	201.16
219	市区	新民23#变	10	400	215.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
220	市区	龙冈丁晏2号杆上配变	10	400	11.6
221	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	27.92
222	市区	潭溪26#公用变	10	400	132.84
223	市区	义丰胥仇12#配变	10	400	128.08
224	市区	成庄3#变	10	400	137.16
225	市区	青墩集镇27#变	10	400	0
226	市区	大洋11#	10	400	203.56
227	市区	同心15#变	10	400	226.32
228	市区	人民路10#变	10	400	168.48
229	市区	新界22#变	10	400	148.76
230	市区	学中10#配变	10	400	239.32
231	市区	钱庄7#变	10	400	169.24
232	市区	学富线蒋河6#配变	10	400	154.16
233	市区	张庄文明路变	10	400	139.68
234	市区	光荣11#变	10	400	56.76
235	市区	龙冈丁晏8号杆上配变	10	400	168.68
236	市区	便仓17#变	10	400	113.68
237	市区	义丰迎阳12#箱变主变	10	400	148.92
238	市区	义丰自来水厂1#箱变	10	400	79.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
239	市区	东徐1#变	10	400	147.68
240	市区	义丰花陇3#变	10	400	184.4
241	市区	冈中所花吉村19号配变	10	400	183.32
242	市区	新民2#配变	10	400	170.76
243	市区	北龙3#公用变	10	400	58.92
244	市区	便仓13#变	10	400	237.32
245	市区	永新路11#变	10	400	104.92
246	市区	学西线蒋河8#配变	10	400	219.84
247	市区	义丰胥仇11#配变	10	400	127.76
248	市区	三里16#变	10	400	167.6
249	市区	光荣3#变	10	400	0
250	市区	民权18#变	10	400	172.56
251	市区	仓头10#变	10	400	224.68
252	市区	义丰迎阳4#配变	10	400	44.32
253	市区	裕祥13#变	10	400	106.92
254	市区	新墩西小区3#美变	10	400	108.24
255	市区	大洋16#	10	400	135.24
256	市区	义丰迎阳9#配变	10	400	165
257	市区	新界10#变	10	400	128.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
258	市区	南龙28#公用变	10	400	117.24
259	市区	张庄建设路变	10	400	63.84
260	市区	永新路9	10	400	242.4
261	市区	义丰双官10#配变	10	400	98.6
262	市区	甘露6#变	10	400	169.44
263	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	183.92
264	市区	凤南9#公用变	10	400	180.4
265	市区	冈中所新利村12号配变	10	400	158.76
266	市区	光荣14#变	10	400	0
267	市区	秦南千秋9#变	10	400	112.32
268	市区	月康3#变	10	400	91.68
269	市区	新界23#变	10	400	109.76
270	市区	集镇35#变	10	400	42.08
271	市区	冈中所新利村17号配变	10	400	148.28
272	市区	龙庙3#变	10	400	51.16
273	市区	便仓9#变	10	400	151.08
274	市区	仓头12#变	10	400	209.08
275	市区	镇南8#变	10	400	193.4
276	市区	集镇25#变	10	400	131.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
277	市区	月康9#变	10	400	92.48
278	市区	学富线戚庄1#配变	10	400	163.08
279	市区	新洋9#变	10	400	192.4
280	市区	光荣15#变	10	400	23.48
281	市区	龙庙13#变	10	400	159.16
282	市区	学富线戚庄2#配变	10	400	213.6
283	市区	护西11#变	10	400	178.12
284	市区	西湖2#变	10	400	147.4
285	市区	蟒河9#公用变	10	400	173.48
286	市区	义丰石庄4#配变	10	400	43
287	市区	集镇4#变	10	400	154.16
288	市区	金陈6#变	10	400	163.24
289	市区	新场10#变	10	400	37.68
290	市区	龙冈冈中3#杆上配变	10	400	177.08
291	市区	集镇8#变	10	400	82.16
292	市区	甘露12#变	10	400	71.44
293	市区	义丰集镇6#配变	10	400	81
294	市区	大洋18#变	10	400	190
295	市区	才坝20#变	10	400	154.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
296	市区	新兴集镇12#变新增	10	400	208.92
297	市区	人民路7#杆上配变	10	400	255.84
298	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	195.96
299	市区	明亮18#变	10	400	166.84
300	市区	金陈社区1#箱变	10	400	158
301	市区	集镇21#变	10	400	146.4
302	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	191.88
303	市区	钱庄3#变	10	400	38.68
304	市区	义丰双龙5#配变	10	400	159.76
305	市区	东徐2#变	10	400	144.4
306	市区	盐东1#变	10	400	113
307	市区	盐塘线康乐小区4#变	10	400	83.84
308	市区	秦南南环10#变压器	10	400	233.76
309	市区	新民3#配变	10	400	213.68
310	市区	新界4#变	10	400	133.16
311	市区	冈中所新利村5号配变	10	400	170.16
312	市区	工业园24#变	10	400	178.44
313	市区	镇西2#杆上配变	10	400	194.24
314	市区	南映17#变	10	400	137.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
315	市区	三尖7#变	10	400	0
316	市区	龙冈冈南2号杆上配变	10	400	83.88
317	市区	冈中所书楼村12号配变	10	400	156.76
318	市区	西团9#变	10	400	170.08
319	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	187.32
320	市区	镇西14#变	10	400	170.08
321	市区	光荣17#变	10	400	94.48
322	市区	集镇6#变	10	400	2.08
323	市区	滩涂2#(低压光伏)	10	400	67.32
324	市区	集镇23#变	10	400	258.84
325	市区	三灶5#变	10	400	96.64
326	市区	同港6#配变	10	400	120
327	市区	民航1#变	10	400	159.76
328	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	135.6
329	市区	秦南美满9#变	10	400	174.68
330	市区	光荣5#变	10	400	0
331	市区	大洋8#公用变	10	400	225.32
332	市区	甘露1#变	10	400	235.28
333	市区	富民29#变	10	400	222.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
334	市区	三里3#变	10	400	130.48
335	市区	滩涂1#	10	400	67.48
336	市区	葡萄人家1#变压器	10	400	137.68
337	市区	三尖15#变	10	400	101
338	市区	秦南宝奎20#变..	10	400	116.76
339	市区	刘垛6#配变	10	400	152.68
340	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	191.68
341	市区	华通3#	10	500	191.4
342	市区	才坝10#变	10	400	67.48
343	市区	甘露14#变	10	400	34.84
344	市区	光荣7#变	10	400	25.84
345	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	0
346	市区	头灶11#变	10	400	0.84
347	市区	东港1#	10	400	143
348	市区	大洋12#	10	400	166.6
349	市区	新河小区4#配变	10	400	61.48
350	市区	东徐16#变	10	400	137
351	市区	龙冈集镇47#杆上配变	10	400	160.08
352	市区	民权5#变	10	400	222.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
353	市区	石华29#变	10	400	113.48
354	市区	金陈15#变	10	400	242.4
355	市区	政府3#变	10	315	169.155
356	市区	明亮1#变	10	400	111.16
357	市区	三里20#变	10	400	113.16
358	市区	盐塘线康乐小区2#变	10	315	4.977
359	市区	盐东7#变	10	400	205.4
360	市区	金陈社区2#箱变	10	400	148.92
361	市区	光荣8#变	10	400	60.16
362	市区	南洋路3#S11箱变	10	400	155
363	市区	凤南1#公用变	10	400	0
364	市区	集镇2号变	10	315	46.431
365	市区	盐海5#变	10	315	21.325
366	市区	便仓4#变	10	400	108.16
367	市区	冈中所凤楼村6号配变	10	400	86.72
368	市区	新陈8#变	10	400	263.08
369	市区	北龙9#公用变	10	400	162.6
370	市区	红升5#变	10	400	214.76
371	市区	龙庙11#变	10	400	216.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
372	市区	秦南集镇45#变	10	400	195.08
373	市区	护西3号配变	10	400	92.68
374	市区	联盟新农村1#变	10	400	162.32
375	市区	义丰红星4#配变	10	400	136.24
376	市区	义丰陈庄2#配变	10	400	178.32
377	市区	便仓集镇18#变	10	315	168.651
378	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	0
379	市区	镇西5#变	10	315	118.818
380	市区	才坝17#变	10	400	131.84
381	市区	大洋10#	10	400	132.6
382	市区	东郊新村2组团2#欧变主变	10	315	154.886
383	市区	莘野1#公用变	10	400	136.92
384	市区	护陇1#配变	10	400	128.24
385	市区	学东线车林8#配变	10	400	117.8
386	市区	秦南三河12#变	10	315	209.695
387	市区	学农线略沿1#公用变	10	400	108.04
388	市区	北龙16#箱变主变	10	400	177.84
389	市区	义丰双官11#配变	10	400	77.84
390	市区	富民3#变	10	400	248.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
391	市区	立交桥1#变	10	315	190.575
392	市区	盐塘线康乐小区3#变	10	315	24.003
393	市区	盐海3#	10	315	124.74
394	市区	南龙2#公用变	10	400	0
395	市区	石华5#变	10	400	124.16
396	市区	三洼4#变	10	315	91.161
397	市区	工业园21#变	10	315	157.595
398	市区	长春7#变（新）	10	400	180.68
399	市区	潘黄刘朋4#变	10	315	42.147
400	市区	义丰集镇17#配变	10	315	70.34
401	市区	集镇2#变	10	315	0
402	市区	义丰孙永章小区	10	315	67.001
403	市区	陈台4#变	10	400	157.96
404	市区	头灶20#变	10	400	137.72
405	市区	秦南美满21#变	10	315	132.552
406	市区	新兴集镇31#变	10	400	40.76
407	市区	杨侍2#配变	10	400	210
408	市区	甘露13#变	10	400	122.48
409	市区	义丰双官5#配变	10	400	54.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
410	市区	金陈16#变	10	400	145.48
411	市区	郊招6#	10	315	93.838
412	市区	北龙港集镇1#变	10	315	118.944
413	市区	新桥2#变	10	400	121.92
414	市区	思源19#变	10	400	138.16
415	市区	头灶37#变	10	400	169.24
416	市区	新兴集镇33#变	10	400	203.12
417	市区	义丰三庄2#配变	10	400	192.72
418	市区	龙冈集镇20#变	10	315	76.23
419	市区	冈中所新利村13号配变	10	400	184.08
420	市区	郭猛新跃5#变（新）	10	400	59.6
421	市区	便仓5#变	10	400	214.76
422	市区	集镇19号变	10	315	9.009
423	市区	兴泰家园2#变	10	400	181.92
424	市区	民权24#变	10	400	130.32
425	市区	秦南凤翔17#变	10	315	87.696
426	市区	学西线集镇4#配变	10	315	71.568
427	市区	袁河8#变	10	400	120.84
428	市区	蟒河4#公用变	10	400	37.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
429	市区	月康37#变	10	400	275.16
430	市区	北龙港集镇10#变	10	400	34.16
431	市区	集镇20号变	10	400	48.6
432	市区	潭尖12#变	10	315	0
433	市区	杨侍10#配变	10	400	137.24
434	市区	集镇14号变	10	315	32.098
435	市区	集镇11#变	10	315	20.066
436	市区	联盟3#变	10	400	251.32
437	市区	月康8新	10	400	178.16
438	市区	义丰陈庄3#配变	10	400	150
439	市区	秦南风翔4#杆上配变	10	400	141.16
440	市区	民权9#变	10	400	143.76
441	市区	古河7#变	10	400	146
442	市区	民权14#变	10	400	74.84
443	市区	南龙3#公用变	10	315	38.966
444	市区	三尖13#变	10	400	80.48
445	市区	冈中所新利村8号配变	10	400	219.32
446	市区	集镇07号变	10	400	171.84
447	市区	冈中所民生村14号配变	10	315	90.247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
448	市区	莘野2#公用变	10	400	41.68
449	市区	东徐12#变	10	315	44.258
450	市区	明亮3#变	10	400	112.84
451	市区	三灶2#变	10	400	109.48
452	市区	新桥3#变	10	400	185.12
453	市区	新洋23#变	10	400	51.92
454	市区	钱庄2#变	10	315	95.413
455	市区	新桥26#变压器	10	400	198.48
456	市区	倪杰14#变	10	400	178.08
457	市区	新永14#变	10	400	16.24
458	市区	顺北15#公用变	10	400	94.84
459	市区	联盟8#变(新)	10	400	198.16
460	市区	学西线时杨7#配变	10	400	101.24
461	市区	富民2#变	10	400	203.08
462	市区	秦南孙伙7#变	10	400	105.04
463	市区	成庄16#变	10	400	65.4
464	市区	成庄9#变	10	250	137.825
465	市区	杨侍5#配变	10	400	123.16
466	市区	新跃10#配变	10	400	254.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
467	市区	金陈5#变	10	400	83.48
468	市区	盐中6#变	10	400	113.92
469	市区	秦南美满2#变	10	400	106.96
470	市区	北李7#变	10	315	110.754
471	市区	潭田27#公用变	10	400	211.76
472	市区	盐中12#变	10	400	56.08
473	市区	新洋19#变	10	315	70.056
474	市区	光荣4#变	10	400	0
475	市区	义丰双龙2#配变	10	400	167
476	市区	新陈7#变	10	400	183.48
477	市区	同心12#变	10	400	118.32
478	市区	倪杰5#杆上配变	10	400	19.68
479	市区	龙海15#变	10	400	166.92
480	市区	新永10#变	10	400	165.68
481	市区	新界1#变	10	400	9.32
482	市区	营培中心充电桩箱变	10	630	500.787
483	市区	富民13#变	10	200	46.46
484	市区	冈中所新利村1号配变	10	400	170.28
485	市区	杨侍12#配变	10	400	195.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
486	市区	头灶38#变	10	400	118.84
487	市区	新桥14#变	10	400	91.24
488	市区	大星南路3#(低压光伏)	10	400	111.88
489	市区	盐中11#变	10	400	164.68
490	市区	界沟2#变	10	400	145.16
491	市区	义丰大范8#配变	10	400	0
492	市区	潘黄宝才1#变	10	400	53
493	市区	潘黄益丰8#变	10	200	39.28
494	市区	才坝14#变	10	200	0
495	市区	三星10#变	10	200	49.12
496	市区	义丰倪杨2#配变	10	200	10.66
497	市区	龙庙6#变	10	200	40.84
498	市区	钱庄13#变	10	200	51.54
499	市区	古亭9#变	10	200	127.16
500	市区	义丰倪杨1号变	10	400	153.56
501	市区	友谊11号变	10	315	0
502	市区	冈中所花吉村20号配变	10	200	19.04
503	市区	秦南南环11#变	10	200	70.84
504	市区	学富线蒋河16#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
505	市区	冈中所新利村15号配变	10	200	43.2
506	市区	石华26#变	10	200	83.24
507	市区	西湖1#配变	10	200	53.42
508	市区	古亭12#变	10	200	76.38
509	市区	秦南南环9#变	10	200	75.38
510	市区	新陈12#变	10	200	21.2
511	市区	学富线联河3#配变	10	200	77.5
512	市区	万家4#变.	10	200	20.74
513	市区	义丰陈庄6#配变	10	200	62.24
514	市区	长春17#变（新）	10	200	94.08
515	市区	冈中所书楼村20号配变	10	200	44.84
516	市区	安龙08号变	10	200	125.84
517	市区	秦南东方红12#变压	10	200	98
518	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	57
519	市区	金陈2#变	10	400	122.92
520	市区	双港19#变	10	200	65.38
521	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	0
522	市区	冈中所民生村20号配变	10	200	58.3
523	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	78.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
524	市区	新民12#配变	10	400	166.64
525	市区	新陈2#变	10	200	108.58
526	市区	民生25号配变	10	200	62.16
527	市区	西团4#变	10	200	69.46
528	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	0
529	市区	南龙26#公用变	10	200	16.2
530	市区	成庄5#变	10	400	200.08
531	市区	学富线蒋河7#配变	10	200	57.42
532	市区	长春6#杆上配变	10	200	112.62
533	市区	义丰双龙7#配变	10	200	5.38
534	市区	学富线戚庄3#配变	10	200	37.7
535	市区	绍林19#变	10	200	86.38
536	市区	石华8#杆上配变	10	200	57.06
537	市区	秦南美满16#变	10	200	65.5
538	市区	义丰三官9#配变	10	200	118.42
539	市区	洋湾21#变	10	200	0
540	市区	义丰花陇5#配变	10	200	32.12
541	市区	书楼23号配变	10	200	43.96
542	市区	学富线车林12#配变	10	200	64.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
543	市区	顺北22#公用变	10	200	0
544	市区	秦南凤翔7#杆上配变	10	200	59.38
545	市区	同港11#配变	10	200	62.04
546	市区	学农线陈祁2#配变	10	200	60.94
547	市区	时杨5#配变	10	200	92.24
548	市区	秦南三河6#变	10	200	89.92
549	市区	秦南凤翔11#变	10	200	72.08
550	市区	秦南秦兴2#变	10	200	70.94
551	市区	义丰骏马11#配变	10	200	73.2
552	市区	庆西5#公用变	10	200	29.04
553	市区	新陈26#变	10	200	116.24
554	市区	成庄18#变	10	200	0
555	市区	庆西19#公用变	10	200	14.24
556	市区	庆西7#公用变	10	200	70.74
557	市区	刘垛7#配变	10	200	68.38
558	市区	学农线陈祁12#配变	10	200	28.16
559	市区	学富线蒋河14#配变	10	200	9.3
560	市区	学富线车林7#配变	10	200	63.5
561	市区	果林3#公用变	10	200	67.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
562	市区	明亮22#变	10	200	54.24
563	市区	界沟1#变	10	200	115.24
564	市区	顺北3#变	10	200	19.96
565	市区	民权15#变	10	200	104.3
566	市区	新桥10#变	10	400	278.44
567	市区	秦南宝奎19#变	10	200	80.3
568	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	0
569	市区	莘野22#公用变	10	200	0
570	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	0
571	市区	三洼15#变	10	200	146.66
572	市区	金陈11#变	10	200	72.46
573	市区	秦南富康13#变	10	200	80.5
574	市区	冈中所集镇5号配变	10	200	26.38
575	市区	方明8#变	10	200	121.5
576	市区	永西22#变	10	200	106.46
577	市区	龙冈青龙8#变(单)	10	200	27.96
578	市区	义丰双龙10#配变	10	200	30.5
579	市区	顺北17#公用变	10	200	45.38
580	市区	长春14#变	10	200	100.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
581	市区	学富线园垛11#配变	10	200	64.46
582	市区	潭溪48#公用变	10	200	0
583	市区	才坝2#变	10	200	93
584	市区	成庄17#变	10	200	36.54
585	市区	新场4#变	10	200	23.72
586	市区	冈中所书楼村18号配变	10	200	33.84
587	市区	冈中所新利村2号配变	10	200	60.94
588	市区	钱庄12#变	10	200	70.58
589	市区	便仓24#变	10	200	33.04
590	市区	学富线车林11#配变	10	200	127
591	市区	冈中所杨韦村17号配变	10	200	35.86
592	市区	秦南富康7#变	10	400	235.4
593	市区	郑通16#变	10	200	66.44
594	市区	同港10#配变	10	200	24.76
595	市区	新民28#变	10	200	76.24
596	市区	新永6#变	10	200	58.88
597	市区	潭溪37#公用变	10	200	70.24
598	市区	时杨11#配变	10	200	26.12
599	市区	头灶22#变	10	200	34.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
600	市区	三洼14#变	10	200	62.66
601	市区	甘露3#变	10	315	105.966
602	市区	倪杰29#变	10	200	90.24
603	市区	义丰于任1#配变	10	200	31.24
604	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	0
605	市区	便仓11#变	10	200	97.4
606	市区	冈中杨韦24号杆上配变	10	200	58.96
607	市区	便仓26#变-	10	200	32.88
608	市区	学农线蒋河15#配变	10	200	57.94
609	市区	蟒河13#公用变	10	200	85.34
610	市区	前营23#变	10	200	76.46
611	市区	思源9#变	10	200	94.66
612	市区	陈台9#杆上配变	10	200	106.96
613	市区	学农线略沿8#配变	10	200	77.88
614	市区	新民村2#变	10	200	27.24
615	市区	冈中所杨韦村14号配变	10	200	47.88
616	市区	龙庙2#变	10	200	80.62
617	市区	西团11#变	10	200	79.12
618	市区	倪杰23#变	10	200	79.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
619	市区	龙海13#变	10	200	72.24
620	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	0
621	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	0
622	市区	双港20#变	10	200	94.62
623	市区	龙庙1#变	10	200	92.72
624	市区	义丰三官11#配变	10	200	15.66
625	市区	金陈4#变	10	400	144.68
626	市区	万家5#变.	10	200	56.2
627	市区	人民路11#变	10	200	47.96
628	市区	裕祥5#变	10	200	27.12
629	市区	学富线联河10#配变	10	200	117.62
630	市区	金陈17#配变	10	200	73
631	市区	南龙1#公用变	10	200	24
632	市区	自然22#变	10	200	93.78
633	市区	冈中所同桂村11号配变	10	200	74.7
634	市区	联盟17#变	10	200	54.8
635	市区	双港16#变	10	200	18.34
636	市区	北龙港集镇15#变	10	200	71.3
637	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	56.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
638	市区	龙海2#变	10	200	49.46
639	市区	福兴30#变	10	200	98.12
640	市区	裕祥1#变	10	200	63.94
641	市区	学富线戚庄4#配变	10	200	99.12
642	市区	义丰三官12#配变	10	200	73.24
643	市区	利民21#变	10	200	22.2
644	市区	学富线联河8#配变	10	200	52
645	市区	民权28#变	10	200	63.84
646	市区	王庄7#变	10	200	45.16
647	市区	冈中所兴隆18号配变	10	200	33.8
648	市区	倪杰22#变	10	200	104.46
649	市区	秦南关陈14#	10	200	40.66
650	市区	义丰三庄14#配变	10	200	90.3
651	市区	义丰红星5#配变	10	200	91.66
652	市区	冈中所集镇15号配变	10	200	55.84
653	市区	秦南东桥变	10	200	46.88
654	市区	学富线联河2#配变	10	200	82.3
655	市区	果林16#公用变	10	200	68.08
656	市区	义丰三庄9#配变	10	200	27.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
657	市区	义丰三庄5#配变	10	200	86.62
658	市区	义丰双官4#变	10	200	67.88
659	市区	民权23#变	10	200	43.92
660	市区	秦南宝奎5#变	10	200	27.18
661	市区	王庄13#变	10	200	92.84
662	市区	新桥23#变	10	200	29.8
663	市区	方向25#变	10	200	76.88
664	市区	福兴22#变	10	200	117.34
665	市区	友谊20号变	10	200	103.92
666	市区	陈台20#变	10	200	104.58
667	市区	时杨3#配变	10	200	8.96
668	市区	西团17#变	10	200	116.84
669	市区	义丰三庄1#配变	10	200	0
670	市区	倪杰18#变	10	200	96.54
671	市区	义丰于任10#变	10	200	108.54
672	市区	界沟17#变	10	400	264.16
673	市区	头灶28#变	10	200	0
674	市区	王庄11#变	10	200	43.12
675	市区	新陈6#变	10	200	93.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
676	市区	人民路8#变	10	200	83.38
677	市区	凤楼16#配变	10	200	0
678	市区	庆西1#公用变	10	200	41.58
679	市区	富民32#变	10	200	61.3
680	市区	莘野3#公用变	10	200	0
681	市区	义丰胥仇4#配变	10	200	66.8
682	市区	秦南美满13#变	10	200	35.34
683	市区	秦南东方红17#变	10	200	5.34
684	市区	秦南风翔16#变	10	200	114.62
685	市区	界沟11#变	10	200	62.96
686	市区	冈中所瓦屋村7号配变	10	200	64.68
687	市区	学富线联河11#配变	10	200	112.66
688	市区	义丰三官2#配变	10	315	92.421
689	市区	头灶27#变	10	200	73.88
690	市区	义丰红星16#配变	10	200	59.42
691	市区	龙冈青龙3号杆上配变	10	200	10.8
692	市区	冈中所凤楼村8号配变	10	200	36.88
693	市区	人民路14#变	10	200	101.16
694	市区	王庄2#变	10	200	43.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
695	市区	石华12	10	200	102.98
696	市区	潭溪5#公用变	10	200	39.34
697	市区	成庄13#变	10	200	27.42
698	市区	民权2#变	10	200	49.5
699	市区	蟒河11#公用变	10	200	9.22
700	市区	便仓3#变	10	200	42
701	市区	冈中风楼15号配变	10	200	48.92
702	市区	秦南风翔10#杆上配变	10	200	98.96
703	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	73.08
704	市区	冈中所风楼村12号配变	10	200	37.58
705	市区	东滩12#变	10	200	28.5
706	市区	龙海16#变	10	200	58.46
707	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	0
708	市区	南龙10#公用变	10	200	41.84
709	市区	龙冈青龙2号杆上配变	10	200	74.08
710	市区	富康路变	10	200	41.24
711	市区	顺北23#公用变	10	200	74.88
712	市区	义丰红星15#配变	10	400	66
713	市区	石华16#变	10	200	40.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
714	市区	北龙1#公用变	10	315	48.038
715	市区	新陈16#变	10	200	58.7
716	市区	长春12#变	10	200	99.74
717	市区	三洼16#	10	200	68.78
718	市区	龙庙14#变	10	200	0
719	市区	学富线戚庄9#配变	10	200	64.38
720	市区	绍林1#变	10	200	98.54
721	市区	北李1#变	10	200	70.3
722	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	94.38
723	市区	秦南关陈12#变	10	200	74.92
724	市区	学农线联河15#配变	10	200	17.34
725	市区	明亮7#变	10	200	53.92
726	市区	义丰胥仇13#配变	10	200	27.84
727	市区	学富线戚庄14#配变	10	200	76.58
728	市区	钱庄4#变	10	200	3.92
729	市区	集镇18#配变	10	200	75.7
730	市区	白阳11#配变	10	200	43.96
731	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	82.16
732	市区	民航2#变	10	200	76.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
733	市区	义丰三庄11#配变	10	200	75.54
734	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼8#配变（新）	10	200	33.2
735	市区	新南6#变	10	200	77.08
736	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	32.74
737	市区	三洼9#	10	200	142.42
738	市区	冈中所花吉村3号配变	10	200	80
739	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	71.84
740	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	55
741	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	0
742	市区	义丰胥仇20#配变	10	200	106.74
743	市区	双烈10#变	10	200	70.08
744	市区	义丰胥仇7#配变	10	200	91.46
745	市区	龙海10#变	10	200	57.62
746	市区	袁河4#变	10	200	52.42
747	市区	白阳1#配变	10	200	95.48
748	市区	龙冈冈北6#变	10	200	43.62
749	市区	蟒河16#公用变	10	200	46.5
750	市区	义丰三官6#配变	10	200	31
751	市区	龙冈青龙12#杆上配变	10	200	56.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
752	市区	义丰花陇8#配变	10	200	41.66
753	市区	钱庄14#变	10	200	65.3
754	市区	新桥11#变	10	200	119.88
755	市区	镇北17#变	10	200	26.46
756	市区	洪东11#变压器	10	200	55.06
757	市区	联盟15#变	10	200	2.34
758	市区	倪杰8#变	10	200	69.96
759	市区	界沟3#变	10	200	97.92
760	市区	美满1#配变	10	200	72.34
761	市区	富民38#变	10	200	58.84
762	市区	凤南4#公用变	10	200	55.82
763	市区	石华23#变	10	200	85.46
764	市区	思源21#变	10	200	102.2
765	市区	白阳15#配变	10	200	86.08
766	市区	北李6#变	10	200	92.08
767	市区	潭田17#公用变	10	200	91.92
768	市区	才坝12#变	10	200	65.88
769	市区	冈中所书楼村13号配变	10	200	30.8
770	市区	义丰胥仇8#配变	10	200	73.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
771	市区	潭溪38#公用变	10	200	92.84
772	市区	镇西11#变	10	200	65.04
773	市区	秦南孙伙3#变	10	200	30.94
774	市区	头灶19#变	10	200	36.16
775	市区	西团21#变	10	200	84.96
776	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	56
777	市区	联盟4#杆上配变	10	200	34.2
778	市区	秦南富康21#变	10	200	99
779	市区	镇北8#变	10	200	0
780	市区	潮河5#配变	10	200	93.42
781	市区	新跃19#变	10	200	111.88
782	市区	头灶5#变	10	200	56.8
783	市区	新桥5#变	10	200	94.58
784	市区	镇北11#杆上配变	10	200	128.84
785	市区	义丰双龙3#配变	10	200	40.92
786	市区	西湖4#配变	10	200	39.82
787	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	56.5
788	市区	民航31#变	10	200	91.08
789	市区	龙冈冈中6#杆上配变	10	200	39.02

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
790	市区	西湖10#配变	10	200	22.84
791	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	40.84
792	市区	秦南南环14#变	10	200	82.74
793	市区	义丰永新7#配变	10	200	53.84
794	市区	义丰集镇7#配变	10	400	35.92
795	市区	冈中所凤楼村14号配变	10	200	82
796	市区	护西6#配变	10	400	175.6
797	市区	义丰三庄8#配变	10	200	58.66
798	市区	龙冈冈中4#杆上配变	10	200	61.54
799	市区	双港25#变	10	200	103.3
800	市区	果林1#公用变	10	200	0
801	市区	陈台18#变	10	200	72.16
802	市区	绍林18#变	10	200	60.58
803	市区	潭田24#公用变	10	200	77.04
804	市区	秦南美满4#变	10	200	10.5
805	市区	秦南关陈20#变	10	200	93.12
806	市区	冈中所凤楼村3号配变	10	200	49.46
807	市区	新跃11#配变	10	200	100.34
808	市区	冈中所兴隆村4号配变	10	200	28.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
809	市区	美满5#配变	10	200	122.16
810	市区	石华17#变（新）	10	400	202.6
811	市区	义丰花陇11#配变	10	200	50.66
812	市区	便仓19#变	10	200	84.78
813	市区	联盟9#变（新）	10	400	229.96
814	市区	新民6#配变	10	400	242.56
815	市区	北李12#变	10	200	92.92
816	市区	东徐20#变	10	200	12.24
817	市区	新界14#变	10	200	0
818	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	48.92
819	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	23.46
820	市区	新场7#变	10	200	9.34
821	市区	古河9#变	10	200	71.66
822	市区	冈中所书楼村19号配变	10	200	57.58
823	市区	新南3#变	10	200	0
824	市区	潮河2#配变	10	200	31.24
825	市区	学农线略沿3#配变	10	200	38.86
826	市区	冈中所花吉村13号配变	10	200	92
827	市区	北李5#变	10	200	89.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
828	市区	义丰三官10#配变	10	200	69.74
829	市区	冈中所凤楼村13号配变	10	200	0.04
830	市区	白阳12#配变	10	200	72.66
831	市区	明亮13#变	10	400	106.6
832	市区	新界15#变	10	200	102.16
833	市区	秦南美满6#变	10	200	46.96
834	市区	南龙22#公用变	10	200	0
835	市区	义丰倪杨17#配变	10	200	52.5
836	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	103.96
837	市区	龙海6#变	10	200	112.96
838	市区	义丰骏马7#配变	10	200	112.92
839	市区	龙兴6#公用变	10	200	26.38
840	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	80.44
841	市区	新跃7#配变	10	200	82.16
842	市区	新陈27#变	10	200	100.62
843	市区	界沟6#变	10	200	78.58
844	市区	东徐26#变	10	200	15.2
845	市区	学农线略沿4#配变	10	200	34.16
846	市区	义丰大范3#配变	10	200	76.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
847	市区	镇北12#变	10	200	77.94
848	市区	冈中所同桂13#配变	10	315	88.83
849	市区	东徐14#变	10	200	11.54
850	市区	义丰永新1#配变	10	200	70.24
851	市区	联盟19#变	10	200	101.42
852	市区	思源25#变新	10	200	73.38
853	市区	秦南凤翔13#变	10	200	8.08
854	市区	学农线连心6#配变	10	200	25.58
855	市区	秦南凤翔2#杆上配变	10	200	22.92
856	市区	新陈14#变	10	200	74.12
857	市区	新陈13#变	10	200	66.16
858	市区	王庄18#变	10	200	79.58
859	市区	西团2#变	10	200	40.62
860	市区	庆西9#公用变	10	200	29.38
861	市区	王庄10#变	10	200	37.34
862	市区	学农线华府20#配变	10	200	78.88
863	市区	新跃2#配变	10	200	38.34
864	市区	学富线戚庄13#配变	10	200	96.8
865	市区	凤南2#公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
866	市区	庆西20#公用变	10	200	72.62
867	市区	学西线时杨8#配变	10	200	37.44
868	市区	果林7#公用变	10	200	103.64
869	市区	友谊07号变	10	200	104.58
870	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	113.88
871	市区	义丰红星6#配变	10	200	30.7
872	市区	顺北4#公用变	10	200	38.18
873	市区	龙海11#变	10	200	32.38
874	市区	学富线联河12#配变	10	200	77.3
875	市区	三灶8#变	10	200	122.24
876	市区	学农线华府14#配变	10	200	76.52
877	市区	联盟16#	10	200	94.62
878	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	28.38
879	市区	头灶35#变	10	200	80.34
880	市区	杨侍1#配变	10	400	143.56
881	市区	秦南凤翔20#变	10	200	84.66
882	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	23.46
883	市区	护西5#配变	10	200	44.08
884	市区	车林17#配变	10	200	53.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
885	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	109.16
886	市区	北李11#变	10	200	117.38
887	市区	倪杰27#变	10	200	129.62
888	市区	民航39#变	10	200	65.7
889	市区	冈中所民生村22号配变	10	200	90.12
890	市区	西团20#变	10	200	83.38
891	市区	义丰双龙16#配变	10	400	126.84
892	市区	冈中所花吉村4号配变	10	200	105.9
893	市区	学农线陈祁8#配变	10	200	102.84
894	市区	学农线连心19#配变	10	200	88.7
895	市区	东徐22#变	10	200	44.66
896	市区	莘野16#公用变	10	200	0
897	市区	明亮27#变	10	200	73.8
898	市区	方向7#变	10	200	0
899	市区	冈中所瓦屋村8号配变	10	200	2.12
900	市区	同港4#配变	10	200	60.42
901	市区	白阳5#配变	10	200	64.16
902	市区	集中居住区17#箱变	10	630	397.593
903	市区	永西11#变	10	200	107.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
904	市区	学富线戚庄7#配变	10	200	77.08
905	市区	思源26#变	10	200	66.46
906	市区	三洼2#变	10	200	78.58
907	市区	义丰双官1#配变	10	200	22.7
908	市区	双港1#变	10	200	74.42
909	市区	义丰大范1#配变	10	400	176.92
910	市区	北李8#变	10	200	15.08
911	市区	秦南富康12#变	10	200	65.38
912	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	103.38
913	市区	冈中所瓦屋村13号配变	10	200	13.62
914	市区	冈中所花吉村15号配变	10	200	62.58
915	市区	利民23#变-	10	200	0
916	市区	学西线集镇7#配变	10	200	47.16
917	市区	郑通7#变	10	200	83.66
918	市区	倪杰25#变	10	200	72.16
919	市区	新界20#变	10	200	90.38
920	市区	潭溪3#公用变	10	200	0
921	市区	月康24#变	10	200	79
922	市区	义丰大范5#配变	10	200	0.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
923	市区	便仓15#变	10	200	95.7
924	市区	安龙15号变	10	200	106.7
925	市区	头灶32#变	10	200	63.96
926	市区	郑通25#变	10	200	103.8
927	市区	学农线连心5#配变	10	200	103.46
928	市区	秦南凤翔1#杆上配变	10	400	131.6
929	市区	冈中所同桂村10号配变	10	200	47.84
930	市区	利民2#变	10	200	7.54
931	市区	北李9#变	10	200	42
932	市区	郑通2#变	10	200	0
933	市区	学农线连心9#配变	10	200	27
934	市区	冈中所杨韦村13号配变	10	200	66.34
935	市区	冈中所民生村23号配变	10	200	49.7
936	市区	秦南美满11#变	10	200	91.66
937	市区	义丰大范9#配变	10	200	19.66
938	市区	古河15#变	10	200	25.54
939	市区	冈中所杨韦村21号配变	10	200	74.7
940	市区	头灶6#变	10	200	57.08
941	市区	学农线华府19#配变	10	200	59.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
942	市区	学农线略沿9#配变	10	200	44.58
943	市区	民航21#变	10	200	76.7
944	市区	义丰双官7#配变	10	200	42.38
945	市区	月康11#变	10	200	37.08
946	市区	秦南南环18#变	10	200	85.92
947	市区	书楼25号配变	10	200	56.58
948	市区	新桥6#变	10	200	43.24
949	市区	袁河9#变	10	200	81.34
950	市区	红升1#变-	10	200	49.62
951	市区	富民24#变	10	200	80.88
952	市区	学富线戚庄11#配变	10	200	68.16
953	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	0
954	市区	郑通1#变	10	200	52
955	市区	明亮5#变	10	200	98.5
956	市区	冈中所吴港村11号配变	10	200	23.36
957	市区	新永15#变	10	200	56.62
958	市区	冈中所凤楼村1号配变	10	200	28.84
959	市区	冈中所新利村14号配变	10	200	54.8
960	市区	义丰胥仇1#配变	10	200	60.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
961	市区	顺北1#变	10	200	60.66
962	市区	三里1#变	10	200	52.22
963	市区	秦南南环17#变	10	200	41.12
964	市区	顺北2#公用变	10	200	21.58
965	市区	义丰双龙13#变	10	200	0
966	市区	双港7#变	10	200	54.38
967	市区	秦南三河8#变	10	200	58.96
968	市区	双港22#变	10	200	85
969	市区	福利10#变	10	200	3.84
970	市区	陈台10#变	10	200	116.22
971	市区	冈中所同桂村12号配变	10	200	95.12
972	市区	义丰永新5#配变	10	200	64.58
973	市区	潭田23#公用变	10	200	61.88
974	市区	学农线联河6#配变	10	200	39.46
975	市区	冈中所同桂14#变	10	200	93.2
976	市区	双港10#变	10	200	84.96
977	市区	倪杰9#杆上配变	10	200	102.5
978	市区	冈中所书楼村22号配变	10	200	18.08
979	市区	双港18#变	10	200	16.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
980	市区	界沟14#变	10	200	6.7
981	市区	三英1#	10	400	154.56
982	市区	石华13#杆上配变	10	200	104.8
983	市区	潭田13#公用变	10	200	20.2
984	市区	学农线略沿2#配变	10	200	46.36
985	市区	龙庙10#变	10	200	0
986	市区	头灶12#变	10	200	75.44
987	市区	月康25#变-	10	200	0
988	市区	三洼5#变	10	200	62.64
989	市区	刘垛2#配变	10	200	15.24
990	市区	同港2#配变	10	200	0
991	市区	烈士21号变	10	200	65.96
992	市区	前营1#变	10	200	109
993	市区	学农线连心17#配变	10	200	62.24
994	市区	明亮8#变	10	200	55.12
995	市区	双烈22#变	10	200	86.66
996	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	72.66
997	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	0
998	市区	西团15#变	10	400	233.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
999	市区	义丰双龙8#变	10	200	33.04
1000	市区	冈中所兴隆村6号配变	10	200	5.8
1001	市区	秦南凤翔14#变	10	200	50.5
1002	市区	镇北14#变	10	200	27.66
1003	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	82.16
1004	市区	学富线戚庄8#配变	10	200	89.2
1005	市区	界沟7#变	10	200	36.92
1006	市区	秦南亭湖9#变	10	200	59.88
1007	市区	民权7#变	10	200	78.16
1008	市区	新陈9#变	10	200	117.92
1009	市区	甘露7#变	10	200	41.28
1010	市区	陈台14#变	10	200	71.04
1011	市区	冈中所同桂村6号配变	10	200	88.2
1012	市区	蟒河10#公用变	10	200	0
1013	市区	新建18#变	10	200	45.12
1014	市区	头灶13#变	10	200	60.06
1015	市区	顺北10#公用变	10	200	5.16
1016	市区	新陈4#变	10	200	85.42
1017	市区	陈台11#变	10	200	75.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1018	市区	南龙21#公用变1	10	200	49.96
1019	市区	民权22#变	10	200	79.24
1020	市区	潭尖15#变	10	200	67.72
1021	市区	民权12#变	10	200	64.84
1022	市区	秦南关陈10#变	10	200	47.44
1023	市区	新港9#变	10	200	68.22
1024	市区	新界13#变	10	200	31.92
1025	市区	便仓25#变	10	200	73.88
1026	市区	陈台23#变	10	200	75.92
1027	市区	义丰迎阳15#配变	10	200	15.46
1028	市区	中冈路1#变	10	200	96.92
1029	市区	义丰于任11#变	10	200	67.24
1030	市区	郑通8#变	10	200	78.2
1031	市区	西团13#变	10	200	65.2
1032	市区	钱庄5#变	10	200	19.3
1033	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	86.7
1034	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	71.42
1035	市区	学农线陈祁6#配变	10	200	33.16
1036	市区	莘野19#公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1037	市区	明亮15#变	10	200	105.2
1038	市区	双烈12#变	10	200	31.66
1039	市区	义丰永新9#配变	10	200	61.34
1040	市区	曙阳20#配变	10	200	89.66
1041	市区	冈中所书楼村11号配变	10	200	75.46
1042	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	29.12
1043	市区	秦南孙伙2#变	10	200	14.28
1044	市区	北龙12#公用变	10	200	30.38
1045	市区	冈中所凤楼村7号配变	10	200	10.3
1046	市区	冈中所兴隆村8号配变	10	200	31.14
1047	市区	绍林22#变	10	200	70.5
1048	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	0
1049	市区	三里25#变	10	200	109.24
1050	市区	自然12#变	10	200	88.04
1051	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	0
1052	市区	护西16#配变	10	200	79.3
1053	市区	冈中所花吉村6号配变	10	200	64.46
1054	市区	镇西8#变（新）	10	200	87.66
1055	市区	秦南三河5#杆上配变	10	200	61.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1056	市区	利民19#变	10	200	48
1057	市区	方明7#变	10	200	100
1058	市区	民权3#变	10	200	67.42
1059	市区	秦南孙伙12#变	10	200	79.16
1060	市区	顺北16#公用变	10	200	0
1061	市区	镇北9#变	10	160	93.616
1062	市区	义丰红星1#配变	10	200	91.46
1063	市区	冈中所吴港村5号配变	10	200	63.7
1064	市区	同心8#变	10	200	0
1065	市区	义丰三官5#配变	10	200	90.92
1066	市区	新跃17#配变	10	200	65.34
1067	市区	车林2#配变	10	200	54.04
1068	市区	莘野24#公用变	10	200	119.34
1069	市区	思源11#变	10	200	58.66
1070	市区	义丰永新6#配变	10	200	33.84
1071	市区	大洋19#变	10	400	116.6
1072	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	1.34
1073	市区	义丰集镇21#配变	10	400	0
1074	市区	北李2#变	10	200	18.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1075	市区	果林2#公用变	10	200	14.16
1076	市区	义丰迎阳1#配变	10	200	55.62
1077	市区	张庄镇王庄15#变	10	200	47.88
1078	市区	学富线蒋河13#配变	10	200	98.88
1079	市区	同港12#配变	10	200	108.38
1080	市区	白阳9#配变	10	200	8.12
1081	市区	义丰花陇4#变	10	200	27.16
1082	市区	秦南亭湖10#变	10	200	13.84
1083	市区	北龙18#公用变	10	200	55.04
1084	市区	郑通26#变	10	200	103.24
1085	市区	学富线联河9#配变	10	200	125.66
1086	市区	蟒河3#公用变	10	200	25.46
1087	市区	义丰红星11#配变	10	200	30.74
1088	市区	民权10#变	10	200	52.74
1089	市区	绍林9#变	10	200	56
1090	市区	北李10#变	10	200	75.5
1091	市区	郑通20#变	10	200	100.3
1092	市区	明亮4#变	10	200	74.84
1093	市区	益民4#变	10	200	49.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1094	市区	思源18#变	10	200	61.2
1095	市区	北李14#变	10	200	22.62
1096	市区	秦南三河10#变	10	200	65.3
1097	市区	潘黄新伙14#变.	10	200	42.66
1098	市区	蟒河8#公用变	10	200	56.8
1099	市区	秦南石河杆上配变	10	200	51.66
1100	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	53
1101	市区	民权16#变	10	200	32.8
1102	市区	义丰双官9#配变	10	200	12.42
1103	市区	学富线戚庄6#配变	10	200	88.16
1104	市区	利民11#变	10	200	14.34
1105	市区	秦南南环16#变	10	200	51.62
1106	市区	学富线园垛3#配变	10	200	97.16
1107	市区	镇南6#变（新）	10	200	9
1108	市区	冈中所同桂村3号配变	10	400	150.68
1109	市区	顺北12#公用变	10	200	73.04
1110	市区	学富线园垛2#配变	10	200	55.08
1111	市区	义丰大范4#配变	10	200	0
1112	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1113	市区	倪杰17#变	10	200	84.54
1114	市区	秦南美满15#变	10	200	55.16
1115	市区	界沟8#变	10	200	33.92
1116	市区	新陈25#变	10	200	62.12
1117	市区	民航4#变	10	200	74.38
1118	市区	学富线园垛7#配变	10	200	33.2
1119	市区	冈中所书楼村17号配变	10	200	3.3
1120	市区	学富线园垛5#配变	10	200	98.38
1121	市区	冈中杨韦18#变	10	400	131.44
1122	市区	头灶36#变	10	200	29.22
1123	市区	车林13#配变	10	200	33.92
1124	市区	裕祥11#变	10	200	67.72
1125	市区	富民23#变	10	200	85.84
1126	市区	龙兴1#公用变	10	200	24.24
1127	市区	冈中所书楼村21号配变	10	200	56
1128	市区	冈中所杨韦村10号配变	10	200	75.28
1129	市区	思源27#配变	10	200	42.2
1130	市区	护陇18#变	10	200	21.58
1131	市区	石华24#变	10	200	12.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1132	市区	秦南凤翔8#杆上配变	10	200	10.66
1133	市区	冈中所书楼村9号配变	10	200	40.12
1134	市区	方向2#变	10	200	30.56
1135	市区	思源17#变	10	200	114.54
1136	市区	东徐18#变	10	200	0
1137	市区	民航33#变	10	200	62.2
1138	市区	方向21#变	10	200	78.54
1139	市区	新永11#变	10	200	47.62
1140	市区	潭溪6#公用变	10	200	0
1141	市区	洪东16#	10	200	113.74
1142	市区	陈台3#变	10	200	63
1143	市区	双港9#变	10	200	100.62
1144	市区	北龙14#公用变	10	200	0
1145	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	63.66
1146	市区	明亮10#变	10	200	77.38
1147	市区	学中1#配变	10	400	167.92
1148	市区	古河4#变	10	200	75.38
1149	市区	冈中所瓦屋村6号配变	10	200	65.68
1150	市区	郑通4#变	10	200	88.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1151	市区	新场20#变	10	200	22.54
1152	市区	果林11#公用变	10	200	32.12
1153	市区	民航30变	10	200	74
1154	市区	月康4#变	10	200	0
1155	市区	三灶3#变	10	200	65.3
1156	市区	秦南宝奎1#变	10	200	79.46
1157	市区	便仓2#变	10	200	5.08
1158	市区	潭溪21#公用变	10	200	12.02
1159	市区	秦南孙伙8#变	10	200	70.5
1160	市区	冈中所花吉村9号配变	10	200	34.38
1161	市区	秦南美满10#变	10	200	73.84
1162	市区	北龙19#公用变	10	200	90.88
1163	市区	蟒河12#公用变	10	200	71.16
1164	市区	双烈18#变	10	200	31.44
1165	市区	西团22#变	10	400	170.32
1166	市区	义丰花陇6#配变	10	200	59.42
1167	市区	方明13#变	10	200	123.2
1168	市区	龙庙7#变	10	200	35.72
1169	市区	头灶3#变	10	200	88.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1170	市区	同港1#配变	10	200	78.62
1171	市区	义丰双龙15#配变	10	200	85.58
1172	市区	秦南孙伙6#变	10	200	0
1173	市区	思源3#变	10	200	48.8
1174	市区	双烈24#变	10	200	22.12
1175	市区	头灶16#变	10	200	35.88
1176	市区	冈中所兴隆村19号配变	10	200	82.46
1177	市区	陈台22#变（新）	10	400	156.92
1178	市区	义丰迎阳2#配变	10	200	56.92
1179	市区	郑通23#变	10	200	78
1180	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	73.3
1181	市区	石华22#变	10	200	91.72
1182	市区	冈中所新利村3号配变	10	200	89.24
1183	市区	郑通5#变	10	200	69.12
1184	市区	曙阳17#配变	10	200	56.22
1185	市区	西团6#变	10	200	60.16
1186	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	12.84
1187	市区	镇南3#杆上配变	10	200	79.84
1188	市区	镇西13#变	10	200	60.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1189	市区	新民5#配变	10	200	61.12
1190	市区	界沟15#变	10	200	46.18
1191	市区	石华11#杆上配变	10	200	110.88
1192	市区	方向24#变	10	200	89.62
1193	市区	义丰永新3#配变	10	200	4.8
1194	市区	学中4#配变	10	200	0
1195	市区	秦南亭湖8#变	10	200	104.46
1196	市区	龙冈冈北7号杆上配变	10	200	56.58
1197	市区	北龙港集镇11#变	10	200	51.8
1198	市区	长春16#变（新）	10	200	58.12
1199	市区	红升2#变	10	200	98.84
1200	市区	三灶10#	10	200	98.16
1201	市区	新桥24#变。	10	200	86.84
1202	市区	学农线连心16#配变	10	200	101.84
1203	市区	冈中所杨韦村4号配变	10	200	39.54
1204	市区	新跃15#变	10	400	184.48
1205	市区	头灶34#变	10	400	65.24
1206	市区	秦南千秋20#变	10	200	22.2
1207	市区	三里19#变	10	400	157.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1208	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	11.38
1209	市区	金陈7#变	10	200	65.88
1210	市区	庆西15#变变压器	10	200	56.7
1211	市区	富民28#变	10	200	15.66
1212	市区	古河12#变	10	200	88.56
1213	市区	郭猛所新跃23#配变	10	200	14.34
1214	市区	冈中所书楼村16号配变	10	200	42.8
1215	市区	潭溪35#公用变	10	200	44.04
1216	市区	镇西12	10	200	69
1217	市区	高产8#变	10	200	0
1218	市区	新利25#变	10	200	84.58
1219	市区	义丰骏马5#配变	10	200	75.06
1220	市区	新跃14#配变	10	200	77.08
1221	市区	秦南凤翔21#变	10	200	26
1222	市区	龙桥5#变	10	200	102.5
1223	市区	郑通24#变	10	200	82.24
1224	市区	大洋14#变	10	400	189.76
1225	市区	潭田14#公用变	10	200	0
1226	市区	同港9#配变	10	200	40.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1227	市区	三里7#杆上配变	10	200	7.24
1228	市区	长春5#变	10	200	68.84
1229	市区	冈中所同桂村5号配变	10	200	17.2
1230	市区	洪东17#变	10	200	82.12
1231	市区	倪杰15#变	10	200	116.24
1232	市区	红升4#变	10	200	78.84
1233	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	69.62
1234	市区	秦南富康9#变	10	200	18.64
1235	市区	思源20#变	10	400	170.56
1236	市区	石华33#变	10	200	89.24
1237	市区	新陈29#变	10	200	73.7
1238	市区	义丰于任13#配变	10	200	56.58
1239	市区	龙桥4#变	10	200	28.94
1240	市区	冈中所同桂村4号配变	10	200	60.42
1241	市区	冈中所瓦屋村16号配变	10	200	46.62
1242	市区	便仓20#变	10	200	100.78
1243	市区	冈中所吴港15号配变	10	200	16.62
1244	市区	杨侍4#配变	10	400	257.16
1245	市区	金陈8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1246	市区	新跃6#配变	10	200	7.96
1247	市区	新跃21#配变	10	200	39.46
1248	市区	新陈22#变	10	200	91.2
1249	市区	镇北1#变	10	200	52.38
1250	市区	方向33#变	10	200	71.72
1251	市区	冈中所兴隆村1号配变	10	200	5.24
1252	市区	石华2#杆上配变	10	200	101.74
1253	市区	便仓29#变	10	200	75.58
1254	市区	陈台6#杆上配变	10	400	231.92
1255	市区	义丰骏马9#配变	10	200	96.5
1256	市区	秦南千秋23#变	10	200	85.96
1257	市区	新永3#变	10	200	0
1258	市区	镇北13#变	10	200	86.66
1259	市区	冈中所新利村19号配变	10	200	27.44
1260	市区	潭田3#公用变	10	200	9.78
1261	市区	陈台5#变	10	200	36.38
1262	市区	学农线华府12#配变	10	200	50.92
1263	市区	郑通6#变	10	315	145.026
1264	市区	思源23#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1265	市区	冈中所同桂村9号配变	10	200	49.08
1266	市区	永西10#变	10	200	79.46
1267	市区	曙阳9#配变	10	200	48.58
1268	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	0
1269	市区	潭田1#公用变	10	200	23.58
1270	市区	月康10#变	10	200	8.62
1271	市区	龙冈青龙15号杆上配变	10	400	137.6
1272	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	0
1273	市区	冈中所吴港村8号配变	10	200	42.52
1274	市区	镇南7#变	10	200	63.34
1275	市区	新界5#变	10	250	22.225
1276	市区	富民33#变	10	200	82.3
1277	市区	自然11#变	10	200	84.8
1278	市区	明亮26#变	10	200	68
1279	市区	冈中所杨韦村22号配变	10	200	22.8
1280	市区	甘露10#变	10	200	0
1281	市区	秦南风翔19#变	10	200	59.7
1282	市区	友谊15号变	10	200	33.88
1283	市区	新跃12#配变	10	200	46.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1284	市区	头灶2#变	10	200	74.94
1285	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	0
1286	市区	义丰骏马10#配变	10	200	80.62
1287	市区	镇北3#杆上配变	10	200	73.46
1288	市区	龙庙8#变	10	200	95.16
1289	市区	北龙港集镇6#变	10	200	71.46
1290	市区	学农线陈祁1#配变	10	200	42.54
1291	市区	才坝18#变	10	200	47.44
1292	市区	秦南三河7#变	10	200	93.2
1293	市区	庆西2#公用变	10	200	8.5
1294	市区	莘野4#公用变	10	200	0
1295	市区	龙冈果林4号杆上配变	10	200	106.04
1296	市区	便仓27#变压器	10	200	53.88
1297	市区	冈中所花吉22号配变	10	200	68
1298	市区	北龙20#公用变	10	200	40.62
1299	市区	义丰迎阳8#配变	10	200	66.92
1300	市区	三灶19#变	10	200	60
1301	市区	义丰花陇7#配变	10	200	0
1302	市区	郑通15#变	10	200	28.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1303	市区	民航5#变	10	200	85.66
1304	市区	护西8#变	10	400	157.32
1305	市区	学农线连心8#配变	10	200	99.58
1306	市区	龙海17#变	10	200	96.74
1307	市区	冈中所花吉村8号配变	10	200	5.34
1308	市区	新陈28#变	10	200	104.42
1309	市区	学农线连心15#配变	10	200	80.18
1310	市区	月康29#变	10	200	24.28
1311	市区	义丰花陇10#配变	10	200	66.42
1312	市区	学农线华府4#配变	10	200	107.56
1313	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	23.88
1314	市区	义丰双官3#变	10	200	15.08
1315	市区	郑通9#变	10	200	41.2
1316	市区	秦南富康14#变	10	200	42.5
1317	市区	富民6#变	10	400	86.6
1318	市区	石华1#杆上配变	10	200	20.28
1319	市区	义丰于任3#变	10	200	33.46
1320	市区	龙海5#变	10	200	76.54
1321	市区	美满14#配变	10	200	77.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1322	市区	石华25#变	10	200	45.3
1323	市区	义丰三官4#配变	10	200	27.92
1324	市区	义丰三庄3#配变	10	200	51.46
1325	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	8.62
1326	市区	西湖7#配变	10	200	41.74
1327	市区	义丰三庄10#配变	10	200	38.72
1328	市区	冈中所新利村18号配变	10	200	68.86
1329	市区	潭田6#公用变	10	200	0
1330	市区	陈台21变	10	200	77.3
1331	市区	方向37#变	10	400	202.68
1332	市区	新桥18#变	10	200	0
1333	市区	富民18#变	10	200	88.66
1334	市区	新桥13#变	10	200	92.2
1335	市区	西团7#变	10	200	58.3
1336	市区	头灶21#变	10	200	69.62
1337	市区	古河18#变	10	200	23.04
1338	市区	冈中所新利村7号配变	10	200	50.66
1339	市区	冈中所同桂村2号配变	10	200	21.92
1340	市区	学富线园埭1#配变	10	200	50.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1341	市区	冈中所瓦屋村15号配变	10	200	79.62
1342	市区	镇南4#杆上配变	10	200	27.94
1343	市区	新陈21#变	10	200	72.96
1344	市区	双烈3#变	10	200	83.24
1345	市区	冈中所书楼村5号配变	10	200	34.24
1346	市区	倪杰26#变压器	10	200	64.44
1347	市区	冈中所兴隆村12号配变	10	200	26.2
1348	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	58.38
1349	市区	三里13#变	10	400	203.76
1350	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	98.3
1351	市区	莘野31#公用变	10	200	41.46
1352	市区	甘露5#变	10	400	186.32
1353	市区	北龙港集镇8#变	10	200	97.66
1354	市区	白阳2#配变	10	200	22.3
1355	市区	学富线蒋河5#配变	10	200	0
1356	市区	青阳线集镇20#变	10	200	0
1357	市区	冈中所同桂15#变	10	200	87.08
1358	市区	秦南千秋14#变	10	200	84.88
1359	市区	便仓1#变	10	200	41.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1360	市区	南龙4#公用变	10	200	0
1361	市区	美满13#配变	10	200	63.16
1362	市区	新永16#变	10	200	58.16
1363	市区	美满6#配变	10	200	68.66
1364	市区	曙阳18#配变	10	200	111.08
1365	市区	学富线车林4#配变	10	200	24.5
1366	市区	南龙12#公用变	10	200	0
1367	市区	北龙5#公用变	10	200	35.38
1368	市区	方明5#杆上配变	10	200	95.3
1369	市区	永西20#变	10	200	115.08
1370	市区	学农线联河5#配变	10	200	84.24
1371	市区	明亮19#变	10	200	40.62
1372	市区	新永4#变	10	200	33.12
1373	市区	民航24#综合变	10	200	55.2
1374	市区	新陈5#变	10	200	67.38
1375	市区	王庄8#变	10	160	0
1376	市区	学富线戚庄12#配变	10	200	95.74
1377	市区	月康2#变	10	200	0
1378	市区	永西5#配变	10	200	103.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1379	市区	秦南美满22#变	10	200	109.16
1380	市区	冈中杨韦25号变	10	200	59.62
1381	市区	冈中所杨韦村5号配变	10	200	41.24
1382	市区	龙冈果林3号杆上配变	10	200	52.92
1383	市区	方明14	10	200	84.92
1384	市区	曙阳1#配变	10	200	19.8
1385	市区	秦南富康17#变	10	200	15.96
1386	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	0
1387	市区	洪东15#变	10	200	28.7
1388	市区	冈中所吴港村10号配变	10	200	1.78
1389	市区	界沟5#变	10	200	83.04
1390	市区	义丰石庄5#配变	10	200	8.84
1391	市区	方向31#变	10	200	52.42
1392	市区	头灶25#变	10	200	60
1393	市区	龙冈青龙9#杆上配变	10	200	17.38
1394	市区	义丰骏马13#配变	10	200	3.46
1395	市区	永西18	10	200	0
1396	市区	义丰双龙12#配变	10	200	39.7
1397	市区	曙阳22#配变	10	200	96.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1398	市区	龙冈丁晏3号	10	200	0
1399	市区	明亮11#变	10	200	55.7
1400	市区	冈中所杨韦村16号配变	10	200	18.8
1401	市区	方明10#变	10	200	99.92
1402	市区	镇西10#变	10	200	55.04
1403	市区	裕祥6#变	10	200	13.58
1404	市区	冈中所花吉村18号配变	10	200	76.88
1405	市区	护陇15#变	10	315	173.754
1406	市区	富民7#变	10	400	136.32
1407	市区	新桥15#变	10	400	163.4
1408	市区	新港30#变	10	200	115.84
1409	市区	永西16#变	10	200	99.24
1410	市区	陈台19#变	10	200	60.66
1411	市区	学农线联河4#配变	10	200	6.74
1412	市区	秦南美满18#变	10	200	98.34
1413	市区	义丰陈庄9#配变	10	200	57.42
1414	市区	南龙17#公用变	10	200	46.38
1415	市区	义丰永新2#配变	10	200	80.38
1416	市区	秦南富康10#变	10	200	81.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1417	市区	双港3#变	10	200	87.7
1418	市区	郑通3#变	10	200	45.62
1419	市区	秦南凤翔15#变	10	200	53.5
1420	市区	才坝16#变-	10	200	41.16
1421	市区	新桥25#变-	10	200	71.92
1422	市区	新界2#变	10	315	64.291
1423	市区	学富线蒋河4#配变	10	200	26.88
1424	市区	思源12#变	10	200	36.3
1425	市区	思源13#变	10	200	2.88
1426	市区	杨侍3#配变	10	200	46.34
1427	市区	双烈11#变	10	200	58.08
1428	市区	石华19#变	10	200	26.22
1429	市区	富民12#变	10	200	64.66
1430	市区	果林10#公用变	10	200	93.08
1431	市区	思源14#变	10	200	68.16
1432	市区	才坝4#变	10	200	0
1433	市区	民权29#变	10	200	82.04
1434	市区	永西21#变	10	200	89.42
1435	市区	义丰于任2#配变	10	200	45.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1436	市区	义丰永新10#配变	10	200	0
1437	市区	冈中所杨韦村11号配变	10	200	23.96
1438	市区	义丰永新11#配变	10	200	77.46
1439	市区	石华6#变	10	200	71.5
1440	市区	自然4#变	10	200	63.56
1441	市区	双烈23#	10	200	95.04
1442	市区	冈中所兴隆村17号配变	10	200	36.12
1443	市区	新园路29号充电站箱变主变	10	630	320.796
1444	市区	学农线华府2#配变	10	200	39.82
1445	市区	北龙10#公用变	10	200	26.96
1446	市区	新兴袁河6#变	10	200	91
1447	市区	永西14#变	10	200	41.84
1448	市区	学中6#配变	10	200	101.12
1449	市区	义丰迎阳3#变	10	200	75.48
1450	市区	秦南凤翔18#变	10	200	40.24
1451	市区	冈中所瓦屋村12号配变	10	200	33.92
1452	市区	护西13#配变	10	200	34
1453	市区	北龙15#公用变	10	200	0
1454	市区	新兴集镇13#变	10	400	184.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1455	市区	石华14#变	10	200	4.88
1456	市区	冈中所花吉村10号配变	10	200	78.66
1457	市区	新建9#变	10	200	100.42
1458	市区	凤南13#公用变	10	200	98.08
1459	市区	北龙13#公用变	10	200	60.58
1460	市区	学富线戚庄10#配变	10	200	66.3
1461	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	0
1462	市区	富民16#变	10	200	85
1463	市区	西团1#变	10	200	95.66
1464	市区	义丰双官2#配变	10	200	61.04
1465	市区	陈台1#变	10	200	86.04
1466	市区	冈中所瓦屋村2号配变	10	200	47.56
1467	市区	绍林20#变	10	200	65.72
1468	市区	民权21#变	10	200	73.3
1469	市区	甘露8#变	10	200	95
1470	市区	秦南三河4#变	10	200	74.62
1471	市区	秦南亭湖4#杆上配变	10	100	23.92
1472	市区	明亮12#变	10	200	2.8
1473	市区	秦南千秋6#变	10	200	55.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1474	市区	冈中所兴隆村13号配变	10	200	9.3
1475	市区	方向34#变	10	200	119.84
1476	市区	新桥17#变	10	200	82.3
1477	市区	学富线车林3#配变	10	200	81.18
1478	市区	镇北6#变	10	200	79.56
1479	市区	方向4#变	10	200	94.62
1480	市区	石华27#变	10	200	69.58
1481	市区	方明12#变压器	10	200	111.56
1482	市区	陈台17#变	10	200	71.7
1483	市区	秦南美满20#变	10	200	50.28
1484	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	17.1
1485	市区	义丰骏马6#变	10	200	39.5
1486	市区	南映14#变	10	100	10.08
1487	市区	方明2#杆上配变	10	200	60.44
1488	市区	秦南宝奎9#变	10	315	124.488
1489	市区	倪杰28#变	10	200	87.46
1490	市区	民权11#变	10	200	65.08
1491	市区	学中3#配变	10	200	44.38
1492	市区	新跃22#变	10	200	33.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1493	市区	镇南9	10	200	65.46
1494	市区	新跃8#配变	10	200	24.3
1495	市区	冈中所杨韦村23号配变	10	200	37.38
1496	市区	秦南南环15#变	10	200	53.92
1497	市区	双烈15#变	10	200	98.46
1498	市区	石华7#杆上配变	10	200	54.04
1499	市区	西湖3#配变	10	200	34.92
1500	市区	潭尖3#变	10	200	0
1501	市区	陈台25#变	10	400	250.16
1502	市区	潭溪7#公用变	10	200	40.2
1503	市区	新永9#变	10	200	41.74
1504	市区	白阳4#配变	10	100	7.06
1505	市区	义丰三庄12#配变	10	200	61.04
1506	市区	头灶23#变	10	200	35.16
1507	市区	护陇3#配变	10	200	68.74
1508	市区	三里28#变	10	200	101.3
1509	市区	学东线三永3#配变	10	200	0
1510	市区	新陈24#变	10	200	68
1511	市区	长春10#变	10	200	102.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1512	市区	新陈3#变	10	200	73.58
1513	市区	明亮21#变	10	200	78.42
1514	市区	冈中所兴隆村10号配变	10	100	4.46
1515	市区	镇北2#杆上配变	10	200	63.3
1516	市区	北龙2#公用变	10	200	9.88
1517	市区	冈中所书楼村1号配变	10	200	24.96
1518	市区	镇北19#变	10	200	54.34
1519	市区	同港3#配变	10	200	17.92
1520	市区	双港15#变*	10	200	87.04
1521	市区	新陈17#变	10	200	65
1522	市区	护陇2#配变	10	200	5.24
1523	市区	民航9#	10	200	90.76
1524	市区	义丰红星10#配变	10	400	182.76
1525	市区	曙阳6#配变	10	200	44.62
1526	市区	冈中所杨韦村20号配变	10	200	58.74
1527	市区	北李15#变	10	200	72.92
1528	市区	金陈9#变	10	200	0
1529	市区	绍林23#变	10	200	73.06
1530	市区	三灶12#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1531	市区	冈中所杨韦村15号配变	10	400	165.16
1532	市区	新跃3号配变	10	200	23.24
1533	市区	新桥9#变	10	200	8.66
1534	市区	义丰三官16#配变	10	200	56
1535	市区	学富线蒋河2#配变	10	100	7.17
1536	市区	东郊实训楼1#S17	10	400	96.08
1537	市区	郑通22#变	10	200	99.54
1538	市区	镇南11#变	10	200	39
1539	市区	永西8#杆上配变	10	200	0
1540	市区	冈中所瓦屋村3号配变	10	200	69.9
1541	市区	学中8#配变	10	200	46.24
1542	市区	富民11#变	10	200	52.38
1543	市区	杨侍11#配变	10	200	53.08
1544	市区	双烈7#变	10	200	54.06
1545	市区	新桥16#变	10	200	74.12
1546	市区	双烈2#变	10	200	46.62
1547	市区	双烈20#变	10	200	102.88
1548	市区	龙庙12#变	10	200	0
1549	市区	冈中所兴隆村7号配变	10	200	14.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1550	市区	明亮14#变	10	200	50.5
1551	市区	北李13#变	10	200	59.46
1552	市区	石华28#变	10	200	60.42
1553	市区	龙冈果林1号杆上配变	10	200	9.2
1554	市区	郑通18#变	10	200	87.04
1555	市区	新永2#变	10	200	36.38
1556	市区	西湖6#配变	10	200	74.68
1557	市区	冈中所兴隆村3号配变	10	100	7.77
1558	市区	方向17#变	10	200	39.08
1559	市区	双烈4#变	10	200	25.66
1560	市区	新界18#变	10	200	2.5
1561	市区	冈中所新利村6号配变	10	200	3.8
1562	市区	双港6#变	10	200	55.88
1563	市区	富民22#变	10	200	67.46
1564	市区	永西13#变（新）	10	200	15.24
1565	市区	凤南10#公用变	10	400	163.76
1566	市区	友谊04号变	10	200	26
1567	市区	富民10#变	10	200	78.12
1568	市区	永西19#变	10	200	32.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1569	市区	曙阳5#配变	10	200	48.8
1570	市区	潭溪32#公用变1	10	200	46
1571	市区	美满7#配变	10	200	68.16
1572	市区	洪东1#杆上配变	10	200	128.34
1573	市区	石华21#变	10	200	53.08
1574	市区	庆西6#公用变	10	200	20.04
1575	市区	倪杰16#变	10	200	20.12
1576	市区	民航40#变	10	200	84.84
1577	市区	莘野5#公用变	10	200	12.12
1578	市区	三里11#变(新)	10	200	104.62
1579	市区	双烈9#变	10	200	87.92
1580	市区	三里10#杆上配变	10	200	65.16
1581	市区	美满11#配变	10	200	66.92
1582	市区	美满9#配变	10	200	85.74
1583	市区	秦南富康19#变	10	200	57.3
1584	市区	秦南富康15#变	10	400	127.92
1585	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	0
1586	市区	学中7#配变	10	200	12.66
1587	市区	富民25#变	10	200	85.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1588	市区	头灶14#变	10	200	79
1589	市区	义丰红星13#配变	10	200	74.08
1590	市区	倪杰20#变	10	200	75.28
1591	市区	蟒河15#公用变	10	200	43.62
1592	市区	明亮9#变	10	400	197.08
1593	市区	东滩19#变	10	200	87.94
1594	市区	联盟11#变	10	200	0
1595	市区	袁河10#变	10	200	79.12
1596	市区	双港12#变	10	200	82.3
1597	市区	界沟9#变	10	200	0
1598	市区	双烈13#变	10	200	59.92
1599	市区	三灶16#变	10	200	27.06
1600	市区	联盟5#变	10	200	31.5
1601	市区	三里22#变	10	200	21.24
1602	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	0
1603	市区	冈中民生村1号配变	10	200	45.3
1604	市区	永西3#杆上配变	10	200	76.44
1605	市区	民权25#变	10	200	46.52
1606	市区	新界16#变	10	200	70.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1607	市区	陈台15#变	10	400	207.44
1608	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	0
1609	市区	思源8#变	10	200	55.34
1610	市区	石华4#杆上配变	10	200	60.62
1611	市区	陈台26#变	10	400	266.92
1612	市区	陈台12#变	10	200	60.8
1613	市区	时杨4#配变	10	200	69.34
1614	市区	双烈21#变	10	200	53.04
1615	市区	倪杰6#杆上配变	10	200	125.34
1616	市区	界沟4#变	10	200	28.7
1617	市区	长春13#变压器	10	200	110.94
1618	市区	三里4#变	10	400	203.84
1619	市区	西湖8#配变	10	200	24.3
1620	市区	永西12#变	10	200	86.24
1621	市区	联盟12#变	10	200	47.7
1622	市区	新陈10#变	10	200	63.54
1623	市区	义丰骏马1#配变	10	200	42
1624	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	46.88
1625	市区	永西1#杆上配变	10	200	51.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1626	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	0
1627	市区	秦南富康18#变	10	200	70.74
1628	市区	石华3#杆上配变	10	200	12.06
1629	市区	郑通11#变	10	200	103.84
1630	市区	思源5#变	10	200	93.16
1631	市区	冈中所杨韦村9号配变	10	200	88.98
1632	市区	义丰于任4#变	10	200	35.8
1633	市区	凤南5#公用变	10	200	6.42
1634	市区	新南5#变	10	200	0
1635	市区	方明11#变	10	200	58.7
1636	市区	冈中兴隆21号杆上配变	10	200	52.84
1637	市区	倪杰13#变	10	200	46.96
1638	市区	镇北5#杆上配变	10	200	46.94
1639	市区	学农线华府3#配变	10	200	79.24
1640	市区	永西6#杆上配变	10	200	91.16
1641	市区	民权35#变	10	200	53.96
1642	市区	镇南2#变	10	400	163.6
1643	市区	永西7#杆上配变	10	200	64.72
1644	市区	界沟12#变	10	200	47.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1645	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	40.21
1646	市区	永西2#杆上配变	10	200	92.84
1647	市区	方向32#变	10	200	48
1648	市区	新民4#配变	10	200	0
1649	市区	秦南孙伙9#变	10	200	67.84
1650	市区	金陈3#变	10	200	90.16
1651	市区	冈中所花吉村16号配变	10	200	45.3
1652	市区	三尖14#变	10	200	0
1653	市区	三永11#配变	10	100	10.72
1654	市区	护西10#配变	10	200	0
1655	市区	冈中所兴隆村5号配变	10	200	6.3
1656	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	0
1657	市区	蟒河5#公用变	10	200	0
1658	市区	北李16#变	10	200	79.2
1659	市区	倪杰3#杆上配变	10	200	64.54
1660	市区	友谊17号变	10	200	51.64
1661	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	0
1662	市区	冈中所集镇7#配变	10	200	72.92
1663	市区	三里21#变	10	200	83.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1664	市区	新桥20#变	10	200	31.74
1665	市区	思源24#变	10	400	237.92
1666	市区	双烈17#变	10	200	75.58
1667	市区	北李4#变	10	200	51.34
1668	市区	三里6#杆上配变	10	200	79.96
1669	市区	潭田2#公用变	10	200	0
1670	市区	冈中所新利村20号配变	10	100	19.44
1671	市区	冈中所凤楼村4号配变	10	200	38.04
1672	市区	界沟10#变	10	200	92.96
1673	市区	镇西4#变	10	200	23.24
1674	市区	白阳3#配变	10	100	38.58
1675	市区	新陈15#变	10	200	92.34
1676	市区	甘露15#变	10	200	11.06
1677	市区	同心5#变	10	200	40.38
1678	市区	倪杰1#杆上配变	10	200	97.7
1679	市区	陈台16#变	10	200	55.92
1680	市区	同心2#变	10	200	36.88
1681	市区	富民9#变	10	200	111.58
1682	市区	月康32#变	10	200	65.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1683	市区	利民10#变	10	400	138.76
1684	市区	石华15#变	10	200	6.06
1685	市区	方向13#变	10	200	76.78
1686	市区	才坝8#变	10	200	0
1687	市区	冈中所花吉村1号配变	10	200	31.54
1688	市区	三里5#变	10	200	64.24
1689	市区	思源2#变	10	200	34.42
1690	市区	护陇9#配变	10	200	123.92
1691	市区	三里26#变	10	200	112.04
1692	市区	方向22#变	10	200	58.12
1693	市区	头灶26#变	10	200	79.62
1694	市区	民权20#变	10	200	46.08
1695	市区	永西15#变	10	200	35.66
1696	市区	镇北7#杆上配变	10	200	79.5
1697	市区	民权1#变	10	200	0
1698	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	0
1699	市区	甘露16#变	10	200	62.12
1700	市区	学富线园垛6#配变	10	200	75.7
1701	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1702	市区	富民15#变	10	200	34.96
1703	市区	双港21#变	10	200	97.92
1704	市区	新界8#变	10	200	84.12
1705	市区	长春3#变	10	200	98.66
1706	市区	秦南凤翔3#杆上配变	10	200	80.04
1707	市区	明亮25#变	10	200	84.42
1708	市区	三里9#杆上配变	10	200	76.22
1709	市区	西湖11#配变	10	200	30.42
1710	市区	双港13#变	10	200	19.34
1711	市区	三灶9#变	10	200	7.54
1712	市区	才坝5#变	10	200	0
1713	市区	古河5#变	10	200	36.62
1714	市区	新桥19#变	10	200	38.5
1715	市区	月康1#变	10	200	5.66
1716	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	0
1717	市区	富民5#变	10	200	82.84
1718	市区	潮河8#配变	10	200	61.42
1719	市区	绍林25#变	10	200	49.3
1720	市区	利民12#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1721	市区	集镇7#变.	10	200	95.74
1722	市区	龙冈果林6号杆上配变	10	200	97.08
1723	市区	冈中所同桂村8号配变	10	200	2
1724	市区	古河3#变	10	200	19.72
1725	市区	三里15#变	10	400	224.32
1726	市区	顺北7#公用变	10	315	0
1727	市区	头灶15#变	10	315	42.084
1728	市区	利民1#变	10	200	87.34
1729	市区	倪杰12#变	10	200	74.34
1730	市区	冈中所新利村23号配变	10	200	60.42
1731	市区	双烈8#变	10	200	80.56
1732	市区	义丰大范6#配变	10	200	50.92
1733	市区	新民7#配变	10	200	37.32
1734	市区	高产11#变	10	200	89.5
1735	市区	富民36#变-	10	200	37.74
1736	市区	新跃18#配变	10	200	53.66
1737	市区	蟒河1#公用变	10	200	37.66
1738	市区	南龙20#公用变	10	200	51.7
1739	市区	利民9#变	10	200	18.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1740	市区	莘野6#	10	200	61.84
1741	市区	陈台7#杆上配变	10	200	61.66
1742	市区	镇西3#变	10	200	77.28
1743	市区	秦南美满12#变	10	200	61.92
1744	市区	美满8#配变	10	200	97.92
1745	市区	方向8#变	10	200	15.06
1746	市区	学富线联河7#配变	10	100	3.75
1747	市区	新跃13#配变	10	200	19.66
1748	市区	明亮20#变	10	200	68.78
1749	市区	金陈10#变	10	200	0
1750	市区	民权19#变	10	200	59.12
1751	市区	陈台13#变	10	200	86.42
1752	市区	石华18#变	10	200	78.92
1753	市区	镇南5#变	10	200	18.3
1754	市区	新界19#变	10	200	95.84
1755	市区	石华20#变	10	200	66.88
1756	市区	新永5#变	10	200	67.44
1757	市区	古河6#变	10	200	58.2
1758	市区	甘露9#变	10	200	53.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1759	市区	三里8#杆上配变	10	200	67.06
1760	市区	同港5#配变	10	100	13.64
1761	市区	民权27#变	10	200	86.52
1762	市区	甘露21#变	10	315	4.441
1763	市区	秦南宝奎10#变	10	200	76.38
1764	市区	三里18#变	10	200	86.66
1765	市区	陈台8#杆上配变	10	200	31
1766	市区	义丰双官6#配变	10	200	28.96
1767	市区	新陈19#变	10	200	101.92
1768	市区	秦南凤翔12#变	10	200	35.7
1769	市区	金陈12#变	10	200	84.66
1770	市区	北李3#变	10	200	38.24
1771	市区	秦南富康6#变	10	200	71.42
1772	市区	护西12#配变	10	200	17.04
1773	市区	潭田15#公用变	10	200	0
1774	市区	富民4#变	10	200	74.66
1775	市区	学富线园垛4#配变	10	200	80.46
1776	市区	古河10#变	10	200	13.62
1777	市区	新永12#变	10	200	20.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1778	市区	民权17#变	10	200	20.2
1779	市区	头灶4#变	10	200	51.8
1780	市区	义丰永新8#配变	10	200	13.16
1781	市区	南龙15#公用变	10	200	5.2
1782	市区	护西18号配变	10	200	71.58
1783	市区	新民10#配变	10	200	37.16
1784	市区	学中5#配变	10	200	11
1785	市区	民权8#变	10	160	44.496
1786	市区	友谊14号变	10	200	33
1787	市区	方向19#变	10	200	70
1788	市区	倪杰11#杆上配变	10	200	82.62
1789	市区	新民1#配变	10	200	66.2
1790	市区	头灶31#变	10	200	0
1791	市区	方明4#杆上配变	10	200	0.56
1792	市区	倪杰19#变	10	200	47.5
1793	市区	冈中所民生村15号配变	10	200	24.38
1794	市区	才坝15#变	10	200	0
1795	市区	倪杰21#变压器	10	200	112.28
1796	市区	潮河7#配变	10	200	76.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1797	市区	郑通10#变	10	160	20.992
1798	市区	双烈14#变	10	200	24
1799	市区	双港2#变	10	200	53.38
1800	市区	新南8#变	10	200	18.78
1801	市区	头灶9#变	10	200	39.8
1802	市区	西团18#变	10	200	89.24
1803	市区	西湖5#配变	10	200	51.46
1804	市区	倪杰2#杆上配变	10	200	77.46
1805	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	0
1806	市区	三里14#变	10	200	78.04
1807	市区	倪杰24#变	10	200	80.62
1808	市区	双港14#变	10	200	74.04
1809	市区	双烈5#变	10	200	21.78
1810	市区	镇西9#变	10	200	44.66
1811	市区	方向27#变	10	200	68.34
1812	市区	头灶7#变	10	200	1.88
1813	市区	义丰骏马3#配变	10	200	14.72
1814	市区	甘露18#变	10	200	0
1815	市区	方向26#变	10	200	61.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1816	市区	头灶24#变	10	200	39.7
1817	市区	秦南富康16#变	10	200	85.2
1818	市区	富民19#变	10	200	119.96
1819	市区	学富集镇15#配变	10	200	0
1820	市区	冈中所新利村22号配变	10	200	33.16
1821	市区	潭尖24#变	10	200	65.38
1822	市区	潮河3#配变	10	200	95.12
1823	市区	明亮6#变	10	200	41.42
1824	市区	秦南宝奎13#变	10	200	32.92
1825	市区	新跃1号配变	10	100	13.14
1826	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	0
1827	市区	月康22#变	10	200	62.38
1828	市区	富民31#变	10	200	41.58
1829	市区	护陇11#配变	10	200	64.04
1830	市区	新界12#变	10	200	11.62
1831	市区	民权26#变	10	200	95.42
1832	市区	护陇12#变	10	200	52.2
1833	市区	潮河9#配变	10	200	78
1834	市区	三里2#杆上配变	10	200	30.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1835	市区	袁河3#变	10	200	56.62
1836	市区	同港7#配变	10	400	18.6
1837	市区	方向14#变	10	200	81.78
1838	市区	学农线连心2#配变	10	200	50.74
1839	市区	新桥27#变	10	200	99.46
1840	市区	义丰大范2#配变	10	200	0
1841	市区	富民34#变	10	200	19.7
1842	市区	新陈18#变	10	200	104.42
1843	市区	联盟10#变	10	200	4.24
1844	市区	新界6#变	10	200	11.96
1845	市区	倪杰4#变	10	200	57.26
1846	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	0
1847	市区	联盟6#变	10	200	36.16
1848	市区	双烈19#变	10	200	57.28
1849	市区	便仓16#变	10	200	0
1850	市区	方向9#变	10	200	37.42
1851	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	0
1852	市区	新桥28#变	10	200	46.12
1853	市区	新桥12#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1854	市区	方明3#变	10	200	60
1855	市区	新桥4#变	10	200	0
1856	市区	方向18#变	10	200	45.34
1857	市区	学富线园垛9#配变	10	200	43.46
1858	市区	曙阳10#配变	10	200	52.12
1859	市区	龙冈青龙4#杆上配变	10	100	23.65
1860	市区	长春4#变	10	200	73.62
1861	市区	富民20#变	10	200	97.38
1862	市区	方向10#变-	10	315	155.736
1863	市区	富民40#变	10	200	58.2
1864	市区	双港5#变	10	200	60.04
1865	市区	义丰骏马4#变	10	200	71.04
1866	市区	学农线连心1#配变	10	200	55.88
1867	市区	秦南宝奎11#变	10	315	132.961
1868	市区	郑通12#变	10	200	88.8
1869	市区	秦南南环4#变	10	200	72.24
1870	市区	民航3#变	10	200	20.84
1871	市区	界沟13#变	10	200	29.66
1872	市区	月康7#变	10	200	95.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1873	市区	大滩3#变	10	200	52.84
1874	市区	涵洞12#变	10	200	0
1875	市区	黄尖小区1#变	10	400	150.6
1876	市区	新闻6#变	10	400	140.92
1877	市区	新闸18#变	10	400	107.24
1878	市区	黄尖8#变	10	200	73
1879	市区	黄尖11#变	10	200	94.86
1880	市区	大滩2#变	10	200	101.88
1881	市区	黄尖4#变	10	200	85.42
1882	市区	新闻8#变	10	200	75.66
1883	市区	大滩6#变	10	400	249.96
1884	市区	黄尖5#变	10	200	68.34
1885	市区	涵洞11#变	10	200	42.54
1886	市区	大滩9#变	10	200	102.08
1887	市区	新闻4#变	10	200	86.58
1888	市区	大滩7#变	10	200	53.84
1889	市区	新闻9#变	10	200	0
1890	市区	新闻5#变	10	200	94.7
1891	市区	新闻11#变	10	400	220.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1892	市区	新闻3#变	10	200	78.92
1893	市区	新闸10#变	10	200	116.2
1894	市区	涵洞1#变	10	200	65.46
1895	市区	新闻7#变	10	200	109.62
1896	市区	大滩10#变	10	200	103.42
1897	市区	新闻12#变	10	200	115.5
1898	市区	新闸17#变	10	200	97.24
1899	市区	新闸16#变	10	200	52.96
1900	市区	大滩8#变	10	200	89.92
1901	市区	新闻2#变	10	200	61.62
1902	市区	黄尖13#变	10	200	85.74
1903	市区	大滩11#变	10	200	119.04
1904	市区	大滩5#变	10	200	82.92
1905	市区	黄尖14#变	10	200	50.92
1906	市区	黄尖7#变	10	200	35.3
1907	市区	涵洞2#变	10	250	96.275
1908	市区	新闸13#变	10	200	52.24
1909	市区	新闸15#变	10	200	95.7
1910	市区	涵洞5#变	10	200	90.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1911	市区	新闻14#变	10	400	183.24
1912	市区	黄尖小区3#变	10	200	17.46
1913	市区	新闻19#变	10	400	147.24
1914	市区	大滩4#变	10	200	116.66
1915	市区	新闻1#变	10	400	179.6
1916	市区	顺心园开关站1#变	10	800	548.48
1917	市区	东城名居1#配电室3#配变	10	800	547.84
1918	市区	东城名居1#配电室1#配变	10	800	524.16
1919	市区	东城名居1#开关站1#配变	10	630	334.152
1920	市区	明朗8#配变	10	200	0
1921	市区	三湾8#配变	10	400	182.48
1922	市区	三湾安置小区2号变	10	400	202.84
1923	市区	三湾3#配变	10	200	61.84
1924	市区	三湾11#配变	10	200	67.7
1925	市区	三湾26#变	10	200	114.42
1926	市区	三湾安置小区3#变	10	400	247.4
1927	市区	三湾23#配变	10	200	108.46
1928	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	312.8
1929	市区	三湾4#配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1930	市区	三湾安置小区1#变	10	400	167
1931	市区	三湾安置小区4#变	10	400	200.84
1932	市区	三湾13#配变	10	315	215.334
1933	市区	三湾2配变	10	200	0
1934	市区	明朗16#配变	10	200	28.12
1935	市区	三湾9#配变	10	200	56.54
1936	市区	民强6#变	10	200	0
1937	市区	三湾7#配变	10	200	88.34
1938	市区	三湾1#配变	10	200	16.84
1939	市区	三湾5#配变	10	200	0
1940	市区	三湾12#配变	10	200	52.38
1941	市区	袁邵2号配变	10	200	0
1942	市区	明朗11#变	10	200	63.04
1943	市区	袁邵11#配变	10	200	0
1944	市区	三湾18#配变	10	200	12.24
1945	市区	三湾15#配变	10	200	59.58
1946	市区	明朗19#变	10	200	61.7
1947	市区	三湾22#配变	10	200	97.92
1948	市区	李庄10#配变	10	200	45.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1949	市区	李庄18#变	10	200	81.2
1950	市区	明朗10#配变	10	200	0
1951	市区	三湾10#配变	10	200	86.4
1952	市区	袁邵18#配变	10	200	48.24
1953	市区	三湾6#配变	10	200	17.12
1954	市区	明朗18#配变	10	200	7.16
1955	市区	明朗3#配变	10	400	76.32
1956	市区	明朗17#配变	10	315	65.898
1957	市区	三湾20#配变	10	315	136.174
1958	市区	明朗1#变	10	400	146.24
1959	市区	三湾农家乐1#变	10	400	234.76
1960	市区	李庄1#配变	10	400	158.32
1961	市区	李庄11#配变	10	400	185.48
1962	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	41
1963	市区	民强5#配变	10	200	42.16
1964	市区	民乐13#配变	10	200	50.84
1965	市区	刘垛5#配变	10	400	136.84
1966	市区	民乐8#配变	10	400	84.48
1967	市区	李庄17#变	10	200	43.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1968	市区	民强7#配变	10	200	97.58
1969	市区	民强12#配变	10	400	223.32
1970	市区	民乐5#配变	10	200	62.2
1971	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	295.4
1972	市区	李庄14#配变	10	200	108.38
1973	市区	民强2#配变	10	200	68.32
1974	市区	护西7#变	10	200	50.78
1975	市区	三湾24#配变	10	200	117.92
1976	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	239.85
1977	市区	民强8#配变	10	315	171.265
1978	市区	李庄5#配变	10	200	46.42
1979	市区	民乐9#配变	10	200	27.3
1980	市区	刘垛3#配变	10	200	0
1981	市区	民强11#配变	10	200	116.66
1982	市区	民乐3#配变	10	200	0
1983	市区	民强22#配变	10	200	48.46
1984	市区	李庄9#配变	10	200	0
1985	市区	李庄4#配变	10	200	0
1986	市区	李庄13#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1987	市区	李庄8#配变	10	200	99.14
1988	市区	李庄15#配变	10	200	27.62
1989	市区	民乐6#配变	10	200	0
1990	市区	刘垛9#配变	10	200	77.3
1991	市区	李庄16#配变	10	200	38.42
1992	市区	民乐1#配变	10	200	70.2
1993	市区	刘垛8号配变	10	200	0.06
1994	市区	李庄7#配变	10	200	38.16
1995	市区	民强3#配变	10	200	0
1996	市区	民乐12#配变	10	200	0
1997	市区	李庄2号配变	10	200	0
1998	市区	护西17#配变	10	200	2.62
1999	市区	民强9#配变	10	200	0
2000	市区	民强4#配变	10	200	0
2001	市区	民乐10#变	10	200	94.42
2002	市区	李庄6#配变	10	200	18.92
2003	市区	李庄3#配变	10	200	0
2004	市区	李庄12#配变	10	200	0
2005	市区	民乐16#配变	10	315	85.27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2006	市区	民乐2#配变	10	200	7.12
2007	市区	民乐4#配变	10	400	158.08
2008	市区	民强21#配变	10	315	149.909
2009	市区	民强10#配变	10	400	60.76
2010	市区	民乐11#变	10	400	157.48
2011	市区	民强20#配变	10	315	0
2012	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	47.12
2013	市区	民强13#配变	10	315	8.41
2014	市区	民强1#变	10	400	30.32
2015	市区	黄尖10#变	10	200	85.48
2016	市区	新滩11#变	10	200	86.66
2017	市区	新滩1#变	10	200	112
2018	市区	新滩10#变	10	200	52.2
2019	市区	新滩5#变	10	200	93.96
2020	市区	黄尖12#变	10	200	85.66
2021	市区	新滩12#变	10	200	92.04
2022	市区	黄尖6#变	10	200	62.42
2023	市区	新滩9#变	10	200	35.06
2024	市区	新滩2#变	10	200	95.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2025	市区	黄尖9#变	10	200	64.92
2026	市区	黄尖1#变	10	200	89.66
2027	市区	黄尖3#变	10	400	122.68
2028	市区	黄尖2#变	10	200	86.5
2029	市区	新滩6#变	10	400	167.56
2030	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑2#变	10	800	523.12
2031	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑4#变	10	800	449.52
2032	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑4#变	10	800	507.36
2033	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑4#变	10	800	613.52
2034	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑2#变	10	800	462.48
2035	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑2#变	10	800	511.36
2036	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑4#变	10	800	594.96
2037	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑2#变	10	800	438
2038	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑2#变	10	800	531.36
2039	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑4#变	10	800	573.36
2040	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑2#变	10	800	484.48
2041	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑4#变	10	800	595.36
2042	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	488.32
2043	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2044	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	470
2045	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	485.68
2046	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	450.64
2047	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	483.76
2048	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	575.84
2049	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	479.36
2050	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	382.16
2051	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	466.8
2052	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	485.8
2053	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	184.8
2054	市区	郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	258.552
2055	市区	郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	512.64
2056	市区	星河绿苑1#配变	10	800	445.52
2057	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	301.392
2058	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	466.32
2059	市区	郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	311.346
2060	市区	正丰09号变	10	100	22.17
2061	市区	鞍湖张本10号变	10	200	35.5
2062	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	49.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2063	市区	鞍湖三旺8号	10	200	39.2
2064	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	99.7
2065	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	11.58
2066	市区	鞍湖张本3号	10	200	39.3
2067	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	106.66
2068	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	95.08
2069	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	54.32
2070	市区	鞍湖大顾7号	10	200	108.74
2071	市区	鞍湖刘格7号	10	100	71.06
2072	市区	鞍湖张本4#变	10	200	35.98
2073	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	144.62
2074	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	64.62
2075	市区	鞍湖张本5号变	10	200	61.74
2076	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	74
2077	市区	鞍湖张本11号	10	200	15.58
2078	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	56.74
2079	市区	鞍湖张本6#变	10	200	56.74
2080	市区	鞍湖张本2#变	10	200	13.58
2081	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2082	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	69.16
2083	市区	鞍湖张本12号变	10	200	39.04
2084	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	73.26
2085	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	40.34
2086	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	57
2087	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	38
2088	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	78.74
2089	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	83.38
2090	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	84.16
2091	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	93.42
2092	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	94.52
2093	市区	鞍湖张本13#变	10	200	86.62
2094	市区	鞍湖三旺10号	10	200	81.06
2095	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	59.7
2096	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	67.62
2097	市区	鞍湖三旺11号	10	200	71.04
2098	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	30.74
2099	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	0
2100	市区	鞍湖张本8号	10	200	84.82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2101	市区	鞍湖刘格2号	10	200	92.62
2102	市区	鞍湖三旺9号	10	200	37.16
2103	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	101.42
2104	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	100.62
2105	市区	鞍湖张本7号变	10	200	124.48
2106	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	80.2
2107	市区	鞍湖张本1号	10	200	36.46
2108	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	74.14
2109	市区	鞍湖刘格9号	10	400	193.84
2110	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	44.5
2111	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	12.7
2112	市区	鞍湖兴福12号	10	200	0
2113	市区	鞍湖兴福14号	10	100	15.21
2114	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	72.88
2115	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	218.84
2116	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	159.48
2117	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	276.1
2118	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	76.96
2119	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	68.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2120	市区	鞍湖三旺3号	10	200	80.46
2121	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	23.72
2122	市区	鞍湖许桥7号	10	200	65.7
2123	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	86.84
2124	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	20.24
2125	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	50.58
2126	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	82.8
2127	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	15.84
2128	市区	鞍湖许桥6号	10	200	39.42
2129	市区	鞍湖兴福1号	10	200	29.74
2130	市区	鞍湖兴福3号	10	200	37.92
2131	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	65.9
2132	市区	鞍湖许桥5号	10	200	0
2133	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	59.34
2134	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	52.54
2135	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	2.04
2136	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	71.24
2137	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	53.5
2138	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	31.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2139	市区	鞍湖兴福15	10	200	54.08
2140	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	0
2141	市区	鞍湖许桥8号	10	200	74.34
2142	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	99.54
2143	市区	鞍湖兴福2号	10	200	24.08
2144	市区	鞍湖兴福11号	10	200	55
2145	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	119.12
2146	市区	鞍湖许桥3号	10	400	138.6
2147	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	175.68
2148	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	291.65
2149	市区	庆元13号变	10	200	95.72
2150	市区	袁坎02号变	10	200	4.76
2151	市区	庆元14号变	10	200	62.66
2152	市区	庆元12号变	10	200	85.96
2153	市区	庆元03号变	10	200	0
2154	市区	王姚11号变	10	200	83.8
2155	市区	庆元小区06号箱变	10	630	427.329
2156	市区	袁坎10号变	10	200	52.38
2157	市区	袁坎06号变	10	100	35.81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2158	市区	庆元小区05号箱变	10	500	305.15
2159	市区	王姚08号变	10	200	67.66
2160	市区	袁坎15号变	10	200	17.08
2161	市区	王姚23号变	10	200	63.2
2162	市区	庆元11号变	10	200	47.42
2163	市区	袁坎08号变	10	200	71.06
2164	市区	袁坎17号变	10	200	103.38
2165	市区	庆元01号变	10	200	23.8
2166	市区	袁坎03号变	10	200	47.12
2167	市区	袁坎11号变	10	200	31.96
2168	市区	庆元06号变	10	200	74.28
2169	市区	袁坎12号变	10	200	88.66
2170	市区	袁坎05号变	10	200	0
2171	市区	袁坎09号变	10	200	94.7
2172	市区	庆元10号变	10	200	90.16
2173	市区	仁智33号变	10	200	85.92
2174	市区	庆元04号变	10	200	81.42
2175	市区	袁坎14号变	10	200	78.02
2176	市区	袁坎13号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2177	市区	庆元02号变	10	200	88.58
2178	市区	袁坎01号变	10	200	45.32
2179	市区	袁坎16号变	10	200	51.84
2180	市区	庆元20号变	10	200	115.92
2181	市区	王姚13号变	10	200	89.34
2182	市区	庆元08号变	10	200	72.08
2183	市区	庆元05号变	10	200	87.62
2184	市区	袁坎18号变	10	200	83.46
2185	市区	庆元18号变	10	200	68.16
2186	市区	烈士09号变	10	200	76.42
2187	市区	袁坎04号变	10	160	39.456
2188	市区	袁坎19号变	10	200	43.46
2189	市区	烈士19号变	10	200	19.38
2190	市区	袁坎07号变	10	200	23.78
2191	市区	映南线庆元小区04号箱变	10	400	108.32
2192	市区	庆元17号变	10	200	9.12
2193	市区	映南线庆元小区03号箱变	10	630	332.073
2194	市区	映南线庆元小区02号箱变	10	400	120.68
2195	市区	映南线庆元小区01号箱变	10	630	340.263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2196	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	352.359
2197	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	399.568
2198	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	257.52
2199	市区	吴徐14#变	10	200	13.84
2200	市区	吴徐4#配变	10	400	201.44
2201	市区	黄刘11#配变	10	200	53.5
2202	市区	杨侍22#变	10	200	59.7
2203	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	247.32
2204	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	231.08
2205	市区	新星22#配变	10	315	178.447
2206	市区	新星11#配变	10	400	115.76
2207	市区	黄刘10#配变	10	200	36.06
2208	市区	黄刘8#配变	10	200	136.5
2209	市区	新星21#配变	10	200	70.08
2210	市区	吴徐1#配变	10	200	47.7
2211	市区	郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	399.568
2212	市区	黄刘4#配变	10	200	85.74
2213	市区	黄刘5#配变	10	200	53.38
2214	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	399.568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2215	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	399.568
2216	市区	郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	384.3
2217	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	227.997
2218	市区	孙英10#配变	10	200	108.12
2219	市区	新星15#配变	10	200	101.52
2220	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	399.568
2221	市区	吴徐9#配变	10	200	127.54
2222	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	368.991
2223	市区	新星23#配变	10	200	62.5
2224	市区	杨侍6#配变	10	200	72.92
2225	市区	新星19#配变	10	200	49.46
2226	市区	新星1#配变	10	200	38.88
2227	市区	新星10#配变	10	200	0
2228	市区	新星2#配变	10	200	0
2229	市区	新星7#配变	10	200	3.88
2230	市区	杨侍17#变	10	200	83
2231	市区	杨侍7#配变	10	200	63.16
2232	市区	杨侍8#配变	10	200	5.38
2233	市区	新星5#配变	10	200	100.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2234	市区	新星6#配变	10	200	56.9
2235	市区	新星8#配变	10	200	5.34
2236	市区	新星4#配变	10	200	102.12
2237	市区	黄刘9#配变	10	200	71.16
2238	市区	明朗13#配变	10	200	94.16
2239	市区	新星3#配变	10	400	168.04
2240	市区	孙英11#配变	10	400	97.76
2241	市区	新星13#配变	10	400	111.92
2242	市区	健仁9#变	10	200	74.34
2243	市区	兴隆13#变	10	200	83.78
2244	市区	才塘16#变-	10	200	70.56
2245	市区	才塘10#变	10	100	27.75
2246	市区	盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	174.76
2247	市区	盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	249.984
2248	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	246.92
2249	市区	盐中19#变	10	400	131.4
2250	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	249.24
2251	市区	兴隆29#变	10	200	121.66
2252	市区	兴隆18#变	10	200	91.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2253	市区	兴隆20#变	10	200	106.66
2254	市区	才塘2#变	10	200	81.06
2255	市区	陈井5#变	10	200	23.3
2256	市区	兴隆28#变-	10	200	101.22
2257	市区	盐中4#变	10	200	0
2258	市区	兴隆19#变	10	200	78.12
2259	市区	兴隆16#变	10	200	104.38
2260	市区	兴隆14#变	10	200	103.58
2261	市区	兴隆1#变	10	200	116.56
2262	市区	兴隆26#变-	10	200	75.22
2263	市区	才塘9#变-	10	200	20.84
2264	市区	兴隆17#变	10	200	94.28
2265	市区	才塘4#变	10	400	214.16
2266	市区	兴隆21#变	10	200	99.34
2267	市区	才塘24#变	10	200	55.22
2268	市区	才塘14#变	10	200	0
2269	市区	才塘19#变	10	200	82.34
2270	市区	才塘1#变	10	200	74.56
2271	市区	兴隆15#变	10	200	115.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2272	市区	兴隆22#变	10	200	78
2273	市区	才塘11#变	10	200	74.58
2274	市区	才塘12#变	10	200	45.84
2275	市区	兴隆3#变	10	200	100.88
2276	市区	青墩19#变	10	200	23.08
2277	市区	盐中15#变-	10	200	90.88
2278	市区	兴隆31#变	10	200	84.24
2279	市区	才塘23#变	10	200	108.04
2280	市区	才塘7#变-	10	400	113.48
2281	市区	才塘26#变	10	200	56.92
2282	市区	兴隆24#变-	10	200	120.22
2283	市区	才塘13#变	10	200	78.96
2284	市区	兴隆4#变	10	200	101.24
2285	市区	盐中8#变	10	200	80
2286	市区	盐中3#变	10	200	0
2287	市区	盐中2#变	10	400	32.84
2288	市区	兴隆32#变	10	200	62.84
2289	市区	陈井7#变	10	200	13.44
2290	市区	盐中17#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2291	市区	才塘28#变	10	200	51.8
2292	市区	兴隆30#变	10	400	283.84
2293	市区	兴隆27#变-	10	200	95.84
2294	市区	兴隆2#变-	10	200	34.62
2295	市区	兴隆25#变-	10	200	110.38
2296	市区	兴隆5#变	10	315	174.006
2297	市区	才塘3#变-	10	400	98.76
2298	市区	盐中16#变	10	400	133.68
2299	市区	盐中1#变	10	315	0
2300	市区	才塘15#变	10	400	204.76
2301	市区	才塘5#变-	10	400	127.92
2302	市区	才塘18#变	10	400	210.6
2303	市区	兴隆38#变	10	400	269.16
2304	市区	才塘17#变-	10	400	122.16
2305	市区	兴隆33#变	10	400	277.4
2306	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	0
2307	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	0
2308	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	0
2309	市区	大冈联合村4#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2310	市区	集镇30#配变	10	200	0
2311	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	0
2312	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	0
2313	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	0
2314	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	0
2315	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	0
2316	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	0
2317	市区	集镇29#配变	10	400	0
2318	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	0
2319	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	0
2320	市区	富港28#变	10	400	0
2321	市区	大冈集镇9#配变	10	400	0
2322	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	0
2323	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	0
2324	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	0
2325	市区	傍徐小区4#配变	10	400	0
2326	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	0
2327	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	0
2328	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2329	市区	集镇12#配变.	10	400	0
2330	市区	大冈集镇40#变	10	400	0
2331	市区	岐山6#配变	10	100	0
2332	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	0
2333	市区	大冈富港8#配变	10	400	0
2334	市区	岐山村20号配变	10	200	0
2335	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	0
2336	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	0
2337	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	0
2338	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	0
2339	市区	岐山10#配变	10	200	0
2340	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	0
2341	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	0
2342	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	0
2343	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	0
2344	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	0
2345	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	0
2346	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	0
2347	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2348	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	0
2349	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	0
2350	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	0
2351	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	0
2352	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	0
2353	市区	大冈联合19#配变	10	200	0
2354	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	0
2355	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	0
2356	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	0
2357	市区	大冈联合村22#配变	10	315	0
2358	市区	大冈傍徐16#变	10	400	0
2359	市区	大冈岐山23#变	10	400	0
2360	市区	花苑小区箱变	10	630	0
2361	市区	佳富23#配变	10	200	51.84
2362	市区	野陆13#变	10	400	232.68
2363	市区	佳富18#配变	10	200	0
2364	市区	冈北线佳富24#箱变	10	500	242.45
2365	市区	冈北线佳富26#箱变	10	500	324
2366	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	94.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2367	市区	佳富9#配变	10	200	0
2368	市区	PMS_大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	271.908
2369	市区	佳富8#配变	10	400	23.8
2370	市区	吴港16#变	10	200	11.42
2371	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	119.84
2372	市区	佳富16#配变	10	200	61.92
2373	市区	卧龙8#配变	10	200	73.84
2374	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	139.293
2375	市区	佳富6#配变	10	200	53.12
2376	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	52.16
2377	市区	佳富5#配变	10	100	8.81
2378	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	19.3
2379	市区	佳富1#配变	10	200	46.44
2380	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	7.58
2381	市区	佳富12#配变	10	200	27.16
2382	市区	佳富4#配变	10	200	33.8
2383	市区	佳富13#配变	10	200	14.34
2384	市区	佳富22#配变	10	200	53.74
2385	市区	佳富15#变	10	200	15.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2386	市区	佳富3#配变	10	200	91.68
2387	市区	佳富2#配变	10	200	49.88
2388	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	12.52
2389	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	14.04
2390	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	54.8
2391	市区	佳富17#配变	10	200	51.7
2392	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	25.58
2393	市区	佳富10#配变	10	200	33.96
2394	市区	佳富7#配变	10	200	30.62
2395	市区	佳富11#配变	10	200	1.7
2396	市区	佳富14#配变	10	200	15.74
2397	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	15.46
2398	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	0
2399	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	34.839
2400	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	114.08
2401	市区	佳富25#	10	500	176.1
2402	市区	中舍2#变	10	200	145.38
2403	市区	光明9#配变	10	200	0
2404	市区	同兴18#配变	10	200	80.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2405	市区	光明10#配变	10	200	33.12
2406	市区	同兴4#配变	10	200	44.58
2407	市区	野陆9#配变	10	200	39.5
2408	市区	野陆2#配变	10	400	80.12
2409	市区	大冈集镇015#配变	10	315	51.849
2410	市区	野陆11#配变	10	315	120.991
2411	市区	同兴16#配变	10	200	72.04
2412	市区	同兴15#配变	10	200	0
2413	市区	光明3#配变	10	200	0
2414	市区	同兴1#配变	10	200	59.96
2415	市区	野陆6#配变	10	100	0
2416	市区	同兴6#配变	10	200	0
2417	市区	同兴13#配变	10	200	45.38
2418	市区	光明13#配变	10	200	71.46
2419	市区	光明4#配变	10	200	52.58
2420	市区	野陆5#配变	10	315	19.215
2421	市区	光明6#配变	10	200	0
2422	市区	同兴12#配变	10	400	114.72
2423	市区	同兴10#配变	10	200	68.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2424	市区	同兴2#配变	10	200	62
2425	市区	大冈野陆10#配变	10	200	0
2426	市区	同兴7#配变	10	200	21.28
2427	市区	同兴5#配变	10	200	12.92
2428	市区	同兴14#配变	10	200	42.96
2429	市区	同兴11#配变	10	200	0
2430	市区	同兴9#配变	10	200	52.08
2431	市区	光明1#配变	10	200	13.5
2432	市区	野陆3#配变	10	200	78.22
2433	市区	同兴8#配变	10	200	0
2434	市区	光明2#配变	10	400	27.72
2435	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	531.36
2436	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	498.96
2437	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	442
2438	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	554
2439	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	403.84
2440	市区	护陇5#配变	10	400	148.08
2441	市区	新星17#配变	10	200	74.42
2442	市区	护陇居委会4#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2443	市区	孙英16#配变	10	200	133.78
2444	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	244.8
2445	市区	护陇10#配变	10	200	2.46
2446	市区	护陇7#配变	10	400	153.6
2447	市区	新星12#配变	10	400	167.92
2448	市区	护陇17#配变	10	315	157.216
2449	市区	新兴11#变	10	200	0
2450	市区	新兴12#变	10	200	39.42
2451	市区	指南4#变	10	200	54.12
2452	市区	新兴8#变	10	400	202.76
2453	市区	新兴2#变	10	200	77.5
2454	市区	新兴9#变	10	200	91.24
2455	市区	新兴14#变	10	200	98.06
2456	市区	指南2#变	10	200	51.46
2457	市区	指南10#变	10	200	67
2458	市区	新兴10#变	10	200	102.38
2459	市区	新兴6#变	10	200	57.96
2460	市区	指南9#变	10	200	87.62
2461	市区	新兴3#变	10	200	42.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2462	市区	指南11#变	10	200	65.54
2463	市区	指南13#变	10	200	64.38
2464	市区	指南16#变	10	200	115.84
2465	市区	指南12#变	10	200	98.34
2466	市区	新兴4#变	10	400	201.8
2467	市区	指南14#变	10	200	73.54
2468	市区	指南15#变	10	200	93.16
2469	市区	指南5#变	10	200	121.24
2470	市区	指南3#变	10	200	73.24
2471	市区	指南1#变	10	200	111.14
2472	市区	新兴5#变	10	200	102.38
2473	市区	指南6#变	10	200	67.08
2474	市区	新兴16#变	10	400	185.6
2475	市区	指南17#变	10	200	67.62
2476	市区	指南7#变	10	400	265.08
2477	市区	指南8#变	10	400	273.48
2478	市区	新兴17#变	10	400	142.16
2479	市区	吴徐2#配变	10	200	45.3
2480	市区	吴徐13#配变	10	200	17.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2481	市区	护陇16#配变	10	200	56.54
2482	市区	农民公寓1#箱变	10	400	157.4
2483	市区	吴徐17#配变	10	200	0
2484	市区	吴徐19#配变	10	200	26.92
2485	市区	吴徐18#配变	10	200	0
2486	市区	吴徐16#变	10	200	34.24
2487	市区	吴徐10#配变	10	400	130.64
2488	市区	吴徐12#配变	10	400	85.92
2489	市区	新星24#变	10	200	84
2490	市区	吴徐7#配变	10	200	96.8
2491	市区	农民公寓2#箱变	10	400	195
2492	市区	吴徐8#配变	10	200	92.54
2493	市区	乔庄7#配变	10	200	104.44
2494	市区	吴徐5#配变	10	200	0
2495	市区	吴徐3#配变	10	200	5.48
2496	市区	吴徐6#配变	10	200	0
2497	市区	乔庄农民公寓3#箱变	10	400	150.12
2498	市区	郭兴线乔庄农民公寓4#箱变	10	400	96.24
2499	市区	郭兴线乔庄农民公寓5#箱变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2500	市区	郭兴线乔庄农民公寓6#箱变主变81006010	10	400	163
2501	市区	吴徐11#配变	10	200	81.46
2502	市区	吴徐15#变	10	200	74.44
2503	市区	乔庄5#配变	10	200	62.32
2504	市区	新星18#变	10	200	70.08
2505	市区	孙英15#配变	10	200	24.94
2506	市区	孙英19#变	10	200	0
2507	市区	前营13#变	10	200	25.12
2508	市区	新建12#杆上配变	10	200	105.7
2509	市区	前营19#变	10	200	46.8
2510	市区	前营5#变	10	200	74.16
2511	市区	前营14#变	10	200	65.94
2512	市区	新建3#杆上配变	10	200	82.16
2513	市区	甘露11#变	10	200	100.62
2514	市区	新建16#变	10	200	67.84
2515	市区	新建11#变	10	200	76.42
2516	市区	新建15#	10	200	78.08
2517	市区	方明1#杆上配变	10	200	82.44
2518	市区	前营18#变	10	200	36.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2519	市区	新建14#	10	200	66.16
2520	市区	前营8#变	10	200	49.04
2521	市区	方明15#	10	200	86.06
2522	市区	新建8#杆上配变	10	400	234.84
2523	市区	前营3#变	10	200	70.72
2524	市区	方明6#变	10	200	98.28
2525	市区	前营11#变	10	200	50.92
2526	市区	前营22#变	10	200	116.58
2527	市区	新建6#杆上配变	10	200	77.94
2528	市区	前营10#变	10	200	64.58
2529	市区	新建17#变	10	200	91.7
2530	市区	方明17#变	10	200	88.5
2531	市区	甘露19#变	10	200	13.44
2532	市区	前营4#变	10	400	139.92
2533	市区	新建10#变	10	200	52.92
2534	市区	新建4#变	10	200	54.88
2535	市区	前营16#变	10	200	83.34
2536	市区	前营2#变	10	200	71.62
2537	市区	前营12#变	10	200	42.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2538	市区	新建5#杆上配变	10	200	67.22
2539	市区	新建7#杆上配变	10	200	42.54
2540	市区	前营24#变	10	200	35.06
2541	市区	前营17#变	10	200	112.44
2542	市区	前营20#变	10	200	93
2543	市区	前营21#变	10	200	101.12
2544	市区	新建13#变	10	200	81
2545	市区	前营9#变	10	200	49.72
2546	市区	前营7#变	10	200	54.66
2547	市区	前营15#变	10	200	36.7
2548	市区	新建2#变	10	200	115.98
2549	市区	新建1#变	10	400	243.92
2550	市区	前营6#变	10	315	150.885
2551	市区	新建19#变	10	400	123.08
2552	市区	三永12#配变	10	100	13.81
2553	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	202.92
2554	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	14.16
2555	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	47.12
2556	市区	三永7#配变	10	200	128.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2557	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	54.08
2558	市区	三永1#配变	10	200	17.12
2559	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	88.08
2560	市区	三永17#配变	10	200	70.2
2561	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	38.46
2562	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	0
2563	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	33.2
2564	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	49.04
2565	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	69.88
2566	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	137.4
2567	市区	三永18#配变	10	200	72.66
2568	市区	三永16#配变	10	200	97.96
2569	市区	三永4#配变	10	100	0
2570	市区	三永14#配变	10	200	104
2571	市区	三永10#配变	10	400	155
2572	市区	三永5#配变	10	200	41.7
2573	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	110.58
2574	市区	三永9#配变	10	200	117.86
2575	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	107.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2576	市区	三永13#配变	10	200	94.7
2577	市区	三永20#配变	10	200	17.12
2578	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	26.46
2579	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	31.52
2580	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	72.24
2581	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	74.66
2582	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	90.7
2583	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	98.92
2584	市区	三永19#配变	10	200	100.8
2585	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	64.12
2586	市区	三永15#配变	10	200	44
2587	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	32.58
2588	市区	三永6#配变	10	200	32.54
2589	市区	三永8#配变	10	400	170.92
2590	市区	三永2#配变	10	400	164.92
2591	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	210.92
2592	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	169.76
2593	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	0
2594	市区	宝林1#箱变	10	500	150.35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2595	市区	宝林2#箱变	10	500	193.45
2596	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	191.6
2597	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	0
2598	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	272.223
2599	市区	护陇8#配变	10	400	151.6
2600	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	6.16
2601	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	149.68
2602	市区	集镇16号变001	10	400	31.68
2603	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	73
2604	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	242.55
2605	市区	郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	166.32
2606	市区	刘垛11#变	10	400	0
2607	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	126
2608	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	0
2609	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	444.64
2610	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	461.36
2611	市区	护珑家园欧变配电变压器	10	200	53.38
2612	市区	刘垛4#配变	10	400	156.76
2613	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	143.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2614	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	24.8
2615	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	124.8
2616	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	29.92
2617	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	9.08
2618	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	313.74
2619	市区	郭猛集镇26#变	10	400	101.48
2620	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	138.68
2621	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	367.479
2622	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	117.337
2623	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	279.153
2624	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	368.3
2625	市区	郭猛集镇12#公用变	10	400	4
2626	市区	护陇13#配变	10	315	9.985
2627	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	37.2
2628	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	19.16
2629	市区	集镇18#箱变	10	400	104.32
2630	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	111.84
2631	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	18.24
2632	市区	袁邵19号配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2633	市区	三湾19#变	10	200	87.38
2634	市区	明朗12#配变	10	200	0
2635	市区	袁邵5#配变	10	200	0
2636	市区	明朗4#配变	10	400	132.84
2637	市区	三湾16#配变	10	200	6.8
2638	市区	袁邵9#配变	10	200	105.58
2639	市区	三湾21#变	10	400	4.48
2640	市区	孙英24#配变	10	315	96.516
2641	市区	黄刘6#配变	10	200	39.84
2642	市区	袁邵21#配变	10	200	10.2
2643	市区	郭袁线明朗20#变	10	200	28.58
2644	市区	三湾14#配变	10	200	139.8
2645	市区	明朗9#配变	10	200	24.2
2646	市区	孙英9#配变	10	200	0
2647	市区	袁邵8#变	10	200	0
2648	市区	袁邵13#配变	10	400	174.24
2649	市区	袁邵1#配变	10	200	59.54
2650	市区	孙英2#配变	10	200	46.04
2651	市区	袁邵16#配变	10	200	18.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2652	市区	袁邵4#配变	10	200	30.12
2653	市区	孙英8#配变	10	200	0
2654	市区	袁邵15#配变	10	200	7.74
2655	市区	袁邵6#配变	10	200	81.12
2656	市区	明朗6#配变	10	200	0
2657	市区	明朗15#配变	10	200	0
2658	市区	孙英18#配变	10	200	0
2659	市区	孙英13#配变	10	200	72.96
2660	市区	袁邵20号配变	10	200	99.04
2661	市区	孙英6#配变	10	200	15.34
2662	市区	孙英3#配变	10	200	60.42
2663	市区	袁邵7#配变	10	200	9.66
2664	市区	孙英1#配变	10	200	0
2665	市区	明朗7#配变	10	200	108.66
2666	市区	孙英17#配变	10	200	5.46
2667	市区	袁邵14#配变	10	200	15.88
2668	市区	孙英22#变	10	200	53.74
2669	市区	袁邵12#配变	10	200	91.66
2670	市区	孙英25#变	10	200	0.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2671	市区	孙英7#配变	10	200	23.92
2672	市区	明朗14#配变	10	315	6.457
2673	市区	孙英12#配变	10	400	20.92
2674	市区	孙英21#配变	10	400	189.88
2675	市区	孙英5#配变	10	400	188.76
2676	市区	孙英4#配变	10	400	149.24
2677	市区	明朗5#配变	10	400	51.48
2678	市区	孙英26#变	10	400	193.24
2679	市区	袁邵3#配变	10	400	225.24
2680	市区	新建1#配变	10	200	87.02
2681	市区	公用18#配变	10	200	64.88
2682	市区	生建13#配变	10	200	16.52
2683	市区	新川3#配变	10	200	75.04
2684	市区	生建10#配变	10	200	72.38
2685	市区	生建16#配变	10	200	115.58
2686	市区	生建7#配变	10	200	64.04
2687	市区	生建11#配变	10	200	66.58
2688	市区	生建2#配变	10	200	46.12
2689	市区	生建4#配变	10	200	58.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2690	市区	新建27#配变	10	200	87.84
2691	市区	生建15#配变	10	200	32.8
2692	市区	新建12#配变	10	315	179.55
2693	市区	新川11#配变（200）	10	200	66
2694	市区	生建12#配变	10	200	48.78
2695	市区	公用16#配变	10	400	217.08
2696	市区	新川5#配变	10	200	90.56
2697	市区	生建5#配变	10	200	58.12
2698	市区	生建9#配变	10	200	88.3
2699	市区	生建3#配变	10	200	27.84
2700	市区	生建6#配变	10	200	95.96
2701	市区	生建14#配变	10	200	64.58
2702	市区	生建8#配变	10	400	58.2
2703	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	499.36
2704	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	513.84
2705	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	446.48
2706	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	41.74
2707	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	42.62
2708	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2709	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	26.32
2710	市区	勤加7#配变	10	200	67.5
2711	市区	岐山7#配变	10	100	15.49
2712	市区	岐山17#配变	10	200	0
2713	市区	抬头6#配变	10	200	14.7
2714	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	33.84
2715	市区	勤加14#配变	10	400	0
2716	市区	富港9#配变	10	400	179.16
2717	市区	大冈集镇19#配变	10	400	0
2718	市区	勤加6#配变	10	200	111.92
2719	市区	抬头20#配变	10	200	15.88
2720	市区	抬头12#配变	10	200	49.74
2721	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	95.58
2722	市区	抬头11#配变	10	200	46.92
2723	市区	大冈集镇2#配变	10	400	29.92
2724	市区	勤加3#配变	10	200	17.24
2725	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	41.66
2726	市区	勤加9#配变	10	200	21.22
2727	市区	抬头29#配变	10	200	71.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2728	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	29.24
2729	市区	抬头13#配变	10	200	56.8
2730	市区	抬头7#配变	10	200	98.68
2731	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	19.2
2732	市区	勤加12#配变	10	200	47.16
2733	市区	抬头22#配变	10	200	90.34
2734	市区	抬头19#配变	10	200	78.24
2735	市区	抬头15#配变	10	200	82.58
2736	市区	抬头10#配变	10	100	0
2737	市区	勤加1#配变	10	200	22.24
2738	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	95.8
2739	市区	抬头1#配变	10	400	69.76
2740	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	24.84
2741	市区	抬头16#配变	10	200	48.2
2742	市区	抬头8#配变	10	200	73.92
2743	市区	勤加5#配变	10	200	63.24
2744	市区	勤加13#配变	10	200	22.62
2745	市区	抬头5#配变	10	200	51.04
2746	市区	抬头28#配变	10	200	28.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2747	市区	抬头18#配变	10	200	79.84
2748	市区	光华8#配变	10	200	0
2749	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	94.24
2750	市区	勤加10#配变	10	200	76.7
2751	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	31.8
2752	市区	抬头3#配变	10	200	61.88
2753	市区	抬头23#配变	10	200	9.04
2754	市区	勤加17#配变	10	200	0
2755	市区	勤加18#配变	10	200	95.16
2756	市区	勤加4#配变	10	200	44.7
2757	市区	勤加15#配变	10	200	61.24
2758	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	78.66
2759	市区	抬头27#配变	10	200	68.12
2760	市区	抬头14#配变	10	200	83.92
2761	市区	勤加20#配变	10	200	20.7
2762	市区	大冈勤加22#变	10	200	0
2763	市区	岐山村1#配变	10	200	71.12
2764	市区	勤加8#配变	10	200	59.66
2765	市区	勤加2#配变	10	400	228.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2766	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	51.54
2767	市区	抬头4#配变	10	200	65.46
2768	市区	岐山22#配变	10	200	11.58
2769	市区	勤加19#配变	10	200	83.62
2770	市区	岐山村3#配变	10	200	79.66
2771	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	63.16
2772	市区	勤加11#公用变	10	200	0
2773	市区	岐山21#配变	10	200	87.12
2774	市区	抬头21#配变	10	200	27.24
2775	市区	勤加16#配变	10	400	245.72
2776	市区	大冈抬头2#配变	10	400	59.6
2777	市区	抬头9#配变	10	400	124.92
2778	市区	抬头17#配变	10	400	133.4
2779	市区	秦南泾口4#变	10	200	40.84
2780	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	81.92
2781	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	189.913
2782	市区	秦南泾口14#变	10	400	173.08
2783	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	324.387
2784	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	391.797

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2785	市区	秦南泾口13#变	10	200	60.76
2786	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	104.58
2787	市区	秦南泾口1#变	10	200	57.42
2788	市区	秦南泾口15#变	10	200	64.42
2789	市区	秦南泾口3#变	10	200	16
2790	市区	鞍湖集镇12号	10	200	0
2791	市区	秦南泾口17#变	10	500	244.15
2792	市区	秦南泾口16#变	10	500	198.75
2793	市区	秦南泾口18#变	10	500	241.15
2794	市区	秦南千秋11#变	10	200	93.84
2795	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	0
2796	市区	鞍湖集镇18#	10	400	201
2797	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	364.329
2798	市区	秦南泾口10#变	10	200	46.12
2799	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	103.92
2800	市区	鞍湖大顾6号	10	200	55.92
2801	市区	秦南千秋8#变	10	200	79.54
2802	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	155.16
2803	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	30.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2804	市区	秦南千秋12#变	10	200	28.12
2805	市区	鞍湖集镇9号	10	200	118.38
2806	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	257.24
2807	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	296.1
2808	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	323
2809	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	87.066
2810	市区	秦南千秋19#变	10	200	29.7
2811	市区	秦南泾口2#变	10	200	0
2812	市区	鞍湖集镇11号	10	200	62.46
2813	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	17.34
2814	市区	秦南千秋24#变	10	200	59.8
2815	市区	秦南泾口11#变	10	200	65.88
2816	市区	秦南千秋16#变	10	200	61.58
2817	市区	秦南千秋10#变	10	200	28.66
2818	市区	秦南泾口9#变	10	200	40.74
2819	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	120.38
2820	市区	秦南泾口7#变	10	200	78.46
2821	市区	秦南泾口8#变	10	200	77.24
2822	市区	秦南泾口6#变	10	200	41.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2823	市区	秦南泾口12#变	10	200	55.3
2824	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	59.5
2825	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	0
2826	市区	秦南千秋7#变	10	200	2.46
2827	市区	秦南千秋21#变	10	315	180.526
2828	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	174.48
2829	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	125.36
2830	市区	红升31号变	10	200	78.96
2831	市区	伍港07号变	10	160	10.016
2832	市区	仁智17号变	10	200	47.58
2833	市区	仁智11号变	10	200	28.24
2834	市区	曙光04号变	10	200	92.12
2835	市区	仁智34号变	10	200	3.24
2836	市区	仁智30号变	10	200	96.66
2837	市区	红升29号变	10	200	81.58
2838	市区	仁智28号变	10	200	42.84
2839	市区	仁智15号变	10	200	55.92
2840	市区	李坝11号变	10	200	38.54
2841	市区	伍港16号变	10	200	97.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2842	市区	李坝12号变	10	200	89.46
2843	市区	伍港03号变	10	200	41.7
2844	市区	李坝10号变	10	160	34.288
2845	市区	仁智12号变	10	200	71.78
2846	市区	曙光03号变	10	200	77.7
2847	市区	伍港12号变	10	200	49.7
2848	市区	伍港02号变	10	400	205.92
2849	市区	李坝05号变	10	200	32.38
2850	市区	李坝22号变	10	200	71.5
2851	市区	红升25号变	10	200	69.12
2852	市区	李坝08号变	10	200	0
2853	市区	伍港14号变	10	200	56.12
2854	市区	红升21号变	10	200	72.42
2855	市区	仁智10号变	10	200	102.38
2856	市区	兆顺20号变	10	200	0
2857	市区	李坝20号变	10	200	66.8
2858	市区	李坝15号变	10	200	0
2859	市区	伍港01号变	10	200	60.42
2860	市区	红升15号变	10	200	89.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2861	市区	仁智26号变	10	200	93.7
2862	市区	仁智32号变	10	400	170.92
2863	市区	前途08号变	10	200	94.66
2864	市区	李坝06号变	10	200	58.24
2865	市区	红升14号变	10	200	0
2866	市区	李坝21号变	10	200	0
2867	市区	仁智29号变	10	200	63.62
2868	市区	李坝07号变	10	200	58.8
2869	市区	曙光01号变	10	200	0
2870	市区	红升11号变	10	200	60.58
2871	市区	仁智25号变	10	200	117.2
2872	市区	李坝26号变	10	200	41.66
2873	市区	李坝25号变	10	200	30.2
2874	市区	伍港10号变	10	400	142.84
2875	市区	李坝18号变	10	200	92.3
2876	市区	伍港15#变	10	200	76.5
2877	市区	红升13号变	10	200	41.46
2878	市区	仁智09号变	10	200	62.08
2879	市区	伍港08号变	10	200	29.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2880	市区	红升27号变	10	200	99.8
2881	市区	伍港13号变	10	200	94.46
2882	市区	红升24号变	10	200	28.74
2883	市区	仁智20号变	10	200	73.54
2884	市区	仁智16号变	10	400	212.68
2885	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	87.3
2886	市区	北蒋雨生2#变	10	200	69.7
2887	市区	北蒋雨生14#变	10	200	13.3
2888	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	46.74
2889	市区	北蒋雨生1#变	10	200	26.04
2890	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	32.04
2891	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	76.84
2892	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	26.34
2893	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	57.74
2894	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	10.12
2895	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	88.08
2896	市区	北蒋雨生13#	10	200	22.84
2897	市区	北蒋雨生11#变	10	200	78.42
2898	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	163.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2899	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	47.42
2900	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	51.92
2901	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	29.34
2902	市区	北蒋雨生16#变	10	200	68.08
2903	市区	北蒋雨生6#变	10	200	26.7
2904	市区	北蒋雨生17#变	10	200	41.3
2905	市区	北蒋雨生15#变	10	200	54.2
2906	市区	北蒋雨生12#变	10	200	0
2907	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	108.297
2908	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	19.92
2909	市区	北蒋雨生8#变	10	200	0
2910	市区	北蒋雨生18#变	10	200	54.66
2911	市区	北蒋楚九10#变	10	200	0
2912	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	66.16
2913	市区	北蒋雨生9#变	10	200	16
2914	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	67.12
2915	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	62.34
2916	市区	北蒋楚九4#变	10	200	14.82
2917	市区	北蒋雨生5#变	10	200	28.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2918	市区	北蒋雨生3#变	10	200	78.24
2919	市区	北蒋雨生7#变	10	200	72.3
2920	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	89.34
2921	市区	民立4#变	10	200	70.3
2922	市区	永和1#变	10	200	120.84
2923	市区	花川10#变	10	200	126.08
2924	市区	新征1#变	10	200	38.84
2925	市区	永和5#变	10	400	159.6
2926	市区	新街11#变	10	200	120.24
2927	市区	新征8#变	10	200	30.12
2928	市区	花川1#变	10	200	79.88
2929	市区	永和15#变	10	200	94.66
2930	市区	永和8#变	10	200	82.34
2931	市区	新征5#变	10	200	26.74
2932	市区	民立2#变	10	200	31.84
2933	市区	新街15#变	10	200	68.02
2934	市区	民立7#变	10	400	230.24
2935	市区	新征7#变	10	200	105.04
2936	市区	永和7#变	10	200	44.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2937	市区	花川4#变	10	200	110.38
2938	市区	民立10#变	10	200	106.54
2939	市区	新征3#变	10	200	95.04
2940	市区	民立3#变	10	200	79.96
2941	市区	民立6#变	10	200	28.12
2942	市区	花川8#变	10	200	77.2
2943	市区	新征4#变	10	200	51.5
2944	市区	花川5#变	10	200	60.88
2945	市区	花川7#变	10	200	71.54
2946	市区	花川6#变	10	200	71.66
2947	市区	永和2#变	10	200	75.94
2948	市区	新同13#变	10	200	81.34
2949	市区	花川9#变	10	200	114.16
2950	市区	民立8#变	10	400	240
2951	市区	永和3#变	10	400	243.68
2952	市区	永和9#变	10	200	93.2
2953	市区	花川2#变	10	200	78.62
2954	市区	永和12#变	10	200	101.84
2955	市区	新征6#变	10	400	191.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2956	市区	民立5#变	10	400	218.72
2957	市区	新征2#变	10	400	176.6
2958	市区	鞍湖兴福9号	10	200	89.8
2959	市区	鞍湖曲东11号	10	200	38.96
2960	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	80.16
2961	市区	鞍湖曲东7号	10	200	7.96
2962	市区	鞍湖曲东18号	10	200	89.62
2963	市区	龙冈桂吴3号	10	200	98.38
2964	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	62.46
2965	市区	鞍湖曲东12号	10	200	57.24
2966	市区	龙冈大吉15号	10	200	118.38
2967	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	112.6
2968	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	130.92
2969	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	55.16
2970	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	129.7
2971	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	122.8
2972	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	46.42
2973	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	71.58
2974	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	43.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2975	市区	鞍湖曲东10号	10	100	0
2976	市区	鞍湖兴福7号	10	200	58.46
2977	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	60.92
2978	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	0
2979	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	34.38
2980	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	32.24
2981	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	91.66
2982	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	68.1
2983	市区	鞍湖兴福17	10	200	61.84
2984	市区	鞍湖曲东14号	10	200	57.84
2985	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	123.84
2986	市区	鞍湖曲东4号	10	100	0
2987	市区	龙冈大吉7号	10	200	78.32
2988	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	136.72
2989	市区	鞍湖曲东9号	10	200	1.94
2990	市区	鞍湖曲东1号	10	400	216.92
2991	市区	鞍湖曲东13号	10	200	33.04
2992	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	0
2993	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	28.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2994	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	92.88
2995	市区	鞍湖曲东6号	10	200	85.46
2996	市区	鞍湖曲东8号	10	200	0
2997	市区	鞍湖兴福8号	10	200	0
2998	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	45.84
2999	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	65.24
3000	市区	鞍湖曲东17号	10	200	98.12
3001	市区	鞍湖兴福10号	10	200	77.78
3002	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	69.62
3003	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	0
3004	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	100.32
3005	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	96.96
3006	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	81.28
3007	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	107.16
3008	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	84.62
3009	市区	龙冈大吉14	10	200	99.8
3010	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	89.62
3011	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	63.8
3012	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	201.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3013	市区	鞍湖曲东2号	10	400	235.8
3014	市区	曲东19号	10	400	126.16
3015	市区	西潮4#配变	10	200	73.74
3016	市区	艳阳12#配变	10	200	33.58
3017	市区	西潮2#配变	10	200	44.24
3018	市区	艳阳10#配变	10	200	52.24
3019	市区	高荣1#所用配变	10	400	197.16
3020	市区	公用27#配变	10	400	128.48
3021	市区	桂英7#配变	10	200	0
3022	市区	艳阳6#配变	10	200	68.92
3023	市区	西潮10#配变	10	200	55.8
3024	市区	西潮8#配变	10	200	26
3025	市区	西潮11#配变	10	200	89.44
3026	市区	西潮5#配变	10	200	66.88
3027	市区	桂英8#配变	10	200	71
3028	市区	西潮7#配变	10	200	89.88
3029	市区	艳阳5#配变	10	200	29.74
3030	市区	桂英1#配变	10	200	84.1
3031	市区	艳阳14#配变	10	200	24.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3032	市区	艳阳15#配变	10	200	103.12
3033	市区	艳阳7#配变	10	200	75.88
3034	市区	西潮3#配变	10	400	158.4
3035	市区	艳阳8#配变	10	200	107.42
3036	市区	艳阳1#配变	10	200	32.92
3037	市区	西潮1#配变	10	200	66.84
3038	市区	西潮9#配变	10	200	93.3
3039	市区	新丰9#配变	10	200	62.46
3040	市区	艳阳3#配变	10	200	55.48
3041	市区	艳阳11#配变	10	200	43
3042	市区	新丰3#配变	10	200	57.44
3043	市区	新丰2#配变	10	200	71
3044	市区	艳阳4#配变	10	200	115.88
3045	市区	艳阳9#配变	10	200	36.38
3046	市区	新丰6#配变	10	200	85.3
3047	市区	艳阳16#配变	10	200	82.7
3048	市区	西潮6#配变	10	400	261.8
3049	市区	新丰1#配变	10	400	255.52
3050	市区	艳阳18#配变	10	400	246.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3051	市区	艳阳2#配变	10	400	100.6
3052	市区	艳阳17#配变	10	630	231.903
3053	市区	中原房产	10	500	260
3054	市区	大洋工业园1#	10	400	37.48
3055	市区	盐湾3#	10	400	0
3056	市区	大洋工业园3#	10	315	252
3057	市区	盐湾6#	10	250	156.175
3058	市区	中原房产2#S3	10	500	111.4
3059	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	207.774
3060	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	245.511
3061	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	374.031
3062	市区	大洋工业园2#	10	400	241.92
3063	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	273.861
3064	市区	圩洋	10	315	78.592
3065	市区	城北组团	10	500	76.1
3066	市区	木子置业2#S5	10	400	155
3067	市区	木子置业1#S4	10	400	177.32
3068	市区	木子置业3#S6	10	400	127.68
3069	市区	玖溪东园1#配电室2#主变	10	800	300.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3070	市区	红星海河湾2#配电室1#主变	10	800	482.32
3071	市区	玖溪东园2#配电室2#主变	10	800	487.36
3072	市区	东樾府3#配电室1#主变	10	800	480.32
3073	市区	东樾府2#开关站1#主变	10	800	482.96
3074	市区	红星海河湾1#配电室1#主变	10	800	418
3075	市区	玖溪东园开关站2#主变	10	800	468.16
3076	市区	玖溪西园开关站2#主变	10	800	533.36
3077	市区	东樾府5#配电室1#主变	10	800	553.52
3078	市区	红星海河湾1#配电室3#主变	10	800	471.2
3079	市区	东樾府4#配电室1#主变	10	800	500.96
3080	市区	东樾府1#开关站1#主变	10	800	481.36
3081	市区	东樾府2#配电室3#主变	10	800	460.16
3082	市区	东樾府1#配电室3#主变	10	800	451.68
3083	市区	红星海河湾3#配电室1#主变	10	800	519.52
3084	市区	玖溪东园开关站4#主变	10	800	554.8
3085	市区	红星海河湾3#配电室3#主变	10	800	462.16
3086	市区	玖溪东园2#箱变主变	10	400	276.24
3087	市区	玖溪西园1#配电室2#主变	10	800	495.52
3088	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	417.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3089	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	422.32
3090	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	402.48
3091	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	487.2
3092	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	459.52
3093	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	298.64
3094	市区	电化厂宿舍6#	10	315	241.888
3095	市区	袁庄24#	10	200	140.92
3096	市区	袁庄13#	10	400	198.4
3097	市区	加油站S5箱变主变	10	630	411.894
3098	市区	北闸20#变主变	10	400	320
3099	市区	袁庄12#	10	400	0
3100	市区	电化厂宿舍2#	10	315	201.411
3101	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	363.888
3102	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	303.282
3103	市区	北闸12#	10	400	320
3104	市区	液化气宿舍3#	10	315	160.492
3105	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	466.389
3106	市区	北闸7#箱变主变	10	630	363.636
3107	市区	液化气宿舍2#	10	315	71.505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3108	市区	东域名居1#配电室4#配变	10	800	562.16
3109	市区	东域名居1#开关站2#配变	10	630	345.681
3110	市区	东域名居1#配电室2#配变	10	800	536.64
3111	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	336.798
3112	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	457.36
3113	市区	公用19#配变	10	400	66.16
3114	市区	公用26#配变	10	400	97.32
3115	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	342.342
3116	市区	顺心园开关站2#变	10	800	472.64
3117	市区	公用25#配变	10	400	116.76
3118	市区	公用9#配变	10	400	1.32
3119	市区	公用31#配变	10	400	38
3120	市区	公用1#配变	10	400	0
3121	市区	李灶10#配变	10	400	116.48
3122	市区	安龙16号变	10	200	84.88
3123	市区	安龙02号变	10	200	123.58
3124	市区	安龙11号变	10	200	22.88
3125	市区	安龙14号变	10	200	58.86
3126	市区	安龙18号变	10	200	64.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3127	市区	安龙06号变	10	200	70.66
3128	市区	安龙17号变	10	200	68.74
3129	市区	新洼23号变	10	200	90
3130	市区	安龙12号变	10	200	40.24
3131	市区	安龙03号变	10	200	65.92
3132	市区	新洼01号变	10	200	30.14
3133	市区	安龙09号变	10	200	107.04
3134	市区	安龙05号变	10	400	184.48
3135	市区	安龙01号变	10	200	83.24
3136	市区	安龙07号变	10	200	31.04
3137	市区	安龙04号变	10	200	0
3138	市区	安龙13号变	10	315	132.836
3139	市区	集镇11 号变	10	400	47
3140	市区	集镇21号变	10	400	91.4
3141	市区	碧水蓝湾小区1号配电室2号主变	10	800	510.16
3142	市区	碧水蓝湾小区2#配电室2#主变压器	10	800	333.52
3143	市区	清恩01号变	10	400	194.92
3144	市区	集镇25号箱变	10	630	166.887
3145	市区	清恩09号变	10	200	23.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3146	市区	集镇02号变	10	315	68.764
3147	市区	清恩07号变	10	400	100.68
3148	市区	清恩04号变	10	200	51
3149	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	491.2
3150	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	342.594
3151	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	371.385
3152	市区	伍港05号变	10	200	63.2
3153	市区	汇成名居小区01号配电室1号主变	10	800	388.48
3154	市区	三龙05号变	10	200	132.34
3155	市区	兆顺03号变	10	200	62.54
3156	市区	伍港06号变	10	200	48.88
3157	市区	红升08号变	10	200	1.8
3158	市区	兆顺12号变	10	200	83.92
3159	市区	伍港11号变	10	200	38.66
3160	市区	兆顺24号变	10	200	104.42
3161	市区	红升12号变	10	160	67.552
3162	市区	红升28号变	10	200	18.36
3163	市区	兆顺23号变	10	200	34.84
3164	市区	兆顺14号变	10	200	50.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3165	市区	兆顺17号变	10	400	238.4
3166	市区	伍港09号变	10	200	14.16
3167	市区	新灶01号变	10	200	51.2
3168	市区	兆顺21号变	10	200	85.62
3169	市区	兆顺02号变	10	200	44
3170	市区	兆顺11号变	10	200	27.88
3171	市区	新灶10号变	10	200	49.46
3172	市区	红升09号变	10	200	60.92
3173	市区	新灶13号变	10	200	80.58
3174	市区	新灶03号变	10	400	224.4
3175	市区	兆顺16号变	10	400	179
3176	市区	新灶04号变	10	200	38.92
3177	市区	新灶07号变	10	200	72.84
3178	市区	新灶09号变	10	200	0
3179	市区	兆顺01号变	10	160	10.608
3180	市区	兆顺18号变	10	400	125
3181	市区	兆顺05号变	10	200	70.8
3182	市区	红升10号变	10	200	4.24
3183	市区	新灶08号变	10	200	52.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3184	市区	新灶12号变	10	200	52
3185	市区	新灶05号变	10	200	65.66
3186	市区	伍港04号变	10	200	45.96
3187	市区	新灶11号变	10	200	64.24
3188	市区	兆顺22号变	10	200	0
3189	市区	红升07号变	10	200	116.04
3190	市区	红升32号变	10	200	94
3191	市区	红升20号变	10	200	53.42
3192	市区	兆顺10号变	10	400	11.92
3193	市区	兆顺08号变	10	400	279.16
3194	市区	新灶02号变	10	400	210.12
3195	市区	新灶06号变	10	400	105.84
3196	市区	兆顺19号变	10	315	121.747
3197	市区	兆顺13号变	10	400	49.68
3198	市区	兆顺15号变	10	400	282.44
3199	市区	兆顺04号变	10	400	220.24
3200	市区	兆顺09号变	10	400	33.08
3201	市区	兆顺06号变	10	400	156.08
3202	市区	兆顺07号变	10	400	93.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3203	市区	新灶14号变	10	400	262.84
3204	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	372.204
3205	市区	水润天成1#变	10	630	181.944
3206	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	57.6
3207	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	5.68
3208	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	152.84
3209	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	31.24
3210	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	65.34
3211	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	181.15
3212	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	263.55
3213	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	47.911
3214	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	181.12
3215	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	135.08
3216	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	284.08
3217	市区	映洼线红升小区05号箱变	10	630	406.665
3218	市区	红升33号变	10	200	97.5
3219	市区	三龙04号变	10	200	75.66
3220	市区	映洼线红升小区03号箱变	10	400	143.08
3221	市区	三龙21号变	10	200	74.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3222	市区	清恩03号变	10	200	65.04
3223	市区	红升02号变	10	200	92.56
3224	市区	三龙14号变	10	200	18.96
3225	市区	红升26号变	10	200	41.3
3226	市区	红升06号变	10	200	66.34
3227	市区	三龙06号变	10	200	33.88
3228	市区	红升05号变	10	200	98
3229	市区	三龙09号变	10	200	111.66
3230	市区	三龙11号变	10	200	54.2
3231	市区	三龙19号变	10	200	71.04
3232	市区	安龙10号变	10	200	59
3233	市区	红升30号变	10	200	83.5
3234	市区	红升19号变	10	200	90.16
3235	市区	三龙13号变	10	200	73.42
3236	市区	红升16号变	10	160	28.064
3237	市区	三龙10号变	10	200	40.8
3238	市区	红升23号变	10	200	99.24
3239	市区	三龙01号变	10	200	23.94
3240	市区	三龙17号变	10	200	90.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3241	市区	三龙16号变	10	200	70.92
3242	市区	三龙08号变	10	200	83.58
3243	市区	三龙12号变	10	200	34
3244	市区	清恩08号变	10	200	71.8
3245	市区	红升17号变	10	160	59.392
3246	市区	三龙18号变	10	200	77.88
3247	市区	红升22号变	10	200	30.46
3248	市区	三龙23号变	10	200	100.54
3249	市区	新洼27号变	10	200	46.62
3250	市区	红升04号变	10	200	112.12
3251	市区	红升34号变	10	200	78.94
3252	市区	三龙03号变	10	200	49.74
3253	市区	清恩02号变	10	200	0
3254	市区	三龙24号变	10	200	107.08
3255	市区	映洼线红升小区02号箱变	10	400	70.76
3256	市区	映洼线三龙小区02号箱变	10	630	268.884
3257	市区	映洼线红升小区01号箱变	10	400	148.84
3258	市区	红升03号变	10	400	0
3259	市区	映洼线红升小区04号箱变	10	630	279.279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3260	市区	三龙20号变	10	400	203.76
3261	市区	红升01号变	10	400	265.6
3262	市区	映洼线三龙小区03号箱变	10	630	215.082
3263	市区	三龙22号变	10	400	203.84
3264	市区	仁智08号变	10	200	18.06
3265	市区	板土03号变	10	200	84.04
3266	市区	板土11号变	10	200	69.5
3267	市区	王姚03号变	10	200	73.26
3268	市区	板土12号变	10	200	66.92
3269	市区	王姚24号变	10	200	86.3
3270	市区	李坝24号变	10	100	0
3271	市区	王姚25号变	10	200	69.84
3272	市区	李坝19号变	10	200	41
3273	市区	仁智27号变	10	200	50.2
3274	市区	仁智04号变	10	200	13.36
3275	市区	板土09号变	10	200	17.58
3276	市区	板土01号变	10	200	62.08
3277	市区	李坝16号变	10	200	16.58
3278	市区	仁智07号变	10	200	28.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3279	市区	仁智05号变	10	200	60.42
3280	市区	王姚05号变	10	200	81.98
3281	市区	王姚18号变	10	200	95.3
3282	市区	前途02号变	10	200	41.42
3283	市区	李坝14号变	10	200	54.3
3284	市区	王姚19号变	10	200	51.3
3285	市区	仁智24号变	10	200	100.56
3286	市区	李坝04号变	10	200	89.66
3287	市区	王姚21号变	10	200	105.58
3288	市区	板土07号变	10	200	87.32
3289	市区	仁智19号变	10	200	0
3290	市区	前途06号变	10	200	33.42
3291	市区	仁智02号变	10	200	65.58
3292	市区	王姚10号变	10	200	66
3293	市区	李坝17号变	10	200	30.08
3294	市区	王姚15号变	10	200	81.46
3295	市区	仁智14号变	10	200	105.7
3296	市区	王姚12号变	10	200	103.2
3297	市区	前途05号变	10	200	75.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3298	市区	王姚22号变	10	200	65.3
3299	市区	王姚09号变	10	200	53.74
3300	市区	板土10号变	10	200	80.74
3301	市区	王姚07号变	10	200	52.7
3302	市区	板土04号变	10	200	66.38
3303	市区	前途03号变	10	200	59.54
3304	市区	王姚16号变	10	200	69.54
3305	市区	板土06号变	10	200	87.62
3306	市区	李坝03号变	10	200	86.58
3307	市区	仁智03号变	10	200	23
3308	市区	王姚02号变	10	200	64.88
3309	市区	王姚06号变	10	200	71.74
3310	市区	王姚04号变	10	200	81.5
3311	市区	仁智23号变	10	200	29.02
3312	市区	仁智35号变	10	200	71.8
3313	市区	李坝27#变	10	200	112.42
3314	市区	李坝23号变	10	200	94.92
3315	市区	王姚17号变	10	200	88.08
3316	市区	板土08号变	10	200	23.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3317	市区	集镇17 号变	10	200	104.88
3318	市区	李坝09号变	10	200	45.8
3319	市区	李坝29号变	10	200	97.46
3320	市区	仁智01号变	10	200	68.86
3321	市区	王姚14号变	10	200	75.7
3322	市区	李坝13号变	10	200	27.62
3323	市区	仁智31号变	10	200	23.8
3324	市区	王姚20号变	10	200	90
3325	市区	板土05号变	10	200	50.34
3326	市区	李坝01号变	10	200	59.2
3327	市区	李坝02号变	10	200	73.5
3328	市区	前途07号变	10	200	63.66
3329	市区	前途04号变	10	200	86.7
3330	市区	集镇15号变	10	400	131
3331	市区	仁智21号变	10	400	102
3332	市区	映坝线仁智小区01号箱变	10	400	124.76
3333	市区	王姚01号变	10	400	212.32
3334	市区	板土02号变	10	400	196.76
3335	市区	仁智06号变	10	400	293.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3336	市区	前途09#变	10	400	252.16
3337	市区	板土13号变	10	400	202.48
3338	市区	前途01号变	10	400	204.16
3339	市区	仁智18号变	10	400	160.08
3340	市区	映坝线仁智小区03号箱变	10	630	342.468
3341	市区	映坝线仁智小区04号箱变	10	630	303.597
3342	市区	映坝线仁智小区02号箱变	10	630	340.389
3343	市区	集镇05 号变	10	400	52.92
3344	市区	集镇13号变	10	500	28.9
3345	市区	集镇16 号变	10	200	48.24
3346	市区	欣濠世家小区02号变压器	10	800	437.52
3347	市区	欣濠世家小区06号变压器	10	800	465.68
3348	市区	伍龙06号变	10	200	87
3349	市区	欣濠世家小区04号变压器	10	800	468.96
3350	市区	烈士07号变	10	200	63.24
3351	市区	友谊01号变	10	400	16.32
3352	市区	友权15号变	10	200	67.92
3353	市区	烈士01号变	10	200	87.34
3354	市区	友权10号变	10	200	102.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3355	市区	烈士08号变	10	100	29.44
3356	市区	友权21号变	10	200	103.2
3357	市区	友权23号变	10	200	74.54
3358	市区	友权18号变	10	200	105.42
3359	市区	友权12号变	10	200	87.34
3360	市区	庆元07号变	10	200	0
3361	市区	烈士16号变	10	200	69.3
3362	市区	友谊16号变	10	200	81.9
3363	市区	烈士12号变	10	200	32.7
3364	市区	友谊13号变	10	200	45
3365	市区	友权09号变	10	100	0
3366	市区	庆元15号变	10	400	227.84
3367	市区	烈士02号变	10	200	56.58
3368	市区	友谊19号变	10	200	65.62
3369	市区	庆元19号变	10	200	60.04
3370	市区	烈士17号变	10	200	84.96
3371	市区	烈士04号变	10	200	85.08
3372	市区	烈士23号变	10	200	66.24
3373	市区	烈士14号变	10	200	87.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3374	市区	友权14号变	10	200	68.54
3375	市区	烈士11号变	10	200	104.5
3376	市区	友权05号变	10	200	77.54
3377	市区	友权06号变	10	200	107.08
3378	市区	烈士03号变	10	200	76.46
3379	市区	烈士10号变	10	200	81.04
3380	市区	烈士20号变	10	200	48.74
3381	市区	庆元09号变	10	200	61.96
3382	市区	烈士22号变	10	200	61.46
3383	市区	烈士05号变	10	200	29.74
3384	市区	友权19号变	10	200	74.82
3385	市区	友谊06号变	10	200	47.36
3386	市区	友权11号变	10	200	80.34
3387	市区	烈士18号变	10	200	79.3
3388	市区	友权17号变	10	200	53.42
3389	市区	烈士06号变	10	200	96.2
3390	市区	烈士15号变	10	200	93.62
3391	市区	友谊12号变	10	200	58.5
3392	市区	友谊02号变	10	400	183.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3393	市区	烈士13号变	10	200	101.46
3394	市区	友谊05号变	10	400	176
3395	市区	集镇24号变	10	400	142.32
3396	市区	友权07号变	10	200	123.7
3397	市区	友权13号变	10	200	123.58
3398	市区	友权02号变	10	200	72.96
3399	市区	伍龙08号变	10	250	55.95
3400	市区	友权20号变	10	200	11.6
3401	市区	集镇23号变	10	200	92.24
3402	市区	伍龙01号变	10	200	17.74
3403	市区	伍龙05号变	10	200	82.92
3404	市区	友权16号变	10	200	82.12
3405	市区	友权04号变	10	200	112.34
3406	市区	伍龙09号变	10	200	74.84
3407	市区	友权01号变	10	200	49.62
3408	市区	伍龙02号变	10	200	65.88
3409	市区	友权03号变	10	200	18.08
3410	市区	伍龙03号变	10	400	177.92
3411	市区	伍龙04号变	10	400	218.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3412	市区	五瑞12#配变	10	200	38.34
3413	市区	瑞东1#配变	10	400	169.4
3414	市区	瑞东2#配变	10	400	227.16
3415	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	35.08
3416	市区	瑞北8#配变	10	200	54.8
3417	市区	瑞北3#配变	10	100	3.44
3418	市区	尚庄集镇18#变	10	400	167.84
3419	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	414.96
3420	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	195.24
3421	市区	集镇13#配变	10	200	82.92
3422	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	79.84
3423	市区	集镇12#配变	10	400	196.72
3424	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	235.68
3425	市区	集镇10#配变	10	400	79.24
3426	市区	集镇7#配变	10	200	100.96
3427	市区	尚庄集镇9#变	10	400	42.72
3428	市区	集镇15#配变	10	200	32.66
3429	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	0
3430	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	10.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3431	市区	五瑞1#配变	10	200	0
3432	市区	瑞南7#配变	10	200	63.62
3433	市区	瑞北1#配变	10	200	62.5
3434	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	76.88
3435	市区	瑞北4#配变	10	200	59.42
3436	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	56.04
3437	市区	集镇16#配变	10	200	76.5
3438	市区	瑞北9#配变	10	200	79.46
3439	市区	瑞北11#配变	10	200	73.88
3440	市区	瑞北10#配变	10	200	53.5
3441	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	43
3442	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	222.4
3443	市区	集镇4#配变	10	400	0
3444	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	115.08
3445	市区	集镇17#配变	10	400	19.6
3446	市区	集镇11#配变	10	400	165.6
3447	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	2.16
3448	市区	瑞北6#配变	10	400	88.6
3449	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3450	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	147.48
3451	市区	东湖心语2#配电室2#主变	10	800	521.84
3452	市区	云图花园3#配电室2#主变	10	800	639.52
3453	市区	东湖印象2#配电室2#主变	10	630	411.516
3454	市区	云图花园2#配电室2#主变	10	800	425.84
3455	市区	东湖心语2#配电室4#主变	10	800	567.28
3456	市区	东湖心语开关站2#主变	10	800	638.16
3457	市区	云图花园3#配电室4#主变	10	800	616.96
3458	市区	东湖印象3#配电室2#主变	10	630	364.392
3459	市区	云图花园1#配电室2#主变	10	800	492.8
3460	市区	云图花园4#配电室2#主变	10	800	583.2
3461	市区	东湖印象1#配电室2#主变	10	800	595.52
3462	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	27.34
3463	市区	尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	515.36
3464	市区	民胜1#配变	10	200	53.12
3465	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	137.24
3466	市区	古殿8#配变	10	200	74.7
3467	市区	古殿6#配变	10	200	74.34
3468	市区	庆福12#配变	10	200	62.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3469	市区	庆福5#配变	10	200	41
3470	市区	庆福4#配变	10	200	38.8
3471	市区	瑞南5#配变	10	400	156.76
3472	市区	尚庄集镇2#变	10	400	106.8
3473	市区	集镇1#配变	10	400	116.24
3474	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	180.84
3475	市区	庆福6#配变	10	200	68.88
3476	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	0
3477	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	468.8
3478	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	423.84
3479	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	173.08
3480	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	397.52
3481	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	99.697
3482	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	28.6
3483	市区	尚庄集镇19#变	10	400	179
3484	市区	庆福13#配变	10	200	0
3485	市区	庆福2#配变	10	200	120.78
3486	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	31.66
3487	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	157.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3488	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	118.68
3489	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	6.34
3490	市区	荣昌8#配变	10	200	41.96
3491	市区	吉爱4#配变	10	100	5.75
3492	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	51.2
3493	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	79.24
3494	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	81.5
3495	市区	姚伙2#配变	10	200	0
3496	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	51.38
3497	市区	吉爱3#变	10	200	49.7
3498	市区	古殿11#配变	10	200	0
3499	市区	吉爱9#配变	10	200	72.38
3500	市区	姚伙4#配变	10	200	0
3501	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	0
3502	市区	姚伙3#变	10	200	43.7
3503	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	105.58
3504	市区	庆福11#配变	10	200	47.74
3505	市区	吉爱5#配变	10	200	92.58
3506	市区	吉爱7#配变	10	200	60.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3507	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	76.08
3508	市区	荣昌4#配变	10	200	72.48
3509	市区	庆福8#配变	10	200	15.34
3510	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	107.9
3511	市区	吉爱6#配变	10	200	53.04
3512	市区	民胜2#配变	10	200	20.8
3513	市区	古殿10#配变	10	200	40.92
3514	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	53.8
3515	市区	吉爱8#配变	10	200	48.88
3516	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	48.06
3517	市区	古殿4#配变	10	200	17.08
3518	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	45.84
3519	市区	民胜3#配变	10	200	40.66
3520	市区	吉爱10#配变	10	200	119.62
3521	市区	姚伙11#变	10	200	1.24
3522	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	55.04
3523	市区	姚伙10#配变	10	200	50.38
3524	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	105.74
3525	市区	庆福新村2#变	10	200	33.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3526	市区	尚庄古殿13#变	10	200	74.58
3527	市区	姚伙8#配变	10	200	0
3528	市区	荣昌5#配变	10	200	106.88
3529	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	13.3
3530	市区	庆福1#配变	10	200	84.62
3531	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	71.12
3532	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	20.7
3533	市区	民胜11#配变	10	200	24.62
3534	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	14.54
3535	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	102.92
3536	市区	世纪尚东府6#配电室2#主变	10	800	544.8
3537	市区	世纪尚东府3#配电室2#主变	10	800	535.44
3538	市区	世纪尚东府2#配电室2#主变	10	800	508.8
3539	市区	世纪尚东府7#配电室2#主变	10	800	640
3540	市区	世纪尚东府1#配电室4#主变	10	630	419.265
3541	市区	世纪尚东府2#配电室4#主变	10	800	514.48
3542	市区	世纪尚东府1#开关站2#主变	10	800	516.96
3543	市区	世纪尚东府5#配电室2#主变	10	800	535.52
3544	市区	世纪尚东府4#配电室4#主变	10	800	588.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3545	市区	世纪尚东府1#配电室2#主变	10	630	400.113
3546	市区	坞港11#配变	10	200	71.12
3547	市区	坞港9#配变	10	200	71.88
3548	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	320.103
3549	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	504.32
3550	市区	新利8#配变	10	200	73.66
3551	市区	公用12#配变	10	200	88
3552	市区	坞港12#配变	10	200	36.58
3553	市区	塘西3#配变	10	200	26.18
3554	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	546.64
3555	市区	新利7#配变	10	200	52.5
3556	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	365.274
3557	市区	新利6#配变	10	200	78.58
3558	市区	坞港6#配变	10	200	26.92
3559	市区	曙阳8#配变	10	200	47.46
3560	市区	坞港7#配变	10	200	83.08
3561	市区	坞港2#配变	10	200	73
3562	市区	坞港1#配变	10	200	18.58
3563	市区	利民6#配变	10	200	107.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3564	市区	塘西8#配变	10	200	77.92
3565	市区	塘西4#配变	10	200	72.34
3566	市区	坞港5#配变	10	200	60.3
3567	市区	塘西1#配变	10	200	57.3
3568	市区	坞港4#配变	10	200	39.66
3569	市区	塘西7#配变	10	200	85.08
3570	市区	坞港8#配变	10	200	57.2
3571	市区	塘西9#配变	10	200	62.74
3572	市区	塘西11#配变	10	200	64.12
3573	市区	坞港3#配变	10	200	64.38
3574	市区	塘西10#配变	10	200	104.88
3575	市区	塘西12#配变	10	200	91.42
3576	市区	塘西5#配变	10	200	115.52
3577	市区	塘西6#配变	10	400	147.4
3578	市区	新丰5#配变	10	400	200.08
3579	市区	塘西2#配变	10	400	233.76
3580	市区	公用28#配变	10	400	34.4
3581	市区	潮河4#配变	10	200	54.8
3582	市区	曙阳21#配变	10	200	111.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3583	市区	利民3#配变	10	400	185.96
3584	市区	李灶4#配变	10	200	17.08
3585	市区	利民5#配变	10	200	55.62
3586	市区	正洋8#配变	10	200	36.16
3587	市区	曙阳13#配变	10	200	71.12
3588	市区	正洋3#配变	10	200	27.46
3589	市区	正洋10#配变	10	200	50.62
3590	市区	正洋2#配变	10	200	44.8
3591	市区	正洋6#配变	10	200	4.44
3592	市区	利民4#配变	10	200	27.24
3593	市区	正洋1#配变	10	200	0
3594	市区	利民8#配变	10	200	58
3595	市区	正洋9#配变	10	200	45.08
3596	市区	庆丰10#配变	10	200	0
3597	市区	曙阳2#配变	10	200	74.74
3598	市区	曙阳7#配变	10	200	59.62
3599	市区	曙阳4#配变	10	400	152.24
3600	市区	利民2#配变	10	200	88.04
3601	市区	曙阳3#配变	10	200	94.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3602	市区	曙阳19#配变	10	200	48.44
3603	市区	正洋5#配变	10	200	38.58
3604	市区	曙阳11#配变	10	200	3.58
3605	市区	正洋7#配变	10	200	93.48
3606	市区	曙阳14#配变	10	200	75.8
3607	市区	曙阳12#配变	10	200	73.62
3608	市区	利民11#配变	10	400	177
3609	市区	正洋4#配变	10	200	48.2
3610	市区	利民9#配变	10	200	13.7
3611	市区	曙阳16#配变	10	200	61.52
3612	市区	庆丰7#配变	10	200	84.7
3613	市区	公用10#配变	10	200	41.3
3614	市区	利民1#配变	10	315	20.318
3615	市区	曙阳15#配变	10	400	1.32
3616	市区	曙阳23#配变	10	630	326.088
3617	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	366.471
3618	市区	盐海6#变	10	400	111.8
3619	市区	盐海15#变	10	400	0
3620	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	602.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3621	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	444.96
3622	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	585.36
3623	市区	绿地翠庭2#变	10	800	588.48
3624	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	388.017
3625	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	444.15
3626	市区	绿地翠庭4#变	10	800	607.36
3627	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	438.96
3628	市区	凤洋18#变	10	400	55.68
3629	市区	曙光11#变	10	400	104.08
3630	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	486.108
3631	市区	东方嘉苑1#变压器	10	800	330.32
3632	市区	盐海13#	10	400	128
3633	市区	东方嘉苑3#变压器	10	800	497.2
3634	市区	盐海10#变	10	400	0
3635	市区	东方嘉苑1#变	10	800	398.72
3636	市区	盐海2#变	10	400	115.68
3637	市区	黄海5#变	10	315	40.572
3638	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	384.3
3639	市区	黄海9#变	10	400	105.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3640	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	502.866
3641	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	328.734
3642	市区	水泥制品厂1#	10	315	194.071
3643	市区	钢铁1#变	10	400	176.24
3644	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	412.461
3645	市区	钢铁8#变	10	400	282.4
3646	市区	农垦宿舍2#	10	400	119.08
3647	市区	农垦宿舍1#	10	400	125.6
3648	市区	钢铁2#变	10	400	236.08
3649	市区	水泥制品厂2#	10	315	224.5
3650	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	490.77
3651	市区	袁庄9#	10	400	320
3652	市区	袁庄22#	10	400	292.12
3653	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	192.975
3654	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	0
3655	市区	龙冈凤凰15号	10	200	114.62
3656	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	142.08
3657	市区	刘格13#变	10	500	207.2
3658	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	416.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3659	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	492.32
3660	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	548.32
3661	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	428.48
3662	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	472.64
3663	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	239.24
3664	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	494.64
3665	市区	特水场1#变	10	400	157.88
3666	市区	中路港街道6#变	10	200	38.84
3667	市区	黄洋2#变	10	400	150.4
3668	市区	中路港公变4#变	10	400	149
3669	市区	潮东3#变	10	200	2.28
3670	市区	堤西7#变	10	200	69.08
3671	市区	望鹤3#变	10	200	9.78
3672	市区	中路港公变5#变	10	200	83.66
3673	市区	特水场2#变	10	200	30.78
3674	市区	中路港公变2#变	10	200	20.5
3675	市区	乡南6#变	10	200	84.16
3676	市区	望鹤2#变	10	400	12.84
3677	市区	黄洋7#变	10	200	123.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3678	市区	中路港街道4#变	10	200	47.84
3679	市区	望鹤6#变	10	200	55.12
3680	市区	望鹤9#变	10	400	105.48
3681	市区	中路港公变3#变	10	200	109.84
3682	市区	望鹤1#变	10	200	67.34
3683	市区	望鹤4#变	10	200	84.24
3684	市区	望鹤7#变	10	200	118.12
3685	市区	望鹤5#变	10	200	132.34
3686	市区	中路港街道5#变	10	200	33.66
3687	市区	中路港公变9#变	10	200	70.58
3688	市区	黄洋4#变	10	200	99.58
3689	市区	中路港公变1#变	10	200	0
3690	市区	黄洋5#变	10	200	42
3691	市区	中路港街道3#变	10	200	72.5
3692	市区	潮东1#变	10	200	100.8
3693	市区	中路港公变10#变	10	400	282.76
3694	市区	潮东2#变	10	250	108.75
3695	市区	中路港街道1#变	10	400	48.16
3696	市区	黄洋1#变	10	400	228.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3697	市区	中路港街道2#变	10	400	145
3698	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	566.8
3699	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	510.48
3700	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	530.16
3701	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	537.52
3702	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	566.8
3703	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	552
3704	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	491.68
3705	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	512.48
3706	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	466.96
3707	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	416.96
3708	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	449.36
3709	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	428.32
3710	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	77.12
3711	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	53.74
3712	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	91.7
3713	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	116.08
3714	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	0
3715	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	127.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3716	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	79.04
3717	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	82.12
3718	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	58.7
3719	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	131.4
3720	市区	楼王所公兴7号公用变	10	400	72.32
3721	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	100
3722	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	74.4
3723	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	110.08
3724	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	41.8
3725	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	0
3726	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	0
3727	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	67.24
3728	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	0
3729	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	20.18
3730	市区	楼王所城头17号公用变	10	200	86.16
3731	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	27.2
3732	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	45.72
3733	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	86.46
3734	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	74.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3735	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	83.08
3736	市区	新元9#配变	10	400	102.08
3737	市区	加谷6#配变	10	200	37.64
3738	市区	加谷7#配变	10	200	72.66
3739	市区	新丰4#配变	10	200	73.5
3740	市区	加谷11#配变	10	200	27.36
3741	市区	新丰8#配变	10	400	216.96
3742	市区	新元7#配变	10	400	136.08
3743	市区	新洼03号变	10	200	81.8
3744	市区	蔡墩15号变	10	200	85.04
3745	市区	蔡墩04号变	10	200	12
3746	市区	蔡墩11号变	10	200	57.08
3747	市区	蔡墩08号变	10	200	90.96
3748	市区	蔡墩17号变	10	200	94.62
3749	市区	蔡墩02号变	10	80	20.04
3750	市区	蔡墩18号变	10	250	0
3751	市区	南舍13号变	10	100	69.95
3752	市区	蔡墩12号变	10	200	0.84
3753	市区	南舍17号变	10	200	140.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3754	市区	蔡墩07号变	10	200	123.58
3755	市区	新洼19号变	10	200	51.16
3756	市区	新洼16号变	10	200	49.12
3757	市区	新洼24号变	10	200	66.74
3758	市区	新洼02号变	10	200	0
3759	市区	新洼14号变	10	200	59.38
3760	市区	新洼13号变	10	400	126.16
3761	市区	新洼12号变	10	200	44.34
3762	市区	新洼22号变	10	200	76.84
3763	市区	新洼17号变	10	200	87.96
3764	市区	新洼26号变	10	200	66.22
3765	市区	蔡墩13号变	10	100	0
3766	市区	新洼11号变	10	200	33.92
3767	市区	新洼15号变	10	200	79.34
3768	市区	新洼08号变	10	400	163.84
3769	市区	新洼18号变	10	200	39.8
3770	市区	新洼10号变	10	200	81.54
3771	市区	三龙15号变	10	200	14.08
3772	市区	新洼06号变	10	200	99.14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3773	市区	蔡墩01号变	10	200	67.24
3774	市区	三龙07号变	10	200	71.66
3775	市区	新洼04号变	10	200	62.16
3776	市区	新洼20号变	10	200	87.96
3777	市区	新洼21号变	10	200	89.24
3778	市区	新洼05号变	10	200	39.02
3779	市区	新洼09号变	10	315	124.74
3780	市区	蔡墩22号变	10	200	97.58
3781	市区	三龙02号变	10	200	55
3782	市区	新洼25号变	10	400	102.76
3783	市区	新洼07号变	10	400	179.84
3784	市区	蔡墩05号变	10	400	183
3785	市区	东滩6#变	10	200	77.38
3786	市区	东滩1#变	10	100	36.69
3787	市区	中舍8#变	10	200	150.96
3788	市区	东滩3#变	10	200	141.08
3789	市区	东滩5#变	10	200	147.26
3790	市区	中舍4#变	10	200	83.1
3791	市区	东滩4#变	10	200	74.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3792	市区	东方雅居1#主变	10	800	358
3793	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	464.64
3794	市区	新港22#变	10	200	34.72
3795	市区	新港18#变	10	200	28.88
3796	市区	风洋2#变	10	200	110.34
3797	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	378.441
3798	市区	曙光5#变	10	200	0
3799	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	272.349
3800	市区	新港2#变	10	200	7.46
3801	市区	新港24#变	10	200	41.12
3802	市区	新港3	10	200	67
3803	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	482.8
3804	市区	曙光2	10	400	0
3805	市区	新港31#变	10	200	0
3806	市区	曙光10#变	10	200	67.78
3807	市区	新港4#变	10	200	34.12
3808	市区	新港5#变	10	200	92.38
3809	市区	新港1	10	200	78.68
3810	市区	曙光7#变	10	200	3.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3811	市区	新港23#变	10	200	83
3812	市区	新港13#变	10	200	72.66
3813	市区	新港32#变新	10	200	124.84
3814	市区	曙光9#变	10	400	50.24
3815	市区	曙光14#变	10	400	189
3816	市区	曙光13#变	10	400	195.92
3817	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室3#主变	10	800	163.12
3818	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室3#主变	10	800	428.72
3819	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室1#主变	10	800	355.84
3820	市区	悦欣花园停车楼1#箱变主变	10	400	200.68
3821	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室1#主变	10	800	442.88
3822	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室1#主变	10	800	348.16
3823	市区	京师东方花园3#配电室3#主变	10	630	272.664
3824	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室1#主变	10	800	286.96
3825	市区	京师东方花园2#配电室1#主变	10	800	486.32
3826	市区	京师东方花园2#配电室3#主变	10	800	391.52
3827	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室1#主变	10	630	332.766
3828	市区	韩资园邻里中心1#配电室2#主变	10	800	427.28
3829	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室3#主变	10	800	359.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3830	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室1#主变	10	800	334.64
3831	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室3#主变	10	630	340.956
3832	市区	韩资园邻里中心1#开关站2#主变	10	800	459.2
3833	市区	韩资园邻里中心1#配电室4#主变	10	800	558.72
3834	市区	京师东方花园3#配电室1#主变	10	630	304.983
3835	市区	韩资园邻里中心1#配电室1#主变	10	800	518.72
3836	市区	城东宝龙A地块1#配电室2#主变	10	800	378.64
3837	市区	紫云名邸5#配电室2#主变	10	800	547.36
3838	市区	城东宝龙A地块3#配电室2#主变	10	630	359.856
3839	市区	城东宝龙A地块3#配电室4#主变	10	630	408.996
3840	市区	城东宝龙C地块3#配电室2#主变	10	630	322.749
3841	市区	城东宝龙B地块1#配电室4#主变	10	800	576.8
3842	市区	城东宝龙A地块2#配电室2#主变	10	630	360.927
3843	市区	城东宝龙B地块2#配电室4#主变	10	800	494.8
3844	市区	韩资园邻里中心1#开关站1#主变	10	800	405.84
3845	市区	韩资园邻里中心1#配电室3#主变	10	800	397.92
3846	市区	城东宝龙B地块1#配电室2#主变	10	800	342
3847	市区	紫云名邸4#配电室2#主变	10	800	573.2
3848	市区	城东宝龙C地块2#配电室2#主变	10	800	402.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3849	市区	城东宝龙C地块1#配电室2#主变	10	800	421.68
3850	市区	城东宝龙A地块2#配电室4#主变	10	630	291.753
3851	市区	城东宝龙C地块3#配电室4#主变	10	630	444.969
3852	市区	城东宝龙B地块2#配电室2#主变	10	800	568.48
3853	市区	东滩11#变	10	100	75.35
3854	市区	中舍5#变	10	200	75.86
3855	市区	中舍3#	10	160	111.84
3856	市区	蔡尖4#	10	200	143.38
3857	市区	韩资园3#厂房1#公变	10	400	305.08
3858	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	432.64
3859	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	322.497
3860	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	294.84
3861	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	104.5
3862	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	431.28
3863	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	412.08
3864	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	284.823
3865	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	285.84
3866	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	342.48
3867	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	102.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3868	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	431.84
3869	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	181.377
3870	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	454.4
3871	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	239.6
3872	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	337.68
3873	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	403.92
3874	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	507.92
3875	市区	兴农3#变	10	200	108.42
3876	市区	林场东升4#变	10	200	110
3877	市区	兴农9#变	10	200	74.84
3878	市区	兴农4#变	10	400	119.36
3879	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	333.711
3880	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	157.72
3881	市区	望鹤线新农1#箱变主变	10	630	295.785
3882	市区	望鹤线新农4#箱变主变	10	400	82.4
3883	市区	望鹤线新农2#箱变主变	10	630	333.459
3884	市区	望鹤线新农3#箱变主变	10	630	295.659
3885	市区	新洋港街道1#变	10	400	6.68
3886	市区	新洋港居委会7#变	10	200	117.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3887	市区	新洋港公变6#变	10	200	81.74
3888	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	203.08
3889	市区	海洋6#箱变	10	400	184.32
3890	市区	海洋2#箱变	10	400	185.4
3891	市区	兴农2#变	10	630	116.928
3892	市区	兴农8#变	10	200	146.06
3893	市区	兴农6#变	10	200	89.88
3894	市区	新洋港公变5#变	10	400	112.24
3895	市区	兴农5#变	10	200	45.66
3896	市区	新洋港居委会4#变	10	200	96.24
3897	市区	新洋港居委会3#变	10	200	49.5
3898	市区	新洋港居委会2#变	10	200	100.56
3899	市区	兴农7#变	10	200	109.06
3900	市区	兴农1#变	10	200	81.88
3901	市区	安置区2#主变	10	400	142.4
3902	市区	新洋港居委会5#变	10	400	200.64
3903	市区	海洋1#箱变	10	400	102.84
3904	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	113.76
3905	市区	新洋港公变9#变	10	400	217.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3906	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	104.72
3907	市区	海洋5#箱变	10	400	214.72
3908	市区	新洋港居委会6#变	10	400	116.76
3909	市区	新洋港居委会1#变	10	400	182.24
3910	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	278.145
3911	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	298.242
3912	市区	海洋7#变	10	200	64.56
3913	市区	林场东升2#变	10	200	0
3914	市区	场部2#变	10	200	76.66
3915	市区	新洋港公变3#变	10	200	101.24
3916	市区	黄洋6#变	10	200	47
3917	市区	黄洋3#变	10	200	75.56
3918	市区	安置区1#主变	10	400	188
3919	市区	场部1#变	10	200	36.2
3920	市区	新洋港公变4#变	10	200	112.78
3921	市区	林场东升3#变	10	200	44.66
3922	市区	海洋3#变	10	200	71.92
3923	市区	闸南1#变	10	200	119.08
3924	市区	林场东升1#变	10	200	68.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3925	市区	海洋4#变	10	400	241.8
3926	市区	东风1#变	10	200	133.38
3927	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	402.759
3928	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	354.123
3929	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	327.474
3930	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	367.605
3931	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	426.195
3932	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	334.53
3933	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	261.891
3934	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	362.88
3935	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	348.138
3936	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	695.6
3937	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	626.4
3938	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	150.68
3939	市区	海置S18欧变主变	10	630	222.894
3940	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	375
3941	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	524.2
3942	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	307.314
3943	市区	盐湾21#	10	400	286.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3944	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	442.638
3945	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	339.129
3946	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	214.704
3947	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	240.24
3948	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	232.88
3949	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	84.76
3950	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	80.24
3951	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	66.9
3952	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	0
3953	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	120.08
3954	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	225.24
3955	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	54.7
3956	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	85.16
3957	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	14.04
3958	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	36.5
3959	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	71.22
3960	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	111.04
3961	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	273.294
3962	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	306.243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3963	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	2.7
3964	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	107.54
3965	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	24.58
3966	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	301.203
3967	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	6.08
3968	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	74.3
3969	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	0
3970	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	9.16
3971	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	31.62
3972	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	53.5
3973	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	75.3
3974	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	102.7
3975	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	52.96
3976	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	79.12
3977	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	80.3
3978	市区	龙冈军营12号变	10	200	41.08
3979	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	76.42
3980	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	83.58
3981	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	64.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3982	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	87.16
3983	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	0
3984	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	90.42
3985	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	71.16
3986	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	77.08
3987	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	84.42
3988	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	87.14
3989	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	24.44
3990	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	71.62
3991	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	0
3992	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	25.84
3993	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	97.04
3994	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	76.8
3995	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	78.96
3996	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	68.58
3997	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	29.74
3998	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	70.54
3999	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	97.5
4000	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	77.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4001	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	45.36
4002	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	60.24
4003	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	114.12
4004	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	109.3
4005	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	81.46
4006	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	80.5
4007	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	0
4008	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	90.5
4009	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	108.92
4010	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	234.4
4011	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	121.62
4012	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	70.58
4013	市区	龙冈仇家13#变	10	400	97.84
4014	市区	加谷4#配变	10	200	68.8
4015	市区	加谷10#配变	10	200	48.34
4016	市区	加谷9#配变	10	200	68.92
4017	市区	东南17#配变	10	200	63.08
4018	市区	加谷1#配变	10	200	76.16
4019	市区	加谷2#配变	10	200	46.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4020	市区	加谷3#配变	10	200	84.48
4021	市区	加谷16#配变	10	200	62.12
4022	市区	加谷8#配变	10	200	30.54
4023	市区	加谷5#配变	10	400	147.48
4024	市区	秦南秦兴5#变	10	200	64.92
4025	市区	秦南秦兴8#变	10	200	84
4026	市区	秦南泾口5#配变	10	200	103.04
4027	市区	秦南秦兴9#变	10	200	22.54
4028	市区	秦南宝奎6#变	10	400	133.08
4029	市区	秦南秦兴19#变	10	200	111.3
4030	市区	秦南宝奎7#变	10	200	0
4031	市区	秦兴线秦南千秋26#变	10	400	67.6
4032	市区	秦兴线秦南千秋25#变	10	400	0.76
4033	市区	秦南宝奎12#变	10	200	54.8
4034	市区	秦南秦兴17#变	10	200	91.2
4035	市区	秦南秦兴4#变	10	100	10.46
4036	市区	秦南秦兴10#变	10	200	61.84
4037	市区	秦南千秋22#变	10	200	57.54
4038	市区	秦南秦兴20#变	10	200	63.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4039	市区	秦南秦兴14#变	10	200	104.42
4040	市区	秦南秦兴22#变	10	200	87.74
4041	市区	秦南千秋1#变	10	200	42.74
4042	市区	秦南秦兴7#变	10	200	10.28
4043	市区	秦南秦兴6#变	10	100	41.58
4044	市区	秦南宝奎8#变	10	200	42.2
4045	市区	秦南千秋13#变	10	200	65.5
4046	市区	鞍湖刘格8号	10	200	17.12
4047	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	14.42
4048	市区	秦南千秋17#变	10	200	76.7
4049	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	115.2
4050	市区	秦南宝奎14#变	10	200	96.7
4051	市区	秦南秦兴13#变	10	200	98.72
4052	市区	秦南宝奎17#变	10	200	105.62
4053	市区	秦南千秋2#变	10	200	72.92
4054	市区	秦南宝奎18#变	10	200	72.34
4055	市区	圩洋3#变	10	250	117.5
4056	市区	圩洋15#变	10	400	261.12
4057	市区	圩洋14#变	10	200	125.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4058	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	134.86
4059	市区	圩洋17#变	10	200	148.3
4060	市区	圩洋4#变	10	400	245.36
4061	市区	圩洋2#变	10	200	37.38
4062	市区	袁庄18#变	10	400	286.48
4063	市区	圩洋18#变	10	200	0
4064	市区	圩洋19#变	10	200	31.7
4065	市区	圩洋13#变	10	400	84.6
4066	市区	东团3#变	10	200	0
4067	市区	民联23#综合变	10	200	142.54
4068	市区	民联18#变	10	200	132.46
4069	市区	东团28#变压器	10	200	72.22
4070	市区	绍林26#变	10	200	33.62
4071	市区	东团16#变	10	200	61.66
4072	市区	东团10#变	10	200	75
4073	市区	东团37#变	10	200	124.5
4074	市区	民联24#变	10	200	56.88
4075	市区	东团29#变	10	200	85.34
4076	市区	东团25	10	200	45.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4077	市区	东团34#变	10	200	52.88
4078	市区	东团35#变	10	200	100.8
4079	市区	东团33#变	10	200	54.42
4080	市区	东团2#变	10	200	72.62
4081	市区	东团19#变	10	200	93.42
4082	市区	民联14#变	10	200	77.96
4083	市区	东团12#变	10	200	78.46
4084	市区	东团5#变	10	200	94.06
4085	市区	民联10#变	10	200	117.54
4086	市区	东团27#变	10	200	46.28
4087	市区	东团15#变	10	200	77.88
4088	市区	民联16#变	10	200	101.58
4089	市区	东团18#变	10	200	93.8
4090	市区	东团21#变	10	200	88.92
4091	市区	东团26#变	10	200	91.62
4092	市区	东团6#变	10	200	101.58
4093	市区	东团13#变	10	200	116.38
4094	市区	东团31#变	10	200	114.88
4095	市区	东团7#变	10	200	64.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4096	市区	东团11#变	10	200	70.66
4097	市区	民联20#变	10	200	90.34
4098	市区	东团36#变	10	200	53.5
4099	市区	民联12#变	10	200	54.42
4100	市区	东团1#变	10	200	99.5
4101	市区	东团9#变	10	200	75.8
4102	市区	东团4#变	10	200	49.76
4103	市区	东团30#变	10	200	120.58
4104	市区	东团23#变	10	200	70.88
4105	市区	民联9#	10	200	39.24
4106	市区	民联11#变	10	200	83.98
4107	市区	东团14#变	10	200	94.46
4108	市区	东团22#变	10	200	75.54
4109	市区	东团20#变	10	200	63.04
4110	市区	东团38#变	10	200	68.7
4111	市区	东团17#变	10	200	110.46
4112	市区	东团32#变	10	200	140.08
4113	市区	民联21#变	10	200	66.8
4114	市区	东团24#变	10	200	96.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4115	市区	东团8#变	10	315	136.458
4116	市区	月康34#变	10	200	75.84
4117	市区	潭尖8#变	10	200	19.34
4118	市区	红升3#变	10	200	59.06
4119	市区	集镇4# 变	10	400	137.24
4120	市区	龙碾19#变	10	200	0
4121	市区	潭尖28#变	10	400	177.16
4122	市区	潭尖13#变	10	400	139.4
4123	市区	潭尖1#变	10	200	0
4124	市区	潭尖18#变	10	200	0
4125	市区	潭尖10#变	10	200	93.88
4126	市区	龙碾9#变	10	200	0
4127	市区	潭尖26#变	10	200	27.44
4128	市区	潭尖27#变	10	200	38.66
4129	市区	潭尖7#变	10	200	93.5
4130	市区	潭尖25#变	10	200	66.16
4131	市区	潭尖4#变	10	200	11.22
4132	市区	潭尖16#变	10	200	102
4133	市区	潭尖23#变	10	200	1.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4134	市区	潭尖20#变	10	200	22.16
4135	市区	潭尖5#变	10	200	15.62
4136	市区	头灶30#变	10	200	54.74
4137	市区	潭尖2#变	10	200	65.94
4138	市区	潭尖11#变	10	200	51.64
4139	市区	潭尖30#变	10	200	88.12
4140	市区	潭尖29#变	10	200	121.72
4141	市区	潭尖31#变	10	200	74
4142	市区	潭尖17#变-	10	200	88
4143	市区	潭尖14#变	10	400	280.16
4144	市区	头灶1#变	10	400	164.92
4145	市区	集镇19#变	10	400	145.6
4146	市区	袁庄3#变	10	400	193.08
4147	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	293.139
4148	市区	龙桥16#变	10	315	130.252
4149	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	305.84
4150	市区	龙桥3#变	10	200	117.66
4151	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	436.88
4152	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	174.006

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4153	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	66.58
4154	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	413.84
4155	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	447.52
4156	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	363.68
4157	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	472.16
4158	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	363.447
4159	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	0
4160	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	0
4161	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	196.24
4162	市区	龙冈凤凰7号杆上配变	10	200	61.62
4163	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	48.62
4164	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	502.64
4165	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	282.996
4166	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	316.386
4167	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	436.64
4168	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	118.4
4169	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	234.15
4170	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	210.68
4171	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	214.389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4172	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	181.05
4173	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	201.4
4174	市区	华强宿舍	10	400	320
4175	市区	华强宿舍2#	10	400	319.84
4176	市区	学府花园1#变	10	800	546.8
4177	市区	风洋5#变	10	100	0
4178	市区	高产12#变	10	200	118.94
4179	市区	风洋3#变	10	200	114.08
4180	市区	学府花园3#变	10	800	467.2
4181	市区	风洋1#变	10	200	50.38
4182	市区	高产3#变	10	400	182.16
4183	市区	华庆花园1#箱变	10	630	221.697
4184	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	172.76
4185	市区	龙冈集镇25#变压器	10	400	169.4
4186	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	0
4187	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	73.2
4188	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	76.88
4189	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	49.46
4190	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4191	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	146.6
4192	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	135.4
4193	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	27.688
4194	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	161.68
4195	市区	龙冈集镇17#变	10	315	0
4196	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	109.16
4197	市区	华欧小区1#变	10	630	279.531
4198	市区	华庆3#主变	10	630	261.891
4199	市区	龙冈凤凰11#变	10	200	71.42
4200	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	383.1
4201	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	58.24
4202	市区	华庆4#箱变	10	630	292.887
4203	市区	龙韵新城8#主变	10	800	376.8
4204	市区	龙韵新城6#主变	10	800	334.96
4205	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	509.4
4206	市区	华庆花园2#箱变	10	630	283.563
4207	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	182
4208	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	163.76
4209	市区	三英2#	10	400	122.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4210	市区	西袁7#变	10	400	296.4
4211	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	206.514
4212	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	358.848
4213	市区	三英8#	10	400	164.08
4214	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	432.621
4215	市区	西袁6#	10	315	232.344
4216	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	277.83
4217	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	400.806
4218	市区	三英7#	10	200	16.88
4219	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	373.464
4220	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	456
4221	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	279.972
4222	市区	三英12#	10	400	160.76
4223	市区	西袁5#	10	200	0.12
4224	市区	三英11#	10	200	9.78
4225	市区	三英15#变	10	200	36.38
4226	市区	西袁2#	10	400	44.24
4227	市区	三英9#	10	315	213.003
4228	市区	三英17#变主变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4229	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	98.28
4230	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	192.76
4231	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	17.62
4232	市区	华虹4#欧变	10	400	114.76
4233	市区	华虹2#欧变	10	500	266.45
4234	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	0
4235	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	53
4236	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	0
4237	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	215.16
4238	市区	书香水岸4号箱变	10	630	247.464
4239	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	226
4240	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	45.76
4241	市区	龙冈集镇52#变	10	400	70.48
4242	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	105.84
4243	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	15.12
4244	市区	龙冈集镇51#变	10	400	221.68
4245	市区	华虹1#主变,	10	500	177.55
4246	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	205.88
4247	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4248	市区	华虹3#箱变01001	10	400	157.92
4249	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	0
4250	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	0
4251	市区	书香水岸1号箱变	10	630	229.824
4252	市区	书香水岸2号箱变	10	630	163.422
4253	市区	书香水岸3号箱变	10	630	274.302
4254	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	143.24
4255	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	0
4256	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	30.68
4257	市区	北蒋盛花9#变	10	200	79.14
4258	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	15.8
4259	市区	北蒋江尧4#变	10	200	0
4260	市区	北蒋童成25#变	10	200	16.24
4261	市区	北蒋盛花16#变	10	200	95.88
4262	市区	北蒋盛花6#变	10	200	38.58
4263	市区	北蒋江尧2#变	10	200	22.54
4264	市区	北蒋楚九5#变	10	200	0
4265	市区	北蒋盛花13#变	10	400	76.4
4266	市区	北蒋盛花18#变	10	200	51.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4267	市区	北蒋盛花7#变	10	200	0
4268	市区	北蒋江尧8#变	10	200	0
4269	市区	北蒋楚九11#变	10	200	0
4270	市区	北蒋楚九13#变	10	400	163.16
4271	市区	北蒋江尧13#变	10	200	58.96
4272	市区	江尧17#变	10	200	0
4273	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	396.56
4274	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	318.8
4275	市区	北蒋盛花4#变	10	200	7.16
4276	市区	北蒋童成6#变	10	200	18.64
4277	市区	北蒋童成19#变	10	200	71.3
4278	市区	北蒋童成4#变	10	200	29.8
4279	市区	北蒋江尧10#变	10	200	7.24
4280	市区	北蒋盛花2#变	10	200	0
4281	市区	北蒋江尧12#变	10	200	40.88
4282	市区	北蒋盛花1#变	10	200	73.7
4283	市区	北蒋雨生10#变	10	200	39
4284	市区	北蒋童成5#变	10	200	64.16
4285	市区	北蒋童成14#变	10	200	65.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4286	市区	北蒋盛花14#变	10	200	95.3
4287	市区	北蒋江尧7#变	10	200	0
4288	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	61.84
4289	市区	北蒋江尧16#变	10	200	33.04
4290	市区	北蒋童成16#变	10	200	45.96
4291	市区	北蒋童成20#变	10	200	83.74
4292	市区	北蒋盛花17#变	10	200	44.7
4293	市区	北蒋童成22#变	10	200	73.84
4294	市区	北蒋江尧6#变	10	315	81.018
4295	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	115.5
4296	市区	北蒋盛花15#变	10	200	78.84
4297	市区	北蒋盛花10#变	10	200	0
4298	市区	北蒋童成26#变	10	200	77.88
4299	市区	北蒋盛花8#变	10	200	26.14
4300	市区	北蒋童成10#变	10	200	69.24
4301	市区	北蒋雨生4#变	10	200	55.3
4302	市区	北蒋童成13#变	10	200	54.4
4303	市区	北蒋江尧1#变	10	200	35.12
4304	市区	北蒋楚九9#变	10	200	16.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4305	市区	北蒋江尧3#变	10	200	26.38
4306	市区	北蒋盛花5#变	10	200	67.66
4307	市区	北蒋楚九2#变	10	200	30.3
4308	市区	北蒋江尧14#变	10	200	45.46
4309	市区	北蒋盛花3#变	10	200	28.12
4310	市区	北蒋楚九1#变	10	200	0
4311	市区	北蒋楚九8#变	10	200	0
4312	市区	北蒋童成12#变	10	200	68.58
4313	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	235.12
4314	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	53.38
4315	市区	北蒋楚九6#变	10	200	0
4316	市区	北蒋楚九7#变	10	200	0
4317	市区	北蒋江尧11#变	10	200	45.84
4318	市区	北蒋楚九3#变	10	200	32.3
4319	市区	北蒋江尧9#变	10	200	46.36
4320	市区	北蒋楚九12#变	10	400	81.24
4321	市区	北蒋集镇4#变	10	400	246.84
4322	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	7.056
4323	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	104.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4324	市区	文化名宛4#变	10	400	78.48
4325	市区	龙冈集镇44#变	10	315	17.703
4326	市区	文化名宛3#变	10	500	129.05
4327	市区	文化名宛1#变	10	630	137.025
4328	市区	文化名宛2#变	10	500	146.55
4329	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	415.17
4330	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	462.56
4331	市区	圩洋1#变	10	200	125.56
4332	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	400
4333	市区	袁庄4#	10	400	234.36
4334	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	561.9
4335	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	414.8
4336	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	453.36
4337	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	534.7
4338	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	252.315
4339	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	364.16
4340	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	321.804
4341	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	317.583
4342	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	288.036

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4343	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	271.341
4344	市区	袁庄19#变	10	200	142.38
4345	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	354.816
4346	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	563.1
4347	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	197.84
4348	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	339.948
4349	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	346.059
4350	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	472.96
4351	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	543.04
4352	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	469.2
4353	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	392.32
4354	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	242.046
4355	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	298.872
4356	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	229.005
4357	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	372.8
4358	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	472.64
4359	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	416.32
4360	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	446.32
4361	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	467.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4362	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	51.48
4363	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	284.004
4364	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	0
4365	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	553.6
4366	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	441.04
4367	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	273.735
4368	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	445.68
4369	市区	永康S6箱变主变	10	500	307.35
4370	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	471.1
4371	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	319.68
4372	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	271.782
4373	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	301.077
4374	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	359.2
4375	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	420.24
4376	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	386.08
4377	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	417.36
4378	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	403.76
4379	市区	北闸17#箱变主变	10	400	223.88
4380	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	384.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4381	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	343.98
4382	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	45.34
4383	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	91.12
4384	市区	楼王所集镇39#变	10	400	141.68
4385	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	83.3
4386	市区	楼王所凤池10号公用变	10	200	56.04
4387	市区	楼王所凤池11号公用变	10	200	100.8
4388	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	253.45
4389	市区	楼王所凤池4号公用变	10	400	257.6
4390	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	69.62
4391	市区	楼王所凤池3号公用变	10	400	222.92
4392	市区	楼王所凤池5号公用变	10	200	92.84
4393	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	27.38
4394	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	189.16
4395	市区	楼王所凤池8号公用变	10	200	33.88
4396	市区	楼王所凤池14号公用变	10	200	43.3
4397	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	98.76
4398	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	188.48
4399	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	75.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4400	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	100.34
4401	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	123.6
4402	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	174.76
4403	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	84.74
4404	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	172.68
4405	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	20.12
4406	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	88.62
4407	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	57.92
4408	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	47.96
4409	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	19.74
4410	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	76.92
4411	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	0
4412	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	1.08
4413	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	48.88
4414	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	73.12
4415	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	57.58
4416	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	34.66
4417	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	80.3
4418	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	52.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4419	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	45.34
4420	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	27.88
4421	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	28.08
4422	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	52.16
4423	市区	楼王所凤池13号公用变	10	200	44.34
4424	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	105.74
4425	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	102.46
4426	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	27.12
4427	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	0
4428	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	56.22
4429	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	61.16
4430	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	25.2
4431	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	0
4432	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	67.96
4433	市区	楼王所凤池9号公用变	10	200	76.42
4434	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	224
4435	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	139.6
4436	市区	楼王所凤池12号公用变	10	400	124
4437	市区	楼王所凤池1号公用变变	10	400	108.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4438	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	133
4439	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	225
4440	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	102.92
4441	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	211.16
4442	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	41.42
4443	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	97.04
4444	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	97.16
4445	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	68.72
4446	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	373.149
4447	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	20.12
4448	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	53.74
4449	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	70.66
4450	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	30.3
4451	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	268.569
4452	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	78.34
4453	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	42.04
4454	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	81.42
4455	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	97.76
4456	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	83.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4457	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	69.08
4458	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	3.04
4459	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	75.42
4460	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	0
4461	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	19.2
4462	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	76.78
4463	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	57.5
4464	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	68.62
4465	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	32.12
4466	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	51.62
4467	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	13.5
4468	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	57.88
4469	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	78.96
4470	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	41.54
4471	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	6.96
4472	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	0.04
4473	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	34.42
4474	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	4.7
4475	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	145.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4476	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	96.5
4477	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	17.04
4478	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	79
4479	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	67.38
4480	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	59.14
4481	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	75.08
4482	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	69.7
4483	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	25.74
4484	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	30.38
4485	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	104.5
4486	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	68.42
4487	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	9.54
4488	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	127.4
4489	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	0
4490	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	38.24
4491	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	148.24
4492	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	1.8
4493	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	69.74
4494	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	122.95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4495	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	104.34
4496	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	120.66
4497	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	39.84
4498	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	123
4499	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	130.56
4500	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	53.92
4501	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	70.62
4502	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	15.12
4503	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	65.84
4504	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	169.68
4505	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	136.48
4506	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	325.269
4507	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	377.748
4508	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	427.8
4509	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	483.36
4510	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	511.84
4511	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	255.6
4512	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	510.24
4513	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	304.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4514	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	488.313
4515	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	438.16
4516	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	475.965
4517	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	438.48
4518	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	369.117
4519	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	413.52
4520	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	307.755
4521	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	478.96
4522	市区	南吉4#配变	10	200	0
4523	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	55.34
4524	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	61.04
4525	市区	古殿2#配变	10	200	36
4526	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	68.5
4527	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	82.46
4528	市区	南吉8#配变	10	200	81.66
4529	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	0
4530	市区	南吉12#配变	10	200	72.08
4531	市区	南吉9#配变	10	200	127.88
4532	市区	尚庄美佳2#变	10	800	494.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4533	市区	民胜5#配变	10	200	0
4534	市区	南吉13#变	10	200	49.58
4535	市区	尚庄界河11#配变	10	200	29.5
4536	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	0
4537	市区	南吉6#配变	10	200	0
4538	市区	瑞南8#配变	10	200	72.54
4539	市区	尚庄界河6#配变	10	200	61.7
4540	市区	姚伙6#配变	10	200	11.08
4541	市区	民胜7#配变	10	400	150.2
4542	市区	古殿9#配变	10	200	0
4543	市区	联胜6#配变	10	200	70.42
4544	市区	联胜15#配变	10	200	44.66
4545	市区	荣昌10#配变	10	200	40.8
4546	市区	瑞南9#配变	10	200	20.5
4547	市区	民胜4#配变	10	200	82.34
4548	市区	古殿1#配变	10	200	80.76
4549	市区	民胜13#配变	10	200	40.2
4550	市区	尚庄南吉14#变	10	200	95.04
4551	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	72.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4552	市区	荣昌2#配变	10	200	68.7
4553	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	93.92
4554	市区	民胜9#配变	10	200	15.04
4555	市区	尚庄界河10#配变	10	200	0
4556	市区	民胜12#配变	10	200	2.04
4557	市区	南吉7#配变	10	200	67.58
4558	市区	界河5#配变	10	200	0
4559	市区	荣昌9#配变	10	200	73.7
4560	市区	民胜6#配变	10	200	3.92
4561	市区	界河2#配变	10	200	0
4562	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	66.74
4563	市区	尚庄姚伙9#配变	10	400	91.24
4564	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	37.34
4565	市区	联胜7#配变	10	200	45.42
4566	市区	民胜10#配变	10	200	49.16
4567	市区	尚庄界河7#配变	10	200	60.96
4568	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	0
4569	市区	古殿5#配变	10	200	88.66
4570	市区	古殿12#配变	10	200	7.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4571	市区	联胜13#配变	10	200	117.46
4572	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	61.38
4573	市区	荣昌1#配变	10	400	233.84
4574	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	84.76
4575	市区	尚庄界河3#配变	10	400	62.48
4576	市区	南吉5#配变	10	400	136.76
4577	市区	陈井10#变	10	200	83.2
4578	市区	龙碾16#变-	10	200	26.22
4579	市区	陈井1#变	10	200	90.88
4580	市区	陈井8#变	10	200	32.34
4581	市区	正东16#变	10	200	73.16
4582	市区	龙碾5#变	10	200	0
4583	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	180.32
4584	市区	正东集中区三期3#变	10	500	217.35
4585	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	81.24
4586	市区	正东集中区三期2#变	10	500	289.3
4587	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	10.24
4588	市区	正东集中区三期1#变	10	630	424.683
4589	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4590	市区	正东14#变	10	200	90.34
4591	市区	正东17#变	10	200	95.16
4592	市区	正东15#变	10	200	115.56
4593	市区	正东25#变	10	400	171.6
4594	市区	陈井15#变	10	200	49.28
4595	市区	龙碾4#变	10	200	24.38
4596	市区	陈井11#变	10	200	57.26
4597	市区	陈井14#变	10	200	88.84
4598	市区	陈井6#变	10	200	51
4599	市区	正东4#变	10	200	83.38
4600	市区	潭尖9#变	10	200	96.22
4601	市区	陈井3#变	10	200	100.66
4602	市区	陈井18#变	10	200	107.22
4603	市区	正东10#变	10	200	101.62
4604	市区	陈井2#变	10	200	65.08
4605	市区	陈井13#变	10	200	65.34
4606	市区	正东18#变	10	200	100.74
4607	市区	正东9#变	10	200	91.12
4608	市区	正东22#变	10	200	78.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4609	市区	陈井21#变	10	400	234.6
4610	市区	潭尖22#变	10	200	95.5
4611	市区	正东11#变	10	200	73.12
4612	市区	潭尖6#变	10	200	76.74
4613	市区	正东26#变	10	200	87.92
4614	市区	陈井9#变	10	200	103.16
4615	市区	正东21#变	10	200	3
4616	市区	陈井16#变	10	200	21.34
4617	市区	正东3#变	10	200	34.72
4618	市区	陈井12#变	10	200	63.74
4619	市区	正东12#变	10	200	67.92
4620	市区	陈井17#变	10	200	75.66
4621	市区	正东2#变	10	200	65.12
4622	市区	正东5#变	10	200	29.12
4623	市区	正东8#变	10	200	0
4624	市区	正东6#变	10	200	25.2
4625	市区	正东23#变	10	200	94.22
4626	市区	潭尖21#变	10	200	68.44
4627	市区	陈井19#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4628	市区	正东24#变	10	200	40.38
4629	市区	正东7#变	10	400	171.76
4630	市区	陈井4#变	10	400	217.04
4631	市区	新港20#变	10	200	110.8
4632	市区	野陆7#配变	10	200	38.68
4633	市区	野陆4#配变	10	200	72.16
4634	市区	大冈野陆12号配变	10	200	50.42
4635	市区	卧龙1#配变	10	200	0
4636	市区	卧龙4#配变	10	315	60.322
4637	市区	鞍湖港北13号	10	400	211.24
4638	市区	鞍湖九曲6号	10	200	0
4639	市区	鞍湖港北1#变	10	400	266.04
4640	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	14.1
4641	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	0
4642	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	82.66
4643	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	136.32
4644	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	58.42
4645	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	0
4646	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4647	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	186.04
4648	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	0
4649	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	155.68
4650	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	0
4651	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	0
4652	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	0
4653	市区	鞍湖港北17号	10	200	84.42
4654	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	105.3
4655	市区	鞍湖港北15号	10	200	0
4656	市区	鞍湖兴龙15	10	200	56.08
4657	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	17.3
4658	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	94.38
4659	市区	鞍湖港北2号	10	200	100.34
4660	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	83.24
4661	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	0
4662	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	24.42
4663	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	18.58
4664	市区	鞍湖港北12号	10	200	126.46
4665	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	22.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4666	市区	鞍湖港北16#	10	200	56.8
4667	市区	鞍湖港北11号	10	200	73.58
4668	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	30.74
4669	市区	鞍湖港北6号	10	200	49.3
4670	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	88.48
4671	市区	鞍湖港北14号	10	200	88.2
4672	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	52.86
4673	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	80.08
4674	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	108.96
4675	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	63.42
4676	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	35.5
4677	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	0
4678	市区	鞍湖港北8#变	10	200	9.2
4679	市区	鞍湖港北9#变	10	400	229.16
4680	市区	鞍湖港北10#变	10	200	70.16
4681	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	39.62
4682	市区	鞍湖港北5#变	10	200	0
4683	市区	鞍湖兴龙2#变	10	400	120.32
4684	市区	鞍湖集镇5号	10	400	101.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4685	市区	鞍湖集镇10号	10	400	41.68
4686	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	80.08
4687	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	118.4
4688	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	435.68
4689	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	318.717
4690	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	416.88
4691	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	320.88
4692	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	308.64
4693	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	470.96
4694	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	582.64
4695	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	572.48
4696	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	357.52
4697	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	529.84
4698	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	470.32
4699	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	569.36
4700	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	432.24
4701	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	375.28
4702	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	274
4703	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	374.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4704	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	365.52
4705	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	640
4706	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	316.512
4707	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	436.96
4708	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	89.16
4709	市区	楼王所集镇33号变	10	400	38.24
4710	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	32.38
4711	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	167.32
4712	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	124.04
4713	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	82.16
4714	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	0
4715	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	175.32
4716	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	74.08
4717	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	20.34
4718	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	17.96
4719	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	62.54
4720	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	0
4721	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	20.38
4722	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	138.033

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4723	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	92.16
4724	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	98.2
4725	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	85.46
4726	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	88.5
4727	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	304.92
4728	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	33.48
4729	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	27.2
4730	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	10.8
4731	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	85.7
4732	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	22.16
4733	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	53.16
4734	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	23.68
4735	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	225.918
4736	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	92.74
4737	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	270.333
4738	市区	楼王所集镇35号公用变	10	400	280.92
4739	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	58.12
4740	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	504
4741	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	274.806

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4742	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	33.74
4743	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	82.58
4744	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	56.96
4745	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	14.48
4746	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	86.34
4747	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	84
4748	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	117.12
4749	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	85.96
4750	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	80.74
4751	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	71.12
4752	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	72.92
4753	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	31.08
4754	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	39.2
4755	市区	楼王所江庄5号公变	10	200	120.34
4756	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	103.74
4757	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	59.16
4758	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	71.34
4759	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	62.74
4760	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	87.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4761	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	101.74
4762	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	80.24
4763	市区	北蒋合兴4#变	10	200	46.88
4764	市区	北蒋合兴15#变	10	200	38.24
4765	市区	北蒋合兴13#变	10	200	66.34
4766	市区	北蒋童成23#变	10	200	54.96
4767	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	83.08
4768	市区	北蒋童成7#变	10	200	94.08
4769	市区	北蒋合兴18#变	10	200	103.7
4770	市区	北蒋童成18#变	10	400	194
4771	市区	北蒋童成11#变	10	200	44.24
4772	市区	北蒋合兴3#变	10	200	49.02
4773	市区	北蒋合兴9#变	10	200	75.94
4774	市区	北蒋童成2#变	10	100	1.39
4775	市区	北蒋合兴14#变	10	200	39.42
4776	市区	北蒋童成3#变	10	200	3.3
4777	市区	北蒋童成17#变	10	200	79.96
4778	市区	北蒋合兴12#变	10	200	0
4779	市区	北蒋合兴16#变	10	200	89.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4780	市区	北蒋合兴19#变	10	200	7.12
4781	市区	北蒋合兴1#变	10	200	89.98
4782	市区	北蒋童成24#变	10	200	0
4783	市区	北蒋合兴6#变	10	200	82.08
4784	市区	北蒋合兴5#变	10	200	42.54
4785	市区	北蒋童成1#变	10	400	102.72
4786	市区	北蒋童成15#变	10	200	0
4787	市区	北蒋童成9#变	10	200	6.5
4788	市区	北蒋合兴7#变	10	200	72.62
4789	市区	北蒋合兴17#变	10	200	77.8
4790	市区	北蒋童成21#变	10	200	82.58
4791	市区	北蒋合兴11#变	10	400	268.08
4792	市区	北蒋合兴10#变	10	200	36.12
4793	市区	北蒋合兴2#变	10	200	67.34
4794	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	431.361
4795	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	346.752
4796	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	288.414
4797	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	426.48
4798	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	458.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4799	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	601.04
4800	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	474.48
4801	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	168.9
4802	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	518.96
4803	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	442.48
4804	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	225.2
4805	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	476.64
4806	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	463.12
4807	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	383.76
4808	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	302.72
4809	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	307.629
4810	市区	盐湾2#	10	400	257.96
4811	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	247.905
4812	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	640
4813	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	207.459
4814	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	145.4
4815	市区	袁庄14#	10	200	71.12
4816	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	67.4
4817	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	81.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4818	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	93.08
4819	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	0
4820	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	161.76
4821	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	26.68
4822	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	104.32
4823	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	0
4824	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	104.16
4825	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	104.62
4826	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	51.92
4827	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	94.88
4828	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	400	131.6
4829	市区	楼王所集镇37号公用变	10	400	218.92
4830	市区	福盛苑	10	250	81
4831	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	132.16
4832	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	175.48
4833	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	0
4834	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	103.62
4835	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	61.84
4836	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	81.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4837	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	0
4838	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	225
4839	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	25.48
4840	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	82.88
4841	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	105.08
4842	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	74.96
4843	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	92.92
4844	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	99.84
4845	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	82.62
4846	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	47.66
4847	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	56.42
4848	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	53.96
4849	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	56.74
4850	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	133
4851	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	59.16
4852	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	57.5
4853	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	21.84
4854	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	105.96
4855	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	77.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4856	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	23.2
4857	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	71.5
4858	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	27.08
4859	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	130.347
4860	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	161.4
4861	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	45.4
4862	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	51.08
4863	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	46.88
4864	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	196.16
4865	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	90.16
4866	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	97.76
4867	市区	阳光家园箱变	10	630	157.5
4868	市区	集镇25#配变	10	400	49.48
4869	市区	大冈集镇42#配变	10	400	177.92
4870	市区	育才小区2#变	10	500	131.35
4871	市区	大冈集镇48#变压器	10	400	125.76
4872	市区	育才小区1#公用变	10	500	95.35
4873	市区	华英桥1#配变	10	100	0
4874	市区	集镇01#配变	10	400	109.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4875	市区	大冈集镇18#配变	10	400	90.4
4876	市区	大冈集镇11#配变	10	400	101.24
4877	市区	集镇21#配变	10	400	129.68
4878	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	0
4879	市区	集镇24#配变	10	400	46.32
4880	市区	集镇008#配变	10	400	39.48
4881	市区	集镇14#配变	10	400	206.76
4882	市区	农贸市场2#变	10	200	2.7
4883	市区	集镇004#配变	10	400	83.6
4884	市区	大冈集镇013#配变	10	400	6.4
4885	市区	大冈集镇46号配变	10	400	175.24
4886	市区	集镇28#箱变	10	400	91.32
4887	市区	卧龙小区箱变	10	200	46.34
4888	市区	集镇26#箱变	10	400	27.76
4889	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	0
4890	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	154.6
4891	市区	胜利8#配变	10	200	0
4892	市区	大冈集镇34#配变	10	400	210.92
4893	市区	农贸市场1#变	10	400	169.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4894	市区	胜利1#配变	10	200	0
4895	市区	大冈所集镇49#变压器	10	400	104.4
4896	市区	胜利5#配变	10	400	53.84
4897	市区	胜利10#变	10	400	201.08
4898	市区	胜利3#配变	10	200	16.2
4899	市区	集镇005#配变	10	315	0
4900	市区	李灶9#配变	10	400	85.68
4901	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	364.707
4902	市区	庆丰24#配变	10	200	76.94
4903	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	390.537
4904	市区	李灶2#配变	10	200	60.84
4905	市区	盛园小区1#主变	10	800	465.2
4906	市区	盛园小区2#主变	10	800	449.84
4907	市区	庆丰23#配变	10	400	119.6
4908	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	319.536
4909	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	321.804
4910	市区	公用3#配变	10	400	149.68
4911	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	425.52
4912	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	491.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4913	市区	公用7#配变	10	400	197
4914	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	229.005
4915	市区	洋桥3#配变	10	400	128.76
4916	市区	庆丰6#配变	10	200	61.96
4917	市区	李灶5#配变	10	400	179.16
4918	市区	庆丰12#配变	10	315	99.76
4919	市区	庆丰30#配变	10	200	20.42
4920	市区	洋桥1#配变	10	400	148.08
4921	市区	李灶6#配变	10	400	50.92
4922	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	443.68
4923	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	379.134
4924	市区	庆丰1#配变	10	200	92.32
4925	市区	庆丰25#配变	10	200	38.44
4926	市区	庆丰5#配变	10	200	11.2
4927	市区	庆丰19#配变	10	200	4.54
4928	市区	庆丰4#配变	10	200	104.3
4929	市区	洋桥2#配变	10	400	1.84
4930	市区	李灶8#配变	10	200	0
4931	市区	庆丰26#配变	10	200	62.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4932	市区	公用15#配变	10	400	0
4933	市区	庆丰22#配变	10	400	140.4
4934	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	54.08
4935	市区	南吉11#配变	10	200	24.04
4936	市区	南吉10#配变	10	200	51.28
4937	市区	联胜11#变	10	200	60.04
4938	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	50.04
4939	市区	塘桥4#配变	10	400	197.24
4940	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	117.46
4941	市区	万和19#配变	10	200	72
4942	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	153.84
4943	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	101.54
4944	市区	联胜小区2#变	10	200	1.2
4945	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	109.84
4946	市区	界河4#配变	10	200	0
4947	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	254.9
4948	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	171.2
4949	市区	万和10#配变	10	200	85.16
4950	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	76.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4951	市区	南吉3#配变	10	200	69.62
4952	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	0
4953	市区	尚庄万和9#配变	10	200	55.88
4954	市区	万和3#配变	10	200	35.72
4955	市区	北堡1#配变	10	200	21
4956	市区	万和14#配变	10	200	61.88
4957	市区	联胜9#配变	10	200	84.04
4958	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	21.14
4959	市区	万和7#配变	10	200	13.16
4960	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	8.92
4961	市区	联胜10#配变	10	200	14.2
4962	市区	尚庄所北堡3号	10	200	21.36
4963	市区	塘桥5#配变	10	200	0
4964	市区	万和18#变	10	200	71.96
4965	市区	万和15#配变	10	200	5.92
4966	市区	联胜12#变	10	200	52.34
4967	市区	南吉1#配变	10	200	74.12
4968	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	0
4969	市区	联胜3#配变	10	200	24.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4970	市区	联胜14#配变	10	200	0
4971	市区	万和12#配变	10	200	60.24
4972	市区	万和2#配变	10	200	47.12
4973	市区	万和4#配变	10	200	12.7
4974	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	0
4975	市区	尚庄万和16#配变	10	200	100.2
4976	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	0
4977	市区	万和5#配变	10	200	5.88
4978	市区	联胜21#配变	10	200	128
4979	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	65.08
4980	市区	联胜1#配变	10	200	0
4981	市区	联胜2#配变-JN	10	200	89.48
4982	市区	南吉18#配变	10	200	58.04
4983	市区	万和11#配变	10	200	80.3
4984	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	28.16
4985	市区	万和13#配变	10	200	70.38
4986	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	110.92
4987	市区	尚庄北堡7#变	10	400	76.08
4988	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	150.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4989	市区	塘桥6#配变	10	400	102.48
4990	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	191.68
4991	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	208.48
4992	市区	塘桥3#配变	10	400	94.68
4993	市区	尚庄北堡4#变	10	400	99.16
4994	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	205.52
4995	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	144.76
4996	市区	尚庄北堡8#变	10	400	127.32
4997	市区	联胜小区1#变	10	400	140.16
4998	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	258.45
4999	市区	龙碾13#变	10	200	106.12
5000	市区	青墩集镇29#变	10	400	70.68
5001	市区	龙碾20#变	10	400	78.76
5002	市区	青墩集镇28#变	10	400	0
5003	市区	龙碾10#变	10	200	11.84
5004	市区	龙碾11#变	10	200	0
5005	市区	龙碾1#变	10	200	0
5006	市区	龙碾12#变	10	200	61.72
5007	市区	龙碾3#变	10	200	68.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5008	市区	龙碾14#变	10	200	14.62
5009	市区	龙碾8#变	10	200	14.28
5010	市区	龙碾17#变-	10	200	71
5011	市区	龙碾15#变	10	200	75.84
5012	市区	龙碾7#变	10	200	0
5013	市区	集镇17#变-	10	200	0
5014	市区	龙碾6#变	10	400	1.84
5015	市区	龙碾2#变	10	400	89.92
5016	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	483.92
5017	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	522.88
5018	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	639.52
5019	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	521.68
5020	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	457.92
5021	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	345.366
5022	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	593.84
5023	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	591.84
5024	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	452.64
5025	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	344
5026	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	503.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5027	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	515.84
5028	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	640
5029	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	360.234
5030	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	427.68
5031	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	547.2
5032	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	639.52
5033	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	607.52
5034	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	511.28
5035	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	310.48
5036	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	446.88
5037	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	522.32
5038	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	640
5039	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	547.52
5040	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	443.36
5041	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	558.32
5042	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	501.36
5043	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	505.2
5044	市区	三尖小区2#变	10	400	0
5045	市区	集镇13#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5046	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	0
5047	市区	三尖17#变	10	400	0
5048	市区	三尖16#变	10	400	0
5049	市区	集镇10#变-	10	400	0
5050	市区	三尖小区3#变	10	400	0
5051	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	0
5052	市区	青墩集镇3#变	10	400	0
5053	市区	青墩集镇30#变	10	200	0
5054	市区	集镇32#变	10	400	0
5055	市区	集镇9#变	10	400	0
5056	市区	集镇15#变	10	400	0
5057	市区	三尖小区1#变	10	400	0
5058	市区	三尖4#变	10	160	0
5059	市区	青墩集镇1#变	10	400	0
5060	市区	三尖安置区2#变	10	630	0
5061	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	0
5062	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	0
5063	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	0
5064	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5065	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	0
5066	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	0
5067	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	0
5068	市区	三尖9#变	10	315	0
5069	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	0
5070	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	0
5071	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	0
5072	市区	集镇25号变	10	400	0
5073	市区	青工线青城花园小区箱变	10	500	0
5074	市区	旭日小区箱变	10	400	0
5075	市区	集镇14#变	10	400	0
5076	市区	三尖5#变	10	400	0
5077	市区	青墩集镇24#变	10	400	0
5078	市区	农民集中居住区变	10	400	0
5079	市区	集镇16#箱变	10	400	0
5080	市区	三尖11#变	10	400	0
5081	市区	集镇21#变-	10	400	0
5082	市区	青墩集镇31#变	10	400	0
5083	市区	集镇12#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5084	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	0
5085	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	4.54
5086	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	144.76
5087	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	188.6
5088	市区	大纵湖养殖10号配变	10	400	104.32
5089	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	37.5
5090	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	168.8
5091	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	160
5092	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	66.72
5093	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	39.46
5094	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	63.24
5095	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	139.08
5096	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	53.96
5097	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	215.08
5098	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	0
5099	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	0
5100	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	89.74
5101	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	0
5102	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	88.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5103	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	50.84
5104	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	72.88
5105	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	0
5106	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	85.5
5107	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	126.441
5108	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	83.6
5109	市区	河夹线华府6#配变	10	200	23.4
5110	市区	河夹线周伙7#配变	10	400	128.8
5111	市区	河夹线中兴集镇4#配变	10	400	117.68
5112	市区	河夹线中兴集镇2#配变	10	315	78.813
5113	市区	河夹线河夹7#配变	10	200	52.16
5114	市区	河夹线周伙1#配变	10	200	84.58
5115	市区	河夹线中徐14#配变	10	200	79.74
5116	市区	河夹线中徐1#配变	10	400	150.16
5117	市区	河夹线中徐15#配变	10	200	8.5
5118	市区	河夹线中兴集镇10#配变	10	400	71.4
5119	市区	河夹线华府15#配变	10	200	103.8
5120	市区	河夹线河夹11#配变	10	400	120.68
5121	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5122	市区	河夹线华府7#配变	10	200	74.54
5123	市区	河夹线中兴集镇5#配变	10	400	209.92
5124	市区	河夹线河夹8#配变	10	200	59.2
5125	市区	河夹线施湾1#配变	10	400	141.68
5126	市区	河夹线中徐10#配变	10	200	0
5127	市区	河夹线中兴集镇6#配变	10	400	171.16
5128	市区	河夹线华府21#配变	10	200	90.04
5129	市区	河夹线施湾7#配变	10	200	3.7
5130	市区	河夹线中兴集镇7#配变	10	400	156.24
5131	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	421.47
5132	市区	河夹线中兴集镇9#配变	10	200	81.92
5133	市区	河夹线河夹5#配变	10	200	48.34
5134	市区	河夹线中徐9#公用变	10	200	56.88
5135	市区	河夹线施湾2#配变	10	200	24.2
5136	市区	河夹线施湾9#配变	10	200	76.54
5137	市区	河夹线施湾11#配变	10	200	59
5138	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	0
5139	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	0
5140	市区	河夹线中兴集镇8#配变	10	200	14.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5141	市区	河夹线周伙15#配变	10	200	65.2
5142	市区	河夹线华府9#配变	10	200	33.66
5143	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	0
5144	市区	河夹线华府5#配变	10	200	0
5145	市区	河夹线河夹3#配变	10	200	0
5146	市区	河夹线中兴集镇3#配变	10	200	49.66
5147	市区	河夹线河夹9#配变	10	200	87.54
5148	市区	河夹线河夹12#配变	10	400	133.16
5149	市区	河夹线华府11#配变	10	200	42.74
5150	市区	河夹线施湾8#配变	10	200	40.2
5151	市区	河夹线中徐8#配变	10	200	46.12
5152	市区	河夹线河夹10#配变	10	200	12.88
5153	市区	河夹线河夹4#配变	10	400	125.6
5154	市区	河夹线施湾10#配变	10	200	90.04
5155	市区	河夹线河夹1#配变	10	200	43.66
5156	市区	河夹线华府17#配变	10	200	114.7
5157	市区	河夹线中徐4#配变	10	200	4.84
5158	市区	河夹线中徐13#配变	10	200	118.62
5159	市区	河夹线施湾12#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5160	市区	河夹线周伙17#配变	10	200	90.66
5161	市区	河夹线中徐6#配变	10	200	47.42
5162	市区	河夹线中徐3#配变	10	315	61.299
5163	市区	河夹线中徐5#配变	10	315	134.221
5164	市区	河夹线河夹6#配变	10	400	178.2
5165	市区	河夹线华府16#配变	10	400	46.48
5166	市区	河夹线中徐11#配变	10	400	157.84
5167	市区	河夹线施湾5#配变	10	400	125.52
5168	市区	河夹线施湾3#配变	10	400	113.24
5169	市区	河夹线华府8#配变	10	400	0
5170	市区	兴农线周伙6#配变	10	200	24.3
5171	市区	兴农线周伙10#配变	10	200	88.74
5172	市区	兴农线大成10#配变	10	200	86.46
5173	市区	兴农线大成6#配变	10	200	36.12
5174	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	430.416
5175	市区	兴农线大同6#配变	10	200	49.4
5176	市区	兴农线大同12#配变	10	200	107.24
5177	市区	兴农线中徐2#配变	10	200	100.08
5178	市区	兴农线大成7#配变	10	200	66.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5179	市区	兴农线大同4#配变	10	200	8.74
5180	市区	兴农线大成14#配变	10	200	17.88
5181	市区	兴农线周伙4#配变	10	200	49.28
5182	市区	兴农线大成15#配变	10	200	53.04
5183	市区	兴农线大同5#配变	10	200	45
5184	市区	兴农线大成8#配变	10	200	79.62
5185	市区	兴农线周伙13#配变	10	200	110.12
5186	市区	兴农线大成1#配变	10	200	67.8
5187	市区	兴农线大成18#配变	10	200	124.58
5188	市区	兴农线大成12#配变	10	200	64.2
5189	市区	兴农线周伙3#配变	10	200	18.2
5190	市区	兴农线大成20#配变	10	100	42.25
5191	市区	兴农线大同3#配变	10	200	36.2
5192	市区	兴农线周伙5#配变	10	200	17.2
5193	市区	兴农线连心3#配变	10	200	70.5
5194	市区	兴农线陈祁9#配变	10	200	62.34
5195	市区	兴农线中徐7#配变	10	400	139.16
5196	市区	兴农线大成3#配变	10	200	95.54
5197	市区	兴农线大同9#配变	10	200	94.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5198	市区	兴农线大成17#配变	10	200	61.46
5199	市区	兴农线连心13#配变	10	200	11.34
5200	市区	兴农线大成4#配变	10	200	71.8
5201	市区	兴农线大成19#配变	10	200	66.34
5202	市区	兴农线周伙9#配变	10	200	53
5203	市区	兴农线陈祁5#配变	10	200	25.2
5204	市区	兴农线大同10#配变	10	200	101.38
5205	市区	兴农线大同2#配变	10	200	66
5206	市区	兴农线大同8#配变	10	200	82.46
5207	市区	兴农线周伙16#配变	10	200	100.46
5208	市区	兴农线周伙11#配变	10	200	24.62
5209	市区	兴农线大成5#配变	10	200	0
5210	市区	兴农线大同7#配变	10	200	25.16
5211	市区	兴农线大成9#配变	10	200	39.7
5212	市区	兴农线大同1#配变	10	200	47.8
5213	市区	兴农线大同13#配变	10	200	82.66
5214	市区	兴农线大成11#配变	10	200	84.46
5215	市区	兴农线大成16#配变	10	200	77.08
5216	市区	兴农线大成13#配变	10	200	51.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5217	市区	兴农线周伙8#配变	10	200	40.7
5218	市区	兴农线连心12#配变	10	200	96.62
5219	市区	兴农线连心10#配变	10	200	13.88
5220	市区	兴农线中徐12#配变	10	200	56.2
5221	市区	兴农线大成2#配变	10	200	17.04
5222	市区	兴农线周伙2#配变	10	400	215.48
5223	市区	葛武董伙13#配变	10	200	4.24
5224	市区	董伙15#配变	10	200	0
5225	市区	董伙17#变	10	200	117.62
5226	市区	葛武新杨5#配变	10	200	20.74
5227	市区	董伙10#配变	10	200	0
5228	市区	董伙16##配变	10	200	84.42
5229	市区	葛武新杨6#配变	10	200	0
5230	市区	宗凌13#配变	10	200	11.12
5231	市区	新杨4#配变	10	200	0
5232	市区	新杨10#配变	10	200	3.12
5233	市区	葛武新杨9#配变	10	200	48.16
5234	市区	葛武新杨7#配变	10	200	0
5235	市区	葛武新杨11#配变	10	200	41.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5236	市区	宗凌5##配变	10	200	25.46
5237	市区	董伙6#配变	10	200	0
5238	市区	董伙8#配变	10	200	36.46
5239	市区	董伙9#配变	10	200	29.54
5240	市区	葛武新杨3#配变	10	200	56.2
5241	市区	宗凌7#配变	10	200	34.3
5242	市区	董伙2#配变	10	200	0
5243	市区	葛武董伙3#配变	10	200	50.28
5244	市区	宗凌9#配变	10	200	3.88
5245	市区	宗凌4#配变	10	200	36.88
5246	市区	葛武董伙7#配变	10	200	69.54
5247	市区	程实8#配变	10	200	0
5248	市区	董伙12#配变	10	200	45.54
5249	市区	董伙14#配变	10	200	42.44
5250	市区	宗凌6#配变	10	200	0
5251	市区	宗凌15#配变	10	200	0
5252	市区	葛武育才4#配变	10	200	22.08
5253	市区	葛武董伙19#配变	10	200	0
5254	市区	宗凌16##配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5255	市区	葛武董伙18#配变	10	200	0
5256	市区	新杨1#配变	10	400	211.84
5257	市区	新杨8#配变	10	200	35.56
5258	市区	葛武新杨12#配变	10	200	50.84
5259	市区	董伙1#配变	10	200	54
5260	市区	葛武新杨2#配变	10	200	4.06
5261	市区	葛武董伙5#配变	10	400	150
5262	市区	葛武董伙11#配变	10	400	184.64
5263	市区	宗凌8#配变	10	400	68.24
5264	市区	董伙4#配变	10	400	41.32
5265	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	504
5266	市区	大冈联合村17#配变	10	400	242.84
5267	市区	大冈联合村15#配变	10	200	5.84
5268	市区	联合村23#配变	10	200	0
5269	市区	PMS_大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	286.902
5270	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	168.24
5271	市区	大冈联合村10#配变	10	200	0
5272	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	35.66
5273	市区	大冈联合村12#配变	10	200	18.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5274	市区	大冈联合村21#配变	10	200	67.3
5275	市区	大冈联合村11#配变	10	100	0
5276	市区	大冈联合村16#配变	10	200	0
5277	市区	大冈联合村14#配变	10	100	2.94
5278	市区	大冈联合村20#配变	10	100	15.58
5279	市区	大冈联合村6#配变	10	200	5.88
5280	市区	大冈联合村13#配变	10	200	18.08
5281	市区	大冈联合村8#配变	10	200	52.38
5282	市区	大冈联合村3#配变	10	200	59.74
5283	市区	大冈联合村1#配变	10	200	43
5284	市区	大冈联合村2#配变	10	200	86.88
5285	市区	卧龙3#配变	10	315	94.09
5286	市区	大冈联合村5#变	10	200	0
5287	市区	大冈联合村7#配变	10	200	45.8
5288	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	105.64
5289	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	13.16
5290	市区	富港7#配变	10	400	58.76
5291	市区	富港11#配变	10	200	0
5292	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	374.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5293	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	301.84
5294	市区	集镇33#配变	10	200	19.12
5295	市区	大冈富港25#变	10	200	72.96
5296	市区	富港15#配变	10	200	28.7
5297	市区	富港20#配变	10	400	71.08
5298	市区	大冈所富港24#配变	10	200	0
5299	市区	富港22#配变	10	200	39.38
5300	市区	富港17#配变	10	200	62.16
5301	市区	大冈集镇35#配变	10	315	0
5302	市区	龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	212.08
5303	市区	富港26#配变配变	10	200	72.2
5304	市区	集镇23#配变	10	400	42.84
5305	市区	丰乐12#配变	10	200	55.96
5306	市区	光华3#配变.	10	200	33
5307	市区	光华4#配变	10	200	84.58
5308	市区	丰乐3#配变	10	200	55.92
5309	市区	丰乐2#配变	10	200	19.2
5310	市区	丰乐9#配变	10	200	10.24
5311	市区	丰乐10#配变	10	200	80.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5312	市区	光华11#配变	10	200	92.74
5313	市区	丰乐6#配变	10	200	60.88
5314	市区	丰乐11#配变	10	315	114.786
5315	市区	丰乐4#配变	10	200	48.5
5316	市区	丰乐16号配变	10	200	69.62
5317	市区	富港4#配变	10	200	0
5318	市区	丰乐5#配变	10	200	57.04
5319	市区	光华9#配变	10	200	65.66
5320	市区	富港13#配变	10	200	0
5321	市区	大冈光华10#配变	10	200	0
5322	市区	光华2#配变	10	315	71.883
5323	市区	丰乐14#配变	10	315	136.71
5324	市区	光华6#配变	10	400	170.16
5325	市区	丰乐7#配变	10	200	104.94
5326	市区	富港21#配变	10	200	33.08
5327	市区	丰乐1#配变	10	200	46.12
5328	市区	富港2#配变	10	200	47.54
5329	市区	富港12#配变	10	200	10.3
5330	市区	富港1#配变	10	200	17.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5331	市区	光华5#配变	10	200	72.04
5332	市区	光华12#配变	10	200	58.66
5333	市区	富港3#配变	10	200	92.8
5334	市区	富港16#配变	10	200	27.24
5335	市区	光华7#配变	10	200	0
5336	市区	富港5#配变	10	200	94.24
5337	市区	大冈所富港27#变	10	400	177.16
5338	市区	丰乐8#配变	10	200	2.34
5339	市区	光华14#配变1	10	315	162.067
5340	市区	光华1#配变	10	315	48.888
5341	市区	丰乐15#配变	10	315	109.494
5342	市区	富港19#配变	10	400	79.6
5343	市区	丰乐13#配变	10	400	73.4
5344	市区	富港6#配变	10	400	159.88
5345	市区	富港10#配变	10	400	0
5346	市区	富港14#配变	10	400	61.44
5347	市区	富港18#配变	10	400	0
5348	市区	集镇07#配变	10	400	0
5349	市区	集镇3#配变	10	400	134.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5350	市区	集镇22#配变	10	400	0
5351	市区	东南38#配变	10	200	73.84
5352	市区	东南14#配变	10	200	88.64
5353	市区	东南35#配变	10	200	59.7
5354	市区	驿龙湾2#配变	10	630	465.696
5355	市区	驿龙湾1#配变	10	630	484.281
5356	市区	东南2#配变	10	200	109.62
5357	市区	中东1#配变	10	200	74.54
5358	市区	东南37#配变	10	200	101.7
5359	市区	东南7#配变	10	200	76.34
5360	市区	东南13#配变	10	200	9.62
5361	市区	东南24#配变	10	200	90.46
5362	市区	东南31#配变	10	200	0
5363	市区	东南18#配变	10	200	76.08
5364	市区	东南12#配变	10	200	111.04
5365	市区	东南16#配变	10	200	61.92
5366	市区	东南1#配变	10	400	176.8
5367	市区	东南42#配变	10	400	230.92
5368	市区	潮墩8#配变	10	200	74.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5369	市区	桂英4#配变	10	315	45.202
5370	市区	东南8#配变	10	400	163.08
5371	市区	东南26#配变	10	200	0
5372	市区	东南33#配变	10	200	38.66
5373	市区	潮墩7#配变	10	200	42.7
5374	市区	潮墩9#配变	10	200	70.46
5375	市区	潮墩3#配变	10	200	41.2
5376	市区	潮墩6#配变	10	200	17.08
5377	市区	桂英2#配变	10	400	106.68
5378	市区	潮墩5#配变	10	200	39.88
5379	市区	桂英9#配变	10	200	28.58
5380	市区	桂英10#配变	10	200	88.8
5381	市区	新元1#配变	10	200	10.12
5382	市区	桂英11#配变	10	200	48.16
5383	市区	新元4#配变	10	200	58.2
5384	市区	桂英5#配变	10	200	42.7
5385	市区	潮墩2#配变	10	400	159.92
5386	市区	桂英14#配变	10	200	87.24
5387	市区	潮墩4#配变	10	200	63.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5388	市区	新元2#配变	10	200	62.74
5389	市区	桂英6#配变	10	200	59.94
5390	市区	新元8#配变	10	200	69.96
5391	市区	桂英3#配变	10	400	216.76
5392	市区	东南10#配变	10	200	29.84
5393	市区	东南32#配变	10	200	81.8
5394	市区	新元3#配变	10	400	79
5395	市区	东南25#配变	10	200	2.46
5396	市区	潮墩1#配变	10	400	211.04
5397	市区	东南29#配变	10	400	229.04
5398	市区	东南9#配变	10	400	154.32
5399	市区	东南27#配变	10	400	102.48
5400	市区	东南21#配变	10	400	63
5401	市区	新元6#配变	10	400	0
5402	市区	东南23#配变	10	400	90.84
5403	市区	东南22#配变	10	400	47.32
5404	市区	新元5#配变	10	400	169.68
5405	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	584.32
5406	市区	东南39#配变	10	200	111.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5407	市区	东南34#配变	10	200	7.2
5408	市区	东南36#配变	10	400	52.92
5409	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	514.96
5410	市区	中东2#配变	10	200	108.16
5411	市区	中东5#配变	10	200	41.22
5412	市区	中东4#配变	10	200	61.9
5413	市区	中东16#配变	10	200	85.58
5414	市区	中东8#配变	10	200	52.66
5415	市区	中东7#配变	10	200	64.34
5416	市区	东南15#配变	10	400	183.16
5417	市区	中东9#配变	10	200	55.66
5418	市区	中东13#配变	10	200	108.12
5419	市区	中东14#配变	10	200	95.98
5420	市区	中东10#配变	10	200	98.08
5421	市区	中东18#配变	10	200	94
5422	市区	中东6#配变	10	400	202.4
5423	市区	中东24#配变	10	200	83.2
5424	市区	中东11#配变	10	200	66.66
5425	市区	中东12#配变	10	200	41.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5426	市区	东南11#配变	10	400	42.4
5427	市区	东南3#配变	10	400	71
5428	市区	东南6#配变	10	400	129.68
5429	市区	东南30#配变	10	400	100.6
5430	市区	东南41#配变	10	400	87.32
5431	市区	东南5#配变	10	315	64.984
5432	市区	东南43#配变	10	315	52.668
5433	市区	东南40#配变	10	400	117.08
5434	市区	中东17#配变	10	400	72.28
5435	市区	中东3#配变	10	400	0
5436	市区	中东15#配变	10	400	126
5437	市区	东南20#配变	10	400	136.8
5438	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	0
5439	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	57.84
5440	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	64.38
5441	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	54.66
5442	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	14.74
5443	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	8.06
5444	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	52.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5445	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	50.8
5446	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	3.08
5447	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	54.58
5448	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	46.62
5449	市区	新庆福9#变	10	200	70.66
5450	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	66.8
5451	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	147.2
5452	市区	新建10#配变	10	200	75.66
5453	市区	新建6#配变	10	200	54.74
5454	市区	兆丰10#配变	10	200	70.92
5455	市区	前进10#配变	10	200	60.16
5456	市区	新川4#配变	10	200	56.84
5457	市区	新川13#配变	10	400	317.16
5458	市区	兆丰12#配变	10	200	62.26
5459	市区	新建24#配变	10	200	45.54
5460	市区	新冲1#配变	10	200	30.58
5461	市区	新建16#配变	10	200	30.7
5462	市区	新建28#配变	10	200	60.8
5463	市区	新建20#配变	10	200	91.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5464	市区	兆丰13#配变	10	200	66.34
5465	市区	新建22#配变	10	200	96.38
5466	市区	新川6#配变	10	200	73.24
5467	市区	新建26#配变	10	200	101.08
5468	市区	兆丰8#配变	10	200	9.54
5469	市区	兆丰3#配变	10	200	48.16
5470	市区	前进11#配变	10	200	91.5
5471	市区	新建7#配变	10	200	0
5472	市区	兆丰11#配变	10	200	59.66
5473	市区	前进1#配变	10	200	65.84
5474	市区	新建21#配变	10	200	70.16
5475	市区	兆丰2#配变	10	200	82.54
5476	市区	前进4#配变	10	200	78.8
5477	市区	兆丰1#配变	10	200	34.48
5478	市区	新建14#配变	10	200	70.12
5479	市区	新建17#配变	10	200	34.88
5480	市区	兆丰9#配变	10	200	11.74
5481	市区	兆丰6#配变	10	200	78.82
5482	市区	新川10#配变	10	200	58.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5483	市区	兆丰7#配变	10	200	0
5484	市区	新建3#配变	10	200	47.74
5485	市区	新川1#配变	10	200	19.86
5486	市区	新建4#配变	10	200	44.7
5487	市区	新建19#配变	10	200	86.22
5488	市区	新建23#配变	10	200	86.7
5489	市区	新建9#配变	10	200	42.7
5490	市区	新建5#配变	10	200	101.2
5491	市区	前进5#配变	10	200	37.74
5492	市区	前进7#配变	10	200	12.62
5493	市区	公用21#配变	10	200	34
5494	市区	新建13#配变	10	200	72.12
5495	市区	前进2#配变	10	200	14.7
5496	市区	新川2#配变	10	200	72.18
5497	市区	新川12#配变	10	200	87.66
5498	市区	新建11#配变	10	200	45.42
5499	市区	新川9#配变	10	200	12.08
5500	市区	新建25#配变	10	200	84.8
5501	市区	新川7#配变	10	200	98.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5502	市区	兆丰4#配变	10	200	39.46
5503	市区	前进9#配变	10	200	46.84
5504	市区	兆丰14#配变	10	400	57.92
5505	市区	新建2#配变	10	400	201.48
5506	市区	东塘1配变	10	400	112.08
5507	市区	葛武集镇9#配变	10	400	96.16
5508	市区	葛武集镇11配变	10	400	65
5509	市区	葛武集镇10配变	10	400	3.32
5510	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	455.52
5511	市区	葛武花村4配变	10	200	14.9
5512	市区	东塘11#变	10	400	129.16
5513	市区	葛武东塘19#配变	10	200	57.16
5514	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	0
5515	市区	葛武6配变	10	400	94.88
5516	市区	葛武花村14配变	10	200	2.54
5517	市区	东塘15配变	10	200	2.2
5518	市区	葛武花村15#配变	10	200	13.3
5519	市区	葛武东塘4配变	10	200	0
5520	市区	葛武上潘9配变	10	200	28.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5521	市区	花村3配变	10	200	0.34
5522	市区	上潘5配变	10	200	8.3
5523	市区	葛武上潘2配变	10	400	113.24
5524	市区	葛武花村11#配变	10	200	0
5525	市区	东塘13#变	10	200	14.4
5526	市区	集镇育才2配变	10	200	22.64
5527	市区	葛武花村16号配变	10	200	11.38
5528	市区	葛武东塘12配变	10	200	16.14
5529	市区	葛武花村6#配变	10	200	38.64
5530	市区	葛武花村9配变	10	200	61.16
5531	市区	花村2#配变	10	250	30.5
5532	市区	葛武东塘2配变	10	200	15.62
5533	市区	葛武上潘1配变	10	200	19.88
5534	市区	葛武东塘17配变	10	200	15.88
5535	市区	葛武花村7配变	10	200	4.62
5536	市区	花村1#配变	10	400	17.4
5537	市区	葛武1#配变	10	400	29.6
5538	市区	葛武9配变	10	200	82.66
5539	市区	东塘10配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5540	市区	集镇7配变	10	200	0
5541	市区	葛武花村12配变	10	200	18.66
5542	市区	葛武东塘9配变	10	200	22.46
5543	市区	葛武花村5配变	10	200	19.08
5544	市区	葛武上潘8配变	10	200	12.5
5545	市区	葛武花村13#配变	10	200	57.08
5546	市区	葛武东塘16配变	10	200	0
5547	市区	葛武集镇16号	10	400	22.16
5548	市区	葛武东塘6配变	10	400	77.16
5549	市区	葛武上潘7配变	10	400	182.08
5550	市区	葛武集镇4配变	10	400	116.88
5551	市区	葛武集镇1配变	10	315	0.157
5552	市区	葛武东塘8配变	10	400	124.16
5553	市区	花村8#配变	10	400	82.6
5554	市区	东塘14配变	10	400	48.48
5555	市区	葛武集镇6#配变	10	400	214.4
5556	市区	花村10#配变	10	400	53.08
5557	市区	葛武集镇15#配变	10	400	191.4
5558	市区	东塘7配变	10	400	146.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5559	市区	育才1配变	10	400	71
5560	市区	葛武集镇5配变	10	400	19.08
5561	市区	东塘3配变	10	400	171.32
5562	市区	葛武集镇14配变	10	400	95.68
5563	市区	葛武集镇2配变	10	400	101.32
5564	市区	葛武东塘5配变	10	400	124.32
5565	市区	新兴7#变	10	200	82.88
5566	市区	涵洞4#变	10	400	238.6
5567	市区	涵洞14#变	10	200	103.3
5568	市区	涵洞7#变	10	200	26.2
5569	市区	涵洞3#变	10	200	70.42
5570	市区	涵洞6#变	10	200	67.34
5571	市区	涵洞10#变	10	200	62.24
5572	市区	涵洞9#变	10	200	99.5
5573	市区	大滩12#变	10	200	98
5574	市区	干校公变.	10	500	260.9
5575	市区	新兴1#变	10	400	228.4
5576	市区	涵洞8#变	10	400	243.92
5577	市区	庆丰27#配变	10	200	90.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5578	市区	庆丰20#配变	10	400	130.32
5579	市区	庆丰15#配变	10	400	42
5580	市区	庆丰9#配变	10	400	183.48
5581	市区	庆丰2#配变	10	400	43.6
5582	市区	庆丰28#配变	10	400	0
5583	市区	新建8#配变	10	200	81.62
5584	市区	庆丰3#配变	10	200	45.5
5585	市区	庆丰14#配变	10	200	46.12
5586	市区	新建18#配变	10	200	109.38
5587	市区	兆丰5#配变	10	200	31.58
5588	市区	庆丰18#配变	10	200	63.38
5589	市区	新川8#配变	10	200	88.74
5590	市区	新建15#配变	10	200	78.54
5591	市区	庆丰8#配变	10	200	42
5592	市区	公用4#配变	10	400	179
5593	市区	庆丰31#配变	10	400	226.4
5594	市区	庆丰21#配变	10	400	110.6
5595	市区	公用2#配变	10	400	116.84
5596	市区	公用33#配变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5597	市区	公用8#配变	10	400	212.08
5598	市区	公用17#配变	10	400	122.76
5599	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	383.859
5600	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	389.025
5601	市区	公用24#配变	10	400	191.92
5602	市区	YD集镇2#配变	10	200	66.42
5603	市区	公用32#配变	10	400	111.6
5604	市区	YD集镇3#配变	10	400	209
5605	市区	公用29#配变	10	400	117.48
5606	市区	公用22#配变	10	400	114.08
5607	市区	公用13#配变	10	400	140.48
5608	市区	新冲9#配变	10	200	53.58
5609	市区	前进6#配变	10	200	87.34
5610	市区	新冲16#配变	10	200	109.16
5611	市区	新冲6#配变	10	200	45.12
5612	市区	新冲14#配变	10	200	91.38
5613	市区	新冲11#配变	10	200	103.74
5614	市区	新冲7#配变	10	200	85
5615	市区	新冲10#配变	10	200	106.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5616	市区	前进8#配变	10	200	57.08
5617	市区	新冲12#配变	10	200	94.52
5618	市区	新冲3#配变	10	200	43.58
5619	市区	新冲15#配变	10	200	99.14
5620	市区	新冲8#配变	10	200	89.06
5621	市区	新冲5#配变	10	200	113.88
5622	市区	新冲2#配变	10	200	89.86
5623	市区	新冲4#配变	10	200	106.04
5624	市区	新冲13#配变	10	200	85.38
5625	市区	前进3#配变	10	200	42.78
5626	市区	上潘4#配变	10	200	58.46
5627	市区	葛武富王1#配变	10	200	9.92
5628	市区	郝荣2#配变	10	200	2.3
5629	市区	葛武富王10##配变	10	200	45.24
5630	市区	葛武富王5#配变	10	200	0
5631	市区	葛武富王2#配变	10	200	0
5632	市区	葛武2#配变	10	400	64.16
5633	市区	郝荣10#配变	10	200	80.46
5634	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	107.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5635	市区	郝荣5#配变	10	200	0
5636	市区	葛武富王8#配变	10	200	92.38
5637	市区	葛武富王4#配变	10	200	0
5638	市区	上潘6#配变	10	200	7.84
5639	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	0
5640	市区	葛武富王6#配变	10	200	43.42
5641	市区	郝荣12#配变	10	200	63.66
5642	市区	郝荣9#配变	10	200	32.16
5643	市区	葛武富王7#配变	10	200	0
5644	市区	葛武3#配变	10	200	0
5645	市区	郝荣11#配变	10	200	19.84
5646	市区	上潘3#配变	10	200	0
5647	市区	葛武8#配变	10	200	0
5648	市区	葛武5#配变	10	200	24.38
5649	市区	葛武10#配变	10	200	33.58
5650	市区	郝荣1#配变	10	200	3.34
5651	市区	葛武11#配变	10	200	92.74
5652	市区	葛武4#配变	10	200	89.34
5653	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	67.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5654	市区	郝荣8#配变	10	200	20.06
5655	市区	葛武富王3#配变	10	400	153.68
5656	市区	葛武富王9#配变	10	400	173.08
5657	市区	北蒋红沥12#变	10	200	25.8
5658	市区	北蒋卢村1#变	10	200	33.96
5659	市区	北蒋福泉19#变	10	200	13.66
5660	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	65.92
5661	市区	北蒋卢村12#变	10	200	37.92
5662	市区	北蒋卢村2#变	10	200	51.42
5663	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	59.8
5664	市区	北蒋红沥11#变	10	400	0
5665	市区	北蒋红沥7#变	10	200	0
5666	市区	北蒋福泉4#变	10	200	26.22
5667	市区	北蒋福泉18#变	10	400	135.56
5668	市区	北蒋红沥6#变	10	200	109.1
5669	市区	北蒋红沥16#变	10	200	0
5670	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	85.3
5671	市区	北蒋卢村6#变	10	200	39.3
5672	市区	北蒋福泉15#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5673	市区	北蒋福泉17#变	10	200	95.16
5674	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	92.2
5675	市区	北蒋福泉2#变	10	200	51.16
5676	市区	北蒋合兴8#变	10	200	86.88
5677	市区	北蒋红沥15#变	10	200	94.12
5678	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	10.96
5679	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	23.54
5680	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	33.69
5681	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	0
5682	市区	北蒋红沥8#变	10	200	35.88
5683	市区	北蒋红沥14#变	10	200	85.2
5684	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	24.92
5685	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	69.34
5686	市区	北蒋福泉9#变	10	200	43.8
5687	市区	北蒋红沥3#变	10	200	66.46
5688	市区	北蒋红沥10#变	10	200	56.92
5689	市区	北蒋远景3#变	10	200	63.16
5690	市区	北蒋远景4#变	10	200	41.8
5691	市区	北蒋福泉12#变	10	200	9.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5692	市区	北蒋福泉1#变	10	200	46.08
5693	市区	北蒋卢村11#变	10	200	37.38
5694	市区	北蒋福泉13#变	10	200	93.84
5695	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	116.58
5696	市区	北蒋卢村5#变	10	200	0
5697	市区	北蒋红沥1#变	10	200	0
5698	市区	北蒋红沥13#变	10	200	64.46
5699	市区	北蒋卢村3#变	10	200	50.74
5700	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	83.3
5701	市区	北蒋福泉16#变	10	200	105.54
5702	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	99.96
5703	市区	北蒋福泉6#变	10	200	94.12
5704	市区	北蒋红沥4#变	10	200	77.2
5705	市区	北蒋福泉5#变	10	200	47.2
5706	市区	北蒋福泉14#变	10	200	54.2
5707	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	5.9
5708	市区	北蒋福泉3#变	10	200	50.38
5709	市区	北蒋福泉11#变	10	200	15.28
5710	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	77.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5711	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	0
5712	市区	北蒋卢村9#变	10	200	73.92
5713	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	65.3
5714	市区	北蒋卢村8#变	10	200	52.16
5715	市区	北蒋福泉7#变	10	200	42.42
5716	市区	北蒋红沥9#变	10	200	2.08
5717	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	112.58
5718	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	50.24
5719	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	118.46
5720	市区	北蒋卢村7#变	10	200	15
5721	市区	北蒋卢村4#变	10	200	51
5722	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	96
5723	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	84.38
5724	市区	北蒋福泉8#变	10	200	40.88
5725	市区	北蒋红沥5#变	10	315	51.66
5726	市区	北蒋卢村10#变	10	400	0
5727	市区	生建1#配变	10	400	141.16
5728	市区	葛武集镇8#配变	10	400	163.92
5729	市区	鑫亿花园变压器	10	500	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5730	市区	葛武所程实16号变	10	400	74.76
5731	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	592.08
5732	市区	葛武集镇12#配变	10	400	66.76
5733	市区	葛武育才10#变	10	400	75.16
5734	市区	程实4#配变	10	200	0.3
5735	市区	葛武育才5#配变	10	200	21.92
5736	市区	葛武程实3#配变	10	200	0
5737	市区	宗凌12#配变	10	200	27.7
5738	市区	葛武程实9#配变	10	200	83.74
5739	市区	宗凌1#配变	10	200	0
5740	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	88.78
5741	市区	宗凌3#配变	10	200	0
5742	市区	程实7#配变	10	200	0
5743	市区	葛武育才8#配变	10	400	0
5744	市区	程实2#配变	10	200	0
5745	市区	程实11#配变	10	200	0
5746	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	32.88
5747	市区	葛武程实15号配变	10	200	0
5748	市区	程实6#配变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5749	市区	葛武育才3#配变	10	200	60.08
5750	市区	程实10#配变	10	200	33.54
5751	市区	程实13号配变	10	200	0
5752	市区	程实5#配变	10	200	0
5753	市区	育才9#配变	10	400	82.16
5754	市区	程实1#配变	10	400	129.84
5755	市区	宗凌集镇13#变	10	400	0
5756	市区	葛武育才6#配变	10	400	145.12
5757	市区	宗凌10#配变	10	400	120.48
5758	市区	宗凌11#配变	10	400	71.68
5759	市区	葛武育才7#配变	10	400	207.36
5760	市区	葛武集镇3#配变	10	400	39.8
5761	市区	新丰7#配变	10	200	77.36
5762	市区	公用6#配变	10	315	54.715
5763	市区	洋湾10#配变	10	200	101.42
5764	市区	洋湾1#配变	10	200	134.62
5765	市区	洋湾7#配变	10	200	38.3
5766	市区	洋湾2#配变	10	200	13.46
5767	市区	洋湾9#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5768	市区	洋湾3#配变	10	200	36.96
5769	市区	洋湾8#配变	10	200	24.84
5770	市区	洋湾6#配变	10	200	102.66
5771	市区	洋湾4#配变	10	400	105.16
5772	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	378.96
5773	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	320.544
5774	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	330.498
5775	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	335.916
5776	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	332.64
5777	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	445.6
5778	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	472.8
5779	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	131.166
5780	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	90.342
5781	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	402.64
5782	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	499.44
5783	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	416.32
5784	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	416.16
5785	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	398.56
5786	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	128.05

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5787	市区	北蒋集镇14#变	10	400	130
5788	市区	北蒋远景7#变	10	200	89.24
5789	市区	北蒋远景1#变	10	200	96.96
5790	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	169
5791	市区	北蒋厉民1#变	10	200	20.34
5792	市区	北蒋厉民4#变	10	200	0
5793	市区	北蒋集镇8#变	10	315	90.468
5794	市区	北蒋集镇2#变	10	400	175.2
5795	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	640
5796	市区	北蒋集镇22#变	10	400	181.04
5797	市区	北蒋远景2#变	10	200	87.04
5798	市区	北蒋集镇19#变	10	400	189.76
5799	市区	北蒋集镇15#变	10	400	140.36
5800	市区	北蒋集镇25#变	10	200	0
5801	市区	北蒋集镇7#变	10	400	183.56
5802	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	87.46
5803	市区	北蒋集镇9#变	10	200	26.46
5804	市区	北蒋远景6#变	10	400	207.6
5805	市区	北蒋集镇24#变	10	400	178.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5806	市区	北蒋集镇20#变	10	400	126.6
5807	市区	北蒋集镇21#变	10	200	3.24
5808	市区	北蒋集镇13#变	10	400	98.76
5809	市区	北蒋厉民3#变	10	200	76.88
5810	市区	北蒋厉民5#变	10	200	52
5811	市区	北蒋集镇10#变	10	200	74.96
5812	市区	北蒋集镇5#变	10	200	49.96
5813	市区	北蒋厉民2#变	10	200	30.8
5814	市区	北蒋远景5#变	10	200	75.04
5815	市区	北蒋集镇11#变	10	200	81.3
5816	市区	北蒋集镇1#变	10	400	167.16
5817	市区	北蒋厉民6#变	10	400	7.6
5818	市区	北蒋集镇18#变	10	400	148.4
5819	市区	北蒋集镇12#变	10	400	111.84
5820	市区	北蒋集镇17#变	10	400	116.92
5821	市区	北蒋集镇16#变	10	400	199.92
5822	市区	月康19#变	10	200	27.54
5823	市区	正东20#变	10	200	96.56
5824	市区	方向28#变	10	200	84.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5825	市区	自然14#变	10	200	67.72
5826	市区	方向36#变	10	200	65.34
5827	市区	古元5#变	10	200	65.28
5828	市区	自然18#变	10	200	131.16
5829	市区	自然13#变	10	200	47.2
5830	市区	方向3#变	10	200	73.16
5831	市区	月康23#变	10	200	14.38
5832	市区	古元6#变	10	200	51.44
5833	市区	古元8#变	10	200	5.88
5834	市区	方向20#变	10	200	45.38
5835	市区	月康35#变	10	200	100.04
5836	市区	月康27#变-	10	200	20.9
5837	市区	古元1#变	10	200	104
5838	市区	方向29#变	10	200	92.84
5839	市区	月康15#变	10	200	102.44
5840	市区	自然7#变	10	200	40.66
5841	市区	自然20#变	10	200	96.62
5842	市区	古元18#变	10	200	71.56
5843	市区	自然1#变	10	200	86.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5844	市区	方向15#变	10	200	121.12
5845	市区	方向6#变	10	400	179.6
5846	市区	古元11#变	10	200	81.62
5847	市区	自然5#变	10	200	84.06
5848	市区	月康14#变	10	200	51.94
5849	市区	古元15#变	10	200	89.78
5850	市区	自然3#变	10	200	0
5851	市区	自然9#变	10	200	119.62
5852	市区	月康17#变	10	400	177.6
5853	市区	古元9#变	10	200	96
5854	市区	古元10#变	10	200	41.16
5855	市区	自然线方向1#变	10	200	61.38
5856	市区	古元16#变-	10	200	33.44
5857	市区	月康13#变	10	200	87.94
5858	市区	古元12#变	10	400	178.92
5859	市区	自然2#变-	10	200	78.22
5860	市区	自然16#变	10	200	90.04
5861	市区	月康28#变-	10	200	4.84
5862	市区	古元3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5863	市区	方向5#变	10	200	25.16
5864	市区	自然8#变	10	200	91.5
5865	市区	月康21#变-	10	200	91.62
5866	市区	古元2#变	10	200	47.94
5867	市区	自然17#变-	10	200	92.5
5868	市区	古元13#变	10	200	83.04
5869	市区	自然6#变-	10	200	110.58
5870	市区	古元4#变	10	200	73.5
5871	市区	月康36#变	10	200	80.62
5872	市区	古元19#变	10	200	73.44
5873	市区	月康33#变	10	200	41.58
5874	市区	古元14#变	10	200	36
5875	市区	自然10#变	10	200	55.7
5876	市区	月康12#变	10	200	40.38
5877	市区	自然21#变	10	200	89.88
5878	市区	方向23#变	10	200	91.52
5879	市区	古元17#变	10	200	111.84
5880	市区	正东1#变	10	200	98.54
5881	市区	自然23#变	10	200	68.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5882	市区	月康16#变	10	200	108.94
5883	市区	正东13#变	10	200	110.88
5884	市区	古元7#变	10	200	100.88
5885	市区	自然15#变	10	200	124.56
5886	市区	自然19#变	10	400	193.6
5887	市区	龙桥22#变	10	200	119.88
5888	市区	新南9#变	10	200	147.66
5889	市区	龙桥2#变	10	200	45.92
5890	市区	古河16#变	10	200	105.08
5891	市区	龙桥1#变	10	315	229.792
5892	市区	古河11#变	10	200	2.74
5893	市区	古河2#变	10	200	74.44
5894	市区	古河17#变	10	200	71.66
5895	市区	古河14#变	10	200	10.28
5896	市区	新南10#变	10	200	91.12
5897	市区	新南1#变	10	200	0
5898	市区	古河8#变	10	200	4
5899	市区	新南11#变	10	200	79.54
5900	市区	古河13#变	10	400	2.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5901	市区	古河1#变	10	400	127
5902	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	507.52
5903	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	344.64
5904	市区	同兴3#配变	10	100	0
5905	市区	胜利4#配变	10	400	153.76
5906	市区	大冈集镇17#配变	10	400	122.84
5907	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	56.64
5908	市区	大冈集镇50#变	10	400	163.08
5909	市区	野陆8#公用变	10	200	23.88
5910	市区	胜利11#变	10	400	16.92
5911	市区	PMS_光明小区1#箱变	10	400	92.84
5912	市区	大冈集镇31#配变	10	400	152.84
5913	市区	大冈集镇6#配变	10	315	0
5914	市区	大冈集镇16#配变	10	400	42.08
5915	市区	胜利6#配变	10	400	0
5916	市区	大冈集镇20#配变	10	200	0
5917	市区	教师新村1#相变	10	400	85.84
5918	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	126.92
5919	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	147.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5920	市区	胜利居委会7#变压器	10	400	151.24
5921	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	59.08
5922	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	94.76
5923	市区	PMS_学府S2箱变	10	400	203.6
5924	市区	PMS_学府S1箱变	10	400	199.24
5925	市区	大冈集镇43#配变	10	200	0
5926	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	117.675
5927	市区	镇中1#配变	10	200	59.4
5928	市区	戴伙5#配变	10	200	40.38
5929	市区	光明8#配变	10	400	71.48
5930	市区	胜利9#变	10	400	71.76
5931	市区	新苑小区箱变	10	315	82.215
5932	市区	大冈集镇32#配变	10	400	55.84
5933	市区	戴伙4#配变	10	100	36.2
5934	市区	戴伙2#配变	10	100	0
5935	市区	胜利2#配变	10	200	13.3
5936	市区	戴伙11#配变	10	200	0.9
5937	市区	戴伙6#配变	10	200	18.34
5938	市区	光明12#配变	10	200	64.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5939	市区	戴伙12#配变	10	200	17.3
5940	市区	戴伙9#配变	10	200	0
5941	市区	戴伙8#配变	10	200	6.5
5942	市区	光明5#配变	10	200	0
5943	市区	光明11#配变	10	200	43.42
5944	市区	同兴17#配变	10	200	49.74
5945	市区	戴伙10#配变	10	200	0
5946	市区	戴伙7#公用变	10	400	144.24
5947	市区	光明7#配变	10	400	181.72
5948	市区	戴伙3#配变	10	400	168.84
5949	市区	大冈野陆1#配变	10	400	4.76
5950	市区	戴伙1#变	10	400	0
5951	市区	大纵湖振兴28#配变	10	400	46.28
5952	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	108.36
5953	市区	迎湖18#配变	10	200	64.8
5954	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	28
5955	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	53.76
5956	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	229.72
5957	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	29.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5958	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	137.76
5959	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	3
5960	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	58.66
5961	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	40.46
5962	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	29.88
5963	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	0
5964	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	3.7
5965	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	111.28
5966	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	12.84
5967	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	54.32
5968	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	120.8
5969	市区	迎湖17#配变	10	200	66.88
5970	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	53.62
5971	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	138.12
5972	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	145.24
5973	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	103.4
5974	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	148.88
5975	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	0
5976	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	108.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5977	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	0
5978	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	30.84
5979	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	13.58
5980	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	47.88
5981	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	58.96
5982	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	119.6
5983	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	27.84
5984	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	122.283
5985	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	67.68
5986	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	13.88
5987	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	50.16
5988	市区	大纵湖向阳8号配变	10	400	113.72
5989	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	10.54
5990	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	0
5991	市区	大纵湖南周5号配变	10	400	131.76
5992	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	135.4
5993	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	0.16
5994	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	55
5995	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5996	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	0
5997	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	0
5998	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	33.46
5999	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	27.46
6000	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	8.34
6001	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	59.62
6002	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	51.66
6003	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	58.16
6004	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	168.68
6005	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	17.92
6006	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	0
6007	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	0
6008	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	68
6009	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	34.16
6010	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	11.5
6011	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	0
6012	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	41.32
6013	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	53.6
6014	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	167.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6015	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	88.48
6016	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	0
6017	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	234.6
6018	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	35.2
6019	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	92.16
6020	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	31.6
6021	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	446.481
6022	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	126.64
6023	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	0
6024	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	106.36
6025	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	0
6026	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	0
6027	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	55.4
6028	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	68.78
6029	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	42.92
6030	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	107.4
6031	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	108.08
6032	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	123.32
6033	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	400	111.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6034	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	117.92
6035	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	0
6036	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	139.92
6037	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	51.5
6038	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	31.16
6039	市区	晨阳21#变	10	200	13.66
6040	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	17.58
6041	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	74.48
6042	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	208.08
6043	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	69.4
6044	市区	大纵湖楼季13#配变	10	400	119.04
6045	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	202.96
6046	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	11.2
6047	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	45.42
6048	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	121.04
6049	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	48.76
6050	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	14.12
6051	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	68.3
6052	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	126.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6053	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	0
6054	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	148.76
6055	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	89.66
6056	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	3.66
6057	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	17.38
6058	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	15.5
6059	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	36.7
6060	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	78.42
6061	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	0
6062	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	32.62
6063	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	22.42
6064	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	46.42
6065	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	104.2
6066	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	55
6067	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	95.84
6068	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	124.6
6069	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	226.24
6070	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	56.48
6071	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	105.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6072	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	142.08
6073	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	122
6074	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	182.32
6075	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	163.44
6076	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	146.32
6077	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	208.76
6078	市区	大纵湖向阳3号配变	10	400	124.76
6079	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	117.84
6080	市区	新街10#变	10	400	30
6081	市区	新街39#变	10	200	50.46
6082	市区	新街3#主变	10	630	199.584
6083	市区	牡丹公寓1#变	10	400	173.84
6084	市区	牡丹公寓2#变	10	400	156.32
6085	市区	新街29#变	10	400	153
6086	市区	新街31#主变	10	630	395.64
6087	市区	新街25#主变	10	630	164.997
6088	市区	新街21#变	10	400	290.16
6089	市区	新滩3#变	10	200	96.54
6090	市区	新滩7#变	10	200	58.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6091	市区	新街8#变	10	200	93.2
6092	市区	新滩8#变	10	200	53.16
6093	市区	新街34#变	10	200	78.88
6094	市区	新街27#变	10	200	70.56
6095	市区	新街24#变	10	200	77.88
6096	市区	新街18#变	10	400	96.4
6097	市区	新街1#变	10	400	82.68
6098	市区	新街22#变	10	400	157.92
6099	市区	新街30#变	10	400	52.84
6100	市区	新街6#变	10	400	146.08
6101	市区	新街28#变	10	400	103.92
6102	市区	新街32#变	10	400	121.76
6103	市区	新街2#主变	10	630	188.181
6104	市区	新街16#主变	10	630	313.047
6105	市区	新滩4#变	10	400	94.16
6106	市区	新街36#变	10	630	418.005
6107	市区	新街9#变	10	630	187.866
6108	市区	新港29#变	10	200	102.22
6109	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	415.233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6110	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	356.202
6111	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	332.64
6112	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	497.12
6113	市区	风洋15#变	10	200	80.12
6114	市区	新港12#变	10	200	78.24
6115	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	499.6
6116	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	492.48
6117	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	578.32
6118	市区	馨港雅居2#主变	10	630	394.821
6119	市区	风洋7#变	10	400	260.92
6120	市区	风洋9#变	10	100	15.66
6121	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	445.84
6122	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	460.64
6123	市区	新港6#变	10	200	96.3
6124	市区	风洋14#变	10	100	34.37
6125	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	335.79
6126	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	436.64
6127	市区	馨港雅居4#主变	10	630	285.138
6128	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	304.983

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6129	市区	新港26#	10	200	4.34
6130	市区	新港10#变	10	200	35.66
6131	市区	新港17#变	10	200	0
6132	市区	新港25#变	10	200	78.04
6133	市区	风洋8#变	10	200	123.64
6134	市区	新港7#变	10	200	66.38
6135	市区	新港15#变	10	200	113.22
6136	市区	新港27#变	10	200	86.62
6137	市区	新港11#变	10	200	119.3
6138	市区	新港19#变	10	200	85.16
6139	市区	新港14#变	10	200	102.88
6140	市区	新港8#变	10	200	45.7
6141	市区	风洋16#变	10	200	60
6142	市区	新港28#变	10	200	88.66
6143	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	62.42
6144	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	140.16
6145	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	82.74
6146	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	222.16
6147	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	200.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6148	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	100
6149	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	80.3
6150	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	200.32
6151	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	48.12
6152	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	184.12
6153	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	104.2
6154	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	73.66
6155	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	82.92
6156	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	92.58
6157	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	48.16
6158	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	0
6159	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	49.24
6160	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	100.08
6161	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	5.74
6162	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	55.8
6163	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	79.46
6164	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	133.16
6165	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	0
6166	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	28.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6167	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	102.66
6168	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	225.16
6169	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	77.24
6170	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	39.16
6171	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	91.24
6172	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	33
6173	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	17.62
6174	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	10.8
6175	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	61.46
6176	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	102.04
6177	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	40.3
6178	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	66.84
6179	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	60.24
6180	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	40.66
6181	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	74.58
6182	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	83.2
6183	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	38.68
6184	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	79.34
6185	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	51.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6186	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	99.42
6187	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	45.7
6188	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	29.3
6189	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	41.16
6190	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	74.58
6191	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	0
6192	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	93.88
6193	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	71.84
6194	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	63.46
6195	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	101.42
6196	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	78.04
6197	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	54.84
6198	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	89.8
6199	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	53.74
6200	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	114.04
6201	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	53.3
6202	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	86.92
6203	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	78.2
6204	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	75.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6205	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	28.5
6206	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	71.12
6207	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	116.8
6208	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	26.24
6209	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	47.16
6210	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	220.08
6211	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	85.76
6212	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	113.68
6213	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	64.354
6214	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	284.7
6215	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	160.08
6216	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	488.16
6217	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	49.12
6218	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	131.4
6219	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	167.08
6220	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	47.911
6221	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	439.992
6222	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	337.995
6223	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	105.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6224	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	99.16
6225	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	133.92
6226	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	118.4
6227	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	51.08
6228	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	12.411
6229	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	104.48
6230	市区	集镇11号箱变	10	400	151.16
6231	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	378.441
6232	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	141.6
6233	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	161
6234	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	288.288
6235	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	107.76
6236	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	109.76
6237	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	50.34
6238	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	202.072
6239	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	0
6240	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	37.58
6241	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	34.92
6242	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6243	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	190.76
6244	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	159.6
6245	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	0
6246	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	142.08
6247	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	103.32
6248	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	442.764
6249	市区	港东14#箱变	10	630	314.118
6250	市区	花川集中居住区1#变	10	630	403.326
6251	市区	港东1#变	10	200	96.04
6252	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	315.063
6253	市区	永和6#变	10	200	107.54
6254	市区	黄工线花川村集住区二期01号箱变	10	630	240.786
6255	市区	新同5#变	10	200	90.38
6256	市区	新同2#变	10	200	62.34
6257	市区	新同10#变	10	400	170.6
6258	市区	永和11#变	10	200	120.04
6259	市区	永和17#变	10	200	87.3
6260	市区	港东5#变	10	200	77.96
6261	市区	永和13#变	10	200	85.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6262	市区	港东3#变	10	200	88.66
6263	市区	新同3#变	10	200	70.42
6264	市区	永和4#变	10	200	105.34
6265	市区	新同12#变	10	200	86.42
6266	市区	港东6#变	10	200	47.88
6267	市区	新同8#变	10	200	94.96
6268	市区	永和14#变	10	200	67.2
6269	市区	永和10#变	10	200	36.88
6270	市区	港东2#变	10	200	51.88
6271	市区	港东8#变	10	200	97.62
6272	市区	新同6#变	10	200	72.24
6273	市区	新同11#变	10	200	67.12
6274	市区	港东9#变	10	200	89.08
6275	市区	港东7#变	10	200	96
6276	市区	新同4#变	10	200	27.42
6277	市区	新同15#变	10	200	120.56
6278	市区	永和16#变	10	200	96
6279	市区	新同7#变	10	400	195.36
6280	市区	港东10#变	10	630	389.718

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6281	市区	港东4#变	10	400	42.6
6282	市区	新同9#变	10	400	134.84
6283	市区	港东15#箱变	10	630	367.479
6284	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	300.636
6285	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	438.606
6286	市区	洋尖15#变	10	200	93.24
6287	市区	新街42#箱变	10	630	306.369
6288	市区	新同小区1#变	10	400	169.08
6289	市区	新街12#变	10	200	115.96
6290	市区	梦泽园3#变	10	630	321.93
6291	市区	梦泽园2#变	10	630	294.525
6292	市区	新街35#变	10	200	67.3
6293	市区	新街4#变	10	400	272.68
6294	市区	梦泽园1#变	10	630	265.545
6295	市区	蔡明华公变	10	200	69.84
6296	市区	梦泽园4#变	10	630	203.742
6297	市区	新街38#箱变	10	400	76.6
6298	市区	新同小区2#变	10	200	16.34
6299	市区	新街13#变	10	200	37.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6300	市区	新街41#变	10	400	186.76
6301	市区	洋尖12#变	10	200	132.42
6302	市区	新街23#变	10	200	74.46
6303	市区	新街17#变	10	400	128.76
6304	市区	新街19#变	10	200	77.42
6305	市区	新同1#变	10	200	84.42
6306	市区	洋尖7#变	10	200	71.58
6307	市区	洋尖16#变	10	200	92
6308	市区	洋尖14#变	10	200	103.38
6309	市区	洋尖17#变	10	200	98
6310	市区	洋尖5#变	10	200	59.62
6311	市区	洋尖1#变	10	200	101.92
6312	市区	民立1#变	10	400	184.32
6313	市区	民立9#变	10	200	63.24
6314	市区	洪义6#变	10	200	71.24
6315	市区	洪义7#变	10	200	30.38
6316	市区	洪义2#变	10	200	97.92
6317	市区	洋尖4#变	10	200	95.92
6318	市区	洪义10#变	10	200	44.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6319	市区	洋尖8#变	10	200	56.54
6320	市区	新街14#变	10	200	25.74
6321	市区	洪义3#变	10	200	75.04
6322	市区	洋尖3#变	10	200	87.5
6323	市区	新街20#变	10	200	50.9
6324	市区	新街33#变	10	200	50.7
6325	市区	洪义5#变	10	200	75.7
6326	市区	洋尖6#变	10	200	75.42
6327	市区	洪义9#变	10	200	0
6328	市区	洪义4#变	10	200	84.28
6329	市区	洋尖13#变	10	200	107.38
6330	市区	洪义1#变	10	200	84.8
6331	市区	洋尖11#变	10	200	55.46
6332	市区	新街37#变	10	200	63.04
6333	市区	洪义8#变	10	400	219.8
6334	市区	洋尖10#变	10	400	192.36
6335	市区	洋尖2#变	10	400	231.56
6336	市区	洋尖9#变	10	400	276.56
6337	市区	新街40#变	10	400	68.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6338	市区	新街5#变	10	400	30.88
6339	市区	洪义11#变	10	400	237.44
6340	市区	新街26#变	10	400	122.76
6341	市区	新同小区4#变	10	400	67.48
6342	市区	新同小区3#变	10	400	152.84
6343	市区	新街7#箱变	10	630	250.362
6344	市区	月青6#变	10	400	179.32
6345	市区	兴隆11#变	10	200	83.94
6346	市区	月青14#变	10	200	20.7
6347	市区	青墩17#变	10	200	43.56
6348	市区	月青8#变	10	200	0
6349	市区	才塘6#变	10	200	99.8
6350	市区	兴隆10#变-	10	200	59.88
6351	市区	盐中10#变	10	200	124.88
6352	市区	兴隆34#变	10	200	34.84
6353	市区	月青15#变*	10	200	36.2
6354	市区	月青7#变	10	200	17.84
6355	市区	兴隆6#变	10	200	51.34
6356	市区	兴隆23#变	10	200	96.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6357	市区	青墩6#变	10	100	1.67
6358	市区	青墩21#变-	10	200	86.44
6359	市区	兴隆9#变	10	200	33.04
6360	市区	月青3#变	10	200	0
6361	市区	青墩1#变	10	200	3.56
6362	市区	月青10#变	10	200	20.8
6363	市区	月青4#变	10	200	0
6364	市区	月青2#变	10	400	10.24
6365	市区	月青5#变	10	200	0
6366	市区	青墩23#变	10	200	114.72
6367	市区	盐中13#变-	10	200	76.58
6368	市区	青墩2#变	10	200	34.3
6369	市区	青墩5#变	10	200	15.56
6370	市区	青墩18#变-	10	200	29.58
6371	市区	月青16#变-	10	200	78
6372	市区	青墩14#变	10	200	0
6373	市区	月青1#变	10	200	12.94
6374	市区	青墩22#变	10	200	106.62
6375	市区	青墩10#变	10	200	100.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6376	市区	青墩4#变	10	200	81.78
6377	市区	兴隆7#变-	10	200	48.84
6378	市区	青墩20#变-	10	200	88.56
6379	市区	青墩11#变	10	200	43
6380	市区	青墩15#变	10	200	20.84
6381	市区	青墩9#变	10	200	90.68
6382	市区	月青9#变	10	200	34.34
6383	市区	青墩3#变	10	200	0
6384	市区	才塘8#变	10	200	83.22
6385	市区	青墩25#变	10	200	14.56
6386	市区	青墩8#变	10	200	0
6387	市区	青墩16#变	10	200	38.24
6388	市区	月青11#变	10	200	66.66
6389	市区	青墩7#变	10	200	46.12
6390	市区	青墩24#变	10	200	128.78
6391	市区	兴隆8#变	10	200	77.94
6392	市区	月青13#变	10	400	194.32
6393	市区	月青12#变	10	400	240.32
6394	市区	才坝11#变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6395	市区	青墩12#变	10	400	251.6
6396	市区	青墩13#变	10	400	178.08
6397	市区	才塘20#变	10	400	159.44
6398	市区	堤西6#变	10	400	107.68
6399	市区	堤西2#变	10	200	62.2
6400	市区	养殖场3#变	10	400	126.56
6401	市区	养殖场7#变	10	200	100.66
6402	市区	堤西5#变	10	200	0
6403	市区	中路2#变	10	200	12.96
6404	市区	乡南4#变	10	400	158.48
6405	市区	养殖场1#变	10	400	131.16
6406	市区	乡南8#变	10	200	56.94
6407	市区	堤西4#变	10	400	155.4
6408	市区	堤西9#变	10	200	97.78
6409	市区	堤西8#变	10	200	100
6410	市区	乡南7#变	10	400	180.96
6411	市区	堤西3#变	10	200	16.54
6412	市区	中路8#变	10	200	99.72
6413	市区	养殖场6#变	10	200	107.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6414	市区	中路6#变	10	200	32.5
6415	市区	中路7#变	10	200	24.66
6416	市区	中东1#变	10	200	86.42
6417	市区	方强1#变	10	200	115.16
6418	市区	中东5#变	10	200	101.66
6419	市区	中东3#变	10	200	108.8
6420	市区	乡南2#变	10	200	44.38
6421	市区	中东2#变	10	200	116.16
6422	市区	中路5#变	10	200	45.98
6423	市区	中路3#变	10	200	66.22
6424	市区	中东4#变	10	200	78.22
6425	市区	养殖场4#变	10	200	114.42
6426	市区	中路1#变	10	400	94.6
6427	市区	中路4#变	10	400	208.16
6428	市区	堤西1#变	10	400	88
6429	市区	乡南1#变	10	400	118.16
6430	市区	乡南5#变	10	400	112.24
6431	市区	双烈16#变	10	200	40.06
6432	市区	新跃4#变	10	200	63.26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6433	市区	秦南美满23#变	10	200	97.8
6434	市区	西团19#变	10	200	80.62
6435	市区	新桥21#变	10	200	58.86
6436	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	33.74
6437	市区	明亮2#变	10	200	75.48
6438	市区	美满2#配变	10	200	22.54
6439	市区	美满4#配变	10	200	24.82
6440	市区	方向12#变	10	200	56.7
6441	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	45.74
6442	市区	民权4#变	10	200	62.3
6443	市区	义丰三庄6#配变	10	200	90
6444	市区	双港17#变	10	200	83.56
6445	市区	郑通13#变	10	200	21.5
6446	市区	新桥7#变	10	200	78.38
6447	市区	新界7#变	10	400	134.48
6448	市区	头灶8#变	10	200	3.06
6449	市区	盐东12#变	10	200	23.06
6450	市区	双烈6#变	10	160	20.4
6451	市区	月康5#变	10	200	54.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6452	市区	永西17#变	10	200	0
6453	市区	思源10#变	10	200	76.24
6454	市区	甘露20#变	10	200	66.5
6455	市区	秦南宝奎15#变	10	200	42.5
6456	市区	新界17#变	10	200	48.42
6457	市区	学西线时杨16#配变	10	200	7.3
6458	市区	美满3#配变	10	200	73.8
6459	市区	凤南3#公用变	10	200	11.74
6460	市区	白阳6#配变	10	200	0.8
6461	市区	双港4#变	10	200	47.24
6462	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	92.78
6463	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	78.62
6464	市区	方向11#变	10	200	0
6465	市区	民航23#综合变	10	200	13.2
6466	市区	永西9#变	10	400	149.08
6467	市区	美满10#配变	10	200	25.8
6468	市区	护西9#变	10	200	71.96
6469	市区	护西4#配变	10	200	10.92
6470	市区	凤南16#变	10	200	3.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6471	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	0
6472	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	12.38
6473	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	51.16
6474	市区	新跃20#配变	10	200	78.84
6475	市区	方明16	10	200	15.84
6476	市区	郭西线护陇19#变	10	200	30
6477	市区	才坝3#变	10	200	32.72
6478	市区	新跃9#配变	10	315	156.838
6479	市区	西璟文苑3#配电室1#主变	10	800	460.16
6480	市区	西璟文苑4#配电室3#主变	10	800	513.2
6481	市区	西璟文苑4#配电室1#主变	10	800	408.96
6482	市区	西璟文苑5#配电室3#主变	10	800	244.32
6483	市区	力拓悦城3#配电室3#主变	10	800	432.72
6484	市区	力拓悦城1#配电室3#主变	10	800	310.64
6485	市区	力拓悦城2#配电室1#主变	10	800	199.2
6486	市区	力拓悦城4#配电室1#主变	10	630	373.023
6487	市区	力拓悦城4#配电室3#主变	10	630	238.581
6488	市区	力拓悦城2#配电室3#主变	10	800	400
6489	市区	力拓悦城3#配电室1#主变	10	800	529.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6490	市区	力拓悦城2#开关站3#主变	10	630	388.143
6491	市区	力拓悦城1#配电室1#主变	10	800	533.36
6492	市区	力拓悦城2#开关站1#主变	10	630	275.688
6493	市区	龙泊湾4#配电室2#主变	10	800	404.96
6494	市区	中环紫郡小区1#配电室2#主变	10	800	493.6
6495	市区	中环紫郡小区1#配电室4#主变	10	800	456.56
6496	市区	中环紫郡小区2#配电室2#主变	10	800	458.72
6497	市区	中环紫郡小区2#配电室4#主变	10	800	506.56
6498	市区	中环紫郡小区3#配电室2#主变	10	800	429.6
6499	市区	中环紫郡小区3#配电室4#主变	10	800	454.72
6500	市区	瑞尔8#配电室1#主变	10	800	484.16
6501	市区	瑞尔8#配电室2#主变	10	800	500.64
6502	市区	龙泊湾4#配电室4#主变	10	800	426.48
6503	市区	龙泊湾2#配电室4#主变	10	800	314.96
6504	市区	龙泊湾2#配电室2#主变	10	800	276.8
6505	市区	中环紫郡小区5#配电室4#主变	10	800	446.64
6506	市区	中环紫郡小区5#配电室2#主变	10	800	465.2
6507	市区	龙泊湾1#配电室2#主变	10	800	509.84
6508	市区	龙泊湾1#配电室4#主变	10	800	415.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6509	市区	瑞尔花园2#配电室1#主变	10	800	321.36
6510	市区	瑞尔花园2#配电室2#主变	10	800	392.24
6511	市区	龙泊湾3#配电室4#主变	10	800	517.52
6512	市区	中环紫郡小区4#配电室2#主变	10	800	467.84
6513	市区	龙泊湾3#配电室2#主变	10	800	393.68
6514	市区	瑞尔花园1#变电所2#主变	10	800	393.36
6515	市区	瑞尔7#配电室2#主变	10	800	310.64
6516	市区	瑞尔5#配电室2#主变	10	800	266.88
6517	市区	金融城14#楼（地下）配电室4#主变	20	800	501.68
6518	市区	金融城14#楼（地下）配电室2#主变	20	800	486.8
6519	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室2#主变	20	800	583.2
6520	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室4#主变	20	800	581.36
6521	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室2#主变	20	800	347.2
6522	市区	分区	10	400	319.84
6523	市区	分区2#	10	400	203
6524	市区	朝阳北村3#箱变主变	10	630	343.854
6525	市区	军分区	10	800	405.44
6526	市区	军分区宿舍	10	400	278.32
6527	市区	开明S4	10	500	364.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6528	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	452
6529	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	545.2
6530	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	577.36
6531	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	438
6532	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	639.36
6533	市区	青年华都4#配电室2#变	10	800	286.16
6534	市区	青年华都6#配电室4#变	10	800	344.32
6535	市区	青年华都5#配电室2#变	10	800	429.52
6536	市区	青年华都5#配电室4#变	10	800	460
6537	市区	青年华都3#配电室2#变	10	800	507.52
6538	市区	青年华都3#配电室4#变	10	800	466.64
6539	市区	青年华都6#配电室2#变	10	800	391.84
6540	市区	青年华都2#配电室8#变	10	800	455.68
6541	市区	青年华都2#配电室6#变	10	800	376.32
6542	市区	青年华都1#配电室4#变	10	800	440.64
6543	市区	青年华都4#配电室4#变	10	800	345.68
6544	市区	青年华都1#配电室2#变	10	800	425.36
6545	市区	驿龙华府西小区1#开关站1#主变	10	800	523.52
6546	市区	驿龙华府西小区1#开关站3#主变	10	800	486.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6547	市区	驿龙华府小区2#配电室1#主变	10	800	498.16
6548	市区	驿龙华府小区充电桩箱变	10	250	36.95
6549	市区	驿龙华府小区1#配电室3#主变	10	630	428.148
6550	市区	驿龙华府1#开关站3#主变	10	800	472.48
6551	市区	驿龙华府1#开关站1#主变	10	800	469.36
6552	市区	驿龙华府西小区1#配电室3#主变	10	800	572.32
6553	市区	驿龙华府西小区1#配电室1#主变	10	800	578.16
6554	市区	驿龙华府小区1#配电室1#主变	10	630	388.647
6555	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	439.76
6556	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	380.64
6557	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	377.92
6558	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	444.8
6559	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	300.51
6560	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	309.834
6561	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	343.161
6562	市区	双林14#变	10	400	136.32
6563	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	482.24
6564	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	356.013
6565	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	418.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6566	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	333.837
6567	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	476.32
6568	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	467.52
6569	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	388.16
6570	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	314.685
6571	市区	高教公寓3#开关站1#主变	10	800	500.8
6572	市区	亭湖人才公寓1#配电室1#主变	10	630	337.302
6573	市区	高教公寓8#配电室3#主变	10	800	445.44
6574	市区	高教公寓8#配电室1#主变	10	800	464.4
6575	市区	高教公寓2#配电室3#主变	10	800	476.8
6576	市区	高教公寓2#开关站1#主变	10	800	480.4
6577	市区	高教公寓1#开关站3#主变	10	800	428.56
6578	市区	高教公寓1#开关站1#主变	10	800	467.12
6579	市区	高教公寓3#配电室3#主变	10	800	504.8
6580	市区	高教公寓6#配电室3#主变	10	800	504.4
6581	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室1#主变	10	630	448.875
6582	市区	高教公寓6#配电室1#主变	10	800	460.8
6583	市区	高教公寓11#配电室1#主变	10	800	513.12
6584	市区	高教公寓5#配电室3#主变	10	800	508.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6585	市区	高教公寓5#配电室1#主变	10	800	484.56
6586	市区	翰府广场1#配电室4#主变	10	800	521.28
6587	市区	翰府广场2#配电室4#主变	10	800	435.44
6588	市区	翰府广场2#配电室2#主变	10	800	366.56
6589	市区	翰府广场1#配电室2#主变	10	800	541.52
6590	市区	高教公寓11#配电室3#主变	10	800	497.68
6591	市区	高教公寓3#配电室1#主变	10	800	533.52
6592	市区	翰府广场1#开闭所2#主变	10	800	480.96
6593	市区	高教公寓10#配电室1#主变	10	800	489.76
6594	市区	高教公寓10#配电室3#主变	10	800	504.16
6595	市区	高教公寓3#开关站3#主变	10	800	477.84
6596	市区	高教公寓4#配电室1#主变	10	800	450.8
6597	市区	高教公寓2#配电室1#主变	10	800	471.92
6598	市区	高教公寓4#配电室3#主变	10	800	497.92
6599	市区	亭湖人才公寓1#配电室3#主变	10	630	408.492
6600	市区	集镇23#变.	10	400	187.84
6601	市区	便仓集镇21#变	10	400	45.32
6602	市区	便仓28#变	10	200	49.74
6603	市区	集镇15#变	10	400	160.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6604	市区	集镇43#变	10	400	193.24
6605	市区	便仓14#变	10	200	85.16
6606	市区	便仓集镇12#变	10	400	124.08
6607	市区	便仓集镇13#变	10	400	172.4
6608	市区	便仓21#变	10	400	218.48
6609	市区	集镇10#变	10	200	0
6610	市区	便仓18#变	10	200	40.46
6611	市区	便仓集镇14#变	10	200	61.04
6612	市区	集镇26#变	10	400	130.92
6613	市区	集镇 25#变	10	400	95.84
6614	市区	集镇35#变压器	10	400	166
6615	市区	集镇34#变	10	400	220.48
6616	市区	新鹏程1#欧变	10	630	245.259
6617	市区	集镇30#变	10	400	113.4
6618	市区	盐都区食品有限公司便仓分公司	10	250	73.9
6619	市区	便仓12#变	10	400	120.16
6620	市区	集镇38#变压器	10	400	218.24
6621	市区	便仓23#变	10	200	63.42
6622	市区	集镇9#变.	10	400	211.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6623	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	216.2
6624	市区	便仓集镇24#变	10	400	217
6625	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	337.995
6626	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	269.64
6627	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	334.341
6628	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	310.842
6629	市区	富民17#变	10	200	43.5
6630	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	265.671
6631	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	307.062
6632	市区	集镇36#变	10	200	0
6633	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	257
6634	市区	新鹏程3#欧变	10	630	242.361
6635	市区	新鹏程2#欧变	10	800	335.36
6636	市区	富民居委会农民小区	10	250	101.4
6637	市区	便仓22#变	10	200	48.12
6638	市区	充电桩主变	10	400	288.12
6639	市区	牡丹雅居1#变	10	800	522.72
6640	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	503.52
6641	市区	集镇42#变	10	200	49.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6642	市区	便仓8#变	10	200	59.3
6643	市区	集镇37#箱变	10	500	166.5
6644	市区	集镇27#箱变	10	500	25
6645	市区	便仓集镇3#变	10	400	255.72
6646	市区	集镇2#变.	10	400	198.84
6647	市区	集镇5#变.	10	400	175.08
6648	市区	集镇1#变.	10	400	148.48
6649	市区	便仓6#变	10	200	65.74
6650	市区	便仓7#变	10	200	54.66
6651	市区	便仓集镇39#变	10	400	194.24
6652	市区	便仓集镇22#变	10	315	134.001
6653	市区	雍锦华府2#配电室4#主变	10	630	320.103
6654	市区	金大洋生活广场2#配电室2#主变	10	800	561.68
6655	市区	金大洋生活广场2#开关站2#主变	10	800	431.84
6656	市区	金大洋生活广场2#配电室4#主变	10	800	640
6657	市区	雍锦华府2#配电室2#主变	10	630	284.571
6658	市区	金大洋生活广场5#配电室2#主变	10	800	574.16
6659	市区	禾成花园东区1#配电室2#主变	10	800	639.2
6660	市区	禾成花园西区1#配电室4#主变	10	800	525.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6661	市区	金大洋生活广场4#配电室4#主变	10	630	504
6662	市区	金大洋生活广场4#配电室2#主变	10	630	373.338
6663	市区	金大洋生活广场3#配电室2#主变	10	800	607.28
6664	市区	禾成花园1#箱变主变	10	400	269.76
6665	市区	城南热电厂家属区1#箱变主变	10	630	331.002
6666	市区	城南热电厂家属区2#箱变主变	10	630	324.513
6667	市区	禾成花园西区2#配电室2#主变	10	800	639.52
6668	市区	禾成花园东区2#配电室4#主变	10	800	425.36
6669	市区	海铭花园1#配电室1#主变	10	800	589.52
6670	市区	禾成花园西区2#配电室4#主变	10	800	411.52
6671	市区	禾成花园西区3#配电室4#主变	10	630	368.739
6672	市区	禾成花园西区3#配电室2#主变	10	630	503.748
6673	市区	海铭花园3#配电室3#主变	10	800	600.96
6674	市区	海铭花园2#配电室3#主变	10	800	600.64
6675	市区	鹿鸣学苑配电室2#主变	10	800	504.8
6676	市区	禾成花园东区1#配电室4#主变	10	800	430.32
6677	市区	禾成花园东区开关站2#主变	10	630	324.954
6678	市区	天辰府3#配电室2#主变	10	800	363.68
6679	市区	天辰府3#配电室4#主变	10	800	639.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6680	市区	中海天钻花园1#配电室2#主变	10	630	76.608
6681	市区	雍锦华府1#配电室4#主变	10	800	456.08
6682	市区	天辰府2#配电室2#主变	10	800	337.2
6683	市区	禾成花园东区2#配电室2#主变	10	800	639.68
6684	市区	中海天钻花园3#配电室4#主变	10	800	382.08
6685	市区	中海天钻花园3#配电室2#主变	10	800	378.32
6686	市区	中海天钻花园2#配电室2#主变	10	800	412.48
6687	市区	鹿鸣学苑开关站2#主变	10	800	518.96
6688	市区	禾成花园西区1#配电室2#主变	10	800	639.52
6689	市区	天辰府1#配电室2#主变	10	800	270.96
6690	市区	天辰府1#配电室4#主变	10	800	639.84
6691	市区	天辰府2#配电室4#主变	10	800	639.68
6692	市区	消防大队2#箱变主变	10	630	370.314
6693	市区	鹿鸣学苑配电室4#主变	10	800	528.72
6694	市区	金大洋生活广场1#配电室4#主变	10	800	640
6695	市区	金大洋生活广场1#配电室2#主变	10	800	387.52
6696	市区	海铭花园3#配电室1#主变	10	800	580.8
6697	市区	海铭花园1#配电室3#主变	10	800	593.84
6698	市区	海铭花园2#配电室1#主变	10	800	586.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6699	市区	中环紫郡小区4#配电室1#主变	10	800	396.16
6700	市区	中环紫郡小区5#配电室1#主变	10	800	386.16
6701	市区	瑞尔7#配电室1#主变	10	800	206.88
6702	市区	瑞尔5#配电室1#主变	10	800	200.4
6703	市区	龙泊湾1#配电室3#主变	10	800	309.36
6704	市区	中环紫郡小区2#配电室1#主变	10	800	457.6
6705	市区	中环紫郡小区2#配电室3#主变	10	800	409.28
6706	市区	瑞尔花园1#变电所1#主变	10	800	290
6707	市区	瑞尔6#配电室1#主变	10	800	276.88
6708	市区	中环紫郡小区1#配电室3#主变	10	800	472.4
6709	市区	中环紫郡小区1#配电室1#主变	10	800	366.24
6710	市区	龙泊湾1#配电室1#主变	10	800	377.52
6711	市区	中环紫郡小区3#配电室1#主变	10	800	283.2
6712	市区	龙泊湾3#配电室3#主变	10	800	475.2
6713	市区	龙泊湾4#配电室1#主变	10	800	282.16
6714	市区	龙泊湾3#配电室1#主变	10	800	402.64
6715	市区	中环紫郡小区3#配电室3#主变	10	800	461.92
6716	市区	瑞尔花园10#配电室2#主变	10	800	489.2
6717	市区	瑞尔花园9#配电室2#主变	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6718	市区	瑞尔花园10#配电室1#主变	10	800	515.52
6719	市区	瑞尔花园9#配电室1#主变	10	800	583.84
6720	市区	中环紫郡小区5#配电室3#主变	10	800	398.48
6721	市区	瑞尔花园4#变电所2#主变	10	800	252.48
6722	市区	瑞尔花园4#变电所1#主变	10	800	324.72
6723	市区	瑞尔花园3#变电所2#主变	10	800	290.24
6724	市区	龙泊湾2#配电室1#主变	10	800	283.52
6725	市区	龙泊湾4#配电室3#主变	10	800	386.64
6726	市区	瑞尔6#配电室2#主变	10	800	398.72
6727	市区	瑞尔花园3#变电所1#主变	10	800	283.36
6728	市区	龙泊湾2#配电室3#主变	10	800	512.32
6729	市区	聚龙豪庭5#配电室2#主变	10	800	629.52
6730	市区	聚龙豪庭1#配电室4#主变	10	800	570
6731	市区	聚龙豪庭3#配电室4#主变	10	800	554.8
6732	市区	聚龙豪庭2#配电室4#主变	10	800	595.36
6733	市区	聚龙豪庭3#配电室2#主变	10	800	624
6734	市区	聚龙豪庭2#配电室2#主变	10	800	561.52
6735	市区	聚龙豪庭1#配电室2#主变	10	800	598.48
6736	市区	聚龙豪庭4#配电室2#主变	10	800	552.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6737	市区	聚龙豪庭5#配电室4#主变	10	800	583.2
6738	市区	洋湾17#变-	10	200	144.08
6739	市区	才坝13#变	10	200	117.34
6740	市区	洋湾1#变	10	200	40.8
6741	市区	洋湾11#变	10	200	129.92
6742	市区	洋湾20#变	10	400	193.92
6743	市区	才坝6#变	10	200	104.08
6744	市区	洋湾4#变	10	125	13.95
6745	市区	洋湾5#变	10	200	134.1
6746	市区	洋湾7#变	10	200	141.46
6747	市区	洋湾3#变	10	200	30.88
6748	市区	洋湾14#变	10	200	44.12
6749	市区	洋湾15#变	10	200	133.88
6750	市区	利民22#变	10	200	97.78
6751	市区	龙湖湾1#配电室4#主变	10	800	554.8
6752	市区	龙湖湾1#配电室2#主变	10	800	577.68
6753	市区	洋湾12#变	10	200	0
6754	市区	洋湾13#变	10	400	154.16
6755	市区	洋湾9#变	10	200	133.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6756	市区	富民26#变	10	200	79.46
6757	市区	西团8#变	10	200	35.9
6758	市区	金陈1#变	10	200	73.34
6759	市区	绍林5#变	10	200	134.86
6760	市区	东滩17#变	10	200	131.12
6761	市区	东滩15#变	10	200	124.12
6762	市区	民生14#变	10	200	108.3
6763	市区	绍林10#变	10	160	105.392
6764	市区	民生4#变	10	200	126.24
6765	市区	绍林6#变	10	200	97.88
6766	市区	民生6#变	10	200	92.74
6767	市区	东滩10#变	10	200	157.66
6768	市区	东滩8#变	10	200	122.58
6769	市区	东滩18#变	10	200	122
6770	市区	东滩7#变	10	200	83.46
6771	市区	东滩9#变	10	200	132.54
6772	市区	民生16#变	10	200	133.78
6773	市区	民生13#变	10	200	43.84
6774	市区	民生5#变	10	200	11.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6775	市区	停车场1#S1箱变	10	630	491.337
6776	市区	停车场2#S2箱变	10	630	503.307
6777	市区	创客城1#配电室4#主变	10	630	333.144
6778	市区	创客城1#配电室2#主变	10	630	329.994
6779	市区	创客城2#配电室2#主变	10	630	354.564
6780	市区	城东一号花园北区1#配电室3#主变	10	800	458.32
6781	市区	城东一号花园北区4#配电室3#主变	10	800	553.68
6782	市区	软件园1#配电室2#主变	10	800	446.48
6783	市区	城东一号花园北区2#配电室3#主变	10	800	352.88
6784	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室3#主变	10	630	359.982
6785	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室1#主变	10	630	369.117
6786	市区	洲际逸品1#配电室1#主变	10	800	481.68
6787	市区	洲际逸品1#配电室3#主变	10	800	476.64
6788	市区	洲际逸品2#配电室1#主变	10	800	640
6789	市区	洲际逸品2#配电室3#主变	10	800	571.12
6790	市区	悦达汽车广场北区4#配电室2#主变	10	800	612.16
6791	市区	悦达汽车广场北区4#配电室4#主变	10	800	624.8
6792	市区	悦达汽车广场北区3#配电室4#主变	10	800	523.36
6793	市区	悦达汽车广场北区3#配电室2#主变	10	800	638.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6794	市区	软件园1#开关站2#主变	10	800	561.36
6795	市区	悦达汽车广场北区1#配电室4#主变	10	800	498.8
6796	市区	悦达汽车广场北区1#配电室2#主变	10	800	577.84
6797	市区	悦达汽车广场北区2#配电室2#主变	10	800	511.2
6798	市区	香溪花园二期2#开关站1#主变	10	800	516.96
6799	市区	香溪花园二期1#配电室1#主变	10	800	488.88
6800	市区	香溪花园1#S1箱变主变	10	400	171.68
6801	市区	香溪花园3#S3箱变主变	10	400	153
6802	市区	洲际逸品1#开关站3#主变	10	800	355.28
6803	市区	洲际逸品1#开关站1#主变	10	800	302.24
6804	市区	馥桂名居3#配电室4#主变	10	800	438.8
6805	市区	馥桂名居3#配电室2#主变	10	800	489.68
6806	市区	馥桂名居2#配电室4#主变	10	800	466.16
6807	市区	馥桂名居2#配电室2#主变	10	800	489.84
6808	市区	馥桂名居1#配电室4#主变	10	800	545.84
6809	市区	洲际逸品北区2#配电室1#主变	10	800	623.36
6810	市区	洲际逸品北区2#配电室3#主变	10	800	586.96
6811	市区	馥桂名居1#配电室2#主变	10	800	512.32
6812	市区	城东一号花园北区3#配电室3#主变	10	800	597.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6813	市区	民权40#变	10	400	0
6814	市区	民权38#变	10	400	151.32
6815	市区	界沟16#变	10	200	29.5
6816	市区	民权39#变	10	400	115.08
6817	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	414.4
6818	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	339.76
6819	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	407.52
6820	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	238.88
6821	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	423.52
6822	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	447.12
6823	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	459.2
6824	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	428.08
6825	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	406.64
6826	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	480.8
6827	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	423.36
6828	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	402.32
6829	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	371.12
6830	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	458.32
6831	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	449.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6832	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	308.88
6833	市区	市政配电室1#主变	10	800	483.92
6834	市区	宝馨花园1#配电室1#主变	10	800	457.52
6835	市区	宝馨花园1#开关站1#主变	10	800	415.68
6836	市区	义丰双龙4#配变	10	200	0
6837	市区	义丰双龙6#配变	10	200	125.16
6838	市区	义丰红星9#配变	10	400	140.08
6839	市区	义丰骏马12#配变	10	400	142.76
6840	市区	义丰永新4#配变	10	200	89.66
6841	市区	义丰振兴公寓箱变	10	630	375.669
6842	市区	义丰红星12#配变	10	200	82.2
6843	市区	义丰红星17#配变	10	200	11.12
6844	市区	义丰红星7#配变	10	200	134.24
6845	市区	义丰红星8#配变	10	200	31.08
6846	市区	义丰骏马2#配变	10	200	82.54
6847	市区	义丰红星2#配变	10	400	98.76
6848	市区	义丰双龙14#箱变	10	630	69.804
6849	市区	义丰永新12#配变	10	200	22
6850	市区	义丰红星14#配变	10	200	51.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6851	市区	水漾益城2#配电室3#主变	10	800	571.2
6852	市区	泓成花园1#配电室4#主变	10	800	408.8
6853	市区	和润花园2#配电室2#主变	10	800	640
6854	市区	和润花园1#配电室2#主变	10	800	640
6855	市区	和润花园1#配电室4#主变	10	800	400.16
6856	市区	泓成花园1#配电室2#主变	10	800	640
6857	市区	水漾益城3#配电室3#主变	10	800	602.96
6858	市区	和润花园开关站2#主变	10	800	590.32
6859	市区	水漾益城2#配电室1#主变	10	800	602.48
6860	市区	水漾益城1#配电室3#主变	10	800	576.32
6861	市区	水漾益城3#配电室1#主变	10	800	584.32
6862	市区	水漾益城开关站1#主变	10	630	448.056
6863	市区	水漾益城1#配电室1#主变	10	800	581.2
6864	市区	和润花园2#配电室4#主变	10	800	610.8
6865	市区	泓成花园开关站2#主变	10	800	488.32
6866	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	419.84
6867	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	487.36
6868	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	487.68
6869	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	580.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6870	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	508.96
6871	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	520.96
6872	市区	金大洋小区S5箱变主变	10	630	165.69
6873	市区	金大洋小区S4箱变主变	10	630	298.305
6874	市区	镇北路1#箱变主变	10	630	354.816
6875	市区	跃进7#变	10	315	211.649
6876	市区	金大洋1#小区变1#主变	10	1000	342.1
6877	市区	金大洋1#小区变2#主变	10	1000	492.1
6878	市区	金大洋1#小区变3#主变	10	630	119.133
6879	市区	跃进14#S1箱变主变	10	400	235.88
6880	市区	金大洋小区S3箱变主变	10	630	216.909
6881	市区	富力金禧家园B区4#配电室1#变压器	10	630	368.991
6882	市区	富力金禧家园C区3#配电室3#变压器	10	800	463.84
6883	市区	富力金禧家园C区1#配电室1#变压器	10	800	532.32
6884	市区	富力金禧家园B区2#配电室3#变压器	10	800	554.8
6885	市区	富力金禧家园B区2#配电室1#变压器	10	800	355.52
6886	市区	富力金禧家园B区1#配电室3#变压器	10	800	500.64
6887	市区	富力金禧家园B区1#配电室1#变压器	10	800	418.48
6888	市区	富力金禧家园B区3#配电室1#变压器	10	630	263.025

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6889	市区	富力金禧家园C区2#配电室1#变压器	10	800	431.36
6890	市区	构港1#配变	10	200	116.52
6891	市区	构港5#变	10	400	252.32
6892	市区	构港11#变	10	200	82.58
6893	市区	构港15#变	10	400	296.16
6894	市区	构港12#变	10	400	73.32
6895	市区	翡翠国际2#配电室1#主变	10	800	491.28
6896	市区	翡翠国际1#配电室1#主变	10	800	341.84
6897	市区	翡翠国际2#配电室3#主变	10	800	404.32
6898	市区	翡翠国际1#配电室3#主变	10	800	396.96
6899	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	480.64
6900	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	424.48
6901	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	474.16
6902	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	355.36
6903	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	309.32
6904	市区	宸泐府2#配电室1#主变	10	630	430.794
6905	市区	宸泐府2#配电室3#主变	10	630	392.868
6906	市区	邮局	10	315	75.757
6907	市区	亮月街2#S12	10	500	192.65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6908	市区	人武部S7箱变	10	630	257.67
6909	市区	瓢城饭店S12箱式变	10	630	504
6910	市区	宸泐府1#配电室3#主变	10	800	635.68
6911	市区	宸泐府1#配电室1#主变	10	800	600.8
6912	市区	妇幼保健院S13	10	500	324.7
6913	市区	亮月街S5箱变主变	10	500	150.7
6914	市区	盐城中学S14	10	630	492.345
6915	市区	华兴步行街S8箱变	10	630	144.396
6916	市区	宸泐府开关站1#主变	10	800	621.52
6917	市区	华侨城1#变电所2#变	10	800	344.32
6918	市区	华侨城1#变电所4#变	10	800	484.16
6919	市区	香槟公馆3#配电室4#主变	10	800	415.36
6920	市区	香槟公馆3#配电室2#主变	10	800	472.64
6921	市区	港龙华侨城2#配电室2#变	10	800	499.68
6922	市区	港龙华侨城2#配电室4#变	10	800	344.16
6923	市区	港龙华侨城3#配电室2#变	10	800	429.2
6924	市区	港龙华侨城3#配电室4#变	10	800	250
6925	市区	香槟公馆2#配电室2#主变	10	800	500.4
6926	市区	香槟公馆2#配电室4#主变	10	800	397.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6927	市区	香槟公馆1#配电室2#主变	10	800	525.2
6928	市区	港龙华侨城5#配电室3#变压器配电变压器	10	800	378.16
6929	市区	港龙华侨城5#配电室1#变压器配电变压器	10	800	334.16
6930	市区	香槟公馆1#配电室4#主变	10	800	549.36
6931	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	0
6932	市区	港龙华侨城4#配电室1#变压器配电变压器	10	800	285.68
6933	市区	香槟公馆4#配电室2#主变	10	800	407.36
6934	市区	香槟公馆4#配电室4#主变	10	800	234.96
6935	市区	中海九樾3#配电室3#主变	10	800	214.64
6936	市区	中海九樾1#配电室3#主变	10	630	184.023
6937	市区	海富花园1#配电室3#主变	10	800	384.16
6938	市区	中海九樾3#配电室1#主变	10	800	640
6939	市区	海富花园2#配电室1#主变	10	800	640
6940	市区	中海九樾1#配电室1#主变	10	630	353.178
6941	市区	中海九樾2#配电室1#主变	10	630	504
6942	市区	海富花园2#配电室3#主变	10	800	283.2
6943	市区	中海九樾2#配电室3#主变	10	630	194.418
6944	市区	海富花园1#配电室1#主变	10	800	640
6945	市区	悦隼时代3#用户配电室1#主变	10	800	343.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6946	市区	悦隼时代2#配电室1#主变	10	800	554.96
6947	市区	悦隼时代4#用户配电室3#主变	10	800	398.8
6948	市区	悦隼时代2#配电室3#主变	10	800	594.8
6949	市区	悦隼时代3#用户配电室3#主变	10	800	390.96
6950	市区	悦隼时代1#配电室3#主变	10	800	513.2
6951	市区	悦隼时代1#配电室1#主变	10	800	406.32
6952	市区	悦隼时代4#用户配电室1#主变	10	800	352
6953	市区	同曦鸣城2#配电室2#主变	10	800	484.48
6954	市区	同曦鸣城3#配电室2#主变	10	800	478.48
6955	市区	同曦鸣城1#配电室2#主变	10	800	441.52
6956	市区	同曦鸣城1#配电室4#主变	10	800	640
6957	市区	利民15#变	10	200	113.16
6958	市区	利民18#变	10	200	128.54
6959	市区	利民3#变	10	200	2.66
6960	市区	新界11#变	10	200	9.84
6961	市区	利民16#变	10	200	159.84
6962	市区	利民5#变	10	200	159.84
6963	市区	利民7#变	10	200	131.66
6964	市区	新界21#变	10	200	86.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6965	市区	红升线中央储备粮盐城直属居住区变	10	200	112.72
6966	市区	新界3#变	10	200	0
6967	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室2#主变	10	630	435.645
6968	市区	阳光世纪园5#箱变主变	10	630	319.851
6969	市区	绿地商务城5#配电室1#主变	10	800	467.12
6970	市区	绿地商务城5#配电室3#主变	10	800	325.6
6971	市区	阳光世纪园2#	10	400	0
6972	市区	绿地缤纷城1#配电室2#主变	10	800	370
6973	市区	东亭雅居1#配电室1#主变	10	630	453.852
6974	市区	绿地缤纷城1#配电室4#主变	10	800	459.36
6975	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室4#主变	10	630	369.558
6976	市区	绿地缤纷城2#配电室2#主变	10	800	483.92
6977	市区	悦达汽车广场3#配电室4#主变	10	800	584
6978	市区	悦达汽车广场3#配电室2#主变	10	800	618.96
6979	市区	绿地缤纷城4#配电室4#主变	10	630	166.32
6980	市区	阳光世纪园4#	10	500	127.65
6981	市区	阳光世纪园3#	10	500	144.6
6982	市区	世纪欧变	10	630	304.668
6983	市区	绿地商务城6#配电室1#主变	10	800	326.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6984	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室2#主变	10	800	412.72
6985	市区	绿地缤纷城4#配电室2#主变	10	630	168.399
6986	市区	阳光世纪园6#S8箱变1#变	10	630	174.447
6987	市区	绿地缤纷城3#配电室4#主变	10	630	374.031
6988	市区	绿地缤纷城3#配电室2#主变	10	630	366.912
6989	市区	绿地商务城1#配电室1#主变	10	800	330
6990	市区	绿地商务城2#配电室1#主变	10	800	448.32
6991	市区	绿地商务城2#配电室3#主变	10	800	362.24
6992	市区	绿地商务城3#配电室1#主变	10	800	394.96
6993	市区	绿地商务城6#配电室3#主变	10	800	475.6
6994	市区	绿地商务城4#配电室3#主变	10	800	433.04
6995	市区	绿地商务城4#配电室1#主变	10	800	485.28
6996	市区	绿地商务城8#配电室3#主变	10	800	336.08
6997	市区	绿地商务城8#配电室1#主变	10	800	332.48
6998	市区	绿地商务城7#配电室3#主变	10	800	493.36
6999	市区	绿地商务城7#配电室1#主变	10	800	546.08
7000	市区	阳光世纪园1#	10	400	42.6
7001	市区	城东宝龙C地块1#配电室1#主变	10	800	353.76
7002	市区	城东宝龙A地块1#配电室1#主变	10	800	445.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7003	市区	城东宝龙A地块3#配电室1#主变	10	630	373.59
7004	市区	城东宝龙C地块2#配电室1#主变	10	800	454.4
7005	市区	世纪尚东府1#开关站1#主变	10	800	527.68
7006	市区	城东宝龙B地块1#配电室1#主变	10	800	540.8
7007	市区	城东宝龙B地块1#配电室3#主变	10	800	521.36
7008	市区	城东宝龙C地块3#配电室1#主变	10	630	265.797
7009	市区	城东宝龙B地块2#配电室3#主变	10	800	371.2
7010	市区	城东宝龙C地块3#配电室3#主变	10	630	286.083
7011	市区	城东宝龙A地块2#配电室1#主变	10	630	330.498
7012	市区	城东宝龙A地块2#配电室3#主变	10	630	381.78
7013	市区	世纪尚东府1#配电室3#主变	10	630	373.59
7014	市区	城东宝龙A地块3#配电室3#主变	10	630	349.398
7015	市区	世纪尚东府1#配电室1#主变	10	630	392.616
7016	市区	世纪尚东府2#配电室1#主变	10	800	497.36
7017	市区	城东宝龙B地块2#配电室1#主变	10	800	581.84
7018	市区	世纪尚东府2#配电室3#主变	10	800	540.96
7019	市区	锦海家园北区4#配电室1#主变	10	800	441.52
7020	市区	锦海家园北区2#配电室1#主变	10	800	359.76
7021	市区	锦海家园南区1#配电室1#主变	10	800	569.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7022	市区	锦海家园南区1#配电室3#主变	10	800	639.04
7023	市区	锦海家园北区1#配电室3#主变	10	800	639.2
7024	市区	锦海家园北区开关站1#主变	10	800	608.32
7025	市区	锦海家园北区1#配电室1#主变	10	800	386.64
7026	市区	锦海家园南区2#配电室3#主变	10	800	639.2
7027	市区	锦海家园南区开关站1#主变	10	800	518.88
7028	市区	锦海家园北区3#配电室3#主变	10	800	639.44
7029	市区	锦海家园北区3#配电室1#主变	10	800	559.76
7030	市区	锦海家园北区2#配电室3#主变	10	800	638.48
7031	市区	锦海家园南区2#配电室1#主变	10	800	304.48
7032	市区	锦海家园北区4#配电室3#主变	10	800	639.28
7033	市区	同曦鸣城2#配电室1#主变	10	800	444.96
7034	市区	同曦鸣城1#配电室3#主变	10	800	341.36
7035	市区	同曦鸣城3#配电室1#主变	10	800	415.84
7036	市区	同曦鸣城1#配电室1#主变	10	800	640
7037	市区	青年华都2#配电室5#变	10	800	381.84
7038	市区	青年华都2#配电室7#变	10	800	469.36
7039	市区	青年华都1#配电室1#变	10	800	448
7040	市区	青年华都3#配电室1#变	10	800	458.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7041	市区	青年华都1#配电室3#变	10	800	477.68
7042	市区	青年华都3#配电室3#变	10	800	432.8
7043	市区	房博园1#变电所1#主变	20	800	411.2
7044	市区	房博园1#变电所3#主变	20	800	438.24
7045	市区	晓风印月1#配电室1#主变	10	800	640
7046	市区	晓风印月2#配电室3#主变	10	800	448.96
7047	市区	晓风印月3#配电室1#主变	10	800	577.84
7048	市区	晓风印月2#配电室1#主变	10	800	640
7049	市区	晓风印月1#开关站1#主变	10	630	438.165
7050	市区	晓风印月1#配电室3#主变	10	800	544.64
7051	市区	晓风印月3#配电室3#主变	10	800	619.2
7052	市区	华樾花园2#配电室3#主变	10	800	323.84
7053	市区	华樾花园1#配电室3#主变	10	800	520.16
7054	市区	华樾花园2#配电室1#主变	10	800	538.32
7055	市区	华樾花园2#开关站1#主变	10	800	548.16
7056	市区	凤城北苑2#配电室1#主变	10	800	466.32
7057	市区	华樾花园5#配电室3#主变	10	800	523.68
7058	市区	凤城北苑（西区）1#充电桩箱变	10	400	235.08
7059	市区	华樾花园1#配电室1#主变	10	800	478.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7060	市区	华樾花园3#配电室1#主变	10	800	298.8
7061	市区	华樾花园4#配电室1#主变	10	800	372.8
7062	市区	凤城北苑1#配电室3#主变	10	800	469.84
7063	市区	凤麟府5#配电室1#主变	10	800	452
7064	市区	华樾花园5#配电室1#主变	10	800	412.16
7065	市区	凤麟府5#配电室3#主变	10	800	525.68
7066	市区	凤麟府1#充电桩1#变压器	10	400	271.16
7067	市区	华樾花园4#配电室3#主变	10	800	363.52
7068	市区	凤麟府4#配电室1#主变	10	800	471.68
7069	市区	凤城北苑2#配电室3#主变	10	800	476.32
7070	市区	凤城北苑3#配电室3#主变	10	800	455.36
7071	市区	凤城北苑1#配电室1#主变	10	800	455.2
7072	市区	凤城北苑3#配电室1#主变	10	800	367.52
7073	市区	凤麟府4#配电室3#主变	10	800	450.64
7074	市区	华樾花园3#配电室3#主变	10	800	403.52
7075	市区	玲珑河畔3#配电室4#主变	10	800	478
7076	市区	玲珑河畔1#配电室4#主变	10	800	569.68
7077	市区	玲珑河畔4#配电室4#主变	10	800	572.96
7078	市区	清恩06号变	10	200	41.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7079	市区	集镇09号变	10	400	193.92
7080	市区	先锋国际1#配电室4#主变	10	630	376.803
7081	市区	先锋国际1#配电室2#主变	10	630	322.056
7082	市区	先锋国际1#开关站2#主变	10	630	343.854
7083	市区	博雅文苑3#配电室1#主变	10	800	640
7084	市区	博雅文苑4#配电室1#主变	10	800	640
7085	市区	博雅文苑2#配电室3#主变	10	630	276.507
7086	市区	博雅文苑1#开关站1#主变	10	800	490.4
7087	市区	博雅文苑3#配电室3#主变	10	800	276.48
7088	市区	博雅文苑2#配电室1#主变	10	630	504
7089	市区	博雅文苑4#配电室3#主变	10	800	327.92
7090	市区	博雅文苑1#配电室1#主变	10	800	499.76
7091	市区	杨侍23#配变	10	400	167.16
7092	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	331.12
7093	市区	护西1#配变	10	200	22.08
7094	市区	乔庄4#配变	10	200	158.52
7095	市区	刘垛1#变	10	200	84.84
7096	市区	郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	196.24
7097	市区	杨侍13#配变	10	400	75.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7098	市区	杨侍16#配变	10	400	205.08
7099	市区	杨侍20#配变	10	400	179.2
7100	市区	杨侍9#配变	10	400	170.4
7101	市区	杨侍21#变	10	400	100
7102	市区	护西2#配变	10	200	0
7103	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	126.92
7104	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	74.434
7105	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站1#主变	10	800	458.96
7106	市区	名苑S1箱变	10	500	212.1
7107	市区	秀水线中海花园40#楼东2#欧变	10	400	230.84
7108	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室3#主变	10	800	344.8
7109	市区	秀水线中海花园40#楼东1#欧变	10	400	229.68
7110	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室1#主变	10	800	379.36
7111	市区	名苑S2箱变	10	500	192.45
7112	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室3#主变	10	800	376.8
7113	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室3#主变	10	630	404.712
7114	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室1#主变	10	630	331.38
7115	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站3#主变	10	800	366.64
7116	市区	名苑S3箱变	10	500	163.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7117	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站1#主变	10	800	472
7118	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室3#主变	10	800	454.96
7119	市区	都政线金色蓝庭S2箱变	10	630	362.187
7120	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室1#主变	10	800	412.48
7121	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所4#主变	10	800	328.16
7122	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所2#主变	10	800	380
7123	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站1#主变	10	800	393.52
7124	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室1#主变	10	800	479.2
7125	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室1#主变	10	800	355.36
7126	市区	金融城2#地块6#配电室2#主变	20	800	9.6
7127	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室2#主变	20	800	454.96
7128	市区	金融城7#配电室2#主变	20	800	360.32
7129	市区	金融城2#地块5#配电室4#主变	20	630	101.682
7130	市区	金融城9#配电室2#主变	20	800	290.4
7131	市区	金融城1#地块2#配电室1#主变	20	800	91.04
7132	市区	金融城2#地块3#配电室3#主变	20	800	272.08
7133	市区	金融城8#配电室2#主变	20	800	274.4
7134	市区	金融城2#地块3#配电室1#主变	20	800	88.48
7135	市区	金融城2#地块10#配电室2#主变	20	1000	105.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7136	市区	金融城2#地块6#配电室4#主变	20	1000	333.3
7137	市区	金融城2#地块4#配电室3#主变	20	800	119.6
7138	市区	金融城1#地块1#配电室3#主变	20	800	57.52
7139	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室2#主变	20	800	420.8
7140	市区	金融城2#地块4#配电室1#主变	20	630	3.654
7141	市区	金融城1#地块1#配电室1#主变	20	800	122.48
7142	市区	金融城1#地块2#配电室3#主变	20	800	403.52
7143	市区	金融城2#地块5#配电室2#主变	20	630	69.993
7144	市区	金融城2#地块10#配电室4#主变	20	1000	299.7
7145	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	264.285
7146	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	475.84
7147	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	284.697
7148	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	299.439
7149	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	563.76
7150	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	443.92
7151	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	437.68
7152	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	405.6
7153	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	261.04
7154	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	502.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7155	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	197.631
7156	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	449.76
7157	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	484.56
7158	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	258.174
7159	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	147.735
7160	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	357.52
7161	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	381.28
7162	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	569.2
7163	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	386.08
7164	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	422.64
7165	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	354.4
7166	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	396.08
7167	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	192.906
7168	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	279.531
7169	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	321.68
7170	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	344.16
7171	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	402.48
7172	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	296.919
7173	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	387.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7174	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	320.166
7175	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	462.32
7176	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	342.342
7177	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	488.96
7178	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	310.149
7179	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	384.174
7180	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	131.67
7181	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	354.72
7182	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	378.64
7183	市区	星汇东方2#配电室2#主变	10	800	448.8
7184	市区	星汇东方1#配电室4#主变	10	800	376.8
7185	市区	星汇东方1#配电室2#主变	10	800	592.16
7186	市区	星汇东方2#配电室4#主变	10	800	489.2
7187	市区	锦海家园北区开关站2#主变	10	800	506.96
7188	市区	锦海家园南区2#配电室4#主变	10	800	350
7189	市区	锦海家园北区2#配电室4#主变	10	800	294.88
7190	市区	锦海家园南区开关站2#主变	10	800	453.44
7191	市区	锦海家园北区4#配电室4#主变	10	800	233.76
7192	市区	锦海家园北区3#配电室4#主变	10	800	310.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7193	市区	锦海家园北区4#配电室2#主变	10	800	639.28
7194	市区	锦海家园北区1#配电室2#主变	10	800	639.6
7195	市区	锦海家园北区2#配电室2#主变	10	800	639.6
7196	市区	锦海家园北区1#配电室4#主变	10	800	272.4
7197	市区	锦海家园南区1#配电室2#主变	10	800	639.04
7198	市区	锦海家园南区2#配电室2#主变	10	800	639.6
7199	市区	锦海家园南区1#配电室4#主变	10	800	350
7200	市区	锦海家园北区3#配电室2#主变	10	800	639.44
7201	市区	天辰府2#配电室3#主变	10	800	484.32
7202	市区	天辰府1#配电室1#主变	10	800	639.68
7203	市区	天辰府1#配电室3#主变	10	800	343.52
7204	市区	天辰府3#配电室1#主变	10	800	639.84
7205	市区	天辰府3#配电室3#主变	10	800	281.36
7206	市区	天辰府2#配电室1#主变	10	800	639.68
7207	市区	金融城14#楼（地下）配电室3#主变	20	800	396.8
7208	市区	金融城14#楼（地下）配电室1#主变	20	800	179.36
7209	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室1#主变	20	800	147.52
7210	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室3#主变	20	800	383.84
7211	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室1#主变	20	800	97.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7212	市区	西郊庄园1#配电室3#主变	10	800	637.2
7213	市区	尚海滩2#配电室1#主变	10	800	322.96
7214	市区	尚海滩花园1#开关站1#主变	10	800	470.64
7215	市区	尚海滩花园3#配电室3#主变	10	800	465.52
7216	市区	尚海滩花园3#配电室1#变压器	10	800	435.52
7217	市区	西郊庄园2#配电室1#主变	10	800	629.68
7218	市区	汇文公馆3#配电室4#变压器	10	800	427.2
7219	市区	西郊庄园1#配电室1#主变	10	800	508.8
7220	市区	西郊庄园3#配电室1#主变	10	800	475.2
7221	市区	汇文公馆3#配电室2#变压器	10	800	426.16
7222	市区	东晖锦园2#配电室1#主变	10	800	574.16
7223	市区	东晖锦园1#配电室3#主变	10	800	519.84
7224	市区	东晖锦园3#配电室3#主变	10	800	476.16
7225	市区	东晖锦园2#配电室3#主变	10	800	507.36
7226	市区	东晖锦园1#配电室1#主变	10	800	557.36
7227	市区	东晖锦园3#配电室1#主变	10	800	524.8
7228	市区	东晖锦园4#配电室1#主变	10	630	369.117
7229	市区	东晖锦园4#配电室3#主变	10	630	486.486
7230	市区	碧水嘉苑2#配电室1#主变	10	800	420.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7231	市区	汇文公馆2#配电室2#主变	10	800	290.64
7232	市区	汇文公馆2#配电室4#主变	10	800	225.36
7233	市区	碧水嘉苑1#配电室3#主变	10	800	495.68
7234	市区	碧水嘉苑2#配电室3#主变	10	800	294.56
7235	市区	汇文公馆1#配电房2#主变	10	800	447.68
7236	市区	碧水嘉苑1#配电室1#主变	10	800	425.2
7237	市区	汇文公馆1#配电房4#主变	10	800	326.96
7238	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	394.48
7239	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	511.44
7240	市区	东方商贸城1#配电室3#主变	10	800	599.2
7241	市区	东方商贸城开关站1#主变	10	800	573.52
7242	市区	滨河人家3#配电室1#主变	10	800	370.24
7243	市区	滨河人家2#配电室1#主变	10	800	453.04
7244	市区	滨河人家1#配电室1#主变	10	800	501.36
7245	市区	东方商贸城开关站3#主变	10	800	612.32
7246	市区	新洋15#	10	400	174.32
7247	市区	太和名苑5#配电室4#主变	10	630	298.305
7248	市区	太和名苑3#配电室4#主变	10	630	242.676
7249	市区	新洋16#	10	315	49.581

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7250	市区	太和名苑5#配电室2#主变	10	630	398.853
7251	市区	新洋28#	10	200	88.7
7252	市区	富康北苑配电室1#主变	10	800	375.84
7253	市区	太和名苑2#配电室2#主变	10	800	372.08
7254	市区	太和名苑3#配电室2#主变	10	630	325.332
7255	市区	民航41#变	10	200	133.38
7256	市区	太和名苑4#配电室2#主变	10	630	399.168
7257	市区	新洋6#	10	200	145.2
7258	市区	东方商贸城1#箱变主变	10	400	304.92
7259	市区	大星9#	10	400	230
7260	市区	东方商贸城1#配电室1#主变	10	800	510.64
7261	市区	爱琴海商业1#配电室3#主变	10	800	420.64
7262	市区	袁河家园西区1#配电室4#主变	10	800	640
7263	市区	爱琴海2#配电室1#主变	10	800	424.48
7264	市区	爱琴海1#配电室3#主变	10	630	285.957
7265	市区	袁河家园西区3#配电室4#主变	10	630	504
7266	市区	龙桥8#变	10	200	123.42
7267	市区	龙桥9#箱变主变	10	400	298.48
7268	市区	爱琴海2#配电室3#主变	10	800	287.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7269	市区	袁河家园西区2#配电室2#主变	10	630	365.967
7270	市区	爱琴海5#配电室1#主变	10	800	450
7271	市区	红星家具建材中心东区配电室2#主变	10	800	516
7272	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	0
7273	市区	爱琴海3#配电室3#主变	10	630	219.681
7274	市区	爱琴海4#配电室1#主变	10	800	441.84
7275	市区	爱琴海5#配电室3#主变	10	800	425.68
7276	市区	龙桥15#变	10	200	19.08
7277	市区	爱琴海3#配电室1#主变	10	630	299.943
7278	市区	袁庄8#箱变主变	10	400	298.6
7279	市区	袁河家园西区1#配电室2#主变	10	800	490.8
7280	市区	爱琴海商业1#配电室1#主变	10	800	473.12
7281	市区	红星家具建材中心东区配电室4#主变	10	800	446.64
7282	市区	爱琴海4#配电室3#主变	10	800	479.2
7283	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	0
7284	市区	爱琴海1#配电室1#主变	10	630	321.363
7285	市区	袁河家园西区3#配电室2#主变	10	630	447.615
7286	市区	袁河家园西区2#配电室4#主变	10	630	504
7287	市区	金融城三期东区1#配电室1#主变	10	800	480.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7288	市区	金融城三期东区1#配电室3#主变	10	800	505.36
7289	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	617.2
7290	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	570.96
7291	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	421.68
7292	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	622.48
7293	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	393.36
7294	市区	优山美地9#配电室配电变压器2#主变	10	800	494.48
7295	市区	优山美地9#配电室配电变压器4#主变	10	800	522
7296	市区	优山美地8#配电室4#主变	10	800	565.36
7297	市区	优山美地8#配电室2#主变	10	800	441.52
7298	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	311.44
7299	市区	沐成花园2#配电室4#主变	10	800	640
7300	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	384.552
7301	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	395.514
7302	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	259.434
7303	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	279.216
7304	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	306.936
7305	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	385.44
7306	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	430.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7307	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	411.44
7308	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	527.2
7309	市区	沐成花园1#配电室4#主变	10	800	640
7310	市区	沐成花园3#配电室4#主变	10	800	640
7311	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	346.8
7312	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	582.64
7313	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	445.68
7314	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	345.429
7315	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	480.8
7316	市区	金陈社区7#箱变	10	400	226.4
7317	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	577.84
7318	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	585.36
7319	市区	金陈社区5#箱变	10	630	342.909
7320	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	586
7321	市区	金陈社区3#箱变	10	630	383.04
7322	市区	金陈社区4#箱变	10	630	334.026
7323	市区	金陈14#变	10	400	209.4
7324	市区	金陈社区6#箱变	10	400	240.08
7325	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	555.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7326	市区	富民39#变	10	200	61.08
7327	市区	南映1#变	10	200	83.54
7328	市区	高铁新城C5地块1#配电室2#主变	10	800	592.64
7329	市区	高铁新城C5地块1#配电室4#主变	10	800	608.32
7330	市区	黄刘12#配变	10	315	48.258
7331	市区	黄刘13号配变	10	200	122.3
7332	市区	观湖名邸1#开关站1#主变	10	800	368.32
7333	市区	观湖名邸二期1#配电室2#主变	10	800	268.32
7334	市区	观湖名邸二期2#配电室4#主变	10	630	223.839
7335	市区	观湖名邸二期3#配电室2#主变	10	800	256
7336	市区	观湖名邸4#配电室3#主变	10	800	324.32
7337	市区	观湖名邸二期3#配电室4#主变	10	800	401.84
7338	市区	观湖名邸4#配电室1#主变	10	800	325.36
7339	市区	观湖名邸二期2#配电室2#主变	10	630	211.806
7340	市区	开创家园1#配电室4#主变	10	800	470.32
7341	市区	开创家园4#配电室2#主变	10	800	472.8
7342	市区	开创家园3#配电室4#主变	10	800	428.8
7343	市区	开创家园3#配电室2#主变	10	800	507.2
7344	市区	开创家园1#配电室2#主变	10	800	420.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7345	市区	开创家园2#配电室4#主变	10	800	554.32
7346	市区	开创家园4#配电室4#主变	10	800	611.84
7347	市区	开创家园2#配电室2#主变	10	800	472.96
7348	市区	兴茂府1#配电室3#主变	10	800	520.64
7349	市区	兴茂府2#配电室3#主变	10	800	546.96
7350	市区	龙湖天奕4#配电室3#主变	10	800	608.64
7351	市区	龙湖天奕1#配电室3#主变	10	800	585.2
7352	市区	龙湖天奕3#配电室1#主变	10	800	595.52
7353	市区	兴茂府2#配电室1#主变	10	800	479.68
7354	市区	龙湖天奕2#配电室3#主变	10	800	481.2
7355	市区	龙湖天奕4#配电室1#主变	10	800	485.84
7356	市区	龙湖天奕3#配电室3#主变	10	800	539.52
7357	市区	兴茂府1#配电室1#主变	10	800	574
7358	市区	兴茂府3#配电室1#主变	10	800	594.64
7359	市区	龙湖天奕1#配电室1#主变	10	800	638.96
7360	市区	龙湖天奕2#配电室1#主变	10	800	639.2
7361	市区	清河鸣翠府3#配电室1#主变	10	800	574.8
7362	市区	清河鸣翠府3#配电室3#主变	10	800	561.84
7363	市区	清河鸣翠府4#配电室1#主变	10	800	543.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7364	市区	清河鸣翠府4#配电室3#主变	10	800	599.2
7365	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	640
7366	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	578.32
7367	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	414.414
7368	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	559.84
7369	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	554.16
7370	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	640
7371	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	640
7372	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	442.323
7373	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	444.96
7374	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	640
7375	市区	双林8#箱变主变	10	400	287.92
7376	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	640
7377	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	519.2
7378	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	436.64
7379	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	267.52
7380	市区	南龙23#公用变	10	200	11.88
7381	市区	南龙19#公用变	10	200	87.7
7382	市区	南龙11#公用变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7383	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	0
7384	市区	潭溪27#公用变	10	200	71.7
7385	市区	潭溪28#公用变	10	200	10.34
7386	市区	潭溪25#公用变	10	200	41.58
7387	市区	南龙13#公用变	10	400	82.92
7388	市区	南龙14#公用变	10	200	54
7389	市区	南龙24#公用变	10	200	3.38
7390	市区	南龙16#公用变	10	200	0
7391	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	103.32
7392	市区	陈捷18#变	10	200	0
7393	市区	南龙6#公用变	10	200	83.88
7394	市区	南龙18#公用变	10	200	42.46
7395	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	158.32
7396	市区	南龙25#公用变	10	200	96.12
7397	市区	南龙5#公用变	10	315	109.651
7398	市区	南龙7#公用变	10	200	0
7399	市区	南龙8#公用变	10	200	0
7400	市区	南龙9#公用变	10	200	49.2
7401	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	96.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7402	市区	大纵湖陈大8号配变	10	400	104.88
7403	市区	南龙29#公用变	10	200	145.5
7404	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	0
7405	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	70
7406	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	61.72
7407	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	0
7408	市区	潭溪19#公用变	10	200	56.78
7409	市区	潭溪12#公用变	10	200	66.58
7410	市区	潭溪34#公用变1	10	200	78.24
7411	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	87.8
7412	市区	爱琴海4#配电室2#主变	10	800	436.16
7413	市区	爱琴海2#配电室2#主变	10	800	421.68
7414	市区	爱琴海3#配电室2#主变	10	630	367.353
7415	市区	爱琴海5#配电室4#主变	10	800	451.84
7416	市区	爱琴海3#配电室4#主变	10	630	311.346
7417	市区	爱琴海5#配电室2#主变	10	800	488
7418	市区	爱琴海1#配电室2#主变	10	630	293.013
7419	市区	爱琴海2#配电室4#主变	10	800	418.48
7420	市区	爱琴海1#配电室4#主变	10	630	346.248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7421	市区	爱琴海4#配电室4#主变	10	800	458.8
7422	市区	金禧家园D区4#配电室1#主变	10	800	509.68
7423	市区	金禧家园D区1#配电室3#变压器	10	800	510.8
7424	市区	金禧家园D区2#配电室1#变压器	10	800	506.16
7425	市区	金禧家园D区1#配电室1#变压器	10	800	531.36
7426	市区	金禧家园D区6#配电室1#主变	10	800	514.16
7427	市区	金禧家园D区5#配电室1#主变	10	800	622.96
7428	市区	金禧家园D区3#配电室1#主变	10	800	556.32
7429	市区	健仁11#变	10	200	104.16
7430	市区	新民村11#变	10	200	111.58
7431	市区	先锋10#变	10	200	32.24
7432	市区	仰徐10#变	10	200	34.7
7433	市区	先锋13#变	10	400	87.48
7434	市区	新民村15#变	10	400	70.92
7435	市区	新民村9#变	10	200	4.96
7436	市区	仰徐1#变	10	400	18.96
7437	市区	先锋18#变	10	200	26.58
7438	市区	仰徐9#变	10	315	23.656
7439	市区	新民36#变	10	400	303.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7440	市区	新民村8#变	10	200	15.88
7441	市区	仰徐11#变	10	315	0
7442	市区	新民村6#变	10	200	11
7443	市区	新民村4#变	10	100	17.06
7444	市区	新民村10#变	10	315	181.597
7445	市区	仰徐4#变	10	200	39.4
7446	市区	仰徐8#变	10	200	43.38
7447	市区	新民村7#变	10	400	148.84
7448	市区	新民24#变	10	400	132.32
7449	市区	先锋22#变	10	200	43.96
7450	市区	新民29#变	10	200	76.66
7451	市区	先锋6#变	10	200	27.3
7452	市区	先锋5#变	10	400	100.16
7453	市区	先锋3#变	10	200	120
7454	市区	仰徐2#变	10	400	119
7455	市区	先锋8#变	10	200	136.46
7456	市区	新民27#变	10	200	37.54
7457	市区	新民21#变	10	200	63.12
7458	市区	新民村35#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7459	市区	新民17#变	10	200	66.46
7460	市区	新民村5#变	10	315	48.321
7461	市区	新民30#变	10	200	95.34
7462	市区	新民34#变	10	400	0
7463	市区	新民村1#变	10	200	79.58
7464	市区	先锋19#变	10	200	11.96
7465	市区	新民33#变	10	400	88.76
7466	市区	先锋7#变	10	200	20.96
7467	市区	新民32#变	10	200	87.92
7468	市区	仰徐6#变	10	200	36.16
7469	市区	新民19#变	10	200	74.2
7470	市区	新民20#变	10	200	66.92
7471	市区	新民徐韦村1#变	10	200	77.96
7472	市区	新民村3#变	10	400	122.16
7473	市区	仰徐5#变	10	400	200.32
7474	市区	新民18#变	10	200	87.08
7475	市区	新民22#变	10	200	49.92
7476	市区	新民26#配变	10	200	88.12
7477	市区	新民村12#变	10	200	76.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7478	市区	先锋11#变	10	200	77.68
7479	市区	新民村13#变	10	400	188.48
7480	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	439.992
7481	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	552.32
7482	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	392.616
7483	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	353.43
7484	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	397.467
7485	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	408.555
7486	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	327.474
7487	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	304.64
7488	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	290.367
7489	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	450.32
7490	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	532.16
7491	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	431.84
7492	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	510.96
7493	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	448.96
7494	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	225.88
7495	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	454.16
7496	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	359.163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7497	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	416.32
7498	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	442.24
7499	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	366.786
7500	市区	西璟文苑1#配电室4#主变	10	800	466.96
7501	市区	西璟文苑5#配电室2#主变	10	800	207.2
7502	市区	西璟文苑2#配电室2#主变	10	800	508.48
7503	市区	西璟文苑1#配电室2#主变	10	800	452.96
7504	市区	宝进国际2#配电室3#主变	10	800	334.48
7505	市区	宝进国际1#开关站3#主变	10	800	428
7506	市区	西璟文苑2#配电室4#主变	10	800	474.8
7507	市区	西璟文苑4#配电室2#主变	10	800	543.2
7508	市区	宝进国际1#开关站1#主变	10	800	580.16
7509	市区	西璟文苑3#配电室2#主变	10	800	474
7510	市区	宝进国际2#配电室1#主变	10	800	341.52
7511	市区	西璟文苑4#配电室4#主变	10	800	567.36
7512	市区	红郡府1#用户开关站1#主变	10	630	262.08
7513	市区	红郡府1#用户开关站3#主变	10	630	150.822
7514	市区	红郡府1#用户配电室3#主变	10	800	299.68
7515	市区	红郡府1#用户配电室1#主变	10	800	456.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7516	市区	朝阳华府南府1#配电室3#主变	10	800	575.52
7517	市区	朝阳华府南府开关站1#主变	10	800	574.32
7518	市区	朝阳华府南府1#配电室1#主变	10	800	578.96
7519	市区	朝阳华府南府2#配电室1#主变	10	800	557.84
7520	市区	朝阳华府南府开关站3#主变	10	800	568.32
7521	市区	朝阳华府南府2#配电室3#主变	10	800	602
7522	市区	红玺府1#用户配电室1#主变	10	630	277.452
7523	市区	宝馨花园2#配电室1#主变	10	800	380.48
7524	市区	盐渎院子2#配电室2#变	10	800	403.68
7525	市区	东进华都3#配电室4#主变	10	800	349.84
7526	市区	宝馨花园2#开关站1#主变	10	800	530
7527	市区	东进华都1#配电室4#变	10	800	391.84
7528	市区	东进华都1#配电室2#变	10	800	406.64
7529	市区	盐渎院子1#配电室2#变	10	800	402
7530	市区	东进华都2#配电室2#变	10	800	441.52
7531	市区	宝华花园1#变	10	800	314.48
7532	市区	宝馨花园1#配电室4#主变	10	800	530.48
7533	市区	东进华都2#配电室4#变	10	800	352
7534	市区	红玺府3#用户配电室1#主变	10	630	341.082

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7535	市区	红玺府2#用户配电室3#主变	10	630	308.889
7536	市区	宝馨花园1#开关站4#主变	10	800	389.52
7537	市区	宝馨花园2#开关站3#主变	10	800	593.36
7538	市区	红玺府3#用户配电室3#主变	10	630	364.014
7539	市区	红玺府2#用户配电室1#主变	10	630	239.841
7540	市区	东进华都3#配电室2#主变	10	800	417.2
7541	市区	红玺府1#用户配电室3#主变	10	630	292.635
7542	市区	红玺府1#用户开关站1#主变	10	800	326.8
7543	市区	宝华花园3#变	10	800	479.2
7544	市区	盐渎院子2#配电室4#变	10	800	385.84
7545	市区	富力金禧家园A区3#配电室1#变压器	10	800	528.32
7546	市区	富力金禧家园A区6#配电室1#主变	10	800	519.52
7547	市区	富力金禧家园A区7#配电室1#主变	10	800	410.16
7548	市区	富力金禧家园A区5#配电室1#主变	10	800	455.36
7549	市区	富力金禧家园A区4#配电室3#变压器	10	800	478.64
7550	市区	富力金禧家园A区1#配电室3#变压器	10	800	502.8
7551	市区	富力金禧家园A区1#配电室1#变压器	10	800	460.8
7552	市区	富力金禧家园A区2#配电室3#变压器	10	800	477.68
7553	市区	富力金禧家园A区2#配电室1#变压器	10	800	481.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7554	市区	富力金禧家园A区3#配电室3#变压器	10	800	521.36
7555	市区	富力金禧家园A区4#配电室1#变压器	10	800	537.84
7556	市区	富力金禧家园A区8#配电室1#主变	10	800	427.84
7557	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	478.48
7558	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	529.68
7559	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	513.36
7560	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	485.52
7561	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	457.2
7562	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	616.8
7563	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	494.64
7564	市区	三洼13#变	10	200	135.8
7565	市区	三洼8#变	10	200	137
7566	市区	学府花园4#变	10	800	448.32
7567	市区	三洼6#变	10	200	82.7
7568	市区	学府花园2#变	10	800	448.32
7569	市区	三洼3#变	10	200	142.74
7570	市区	泓成花园1#配电室1#主变	10	800	498.8
7571	市区	和润花园开关站1#主变	10	800	603.84
7572	市区	泓成花园开关站1#主变	10	800	536.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7573	市区	水漾益城3#配电室4#主变	10	800	620.32
7574	市区	和润花园2#配电室3#主变	10	800	640
7575	市区	水漾益城1#配电室4#主变	10	800	604.64
7576	市区	水漾益城2#配电室2#主变	10	800	566
7577	市区	水漾益城开关站2#主变	10	630	475.65
7578	市区	水漾益城2#配电室4#主变	10	800	586.32
7579	市区	水漾益城3#配电室2#主变	10	800	587.52
7580	市区	水漾益城1#配电室2#主变	10	800	518.8
7581	市区	和润花园1#配电室1#主变	10	800	546.16
7582	市区	和润花园2#配电室1#主变	10	800	511.36
7583	市区	和润花园1#配电室3#主变	10	800	640
7584	市区	泓成花园1#配电室3#主变	10	800	640
7585	市区	联盟18#变	10	200	78.88
7586	市区	镇北18#变	10	200	94.46
7587	市区	镇北10#变	10	400	172.2
7588	市区	公园道2#配电室2#主变	10	800	208.64
7589	市区	公园道4#配电室4#主变	10	800	159.76
7590	市区	公园道3#配电室2#主变	10	800	310.24
7591	市区	公园道3#配电室4#主变	10	800	145.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7592	市区	公园道2#配电室4#主变	10	800	404.72
7593	市区	公园道3#箱变主变	10	630	354.69
7594	市区	公园道1#配电室4#主变	10	800	266.64
7595	市区	公园道1#配电室3#主变	10	800	235.12
7596	市区	公园道2#箱变主变	10	630	248.661
7597	市区	公园道1#配电室2#主变	10	800	380.88
7598	市区	公园道1#箱变主变	10	630	121.653
7599	市区	公园道1#配电室1#主变	10	800	227.12
7600	市区	公园道4#配电室2#主变	10	800	120.8
7601	市区	黄刘3#配变	10	400	214.8
7602	市区	黄刘2#配变	10	80	26.936
7603	市区	黄刘1#配变	10	200	122.54
7604	市区	西宸府2#配电室1#主变	10	800	619.68
7605	市区	西宸府1#配电室3#主变	10	630	464.814
7606	市区	馨德苑2#配电室1#主变	10	800	435.36
7607	市区	西宸府3#配电室3#主变	10	800	580.64
7608	市区	西宸府3#配电室1#主变	10	800	627.36
7609	市区	馨德苑2#配电室3#主变	10	800	440.32
7610	市区	馨德苑3#配电室1#主变	10	800	523.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7611	市区	馨德苑1#配电室3#主变	10	800	486.8
7612	市区	西宸府1#开关站1#主变	10	800	623.52
7613	市区	馨德苑1#配电室1#主变	10	800	464.32
7614	市区	馨德苑3#配电室3#主变	10	800	508.16
7615	市区	西宸府2#配电室3#主变	10	800	608.64
7616	市区	西宸府1#配电室1#主变	10	630	483.336
7617	市区	北港18#变	10	400	73.16
7618	市区	北港21#变	10	200	107.54
7619	市区	北港16#变	10	200	40.88
7620	市区	北港3#变	10	200	41.3
7621	市区	蟒南23#变	10	200	67.24
7622	市区	蟒南11#变	10	400	164.32
7623	市区	蟒南4#变	10	200	83.74
7624	市区	古亭2#变	10	200	144.16
7625	市区	蟒南20#变	10	400	161.6
7626	市区	北港23#变	10	200	77.42
7627	市区	蟒南30#配变	10	200	29.84
7628	市区	跃马2#变	10	200	112.46
7629	市区	跃马3#变	10	200	153.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7630	市区	北港17#变	10	200	92.22
7631	市区	北港12#配变	10	200	81.8
7632	市区	蟒南3#变	10	200	16.66
7633	市区	北港10#变	10	400	189.84
7634	市区	北港19#变	10	200	86.38
7635	市区	蟒南7#变	10	200	89.08
7636	市区	蟒南28#变	10	200	91
7637	市区	蟒南16#变	10	200	131.42
7638	市区	蟒南27#变	10	200	129.96
7639	市区	北港9#变	10	200	69.92
7640	市区	古亭10#变	10	200	0
7641	市区	跃马12#变	10	200	101.8
7642	市区	跃马11#变	10	200	77.92
7643	市区	北港24#变	10	200	101.24
7644	市区	蟒南15号变	10	400	199.48
7645	市区	蟒南21#变	10	400	132.24
7646	市区	蟒南26#变	10	200	17.54
7647	市区	蟒南13#变	10	400	139.6
7648	市区	北港6#变	10	200	54.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7649	市区	北港5#变	10	200	103
7650	市区	北港20#变	10	200	87.58
7651	市区	北港7#变	10	200	113.42
7652	市区	北港2#变	10	200	94.16
7653	市区	北港26#变	10	100	10.54
7654	市区	北港25#变	10	200	123.38
7655	市区	北港4#变	10	200	48.54
7656	市区	古亭11#变	10	200	113.16
7657	市区	蟒南22#变	10	200	50.04
7658	市区	蟒南19#配变	10	200	39.08
7659	市区	蟒南8#变	10	200	36.88
7660	市区	蟒南9#变	10	200	77.38
7661	市区	蟒南10#变	10	400	206.6
7662	市区	北港1号变	10	200	52.84
7663	市区	蟒南18#变	10	200	59.52
7664	市区	蟒南25#变	10	200	58.54
7665	市区	蟒南17#变	10	200	130.54
7666	市区	北港11#变	10	200	110.54
7667	市区	蟒南6#变	10	200	94.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7668	市区	北港15#变	10	200	46.2
7669	市区	蟒南2#变	10	200	15.38
7670	市区	北港13#变	10	200	1.42
7671	市区	蟒南1#变	10	200	118.38
7672	市区	跃马15#变	10	200	134.38
7673	市区	蟒南24#变	10	200	81.04
7674	市区	金陈13#变压器	10	200	68.42
7675	市区	金棠名邸2#配电室1#主变	10	800	341.68
7676	市区	鹏润花园1#配电室2#主变	10	800	368.8
7677	市区	珠溪铭苑3#配电室2#主变	10	800	468.08
7678	市区	珠溪铭苑1#配电室2#主变	10	1000	595.6
7679	市区	珠溪铭苑3#配电室4#主变	10	800	274.56
7680	市区	珠溪铭苑2#配电室4#主变	10	1000	475.3
7681	市区	珠溪铭苑2#配电室2#主变	10	1000	431.7
7682	市区	珠溪铭苑1#配电室4#主变	10	1000	488.9
7683	市区	鹏润花园开关站2#主变	10	630	191.142
7684	市区	鹏润花园3#配电室2#主变	10	800	292
7685	市区	鹏润花园2#配电室4#主变	10	630	295.344
7686	市区	鹏润花园2#配电室2#主变	10	630	274.491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7687	市区	鹏润花园3#配电室4#主变	10	800	381.52
7688	市区	鹏润花园1#配电室4#主变	10	800	408.16
7689	市区	金棠名邸1#配电室1#主变	10	800	296.16
7690	市区	合瑞新城2#配电室3#主变配电变压器	10	800	542.96
7691	市区	合瑞新城1#配电房3#主变	10	800	328.72
7692	市区	合瑞新城1#配电房1#主变	10	800	398.16
7693	市区	云溪美地2#配电室1#主变	10	800	439.36
7694	市区	云溪美地2#配电室3#主变	10	800	331.52
7695	市区	云溪美地开闭所1#主变	10	800	139.52
7696	市区	合瑞新城2#配电室1#主变配电变压器	10	800	403.68
7697	市区	天璟府1#开关站1#主变	10	800	360.8
7698	市区	天璟府1#配电室1#主变	10	800	341.84
7699	市区	腾飞新城小区1#开关站1#变	10	800	329.68
7700	市区	腾飞新城小区2#配电室1#变.	10	800	266.48
7701	市区	腾飞新城小区2#配电室3#变.	10	800	484.48
7702	市区	西城华寓小区1#开关站3#变	10	800	501.68
7703	市区	西城华寓小区1#开关站1#变	10	800	153.2
7704	市区	腾飞新城小区1#变	10	1000	547.9
7705	市区	腾飞新城小区3#变	10	1000	603.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7706	市区	潘黄何桥18#变	10	200	118.2
7707	市区	永明悦来府2#配电室4#主变	10	800	352.16
7708	市区	永明悦来府3#配电室4#主变	10	800	459.36
7709	市区	金棠名邸2#配电室4#主变	10	800	479.84
7710	市区	永明悦来府1#配电室4#主变	10	800	406
7711	市区	金棠名邸1#配电室4#主变	10	800	539.68
7712	市区	永明悦来府4#配电室4#主变	10	800	475.36
7713	市区	永明悦来府5#配电室4#主变	10	800	611.84
7714	市区	前进浴室公用变	10	400	152.68
7715	市区	教委1#S5箱变主变	10	315	72.324
7716	市区	教委2#S4箱变主变	10	500	100.15
7717	市区	住宅公司S3箱变主变	10	500	157.2
7718	市区	烟草公司公变	10	400	66.32
7719	市区	前进30#变	10	400	191.6
7720	市区	前进17#变	10	400	86
7721	市区	住宅公司2#S19箱变主变	10	630	281.988
7722	市区	前进1#公变	10	315	85.837
7723	市区	前进16#变	10	400	195.76
7724	市区	教委3#S18箱变主变	10	630	330.813

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7725	市区	康虹组团S3箱变主变	10	500	174.7
7726	市区	荣盛公寓小区变1#主变	10	800	421.36
7727	市区	潘黄大厦1#S1箱变主变	10	160	22.224
7728	市区	兴强2#	10	400	53.76
7729	市区	城区开发	10	315	124.992
7730	市区	前进25#变	10	400	128.68
7731	市区	前进24#变	10	400	113.44
7732	市区	前进13#	10	400	218.68
7733	市区	前进29#变	10	400	61.32
7734	市区	前进四区箱变主变	10	500	140.8
7735	市区	前进26#变	10	400	237.24
7736	市区	前进小区S15箱变主变	10	500	158.9
7737	市区	兴强1#	10	400	107.6
7738	市区	双元6#箱变主变	10	630	149.31
7739	市区	前进14#	10	315	115.258
7740	市区	长坝12#	10	400	164.16
7741	市区	住宅公司3#S4箱变主变	10	500	209.35
7742	市区	康虹组团S2箱变主变	10	500	209.35
7743	市区	前进5#变	10	400	133.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7744	市区	前进5#	10	400	140.24
7745	市区	城区开发2#	10	400	187.48
7746	市区	荣盛公寓小区变2#主变	10	800	370.56
7747	市区	盐马2#变	10	400	91
7748	市区	潘黄益丰11#变	10	400	221.6
7749	市区	潘黄益丰13#变	10	200	0
7750	市区	亨达商业街3#S7	10	500	224.05
7751	市区	亨达商业街6#S11	10	630	365.526
7752	市区	亨达商业街4#S6	10	500	52.5
7753	市区	江南置业S3	10	500	339.6
7754	市区	亨达商业街7#S14	10	630	365.967
7755	市区	亨达商业街5#S2	10	500	257.2
7756	市区	亨达商业街1#S1	10	630	78.561
7757	市区	少年宫S1	10	630	280.539
7758	市区	人民剧场S1	10	500	271.2
7759	市区	文化宫S1	10	500	302.2
7760	市区	剧场路S13主变	10	630	392.49
7761	市区	亨达商业街2#S8	10	500	164.85
7762	市区	民生15#变	10	200	147.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7763	市区	中舍1#变	10	200	148.16
7764	市区	北舍10#综合变	10	200	151.66
7765	市区	民生3#变	10	200	109.66
7766	市区	民生1#变	10	200	135.5
7767	市区	民生11#综合变	10	200	91.16
7768	市区	北舍5#变	10	200	129.42
7769	市区	民生7#变	10	200	115.88
7770	市区	北舍6#变	10	200	140.96
7771	市区	北舍1#变	10	200	74.02
7772	市区	民生12#综合变	10	200	100.08
7773	市区	民生10#综合变	10	200	135.08
7774	市区	袁河家园东区2#配电室3#主变	10	800	542.64
7775	市区	袁河家园东区4#配电室1#主变	10	800	640
7776	市区	袁河家园东区3#配电室1#主变	10	800	442.8
7777	市区	袁河家园东区1#配电室1#主变	10	800	640
7778	市区	袁河家园东区2#配电室1#主变	10	800	640
7779	市区	袁河家园东区4#配电室3#主变	10	800	490.64
7780	市区	袁河家园东区5#配电室3#主变	10	630	295.092
7781	市区	袁河家园东区5#配电室1#主变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7782	市区	新景华城开关站1#主变	10	630	271.53
7783	市区	新景华城1#配电室3#主变	10	630	321.111
7784	市区	新景华城1#配电室1#主变	10	630	440.685
7785	市区	桃李春风江南里3#配电室3#主变	10	800	462.96
7786	市区	桃李春风江南里3#配电室1#主变	10	800	476.96
7787	市区	米罗戏剧街开关站1#主变	10	800	633.36
7788	市区	米罗戏剧街1#配电室1#主变	10	800	592.88
7789	市区	桃李春风江南里2#配电室3#主变	10	630	360.549
7790	市区	桃李春风江南里1#配电室1#主变	10	630	398.286
7791	市区	桃李春风江南里2#配电室1#主变	10	630	442.89
7792	市区	桃李春风江南里开关站1#主变	10	800	507.68
7793	市区	新景华城2#配电室3#主变	10	630	504
7794	市区	新景华城3#配电室1#主变	10	800	424.96
7795	市区	新景华城2#配电室1#主变	10	630	407.358
7796	市区	袁河家园东区1#配电室3#主变	10	800	458
7797	市区	西郊庄园1#配电室2#主变	10	800	597.36
7798	市区	西郊庄园2#配电室2#主变	10	800	555.2
7799	市区	汇文公馆3#配电室3#变压器	10	800	425.36
7800	市区	尚海滩花园1#开关站2#主变	10	800	449.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7801	市区	碧水嘉苑1#配电室4#主变	10	800	454.64
7802	市区	碧水嘉苑1#配电室2#主变	10	800	492.48
7803	市区	尚海滩2#配电室2#主变	10	800	235.68
7804	市区	方向1#变	10	200	131.46
7805	市区	汇文公馆3#配电室1#变压器	10	800	374
7806	市区	汇文公馆1#配电房3#主变	10	800	368.16
7807	市区	汇文公馆2#配电室3#主变	10	800	512.96
7808	市区	碧水嘉苑2#配电室4#主变	10	800	433.44
7809	市区	汇文公馆1#配电房1#主变	10	800	521.36
7810	市区	香海新时代名苑1#用户配电室1#主变	10	630	332.892
7811	市区	香海新时代名苑1#用户配电室3#主变	10	630	327.222
7812	市区	香海新时代名苑2#用户配电室1#主变	10	630	377.874
7813	市区	香海新时代名苑2#用户配电室3#主变	10	630	404.019
7814	市区	金辉优步花苑开关站3#主变	10	630	396.774
7815	市区	碧水嘉苑2#配电室2#主变	10	800	541.28
7816	市区	金辉优步花苑开关站1#主变	10	630	299.124
7817	市区	金辉优步花苑1#配电室1#主变	10	800	444.8
7818	市区	方向2#箱变	10	630	191.772
7819	市区	西郊庄园3#配电室2#主变	10	800	586.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7820	市区	西郊庄园1#配电室4#主变	10	800	620
7821	市区	汇文公馆2#配电室1#主变	10	800	464.48
7822	市区	尚海滩花园3#配电室4#主变	10	800	437.68
7823	市区	尚海滩花园3#配电室2#主变	10	800	466
7824	市区	园中园西区5#欧变	10	630	210.42
7825	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	324.828
7826	市区	园中园西区4#欧变	10	630	219.114
7827	市区	园中园西区3#欧变	10	630	264.663
7828	市区	园中园西区1#欧变	10	630	219.114
7829	市区	园中园西区6#欧变	10	630	61.236
7830	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	392.364
7831	市区	园中园小区1#箱变	10	630	239.841
7832	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	385.6
7833	市区	园中园小区2#箱变	10	500	160.6
7834	市区	园中园小区5#箱变	10	800	442.88
7835	市区	园中园西区2#欧变	10	630	258.993
7836	市区	园中园小区4#箱变	10	800	381.52
7837	市区	智博园配电室2#主变	10	800	499.2
7838	市区	园中园小区3#箱变	10	500	180.15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7839	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	312.354
7840	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	295.344
7841	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	474.56
7842	市区	金樾府1#配电室1#主变	10	800	488.16
7843	市区	金樾府4#配电室1#主变	10	800	462.16
7844	市区	金樾府4#配电室3#主变	10	800	539.68
7845	市区	金樾府3#配电室3#主变	10	800	508.96
7846	市区	金樾府3#配电室1#主变	10	800	468.64
7847	市区	金樾府2#配电室3#主变	10	800	440.32
7848	市区	金樾府1#配电室3#主变	10	800	507.84
7849	市区	金樾府2#配电室1#主变	10	800	477.68
7850	市区	方向02#变	10	200	55.46
7851	市区	西区集镇2#变	10	400	55.12
7852	市区	西区集镇11#箱变	10	400	67.48
7853	市区	孙吴小区2#配电室4#主变	10	800	473.436
7854	市区	孙吴小区2#配电室2#主变	10	800	473.36
7855	市区	集镇04#变	10	200	95.34
7856	市区	西区集镇25#箱变变压器	10	630	311.346
7857	市区	西区集镇3#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7858	市区	西区方向4#变	10	400	129.4
7859	市区	西区集镇1#变	10	630	200.529
7860	市区	嘉华花园	10	630	209.664
7861	市区	西区集镇19#变	10	400	17.32
7862	市区	西区集镇22#箱变	10	400	0.68
7863	市区	西区集镇20#箱变	10	630	25.263
7864	市区	颐璟园1#用户配电室4#主变	10	630	344.295
7865	市区	颐璟园2#用户配电室4#主变	10	800	381.2
7866	市区	颐璟园1#用户配电室2#主变	10	630	325.647
7867	市区	颐璟园2#用户配电室2#主变	10	800	398.8
7868	市区	跃马13#变	10	200	148.58
7869	市区	西城逸景1#用户配电室2#变压器	10	630	246.771
7870	市区	西城逸景1#用户配电室4#变压器	10	630	293.58
7871	市区	西城逸景2#用户开关站2#变压器	10	630	282.177
7872	市区	西区集镇26#配变	10	400	131.68
7873	市区	古亭4#变	10	200	51.12
7874	市区	古亭5#变	10	200	116.66
7875	市区	孙吴小区1#配电室4#变	10	800	416.16
7876	市区	古亭6#变	10	200	92.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7877	市区	古亭7#变	10	200	149.34
7878	市区	孙吴小区1#配电室2#变	10	800	362.96
7879	市区	西区集镇13号变	10	400	35.36
7880	市区	西区集镇15号变	10	400	167.92
7881	市区	福锦苑小区2#变	10	500	240.35
7882	市区	福锦苑小区1#环网变	10	500	180.55
7883	市区	集镇6#变	10	400	115.6
7884	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站2#变压器	10	800	300.8
7885	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站4#变压器	10	800	450.16
7886	市区	西区集镇5号变	10	400	40.32
7887	市区	西区集镇27#箱变变压器	10	400	55.84
7888	市区	西区集镇17#箱变	10	400	162.08
7889	市区	孙吴9#变	10	200	126.04
7890	市区	孙吴5#变	10	200	94.08
7891	市区	孙吴6#变	10	200	132.84
7892	市区	西区集镇12#变	10	400	112.48
7893	市区	西区集镇24#变	10	400	131.32
7894	市区	西区集镇23#变	10	400	57.32
7895	市区	孙吴8#变	10	200	130.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7896	市区	古亭13#变	10	200	122.3
7897	市区	西区集镇9#变	10	315	120.551
7898	市区	孙吴4#变	10	200	139
7899	市区	孙吴3#变	10	200	137.3
7900	市区	西区集镇16#变11	10	400	22.16
7901	市区	古亭3#变	10	200	75.24
7902	市区	西区集镇18#变	10	400	109.6
7903	市区	集镇07#变	10	400	97.4
7904	市区	西区集镇8#变	10	400	108.24
7905	市区	西区集镇21#变	10	400	127.92
7906	市区	大洋6#	10	400	300.56
7907	市区	在水一方誉府3#配电室3#主变	10	800	331.52
7908	市区	在水一方誉府4#配电室1#主变	10	800	640
7909	市区	船厂宿舍	10	315	136.615
7910	市区	在水一方誉府1#配电室1#主变	10	630	504
7911	市区	大洋15#变	10	400	281
7912	市区	在水一方誉府4#配电室3#主变	10	800	401.2
7913	市区	在水一方誉府1#配电室3#主变	10	630	297.738
7914	市区	大洋17#变	10	400	257.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7915	市区	在水一方誉府2#配电室1#主变	10	800	502.64
7916	市区	船厂宿舍2#	10	400	245.32
7917	市区	大洋7#变	10	400	261.24
7918	市区	在水一方誉府3#配电室1#主变	10	800	640
7919	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室2#主变	10	800	207.68
7920	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室4#主变	10	630	297.36
7921	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室2#主变	10	800	521.68
7922	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室4#主变	10	800	449.52
7923	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室4#主变	10	630	318.591
7924	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室4#主变	10	800	519.2
7925	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室2#主变	10	800	328.8
7926	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室2#主变	10	630	387.891
7927	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室2#主变	10	630	305.991
7928	市区	中意房产2#欧变	10	800	337.92
7929	市区	绿地缤纷城4#配电室1#主变	10	630	98.154
7930	市区	加州东郡2#配电室2#主变	10	1000	286.7
7931	市区	中意房产1#变电所1#主变	10	800	266.24
7932	市区	绿地缤纷城3#配电室3#主变	10	630	373.401
7933	市区	绿地缤纷城3#配电室1#主变	10	630	374.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7934	市区	绿地缤纷城2#配电室1#主变	10	800	439.6
7935	市区	中意房产3#欧变	10	630	44.289
7936	市区	华景园2#欧变	10	800	348.96
7937	市区	华景园1#变电所1#主变	10	630	162.162
7938	市区	华景园1#欧变	10	630	161.658
7939	市区	绿地缤纷城1#配电室1#主变	10	800	375.84
7940	市区	绿地缤纷城1#配电室3#主变	10	800	464.8
7941	市区	加州东郡1#配电室2#主变	10	1000	428.9
7942	市区	中意房产开闭所1#主变	10	1000	345.7
7943	市区	华景园1#变电所2#主变	10	630	264.852
7944	市区	绿地缤纷城4#配电室3#主变	10	630	57.96
7945	市区	中意房产1#欧变	10	800	145.36
7946	市区	绿苑广场1#主变	10	630	503.307
7947	市区	绿苑广场2#主变	10	630	503.433
7948	市区	巨丰10#箱变主变	10	400	273.76
7949	市区	在水一方誉府4#配电室2#主变	10	800	482.32
7950	市区	在水一方誉府3#配电室4#主变	10	800	640
7951	市区	在水一方誉府4#配电室4#主变	10	800	640
7952	市区	在水一方誉府3#配电室2#主变	10	800	355.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7953	市区	在水一方誉府1#配电室2#主变	10	630	311.094
7954	市区	在水一方誉府2#配电室2#主变	10	800	376.64
7955	市区	在水一方誉府1#配电室4#主变	10	630	504
7956	市区	永明悦来府2#配电室1#主变	10	800	253.36
7957	市区	永明悦来府3#配电室1#主变	10	800	347.2
7958	市区	永明悦来府1#配电室1#主变	10	800	354
7959	市区	永明悦来府5#配电室1#主变	10	800	414
7960	市区	永明悦来府4#配电室1#主变	10	800	393.84
7961	市区	莘野32#公用变	10	200	49.88
7962	市区	北龙莘野35#变	10	200	83.08
7963	市区	莘野7#公用变	10	200	31.5
7964	市区	凤南14#公用变	10	200	37.5
7965	市区	莘野9#公用变	10	200	80.92
7966	市区	莘野8#公用变	10	200	99.5
7967	市区	潭溪17#公用变	10	400	175.16
7968	市区	莘野27#公用变	10	200	66.2
7969	市区	莘野10#公用变	10	160	12.48
7970	市区	凤南15#变	10	200	115.74
7971	市区	潭溪20#公用变	10	400	144.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7972	市区	北龙8#公用变	10	200	0
7973	市区	莘野18#公用变	10	200	52.44
7974	市区	莘野11号公用变	10	400	170.6
7975	市区	潭溪29#公用变	10	200	2.44
7976	市区	凤南20#公用变	10	200	41.62
7977	市区	凤南12#公用变	10	200	65.88
7978	市区	莘野30#公用变	10	200	98.96
7979	市区	莘野21#公用变	10	200	62.04
7980	市区	凤南11#公用变	10	200	79.12
7981	市区	潭溪46#公用变	10	200	120.3
7982	市区	凤南8#公用变	10	200	32.62
7983	市区	北龙莘野36#变	10	400	242.84
7984	市区	潭溪18#公用变	10	200	0
7985	市区	莘野20#公用变	10	200	84.84
7986	市区	莘野12#公用变	10	400	244.32
7987	市区	莘野28#公用变	10	200	83.88
7988	市区	莘野29#公用变	10	200	69
7989	市区	北龙莘野37#变	10	400	133.4
7990	市区	北龙莘野33#变	10	400	119.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7991	市区	北龙莘野34#变	10	200	159.8
7992	市区	凤南7#公用变	10	160	0
7993	市区	莘野23#公用变	10	200	51.3
7994	市区	莘野26#公用变	10	200	39.88
7995	市区	凤南6#公用变	10	200	36.8
7996	市区	北龙4#公用变	10	200	86.2
7997	市区	北龙港潭溪41#公用变	10	200	5.54
7998	市区	莘野25#公用变	10	200	97.62
7999	市区	莘野15#公用变	10	400	0
8000	市区	潭溪42#公用变	10	200	0
8001	市区	凤南17#公用变	10	200	84.12
8002	市区	北龙港北龙6#公用变	10	400	93.64
8003	市区	莘野14#公用变	10	200	104.76
8004	市区	莘野13#公用变	10	200	134.76
8005	市区	凤南19#公用变	10	200	50.96
8006	市区	莘野17#公用变	10	200	0
8007	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	355.2
8008	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	406.64
8009	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	266.49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8010	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	307.84
8011	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	390.8
8012	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	418.16
8013	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	576.96
8014	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	607.36
8015	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	501.52
8016	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	449.36
8017	市区	文轩府1#配电室1#主变	10	800	640
8018	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	407.68
8019	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	417.84
8020	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	332.64
8021	市区	富贵春一期配电室2#主变	10	630	346.626
8022	市区	博联天街商业广场配电室2#主变	10	1000	481.6
8023	市区	博联天街商业广场配电室3#主变	10	1000	666.7
8024	市区	申鑫名城5#配电室4#主变	10	800	573.52
8025	市区	申鑫名城5#配电室2#主变	10	800	548.48
8026	市区	嘉业上郡1#配电室4#主变	10	800	172.48
8027	市区	嘉业上郡1#配电室2#主变	10	800	335.2
8028	市区	嘉业上郡1#开关站2#主变	10	800	207.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8029	市区	申鑫名城1#配电室4#主变	10	800	453.12
8030	市区	申鑫名城1#配电室2#主变	10	800	365.44
8031	市区	申鑫名城开关站4#主变	10	800	550.4
8032	市区	申鑫名城开关站2#主变	10	800	576.08
8033	市区	小洋湾东园配电室4#主变	10	630	342.72
8034	市区	小洋湾东园配电室2#主变	10	630	358.47
8035	市区	嘉业上郡2#配电室4#主变	10	800	348.96
8036	市区	嘉业上郡2#配电室2#主变	10	800	221.44
8037	市区	小洋湾南园1#开关站2#主变	10	800	380.24
8038	市区	小洋湾南园1#开关站4#主变	10	800	439.2
8039	市区	申鑫名城4#配电室4#主变	10	800	438.16
8040	市区	申鑫名城4#配电室2#主变	10	800	484.96
8041	市区	申鑫名城2#开关站4#主变	10	800	511.28
8042	市区	申鑫名城2#开关站2#主变	10	800	556.88
8043	市区	申鑫名城3#配电室2#主变	10	800	453.92
8044	市区	申鑫名城3#配电室4#主变	10	800	465.2
8045	市区	申鑫名城2#配电室4#主变	10	800	489.2
8046	市区	申鑫名城2#配电室2#主变	10	800	444.96
8047	市区	博联天街商业广场2#配电室2#主变	10	800	446.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8048	市区	博联天街商业广场2#配电室4#主变	10	800	458.8
8049	市区	嘉业上郡3#配电室2#主变	10	630	232.029
8050	市区	嘉业上郡5#配电室2#主变	10	500	109.85
8051	市区	嘉业上郡5#配电室4#主变	10	500	170.15
8052	市区	小洋湾南园1#配电室4#主变	10	800	222.48
8053	市区	小洋湾南园1#配电室2#主变	10	800	400
8054	市区	富贵春一期配电室4#主变	10	630	159.39
8055	市区	嘉业上郡3#配电室4#主变	10	630	216.342
8056	市区	食品公司4#	10	400	214.92
8057	市区	太极大厦1#S1箱变	10	500	168.9
8058	市区	杰仕豪庭3#配电室1#主变	10	800	407.68
8059	市区	杰仕豪庭3#配电室3#主变	10	800	338.8
8060	市区	登瀛商场宿舍S6箱变	10	500	233.35
8061	市区	二房产S7箱变	10	500	252.9
8062	市区	杰仕豪庭4#配电室1#主变	10	800	381.84
8063	市区	食品公司S9	10	500	194.9
8064	市区	杰仕豪庭2#开关站1#主变	10	630	354.438
8065	市区	杰仕豪庭2#配电室1#主变	10	800	398.32
8066	市区	杰仕豪庭1#配电室1#主变	10	800	411.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8067	市区	杰仕豪庭2#配电室3#主变	10	800	427.92
8068	市区	民主菜场S8箱变	10	500	164
8069	市区	兴邦蓝海花园6#配电室3#主变	10	800	584.48
8070	市区	兴邦蓝海花园2#配电室1#主变	10	800	564.96
8071	市区	兴邦蓝海花园4#配电室1#主变	10	630	489.258
8072	市区	兴邦蓝海花园3#配电室3#主变	10	630	270.648
8073	市区	兴邦蓝海花园3#配电室1#主变	10	630	428.148
8074	市区	兴邦蓝海花园1#配电室1#主变	10	630	317.079
8075	市区	兴邦蓝海花园2#配电室3#主变	10	800	562.16
8076	市区	兴邦蓝海花园1#配电室3#主变	10	630	216.909
8077	市区	兴邦蓝海花园6#配电室1#主变	10	800	592.96
8078	市区	兴邦蓝海花园4#配电室3#主变	10	630	459.144
8079	市区	兴邦蓝海花园5#配电室1#主变	10	800	481.2
8080	市区	兴邦蓝海花园5#配电室3#主变	10	800	548.32
8081	市区	荣沁苑小区北区3#配电室2#主变	10	630	418.005
8082	市区	阳光嘉园1#配电室4#主变	10	800	482.16
8083	市区	龙泰花园小区1#配电室2#主变	10	630	472.815
8084	市区	荣沁苑小区南区开关站2#主变	10	630	418.698
8085	市区	阳光嘉园2#配电室2#主变	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8086	市区	阳光嘉园2#配电室4#主变	10	800	319.84
8087	市区	阳光嘉园1#配电室2#主变	10	800	487.52
8088	市区	荣沁苑小区南区1#配电室4#主变	10	630	450.135
8089	市区	荣沁苑小区北区3#配电室4#主变	10	630	313.992
8090	市区	龙泰花园小区2#配电室4#主变	10	630	468.153
8091	市区	龙泰花园小区1#开关站2#主变	10	630	296.856
8092	市区	龙泰花园小区1#配电室4#主变	10	630	451.332
8093	市区	龙泰花园小区2#配电室2#主变	10	630	468.153
8094	市区	荣沁苑小区北区2#配电室4#主变	10	800	604.8
8095	市区	荣沁苑小区南区2#配电室4#主变	10	800	483.52
8096	市区	和美尚苑3#配电室3#主变	10	800	588.48
8097	市区	和美尚苑2#配电室1#主变	10	800	640
8098	市区	和美尚苑1#配电室1#主变	10	800	640
8099	市区	和美尚苑1#配电室3#主变	10	800	397.68
8100	市区	和美尚苑2#配电室3#主变	10	800	508
8101	市区	和美尚苑3#配电室1#主变	10	800	640
8102	市区	荣沁苑小区南区4#配电室2#主变	10	800	585.36
8103	市区	荣沁苑小区南区2#配电室2#主变	10	800	549.84
8104	市区	荣沁苑小区北区2#配电室2#主变	10	800	627.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8105	市区	荣沁苑小区南区3#配电室4#主变	10	800	563.36
8106	市区	荣沁苑小区北区1#配电室2#主变	10	800	612.48
8107	市区	荣沁苑小区南区1#配电室2#主变	10	630	435.96
8108	市区	荣沁苑小区南区3#配电室2#主变	10	800	560.64
8109	市区	荣沁苑小区北区1#配电室4#主变	10	800	600.16
8110	市区	荣沁苑小区北区开关站2#主变	10	800	421.2
8111	市区	荣沁苑小区南区4#配电室4#主变	10	800	463.52
8112	市区	招元名邸3#配电室1#主变	10	800	508.96
8113	市区	招元名邸3#配电室3#主变	10	800	584.96
8114	市区	招元名邸4#配电室1#主变	10	800	434.48
8115	市区	招元名邸4#配电室3#主变	10	800	565.36
8116	市区	招元名邸1#配电室1#主变	10	800	584.8
8117	市区	招元名邸7#配电室3#主变	10	800	575.68
8118	市区	招元名邸2#配电室1#主变	10	800	626.16
8119	市区	招元名邸2#配电室3#主变	10	800	640
8120	市区	招元名邸7#配电室1#主变	10	800	483.84
8121	市区	万锦东园1#开关站2#主变	10	800	454.48
8122	市区	万锦东园1#配电室4#主变	10	800	526.32
8123	市区	万锦东园1#配电室2#主变	10	800	427.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8124	市区	璀璨天城2#配电室4#主变	10	800	552
8125	市区	雍璟园2#配电室2#主变	10	630	387.198
8126	市区	雍璟园3#配电室2#主变	10	800	412.64
8127	市区	璀璨天城3#配电室4#主变	10	800	522.64
8128	市区	璀璨天城1#配电室2#主变	10	800	531.52
8129	市区	璀璨天城1#配电室4#主变	10	800	554.32
8130	市区	璀璨天城3#配电室2#主变	10	800	443.52
8131	市区	雍璟园3#配电室4#主变	10	800	404.96
8132	市区	璀璨天城2#配电室2#主变	10	800	541.68
8133	市区	雍璟园2#配电室4#主变	10	630	398.853
8134	市区	璀璨天城1#配电室1#主变	10	800	464.48
8135	市区	璀璨天城4#配电室3#主变	10	800	372.32
8136	市区	雍璟园2#配电室3#主变	10	630	344.295
8137	市区	雍璟园3#配电室3#主变	10	800	402.16
8138	市区	璀璨天城2#配电室3#主变	10	800	395.52
8139	市区	璀璨天城1#配电室3#主变	10	800	470.16
8140	市区	璀璨天城5#配电室3#主变	10	800	513.68
8141	市区	璀璨天城6#配电室1#主变	10	800	403.2
8142	市区	璀璨天城5#配电室1#主变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8143	市区	雍璟园3#配电室1#主变	10	800	452.8
8144	市区	雍璟园1#开关站1#主变	10	800	428
8145	市区	璀璨天城2#配电室1#主变	10	800	328.64
8146	市区	雍璟园2#配电室1#主变	10	630	355.95
8147	市区	璀璨天城3#配电室3#主变	10	800	485.2
8148	市区	璀璨天城3#配电室1#主变	10	800	439.52
8149	市区	璀璨天城4#配电室1#主变	10	800	464.8
8150	市区	璀璨天城6#配电室3#主变	10	800	487.2
8151	市区	健康路公用变	10	400	296.24
8152	市区	一院宿舍4#	10	500	116.4
8153	市区	卫校1#S7	10	630	353.682
8154	市区	轻工业局	10	315	240.061
8155	市区	一院宿舍2#	10	500	153.2
8156	市区	珍丰2#	10	400	249.6
8157	市区	一院东宿舍区S3	10	500	378.75
8158	市区	同曦鸣城4#箱变主变	10	500	222.2
8159	市区	一院宿舍3#	10	500	152.35
8160	市区	同曦鸣城2#箱变主变	10	500	272.55
8161	市区	前进23#变	10	400	57.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8162	市区	金色华庭1#配电室1#主变	10	800	285.84
8163	市区	金色华庭1#配电室2#主变	10	800	426.4
8164	市区	金色华庭4#配电室1#主变	10	800	430.8
8165	市区	金色华庭3#配电室2#主变	10	800	430.56
8166	市区	金色华庭3#配电室1#主变	10	800	439.44
8167	市区	金色华庭2#配电室1#主变	10	800	346.64
8168	市区	前进10#箱变主变	10	630	185.409
8169	市区	金色华庭2#配电室3#主变	10	800	478.88
8170	市区	益达花园2#箱变009	10	630	16.443
8171	市区	西城中央1#配电室1#变	10	800	354.96
8172	市区	杨坝1#变	10	315	101.43
8173	市区	西城中央1#配电室3#变	10	800	342.16
8174	市区	苏豪名邸2#配电室8#变	10	630	236.754
8175	市区	苏豪名邸2#配电室6#变	10	630	254.394
8176	市区	如意花园3#配电室4#变	10	800	318.32
8177	市区	前进12#变	10	400	116.12
8178	市区	前进10#变	10	400	129.04
8179	市区	如意花园2#配电室2#变	10	800	490.4
8180	市区	前进14#箱变变压器	10	400	0.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8181	市区	朱庄10#变	10	200	108.74
8182	市区	如意花园2#配电室4#变	10	800	315.84
8183	市区	益达花园1#箱变009	10	630	244.314
8184	市区	苏豪名邸1#配电室2#变	10	630	310.401
8185	市区	西城中央2#配电室3#主变	10	800	341.2
8186	市区	如意花园1#配电室4#变	10	800	481.68
8187	市区	西城中央2#配电室1#主变	10	800	341.36
8188	市区	如意花园1#配电室2#变	10	800	395.84
8189	市区	铁家港1#变1	10	630	290.367
8190	市区	苏豪名邸1#配电室4#变	10	630	236.943
8191	市区	如意花园3#配电室2#变	10	800	407.68
8192	市区	香江枫景名苑西区1#配电室4#主变	10	800	640
8193	市区	香江枫景名苑东区3#配电室3#主变	10	800	467.36
8194	市区	香江枫景名苑东区3#配电室1#主变	10	800	638.64
8195	市区	香江枫景名苑东区1#配电室1#主变	10	800	640
8196	市区	香江枫景名苑西区3#配电室2#主变	10	800	376.96
8197	市区	香江枫景名苑西区2#配电室2#主变	10	800	431.52
8198	市区	香江枫景名苑西区2#配电室4#主变	10	800	640
8199	市区	香江枫景名苑西区3#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8200	市区	香江枫景名苑东区2#配电室3#主变	10	630	458.136
8201	市区	香江枫景名苑西区1#配电室2#主变	10	800	400.48
8202	市区	香江枫景名苑东区2#配电室1#主变	10	630	504
8203	市区	香江枫景名苑东区1#配电室3#主变	10	800	464.64
8204	市区	西城中央1#配电室2#变	10	800	266.96
8205	市区	如意花园2#配电室1#变	10	800	429.6
8206	市区	西城中央3#配电室2#变	10	800	334.8
8207	市区	如意花园3#配电室1#变	10	800	455.6
8208	市区	西城中央4#配电室4#变	10	630	326.907
8209	市区	如意花园1#配电室3#变	10	800	531.04
8210	市区	西城中央4#配电室2#变	10	630	293.454
8211	市区	苏豪名邸2#配电室7#变	10	630	334.53
8212	市区	如意花园1#配电室1#变	10	800	390.64
8213	市区	桃源居5#箱变变压器	10	630	174.132
8214	市区	桃源居1号变	10	630	0
8215	市区	杨坝花园配电室2#变	10	630	425.943
8216	市区	桃源居7#箱变配电变压器	10	400	86
8217	市区	西城中央2#配电室2#主变	10	800	302.16
8218	市区	杨坝2#变	10	315	214.861

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8219	市区	苏豪名邸2#配电室5#变	10	630	297.738
8220	市区	西城中央2#配电室4#主变	10	800	313.84
8221	市区	如意花园3#配电室3#变	10	800	334.8
8222	市区	西城中央5#配电室4#变	10	630	211.806
8223	市区	杨坝大厦1#开关站1#主变	10	800	562
8224	市区	姑苏苑1#箱变变压器	10	630	189
8225	市区	姑苏苑2#箱变变压器	10	630	218.925
8226	市区	桃源居3#变	10	630	43.974
8227	市区	桃源居8#箱变	10	400	24.24
8228	市区	如意花园2#配电室3#变	10	800	354.4
8229	市区	西城中央5#配电室2#变	10	630	286.335
8230	市区	苏豪名邸1#配电室3#变	10	630	414.54
8231	市区	杨坝花园配电室4#变	10	630	360.801
8232	市区	朱庄18#变	10	200	41.62
8233	市区	桃源居2#箱变变压器	10	630	26.649
8234	市区	桃源居4#变变压器	10	630	158.571
8235	市区	苏豪名邸1#配电室1#变	10	630	295.974
8236	市区	桃源居1#欧变变压器	10	630	265.797
8237	市区	西城中央1#配电室4#变	10	800	300.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8238	市区	宝龙广场2#配电室2#主变	10	800	491.92
8239	市区	宝龙广场1#开关站4#主变	10	800	442.8
8240	市区	宝龙广场1#开关站2#主变	10	800	397.52
8241	市区	宝龙广场3#配电室4#主变	10	800	499.2
8242	市区	宝龙广场2#配电室4#主变	10	800	483.36
8243	市区	宝龙广场3#配电室2#主变	10	800	464.48
8244	市区	宝龙广场1#配电室4#主变	10	800	414.48
8245	市区	宝龙广场1#配电室2#主变	10	800	430.24
8246	市区	朝阳华府南府2#配电室2#主变	10	800	607.68
8247	市区	朝阳华府南府开关站2#主变	10	800	579.52
8248	市区	朝阳华府南府开关站4#主变	10	800	586.64
8249	市区	朝阳华府南府2#配电室4#主变	10	800	549.36
8250	市区	朝阳华府南府1#配电室2#主变	10	800	573.36
8251	市区	朝阳华府南府1#配电室4#主变	10	800	580.48
8252	市区	集镇12号变	10	400	136.92
8253	市区	集镇06号变	10	400	66.48
8254	市区	碧水蓝湾小区1号配电室1号主变	10	800	444.56
8255	市区	集镇22号变	10	400	208.68
8256	市区	集镇26号箱变	10	400	97.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8257	市区	碧水蓝湾小区2#配电室1#主变压器	10	800	311.2
8258	市区	集镇04号变	10	400	62.76
8259	市区	汇成名居小区01号配电室2号主变	10	800	242.48
8260	市区	清恩05号变	10	315	99.004
8261	市区	映工线集镇10号箱变	10	630	135.954
8262	市区	集镇19号变	10	400	160.2
8263	市区	集镇14号变	10	500	128.35
8264	市区	集镇20号箱变	10	630	195.93
8265	市区	曙光02号变	10	400	193.6
8266	市区	高新嘉园二期1#开关站1#变	10	800	586.8
8267	市区	高新嘉园二期1#配电室3#变	10	630	412.587
8268	市区	高新嘉园二期3#配电室1#变	10	800	612.48
8269	市区	高新嘉园二期3#配电室3#变	10	800	590
8270	市区	高新嘉园2#配电室1#主变	10	800	434.64
8271	市区	高新嘉园二期2#配电室3#变	10	800	572.64
8272	市区	高新嘉园4#配电室3#主变	10	800	427.52
8273	市区	高新嘉园3#配电室1#主变	10	800	541.68
8274	市区	高新嘉园二期2#配电室1#变	10	800	587.52
8275	市区	高新嘉园4#配电室1#主变	10	800	510.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8276	市区	高新嘉园3#配电室3#主变	10	800	415.2
8277	市区	高新嘉园1#配电室3#主变	10	800	453.2
8278	市区	高新嘉园二期1#配电室1#变	10	630	435.393
8279	市区	高新嘉园1#配电室1#主变	10	800	507.84
8280	市区	绍林12#变	10	200	118.58
8281	市区	绍林11#变-	10	200	109.54
8282	市区	风洋4#变	10	315	133.749
8283	市区	绍林14#变	10	200	117.16
8284	市区	绍林8#变	10	200	76.34
8285	市区	绍林16#变	10	200	94.66
8286	市区	聚龙豪庭2#配电室3#主变	10	800	604.48
8287	市区	合景汇悦城西地块5#配电室1#主变	10	800	496
8288	市区	悦隼时代2#配电室2#主变	10	800	484.16
8289	市区	聚龙豪庭4#配电室1#主变	10	800	574.8
8290	市区	悦隼时代4#用户配电室2#主变	10	800	407.2
8291	市区	聚龙豪庭5#配电室1#主变	10	800	618.32
8292	市区	悦隼时代1#配电室2#主变	10	800	486.8
8293	市区	聚龙豪庭3#配电室3#主变	10	800	632
8294	市区	合景汇悦城西地块4#配电室1#主变	10	800	478.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8295	市区	聚龙豪庭1#配电室3#主变	10	800	533.36
8296	市区	悦隼时代1#配电室4#主变	10	800	502
8297	市区	聚龙豪庭3#配电室1#主变	10	800	584
8298	市区	悦隼时代2#配电室4#主变	10	800	574.48
8299	市区	聚龙豪庭5#配电室3#主变	10	800	604.32
8300	市区	聚龙豪庭1#配电室1#主变	10	800	556
8301	市区	悦隼时代4#用户配电室4#主变	10	800	414
8302	市区	合景汇悦城西地块6#配电室1#主变	10	800	571.52
8303	市区	合景汇悦城西地块6#配电室3主变	10	800	573.52
8304	市区	合景汇悦城西地块4#配电室3#主变	10	800	562.16
8305	市区	合景汇悦城西地块3#配电室1#主变	10	800	476.96
8306	市区	合景汇悦城西地块3#配电室3#主变	10	800	536.32
8307	市区	悦隼时代3#用户配电室2#主变	10	800	426.16
8308	市区	悦隼时代3#用户配电室4#主变	10	800	407.84
8309	市区	聚龙豪庭2#配电室1#主变	10	800	533.68
8310	市区	合景汇悦城西地块5#配电室3#主变	10	800	539.36
8311	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	347.193
8312	市区	红星海河湾东区3#配电室1#主变	10	800	432.8
8313	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	562.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8314	市区	潘黄吴杨11#变	10	200	87.2
8315	市区	东进华都2#配电室3#变	10	800	450.48
8316	市区	东进华都2#配电室1#变	10	800	425.68
8317	市区	东进华都1#配电室1#变	10	800	375.68
8318	市区	东进华都1#配电室3#变	10	800	396.8
8319	市区	宝进国际1#开关站4#主变	10	800	236.16
8320	市区	盐渎院子2#配电室1#变	10	800	430
8321	市区	盐渎院子1#配电室1#变	10	800	409.36
8322	市区	盐渎院子2#配电室3#变	10	800	415.2
8323	市区	宝进国际1#开关站2#主变	10	800	440.96
8324	市区	东进华都3#配电室3#主变	10	800	489.52
8325	市区	东进华都3#配电室1#主变	10	800	427.2
8326	市区	宝进国际2#配电室4#主变	10	800	491.68
8327	市区	宝馨花园2#开关站4#主变	10	800	578.32
8328	市区	宝馨花园2#配电室4#主变	10	800	484
8329	市区	宝进国际2#配电室2#主变	10	800	508
8330	市区	港海明珠1#配电室4#主变	10	630	373.842
8331	市区	凤麟府1#配电室3#主变	10	800	576.8
8332	市区	港海明珠1#配电室2#主变	10	630	395.262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8333	市区	港海明珠2#配电室4#主变	10	800	630
8334	市区	港海明珠2#配电室2#主变	10	800	638.96
8335	市区	凤麟府1#配电室1#主变	10	800	282.48
8336	市区	凤麟府3#配电室1#主变	10	800	487.68
8337	市区	凤麟府2#配电室3#主变	10	800	489.36
8338	市区	凤麟府3#配电室3#主变	10	800	511.36
8339	市区	凤麟府2#配电室1#主变	10	800	499.2
8340	市区	观湖名邸二期3#配电室1#主变	10	800	366.8
8341	市区	紫元线怡园S10箱变	10	630	246.204
8342	市区	紫元线怡园S11箱变	10	630	334.53
8343	市区	观湖名邸4#配电室2#主变	10	800	389.52
8344	市区	紫元线香城美地2#变电所4#变	10	1000	407.5
8345	市区	观湖名邸4#配电室4#主变	10	800	389.2
8346	市区	观湖名邸二期3#配电室3#主变	10	800	413.68
8347	市区	紫元线香城美地2#变电所5#变	10	1000	459.2
8348	市区	紫元线香城美地1#变电所1#变	10	1000	448.1
8349	市区	观湖名邸1#开关站2#主变	10	800	402.8
8350	市区	中远线嘉园S8欧变	10	630	278.46
8351	市区	中远线嘉园S7欧变	10	630	285.264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8352	市区	中远线嘉园S4欧变	10	630	317.772
8353	市区	观湖名邸二期2#配电室1#主变	10	800	416.8
8354	市区	观湖名邸二期1#配电室1#主变	10	800	316.32
8355	市区	观湖名邸二期2#配电室3#主变	10	800	401.68
8356	市区	中远线嘉园S3欧变	10	630	223.839
8357	市区	紫元线香城美地2#变电所3#变	10	1000	415.8
8358	市区	紫元线家发S3箱变	10	400	161.84
8359	市区	紫元线香城美地1#变电所2#变	10	1000	559.8
8360	市区	凤凰文化广场4#配电室4#主变	10	800	417.84
8361	市区	凤凰文化广场2#配电室2#主变	10	800	418
8362	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变2#主变	10	1000	418.9
8363	市区	紫宇线紫薇花园F组团1#S2箱变	10	500	115.7
8364	市区	凤凰文化广场3#配电室2#主变	10	630	297.171
8365	市区	凤凰文化广场5#配电室4#主变	10	800	457.52
8366	市区	紫宇线紫薇东园小区变2#主变	10	1000	333.1
8367	市区	凤凰文化广场2#开关站2#主变	10	800	422.8
8368	市区	凤凰文化广场5#配电室2#主变	10	800	488.48
8369	市区	凤凰文化广场1#配电室2#主变	10	800	464.8
8370	市区	紫宇线紫薇东园小区变1#主变	10	1000	227.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8371	市区	紫宇线紫薇花园F组团2#S3箱变	10	630	199.584
8372	市区	凤凰文化广场4#配电室2#主变	10	800	474.48
8373	市区	凤凰文化广场1#配电室4#主变	10	800	451.68
8374	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室1#	10	800	353.2
8375	市区	香槟公馆4#配电室1#主变	10	800	441.36
8376	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室4#	10	800	429.68
8377	市区	香槟公馆1#配电室3#主变	10	800	495.6
8378	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室2#	10	800	373.68
8379	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室3#	10	800	141.36
8380	市区	创元线/向滨线创元金域1#配电室4#	10	800	434.8
8381	市区	香槟公馆1#配电室1#主变	10	800	481.84
8382	市区	创元金域6#配电室1#主变	10	800	502.64
8383	市区	香槟公馆3#配电室3#主变	10	800	387.2
8384	市区	创元金域6#配电室3#主变	10	800	513.84
8385	市区	香槟公馆2#配电室3#主变	10	800	424.16
8386	市区	香槟公馆2#配电室1#主变	10	800	470.24
8387	市区	创元金域5#配电室2#主变	10	800	397.36
8388	市区	创元金域5#配电室4#主变	10	800	428.8
8389	市区	香槟公馆3#配电室1#主变	10	800	429.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8390	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室2#	10	800	434.96
8391	市区	创元线/向槟线创元金域2#配电室1#	10	800	441.2
8392	市区	创元金域2#配电室3#主变	10	800	483.52
8393	市区	香槟公馆4#配电室3#主变	10	800	470
8394	市区	向阳水岸3#配电室4#主变	10	800	430
8395	市区	南国裕墅1#配电室3#主变	10	630	300.636
8396	市区	南国裕墅1#配电室1#主变	10	630	277.326
8397	市区	燕铭华庄4#配电室4#主变	10	800	415.52
8398	市区	燕铭华庄4#配电室2#主变	10	800	511.68
8399	市区	燕铭华庄1#配电室1#主变	10	800	315.2
8400	市区	御景湾3#配电室1#变压器配电变压器	10	800	293.68
8401	市区	南国裕墅1#开关站1#主变	10	630	313.425
8402	市区	燕铭华庄1#配电室2#主变	10	800	336.8
8403	市区	盛世明都2#配电室2#变压器	10	800	462
8404	市区	盛世明都2#配电室4#变压器	10	800	406.16
8405	市区	盛世明都1#配电室2#变压器	10	800	475.36
8406	市区	燕铭华庄2#配电室4#变	10	800	430.96
8407	市区	燕铭华庄2#配电室3#变	10	800	459.2
8408	市区	盛世明都1#配电室4#变压器	10	800	410.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8409	市区	燕铭华庄3#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	492
8410	市区	野丁小区2#箱变	10	630	329.301
8411	市区	野丁小区1#箱变	10	630	279.405
8412	市区	燕铭华庄3#配电室1#主变	10	800	417.36
8413	市区	冠亨名城1#开关站2#主变	10	800	462.8
8414	市区	和泰嘉园2#小区变3#主变	10	1250	646.125
8415	市区	冠亨名城2#配电室2#主变	10	800	427.68
8416	市区	和泰嘉园2#小区变2#主变	10	1250	506.375
8417	市区	冠亨名城1#配电室2#主变	10	800	489.36
8418	市区	向阳水岸1#配电室2#主变	10	800	485.68
8419	市区	蝶湖湾2#配电室4#主变	10	800	506
8420	市区	和泰嘉园2#小区变1#主变	10	1000	408.5
8421	市区	向阳水岸1#配电室4#主变	10	800	494.16
8422	市区	向阳水岸2#配电室2#主变	10	800	455.68
8423	市区	向阳水岸2#配电室4#主变	10	800	369.2
8424	市区	向阳水岸3#配电室2#主变.	10	800	384.96
8425	市区	冠亨名城2#开关站2#主变	10	800	398.48
8426	市区	蝶湖湾1#配电室2#主变	10	800	298.8
8427	市区	香苑小区1#小区变1#主变	10	800	346.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8428	市区	荣悦华府4#配电室1#主变	10	800	545.52
8429	市区	璀璨天城6#配电室4#主变	10	800	503.2
8430	市区	璀璨天城6#配电室2#主变	10	800	504.32
8431	市区	万锦东园1#配电室3#主变	10	800	422
8432	市区	璀璨天城4#配电室2#主变	10	800	357.84
8433	市区	璀璨天城4#配电室4#主变	10	800	510.96
8434	市区	万锦东园1#开关站1#主变	10	800	443.84
8435	市区	万锦东园北区2#开关站2#主变	10	800	363.36
8436	市区	玲珑河畔1#配电室1#主变	10	800	552.64
8437	市区	玲珑河畔3#配电室1#主变	10	800	407.84
8438	市区	万锦东园北区2#配电室2#主变	10	630	360.36
8439	市区	万锦东园北区3#配电室4#主变	10	800	427.36
8440	市区	万锦东园北区2#配电室4#主变	10	630	345.807
8441	市区	荣悦华府3#开关站1#主变	10	800	592.16
8442	市区	荣悦华府5#配电室1#主变	10	800	628.64
8443	市区	万锦东园1#配电室1#主变	10	800	416.8
8444	市区	万锦东园北区3#配电室2#主变	10	800	444.64
8445	市区	璀璨天城5#配电室4#主变	10	800	493.52
8446	市区	璀璨天城5#配电室2#主变	10	800	424.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8447	市区	玲珑河畔4#配电室1#主变	10	800	540
8448	市区	荣悦华府2#配电室1#主变	10	800	574.64
8449	市区	万达华府6#配电室2#主变	10	800	348.96
8450	市区	万达华府10#配电室2#主变	10	800	335.2
8451	市区	万达华府7#配电室2#主变	10	800	402.08
8452	市区	万达华府11#配电室2#主变	10	630	168.147
8453	市区	万达华府11#配电室4#主变	10	630	309.582
8454	市区	万达华府9#配电室2#主变	10	800	496.88
8455	市区	万达华府7#配电室4#主变	10	800	640
8456	市区	万达华府8#配电室2#主变	10	800	579.2
8457	市区	京师东方花园3#配电室2#主变	10	630	336.483
8458	市区	京师东方花园2#配电室2#主变	10	800	442
8459	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室2#主变	10	800	325.52
8460	市区	世纪尚东府7#配电室1#主变	10	800	625.52
8461	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室2#主变	10	630	326.088
8462	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室4#主变	10	800	411.52
8463	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室4#主变	10	630	368.046
8464	市区	世纪尚东府4#配电室1#主变	10	800	545.52
8465	市区	世纪尚东府5#配电室3#主变	10	800	531.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8466	市区	京师东方花园3#配电室4#主变	10	630	339.318
8467	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室2#主变	10	800	396.64
8468	市区	世纪尚东府6#配电室3#主变	10	800	532.32
8469	市区	世纪尚东府3#配电室3#主变	10	800	510.64
8470	市区	京师东方花园2#配电室4#主变	10	800	560.8
8471	市区	禾成花园西区3#配电室1#主变	10	630	380.394
8472	市区	雍锦华府2#配电室1#主变	10	630	352.485
8473	市区	雍锦华府1#配电室3#主变	10	800	190
8474	市区	禾成花园东区2#配电室3#主变	10	800	639.52
8475	市区	禾成花园东区开关站1#主变	10	630	400.932
8476	市区	禾成花园西区2#配电室3#主变	10	800	639.2
8477	市区	禾成花园西区1#配电室1#主变	10	800	517.52
8478	市区	禾成花园西区1#配电室3#主变	10	800	639.68
8479	市区	雍锦华府2#配电室3#主变	10	630	294.399
8480	市区	禾成花园东区1#配电室3#主变	10	800	639.68
8481	市区	禾成花园西区2#配电室1#主变	10	800	468.8
8482	市区	禾成花园东区1#配电室1#主变	10	800	390.96
8483	市区	禾成花园西区3#配电室3#主变	10	630	503.559
8484	市区	禾成花园东区2#配电室1#主变	10	800	471.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8485	市区	金融城三期东区1#配电室2#主变	10	800	524.96
8486	市区	金融城三期东区1#配电室4#主变	10	800	520.16
8487	市区	中海天钻花园2#配电室1#主变	10	800	436.64
8488	市区	中海天钻花园3#配电室3#主变	10	800	283.52
8489	市区	宝龙广场1#配电室1#主变	10	800	459.2
8490	市区	公园道3#配电室3#主变	10	800	143.92
8491	市区	公园道3#配电室1#主变	10	800	202.24
8492	市区	公园道4#配电室1#主变	10	800	172.48
8493	市区	中海天钻花园1#配电室1#主变	10	630	282.303
8494	市区	宝龙广场1#配电室3#主变	10	800	417.76
8495	市区	公园道4#配电室3#主变	10	800	255.28
8496	市区	中海天钻花园1#配电室3#主变	10	630	124.992
8497	市区	公园道2#配电室3#主变	10	800	174.96
8498	市区	公园道2#配电室1#主变	10	800	249.76
8499	市区	宝龙广场2#配电室1#主变	10	800	492.24
8500	市区	宝龙广场2#配电室3#主变	10	800	476.64
8501	市区	宝龙广场3#配电室1#主变	10	800	450.24
8502	市区	公园道6#箱变主变	10	630	356.328
8503	市区	宝龙广场3#配电室3#主变	10	800	491.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8504	市区	宝龙广场1#开关站3#主变	10	800	420.24
8505	市区	宝龙广场1#开关站1#主变	10	800	403.92
8506	市区	公园道5#箱变主变	10	630	372.834
8507	市区	公园道4#箱变主变	10	630	116.991
8508	市区	中海天钻花园3#配电室1#主变	10	800	372.88
8509	市区	万达华府5#配电室4#主变	10	800	639.36
8510	市区	万达华府5#配电室2#主变	10	800	394.96
8511	市区	万达华府2#配电室4#主变	10	800	638.96
8512	市区	万达华府4#配电室2#主变	10	800	358.96
8513	市区	万达华府3#配电室2#主变	10	800	366.64
8514	市区	万达华府1#配电室2#主变	10	800	457.36
8515	市区	万达华府3#配电室4#主变	10	800	640
8516	市区	万达华府2#配电室2#主变	10	800	336.16
8517	市区	万达华府5#配电室1#主变	10	800	467.92
8518	市区	中海九樾1#配电室2#主变	10	630	328.041
8519	市区	万达华府4#配电室1#主变	10	800	385.68
8520	市区	万达华府1#配电室1#主变	10	800	59.2
8521	市区	海富花园1#配电室2#主变	10	800	245.52
8522	市区	中海九樾1#配电室4#主变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8523	市区	万达华府6#配电室1#主变	10	800	351.84
8524	市区	万家富豪1#箱变主变	10	500	253.75
8525	市区	万达华府7#配电室1#主变	10	800	360.24
8526	市区	紫荆苑1#变电所2#主变	10	1000	368.6
8527	市区	丁香苑1#配电室1#主变	10	1000	484.2
8528	市区	云竹苑小区变2#主变	10	500	243.75
8529	市区	万达华府3#配电室1#主变	10	800	391.52
8530	市区	丁香苑1#配电室2#主变	10	1000	498.9
8531	市区	旭日路2#S8箱变主变	10	500	372.1
8532	市区	万达华府2#配电室1#主变	10	800	382.64
8533	市区	紫荆苑1#变电所1#主变	10	1000	560
8534	市区	万达华府3#配电室3#主变	10	800	223.68
8535	市区	万达华府2#配电室3#主变	10	800	235.52
8536	市区	万达华府5#配电室3#主变	10	800	188.72
8537	市区	中海九樾2#配电室4#主变	10	630	504
8538	市区	万达华府11#配电室3#主变	10	630	198.324
8539	市区	中海九樾3#配电室2#主变	10	800	379.52
8540	市区	万达华府8#配电室1#主变	10	800	531.68
8541	市区	中海九樾2#配电室2#主变	10	630	93.429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8542	市区	中海九樾3#配电室4#主变	10	800	640
8543	市区	万达华府10#配电室1#主变	10	800	447.52
8544	市区	海富花园2#配电室2#主变	10	800	262.96
8545	市区	万达华府11#配电室1#主变	10	630	69.111
8546	市区	万达华府7#配电室3#主变	10	800	298.56
8547	市区	万达华府9#配电室1#主变	10	800	403.36
8548	市区	云竹苑小区变1#主变	10	500	244.05
8549	市区	海富花园1#配电室4#主变	10	800	640
8550	市区	海富花园2#配电室4#主变	10	800	640
8551	市区	学西线集镇21#配变	10	400	159
8552	市区	学西线集镇22#配变	10	400	61.24
8553	市区	学西线集镇12#配变	10	315	38.808
8554	市区	学西线六建公寓配变	10	400	245.16
8555	市区	集镇28号	10	400	211.6
8556	市区	学西线集镇1#配变	10	400	211.4
8557	市区	学西线蒋河1#配变	10	400	160.32
8558	市区	学西线集镇17#配变	10	200	147.58
8559	市区	学西线惠隆嘉园	10	400	214.68
8560	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8561	市区	学农线略沿5#配变	10	200	52.24
8562	市区	学农线略沿6#配变	10	200	68.24
8563	市区	学农线略沿7#配变	10	200	94.46
8564	市区	学农线连心7#配变	10	200	62.92
8565	市区	学农线华府1#配变	10	200	107.96
8566	市区	学农线华府13#配变	10	200	40.2
8567	市区	学农线陈祁4#配变	10	200	54.92
8568	市区	学农线陈祁3#配变	10	200	3.8
8569	市区	学农线略沿14#配变	10	200	100.7
8570	市区	学农线略沿10#配变	10	200	84.34
8571	市区	学农线陈祁10#配变	10	200	76.66
8572	市区	学农线连心4#配变	10	200	47.2
8573	市区	学农线蒋河18#箱变	10	630	142.758
8574	市区	学农线联河14#配变	10	200	53.34
8575	市区	学农线联河13#配变	10	200	45.88
8576	市区	蒋河17#箱变	10	500	179.6
8577	市区	学农线陈祁13#配变	10	200	93.3
8578	市区	学农线连心18#配变	10	200	48.12
8579	市区	学农线连心14#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8580	市区	学农线陈祁11#配变	10	200	0
8581	市区	学农线略沿12#配变	10	200	97.74
8582	市区	学农线略沿11#配变	10	200	128.84
8583	市区	学农线蒋河10#配变	10	200	63.04
8584	市区	学农线华府10#配变	10	200	0
8585	市区	学农线略沿13#配变	10	200	67.92
8586	市区	半岛花园1#开关站3#变配电变压器	10	800	578
8587	市区	半岛花园2#变	10	800	350.96
8588	市区	半岛花园4#变	10	800	364.32
8589	市区	濠璟半岛花园1#开关站2#变	10	800	367.12
8590	市区	濠璟半岛2#配电室6#变	10	800	323.44
8591	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室2#变	10	800	485.2
8592	市区	半岛花园1#开关站1#变配电变压器	10	800	402.96
8593	市区	濠璟半岛2#配电室8#变	10	800	426.56
8594	市区	濠璟半岛花园1#开关站4#变	10	800	460.24
8595	市区	濠璟半岛花园3#配电室4#主变2.0	10	800	402.32
8596	市区	半岛花园3#配电室1#变..配电变压器	10	800	570
8597	市区	濠璟半岛花园3#配电室2#主变2.0	10	800	500.96
8598	市区	半岛花园3#配电室3#变..配电变压器	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8599	市区	三里17#变	10	400	0
8600	市区	三里24#变	10	400	152.68
8601	市区	石华32#变	10	200	61.54
8602	市区	石华30#变	10	200	93.34
8603	市区	石华9#杆上配变	10	200	44.3
8604	市区	三里27#变	10	200	86.58
8605	市区	三里30#变	10	400	93.56
8606	市区	紫庄线市政S1箱变	10	500	370.4
8607	市区	盐海4#变-	10	400	122.08
8608	市区	南映21#变	10	200	104.56
8609	市区	盐海7#变	10	400	62.32
8610	市区	东方雅居2#主变	10	800	328.32
8611	市区	高产7#变	10	200	36.12
8612	市区	曙光4#变	10	200	80.7
8613	市区	喜来登3#箱变	10	630	389.151
8614	市区	曙光6#变	10	200	80.94
8615	市区	曙光8#变	10	200	95.24
8616	市区	曙光12#变	10	400	264.76
8617	市区	高产6#变	10	200	103.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8618	市区	高产2#变	10	400	39.6
8619	市区	高产10#变	10	400	155
8620	市区	盐海3#变	10	400	112.68
8621	市区	曙光15#变	10	400	204.84
8622	市区	喜来登4#箱变	10	630	172.305
8623	市区	喜来登2#箱变	10	630	392.868
8624	市区	盐海16#变	10	400	258.04
8625	市区	喜来登1#箱变	10	630	238.707
8626	市区	高产9#变	10	400	111.08
8627	市区	高产5#变	10	400	152
8628	市区	高产1#变	10	250	87.275
8629	市区	向阳水岸2#配电室1#主变	10	800	498
8630	市区	三河家园3#配电室8#主变	10	1250	685.5
8631	市区	向阳水岸1#配电室3#主变	10	800	479.84
8632	市区	向阳水岸2#配电室3#主变	10	800	476.8
8633	市区	向阳水岸1#配电室1#主变	10	800	485.2
8634	市区	三河家园2#配电室5#主变	10	1250	703
8635	市区	缘源小区2#箱变	10	500	164.1
8636	市区	盐塘家园小区二期1#开关站4#主变	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8637	市区	三河家园3#配电室7#主变	10	1250	672
8638	市区	盐塘家园1#配电室2#主变	10	800	408.32
8639	市区	盐塘家园小区二期1#开关站2#主变	10	800	361.36
8640	市区	缘源小区3#箱变	10	500	187.55
8641	市区	缘源小区4#箱变配电变压器	10	500	174.55
8642	市区	向阳水岸3#配电室1#主变.	10	800	398.48
8643	市区	向阳水岸3#配电室3#主变.	10	800	459.2
8644	市区	盐塘家园3#配电室2#主变	10	800	469.52
8645	市区	盐塘家园3#配电室4#主变	10	800	564.64
8646	市区	盐塘家园1#配电室4#主变	10	800	424
8647	市区	盐塘家园2#配电室2#主变	10	800	396.32
8648	市区	缘源小区5#箱变	10	630	383.292
8649	市区	缘源农贸菜市场箱变	10	630	393.876
8650	市区	三河家园3#配电室6#主变	10	1250	629.75
8651	市区	盐塘家园2#配电室4#主变	10	800	364.96
8652	市区	君启花园3#配电室4#主变	10	800	640
8653	市区	君启花园2#配电室4#主变	10	800	640
8654	市区	君启花园1#配电室2#主变	10	800	341.84
8655	市区	君启花园3#配电室2#主变	10	800	356.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8656	市区	君启花园1#配电室4#主变	10	800	640
8657	市区	高铁新城C5地块1#配电室1#主变	10	800	518.96
8658	市区	高铁新城C5地块1#配电室3#主变	10	800	602.64
8659	市区	君启花园2#配电室2#主变	10	800	327.2
8660	市区	金樾府1#配电室4#主变	10	800	511.2
8661	市区	金樾府3#配电室2#主变	10	800	377.68
8662	市区	金樾府3#配电室4#主变	10	800	513.2
8663	市区	金樾府2#配电室2#主变	10	800	494.8
8664	市区	锦尚花城2#配电室2#主变配电变压器	10	630	306.936
8665	市区	锦尚花城2#配电室4#主变配电变压器	10	630	389.718
8666	市区	锦尚花城3#配电室2#主变配电变压器	10	800	345.36
8667	市区	颐璟园1#用户配电室3#主变	10	630	361.494
8668	市区	云溪美地2#配电室4#主变	10	800	385.2
8669	市区	锦尚花城3#配电室4#主变配电变压器	10	800	451.68
8670	市区	驿龙华府1#开关站2#主变	10	800	399.52
8671	市区	驿龙华府小区1#配电室4#主变	10	630	461.349
8672	市区	金辉优步花苑开关站2#主变	10	630	228.186
8673	市区	云溪美地开闭所2#主变	10	800	438.96
8674	市区	颐璟园1#用户配电室1#主变	10	630	316.764

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8675	市区	金辉优步花苑1#配电室2#主变	10	800	510.8
8676	市区	金辉优步花苑开关站4#主变	10	630	204.813
8677	市区	驿龙华府小区1#配电室2#主变	10	630	392.679
8678	市区	颐璟园2#用户配电室1#主变	10	800	427.68
8679	市区	颐璟园2#用户配电室3#主变	10	800	496.64
8680	市区	合瑞新城2#配电室2#主变配电变压器	10	800	428.8
8681	市区	合瑞新城1#配电房2#主变	10	800	500.16
8682	市区	合瑞新城1#配电房4#主变	10	800	390.48
8683	市区	合瑞新城2#配电室4#主变配电变压器	10	800	385.84
8684	市区	驿龙华府1#开关站4#主变	10	800	431.2
8685	市区	香海新时代名苑1#用户配电室2#主变	10	630	372.204
8686	市区	香海新时代名苑2#用户配电室2#主变	10	630	349.839
8687	市区	驿龙华府小区2#配电室2#主变	10	800	423.84
8688	市区	香海新时代名苑1#用户配电室4#主变	10	630	321.237
8689	市区	云溪美地2#配电室2#主变	10	800	401.84
8690	市区	香海新时代名苑2#用户配电室4#主变	10	630	376.236
8691	市区	金樾府4#配电室4#主变	10	800	531.84
8692	市区	金樾府2#配电室4#主变	10	800	518
8693	市区	驿龙华府西小区1#开关站2#主变	10	800	553.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8694	市区	金樾府4#配电室2#主变	10	800	523.36
8695	市区	驿龙华府西小区1#配电室2#主变	10	800	579.52
8696	市区	驿龙华府西小区1#配电室4#主变	10	800	584.48
8697	市区	锦尚花城1#配电室2#主变	10	800	379.36
8698	市区	金樾府1#配电室2#主变	10	800	480.16
8699	市区	青年华都4#配电室3#变	10	800	279.2
8700	市区	青年华都5#配电室1#变	10	800	438.16
8701	市区	小区6#欧式箱变001	10	630	290.934
8702	市区	西璟文苑2#配电室1#主变	10	800	405.52
8703	市区	小区2#欧式箱变	10	500	225.8
8704	市区	西璟文苑1#配电室3#主变	10	800	442
8705	市区	青年华都6#配电室1#变	10	800	360
8706	市区	何桥8#变	10	200	93.9
8707	市区	青年华都4#配电室1#变	10	800	410.96
8708	市区	小区4#欧式箱变	10	630	247.338
8709	市区	青年华都6#配电室3#变	10	800	428.32
8710	市区	腾飞新城小区1#开关站2#变	10	800	264.32
8711	市区	小区1#欧式箱变	10	630	301.077
8712	市区	腾飞新城小区2#配电室4#变.	10	800	449.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8713	市区	青年华都5#配电室3#变	10	800	411.68
8714	市区	腾飞新城小区2#配电室2#变.	10	800	470.96
8715	市区	西璟文苑2#配电室3#主变	10	800	445.2
8716	市区	小区3#欧式箱变	10	630	305.361
8717	市区	腾飞新城小区2#变	10	1000	479
8718	市区	小区5#欧式箱变	10	630	280.539
8719	市区	西璟文苑1#配电室1#主变	10	800	432.32
8720	市区	腾飞新城小区4#变	10	1000	567.9
8721	市区	潘黄何桥22#变	10	500	290.5
8722	市区	北仓库1#S4箱变	10	630	235.683
8723	市区	开元房地产1#S10箱变	10	630	88.578
8724	市区	北仓库2#S3箱变	10	630	271.719
8725	市区	市政房产1#S15箱变	10	630	215.838
8726	市区	丽阳小区1#变电所4#主变	10	1000	593.9
8727	市区	丽阳小区1#变电所3#主变	10	1000	495
8728	市区	金天地3#S7箱变	10	630	220.689
8729	市区	黄海浴室1#S6箱变	10	630	194.355
8730	市区	市政房产2#S14箱变	10	630	263.529
8731	市区	海龙S2箱变	10	500	35.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8732	市区	黄海浴室2#S5箱变	10	630	231.903
8733	市区	金天地1#S9箱变	10	630	235.242
8734	市区	金天地2#S8箱变	10	630	243.81
8735	市区	香城云开5#配电室2#主变	10	400	98.84
8736	市区	香城云开2#配电室4#主变	10	800	587.52
8737	市区	香城云开3#配电室2#主变	10	800	471.04
8738	市区	香城云开6#配电室2#主变	10	800	617.92
8739	市区	香城云开2#配电室2#主变	10	800	541.28
8740	市区	文泽府邸7#配电室1#主变	10	800	361.36
8741	市区	香城云开1#配电室4#主变	10	800	415.44
8742	市区	香城云开1#配电室2#主变	10	800	438.96
8743	市区	文泽府邸2#配电室3#主变	10	630	328.986
8744	市区	悦洋花苑1#配电室1#主变	10	800	385.2
8745	市区	悦洋花苑1#开关站1#主变	10	800	534.48
8746	市区	文泽府邸2#配电室1#主变	10	630	342.342
8747	市区	悦洋花苑1#配电室3#主变	10	800	471.84
8748	市区	文泽府邸3#配电室1#主变	10	630	462.609
8749	市区	文泽府邸3#配电室3#主变	10	630	431.361
8750	市区	文泽府邸1#配电室3#主变	10	630	282.051

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8751	市区	文泽府邸1#配电室1#主变	10	630	304.983
8752	市区	香城云开4#配电室2#主变	10	800	376.08
8753	市区	龙桥新园3#配电室4#主变	10	800	504.96
8754	市区	龙桥新园开关站4#主变	10	800	394.4
8755	市区	集镇11号变	10	400	242.76
8756	市区	集镇27#变	10	400	265.64
8757	市区	新兴卫生院住宅楼	10	315	152.491
8758	市区	集镇10号变	10	80	0
8759	市区	新兴商行住宅楼	10	200	103.24
8760	市区	新永8#变	10	30	0
8761	市区	龙桥14#箱变	10	630	476.847
8762	市区	龙桥新园2#配电室2#主变	10	630	375.417
8763	市区	龙桥新园1#配电室2#主变	10	800	431.84
8764	市区	新兴集镇15#变	10	400	179.56
8765	市区	集镇5号变	10	200	111.12
8766	市区	三灶7#变	10	200	73.8
8767	市区	三灶15#变	10	400	107.32
8768	市区	龙桥新园2#配电室4#主变	10	630	413.28
8769	市区	集镇4#变	10	500	101.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8770	市区	集镇18号变	10	500	42.65
8771	市区	龙桥新园3#配电室2#主变	10	800	450.24
8772	市区	龙桥新园开关站3#主变	10	800	458.56
8773	市区	三灶11#变	10	400	125
8774	市区	集镇32#配变	10	400	177
8775	市区	学富集镇33#配变	10	400	172.68
8776	市区	时杨18#配变	10	200	81.12
8777	市区	时杨12#配变	10	400	79.4
8778	市区	集镇31号配变	10	400	214.08
8779	市区	学富集镇11#配变	10	400	156.68
8780	市区	集镇20#配变	10	400	214.08
8781	市区	时杨14#配变	10	100	5.03
8782	市区	学富集镇14#配变	10	400	183.76
8783	市区	学富集镇13#配变	10	400	123.68
8784	市区	集镇5#配变	10	100	47.86
8785	市区	集镇8#配变	10	400	37.16
8786	市区	学富集镇23#配变	10	200	115.66
8787	市区	集镇19#配变	10	400	136.08
8788	市区	集镇6#配变	10	400	259.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8789	市区	荟雅名苑1#配电室1#主变	10	800	311.36
8790	市区	蒋河12#配变	10	200	87.62
8791	市区	学富集镇10#配变	10	200	82.5
8792	市区	时杨9#配变	10	200	0
8793	市区	白阳13#配变	10	200	70.92
8794	市区	白阳10#配变	10	200	128.58
8795	市区	白阳14#配变	10	200	75.24
8796	市区	学中9#配变	10	200	131.88
8797	市区	白阳8#配变	10	200	52.54
8798	市区	荟雅名苑1#配电室2#主变	10	800	433.84
8799	市区	时杨2#配变	10	200	119.28
8800	市区	学中2#配变	10	200	91.66
8801	市区	时杨13#配变	10	200	124.7
8802	市区	时杨10#配变	10	200	0
8803	市区	学东线时杨17#配变	10	200	111.04
8804	市区	同港13#配变	10	200	52.84
8805	市区	白阳7#配变	10	200	87.8
8806	市区	滩涂3#S8箱变	10	500	129.45
8807	市区	黄海充电站2#箱变	10	630	79.695

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8808	市区	黄海充电站1#箱变	10	630	247.779
8809	市区	黄海充电站3#箱变	10	630	113.022
8810	市区	滩涂1#S3箱变	10	630	268.821
8811	市区	盐城小学箱变	10	400	313.76
8812	市区	大洋四组S5箱变	10	630	289.548
8813	市区	榆河路五巷S6箱变	10	630	246.519
8814	市区	城区党校1#	10	400	200.92
8815	市区	城区党校S4箱变	10	500	383.6
8816	市区	城区党校2#S7箱变	10	400	231.76
8817	市区	黄海充电站4#	10	630	88.326
8818	市区	滩涂2#S2	10	630	274.68
8819	市区	城区党校2#	10	400	183.76
8820	市区	世纪云谷4#配电室1#主变	10	800	420.48
8821	市区	世纪云谷2#配电室3#主变	10	630	185.22
8822	市区	海铂花园1#配电室1#主变	10	800	640
8823	市区	翠湖名邸2#配电室2#主变	10	800	521.68
8824	市区	珺尚府2#配电室1#主变	10	800	640
8825	市区	海铂花园1#配电室3#主变	10	800	419.84
8826	市区	世纪云谷3#配电室1#主变	10	630	325.647

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8827	市区	海铂花园3#配电室1#主变	10	800	640
8828	市区	珺尚府3#配电室1#主变	10	630	361.62
8829	市区	世纪云谷3#配电室3#主变	10	630	314.685
8830	市区	翠湖名邸1#配电室2#主变	10	800	468.32
8831	市区	海铂花园3#配电室3#主变	10	800	552.96
8832	市区	珺尚府1#配电室3#主变	10	800	359.36
8833	市区	珺尚府3#配电室3#主变	10	630	366.66
8834	市区	海铂花园2#配电室3#主变	10	800	566.48
8835	市区	翠湖名邸4#配电室2#主变	10	800	398.16
8836	市区	珺尚府1#配电室1#主变	10	800	640
8837	市区	海铂花园2#配电室1#主变	10	800	640
8838	市区	翠湖名邸3#配电室2#主变	10	800	456
8839	市区	珺尚府2#配电室3#主变	10	800	385.2
8840	市区	海铂花园开关站1#主变	10	800	443.68
8841	市区	世纪云谷2#配电室1#主变	10	630	269.829
8842	市区	世纪云谷1#配电室1#主变	10	800	290
8843	市区	珺尚府4#配电室1#主变	10	800	550.48
8844	市区	南映24#变	10	200	143.34
8845	市区	盐东2#变	10	400	45.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8846	市区	盐东13#变	10	400	82.6
8847	市区	盐东11#变	10	400	176.32
8848	市区	向阳家园1#主变	10	800	379.04
8849	市区	盐东6#变	10	400	195.76
8850	市区	盐海11#变	10	400	126.4
8851	市区	高产4#变	10	200	107.88
8852	市区	南映6#变	10	200	76.7
8853	市区	南映22#变	10	200	147.12
8854	市区	黄海10#	10	400	90.76
8855	市区	向阳家园2#主变	10	800	494.32
8856	市区	盐东3	10	315	131.323
8857	市区	碧湖新苑主变	10	800	427.76
8858	市区	盐东8#变	10	400	193
8859	市区	盐东9	10	400	102.48
8860	市区	吾悦和府沁园1#配电室2#主变	10	800	467.68
8861	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）1#主变	10	1000	527.9
8862	市区	吾悦和府沁园2#配电室2#主变	10	800	369.52
8863	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）1#主变	10	1000	540.8
8864	市区	吾悦和府沁园1#开关站2#主变	10	800	436.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8865	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）3#主变	10	1000	545.8
8866	市区	吾悦和府沁园2#配电室4#主变	10	800	450.8
8867	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）2#主变	10	1000	516.2
8868	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）4#主变	10	1000	401.5
8869	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）2#主变	10	1000	584
8870	市区	万悦花园北区2#配电室4#主变	10	800	329.68
8871	市区	新佳城2#配电室4#主变	10	800	578.96
8872	市区	万悦花园北区4#配电室3#主变	10	800	382.32
8873	市区	新佳城3#配电室4#主变	10	800	504.16
8874	市区	新佳城5#配电室2#主变	10	800	595.68
8875	市区	万悦花园南区1#配电室3#主变	10	630	178.731
8876	市区	万悦花园北区2#配电室2#主变	10	800	389.84
8877	市区	新佳城5#配电室4#主变	10	800	606.96
8878	市区	新佳城4#配电室2#主变	10	800	600
8879	市区	万悦花园南区2#配电室1#主变	10	800	332.96
8880	市区	新佳城2#配电室2#主变	10	800	585.68
8881	市区	万悦花园南区2#配电室3#主变	10	800	406
8882	市区	新佳城4#配电室4#主变	10	800	594
8883	市区	新佳城3#配电室2#主变	10	800	532.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8884	市区	万悦花园北区1#配电室2#主变	10	630	336.105
8885	市区	万悦花园北区3#配电室2#主变	10	630	308.826
8886	市区	新佳城1#配电室2#主变	10	800	536.96
8887	市区	万悦花园北区4#配电室1#主变	10	800	480.8
8888	市区	万悦花园北区3#配电室4#主变	10	630	299.943
8889	市区	新佳城1#配电室4#主变	10	800	531.68
8890	市区	万悦花园北区1#配电室4#主变	10	630	354.816
8891	市区	万悦花园南区1#配电室1#主变	10	630	304.164
8892	市区	铂悦澜庭1#配电室1#主变	10	800	370.64
8893	市区	铂悦澜庭2#配电室3#主变	10	630	279.531
8894	市区	铂悦澜庭2#配电室1#主变	10	630	275.499
8895	市区	东郊新村1#S9箱变主变	10	630	281.295
8896	市区	毓龙开闭所2#主变	10	800	398.96
8897	市区	虹鑫苑3#S3箱变主变	10	400	254
8898	市区	通榆北村1#小区变1#主变	10	1000	48.3
8899	市区	虹鑫苑1#S4箱变主变	10	500	205.3
8900	市区	虹鑫苑2#S5箱变主变	10	500	212.65
8901	市区	东郊新村3#S8箱变主变	10	630	383.292
8902	市区	通榆S6箱变主变	10	500	141.25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8903	市区	通榆2#S7箱变主变	10	630	145.152
8904	市区	虹鑫苑2#小区变1#主变	10	800	411.84
8905	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	0
8906	市区	通榆北村三区S10箱变主变	10	500	170.55
8907	市区	通榆北村2#变电所1#主变	10	800	153.36
8908	市区	东方绿地配电室2#主变	10	630	283.752
8909	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	29.36
8910	市区	通榆北村一区S9箱变主变	10	500	64.3
8911	市区	虹鑫苑2#小区变2#主变	10	800	394.8
8912	市区	东郊新村2#S10箱变主变	10	500	191.25
8913	市区	东郊新村3#S1箱变主变	10	250	100.325
8914	市区	虹鑫苑S2箱变主变	10	315	127.008
8915	市区	盐海房产1#箱变主变	10	630	270.837
8916	市区	盐海房产2#箱变主变	10	630	190.512
8917	市区	德基置业配电室1#主变	10	800	337.68
8918	市区	德基置业配电室2#主变	10	800	366.08
8919	市区	兴茂府2#配电室2#主变	10	800	612
8920	市区	兴茂府1#配电室2#主变	10	800	507.84
8921	市区	兴茂府1#配电室4#主变	10	800	620.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8922	市区	兴茂府2#配电室4#主变	10	800	561.2
8923	市区	兴茂府3#配电室2#主变	10	800	588.64
8924	市区	中南世纪城1#开关站4#主变	10	630	362.061
8925	市区	中南世纪城2#开关站2#主变	10	630	240.786
8926	市区	中南御城苑5#配电室1#主变	10	800	327.84
8927	市区	中南御城东苑5#配电室3#主变	10	800	430.64
8928	市区	中南世纪城2#开关站4#主变	10	630	312.354
8929	市区	中南御城苑4#配电室1#主变	10	800	350.8
8930	市区	兴邦蓝海花园6#配电室4#主变	10	800	639.52
8931	市区	中南御城东苑1#配电室1#主变	10	800	422.32
8932	市区	中南御城东苑1#开关站1#主变	10	800	280
8933	市区	兴邦蓝海花园5#配电室2#主变	10	800	555.36
8934	市区	兴邦蓝海花园2#配电室4#主变	10	800	544.16
8935	市区	瑞城幼儿园欧变	10	630	351.666
8936	市区	中南御城苑3#配电室1#主变	10	800	350
8937	市区	中南御城苑2#配电室1#主变	10	800	338.56
8938	市区	中南世纪城6#配电室2#主变	10	800	516.64
8939	市区	兴邦蓝海花园6#配电室2#主变	10	800	540.32
8940	市区	中南御城苑1#配电室1#主变	10	800	398.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8941	市区	兴邦蓝海花园5#配电室4#主变	10	800	568.48
8942	市区	兴邦蓝海花园3#配电室2#主变	10	630	409.122
8943	市区	兴邦蓝海花园2#配电室2#主变	10	800	527.52
8944	市区	中南御城苑2#开关站1#主变	10	800	312.48
8945	市区	兴邦蓝海花园1#配电室4#主变	10	630	221.067
8946	市区	中南御城东苑4#配电室1#主变	10	800	350.32
8947	市区	中南世纪城5#配电室2#主变	10	800	474.64
8948	市区	兴邦蓝海花园3#配电室4#主变	10	630	323.883
8949	市区	兴邦蓝海花园4#配电室4#主变	10	630	504
8950	市区	兴邦蓝海花园1#配电室2#主变	10	630	318.276
8951	市区	兴邦蓝海花园4#配电室2#主变	10	630	434.574
8952	市区	中南御城东苑4#配电室3#主变	10	800	415.36
8953	市区	中南世纪城4#配电室2#主变	10	800	378.96
8954	市区	中南世纪城3#配电室2#主变	10	800	442.72
8955	市区	中南御城东苑3#配电室1#主变	10	800	406.32
8956	市区	中南御城东苑5#配电室1#主变	10	800	404.48
8957	市区	中南御城东苑2#配电室1#主变	10	800	459.84
8958	市区	中南世纪城1#开关站2#主变	10	630	337.302
8959	市区	东方商贸城2#箱变主变	10	400	310.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8960	市区	工业园18#美变	10	500	56.8
8961	市区	琥珀湾花园2#配电室1#主变	10	630	295.092
8962	市区	新河湾花园2#配电室3#主变	10	800	510.24
8963	市区	工业园17#变	10	400	0
8964	市区	新河湾花园2#配电室1#主变	10	800	468.96
8965	市区	新河湾花园3#配电室3#主变	10	800	447.68
8966	市区	新河湾花园1#配电室3#主变	10	800	353.92
8967	市区	翡翠国际1#配电室4#主变	10	800	396.16
8968	市区	新河湾花园1#配电室1#主变	10	800	353.92
8969	市区	工业园12#变	10	400	0
8970	市区	东方商贸城开关站4#主变	10	800	610.16
8971	市区	琥珀湾花园2#配电室3#主变	10	630	449.253
8972	市区	工业园16#变	10	315	13.167
8973	市区	民航1#箱变	10	630	295.974
8974	市区	翡翠国际2#配电室4#主变	10	800	476
8975	市区	东方商贸城开关站2#主变	10	800	614
8976	市区	东方商贸城1#配电室4#主变	10	800	498.32
8977	市区	工业园6#变	10	400	120.4
8978	市区	新河湾花园3#配电室1#主变	10	800	398.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8979	市区	翡翠国际2#配电室2#主变	10	800	393.04
8980	市区	商业街1#箱变主变	10	630	503.307
8981	市区	琥珀湾花园3#配电室1#主变	10	630	362.187
8982	市区	工业园27#变	10	400	223.12
8983	市区	工业园11#变	10	400	56.76
8984	市区	美食街12#变	10	630	403.326
8985	市区	民航2#箱变	10	630	258.174
8986	市区	翡翠国际1#配电室2#主变	10	800	415.68
8987	市区	琥珀湾花园1#配电室3#主变	10	630	342.216
8988	市区	琥珀湾花园1#配电室1#主变	10	630	399.987
8989	市区	琥珀湾花园3#配电室3#主变	10	630	166.635
8990	市区	民航3#箱变	10	630	262.08
8991	市区	东方商贸城1#配电室2#主变	10	800	506.64
8992	市区	文璟臻苑2#配电室1#主变	10	800	535.6
8993	市区	加州东郡东区2#配电室2#主变	10	800	352.48
8994	市区	文璟臻苑1#配电室3#主变	10	630	317.583
8995	市区	华景园3#变电室1#主变	10	800	357.12
8996	市区	加州东郡东区2#配电室1#主变	10	800	349.6
8997	市区	加州东郡东区1#配电室2#主变	10	630	218.169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8998	市区	加州东郡东区1#配电室1#主变	10	630	264.474
8999	市区	文璟臻苑开关站1#主变	10	630	207.9
9000	市区	紫滨花园2#配电室4#主变	10	800	408.64
9001	市区	紫滨花园2#配电室2#主变	10	800	390.32
9002	市区	紫滨花园3#配电室4#主变	10	800	399.52
9003	市区	华景园2#变电所2#主变	10	630	205.695
9004	市区	紫滨花园1#配电室4#主变	10	800	447.68
9005	市区	文璟臻苑3#配电室1#主变	10	800	458.48
9006	市区	华景园2#变电所1#主变	10	630	315.882
9007	市区	加州东郡2#配电室1#主变	10	1000	388.9
9008	市区	加州东郡1#配电室1#主变	10	1000	443.9
9009	市区	紫滨花园3#配电室2#主变	10	800	369.84
9010	市区	紫滨花园1#配电室2#主变	10	800	494
9011	市区	华景园3#变电室2#主变	10	800	421.28
9012	市区	华景园S4箱变	10	800	474.16
9013	市区	文璟臻苑1#配电室1#主变	10	630	282.303
9014	市区	华景园5#箱变	10	630	150.003
9015	市区	华景园3#箱变	10	630	350.973
9016	市区	紫滨花园4#配电室2#主变	10	800	470.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9017	市区	紫湖文苑2#配电室1#主变	10	800	312.72
9018	市区	文璟臻苑1#配电室4#主变	10	630	346.626
9019	市区	文璟臻苑开关站2#主变	10	630	300.51
9020	市区	文璟臻苑2#配电室2#主变	10	800	381.28
9021	市区	紫湖文苑1#配电室3#主变	10	630	282.303
9022	市区	紫湖文苑1#配电室1#主变	10	630	261.513
9023	市区	紫湖文苑3#配电室3#主变	10	630	298.809
9024	市区	文璟臻苑1#配电室2#主变	10	630	361.053
9025	市区	文璟臻苑3#配电室2#主变	10	800	580.32
9026	市区	紫湖文苑3#配电室1#主变	10	630	281.736
9027	市区	袁河7#变	10	200	99.84
9028	市区	裕祥2#变	10	200	55.84
9029	市区	袁河5#变	10	200	106.84
9030	市区	裕祥14#变	10	200	134.84
9031	市区	袁河11#变	10	200	99.62
9032	市区	袁河1#变	10	200	50.34
9033	市区	裕祥10#变	10	200	108.88
9034	市区	裕祥15#变	10	200	27.74
9035	市区	裕祥12#变	10	200	76.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9036	市区	袁河12#变	10	200	71.08
9037	市区	裕祥9#变	10	200	77.3
9038	市区	裕祥3#变	10	200	38.46
9039	市区	裕祥4#变	10	200	130.28
9040	市区	袁河13#变	10	30	19.608
9041	市区	裕祥16#变	10	400	162
9042	市区	幸福嘉园2#配电室1#主变	10	800	438.16
9043	市区	幸福嘉园1#配电室3#主变	10	800	386.96
9044	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室2#变	10	800	550.96
9045	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室4#变	10	800	562.32
9046	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室4#变	10	800	609.68
9047	市区	幸福嘉园1#配电室1#主变	10	800	341.68
9048	市区	幸福嘉园2#配电室3#主变	10	800	420
9049	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室2#变	10	800	534.96
9050	市区	馨德苑3#配电室2#主变	10	800	510.48
9051	市区	招元名邸3#配电室4#主变	10	800	592
9052	市区	馨德苑2#配电室4#主变	10	800	504.32
9053	市区	招元名邸2#配电室4#主变	10	800	620.32
9054	市区	馨德苑2#配电室2#主变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9055	市区	馨德苑1#配电室4#主变	10	800	488.64
9056	市区	招元名邸4#配电室4#主变	10	800	584.8
9057	市区	馨德苑1#配电室2#主变	10	800	512.8
9058	市区	招元名邸7#配电室4#主变	10	800	621.2
9059	市区	招元名邸1#配电室2#主变	10	800	573.68
9060	市区	招元名邸1#配电室4#主变	10	800	456.32
9061	市区	招元名邸3#配电室2#主变	10	800	494.32
9062	市区	招元名邸4#配电室2#主变	10	800	357.52
9063	市区	招元名邸7#配电室2#主变	10	800	615.36
9064	市区	招元名邸2#配电室2#主变	10	800	640
9065	市区	黄海2#变	10	315	56.763
9066	市区	晶都大楼配电室2#主变	10	630	474.264
9067	市区	百安居1#箱变	10	630	302.337
9068	市区	百安居2#箱变	10	630	338.562
9069	市区	东方嘉苑2#变压器	10	800	340.32
9070	市区	黄海8#变	10	400	142.08
9071	市区	东方嘉苑4#变压器	10	800	420
9072	市区	黄海11#变	10	400	100.4
9073	市区	黄海12#主变	10	400	103.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9074	市区	东方嘉苑2#变	10	800	330.24
9075	市区	曙光1#变	10	400	32.92
9076	市区	黄海6#变	10	400	28.92
9077	市区	黄海4#变	10	400	67.16
9078	市区	黄海1#变	10	400	20.68
9079	市区	曙光3#变-	10	400	4.24
9080	市区	盐海1#变	10	400	0
9081	市区	黄海7#变	10	400	0
9082	市区	黄海3#变	10	400	0
9083	市区	保税2#箱变S1	10	200	59.56
9084	市区	福兴12#变	10	200	64.88
9085	市区	福兴6#变	10	400	129.92
9086	市区	武林1#变	10	200	63.5
9087	市区	福兴29#变	10	200	100.74
9088	市区	福兴16#变	10	200	115.96
9089	市区	武林7#变	10	200	63.5
9090	市区	福兴11#变	10	200	123.88
9091	市区	武林8#变	10	200	136.16
9092	市区	武林2#变	10	200	106.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9093	市区	宏心8#变	10	200	55.48
9094	市区	江动宿舍S9箱变主变	10	630	442.638
9095	市区	江动厂宿舍S6箱变主变	10	400	200
9096	市区	供销商场S1箱变主变	10	500	263.45
9097	市区	江动厂北宿舍2#	10	400	191.08
9098	市区	江动厂宿舍2#S10箱变主变	10	630	283.311
9099	市区	洋桥7#变	10	400	169.24
9100	市区	洋桥8#变	10	400	229.4
9101	市区	伍佑集镇15#变	10	400	188
9102	市区	伍佑集镇32#主变	10	400	208.92
9103	市区	大桥公寓1#变	10	250	20.425
9104	市区	伍佑安坤综合变	10	400	141.6
9105	市区	伍佑集镇7#变	10	400	71.68
9106	市区	伍佑集镇20#变	10	400	125.76
9107	市区	伍佑集镇4#箱变	10	200	16.08
9108	市区	伍佑集镇17#变	10	400	105.92
9109	市区	伍佑集镇23#变	10	400	123.08
9110	市区	金溪苑	10	400	204.84
9111	市区	伍佑集镇21#变	10	400	171.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9112	市区	伍佑集镇3#变	10	400	133.4
9113	市区	伍佑集镇24#变	10	400	154.6
9114	市区	伍佑集镇5#变	10	400	74.24
9115	市区	伍佑集镇30#变	10	400	133.4
9116	市区	珠溪花园1#变	10	500	214.1
9117	市区	伍佑集镇16#变	10	400	83.8
9118	市区	伍佑集镇12#变	10	315	139.324
9119	市区	伍佑集镇2#变配电变压器	10	400	212.24
9120	市区	伍佑集镇29#变配电变压器	10	400	89.16
9121	市区	伍佑集镇22#变	10	400	229.16
9122	市区	万泰时代城2#配电室1#主变	10	800	377.84
9123	市区	防疫站1#	10	400	139.68
9124	市区	旭日家园	10	500	72.8
9125	市区	供电北村2#	10	500	307.25
9126	市区	供电北村1#	10	500	254.8
9127	市区	防疫站2#	10	315	123.826
9128	市区	配电工程处箱变主变	10	630	262.584
9129	市区	防疫站3#	10	400	205
9130	市区	市高层住宅B楼1#S21	10	630	353.493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9131	市区	万泰时代城3#配电室1#主变	10	800	568.64
9132	市区	万泰时代城1#配电室1#主变	10	630	255.969
9133	市区	万泰时代城4#配电室1#主变	10	630	328.356
9134	市区	市高层住宅B楼2#S22	10	630	378.693
9135	市区	万泰时代城4#配电室3#主变	10	630	303.975
9136	市区	万泰悦府4#配电室1#主变	10	800	412.8
9137	市区	万泰时代城5#配电室1#主变	10	630	278.649
9138	市区	体育馆3#	10	315	0
9139	市区	万泰时代城5#配电室3#主变	10	630	219.492
9140	市区	海龙组团	10	630	129.654
9141	市区	万泰时代城1#配电室3#主变	10	630	252.63
9142	市区	植物胶厂	10	400	187.64
9143	市区	检察院宿舍2#	10	315	81.742
9144	市区	万泰悦府3#配电室3#主变	10	800	268.16
9145	市区	万泰悦府5#配电室1#主变	10	800	416.8
9146	市区	万泰悦府5#配电室3#主变	10	800	332.8
9147	市区	万泰悦府3#配电室1#主变	10	800	356.64
9148	市区	农科所配变	10	315	186.606
9149	市区	万泰时代城2#配电室3#主变	10	800	410.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9150	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室4#主变	10	800	470.24
9151	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室4#主变	10	630	284.571
9152	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室4#主变	10	630	354.816
9153	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室2#主变	10	630	427.329
9154	市区	河东新城1#配电室4#主变	10	800	458.32
9155	市区	河东新城2#开关站2#主变	10	800	324.64
9156	市区	河东新城2#开关站4#主变	10	800	468
9157	市区	河东新城1#配电室2#主变	10	800	428.16
9158	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室2#主变	10	630	266.931
9159	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室2#主变	10	800	406.64
9160	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室4#主变	10	630	354.69
9161	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室4#主变	10	630	331.191
9162	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室2#主变	10	630	317.331
9163	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室2#主变	10	630	370.125
9164	市区	河东新城1#开关站2#主变	10	800	452.08
9165	市区	恒大帝景01地块1#配电室1#主变	10	800	283.12
9166	市区	恒大帝景01地块1#开关站1#主变	10	800	332.08
9167	市区	星汇东方1#配电室3#主变	10	800	88.8
9168	市区	恒大帝景01地块2#开关站1#主变	10	800	327.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9169	市区	聚珑东方1#配电室3#主变	10	800	544.16
9170	市区	聚珑东方4#配电室3#主变	10	800	350.8
9171	市区	聚珑东方2#配电室3#主变	10	800	543.2
9172	市区	聚珑东方2#配电室1#主变	10	800	640
9173	市区	聚珑东方3#配电室3#开关	10	800	424.96
9174	市区	聚珑东方3#配电室1#开关	10	800	320.48
9175	市区	聚珑东方4#配电室1#主变	10	800	456.64
9176	市区	星汇东方2#配电室3#主变	10	800	496.96
9177	市区	星汇东方2#配电室1#主变	10	800	480.32
9178	市区	恒大帝景01#地块2#配电室1#主变	10	800	389.36
9179	市区	恒大帝景01地块3#配电室3#主变	10	630	301.77
9180	市区	恒大帝景01地块3#配电室1#主变	10	630	337.491
9181	市区	星汇东方1#配电室1#主变	10	800	323.2
9182	市区	聚珑东方1#配电室1#主变	10	800	604.16
9183	市区	恒大帝景北区1#配电室1#主变	10	630	270.963
9184	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室1#主变	10	800	395.2
9185	市区	心怡嘉园1#配电室1#主变	10	630	318.465
9186	市区	心怡嘉园2#配电室1#主变	10	800	476.8
9187	市区	心怡嘉园2#配电室3#主变	10	800	436.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9188	市区	心怡嘉园1#配电室3#主变	10	630	333.018
9189	市区	嘉利花园小区1#主变	10	800	325.84
9190	市区	新河小区3#配变	10	400	90.84
9191	市区	新河小区5#S6箱变	10	630	348.705
9192	市区	恒大帝景北区1#配电室3#主变	10	630	291.942
9193	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室1#主变	10	800	334.48
9194	市区	联合仓库2#配电室2#主变	10	800	310.24
9195	市区	联合仓库1#配电室4#主变	10	630	375.858
9196	市区	平板厂6#	10	315	234.896
9197	市区	联合仓库2#配电室4#主变	10	800	363.92
9198	市区	联合仓库1#配电室2#主变	10	630	257.985
9199	市区	联合仓库开关站2#主变	10	630	326.781
9200	市区	洲际逸品2#配电室4#主变	10	800	614.16
9201	市区	洲际逸品2#配电室2#主变	10	800	601.36
9202	市区	洲际逸品1#配电室4#主变	10	800	570.24
9203	市区	洲际逸品1#配电室2#主变	10	800	531.68
9204	市区	朗地英郡2#配电室2#主变	10	800	284.48
9205	市区	洲际逸品1#开关站4#主变	10	800	559.76
9206	市区	洲际逸品1#开关站2#主变	10	800	335.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9207	市区	铂悦澜庭1#配电室2#主变	10	800	394.4
9208	市区	洲际逸品北区2#配电室2#主变	10	800	602.16
9209	市区	海韵大厦1#配电室3#主变	10	800	383.52
9210	市区	郎郡苑小区1#配电室3#主变	10	800	482.88
9211	市区	朗地置业1#配电室2#主变	10	800	472.48
9212	市区	朗地置业1#配电室4#主变	10	800	396.4
9213	市区	洲际逸品北区2#配电室4主变	10	800	629.36
9214	市区	郎郡苑小区1#配电室1#主变	10	800	413.92
9215	市区	铂悦澜庭2#配电室2#主变	10	630	306.243
9216	市区	海韵大厦1#配电室4#主变	10	800	526.48
9217	市区	郎郡苑小区开关站1#主变	10	800	354.96
9218	市区	郎郡苑小区1#欧变	10	400	179.88
9219	市区	郎郡苑小区2#欧变	10	400	145.32
9220	市区	松江路充电站公变	10	400	289.88
9221	市区	郎郡苑小区开关站3#主变	10	800	400.64
9222	市区	阳光世纪园56楼2#欧变	10	630	349.398
9223	市区	铂悦澜庭2#配电室4#主变	10	630	127.89
9224	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室4#主变	10	800	396.64
9225	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室2#主变	10	800	368.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9226	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室2#主变	10	800	349.6
9227	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室4#主变	10	800	288.32
9228	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室2#主变	10	800	376.64
9229	市区	凤城南苑1#配电室4#变压器	10	630	343.161
9230	市区	凤城南苑4#配电室2#变压器	10	800	412.48
9231	市区	凤城南苑3#配电室2#变压器	10	800	476.32
9232	市区	凤城南苑2#配电室2#变压器	10	630	348.831
9233	市区	凤城南苑3#配电室4#变压器	10	800	301.68
9234	市区	凤城南苑2#配电室4#变压器	10	630	328.734
9235	市区	凤城南苑1#配电室2#变压器	10	630	187.488
9236	市区	开创家园2#配电室1#主变	10	800	513.52
9237	市区	凤城南苑3#配电室3#变压器	10	800	453.2
9238	市区	开创家园3#配电室3#主变	10	800	505.68
9239	市区	开创家园1#配电室3#主变	10	800	487.68
9240	市区	开创家园1#配电室1#主变	10	800	537.52
9241	市区	凤城北苑1#配电室2#主变	10	800	446.96
9242	市区	开创家园3#配电室1#主变	10	800	517.2
9243	市区	凤城北苑3#配电室2#主变	10	800	214
9244	市区	开创家园2#配电室3#主变	10	800	562.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9245	市区	凤城北苑2#配电室2#主变	10	800	450
9246	市区	凤城北苑东区1#配电室4#主变	10	800	504.16
9247	市区	凤城北苑东区3#配电室2#主变	10	800	443.84
9248	市区	凤城南苑1配电室1#变压器	10	630	271.089
9249	市区	凤城北苑2#配电室4#主变	10	800	442.96
9250	市区	长风线凤城南苑400kVA欧变	10	400	248.6
9251	市区	凤城南苑3#配电室1#变压器	10	800	445.52
9252	市区	凤城南苑4#配电室1#变压器	10	800	468.32
9253	市区	凤城北苑东区2#配电室2#主变	10	800	420.8
9254	市区	开创家园4#配电室3#主变	10	800	498.96
9255	市区	凤城南苑1配电室3#变压器	10	630	349.839
9256	市区	开创家园4#配电室1#主变	10	800	492.96
9257	市区	凤城北苑（东区）2#充电桩箱变	10	200	159.46
9258	市区	凤城北苑东区1#配电室2#主变	10	800	478.64
9259	市区	凤城南苑2#配电室1#变压器	10	630	265.671
9260	市区	凤城北苑东区2#配电室4#主变	10	800	428
9261	市区	凤城北苑1#配电室4#主变	10	800	340
9262	市区	凤城北苑3#配电室4#主变	10	800	329.36
9263	市区	凤城南苑2#配电室3#变压器	10	630	310.653

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9264	市区	锦盛豪庭南区1#配电室3#主变	20	630	324.576
9265	市区	锦盛豪庭南区1#开关站1#主变	20	630	299.817
9266	市区	锦盛豪庭南区1#开关站3#主变	20	630	324.954
9267	市区	锦盛豪庭南区2#配电室3#主变	20	630	367.479
9268	市区	锦盛豪庭南区2#开关站1#主变	20	630	410.508
9269	市区	锦盛豪庭南区2#配电室1#主变	20	630	324.576
9270	市区	锦盛豪庭南区2#开关站3#主变	20	630	377.496
9271	市区	锦盛豪庭南区3#配电室1#主变	20	630	316.386
9272	市区	锦盛豪庭南区4#配电室3#主变	20	630	343.035
9273	市区	锦盛豪庭南区5#配电室3#主变	20	630	319.851
9274	市区	锦盛豪庭南区5#配电室1#主变	20	630	360.927
9275	市区	锦盛豪庭南区6#配电室3#主变	20	630	369.684
9276	市区	锦盛豪庭南区6#配电室1#主变	20	630	373.59
9277	市区	锦盛豪庭南区1#配电室1#主变	20	630	294.525
9278	市区	凤凰汇2#开关站3#主变	20	1000	374.2
9279	市区	凤凰汇2#开关站1#主变	20	1000	352.9
9280	市区	凤凰汇1#配电室1#主变	20	1000	200
9281	市区	凤凰汇2#配电室1#主变	20	1000	478.1
9282	市区	凤凰汇2#配电室2#主变	20	1000	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9283	市区	凤凰汇3#配电室1#主变	20	500	106.25
9284	市区	凤凰汇3#配电室2#主变	20	500	173.05
9285	市区	凤凰汇4#配电室1#主变	20	1000	401.9
9286	市区	凤凰汇4#配电室2#主变	20	1000	520
9287	市区	锦盛豪庭南区4#配电室1#主变	20	630	320.922
9288	市区	环保小镇二期2#配电室1#主变	10	800	278.32
9289	市区	环保小镇3#配电室1#主变	10	800	393.2
9290	市区	低碳社区1#箱变	10	400	263.16
9291	市区	低碳社区2#箱变	10	400	64.76
9292	市区	平湖鹂墅4#配电室1#变	10	630	224.028
9293	市区	平湖鹂墅3#配电室1#变	10	630	373.716
9294	市区	环保小镇1#变	10	800	532.32
9295	市区	平湖鹂墅1#开关站1#变	10	800	350.16
9296	市区	环保小镇3#配电室3#主变	10	800	519.84
9297	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	80.7
9298	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	34.84
9299	市区	秦南灯塔16#变	10	200	76.16
9300	市区	秦南灯塔21#变	10	200	74.38
9301	市区	秦南灯塔22#变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9302	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	123.08
9303	市区	秦南秦兴11#变	10	200	34.7
9304	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	38.62
9305	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	38.66
9306	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	88.34
9307	市区	秦南秦兴21#变	10	200	64.84
9308	市区	秦南秦兴12#变	10	200	21.88
9309	市区	秦南东方红15#变	10	200	58.54
9310	市区	秦南东方红18#变	10	200	91.62
9311	市区	秦南东方红11#变	10	200	41.06
9312	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	90.2
9313	市区	秦南东方红21#变	10	200	72.84
9314	市区	秦南秦兴18#变	10	200	114.84
9315	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	111.12
9316	市区	秦南灯塔24#变	10	200	85.04
9317	市区	秦南东方红22#变	10	200	115.48
9318	市区	秦南东方红20#变	10	315	149.027
9319	市区	秦南秦兴15#变	10	200	58.46
9320	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	33.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9321	市区	秦南东方红16#变	10	200	73.66
9322	市区	秦南灯塔19#变	10	200	125.12
9323	市区	秦南灯塔18#变	10	200	119.12
9324	市区	秦南灯塔17#变	10	200	106.8
9325	市区	秦南秦兴3#变	10	200	34.66
9326	市区	秦南东方红9#变	10	200	93.92
9327	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	168.4
9328	市区	秦南东方红8#变	10	200	0
9329	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	113.22
9330	市区	秦南美满19#变	10	200	76.6
9331	市区	秦南灯塔12#变	10	200	8.38
9332	市区	秦南秦兴16#变	10	100	45.62
9333	市区	秦南东方红2#变	10	200	27.5
9334	市区	秦南美满8#变	10	200	87.24
9335	市区	秦南东方红19#变	10	200	140.24
9336	市区	秦南灯塔15#变	10	200	89.66
9337	市区	秦南东方红1#变	10	200	105.34
9338	市区	秦南东方红3#变	10	200	105.42
9339	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	8.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9340	市区	秦南灯塔9#变	10	200	95.62
9341	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	1.16
9342	市区	潘黄集镇28#箱变变压器	10	630	303.66
9343	市区	潘黄集镇2#变	10	400	0
9344	市区	潘黄集镇45#箱变	10	400	208.12
9345	市区	潘黄跃进2#变	10	400	0
9346	市区	潘黄集镇17#变	10	400	83.48
9347	市区	潘黄集镇15#变	10	400	86.68
9348	市区	潘黄集镇8#变	10	400	7.08
9349	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	0
9350	市区	潘黄集镇18#变	10	400	181.08
9351	市区	潘黄集镇16#变	10	315	0
9352	市区	集镇32#变	10	400	128.92
9353	市区	潘黄集镇27#变	10	400	0
9354	市区	潘黄跃进4#变	10	400	70.08
9355	市区	潘黄集镇29#变	10	400	117.6
9356	市区	潘黄集镇30#变	10	400	150.64
9357	市区	潘黄集镇5#箱变	10	630	267.057
9358	市区	潘黄集镇7#变	10	400	108.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9359	市区	潘黄集镇11#变	10	315	0
9360	市区	潘黄集镇6#变	10	400	82.48
9361	市区	兆泉花园1#箱变20219201001	10	400	156.76
9362	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	0
9363	市区	潘黄集镇31#变	10	400	160.84
9364	市区	潘黄集镇21#美变变压器	10	400	173.76
9365	市区	潘黄集镇4#变	10	400	46.08
9366	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	0
9367	市区	潘黄集镇12#配变	10	315	187.078
9368	市区	潘黄集镇26#箱变变压器	10	400	97.4
9369	市区	潘黄集镇22#变变压器	10	630	52.038
9370	市区	潘黄集镇37#箱变变压器	10	400	221.4
9371	市区	潘黄华悦1#变	10	315	122.126
9372	市区	潘黄集镇10#变	10	400	79.4
9373	市区	潘黄跃进9#变	10	400	195.92
9374	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	0
9375	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站2#主变	10	800	306.16
9376	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室4#主变	10	630	371.385
9377	市区	中南御城苑3#配电室2#主变	10	800	369.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9378	市区	中南1A鼎城商业1#配电室4#主变	10	800	512.96
9379	市区	中南1A鼎城商业4#配电室2#主变	10	800	221.52
9380	市区	中南1A鼎城商业3#配电室4#主变	10	800	316.16
9381	市区	中南1A鼎城商业2#配电室2#主变	10	630	300.258
9382	市区	中南1A鼎城商业4#配电室4#主变	10	800	183.52
9383	市区	中南1A鼎城商业1#配电室2#主变	10	800	406.96
9384	市区	中南1A鼎城商业2#配电室4#主变	10	630	368.613
9385	市区	中南景城二期3#配电室1#主变	10	630	250.362
9386	市区	中南景城二期2#配电室1#主变	10	800	383.36
9387	市区	向滨线菜场1#欧变	10	630	336.231
9388	市区	中南景城二期1#开关站1#主变	10	630	200.403
9389	市区	中南景城二期3#配电室3#主变	10	630	297.36
9390	市区	中南1A鼎城商业3#配电室2#主变	10	800	245.84
9391	市区	中南御城苑5#配电室2#主变	10	800	356.96
9392	市区	中南景城二期1#配电室1#主变	10	630	255.402
9393	市区	中南景城二期4#配电室1#主变	10	800	377.36
9394	市区	中南景城二期1#配电室3#主变	10	630	349.398
9395	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房2#主变	10	630	92.862
9396	市区	中南御城苑2#开关站2#主变	10	800	321.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9397	市区	中南御城苑1#配电室2#主变	10	800	339.76
9398	市区	中南御城苑4#配电室2#主变	10	800	360.96
9399	市区	中南世纪城2A地块1#配电室4#主变	10	800	526
9400	市区	中南世纪城2A地块1#配电室2#主变	10	800	392.96
9401	市区	中南御城苑2#配电室2#主变	10	800	387.12
9402	市区	中南世纪城2A地块2#配电室2#主变	10	800	254.88
9403	市区	中南世纪城2A地块2#配电室4#主变	10	800	536.32
9404	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室2#主变	10	630	319.725
9405	市区	中南房产1#开关站2#主变	10	800	262.96
9406	市区	盐中18#变	10	400	168.32
9407	市区	集镇18#变	10	400	0
9408	市区	洋湾18#变*	10	400	21.24
9409	市区	青墩集镇7#变	10	400	163.4
9410	市区	洋湾2#变	10	400	30.48
9411	市区	洋湾19#变*	10	200	89.46
9412	市区	集镇22#变-	10	200	0
9413	市区	盐中14#变-	10	200	0
9414	市区	青墩集镇26#变	10	400	0
9415	市区	洋湾10#变	10	200	35.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9416	市区	三尖1#变	10	400	0
9417	市区	龙碾18#变	10	200	17.62
9418	市区	才坝9#变	10	400	121.92
9419	市区	凤凰汇紫园1#配电室4#主变	20	800	374.8
9420	市区	凤凰汇紫园3#配电室2#主变	20	630	374.976
9421	市区	凤凰汇紫园2#配电室2#主变	20	800	393.84
9422	市区	凤凰汇紫园1#配电室2#主变	20	800	438.48
9423	市区	铂都观邸4#配电室2#主变	10	800	469.52
9424	市区	香城世家3#配电室3#主变	10	800	401.52
9425	市区	香城世家1#配电室4#主变配电变压器	10	630	343.287
9426	市区	香城世家4#配电室3#主变	10	800	371.2
9427	市区	铂都观邸4#配电室4#主变	10	800	571.36
9428	市区	香城世家2#配电室2#主变配电变压器	10	630	248.598
9429	市区	铂都观邸3#配电室2#主变	10	800	593.68
9430	市区	香城世家2#配电室4#主变配电变压器	10	630	317.772
9431	市区	铂都观邸3#配电室4#主变	10	800	482
9432	市区	香城世家3#配电室1#主变	10	800	369.68
9433	市区	香城世家1#配电室2#主变配电变压器	10	630	322.056
9434	市区	香城世家4#配电室1#主变	10	800	353.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9435	市区	御景湾4#用户配电室1#变	10	800	382.8
9436	市区	香城世家4#配电室4#主变	10	800	425.84
9437	市区	香城世家3#配电室2#主变	10	800	379.52
9438	市区	御景湾2#用户开关站1#变	10	630	313.614
9439	市区	御景湾1#用户开关站1#变	10	800	464.96
9440	市区	御景湾5#用户配电室1#变	10	800	403.84
9441	市区	御景湾4#用户配电室3#变	10	800	476.16
9442	市区	香城世家4#配电室2#主变	10	800	414.64
9443	市区	香城世家3#配电室4#主变	10	800	326.48
9444	市区	御景湾1#用户开关站3#变	10	800	442.48
9445	市区	观棠府3#配电室3#变压器	10	800	447.36
9446	市区	观棠府2#配电室3#变压器	10	800	394.16
9447	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室1#变	10	800	555.2
9448	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室1#变	10	800	565.2
9449	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室3#变	10	800	478
9450	市区	观棠府1#配电室1#变压器	10	800	368.16
9451	市区	观棠府2#配电室1#变压器	10	800	462.8
9452	市区	香城世家1#配电室1#主变配电变压器	10	630	244.944
9453	市区	香城世家1#配电室3#主变配电变压器	10	630	297.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9454	市区	香城世家2#配电室1#主变配电变压器	10	630	281.106
9455	市区	香城世家2#配电室3#主变配电变压器	10	630	286.524
9456	市区	观棠府1#配电室3#变压器	10	800	296.96
9457	市区	观棠府3#配电室1#变压器	10	800	420.32
9458	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室3#变	10	800	573.52
9459	市区	新墩线中大汽车S2箱变主变	10	400	301.76
9460	市区	新墩线新园路1#S1箱变主变	10	630	486.108
9461	市区	新墩线苏源集团箱变主变	10	400	284.4
9462	市区	四季金辉1#配电室3#主变	20	800	261.2
9463	市区	橡树湾2#配电室3#主变	20	800	407.52
9464	市区	橡树湾三期7#配电室2#主变	20	800	428.96
9465	市区	金辉优步水岸1#配电室1#主变	20	630	334.278
9466	市区	橡树湾9#配电室1#主变	20	800	324.32
9467	市区	四季金辉1#配电室1#主变	20	800	473.52
9468	市区	橡树湾3#配电室1#主变	20	800	391.36
9469	市区	橡树湾6#配电室1#主变	20	800	379.52
9470	市区	橡树湾4#配电室4#主变	20	800	539.2
9471	市区	橡树湾4#配电室2#主变	20	800	340.96
9472	市区	四季金辉1#开关站1#主变	20	800	339.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9473	市区	金辉优步水岸2#配电室3#主变	20	630	322.182
9474	市区	四季金辉2#配电室1#主变	20	800	355.84
9475	市区	橡树湾10#配电室2#主变	20	800	458
9476	市区	橡树湾9#配电室3#主变	20	800	448.32
9477	市区	橡树湾3#配电室3#主变	20	800	364.96
9478	市区	橡树湾三期8#配电室2#主变	20	800	429.2
9479	市区	四季金辉3#配电室3#主变	20	630	284.949
9480	市区	四季金辉2#配电室3#主变	20	800	428.32
9481	市区	橡树湾10#配电室4#主变	20	800	372.32
9482	市区	橡树湾6#配电室3#主变	20	800	430.96
9483	市区	橡树湾5#配电室2#主变	20	800	334
9484	市区	四季金辉3#配电室1#主变	20	630	250.236
9485	市区	橡树湾2#配电室1#主变	20	800	376.64
9486	市区	金辉优步水岸2#配电室1#主变	20	630	295.281
9487	市区	金辉优步水岸3#配电室1#主变	20	800	423.68
9488	市区	金辉优步水岸1#配电室3#主变	20	630	314.307
9489	市区	橡树湾1#配电室3#主变	20	800	404.96
9490	市区	橡树湾1#配电室1#主变	20	800	383.36
9491	市区	沐成花园1#配电室3#主变	10	800	382.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9492	市区	沐成花园2#配电室1#主变	10	800	640
9493	市区	沐成花园3#配电室3#主变	10	800	485.2
9494	市区	沐成花园1#配电室1#主变	10	800	640
9495	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室2#主变	10	800	297.28
9496	市区	新城琅樾府1#配电室4#主变	10	800	543.36
9497	市区	中南熙悦1#配电室3#主变	10	630	299.124
9498	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室4#主变	10	800	478.96
9499	市区	中南熙悦2#配电室1#主变	10	630	305.928
9500	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室2#主变	10	630	208.404
9501	市区	新城琅樾府1#配电室2#主变	10	800	508.8
9502	市区	中南熙悦1#配电室1#主变	10	630	317.331
9503	市区	文轩府1#配电室4#主变	10	800	640
9504	市区	文轩府1#配电室2#主变	10	800	358.64
9505	市区	文轩府2#配电室4#主变	10	800	605.52
9506	市区	文轩府2#配电室2#主变	10	800	551.36
9507	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室4#主变	10	630	280.035
9508	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室4#主变	10	800	461.84
9509	市区	沐成花园2#配电室3#主变	10	800	482.64
9510	市区	沐成花园3#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9511	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室2#主变	10	800	367.28
9512	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室1#主变	10	800	384.56
9513	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室1#主变	10	630	175.014
9514	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室3#主变	10	800	380.24
9515	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室3#主变	10	630	197.316
9516	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室3#主变	10	800	413.76
9517	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室1#主变	10	800	486.24
9518	市区	德惠尚书府1#配电室1#主变	10	800	491.52
9519	市区	德惠尚书府1#配电室3#主变	10	800	507.52
9520	市区	德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	423.36
9521	市区	德惠尚书府3#配电室1#主变	10	800	417.2
9522	市区	德惠尚书府4#配电室3#主变	10	800	424.16
9523	市区	德惠尚书府4#配电室1#主变	10	800	454.8
9524	市区	绿都开闭所1#主变	10	1250	563.375
9525	市区	东方绿苑1#欧变	10	630	239.274
9526	市区	东方绿苑配电室1#主变	10	1250	398
9527	市区	巨丰11#箱变主变	10	400	319.32
9528	市区	凤凰汇紫园1#配电室1#主变	20	800	380.16
9529	市区	凤凰汇紫园1#配电室3#主变	20	800	404.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9530	市区	凤凰汇紫园3#配电室1#主变	20	630	245.385
9531	市区	凤凰汇紫园2#配电室1#主变	20	800	448.64
9532	市区	荷塘月色7#配电室2#主变	10	800	552.32
9533	市区	荷塘月色5#配电室4#主变	10	800	404.8
9534	市区	荷塘月色5#配电室2#主变	10	800	442.16
9535	市区	荷塘月色7#配电室4#主变	10	800	508.64
9536	市区	荷塘月色7#配电室3#主变	10	800	536.16
9537	市区	荷塘月色5#配电室3#主变	10	800	433.84
9538	市区	高新嘉园4#配电室2#主变	10	800	430.48
9539	市区	高新嘉园3#配电室4#主变	10	800	411.84
9540	市区	高新嘉园二期1#配电室2#变	10	630	314.811
9541	市区	高新嘉园二期1#开关站2#变	10	800	623.2
9542	市区	荷塘月色2#配电室1#主变配电变压器	10	800	414.32
9543	市区	荷塘月色7#配电室1#主变	10	800	553.68
9544	市区	高新嘉园二期1#配电室4#变	10	630	439.11
9545	市区	高新嘉园二期2#配电室2#变	10	800	580.48
9546	市区	高新嘉园4#配电室4#主变	10	800	412
9547	市区	荷塘月色5#配电室1#主变	10	800	496.16
9548	市区	高新嘉园2#配电室2#主变	10	800	470.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9549	市区	高新嘉园3#配电室2#主变	10	800	497.36
9550	市区	高新嘉园二期2#配电室4#变	10	800	577.68
9551	市区	高新嘉园1#配电室2#主变	10	800	512.8
9552	市区	高新嘉园1#配电室4#主变	10	800	498.96
9553	市区	高新嘉园二期3#配电室4#变	10	800	601.52
9554	市区	荷塘月色1#配电室1#主变	10	800	483.52
9555	市区	高新嘉园二期3#配电室2#变	10	800	544.48
9556	市区	大洋湾新城6#配电室2#主变	10	800	557.2
9557	市区	大洋湾新城3#配电室2#主变	10	800	530.16
9558	市区	大洋湾新城1#配电室2#主变	10	800	500.32
9559	市区	大洋湾新城5#配电室2#主变	10	800	574.8
9560	市区	大洋湾新城5#配电室4#主变	10	800	515.44
9561	市区	大洋湾新城3#配电室4#主变	10	800	573.36
9562	市区	大洋湾新城6#配电室4#主变	10	800	472.48
9563	市区	大洋湾新城2#配电室4#主变	10	800	528.16
9564	市区	大洋湾新城1#配电室4#主变	10	800	468
9565	市区	大洋湾新城4#配电室2#主变	10	800	504.16
9566	市区	大洋湾新城7#配电室2#主变	10	800	498.32
9567	市区	大洋湾新城7#配电室4#主变	10	800	556.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9568	市区	大洋湾新城4#配电室4#主变	10	800	550.32
9569	市区	大洋湾新城2#开关站2#主变	10	800	573.52
9570	市区	大洋湾新城2#配电室2#主变	10	800	572.32
9571	市区	西宸府2#配电室2#主变	10	800	590.96
9572	市区	西宸府3#配电室2#主变	10	800	618.48
9573	市区	西宸府3#配电室4#主变	10	800	640
9574	市区	潘黄何桥4#变	10	315	110.533
9575	市区	西宸府1#配电室2#主变	10	630	468.153
9576	市区	半岛花园3#配电室2#变..配电变压器	10	800	422.96
9577	市区	半岛花园3#配电室4#变..配电变压器	10	800	465.68
9578	市区	西宸府1#开关站2#主变	10	800	616.48
9579	市区	都邑名邸1#配电室4#主变	10	800	437.52
9580	市区	都邑名邸2#配电室2#主变	10	800	563.52
9581	市区	都邑名邸1#配电室2#主变	10	800	517.52
9582	市区	西城华寓小区1#开关站4#变	10	800	270.96
9583	市区	半岛花园1#开关站2#变配电变压器	10	800	460.8
9584	市区	半岛花园1#开关站4#变配电变压器	10	800	142
9585	市区	盐龙体育公园东北门停车场2#充电桩	10	630	131.355
9586	市区	半岛花园3#变	10	800	341.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9587	市区	盐龙体育公园东北门停车场1#充电桩	10	630	139.545
9588	市区	潘黄何桥9#变	10	400	223.72
9589	市区	半岛花园1#变	10	800	400.64
9590	市区	西宸府1#配电室4#主变	10	630	442.449
9591	市区	西宸府2#配电室4#主变	10	800	546.64
9592	市区	都邑名邸2#配电室4#主变	10	800	586.96
9593	市区	半岛花园2#配电室2#变配电变压器	10	800	521.2
9594	市区	西城华寓小区1#开关站2#变	10	800	377.2
9595	市区	国飞尚城A区3#S3箱变主变	10	500	230.4
9596	市区	国飞尚城A区2#小区变主变	10	1000	569.4
9597	市区	国飞尚城A区4#S2箱变主变	10	500	196.95
9598	市区	国飞尚城F区S1箱变主变	10	630	215.082
9599	市区	经贸学校S14	10	630	349.839
9600	市区	师范2#	10	400	157.16
9601	市区	奥景华府1#配电室2#主变	10	630	93.051
9602	市区	奥景华府1#配电室1#主变	10	630	188.433
9603	市区	开发公司S11	10	500	155
9604	市区	清逸苑	10	500	30.55
9605	市区	盐师S10	10	500	309.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9606	市区	师范1#	10	315	44.415
9607	市区	农行宿舍	10	315	50.18
9608	市区	八菱S2	10	630	252.441
9609	市区	大庆路菜场S6箱变主变	10	630	16.191
9610	市区	三建宿舍	10	400	192.92
9611	市区	中梁望府景园1#配电室1#主变	10	800	458.96
9612	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室3#主变	10	630	348.012
9613	市区	中南1A鼎城商业4#配电室3#主变	10	800	318.48
9614	市区	中南房产1#开关站1#主变	10	800	320.96
9615	市区	中梁望府景园2#配电室3#主变	10	800	492.48
9616	市区	中梁望府景园3#配电室1#主变	10	800	417.36
9617	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	0
9618	市区	中南1A鼎城商业2#配电室3#主变	10	630	298.179
9619	市区	中南世纪城2A地块1#配电室3#主变	10	800	613.84
9620	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室1#主变	10	630	236.502
9621	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房1#主变	10	630	319.536
9622	市区	中南1A鼎城商业3#配电室3#主变	10	800	466.8
9623	市区	中南1A鼎城商业1#配电室1#主变	10	800	337.68
9624	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9625	市区	中南1A鼎城商业1#配电室3#主变	10	800	433.52
9626	市区	中南世纪城2A地块2#配电室3#主变	10	800	591.44
9627	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站1#主变	10	800	314.48
9628	市区	中南世纪城2A地块1#配电室1#主变	10	800	399.52
9629	市区	中南世纪城2A地块2#配电室1#主变	10	800	532.88
9630	市区	天悦府2#配电室1#主变	10	800	457.36
9631	市区	天悦府2#配电室3#主变	10	800	417.52
9632	市区	中南世纪城景城苑2#配电室4#主变	10	800	640
9633	市区	中南世纪城景城苑1#开关站2#主变	10	800	340.16
9634	市区	中南世纪城景城苑1#开关站4#主变	10	800	378.96
9635	市区	中南世纪城景城苑2#开关站2#主变	10	800	454.16
9636	市区	中南世纪城景城苑1#配电室2#主变	10	800	341.52
9637	市区	中南景城二期4#配电室2#主变	10	800	308.32
9638	市区	中南景城二期3#配电室4#主变	10	630	149.436
9639	市区	中南世纪城景城苑1#配电室4#主变	10	800	420.96
9640	市区	中南世纪城景城苑2#配电室2#主变	10	800	444.96
9641	市区	中南景城二期3#配电室2#主变	10	630	250.551
9642	市区	中南景城二期2#配电室2#主变	10	800	390.32
9643	市区	中南景城二期1#配电室4#主变	10	630	274.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9644	市区	中南景城二期1#配电室2#主变	10	630	296.793
9645	市区	中南景城二期1#开关站2#主变	10	630	275.94
9646	市区	天悦府1#配电室1#主变	10	800	417.68
9647	市区	圣华雍翠园1#开关站1#主变	20	800	344
9648	市区	奥体壹号1#配电房1#主变	20	800	429.68
9649	市区	奥体壹号2#配电房I#主变	20	800	476
9650	市区	四季金辉2#配电室2#主变	20	800	404.16
9651	市区	奥体壹号3#配电房1#主变	20	630	345.366
9652	市区	奥体壹号1#开关站1#主变	20	800	383.68
9653	市区	四季金辉1#配电室2#主变	20	800	512.64
9654	市区	四季金辉2#配电室4#主变	20	800	438.16
9655	市区	四季金辉3#配电室2#主变	20	630	331.38
9656	市区	四季金辉3#配电室4#主变	20	630	384.426
9657	市区	圣华雍翠园2#配电房3#主变	20	800	250.32
9658	市区	四季金辉1#开关站2#主变	20	800	388.32
9659	市区	香苑西园1#配电室4#主变	20	800	441.36
9660	市区	香苑西园2#配电室2#主变	20	630	311.346
9661	市区	金辉优步水岸2#配电室4#主变	20	630	279.846
9662	市区	香苑西园2#配电室4#主变	20	630	402.885

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9663	市区	金辉优步水岸1#配电室2#主变	20	630	392.742
9664	市区	圣华雍翠园2#配电房1#主变	20	800	437.36
9665	市区	金辉优步水岸1#配电室4#主变	20	630	352.863
9666	市区	金辉优步水岸3#配电室2#主变	20	800	423.68
9667	市区	金辉优步水岸2#配电室2#主变	20	630	308.574
9668	市区	香苑西园3#配电室2#主变	20	800	444.96
9669	市区	香苑西园3#配电室4#主变	20	800	444.48
9670	市区	圣华雍翠园4#配电房1#主变	20	800	454.96
9671	市区	圣华雍翠园3#配电房3#主变	20	800	429.52
9672	市区	圣华雍翠园3#配电房1#主变	20	800	428.32
9673	市区	香苑西园4#配电室2#主变	20	800	453.68
9674	市区	香苑西园4#配电室4#主变	20	800	440.48
9675	市区	四季金辉1#配电室4#主变	20	800	509.36
9676	市区	香苑西园1#配电室2#主变	20	800	469.36
9677	市区	东科城南区开关站1#主变	10	630	300.258
9678	市区	德喜花苑南区3#配电室1#主变	10	800	507.2
9679	市区	东科城北区2#配电室3#主变	10	800	592.72
9680	市区	东科城北区1#配电室3#主变	10	800	280.24
9681	市区	东科城北区开关站1#主变	10	630	393.372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9682	市区	东科城南区3#配电室3#主变	10	800	132.88
9683	市区	德喜花苑1#配电室2#主变	10	800	327.12
9684	市区	德喜花苑3#配电室2#主变	10	800	368.72
9685	市区	德喜花苑南区2#配电室1#主变	10	800	602.48
9686	市区	德喜花苑南区1#配电室3#主变	10	800	361.68
9687	市区	东科城南区1#配电室3#主变	10	800	544.16
9688	市区	德喜花苑2#配电室2#主变	10	800	303.36
9689	市区	东科城北区3#配电室3#主变	10	800	256.48
9690	市区	东科城南区2#配电室3#主变	10	800	457.52
9691	市区	德喜花苑南区3#配电室3#主变	10	800	622.32
9692	市区	东科城北区2#配电室1#主变	10	800	593.76
9693	市区	德喜花苑南区2#配电室3#主变	10	800	616
9694	市区	新场19#变	10	200	28.96
9695	市区	新场8#变	10	200	0
9696	市区	龙桥6#变	10	200	135.34
9697	市区	新南4#变	10	200	124.04
9698	市区	新南2#变	10	200	102.62
9699	市区	新场6#变	10	200	120.12
9700	市区	新场17#变	10	200	159.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9701	市区	新场16#变	10	200	53.66
9702	市区	保税1#箱变S1	10	200	159.94
9703	市区	悦达天山1#配电室3#主变	10	800	536.64
9704	市区	界河5#	10	200	133
9705	市区	悦达天山2#配电室2#主变	10	800	535.36
9706	市区	悦达天山1#配电室2#主变	10	800	512.08
9707	市区	悦达天山开关站2#主变	10	630	370.818
9708	市区	悦达天山2#配电室4#主变	10	800	515.68
9709	市区	界河6#	10	160	119.136
9710	市区	潘黄新伙12#变	10	200	40.66
9711	市区	钱江绿洲2#开关站3#主变	10	800	444.16
9712	市区	钱江绿洲2#开关站1#主变	10	800	419.36
9713	市区	钱江绿洲4#配电房1#主变	10	800	401.36
9714	市区	钱江绿洲4#配电房3#主变	10	800	488.8
9715	市区	明城线依云小镇2#配电室3#主变	10	800	578.8
9716	市区	明城线依云小镇2#配电室2#主变	10	1000	627.1
9717	市区	明城线依云小镇1#配电室1#主变	10	1000	572.9
9718	市区	明城线文汇苑S3环网箱变	10	630	132.174
9719	市区	明城线依云小镇2#配电室1#主变	10	1000	436.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9720	市区	博客领地1#箱变主变	10	630	395.829
9721	市区	明城线依云小镇1#配电室4#主变	10	1000	439.8
9722	市区	明城线依云小镇1#配电室3#主变	10	1000	504
9723	市区	明城线世纪大厦1#S27箱变	10	630	326.907
9724	市区	博客领地2#箱变主变	10	630	259.812
9725	市区	明城线文汇苑S2箱变	10	500	200.2
9726	市区	明城线开元路2#变	10	315	179.329
9727	市区	明城线衡泰S22箱变	10	630	202.356
9728	市区	明城线衡泰S23箱变	10	630	139.986
9729	市区	衡泰S24箱变	10	630	292.635
9730	市区	明城线世纪大厦2#S28箱变	10	630	334.152
9731	市区	明城线依云小镇1#配电室2#主变	10	1000	605.4
9732	市区	衡泰S21箱变	10	630	183.456
9733	市区	依云小镇二期1#地下配电室2#主变	10	1000	552.5
9734	市区	明城线高力广场S26箱变	10	500	151.55
9735	市区	明城线高力广场S25箱变	10	500	150.9
9736	市区	明城线依云小镇2#配电室4#主变	10	800	393.68
9737	市区	明城线世纪大厦3#S29箱变	10	630	291.942
9738	市区	朗达铭苑2#配电室2#配变	10	800	410.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9739	市区	朗达铭苑4#配电室2#主变	10	800	334.96
9740	市区	朗达铭苑2#开关站2#主变	10	800	386.64
9741	市区	锦尚花城3#配电室3#主变配电变压器	10	800	382.32
9742	市区	朗达铭苑1#开关站2#配变	10	800	360.48
9743	市区	朗达铭苑3#配电室2#主变	10	800	546.16
9744	市区	朗达铭苑4#配电室4#主变	10	800	363.36
9745	市区	朗达铭苑3#配电室4#主变	10	800	474
9746	市区	朗达铭苑2#配电室4#主变	10	800	417.52
9747	市区	锦尚花城1#配电室1#主变	10	800	394.64
9748	市区	锦尚花城3#配电室1#主变配电变压器	10	800	458.64
9749	市区	锦尚花城2#配电室1#主变配电变压器	10	630	297.612
9750	市区	朗达铭苑3#配电室1#主变	10	800	423.2
9751	市区	朗达铭苑4#配电室母线3#主变	10	800	442.8
9752	市区	朗达铭苑3#配电室3#主变	10	800	456.16
9753	市区	朗达铭苑4#配电室母线1#主变	10	800	438.16
9754	市区	朗达铭苑2#开关站1#主变	10	800	372.32
9755	市区	港馨园小区1#开关站1#主变	10	630	267.876
9756	市区	港馨园小区1#配电室1#主变	10	800	394
9757	市区	港馨园小区1#开关站3#主变	10	630	308.889

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9758	市区	港馨园小区1#配电室3#主变	10	800	321.84
9759	市区	长坝9#公用变	10	400	153.08
9760	市区	长坝11#公用变	10	400	119.92
9761	市区	长坝S17	10	630	243.18
9762	市区	北京苑1#S16	10	630	103.698
9763	市区	盐公馆1#配电室1#主变	10	800	543.84
9764	市区	北京苑2#	10	500	261.5
9765	市区	盐公馆1#配电室3#主变	10	800	563.68
9766	市区	高级居民点1#公用变	10	315	63
9767	市区	市二房产S7	10	500	247.35
9768	市区	静心园1#配电室1#主变	10	630	289.674
9769	市区	市教育局S6	10	500	228.35
9770	市区	市二房产2#S20	10	500	170
9771	市区	紫御府开关站1#主变	10	800	420.24
9772	市区	市教育局2#S1	10	630	401.751
9773	市区	长坝新村公用变	10	400	189.68
9774	市区	新城花园2#配电室1#主变	10	800	473.36
9775	市区	长坝路公用变	10	400	158.32
9776	市区	新城花园1#配电室2#主变	10	500	126.95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9777	市区	新城花园1#配电室1#主变	10	630	210.42
9778	市区	紫御府1#配电室1#主变	10	800	411.84
9779	市区	紫御府1#配电室3#主变	10	800	458.56
9780	市区	长坝路3#公用变	10	400	122.84
9781	市区	青龙华庄7#主变	10	630	351.099
9782	市区	龙冈集镇48#公用变	10	400	114
9783	市区	龙湖名邸1#配电室4#主变	10	800	597.36
9784	市区	龙冈青龙7号杆上配变	10	200	79.16
9785	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	0
9786	市区	龙冈青龙1号杆上配变	10	400	217.4
9787	市区	龙冈集镇14号杆上配变	10	315	65.457
9788	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	57
9789	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	0
9790	市区	龙冈青龙16号杆上配变	10	200	22
9791	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室2#主变	10	800	502.64
9792	市区	龙冈集镇7号杆上配变	10	400	121.76
9793	市区	腾龙嘉园1#欧变	10	500	236.85
9794	市区	腾龙嘉园2#欧变	10	500	266.05
9795	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9796	市区	腾龙嘉园3#欧变	10	500	252.8
9797	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室4#主变	10	800	499.68
9798	市区	腾龙嘉园4#欧变	10	500	263.45
9799	市区	龙冈青龙11号杆上配变	10	200	89.58
9800	市区	龙湖壹品1#开关站2#变压器配电变压器	10	800	420.96
9801	市区	青龙华庄5#主变	10	630	256.473
9802	市区	青龙华庄1#主变	10	630	335.79
9803	市区	腾龙小区2#箱变	10	500	238.1
9804	市区	青龙华庄3#主变	10	630	441.756
9805	市区	鹿鸣学苑配电室3#主变	10	800	508.32
9806	市区	鹿鸣学苑开关站1#主变	10	800	473.52
9807	市区	鹿鸣学苑配电室1#主变	10	800	513.52
9808	市区	金大洋生活广场4#配电室3#主变	10	630	434.826
9809	市区	金大洋生活广场5#配电室1#主变	10	800	558.16
9810	市区	金大洋生活广场2#配电室3#主变	10	800	584.4
9811	市区	金大洋生活广场3#配电室1#主变	10	800	606.08
9812	市区	金大洋生活广场4#配电室1#主变	10	630	504
9813	市区	金大洋生活广场2#配电室1#主变	10	800	640
9814	市区	金大洋生活广场1#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9815	市区	金大洋生活广场1#配电室3#主变	10	800	565.44
9816	市区	金大洋生活广场2#开关站1#主变	10	800	580.4
9817	市区	海铭花园3#配电室4#主变	10	800	592.64
9818	市区	海铭花园2#配电室4#主变	10	800	593.36
9819	市区	海铭花园1#配电室2#主变	10	800	541.68
9820	市区	海铭花园2#配电室2#主变	10	800	592.64
9821	市区	海铭花园3#配电室2#主变	10	800	570.64
9822	市区	海铭花园1#配电室4#主变	10	800	575.2
9823	市区	丽都怡园小区配电室2#主变	10	1000	524.4
9824	市区	世纪大道7#公用变	10	400	234.92
9825	市区	世纪大道6#公用变	10	315	0
9826	市区	交通站公用变	10	400	169.76
9827	市区	世纪大道5#公用变	10	400	167.88
9828	市区	开元路3#公用变	10	400	181.76
9829	市区	依云香溪配电室4#主变	10	1000	565
9830	市区	潘黄刘朋8#变	10	315	77.679
9831	市区	开元路4#公用变	10	400	294.92
9832	市区	依云香溪配电室2#主变	10	1000	444
9833	市区	长创线合兴公用变	10	315	117.432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9834	市区	依云香溪配电室3#主变	10	1000	461.7
9835	市区	依云香溪配电室1#主变	10	1000	420
9836	市区	依云香溪1#欧变	10	250	119.85
9837	市区	供电智库箱变	10	630	432.306
9838	市区	新区线中马S1箱变	10	630	158.445
9839	市区	天玺2#配电室1#主变	10	800	386.16
9840	市区	汇文苑3#配电室2#主变	10	630	279.972
9841	市区	天玺3#配电室3#主变	10	630	276.696
9842	市区	天玺4#配电室3#主变	10	800	462.88
9843	市区	珺悦府3#配电室3#主变	10	800	416.16
9844	市区	汇文苑2#配电室4#主变	10	630	330.183
9845	市区	珺悦府4#配电室3#主变	10	800	352.16
9846	市区	汇文苑2#配电室2#主变	10	630	287.028
9847	市区	天玺4#配电室1#主变	10	800	378.72
9848	市区	珺悦府3#配电室1#主变	10	800	375.2
9849	市区	天玺2#配电室3#主变	10	800	409.52
9850	市区	珺悦府2#配电室1#主变	10	800	408.32
9851	市区	汇文苑1#配电室2#主变	10	800	310.24
9852	市区	天玺3#配电室1#主变	10	630	200.529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9853	市区	天玺1#配电室1#主变	10	800	336.96
9854	市区	汇文苑1#配电室4#主变	10	800	354.96
9855	市区	珺悦府1#配电室1#主变	10	630	398.475
9856	市区	珺悦府4#配电室1#主变	10	800	394.16
9857	市区	天玺3#配电室2#主变	10	630	199.521
9858	市区	汇文苑1#配电室3#主变	10	800	349.2
9859	市区	天玺2#配电室2#主变	10	800	470.96
9860	市区	天玺4#配电室2#主变	10	800	387.68
9861	市区	汇文苑1#配电室1#主变	10	800	415.44
9862	市区	麒麟府2#配电室1#主变	10	800	459.2
9863	市区	麒麟府2#配电室3#主变	10	800	431.68
9864	市区	天玺3#配电室4#主变	10	630	272.664
9865	市区	天玺2#配电室4#主变	10	800	445.2
9866	市区	麒麟府4#配电室1#主变	10	800	356.88
9867	市区	麒麟府1#配电室3#主变	10	630	349.335
9868	市区	麒麟府3#配电室1#主变	10	800	345.2
9869	市区	珺悦府4#配电室4#主变	10	800	451.84
9870	市区	珺悦府4#配电室2#主变	10	800	369.2
9871	市区	珺悦府2#配电室2#主变	10	800	274.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9872	市区	珺悦府3#配电室2#主变	10	800	420.8
9873	市区	珺悦府3#配电室4#主变	10	800	429.84
9874	市区	珺悦府1#配电室2#主变	10	630	354.69
9875	市区	天玺4#配电室4#主变	10	800	422.48
9876	市区	麒麟府1#配电室1#主变	10	630	333.333
9877	市区	汇文苑2#配电室3#主变	10	630	304.164
9878	市区	天玺1#配电室2#主变	10	800	287.84
9879	市区	汇文苑3#配电室1#主变	10	630	316.323
9880	市区	汇文苑2#配电室1#主变	10	630	372.519
9881	市区	均和华府2#配电室1#主变	10	630	152.586
9882	市区	均和华府3#配电室1#主变	10	630	339.255
9883	市区	均和华府4#配电室3#主变	10	800	411.84
9884	市区	均和华府1#配电室3#主变	10	800	339.2
9885	市区	蔡尖7#	10	200	100.46
9886	市区	金色果缘3#配电室4#主变	10	800	434.64
9887	市区	金色果缘开关站4#主变	10	630	343.413
9888	市区	凤鸣缙香4#配电室2#主变	10	800	484.96
9889	市区	依云小镇二期1#地下配电室1#主变	10	1000	554.6
9890	市区	云璟府1#配电室1#主变	10	800	340.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9891	市区	云璟府开关站1#主变	10	800	302.48
9892	市区	凤鸣缙香2#配电室2#主变	10	800	469.76
9893	市区	金色果缘2#配电室4#主变	10	800	380.16
9894	市区	凤鸣缙香2#配电室4#主变	10	800	437.12
9895	市区	金色果缘2#配电室2#主变	10	800	435.2
9896	市区	金色果缘1#配电室4#主变	10	630	274.302
9897	市区	凤鸣缙香3#开关站2#主变	10	630	254.268
9898	市区	凤鸣缙香4#配电室4#主变	10	800	489.84
9899	市区	凤鸣缙香2#开关站2#主变	10	800	401.36
9900	市区	凤鸣缙香1#配电室2#主变	10	800	437.2
9901	市区	金色果缘开关站2#主变	10	630	278.838
9902	市区	凤鸣缙香6#配电室2#主变	10	630	244.125
9903	市区	凤鸣缙香6#配电室4#主变	10	630	69.111
9904	市区	云璟府1#配电室3#主变	10	800	377.68
9905	市区	凤鸣缙香7#配电室2#主变	10	800	336.96
9906	市区	凤鸣缙香1#配电室4#主变	10	800	451.2
9907	市区	凤鸣缙香7#配电室4#主变	10	800	290.16
9908	市区	凤鸣缙香3#配电室2#主变	10	800	473.76
9909	市区	世夏线民富2#箱变	10	400	259.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9910	市区	凤鸣缙香开关站2#主变	10	800	304.32
9911	市区	凤鸣缙香3#配电室4#主变	10	800	550.96
9912	市区	金色果缘3#配电室2#主变	10	800	370
9913	市区	金色果缘1#配电室2#主变	10	630	351.477
9914	市区	凤鸣缙香5#配电室2#主变	10	800	341.2
9915	市区	光明东园1#配电室1#主变	10	1250	753.375
9916	市区	光明东园1#配电室2#主变	10	1250	603.625
9917	市区	光明东园2#配电室1#主变	10	1250	487.5
9918	市区	光明东园2#配电室2#主变	10	1250	701.375
9919	市区	光明东园3#配电室1#主变	10	1250	755.25
9920	市区	光明东园3#配电室2#主变	10	1250	632.5
9921	市区	光明西园2#配电室2#主变	10	800	409.84
9922	市区	海兴中央公园充电桩1#箱变主变	10	200	30.38
9923	市区	光明西园2#配电室1#主变	10	800	258.64
9924	市区	光明西园1#配电室2#主变	10	800	357.84
9925	市区	光明西园1#开关站2#主变	10	800	323.36
9926	市区	海兴中央公园1#配电室1#主变	10	630	333.018
9927	市区	海兴中央公园3#配电室1#主变	10	800	384
9928	市区	海兴中央公园1#配电室3#主变	10	630	219.996

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9929	市区	海兴中央公园4#配电室1#主变	10	800	369.52
9930	市区	海兴中央公园2#配电室1#主变	10	800	419.68
9931	市区	光明东园1#开关站1#主变	10	1250	752.75
9932	市区	光明东园1#开关站2#主变	10	1250	498.875
9933	市区	朝阳新村2#	10	315	208.498
9934	市区	计量局S7	10	500	167.2
9935	市区	盐南新村S1箱变主变	10	400	240.64
9936	市区	朝阳北村4#	10	400	204.4
9937	市区	城区开发4#箱变主变	10	400	143.72
9938	市区	双元集市1#S5箱变主变	10	630	242.739
9939	市区	城区开发8#箱变主变	10	400	247.24
9940	市区	盐都区房产公司	10	630	235.242
9941	市区	城区开发7#	10	400	126.6
9942	市区	城区开发5#	10	400	110.68
9943	市区	万户新村10#S2	10	500	125.95
9944	市区	城区开发12#	10	400	153.32
9945	市区	朝阳新村4#	10	400	0
9946	市区	朝阳新村3#	10	315	142.569
9947	市区	朝阳南村2#箱变主变	10	630	503.181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9948	市区	杏溪花苑S3	10	800	301.92
9949	市区	城区开发3#	10	400	168.76
9950	市区	城区开发10#	10	400	93.68
9951	市区	恒大帝景4#配电室1#主变	10	800	323.76
9952	市区	恒大帝景3#配电室1#主变	10	630	269.829
9953	市区	恒大帝景2#开关站1#主变	10	800	321.04
9954	市区	恒大帝景3#配电室3#主变	10	630	327.537
9955	市区	凯旋门小区1#箱变	10	400	175.68
9956	市区	中海凯旋门1#开关站1#主变	10	630	269.136
9957	市区	开发区二墩二组箱变	10	630	409.689
9958	市区	新墩西小区2#S3箱变1#主变	10	630	159.012
9959	市区	二墩一组箱变主变	10	630	278.145
9960	市区	新墩西小区4#箱变配电变压器	10	400	171.88
9961	市区	恒大帝景3#配电室4#主变	10	630	76.293
9962	市区	恒大帝景3#配电室2#主变	10	630	327.096
9963	市区	中海凯旋门南区1#配电室1#主变	10	630	260.694
9964	市区	中海凯旋门南区1#配电室3#主变	10	630	232.974
9965	市区	新墩南小区4#变	10	400	153.12
9966	市区	三墩六组变	10	315	230.265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9967	市区	二墩二组变	10	315	212.341
9968	市区	恒大帝景2#配电室3#主变	10	800	419.2
9969	市区	恒大帝景2#配电室1#主变	10	800	328.72
9970	市区	恒大帝景4#配电室2#主变	10	800	327.28
9971	市区	新墩南小区2#变	10	315	82.278
9972	市区	新墩南小区1#变	10	315	51.754
9973	市区	恒大帝景1#配电室1#主变	10	630	269.136
9974	市区	恒大帝景1#开关站1#主变	10	630	281.862
9975	市区	恒大帝景2#开关站2#主变	10	800	467.52
9976	市区	中海凯旋门小区4#开关站1#主变	10	800	409.76
9977	市区	中海凯旋门小区4#开关站3#主变	10	800	347.68
9978	市区	凯旋门小区3#配电室1#主变	10	800	406.08
9979	市区	凯旋门小区3#配电室3#主变	10	800	455.44
9980	市区	中海凯旋门1#开关站3#主变	10	630	277.83
9981	市区	碧桂园珑悦1#开关站1#主变	10	800	434.64
9982	市区	中海万锦南园3#配电室2#主变	10	800	366.32
9983	市区	桂园珑悦1#配电室1#主变	10	800	335.52
9984	市区	中海万锦南园1#配电室4#主变	10	800	523.52
9985	市区	中海万锦南园2#配电室2#主变	10	800	490.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9986	市区	中海万锦北园1#开关站2#主变	10	800	517.2
9987	市区	中海万锦北园1#开关站4#主变	10	800	469.84
9988	市区	中海万锦南园2#配电室4#主变	10	800	469.52
9989	市区	中海万锦南园1#配电室2#主变	10	800	562.16
9990	市区	中海万锦北园1#配电室4#主变	10	800	458.16
9991	市区	中海万锦北园2#配电室4#主变	10	800	509.36
9992	市区	中海万锦南园3#配电室4#主变	10	800	424.16
9993	市区	中海万锦北园1#配电室2#主变	10	800	523.2
9994	市区	中海万锦南园1#开关站2#主变	10	800	473.36
9995	市区	中海万锦北园2#配电室2#主变	10	800	429.68
9996	市区	桂园珑悦1#配电室3#主变	10	800	484.32
9997	市区	锦城丽景1#楼西S3欧变主变	10	400	0.76
9998	市区	日月星城4#配电室1#主变	10	630	248.283
9999	市区	日月星城1#开关站1#主变	10	800	350.16
10000	市区	日月星城1#配电室3#主变	10	630	299.124
10001	市区	锦城丽景1#楼北S1欧变1#主变	10	400	195
10002	市区	日月星城3#配电室3#主变	10	800	404
10003	市区	锦城丽景花园2#配电室1#主变	10	800	341.36
10004	市区	日月星城4#配电室3#主变	10	630	287.91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10005	市区	锦城丽景11#楼南5#欧变主变	10	630	276.759
10006	市区	日月星城3#配电室1#主变	10	800	361.84
10007	市区	锦城丽景花园2#配电室2#主变	10	800	428.64
10008	市区	日月星城1#配电室1#主变	10	630	184.023
10009	市区	锦城丽景开关站1#主变	10	400	184.76
10010	市区	城市御墅1#开关站1#主变	10	800	393.92
10011	市区	都市铭城开关站1#主变	10	800	360.4
10012	市区	都市铭城2#配电室3#主变	10	630	261.135
10013	市区	城市御墅1#配电室1#主变	10	800	368.16
10014	市区	城市御墅1#配电室3#主变	10	800	582.32
10015	市区	都市铭城1#配电室1#主变	10	800	381.68
10016	市区	都市铭城2#配电室1#主变	10	630	347.823
10017	市区	城市御墅1#开关站3#主变	10	800	439.36
10018	市区	龙庙9#变新	10	200	33.06
10019	市区	凯胜三期1#配电室4#主变	10	800	344.96
10020	市区	幸福嘉院充电桩箱变	10	400	275.48
10021	市区	幸福嘉院1#配电室1#主变	10	800	452.32
10022	市区	凯胜二期2#配电室1#主变	10	800	447.68
10023	市区	方向16#变-	10	200	56.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10024	市区	凯胜二期2#配电室3#主变	10	800	394.64
10025	市区	凯胜二期1#配电室3#主变	10	800	433.52
10026	市区	铠胜配电室3#变压器	10	630	303.471
10027	市区	凯胜三期1#配电室2#主变	10	800	315.36
10028	市区	月康30#变.	10	400	41.4
10029	市区	方向30#变	10	200	32
10030	市区	幸福嘉院1#配电室3#主变	10	800	368
10031	市区	凯胜二期1#配电室1#主变	10	800	417.36
10032	市区	月康6#变	10	200	49.34
10033	市区	龙庙4#变	10	200	57.74
10034	市区	铠胜配电室1#变压器	10	630	195.804
10035	市区	方向35#变	10	200	88.94
10036	市区	潘黄集镇9#变	10	400	64.88
10037	市区	潘黄集镇42#箱变	10	500	290.1
10038	市区	潘黄集镇1#台变	10	400	147.08
10039	市区	潘黄集镇34#变	10	400	18.68
10040	市区	潘黄集镇25#变压器	10	400	191.68
10041	市区	潘黄集镇20#变压器	10	400	52
10042	市区	集镇39#变	10	400	99.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10043	市区	潘黄杨坝22#变压器	10	500	212.9
10044	市区	杨坝花园2#箱变	10	630	240.975
10045	市区	西城中央5#配电室3#变	10	630	260.946
10046	市区	杨坝花园配电室1#变	10	630	357.084
10047	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	0
10048	市区	潘黄大厦1#箱变	10	400	94.08
10049	市区	西城中央3#配电室1#变	10	800	305.84
10050	市区	西城中央4#配电室1#变	10	630	272.223
10051	市区	前进8#变	10	315	96.327
10052	市区	前进15#变	10	400	158.84
10053	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	0
10054	市区	杨坝15#变压器	10	500	182.2
10055	市区	西城中央4#配电室3#变	10	630	324.387
10056	市区	潘黄杨坝20#变	10	400	47.32
10057	市区	前进9#变	10	200	58.96
10058	市区	潘黄大厦2#箱变	10	400	116.48
10059	市区	杨坝花园配电室3#变	10	630	337.869
10060	市区	杨坝小区3#欧变	10	400	158.32
10061	市区	前进13#变压器	10	400	95.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10062	市区	西城中央5#配电室1#变	10	630	294.84
10063	市区	杨坝13#变	10	400	0
10064	市区	荣悦华府1#开关站1#主变	10	800	395.84
10065	市区	荣悦华府1#配电室3#主变	10	630	374.283
10066	市区	荣悦华府2#开关站1#主变	10	800	354
10067	市区	荣悦华府1#配电室1#主变	10	630	285.39
10068	市区	荣悦华府6#配电室1#主变	10	800	410.16
10069	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室1#主变	10	800	442.96
10070	市区	荣悦华府1#开关站3#主变	10	800	450
10071	市区	荣悦华府2#配电室2#主变	10	800	590.48
10072	市区	荣悦华府1#开关站2#主变	10	800	424.64
10073	市区	荣悦华府1#配电室4#主变	10	630	385.497
10074	市区	荣悦华府5#配电室2#主变	10	800	637.52
10075	市区	荣悦华府2#开关站2#主变	10	800	340.48
10076	市区	荣悦华府1#配电室2#主变	10	630	278.586
10077	市区	荣悦华府3#开关站2#主变	10	800	632
10078	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室2#主变	10	800	427.52
10079	市区	荣悦华府1#开关站4#主变	10	800	467.68
10080	市区	荣悦华府6#配电室2#主变	10	800	427.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10081	市区	荣悦华府4#配电室2#主变	10	800	623.84
10082	市区	中江外滩城3#配电室2#主变	10	630	407.61
10083	市区	中江外滩城2#配电室2#主变	10	800	454.64
10084	市区	海兴中央公园1#配电室2#主变	10	630	324.576
10085	市区	中江外滩城2#配电室4#主变	10	800	479.52
10086	市区	海兴中央公园4#配电室2#主变	10	800	409.2
10087	市区	天悦府1#配电室2#主变	10	800	416.32
10088	市区	中江外滩城3#配电室4#主变	10	630	504
10089	市区	海兴中央公园3#配电室2#主变	10	800	413.52
10090	市区	天悦府2#配电室4#主变	10	800	428.48
10091	市区	中江外滩城1#配电室2#主变	10	630	266.238
10092	市区	海兴中央公园1#配电室4#主变	10	630	459.018
10093	市区	中江外滩城1#开关站2#主变	10	630	270.081
10094	市区	天悦府2#配电室2#主变	10	800	325.2
10095	市区	海兴中央公园2#配电室2#主变	10	800	348
10096	市区	秀水佳苑1#配电室1#主变	10	800	484
10097	市区	秀水佳苑5#配电室1#主变	10	800	419.68
10098	市区	秀水佳苑4#配电室1#主变	10	800	482.32
10099	市区	吾悦和府润园1#开关站2#主变	10	800	485.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10100	市区	吾悦和府润园1#配电室4#主变	10	800	471.52
10101	市区	吾悦和府润园1#配电室2#主变	10	800	486.64
10102	市区	同仁怡和园1#配电室1#主变	10	800	425.84
10103	市区	同仁怡和园1#配电室3#主变	10	800	436.96
10104	市区	同仁怡和园2#配电室3#主变	10	800	402.96
10105	市区	同仁怡和园2#配电室1#主变	10	800	409.68
10106	市区	秀水佳苑3#配电室1#主变	10	800	386
10107	市区	秀水佳苑2#配电室3#主变	10	800	182.48
10108	市区	秀水佳苑2#配电室1#主变	10	800	420.48
10109	市区	同人怡和园2#开关站1#主变	10	800	395.2
10110	市区	怡和园3#配电室3#变配电变压器	10	800	424.32
10111	市区	怡和园3#配电室1#变	10	800	436
10112	市区	秀水佳苑4#配电室3#主变	10	800	499.2
10113	市区	联盟7#杆上配变	10	200	59.62
10114	市区	三里29#变	10	400	0
10115	市区	联盟13#杆上配变	10	200	34.54
10116	市区	联盟2#变	10	200	33.24
10117	市区	集中居住区14#箱变	10	630	317.457
10118	市区	永新路5#变	10	200	102.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10119	市区	三里23	10	200	144.88
10120	市区	集中居住区13#箱变	10	630	344.673
10121	市区	集中居住区15#箱变	10	400	54
10122	市区	集中居住区16#箱变	10	400	184.92
10123	市区	联盟20#变	10	200	58.46
10124	市区	联盟22#变	10	200	89.46
10125	市区	联盟14#变	10	200	103.84
10126	市区	联盟21#变	10	400	286.24
10127	市区	镇西7#变	10	400	78.76
10128	市区	路灯变	10	200	138.28
10129	市区	市政配电室2#主变	10	800	446.88
10130	市区	中南4C景城东区3#配电室1#主变	10	800	470
10131	市区	中南4C景城东区1#配电室1#主变	10	630	263.97
10132	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站4#主变	10	800	240.16
10133	市区	中南4C景城东区2#配电室1#主变	10	800	421.36
10134	市区	中南4B景城南区2#配电室1#主变	10	630	294.399
10135	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室2#主变	10	800	477.2
10136	市区	中南4C景城东区4#配电室1#主变	10	400	320
10137	市区	中南4B景城南区1#配电室1#主变	10	800	347.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10138	市区	中南4C景城东区1#配电室3#主变	10	630	198.576
10139	市区	中南4B景城南区3#配电室1#主变	10	630	294.399
10140	市区	中南4B景城南区3#配电室3#主变	10	630	295.974
10141	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站2#主变	10	800	306.64
10142	市区	中南4C景城东区2#配电室3#主变	10	800	439.52
10143	市区	中南4B景城南区4#配电室1#主变	10	315	213.318
10144	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室4#主变	10	800	468.32
10145	市区	中南4B景城南区2#配电室3#主变	10	630	318.276
10146	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站2#主变	10	630	317.457
10147	市区	香苑东园8#楼2#开关站4#主变	20	800	477.84
10148	市区	香苑东园8#楼2#开关站2#主变	20	800	494.16
10149	市区	香苑东园6#楼1#开关站2#主变	20	800	481.2
10150	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室2#主变	20	630	304.983
10151	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室4#主变	20	630	336.357
10152	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室2#主变	20	800	420.48
10153	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室4#主变	20	800	438.8
10154	市区	香苑东园1#楼1#配电室2#主变	20	800	440.16
10155	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室2#主变	20	800	368.8
10156	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室2#主变	20	800	389.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10157	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室4#主变	20	800	473.84
10158	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室4#主变	20	800	471.36
10159	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室2#主变	20	800	468.16
10160	市区	紫兴线商住小区3#S3箱变	10	400	320
10161	市区	金悦商业中心1#配电室1#主变	10	800	500.64
10162	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	0
10163	市区	金悦商业中心2#配电室1#主变	10	800	452.16
10164	市区	金悦商业中心2#配电室3#主变	10	800	467.52
10165	市区	金悦商业中心3#配电室1#主变	10	800	246
10166	市区	紫兴线日野2#S15箱变	10	500	269.45
10167	市区	紫兴线日野S9箱变	10	500	107.65
10168	市区	紫兴线交校箱变	10	315	252
10169	市区	紫兴线保健院2#箱变主变	10	630	378.315
10170	市区	紫兴线大兴房产1#S4箱变	10	630	241.668
10171	市区	紫兴线凯发新园S12箱变	10	630	27.972
10172	市区	紫兴线建行主变	10	630	137.025
10173	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	0
10174	市区	紫兴线保健院1#箱变主变	10	630	332.199
10175	市区	紫兴线凯发新园2#S16箱变	10	500	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10176	市区	紫兴线商住小区2#S1箱变	10	400	76.84
10177	市区	金悦商业中心1#配电室3#主变	10	800	463.36
10178	市区	紫兴线华荣房产美变	10	315	168.777
10179	市区	力拓倾城1#配电室1#主变	10	800	454.96
10180	市区	太和名苑5#配电室1#主变	10	630	470.988
10181	市区	力拓倾城1#配电室4#主变	10	800	393.76
10182	市区	滨河人家1#配电室2#主变	10	800	500.8
10183	市区	力拓倾城2#配电室2#主变	10	800	471.12
10184	市区	太和名苑3#配电室3#主变	10	630	241.857
10185	市区	滨河人家2#配电室2#主变	10	800	467.76
10186	市区	滨河人家3#配电室2#主变	10	800	334.48
10187	市区	太和名苑3#配电室1#主变	10	630	351.351
10188	市区	华建颐园2#配电室3#主变	10	630	195.678
10189	市区	太和名苑2#配电室1#主变	10	800	370.8
10190	市区	力拓倾城3#配电室2#主变	10	800	364.72
10191	市区	华建颐园1#配电室1#主变	10	630	321.804
10192	市区	华建颐园1#配电室3#主变	10	630	343.854
10193	市区	力拓倾城3#配电室4#主变	10	800	445.52
10194	市区	力拓倾城4#配电室2#主变	10	800	414.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10195	市区	力拓倾城4#配电室4#主变	10	800	441.36
10196	市区	华建颐园2#配电室1#主变	10	630	296.163
10197	市区	太和名苑4#配电室3#主变	10	630	287.028
10198	市区	华建颐园1#开关站1#主变	10	630	394.002
10199	市区	太和名苑4#配电室1#主变	10	630	395.64
10200	市区	华建颐园3#配电室1#主变	10	800	434.8
10201	市区	金牛大厦变电所2#主变	10	800	350.64
10202	市区	金牛大厦变电所4#主变	10	800	265.84
10203	市区	太和名苑5#配电室3#主变	10	630	367.164
10204	市区	华建颐园3#配电室3#主变	10	800	462.8
10205	市区	力拓倾城2#配电室4#主变	10	800	378.32
10206	市区	御景湾4#用户配电室2#变	10	800	425.68
10207	市区	御景湾4#用户配电室4#变	10	800	221.68
10208	市区	御景湾1#用户开关站4#变	10	800	471.2
10209	市区	佳盛线盛世明都二期充电桩欧变主变	10	200	159.62
10210	市区	南国裕墅1#配电室2#主变	10	630	293.328
10211	市区	南国裕墅1#配电室4#主变	10	630	323.568
10212	市区	冠亨名城2#配电室1#主变	10	800	435.2
10213	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站2#主变	10	630	297.612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10214	市区	港海明珠1#配电室3#主变	10	630	380.646
10215	市区	港海明珠2#配电室3#主变	10	800	577.52
10216	市区	吾悦和府沁园2#配电室3#主变	10	800	473.36
10217	市区	港海明珠2#配电室1#主变	10	800	627.2
10218	市区	港海明珠1#配电室1#主变	10	630	368.298
10219	市区	吾悦和府沁园2#配电室1#主变	10	800	468.16
10220	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室4#主变	10	800	498
10221	市区	吾悦和府沁园1#配电室1#主变	10	800	375.36
10222	市区	吾悦和府沁园1#开关站1#主变	10	800	380
10223	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室2#主变	10	800	345.2
10224	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站4#主变	10	630	374.409
10225	市区	御景湾3#配电室2#变压器配电变压器	10	800	320.8
10226	市区	冠亨名城2#开关站1#主变	10	800	336.32
10227	市区	冠亨名城1#配电室1#主变	10	800	396.64
10228	市区	冠亨名城1#开关站1#主变	10	800	480.96
10229	市区	盛世明都2#配电室3#变压器	10	800	433.2
10230	市区	盛世明都2#配电室1#变压器	10	800	411.68
10231	市区	盛世明都1#配电室3#变压器	10	800	470
10232	市区	盛世明都1#配电室1#变压器	10	800	412.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10233	市区	御景湾1#用户开关站2#变	10	800	267.2
10234	市区	御景湾2#用户开关站2#变	10	800	467.2
10235	市区	御景湾5#用户配电室2#变	10	800	385.2
10236	市区	名望府充电桩欧变	10	400	277.6
10237	市区	钱江绿洲2#配电室3#主变	10	800	491.36
10238	市区	钱江绿洲1#配电室1#变压器	10	800	404.16
10239	市区	凤城北苑东区1#配电室1#主变	10	800	448.16
10240	市区	凤城北苑东区2#配电室1#主变	10	800	469.2
10241	市区	钱江绿洲2#配电室1#主变	10	800	441.36
10242	市区	钱江绿洲6#配电室1#主变	10	630	309.393
10243	市区	凤城北苑东区1#配电室3#主变	10	800	529.52
10244	市区	名望府3#配电室1#主变	10	800	496.8
10245	市区	名望府1#配电室1#主变	10	800	350
10246	市区	名望府1#配电室3#主变	10	800	476
10247	市区	名望府2#配电室3#主变	10	800	514.96
10248	市区	钱江绿洲6#配电室3#主变	10	630	389.151
10249	市区	凤城北苑东区3#配电室1#主变	10	800	498.64
10250	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室1#主变	10	800	400.16
10251	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室3#主变	10	800	422.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10252	市区	凤城北苑东区2#配电室3#主变	10	800	461.2
10253	市区	名望府2#配电室1#主变	10	800	474.32
10254	市区	绿洲豪庭2#配电室2#主变	10	800	429.36
10255	市区	绿洲豪庭2#配电室4#主变	10	800	398.96
10256	市区	绿洲豪庭1#配电室4#主变	10	800	349.6
10257	市区	绿洲豪庭1#配电室2#主变	10	800	416.24
10258	市区	馨隆花苑1#配电室1#主变	10	800	388.48
10259	市区	馨隆花苑1#配电室3#主变	10	800	426.64
10260	市区	孙吴小区2#配电室1#主变	10	800	519.36
10261	市区	孙吴小区1#配电室3#变	10	800	424.64
10262	市区	孙吴小区1#配电室1#主变	10	800	491.68
10263	市区	孙吴小区2#配电室3#主变	10	800	506.32
10264	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站1#变压器	10	800	462.16
10265	市区	乔逸线/高青线西城逸景1#开关站3#变压器	10	800	450
10266	市区	西城逸景2#用户开关站1#变压器	10	630	260.946
10267	市区	华樾花园2#配电室2#主变	10	800	320.16
10268	市区	幸福嘉园2#配电室2#主变	10	800	441.2
10269	市区	高架停车场1#箱变	10	630	182.637
10270	市区	高架停车场4#箱变	10	630	209.538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10271	市区	幸福嘉园2#配电室4#主变	10	800	468
10272	市区	华樾花园1#配电室4#主变	10	800	350.16
10273	市区	高架停车场3#箱变	10	630	66.339
10274	市区	高架停车场6#箱变	10	630	238.581
10275	市区	高架停车场2#箱变	10	400	37.92
10276	市区	幸福嘉园1#配电室2#主变	10	800	478.32
10277	市区	高架停车场5#箱变	10	630	152.901
10278	市区	幸福嘉园1#配电室4#主变	10	800	452.32
10279	市区	华樾花园1#配电室2#主变	10	800	528.16
10280	市区	华樾花园2#配电室4#主变	10	800	524.16
10281	市区	汇都商务中心1#配电室3#主变配电变压器	10	630	108.045
10282	市区	汇都商务中心1#开关站1#主变	10	630	412.776
10283	市区	汇都商务中心1#配电室1#主变	10	630	361.746
10284	市区	万悦花园南区2#配电室2#主变	10	800	396.16
10285	市区	新佳城3#配电室1#主变	10	800	539.2
10286	市区	新佳城2#配电室3#主变	10	800	573.2
10287	市区	新佳城2#配电室1#主变	10	800	580.48
10288	市区	新佳城3#配电室3#主变	10	800	488
10289	市区	新佳城1#配电室1#主变	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10290	市区	新佳城4#配电室3#主变	10	800	607.2
10291	市区	万悦花园北区4#配电室2#主变	10	800	458.96
10292	市区	万悦花园南区1#配电室4#主变	10	630	387.765
10293	市区	万悦花园南区1#配电室2#主变	10	630	331.632
10294	市区	光明西园1#配电室1#主变	10	800	336.64
10295	市区	新佳城5#配电室1#主变	10	800	606.64
10296	市区	万悦花园北区4#配电室4#主变	10	800	485.2
10297	市区	光明西园1#开关站1#主变	10	800	317.52
10298	市区	万悦花园南区2#配电室4#主变	10	800	468.16
10299	市区	新佳城5#配电室3#主变	10	800	612
10300	市区	新佳城4#配电室1#主变	10	800	560.96
10301	市区	新佳城1#配电室3#主变	10	800	528.32
10302	市区	华樾花园4#配电室4#主变	10	800	416.64
10303	市区	碧桂园二期2#配电室2主变配电变压器	10	630	271.908
10304	市区	碧桂园二期4#配电室4#变压器	10	800	427.52
10305	市区	华樾花园5#配电室4#主变	10	800	421.52
10306	市区	华樾花园3#配电室2#主变	10	800	394.32
10307	市区	华樾花园5#配电室2#主变	10	800	534.16
10308	市区	华樾花园4#配电室2#主变	10	800	513.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10309	市区	华樾花园3#配电室4#主变	10	800	419.36
10310	市区	碧桂园二期4#配电室2#变压器	10	800	382.64
10311	市区	华樾花园2#开关站2#主变	10	800	479.36
10312	市区	碧桂园二期1#配电室2#变压器	10	630	192.213
10313	市区	和光尘樾4#主变	10	800	640
10314	市区	和光尘樾2#主变	10	800	640
10315	市区	碧桂园二期5#配电室2#主变	10	630	286.209
10316	市区	铂都观邸4#配电室1#主变	10	800	438
10317	市区	铂都观邸3#配电室1#主变	10	800	522.32
10318	市区	碧桂园二期3#配电室2#主变配电变压器	10	800	341.52
10319	市区	铂都观邸3#配电室3#主变	10	800	502.48
10320	市区	铂都观邸4#配电室3#主变	10	800	599.2
10321	市区	恒隆花园1#箱变	10	400	216.88
10322	市区	峰尚生活广场配电室2#主变	10	800	392.72
10323	市区	桃源胜景8#欧式箱变	10	400	182.12
10324	市区	峰尚生活广场配电室4#主变	10	800	318.32
10325	市区	桃源胜景7#欧式箱变	10	400	181
10326	市区	新洋26#变	10	400	217.28
10327	市区	恒隆花园4#箱变	10	400	193.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10328	市区	桃源胜景6#欧式箱变	10	400	202.24
10329	市区	电动汽车9#箱变主变	10	400	316.92
10330	市区	恒隆花园1#配电室1#主变	10	630	423.99
10331	市区	桃源胜景5#欧式箱变	10	400	90.68
10332	市区	恒隆花园2#开关站1#主变	10	800	532.4
10333	市区	恒隆花园1#配电室3#主变	10	630	470.106
10334	市区	城区开发13#	10	315	79.663
10335	市区	工行宿舍	10	315	77.742
10336	市区	庆中1#	10	400	131.48
10337	市区	双元6#	10	400	237.68
10338	市区	城区开发1#	10	400	95.48
10339	市区	双园五巷2#公用变	10	400	136.44
10340	市区	机床厂1#	10	400	127.08
10341	市区	城区开发2#变	10	400	134.68
10342	市区	博奥名苑1#配电室2#主变	10	630	352.17
10343	市区	文峰派出所	10	400	18.32
10344	市区	双元3#	10	400	143.16
10345	市区	阳光雅居1#变电所2#主变	10	1000	436.7
10346	市区	鼎盛时代变电所2#主变	10	1000	394.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10347	市区	悦心园1#主变	10	1000	392
10348	市区	双园6#	10	400	89.16
10349	市区	悦心园2#主变	10	1000	344.4
10350	市区	双元13#	10	400	116.44
10351	市区	庆中4#	10	400	100.4
10352	市区	双元2#公用变	10	400	49.4
10353	市区	拆迁配套公司	10	630	172.683
10354	市区	庆中2#	10	315	0
10355	市区	庆中3#	10	400	110.32
10356	市区	正泰置业1#	10	630	168.147
10357	市区	正泰置业2#	10	630	170.415
10358	市区	双元12#	10	400	132.32
10359	市区	双园7#	10	400	96.88
10360	市区	双元10#	10	400	71.08
10361	市区	双园五巷公用变	10	400	154.92
10362	市区	清华名居6#箱变主变	10	630	8.19
10363	市区	双元5#	10	315	94.594
10364	市区	阳光雅居1#变电所1#主变	10	1000	452.5
10365	市区	双园1#	10	400	32.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10366	市区	中梁望府景园3#配电室2#主变	10	800	468.64
10367	市区	中梁望府景园1#配电室4#主变	10	800	482.8
10368	市区	中梁望府景园2#配电室4#主变	10	800	476.8
10369	市区	中梁望府景园1#配电室2#主变	10	800	490.8
10370	市区	紫荆花园变电所2#主变	10	500	227.5
10371	市区	太极大厦2#S12	10	630	332.892
10372	市区	紫御府开关站2#主变	10	800	412.08
10373	市区	华兴嘉园2#S2箱变	10	500	170
10374	市区	华兴嘉园1#S3箱变	10	500	180.85
10375	市区	金色家园小区配电室2#主变	10	1000	406.9
10376	市区	华兴嘉园1#小区变1#主变	10	630	221.193
10377	市区	粮库1#变	10	400	213.76
10378	市区	广安大厦S4箱变	10	500	210.4
10379	市区	金色家园小区配电室1#主变	10	1000	403.3
10380	市区	沿河S6	10	500	356.55
10381	市区	华兴嘉园1#小区变2#主变	10	630	321.804
10382	市区	紫御府1#配电室4#主变	10	800	553.76
10383	市区	紫御府1#配电室2#主变	10	800	432.72
10384	市区	沿河S5箱变	10	315	58.243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10385	市区	盐都工贸	10	630	156.177
10386	市区	国贸中心2#配电室2#主变	10	800	384.32
10387	市区	国贸中心2#配电室4#主变	10	800	441.68
10388	市区	先锋国际1#开关站1#主变	10	630	325.521
10389	市区	国贸中心1#配电室4#主变	10	800	637.52
10390	市区	先锋国际1#配电室1#主变	10	630	337.05
10391	市区	先锋国际1#配电室3#主变	10	630	272.727
10392	市区	国贸中心1#配电室2#主变	10	800	629.84
10393	市区	沿海电子园区1#开关站2#主变	10	800	570.16
10394	市区	潘黄兴民1#变	10	200	1.54
10395	市区	潘黄兴民3#变	10	200	129.48
10396	市区	潘黄兴民2#变	10	200	126.3
10397	市区	吾悦和府润园1#配电室1#主变	10	800	448.16
10398	市区	碧桂园二期4#配电室3#变压器	10	800	314.96
10399	市区	碧桂园二期4#配电室1#变压器	10	800	383.52
10400	市区	碧桂园二期1#配电室1#变压器	10	630	331.191
10401	市区	怡和园3#配电室4#变配电变压器	10	800	405.36
10402	市区	吾悦和府润园1#开关站1#主变	10	800	440.8
10403	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室4#主变	10	800	394.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10404	市区	同仁怡和园1#配电室2#主变	10	800	291.52
10405	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室2#主变	10	800	409.36
10406	市区	同仁怡和园1#配电室4#主变	10	800	491.2
10407	市区	同仁怡和园2#配电室2#主变	10	800	425.52
10408	市区	同仁怡和园2#配电室4#主变	10	800	465.36
10409	市区	吾悦和府润园1#配电室3#主变	10	800	407.2
10410	市区	名望府3#配电室2#主变	10	800	556.32
10411	市区	名望府2#配电室4#主变	10	800	510.48
10412	市区	钱江绿洲2#配电室4#主变	10	800	523.68
10413	市区	同人怡和园2#开关站2#主变配电变压器	10	800	373.84
10414	市区	名望府2#配电室2#主变	10	800	494.48
10415	市区	钱江绿洲2#开关站2#主变	10	800	392.32
10416	市区	钱江绿洲2#开关站4#主变	10	800	515.68
10417	市区	钱江绿洲4#配电房4#主变	10	800	448
10418	市区	钱江绿洲4#配电房2#主变	10	800	463.2
10419	市区	钱江绿洲1#配电室2#变压器	10	800	437.36
10420	市区	钱江绿洲2#配电室2#主变	10	800	431.68
10421	市区	怡和园3#配电室2#变配电变压器	10	800	401.36
10422	市区	钱江绿洲6#配电室2#主变	10	630	369.558

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10423	市区	钱江绿洲6#配电室4#主变	10	630	375.669
10424	市区	名望府1#配电室4#主变	10	800	368.64
10425	市区	碧桂园二期5#配电室1#主变	10	630	274.113
10426	市区	碧桂园二期3#配电室1#主变配电变压器	10	800	393.68
10427	市区	碧桂园二期2#配电室1#主变	10	630	245.826
10428	市区	名望府1#配电室2#主变	10	800	412.64
10429	市区	娱乐花园S11箱变主变	10	630	257.166
10430	市区	娱乐花园S10箱变主变	10	630	87.444
10431	市区	凤凰文化广场5#配电室3#主变	10	800	430.32
10432	市区	娱乐花园S12箱变主变	10	630	174.447
10433	市区	瑞景广场变电所2#主变	10	800	426.64
10434	市区	娱乐公寓S9箱变主变	10	630	375.417
10435	市区	娱乐花园S13箱变主变	10	630	187.74
10436	市区	凤凰文化广场5#配电室1#主变	10	800	375.68
10437	市区	娱乐公寓S8箱变主变	10	630	297.864
10438	市区	同心南苑2#配电室2#变	10	800	477.68
10439	市区	甘露17#变	10	200	85.02
10440	市区	同心7#变	10	200	121.66
10441	市区	格林春天1#开关站1#主变	10	800	468.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10442	市区	紫光花园1#配电室2#主变	10	800	496.96
10443	市区	紫光花园1#配电室4#主变	10	800	498.72
10444	市区	同心3#变	10	200	136.34
10445	市区	同心雅苑配电房1#主变	10	800	407.6
10446	市区	甘露4#变	10	200	140.72
10447	市区	同心6#变	10	200	133.92
10448	市区	同心西苑配电室3#主变	10	800	449.2
10449	市区	同心南苑2#配电室4#变	10	800	452.8
10450	市区	同心南苑1#配电室2#变	10	800	549.2
10451	市区	同心南苑3#配电室4#变	10	800	495.52
10452	市区	甘露2#变	10	200	129.86
10453	市区	同心10#变	10	200	120.34
10454	市区	同心南苑3#配电室2#变	10	800	415.68
10455	市区	同心南苑1#配电室4#变	10	800	509.36
10456	市区	格林春天2#配电室1#主变	10	630	325.584
10457	市区	同心西苑配电室1#主变	10	800	414.64
10458	市区	翡翠南园1#配电室2#主变	10	630	274.806
10459	市区	盐湾22#箱变	10	630	305.172
10460	市区	盐湾12#主变	10	630	234.108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10461	市区	盐湾18#箱变主变	10	400	110.44
10462	市区	盐城大桥1#箱变	10	630	296.856
10463	市区	翡翠南园2#开关站1#主变	10	800	464.64
10464	市区	翡翠南园2#开关站3#主变	10	800	450
10465	市区	翡翠南园1#配电室4#主变	10	630	373.464
10466	市区	丝绸公司宿舍S1	10	315	114.817
10467	市区	盐湾17#箱变主变	10	400	160.6
10468	市区	盐湾20#箱变主变	10	400	210.76
10469	市区	翡翠南园1#开关站2#主变	10	800	473.52
10470	市区	碧桂园小区2#配电房1#主变	10	800	414.96
10471	市区	碧桂园小区1#配电房1#主变	10	630	289.863
10472	市区	港馨园小区1#配电室4#主变	10	800	433.68
10473	市区	港馨园小区1#配电室2#主变	10	800	407.2
10474	市区	碧桂园小区1#配电房3#主变	10	630	197.442
10475	市区	港馨园小区1#开关站4#主变	10	630	270.963
10476	市区	港馨园小区1#开关站2#主变	10	630	329.112
10477	市区	和光尘樾3#主变	10	800	640
10478	市区	碧桂园小区1#开关站3#主变	10	630	279.279
10479	市区	碧桂园小区1#开关站1#主变	10	630	320.103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10480	市区	和光尘樾1#主变	10	800	628.48
10481	市区	秦南亭湖14#变	10	400	140.24
10482	市区	秦南集镇41#变	10	400	32.32
10483	市区	秦南亭湖15#变	10	400	243.08
10484	市区	秦南集镇42#变	10	400	106.48
10485	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	94.64
10486	市区	秦南灯塔20#变	10	200	113.46
10487	市区	秦南灯塔2#变	10	200	23.96
10488	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	79.2
10489	市区	秦南亭湖6#杆上配变	10	200	56.24
10490	市区	秦南亭湖5#杆上配变	10	315	136.458
10491	市区	秦南亭湖2#变	10	200	7.72
10492	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	188.68
10493	市区	秦南亭湖7#杆上配变	10	200	14.58
10494	市区	秦南亭湖13#变	10	200	65.92
10495	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	59.16
10496	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	142.78
10497	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	112
10498	市区	秦南亭湖3#杆上配变-JN	10	200	92.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10499	市区	秦南亭湖12#变	10	200	80.08
10500	市区	秦南灯塔23#变	10	200	9.3
10501	市区	秦南亭湖11#变	10	400	111.08
10502	市区	秦南灯塔25#变	10	200	123.66
10503	市区	秦南灯塔26#变	10	200	127.8
10504	市区	秦南集镇27#变	10	200	57.16
10505	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	170.76
10506	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	227.84
10507	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	249.32
10508	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	640
10509	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	640
10510	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	302.64
10511	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	640
10512	市区	秦南亭湖1#杆上配变	10	100	22.87
10513	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	62.66
10514	市区	秦南关陈21#变	10	400	0
10515	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	77.2
10516	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	73.74
10517	市区	秦南孙伙11#变	10	200	85.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10518	市区	秦南孙伙10#变	10	200	83.04
10519	市区	秦南关陈16#变	10	400	152.16
10520	市区	秦南关陈3#变	10	200	42.96
10521	市区	秦南孙伙13#变	10	400	185.16
10522	市区	秦南关陈17#变	10	315	0
10523	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	71.7
10524	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	20.76
10525	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	0
10526	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	167.422
10527	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站1#主变	10	630	321.93
10528	市区	中江外滩城3#配电室1#主变	10	630	386.253
10529	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室3#主变	10	800	436.32
10530	市区	中江外滩城2#配电室1#主变	10	800	421.68
10531	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站3#主变	10	800	395.36
10532	市区	中江外滩城3#配电室3#主变	10	630	504
10533	市区	中南4B景城南区1#配电室2#主变	10	800	386.64
10534	市区	中南4B景城南区2#配电室4#主变	10	630	296.1
10535	市区	中南4B景城南区2#配电室2#主变	10	630	342.342
10536	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站1#主变	10	800	283.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10537	市区	中南4B景城南区3#配电室2#主变	10	630	325.962
10538	市区	中南4C景城东区3#配电室2#主变	10	800	409.84
10539	市区	中南4B景城南区4#配电室2#主变	10	315	220.878
10540	市区	中南4B景城南区3#配电室4#主变	10	630	296.226
10541	市区	中南4C景城东区1#配电室4#主变	10	630	327.222
10542	市区	中南4C景城东区2#配电室2#主变	10	800	378.96
10543	市区	佳江线高架充电桩1#变压器	10	630	202.734
10544	市区	佳江线高架充电桩2#变压器	10	630	109.305
10545	市区	中南4C景城东区1#配电室2#主变	10	630	289.674
10546	市区	中南4C景城东区2#配电室4#主变	10	800	398.16
10547	市区	中江外滩城1#开关站1#主变	10	630	296.226
10548	市区	中南4C景城东区4#配电室2#主变	10	400	228.24
10549	市区	中南4C景城东区幼儿园欧变	10	630	354.69
10550	市区	中江外滩城1#配电室1#主变	10	630	216.783
10551	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室1#主变	10	800	476.32
10552	市区	中江外滩城2#配电室3#主变	10	800	465.84
10553	市区	凤洋17#变	10	400	6
10554	市区	紫薇国际1#配电室1#主变	20	1000	394.8
10555	市区	紫薇国际2#配电室1#主变	20	500	161.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10556	市区	涌鑫1#配电室4#主变	10	1000	650.3
10557	市区	新嘉源公寓2#配电室2#主变	10	800	474.48
10558	市区	新嘉源公寓1#配电室4#主变	10	800	531.36
10559	市区	中舍花园二期2#配电室2#主变	10	800	457.52
10560	市区	中舍花园二期6#配电室2#主变	10	800	402.72
10561	市区	中舍花园二期2#配电室4#主变	10	800	475.52
10562	市区	新嘉源3#配电室2#主变	10	800	443.36
10563	市区	新嘉源公寓4#配电室2#主变	10	800	473.12
10564	市区	新嘉源公寓2#开关站4#主变	10	630	278.523
10565	市区	中舍花园二期1#配电室2#主变	10	800	417.2
10566	市区	新嘉源公寓2#开关站2#主变	10	630	318.843
10567	市区	中舍花园二期3#配电室2#主变	10	800	416.08
10568	市区	中舍花园2#配电室2#主变	10	800	275.44
10569	市区	新嘉源公寓2#配电室4#主变	10	800	545.52
10570	市区	新嘉源3#配电室4#主变	10	800	423.6
10571	市区	中舍花园小区1#配电室4#主变	10	800	378.88
10572	市区	中舍花园二期4#配电室4#主变	10	800	411.68
10573	市区	中舍花园二期1#开关站2#主变	10	800	379.76
10574	市区	中舍花园二期4#配电室2#主变	10	800	451.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10575	市区	中舍花园二期1#配电室4#主变	10	800	425.52
10576	市区	中舍花园二期3#配电室4#主变	10	800	298.64
10577	市区	中舍花园小区3#配电室4#主变	10	800	406
10578	市区	中舍花园小区3#配电室2#主变	10	800	301.44
10579	市区	新嘉源公寓1#配电室2#主变	10	800	458.64
10580	市区	中舍花园二期5#配电室4#主变	10	800	544.96
10581	市区	中舍花园二期5#配电室2#主变	10	800	424.8
10582	市区	中舍花园小区1#配电室2#主变	10	800	428.56
10583	市区	中舍花园二期6#配电室4#主变	10	800	433.36
10584	市区	涌鑫1#配电室3#主变	10	1000	623.3
10585	市区	中舍花园2#配电室4#主变	10	800	429.6
10586	市区	绿地书香园2#配电室1#主变	10	800	423.36
10587	市区	亭绿1#配电室3#主变	10	800	396.4
10588	市区	绿地书香园1#配电室1#主变	10	630	284.697
10589	市区	麒麟府4#配电室2#主变	10	800	402.08
10590	市区	锐轩财富广场2#配电室4#主变	10	800	612.48
10591	市区	绿地书香园1#配电室3#主变	10	630	235.242
10592	市区	锐轩财富广场2#配电室2#主变	10	800	498.72
10593	市区	亭绿2#配电室1#主变	10	800	424.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10594	市区	国际花都三期1#配电室3#主变	10	800	360.4
10595	市区	国际花都三期2#配电室3#主变	10	630	272.853
10596	市区	麒麟府1#配电室4#主变	10	630	329.364
10597	市区	国际花都三期2#配电室1#主变	10	630	252
10598	市区	绿地书香园3#配电室1#主变	10	800	309.36
10599	市区	亭绿1#开关站1#主变	10	630	356.202
10600	市区	锐轩财富广场1#配电室4#主变	10	630	377.685
10601	市区	麒麟府2#配电室2#主变	10	800	362.08
10602	市区	锐轩财富广场1#配电室2#主变	10	630	371.007
10603	市区	亭绿1#配电室1#主变	10	800	403.36
10604	市区	麒麟府2#配电室4#主变	10	800	462.48
10605	市区	麒麟府1#配电室2#主变	10	630	320.355
10606	市区	麒麟府3#配电室2#主变	10	800	398.56
10607	市区	国际花都三期1#配电室1#主变	10	800	308.96
10608	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室1#主变	20	800	398.16
10609	市区	金融城2#地块4#配电室2#主变	20	630	113.841
10610	市区	金融城2#地块4#配电室4#主变	20	800	158.72
10611	市区	金融城1#地块2#配电室4#主变	20	800	209.2
10612	市区	金融城1#地块2#配电室2#主变	20	800	119.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10613	市区	金融城1#地块1#配电室2#主变	20	800	171.84
10614	市区	蔚蓝水岸小区开关站1#主变	20	800	494.8
10615	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室1#主变	20	800	458.72
10616	市区	紫薇国际3#配电室1#主变	20	1000	53.1
10617	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室3#主变	20	800	493.52
10618	市区	滨河花园配电室1#主变	20	800	404.32
10619	市区	滨河花园开关站3#主变	20	800	470.48
10620	市区	金融城2#地块3#配电室4#主变	20	800	132.32
10621	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室3#主变	20	800	492.48
10622	市区	紫薇国际1#配电室2#主变	20	1000	455.6
10623	市区	紫薇国际3#配电室2#主变	20	1000	443.1
10624	市区	滨河花园开关站1#主变	20	800	87.68
10625	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	0
10626	市区	紫薇国际2#配电室2#主变	20	500	195.15
10627	市区	金融城2#地块3#配电室2#主变	20	800	8.96
10628	市区	四季新城2#配电室3#主变	10	800	475.28
10629	市区	四季新城3#配电室1#主变	10	800	575.52
10630	市区	四季新城4#配电室1#主变	10	800	201.92
10631	市区	四季新城1#配电室1#主变	10	800	346.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10632	市区	城北小区配电室2#主变	10	630	137.97
10633	市区	四季新城1#配电室3#主变	10	800	253.92
10634	市区	四季新城3#配电室3#主变	10	800	371.68
10635	市区	四季新城2#配电室1#主变	10	800	364.72
10636	市区	四季新城开关站1#主变	10	800	317.12
10637	市区	中舍花园二期6#配电室3#主变	10	800	442.88
10638	市区	中舍花园二期6#配电室1#主变	10	800	428.56
10639	市区	新嘉源公寓1#配电室1#主变	10	800	510
10640	市区	中舍花园二期5#配电室3#主变	10	800	393.52
10641	市区	新嘉源公寓2#配电室3#主变	10	800	441.92
10642	市区	中舍花园二期1#配电室3#主变	10	800	355.52
10643	市区	中舍花园二期5#配电室1#主变	10	800	413.36
10644	市区	新嘉源公寓1#配电室3#主变	10	800	462.24
10645	市区	中舍花园2#配电室3#主变	10	800	313.6
10646	市区	中舍花园小区1#配电室3#主变	10	800	430.24
10647	市区	中舍花园小区3#配电室3#主变	10	800	443.12
10648	市区	中舍花园二期1#开关站1#主变	10	800	274.72
10649	市区	新嘉源公寓2#配电室1#主变	10	800	531.68
10650	市区	中舍花园二期3#配电室3#主变	10	800	382.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10651	市区	中舍花园二期4#配电室3#主变	10	800	376.08
10652	市区	中舍花园二期4#配电室1#主变	10	800	518.96
10653	市区	中舍花园二期3#配电室1#主变	10	800	391.36
10654	市区	中舍花园小区3#配电室1#主变	10	800	353.2
10655	市区	中舍花园二期2#配电室3#主变	10	800	461.68
10656	市区	涌鑫1#配电室1#主变	10	1000	604.5
10657	市区	涌鑫1#配电室2#主变	10	1000	610.8
10658	市区	新嘉源3#配电室3#主变	10	800	425.52
10659	市区	中舍花园小区1#配电室1#主变	10	800	421.28
10660	市区	中舍花园二期2#配电室1#主变	10	800	423.92
10661	市区	新嘉源公寓4#配电室1#主变	10	800	406.64
10662	市区	新嘉源公寓2#开关站3#主变	10	630	315
10663	市区	新嘉源公寓2#开关站1#主变	10	630	452.025
10664	市区	中舍花园二期1#配电室1#主变	10	800	404.72
10665	市区	新嘉源3#配电室1#主变	10	800	491.12
10666	市区	中舍花园2#配电室1#主变	10	800	352.48
10667	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室2#主变	10	800	380.8
10668	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室1#主变	10	800	394.8
10669	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室2#主变	10	800	430.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10670	市区	日月星城4#配电室2#主变	10	630	258.993
10671	市区	日月星城4#配电室4#主变	10	630	267.183
10672	市区	金庭线印象S1欧变	10	630	257.04
10673	市区	金庭线印象S2欧变	10	500	169.9
10674	市区	金庭线印象S5欧变	10	500	178.8
10675	市区	日月星城3#配电室4#主变	10	800	373.84
10676	市区	日月星城1#开关站2#主变	10	800	390.8
10677	市区	日月星城1#配电室2#主变	10	630	276.192
10678	市区	日月星城1#配电室4#主变	10	630	426.069
10679	市区	日月星城3#配电室2#主变	10	800	374.64
10680	市区	绍林4#变	10	200	126.34
10681	市区	神州河畔1#配电所2#变	10	800	482.4
10682	市区	兴城家园1#配电所2#变	10	800	304.4
10683	市区	神州河畔1#配电所4#变	10	800	474
10684	市区	兴都公寓1#配电室2#变	10	800	272.64
10685	市区	兴城家园1#配电所4#变	10	800	389.2
10686	市区	兴都公寓1#配电室4#变	10	800	234
10687	市区	兴都公寓2#配电室2#变	10	800	324.16
10688	市区	海润尊品1#配电室3#主变	10	630	322.875

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10689	市区	神州河畔2#配电室2#主变	10	800	434.48
10690	市区	龙城峰景2#配电室3#主变	10	800	349.84
10691	市区	兴都公寓2#配电室4#变	10	800	574.56
10692	市区	龙城峰景2#配电室1#主变	10	800	369.52
10693	市区	海润尊品1#配电室1#主变	10	630	290.808
10694	市区	神州河畔3#配电室2#主变	10	800	380.64
10695	市区	神州河畔3#配电室4#主变	10	800	362.16
10696	市区	乾峰大厦1#开关站1#主变	10	800	488.64
10697	市区	龙湖天奕4#配电室2#主变	10	800	544.16
10698	市区	潘黄益丰1#变	10	200	60.84
10699	市区	聚贤线伍西15#变	10	200	124
10700	市区	龙湖天奕3#配电室2#主变	10	800	562.96
10701	市区	伍西4#欧变	10	400	248.24
10702	市区	聚贤线伍西14#变	10	200	142.12
10703	市区	聚贤线未来城1#箱变	10	400	301.24
10704	市区	龙湖天奕4#配电室4#主变	10	800	569.84
10705	市区	龙湖天奕2#配电室2#主变	10	800	536.16
10706	市区	龙湖天奕1#配电室4#主变	10	800	581.68
10707	市区	龙湖天奕3#配电室4#主变	10	800	606.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10708	市区	龙湖天奕2#配电室4#主变	10	800	598.8
10709	市区	龙湖天奕1#配电室2#主变	10	800	638.8
10710	市区	头灶29#变	10	200	0
10711	市区	头灶中心村1#变	10	400	161.32
10712	市区	头灶小区2#变美式箱变	10	500	193
10713	市区	虹越豪庭1#S1	10	630	247.212
10714	市区	头灶小区1#变美式箱变02008	10	500	186.8
10715	市区	虹越豪庭2#S2	10	630	222.201
10716	市区	月康26#变-	10	200	30.5
10717	市区	虹越豪庭小区配电室1#变	10	630	262.584
10718	市区	头灶17#变	10	315	58.527
10719	市区	虹越豪庭小区配电室2#变	10	630	338.184
10720	市区	华泰景城配电室1#主变	10	800	416.64
10721	市区	华泰景城配电室3#主变	10	800	447.84
10722	市区	江南名苑2#配电室2#变压器	10	630	82.53
10723	市区	张庄文化广场配电房2#变	10	800	563.92
10724	市区	万泰名都1#配电房1#主变	10	800	511.52
10725	市区	集镇14#变012	10	200	93.54
10726	市区	华泰景城南苑配电室2#主变	10	800	432.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10727	市区	集镇3#箱式变	10	400	200.16
10728	市区	华泰景城配电室4#主变	10	800	497.84
10729	市区	华泰景城配电室2#主变	10	800	439.36
10730	市区	华西苑小区变05001	10	630	292.446
10731	市区	张庄建业路变	10	400	234.16
10732	市区	东华置业公变	10	250	102.325
10733	市区	张庄集镇13#变	10	400	107.48
10734	市区	旺源大楼商务楼主变	10	630	324.828
10735	市区	江南名苑2#主变	10	630	383.733
10736	市区	集镇7#箱变	10	400	227.44
10737	市区	江南名苑4#主变	10	630	386.505
10738	市区	集镇6#箱变	10	400	196.04
10739	市区	新世家2#配电室4#变	10	800	467.52
10740	市区	新世家开关站2#主变	10	800	502.96
10741	市区	新世家2#配电室2#变	10	800	496.48
10742	市区	华泰景城南苑配电室4#主变	10	800	348.96
10743	市区	成庄11#变	10	200	130.66
10744	市区	万泰名都1#配电房3#主变	10	800	505.44
10745	市区	凤麟府5#配电室2#主变	10	800	481.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10746	市区	凤麟府2#配电室4#主变	10	800	440.64
10747	市区	凤麟府3#配电室2#主变	10	800	436.8
10748	市区	凤麟府3#配电室4#主变	10	800	485.52
10749	市区	玉新小区2#变	10	400	64.32
10750	市区	玉新小区3#变	10	400	33.84
10751	市区	凤麟府4#配电室4#主变	10	800	497.68
10752	市区	万胜11#变	10	400	22.64
10753	市区	玉新小区4#变	10	100	61.17
10754	市区	万胜西公用变	10	400	305.24
10755	市区	万胜16#变	10	200	127.62
10756	市区	凤麟府1#配电室2#主变	10	800	482.16
10757	市区	凤麟府1#配电室4#主变	10	800	550.96
10758	市区	凤麟府2#充电桩1#变压器	10	400	276.92
10759	市区	玉新小区4#欧变	10	400	6.24
10760	市区	玉新小区1#变	10	400	121.24
10761	市区	凤麟府4#配电室2#主变	10	800	455.52
10762	市区	凤麟府5#配电室4#主变	10	800	471.84
10763	市区	万胜15#变	10	400	296.48
10764	市区	凤麟府2#配电室2#主变	10	800	489.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10765	市区	金都华府2#配电室1#主变	10	800	329.84
10766	市区	翰林壹品6#配电室3#主变	10	800	379.36
10767	市区	翰林壹品4#配电室3#主变	10	800	455.68
10768	市区	清华学仕园2#开关站2#主变	10	1250	526.375
10769	市区	翰林壹品4#配电室1#主变	10	800	406.96
10770	市区	神洲豪苑1#配电室4#主变	10	800	489.52
10771	市区	金都华府1#配电室1#主变	10	800	422
10772	市区	金都华府1#配电室3#主变	10	800	413.2
10773	市区	翰林壹品2#配电室2#主变	10	800	460.8
10774	市区	清华学仕园2#开关站4#主变	10	1000	407.5
10775	市区	天澜湾3#小区变电所2#变	10	1250	388.625
10776	市区	翰林壹品1#配电室2#主变	10	800	373.92
10777	市区	天澜湾3#小区变电所3#变	10	1000	490.6
10778	市区	翰林壹品2#配电室4#主变	10	800	439.2
10779	市区	清华学仕园2#开关站1#主变	10	1250	612.75
10780	市区	翰林壹品1#配电室4#主变	10	800	433.92
10781	市区	天澜湾4#小区变电所3#变	10	1000	454.6
10782	市区	翰林壹品5#配电室4#主变	10	800	423.68
10783	市区	翰林壹品5#配电室2#主变	10	800	340.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10784	市区	清华学仕园2#开关站3#主变	10	1250	582.25
10785	市区	翰林壹品3#配电室1#主变	10	800	385.52
10786	市区	翰林壹品3#配电室3#主变	10	800	376.16
10787	市区	翰林壹品6#配电室1#主变	10	800	376.48
10788	市区	天澜湾4#小区变电所2#变	10	1250	588
10789	市区	金都华府2#配电室3#主变	10	800	469.84
10790	市区	神洲豪苑1#配电室2#主变	10	800	466.64
10791	市区	天澜湾3#小区变电所1#变	10	1250	540
10792	市区	神州豪苑2#配电室2#主变	10	800	432.16
10793	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室3#主变	10	800	479.6
10794	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室3#主变	10	630	361.494
10795	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室1#主变	10	630	388.647
10796	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室1#主变	10	630	383.04
10797	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室1#主变	10	630	325.08
10798	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室3#主变	10	630	357.462
10799	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室3#主变	10	630	311.22
10800	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室1#主变	10	630	211.239
10801	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室3#主变	10	630	238.833
10802	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室1#主变	10	800	458.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10803	市区	鑫港家园1#配电室1#主变	10	800	392
10804	市区	绿地翠庭3#变	10	800	627.84
10805	市区	绿洲半岛小区1#开关站1#变	10	630	360.549
10806	市区	平湖鹏墅3#配电室2#变	10	630	357.084
10807	市区	凤翔嘉园1#配电室4#主变	10	800	506.48
10808	市区	鑫港家园2#配电室3#主变	10	630	349.02
10809	市区	环保小镇2#变	10	800	556.16
10810	市区	馨港雅居1#主变	10	630	348.012
10811	市区	绿地翠庭4#配电室1#变	10	800	586.32
10812	市区	凤翔嘉园2#配电室2#主变	10	800	455.6
10813	市区	环保小镇二期2#配电室2#主变	10	800	425.36
10814	市区	绿地翠庭4#配电室3#变	10	800	598
10815	市区	环保小镇3#配电室2#主变	10	800	408
10816	市区	鑫港家园2#配电室1#主变	10	630	323.316
10817	市区	馨港雅居2#配电室1#变压器（三遥）	10	630	283.437
10818	市区	凤翔嘉园1#配电室2#主变	10	800	490.4
10819	市区	绿地翠庭1#变	10	800	600.48
10820	市区	环保小镇3#配电室4#主变	10	800	516.48
10821	市区	绿洲半岛小区3#配电室3#变	10	630	357.651

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10822	市区	平湖鹂墅1#开关站2#变	10	800	375.36
10823	市区	凤翔嘉园3#配电室2#主变	10	800	536.24
10824	市区	凤翔嘉园3#配电室4#主变	10	800	535.44
10825	市区	绿洲半岛小区2#配电室1#变	10	630	238.707
10826	市区	平湖鹂墅4#配电室2#变	10	630	390.222
10827	市区	绿洲半岛小区3#配电室1#变	10	630	363.51
10828	市区	馨港雅居3#主变	10	630	355.131
10829	市区	凤翔嘉园2#配电室4#主变	10	800	498.56
10830	市区	柏润花园1#配电室4#主变	10	800	378.16
10831	市区	柏润花园1#配电室2#主变	10	800	443.36
10832	市区	楠沁花园3#配电室1#主变	10	800	421.68
10833	市区	楠沁花园2#配电室1#主变	10	630	269.262
10834	市区	潘黄伍冈2#变	10	200	91.58
10835	市区	柏润花园2#配电室2#主变	10	800	518.32
10836	市区	柏润花园2#配电室4#主变	10	800	498.32
10837	市区	柏润花园3#配电室2#主变	10	800	448.96
10838	市区	楠沁花园开关站1#主变	10	800	390.96
10839	市区	潘黄伍冈13#变	10	80	40.104
10840	市区	柏润花园3#配电室4#主变	10	800	506.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10841	市区	伍冈小区1#开关站1#主变	10	630	346.374
10842	市区	伍冈小区1#开关站3#主变	10	630	470.799
10843	市区	潘黄伍冈7#变	10	200	42.84
10844	市区	伍冈1#配电室1#主变	10	800	388.48
10845	市区	伍冈1#配电室3#主变	10	800	399.2
10846	市区	潘黄伍冈3#变	10	100	34.25
10847	市区	潘黄伍冈8#变	10	200	32.58
10848	市区	柏润花园1#开关站2#主变	10	800	405.44
10849	市区	潘黄益丰12变	10	200	143
10850	市区	潘黄伍冈14#变	10	200	89.96
10851	市区	楠沁花园1#配电室1#主变	10	630	324.009
10852	市区	盐南浴室1#	10	315	193.41
10853	市区	盐南浴室2#	10	315	105.997
10854	市区	大庆新村1#公用变	10	400	173.84
10855	市区	干休所2#	10	500	210
10856	市区	永基时代变电所2#主变	10	800	265.52
10857	市区	大庆新村2#公用变	10	315	48.51
10858	市区	永基时代变电所1#主变	10	800	417.76
10859	市区	干休所	10	500	263.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10860	市区	鸿基奥园2#主变	10	800	382.48
10861	市区	大庆新村4#公用变	10	400	101.68
10862	市区	亭湖幼儿园S4主变	10	500	197.1
10863	市区	大庆新村6#	10	630	217.35
10864	市区	大庆新村5#公用变	10	315	146.506
10865	市区	鸿基奥园1#主变	10	800	462.08
10866	市区	报社宿舍公用变	10	400	154
10867	市区	大庆新村3#公用变	10	315	76.734
10868	市区	永基时代变电所3#主变	10	800	374.16
10869	市区	海德公园15#配电室1#主变	20	630	276.507
10870	市区	海德公园13#配电室1#主变	20	800	381.52
10871	市区	海德公园11#配电室3#主变	20	800	459.68
10872	市区	海德公园3#开关站1#主变	20	800	411.68
10873	市区	海德公园3#配电室1#主变	20	800	302.32
10874	市区	海德公园10#配电室1#主变	20	800	490
10875	市区	海德公园5#配电室1#主变	20	800	377.12
10876	市区	海德公园5#配电室3#主变	20	800	390.8
10877	市区	海德公园10#配电室3#主变	20	800	481.36
10878	市区	海德公园3#配电室3#主变	20	800	493.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10879	市区	海德公园2#配电室1#主变	20	800	436.8
10880	市区	海德公园4#配电室1#主变	20	800	429.2
10881	市区	海德公园3#开关站3#主变	20	800	319.52
10882	市区	海德公园4#配电室3#主变	20	800	465.6
10883	市区	海德公园15#配电室3#主变	20	630	341.523
10884	市区	海德公园8#配电室3#主变	20	800	486.32
10885	市区	海德公园2#配电室3#主变	20	800	507.36
10886	市区	海德公园8#配电室1#主变	20	800	463.36
10887	市区	海德公园11#配电室1#主变	20	800	440.64
10888	市区	海德公园1#配电室1#主变	20	800	428.8
10889	市区	海德公园1#配电室3#主变	20	800	419.84
10890	市区	海德公园6#配电室1#主变	20	800	456.8
10891	市区	海德公园16#配电室3#主变	20	800	548.8
10892	市区	海德公园16#配电室1#主变	20	800	450.64
10893	市区	海德公园9#配电室1#主变	20	800	458.32
10894	市区	海德公园9#配电室3#主变	20	800	496.48
10895	市区	海德公园12#配电室1#主变	20	800	326.16
10896	市区	在水一方华府1#配电室2#主变	10	800	396.88
10897	市区	在水一方华府3#配电室4#主变	10	630	269.262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10898	市区	新民8#变	10	400	249.68
10899	市区	东方绿苑配电室2#主变	10	1250	138
10900	市区	中意房产1#变电所2#主变	10	800	341.36
10901	市区	梧桐墅开关站1#主变	10	630	323.001
10902	市区	梧桐墅1#配电室1#主变	10	630	300.825
10903	市区	在水一方悦府1#配电室4#主变	10	630	372.33
10904	市区	梧桐墅1#配电室3#主变	10	630	292.824
10905	市区	中意房产开闭所2#主变	10	1000	333.7
10906	市区	在水一方悦府3#配电室2#主变	10	630	315.504
10907	市区	在水一方悦府3#配电室4#主变	10	630	342.468
10908	市区	在水一方悦府1#配电室2#主变	10	630	448.308
10909	市区	在水一方悦府2#配电室2#主变	10	630	357.903
10910	市区	绿都开闭所2#主变	10	1250	568.5
10911	市区	东方绿苑2#欧变	10	630	227.745
10912	市区	在水一方华府1#配电室4#主变	10	800	398.72
10913	市区	新民5#	10	400	314.24
10914	市区	在水一方悦府4#配电室2#主变	10	630	335.538
10915	市区	在水一方悦府2#配电室4#主变	10	630	268.695
10916	市区	在水一方2#配电室2#主变	10	800	394.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10917	市区	在水一方1#配电室4#主变	10	800	477.12
10918	市区	在水一方1#配电室2#主变	10	800	432.32
10919	市区	新丰小区5#	10	400	28.76
10920	市区	在水一方悦府4#配电室4#主变	10	630	290.934
10921	市区	在水一方华府3#配电室2#主变	10	630	207.081
10922	市区	新丰小区1#S3	10	500	34.9
10923	市区	在水一方小区开关站2#主变	10	800	415.6
10924	市区	新丰小区2#S2	10	500	36.9
10925	市区	新丰小区3#S1	10	500	57.65
10926	市区	新丰小区6#公变	10	400	320
10927	市区	中意房产4#美变	10	500	0
10928	市区	梧桐墅西区1#配电室1#主变	10	800	329.6
10929	市区	梧桐墅西区2#配电室1#主变	10	630	231.903
10930	市区	在水一方华府2#配电室2#主变	10	800	438.32
10931	市区	新民13#(低压光伏)	10	400	297.08
10932	市区	供电2#S17箱变主变	10	315	74.497
10933	市区	汇景新城小区S5箱变主变	10	630	203.994
10934	市区	供电1#S18箱变主变	10	630	36.855
10935	市区	温馨2-3#S9箱变主变	10	400	63.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10936	市区	汇景新城小区S7箱变主变	10	630	292.761
10937	市区	丽晶大厦4#S20箱变主变	10	400	229.32
10938	市区	火炬传媒S1箱变主变	10	400	183.88
10939	市区	丽晶大厦1#S19箱变主变	10	400	127.56
10940	市区	温馨S13箱变主变	10	630	249.354
10941	市区	温馨S14箱变主变	10	500	80.55
10942	市区	水岸人家2#配电室1#主变	10	800	416.08
10943	市区	温馨S15箱变主变	10	500	45.55
10944	市区	水岸人家1#配电室1#主变	10	630	359.352
10945	市区	水岸人家开关站1#主变	10	800	427.68
10946	市区	跃南新苑小区1#配电室4#主变	10	630	124.425
10947	市区	温馨花园小区变3#主变	10	630	289.233
10948	市区	温馨花园小区变2#主变	10	800	333.36
10949	市区	温馨2-2#S12箱变主变	10	400	72.88
10950	市区	温馨2-1#S10箱变主变	10	500	152.1
10951	市区	跃南新苑小区1#配电室2#主变	10	630	257.166
10952	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	0
10953	市区	汇景新城1#小区变1#主变	10	800	202.32
10954	市区	温馨花园小区变1#主变	10	800	479.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10955	市区	温馨车库S11箱变主变	10	630	374.85
10956	市区	汇景新城小区S6箱变主变	10	630	153.153
10957	市区	农民街4#	10	400	226.12
10958	市区	农垦宿舍	10	400	143.68
10959	市区	农民街1#	10	400	111.92
10960	市区	阳光花园北S1环网箱变	10	500	204.45
10961	市区	农民街7#S6箱变主变	10	630	163.989
10962	市区	通榆北村广播电视台S3箱变主变	10	315	113.998
10963	市区	中环集团箱变	10	500	251.1
10964	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	0
10965	市区	农民街11#S8箱变主变	10	630	352.044
10966	市区	新纪元1#配电室4#主变	10	800	594.16
10967	市区	农民街6#公用变	10	400	230
10968	市区	农民街5#公用变	10	400	228.76
10969	市区	农民街3#	10	400	320
10970	市区	农垦宿舍3#	10	400	88.32
10971	市区	农民街10#公用变	10	400	5
10972	市区	新纪元1#配电室3#主变	10	800	425.44
10973	市区	农垦1#S5箱变主变	10	400	73.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10974	市区	阳光花园北S2箱变	10	400	143.84
10975	市区	东进3#美变	10	400	100
10976	市区	大星17#变	10	400	314.76
10977	市区	大星16#	10	400	279.08
10978	市区	隆盛2#	10	630	117.621
10979	市区	五星18#变	10	500	385.85
10980	市区	隆盛1#	10	630	273.42
10981	市区	大星7#	10	400	296.24
10982	市区	大星12#	10	400	262.68
10983	市区	隆盛3#	10	400	132.44
10984	市区	大星5#	10	400	302.84
10985	市区	大星七组2#	10	315	252
10986	市区	五星8#	10	400	286
10987	市区	大星七组1#	10	315	235.336
10988	市区	海德公园1#配电室2#主变	20	800	426.16
10989	市区	海德公园16#配电室2#主变	20	800	473.84
10990	市区	海德公园3#配电室4#主变	20	800	504.56
10991	市区	海德公园13#配电室2#主变	20	800	420.64
10992	市区	海德公园16#配电室4#主变	20	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10993	市区	海德公园12#配电室2#主变	20	800	363.2
10994	市区	海德公园11#配电室2#主变	20	800	327.36
10995	市区	海德公园5#配电室4#主变	20	800	413.52
10996	市区	海德公园9#配电室2#主变	20	800	456.64
10997	市区	海德公园9#配电室4#主变	20	800	385.36
10998	市区	海德公园15#配电室2#主变	20	630	349.02
10999	市区	海德公园2#配电室2#主变	20	800	428.96
11000	市区	海德公园5#配电室2#主变	20	800	543.92
11001	市区	海德公园4#配电室4#主变	20	800	491.44
11002	市区	海德公园4#配电室2#主变	20	800	422.48
11003	市区	海德公园3#开关站2#主变	20	800	416.48
11004	市区	海德公园10#配电室4#主变	20	800	472.16
11005	市区	海德公园3#开关站4#主变	20	800	226.32
11006	市区	海德公园11#配电室4#主变	20	800	424.16
11007	市区	海德公园10#配电室2#主变	20	800	532.64
11008	市区	海德公园6#配电室2#主变	20	800	384.16
11009	市区	海德公园3#配电室2#主变	20	800	412.32
11010	市区	海德公园8#配电室2#主变	20	800	331.68
11011	市区	海德公园8#配电室4#主变	20	800	307.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11012	市区	海德公园2#配电室4#主变	20	800	420
11013	市区	海德公园1#配电室4#主变	20	800	398.32
11014	市区	海德公园15#配电室4#主变	20	630	184.716
11015	市区	大李10#配变	10	200	30.2
11016	市区	大李8#变	10	200	22.64
11017	市区	大李9#变	10	200	40.08
11018	市区	乔庄14#配变	10	200	160
11019	市区	大李6#配变	10	200	89.12
11020	市区	大李3#配变	10	200	53.08
11021	市区	大李5#配变	10	200	96.98
11022	市区	大李4#配变	10	200	54.34
11023	市区	大李2#配变	10	200	61.58
11024	市区	大李1#配变	10	200	107.86
11025	市区	乔庄9#配变	10	200	122
11026	市区	大李13#变	10	200	105.7
11027	市区	乔庄1#配变	10	200	71.42
11028	市区	万家7#变.	10	200	72.04
11029	市区	大李11#变	10	200	39.66
11030	市区	大李7#配变	10	200	27.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11031	市区	龙冈万家8#配变	10	200	50.24
11032	市区	龙冈万家6号杆上配变	10	200	20.08
11033	市区	万家3#变.	10	250	144.95
11034	市区	博奥东苑1#配电室4#主变	10	630	340.137
11035	市区	郊区党校1#	10	400	70
11036	市区	郊区党校4#	10	400	60.16
11037	市区	金福龙大厦2#箱变	10	630	226.737
11038	市区	盛世豪庭变电所2#主变	10	1000	515.6
11039	市区	盛世豪庭变电所1#主变	10	1000	541.9
11040	市区	拆迁配套美变	10	630	120.519
11041	市区	郊区党校2#	10	315	0
11042	市区	郊区党校1#S9箱变	10	630	266.679
11043	市区	郊区党校3#	10	400	319.68
11044	市区	郊校S8	10	500	264.6
11045	市区	盐南	10	630	258.426
11046	市区	北港1#	10	400	45.68
11047	市区	北港2#	10	315	38.241
11048	市区	北港S5	10	500	257.45
11049	市区	纺南新村2#S10	10	160	91.056

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11050	市区	博奥东苑1#配电室2#主变	10	630	276.507
11051	市区	盛景天城1#S1	10	500	251.25
11052	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室4#主变	10	800	452.48
11053	市区	天成苑小区1#开关站2#主变	10	800	481.12
11054	市区	天成苑小区2#配电室4#主变	10	800	533.161
11055	市区	蔡尖花园1#欧变	10	630	236.061
11056	市区	蔡尖花园4#欧变	10	630	284.445
11057	市区	蔡尖花园1#开关站1#主变	10	1000	506.9
11058	市区	蔡尖花园2#开关站2#主变	10	1000	522.5
11059	市区	天成苑小区2#配电室2#主变	10	800	441.12
11060	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室2#主变	10	800	478.72
11061	市区	天成苑4#配电室4#主变	10	800	533.161
11062	市区	天成苑小区3#配电室4#主变	10	800	533.161
11063	市区	天成苑4#配电室2#主变	10	800	430.32
11064	市区	捷顺	10	400	292.4
11065	市区	天成苑小区3#配电室2#主变	10	800	447.52
11066	市区	橡树湾三期7#配电室1#主变	20	800	383.84
11067	市区	橡树湾三期8#配电室1#主变	20	800	422.8
11068	市区	橡树湾9#配电室2#主变	20	800	456.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11069	市区	橡树湾9#配电室4#主变	20	800	458.64
11070	市区	橡树湾10#配电室1#主变	20	800	363.52
11071	市区	橡树湾10#配电室3#主变	20	800	296.16
11072	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室3#主变	20	800	387.84
11073	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室1#主变	20	800	416.48
11074	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室1#主变	20	800	432.64
11075	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室3#主变	20	800	419.2
11076	市区	橡树湾2#配电室4#主变	20	800	436.88
11077	市区	橡树湾2#配电室2#主变	20	800	430.64
11078	市区	橡树湾6#配电室2#主变	20	800	398.32
11079	市区	橡树湾1#配电室4#主变	20	800	456.88
11080	市区	橡树湾1#配电室2#主变	20	800	442.72
11081	市区	香苑西园4#配电室3#主变	20	800	456.8
11082	市区	香苑西园4#配电室1#主变	20	800	497.2
11083	市区	香苑西园3#配电室3#主变	20	800	505.2
11084	市区	香苑西园2#配电室3#主变	20	630	419.58
11085	市区	香苑西园2#配电室1#主变	20	630	404.397
11086	市区	香苑西园1#配电室3#主变	20	800	491.52
11087	市区	香苑西园1#配电室1#主变	20	800	560.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11088	市区	橡树湾3#配电室4#主变	20	800	324.72
11089	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室1#主变	20	630	277.074
11090	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室3#主变	20	630	352.359
11091	市区	橡树湾3#配电室2#主变	20	800	411.36
11092	市区	橡树湾6#配电室4#主变	20	800	413.68
11093	市区	香苑东园6#楼1#开关站1#主变	20	800	359.52
11094	市区	香苑东园8#楼2#开关站1#主变	20	800	460.8
11095	市区	香苑东园8#楼2#开关站3#主变	20	800	314.48
11096	市区	橡树湾4#配电室3#主变	20	800	546.16
11097	市区	橡树湾4#配电室1#主变	20	800	340.96
11098	市区	香苑东园1#楼1#配电室1#主变	20	800	354.96
11099	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室1#主变	20	800	322.8
11100	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室1#主变	20	800	260.8
11101	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室3#主变	20	800	480
11102	市区	香苑西园3#配电室1#主变	20	800	478.96
11103	市区	现代华庭西区小区变2#主变	10	800	508.88
11104	市区	耿伙7#变	10	315	71.662
11105	市区	富康花园1#S1箱变主变	10	500	208.8
11106	市区	缤纷亚洲3#箱变主变	10	630	46.494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11107	市区	现代华庭西区小区变1#主变	10	1000	314.2
11108	市区	缤纷亚洲1#住宅S1箱变主变	10	400	242.76
11109	市区	现代华庭东区开闭所2#主变	10	800	470.64
11110	市区	现代华庭东区开闭所1#主变	10	800	219.2
11111	市区	天骄华庭小区配电室1#主变	10	800	398.32
11112	市区	缤纷亚洲2#箱变主变	10	630	147.861
11113	市区	新园线新河三号小区1#变	10	315	114.66
11114	市区	新园线锦绣4#S6箱变	10	500	131.8
11115	市区	新园花园开关站4#主变	10	800	432.08
11116	市区	新园线锦绣2#S7箱变	10	630	84.42
11117	市区	新园线锦绣1#S4箱变	10	630	0
11118	市区	天江2#S7箱变主变	10	630	340.137
11119	市区	新园线天江1#变	10	630	378.567
11120	市区	新园线天江4#S2箱变	10	500	38.6
11121	市区	三号标厂	10	200	85.16
11122	市区	新园线天江3#变	10	80	58.472
11123	市区	新园花园开关站2#主变	10	800	400.4
11124	市区	新园线天江5#箱变	10	630	269.829
11125	市区	清华学仕园1#配电室4#变	10	1000	364.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11126	市区	天澜湾4#小区变电所1#变	10	1250	517
11127	市区	澜湾1#配电室2#变	10	1250	531.125
11128	市区	仕园S1	10	630	290.241
11129	市区	澜湾1#配电室1#变	10	1250	547.75
11130	市区	清华学仕园1#配电室1#变	10	800	257.2
11131	市区	澜湾2#配电室4#变	10	1250	559.75
11132	市区	清华学仕园1#配电室3#变	10	1250	552.5
11133	市区	澜湾2#配电室3#变	10	1250	539.5
11134	市区	清华学仕园1#配电室2#变	10	800	299.44
11135	市区	新苑小区9#S8箱变主变	10	630	222.831
11136	市区	新苑小区6#箱变主变	10	630	304.983
11137	市区	耿伙箱变主变	10	500	247.8
11138	市区	新苑小区4#箱变主变	10	630	68.985
11139	市区	新苑小区7#箱变主变	10	630	309.645
11140	市区	新苑小区2#S5箱变主变	10	630	197.631
11141	市区	新苑小区1#S6箱变主变	10	630	244.251
11142	市区	新苑小区5#箱变主变	10	630	190.638
11143	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	0
11144	市区	新苑小区8#S7箱变主变	10	630	176.337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11145	市区	新民8#配变	10	200	69.7
11146	市区	潮河6#配变	10	200	102.2
11147	市区	美满15#配变	10	200	141.12
11148	市区	新民11#配变	10	200	98.66
11149	市区	潮河1#配变	10	200	77.32
11150	市区	美满12#配变	10	200	56.74
11151	市区	河东新城1#配电室1#主变	10	800	451.68
11152	市区	涌鑫2#配电室1#主变	10	1000	620.1
11153	市区	涌鑫3#配电室1#主变	10	1000	615.6
11154	市区	河东新城1#开关站1#主变	10	800	454.8
11155	市区	涌鑫2#配电室3#主变	10	1000	576
11156	市区	涌鑫4#配电室3#主变	10	800	530.24
11157	市区	河东新城2#开关站3#主变	10	800	338
11158	市区	河东新城1#配电室3#主变	10	800	448.16
11159	市区	涌鑫4#配电室1#主变	10	800	512.88
11160	市区	涌鑫3#配电室3#主变	10	1000	645.8
11161	市区	河东新城2#开关站1#主变	10	800	333.84
11162	市区	万户新村15#S6	10	500	228.85
11163	市区	盐南新村4#	10	400	102.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11164	市区	万户新村13#	10	400	89.6
11165	市区	万户新村11#	10	400	32.76
11166	市区	万户新村14#	10	400	103.08
11167	市区	盐南新村2#主变	10	1000	139.3
11168	市区	盐南新村1#主变	10	1000	155.6
11169	市区	永宁房地产S1	10	400	76.24
11170	市区	万户新村16#	10	400	22.44
11171	市区	清华园S3	10	630	100.863
11172	市区	万户新村9#	10	400	0
11173	市区	万户新村8#	10	400	20.88
11174	市区	万户新村5#	10	315	27.248
11175	市区	万户新村4#	10	400	16.68
11176	市区	万户新村7#	10	315	41.675
11177	市区	万户新村6#	10	315	72.576
11178	市区	万户新村2#	10	400	98.24
11179	市区	耿伙12#	10	400	16.16
11180	市区	盐南新村5#变	10	400	171.76
11181	市区	万户新村1#S7	10	500	193.55
11182	市区	万户新村12#S8	10	500	21.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11183	市区	盐南新村3#S10	10	500	127.65
11184	市区	盐南新村	10	315	0
11185	市区	耿伙2#	10	400	50.56
11186	市区	南苑小学1#S4箱变	10	500	166.45
11187	市区	万户新村10#	10	400	113.88
11188	市区	万户新村3#S5	10	500	106.85
11189	市区	建银房产	10	400	119.6
11190	市区	力光线开关厂2#S2箱式变	10	500	292
11191	市区	力光线三墩四组公变	10	200	124.62
11192	市区	力光线三墩一组公变	10	400	290.32
11193	市区	力光线三墩五组公变	10	315	146.097
11194	市区	科宝达箱变1#主变	10	400	63.88
11195	市区	三祥箱变1#主变	10	400	302.44
11196	市区	力光线二墩四组公变	10	315	0
11197	市区	力光线新墩四组公变	10	400	134.44
11198	市区	蟒南12#变	10	200	33.24
11199	市区	朱庄15#变	10	200	81.74
11200	市区	朱庄13#变	10	200	80.66
11201	市区	潘黄朱庄8#变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11202	市区	朱庄12#变	10	400	268.92
11203	市区	朱庄9#变	10	200	137.74
11204	市区	PB凤凰小区S4	10	500	293.1
11205	市区	龙冈凤凰12号杆上配变	10	200	79.66
11206	市区	凤凰小区S1箱变001002	10	500	169.45
11207	市区	凤凰小区S3箱变004	10	500	238.35
11208	市区	龙冈丁晏7号杆上配变	10	200	45.66
11209	市区	凤凰小区S2环网箱变003	10	500	112.45
11210	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	0
11211	市区	中远线嘉园S1欧变	10	630	205.506
11212	市区	中远线/紫元线中远易初开关站3#主变	10	800	429.84
11213	市区	中远线/紫元线中远易初开关站4#主变	10	800	403.2
11214	市区	中远线嘉园S2欧变	10	630	243.999
11215	市区	中远线嘉园S5欧变	10	630	318.969
11216	市区	中远线嘉园S6欧变	10	630	281.484
11217	市区	中远线嘉园9#S9箱变	10	630	312.165
11218	市区	中远线/紫元线中远易初开关站1#主变	10	800	315.68
11219	市区	中远线嘉园10#S10欧变	10	630	289.422
11220	市区	中远线/紫元线中远易初开关站2#主变	10	800	339.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11221	市区	龙韵新城7#主变	10	800	456.16
11222	市区	凤凰城小区1#配电室1#主变	10	800	506.96
11223	市区	华美1#欧变1	10	315	100.39
11224	市区	龙冈盐龙湖安置小区7#变	10	800	529.52
11225	市区	龙冈盐龙湖安置小区6#变	10	800	456
11226	市区	龙冈盐龙湖安置小区5#变	10	800	539.68
11227	市区	龙韵新城3#主变	10	1000	401.5
11228	市区	华美雅居3#主变	10	800	352.64
11229	市区	华美雅居2#主变	10	800	396.48
11230	市区	凤凰城小区3#配电室3#主变	10	800	464.96
11231	市区	凤凰城小区3#配电室1#主变	10	800	461.52
11232	市区	华美雅居1#主变	10	800	467.52
11233	市区	凤凰城小区1#配电室3#主变	10	800	448.16
11234	市区	盐龙湖安置小区1#变	10	800	351.68
11235	市区	盐龙湖安置小区3#变	10	800	349.2
11236	市区	龙韵新城1#主变	10	1000	544
11237	市区	龙韵新城5#主变	10	800	402.96
11238	市区	凤凰城小区2#配电室1#主变	10	800	358
11239	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站1#主变	10	630	343.287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11240	市区	凤凰城小区2#配电室3#主变	10	800	345.68
11241	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室1#主变	10	630	261.891
11242	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站3#主变	10	630	309.393
11243	市区	龙冈盐龙湖安置小区8#变	10	800	550
11244	市区	丽景苑配电室1#主变	10	630	389.277
11245	市区	大圣宿舍8#	10	400	195.76
11246	市区	大圣宿舍6#	10	400	211.24
11247	市区	燕达花园2#小区变主变	10	1000	483.7
11248	市区	北闸15#	10	400	0
11249	市区	明悦景庭2#S1	10	630	134.127
11250	市区	燕达花园3#变电所1#主变	10	1000	571.9
11251	市区	城北大桥S1	10	630	453.6
11252	市区	大圣宿舍7#	10	400	196
11253	市区	大圣宿舍3#	10	400	255.68
11254	市区	大圣宿舍2#	10	400	230.6
11255	市区	大圣宿舍1#	10	400	209.08
11256	市区	大圣宿舍4#	10	400	186.4
11257	市区	化纤1#S6	10	500	287.35
11258	市区	明悦景庭1#S2	10	630	141.372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11259	市区	大圣宿舍5#	10	400	231.24
11260	市区	怡然居2#S5	10	400	208.68
11261	市区	北闸3#公用变	10	400	204.44
11262	市区	明悦景庭1#开关站3#主变	10	630	486.234
11263	市区	明悦景庭1#开关站1#主变	10	630	464.436
11264	市区	燕达花园3#变电所2#主变	10	1000	328.8
11265	市区	北闸2#S1	10	630	336.924
11266	市区	怡然居配电所1#主变	10	800	353.2
11267	市区	大圣宿舍9#	10	400	183.56
11268	市区	天水S7	10	630	410.823
11269	市区	金色华庭1#配电室3#主变	10	800	426.96
11270	市区	金色华庭2#配电室2#主变	10	800	324.16
11271	市区	金色华庭3#配电室3#主变	10	800	438.64
11272	市区	金色华庭4#配电室2#主变	10	800	448.32
11273	市区	金色华庭2#配电室4#主变	10	800	360.56
11274	市区	长坝5#	10	315	124.771
11275	市区	新城花园2#配电室2#主变	10	800	384.72
11276	市区	金色华庭1#配电室4#主变	10	800	294.72
11277	市区	静心小区II期2#箱变	10	400	54.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11278	市区	静心小区II期1#箱变	10	400	53.88
11279	市区	金色华庭3#配电室4#主变	10	800	500.56
11280	市区	龙冈冈南1号杆上配变	10	315	146.38
11281	市区	龙冈化肥厂3号杆上配变	10	200	50.08
11282	市区	青龙华庄6#主变	10	630	286.524
11283	市区	青龙华庄8#主变	10	630	283.185
11284	市区	青龙华庄4#主变	10	630	299.124
11285	市区	青龙华庄2#主变	10	630	234.549
11286	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	0
11287	市区	龙冈果林5号杆上配变	10	200	55.04
11288	市区	龙冈果林2号杆上配变	10	200	19.74
11289	市区	龙冈集镇5#杆上配变	10	400	110.16
11290	市区	龙冈冈南8#杆上配变	10	200	29.72
11291	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	17.5
11292	市区	龙冈冈南12#杆上配变	10	200	89.34
11293	市区	龙冈集镇43号杆上配变	10	400	100.16
11294	市区	龙冈集镇1号杆上配变	10	630	105.777
11295	市区	龙冈集镇50#箱变变压器	10	630	253.323
11296	市区	龙冈冈中8号杆上配变	10	200	95.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11297	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	0
11298	市区	龙冈冈南9#杆上配变	10	400	122.16
11299	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	0
11300	市区	龙冈集镇46#杆上配变	10	400	167.4
11301	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	0
11302	市区	龙冈冈南7#变	10	400	149.4
11303	市区	龙冈冈北4#杆上配变	10	200	48.8
11304	市区	龙冈冈南15号杆上配变	10	400	128.4
11305	市区	龙冈冈中5号杆上配变	10	200	108.2
11306	市区	龙冈冈南14号	10	200	0
11307	市区	龙冈冈南3#杆上配变	10	200	21.34
11308	市区	龙冈冈北1号杆上配变	10	400	142.28
11309	市区	龙冈冈北3#杆上配变	10	200	98.66
11310	市区	龙冈冈北5#杆上配变	10	200	121.8
11311	市区	龙冈冈南10号杆上配变	10	400	108.48
11312	市区	龙冈集镇29#箱变变压器	10	400	17.4
11313	市区	龙冈凤凰14号杆上配变	10	200	27.16
11314	市区	龙冈化肥厂1号杆上配变	10	200	34.16
11315	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11316	市区	永明商住楼1#变复制	10	500	117.55
11317	市区	阳春1#变	10	400	153.08
11318	市区	金品花园1#S4环网美变	10	500	284.85
11319	市区	金品花园6#S9终端美变	10	400	128.76
11320	市区	杰仕豪庭4#配电室2#主变	10	800	403.84
11321	市区	金品花园2#S5终端美变	10	500	240.4
11322	市区	金品花园5#S8终端美变	10	400	196.48
11323	市区	金品花园4#S7环网美变	10	500	204.85
11324	市区	金品花园3#S6终端美变	10	400	104.88
11325	市区	杰仕豪庭3#配电室2#主变	10	800	431.84
11326	市区	紫荆3#S1箱变	10	630	454.167
11327	市区	长坝村公变	10	315	50.431
11328	市区	紫荆2#S2箱变	10	630	184.842
11329	市区	紫荆1#S3箱变	10	630	368.424
11330	市区	紫荆花园变电所1#主变	10	500	141.95
11331	市区	杰仕豪庭2#配电室4#主变	10	800	397.12
11332	市区	杰仕豪庭2#配电室2#主变	10	800	411.84
11333	市区	面粉厂1#箱变	10	500	368.1
11334	市区	金品花园2#配电室1#主变	10	1000	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11335	市区	杰仕豪庭1#配电室2#主变	10	800	394.96
11336	市区	天缘居2#箱变	10	400	197.32
11337	市区	金品花园1#S5箱变	10	630	247.338
11338	市区	长坝3#箱变	10	500	211.2
11339	市区	天缘居1#箱变	10	315	150.79
11340	市区	长坝菜场2#箱变	10	500	368.45
11341	市区	金品花园1#配电室1#主变	10	1000	628.1
11342	市区	长坝11#箱变主变	10	500	183.2
11343	市区	阳春5#	10	400	145.56
11344	市区	阳春5#S10箱变	10	630	230.643
11345	市区	天缘居3#箱变	10	315	127.669
11346	市区	杰仕豪庭2#开关站2#主变	10	630	353.43
11347	市区	杰仕豪庭3#配电室4#主变	10	800	480.64
11348	市区	水上1#	10	500	381.55
11349	市区	阳春2#变	10	400	252.32
11350	市区	金品花园2#配电室2#主变	10	630	342.342
11351	市区	成庄8#变	10	160	5.536
11352	市区	仓头19#变	10	400	209.32
11353	市区	东徐6#变	10	200	38.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11354	市区	仓头1#变	10	315	124.141
11355	市区	仓头27#变	10	400	220
11356	市区	仓头17#变	10	400	220
11357	市区	成庄7#变	10	400	202.92
11358	市区	成庄6#变	10	200	102.2
11359	市区	成庄15#变	10	400	286.16
11360	市区	仓头18#变	10	400	251.16
11361	市区	仓头4#变	10	315	219.712
11362	市区	解放东路小区2#主变	10	800	251.92
11363	市区	海纯1#	10	315	138.348
11364	市区	锦江冠城S2	10	500	75.65
11365	市区	锦华苑S6	10	400	17.56
11366	市区	锦华苑三期1#配电室2#主变	10	400	221.68
11367	市区	人防宿舍S7	10	500	93.75
11368	市区	燕达花园1#小区变主变	10	1000	476.1
11369	市区	沙井头3#	10	500	38.1
11370	市区	金沙旺角变电所2#主变	10	500	262.1
11371	市区	锦江冠城变电所2#主变	10	630	31.689
11372	市区	锦江冠城2#欧变主变	10	630	223.839

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11373	市区	锦江冠城变电所1#主变	10	630	385.686
11374	市区	金沙旺角变电所1#主变	10	500	290.15
11375	市区	解放东路小区1#主变	10	800	60.56
11376	市区	燕舞集团1#S5	10	630	325.269
11377	市区	二中宿舍S9	10	500	299.7
11378	市区	汇通	10	315	13.765
11379	市区	海纯2#	10	400	281.56
11380	市区	宏大苑3#S3	10	630	327.222
11381	市区	宏大苑1#S2	10	630	246.33
11382	市区	宏大苑2#S1	10	500	145.4
11383	市区	电子器材厂	10	400	239.32
11384	市区	海纯4#S8	10	400	213.56
11385	市区	锦江冠城2#变电所2#主变	10	1000	409.7
11386	市区	锦江冠城2#变电所1#主变	10	1000	394.1
11387	市区	金沙广场开关站1#主变	10	800	397.68
11388	市区	金沙广场开关站3#主变	10	800	440.4
11389	市区	宏大苑4#S4	10	500	121.95
11390	市区	外贸S9	10	500	167.1
11391	市区	福缘居2#S15箱变	10	630	270.144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11392	市区	毛巾厂4#	10	315	71.001
11393	市区	锅厂宿舍2#	10	400	231
11394	市区	通榆南村2#变	10	315	64.071
11395	市区	沁成之家2#配电室2#主变	10	800	601.2
11396	市区	毛巾厂1#	10	400	141.76
11397	市区	通榆南村4#	10	315	0.756
11398	市区	通榆2#S1箱变主变	10	315	109.494
11399	市区	环保2#	10	400	286.84
11400	市区	建军东路179-1号充电桩S18箱变主变	10	630	341.208
11401	市区	毛巾厂5#	10	400	143.76
11402	市区	东郊宿舍楼S6	10	630	402.444
11403	市区	福缘居	10	500	90
11404	市区	阆院小区配电室1#主变	10	500	229.6
11405	市区	环保	10	400	130.4
11406	市区	馨安大厦2#S16箱变	10	630	403.137
11407	市区	福缘居2#	10	500	203.75
11408	市区	毛巾厂3#	10	400	129
11409	市区	沁成之家1#配电室2#主变	10	800	542
11410	市区	通榆南村5#变	10	315	184.653

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11411	市区	东郊生产区S5	10	630	167.769
11412	市区	通榆1#	10	630	451.521
11413	市区	阆院箱变	10	630	334.719
11414	市区	通榆南村6#变	10	400	0
11415	市区	劳动局1#	10	500	290.95
11416	市区	虹鑫苑1#小区变1#主变	10	500	271.25
11417	市区	劳动局2#	10	500	87.5
11418	市区	沁成之家1#开关站2#主变	10	800	606.8
11419	市区	虹鑫苑1#小区变2#主变	10	500	247.65
11420	市区	沁成之家充电桩2#箱变主变	10	400	320
11421	市区	毛巾厂6#变	10	400	38.68
11422	市区	住宅S10	10	500	9.9
11423	市区	通榆南村3#	10	400	57.76
11424	市区	通榆南村1#	10	315	85.554
11425	市区	住宅2#S13	10	500	285.85
11426	市区	毛巾厂2#	10	400	154.24
11427	市区	阳光御园1#配电室2#主变	20	800	470.4
11428	市区	阳光御园1#配电室4#主变	20	800	550.4
11429	市区	凤凰汇2#开关站4#主变	20	1000	482.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11430	市区	圣华雍翠园3#配电房4#主变	20	800	417.2
11431	市区	圣华雍翠园3#配电房2#主变	20	800	433.84
11432	市区	圣华雍翠园1#开关站2#主变	20	800	401.52
11433	市区	圣华雍翠园2#配电房2#主变	20	800	461.36
11434	市区	圣华雍翠园2#配电房4#主变	20	800	58.16
11435	市区	阳光御园3#配电室4#主变	20	800	391.36
11436	市区	圣华雍翠园4#配电房2#主变	20	800	356
11437	市区	阳光御园3#配电室2#主变	20	800	442.96
11438	市区	阳光御园2#配电室4#主变	20	800	508.96
11439	市区	阳光御园2#配电室2#主变	20	800	469.36
11440	市区	凤凰汇2#开关站2#主变	20	1000	382.3
11441	市区	凤凰汇1#配电室2#主变	20	1000	286.1
11442	市区	汇景新城2#S2箱变主变	10	500	127.8
11443	市区	汇景新城1#S1箱变主变	10	500	130.55
11444	市区	跃进S15箱变主变	10	400	256.32
11445	市区	太湖S3箱变主变	10	500	87.15
11446	市区	恒达超市公用变	10	400	118.68
11447	市区	红旗置业S4箱变主变	10	315	116.581
11448	市区	嘉华S7箱变主变	10	500	138.65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11449	市区	太湖S2箱变主变	10	500	0
11450	市区	汇景新城3#S3箱变主变	10	500	58.9
11451	市区	跃进1#变	10	315	204.151
11452	市区	跃进5#变	10	400	0
11453	市区	汇景新城4#S4箱变主变	10	500	177.8
11454	市区	跃进13#变	10	400	103.4
11455	市区	嘉华S5箱变主变	10	500	195.9
11456	市区	嘉华S6箱变主变	10	400	133.24
11457	市区	汇景新城1#小区变2#主变	10	800	164.96
11458	市区	跃进S13箱变主变	10	400	222.32
11459	市区	太湖S1箱变主变	10	630	132.804
11460	市区	中江嘉城1#配电室1#主变	10	630	318.591
11461	市区	国税局培训中心	10	400	23.32
11462	市区	中江嘉城2#配电室1#主变	10	800	386.4
11463	市区	中江嘉城2#配电室3#主变	10	800	503.04
11464	市区	书香名邸S6箱变主变	10	500	148.05
11465	市区	青年苑变电所1#主变	10	630	297.486
11466	市区	青年苑变电所2#主变	10	630	216.909
11467	市区	中江嘉城3#配电室1#主变	10	630	282.618

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11468	市区	福利院1#	10	400	136.32
11469	市区	中江嘉城3#配电室3#主变	10	630	380.646
11470	市区	中江嘉城4#配电室1#主变	10	1000	596.7
11471	市区	中江嘉城5#配电室1#主变	10	800	381.36
11472	市区	中江嘉城6#配电室1#主变	10	630	311.472
11473	市区	书香名邸2#S8箱变主变	10	630	259.686
11474	市区	东闸7#	10	315	42.557
11475	市区	东闸6#箱变主变	10	500	242.7
11476	市区	天娇	10	400	0
11477	市区	熙和居2#S3箱变主变	10	400	255.12
11478	市区	北港组团	10	315	38.587
11479	市区	绿色小区S7箱变主变	10	500	176.1
11480	市区	中江嘉城1#配电室3#主变	10	630	314.559
11481	市区	青年苑1#S2箱变主变	10	800	220
11482	市区	翰香花园2#变电所1#主变	10	630	277.326
11483	市区	翰香花园1#变电所2#主变	10	800	354.96
11484	市区	翰香花园1#变电所1#主变	10	800	439.36
11485	市区	翰香花园2#变电所2#主变	10	630	197.757
11486	市区	华夏线华夏绿城2#变电所2#主变	10	800	198.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11487	市区	华夏线华夏绿城3#变电所4#主变	10	800	203.36
11488	市区	华夏线华夏绿城3#变电所3#主变	10	800	471.28
11489	市区	华夏线华夏绿城3#变电所2#主变	10	800	353.52
11490	市区	华夏线华夏绿城3#变电所1#主变	10	800	349.6
11491	市区	华夏线华夏绿城1#变电所4#主变	10	800	321.04
11492	市区	华夏线华夏绿城1#变电所3#主变	10	800	316.24
11493	市区	华夏线华夏绿城1#变电所2#主变	10	800	51.44
11494	市区	华夏线华夏绿城1#变电所1#主变	10	800	364.4
11495	市区	华夏线华夏绿城2#变电所4#主变	10	800	218.56
11496	市区	华夏线华夏绿城2#变电所3#主变	10	800	231.84
11497	市区	华夏线华夏绿城2#变电所1#主变	10	800	336.64
11498	市区	尚德商务楼1#配电室1#主变	10	800	394.32
11499	市区	康居园2#配电室3#主变	10	1000	163.2
11500	市区	康居园1#小区变1#主变	10	1000	199.7
11501	市区	康居园2#配电室4#主变	10	1000	129.5
11502	市区	康居园2#S2箱变主变	10	630	298.305
11503	市区	康居园1#小区变2#主变	10	1000	439.9
11504	市区	康居园1#S1箱变主变	10	630	42.84
11505	市区	尚德商务楼1#配电室3#主变	10	800	464.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11506	市区	中南悦城1#开关站2#主变	20	800	320.16
11507	市区	锦盛豪庭10#配电室4#主变	20	800	445.2
11508	市区	锦盛豪庭10#配电室2#主变	20	800	526.32
11509	市区	锦盛豪庭12#配电室2#主变	20	800	464.64
11510	市区	晶都悦府3#配电室2#主变	20	800	377.52
11511	市区	中南悦城2#配电室2#主变	20	800	380.32
11512	市区	中南悦城2#开关站2#主变	20	800	353.68
11513	市区	锦盛豪庭8#配电室4#主变	20	800	463.52
11514	市区	锦盛豪庭9#配电室4#主变	20	800	552.64
11515	市区	锦盛豪庭8#配电室2#主变	20	800	452.8
11516	市区	锦盛豪庭7#配电室4#主变	20	800	522.32
11517	市区	锦盛豪庭7#配电室2#主变	20	800	430.8
11518	市区	锦盛豪庭6#配电房2#主变	20	800	373.2
11519	市区	锦盛豪庭5#配电房4#主变	20	800	416.56
11520	市区	锦盛豪庭5#配电房2#主变	20	800	339.2
11521	市区	锦盛豪庭4#配电房2#主变	20	800	497.2
11522	市区	锦盛豪庭3#配电房2#主变	20	800	434.72
11523	市区	锦盛豪庭2#配电房4#主变	20	800	380.72
11524	市区	锦盛豪庭2#配电房2#主变	20	800	341.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11525	市区	晶都悦府开关站2#主变	20	800	375.52
11526	市区	锦盛豪庭1#配电房2#主变	20	800	396.4
11527	市区	晶都悦府1#配电室2#主变	20	630	369.999
11528	市区	锦盛豪庭11#配电室2#主变	20	800	482.32
11529	市区	晶都悦府2#配电室2#主变	20	800	422.48
11530	市区	中南悦城1#配电室2#主变	20	630	279.846
11531	市区	文萃苑4#变	10	630	262.08
11532	市区	西城逸品2#配电室1#变	10	1250	526.375
11533	市区	潘黄杨坝6#变变压器	10	500	251.9
11534	市区	文萃苑3#变	10	630	232.47
11535	市区	西城逸品3#配电室2#变	10	1250	412.5
11536	市区	西城逸品3#配电室1#变	10	1250	448.625
11537	市区	文萃苑1#变	10	630	149.436
11538	市区	兆泉3#箱变变压器	10	500	307.7
11539	市区	西城逸品2#配电室2#变	10	1250	476.625
11540	市区	文萃苑2#变	10	630	213.003
11541	市区	西城逸品小区3#变变压器	10	630	167.895
11542	市区	西城逸品3#配电室3#变	10	1250	464.125
11543	市区	兆泉2#箱变变压器	10	500	311.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11544	市区	拖拉机厂西宿舍2#公用变	10	400	246
11545	市区	城区政府1#S6箱变主变	10	500	317.2
11546	市区	悦达房产4#S15箱变主变	10	630	215.649
11547	市区	悦达房产5#S16箱变主变	10	630	291.753
11548	市区	悦达房产6#S17箱变主变	10	630	145.971
11549	市区	悦达东园4#S4	10	500	209.05
11550	市区	悦达东园5#S5箱变主变	10	630	61.992
11551	市区	悦达东园3#S3	10	500	177.5
11552	市区	悦达房产1#S10箱变主变	10	500	121.8
11553	市区	金屋2#S11箱变主变	10	630	387.324
11554	市区	金屋1#S12	10	630	362.313
11555	市区	世纪花园1#S2箱变	10	630	219.555
11556	市区	城区政府4#箱变主变	10	500	162.35
11557	市区	城区政府5#箱变主变	10	500	248.05
11558	市区	悦达房产2#S9箱变主变	10	500	290.55
11559	市区	制药厂4#S21	10	630	377.496
11560	市区	悦达房产3#S8箱变主变	10	500	218.9
11561	市区	制药厂宿舍1#公用变	10	400	107.68
11562	市区	制药厂宿舍2#公用变	10	400	179.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11563	市区	学校宾馆S5	10	500	342.2
11564	市区	制药厂宿舍3#公用变	10	400	182.68
11565	市区	世纪花园3#S18箱变主变	10	630	317.646
11566	市区	机床厂宿舍2#S3箱变主变	10	630	261.513
11567	市区	清华名居1#变电所2#主变	10	800	230.24
11568	市区	南门华府1#配电室1#主变	10	800	364.8
11569	市区	仁丰双元居配电室1#主变	10	630	341.019
11570	市区	恒祥公寓1#	10	400	103.6
11571	市区	机床厂宿舍3#S2箱变主变	10	630	133.749
11572	市区	恒祥公寓2#	10	400	0
11573	市区	仁丰双元居配电室3#主变	10	630	315.819
11574	市区	机床厂宿舍S1	10	500	213.35
11575	市区	机床厂2#公用变	10	400	66.4
11576	市区	机床厂5#公用变	10	400	152.08
11577	市区	南门华府3#配电室1#主变	10	800	574.32
11578	市区	南门华府2#配电室1#主变	10	800	384.56
11579	市区	银豪紫缘配电室3#主变	10	630	409.437
11580	市区	银豪紫缘配电室1#主变	10	630	481.383
11581	市区	翰庭雅苑4#配电室2#主变	10	800	426.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11582	市区	南林花苑2#配电室3#主变	10	800	498.16
11583	市区	南林花苑2#配电室1#主变	10	800	460.24
11584	市区	翰庭雅苑4#配电室4#主变	10	800	427.28
11585	市区	景山名门1#配电室4#主变	10	630	60.48
11586	市区	景山名门1#配电室2#主变	10	630	282.996
11587	市区	南林花苑3#配电室1#主变	10	800	438.16
11588	市区	阳光世纪园1#主变	10	1250	993.25
11589	市区	阳光世纪园2#主变	10	1250	991.875
11590	市区	景山名门3#配电室2#主变	10	800	416.88
11591	市区	景山名门3#配电室4#主变	10	800	403.12
11592	市区	翰庭雅苑2#配电室2#主变	10	800	480.64
11593	市区	景山名门2#配电室4#主变	10	630	249.669
11594	市区	翰庭雅苑2#配电室4#主变	10	800	354.96
11595	市区	翰庭雅苑3#配电室2#主变	10	800	490.64
11596	市区	花木场公变	10	400	266.32
11597	市区	景山名门2#配电室2#主变	10	630	320.985
11598	市区	东城尚品1#开关站2#主变	10	800	460.56
11599	市区	东城尚品1#配电室4#主变	10	800	473.04
11600	市区	东城尚品1#配电室2#主变	10	800	403.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11601	市区	东城尚品2#配电室2#主变	10	800	485.44
11602	市区	东城尚品2#配电室4#主变	10	800	482.08
11603	市区	阳光世纪园56#楼1#欧变	10	630	323.568
11604	市区	翰庭雅苑1#配电室4#主变	10	800	508.32
11605	市区	翰庭雅苑1#配电室2#主变	10	800	399.76
11606	市区	翰庭雅苑1#开关站2#主变	10	800	411.68
11607	市区	东城尚品3#配电室2#主变	10	800	422.72
11608	市区	南林花苑3#配电室3#主变	10	800	490.4
11609	市区	阳光世纪园5#S9箱变1#主变	10	500	57.5
11610	市区	环保宿舍	10	400	256
11611	市区	规划局S5	10	630	180.684
11612	市区	检察院S2	10	500	217.65
11613	市区	金桥置业S1	10	315	130.756
11614	市区	新锦苑S4	10	500	268.6
11615	市区	园林S3	10	500	69.15
11616	市区	发展公司	10	400	167.4
11617	市区	发展公司2#	10	400	243.44
11618	市区	海棠苑配电室1#主变	10	800	423.04
11619	市区	城东一号花园北区3#配电室2#主变	10	800	569.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11620	市区	城东一号花园北区1#配电室2#主变	10	800	359.2
11621	市区	城东一号花园北区2#配电室2#主变	10	800	350.96
11622	市区	城东一号花园北区4#配电室2#主变	10	800	458.56
11623	市区	悦达汽车广场北区1#配电室3#主变	10	800	609.84
11624	市区	悦达汽车广场北区1#配电室1#主变	10	800	588.64
11625	市区	悦达汽车广场北区2#配电室1#主变	10	800	428.96
11626	市区	悦达汽车广场北区4#配电室1#主变	10	800	598.8
11627	市区	悦达汽车广场北区3#配电室3#主变	10	800	630.64
11628	市区	悦达汽车广场北区3#配电室1#主变	10	800	616.96
11629	市区	悦达汽车广场北区4#配电室3#主变	10	800	637.2
11630	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室1#主变	10	630	291.501
11631	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室3#主变	10	630	397.656
11632	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室1#主变	10	800	369.2
11633	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室3#主变	10	800	442.72
11634	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室1#主变	10	800	453.68
11635	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室3#主变	10	630	220.5
11636	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室3#主变	10	800	327.68
11637	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室1#主变	10	630	369.495
11638	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室1#主变	10	800	486.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11639	市区	农贸商城7#箱变	10	500	222.65
11640	市区	农贸商城14#箱变	10	630	269.955
11641	市区	农贸商城15#箱变	10	630	251.496
11642	市区	农贸商城11#箱变	10	500	232.55
11643	市区	农贸商城10#箱变	10	500	13.9
11644	市区	农贸商城4#箱变	10	500	188
11645	市区	农贸商城3#箱变	10	500	42.35
11646	市区	农贸商城17#箱变	10	630	243.054
11647	市区	农贸商城2#箱变	10	500	207.65
11648	市区	农贸商城1#箱变	10	500	72.45
11649	市区	农贸商城12#箱变	10	630	117.999
11650	市区	农贸商城13#箱变	10	500	57.55
11651	市区	农贸商城5#箱变	10	630	116.802
11652	市区	农贸商城16#箱变	10	500	112.1
11653	市区	农贸商城9#箱变	10	315	113.305
11654	市区	农贸商城6#箱变	10	630	284.823
11655	市区	农贸商城8#箱变	10	630	176.526
11656	市区	红星海河湾东区1#配电室2#主变	10	630	342.657
11657	市区	悦达汽车广场3#配电室3#主变	10	800	590.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11658	市区	悦达汽车广场3#配电室1#主变	10	800	554.16
11659	市区	红星海河湾1#配电室2#主变	10	800	448.16
11660	市区	红星海河湾3#配电室2#主变	10	800	498.8
11661	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室3#主变	10	630	311.094
11662	市区	红星海河湾2#配电室2#主变	10	800	486
11663	市区	红星海河湾1#配电室4#主变	10	800	462.16
11664	市区	红星海河湾3#配电室4#主变	10	800	520.8
11665	市区	红星海河湾东区3#配电室2#主变	10	800	470.96
11666	市区	汇金置业配电所1#主变	10	1000	798.3
11667	市区	汇金2#S5	10	630	503.181
11668	市区	晓风印月2#配电室2#主变	10	800	280.32
11669	市区	汇金1#S6	10	630	123.858
11670	市区	汇金置业配电所2#主变	10	1000	784.7
11671	市区	晓风印月2#配电室4#主变	10	800	640
11672	市区	晓风印月1#配电室2#主变	10	800	534.16
11673	市区	晓风印月1#开关站2#主变	10	630	459.711
11674	市区	汇金置业变电所2#主变	10	1000	474.7
11675	市区	汇金3#S4	10	630	504
11676	市区	汇金置业变电所1#主变	10	1000	798.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11677	市区	晓风印月1#配电室4#主变	10	800	640
11678	市区	晓风印月3#配电室2#主变	10	800	601.68
11679	市区	晓风印月3#配电室4#主变	10	800	595.52
11680	市区	君启花园1#配电室1#主变	10	800	640
11681	市区	君启花园3#配电室3#主变	10	800	373.68
11682	市区	君启花园2#配电室1#主变	10	800	640
11683	市区	大星15#S8箱变主变	10	400	307.68
11684	市区	大星10#S7箱变主变	10	400	303
11685	市区	君启花园1#配电室3#主变	10	800	399.36
11686	市区	君启花园2#配电室3#主变	10	800	303.36
11687	市区	君启花园3#配电室1#主变	10	800	640
11688	市区	中南7A佳期漫1#配电室2#主变	20	630	429.345
11689	市区	中南6C悦城1#配电室4#主变	20	630	315.693
11690	市区	中南7A佳期漫1#配电室4#主变	20	630	297.675
11691	市区	中南6B悦城2#配电室2#主变	20	800	400
11692	市区	中南6C悦城3#配电室4#主变	20	630	405.279
11693	市区	中南6C悦城2#配电室4#主变	20	800	463.52
11694	市区	中南7B荣城2#配电室2#主变	20	630	339.948
11695	市区	中南6B悦城1#配电室2#主变	20	800	406.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11696	市区	金辉城小区1#配电室2#主变	20	800	357.84
11697	市区	中南7B荣城2#配电室4#主变	20	630	374.724
11698	市区	中南6C悦城3#配电室2#主变	20	630	322.497
11699	市区	金辉城小区1#配电室4#主变	20	800	553.36
11700	市区	中南6C悦城1#配电室2#主变	20	630	361.368
11701	市区	中南7A佳期漫3#配电室2#主变	20	630	284.445
11702	市区	中南6B悦城3#配电室4#主变	20	630	264.285
11703	市区	中南7A佳期漫3#配电室4#主变	20	630	364.707
11704	市区	中南6C悦城1#开关站2#主变	20	800	411.52
11705	市区	金辉城小区2#配电室2#主变	20	800	344
11706	市区	金辉城小区3#配电室2#主变	20	800	417.52
11707	市区	金辉城小区2#配电室4#主变	20	800	426.4
11708	市区	中南7A佳期漫2#配电室4#主变	20	630	359.289
11709	市区	中南7B荣城开关站2#主变	20	800	419.36
11710	市区	金辉城小区4#配电室2#主变	20	800	380.8
11711	市区	中南6C悦城1#开关站4#主变	20	800	457.84
11712	市区	中南7A佳期漫2#配电室2#主变	20	630	309.708
11713	市区	金辉城小区3#配电室4#主变	20	800	527.36
11714	市区	中南6B悦城1#配电室4#主变	20	800	452.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11715	市区	中南6B悦城3#配电室2#主变	20	630	269.829
11716	市区	中南7B荣城1#配电室2#主变	20	800	421.68
11717	市区	领秀嘉园1#小区变4#主变	20	1000	489.4
11718	市区	金融城2#地块10#配电室1#主变	20	1000	450.3
11719	市区	金融城2#地块10#配电室3#主变	20	1000	291.3
11720	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	0
11721	市区	金融城2#地块6#配电室3#主变	20	1000	187.8
11722	市区	领秀嘉园1#小区变3#主变	20	1000	529.4
11723	市区	领秀嘉园1#小区变2#主变	20	1000	390
11724	市区	金融城8#配电室1#主变	20	800	194.56
11725	市区	金融城7#配电室1#主变	20	800	273.52
11726	市区	金融城9#配电室1#主变	20	800	221.04
11727	市区	领秀嘉园1#小区变1#主变	20	1000	308.1
11728	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室1#主变	20	800	374.64
11729	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	0
11730	市区	阳光御园1#配电室1#主变	20	800	423.92
11731	市区	金融城2#地块5#配电室3#主变	20	630	65.331
11732	市区	阳光御园1#配电室3#主变	20	800	455.44
11733	市区	阳光御园2#配电室1#主变	20	800	347.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11734	市区	阳光御园2#配电室3#主变	20	800	394.32
11735	市区	阳光御园3#配电室1#主变	20	800	423.84
11736	市区	阳光御园3#配电室3#主变	20	800	477.68
11737	市区	20kV阳光线领秀嘉园2#欧变	20	630	271.782
11738	市区	20kV阳光线领秀嘉园1#欧变	20	630	292.887
11739	市区	领秀嘉园2#小区变4#主变	20	1000	580
11740	市区	领秀嘉园2#小区变3#主变	20	1000	382.7
11741	市区	领秀嘉园2#小区变2#主变	20	1000	382.7
11742	市区	领秀嘉园2#小区变1#主变	20	1000	450.4
11743	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室1#主变	20	800	258.16
11744	市区	汇都商务中心1#开关站2#主变配电变压器	10	630	389.844
11745	市区	碧桂园小区1#开关站4#主变	10	630	263.592
11746	市区	碧桂园小区1#配电房2#主变	10	630	197.064
11747	市区	碧桂园小区1#配电房4#主变	10	630	263.277
11748	市区	汇都商务中心1#配电室2#主变配电变压器	10	630	225.54
11749	市区	碧桂园小区1#开关站2#主变	10	630	302.778
11750	市区	汇都商务中心1#配电室4#主变配电变压器	10	630	140.679
11751	市区	碧桂园小区2#配电房2#主变	10	800	363.2
11752	市区	巨丰10#变	10	400	266.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11753	市区	巨丰6#变	10	400	152.12
11754	市区	巨丰13#S12箱变主变	10	500	178.35
11755	市区	翰府广场2#配电室3#主变	10	800	431.84
11756	市区	翰府广场1#配电室3#主变	10	800	517.52
11757	市区	管委会充电桩主变	10	630	10.143
11758	市区	亭湖人才公寓1#配电室2#主变	10	630	341.838
11759	市区	巨丰11#S11箱变主变	10	500	175
11760	市区	东亭雅居1#配电室2#主变	10	630	451.521
11761	市区	亭湖人才公寓1#配电室4#主变	10	630	427.833
11762	市区	太湖郡府1#配电室4#主变	10	800	426.16
11763	市区	太湖郡府1#开关站2#主变	10	800	417.2
11764	市区	太湖郡府1#配电室2#主变	10	800	434
11765	市区	翰府广场2#配电室1#主变	10	800	440.96
11766	市区	翰府广场1#配电室1#主变	10	800	540.8
11767	市区	巨丰5#变	10	400	39.08
11768	市区	翰府广场1#开闭所1#主变	10	800	419.04
11769	市区	光荣12#变	10	400	165.4
11770	市区	新洋20#变	10	315	148.334
11771	市区	新洋10#变	10	400	51.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11772	市区	桃源胜景3#箱变	10	400	195
11773	市区	奥林匹克花园小区2#欧变	10	500	269.6
11774	市区	奥林匹克花园小区1#欧变	10	500	236.25
11775	市区	桃源胜景2#箱变	10	400	199
11776	市区	桃源胜景1#箱变	10	400	163.56
11777	市区	峰尚生活广场配电室3#主变	10	800	206.24
11778	市区	峰尚生活广场配电室1#主变	10	800	318.72
11779	市区	新洋22#变	10	400	118.6
11780	市区	桃源胜景4#箱变	10	400	201.56
11781	市区	新洋24#变	10	400	205.92
11782	市区	奥林匹克花园小区3#欧变	10	500	291.05
11783	市区	新洋12#变	10	400	61.6
11784	市区	新洋11#变	10	400	76.84
11785	市区	新洋17#变	10	400	138.92
11786	市区	新洋18#变	10	400	130
11787	市区	美丽2#变	10	400	0
11788	市区	西城逸品3#箱变配电变压器	10	630	222.075
11789	市区	西城逸品小区2#变	10	1000	327.1
11790	市区	西城逸品小区6#变变压器	10	630	218.043

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11791	市区	西城逸品小区4#变变压器	10	630	144.27
11792	市区	西城逸品小区8#变变压器	10	630	225.54
11793	市区	西城逸品小区7#变变压器	10	630	86.247
11794	市区	西城逸品小区5#变变压器	10	630	272.475
11795	市区	西城逸品小区1#变	10	1000	362.1
11796	市区	二招S5	10	630	283.563
11797	市区	市政府人民路宿舍	10	630	193.725
11798	市区	优抚S17	10	630	162.351
11799	市区	正泰置业S19	10	630	297.549
11800	市区	八菱集团S7主变	10	500	203.45
11801	市区	公安局宿舍	10	315	132.08
11802	市区	盐城供服配电室2#主变	10	630	409.941
11803	市区	市幼儿园2#S22	10	400	230.56
11804	市区	市政府	10	315	123.322
11805	市区	检察院宿舍S4箱变主变	10	500	313.6
11806	市区	市幼儿园S2	10	500	44.5
11807	市区	国美电器S20	10	400	215.56
11808	市区	金属公司	10	630	112.581
11809	市区	巾帼中队	10	400	259.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11810	市区	盐城供服配电室4#主变	10	630	333.459
11811	市区	物资局2#S15主变	10	630	79.695
11812	市区	中级法院宿舍S21	10	630	413.028
11813	市区	物资局1#S16	10	630	212.058
11814	市区	新纪元1#配电室1#主变	10	800	419.2
11815	市区	新纪元1#配电室2#主变	10	800	392.08
11816	市区	中南悦城2#开关站1#主变	20	800	324.16
11817	市区	中南悦城2#配电室1#主变	20	800	378.8
11818	市区	锦盛豪庭7#配电室1#主变	20	800	469.52
11819	市区	锦盛豪庭7#配电室3#主变	20	800	455.84
11820	市区	锦盛豪庭9#配电室1#主变	20	800	434.16
11821	市区	锦盛豪庭9#配电室3#主变	20	800	190.32
11822	市区	中南悦城1#开关站1#主变	20	800	343.36
11823	市区	中南悦城1#配电室1#主变	20	630	262.773
11824	市区	金辉城小区1#配电室1#主变	20	800	328.8
11825	市区	金辉城小区1#配电室3#主变	20	800	404.8
11826	市区	金辉城小区3#配电室1#主变	20	800	410.16
11827	市区	金辉城小区3#配电室3#主变	20	800	336.32
11828	市区	锦盛豪庭8#配电室1#主变	20	800	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11829	市区	锦盛豪庭8#配电室3#主变	20	800	391.2
11830	市区	锦盛豪庭10#配电室1#主变	20	800	423.68
11831	市区	锦盛豪庭10#配电室3#主变	20	800	448
11832	市区	锦盛豪庭11#配电室1#主变	20	800	418.48
11833	市区	锦盛豪庭12#配电室1#主变	20	800	368.16
11834	市区	晶都悦府开关站1#主变	20	800	384.96
11835	市区	金辉城小区2#配电室1#主变	20	800	301.52
11836	市区	金辉城小区2#配电室3#主变	20	800	419.44
11837	市区	金辉城小区4#配电室1#主变	20	800	393.76
11838	市区	锦盛豪庭1#配电房1#主变	20	800	446
11839	市区	锦盛豪庭2#配电房1#主变	20	800	395.28
11840	市区	锦盛豪庭2#配电房3#主变	20	800	461.52
11841	市区	锦盛豪庭3#配电房1#主变	20	800	411.36
11842	市区	锦盛豪庭4#配电房1#主变	20	800	470
11843	市区	锦盛豪庭5#配电房1#主变	20	800	450.24
11844	市区	锦盛豪庭5#配电房3#主变	20	800	479.44
11845	市区	锦盛豪庭6#配电房1#主变	20	800	434.72
11846	市区	晶都悦府2#配电室1#主变	20	800	363.36
11847	市区	晶都悦府3#配电室1#主变	20	800	360.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11848	市区	晶都悦府1#配电室1#主变	20	630	347.319
11849	市区	爱琴海商业1#配电室2#主变	10	800	480.64
11850	市区	文海雅苑1#配电室3#主变	10	800	534.96
11851	市区	爱琴海商业1#配电室4#主变	10	800	452.88
11852	市区	爱琴海商业2#配电室4#主变	10	630	309.519
11853	市区	文海雅苑4#配电室1#主变	10	800	557.92
11854	市区	东港5#	10	400	73.44
11855	市区	文海雅苑1#配电室1#主变	10	800	578.56
11856	市区	盐湾27#箱变主变	10	400	212.48
11857	市区	文海雅苑2#配电室3#主变	10	800	543.52
11858	市区	文海雅苑3#配电室3#主变	10	800	482.72
11859	市区	东港6#	10	400	134
11860	市区	文海雅苑2#配电室1#主变	10	800	502.32
11861	市区	文海雅苑3#配电室1#主变	10	800	467.52
11862	市区	文海雅苑4#配电室3#主变	10	800	545.2
11863	市区	东港2#S4箱变	10	400	148.16
11864	市区	东港3#	10	400	204.92
11865	市区	大洋箱变	10	500	390.4
11866	市区	东港4#	10	630	455.994

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11867	市区	爱琴海商业2#配电室2#主变	10	630	185.976
11868	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所1#主变	10	800	339.04
11869	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所3#主变	10	800	371.36
11870	市区	学林线金色蓝庭S3箱变	10	630	339.444
11871	市区	学林线荣城置业小区变电所2#主变	10	1250	658.625
11872	市区	学林线荣城置业小区变电所1#主变	10	1000	534.2
11873	市区	学林线学林雅苑2#变电所4#主变	10	1250	993.375
11874	市区	学林线学林雅苑2#变电所3#主变	10	1000	417.5
11875	市区	学林线学林雅苑1#变电所2#主变	10	800	178.96
11876	市区	学林线学林雅苑1#变电所1#主变	10	1000	368.1
11877	市区	恒荣世家3#配电室2#主变	10	1000	285.3
11878	市区	恒荣世家3#配电室4#主变	10	1000	280.3
11879	市区	家苑线恒荣世家S17箱变	10	1000	551.1
11880	市区	学林线金色蓝庭S1箱变	10	630	318.843
11881	市区	悦珑湾东区2#配电室3#主变	10	630	335.79
11882	市区	悦珑湾2#配电室2#主变	10	800	409.2
11883	市区	悦珑湾1#配电室2#主变	10	800	542.48
11884	市区	悦珑湾东区1#配电室1#主变	10	800	429.36
11885	市区	悦珑湾2#配电室4#主变	10	800	417.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11886	市区	郎郡苑小区1#配电室2#主变	10	800	434.8
11887	市区	郎郡苑小区开关站2#主变	10	800	307.68
11888	市区	朗地置业1#配电室1#主变	10	800	351.36
11889	市区	悦珑湾东区2#配电室1#主变	10	630	299.691
11890	市区	悦珑湾4#配电室2#主变	10	800	525.6
11891	市区	郎郡苑小区3#欧变主变	10	400	183
11892	市区	朗地置业1#配电室3#主变	10	800	402.8
11893	市区	悦珑湾8#配电室3#主变	10	800	460.4
11894	市区	悦珑湾8#配电室1#主变	10	800	491.44
11895	市区	悦珑湾6#配电室3#主变	10	800	595.6
11896	市区	悦珑湾6#配电室2#主变	10	800	441.68
11897	市区	悦珑湾5#配电室3#主变	10	800	452.32
11898	市区	悦珑湾5#配电室2#主变	10	800	425.44
11899	市区	悦珑湾7#配电室3#主变	10	800	538.16
11900	市区	悦珑湾东区1#配电室3#主变	10	800	399.84
11901	市区	悦珑湾东区4#配电室3#主变	10	630	393.813
11902	市区	悦珑湾东区3#配电室3#主变	10	800	385.2
11903	市区	悦珑湾3#配电室2#主变	10	800	422.8
11904	市区	悦珑湾9#配电室1#主变	10	800	262.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11905	市区	悦珑湾4#配电室4#主变	10	800	529.76
11906	市区	悦珑湾3#配电室4#主变	10	800	506.4
11907	市区	悦珑湾7#配电室1#主变	10	800	480
11908	市区	朗地英郡2#配电室1#主变	10	800	309.2
11909	市区	海韵大厦1#配电室1#主变	10	800	377.12
11910	市区	悦珑湾1#配电室4#主变	10	800	473.92
11911	市区	悦珑湾东区3#配电室1#主变	10	800	448.72
11912	市区	海韵大厦1#配电室2#主变	10	800	306.48
11913	市区	悦珑湾东区4#配电室1#主变	10	630	393.498
11914	市区	郎郡苑小区1#配电室4#主变	10	800	466.48
11915	市区	郎郡苑小区开关站4#主变	10	800	362.72
11916	市区	东科城南区3#配电室2#主变	10	800	273.12
11917	市区	东科城南区开关站2#主变	10	630	309.204
11918	市区	东科城北区3#配电室2#主变	10	800	95.84
11919	市区	东科城北区2#配电室4#主变	10	800	553.52
11920	市区	东科城北区2#配电室2#主变	10	800	475.44
11921	市区	东科城南区1#配电室2#主变	10	800	503.76
11922	市区	东科城北区开关站2#主变	10	630	359.856
11923	市区	德喜花苑南区3#配电室4#主变	10	800	617.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11924	市区	德喜花苑南区2#配电室2#主变	10	800	574.96
11925	市区	德喜花苑2#配电室3#主变	10	800	243.36
11926	市区	德喜花苑南区3#配电室2#主变	10	800	577.2
11927	市区	东科城北区1#配电室2#主变	10	800	216.64
11928	市区	德喜花苑1#配电室3#主变	10	800	406.64
11929	市区	德喜花苑南区2#配电室4#主变	10	800	616.48
11930	市区	德喜花苑3#配电室1#主变	10	800	432.48
11931	市区	东科城南区2#配电室2#主变	10	800	429.6
11932	市区	德喜花苑南区1#配电室2#主变	10	800	172.48
11933	市区	义丰大范7#配变	10	400	59.84
11934	市区	义丰三庄16#配变	10	200	49.84
11935	市区	义丰三庄15#配变	10	200	6.2
11936	市区	义丰三庄13#配变	10	200	0
11937	市区	义丰三庄4#配变	10	200	56.88
11938	市区	义丰石庄9#配变	10	200	79.34
11939	市区	沁成之家1#开关站1#主变	10	800	580.32
11940	市区	沁成之家1#配电室1#主变	10	800	603.52
11941	市区	沁成之家2#配电室1#主变	10	800	560
11942	市区	绿阳汇北区3#配电室1#主变	10	800	563.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11943	市区	昊壹房产配电室1#主变	10	800	439.2
11944	市区	绿阳汇南区1#配电室1#主变	10	800	524.8
11945	市区	绿阳汇南区1#配电室3#主变	10	800	555.36
11946	市区	绿阳汇南区2#配电室3#主变	10	800	456.32
11947	市区	盐阜家园2#	10	400	168.6
11948	市区	绿阳汇北区1#配电室3#主变	10	800	425.2
11949	市区	绿阳汇北区2#配电室3#主变	10	800	493.2
11950	市区	昊壹房产配电室2#主变	10	800	426.08
11951	市区	天地S1箱变	10	630	294.966
11952	市区	绿阳汇南区2#配电室1#主变	10	800	513.84
11953	市区	博园香郡配电室1#主变	10	800	385.2
11954	市区	博园香郡配电室3#主变	10	800	457.2
11955	市区	盐阜嘉园1#	10	630	246.897
11956	市区	绿阳汇北区3#配电室3#主变	10	800	542.8
11957	市区	天地S2箱变	10	630	89.019
11958	市区	绿阳汇北区2#配电室1#主变	10	800	534.16
11959	市区	新天地花园小区变电所2#主变	10	800	339.2
11960	市区	新天地花园小区变电所1#主变	10	630	184.275
11961	市区	绿阳汇北区1#配电室1#主变	10	800	467.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11962	市区	沁成之家充电桩1#箱变主变	10	400	319.32
11963	市区	沁成之家充电桩3#箱变主变	10	400	319.6
11964	市区	博园香郡1#变	10	400	242.12
11965	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	484.64
11966	市区	秦南南环12#变	10	200	90
11967	市区	秦南关陈18#变	10	200	77.54
11968	市区	秦南南环13#变	10	200	67.92
11969	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	496.8
11970	市区	秦南凤翔6#杆上配变	10	200	32.74
11971	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	118.76
11972	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	92.44
11973	市区	秦南凤翔9#杆上配变	10	200	92
11974	市区	秦南集镇39#变	10	400	173
11975	市区	城区房产6#	10	400	127.16
11976	市区	凌桥2#	10	630	13.356
11977	市区	审计局S3	10	630	116.487
11978	市区	城区房产4#	10	315	75.505
11979	市区	迎宾新村S12箱变	10	630	399.861
11980	市区	交通局S4箱变	10	630	155.169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11981	市区	社保中心箱变主变	10	400	320
11982	市区	中国银行S1	10	315	116.77
11983	市区	凌桥1#	10	630	123.984
11984	市区	城区房产5#	10	400	211.24
11985	市区	立新粮店1#	10	315	225.099
11986	市区	城区房产1#	10	400	77.48
11987	市区	盐中东宿舍	10	400	211.68
11988	市区	城区房产2#	10	315	125.338
11989	市区	立新粮店2#	10	315	168.997
11990	市区	城区房产3#	10	400	170.12
11991	市区	凌桥4#S9箱变主变	10	630	269.577
11992	市区	旭龙大厦S15	10	500	321.4
11993	市区	凌桥3#	10	630	346.815
11994	市区	雨露花园2#配电室1#主变	10	800	402.8
11995	市区	雨露花园2#配电室3#主变	10	800	477.2
11996	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室1#主变	10	800	461.04
11997	市区	雨露花园1#开关站1#主变	10	800	279.2
11998	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室1#主变	10	800	344.16
11999	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室3#主变	10	800	376.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12000	市区	雨露花园1#配电室1#主变	10	800	362.48
12001	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	0
12002	市区	冈中所集镇2号配变	10	400	24.92
12003	市区	冈中花吉24号配变	10	200	0
12004	市区	冈中集镇4号配变	10	315	0
12005	市区	冈中所集镇12号配变	10	400	95.08
12006	市区	鸿瑞花园2#配电室1#主变	10	800	410.64
12007	市区	冈中所集镇13号配变	10	400	87.6
12008	市区	冈中所花吉村7号配变	10	200	45.04
12009	市区	开元一品2号主变	10	500	267.3
12010	市区	冈中所集镇37#变	10	400	0
12011	市区	冈中所花吉村23号配变	10	400	48.32
12012	市区	冈中所集镇36号配变	10	400	171.16
12013	市区	冈中所花吉村31#配变	10	400	30.92
12014	市区	冈中所花吉村12号配变	10	400	101.6
12015	市区	冈中所同桂村16#变	10	200	64.62
12016	市区	冈中所集镇1号配变	10	315	5.198
12017	市区	花吉28#箱变配电变压器	10	500	298.95
12018	市区	花吉29#箱变配电变压器	10	500	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12019	市区	大冈花吉30#箱变	10	630	243.81
12020	市区	开元一品1号主变	10	500	268.1
12021	市区	冈中所花吉村26号配变	10	200	17.42
12022	市区	冈中所集镇11号配变	10	400	78.4
12023	市区	冈中所凤楼村2号配变	10	200	11.12
12024	市区	冈中所集镇14号配变	10	400	194.76
12025	市区	鸿瑞花园1#主变	10	800	354.32
12026	市区	冈中所花吉村2号配变	10	200	127.7
12027	市区	冈中所花吉村11号配变	10	200	54.24
12028	市区	冈中所花吉村5号配变	10	200	35
12029	市区	五交化宿舍S7主变	10	630	167.58
12030	市区	工人新村S6	10	500	274.85
12031	市区	众意超市	10	500	136.95
12032	市区	热电1#	10	400	74.48
12033	市区	工人新村2#	10	500	312.35
12034	市区	拖拉机厂东宿舍	10	315	72.324
12035	市区	城区政府3#S13	10	630	288.477
12036	市区	鑫祥园1#S9	10	630	161.091
12037	市区	农机S1	10	500	324.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12038	市区	民权37#变	10	400	291.08
12039	市区	双港24#变	10	200	92.24
12040	市区	双港26#变	10	200	138.24
12041	市区	民权社区5#箱变	10	630	341.775
12042	市区	民权社区6#箱变	10	630	350.091
12043	市区	民权三期临时变	10	400	320
12044	市区	民权41#变	10	200	117.2
12045	市区	双港8#变-	10	200	13.84
12046	市区	民权社区2#箱变	10	400	176.24
12047	市区	民权6#变	10	200	103.7
12048	市区	民权社区3#箱变	10	400	158.4
12049	市区	民权社区1#箱变	10	400	126.68
12050	市区	民权13#变	10	200	0
12051	市区	民权36#变	10	200	91.38
12052	市区	盐塘线康乐小区10#变	10	400	21.16
12053	市区	盐塘线潘黄康乐小区5#箱变	10	630	247.653
12054	市区	盐塘线潘黄康乐小区8#箱变	10	630	146.979
12055	市区	盐塘线康乐小区11#变	10	400	69.6
12056	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站4#主变	10	800	381.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12057	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室2#主变	10	800	411.84
12058	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室4#主变	10	800	350.64
12059	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室4#主变	10	630	399.168
12060	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站2#主变	10	800	419.84
12061	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室4#主变	10	800	308
12062	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室2#主变	10	630	245.259
12063	市区	盐塘线康乐小区12#变	10	400	100.48
12064	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站2#主变	10	800	467.36
12065	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室4#主变	10	800	456.32
12066	市区	盐塘线中海花园52#楼东4#欧变(下有光伏)	10	400	172.6
12067	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室2#主变	10	800	381.68
12068	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室2#主变	10	800	405.36
12069	市区	盐塘线潘黄康乐小区6#变	10	630	22.302
12070	市区	盐塘线中海花园52#楼东3#欧变	10	400	218
12071	市区	盐塘线康乐小区1#变	10	400	140.32
12072	市区	盐塘线康乐小区9#变	10	400	10.84
12073	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站2#主变	10	800	294.48
12074	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室2#主变	10	800	409.84
12075	市区	盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12076	市区	振兴嘉园二期2#配电室2#变	10	800	475.52
12077	市区	金都华城2#配电室2#主变	10	800	524.72
12078	市区	振兴嘉园1#配电室4#主变	10	800	293.36
12079	市区	金都华城3#配电室2#主变	10	630	282.303
12080	市区	振兴嘉园二期2#配电室4#变	10	800	454.96
12081	市区	万泰名都1#配电房2#主变	10	800	510.24
12082	市区	金都华城3#配电室4#主变	10	630	315.189
12083	市区	金都华城1#配电室2#主变	10	800	640
12084	市区	金都华城2#配电室4#主变	10	800	400.24
12085	市区	振兴嘉园1#配电室2#主变	10	800	422.48
12086	市区	万泰名都1#配电房4#主变	10	800	546.08
12087	市区	馨盛苑1号配电房1-4号主变	10	800	338.72
12088	市区	金都华城1#开关站2#主变	10	800	344.72
12089	市区	西徐2#变	10	200	0
12090	市区	华泰景城南苑配电室3#主变	10	800	301.52
12091	市区	金都华城1#配电室4#主变	10	800	406.96
12092	市区	馨盛苑1号配电房1-2号主变	10	800	475.6
12093	市区	华泰景城南苑配电室1#主变	10	800	344.16
12094	市区	省淮S7	10	500	162.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12095	市区	榆洋	10	400	202
12096	市区	司法局2#S10	10	500	340.95
12097	市区	榆洋2#	10	400	74.24
12098	市区	燃化楼4#S15箱变主变	10	500	287.7
12099	市区	毓龙桥S6	10	500	192.2
12100	市区	淮剧团3#	10	400	201.12
12101	市区	海棠苑配电室2#主变	10	800	510.56
12102	市区	燃化楼2#	10	400	182.76
12103	市区	燃化楼1#	10	400	223.92
12104	市区	司法局1#S3	10	630	326.34
12105	市区	物业大楼S5	10	630	344.988
12106	市区	淮剧团1#	10	315	85.995
12107	市区	燃化楼3#变	10	630	166.194
12108	市区	水利公寓3#	10	500	203.2
12109	市区	水利局1#	10	630	237.069
12110	市区	世纪花园2#S3	10	500	289.85
12111	市区	淮剧团2#	10	315	92.169
12112	市区	世纪花园4#S19	10	630	250.677
12113	市区	仁和广场S1	10	315	73.993

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12114	市区	水利局2#	10	630	214.83
12115	市区	向东线潘黄东进1#变(综合变)	10	400	201.84
12116	市区	金国联小区开闭所3#主变	20	800	308.8
12117	市区	金国联3#配电室2#主变	20	800	169.76
12118	市区	金国联3#配电室4#主变	20	800	382.24
12119	市区	金国联2#配电室1#主变	20	800	465.36
12120	市区	金国联2#配电室3#主变	20	800	377.2
12121	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室4#主变	20	800	430.8
12122	市区	滨河花园开关站4#主变	20	800	426.16
12123	市区	滨河花园配电室2#主变	20	800	354.64
12124	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室2#主变	20	800	444.8
12125	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室4#主变	20	800	381.84
12126	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室2#主变	20	800	464.16
12127	市区	蔚蓝水岸小区开关站2#主变	20	800	350.64
12128	市区	金国联小区开闭所1#主变	20	800	205.36
12129	市区	金色水岸1#配电室3#主变	20	1000	396.1
12130	市区	金色水岸1#配电室2#主变	20	1000	297.8
12131	市区	金色水岸1#配电室1#主变	20	1000	491.1
12132	市区	滨河花园开关站2#主变	20	800	74.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12133	市区	金水湾5#小区变2#主变	10	800	388.32
12134	市区	水厂箱变主变	10	400	170.92
12135	市区	悦珑湾东区4#配电室2#主变	10	630	368.802
12136	市区	悦珑湾东区2#配电室2#主变	10	630	321.804
12137	市区	悦珑湾2#配电室3#主变	10	800	382.48
12138	市区	金水湾5#小区变3#主变	10	800	462.8
12139	市区	金水湾5#小区变4#主变	10	800	374.48
12140	市区	悦珑湾3#配电室3#主变	10	800	362.8
12141	市区	悦珑湾7#配电室2#主变	10	800	446.24
12142	市区	悦珑湾4#配电室1#主变	10	800	500.64
12143	市区	悦珑湾7#配电室4#主变	10	800	475.84
12144	市区	悦珑湾4#配电室3#主变	10	800	421.84
12145	市区	悦达天山1#配电室1#主变	10	800	579.36
12146	市区	悦达天山2#配电室1#主变	10	800	516.32
12147	市区	悦珑湾6#配电室4#主变	10	800	447.12
12148	市区	悦珑湾8#配电室4#主变	10	800	467.52
12149	市区	悦珑湾8#配电室2#主变	10	800	441.44
12150	市区	悦珑湾东区3#配电室2#主变	10	800	491.44
12151	市区	悦珑湾东区3#配电室4#主变	10	800	443.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12152	市区	悦达天山开关站1#主变	10	630	349.335
12153	市区	悦珑湾6#配电室1#主变	10	800	615.84
12154	市区	悦珑湾东区1#配电室2#主变	10	800	333.52
12155	市区	悦珑湾5#配电室4#主变	10	800	436.24
12156	市区	悦珑湾1#配电室3#主变	10	800	419.76
12157	市区	悦珑湾东区2#配电室4#主变	10	630	284.949
12158	市区	金水湾1#小区变2#主变	10	800	275.84
12159	市区	悦珑湾1#配电室1#主变	10	800	465.2
12160	市区	悦珑湾5#配电室1#主变	10	800	459.76
12161	市区	悦珑湾2#配电室1#主变	10	800	421.04
12162	市区	悦珑湾东区1#配电室4#主变	10	800	446
12163	市区	悦珑湾9#配电室2#主变	10	800	514.8
12164	市区	悦珑湾东区4#配电室4#主变	10	630	409.815
12165	市区	金水湾2#小区变2#主变	10	800	296.96
12166	市区	悦珑湾3#配电室1#主变	10	800	345.84
12167	市区	悦达天山2#配电室3#主变	10	800	544.8
12168	市区	悦达天山1#配电室4#主变	10	800	574.56
12169	市区	金水湾3#小区变2#主变	10	800	129.2
12170	市区	金水湾3#小区变1#主变	10	800	14.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12171	市区	金水湾5#小区变1#主变	10	800	383.36
12172	市区	金水湾4#小区变2#主变	10	800	173.92
12173	市区	金水湾4#小区变1#主变	10	800	467.52
12174	市区	馨盛苑1号配电房1-3号主变	10	800	319.36
12175	市区	金都华城3#配电室1#主变	10	630	294.525
12176	市区	金都华城1#开关站1#主变	10	800	496.4
12177	市区	金都华城1#配电室1#主变	10	800	287.2
12178	市区	金都华城1#配电室3#主变	10	800	622.48
12179	市区	振兴嘉园1#配电室3#主变	10	800	370.64
12180	市区	馨盛苑1号配电房1-1号主变	10	800	514.56
12181	市区	金都华城2#配电室3#主变	10	800	511.92
12182	市区	金都华城3#配电室3#主变	10	630	351.477
12183	市区	金都华城2#配电室1#主变	10	800	518.64
12184	市区	振兴嘉园二期2#配电室1#变	10	800	424.16
12185	市区	振兴嘉园1#配电室1#主变	10	800	421.84
12186	市区	振兴嘉园二期2#配电室3#变	10	800	473.36
12187	市区	三河家园1#配电室2#主变	10	1250	738.875
12188	市区	缘源小区S22箱变	10	630	269.262
12189	市区	缘源小区S21箱变. 配变	10	630	300.258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12190	市区	三河家园1#配电室3#主变	10	1250	721.375
12191	市区	缘源小区S18箱变	10	500	214.65
12192	市区	燕铭华庄4#配电室3#主变	10	800	434
12193	市区	燕铭华庄4#配电室1#主变	10	800	375.2
12194	市区	缘源小区S20箱变	10	630	279.153
12195	市区	和泰家园1#变电所003#变	10	1250	554.125
12196	市区	燕铭华庄3#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	430.48
12197	市区	燕铭华庄3#配电室4#主变间隔配电变压器	10	800	409.68
12198	市区	燕铭华庄2#配电室2#变	10	800	449.84
12199	市区	燕铭华庄2#配电室1#变01	10	800	351.84
12200	市区	和泰嘉园主供3#欧变01	10	630	287.091
12201	市区	三河家园2#配电室4#主变	10	1250	701.625
12202	市区	和泰家园1#变电所01#变	10	1000	451
12203	市区	和泰家园1#变电所002主变	10	1000	457.5
12204	市区	缘源小区S16箱变	10	630	246.078
12205	市区	燕铭华庄1#配电室4#主变	10	800	308.32
12206	市区	缘源小区S17箱变	10	630	285.831
12207	市区	燕铭华庄1#配电室3#主变	10	800	345.68
12208	市区	三河家园1#配电室1#主变	10	1250	637.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12209	市区	蝶湖湾1#配电室1#主变	10	800	270.32
12210	市区	蝶湖湾2#配电室3#主变	10	800	435.2
12211	市区	缘源小区S19箱变01	10	630	324.954
12212	市区	新世家2#配电室3#变	10	800	560.96
12213	市区	江南名苑3#主变	10	630	359.856
12214	市区	新世家2#配电室1#变	10	800	490.64
12215	市区	西徐5#变	10	400	63.84
12216	市区	新世家开关站1#主变	10	800	580.96
12217	市区	张庄文化广场配电房1#变	10	800	530
12218	市区	江南名苑1#主变	10	630	292.761
12219	市区	江南名苑2#配电室1#变压器	10	630	323.82
12220	市区	惠民花园6#S4	10	630	148.869
12221	市区	惠民花园1#S3	10	630	304.29
12222	市区	佳苑西苑二期配电室4#主变	10	630	366.345
12223	市区	海创2#箱变主变	10	800	366.8
12224	市区	惠民花园3#S1	10	630	227.304
12225	市区	佳苑西苑二期配电室2#主变	10	630	373.023
12226	市区	东河14#变	10	315	214.988
12227	市区	惠民花园5#	10	630	325.395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12228	市区	东升14#变	10	400	123.68
12229	市区	东升6#	10	630	460.53
12230	市区	东升11#变	10	400	300.76
12231	市区	惠民花园2#S2	10	500	257.65
12232	市区	东升4#变	10	400	37.28
12233	市区	固鼎水泥变	10	315	163.107
12234	市区	政府家属区变	10	200	13.5
12235	市区	海创3#箱变主变	10	800	367.92
12236	市区	惠民花园4#	10	630	226.611
12237	市区	东升12#箱变主变	10	400	185.32
12238	市区	海创1#箱变主变	10	500	229.65
12239	市区	东升10#变	10	400	206.24
12240	市区	凤凰文化广场1#配电室1#主变	10	800	425.2
12241	市区	凤凰文化广场1#配电室3#主变	10	800	454
12242	市区	凤凰文化广场2#配电室1#主变	10	800	450.64
12243	市区	凤凰文化广场4#配电室3#主变	10	800	492.64
12244	市区	凤凰文化广场2#开关站1#主变	10	800	536.8
12245	市区	凤凰文化广场3#配电室1#主变	10	630	288.036
12246	市区	凤凰文化广场4#配电室1#主变	10	800	416.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12247	市区	国投3#	10	500	193.35
12248	市区	国投1#	10	800	139.76
12249	市区	东升16#变	10	400	293.24
12250	市区	仓头6#箱变主变	10	400	295.4
12251	市区	东升25#变	10	400	262.4
12252	市区	东升1#变	10	400	271.16
12253	市区	仓头25#箱变主变	10	400	239.24
12254	市区	仓头5#箱变主变	10	400	292
12255	市区	仓头13#变	10	400	210.24
12256	市区	富力金禧家园C区1#配电室4#变压器	10	800	545.36
12257	市区	富力金禧家园C区3#配电室2#变压器	10	800	484
12258	市区	富力金禧家园C区4#配电室2#变压器	10	800	319.36
12259	市区	富力金禧家园B区2#配电室4#变压器	10	800	523.84
12260	市区	富力金禧家园B区4#配电室4#变压器	10	630	290.367
12261	市区	富力金禧家园B区3#配电室4#变压器	10	630	360.549
12262	市区	义丰华联1#箱变	10	400	0
12263	市区	义丰康嘉名城2#变	10	500	230.8
12264	市区	义丰集镇4#配变	10	400	12.92
12265	市区	义丰集镇10#配变	10	400	77.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12266	市区	义丰集镇19#配变	10	400	160
12267	市区	义丰丰盛花苑1#环网箱变	10	500	159.35
12268	市区	义丰亲水家园	10	250	74.775
12269	市区	义丰集镇1#配变	10	400	65.92
12270	市区	义丰集镇2#配变	10	400	0
12271	市区	义丰于任14#配变	10	200	56.04
12272	市区	义丰集镇15#配变	10	400	153.6
12273	市区	义丰健康路1#箱变	10	400	60.48
12274	市区	西城领秀1#配电室2#主变	10	400	227.84
12275	市区	义丰集镇12#配变	10	400	36.08
12276	市区	迎阳7#箱变	10	400	151
12277	市区	义丰于任7#变	10	400	95
12278	市区	义丰集镇23#配变	10	400	86.16
12279	市区	义丰幼儿园1#箱变	10	400	15.24
12280	市区	义丰政府箱变	10	400	44.6
12281	市区	义丰集镇5#配变	10	400	168.76
12282	市区	义丰幼儿园2#箱变配电变压器	10	400	12.84
12283	市区	义丰丰盛花苑2变箱变	10	500	151.8
12284	市区	义丰石庄2#配变	10	400	131.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12285	市区	义丰农行1#箱变	10	630	223.776
12286	市区	义丰迎阳公寓箱变	10	500	193.45
12287	市区	义丰集镇22#配变	10	400	100.32
12288	市区	义丰建工家园	10	630	265.923
12289	市区	义丰健康路2号箱变主变	10	400	159.16
12290	市区	义丰集镇18#配变	10	400	103
12291	市区	楠沁花园3#配电室2#主变	10	800	340.96
12292	市区	中海万锦北园1#配电室1#主变	10	800	524.48
12293	市区	楠沁花园2#配电室2#主变	10	630	349.839
12294	市区	中海万锦北园2#配电室1#主变	10	800	428
12295	市区	楠沁花园1#配电室2#主变	10	630	318.969
12296	市区	中海万锦北园1#开关站3#主变	10	800	471.36
12297	市区	柏润花园1#配电室3#主变	10	800	456.64
12298	市区	中海万锦南园1#配电室1#主变	10	800	442.96
12299	市区	柏润花园2#配电室1#主变	10	800	455.44
12300	市区	柏润花园2#配电室3#主变	10	800	514.96
12301	市区	柏润花园3#配电室1#主变	10	800	438.32
12302	市区	柏润花园3#配电室3#主变	10	800	446.48
12303	市区	万锦东园北区2#开关站1#主变	10	800	449.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12304	市区	伍冈小区1#开关站2#主变	10	630	364.959
12305	市区	中海万锦北园1#开关站1#主变	10	800	455.68
12306	市区	万锦东园北区3#配电室1#主变	10	800	373.2
12307	市区	伍冈小区1#开关站4#主变	10	630	254.016
12308	市区	万锦东园北区3#配电室3#主变	10	800	386.16
12309	市区	柏润花园1#配电室1#主变	10	800	487.52
12310	市区	伍冈1#配电室2#主变	10	800	374.8
12311	市区	中海万锦北园1#配电室3#主变	10	800	500.8
12312	市区	柏润花园1#开关站1#主变	10	800	445.6
12313	市区	伍冈1#配电室4#主变	10	800	415.36
12314	市区	万锦东园北区2#配电室1#主变	10	630	333.144
12315	市区	中海万锦北园2#配电室3#主变	10	800	457.52
12316	市区	万锦东园北区2#配电室3#主变	10	630	319.41
12317	市区	万悦花园北区1#配电室1#主变	10	630	273.861
12318	市区	万悦花园北区3#配电室3#主变	10	630	309.015
12319	市区	万悦花园北区2#配电室3#主变	10	800	591.2
12320	市区	万悦花园北区1#配电室3#主变	10	630	295.785
12321	市区	万悦花园北区2#配电室1#主变	10	800	417.36
12322	市区	碧桂园珑悦1#开关站2#主变	10	800	484.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12323	市区	桂园珑悦1#配电室2#主变	10	800	299.68
12324	市区	桂园珑悦1#配电室4#主变	10	800	449.52
12325	市区	万悦花园北区3#配电室1#主变	10	630	290.241
12326	市区	中海万锦南园3#配电室1#主变	10	800	302.64
12327	市区	中海万锦南园3#配电室3#主变	10	800	446.32
12328	市区	中海万锦南园2#配电室3#主变	10	800	446.16
12329	市区	中海万锦南园2#配电室1#主变	10	800	480
12330	市区	中海万锦南园1#配电室3#主变	10	800	508.32
12331	市区	中海万锦南园1#开关站1#主变	10	800	337.52
12332	市区	楠沁花园开关站2#主变	10	800	443.36
12333	市区	宏都线盘古路S5箱变	10	630	0
12334	市区	宏都线宏都花园S14箱变	10	500	207.1
12335	市区	宏都线宏都花园S13箱变	10	500	30.45
12336	市区	宏都线宏都花园S12箱变	10	500	111.55
12337	市区	宏都线新都S7箱变	10	500	330.1
12338	市区	宏都线新都S8箱变	10	630	319.851
12339	市区	宏都线新都S9箱变	10	630	120.519
12340	市区	宏都线宏都花园S17箱变	10	500	75.6
12341	市区	宏都线三院S11箱变	10	500	72.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12342	市区	宏都线盐都路S18箱变	10	630	1.638
12343	市区	宏都线新都S20箱变	10	500	5
12344	市区	宏都线商业街S2箱变	10	500	0
12345	市区	宏都线商业街配电间1#主变	10	630	98.532
12346	市区	宏都线新都S24箱变	10	500	45.3
12347	市区	宏都线新都S10箱变	10	500	112.9
12348	市区	宏都线盐都路S19箱变	10	630	63.441
12349	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	0
12350	市区	宏都线宏都花园32#楼S18箱变	10	500	165.85
12351	市区	盐都路S20箱变主变	10	630	186.354
12352	市区	宏都线宏都花园S16箱变	10	500	99.1
12353	市区	宏都线宏都花园S15箱变	10	630	129.15
12354	市区	宏都线尧舜路S22箱变	10	630	0
12355	市区	宏都线开元路S6箱变	10	630	47.502
12356	市区	华良S4欧变	10	630	229.005
12357	市区	美岸华庭小区3#S3	10	500	217.2
12358	市区	城西21#变	10	400	137.24
12359	市区	泰山庙	10	500	275.4
12360	市区	美岸华庭开关站1#主变	10	800	410.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12361	市区	美岸华庭2#配电室1#主变	10	800	620.48
12362	市区	美岸华庭小区1#S1	10	500	216.25
12363	市区	美岸华庭2#配电室3#主变	10	800	613.2
12364	市区	光荣6#变	10	400	276.92
12365	市区	中茵开关站4#主变	10	800	351.36
12366	市区	中茵开关站2#主变	10	1000	405
12367	市区	宸泐府1#配电室2#主变	10	800	613.84
12368	市区	宸泐府开关站2#主变	10	800	628.32
12369	市区	宸泐府1#配电室4#主变	10	800	606.96
12370	市区	宸泐府2#配电室2#主变	10	630	445.221
12371	市区	宸泐府2#配电室4#主变	10	630	491.337
12372	市区	危旧房改造中心S4	10	400	131.12
12373	市区	郊招3#	10	315	11.497
12374	市区	五洲1#配电室2#主变	10	800	556.08
12375	市区	五洲2#配电室2#主变	10	800	406.08
12376	市区	郊招1#	10	400	218.76
12377	市区	郊招2#	10	400	167
12378	市区	中茵海华3#S2	10	630	266.175
12379	市区	郊招4#	10	400	77.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12380	市区	中茵海华4#S3	10	630	353.493
12381	市区	县前街1#	10	315	0
12382	市区	双林11#变	10	400	0
12383	市区	东润华庭小区3#配电室4#主变	10	800	590
12384	市区	智博园配电室1#主变	10	800	326.48
12385	市区	双林12#变	10	400	0
12386	市区	双林6#变	10	200	125.3
12387	市区	东润华庭小区4#配电室2#主变	10	800	539.76
12388	市区	双林16#变	10	200	131.66
12389	市区	东润华庭小区5#配电室4#主变	10	800	466.08
12390	市区	东润华庭小区1#配电室2#主变	10	800	474.48
12391	市区	东润华庭小区1#配电室4#主变	10	800	482.48
12392	市区	东润华庭小区5#配电室2#主变	10	800	381.36
12393	市区	东润华庭小区3#配电室2#主变	10	800	468.72
12394	市区	双林9#箱变1#主变	10	100	37.83
12395	市区	东润华庭小区2#配电室2#主变	10	800	454.4
12396	市区	东润华庭小区4#配电室4#主变	10	800	483.52
12397	市区	双林17#变	10	200	112.84
12398	市区	华兴S2箱变	10	800	426.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12399	市区	车苑华庭小区3#主变	10	1000	580.6
12400	市区	车苑华庭S5箱变	10	500	173.9
12401	市区	车苑华庭小区2#主变	10	800	252.8
12402	市区	华兴S3箱变	10	800	469.68
12403	市区	车苑华庭小区1#主变	10	800	359.36
12404	市区	华兴S4箱变	10	800	442.8
12405	市区	华兴S1箱变	10	630	264.159
12406	市区	新民1#变	10	200	66.18
12407	市区	光荣1#变	10	200	21.46
12408	市区	都市铭城1#配电室2#主变	10	800	350.64
12409	市区	都市铭城开关站2#主变	10	800	481.28
12410	市区	都市铭城2#配电室2#主变	10	630	306.81
12411	市区	光荣2#变	10	400	225.44
12412	市区	都市铭城2#配电室4#主变	10	630	317.331
12413	市区	锦盛豪庭南区4#配电室2#主变	20	630	289.863
12414	市区	锦盛豪庭南区5#配电室2#主变	20	630	319.284
12415	市区	金国联小区开闭所4#主变	20	800	616.8
12416	市区	金国联2#配电室4#主变	20	800	481.84
12417	市区	金国联3#配电室1#主变	20	800	99.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12418	市区	锦盛豪庭南区4#配电室4#主变	20	630	375.228
12419	市区	锦盛豪庭南区6#配电室2#主变	20	630	380.961
12420	市区	锦盛豪庭南区6#配电室4#主变	20	630	420.777
12421	市区	锦盛豪庭南区1#开关站2#主变	20	630	313.992
12422	市区	锦盛豪庭南区2#配电室2#主变	20	630	377.496
12423	市区	金国联3#配电室3#主变	20	800	495.52
12424	市区	锦盛豪庭南区5#配电室4#主变	20	630	370.944
12425	市区	锦盛豪庭南区1#配电室2#主变	20	630	318.276
12426	市区	锦盛豪庭南区1#配电室4#主变	20	630	331.191
12427	市区	锦盛豪庭南区2#开关站2#主变	20	630	394.002
12428	市区	锦盛豪庭南区2#开关站4#主变	20	630	371.889
12429	市区	锦盛豪庭南区3#配电室2#主变	20	630	301.392
12430	市区	金国联小区开闭所2#主变	20	800	136
12431	市区	锦盛豪庭南区2#配电室4#主变	20	630	360.36
12432	市区	金国联2#配电室2#主变	20	800	318.64
12433	市区	锦盛豪庭南区1#开关站4#主变	20	630	396.522
12434	市区	乔庄11#配变	10	200	109.96
12435	市区	乔庄3#配变	10	200	137.74
12436	市区	月湖花城2#配电室2#主变	10	1250	602.25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12437	市区	月湖花城3#配电室2#主变	10	1000	389
12438	市区	月湖花城S1箱变主变	10	500	165.4
12439	市区	月湖花城1#配电室3#主变	10	1000	326.2
12440	市区	月湖花城2#配电室1#主变	10	1250	488
12441	市区	月湖花城3#配电室1#主变	10	1000	533.1
12442	市区	月湖花城1#配电室1#主变	10	1000	357.9
12443	市区	月湖花城1#配电室2#主变	10	1000	552.9
12444	市区	月湖花城2#配电室3#主变	10	1000	529.6
12445	市区	月湖花城S2箱变主变	10	500	140.3
12446	市区	月湖花城2#小区S4箱变主变	10	500	93.45
12447	市区	红堡庄园2#配电室4#主变	10	630	224.847
12448	市区	北闸1#	10	400	320
12449	市区	水岸华庭小区1#配电室4#主变	10	800	461.28
12450	市区	二院S1箱变主变	10	400	313.92
12451	市区	红堡庄园2#配电室2#主变	10	630	262.521
12452	市区	星钻花苑1#配电室4#主变	10	800	602.32
12453	市区	星钻花苑1#配电室2#主变	10	800	632
12454	市区	水岸华庭2#配电室1#主变	10	800	474.56
12455	市区	红堡庄园1#配电室4#主变	10	800	456.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12456	市区	星钻花苑2#配电室4#主变	10	800	570.48
12457	市区	水岸华庭2#配电室3#主变	10	800	480
12458	市区	盐城大桥1#S5变	10	500	327.85
12459	市区	水岸华庭小区1#配电室2#主变	10	800	376.08
12460	市区	童翰苑1#开关站1#主变	10	800	336.24
12461	市区	星钻花苑2#配电室2#主变	10	800	530.32
12462	市区	童翰苑1#开关站3#主变	10	800	456.08
12463	市区	盐铁佳苑2#配电室2#主变	10	800	411.36
12464	市区	盐铁佳苑1#配电室2#主变	10	800	638.96
12465	市区	荣城路S15	10	630	376.992
12466	市区	水岸华庭3#配电室3#主变	10	800	639.36
12467	市区	盐铁佳苑1#开关站2#主变	10	800	594.96
12468	市区	盐铁佳苑4#配电室4#主变	10	800	578.8
12469	市区	水岸华庭3#配电室1#主变	10	800	450
12470	市区	盐铁佳苑3#配电室2#主变	10	800	639.52
12471	市区	盐铁佳苑3#配电室4#主变	10	800	464.48
12472	市区	盐铁佳苑4#配电室2#主变	10	800	545.36
12473	市区	红堡庄园1#配电室2#主变	10	800	355.6
12474	市区	盐铁佳苑1#配电室4#主变	10	800	592.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12475	市区	保险公司	10	630	254.016
12476	市区	科俐文1#	10	160	64.752
12477	市区	东闸路箱变主变	10	400	281.12
12478	市区	东闸北路S3	10	400	301
12479	市区	农业职工学校S1	10	400	320
12480	市区	馨安大厦1#S8箱变	10	630	338.31
12481	市区	大星S5	10	500	114.3
12482	市区	纺机宿舍	10	400	146.4
12483	市区	东闸	10	400	289.4
12484	市区	航道段	10	315	210.672
12485	市区	景福大厦	10	400	123.88
12486	市区	保险公司2#S6箱变主变	10	630	375.921
12487	市区	德馨1#箱变主变	10	400	187.76
12488	市区	景福大厦2#S9	10	500	208.05
12489	市区	纱布厂4#变	10	315	205.821
12490	市区	纱布厂3#	10	315	216.657
12491	市区	盐都外贸	10	630	350.28
12492	市区	陆运公司1#箱变主变	10	630	342.216
12493	市区	潭溪43#公用变	10	200	103.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12494	市区	潭溪33#变	10	200	50.12
12495	市区	潭田26#公用变	10	200	82.38
12496	市区	潭溪31#公用变	10	200	72.58
12497	市区	潭田12#公用变	10	200	38.24
12498	市区	潭田25#公用变	10	200	93.96
12499	市区	潭溪47#公用变	10	200	69.04
12500	市区	潭溪30#公用变	10	200	49.8
12501	市区	庆西16#公用变1	10	200	69.8
12502	市区	潭溪4#公用变	10	200	0
12503	市区	北龙港庆西12#公用变	10	200	32.7
12504	市区	潭溪16#公用变	10	200	0
12505	市区	潭溪49#公用变	10	200	67.58
12506	市区	庆西14#公用变	10	200	67.34
12507	市区	潭溪15#公用变	10	400	143
12508	市区	潭溪23#公用变	10	200	18.74
12509	市区	潭田10#公用变	10	200	63.16
12510	市区	庆西17#公用变	10	200	61.62
12511	市区	潭溪9#变	10	400	92.92
12512	市区	潭溪11#公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12513	市区	庆西10#公用变	10	400	190.24
12514	市区	潭溪10#公用变	10	200	55.46
12515	市区	潭溪1#公用变	10	200	14.46
12516	市区	潭溪13#公用变	10	200	41.96
12517	市区	潭溪36#公用变	10	100	65.06
12518	市区	潭田11#公用变	10	200	21.5
12519	市区	潭田4#公用变	10	400	128.08
12520	市区	潭溪44#公用变	10	200	96.96
12521	市区	潭溪2#公用变	10	200	0
12522	市区	潭溪40#公用变	10	200	86.46
12523	市区	潭溪45#公用变	10	400	212.76
12524	市区	北龙港集镇16#变变压器1	10	200	32.46
12525	市区	潭田18#公用变	10	200	77.96
12526	市区	北龙17#公用变	10	200	26.46
12527	市区	庆西4#公用变	10	200	48.3
12528	市区	北龙港北龙11#公用变	10	200	17.88
12529	市区	潭田19#公用变	10	400	109.24
12530	市区	潭田7#公用变	10	400	205.48
12531	市区	潭溪39#公用变	10	200	106.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12532	市区	潭溪14#公用变	10	200	0
12533	市区	潭田5#公用变	10	200	0
12534	市区	庆西3#公用变	10	200	2.66
12535	市区	潭田8#公用变	10	200	21.5
12536	市区	潭田9#公用变	10	200	37.64
12537	市区	潭田20#公用变	10	200	28
12538	市区	潭溪8#公用变	10	200	0
12539	市区	庆西11#公用变	10	200	0
12540	市区	潭田16#公用变	10	200	87.34
12541	市区	潭溪22#公用变	10	200	0
12542	市区	北龙港庆西18#公用变	10	400	161.76
12543	市区	潭溪24#公用变	10	160	2.88
12544	市区	庆西13#公用变	10	200	0
12545	市区	庆西8#变	10	200	0
12546	市区	北龙港凤南18#公用变	10	200	73.38
12547	市区	佳和名居1#配电室4#主变	10	800	517.12
12548	市区	佳和名居1#配电室2#主变	10	800	509.76
12549	市区	文泽府邸6#配电室3#主变	10	800	448.72
12550	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12551	市区	文泽府邸1#配电室4#主变	10	630	269.703
12552	市区	文泽府邸10#配电室1#主变	10	800	464.4
12553	市区	香城云开1#配电室3#主变	10	800	454.4
12554	市区	文泽府邸10#配电室3#主变	10	800	438.72
12555	市区	香城云开6#配电室1#主变	10	800	628.32
12556	市区	文泽府邸3#配电室4#主变	10	630	431.109
12557	市区	文泽府邸1#配电室2#主变	10	630	304.668
12558	市区	文泽府邸2#配电室2#主变	10	630	350.091
12559	市区	文泽府邸7#配电室2#主变	10	800	385.36
12560	市区	香城云开3#配电室1#主变	10	800	419.76
12561	市区	佳和名居3#配电室4#主变	10	800	449.36
12562	市区	佳和名居3#配电室2#主变	10	800	490.64
12563	市区	香城云开4#配电室1#主变	10	800	452.08
12564	市区	文泽府邸3#配电室2#主变	10	630	401.373
12565	市区	文泽府邸2#配电室4#主变	10	630	349.713
12566	市区	香城云开1#配电室1#主变	10	800	393.12
12567	市区	河畔之星2#箱变主变	10	500	100.45
12568	市区	文泽府邸6#配电室1#主变	10	800	383.12
12569	市区	文泽府邸4#配电室3#主变	10	800	510.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12570	市区	香城云开2#配电室1#主变	10	800	504.8
12571	市区	佳和名居4#配电室4#主变	10	800	497.28
12572	市区	文泽府邸4#配电室1#主变	10	800	376.24
12573	市区	佳和名居4#配电室2#主变	10	800	506.24
12574	市区	文泽府邸8#配电室1#主变	10	800	586.16
12575	市区	文泽府邸8#配电室3#主变	10	800	504
12576	市区	文泽府邸9#配电室1#主变	10	800	594.56
12577	市区	香城云开2#配电室3#主变	10	800	399.6
12578	市区	香城云开5#配电室1#主变	10	400	184.92
12579	市区	河畔之星1#箱变主变	10	500	44.6
12580	市区	佳和名居2#配电室4#主变	10	800	527.68
12581	市区	河畔之星变电所2#主变	10	800	198.16
12582	市区	河畔之星变电所1#主变	10	800	314.96
12583	市区	佳和名居2#配电室2#主变	10	800	500.24
12584	市区	锦华苑三期1#配电室1#主变	10	400	180.24
12585	市区	中江嘉城1#配电室2#主变	10	630	350.091
12586	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室3#主变	10	800	254.48
12587	市区	中江嘉城5#配电室2#主变	10	800	451.36
12588	市区	中江嘉城6#配电室2#主变	10	630	302.337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12589	市区	中江嘉城4#配电室2#主变	10	1000	670.8
12590	市区	中江嘉城3#配电室4#主变	10	630	373.275
12591	市区	东圣花园配电室2#主变	10	1000	417.8
12592	市区	金福龙大厦1#箱变	10	630	279.594
12593	市区	中江嘉城3#配电室2#主变	10	630	345.366
12594	市区	东进商贸城配电室1#主变	10	800	386.64
12595	市区	中江嘉城1#配电室4#主变	10	630	302.463
12596	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室1#主变	10	800	202.8
12597	市区	尚城雅居小区1#配电室4#主变	10	630	361.242
12598	市区	兴诚家园3#箱变主变	10	500	365.3
12599	市区	中江嘉城2#配电室4#主变	10	800	450.56
12600	市区	尚城雅居小区1#配电室2#主变	10	630	377.055
12601	市区	东圣花园配电室1#主变	10	1000	419.7
12602	市区	沃尔玛箱变	10	250	20.7
12603	市区	中江嘉城2#配电室2#主变	10	800	419.2
12604	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室1#主变	10	800	199.6
12605	市区	东河嘉园2#配电室1#主变	10	800	483.52
12606	市区	东河嘉园2#开关站1#主变	10	800	556.88
12607	市区	东河嘉园2#S2	10	630	370.818

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12608	市区	东河嘉园1#配电室1#主变	10	1000	444.4
12609	市区	东河10#	10	400	320
12610	市区	东河嘉园3#配电室3#主变	10	630	337.995
12611	市区	东河嘉园3#配电室1#主变	10	630	451.332
12612	市区	东河1#	10	400	317.12
12613	市区	东河6#箱变主变	10	400	12.48
12614	市区	天辰3#箱变主变	10	400	308
12615	市区	东河18#箱变主变	10	400	191.76
12616	市区	伯乐西园小区1#配电室2#主变	10	800	394.48
12617	市区	东河嘉园2#配电室3#主变	10	800	520.4
12618	市区	伯乐西园小区1#配电室4#主变	10	800	433.6
12619	市区	东河新园1#配电室1#主变	10	630	405.027
12620	市区	东河新园1#配电室3#主变	10	630	383.67
12621	市区	砂石场2#S2	10	630	481.068
12622	市区	盛朋变	10	400	136
12623	市区	孙匡变	10	400	0
12624	市区	福裕小区1#变	10	400	158
12625	市区	福裕2#公用变	10	500	205.9
12626	市区	福裕1#公用变	10	500	90.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12627	市区	福裕小区4#变	10	400	0
12628	市区	福裕4#公用变	10	500	126.55
12629	市区	福裕3#公用变	10	500	4.35
12630	市区	福裕南小区5#箱变	10	630	331.065
12631	市区	福裕小区2#变	10	400	12.64
12632	市区	福裕线福裕小区5#变	10	400	61.4
12633	市区	福裕线福裕小区6#变	10	400	26.16
12634	市区	裕新社区2#箱变	10	630	278.712
12635	市区	日月路菜场箱变	10	630	91.224
12636	市区	龙城峰景2#配电室2#主变	10	800	474.96
12637	市区	福裕线港龙华侨城充电桩箱变	10	400	73.92
12638	市区	裕新社区1#箱变	10	400	85.08
12639	市区	龙城峰景2#配电室4#主变	10	800	442
12640	市区	人武变	10	400	219.84
12641	市区	供电食堂箱变	10	630	346.059
12642	市区	福裕小区3#变	10	315	113.242
12643	市区	福裕南小区6#箱变	10	630	165.942
12644	市区	美岸华庭2#配电室4#主变	10	800	610.32
12645	市区	城西6#变	10	400	129.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12646	市区	博雅文苑3#配电室4#主变	10	800	640
12647	市区	美岸华庭小区4#S4	10	500	226.65
12648	市区	城西22#变	10	200	134.24
12649	市区	美岸华庭开关站2#主变	10	800	427.12
12650	市区	美岸华庭2#配电室2#主变	10	800	618.16
12651	市区	美岸华庭小区2#S2	10	500	283.6
12652	市区	香江枫景名苑东区3#配电室2#主变	10	800	408.64
12653	市区	城西19#变	10	400	184.24
12654	市区	博雅文苑4#配电室4#主变	10	800	640
12655	市区	华福房产有限公司S3	10	400	219.24
12656	市区	香江枫景名苑东区1#配电室4#主变	10	800	640
12657	市区	博雅文苑4#配电室2#主变	10	800	238.56
12658	市区	城西20#变	10	400	292.76
12659	市区	香江枫景名苑西区3#配电室1#主变	10	800	638.32
12660	市区	香江枫景名苑东区2#配电室2#主变	10	630	413.154
12661	市区	博雅文苑1#开关站2#主变	10	800	481.84
12662	市区	香江枫景名苑东区2#配电室4#主变	10	630	504
12663	市区	香江枫景名苑西区2#配电室3#主变	10	800	458.64
12664	市区	博雅文苑1#配电室2#主变	10	800	560.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12665	市区	香江枫景名苑西区2#配电室1#主变	10	800	640
12666	市区	香江枫景名苑东区1#配电室2#主变	10	800	389.2
12667	市区	博雅文苑2#配电室2#主变	10	630	403.452
12668	市区	香江枫景名苑西区1#配电室1#主变	10	800	640
12669	市区	博雅文苑2#配电室4#主变	10	630	504
12670	市区	香江枫景名苑西区1#配电室3#主变	10	800	369.36
12671	市区	博雅文苑3#配电室2#主变	10	800	319.36
12672	市区	香江枫景名苑西区3#配电室3#主变	10	800	471.52
12673	市区	香江枫景名苑东区3#配电室4#主变	10	800	639.2
12674	市区	公园4#	10	315	70.654
12675	市区	公园3#	10	400	183.32
12676	市区	小海新村变电所1#主变	10	800	293.76
12677	市区	小海新村变电所2#主变	10	800	356.4
12678	市区	北小海3#	10	400	305
12679	市区	北小海1#	10	400	268.32
12680	市区	伯乐西园小区1#配电室3#主变	10	800	470.24
12681	市区	水泵宿舍3#	10	315	237.163
12682	市区	小海新村1#S6主变	10	630	224.847
12683	市区	伯乐西园小区1#配电室1#主变	10	800	347.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12684	市区	公园5#S2	10	500	386.55
12685	市区	美城箱变	10	630	257.859
12686	市区	盐卫箱变	10	630	224.469
12687	市区	江动厂西宿舍	10	500	114.35
12688	市区	五星一组S1箱变	10	500	189.15
12689	市区	消防大队1#箱变主变	10	630	375.858
12690	市区	中海凯旋门南区1#配电室4#主变	10	630	279.027
12691	市区	中海凯旋门南区1#配电室2#主变	10	630	224.469
12692	市区	中海凯旋门1#开关站4#主变	10	630	287.469
12693	市区	中海凯旋门1#开关站2#主变	10	630	263.844
12694	市区	中海凯旋门小区4#开关站4#主变	10	800	247.92
12695	市区	凯旋门小区3#配电室4#主变	10	800	282.72
12696	市区	紫南线凯旋门小区2#箱变	10	400	155.56
12697	市区	中海凯旋门小区4#开关站2#主变	10	800	398.72
12698	市区	凯旋门小区3#配电室2#主变	10	800	386.88
12699	市区	中南御城东苑5#配电室2#主变	10	800	454.96
12700	市区	中南御城东苑4#配电室4#主变	10	800	442.8
12701	市区	中南御城东苑4#配电室2#主变	10	800	461.84
12702	市区	中南御城东苑3#配电室2#主变	10	800	377.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12703	市区	中南御城东苑2#配电室2#主变	10	800	398.32
12704	市区	中南御城东苑1#配电室2#主变	10	800	436.64
12705	市区	中南御城东苑1#开关站2#主变	10	800	310.48
12706	市区	香苑小区1#欧变	10	400	170.6
12707	市区	中南世纪城景城苑1#配电室1#主变	10	800	316.16
12708	市区	中南世纪城3#配电室1#主变	10	800	404.16
12709	市区	中南世纪城景城苑1#配电室3#主变	10	800	377.36
12710	市区	中南世纪城4#配电室1#主变	10	800	253.92
12711	市区	香苑小区1#小区变2#主变	10	800	299.2
12712	市区	中南世纪城2#开关站3#主变	10	630	333.333
12713	市区	中南世纪城2#开关站1#主变	10	630	265.419
12714	市区	中南世纪城景城苑2#配电室3#主变	10	800	625.36
12715	市区	中南世纪城5#配电室1#主变	10	800	406.8
12716	市区	中南世纪城6#配电室1#主变	10	800	317.36
12717	市区	中南世纪城景城苑1#开关站3#主变	10	800	352.96
12718	市区	中南世纪城景城苑2#开关站1#主变	10	800	473.68
12719	市区	中南世纪城景城苑2#配电室1#主变	10	800	470
12720	市区	中南世纪城1#开关站1#主变	10	630	329.994
12721	市区	中南世纪城1#开关站3#主变	10	630	346.941

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12722	市区	中南世纪城景城苑1#开关站1#主变	10	800	428
12723	市区	中南御城东苑5#配电室4#主变	10	800	496.32
12724	市区	富力金禧家园A区1#配电室4#变压器	10	800	490.8
12725	市区	富力金禧家园A区3#配电室4#变压器	10	800	524.32
12726	市区	富力金禧家园A区5#配电室2#主变	10	800	581.2
12727	市区	富力金禧家园A区6#配电室2#主变	10	800	456.64
12728	市区	富力金禧家园A区1#配电室2#变压器	10	800	492.16
12729	市区	富力金禧家园A区2#配电室4#变压器	10	800	530.16
12730	市区	富力金禧家园A区7#配电室2#主变	10	800	444.32
12731	市区	富力金禧家园A区2#配电室2#变压器	10	800	505.36
12732	市区	富力金禧家园A区3#配电室2#变压器	10	800	526
12733	市区	富力金禧家园A区4#配电室2#变压器	10	800	456.48
12734	市区	富力金禧家园A区8#配电室2#主变	10	800	540.96
12735	市区	吉祥箱变S10箱变	10	630	211.302
12736	市区	耿伙15#	10	400	99
12737	市区	耿伙14#	10	400	106.12
12738	市区	新港湾1#S12箱变	10	500	145.3
12739	市区	富扬房产1#S15箱变	10	630	132.93
12740	市区	万方名城3#S16箱变	10	630	133.686

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12741	市区	盐小S19箱变	10	500	273.2
12742	市区	双元2#S9箱变	10	500	132.9
12743	市区	万方名城4#S17箱变	10	630	101.682
12744	市区	万方花园2#S3箱变	10	630	318.591
12745	市区	朝阳新村	10	500	116.25
12746	市区	双前S11箱变	10	500	25
12747	市区	华荟3#S11	10	630	294.399
12748	市区	万方名城5#S20箱变	10	630	31.815
12749	市区	双元1#S8箱变	10	400	116.48
12750	市区	万方名城2#S1箱变	10	800	468.32
12751	市区	粮店3#变	10	400	220.32
12752	市区	华荟1#S9	10	630	246.708
12753	市区	万方名城1#S2箱变	10	800	222.48
12754	市区	盐公馆1#配电室4#主变	10	800	553.84
12755	市区	万方花园1#S14箱变主变	10	630	17.01
12756	市区	新港湾3#S21箱变	10	500	153.05
12757	市区	盐公馆1#配电室2#主变	10	800	596.48
12758	市区	康虹组团S4箱变	10	500	115.7
12759	市区	鼎盛时代变电所1#主变	10	800	275.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12760	市区	新港湾2#S13箱变主变	10	400	217.4
12761	市区	粮店2#变	10	400	88.32
12762	市区	华荟2#S10	10	630	400.239
12763	市区	怡景花园4#S13箱变	10	630	146.475
12764	市区	怡景花园3#S12箱变	10	630	84.672
12765	市区	怡景花园2#S11箱变	10	630	258.363
12766	市区	怡景花园1#S10	10	630	247.779
12767	市区	迎宾南路2#	10	500	140.85
12768	市区	轧花厂宿舍	10	400	67.08
12769	市区	迎宾南路1#	10	500	353.2
12770	市区	纺西新村2#S7	10	500	262.35
12771	市区	纺西新村1#S8	10	500	239.3
12772	市区	气象局宿舍S9	10	500	131.25
12773	市区	中行箱变主变	10	500	325.55
12774	市区	外运1#	10	500	39.15
12775	市区	人行箱变	10	400	310.44
12776	市区	怡景花园小区变1#主变	10	1600	720.64
12777	市区	怡景花园小区变2#主变	10	1250	425
12778	市区	义丰双龙1#配变	10	200	64.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12779	市区	义丰双龙17#配变	10	400	156.6
12780	市区	瑞华房产变电所2#主变	10	1000	547.2
12781	市区	华祥置业2#小区变1#主变	10	1000	536.1
12782	市区	公园道1#	10	630	171.36
12783	市区	公园道2#	10	630	28.161
12784	市区	文华名城2#配电室1#主变	10	630	190.449
12785	市区	瑞华房产变电所1#主变	10	1000	467.2
12786	市区	文华名城3#配电室2#主变	10	630	132.867
12787	市区	华祥置业2#小区变2#主变	10	1000	432.8
12788	市区	鹿鸣广场配电室1#主变	10	800	274
12789	市区	华祥置业1#小区变1#主变	10	1000	418.6
12790	市区	联鑫置业S3	10	250	15.725
12791	市区	鹿鸣广场配电室3#主变	10	800	475.52
12792	市区	华祥置业1#小区变4#主变	10	1000	460.3
12793	市区	华祥置业1#小区变3#主变	10	1000	429.4
12794	市区	文华名城2#配电室3#主变	10	630	347.949
12795	市区	新日月14#箱变.000	10	630	271.908
12796	市区	新日月1#箱变变压器	10	630	299.817
12797	市区	新日月7#箱变	10	630	124.803

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12798	市区	新日月6#箱变	10	630	204.813
12799	市区	新日月5#箱变	10	630	252.441
12800	市区	濠璟半岛花园3#配电室3#主变2.0	10	800	478.8
12801	市区	濠璟半岛花园3#配电室1#主变2.0	10	800	487.84
12802	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室1#变	10	800	320.96
12803	市区	慧源1#变	10	315	62.181
12804	市区	新日月16#箱变001	10	630	227.493
12805	市区	新日月8#箱变08	10	630	157.311
12806	市区	新日月15#箱变. 配电变压器.	10	630	144.333
12807	市区	新日月3#箱变变压器	10	630	115.227
12808	市区	新日月2#箱变. 高压间隔. 配电变压器	10	630	62.496
12809	市区	潘黄美丽1#变	10	400	236.32
12810	市区	美丽3#变	10	315	120.33
12811	市区	濠璟半岛花园1#开关站3#变	10	800	435.68
12812	市区	濠璟半岛花园1#开关站1#变	10	800	317.76
12813	市区	新日月9#箱变. 高压间隔配电变压器	10	630	171.99
12814	市区	美丽小区4#变	10	400	228.4
12815	市区	美丽小区3#变	10	400	155.84
12816	市区	美丽小区2#变	10	400	102.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12817	市区	美丽小区1#变	10	400	180.32
12818	市区	新日月10#箱变q003	10	630	139.167
12819	市区	濠璟半岛2#配电室7#变	10	800	451.92
12820	市区	濠璟半岛2#配电室5#变	10	800	274.88
12821	市区	潘黄美丽6#变变压器	10	400	42.08
12822	市区	新日月4#箱变	10	630	64.953
12823	市区	新日月11#箱变箱变004	10	630	191.898
12824	市区	富华房产1#	10	630	234.864
12825	市区	滩涂3#	10	400	166.4
12826	市区	富华房产2#	10	630	146.286
12827	市区	金海S5	10	500	301.4
12828	市区	棉麻宿舍	10	500	211.35
12829	市区	亚太S4	10	500	276.95
12830	市区	悦泰S7	10	400	211.48
12831	市区	环城村	10	500	270
12832	市区	环城村2#S9	10	630	293.517
12833	市区	盐阜小区S8	10	630	355.32
12834	市区	前进7#公用变	10	315	31.752
12835	市区	前进4#公用变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12836	市区	前进6#公用变	10	400	140.76
12837	市区	前进5#公用变	10	315	0
12838	市区	前进20#公用变	10	400	97.48
12839	市区	前进15#公用变	10	400	117.76
12840	市区	前进28#公用变	10	400	125
12841	市区	鞋厂1#S11箱变主变	10	500	195.55
12842	市区	鞋厂2#S12箱变主变	10	500	210.4
12843	市区	前进3#S6箱变主变	10	500	137.65
12844	市区	天虹宿舍1#S7箱变主变	10	500	177.9
12845	市区	前进2#S10箱变主变	10	500	224.85
12846	市区	前进13#S8箱变主变	10	500	10.3
12847	市区	前进19#公用变	10	400	27.32
12848	市区	前进公寓2#S3箱变主变	10	630	21.483
12849	市区	前进11#箱变主变	10	630	402.633
12850	市区	前进32#公用变	10	400	173.44
12851	市区	前进21#公用变	10	400	35.68
12852	市区	前进公寓1#箱变主变	10	630	278.145
12853	市区	前进12#公用变	10	400	150.56
12854	市区	金色水岸2#箱变	20	500	150.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12855	市区	香水湾小区变配电室3#主变	20	630	216.783
12856	市区	香水湾小区变配电室1#主变	20	630	309.015
12857	市区	金色水岸1#箱变	20	500	187.1
12858	市区	罗英小区变2#主变	10	800	12.72
12859	市区	大字花园7#箱变主变	10	400	78.44
12860	市区	大字花园4#变	10	315	60.322
12861	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	0
12862	市区	大字时代名都1#箱变主变	10	400	35.24
12863	市区	钱江方洲18#S6箱变主变	10	500	214.35
12864	市区	大字花园5#箱变主变	10	500	190
12865	市区	钢模箱变主变	10	500	313.35
12866	市区	大字别墅公变	10	400	158
12867	市区	高登2#箱变主变	10	630	198.513
12868	市区	钱江方洲3#配电室2#主变	10	1000	397.8
12869	市区	高登1#箱变主变	10	500	155.85
12870	市区	大字花园1#箱变主变	10	500	97.65
12871	市区	大字花园6#S12箱变	10	500	132.9
12872	市区	钱江方洲3#S8箱变主变	10	500	226
12873	市区	钱江方洲2#配电室1#主变	10	800	427.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12874	市区	钱江方洲2#配电室2#主变	10	800	393.52
12875	市区	鹿鸣广场配电室2#主变	10	800	478.8
12876	市区	钱江方洲1#配电室2#主变	10	1000	574.7
12877	市区	大宇花园2#箱变主变	10	500	0
12878	市区	钱江方洲1#配电室1#主变	10	1000	401.7
12879	市区	钱江方洲3#配电室1#主变	10	1000	253.3
12880	市区	钱江方洲17#S7箱变主变	10	500	197.15
12881	市区	鹿鸣广场配电室4#主变	10	800	423.52
12882	市区	罗英小区变1#主变	10	1000	265.2
12883	市区	八菱花园小区变1#主变	10	800	192.88
12884	市区	八菱花园小区变2#主变	10	800	83.76
12885	市区	鑫都公变	10	400	199.76
12886	市区	鑫都房产2#箱变主变	10	500	4.85
12887	市区	鑫都房产3#箱变主变	10	500	116.4
12888	市区	火炬传媒S2箱变主变	10	400	171.76
12889	市区	北港9#	10	400	29.84
12890	市区	鑫都房产5#S15箱变主变	10	500	185.15
12891	市区	八菱花园2#箱变主变	10	500	163.45
12892	市区	八菱花园1#箱变主变	10	500	43.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12893	市区	跃南新苑小区1#配电室3#主变	10	630	341.775
12894	市区	跃南新苑小区1#配电室1#主变	10	630	215.964
12895	市区	丽晶大厦2#S2箱变主变	10	400	228.76
12896	市区	鑫都房产1#S10箱变主变	10	500	26.55
12897	市区	世纪城小区变1#主变	10	1000	283.1
12898	市区	八菱花园S13箱变主变	10	630	102.501
12899	市区	鑫都房产4#箱变主变	10	500	52.2
12900	市区	丽晶大厦3#S3箱变主变	10	400	177.44
12901	市区	黄巷12#变	10	200	129.94
12902	市区	滨河御景2#箱式主变	10	400	193.68
12903	市区	富邦嘉苑配电室2#变压器	10	800	488.64
12904	市区	黄巷6#变	10	200	32.42
12905	市区	黄巷11#变	10	200	79
12906	市区	黄巷4#变	10	200	130.42
12907	市区	黄巷17#变	10	200	106.8
12908	市区	黄巷3#变	10	200	44.04
12909	市区	黄巷7#变	10	200	105.08
12910	市区	黄巷14#变	10	200	61.54
12911	市区	宏心1#变	10	200	83.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12912	市区	黄巷10#变	10	200	53.62
12913	市区	黄巷5#变	10	200	72.7
12914	市区	牡丹雅苑三期配电室2#变	10	630	303.282
12915	市区	黄巷8#变	10	200	77.7
12916	市区	构港13#变	10	200	93.34
12917	市区	滨河御景1#主变	10	800	432.16
12918	市区	黄巷9#变	10	200	124
12919	市区	丹凤佳苑1#配电室3#变	10	800	576
12920	市区	宏心17#变	10	200	105.54
12921	市区	黄巷2#变	10	200	96.94
12922	市区	丹凤佳苑2#配电室3#变	10	800	560.96
12923	市区	洋桥11#变	10	630	79.695
12924	市区	丹凤佳苑2#配电室1#变	10	800	571.2
12925	市区	牡丹雅苑三期配电室4#变	10	630	300.636
12926	市区	丹凤佳苑1#配电室1#变	10	800	581.84
12927	市区	黄巷15#变	10	200	39.96
12928	市区	黄巷1#变	10	400	218.24
12929	市区	津林1#S2	10	500	287.35
12930	市区	津林2#S1	10	500	211.25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12931	市区	东河7#变	10	400	267.44
12932	市区	先锋农贸大厦1#配电室2#主变	10	800	476.64
12933	市区	佳苑西苑二期配电室1#主变	10	630	333.837
12934	市区	佳苑西苑二期配电室3#主变	10	630	321.489
12935	市区	中海置业变电所2#主变	10	630	381.087
12936	市区	义丰胥仇10#配变	10	200	14.96
12937	市区	义丰胥仇30号配变	10	200	33.74
12938	市区	义丰农家乐3#箱变变压器	10	630	453.033
12939	市区	义丰花陇1#配变	10	200	79.38
12940	市区	义丰农家乐4#箱变变压器	10	400	266
12941	市区	义丰三官17#配变	10	200	12.96
12942	市区	义丰农家乐2号箱变	10	630	122.157
12943	市区	义丰三庄7#配变	10	200	104.62
12944	市区	义丰胥仇17#配变	10	400	78.32
12945	市区	义丰胥仇28#配变	10	200	77.58
12946	市区	义丰三官1#配变	10	200	76.04
12947	市区	义丰农家乐1号箱变变压器	10	630	204.813
12948	市区	义丰三官13#配变	10	200	42.58
12949	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12950	市区	义丰三官14#配变	10	400	132.72
12951	市区	义丰三官15#配变	10	200	29.24
12952	市区	义丰三官7#配变	10	400	196.32
12953	市区	义丰胥仇23#配变	10	200	68.16
12954	市区	义丰胥仇22#配变	10	400	119.24
12955	市区	义丰陈庄4#配变	10	400	134.32
12956	市区	义丰胥仇24#配变	10	200	50.2
12957	市区	义丰胥仇19#配变	10	400	69
12958	市区	义丰胥仇25#配变	10	200	32.24
12959	市区	义丰三官8#配变	10	200	72.88
12960	市区	义丰花陇12#配变	10	400	61.84
12961	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	0
12962	市区	义丰胥仇15#配变	10	400	73.4
12963	市区	义丰三官20#配变	10	200	0
12964	市区	义丰胥仇9#配变	10	400	144.4
12965	市区	义丰三官3#配变	10	200	0
12966	市区	义丰胥仇31号配变	10	400	166.76
12967	市区	义丰胥仇26#配变	10	200	63.58
12968	市区	义丰胥仇27#配变	10	200	109.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12969	市区	义丰胥仇6#配变	10	200	125.86
12970	市区	义丰倪杨18#配变	10	200	69.3
12971	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	1.04
12972	市区	义丰花陇13#配变	10	200	83.46
12973	市区	义丰胥仇18#配变	10	200	4.2
12974	市区	博奥东苑1#配电室3#主变	10	630	393.435
12975	市区	天璟府1#配电室4#主变	10	800	504.16
12976	市区	天璟府1#开关站2#主变	10	800	371.36
12977	市区	天璟府1#配电室2#主变	10	800	413.2
12978	市区	博奥东苑1#配电室1#主变	10	630	272.034
12979	市区	博奥名苑1#配电室1#主变	10	630	386.694
12980	市区	瑞都新城5#配电室2#主变	10	630	176.715
12981	市区	锦元商业街配电室1#主变	10	630	300.195
12982	市区	瑞都新城4#配电室2#主变	10	800	356.08
12983	市区	明鑫嘉园配电室2#主变	10	630	397.53
12984	市区	锦元商业街配电室3#主变	10	630	56.826
12985	市区	城中城开闭所1#主变	10	630	255.15
12986	市区	市政府解放路宿舍2#S3	10	400	210.4
12987	市区	板桥南巷1#S2	10	630	240.471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12988	市区	市政府解放路宿舍1#S1	10	500	304.6
12989	市区	城中城开闭所2#主变	10	630	111.006
12990	市区	陆公祠2#S6	10	630	457.821
12991	市区	陆公祠1#S5	10	400	41.24
12992	市区	悦达东园开闭所1#主变	10	800	388.64
12993	市区	悦达东园1#S2	10	630	249.165
12994	市区	万泰悦府2#配电室3#主变	10	800	454.96
12995	市区	万泰悦府1#配电室1#主变	10	800	337.52
12996	市区	怡宁实业箱变主变	10	400	319.32
12997	市区	万泰悦府2#配电室1#主变	10	800	339.76
12998	市区	悦达东园开闭所3#主变	10	630	242.739
12999	市区	悦达东园2#S1	10	630	337.491
13000	市区	悦达东园开闭所2#主变	10	800	396.4
13001	市区	万泰悦府1#配电室3#主变	10	800	479.2
13002	市区	资源开发局	10	400	130.32
13003	市区	水利宿舍	10	315	103.257
13004	市区	华通1#	10	500	266.4
13005	市区	华通4#	10	630	380.646
13006	市区	水利宿舍3#S1	10	630	211.617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13007	市区	盐阜医院1#S4	10	630	466.389
13008	市区	南洋路2#	10	630	305.172
13009	市区	体育馆1#	10	315	14.836
13010	市区	盐阜饭店S15主变	10	630	20.664
13011	市区	体育馆2#	10	315	130.095
13012	市区	局浴室	10	630	295.974
13013	市区	森风S14箱变主变	10	630	364.959
13014	市区	交警大队S17	10	630	279.72
13015	市区	货运公司宿舍S16	10	500	170.7
13016	市区	盐阜医院2#S7	10	315	246.928
13017	市区	盐城供服配电室1#主变	10	630	330.246
13018	市区	盐城供服配电室3#主变	10	630	242.046
13019	市区	东升2#	10	400	212.92
13020	市区	二汽	10	630	171.171
13021	市区	邮政	10	400	37.92
13022	市区	东升1#(低压光伏)	10	400	32
13023	市区	体育馆	10	630	472.689
13024	市区	水利公寓1#S5	10	630	389.97
13025	市区	华通2#箱变	10	400	23.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13026	市区	众想14#	10	400	101.68
13027	市区	国飞尚城E区1#S8	10	630	225.414
13028	市区	国飞尚城E区2#S9	10	630	233.856
13029	市区	国飞尚城A区1#小区变主变	10	1000	524.7
13030	市区	国飞尚城D区3#	10	800	381.12
13031	市区	众想18#S2箱变	10	500	328.35
13032	市区	国飞尚城A区1#	10	500	100.15
13033	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室4#主变	10	800	320
13034	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室2#主变	10	800	419.6
13035	市区	纺南新村4#S6	10	500	399.8
13036	市区	众想16#	10	400	131.16
13037	市区	众想15#	10	315	77.238
13038	市区	国飞尚城D区1#	10	800	324.48
13039	市区	国飞尚城D区4#	10	800	355.52
13040	市区	国飞尚城F区2#主变	10	500	255.7
13041	市区	国飞尚城D区2#	10	800	401.12
13042	市区	国飞尚城F区1#主变	10	500	277.35
13043	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室2#主变	10	800	318.32
13044	市区	尚城雅居小区1#配电室3#主变	10	630	370.377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13045	市区	尚城雅居小区1#配电室1#主变	10	630	292.068
13046	市区	众想7#	10	400	44.76
13047	市区	国飞尚城C区	10	630	282.744
13048	市区	众想6#	10	400	208.76
13049	市区	德喜05号变	10	200	96.16
13050	市区	蔡尖8#	10	400	134.52
13051	市区	中茵海华1#	10	630	63.315
13052	市区	云顶开闭所1#主变	10	630	377.496
13053	市区	云顶开闭所2#主变	10	630	297.486
13054	市区	中茵开关站1#主变	10	1000	179
13055	市区	中茵开关站3#主变	10	800	259.44
13056	市区	市高层住宅A楼3#S23箱变主变	10	630	334.845
13057	市区	市高层住宅A楼4#S24箱变主变	10	630	408.807
13058	市区	亨达6#S27箱变主变	10	500	272.5
13059	市区	亨达7#S28箱变主变	10	500	221.1
13060	市区	市房产1#S24箱变主变	10	315	144.081
13061	市区	市房产2#S23箱变主变	10	630	333.585
13062	市区	亨达1#S22箱变主变	10	500	229.3
13063	市区	亨达2#S1箱变主变	10	500	270.75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13064	市区	靶场1#S4箱变主变	10	500	249.3
13065	市区	靶场2#S3箱变主变	10	500	225.3
13066	市区	靶场4#S1箱变主变	10	500	265.3
13067	市区	靶场3#S2箱变主变	10	500	242.35
13068	市区	市房产4#S26箱变主变	10	630	315.693
13069	市区	亨达4#S20箱变主变	10	500	181.8
13070	市区	毓龙开闭所1#主变	10	800	257.36
13071	市区	农科花苑变电所2#主变	10	1000	374.4
13072	市区	农科花苑变电所1#主变	10	1000	564.4
13073	市区	黄金海岸变电所1#主变	10	1000	468.1
13074	市区	亨达5#S26箱变主变	10	400	87.76
13075	市区	市房产3#S25箱变主变	10	630	297.108
13076	市区	亨达3#S21箱变主变	10	500	161.45
13077	市区	城西3#	10	315	178.888
13078	市区	轴承厂S2	10	630	435.267
13079	市区	城西4#	10	200	0
13080	市区	城西24#箱变主变	10	630	335.664
13081	市区	军民路6#	10	400	0
13082	市区	仓头26#综合箱变主变	10	400	271.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13083	市区	军民路4#箱变主变	10	630	457.632
13084	市区	滨河线新丰小区变1#主变	10	1000	251
13085	市区	滨河线新丰小区变4#主变	10	1000	435.8
13086	市区	水绿名苑小区变1#主变	10	1000	372.9
13087	市区	水绿名苑小区变2#主变	10	1000	319.2
13088	市区	滨河线中心1#箱变	10	500	223.9
13089	市区	滨河线新丰小区变2#主变	10	1000	479.2
13090	市区	滨河线新丰小区变3#主变	10	1000	430.2
13091	市区	马庄	10	500	354.3
13092	市区	新粮综合楼箱变	10	500	330.45
13093	市区	亨威箱变002001	10	400	233.48
13094	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	23.96
13095	市区	义丰于任9#变	10	200	33.62
13096	市区	义丰倪杨3#配变	10	200	5.74
13097	市区	义丰倪杨13#配变	10	200	34.96
13098	市区	义丰倪杨4#配变	10	200	45.1
13099	市区	义丰于任6#配变	10	200	18.62
13100	市区	义丰石庄8#配变	10	400	117.76
13101	市区	义丰迎阳5#变	10	200	18.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13102	市区	义丰迎阳10#配变	10	200	19.08
13103	市区	义丰倪杨8#配变	10	200	30.58
13104	市区	义丰陈庄5#变	10	200	20.62
13105	市区	义丰陈庄1#配变	10	400	128.36
13106	市区	义丰陈庄12#配变	10	200	69.7
13107	市区	义丰倪杨15#配变	10	400	292.76
13108	市区	义丰倪杨16#配变	10	400	190.08
13109	市区	义丰食品站1号箱变主变	10	400	97.48
13110	市区	义丰朝阳河1#箱变001	10	400	171.32
13111	市区	义丰于任5#变	10	200	75.74
13112	市区	义丰倪杨9#配变	10	200	86.74
13113	市区	义丰倪杨12#配变	10	200	22.24
13114	市区	义丰迎阳14#配变	10	200	85
13115	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	49.8
13116	市区	义丰陈庄13#配变	10	200	57.2
13117	市区	义丰倪杨7#配变	10	200	57.92
13118	市区	义丰陈庄15#配变	10	200	32.04
13119	市区	义丰于任15#配变	10	200	23.34
13120	市区	义丰倪杨5#配变	10	200	61.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13121	市区	义丰集镇3#配变	10	315	17.892
13122	市区	义丰陈庄10#配变	10	200	92.38
13123	市区	义丰石庄1#配变	10	400	23.96
13124	市区	义丰陈庄8#配变	10	200	84.74
13125	市区	义丰陈庄11#配变	10	200	45.96
13126	市区	义丰陈庄7#配变	10	400	146.92
13127	市区	义丰于任12#配变	10	200	29.08
13128	市区	义丰集镇11#配变	10	400	39.92
13129	市区	义丰倪杨14#配变	10	400	218.48
13130	市区	阳光御园1#配电室1#主变	10	630	338.31
13131	市区	义丰幼儿园3#箱变	10	400	121.92
13132	市区	义丰倪杨10#配变	10	200	52.92
13133	市区	义丰于任16#变	10	200	96.58
13134	市区	义丰于任8#变	10	200	19.3
13135	市区	排涝线迎阳安置楼箱变主变	10	400	179.76
13136	市区	金庭苑B区1#箱变主变	10	800	446
13137	市区	金庭苑A区变电所2#主变	10	800	374.16
13138	市区	金庭苑B区2#箱变主变	10	500	218.65
13139	市区	金庭苑B区变电所2#主变	10	800	446.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13140	市区	紫金花园1#配电室2#主变	10	800	247.68
13141	市区	金庭苑B区变电所1#主变	10	800	271.04
13142	市区	金庭苑A区变电所1#主变	10	800	445.84
13143	市区	紫金花园2#配电室1#主变	10	1000	145.6
13144	市区	圣华名都2#配电室4#主变	10	800	511.84
13145	市区	新阜名邸2#配电室1#主变	10	1000	545.6
13146	市区	新阜名邸1#配电室4#主变	10	630	504
13147	市区	水岸名都1#S1箱变主变	10	630	36.666
13148	市区	圣华名都2#配电室2#主变	10	800	440.4
13149	市区	圣华名都1#配电室2#主变	10	800	352.48
13150	市区	圣华名都1#开关站4#主变	10	800	488.56
13151	市区	圣华名都1#开关站2#主变	10	800	414.96
13152	市区	紫荆苑2#变电所1#主变	10	1000	376.4
13153	市区	新阜名邸1#配电室3#主变	10	630	418.194
13154	市区	文澜苑1#箱变主变	10	800	374.56
13155	市区	水岸名都3#S3箱变主变	10	630	256.158
13156	市区	水岸名都2#S2箱变主变	10	630	321.489
13157	市区	新阜名邸2#配电室2#主变	10	1000	356.9
13158	市区	文澜苑3#箱变主变	10	630	265.671

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13159	市区	紫荆苑2#变电所2#主变	10	1000	540
13160	市区	文澜苑2#箱变主变	10	800	365.44
13161	市区	北龙兴龙广场1#变压器	10	400	216.92
13162	市区	果林15#变	10	200	89
13163	市区	顺北19#公用变	10	400	185.08
13164	市区	蟒河14#公用变	10	400	103.84
13165	市区	果林14#变	10	200	97.2
13166	市区	蟒河6#公用变	10	200	64.54
13167	市区	北龙港集镇13#变	10	200	50.34
13168	市区	果林17#公用变	10	200	16.08
13169	市区	蟒河18#公用变	10	200	62.8
13170	市区	果林6#公用变	10	100	0
13171	市区	蟒河7#公用变	10	200	0
13172	市区	果林9#公用变	10	200	49.38
13173	市区	果林4#公用变	10	200	73.54
13174	市区	果林13#公用变	10	200	99.04
13175	市区	蟒河20#箱变	10	500	248.2
13176	市区	顺北25#配变	10	400	184.08
13177	市区	蟒河17#公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13178	市区	顺北8#公用变	10	400	85.92
13179	市区	蟒河2#公用变	10	200	101.58
13180	市区	果林8#公用变	10	100	3.65
13181	市区	果林5#公用变	10	200	14.88
13182	市区	北龙港果林12#变	10	200	80.7
13183	市区	潘黄刘朋2#变	10	200	100.2
13184	市区	潘黄宝才6#变.	10	400	87.48
13185	市区	潘黄刘朋6#变	10	400	110.84
13186	市区	潘黄世纪新村1#变压器	10	630	192.969
13187	市区	潘黄宝才5#变	10	200	87.18
13188	市区	潘黄宝才13#变	10	400	146.24
13189	市区	金禧家园D区2#配电室2#变压器	10	800	567.2
13190	市区	金禧家园D区1#配电室2#变压器	10	800	512
13191	市区	宝华花园2#变	10	800	423.68
13192	市区	潘黄宝才17#变	10	400	0
13193	市区	金禧家园D区4#配电室2#主变	10	800	539.2
13194	市区	金禧家园D区3#配电室2#主变	10	800	472.16
13195	市区	潘黄宝才14#变	10	315	129.78
13196	市区	金禧家园D区5#配电室2#主变	10	800	596.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13197	市区	宝华花园4#变	10	800	442.64
13198	市区	潘黄宝才18#变	10	400	107
13199	市区	金禧家园D区6#配电室2#主变	10	800	625.2
13200	市区	潘黄世纪新村2#变压器	10	630	264.474
13201	市区	金禧家园D区1#配电室4#变压器	10	800	511.84
13202	市区	潘黄宝才20#变	10	200	0
13203	市区	高校线都市豪庭S3欧变	10	630	216.657
13204	市区	高校线都市豪庭1#小区变1#主变	10	1000	603.1
13205	市区	高校线都市豪庭1#小区变2#主变	10	1000	353.7
13206	市区	高校线都市豪庭1#小区变3#主变	10	1000	416
13207	市区	高校线都市豪庭2#小区变1#主变	10	1000	438.3
13208	市区	高校线都市豪庭S4欧变	10	630	177.912
13209	市区	高校线都市豪庭2#小区变2#主变	10	1000	624.4
13210	市区	房博园1#变电所4#主变	20	800	390.72
13211	市区	房博园1#变电所2#主变	20	800	451.84
13212	市区	香水湾小区变配电室4#主变	20	630	314.307
13213	市区	香水湾小区变配电室2#主变	20	630	229.005
13214	市区	潘黄万胜5#变	10	200	124.84
13215	市区	潘黄万胜4#变	10	200	101.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13216	市区	潘黄野丁7#变	10	200	112.7
13217	市区	潘黄野丁4#变	10	200	115.5
13218	市区	潘黄福利小区1#变	10	315	167.769
13219	市区	潘黄新伙4#变	10	200	91.46
13220	市区	潘黄福利5#变	10	200	111.04
13221	市区	潘黄福利4#变	10	200	94.54
13222	市区	潘黄新伙2#变	10	200	120.2
13223	市区	潘黄新伙11#变	10	200	122.5
13224	市区	潘黄福利2#变	10	200	111.88
13225	市区	潘黄新伙5#变	10	200	105.24
13226	市区	潘黄福利1#变	10	200	70.58
13227	市区	潘黄新伙10#变	10	100	23.75
13228	市区	中南6B悦城3#配电室1#主变	20	630	287.217
13229	市区	中南6B悦城1#配电室1#主变	20	800	361.68
13230	市区	中南7B荣城开关站1#主变	20	800	431.84
13231	市区	中南7B荣城2#配电室1#主变	20	630	252.063
13232	市区	中南7B荣城1#配电室1#主变	20	800	416
13233	市区	中南7B荣城2#配电室3#主变	20	630	333.585
13234	市区	中南6C悦城2#配电室1#主变	20	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13235	市区	中南7A佳期漫1#配电室3#主变	20	630	373.149
13236	市区	中南7A佳期漫1#配电室1#主变	20	630	426.006
13237	市区	中南6C悦城2#配电室3#主变	20	800	443.36
13238	市区	中南6C悦城3#配电室3#主变	20	630	392.49
13239	市区	中南6C悦城1#配电室1#主变	20	630	346.5
13240	市区	中南6C悦城3#配电室1#主变	20	630	385.812
13241	市区	中南6C悦城1#配电室3#主变	20	630	316.638
13242	市区	中南6C悦城1#开关站1#主变	20	800	260.64
13243	市区	中南6C悦城1#开关站3#主变	20	800	398.8
13244	市区	中南7A佳期漫2#配电室3#主变	20	630	237.447
13245	市区	中南7A佳期漫2#配电室1#主变	20	630	336.609
13246	市区	中南6B悦城2#配电室1#主变	20	800	342.32
13247	市区	中南6B悦城1#配电室3#主变	20	800	375.84
13248	市区	中南7A佳期漫3#配电室3#主变	20	630	408.303
13249	市区	中南7A佳期漫3#配电室1#主变	20	630	320.67
13250	市区	中南6B悦城3#配电室3#主变	20	630	188.559
13251	市区	先锋农贸大厦1#配电室1#主变	10	800	428.48
13252	市区	越河派出所3#	10	315	119.416
13253	市区	越河派出所2#	10	200	138.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13254	市区	中海置业变电所1#主变	10	630	413.28
13255	市区	砂石场S1	10	500	217.65
13256	市区	家苑线恒荣世家S16箱变	10	1000	518.3
13257	市区	恒荣世家2#配电室4#主变	10	1000	550.4
13258	市区	家苑线怡园S9箱变	10	630	327.033
13259	市区	恒荣世家2#配电室6#主变	10	1000	548.1
13260	市区	家苑线记者家园1#配电室2#主变	10	1000	576.9
13261	市区	恒荣世家2#配电室5#主变	10	1000	800
13262	市区	家苑线明珠苑2#配电室2#主变	10	1000	591.7
13263	市区	家苑线记者家园1#配电室1#主变	10	1000	555.6
13264	市区	恒荣世家2#配电室3#主变	10	1000	482.1
13265	市区	恒荣世家1#配电室1#主变	10	1000	438.2
13266	市区	凤凰汇熙园1#配电室1#主变	10	630	240.093
13267	市区	锦城丽景开关站2#主变	10	400	156.16
13268	市区	家苑线恒荣S14箱变	10	630	108.171
13269	市区	锦城丽景3#楼北S2欧变	10	400	200.4
13270	市区	恒荣世家1#配电室2#主变	10	1000	437.2
13271	市区	凤凰汇熙园1#配电室3#主变	10	630	214.137
13272	市区	家苑线明珠苑S1箱变	10	500	190.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13273	市区	水岸人家开关站2#主变	10	800	480.64
13274	市区	水岸人家1#配电室2#主变	10	630	350.469
13275	市区	水岸人家2#配电室2#主变	10	800	306.08
13276	市区	恒荣世家3#配电室1#主变	10	1000	431.1
13277	市区	锦城丽景9#楼西S4欧变	10	400	216.08
13278	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室1#主变	10	800	362.48
13279	市区	家苑线明珠苑1#配电室2#主变	10	1250	521.5
13280	市区	家苑线明珠苑S2箱变	10	630	353.808
13281	市区	家苑线恒荣S15箱变（用户）	10	630	215.523
13282	市区	凤凰汇熙园开关站1#主变	10	800	414.96
13283	市区	家苑线明珠苑S4变	10	500	256.5
13284	市区	家苑线明珠苑1#配电室1#主变	10	1250	604
13285	市区	恒荣世家3#配电室3#主变	10	1000	502.8
13286	市区	丽都怡园小区配电室1#主变	10	1000	373.7
13287	市区	家苑线记者家园2#配电室2#主变	10	800	437.52
13288	市区	家苑线明珠苑S6箱变	10	500	263.15
13289	市区	家苑线明珠苑S5箱变	10	500	237
13290	市区	家苑线记者家园2#配电室1#主变	10	800	470.56
13291	市区	家苑线明珠苑S3箱变	10	630	343.665

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13292	市区	家苑线明珠苑2#配电室1#主变	10	1000	519.8
13293	市区	锦城丽景12#楼东S6欧变主变	10	630	262.584
13294	市区	农民街8#	10	630	77.805
13295	市区	市级机关管理局2#	10	315	96.736
13296	市区	南洋路S8箱变	10	500	184.9
13297	市区	盐海4#	10	400	152.68
13298	市区	文港路1#S13箱变主变	10	630	54.18
13299	市区	工学院宿舍箱变	10	400	54
13300	市区	南洋路4#箱变主变	10	630	503.181
13301	市区	盐海2#	10	400	121.16
13302	市区	市级机关管理局	10	400	125.88
13303	市区	工学院宿舍2#箱变主变	10	500	255.95
13304	市区	通榆幼儿园2#S1箱变	10	630	125.118
13305	市区	盐海6#S10	10	500	86.85
13306	市区	农民街2#	10	400	43.4
13307	市区	文港3#(低压光伏)	10	400	100.32
13308	市区	盐海1#	10	400	54.84
13309	市区	电教馆1#S9箱变	10	500	194.6
13310	市区	文港组团S3箱变	10	500	32.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13311	市区	农校宿舍S4箱变	10	500	132.65
13312	市区	电教馆S5箱变	10	630	12.474
13313	市区	通榆幼儿园1#S2箱变	10	630	265.545
13314	市区	万泰悦府5#配电室2#主变	10	800	328.48
13315	市区	市级机关管理局3#	10	315	73.678
13316	市区	范公大厦配电室4#主变	10	630	358.029
13317	市区	范公大厦配电室2#主变	10	630	378.315
13318	市区	盐海5#	10	315	140.742
13319	市区	万泰悦府3#配电室4#主变	10	800	203.52
13320	市区	万泰悦府3#配电室2#主变	10	800	436.16
13321	市区	通榆北村六区S12箱变主变	10	500	271.25
13322	市区	万泰时代城2#配电室2#主变	10	800	387.68
13323	市区	万泰时代城2#配电室4#主变	10	800	614
13324	市区	万泰时代城1#配电室4#主变	10	630	287.595
13325	市区	万泰时代城1#配电室2#主变	10	630	294.021
13326	市区	万泰悦府4#配电室2#主变	10	800	427.2
13327	市区	文港2#	10	400	67.16
13328	市区	万泰悦府5#配电室4#主变	10	800	354.8
13329	市区	东方绿地配电室1#主变	10	630	132.867

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13330	市区	新河湾花园2#配电室2#主变	10	800	470.8
13331	市区	琥珀湾花园1#配电室4#主变	10	630	343.413
13332	市区	新民12#	10	500	272.2
13333	市区	在水一方悦府3#配电室3#主变	10	630	313.74
13334	市区	大星四组2#	10	200	128.56
13335	市区	琥珀湾花园1#配电室2#主变	10	630	415.8
13336	市区	在水一方华府1#配电室1#主变	10	800	375.2
13337	市区	东辰大厦配电室4#主变	10	800	369.76
13338	市区	大星四组	10	400	284.24
13339	市区	琥珀湾花园2#配电室2#主变	10	630	437.031
13340	市区	新河湾花园3#配电室4#主变	10	800	454.8
13341	市区	新河湾花园2#配电室4#主变	10	800	523.12
13342	市区	在水一方悦府4#配电室3#主变	10	630	303.597
13343	市区	琥珀湾花园3#配电室2#主变	10	630	389.97
13344	市区	新河湾花园1#配电室4#主变	10	800	431.04
13345	市区	新河湾花园1#配电室2#主变	10	800	426.08
13346	市区	东辰大厦配电室2#主变	10	800	475.84
13347	市区	在水一方悦府2#配电室3#主变	10	630	311.661
13348	市区	在水一方悦府2#配电室1#主变	10	630	358.722

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13349	市区	大星4#	10	400	308.48
13350	市区	在水一方悦府3#配电室1#主变	10	630	369.81
13351	市区	在水一方华府3#配电室1#主变	10	630	245.637
13352	市区	在水一方悦府1#配电室1#主变	10	630	319.851
13353	市区	新河湾花园3#配电室2#主变	10	800	484.16
13354	市区	在水一方悦府1#配电室3#主变	10	630	339.255
13355	市区	琥珀湾花园2#配电室4#主变	10	630	370.692
13356	市区	在水一方华府2#配电室1#主变	10	800	387.28
13357	市区	在水一方悦府4#配电室1#主变	10	630	296.667
13358	市区	在水一方华府3#配电室3#主变	10	630	308.196
13359	市区	琥珀湾花园3#配电室4#主变	10	630	378.441
13360	市区	在水一方华府1#配电室3#主变	10	800	557.28
13361	市区	义丰集镇14#配变	10	200	158.92
13362	市区	义丰双龙9#变	10	200	28.88
13363	市区	义丰集镇13#配变	10	400	65.92
13364	市区	义丰康嘉名城1#变	10	500	51.1
13365	市区	义丰集镇9#配变	10	315	130.756
13366	市区	西城领秀1#配电室1#主变	10	400	94.4
13367	市区	义丰丰华名都1#配电室1#主变	10	800	532.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13368	市区	义丰丰华名都1#配电室2#主变	10	800	512
13369	市区	鸿基3#	10	400	105.56
13370	市区	盐都农机	10	400	88.92
13371	市区	金贸花园3#欧变主变	10	630	370.692
13372	市区	物控1#S14箱变主变	10	630	248.85
13373	市区	建银房产2#S15	10	500	162.35
13374	市区	供电南村2#	10	400	234.08
13375	市区	物控2#S13箱变主变	10	630	129.024
13376	市区	物控3#S6箱变主变	10	630	334.845
13377	市区	县农机公司	10	400	154.68
13378	市区	金贸花园1#欧变主变	10	630	317.079
13379	市区	鸿基花园1#S10	10	315	68.418
13380	市区	供电南村	10	500	150
13381	市区	金属公司1#箱变主变	10	500	400
13382	市区	供电南村3#	10	315	143.01
13383	市区	供电南村4#	10	400	0
13384	市区	金贸花园2#欧变主变	10	630	242.487
13385	市区	种子公司	10	400	172.24
13386	市区	鸿基2#	10	400	191.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13387	市区	鸿基花园2#S9	10	630	97.902
13388	市区	鸿基花园3#S17	10	500	148.9
13389	市区	金贸	10	400	93.6
13390	市区	建银房产S1	10	500	131.55
13391	市区	鸿基5#	10	400	208.76
13392	市区	鸿基1#	10	400	178.68
13393	市区	鸿基4#	10	400	54.48
13394	市区	耿伙S4	10	630	140.49
13395	市区	经济适用房小区配电室2#主变	10	1000	330.6
13396	市区	经济适用房小区配电室1#主变	10	1000	310.6
13397	市区	文景苑S2	10	630	238.14
13398	市区	宏城1#S1	10	500	65
13399	市区	文景花园变电所2#主变	10	630	220.059
13400	市区	宏城2#S3	10	400	184.76
13401	市区	文景花园变电所1#主变	10	630	222.516
13402	市区	南苑小区1#S5	10	630	131.166
13403	市区	天骄华庭小区配电室2#主变	10	800	452.88
13404	市区	云峰	10	400	77.84
13405	市区	紫金花园2#配电室2#主变	10	1000	468.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13406	市区	紫金花园1#配电室1#主变	10	800	33.36
13407	市区	瑞景广场变电所3#主变	10	800	505.28
13408	市区	瑞景广场变电所1#主变	10	800	394.96
13409	市区	缤纷亚洲2#住宅S2	10	400	198.68
13410	市区	义丰三官19#配变	10	200	25.42
13411	市区	义丰新城1#箱变	10	400	146.4
13412	市区	义丰石庄3#配变	10	200	60.04
13413	市区	义丰双官8#配变	10	200	30.2
13414	市区	义丰集镇8#配变	10	400	18
13415	市区	义丰花陇9#配变	10	400	0
13416	市区	义丰金水湾花苑	10	250	97.2
13417	市区	阳光御园1#配电室2#主变	10	630	463.05
13418	市区	义丰集镇20#配变	10	400	211.92
13419	市区	义丰三官18#配变	10	400	109.88
13420	市区	六合路1#箱变主变	10	630	256.662
13421	市区	东景苑3#配电室2#主变	10	500	134.85
13422	市区	豪德广场开关站2#主变	10	630	417.186
13423	市区	东景苑1#配电室4#主变	10	630	248.157
13424	市区	东景苑小区2#配电室1#主变	10	800	349.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13425	市区	东景苑小区2#配电室2#主变	10	800	410.4
13426	市区	东景苑1#箱变	10	315	125.748
13427	市区	东景苑2#箱变	10	500	174.6
13428	市区	东景苑1#配电室3#主变	10	630	232.47
13429	市区	东景苑3#配电室1#主变	10	500	215.85
13430	市区	东景苑1#配电室2#主变	10	630	483.84
13431	市区	嘉元置业配电室1#主变	10	630	326.214
13432	市区	五星小区6#箱变	10	500	191.65
13433	市区	豪德广场北地块配电室4#主变	10	630	381.969
13434	市区	豪德广场北地块配电室2#主变	10	800	360.64
13435	市区	嘉元置业1#欧变	10	630	357.147
13436	市区	东景苑1#配电室1#主变	10	630	362.502
13437	市区	豪德广场南地块配电室4#主变	10	800	500.64
13438	市区	五星小区7#箱变	10	800	214.48
13439	市区	豪德广场南地块配电室2#主变	10	800	393.92
13440	市区	嘉元置业2#欧变	10	630	388.017
13441	市区	嘉元置业配电室3#主变	10	630	504
13442	市区	五星10#箱变主变	10	400	138.08
13443	市区	浔沧S10箱变主变	10	630	373.464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13444	市区	盐中西门	10	400	214.6
13445	市区	胜利1#	10	500	335.85
13446	市区	报社	10	315	105.241
13447	市区	信托投资	10	400	234.6
13448	市区	瀛泉公变	10	400	134.16
13449	市区	盐中宿舍	10	315	36.319
13450	市区	集仙S9	10	630	419.832
13451	市区	望海大厦	10	500	348
13452	市区	瑞都新城3#配电室2#主变	10	630	316.89
13453	市区	新阜名邸1#配电室2#主变	10	630	278.712
13454	市区	新阜名邸1#配电室1#主变	10	630	400.239
13455	市区	双元7#	10	400	288
13456	市区	瑞都新城1#变电所1#主变	10	630	228.564
13457	市区	瑞都新城1#变电所2#主变	10	630	334.152
13458	市区	瑞都新城2#变电所1#主变	10	500	202.5
13459	市区	圣华名都1#开关站1#主变	10	800	388.56
13460	市区	明鑫嘉园配电室1#主变	10	630	412.02
13461	市区	瑞都新城2#变电所2#主变	10	500	205
13462	市区	圣华名都1#开关站3#主变	10	800	498.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13463	市区	圣华名都1#配电室1#主变	10	800	374
13464	市区	圣华名都2#配电室1#主变	10	800	273.76
13465	市区	圣华名都2#配电室3#主变	10	800	618.72
13466	市区	瑞都新城1#箱变主变	10	630	316.071
13467	市区	瑞都新城2#箱变主变	10	630	260.064
13468	市区	瑞都新城3#箱变主变	10	630	336.735
13469	市区	地震台	10	315	159.484
13470	市区	瑞都新城4#欧变主变	10	400	201
13471	市区	瑞都新城5#欧变主变	10	630	374.85
13472	市区	双元11#	10	400	0
13473	市区	锦元商业街配电室4#主变	10	630	372.015
13474	市区	锦元商业街配电室2#主变	10	630	118.818
13475	市区	双元8#	10	400	132.68
13476	市区	瑞都新城5#配电室1#主变	10	630	127.134
13477	市区	瑞都新城4#配电室1#主变	10	800	365.84
13478	市区	瑞都新城3#配电室1#主变	10	630	274.617
13479	市区	华府景城2#配电室2#主变	10	1000	448.3
13480	市区	华府景城1#	10	500	115.2
13481	市区	兴诚家园1#箱变主变	10	500	186.95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13482	市区	兴诚家园2#箱变主变	10	630	251.181
13483	市区	悦达新村箱变主变	10	630	243.054
13484	市区	兴强房产箱变主变	10	630	301.203
13485	市区	五星2#箱变主变	10	400	304.4
13486	市区	博园香郡配电室4#主变	10	800	394
13487	市区	博园香郡配电室2#主变	10	800	396.32
13488	市区	阆院小区配电室2#主变	10	500	141.25
13489	市区	五星1#箱变主变	10	630	481.509
13490	市区	兴诚家园4#欧变主变	10	630	354.69
13491	市区	通南2#变	10	400	159.24
13492	市区	秦南富康20#变	10	200	82.24
13493	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	111.5
13494	市区	秦南千秋15#变	10	200	96.84
13495	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	56.12
13496	市区	秦南秦北3#变	10	200	0
13497	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	90.74
13498	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	66.34
13499	市区	秦南宝奎16#变	10	200	77.8
13500	市区	秦南集镇40#变	10	400	231.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13501	市区	秦南富康8#变	10	100	10.33
13502	市区	秦南美满17#变	10	400	206.44
13503	市区	秦南福泉10#变	10	200	115.88
13504	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	200	62.72
13505	市区	秦南富康11#变	10	200	26.46
13506	市区	泵站1#箱变主变	10	400	265.4
13507	市区	涌鑫3#配电室2#主变	10	1000	645
13508	市区	恒大帝景2#配电室4#主变	10	800	384.8
13509	市区	恒大帝景1#配电室2#主变	10	630	219.807
13510	市区	恒大帝景1#开关站2#主变	10	630	210.483
13511	市区	涌鑫2#配电室4#主变	10	1000	561.1
13512	市区	新园花园开关站1#主变	10	800	376.24
13513	市区	新园花园开关站3#主变	10	800	439.76
13514	市区	涌鑫3#配电室4#主变	10	1000	584
13515	市区	恒大帝景2#配电室2#主变	10	800	323.92
13516	市区	涌鑫4#配电室2#主变	10	800	485.84
13517	市区	涌鑫2#配电室2#主变	10	1000	611.1
13518	市区	涌鑫4#配电室4#主变	10	800	554.56
13519	市区	跃进组团5#箱变	10	630	84.987

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13520	市区	嘉元置业配电室4#主变	10	630	388.143
13521	市区	悦达新村2#S10箱变	10	500	33.6
13522	市区	五星7#变	10	400	58.24
13523	市区	文港苑箱变	10	630	207.018
13524	市区	五星公寓1#S2箱变	10	500	185
13525	市区	悦达新村3#S12箱变	10	630	279.972
13526	市区	嘉元置业配电室2#主变	10	630	381.339
13527	市区	五星公寓配电室1#主变	10	1000	434.4
13528	市区	五星17#	10	400	81.08
13529	市区	跃进组团3#箱变	10	500	138.35
13530	市区	市经济管理干部学校	10	80	0
13531	市区	景盛花园配电室2#主变	10	1000	378.9
13532	市区	跃进组团1#箱变	10	630	275.373
13533	市区	悦达新村1#S11箱变	10	630	267.309
13534	市区	嘉元置业4#欧变	10	630	388.584
13535	市区	跃进组团4#箱变	10	500	160.95
13536	市区	嘉元置业3#欧变	10	630	356.202
13537	市区	五星公寓2#S1箱变	10	500	280.15
13538	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13539	市区	华府景城3#配电室1#主变	10	1000	78.6
13540	市区	华府景城配电室2#主变	10	1000	256.4
13541	市区	华府景城配电室1#主变	10	1000	241.7
13542	市区	华府景城3#配电室2#主变	10	1000	284.2
13543	市区	华府景城2#配电室1#主变	10	1000	145
13544	市区	迎宾路菜场1#S4	10	500	211.2
13545	市区	海华开闭所1#主变	10	1000	388.3
13546	市区	迎宾路菜场2#S1	10	630	379.134
13547	市区	环城东路S2	10	500	289.45
13548	市区	迎宾	10	315	0
13549	市区	海华开闭所2#主变	10	1000	305.6
13550	市区	劝业场S3箱变	10	500	149.3
13551	市区	劝业场2#S5箱变	10	500	314.85
13552	市区	南舍15#变	10	200	82.46
13553	市区	充电站箱变001	10	630	198.954
13554	市区	乔庄2#配变	10	200	97.16
13555	市区	乔庄12#变	10	200	115.66
13556	市区	创客城1#配电室3#主变	10	630	345.555
13557	市区	均和华府1#配电室2#主变	10	800	334.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13558	市区	均和华府3#配电室2#主变	10	630	360.108
13559	市区	创客城1#配电室1#主变	10	630	159.957
13560	市区	均和华府2#配电室2#主变	10	630	282.303
13561	市区	创客城2#配电室1#主变	10	630	378.567
13562	市区	均和华府4#配电室2#主变	10	800	430.16
13563	市区	招商新村2#S2箱变	10	500	186.55
13564	市区	商检局1#	10	400	91.6
13565	市区	招商新村3#S3箱变	10	500	246.25
13566	市区	海龙1#	10	400	0
13567	市区	图书馆1#S9箱变	10	500	232.65
13568	市区	通洋路1#公用变	10	400	181.16
13569	市区	招商新村1#S1箱变	10	500	112.1
13570	市区	高力宿舍楼	10	250	53.925
13571	市区	丽阳小区1#变电所2#主变	10	1000	501.1
13572	市区	丽阳小区1#箱变	10	630	219.807
13573	市区	图书馆5#S10	10	630	503.181
13574	市区	通洋S4	10	630	279.09
13575	市区	商检局2#	10	400	144.88
13576	市区	图书馆3#	10	400	121.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13577	市区	后关路	10	400	137.6
13578	市区	图书馆4#S5箱变	10	400	172.48
13579	市区	海龙2#S8	10	500	106.25
13580	市区	丽阳小区1#变电所1#主变	10	1000	567.2
13581	市区	开东线伏河路1#变	10	30	15.414
13582	市区	开发区三墩三组	10	400	289.68
13583	市区	开东线二墩七组公变	10	200	88.36
13584	市区	三墩二组	10	400	281.76
13585	市区	开东线二墩六组公变	10	160	87.216
13586	市区	开发区二墩三组	10	200	114.46
13587	市区	开东线开发大桥箱变	10	500	317.1
13588	市区	富康路2#变	10	400	193.32
13589	市区	富康苑小区变	10	400	162.16
13590	市区	张庄迎宾路变	10	500	0
13591	市区	东徐5#变	10	250	87
13592	市区	张庄建设路2#变	10	400	248.4
13593	市区	奥康苑2#变	10	500	208.9
13594	市区	奥康苑1#变	10	500	226.55
13595	市区	新纪元小区变018	10	630	371.637

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13596	市区	鑫祥公寓	10	250	104.7
13597	市区	星福园小区	10	400	80.6
13598	市区	华悦嘉园2#箱变	10	400	275
13599	市区	华悦嘉园1#箱变	10	400	226.16
13600	市区	海棠花园配电室1#配变	10	800	340.96
13601	市区	海棠花园配电室3#配变	10	800	244.64
13602	市区	东徐25#变	10	400	233.76
13603	市区	领秀华庭3#主变	10	800	615.52
13604	市区	领秀华庭1#主变	10	800	576.48
13605	市区	钱庄8#变	10	200	85.3
13606	市区	海棠嘉园2#箱变	10	630	310.527
13607	市区	海棠嘉园1#箱变	10	630	308.574
13608	市区	张庄集镇12#公变	10	400	110
13609	市区	东徐17#变	10	400	271.48
13610	市区	溪林雅居3#变	10	800	551.28
13611	市区	溪林雅居1#变	10	800	596.24
13612	市区	农机箱变	10	400	227.16
13613	市区	冈中所民生村8号配变	10	200	41.04
13614	市区	冈中所书楼村14号配变	10	100	28.67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13615	市区	冈中所民生村12号配变	10	200	66.94
13616	市区	冈中所集镇19号配变	10	400	112.68
13617	市区	冈中所花吉21号配变	10	200	55.34
13618	市区	鸿瑞花园2#主变	10	800	405.68
13619	市区	冈中所集镇6号配变	10	200	87.46
13620	市区	冈中所集镇16号配变	10	400	165.32
13621	市区	集镇10#变	10	400	162.6
13622	市区	陈元线集镇9#变	10	400	172.76
13623	市区	冈中所民生村21号配变	10	200	42.7
13624	市区	冈中所民生村13号配变	10	200	91.62
13625	市区	冈中所民生村16号配变	10	200	20.24
13626	市区	冈中所集镇8号配变	10	315	161.721
13627	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼10#配变（新）	10	200	77.5
13628	市区	冈中所书楼村7号配变	10	400	111.12
13629	市区	冈中所民生村6号配变	10	200	67.98
13630	市区	冈中所书楼村6号配变	10	200	14.92
13631	市区	鸿瑞花园2#配电室2#主变	10	800	474.96
13632	市区	东晖锦园3#配电室2#主变	10	800	534
13633	市区	东晖锦园1#配电室4#主变	10	800	565.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13634	市区	二纺2#变	10	400	171.96
13635	市区	东河嘉园2#开关站2#主变	10	800	535.44
13636	市区	二纺4#变	10	400	159.76
13637	市区	东河新园1#配电室2#主变	10	630	414.477
13638	市区	东河嘉园2#配电室2#主变	10	800	565.6
13639	市区	东河嘉园3#配电室2#主变	10	630	424.179
13640	市区	东晖锦园2#配电室2#主变	10	800	528.8
13641	市区	麦芽综合变	10	400	208
13642	市区	东升2#变	10	400	268.32
13643	市区	东河嘉园2#配电室4#主变	10	800	459.76
13644	市区	二纺3#	10	315	157.405
13645	市区	东河嘉园3#配电室4#主变	10	630	432.621
13646	市区	东晖锦园2#配电室4#主变	10	800	566
13647	市区	东河新园1#配电室4#主变	10	630	426.195
13648	市区	东晖锦园1#配电室2#主变	10	800	543.68
13649	市区	东河嘉园1#配电室2#主变	10	1000	636.5
13650	市区	仓头9#变	10	400	232.36
13651	市区	东河嘉园3#S3	10	630	350.973
13652	市区	东晖锦园4#配电室4#主变	10	630	355.95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13653	市区	二纺1#变	10	400	181.32
13654	市区	仓头7#变	10	200	44.16
13655	市区	东晖锦园4#配电室2#主变	10	630	385.371
13656	市区	东晖锦园3#配电室4#主变	10	800	534.32
13657	市区	青阳花园1#配电室2#主变	10	800	456.64
13658	市区	青墩集镇23#变	10	400	7.24
13659	市区	潘黄万胜3#变	10	200	116.66
13660	市区	神龙充电桩2#	10	630	0
13661	市区	潘黄刘朋1#变	10	400	118.6
13662	市区	神龙充电桩1#	10	630	32.067
13663	市区	潘黄兴民小区1#变	10	400	199
13664	市区	潘黄刘朋9#变	10	400	49.6
13665	市区	神龙充电桩4#	10	630	259.686
13666	市区	神龙充电桩3#欧变	10	630	61.803
13667	市区	潘黄万胜2#变,	10	100	47
13668	市区	潘黄兴民小区3#变	10	400	23.92
13669	市区	潘黄兴民小区2#变	10	400	118.6
13670	市区	潘黄兴民8#变	10	200	129.44
13671	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13672	市区	潘黄万胜17#变	10	400	186.48
13673	市区	翰庭雅苑4#配电室3#主变	10	800	448.32
13674	市区	东城尚品1#配电室3#主变	10	800	426.64
13675	市区	东城尚品1#配电室1#主变	10	800	281.36
13676	市区	东城尚品1#开关站1#主变	10	800	433.6
13677	市区	翰庭雅苑1#开关站1#主变	10	800	407.92
13678	市区	翰庭雅苑1#配电室3#主变	10	800	500.24
13679	市区	翰庭雅苑1#配电室1#主变	10	800	401.28
13680	市区	翰庭雅苑2#配电室1#主变	10	800	464.4
13681	市区	翰庭雅苑2#配电室3#主变	10	800	462.72
13682	市区	翰庭雅苑4#配电室1#主变	10	800	434.56
13683	市区	东城尚品3#配电室1#主变	10	800	435.44
13684	市区	东城尚品2#配电室3#主变	10	800	473.76
13685	市区	东城尚品2#配电室1#主变	10	800	530.4
13686	市区	翰庭雅苑3#配电室1#主变	10	800	389.36
13687	市区	冈中所同桂村7号配变	10	400	108.68
13688	市区	冈中所新利村9号配变	10	200	26.18
13689	市区	冈中所同桂村1号配变	10	200	90.86
13690	市区	冈中所凤楼村9号配变	10	200	71.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13691	市区	冈中所凤楼村10号配变	10	200	82.66
13692	市区	冈中所新利村24号配变	10	200	6.96
13693	市区	冈中所新利村21号配变	10	100	27.85
13694	市区	冈中兴隆20号杆上配变	10	200	82.7
13695	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室1#主变	10	800	393.84
13696	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站3#主变	10	630	359.163
13697	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室2#	10	800	464.96
13698	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站1#主变	10	630	210.42
13699	市区	创元金域6#配电室2#主变	10	800	482
13700	市区	创元金域5#配电室3#主变	10	800	437.2
13701	市区	创元金域6#配电室4#主变	10	800	486.96
13702	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室1#	10	800	392.32
13703	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室3#	10	800	426.16
13704	市区	创元金域5#配电室1#主变	10	800	337.2
13705	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室2#	10	800	504.64
13706	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室1#	10	800	452.64
13707	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室3#	10	800	430.96
13708	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室3#主变	10	800	376.48
13709	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室4#	10	800	427.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13710	市区	创元线/向滨线创元金域 2 #配电室4#	10	800	474.32
13711	市区	同曦鸣城3#箱变主变	10	500	284.2
13712	市区	建银	10	315	16.159
13713	市区	环城西路	10	315	57.991
13714	市区	财政局	10	400	0
13715	市区	生生超市S1	10	630	299.817
13716	市区	三院宿舍S6	10	630	363.006
13717	市区	江动宿舍1#S5箱变	10	500	144.9
13718	市区	江动宿舍2#S4箱变	10	500	269.8
13719	市区	同曦鸣城1#箱变主变	10	500	253.8
13720	市区	新陈1#变	10	200	95.08
13721	市区	思源4#变	10	200	78.92
13722	市区	思源1#变	10	200	71.58
13723	市区	思源16#变	10	200	94.46
13724	市区	新桥1#变	10	200	30.84
13725	市区	明亮28号变	10	400	242
13726	市区	新陈20#变	10	200	77.66
13727	市区	思源28#变	10	400	256
13728	市区	新陈23#变	10	200	103.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13729	市区	思源15#变	10	200	83.4
13730	市区	思源6#变	10	200	105.3
13731	市区	明亮16#变	10	200	84.28
13732	市区	东港路1#箱变	10	630	435.141
13733	市区	富康北苑配电室2#主变	10	800	472.48
13734	市区	工业园8#箱变主变	10	400	222.56
13735	市区	经塔房产	10	500	189.2
13736	市区	光荣9#变	10	400	210.92
13737	市区	富康路1#箱变	10	500	61.8
13738	市区	工业园1#变	10	800	496.8
13739	市区	工业园9#变	10	400	0
13740	市区	富康苑2#箱变	10	500	167.2
13741	市区	工业园13#变	10	315	58.181
13742	市区	富康苑1#箱变	10	500	173.45
13743	市区	工业园22#变	10	400	142.32
13744	市区	工业园15#变	10	80	17.752
13745	市区	工业园5#变	10	400	196.44
13746	市区	富康路2#主变	10	630	260.001
13747	市区	清河鸣翠府4#配电室2#主变	10	800	617.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13748	市区	清河鸣翠府3#配电室4#主变	10	800	610.96
13749	市区	清河鸣翠府4#配电室4#主变	10	800	568.16
13750	市区	清河鸣翠府3#配电室2#主变	10	800	595.2
13751	市区	秦南集镇29#变	10	400	76.32
13752	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	66.92
13753	市区	家园S2箱变变压器	10	630	311.22
13754	市区	秦南集镇16#变	10	400	82.92
13755	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	28.38
13756	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	0
13757	市区	富民商业街1#箱变	10	500	218.45
13758	市区	秦南关陈9#变	10	400	183.32
13759	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	232.55
13760	市区	秦南集镇17#变	10	400	172.4
13761	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	18.32
13762	市区	秦南关陈13#变	10	200	30.92
13763	市区	秦南三河11#变	10	315	148.806
13764	市区	秦南集镇14#变	10	400	0
13765	市区	秦南集镇30#变	10	400	6.8
13766	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	76.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13767	市区	秦南集镇35#变	10	400	0
13768	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	166
13769	市区	秦南集镇38#变	10	400	0
13770	市区	秦南集镇37#变	10	400	65.32
13771	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	134.08
13772	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	165.76
13773	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	31.68
13774	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	146.84
13775	市区	秦南集镇18#变	10	400	136.08
13776	市区	富民1#箱变变压器	10	630	342.216
13777	市区	秦南集镇34#变	10	400	0
13778	市区	秦南关陈11#变	10	200	43.28
13779	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	51.2
13780	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	99.92
13781	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	513.84
13782	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	602
13783	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	141.44
13784	市区	秦南关陈15#变	10	200	118.3
13785	市区	秦南集镇21#变	10	400	92.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13786	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	94.44
13787	市区	秦南关陈19#变	10	200	67.04
13788	市区	秦南集镇36#变	10	400	140.6
13789	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	142.56
13790	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	131.76
13791	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	194.6
13792	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	84.66
13793	市区	东升15#变	10	315	79.569
13794	市区	桃李春风江南里3#配电室4#主变	10	800	519.84
13795	市区	米罗戏剧街1#配电室2#主变	10	800	581.04
13796	市区	米罗戏剧街开关站2#主变	10	800	626.64
13797	市区	圣英置业1#S1	10	630	134.001
13798	市区	圣英置业2#S2	10	630	266.805
13799	市区	桃李春风江南里开关站2#主变	10	800	499.52
13800	市区	桃李春风江南里3#配电室2#主变	10	800	586.8
13801	市区	桃李春风江南里1#配电室2#主变	10	630	413.028
13802	市区	桃李春风江南里2#配电室4#主变	10	630	382.914
13803	市区	桃李春风江南里2#配电室2#主变	10	630	420.777
13804	市区	顺北6#公用变	10	200	53.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13805	市区	顺北14#公用变	10	200	0
13806	市区	北龙港南龙27#公用变	10	200	94.46
13807	市区	北龙港集镇2#变	10	315	146.506
13808	市区	龙兴10#公用变	10	200	40.2
13809	市区	龙兴3#公用变	10	200	98.74
13810	市区	文化家园1#变	10	400	184.08
13811	市区	龙兴5#公用变	10	400	0
13812	市区	龙兴4#公用变	10	200	31.16
13813	市区	龙胜2#箱变002	10	400	209.64
13814	市区	顺北20#变	10	200	55.88
13815	市区	龙胜1#箱变	10	400	185.12
13816	市区	北龙港集镇4#变	10	315	59.22
13817	市区	龙兴8#公用变	10	200	25.5
13818	市区	龙兴9#公用变	10	200	44.8
13819	市区	龙兴7#公用变	10	200	64.12
13820	市区	龙兴11#公用变	10	200	55.58
13821	市区	顺北18#公用变	10	400	199.44
13822	市区	北龙港集镇19#公用变	10	200	34.24
13823	市区	顺北24#公用变	10	200	72.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13824	市区	北龙港集镇5#变	10	400	134.16
13825	市区	顺北11#公用变	10	200	9.76
13826	市区	顺北5#公用变	10	200	84.04
13827	市区	龙兴2#公用变	10	200	39.14
13828	市区	北龙港集镇3#变	10	400	43.96
13829	市区	北龙集镇7#箱变	10	400	13.16
13830	市区	顺北13#公用变	10	200	52.46
13831	市区	顺北21#公用变	10	200	39.92
13832	市区	北工线龙兴12#变	10	200	51.88
13833	市区	顺北9#公用变	10	400	218.76
13834	市区	大兴房产2#S8箱变主变	10	630	275.31
13835	市区	东延1#楼	10	315	60.165
13836	市区	鑫业家园1#主变	10	1000	334
13837	市区	鑫业家园1#S6箱变主变	10	630	226.8
13838	市区	嘉利花园小区2#主变	10	800	198.08
13839	市区	科技园S3箱变	10	500	359.35
13840	市区	大兴房产S3箱变主变	10	630	269.136
13841	市区	鑫业家园2#S7箱变主变	10	630	263.34
13842	市区	大兴别墅	10	315	25.736

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13843	市区	心怡嘉园1#配电室2#主变	10	630	315.945
13844	市区	心怡嘉园2#配电室2#主变	10	800	540.64
13845	市区	园区S2箱变	10	500	205.65
13846	市区	广联置业	10	630	268.569
13847	市区	心怡嘉园2#配电室4#主变	10	800	454.32
13848	市区	心怡嘉园1#配电室4#主变	10	630	365.652
13849	市区	师范工业园S1箱变	10	500	194.35
13850	市区	嘉利花园1#欧式箱变	10	800	227.68
13851	市区	中建2#S2箱变	10	630	221.697
13852	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	0
13853	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	0
13854	市区	清华名居5#箱变主变	10	630	381.969
13855	市区	清华名居1#S2箱变	10	630	268.38
13856	市区	清华名居2#S1箱变	10	800	250.56
13857	市区	中建4#箱变	10	500	194.3
13858	市区	中建3#箱变	10	630	314.181
13859	市区	城中1#公馆2#配电室1#主变	10	630	289.863
13860	市区	城中1#公馆2#配电室2#主变	10	630	390.663
13861	市区	城中1#公馆2#配电室3#主变	10	630	266.364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13862	市区	城中1#公馆2#配电室4#主变	10	630	292.635
13863	市区	怡景北园2#S16	10	400	0
13864	市区	怡景北园3#S17	10	400	171.12
13865	市区	仁丰双元居配电室4#主变	10	630	342.027
13866	市区	仁丰双元居配电室2#主变	10	630	261.135
13867	市区	纺配组团1#S18箱变	10	500	127.8
13868	市区	清华名居1#变电所1#主变	10	800	377.28
13869	市区	城中1#公馆1#配电室4#主变	10	800	298.56
13870	市区	金色家园2#箱变1#主变	10	630	164.997
13871	市区	城中1#公馆1#配电室1#主变	10	800	468.56
13872	市区	城中1#公馆1#配电室2#主变	10	800	470.64
13873	市区	城中1#公馆1#配电室3#主变	10	800	483.12
13874	市区	金色家园1#箱变1#主变	10	630	17.199
13875	市区	仓头20#变	10	400	247.76
13876	市区	王庄4#变	10	200	36.88
13877	市区	郑通17#变	10	200	96.38
13878	市区	郑通19#变	10	200	100.8
13879	市区	王庄16#变	10	200	50.24
13880	市区	王庄小区变	10	400	201.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13881	市区	张庄创客田园变	10	200	46.92
13882	市区	王庄1#	10	200	86.92
13883	市区	王庄5#变	10	200	83.8
13884	市区	仓头24#变	10	400	233.4
13885	市区	王庄19#变	10	200	84.46
13886	市区	王庄17#变	10	200	93.24
13887	市区	王庄14#变	10	200	94.84
13888	市区	王庄6#变	10	200	120.88
13889	市区	仓头21#变	10	400	209.36
13890	市区	成庄2#变	10	200	126.84
13891	市区	洋桥10#变	10	400	178.8
13892	市区	洋桥2#变	10	400	145.32
13893	市区	大地名居1#箱变	10	400	297.6
13894	市区	伍佑集镇31#主变	10	400	204.24
13895	市区	伍佑集镇27#箱变主变	10	400	154.16
13896	市区	伍佑集镇1#变配电变压器	10	400	225.68
13897	市区	大地名居7#箱变	10	400	294.84
13898	市区	洋桥3#变	10	400	196.24
13899	市区	大地名居2#箱变	10	400	269.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13900	市区	洋桥5#变	10	200	82.84
13901	市区	壹书邻里1#主变	10	630	414.414
13902	市区	壹书邻里1#箱变	10	400	233.44
13903	市区	大地名居5#箱变1	10	400	224.24
13904	市区	洋桥4#箱变	10	500	222.45
13905	市区	大地名居3#箱变	10	400	234.92
13906	市区	伍佑集镇10#箱式主变	10	400	218.16
13907	市区	大地名居6#箱变	10	400	290.68
13908	市区	大地名居4#箱变	10	400	241.92
13909	市区	伍佑小商品市场	10	400	224.92
13910	市区	伍佑集镇8#箱变	10	400	295.48
13911	市区	伍佑集镇26#主变	10	400	257.84
13912	市区	钱江方洲北区31#楼配电室2#主变	10	800	477.52
13913	市区	钱江方洲北区9#配电室2#主变	10	800	113.12
13914	市区	钱江方洲北区9#配电室1#主变	10	800	252.32
13915	市区	钱江方洲北区10#配电室2#主变	10	500	137.1
13916	市区	钱江方洲北区10#配电室1#主变	10	500	61.55
13917	市区	钱江方洲北区12#楼S4箱变	10	630	195.363
13918	市区	钱江方洲北区10#欧变	10	630	248.598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13919	市区	恒大帝景北区充电桩主变	10	400	231.4
13920	市区	恒达公用欧变主变	10	400	288.24
13921	市区	文港南路3#欧变主变	10	200	109.3
13922	市区	新墩小区变1#	10	500	219.15
13923	市区	新墩小区变2#	10	500	125.85
13924	市区	新墩花园美变003001	10	630	151.893
13925	市区	恒大帝景01地块3#配电室4#主变	10	630	329.805
13926	市区	恒大帝景01地块3#配电室2#主变	10	630	309.96
13927	市区	新都路20号箱变主变	10	630	162.729
13928	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室2#主变	10	800	361.52
13929	市区	恒大帝景北区1#配电室2#主变	10	630	331.38
13930	市区	恒大帝景北区1#配电室4#主变	10	630	353.178
13931	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室2#主变	10	800	368
13932	市区	恒大帝景01地块1#配电室2#主变	10	800	204.4
13933	市区	新墩花园2#小区变1#主变	10	1000	478.5
13934	市区	恒大帝景01地块2#开关站2#主变	10	800	225.84
13935	市区	恒大帝景01地块1#开关站2#变	10	800	383.12
13936	市区	新墩花园2#小区变2#主变	10	1000	480.9
13937	市区	新墩花园	10	500	266.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13938	市区	恒大帝景01地块充电桩主变	10	630	373.842
13939	市区	恒大帝景01#地块2#配电室2#主变	10	800	319.76
13940	市区	圣龙府1#配电室1#主变	10	800	640
13941	市区	太湖郡府1#开关站1#主变	10	800	475.52
13942	市区	圣龙府北区开关站1#主变	10	800	537.12
13943	市区	圣龙府2#配电室1#主变	10	800	488.96
13944	市区	圣龙府2#配电室3#主变	10	800	453.68
13945	市区	圣龙府北区1#配电室3#主变	10	800	546.64
13946	市区	圣龙府北区1#配电室1#主变	10	800	640
13947	市区	圣龙府3#配电室3#主变	10	800	383.36
13948	市区	太湖郡府1#配电室3#主变	10	800	491.68
13949	市区	太湖郡府1#配电室1#主变	10	800	469.68
13950	市区	圣龙府3#配电室1#主变	10	800	640
13951	市区	圣龙府北区2#配电室1#主变	10	800	582.96
13952	市区	圣龙府1#配电室3#主变	10	800	416.16
13953	市区	圣龙府北区2#配电室3#主变	10	800	639.2
13954	市区	印象S4欧变	10	500	185.9
13955	市区	印象S3欧变	10	630	278.145
13956	市区	凤鸣缙香3#开关站1#主变	10	630	297.171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13957	市区	凤鸣缙香6#配电室1#主变	10	630	249.984
13958	市区	凤鸣缙香6#配电室3#主变	10	630	199.584
13959	市区	南纬线大赛S6箱变	10	200	149.46
13960	市区	金色果缘2#配电室3#主变	10	800	383.52
13961	市区	凤鸣缙香1#配电室1#主变	10	800	380
13962	市区	金色果缘2#配电室1#主变	10	800	428
13963	市区	凤鸣缙香4#配电室3#主变	10	800	407.36
13964	市区	凤鸣缙香4#配电室1#主变	10	800	399.68
13965	市区	凤鸣缙香7#配电室3#主变	10	800	318.16
13966	市区	凤鸣缙香开关站1#主变	10	800	322.64
13967	市区	凤鸣缙香7#配电室1#主变	10	800	372.64
13968	市区	凤鸣缙香3#配电室3#主变	10	800	391.52
13969	市区	金色果缘1#配电室3#主变	10	630	294.714
13970	市区	金色果缘3#配电室1#主变	10	800	468.48
13971	市区	金色果缘1#配电室1#主变	10	630	343.728
13972	市区	金色果缘3#配电室3#主变	10	800	484.32
13973	市区	凤鸣缙香5#配电室1#主变	10	800	340.96
13974	市区	凤鸣缙香3#配电室1#主变	10	800	379.04
13975	市区	金色果缘开关站3#主变	10	630	53.991

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13976	市区	凤鸣缙香2#配电室3#主变	10	800	397.92
13977	市区	凤鸣缙香2#开关站1#主变	10	800	198.16
13978	市区	金色果缘开关站1#主变	10	630	166.635
13979	市区	凤鸣缙香2#配电室1#主变	10	800	368.32
13980	市区	云璟府开关站2#主变	10	800	381.2
13981	市区	云璟府1#配电室4#主变	10	800	472.8
13982	市区	云璟府1#配电室2#主变	10	800	54.64
13983	市区	凤凰汇熙园开关站2#主变	10	800	365.52
13984	市区	凤凰汇熙园1#配电室2#主变	10	630	254.835
13985	市区	凤凰汇熙园1#配电室4#主变	10	630	278.838
13986	市区	凤鸣缙香1#配电室3#主变	10	800	421.52
13987	市区	龙海8#变	10	200	53.42
13988	市区	龙海14#变	10	200	42.96
13989	市区	龙海9#变	10	200	53.12
13990	市区	东徐23#变	10	200	52.62
13991	市区	钱庄10#变	10	200	18.38
13992	市区	溪林雅居2#变	10	800	640
13993	市区	海棠花园配电室2#配变	10	800	486.48
13994	市区	龙海4#变	10	200	101.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13995	市区	宾达嘉园1#箱变01002	10	800	308.8
13996	市区	海棠花园配电室4#配变	10	800	313.84
13997	市区	葡萄人家2#箱变变压器	10	400	195.32
13998	市区	宾达嘉园3#箱变004	10	630	265.797
13999	市区	海棠花园2#箱变	10	630	355.95
14000	市区	龙海3#变	10	200	72.5
14001	市区	东徐3#箱变	10	400	279.6
14002	市区	东徐21#变	10	400	280.12
14003	市区	钱庄1#变	10	160	92.16
14004	市区	溪林雅居4#变	10	800	606.88
14005	市区	宾达嘉园2#箱变007	10	630	232.344
14006	市区	王庄20#变	10	200	100.66
14007	市区	西徐4#变	10	200	107.38
14008	市区	领秀华庭4#主变	10	800	472.16
14009	市区	宾达嘉园4#箱变010	10	630	273.294
14010	市区	领秀华庭2#主变	10	800	585.36
14011	市区	郑通21#变	10	200	78.42
14012	市区	钱庄9#	10	200	87.08
14013	市区	龙海1#变	10	200	49.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14014	市区	海棠花园1#变	10	630	368.613
14015	市区	钱庄11#变	10	200	66.84
14016	市区	三星17#变	10	200	46.78
14017	市区	三星23#变	10	200	95.42
14018	市区	三星24#变	10	200	123.88
14019	市区	三星5#变	10	200	56.8
14020	市区	三星21#变	10	200	26.34
14021	市区	三星1#变	10	200	71.42
14022	市区	福兴27#变	10	200	100.34
14023	市区	三星4#变	10	200	56.7
14024	市区	福兴3#变	10	200	32.16
14025	市区	三星18#变	10	200	97.84
14026	市区	福兴18#变	10	200	56.74
14027	市区	福兴19#变	10	200	102.24
14028	市区	福兴15#变	10	200	55.96
14029	市区	三星14#变	10	400	62.4
14030	市区	福兴23#变	10	200	107.7
14031	市区	三星13#变	10	200	101.74
14032	市区	三星7#变	10	200	110.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14033	市区	三星16#变	10	400	164
14034	市区	三星3#变	10	200	72.16
14035	市区	三星8#变	10	400	88.32
14036	市区	福兴8#变	10	200	101.88
14037	市区	福兴5#变	10	200	56.88
14038	市区	生态园4#配电室4#主变	10	630	358.029
14039	市区	福兴7#变	10	200	92.16
14040	市区	福兴25#变	10	200	64.7
14041	市区	福兴26#变	10	200	85.74
14042	市区	三星20#变	10	200	74.08
14043	市区	三星6#变	10	200	82.58
14044	市区	三星22#变	10	200	104.42
14045	市区	三星15#变	10	200	90.84
14046	市区	三星9#变	10	200	52.02
14047	市区	三星11#变	10	200	110.52
14048	市区	福兴31#变	10	200	132.66
14049	市区	福兴28#变	10	200	105.24
14050	市区	生态园5#配电室2#主变	10	630	368.991
14051	市区	生态园5#配电室4#主变	10	630	389.844

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14052	市区	福兴4#变	10	200	101.2
14053	市区	生态园1#主变	10	400	169.32
14054	市区	生态园3#配电室2#主变	10	800	285.12
14055	市区	生态园2#配电室2#主变	10	800	546.96
14056	市区	生态园1#配电室2#主变	10	800	444.56
14057	市区	生态园3#主变	10	400	189.92
14058	市区	生态园2#开关站(6#配电室)2#主变	10	800	419.76
14059	市区	生态园4#配电室2#主变	10	630	333.144
14060	市区	三星19#变	10	200	95.48
14061	市区	明悦景庭2#开关站1#主变	10	800	348.72
14062	市区	联合仓库开关站1#主变	10	630	288.162
14063	市区	明新3#主变	10	630	234.864
14064	市区	明新5#箱变	10	630	36.099
14065	市区	沙井头1#	10	630	1.512
14066	市区	沙井头2#	10	630	235.935
14067	市区	联合仓库1#配电室3#主变	10	630	382.347
14068	市区	明悦景庭1#开关站2#主变	10	630	471.933
14069	市区	明悦景庭1#开关站4#主变	10	630	409.689
14070	市区	明悦景庭2#开关站2#主变	10	800	446.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14071	市区	联合仓库2#配电室3#主变	10	800	398.08
14072	市区	联合仓库2#配电室1#主变	10	800	386.4
14073	市区	国际花都三期1#配电室2#主变	10	800	395.84
14074	市区	亭绿1#配电室4#主变	10	800	415.52
14075	市区	飞驰S1箱变主变	10	315	196.907
14076	市区	国际花都三期1#配电室4#主变	10	800	390.24
14077	市区	绿地书香园2#配电室2#主变	10	800	414.56
14078	市区	绿地书香园3#配电室2#主变	10	800	308.32
14079	市区	锐轩财富广场1#配电室3#主变	10	630	175.329
14080	市区	绿地书香园1#配电室2#主变	10	630	327.6
14081	市区	绿地书香园1#配电室4#主变	10	630	210.924
14082	市区	锐轩财富广场1#配电室1#主变	10	630	302.337
14083	市区	双林S7箱变主变	10	500	399.85
14084	市区	亭绿1#开关站2#主变	10	630	325.08
14085	市区	国际花都三期2#配电室2#主变	10	630	295.155
14086	市区	锐轩财富广场2#配电室1#主变	10	800	460.64
14087	市区	锐轩财富广场2#配电室3#主变	10	800	506.08
14088	市区	国际花都三期2#配电室4#主变	10	630	262.647
14089	市区	亭绿2#配电室2#主变	10	800	379.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14090	市区	亭绿1#配电室2#主变	10	800	415.84
14091	市区	珠溪铭苑1#配电室3#主变	10	1000	483.3
14092	市区	珠溪铭苑2#配电室1#主变	10	1000	565.6
14093	市区	珠溪铭苑2#配电室3#主变	10	1000	489.4
14094	市区	珠溪铭苑3#配电室1#主变	10	800	418.48
14095	市区	珠溪铭苑3#配电室3#主变	10	800	321.28
14096	市区	鹏润花园2#配电室1#主变	10	630	347.823
14097	市区	鹏润花园2#配电室3#主变	10	630	219.177
14098	市区	鹏润花园1#配电室3#主变	10	800	376.48
14099	市区	鹏润花园1#配电室1#主变	10	800	411.84
14100	市区	伍北4#欧变	10	400	84.24
14101	市区	鹏润花园3#配电室3#主变	10	800	378.96
14102	市区	鹏润花园3#配电室1#主变	10	800	411.52
14103	市区	珠溪铭苑1#配电室1#主变	10	1000	430
14104	市区	鹏润花园开关站1#主变	10	630	271.971
14105	市区	国园壹城小区2#配电室3#主变	10	800	468.64
14106	市区	国园壹城4#配电室1#主变	10	800	360
14107	市区	国园壹城小区1#配电室3#主变	10	800	492.24
14108	市区	国园壹城5#配电室1#主变	10	800	440.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14109	市区	国园壹城5#配电室3#主变	10	800	454
14110	市区	豪德广场北地块配电室3#主变	10	630	374.85
14111	市区	豪德广场南地块配电室1#主变	10	800	429.6
14112	市区	豪德广场开关站1#主变	10	630	336.168
14113	市区	国园壹城小区一期3#配电室3#主变	10	800	463.92
14114	市区	国园壹城小区2#配电室1#主变	10	800	391.12
14115	市区	豪德广场北地块配电室1#主变	10	800	455.2
14116	市区	金源大厦1#配电室2#主变	10	630	404.271
14117	市区	豪德广场南地块配电室3#主变	10	800	459.6
14118	市区	国园壹城小区一期3#配电室1#主变	10	800	262.48
14119	市区	景盛1#欧变主变	10	630	266.931
14120	市区	翡丽佳苑2#配电室1#主变	10	800	408.48
14121	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	0
14122	市区	金座广场2#配电室1#主变	10	630	344.169
14123	市区	金座广场2#配电室3#主变	10	630	249.669
14124	市区	金座广场1#配电室3#主变	10	800	574.56
14125	市区	金座广场1#配电室1#主变	10	800	618.72
14126	市区	金源大厦1#配电室4#主变	10	630	461.916
14127	市区	翡丽佳苑1#配电室1#主变	10	800	135.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14128	市区	国园壹城3#配电室1#主变	10	630	298.053
14129	市区	东郊实训楼2#S2	10	400	320
14130	市区	国园壹城小区1#配电室1#主变	10	800	482.24
14131	市区	景盛花园配电室1#主变	10	1000	265.3
14132	市区	文华名城1#配电室1#主变	10	1000	405
14133	市区	文华名城2#配电室2#主变	10	630	292.131
14134	市区	文华名城1#配电室3#主变	10	1000	511.7
14135	市区	文华名城1#配电室4#主变	10	1000	382.5
14136	市区	文华名城1#配电室2#主变	10	800	223.6
14137	市区	文华名城3#配电室1#主变	10	630	195.111
14138	市区	文华名城2#配电室4#主变	10	630	159.201
14139	市区	港湾明珠3#开关站1#主变	10	500	86.05
14140	市区	港湾明珠2#配电室1#主变	10	800	508.96
14141	市区	港湾明珠2#开关站1#主变	10	800	232.88
14142	市区	港湾明珠9#配电室1#主变	10	800	430.8
14143	市区	港湾明珠3#配电室3#主变	10	800	443.6
14144	市区	港湾明珠2#配电室3#主变	10	800	383.92
14145	市区	港湾明珠7#配电室1#主变	10	800	413.36
14146	市区	港湾明珠7#配电室3#主变	10	800	458.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14147	市区	港湾明珠4#配电室3#主变	10	800	508.32
14148	市区	港湾明珠1#配电室3#主变	10	800	494.8
14149	市区	港湾明珠1#配电室1#主变	10	800	458.16
14150	市区	港湾明珠4#配电室1#主变	10	800	508.72
14151	市区	港湾明珠5#配电室3#主变	10	800	496.24
14152	市区	港湾明珠10#配电室1#主变	10	800	376.48
14153	市区	港湾明珠5#配电室1#主变	10	800	418.72
14154	市区	港湾明珠8#配电室1#主变	10	800	403.76
14155	市区	港湾明珠10#配电室3#主变	10	800	345.68
14156	市区	港湾明珠6#配电室1#主变	10	800	392.08
14157	市区	港湾明珠3#配电室1#主变	10	800	524.16
14158	市区	港湾明珠3#开关站3#主变	10	500	239.35
14159	市区	港湾明珠9#配电室3#主变	10	800	536.64
14160	市区	奥体壹号1#开关站2#主变	20	800	413.36
14161	市区	奥体壹号2#配电房2#主变	20	800	439.84
14162	市区	奥体壹号3#配电房2#主变	20	630	363.321
14163	市区	瓢城新街1#配电室主变	20	630	165.375
14164	市区	奥体壹号1#配电房2#主变	20	800	481.68
14165	市区	港湾明珠3#开关站4#主变	10	500	192.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14166	市区	港湾明珠2#配电室2#主变	10	800	446.08
14167	市区	港湾明珠9#配电室2#主变	10	800	127.52
14168	市区	港湾明珠5#配电室2#主变	10	800	501.04
14169	市区	港湾明珠3#配电室2#主变	10	800	483.36
14170	市区	港湾明珠5#配电室4#主变	10	800	511.68
14171	市区	港湾明珠6#配电室2#主变	10	800	394.56
14172	市区	港湾明珠10#配电室2#主变	10	800	446.24
14173	市区	港湾明珠2#配电室4#主变	10	800	393.36
14174	市区	港湾明珠3#配电室4#主变	10	800	460
14175	市区	港湾明珠1#配电室2#主变	10	800	377.92
14176	市区	港湾明珠8#配电室2#主变	10	800	401.68
14177	市区	港湾明珠7#配电室4#主变	10	800	413.36
14178	市区	港湾明珠7#配电室2#主变	10	800	409.76
14179	市区	港湾明珠10#配电室4#主变	10	800	393.36
14180	市区	港湾明珠4#配电室4#主变	10	800	505.44
14181	市区	港湾明珠2#开关站2#主变	10	800	437.52
14182	市区	港湾明珠4#配电室2#主变	10	800	438.32
14183	市区	港湾明珠1#配电室4#主变	10	800	514.56
14184	市区	港湾明珠9#配电室4#主变	10	800	291.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14185	市区	港湾明珠3#开关站2#主变	10	500	205.6
14186	市区	师专5#	10	200	33.12
14187	市区	景福大厦3#	10	500	309.2
14188	市区	师专4#公用变	10	400	154.12
14189	市区	绿阳汇北区3#配电室2#主变	10	800	543.2
14190	市区	育才路1#	10	315	90.846
14191	市区	育才路2#	10	315	140.994
14192	市区	绿阳汇北区1#配电室2#主变	10	800	438.48
14193	市区	师专6#	10	315	52.51
14194	市区	绿阳汇北区2#配电室4#主变	10	800	514.32
14195	市区	师专7#	10	500	252.55
14196	市区	绿阳汇北区1#配电室4#主变	10	800	383.2
14197	市区	绿阳汇北区3#配电室4#主变	10	800	556.32
14198	市区	国园壹城3#配电室4#主变	10	630	314.559
14199	市区	国园壹城3#配电室2#主变	10	630	306.243
14200	市区	绿阳汇南区1#配电室4#主变	10	800	572.8
14201	市区	大星浴城	10	315	252
14202	市区	绿阳汇南区2#配电室2#主变	10	800	510.16
14203	市区	师专1#	10	315	108.832

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14204	市区	国园壹城4#配电室2#主变	10	800	388.48
14205	市区	经贸学院	10	315	148.68
14206	市区	大星南路2#S2箱变	10	500	94.45
14207	市区	师专2#公用变	10	400	87
14208	市区	宇虹房产公变	10	400	173
14209	市区	师专3#公用变	10	400	141
14210	市区	化工中专公用变	10	400	238.84
14211	市区	金源大厦1#配电室1#主变	10	630	429.408
14212	市区	绿阳汇北区2#配电室2#主变	10	800	582
14213	市区	国园壹城5#配电室4#主变	10	800	563.36
14214	市区	金源大厦1#配电室3#主变	10	630	298.431
14215	市区	国园壹城5#配电室2#主变	10	800	445.84
14216	市区	师专7#S1箱变	10	500	380.3
14217	市区	育才	10	400	133.48
14218	市区	绿阳汇南区1#配电室2#主变	10	800	611.84
14219	市区	绿阳汇南区2#配电室4#主变	10	800	491.84
14220	市区	新场18#变	10	200	65.88
14221	市区	同心4#变	10	200	59.24
14222	市区	同心16#变	10	200	136.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14223	市区	同心17#变	10	200	149.16
14224	市区	新场12#变	10	200	54
14225	市区	新场14#变	10	200	88.56
14226	市区	新场3#变	10	200	106.2
14227	市区	新场11#变	10	315	85.491
14228	市区	新场13#变	10	200	141.96
14229	市区	同心11#变	10	200	86.08
14230	市区	构港18#变	10	200	76.5
14231	市区	构港8#变	10	200	93.7
14232	市区	构港2#变	10	200	104.34
14233	市区	锦绣花园1#001001	10	630	308.196
14234	市区	伍东9#变	10	200	90.74
14235	市区	构港16#变	10	400	276.92
14236	市区	伍东17#变	10	200	107
14237	市区	伍东8#变	10	200	42.62
14238	市区	构港21#变	10	200	132.16
14239	市区	洋桥6#变	10	200	79.08
14240	市区	构港14#变	10	200	86.16
14241	市区	洋桥1#变	10	400	133.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14242	市区	伍东14#变	10	200	114.9
14243	市区	伍东12#变	10	400	88
14244	市区	伍东5#变	10	200	102
14245	市区	伍东2#变	10	200	134.24
14246	市区	伍东15#变	10	200	74.96
14247	市区	构港19#变	10	200	141.7
14248	市区	构港9#变	10	200	84.54
14249	市区	构港10#变	10	200	116.46
14250	市区	伍东10#变	10	200	146.74
14251	市区	伍东16#变	10	400	267.84
14252	市区	锦绣花园2#箱变	10	630	298.053
14253	市区	构港3#变	10	200	127.44
14254	市区	构港7#变	10	200	42.6
14255	市区	伟业苑1#箱变	10	400	219.84
14256	市区	构港4#变	10	200	72.84
14257	市区	构港20#变	10	200	88.44
14258	市区	文海雅苑4#配电室2#主变	10	800	538.16
14259	市区	文海雅苑2#配电室4#主变	10	800	567.68
14260	市区	文海雅苑4#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14261	市区	文海雅苑1#配电室2#主变	10	800	552.32
14262	市区	文海雅苑2#配电室2#主变	10	800	548.32
14263	市区	文海雅苑3#配电室4#主变	10	800	555.6
14264	市区	文海雅苑1#配电室4#主变	10	800	534.16
14265	市区	文海雅苑3#配电室2#主变	10	800	566.08
14266	市区	中南熙悦1#配电室2#主变	10	630	235.557
14267	市区	罗兰春天1#配电室2#主变	10	630	247.338
14268	市区	罗兰春天2#配电室2#主变	10	800	434.4
14269	市区	罗兰春天2#配电室4#主变	10	800	384.96
14270	市区	德惠尚书房5#配电室2#主变	10	630	369.495
14271	市区	德惠尚书房5#配电室4#主变	10	630	344.169
14272	市区	晶都大厦配电室2#主变	10	630	417.879
14273	市区	德惠尚书房6#配电室4#主变	10	800	446.24
14274	市区	翡翠书院1#配电室2#主变	10	800	414.32
14275	市区	德惠尚书房6#配电室2#主变	10	800	421.84
14276	市区	德惠尚书房3#开关站4#主变	10	800	469.2
14277	市区	德惠尚书房3#开关站2#主变	10	800	483.6
14278	市区	中南熙悦2#配电室2#主变	10	630	301.077
14279	市区	中南熙悦1#配电室4#主变	10	630	246.33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14280	市区	翡翠书院2#配电室4#主变	10	800	382.88
14281	市区	双林2#变	10	200	107.56
14282	市区	翡翠书院2#配电室2#主变	10	800	390
14283	市区	德惠尚书房3#配电室2#主变	10	630	303.471
14284	市区	德惠尚书房2#开关站2#主变	10	630	312.984
14285	市区	德惠尚书房4#配电室2#主变	10	800	419.76
14286	市区	德惠尚书房3#配电室4#主变	10	630	245.826
14287	市区	德惠尚书房1#配电室2#主变	10	800	487.28
14288	市区	双林1#变	10	200	138.5
14289	市区	德惠尚书房1#配电室4#主变	10	800	471.28
14290	市区	德惠尚书房2#开关站4#主变	10	630	330.687
14291	市区	德惠尚书房1#开关站2#主变	10	800	518.48
14292	市区	德惠尚书房1#开关站4#主变	10	800	451.84
14293	市区	晶都大厦配电室4#主变	10	630	363.573
14294	市区	金座广场1#配电室2#主变	10	800	580.4
14295	市区	富康集团1#箱变主变	10	630	503.307
14296	市区	金座广场1#配电室4#主变	10	800	512.08
14297	市区	翡丽佳苑2#配电室2#主变	10	800	429.36
14298	市区	城市御墅1#配电室4#主变	10	800	618.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14299	市区	金座广场2#配电室2#主变	10	630	338.184
14300	市区	金座广场2#配电室4#主变	10	630	384.363
14301	市区	城市御墅1#开关站4#主变	10	800	479.36
14302	市区	国园壹城小区1#配电室2#主变	10	800	471.12
14303	市区	翡丽佳苑1#配电室2#主变	10	800	239.84
14304	市区	国园壹城小区2#配电室2#主变	10	800	418.08
14305	市区	城市御墅1#配电室2#主变	10	800	400.8
14306	市区	国园壹城小区2#配电室4#主变	10	800	454.96
14307	市区	国园壹城小区一期3#配电室4#主变	10	800	472.08
14308	市区	国园壹城小区1#配电室4#主变	10	800	498.08
14309	市区	梅苑新村S12主变	10	630	276.759
14310	市区	城市御墅1#开关站2#主变	10	800	459.36
14311	市区	国园壹城小区一期3#配电室2#主变	10	800	452.72
14312	市区	梅苑小区欧变主变	10	630	356.643
14313	市区	迎宾花园小区变1#主变	10	800	161.84
14314	市区	市政府宿舍2#	10	500	224.7
14315	市区	昌明3#S4主变	10	630	367.794
14316	市区	市政府宿舍1#	10	500	261.25
14317	市区	锦绣1#S13箱变	10	500	159.05

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14318	市区	邮局公用变	10	200	53.5
14319	市区	昌明2#箱变	10	500	221.55
14320	市区	菜场	10	315	90.247
14321	市区	昌明1#	10	315	209.254
14322	市区	建委公用变	10	400	211.32
14323	市区	迎宾花园小区变2#主变	10	800	270.8
14324	市区	迎宾北苑2#S18箱变主变	10	630	208.845
14325	市区	迎宾北苑1#S16箱变	10	500	326.8
14326	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变2#主变	10	1000	322.2
14327	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变1#主变	10	1000	344.4
14328	市区	紫薇线紫薇花园H组团S8箱变	10	630	138.852
14329	市区	紫薇线紫薇花园G组团1#S6箱变	10	630	73.584
14330	市区	紫薇线紫薇花园C组团1#S4箱变	10	630	166.32
14331	市区	紫薇线紫薇花园C组团2#S5箱变	10	630	94.185
14332	市区	紫薇线紫薇花园G组团2#S7箱变	10	630	241.668
14333	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变1#主变	10	1000	136.4
14334	市区	紫薇线紫薇欧变	10	500	260.85
14335	市区	冈中所花吉村25号配变	10	200	86.8
14336	市区	蓝月河谷1#配电室2#主变	10	800	638.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14337	市区	冈中所杨韦村12号配变	10	200	16.62
14338	市区	新民16#变	10	200	40.16
14339	市区	冈中所杨韦村2号配变	10	400	186.6
14340	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	0
14341	市区	冈中所民生村2号配变	10	200	93.92
14342	市区	冈中所民生村24号配变	10	200	119.96
14343	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	0
14344	市区	蓝月河谷1#开关站2#主变	10	800	539.84
14345	市区	蓝月河谷1#开关站4#主变	10	800	570.48
14346	市区	冈中所民生村9号配变	10	200	64.88
14347	市区	冈中所民生村4号配变	10	200	75.88
14348	市区	民生18#台区	10	400	26.76
14349	市区	冈中所民生村17号配变	10	315	111.227
14350	市区	蓝月河谷1#配电室4#主变	10	800	640
14351	市区	冈中所民生村11号配变	10	200	59.38
14352	市区	海关线江动公变	10	400	145.84
14353	市区	金悦商业中心2#配电室2#主变	10	800	512
14354	市区	金悦商业中心1#配电室4#主变	10	800	434.16
14355	市区	金悦商业中心1#配电室2#主变	10	800	485.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14356	市区	金悦商业中心3#配电室2#主变	10	800	452.32
14357	市区	海关线马庄S1箱变	10	630	468.846
14358	市区	聚珑东方2#配电室4#主变	10	800	531.2
14359	市区	聚珑东方2#配电室2#主变	10	800	634.16
14360	市区	汇通商贸小区变1#变	10	800	483.84
14361	市区	聚珑东方1#配电室2#主变	10	800	538.64
14362	市区	聚珑东方1#配电室4#主变	10	800	582.48
14363	市区	聚珑东方3#配电室2#开关	10	800	455.52
14364	市区	汇通商贸小区变2#变	10	800	427.52
14365	市区	聚珑东方4#配电室2#主变	10	800	446.48
14366	市区	汇通商贸小区变3#变	10	1000	643.7
14367	市区	聚珑东方4#配电室4#主变	10	800	459.52
14368	市区	聚珑东方3#配电室4#开关	10	800	310.8
14369	市区	海关线江动2#公变	10	400	286.32
14370	市区	海关线中原S3箱变	10	500	273.05
14371	市区	海关线园中原1#S2箱变	10	630	149.184
14372	市区	金悦商业中心2#配电室4#主变	10	800	327.68
14373	市区	同心南苑1#配电室3#变	10	800	594.64
14374	市区	同心14#变	10	200	95.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14375	市区	新兴集镇34#变	10	400	0
14376	市区	振兴大厦	10	400	181
14377	市区	新兴集镇9#变	10	400	90.24
14378	市区	新兴集镇26#变	10	400	127.08
14379	市区	新兴集镇三灶18	10	200	77.04
14380	市区	百盛花园1#欧变	10	630	342.09
14381	市区	集镇7#变	10	400	188.08
14382	市区	奥大名居2#变	10	800	524.48
14383	市区	新场9#箱变	10	400	172.16
14384	市区	怡和庭苑1#欧变	10	400	280.24
14385	市区	格林春天2#配电室2#主变	10	630	373.212
14386	市区	新兴油库宿舍楼主变	10	200	89.84
14387	市区	香榭星城小区2#变	10	1000	582.2
14388	市区	怡和庭苑4#欧变	10	400	250.76
14389	市区	同心南苑2#配电箱3#变	10	800	569.36
14390	市区	格林春天1#开关站2#主变	10	800	436.4
14391	市区	新兴集镇17#变	10	400	111.32
14392	市区	奥大名居4#变	10	800	544.16
14393	市区	集镇1#变	10	400	180.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14394	市区	幸福小区2#变	10	630	327.6
14395	市区	新兴迎宾大厦	10	500	268.1
14396	市区	怡和庭苑2#欧变	10	400	257.76
14397	市区	新场5#变	10	200	0
14398	市区	百盛花园2#欧变	10	630	326.025
14399	市区	同心18#变	10	400	219.84
14400	市区	同心13#变	10	400	90.24
14401	市区	同心南苑1#配电室1#变	10	800	508.64
14402	市区	幸福小区1#变	10	630	366.345
14403	市区	同心西苑配电室2#主变	10	800	454.96
14404	市区	同心南苑3#配电室3#变	10	800	468.48
14405	市区	同心南苑3#配电室1#变	10	800	455.2
14406	市区	新兴集镇16#变	10	400	52.44
14407	市区	同心南苑2#配电室1#变	10	800	445.68
14408	市区	香榭星城小区1#变	10	1000	545
14409	市区	新南联建楼	10	250	120.125
14410	市区	新兴振中馨苑	10	400	209.16
14411	市区	怡和庭苑3#欧变	10	400	292.08
14412	市区	环城16#	10	400	214.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14413	市区	环城13#	10	400	215.76
14414	市区	永宁寺	10	400	142.32
14415	市区	环城房产1#S4	10	500	0
14416	市区	环城3#	10	400	280.48
14417	市区	城区房产S2	10	630	277.641
14418	市区	环城6#S6	10	630	439.677
14419	市区	环苑小区S1	10	630	416.997
14420	市区	环城5#	10	400	154
14421	市区	悦洋花苑1#配电室2#主变	10	800	564.64
14422	市区	聋哑	10	400	232.6
14423	市区	环城房产2#S3	10	500	43.9
14424	市区	环城7#S7箱变主变	10	630	439.551
14425	市区	先锋1#S8箱变主变	10	630	478.611
14426	市区	悦洋花苑1#开关站2#主变	10	800	430
14427	市区	悦洋花苑1#配电室4#主变	10	800	527.52
14428	市区	中级法院	10	400	206.96
14429	市区	人才楼宿舍	10	400	251.44
14430	市区	通港新村S5	10	400	279.56
14431	市区	大洋八组4#	10	630	407.61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14432	市区	建设局3#S11箱变	10	630	325.836
14433	市区	在水一方9#地块230商业箱变	10	630	474.768
14434	市区	文港小学2#变	10	315	0
14435	市区	农民乐园1#	10	315	37.17
14436	市区	大洋八组2#S4	10	400	229.76
14437	市区	建设局2#	10	400	156.24
14438	市区	东辰大厦配电室3#主变	10	800	465.84
14439	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	0
14440	市区	万泰悦府1#配电室2#主变	10	800	232.88
14441	市区	文港小学	10	315	166.509
14442	市区	法院宿舍2#公用变	10	400	245
14443	市区	郊供S10箱变	10	400	169
14444	市区	开发公司4#	10	315	27.594
14445	市区	法院宿舍公用变	10	315	200.592
14446	市区	范公大厦配电室3#主变	10	630	473.886
14447	市区	范公大厦配电室1#主变	10	630	314.307
14448	市区	开发公司1#	10	315	0
14449	市区	万泰悦府1#配电室4#主变	10	800	370.64
14450	市区	大洋八组3#S7	10	500	238.05

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14451	市区	开发公司2#	10	400	247.32
14452	市区	文港小学2#S12	10	500	191.1
14453	市区	万泰时代城4#配电室2#主变	10	630	287.154
14454	市区	万泰悦府2#配电室2#主变	10	800	223.36
14455	市区	东方花园1#S6	10	500	143.45
14456	市区	万泰时代城3#配电室2#主变	10	800	469.52
14457	市区	在水一方3#配电室3#主变	10	630	348.327
14458	市区	万泰时代城4#配电室4#主变	10	630	328.671
14459	市区	东方花园2#S5	10	500	128.75
14460	市区	毓东组团	10	630	129.78
14461	市区	东方花园3#S1	10	500	166.55
14462	市区	万泰时代城5#配电室2#主变	10	630	320.166
14463	市区	东方花园4#S2	10	500	185
14464	市区	大洋八组1#主变	10	400	14.32
14465	市区	万泰悦府2#配电室4#主变	10	800	473.52
14466	市区	农民乐园2#S8	10	400	61.12
14467	市区	建设局	10	315	186.071
14468	市区	大星3#	10	400	177.16
14469	市区	万泰时代城5#配电室4#主变	10	630	257.481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14470	市区	华源S9	10	630	241.101
14471	市区	在水一方3#配电室1#主变	10	630	268.002
14472	市区	在水一方2#开关站1#主变	10	800	299.6
14473	市区	工农路1#箱变	10	400	71.68
14474	市区	公安局宿舍S7箱变	10	500	183.35
14475	市区	开发公司3#	10	400	56.32
14476	市区	东辰大厦配电室1#主变	10	800	597.52
14477	市区	国土局S6箱变主变	10	630	331.38
14478	市区	都政线世纪路S5箱变	10	400	0
14479	市区	都政线世纪路S4箱变	10	500	67.9
14480	市区	滨河御景1#箱变	10	400	177.4
14481	市区	滨河御景3#箱变1#主变配电变压器	10	400	185.32
14482	市区	滨河御景2#主变	10	800	421.2
14483	市区	文泽府邸8#配电室4#主变	10	800	292.96
14484	市区	佳和名居1#配电室3#主变	10	800	522.72
14485	市区	佳和名居3#配电室3#主变	10	800	496.24
14486	市区	佳和名居3#配电室1#主变	10	800	499.76
14487	市区	金沙广场开关站4#主变	10	800	357.92
14488	市区	金沙广场开关站2#主变	10	800	431.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14489	市区	文泽府邸4#配电室2#主变	10	800	414.4
14490	市区	文泽府邸6#配电室4#主变	10	800	409.6
14491	市区	文泽府邸9#配电室4#主变	10	800	467.52
14492	市区	佳和名居1#配电室1#主变	10	800	473.52
14493	市区	文泽府邸10#配电室2#主变	10	800	388.32
14494	市区	文泽府邸10#配电室4#主变	10	800	352.32
14495	市区	文泽府邸8#配电室2#主变	10	800	606.16
14496	市区	佳和名居2#配电室3#主变	10	800	482.48
14497	市区	佳和名居4#配电室1#主变	10	800	486.24
14498	市区	佳和名居2#配电室1#主变	10	800	479.36
14499	市区	佳和名居4#配电室3#主变	10	800	460.4
14500	市区	文泽府邸6#配电室2#主变	10	800	426.88
14501	市区	文泽府邸4#配电室4#主变	10	800	458.16
14502	市区	文泽府邸9#配电室2#主变	10	800	618.56
14503	市区	电厂10#S6箱变	10	400	202.32
14504	市区	电厂5#S12箱变	10	400	231.68
14505	市区	电厂16#S10箱变	10	400	185.44
14506	市区	电厂14#S11箱变	10	400	208.24
14507	市区	电厂13#S12箱变	10	400	226.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14508	市区	电厂17#S9箱变	10	400	204.68
14509	市区	电厂15#S8箱变	10	400	126.44
14510	市区	电厂21#S7箱变	10	400	159.88
14511	市区	电厂20#S6箱变	10	400	173
14512	市区	电厂19#S5箱变	10	400	199.44
14513	市区	电厂18#S4箱变	10	400	194.12
14514	市区	丽景苑配电室2#主变	10	630	407.043
14515	市区	幼北1#S1	10	630	402.192
14516	市区	怡然居1#S2	10	400	202.24
14517	市区	怡然居配电所2#主变	10	800	380
14518	市区	金塔置业配电室2#主变	10	800	299.2
14519	市区	金塔置业配电室1#主变	10	800	233.12
14520	市区	电厂4#S9箱变	10	400	238.88
14521	市区	电厂12#S8箱变	10	400	254.68
14522	市区	电厂3#S10箱变	10	400	199.88
14523	市区	电厂11#S7箱变	10	400	181.12
14524	市区	电厂8#S11箱变	10	400	215.24
14525	市区	电厂9#S5箱变	10	400	217.12
14526	市区	电厂7#S14箱变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14527	市区	电厂6#S13箱变	10	400	195.88
14528	市区	蔡尖花园5#欧变	10	630	251.748
14529	市区	尚德商务楼1#配电室2#主变	10	800	479.84
14530	市区	蔡尖3#欧变主变	10	630	318.15
14531	市区	尚德商务楼1#配电室4#主变	10	800	502.64
14532	市区	蔡尖2#欧变主变	10	630	284.571
14533	市区	蔡尖花园1#开关站2#主变	10	1000	458.1
14534	市区	蔡尖花园2#开关站1#主变	10	1000	464.2
14535	市区	兴泰家园3#变	10	400	201.4
14536	市区	新永7#变	10	80	54.232
14537	市区	三灶13#变	10	200	29.84
14538	市区	紫光花园1#配电室3#主变	10	800	485.28
14539	市区	三灶6#变	10	200	69.16
14540	市区	新永1#变	10	200	116.16
14541	市区	双烈1#变	10	200	77.06
14542	市区	新永13#变	10	400	170
14543	市区	奥大名居1#变	10	800	588.08
14544	市区	紫光花园1#配电室1#主变	10	800	414
14545	市区	奥大名居3#变	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14546	市区	集镇24#变	10	500	117.35
14547	市区	兴泰家园1#变	10	400	233.68
14548	市区	三灶4#变	10	200	28.2
14549	市区	国贸中心2#配电室1#主变	10	800	625.84
14550	市区	国贸中心1#配电室1#主变	10	800	621.52
14551	市区	国贸中心2#配电室3#主变	10	800	441.2
14552	市区	砖瓦厂S1	10	400	172.48
14553	市区	国贸中心1#配电室3#主变	10	800	638.64
14554	市区	新嘉源小区变2#主变	10	630	350.028
14555	市区	新嘉源小区变1#主变	10	630	393.561
14556	市区	恒大名都1#配电室2#主变	10	800	294.32
14557	市区	港龙华侨城4#配电室4#变压器配电变压器	10	800	588.96
14558	市区	港龙华侨城4#配电室2#变压器配电变压器	10	800	300.64
14559	市区	恒大名都1#配电室4#主变	10	800	308.32
14560	市区	兴都公寓1#配电室1#变	10	800	199.84
14561	市区	海润尊品1#配电室2#主变	10	630	258.741
14562	市区	神州河畔3#配电室3#主变	10	800	396.96
14563	市区	兴都公寓2#配电室1#变	10	800	362.48
14564	市区	兴都公寓2#配电室3#变	10	800	419.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14565	市区	海润尊品1#配电室4#主变	10	630	284.949
14566	市区	神州河畔2#配电室1#主变	10	800	425.52
14567	市区	华侨城1#变电所3#变	10	800	402.64
14568	市区	神州河畔3#配电室1#主变	10	800	382.96
14569	市区	神州河畔1#配电所3#变	10	800	378.72
14570	市区	神州河畔1#配电所1#变	10	800	436
14571	市区	乾峰大厦1#开关站2#主变	10	800	377.36
14572	市区	恒大名都3#配电室3#主变	10	800	375.2
14573	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室2#	10	800	435.36
14574	市区	港龙华侨城3#配电室1#变	10	800	440.8
14575	市区	港龙华侨城3#配电室3#变	10	800	276
14576	市区	港龙华侨城2#配电室1#变	10	800	521.2
14577	市区	华侨城1#变电所1#变	10	800	386
14578	市区	恒大名都2#配电室8#主变	10	800	337.52
14579	市区	兴城家园1#配电所3#变	10	800	354.56
14580	市区	兴城家园1#配电所1#变	10	800	388.16
14581	市区	港龙华侨城5#配电室4#变压器配电变压器	10	800	355.52
14582	市区	港龙华侨城2#配电室3#变	10	800	299.52
14583	市区	恒大名都2#配电室6#主变	10	800	441.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14584	市区	福裕线/神州线恒大名都4#配电室4#	10	800	430.48
14585	市区	港龙华侨城5#配电室2#变压器配电变压器	10	800	442.8
14586	市区	恒大名都3#配电室1#主变	10	800	189.36
14587	市区	兴都公寓1#配电室3#变	10	800	312.4
14588	市区	大洋湾新城2#开关站1#主变	10	800	560.4
14589	市区	民航35#	10	200	82.12
14590	市区	民航38#变	10	200	138.12
14591	市区	恒隆花园5#箱变主变	10	400	213.88
14592	市区	大洋湾新城3#配电室3#主变	10	800	559.2
14593	市区	大洋湾新城5#配电室1#主变	10	800	535.44
14594	市区	大洋湾新城5#配电室3#主变	10	800	545.6
14595	市区	大洋湾新城4#配电室1#主变	10	800	480.48
14596	市区	光荣20#变	10	500	385.5
14597	市区	新洋7#变	10	400	258.84
14598	市区	大洋湾新城7#配电室3#主变	10	800	525.52
14599	市区	大洋湾新城2#配电室3#主变	10	800	556.48
14600	市区	大洋湾新城4#配电室3#主变	10	800	541.52
14601	市区	恒隆花园2#开关站2#主变	10	800	493.44
14602	市区	大洋湾新城2#配电室1#主变	10	800	597.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14603	市区	大洋湾新城1#配电室3#主变	10	800	485.52
14604	市区	民航12#变	10	200	158.48
14605	市区	大洋湾新城1#配电室1#主变	10	800	487.2
14606	市区	民航17	10	200	149
14607	市区	大洋湾新城7#配电室1#主变	10	800	528.32
14608	市区	民航8#变	10	200	148.88
14609	市区	大洋湾新城6#配电室1#主变	10	800	545.36
14610	市区	民航16#变	10	200	157.2
14611	市区	恒隆花园1#配电室4#主变	10	630	478.737
14612	市区	新洋27#变	10	200	64.54
14613	市区	大洋湾新城6#配电室3#主变	10	800	529.84
14614	市区	大洋湾新城3#配电室1#主变	10	800	518.16
14615	市区	永宁商住楼箱变主变	10	315	91.224
14616	市区	五星小区10#箱变主变	10	500	215.55
14617	市区	五星小区5#箱变主变	10	630	339.696
14618	市区	洪祥2#	10	315	85.428
14619	市区	五星小区8#箱变主变	10	500	108.45
14620	市区	五星小区9#箱变主变	10	500	230.7
14621	市区	洪祥1#	10	400	142.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14622	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	0
14623	市区	嘉日华4#S8箱变主变	10	315	73.867
14624	市区	嘉日华3#S9箱变主变	10	315	98.469
14625	市区	新天地花园小区变电所3#主变	10	1000	494.4
14626	市区	园林正兴欧变主变	10	400	155.68
14627	市区	华城小区公用变	10	400	156.88
14628	市区	五星小区12#箱变主变	10	500	229.45
14629	市区	五星小区11#箱变主变	10	500	149.7
14630	市区	嘉日华1#S11箱变主变	10	630	247.905
14631	市区	建工S7箱变主变	10	630	407.673
14632	市区	五星小区3#箱变主变	10	500	161.8
14633	市区	五星小区1#箱变主变	10	630	193.662
14634	市区	五星小区2#箱变主变	10	630	288.162
14635	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室2#主变	10	800	439.2
14636	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室4#主变	10	800	453.52
14637	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室4#主变	10	800	406
14638	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室2#主变	10	630	338.562
14639	市区	五洲1#配电室1#主变	10	800	538.32
14640	市区	南门华府2#配电室2#主变	10	800	381.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14641	市区	南门华府3#配电室2#主变	10	800	526.96
14642	市区	人防S4主变	10	200	36.22
14643	市区	南门华府1#配电室2#主变	10	800	453.76
14644	市区	银豪紫缘配电室4#主变	10	630	375.102
14645	市区	五洲2#配电室1#主变	10	800	390
14646	市区	银豪紫缘配电室2#主变	10	630	393.876
14647	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室2#主变	10	800	437.52
14648	市区	中茵海华2#S7主变	10	630	314.118
14649	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室4#主变	10	630	335.664
14650	市区	潘黄伍康10#变	10	200	125.16
14651	市区	潘黄伍康18#变	10	200	124.66
14652	市区	潘黄伍康17#变	10	200	87.54
14653	市区	潘黄伍康23#配变	10	400	200.36
14654	市区	潘黄伍康3#变	10	200	26.38
14655	市区	潘黄伍康14#变	10	200	57.96
14656	市区	潘黄伍康15#变	10	200	48.3
14657	市区	潘黄伍康11#变	10	200	90.08
14658	市区	潘黄伍康21#变	10	200	89.04
14659	市区	潘黄伍康8#变	10	200	64.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14660	市区	潘黄伍康22#变	10	200	13.88
14661	市区	潘黄伍康20#变	10	200	99.88
14662	市区	潘黄伍冈12#变	10	200	13.58
14663	市区	伍康24#变	10	200	60.24
14664	市区	潘黄伍康7#变	10	200	58.66
14665	市区	潘黄伍康16#变	10	200	77.2
14666	市区	潘黄伍康2#变	10	200	65.3
14667	市区	潘黄伍康1#变	10	200	29.38
14668	市区	潘黄伍康5#变	10	200	54.14
14669	市区	潘黄伍康4#变	10	200	74.06
14670	市区	潘黄伍康9#变	10	200	33.34
14671	市区	潘黄伍康19#变	10	200	100.08
14672	市区	潘黄伍康12#配变	10	200	76.66
14673	市区	梧桐墅1#配电室2#主变	10	630	300.825
14674	市区	梧桐墅1#配电室4#主变	10	630	358.155
14675	市区	阳光水岸变电所1#主变	10	500	146.25
14676	市区	阳光水岸变电所2#主变	10	500	178.45
14677	市区	在水一方3#配电室2#主变	10	630	311.472
14678	市区	大星11#	10	160	114.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14679	市区	在水一方3#配电室4#主变	10	630	316.638
14680	市区	圣龙府北区1#配电室4#主变	10	800	640
14681	市区	在水一方2#开关站2#主变	10	800	301.44
14682	市区	圣龙府北区1#配电室2#主变	10	800	381.52
14683	市区	力拓倾城3#配电室1#主变	10	800	403.92
14684	市区	力拓倾城3#配电室3#主变	10	800	419.44
14685	市区	力拓倾城2#配电室3#主变	10	800	457.2
14686	市区	长亭商厦1#配电室3#主变	10	630	351.855
14687	市区	圣龙府北区开关站2#主变	10	800	557.6
14688	市区	力拓倾城4#配电室1#主变	10	800	477.76
14689	市区	长亭商厦1#配电室1#主变	10	630	345.492
14690	市区	力拓倾城4#配电室3#主变	10	800	453.92
14691	市区	圣龙府2#配电室4#主变	10	800	537.84
14692	市区	力拓倾城2#配电室1#主变	10	800	461.84
14693	市区	力拓倾城1#配电室3#主变	10	800	387.92
14694	市区	长亭商厦开关站1#主变	10	630	415.485
14695	市区	圣龙府2#配电室2#主变	10	800	484.8
14696	市区	华建颐园1#开关站2#主变	10	630	292.509
14697	市区	力拓倾城1#配电室2#主变	10	800	441.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14698	市区	华建颐园3#配电室4#主变	10	800	287.36
14699	市区	华建颐园1#配电室2#主变	10	630	268.821
14700	市区	华建颐园2#配电室4#主变	10	630	352.989
14701	市区	华建颐园2#配电室2#主变	10	630	283.815
14702	市区	金牛大厦变电所1#主变	10	800	218.56
14703	市区	圣龙府北区2#配电室2#主变	10	800	624
14704	市区	华建颐园3#配电室2#主变	10	800	414.32
14705	市区	圣龙府北区2#配电室4#主变	10	800	621.68
14706	市区	圣龙府3#配电室2#主变	10	800	338.64
14707	市区	圣龙府3#配电室4#主变	10	800	640
14708	市区	圣龙府1#配电室4#主变	10	800	640
14709	市区	圣龙府1#配电室2#主变	10	800	334.8
14710	市区	在水一方2#配电室1#主变	10	800	415.2
14711	市区	在水一方1#配电室3#主变	10	800	205.84
14712	市区	在水一方1#配电室1#主变	10	800	357.12
14713	市区	梧桐墅西区1#配电室2#主变	10	800	374.16
14714	市区	梧桐墅西区2#配电室2#主变	10	630	331.947
14715	市区	在水一方小区开关站1#主变	10	800	404.4
14716	市区	华建颐园1#配电室4#主变	10	630	339.192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14717	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	0
14718	市区	伟厦嘉园3#小区变2#主变	10	800	336.4
14719	市区	八菱华庄8#箱变主变	10	315	103.162
14720	市区	盛世华城2#箱变主变	10	630	235.494
14721	市区	伟厦嘉园3#小区变1#主变	10	800	310
14722	市区	八菱华庄4#箱变主变	10	500	143.05
14723	市区	盛世华城1#配电室2#主变	10	1000	341.4
14724	市区	八菱华庄5#箱变主变	10	630	384.363
14725	市区	八菱华庄9#S11箱变主变	10	630	373.842
14726	市区	盛世华城1#箱变主变	10	630	203.364
14727	市区	八菱华庄1#小区变1#主变	10	800	422.24
14728	市区	宏图伟厦4#箱变主变	10	630	138.285
14729	市区	八菱华庄6#箱变主变	10	800	410.8
14730	市区	八菱华庄7#箱变主变	10	630	364.14
14731	市区	盛世华城3#S13箱变主变	10	400	106.32
14732	市区	宏图伟厦2#箱变主变	10	630	162.036
14733	市区	盛世华城北苑小区变电所1#主变	10	500	174.05
14734	市区	盛世华城北苑小区变电所2#主变	10	500	253.35
14735	市区	宏图伟厦1#箱变主变	10	630	348.579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14736	市区	金庭苑三期开关站2#主变	10	800	273.92
14737	市区	长坝线清沁苑箱变	10	500	45.3
14738	市区	金庭苑A区1#S3箱变主变	10	630	255.339
14739	市区	金庭苑三期开关站1#主变	10	800	251.44
14740	市区	花苑小区1#S2箱变主变	10	500	39.6
14741	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	0
14742	市区	金庭苑A区2#S4箱变主变	10	800	341.36
14743	市区	软件园1#开关站1#主变	10	800	500.24
14744	市区	高教公寓8#配电室4#主变	10	800	509.2
14745	市区	高教公寓2#开关站2#主变	10	800	492.8
14746	市区	高教公寓3#开关站4#主变	10	800	421.92
14747	市区	高教公寓8#配电室2#主变	10	800	371.04
14748	市区	高教公寓3#开关站2#主变	10	800	491.04
14749	市区	软件园1#配电室1#主变	10	800	473.76
14750	市区	高教公寓4#配电室4#主变	10	800	459.76
14751	市区	高教公寓5#配电室2#主变	10	800	493.36
14752	市区	高教公寓3#配电室2#主变	10	800	549.36
14753	市区	高教公寓5#配电室4#主变	10	800	506.08
14754	市区	高教公寓11#配电室4#主变	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14755	市区	高教公寓3#配电室4#主变	10	800	530.4
14756	市区	高教公寓6#配电室2#主变	10	800	507.52
14757	市区	高教公寓1#开关站4#主变	10	800	517.12
14758	市区	高教公寓1#开关站2#主变	10	800	493.84
14759	市区	高教公寓4#配电室2#主变	10	800	481.28
14760	市区	高教公寓10#配电室2#主变	10	800	419.76
14761	市区	高教公寓10#配电室4#主变	10	800	487.28
14762	市区	高教公寓6#配电室4#主变	10	800	476.64
14763	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室2#主变	10	630	402.444
14764	市区	高教公寓2#配电室2#主变	10	800	464.96
14765	市区	高教公寓11#配电室2#主变	10	800	452.72
14766	市区	高教公寓2#配电室4#主变	10	800	510.48
14767	市区	国投4#主变	10	630	369.999
14768	市区	国投2#	10	800	323.76
14769	市区	兴业线大兴4#S18箱变	10	630	256.158
14770	市区	兴业线中大三协公变	10	400	0
14771	市区	兴业线好人缘公变	10	400	104.4
14772	市区	兴业线大兴3#小区公变	10	400	24.6
14773	市区	兴业线幼儿园2#公变	10	400	171.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14774	市区	幼儿园3#箱变主变	10	630	322.308
14775	市区	兴业线新河小区5#公变	10	400	255.16
14776	市区	大兴6#S9箱变主变	10	630	503.055
14777	市区	大地苑3#S2欧式箱变主变	10	630	387.45
14778	市区	兴业线消防大队箱变	10	630	484.848
14779	市区	兴业线幼儿园1#公变	10	400	158.24
14780	市区	兴业线大兴房产小区变主变	10	500	75.85
14781	市区	兴业线大兴房产3#S14箱变	10	400	136.4
14782	市区	大兴房产3#箱变S14主变	10	630	189.252
14783	市区	兴业线大兴1#小区公变	10	400	0
14784	市区	兴业线金世纪箱变	10	500	113.2
14785	市区	大地苑1#S7欧式箱变主变	10	630	218.484
14786	市区	兴业线大兴2#小区公变	10	400	131.08
14787	市区	鑫业家园2#主变	10	1000	299
14788	市区	大地苑4#S14欧式箱变主变	10	630	241.479
14789	市区	大地苑2#S6欧式箱变主变	10	630	232.218
14790	市区	大地苑5#S5欧式箱变主变	10	630	333.144
14791	市区	鑫业家园2#S17箱变主变	10	630	7.308
14792	市区	大兴2#箱变S3主变	10	630	194.859

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14793	市区	兴业线大地公寓S5箱变	10	630	338.31
14794	市区	翰林壹品4#配电室2#主变	10	800	404.8
14795	市区	盐塘家园3#配电室3#主变	10	800	497.072
14796	市区	金都华府1#配电室4#主变	10	800	376.8
14797	市区	盐塘家园2#配电室3#主变	10	800	393.52
14798	市区	翰林壹品5#配电室1#主变	10	800	415.84
14799	市区	金都华府1#配电室2#主变	10	800	394.8
14800	市区	翰林壹品1#配电室1#主变	10	800	394.16
14801	市区	翰林壹品1#配电室3#主变	10	800	367.2
14802	市区	盐塘家园小区二期1#开关站3#主变	10	800	470.8
14803	市区	翰林壹品5#配电室3#主变	10	800	436.64
14804	市区	翰林壹品3#配电室2#主变	10	800	370.48
14805	市区	神洲豪苑1#配电室1#主变	10	800	479.36
14806	市区	盐塘家园2#配电室1#主变	10	800	406.32
14807	市区	盐塘家园3#配电室1#主变	10	800	497.072
14808	市区	神州豪苑2#配电室1#主变	10	800	398.32
14809	市区	翰林壹品4#配电室4#主变	10	800	469.68
14810	市区	盐塘家园1#配电室3#主变	10	800	227.52
14811	市区	翰林壹品6#配电室4#主变	10	800	388.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14812	市区	翰林壹品2#配电室1#主变	10	800	350.16
14813	市区	盐塘家园1#配电室1#主变	10	800	443.36
14814	市区	盐塘家园小区二期1#开关站1#主变	10	800	458.96
14815	市区	翰林壹品2#配电室3#主变	10	800	397.2
14816	市区	金都华府2#配电室4#主变	10	800	436.32
14817	市区	翰林壹品6#配电室2#主变	10	800	350
14818	市区	神洲豪苑1#配电室3#主变	10	800	302.96
14819	市区	翰林壹品3#配电室4#主变	10	800	343.2
14820	市区	国飞B区商办楼1#箱变	10	630	207.837
14821	市区	熙和居1#S2	10	400	232.24
14822	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室3#主变	10	630	378
14823	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室3#主变	10	800	326
14824	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室1#主变	10	630	358.155
14825	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室1#主变	10	800	456.16
14826	市区	众想12#	10	400	267.4
14827	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室1#主变	10	800	345.68
14828	市区	众想11#	10	400	292.92
14829	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室3#主变	10	800	382.64
14830	市区	恒大名都7#配电室3#主变	10	800	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14831	市区	恒大名都6#配电室3#主变	10	800	451.68
14832	市区	恒大名都8#配电室3#主变	10	800	429.36
14833	市区	恒大名都8#配电室1#主变	10	800	385.68
14834	市区	观棠府2#配电室4#变压器	10	800	441.52
14835	市区	恒大名都5#配电室3#主变	10	800	349.68
14836	市区	恒大名都7#配电室1#主变	10	800	370.48
14837	市区	观棠府3#配电室2#变压器	10	800	452.32
14838	市区	恒大名都2#开关站1#主变	10	1000	530.4
14839	市区	观棠府1#配电室2#变压器	10	800	396.96
14840	市区	恒大名都5#配电室1#主变	10	800	358.32
14841	市区	恒大名都3#开关站3#主变	10	1000	491.9
14842	市区	恒大名都2#开关站3#主变	10	1000	509.8
14843	市区	观棠府3#配电室4#变压器	10	800	431.2
14844	市区	恒大名都3#开关站1#主变	10	1000	525.4
14845	市区	恒大名都6#配电室1#主变	10	800	381.52
14846	市区	观棠府2#配电室2#变压器	10	800	488.48
14847	市区	华建雅园3#配电室2#主变	10	630	306.495
14848	市区	华建雅园4#配电室2#主变	10	800	431.28
14849	市区	南林花苑2#配电室2#主变	10	800	447.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14850	市区	景山名门1#配电室1#主变	10	630	263.97
14851	市区	南林花苑2#配电室4#主变	10	800	487.28
14852	市区	南林花苑3#配电室2#主变	10	800	436.08
14853	市区	景山名门1#配电室3#主变	10	630	312.669
14854	市区	景山名门3#配电室1#主变	10	800	262.48
14855	市区	东润华庭小区5#配电室3#主变	10	800	440.8
14856	市区	景山名门3#配电室3#主变	10	800	278.96
14857	市区	东润华庭小区1#配电室1#主变	10	800	463.36
14858	市区	华建雅园2#配电室2#主变	10	630	285.138
14859	市区	东润华庭小区1#配电室3#主变	10	800	508.08
14860	市区	华建雅园2#配电室4#主变	10	630	253.638
14861	市区	华建雅园开关站2#主变	10	800	370.4
14862	市区	东润华庭小区5#配电室1#主变	10	800	489.2
14863	市区	双林S18箱变主变	10	500	353.35
14864	市区	华建雅园3#配电室4#主变	10	630	356.013
14865	市区	东润华庭小区4#配电室3#主变	10	800	310.4
14866	市区	东润华庭小区4#配电室1#主变	10	800	554.56
14867	市区	东润华庭小区3#配电室3#主变	10	800	359.76
14868	市区	东润华庭小区3#配电室1#主变	10	800	460.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14869	市区	景山名门2#配电室3#主变	10	630	278.334
14870	市区	景山名门2#配电室1#主变	10	630	320.985
14871	市区	东润华庭小区2#配电室1#主变	10	800	444.16
14872	市区	南林花苑3#配电室4#主变	10	800	504.56
14873	市区	钱江方洲11#配电所3#主变	10	800	370
14874	市区	供电1#箱变主变	10	630	363.195
14875	市区	供电2#箱变主变	10	630	475.524
14876	市区	钱江方洲北区31#楼配电室1#主变	10	800	475.6
14877	市区	钱江方洲11#配电所2#主变	10	630	279.72
14878	市区	钱江方洲53#S2箱变主变	10	630	274.995
14879	市区	宏图伟厦5#箱变主变	10	630	118.188
14880	市区	钱江方洲55#S1箱变主变	10	630	246.834
14881	市区	钱江方洲7#配电所1#主变	10	800	68.72
14882	市区	钱江方洲57-58#楼变电所4#主变	10	630	355.824
14883	市区	钱江方洲57-58#楼变电所3#主变	10	630	341.649
14884	市区	钱江方洲31#S5箱变主变	10	315	47.785
14885	市区	钱江方洲30#S4箱变主变	10	630	376.803
14886	市区	钱江方洲51#S3箱变主变	10	630	303.03
14887	市区	宏图伟厦3#箱变主变	10	630	89.838

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14888	市区	钱江方洲8#配电所2#主变	10	800	18.56
14889	市区	钱江方洲57-58#楼变电所2#主变	10	500	215.4
14890	市区	钱江方洲北区6#变电所1#主变	10	630	175.329
14891	市区	钱江方洲11#配电所1#主变	10	630	345.681
14892	市区	钱江方洲北区6#变电所2#主变	10	630	11.025
14893	市区	钱江方洲4#小区变2#主变	10	400	146.52
14894	市区	钱江方洲4#小区变1#主变	10	400	103.76
14895	市区	宏图伟厦6#箱变主变	10	630	132.867
14896	市区	钱江方洲8#配电所1#主变	10	800	192.48
14897	市区	钱江方洲7#配电所2#主变	10	800	278.32
14898	市区	钱江方洲57-58#楼变电所1#主变	10	500	190.7
14899	市区	钱江方洲11#配电所4#主变	10	800	179.76
14900	市区	学富线车林9#配变	10	100	48.75
14901	市区	学富线园埭10#配变	10	200	82.42
14902	市区	学富线车林10#配变	10	200	57.16
14903	市区	学富线园埭12#配变	10	200	78
14904	市区	学富线蒋河3#配变	10	315	72.009
14905	市区	学富线联河1#配变	10	200	53.34
14906	市区	学富线戚庄15#配变	10	200	108.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14907	市区	学富线车林5#配变	10	200	131.58
14908	市区	学富线车林6#配变	10	200	32.54
14909	市区	学富线园垛13#配变	10	200	0
14910	市区	学富线蒋河9#配变	10	400	86.28
14911	市区	学富线蒋河11#配变	10	200	96.34
14912	市区	学富线同港8#配变	10	200	122.7
14913	市区	学富线戚庄5#配变	10	200	81.12
14914	市区	学富线园垛8#配变	10	200	78.64
14915	市区	南映12#变	10	200	108.06
14916	市区	南映18#变	10	200	129.92
14917	市区	南映15#变	10	100	1.12
14918	市区	南映3#变	10	400	206.6
14919	市区	南映11#变	10	100	0
14920	市区	南映16#变	10	100	0
14921	市区	南映9#变	10	400	24.48
14922	市区	南映10#变	10	100	19.25
14923	市区	南映20#变	10	200	160
14924	市区	南映13#变	10	100	14.04
14925	市区	南映5#变	10	200	137.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14926	市区	秀水佳苑3#配电室2#主变	10	800	401.2
14927	市区	野丁小区3#配变	10	315	108.328
14928	市区	秀水佳苑2#配电室4#主变	10	800	328.8
14929	市区	秀水佳苑4#配电室2#主变	10	800	551.2
14930	市区	秀水佳苑5#配电室2#主变	10	800	417.52
14931	市区	蓝月河谷1#开关站1#主变	10	800	490.64
14932	市区	蓝月河谷1#配电室1#主变	10	800	564
14933	市区	秀水佳苑2#配电室2#主变	10	800	408.96
14934	市区	蓝月河谷1#配电室3#主变	10	800	640
14935	市区	秀水佳苑4#配电室4#主变	10	800	476
14936	市区	秀水佳苑1#配电室2#主变	10	800	425.68
14937	市区	蓝月河谷1#开关站3#主变	10	800	540.96
14938	市区	永新路12#主变	10	400	130.4
14939	市区	永嘉小区二期2#箱变配电变压器	10	400	203.16
14940	市区	镇南1#杆上配变	10	200	74.22
14941	市区	永新路2#变（新）	10	400	38.44
14942	市区	陈台24#变	10	200	75.24
14943	市区	永新路6#变	10	400	143.76
14944	市区	永新路3#变	10	80	22.608

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14945	市区	洪东13#变	10	200	119.34
14946	市区	洪东8#箱变	10	500	328.65
14947	市区	中冈路2#变	10	400	222
14948	市区	永嘉小区二期1#箱变配电变压器	10	400	234.84
14949	市区	永新路7#变	10	400	128.68
14950	市区	洪东5#变	10	200	49.08
14951	市区	永西4#变	10	400	241
14952	市区	集中居住区7#箱变	10	630	286.65
14953	市区	集中居住区8#箱变	10	630	370.503
14954	市区	集中居住区9#箱变	10	630	399.672
14955	市区	金龙小区	10	315	164.02
14956	市区	集中居住区10#箱变	10	630	405.405
14957	市区	永新路10#	10	400	105.6
14958	市区	1#主变	10	500	372.55
14959	市区	永新路1#变	10	400	134.92
14960	市区	镇北小区1#变	10	500	254.4
14961	市区	恒大名都6#配电室4#主变	10	800	361.2
14962	市区	恒大名都2#开关站2#主变	10	1000	476.2
14963	市区	恒大名都2#开关站4#主变	10	1000	599.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14964	市区	恒大名都3#开关站4#主变	10	1000	570.6
14965	市区	恒大名都3#开关站2#主变	10	1000	365
14966	市区	恒大名都7#配电室2#主变	10	800	324.48
14967	市区	恒大名都1#配电室3#主变	10	800	282.64
14968	市区	恒大名都7#配电室4#主变	10	800	379.2
14969	市区	恒大名都8#配电室4#主变	10	800	418.96
14970	市区	恒大名都1#配电室1#主变	10	800	286.48
14971	市区	恒大名都8#配电室2#主变	10	800	441.52
14972	市区	恒大名都2#配电室7#主变	10	800	434.16
14973	市区	恒大名都2#配电室5#主变	10	800	310
14974	市区	恒大名都5#配电室4#主变	10	800	389.52
14975	市区	恒大名都5#配电室2#主变	10	800	444.48
14976	市区	恒大名都3#配电室2#主变	10	800	240.16
14977	市区	恒大名都6#配电室2#主变	10	800	405.52
14978	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室1#	10	800	406.64
14979	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室3#	10	800	426.96
14980	市区	恒大名都3#配电室4#主变	10	800	460.48
14981	市区	政府2#变	10	400	96.08
14982	市区	2#主变间隔配电变压器	10	630	367.353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14983	市区	长春11#变	10	200	99.84
14984	市区	1#主变间隔配电变压器	10	630	311.472
14985	市区	政府5#变	10	400	183
14986	市区	长春15	10	200	100.04
14987	市区	倪杰7#杆上配变	10	200	90.16
14988	市区	长春9#变	10	200	71.3
14989	市区	长春2#杆上配变	10	200	78.38
14990	市区	镇北15#变	10	200	97.88
14991	市区	政府4#变	10	315	137.655
14992	市区	镇北16#变	10	200	8.5
14993	市区	方明9#变	10	200	64.92
14994	市区	政府6#变	10	400	165.16
14995	市区	长春8#变	10	160	65.744
14996	市区	友谊03号变	10	200	29.08
14997	市区	德喜03号变	10	200	77.8
14998	市区	友谊08号变	10	160	47.392
14999	市区	友谊09号变	10	200	86.54
15000	市区	德喜02号变	10	200	117.5
15001	市区	人民路9	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15002	市区	人民路3#变	10	50	0
15003	市区	陈台2#变	10	200	47.66
15004	市区	集中居住区4#箱变	10	400	174.84
15005	市区	永新连建楼3#变	10	400	215.24
15006	市区	集中居住区2#箱变	10	400	199.68
15007	市区	镇南花园配电房2#主变	10	630	424.431
15008	市区	费胜洋小区	10	200	54
15009	市区	人民路13#变	10	400	86.24
15010	市区	集中居住区1#变	10	400	213.68
15011	市区	永新路8#变	10	400	109.12
15012	市区	联盟1#杆上配变	10	200	41.56
15013	市区	人民路4#变(新)	10	200	108.92
15014	市区	永鑫村联建楼1#配变	10	250	30.225
15015	市区	永鑫村联建楼2#配变	10	250	82.4
15016	市区	人民路6#变	10	315	139.387
15017	市区	镇南花园配电房1#主变	10	630	309.834
15018	市区	人民路1#变	10	400	103.84
15019	市区	便仓集镇32#变	10	400	220.68
15020	市区	集镇33#变压器	10	400	193.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15021	市区	便仓集镇40#	10	500	306.6
15022	市区	西团16#变	10	200	22.2
15023	市区	西团3#变	10	200	0
15024	市区	西团14#变	10	200	50.16
15025	市区	西团12#变	10	200	72.38
15026	市区	集镇31#变	10	400	232.4
15027	市区	西团5#变	10	200	55.16
15028	市区	富民35#变	10	400	149.68
15029	市区	富民27#变	10	200	26.56
15030	市区	牡丹雅居2#变	10	800	506.24
15031	市区	集镇6#变	10	400	195.48
15032	市区	西团23#变	10	200	90.84
15033	市区	便仓集镇45#	10	400	170.6
15034	市区	西团10#变	10	200	18.16
15035	市区	南舍02号变	10	200	148.5
15036	市区	南舍18号变	10	200	150.54
15037	市区	南舍07号变	10	200	140.66
15038	市区	南舍21号变	10	50	30.485
15039	市区	正丰05号变	10	200	123.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15040	市区	正丰10号变	10	200	133.84
15041	市区	正丰06号变	10	200	155.38
15042	市区	南舍25号变	10	200	139.74
15043	市区	南舍19号变	10	200	123.58
15044	市区	正丰02号变	10	200	111.96
15045	市区	德喜04号变	10	200	68.38
15046	市区	南舍03号变	10	200	141.42
15047	市区	南舍08号变	10	200	141.2
15048	市区	南舍01号变	10	200	116.12
15049	市区	都邑名邸2#配电室3#主变	10	800	494.32
15050	市区	都邑名邸1#配电室1#主变	10	800	388.8
15051	市区	都邑名邸2#配电室1#主变	10	800	563.52
15052	市区	都邑名邸1#配电室3#主变	10	800	513.52
15053	市区	宏心14#变	10	200	54.62
15054	市区	宏心15#变	10	200	113.24
15055	市区	宏心16#变	10	200	89.76
15056	市区	武林9#变	10	200	122.84
15057	市区	宏心10#变	10	400	217.28
15058	市区	宏心13#变	10	200	93.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15059	市区	宏心6#变	10	200	144.2
15060	市区	宏心3#变	10	200	88.8
15061	市区	宏心2#变	10	200	85.12
15062	市区	伍西10#变	10	200	64.2
15063	市区	伍西11#变	10	200	106.88
15064	市区	宏心18#变	10	200	107.12
15065	市区	伍西9#变	10	200	66.28
15066	市区	宏心5#变	10	200	73.8
15067	市区	宏心12#变	10	400	277.88
15068	市区	宏心11#变	10	200	40.08
15069	市区	宏心7#变	10	200	95.66
15070	市区	伍西7#变	10	200	89.2
15071	市区	金麟府1#配电室1#主变	10	800	452.64
15072	市区	金麟府2#配电室1#主变	10	800	510.8
15073	市区	金麟府2#配电室3#主变	10	800	576
15074	市区	金麟府3#配电室1#主变	10	800	458.32
15075	市区	金麟府1#配电室3#主变	10	800	622.96
15076	市区	金麟府3#配电室3#主变	10	800	524.32
15077	市区	阳光嘉园1#配电室3#主变	10	800	475.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15078	市区	阳光嘉园2#配电室3#主变	10	800	541.52
15079	市区	阳光嘉园1#配电室1#主变	10	800	422.64
15080	市区	阳光嘉园2#配电室1#主变	10	800	506
15081	市区	红星家具建材中心东区配电室3#主变	10	800	507.68
15082	市区	红星家具建材中心东区配电室1#主变	10	800	457.2
15083	市区	袁河家园东区2#配电室4#主变	10	800	640
15084	市区	袁河家园西区2#配电室3#主变	10	630	458.577
15085	市区	袁河家园东区1#配电室4#主变	10	800	640
15086	市区	袁河家园东区4#配电室4#主变	10	800	640
15087	市区	袁河家园西区1#配电室3#主变	10	800	505.2
15088	市区	袁河家园东区2#配电室2#主变	10	800	591.68
15089	市区	荣沁苑小区南区3#配电室1#主变	10	800	485.36
15090	市区	袁河家园西区3#配电室1#主变	10	630	504
15091	市区	荣沁苑小区南区3#配电室3#主变	10	800	499.2
15092	市区	荣沁苑小区南区2#配电室3#主变	10	800	577.36
15093	市区	荣沁苑小区北区1#配电室3#主变	10	800	616
15094	市区	荣沁苑小区南区2#配电室1#主变	10	800	558.8
15095	市区	荣沁苑小区南区1#配电室3#主变	10	630	427.329
15096	市区	荣沁苑小区北区3#配电室1#主变	10	630	428.148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15097	市区	袁河家园东区5#配电室4#主变	10	630	504
15098	市区	荣沁苑小区北区开关站1#主变	10	800	503.2
15099	市区	荣沁苑小区南区4#配电室3#主变	10	800	574
15100	市区	荣沁苑小区南区4#配电室1#主变	10	800	475.68
15101	市区	荣沁苑小区北区1#配电室1#主变	10	800	592.32
15102	市区	荣沁苑小区南区开关站1#主变	10	630	458.136
15103	市区	荣沁苑小区南区1#配电室1#主变	10	630	433.188
15104	市区	荣沁苑小区北区2#配电室1#主变	10	800	606.16
15105	市区	荣沁苑小区北区3#配电室3#主变	10	630	353.556
15106	市区	袁河家园东区1#配电室2#主变	10	800	458.96
15107	市区	袁河家园东区4#配电室2#主变	10	800	589.2
15108	市区	荣沁苑小区北区2#配电室3#主变	10	800	606.48
15109	市区	袁河家园西区2#配电室1#主变	10	630	504
15110	市区	袁河家园西区1#配电室1#主变	10	800	640
15111	市区	袁河家园东区3#配电室2#主变	10	800	602.32
15112	市区	袁河家园东区5#配电室2#主变	10	630	361.368
15113	市区	和美尚苑1#配电室4#主变	10	800	640
15114	市区	和美尚苑3#配电室2#主变	10	800	589.52
15115	市区	和美尚苑3#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15116	市区	和美尚苑2#配电室4#主变	10	800	640
15117	市区	和美尚苑2#配电室2#主变	10	800	520.32
15118	市区	和美尚苑1#配电室2#主变	10	800	394.96
15119	市区	袁河家园西区3#配电室3#主变	10	630	372.582
15120	市区	生态园3#配电室1#主变	10	800	417.12
15121	市区	生态园2#主变	10	630	357.273
15122	市区	生态园4#配电室1#主变	10	630	339.444
15123	市区	生态园2#开关站(6#配电室)1#主变	10	800	400.56
15124	市区	生态园4#主变	10	630	355.509
15125	市区	生态园5#配电室1#主变	10	630	352.485
15126	市区	生态园5#配电室3#主变	10	630	361.935
15127	市区	福兴17#变	10	200	115.92
15128	市区	福兴2#变	10	200	96.34
15129	市区	生态园1#配电室1#主变	10	800	455.28
15130	市区	生态园2#配电室1#主变	10	800	594.96
15131	市区	福兴21#变	10	200	96.84
15132	市区	福兴24#变	10	200	114.7
15133	市区	生态园4#配电室3#主变	10	630	338.877
15134	市区	馨隆花苑3#配电室3#主变	10	800	404.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15135	市区	馨隆花苑3#配电室4#主变	10	800	445.2
15136	市区	馨隆花苑1#配电室2#主变	10	800	393.36
15137	市区	馨隆花苑2#配电室4#主变	10	800	437.36
15138	市区	绿洲豪庭1#配电室3#主变	10	800	371.28
15139	市区	绿洲豪庭1#配电室1#主变	10	800	299.36
15140	市区	馨隆花苑2#配电室3#主变	10	800	423.68
15141	市区	馨隆花苑3#配电室2#主变	10	800	372.48
15142	市区	绿洲豪庭2#配电室1#主变	10	800	445.2
15143	市区	绿洲豪庭2#配电室3#主变	10	800	412.48
15144	市区	馨隆花苑3#配电室1#主变	10	800	380
15145	市区	馨隆花苑2#配电室1#主变	10	800	350.16
15146	市区	馨隆花苑1#配电室4#主变	10	800	421.52
15147	市区	馨隆花苑2#配电室2#主变	10	800	419.52
15148	市区	先锋21#变	10	200	69.8
15149	市区	先锋16#变	10	400	190.68
15150	市区	先锋15#变	10	200	40.04
15151	市区	先锋2#变	10	200	101.74
15152	市区	先锋9#变	10	200	33.96
15153	市区	先锋1#变	10	200	69.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15154	市区	三灶1#变	10	200	36.88
15155	市区	三灶17#	10	400	132.92
15156	市区	三灶14#变	10	400	104.32
15157	市区	红玺府1#用户开关站2#主变	10	800	362.32
15158	市区	红玺府1#用户配电室4#主变	10	630	337.176
15159	市区	红玺府1#用户配电室2#主变	10	630	300.636
15160	市区	红玺府3#用户配电室4#主变	10	630	429.408
15161	市区	红玺府3#用户配电室2#主变	10	630	247.779
15162	市区	红玺府2#用户配电室2#主变	10	630	203.175
15163	市区	红郡府1#用户开关站4#主变	10	630	231.336
15164	市区	红郡府1#用户开关站2#主变	10	630	309.708
15165	市区	红郡府1#用户配电室4#主变	10	800	292.16
15166	市区	红郡府1#用户配电室2#主变	10	800	455.68
15167	市区	红玺府2#用户配电室4#主变	10	630	342.594
15168	滨海	滨海县供电公司调度大楼2#主变	10	1250	732.75
15169	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	643.3
15170	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	0
15171	滨海	新城区12#箱变	10	1000	582.1
15172	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15173	滨海	昌兴壹城5#配电室2#间隔配电变压器	10	800	368.16
15174	滨海	一品世家2#配电房1段母线配电变压器	10	800	0
15175	滨海	东明市场1#配电所2#主变	10	800	292.48
15176	滨海	新城房产4#箱变1#主变	10	630	220.311
15177	滨海	御景花园2#箱变1#主变	10	630	274.932
15178	滨海	八滩六配变	10	630	102.06
15179	滨海	新江投资2#欧变1#主变	10	630	226.8
15180	滨海	镇区2#变	10	630	0
15181	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	573.12
15182	滨海	祥云小区1#箱变1#主变	10	630	272.601
15183	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	446.481
15184	滨海	场东线秉义小区3#箱变配电变压器	10	630	264.726
15185	滨海	坎南农之巢综合变	10	630	345.807
15186	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	0
15187	滨海	镇区1#变.	10	630	227.934
15188	滨海	滨淮街道二配变	10	630	45.36
15189	滨海	小街十一配变	10	630	136.836
15190	滨海	刘簕2#箱变1#主变	10	630	292.194
15191	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	237.321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15192	滨海	滨淮农场桥南一配变	10	630	342.216
15193	滨海	幸福十配变	10	630	301.14
15194	滨海	桥东二配变	10	630	117.18
15195	滨海	五汛街道四十三配变箱变1#主变	10	630	182.385
15196	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	0
15197	滨海	三顷四配变	10	630	153.846
15198	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	0
15199	滨海	滨淮街道十三配变1#主变	10	630	140.679
15200	滨海	经西路2#公用箱变1#主变	10	630	236.313
15201	滨海	东罾幸福小区3#变	10	630	207.522
15202	滨海	文化街2#箱变	10	630	332.325
15203	滨海	四季花园公用箱变1#主变	10	630	263.025
15204	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	268.317
15205	滨海	文化街5#箱变	10	630	270.27
15206	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	330.246
15207	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	0
15208	滨海	幸福六配变箱变	10	630	0
15209	滨海	场东线秉义小区2#箱变配电变压器	10	630	309.771
15210	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15211	滨海	十八顷三配变	10	400	169.16
15212	滨海	钢材市场公用	10	630	103.698
15213	滨海	滨淮农场十七大队新照明	10	630	275.31
15214	滨海	薛庄二配变	10	630	273.231
15215	滨海	三元集中区2#箱变1#主变	10	630	354.704
15216	滨海	东明市场2#变电所1#主变	10	800	486.88
15217	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	400.743
15218	滨海	八滩一配变	10	630	193.284
15219	滨海	复兴一配变	10	630	426.195
15220	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	345.807
15221	滨海	玉华十六配变	10	630	405.72
15222	滨海	桥东四配变	10	630	86.688
15223	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	242.739
15224	滨海	幸福七配变	10	630	0
15225	滨海	正红街道二十一配变	10	500	205.3
15226	滨海	友好嘉苑1#公用1#主变	10	500	173.9
15227	滨海	刘簕集中区1#箱变1#主变	10	630	210.861
15228	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	0
15229	滨海	大套乡育才2号地居住区	10	500	152.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15230	滨海	滨淮镇民营创业园综合变	10	630	151.263
15231	滨海	坎南三里一配变	10	500	107.75
15232	滨海	韩湾一配变	10	630	325.08
15233	滨海	东明市场3#箱变1#主变	10	630	280.917
15234	滨海	文化街4#箱变	10	630	390.411
15235	滨海	友好嘉苑2#公用1#主变	10	500	136.95
15236	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	156.15
15237	滨海	东罾幸福小区4#变	10	630	216.027
15238	滨海	五汛街道十五配变	10	630	0
15239	滨海	滨淮供电所配变	10	500	99.35
15240	滨海	坎南纺校2#公用配变	10	630	111.321
15241	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	0
15242	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	0
15243	滨海	泰立房地产	10	630	285.516
15244	滨海	坎西公用	10	500	41.2
15245	滨海	前行十三配变	10	400	128.92
15246	滨海	天场一配变	10	630	235.053
15247	滨海	东明市场2#变电所2#主变	10	800	450.24
15248	滨海	龙潭港六组配变	10	400	245.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15249	滨海	小街6配变	10	630	0
15250	滨海	圈野东北配变	10	400	41.76
15251	滨海	瓦房四配变（国投）	10	400	223.32
15252	滨海	肖庄五配变	10	400	175.6
15253	滨海	三里五配变	10	400	174.92
15254	滨海	陡沟十二配变	10	400	231.48
15255	滨海	闸南街六配变	10	400	94.32
15256	滨海	农林厂2#配变	10	400	33.92
15257	滨海	陈涛长红八配变	10	400	231.68
15258	滨海	陈涛街道二十一配变	10	400	169
15259	滨海	蔬菜8#公用	10	400	169.24
15260	滨海	坎南韩庄五配变	10	400	101.44
15261	滨海	阜东3#公用	10	400	255.04
15262	滨海	玉才十一配变	10	400	194.4
15263	滨海	北坍街道十四配变	10	400	89.36
15264	滨海	瑞荣1#变	10	400	0
15265	滨海	坎南洪套六配变	10	400	218.28
15266	滨海	河岸二配变	10	400	242.12
15267	滨海	蔬菜九公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15268	滨海	八滩七配变	10	400	84.36
15269	滨海	人民支路1#公用	10	400	0
15270	滨海	振东街道一号配变	10	400	124.84
15271	滨海	大关三配变	10	400	261.32
15272	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	232.56
15273	滨海	喻滩二配变	10	400	41.44
15274	滨海	徐李六配变	10	400	212.16
15275	滨海	盘洋十四配变	10	400	208.96
15276	滨海	坎北三配变	10	400	12.24
15277	滨海	樊集小街三配变0	10	400	48.6
15278	滨海	瓦房一配变	10	400	215.56
15279	滨海	汛南五配变	10	400	108.92
15280	滨海	坎南友好五配变	10	400	118.24
15281	滨海	大关五配变	10	400	253.24
15282	滨海	齐心六配变	10	400	309.72
15283	滨海	街道十六配变	10	400	207.36
15284	滨海	小街5配变	10	400	183.56
15285	滨海	龙港十配变	10	400	232.12
15286	滨海	陈李路二配变	10	400	183.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15287	滨海	街道三十七配变	10	400	122.08
15288	滨海	杨家将公用	10	400	88.32
15289	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	102.24
15290	滨海	滨淮公玉十三配变	10	400	107.16
15291	滨海	八滩三配变	10	400	126.28
15292	滨海	庆丰十一配变	10	400	236.84
15293	滨海	瓦房八配变	10	400	231.4
15294	滨海	三层二站	10	400	229.76
15295	滨海	坎南靠河六配变	10	400	121.04
15296	滨海	坎南丁字港2#变	10	400	94
15297	滨海	坎东十五配变	10	400	49.76
15298	滨海	祥瑞小区配变	10	400	0
15299	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	173.36
15300	滨海	坎南陈庄一配变	10	400	228.8
15301	滨海	西滩八配变	10	400	306.6
15302	滨海	大滩二配变1	10	400	180
15303	滨海	明达路1#公用	10	400	66.68
15304	滨海	河头三配变	10	400	240.16
15305	滨海	三巨四配变	10	400	191.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15306	滨海	桥东九配变	10	400	129.92
15307	滨海	新港街3#变	10	400	64.16
15308	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	0
15309	滨海	坎南三里二十三配变	10	400	105.48
15310	滨海	杠南三配变	10	400	207.16
15311	滨海	街道18#台片	10	400	0
15312	滨海	滨海港淮北十二配变	10	400	276.32
15313	滨海	淤尖海防十三配变	10	400	178.68
15314	滨海	仁和三公用	10	400	138.24
15315	滨海	新港街7#变	10	400	47.6
15316	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	0.32
15317	滨海	育才二配变	10	400	0
15318	滨海	五七九配变配变	10	400	47.76
15319	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	165.36
15320	滨海	小岛3#公用	10	400	84.32
15321	滨海	人民支路2#公用	10	400	34.56
15322	滨海	长兴三配变	10	400	231.88
15323	滨海	陈涛六层九配变	10	400	236.32
15324	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15325	滨海	五巨六配变	10	400	99.44
15326	滨海	渠东南站	10	400	179.04
15327	滨海	庆丰六配变	10	400	193.92
15328	滨海	淤尖岳堆三配变	10	400	119.72
15329	滨海	三里4#公用	10	400	216.52
15330	滨海	永华八配变	10	400	271.4
15331	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	253.92
15332	滨海	坎北小沃二配变	10	400	157.32
15333	滨海	喻滩七配变	10	400	280.08
15334	滨海	北坍九配变	10	400	102.48
15335	滨海	小岛公用	10	400	61.24
15336	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	189.72
15337	滨海	坎南三里二十七配变	10	400	130.04
15338	滨海	坎南陶圩六配变	10	400	238.84
15339	滨海	丁滩十一配变	10	400	208.12
15340	滨海	坎南商业街2#配变	10	400	15.6
15341	滨海	大关一配变	10	400	216.08
15342	滨海	花园配变	10	400	244.84
15343	滨海	长兴十二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15344	滨海	通榆二十二配变	10	400	114.24
15345	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	271.48
15346	滨海	淤尖新河一配变	10	400	229.52
15347	滨海	界山二配变	10	400	245.64
15348	滨海	小街十五配变变压器	10	400	49.68
15349	滨海	聂庄六配变	10	400	152.44
15350	滨海	友联八配变	10	400	167.16
15351	滨海	陈涛三层六配变	10	400	233.84
15352	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	186.8
15353	滨海	三洪十配变	10	400	65.76
15354	滨海	陈涛圩口九配变	10	400	258.32
15355	滨海	洪林十配变	10	400	118
15356	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	0
15357	滨海	陈涛九层十二配变	10	400	235.76
15358	滨海	五汛街道十四配变	10	400	100.68
15359	滨海	阜坎公用变	10	400	268
15360	滨海	陈滩六配变	10	400	223.16
15361	滨海	坎东三配变	10	400	193.4
15362	滨海	七顷五配变	10	400	132.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15363	滨海	五汛街道五十六配变	10	400	155.08
15364	滨海	荡北四配变.	10	400	280.4
15365	滨海	界牌十五配变	10	400	237.16
15366	滨海	合心东配变	10	400	72.4
15367	滨海	坎东十八配变	10	400	164.24
15368	滨海	汛西六配变	10	400	213.6
15369	滨海	后洼十一配变	10	400	270.48
15370	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	86.88
15371	滨海	正红街道十八配变	10	400	66.68
15372	滨海	新港街11#变	10	400	66.76
15373	滨海	新城區11#箱变	10	630	202.356
15374	滨海	套稍十三配变	10	400	231.92
15375	滨海	东元2#公用	10	400	47.56
15376	滨海	龙潭港东站长	10	400	249.48
15377	滨海	清河九配变	10	400	0
15378	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	223.84
15379	滨海	滨海港玉北八配变	10	400	279.36
15380	滨海	滨淮农场六大队配变	10	400	111
15381	滨海	蒯庄七配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15382	滨海	龙河四配变	10	400	165.48
15383	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	0
15384	滨海	洋口四配变	10	400	161.8
15385	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	0
15386	滨海	坎南七里排涝电站综合变	10	400	201.32
15387	滨海	潘庄一配变	10	400	230.68
15388	滨海	王桥四配变	10	400	0
15389	滨海	朱舍二配变	10	400	0
15390	滨海	庆丰十二配变	10	400	267
15391	滨海	北坍北街	10	400	38.4
15392	滨海	建民二十三配变	10	400	249
15393	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	18.48
15394	滨海	于庄八配变	10	400	177.4
15395	滨海	五汛街道五十八配变	10	400	197.16
15396	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	224.32
15397	滨海	双舍六配变（双舍小区分）	10	400	106.8
15398	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	58.48
15399	滨海	坎南红旗十三配变	10	400	237.32
15400	滨海	新街居住区1#变	10	400	63.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15401	滨海	汛东七配变	10	400	228.88
15402	滨海	三洼十四配变	10	400	219.36
15403	滨海	众兴一配变	10	400	156.08
15404	滨海	大套二十九配变	10	400	0
15405	滨海	五汛街道十配变	10	400	78.08
15406	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	0
15407	滨海	夹河二配变	10	400	228.96
15408	滨海	马营三配变	10	400	218.76
15409	滨海	向阳二配变	10	400	176.72
15410	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	278.92
15411	滨海	范场南站	10	400	152.08
15412	滨海	街道二十六配变	10	400	181.8
15413	滨海	龙河六配变	10	400	275.92
15414	滨海	龙港十一配变	10	400	182.8
15415	滨海	岔河五配变	10	400	224.84
15416	滨海	于庄二配变.	10	400	271.72
15417	滨海	张孟八配变	10	400	223.84
15418	滨海	滨淮农场十四队公用配变	10	400	173.16
15419	滨海	淮北七配变	10	400	216.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15420	滨海	干东十配变2#配变	10	400	235.48
15421	滨海	农科一配变	10	400	109.92
15422	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	174.32
15423	滨海	三合四配变	10	400	241.92
15424	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	169.24
15425	滨海	天场七配变	10	400	161
15426	滨海	滨淮街道十四配变	10	400	82.6
15427	滨海	红旗一配变	10	400	196.84
15428	滨海	三腰十三配变	10	400	246.76
15429	滨海	桥南四配变	10	400	218.08
15430	滨海	五汛街道九配变	10	400	14.16
15431	滨海	坎北小街十六配变	10	400	0
15432	滨海	八巨工商路综合变	10	400	0
15433	滨海	马套小街配变	10	400	30.12
15434	滨海	果林五配变.	10	400	252.16
15435	滨海	三汛四配变	10	400	236.48
15436	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	33
15437	滨海	六顷八配变	10	400	243.68
15438	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	252.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15439	滨海	于庄十二配变	10	400	253.32
15440	滨海	八巨街道二十配变	10	400	0
15441	滨海	新西四配变	10	400	214.84
15442	滨海	大份一配变	10	400	189.32
15443	滨海	五汛街道五十二配变	10	400	86.6
15444	滨海	滨淮樊集临淮五配变	10	400	236.88
15445	滨海	条龙二站	10	400	84.84
15446	滨海	向阳花园公用	10	400	179.76
15447	滨海	盘洋二配变	10	400	257.44
15448	滨海	孟舍十六配变	10	400	159.84
15449	滨海	双垛八配变	10	400	251.32
15450	滨海	新垦五配变	10	400	209.4
15451	滨海	通济二配变	10	400	228.92
15452	滨海	公玉十五配变（公玉五分）	10	400	242.68
15453	滨海	永岗六配变	10	400	214.92
15454	滨海	八巨永余五配变	10	400	268.44
15455	滨海	樊集小街九配变	10	400	76.68
15456	滨海	下旧十三配变	10	400	283.08
15457	滨海	东元二配变	10	400	111.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15458	滨海	陈铸小街1#	10	400	165.32
15459	滨海	坎南菜场3#变	10	400	211.12
15460	滨海	杨陆一配变	10	400	237.92
15461	滨海	西沙二配变	10	400	213.92
15462	滨海	三埵一配变	10	400	243.24
15463	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	111.44
15464	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	71.12
15465	滨海	振东夸二五配变	10	400	191.4
15466	滨海	小关二配变	10	400	63.16
15467	滨海	河头五配变	10	400	225.76
15468	滨海	坍东六配变	10	400	135.76
15469	滨海	聂庄七配变	10	400	238.64
15470	滨海	小街十六配变	10	400	74.16
15471	滨海	杨庄七配变	10	400	241
15472	滨海	前港五配变配变	10	400	183.48
15473	滨海	明达路3#公用	10	400	16.56
15474	滨海	坎北五配变	10	400	135.68
15475	滨海	樊集小街十九配变	10	400	49.44
15476	滨海	头庄三配变	10	400	164.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15477	滨海	小关三配变	10	400	244.08
15478	滨海	潘岗四配变	10	400	244.6
15479	滨海	天盘十一配变	10	400	235.76
15480	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	93.24
15481	滨海	淤尖三港五配变	10	400	117
15482	滨海	陈涛李庄六配变	10	400	226.44
15483	滨海	益礼二配变	10	400	197.88
15484	滨海	吉垛八配变	10	400	259.08
15485	滨海	西宿舍3#公用	10	400	51.44
15486	滨海	条港五配变	10	400	96.2
15487	滨海	三元十三配变	10	400	285.24
15488	滨海	三元十四配变	10	400	281.84
15489	滨海	团荡十二配变	10	400	177.6
15490	滨海	长兴九配变2#变	10	400	200.68
15491	滨海	红卫一配变	10	400	291.84
15492	滨海	二渡红日配变	10	400	173.28
15493	滨海	西滩三配变	10	400	308.56
15494	滨海	尹桥十二配变	10	400	267.76
15495	滨海	振东街道3#配变	10	400	119.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15496	滨海	蟠水十八配变	10	400	124.24
15497	滨海	坎南三里二十一配变	10	400	114.68
15498	滨海	瓦房三配变	10	400	247.16
15499	滨海	新生三配变	10	400	210.24
15500	滨海	二浦二配变	10	400	109.68
15501	滨海	洪林十四配变	10	400	162.32
15502	滨海	坎南桃园三配变	10	400	198.48
15503	滨海	前进三配变	10	400	207.28
15504	滨海	民便扶贫站	10	400	267.68
15505	滨海	滨海港条河十一配变	10	400	204.92
15506	滨海	夹堆六配变	10	400	243.32
15507	滨海	界山四配变	10	400	260
15508	滨海	二中配变	10	400	140
15509	滨海	立新桥5#公用	10	500	10.95
15510	滨海	淤尖勾股六配变	10	400	31.48
15511	滨海	陈涛三层十一配变	10	400	196.48
15512	滨海	徐圩五配变	10	400	73.04
15513	滨海	滨海港经济区徐厚军联建楼	10	400	217.84
15514	滨海	杨庄新社区2#箱变2#变间隔配电变压器	10	400	223.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15515	滨海	利民五配变	10	400	156.2
15516	滨海	汛北三配变	10	400	187.56
15517	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	127.16
15518	滨海	联心三配变	10	400	185.84
15519	滨海	李士忠	10	400	65.68
15520	滨海	新港一配变	10	400	173.48
15521	滨海	滨淮西滩村一配变	10	400	214.48
15522	滨海	通榆三配变1	10	400	133.16
15523	滨海	圩区五配变	10	400	143.68
15524	滨海	潘庄八配变	10	400	227.92
15525	滨海	辛荡五配变	10	400	84.4
15526	滨海	滨海港条河十配变	10	400	128.96
15527	滨海	路南十配变	10	400	19.6
15528	滨海	硝场四配变	10	400	194.24
15529	滨海	李庄三配变	10	400	231.96
15530	滨海	翻身南配变	10	400	246.16
15531	滨海	闸北十二配变	10	400	247.24
15532	滨海	坎东八配变	10	400	82.92
15533	滨海	坎南三里四配变	10	400	72.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15534	滨海	利众六配变	10	400	276.76
15535	滨海	坎南渠北五配变	10	400	188.84
15536	滨海	桥南十七配变	10	400	270.24
15537	滨海	坎南友好小区配变	10	400	85.48
15538	滨海	三元十配变	10	400	266.48
15539	滨海	淮西四配变	10	400	247.84
15540	滨海	卫东十配变	10	400	230.92
15541	滨海	淮东四配变	10	400	171.68
15542	滨海	东玉四配变	10	400	288
15543	滨海	樊集小街十四配变	10	400	0
15544	滨海	科技新区	10	400	0
15545	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	229.12
15546	滨海	前行十配变（1配变分）	10	400	97.28
15547	滨海	众兴三配变	10	400	228.08
15548	滨海	前行二配变	10	400	50.12
15549	滨海	王滩十二配变	10	400	187.76
15550	滨海	永岗十二配变	10	400	240.68
15551	滨海	巨西十一配变	10	400	239.12
15552	滨海	东元5#公用变	10	400	159.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15553	滨海	红套四配变	10	400	188.2
15554	滨海	六顷四配变	10	400	211.96
15555	滨海	腰庄六配变	10	400	266.2
15556	滨海	洪林二配变	10	400	245.4
15557	滨海	条港六配变	10	400	225.84
15558	滨海	陈涛联盟五配变	10	400	249.32
15559	滨海	新良四配变	10	400	172.6
15560	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	0
15561	滨海	陈涛顺滩七配变	10	400	285.04
15562	滨海	戴滩八配变	10	400	173.4
15563	滨海	正红街道十二配变	10	400	1.08
15564	滨海	街道十五配变配变	10	400	188.24
15565	滨海	通榆二十八配变	10	400	210.84
15566	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	0
15567	滨海	大关四配变	10	400	250.44
15568	滨海	樊集一配变	10	400	128.92
15569	滨海	街道14#配变	10	400	0
15570	滨海	肖庄三配变	10	400	249.84
15571	滨海	小街十三配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15572	滨海	陈李三配变	10	400	147.6
15573	滨海	正红街道二十三配变	10	400	173.84
15574	滨海	陈滩三配变	10	400	174.24
15575	滨海	瓦房二配变（国投）	10	400	231.04
15576	滨海	淤尖二十七配变	10	400	134.4
15577	滨海	小沃六配变	10	400	182.76
15578	滨海	岭山二配变	10	400	211
15579	滨海	幸福五配变	10	400	0
15580	滨海	陈李二配变	10	400	243.16
15581	滨海	学地十一配变	10	400	250.16
15582	滨海	五汛街道十二配变	10	400	17
15583	滨海	岔河六配变	10	400	194.32
15584	滨海	淮东八配变	10	400	203.76
15585	滨海	绿杨四配变	10	400	224.84
15586	滨海	四汛二配变	10	400	247.48
15587	滨海	坎东十三配变	10	400	70
15588	滨海	陡沟二配变	10	400	223.12
15589	滨海	坎北张弓三配变	10	400	252.6
15590	滨海	大套二十八配变	10	400	193.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15591	滨海	土山二配变	10	400	157.84
15592	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	0
15593	滨海	富康配变	10	400	20.16
15594	滨海	大套新一配变	10	400	139.24
15595	滨海	张耀东	10	400	47.72
15596	滨海	新生六配变	10	400	243.48
15597	滨海	陈李十配变	10	400	210.92
15598	滨海	八巨街道一配变	10	400	0
15599	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	175.12
15600	滨海	张庄四配变	10	400	214.84
15601	滨海	土山三配变	10	400	206.84
15602	滨海	通榆十六配变	10	400	140.68
15603	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	255.32
15604	滨海	二浦四配变	10	400	152.92
15605	滨海	陈涛街道五配变	10	400	180.08
15606	滨海	圩区四配变	10	400	206.24
15607	滨海	刘簕十配变	10	400	293.76
15608	滨海	正红街道二十七配变	10	400	161.84
15609	滨海	新良三配变	10	400	243.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15610	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	13.24
15611	滨海	南尖十一配变	10	400	207.32
15612	滨海	坎南贺沟三配变	10	400	197.32
15613	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	263.92
15614	滨海	陈涛二吉九配变	10	400	249.76
15615	滨海	三星五配变	10	400	283.68
15616	滨海	徐丹六配变	10	400	151.6
15617	滨海	中西一配变2#配变	10	400	218.6
15618	滨海	大套二十五配变	10	400	256.92
15619	滨海	射北六配变	10	400	264.32
15620	滨海	坎南商业街1#变	10	400	0
15621	滨海	坍阳五配变	10	400	250.96
15622	滨海	通榆三十五配变	10	400	237.32
15623	滨海	陈涛街道十配变	10	400	0
15624	滨海	蒯庄五配变	10	400	257.24
15625	滨海	刘甫八配变	10	400	246.4
15626	滨海	岭山三配变	10	400	167.76
15627	滨海	东兴三配变	10	400	117.92
15628	滨海	正红街道十七配变	10	400	171.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15629	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	241.68
15630	滨海	淤尖闸北十配变	10	400	269.12
15631	滨海	东兴十一配变	10	400	188.24
15632	滨海	滨涟四配变	10	400	251.08
15633	滨海	卫东十五配变	10	400	257.76
15634	滨海	套稍十配变	10	400	207.24
15635	滨海	八层七配变	10	400	171.92
15636	滨海	辛荡新九配变	10	400	134.4
15637	滨海	小关九配变	10	400	269.36
15638	滨海	陆集小街十八号变	10	400	119.24
15639	滨海	二浦五配变	10	400	221.4
15640	滨海	沿河路配变	10	400	0
15641	滨海	小关七配变	10	400	262.48
15642	滨海	新圩二配变	10	400	143.36
15643	滨海	吉垛九配变	10	400	272.08
15644	滨海	腰路一配变	10	400	215.84
15645	滨海	龙兴三配变	10	400	167.72
15646	滨海	新港街4#变	10	400	19.32
15647	滨海	滨海港条河十三配变	10	400	195.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15648	滨海	滨淮农场机关线2#公用	10	630	101.808
15649	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	0
15650	滨海	潘庄九配变	10	400	260.6
15651	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	0
15652	滨海	北坍街道十二配变	10	400	0
15653	滨海	玉民一配变	10	400	182.16
15654	滨海	界牌十七配变	10	400	149.24
15655	滨海	永岗七配变	10	400	191.76
15656	滨海	王场二配变	10	400	235.92
15657	滨海	后舍三配变	10	400	180.48
15658	滨海	李元十配变	10	400	272.4
15659	滨海	洼滩十一配变	10	400	266.68
15660	滨海	正红街道一配变	10	400	25.68
15661	滨海	农科十配变	10	400	202.24
15662	滨海	陈涛联盟六配变	10	400	227.6
15663	滨海	新滩八配变	10	400	0
15664	滨海	小街一号变	10	400	82.4
15665	滨海	夹堆七配变	10	400	234.92
15666	滨海	陆塘十五配变	10	400	148.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15667	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	121.44
15668	滨海	小圩九配变	10	400	175.8
15669	滨海	秉义九配变	10	400	174.72
15670	滨海	双垛一配变	10	400	193.88
15671	滨海	西沙十四配变	10	400	232.84
15672	滨海	五丈河中配变	10	400	247.76
15673	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	123.64
15674	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	241.04
15675	滨海	路南五配变	10	400	119.72
15676	滨海	正红十一配变	10	400	268.08
15677	滨海	友好东小区1#变	10	400	189.64
15678	滨海	丰产二号配变	10	400	204.36
15679	滨海	陈东四站	10	400	261.68
15680	滨海	三埝九配变	10	400	232.48
15681	滨海	坎南纺校1#公用	10	630	112.014
15682	滨海	庆丰九配变	10	400	191.24
15683	滨海	街道二十配变	10	400	173.32
15684	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	0
15685	滨海	汛西四配变	10	400	12.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15686	滨海	一心十二配变	10	400	215.24
15687	滨海	滨海县滨淮农场五机队新照明变	10	400	266.76
15688	滨海	滨海港条河五配变	10	400	111.36
15689	滨海	十八顷四配变	10	400	243.2
15690	滨海	大坝五配变	10	400	213.84
15691	滨海	张孟五配变	10	400	146.88
15692	滨海	玉才二十配变	10	400	202
15693	滨海	陈涛李庄五配变	10	400	236.24
15694	滨海	新北三配变	10	400	163.68
15695	滨海	庆丰十配变	10	400	253.08
15696	滨海	陈涛七顷四配变	10	400	159.24
15697	滨海	朱于七配变	10	400	207.16
15698	滨海	老滩二配变	10	400	251.28
15699	滨海	滨海港东尖六配变	10	400	192.84
15700	滨海	坎东十七配变	10	400	49.92
15701	滨海	永岗八配变	10	400	172.6
15702	滨海	孟舍十三配变	10	400	223.92
15703	滨海	南河三配变	10	400	103.16
15704	滨海	沿河十配变	10	400	232.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15705	滨海	五汛街道八配变	10	400	127.84
15706	滨海	幸福八配变	10	400	0
15707	滨海	合心扶贫一配变	10	400	263.16
15708	滨海	荡东七配变	10	400	196
15709	滨海	三里七配变	10	400	76.24
15710	滨海	坎南三烈四配变	10	400	203.32
15711	滨海	河头二配变0	10	400	238
15712	滨海	永华一配变	10	400	196.92
15713	滨海	东滩三配变2#变	10	400	244.72
15714	滨海	八巨永余十五配变	10	400	202.28
15715	滨海	淮南七配变	10	400	240
15716	滨海	坎东二十一配变	10	400	165.08
15717	滨海	淤尖巨西二站	10	400	251.96
15718	滨海	洪林六配变	10	400	234.28
15719	滨海	二浦十二配变	10	400	245.6
15720	滨海	界牌于庄五配变	10	400	179.68
15721	滨海	朱舍三配变	10	400	204.16
15722	滨海	城门三配变	10	400	155.92
15723	滨海	坍东南站	10	400	192.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15724	滨海	滨淮中舍十二配变（中舍二分）	10	400	183.28
15725	滨海	学南六配变	10	400	167.16
15726	滨海	前行九配变2#变	10	400	101.2
15727	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	256.12
15728	滨海	街道六配变	10	400	0
15729	滨海	坎南陶圩一配变	10	400	194.08
15730	滨海	二浦八配变	10	400	162.84
15731	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	173.4
15732	滨海	玉才十四配变	10	400	0
15733	滨海	淮东三配变	10	400	185.16
15734	滨海	老堆南站配变	10	400	281.4
15735	滨海	永岗十一配变	10	400	134.48
15736	滨海	于庄一配变.	10	400	239.4
15737	滨海	中心二配变	10	400	130.72
15738	滨海	滨海港条河二配变	10	400	235.24
15739	滨海	永兴六配变	10	400	265.08
15740	滨海	汛南九配变	10	400	88.24
15741	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	205.04
15742	滨海	二浦三配变	10	400	180.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15743	滨海	正红街道二十四配变	10	400	0
15744	滨海	头巨十三配变	10	400	232.32
15745	滨海	淤尖岳堆六配变	10	400	244.12
15746	滨海	通榆五十一配变	10	400	154.4
15747	滨海	坎东一配变	10	400	113.16
15748	滨海	蔬菜六公用	10	400	112
15749	滨海	吉垛十配变	10	400	251.76
15750	滨海	玉农三配变	10	400	0
15751	滨海	永华九配变	10	400	256.6
15752	滨海	坎南沙浦三配变	10	400	226.24
15753	滨海	吉岗一配变	10	400	207.04
15754	滨海	南湾一配变	10	400	241.96
15755	滨海	安定十配变	10	400	228
15756	滨海	二罾二组配变	10	400	238.92
15757	滨海	永华三配变	10	400	247
15758	滨海	东兴九配变	10	400	246.12
15759	滨海	卢滩五配变	10	400	153.2
15760	滨海	七层四站	10	400	93.12
15761	滨海	五中北配变	10	400	209.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15762	滨海	界牌十四配变0	10	400	163.48
15763	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	139.48
15764	滨海	于庄十一配变	10	400	199.24
15765	滨海	坎北广垛四配变变压器	10	400	211.48
15766	滨海	益礼六配变	10	400	142.64
15767	滨海	陈涛新滩九配变	10	400	270.24
15768	滨海	绿杨二配变	10	400	187.6
15769	滨海	李墩五配变	10	400	251.84
15770	滨海	昧洋九配变	10	400	272.68
15771	滨海	新南四配变	10	400	158.28
15772	滨海	沈舍五配变.	10	400	118.68
15773	滨海	后堆三配变	10	400	193.4
15774	滨海	闸口五配变	10	400	182.76
15775	滨海	陈李八配变	10	400	256.08
15776	滨海	五千二配变	10	400	192.08
15777	滨海	振东桥南配变	10	400	0
15778	滨海	淮西三配变1	10	400	134.28
15779	滨海	坎南浦北二配变	10	400	180.4
15780	滨海	坎南三烈三配变	10	400	130.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15781	滨海	界牌街道六配变.	10	400	113.84
15782	滨海	九层一配变	10	400	189.4
15783	滨海	坎南友好西五号配变	10	400	222.08
15784	滨海	汇川七配变	10	400	230.48
15785	滨海	坎南浦西三配变	10	400	255.56
15786	滨海	淤尖新河五配变	10	400	167.24
15787	滨海	三吉七配变	10	400	214.56
15788	滨海	王场四配变	10	400	221.32
15789	滨海	通榆四十二配变	10	400	82.4
15790	滨海	团荡二十配变	10	400	223.48
15791	滨海	汛西二配变	10	400	37.92
15792	滨海	跃进一配变	10	400	246.08
15793	滨海	联盟一站	10	400	209.32
15794	滨海	五汛加油站配变	10	400	0
15795	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	104.68
15796	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	217.76
15797	滨海	街道5号配变	10	400	79.8
15798	滨海	陈涛五层六配变	10	400	247.32
15799	滨海	淤尖新河十二配变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15800	滨海	坎北孟舍六配变变压器	10	400	132.72
15801	滨海	合心三组配变	10	400	262.84
15802	滨海	宋尖十配变	10	400	212.32
15803	滨海	三港十二配变	10	400	161.16
15804	滨海	徐丹四配变	10	400	242.64
15805	滨海	徐李二配变	10	400	169.16
15806	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	124.28
15807	滨海	夹堆三配变	10	400	231.32
15808	滨海	陈铸小街十配变	10	400	146.24
15809	滨海	大港三配变	10	400	68.44
15810	滨海	外套九配变	10	400	251.48
15811	滨海	徐圩七配变.	10	400	52.24
15812	滨海	建设四配变	10	400	92.6
15813	滨海	卫东十四配变	10	400	168.4
15814	滨海	五汛新农村一台变	10	400	0
15815	滨海	正红街道十四配变	10	400	7.36
15816	滨海	汛北四配变	10	400	251
15817	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	167.44
15818	滨海	坎北新安九配变	10	400	106.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15819	滨海	滨涟二配变	10	400	255.96
15820	滨海	陈李十二配变	10	400	242.48
15821	滨海	新淮二配变	10	400	177
15822	滨海	徐李十二配变	10	400	169.92
15823	滨海	张孟四配变	10	400	176.08
15824	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	46.56
15825	滨海	套稍八配变	10	400	208.6
15826	滨海	八巨街道十七配变	10	400	0
15827	滨海	宋尖一配变	10	400	253
15828	滨海	许塘二配变1#变	10	400	251.08
15829	滨海	陈涛横沟十二配变	10	400	268.16
15830	滨海	唐河四配变	10	400	247.48
15831	滨海	永岗一配变	10	400	213.48
15832	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	204.44
15833	滨海	滨淮建设村二配变	10	400	264.96
15834	滨海	蒯庄一配变	10	400	280.6
15835	滨海	南河四配变	10	400	0
15836	滨海	建二十四配变（建二四分）	10	400	104.04
15837	滨海	黄庄七配变	10	400	206.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15838	滨海	淤尖巨东十配变	10	400	229.72
15839	滨海	小圩十四配变	10	400	188.48
15840	滨海	永兴三配变	10	400	64.16
15841	滨海	老堆四配变	10	400	61.4
15842	滨海	套梢三配变	10	400	114.16
15843	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	0
15844	滨海	陆塘十四配变	10	400	146.24
15845	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	0
15846	滨海	陶圩八配变	10	400	227.92
15847	滨海	滨兴中配变	10	400	238.16
15848	滨海	徐李新四配变	10	400	211.68
15849	滨海	二份一配变	10	400	173.16
15850	滨海	坎东十六配变	10	400	48.16
15851	滨海	外套八配变（国投）	10	400	222.16
15852	滨海	大套三配变	10	400	142.24
15853	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	263.92
15854	滨海	东滩八配变（东滩二分）	10	400	225
15855	滨海	蟠水二十配变	10	400	31.84
15856	滨海	新垦六配变	10	400	225.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15857	滨海	双舍二配变	10	400	0
15858	滨海	五巨十三配变	10	400	134.48
15859	滨海	三层一配变	10	400	220.84
15860	滨海	创业八配变	10	400	169.92
15861	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	182.24
15862	滨海	陈涛二站	10	400	187.68
15863	滨海	中山一配变	10	400	199.32
15864	滨海	王场三配变	10	400	260.24
15865	滨海	兴龙二配变	10	400	224
15866	滨海	振东二罾小街总表配变	10	400	205.92
15867	滨海	粮西三配变	10	400	98.6
15868	滨海	大坝七配变	10	400	219.88
15869	滨海	孟舍东公用	10	400	205.68
15870	滨海	中心河二配变	10	400	265.6
15871	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	221.92
15872	滨海	滨海港三岸二配变	10	400	200.88
15873	滨海	振东小街北配变	10	400	0
15874	滨海	五汛街道五十七配变	10	400	34.36
15875	滨海	陈李七配变	10	400	258.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15876	滨海	双龙八配变	10	400	226.6
15877	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	0
15878	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	0
15879	滨海	王场五配变	10	400	233.32
15880	滨海	通榆四十六配变	10	400	240.4
15881	滨海	玉才十七配变	10	400	108.76
15882	滨海	果林八配变	10	400	71
15883	滨海	陈涛七顷九配变	10	400	270.12
15884	滨海	陈涛郭集一组	10	400	253.56
15885	滨海	荡北五配变.	10	400	241.2
15886	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	0
15887	滨海	陈涛新联三配变	10	400	223.32
15888	滨海	三尖七配变	10	400	156.84
15889	滨海	友联一站	10	400	264.92
15890	滨海	坎北小沃八配变	10	400	204.8
15891	滨海	八巨五户十配变	10	400	223.56
15892	滨海	徐李三配变	10	400	214.48
15893	滨海	小圩四配变	10	400	220.04
15894	滨海	兴龙六配变	10	400	210.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15895	滨海	向阳四配变	10	400	178.84
15896	滨海	中南五配变	10	400	153.24
15897	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	149.24
15898	滨海	王桥一配变	10	400	0
15899	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	0
15900	滨海	吕滩五配变	10	400	227.48
15901	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	73.36
15902	滨海	徐圩二配变	10	400	259.92
15903	滨海	二浦七配变	10	400	240.32
15904	滨海	五汛街道三十七配变	10	400	28.32
15905	滨海	滨海港玉北一配变	10	400	146.12
15906	滨海	八巨街道二配变	10	400	0
15907	滨海	玉才新十六配变	10	400	62.76
15908	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	133.64
15909	滨海	三吉九配变	10	400	207.92
15910	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	0
15911	滨海	三里三十配变	10	400	200.16
15912	滨海	辛荡三配变	10	400	120.08
15913	滨海	建民村六配变	10	400	254.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15914	滨海	荡北九配变	10	400	213.44
15915	滨海	新北六配变	10	400	216.96
15916	滨海	滨涟三配变	10	400	243.76
15917	滨海	粮西十一配变	10	400	124.6
15918	滨海	王港七配变	10	400	15.32
15919	滨海	滨农变光伏配变	10	400	271.48
15920	滨海	蟠水十一配变	10	400	161.16
15921	滨海	通榆四十五配变	10	400	251.16
15922	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	244.76
15923	滨海	头巨五配变	10	400	142.32
15924	滨海	黄庄六配变	10	400	211.16
15925	滨海	双垛三配变	10	400	222.84
15926	滨海	路建电站配变	10	400	238.72
15927	滨海	天场四配变	10	400	0
15928	滨海	三份一站	10	400	171.48
15929	滨海	洪套二配变	10	400	172.04
15930	滨海	倪滩五配变2#变	10	400	130.76
15931	滨海	坎南新兴七配变	10	400	130.4
15932	滨海	渠北四配变	10	400	175.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15933	滨海	坎南洪套一配变	10	400	120.28
15934	滨海	北坍东街	10	630	255.15
15935	滨海	二层二配变	10	400	202.24
15936	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	0
15937	滨海	八巨大冲一配变	10	400	243.76
15938	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	129.24
15939	滨海	小街十八配变	10	400	167.68
15940	滨海	王圩中配变	10	400	263.92
15941	滨海	洋口二配变	10	400	24.32
15942	滨海	建设五配变	10	400	0
15943	滨海	四巨五配变	10	400	173.84
15944	滨海	孟舍三配变	10	400	104.16
15945	滨海	西洼二配变	10	400	33.16
15946	滨海	长发七配变	10	400	259.08
15947	滨海	夹堆二配变	10	400	225.92
15948	滨海	坎南三里新河配变	10	400	157.4
15949	滨海	陈涛盐路十配变	10	400	225.68
15950	滨海	振东新东一配变	10	400	25.48
15951	滨海	苏南十配变	10	400	211.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15952	滨海	农机厂北配变	10	400	66.24
15953	滨海	吉垛四配变	10	400	230.6
15954	滨海	胡集九配变	10	400	264.6
15955	滨海	八滩二配变	10	400	0
15956	滨海	振东王圩一配变	10	400	230.08
15957	滨海	粮西八配变	10	400	241.08
15958	滨海	三顷二配变	10	400	161.68
15959	滨海	小街十配变	10	400	127
15960	滨海	八巨街道十二配变	10	400	0
15961	滨海	北坍社区	10	400	67
15962	滨海	大坝二配变	10	400	163.32
15963	滨海	建民（村）二配变	10	400	142.16
15964	滨海	干东十一配变	10	400	225.24
15965	滨海	许家圩二配变	10	400	223.48
15966	滨海	陈李新八配变	10	400	236.84
15967	滨海	獐沟小街一配变	10	400	63.44
15968	滨海	潘庄六配变	10	400	169.16
15969	滨海	坎南靠河五配变	10	400	206.88
15970	滨海	盘洋三配变	10	400	158.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15971	滨海	二层三配变	10	400	241.4
15972	滨海	八层四配变	10	400	38.68
15973	滨海	新中五配变	10	400	257.48
15974	滨海	镇区8#变	10	400	0
15975	滨海	辛荡二配变	10	400	148.6
15976	滨海	木楼东北配变	10	400	160.24
15977	滨海	丁滩二配变	10	400	216.92
15978	滨海	二罾四组配变	10	400	47.12
15979	滨海	东罾新区三配变	10	400	226.92
15980	滨海	小街二十三配变	10	400	158.16
15981	滨海	张弓六配变	10	400	227.68
15982	滨海	小关一配变	10	400	227.92
15983	滨海	永华十一配变	10	400	239.48
15984	滨海	三庄一配变	10	400	228.04
15985	滨海	五汛街道十一配变	10	400	84.16
15986	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	116.76
15987	滨海	八巨街道九配变	10	400	2.68
15988	滨海	双垛二配变	10	400	240.68
15989	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	64.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15990	滨海	果林十三配变	10	400	110.32
15991	滨海	盘洋五配变	10	400	165.12
15992	滨海	向阳五配变	10	400	135.4
15993	滨海	陈涛后垛十二配变	10	400	216.24
15994	滨海	屋基五配变1	10	400	207.84
15995	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	169.84
15996	滨海	唐港二配变	10	400	226.76
15997	滨海	滨淮街道二十三配变（街道二十一分）	10	400	103
15998	滨海	红钢七配变	10	400	44.44
15999	滨海	城门九配变	10	400	262.24
16000	滨海	徐李一配变	10	400	176.08
16001	滨海	滨兴六组配变	10	400	234.4
16002	滨海	老窑二配变	10	400	98.6
16003	滨海	陈滩十配变	10	400	237.88
16004	滨海	八巨街道十八配变	10	400	0
16005	滨海	振东滨兴一配变	10	400	9.4
16006	滨海	新垦一配变	10	400	279.36
16007	滨海	淤尖二配变	10	400	77.68
16008	滨海	陈涛兴龙五配变	10	400	204.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16009	滨海	淤尖十配变	10	400	190.92
16010	滨海	海峰九配变	10	400	227.88
16011	滨海	陈滩十二配变	10	400	251.76
16012	滨海	坎北广垛二配变	10	400	183.56
16013	滨海	永华七配变	10	400	256.08
16014	滨海	通榆八配变	10	400	137.6
16015	滨海	东滩七配变（东滩二分）	10	400	198.56
16016	滨海	三里三十一配变	10	400	100.08
16017	滨海	渠东四配变	10	400	0
16018	滨海	向阳七配变	10	400	251.2
16019	滨海	官滩十一配变	10	400	0
16020	滨海	绿杨八配变	10	400	119.32
16021	滨海	七里十配变	10	400	180.6
16022	滨海	中山五配变	10	400	216.16
16023	滨海	龙港六配变	10	400	219.24
16024	滨海	二层一配变	10	400	167.16
16025	滨海	徐李十配变	10	400	231.48
16026	滨海	建民八配变	10	400	279.92
16027	滨海	五汛街道三配变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16028	滨海	红旗八配变	10	400	97.88
16029	滨海	正红街道三配变	10	400	198.32
16030	滨海	革新二配变	10	400	186
16031	滨海	小街六配变	10	400	50.08
16032	滨海	复兴社区1#变	10	400	0
16033	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	241.4
16034	滨海	陈滩二配变	10	400	249.64
16035	滨海	坎南三里十五配变	10	400	69
16036	滨海	小滩一配变	10	400	247.56
16037	滨海	吉垛五配变	10	400	269.68
16038	滨海	坎东十四配变	10	400	72.92
16039	滨海	六顷五配变	10	400	225.12
16040	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	229.72
16041	滨海	南庄南配变	10	400	181
16042	滨海	张孟六配变	10	400	159
16043	滨海	北垞街道七配变	10	400	148.4
16044	滨海	夹州五配变	10	400	151.48
16045	滨海	果林三配变	10	400	113.48
16046	滨海	新东五配变	10	400	247.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16047	滨海	振东前港大站配变	10	400	103.4
16048	滨海	腰路二配变	10	400	249.48
16049	滨海	三顷十二配变	10	400	252.36
16050	滨海	夹堆八配变	10	400	204.8
16051	滨海	银厦广场8#公用	10	400	20.92
16052	滨海	十八顷十一配变	10	400	217.6
16053	滨海	幸福九配变	10	400	0
16054	滨海	坎南三里三配变	10	400	0
16055	滨海	东风九配变	10	400	226.36
16056	滨海	坎北孟舍二配变	10	400	162.28
16057	滨海	三顷六配变	10	400	183
16058	滨海	界山三配变	10	400	98.04
16059	滨海	新胜四配变	10	400	100.48
16060	滨海	樊集小街十二配变	10	400	0
16061	滨海	顾舍一站打水	10	400	281.76
16062	滨海	蚁灯三配变	10	400	249.16
16063	滨海	通榆二十配变	10	400	118.32
16064	滨海	坎南三里十三配变	10	400	126.96
16065	滨海	八巨前案九配变	10	400	170.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16066	滨海	坎北兴北八配变	10	400	253.72
16067	滨海	大团五配变	10	400	223.76
16068	滨海	八巨前案十八配变	10	400	203.72
16069	滨海	郭集贾庄配变	10	400	0
16070	滨海	朱于六配变	10	400	226.16
16071	滨海	坎南三尖三配变	10	400	186.96
16072	滨海	玉华二十二配变	10	400	253.08
16073	滨海	唐港四配变	10	400	90.4
16074	滨海	四坝电站	10	400	267.68
16075	滨海	南湾二配变	10	400	248.24
16076	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	209.92
16077	滨海	沙浦四配变	10	400	146.04
16078	滨海	八巨西冲二配变	10	400	211.88
16079	滨海	头巨十二配变1	10	400	85.32
16080	滨海	篆河二配变	10	400	258.68
16081	滨海	盘洋十五配变	10	400	231.96
16082	滨海	旧河十三配变	10	400	241.08
16083	滨海	王港中站	10	400	277.76
16084	滨海	天场二配变	10	400	185.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16085	滨海	淤尖闸北五配变	10	400	129.36
16086	滨海	小街四号变	10	400	43.96
16087	滨海	淤尖七配变	10	400	18.12
16088	滨海	秦桥集中区一号变	10	400	179.04
16089	滨海	王滩四配变	10	400	279.64
16090	滨海	洪林一配变	10	400	212
16091	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	199.48
16092	滨海	富康二配变	10	400	189.12
16093	滨海	十八顷七配变	10	400	277.64
16094	滨海	通榆四十七配变	10	400	180.4
16095	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	17.24
16096	滨海	王场一配变	10	400	189.08
16097	滨海	蚁灯二配变	10	400	235.04
16098	滨海	长洼五配变	10	400	244.36
16099	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	0
16100	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	97.92
16101	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	269.32
16102	滨海	农科六配变	10	400	93.08
16103	滨海	正红街道十一配变	10	400	37.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16104	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	198.88
16105	滨海	八巨街道七配变	10	400	0
16106	滨海	于庄五配变	10	400	220.92
16107	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	194.92
16108	滨海	新生五配变	10	400	200
16109	滨海	玉才二十二配变	10	400	246.48
16110	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	155.92
16111	滨海	干河二配变	10	400	163.72
16112	滨海	淤尖二十六配变	10	400	274.76
16113	滨海	新街一配变	10	400	229.2
16114	滨海	大套十配变	10	400	69.24
16115	滨海	吉岗四配变	10	400	133.76
16116	滨海	顺滩六配变	10	400	269.84
16117	滨海	顾舍八配变	10	400	252.36
16118	滨海	农科电站	10	400	195.68
16119	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	79
16120	滨海	陈涛李庄二配变	10	400	291.36
16121	滨海	农行北配变	10	400	119.16
16122	滨海	外套二配变	10	400	215.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16123	滨海	辛荡六配变	10	400	17.16
16124	滨海	玉辛一配变	10	400	200.92
16125	滨海	坎南靠河四配变	10	400	67.76
16126	滨海	长法三配变	10	400	253.48
16127	滨海	夹河五配变	10	400	133.8
16128	滨海	幸福一配变	10	400	0
16129	滨海	陈李路一配变	10	400	134.92
16130	滨海	徐圩八配变	10	400	200.56
16131	滨海	公玉二配变	10	400	184.32
16132	滨海	马套十三配变	10	400	135.08
16133	滨海	韩湾五配变	10	400	150.92
16134	滨海	徐圩一配变.	10	400	217.24
16135	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	60.84
16136	滨海	吉垛公用变	10	400	95.92
16137	滨海	栾滩六配变	10	400	216.32
16138	滨海	岭山五配变	10	400	206.84
16139	滨海	倪滩八配变	10	400	141.76
16140	滨海	小关八配变	10	400	243.08
16141	滨海	树东一配变1	10	400	168.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16142	滨海	二坎八配变	10	400	83
16143	滨海	玉才九配变（新）	10	400	162
16144	滨海	小街二十二配变	10	400	201.08
16145	滨海	广垛一配变	10	400	129.6
16146	滨海	振东街道九号配变	10	400	0
16147	滨海	外套十一配变	10	400	262.84
16148	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	205.4
16149	滨海	南海六配变	10	400	151.12
16150	滨海	红卫三配变	10	400	214.56
16151	滨海	大团电站配变	10	400	192.12
16152	滨海	大关二配变	10	315	147.578
16153	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	164
16154	滨海	盐路三配变	10	400	157.56
16155	滨海	苏南七配变	10	400	124.88
16156	滨海	建西二配变	10	400	219.88
16157	滨海	建民（村）一配变	10	400	271.2
16158	滨海	粮西七配变	10	400	144
16159	滨海	江庄一配变	10	400	227.32
16160	滨海	二坎九配变	10	400	231.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16161	滨海	张湾二配变	10	400	257.4
16162	滨海	三里十九配变	10	400	108.48
16163	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	104.76
16164	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	200
16165	滨海	龙港四配变	10	400	79.6
16166	滨海	利民二配变	10	400	166.92
16167	滨海	坎南靠河四配变2	10	400	138.04
16168	滨海	张孟一配变	10	400	247.84
16169	滨海	二十二队一站	10	400	177.96
16170	滨海	向阳一配变	10	400	78.68
16171	滨海	陈滩十四配变	10	400	228.44
16172	滨海	清河三配变	10	400	0
16173	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	169.88
16174	滨海	外套三配变	10	400	15.68
16175	滨海	河包六配变	10	400	282.76
16176	滨海	新联五配变	10	400	182.84
16177	滨海	大坝四配变	10	400	290.88
16178	滨海	振东桥南一配变	10	400	152.16
16179	滨海	坎南三里二十配变	10	400	87.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16180	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	79.32
16181	滨海	有余一配变	10	400	174.92
16182	滨海	公玉九配变滨淮	10	400	54.6
16183	滨海	张庄六配变	10	400	252.72
16184	滨海	五汛街道三十二配变	10	400	134.08
16185	滨海	正红街道八配变	10	315	0
16186	滨海	郭集沈庄配变	10	400	0
16187	滨海	吕滩六配变	10	400	162.6
16188	滨海	友联一配变	10	400	13.6
16189	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	244.76
16190	滨海	板桥5.6组配变	10	400	257.88
16191	滨海	洪林十二配变	10	400	253.6
16192	滨海	杨家将2#公用	10	400	74.08
16193	滨海	双河一配变	10	400	171.2
16194	滨海	顾舍新站	10	400	251.48
16195	滨海	兴龙四配变	10	400	224.32
16196	滨海	振东街道十号配变	10	400	27.68
16197	滨海	七里六配变	10	400	193.84
16198	滨海	于庄二配变	10	400	197.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16199	滨海	向阳八配变	10	400	131.6
16200	滨海	学南一配变	10	400	220.8
16201	滨海	吕滩一配变	10	400	243.32
16202	滨海	三里二十四配变	10	400	127.68
16203	滨海	西沙十五配变	10	400	228.8
16204	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	223.12
16205	滨海	振东南排站	10	400	274.76
16206	滨海	淤尖新河十四配变	10	400	231.96
16207	滨海	八巨华新十六配变	10	400	0
16208	滨海	许家圩三配变	10	400	134.48
16209	滨海	阜坎六配变1	10	400	239.24
16210	滨海	玉才中心村	10	400	77.08
16211	滨海	陈滩一配变	10	400	245.4
16212	滨海	桥南三配变	10	400	221.52
16213	滨海	郁庄南站	10	400	214.08
16214	滨海	中山二配变	10	400	223.48
16215	滨海	滨涟一配变	10	400	183.84
16216	滨海	通榆四十八配变	10	400	219.68
16217	滨海	团荡二配变	10	400	247.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16218	滨海	八巨大冲三配变	10	400	249
16219	滨海	八巨同兴三配变	10	400	205.16
16220	滨海	树根套三配变	10	400	240.08
16221	滨海	圩区二配变	10	400	192.84
16222	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	202.08
16223	滨海	阜坎七配变	10	400	231.6
16224	滨海	树根套五配变	10	400	244.64
16225	滨海	杨庄十三配变	10	400	147.84
16226	滨海	吉垛三配变	10	400	239.76
16227	滨海	滨海港红光三配变	10	400	194.36
16228	滨海	港浜社区二配变	10	400	7.76
16229	滨海	后洼六配变	10	400	263.32
16230	滨海	大套二十三配变	10	400	103.6
16231	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	0
16232	滨海	坎南桃元一配变	10	400	198.44
16233	滨海	八层六配变	10	400	112.08
16234	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	138.88
16235	滨海	蔡庄二配变	10	400	242.76
16236	滨海	四汛一配变	10	400	231.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16237	滨海	卢滩六配变	10	400	223.24
16238	滨海	王滩三配变	10	400	232.88
16239	滨海	新港街16#变	10	400	262.56
16240	滨海	淤尖海防十一配变	10	400	201.8
16241	滨海	三元七配变	10	400	88.68
16242	滨海	徐墩六配变配变	10	400	237.56
16243	滨海	吕滩十配变	10	400	206.08
16244	滨海	大套十三配变	10	400	0
16245	滨海	过天舟一配变	10	400	149
16246	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	65.96
16247	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	192.4
16248	滨海	代庄四配变	10	400	244.48
16249	滨海	创业二配变0	10	400	240.32
16250	滨海	皋滩一配变	10	400	147.68
16251	滨海	夸二加工厂	10	315	165.847
16252	滨海	众兴二配变	10	400	220.08
16253	滨海	大套二配变	10	315	132.143
16254	滨海	陈涛三层村集中区1#变	10	400	169.88
16255	滨海	于庄九配变	10	400	209.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16256	滨海	西沙九配变	10	400	156
16257	滨海	新良二配变	10	315	173.848
16258	滨海	建民五配变	10	400	306.48
16259	滨海	外套五配变	10	400	197.48
16260	滨海	陈滩十一配变	10	400	243.92
16261	滨海	一心六配变	10	400	144.32
16262	滨海	王桥八配变	10	400	0
16263	滨海	朝阳六配变	10	400	260.2
16264	滨海	八巨街道四配变	10	400	162.44
16265	滨海	二坎六配变	10	315	99.508
16266	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	72.08
16267	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	5.84
16268	滨海	淤尖新河十七配变	10	400	257.08
16269	滨海	套稍四配变	10	400	198.72
16270	滨海	大关十配变	10	400	252.48
16271	滨海	玉才十三配变	10	400	0
16272	滨海	建民十三配变	10	400	263.8
16273	滨海	玉华三配变	10	400	139.52
16274	滨海	胡集六配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16275	滨海	一心九配变	10	400	203.4
16276	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	242.24
16277	滨海	小街九号变	10	400	42.32
16278	滨海	五汛街道三十四配变	10	400	164.76
16279	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	187.08
16280	滨海	张孟三配变	10	400	198.68
16281	滨海	渠东八配变	10	400	102.84
16282	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	85.12
16283	滨海	外套一配变	10	400	253.08
16284	滨海	淮中七配变	10	400	248.32
16285	滨海	桃元七配变	10	400	242.96
16286	滨海	双垛七配变	10	400	230.76
16287	滨海	振东街道7#配变	10	315	0
16288	滨海	新联一配变	10	400	91.48
16289	滨海	黄庄九配变	10	400	188.08
16290	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	218.36
16291	滨海	顾舍三配变	10	400	296.84
16292	滨海	新生十三配变	10	315	191.047
16293	滨海	二罾一配变	10	315	127.575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16294	滨海	农科七配变	10	315	131.89
16295	滨海	八巨华新十七配变	10	400	221.56
16296	滨海	苏南一配变	10	400	232.4
16297	滨海	荡北三配变	10	400	109.08
16298	滨海	永岗五配变	10	400	192.48
16299	滨海	张庄一配变	10	400	131.92
16300	滨海	通济九配变	10	315	191.992
16301	滨海	新北一配变	10	400	173.68
16302	滨海	二浦九配变	10	400	77.56
16303	滨海	吉岗三配变	10	400	45.84
16304	滨海	淮兴七配变	10	400	46.24
16305	滨海	陈铸小街6#变	10	400	2.84
16306	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	115.32
16307	滨海	团荡十六配变	10	400	205.16
16308	滨海	五丈河一配变	10	315	0
16309	滨海	栾庄九配变	10	400	288.8
16310	滨海	界港十三配变	10	400	135.16
16311	滨海	陈涛一郭集一组二配变	10	400	229.84
16312	滨海	坎北新安一配变	10	400	116.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16313	滨海	苏南五配变	10	400	180.76
16314	滨海	滨海港条河九配变	10	400	228.56
16315	滨海	水厂公用	10	500	1.8
16316	滨海	肖庄八配变	10	400	214.68
16317	滨海	五丁六配变	10	400	206.56
16318	滨海	二吉十一配变	10	400	257.16
16319	滨海	育才二十三配变	10	400	203
16320	滨海	粮西四配变	10	400	166.28
16321	滨海	装俱厂公用	10	315	25.42
16322	滨海	徐李十三配变	10	400	88.6
16323	滨海	七里十一配变	10	400	255.16
16324	滨海	渠北二配变	10	400	230.68
16325	滨海	王桥七配变	10	400	0
16326	滨海	六塘十一配变	10	400	196.72
16327	滨海	坍东新村一配变	10	400	169.24
16328	滨海	八巨王庄三配变	10	400	69.6
16329	滨海	北坍街道八配变	10	400	76.4
16330	滨海	界牌条堆六配变	10	400	250.28
16331	滨海	东坝三配变	10	400	233.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16332	滨海	朱舍九配变	10	400	277.24
16333	滨海	天盘九配变	10	400	206.76
16334	滨海	张孟二配变	10	400	145.84
16335	滨海	老滩六配变	10	400	170.68
16336	滨海	张庄五配变	10	400	157.84
16337	滨海	学地一配变	10	400	148.32
16338	滨海	南河二配变	10	400	46.08
16339	滨海	二吉一配变	10	400	223.4
16340	滨海	辛荡十二配变	10	400	248.6
16341	滨海	卢滩四配变	10	400	175.8
16342	滨海	吉甫七配变	10	400	265.76
16343	滨海	于庄一配变	10	400	115.12
16344	滨海	清水河四配变	10	400	152.24
16345	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	173.8
16346	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	257.56
16347	滨海	七层三配变	10	400	75.2
16348	滨海	三合六配变	10	315	157.5
16349	滨海	中心南配变	10	400	18.32
16350	滨海	洪林四配变	10	400	234.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16351	滨海	八巨街道十五配变	10	400	0
16352	滨海	滨涟五配变	10	400	79.6
16353	滨海	肖庄十三配变	10	400	228.48
16354	滨海	一心十配变	10	400	224.6
16355	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	30.48
16356	滨海	河头六配变	10	400	244.08
16357	滨海	新垦三配变	10	400	262.32
16358	滨海	五汛街道三十五配变	10	400	141.68
16359	滨海	北坍街道十三配变	10	400	52.84
16360	滨海	滨淮街道十九配变（街道7）.	10	400	56
16361	滨海	友联九配变	10	400	181.4
16362	滨海	淮南四配变	10	400	10.84
16363	滨海	小街十三配变1	10	400	166.12
16364	滨海	王桥二配变	10	400	0
16365	滨海	淮中六配变配	10	400	120.16
16366	滨海	南湾五配变	10	400	225.04
16367	滨海	利民四配变	10	400	122.08
16368	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	118.32
16369	滨海	徐李九配变	10	400	243.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16370	滨海	振东村东配变	10	315	156.901
16371	滨海	五巨十四配变	10	400	254.08
16372	滨海	前港大站北配变	10	400	27.4
16373	滨海	小街一配变	10	400	0
16374	滨海	陈湾二配变	10	400	30.6
16375	滨海	界牌十八配变	10	400	215.16
16376	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	157.28
16377	滨海	新胜二配变	10	400	229.24
16378	滨海	海峰一配变	10	315	127.669
16379	滨海	粮东三配变	10	400	206.24
16380	滨海	永华四配变	10	400	226.56
16381	滨海	淤尖新河十五配变	10	400	230.16
16382	滨海	正红街道十六配变	10	315	135.481
16383	滨海	黄庄二配变	10	400	138.16
16384	滨海	新兴四配变	10	400	235.08
16385	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	218.48
16386	滨海	永华六配变	10	400	142.24
16387	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	202.76
16388	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	255.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16389	滨海	盘洋一配变	10	400	207.12
16390	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	0
16391	滨海	华德光伏变	10	315	143.986
16392	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	189.76
16393	滨海	五汛街道五配变	10	315	72.481
16394	滨海	周舍七配变	10	400	205.08
16395	滨海	中西二配变	10	400	245.32
16396	滨海	王滩九配变	10	400	173.68
16397	滨海	新生七配变	10	400	157.76
16398	滨海	杨陆五配变	10	400	168.28
16399	滨海	五汛街道二十七配变	10	400	272.08
16400	滨海	新安三配变	10	400	244.08
16401	滨海	滨海港淮北十八配变	10	400	232.68
16402	滨海	五汛街道四十四配变	10	400	42.08
16403	滨海	八巨合成十一配变	10	400	223.48
16404	滨海	淮南六配变	10	400	12.76
16405	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	138.76
16406	滨海	条洋四配变	10	400	231.56
16407	滨海	界牌陆集二配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16408	滨海	建设一配变	10	400	0
16409	滨海	坍西二配变	10	400	189.32
16410	滨海	红星七配变	10	400	112.92
16411	滨海	永华十配变	10	400	187.76
16412	滨海	吕滩四配变	10	400	251.92
16413	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	186.68
16414	滨海	套稍九配变	10	400	193.44
16415	滨海	陈涛七顷八配变	10	400	245.48
16416	滨海	二坝六配变	10	400	228.08
16417	滨海	玉辛五配变	10	400	165.2
16418	滨海	大套一配变	10	400	21.08
16419	滨海	竹林四配变	10	400	226.24
16420	滨海	三层三配变	10	400	206.04
16421	滨海	陈涛条洋八配变	10	400	211.08
16422	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	214.48
16423	滨海	陆集线小街二十号变配变	10	400	71.84
16424	滨海	王滩七配变	10	400	237.92
16425	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	219.88
16426	滨海	界牌陆集一配变	10	400	37.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16427	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	270.32
16428	滨海	洪林十三配变	10	400	194.28
16429	滨海	友联五配变	10	400	46.84
16430	滨海	永岗二配变	10	400	187.6
16431	滨海	八巨街道十九配变	10	400	53.4
16432	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	258.08
16433	滨海	街道十配变.	10	400	134.6
16434	滨海	建西三配变	10	400	284.32
16435	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	0
16436	滨海	头庄八配变	10	400	175.2
16437	滨海	永华二配变更换	10	400	224.12
16438	滨海	滨东二配变	10	400	0
16439	滨海	新胜三配变	10	400	198.44
16440	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	0
16441	滨海	坎南友好西小区配变	10	400	56.76
16442	滨海	坎南三烈八配变	10	400	214.48
16443	滨海	樊集小街二配变	10	400	0
16444	滨海	徐圩三站配变	10	400	141.92
16445	滨海	陈李九配变	10	400	206.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16446	滨海	八巨永余十七配变	10	400	257
16447	滨海	盐路一配变1	10	400	254.44
16448	滨海	五巨十九配变	10	400	107.16
16449	滨海	淤尖九配变	10	400	226.08
16450	滨海	冯庄一配变	10	400	182.32
16451	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	237.32
16452	滨海	滨淮街道三配变	10	400	0
16453	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	263.36
16454	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	134.001
16455	滨海	振东滨东七组配变	10	400	0
16456	滨海	郭集一组四配变	10	400	271.16
16457	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	197.4
16458	滨海	八滩十配变	10	400	0
16459	滨海	夹堆九配变	10	400	246.8
16460	滨海	胡集八配变	10	400	226.48
16461	滨海	红套五配变	10	400	150.28
16462	滨海	滨东二组东配变	10	400	286
16463	滨海	黄泥三配变	10	400	90.4
16464	滨海	岭山一配变	10	400	111.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16465	滨海	马营十配变	10	315	205.348
16466	滨海	合心西配变	10	400	198.96
16467	滨海	南海三配变	10	400	202.08
16468	滨海	新东四配变	10	315	148.932
16469	滨海	建北四配变	10	400	112.96
16470	滨海	三烈七配变	10	400	144.08
16471	滨海	尹桥十三配变	10	400	251.08
16472	滨海	育才二十六配变	10	400	242.24
16473	滨海	淮中三配变	10	400	193.48
16474	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	126.48
16475	滨海	陈李一配变	10	400	239.52
16476	滨海	于庄三配变	10	400	206.76
16477	滨海	淤尖四配变	10	400	193.2
16478	滨海	新东二配变	10	400	27.76
16479	滨海	夹河四配变	10	400	212.28
16480	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	226.12
16481	滨海	建民四配变	10	400	214.04
16482	滨海	振东新镇区一号变	10	400	118.4
16483	滨海	玉华二十配变	10	400	212.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16484	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	227.48
16485	滨海	振东板桥一配变	10	400	148.24
16486	滨海	玉龙三配变	10	400	219.4
16487	滨海	夹堆一配变	10	400	112.08
16488	滨海	朱于八配变	10	400	243
16489	滨海	振东二罾小街西配变	10	400	257.88
16490	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	198.32
16491	滨海	大众七配变	10	315	144.333
16492	滨海	河头一配变	10	400	197.92
16493	滨海	黄庄十配变	10	400	231.32
16494	滨海	振东一组配变	10	400	132.24
16495	滨海	坎南洪套七配变	10	400	228.88
16496	滨海	腰路四配变	10	400	174.68
16497	滨海	建民十九配变	10	400	247.4
16498	滨海	滨淮沈友才	10	400	60.56
16499	滨海	张庄二配变	10	400	200.24
16500	滨海	东港六配变	10	400	245.68
16501	滨海	三巨二配变	10	400	133.6
16502	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	225.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16503	滨海	玉才七配变	10	400	77.6
16504	滨海	八巨华新十五配变	10	400	0
16505	滨海	街道九配变	10	400	61.16
16506	滨海	后垛二配变	10	400	232.08
16507	滨海	正红后舍二配变	10	400	232.32
16508	滨海	振东吉垛二配变	10	400	91.12
16509	滨海	淤尖勾股三配变	10	400	249.24
16510	滨海	淮兴八配变	10	400	161
16511	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	0
16512	滨海	套稍一配变	10	400	234.08
16513	滨海	粮西十配变	10	400	231
16514	滨海	夹州十配变	10	400	128.92
16515	滨海	振东吉垛南配变	10	315	191.362
16516	滨海	长兴三配变2#变	10	400	235.48
16517	滨海	八巨同兴四配变	10	400	254.28
16518	滨海	坎北小沃四配变	10	400	162.72
16519	滨海	兴北三配变	10	400	215.08
16520	滨海	冯庄七配变	10	400	149.68
16521	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	263.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16522	滨海	盐业公司公用	10	400	61.32
16523	滨海	新胜六配变	10	400	241.76
16524	滨海	向阳电站	10	250	66
16525	滨海	淤尖六配变	10	400	93.28
16526	滨海	清河十一配变	10	400	0
16527	滨海	后尖九配变	10	400	233.92
16528	滨海	吕港五配变	10	400	187.24
16529	滨海	华林七配变配变	10	400	191.6
16530	滨海	大套二十二配变	10	400	88
16531	滨海	八巨五户二配变	10	400	136.08
16532	滨海	盘洋七配变	10	400	212.6
16533	滨海	八巨西冲六配变	10	400	194.76
16534	滨海	刘甫南站(刘甫一站)	10	400	112.68
16535	滨海	黄达金联建楼（2）	10	250	86.45
16536	滨海	二罾二配变	10	400	138.08
16537	滨海	滨兴四配变	10	400	230.08
16538	滨海	桃元二配变	10	400	84.72
16539	滨海	学地三配变变压器	10	400	248.32
16540	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	150.318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16541	滨海	三份一配变	10	400	236.48
16542	滨海	小街十一配变1	10	400	127.24
16543	滨海	代庄一配变	10	400	143.16
16544	滨海	前程七配变	10	400	219.04
16545	滨海	干河一配变	10	400	56.96
16546	滨海	八巨前冲六配变	10	400	236.56
16547	滨海	獐沟小街七配变	10	400	28
16548	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	214.68
16549	滨海	淤尖海防八配变	10	400	199.88
16550	滨海	滨海县经济开发区北区7#公用变	10	315	235.746
16551	滨海	陈涛后垛十三配变	10	400	263.32
16552	滨海	洪林五配变	10	400	203.88
16553	滨海	坎南靠河七配变	10	400	190.92
16554	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	265
16555	滨海	东尖一配变	10	400	110.8
16556	滨海	栾庄南站配变	10	400	292.24
16557	滨海	吴王五配变	10	400	261.88
16558	滨海	利民一配变	10	400	129.16
16559	滨海	界牌二配变	10	400	251.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16560	滨海	坎北清河十三配变	10	400	0
16561	滨海	界圩三配变	10	400	240.8
16562	滨海	射北五配变	10	400	173.08
16563	滨海	潘岗三配变	10	400	141
16564	滨海	园区一号变	10	400	100.6
16565	滨海	圈野西配变	10	400	249.08
16566	滨海	盘洋八配变	10	400	246.16
16567	滨海	学南二配变	10	400	179.76
16568	滨海	八滩八配变	10	400	0
16569	滨海	后堆十二配变	10	400	103.96
16570	滨海	大关九配变	10	400	200.08
16571	滨海	陈涛长红十二配变	10	400	203.32
16572	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	0
16573	滨海	后尖八配变	10	400	173.88
16574	滨海	黄泥一配变	10	400	182.36
16575	滨海	坎南二斗河配变	10	400	0
16576	滨海	头层三配变	10	400	151.6
16577	滨海	黄庄一配变0	10	400	233
16578	滨海	王港一配变	10	400	140.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16579	滨海	八巨前冲九配变	10	400	0
16580	滨海	下旧八配变	10	400	206.36
16581	滨海	坎东四配变	10	400	21
16582	滨海	中心三配变	10	315	157.752
16583	滨海	创业一配变	10	400	163
16584	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	105.64
16585	滨海	建农一配变	10	400	192.24
16586	滨海	八巨七巨二配变	10	400	113.96
16587	滨海	滨淮中南五配变2#变	10	400	86.68
16588	滨海	坎南靠河一配变	10	400	168.6
16589	滨海	通榆十七配变	10	400	218.76
16590	滨海	新兴一配变	10	400	193.2
16591	滨海	联心四配变	10	400	183.4
16592	滨海	陈圩港南	10	315	131.922
16593	滨海	头巨四配变	10	400	246.24
16594	滨海	陆下线小街十九号变配变	10	400	168.76
16595	滨海	蟠水十九配变	10	400	271
16596	滨海	有余三配变	10	400	171.4
16597	滨海	后堆一配变	10	400	191.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16598	滨海	朝阳一配变	10	400	232.6
16599	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	242.2
16600	滨海	团结五配变	10	315	200.34
16601	滨海	大尖三配变	10	400	274.12
16602	滨海	红星二配变更换	10	400	94.28
16603	滨海	夸二三配变	10	315	75.505
16604	滨海	华林五配变	10	400	154.36
16605	滨海	条巨七配变	10	400	186.84
16606	滨海	兴北十配变	10	400	258.04
16607	滨海	陈铸李元九配变	10	400	265.92
16608	滨海	盘洋十一配变	10	630	302.715
16609	滨海	滨淮街道十五配变（敬老院旁）	10	400	195.12
16610	滨海	玉才一配变	10	400	137.08
16611	滨海	玉辛四配变	10	200	113.34
16612	滨海	众兴四配变	10	400	196.32
16613	滨海	西沙八配变	10	400	93.76
16614	滨海	振东六组配变	10	400	231.08
16615	滨海	坎北夹河三配变	10	400	157.28
16616	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	218.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16617	滨海	陆集六配变	10	400	218.48
16618	滨海	坎南靠河三配变	10	400	237.32
16619	滨海	新垦八配变	10	400	231.28
16620	滨海	小关四配变大套	10	400	0
16621	滨海	汇川三配变	10	200	59.22
16622	滨海	东坝一配变	10	400	145.32
16623	滨海	中心河电站	10	400	129.32
16624	滨海	中舍六配变	10	400	269.96
16625	滨海	官庄一配变	10	200	97.02
16626	滨海	勾股十二配变	10	400	233.6
16627	滨海	建民十六配变（建民九分割）	10	200	145.28
16628	滨海	陆集东兴四配变	10	400	214.92
16629	滨海	黄泥四配变	10	400	199
16630	滨海	条河一配变	10	200	98.26
16631	滨海	六层一配变	10	200	76.34
16632	滨海	蒋渡大洼	10	200	93.96
16633	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	0
16634	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	151.38
16635	滨海	闸口七配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16636	滨海	潘岗二配变	10	400	205
16637	滨海	玉才十配变	10	400	129
16638	滨海	桥南九配变	10	200	108.94
16639	滨海	过天舟西配变	10	200	57.46
16640	滨海	滨淮建设村三配变	10	200	150.28
16641	滨海	红纲二配变	10	200	106.6
16642	滨海	蒋墩一配变	10	400	189.72
16643	滨海	崔庄二配变	10	400	23.56
16644	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	263.12
16645	滨海	吕滩十二配变	10	400	224.76
16646	滨海	红纲十三配变	10	200	85.34
16647	滨海	河东四配变	10	200	135.12
16648	滨海	渔洼六配变	10	200	65.42
16649	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	235.88
16650	滨海	沈舍一配变	10	400	167.92
16651	滨海	益礼四配变	10	200	25.38
16652	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	93
16653	滨海	良港一配变	10	400	198.24
16654	滨海	清河五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16655	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	147.84
16656	滨海	龙河二配变	10	200	57.46
16657	滨海	戴滩四配变	10	250	0
16658	滨海	坍西八配变	10	200	72.28
16659	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	82.34
16660	滨海	旧河七配变	10	200	126.44
16661	滨海	跃进中配变	10	200	10.5
16662	滨海	绿杨十配变	10	200	66.36
16663	滨海	唐港三配变	10	200	2.38
16664	滨海	后洼一配变	10	200	93.42
16665	滨海	合兴集中区二号变	10	400	41.68
16666	滨海	玉华二配变	10	400	194.76
16667	滨海	硝场五配变	10	200	130.34
16668	滨海	建民二十六配变（建民三分）	10	200	67.5
16669	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	87.8
16670	滨海	老庄五配变	10	200	41.88
16671	滨海	黄浦十一配变	10	400	256
16672	滨海	新东三配变	10	400	116.88
16673	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16674	滨海	刘庄四站	10	400	262.92
16675	滨海	屋基六配变	10	200	109.62
16676	滨海	长兴十四配变	10	200	145.72
16677	滨海	坎南靠河二配变	10	400	95.24
16678	滨海	坎南三里十四配变	10	200	25.38
16679	滨海	陈涛二友六配变1	10	200	76.22
16680	滨海	坍西四配变配变	10	200	71.66
16681	滨海	五巨二配变	10	200	125.8
16682	滨海	三汛九配变	10	200	56.5
16683	滨海	东坝四配变	10	400	219.84
16684	滨海	北坍街道六配变	10	400	139.32
16685	滨海	三汛八配变	10	200	17.78
16686	滨海	东滩三配变	10	200	139.74
16687	滨海	小滩二配变	10	200	113.92
16688	滨海	阜中1#变	10	200	94.64
16689	滨海	古尖四配变	10	200	88.3
16690	滨海	滨淮中西三配变.	10	200	141.5
16691	滨海	圩头一配变	10	200	24.94
16692	滨海	团结六配变	10	200	61.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16693	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	0
16694	滨海	硝场三配变	10	200	66.32
16695	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	25.34
16696	滨海	丰产西站配变	10	200	75.38
16697	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	101.66
16698	滨海	洼滩四配变	10	200	103.58
16699	滨海	前行六配变	10	200	0
16700	滨海	丰产南排站	10	200	57.2
16701	滨海	苏南二配变	10	400	232.6
16702	滨海	沿河四配变1	10	200	87.62
16703	滨海	后洼九配变	10	200	74.04
16704	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	13.16
16705	滨海	滨淮东港村一配变	10	200	135.28
16706	滨海	永胜一配变	10	200	73.44
16707	滨海	新联十六配变	10	200	83.46
16708	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	29.66
16709	滨海	李墩一站	10	200	40.8
16710	滨海	千东四配变	10	200	97.34
16711	滨海	联心二配变	10	200	81.02

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16712	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	22.24
16713	滨海	振东东圩一配变	10	200	53.84
16714	滨海	推虾一配变	10	200	118.16
16715	滨海	革新一配变	10	200	22.04
16716	滨海	张舍九配变	10	200	0
16717	滨海	西滩六配变（西滩二分）	10	200	23.66
16718	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	108.62
16719	滨海	三洼三配变	10	200	104.3
16720	滨海	新圩六配变	10	200	109.38
16721	滨海	六汪三配变	10	200	30.9
16722	滨海	五巨十配变	10	200	0
16723	滨海	淤尖闸北二配变	10	200	81.46
16724	滨海	后尖五配变	10	200	104.96
16725	滨海	卫东六配变	10	200	62.92
16726	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	94.44
16727	滨海	三合八配变	10	200	8.2
16728	滨海	天场邓舍电站	10	200	1.42
16729	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	102.74
16730	滨海	辛荡七配变	10	315	149.782

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16731	滨海	东玉一组配变	10	200	27.12
16732	滨海	洼滩十配变	10	200	68.12
16733	滨海	栾滩圩西配变	10	400	221.84
16734	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	96.38
16735	滨海	干河三配变	10	400	190.08
16736	滨海	洪林三配变	10	200	43.5
16737	滨海	卢滩二配变	10	200	112.72
16738	滨海	二坝三配变	10	200	39.9
16739	滨海	下舍（村）三配变	10	200	127.1
16740	滨海	东扶贫2#变	10	200	0
16741	滨海	栾滩四配变	10	200	110.94
16742	滨海	陈涛树东四配变	10	200	84.94
16743	滨海	坎南陈庄三配变	10	200	80
16744	滨海	通济南站配变	10	200	72.04
16745	滨海	永胜六配变	10	200	93.56
16746	滨海	辛荡十一配变	10	200	50.08
16747	滨海	伏河八配变1	10	400	255.96
16748	滨海	坎南渠北一配变	10	200	0
16749	滨海	永岗九配变	10	400	191.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16750	滨海	万岗二配变	10	200	96.36
16751	滨海	振东二配变	10	200	18.84
16752	滨海	四份二配变	10	200	90.3
16753	滨海	五汛七配变	10	200	0
16754	滨海	万岗十配变	10	200	92.34
16755	滨海	七层五配变	10	200	88.66
16756	滨海	河岸一配变	10	200	66.36
16757	滨海	小街四配变1	10	400	135.28
16758	滨海	大团三配变	10	200	107.62
16759	滨海	范场十配变	10	200	0
16760	滨海	东进四配变	10	200	82.12
16761	滨海	严庄六配变	10	200	91.34
16762	滨海	四汛三配变	10	200	76.2
16763	滨海	港滨十配变	10	200	131.5
16764	滨海	条堆三配变	10	200	146.22
16765	滨海	顾舍七配变	10	200	104.44
16766	滨海	后舍四配变	10	200	57.4
16767	滨海	熊洼一配变	10	200	56.14
16768	滨海	联盟三站	10	200	92.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16769	滨海	港浜九配变	10	200	121.38
16770	滨海	新坍七配变	10	400	185.04
16771	滨海	淮兴六配变	10	400	176.16
16772	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	57.7
16773	滨海	洋口八组配变	10	200	45.08
16774	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	210.92
16775	滨海	条港二配变	10	200	4.92
16776	滨海	硝场二配变	10	200	60.92
16777	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	109.34
16778	滨海	界牌淮中二配变	10	200	99.5
16779	滨海	喻滩四配变	10	200	107.5
16780	滨海	蒋渡王桥	10	200	18.88
16781	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	73.66
16782	滨海	陈涛九层二配变	10	200	97.3
16783	滨海	莫湾二配变	10	200	101.04
16784	滨海	二吉六配变	10	200	18.84
16785	滨海	六塘六配变	10	200	91.9
16786	滨海	路建四配变	10	200	101.66
16787	滨海	朱集南站	10	400	163.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16788	滨海	三顷一配变	10	200	44.08
16789	滨海	獐沟三团配变	10	200	98.5
16790	滨海	后洼八配变	10	200	30.66
16791	滨海	渠南八配变	10	200	64.72
16792	滨海	泥螺二配变	10	200	25.58
16793	滨海	陈坍四配变	10	400	143.2
16794	滨海	滨淮农场砖瓦厂配变	10	200	6.34
16795	滨海	夸二后港西配变	10	200	105.34
16796	滨海	四渡地龙	10	200	44.12
16797	滨海	港浜十一配变	10	200	90.04
16798	滨海	红星八配变	10	200	114.72
16799	滨海	后舍八配变	10	200	78.72
16800	滨海	三截沟九配变	10	200	65.78
16801	滨海	万岗十七配变	10	200	75.94
16802	滨海	玉民四配变.	10	200	89.7
16803	滨海	团结八配变	10	200	115.42
16804	滨海	坎南渠北七配变	10	200	74.5
16805	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	40.5
16806	滨海	板桥北配变	10	200	51.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16807	滨海	坍西五配变	10	200	102.56
16808	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	77.2
16809	滨海	朱集小街配变	10	200	34.92
16810	滨海	兴龙一配变	10	200	117.58
16811	滨海	刘簪三配变	10	200	75.64
16812	滨海	中舍（村）一配变	10	200	88.54
16813	滨海	五巨四配变	10	200	84
16814	滨海	蟠水十六配变	10	400	275.32
16815	滨海	兴北一配变	10	200	92.88
16816	滨海	范场五配变(四组)	10	200	79.7
16817	滨海	科技五配变	10	200	23.34
16818	滨海	旧河三配变	10	200	96.46
16819	滨海	陈涛环洋二配变	10	200	102.08
16820	滨海	宋尖九配变	10	200	30.42
16821	滨海	十顷东配变	10	200	63.24
16822	滨海	绿杨五配变	10	200	0
16823	滨海	路建二配变	10	400	186.92
16824	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	87.84
16825	滨海	朱集九配变	10	200	74.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16826	滨海	外套四配变	10	400	213.4
16827	滨海	新坍四配变	10	200	91.8
16828	滨海	马营九配变	10	200	82.34
16829	滨海	新圩七配变	10	200	26.6
16830	滨海	潘岗五配变	10	200	0
16831	滨海	陈场一配变	10	200	67.84
16832	滨海	汛西一配变	10	200	106.54
16833	滨海	通济七配变	10	200	102.3
16834	滨海	条龙三配变	10	200	106.2
16835	滨海	革新十配变	10	200	71.12
16836	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	90.84
16837	滨海	汇川五配变	10	200	103.08
16838	滨海	新中三配变	10	200	45.38
16839	滨海	桥东五配变	10	200	0
16840	滨海	中山六配变	10	200	82.92
16841	滨海	倪滩十配变	10	200	115.04
16842	滨海	后庄八配变	10	200	96.2
16843	滨海	七顷七配变	10	200	66.88
16844	滨海	袁庄三配变	10	200	79.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16845	滨海	宋尖七配变	10	200	16.58
16846	滨海	团荡四配变	10	200	85.38
16847	滨海	天盘十配变	10	200	78.2
16848	滨海	肖庄四配变	10	200	122.92
16849	滨海	九层三配变	10	200	90.14
16850	滨海	郁庄二配变	10	200	84.74
16851	滨海	江庄六配变	10	200	64.28
16852	滨海	益礼五配变	10	200	44.54
16853	滨海	屋基二配变	10	200	72.94
16854	滨海	条黄八配变	10	200	37.34
16855	滨海	沈舍九配变	10	200	78.12
16856	滨海	堆南二配变	10	200	28.42
16857	滨海	后垛七配变	10	200	92.62
16858	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	125.38
16859	滨海	新岭一配变	10	200	128.02
16860	滨海	头庄西配变	10	200	74.64
16861	滨海	马营八配变	10	200	87.92
16862	滨海	唐河五配变	10	200	57.62
16863	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	79.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16864	滨海	二份十配变	10	200	8.26
16865	滨海	杨庄九配变.	10	200	126.38
16866	滨海	场南四配变	10	200	117.88
16867	滨海	淤尖岳堆七配变	10	200	36.66
16868	滨海	二浦十一配变	10	200	80.5
16869	滨海	汇川一配变（电站）	10	200	111.42
16870	滨海	周舍九配变	10	200	65.92
16871	滨海	陈滩七配变	10	200	138.56
16872	滨海	淤尖岳堆四配变.	10	200	55.12
16873	滨海	坎南头层六配变	10	200	8.72
16874	滨海	冯庄三配变	10	200	32.66
16875	滨海	许塘二配变	10	200	55.76
16876	滨海	三洼十配变	10	200	116.12
16877	滨海	通济五配变	10	200	130.38
16878	滨海	八巨玉民七配变	10	200	39.46
16879	滨海	玉华四配变	10	200	98.74
16880	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	54.78
16881	滨海	八巨新华二配变	10	200	81.98
16882	滨海	淮东九配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16883	滨海	通济六配变	10	200	67.74
16884	滨海	界港四配变	10	200	0
16885	滨海	鲁庄九配变	10	400	185.76
16886	滨海	头巨三配变	10	200	136.86
16887	滨海	华林六配变配变	10	400	227.92
16888	滨海	河东二配变（扶贫）	10	200	29.34
16889	滨海	陈涛三配变	10	200	48.34
16890	滨海	八巨界河二配变	10	200	62.58
16891	滨海	熊洼三配变	10	200	89
16892	滨海	滨海港淮北四配变	10	200	135.26
16893	滨海	十顷三配变	10	200	89.62
16894	滨海	坎南渠北三配变	10	200	61.88
16895	滨海	头巨十一配变	10	200	68.56
16896	滨海	卫东三配变	10	200	4.42
16897	滨海	泥螺一配变	10	200	36.32
16898	滨海	官滩四配变	10	400	244.96
16899	滨海	吕港八配变	10	400	182.24
16900	滨海	河岸五配变	10	200	45.72
16901	滨海	树圩八配变	10	200	90.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16902	滨海	农科五配变	10	200	29.94
16903	滨海	滨淮农场五大队东配变	10	200	94.66
16904	滨海	干河东配变	10	200	68.38
16905	滨海	三顷三配变	10	200	90.7
16906	滨海	小街路灯一号变	10	200	49.86
16907	滨海	建东四配变	10	200	4.16
16908	滨海	圩头三配变	10	200	51.04
16909	滨海	三截沟二配变	10	200	89.12
16910	滨海	汇川四配变	10	200	71.5
16911	滨海	射北三配变	10	200	64.14
16912	滨海	天沟三配变	10	400	248.6
16913	滨海	振东干河五配变	10	200	70.84
16914	滨海	沈舍三配变	10	200	97.46
16915	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	35.66
16916	滨海	杨庄十一配变	10	200	109.38
16917	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	0
16918	滨海	丰舍四配变	10	200	117.3
16919	滨海	陈铸前程八配变	10	200	41.54
16920	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	106.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16921	滨海	五七三配变	10	200	77.34
16922	滨海	陈李五配变（老）	10	200	122.72
16923	滨海	邓场一配变（农改）	10	200	74.08
16924	滨海	渠东六配变	10	200	118.22
16925	滨海	沈舍四配变.	10	200	24.84
16926	滨海	三截沟四配变	10	200	121.72
16927	滨海	淤尖海防九配变	10	200	50.3
16928	滨海	群兴一配变	10	200	22.08
16929	滨海	杠南一配变	10	200	0
16930	滨海	八巨玉农七配变	10	200	61
16931	滨海	老窑四配变	10	200	36.88
16932	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	33.72
16933	滨海	沿河八配变	10	200	27.04
16934	滨海	五丈河南配变	10	200	117.96
16935	滨海	玉华十八配变	10	400	212.44
16936	滨海	淤尖岳堆二配变	10	200	27.66
16937	滨海	沈关四配变	10	200	112.8
16938	滨海	卢滩三配变	10	200	72.46
16939	滨海	马营四配变	10	200	41.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16940	滨海	跃进东配变	10	200	34.54
16941	滨海	三洼九配变	10	200	126
16942	滨海	朝阳四配变	10	315	216.5
16943	滨海	玉龙七配变	10	200	0
16944	滨海	杨庄四配变	10	200	128.42
16945	滨海	二坎七配变	10	400	71.48
16946	滨海	大尖六配变	10	200	76.44
16947	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	153.6
16948	滨海	头庄一配变	10	200	1.46
16949	滨海	淤尖新河三站	10	400	225.84
16950	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	0
16951	滨海	农科二配变(扶贫)	10	200	39.66
16952	滨海	小尖十一配变	10	200	110.56
16953	滨海	后庄四配变	10	200	89.78
16954	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	191.24
16955	滨海	八滩联心一配变	10	200	85.56
16956	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	0
16957	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	206.24
16958	滨海	学地四配变	10	200	132.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16959	滨海	二吉八配变	10	400	286.4
16960	滨海	横沟六配变	10	200	69.3
16961	滨海	七巨五配变（JN）前冲五	10	400	225.6
16962	滨海	阜坎九配变	10	200	93.28
16963	滨海	小街二十配变	10	400	15.48
16964	滨海	滨淮滨农四配变（滨农一分）	10	200	26.46
16965	滨海	港滨十二配变	10	200	74.8
16966	滨海	八巨华新十配变	10	200	95.46
16967	滨海	永兴七配变	10	200	108.24
16968	滨海	一心八配变	10	200	67
16969	滨海	蒋渡一站	10	200	90.06
16970	滨海	熊洼二配变	10	200	116.06
16971	滨海	安定一配变	10	200	103.06
16972	滨海	正红八配变	10	200	112.94
16973	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	71.74
16974	滨海	八巨界河七配变	10	200	43.62
16975	滨海	二渡南站	10	200	84.12
16976	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	64.38
16977	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	48.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16978	滨海	益礼一配变	10	400	127.6
16979	滨海	树根套七配变	10	200	64.56
16980	滨海	蒯庄二配变	10	200	74.46
16981	滨海	沈关电站	10	200	56.16
16982	滨海	二十五队配变	10	200	131.88
16983	滨海	良港十一配变	10	200	49.78
16984	滨海	洼滩一配变	10	200	74.2
16985	滨海	后洼二配变	10	200	15.46
16986	滨海	丰产5#配变	10	200	6.24
16987	滨海	大港十三配变	10	400	231
16988	滨海	三截沟五配变	10	200	39.38
16989	滨海	革新四配变	10	200	0
16990	滨海	新丰五配变	10	200	27.66
16991	滨海	张孟七配变	10	200	90.88
16992	滨海	马营二配变	10	200	111.5
16993	滨海	滨淮西滩四配变（西滩一分）	10	200	40.44
16994	滨海	建二十一配变（建二二分）	10	200	93.38
16995	滨海	卫东一配变	10	200	65.16
16996	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	117.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16997	滨海	革新五配变	10	200	84.84
16998	滨海	许塘五配变	10	200	92.22
16999	滨海	团结四配变	10	200	67.78
17000	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	80.88
17001	滨海	马营七配变	10	200	0
17002	滨海	三坝六配变	10	200	25.3
17003	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	112.58
17004	滨海	老庄一配变	10	200	125.42
17005	滨海	四汛六配变	10	200	125.5
17006	滨海	南尖二配变	10	200	0
17007	滨海	胡舍照明南站	10	200	93.06
17008	滨海	大众五配变	10	200	49.44
17009	滨海	张舍三配变	10	200	81.38
17010	滨海	沿河二配变1	10	200	46.12
17011	滨海	建农四配变	10	200	95
17012	滨海	瓦房五配变	10	200	93.66
17013	滨海	二吉十二配变	10	200	117.42
17014	滨海	群心八配变	10	200	97.62
17015	滨海	套稍二配变	10	400	177.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17016	滨海	南尖五配变	10	200	97.16
17017	滨海	滨淮滨农一配变	10	200	94.68
17018	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	0
17019	滨海	树西三配变	10	200	109.42
17020	滨海	滨东三组站	10	200	117.82
17021	滨海	后庄五配变	10	200	47.62
17022	滨海	绿杨三配变	10	200	87.48
17023	滨海	横沟四配变	10	200	57.58
17024	滨海	秦桥四配变	10	200	60.38
17025	滨海	振东王圩南站配变	10	200	62.5
17026	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	90.08
17027	滨海	坍西六配变	10	200	121.38
17028	滨海	四汛四配变	10	200	95.08
17029	滨海	后垛十一配变	10	400	245.76
17030	滨海	胜利七配变	10	200	64.46
17031	滨海	江庄九配变	10	200	109.72
17032	滨海	陈涛联盟四配变	10	200	56.7
17033	滨海	建西二配变2#变	10	400	179.72
17034	滨海	胜利六配变	10	200	43.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17035	滨海	新北二配变	10	200	108.12
17036	滨海	滨淮东港四配变	10	200	139.42
17037	滨海	严庄三配变	10	200	0
17038	滨海	三洼四配变	10	200	97.3
17039	滨海	永兴四配变	10	200	0
17040	滨海	八巨华新二配变	10	200	63.08
17041	滨海	八巨华新三配变	10	200	0
17042	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	5.96
17043	滨海	前环一配变	10	200	104.8
17044	滨海	竹林电站	10	200	128.48
17045	滨海	振东二组七组配变	10	200	103.12
17046	滨海	干东一配变	10	200	123.34
17047	滨海	腰路三配变	10	400	192.72
17048	滨海	建二（村）二配变	10	200	133.26
17049	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	67.74
17050	滨海	滨淮滨农五配变（滨农二分）	10	200	96.04
17051	滨海	三吉五配变	10	200	114.34
17052	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	119.96
17053	滨海	坎南新兴三配变	10	400	148.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17054	滨海	坎南三庄六配变	10	400	180.28
17055	滨海	小滩六配变	10	200	101.8
17056	滨海	范场十一配变	10	200	63.08
17057	滨海	路建一配变	10	200	108.16
17058	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	0
17059	滨海	李元十一配变	10	400	157.08
17060	滨海	革新六配变	10	200	65.74
17061	滨海	坎北夹河八配变	10	400	191.36
17062	滨海	板桥机排站	10	200	24.24
17063	滨海	沿河六配变	10	200	107.66
17064	滨海	后洼十二配变	10	200	119.42
17065	滨海	河岸四配变	10	200	96.84
17066	滨海	中东四配变	10	200	56.16
17067	滨海	东兴四配变	10	200	39.66
17068	滨海	渠北八配变	10	400	231.4
17069	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	91.28
17070	滨海	陈东九配变	10	200	2.56
17071	滨海	众兴六配变	10	400	218.76
17072	滨海	汛北一配变	10	200	87.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17073	滨海	西沙四配变	10	200	58.26
17074	滨海	郁庄一配变	10	200	99.3
17075	滨海	马套三配变.	10	400	119.28
17076	滨海	振东前港一配变	10	200	35.56
17077	滨海	老庄二配变	10	200	69.8
17078	滨海	闸口三配变	10	200	119.28
17079	滨海	夹堆四配变	10	200	101.78
17080	滨海	玉民二配变	10	200	61
17081	滨海	洋口东边	10	200	63.5
17082	滨海	中心一配变	10	200	0
17083	滨海	创业四配变	10	200	59.16
17084	滨海	官庄三配变	10	200	44.16
17085	滨海	东港九配变（东港六分）	10	200	58.2
17086	滨海	界河六配变1	10	400	218.72
17087	滨海	新北四配变	10	200	118.72
17088	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	15.5
17089	滨海	荡东三配变2#变	10	200	60.22
17090	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	119.5
17091	滨海	潘岗六配变.	10	200	21.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17092	滨海	小圩十一配变	10	200	66.38
17093	滨海	吉岗十一配变	10	200	34.88
17094	滨海	仁前三配变	10	200	82.7
17095	滨海	专河一配变	10	200	15.96
17096	滨海	舀港十七配变	10	200	121.5
17097	滨海	淤尖一配变	10	400	185.44
17098	滨海	学地五配变	10	400	249.84
17099	滨海	二渡六配变	10	200	23.56
17100	滨海	秉义二配变	10	200	112.96
17101	滨海	龙潭港二配变	10	400	73.4
17102	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	36.04
17103	滨海	双龙三配变	10	200	93.92
17104	滨海	东进六配变	10	200	76.92
17105	滨海	新圩八配变	10	200	46.94
17106	滨海	新北八配变	10	200	61.24
17107	滨海	坎南糜滩二配变	10	200	70.42
17108	滨海	革新七配变	10	200	77.54
17109	滨海	木楼三配变	10	200	0
17110	滨海	粮东一配变	10	200	24.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17111	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	69.54
17112	滨海	吕港十四配变	10	200	99.12
17113	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	110.88
17114	滨海	横沟一配变	10	200	52.78
17115	滨海	大众四配变	10	200	125.62
17116	滨海	倪滩二配变	10	200	12.8
17117	滨海	胜利四配变	10	200	15.48
17118	滨海	新团三配变	10	200	70.46
17119	滨海	淤尖勾股一配变	10	200	38.2
17120	滨海	栾滩南站	10	200	104.72
17121	滨海	苏南九配变	10	200	115.66
17122	滨海	范场十四配变	10	200	26.8
17123	滨海	长红一配变	10	200	30.88
17124	滨海	唐港五配变	10	200	72.08
17125	滨海	倪滩一配变	10	200	67.78
17126	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	148.207
17127	滨海	齐心八配变	10	200	95.68
17128	滨海	范场十三配变	10	200	125.72
17129	滨海	五千五配变	10	200	80.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17130	滨海	朱集十配变	10	400	240.84
17131	滨海	龙兴五配变	10	200	13.06
17132	滨海	潘岗一配变	10	200	17.84
17133	滨海	四汛五配变	10	200	92.92
17134	滨海	腰庄三配变	10	400	242.2
17135	滨海	八巨前冲一配变	10	200	54.38
17136	滨海	马营六配变	10	200	76.08
17137	滨海	刘甫五配变	10	400	124.6
17138	滨海	三洪一配变	10	200	0
17139	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	262.24
17140	滨海	小街八号综合变	10	200	0
17141	滨海	四坝五配变	10	200	0
17142	滨海	头庄九配变	10	400	253.4
17143	滨海	聂庄二配变	10	200	71.52
17144	滨海	八巨王庄五配变	10	200	70.64
17145	滨海	清水河三配变	10	400	189.4
17146	滨海	吉甫六配变	10	200	120.56
17147	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	0
17148	滨海	官庄六配变	10	200	112.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17149	滨海	前案十四配变	10	200	39.24
17150	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	97.06
17151	滨海	冯庄二配变	10	200	57.5
17152	滨海	寿东十配变	10	200	94.38
17153	滨海	后洼七配变	10	400	243.16
17154	滨海	新港十一配变	10	200	52.66
17155	滨海	秉义七配变	10	200	90.98
17156	滨海	邓场二配变（西站）	10	200	93.2
17157	滨海	三埵六配变	10	200	87.88
17158	滨海	房港五配变	10	400	167.84
17159	滨海	三吉六配变	10	200	11.74
17160	滨海	合心一、二组配变	10	200	95
17161	滨海	陈涛六配变	10	200	88.2
17162	滨海	范场十二配变	10	200	68.34
17163	滨海	公玉七配变	10	200	52.12
17164	滨海	八巨七巨九配变	10	200	65.62
17165	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	203.04
17166	滨海	顾庄七配变	10	200	59.2
17167	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	61.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17168	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	89.84
17169	滨海	丰产7号配变	10	400	242.2
17170	滨海	城门八配变1	10	200	22.12
17171	滨海	篆河红军配变	10	200	91.44
17172	滨海	吉甫十二配变	10	400	121.24
17173	滨海	吕港十三配变	10	400	211.44
17174	滨海	泥螺三配变	10	200	112
17175	滨海	三汛七配变	10	200	94.5
17176	滨海	学地七配变	10	400	124.56
17177	滨海	马套十一配变.	10	630	109.242
17178	滨海	套稍六配变	10	200	0
17179	滨海	倪滩九配变	10	200	118.84
17180	滨海	三汛二站	10	200	114.06
17181	滨海	仁前六配变	10	200	44.78
17182	滨海	八巨案东二配变	10	200	44.34
17183	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	55.08
17184	滨海	庆丰八配变	10	200	24.66
17185	滨海	淤尖勾股五配变1	10	200	47.8
17186	滨海	河头四配变	10	200	5.14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17187	滨海	新庄东站	10	200	84.06
17188	滨海	三合七配变	10	200	69.74
17189	滨海	淮中一配变	10	400	203.4
17190	滨海	二吉五配变	10	200	130.24
17191	滨海	陈东五配变	10	200	89.5
17192	滨海	皋滩十一配变	10	200	23.5
17193	滨海	八巨五户七配变	10	200	81.12
17194	滨海	新淮三配变	10	200	45.5
17195	滨海	小尖八配变	10	200	34.8
17196	滨海	河东十二配变	10	200	79.16
17197	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	0
17198	滨海	红旗四配变	10	200	37.72
17199	滨海	公玉八配变	10	200	100.06
17200	滨海	淮东五配变	10	200	93.28
17201	滨海	八巨玉农八配变	10	200	0
17202	滨海	陈涛圩口二配变	10	400	230.96
17203	滨海	马套五配变	10	200	100
17204	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	0
17205	滨海	八巨同兴六配变	10	200	106.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17206	滨海	十八顷十二配变	10	200	64.42
17207	滨海	八巨华新十三配变	10	200	122.7
17208	滨海	振东五配变	10	200	63.38
17209	滨海	淤尖新河二配变	10	400	207.04
17210	滨海	中东一配变	10	200	77.84
17211	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	30.56
17212	滨海	跃进西配变	10	200	52.38
17213	滨海	红星十二配变	10	200	0
17214	滨海	三吉三配变	10	200	92.54
17215	滨海	农科三配变	10	200	126.6
17216	滨海	王庄七配变	10	200	74.88
17217	滨海	八巨案东七配变	10	200	79.44
17218	滨海	树东三站.	10	200	47.92
17219	滨海	仁前九配变	10	200	52.04
17220	滨海	大港十配变	10	400	248.68
17221	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	233.24
17222	滨海	陈场四配变	10	200	93.78
17223	滨海	振东海农配变	10	200	52.34
17224	滨海	范场七配变	10	200	90.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17225	滨海	头庄中配变	10	200	48.8
17226	滨海	后尖六配变	10	200	73
17227	滨海	界牌三站	10	200	139.24
17228	滨海	淤尖十四配变	10	200	78.12
17229	滨海	路南七配变	10	200	92.58
17230	滨海	三顷十一配变	10	200	108.92
17231	滨海	三星六配变	10	200	28.62
17232	滨海	长洼九配变	10	200	45.06
17233	滨海	黄泥八配变	10	400	141.48
17234	滨海	建东五配变	10	200	40.34
17235	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	77.12
17236	滨海	龙尾六配变	10	200	104.94
17237	滨海	八巨前冲三配变	10	200	47.44
17238	滨海	陈涛辛庄三配变	10	200	58.92
17239	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	52
17240	滨海	十八顷十三配变	10	400	260.76
17241	滨海	团洼五配变	10	200	92.74
17242	滨海	板桥南配变	10	400	214.04
17243	滨海	翻身西配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17244	滨海	大港十五配变	10	200	73.16
17245	滨海	朱集西站	10	200	0
17246	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	77.94
17247	滨海	公玉十四配变（公玉六分）	10	200	77.66
17248	滨海	肖庄七配变	10	400	191.72
17249	滨海	七顷一配变	10	200	100.34
17250	滨海	小尖十二配变	10	200	39.28
17251	滨海	滨海港红光九配变	10	200	97.44
17252	滨海	东港十二配变（东港三分）	10	200	40.92
17253	滨海	东兴二2配变	10	200	92.74
17254	滨海	腰庄五配变	10	200	92.44
17255	滨海	蚁灯一配变	10	200	102.24
17256	滨海	大套五配变	10	200	82.12
17257	滨海	一心一配变	10	200	0
17258	滨海	后堆十配变	10	400	173.8
17259	滨海	条龙一站	10	200	121.84
17260	滨海	友联三配变	10	400	269.32
17261	滨海	卫东四配变	10	200	50.28
17262	滨海	荡东五配变	10	200	46.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17263	滨海	前行三配变	10	200	33.22
17264	滨海	南尖九配变	10	200	27.12
17265	滨海	仁前四配变	10	200	108.38
17266	滨海	射北一配变(扶贫)	10	200	45.2
17267	滨海	红纲九配变	10	400	153.8
17268	滨海	汛北五配变	10	200	105.74
17269	滨海	建农十一配变	10	200	88.38
17270	滨海	中山七配变	10	200	108.24
17271	滨海	振东村三配变	10	200	117.96
17272	滨海	环洋三配变	10	200	92.68
17273	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	0
17274	滨海	建民村十二配变	10	200	114.28
17275	滨海	滨淮农场二机队配变	10	200	106.44
17276	滨海	新圩五配变	10	200	29.92
17277	滨海	二坝一配变	10	200	46.44
17278	滨海	果林十一配变	10	200	57.84
17279	滨海	万岗十二配变	10	200	88.74
17280	滨海	建设九配变（建设二分）	10	200	13.42
17281	滨海	安定九配变	10	200	89.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17282	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	87.72
17283	滨海	绿杨六配变	10	400	273.12
17284	滨海	河包五配变	10	200	47.06
17285	滨海	玉龙五配变	10	200	107.58
17286	滨海	场南五配变	10	200	69.3
17287	滨海	红旗十五配变	10	400	103.32
17288	滨海	淮南三配变	10	200	0
17289	滨海	淮东一配变	10	200	85.16
17290	滨海	盘洋十三配变	10	400	238.28
17291	滨海	天场五配变	10	200	55.74
17292	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	110.08
17293	滨海	沙浦一配变	10	400	147.68
17294	滨海	六汪二配变	10	200	97.5
17295	滨海	前进二配变	10	200	72.44
17296	滨海	渔洼八配变	10	200	81.06
17297	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	57.7
17298	滨海	滨淮农场八大队配变	10	200	51.56
17299	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	83
17300	滨海	荡北一配变	10	200	64.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17301	滨海	汛南三配变	10	200	9.5
17302	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	31.46
17303	滨海	长兴二配变	10	400	164.56
17304	滨海	南尖六配变	10	315	137.435
17305	滨海	建民二十一配变（十四配变分）	10	200	129.96
17306	滨海	沿河四配变	10	200	108.38
17307	滨海	马套十五配变	10	200	64.06
17308	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	63.12
17309	滨海	辛荡一配变	10	400	54.24
17310	滨海	滨东三配变	10	200	51.66
17311	滨海	阜坎十配变	10	200	100.06
17312	滨海	三合一配变..	10	200	78.52
17313	滨海	三腰四配变	10	200	51.44
17314	滨海	辛庄七配变	10	200	58.22
17315	滨海	新滩三配变	10	200	0
17316	滨海	刘甫二配变	10	400	211.04
17317	滨海	八滩联心五配变	10	200	0
17318	滨海	舀港四配变	10	200	86.28
17319	滨海	淤尖新河八配变	10	400	125.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17320	滨海	建东三配变	10	200	0
17321	滨海	大众三配变	10	200	98.62
17322	滨海	土山一配变0	10	200	94.94
17323	滨海	徐丹八配变.	10	200	110.78
17324	滨海	卫东五配变	10	200	34.56
17325	滨海	新中四配变	10	400	275.96
17326	滨海	玉龙六配变	10	200	45.56
17327	滨海	古尖二配变	10	200	73.6
17328	滨海	贺君六配变	10	200	77.12
17329	滨海	陆集小街十六配变	10	400	24.68
17330	滨海	许塘四配变	10	200	93.26
17331	滨海	界牌房港三配变	10	400	239.32
17332	滨海	秉义一配变	10	200	95.64
17333	滨海	三埝八配变	10	200	104.24
17334	滨海	小尖五配变	10	200	120.4
17335	滨海	振东夸二一配变	10	200	46.58
17336	滨海	李元四配变	10	200	109.8
17337	滨海	振东村北站配变	10	200	90.84
17338	滨海	圩区三配变	10	200	9.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17339	滨海	吉岗七配变	10	200	66.16
17340	滨海	徐李五配变	10	400	173.32
17341	滨海	安定南站	10	400	180.04
17342	滨海	蒯庄四配变	10	200	35.54
17343	滨海	龙尾四配变	10	200	103.16
17344	滨海	树根套六配变	10	400	202.68
17345	滨海	龙河一配变	10	200	19.16
17346	滨海	振东板桥二配变	10	400	114.48
17347	滨海	南尖三配变	10	200	98.6
17348	滨海	后堆九配变	10	400	217.68
17349	滨海	官滩二配变	10	200	70.16
17350	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	102.54
17351	滨海	八巨华新十四配变	10	200	116.2
17352	滨海	万岗九配变	10	200	105.84
17353	滨海	朱庄电站	10	400	128.76
17354	滨海	前进五配变	10	200	21.88
17355	滨海	顺滩一配变	10	200	45.46
17356	滨海	新兴二配变	10	400	215.16
17357	滨海	陈涛联盟三配变	10	200	37.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17358	滨海	小街六#变	10	200	1
17359	滨海	八份二配变	10	200	43
17360	滨海	夹州七配变	10	200	75.2
17361	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	121.24
17362	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	92.96
17363	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	83.66
17364	滨海	胡舍六配变	10	200	60.38
17365	滨海	西洼一配变	10	200	80.34
17366	滨海	树根套一配变	10	200	107.5
17367	滨海	淤尖勾股二配变	10	200	14.62
17368	滨海	官滩九配变	10	200	104.74
17369	滨海	滨淮东滩五配变	10	200	76.18
17370	滨海	陈东十配变	10	200	57.34
17371	滨海	二渡三配变	10	200	0
17372	滨海	中舍五配变	10	200	44.74
17373	滨海	四份三配变	10	200	34.84
17374	滨海	天盘六配变	10	200	83.34
17375	滨海	郁庄四配变	10	200	78.22
17376	滨海	通榆四十三配变	10	200	21.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17377	滨海	陈涛郭集一组三配变	10	200	86.92
17378	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	0
17379	滨海	蔡桥三层电站	10	400	188.6
17380	滨海	玉辛二配变	10	400	103
17381	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	57.24
17382	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	79.34
17383	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	0
17384	滨海	淤尖东风三配变	10	200	57
17385	滨海	沈舍十配变	10	200	107.8
17386	滨海	龙河三配变	10	200	64.62
17387	滨海	后洼十配变	10	200	67.08
17388	滨海	顾庄二配变	10	200	78.82
17389	滨海	元塘七配变	10	200	50.56
17390	滨海	元塘二配变	10	200	86.84
17391	滨海	辛庄四配变	10	200	41.84
17392	滨海	兴北九配变	10	200	60.74
17393	滨海	獐沟小街四配变	10	200	74.2
17394	滨海	双舍三配变	10	400	86.84
17395	滨海	蒋墩七配变	10	200	111.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17396	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	31.18
17397	滨海	淤尖美垛七配变	10	200	89.88
17398	滨海	老窑一配变	10	200	109.66
17399	滨海	夹州六配变	10	200	56.12
17400	滨海	南海一配变	10	200	79.18
17401	滨海	张圩八配变	10	200	52.98
17402	滨海	小尖一配变	10	200	98.22
17403	滨海	南二层北站	10	200	27.44
17404	滨海	三埝二配变	10	200	99.58
17405	滨海	李庄一配变	10	200	27.94
17406	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	17.28
17407	滨海	严庄一配变	10	200	52
17408	滨海	王滩十配变	10	200	95.72
17409	滨海	树西一配变	10	200	0
17410	滨海	沿河六配变.	10	200	68.84
17411	滨海	振东洋口五配变	10	400	240.08
17412	滨海	新南七配变	10	200	77.66
17413	滨海	界牌竹林一配变	10	400	241.4
17414	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	60.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17415	滨海	二吉二配变	10	200	67.16
17416	滨海	栾庄七配变	10	200	114.24
17417	滨海	二层四配变	10	200	42.66
17418	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	63.82
17419	滨海	王港十一配变	10	400	256.4
17420	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	42.7
17421	滨海	泥螺八配变	10	200	111.44
17422	滨海	鲁庄五配变	10	200	108.34
17423	滨海	蚁灯五配变	10	200	112
17424	滨海	新华一配变	10	200	15.66
17425	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	103.34
17426	滨海	李圩电站	10	200	86.16
17427	滨海	后洼四配变	10	200	59.34
17428	滨海	大尖五配变	10	200	93.2
17429	滨海	良港七配变	10	200	90.42
17430	滨海	滨淮中西一配变	10	400	80.76
17431	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	0
17432	滨海	下旧三配变	10	200	75.38
17433	滨海	二浦十配变	10	200	84.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17434	滨海	青龙三配变	10	200	101.86
17435	滨海	陡沟十一配变	10	200	88.06
17436	滨海	丁庄一配变	10	200	72.46
17437	滨海	坍阳一配变	10	200	82.56
17438	滨海	五汛四汛七配变	10	200	92.84
17439	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	65.84
17440	滨海	建农十二配变（建农二分）	10	200	110.24
17441	滨海	正红二配变	10	200	49.38
17442	滨海	场南八配变	10	200	80.86
17443	滨海	莫湾五配变	10	200	104.42
17444	滨海	三埵四配变	10	200	100.66
17445	滨海	官庄二配变	10	400	161.6
17446	滨海	房港二配变	10	400	212.92
17447	滨海	五巨七配变	10	200	96.12
17448	滨海	长兴五配变	10	200	0
17449	滨海	马套十配变	10	200	74.7
17450	滨海	东进三配变	10	200	77.04
17451	滨海	沈关一配变	10	200	65.7
17452	滨海	坎南友好四配变	10	400	113.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17453	滨海	坍阳二配变	10	200	90.66
17454	滨海	后垛八配变1	10	200	41.38
17455	滨海	八巨七巨七配变	10	200	46.04
17456	滨海	八巨案东五配变	10	400	148.12
17457	滨海	小街四配变	10	200	99.52
17458	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	22.34
17459	滨海	喻滩五配变	10	200	14.3
17460	滨海	陈涛戴滩一配变	10	200	94.2
17461	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	86.94
17462	滨海	胡舍八配变	10	200	46.74
17463	滨海	团结一配变	10	200	112.78
17464	滨海	陈东一站	10	200	0
17465	滨海	八巨街道十四配变	10	400	0
17466	滨海	五汛街道七配变	10	200	86.28
17467	滨海	阜坎二配变	10	200	64.38
17468	滨海	安定五配变	10	200	17.5
17469	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	85.08
17470	滨海	果林四配变1	10	200	111.22
17471	滨海	坎南代庄二配变	10	200	55.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17472	滨海	港浜八配变	10	200	60.12
17473	滨海	二友五配变	10	200	25.74
17474	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	95.96
17475	滨海	坎南陈庄四配变	10	200	100.92
17476	滨海	新华七配变	10	200	94.84
17477	滨海	中南三配变	10	400	188.68
17478	滨海	辛荡十配变	10	200	56.84
17479	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	241.6
17480	滨海	淤尖东风七配变	10	200	95.08
17481	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	83.74
17482	滨海	戴滩三配变	10	200	89.48
17483	滨海	坎南靠河十配变	10	200	70.58
17484	滨海	蒋墩八配变	10	200	100.08
17485	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	230.88
17486	滨海	后埭一配变	10	200	64.2
17487	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	57.7
17488	滨海	陈场二配变	10	200	101.72
17489	滨海	淤尖海防二配变	10	200	105.34
17490	滨海	黄庄五配变	10	200	99.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17491	滨海	张舍八配变	10	200	95.22
17492	滨海	条堆五配变	10	200	103.08
17493	滨海	秦桥十四配变	10	200	66.38
17494	滨海	张舍六配变	10	200	88.84
17495	滨海	顾庄一配变	10	200	48.84
17496	滨海	李庄二站	10	200	84.88
17497	滨海	唐河七配变	10	200	83.98
17498	滨海	滨海港东尖二配变	10	200	33.74
17499	滨海	海峰五配变	10	200	60.52
17500	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	35.66
17501	滨海	三洼十二配变	10	200	108.12
17502	滨海	前程三配变	10	200	49.16
17503	滨海	群兴三配变	10	200	0
17504	滨海	粮西二配变	10	200	56.84
17505	滨海	合成三配变	10	200	94.38
17506	滨海	獐沟小街八配变	10	400	0
17507	滨海	汛北六配变	10	200	71.94
17508	滨海	淤尖闸北八配变	10	200	103.96
17509	滨海	齐心村一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17510	滨海	头庄东配变	10	200	68.88
17511	滨海	团洼四配变	10	200	100.06
17512	滨海	下旧十配变	10	200	75.94
17513	滨海	三埝五配变	10	200	29.44
17514	滨海	丁庄六配变	10	200	91.22
17515	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	93.58
17516	滨海	小关十配变大套	10	200	90.5
17517	滨海	胡舍四配变1	10	200	43.56
17518	滨海	淤尖东风一配变	10	200	72.36
17519	滨海	硝场一配变	10	200	43.62
17520	滨海	横沟七配变	10	200	44.62
17521	滨海	陈老三配变	10	200	58.12
17522	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	48.06
17523	滨海	肖庄一配变	10	400	215.44
17524	滨海	徐墩四配变	10	400	117.88
17525	滨海	南尖十三配变	10	200	54.88
17526	滨海	八巨前案十二配变	10	200	75.42
17527	滨海	滨淮滨农三配变	10	200	102.38
17528	滨海	大坝一配变	10	200	75.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17529	滨海	篆河三配变	10	200	7.04
17530	滨海	华林三配变	10	200	0
17531	滨海	中山三配变	10	200	111.54
17532	滨海	八巨华新九配变	10	200	0
17533	滨海	路南四配变	10	200	106.12
17534	滨海	荡北二配变	10	200	55.04
17535	滨海	顾庄四配变	10	400	236.56
17536	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	82.08
17537	滨海	沿河七配变	10	200	67.78
17538	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	0
17539	滨海	大西四配变	10	200	63.38
17540	滨海	糜滩一配变	10	200	122.8
17541	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	93.2
17542	滨海	官庄四配变	10	200	116.72
17543	滨海	八巨玉农四配变	10	200	133.52
17544	滨海	路建五配变	10	200	95.74
17545	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	257
17546	滨海	三姓十配变	10	200	112.88
17547	滨海	新胜一配变	10	200	132.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17548	滨海	蒋渡王港配变	10	200	0
17549	滨海	路南十三配变	10	200	82.64
17550	滨海	天沟十配变	10	200	98.06
17551	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	0
17552	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	93.06
17553	滨海	陈涛长红一站	10	200	31.56
17554	滨海	秦桥十五配变	10	200	81.62
17555	滨海	新岭二配变	10	200	46.3
17556	滨海	利众一配变	10	200	107.5
17557	滨海	仁前一配变	10	200	99.44
17558	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	52.22
17559	滨海	安定八配变	10	200	74
17560	滨海	大港二配变	10	400	192.6
17561	滨海	大西东站	10	200	61.08
17562	滨海	前程一配变	10	200	75.38
17563	滨海	汛北七配变	10	200	18.66
17564	滨海	马套一配变	10	200	81.36
17565	滨海	中心三组配变	10	200	77.16
17566	滨海	吕港十六配变	10	200	118.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17567	滨海	李圩四配变	10	200	5.72
17568	滨海	振东东圩二配变	10	200	24.56
17569	滨海	王港十二配变	10	400	80.08
17570	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	180.16
17571	滨海	官滩眯洋2	10	200	92.44
17572	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	65.5
17573	滨海	仇旺六配变	10	200	26.12
17574	滨海	万岗十四配变	10	200	85.62
17575	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	219.56
17576	滨海	港滨五配变	10	200	77.3
17577	滨海	十顷五配变	10	200	126.98
17578	滨海	四汛九配变	10	200	117.44
17579	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	64.06
17580	滨海	岭山六配变	10	200	0
17581	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	85.62
17582	滨海	七巨八配变	10	200	87.74
17583	滨海	宋尖六配变	10	400	173.84
17584	滨海	旧河四配变	10	200	96.1
17585	滨海	小滩三配变	10	200	77.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17586	滨海	中心河北站	10	200	98.54
17587	滨海	头层一配变	10	400	226.2
17588	滨海	一心二配变	10	200	101.68
17589	滨海	新街二配变	10	200	56.66
17590	滨海	顾舍六配变	10	200	132.74
17591	滨海	有余二配变	10	200	78.38
17592	滨海	老堆东配变	10	200	89.16
17593	滨海	朱集八配变	10	400	76.24
17594	滨海	贺君四配变	10	200	62.66
17595	滨海	于庄七配变	10	200	64.84
17596	滨海	大套十五配变	10	200	94.06
17597	滨海	陈场东	10	200	0
17598	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	85.46
17599	滨海	王圩5.6组配变	10	200	9.8
17600	滨海	旧河十二配变	10	200	105.84
17601	滨海	荡东十一配变	10	200	15.7
17602	滨海	坎北兴北四配变	10	200	94.36
17603	滨海	滨兴东配变	10	200	83.56
17604	滨海	张圩五配变	10	200	128.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17605	滨海	界港十二配变	10	200	69.5
17606	滨海	浦北五配变	10	400	165.72
17607	滨海	栾庄五配变	10	200	121.16
17608	滨海	东兴八配变	10	200	0
17609	滨海	条河七配变	10	200	0
17610	滨海	李元五配变	10	200	115.5
17611	滨海	中山八配变	10	200	108.96
17612	滨海	大滩六配变	10	200	53.74
17613	滨海	玉华十七配变	10	400	219.48
17614	滨海	南庄东水水厂配变	10	200	66.56
17615	滨海	五七一配变	10	200	32
17616	滨海	后垛四配变	10	200	64.42
17617	滨海	一心四配变	10	200	0
17618	滨海	益礼八配变	10	400	197.12
17619	滨海	二友一配变	10	200	85.96
17620	滨海	新坝三配变更换	10	200	94.7
17621	滨海	下旧六台片	10	200	113.04
17622	滨海	通榆干东五配变	10	200	81.12
17623	滨海	大份二配变	10	200	45.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17624	滨海	万岗十九配变	10	200	93.06
17625	滨海	陈严四配变	10	200	0
17626	滨海	冯庄四配变	10	200	59
17627	滨海	陆集东兴三配变	10	400	154.68
17628	滨海	树海二配变	10	200	46.16
17629	滨海	八巨永余十三配变	10	200	83.54
17630	滨海	青龙四配变	10	200	22.02
17631	滨海	琶头四配变	10	200	80.38
17632	滨海	汛南七配变	10	200	70.92
17633	滨海	前港东配变	10	200	7.88
17634	滨海	徐墩三配变	10	200	57.92
17635	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	42.34
17636	滨海	条巨二配变变压器	10	200	53.28
17637	滨海	五丈河西配变	10	200	88.08
17638	滨海	双河四配变	10	200	142.4
17639	滨海	南尖十二配变	10	200	34.72
17640	滨海	杨河电站	10	200	106.68
17641	滨海	陈圩兴龙	10	200	53.92
17642	滨海	岔河四配变	10	200	58.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17643	滨海	后港一配变	10	200	57
17644	滨海	闸口二配变	10	200	0
17645	滨海	东港四配变	10	200	110.3
17646	滨海	海峰四配变	10	400	178.16
17647	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	111.54
17648	滨海	射北四配变	10	200	88.5
17649	滨海	七层二配变	10	200	14.34
17650	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	76.8
17651	滨海	唐河一配变2#变	10	200	45.84
17652	滨海	红卫二配变	10	200	21.46
17653	滨海	后堆四配变	10	200	20.66
17654	滨海	五丁二配变	10	400	174.24
17655	滨海	栾滩三配变	10	200	113.3
17656	滨海	红纲三配变	10	200	116.26
17657	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	0
17658	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	5.84
17659	滨海	良港二配变	10	200	13.2
17660	滨海	中心河南站	10	200	110.96
17661	滨海	浦西新西站	10	200	38.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17662	滨海	天盘五配变	10	200	57.88
17663	滨海	官庄九配变	10	400	80.76
17664	滨海	土山四配变	10	400	185.88
17665	滨海	堆南一配变	10	200	35.2
17666	滨海	七里七配变	10	200	0.3
17667	滨海	头巨九配变	10	400	9.08
17668	滨海	万岗十六配变	10	200	120.84
17669	滨海	南渠电站配变	10	400	245.76
17670	滨海	荡东一配变	10	200	79.72
17671	滨海	三姓四配变	10	200	121.2
17672	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	37.56
17673	滨海	滨淮双河三配变	10	200	51.08
17674	滨海	条洋三配变	10	200	79.14
17675	滨海	坍北一配变	10	200	39.12
17676	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	20.22
17677	滨海	朱于三配变.	10	200	36.16
17678	滨海	树东三配变	10	200	0
17679	滨海	淤尖三港二配变	10	200	24.6
17680	滨海	伏河五配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17681	滨海	射北东站	10	200	66.34
17682	滨海	良港六配变	10	200	0
17683	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	0
17684	滨海	科技一配变	10	200	67.46
17685	滨海	新中二配变	10	200	45.58
17686	滨海	栾庄一配变	10	200	97.66
17687	滨海	陈坍十配变	10	200	0
17688	滨海	滨海港红卫八配变	10	200	32.34
17689	滨海	坎南三尖四配变	10	200	37.66
17690	滨海	绿杨九配变	10	200	71.28
17691	滨海	闸口八配变	10	200	98.5
17692	滨海	新港七配变	10	200	19
17693	滨海	东港电站	10	200	109
17694	滨海	长兴四配变	10	200	131.5
17695	滨海	干东六配变	10	200	54.62
17696	滨海	建农十三配变（建农四分）	10	200	74.92
17697	滨海	中心六组配变	10	200	20.62
17698	滨海	沙浦二配变	10	200	12.3
17699	滨海	陈老二配变	10	200	92.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17700	滨海	西沙三配变	10	200	43.34
17701	滨海	马套六配变	10	200	56.16
17702	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	0
17703	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	97.58
17704	滨海	三吉一配变	10	200	67.88
17705	滨海	滨淮建农二配变	10	200	97.38
17706	滨海	八巨界河一配变	10	400	193.56
17707	滨海	舀港九配变	10	200	18.62
17708	滨海	中心河六配变	10	200	109.34
17709	滨海	虹桥六配变	10	400	102.36
17710	滨海	群兴十一配变	10	200	20.92
17711	滨海	玉华六配变	10	200	82.2
17712	滨海	栾庄六配变	10	200	101.44
17713	滨海	南尖一配变	10	200	0
17714	滨海	七层一配变	10	200	39.88
17715	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	267.24
17716	滨海	五千一配变	10	200	26.24
17717	滨海	建民二十九配变（建民十四分）	10	200	41.42
17718	滨海	沿河三配变	10	200	87.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17719	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	73.3
17720	滨海	洼滩九配变	10	200	53.26
17721	滨海	滨射三配变	10	200	113.24
17722	滨海	元塘一配变	10	200	86.44
17723	滨海	长洼二配变	10	400	259.28
17724	滨海	科技三配变	10	400	76.76
17725	滨海	丰产1#配变	10	200	107.82
17726	滨海	通济十配变	10	200	50.08
17727	滨海	张湾一配变	10	200	27.08
17728	滨海	淤尖十五配变	10	400	81.72
17729	滨海	北坍二配变	10	200	42.56
17730	滨海	滨海港东尖五配变	10	200	38.5
17731	滨海	坍西三配变	10	200	68.28
17732	滨海	三元二配变	10	200	70.84
17733	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	0
17734	滨海	树根套四配变	10	200	78.06
17735	滨海	东滩(村)一配变	10	200	0
17736	滨海	港浜四配变	10	200	128.24
17737	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	127.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17738	滨海	皋滩十五配变	10	400	76
17739	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	127.28
17740	滨海	群兴四配变	10	200	64.44
17741	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	0
17742	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	117.3
17743	滨海	双龙四配变	10	200	26.3
17744	滨海	渠南北站	10	315	0
17745	滨海	三星二配变	10	200	26.58
17746	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	87.72
17747	滨海	建民十五配变	10	200	93.62
17748	滨海	坎南浦北一配变	10	200	72.06
17749	滨海	下舍村一配变	10	200	30.58
17750	滨海	界山一配变	10	200	54.08
17751	滨海	齐心九配变.	10	400	187.24
17752	滨海	辛庄五配变	10	200	0
17753	滨海	十顷七配变	10	200	111.48
17754	滨海	篆河正兵	10	200	74.56
17755	滨海	双河七配变	10	200	71.24
17756	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	211.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17757	滨海	泥螺北站配变	10	200	0
17758	滨海	陈涛条洋一配变	10	200	44.42
17759	滨海	蟠水三配变	10	200	88.62
17760	滨海	唐河一配变	10	200	89.18
17761	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	266.56
17762	滨海	后尖七配变1	10	200	47.34
17763	滨海	八巨前案七配变	10	200	135.68
17764	滨海	朱集七配变	10	400	151.76
17765	滨海	黄泥二配变	10	400	143.32
17766	滨海	洋口三配变	10	200	0
17767	滨海	四坝六配变	10	400	177.92
17768	滨海	新中一配变	10	200	102.48
17769	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	75.38
17770	滨海	王圩三、四组配变	10	200	50.42
17771	滨海	丰舍二配变.	10	200	44
17772	滨海	丁庄七配变	10	200	89.94
17773	滨海	蒋墩四配变	10	200	0
17774	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	0
17775	滨海	振东二罾三配变	10	200	15.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17776	滨海	振东丰产六号配变	10	200	18.68
17777	滨海	青龙五配变	10	200	85.96
17778	滨海	二渡五配变	10	200	75.96
17779	滨海	坎南浦北六配变	10	200	16.16
17780	滨海	中舍（村）三配变	10	200	118.7
17781	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	235
17782	滨海	滨淮街道六配变	10	400	147.32
17783	滨海	陈涛二配变	10	200	64.28
17784	滨海	滨淮东港二配变	10	200	18.5
17785	滨海	新庄七配变	10	200	109
17786	滨海	陈老四配变	10	200	42.56
17787	滨海	路南二配变	10	200	90.96
17788	滨海	仁前二配变	10	400	229.36
17789	滨海	大西东站二配变	10	400	280.12
17790	滨海	双河二配变	10	200	42
17791	滨海	龙兴四配变	10	200	35.8
17792	滨海	沈关八配变	10	200	77.92
17793	滨海	条淮二配变	10	200	0
17794	滨海	淤尖新河八号变	10	200	29.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17795	滨海	陈严西站	10	200	107.14
17796	滨海	小尖七配变	10	200	37.62
17797	滨海	三洼五配变	10	200	110.88
17798	滨海	陈涛戴滩九配变	10	200	88.92
17799	滨海	三份二配变	10	200	32.66
17800	滨海	三份四配变	10	400	240.92
17801	滨海	四渡七配变2	10	200	9.5
17802	滨海	四渡八配变1	10	200	64.12
17803	滨海	八巨新华三配变	10	200	85.76
17804	滨海	三腰七配变	10	200	25.62
17805	滨海	范场北站	10	200	83.68
17806	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	270.44
17807	滨海	横沟十配变	10	200	72.72
17808	滨海	滨海港红星三配变	10	400	43.32
17809	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	31.66
17810	滨海	河东六配变	10	200	104.94
17811	滨海	张圩六配变(二组)	10	200	119.38
17812	滨海	大港十二配变	10	400	254.32
17813	滨海	条河六配变	10	200	25.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17814	滨海	滨淮树西五配变	10	200	0
17815	滨海	三吉二配变	10	200	3.34
17816	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	183.4
17817	滨海	沿河七配变.	10	200	109.08
17818	滨海	五层五台片	10	200	51.78
17819	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	231.56
17820	滨海	李元八配变	10	200	105.54
17821	滨海	五丁四配变	10	400	114.68
17822	滨海	周舍五配变	10	200	65.84
17823	滨海	清河十配变	10	200	0
17824	滨海	冲南二配变	10	200	95.72
17825	滨海	淤尖岳堆五配变	10	200	63.38
17826	滨海	八巨永余十配变	10	200	90.8
17827	滨海	复河陈东	10	200	86.22
17828	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	32.24
17829	滨海	前行四配变	10	200	137.62
17830	滨海	红纲十配变	10	200	65.46
17831	滨海	盘洋四配变	10	200	121.3
17832	滨海	南庄四七组配变	10	200	54.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17833	滨海	中东二配变	10	200	108.16
17834	滨海	建农一斗电站	10	200	31.16
17835	滨海	南湾六配变	10	200	55.92
17836	滨海	屋基三配变	10	200	76.34
17837	滨海	干河西配变	10	200	83.24
17838	滨海	张圩十二组	10	200	89.02
17839	滨海	于庄四配变	10	200	101.66
17840	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	81.06
17841	滨海	东尖四配变	10	200	0
17842	滨海	坍西一配变	10	200	20.24
17843	滨海	玉民三配变	10	200	80.54
17844	滨海	陈涛圩口三配变	10	200	25.12
17845	滨海	辛庄一配变	10	200	111.62
17846	滨海	倪滩七配变	10	200	46.28
17847	滨海	南海五配变	10	200	72.3
17848	滨海	陈铸昧洋七配变	10	200	98.3
17849	滨海	官滩农业二配变	10	200	107.22
17850	滨海	吉垛中配变	10	400	207.48
17851	滨海	喻滩三配变	10	200	46.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17852	滨海	华庄东站1	10	200	101.7
17853	滨海	汛东三配变	10	200	50.96
17854	滨海	仁前三配变	10	200	118.48
17855	滨海	刘庄一站打水	10	400	255.4
17856	滨海	东兴五配变	10	200	0
17857	滨海	四坝四配变	10	400	173.76
17858	滨海	三洪十一配变	10	200	22.5
17859	滨海	河东北站配变	10	200	28.8
17860	滨海	崔庄四配变	10	200	61.5
17861	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	98.34
17862	滨海	张圩南站	10	200	66.84
17863	滨海	玉华一配变	10	400	245.16
17864	滨海	王舍照明	10	315	139.576
17865	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	255.76
17866	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	14.12
17867	滨海	硝场七配变	10	200	17.88
17868	滨海	五巨三配变	10	200	72.12
17869	滨海	官滩桥南	10	200	123.18
17870	滨海	崔庄五配变	10	200	70.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17871	滨海	新圩六配变	10	200	73.48
17872	滨海	陈圩兴北配变	10	200	100.38
17873	滨海	渠南三配变	10	200	57.3
17874	滨海	界牌陆集五配变	10	200	124.36
17875	滨海	东玉一配变	10	200	60.84
17876	滨海	八巨同兴八配变	10	200	73.08
17877	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	89.22
17878	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	44.36
17879	滨海	栾滩北站	10	200	49.92
17880	滨海	后庄一配变	10	200	37.14
17881	滨海	荡北六配变	10	200	29.7
17882	滨海	交管所配变	10	200	0
17883	滨海	汛河五配变	10	200	81.16
17884	滨海	滨淮滨农村二配变	10	200	134.94
17885	滨海	三庄五配变	10	200	100.02
17886	滨海	天盘十二配变	10	200	110.08
17887	滨海	条淮五配变	10	200	95.62
17888	滨海	陈涛李墩一配变	10	200	83.58
17889	滨海	滨淮建二七配变（滨淮）	10	200	5.86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17890	滨海	胡集四配变	10	400	161.4
17891	滨海	后港三配变	10	200	0
17892	滨海	建北一配变	10	200	46.86
17893	滨海	中东三配变	10	200	18.26
17894	滨海	陈涛七顷三配变	10	200	57.34
17895	滨海	蔡庄四配变	10	400	160.24
17896	滨海	三份五配变	10	400	187.04
17897	滨海	后垛六配变	10	200	107.98
17898	滨海	滨兴南配变	10	200	72.96
17899	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	0
17900	滨海	三腰八配变	10	200	40.12
17901	滨海	吉岗五配变天场	10	200	29.34
17902	滨海	淮中五配变	10	200	9.72
17903	滨海	大港五配变	10	200	11.62
17904	滨海	蒋墩三配变	10	400	218.76
17905	滨海	木楼西配变	10	200	7.74
17906	滨海	天场六配变	10	400	0
17907	滨海	三截沟六配变	10	200	65.46
17908	滨海	八巨王庄电站	10	200	104.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17909	滨海	五巨十七配变	10	400	191.24
17910	滨海	冲南三配变	10	200	38.16
17911	滨海	八巨玉民五配变	10	200	25.78
17912	滨海	郁庄七配变	10	200	102.38
17913	滨海	栾庄三配变	10	200	106.66
17914	滨海	益礼三配变	10	400	221.48
17915	滨海	陈老五配变.	10	200	47.36
17916	滨海	条巨四配变	10	400	192.76
17917	滨海	李元三配变	10	200	16.74
17918	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	244.88
17919	滨海	大众一配变	10	400	236.64
17920	滨海	秉义六配变	10	200	73.22
17921	滨海	树东六配变	10	200	76.28
17922	滨海	刘庄二站打水	10	200	60.18
17923	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	87.38
17924	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	23.22
17925	滨海	元塘九配变	10	400	216.92
17926	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	36.6
17927	滨海	十顷一配变	10	200	81.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17928	滨海	寿东四配变	10	400	221.32
17929	滨海	聂庄八配变	10	200	31.62
17930	滨海	圈野六组配变	10	400	197.6
17931	滨海	粮西六配变	10	200	46.34
17932	滨海	十八顷五配变	10	200	25.58
17933	滨海	獐沟小街五配变	10	315	128.583
17934	滨海	洼滩七配变	10	200	31.38
17935	滨海	后舍一配变	10	200	38.52
17936	滨海	三巨三配变	10	200	80.92
17937	滨海	秦桥五配变	10	200	87.5
17938	滨海	中山变光伏配变	10	200	156.04
17939	滨海	张圩十配变	10	400	208.84
17940	滨海	玉龙二配变	10	200	92.12
17941	滨海	蚁灯四配变	10	200	12.16
17942	滨海	大滩四配变	10	200	90.88
17943	滨海	通榆桥南二配变	10	200	86.24
17944	滨海	泥螺九配变	10	200	94.5
17945	滨海	八巨条黄三配变	10	200	22.56
17946	滨海	朱于四配变	10	200	91.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17947	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	91.38
17948	滨海	杨庄三配变	10	200	86
17949	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	0
17950	滨海	兴龙三配变	10	200	107.12
17951	滨海	陈严东站2	10	200	66.2
17952	滨海	沈关二配变	10	200	89.64
17953	滨海	八巨王庄八配变	10	200	9.34
17954	滨海	吉甫一配变	10	400	181.4
17955	滨海	荡东六配变	10	200	29.88
17956	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	61.06
17957	滨海	坎南糜滩三配变	10	200	70.7
17958	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	81.38
17959	滨海	许塘一配变	10	200	96.08
17960	滨海	八巨王庄二配变	10	200	69.78
17961	滨海	吉岗八配变.	10	200	0
17962	滨海	坎南桃李电站	10	200	47.36
17963	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	94.24
17964	滨海	陈涛五层十配变	10	200	0
17965	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	230.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17966	滨海	干东三配变	10	200	68.54
17967	滨海	过天舟中配变	10	200	22.7
17968	滨海	木楼五配变	10	200	0
17969	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	94.84
17970	滨海	昧阳四配变	10	200	52.3
17971	滨海	淮中二配变单相变	10	200	62.16
17972	滨海	坎南浦西七配变	10	200	0
17973	滨海	舀港三配变	10	200	59.68
17974	滨海	樊集五配变	10	400	109.68
17975	滨海	东港五配变配变	10	200	129.8
17976	滨海	天场秉义四配变	10	200	41.58
17977	滨海	坎南南二层四配变	10	400	110.56
17978	滨海	建民二十二配变（建民九分）	10	200	124.24
17979	滨海	李圩西站	10	200	34.06
17980	滨海	大滩一配变	10	200	86.74
17981	滨海	界港八配变	10	200	12.78
17982	滨海	八巨西冲五配变	10	200	69.58
17983	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	132.76
17984	滨海	吉甫八配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17985	滨海	二洪一配变	10	200	0
17986	滨海	坎南戴庄三配变	10	400	197.28
17987	滨海	团洼七配变配变	10	200	75.24
17988	滨海	陈李五配变（新）	10	200	36
17989	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	59.2
17990	滨海	秉义三配变	10	200	51.3
17991	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	151.28
17992	滨海	扁担港电站配变	10	200	0
17993	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	0
17994	滨海	后垛三配变	10	200	51.7
17995	滨海	前案一配变	10	200	88.94
17996	滨海	滨淮双河六配变	10	200	39.42
17997	滨海	通榆五配变	10	200	0
17998	滨海	中心河中站	10	200	51.28
17999	滨海	三汛一配变	10	200	107.62
18000	滨海	蔡庄五配变	10	200	73.54
18001	滨海	秦桥十三配变	10	200	56.98
18002	滨海	新庄三配变	10	200	67.56
18003	滨海	界牌二坝四配变	10	200	81.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18004	滨海	李元一台片	10	200	103.16
18005	滨海	莫湾八配变	10	200	106.74
18006	滨海	八巨界河三配变	10	400	232.2
18007	滨海	陈涛五层四配变	10	200	44.7
18008	滨海	坎南红旗二配变	10	400	49.8
18009	滨海	八层十配变	10	400	179.48
18010	滨海	八巨前案十九配变	10	200	72.84
18011	滨海	沈舍七配变.	10	200	102.66
18012	滨海	寿东九配变	10	200	35.22
18013	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	176.16
18014	滨海	有余五配变	10	400	174.92
18015	滨海	港浜三配变	10	200	84.96
18016	滨海	胡集一配变	10	200	91.44
18017	滨海	八巨永余三配变	10	200	48.84
18018	滨海	通榆三十六配变	10	200	25.3
18019	滨海	玉丰十三配变	10	200	43.34
18020	滨海	崔庄六配变	10	200	72.74
18021	滨海	埭东五配变	10	200	65.2
18022	滨海	陡沟六配变	10	200	105.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18023	滨海	鲁庄南站	10	200	128.7
18024	滨海	徐丹一配变	10	200	1.74
18025	滨海	朱舍五配变	10	200	24.88
18026	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	88.12
18027	滨海	红光八配变	10	200	28.74
18028	滨海	城门四配变	10	200	0
18029	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	84.62
18030	滨海	滨淮条淮六配变	10	200	75.88
18031	滨海	肖庄九配变	10	400	162.36
18032	滨海	红光七配变	10	200	44.04
18033	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	78.08
18034	滨海	板桥四组一配变	10	400	105.92
18035	滨海	贺君五配变	10	200	38.72
18036	滨海	坎南三庄四配变	10	200	75.7
18037	滨海	港滨七配变	10	200	125.62
18038	滨海	正红一配变	10	200	85.62
18039	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	93.42
18040	滨海	大港四配变	10	400	12.88
18041	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	84.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18042	滨海	万岗六配变	10	200	64.12
18043	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	47.34
18044	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	63.46
18045	滨海	条巨五配变	10	200	84.88
18046	滨海	头庄北配变	10	200	79.2
18047	滨海	红卫六配变	10	200	99.24
18048	滨海	陈老三配变1#变	10	200	125.56
18049	滨海	界牌条巨一配变	10	200	49.06
18050	滨海	中舍八配变（中舍三分）	10	200	94.08
18051	滨海	长兴一配变	10	200	27.34
18052	滨海	东进七配变	10	200	101.74
18053	滨海	下旧十一配变	10	200	93.38
18054	滨海	倪滩四配变	10	200	125.84
18055	滨海	二吉三配变	10	200	70.16
18056	滨海	淤尖三配变	10	200	92.88
18057	滨海	后垛十配变	10	200	2.12
18058	滨海	长法四配变	10	200	0
18059	滨海	肖庄十配变	10	400	142.6
18060	滨海	新垦水厂	10	400	238.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18061	滨海	路南八配变	10	200	71.54
18062	滨海	振东干河西站配变	10	200	100.16
18063	滨海	干东二配变	10	200	86.3
18064	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	225.56
18065	滨海	兴北七配变	10	200	71.44
18066	滨海	滨射五配变	10	200	68.72
18067	滨海	渠东二配变	10	200	91.94
18068	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	73.72
18069	滨海	七层四配变	10	200	83
18070	滨海	二吉十配变	10	200	127.46
18071	滨海	徐丹五配变	10	200	87.88
18072	滨海	圩区一配变	10	200	70.44
18073	滨海	吕滩八配变	10	400	139.88
18074	滨海	后垛九配变	10	200	59.42
18075	滨海	张圩二配变（十一组）	10	200	102.18
18076	滨海	沿河一配变.	10	200	50.92
18077	滨海	群兴二配变	10	200	19.22
18078	滨海	益礼七配变	10	200	22.12
18079	滨海	西沙七配变	10	200	70.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18080	滨海	沈关西站	10	200	51.58
18081	滨海	陈涛李墩二配变	10	200	49.58
18082	滨海	建民二十八配变（建民十分）	10	200	107.46
18083	滨海	周舍六配变	10	200	56.42
18084	滨海	树东一站	10	200	67.2
18085	滨海	坎南南二层一配变	10	200	39.66
18086	滨海	王舍二配变	10	200	92.28
18087	滨海	八巨玉民十配变	10	200	104.5
18088	滨海	八巨条黄六配变	10	400	178.6
18089	滨海	五汛六配变	10	200	30.88
18090	滨海	港浜六配变	10	200	88.3
18091	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	241.6
18092	滨海	下舍六配变	10	200	87.62
18093	滨海	八巨永余十二配变	10	400	281.36
18094	滨海	龙港一配变	10	200	94.02
18095	滨海	前程四配变1	10	200	83.74
18096	滨海	树东五配变1	10	200	100.66
18097	滨海	振东东圩中配变	10	200	83.56
18098	滨海	路建一组配变	10	200	32.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18099	滨海	条堆二配变	10	400	76.84
18100	滨海	顾舍二站	10	200	78.56
18101	滨海	丁滩四配变	10	200	1.12
18102	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	0
18103	滨海	三份三配变	10	200	69.24
18104	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	80.62
18105	滨海	陈严三配变	10	200	62.74
18106	滨海	莫湾一配变	10	200	0
18107	滨海	射北二配变（农改）	10	400	211.76
18108	滨海	六塘四配变	10	200	41.74
18109	滨海	红纲四配变	10	200	105.38
18110	滨海	樊集临淮二配变	10	200	31.72
18111	滨海	胡集五配变	10	400	213.88
18112	滨海	场南七配变	10	200	103.7
18113	滨海	路南三配变	10	200	91.12
18114	滨海	吕滩二配变	10	400	213.32
18115	滨海	朱集十二配变	10	200	9.66
18116	滨海	李元六配变	10	200	80.42
18117	滨海	新增永余九配变	10	200	23.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18118	滨海	树西七配变	10	200	7.42
18119	滨海	建二（村）三配变	10	200	0
18120	滨海	三层二配变	10	200	28.14
18121	滨海	友联二配变	10	200	59.12
18122	滨海	兴北五配变	10	200	81.6
18123	滨海	清河四配变1	10	200	0
18124	滨海	七层八配变	10	200	32.34
18125	滨海	汛东二配变(中站)	10	200	39.5
18126	滨海	天场九配变	10	200	33.94
18127	滨海	路建三配变	10	200	97.92
18128	滨海	陈涛丁庄二配变	10	200	89.3
18129	滨海	徐墩东站1	10	200	6.96
18130	滨海	老滩三配变	10	200	73.96
18131	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	129.76
18132	滨海	头层四配变	10	200	68.74
18133	滨海	四份六配变	10	200	84.46
18134	滨海	洋口二组配变	10	200	71.34
18135	滨海	八巨新华五配变	10	200	61.78
18136	滨海	横沟二配变	10	200	42.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18137	滨海	滨淮双河十配变	10	400	224.4
18138	滨海	陈岳四配变	10	200	76.54
18139	滨海	寿东一配变1	10	200	75.5
18140	滨海	二坎二配变	10	400	0
18141	滨海	滨淮双河五配变	10	200	60.06
18142	滨海	陈涛二友四配变	10	200	87.12
18143	滨海	滨东一组配变	10	200	97.98
18144	滨海	翻身一配变	10	200	90.3
18145	滨海	圈野北配变	10	200	81.5
18146	滨海	复兴六配变	10	400	64.84
18147	滨海	坍东三配变	10	200	121.6
18148	滨海	八巨前冲二配变	10	200	35.92
18149	滨海	粮西五配变	10	200	21.94
18150	滨海	小尖三配变	10	200	39.5
18151	滨海	条洋七配变1	10	200	122.38
18152	滨海	坎南浦西一配变	10	400	248.92
18153	滨海	天沟七配变	10	200	92.92
18154	滨海	东滩六配变	10	200	76.38
18155	滨海	朱集北站.	10	200	52.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18156	滨海	圈野二配变	10	200	69.38
18157	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	83.38
18158	滨海	友联四配变	10	200	85.88
18159	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	68.92
18160	滨海	沈舍十一配变	10	200	77.78
18161	滨海	仇旺七配变	10	200	92.24
18162	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	116.96
18163	滨海	十顷四配变	10	200	107.64
18164	滨海	淮西一配变变压器	10	200	6
18165	滨海	袁庄一配变	10	200	51.82
18166	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	24.5
18167	滨海	苏南八配变	10	200	85.58
18168	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	118.04
18169	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	41.92
18170	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	50.38
18171	滨海	竹林三配变	10	400	173.48
18172	滨海	天沟八配变	10	200	79.2
18173	滨海	场南二配变	10	200	78.48
18174	滨海	果林十五配变	10	200	74.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18175	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	105.08
18176	滨海	坎北夹河一配变	10	400	217.56
18177	滨海	许家圩六配变	10	400	243.08
18178	滨海	庆丰一配变	10	200	95.6
18179	滨海	南二层五配变	10	200	45.84
18180	滨海	复兴三配变	10	200	10.2
18181	滨海	利众四配变	10	400	270.96
18182	滨海	团荡十配变	10	200	0
18183	滨海	陈坍十一配变	10	315	125.496
18184	滨海	建民十七配变	10	200	17.72
18185	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	65.9
18186	滨海	肖庄十一配变	10	200	100.68
18187	滨海	八巨王庄六配变	10	200	61.28
18188	滨海	淤尖新河十配变	10	200	36.94
18189	滨海	木楼东配变	10	200	41.84
18190	滨海	陡沟一配变	10	200	98
18191	滨海	清河八配变	10	400	0
18192	滨海	干河北站配变	10	200	33.66
18193	滨海	滨射二配变	10	200	77.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18194	滨海	三顷八配变	10	200	94.5
18195	滨海	坎南浦北四配变	10	200	48.84
18196	滨海	玉北四配变	10	200	81.74
18197	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	119.52
18198	滨海	青龙一配变	10	200	9.94
18199	滨海	孟舍十五配变	10	200	0
18200	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	216.08
18201	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	68.84
18202	滨海	后庄六配变	10	200	78.38
18203	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	29
18204	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	104.12
18205	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	63.92
18206	滨海	前案十一配变	10	200	78.44
18207	滨海	八巨合成八配变	10	200	45.12
18208	滨海	红卫七配变	10	200	57.92
18209	滨海	闸口六配变	10	200	0
18210	滨海	王港九配变	10	200	77.24
18211	滨海	岔河二配变	10	200	128.62
18212	滨海	三坝三配变	10	200	73.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18213	滨海	夸二南站	10	200	20.74
18214	滨海	四渡六配变	10	200	49.66
18215	滨海	王港五配变.	10	400	243.6
18216	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	88.62
18217	滨海	蒋渡射北	10	400	157.44
18218	滨海	长法六配变	10	200	94.34
18219	滨海	汇川六配变	10	200	46.5
18220	滨海	八巨王庄一配变	10	400	228.64
18221	滨海	条堆四配变	10	400	189.938
18222	滨海	大滩三配变	10	200	90.74
18223	滨海	徐圩四配变	10	200	9.48
18224	滨海	苏南三配变	10	200	64.5
18225	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	85.58
18226	滨海	清河六配变	10	200	0
18227	滨海	丁庄五配变	10	200	93.58
18228	滨海	蒋墩二配变	10	400	180.32
18229	滨海	大滩五配变	10	200	21.66
18230	滨海	四巨三配变	10	200	82
18231	滨海	众兴五配变	10	400	37.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18232	滨海	坍阳六配变	10	200	102.94
18233	滨海	八巨七巨十配变	10	200	9.5
18234	滨海	渔洼七配变	10	200	0
18235	滨海	河东七配变	10	200	32.94
18236	滨海	振东前港东北配变	10	200	0
18237	滨海	后庄二配变	10	200	61.42
18238	滨海	安定七配变	10	200	40.56
18239	滨海	条龙四配变	10	200	104.62
18240	滨海	二渡四配变	10	200	3.5
18241	滨海	滨东六配变	10	200	33.2
18242	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	101.3
18243	滨海	三汛五配变	10	200	43.12
18244	滨海	王港四配变	10	200	59
18245	滨海	下舍五配变	10	200	19.62
18246	滨海	夹州八配变	10	200	24.84
18247	滨海	南庄三组配变	10	200	99.74
18248	滨海	昧阳五配变	10	200	42.84
18249	滨海	玉才十八配变	10	400	110.92
18250	滨海	安定二配变	10	200	38.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18251	滨海	临淮线红星六配变	10	200	32.28
18252	滨海	朱集十一配变	10	200	69.22
18253	滨海	杨庄二配变2#变	10	200	62.78
18254	滨海	滨射一配变（农改）	10	200	88.3
18255	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	103.2
18256	滨海	八巨界河五配变	10	200	32.66
18257	滨海	陈滩四配变	10	200	54.08
18258	滨海	八巨五户八配变	10	200	44.72
18259	滨海	场南三配变	10	200	69.58
18260	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	54.16
18261	滨海	龙港三配变	10	200	71.38
18262	滨海	滨淮建民十八配变(建民2)	10	200	9.7
18263	滨海	朝阳电站	10	200	40.84
18264	滨海	张湾四配变	10	200	28.12
18265	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	8.3
18266	滨海	李圩一配变	10	200	0
18267	滨海	陈铸仇旺五配变	10	200	110.08
18268	滨海	篆河先进	10	200	86.24
18269	滨海	港浜二配变	10	200	90.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18270	滨海	昧阳二配变	10	200	51.92
18271	滨海	淮北九配变	10	200	45.66
18272	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	131.9
18273	滨海	小滩五配变	10	200	99.38
18274	滨海	御景花园1#箱变1#主变	10	630	209.727
18275	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	30.84
18276	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	75.34
18277	滨海	蔡庄一配变	10	200	71.42
18278	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	276.16
18279	滨海	八巨永余六配变	10	200	0
18280	滨海	八巨案东四配变	10	200	11.12
18281	滨海	五丁七配变	10	200	81.84
18282	滨海	建民七配变	10	200	113.64
18283	滨海	五丁三配变	10	200	108.6
18284	滨海	西沙十三配变	10	200	95.16
18285	滨海	利众三配变	10	200	118.2
18286	滨海	建农三配变	10	200	121.62
18287	滨海	陈涛八层十二配变	10	400	173.6
18288	滨海	港滨一配变	10	200	79.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18289	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	33.66
18290	滨海	四份八配变	10	200	0
18291	滨海	黄庄四配变	10	400	146.88
18292	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	32.16
18293	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	85.78
18294	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	172.96
18295	滨海	果林一配变	10	400	181.68
18296	滨海	二坝二配变	10	400	192.68
18297	滨海	坍东二配变	10	200	54.08
18298	滨海	振东滨东一配变	10	400	0.4
18299	滨海	淮南二配变	10	200	70.58
18300	滨海	干东八配变	10	200	75.5
18301	滨海	三烈六配变	10	400	135.76
18302	滨海	华庄五配变1	10	200	67.12
18303	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	111.92
18304	滨海	八巨条黄九配变	10	200	104.16
18305	滨海	团结七配变	10	200	94.02
18306	滨海	三姓二配变	10	400	214.68
18307	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	105.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18308	滨海	张圩七配变(一组)	10	100	46.3
18309	滨海	小尖二配变	10	100	26.73
18310	滨海	八巨同兴七配变	10	200	54.5
18311	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	213.48
18312	滨海	岭山七配变	10	400	164.4
18313	滨海	仁前十二配变	10	200	91.46
18314	滨海	振东九组配变	10	200	8.12
18315	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	80.84
18316	滨海	淤尖五配变	10	200	99.38
18317	滨海	吕滩十一配变	10	200	59
18318	滨海	苏南十一配变	10	200	60.96
18319	滨海	寿东三配变	10	200	66.96
18320	滨海	尹桥七配变	10	200	80.66
18321	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	212.92
18322	滨海	建民二十四配变（建民十二分）	10	200	21.8
18323	滨海	东港一配变	10	400	255.48
18324	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	33.74
18325	滨海	天盘四配变	10	200	45.12
18326	滨海	华林四配变	10	200	75.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18327	滨海	辛荡四配变	10	200	97.66
18328	滨海	陈铸李元二配变	10	200	72.7
18329	滨海	陈严五配变	10	200	97.16
18330	滨海	徐丹十配变	10	200	29
18331	滨海	渔洼四配变	10	200	65.28
18332	滨海	八巨大冲二配变	10	200	74.7
18333	滨海	丁滩十配变	10	200	126.12
18334	滨海	于庄十配变	10	200	71.16
18335	滨海	八巨条黄五配变	10	200	89.12
18336	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	46.42
18337	滨海	树圩七配变	10	200	0
18338	滨海	干河九组配变	10	200	109.38
18339	滨海	东滩二配变	10	400	183.76
18340	滨海	前案八配变	10	400	160
18341	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	7.3
18342	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	24.5
18343	滨海	肖庄十五配变	10	400	218.48
18344	滨海	老庄四配变	10	200	36.3
18345	滨海	界圩一配变	10	200	47.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18346	滨海	淮南一配变	10	400	169.72
18347	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	97.08
18348	滨海	堆北八配变	10	200	82.66
18349	滨海	淮兴三配变	10	200	6.04
18350	滨海	粮西一配变	10	200	69.22
18351	滨海	陈铸小街五配变	10	200	71.8
18352	滨海	刘甫四配变	10	200	129.94
18353	滨海	汛北八配变	10	200	35.84
18354	滨海	河东十配变	10	200	100.34
18355	滨海	陈涛新联八配变	10	200	52.22
18356	滨海	华庄六配变1	10	200	57.06
18357	滨海	学南四配变	10	200	40.44
18358	滨海	八巨永余八配变	10	200	48.96
18359	滨海	圈野南配变	10	200	109.86
18360	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	48.12
18361	滨海	条淮三配变	10	200	40.56
18362	滨海	邓场三配变	10	200	94.96
18363	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	0
18364	滨海	渔洼二配变1	10	200	14.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18365	滨海	盐路四配变	10	200	55.74
18366	滨海	海峰七配变	10	200	43.82
18367	滨海	淮西二配变	10	200	42.58
18368	滨海	小关六配变	10	200	99.66
18369	滨海	城门一配变	10	200	41.42
18370	滨海	坍阳三配变	10	200	90.06
18371	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	198.88
18372	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	0
18373	滨海	腰路五配变	10	200	31.44
18374	滨海	天沟五配变	10	100	16.92
18375	滨海	古尖一配变	10	200	46.98
18376	滨海	路南一配变	10	200	110.84
18377	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	88.5
18378	滨海	红纲十四配变	10	200	51.84
18379	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	103.8
18380	滨海	滨淮中舍（村）四配变	10	200	89.44
18381	滨海	顺滩五配变	10	100	0
18382	滨海	淤尖海防一配变	10	200	94.44
18383	滨海	陈涛戴滩二配变	10	200	80.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18384	滨海	城门五配变1	10	200	0
18385	滨海	三份七配变	10	400	151.84
18386	滨海	六顷一配变	10	200	34.62
18387	滨海	坎南洪套三配变	10	200	51.82
18388	滨海	洼滩二配变	10	200	115.12
18389	滨海	周舍八配变	10	200	82.38
18390	滨海	八巨条黄四配变	10	200	76.8
18391	滨海	盘洋六配变	10	200	83.06
18392	滨海	篆河照明	10	200	0
18393	滨海	前冲八配变	10	400	0
18394	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	0
18395	滨海	八巨同兴二配变	10	200	52
18396	滨海	坎北龙港七配变	10	400	233.28
18397	滨海	友好东小区3#变	10	200	49.06
18398	滨海	城门二配变	10	200	87.44
18399	滨海	腰庄二配变	10	200	82.16
18400	滨海	振东夸二北配变	10	200	69.04
18401	滨海	东玉中配变	10	200	0
18402	滨海	房港四配变	10	400	221.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18403	滨海	八巨华新七配变	10	200	60.66
18404	滨海	条龙一配变	10	200	84.96
18405	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	248.92
18406	滨海	下旧五配变	10	200	58.42
18407	滨海	圩口十配变.	10	200	90.84
18408	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	222.92
18409	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	23.56
18410	滨海	陈东三配变	10	400	241.92
18411	滨海	界牌七配变	10	200	8.92
18412	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	11.66
18413	滨海	仇旺八配变	10	200	107
18414	滨海	条洋二配变1	10	200	102.34
18415	滨海	团结二配变	10	200	65.34
18416	滨海	严庄五配变	10	200	68.84
18417	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	195.96
18418	滨海	双垛六配变	10	200	66.16
18419	滨海	红光五配变	10	200	110.8
18420	滨海	盐路七配变	10	200	59.24
18421	滨海	振东加工厂	10	200	19.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18422	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	102.16
18423	滨海	农科四配变	10	200	0
18424	滨海	天盘七配变	10	200	63.82
18425	滨海	陈场三配变	10	200	44.06
18426	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	39.8
18427	滨海	冲南四配变	10	200	67.22
18428	滨海	建东二配变	10	200	0
18429	滨海	二渡陈湾	10	315	63.346
18430	滨海	八巨七巨十一配变	10	100	61.87
18431	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	101.34
18432	滨海	界圩七配变	10	200	90.3
18433	滨海	丁庄三配变	10	200	80.68
18434	滨海	岭山四配变	10	400	205
18435	滨海	刘甫三配变	10	200	39.8
18436	滨海	红纲十一配变	10	200	68.44
18437	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	91.8
18438	滨海	滨海港淮北二配变	10	200	6.6
18439	滨海	后尖照明1	10	200	70.22
18440	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	76.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18441	滨海	旧河十四配变	10	400	253.48
18442	滨海	正红七配变	10	200	33.92
18443	滨海	范场四配变（七组）	10	100	19.37
18444	滨海	桃园五配变	10	400	114.64
18445	滨海	良港三配变	10	200	27.74
18446	滨海	陆集三配变	10	400	27.76
18447	滨海	坎南三庄二配变	10	400	202.2
18448	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	32.84
18449	滨海	丰产四号配变	10	200	0
18450	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	89.12
18451	滨海	丰舍八配变	10	200	87.7
18452	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	87.84
18453	滨海	沈关五配变	10	200	0
18454	滨海	中南一配变	10	200	99.06
18455	滨海	陈铸仇旺三配变	10	200	35.5
18456	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	56.94
18457	滨海	鲁庄六配变	10	200	78.38
18458	滨海	河东一配变(南站)	10	200	62.5
18459	滨海	八巨七巨四配变	10	200	62.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18460	滨海	安定三配变	10	200	90.38
18461	滨海	五汛街道十三配变	10	400	207.24
18462	滨海	新庄一配变	10	200	61.72
18463	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	61.94
18464	滨海	天沟四配变	10	200	94.3
18465	滨海	汛南一配变	10	100	9.04
18466	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	70.92
18467	滨海	辛荡九配变	10	400	100.32
18468	滨海	鲁庄七配变	10	400	187.44
18469	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	86.92
18470	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	49.58
18471	滨海	利众五配变	10	400	227.88
18472	滨海	四坝一配变	10	200	0
18473	滨海	新丰九配变	10	200	64.2
18474	滨海	王舍三配变	10	200	63.54
18475	滨海	河北四配变	10	200	96.84
18476	滨海	土山五配变	10	200	11.44
18477	滨海	八巨条黄一配变	10	200	118.44
18478	滨海	三腰九配变	10	200	1.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18479	滨海	后堆十一配变	10	400	179.36
18480	滨海	许家圩四配变	10	200	96.46
18481	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	83.74
18482	滨海	坎南新区实验小学	10	400	212.76
18483	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	104.24
18484	滨海	西沙一配变	10	200	90.84
18485	滨海	新坍五配变	10	100	42.71
18486	滨海	三洼十一配变	10	200	85.08
18487	滨海	圈野一配变	10	200	51.74
18488	滨海	秦桥十一配变	10	200	60.92
18489	滨海	徐墩五配变	10	200	72.38
18490	滨海	大众二配变	10	200	110.12
18491	滨海	陈老一配变	10	200	5.92
18492	滨海	振东二畧五组配变	10	200	116.28
18493	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	86.12
18494	滨海	夹州四配变	10	400	247.12
18495	滨海	八巨前冲电站	10	200	76.12
18496	滨海	渠南二配变	10	100	38.72
18497	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	66.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18498	滨海	玉民八配变	10	200	61.24
18499	滨海	头层五配变	10	200	58.88
18500	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	80.84
18501	滨海	洋口中配变	10	200	43.4
18502	滨海	邓场七配变	10	200	93.62
18503	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	46.74
18504	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	74.54
18505	滨海	屋基八配变	10	200	71.38
18506	滨海	陈东二配变	10	400	218.72
18507	滨海	八巨永余十一配变	10	200	0
18508	滨海	江庄七配变	10	200	48.88
18509	滨海	七顷六配变	10	200	49.16
18510	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	94.16
18511	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	22.04
18512	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	0
18513	滨海	鲁庄二配变	10	400	231.28
18514	滨海	向阳三配变	10	100	26.21
18515	滨海	八巨七巨六配变	10	200	80.1
18516	滨海	肖庄十二配变	10	400	213.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18517	滨海	大坝三配变	10	200	51.3
18518	滨海	胡集七配变	10	400	202.88
18519	滨海	东玉二配变	10	400	132.24
18520	滨海	场南六配变	10	200	91.88
18521	滨海	阜坎一配变	10	200	59.16
18522	滨海	建西四配变	10	200	68.78
18523	滨海	建二六配变	10	400	227
18524	滨海	舀港十配变	10	200	76.46
18525	滨海	长洼三配变	10	200	73.2
18526	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	102.38
18527	滨海	四份五配变	10	200	99.1
18528	滨海	蔡庄六配变	10	200	77.74
18529	滨海	坎北清河一配变	10	200	0
18530	滨海	联盟一配变1	10	200	79.28
18531	滨海	团荡十三配变	10	200	70.96
18532	滨海	大港九配变	10	200	70.08
18533	滨海	振东干河中队配变	10	200	55.62
18534	滨海	四渡二站	10	100	34.27
18535	滨海	振东板桥四组配变	10	400	28.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18536	滨海	冯庄五配变	10	200	45.56
18537	滨海	大西五配变	10	200	97.62
18538	滨海	渠南一配变	10	200	105.1
18539	滨海	后舍六配变	10	200	76.12
18540	滨海	外套六配变	10	200	0
18541	滨海	滨准建二（村）五配变	10	200	74.96
18542	滨海	板桥中站加工厂	10	100	25.07
18543	滨海	新丰一配变	10	200	56.12
18544	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	16.06
18545	滨海	横沟九配变	10	200	62.2
18546	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	9.08
18547	滨海	陈涛七顷二配变	10	200	64.22
18548	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	104.58
18549	滨海	界港三配变	10	400	217.92
18550	滨海	合心十组配变	10	200	0
18551	滨海	冲南一配变	10	200	0
18552	滨海	后舍七配变	10	315	116.676
18553	滨海	肖庄二配变	10	400	143.6
18554	滨海	大西西站	10	200	52.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18555	滨海	夹河七配变	10	200	66.3
18556	滨海	王港十配变	10	400	253.76
18557	滨海	天盘一配变	10	200	73.92
18558	滨海	滨海港红光二配变	10	200	18.58
18559	滨海	果林二配变	10	400	0
18560	滨海	老堆扶贫配变	10	200	0
18561	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	58.5
18562	滨海	八巨永余十六配变	10	200	32.72
18563	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	40.04
18564	滨海	仁前五配变	10	200	68.66
18565	滨海	盐路五配变	10	200	46.62
18566	滨海	长洼四配变	10	200	68.7
18567	滨海	圩口一站	10	100	29.42
18568	滨海	淮北十六配变	10	200	25.16
18569	滨海	寿东六配变	10	200	72.62
18570	滨海	朝阳七配变	10	200	93.92
18571	滨海	旧河十一配变	10	200	78.24
18572	滨海	滨兴西配变	10	200	93.54
18573	滨海	朝阳三配变	10	200	62.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18574	滨海	张圩一配变(北站)	10	200	41.16
18575	滨海	三顷扶贫	10	200	36.6
18576	滨海	二吉四配变	10	200	58.84
18577	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	28
18578	滨海	沿河二配变.	10	200	88.06
18579	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	30.5
18580	滨海	渔洼三配变	10	200	0
18581	滨海	陈涛四配变	10	200	24.16
18582	滨海	陈铸仇旺四配变	10	200	97.84
18583	滨海	广垛八配变	10	400	160.64
18584	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	34.62
18585	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	112.84
18586	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	51.62
18587	滨海	汛南二配变	10	200	90.84
18588	滨海	八滩二中	10	400	316.84
18589	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	84.96
18590	滨海	吉岗十配变	10	200	14.12
18591	滨海	唐河六配变	10	200	101.3
18592	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	90.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18593	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	103.34
18594	滨海	杨庄一配变.	10	200	50.5
18595	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	0
18596	滨海	陈严二配变	10	200	52.34
18597	滨海	盘洋九配变	10	200	80.04
18598	滨海	玉才八配变（新）	10	400	105
18599	滨海	新滩七配变	10	200	0
18600	滨海	红纲十六配变	10	400	172
18601	滨海	八巨同兴一配变	10	200	97.16
18602	滨海	东港二配变	10	200	70.28
18603	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	22.12
18604	滨海	吉垛一配变	10	400	89.76
18605	滨海	陶河五配变	10	200	79.84
18606	滨海	王桥三配变	10	200	0
18607	滨海	滨东六组配变	10	200	40.42
18608	滨海	陈铸前程二配变	10	200	107.42
18609	滨海	红旗五配变	10	400	58.6
18610	滨海	圩口一配变	10	200	30.2
18611	滨海	长洼八配变	10	200	98.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18612	滨海	路南九配变	10	200	72.06
18613	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	0
18614	滨海	坍东一配变	10	200	52.62
18615	滨海	朝阳五配变	10	200	79.94
18616	滨海	中西五配变	10	400	0
18617	滨海	夸二二配变	10	200	23.96
18618	滨海	崔庄一配变	10	200	28.24
18619	滨海	淮东七配变	10	200	68.92
18620	滨海	八巨条黄七配变	10	200	33.56
18621	滨海	龙潭港西站	10	200	63.26
18622	滨海	木楼四配变	10	200	24.44
18623	滨海	袁庄四配变	10	400	174.44
18624	滨海	河东三配变	10	200	118.22
18625	滨海	华庄西站	10	100	18
18626	滨海	五汛街道四十七配变	10	400	33.76
18627	滨海	头庄二配变	10	200	103.24
18628	滨海	专河五配变	10	200	38.62
18629	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	24.74
18630	滨海	大港一配变	10	200	65.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18631	滨海	河北二配变	10	200	77.38
18632	滨海	建北二配变	10	200	66.92
18633	滨海	滨淮齐心十三配变（齐心五分）	10	200	57.92
18634	滨海	永华五配变	10	200	63.46
18635	滨海	建二十二配变（建二二分）	10	200	96.22
18636	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	57.84
18637	滨海	马套二配变	10	200	51.74
18638	滨海	蒯庄八配变	10	200	81
18639	滨海	振东一配变	10	100	0
18640	滨海	八份一配变	10	200	92.8
18641	滨海	振东南庄三配变	10	200	56.46
18642	滨海	十顷八配变	10	200	94.38
18643	滨海	仇旺一配变	10	200	77.2
18644	滨海	红纲六配变	10	200	97.94
18645	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	90.54
18646	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	0
18647	滨海	建设六配变	10	200	1.08
18648	滨海	坎南渠北六配变	10	400	178.4
18649	滨海	淮北三配变	10	200	42.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18650	滨海	官滩三配变	10	400	241.44
18651	滨海	陈涛新联七配变	10	200	7.8
18652	滨海	渠南五配变	10	200	58.84
18653	滨海	十顷二配变	10	200	79.38
18654	滨海	陈坍三配变	10	400	136.76
18655	滨海	盐路六配变	10	200	67.24
18656	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	0
18657	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	223
18658	滨海	滨淮中舍九配变（中舍二分）	10	200	66.62
18659	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	45
18660	滨海	胡舍北站	10	200	92.54
18661	滨海	十八顷十配变	10	200	69.12
18662	滨海	北疏港一配变	10	200	0
18663	滨海	陈涛五配变	10	100	12.36
18664	滨海	夹河十配变	10	200	75.62
18665	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	92.06
18666	滨海	张圩三配变(农改)	10	200	116.92
18667	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	80.84
18668	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	9.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18669	滨海	利民三配变	10	200	29.12
18670	滨海	倪滩六配变	10	200	0
18671	滨海	路南六配变	10	200	0
18672	滨海	八巨永余七配变	10	200	64.74
18673	滨海	长洼一配变	10	200	96.56
18674	滨海	獐沟东场配变	10	200	102.7
18675	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	187.72
18676	滨海	沈舍二配变	10	200	47.7
18677	滨海	建民（村）三配变	10	200	60.22
18678	滨海	三星四配变	10	200	0
18679	滨海	洪林七配变	10	200	45.22
18680	滨海	前进四配变	10	100	36.48
18681	滨海	振东八组配变	10	200	71.96
18682	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	0
18683	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	189.04
18684	滨海	头巨二配变	10	200	57.92
18685	滨海	顾庄八配变	10	200	96.66
18686	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	101.84
18687	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	85.26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18688	滨海	前冲十四配变	10	400	0
18689	滨海	旧河十配变	10	200	42.12
18690	滨海	红纲五配变	10	200	0
18691	滨海	东玉北配变	10	200	88.98
18692	滨海	徐丹十一配变	10	200	50.3
18693	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	117.24
18694	滨海	滨海港红星十一配变	10	200	81.66
18695	滨海	伏河六配变	10	400	242.6
18696	滨海	滨淮建西一配变（建二六分）	10	200	80.5
18697	滨海	陆集八配变	10	400	273.08
18698	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	3.08
18699	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	87.7
18700	滨海	张圩四配变(三组)	10	200	75.38
18701	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	201.32
18702	滨海	海峰八配变	10	200	113.12
18703	滨海	复河陈西配变	10	200	91.04
18704	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	99.72
18705	滨海	寿东二配变	10	200	61.08
18706	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	267.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18707	滨海	丰舍九配变	10	200	14.5
18708	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	40.54
18709	滨海	五巨八配变	10	200	71.44
18710	滨海	良港五配变	10	200	73.74
18711	滨海	三截沟一配变	10	200	93.04
18712	滨海	二友七配变1	10	200	63.28
18713	滨海	界牌东兴一配变	10	200	0
18714	滨海	坎南靠河十一配变	10	400	124.24
18715	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	51.34
18716	滨海	大团二配变	10	200	96
18717	滨海	八巨玉农一配变	10	200	74.34
18718	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	198.56
18719	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	50.66
18720	滨海	复河刘庄	10	200	113.06
18721	滨海	南尖七配变	10	200	22.78
18722	滨海	红旗七配变	10	200	78.84
18723	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	67.3
18724	滨海	汛北九配变配变	10	200	0
18725	滨海	滨东西配变	10	200	85.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18726	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	61.96
18727	滨海	新联二配变	10	200	22.06
18728	滨海	陈涛盐路二配变	10	200	59.62
18729	滨海	朱舍四配变	10	400	248.32
18730	滨海	蟠水十七配变	10	200	79.84
18731	滨海	沈关三配变	10	200	18.54
18732	滨海	二渡二站	10	200	39.62
18733	滨海	蒯庄六配变	10	200	17.28
18734	滨海	河北一配变	10	200	98.66
18735	滨海	周舍一配变	10	200	93.38
18736	滨海	严庄二配变	10	200	68.96
18737	滨海	八巨界河四配变	10	200	45
18738	滨海	荡北七配变	10	400	169.08
18739	滨海	滨射四配变	10	200	97.24
18740	滨海	八巨玉农六配变	10	200	62.24
18741	滨海	郁庄五配变	10	200	49.62
18742	滨海	龙尾七配变	10	200	73
18743	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	109.7
18744	滨海	大尖一配变	10	200	14.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18745	滨海	邓场四配变	10	100	29.44
18746	滨海	中舍七配变（中舍一分）	10	200	70.12
18747	滨海	红旗三配变	10	400	127.56
18748	滨海	卫东九配变	10	200	38.08
18749	滨海	玉北东站	10	200	85.84
18750	滨海	陈涛五层三配变	10	200	58.62
18751	滨海	大团四配变	10	100	24.54
18752	滨海	下舍九配变（下舍三分）	10	200	107.24
18753	滨海	渔洼一配变	10	200	124
18754	滨海	滨东二组配变	10	200	124
18755	滨海	胡集二配变	10	200	101.44
18756	滨海	坎南友好西小区2#变	10	400	190.12
18757	滨海	红旗十配变	10	200	86.88
18758	滨海	坎南浦西二配变	10	400	226.88
18759	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	266.32
18760	滨海	友联七配变	10	200	95.66
18761	滨海	陶河二配变	10	200	34.92
18762	滨海	陈铸前程五配变	10	200	0
18763	滨海	唐港一配变	10	200	31.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18764	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	64.46
18765	滨海	祥兴四组配变	10	200	0
18766	滨海	双垛五配变	10	200	58.34
18767	滨海	盘洋十配变	10	200	62.62
18768	滨海	坍东四配变	10	200	54.5
18769	滨海	汛河电站	10	200	33.8
18770	滨海	有余四配变	10	400	218.24
18771	滨海	南庄一、五组配变	10	200	42.44
18772	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	54.12
18773	滨海	后庄三配变	10	200	68.98
18774	滨海	樊集四配变	10	200	0
18775	滨海	双河八配变	10	200	0
18776	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	100.34
18777	滨海	朱集电站配变	10	200	48.34
18778	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	72.88
18779	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	59.3
18780	滨海	一心三配变	10	200	39.6
18781	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	189.64
18782	滨海	尹桥三配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18783	滨海	王滩一配变	10	200	42.94
18784	滨海	东坝二配变	10	200	28.16
18785	滨海	学地八配变	10	200	48.54
18786	滨海	三姓七配变	10	200	90.8
18787	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	101.84
18788	滨海	西湖路幼儿园	10	250	0
18789	滨海	条淮一配变	10	200	1.24
18790	滨海	王港二配变	10	200	112.74
18791	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	106.74
18792	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	246
18793	滨海	三汛三配变	10	200	55.54
18794	滨海	城门十配变	10	200	47.62
18795	滨海	淤尖东风六配变	10	200	75.8
18796	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	104.7
18797	滨海	沙浦五配变	10	200	6.34
18798	滨海	小街条堆八配变	10	400	189.938
18799	滨海	城北小学	10	315	200.79
18800	滨海	十八顷二配变	10	200	14.42
18801	滨海	推虾四配变	10	200	19.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18802	滨海	杨庄十配变	10	400	253.16
18803	滨海	红星十配变新增	10	200	34.34
18804	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	0
18805	滨海	会农八配变	10	100	78.86
18806	滨海	陈铸李元七配变	10	400	209.6
18807	滨海	吴王九配变1	10	200	105.12
18808	滨海	四巨一配变	10	400	197.92
18809	滨海	前环三配变	10	200	17.28
18810	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	85.12
18811	滨海	腰庄一配变	10	200	116.16
18812	滨海	四巨二配变	10	200	93.36
18813	滨海	丁墩二配变1	10	200	85.46
18814	滨海	学地二配变	10	200	16
18815	滨海	四汛八组	10	200	66.16
18816	滨海	滨东七配变	10	400	0
18817	滨海	八巨五户九配变	10	400	131.04
18818	滨海	张圩九配变	10	200	88.24
18819	滨海	创业六配变	10	200	30.16
18820	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	78.26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18821	滨海	吕滩九配变	10	200	34.62
18822	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	30.3
18823	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	200	21
18824	滨海	三姓九配变	10	200	94.5
18825	滨海	一心五配变	10	200	0
18826	滨海	八巨华新八配变	10	200	41.38
18827	滨海	官滩一配变	10	200	71.16
18828	滨海	洼滩五配变	10	200	50.5
18829	滨海	大港十一配变	10	200	84.54
18830	滨海	吕滩七配变	10	200	18.28
18831	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	158
18832	滨海	建西一配变	10	200	46.58
18833	滨海	滨兴二配变	10	200	27.12
18834	滨海	伏河西站1	10	200	66.16
18835	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	179.56
18836	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	48.2
18837	滨海	沿河三配变.	10	200	80.16
18838	滨海	许家圩一配变	10	200	46.34
18839	滨海	新丰十二配变	10	400	178.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18840	滨海	河包二配变	10	200	76.72
18841	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	165
18842	滨海	下旧十六配变	10	400	241.08
18843	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	107.38
18844	滨海	樊集小街五配变	10	200	13.38
18845	滨海	建二（村）四配变	10	200	42.22
18846	滨海	小街路灯1#变	10	50	29.165
18847	滨海	界牌条巨三配变	10	200	66.24
18848	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	0
18849	滨海	河包一配变	10	200	98.42
18850	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	62.5
18851	滨海	张湾五配变	10	200	58.66
18852	滨海	华庄四配变	10	200	88.66
18853	滨海	四坝二配变配变	10	200	85.34
18854	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	80.34
18855	滨海	大团一配变	10	200	91.7
18856	滨海	龙港五配变	10	200	70.12
18857	滨海	丁墩三配变	10	200	49.84
18858	滨海	陈涛五层一配变	10	200	48.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18859	滨海	吉岗九配变	10	100	0
18860	滨海	寿东八配变	10	200	104.66
18861	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	47.46
18862	滨海	海峰六配变	10	400	218.84
18863	滨海	创业三配变	10	200	49.58
18864	滨海	冯庄六配变	10	200	22.42
18865	滨海	刘戈二配变	10	200	63.1
18866	滨海	下舍二配变	10	200	17.42
18867	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	172.24
18868	滨海	正红五配变	10	400	216.72
18869	滨海	旧河九配变	10	200	99.34
18870	滨海	靠河八配变	10	200	64.16
18871	滨海	唐河三配变	10	200	89.58
18872	滨海	伏河赵庄配变	10	200	53.46
18873	滨海	三庄三配变	10	200	76.16
18874	滨海	建农八配变	10	200	100.84
18875	滨海	栾庄四配变	10	200	88.38
18876	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	260.24
18877	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	52.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18878	滨海	八巨五户六配变	10	200	34.24
18879	滨海	中西四配变	10	200	0
18880	滨海	通榆二十四配变	10	400	169.68
18881	滨海	泥螺五配变	10	200	100.9
18882	滨海	寿东五配变	10	200	88.02
18883	滨海	蔡桥新沙三配变	10	200	62.74
18884	滨海	丰舍十配变	10	200	29.62
18885	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	84.8
18886	滨海	华庄七配变1	10	200	103.62
18887	滨海	马营五配变	10	200	29.5
18888	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	69.94
18889	滨海	后堆六配变	10	200	30.7
18890	滨海	五丁一配变	10	200	90.38
18891	滨海	辛荡八配变	10	200	19.62
18892	滨海	吕滩三配变	10	200	76.46
18893	滨海	头层二配变	10	200	49.5
18894	滨海	琶头二配变	10	400	257.6
18895	滨海	华庄三配变	10	200	29.66
18896	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	75.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18897	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	0
18898	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	110.06
18899	滨海	四份一配变	10	200	69.5
18900	滨海	界牌三巨一配变	10	200	83.68
18901	滨海	海峰二站	10	200	125.96
18902	滨海	陶圩三配变	10	200	68.7
18903	滨海	海峰二配变	10	200	35.58
18904	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	58.24
18905	滨海	西滩村二配变	10	200	0
18906	滨海	二友二配变	10	200	8.38
18907	滨海	李舍七配变	10	200	93.16
18908	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	82.96
18909	滨海	工业变光伏配变	10	630	440.559
18910	滨海	皋滩八配变	10	200	95.66
18911	滨海	陈铸十七配变	10	400	215.84
18912	滨海	陈铸花坎	10	100	50.31
18913	滨海	滨阜北站	10	200	91.6
18914	滨海	陈铸新站	10	200	50.66
18915	滨海	滨阜中站	10	200	127.86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18916	滨海	滨阜二配变	10	200	113.3
18917	滨海	皋滩五配变	10	200	88.16
18918	滨海	上旧十配变	10	200	0
18919	滨海	皋滩射河	10	200	56.38
18920	滨海	上旧三配变	10	200	86.28
18921	滨海	陈铸十四配变	10	200	101.42
18922	滨海	上旧十三配变	10	200	107.38
18923	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	23
18924	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	90.04
18925	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	79.24
18926	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	81.22
18927	滨海	陈铸八配变	10	200	103.34
18928	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	60.46
18929	滨海	陈铸四配变	10	200	80.62
18930	滨海	上旧八配变	10	200	73.34
18931	滨海	皋滩十三配变	10	200	49.34
18932	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	85.34
18933	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	0
18934	滨海	陈铸一配变	10	200	78.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18935	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	84.7
18936	滨海	陈铸十二配变	10	200	60.76
18937	滨海	皋滩十八配变	10	200	103.96
18938	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	114.46
18939	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	107.72
18940	滨海	皋滩十四配变	10	200	89.34
18941	滨海	旧河十五配变	10	200	120.34
18942	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	260.84
18943	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	94.66
18944	滨海	陈铸三配变	10	200	96.92
18945	滨海	皋滩十配变	10	200	93.2
18946	滨海	上旧七配变	10	200	74.3
18947	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	89.8
18948	滨海	虹桥五配变	10	200	50.34
18949	滨海	虹桥八配变	10	200	64.66
18950	滨海	皋滩十七配变	10	200	96.78
18951	滨海	皋滩十六配变	10	400	274.96
18952	滨海	陈铸五配变1	10	400	259.76
18953	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	49.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18954	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	28.74
18955	滨海	滨阜八配变	10	200	121.52
18956	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	59.66
18957	滨海	滨阜四配变	10	200	99.54
18958	滨海	虹桥二配变	10	400	42.48
18959	滨海	虹桥一配变	10	400	155.4
18960	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	234.08
18961	滨海	上旧一配变	10	400	246.4
18962	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	143.6
18963	滨海	陈铸十五配变	10	400	248.04
18964	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	187
18965	滨海	陈铸十三配变	10	400	113.48
18966	滨海	虹桥十一配变	10	400	205.12
18967	滨海	滨阜七配变	10	400	225.52
18968	滨海	陈铸河西一配变	10	200	62.08
18969	滨海	陈铸河西八配变	10	400	235.24
18970	滨海	陈铸河西四配变	10	200	73
18971	滨海	河西二十配变	10	400	233.68
18972	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	66.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18973	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	30.34
18974	滨海	河西六配变	10	200	68.66
18975	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	42.34
18976	滨海	掘港滨港	10	200	160
18977	滨海	掘港十三配变	10	200	10.66
18978	滨海	虹桥七配变	10	200	24.04
18979	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	86.8
18980	滨海	河西十二配变	10	200	2.38
18981	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	98.84
18982	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	115.08
18983	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	38.12
18984	滨海	掘港九配变	10	200	68.72
18985	滨海	虹桥十二配变	10	200	53
18986	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	27.04
18987	滨海	黄浦九配变	10	200	107.2
18988	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	0
18989	滨海	掘港十四配变	10	400	225.4
18990	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	47.84
18991	滨海	官滩六配变	10	200	53.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18992	滨海	掘港一配变	10	200	92.34
18993	滨海	黄浦三配变	10	200	101.46
18994	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	89.66
18995	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	259.08
18996	滨海	掘港十五配变	10	200	93.74
18997	滨海	黄浦八配变	10	200	60.58
18998	滨海	掘港十二配变	10	200	84.24
18999	滨海	陈铸河西三配变	10	200	80.46
19000	滨海	陈铸河西五配变	10	200	65.3
19001	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	96.8
19002	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	108.44
19003	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	71.5
19004	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	258.16
19005	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	3.84
19006	滨海	尹桥十配变	10	200	84.28
19007	滨海	河西九配变	10	200	23.28
19008	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	78.54
19009	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	49.24
19010	滨海	河西运南站	10	200	13.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19011	滨海	掘港五配变	10	400	251.68
19012	滨海	掘港七配变配变	10	400	269.76
19013	滨海	陈铸河西二配变	10	400	216.08
19014	滨海	掘港十六配变	10	400	271.08
19015	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	216.36
19016	滨海	河西十八配变	10	400	110.6
19017	滨海	陈铸前程六配变	10	400	193.48
19018	滨海	河西七配变	10	400	149.48
19019	滨海	吴王十配变	10	400	243.24
19020	滨海	河西十九配变	10	400	0
19021	滨海	河西十五配变	10	400	238.92
19022	滨海	坎北园区9#变	10	400	0
19023	滨海	二坎十配变	10	200	64.66
19024	滨海	二坎五配变	10	400	253.68
19025	滨海	学南三配变	10	200	101.66
19026	滨海	新安二站	10	250	147.85
19027	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	39.62
19028	滨海	新安四配变	10	400	264.2
19029	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	153.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19030	滨海	范如领加工	10	200	118.22
19031	滨海	大兴四配变	10	200	97.54
19032	滨海	坎北新安五配变	10	400	58.92
19033	滨海	大兴二配变	10	200	77.66
19034	滨海	大兴五配变	10	200	58.34
19035	滨海	大兴一配变	10	200	40.42
19036	滨海	坎北新安十九配变	10	400	4.32
19037	滨海	坎北新安十配变	10	400	6.76
19038	滨海	坎北新安七配变	10	400	56.92
19039	滨海	新安十二配变	10	400	163.04
19040	滨海	新市一配变	10	315	125.622
19041	滨海	新悦城西区1#配电室2#主变	10	800	530.24
19042	滨海	新悦城西区3#配电室4#主变	10	800	573.12
19043	滨海	吾悦广场8#配电室2#主变	10	800	286.88
19044	滨海	新悦城西区1#配电室1#主变	10	800	547.52
19045	滨海	吾悦广场9#配电室2#主变	10	800	319.6
19046	滨海	新悦城西区2#配电室2#主变	10	800	499.2
19047	滨海	新悦城西区3#配电室2#主变	10	800	531.04
19048	滨海	新悦城西区4#配电室3#主变	10	800	546.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19049	滨海	吾悦广场8#配电室1#主变	10	800	253.52
19050	滨海	新悦城西区2#配电室4#主变	10	800	521.28
19051	滨海	新悦城西区2#配电室1#主变	10	800	461.68
19052	滨海	新悦城西区1#配电室3#主变	10	800	477.68
19053	滨海	新悦城西区3#配电室1#主变	10	800	496.48
19054	滨海	忆西湖小区1#配电室4#主变	10	630	219.303
19055	滨海	新悦城西区4#配电室2#主变	10	800	574.4
19056	滨海	新悦城西区1#配电室4#主变	10	800	511.84
19057	滨海	新悦城西区2#配电室3#主变	10	800	582.72
19058	滨海	忆西湖小区1#配电室2#主变	10	630	299.25
19059	滨海	吾悦广场9#配电室1#主变	10	800	208.32
19060	滨海	新悦城西区1#开关站所用变2	10	30	23.949
19061	滨海	新悦城西区3#配电室3#主变	10	800	573.12
19062	滨海	新悦城西区4#配电室1#主变	10	800	610
19063	滨海	新悦城西区4#配电室4#主变	10	800	517.28
19064	滨海	新悦城西区1#开关站所用变1	10	30	12.864
19065	滨海	团荡十一配变	10	400	278.48
19066	滨海	团荡八队电站	10	250	172.4
19067	滨海	大兴七配变	10	100	26.39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19068	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	461.52
19069	滨海	新安八配变	10	400	266.2
19070	滨海	大兴二站	10	200	108.1
19071	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	38.28
19072	滨海	新安二十配变	10	400	126.6
19073	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	603.52
19074	滨海	团荡九配变	10	200	13.56
19075	滨海	团荡三配变	10	400	194.72
19076	滨海	大兴六配变	10	400	261.04
19077	滨海	大兴三配变	10	400	248.04
19078	滨海	大兴八配变变压器	10	400	132.56
19079	滨海	新安二配变	10	400	239.12
19080	滨海	阔港九配变	10	200	58.94
19081	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	27.7
19082	滨海	八巨东成五配变	10	200	104.12
19083	滨海	八巨合成十配变	10	200	76.8
19084	滨海	八巨泥港二站	10	200	121.98
19085	滨海	八巨合成二配变	10	200	109.82
19086	滨海	八巨东成七配变	10	200	124.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19087	滨海	阔港电站	10	200	119.62
19088	滨海	八巨东成电站	10	100	80
19089	滨海	八巨泥港电站	10	315	166.698
19090	滨海	八巨合成十三配变	10	400	230.68
19091	滨海	泥港三配变	10	200	142.96
19092	滨海	合成九配变	10	200	82.24
19093	滨海	阔港八配变	10	200	22.62
19094	滨海	八巨东成四配变	10	200	77.04
19095	滨海	八巨东成六配变	10	200	49.12
19096	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	91.44
19097	滨海	阔港五配变	10	200	69.58
19098	滨海	阔港二配变	10	200	38.72
19099	滨海	八巨合成六配变	10	200	64.5
19100	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	15.38
19101	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	77.9
19102	滨海	八巨合成四配变	10	200	102
19103	滨海	阔港七配变	10	200	91.56
19104	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	12.34
19105	滨海	八巨合成十二配变	10	200	92.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19106	滨海	八巨阔港十配变	10	200	82
19107	滨海	八巨合成七配变	10	200	102.16
19108	滨海	合成五配变	10	200	73.42
19109	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	82.66
19110	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	59.92
19111	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	76.7
19112	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	89.36
19113	滨海	阔港三配变	10	200	62.58
19114	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	126.08
19115	滨海	泥港五配变	10	200	100.02
19116	滨海	阔港六配变	10	200	123.16
19117	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	13
19118	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	104.32
19119	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	254.16
19120	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	202.68
19121	滨海	八巨合成十四配变	10	400	231.64
19122	滨海	阔港一配变	10	400	176.28
19123	滨海	兴晋新城7#配电房1#主变	10	800	505.68
19124	滨海	兴晋新城6#配电房3#主变	10	630	415.674

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19125	滨海	兴晋新城3#配电房1#主变	10	800	473.52
19126	滨海	兴晋新城6#配电房1#主变	10	630	421.659
19127	滨海	兴晋新城7#配电房3#主变	10	800	534.64
19128	滨海	兴晋新城3#配电房3#主变	10	800	488.48
19129	滨海	兴晋新城8#配电房1#主变	10	800	404.48
19130	滨海	兴晋新城8#配电房3#主变	10	800	394.64
19131	滨海	小街二十五配变	10	400	155.24
19132	滨海	东晋幸福小区5#变	10	630	317.394
19133	滨海	陈李路路灯2#变	10	100	73.56
19134	滨海	东晋幸福小区6#变	10	400	221.16
19135	滨海	堆西三配变	10	200	107.7
19136	滨海	东晋街道1#变	10	630	197.946
19137	滨海	东晋小区6#变	10	400	125.16
19138	滨海	东晋十四配变	10	400	255.6
19139	滨海	东晋村七配变	10	315	251.811
19140	滨海	头晋一配变	10	200	138.8
19141	滨海	东晋堆西一配变	10	400	232.68
19142	滨海	东晋五配变（吴锦雄）	10	400	232.8
19143	滨海	东晋小区10#变（拆迁户）	10	630	255.465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19144	滨海	东畧村八配变	10	200	69.5
19145	滨海	玉华变光伏配变	10	100	78.71
19146	滨海	堆西七配变	10	400	45.92
19147	滨海	新生八配变	10	200	79.38
19148	滨海	堆西二配变	10	400	0
19149	滨海	新生九配变	10	200	97.3
19150	滨海	新生十一配变	10	200	121.08
19151	滨海	新生四配变	10	400	207.2
19152	滨海	东畧十配变	10	400	41.76
19153	滨海	东畧五配变	10	400	255.04
19154	滨海	东畧九配变	10	400	215.8
19155	滨海	东畧十一配变	10	400	240.68
19156	滨海	新生一配变	10	400	250.04
19157	滨海	海滨新城2#箱变1#主变	10	630	477.981
19158	滨海	东畧小区1#变	10	400	184.44
19159	滨海	海滨新城1#箱变1#主变	10	630	475.461
19160	滨海	头畧供电所1#变（考核）	10	630	0
19161	滨海	堆西居民小区	10	630	207.585
19162	滨海	堆角三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19163	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	365.904
19164	滨海	华林一站	10	100	16.58
19165	滨海	界牌街道十一配变	10	200	110.92
19166	滨海	界牌二站	10	100	48.42
19167	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	313.11
19168	滨海	周庄一站	10	200	131.68
19169	滨海	官庄一站	10	200	93.06
19170	滨海	万庄电站	10	100	22.1
19171	滨海	周庄三配变	10	200	80.9
19172	滨海	周庄五配变	10	200	84.42
19173	滨海	万庄二配变	10	200	0
19174	滨海	万庄一配变	10	200	0
19175	滨海	祁垛四配变	10	200	44.5
19176	滨海	堆角一配变	10	200	104.94
19177	滨海	周庄七配变	10	200	46.08
19178	滨海	祁垛五配变	10	400	230.08
19179	滨海	祁垛三配变	10	200	71.24
19180	滨海	祁垛二配变	10	200	73.24
19181	滨海	堆角二配变	10	200	12.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19182	滨海	周庄八配变	10	400	199
19183	滨海	界牌十二配变	10	200	64.66
19184	滨海	祁垛二号变	10	200	98.3
19185	滨海	祁垛一号变	10	200	106.8
19186	滨海	东兴电站	10	200	121.98
19187	滨海	祁垛一配变	10	400	256.72
19188	滨海	周庄九配变	10	400	114.68
19189	滨海	界牌十三配变	10	400	70.24
19190	滨海	周庄六配变	10	400	246.68
19191	滨海	万庄三配变	10	400	249.08
19192	滨海	周庄一配变	10	400	189.68
19193	滨海	界牌三配变	10	400	171.4
19194	滨海	界牌十六配变	10	400	67.84
19195	滨海	堆角四配变	10	400	253.4
19196	滨海	周庄二配变	10	400	223.76
19197	滨海	界牌街道五配变	10	400	212.48
19198	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	349.776
19199	滨海	三坝五配变	10	200	10.42
19200	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	196.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19201	滨海	三坝九配变	10	400	241.48
19202	滨海	冲边南站	10	100	34.08
19203	滨海	三坝一配变	10	400	200.68
19204	滨海	界牌康居小区	10	200	0
19205	滨海	圣庄南电站	10	200	130.14
19206	滨海	众兴渔场电站	10	200	0
19207	滨海	圣庄排涝二站	10	200	119.14
19208	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	32.12
19209	滨海	圣庄电站北	10	200	103.02
19210	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	198.16
19211	滨海	圣庄一配变	10	200	45.5
19212	滨海	三坝二配变	10	200	40.24
19213	滨海	冲边七配变	10	200	62.7
19214	滨海	冲边六配变	10	200	66.88
19215	滨海	吉圩三配变	10	200	20.58
19216	滨海	圣庄二配变	10	200	17.08
19217	滨海	冲边八配变	10	200	59.88
19218	滨海	冲边四配变	10	200	0
19219	滨海	三坝四配变	10	200	72.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19220	滨海	冲边二配变	10	200	0
19221	滨海	圣庄三配变	10	200	4.86
19222	滨海	冲边五配变	10	200	46
19223	滨海	三坝十配变	10	400	215.08
19224	滨海	吉圩二配变	10	400	207.32
19225	滨海	冲边九配变	10	400	165.6
19226	滨海	三坝八配变	10	400	193.72
19227	滨海	冲边一配变	10	400	154
19228	滨海	冲边三配变	10	400	201.6
19229	滨海	三坝十一配变	10	400	229.6
19230	滨海	三坝七配变	10	400	115.92
19231	滨海	圣庄五配变	10	400	226.6
19232	滨海	圣庄四配变	10	400	177.92
19233	滨海	会农五配变	10	200	90.42
19234	滨海	新安3#变	10	400	239.48
19235	滨海	新安十三配变	10	400	214.48
19236	滨海	团荡五配变	10	200	63.22
19237	滨海	会农电站	10	200	116.98
19238	滨海	新安小区1#变	10	400	180.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19239	滨海	新安十六配变变压器	10	400	141.2
19240	滨海	新安十七配变变压器	10	400	100.32
19241	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	167.56
19242	滨海	坎北会农三配变	10	400	146.72
19243	滨海	坎北徐红	10	250	0
19244	滨海	团荡七配变	10	400	181.32
19245	滨海	新安十五配变变压器	10	400	147.6
19246	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	192.92
19247	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	192.6
19248	滨海	韩庄三配变	10	400	184.96
19249	滨海	新安2#变	10	400	142.56
19250	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	190.92
19251	滨海	坎北新安十一配变	10	400	169.24
19252	滨海	会农一配变	10	200	125.42
19253	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	240.44
19254	滨海	会农六配变	10	200	0
19255	滨海	韩庄一配变	10	400	116.88
19256	滨海	会农二配变	10	400	162.04
19257	滨海	会农四配变	10	400	257.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19258	滨海	沙庄一配变	10	400	214.16
19259	滨海	韩庄四配变	10	400	235.76
19260	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	193.16
19261	滨海	韩庄二配变	10	400	121.76
19262	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	244.76
19263	滨海	新安十八配变	10	400	169.6
19264	滨海	振东王圩三配变	10	400	225.92
19265	滨海	老堆加工厂站	10	400	273.2
19266	滨海	老堆一配变	10	200	0
19267	滨海	陈港四配变	10	400	276.24
19268	滨海	中心四号配变	10	200	66.7
19269	滨海	振东老堆五配变	10	315	153.373
19270	滨海	陈港一配变	10	200	51.56
19271	滨海	老堆二配变	10	200	59.88
19272	滨海	振东陈港三配变	10	200	9.54
19273	滨海	木楼二配变	10	200	0
19274	滨海	祥心东配变	10	200	21.7
19275	滨海	木楼一配变	10	200	43.24
19276	滨海	陈港二配变	10	200	65.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19277	滨海	老堆六配变	10	200	0
19278	滨海	陈港东配变	10	200	51.44
19279	滨海	中心北配变	10	200	112.88
19280	滨海	振东陈港五配变	10	200	36.62
19281	滨海	陈港西配变	10	200	2.72
19282	滨海	老堆中配变	10	400	180.32
19283	滨海	振东王圩西配变	10	200	111.2
19284	滨海	振东祥兴西站配变	10	200	45.34
19285	滨海	振东陈港中配变	10	200	26.28
19286	滨海	祥兴一组配变	10	200	47.44
19287	滨海	陈港南配变	10	400	272.76
19288	滨海	东玉三配变	10	400	194.2
19289	滨海	木楼六配变	10	400	215.76
19290	滨海	陈港六配变	10	400	278.16
19291	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	0
19292	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	80.62
19293	滨海	淤尖联合电站配变	10	400	275.04
19294	滨海	淤尖临海三配变	10	200	96.3
19295	滨海	淤尖巨西十配变	10	200	101.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19296	滨海	巨西十三配变	10	200	119.62
19297	滨海	淤尖临海六配变	10	200	98.34
19298	滨海	淤尖东洼六配变	10	200	24.08
19299	滨海	淤尖巨东六配变	10	200	128.88
19300	滨海	淤尖堆西三配变	10	200	37.62
19301	滨海	淤尖巨西二配变	10	200	10.92
19302	滨海	巨东十九配变	10	400	279.32
19303	滨海	淤尖堆西电站	10	400	218.88
19304	滨海	堆西十六配变	10	400	199.4
19305	滨海	淤尖巨东二配变	10	400	165.24
19306	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	0
19307	滨海	淤尖巨东九配变	10	200	35.46
19308	滨海	淤尖前哨七配变	10	200	27.72
19309	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	0
19310	滨海	淤尖临海一配变	10	200	70.88
19311	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	15.12
19312	滨海	淤尖堆西二配变	10	200	11.84
19313	滨海	淤尖三港六配变	10	200	0
19314	滨海	淤尖东风五配变	10	200	113.14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19315	滨海	淤尖巨东十一配变	10	200	31.44
19316	滨海	淤尖前哨十一配变	10	200	115.88
19317	滨海	淤尖巨西六配变	10	200	108.3
19318	滨海	淤尖巨西八配变	10	400	23.96
19319	滨海	淤尖临海九配变	10	200	28.24
19320	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	0
19321	滨海	淤尖临海十配变	10	200	91.12
19322	滨海	淤尖三港七配变	10	200	59.38
19323	滨海	淤尖堆西十三配变	10	200	32.06
19324	滨海	淤尖前哨十配变	10	200	58.12
19325	滨海	淤尖临海七配变	10	200	77.8
19326	滨海	淤尖东风二配变	10	200	0
19327	滨海	淤尖前哨一配变	10	200	124.38
19328	滨海	淤尖东风八配变	10	200	121.12
19329	滨海	淤尖临海二配变	10	200	64.2
19330	滨海	淤尖巨西一配变	10	200	94.62
19331	滨海	淤尖巨东十六配变	10	200	76.72
19332	滨海	淤尖临海四配变	10	200	24.66
19333	滨海	淤尖巨东三配变1	10	200	32.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19334	滨海	淤尖堆西六配变	10	200	85.24
19335	滨海	巨东十七配变	10	400	204.56
19336	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	0
19337	滨海	淤尖巨东四配变	10	400	131.32
19338	滨海	淤尖巨东一配变1	10	400	183.72
19339	滨海	淤尖堆北七配变	10	400	121.32
19340	滨海	巨东十三配变	10	400	150.24
19341	滨海	淤尖堆西五配变	10	400	176.88
19342	滨海	河口站(西)	10	400	62.84
19343	滨海	巨东十八配变	10	400	225.92
19344	滨海	淤尖堆西九配变	10	400	122.04
19345	滨海	淤尖堆西十配变	10	400	4.88
19346	滨海	淤尖新河十一配变	10	400	245.84
19347	滨海	堆西十五配变	10	400	233.84
19348	滨海	淤尖巨西七配变	10	400	93.48
19349	滨海	淤尖巨西十二配变	10	400	225.4
19350	滨海	淤尖正南四配变	10	400	24.2
19351	滨海	淤尖友爱三配变	10	200	105.5
19352	滨海	淤尖小街四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19353	滨海	淤尖港西三配变	10	200	91.66
19354	滨海	淤尖楼东二配变	10	200	104.06
19355	滨海	淤尖正兴四配变	10	200	66.42
19356	滨海	淤尖中学配变	10	400	208.68
19357	滨海	淤尖正兴电站	10	200	39.58
19358	滨海	淤尖楼东电站	10	400	238.76
19359	滨海	淤尖友爱电站	10	200	55.72
19360	滨海	淤尖正兴七配变	10	200	29.62
19361	滨海	淤尖港东三配变	10	400	181.24
19362	滨海	淤尖小街一配变	10	400	0
19363	滨海	淤尖港西七配变	10	200	41.54
19364	滨海	淤尖正南五配变	10	200	94.3
19365	滨海	淤尖小街六配变	10	400	255.04
19366	滨海	淤尖正兴三配变	10	200	74.88
19367	滨海	淤尖楼东七配变	10	200	40.94
19368	滨海	淤尖勾股八配变	10	200	75.34
19369	滨海	淤尖港东一配变	10	200	24.8
19370	滨海	淤尖港东四配变	10	200	40.66
19371	滨海	淤尖正兴一配变	10	200	56.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19372	滨海	淤尖楼东六配变	10	200	61.24
19373	滨海	淤尖港东二配变	10	200	54
19374	滨海	淤尖正兴二配变	10	200	32.96
19375	滨海	淤尖小街五配变	10	400	60.72
19376	滨海	淤尖兔场配变	10	200	65.86
19377	滨海	淤尖正兴六配变	10	200	1.38
19378	滨海	淤尖港西五配变	10	200	0
19379	滨海	淤尖正兴五配变	10	200	65.28
19380	滨海	淤尖港西六配变	10	200	66.12
19381	滨海	淤尖港东八配变	10	400	183.48
19382	滨海	港西九配变	10	200	109.84
19383	滨海	淤尖港西二配变	10	200	84.28
19384	滨海	淤尖楼东五配变	10	200	68.5
19385	滨海	淤尖港西一配变	10	200	80.92
19386	滨海	淤尖正南六配变	10	400	13.32
19387	滨海	淤尖小街三配变	10	400	0
19388	滨海	淤尖收花站配变	10	400	10.8
19389	滨海	淤尖正南一配变	10	400	18.04
19390	滨海	淤尖港东五配变	10	400	194.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19391	滨海	淤尖友爱二配变	10	400	227.32
19392	滨海	淤尖小街九配变	10	400	165.16
19393	滨海	淤尖小街八配变	10	400	0
19394	滨海	淤尖港西八配变	10	400	257.08
19395	滨海	淤尖小街二配变	10	400	109.76
19396	滨海	淤尖正南八配变	10	400	247.84
19397	滨海	淤尖正南三配变	10	400	221.72
19398	滨海	淤尖港东六配变	10	400	223.48
19399	滨海	小街2#箱变1#变压器	10	400	36.4
19400	滨海	淤尖友爱五配变	10	400	206.16
19401	滨海	淤尖楼东八配变	10	400	223.24
19402	滨海	淤尖楼东三配变	10	400	182.92
19403	滨海	淤尖友爱六配变	10	400	68.44
19404	滨海	淤尖友爱一配变	10	400	91.44
19405	滨海	淤尖友爱八配变	10	400	183
19406	滨海	港东十配变	10	400	209.16
19407	滨海	淤尖港西四配变	10	400	204.28
19408	滨海	淤尖友爱七配变	10	400	113
19409	滨海	淤尖正南七配变	10	400	162.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19410	滨海	港东九配变	10	400	229.76
19411	滨海	淤尖小街七配变	10	400	90.32
19412	滨海	淤尖小街1#箱变高压间隔配电变压器	10	630	98.154
19413	滨海	淤尖正南二配变1	10	630	265.23
19414	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	0
19415	滨海	滨海港西尖干渠站	10	400	221.8
19416	滨海	滨海港临淮街六配变	10	400	17.76
19417	滨海	汪学兵1#变	10	315	0
19418	滨海	淤尖东洼十五配变	10	200	70
19419	滨海	淤尖东洼电站	10	200	78.16
19420	滨海	汪学兵2#变	10	315	0
19421	滨海	辛成跃联建楼	10	400	250.84
19422	滨海	滨海港临淮街十四配变	10	400	224.16
19423	滨海	淤尖东洼十一配变	10	200	95.78
19424	滨海	淤尖东洼十配变	10	200	5.08
19425	滨海	淤尖东洼九配变	10	200	104.08
19426	滨海	玉丰十四配变	10	200	65.56
19427	滨海	淤尖东洼五配变	10	200	69.32
19428	滨海	淤尖东洼三配变	10	200	59.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19429	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	0
19430	滨海	淤尖东洼十三配变	10	400	225.92
19431	滨海	淤尖东洼二配变1	10	400	148.96
19432	滨海	滨海港玉丰十六配变	10	400	160.64
19433	滨海	淤尖二十五配变	10	400	230.12
19434	滨海	联合一配变	10	200	36.94
19435	滨海	杨庄一配变	10	400	157.64
19436	滨海	滨海港西尖五配变	10	400	204.12
19437	滨海	滨海港杨庄九配变	10	400	214.08
19438	滨海	滨海港临淮街闸口一配变	10	400	68.2
19439	滨海	杨庄六配变	10	400	146
19440	滨海	滨海港杨庄十五配变	10	400	227.92
19441	滨海	滨海港杨庄十三配变	10	400	224
19442	滨海	滨海港联合五配变	10	200	34.8
19443	滨海	杨庄北站	10	400	250.96
19444	滨海	杨庄十六配变	10	400	188.8
19445	滨海	联合四配变	10	200	0
19446	滨海	滨海港联合七配变	10	200	66.66
19447	滨海	联合三配变	10	200	32.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19448	滨海	联合六配变	10	200	0
19449	滨海	联合二配变	10	200	5.56
19450	滨海	西尖八配变	10	200	41
19451	滨海	临淮杨庄三配变	10	200	59.22
19452	滨海	临淮杨庄二配变	10	200	7.3
19453	滨海	滨海港杨庄十配变	10	200	34.94
19454	滨海	联合八配变	10	200	40.38
19455	滨海	滨海港杨庄四配变	10	400	174.72
19456	滨海	路灯一号变	10	400	222.72
19457	滨海	滨海港杨庄十一配变	10	400	180.04
19458	滨海	杨庄七配变	10	400	72.44
19459	滨海	杨庄八配变	10	400	41.52
19460	滨海	滨海港杨庄十二配变	10	400	126.04
19461	滨海	联合九配变	10	400	228.56
19462	滨海	杨庄十四配变	10	400	39.6
19463	滨海	双裕三配变	10	200	24.12
19464	滨海	玉丰十一配变	10	200	41.58
19465	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	0
19466	滨海	玉众七配变	10	200	108.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19467	滨海	玉众五配变	10	400	119.2
19468	滨海	玉中十二配变	10	400	239.92
19469	滨海	玉北十二配变	10	400	288.2
19470	滨海	红光二站	10	200	81.8
19471	滨海	玉北西站	10	400	246.16
19472	滨海	双裕玉中四配变	10	200	54.3
19473	滨海	玉中五配变	10	100	20.97
19474	滨海	玉众八配变	10	400	178.6
19475	滨海	玉中七配变	10	200	55.7
19476	滨海	玉众十三配变	10	400	213.64
19477	滨海	滨海港玉中八配变	10	200	14.8
19478	滨海	玉中十配变	10	200	51.42
19479	滨海	滨海港玉众十二配变	10	400	118.96
19480	滨海	滨海港玉北五配变	10	200	52.3
19481	滨海	玉丰南站	10	400	252
19482	滨海	滨海港玉中三配变	10	200	74.58
19483	滨海	滨海港双裕一配变	10	400	220.48
19484	滨海	玉中六配变	10	200	0
19485	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19486	滨海	玉北六配变	10	200	37
19487	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	0
19488	滨海	玉众六配变	10	200	72.74
19489	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	0
19490	滨海	滨海港玉北二配变	10	200	32.84
19491	滨海	玉众九配变	10	200	71.5
19492	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	0
19493	滨海	双裕四配变	10	200	79.54
19494	滨海	滨海港玉中九配变	10	200	90.94
19495	滨海	滨海港玉丰九配变	10	200	62.84
19496	滨海	玉众二配变	10	200	106.54
19497	滨海	玉众三配变	10	200	77.16
19498	滨海	滨海港双裕二配变	10	200	66.58
19499	滨海	滨海港玉中一配变	10	400	141.44
19500	滨海	双裕玉丰四配变	10	400	167.88
19501	滨海	玉众十六配变	10	400	220.68
19502	滨海	玉众十七配变	10	400	245.56
19503	滨海	滨海港玉中十一配变	10	400	267.24
19504	滨海	玉众一配变	10	400	151.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19505	滨海	玉北十一配变	10	400	187.56
19506	滨海	临淮线玉众四配变	10	400	182
19507	滨海	玉众十四配变	10	400	185.84
19508	滨海	玉众十八配变	10	400	251.44
19509	滨海	西尖西站	10	400	209
19510	滨海	双裕九配变	10	200	75.76
19511	滨海	滨海港双裕十配变	10	400	247.36
19512	滨海	闸北四配变	10	400	28.44
19513	滨海	港口线小街村二号配变	10	400	74.4
19514	滨海	双裕五配变	10	200	80.06
19515	滨海	玉中二斗站	10	100	33.62
19516	滨海	淮北一配变	10	400	214.24
19517	滨海	滨海港双裕玉丰七配变	10	400	139.52
19518	滨海	滨海港淮北八配变	10	400	211.96
19519	滨海	滨海港双裕十二配变	10	400	258.04
19520	滨海	滨海港淮北十三配变	10	400	221.24
19521	滨海	滨海港淮北十四配变	10	400	238.4
19522	滨海	双裕七配变	10	400	270
19523	滨海	滨海港双裕十一配变	10	400	277.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19524	滨海	后堆五配变	10	400	153.72
19525	滨海	滨海港双裕玉丰三配变	10	400	230.12
19526	滨海	滨海港双裕八配变	10	400	289.16
19527	滨海	滨海港黄海五配变	10	400	218.88
19528	滨海	西尖四配变	10	200	6.88
19529	滨海	小街村一号配变	10	400	180.32
19530	滨海	黄海七配变	10	400	121.8
19531	滨海	玉丰六配变	10	200	105.3
19532	滨海	民主四配变	10	200	54.72
19533	滨海	民主六配变	10	200	0
19534	滨海	黄海二配变	10	200	34.58
19535	滨海	黄海三配变	10	200	21.66
19536	滨海	滨海港淮北五配变	10	200	60.42
19537	滨海	滨海港黄海南站	10	200	0
19538	滨海	玉丰一配变	10	200	40.28
19539	滨海	滨海港民主二配变	10	400	70.84
19540	滨海	民主三配变	10	200	0
19541	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	24.16
19542	滨海	玉丰八配变	10	200	8.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19543	滨海	滨海港黄海四配变	10	200	0.44
19544	滨海	滨海港玉丰五配变	10	200	118.46
19545	滨海	西尖二配变	10	200	31.46
19546	滨海	黄海六配变	10	400	0
19547	滨海	西尖七配变	10	200	0
19548	滨海	玉丰十配变	10	200	13.8
19549	滨海	西尖六配变	10	200	0
19550	滨海	民主一配变	10	400	40.24
19551	滨海	滨海港民主五配变	10	400	91
19552	滨海	西尖三配变	10	400	169.36
19553	滨海	西尖九配变	10	400	146.12
19554	滨海	黄海八配变	10	400	208.64
19555	滨海	滨海港黄海一配变	10	400	149.6
19556	滨海	玉丰十七配变	10	400	227.08
19557	滨海	滨海港双裕十三配变	10	400	274.88
19558	滨海	黄海九配变	10	400	181.12
19559	滨海	八巨永余十四配变	10	200	94.3
19560	滨海	大洼三配变	10	200	82.74
19561	滨海	中心河一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19562	滨海	光伏配变	10	100	29.47
19563	滨海	栾庄二配变	10	200	114.62
19564	滨海	刘戈四配变	10	200	35.06
19565	滨海	界牌房港一配变	10	200	0
19566	滨海	八巨五户三配变	10	200	54.24
19567	滨海	四坝八配变	10	400	122.48
19568	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	4.46
19569	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	64.3
19570	滨海	夹河六配变	10	200	12.62
19571	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	77.22
19572	滨海	新庄五配变	10	200	90.88
19573	滨海	清水河一配变	10	400	74.16
19574	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	0
19575	滨海	老庄三配变	10	200	104.24
19576	滨海	中心河三配变	10	200	34.02
19577	滨海	樊集二配变	10	200	31.12
19578	滨海	栾庄八配变	10	200	119.2
19579	滨海	王港三配变	10	200	95.92
19580	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19581	滨海	汛东五配变	10	200	62.56
19582	滨海	华林二配变	10	200	35.42
19583	滨海	三烈一配变	10	400	225.44
19584	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	33.8
19585	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	54.34
19586	滨海	友谊光伏配变	10	100	78.11
19587	滨海	广垛三配变	10	400	8.16
19588	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	159.92
19589	滨海	万岗四配变	10	200	54.84
19590	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	0
19591	滨海	陈坍十二配变	10	200	40.94
19592	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	53.82
19593	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	9.12
19594	滨海	蔡庄三配变	10	200	63.42
19595	滨海	天沟二配变	10	400	196.4
19596	滨海	天沟六配变.	10	200	99.88
19597	滨海	淤尖新河三配变	10	200	64
19598	滨海	夹州三配变	10	200	63.9
19599	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	107.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19600	滨海	琶头三配变	10	200	26.78
19601	滨海	樊集琶头一配变	10	200	56.66
19602	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	0
19603	滨海	陈坍六配变	10	200	62.24
19604	滨海	红纲八配变	10	200	26.5
19605	滨海	三合三配变	10	200	107.3
19606	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	64.2
19607	滨海	沈舍六配变	10	200	0
19608	滨海	条堆一配变	10	400	136.6
19609	滨海	官滩路南配变	10	200	116.3
19610	滨海	红纲一配变	10	400	31.28
19611	滨海	王港六配变	10	400	205.76
19612	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	45.3
19613	滨海	河包四配变	10	200	77.16
19614	滨海	古尖三配变	10	200	0
19615	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	45.84
19616	滨海	界圩五配变	10	400	235.8
19617	滨海	聂庄五配变	10	200	0
19618	滨海	王港八配变	10	400	245.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19619	滨海	刘戈一配变	10	400	109
19620	滨海	刘庄三站	10	200	21.84
19621	滨海	复兴二配变	10	200	80.24
19622	滨海	老滩五配变	10	200	41.38
19623	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	80.92
19624	滨海	陈铸小街九配变	10	400	222.16
19625	滨海	木楼加工厂配变	10	200	9.16
19626	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	14.66
19627	滨海	顾庄五配变	10	200	70.62
19628	滨海	吉甫九配变	10	400	228.24
19629	滨海	临淮街十三配变	10	200	0
19630	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	46.52
19631	滨海	八巨永余二配变	10	200	46.88
19632	滨海	中山四配变	10	200	85.66
19633	滨海	天盘八配变天场	10	200	39.86
19634	滨海	清河七配变	10	200	0
19635	滨海	华林一配变	10	400	167.68
19636	滨海	官庄五配变	10	200	57
19637	滨海	后港二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19638	滨海	闸口一配变	10	200	0
19639	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	98.88
19640	滨海	界圩四配变	10	200	4.58
19641	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	79.06
19642	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	76.3
19643	滨海	四坝七配变	10	400	240.36
19644	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	0
19645	滨海	四坝三配变	10	400	120.08
19646	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	207.24
19647	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	0
19648	滨海	刘戈三配变	10	400	214.88
19649	滨海	刘甫七配变	10	200	55.84
19650	滨海	海峰三配变	10	400	111.68
19651	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	80.38
19652	滨海	苏南四配变	10	200	74.58
19653	滨海	袁庄二配变	10	200	4.94
19654	滨海	杨庄配变	10	200	78.16
19655	滨海	天沟一配变	10	200	52
19656	滨海	蔡桥东舍五配变	10	200	72.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19657	滨海	新丰三配变	10	400	268.12
19658	滨海	八巨前案十三配变	10	400	190.76
19659	滨海	华芳上书院2#配电室2#主变	10	800	99.84
19660	滨海	华芳上书院1#开关站2#主变	10	800	284.48
19661	滨海	华芳上书院1#开关站4#主变	10	800	302.32
19662	滨海	华芳上书院2#配电室4#主变	10	800	403.52
19663	滨海	滨农电站	10	200	57.24
19664	滨海	建设八配变（建设三分）	10	200	117.88
19665	滨海	建设电站打水	10	200	98.92
19666	滨海	东滩村四配变	10	200	136.28
19667	滨海	建民十组电站	10	200	106.84
19668	滨海	滨淮供电所建二八配变	10	200	124.96
19669	滨海	中南村二配变	10	200	29.7
19670	滨海	建二三斗站	10	200	78.66
19671	滨海	东港村五配变	10	200	144.4
19672	滨海	中西四斗电站	10	200	141.58
19673	滨海	京华1#箱变1#主变	10	630	12.978
19674	滨海	京华2#箱变1#主变	10	630	151.452
19675	滨海	商业街4#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19676	滨海	机械厂公用	10	400	0
19677	滨海	玉龙路4#公用	10	400	0
19678	滨海	商业街6#公用	10	400	23.56
19679	滨海	纬中路5#公用	10	400	76.68
19680	滨海	龙西公用	10	630	142.191
19681	滨海	海滨大道2#公用箱变1#主变	10	630	436.527
19682	滨海	商业街5#公用	10	400	101.32
19683	滨海	海滨大道4#公用箱变1#主变	10	630	221.697
19684	滨海	海滨大道6#公用箱变1#主变	10	630	283.185
19685	滨海	永康幸福里1#配电室3#主变	10	800	566.64
19686	滨海	永康幸福里2#配电室3#主变	10	800	504.16
19687	滨海	玉龙路6#公用	10	500	193.2
19688	滨海	永康幸福里1#开闭所3#主变	10	800	617.92
19689	滨海	永康幸福里1#配电室1#主变	10	800	501.28
19690	滨海	永康幸福里1#开闭所1#主变	10	800	528.32
19691	滨海	海滨大道5#公用箱变1#主变	10	630	152.523
19692	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	0
19693	滨海	永康幸福里2#配电室1#主变	10	800	508.96
19694	滨海	纬中路3#公用箱变1#主变	10	800	156.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19695	滨海	纬中路4#公用箱变1#主变	10	630	99.666
19696	滨海	玉龙路3#公用	10	315	0
19697	滨海	海滨大道3#公用箱变1#主变	10	630	254.52
19698	滨海	玉龙路2#公用	10	630	41.139
19699	滨海	纬中路2#公用	10	630	97.524
19700	滨海	纬中路8#公用	10	400	30.4
19701	滨海	纬中路10#公用1#主变	10	630	95.697
19702	滨海	纬中路1#公用	10	400	188.88
19703	滨海	公玉十二配变	10	400	225.72
19704	滨海	前行九配变(小区)	10	400	133
19705	滨海	公玉四配变	10	400	287.4
19706	滨海	公玉三配变	10	400	99.56
19707	滨海	前行七配变	10	200	19.72
19708	滨海	前行八配变	10	200	63.84
19709	滨海	双河沟头电站	10	200	160
19710	滨海	公玉八配变2#变	10	400	262.92
19711	滨海	公玉六配变	10	200	0
19712	滨海	东苑集中区3#变	10	400	226.84
19713	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室1#主变	10	630	336.672

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19714	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室2#主变	10	630	373.842
19715	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室1#主变	10	630	396.837
19716	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室3#主变	10	630	330.813
19717	滨海	公玉十配变	10	200	128.58
19718	滨海	公玉村二号配变	10	400	162.16
19719	滨海	公玉村一号配变	10	400	221.88
19720	滨海	公玉十一配变	10	400	38.68
19721	滨海	双舍一配变	10	400	39.12
19722	滨海	公玉五配变3#配变	10	400	164.44
19723	滨海	前行七配变2#变	10	400	135.28
19724	滨海	公玉干渠电站	10	200	68.12
19725	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室1#主变	10	630	284.697
19726	滨海	公玉五配变	10	400	111.16
19727	滨海	前行三斗半电站	10	100	80
19728	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室4#主变	10	630	365.589
19729	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室2#主变	10	630	316.89
19730	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	32.24
19731	滨海	高效农业排涝站配变	10	200	159.06
19732	滨海	东苑集中区1#变	10	630	261.765

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19733	滨海	东苑集中区2#变	10	630	253.575
19734	滨海	公玉一配变	10	200	21.44
19735	滨海	前行一配变	10	400	17.72
19736	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	0
19737	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	482.32
19738	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	422.88
19739	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	283.44
19740	滨海	朱浦西站	10	200	80.72
19741	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	37
19742	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	316.08
19743	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	515.84
19744	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	385.44
19745	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	400.64
19746	滨海	西坎五配变	10	400	250.48
19747	滨海	西坎三配变	10	200	160
19748	滨海	西坎七配变	10	200	14.58
19749	滨海	杨陆三配变	10	200	10.58
19750	滨海	西坎八配变	10	400	98.04
19751	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19752	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	330.4
19753	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	288.16
19754	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	581.84
19755	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	617.28
19756	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	587.68
19757	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	567.28
19758	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	571.84
19759	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	580.24
19760	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	555.2
19761	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	602.48
19762	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	545.84
19763	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	536.48
19764	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	566.08
19765	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	568.72
19766	滨海	坎北西坎4#变	10	400	54.48
19767	滨海	西坎3#变	10	400	163.6
19768	滨海	西坎2#变	10	400	142.4
19769	滨海	西坎六配变	10	200	112.08
19770	滨海	西坎1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19771	滨海	西坎二配变	10	400	302.8
19772	滨海	西坎一配变	10	400	312.28
19773	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	576.64
19774	滨海	红卫一站	10	100	0
19775	滨海	合兴电站	10	200	160
19776	滨海	朱舍九组站	10	100	39.46
19777	滨海	双舍四配变	10	400	73.48
19778	滨海	新岭二斗站	10	200	141.56
19779	滨海	双舍二斗半电站	10	100	6.57
19780	滨海	新岭四配变	10	200	139.98
19781	滨海	朱舍三斗电站	10	200	127.82
19782	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	0
19783	滨海	长兴六配变	10	400	43.6
19784	滨海	树圩五配变	10	400	55.48
19785	滨海	树圩六配变	10	400	198.76
19786	滨海	树西树圩电站	10	200	151.94
19787	滨海	江南新城4#欧变1#主变	10	630	282.492
19788	滨海	江南新城5#欧变1#主变	10	630	130.788
19789	滨海	江南新城3#欧变1#主变	10	630	173.439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19790	滨海	江南新城2#欧变1#主变	10	630	252.315
19791	滨海	江南新城1#欧变1#主变	10	630	306.747
19792	滨海	江南新城2#变电所2#主变	10	1250	23.875
19793	滨海	江南新城1#变电所1#主变	10	1250	436.375
19794	滨海	江南新城1#变电所2#主变	10	1000	330.4
19795	滨海	江南新城6#欧变	10	630	251.748
19796	滨海	土山黄河底站	10	200	0
19797	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	0
19798	滨海	御景花园小区2#配电室1#主变	10	800	421.68
19799	滨海	御景花园小区5#配电室1#主变	10	800	518.48
19800	滨海	御景花园小区3#配电室1#主变	10	630	306.999
19801	滨海	御景花园小区2#配电室3#主变	10	800	299.84
19802	滨海	御景花园小区3#配电室3#主变	10	630	162.477
19803	滨海	御景花园小区4#开闭所3#主变	10	630	272.16
19804	滨海	御景花园小区1#配电室3#主变	10	800	257.52
19805	滨海	御景花园小区1#配电室1#主变	10	800	378.32
19806	滨海	御景花园小区1#开闭所1#所变	10	30	21.375
19807	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站2#主变	10	800	639.92
19808	滨海	御景花园小区4#开闭所1#主变	10	630	181.503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19809	滨海	秦桥扶贫站	10	50	7.865
19810	滨海	吉岗二配变	10	200	68.94
19811	滨海	吉岗大站	10	100	80
19812	滨海	吉岗六配变天场	10	200	96.5
19813	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	285.08
19814	滨海	天盘三配变	10	200	51.28
19815	滨海	文苑小区箱变1#主变	10	630	334.719
19816	滨海	场西线1#欧变2#主变	10	630	373.023
19817	滨海	幼儿园	10	200	33.28
19818	滨海	马套七配变	10	400	104.4
19819	滨海	马套八配变.	10	400	0
19820	滨海	场西线1#欧变1#主变	10	630	349.335
19821	滨海	徐丹二配变	10	200	57.16
19822	滨海	杨庄新社区2#箱变1#主变	10	630	388.017
19823	滨海	天盘圩东电站	10	200	69.62
19824	滨海	滨淮双河十一配变（朱舍六分）	10	200	77.08
19825	滨海	公玉二斗半电站	10	100	80
19826	滨海	建农十配变	10	200	35.42
19827	滨海	朱舍十配变	10	200	95.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19828	滨海	前行二斗电站	10	100	20.58
19829	滨海	双河三斗路西电站	10	100	34.18
19830	滨海	建农四斗电站	10	100	17.05
19831	滨海	建农七配变	10	400	204.6
19832	滨海	双河九配变（双河五分）	10	200	56.94
19833	滨海	双河十二配变（双河电站）	10	400	8.6
19834	滨海	滨淮建农五配变	10	400	264.04
19835	滨海	双河电站	10	200	124.36
19836	滨海	公玉二斗电站	10	200	71.88
19837	滨海	滨淮朱舍村六配变	10	200	85.84
19838	滨海	建农五斗电站	10	200	101.72
19839	滨海	朱舍七配变	10	400	223
19840	滨海	公玉三斗电站	10	200	66.28
19841	滨海	滨淮河西三配变（前行三分）	10	400	234.56
19842	滨海	前行五配变	10	200	140.78
19843	滨海	滨淮朱舍十一配变（朱舍六分）	10	200	14
19844	滨海	建农六配变	10	200	85.06
19845	滨海	建农九配变（建农四分）	10	200	130
19846	滨海	前行十一配变（前行五分）	10	200	97.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19847	滨海	建农十四配变（建农八分）	10	200	126.46
19848	滨海	四季花园2#配电室4#主变	10	800	399.6
19849	滨海	四季花园1#开关站1#主变	10	800	354
19850	滨海	四季花园2#配电室2#主变	10	800	403.92
19851	滨海	四季花园1#开关站2#主变	10	800	315.2
19852	滨海	四季花园1#开关站4#主变	10	800	399.36
19853	滨海	四季花园1#开关站3#主变	10	800	406
19854	滨海	四季花园2#配电室1#主变	10	800	401.44
19855	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	229.32
19856	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	103.12
19857	滨海	木港三站	10	200	132.12
19858	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	160
19859	滨海	李舍电（一）站	10	200	125.52
19860	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	28.42
19861	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	83.42
19862	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	12.928
19863	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	116.08
19864	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	0
19865	滨海	景和小区2#配电室3#主变	10	800	616.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19866	滨海	正鑫5#欧变1#主变	10	630	175.392
19867	滨海	正鑫4#欧变2#主变	10	630	289.422
19868	滨海	正鑫4#欧变1#主变	10	630	42.462
19869	滨海	正鑫2#变电所 1#主变	10	1000	173.1
19870	滨海	景和小区1#开关站3#主变	10	800	629.6
19871	滨海	景和小区1#配电室3#主变	10	800	625.44
19872	滨海	正鑫2#变电所 2#主变	10	1000	438.1
19873	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	0
19874	滨海	景和小区2#开关站1#所变	10	30	19.758
19875	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	0
19876	滨海	宏拓2#箱变1#主变	10	630	281.358
19877	滨海	景和小区4#配电室1#主变	10	800	633.76
19878	滨海	景和小区5#配电室3#主变	10	800	627.28
19879	滨海	景和小区4#配电室3#主变	10	800	636.96
19880	滨海	景和小区1#配电室1#主变	10	800	618.08
19881	滨海	景和小区3#配电室3#主变	10	800	602.32
19882	滨海	景和小区5#配电室1#主变	10	800	633.04
19883	滨海	景和小区1#开关站1#主变	10	800	619.6
19884	滨海	景和小区2#配电室1#主变	10	800	620.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19885	滨海	景和小区3#配电室1#主变	10	800	633.92
19886	滨海	滨海县经济开发区北区8#公用变	10	400	298.12
19887	滨海	上城嘉苑4#配电室4#主变	10	800	588.16
19888	滨海	上城嘉苑3#配电室4#主变	10	630	443.835
19889	滨海	上城嘉苑3#配电室2#主变	10	630	435.015
19890	滨海	上城嘉苑1#开关站2#所变	10	30	15.261
19891	滨海	上城嘉苑4#配电室2#主变	10	800	572.96
19892	滨海	凤鸣3#箱变1#主变	10	800	280
19893	滨海	凤鸣6#箱变1#主变	10	500	180.7
19894	滨海	迎宾路4#公用	10	400	263.16
19895	滨海	凤鸣2#箱变1#主变	10	630	144.585
19896	滨海	金屋装饰城	10	400	140
19897	滨海	园区公用	10	400	144.08
19898	滨海	坎南韩庄三配变	10	400	84.68
19899	滨海	工业路2#公用	10	400	253.04
19900	滨海	坎南工业路3#公用	10	400	144.44
19901	滨海	力达路灯配变	10	400	266.68
19902	滨海	京华雅苑2#欧变2#主变	10	630	218.421
19903	滨海	经西路1#公用箱变1#主变	10	400	93.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19904	滨海	凤鸣4#箱变1#主变	10	400	137.08
19905	滨海	京华雅苑1#欧变1#主变	10	630	186.669
19906	滨海	金屋装饰城2#变配变	10	400	65.68
19907	滨海	凤鸣5#箱变1#主变	10	500	146.95
19908	滨海	凤鸣1#箱变1#主变	10	800	249.36
19909	滨海	3#公用变西箱变主变	10	630	274.869
19910	滨海	机关线1#公用箱变1#主变	10	630	188.685
19911	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	0
19912	滨海	祥云小区2#箱变1#主变	10	800	438.8
19913	滨海	祥云小区5#箱变变压器	10	630	256.914
19914	滨海	滨淮农场益垦专业农资合作社	10	200	97.04
19915	滨海	农场供服中心配变	10	200	99.54
19916	滨海	祥云小区4#箱变1#主变	10	630	192.213
19917	滨海	祥云小区6#箱变1#主变	10	630	269.64
19918	滨海	4#公用变东箱变高压间隔配电变压器	10	630	124.425
19919	滨海	机关线5#公用箱变1#主变	10	630	174.447
19920	滨海	3#公用变东箱变主变	10	630	171.675
19921	滨海	新兴三站	10	200	52.54
19922	滨海	陈庄蔡庄电站	10	200	71.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19923	滨海	坎南陶圩四配变	10	200	114.38
19924	滨海	沿淮村2#变	10	400	162.68
19925	滨海	沿淮村1#变	10	400	185.76
19926	滨海	陶圩桥口配变	10	400	184.04
19927	滨海	坎南糜滩五配变	10	200	46.74
19928	滨海	陶圩二配变	10	400	197.6
19929	滨海	沙浦中站	10	200	112.78
19930	滨海	头层调度河西站	10	200	121.04
19931	滨海	坎南糜滩四配变	10	400	141.12
19932	滨海	头层调度河东站	10	200	120
19933	滨海	头层二站	10	200	117
19934	滨海	糜滩三站	10	200	147.8
19935	滨海	沙浦东站	10	200	115.96
19936	滨海	沙浦北站	10	200	159.86
19937	滨海	陈庄调渡河西站	10	200	159.98
19938	滨海	坎南南二层三配变	10	400	0
19939	滨海	南二层大站	10	200	102.42
19940	滨海	南二层二配变	10	200	131.1
19941	滨海	陈庄东兴站	10	200	92.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19942	滨海	坎南嵇庄二配变	10	400	181.48
19943	滨海	陶圩南站	10	200	128.62
19944	滨海	坎南陈庄二配变	10	200	76.88
19945	滨海	糜滩东站	10	200	92
19946	滨海	六合七配变	10	200	124.24
19947	滨海	滨海港闸南街九配变	10	400	69.44
19948	滨海	戴子善	10	400	0
19949	滨海	闸南六合十五配变	10	400	87.92
19950	滨海	滨海港闸南街十配变	10	400	88.04
19951	滨海	滨海港六合庄安置区1#变	10	630	383.985
19952	滨海	二洪扬水站西	10	400	0
19953	滨海	六合九配变	10	400	287.72
19954	滨海	闸口街南配变	10	400	27.92
19955	滨海	六合十一配变	10	200	139.7
19956	滨海	闸南街四配变	10	400	80.96
19957	滨海	闸南六合庄安置区2#变	10	630	147.672
19958	滨海	闸南一配变	10	200	150.4
19959	滨海	三洪八配变	10	200	116.8
19960	滨海	六合一配变	10	200	159.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19961	滨海	闸南街十二配变箱变1#主变	10	630	69.804
19962	滨海	六合十四配变	10	400	149.6
19963	滨海	滨海港闸南街七配变	10	400	40.92
19964	滨海	滨海港闸南三配变	10	400	117.68
19965	滨海	滨海港闸南四配变	10	400	155.76
19966	滨海	红星一配变	10	200	110.84
19967	滨海	闸南二配变	10	200	125.12
19968	滨海	滨海港三洪十三配变	10	400	36.68
19969	滨海	滨海港闸南街五配变	10	400	260.64
19970	滨海	六合二配变	10	200	89.38
19971	滨海	闸南街十配变2#配变	10	400	76.72
19972	滨海	刘旭东（二）	10	500	163.85
19973	滨海	滨海港闸南街八配变	10	400	85.28
19974	滨海	滨海港刘旭东（一）	10	500	119.85
19975	滨海	街道三配变2#变	10	400	0
19976	滨海	滨淮园区二配变	10	400	235.44
19977	滨海	园区一配变	10	400	246.76
19978	滨海	佼建置业有限公司2#间隔配电变压器	10	400	44.24
19979	滨海	长兴双舍5#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19980	滨海	新岭三配变	10	200	126.48
19981	滨海	滨淮东滩九配变（村部）	10	400	297.68
19982	滨海	新岭七配变（新岭一分）	10	200	70.42
19983	滨海	朱舍八配变、	10	200	86.44
19984	滨海	双树二配变	10	400	65.28
19985	滨海	滨淮街道十配变	10	400	45.76
19986	滨海	长兴集中区2#变	10	400	151.76
19987	滨海	滨淮双树二配变2#变	10	400	194.84
19988	滨海	滨淮长兴双舍6#变(2#变分)	10	400	25.64
19989	滨海	长兴双舍2#变（集中区）	10	400	1.48
19990	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室2#主变	10	630	325.269
19991	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	0.72
19992	滨海	滨淮民营创业园2#变	10	400	240.24
19993	滨海	盐城华亚宏置业有限公司1#主变	10	630	374.85
19994	滨海	长兴八配变	10	200	90.56
19995	滨海	滨海港临淮街八配变	10	400	82.76
19996	滨海	联合电站	10	400	56.72
19997	滨海	临淮街四配变	10	400	198.28
19998	滨海	后堆十三配变	10	400	229.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19999	滨海	滨海港临淮街道十一配变	10	400	76.4
20000	滨海	三洪九配变	10	400	221.36
20001	滨海	临淮街五配变	10	200	82.4
20002	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	0
20003	滨海	临淮街二配变	10	400	0
20004	滨海	顺福小区（张贵军联建楼）	10	400	119.52
20005	滨海	郑红兵	10	400	0
20006	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	0
20007	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)4#主变	10	800	621.92
20008	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)4#主变	10	800	624.4
20009	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)4#主变	10	800	622.56
20010	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)4#主变	10	800	609.76
20011	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)4#主变	10	800	628.64
20012	滨海	齐心三斗电站	10	200	0.28
20013	滨海	齐心七配变考核	10	200	143.62
20014	滨海	滨淮东港八配变	10	200	63.8
20015	滨海	东港七配变	10	200	107.4
20016	滨海	中南三斗电站	10	200	137.48
20017	滨海	中舍干渠电站	10	200	133.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20018	滨海	齐心村硝场树圩三村	10	200	146.72
20019	滨海	滨淮东港十配变（东港一分）	10	200	90.62
20020	滨海	下舍八配变（下舍三分）	10	200	117.62
20021	滨海	滨淮东港六配变	10	200	30.74
20022	滨海	滨淮东港十三配变（东港四分）	10	400	212.56
20023	滨海	交通运输局	10	200	54.8
20024	滨海	齐心五斗五配变	10	200	131.06
20025	滨海	东港三配变	10	200	90.92
20026	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	0
20027	滨海	硝场三斗电站	10	100	28.56
20028	滨海	下舍三斗电站	10	200	160
20029	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	130.16
20030	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	243.12
20031	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	221.8
20032	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	288.28
20033	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	278.32
20034	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	45.42
20035	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	112.38
20036	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	48.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20037	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	109.16
20038	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	0
20039	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	87.84
20040	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	114.62
20041	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	0
20042	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	217
20043	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	45.7
20044	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	67.88
20045	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	0
20046	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	0
20047	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	60.8
20048	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	0
20049	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	0
20050	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	36.88
20051	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	50.58
20052	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	258.28
20053	滨海	一管区滩面电站单相照明	10	10	4.251
20054	滨海	一管区滩面电站	10	200	0
20055	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	127.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20056	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	279.28
20057	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	214.68
20058	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	24.92
20059	滨海	滨淮农场三机队新照明配变	10	200	109.12
20060	滨海	滨淮农场十三队排灌站	10	400	260.8
20061	滨海	滨淮农场十四队一站	10	200	73.62
20062	滨海	滨淮农场七队西站	10	200	10.74
20063	滨海	滨淮农场七大队配变	10	200	72.28
20064	滨海	滨淮农场第三生产区场头	10	200	73.8
20065	滨海	滨淮农场九队南排站	10	400	140.68
20066	滨海	滨淮农场九大队配变	10	200	74.22
20067	滨海	滨淮农场十五大队南排站	10	400	261.12
20068	滨海	滨淮农场十四大队二站	10	200	24.66
20069	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	0
20070	滨海	滨淮农场十二队二站	10	200	56.34
20071	滨海	滨淮农场十大队二站	10	200	97.12
20072	滨海	滨淮农场十一队排灌站	10	400	207.04
20073	滨海	滨淮农场十三大队二站	10	200	53.46
20074	滨海	滨淮农场十六大队一站	10	200	44.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20075	滨海	滨淮农场十六大队二站	10	200	40.92
20076	滨海	滨淮农场 十队西站	10	200	2.3
20077	滨海	滨淮农场八队东站	10	200	11.7
20078	滨海	滨淮农场3号变东配变	10	80	15.416
20079	滨海	滨淮农场九大队1#灌溉站	10	200	97.88
20080	滨海	滨淮农场九队东站	10	200	60.64
20081	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	0
20082	滨海	滨淮农场十二大队一站	10	200	68.8
20083	滨海	滨淮农场十三队东站	10	200	15.52
20084	滨海	滨淮农场十一大队1#灌溉站	10	200	52.7
20085	滨海	滨淮农场十五大队二站	10	200	60.62
20086	滨海	滨淮农场十一、十二队场头	10	200	86.42
20087	滨海	滨淮农场滨淮分公司农水中心配变	10	200	88.08
20088	滨海	华宝2#变	10	400	128.96
20089	滨海	华宝1#公用	10	400	241.36
20090	滨海	肖庄六配变	10	200	0
20091	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	346
20092	滨海	黄泥南站	10	200	40.16
20093	滨海	肖庄电站	10	200	145.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20094	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	341.649
20095	滨海	肖庄七组电站	10	200	109.86
20096	滨海	小沃五组电站	10	200	57.5
20097	滨海	坎北小沃三配变	10	200	114.24
20098	滨海	胡集东站	10	200	105.92
20099	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	277.515
20100	滨海	小沃七配变	10	400	298.24
20101	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	565.8
20102	滨海	小沃二组电站	10	400	261.68
20103	滨海	程庄一配变	10	400	262.6
20104	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	665.4
20105	滨海	胡集西站	10	200	75.56
20106	滨海	夹河电站	10	200	120.52
20107	滨海	丁庄一站	10	200	130.22
20108	滨海	渔洼一站	10	200	91.38
20109	滨海	丁庄二站	10	200	108.88
20110	滨海	友联二站	10	200	64.62
20111	滨海	圩口三站	10	100	20.67
20112	滨海	屋基二站	10	200	54.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20113	滨海	新滩一站	10	100	25.37
20114	滨海	吕其华配变	10	400	106.96
20115	滨海	屋基七配变	10	200	60.78
20116	滨海	陈涛一配变	10	200	115.52
20117	滨海	圩口二站	10	200	78.3
20118	滨海	丁庄四配变	10	200	42.38
20119	滨海	后洼五配变	10	200	53.2
20120	滨海	三腰三配变	10	200	63.06
20121	滨海	三腰六配变	10	400	225.8
20122	滨海	庆丰六组	10	200	118.14
20123	滨海	庆丰三配变	10	200	107.8
20124	滨海	圩头六配变	10	400	256.68
20125	滨海	庆丰四配变	10	200	93.66
20126	滨海	圩头二配变	10	200	40.66
20127	滨海	新港街12#变	10	400	62.6
20128	滨海	圩头四配变	10	400	252.6
20129	滨海	庆丰二配变	10	200	93
20130	滨海	庆丰一站	10	400	77.08
20131	滨海	新街居住区2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20132	滨海	庆丰二站	10	200	97.86
20133	滨海	后洼三配变	10	200	99.38
20134	滨海	后洼三站	10	400	116.2
20135	滨海	庆丰七配变	10	200	86.08
20136	滨海	圩头五配变	10	315	108.832
20137	滨海	三腰十一配变	10	200	80.3
20138	滨海	庆丰五配变	10	200	79.04
20139	滨海	红星十三配变	10	400	133.08
20140	滨海	红星四配变	10	200	86.16
20141	滨海	红卫四配变	10	200	5.76
20142	滨海	六合三配变	10	200	125.38
20143	滨海	滨海港条河八配变	10	400	238.8
20144	滨海	六合十三配变	10	400	251.6
20145	滨海	红星五配变	10	200	0
20146	滨海	滨海港红星十四配变	10	200	109.3
20147	滨海	闸口街北配变	10	400	97.32
20148	滨海	滨海港六合十二配变	10	400	225.32
20149	滨海	红星九配变	10	200	122
20150	滨海	六合十配变	10	400	319.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20151	滨海	三腰三站	10	200	25.46
20152	滨海	新中一站	10	200	46.7
20153	滨海	三腰一配变	10	200	105.88
20154	滨海	后洼二站	10	200	125.68
20155	滨海	岔河一站	10	100	41.46
20156	滨海	东进八配变	10	200	34.04
20157	滨海	东进一配变	10	200	87.36
20158	滨海	岔河三配变	10	200	51.04
20159	滨海	新中二站	10	200	79.7
20160	滨海	东进二配变	10	200	29.74
20161	滨海	东进九配变	10	400	273.6
20162	滨海	东进五配变	10	200	21.38
20163	滨海	三腰十二配变	10	400	280.24
20164	滨海	三腰二配变	10	200	116.4
20165	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	126.06
20166	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	72
20167	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	34.92
20168	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	55.24
20169	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	134.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20170	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	12.5
20171	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	0
20172	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	0
20173	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	70.98
20174	滨海	农林场配变	10	400	159.72
20175	滨海	条港中站	10	200	159.98
20176	滨海	条港三配变	10	200	69.88
20177	滨海	条港排涝站	10	200	95.04
20178	滨海	阜中二配变	10	200	98.06
20179	滨海	阜中赵舍电站	10	200	94.94
20180	滨海	经济开发区阜中新区2#变1#主变	10	630	307.314
20181	滨海	阜中排涝	10	400	174.6
20182	滨海	贺沟张庄电站	10	200	0
20183	滨海	贺沟中站配变	10	200	97.9
20184	滨海	阜中新区2#	10	400	0
20185	滨海	新增阜中五配变	10	400	20.96
20186	滨海	经济开发区阜中新区3#变	10	630	148.176
20187	滨海	经济开发区阜中新区1#变1#主变	10	630	123.984
20188	滨海	坎南阜中四配变	10	400	1.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20189	滨海	富美小区1#欧变	10	630	246.645
20190	滨海	西湖一品4#欧变高压间隔配电变压器	10	630	356.013
20191	滨海	西湖一品3#欧变1#主变	10	630	336.483
20192	滨海	西湖一品2#欧变1#主变	10	630	293.013
20193	滨海	西湖一品1#变电所2#主变	10	1250	596.375
20194	滨海	富美小区2#欧变	10	630	241.164
20195	滨海	西湖一品1#变电所1#主变	10	1250	590
20196	滨海	红旗十一配变	10	400	192.12
20197	滨海	西湖一品1#欧变1#主变	10	630	382.347
20198	滨海	富美小区3#欧变	10	630	296.856
20199	滨海	坎南友好西小区4#变	10	400	239.88
20200	滨海	友好东小区4#变	10	400	243.72
20201	滨海	检察院箱变1#主变	10	630	115.416
20202	滨海	坎南边防大队宿舍楼箱变1#主变	10	400	147
20203	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	0
20204	滨海	富美房产5#欧变1#主变	10	630	211.68
20205	滨海	泰源广场1#配电室1#主变	10	630	356.517
20206	滨海	泰源广场1#配电室2#主变	10	630	414.477
20207	滨海	富美房产1#变电所2#主变	10	1250	373.875

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20208	滨海	冠华公用箱变1#主变	10	630	275.499
20209	滨海	富美小区4#欧变	10	630	187.803
20210	滨海	西湖一品2#变电所2#主变	10	1000	162.2
20211	滨海	西湖一品2#变电所3#主变	10	1250	611.25
20212	滨海	友好西二配变	10	400	216.24
20213	滨海	坎南入城口箱变1#主变	10	400	290.72
20214	滨海	红旗六配变	10	400	158.32
20215	滨海	三合二配变	10	200	93.3
20216	滨海	东街菜场配变	10	400	82
20217	滨海	粮东六配变	10	400	239.6
20218	滨海	粮东五配变	10	200	65.7
20219	滨海	农业园配变	10	100	0
20220	滨海	蝶湖湾小区	10	400	0
20221	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	377.748
20222	滨海	韩湾三配变	10	400	58.16
20223	滨海	蚁灯电站	10	200	106.34
20224	滨海	韩湾八配变	10	200	111.92
20225	滨海	三合九配变	10	400	279.16
20226	滨海	粮东七配变	10	400	210.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20227	滨海	韩湾四配变	10	400	0
20228	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	256.8
20229	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	271.53
20230	滨海	粮东电站	10	200	130.72
20231	滨海	三合五配变	10	400	276.96
20232	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	147
20233	滨海	韩湾七配变	10	400	265.24
20234	滨海	韩湾六配变	10	400	189.4
20235	滨海	粮东二配变	10	200	94.88
20236	滨海	新良一配变	10	400	10.4
20237	滨海	利民电站配变	10	100	45.58
20238	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	43.1
20239	滨海	粮东四配变	10	200	91.34
20240	滨海	桥东三配变	10	400	102.56
20241	滨海	港城安置区二区4#配电室4#主变	10	800	576.64
20242	滨海	港城安置区一区2#配电室4#主变	10	800	538.32
20243	滨海	港城安置区二区2#开关站4#主变	10	800	576.48
20244	滨海	万豪1#箱变1#主变	10	630	332.451
20245	滨海	海洲嘉苑3#欧变2#主变	10	400	208.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20246	滨海	坎南孙庄小区3#变	10	400	110.4
20247	滨海	海洲嘉苑3#欧变1#主变	10	400	123.6
20248	滨海	万豪2#箱变1#主变	10	630	290.241
20249	滨海	坎南东扶贫	10	400	103.64
20250	滨海	博纳物资	10	630	275.499
20251	滨海	景园小区3#欧变1#主变	10	630	153.468
20252	滨海	海洲嘉苑1#欧变2#主变	10	500	15.4
20253	滨海	坎南嵇庄四配变	10	200	73.92
20254	滨海	吉海华庭1#欧变1#主变	10	630	261.198
20255	滨海	吉海华庭2#欧变1#主变	10	630	171.234
20256	滨海	景园小区4#欧变1#主变	10	630	106.281
20257	滨海	南苑安置小区1#欧变1#主变	10	630	260.127
20258	滨海	坎南孙庄二配变	10	400	21.12
20259	滨海	海洲嘉苑2#欧变1#主变	10	630	270.648
20260	滨海	坎南孙庄小区配变	10	400	48.76
20261	滨海	南苑安置小区2#欧变1#主变	10	630	252.882
20262	滨海	师后勤3#公用	10	400	149.44
20263	滨海	仁和十三公用	10	400	255.76
20264	滨海	西街头2#公用	10	400	75.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20265	滨海	仁和八公用	10	400	56.76
20266	滨海	盛世丽都2#公用	10	400	246.12
20267	滨海	西街头公用	10	400	120.6
20268	滨海	天由房产	10	400	175.84
20269	滨海	仁和公寓欧变1#主变	10	500	142.55
20270	滨海	供电公司公用1#欧变1#主变	10	630	335.979
20271	滨海	仁和家园和园1#箱变1#主变	10	630	383.985
20272	滨海	仁和家园和园变电所1#主变	10	1000	431.1
20273	滨海	仁和家园和园变电所2#主变	10	1000	211.9
20274	滨海	蔬菜3#公用	10	400	151.76
20275	滨海	职工宿舍公用	10	400	126.12
20276	滨海	仁和家园和园2#欧变变压器配电变压器	10	630	373.023
20277	滨海	孟舍八公用	10	200	135.28
20278	滨海	仁和九公用	10	400	197.76
20279	滨海	仁和桥1#公用	10	400	0
20280	滨海	蔬菜二公用	10	400	33.4
20281	滨海	仁和一公用	10	315	231.052
20282	滨海	红星3#公用	10	400	100.68
20283	滨海	教育2#公用	10	400	63.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20284	滨海	仁和7#公用	10	400	0
20285	滨海	仁和8#公用	10	400	216.84
20286	滨海	邮局宿舍公用	10	400	0
20287	滨海	西街头3#欧变1#主变	10	630	170.856
20288	滨海	坎西2#公用	10	400	71.12
20289	滨海	城网教育局公用	10	400	306.76
20290	滨海	长明3#公用	10	400	0
20291	滨海	仁和十公用	10	400	200.4
20292	滨海	红星桥公用	10	400	94.92
20293	滨海	红星桥2#公用箱变1#主变	10	500	231.8
20294	滨海	仁和六公用	10	400	168.84
20295	滨海	滨淮街道七配变	10	400	0
20296	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	314.28
20297	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	114.12
20298	滨海	长兴双舍4#变（集中区）	10	400	120
20299	滨海	学苑楼	10	400	26.92
20300	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	89.88
20301	滨海	周步成	10	400	255.48
20302	滨海	齐心十配变	10	400	252.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20303	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	336
20304	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	116.34
20305	滨海	长兴双舍3#变（集中区）	10	400	86.32
20306	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	0
20307	滨海	双树三配变	10	630	264.663
20308	滨海	滨淮街道一配变	10	400	22.56
20309	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	109.52
20310	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	326.655
20311	滨海	中心东配变	10	200	94.08
20312	滨海	夸二西站	10	400	93.72
20313	滨海	丰产南配变	10	400	238.84
20314	滨海	前港七组站	10	200	123.1
20315	滨海	后港中配变	10	200	0
20316	滨海	后港西站配变	10	100	57.39
20317	滨海	夸二南配变	10	200	19.04
20318	滨海	中心圩区站	10	80	20.2
20319	滨海	夸二圩区站	10	160	30.272
20320	滨海	过天舟西站	10	400	253.76
20321	滨海	板桥灭荒站	10	200	106.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20322	滨海	滨兴北站配变	10	400	91.48
20323	滨海	跃进三配变	10	400	295.4
20324	滨海	后港东站	10	200	118.78
20325	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	97.8
20326	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	232.08
20327	滨海	淮东十一配变	10	400	213.92
20328	滨海	淮兴五配变	10	200	150
20329	滨海	淮兴九配变	10	400	105.16
20330	滨海	淮东六配变0	10	400	250.08
20331	滨海	滨淮农场一队南站	10	200	11.46
20332	滨海	滨淮农场十七大队照明配变	10	400	184.68
20333	滨海	滨淮农场二十二队三站	10	200	58.5
20334	滨海	滨淮农场新垦队中站	10	400	210.4
20335	滨海	滨淮农场21连东站	10	200	65.62
20336	滨海	滨淮农场新垦队西站	10	200	68.3
20337	滨海	滨淮农场22队南排站	10	200	156.84
20338	滨海	滨淮农场十九队西北站	10	200	71.3
20339	滨海	滨淮农场二十四队三站	10	200	61.98
20340	滨海	滨淮农场二十大队新照明变	10	400	226.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20341	滨海	祥和小区1#箱变1#主变	10	630	340.893
20342	滨海	祥和小区2#箱变1#主变	10	630	377.118
20343	滨海	滨淮农场十九大队新照明变	10	400	219.4
20344	滨海	滨淮农场十八大队新照明变	10	400	241.32
20345	滨海	医院学校配变箱变1#主变	10	630	287.532
20346	滨海	农科所配变	10	400	247.48
20347	滨海	祥和小区3#箱变1#主变	10	630	241.542
20348	滨海	滨淮农场十八大队电站	10	400	164.6
20349	滨海	滨淮农场新垦队一站	10	400	240.12
20350	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	0
20351	滨海	滨淮农场二十队二站	10	200	66.12
20352	滨海	滨淮农场十八队北西站	10	400	185.08
20353	滨海	滨淮农场二十二队东站	10	200	41.46
20354	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	0
20355	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	0
20356	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	44.2
20357	滨海	滨淮农场十七队一站	10	200	30
20358	滨海	条港一配变	10	400	211.28
20359	滨海	汪舍电站配变	10	200	159.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20360	滨海	塔沟二配变	10	200	123.32
20361	滨海	阜中一配变	10	400	269.68
20362	滨海	阜中辛庄电站	10	200	159.92
20363	滨海	塔沟四配变.	10	200	133.22
20364	滨海	坎南条港电站	10	200	0
20365	滨海	贺沟新站配变	10	200	160
20366	滨海	幸福小区十三配变	10	400	278.8
20367	滨海	滨淮农场二十一大队新照明变	10	400	261
20368	滨海	幸福小区十五配变	10	400	318.2
20369	滨海	滨淮农场二十三队一站	10	400	222.32
20370	滨海	滨淮农场果林排灌站	10	400	223.64
20371	滨海	滨淮农场堤防配变	10	200	136.54
20372	滨海	滨淮农场医院配变	10	400	262.32
20373	滨海	滨淮农场五队一（西）站	10	200	98.44
20374	滨海	滨淮农场二十五队排涝站	10	200	144.5
20375	滨海	滨淮农场二十四队二站	10	400	229.28
20376	滨海	滨淮农场二十五队一站	10	400	223.32
20377	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	0
20378	滨海	滨淮农场二十五队东站	10	200	29.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20379	滨海	滨淮农场二十一南站	10	200	74.88
20380	滨海	滨淮农场23队南站	10	200	27.34
20381	滨海	滨淮农场二十五队三站	10	400	266.4
20382	滨海	二十三队电站	10	200	101.12
20383	滨海	滨淮农场二十一队西站	10	400	229.76
20384	滨海	滨淮农场21队三站	10	200	84.88
20385	滨海	滨淮农场二十四大队新照明变	10	200	126.12
20386	滨海	五丈河二配变	10	315	210.609
20387	滨海	头庄电站	10	200	90.5
20388	滨海	吉垛西站	10	200	101.18
20389	滨海	头庄南排站	10	400	159.92
20390	滨海	吉垛中站	10	200	111.38
20391	滨海	五丈河扶贫站	10	100	24.99
20392	滨海	滨兴南站	10	400	225.96
20393	滨海	滨兴三配变	10	200	90.92
20394	滨海	头庄七配变	10	400	252.48
20395	滨海	五丈河入海道电站	10	200	129.98
20396	滨海	新东西配变	10	200	45.12
20397	滨海	聂庄四配变	10	200	73.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20398	滨海	聂庄九配变	10	200	88.04
20399	滨海	正红街道二十八配变	10	400	7.24
20400	滨海	顾庄三配变	10	200	48.46
20401	滨海	新丰八配变	10	200	13.46
20402	滨海	顾庄一站	10	200	54.7
20403	滨海	正红四配变	10	200	121.8
20404	滨海	新丰十配变	10	200	0
20405	滨海	新丰十三配变	10	200	111.44
20406	滨海	仁前八配变	10	200	79.96
20407	滨海	新丰六配变	10	200	0
20408	滨海	利众七配变	10	400	297.68
20409	滨海	新丰十一配变	10	400	221.24
20410	滨海	正红西河电站	10	200	56.66
20411	滨海	仁前七配变	10	200	37.68
20412	滨海	正红三配变	10	200	82.36
20413	滨海	正红十配变	10	400	266.24
20414	滨海	复兴五配变配变	10	400	187.92
20415	滨海	新丰二配变	10	200	102.08
20416	滨海	利众二配变	10	200	81.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20417	滨海	新丰五站	10	200	66.3
20418	滨海	利众电站	10	200	86.84
20419	滨海	古尖五配变	10	200	82.58
20420	滨海	正红六配变	10	200	84.5
20421	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)1#主变	10	800	616.32
20422	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)1#主变	10	800	619.84
20423	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)1#主变	10	800	620.16
20424	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)1#主变	10	800	620.4
20425	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)1#主变	10	800	627.76
20426	滨海	中东五配变	10	200	115.76
20427	滨海	范场九配变	10	200	100.16
20428	滨海	邓场五配变	10	30	0.75
20429	滨海	邓场六配变	10	200	101.34
20430	滨海	中东二站	10	160	128
20431	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	0
20432	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	0
20433	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	0
20434	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	0
20435	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20436	滨海	东豪3#公用	10	400	86.32
20437	滨海	永康幸福里2#配电室4#主变	10	800	534.4
20438	滨海	永康幸福里1#配电室4#主变	10	800	503.12
20439	滨海	幸福公寓2#公变	10	400	277
20440	滨海	东大院北3#公用	10	400	82.44
20441	滨海	永康幸福里1#开闭所2#主变	10	800	606.24
20442	滨海	东豪公用	10	400	149.12
20443	滨海	永康幸福里1#开闭所4#主变	10	800	563.92
20444	滨海	东豪2#公用	10	400	207.12
20445	滨海	永康幸福里1#配电室2#主变	10	800	539.76
20446	滨海	东大院北2号	10	400	171.76
20447	滨海	幸福公寓1#公变	10	400	271.76
20448	滨海	新时代10#公用	10	400	199.24
20449	滨海	南湖2#公用	10	400	188.44
20450	滨海	永康幸福里2#配电室2#主变	10	800	432.08
20451	滨海	港城安置区一区2#配电室1#主变	10	800	581.28
20452	滨海	港城安置区一区1#配电室1#主变	10	800	554.48
20453	滨海	港城安置区二区4#配电室1#主变	10	800	568.32
20454	滨海	港城安置区一区1#开关站3#主变	10	800	603.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20455	滨海	港城安置区二区3#配电室1#主变	10	800	541.68
20456	滨海	港城安置区二区2#开关站1#主变	10	800	554.96
20457	滨海	港城安置区一区1#开关站1#主变	10	800	585.44
20458	滨海	新岭线淮港商城1#变	10	400	310.96
20459	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	0
20460	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	0
20461	滨海	滨淮街道九配变	10	400	0
20462	滨海	滨淮商业广场	10	400	43.16
20463	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	0
20464	滨海	滨淮街道二十四配变	10	400	96.32
20465	滨海	滨淮街道四配变	10	400	0
20466	滨海	孟庆香联建楼2#变配电变压器	10	630	321.804
20467	滨海	滨淮街道八配变	10	400	0
20468	滨海	孟庆香联建楼3#变	10	630	303.219
20469	滨海	孟庆香联建楼1#变配电变压器	10	630	235.242
20470	滨海	滨淮街道五配变	10	400	0
20471	滨海	双舍五配变	10	400	86.68
20472	滨海	新岭六配变3#变	10	400	0
20473	滨海	街道四配变2#箱变1#主变	10	630	336.735

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20474	滨海	滨淮街道十二配变	10	315	0
20475	滨海	街道二配变2#变	10	400	102.88
20476	滨海	滨淮街道十七配变	10	400	195.96
20477	滨海	新岭六配变2#变	10	400	0
20478	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	181.64
20479	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	128.34
20480	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	113.38
20481	滨海	旭日一站	10	400	85.96
20482	滨海	旭日二站	10	100	17.47
20483	滨海	兴旺二站	10	200	0
20484	滨海	东升一站	10	400	191.64
20485	滨海	东升二站	10	200	109.8
20486	滨海	官尖东（三）站	10	400	265.56
20487	滨海	官尖南（一）站	10	100	1.89
20488	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	0
20489	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	93.24
20490	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	161.04
20491	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	101.42
20492	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	65.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20493	滨海	东墩北（二）站	10	200	0
20494	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	83.14
20495	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	26.72
20496	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	44.94
20497	滨海	兴旺一站	10	200	24
20498	滨海	秦桥集中区二号变	10	400	202.24
20499	滨海	秦桥十六配变	10	200	12.24
20500	滨海	南海二配变	10	200	72.36
20501	滨海	南海七配变	10	200	33.86
20502	滨海	沈关排灌站	10	200	95.06
20503	滨海	秦桥七配变	10	200	66.3
20504	滨海	沈关吴姚站	10	100	0
20505	滨海	沈关七配变	10	400	243
20506	滨海	秦桥一配变	10	200	75.86
20507	滨海	秦桥三配变	10	200	91.18
20508	滨海	南海六配变	10	200	96.98
20509	滨海	沈关东站	10	100	3.17
20510	滨海	秦桥二配变	10	200	59.3
20511	滨海	沈关六配变	10	200	47.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20512	滨海	秦桥十二配变	10	200	88.12
20513	滨海	秦桥六配变	10	200	63.66
20514	滨海	南海四配变	10	400	222.16
20515	滨海	沈关海岗站	10	200	133.32
20516	滨海	秦桥东站	10	100	16.4
20517	滨海	洋口南庄配变	10	200	65.72
20518	滨海	王圩东站	10	200	128.78
20519	滨海	东玉一组南配变	10	200	0
20520	滨海	东玉五配变	10	400	71.48
20521	滨海	王圩二配变	10	200	66.7
20522	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	0
20523	滨海	老堆三配变	10	200	13.16
20524	滨海	老堆西配变	10	400	106.16
20525	滨海	华信锦园4#欧变1#主变	10	630	294.273
20526	滨海	华信锦园2#欧变2#主变	10	500	87.35
20527	滨海	华信锦园1#欧变2#主变	10	500	56.8
20528	滨海	华信锦园3#欧变1#主变	10	500	196.85
20529	滨海	昌兴一城2#配电房4#变压器	10	800	320.48
20530	滨海	海滨苑小区1#配电室3#主变	10	800	514.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20531	滨海	海滨东苑1#配电室4#主变	10	800	495.2
20532	滨海	海滨苑小区1#配电室1#主变	10	800	397.68
20533	滨海	昌兴一城1#配电房2#间隔配电变压器	10	800	348.16
20534	滨海	海滨东苑2#配电室4#主变	10	800	631.28
20535	滨海	昌兴一城1#配电房1#间隔配电变压器	10	800	250.16
20536	滨海	海滨苑小区2#配电室3#主变	10	800	458.88
20537	滨海	昌兴一城2#配电房1#变压器	10	800	196
20538	滨海	海滨苑小区2#配电室1#主变	10	800	465.28
20539	滨海	海滨东苑1#开关站2#主变	10	630	410.319
20540	滨海	昌兴一城3#配电房2#变压器	10	630	235.116
20541	滨海	海滨东苑1#配电室2#主变	10	800	535.44
20542	滨海	昌兴一城3#配电房4#变压器	10	630	207.333
20543	滨海	海滨苑小区1#开闭所1#主变	10	800	631.44
20544	滨海	昌兴壹城4#配电房1#配电变压器	10	630	238.14
20545	滨海	昌兴一城2#配电房3#变压器	10	800	372.8
20546	滨海	港利线港利小区1#开关站1#主变	10	800	444.72
20547	滨海	西街头4#欧变1#主变	10	630	351.351
20548	滨海	港利线港利小区2#配电室1#主变	10	630	360.549
20549	滨海	港利线港利小区1#开关站3#主变	10	800	396.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20550	滨海	港利线港利小区2#配电室3#主变	10	630	332.073
20551	滨海	昌兴一城3#配电房3#变压器	10	630	218.673
20552	滨海	昌兴壹城4#配电房2#配电变压器	10	630	134.568
20553	滨海	昌兴壹城5#配电室1#配电变压器	10	800	225.6
20554	滨海	海滨苑小区3#配电室1#主变	10	800	494.96
20555	滨海	海滨苑小区3#配电室3主变	10	800	466
20556	滨海	昌兴一城3#配电房1#变压器	10	630	154.161
20557	滨海	昌兴一城2#配电房2#变压器	10	800	320.96
20558	滨海	海滨东苑2#配电室2#主变	10	800	564.96
20559	滨海	马套徐圩站	10	200	131.12
20560	滨海	丰舍十一配变	10	200	117.34
20561	滨海	徐丹三配变	10	200	105.66
20562	滨海	锦绣新天地	10	500	253.9
20563	滨海	徐丹六七组站	10	200	121.52
20564	滨海	杨庄八配变.	10	200	99.86
20565	滨海	姚东电站	10	50	9.435
20566	滨海	丰舍五配变	10	400	174.76
20567	滨海	徐丹七配变	10	200	79.2
20568	滨海	杨庄二站	10	200	31.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20569	滨海	徐丹五组二站	10	200	91.32
20570	滨海	丰舍电站	10	200	41.12
20571	滨海	徐圩三配变.	10	200	91.74
20572	滨海	马套四配变1#主变	10	630	281.232
20573	滨海	徐丹十三配变	10	400	236.88
20574	滨海	天场三配变	10	400	222.44
20575	滨海	富康电站	10	200	57.8
20576	滨海	场杨河站	10	200	79.32
20577	滨海	杨庄六配变.	10	400	239.36
20578	滨海	杨庄十二配变	10	400	212.48
20579	滨海	杨庄二配变	10	200	138.72
20580	滨海	马套十四配变	10	200	10.62
20581	滨海	杨庄五配变.	10	200	87.24
20582	滨海	丰舍五组二站	10	200	112
20583	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	70.96
20584	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	98.22
20585	滨海	淤尖桥南电站	10	200	119.88
20586	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	96.34
20587	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	61.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20588	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	277.6
20589	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	269.12
20590	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	34.28
20591	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	17.88
20592	滨海	淤尖美垛电站	10	400	71.12
20593	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	117.5
20594	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	127.62
20595	滨海	淤尖前哨电站	10	200	95.92
20596	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	80.68
20597	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	206.32
20598	滨海	书香世家3#配电室1#主变	10	800	489.36
20599	滨海	书香世家2#配电室3#主变	10	800	517.28
20600	滨海	书香世家2#配电室1#主变	10	800	473.12
20601	滨海	书香世家1#配电室3#主变	10	800	506.88
20602	滨海	书香世家1#配电室1#主变	10	800	557.12
20603	滨海	书香世家1#开关站(三遥)2#所变	10	30	23.982
20604	滨海	书香世家1#开关站(三遥)1#所变	10	30	20.133
20605	滨海	新北七配变	10	200	123.8
20606	滨海	新港街9#变	10	630	89.838

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20607	滨海	新北十二配变	10	200	44.16
20608	滨海	新港街5#变	10	630	174.762
20609	滨海	新港街15#变	10	400	0
20610	滨海	新街三配变	10	400	262.4
20611	滨海	新港街6#变	10	400	49.08
20612	滨海	圩头一站	10	200	159.94
20613	滨海	六顷六配变	10	200	85.5
20614	滨海	新港街10#变	10	400	176.96
20615	滨海	新街四配变新增	10	400	267.92
20616	滨海	新港街1#变	10	630	0
20617	滨海	聂庄一配变	10	200	0
20618	滨海	新北十三配变	10	400	214.36
20619	滨海	六顷七配变	10	400	268.4
20620	滨海	三腰十配变	10	200	119.18
20621	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	117.48
20622	滨海	新港街8#变	10	400	0
20623	滨海	聂庄三配变	10	400	235.48
20624	滨海	新北十六配变	10	400	259.32
20625	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	119.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20626	滨海	新街五配变	10	400	211.84
20627	滨海	坎振路1#变	10	400	97.92
20628	滨海	新北十配变	10	400	257.08
20629	滨海	新北九配变	10	400	255.64
20630	滨海	新北五配变	10	200	81.04
20631	滨海	六顷三配变	10	200	93.24
20632	滨海	新港街2#变	10	630	88.074
20633	滨海	新北十五配变	10	400	268.32
20634	滨海	新北十四配变	10	200	122.46
20635	滨海	淤尖渔场十一配变	10	200	22.46
20636	滨海	淤尖渔场一配变	10	200	104.42
20637	滨海	淤尖渔场二配变	10	200	56.7
20638	滨海	淤尖十二配变	10	400	251.08
20639	滨海	淤尖渔场六配变	10	400	267.72
20640	滨海	勾股十一配变	10	400	100.36
20641	滨海	勾股七配变	10	200	107.28
20642	滨海	四份七配变	10	315	176.904
20643	滨海	滨射电站	10	200	37.4
20644	滨海	向阳六配变	10	200	49.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20645	滨海	推虾五配变	10	200	101.7
20646	滨海	张圩大站	10	200	2.44
20647	滨海	八份北站	10	200	117.58
20648	滨海	四份四配变	10	200	93.22
20649	滨海	推虾三配变	10	200	86.84
20650	滨海	八份三配变	10	200	87.8
20651	滨海	沈舍二站	10	200	123.58
20652	滨海	横沟河电站	10	200	98.78
20653	滨海	石陡堆电站	10	100	13.96
20654	滨海	沈舍八配变	10	200	75.88
20655	滨海	陶河二站	10	100	36.4
20656	滨海	天沟灌溉站	10	50	11.915
20657	滨海	天沟电站	10	200	54.16
20658	滨海	引渠电站	10	200	71.64
20659	滨海	李庄电站	10	200	85.34
20660	滨海	场南一配变	10	200	96.84
20661	滨海	天场陶河大沟	10	200	73.26
20662	滨海	天场十二配变	10	400	187.4
20663	滨海	海峰十一配变	10	400	243.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20664	滨海	唐河二站	10	200	74.36
20665	滨海	唐河电站	10	200	83.16
20666	滨海	蒋墩电站	10	200	68.52
20667	滨海	唐河二配变	10	200	52.38
20668	滨海	蒋墩三站	10	100	2.68
20669	滨海	蒋墩二站	10	200	85.34
20670	滨海	崔庄电站	10	400	48.88
20671	滨海	陈老七配变	10	200	94.66
20672	滨海	崔庄三配变	10	200	94.56
20673	滨海	滨海港六合十七配变	10	200	110.04
20674	滨海	友谊居民区1#变	10	400	59.48
20675	滨海	淤尖海防三配变1	10	400	177.24
20676	滨海	淤尖渔场七配变	10	400	59.08
20677	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	0
20678	滨海	淤尖二十四配变	10	400	152.44
20679	滨海	淤尖新河电站	10	400	159.72
20680	滨海	淤尖海防六配变1	10	200	65.92
20681	滨海	淤尖二十二配变	10	400	109.6
20682	滨海	淤尖八配变	10	400	61.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20683	滨海	淤尖闸北九配变	10	400	77.88
20684	滨海	王奎兵(一)	10	400	200.32
20685	滨海	陶湾安置小区2#变	10	400	308.56
20686	滨海	淤尖十三配变	10	200	137.42
20687	滨海	陶湾安置小区3#变	10	400	303.72
20688	滨海	陶湾安置小区1#变	10	400	307.64
20689	滨海	淤尖海防十配变	10	400	171.2
20690	滨海	淤尖渔场八配变	10	400	91
20691	滨海	淤尖海防电站	10	400	252.24
20692	滨海	淤尖十一配变	10	400	240.08
20693	滨海	淤尖二十八配变	10	400	224.56
20694	滨海	淤尖堆西四配变	10	400	149.84
20695	滨海	淤尖海防十四配变	10	400	193.32
20696	滨海	淤尖十七配变	10	400	240.92
20697	滨海	淤尖渔场五配变	10	400	108.72
20698	滨海	淤尖海防七配变	10	400	205.96
20699	滨海	淤尖二十配变1	10	400	137
20700	滨海	滨海港王奎兵(二)	10	500	165.45
20701	滨海	淤尖海防十二配变	10	400	171.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20702	滨海	淤尖渔场四配变	10	400	102.52
20703	滨海	淤尖岳堆八配变	10	200	76.66
20704	滨海	淤尖渔场九配变	10	400	13.04
20705	滨海	淤尖海防四配变	10	200	79.36
20706	滨海	淤尖岳堆一配变	10	200	41.92
20707	滨海	滨海港友谊小区1#主变	10	630	93.996
20708	滨海	陶湾安置小区4#变	10	400	306.04
20709	滨海	东尖南站	10	400	274.4
20710	滨海	后堆南站	10	200	111.08
20711	滨海	后堆电站	10	200	158.6
20712	滨海	后堆健身广场居民1#变	10	400	29.04
20713	滨海	后堆居民区1#变	10	400	107.12
20714	滨海	红卫三站	10	200	60.98
20715	滨海	滨海港条河四配变	10	400	69.6
20716	滨海	临淮线三洪四配变新增	10	200	132.98
20717	滨海	滨海港三洪二配变	10	200	63.34
20718	滨海	三洪七配变	10	400	73.24
20719	滨海	三洪六配变	10	200	0
20720	滨海	滨海港东尖八配变	10	400	100.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20721	滨海	滨海港条河三配变	10	200	105.26
20722	滨海	三洪安置小区2#变	10	400	310.48
20723	滨海	滨海港三洪十四配变	10	200	0
20724	滨海	滨海港三洪电站11	10	200	31.32
20725	滨海	友谊居民区2#变	10	400	0
20726	滨海	三洪安置小区1#变	10	400	303.48
20727	滨海	滨海港三洪五配变	10	200	55.7
20728	滨海	滨海港条河十二配变	10	400	120.2
20729	滨海	滨海港三洪三配变	10	200	6.54
20730	滨海	单正军	10	250	0
20731	滨海	东海路南配变	10	400	166.6
20732	滨海	后堆村五组居民王兆龙1#变	10	400	71.32
20733	滨海	后堆四组居民1#变	10	400	18.8
20734	滨海	后堆村部居民1#变	10	400	13.56
20735	滨海	滨海港后堆十四配变	10	400	39.88
20736	滨海	滨海港后堆八配变	10	400	53.4
20737	滨海	后堆东海路北配变	10	400	164
20738	滨海	友谊居民区3#变	10	400	47.16
20739	滨海	滨海港后堆十五配变	10	400	67.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20740	滨海	临淮街道十配变	10	400	5.64
20741	滨海	后堆村五组居民王兆龙2#变	10	400	110.76
20742	滨海	二坎十一配变	10	400	71.16
20743	滨海	益礼电站	10	200	137.9
20744	滨海	张弓五配变	10	400	275.36
20745	滨海	二坎三配变	10	400	147.12
20746	滨海	大坝六配变	10	400	264
20747	滨海	益礼北站	10	200	104.66
20748	滨海	张庄东站	10	200	137.18
20749	滨海	二坎四配变	10	200	146.12
20750	滨海	张庄三配变	10	200	32.28
20751	滨海	张弓小舍电站	10	200	79.62
20752	滨海	张弓二配变	10	400	137.16
20753	滨海	张弓一配变	10	200	120.48
20754	滨海	二坎中站打水	10	200	160
20755	滨海	张庄西站	10	200	143.9
20756	滨海	二坎东站打水	10	200	149.98
20757	滨海	洪林十六配变	10	400	172.68
20758	滨海	洪林十七配变	10	400	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20759	滨海	外套十配变	10	400	246.2
20760	滨海	大套十四配变	10	400	171.6
20761	滨海	徐圩电站	10	400	220.32
20762	滨海	洪林十一配变	10	400	104.92
20763	滨海	洪林九配变	10	400	65.48
20764	滨海	永华小东庄	10	200	113.16
20765	滨海	洪林八配变	10	400	170
20766	滨海	洪林十五配变	10	400	209.68
20767	滨海	岭山二站	10	200	135.36
20768	滨海	夹堆十一配变	10	400	192.6
20769	滨海	夹堆二站	10	200	80.2
20770	滨海	长法一配变	10	400	250.76
20771	滨海	夹堆十配变	10	400	183.08
20772	滨海	大套十九配变	10	400	62.76
20773	滨海	夹堆五配变	10	400	256.16
20774	滨海	岭山电站	10	200	97.92
20775	滨海	夹堆电站	10	100	22.42
20776	滨海	长法村电站	10	250	67.45
20777	滨海	夹堆十二配变	10	200	98.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20778	滨海	长法二配变	10	200	77.72
20779	滨海	夹堆十三配变	10	400	83.84
20780	滨海	套稍十二配变	10	200	70.58
20781	滨海	套稍五配变	10	200	58.44
20782	滨海	套稍七配变	10	400	250
20783	滨海	套稍十四配变	10	400	281.48
20784	滨海	大套十六配变	10	400	146.92
20785	滨海	套稍十一配变	10	100	11.33
20786	滨海	维农经济合作社配变	10	200	62
20787	滨海	建农经济合作社配变	10	100	44.29
20788	滨海	王场电站	10	200	113.94
20789	滨海	套稍东站长	10	200	38.24
20790	滨海	于庄二站	10	400	31.24
20791	滨海	大套十二配变	10	500	274.1
20792	滨海	PB大套十八配变(幼儿园)	10	200	46.92
20793	滨海	于庄三配变.	10	400	203.6
20794	滨海	大套九配变	10	400	37.16
20795	滨海	大套三十配变	10	400	319.16
20796	滨海	大套六配变	10	400	28.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20797	滨海	大套十一配变	10	400	87.6
20798	滨海	大套九配变（2#沟头）	10	400	60.76
20799	滨海	大套于庄八配变	10	200	80.34
20800	滨海	大套八配变	10	315	55.408
20801	滨海	于庄六配变	10	400	259.84
20802	滨海	大套二十七配变	10	400	86.92
20803	滨海	于庄十三配变	10	400	184.68
20804	滨海	大套二十配变	10	400	133.76
20805	滨海	大套二十一配变	10	400	178.08
20806	滨海	大套二十四配变	10	250	92.25
20807	滨海	大套十七配变（孟标）	10	500	270.1
20808	滨海	大套电站	10	200	93.7
20809	滨海	于庄四配变.	10	200	11.72
20810	滨海	大套四配变	10	400	128.16
20811	滨海	淤尖闸北七配变	10	400	95
20812	滨海	淤尖勾股十配变	10	400	263.16
20813	滨海	淤尖新河电排站	10	400	239.24
20814	滨海	闸北十一配变	10	400	103.6
20815	滨海	淤尖闸北电站	10	200	29.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20816	滨海	淤尖新河七配变	10	400	191.44
20817	滨海	淤尖闸北六配变	10	400	279.04
20818	滨海	淤尖闸北一配变	10	200	17.68
20819	滨海	闸北三配变	10	400	249.64
20820	滨海	仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	200.79
20821	滨海	仁和五公用	10	400	0
20822	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	200.79
20823	滨海	文化宫公用	10	400	31.44
20824	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	156.303
20825	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	200.79
20826	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	200.79
20827	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	200.79
20828	滨海	明达路4#公用	10	400	200.79
20829	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	200.79
20830	滨海	人民北路3#公用	10	400	16.24
20831	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	200.79
20832	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	200.79
20833	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	0
20834	滨海	仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	200.79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20835	滨海	西宿舍2#公用	10	400	0
20836	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	200.79
20837	滨海	水厂2#公用	10	400	158.12
20838	滨海	界牌五配变电站三	10	100	33.93
20839	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	465.822
20840	滨海	清水河电站	10	100	6.25
20841	滨海	三坝电站.	10	100	19.34
20842	滨海	许家圩七配变	10	400	211.68
20843	滨海	界牌小街一配变西.	10	630	90.405
20844	滨海	许家圩九配变	10	400	120.08
20845	滨海	许家圩电站	10	200	118.42
20846	滨海	河包二站	10	200	139.56
20847	滨海	下旧新站	10	400	255.64
20848	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	120.54
20849	滨海	陈铸仇旺二配变	10	200	55.58
20850	滨海	下旧九配变	10	400	111.24
20851	滨海	吴王十一配变	10	400	272.08
20852	滨海	旧河大站	10	200	48.74
20853	滨海	荡东十二配变	10	400	187.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20854	滨海	荡东四配变	10	200	73.5
20855	滨海	马套六组电站	10	100	48.58
20856	滨海	秉义二站	10	200	100.3
20857	滨海	天场秉义十一配变	10	400	78.36
20858	滨海	富康三配变	10	400	190.76
20859	滨海	秉义八配变	10	200	20.78
20860	滨海	老庄六配变	10	400	200.48
20861	滨海	荡北八配变	10	400	114.56
20862	滨海	场东线秉义小区4#箱变配电变压器	10	630	364.581
20863	滨海	秉义翻水站	10	160	48.864
20864	滨海	苏南六配变	10	400	235.92
20865	滨海	瓦房六配变	10	400	190.84
20866	滨海	瓦房电站	10	200	113.54
20867	滨海	瓦房七配变	10	400	237.16
20868	滨海	瓦房二站	10	400	291.4
20869	滨海	小关十一配变	10	400	258.16
20870	滨海	小关五配变	10	400	262
20871	滨海	小关二站	10	200	62.48
20872	滨海	陈李十三配变	10	400	288.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20873	滨海	陈李电站	10	200	99.74
20874	滨海	大关三站	10	200	122.58
20875	滨海	大关六配变	10	400	249.76
20876	滨海	大关七配变	10	400	198.92
20877	滨海	大关八配变	10	400	222.76
20878	滨海	陈李四配变	10	400	179.44
20879	滨海	陈李十一配变	10	400	262.76
20880	滨海	滨涟电站	10	100	36.69
20881	滨海	大关二站	10	200	112.72
20882	滨海	二浦西站	10	160	25.152
20883	滨海	徐李三站	10	200	79.82
20884	滨海	套稍二站	10	200	120.1
20885	滨海	永岗三配变	10	400	187.84
20886	滨海	永岗电站	10	100	79.79
20887	滨海	大套二十六配变	10	400	158.92
20888	滨海	二浦六配变	10	400	260
20889	滨海	永岗十配变	10	400	244.4
20890	滨海	陈老电站	10	100	33.67
20891	滨海	张孟电站	10	200	159.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20892	滨海	徐圩扶贫站	10	200	35.04
20893	滨海	农业园万亩菜园一配变	10	200	37.54
20894	滨海	农业园万亩菜园四配变	10	200	159.66
20895	滨海	农业园万亩菜园三配变	10	630	381.591
20896	滨海	张孟二站	10	200	160
20897	滨海	徐李八配变	10	400	254.08
20898	滨海	农业园万亩菜园二配变	10	630	455.238
20899	滨海	张孟三站	10	100	25.27
20900	滨海	永岗四配变	10	400	150.68
20901	滨海	坎岗河电站	10	100	50.15
20902	滨海	永岗九组站	10	160	8.272
20903	滨海	二浦东站	10	50	12.68
20904	滨海	徐李七配变	10	400	218.32
20905	滨海	二浦二站	10	400	320
20906	滨海	张孟九配变	10	400	256.6
20907	滨海	马套九配变	10	200	0
20908	滨海	老庄零号站	10	100	32.75
20909	滨海	荡东三组电站	10	200	103.14
20910	滨海	荡东三配变	10	400	126.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20911	滨海	荡东十配变	10	100	48.52
20912	滨海	秉义六组电站	10	100	25.04
20913	滨海	秉义五配变	10	200	113.44
20914	滨海	荡东八配变天场	10	200	55.06
20915	滨海	老庄扶贫站	10	200	117.62
20916	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	59.66
20917	滨海	八巨西冲四配变	10	200	45.76
20918	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	108.12
20919	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	289.17
20920	滨海	八巨七巨电站	10	200	132.7
20921	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	177.48
20922	滨海	八巨七巨一配变	10	200	94.66
20923	滨海	八巨西冲电站	10	100	28.32
20924	滨海	八巨七巨三配变	10	200	95.88
20925	滨海	八巨电站	10	80	46.288
20926	滨海	八巨街道四十配变	10	400	40
20927	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	211.56
20928	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	155.68
20929	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	53.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20930	滨海	八巨王庄九配变	10	400	119.24
20931	滨海	新华六配变	10	200	83.34
20932	滨海	八巨新华四配变	10	200	33.84
20933	滨海	八巨永余电站	10	200	0
20934	滨海	八巨王庄十配变	10	400	188.6
20935	滨海	八巨条黄二配变	10	200	129.76
20936	滨海	八巨王庄二站	10	200	78.12
20937	滨海	八巨前冲四配变	10	200	45.22
20938	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	16.5
20939	滨海	官滩农业一配变	10	200	121.8
20940	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	121.3
20941	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	168.16
20942	滨海	李圩五配变	10	400	249.04
20943	滨海	官滩昧洋四配变	10	400	200.64
20944	滨海	二渡一站打水	10	400	197.88
20945	滨海	陈埭三站打水	10	200	114.48
20946	滨海	薛庄三配变	10	400	0
20947	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	164.083
20948	滨海	崔庄八配变	10	500	250.35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20949	滨海	官滩桥口打水	10	200	160
20950	滨海	陈坍五配变	10	200	160
20951	滨海	陈坍一站打水	10	200	104.86
20952	滨海	徐墩二配变	10	400	255.88
20953	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	181.92
20954	滨海	官滩昧洋三配变	10	400	215.68
20955	滨海	官滩阳旺打水	10	100	75.11
20956	滨海	沿河五配变	10	200	46.98
20957	滨海	通榆沿河九配变	10	200	68.12
20958	滨海	沿河1#箱变1#主变	10	630	311.157
20959	滨海	厉祥标	10	500	154.55
20960	滨海	桥南十配变	10	400	159.72
20961	滨海	三元集中区1#箱变1#主变	10	630	105.336
20962	滨海	沿河横沟河	10	200	0
20963	滨海	李学业联建楼	10	630	354.704
20964	滨海	东元3#公用	10	400	0
20965	滨海	东元1#公用	10	400	16.84
20966	滨海	东元四配变	10	400	32.4
20967	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室1#主变	10	800	137.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20968	滨海	颐高唐宁府小区3#配电室1#主变	10	800	155.2
20969	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室3#主变	10	800	260.4
20970	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室1#主变	10	800	255.6
20971	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室3#主变	10	800	112.32
20972	滨海	小街十四配变	10	400	308.08
20973	滨海	御景花园小区1#开闭所2#所变	10	30	1.353
20974	滨海	东元4#公用	10	400	0
20975	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	0
20976	滨海	东元一配变	10	400	209.56
20977	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站1#主变	10	800	630.88
20978	滨海	东元三配变	10	200	128.08
20979	滨海	东元五配变	10	400	270.68
20980	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室3#主变	10	630	277.326
20981	滨海	八巨华新一配变	10	200	96.8
20982	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	72.94
20983	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	77.22
20984	滨海	八巨同兴电站	10	200	71.46
20985	滨海	八巨华新十一配变	10	200	77.78
20986	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	16.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20987	滨海	八巨同兴五配变	10	200	54.88
20988	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	326.088
20989	滨海	同兴九配变	10	400	292.76
20990	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	332.01
20991	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	0
20992	滨海	八巨街道十三配变	10	400	0
20993	滨海	街道三十六配变	10	400	0
20994	滨海	八巨玉农五配变	10	200	0
20995	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	0
20996	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	0
20997	滨海	八巨华新六配变	10	400	0
20998	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	0
20999	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	0
21000	滨海	八巨前冲七配变	10	200	0
21001	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	0
21002	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	0
21003	滨海	八巨华新十二配变	10	400	0
21004	滨海	八巨街道五配变.	10	400	0
21005	滨海	八巨学府新街配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21006	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	0
21007	滨海	八巨街道三配变	10	400	0
21008	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	0
21009	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	0
21010	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	0
21011	滨海	五千四配变	10	200	75.34
21012	滨海	三埝十二配变	10	400	251.4
21013	滨海	崩庄九配变	10	200	97.44
21014	滨海	腰庄四配变	10	200	110.22
21015	滨海	三埝十一配变	10	200	94.74
21016	滨海	腰庄十一配变	10	200	75.62
21017	滨海	崩庄三配变	10	400	247.6
21018	滨海	五千六配变	10	400	266.32
21019	滨海	通榆万岗十一配变	10	200	97.74
21020	滨海	三埝十配变	10	315	192.055
21021	滨海	崩庄二站	10	200	113.66
21022	滨海	崩庄十配变	10	200	66.04
21023	滨海	万岗三配变	10	200	96.72
21024	滨海	五千三配变	10	200	94.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21025	滨海	干东十配变	10	200	103.24
21026	滨海	通榆九配变	10	400	147.24
21027	滨海	桥南十九配变	10	400	138.16
21028	滨海	桥南十八配变	10	400	179.48
21029	滨海	小圩十七配变	10	200	89.8
21030	滨海	通榆一配变	10	200	0
21031	滨海	小圩十六配变	10	400	280.48
21032	滨海	刘簕六配变	10	200	135.8
21033	滨海	小圩五配变	10	200	98.88
21034	滨海	刘簕五配变	10	200	129.04
21035	滨海	龚艳华	10	500	295.55
21036	滨海	刘簕七配变	10	400	248.84
21037	滨海	通榆三十七配变	10	400	119.16
21038	滨海	通榆十四配变1	10	400	148
21039	滨海	刘簕四配变	10	200	99.12
21040	滨海	薄尧来联建楼1#主变	10	500	252.5
21041	滨海	刘簕九配变	10	200	102.66
21042	滨海	桥南十四配变	10	200	108.08
21043	滨海	小圩一配变	10	200	108.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21044	滨海	桥南十三台片	10	400	144.68
21045	滨海	通榆七配变	10	200	31
21046	滨海	徐加宾	10	400	122.32
21047	滨海	桥南八台片1	10	200	13.88
21048	滨海	桥南二十三配变	10	400	152.92
21049	滨海	桥南一配变	10	200	94.16
21050	滨海	小圩二配变	10	200	92.38
21051	滨海	刘簕二支站	10	400	72.16
21052	滨海	沿河二站	10	400	174.84
21053	滨海	刘簕机改电	10	200	16.88
21054	滨海	刘簕二配变	10	400	214.76
21055	滨海	通榆十一配变	10	400	138
21056	滨海	桥南三支站	10	400	283.72
21057	滨海	小圩二支站	10	200	67.78
21058	滨海	小圩一支站总表	10	200	95.08
21059	滨海	刘簕一配变	10	200	122.32
21060	滨海	小圩七配变	10	200	72.74
21061	滨海	路灯1#变配变	10	200	74.08
21062	滨海	桥南十六配变	10	200	71.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21063	滨海	通榆十配变	10	200	58.54
21064	滨海	刘簕八配变	10	200	0
21065	滨海	振东街道十二号配变	10	400	69.56
21066	滨海	振东供销小区一号变	10	315	206.735
21067	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	279.09
21068	滨海	新农村建设南配变	10	400	105.16
21069	滨海	振东合心一配变	10	400	0
21070	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	309.33
21071	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	210.987
21072	滨海	振东供销小区三号变	10	315	115.951
21073	滨海	合心八配变	10	400	38.6
21074	滨海	合心九配变	10	500	84.1
21075	滨海	跃进四组站	10	200	89.16
21076	滨海	振东合跃电站配变	10	400	49.68
21077	滨海	振东街道十四号配变	10	400	36.32
21078	滨海	振东街道六号变	10	400	0
21079	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	209.6
21080	滨海	振东合心三配变	10	400	0
21081	滨海	振东供销小区二号变	10	315	46.179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21082	滨海	振东合心二配变	10	400	31.16
21083	滨海	合兴集中区一号变	10	400	150.6
21084	滨海	振东街道十三号配变	10	400	0
21085	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	196.686
21086	滨海	振东街道十六配变	10	400	24.4
21087	滨海	丰产三号配变	10	400	272.72
21088	滨海	振东小街4#配变	10	400	71
21089	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	174
21090	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	0
21091	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	0
21092	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	0
21093	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	0
21094	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	0
21095	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	0
21096	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	0
21097	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	0
21098	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	0
21099	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	0
21100	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21101	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	0
21102	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	0
21103	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	0
21104	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	0
21105	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	0
21106	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	0
21107	滨海	昌兴壹城二期2#配电房3#变压器	10	800	402.72
21108	滨海	昌兴壹城二期3#配电房4#变压器	10	800	288.72
21109	滨海	昌兴壹城二期3#配电房3#变压器	10	800	362.72
21110	滨海	昌兴壹城二期2#配电房4#变压器	10	800	366.64
21111	滨海	昌兴壹城二期3#配电房1#变压器	10	800	306.08
21112	滨海	昌兴壹城二期1#开关站2#变压器	10	800	227.28
21113	滨海	昌兴壹城二期2#配电房1#变压器	10	800	208.72
21114	滨海	昌兴壹城C区4#配电房1#主变	10	800	324.16
21115	滨海	昌兴壹城C区4#配电房3#主变	10	800	476.32
21116	滨海	昌兴壹城二期2#配电房2#变压器	10	800	371.44
21117	滨海	昌兴壹城二期3#配电房2#变压器	10	800	204.16
21118	滨海	昌兴壹城二期1#开关站1#变压器	10	800	304.96
21119	滨海	市民路1#欧变1#主变	10	630	303.345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21120	滨海	璟宸小区4#配电室2#主变	10	800	369.36
21121	滨海	友创滨河湾小区3#配电房3#主变	10	800	268.56
21122	滨海	璟宸小区2#开关站所用变2#主变	10	30	6.312
21123	滨海	金麟府小区1#配电室1#主变	10	800	446.96
21124	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	0
21125	滨海	友创滨河湾小区3#配电房4#主变	10	800	292.72
21126	滨海	铂悦府3#配电室3#主变	10	800	470.32
21127	滨海	铂悦府4#配电室1#主变	10	800	512.32
21128	滨海	璟宸小区2#配电室2#主变	10	630	169.155
21129	滨海	友创滨河湾2#变电所1#主变	10	800	309.2
21130	滨海	金麟府小区1#配电室3#主变	10	800	296.64
21131	滨海	璟宸小区5#配电室2#主变	10	630	325.647
21132	滨海	友创滨河湾2#变电所2#主变	10	800	143.92
21133	滨海	友创滨河湾小区3#配电房1#主变	10	800	607.12
21134	滨海	友创滨河湾小区3#配电房2#主变	10	800	411.04
21135	滨海	铂悦府3#配电室1#主变	10	800	484.48
21136	滨海	铂悦府2#配电室1#主变	10	800	455.84
21137	滨海	璟宸小区2#配电室4#主变	10	630	304.353
21138	滨海	璟宸小区1#开关站2#主变	10	800	361.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21139	滨海	璟宸小区1#开关站4#主变	10	800	456.64
21140	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	460.4
21141	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	505.6
21142	滨海	友创滨海湾1#变电所1#主变	10	800	272.32
21143	滨海	友创滨海湾1#变电所2#主变	10	800	348
21144	滨海	璟宸小区3#配电室4#主变	10	800	367.12
21145	滨海	璟宸小区4#配电室4#主变	10	800	285.2
21146	滨海	铂悦府4#配电室3#主变	10	800	371.2
21147	滨海	友创滨河湾2#变电所3#主变	10	800	213.12
21148	滨海	友创滨河湾2#变电所4#主变	10	800	214.56
21149	滨海	友创滨海湾1#变电所3#主变	10	800	312.56
21150	滨海	金麟府小区2#配电室3#主变	10	800	419.76
21151	滨海	璟宸小区3#配电室2#主变	10	800	371.28
21152	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	425.2
21153	滨海	铂悦府1#配电室1#主变	10	800	450.96
21154	滨海	金麟府小区2#配电室1#主变	10	800	360.8
21155	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	387.52
21156	滨海	璟宸小区5#配电室4#主变	10	630	310.338
21157	滨海	金麟府小区3#配电室1#主变	10	800	427.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21158	滨海	堆南线康庄集中区3#变	10	400	226.44
21159	滨海	康庄集中区1#变	10	400	83.04
21160	滨海	樊集小街二十配变（小街十四、十六配变分）	10	400	122.44
21161	滨海	堆南线康庄集中区4#变	10	400	119.76
21162	滨海	樊集小街八配变1#	10	400	126.08
21163	滨海	康庄集中区2#变	10	400	142.4
21164	滨海	三里十八配变	10	400	165
21165	滨海	坎南三里二十五配变	10	400	100.56
21166	滨海	坎南三里工业园2#变	10	400	132.6
21167	滨海	三里2#变	10	400	163.44
21168	滨海	坎南七里三配变	10	200	73.88
21169	滨海	坎南七里九配变	10	400	151.44
21170	滨海	兴晋新城6#配电房2#主变	10	630	431.487
21171	滨海	兴晋新城4#配电房2#主变	10	800	421.52
21172	滨海	兴晋新城4#配电房3#主变	10	800	546.48
21173	滨海	兴晋新城4#配电房4#主变	10	800	411.52
21174	滨海	兴晋新城6#配电房4#主变	10	630	421.47
21175	滨海	兴晋新城4#配电房1#主变	10	800	511.36
21176	滨海	兴晋新城3#配电房4#主变	10	800	586.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21177	滨海	兴晋新城7#配电房2#主变	10	800	549.36
21178	滨海	美丽家园1#变	10	400	272.6
21179	滨海	兴晋新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	481.9
21180	滨海	兴晋新城3#配电房2#主变	10	800	562.48
21181	滨海	兴晋新城7#配电房4#主变	10	800	512
21182	滨海	美丽家园4#变	10	400	271.96
21183	滨海	兴晋新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	503.7
21184	滨海	美丽家园2#变	10	400	283.88
21185	滨海	二份十二配变（二份一、六分）	10	400	154.24
21186	滨海	琶头加工厂	10	200	120.18
21187	滨海	临淮四配变	10	200	22
21188	滨海	二份十一配变	10	200	46.5
21189	滨海	樊集二份五配变	10	200	79.34
21190	滨海	樊集临淮一配变	10	200	29.28
21191	滨海	许塘四斗二站	10	100	80
21192	滨海	新淮电站	10	100	29.75
21193	滨海	新淮排涝站	10	50	40
21194	滨海	新淮一配变	10	200	5.5
21195	滨海	临淮三配变	10	200	18.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21196	滨海	临淮三站	10	200	137.86
21197	滨海	樊集条淮四配变	10	200	120.84
21198	滨海	新圩三配变	10	200	77
21199	滨海	二份六配变	10	200	0
21200	滨海	二份南干电站	10	200	118.34
21201	滨海	琶头五斗电站	10	200	157.42
21202	滨海	二份二斗电站	10	200	160
21203	滨海	樊集二份三配变	10	200	135.04
21204	滨海	二份九配变	10	400	201.52
21205	滨海	新圩南干电站	10	200	89.44
21206	滨海	新圩南干渠南站	10	200	160
21207	滨海	新圩一配变	10	400	125
21208	滨海	许塘二斗电站	10	200	50.42
21209	滨海	新圩四配变	10	200	130.66
21210	滨海	许塘三配变	10	200	109.52
21211	滨海	新淮八配变	10	400	261.4
21212	滨海	滨淮新圩八配变	10	200	73.54
21213	滨海	许塘六配变	10	200	39.62
21214	滨海	玖樾1#配电室1#主变	10	800	599.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21215	滨海	玖樾2#配电室1#主变	10	800	611.2
21216	滨海	玖樾1#开关站1#所变	10	30	21.666
21217	滨海	玖樾2#配电室3#主变	10	800	635.2
21218	滨海	玖樾3#配电室3#主变	10	800	639.68
21219	滨海	玖樾3#配电室1#主变	10	800	638.24
21220	滨海	玖樾1#配电室3#主变	10	800	614.56
21221	滨海	紫宸4#开关站3#主变	10	800	353.76
21222	滨海	锦绣园3#配电房4#主变	10	800	340.24
21223	滨海	锦绣园2#开关站2#主变	10	800	613.92
21224	滨海	紫宸1#开关站1#主变	10	800	620.64
21225	滨海	紫宸4#开关站1#主变	10	800	344.56
21226	滨海	锦绣园2#开关站4#主变	10	800	626.8
21227	滨海	仁和商业街安园1#配电室1#主变	10	800	199.2
21228	滨海	仁和商业街安园1#开关站1#主变	10	800	157.68
21229	滨海	锦绣园2#配电房4#主变	10	800	275.84
21230	滨海	锦绣园3#配电房2#主变	10	800	370
21231	滨海	锦绣园2#配电房2#主变	10	800	374.96
21232	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站2#主变	10	800	383.76
21233	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站4#主变	10	800	394.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21234	滨海	龙泰御景湾2#变电所#1主变	10	1250	94.5
21235	滨海	龙泰御景湾5#变电所2#主变	10	1250	412.125
21236	滨海	龙泰御景湾5#变电所1#主变	10	1250	430.25
21237	滨海	龙泰御景湾1#变电所1#主变	10	1250	577
21238	滨海	龙泰御景湾4#变电所2#主变	10	1250	560.5
21239	滨海	龙泰御景湾2#欧变1#主变	10	630	290.997
21240	滨海	龙泰御景湾3#欧变1#主变	10	630	312.984
21241	滨海	龙泰御景湾3#变电所2#主变	10	1250	507.75
21242	滨海	龙泰御景湾4#变电所1#主变	10	1250	528.875
21243	滨海	隆泰御景湾5#欧变1主变	10	630	334.845
21244	滨海	龙泰御景湾7#欧变1#主变	10	630	153.846
21245	滨海	龙泰御景湾8#欧变1#主变	10	630	234.486
21246	滨海	龙泰御景湾6#欧变1#主变	10	630	191.646
21247	滨海	隆泰御景湾4#欧变1#主变	10	630	254.835
21248	滨海	坎南港区支路公用	10	315	118.408
21249	滨海	龙泰御景湾3#变电所1#主变	10	1250	565.875
21250	滨海	龙泰御景湾1#欧变1#主变	10	630	216.972
21251	滨海	条淮加工厂	10	200	154.78
21252	滨海	临淮五斗电站	10	200	145.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21253	滨海	临淮六斗电站	10	200	160
21254	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	0
21255	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	0
21256	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	0
21257	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	0
21258	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	0
21259	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	0
21260	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	0
21261	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	0
21262	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	0
21263	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	0
21264	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	0
21265	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	0
21266	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	0
21267	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	0
21268	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	0
21269	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	0
21270	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	0
21271	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21272	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	0
21273	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	0
21274	滨海	碧水绿都2#变电所3#主变	10	630	0
21275	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	0
21276	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	0
21277	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	0
21278	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	0
21279	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	0
21280	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	0
21281	滨海	南湖公用1#主变	10	630	0
21282	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	0
21283	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	0
21284	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	0
21285	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	0
21286	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	0
21287	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	0
21288	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	0
21289	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	0
21290	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21291	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	0
21292	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	0
21293	滨海	一品世家2#配电房2段母线配电变压器	10	800	0
21294	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	0
21295	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	0
21296	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	0
21297	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	0
21298	滨海	一品世家2#配电房3#变压器	10	800	0
21299	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	0
21300	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	0
21301	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	0
21302	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	0
21303	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	0
21304	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	0
21305	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	0
21306	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	0
21307	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	0
21308	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	0
21309	滨海	新联二站	10	200	127.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21310	滨海	街道19#配变	10	400	0
21311	滨海	新滩二站	10	160	128
21312	滨海	叶连标联建楼配变间隔配电变压器	10	500	258.55
21313	滨海	街道17#配变	10	400	97.48
21314	滨海	新滩村集中区4#变	10	400	113.48
21315	滨海	陈涛新滩五配变	10	200	87.44
21316	滨海	新联三站	10	200	118.68
21317	滨海	丁滩三配变	10	200	84.24
21318	滨海	陈涛新滩一配变	10	200	37.62
21319	滨海	陈涛张胜生联建楼配变	10	500	216.55
21320	滨海	戴滩一站	10	100	30.69
21321	滨海	丁滩一配变	10	400	201.32
21322	滨海	新滩四站	10	200	109.4
21323	滨海	丁滩二站	10	200	122.38
21324	滨海	新联一站	10	200	80.12
21325	滨海	陈涛三站	10	200	117.98
21326	滨海	滨海港六合八配变	10	400	319.88
21327	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	0
21328	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21329	滨海	振东老堆南站	10	200	68.88
21330	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	0
21331	滨海	翻身二配变	10	200	108.8
21332	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	53.56
21333	滨海	洋口西站	10	200	144.84
21334	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	41.42
21335	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	91
21336	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	53.56
21337	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	0
21338	滨海	老堆东排站	10	200	147.28
21339	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	53.22
21340	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	106.44
21341	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	108.06
21342	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	70.88
21343	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	23.16
21344	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	61.38
21345	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	291.76
21346	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	244.32
21347	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	297.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21348	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	62.66
21349	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	20.88
21350	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	96.94
21351	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	0
21352	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	0
21353	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	0
21354	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	29.3
21355	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	299
21356	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	270.68
21357	滨海	南庄一配变	10	200	0
21358	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	264.76
21359	滨海	木楼七组站配变	10	400	276.32
21360	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	266.16
21361	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	0
21362	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	75.36
21363	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	71.56
21364	滨海	东畧十三配变	10	630	243.684
21365	滨海	新区二配变	10	630	230.013
21366	滨海	东畧聚鑫一配变	10	630	285.138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21367	滨海	东罍聚鑫二配变	10	630	131.229
21368	滨海	东罍村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	201.474
21369	滨海	东罍村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	344.232
21370	滨海	东罍聚鑫四配变	10	400	60.32
21371	滨海	东罍小区8#变（派出所旁）	10	630	183.33
21372	滨海	东罍新区四配变	10	400	155.4
21373	滨海	幸福小区十二配变	10	400	231.76
21374	滨海	东罍小区7#变	10	630	274.68
21375	滨海	东罍小区5#变	10	400	276.44
21376	滨海	东罍村一号箱变配电变压器	10	630	441.441
21377	滨海	东罍聚鑫三配变	10	630	240.534
21378	滨海	东罍幸福小区1#变	10	630	314.118
21379	滨海	东罍幸福小区2#变	10	630	337.113
21380	滨海	东罍小区3#变	10	400	55.48
21381	滨海	东罍小区4#变	10	630	189.252
21382	滨海	东罍小区2#变	10	630	263.655
21383	滨海	东罍新区1#变	10	630	333.207
21384	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	237.08
21385	滨海	东罍十二配变1	10	400	203.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21386	滨海	陆集小街二号变	10	400	137.08
21387	滨海	三巨一站	10	200	148.44
21388	滨海	条巨六配变变压器	10	200	0
21389	滨海	条巨八配变	10	400	229
21390	滨海	黄庄电站	10	200	144.4
21391	滨海	头巨六配变	10	400	140.68
21392	滨海	头巨八配变	10	200	0
21393	滨海	五巨十一配变	10	200	105.38
21394	滨海	条巨电站	10	200	109.78
21395	滨海	三巨北站	10	200	140.7
21396	滨海	五巨五配变	10	200	82.74
21397	滨海	三洼北站	10	200	6.66
21398	滨海	北坍南街	10	400	140.48
21399	滨海	北坍五配变	10	315	103.068
21400	滨海	坍北二配变	10	200	93.16
21401	滨海	北坍街道九配变	10	400	251.24
21402	滨海	双龙九配变	10	400	214.48
21403	滨海	莫湾七配变	10	200	120.44
21404	滨海	北坍十配变	10	400	24.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21405	滨海	双龙东站	10	200	150.78
21406	滨海	北坍一配变	10	400	93.6
21407	滨海	三洼一组	10	200	0
21408	滨海	双龙一配变	10	200	65.88
21409	滨海	双龙五配变	10	200	123.52
21410	滨海	坍北三配变	10	200	83.38
21411	滨海	渠东五配变	10	200	0
21412	滨海	北坍北街东二配变	10	400	56.6
21413	滨海	北坍四配变	10	400	64.08
21414	滨海	北坍街道四配变	10	400	64.32
21415	滨海	四份东站	10	630	152.082
21416	滨海	双龙二配变	10	200	39.24
21417	滨海	北坍六配变	10	400	0
21418	滨海	三洼七配变	10	200	117.7
21419	滨海	北坍八配变配变	10	400	11.52
21420	滨海	莫湾三配变	10	200	37.02
21421	滨海	莫湾南站配变	10	200	116
21422	滨海	双龙六配变	10	200	130
21423	滨海	莫湾六配变	10	200	39.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21424	滨海	三洼十三配变	10	200	0
21425	滨海	三洼八配变	10	200	104.1
21426	滨海	三洼一配变	10	200	107.62
21427	滨海	三洼二配变	10	200	100.92
21428	滨海	三洼六配变	10	200	53.38
21429	滨海	三洼南站	10	200	40.62
21430	滨海	双龙西站	10	200	0
21431	滨海	北坍街道十一配变	10	400	36.92
21432	滨海	科技八配变	10	400	165.24
21433	滨海	科技九配变	10	200	0
21434	滨海	科技四配变	10	400	19.24
21435	滨海	四汛西站	10	200	160
21436	滨海	科技十一配变	10	400	131.08
21437	滨海	路南南站	10	200	155.34
21438	滨海	倪滩三配变	10	200	0
21439	滨海	良港十配变	10	200	65.12
21440	滨海	倪滩五配变	10	400	178.12
21441	滨海	良港九配变	10	200	92.28
21442	滨海	良港电站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21443	滨海	良港八配变0	10	200	89.06
21444	滨海	良港三站	10	200	160
21445	滨海	倪滩电站	10	200	140.62
21446	滨海	良港四配变	10	400	61.92
21447	滨海	建民十配变	10	200	137.58
21448	滨海	新垦十一配变	10	400	51.4
21449	滨海	滨淮建民村十一配变	10	400	202.64
21450	滨海	建民一斗站	10	200	120.46
21451	滨海	建民二斗东站	10	200	124.16
21452	滨海	建民三斗西站	10	200	76.92
21453	滨海	建民二斗西站	10	200	93.3
21454	滨海	新垦七配变	10	200	134.62
21455	滨海	建民村九配变	10	100	28.85
21456	滨海	新垦十配变配变工程	10	315	179.802
21457	滨海	新垦九配变	10	200	48.96
21458	滨海	建民三斗东站	10	200	113.98
21459	滨海	滨淮西滩五配变（一配变分）	10	200	90.66
21460	滨海	建民二十五配变（建民三分）	10	200	126.7
21461	滨海	滨淮建二十配变（建二五分）	10	200	134.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21462	滨海	建民二十七配变（建民三分）	10	200	94.2
21463	滨海	建民二十配变（建民七分）	10	200	86.58
21464	滨海	滨淮中舍十配变（中舍四配变分）	10	200	120.54
21465	滨海	岔河二站	10	50	0
21466	滨海	硝场五组电站	10	200	133.6
21467	滨海	建民十四配变	10	400	148.12
21468	滨海	中西六配变（业）	10	200	69.56
21469	滨海	建二十三配变(建二三分)	10	400	137.84
21470	滨海	滨淮东港二斗电站	10	200	54.94
21471	滨海	中南四配变	10	200	90.32
21472	滨海	建二九配变	10	200	107.94
21473	滨海	建二（村）一配变	10	400	273.92
21474	滨海	建北电站	10	200	115.08
21475	滨海	建北排水站	10	200	143.86
21476	滨海	条淮六斗半电站	10	200	142.92
21477	滨海	双建三站	10	200	141.06
21478	滨海	建北五配变	10	400	72.72
21479	滨海	建北六斗半电站	10	200	145.92
21480	滨海	双建五站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21481	滨海	建东一配变	10	200	101.34
21482	滨海	建东商品站	10	200	149.64
21483	滨海	建西电站	10	200	149.56
21484	滨海	土山电站	10	200	99.88
21485	滨海	建北六配变	10	200	37.74
21486	滨海	建北三配变	10	200	73.52
21487	滨海	双建四站	10	200	144.28
21488	滨海	冲南五配变	10	200	67.06
21489	滨海	渠南四配变	10	200	82.7
21490	滨海	渠南七配变	10	200	65
21491	滨海	前进一配变	10	200	98.94
21492	滨海	四份中站	10	400	157.16
21493	滨海	陈场五配变	10	200	84.2
21494	滨海	前进南站	10	200	122.86
21495	滨海	前进北站	10	200	117.94
21496	滨海	青龙二配变	10	200	117.92
21497	滨海	永胜三配变	10	200	126.96
21498	滨海	永胜南站	10	200	0
21499	滨海	新坍南站	10	200	101.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21500	滨海	新坍二配变	10	200	101.3
21501	滨海	新坍西站	10	400	282.84
21502	滨海	中心河四配变	10	400	245
21503	滨海	永胜四配变	10	100	29.93
21504	滨海	新坍九配变	10	200	126.5
21505	滨海	三截沟八配变	10	200	98.26
21506	滨海	前进八配变	10	400	139.32
21507	滨海	前进七配变	10	315	19.12
21508	滨海	三截沟西站	10	200	97.46
21509	滨海	新坍北站	10	200	89.58
21510	滨海	汛北二配变	10	200	47.22
21511	滨海	永胜二配变	10	200	17.74
21512	滨海	永胜五配变	10	200	47.52
21513	滨海	前进九配变	10	400	177.24
21514	滨海	前进六配变	10	200	19.74
21515	滨海	渠南西站	10	200	108.78
21516	滨海	渠南六配变	10	200	88.16
21517	滨海	十顷六配变	10	200	14.06
21518	滨海	福园4#配电室1#主变	10	800	453.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21519	滨海	福园1#配电室1#主变	10	800	357.52
21520	滨海	福园4#配电室2#主变	10	800	478.32
21521	滨海	福园2#配电室3#主变	10	800	444
21522	滨海	悦府4#配电房1#主变	10	800	293.36
21523	滨海	悦府4#配电房3#主变	10	800	372.32
21524	滨海	福园4#配电室4#主变	10	800	570.32
21525	滨海	悦府3#配电房3#主变	10	800	341.68
21526	滨海	福园2#配电室1#主变	10	800	445.84
21527	滨海	悦府3#配电房1#主变	10	800	257.68
21528	滨海	福园1#配电室3#主变	10	800	542.16
21529	滨海	福园4#配电室3#主变	10	800	640
21530	滨海	林西线珺悦府1#配电房2#主变	10	800	409.68
21531	滨海	林西线珺悦府1#配电房4#主变	10	800	442.8
21532	滨海	林西线珺悦府2#配电房2#主变	10	800	439.68
21533	滨海	林西线珺悦府2#配电房4#主变	10	800	482.32
21534	滨海	林西线珺悦府3#配电室2#主变	10	800	464.48
21535	滨海	港利上城国际小区一期开闭所1#主变	10	800	419.68
21536	滨海	林西线珺悦府3#配电室4#主变	10	800	430
21537	滨海	港利上城国际一期4#配电室3#主变	10	630	267.75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21538	滨海	港利上城国际一期4#配电室1#主变	10	630	332.64
21539	滨海	福园1#配电室2#主变	10	800	462.64
21540	滨海	悦府1#配电房3#主变	10	800	349.36
21541	滨海	港利上城国际一期3#开闭所3#主变	10	630	248.724
21542	滨海	港利上城国际一期3#开闭所1#主变	10	630	195.363
21543	滨海	港利上城国际小区一期开闭所3#主变	10	800	368.16
21544	滨海	港利上城国际一期2#配电房1#主变	10	800	392.64
21545	滨海	福园1#开关站所用变2#主变	10	30	24
21546	滨海	港利上城国际一期2#配电房3#主变	10	800	417.36
21547	滨海	悦府2#配电房1#主变	10	800	323.36
21548	滨海	福园2#配电室4#主变	10	800	462.16
21549	滨海	福园1#开关站所用变1#主变	10	30	7.833
21550	滨海	福园1#配电室4#主变	10	800	475.2
21551	滨海	福园2#配电室2#主变	10	800	420.64
21552	滨海	悦府2#配电房3#主变	10	800	250.64
21553	滨海	悦府1#配电房1#主变	10	800	353.52
21554	滨海	洼滩十二配变	10	200	123.2
21555	滨海	洼滩三配变	10	200	90.72
21556	滨海	街道二十三配变	10	400	116.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21557	滨海	五汛街道五十四配变	10	400	188
21558	滨海	街道二十四配变	10	400	72.68
21559	滨海	洼滩六配变	10	200	17.88
21560	滨海	徐后兵	10	400	117.76
21561	滨海	洼滩西站	10	200	94.74
21562	滨海	赵德贵联建楼	10	400	107.36
21563	滨海	街道十九配变	10	400	223.32
21564	滨海	推虾三站配变	10	200	108.12
21565	滨海	徐连兵	10	500	236.75
21566	滨海	长洼电站配变	10	200	43.74
21567	滨海	五汛街道五十三配变	10	400	76.32
21568	滨海	街道二十二配变	10	400	195.4
21569	滨海	推虾六配变	10	200	95.76
21570	滨海	五汛街道五十一配变	10	400	119.16
21571	滨海	推虾二配变	10	200	129.74
21572	滨海	汛南六配变	10	400	239.6
21573	滨海	洼滩八配变	10	200	103.88
21574	滨海	五汛街道十八配变	10	400	55.92
21575	滨海	五汛幼儿园配变	10	400	18.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21576	滨海	五汛街道五十九配变	10	400	57.72
21577	滨海	八层二站	10	200	3.88
21578	滨海	条洋二站	10	200	96.88
21579	滨海	陈涛八层十三配变	10	400	112
21580	滨海	李俊刚	10	500	178.25
21581	滨海	八层综合商业街1#变	10	500	284.35
21582	滨海	联盟二配变	10	200	113.16
21583	滨海	八层综合商业街2#变	10	500	157
21584	滨海	环洋四配变	10	200	93.3
21585	滨海	陈涛八层十四配变	10	400	193.56
21586	滨海	陈涛环洋五配变	10	400	222.32
21587	滨海	陈涛条洋九配变	10	400	263.68
21588	滨海	陈涛环洋一配变	10	100	5.96
21589	滨海	刘必国联建楼（一）	10	400	101.4
21590	滨海	刘必国联建楼（二）	10	400	149.48
21591	滨海	八层八配变	10	400	184.48
21592	滨海	陈涛八层十一配变	10	400	153.24
21593	滨海	八层三配变	10	200	104.88
21594	滨海	顺滩一站	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21595	滨海	八层二配变	10	400	197.4
21596	滨海	八层五台片	10	200	21.58
21597	滨海	条洋六配变	10	200	98.42
21598	滨海	八层一站	10	400	185.4
21599	滨海	顺滩二配变1	10	200	92.34
21600	滨海	条洋五配变	10	200	109.66
21601	滨海	八层一配变	10	400	186.24
21602	滨海	顺滩三配变	10	200	76.7
21603	滨海	港利上城国际一期3#开闭所2#主变	10	630	281.358
21604	滨海	港利上城国际一期3#开闭所4#主变	10	630	298.998
21605	滨海	林西线珺悦府小区开闭所1#主变	10	800	637.76
21606	滨海	林西线珺悦府2#配电房1#主变	10	800	320.96
21607	滨海	悦府4#配电房4#主变	10	800	296.64
21608	滨海	悦府1#配电房4#主变	10	800	89.6
21609	滨海	悦府3#配电房4#主变	10	800	339.36
21610	滨海	林西线珺悦府3#配电室1#主变	10	800	305.68
21611	滨海	港利上城国际一期2#配电房2#主变	10	800	317.68
21612	滨海	港利上城国际一期4#配电室2#主变	10	630	282.618
21613	滨海	林西线珺悦府2#配电房3#主变	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21614	滨海	林西线珺悦府1#配电房1#主变	10	800	266.48
21615	滨海	港利上城国际一期2#配电房4#主变	10	800	263.84
21616	滨海	港利上城国际小区一期开闭所2#主变	10	800	383.84
21617	滨海	港利上城国际小区一期开闭所4#主变	10	800	434.96
21618	滨海	港利上城国际一期4配电室4#主变	10	630	407.169
21619	滨海	悦府2#配电房2#主变	10	800	261.44
21620	滨海	悦府2#配电房4#主变	10	800	305.6
21621	滨海	悦府3#配电房2#主变	10	800	360.4
21622	滨海	林西线珺悦府3#配电室3#主变	10	800	414.64
21623	滨海	林西线珺悦府1#配电房3#主变	10	800	356.48
21624	滨海	悦府4#配电房2#主变	10	800	352.48
21625	滨海	悦府1#配电房2#主变	10	800	286.88
21626	滨海	新港十四配变	10	400	275.6
21627	滨海	新西二配变	10	400	278.16
21628	滨海	新港八配变	10	200	90.7
21629	滨海	南湾三配变	10	200	82.8
21630	滨海	新港四配变	10	200	68.92
21631	滨海	新西六配变	10	200	87.74
21632	滨海	新港五配变	10	100	8.21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21633	滨海	新港二配变	10	200	146.62
21634	滨海	南湾八配变	10	200	49.7
21635	滨海	新南六配变	10	200	87.08
21636	滨海	胜利一配变	10	400	265.92
21637	滨海	新西三配变	10	200	104.38
21638	滨海	胜利三配变	10	200	61.9
21639	滨海	新西五配变	10	200	95.42
21640	滨海	杠南二配变	10	400	236.88
21641	滨海	杠南四配变	10	200	32.16
21642	滨海	南湾一站	10	200	60.88
21643	滨海	杠南七配变	10	400	205
21644	滨海	南湾十一配变	10	400	254.16
21645	滨海	新南八配变	10	400	277.68
21646	滨海	新西九配变	10	400	250.76
21647	滨海	陈李路六配变	10	400	144.16
21648	滨海	新西一配变	10	200	36.62
21649	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	112.08
21650	滨海	南湾九配变	10	200	3.8
21651	滨海	陈李路五配变	10	400	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21652	滨海	陈李路四配变	10	400	0
21653	滨海	陈李路三配变	10	400	80.4
21654	滨海	新南二配变	10	400	271.44
21655	滨海	新南三配变	10	200	91.8
21656	滨海	新南五配变	10	400	188.48
21657	滨海	新南一站	10	400	211.96
21658	滨海	南湾四配变	10	400	276.28
21659	滨海	新胜五配变	10	200	83.12
21660	滨海	新西七配变	10	200	26.42
21661	滨海	新港十二配变	10	200	133.62
21662	滨海	杠南六配变	10	400	34.88
21663	滨海	新西一站	10	100	10.9
21664	滨海	新西四站	10	400	205.08
21665	滨海	新南一配变	10	400	218.36
21666	滨海	新港六配变.	10	200	101.62
21667	滨海	新港三配变	10	200	74
21668	滨海	新港九配变	10	400	247.44
21669	滨海	杠南五配变	10	200	63.72
21670	滨海	胜利五配变	10	200	101.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21671	滨海	新港十三配变	10	400	0
21672	滨海	胜利二配变	10	400	167.08
21673	滨海	兴龙八配变	10	200	106.84
21674	滨海	陈涛辛庄九配变	10	400	285.08
21675	滨海	陈涛兴龙十二配变	10	400	213.08
21676	滨海	辛庄六配变	10	400	254.48
21677	滨海	戴滩二站	10	160	67.952
21678	滨海	横沟五站	10	160	112.048
21679	滨海	新联四站	10	100	26.44
21680	滨海	二吉一站	10	160	30.944
21681	滨海	三吉八配变	10	200	113.46
21682	滨海	新联六站	10	200	111.9
21683	滨海	辛庄二站	10	200	105.12
21684	滨海	三吉四配变	10	200	110.42
21685	滨海	三吉二站	10	200	79.5
21686	滨海	兴龙十一配变	10	200	110.12
21687	滨海	街道八配变	10	315	83.443
21688	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	0
21689	滨海	陈涛九层十三配变	10	400	239.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21690	滨海	陈涛横沟三配变	10	200	69.12
21691	滨海	长红七配变	10	200	61.28
21692	滨海	九层十五配变	10	400	242.4
21693	滨海	六汪一站	10	100	0
21694	滨海	陈涛长红十四配变	10	400	231.88
21695	滨海	丁墩二站	10	400	267.28
21696	滨海	六汪二站	10	200	120.12
21697	滨海	陈涛丁墩一配变	10	400	251.76
21698	滨海	陈涛条洋村集中区1#变	10	400	106.48
21699	滨海	陈涛丁墩四配变	10	400	218.32
21700	滨海	六汪一配变	10	200	14.22
21701	滨海	丁墩三站	10	400	237
21702	滨海	长红四配变	10	200	93.44
21703	滨海	陈涛长红三配变	10	200	9.5
21704	滨海	长红二配变	10	200	82.56
21705	滨海	蔡墩二配变	10	400	276.32
21706	滨海	横沟八配变	10	400	175.08
21707	滨海	横沟北站	10	400	233.16
21708	滨海	长红六配变	10	200	22.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21709	滨海	陈涛九层十四配变	10	400	207.24
21710	滨海	陈涛蔡墩一配变	10	200	38.54
21711	滨海	王寿虎	10	400	229.76
21712	滨海	横沟五配变	10	200	79.14
21713	滨海	街道二十五配变	10	400	0
21714	滨海	政府配变配变	10	630	225.666
21715	滨海	街道二十八配变	10	200	83.42
21716	滨海	汛西五配变	10	400	83.8
21717	滨海	汛西八配变	10	400	196.4
21718	滨海	汛西七配变	10	400	195.28
21719	滨海	李运国联建楼配电变压器	10	630	270.648
21720	滨海	光明壹号2#箱变配电变压器	10	400	154.08
21721	滨海	光明壹号1#箱变配电变压器	10	400	75.6
21722	滨海	街道三十配变	10	400	96.76
21723	滨海	汛西二站配变	10	200	92.88
21724	滨海	五汛街道一配变	10	400	0
21725	滨海	五汛新村五配变	10	400	13.48
21726	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	0
21727	滨海	五汛街道四十一配变	10	400	99.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21728	滨海	徐建刚联建楼箱变1#主变	10	630	56.007
21729	滨海	信用社配变	10	400	25.76
21730	滨海	五汛街道二十一配变	10	400	26
21731	滨海	五汛幸福1号小区1#变	10	630	148.113
21732	滨海	科技电站	10	200	68.4
21733	滨海	五汛镇政府1#箱变1#主变	10	630	57.141
21734	滨海	五汛新村四配变	10	400	189.16
21735	滨海	五汛新村三配变	10	400	0.68
21736	滨海	汛西电站	10	200	0
21737	滨海	郁文余配变	10	400	141.68
21738	滨海	五汛街道六十配变	10	400	0
21739	滨海	街道十七配变	10	630	87.255
21740	滨海	五汛村一组	10	315	101.178
21741	滨海	新城房产5#箱变1#主变	10	630	364.329
21742	滨海	新城房产2#箱变#1主变	10	630	302.526
21743	滨海	电大2#公用	10	400	112.24
21744	滨海	新城房产1#箱变#1主变	10	630	70.812
21745	滨海	绿苑2#欧变1#主变	10	630	315.252
21746	滨海	玉龙南路商业街3#欧变1#主变	10	630	340.263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21747	滨海	人民南路2#箱变1#主变	10	500	127.2
21748	滨海	玉龙南路商业街3#欧变2#主变	10	630	365.652
21749	滨海	盛拓花园1#配电所1#主变	10	630	130.662
21750	滨海	盛拓花园1#配电所2#主变	10	630	240.534
21751	滨海	新城房产6#变1#主变	10	630	74.718
21752	滨海	盛拓花园1#配电所3#主变	10	630	290.997
21753	滨海	坎南商业街3#公用	10	400	19.92
21754	滨海	盛拓花园1#配电所4#主变	10	630	385.182
21755	滨海	新城房产3#箱变1#主变	10	630	188.37
21756	滨海	人民路公用1#主变	10	630	208.152
21757	滨海	坎南北荡五配变	10	400	47.84
21758	滨海	半岛华府变电所4#主变	10	630	287.028
21759	滨海	绿苑1#箱变1#主变	10	630	202.545
21760	滨海	半岛华府变电所3#主变	10	630	269.262
21761	滨海	半岛华府变电所2#主变	10	630	278.019
21762	滨海	半岛华府变电所1#主变	10	630	332.892
21763	滨海	迎宾花园3#欧变1#主变	10	200	107.62
21764	滨海	王港西站	10	200	141.6
21765	滨海	条堆七配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21766	滨海	冯庄电站	10	400	264.92
21767	滨海	丰舍六配变	10	200	53.86
21768	滨海	天场天盘电站	10	200	86.1
21769	滨海	天盘桥南电站	10	200	122.36
21770	滨海	塔沟五配变.	10	200	98.68
21771	滨海	丰舍小区配变	10	200	132.66
21772	滨海	徐丹五六组站	10	200	83.44
21773	滨海	天盘二配变	10	200	67.28
21774	滨海	大西三配变	10	200	57.46
21775	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	94.62
21776	滨海	后尖南站打水	10	200	69.3
21777	滨海	新庄六配变	10	200	99.94
21778	滨海	栾滩二站	10	200	82.38
21779	滨海	陈东十一配变	10	400	199.56
21780	滨海	篆河东站打水	10	200	0
21781	滨海	专河四配变	10	200	100.24
21782	滨海	后尖北尖配变	10	200	37.28
21783	滨海	蒋渡二站打水	10	200	112.52
21784	滨海	新庄西站	10	200	98.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21785	滨海	陈东十二配变	10	400	204.76
21786	滨海	大洼二配变.	10	200	35.2
21787	滨海	华庄红日打水	10	200	0
21788	滨海	刘庄七配变	10	400	58.76
21789	滨海	杨渡电站配变	10	200	107.78
21790	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	59.02
21791	滨海	华庄八配变	10	200	63.5
21792	滨海	大西北站打水	10	200	92.3
21793	滨海	华庄东风打水	10	100	45.02
21794	滨海	栾滩大站打水	10	200	0
21795	滨海	篆河新民	10	200	92.62
21796	滨海	后尖西站打水	10	100	32.12
21797	滨海	博士苑3#变电所2#主变	10	800	435.36
21798	滨海	翰林苑#3变电所#3主变	10	800	404.96
21799	滨海	翰林苑#3变电所#1主变	10	800	253.12
21800	滨海	博士苑#1变电所#4主变	10	800	373.12
21801	滨海	博士苑#1变电所#2主变	10	800	507.52
21802	滨海	博士苑4#变电所1#主变	10	800	388.16
21803	滨海	博士苑4#变电所2#主变	10	800	327.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21804	滨海	博士苑4#变电所3#主变	10	800	413.2
21805	滨海	博士苑4#变电所4#主变	10	800	441.36
21806	滨海	博士苑5#变电所1#主变	10	800	426.8
21807	滨海	博士苑2#配电房2#主变	10	1000	310
21808	滨海	博士苑2#配电房4#主变	10	1000	414.2
21809	滨海	博士苑5#变电所2#主变	10	800	286.64
21810	滨海	博士苑5#变电所4#主变	10	800	371.52
21811	滨海	博士苑3#变电所4#主变	10	800	357.52
21812	滨海	水韵新城2#变电所1#主变	10	800	375.2
21813	滨海	水韵新城2#变电所2#主变	10	800	372.88
21814	滨海	水韵新城2#变电所3#主变	10	800	369.36
21815	滨海	水韵新城2#变电所4#主变	10	800	422.88
21816	滨海	博士苑5#变电所3#主变	10	800	442
21817	滨海	四渡南站	10	200	25.84
21818	滨海	伏河一站打水	10	160	2.704
21819	滨海	四渡一站打水	10	100	8.9
21820	滨海	陈圩一配变	10	200	0
21821	滨海	栾庄条河	10	100	43.28
21822	滨海	刘庄六配变	10	200	34.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21823	滨海	四渡五配变	10	200	14.46
21824	滨海	鲁庄大站打水	10	200	26.82
21825	滨海	大西后河打水	10	200	57.68
21826	滨海	陈圩李庄配变	10	200	29.48
21827	滨海	栾庄二站打水	10	400	281.28
21828	滨海	胡舍南站打水	10	80	0.456
21829	滨海	伏河二站打水	10	200	102.28
21830	滨海	胡舍七配变	10	200	72.62
21831	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	217.48
21832	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	3.32
21833	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	241.15
21834	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	200
21835	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	437.913
21836	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	192.92
21837	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	117.5
21838	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	395.01
21839	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	306.9
21840	滨海	大汛一站	10	80	22.728
21841	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	53.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21842	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	12.78
21843	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	161.68
21844	滨海	单军联建楼	10	400	203.76
21845	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	156.84
21846	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	116.32
21847	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	290.9
21848	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	212.4
21849	滨海	顺港东（二）站	10	100	27.98
21850	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	299
21851	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	118.76
21852	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	42.23
21853	滨海	新民十三配变	10	400	55.16
21854	滨海	新民十二配变	10	400	262
21855	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	124.32
21856	滨海	新民十一配变	10	400	226.76
21857	滨海	兴畚新城5#配电房1#主变	10	1000	621.2
21858	滨海	兴畚新城1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	702.7
21859	滨海	兴畚新城1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	363.3
21860	滨海	兴畚新城5#配电房3#主变	10	1000	595.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21861	滨海	兴晋新城5#配电房4#主变	10	1000	684.6
21862	滨海	兴晋新城5#配电房2#主变	10	1000	647.9
21863	滨海	兴晋新城1#配电房2#主变间隔配电变压器	10	1000	744.8
21864	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	0
21865	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	0
21866	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	0
21867	滨海	街道16#配变	10	400	0
21868	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	0
21869	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	0
21870	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	0
21871	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	0
21872	滨海	郭党生	10	400	0
21873	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	0
21874	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	0
21875	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	0
21876	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	0
21877	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	0
21878	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	0
21879	滨海	陈涛街道二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21880	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	0
21881	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	0
21882	滨海	街道三十二配变	10	400	0
21883	滨海	陈涛街道一配变	10	400	0
21884	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	0
21885	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	0
21886	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	0
21887	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	0
21888	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	0
21889	滨海	旭坤联建楼	10	400	0
21890	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	0
21891	滨海	陈涛街道九配变	10	400	0
21892	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	0
21893	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	0
21894	滨海	陈涛街道三配变	10	400	0
21895	滨海	沈庄五配变	10	400	0
21896	滨海	新滩六配变	10	400	0
21897	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	0
21898	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21899	滨海	沈庄二配变	10	400	0
21900	滨海	陈涛街道四配变	10	400	0
21901	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	0
21902	滨海	陈涛街道七配变	10	400	0
21903	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	0
21904	滨海	头巨十四配变	10	400	159.6
21905	滨海	陆亚军联建楼	10	500	276.8
21906	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	146.12
21907	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	121.88
21908	滨海	十八顷一配变	10	200	33.5
21909	滨海	头巨七配变	10	400	0
21910	滨海	十八顷一站	10	200	146.22
21911	滨海	十八顷八配变1	10	400	204.04
21912	滨海	李树海	10	500	93.45
21913	滨海	学地六配变	10	200	0
21914	滨海	头巨一配变	10	400	0
21915	滨海	头巨十配变	10	400	127.6
21916	滨海	陆从祥	10	500	172.55
21917	滨海	大尖五站	10	200	105.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21918	滨海	后舍二站	10	200	92.64
21919	滨海	南尖四配变	10	200	106.78
21920	滨海	南尖八配变	10	200	65.72
21921	滨海	刘戈电站	10	80	0
21922	滨海	大尖二配变	10	200	45.44
21923	滨海	大尖一站	10	200	0
21924	滨海	大尖四配变	10	200	70.98
21925	滨海	南尖三站	10	200	75.64
21926	滨海	大尖三站	10	200	52.08
21927	滨海	大尖四站	10	100	25.8
21928	滨海	渠北合心站	10	200	120.06
21929	滨海	新兴二站	10	200	88.2
21930	滨海	新兴农业园配变	10	200	125.42
21931	滨海	浦西南站	10	200	10.04
21932	滨海	浦北新站	10	50	39.935
21933	滨海	浦西四配变	10	200	80.96
21934	滨海	中浦电站	10	200	159.96
21935	滨海	浦北三配变	10	200	11.46
21936	滨海	新兴北站	10	200	82.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21937	滨海	浦西新站	10	200	108.62
21938	滨海	坎南新兴五配变	10	400	255.8
21939	滨海	赵庄电站	10	200	117.46
21940	滨海	三庄新南站	10	200	40.74
21941	滨海	玉龙四配变	10	200	94.08
21942	滨海	玉龙南干北站	10	200	128.06
21943	滨海	苗圃二配变	10	200	59.8
21944	滨海	樊集三配变	10	400	57.12
21945	滨海	六塘五配变	10	400	263.28
21946	滨海	陆塘南干站	10	200	127.38
21947	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	125.2
21948	滨海	陆塘翻水站	10	400	0
21949	滨海	元塘三配变	10	400	149.88
21950	滨海	玉龙黄河底站	10	200	0
21951	滨海	许塘四斗电站	10	200	62.3
21952	滨海	苗圃电站	10	200	160
21953	滨海	苗圃三配变	10	400	275.96
21954	滨海	元塘十配变	10	400	179.56
21955	滨海	元塘八配变	10	200	112.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21956	滨海	玉龙八配变	10	200	134.38
21957	滨海	玉龙一配变	10	400	163
21958	滨海	滨海港红光六配变1	10	200	78.34
21959	滨海	红卫二站	10	200	120.46
21960	滨海	红光一配变	10	200	138.64
21961	滨海	东尖北站	10	100	0
21962	滨海	圈野三配变	10	200	100.62
21963	滨海	振东东排站	10	200	114.34
21964	滨海	振东村西站	10	200	52.48
21965	滨海	振东村四配变	10	200	0
21966	滨海	振东东北配变	10	400	5.92
21967	滨海	滨东一组东配变	10	400	253.32
21968	滨海	振东圈野八组配变	10	200	109.88
21969	滨海	振东六配变	10	200	101.46
21970	滨海	圈野四配变	10	400	193.84
21971	滨海	振东东圩西站	10	400	260.16
21972	滨海	东圩中站	10	200	30.2
21973	滨海	东圩南站	10	400	299.28
21974	滨海	圈野北站	10	200	18.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21975	滨海	干河东站	10	200	61.78
21976	滨海	滨东北站	10	200	66.34
21977	滨海	二罾四配变	10	315	177.628
21978	滨海	圈野五配变	10	200	114.12
21979	滨海	养殖一配变	10	200	141.06
21980	滨海	干河五.七组站	10	200	111.16
21981	滨海	古尖八配变	10	400	0
21982	滨海	正红街道十九配变	10	400	88.76
21983	滨海	正红街道十三配变	10	400	0
21984	滨海	正红街道二十配变	10	500	239.15
21985	滨海	刘兆选配变	10	500	129.75
21986	滨海	正红街道十配变	10	400	57.68
21987	滨海	正红街道六配变	10	400	28.76
21988	滨海	正红街道十五配变	10	500	227.4
21989	滨海	正红街道四配变	10	315	146.979
21990	滨海	正红街道二十五配变	10	400	198.4
21991	滨海	正红街道二配变	10	400	30.04
21992	滨海	正红街道七配变	10	630	74.592
21993	滨海	复兴二站	10	200	87.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21994	滨海	正红街道九配变	10	200	2.5
21995	滨海	复兴一站	10	200	22.7
21996	滨海	正红街道五配变	10	200	0
21997	滨海	竹林二站	10	200	135.6
21998	滨海	陆集电站	10	100	16.02
21999	滨海	王港南站	10	200	39.08
22000	滨海	创业五配变	10	400	42.56
22001	滨海	刘甫北站	10	200	111.68
22002	滨海	陆集七配变	10	400	72.76
22003	滨海	陈涛七层十一配变	10	400	245.84
22004	滨海	陈涛辛庄一站	10	160	92.672
22005	滨海	陈涛七层七配变	10	200	58.12
22006	滨海	陈涛长红五配变	10	200	86.22
22007	滨海	陈涛长红十三配变	10	400	183.32
22008	滨海	七层六配变	10	200	113.2
22009	滨海	七层二站	10	100	16.87
22010	滨海	二友二站	10	200	104.38
22011	滨海	陈涛友渔村集中区2#变	10	400	161.08
22012	滨海	小滩四配变	10	200	87.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22013	滨海	二友三配变	10	200	52.7
22014	滨海	小滩三站	10	200	60.92
22015	滨海	二友三站	10	200	118.26
22016	滨海	屋基一配变	10	200	81.8
22017	滨海	渔洼九配变	10	200	91.42
22018	滨海	双垛四配变	10	400	247.36
22019	滨海	盐路一站	10	100	74.56
22020	滨海	二友电站	10	200	23.78
22021	滨海	七顷三站	10	200	113.84
22022	滨海	二友九配变	10	200	58.66
22023	滨海	七顷二站	10	400	222.4
22024	滨海	渔洼五配变	10	200	115.3
22025	滨海	范场八配变	10	400	227.6
22026	滨海	三汛二配变	10	200	113.3
22027	滨海	港滨电站	10	200	0
22028	滨海	科技七配变	10	400	171
22029	滨海	港滨社区一配变	10	400	72.68
22030	滨海	三汛六配变	10	200	44.34
22031	滨海	科技十配变	10	200	40.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22032	滨海	大众电站	10	400	202.84
22033	滨海	农科八配变	10	200	0
22034	滨海	农科九配变	10	200	130.66
22035	滨海	科技二配变	10	400	0
22036	滨海	路南十一配变	10	400	192
22037	滨海	张舍二配变	10	200	99.44
22038	滨海	张舍七配变	10	200	60.28
22039	滨海	莫湾九配变	10	400	300.2
22040	滨海	汛河三配变	10	200	133.28
22041	滨海	张舍一配变	10	100	26.1
22042	滨海	坍东西站	10	200	80.16
22043	滨海	双龙七配变	10	200	93.28
22044	滨海	团结九配变	10	200	0
22045	滨海	张舍五配变	10	200	39.28
22046	滨海	坍阳北站	10	200	76.58
22047	滨海	坍阳南站配变	10	400	0
22048	滨海	渠东一配变	10	200	0
22049	滨海	莫湾东站	10	200	0
22050	滨海	汛河四配变	10	200	78.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22051	滨海	汛河七配变	10	200	87.94
22052	滨海	汛河西站	10	200	160
22053	滨海	莫湾四配变	10	200	103.92
22054	滨海	团结南站配变	10	200	0
22055	滨海	团结中站	10	200	160
22056	滨海	团结北站	10	400	187.36
22057	滨海	张舍十配变	10	400	270.28
22058	滨海	渠东七配变	10	200	132.12
22059	滨海	坍阳七配变	10	200	65.9
22060	滨海	渠东三配变	10	200	70.98
22061	滨海	团结三配变	10	200	85.44
22062	滨海	安定六配变	10	200	63.72
22063	滨海	汛河二配变	10	200	128.12
22064	滨海	安定北站	10	100	0
22065	滨海	五汛街道六配变	10	630	0
22066	滨海	三顷五配变	10	800	33.84
22067	滨海	五汛街道四十配变	10	400	63.76
22068	滨海	三顷十三配变配变	10	400	34.92
22069	滨海	五汛街道四十八配变	10	400	120.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22070	滨海	五汛学苑楼小区箱变1#主变	10	500	238.25
22071	滨海	吴成将联建楼	10	500	249.7
22072	滨海	汛西三配变	10	400	0
22073	滨海	汛南四配变	10	400	90
22074	滨海	五汛街道三十三配变	10	400	128
22075	滨海	五汛街道二配变	10	400	20.6
22076	滨海	汛北东站	10	200	0
22077	滨海	汛南八配变	10	400	91.76
22078	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	0
22079	滨海	向阳南站	10	200	75.72
22080	滨海	五汛街道四十二配变	10	400	134.88
22081	滨海	五汛街道五十配变	10	400	192.84
22082	滨海	三顷九配变	10	400	141
22083	滨海	五汛街道四十九配变	10	400	125.76
22084	滨海	五汛街道四配变	10	400	80.32
22085	滨海	街道二十九配变	10	400	179.32
22086	滨海	五汛街道四十五配变	10	400	96.08
22087	滨海	三顷七配变	10	200	73.44
22088	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22089	滨海	汛西九配变	10	400	170.08
22090	滨海	刘广勇二配变	10	500	175.65
22091	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	0
22092	滨海	獐沟小街十配变	10	400	98.32
22093	滨海	刘广勇三配变	10	630	365.967
22094	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	229.88
22095	滨海	獐沟小街二配变	10	630	275.562
22096	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	25.08
22097	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	27.6
22098	滨海	獐沟信用配变	10	400	38.68
22099	滨海	獐沟小街九配变	10	200	0
22100	滨海	獐沟小街三配变	10	400	76.84
22101	滨海	獐沟翻水站	10	200	0
22102	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	240.2
22103	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	141.55
22104	滨海	新建高庄配变	10	400	22.16
22105	滨海	刘广勇	10	315	49.234
22106	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	247.36
22107	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	248.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22108	滨海	刘广勇一配变	10	500	120.1
22109	滨海	小街官滩十配变	10	315	1.575
22110	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	155.24
22111	滨海	蟠水一配变	10	400	218.32
22112	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	261.68
22113	滨海	旧河十六配变	10	400	158.24
22114	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	108.6
22115	滨海	陈铸小街3#	10	400	86.84
22116	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	65.84
22117	滨海	尹桥北站	10	200	106.06
22118	滨海	小街十六配变1	10	400	79.44
22119	滨海	尹桥尹庄	10	200	114.96
22120	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	100.88
22121	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	171.6
22122	滨海	小街二十四配变	10	400	201.48
22123	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	173.72
22124	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	163
22125	滨海	陈铸小街二配变	10	400	170
22126	滨海	前岔二站	10	50	9.335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22127	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	89.76
22128	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	55.66
22129	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	175.32
22130	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	89.06
22131	滨海	蔡南线三岔十二配变	10	400	186.44
22132	滨海	吴蛮电站	10	50	0
22133	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	77.84
22134	滨海	前岔一站	10	200	135.96
22135	滨海	三岔八配变	10	200	74.04
22136	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	112.3
22137	滨海	新民十四配变	10	400	236.48
22138	滨海	夏海洲联建楼	10	500	37.9
22139	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	0
22140	滨海	夏朝标联建楼	10	630	401.625
22141	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	54.76
22142	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	167.24
22143	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	98.88
22144	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	43.24
22145	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	181.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22146	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	55.7
22147	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	71.2
22148	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	35.56
22149	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	157.56
22150	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	25.32
22151	滨海	前七层十配变	10	400	93.76
22152	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	104.16
22153	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	0
22154	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	70.3
22155	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	49.56
22156	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	111.96
22157	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	79.74
22158	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	58
22159	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	19.56
22160	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	113.44
22161	滨海	新沙十三配变	10	200	112.2
22162	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	31.94
22163	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	68.16
22164	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	20.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22165	滨海	陈李路路灯4#变	10	100	74.31
22166	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	105.84
22167	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	121.72
22168	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	165.44
22169	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	44.38
22170	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	86.88
22171	滨海	蔡桥四层二站	10	100	80
22172	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	96.84
22173	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	90.98
22174	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	105.2
22175	滨海	永裕六配变	10	200	11.66
22176	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	64.76
22177	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	78.76
22178	滨海	蔡桥洼南十配变	10	400	11
22179	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	47.64
22180	滨海	蔡桥洼北二站	10	100	51.53
22181	滨海	蔡桥洼北三站	10	400	285.6
22182	滨海	四层六2#配变	10	400	256.12
22183	滨海	红纲三站	10	200	112.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22184	滨海	贺君七配变	10	200	129.96
22185	滨海	贺君三配变	10	200	119.06
22186	滨海	贺君八配变	10	200	116.84
22187	滨海	红纲十五配变	10	200	39.34
22188	滨海	前环一站	10	200	48.1
22189	滨海	闸口四配变	10	200	41.66
22190	滨海	小尖十配变	10	200	48.28
22191	滨海	闸口抽水电站	10	200	57.92
22192	滨海	贺君一配变	10	200	100.34
22193	滨海	小尖东环电站	10	200	142.38
22194	滨海	贺君二配变	10	200	30.44
22195	滨海	小尖四配变	10	400	274.48
22196	滨海	前环二配变	10	200	55.84
22197	滨海	小尖九配变	10	200	0
22198	滨海	北区5#公用变	10	400	300.36
22199	滨海	街道二号配变	10	400	172.16
22200	滨海	合心大站	10	200	67.8
22201	滨海	条港中学	10	400	0
22202	滨海	板桥三配变	10	200	25.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22203	滨海	合心东南站	10	200	57.62
22204	滨海	翻身三配变	10	200	59.5
22205	滨海	合心八组配变	10	200	66.58
22206	滨海	合心七组站	10	200	76.38
22207	滨海	翻身电站	10	200	85.54
22208	滨海	振东翻身中配变	10	200	72.56
22209	滨海	跃进电站	10	200	123
22210	滨海	丰产东站	10	100	45.78
22211	滨海	板桥四配变	10	100	36.28
22212	滨海	合心六七组电站	10	200	125.14
22213	滨海	闸西村电站	10	200	102.4
22214	滨海	振东中学一配变	10	400	40.08
22215	滨海	养殖排站3#	10	400	104.04
22216	滨海	振东东圩东配变	10	200	110.92
22217	滨海	振东合心南配变	10	400	197.92
22218	滨海	振东合心五配变	10	400	45.84
22219	滨海	二罾一组站	10	200	10.16
22220	滨海	振东中学配变	10	200	111.96
22221	滨海	合心东北站	10	200	122.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22222	滨海	扁担港三配变	10	200	74.34
22223	滨海	振东街道十一号配变	10	400	0
22224	滨海	海农村电站	10	200	111.06
22225	滨海	二罾六组站	10	400	239.96
22226	滨海	二罾排站	10	200	159.96
22227	滨海	振东合心四配变	10	400	58.56
22228	滨海	合兴一组配变	10	200	80.12
22229	滨海	扁担港南配变	10	400	200.32
22230	滨海	振东合心七配变	10	400	0
22231	滨海	干河四配变	10	200	0
22232	滨海	扁担港西配变	10	200	107.44
22233	滨海	街道八号配变	10	400	0
22234	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	122.48
22235	滨海	养殖二配变	10	200	45.7
22236	滨海	新养殖公司站	10	200	75.58
22237	滨海	二罾二组站	10	100	41.44
22238	滨海	二罾三组站	10	400	212.24
22239	滨海	二罾小街二配变	10	400	83
22240	滨海	二罾小街东配变	10	400	200.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22241	滨海	干河村二号变	10	400	29.24
22242	滨海	干河村一号变	10	400	69
22243	滨海	街道路灯一号配变	10	400	0
22244	滨海	振东桥南三配变	10	400	163.48
22245	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	0
22246	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	0
22247	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	0
22248	滨海	滨东四配变	10	315	151.294
22249	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	106.08
22250	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	159.84
22251	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	79
22252	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	58.88
22253	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	221.44
22254	滨海	滨东五十二组配变	10	200	72.5
22255	滨海	滨东七组东配变	10	400	243.4
22256	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	230.84
22257	滨海	吉垛一组配变	10	200	77.24
22258	滨海	新海七配变	10	400	221.24
22259	滨海	滨东二组南配变	10	400	294.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22260	滨海	滨东十组站	10	200	119.92
22261	滨海	吉垛东南站	10	200	94.78
22262	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	0
22263	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	248.12
22264	滨海	五汛八配变配变	10	200	126.56
22265	滨海	通济三配变	10	200	82.12
22266	滨海	三截沟七配变	10	200	60.34
22267	滨海	通济一配变	10	200	93.66
22268	滨海	团洼电站配变	10	200	11.88
22269	滨海	团洼一配变	10	200	143.94
22270	滨海	团洼北站配变	10	400	202.44
22271	滨海	三截沟三配变	10	200	34.34
22272	滨海	五七六配变配变	10	400	247.4
22273	滨海	五七二配变	10	200	44.72
22274	滨海	五七五配变	10	200	65.84
22275	滨海	五汛东站	10	200	0
22276	滨海	五汛二配变	10	200	136.68
22277	滨海	五汛三配变	10	200	125.72
22278	滨海	五汛四配变	10	200	30.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22279	滨海	团洼二配变	10	200	135.52
22280	滨海	通济四配变	10	200	120.84
22281	滨海	通济社区	10	315	140.994
22282	滨海	团洼六配变	10	200	53.78
22283	滨海	团洼九配变配变	10	200	74.1
22284	滨海	坍西九配变配变	10	200	87.84
22285	滨海	北坍三配变	10	315	166.32
22286	滨海	汛北南站	10	200	53.4
22287	滨海	三截沟东站	10	200	148.3
22288	滨海	滨射二站	10	200	133.08
22289	滨海	坍西十配变配变	10	200	97.08
22290	滨海	美丽家园3#变	10	400	295.12
22291	滨海	五七八配变配变	10	400	0.28
22292	滨海	五七七配变配变	10	400	161.88
22293	滨海	三截沟十配变配变	10	400	146.44
22294	滨海	五汛一配变	10	200	93.5
22295	滨海	团洼三配变	10	200	146.06
22296	滨海	坍西七配变	10	200	119.5
22297	滨海	坍北南站	10	200	46.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22298	滨海	五汛九配变配变	10	200	89.52
22299	滨海	通济北站配变	10	200	82.22
22300	滨海	五七四配变	10	200	49.2
22301	滨海	熊洼电站	10	200	107.44
22302	滨海	团洼八配变配变	10	200	127.3
22303	滨海	振东后港北配变	10	400	135.16
22304	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	174.08
22305	滨海	振东前港二配变	10	400	257.92
22306	滨海	龙潭港西南站	10	50	0
22307	滨海	前港七组配变	10	200	98.12
22308	滨海	滨兴北配变	10	400	0
22309	滨海	前港四配变	10	400	246
22310	滨海	前港西南站	10	200	102.96
22311	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	111.6
22312	滨海	前港三配变	10	200	106.2
22313	滨海	前港东北站	10	200	105.22
22314	滨海	振东前港西北配变	10	200	56.96
22315	滨海	振东后港东配变	10	200	25.72
22316	滨海	桥南二十四配变箱变变压器	10	630	285.579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22317	滨海	通榆三十四配变	10	400	159.56
22318	滨海	通榆十八配变	10	200	69.08
22319	滨海	陡沟五配变	10	200	116.12
22320	滨海	三元五配变	10	200	122.14
22321	滨海	三元五配变（打水）	10	200	122.88
22322	滨海	杨修生联建楼箱变1#主变	10	630	390.915
22323	滨海	通榆十二配变	10	400	119.16
22324	滨海	三元十一配变	10	400	271.68
22325	滨海	三元一配变	10	200	65.54
22326	滨海	三元三配变	10	200	87.3
22327	滨海	陡沟十配变	10	200	99.66
22328	滨海	三元九配变	10	200	128.06
22329	滨海	陡沟三配变	10	200	108.46
22330	滨海	龙河排涝电站	10	200	54.84
22331	滨海	紫庭苑（二期）1#箱变1#主变	10	630	32.886
22332	滨海	通榆五十六配变箱变变压器	10	630	235.998
22333	滨海	通榆三十配变	10	400	278.56
22334	滨海	通榆二十一配变	10	200	20.04
22335	滨海	陡沟八配变	10	200	113.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22336	滨海	通榆三十八配变	10	400	161.76
22337	滨海	桥南二十二配变	10	400	129.84
22338	滨海	通榆四配变	10	400	229.68
22339	滨海	李乾联建楼主变	10	500	256.1
22340	滨海	三元四配变	10	200	103.88
22341	滨海	通榆三十二配变	10	500	234.9
22342	滨海	刘猛综合变	10	400	185.76
22343	滨海	陡沟排涝站	10	200	92.3
22344	滨海	紫庭园配电变压器	10	500	282.65
22345	滨海	三元六配变	10	200	91.92
22346	滨海	通榆李胜	10	500	148.65
22347	滨海	通榆二十六配变	10	400	0
22348	滨海	舀港二十配变	10	200	76.84
22349	滨海	舀港二十二配变	10	400	237.16
22350	滨海	舀港七配变	10	400	164
22351	滨海	西沙五配变	10	400	258.16
22352	滨海	周舍二配变	10	200	103.12
22353	滨海	江庄五配变	10	200	92.98
22354	滨海	西沙十一配变	10	200	129.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22355	滨海	通榆二十五配变	10	400	235.32
22356	滨海	西沙六配变	10	200	89.08
22357	滨海	江庄二配变	10	200	24.24
22358	滨海	江庄十配变	10	400	203.32
22359	滨海	腰庄九配变	10	200	74.24
22360	滨海	吕港十二配变	10	200	87
22361	滨海	吕港二十一配变	10	400	260.12
22362	滨海	吕港集中区1#箱变1#主变	10	630	200.592
22363	滨海	吕港十五配变	10	400	239
22364	滨海	吕港二配变	10	200	107.78
22365	滨海	西沙十二配变	10	200	92.34
22366	滨海	西沙十配变	10	200	105.96
22367	滨海	周舍四配变	10	200	78.2
22368	滨海	通榆十五配变	10	400	219.48
22369	滨海	沿河一配变	10	315	166.099
22370	滨海	谢寿华联建楼	10	630	212.436
22371	滨海	刘德华联建楼	10	400	106.76
22372	滨海	干东九配变	10	200	54.04
22373	滨海	万岗七配变	10	200	74.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22374	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	166.92
22375	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	454.986
22376	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	306.117
22377	滨海	旭日花园	10	250	74.5
22378	滨海	通榆二十七配变	10	400	117.92
22379	滨海	桥南十一配变	10	200	89.54
22380	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	87.55
22381	滨海	通榆四十九配变	10	400	205.4
22382	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	298.746
22383	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	379.008
22384	滨海	通榆二十九配变	10	400	214.48
22385	滨海	阜坎四配变	10	400	253.24
22386	滨海	龙尾二站	10	200	48.92
22387	滨海	阜坎五配变	10	400	170.84
22388	滨海	通榆二配变	10	400	243
22389	滨海	阜坎八配变	10	400	251.68
22390	滨海	万岗五配变	10	200	68.12
22391	滨海	腰庄十三配变	10	400	278.6
22392	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	474.453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22393	滨海	通榆四十四配变	10	400	222.76
22394	滨海	阜坎三配变	10	200	65.62
22395	滨海	龙尾八配变	10	200	85.28
22396	滨海	通榆吕港十九配变	10	200	0
22397	滨海	通榆五十五配变	10	400	150.32
22398	滨海	通榆五十配变	10	400	122.6
22399	滨海	腰庄十配变	10	200	83.96
22400	滨海	通榆十三配变	10	400	255.04
22401	滨海	厉洲联建楼	10	400	39.12
22402	滨海	干东电站	10	200	89.84
22403	滨海	通榆十九配变	10	400	108.92
22404	滨海	通榆三十九配变	10	400	183.32
22405	滨海	龙尾五配变	10	200	86.34
22406	滨海	通榆三十三配变	10	200	71.7
22407	滨海	通榆六配变	10	400	246.4
22408	滨海	龙尾一配变	10	200	66
22409	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	121.34
22410	滨海	龙尾三配变	10	200	93.22
22411	滨海	万岗永余一配变1	10	200	106.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22412	滨海	龙尾三站	10	100	4.57
22413	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	266.679
22414	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	346.32
22415	滨海	卫东十一配变	10	400	284
22416	滨海	卫东十三配变	10	400	256.24
22417	滨海	八滩东兴七配变	10	400	227.6
22418	滨海	八滩联心六配变	10	200	79.7
22419	滨海	卫东十二配变	10	400	279.32
22420	滨海	新城区7#箱变1#主变	10	630	294.021
22421	滨海	东兴十二配变	10	400	186.68
22422	滨海	新城区8#箱变	10	630	219.492
22423	滨海	联心二站	10	200	137.54
22424	滨海	新城区9#箱变1#主变	10	630	146.979
22425	滨海	宋尖四配变	10	400	136.68
22426	滨海	老窑电站	10	200	143.6
22427	滨海	老窑电排站	10	200	159.8
22428	滨海	老窑五配变	10	400	290.08
22429	滨海	卫东一站	10	200	78.4
22430	滨海	宋尖十一配变	10	400	220.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22431	滨海	卫东二配变	10	200	32.72
22432	滨海	卫东三站	10	100	65.06
22433	滨海	东兴二配变	10	400	241.72
22434	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	271.36
22435	滨海	卫东二站	10	100	0
22436	滨海	老窑三配变	10	200	62.34
22437	滨海	卫东七配变	10	200	49.28
22438	滨海	圩区二站	10	100	46.28
22439	滨海	东兴六配变	10	200	53.88
22440	滨海	卫东十六配变	10	400	278.4
22441	滨海	东兴一配变	10	400	7.16
22442	滨海	东兴十配变	10	400	0
22443	滨海	圩区一站	10	100	49.69
22444	滨海	东兴电站.	10	200	84.3
22445	滨海	卫东八配变	10	200	96.46
22446	滨海	新城区6#箱变	10	630	221.004
22447	滨海	新城区5#箱变	10	630	328.167
22448	滨海	新城区4#箱变	10	630	101.682
22449	滨海	圩区六配变	10	200	29.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22450	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	564.96
22451	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	378.567
22452	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	640
22453	滨海	联心三站	10	200	66.12
22454	滨海	玉辛三配变	10	200	135.18
22455	滨海	大套农业产业园区路灯（1）	10	50	40
22456	滨海	玉辛六配变	10	400	295
22457	滨海	大套农业产业园区路灯（2）	10	50	39.895
22458	滨海	三港十配变	10	400	239.04
22459	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	77.16
22460	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	57.22
22461	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	243.08
22462	滨海	三港十一配变	10	400	234.68
22463	滨海	淤尖三港四配变	10	200	113.7
22464	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	119.06
22465	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	224.88
22466	滨海	淤尖三港电站	10	200	133.72
22467	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	147.56
22468	滨海	淤尖大尧一站	10	200	75.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22469	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	90.92
22470	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	99.22
22471	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	211.4
22472	滨海	港利线港利小区2#配电室4#主变	10	630	331.506
22473	滨海	港利线港利小区1#开关站2#主变	10	800	434.16
22474	滨海	港利线港利小区1#开关站4#主变	10	800	396.96
22475	滨海	港利线港利小区2#配电室2#主变	10	630	329.994
22476	滨海	海棠院2#配电室1#主变	10	800	535.44
22477	滨海	沙浦2#配变	10	400	258.32
22478	滨海	桃李2#配变	10	400	284.4
22479	滨海	三烈新站	10	200	119.64
22480	滨海	三烈二配变	10	400	157.36
22481	滨海	桃园四配变	10	200	0
22482	滨海	戴庄南站	10	200	123.16
22483	滨海	坎南三烈五配变	10	200	30.84
22484	滨海	戴庄北站	10	200	99.72
22485	滨海	三烈新北站	10	200	111.42
22486	滨海	桃元六配变	10	400	125.08
22487	滨海	三尖南站	10	200	99.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22488	滨海	海棠院1#开关站1#主变	10	630	413.469
22489	滨海	海棠院2#配电室3#主变	10	800	547.52
22490	滨海	坎南线桃李1#配变	10	400	201.16
22491	滨海	靠河九配变	10	400	133.56
22492	滨海	三烈大站	10	200	113.1
22493	滨海	海棠院1#开关站3#主变	10	630	451.017
22494	滨海	沙浦3#配变	10	400	289.4
22495	滨海	坎南三烈十三配变	10	400	161.04
22496	滨海	沙浦西站	10	200	104.08
22497	滨海	坎南线三烈1#配变	10	400	269.92
22498	滨海	戴庄排涝电站	10	200	159.84
22499	滨海	坎南线沙浦1#配变	10	400	217.32
22500	滨海	三烈2#配变	10	400	198.76
22501	滨海	渠北西站	10	200	117.82
22502	滨海	三烈红青站	10	200	113.82
22503	滨海	坎南线桃李村民委员会配变	10	400	289.24
22504	滨海	坎南陈庄五配变	10	200	56.34
22505	滨海	三烈排涝电站	10	200	160
22506	滨海	海滨苑小区1#开闭所2#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22507	滨海	孟舍十配变1#主变	10	630	230.832
22508	滨海	仁和家园配电室2#主变配电变压器	10	800	290.8
22509	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站3#主变	10	800	297.28
22510	滨海	海滨苑小区1#配电室4#主变	10	800	507.68
22511	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站1#主变	10	800	359.6
22512	滨海	锦绣园2#配电房1#主变	10	800	457.68
22513	滨海	朱浦四配变	10	200	133.18
22514	滨海	海滨苑小区1#配电室2#主变	10	800	418.64
22515	滨海	锦绣园2#配电房3#主变	10	800	408.16
22516	滨海	海滨苑小区3#配电室2#主变	10	800	473.36
22517	滨海	海滨苑小区3#配电室4#主变	10	800	448.48
22518	滨海	海滨东苑1#开关站1#主变	10	630	363.006
22519	滨海	锦绣园2#开关站1#主变	10	800	606.64
22520	滨海	海滨东苑1#配电室3#主变	10	800	521.28
22521	滨海	海滨东苑2#配电室3#主变	10	800	544.16
22522	滨海	海滨苑小区2#配电室2#主变	10	800	400
22523	滨海	锦绣园3#配电房1#主变	10	800	378.72
22524	滨海	锦绣园3#配电房3#主变	10	800	258.32
22525	滨海	锦绣园2#开关站3#主变	10	800	532.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22526	滨海	海滨东苑2#配电室1#主变	10	800	562.32
22527	滨海	海滨苑小区2#配电室4#主变	10	800	367.92
22528	滨海	海滨东苑1#配电室1#主变	10	800	523.76
22529	滨海	玉华十一配变	10	200	136.88
22530	滨海	玉华十五配变	10	400	198.36
22531	滨海	玉华十配变	10	200	63.84
22532	滨海	玉华五配变	10	400	238.4
22533	滨海	玉华二十一配变	10	400	206.28
22534	滨海	玉华十二配变	10	400	52.76
22535	滨海	玉华九配变	10	400	89.2
22536	滨海	新生二配变	10	400	208.96
22537	滨海	玉华十三配变	10	315	47.848
22538	滨海	玉华八配变	10	200	0
22539	滨海	玉华十九配变	10	400	99.04
22540	滨海	新生十六配变	10	400	219.48
22541	滨海	玉华二十四配变	10	400	202.04
22542	滨海	新生电站	10	100	72.46
22543	滨海	玉华二十五配变	10	400	214.6
22544	滨海	玉华七配变	10	200	14.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22545	滨海	王滩二配变	10	200	111.16
22546	滨海	王滩十六配变	10	400	316
22547	滨海	肖庄二组电站	10	250	100.05
22548	滨海	陈滩电站配变	10	200	52.66
22549	滨海	王滩十一配变	10	400	167.84
22550	滨海	坎北果林七配变	10	400	0
22551	滨海	卢滩一配变	10	400	257.44
22552	滨海	龙港三组电站	10	200	98.22
22553	滨海	陈滩十五配变	10	400	76.16
22554	滨海	果林十二配变	10	200	0
22555	滨海	陈滩十三配变	10	400	266.28
22556	滨海	大套农业产业园3#箱变1#主变	10	80	63.792
22557	滨海	王滩十五配变	10	400	257.2
22558	滨海	王滩十四配变	10	400	157.44
22559	滨海	王滩十三配变	10	400	85.48
22560	滨海	坎北果林九配变	10	400	114
22561	滨海	陈滩五配变	10	400	157.6
22562	滨海	龙港九配变	10	400	245.32
22563	滨海	陈滩十七配变	10	400	156.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22564	滨海	陈滩十八配变	10	400	68.32
22565	滨海	王滩电站	10	200	65.18
22566	滨海	果林十配变	10	400	254.56
22567	滨海	吕滩电站	10	200	159.9
22568	滨海	坎北龙港二配变	10	200	0
22569	滨海	龙港村电站	10	200	0
22570	滨海	园区排水二站配变	10	630	326.844
22571	滨海	蔡庄七配变	10	200	113.66
22572	滨海	沿河五配变.	10	200	61.2
22573	滨海	正红红纲十二配变	10	200	115.28
22574	滨海	七里公用	10	315	95.256
22575	滨海	桃源居1#配电房2#主变	10	630	387.198
22576	滨海	七里一配变	10	400	224.16
22577	滨海	桃源居1#配电房4#主变	10	630	387.954
22578	滨海	坎南丁字港船闸公用	10	400	233.56
22579	滨海	坎南丁字港闸公用2#配变	10	400	38.32
22580	滨海	坎南丁字港3#配变	10	400	91.44
22581	滨海	坎南丁字港一配变	10	400	76.44
22582	滨海	华宝3#变	10	400	207.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22583	滨海	东明市场1#配电所1#主变	10	800	357.84
22584	滨海	康达小区2#箱变1#主变	10	500	206.4
22585	滨海	康达小区箱变1#主变	10	500	300.4
22586	滨海	宏阳制衣公用1#主变	10	630	92.043
22587	滨海	坎南三里十一配变	10	400	49.84
22588	滨海	坎南韩庄一配变	10	400	43.32
22589	滨海	玉龙南路商业街1#欧变1#主变	10	630	300.372
22590	滨海	玉龙南路商业街2#欧变1#主变	10	630	254.016
22591	滨海	坎南三里十六配变	10	400	133.72
22592	滨海	锁厂2#公用	10	400	142.68
22593	滨海	坎南三里二十八配变	10	400	127.4
22594	滨海	迎宾中路2#公用	10	400	15.16
22595	滨海	玉龙路5#公用	10	630	14.805
22596	滨海	迎宾中路1#	10	630	181.503
22597	滨海	坎南海通汽配公用	10	400	181.56
22598	滨海	三里二配变	10	400	129.92
22599	滨海	拖拉机站2#公用	10	400	56.16
22600	滨海	玉龙南路商业街变电所高压间隔2#主变	10	1000	300.372
22601	滨海	迎宾花园1#欧变1#主变	10	630	300.372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22602	滨海	迎宾花园2#欧变1#主变	10	630	300.372
22603	滨海	坎南韩庄四配变	10	400	51.6
22604	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	0
22605	滨海	南苑新村1#欧变1#主变	10	630	281.988
22606	滨海	南苑新村2#欧变	10	400	166.56
22607	滨海	坎南锁厂公用	10	630	116.802
22608	滨海	迎宾中路3#公用	10	400	40.24
22609	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	0
22610	滨海	双尊公用	10	400	0
22611	滨海	汽车公司2号公用	10	400	117
22612	滨海	营业站公用	10	400	172
22613	滨海	时代超市公用	10	400	0
22614	滨海	锦峰苑1#欧变2#主变	10	630	76.734
22615	滨海	供电公司公用2#欧变1#主变	10	630	305.991
22616	滨海	银厦5#公用	10	800	75.6
22617	滨海	银厦4#公用箱变1#主变	10	800	273.76
22618	滨海	锦峰苑1#欧变1#主变	10	630	124.614
22619	滨海	供电公司1#主变	10	630	46.683
22620	滨海	城网双尊2#公用	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22621	滨海	锦峰苑2#欧变1#主变	10	630	172.557
22622	滨海	锦峰苑2#欧变2#主变	10	630	171.927
22623	滨海	机械厂2#公用	10	400	213.12
22624	滨海	营业站2#公用	10	400	0
22625	滨海	银厦13#欧变1#主变	10	630	366.66
22626	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	0
22627	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	0
22628	滨海	城网柠檬3#公用	10	200	80.66
22629	滨海	光明商场4#公用	10	400	173.56
22630	滨海	坎南菜场2#公用	10	630	140.238
22631	滨海	二农机公用	10	400	79.16
22632	滨海	三里六配变	10	200	0
22633	滨海	三里二十二配变	10	400	119.6
22634	滨海	三里十二配变	10	400	0
22635	滨海	三里三十二配变	10	400	227.12
22636	滨海	城南菜场欧变	10	630	309.393
22637	滨海	三里二十六配变	10	400	159.48
22638	滨海	坎南菜场公用	10	400	0
22639	滨海	三里新区公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22640	滨海	糖厂南2#公用	10	400	162.44
22641	滨海	糖厂南公用	10	400	40.08
22642	滨海	糖厂北3#欧变1#主变	10	630	152.145
22643	滨海	糖厂北2#箱变1#主变	10	800	158.64
22644	滨海	三里新区2#公用	10	400	53.4
22645	滨海	糖厂线糖厂北公用	10	630	0
22646	滨海	桃源居1#配电房3#主变	10	630	385.749
22647	滨海	拖拉机站公用	10	400	0
22648	滨海	光明3#公用	10	315	18.774
22649	滨海	三里新区3#公用	10	400	123.56
22650	滨海	三中公用	10	315	148.491
22651	滨海	电大公用	10	315	35.248
22652	滨海	桃源居1#配电房1#主变	10	630	403.074
22653	滨海	医院4#欧变1#主变	10	630	267.813
22654	滨海	城中市场2#公用箱变配电变压器配电变压器	10	630	44.478
22655	滨海	医院9#欧变1#主变	10	630	292.005
22656	滨海	县社2#公用	10	400	20.88
22657	滨海	柠檬2#公用	10	400	5.76
22658	滨海	东大院北公用	10	630	146.475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22659	滨海	三实小公用箱变1#主变	10	500	117.5
22660	滨海	光明商场公用	10	630	148.68
22661	滨海	城中派出所箱变高压间隔配电变压器	10	630	205.317
22662	滨海	东大院南公用	10	630	222.012
22663	滨海	农行公用	10	400	4.76
22664	滨海	南宿舍公用	10	500	45.7
22665	滨海	水塔公用	10	400	0
22666	滨海	城网世福花园公用	10	630	141.057
22667	滨海	柠檬4#公用	10	400	46.88
22668	滨海	人民商场2#公用	10	400	93.48
22669	滨海	医院3#公用	10	200	51.56
22670	滨海	滨海商场公用配变	10	400	184.6
22671	滨海	医院2#公用	10	80	0
22672	滨海	医院1#公用	10	200	20.62
22673	滨海	人民商场公用	10	400	11.08
22674	滨海	城网工行公用	10	630	452.655
22675	滨海	物资2#公用	10	400	12.56
22676	滨海	阜东公用	10	500	0
22677	滨海	物资公用	10	400	11.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22678	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	0
22679	滨海	坎招公用	10	400	17.92
22680	滨海	县社公用	10	400	280.92
22681	滨海	医院公用	10	400	101
22682	滨海	县社3#公用	10	400	116
22683	滨海	人民商场3#公用	10	400	132.92
22684	滨海	六层二配变	10	200	106.58
22685	滨海	陈涛六层四配变	10	200	79.54
22686	滨海	六层八配变	10	400	244.28
22687	滨海	六层七配变	10	200	30.38
22688	滨海	李庄四配变	10	400	234.88
22689	滨海	六层水厂	10	200	54.7
22690	滨海	六层三配变	10	200	95
22691	滨海	三层一站	10	200	80.24
22692	滨海	条龙二配变	10	200	108.74
22693	滨海	李庄八配变	10	400	222.88
22694	滨海	陈涛六层十配变	10	200	75.12
22695	滨海	六层五配变	10	400	239.48
22696	滨海	陈涛五层二配变	10	200	70.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22697	滨海	陈涛路公用	10	400	101.68
22698	滨海	新华苑箱变	10	400	190.32
22699	滨海	坎园路2#公用	10	400	135.6
22700	滨海	坎园路4#公用	10	400	0
22701	滨海	县人民医院2#公用	10	400	220.76
22702	滨海	坎园路8#公用	10	400	71.68
22703	滨海	陈涛路4#公用	10	400	144.16
22704	滨海	陈涛路5#公用	10	400	0
22705	滨海	坎园路3#公用	10	400	166.24
22706	滨海	坎园路7#公用	10	400	0
22707	滨海	越河公用	10	400	41
22708	滨海	坎园路5#公用	10	400	103.68
22709	滨海	电厂公用	10	630	355.131
22710	滨海	县人民医院公用	10	400	92.24
22711	滨海	新艺园公用	10	400	99.6
22712	滨海	坎园路6#公用	10	500	98.45
22713	滨海	电厂2#箱变1#主变	10	630	55.377
22714	滨海	坎园路9#公用	10	400	231.12
22715	滨海	陈涛路3#	10	400	131.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22716	滨海	城网孟舍2#公用	10	200	11.12
22717	滨海	孟舍1#公用	10	200	0
22718	滨海	卫校宿舍公用	10	200	71.12
22719	滨海	坎园路1#公用	10	400	0
22720	滨海	坎东七配变	10	400	222.24
22721	滨海	坎南三里九配变	10	400	0
22722	滨海	坎北小岛2#公用	10	630	203.238
22723	滨海	坎南三里变电路2#变	10	400	111.08
22724	滨海	坎东五配变	10	200	71.04
22725	滨海	坎东十二配变	10	400	34.16
22726	滨海	坎东九配变	10	400	177.48
22727	滨海	坎东二配变	10	400	133.56
22728	滨海	坎东六配变	10	400	88.76
22729	滨海	坎东十配变	10	400	158.32
22730	滨海	坎南三里八配变	10	200	21.5
22731	滨海	车队3#公用	10	400	97.76
22732	滨海	越河2#公用	10	400	129.92
22733	滨海	杨如友联建楼公用	10	400	224.64
22734	滨海	三里二十九配变	10	400	20.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22735	滨海	坎南三里十配变	10	400	0
22736	滨海	东元6#公用	10	400	159.16
22737	滨海	坎东十九配变	10	400	114.32
22738	滨海	陈涛路2#公用	10	400	228.84
22739	滨海	小岛4#公用	10	400	152.76
22740	滨海	坎北坎东十一配变	10	400	138.84
22741	滨海	坎东二十配变	10	400	227.8
22742	滨海	坎东二十二配变	10	400	209.8
22743	滨海	聂庄十配变	10	200	77.42
22744	滨海	幸福三配变	10	400	239.48
22745	滨海	潘庄三配变	10	400	191.84
22746	滨海	幸福十一配变	10	400	131.24
22747	滨海	潘庄二配变	10	400	284
22748	滨海	潘庄七配变	10	400	227.16
22749	滨海	潘庄五配变	10	400	152.36
22750	滨海	幸福村部配变	10	200	37.7
22751	滨海	西洼一站	10	200	74.34
22752	滨海	潘庄十配变	10	400	257
22753	滨海	三合电站	10	400	297.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22754	滨海	西洼五配变	10	200	46.42
22755	滨海	潘庄四配变	10	200	85.6
22756	滨海	西洼三配变	10	200	35.14
22757	滨海	汛东一配变	10	200	94.72
22758	滨海	河东八配变	10	200	48.68
22759	滨海	河东十一配变（新增河东五配变）	10	200	58.22
22760	滨海	五汛街道三十六配变	10	400	148.16
22761	滨海	泥螺十一配变	10	400	164.6
22762	滨海	河东九配变	10	200	115.22
22763	滨海	五汛五小西配变	10	400	80
22764	滨海	泥螺六配变	10	200	0
22765	滨海	五汛街道三十九配变	10	400	102.92
22766	滨海	河东六配变新增	10	400	181.6
22767	滨海	河东五配变	10	100	46.29
22768	滨海	泥螺七配变	10	200	106.24
22769	滨海	汛东北站配变	10	200	26.38
22770	滨海	三顷十配变配变	10	200	129
22771	滨海	汛东四配变（农改）	10	200	139.44
22772	滨海	五汛街道五十五配变	10	400	74.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22773	滨海	汛东六配变	10	200	105.62
22774	滨海	五中东大门	10	400	22.84
22775	滨海	泥螺四配变	10	200	61.16
22776	滨海	河东十三配变	10	400	179.4
22777	滨海	泥螺十配变	10	200	54.06
22778	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	501.375
22779	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	122.75
22780	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	277.578
22781	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	29.421
22782	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	0
22783	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	232.344
22784	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	258.426
22785	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	256.88
22786	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	170.478
22787	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	441.125
22788	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	667.25
22789	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	279.5
22790	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	578.625
22791	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	516.125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22792	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	520
22793	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	224.469
22794	滨海	香坎家园2#配电室4#主变	10	630	351.477
22795	滨海	香坎家园2#配电室2#主变	10	630	310.401
22796	滨海	香坎家园1#配电室4#主变	10	630	272.475
22797	滨海	玖樾2#配电室2#主变	10	800	588.48
22798	滨海	玖樾1#配电室2#主变	10	800	626.08
22799	滨海	香坎家园3#配电室2#主变	10	630	342.468
22800	滨海	玖樾1#配电室4#主变	10	800	614.32
22801	滨海	玖樾3#配电室2#主变	10	800	639.68
22802	滨海	香坎家园3#配电室4#主变	10	630	349.524
22803	滨海	香坎家园1#配电室2#主变	10	630	303.597
22804	滨海	玖樾3#配电室4#主变	10	800	639.68
22805	滨海	玖樾2#配电室4#主变	10	800	614.48
22806	滨海	玖樾1#开关站2#所变	10	30	24
22807	滨海	丰园小高层变电所1#主变	10	1250	673.375
22808	滨海	香坎家园4#配电室4#主变	10	630	351.351
22809	滨海	香坎家园4#配电室2#主变	10	630	365.148
22810	滨海	彩虹城1#配电室3#主变	10	800	466.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22811	滨海	丰园小区12#欧变1#主变	10	630	287.91
22812	滨海	丰园安置小区#1变电所#1主变	10	1000	144.7
22813	滨海	城西变便民疏导点配电房2#主变	10	630	446.859
22814	滨海	丰园小区11#欧变1#主变	10	630	236.25
22815	滨海	丰园安置小区#1变电所#2主变	10	1000	279.4
22816	滨海	彩虹城2#配电室3#主变	10	800	349.76
22817	滨海	丰园小区2#欧变1#主变	10	630	141.498
22818	滨海	丰园小区5#欧变1#主变	10	630	203.679
22819	滨海	彩虹城2#配电室1#主变	10	800	261.68
22820	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	0
22821	滨海	北荡3#变	10	400	0
22822	滨海	丰园小区1#欧变1#主变	10	630	96.516
22823	滨海	丰园小区3#欧变1#主变	10	630	250.677
22824	滨海	丰园7#欧变1#主变	10	800	212.08
22825	滨海	丰园小区6#欧变1#主变	10	630	97.965
22826	滨海	丰园小区13#欧变1#主变	10	630	326.97
22827	滨海	丰园小区4#欧变1#主变	10	630	131.166
22828	滨海	坎南北荡4#变	10	400	0
22829	滨海	北荡7#变	10	400	200.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22830	滨海	北荡1#变	10	200	0
22831	滨海	丰园8#欧变#1主变	10	800	59.68
22832	滨海	彩虹城1#配电室1#主变	10	800	369.36
22833	滨海	宏拓1#公用	10	400	99.44
22834	滨海	公路管理站3#公用	10	400	220.08
22835	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	109.683
22836	滨海	公路管理站2#公用	10	400	255.12
22837	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	88.326
22838	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	389.97
22839	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	251.307
22840	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	0
22841	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	332.01
22842	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	20.664
22843	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	0
22844	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	241.92
22845	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	115.2
22846	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	254.92
22847	滨海	公路管理站4#公用	10	400	168
22848	滨海	公路管理站	10	400	35.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22849	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	261.513
22850	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	146.979
22851	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	0
22852	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	0
22853	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	150.16
22854	滨海	桃李院1#配电室1#主变	10	800	310
22855	滨海	东堆一配变	10	400	300
22856	滨海	坎南东三小区1#变	10	400	112.84
22857	滨海	坎南三尖二配变	10	400	271.24
22858	滨海	坎南三尖六配变	10	200	114.38
22859	滨海	桃李院1#配电室2#主变	10	800	399.52
22860	滨海	东堆六配变	10	400	263.96
22861	滨海	桃李院1#配电室3#主变	10	800	515.36
22862	滨海	三尖八配变	10	200	135.06
22863	滨海	坎南三尖一配变	10	200	129.58
22864	滨海	三尖东站	10	200	122.36
22865	滨海	坎南东三小区2#变	10	400	63.24
22866	滨海	浦西八配变	10	200	84.3
22867	滨海	东堆二配变	10	400	290.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22868	滨海	东堆七配变	10	400	245.24
22869	滨海	桃李院1#配电室4#主变	10	800	375.84
22870	滨海	东堆五配变	10	200	124.16
22871	滨海	坎南浦西六配变	10	200	95.16
22872	滨海	学府壹号小区2#变电所1#主变	10	800	318.48
22873	滨海	学府壹号小区2#变电所2#主变	10	800	365.36
22874	滨海	学府壹号小区3#变电所3#主变	10	800	465.2
22875	滨海	博士苑3#变电所3#主变	10	800	316.88
22876	滨海	学府壹号小区3#变电所4#主变	10	800	431.04
22877	滨海	学府壹号小区3#变电所1#主变	10	800	207.28
22878	滨海	学府壹号小区6#变电所1#主变	10	800	33.12
22879	滨海	学府壹号小区5#变电所1#主变	10	800	100.4
22880	滨海	博士苑#1变电所#1主变	10	800	356.88
22881	滨海	学府壹号小区2#变电所3#主变	10	800	502.16
22882	滨海	学府壹号小区2#变电所4#主变	10	800	424.4
22883	滨海	学府壹号小区6#变电所3#主变	10	800	444.56
22884	滨海	学府壹号小区5#变电所3#主变	10	800	282.4
22885	滨海	博士苑3#变电所1#主变	10	800	362.96
22886	滨海	博士苑#1变电所#3主变	10	800	247.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22887	滨海	申江万和园#1变电所4#主变	10	800	271.44
22888	滨海	申江万和园#1变电所2#主变	10	800	556.08
22889	滨海	申江万和园#1变电所1#主变	10	800	444.16
22890	滨海	申江万和园3#配电房4#主变	10	800	370.8
22891	滨海	申江万和园3#配电房1#主变	10	800	263.12
22892	滨海	幸福小区5#欧变1#主变	10	630	203.805
22893	滨海	幸福小区2#欧变1#主变	10	630	272.979
22894	滨海	幸福小区4#欧变1#主变	10	630	247.968
22895	滨海	水韵新城变电所1#主变	10	800	244.16
22896	滨海	忠仙华庭1#变电所1#主变	10	1000	525.8
22897	滨海	忠仙华庭1#变电所4#主变	10	1000	257.1
22898	滨海	水韵新城变电所2#主变	10	800	447.6
22899	滨海	水韵新城变电所3#主变	10	800	79.6
22900	滨海	水韵新城变电所4#主变	10	800	304.24
22901	滨海	幸福小区3#欧变1#主变	10	630	182.133
22902	滨海	忠仙华庭1#变电所2#主变	10	1000	589
22903	滨海	幸福小区1#欧变1#主变	10	630	147.357
22904	滨海	昌伟3#配电房2#间隔配电变压器	10	800	368.96
22905	滨海	昌伟3#配电房1#主变	10	800	406.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22906	滨海	昌伟城市花园2#变电所#3主变配电变压器	10	800	455.2
22907	滨海	申江万和园#2变电所1#主变配电变压器	10	1000	308.1
22908	滨海	申江万和园#2变电所3#主变配电变压器	10	1000	484.8
22909	滨海	幸福小区变电所2#主变	10	1250	491.125
22910	滨海	申江万和园3#配电房3#主变	10	800	375.2
22911	滨海	申江万和园3#配电房2#主变	10	800	322.48
22912	滨海	昌伟城市花园2#变电所#2主变配电变压器	10	800	481.28
22913	滨海	水韵新城3#变电所1#主变	10	800	267.28
22914	滨海	昌伟城市花园2#变电所#1主变	10	800	343.52
22915	滨海	水韵新城3#变电所2#主变	10	1000	395
22916	滨海	水韵新城3#变电所3#主变	10	1000	420.4
22917	滨海	水韵新城3#变电所4#主变	10	1000	432.3
22918	滨海	申江万和园#1变电所3#主变	10	800	353.36
22919	滨海	昌伟城市花园2#变电所#4主变配电变压器	10	800	405.44
22920	滨海	南荡电站	10	200	146.36
22921	滨海	团荡一配变	10	400	139.6
22922	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	276.1
22923	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	355.3
22924	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	178.731

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22925	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	263.529
22926	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	206.325
22927	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	339.318
22928	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	443.709
22929	滨海	城中派出所	10	200	25.28
22930	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	248.976
22931	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	29.484
22932	滨海	西郊194线车队公用箱变	10	630	14.175
22933	滨海	西宿舍公用	10	400	0
22934	滨海	车队2#公用	10	400	198.12
22935	滨海	涵碧园公用	10	400	186.44
22936	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	551.7
22937	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	26.1
22938	滨海	盘洋中站	10	200	150.62
22939	滨海	坎北盘洋三站	10	200	120.52
22940	滨海	广垛4#配变	10	400	236.04
22941	滨海	夹州二配变	10	400	160.56
22942	滨海	夹州一配变	10	200	80
22943	滨海	盘洋八队电站	10	200	112.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22944	滨海	吴庄东站	10	200	103.44
22945	滨海	广垛七配变	10	400	98.84
22946	滨海	兴北东站	10	200	139.72
22947	滨海	盘洋东站	10	200	133.66
22948	滨海	广垛2#配变	10	400	179
22949	滨海	广垛1#配变	10	400	246.32
22950	滨海	广垛电站	10	200	123.4
22951	滨海	广垛3#配变	10	400	221.08
22952	滨海	广垛六配变	10	400	287.68
22953	滨海	坎北兴北六配变	10	200	35
22954	滨海	金色华庭二期小区3#配电室2#主变	10	630	353.997
22955	滨海	金色华庭二期小区3#配电室1#主变	10	630	349.839
22956	滨海	金色华庭二期小区2#配电房3#主变	10	630	257.607
22957	滨海	金色华庭二期小区2#配电房4#主变	10	630	349.524
22958	滨海	金色华庭二期小区2#配电房2#主变	10	630	302.085
22959	滨海	金色华庭二期小区1#配电室2#主变	10	630	303.156
22960	滨海	金色华庭二期小区3#配电室3#主变	10	630	387.324
22961	滨海	施庄二配变	10	200	152.28
22962	滨海	学府一号4#配电室1#主变	10	800	328.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22963	滨海	金色华庭二期小区1#配电室3#主变	10	630	333.837
22964	滨海	学府一号4#配电室2#主变	10	800	392.72
22965	滨海	金色华庭二期小区2#配电房1#主变	10	630	273.042
22966	滨海	金色华庭二期小区3#配电室4#主变	10	630	331.758
22967	滨海	铂悦府2#配电室2#主变	10	800	424.64
22968	滨海	金色华庭二期小区1#配电室4#主变	10	630	322.308
22969	滨海	学府一号4#配电室3#主变	10	800	294.96
22970	滨海	学府一号4#配电室4#主变	10	800	291.44
22971	滨海	学府一号1#配电室1#主变	10	800	347.52
22972	滨海	学府一号1#配电室4#主变	10	800	346.64
22973	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	0
22974	滨海	铂悦府4#配电室4#主变	10	800	477.84
22975	滨海	金色华庭二期1#开关站1#主变	10	30	23.97
22976	滨海	学府一号1#配电室3#主变	10	800	241.44
22977	滨海	学府一号1#配电室2#主变	10	800	293.92
22978	滨海	铂悦府1#配电室2#主变	10	800	427.68
22979	滨海	铂悦府4#配电室2#主变	10	800	464.16
22980	滨海	铂悦府3#配电室2#主变	10	800	437.52
22981	滨海	铂悦府3#配电室4#主变	10	800	430.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22982	滨海	金色华庭二期小区1#配电室1#主变	10	630	284.697
22983	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	0
22984	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	0
22985	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	0
22986	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	0
22987	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	0
22988	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	0
22989	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	0
22990	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	0
22991	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	0
22992	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	0
22993	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	0
22994	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	0
22995	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	0
22996	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	0
22997	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	0
22998	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	0
22999	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	0
23000	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23001	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	0
23002	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	0
23003	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	0
23004	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	0
23005	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	0
23006	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	0
23007	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	0
23008	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	0
23009	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	0
23010	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	0
23011	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	0
23012	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	0
23013	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	0
23014	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	0
23015	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	0
23016	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	0
23017	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	0
23018	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	0
23019	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23020	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	0
23021	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	0
23022	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	0
23023	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	0
23024	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	0
23025	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	0
23026	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	0
23027	滨海	坎南贺沟二配变	10	400	189.12
23028	滨海	坎南七里八配变	10	400	56.4
23029	滨海	洪套南站	10	200	0
23030	滨海	华松线三友2#配变	10	400	212.48
23031	滨海	贺沟四配变	10	200	139.84
23032	滨海	七里二配变	10	400	114.56
23033	滨海	贺沟一配变配变	10	400	273.84
23034	滨海	三友1#配变	10	400	199.16
23035	滨海	立新桥公用	10	500	0
23036	滨海	立新桥2#公用	10	630	75.348
23037	滨海	立新桥3#公用	10	400	92.24
23038	滨海	大菜场2#公用箱变1#主变	10	630	288.351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23039	滨海	财苑公用	10	500	292.6
23040	滨海	城区纬西路2#路灯箱变1#主变	10	250	24.95
23041	滨海	汽修厂公用箱变1#主变	10	630	120.141
23042	滨海	通贸综合楼公用1#主变	10	630	181.314
23043	滨海	双灯2#公用	10	400	0
23044	滨海	汽修厂3#公用箱变1#主变	10	630	247.842
23045	滨海	电机厂宿舍2#公用	10	400	149.24
23046	滨海	立新桥4#公用	10	400	282.52
23047	滨海	电机厂宿舍1#公用	10	400	217.24
23048	滨海	光明商场2#公用	10	400	102.4
23049	滨海	汽车公司公用	10	400	185.4
23050	滨海	城中市场1#公用	10	400	0
23051	滨海	汽修厂2#公用箱变1#主变	10	630	120.141
23052	滨海	小车站公用	10	400	22.56
23053	滨海	供电新区公用	10	630	228.879
23054	滨海	环保2#箱变1#主变	10	630	448.182
23055	滨海	大菜场公用箱变1#主变	10	630	66.15
23056	滨海	汽车公司2#公用	10	400	156.88
23057	滨海	立新桥6#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23058	滨海	玉龙路1#公用	10	630	10.521
23059	滨海	向阳2#公用箱变1#主变	10	630	243.81
23060	滨海	向阳公用箱变1#主变	10	630	63.693
23061	滨海	供电新区2#公用	10	400	120.12
23062	滨海	时代2#公用箱变1#主变	10	630	352.548
23063	滨海	臻园3#变电所3#主变	10	1000	530.6
23064	滨海	臻园2#变电所2#主变	10	1000	499.3
23065	滨海	臻园3#变电所2#主变	10	1000	314.8
23066	滨海	臻园1#变电所4#主变	10	1000	281.1
23067	滨海	臻园2#变电所1#主变	10	1000	469.4
23068	滨海	臻园3#变电所1#主变	10	1000	460.3
23069	滨海	华芳国际1#变电所3#主变	10	800	229.2
23070	滨海	华芳国际1#变电所4#主变	10	800	485.52
23071	滨海	华芳国际2#变电所2#主变	10	800	354.32
23072	滨海	华芳国际2#变电所3#主变	10	800	218.64
23073	滨海	华芳国际1#变电所1#主变	10	800	341.36
23074	滨海	华芳国际2#变电所4#主变	10	800	343.2
23075	滨海	臻园1#变电所1#主变	10	1000	541.9
23076	滨海	华芳国际4#配电室1#主变	10	800	388.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23077	滨海	臻园1#变电所2#主变	10	1000	629.7
23078	滨海	华芳国际4#配电室2#主变	10	800	313.76
23079	滨海	臻园1#变电所3#主变	10	1000	548.1
23080	滨海	华芳国际3#配电室1#主变	10	800	402.08
23081	滨海	华芳国际3#配电室2#主变	10	800	393.36
23082	滨海	臻园3#变电所4#主变	10	1000	569.2
23083	滨海	华芳国际3#配电室3#主变	10	800	358.16
23084	滨海	华芳国际3#配电室4#主变	10	800	321.28
23085	滨海	华芳国际2#变电所1#主变	10	800	300.32
23086	滨海	坎南孟舍2配变	10	400	307.28
23087	滨海	华芳国际1#变电所2#主变	10	800	294.96
23088	滨海	臻园2#变电所4#主变	10	1000	419.8
23089	滨海	臻园2#变电所3#主变	10	1000	402.1
23090	滨海	紫宸5#配电室3#主变	10	800	394.8
23091	滨海	昌兴壹城C区4#配电房2#主变	10	800	233.68
23092	滨海	紫宸2#配电室2#主变	10	800	376.48
23093	滨海	紫宸5#配电室4#主变	10	800	130.96
23094	滨海	紫宸3#配电室4#主变	10	800	412.32
23095	滨海	清华苑小区1#箱变1#主变	10	500	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23096	滨海	紫宸4#开关站4#主变	10	800	213.92
23097	滨海	紫宸2#配电室4#主变	10	800	410.8
23098	滨海	游泳馆2#公用	10	315	12.82
23099	滨海	中市桥公用	10	400	33.24
23100	滨海	紫宸5#配电室2#主变	10	800	440.32
23101	滨海	紫宸5#配电室1#主变	10	800	446
23102	滨海	文华苑小区配电室1#主变	10	800	401.28
23103	滨海	游泳馆3#	10	400	196.48
23104	滨海	正红小区1#箱变1#主变	10	630	299.313
23105	滨海	育才2#公用	10	400	118.32
23106	滨海	家家福小区箱变1#主变	10	630	137.844
23107	滨海	清华苑小区2#箱变1#主变	10	500	84.45
23108	滨海	紫宸1#配电室2#主变	10	800	358.16
23109	滨海	民政公用	10	500	183.5
23110	滨海	紫宸4#开关站2#主变	10	800	237.52
23111	滨海	育才公用	10	400	96.32
23112	滨海	纬中路2#箱变主变	10	500	199.6
23113	滨海	育才3#公用	10	400	65.24
23114	滨海	滨师公用	10	400	66.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23115	滨海	游泳馆4#公用	10	400	171
23116	滨海	新民2#公用	10	400	114
23117	滨海	医院6#公用	10	400	195.68
23118	滨海	游泳馆公用	10	500	15.45
23119	滨海	紫宸3#配电室3#主变	10	800	362.48
23120	滨海	紫宸2#配电室3#主变	10	800	381.84
23121	滨海	紫宸1#配电室4#主变	10	800	420.8
23122	滨海	新建公用	10	500	90.5
23123	滨海	五金2#公用	10	400	44.44
23124	滨海	紫宸3#配电室1#主变	10	800	404.64
23125	滨海	紫宸2#配电室1#主变	10	800	313.36
23126	滨海	中行2号公用箱变1#主变配电变压器	10	630	131.67
23127	滨海	滨中3#公用	10	500	147.15
23128	滨海	滨中1#公用	10	500	60.15
23129	滨海	滨中5#公用	10	400	169.56
23130	滨海	新民公用	10	400	96.88
23131	滨海	紫宸1#配电室3#主变	10	800	410.8
23132	滨海	育才大厦1#配电室1#主变	10	630	242.802
23133	滨海	师后勤2#公用	10	400	50.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23134	滨海	师后勤公用	10	400	0
23135	滨海	紫宸3#配电室2#主变	10	800	353.52
23136	滨海	阜东4#配变	10	400	3.12
23137	滨海	正红小区2#箱变1#主变	10	400	173.76
23138	滨海	紫宸1#配电室1#主变	10	800	416.32
23139	滨海	地产公用	10	400	0
23140	滨海	新建2#公用	10	400	58.76
23141	滨海	昌兴壹城C区4#配电房4#主变	10	800	471.84
23142	滨海	新江投资1#变电所1#主变	10	1000	509.2
23143	滨海	涵碧园2#变电所1#主变	10	1250	827.75
23144	滨海	新江投资1#变电所2#主变	10	1000	549.2
23145	滨海	孟舍3#公用变	10	400	173.16
23146	滨海	景和小区1#配电室4#主变	10	800	613.44
23147	滨海	孟舍五配变	10	200	98
23148	滨海	新江投资2#变电所1#主变	10	630	86.499
23149	滨海	孟舍四配变	10	400	6.12
23150	滨海	育才大厦1#配电室2#主变	10	630	379.008
23151	滨海	景和小区1#配电室2#主变	10	800	626.24
23152	滨海	新江投资1#欧变1#主变	10	630	156.492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23153	滨海	涵碧园1#欧变2#主变	10	630	211.68
23154	滨海	涵碧园1#变电所1#主变	10	1000	552.5
23155	滨海	涵碧园1#变电所2#主变	10	1000	554.7
23156	滨海	景和小区3#配电室2#主变	10	800	635.68
23157	滨海	景和小区4#配电室2#主变	10	800	632.56
23158	滨海	景和小区2#开关站2#所变	10	30	24
23159	滨海	孟舍路口公用1#主变	10	630	305.802
23160	滨海	景和小区5#配电室4#主变	10	800	614.88
23161	滨海	景和小区4#配电室4#主变	10	800	581.92
23162	滨海	景和小区2#配电室4#主变	10	800	610.64
23163	滨海	孟舍十四配变	10	400	132.32
23164	滨海	景和小区1#开关站2#主变	10	800	623.52
23165	滨海	滨海特殊学校公用	10	200	101.44
23166	滨海	育才4#公用	10	400	210.16
23167	滨海	孟舍一配变	10	400	265.28
23168	滨海	景和小区2#配电室2#主变	10	800	634.88
23169	滨海	涵碧园2#变电所2#主变	10	1250	545
23170	滨海	景和小区1#开关站4#主变	10	800	621.76
23171	滨海	孟舍#6公用	10	400	294.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23172	滨海	景和小区5#配电室2#主变	10	800	632.64
23173	滨海	景和小区3#配电室4#主变	10	800	608
23174	滨海	景湖豪庭1#配电房3#变压器	10	630	335.16
23175	滨海	景湖豪庭1#配电房2#变压器	10	630	255.15
23176	滨海	景湖豪庭1#配电房4#变压器	10	630	251.811
23177	滨海	中央花园2#欧变1#主变	10	630	178.983
23178	滨海	中央花园4#欧变1#主变	10	630	248.976
23179	滨海	景玉兰庭1#变电所1#主变	10	800	139.68
23180	滨海	中央花园1# 变电所1#主变	10	1250	800.875
23181	滨海	滨海县供电公司调度大楼1#主变	10	1250	526.125
23182	滨海	宁科商业广场配电室2#配电变压器	10	1000	547.5
23183	滨海	景玉兰庭2#变电所2#主变	10	800	120.24
23184	滨海	中央花园7#欧变变压器间隔配电变压器	10	630	457.569
23185	滨海	大港商业中心变电所1#主变	10	800	278.32
23186	滨海	中央花园6#欧变1#主变	10	630	292.509
23187	滨海	宁科商业广场配电室1#配电变压器	10	1000	501.5
23188	滨海	大港商业中心变电所3#主变	10	800	466.64
23189	滨海	景湖豪庭1#配电房1#变压器	10	630	261.828
23190	滨海	玉才九配变	10	400	20.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23191	滨海	玉才二十四配变	10	400	320
23192	滨海	玉才十二配变	10	400	179.16
23193	滨海	育才三配变	10	400	244.08
23194	滨海	玉才五组站	10	200	93.94
23195	滨海	大套国道路灯变	10	50	27.71
23196	滨海	玉才新十五配变	10	400	0
23197	滨海	新市三配变	10	400	320
23198	滨海	头罾八配变	10	400	309.12
23199	滨海	头罾四配变	10	630	289.548
23200	滨海	头罾九配变	10	400	304.16
23201	滨海	滨淮农场盐场三工区配变	10	200	146.34
23202	滨海	新市四配变	10	400	305.76
23203	滨海	头罾电站	10	400	198.88
23204	滨海	肖港电站	10	200	136.88
23205	滨海	玉才十五配变	10	400	192.92
23206	滨海	孟舍九配变	10	400	54.12
23207	滨海	玉才十九配变	10	100	73.1
23208	滨海	良种场综合变	10	200	60.32
23209	滨海	朱于五配变	10	200	25.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23210	滨海	老滩一配变	10	200	115.62
23211	滨海	永兴二配变	10	200	107.16
23212	滨海	老滩七配变	10	400	284.92
23213	滨海	永兴五配变	10	200	79.56
23214	滨海	永兴一配变	10	200	71.72
23215	滨海	朱于二站	10	200	112.5
23216	滨海	朱于一配变	10	200	95.14
23217	滨海	朱于一站	10	100	31.31
23218	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	126.504
23219	滨海	朱于二配变	10	200	112.6
23220	滨海	粮西九配变	10	400	170.6
23221	滨海	老滩四配变	10	400	220.68
23222	滨海	八巨前案电站	10	200	40.3
23223	滨海	八巨玉农二配变	10	200	124.86
23224	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	56.32
23225	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	127.84
23226	滨海	八巨前案二配变	10	200	53.64
23227	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	390.915
23228	滨海	八巨玉农九配变	10	400	264.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23229	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	126.66
23230	滨海	八巨前案十六配变	10	400	162.16
23231	滨海	八巨玉民九配变	10	400	206.88
23232	滨海	八巨五户四配变	10	200	59.5
23233	滨海	八巨案东六配变	10	200	85.16
23234	滨海	八巨五户电站	10	200	29.2
23235	滨海	八巨前案二十配变	10	400	150.16
23236	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	0
23237	滨海	八巨前案十五配变	10	200	81.7
23238	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	7.72
23239	滨海	八巨前案十配变	10	400	96.76
23240	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	205.68
23241	滨海	八巨前案十七配变	10	400	222.64
23242	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	4.92
23243	滨海	坎北小街十二配变	10	200	159.9
23244	滨海	小街4配变	10	400	299.76
23245	滨海	坎北沙庄五配变	10	400	120.4
23246	滨海	团荡十五配变	10	400	71.6
23247	滨海	新安十四配变	10	400	66.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23248	滨海	团荡六配变	10	400	176.84
23249	滨海	团荡八配变	10	400	272.16
23250	滨海	兴北二配变	10	400	0
23251	滨海	团荡十九配变	10	400	271.56
23252	滨海	东坎镇民营园1#公用变	10	400	118.68
23253	滨海	万兴花园配电房1#主变	10	800	505.52
23254	滨海	万兴花园配电房3#主变	10	800	559.84
23255	滨海	汇德居小区1#开闭所2#主变	10	800	543.52
23256	滨海	汇德居小区1#开闭所4#主变	10	800	490.24
23257	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	56.94
23258	滨海	硝场农业园区	10	200	95.16
23259	滨海	群兴十配变	10	200	65.66
23260	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	44.24
23261	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	1.66
23262	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	103.92
23263	滨海	长兴电站	10	100	1.03
23264	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	631.52
23265	滨海	双树四配变(朱舍1)	10	400	51.76
23266	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	239.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23267	滨海	长兴十一配变	10	400	252.16
23268	滨海	硝场十配变2#变	10	400	297.48
23269	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	627.36
23270	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	608.32
23271	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	576.48
23272	滨海	群兴六配变	10	200	119.84
23273	滨海	双树一配变	10	400	207.84
23274	滨海	长兴集中区1#变	10	400	197.96
23275	滨海	长兴七配变	10	200	147.62
23276	滨海	群兴九配变	10	200	105
23277	滨海	树圩二配变	10	400	152.6
23278	滨海	群兴渔场	10	200	73.22
23279	滨海	长兴十三配变	10	200	25.54
23280	滨海	群兴五配变	10	200	31.22
23281	滨海	树圩三配变	10	200	71.42
23282	滨海	朱舍一配变	10	200	123.32
23283	滨海	群兴七配变	10	200	133.42
23284	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	10.92
23285	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	109.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23286	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	87.62
23287	滨海	群兴电站	10	200	139.56
23288	滨海	新市六配变	10	400	287.68
23289	滨海	新市七配变	10	630	432.117
23290	滨海	头罾六配变	10	400	281.96
23291	滨海	新市二配变	10	400	189.32
23292	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	59.08
23293	滨海	宋尖五配变	10	400	184.48
23294	滨海	县二院家属区箱变	10	630	320.355
23295	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	182.16
23296	滨海	革新一站	10	200	62.74
23297	滨海	龙兴二配变	10	200	20.42
23298	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	158.08
23299	滨海	新城区3#箱变1#主变	10	630	240.345
23300	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	256.473
23301	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	304.56
23302	滨海	宋尖八配变	10	200	85
23303	滨海	革新二站	10	100	0
23304	滨海	一心七配变	10	200	79.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23305	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	41.47
23306	滨海	革新九配变	10	400	282.48
23307	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	225.76
23308	滨海	宋尖二配变	10	400	165.68
23309	滨海	塑料线175学府公寓1#主变	10	400	200
23310	滨海	镇政府配变箱变	10	630	189.189
23311	滨海	桥东六配变	10	200	106.3
23312	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	640
23313	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	441.84
23314	滨海	新城区1#箱变	10	1000	389.2
23315	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	266.994
23316	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	347.36
23317	滨海	永泰房产联建楼	10	500	0
23318	滨海	幸福四配变	10	630	0
23319	滨海	镇区4#变	10	630	0
23320	滨海	镇区13#变	10	400	0
23321	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	0
23322	滨海	镇区9#变	10	800	0
23323	滨海	镇区16#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23324	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	0
23325	滨海	天泉花园1#变	10	400	0
23326	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	0
23327	滨海	王桥六配变	10	400	0
23328	滨海	镇区12#变	10	400	0
23329	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	0
23330	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	0
23331	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	0
23332	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	0
23333	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	0
23334	滨海	镇区10#变	10	400	0
23335	滨海	镇区15#变	10	400	0
23336	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	0
23337	滨海	银座首府2号变	10	800	0
23338	滨海	银座首府1号变	10	800	0
23339	滨海	瑞荣3#变	10	630	0
23340	滨海	瑞荣4#变	10	630	0
23341	滨海	镇区5#变	10	630	0
23342	滨海	镇区6#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23343	滨海	天泉花园2#变	10	400	0
23344	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	0
23345	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	0
23346	滨海	瑞荣2#变	10	400	0
23347	滨海	镇区7#变	10	400	0
23348	滨海	幸福二配变	10	400	0
23349	滨海	王桥五配变	10	200	0
23350	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	292.75
23351	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	636.125
23352	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	413.875
23353	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	33.516
23354	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	77.175
23355	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	153.468
23356	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	82.65
23357	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	0
23358	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	87.948
23359	滨海	富康公用	10	400	186.76
23360	滨海	新圩黄河底站	10	200	149.72
23361	滨海	二份八配变	10	200	145.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23362	滨海	大份四配变	10	400	174.76
23363	滨海	农业园区	10	200	70.38
23364	滨海	三星三配变	10	200	52.52
23365	滨海	三星七配变	10	200	5.28
23366	滨海	喻滩八配变	10	400	295
23367	滨海	凡吉黄河底站	10	200	100.22
23368	滨海	喻滩一配变	10	200	104.38
23369	滨海	大份三配变	10	200	115.48
23370	滨海	二份四配变	10	200	140.62
23371	滨海	堆南电站	10	200	146.5
23372	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	255
23373	滨海	土山七配变	10	400	209.24
23374	滨海	大份黄河底二站	10	200	159.96
23375	滨海	小街十一配变0	10	200	73.68
23376	滨海	小街七配变	10	400	53.56
23377	滨海	大份黄河底站	10	200	106.4
23378	滨海	三星黄河底站	10	200	100.78
23379	滨海	三星一配变	10	400	145.24
23380	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	170.226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23381	滨海	滨中2#公用	10	400	145.68
23382	滨海	文化宫3#	10	400	0
23383	滨海	打井队2#公用	10	400	48.68
23384	滨海	文化宫2#公用	10	400	0
23385	滨海	滨中4#公用	10	400	48.76
23386	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	196.308
23387	滨海	双灯公用	10	400	0
23388	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	98.028
23389	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	237.636
23390	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	294.714
23391	滨海	水建公司宿舍	10	315	112.927
23392	滨海	华联公用1#主变	10	630	55.503
23393	滨海	涵碧园南公用	10	400	82
23394	滨海	打井队公用	10	400	60.16
23395	滨海	长明1#公用	10	400	0
23396	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	397.656
23397	滨海	玉龙路7#公用	10	200	0
23398	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	236.187
23399	滨海	长明2#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23400	滨海	文化宫4#公用	10	400	22.76
23401	滨海	长明4#公用	10	400	80.88
23402	滨海	创业七配变	10	400	165.4
23403	滨海	小街十一号变	10	200	0
23404	滨海	小街五号变	10	400	22.24
23405	滨海	陆集五组菜场	10	400	141.24
23406	滨海	小街十号变	10	400	0
23407	滨海	陈建国	10	400	90.44
23408	滨海	赵吉军	10	500	166.65
23409	滨海	小街陆集四配变	10	400	82.84
23410	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	189.938
23411	滨海	小街七号变	10	200	16.44
23412	滨海	学地十配变	10	400	189.938
23413	滨海	小街三号变	10	200	64.62
23414	滨海	小街十三号变	10	400	89
23415	滨海	小街十七号变	10	400	0
23416	滨海	陆集小街十四配变	10	630	189.938
23417	滨海	陆集小街十五配变	10	630	189.938
23418	滨海	郁庄北站	10	200	77.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23419	滨海	科技鱼场农改	10	200	122.02
23420	滨海	科技六配变	10	400	172.88
23421	滨海	郁庄六配变	10	200	123.48
23422	滨海	范场五组	10	200	82.54
23423	滨海	范场六配变（二组）	10	200	98.74
23424	滨海	郁庄三配变	10	200	18.12
23425	滨海	范场二配变	10	200	14.44
23426	滨海	范场三配变	10	200	104.38
23427	滨海	新团二配变	10	200	107.34
23428	滨海	新团四配变	10	200	96.66
23429	滨海	马营一配变（扶贫）	10	200	97.98
23430	滨海	范场十五配变	10	200	90.48
23431	滨海	马营十一配变	10	200	82.38
23432	滨海	许塘一斗站	10	200	132.56
23433	滨海	新团电站配变	10	200	72.42
23434	滨海	顾舍电站	10	200	102.26
23435	滨海	五丁五配变	10	400	144.56
23436	滨海	河北三配变	10	200	124
23437	滨海	大港二站	10	200	103.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23438	滨海	界圩一站	10	200	160
23439	滨海	施庄四配变	10	315	237.542
23440	滨海	施庄三配变	10	400	113
23441	滨海	施庄五配变	10	400	300.16
23442	滨海	清河二配变	10	200	0
23443	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	0
23444	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	0
23445	滨海	红旗西站	10	200	94.62
23446	滨海	红光四配变	10	50	0
23447	滨海	上城嘉苑1#开关站1#所变	10	30	24
23448	滨海	树根套二配变	10	400	188.44
23449	滨海	上城嘉苑4#配电室3#主变	10	800	584
23450	滨海	上城嘉苑2#配电室1#主变	10	800	628.88
23451	滨海	上城嘉苑3#配电室1#主变	10	630	424.305
23452	滨海	辛荡夹堆河电站	10	200	73.02
23453	滨海	树根套新建队电站	10	200	85.34
23454	滨海	辛荡新建队电站	10	200	77.22
23455	滨海	上城嘉苑4#配电室1#主变	10	800	596.8
23456	滨海	上城嘉苑3#配电室3#主变	10	630	471.492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23457	滨海	夹堆河桥一站配变	10	400	203.4
23458	滨海	大套农业园配变	10	200	95.24
23459	滨海	上城嘉苑2#配电室3#主变	10	800	580.64
23460	滨海	玉才八配变	10	400	216.44
23461	滨海	桥东一配变	10	200	0
23462	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	137.781
23463	滨海	桥东十配变	10	400	0
23464	滨海	南海五配变	10	630	0
23465	滨海	镇区3#变	10	630	0
23466	滨海	界港一配变	10	200	61.04
23467	滨海	八滩九配变	10	400	199
23468	滨海	八滩四配变	10	400	97.68
23469	滨海	文化街1#箱变	10	630	436.653
23470	滨海	界港六配变	10	400	188.6
23471	滨海	九五广场配变	10	250	114.075
23472	滨海	界港十配变	10	400	106.96
23473	滨海	永余线173学府公寓2#主变	10	400	169.68
23474	滨海	废黄河养殖	10	250	30.05
23475	滨海	八滩十二配变	10	400	85.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23476	滨海	南河一配变	10	630	120.393
23477	滨海	镇区11#箱变	10	800	340.72
23478	滨海	南河七配变	10	400	240.48
23479	滨海	砖瓦厂北配变	10	400	89.48
23480	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	230.328
23481	滨海	界港九配变	10	200	131
23482	滨海	界港十一配变	10	400	226.48
23483	滨海	文化街3#箱变	10	630	324.261
23484	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	508.48
23485	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	472.8
23486	滨海	界港七配变	10	200	0
23487	滨海	河岸三配变	10	200	54.72
23488	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	183.456
23489	滨海	界港五配变	10	200	0
23490	滨海	中行公用箱变1#主变	10	630	283.311
23491	滨海	棉织公用1#主变	10	630	61.677
23492	滨海	银厦9#公用	10	400	63.32
23493	滨海	银厦7#公用箱变1#主变	10	500	113.9
23494	滨海	银厦11#欧变1#主变	10	630	108.675

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23495	滨海	银厦3#公用箱变1#主变	10	630	50.022
23496	滨海	建设公用	10	500	0
23497	滨海	县政府公用	10	500	108.1
23498	滨海	银厦1#公用	10	500	0
23499	滨海	财富中心2#美变1#主变	10	630	254.394
23500	滨海	银厦2#公用	10	800	180.64
23501	滨海	电影院箱变1#主变	10	630	254.268
23502	滨海	蔬菜七公用	10	400	0
23503	滨海	建设2#公用	10	400	58.88
23504	滨海	机械厂3#公用	10	400	247.28
23505	滨海	黄海北站	10	200	135.96
23506	滨海	淤尖二十一配变	10	400	217.4
23507	滨海	玉丰十八配变	10	400	204.56
23508	滨海	滨海港玉丰十五配变	10	400	146.88
23509	滨海	滨海港玉北七配变	10	400	266.12
23510	滨海	民主三斗站	10	200	44.88
23511	滨海	民主二斗站	10	200	74.7
23512	滨海	蔬菜四公用	10	400	45.48
23513	滨海	仁和四公用	10	200	104.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23514	滨海	蔬菜6号公用	10	400	0
23515	滨海	医院8#公用	10	200	20.38
23516	滨海	忠仙华庭5#配电室2#主变	10	630	338.499
23517	滨海	小街三配变	10	400	257.36
23518	滨海	翰林院2#变电所3#主变	10	800	415.36
23519	滨海	小街九配变	10	400	77.32
23520	滨海	翰林院1#变电所1#主变	10	800	393.12
23521	滨海	坎北七配变	10	400	47.92
23522	滨海	忠仙华庭3#配电房4#主变	10	800	311.36
23523	滨海	翰林院2#变电所4#主变	10	800	566.72
23524	滨海	小街二配变	10	630	189.252
23525	滨海	忠仙华庭2#开关站1#主变	10	800	184.8
23526	滨海	医院7#公用	10	200	55.56
23527	滨海	忠仙华庭5#配电室1#主变	10	630	362.691
23528	滨海	翰林院1#变电所2#主变	10	800	437.2
23529	滨海	忠仙华庭3#配电房2#主变	10	800	394.16
23530	滨海	昌伟城市花园1#变电所2#主变	10	800	118.16
23531	滨海	翰林院1#变电所3#主变	10	800	426.08
23532	滨海	昌伟城市花园1#变电所1#主变	10	800	203.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23533	滨海	翰林院1#变电所4#主变	10	800	506
23534	滨海	财富中心1#美变1#主变	10	630	68.733
23535	滨海	明达2#公用	10	400	56.32
23536	滨海	翰林院2#变电所2#主变	10	800	254.24
23537	滨海	坎北二配变	10	400	96
23538	滨海	万恒小区1#变805144001002	10	500	214.8
23539	滨海	坎北十配变	10	400	0
23540	滨海	小街7配变	10	630	36.729
23541	滨海	万恒小区2#变805144115	10	500	141.55
23542	滨海	小街8配变	10	400	23.08
23543	滨海	万恒小区3#变805144116004	10	500	227
23544	滨海	坎北四配变	10	400	233.48
23545	滨海	蔬菜一公用	10	500	95.15
23546	滨海	蔬菜五公用	10	400	0
23547	滨海	新建桥公用	10	400	119.6
23548	滨海	蔬菜十配变	10	400	31.84
23549	滨海	富城苑1#配电房2#主变	10	630	426.51
23550	滨海	富城苑1#配电房1#主变	10	630	222.642
23551	滨海	四八桥公用	10	500	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23552	滨海	剧场公用	10	400	3.12
23553	滨海	东街头2#公用	10	400	44.68
23554	滨海	五金公用	10	400	56.68
23555	滨海	坎北一配变	10	630	202.482
23556	滨海	坎北小街1配变	10	800	0.16
23557	滨海	东升桥公用	10	400	37.76
23558	滨海	阳光小区1#主变	10	500	266.9
23559	滨海	副食品2#箱变变压器	10	500	227
23560	滨海	副食品公用	10	500	135.6
23561	滨海	红卫公用	10	500	0
23562	滨海	东街头公用	10	400	54.84
23563	滨海	工业线2#公用变1#主变	10	630	269.325
23564	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	0
23565	滨海	滨淮农场桥南四配变	10	630	286.02
23566	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	500	38.75
23567	滨海	滨淮农场桥南三配变	10	630	351.918
23568	滨海	滨淮农场桥南二配变	10	630	316.134
23569	滨海	东域香苑2#配电室4#主变	10	800	453.36
23570	滨海	东域香苑1#开闭所4#主变	10	800	156.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23571	滨海	海棠院2#配电室4#主变	10	800	599.6
23572	滨海	东域香苑2#配电室1#主变	10	800	170.8
23573	滨海	海棠院2#配电室2#主变	10	800	571.28
23574	滨海	东域香苑1#开闭所1#主变	10	800	301.84
23575	滨海	条港北站	10	200	115.8
23576	滨海	阜中2#变	10	400	269
23577	滨海	民营企业配变	10	630	64.575
23578	滨海	红旗桥南配变	10	400	223.68
23579	滨海	水利船队配变	10	400	193.88
23580	滨海	坎南七里四配变	10	400	295.04
23581	滨海	张舍综合变	10	400	136
23582	滨海	坎南阜中三配变	10	400	112.76
23583	滨海	一队西站	10	200	99.92
23584	滨海	滨淮农场四队东站	10	200	29.98
23585	滨海	三大队西南站	10	200	0
23586	滨海	滨淮农场果林大队站	10	200	110.62
23587	滨海	滨淮农场三大队东场头	10	200	116.24
23588	滨海	滨淮农场三大队西场头	10	200	113.3
23589	滨海	滨淮农场五队东站	10	400	199.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23590	滨海	六队二站	10	200	71.42
23591	滨海	八队西站	10	200	15.06
23592	滨海	三大队西站配变	10	200	77.28
23593	滨海	滨淮农场一大队配变	10	200	61.22
23594	滨海	二队东站配变	10	200	8.22
23595	滨海	滨淮农场五大队西配变	10	200	71.96
23596	滨海	滨淮农场4队综合变	10	200	108.98
23597	滨海	六队一站	10	200	84.56
23598	滨海	滨淮农场四队北电站	10	400	319.6
23599	滨海	滨淮农场2队综合变	10	200	87.52
23600	滨海	一队南站	10	200	82.74
23601	滨海	七队东站	10	200	78.66
23602	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	0
23603	滨海	四管区滩面东站单相照明	10	10	3.424
23604	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	62.84
23605	滨海	四管区滩面西站单相照明	10	200	145.24
23606	滨海	淮海农场三十五大队东站1#变	10	400	223.68
23607	滨海	淮海农场四管区滩面西站	10	400	241.96
23608	滨海	淮海农场三十五大队东站2#变	10	400	220.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23609	滨海	淮海农场四管区滩面东站二	10	400	279.16
23610	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	318.16
23611	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	173.04
23612	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	52.4
23613	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	0
23614	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	252.4
23615	滨海	淮海农场一大队东站	10	200	132.62
23616	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	118
23617	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	292.12
23618	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	284.28
23619	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	284.76
23620	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	0
23621	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	60.28
23622	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	48.58
23623	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	0
23624	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0
23625	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	262.12
23626	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	371.07
23627	大丰	西团小街9#变	10	630	374.346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23628	大丰	川闸线大桥村康居7#箱变	10	630	190.638
23629	大丰	全心康居二期346#变	10	630	430.416
23630	大丰	大中红花安置小区36#变	10	630	375.732
23631	大丰	阜丰九组254#变	10	630	258.741
23632	大丰	刘庄镇范堤街东6#变	10	630	169.533
23633	大丰	新团安置小区7#变	10	630	377.748
23634	大丰	新团安置小区209#变	10	630	301.203
23635	大丰	大中红花安置小区252#变	10	630	365.778
23636	大丰	西康变89#变	10	630	485.982
23637	大丰	新团安置小区4#变	10	630	355.761
23638	大丰	友谊线189#箱变	10	630	312.669
23639	大丰	龙窑康居点1#变	10	630	239.022
23640	大丰	刘庄贸易城170#变	10	630	422.289
23641	大丰	大桥镇中北村五组78#变	10	400	196.2
23642	大丰	大桥居委会一组1#变	10	630	327.915
23643	大丰	新团村安置小区2#变	10	630	330.309
23644	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	331.758
23645	大丰	隆盛公司191#变	10	630	404.334
23646	大丰	大中德丰村梅花湾5#变	10	630	233.793

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23647	大丰	全心康居二期347#变	10	630	402.759
23648	大丰	百富南区129#变	10	630	109.116
23649	大丰	大中镇泰西村三组65#变	10	630	137.97
23650	大丰	大中恒北村248#箱式变	10	630	326.529
23651	大丰	大中恒北村249#箱式变	10	630	372.204
23652	大丰	白驹镇居委会一组004#变	10	500	140.85
23653	大丰	刘庄贸易城172#变	10	500	258.75
23654	大丰	刘庄镇西大街118#变	10	500	106.75
23655	大丰	大中泰丰村同仁医院4#变	10	630	216.216
23656	大丰	新丰镇万众二组69#变	10	400	248.56
23657	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	93.28
23658	大丰	同德村45#变	10	630	371.889
23659	大丰	刘庄镇范堤街4#变	10	500	125.85
23660	大丰	西团镇供电所11#变	10	500	251.25
23661	大丰	西团镇大龙四组9#变	10	500	125.35
23662	大丰	白驹镇沿堤村二组191#变	10	500	10.9
23663	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	206.16
23664	大丰	大桥镇塔东三组62#变	10	400	266.36
23665	大丰	名都广场293#变	10	630	312.102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23666	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	258.28
23667	大丰	大中镇新团居委会10#变	10	400	216.72
23668	大丰	同德安置2#变	10	400	154.48
23669	大丰	新民七组64#变	10	400	155
23670	大丰	大中镇利民小区32#变	10	400	164.32
23671	大丰	草堰镇三渣小街5#变	10	400	6.224
23672	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	0
23673	大丰	刘庄镇润民村六组197#变	10	400	54
23674	大丰	大中镇新团长安北小区128#变	10	400	138.08
23675	大丰	建业线同德八组78#变	10	400	297.76
23676	大丰	西团镇西团小街128#变	10	400	204.4
23677	大丰	大中镇同德安置小区296#变	10	400	225.88
23678	大丰	大中镇新团居委会9#变	10	400	277.08
23679	大丰	西团镇龙窑三组19#变	10	400	105.8
23680	大丰	白驹居委会9#变	10	400	81.32
23681	大丰	西团镇九一北站193#变	10	400	50.8
23682	大丰	刘庄镇民主村三组169#变	10	400	93.96
23683	大丰	大中镇泰西村小区188#变	10	400	131.24
23684	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23685	大丰	大中镇新团长安北小区298#变	10	400	213.12
23686	大丰	西团镇龙窑六组127#变	10	400	222.04
23687	大丰	大中镇新民新城二村69#变	10	400	80.04
23688	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	114.44
23689	大丰	白驹居委会159#变	10	400	85.84
23690	大丰	刘庄三圩小街17#变	10	400	130.4
23691	大丰	大中镇泰西村二组64#变	10	400	71.6
23692	大丰	裕华镇万丰村一组37#变	10	400	131.32
23693	大丰	康平北路138#变	10	400	168.68
23694	大丰	大桥镇潘厍居委会二组108#变	10	400	60.68
23695	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	76.68
23696	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	182.16
23697	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	98.6
23698	大丰	大中镇新团永久村一组31#变	10	400	212.64
23699	大丰	新民村四组275#变	10	400	46.08
23700	大丰	裕华镇裕华居委会298#变	10	400	185.4
23701	大丰	大中镇新团居委会11#变	10	400	144.04
23702	大丰	裕华镇裕华居委会5#变	10	400	132.48
23703	大丰	大中镇泰丰村二组93#变	10	400	205.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23704	大丰	阜丰四组315#变	10	400	105.84
23705	大丰	城北粮站13#变	10	400	104.4
23706	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	150.4
23707	大丰	大中镇恒北村十组34#变	10	400	216.68
23708	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	83.92
23709	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	253.6
23710	大丰	白驹镇朱舍村一组134#变	10	400	76.84
23711	大丰	农机小区305#变	10	400	137.92
23712	大丰	西团镇大龙三组2#变	10	400	135.48
23713	大丰	大中镇新团建设村三组150#变	10	400	147.24
23714	大丰	新丰镇龙堤小街3#变	10	400	110.32
23715	大丰	白驹镇狮子口村三组16#变	10	400	113.08
23716	大丰	海洲花园8#箱变	10	400	267.16
23717	大丰	西团镇马港二组49#变	10	400	51.6
23718	大丰	大中镇红花五组184#变	10	400	233.76
23719	大丰	白驹镇居委会一组160#变	10	400	159.56
23720	大丰	刘庄镇东联村二组121#变	10	400	75.56
23721	大丰	刘庄镇润民村六组168#变	10	400	38.24
23722	大丰	亚丰小区354#变	10	400	82.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23723	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	262
23724	大丰	白驹镇唐西村三组111#变	10	400	114.52
23725	大丰	阜丰五组290#变	10	400	201.44
23726	大丰	西团镇西团一组39#变	10	400	122.68
23727	大丰	染织小区178#变	10	400	96.32
23728	大丰	刘庄镇友谊村一组111#变	10	400	96.6
23729	大丰	白驹镇民窑村七组87#变	10	400	158.48
23730	大丰	刘庄镇西大街34#变	10	400	109.16
23731	大丰	同德357#变	10	400	18.32
23732	大丰	刘庄镇竞赛小区7#变	10	400	152
23733	大丰	裕华安置小区186#变	10	630	276.57
23734	大丰	刘庄镇民主村五组67#变	10	400	162.92
23735	大丰	新丰镇沙港一组8#变	10	400	209.36
23736	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	85.92
23737	大丰	刘庄镇润民二组200#变	10	400	9.84
23738	大丰	新丰镇益北九组194#变	10	400	149
23739	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	267.24
23740	大丰	新丰镇太兴一组24#变	10	400	92.32
23741	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	78.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23742	大丰	同德二组68#变	10	400	37.72
23743	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	234.96
23744	大丰	大中镇刚强村六组131#变	10	400	142.16
23745	大丰	西团镇九一四组169#变	10	400	129.68
23746	大丰	刘庄镇竞赛村六组8#变	10	400	98.24
23747	大丰	西团镇众心村六组160#变	10	400	221.36
23748	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	185.92
23749	大丰	大中镇新团八灶村272#变	10	400	105.48
23750	大丰	大中镇新团新联村三组42#变	10	400	239.8
23751	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	4.76
23752	大丰	大桥镇潘厍居委会三组3#变	10	400	142.84
23753	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	84
23754	大丰	西团镇西团七组4#变	10	400	162.6
23755	大丰	刘庄镇大桥东101#变	10	400	198
23756	大丰	西团镇西团小街6#变	10	400	27
23757	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	234.24
23758	大丰	西团镇三墩北站68#变	10	400	130.04
23759	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	202.16
23760	大丰	裕华居委会158#变	10	400	44.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23761	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	180.68
23762	大丰	大桥镇居委会七组7#变	10	400	99.36
23763	大丰	大中镇恒北村八九组288#变	10	400	242.68
23764	大丰	白驹镇居委会一组20#变	10	400	132.24
23765	大丰	刘庄镇云溪村二组32#变	10	400	113.4
23766	大丰	西团镇北团三组140#变	10	400	150.24
23767	大丰	大中镇新民村七组58#变	10	400	122.08
23768	大丰	新丰镇龙堤小街227#变	10	400	60.88
23769	大丰	大中镇德西村四组35#变	10	400	132.16
23770	大丰	阜丰一组365#变	10	400	78.84
23771	大丰	白驹镇狮子口村六组033#变	10	400	219.76
23772	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	285.24
23773	大丰	刘庄镇友谊村六组160#变	10	400	253.08
23774	大丰	大中镇泰西63#变	10	400	189.68
23775	大丰	西团镇大龙村141#变	10	400	205.88
23776	大丰	刘庄镇竞赛村二组77#变	10	400	88.08
23777	大丰	大中镇德丰村五六组169#变	10	400	102.4
23778	大丰	刘庄镇友谊村六组40#变	10	400	169.68
23779	大丰	新丰镇太兴一组19#变	10	400	122.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23780	大丰	西团镇大龙四组6#变	10	400	202.6
23781	大丰	新丰镇三总村二组087#变	10	315	131.953
23782	大丰	新民小区272#变	10	400	123.48
23783	大丰	白驹镇东窑村四组41#变	10	400	135.96
23784	大丰	大中镇新团八灶村三组76#变	10	400	254.92
23785	大丰	残疾工厂32#变	10	400	142.68
23786	大丰	大中镇新团河口北小区152#变	10	400	61.4
23787	大丰	白驹镇民窑村二组77#变	10	400	169.96
23788	大丰	白驹镇民窑村三组114#变	10	400	90.64
23789	大丰	白驹镇民窑村四组81#变	10	400	170
23790	大丰	大桥镇大桥居委会四组8#变	10	400	265
23791	大丰	大桥村五组121#变	10	400	164.16
23792	大丰	草堰镇三渣小街14#变	10	400	6.224
23793	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	0
23794	大丰	西团镇众心村八组170#变	10	400	254.48
23795	大丰	大中镇利民村八组117#变	10	400	220.68
23796	大丰	大桥镇居委会一组68#变	10	400	66.68
23797	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	252.24
23798	大丰	大桥镇塔东三组81#变	10	315	166.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23799	大丰	新丰镇龙堤小街150#变	10	400	59.96
23800	大丰	西团镇西团小街123#变	10	400	163.32
23801	大丰	大中镇新团同圣村四组92#变	10	400	213.88
23802	大丰	白驹镇民窑村七组88#变	10	400	127.24
23803	大丰	大桥镇中桥村四组14#变	10	400	203.56
23804	大丰	大中镇泰西村二组66#变	10	400	139.16
23805	大丰	大桥镇居委会五组5#变	10	400	76.76
23806	大丰	大中镇新团老坝村四组87#变	10	400	96.84
23807	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	46.6
23808	大丰	西团镇大龙村137#变	10	400	141.4
23809	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	74.96
23810	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	145.08
23811	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	48.12
23812	大丰	草堰镇三渣小街1#变	10	400	6.224
23813	大丰	大中镇新团永久村四组155#变	10	400	212.56
23814	大丰	西团镇赵场九组26#变	10	400	127.08
23815	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	66
23816	大丰	西团镇大龙小街182#箱变	10	400	9.6
23817	大丰	大中镇新民村八组56#变	10	400	229.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23818	大丰	白驹镇洋心居委会二组2#变	10	400	92.28
23819	大丰	草堰镇三渣小街3#变	10	400	6.224
23820	大丰	新丰镇曙光村部33#变	10	400	144.76
23821	大丰	大中镇德丰村85#变	10	400	168.04
23822	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	197.44
23823	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	0
23824	大丰	新村路49#变	10	400	0
23825	大丰	大桥洋南人家104#变	10	400	146.24
23826	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	110.92
23827	大丰	刘庄镇东联村四组120#变	10	400	116.92
23828	大丰	刘庄镇东联村一组82#变	10	400	64.6
23829	大丰	大中镇刚强村五组59#变	10	400	214.84
23830	大丰	裕华镇裕华居委会9#变	10	400	111.56
23831	大丰	阜丰九组280#变	10	400	69.96
23832	大丰	大桥镇大桥工业园一74#变	10	400	218
23833	大丰	白驹镇民窑村六组89#变	10	400	26.92
23834	大丰	新民安置213#变	10	400	225.92
23835	大丰	新丰镇金墩小学15#变	10	400	155.6
23836	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	101.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23837	大丰	镇小康村70#变	10	400	0
23838	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	0
23839	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	71.56
23840	大丰	同德三组33#变	10	400	105.16
23841	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	216.36
23842	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	400	257.4
23843	大丰	刘庄镇胜利村五组5#变	10	400	173.8
23844	大丰	大桥镇居委会六组6#变	10	400	83.08
23845	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	36.96
23846	大丰	西团镇中洋二组32#变	10	400	106
23847	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	131.56
23848	大丰	西团镇新中三组53#变	10	400	85.92
23849	大丰	大中镇泰西86#变	10	400	97.6
23850	大丰	大桥镇洋南村四组123#变	10	400	223.48
23851	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	221.8
23852	大丰	西团镇北团村三组146#变	10	400	173.76
23853	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	141.16
23854	大丰	大中镇新民村二组52#变	10	400	103.4
23855	大丰	大中镇新民南小区191#变	10	400	72.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23856	大丰	西团镇马港开发区3#变	10	400	86.12
23857	大丰	刘庄镇东联村六组134#变	10	400	106.52
23858	大丰	西团大龙四组18#变	10	400	110.92
23859	大丰	大中镇新民村南小区14#变	10	400	121.76
23860	大丰	大中镇永久村二组32#变	10	400	158.92
23861	大丰	白驹镇马家村六组40#变	10	200	37.64
23862	大丰	刘庄镇友谊村三组48#变	10	400	204.68
23863	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	270.76
23864	大丰	西团镇九一村一组10#变	10	400	215.12
23865	大丰	大中镇新团龙福村7.8.9组59#变	10	400	226.44
23866	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	224.24
23867	大丰	西团镇中洋五组33#变	10	400	231.88
23868	大丰	大中镇新团光明村二组136#变	10	400	165.56
23869	大丰	新丰镇大团一组109#变	10	400	223.84
23870	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	246.68
23871	大丰	新民小区271#变	10	400	253.24
23872	大丰	大中镇新团老坝村五组274#变	10	400	231.56
23873	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	0
23874	大丰	西团镇西团村五组106#变	10	400	19.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23875	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	181.04
23876	大丰	南阳镇村一组158#变	10	400	253.6
23877	大丰	大中镇德丰村六组120#变-JN	10	400	67.56
23878	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	97.76
23879	大丰	大中镇新团龙福村二. 四组55#变	10	400	151.48
23880	大丰	大中镇新团光明村二组156#变	10	400	173.84
23881	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	75.48
23882	大丰	刘庄镇友谊村三组45#变	10	400	264.28
23883	大丰	新丰镇车滩一组4#变	10	400	100.16
23884	大丰	西团镇西团七组27#变	10	400	125.32
23885	大丰	白驹镇居委会一组006#变	10	400	181.52
23886	大丰	新丰镇赤旗七组38#变	10	400	121
23887	大丰	刘庄镇友谊村二组37#变	10	400	175.92
23888	大丰	西团镇西团村六组76#变	10	400	212.84
23889	大丰	刘庄镇光荣村三组17#变	10	400	185.56
23890	大丰	白驹镇东窑村一组129#变	10	400	193.68
23891	大丰	西团镇黄埔三组12#变	10	400	230.92
23892	大丰	刘庄医院163#变	10	400	117.88
23893	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	115.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23894	大丰	新村路南352#变	10	400	83.16
23895	大丰	太兴二组223#变	10	400	319.32
23896	大丰	新丰镇金墩小街3#变	10	400	7.68
23897	大丰	刘庄镇润民村二组54#变	10	400	205.16
23898	大丰	白驹镇三里树村一组54#变	10	400	216.72
23899	大丰	新丰镇龙堤四组31#变	10	400	124.8
23900	大丰	新丰镇金西二组北125#变	10	400	60.48
23901	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	252.48
23902	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	0
23903	大丰	大中镇德丰村五组121#变	10	400	236.44
23904	大丰	裕华镇福东村六组118#变	10	400	210.76
23905	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	0
23906	大丰	西团镇龙窑五组77#变	10	400	112.16
23907	大丰	新丰镇金西九组149#变	10	400	253.4
23908	大丰	大中镇新团老坝村五组22#变	10	400	162.64
23909	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	108.76
23910	大丰	大中镇新团村五组239#变	10	400	141.88
23911	大丰	同德六组361#变	10	400	140.24
23912	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	155.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23913	大丰	大中镇新团河口北小区150#变	10	400	154.6
23914	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	54.384
23915	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	83.92
23916	大丰	大中镇新团村二组157#变	10	400	236.16
23917	大丰	大中镇利民村五组114#变	10	400	152
23918	大丰	大中镇新团灶圩村九组115#变	10	400	88.88
23919	大丰	西团镇龙窑村二组123#变	10	400	95.72
23920	大丰	大中镇刚强村五六组142#变	10	400	88
23921	大丰	大桥镇潘厍居委会一组1#变	10	400	139.88
23922	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	260
23923	大丰	刘庄镇三圩小街3#变	10	400	95
23924	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	262.08
23925	大丰	大中镇新团龙福村四组104#变	10	400	254.92
23926	大丰	刘庄镇良好村五组49#变	10	400	147.24
23927	大丰	新丰镇万众四组70#变	10	400	109.6
23928	大丰	刘庄中桥街箱变	10	315	104.611
23929	大丰	大桥镇中合村五组106#变	10	400	235.96
23930	大丰	大中镇新民村四组54#变	10	400	59.04
23931	大丰	白驹镇东窑村一组163#变	10	400	215.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23932	大丰	大中镇德丰村六组122#变	10	400	119.44
23933	大丰	刘庄镇玉带路147#变	10	400	160.44
23934	大丰	西团镇西团村12#变	10	400	194.4
23935	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	261.84
23936	大丰	刘庄镇三圩医院153#变	10	400	134.12
23937	大丰	新丰镇金东十二组178#变	10	400	40.24
23938	大丰	大中镇恒南村六组180#变	10	400	226.76
23939	大丰	大中镇泰丰村200#变	10	315	64.418
23940	大丰	新丰镇大团四组116#变	10	400	121.6
23941	大丰	刘庄镇新桥村五组56#变	10	400	187.36
23942	大丰	西团镇黄浦村三组39#变	10	400	171.28
23943	大丰	刘庄镇中心街1#变	10	315	94.374
23944	大丰	刘庄镇光荣村三组65#变	10	400	225.04
23945	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	194.16
23946	大丰	大中镇同德村三组1#变	10	400	139.68
23947	大丰	刘庄镇民主村四组69#变	10	400	100.88
23948	大丰	大桥镇洋南园三115#变	10	400	148.44
23949	大丰	刘庄镇东方五组199#变	10	400	92.16
23950	大丰	大中镇新团老坝村六组273#变	10	315	184.086

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23951	大丰	大中镇新团老坝村二组138#变	10	400	232.4
23952	大丰	西团镇大龙村十组54#变	10	400	218.44
23953	大丰	大中镇新团老坝村七组28#变	10	400	206.44
23954	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	161.595
23955	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	0
23956	大丰	白驹镇马家村三组94#变	10	400	241.88
23957	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	0
23958	大丰	刘庄镇东方村一组32#变	10	400	113.6
23959	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	236.56
23960	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	241.48
23961	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	49.08
23962	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	255.84
23963	大丰	大中镇新团老坝村一组84#变	10	400	188
23964	大丰	裕华镇福丰村五组68#变	10	400	142.84
23965	大丰	刘庄镇润民村二组39#变	10	400	114.16
23966	大丰	大中镇恒北一组70#变	10	400	240.32
23967	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	239.16
23968	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	0
23969	大丰	刘庄镇民主村七组133#变	10	400	157.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23970	大丰	西团镇北团一组52#变	10	400	190.68
23971	大丰	西团镇众心64#变	10	400	136
23972	大丰	刘庄镇润民村四组152#变	10	400	142.16
23973	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	158.88
23974	大丰	刘庄镇三圩小街16#变	10	315	14.017
23975	大丰	刘庄镇建成村七组74#变	10	400	137.32
23976	大丰	大中镇泰西村小区201#变	10	315	140.112
23977	大丰	西团镇大龙一组20#变	10	400	102.76
23978	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	54.384
23979	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	187.28
23980	大丰	大桥镇大桥村二组16#变	10	315	68.922
23981	大丰	大中镇新团村四组65#变	10	400	178.96
23982	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	215.32
23983	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	187.84
23984	大丰	刘庄镇胜利村六组57#变	10	400	171.56
23985	大丰	大中镇新团村二组41#变	10	400	222.4
23986	大丰	白驹镇马家村一组189#变	10	400	271.72
23987	大丰	西团镇龙窑一组70#变	10	400	72.92
23988	大丰	白驹镇唐西村二组109#变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23989	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	70.12
23990	大丰	刘庄镇友谊村二组11#变	10	500	52.05
23991	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	196.28
23992	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	214.24
23993	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	140.36
23994	大丰	西团镇大龙村三组139#变	10	400	166.64
23995	大丰	南阳镇团结街3#变	10	400	0
23996	大丰	刘庄镇友谊村三组44#变	10	400	184.12
23997	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	0
23998	大丰	大中镇刚强村三四组143#变	10	400	64.28
23999	大丰	西团镇七灶河三组82#变	10	400	184.04
24000	大丰	大中镇新团老坝村三组106#变	10	400	220.68
24001	大丰	白驹镇七里桥村三组71#变	10	315	101.052
24002	大丰	草堰镇三渣小街131#变	10	400	6.224
24003	大丰	大中镇德西村四组108#变	10	400	164.6
24004	大丰	大桥镇东套村五组41#变	10	400	205.72
24005	大丰	新丰镇三总村九组076#变	10	400	202.24
24006	大丰	白驹镇狮子口村五组036#变	10	315	89.554
24007	大丰	西团镇大龙村二组109#变	10	400	167.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24008	大丰	西团镇三墩二组65#变	10	400	146.2
24009	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	400	105.8
24010	大丰	大中镇恒丰村四组289#变	10	400	158.68
24011	大丰	刘庄镇东方村三组26#变	10	400	160.88
24012	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	139.92
24013	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	400	230.88
24014	大丰	健东八村166#变	10	400	95.84
24015	大丰	刘庄镇建成村七组113#变	10	400	67.76
24016	大丰	刘庄镇光荣村七组164#变	10	315	188.874
24017	大丰	刘庄镇新桥村四组51#变	10	400	227.68
24018	大丰	工区169#变	10	400	188.6
24019	大丰	白驹镇东窑村三组164#变	10	400	250.12
24020	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	35.76
24021	大丰	新丰镇粮站西191#变	10	400	217.92
24022	大丰	新丰镇永昌三组130#变	10	400	10.52
24023	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	0
24024	大丰	大桥镇方向村六组104#变	10	400	258.2
24025	大丰	大桥镇川南村四组127#变	10	400	224.32
24026	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	29.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24027	大丰	白驹镇团结村二组109#变	10	100	19.25
24028	大丰	诚心康居182#变	10	400	215.68
24029	大丰	新丰镇赤旗五组37#变	10	400	56.92
24030	大丰	西团镇赵场四组133#变	10	400	240.76
24031	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	211
24032	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	54.384
24033	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	210.36
24034	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	0
24035	大丰	西团镇大龙一组53#变	10	400	28.88
24036	大丰	西团镇西灵一组41#变	10	400	161.12
24037	大丰	新丰镇群乐三组（南）128#变	10	200	101.16
24038	大丰	刘庄镇良好村七组142#变	10	400	173.96
24039	大丰	白驹镇窑港村六组135#变	10	400	224.76
24040	大丰	大中镇双喜四五组103#变	10	400	179.68
24041	大丰	大桥镇大桥居委会四组142#变	10	400	186.96
24042	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	186.68
24043	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	54.384
24044	大丰	新丰镇三总村五组077#变	10	400	186.76
24045	大丰	大桥镇潘厍居委会三组110#变	10	400	167.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24046	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	0
24047	大丰	大桥镇大桥居委会八组136#变	10	400	138
24048	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	127
24049	大丰	大中镇刚强六组277#变	10	315	31.5
24050	大丰	新丰镇沙港三组18#变	10	400	178.04
24051	大丰	白驹镇团结村二组65#变	10	315	156.02
24052	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	400	107.4
24053	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	45.72
24054	大丰	大桥镇中南村二组7#变	10	400	262.48
24055	大丰	刘庄镇祝园路3#变	10	315	52.731
24056	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	224.84
24057	大丰	新丰镇仁北五组105#变	10	200	53.98
24058	大丰	大中镇新团龙福村72#变	10	400	160.56
24059	大丰	西团镇北团村二组132#变	10	315	110.943
24060	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	193.24
24061	大丰	大中镇恒丰村四组24#变	10	400	214.12
24062	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	268.32
24063	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	132.16
24064	大丰	大桥镇中业村四组96#变	10	200	76.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24065	大丰	白驹镇狮子口三组169#变	10	315	163.264
24066	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	0
24067	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	400	265
24068	大丰	大中镇恒南村七八组136#变	10	400	166.16
24069	大丰	西团镇大龙村七组55#变	10	400	140.24
24070	大丰	大桥镇居委会二组99#变	10	400	194.12
24071	大丰	刘庄镇润民村六组18#变	10	400	79.44
24072	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	144.88
24073	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	125.6
24074	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	0
24075	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	90
24076	大丰	新村路224#箱变	10	400	9.48
24077	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	0
24078	大丰	大中镇德丰村三组107#变	10	400	174.16
24079	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	36.76
24080	大丰	刘庄镇新桥村四组89#变	10	400	219.76
24081	大丰	大中镇新团营南村一组81#变	10	400	193.2
24082	大丰	刘庄镇东方村一组124#变	10	400	154.32
24083	大丰	刘庄镇润民村五组53#变	10	400	177.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24084	大丰	草堰镇沙洼五组75#变	10	400	6.224
24085	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	26.32
24086	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	229.04
24087	大丰	白驹镇汤舍村四组98#变	10	400	163.6
24088	大丰	王港居委会82#变	10	400	172.6
24089	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	169.6
24090	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	400	235.76
24091	大丰	育红西路318#变	10	400	42.4
24092	大丰	大桥镇潘厍居委会四组5#变	10	400	155.24
24093	大丰	刘庄镇新桥村一组53#变	10	400	208.04
24094	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	258.96
24095	大丰	大中镇利民202#变	10	400	93.84
24096	大丰	阜丰九组307#变	10	250	0
24097	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	262.04
24098	大丰	刘庄镇光荣村一组61#变	10	400	135.56
24099	大丰	新丰镇金东六组41#变	10	400	86.48
24100	大丰	新丰镇曙光南133#变	10	400	228.08
24101	大丰	新丰镇大团三组168#变	10	315	103.446
24102	大丰	新丰镇金墩小街159#变	10	400	191.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24103	大丰	大桥镇潘厍居委会一组107#变	10	400	165.2
24104	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	0
24105	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	95.08
24106	大丰	新丰镇金东村129#变	10	400	195.48
24107	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	23.34
24108	大丰	刘庄镇三圩小街4#变	10	400	157
24109	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	195.24
24110	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	133.08
24111	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	214.28
24112	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	214.08
24113	大丰	白驹镇唐西村五组104#变	10	400	237.48
24114	大丰	刘庄镇友谊村六组14#变	10	315	173.848
24115	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	179.44
24116	大丰	大桥镇洋南村一组124#变	10	400	249.96
24117	大丰	大中镇新团营南村三组82#变	10	400	222.24
24118	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	187.56
24119	大丰	西团镇马港四组203#变	10	200	87.46
24120	大丰	新丰镇三总村九组088#变	10	400	198.6
24121	大丰	西团镇黄埔四组190#变	10	200	43.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24122	大丰	新丰镇三总村二组086#变	10	200	11.46
24123	大丰	新丰镇粮站5#变	10	315	119.574
24124	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	239.08
24125	大丰	大中镇新团龙福村五组058#变	10	400	197.8
24126	大丰	白驹镇民窑村八组85#变	10	200	40.62
24127	大丰	西团镇黄埔五组185#变	10	200	53.96
24128	大丰	刘庄镇新桥村七组58#变	10	400	215.16
24129	大丰	新丰镇小团二组27#变	10	200	92.66
24130	大丰	草堰镇西渣五组78#变	10	400	6.224
24131	大丰	新丰镇永成五组42#变	10	200	70.34
24132	大丰	西团镇新窑街129#变	10	200	77.16
24133	大丰	新丰镇中闸一组121#变	10	200	23.84
24134	大丰	西团镇北团村四组124#变	10	200	77.38
24135	大丰	大桥镇洋南村五组35#变	10	400	218.12
24136	大丰	大中镇新团同圣村十组171#变	10	200	106.66
24137	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	222.32
24138	大丰	新丰镇沙港一组123#变	10	200	71.94
24139	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	0
24140	大丰	刘庄镇东联村五组118#变	10	200	25.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24141	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	1.24
24142	大丰	白驹镇七里桥村五组74#变	10	200	57.78
24143	大丰	大桥镇川南村三组45#变	10	400	195.08
24144	大丰	刘庄镇新桥村三组88#变	10	200	92.62
24145	大丰	西团镇九一村四组207#变	10	200	74.1
24146	大丰	新丰镇龙堤六组30#变	10	200	72.94
24147	大丰	西团镇新中五组94#变	10	200	60.06
24148	大丰	白驹镇七里桥一组167#变	10	200	96.96
24149	大丰	刘庄镇竞赛村四组125#变	10	200	65.24
24150	大丰	刘庄镇东方村二组31#变	10	200	32
24151	大丰	白驹镇沿堤村七组24#变	10	200	78.7
24152	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	111.06
24153	大丰	刘庄镇民主村七组66#变	10	400	195.28
24154	大丰	新丰镇金东一组南190#变	10	200	75.38
24155	大丰	新丰镇金西十一组118#变	10	200	66.46
24156	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	200	0
24157	大丰	刘庄镇光荣村二组129#变	10	200	37.62
24158	大丰	白驹镇民窑村三组112#变	10	200	19.38
24159	大丰	大桥镇东套村六组101#变	10	200	99.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24160	大丰	新丰镇永跃七组67#变	10	400	228.96
24161	大丰	大桥镇洋南村四组34#变	10	200	77
24162	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	170.84
24163	大丰	刘庄镇东联村五组79#变	10	200	32.08
24164	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	160.744
24165	大丰	大中镇恒南村三组203#变	10	200	71.12
24166	大丰	西团镇黄浦村一组43#变	10	200	46.86
24167	大丰	新丰镇曙光四组88#变	10	400	123.28
24168	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	0
24169	大丰	西团镇众心六组187#变	10	200	91.24
24170	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	235
24171	大丰	刘庄镇新桥村四组177#变	10	200	97.62
24172	大丰	新丰镇永成一组164#变	10	200	54.56
24173	大丰	白驹镇狮子口村五组039#变	10	200	33.24
24174	大丰	刘庄镇民主村四组164#变	10	200	29.84
24175	大丰	大桥镇大东村一组29#变	10	200	63.84
24176	大丰	新丰镇永成一组103#变	10	200	100.08
24177	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	189.48
24178	大丰	新丰镇中闸一组145#变	10	200	84.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24179	大丰	大桥镇大桥村四组128#变	10	200	18.58
24180	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	66.92
24181	大丰	新丰镇金东十二194#变	10	200	102.58
24182	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	82.96
24183	大丰	新丰镇全心五组127#变	10	200	68.8
24184	大丰	刘庄镇胜利村一组150#变	10	200	100.54
24185	大丰	白驹镇马家二组122#变	10	200	74.72
24186	大丰	大中镇新团八灶村五组77#变	10	200	69.38
24187	大丰	白驹镇狮子口村三组34#变	10	200	94.88
24188	大丰	大中镇德丰村一组109#变	10	200	94.96
24189	大丰	刘庄镇友谊村141#变	10	200	88.3
24190	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	0
24191	大丰	新丰镇车滩一组184#变	10	200	64.88
24192	大丰	大中镇新团老坝村一组199#变	10	200	51.5
24193	大丰	刘庄镇建成村三组139#变	10	200	116.84
24194	大丰	刘庄镇东方村四组183#变	10	200	63.96
24195	大丰	西团镇马港村一组5#变	10	200	90.44
24196	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	0
24197	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24198	大丰	刘庄镇东方村五组24#变	10	200	90.84
24199	大丰	大桥镇港北村二组9#变	10	400	261.4
24200	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	111.32
24201	大丰	西团镇北团六组26#变	10	200	73.66
24202	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	49.3
24203	大丰	大桥镇江东村五组32#变	10	200	50.7
24204	大丰	刘庄镇良好八组171#变	10	200	76
24205	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	101.12
24206	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	219.44
24207	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	13.62
24208	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	55.28
24209	大丰	新丰镇太兴一组159#变	10	200	99.62
24210	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	96.38
24211	大丰	刘庄镇良好村二组125#变	10	200	17.46
24212	大丰	新丰镇太兴二组158#变	10	200	90.44
24213	大丰	白驹镇三里树村五组106#变	10	200	100.8
24214	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	142.4
24215	大丰	西团镇七灶河三组93#变	10	200	72.24
24216	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	66.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24217	大丰	白驹镇团结村四组46#变	10	200	81.98
24218	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	103.38
24219	大丰	大桥镇三圩村一组112#变	10	200	80.12
24220	大丰	刘庄镇云溪村二组119#变	10	200	59.66
24221	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	200	23.2
24222	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	39.05
24223	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	104.6
24224	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	66.94
24225	大丰	新丰镇仁北五组22#变	10	200	98.18
24226	大丰	刘庄镇胜利村六组190#变	10	200	19
24227	大丰	刘庄镇建成村五组75#变	10	400	193.28
24228	大丰	白驹镇马家五组175#变	10	200	110.78
24229	大丰	大桥镇方向村六组69#变	10	200	70.24
24230	大丰	裕华镇福东村二组72#变	10	200	86.2
24231	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	163.6
24232	大丰	西团镇北团村二组97#变	10	200	58.5
24233	大丰	西团镇黄浦村七组156#变	10	200	30.88
24234	大丰	大中镇新团龙福村一、二组53#变	10	200	129.66
24235	大丰	白驹镇沿堤村六组23#变	10	200	53.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24236	大丰	白驹镇东窑村二组165#变	10	200	63.54
24237	大丰	西团镇黄浦二组101#变	10	200	70.08
24238	大丰	刘庄镇竞赛村四组72#变	10	200	37.92
24239	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	136.84
24240	大丰	白驹镇唐西村一组108#变	10	200	55.06
24241	大丰	大中镇泰丰二组354#变	10	200	85
24242	大丰	白驹镇窑港村五组83#变	10	200	7.66
24243	大丰	西团镇北团三组141#变	10	200	59.24
24244	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	0
24245	大丰	刘庄镇东联村三组87#变	10	200	101.72
24246	大丰	新丰镇时丰五组81#变	10	200	85.04
24247	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	61.54
24248	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	0
24249	大丰	大中镇新团老坝村三组261#变	10	200	64.74
24250	大丰	城新路西214#变	10	200	122.42
24251	大丰	白驹镇民窑村一组84#变	10	400	169.6
24252	大丰	西团镇北团村六组25#变	10	200	86.58
24253	大丰	刘庄镇润民村八组59#变	10	200	61.42
24254	大丰	白驹镇沿堤四组135#变	10	200	17.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24255	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	0
24256	大丰	大桥镇中南六组64#变	10	400	239.64
24257	大丰	刘庄镇龙心村五组83#变	10	200	109.7
24258	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	15.68
24259	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	0
24260	大丰	西团镇龙窑村一组75#变	10	200	38.44
24261	大丰	大桥镇中合村六组17#变	10	400	203.32
24262	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	91.54
24263	大丰	刘庄镇友谊村一组35#变	10	200	93.42
24264	大丰	白驹镇团结村二组143#变	10	200	10.84
24265	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	113.08
24266	大丰	大中镇新团光明62#变	10	200	69.54
24267	大丰	大桥镇居委会三组13#变	10	400	138.96
24268	大丰	新丰镇车滩一组134#变	10	200	86.9
24269	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	112.66
24270	大丰	刘庄镇东方村五组182#变	10	200	42.38
24271	大丰	大中镇恒南四组135#变	10	400	231.4
24272	大丰	白驹镇狮子口村六组152#变	10	200	81.94
24273	大丰	西团镇马港一组186#变	10	200	65.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24274	大丰	白驹镇民窑二组138#变	10	200	83.08
24275	大丰	白驹镇窑港村三组161#变	10	200	90.44
24276	大丰	新丰镇同玉五组47#变	10	200	80.96
24277	大丰	大桥镇洋南村二组32#变	10	200	78.7
24278	大丰	新丰镇金西二组63#变	10	200	102.98
24279	大丰	白驹镇团结村二组179#变	10	200	66.38
24280	大丰	大中镇新团八灶村五组(北)167#变	10	200	79.5
24281	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	81.96
24282	大丰	白驹镇团结村六组51#变	10	200	46.74
24283	大丰	西团镇众心村四组174#变	10	200	22.74
24284	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	0
24285	大丰	西团镇众心村五组177#变	10	200	48.3
24286	大丰	西团镇描花三组36#变	10	200	39.08
24287	大丰	白驹镇朱舍村一组47#变	10	200	46.7
24288	大丰	白驹镇沿堤村八组103#变	10	200	39.38
24289	大丰	裕华镇裕华居委会24#变	10	200	38.88
24290	大丰	大中镇新团老坝村八组南27#变	10	200	11.38
24291	大丰	西团镇龙窑五组73#变	10	200	94.86
24292	大丰	刘庄镇友谊村六组159#变	10	315	184.117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24293	大丰	白驹镇民窑村四组80#变	10	200	35.42
24294	大丰	大桥镇大桥居委会六组110#变	10	200	40.12
24295	大丰	大桥镇大桥村四组113#变	10	200	73.84
24296	大丰	新丰镇小团一组96#变	10	200	16.34
24297	大丰	大桥镇双丰村三组90#变	10	200	77.46
24298	大丰	裕华镇福丰村十组181#变	10	200	47.92
24299	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	42.3
24300	大丰	裕华镇福丰村八组301#变	10	200	86.5
24301	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	35.7
24302	大丰	大桥镇大东村五组59#变	10	200	21.42
24303	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	12.38
24304	大丰	刘庄镇光荣村四组59#变	10	200	81.28
24305	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	2.38
24306	大丰	新丰镇大团六组7#变	10	200	34.88
24307	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	219.64
24308	大丰	大中镇新团建设二组126#变	10	200	82.08
24309	大丰	西团镇西灵五组44#变	10	200	39.44
24310	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	97.74
24311	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24312	大丰	西团镇七灶河村二组129#变	10	200	91
24313	大丰	白驹镇七里桥一组166#变	10	200	87.66
24314	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	185.2
24315	大丰	西团镇描花村五组61#变	10	315	86.751
24316	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	276.16
24317	大丰	大中镇刚强村一组145#变	10	200	35.06
24318	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	236
24319	大丰	大桥镇方向村三组12#变	10	200	90.16
24320	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	0
24321	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	208.08
24322	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	28.34
24323	大丰	大桥镇塔东四组94#变	10	400	200.8
24324	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	28.62
24325	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	0
24326	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	245.12
24327	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	58.54
24328	大丰	刘庄镇建成村二组34#变	10	200	6.7
24329	大丰	刘庄镇润民村六组148#变	10	200	90.2
24330	大丰	白驹镇唐西村三组112#变	10	200	40.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24331	大丰	刘庄镇建成村六组19#变	10	400	49.6
24332	大丰	大中镇新团龙福村三组71#变	10	200	98.08
24333	大丰	西团镇九一中站30#变	10	400	170.12
24334	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	53.12
24335	大丰	大中镇新团龙福村五组57#变	10	200	27.74
24336	大丰	白驹镇团结村三组63#变	10	200	58.5
24337	大丰	刘庄镇东联村一组85#变	10	200	31.78
24338	大丰	白驹镇汤舍村二组32#变	10	400	239.64
24339	大丰	西团镇西团五组91#变	10	200	101.5
24340	大丰	新丰镇金东六组160#变	10	200	19.16
24341	大丰	大桥镇东套村七组43#变	10	200	33.22
24342	大丰	新丰镇韦灶四组60#变	10	200	88.74
24343	大丰	白驹镇团结村四组47#变	10	200	35.24
24344	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	241.6
24345	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	69
24346	大丰	大中镇新团建设村六组122#变	10	200	91.38
24347	大丰	新丰镇永昌九组90#变	10	200	88.56
24348	大丰	大中镇恒北村五七组148#变	10	400	222.24
24349	大丰	白驹镇团结村五组178#变	10	200	103.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24350	大丰	大中镇德丰村三组270#变	10	200	114.74
24351	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	88.3
24352	大丰	西团镇西团一组75#变	10	200	117.54
24353	大丰	西团镇西灵二组134#变	10	200	77.92
24354	大丰	大桥镇川南二组28#变	10	400	220.68
24355	大丰	新丰镇曙光北站35#变	10	200	14.06
24356	大丰	刘庄镇民主村四组71#变	10	200	92.84
24357	大丰	刘庄镇龙心村十组139#变	10	200	26.5
24358	大丰	大中镇新团灶圩村八组190#变	10	200	60.74
24359	大丰	刘庄镇胜利村一组60#变	10	200	78.24
24360	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	195.8
24361	大丰	大中镇新团新联村七组36#变	10	200	67.7
24362	大丰	西团镇新中村四组102#变	10	200	98.24
24363	大丰	裕华镇丰裕村三组135#变	10	400	162.92
24364	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	19.3
24365	大丰	西团镇九一北站31#变	10	200	50.66
24366	大丰	新丰镇永成五组43#变	10	200	122.96
24367	大丰	裕华镇丰裕村七组199#变	10	200	70.38
24368	大丰	刘庄镇龙心村二组156#变	10	400	124.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24369	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	97.46
24370	大丰	白驹镇窑港村四组63#变	10	200	9
24371	大丰	新丰镇闸北四组94#变	10	200	86.58
24372	大丰	新丰镇同玉一组44#变	10	200	64.16
24373	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	72.34
24374	大丰	大中镇恒丰村六组211#变	10	200	78.42
24375	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	51.2
24376	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	0
24377	大丰	大桥镇潘丿村三组50#变	10	400	193.68
24378	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	0
24379	大丰	大桥镇大桥村五组15#变	10	400	26.96
24380	大丰	刘庄镇竞赛村一组166#变	10	200	100.08
24381	大丰	大桥镇下灶村三组22#变	10	200	33.28
24382	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	69.34
24383	大丰	西团镇龙窑村五组126#变	10	200	65.58
24384	大丰	大桥镇中联村二组57#变	10	200	98.66
24385	大丰	白驹镇沿堤村一组134#变	10	200	32.34
24386	大丰	刘庄镇建成村五组14#变	10	200	141.06
24387	大丰	大中镇新团龙福村五组110#变	10	200	103.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24388	大丰	大中镇新团老坝村三组88#变	10	200	69.5
24389	大丰	白驹镇团结村一组62#变	10	200	93.62
24390	大丰	刘庄镇龙心村三组79#变	10	200	90.68
24391	大丰	白驹镇三里树一组172#变	10	200	73.94
24392	大丰	大桥镇方向村一组54#变	10	200	76.3
24393	大丰	大中镇新团建设一组161#变	10	200	96.34
24394	大丰	刘庄镇新桥村五组136#变	10	200	69.34
24395	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	32.24
24396	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	116.58
24397	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	107.46
24398	大丰	大桥镇宁港村一组38#变	10	200	74.5
24399	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	0
24400	大丰	白驹镇沿堤村五组26#变	10	200	84.66
24401	大丰	西团镇马港村171#变	10	200	105.28
24402	大丰	新丰镇沙港三组180#变	10	200	52.84
24403	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	107.08
24404	大丰	新丰镇韦灶二组169#变	10	200	106.2
24405	大丰	西团镇北团村三组80#变	10	200	86.24
24406	大丰	西团镇龙窑村七组124#变	10	200	45.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24407	大丰	白驹镇唐西村三组105#变	10	200	63.74
24408	大丰	刘庄镇光荣村五组175#变	10	200	55.3
24409	大丰	刘庄镇竞赛村三组124#变	10	200	78.16
24410	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	120.08
24411	大丰	大桥镇下灶村一组21#变	10	200	76.84
24412	大丰	刘庄镇东方村五组23#变	10	200	107.4
24413	大丰	刘庄镇建成村四组38#变	10	200	90.16
24414	大丰	刘庄镇良好六组174#变	10	200	115.66
24415	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	0
24416	大丰	新丰镇万众一组192#变	10	200	88.24
24417	大丰	刘庄镇东联村六组184#变	10	200	110.04
24418	大丰	刘庄镇竞赛村五组152#变	10	200	102.84
24419	大丰	大桥镇中元村二组8#变	10	200	65.54
24420	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	0
24421	大丰	白驹镇沿堤村五组181#变	10	200	91.92
24422	大丰	白驹镇狮子口村五组105#变	10	200	88.64
24423	大丰	刘庄镇新桥村二组206#变	10	200	104.46
24424	大丰	大桥镇中桥村五组13#变	10	200	57.66
24425	大丰	裕华镇福东村九组73#变	10	200	10.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24426	大丰	白驹镇汤舍村四组97#变	10	200	81.46
24427	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	0
24428	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	63.84
24429	大丰	西团镇新窑街8#变	10	200	72.8
24430	大丰	刘庄镇竞赛村六组135#变	10	200	101.56
24431	大丰	刘庄镇良好村八组172#变	10	200	53.72
24432	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	105.22
24433	大丰	刘庄镇竞赛村一组68#变	10	200	41.66
24434	大丰	白驹镇窑港村五组11#变	10	200	92.12
24435	大丰	大桥镇宁港村一组108#变	10	200	75.38
24436	大丰	白驹镇居委会二组156#变	10	200	57.58
24437	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	117.16
24438	大丰	白驹镇唐西村四组103#变	10	400	146.52
24439	大丰	新丰镇永跃三组（西）136#变	10	200	69.82
24440	大丰	新丰镇新河益北北站41#变	10	200	31.2
24441	大丰	大桥镇中联五组58#变	10	200	99.22
24442	大丰	大中镇新团建设村四组196#变	10	200	104.02
24443	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	257.2
24444	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	97.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24445	大丰	白驹镇七里桥村二组111#变	10	200	20.2
24446	大丰	白驹镇三里树村二组55#变	10	200	75.2
24447	大丰	白驹镇窑港村五组84#变	10	200	30.62
24448	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	77.64
24449	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	136.174
24450	大丰	大中镇新团老坝村三组30#变	10	200	76.72
24451	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	90.9
24452	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	175.72
24453	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	0
24454	大丰	新丰镇沙港七组13#变	10	200	11.2
24455	大丰	裕华镇裕华居委会115#变	10	400	41.84
24456	大丰	大中镇利民村八组164#变	10	400	176.08
24457	大丰	刘庄镇建成村四组138#变	10	200	77.46
24458	大丰	西团镇七灶河村三组79#变	10	200	115.3
24459	大丰	刘庄镇良好村一组127#变	10	200	83.5
24460	大丰	白驹镇七里桥一组116#变	10	200	88.16
24461	大丰	新丰镇大德一组72#变	10	200	78
24462	大丰	刘庄镇竞赛村六组114#变	10	200	66.12
24463	大丰	白驹镇团结村一组193#变	10	200	87.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24464	大丰	刘庄镇胜利村五组12#变	10	200	47.68
24465	大丰	西团镇西团小街111#变	10	200	15.24
24466	大丰	大桥镇大桥村四组17#变	10	400	148.04
24467	大丰	刘庄镇东方村二组122#变	10	200	51.8
24468	大丰	西团镇九一村二组37#变	10	200	18.58
24469	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	0
24470	大丰	白驹镇团结村一组68#变	10	200	85.86
24471	大丰	西团镇描花二组142#变	10	315	194.387
24472	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	50.84
24473	大丰	白驹镇沿堤村三组99#变	10	200	69.32
24474	大丰	白驹镇唐西村四组101#变	10	200	43
24475	大丰	白驹镇民窑村八组137#变	10	200	83.74
24476	大丰	刘庄镇光荣村四组131#变	10	200	83.08
24477	大丰	白驹镇汤舍村三组12#变	10	200	102.8
24478	大丰	白驹镇七里桥村四组72#变	10	200	51.28
24479	大丰	大中镇恒北村八九组147#变	10	200	50.84
24480	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	57.96
24481	大丰	大中镇恒北村十组158#变	10	200	68.66
24482	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	92.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24483	大丰	白驹镇民窑村一组186#变	10	200	40.94
24484	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	58.92
24485	大丰	西团镇黄埔172#变	10	200	59.78
24486	大丰	裕华镇福丰村八组67#变	10	200	65
24487	大丰	大中镇恒北村四组182#变	10	200	47.38
24488	大丰	刘庄镇友谊村三组117#变	10	200	45.12
24489	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	86.62
24490	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	223.48
24491	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	0
24492	大丰	刘庄镇民主村三组72#变	10	200	9.02
24493	大丰	刘庄镇竞赛村四组73#变	10	200	35.42
24494	大丰	西团镇北团八组133#变	10	200	111.92
24495	大丰	白驹镇三里树村二组120#变	10	200	48.94
24496	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	243.32
24497	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	0
24498	大丰	新丰镇大团二组187变	10	200	97.12
24499	大丰	裕华镇丰裕村七组98#变	10	200	76.2
24500	大丰	刘庄镇建成村五组166#变	10	200	20.44
24501	大丰	西团镇西灵一组43#变	10	200	64.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24502	大丰	大桥镇中桥村四组52#变	10	400	207.28
24503	大丰	西团镇赵场四组23#变	10	200	63.28
24504	大丰	新丰镇施家湾17#变	10	400	178.84
24505	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	62
24506	大丰	西团镇黄浦村五组155#变	10	200	50.16
24507	大丰	刘庄镇新桥村一组100#变	10	200	82.34
24508	大丰	白驹镇东窑村一组137#变	10	200	78.08
24509	大丰	裕华镇福丰村五组238#变	10	200	105.3
24510	大丰	裕华镇福丰村九组182#变	10	200	16.04
24511	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	0
24512	大丰	裕华镇福丰村六组210#变	10	200	52.08
24513	大丰	大桥镇川南村五组125变	10	400	191.68
24514	大丰	大桥镇中南开发区6#变	10	400	169.2
24515	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	0
24516	大丰	西团镇描花二组34#变	10	200	70.98
24517	大丰	刘庄镇光荣村五组176#变	10	200	104.74
24518	大丰	大桥镇宁港村三组88#变	10	200	90.86
24519	大丰	大中镇新团八灶村六组168#变	10	200	75.58
24520	大丰	大中镇新团永久村六组35#变	10	200	83.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24521	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	103.66
24522	大丰	大桥镇江东村二组33#变	10	200	40.66
24523	大丰	大桥镇港北村四组27#变	10	400	168.24
24524	大丰	白驹镇汤舍村三组172#变	10	200	96.74
24525	大丰	刘庄镇东方村三组28#变	10	200	66.66
24526	大丰	大中镇恒丰村七组23#变	10	400	86.48
24527	大丰	大中镇新团老坝村一组21#变	10	200	43.2
24528	大丰	白驹镇窑港村一组58#变	10	160	21.744
24529	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	0
24530	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	0
24531	大丰	大桥镇川南村五组98#变	10	200	74.8
24532	大丰	刘庄镇竞赛村二组76#变	10	200	48.66
24533	大丰	新丰镇金西四组139#变	10	200	104.24
24534	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	171.92
24535	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	95.28
24536	大丰	西团镇西灵二组136#变	10	200	119.46
24537	大丰	白驹镇团结村五组50#变JN	10	200	99.78
24538	大丰	白驹镇沿堤村四组29#变	10	200	71.18
24539	大丰	新丰镇闸北二组15#变	10	200	84.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24540	大丰	新丰镇大团二组161#变	10	200	97.38
24541	大丰	白驹镇东窑村一组38#变	10	200	47.62
24542	大丰	大桥镇中桥村三组15#变	10	200	56.8
24543	大丰	大桥镇中联村三组20#变	10	200	62.04
24544	大丰	西团镇描花村三组101#变	10	200	104.58
24545	大丰	刘庄镇良好村三组46#变	10	200	85.7
24546	大丰	白驹镇狮子口村七组032#变	10	315	67.504
24547	大丰	刘庄镇建成村三组35#变	10	200	58.34
24548	大丰	西团镇赵场十二组28#变	10	200	74.16
24549	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	89.74
24550	大丰	白驹镇三里树村三组60#变	10	200	55.42
24551	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	34.32
24552	大丰	西团镇西团六组30#变	10	200	27.42
24553	大丰	白驹镇窑港村一组10#变	10	200	102.86
24554	大丰	西团镇龙窑二组102#变	10	200	40.42
24555	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	92.24
24556	大丰	大中镇阜北村七组176#变	10	200	76.92
24557	大丰	大桥镇大桥中北村三组63#变	10	200	106.8
24558	大丰	西团镇众心村四组58#变	10	200	109.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24559	大丰	刘庄镇龙心村三组96#变	10	200	116.14
24560	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	121.84
24561	大丰	白驹镇三里树村一组123#变	10	200	59.38
24562	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	0
24563	大丰	白驹镇沿堤村七组014#变	10	200	67.08
24564	大丰	刘庄镇龙心村六组93#变	10	200	95.96
24565	大丰	白驹镇马家村一组104#变	10	200	93.88
24566	大丰	新丰镇车滩三组126#变	10	200	61.68
24567	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	54.84
24568	大丰	刘庄镇友谊村四组46#变	10	160	2.416
24569	大丰	草堰镇三渣小街6#变	10	315	6.224
24570	大丰	白驹镇狮子口村四组115#变	10	200	74.08
24571	大丰	新丰镇永昌六组208#变	10	200	87.34
24572	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	159.36
24573	大丰	大桥镇新农村71#变	10	160	34.384
24574	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	36.38
24575	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	96.84
24576	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	161.96
24577	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	54.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24578	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	200	0
24579	大丰	大中镇新团龙福村三组169#变	10	200	41.74
24580	大丰	白驹镇狮子口村五组038#变	10	200	68.24
24581	大丰	大中镇新团老坝村三组124#变	10	200	78.2
24582	大丰	西团镇众心村二组61#变	10	200	37.32
24583	大丰	刘庄镇良好村五组143#变	10	200	86.42
24584	大丰	新丰镇龙堤三组99#变	10	200	20.16
24585	大丰	刘庄镇新桥村三组19#变	10	200	54.7
24586	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	0
24587	大丰	刘庄镇建成村五组78#变	10	200	71.16
24588	大丰	白驹镇民窑村四组118#变	10	200	68.92
24589	大丰	白驹镇七里桥村一组69#变	10	200	93.16
24590	大丰	新丰镇金墩金西四组64#变	10	200	75.62
24591	大丰	西团镇众心二组59#变	10	200	32.36
24592	大丰	大中镇新团河口村四组132#变	10	200	104
24593	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	216.56
24594	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	315.44
24595	大丰	刘庄镇友谊村三组120#变	10	200	73
24596	大丰	大中镇老坝村二组200#变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24597	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	0
24598	大丰	刘庄镇建成村二组137#变	10	200	112.7
24599	大丰	刘庄镇友谊村六组39#变	10	200	34.74
24600	大丰	刘庄镇竞赛村一组67#变	10	200	33.4
24601	大丰	裕华镇福东村一组70#变	10	200	79.72
24602	大丰	西团镇新中三组54#变	10	200	42.84
24603	大丰	西团镇北团村四组130#变	10	200	98.3
24604	大丰	裕华镇裕华居委会303#变	10	400	216.76
24605	大丰	白驹镇窑港村四组62#变	10	200	70.62
24606	大丰	刘庄镇民主村四组117#变	10	160	56.288
24607	大丰	西团镇描花二组33#变	10	200	75.84
24608	大丰	西团镇浦南七组41#变	10	200	71.44
24609	大丰	新丰镇三总村六组181#变	10	200	64.88
24610	大丰	大中镇新团同圣村二组91#变	10	200	57.3
24611	大丰	新丰镇闸北三组205#变	10	200	86.78
24612	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	275.12
24613	大丰	刘庄镇东联村三组84#变	10	200	17.66
24614	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	254.84
24615	大丰	西团镇描花一组139#变	10	200	128.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24616	大丰	刘庄镇胜利村三组58#变	10	200	91.62
24617	大丰	新丰镇新河五组193#变	10	200	70.44
24618	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	0
24619	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	0
24620	大丰	大桥镇江东七组60#变	10	200	90.2
24621	大丰	新丰镇赤旗一组34#变	10	400	83.6
24622	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	31.74
24623	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	206.48
24624	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	76.88
24625	大丰	西团镇七灶河三组83#变	10	200	55.52
24626	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	77.2
24627	大丰	新丰镇仁北五组142#变	10	200	59
24628	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	0
24629	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	200	46.7
24630	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	61.7
24631	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	315	129.434
24632	大丰	大桥镇中南村二组55#变	10	200	83.8
24633	大丰	西团镇北团五组69#变	10	200	92.86
24634	大丰	大桥镇潘丿居委会二组89#变	10	400	133.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24635	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	200	119.84
24636	大丰	新丰镇时新七组80#变	10	200	67
24637	大丰	刘庄镇光荣村七组21#变	10	200	50.2
24638	大丰	新丰镇仁北四组25#变	10	200	76.58
24639	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	101.36
24640	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	2.74
24641	大丰	大中镇恒丰村一二组26#变	10	400	83.76
24642	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	56.8
24643	大丰	新丰镇太兴一组186#变	10	200	108.12
24644	大丰	白驹镇马家村四组96#变	10	200	8.44
24645	大丰	西团镇七灶河四组94#变	10	200	88.54
24646	大丰	新丰镇大团五组5#变	10	200	66.2
24647	大丰	新丰镇全心三组103#变	10	160	1.712
24648	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	57.712
24649	大丰	白驹镇三里树村五组127#变	10	200	97.88
24650	大丰	大中镇恒北村八组157#变	10	200	45.12
24651	大丰	新丰镇金西七组173#变	10	200	1.42
24652	大丰	刘庄镇良好村一组48#变	10	200	93.14
24653	大丰	大中镇恒北村十组146#变	10	200	10.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24654	大丰	大桥镇大桥村九组111#变	10	200	73.54
24655	大丰	大桥镇港北村一组67#变	10	200	89.66
24656	大丰	刘庄镇竞赛村三组70#变	10	200	57.86
24657	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	205.28
24658	大丰	大中镇新团居委会12#变	10	400	276.12
24659	大丰	刘庄镇东联村一组185#变	10	200	44.24
24660	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	69.74
24661	大丰	西团镇浦南六组40#变	10	200	2.5
24662	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	242.36
24663	大丰	大桥镇江安村五组105#变	10	400	239.88
24664	大丰	新丰镇时新八组176#变	10	200	60.84
24665	大丰	新丰镇金西二组172#变	10	200	48.42
24666	大丰	西团镇黄浦村五组154#变	10	200	96.58
24667	大丰	白驹镇沿堤村六组22#变	10	200	29.38
24668	大丰	刘庄镇东联村六组80#变	10	200	50.04
24669	大丰	西团镇描花四组121#变	10	200	47.74
24670	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	54.96
24671	大丰	大桥镇安东村五组95#变	10	200	62.12
24672	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	36.14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24673	大丰	西团镇七灶河村四组86#变	10	200	70.58
24674	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	99.12
24675	大丰	裕华镇福东村一组260#变	10	200	96.04
24676	大丰	新丰镇车滩八组80#变	10	200	94.96
24677	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	197.32
24678	大丰	新丰镇大达村部76#变	10	200	126.84
24679	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	28.78
24680	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	0
24681	大丰	西团镇众心村七组56#变	10	200	28.08
24682	大丰	大中镇泰丰村一组353#变	10	200	37.54
24683	大丰	刘庄镇润民村五组129#变	10	200	86.36
24684	大丰	西团镇描花三组122#变	10	200	60.84
24685	大丰	西团镇黄埔村51#变	10	200	109.62
24686	大丰	刘庄镇光荣村六组102#变	10	200	103.06
24687	大丰	草堰镇沙洼七组43#变	10	400	6.224
24688	大丰	大桥镇东套村一组45#变	10	200	99.62
24689	大丰	刘庄镇龙心村一组140#变	10	200	125.16
24690	大丰	新丰镇新河一组108#变	10	200	89.34
24691	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	115.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24692	大丰	西团镇赵场十一组27#变	10	200	6.22
24693	大丰	西团镇北团一组51#变	10	200	22.12
24694	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	79.58
24695	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	79.22
24696	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	0
24697	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	0
24698	大丰	大中镇恒北村一组152#变	10	200	22.92
24699	大丰	新丰镇益北小岛42#变	10	200	53.16
24700	大丰	新丰镇太兴四组193#变	10	315	169.911
24701	大丰	大桥镇中业村一组24#变	10	200	104.66
24702	大丰	西团镇赵场十二组205#变	10	200	31.8
24703	大丰	新丰镇大团六组6#变	10	200	58.42
24704	大丰	西团镇赵场一组100#变	10	200	90.56
24705	大丰	白驹镇民窑村六组190#变	10	200	75.12
24706	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	86.74
24707	大丰	白驹镇七里桥村二组70#变	10	200	54.04
24708	大丰	大中镇恒北村五组281#变	10	200	8.2
24709	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	97.28
24710	大丰	西团镇北团七组17#变	10	200	90.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24711	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	259.24
24712	大丰	大中镇新团龙福村七组北193#变	10	200	100.94
24713	大丰	大桥镇塔东村四组27#变	10	200	116.14
24714	大丰	西团镇黄浦七组163#变	10	200	87.46
24715	大丰	刘庄镇胜利村六组56#变	10	200	39.5
24716	大丰	西团镇新中一组59#变	10	200	100.58
24717	大丰	白驹镇汤舍村一组149#变	10	400	262.2
24718	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	0
24719	大丰	刘庄镇光荣村五组134#变	10	200	75.04
24720	大丰	大中镇新团建设村七组123#变	10	200	82.66
24721	大丰	刘庄镇建成村六组15#变	10	200	67.06
24722	大丰	西团镇七灶河村三组167#变	10	200	97.42
24723	大丰	大中镇新民六组18#变	10	200	27.34
24724	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	81.12
24725	大丰	刘庄镇良好村三组11#变	10	200	73.92
24726	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	0
24727	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	0
24728	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	102.04
24729	大丰	西团镇西团四组114#变	10	200	16.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24730	大丰	大中镇新团老坝村四组24#变	10	200	91.96
24731	大丰	白驹镇七里桥六组157#变	10	200	38.04
24732	大丰	白驹镇民窑村八组86#变	10	200	61.34
24733	大丰	白驹镇狮子口村三组150#变	10	200	64.38
24734	大丰	西团镇众心村四组161#变	10	200	73.84
24735	大丰	新丰镇沙港二组9#变	10	200	55.8
24736	大丰	西团镇三墩九组103#变	10	200	53.78
24737	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	237.76
24738	大丰	刘庄镇建成村二组106#变	10	200	85.62
24739	大丰	大桥镇宁港村五组39#变	10	400	201.72
24740	大丰	西团镇大龙村三组8#变	10	200	53.56
24741	大丰	白驹镇三里树二组165#变	10	200	39.4
24742	大丰	刘庄镇民主村五组191#变	10	200	93.58
24743	大丰	刘庄镇光荣村六组25#变	10	200	85.46
24744	大丰	新丰镇中闸六组87#变	10	200	66.2
24745	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	101.96
24746	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	81.7
24747	大丰	白驹镇沿堤村四组28#变	10	200	17.88
24748	大丰	新丰镇太兴二组170#变	10	200	81.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24749	大丰	裕华镇福丰村五组124#变	10	200	102.28
24750	大丰	大中镇新团建设村四组14#变	10	200	117.12
24751	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	57.7
24752	大丰	裕华镇福丰村十组66#变	10	200	43.12
24753	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	85.58
24754	大丰	新丰镇万众一组106#变	10	200	41.84
24755	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	42.5
24756	大丰	裕华镇福东村十组300#变	10	200	45.16
24757	大丰	西团镇新中村一组104#变	10	200	48.62
24758	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	0
24759	大丰	新丰镇龙堤小街100#变	10	400	147.6
24760	大丰	大桥镇高墩村三组53#变	10	400	169.36
24761	大丰	新丰镇万众村七组138#变	10	200	15.12
24762	大丰	白驹镇团结村一组121#变	10	200	45.34
24763	大丰	新丰镇小团五组52#变	10	200	68.56
24764	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	33.248
24765	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	93
24766	大丰	西团镇众心村158#变	10	200	26.04
24767	大丰	新丰镇齐贤村三组221#变	10	200	70.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24768	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	96.5
24769	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	135.3
24770	大丰	新丰镇时丰二组32#变	10	200	57.7
24771	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	84.34
24772	大丰	大中镇德西村三组163#变	10	200	57.5
24773	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	72.74
24774	大丰	刘庄镇新桥村二组110#变	10	200	85
24775	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	224.6
24776	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	85.94
24777	大丰	新丰镇沙港四组153#变	10	200	68.88
24778	大丰	新丰镇益北六组40#变	10	200	69.84
24779	大丰	大桥镇方向村六组87#变	10	200	52.84
24780	大丰	白驹镇马家村二组93#变	10	200	49.58
24781	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	64.2
24782	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	41.9
24783	大丰	白驹镇汤舍村三组100#变	10	200	9.62
24784	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	187.84
24785	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	248.4
24786	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	37.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24787	大丰	大中镇新团老坝五组16#变	10	200	100.16
24788	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	0
24789	大丰	大中镇刚强村七八组139#变	10	200	40.28
24790	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	12.72
24791	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	92.72
24792	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	39.74
24793	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	90.16
24794	大丰	新丰镇永昌八组112#变	10	200	36.94
24795	大丰	西团镇龙窑村四组148#变	10	200	48.16
24796	大丰	刘庄镇友谊村四组121#变	10	200	100.88
24797	大丰	西团镇马港五组200#变	10	200	50.84
24798	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	259.84
24799	大丰	大桥镇三圩村一组89#变	10	200	58.52
24800	大丰	新丰镇金西四组117#变	10	200	76.52
24801	大丰	刘庄镇良好村四组104#变	10	200	61.22
24802	大丰	新丰镇永昌二组189#变	10	200	25.5
24803	大丰	大中镇阜北村四组175#变	10	200	28.84
24804	大丰	新丰镇仁北三组106#变	10	200	99.66
24805	大丰	新丰镇群乐三组199#变	10	200	88.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24806	大丰	刘庄镇良好村九组98#变	10	200	41.8
24807	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	45.84
24808	大丰	刘庄镇光荣村七组128#变	10	200	92.96
24809	大丰	西团镇大龙村九组108#变	10	160	4.832
24810	大丰	新丰镇三总村六组138#变	10	200	38.92
24811	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	61.8
24812	大丰	新丰镇小团五组198#变	10	200	95.06
24813	大丰	大中镇新团八灶村八组79#变	10	200	76.46
24814	大丰	刘庄镇建成村五组116#变	10	200	42.64
24815	大丰	西团镇大龙164#变	10	200	55.54
24816	大丰	大中镇新团龙福村五组162#变	10	200	72.54
24817	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	0
24818	大丰	新丰镇龙堤一组33#变	10	200	32.02
24819	大丰	西团镇西灵二组42#变	10	200	89.58
24820	大丰	大中镇新团老坝村四组271#变	10	200	122.24
24821	大丰	白驹镇团结村六组48#变JN	10	200	60.04
24822	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	75.7
24823	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	0
24824	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	90.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24825	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	184.6
24826	大丰	西团镇七灶河村七组166#变	10	200	64.7
24827	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	63.96
24828	大丰	大桥镇中业村五组97#变	10	200	73.58
24829	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	51.104
24830	大丰	大中镇德丰村五组118#变	10	160	65.12
24831	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	72.12
24832	大丰	西团镇中洋七组35#变	10	400	134.56
24833	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	17.54
24834	大丰	西团镇七灶河村三组130#变	10	160	26.368
24835	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	33.12
24836	大丰	大中镇新团龙福村四组054#变	10	400	124.68
24837	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	101.16
24838	大丰	西团镇龙窑四组72#变	10	200	77.42
24839	大丰	白驹镇窑港村七组81#变	10	200	84.52
24840	大丰	新丰镇闸北一组14#变	10	200	70.1
24841	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	58.22
24842	大丰	西团镇众心村四组175#变	10	200	2.08
24843	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24844	大丰	新丰镇大团二组82#变	10	200	111.58
24845	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	2.16
24846	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	111
24847	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	50.72
24848	大丰	白驹镇马家村二组92#变	10	200	107.64
24849	大丰	刘庄镇新桥村三组54#变	10	200	60.92
24850	大丰	刘庄镇胜利村一组131#变	10	200	61.74
24851	大丰	西团镇九一三组115#变	10	160	58.56
24852	大丰	刘庄镇建成村六组77#变	10	200	47.24
24853	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	28.2
24854	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	87.92
24855	大丰	大中镇新团八灶村52#变	10	200	103
24856	大丰	大中镇新团建设村120#变	10	200	31.3
24857	大丰	大桥镇中桥五组93#变	10	200	63.74
24858	大丰	大桥镇高墩村四组107#变	10	400	230.32
24859	大丰	刘庄镇良好村六组43#变	10	160	32.208
24860	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	181
24861	大丰	新丰镇同玉七组49#变	10	200	81.54
24862	大丰	西团镇园区112#变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24863	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	0
24864	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	237.84
24865	大丰	刘庄镇建成村四组181#变	10	200	89.88
24866	大丰	白驹镇窑港村一组59#变	10	200	59.54
24867	大丰	大桥镇大东一组101#变	10	200	89.66
24868	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	22.92
24869	大丰	西团镇马港四组120#变	10	200	46.5
24870	大丰	新丰镇永成一组40#变	10	200	31.16
24871	大丰	裕华镇丰裕村三组226#变	10	200	38.7
24872	大丰	白驹镇东窑村一组37#变	10	200	18.92
24873	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	0
24874	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	0
24875	大丰	大桥镇中元村二组90#变	10	200	88.92
24876	大丰	白驹镇窑港村三组118#变	10	200	53.24
24877	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	250.36
24878	大丰	西团镇新中村一组10#变	10	200	71.88
24879	大丰	西团镇黄浦四组45#变	10	200	48.54
24880	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	47.54
24881	大丰	新丰镇永成五组157#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24882	大丰	白驹镇马家村三组110#变	10	200	90.54
24883	大丰	刘庄镇润民村二组112#变	10	315	176.494
24884	大丰	刘庄镇民主村八组167#变	10	200	83
24885	大丰	裕华镇丰裕村居委会116#变	10	400	77.08
24886	大丰	新丰镇时丰五组112#变	10	200	63.58
24887	大丰	西团镇描花一组31#变	10	200	7.7
24888	大丰	西团镇北团村五组65#变	10	200	67.78
24889	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	20.92
24890	大丰	新丰镇车滩八组77#变	10	200	61.08
24891	大丰	新丰镇小团五组88#变	10	200	96.38
24892	大丰	西团镇九一中站197#变	10	200	46.58
24893	大丰	大桥镇大桥村九组93#变	10	400	179
24894	大丰	大中镇泰丰村一组92#变	10	400	205
24895	大丰	西团镇赵场三组22#变	10	200	53.84
24896	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	54.44
24897	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	104.7
24898	大丰	西团镇七灶河村三组89#变	10	200	86.5
24899	大丰	新丰镇小团三组162#变	10	200	28.5
24900	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	57.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24901	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	0
24902	大丰	大中镇恒丰村六组21#变	10	200	22.58
24903	大丰	刘庄镇光荣村二组63#变	10	200	87.84
24904	大丰	新丰镇万众二组131#变	10	200	90.04
24905	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	0
24906	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	248
24907	大丰	西团镇七组72#变	10	200	35.28
24908	大丰	新丰镇万众二组147#变	10	200	55.98
24909	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	53.22
24910	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	0
24911	大丰	新丰镇永跃一组200#变	10	200	27.34
24912	大丰	新丰镇金东十四组134#变	10	200	48.24
24913	大丰	大中镇双喜三组102#变	10	400	157.44
24914	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	116.74
24915	大丰	西团镇西灵村四组84#变	10	200	61.58
24916	大丰	西团镇赵场二组104#变	10	200	32.78
24917	大丰	刘庄镇东方村三组27#变	10	160	36.704
24918	大丰	刘庄镇光荣村二组64#变	10	160	50.464
24919	大丰	新丰镇沙港三组10#变	10	200	0.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24920	大丰	白驹镇三里树村四组59#变	10	200	75.86
24921	大丰	大中镇新团永久村三组33#变	10	200	47.04
24922	大丰	新丰镇龙堤三组98#变	10	200	83.88
24923	大丰	刘庄镇胜利村四组107#变	10	200	81.38
24924	大丰	刘庄镇光荣村六组24#变	10	160	56.416
24925	大丰	南阳镇城乡村十一组167#变	10	200	106.5
24926	大丰	新丰镇仁中三组150#变	10	200	123.42
24927	大丰	西团镇北团村四组48#变	10	200	70.52
24928	大丰	大中镇新团老坝村八组北29#变	10	200	69.62
24929	大丰	新丰镇群乐西站189#变	10	200	83.66
24930	大丰	大中镇恒北村四六组151#变	10	200	68.1
24931	大丰	新丰镇车滩八组211#变	10	200	97.94
24932	大丰	大桥镇塔东村六组99#变	10	200	51.84
24933	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	91.8
24934	大丰	大桥镇东套村二组48#变	10	200	109.08
24935	大丰	西团镇赵场四组98#变	10	200	46.98
24936	大丰	大桥镇大东村五组95#变	10	200	63.2
24937	大丰	白驹镇窑港村一组9#变	10	200	101.74
24938	大丰	刘庄镇竞赛村五组74#变	10	160	43.776

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24939	大丰	新丰镇龙堤三组175#变	10	160	22.72
24940	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	0
24941	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	46.2
24942	大丰	西团镇九一四组117#变	10	160	52.224
24943	大丰	刘庄镇建成村三组115#变	10	200	80.24
24944	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	51.24
24945	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	137.54
24946	大丰	西团镇北团村三组98#变	10	200	59.86
24947	大丰	裕华镇福东村264#变	10	200	37.46
24948	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	81.66
24949	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	0
24950	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	84.54
24951	大丰	西团镇新中村二组103#变	10	200	51.88
24952	大丰	白驹镇汤舍村一组123#变	10	160	51.952
24953	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	0
24954	大丰	新丰镇永成四组201#变	10	200	35.72
24955	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	0
24956	大丰	大桥镇大桥村十组11#变	10	200	55.92
24957	大丰	新丰镇太兴四组21#变	10	200	1.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24958	大丰	新丰镇仁中三组202#变	10	200	73.5
24959	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	250	28.725
24960	大丰	新丰镇永昌九组59#变	10	400	142.36
24961	大丰	新丰镇群乐五组（北）122#变	10	200	57.5
24962	大丰	大中镇德丰村二组255#变	10	400	92.6
24963	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	0
24964	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	77.056
24965	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	70.969
24966	大丰	西团镇赵场村一组111#变	10	160	37.712
24967	大丰	大中镇德丰村五组290#变	10	400	153.76
24968	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	31.96
24969	大丰	白驹镇沿堤村五组27#变	10	200	65.66
24970	大丰	刘庄镇东联村二组91#变	10	200	34.92
24971	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	74.8
24972	大丰	大中镇恒南村五六组134#变	10	200	117.44
24973	大丰	大桥镇东套村三组70#变	10	200	33.28
24974	大丰	白驹镇狮子口村六组151#变	10	200	57.14
24975	大丰	白驹镇窑港村一组117#变	10	200	51.52
24976	大丰	刘庄镇良好村四组20#变	10	400	195.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24977	大丰	新丰镇金西二组200#变	10	200	84.78
24978	大丰	大桥镇中业村五组22#变	10	400	224.72
24979	大丰	大中镇新团同圣村二组176#变	10	400	179.56
24980	大丰	新丰镇太兴五组133#变	10	200	71.16
24981	大丰	西团镇新中五组56#变	10	200	83.12
24982	大丰	西团镇北团七组68#变	10	200	99.64
24983	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	0
24984	大丰	西团镇龙窑七组76#变	10	200	24.12
24985	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	39.12
24986	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	88.7
24987	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	0
24988	大丰	大桥镇潘厓居委会二组109#变	10	400	152.12
24989	大丰	西团镇西灵四组71#变	10	200	71.06
24990	大丰	白驹镇马家村二组163#变	10	200	98.18
24991	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	80.2
24992	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	72.54
24993	大丰	西团镇北团村七组115#变	10	200	76.54
24994	大丰	西团镇九一四组114#变	10	160	31.392
24995	大丰	新丰镇同玉七组217#变	10	200	90.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24996	大丰	新丰镇同玉四组214#变	10	200	84
24997	大丰	大中镇德丰村264#变	10	200	29.74
24998	大丰	刘庄镇龙心村二组80#变	10	200	111.68
24999	大丰	大桥镇洋南村三组69#变	10	200	73.54
25000	大丰	大桥镇高墩村二组54#变	10	200	83.04
25001	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	0
25002	大丰	刘庄镇光荣村二组132#变	10	200	78.38
25003	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	73.66
25004	大丰	新丰镇金西七组68#变	10	160	24.288
25005	大丰	西团镇北团七组92#变	10	200	70.62
25006	大丰	裕华镇福丰村二组237#变	10	200	79.46
25007	大丰	白驹镇七里桥村六组164#变	10	200	89.64
25008	大丰	西团镇七灶河四组85#变	10	200	86.8
25009	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	16
25010	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	13.74
25011	大丰	白驹镇洋心居委会六组65#变	10	400	91.08
25012	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	78.88
25013	大丰	刘庄镇友谊村六组43#变	10	200	87.22
25014	大丰	白驹镇民窑村四组83#变	10	200	40.02

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25015	大丰	新丰镇三总村三组131#变	10	400	64.72
25016	大丰	新丰镇曙光村部274#变	10	200	19.74
25017	大丰	大桥镇中联村二组19#变	10	200	28.92
25018	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	207.28
25019	大丰	大桥镇洋南村五组86#变	10	200	52.74
25020	大丰	西团镇马港五组122#变	10	200	41.24
25021	大丰	新丰镇金西八组97#变	10	200	79.38
25022	大丰	刘庄镇胜利村三组100#变	10	200	41.84
25023	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	67.5
25024	大丰	西团镇七灶河村四组145#变	10	200	105.12
25025	大丰	新丰镇小团一组107#变	10	200	82.66
25026	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	108.959
25027	大丰	新丰镇时丰七组197#变	10	200	35.5
25028	大丰	大桥镇下灶村五组24#变	10	200	72.08
25029	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	86.62
25030	大丰	白驹镇窑港村六组78#变	10	200	16.3
25031	大丰	刘庄镇良好村一组160#变	10	200	70.06
25032	大丰	刘庄镇东联村四组179#变	10	200	46.44
25033	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	202.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25034	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	77.825
25035	大丰	裕华镇福丰村五组244#变	10	200	94
25036	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	0
25037	大丰	白驹镇唐西村一组174#变	10	200	69.84
25038	大丰	新丰镇小团一组26#变	10	200	79.74
25039	大丰	白驹镇沿堤村六组145#变	10	200	19.34
25040	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	0
25041	大丰	大桥镇中联村六组21#变	10	200	85.62
25042	大丰	刘庄镇竞赛村二组69#变	10	200	50.66
25043	大丰	新丰镇益北二组78#变	10	200	40.22
25044	大丰	白驹镇窑港村六组17#变	10	200	76.38
25045	大丰	大桥镇大东村六组100#变	10	200	79.12
25046	大丰	新丰镇仁北四组西140#变	10	200	57.44
25047	大丰	新丰镇赤旗二组195#变	10	200	50.7
25048	大丰	西团镇描花四组14#变	10	160	45.984
25049	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	58.44
25050	大丰	裕华镇福东村三组71#变	10	200	76.82
25051	大丰	大桥镇川南村八组116#变	10	400	255.12
25052	大丰	刘庄镇龙心村三组126#变	10	400	198.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25053	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	79.92
25054	大丰	白驹镇马家村五组44#变	10	200	35.04
25055	大丰	大中镇西团小农场217#变	10	200	81.98
25056	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	89.3
25057	大丰	西团镇龙窑三组71#变	10	200	65.24
25058	大丰	刘庄镇胜利村二组62#变	10	200	86.58
25059	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	185.56
25060	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	85.04
25061	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	79.92
25062	大丰	新丰镇新河中心站30#变	10	200	54.2
25063	大丰	刘庄镇民主村四组97#变	10	160	23.712
25064	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	21.12
25065	大丰	小海镇殷家坎东站64#变	10	200	46.58
25066	大丰	大中镇新团灶圩村八组114#变	10	200	16.2
25067	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	80.96
25068	大丰	白驹镇汤舍村五组94#变	10	200	52.22
25069	大丰	裕华镇福丰村六组245#变	10	200	81.7
25070	大丰	刘庄镇良好村四组178#变	10	200	34.66
25071	大丰	西团镇西灵村六组85#变	10	200	67.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25072	大丰	刘庄镇友谊村143#变	10	200	91.94
25073	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	63.88
25074	大丰	刘庄镇良好村八组103#变	10	160	74.672
25075	大丰	大桥镇三圩村四组49#变	10	200	76.8
25076	大丰	新丰镇益北村部39#变	10	400	256.72
25077	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	156.84
25078	大丰	西团镇西团四组63#变	10	200	30.62
25079	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	76.08
25080	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	36.56
25081	大丰	白驹镇唐西村一组106#变	10	200	41.3
25082	大丰	西团镇西团村四组120#变	10	200	77.5
25083	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	119.54
25084	大丰	大桥镇江东村八组30#变	10	200	57.32
25085	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	75.3
25086	大丰	西团镇九一三组116#变	10	160	56.56
25087	大丰	西团镇西团五组28#变	10	200	60.06
25088	大丰	新丰镇太兴二组154#变	10	200	52.5
25089	大丰	刘庄镇东联村六组81#变	10	200	32.54
25090	大丰	西团镇马港一组48#变	10	200	30.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25091	大丰	白驹镇洋心居委会六组114#变	10	200	45.8
25092	大丰	大桥镇三圩村村部50#变	10	200	60.3
25093	大丰	刘庄镇润民村一组51#变	10	400	205.12
25094	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	73.24
25095	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	242.16
25096	大丰	新丰镇车滩三组144#变	10	200	9.02
25097	大丰	大桥镇川南三组102#变	10	200	39.3
25098	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	111.7
25099	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	0
25100	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	0
25101	大丰	大中镇新团八灶村五组166#变	10	200	78.74
25102	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	48.92
25103	大丰	白驹镇唐西村三组146#变	10	200	50
25104	大丰	白驹镇狮子口村二组030#变	10	200	35.08
25105	大丰	大桥镇洋南二组81#变	10	200	68.34
25106	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	61.12
25107	大丰	染织北区342#变	10	100	58.73
25108	大丰	新丰镇同玉四组46#变	10	100	20.54
25109	大丰	大中镇新团村二组69#变	10	400	152.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25110	大丰	西团镇北团五组99#变	10	200	83.2
25111	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	100.2
25112	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	89.24
25113	大丰	大桥镇大桥村三组20#变	10	200	25.66
25114	大丰	刘庄镇润民村二组40#变	10	200	67.84
25115	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	0
25116	大丰	刘庄镇建成村二组36#变	10	200	3.16
25117	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	29.66
25118	大丰	刘庄镇友谊村六组97#变	10	200	80.78
25119	大丰	刘庄镇东方村四组29#变	10	200	22.88
25120	大丰	刘庄镇光荣村四组106#变	10	200	64.12
25121	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	80.16
25122	大丰	西团镇龙窑村四组204#变	10	200	89.46
25123	大丰	西团镇西团小街2#变	10	200	43.74
25124	大丰	白驹镇马家村二组141#变	10	200	67.16
25125	大丰	大桥镇大桥村五组65#变	10	400	176.52
25126	大丰	白驹镇唐西村五组173#变	10	100	29.61
25127	大丰	大桥镇东套村八组42#变	10	200	58.28
25128	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	78.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25129	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	0
25130	大丰	大桥镇中南三组65#变	10	400	216.28
25131	大丰	白驹镇沿堤村一组154#变	10	200	3.8
25132	大丰	大桥镇宁港村五组120#变	10	100	45.79
25133	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	55.12
25134	大丰	大中镇新团老坝村六组165#变	10	200	81.16
25135	大丰	大中镇泰丰村一组352#变	10	200	66.2
25136	大丰	大桥镇中元村三组10#变	10	200	46.84
25137	大丰	大桥镇大桥村一组139#变	10	400	165.44
25138	大丰	裕华镇福丰村五组248#变	10	200	110.08
25139	大丰	刘庄镇润民村三组105#变	10	200	103.66
25140	大丰	西团镇西灵一组40#变	10	200	52.46
25141	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	62.54
25142	大丰	白驹镇马家村六组43#变	10	400	186.76
25143	大丰	刘庄镇润民村七组50#变	10	200	39.08
25144	大丰	刘庄镇胜利村一组135#变	10	100	8.69
25145	大丰	新丰镇时新八组50#变	10	200	72.5
25146	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	59.82
25147	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	32.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25148	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	67.46
25149	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	81.16
25150	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	32.58
25151	大丰	新丰镇大达四组89#变	10	200	106
25152	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	183.4
25153	大丰	刘庄镇建成村三组114#变	10	200	98.08
25154	大丰	新丰镇韦灶二组143#变	10	200	41.34
25155	大丰	大中镇泰丰村一组232#变	10	200	60.96
25156	大丰	裕华镇福东村六组188#变	10	200	62.42
25157	大丰	新丰镇同玉五组215#变	10	200	114.84
25158	大丰	刘庄镇建成村二组155#变	10	200	82.56
25159	大丰	大中镇新团八灶村75#变	10	200	45.04
25160	大丰	新丰镇粮站东175#变	10	100	26.04
25161	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	241.6
25162	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	61.46
25163	大丰	万盈关北三组251#变	10	200	155
25164	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	0
25165	大丰	大桥镇居委会四组4#变	10	400	149.84
25166	大丰	西团镇三墩三组66#变	10	200	50.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25167	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	200	10.08
25168	大丰	新丰镇闸北四组16#变	10	160	51.632
25169	大丰	新丰镇大达五组75#变	10	200	63.7
25170	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	13.71
25171	大丰	西团镇众心村六组63#变	10	200	52.42
25172	大丰	新丰镇永成一组163#变	10	200	3.16
25173	大丰	大桥镇大东村四组105#变	10	200	27.7
25174	大丰	白驹镇团结村一组66#变	10	200	82.84
25175	大丰	西团镇龙窑村四组125#变	10	200	100.06
25176	大丰	刘庄镇龙心村一组82#变	10	200	48.62
25177	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	200	81
25178	大丰	西团镇北团村六组100#变	10	200	50.3
25179	大丰	刘庄镇民主村七组109#变	10	160	19.216
25180	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	13.96
25181	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	106.92
25182	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	0
25183	大丰	新丰镇金东五组88#变	10	200	31.52
25184	大丰	白驹镇三里树村二组56#变	10	200	48.02
25185	大丰	新丰镇群乐西站70#变	10	200	98.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25186	大丰	新丰镇永昌九组182#变	10	100	4.58
25187	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	70.58
25188	大丰	新丰镇太兴一组209#变	10	200	100.54
25189	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	0
25190	大丰	刘庄镇龙心村四组130#变	10	200	91.7
25191	大丰	西团镇七灶河村二组80#变	10	400	166.32
25192	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	53.2
25193	大丰	新丰镇新河五组203#变	10	200	103.38
25194	大丰	刘庄镇东方村四组22#变	10	200	70.78
25195	大丰	西团镇描花五组73#变	10	200	99.34
25196	大丰	大桥镇安东村六组37#变	10	100	11.17
25197	大丰	新丰镇三总村六组065#变	10	200	55.86
25198	大丰	大桥镇宁港村五组97#变	10	200	48.92
25199	大丰	大桥镇洋南村八组36#变	10	400	134.12
25200	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	105.92
25201	大丰	西团镇九一村二组34#变	10	200	68.46
25202	大丰	刘庄镇润民村六组165#变	10	200	111.74
25203	大丰	新丰镇沙港四组11#变	10	200	39.94
25204	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	71.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25205	大丰	白驹镇三里树村四组58#变	10	200	57.2
25206	大丰	西团镇西灵三组15#变	10	400	178.12
25207	大丰	刘庄镇东方村二组25#变	10	200	67.34
25208	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	87.94
25209	大丰	大桥镇中北村九组079#变	10	200	9.14
25210	大丰	新丰镇万众一组68#变	10	200	58.74
25211	大丰	西团镇北团村三组81#变	10	200	17.3
25212	大丰	新丰镇小团五组28#变	10	200	80.24
25213	大丰	刘庄镇民主村五组110#变	10	160	31.264
25214	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	129.96
25215	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	0
25216	大丰	西团镇众心村一组62#变	10	200	96.3
25217	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	0
25218	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	200	71.74
25219	大丰	益民东路329#变	10	80	37.6
25220	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	65.86
25221	大丰	刘庄镇光荣村二组62#变	10	160	55.92
25222	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	105.16
25223	大丰	白驹镇马家村一组131#变	10	100	22.39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25224	大丰	裕华镇福丰村二组345#变	10	200	105.24
25225	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	52.56
25226	大丰	大桥镇潘丁村五组25#变	10	200	33.88
25227	大丰	白驹镇三里树村一组53#变	10	100	45.08
25228	大丰	刘庄镇友谊村一组161#变	10	200	83.62
25229	大丰	西团镇北团八组21#变	10	200	20.66
25230	大丰	新丰镇三总村十组028#变	10	200	78.52
25231	大丰	大桥镇洋南村五组96#变	10	200	50.84
25232	大丰	新丰镇仁北五组174#变	10	100	36.21
25233	大丰	大桥镇安东村五组35#变	10	200	99.56
25234	大丰	刘庄镇胜利村二组144#变	10	200	37.54
25235	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	142.065
25236	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	99.08
25237	大丰	白驹镇七里桥村六组75#变	10	200	37.18
25238	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	188.6
25239	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	90.5
25240	大丰	新丰镇大团四组197#变	10	200	107.56
25241	大丰	西团镇赵场村四组168#变	10	100	6.08
25242	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25243	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	44.67
25244	大丰	刘庄镇龙心村五组127#变	10	200	27.26
25245	大丰	西团镇北团七组23#变	10	200	98.16
25246	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	0
25247	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	50.44
25248	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	88.86
25249	大丰	大中镇恒南村七组214#变	10	200	64.22
25250	大丰	新丰镇万众村五组128#变	10	200	51.24
25251	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	86.42
25252	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	125.16
25253	大丰	白驹镇汤舍村二组148#变	10	200	50.06
25254	大丰	西团镇众心村一组144#变	10	200	21.34
25255	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	0
25256	大丰	大桥镇东套六组75#变	10	200	40.62
25257	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	111.78
25258	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	23.32
25259	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	0
25260	大丰	刘庄镇民主村一组73#变	10	200	19.54
25261	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	76.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25262	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	0
25263	大丰	新丰镇三总村五组084#变	10	200	55.24
25264	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	25.66
25265	大丰	大桥镇中联三组92#变	10	200	44.46
25266	大丰	大桥镇方向村二组51#变	10	400	238.32
25267	大丰	白驹镇马家村二组147#变	10	200	56.48
25268	大丰	大中镇新团龙福村七组北站61#变	10	200	103.06
25269	大丰	白驹镇马家村一组133#变	10	200	80.84
25270	大丰	西团镇众心村二组178#变	10	200	88.66
25271	大丰	新丰镇全心十组213#变	10	200	65.54
25272	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	77.88
25273	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	0
25274	大丰	刘庄镇润民村四组93#变	10	250	104.6
25275	大丰	白驹镇洋心居委会一组86#变	10	200	73.08
25276	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	0
25277	大丰	大桥镇中业四组68#变	10	200	98.62
25278	大丰	刘庄镇润民村三组157#变	10	100	25.94
25279	大丰	白驹镇马家村七组196#变	10	200	51.16
25280	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	17.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25281	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	85.42
25282	大丰	新丰镇金西三组119#变	10	200	71.12
25283	大丰	大中镇新团龙福村四组163#变	10	200	78.56
25284	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	0
25285	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	229.52
25286	大丰	新丰镇大团一组83#变	10	160	68.992
25287	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	86.78
25288	大丰	白驹镇沿堤村七组21#变	10	200	63.92
25289	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	100.3
25290	大丰	大桥镇潘丁二组72#变	10	200	56.08
25291	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	77.56
25292	大丰	西团镇龙窑村一组99#变	10	200	44
25293	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	92.42
25294	大丰	新丰镇金西三组148#变	10	200	103.84
25295	大丰	刘庄镇东方村三组177#变	10	100	0
25296	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	93.16
25297	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	114.96
25298	大丰	新丰镇齐贤村九组194#变	10	315	101.335
25299	大丰	新丰镇曙光西站34#变	10	200	48.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25300	大丰	白驹镇马家村七组41#变	10	200	62
25301	大丰	刘庄镇民主村八组156#变	10	200	35.78
25302	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	93.54
25303	大丰	新丰镇新河五组28#变	10	200	6.42
25304	大丰	白驹镇七里桥六组146#变	10	200	14.48
25305	大丰	刘庄镇胜利村四组55#变	10	200	61.78
25306	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	0
25307	大丰	刘庄镇友谊村二组167#变	10	100	20.56
25308	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	0
25309	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	134.32
25310	大丰	南阳镇城乡五组139#变	10	200	79.16
25311	大丰	新丰镇全心村十组129#变	10	200	73.62
25312	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	78.84
25313	大丰	刘庄镇胜利村六组149#变	10	200	83.34
25314	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	20.42
25315	大丰	新丰镇金东八组82#变	10	100	30.25
25316	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	66.2
25317	大丰	新丰镇金墩小街2#变	10	200	42.16
25318	大丰	西团镇描花村五组62#变	10	200	65.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25319	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	79.84
25320	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	62.62
25321	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	70.16
25322	大丰	刘庄镇良好村六组102#变	10	160	52
25323	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	263.32
25324	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	94.66
25325	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	237.88
25326	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	82.38
25327	大丰	大桥镇中合村八组56#变	10	200	97.74
25328	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	0
25329	大丰	裕华镇福东村十组74#变	10	200	15.06
25330	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	43.7
25331	大丰	刘庄镇民主村九组111#变	10	200	47.12
25332	大丰	大桥镇洋南村五组85#变	10	200	63.96
25333	大丰	大桥镇安东村一组34#变	10	200	66.04
25334	大丰	白驹镇七里桥村六组76#变	10	160	43.328
25335	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	96.38
25336	大丰	新丰镇三总村十三组027#变	10	200	80
25337	大丰	新丰镇中闸五组54#变	10	200	65.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25338	大丰	白驹镇汤舍村四组132#变	10	100	8.94
25339	大丰	白驹镇狮子口村七组132#变	10	200	30.62
25340	大丰	刘庄镇胜利村二组7#变	10	200	80.74
25341	大丰	西团镇西灵村一组119#变	10	200	7.92
25342	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	157.52
25343	大丰	新丰镇金东十三组42#变	10	400	67.92
25344	大丰	新丰镇新河五组109#变	10	100	16.81
25345	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	71.62
25346	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	54.5
25347	大丰	裕华镇福丰村五组239#变	10	200	88.66
25348	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	35.56
25349	大丰	西团镇七灶河五组14#变	10	200	10.78
25350	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	61.7
25351	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	53.3
25352	大丰	新丰镇时新北站北100#变	10	200	7.36
25353	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	103.34
25354	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	79.84
25355	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	32.25
25356	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	79.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25357	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	94.52
25358	大丰	西团镇西团村三组88#变	10	100	12.44
25359	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	66.88
25360	大丰	西团镇众心二组57#变	10	200	85.42
25361	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	60.48
25362	大丰	新丰镇永昌三组218#变	10	200	91.96
25363	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	0
25364	大丰	裕华镇福丰村二组299#变	10	200	100.12
25365	大丰	刘庄镇润民村3组187#变	10	200	78.24
25366	大丰	刘庄镇胜利村六组6#变	10	200	99.2
25367	大丰	大中镇双喜村一组100#变	10	400	102.68
25368	大丰	刘庄镇润民村三组161#变	10	200	45.72
25369	大丰	新丰镇新河一组27#变	10	160	22.832
25370	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	200	81.52
25371	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	45.74
25372	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	105.28
25373	大丰	刘庄镇光荣村七组22#变	10	200	103.66
25374	大丰	新丰镇时丰六组37#变	10	200	52.4
25375	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	49.664

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25376	大丰	大中镇利民三四组113#变	10	400	124.6
25377	大丰	刘庄镇光荣村三组15#变	10	200	86.8
25378	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	68.12
25379	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	99.94
25380	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	88.54
25381	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	95.24
25382	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	65.16
25383	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	200.04
25384	大丰	白驹镇汤舍村六组93变	10	200	57.72
25385	大丰	刘庄镇东联村一组21#变	10	200	53.16
25386	大丰	西团镇西团四组116#变	10	200	100.74
25387	大丰	大桥镇中业村二组46#变	10	100	34.92
25388	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	59.42
25389	大丰	刘庄镇民主村一组101#变	10	200	26.2
25390	大丰	西团镇新中三组57#变	10	200	51.66
25391	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	54.384
25392	大丰	西团镇七灶河村五组192#变	10	100	34.87
25393	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	54.58
25394	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	59.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25395	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	12.08
25396	大丰	新丰镇永跃三组65#变	10	200	91.66
25397	大丰	刘庄镇光荣村六组26#变	10	200	42.56
25398	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	0
25399	大丰	裕华镇福丰村南匡69#变	10	200	75.8
25400	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	79.74
25401	大丰	大中镇恒南村一组204#变	10	200	77.06
25402	大丰	西团镇西灵四组45#变	10	200	19.04
25403	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	89.58
25404	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	205
25405	大丰	新丰镇全心六组27#变	10	160	46.832
25406	大丰	白驹镇窑港村二组60#变	10	200	53.5
25407	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	94.4
25408	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	0
25409	大丰	西团镇赵场五组24#变	10	200	115.48
25410	大丰	新丰镇太兴村四组125#变	10	200	95.74
25411	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	222.16
25412	大丰	西团镇黄埔五组183#变	10	200	93.84
25413	大丰	新丰镇全心六组237#变	10	200	50.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25414	大丰	大桥镇东套村十一组44#变	10	100	27.83
25415	大丰	大桥镇江东一组86#变	10	200	63.42
25416	大丰	西团镇黄埔五组181#变	10	200	47.66
25417	大丰	刘庄镇新桥村一组122#变	10	200	29.86
25418	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	0
25419	大丰	刘庄镇润民村八组130#变	10	200	83.74
25420	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	169.44
25421	大丰	西团镇龙窑四组149#变	10	200	79.24
25422	大丰	西团镇北团五组70#变	10	200	123.3
25423	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	41.2
25424	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	0
25425	大丰	刘庄镇友谊村一组36#变	10	200	62.2
25426	大丰	白驹镇窑港村二组18#变	10	200	34.92
25427	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	88.66
25428	大丰	大中镇新团老坝村二组85#变	10	200	27.7
25429	大丰	新丰镇三总村五组085#变	10	200	43.58
25430	大丰	刘庄镇龙心村二组81#变	10	200	73.58
25431	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	95.5
25432	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	58.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25433	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	0
25434	大丰	新丰镇永成四组156#变	10	200	97.8
25435	大丰	大桥镇大东村一组58#变	10	400	218.12
25436	大丰	西团镇西灵三组117#变	10	200	85.04
25437	大丰	新丰镇太兴一组22#变	10	200	66.42
25438	大丰	大桥镇塔东村三组28#变	10	100	28.52
25439	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	0
25440	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	36.62
25441	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	315	197.725
25442	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	0
25443	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	184.08
25444	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	200	71.24
25445	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	33.152
25446	大丰	白驹镇马家村一组91#变	10	200	76.38
25447	大丰	刘庄镇胜利村二组145#变	10	200	73.82
25448	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	96.2
25449	大丰	刘庄镇光荣村三组16#变	10	200	68.7
25450	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	75.62
25451	大丰	刘庄镇光荣村五组29#变	10	200	56.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25452	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	80.56
25453	大丰	新丰镇太兴一组25#变	10	200	82.72
25454	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	0
25455	大丰	新丰镇三总村十三组160#变	10	200	85.04
25456	大丰	大中镇新团龙福村六组194#变	10	200	79.76
25457	大丰	西团镇北团八组24#变	10	200	94
25458	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	76.46
25459	大丰	西团镇马港村五组110#变	10	200	61.66
25460	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	61.62
25461	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	75.46
25462	大丰	新丰镇永昌八组202#变	10	200	24
25463	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	77.04
25464	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	0
25465	大丰	西团镇七灶河村二组81#变	10	100	1.79
25466	大丰	刘庄镇龙心村四组87#变	10	400	223.08
25467	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	0
25468	大丰	刘庄镇光荣村二组104#变	10	200	89.24
25469	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	36.62
25470	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25471	大丰	新丰镇时丰四组北158#变	10	200	47.62
25472	大丰	西团镇赵场一组21#变	10	200	81.58
25473	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	83.22
25474	大丰	西团镇北团村二组126#变	10	200	51.72
25475	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	200	65.04
25476	大丰	西团镇新中村二组16#变	10	200	67.54
25477	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	67.3
25478	大丰	西团镇北团五组46#变	10	200	64.84
25479	大丰	大中镇恒南村二组213#变	10	200	65.08
25480	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	84.38
25481	大丰	刘庄镇新桥村四组109#变	10	200	53.58
25482	大丰	刘庄镇新桥村五组98#变	10	200	81.82
25483	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	259.24
25484	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	63.96
25485	大丰	大中镇德丰村一组193#变	10	400	84.08
25486	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	48.84
25487	大丰	刘庄镇新桥村四组108#变	10	200	34.12
25488	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	0
25489	大丰	新丰镇益北四组西124#变	10	200	89.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25490	大丰	大中镇新团龙福村七组南192#变	10	200	54.84
25491	大丰	大桥镇东套村一组38#变	10	200	28.34
25492	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	52.08
25493	大丰	新丰镇永跃七组190#变	10	315	165.249
25494	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	243.68
25495	大丰	刘庄镇建成村五组141#变	10	200	96.88
25496	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	0
25497	大丰	新丰镇金西三组南14#变	10	200	20.98
25498	大丰	白驹镇汤舍村六组96#变	10	200	87.7
25499	大丰	新丰镇金东十二组38#变	10	200	15.16
25500	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	0
25501	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	25.46
25502	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	0
25503	大丰	大中镇双喜村三组192#变	10	200	30.66
25504	大丰	白驹镇窑港村二组162#变	10	200	83.62
25505	大丰	新丰镇金西八组185#变	10	200	79.54
25506	大丰	白驹镇汤舍村五组95#变	10	200	73.08
25507	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	315	185.881
25508	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	11.75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25509	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	130.16
25510	大丰	新丰镇群乐五组北188#变	10	200	70.08
25511	大丰	白驹镇东窑村四组126#变	10	160	73.664
25512	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	100.22
25513	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	15.7
25514	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	26.74
25515	大丰	大桥镇潘丁村四组67#变	10	200	28.36
25516	大丰	刘庄镇光荣村一组116#变	10	100	17.22
25517	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	224.36
25518	大丰	刘庄镇东联村三组83#变	10	160	45.92
25519	大丰	大桥镇中业四组84#变	10	200	95.72
25520	大丰	大桥镇港北村三组25#变	10	200	69.94
25521	大丰	新丰镇万众二组105#变	10	200	75.08
25522	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	0
25523	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	0
25524	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	32.08
25525	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	0
25526	大丰	大桥镇洋南二组122#变	10	400	221.12
25527	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	257.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25528	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	0
25529	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	0
25530	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	49.5
25531	大丰	大桥镇川南二组103#变	10	200	77.12
25532	大丰	白驹镇东窑村二组36#变	10	200	40.74
25533	大丰	刘庄镇建成村二组37#变	10	200	85.96
25534	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	24.28
25535	大丰	新丰镇永成二组191#变	10	200	57
25536	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	49.72
25537	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	101.8
25538	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	0
25539	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	197.48
25540	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	51.16
25541	大丰	西团镇描花四组60#变	10	400	225.96
25542	大丰	白驹镇马家村六组42#变	10	200	54.34
25543	大丰	新丰镇万众一组71#变	10	200	18.16
25544	大丰	大桥镇中南六组85#变	10	200	90.06
25545	大丰	大桥镇中北村四组41#变	10	200	52.66
25546	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	75.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25547	大丰	新丰镇时新预制场19#变	10	160	41.28
25548	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	62.16
25549	大丰	新丰镇同玉一组181#变	10	100	32.87
25550	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	62.96
25551	大丰	新丰镇同玉三组45#变	10	200	91.42
25552	大丰	西团镇北团五组47#变	10	200	38.54
25553	大丰	大桥镇中业村四组23#变	10	200	47.92
25554	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	35.08
25555	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	71.78
25556	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	30.3
25557	大丰	西团镇西团四组19#变	10	200	60.34
25558	大丰	大桥镇下灶村五组119#变	10	100	3.35
25559	大丰	西团镇九一南站29#变	10	200	13.42
25560	大丰	大桥镇中北三组10#变	10	200	38.5
25561	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	18.8
25562	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	210.52
25563	大丰	裕华镇福东村六组160#变	10	200	32.92
25564	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	79.4
25565	大丰	西团镇七灶河村132#变	10	200	95.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25566	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	32.58
25567	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	80.34
25568	大丰	大桥镇三圩村三组64#变	10	200	50.86
25569	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	315	170.163
25570	大丰	新丰镇永跃三组135#变	10	200	52.08
25571	大丰	新丰镇时丰六组86#变	10	200	80.2
25572	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	69
25573	大丰	裕华镇福丰村四组255#变	10	200	81.38
25574	大丰	新丰镇时丰水塔34#变	10	100	0.26
25575	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	115
25576	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	59.38
25577	大丰	新丰镇仁北一组26#变	10	200	80.54
25578	大丰	刘庄镇民主村四组68#变	10	200	75.38
25579	大丰	大中镇恒南村一三组133#变	10	200	25.72
25580	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	237.8
25581	大丰	新丰镇仁北三组23#变	10	100	46.33
25582	大丰	新丰镇永跃七组149#变	10	315	185.188
25583	大丰	新丰镇仁北五组104#变	10	200	83.18
25584	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	74.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25585	大丰	新丰镇车滩六组78#变	10	200	48.8
25586	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	47.24
25587	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	99.46
25588	大丰	新丰镇赤旗八组39#变	10	200	42.54
25589	大丰	刘庄镇胜利村三组88#变	10	200	62.8
25590	大丰	大中镇新团同圣村一组90#变	10	200	43.62
25591	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	81.94
25592	大丰	新丰镇大团村三组120#变	10	200	58.66
25593	大丰	新丰镇中闸七组55#变	10	200	47.88
25594	大丰	新丰镇闸北一组167#变	10	200	99.46
25595	大丰	西团镇新中三组58#变	10	200	43.2
25596	大丰	西团镇龙窑七组128#变	10	200	59.56
25597	大丰	刘庄镇建成村三组33#变	10	200	15.46
25598	大丰	裕华镇福东村132#变	10	200	21.96
25599	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	0
25600	大丰	新丰镇三总村七组206#变	10	200	60.42
25601	大丰	新丰镇小团三组108#变	10	200	98.3
25602	大丰	新丰镇车滩八组220#变	10	100	20.28
25603	大丰	草堰镇沙洼七组39#变	10	160	6.224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25604	大丰	大桥镇中业村三组98#变	10	100	1
25605	大丰	白驹镇汤舍村一组35#变	10	200	79.44
25606	大丰	西团镇新中四组74#变	10	200	49.42
25607	大丰	新丰镇时新八组162#变	10	200	50.38
25608	大丰	刘庄镇润民村六组52#变	10	200	75.88
25609	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	51.16
25610	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	65.04
25611	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	81.38
25612	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	97.28
25613	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	208.08
25614	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	0
25615	大丰	大桥镇中联二组82#变	10	200	87.78
25616	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	0
25617	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	0
25618	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	59.88
25619	大丰	刘庄镇润民村二组96#变	10	400	139.24
25620	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	22.51
25621	大丰	裕华镇福丰村二组47#变	10	160	42.88
25622	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	81.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25623	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	33.62
25624	大丰	刘庄镇光荣村七组30#变	10	200	42.2
25625	大丰	大桥镇港北村二组56#变	10	200	48.2
25626	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	3.62
25627	大丰	草堰镇沙洼八组41#变	10	200	6.224
25628	大丰	刘庄镇良好村九组42#变	10	200	65.04
25629	大丰	大桥镇中北七组77#变	10	200	88.3
25630	大丰	大桥镇大东五组73#变	10	160	17.312
25631	大丰	刘庄镇民主村七组170#变	10	200	67.96
25632	大丰	刘庄镇新桥村七组18#变	10	200	41.66
25633	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	99.96
25634	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	40.88
25635	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	20.34
25636	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	55.54
25637	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	59.74
25638	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	54.384
25639	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	78.96
25640	大丰	西团镇七灶河村一组107#变	10	200	98.74
25641	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	214.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25642	大丰	新丰镇永昌六组56#变	10	200	1.5
25643	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	53.5
25644	大丰	新丰镇永跃一组63#变	10	200	2.58
25645	大丰	白驹镇东窑村四组127#变	10	200	63.88
25646	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	85.08
25647	大丰	刘庄镇友谊村二组38#变	10	200	49.54
25648	大丰	大桥镇川南村六组46#变	10	200	62.16
25649	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	50.66
25650	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	107.3
25651	大丰	白驹镇窑港村五组80#变	10	200	64.02
25652	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	234.24
25653	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	0
25654	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	27.96
25655	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	0
25656	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	88.92
25657	大丰	大桥镇塔东三组74#变	10	200	92.34
25658	大丰	西团镇七灶河村一组90#变	10	200	76.92
25659	大丰	刘庄镇龙心村四组86#变	10	160	53.712
25660	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25661	大丰	大桥镇联丰村三组144#变	10	200	71.28
25662	大丰	新丰镇大团四组84#变	10	200	38.42
25663	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	86.88
25664	大丰	刘庄镇友谊村六组42#变	10	200	73.02
25665	大丰	新丰镇车滩二组104#变	10	200	63.5
25666	大丰	新丰镇永跃六组66#变	10	200	99
25667	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	68.66
25668	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	112.8
25669	大丰	新丰镇仁中三组92#变	10	160	52.032
25670	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	69
25671	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	0
25672	大丰	白驹镇汤舍村一组33#变	10	200	31.42
25673	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	97.2
25674	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	197.24
25675	大丰	大中镇新团龙福村六组74#变	10	200	10.38
25676	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	63
25677	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	0
25678	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	26.8
25679	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	44.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25680	大丰	新丰镇农机站1#变	10	250	28.45
25681	大丰	新丰镇三总村六组064#变	10	200	45.3
25682	大丰	西团镇龙窑四组150#变	10	100	25.62
25683	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	0
25684	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	0
25685	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	0
25686	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	0
25687	大丰	新丰镇时新北站179#变	10	200	102.7
25688	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	79.12
25689	大丰	大桥镇大桥村四组14#变	10	200	35.8
25690	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	71.8
25691	大丰	大桥镇大桥村十组140#变	10	200	84.34
25692	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	85.76
25693	大丰	大桥镇联丰村五组131#变	10	200	88.52
25694	大丰	大桥镇江东四组71#变	10	200	44.84
25695	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	22.08
25696	大丰	大桥镇大桥村九组19#变	10	200	29.06
25697	大丰	西团镇龙窑三组78#变	10	200	49.84
25698	大丰	新丰镇大达一组73#变	10	200	91.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25699	大丰	大桥镇中元村三组91#变	10	200	65.36
25700	大丰	裕华镇福丰村五组125#变	10	200	76.28
25701	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	0.84
25702	大丰	大中镇新民村一组19#变	10	200	42.42
25703	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	39.3
25704	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	84.62
25705	大丰	新丰镇群乐东组73#变	10	400	45.12
25706	大丰	大桥镇中合村三组16#变	10	200	39.8
25707	大丰	新丰镇曙光北组221#变	10	200	45.06
25708	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	241
25709	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	40.6
25710	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	0
25711	大丰	新丰镇益北东南140#变	10	100	13.94
25712	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	89.18
25713	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	48.96
25714	大丰	刘庄镇民主村九组95#变	10	200	60.66
25715	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	91.66
25716	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	102.3
25717	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	44.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25718	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	48.34
25719	大丰	新丰镇齐贤村三组151#变	10	200	74.92
25720	大丰	新丰镇赤旗二组183变	10	100	7.46
25721	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	113.28
25722	大丰	刘庄镇良好村五组47#变	10	200	52.92
25723	大丰	大桥镇东套村五组59#变	10	200	103.08
25724	大丰	白驹镇唐西村五组102#变	10	200	57
25725	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	48.94
25726	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	47.62
25727	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	33.88
25728	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	78.72
25729	大丰	新丰镇赤旗十组206#变	10	200	91.28
25730	大丰	大桥镇川南村八组47#变	10	200	75.62
25731	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	9.19
25732	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	53.3
25733	大丰	大桥镇下灶村三组23#变	10	400	225.76
25734	大丰	大桥镇三圩村一组61#变	10	200	51.58
25735	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	80.66
25736	大丰	新丰镇时丰三组33#变	10	200	92.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25737	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	74.42
25738	大丰	大桥镇中元村五组9#变	10	400	190.68
25739	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	76.34
25740	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	147.735
25741	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	0.06
25742	大丰	大中镇双喜村210#变	10	400	133.68
25743	大丰	大桥镇高墩村八组75#变	10	400	162.48
25744	大丰	刘庄镇民主村四组163#变	10	200	67.34
25745	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	0
25746	大丰	大桥镇大桥村六组18#变	10	200	68.94
25747	大丰	大桥镇高墩村四组57#变	10	400	156.12
25748	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	54.62
25749	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	0
25750	大丰	大桥镇洋南村三组33#变	10	315	154.759
25751	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	209.32
25752	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	156.114
25753	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	79.14
25754	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	61.74
25755	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	92.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25756	大丰	大桥镇潘厍居委会一组4#变	10	200	32.7
25757	大丰	新丰镇太兴二组20#变	10	200	68.08
25758	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	0
25759	大丰	西团镇西灵二组135#变	10	200	113.38
25760	大丰	西团镇西灵村六组95#变	10	200	41.72
25761	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	114.88
25762	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	57.06
25763	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	59.44
25764	大丰	新丰镇富强街7#变	10	200	31.44
25765	大丰	大中镇恒丰村一三组25#变	10	400	132.56
25766	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	56.64
25767	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	106.62
25768	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	246.48
25769	大丰	新丰镇仁北四组143#变	10	200	114.88
25770	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	95.06
25771	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	75.94
25772	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	64.24
25773	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	38.34
25774	大丰	大桥镇双丰村三组133#变	10	400	206.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25775	大丰	大中镇恒北村三组179#变	10	200	115.96
25776	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	0
25777	大丰	大中镇新团龙福村九、十组56#变	10	400	177.72
25778	大丰	阜丰十一组266#变	10	400	32.6
25779	大丰	阜丰十组180#变	10	400	251.68
25780	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	22.33
25781	大丰	同德别墅332#变	10	400	140.92
25782	大丰	悦隽名邸16#主变	10	630	274.176
25783	大丰	珺和府8#主变	10	800	530.16
25784	大丰	珺和府6#主变	10	800	557.36
25785	大丰	云樾春秋1#主变	10	800	485.84
25786	大丰	云樾春秋3#主变	10	800	555.36
25787	大丰	云樾春秋5#变	10	800	465.36
25788	大丰	悦隽名邸6#主变	10	630	423.171
25789	大丰	悦隽名邸4#主变	10	800	401.68
25790	大丰	悦隽名邸2#主变	10	800	510
25791	大丰	云樾春秋11#变	10	800	517.52
25792	大丰	悦隽名邸8#主变	10	630	436.086
25793	大丰	云樾春秋7#变	10	800	506.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25794	大丰	悦隼名邸10#主变	10	800	411.84
25795	大丰	悦隼名邸14#主变	10	630	248.157
25796	大丰	悦隼名邸12#主变	10	800	420.96
25797	大丰	云樾春秋9#变	10	800	502.48
25798	大丰	珺和府2#主变	10	800	570.8
25799	大丰	珺和府4#主变	10	800	551.36
25800	大丰	大桥镇高墩村三组南76#变	10	200	61.6
25801	大丰	大桥镇三圩村一组51#变	10	400	25.68
25802	大丰	大桥镇联丰村三组130#变	10	200	10.46
25803	大丰	大桥镇联丰村一组138#变	10	400	97.96
25804	大丰	景尚名城6#主变	10	800	592.32
25805	大丰	景尚名城12#主变	10	800	279.68
25806	大丰	桃李丰华3#变	10	800	493.36
25807	大丰	桃李丰华7#变	10	800	501.84
25808	大丰	景尚名城4#主变	10	800	458.16
25809	大丰	景尚名城10#主变	10	800	383.52
25810	大丰	景尚名城2#主变	10	800	511.68
25811	大丰	景尚名城8#主变	10	800	544
25812	大丰	桃李丰华5#变	10	800	507.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25813	大丰	桃李丰华1#变	10	800	438.72
25814	大丰	云尚台1#主变	10	800	506.32
25815	大丰	云尚台9#主变	10	800	540.48
25816	大丰	云尚台7#主变	10	800	532.64
25817	大丰	云尚台5#主变	10	800	471.28
25818	大丰	云尚台3#主变	10	800	403.2
25819	大丰	同福北区2#变	10	800	594.8
25820	大丰	同福东区2#主变	10	400	228.32
25821	大丰	大中恒北二期1#变压器	10	400	254.76
25822	大丰	大中原乡温泉302#变	10	630	454.797
25823	大丰	大中原乡温泉301#变	10	630	448.749
25824	大丰	大中镇恒南村八组215#变	10	200	110.44
25825	大丰	大中镇恒南村三组110#变	10	400	250.4
25826	大丰	大中恒北村二期2#变	10	400	221.32
25827	大丰	大中恒北村二期3#箱变.	10	400	262
25828	大丰	大中恒北村二期4#箱变	10	400	218.48
25829	大丰	大中恒北六组67#变	10	630	392.868
25830	大丰	大桥镇方向村二组53#变	10	200	81.5
25831	大丰	大桥镇中业一组76#变	10	100	26.81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25832	大丰	大桥镇中业一组88#变	10	200	79.08
25833	大丰	大桥镇方向村一组103#变	10	400	208.96
25834	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	71.74
25835	大丰	益民新村233#变	10	630	210.42
25836	大丰	益民新村231#变	10	630	375.795
25837	大丰	益民新村234#变	10	630	240.093
25838	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	135.56
25839	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	128.26
25840	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	136.74
25841	大丰	益民新村232#变	10	630	282.681
25842	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	160.48
25843	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	118.2
25844	大丰	晨熙府15#主变	10	630	334.719
25845	大丰	吾悦华府8#主变	10	800	367.76
25846	大丰	玖玺名邸7#主变	10	800	510.16
25847	大丰	吾悦华府19#主变	10	800	440.96
25848	大丰	吾悦华府17#主变	10	800	298
25849	大丰	吾悦华府15#主变	10	800	328.48
25850	大丰	吾悦华府11#主变	10	800	421.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25851	大丰	晨熙府5#主变	10	630	353.808
25852	大丰	晨熙府7#主变	10	630	372.141
25853	大丰	吾悦华府13#主变	10	800	353.36
25854	大丰	玖玺名邸1#主变	10	800	435.2
25855	大丰	玖玺名邸3#主变	10	800	492.8
25856	大丰	雍锦府4#主变	10	800	440
25857	大丰	中昂府1#开闭所3#变	10	800	387.84
25858	大丰	中昂府2#配电室1#变	10	800	367.84
25859	大丰	玖玺名邸13#主变	10	800	485.52
25860	大丰	雍锦府2#主变	10	800	511.04
25861	大丰	雍锦府6#主变	10	800	457.28
25862	大丰	雍锦府10#主变	10	800	480.64
25863	大丰	吾悦华府2#主变	10	800	325.52
25864	大丰	中昂府1#开闭所1#变	10	800	445.2
25865	大丰	中昂府2#配电室3#变	10	800	409.84
25866	大丰	中昂府3#配电室1#变	10	800	412
25867	大丰	晨熙府3#主变	10	800	470
25868	大丰	吾悦华府10#主变	10	800	415.44
25869	大丰	晨熙府1#主变	10	800	487.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25870	大丰	玖玺名邸5#主变	10	800	515.52
25871	大丰	吾悦华府6#主变	10	800	299.04
25872	大丰	晨熙府9#主变	10	800	429.2
25873	大丰	玖玺名邸9#主变	10	800	505.84
25874	大丰	晨熙府11#主变	10	800	450
25875	大丰	玖玺名邸11#主变	10	800	453.84
25876	大丰	晨熙府13#主变	10	630	406.098
25877	大丰	雍锦府12#主变	10	800	359.76
25878	大丰	玖玺名邸15#主变	10	800	380.32
25879	大丰	中昂府3#配电室3#变	10	800	405.36
25880	大丰	吾悦华府4#主变	10	800	426.8
25881	大丰	雍锦府14#主变	10	800	475.2
25882	大丰	雍锦府8#主变	10	800	477.92
25883	大丰	香汇长龙5#主变	10	800	567.36
25884	大丰	香汇长龙1#主变	10	800	549.2
25885	大丰	香汇长龙3#主变	10	800	548
25886	大丰	香汇长龙9#主变	10	800	579.84
25887	大丰	香汇长龙7#主变	10	800	612
25888	大丰	香汇长龙11#主变	10	800	618.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25889	大丰	湖畔玲珑府13#变压器	10	800	640
25890	大丰	湖畔玲珑府9#变压器	10	800	551.84
25891	大丰	湖畔玲珑府7#变压器	10	800	523.76
25892	大丰	湖畔玲珑府1#变压器	10	800	533.36
25893	大丰	湖畔玲珑府3#变压器	10	800	489.2
25894	大丰	湖畔玲珑府5#变压器	10	800	428.72
25895	大丰	湖畔玲珑府11#变压器	10	800	444.48
25896	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	94.66
25897	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	15.15
25898	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	26.67
25899	大丰	香溪水岸5#变	10	800	558
25900	大丰	香溪水岸7#变	10	800	550.32
25901	大丰	大中新团灶圩小区16#变	10	1000	482.7
25902	大丰	香溪水岸1#变	10	800	544.96
25903	大丰	大中人才公寓1#主变	10	630	372.897
25904	大丰	大中镇新团灶圩村七组101#变	10	200	146.36
25905	大丰	香溪水岸3#变	10	800	546.48
25906	大丰	大中镇龙福五组140#变	10	200	81.74
25907	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	65.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25908	大丰	大中镇新团建设一组160#变	10	200	100.04
25909	大丰	大中镇新团建设村三组159#变	10	200	106.3
25910	大丰	大中镇新团龙福六组60#变	10	400	237.12
25911	大丰	大中镇新团建设三.五九组121#变	10	200	20.34
25912	大丰	大中镇新团同圣村十组95#变	10	200	41.52
25913	大丰	大中镇新团建设村一组195#变	10	200	89.14
25914	大丰	香格里拉花园9#主变	10	800	529.2
25915	大丰	直立香榭丽2#配电室3#主变	10	800	369.2
25916	大丰	莱茵城1#变	10	1000	586.3
25917	大丰	莱茵城3#变	10	1000	458.3
25918	大丰	莱茵城11#主变	10	1000	529.8
25919	大丰	莱茵城9#主变	10	1000	450.2
25920	大丰	直立香榭丽15#主变	10	800	460.64
25921	大丰	香格里拉花园11#主变	10	800	451.2
25922	大丰	直立香榭丽13#主变	10	800	500
25923	大丰	直立香榭丽9#主变	10	800	402.64
25924	大丰	直立香榭丽5#主变	10	800	446.32
25925	大丰	直立香榭丽7#主变	10	800	436.16
25926	大丰	直立香榭丽11#主变	10	800	494.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25927	大丰	润富花园19#主变	10	800	578.96
25928	大丰	东方汇贤居3#配电室5#变	10	800	451.84
25929	大丰	东方汇贤居7#主变	10	800	400
25930	大丰	莱茵城7#变	10	800	426.16
25931	大丰	直立香榭丽1#配电室1#主变	10	800	429.92
25932	大丰	香格里拉5#主变	10	1000	401.2
25933	大丰	莱茵城5#变	10	800	434.96
25934	大丰	香格里拉7#主变	10	1000	622.1
25935	大丰	宝达香格里拉花园小区1#变	10	1000	582.8
25936	大丰	润富花园21#主变	10	800	614.32
25937	大丰	润富花园27#主变	10	800	579.2
25938	大丰	宝达香格里拉花园小区3#变	10	1000	494.2
25939	大丰	东方汇贤居1#配电室1#主变	10	800	475.84
25940	大丰	润富花园29#主变	10	800	533.2
25941	大丰	润富花园17#主变	10	800	603.84
25942	大丰	香格里拉花园17#变	10	800	454.32
25943	大丰	润富花园25#主变	10	800	609.36
25944	大丰	香格里拉花园13#变	10	800	441.68
25945	大丰	东方汇贤居2#配电室3#主变	10	800	395.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25946	大丰	润富花园23#主变	10	800	605.36
25947	大丰	香格里拉花园15#变	10	800	536.8
25948	大丰	润富花园32#主变	10	800	609.52
25949	大丰	润富花园34#主变	10	800	625.84
25950	大丰	珑悦府11#主变（363#台片）	10	630	443.835
25951	大丰	珑悦府7#主变（359#台片）	10	630	400.869
25952	大丰	郁金香花园5#主变（295#台变）	10	800	476.08
25953	大丰	郁金香花园7#主变（297#台变）	10	800	383.52
25954	大丰	郁金香花园10#主变（350#变）	10	800	410.32
25955	大丰	郁金香花园3#主变（293#变）	10	800	537.68
25956	大丰	珑悦府1#主变（353#台片）	10	630	215.46
25957	大丰	郁金香花园12#主变（352#变）	10	800	555.84
25958	大丰	珑悦府9#主变（361#台片）	10	630	438.165
25959	大丰	郁金香花园1#主变（291#变）	10	800	479.36
25960	大丰	花海名邸377#变（3#主变）	10	800	578.8
25961	大丰	珑悦府3#主变（355#台片）	10	630	336.798
25962	大丰	珑悦府5#主变（357#台片）	10	630	384.867
25963	大丰	花海名邸375#变（1#主变）	10	800	603.36
25964	大丰	吾悦华府29#主变	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25965	大丰	吾悦华府25#主变	10	800	428.96
25966	大丰	吾悦华府27#主变	10	800	448.32
25967	大丰	吾悦华府21#主变	10	800	462.64
25968	大丰	吾悦华府23#主变	10	800	479.36
25969	大丰	大中新团风电产业园3#变	10	1000	612.3
25970	大丰	大中新团灶圩小区14#变	10	630	319.41
25971	大丰	大中新团灶圩小区10号箱变	10	500	198.2
25972	大丰	大中新团灶圩小区5#变	10	500	212.2
25973	大丰	大中新团灶圩小区4#变	10	500	227.8
25974	大丰	大中新团灶圩小区9号箱变	10	500	219.2
25975	大丰	大中新团灶圩小区8号箱变	10	630	289.989
25976	大丰	大中镇灶圩电站125#变	10	200	52.66
25977	大丰	大中新团灶圩小区3#变	10	500	219.65
25978	大丰	大中镇新团灶圩村十二组117#变	10	200	122.66
25979	大丰	大中新团灶圩小区12#变	10	630	314.685
25980	大丰	大中新团灶圩小区2#变	10	630	246.519
25981	大丰	大中新团灶圩小区6#变	10	630	226.674
25982	大丰	大中新团灶圩小区15#变	10	1000	603.1
25983	大丰	大中镇新团灶圩村五组197#变	10	200	28.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25984	大丰	大中新团风电产业园4#变	10	1000	592.5
25985	大丰	大中新团风电产业园2#变	10	1000	607.5
25986	大丰	大中新团灶圩小区1#变	10	630	158.886
25987	大丰	大中新团灶圩小区7#变	10	630	287.847
25988	大丰	大中人才公寓2#主变	10	630	345.807
25989	大丰	大中新团风电产业园1#变	10	1000	573.5
25990	大丰	大中新团灶圩小区11号箱变	10	500	214.85
25991	大丰	大中新团灶圩小区13#变	10	630	335.664
25992	大丰	大中灶圩小区17#变	10	630	421.533
25993	大丰	川闸线大桥村康居5#箱变	10	630	220.563
25994	大丰	川闸线大桥村康居6#箱变	10	630	308.637
25995	大丰	大桥镇大桥村八组康居140#变	10	630	389.781
25996	大丰	大桥镇川南九组84#变	10	200	67.3
25997	大丰	大桥镇川南村三组44#变	10	200	93.12
25998	大丰	大桥镇川南三组48#变	10	200	103.2
25999	大丰	大桥康居4#变	10	630	335.475
26000	大丰	大桥镇川南五组80#变	10	200	6.64
26001	大丰	大中丰和名都6#变	10	800	429.2
26002	大丰	天居16#变压器	10	800	498.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26003	大丰	大中上尚城7#变	10	800	474.32
26004	大丰	大中城南家园5#变	10	1000	586.9
26005	大丰	大中镇泰西村189#变	10	315	19.625
26006	大丰	大中上尚城1#配电房3#变	10	800	388.8
26007	大丰	天居14#变压器	10	800	504.8
26008	大丰	天居10#变压器	10	800	526.8
26009	大丰	大中上尚城5#变	10	800	320.96
26010	大丰	大中上尚城1#配电房1#变	10	800	326.64
26011	大丰	大中丰和名都4#变	10	800	342.16
26012	大丰	大中丰和名都2#变	10	800	422.16
26013	大丰	大中丰和名都8#变	10	800	414.8
26014	大丰	大中城南家园1#变	10	800	391.36
26015	大丰	大中镇天居351#变	10	400	138.08
26016	大丰	大中泰西公寓1#变	10	800	443.84
26017	大丰	大中城南家园3#变	10	1000	591
26018	大丰	天居12#变压器	10	800	510.8
26019	大丰	大中镇工业园区123#变	10	200	114.16
26020	大丰	大中镇同德村二组15#变	10	400	187.16
26021	大丰	大中德丰村安置小区280#变	10	250	134.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26022	大丰	大中德惠花园3#主变	10	1000	625.7
26023	大丰	大中镇德西村电站111#变	10	200	140.9
26024	大丰	桃李丰华2#变	10	800	402.48
26025	大丰	大中德惠花园7#主变	10	800	463.12
26026	大丰	大中镇同德村三组2#变	10	400	127.08
26027	大丰	桃李丰华6#变	10	800	470.32
26028	大丰	大中镇同德安置小区300#变	10	400	188.4
26029	大丰	桃李丰华4#变	10	800	544.8
26030	大丰	大中德惠花园5#主变	10	1000	648.2
26031	大丰	大中镇同德村三组16#变	10	400	176.08
26032	大丰	大中德惠花园1#箱变	10	630	363.006
26033	大丰	大中德惠花园2#箱变	10	630	366.345
26034	大丰	大中镇德丰村小区196#变	10	200	79.34
26035	大丰	桃李丰华8#变	10	800	395.52
26036	大丰	大中名校嘉苑配电室2#主变	10	800	350.32
26037	大丰	大中镇德西村四组162#变	10	200	125.78
26038	大丰	龙桥东郡商业楼5#变	10	630	297.864
26039	大丰	龙桥东郡1#变	10	630	329.427
26040	大丰	大桥镇大桥居委会二组114#变	10	315	68.449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26041	大丰	大桥镇南洋人家小区109#变	10	400	89.12
26042	大丰	龙桥东郡2#变	10	630	367.416
26043	大丰	大桥镇大桥村七组康居141#变	10	630	331.191
26044	大丰	龙桥东郡4#变	10	630	261.009
26045	大丰	水韵桥院2#主变	10	800	552.24
26046	大丰	大桥镇居委会二组2#变	10	400	75.36
26047	大丰	大桥镇居委会三组3#变	10	400	110.56
26048	大丰	大桥康居3#	10	630	341.145
26049	大丰	大桥镇居委会六组62#变	10	200	95.08
26050	大丰	大桥镇洋南十组12#变	10	400	139.68
26051	大丰	大桥镇大桥居委会五组143#变	10	400	181
26052	大丰	大桥镇居委会八组132#变	10	400	236.16
26053	大丰	玉蝶苑1#变压器	10	1000	480.7
26054	大丰	银碟苑7#变	10	800	402.32
26055	大丰	玉蝶苑5#变压器	10	500	247.5
26056	大丰	玉蝶苑2#变压器	10	1000	585.8
26057	大丰	银碟苑9#变	10	800	626.96
26058	大丰	玉蝶苑4#变压器	10	1000	605.2
26059	大丰	大桥镇宁港村37#变	10	200	76.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26060	大丰	大桥镇宁港村七组94#变	10	200	83.12
26061	大丰	大桥镇中北九组129#变	10	200	126.66
26062	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	26.08
26063	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	171.44
26064	大丰	雍锦府13#主变	10	800	0
26065	大丰	晨熙府8#主变	10	630	0
26066	大丰	丰锦府2#主变	10	800	0
26067	大丰	雍锦府11#主变	10	800	0
26068	大丰	雍锦府9#主变	10	800	0
26069	大丰	晨熙府12#主变	10	800	0
26070	大丰	雍锦府1#主变	10	800	0
26071	大丰	晨熙府10#主变	10	800	0
26072	大丰	晨熙府14#主变	10	630	0
26073	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	0
26074	大丰	晨熙府4#主变	10	800	0
26075	大丰	丰锦府4#主变	10	800	0
26076	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	0
26077	大丰	晨熙府2#主变	10	800	0
26078	大丰	晨熙府16#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26079	大丰	雍锦府7#主变	10	800	0
26080	大丰	雍锦府3#主变	10	800	0
26081	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	0
26082	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	0
26083	大丰	晨熙府6#主变	10	630	0
26084	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	0
26085	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	0
26086	大丰	雍锦府5#主变	10	800	0
26087	大丰	大中镇阜丰村八组185#变	10	200	95.44
26088	大丰	大中镇阜丰四组170#变	10	200	125.28
26089	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	110.2
26090	大丰	大中泰西公寓2#变	10	800	435.36
26091	大丰	大中泰丰小区1#变	10	800	522.16
26092	大丰	大中泰丰小区3#变	10	800	484.16
26093	大丰	云尚台2#主变	10	800	536.48
26094	大丰	云尚台8#主变	10	800	478.64
26095	大丰	云尚台6#主变	10	630	291.753
26096	大丰	云尚台10#主变	10	800	522.32
26097	大丰	云尚台4#主变	10	630	380.835

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26098	大丰	湖畔玲珑府6#变压器	10	800	530.64
26099	大丰	湖畔玲珑府14#变压器	10	800	640
26100	大丰	湖畔玲珑府4#变压器	10	800	484.56
26101	大丰	湖畔玲珑府10#变压器	10	800	512.16
26102	大丰	湖畔玲珑府2#变压器	10	800	507.92
26103	大丰	湖畔玲珑府8#变压器	10	800	509.36
26104	大丰	湖畔玲珑府12#变压器	10	800	500.96
26105	大丰	吾悦华府18#主变	10	800	421.36
26106	大丰	吾悦华府12#主变	10	800	352.32
26107	大丰	吾悦华府16#主变	10	800	346.96
26108	大丰	吾悦华府14#主变	10	800	410.96
26109	大丰	吾悦华府9#主变	10	800	374.96
26110	大丰	吾悦华府3#主变	10	800	369.04
26111	大丰	吾悦华府7#主变	10	800	378.08
26112	大丰	吾悦华府1#主变	10	800	380.72
26113	大丰	吾悦华府20#主变	10	800	264
26114	大丰	吾悦华府5#主变	10	800	409.44
26115	大丰	刘庄镇东联村六组108#变	10	400	172.68
26116	大丰	刘庄镇良好村六组44#变	10	100	76.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26117	大丰	刘庄镇东方村一组30#变	10	200	99.38
26118	大丰	刘庄镇东联村一组151#变	10	200	49.66
26119	大丰	刘庄镇东联村一组198#变	10	400	52.16
26120	大丰	刘庄镇东方村一组123#变	10	200	53.86
26121	大丰	刘庄镇东联村五组119#变	10	200	70.76
26122	大丰	刘庄镇东方村四组86#变	10	200	90.98
26123	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	126.504
26124	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	478.16
26125	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	480.24
26126	大丰	城通新城2#变	10	800	446.56
26127	大丰	城通新城1#变	10	800	414.96
26128	大丰	人才公寓6#变	10	1000	478.3
26129	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	574.88
26130	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	71.946
26131	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	534.96
26132	大丰	春风原乡1#配电室1#主变	10	800	562.16
26133	大丰	春风原乡1#配电室3#主变	10	800	595.36
26134	大丰	水韵桥院1#主变	10	800	474.48
26135	大丰	大桥镇大东村五组117#变	10	200	3.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26136	大丰	天居15#变压器	10	800	469.2
26137	大丰	天居13#变压器	10	800	396.48
26138	大丰	天居9#变压器	10	800	495.52
26139	大丰	天居11#变压器	10	800	460
26140	大丰	刘庄镇10#路灯变	10	80	51.776
26141	大丰	刘庄镇新桥村五组154#变	10	400	112.4
26142	大丰	刘庄镇新桥村三组20#变	10	400	203.6
26143	大丰	春风原乡1#配电室2#主变	10	800	546
26144	大丰	大中恒北村村部7#变	10	630	317.835
26145	大丰	春风原乡1#配电室4#主变	10	800	600.64
26146	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	0
26147	大丰	大中镇双喜村居委会99#变	10	200	147.22
26148	大丰	书香名府1#主变	10	800	336
26149	大丰	百富北区80#变	10	500	142.15
26150	大丰	珺禧悦府12#主变	10	630	485.415
26151	大丰	百富南区302#变	10	400	116.16
26152	大丰	书香名府3#主变	10	800	309.68
26153	大丰	珺禧悦府4#主变	10	800	605.52
26154	大丰	聚龙苑3#变	10	630	335.475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26155	大丰	珺禧悦府14#主变	10	630	475.272
26156	大丰	新民小区273#变	10	400	155.4
26157	大丰	珺禧悦府6#主变	10	800	517.84
26158	大丰	珺禧悦府10#主变	10	630	490.14
26159	大丰	珺禧悦府2#主变	10	800	566
26160	大丰	康悦线地水宿舍109#变	10	400	262.84
26161	大丰	百富东区303#变	10	400	19.32
26162	大丰	银河花园3#	10	630	277.641
26163	大丰	珺禧悦府8#主变	10	630	477.225
26164	大丰	聚龙苑2#	10	630	321.93
26165	大丰	银河花园1#	10	630	231.651
26166	大丰	聚龙苑1#变	10	630	350.028
26167	大丰	富贵园2#主变	10	1000	607.2
26168	大丰	富贵园1#主变	10	1000	532.5
26169	大丰	银河花园2	10	630	297.045
26170	大丰	市航道站17#变	10	400	68.32
26171	大丰	润富花园8#主变	10	800	592.8
26172	大丰	润富花园14#主变	10	800	584.16
26173	大丰	润富花园2#主变	10	800	600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26174	大丰	润富花园4#主变	10	800	541.36
26175	大丰	润富花园12#主变	10	800	622
26176	大丰	润富花园10#主变	10	800	617.36
26177	大丰	润富花园16#主变	10	800	562.16
26178	大丰	润富花园6#主变	10	800	604.16
26179	大丰	香堤雅郡7#配电室#27变	10	800	393.52
26180	大丰	香堤雅郡7#配电室#25变	10	800	363.76
26181	大丰	品尚雅居9#主变	10	800	414.96
26182	大丰	品尚雅居5#变	10	800	513.2
26183	大丰	品尚雅居7#主变	10	800	347.52
26184	大丰	品尚雅居11#主变	10	800	385.52
26185	大丰	品尚雅居3#主变	10	800	263.2
26186	大丰	香堤雅郡9#配电室35#主变	10	800	459.2
26187	大丰	香堤雅郡8#配电室31#主变	10	800	451.04
26188	大丰	香堤雅郡8#配电室29#主变	10	800	424.8
26189	大丰	市计生站44#变	10	200	100.04
26190	大丰	凰家御庭6#主变	10	800	346.16
26191	大丰	香堤雅郡9#配电室33#主变	10	800	418.64
26192	大丰	品尚雅居1#主变	10	800	296.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26193	大丰	凰家御庭4#主变	10	800	324.96
26194	大丰	凰家御庭2#主变	10	800	381.2
26195	大丰	凰家御庭8#主变	10	800	364.64
26196	大丰	凤凰城2#变压器	10	800	470.8
26197	大丰	大中红花村农民公寓1#变	10	630	455.679
26198	大丰	凤凰城6#变压器	10	800	403.92
26199	大丰	凤凰城4#变压器	10	800	466.8
26200	大丰	大中红花村农民公寓251#箱变	10	630	356.454
26201	大丰	凤凰城8#变压器	10	800	521.36
26202	大丰	大中红花安置小区38#变	10	630	377.874
26203	大丰	大中镇刚强村二组140#变	10	200	114.96
26204	大丰	大中红花安置小区37#变	10	400	159.32
26205	大丰	常盐园区人才社区1#变	10	800	537.84
26206	大丰	常盐园区人才社区5#变	10	800	572.64
26207	大丰	常盐园区人才社区7#变	10	800	626.64
26208	大丰	常盐园区人才社区11#变	10	800	598.48
26209	大丰	常盐园区人才社区3#变	10	800	518.8
26210	大丰	常盐园区人才社区9#变	10	800	634.48
26211	大丰	白驹镇东窑村四组143#变	10	200	88.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26212	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	0
26213	大丰	白驹镇窑港村一组150#变	10	100	63.31
26214	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	0
26215	大丰	白驹镇窑港村四组160#变	10	200	121.88
26216	大丰	大中镇新团劲力化肥厂130#变	10	400	223.68
26217	大丰	大中镇新团车站1#变	10	400	146.16
26218	大丰	大中镇新团河口村四组51#变	10	200	84.06
26219	大丰	大中镇新团河口村三组50#变	10	200	92.58
26220	大丰	大中镇河口四组33#变	10	200	155.38
26221	大丰	大中镇新团劲力化肥厂公寓249#变	10	400	260.24
26222	大丰	大中镇泰西村二组60#变	10	400	161.84
26223	大丰	大中镇泰西村三组50#变	10	400	6.92
26224	大丰	大中镇泰西村排涝站62#变	10	400	72.24
26225	大丰	大中泰丰小区4#变	10	800	481.2
26226	大丰	大中泰丰小区2#变	10	800	511.36
26227	大丰	大中镇泰丰村三组198#变	10	315	140.112
26228	大丰	西团镇大龙村140#变	10	200	88.92
26229	大丰	大中镇恒北村电站149#变	10	200	42.58
26230	大丰	大中镇泰丰村五组155#变	10	200	154.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26231	大丰	新丰镇全心村部26#变	10	400	125.28
26232	大丰	全心康居一期345#变	10	630	358.533
26233	大丰	全心花园191#台片	10	400	161.4
26234	大丰	全心二组216#台片	10	400	234.32
26235	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	0.37
26236	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	95.92
26237	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	54.54
26238	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	0
26239	大丰	太兴社区222#变	10	630	325.206
26240	大丰	太兴村部210#箱变	10	400	144.48
26241	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	0
26242	大丰	新丰镇同玉三组113#变	10	160	62.912
26243	大丰	新丰镇太兴村二组300#变	10	400	200.56
26244	大丰	新丰镇中闸一组50#变	10	200	53.2
26245	大丰	新丰镇太兴村部142#变	10	400	3.4
26246	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	0
26247	大丰	新丰镇全心二组23#变	10	400	104.84
26248	大丰	新丰镇太兴三组102#变	10	200	100.44
26249	大丰	西团镇西团小街1#变	10	400	103.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26250	大丰	西团镇西团小街138#变	10	400	61.48
26251	大丰	西团翡翠城一期开关站1#主变	10	800	354.4
26252	大丰	翡翠城二期6#变	10	800	569.2
26253	大丰	西团镇众心村1#箱变002	10	400	19.08
26254	大丰	西团村7#变	10	400	143.88
26255	大丰	翡翠城二期8#变	10	800	539.6
26256	大丰	西团镇万家富1#变	10	630	365.463
26257	大丰	西团镇万家富2#变	10	630	356.517
26258	大丰	西团镇西团村七组86#变	10	200	96.5
26259	大丰	西团镇西团小街5#变	10	315	74.718
26260	大丰	西团翡翠城一期开关站4#主变	10	800	324.8
26261	大丰	大中镇水上新村225#变	10	200	15.08
26262	大丰	1#变压器（清华源公寓1#变）	10	630	260.694
26263	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	103.96
26264	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	176
26265	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	143.56
26266	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	207
26267	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	159.48
26268	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	16.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26269	大丰	新丰镇益北村北134#变	10	315	115.29
26270	大丰	新丰镇益北九组142#变	10	200	50.46
26271	大丰	新丰镇三总村九组075#变	10	200	99.8
26272	大丰	新丰镇三总村二组078#变	10	200	16.44
26273	大丰	新丰镇三总村七组205#变	10	200	65.7
26274	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	0
26275	大丰	新丰镇金东五组241#变	10	400	106.32
26276	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	92.96
26277	大丰	新丰镇时丰一组181#变	10	200	101.44
26278	大丰	新丰镇金东七组84#变	10	200	70.92
26279	大丰	翡翠城二期5#变	10	800	546.24
26280	大丰	西团村五组143#变	10	400	92.68
26281	大丰	西团镇大龙村十组201#变	10	200	99
26282	大丰	西团镇西团村五组20#变	10	400	183.56
26283	大丰	西团镇众心村康居3#变	10	630	320.04
26284	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	0
26285	大丰	翡翠城二期7#变	10	800	350.24
26286	大丰	西团镇大龙稻麦原种场97#变	10	200	37.38
26287	大丰	西团镇黄浦四组196#变	10	315	140.395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26288	大丰	西团镇大龙二组11#变	10	400	205.76
26289	大丰	西团镇马港开发区202#变	10	200	75.34
26290	大丰	西团镇九一村四组208#变	10	400	233.88
26291	大丰	西团镇黄浦村五组38#变	10	160	95.328
26292	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	0
26293	大丰	西团镇黄埔七组189#变	10	315	154.633
26294	大丰	西团镇黄浦四组118#变	10	200	55.46
26295	大丰	西团镇赵场112#变	10	160	50.384
26296	大丰	西团镇赵场七组25#变	10	200	20.62
26297	大丰	西团镇九一七组159#变	10	200	59.3
26298	大丰	西团镇赵场十一组135#变	10	200	91.92
26299	大丰	刘庄镇润民村二组54#变.	10	160	59.456
26300	大丰	刘庄镇胜利村五组173#变	10	200	100.84
26301	大丰	刘庄镇胜利村五组136#变	10	200	50.18
26302	大丰	刘庄镇胜利村二组61#变	10	200	19.66
26303	大丰	大中新团水晶花园184#变	10	400	132.16
26304	大丰	水晶花园1#主变	10	630	389.277
26305	大丰	大中镇新团居委会6#变	10	315	157.342
26306	大丰	大中镇新团大刘路路灯19#变	10	80	57.376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26307	大丰	大中镇新团居委会7#变	10	400	119.24
26308	大丰	大中镇新团居委会143#变	10	200	87.84
26309	大丰	大中镇新团供电所26#变	10	200	127.7
26310	大丰	大中新团水晶花园185#变	10	400	158.48
26311	大丰	水晶花园3#主变	10	630	421.092
26312	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	51.66
26313	大丰	大中镇新团长面粉厂103#变	10	200	86.66
26314	大丰	新都华府2#箱变	10	200	86
26315	大丰	大中新团水晶花园186#变	10	400	169.32
26316	大丰	鑫金汇小区2#变	10	630	340.137
26317	大丰	大中镇新团居委会8#变	10	400	223.12
26318	大丰	新丰镇闸北四组165#变	10	200	110
26319	大丰	新丰镇闸北三组17#变	10	200	76.7
26320	大丰	新丰镇小团一组西115#变	10	200	88.7
26321	大丰	新丰镇大达五组86#变	10	200	104.7
26322	大丰	白驹镇团结村六组142#变	10	200	89.2
26323	大丰	盛世名城二期1#主变	10	800	434.16
26324	大丰	白驹镇团结村四组173#变	10	200	72.82
26325	大丰	白驹镇三里树村四组182#变	10	400	200.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26326	大丰	白驹镇团结四组174#变	10	200	93.58
26327	大丰	聚福园3#变	10	630	395.136
26328	大丰	白驹镇三里树村三组168#变	10	200	85.42
26329	大丰	聚福园1#变	10	800	427.68
26330	大丰	聚福园4#变	10	630	382.914
26331	大丰	白驹镇三里树四组183#变	10	400	277.72
26332	大丰	白驹镇团结村五组49#变	10	200	55.74
26333	大丰	白驹镇三里树村四组129#变	10	200	78.52
26334	大丰	盛世名城二期3#主变	10	800	501.44
26335	大丰	白驹镇团结村六组52#变	10	400	280.16
26336	大丰	白驹镇团结村四组184#变	10	200	91.96
26337	大丰	白驹镇三里树村三组126#变	10	200	21.62
26338	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	51
26339	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	28.82
26340	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	115.9
26341	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	28.48
26342	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	39.06
26343	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	200	112
26344	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	67.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26345	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	94.34
26346	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	30.66
26347	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	61.74
26348	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	149.24
26349	大丰	草庙东灶村91#变（康居小区）	10	630	397.341
26350	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	283.122
26351	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	48.88
26352	大丰	草庙东灶村90#变（康居小区）	10	630	331.317
26353	大丰	白驹镇洋心村二组136#变	10	200	108.62
26354	大丰	白驹镇洋心居委会一组85#变	10	100	80
26355	大丰	白驹镇唐西村三组110#变	10	200	34.24
26356	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	0
26357	大丰	白驹镇唐西村四组139#变	10	200	112.88
26358	大丰	白驹镇汤舍村二组34#变	10	100	79.87
26359	大丰	白驹镇唐西村三组122#变	10	160	47.024
26360	大丰	白驹镇汤舍村三组147#变	10	400	235.56
26361	大丰	白驹镇汤舍村三组99#变	10	200	110.52
26362	大丰	白驹镇唐西村二组107#变	10	200	55.66
26363	大丰	白驹镇汤舍村四组13#变	10	200	92.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26364	大丰	白驹镇唐西村一组157#变	10	100	79.83
26365	大丰	西团镇九一村五组143#变	10	200	93.78
26366	大丰	白驹镇三里树一组171#变	10	100	23.44
26367	大丰	白驹镇团结村一组61#变	10	400	158.6
26368	大丰	白驹镇三里树村一组15#变	10	400	23.4
26369	大丰	白驹镇三里树村二组107#变	10	100	39.12
26370	大丰	白驹镇团结村一组67#变	10	200	112.74
26371	大丰	白驹镇团结村三组64#变JN	10	200	107
26372	大丰	西团镇七灶河村六组96#变	10	200	64.66
26373	大丰	西团镇七灶河88#变	10	200	83.74
26374	大丰	西团镇众心村康居1#箱变	10	630	402.003
26375	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	0
26376	大丰	西团镇众心村康居2#箱变	10	630	211.995
26377	大丰	西团镇七灶河村一组87#变	10	200	119.46
26378	大丰	西团镇描花三组35#变	10	400	149.6
26379	大丰	西团镇北团七组22#变	10	400	213.12
26380	大丰	西团镇描花五组127#变	10	200	110.3
26381	大丰	西团镇描花一组125#变	10	200	96.84
26382	大丰	西团镇腾龙药业东侧13#变	10	80	53.608

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26383	大丰	西团镇描花村二组87#变	10	200	53.8
26384	大丰	西团镇描花五组77#变	10	200	64.34
26385	大丰	西团镇西团五组29#变	10	200	109.66
26386	大丰	西团镇龙窑村七组153#变	10	400	197.4
26387	大丰	西团镇龙窑村七组206#变	10	400	155.68
26388	大丰	西团镇众心三组60#变	10	200	105.8
26389	大丰	西团镇龙窑五组146#变	10	200	60.16
26390	大丰	西团镇龙窑村六组147#变	10	200	64.38
26391	大丰	西团镇龙窑七组191#变	10	200	61.74
26392	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	0
26393	大丰	西团镇黄浦村十组47#变	10	200	114.46
26394	大丰	西团镇众心村69#变	10	200	21.62
26395	大丰	西团镇众心村67#变	10	200	76.9
26396	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	0
26397	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	0
26398	大丰	大中镇新团河口南小区151#变	10	315	61.646
26399	大丰	大中瑞丰花园二期8#变	10	630	423.801
26400	大丰	大中瑞丰花园二期10#变	10	630	434.637
26401	大丰	东方一号8#主变	10	800	527.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26402	大丰	东方一号6#主变	10	800	504.16
26403	大丰	翰林华府3#主变	10	800	424.48
26404	大丰	翰林华府7#主变	10	1000	450
26405	大丰	翰林华府3#配电房5#变	10	800	411.68
26406	大丰	翰林华府1#主变	10	800	446.32
26407	大丰	东方一号3#主变	10	800	554.8
26408	大丰	东方一号1#主变	10	800	344.16
26409	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	142.7
26410	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	206.86
26411	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	50.336
26412	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	200	121.94
26413	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	94.88
26414	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	67.584
26415	大丰	万佳广场20#主变	10	1000	800
26416	大丰	万佳广场16#主变	10	1000	754
26417	大丰	万佳广场22#主变	10	1000	800
26418	大丰	万佳广场18#主变	10	1000	750.8
26419	大丰	万佳广场7#主变	10	1000	794.6
26420	大丰	万佳广场9#主变	10	1000	761

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26421	大丰	万佳广场1#主变	10	1000	533.1
26422	大丰	万佳广场6#配电室13#主变	10	800	558.32
26423	大丰	万佳广场3#主变	10	1000	447.3
26424	大丰	万佳广场11#主变	10	1000	776.2
26425	大丰	西团镇西团村3#变	10	400	46.88
26426	大丰	西团镇西灵村三组82#变	10	200	98.72
26427	大丰	西团镇西团村三组89#变	10	200	21.28
26428	大丰	西团镇西团六组66#变	10	200	58.7
26429	大丰	西团镇西团六组145#变	10	200	74.12
26430	大丰	西团镇西灵村二组78#变	10	200	68.06
26431	大丰	西团镇西灵一组109#变	10	200	97.9
26432	大丰	西团镇赵场七组7#变	10	200	105
26433	大丰	西团镇马港三组50#变	10	200	96.34
26434	大丰	西团镇马港三组198#变	10	315	183.172
26435	大丰	西团镇大龙村74#变	10	400	79.32
26436	大丰	西团镇西灵五组137#变	10	200	98.7
26437	大丰	西团镇新中三组131#变	10	400	126.2
26438	大丰	西团镇新中村三组110#变	10	200	98.84
26439	大丰	西团镇新中二组105#变	10	200	87.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26440	大丰	西团镇福林花苑1#变	10	800	564.16
26441	大丰	西团镇新中五组144#变	10	200	56.04
26442	大丰	西团镇西团安置小区93#变	10	200	126
26443	大丰	西团镇新中四组55#变	10	200	101.62
26444	大丰	大中镇新团同圣村八组93#变	10	200	120.52
26445	大丰	名都广场292#变	10	800	247.68
26446	大丰	市政线164#变	10	400	162.24
26447	大丰	名都广场291#变	10	800	66.64
26448	大丰	工农一村86#变	10	630	182.007
26449	大丰	名都商城276#变	10	400	199.68
26450	大丰	商业大厦26#变	10	400	279.6
26451	大丰	名都广场294#变	10	630	33.768
26452	大丰	阳光商城99#变	10	630	99.162
26453	大丰	名都商城277#变	10	400	139.32
26454	大丰	大中丰中教师公寓4#变	10	630	261.576
26455	大丰	大中丰中教师公寓3#变	10	630	235.746
26456	大丰	大中状元小区1#变	10	630	264.285
26457	大丰	大中现代教育4#变	10	400	211.16
26458	大丰	大中现代教育3#变	10	400	200.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26459	大丰	大中现代教育2#变	10	500	272.8
26460	大丰	大中现代教育5#变	10	400	175.68
26461	大丰	金润小区8#主变	10	800	250.24
26462	大丰	大中德惠花园4#主变	10	1000	646.3
26463	大丰	大中镇德丰村一组309#变	10	400	232.32
26464	大丰	金润小区12#主变	10	500	362
26465	大丰	金润小区9#主变	10	630	442.89
26466	大丰	大中状元小区3#变	10	630	274.428
26467	大丰	大中德惠花园8#主变	10	800	452.88
26468	大丰	金润小区7#主变	10	800	419.44
26469	大丰	大中德惠花园6#主变	10	1000	585.3
26470	大丰	大中丰中教师公寓1#变	10	630	280.665
26471	大丰	大中现代教育1#箱变	10	630	309.015
26472	大丰	大中丰中教师公寓2#变	10	630	345.87
26473	大丰	大中名校嘉苑配电室1#主变	10	800	406.32
26474	大丰	大中状元小区2#变	10	630	307.314
26475	大丰	初级中学1#箱变	10	630	485.226
26476	大丰	2#变压器（清华源公寓2#变）	10	630	376.236
26477	大丰	新丰镇永成二组41#变	10	200	54.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26478	大丰	新丰镇中闸七组129#变	10	200	83.2
26479	大丰	新丰镇永跃四组185#变	10	200	21.66
26480	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	0
26481	大丰	新丰镇万众二组南132#变	10	200	119.42
26482	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	255.32
26483	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	62.98
26484	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	178.92
26485	大丰	欧蓓莎6#变	10	800	418.8
26486	大丰	宏欣房屋226#变	10	400	199.32
26487	大丰	欧蓓莎4#变	10	800	453.52
26488	大丰	汽车北站351#变	10	250	129.1
26489	大丰	银泰华城1#配电房2#变	10	800	354.8
26490	大丰	城北粮站216#变	10	400	320
26491	大丰	欧蓓莎2#变	10	800	443.44
26492	大丰	白驹镇居委会一组018#变	10	400	241.24
26493	大丰	白驹镇居委会一组003#变	10	315	96.264
26494	大丰	白驹镇居委会一组005#变	10	315	7.749
26495	大丰	白驹镇居委会一组007#变	10	400	196.92
26496	大丰	白驹镇居委会三组153#变	10	200	102.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26497	大丰	白驹镇居委会一组199#变	10	400	74.76
26498	大丰	凤凰小区1#变	10	630	239.022
26499	大丰	白驹镇汽车商住楼144#变	10	400	224.84
26500	大丰	白驹镇水浒新城（北）124#变	10	400	189.36
26501	大丰	白驹镇居委会一组008#变	10	200	34.3
26502	大丰	白驹镇居委会一组019#变	10	400	137.68
26503	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	0
26504	大丰	白驹镇沿堤村四组100#变	10	200	62.34
26505	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	0
26506	大丰	白驹镇水浒新城（南）125#变	10	400	230.84
26507	大丰	白驹镇居委会一组013#变	10	315	68.733
26508	大丰	白驹镇居委会一组158#变	10	400	213.72
26509	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	0
26510	大丰	白驹镇沿堤村五组101#变	10	400	71.76
26511	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	0
26512	大丰	白驹镇沿堤村三组102#变	10	400	149.44
26513	大丰	白驹居委会1#变	10	400	75.16
26514	大丰	白驹镇居委会一组017#变	10	200	79.22
26515	大丰	白驹居委会2#变	10	500	153.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26516	大丰	白驹镇沿堤村五组140#变	10	200	28.78
26517	大丰	白驹镇大中农场1#变	10	200	86.5
26518	大丰	大中镇德丰村三组20#变	10	400	202.52
26519	大丰	大中镇德丰村七组262#变	10	400	222.4
26520	大丰	大中镇德丰村五组303#变	10	400	196.16
26521	大丰	市农展馆209#变	10	400	25.56
26522	大丰	红花新村43#变	10	400	77.84
26523	大丰	城西新村55#变	10	315	92.893
26524	大丰	城郊六组24#变	10	400	137.68
26525	大丰	金宇景苑5#变	10	630	261.891
26526	大丰	金宇景苑4#变	10	630	189
26527	大丰	龙腾一品1#主变	10	800	500.8
26528	大丰	龙腾一品3#主变	10	800	321.92
26529	大丰	珺禧悦府3#主变	10	800	601.36
26530	大丰	金宇景苑1#变	10	630	182.637
26531	大丰	东方锦绣南城4#配变	10	1000	559.6
26532	大丰	金宇景苑3#变	10	630	301.392
26533	大丰	金宇景苑2#变	10	630	284.13
26534	大丰	东方锦绣南城1#主变	10	1000	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26535	大丰	珺禧悦府5#主变	10	800	610.64
26536	大丰	珺禧悦府11#主变	10	630	475.083
26537	大丰	沿海置业142#变	10	500	208.1
26538	大丰	珺禧悦府1#主变	10	800	597.84
26539	大丰	金宇景苑6#变	10	630	282.303
26540	大丰	珺禧悦府9#主变	10	630	438.606
26541	大丰	珺禧悦府7#主变	10	630	473.445
26542	大丰	珺禧悦府13#主变	10	630	469.854
26543	大丰	育红西路344#变	10	80	52.304
26544	大丰	东方锦绣南城2#主变	10	1000	602.5
26545	大丰	东方锦绣南城3#配变	10	1000	355.4
26546	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	0
26547	大丰	新丰镇赤旗一组194#变	10	315	74.749
26548	大丰	新丰镇赤旗一组219#变	10	200	47.08
26549	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	0
26550	大丰	新丰镇龙堤小街110#变	10	400	131.64
26551	大丰	新丰镇车滩一组174#变	10	400	202.92
26552	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	0
26553	大丰	中凯银杏湖3#配电室10#变	10	800	412.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26554	大丰	上海花园商业2#主变	10	630	125.055
26555	大丰	中凯银杏湖2#主变	10	800	459.12
26556	大丰	中凯银杏湖8#主变	10	800	450.4
26557	大丰	育红东路325#变	10	80	0
26558	大丰	中凯银杏湖3#配电室12#变	10	800	454.96
26559	大丰	中凯银杏湖4#主变	10	800	445.2
26560	大丰	上海花园64#主变	10	1000	267.3
26561	大丰	海洲花园3#箱变	10	400	190.76
26562	大丰	新民安置1#主变	10	630	348.453
26563	大丰	中凯银杏湖4#配电室14#变	10	630	294.651
26564	大丰	中凯银杏湖4#配电室16#变	10	630	262.71
26565	大丰	海洲花园4#箱变	10	400	219
26566	大丰	海洲花园1#箱变	10	400	188.56
26567	大丰	中凯银杏湖6#主变	10	800	425.44
26568	大丰	益民中路328#变	10	80	0
26569	大丰	香颂小区配电房1#主变	10	800	503.68
26570	大丰	海州花园11#主变	10	800	458.4
26571	大丰	朝阳南路330#变	10	100	22.36
26572	大丰	上海花园66#主变	10	1000	550.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26573	大丰	西康路东236#变	10	200	121.58
26574	大丰	海州花园9#主变	10	800	432
26575	大丰	上海花园62#主变	10	800	396.64
26576	大丰	新民小区306#变	10	400	54.6
26577	大丰	海洲花园2#箱变	10	400	205.44
26578	大丰	海洲花园5#箱变	10	400	185
26579	大丰	上海花园商业4#主变	10	630	348.138
26580	大丰	益民小区2#变	10	630	270.144
26581	大丰	香颂小区配电房3#主变	10	800	443.36
26582	大丰	新民五组241#变	10	315	152.901
26583	大丰	大中镇大丰桥路灯43#变	10	80	26.664
26584	大丰	大中镇河口四组173#变	10	200	142.5
26585	大丰	香溪水岸8#变	10	800	233.592
26586	大丰	香溪水岸4#变	10	800	233.592
26587	大丰	学府名城9#主变	10	630	233.592
26588	大丰	学府名城7#主变	10	630	233.592
26589	大丰	大中镇开发区新民村61#变	10	100	77.65
26590	大丰	香溪水岸6#变	10	800	233.592
26591	大丰	大中镇大丰桥路灯42#变	10	100	43.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26592	大丰	大中学府名城3#变	10	1000	233.592
26593	大丰	大中镇新民村九组57#变	10	200	94.7
26594	大丰	香溪水岸2#变	10	800	233.592
26595	大丰	振兴线公路站宿舍区314#变	10	630	233.592
26596	大丰	大中学府名城1#变	10	1000	233.592
26597	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	0
26598	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	200	90.12
26599	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	75.504
26600	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	13.75
26601	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	78.3
26602	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	124.8
26603	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	492.64
26604	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	79.884
26605	大丰	吉祥家园174#变	10	630	419.832
26606	大丰	吉祥家园173#变	10	400	227.96
26607	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	0
26608	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	58.16
26609	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	140.08
26610	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	504.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26611	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	518.64
26612	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	92
26613	大丰	大中镇新团新联村一. 四组43#变	10	400	252
26614	大丰	大中镇新团村六组257#变	10	400	156.6
26615	大丰	大中镇新团光明村四组198#变	10	200	88.78
26616	大丰	新团村安置小区1#变	10	630	307.503
26617	大丰	大中镇新团新联村一组172#变	10	400	117.56
26618	大丰	鑫金汇小区1#变	10	630	388.71
26619	大丰	大中镇新团光明四组154#变	10	400	209.04
26620	大丰	新团安置小区8#变	10	630	319.347
26621	大丰	大中镇新团光明村二. 四组63#变	10	200	123.3
26622	大丰	新团安置小区3#变	10	630	275.31
26623	大丰	大中镇新团光明村253#变	10	200	89.04
26624	大丰	大中镇新团新联村三组98#变	10	200	122
26625	大丰	新团安置小区6#变	10	630	349.839
26626	大丰	大中镇新团新联村二组44#变	10	200	84.56
26627	大丰	大中镇新团村四组39#变	10	400	254.72
26628	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	31.08
26629	大丰	大中镇新团新联村七组173#变	10	400	143.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26630	大丰	水晶花园4#主变	10	630	352.863
26631	大丰	新都华府1#箱变	10	400	175.6
26632	大丰	大中镇新团大刘路路灯18#变	10	80	44.48
26633	大丰	大中镇新团光明中站66#变	10	315	204.718
26634	大丰	大中镇新团永久村五组34#变	10	400	210.16
26635	大丰	水晶花园2#主变	10	630	342.216
26636	大丰	仁北鸡场209#变	10	400	250.88
26637	大丰	新丰镇群乐村二组310#变	10	200	148.12
26638	大丰	新丰镇医院4#变	10	200	66.72
26639	大丰	新丰镇蚕茧站16#变	10	400	124.16
26640	大丰	金墩施加湾205#变	10	630	205.569
26641	大丰	新丰镇仁北二组141#变	10	200	72.34
26642	大丰	金墩施加湾204#变	10	630	353.43
26643	大丰	新丰镇供销社9#变	10	200	127.5
26644	大丰	金墩施加湾206#变	10	630	360.234
26645	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	114.62
26646	大丰	诚心康居183#变	10	400	228.92
26647	大丰	诚心康居184#变	10	400	214.32
26648	大丰	诚心康居181#变	10	400	179.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26649	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	44.67
26650	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	315	148.459
26651	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	244.44
26652	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	396.774
26653	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	83.34
26654	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	180.08
26655	大丰	南阳供电所185#变	10	400	100
26656	大丰	祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	236.6
26657	大丰	幸福小区95#变	10	500	214.65
26658	大丰	恒生商城29#变	10	630	147.483
26659	大丰	建邺中区183#变	10	400	111.68
26660	大丰	工农二村112#变	10	630	159.579
26661	大丰	河滨公园124#变	10	630	353.997
26662	大丰	市粮食局2#变	10	400	121.76
26663	大丰	皮革宿舍145#变	10	500	13.9
26664	大丰	河滨公园5#变	10	630	157.689
26665	大丰	恒生商城103#变	10	630	109.116
26666	大丰	鸿基小区185#变	10	400	46
26667	大丰	建邺北区182#变	10	500	71.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26668	大丰	幸福小区92#变	10	315	32.917
26669	大丰	幸福小区94#变	10	500	276.9
26670	大丰	国税大厦118#变	10	500	157.1
26671	大丰	市农业局157#变	10	400	62.6
26672	大丰	建邺南区184#变	10	315	34.02
26673	大丰	幸福小区93#变	10	315	70.276
26674	大丰	老年小区111#变	10	630	277.515
26675	大丰	人保宿舍360#变	10	400	149.32
26676	大丰	幸福小区274#变	10	315	142.128
26677	大丰	恒生商城104#变	10	630	194.166
26678	大丰	建邺北区181#变	10	630	384.678
26679	大丰	影视新村57#变	10	400	17.68
26680	大丰	建邺新村37#变	10	500	70.75
26681	大丰	幸福小区275#变	10	315	117.684
26682	大丰	大四河363#变	10	400	190.88
26683	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	123.16
26684	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	0
26685	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	586.48
26686	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26687	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	86.84
26688	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	86.06
26689	大丰	香堤雅郡5#配电房18#变	10	800	398.88
26690	大丰	香堤雅郡6#配电房24#变	10	800	459.2
26691	大丰	香堤雅郡10#主变	10	800	518.64
26692	大丰	荣润首府8#主变	10	1000	507.2
26693	大丰	荣润首府6#主变	10	800	464.8
26694	大丰	鸿基豪庭2#变	10	800	338.64
26695	大丰	香堤雅郡2#主变	10	800	520.592
26696	大丰	鸿基豪庭4#变	10	800	348
26697	大丰	荣润首府4#主变	10	800	351.36
26698	大丰	香堤雅郡4#主变	10	800	520.592
26699	大丰	香堤雅郡6#主变	10	800	416.24
26700	大丰	香堤雅郡12#主变	10	800	520.592
26701	大丰	荣润首府2#主变	10	800	460.8
26702	大丰	香堤雅郡4#配电房16#变	10	800	434.32
26703	大丰	香堤雅郡6#配电房22#变	10	800	455.52
26704	大丰	香堤雅郡4#配电房14#变	10	800	437.12
26705	大丰	香堤雅郡5#配电房20#变	10	800	303.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26706	大丰	香堤雅郡8#主变	10	800	441.84
26707	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	41.88
26708	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	0
26709	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	47.02
26710	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	200	85.5
26711	大丰	川东线53#变	10	400	81.68
26712	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	25.84
26713	大丰	川东小区97#变	10	630	450.891
26714	大丰	川东小区96#变	10	630	468.342
26715	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	0
26716	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	45.76
26717	大丰	白驹镇七里桥村三组139#变	10	200	25.48
26718	大丰	白驹镇民窑村三组79#变	10	400	109.68
26719	大丰	白驹镇民窑村四组82#变	10	200	61.3
26720	大丰	白驹镇民窑村六组90#变	10	200	41.66
26721	大丰	白驹镇民窑村二组78#变	10	200	48.74
26722	大丰	白驹镇七里桥六组194#变	10	200	74.94
26723	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	227.12
26724	大丰	白驹镇民窑村四组136#变	10	200	96.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26725	大丰	白驹镇三里树村二组73#变	10	200	73.08
26726	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	0
26727	大丰	白驹蚕茧站商住楼1#变	10	400	180.76
26728	大丰	白驹镇民窑村七组198#变	10	400	122.6
26729	大丰	化机宿舍188#变	10	500	77.45
26730	大丰	华荣小区1#变	10	400	164.6
26731	大丰	河滨中园189#变	10	630	133.497
26732	大丰	生资公司14#变	10	400	50.48
26733	大丰	浦江路南256#变	10	400	160.6
26734	大丰	河滨西苑269#变	10	630	319.41
26735	大丰	华荣中区249#变	10	400	0
26736	大丰	东方锦绣北城1#	10	630	148.05
26737	大丰	浦江名苑6#变	10	630	328.041
26738	大丰	东方锦绣北城2#	10	630	329.805
26739	大丰	东方锦绣北城3#	10	630	209.853
26740	大丰	浦江名苑4#变	10	630	364.392
26741	大丰	浦江名苑3#变	10	630	220.122
26742	大丰	浦江名苑5#变	10	630	350.532
26743	大丰	浦江名苑2#变	10	630	360.675

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26744	大丰	浦江名苑1#变	10	630	181.062
26745	大丰	石化南区187#变	10	400	139.6
26746	大丰	三水嘉苑4#变	10	630	292.446
26747	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	101
26748	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	55.74
26749	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	0
26750	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	61.42
26751	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	89.8
26752	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	5.38
26753	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	34.083
26754	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	140
26755	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	116.16
26756	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	36
26757	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	34.24
26758	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	0
26759	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	78.84
26760	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	12.75
26761	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	54.42
26762	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	36.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26763	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	240.48
26764	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	214.04
26765	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	66.34
26766	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部西机耕队107#变	10	250	92.775
26767	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	21.12
26768	大丰	大中丰惠蝴蝶湾8#变	10	630	350.406
26769	大丰	大中丰惠蝴蝶湾6#变	10	315	203.521
26770	大丰	大中丰惠蝴蝶湾11#主变	10	630	336.609
26771	大丰	大中丰惠蝴蝶湾13#变	10	400	215.56
26772	大丰	大中丰惠蝴蝶湾5#变	10	500	212.35
26773	大丰	玉蝶苑6#变压器	10	1000	785
26774	大丰	玉蝶苑3#变压器	10	500	362.9
26775	大丰	大中丰惠蝴蝶湾4#变	10	630	270.774
26776	大丰	大中丰惠蝴蝶湾3#变	10	630	315
26777	大丰	大中新民南小区5#变	10	800	380.64
26778	大丰	大中丰惠蝴蝶湾2#变	10	500	202.65
26779	大丰	大中丰惠蝴蝶湾12#变	10	400	197.56
26780	大丰	大中丰惠蝴蝶湾1#变	10	630	287.658
26781	大丰	大中丰惠蝴蝶湾7#变	10	500	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26782	大丰	裕华碧桂园216#变（1#）	10	800	330.32
26783	大丰	裕华碧桂园224#变（9#）	10	800	417.68
26784	大丰	裕华金融大厦314#主变	10	1000	440
26785	大丰	锦徽大厦1#主变（341#变）	10	800	570.56
26786	大丰	裕华紫云城10#(334#)	10	800	484
26787	大丰	康桥花园284#变（7#主变）	10	800	407.12
26788	大丰	裕华金融大厦315#主变	10	1000	616.8
26789	大丰	康桥花园206#变（3#）	10	800	394.64
26790	大丰	康桥花园208#变(5#)	10	800	294.16
26791	大丰	裕华紫云城6#变（338#）	10	800	336.32
26792	大丰	裕华紫云城12#(336#)	10	800	595.84
26793	大丰	裕华紫云城4#(332#)	10	800	442.8
26794	大丰	裕华紫云城8#变（340#）	10	800	492.8
26795	大丰	裕华紫云城2#(330#)	10	800	477.36
26796	大丰	康桥花园286#变(9#变压器)	10	800	522.48
26797	大丰	康桥花园288#变(11#变压器)	10	800	476.96
26798	大丰	裕华碧桂园222#变	10	800	379.52
26799	大丰	康桥花园204#变	10	800	428.64
26800	大丰	裕华碧桂园218#变（3#）	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26801	大丰	裕华碧桂园220#变（5#）	10	800	258.16
26802	大丰	锦徽大厦3#主变（343#变）	10	800	590
26803	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	0
26804	大丰	狮子口四组197#变	10	400	267.92
26805	大丰	白驹镇狮子口村七组162#变	10	400	105.04
26806	大丰	白驹镇狮子口村四组035#变	10	400	222.84
26807	大丰	大中镇新团老坝三组99#变	10	200	100.04
26808	大丰	大中镇兴隆村二组东70#变	10	200	44.04
26809	大丰	新丰镇金西小康村（西）12#变	10	315	169.533
26810	大丰	荣润首府3#主变	10	800	308.48
26811	大丰	荣润首府1#主变	10	800	341.68
26812	大丰	新词置业1#变	10	400	104.12
26813	大丰	嘉英阳光9#主变	10	1000	646
26814	大丰	安居西区295#变	10	315	128.047
26815	大丰	鸿基豪庭3#变	10	800	366.8
26816	大丰	安居西区296#变	10	315	123.606
26817	大丰	荣润首府7#主变	10	1000	518.6
26818	大丰	荣润首府5#主变	10	800	303.36
26819	大丰	鸿基豪庭1#主变	10	800	386.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26820	大丰	御景嘉园9#主变	10	315	175.486
26821	大丰	安置小区79#变	10	630	306.747
26822	大丰	嘉英阳光2#主变	10	800	513.76
26823	大丰	地水宿舍110#变	10	630	294.84
26824	大丰	老锡剧团212#变	10	630	138.663
26825	大丰	丰中名邸7#主变	10	800	177.12
26826	大丰	城市资产2#变	10	630	283.185
26827	大丰	现代房产室内变	10	200	62.8
26828	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	0
26829	大丰	丰中公寓1#变	10	400	219.44
26830	大丰	金隅花园1#变	10	400	214.24
26831	大丰	市滩涂局1#变	10	315	81.302
26832	大丰	市检察院159#变	10	400	51.88
26833	大丰	东风小区40#变	10	400	162.88
26834	大丰	供销学校45#变	10	500	143.9
26835	大丰	消防南村20#变	10	400	49.68
26836	大丰	城市资产3#变	10	630	358.155
26837	大丰	丰中名邸9#主变	10	800	587.28
26838	大丰	东风新区298#变	10	400	159.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26839	大丰	康平西区228#变	10	630	189.441
26840	大丰	东风东区132#变	10	400	211.44
26841	大丰	丰中名邸5#主变	10	800	579.6
26842	大丰	康平小区62#变	10	400	106.44
26843	大丰	丰中名邸1#主变	10	800	584.8
26844	大丰	丰中名邸3#主变	10	800	254.96
26845	大丰	城市资产1#变	10	630	291.249
26846	大丰	无线电厂81#变	10	400	116.8
26847	大丰	市公安局19#变	10	250	16.375
26848	大丰	刘庄镇三圩小街192#变	10	400	89.68
26849	大丰	刘庄镇三圩小街154#变	10	630	78.624
26850	大丰	刘庄镇三圩小街1#变	10	400	114.56
26851	大丰	刘庄镇三圩小街188#变	10	400	91.92
26852	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	0
26853	大丰	大中灶圩小区18#变	10	630	389.655
26854	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	253.76
26855	大丰	翰林华府4#主变	10	800	460.48
26856	大丰	翰林华府2#主变	10	800	358.16
26857	大丰	翰林华府3#配电房6#变	10	800	411.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26858	大丰	康馨雅苑1#主变	10	800	572.16
26859	大丰	康馨雅苑7#主变	10	800	628.16
26860	大丰	康馨雅苑3#主变	10	800	604.64
26861	大丰	东苑书香1#变	10	630	181.881
26862	大丰	康馨雅苑5#主变	10	800	618.48
26863	大丰	康馨雅苑11#主变	10	800	456.64
26864	大丰	阜丰一组208#变	10	400	179.32
26865	大丰	阜丰八组181#变	10	400	191.08
26866	大丰	翰林华府8#主变	10	1000	524
26867	大丰	康馨雅苑9#主变	10	800	524.48
26868	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	0
26869	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	0
26870	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	0
26871	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	0
26872	大丰	大中镇长安北小区291#变	10	400	234.32
26873	大丰	大中镇新团长安公寓145#变	10	400	165.08
26874	大丰	大中镇新团长安北小区146#变	10	400	186.24
26875	大丰	大中镇新团河口北小区东188#变	10	315	107.95
26876	大丰	大中镇新团安置小区135#变	10	200	44.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26877	大丰	大中镇新团安置小区137#变	10	200	50.34
26878	大丰	大中镇新团长安北小区147#变	10	200	90.16
26879	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	0
26880	大丰	大中镇新团河口北小区西187#变	10	315	87.948
26881	大丰	大中镇新团安置小区134#变	10	200	34.08
26882	大丰	大中镇河口北小区38#变	10	400	207.92
26883	大丰	大中镇新团长安北小区251#变	10	400	164.76
26884	大丰	大中镇新团河口村四组45#变	10	200	6.58
26885	大丰	大中镇新团175#变	10	250	0
26886	大丰	大中镇新团94#变	10	200	0
26887	大丰	草堰镇三新小区92#变	10	160	6.224
26888	大丰	三渣康居小区176#变	10	630	6.224
26889	大丰	草堰镇同心医院13#变	10	200	6.224
26890	大丰	草堰镇新南六组110#变	10	200	6.224
26891	大丰	草堰镇三鑫浆纱厂12#变	10	400	6.224
26892	大丰	草堰镇三渣小街4#变	10	400	6.224
26893	大丰	大中瑞丰花园1#变	10	800	464.56
26894	大丰	大中瑞丰花园3#变	10	800	400.32
26895	大丰	山水城4#主变	10	800	401.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26896	大丰	新团长安农民公寓149#变	10	630	353.115
26897	大丰	山水城8#主变	10	800	465.68
26898	大丰	大中新团长安南小区131#变	10	630	246.204
26899	大丰	大中新团上城一号1#主变	10	800	473.04
26900	大丰	大中新团江南山水城2#箱变	10	1000	494.4
26901	大丰	大中新团上城一号4#主变	10	800	504.96
26902	大丰	山水城6#主变	10	800	617.52
26903	大丰	大中新团上城一号6#主变	10	800	506
26904	大丰	大中镇和瑞村八组81#变	10	200	91.94
26905	大丰	大中镇新团老坝村六组25#变	10	200	76.84
26906	大丰	大中镇新团老坝村三组89#变	10	200	93.8
26907	大丰	大中镇新团同圣十一组68#变	10	200	114.44
26908	大丰	大中镇新团小学142#变	10	400	170.48
26909	大丰	大中镇新团八灶村二组15#变	10	200	110.88
26910	大丰	大中镇新团同圣村六组127#变	10	200	4.46
26911	大丰	大中镇新团八灶村七组78#变	10	200	89.16
26912	大丰	大中镇新团老坝村二组164#变	10	200	67.16
26913	大丰	大中镇新团老坝村五组260#变	10	400	128.24
26914	大丰	八灶村七组80#变	10	400	263.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26915	大丰	常青藤嘉园小区4#变	10	800	456.4
26916	大丰	聚丰家园2#变	10	630	305.235
26917	大丰	常青藤嘉园小区2#变	10	800	426.8
26918	大丰	聚丰家园4#主变	10	630	367.605
26919	大丰	康馨雅苑6#主变	10	800	629.68
26920	大丰	聚丰家园3#主变	10	800	471.92
26921	大丰	新天地6#主变	10	800	568.96
26922	大丰	新天地8#主变	10	800	592.32
26923	大丰	新天地4#主变	10	800	501.84
26924	大丰	新东苑二期1#主变	10	630	364.014
26925	大丰	新丰镇中闸一组114#变	10	400	175.4
26926	大丰	新东苑二期7#主变	10	800	522
26927	大丰	康馨雅苑10#主变	10	800	541.68
26928	大丰	聚丰家园二期2#主变	10	1000	601.5
26929	大丰	新东苑二期5#主变.	10	800	409.84
26930	大丰	聚丰家园1#变	10	630	346.248
26931	大丰	新天地2#主变	10	800	531.2
26932	大丰	聚丰家园二期4#主变	10	1000	590.7
26933	大丰	康馨雅苑2#主变	10	800	568.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26934	大丰	康馨雅苑4#主变	10	800	600.64
26935	大丰	新东苑二期3#主变	10	630	306.495
26936	大丰	聚丰家园5#主变	10	400	320
26937	大丰	新东苑二期9#主变	10	1000	448.6
26938	大丰	康馨雅苑8#主变	10	800	631.68
26939	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	54.384
26940	大丰	大中镇新团大刘路路灯20#变	10	80	60.92
26941	大丰	大中镇新团长安村五组100#变	10	200	132.16
26942	大丰	万和花园1#箱变	10	630	408.429
26943	大丰	阜丰北区230#变	10	400	121.96
26944	大丰	聚丰家园6#变	10	200	99.96
26945	大丰	新东苑小区4#变	10	630	351.918
26946	大丰	淮南北区176#变	10	400	218.48
26947	大丰	新东苑小区5#变	10	630	373.716
26948	大丰	金湾小区207#变	10	500	156.35
26949	大丰	新东苑二期10#主变	10	1000	525.8
26950	大丰	新东苑小区6#变	10	630	342.594
26951	大丰	亚丰小区69#变	10	400	151.56
26952	大丰	新东苑小区7#变	10	630	349.839

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26953	大丰	新东苑二期4#主变	10	630	354.249
26954	大丰	新东苑二期2#主变	10	630	385.686
26955	大丰	万和花园一期3#变	10	800	420.24
26956	大丰	万和花园一期4#变	10	800	393.12
26957	大丰	万和花园二期1#变	10	630	414.162
26958	大丰	万和花园二期2#变	10	630	326.907
26959	大丰	新村路北355#变	10	400	183.84
26960	大丰	新东苑小区3#变	10	630	251.244
26961	大丰	新东苑二期6#主变	10	800	487.68
26962	大丰	聚丰家园二期1#主变	10	1000	604
26963	大丰	新东苑二期8#主变.	10	800	415.2
26964	大丰	阜丰北区221#变	10	250	81.325
26965	大丰	万和花园1#变压器	10	630	373.842
26966	大丰	万和花园2#箱变	10	400	211.08
26967	大丰	新东苑小区1#变	10	630	303.471
26968	大丰	新东苑小区2#变	10	630	348.516
26969	大丰	聚丰家园二期3#主变	10	1000	655
26970	大丰	阜丰新村75#变	10	400	104.36
26971	大丰	针织宿舍258#变	10	400	95.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26972	大丰	明德房产1#变	10	630	271.845
26973	大丰	镇食品厂15#变	10	630	376.992
26974	大丰	大中新民南小区44#箱变	10	630	409.941
26975	大丰	大中新民四组160#箱式变	10	400	93.16
26976	大丰	大中镇新民南小区194#变	10	400	187
26977	大丰	大中新民南小区4#主变	10	630	405.405
26978	大丰	大中新民南小区1#箱变	10	630	338.688
26979	大丰	大中镇新民南小区247#变	10	400	190.96
26980	大丰	大中新民南小区3#主变	10	800	384.88
26981	大丰	大中新民南小区6#变	10	800	453.68
26982	大丰	大中镇新民村三组237#变	10	200	90.48
26983	大丰	大中32#变	10	400	194
26984	大丰	瑞城国际小区4#变	10	630	250.488
26985	大丰	香堤雅郡11#主变	10	800	398.32
26986	大丰	瑞城国际小区1#变	10	630	283.185
26987	大丰	香堤雅郡3#主变	10	800	391.28
26988	大丰	景尚名城5#主变	10	800	491.84
26989	大丰	香堤雅郡1#主变	10	800	398.96
26990	大丰	同德安置4#变	10	315	131.985

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26991	大丰	香堤雅郡6#配电房23#变	10	800	496.64
26992	大丰	香堤雅郡6#配电房21#变	10	800	402.16
26993	大丰	香堤雅郡5#配电房19#变	10	800	313.2
26994	大丰	同德安置1#变	10	400	118.24
26995	大丰	香堤雅郡5#配电房17#变	10	800	357.76
26996	大丰	香堤雅郡9#配电室36#主变	10	800	427.68
26997	大丰	景尚名城11#主变	10	800	522.48
26998	大丰	香堤雅郡9#配电室34#主变	10	800	468.48
26999	大丰	香堤雅郡7#配电室#28变	10	800	459.2
27000	大丰	香堤雅郡7#配电室#26变	10	800	439.36
27001	大丰	香堤雅郡7#主变	10	800	396.64
27002	大丰	瑞城国际小区2#变	10	630	246.267
27003	大丰	同福东区1#主变	10	400	226.16
27004	大丰	同福北区1#变	10	800	450.96
27005	大丰	景尚名城3#主变	10	800	416.64
27006	大丰	瑞城国际小区3#变	10	630	256.725
27007	大丰	香堤雅郡8#配电室32#主变	10	800	428.96
27008	大丰	景尚名城9#主变	10	800	529.2
27009	大丰	新德花园168#变	10	400	51.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27010	大丰	香堤雅郡5#主变	10	800	341.44
27011	大丰	香堤雅郡8#配电室30#主变	10	800	461.04
27012	大丰	同德安置3#主变	10	500	227.35
27013	大丰	同福花园3#变	10	400	284.44
27014	大丰	同福花园2#箱变	10	400	174.48
27015	大丰	香堤雅郡9#主变	10	800	433.2
27016	大丰	景尚名城7#主变	10	800	507.52
27017	大丰	景尚名城1#主变	10	800	486.48
27018	大丰	香堤雅郡4#配电房13#变	10	800	461.68
27019	大丰	香堤雅郡4#配电房15#变	10	800	422.64
27020	大丰	同福花园1#变	10	400	188.88
27021	大丰	大中33#变	10	400	118.4
27022	大丰	市供电公司41#变	10	630	333.144
27023	大丰	人防大厦22#变	10	400	204
27024	大丰	鸿基汇金1#主变	10	800	428.96
27025	大丰	医药门市4#变	10	630	294.84
27026	大丰	世纪商城143#变	10	500	201.55
27027	大丰	商业步行街1#变	10	630	193.473
27028	大丰	汇金商城281#变	10	630	212.877

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27029	大丰	丰中名邸8#主变	10	800	275.44
27030	大丰	大中商城158#变	10	400	127.76
27031	大丰	健康六村193#变	10	400	223.6
27032	大丰	丰中名邸2#主变	10	800	573.92
27033	大丰	烈士陵园7#变	10	400	165.56
27034	大丰	市用电站35#变	10	250	13
27035	大丰	印刷花园245#变	10	400	70.16
27036	大丰	丰中名邸6#主变	10	800	569.76
27037	大丰	卫生新村131#变	10	400	76.32
27038	大丰	大新北路148#变	10	400	126
27039	大丰	丰中名邸4#主变	10	800	282.24
27040	大丰	丰中名邸10#主变	10	800	586.08
27041	大丰	阳光小区84#变	10	630	140.805
27042	大丰	健康新村47#变	10	400	0
27043	大丰	百货南区179#变	10	315	31.563
27044	大丰	健康六村南239#变	10	400	165.84
27045	大丰	百货小区130#变	10	400	0
27046	大丰	实业小区72#变	10	315	93.335
27047	大丰	印刷小区96#变	10	630	311.661

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27048	大丰	千家惠城286#变	10	400	81.92
27049	大丰	丝织大厦61#欧变	10	630	211.554
27050	大丰	商业北区82#变	10	400	80.24
27051	大丰	医院小区98#	10	400	176.32
27052	大丰	海晶公司192#美变	10	630	125.937
27053	大丰	五金小区264#变	10	400	26.68
27054	大丰	印刷花园322#变	10	630	291.375
27055	大丰	阳光小区321#变	10	400	135.32
27056	大丰	丰中名邸12#主变	10	800	281.84
27057	大丰	健康五村194#变	10	400	33.16
27058	大丰	港丰小区配电房128#变	10	630	100.8
27059	大丰	今日小区3#变	10	630	341.649
27060	大丰	供电工区200#变	10	400	189.84
27061	大丰	悦城华府6#变	10	800	445.44
27062	大丰	悦城华府8#变	10	800	483.76
27063	大丰	供电东区107#变	10	630	275.877
27064	大丰	供电北区60#变	10	400	189.32
27065	大丰	供电东区52#变	10	630	261.513
27066	大丰	工区充电桩270#变	10	630	285.516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27067	大丰	隆盛190#变	10	630	239.967
27068	大丰	今日小区90#变	10	400	68.56
27069	大丰	今日北区144#变	10	500	7.65
27070	大丰	金丰大道85#变	10	400	154.24
27071	大丰	今日小区2#变	10	630	277.074
27072	大丰	悦城华府2#变	10	800	457.68
27073	大丰	悦城华府10#变	10	800	448.56
27074	大丰	悦城华府4#变	10	800	468.16
27075	大丰	今日小区4#变	10	630	294.84
27076	大丰	今日小区6#变	10	500	280.2
27077	大丰	缫丝小区126#变	10	400	319.08
27078	大丰	悦城华府1#变	10	800	466.48
27079	大丰	悦城华府5#变	10	800	405.6
27080	大丰	悦城华府11#变	10	500	274.55
27081	大丰	建业线今日北区278#变	10	630	331.065
27082	大丰	今日小区5#变	10	630	310.338
27083	大丰	欧蓓莎5#变	10	800	374.72
27084	大丰	建邺解困1#变	10	630	264.852
27085	大丰	建业线教师公寓91#变	10	500	101.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27086	大丰	丰东小区83#变	10	400	82.24
27087	大丰	悦城华府7#变	10	800	408.96
27088	大丰	悦城华府3#变	10	800	434.48
27089	大丰	丝绸小区125#变	10	400	225.76
27090	大丰	建业线新村桥356#变	10	400	270.4
27091	大丰	建业线今日花园154#变	10	500	225.95
27092	大丰	森威南区140#变	10	400	200.92
27093	大丰	森威北区139#变	10	400	137.84
27094	大丰	欧蓓莎3#变	10	800	492.8
27095	大丰	工纛线358#变	10	400	168.56
27096	大丰	悦城华府9#变	10	800	386.24
27097	大丰	欧蓓莎1#变	10	800	455.28
27098	大丰	新天地5#主变	10	800	556.96
27099	大丰	新天地7#主变	10	800	577.52
27100	大丰	丰锦府1#主变	10	800	550.64
27101	大丰	新天地3#主变	10	800	603.52
27102	大丰	丰锦府3#主变	10	800	580.16
27103	大丰	新天地1#主变	10	800	488.64
27104	大丰	吾悦华府24#主变	10	800	472.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27105	大丰	玖玺名邸4#主变	10	800	487.36
27106	大丰	玖玺名邸8#主变	10	800	446.64
27107	大丰	玖玺名邸2#主变	10	800	432.64
27108	大丰	香汇长龙4#主变	10	800	590
27109	大丰	玖玺名邸12#主变	10	800	469.2
27110	大丰	大中119#变	10	160	99.456
27111	大丰	香汇长龙8#主变	10	800	611.52
27112	大丰	香汇长龙2#主变	10	800	512.96
27113	大丰	香汇长龙6#主变	10	800	555.36
27114	大丰	香汇长龙12#主变	10	800	536.32
27115	大丰	香汇长龙10#主变	10	800	610.32
27116	大丰	玖玺名邸10#主变	10	800	503.2
27117	大丰	玖玺名邸6#主变	10	800	524.32
27118	大丰	德丰村355#变	10	400	286.44
27119	大丰	玖玺名邸16#主变	10	800	425.2
27120	大丰	玖玺名邸14#主变	10	800	491.52
27121	大丰	大新173#变	10	630	336.231
27122	大丰	华丰投资大兴农民公寓箱变	10	400	185
27123	大丰	大中197#变	10	400	168.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27124	大丰	吾悦华府28#主变	10	800	475.68
27125	大丰	吾悦华府30#主变	10	800	414.16
27126	大丰	吾悦华府26#主变	10	800	408.32
27127	大丰	大中120#变	10	400	274
27128	大丰	吾悦华府22#主变	10	800	407.12
27129	大丰	荣润·理想城5#主变	10	800	358.32
27130	大丰	星河名园1#配电房1#变	10	800	480.96
27131	大丰	理想城13#主变	10	800	426.8
27132	大丰	荣润·理想城7#主变	10	800	385.84
27133	大丰	理想城9#主变	10	800	396.48
27134	大丰	星河名园9#主变	10	800	474.32
27135	大丰	理想城15#主变	10	800	332.96
27136	大丰	海棠花园4#变	10	800	524
27137	大丰	海棠花园6#变	10	800	494.88
27138	大丰	海棠花园8#变	10	800	454.96
27139	大丰	大中家园4#主变	10	1000	649
27140	大丰	海棠花园16#变	10	800	517.44
27141	大丰	海棠南苑1#配电房2#主变	10	1000	468.8
27142	大丰	星河名园5#主变	10	800	442.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27143	大丰	荣润·理想城1#主变	10	800	357.76
27144	大丰	星河名园1#配电房3#变	10	800	286.96
27145	大丰	荣润·理想城3#主变	10	800	400.8
27146	大丰	海棠花园10#变	10	800	399.04
27147	大丰	星河名园7#主变	10	800	464.72
27148	大丰	海棠花园12#变	10	800	446.24
27149	大丰	海棠花园14#变	10	800	442.08
27150	大丰	海棠花园2#变	10	800	524.4
27151	大丰	大中家园2#主变	10	1000	581
27152	大丰	凰家御庭7#主变	10	800	480.32
27153	大丰	润丰嘉园1#配电房1#变	10	630	184.653
27154	大丰	金丰小区101#变	10	630	19.971
27155	大丰	凰家御庭5#主变	10	800	442.48
27156	大丰	市药监局211#	10	400	119.76
27157	大丰	石油公司186#变	10	400	257.84
27158	大丰	河口线汽配公司12#变	10	400	72.4
27159	大丰	凰家御庭1#主变	10	800	274.48
27160	大丰	金丰小区100#变	10	500	38.85
27161	大丰	凰家御庭3#主变	10	800	353.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27162	大丰	金丰西区197#变	10	315	86.31
27163	大丰	润丰嘉园2#配电房2#主变	10	630	318.591
27164	大丰	汇豪嘉苑1#变	10	500	236.1
27165	大丰	河口线常新新村88#变	10	630	312.543
27166	大丰	品尚雅居4#主变	10	800	256.48
27167	大丰	健西三村313#变	10	400	90.16
27168	大丰	同德别墅261#变	10	100	44.94
27169	大丰	同惠小区2#变	10	400	177
27170	大丰	农民公寓89#变	10	630	274.302
27171	大丰	飞达解困房小区1#变	10	630	263.466
27172	大丰	品尚雅居10#主变	10	800	512
27173	大丰	同惠小区3#变	10	400	180.12
27174	大丰	飞达解困房小区2#变	10	630	368.046
27175	大丰	同惠小区4#变	10	400	233.16
27176	大丰	品尚雅居6#主变	10	800	512.16
27177	大丰	品尚雅居2#主变	10	800	278.48
27178	大丰	品尚雅居12#主变	10	800	476.16
27179	大丰	品尚雅居8#主变	10	800	432
27180	大丰	同惠小区1#变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27181	大丰	银泰华城4#变	10	400	174
27182	大丰	飞达线东方剑桥3#变	10	630	422.541
27183	大丰	教师东寓135#变	10	500	104
27184	大丰	东方剑桥1#变	10	630	291.312
27185	大丰	银泰华城1#配电房1#变	10	800	271.04
27186	大丰	瀚华苑1#配电房3#变	10	800	216.8
27187	大丰	瀚华苑2#配电室8#主变	10	800	354.64
27188	大丰	大新六村253#变	10	100	79.95
27189	大丰	东方剑桥2#变	10	630	252.126
27190	大丰	飞达线阜丰西村353#变	10	400	283.16
27191	大丰	大新三村54#变	10	315	231.304
27192	大丰	四中西侧324#变	10	400	301.6
27193	大丰	大新六村252#变	10	100	76.16
27194	大丰	大新六村155#变	10	400	265
27195	大丰	大新四村316#变	10	250	199.05
27196	大丰	银泰华城3#变	10	400	199.16
27197	大丰	瀚华苑2#配电室6#主变	10	800	229.2
27198	大丰	银泰华城6#变	10	400	177.32
27199	大丰	银泰华城5#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27200	大丰	瀚华苑1#配电房1#变	10	800	118
27201	大丰	银泰华城8#变	10	400	106.32
27202	大丰	大新五村27#变	10	400	297.4
27203	大丰	银泰华城7#变	10	400	223.24
27204	大丰	长乐小区204#变	10	630	51.912
27205	大丰	汇豪房产1#变	10	630	361.872
27206	大丰	长乐线231#变	10	630	120.141
27207	大丰	新东苑区87#变	10	400	93.08
27208	大丰	镇敬老院42#变	10	315	10.678
27209	大丰	长乐小区136#变	10	630	147.987
27210	大丰	大丰技校122#变	10	315	11.497
27211	大丰	技工南区279#变	10	315	129.024
27212	大丰	长乐线飞达路农民公寓1#变	10	500	269.2
27213	大丰	第二小学6#变	10	200	94.12
27214	大丰	长乐小区137#变	10	630	198.009
27215	大丰	长乐一村312#变	10	400	195.76
27216	大丰	飞达广场127#变	10	400	86.76
27217	大丰	大新四村177#变	10	500	231.6
27218	大丰	阜南公寓2#变	10	400	268.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27219	大丰	阜南公寓3#变	10	200	97.54
27220	大丰	施耐庵公园238#变	10	630	236.943
27221	大丰	新东苑260#变	10	400	133
27222	大丰	汇豪房产2#变	10	500	202.65
27223	大丰	公园一号1#变.	10	630	335.916
27224	大丰	大新新村265#变	10	400	77.32
27225	大丰	阜南公寓1#变	10	400	196.24
27226	大丰	嘉英阳光4#箱变	10	400	98.24
27227	大丰	嘉英阳光20#箱变	10	630	311.472
27228	大丰	嘉英阳光8#变	10	500	185
27229	大丰	嘉英阳光11#主变	10	800	325.2
27230	大丰	嘉英阳光3#主变	10	800	417.12
27231	大丰	西康北路267#变	10	400	286.36
27232	大丰	嘉英阳光17#箱变	10	400	161.48
27233	大丰	嘉英阳光6#变	10	630	314.811
27234	大丰	御景嘉园6#变	10	630	324.765
27235	大丰	御景嘉园5#变	10	630	361.998
27236	大丰	嘉英阳光7#箱变	10	630	296.919
27237	大丰	御景嘉园8#变	10	1000	489.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27238	大丰	御景嘉园2#变	10	630	275.814
27239	大丰	嘉英阳光10#主变	10	800	126.4
27240	大丰	三水嘉苑5#箱变	10	800	377.52
27241	大丰	嘉英阳光18#箱变	10	630	298.557
27242	大丰	三水嘉苑6#箱变	10	800	277.12
27243	大丰	嘉英阳光14#主变	10	800	314.16
27244	大丰	御景嘉园7#变	10	1000	392.3
27245	大丰	三水嘉苑3#箱变	10	630	331.821
27246	大丰	嘉英阳光19#箱变	10	500	225.1
27247	大丰	嘉英阳光1#主变	10	1000	483.1
27248	大丰	嘉英阳光12#主变	10	800	403.76
27249	大丰	御景嘉园1#变	10	630	212.625
27250	大丰	嘉英阳光5#箱变	10	500	211.4
27251	大丰	嘉英阳光15#主变	10	800	375.2
27252	大丰	三水嘉苑2#箱变	10	630	240.156
27253	大丰	御景嘉园3#变	10	630	222.894
27254	大丰	御景嘉园4#变	10	630	268.317
27255	大丰	三水嘉苑1#箱变	10	630	192.843
27256	大丰	嘉英线山水嘉苑7#变	10	400	221.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27257	大丰	嘉英线大中27#变	10	200	4.42
27258	大丰	嘉英阳光21#箱变	10	630	241.92
27259	大丰	新丰镇金西四组（中）126#变	10	100	2.4
27260	大丰	新丰镇新河四组110#变	10	200	54.8
27261	大丰	新丰镇金西六组83#变	10	200	19.2
27262	大丰	海洲花园7#箱变	10	400	189.16
27263	大丰	海洲花园6#箱变	10	400	181.4
27264	大丰	龙腾一品2#主变	10	800	490
27265	大丰	龙腾一品4#主变	10	800	302.88
27266	大丰	中凯银杏湖3#主变	10	800	407.68
27267	大丰	中交美庐城3#配电房12#变	10	800	430.8
27268	大丰	中交美庐城3#配电房10#变	10	800	360
27269	大丰	海州花园12#主变	10	800	448.72
27270	大丰	中凯银杏湖3#配电室11#变	10	800	446.56
27271	大丰	中凯银杏湖3#配电室9#变	10	800	367.44
27272	大丰	中交美庐城4#配电房14#变	10	800	261.2
27273	大丰	中凯银杏湖5#主变	10	800	549.04
27274	大丰	中凯银杏湖4#配电室15#变	10	630	285.579
27275	大丰	中凯银杏湖7#主变	10	800	294.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27276	大丰	海州花园10#主变	10	800	476.8
27277	大丰	中交美庐城4#配电房16#变	10	800	291.2
27278	大丰	金宇景苑7#变	10	125	68.625
27279	大丰	中凯银杏湖4#配电室13#变	10	630	350.847
27280	大丰	中交美庐城2#配电室8#变	10	800	428.32
27281	大丰	中交美庐城2#配电室6#变	10	800	376.48
27282	大丰	中凯银杏湖1#主变	10	800	334.8
27283	大丰	永泰国际2#变	10	500	215.85
27284	大丰	永泰国际7#变	10	1000	387.2
27285	大丰	永泰国际6#变	10	1000	192.2
27286	大丰	永泰国际1#变	10	500	99.65
27287	大丰	永泰国际9#变	10	1250	493.875
27288	大丰	永泰国际4#变	10	1000	291.4
27289	大丰	永泰国际3#变	10	1000	318.1
27290	大丰	永泰国际10#变	10	1250	431.125
27291	大丰	常青藤嘉园小区1#变	10	800	457.2
27292	大丰	常青藤嘉园小区3#变	10	800	490.64
27293	大丰	城北菜场53#变	10	400	1.76
27294	大丰	金都商城106#变	10	630	129.717

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27295	大丰	金都商场254#变	10	400	180.84
27296	大丰	金都商城287#变	10	400	115.76
27297	大丰	金贸268#变	10	400	261.24
27298	大丰	金都商城105#变	10	500	96.55
27299	大丰	淮南小区173#变	10	500	127.65
27300	大丰	金都商城66#变	10	630	244.566
27301	大丰	西团大龙五组106#变	10	400	60
27302	大丰	西团镇大龙五组1#变	10	400	86.52
27303	大丰	西团镇大龙三组4#变	10	315	37.611
27304	大丰	西团镇大龙村小街136#变	10	200	61.44
27305	大丰	西团镇众心村二组179#变	10	200	49.28
27306	大丰	西团镇七灶河村四组188#变	10	200	75.62
27307	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	137.46
27308	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	223.76
27309	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	108.34
27310	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	203.16
27311	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	113.62
27312	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	85.3
27313	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	268.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27314	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	84.92
27315	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	280.2
27316	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	200	127.66
27317	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	32.48
27318	大丰	西团镇东塘路路灯15#变	10	160	128
27319	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	0
27320	大丰	刘庄镇良好村二组10#变	10	200	73.74
27321	大丰	良好小区159#箱变115159002	10	400	194.16
27322	大丰	刘庄镇良好村二组175#变	10	200	98.34
27323	大丰	刘庄镇建成村七组99#变	10	200	23.64
27324	大丰	紫林名邸小区1#配电室2#主变	10	800	403.68
27325	大丰	刘庄镇良好村五组176#变	10	200	99.2
27326	大丰	三圩线158#箱变主变	10	400	118.88
27327	大丰	良好村四组196#变	10	630	376.677
27328	大丰	刘庄镇良好村七组13#变	10	200	118.62
27329	大丰	刘庄镇三圩中学9#变	10	315	64.26
27330	大丰	良好村四组195#变	10	630	277.2
27331	大丰	云溪2#变	10	400	202.56
27332	大丰	云溪7#变	10	400	154.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27333	大丰	刘庄镇刘庄商城2#变	10	630	132.741
27334	大丰	刘庄镇西大街203#变	10	400	120.08
27335	大丰	云溪6#变	10	400	210.32
27336	大丰	刘庄云溪8#变	10	200	109.94
27337	大丰	刘庄镇刘庄小街138#变	10	400	93.04
27338	大丰	云溪4#变	10	400	169.12
27339	大丰	紫林名邸小区1#配电室1#主变	10	800	446
27340	大丰	云溪5#变	10	400	177.56
27341	大丰	刘庄镇云溪二组137#变	10	400	188.68
27342	大丰	刘庄镇食品站151#变	10	200	62.44
27343	大丰	云溪3#变	10	400	186.12
27344	大丰	刘庄镇范堤街东5#变	10	500	273
27345	大丰	刘庄镇范堤街东155#变	10	400	1.68
27346	大丰	刘庄镇鸿隆楼149#变	10	400	115.56
27347	大丰	刘庄文化站148#变	10	400	79.24
27348	大丰	刘庄北闸口195#变	10	400	218.84
27349	大丰	刘庄镇龙心村六组201#变	10	400	42.6
27350	大丰	刘庄镇龙心村三组158#变	10	200	109.44
27351	大丰	刘庄镇竞赛村一组165#变	10	200	72.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27352	大丰	刘庄镇竞赛村一组123#变	10	200	6.88
27353	大丰	刘庄镇竞赛村三组205#变	10	400	70.68
27354	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	0
27355	大丰	刘庄镇龙心村二组107#变	10	200	79.34
27356	大丰	刘庄镇竞赛小区202#变	10	200	35.74
27357	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	0
27358	大丰	大翰置业113#变	10	630	363.132
27359	大丰	刘庄镇竞赛村一组142#变	10	200	97.5
27360	大丰	刘庄镇龙心村五组204#变	10	400	54.68
27361	大丰	大中新团上城一号3#主变	10	800	513.6
27362	大丰	大中新团上城一号7#主变	10	800	495.44
27363	大丰	大中新团上城一号5#主变	10	800	513.76
27364	大丰	大中镇新团长安村十组105#变	10	200	104.62
27365	大丰	大中瑞丰花园二期7#变	10	630	419.643
27366	大丰	大中瑞丰花园4#变	10	800	348.8
27367	大丰	大中瑞丰花园2#变	10	800	427.92
27368	大丰	大中镇新团长安南小区148#变	10	315	98.186
27369	大丰	山水城5#主变	10	800	422.64
27370	大丰	大中镇河口村一组279#变	10	200	96.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27371	大丰	大中镇新团河口二组北153#变	10	200	130.5
27372	大丰	大中新团上城一号2#主变	10	800	527.52
27373	大丰	山水城7#主变	10	800	465.52
27374	大丰	山水城3#主变	10	800	548.16
27375	大丰	大中瑞丰花园二期9#变	10	630	467.46
27376	大丰	大中镇新团长安村二组97#变	10	200	88.92
27377	大丰	大中新团长安南小区48#主变	10	800	339.2
27378	大丰	大中新团长安南小区4#主变	10	800	536.64
27379	大丰	大中新团长安南小区3#主变	10	800	490.8
27380	大丰	长安南小区2#变	10	1000	698.5
27381	大丰	大中长安村开发区6#变	10	630	247.023
27382	大丰	大中镇长安村村部170#变	10	400	208.48
27383	大丰	大中新团长安南小区144#变	10	630	306.684
27384	大丰	大中镇新团光明村158#变	10	315	143.672
27385	大丰	大中镇长安北小区292#变	10	400	127.4
27386	大丰	大中镇新团长安村一组96#变	10	200	66.5
27387	大丰	大中新团长安南小区1#变	10	1000	705.761
27388	大丰	西团镇黄浦八组46#变	10	200	44.92
27389	大丰	西团镇黄浦七组44#变	10	160	75.248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27390	大丰	西团镇黄浦村138#变	10	200	47.62
27391	大丰	西团镇黄浦四组180#变	10	200	104.5
27392	大丰	西团镇黄浦六组157#变	10	200	92.24
27393	大丰	西团镇黄浦三组195#变	10	315	58.212
27394	大丰	西团镇黄浦三组105#变	10	200	106.88
27395	大丰	西团镇黄浦五组119#变	10	160	42.224
27396	大丰	中央商场156#变	10	400	141
27397	大丰	汇金商城283#变	10	630	34.839
27398	大丰	拥军中巷50#变	10	400	133.76
27399	大丰	汇金商城285#变	10	630	12.474
27400	大丰	汇金商城284#变	10	630	0
27401	大丰	军政巷250#	10	400	86.76
27402	大丰	大丰菜场149#变	10	400	59.32
27403	大丰	市邮政局202#变400KVA	10	400	184
27404	大丰	城中菜场3#变	10	500	319
27405	大丰	市电信局30#变	10	630	221.382
27406	大丰	拥军东巷51#变	10	400	205.12
27407	大丰	市文化局217#变	10	400	121
27408	大丰	市文化局215#变	10	400	75.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27409	大丰	汇金商城282#变	10	400	125.4
27410	大丰	大中镇新团西康路路灯102#变	10	200	119.66
27411	大丰	学府名城10#主变	10	630	312.165
27412	大丰	大中学府名城4#变	10	1000	354.8
27413	大丰	学府名城8#主变	10	630	392.49
27414	大丰	学府名城6#主变	10	630	273.735
27415	大丰	大中学府名城2#变	10	1000	491.5
27416	大丰	刘庄贸易城171#变	10	630	449.946
27417	大丰	刘庄贸易城173#变	10	500	292.6
27418	大丰	刘庄贸易城1#变	10	400	180.28
27419	大丰	刘庄镇友谊村二组12#变	10	200	108.08
27420	大丰	景怡佳园1#变	10	800	444.96
27421	大丰	刘庄镇友谊村一组90#变	10	200	90.56
27422	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	0
27423	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	0
27424	大丰	刘庄镇友谊村部13#变	10	400	138
27425	大丰	刘庄镇友谊村三组47#变	10	200	140.8
27426	大丰	友谊村150#变	10	400	207.84
27427	大丰	刘庄镇友谊村四组94#变	10	200	98.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27428	大丰	友谊线友谊康居194#箱变	10	630	363.195
27429	大丰	刘庄镇工业园区49#变	10	400	99.16
27430	大丰	刘庄镇友谊村三组112#变	10	200	56.5
27431	大丰	刘庄镇友谊村五组41#变	10	200	110.42
27432	大丰	友谊线康居193#变	10	630	310.905
27433	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	0
27434	大丰	刘庄镇光荣村五组27#变	10	200	64.72
27435	大丰	刘庄镇光荣村六组162#变	10	200	99.66
27436	大丰	刘庄镇竞赛村四组145#变	10	200	112.98
27437	大丰	刘庄镇9#路灯变	10	80	57.584
27438	大丰	刘庄镇光荣村六组23#变	10	100	20.75
27439	大丰	刘庄镇光荣村二组103#变	10	100	29.92
27440	大丰	常盐园区人才社区8#变	10	800	636.96
27441	大丰	常盐园区人才社区10#变	10	800	632
27442	大丰	常盐园区人才社区4#变	10	800	529.68
27443	大丰	常盐园区人才社区6#变	10	800	622.64
27444	大丰	常盐园区人才社区2#变	10	800	494.32
27445	大丰	常盐园区人才社区12#变	10	800	629.68
27446	大丰	新丰镇益北西站38#变	10	160	29.984

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27447	大丰	新丰镇荷兰花海174#变	10	200	28.24
27448	大丰	新丰镇益北东137#变	10	200	92.3
27449	大丰	新丰镇同丰西268#变	10	400	216.04
27450	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	37.28
27451	大丰	新丰镇全心南站22#变	10	100	77.54
27452	大丰	新丰镇益北南站37#变	10	200	89.7
27453	大丰	新丰镇全心六组西239#变	10	160	76.464
27454	大丰	新丰镇全心十组252#变	10	315	193.756
27455	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	0
27456	大丰	大团二组223#变	10	630	298.872
27457	大丰	新丰镇龙堤小街85#变	10	200	46.04
27458	大丰	新丰镇龙堤小街101#变	10	200	92
27459	大丰	新丰镇大团一组216#变	10	200	19.34
27460	大丰	新丰镇韦灶四组62#变	10	100	49.58
27461	大丰	新丰镇金墩小街147#变	10	200	41.12
27462	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	0
27463	大丰	新丰镇永昌四组97#变	10	400	48.32
27464	大丰	新丰镇龙堤四组119#变	10	200	16.2
27465	大丰	新丰镇大团线永昌九组224#变	10	200	59.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27466	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	0
27467	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	400	0
27468	大丰	新丰镇龙堤小街199#变	10	400	135.68
27469	大丰	维罗纳1#变	10	630	85.932
27470	大丰	维罗纳2#变	10	630	187.362
27471	大丰	维罗纳3#变	10	630	196.245
27472	大丰	维罗纳4#变	10	630	245.259
27473	大丰	维罗纳5#变	10	630	162.099
27474	大丰	维罗纳8#主变	10	1000	316.7
27475	大丰	金润小区11#主变	10	500	239.15
27476	大丰	金润小区10#主变	10	630	429.282
27477	大丰	金润小区1#变	10	630	296.478
27478	大丰	金润小区2#变	10	630	157.626
27479	大丰	金润小区3#变	10	630	195.993
27480	大丰	金润小区4#变	10	400	129.12
27481	大丰	金润小区5#变	10	630	272.916
27482	大丰	维罗纳6#主变	10	630	187.173
27483	大丰	维罗纳9#主变	10	1000	464
27484	大丰	金润小区6#主变	10	1000	369.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27485	大丰	大中利民87#变	10	400	234.08
27486	大丰	大中利民86#变	10	400	250.28
27487	大丰	大中利民三组209#变	10	630	382.221
27488	大丰	大中镇利民小区212#变	10	400	165.84
27489	大丰	大中镇利民小区33#变.	10	400	209.48
27490	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	212.76
27491	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	92.96
27492	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	33.31
27493	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	35.33
27494	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	24.74
27495	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	37.73
27496	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	216.88
27497	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	248.76
27498	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	227.24
27499	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	34.57
27500	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	209.16
27501	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	12.56
27502	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	39.08
27503	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27504	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	213.16
27505	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	197.08
27506	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	90.14
27507	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	111.92
27508	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	78.08
27509	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	242.84
27510	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	117.5
27511	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	285.32
27512	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	276.76
27513	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	130.48
27514	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	19.46
27515	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	79.24
27516	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	100.4
27517	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	152
27518	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	69.84
27519	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	19.42
27520	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	46.66
27521	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	145.16
27522	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	249.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27523	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	69.4
27524	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	48.6
27525	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	0
27526	大丰	白驹镇七里桥四组195#变	10	200	93.06
27527	大丰	白驹马家村康居2#变	10	630	345.177
27528	大丰	白驹镇马家村五组128#变	10	200	93.22
27529	大丰	白驹镇居委会一组11#变	10	160	24.832
27530	大丰	白驹镇马家村六组176#变	10	200	82.9
27531	大丰	白驹马家村康居1#变	10	630	316.008
27532	大丰	白驹镇马家村五组45#变	10	200	66.08
27533	大丰	白驹镇民窑村四组185#变	10	200	69.5
27534	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	0
27535	大丰	白驹镇沿堤村四组187#变	10	200	52.94
27536	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	59.12
27537	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	94.5
27538	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	0
27539	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	195.6
27540	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	13.21
27541	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27542	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	69.42
27543	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	89.8
27544	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	129.14
27545	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	201.6
27546	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	31.34
27547	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	1.92
27548	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	0
27549	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	94.7
27550	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	100.84
27551	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	109.92
27552	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	104.24
27553	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	138.96
27554	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	112.38
27555	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	127.5
27556	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	87.74
27557	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	52.62
27558	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	16.3
27559	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	59.12
27560	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	213.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27561	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	101.16
27562	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	69.24
27563	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	90.84
27564	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	124.42
27565	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	106
27566	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	20.9
27567	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	69
27568	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	88.42
27569	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	130.12
27570	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	142.66
27571	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	0
27572	大丰	盛世名城二期2#主变	10	800	402.96
27573	大丰	白驹镇狮子口村五组037#变	10	100	27.61
27574	大丰	盛世名城1#变	10	630	334.53
27575	大丰	白驹镇狮子口村四组149#变	10	400	252.36
27576	大丰	盛世名城二期4#主变	10	800	456.24
27577	大丰	盛世名城2#变	10	630	335.223
27578	大丰	白驹狮子口小区155#变	10	400	143.84
27579	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	5.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27580	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	129.92
27581	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	25.96
27582	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	161.36
27583	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	22.24
27584	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	250.08
27585	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	42.84
27586	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	99.44
27587	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	136.2
27588	大丰	草庙镇大中农场北苑小小区76#变	10	400	222.92
27589	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	140.28
27590	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	118.96
27591	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	196.72
27592	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	215.68
27593	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	97.16
27594	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	183
27595	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	226.92
27596	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	195.4
27597	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	250.96
27598	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	121.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27599	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	220.08
27600	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	120.96
27601	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	149.76
27602	大丰	新民北小区配电房1#变	10	630	360.36
27603	大丰	上海花园43#变	10	630	376.929
27604	大丰	上海花园24#变	10	630	325.962
27605	大丰	新民北小区配电房2#变	10	630	397.467
27606	大丰	上海花园15#变	10	630	268.443
27607	大丰	上海花园61#主变	10	800	434.48
27608	大丰	上海花园14#变	10	630	265.671
27609	大丰	上海花园63#主变	10	1000	492.9
27610	大丰	上海花园13#变	10	630	327.348
27611	大丰	书香名府2#主变	10	800	320.16
27612	大丰	上海花园12#变	10	630	334.845
27613	大丰	书香名府4#主变	10	800	394.8
27614	大丰	上海花园52#变.	10	630	321.111
27615	大丰	上海花园65#主变	10	1000	476.9
27616	大丰	上海花园23#变.	10	630	280.791
27617	大丰	上海花园32#变	10	630	377.055

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27618	大丰	上海花园商业3#主变	10	630	379.197
27619	大丰	上海花园51#变.	10	630	308.889
27620	大丰	上海花园商业1#主变	10	630	172.116
27621	大丰	上海花园33#变	10	630	341.775
27622	大丰	花园线上海花园42#变	10	630	362.754
27623	大丰	上海花园53#变.	10	630	347.445
27624	大丰	上海花园22#变.	10	630	298.305
27625	大丰	上海花园31#变	10	630	312.354
27626	大丰	花园线上海花园41#变	10	630	325.647
27627	大丰	上海花园44#变.	10	630	359.415
27628	大丰	上海花园21#变	10	630	289.548
27629	大丰	上海花园54#变	10	630	349.524
27630	大丰	上海花园34#变.	10	630	388.332
27631	大丰	裕华镇丰裕村六组101#变	10	100	31.44
27632	大丰	裕华镇丰裕村四组99#变	10	200	67.86
27633	大丰	裕华镇丰裕村三组16#变	10	200	50.16
27634	大丰	裕华安置小区250#变（8#）	10	1000	50.2
27635	大丰	裕华安置小区140#变	10	630	175.644
27636	大丰	裕华安置小区137#变	10	630	286.902

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27637	大丰	裕华安置小区138#变	10	630	229.446
27638	大丰	裕华安置小区139#变	10	630	275.373
27639	大丰	裕华安置小区141#变	10	630	265.104
27640	大丰	裕华安置小区142#变	10	630	185.661
27641	大丰	裕华安置小区272#变	10	1000	410.2
27642	大丰	妇幼保健院充电桩2#变	10	630	155.547
27643	大丰	裕华镇裕华居委会2#变	10	400	55.4
27644	大丰	裕华镇裕华居委会1#变	10	400	155.68
27645	大丰	裕华鸿基大厦274#变	10	800	475.84
27646	大丰	裕华镇福丰村五组196#变	10	200	55.54
27647	大丰	裕华镇裕华居委会7#变	10	400	268.24
27648	大丰	东方绿洲1#变(裕华居委会154#台片)	10	800	240.56
27649	大丰	裕华镇福东村三组189#变	10	200	78.54
27650	大丰	康陵东区76#变	10	400	96.92
27651	大丰	康陵北村288#变	10	400	96.32
27652	大丰	花园南区123#变	10	630	361.305
27653	大丰	健康小区165#变	10	400	144.6
27654	大丰	市城建局38#变	10	400	202.88
27655	大丰	党校宿舍301#变	10	400	131.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27656	大丰	大丰党校21#变	10	400	56.08
27657	大丰	市干休所102#变	10	400	105.56
27658	大丰	花园新村48#变	10	630	374.031
27659	大丰	大丰卫校167#变	10	400	140.44
27660	大丰	康陵北村28#变	10	400	156.16
27661	大丰	市干休所34#变	10	315	35.878
27662	大丰	大桥镇潘厍村二组49#变	10	200	13.92
27663	大丰	大桥镇潘厍居委会二组2#变	10	400	146.6
27664	大丰	大桥镇潘厍居委会三组79#变	10	400	203.84
27665	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	41.11
27666	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	28.58
27667	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	110.7
27668	大丰	宾馆南村203#变	10	400	0
27669	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	106.46
27670	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	39.2
27671	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	0
27672	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	86.16
27673	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	26.7
27674	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	139.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27675	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	126.8
27676	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	161.88
27677	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	38.8
27678	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	27.84
27679	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	65.34
27680	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	21.86
27681	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	71.92
27682	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	77.68
27683	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	176.12
27684	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	121.08
27685	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	77.22
27686	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	315	98.343
27687	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	86.247
27688	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	46.08
27689	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	41.32
27690	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	60.3
27691	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	90.24
27692	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	0
27693	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	197.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27694	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	79.62
27695	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	0
27696	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	61.38
27697	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	93.7
27698	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	245.96
27699	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	218.6
27700	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	96.46
27701	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	123.68
27702	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	151.48
27703	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	218.68
27704	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	197.48
27705	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	261.04
27706	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	22.24
27707	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	93.84
27708	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	54.94
27709	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	87
27710	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	59.712
27711	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	226.04
27712	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	102.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27713	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	89.56
27714	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	194.56
27715	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	58.7
27716	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	85.66
27717	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	121.88
27718	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	75.8
27719	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	22.66
27720	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	200	98.26
27721	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	60.16
27722	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	98.36
27723	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	93.88
27724	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	51.62
27725	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	209.24
27726	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	134.24
27727	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	179.72
27728	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	193.04
27729	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	227.92
27730	大丰	王港居委会87#变	10	200	82.24
27731	大丰	大丰港王港居委会90#变	10	100	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27732	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	107.36
27733	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	167.36
27734	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	177.16
27735	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	63.56
27736	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	93.12
27737	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	177.84
27738	大丰	万盈镇殷灶东灶88#变	10	400	175.28
27739	大丰	万盈镇殷灶中灶86#变	10	200	64.22
27740	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	69.2
27741	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	292.761
27742	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	272.349
27743	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	72
27744	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	130.16
27745	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	75.42
27746	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	75.38
27747	大丰	万盈镇星光中灶29#变JN	10	315	97.902
27748	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	81.88
27749	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	67.22
27750	大丰	万盈镇顾灶中灶95#变	10	200	36.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27751	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	77.3
27752	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	35.2
27753	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	38.2
27754	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	100.22
27755	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	125.45
27756	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	315	140.395
27757	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	53.58
27758	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	13.5
27759	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	58.28
27760	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	71.095
27761	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	75.88
27762	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	31.92
27763	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	30.62
27764	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	59.34
27765	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	33.56
27766	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	80.88
27767	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	40.14
27768	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	19.44
27769	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27770	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	11.36
27771	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	90.38
27772	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	100.16
27773	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	27.84
27774	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	67.66
27775	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	9.54
27776	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	61.84
27777	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	84.96
27778	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	84.44
27779	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	147.8
27780	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	71.58
27781	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	65
27782	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	171.171
27783	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	91.38
27784	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	67.78
27785	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	60.78
27786	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	315	169.564
27787	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	24.224
27788	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	68.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27789	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	67.5
27790	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	45.36
27791	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	98.4
27792	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	70.9
27793	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	72.44
27794	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	75.28
27795	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	76.34
27796	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	258.48
27797	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	197.568
27798	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	52.2
27799	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	211.56
27800	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	254.84
27801	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	72.859
27802	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	206.04
27803	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	198.6
27804	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	58.5
27805	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	25.08
27806	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	141.372
27807	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	253.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27808	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	67.04
27809	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	48.06
27810	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	193.56
27811	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	68.42
27812	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	99.38
27813	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	29.08
27814	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	114.56
27815	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	100.38
27816	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	98.96
27817	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	79.34
27818	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	118.723
27819	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	62.2
27820	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	29.02
27821	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	155.421
27822	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	65.2
27823	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	225.4
27824	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	400	223.4
27825	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	80.272
27826	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	400	125.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27827	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	209.4
27828	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	76
27829	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	107.16
27830	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	60.46
27831	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	276.92
27832	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	231.08
27833	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	97
27834	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	78.24
27835	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	103.84
27836	大丰	珺和府1#主变	10	800	560.8
27837	大丰	珺和府3#主变	10	800	544.16
27838	大丰	珺和府7#主变	10	800	508.16
27839	大丰	珺和府5#主变	10	800	546.48
27840	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	556.48
27841	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	497.84
27842	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	496.8
27843	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	570.32
27844	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	38.67
27845	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	41.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27846	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	47.96
27847	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	44.48
27848	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	63.584
27849	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	0
27850	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	61.16
27851	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	0
27852	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	65.58
27853	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	20.54
27854	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	41.38
27855	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	74.88
27856	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	67.12
27857	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	86.5
27858	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	17.46
27859	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	211.6
27860	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	0
27861	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	94.08
27862	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	133.42
27863	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	48.88
27864	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27865	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	47.56
27866	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	0
27867	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	209.88
27868	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	122.58
27869	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	78.34
27870	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	0
27871	大丰	草堰镇成文135#变	10	160	92.464
27872	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	0
27873	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	0
27874	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	60.2
27875	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	35.38
27876	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	107.64
27877	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	49.88
27878	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	0
27879	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	215.12
27880	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	39.5
27881	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	52.16
27882	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	8.672
27883	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	95.86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27884	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	27.44
27885	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	202.28
27886	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	65.14
27887	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	68.94
27888	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	137.6
27889	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	200.4
27890	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	0
27891	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	190.84
27892	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	132.22
27893	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	267.36
27894	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	100.12
27895	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	200	66.58
27896	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	260.2
27897	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	224
27898	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	256.96
27899	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	248.8
27900	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	210.24
27901	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	222.4
27902	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	252.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27903	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	254.08
27904	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	250.12
27905	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	180.2
27906	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	225.48
27907	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	107.56
27908	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	71.38
27909	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	150.24
27910	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	101.34
27911	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	53.58
27912	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	50.24
27913	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	0
27914	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	33.28
27915	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	243.36
27916	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	44.42
27917	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	45.06
27918	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	441.68
27919	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	542.24
27920	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	90.66
27921	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	96.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27922	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	74.16
27923	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	62.66
27924	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	54.58
27925	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	59
27926	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	49.92
27927	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	208.76
27928	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	217.44
27929	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	72.3
27930	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	115.44
27931	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	77.72
27932	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	8.7
27933	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	31.584
27934	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	73.5
27935	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	105.42
27936	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	131.5
27937	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	72.66
27938	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	71
27939	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	81.7
27940	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	94.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27941	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	99.5
27942	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	114.2
27943	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	109.24
27944	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	198.84
27945	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	144.04
27946	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	215.84
27947	大丰	裕华镇裕华居委会117#变	10	400	56.68
27948	大丰	裕华镇裕华居委会171#变	10	400	169.76
27949	大丰	裕华镇裕华居委会82#变	10	200	51.88
27950	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	9.92
27951	大丰	裕华镇裕华居委会172#变	10	400	156.16
27952	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	73.22
27953	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	0
27954	大丰	裕华镇海防村一组122#变	10	200	41.66
27955	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	0
27956	大丰	裕华镇裕华居委会233#变	10	200	85.7
27957	大丰	裕华镇锦龙村四组12#变	10	160	55.776
27958	大丰	裕华镇裕华居委会3#变	10	315	57.708
27959	大丰	裕华镇锦龙村二组179#变	10	400	231.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27960	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	0
27961	大丰	裕华镇锦龙村四组304#变	10	200	88.16
27962	大丰	裕华镇海防村十组59#变	10	200	52.22
27963	大丰	裕华镇海防村一组65#变	10	200	59.84
27964	大丰	裕华镇裕华居委会8#变	10	200	34.84
27965	大丰	裕华镇锦龙村十一组194#变	10	400	224.24
27966	大丰	裕华镇裕华居委会6#变	10	400	126.6
27967	大丰	裕华镇裕华居委会173#变	10	400	56.68
27968	大丰	裕华镇裕华居委会4#变	10	400	189
27969	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	28.24
27970	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	51.64
27971	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	69.2
27972	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	125.3
27973	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	72.48
27974	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	104.1
27975	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	53.34
27976	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	57.62
27977	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	98.58
27978	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	270.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27979	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	87.8
27980	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	52.12
27981	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	81.5
27982	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	62.16
27983	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	95.62
27984	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	200	112.16
27985	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	53.16
27986	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	168.08
27987	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	0
27988	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	33.34
27989	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	114.12
27990	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	108.04
27991	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	81.56
27992	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	117
27993	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	76.24
27994	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	64.3
27995	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	25.5
27996	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	36.08
27997	大丰	裕华镇元丰村十组307#变	10	200	92.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27998	大丰	裕华镇元丰村97#变	10	200	31.56
27999	大丰	裕华镇元丰村十组92#变	10	200	72.16
28000	大丰	裕华镇元丰村部90#变	10	400	163.08
28001	大丰	裕华镇元丰村六组176#变	10	200	75.06
28002	大丰	裕华镇元丰村八组89#变	10	200	63.78
28003	大丰	裕华镇元丰村六组96#变	10	200	49.16
28004	大丰	裕华镇海防林业站64#变	10	160	32.672
28005	大丰	裕华镇元丰村五组93#变	10	200	34.88
28006	大丰	裕华镇元丰村八组257#变	10	200	100.2
28007	大丰	裕华镇元丰村九组91#变	10	200	17.12
28008	大丰	裕华镇元丰村二组121#变	10	200	45.06
28009	大丰	裕华镇元丰村八组95#变	10	200	50.16
28010	大丰	裕华镇元丰村六组94#变	10	200	69.88
28011	大丰	裕华镇元丰村八组147#变	10	200	19
28012	大丰	裕华镇元丰村四六组152#变	10	200	58.06
28013	大丰	裕华镇元丰村五组187#变	10	200	92.42
28014	大丰	裕华镇元丰村二组252#变	10	315	148.837
28015	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	249.4
28016	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	61.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28017	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	35.34
28018	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	200	107.18
28019	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	75.2
28020	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	37.62
28021	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	10.52
28022	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	67.2
28023	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	69.8
28024	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	58.36
28025	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	94.8
28026	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	8
28027	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	32.5
28028	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	193.92
28029	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	160	81.472
28030	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	71.34
28031	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	101.98
28032	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	36.08
28033	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	223.92
28034	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	38.92
28035	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	266.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28036	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	67.84
28037	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	42.88
28038	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	236.32
28039	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	67.16
28040	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	101.7
28041	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	29.5
28042	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	198.24
28043	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	149.84
28044	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	213.16
28045	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	201.84
28046	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	400	263.56
28047	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	400	246.48
28048	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	259.16
28049	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	203.48
28050	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	241.52
28051	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	180.28
28052	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	232.6
28053	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	264.8
28054	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	185.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28055	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	211.76
28056	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	240.786
28057	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	90
28058	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	94
28059	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	146.68
28060	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	103.74
28061	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	0
28062	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	47.28
28063	大丰	白驹镇洋心村康居1#变	10	630	203.427
28064	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	81.72
28065	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	41.5
28066	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	21.56
28067	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	25.71
28068	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	110.24
28069	大丰	白驹镇洋心村康居2#变	10	630	101.808
28070	大丰	白驹镇洋心居委会一组7#变	10	400	142.16
28071	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	80
28072	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	21.86
28073	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	68.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28074	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	17.88
28075	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	29.84
28076	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	160	39.12
28077	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	33.34
28078	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	30.29
28079	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	53.872
28080	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	80.7
28081	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	25.12
28082	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	36.42
28083	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	36.42
28084	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	42.54
28085	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	45.5
28086	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	182.28
28087	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	79.32
28088	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	46.872
28089	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	71.442
28090	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	287.96
28091	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	92.56
28092	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	230.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28093	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	202.76
28094	大丰	白驹洋心洼居委会140#变	10	400	89.76
28095	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	67.36
28096	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	204.48
28097	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	256.24
28098	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	117.68
28099	大丰	云樾春秋10#变	10	800	514.16
28100	大丰	悦隼名邸3#主变	10	800	500
28101	大丰	悦隼名邸9#主变	10	800	464.16
28102	大丰	云樾春秋4#变	10	800	521.84
28103	大丰	云樾春秋8#变	10	800	540
28104	大丰	东方创意园5#变	10	1600	628.96
28105	大丰	悦隼名邸1#主变	10	800	432.48
28106	大丰	东方创意园3#变	10	1000	468.2
28107	大丰	悦隼名邸15#主变	10	630	280.35
28108	大丰	悦隼名邸11#主变	10	800	408.48
28109	大丰	悦隼名邸5#主变	10	630	421.029
28110	大丰	东方创意园1#变	10	1250	135.875
28111	大丰	悦隼名邸7#主变	10	630	411.075

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28112	大丰	云樾春秋6#变	10	800	530.16
28113	大丰	云樾春秋2#变	10	800	531.36
28114	大丰	云樾春秋12#变	10	800	561.52
28115	大丰	悦隽名邸13#主变	10	630	226.863
28116	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	31.72
28117	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	34.58
28118	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	0
28119	大丰	裕华镇天祥村五组306#变	10	200	121
28120	大丰	裕华镇天祥村四组266#变	10	200	89.66
28121	大丰	裕华镇天北村一组185#变	10	200	47.66
28122	大丰	裕华镇海丰村九组102#变	10	200	61.78
28123	大丰	裕华镇海丰村六组308#变	10	200	110.58
28124	大丰	裕华镇天祥村一组38#变	10	200	117.06
28125	大丰	裕华镇天祥村六组40#变	10	200	43.28
28126	大丰	裕华镇天北村十组193#变	10	200	62.06
28127	大丰	裕华镇天祥村二组22#变	10	200	82.4
28128	大丰	裕华镇海丰村三组197#变	10	200	83
28129	大丰	裕华镇海丰村三组087#变	10	160	41.376
28130	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28131	大丰	裕华镇海丰村五组28#变	10	200	49.7
28132	大丰	裕华镇天北村二组29#变	10	200	102.24
28133	大丰	裕华镇天祥村四组23#变	10	200	85.1
28134	大丰	裕华镇天祥村二组177#变	10	200	31.66
28135	大丰	裕华镇天北村十组253#变	10	200	36.62
28136	大丰	裕华镇海丰村五组144#变	10	200	1.78
28137	大丰	裕华镇海丰村七组35#变	10	160	10.16
28138	大丰	裕华镇天祥村五组85#变	10	200	100.7
28139	大丰	裕华镇海丰村七组166#变	10	200	72.96
28140	大丰	裕华镇天祥村二组235#变	10	200	120.98
28141	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	0
28142	大丰	裕华镇天北村一组150#变	10	200	98.56
28143	大丰	裕华镇天北村三组30#变	10	200	45.58
28144	大丰	裕华镇天祥村一组146#变	10	200	49.12
28145	大丰	裕华镇海丰村八组167#变	10	200	51.92
28146	大丰	裕华镇海丰村八组88#变	10	200	79.56
28147	大丰	裕华镇天祥二组321#变	10	200	94.84
28148	大丰	裕华镇海丰村四组246#变	10	200	96.2
28149	大丰	裕华镇海丰村一组198#变	10	200	17.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28150	大丰	裕华镇海丰村三组165#变	10	200	83
28151	大丰	裕华镇天祥村四组178#变	10	200	109.5
28152	大丰	裕华镇海丰村二组33#变	10	200	74.9
28153	大丰	裕华镇天祥村一组249#变	10	200	85.62
28154	大丰	裕华镇海丰村127#变	10	200	81.7
28155	大丰	裕华镇海丰五组143#变	10	400	237.72
28156	大丰	裕华镇天祥村二组123#变	10	200	47.88
28157	大丰	裕华镇天北村四组192#变	10	400	248
28158	大丰	裕华镇海丰村九组211#变	10	200	59.72
28159	大丰	裕华镇海丰七组31#变	10	400	139.88
28160	大丰	裕华镇天祥村一组39#变	10	315	121.495
28161	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	22.92
28162	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	111.2
28163	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	46.8
28164	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	64.84
28165	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	47.04
28166	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	63.08
28167	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	46
28168	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	94.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28169	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	36.08
28170	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	45.92
28171	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	96.84
28172	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	40.74
28173	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	247.88
28174	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	236.44
28175	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	63.34
28176	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	98.56
28177	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	171.44
28178	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	276.44
28179	大丰	裕华碧桂园223#变（8#）	10	800	410.16
28180	大丰	裕华镇万丰村三组18#变	10	100	80
28181	大丰	裕华翡翠东郡310#变	10	630	334.719
28182	大丰	大中泰丰村五组28#变	10	630	444.654
28183	大丰	裕华翡翠东郡283#变（8#）	10	630	378
28184	大丰	裕华东方润园322#变(2#)	10	800	413.04
28185	大丰	裕华鸿基大厦275#变	10	800	515.12
28186	大丰	裕华镇丰华街道高新社区346#变	10	200	75.5
28187	大丰	裕华东方润园324#变4#	10	800	386.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28188	大丰	裕华翡翠东郡312#变	10	630	339.444
28189	大丰	裕华东方润园328#变（8#）	10	630	303.093
28190	大丰	裕华碧桂园221#变（6#）	10	800	533.2
28191	大丰	裕华安置小区251#变（9#）	10	1000	800
28192	大丰	康桥花园289#变(12#变压器)	10	800	404.32
28193	大丰	康桥花园287#变(10#变压器)	10	800	459.6
28194	大丰	裕华碧桂园219#变（4#）	10	800	414.96
28195	大丰	碧桂园充电桩1#变	10	630	137.97
28196	大丰	裕华东方润园326#变(6#)	10	630	337.554
28197	大丰	裕华碧桂园225#变（10#）	10	800	351.36
28198	大丰	康桥花园285#变（8#主变）	10	800	410
28199	大丰	裕华翡翠东郡281#变（6#）	10	630	346.5
28200	大丰	裕华翡翠东郡277#变（2#）	10	800	415.84
28201	大丰	裕华安置小区273#变	10	1000	412.5
28202	大丰	裕华翡翠东郡279#变（4#）	10	630	225.666
28203	大丰	锦徽大厦2#主变（342#变）	10	800	584.96
28204	大丰	锦和大厦4主变(320#)	10	800	544.24
28205	大丰	高欣置业271#变	10	400	283
28206	大丰	锦和大厦2#主变(318#)	10	800	493.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28207	大丰	锦徽大厦4#主变（344#变）	10	800	548.48
28208	大丰	裕华金融大厦316#主变	10	1000	689.2
28209	大丰	康桥花园207#变（4#）	10	800	420
28210	大丰	裕华碧水豪庭295#变（6#）	10	800	370.96
28211	大丰	裕华碧水豪庭297#变（8#）	10	800	366.08
28212	大丰	裕华镇万丰村五组80#变	10	50	16.415
28213	大丰	康桥花园205#变（2#）	10	800	422.8
28214	大丰	裕华碧桂园217#变（2#）	10	800	489.2
28215	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	96.04
28216	大丰	裕华镇海防村四组258#变	10	100	51.08
28217	大丰	裕华朝荣康居3#变	10	400	155.6
28218	大丰	朝荣村康居小区2#变	10	630	292.635
28219	大丰	裕华镇朝荣村三组56#变	10	200	65.5
28220	大丰	朝荣村康居小区1#变	10	630	316.764
28221	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	44.86
28222	大丰	裕华镇锦龙村十组180#变	10	200	85.12
28223	大丰	裕华镇朝荣村四组57#变	10	200	60.78
28224	大丰	裕华镇海防村四组156#变	10	400	145.68
28225	大丰	裕华镇天祥村二组48#变	10	200	88.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28226	大丰	裕华镇朝荣村五组58#变	10	200	56.06
28227	大丰	裕华镇锦龙村九组14#变	10	200	31.56
28228	大丰	裕华镇海防村八组63#变	10	160	69.76
28229	大丰	裕华镇朝荣村四组256#变	10	160	42.784
28230	大丰	裕华镇朝荣村三组174#变	10	200	74.38
28231	大丰	裕华镇海防村八组83#变	10	100	5.94
28232	大丰	裕华镇海防村六组61#变	10	400	232
28233	大丰	裕华镇天祥村二组309#变	10	200	90.34
28234	大丰	裕华镇海防村二组200#变	10	200	71.8
28235	大丰	裕华镇海防村三组232#变	10	100	9.08
28236	大丰	裕华镇海防村三组60#变	10	200	67
28237	大丰	裕华镇锦龙村五组170#变	10	200	2.5
28238	大丰	裕华镇朝荣村三组50#变	10	200	9.42
28239	大丰	裕华镇海防村六组169#变	10	400	225.4
28240	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	0
28241	大丰	裕华镇朝荣村六组203#变	10	200	98.96
28242	大丰	裕华镇锦龙村五组13#变	10	200	108.8
28243	大丰	裕华镇海防村七组62#变	10	200	99.74
28244	大丰	裕华镇朝荣村三组153#变	10	200	74.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28245	大丰	裕华镇朝荣村六组51#变	10	200	39.96
28246	大丰	裕华镇海防村二组230#变	10	200	98.88
28247	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	3.58
28248	大丰	裕华镇海防村七组227#变	10	315	114.408
28249	大丰	裕华镇海防村三组27#变	10	400	47
28250	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	112.58
28251	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	43.78
28252	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	75.34
28253	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	13.792
28254	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	232.6
28255	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	469.287
28256	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	438.039
28257	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	47.34
28258	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	6.08
28259	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	209.84
28260	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	67.78
28261	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	48.96
28262	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	100	0
28263	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	9.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28264	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	81.2
28265	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	30.86
28266	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	45.44
28267	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	144.301
28268	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	8.6
28269	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	63.3
28270	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	37.8
28271	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	1.46
28272	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	84.08
28273	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	232.68
28274	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	169.32
28275	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	98.68
28276	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	60.88
28277	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	1.32
28278	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	97.32
28279	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	90.94
28280	大丰	裕华镇晋北村十一组119#变	10	200	79.46
28281	大丰	裕华镇朝荣村五组229#变	10	315	182.511
28282	大丰	裕华镇朝荣村四组234#变	10	315	189.504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28283	大丰	裕华镇晋北村九组76#变	10	200	63.8
28284	大丰	裕华镇晋北村114#变	10	200	42.42
28285	大丰	裕华镇朝荣村五组136#变	10	200	29.54
28286	大丰	裕华晋北小区81#变	10	400	173
28287	大丰	裕华镇裕华居委会26#变	10	400	92.16
28288	大丰	裕华镇晋丰村七组265#变	10	200	93.78
28289	大丰	裕华镇晋丰村七组262#变	10	200	121.38
28290	大丰	裕华镇晋丰村五组148#变	10	200	75.22
28291	大丰	裕华镇晋丰村七组108#变	10	200	66.16
28292	大丰	裕华镇晋丰村五组184#变	10	200	83.34
28293	大丰	裕华镇朝荣村四组168#变	10	200	78.44
28294	大丰	裕华镇晋丰村八组240#变	10	200	78.04
28295	大丰	裕华镇晋北村九组213#变	10	200	46.16
28296	大丰	裕华镇晋丰村八组106#变	10	200	49.62
28297	大丰	裕华镇晋丰村十组109#变	10	200	27.66
28298	大丰	裕华镇晋北村十组212#变	10	200	20.06
28299	大丰	裕华镇晋丰村三组241#变	10	200	33.12
28300	大丰	裕华镇晋丰村八组107#变	10	200	100.88
28301	大丰	裕华镇晋丰村二组215#变	10	200	46.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28302	大丰	裕华镇晋北村十二组133#变	10	200	58.3
28303	大丰	裕华镇晋北村一组75#变	10	200	65.94
28304	大丰	裕华镇晋丰村六组113#变	10	200	65.88
28305	大丰	裕华镇晋丰村八组131#变	10	200	55.16
28306	大丰	裕华镇晋丰村三组151#变	10	200	69.7
28307	大丰	裕华镇朝荣村一组54#变	10	200	68.2
28308	大丰	裕华镇晋丰村四组111#变	10	200	63.88
28309	大丰	裕华镇晋丰村二组103#变	10	400	226.4
28310	大丰	裕华镇晋丰村五组105#变	10	200	79.78
28311	大丰	裕华镇晋北村六组191#变	10	200	23.12
28312	大丰	裕华镇朝荣村四组53#变	10	200	57.62
28313	大丰	裕华镇晋北村四组161#变	10	200	37
28314	大丰	裕华镇晋北村四组183#变	10	200	70.44
28315	大丰	裕华镇晋丰村九组130#变	10	200	97.5
28316	大丰	裕华镇晋丰村七组164#变	10	200	72.92
28317	大丰	裕华镇晋北村六组78#变	10	200	100.44
28318	大丰	裕华镇晋丰村四组149#变	10	200	47.5
28319	大丰	裕华镇晋北村十组77#变	10	200	52.5
28320	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28321	大丰	裕华镇晋丰村九组263#变	10	200	98.78
28322	大丰	裕华镇晋丰村一组19#变	10	200	108.34
28323	大丰	裕华镇晋北村八组162#变	10	200	79.08
28324	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	0
28325	大丰	裕华镇晋北村七组175#变	10	200	102.06
28326	大丰	裕华镇晋北村七组134#变	10	200	55.2
28327	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	0
28328	大丰	裕华镇朝荣村二组55#变	10	200	88.98
28329	大丰	裕华镇晋北村五组120#变	10	200	66.58
28330	大丰	裕华镇晋北村八组163#变	10	315	34.997
28331	大丰	裕华镇晋丰村七组104#变	10	400	156
28332	大丰	裕华镇晋丰电灌站110#变	10	400	142.48
28333	大丰	裕华镇朝荣村五组52#变	10	400	134.72
28334	大丰	裕华镇晋北村八组36#变	10	400	152.24
28335	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	200	0
28336	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	3.54
28337	大丰	裕华镇万丰村二组25#变	10	160	47.536
28338	大丰	裕华镇丰裕村126#变	10	400	75.56
28339	大丰	裕华镇忠跃村六组247#变	10	200	88.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28340	大丰	裕华镇忠跃村一组129#变	10	200	78.38
28341	大丰	裕华镇万丰村五组157#变	10	200	101.7
28342	大丰	裕华镇万丰村六组242#变	10	200	63.2
28343	大丰	裕华镇万丰村二组159#变	10	200	41.96
28344	大丰	裕华镇忠跃村二组128#变	10	400	198.76
28345	大丰	裕华镇万丰村六组46#变	10	200	76.38
28346	大丰	裕华镇万丰村一组201#变	10	200	83.3
28347	大丰	裕华镇万丰村二组228#变	10	200	68.42
28348	大丰	裕华镇万丰村五组45#变	10	160	4.128
28349	大丰	裕华镇万丰村二组21#变	10	400	124.88
28350	大丰	裕华镇万丰村五组42#变	10	400	134.24
28351	大丰	裕华镇忠跃村三组43#变	10	400	193.96
28352	大丰	裕华镇万丰村五组214#变	10	200	70.16
28353	大丰	裕华镇忠跃村六组20#变	10	400	220.56
28354	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	200	54.88
28355	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	159.24
28356	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	0
28357	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	125.88
28358	大丰	新丰镇供销社233#变	10	160	2.944

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28359	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	60.42
28360	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	63
28361	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	0
28362	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	68.34
28363	大丰	供机厂199#变主变	10	400	212.16
28364	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	48.92
28365	大丰	供机厂198#变	10	400	226.88
28366	大丰	新丰镇友爱五组266#变	10	200	108.88
28367	大丰	新丰镇裕北十二组322#变	10	400	131.08
28368	大丰	新丰镇裕北西匡北181#变	10	200	23.38
28369	大丰	新丰镇裕北村98#变	10	200	81.3
28370	大丰	新丰镇友爱西匡68#变	10	200	81.7
28371	大丰	新丰镇裕北十二组72#变	10	200	46.12
28372	大丰	新丰镇裕北西匡71#变	10	200	86.96
28373	大丰	新丰镇友爱五组117#变	10	200	72.92
28374	大丰	新丰镇裕北村部306#变	10	200	85.9
28375	大丰	新丰镇友爱中匡67#变	10	200	43.8
28376	大丰	新丰镇裕北二组118#变	10	200	39.3
28377	大丰	新丰镇友爱西匡北145#变	10	200	50.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28378	大丰	新丰镇友爱村111#变	10	160	60.112
28379	大丰	新丰镇裕北四组179#变	10	200	90.16
28380	大丰	新丰镇裕北四组215#变	10	200	53.88
28381	大丰	新丰镇裕北四组91#变	10	200	88.2
28382	大丰	新丰镇友爱村236#变	10	200	54.46
28383	大丰	新丰镇镇中东112#变	10	400	238.08
28384	大丰	新丰镇裕北西匡西187#变	10	200	38.2
28385	大丰	新丰镇裕北三组200#变	10	400	215.04
28386	大丰	新丰镇裕中一组100#变	10	400	142.56
28387	大丰	新丰镇裕北村部70#变	10	400	163.4
28388	大丰	新丰镇裕北十二组222#变	10	400	95.4
28389	大丰	新丰镇富强街232#变	10	400	193.32
28390	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	164.56
28391	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	200	19.3
28392	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	74.08
28393	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	85.88
28394	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	211.84
28395	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	44.4
28396	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	126.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28397	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	91.24
28398	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	261.56
28399	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	39.42
28400	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	106.66
28401	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	500	290.55
28402	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	56.38
28403	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	109.88
28404	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	108.56
28405	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	48.66
28406	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	139.4
28407	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	88.62
28408	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	8.62
28409	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	58.44
28410	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	82.92
28411	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	66.56
28412	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	113.88
28413	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	18.16
28414	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	103.7
28415	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	93.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28416	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	92.08
28417	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	90.5
28418	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	22.1
28419	大丰	新丰镇群乐六组（南）121#变	10	100	8.42
28420	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	93.34
28421	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	252.6
28422	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	41.84
28423	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	101.92
28424	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	81.22
28425	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	400	250.24
28426	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	400	197.28
28427	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	115.2
28428	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	89.3
28429	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	102.3
28430	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	45.62
28431	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	104.44
28432	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	48.4
28433	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	78.96
28434	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	97.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28435	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	68.66
28436	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	82.3
28437	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	68.7
28438	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	114.72
28439	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	62.18
28440	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	117.84
28441	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	105.78
28442	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	203.96
28443	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	253.64
28444	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	277.16
28445	大丰	新丰镇展望四组45#变	10	200	86.28
28446	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	380.772
28447	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	63.78
28448	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	82.38
28449	大丰	草堰集镇194#变	10	400	269.08
28450	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	248.04
28451	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	38.06
28452	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	134.4
28453	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	70.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28454	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	15.14
28455	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	52.912
28456	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	53.84
28457	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	86.92
28458	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	31.5
28459	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	16.8
28460	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	41.38
28461	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	190.72
28462	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	239.68
28463	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	279.32
28464	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	201.44
28465	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	273.88
28466	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	197.28
28467	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	157.24
28468	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	39.648
28469	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	64.58
28470	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	132.76
28471	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	67.2
28472	大丰	南阳镇裕海村四组118#变	10	400	169.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28473	大丰	南阳镇裕海村一组26#变	10	200	79.58
28474	大丰	南阳镇通庆路8#变	10	200	100.84
28475	大丰	南阳镇沿海村二组60#变	10	400	225.36
28476	大丰	南阳镇南阳黄海村三组104#变	10	200	80.16
28477	大丰	南阳镇沿海村三组86#变	10	200	49.44
28478	大丰	南阳镇沿海村三组88#变	10	200	90.84
28479	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	8.27
28480	大丰	南阳镇裕海村五组111#变	10	160	41.536
28481	大丰	南阳镇裕海村五组27#变	10	200	3.88
28482	大丰	南阳镇沿海村九组41#变	10	400	236.84
28483	大丰	南阳镇沿海村三组112#变	10	100	44.06
28484	大丰	南阳镇裕海村一组91#变	10	200	18.58
28485	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	0
28486	大丰	南阳镇沿海村四组89#变	10	200	93.04
28487	大丰	南阳镇沿海村四组87#变	10	200	71.74
28488	大丰	南阳镇沿海村二组114#变	10	200	78.12
28489	大丰	南阳镇黄海四组103#变	10	400	209.32
28490	大丰	南阳镇黄海村四组25#变	10	200	92.5
28491	大丰	南阳镇沿海村一组38#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28492	大丰	南阳镇裕海村四组22#变	10	400	216.84
28493	大丰	南阳镇裕海村一组28#变	10	200	80.06
28494	大丰	南阳镇沿海村三组80#变	10	400	221.72
28495	大丰	南阳镇沿海村三组20#变	10	400	226.72
28496	大丰	沿海村九组116#变	10	200	101.42
28497	大丰	南阳镇沿海村二组61#变	10	400	221.24
28498	大丰	南阳镇裕海村一组109#变	10	200	83.34
28499	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	27.22
28500	大丰	南阳镇黄海三组53#变	10	400	219.4
28501	大丰	南阳镇黄海村四组90#变	10	200	49.16
28502	大丰	南阳镇裕海村四组21#变	10	400	96.6
28503	大丰	南阳镇沿海村二组37#变	10	400	157.8
28504	大丰	南阳镇裕海村四组71#变	10	400	182.48
28505	大丰	黄海村三组137#变	10	400	242.4
28506	大丰	南阳镇沿海园艺场134#变	10	400	112.24
28507	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	160	47.456
28508	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	23.56
28509	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	107.4
28510	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	200.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28511	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	192.92
28512	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	94
28513	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	228.4
28514	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	198.72
28515	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	122.56
28516	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	65.34
28517	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	20.14
28518	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	41.64
28519	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	51.16
28520	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	111.72
28521	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	74.88
28522	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	55.58
28523	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	104.54
28524	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	16.775
28525	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	48.8
28526	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	97.86
28527	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	68.62
28528	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	169.16
28529	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	86.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28530	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	106.16
28531	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	39.08
28532	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	75.38
28533	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	109.88
28534	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	225.08
28535	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	166.76
28536	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	105.08
28537	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	76.32
28538	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	125.48
28539	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	148.44
28540	大丰	三龙老街181#变	10	400	234.32
28541	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	173.32
28542	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	57.4
28543	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	100	12.89
28544	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	104.28
28545	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	70.2
28546	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	5.54
28547	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	57.84
28548	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	53.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28549	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	230.32
28550	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	67.62
28551	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	157.48
28552	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	141
28553	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	83.2
28554	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	75.58
28555	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	65.3
28556	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	53.38
28557	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	42.08
28558	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	37.88
28559	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	42.92
28560	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	0
28561	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	61.04
28562	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	16.24
28563	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	85.86
28564	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	77.54
28565	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	98.3
28566	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	81.16
28567	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	168.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28568	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	100.88
28569	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	85.64
28570	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	400	214.36
28571	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	56.58
28572	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	25.06
28573	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	53.72
28574	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	55.12
28575	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	54
28576	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	69.5
28577	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	3.11
28578	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	75.66
28579	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	22.752
28580	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	0
28581	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	0
28582	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	15
28583	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	51.9
28584	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	205.36
28585	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	24.74
28586	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	75.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28587	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	56
28588	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	82.3
28589	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	54.3
28590	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	111.34
28591	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	6.08
28592	大丰	三龙镇丰余村部68#变	10	400	104.56
28593	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	25.96
28594	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	160	28
28595	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	2.28
28596	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	54.66
28597	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	30.94
28598	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	90.16
28599	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	195
28600	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	68.16
28601	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	103.48
28602	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	57.84
28603	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	228.92
28604	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	200.72
28605	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	76.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28606	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	161.92
28607	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	168.08
28608	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	101.76
28609	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	66.46
28610	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	82.74
28611	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	60.62
28612	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	34.12
28613	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	48.42
28614	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	56.92
28615	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	129.434
28616	大丰	方强社区242#变	10	630	224.091
28617	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	170.32
28618	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	73.92
28619	大丰	方强社区241#变	10	630	320.544
28620	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	188
28621	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	80.62
28622	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	118.08
28623	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	260.92
28624	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	20.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28625	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	72.7
28626	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	46.016
28627	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	32.96
28628	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	57.12
28629	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	72.74
28630	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	64.96
28631	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	42.672
28632	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	31.16
28633	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	118.04
28634	大丰	新丰镇长坍村二组041#变	10	200	65.54
28635	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	5.08
28636	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	166.824
28637	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	43.32
28638	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	70.2
28639	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	79.54
28640	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	99.16
28641	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	121.92
28642	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	98.74
28643	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	223.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28644	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	21.12
28645	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	32.74
28646	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	45.5
28647	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	61.12
28648	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	73.2
28649	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	32.22
28650	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	16.28
28651	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	55.88
28652	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	15.16
28653	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	31.88
28654	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	212.4
28655	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	71.08
28656	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	0
28657	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	49.96
28658	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	45.38
28659	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	71.5
28660	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	97.76
28661	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	81.7
28662	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	400	210.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28663	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	70.46
28664	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	77.84
28665	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	27.61
28666	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	203.8
28667	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	84.58
28668	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	64.84
28669	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	113.08
28670	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	91.58
28671	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	8.84
28672	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	17.44
28673	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	104.58
28674	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	55.2
28675	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	92.42
28676	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	99.42
28677	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	117
28678	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	33.42
28679	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	259.4
28680	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	25.54
28681	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	177.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28682	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	103.62
28683	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	131.08
28684	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	188.28
28685	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	186.6
28686	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	214.92
28687	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	0
28688	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	18.491
28689	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	191.84
28690	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	128
28691	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	0
28692	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	113.337
28693	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	0
28694	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	53.46
28695	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	71.584
28696	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	87.88
28697	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	83.22
28698	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	46.84
28699	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	90.54
28700	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	250	124.625

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28701	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	65.34
28702	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	65.24
28703	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	161.563
28704	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	80.16
28705	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	47.3
28706	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	315	142.348
28707	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	90.62
28708	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	114.345
28709	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	78.84
28710	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	36.832
28711	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	63.28
28712	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	103.58
28713	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	88.34
28714	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	76.02
28715	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	86.94
28716	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	242.16
28717	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	77.02
28718	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	257.96
28719	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28720	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	89
28721	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	96.74
28722	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	74.54
28723	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	65.24
28724	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	11.33
28725	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	68.08
28726	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	0
28727	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	152.775
28728	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	75.54
28729	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	41.84
28730	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	33.2
28731	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	43.14
28732	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	39.712
28733	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	95.2
28734	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	61.7
28735	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	100.96
28736	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	96.58
28737	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	87.5
28738	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	116.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28739	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	85.3
28740	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	73.28
28741	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	104.22
28742	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	93.96
28743	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	211.52
28744	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	218.92
28745	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	170.761
28746	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	87.04
28747	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	0
28748	大丰	小海镇学中四组209#变	10	200	44.38
28749	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	63.856
28750	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	17.79
28751	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	83.8
28752	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	41.84
28753	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	55.04
28754	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	102.92
28755	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	11.06
28756	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	93.901
28757	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	64.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28758	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	0
28759	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	0
28760	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	81.14
28761	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	23.024
28762	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	99.42
28763	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	75.92
28764	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	15.104
28765	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	20.72
28766	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	0
28767	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	0
28768	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	119
28769	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	0
28770	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	71.74
28771	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	67.2
28772	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	76.54
28773	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	67.88
28774	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	79.6
28775	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	0
28776	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	98.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28777	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	48.12
28778	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	32.58
28779	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	126.16
28780	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	63.44
28781	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	76.2
28782	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	95.46
28783	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	0
28784	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	50.5
28785	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	51.62
28786	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	62.22
28787	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	89.96
28788	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	0
28789	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	0
28790	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	33.04
28791	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	99.08
28792	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	400	242.68
28793	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	79.12
28794	大丰	香堤水榭317#变	10	800	530.8
28795	大丰	新丰镇同丰小区115#变	10	315	100.264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28796	大丰	香堤水榭318#变	10	800	390.48
28797	大丰	新丰镇工业园区280#变	10	400	227
28798	大丰	新丰镇供电所104#变	10	200	19.08
28799	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	83.16
28800	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	0
28801	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	137.96
28802	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	120.68
28803	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	262.458
28804	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	280.72
28805	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	51.16
28806	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	115.62
28807	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	198.24
28808	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	68.66
28809	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	102.98
28810	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	95.62
28811	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	130.76
28812	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	129.969
28813	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	205.24
28814	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	77.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28815	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	196.84
28816	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	52.22
28817	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	12.12
28818	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	155.84
28819	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	19.2
28820	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	14.21
28821	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	47.2
28822	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	0
28823	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	28.56
28824	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	113.34
28825	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	22.8
28826	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	51.56
28827	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	22.336
28828	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	69.74
28829	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	54.72
28830	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	80.08
28831	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	200.6
28832	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	50.66
28833	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	93.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28834	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	74.42
28835	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	52.7
28836	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	65.8
28837	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	97.8
28838	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	60.54
28839	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	88.54
28840	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	187.36
28841	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	227
28842	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	224.64
28843	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	220.16
28844	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	232.32
28845	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	172.64
28846	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	215.64
28847	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	91.12
28848	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	271.656
28849	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	196.76
28850	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	27.08
28851	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	325.206
28852	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	158.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28853	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	400	35
28854	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	143.48
28855	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	96.96
28856	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	105.4
28857	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	74.84
28858	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	419.139
28859	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	29.12
28860	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	0
28861	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	0
28862	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	63.38
28863	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	2.16
28864	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	95.42
28865	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	38.368
28866	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	221.88
28867	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	58.24
28868	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	18.52
28869	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	0
28870	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	95.08
28871	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	3.23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28872	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	103.58
28873	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	87.46
28874	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	90.24
28875	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	67.88
28876	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	9.74
28877	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	67.7
28878	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	92.16
28879	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	113.84
28880	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	86.12
28881	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	42.22
28882	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	98.24
28883	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	162.84
28884	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	315	132.961
28885	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	202.76
28886	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	179.92
28887	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	219.96
28888	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	249.84
28889	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	268.92
28890	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	423.864

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28891	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	26.28
28892	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	142.44
28893	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	223.933
28894	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	276.346
28895	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	276.346
28896	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	47.533
28897	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	276.346
28898	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	75.08
28899	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	208.92
28900	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	114.16
28901	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	95.34
28902	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	253.64
28903	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	229.6
28904	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	54.92
28905	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	0
28906	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	51.25
28907	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	104.38
28908	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	84.52
28909	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	62.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28910	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	13.5
28911	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	54.34
28912	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	4.39
28913	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	69.34
28914	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	67
28915	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	99
28916	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	65.76
28917	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	71.24
28918	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	87.7
28919	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	80.58
28920	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	87.02
28921	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	63.12
28922	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	92.6
28923	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	212.16
28924	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	197.76
28925	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	98.48
28926	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	38.48
28927	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	17.56
28928	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	52.87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28929	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	0
28930	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	39.58
28931	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	19.67
28932	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	0
28933	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	91.56
28934	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	201.96
28935	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	57.62
28936	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	35.66
28937	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	112.66
28938	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	94.5
28939	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	58.34
28940	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	28.44
28941	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	74.2
28942	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	56.72
28943	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	51.74
28944	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	100.66
28945	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	157.12
28946	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	115.66
28947	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	116.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28948	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	221.68
28949	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	200.96
28950	大丰	迎宾小区297#变	10	400	194.52
28951	大丰	城郊公寓117#变	10	400	184.84
28952	大丰	房产小区147#变	10	400	202.92
28953	大丰	富冉居1#箱变	10	400	241.48
28954	大丰	大中70#变	10	400	31.44
28955	大丰	城南小区114#变	10	400	37.56
28956	大丰	育红东村174#变	10	400	72.88
28957	大丰	国泰花园18#变	10	400	0
28958	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	0
28959	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	0
28960	大丰	航运小区323#变	10	400	0
28961	大丰	育红新村337#变	10	50	0
28962	大丰	育红小区308#变	10	200	0
28963	大丰	市府线育红新区97#变	10	630	0
28964	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	0
28965	大丰	中交美庐城2#配电室5#变	10	800	0
28966	大丰	中交美庐城2#配电室7#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28967	大丰	人民银行10#变	10	400	0
28968	大丰	育红新村338#变	10	50	0
28969	大丰	教育南苑222#变	10	400	0
28970	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	0
28971	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	0
28972	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	0
28973	大丰	镇南新村25#变	10	630	0
28974	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	0
28975	大丰	大刘北村77#变	10	400	0
28976	大丰	中央名府16#变	10	800	0
28977	大丰	中交步行街1#变	10	630	0
28978	大丰	中央名府10#主变	10	800	0
28979	大丰	中央名府12#主变	10	800	0
28980	大丰	中央名府14#变	10	800	0
28981	大丰	教育南苑223#变	10	630	0
28982	大丰	市贸易局196#变	10	400	0
28983	大丰	育红北区73#变.	10	630	0
28984	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	0
28985	大丰	市交通局23#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28986	大丰	中交美庐城1#配电室1#变	10	800	0
28987	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	0
28988	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	0
28989	大丰	中交美庐城1#配电室3#变	10	800	0
28990	大丰	育红新村336#变	10	50	0
28991	大丰	育红路73#变	10	400	0
28992	大丰	国泰花园198#变	10	630	0
28993	大丰	影视东巷229#变	10	400	0
28994	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	109.84
28995	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	31.84
28996	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	35.44
28997	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	0.11
28998	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	9.65
28999	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	71
29000	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	82.96
29001	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	102.68
29002	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	60.48
29003	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	21.042
29004	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	185.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29005	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	215.44
29006	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	205.48
29007	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	248.48
29008	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	260.4
29009	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	44.66
29010	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	36.94
29011	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	58.48
29012	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	16.84
29013	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	111.5
29014	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	75.84
29015	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	55.92
29016	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	51.7
29017	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	0
29018	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	75.54
29019	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	37.88
29020	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	54.94
29021	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	39.88
29022	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	81.3
29023	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	23.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29024	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	56.34
29025	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	13.28
29026	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	49.2
29027	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	47.52
29028	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	29.24
29029	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	10.33
29030	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	72.46
29031	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	7.5
29032	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	39.02
29033	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	45.76
29034	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	0
29035	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	31.62
29036	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	76.68
29037	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	88.78
29038	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	66.66
29039	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	59.88
29040	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	57.44
29041	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	74.54
29042	大丰	三龙镇新坍六组150#变	10	200	33.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29043	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	90.04
29044	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	97.36
29045	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	109.44
29046	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	153.6
29047	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	74.84
29048	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	121.2
29049	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	17.42
29050	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	96.3
29051	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	75.5
29052	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	62.3
29053	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	87.34
29054	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	171.36
29055	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	145.92
29056	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	167.202
29057	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	63.24
29058	大丰	裕华翡翠东郡282#变（7#）	10	630	366.219
29059	大丰	裕华翡翠东郡280#变（5#）	10	630	198.891
29060	大丰	裕华紫云城7#变（339#）	10	800	472.32
29061	大丰	裕华翡翠东郡276#变（1#）	10	800	401.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29062	大丰	裕华翡翠东郡313#变	10	630	350.406
29063	大丰	裕华翡翠东郡311#变	10	630	306.243
29064	大丰	裕华紫云城3#(331#)	10	800	494.48
29065	大丰	裕华紫云城9#(333#)	10	800	468.16
29066	大丰	裕华紫云城5#变（337#）	10	800	427.68
29067	大丰	裕华碧水豪庭296#变（7#）	10	800	393.2
29068	大丰	裕华碧水豪庭294#变（5#）	10	800	389.44
29069	大丰	裕华紫云城11#(335#)	10	800	491.84
29070	大丰	裕华翡翠东郡278#变（3#）	10	630	345.807
29071	大丰	裕华紫云城1#(329#)	10	800	532.8
29072	大丰	万佳广场2#主变	10	1000	621.5
29073	大丰	万佳广场4#主变	10	1000	530.4
29074	大丰	万佳广场12#主变	10	1000	784
29075	大丰	万佳广场10#主变	10	1000	736
29076	大丰	万佳广场8#主变	10	1000	742.3
29077	大丰	万佳广场6#主变	10	1000	619.6
29078	大丰	万佳广场6#配电室14#主变	10	800	610.16
29079	大丰	大中85#变	10	200	137.62
29080	大丰	大中家园1#主变	10	1000	532.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29081	大丰	大中家园3#主变	10	1000	533.1
29082	大丰	荣润·理想城6#主变	10	800	326
29083	大丰	海棠花园11#变	10	800	455.6
29084	大丰	荣润·理想城2#主变	10	800	402.88
29085	大丰	海棠花园1#变	10	800	464.96
29086	大丰	海棠花园13#变	10	800	470.24
29087	大丰	海棠花园15#变	10	800	486.88
29088	大丰	星河名园6#主变	10	800	365.44
29089	大丰	万佳广场21#主变	10	1000	800
29090	大丰	万佳广场17#主变	10	1000	716.2
29091	大丰	理想城12#主变	10	800	188
29092	大丰	理想城10#主变	10	800	292.64
29093	大丰	万佳广场15#主变	10	1000	755.4
29094	大丰	海棠花园9#变	10	800	445.92
29095	大丰	星河名园8#主变	10	800	372.08
29096	大丰	星河名园10#主变	10	800	438.8
29097	大丰	荣润·理想城8#主变	10	800	471.84
29098	大丰	理想城16#主变	10	800	289.36
29099	大丰	理想城14#主变	10	800	411.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29100	大丰	万佳广场19#主变	10	1000	800
29101	大丰	星河名园1#配电房2#变	10	800	400.32
29102	大丰	星河名园1#配电房4#变	10	800	450.64
29103	大丰	大中86#变	10	200	101.16
29104	大丰	海棠南苑1#配电房1#主变	10	1000	550.5
29105	大丰	海棠花园3#变	10	800	349.36
29106	大丰	海棠花园5#变	10	800	508.08
29107	大丰	海棠花园7#变	10	800	460.8
29108	大丰	荣润·理想城4#主变	10	800	435.68
29109	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	0
29110	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	116.2
29111	大丰	汇龙家园122#变	10	800	174.72
29112	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	63.5
29113	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	202.24
29114	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	30.96
29115	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	95.72
29116	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	158.56
29117	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	60.5
29118	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	617.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29119	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	530.4
29120	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	199.16
29121	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	0
29122	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	62.8
29123	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	95.46
29124	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	103.04
29125	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	229.68
29126	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	25.04
29127	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	60.56
29128	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	77.08
29129	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	73.04
29130	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	91.04
29131	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	47.6
29132	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	81.48
29133	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	143.24
29134	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	196.16
29135	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	44.08
29136	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	61.84
29137	大丰	吉祥街8#变	10	400	143.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29138	大丰	吉祥街313#变	10	400	166.88
29139	大丰	新丰镇变电所前83#变	10	400	1.6
29140	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	0
29141	大丰	鸿盛源189#变	10	400	183.24
29142	大丰	鸿盛源东188#变	10	400	151.96
29143	大丰	新丰镇人民南路249#变	10	400	189.76
29144	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	0
29145	大丰	新丰镇新吉祥街4#变	10	400	84.04
29146	大丰	新丰镇人民南路141#变	10	200	64.38
29147	大丰	新丰镇人民南路2#变	10	400	123.76
29148	大丰	吉祥街212#变	10	400	223.16
29149	大丰	新丰镇裕北六组219#变	10	400	114.56
29150	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	50.3
29151	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	57.42
29152	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	74.78
29153	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	88.34
29154	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	81.84
29155	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	87.64
29156	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	89.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29157	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	96
29158	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	75.32
29159	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	44.68
29160	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	176.24
29161	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	68.88
29162	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	25.58
29163	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	78.28
29164	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	86.42
29165	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	3.62
29166	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	71.62
29167	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	56.04
29168	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	26.24
29169	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	148
29170	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	70.912
29171	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	211.96
29172	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	77.34
29173	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	71
29174	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	93.38
29175	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	9.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29176	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	83.22
29177	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	114.8
29178	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	74
29179	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	63.96
29180	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	72.8
29181	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	28.88
29182	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	183.68
29183	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	95.38
29184	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	60.24
29185	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	94.5
29186	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	139.198
29187	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	37.2
29188	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	77.98
29189	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	68.58
29190	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	108.64
29191	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	88.515
29192	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	19.424
29193	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	55.12
29194	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	109.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29195	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	42.92
29196	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	91.24
29197	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	248.88
29198	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	86.08
29199	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	54.38
29200	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	68.38
29201	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	108.16
29202	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	35.78
29203	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	224.32
29204	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	103.3
29205	大丰	海东一组235#变	10	400	0
29206	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	10.6
29207	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	236.48
29208	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	578.375
29209	大丰	王港海融二期1#变	10	630	122.598
29210	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	708
29211	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	22
29212	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	186.76
29213	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	50.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29214	大丰	高欣置业267#变	10	800	433.12
29215	大丰	高欣置业268#变	10	800	524.4
29216	大丰	裕华东方润园325#变（5#）	10	630	392.112
29217	大丰	锦和大厦3#主变(319#)	10	800	510.48
29218	大丰	高欣置业269#变	10	800	402.88
29219	大丰	锦和大厦1#主变(317#)	10	800	492.56
29220	大丰	锦和大厦充电桩3#变	10	630	210.105
29221	大丰	高欣置业270#变	10	800	568.32
29222	大丰	裕华东方润园321#变（1#）	10	800	456.24
29223	大丰	裕华东方润园323#变(3#)	10	800	401.52
29224	大丰	裕华东方润园327#变(7#)	10	630	368.991
29225	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	0
29226	大丰	三龙镇新丰十一组北30#变	10	160	84.08
29227	大丰	三龙镇新丰十一组北140#变	10	200	113.08
29228	大丰	三龙镇新丰九组北28#变	10	200	93.08
29229	大丰	三龙镇新丰九组南27#变	10	200	79.22
29230	大丰	三龙镇新丰九组117#变	10	200	6.94
29231	大丰	三龙镇新丰十组(中)103#变	10	200	68.52
29232	大丰	三龙镇新丰九组26#变	10	315	139.324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29233	大丰	三龙镇新丰十一组136#变	10	200	106.78
29234	大丰	三龙镇新丰十一组南31#变	10	200	64.2
29235	大丰	三龙镇新丰十一组104#变	10	200	71.7
29236	大丰	三龙镇新丰九组125#变	10	400	252.44
29237	大丰	南阳镇黄海居委会128#变	10	160	82.992
29238	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	87.02
29239	大丰	南阳镇通商小街119#变	10	160	22.128
29240	大丰	南阳镇黄海村五组95#变	10	200	52.38
29241	大丰	南阳镇黄海二组033#变	10	160	57.728
29242	大丰	南阳镇黄海四组34#变	10	400	81.32
29243	大丰	南阳镇通商小街29#变	10	400	191.96
29244	大丰	南阳镇通商小街127#变	10	200	105.42
29245	大丰	南阳镇万盈石港一组59#变	10	400	280.04
29246	大丰	南阳镇黄海六组55#变	10	400	162.24
29247	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	21.92
29248	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	11.38
29249	大丰	同丰一组217#变	10	400	114.16
29250	大丰	香堤水榭320#变	10	800	548
29251	大丰	香堤水榭319#变	10	800	403.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29252	大丰	新丰镇食品站前180#变	10	400	22.84
29253	大丰	新丰镇裕中西匡南251#变	10	400	161.6
29254	大丰	同丰二区161#变	10	400	202
29255	大丰	锦绣花苑272#箱式变	10	400	184.16
29256	大丰	新丰镇裕中十三组79#变	10	400	118.32
29257	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	0
29258	大丰	新丰镇裕中十二组261#变	10	200	104.16
29259	大丰	新丰镇裕中西匡西150#变	10	400	101.68
29260	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	0
29261	大丰	新丰镇人民南路315#变	10	200	49.56
29262	大丰	新丰镇裕中十二组51#变	10	400	118.48
29263	大丰	新丰镇镇中50#变	10	400	199.96
29264	大丰	新丰镇人民南路1#变	10	400	62
29265	大丰	新丰镇裕中西匡82#变	10	400	37.84
29266	大丰	恒达置业10#变	10	400	122.48
29267	大丰	恒达置业7#变	10	630	271.908
29268	大丰	恒达置业2#变	10	500	201.9
29269	大丰	恒达商业3#变	10	630	159.831
29270	大丰	恒达商业2#变	10	630	286.335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29271	大丰	恒达置业3#变	10	500	182.35
29272	大丰	恒达置业1#变	10	630	321.237
29273	大丰	恒达置业6#变	10	630	303.471
29274	大丰	恒达置业4#变	10	630	312.732
29275	大丰	艾森宿舍150#变	10	400	137.76
29276	大丰	润富花园1#变	10	400	216
29277	大丰	天力南区205#变	10	400	152.08
29278	大丰	天力中区206#变	10	400	202.08
29279	大丰	润富花园3#变	10	400	171.12
29280	大丰	润富花园2#变	10	400	191.24
29281	大丰	育红广场300#变	10	400	138.12
29282	大丰	润富花园4#变	10	630	503.055
29283	大丰	丰和丽都1#变	10	630	281.484
29284	大丰	朝阳景都17#变	10	800	439.28
29285	大丰	朝阳景都13#变	10	800	369.52
29286	大丰	朝阳景都15#变	10	800	399.04
29287	大丰	恒达置业5#变	10	630	255.654
29288	大丰	天力花园237#变	10	400	144.4
29289	大丰	丰和丽都2#变	10	630	174.951

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29290	大丰	河南线润富小区配电房	10	400	236.48
29291	大丰	轧花小区227#变	10	500	239.2
29292	大丰	金宇商厦170#变	10	500	197.45
29293	大丰	金宇商厦171#变	10	500	175
29294	大丰	朝阳景都16#变	10	800	387.2
29295	大丰	朝阳东郊133#变	10	315	167.958
29296	大丰	中国银行63#变	10	400	58.96
29297	大丰	育红广场201#变	10	400	9.48
29298	大丰	朝阳景都8#变	10	800	264.64
29299	大丰	朝阳景11#变	10	800	346.24
29300	大丰	恒达商业1#变	10	630	308.322
29301	大丰	丰和丽都3#变	10	630	300.384
29302	大丰	丰和丽都4#变	10	1000	460.6
29303	大丰	香格里拉6#主变	10	1000	238.417
29304	大丰	香格里拉花园10#主变	10	800	238.417
29305	大丰	香格里拉花园12#主变	10	800	238.417
29306	大丰	香格里拉花园14#变	10	800	238.417
29307	大丰	香格里拉花园16#变	10	800	238.417
29308	大丰	香格里拉花园18#变	10	800	238.417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29309	大丰	宝达香格里拉花园小区4#变	10	1000	238.417
29310	大丰	宝达香格里拉花园小区2#变	10	1000	238.417
29311	大丰	大中6#变	10	400	133.32
29312	大丰	大中4#变	10	200	160
29313	大丰	直立香榭丽16#主变	10	800	238.417
29314	大丰	莱茵城6#变	10	800	238.417
29315	大丰	莱茵城8#变	10	800	238.417
29316	大丰	大中三纺厂2#变	10	400	140.76
29317	大丰	大中11#变	10	315	158.004
29318	大丰	东方汇贤居8#主变	10	800	238.417
29319	大丰	东方汇贤居3#配电室6#变	10	800	238.417
29320	大丰	大中12#变	10	160	103.328
29321	大丰	莱茵城12#主变	10	800	225.84
29322	大丰	莱茵城10#主变	10	800	238.417
29323	大丰	直立香榭丽14#主变	10	800	238.417
29324	大丰	直立香榭丽12#主变	10	800	238.417
29325	大丰	直立香榭丽8#主变	10	800	238.417
29326	大丰	直立香榭丽6#主变	10	800	238.417
29327	大丰	东方一号7#主变	10	800	238.417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29328	大丰	东方一号5#主变	10	800	238.417
29329	大丰	东方一号2#主变	10	800	238.417
29330	大丰	东方一号4#主变	10	800	238.417
29331	大丰	大中05#变	10	400	158.56
29332	大丰	大中131#变	10	400	110.2
29333	大丰	三纺厂334#变	10	400	131.08
29334	大丰	莱茵城2#变	10	1000	238.417
29335	大丰	莱茵城4#变	10	1000	238.417
29336	大丰	大中154#变	10	400	238.417
29337	大丰	东方创意园4#变	10	1000	238.417
29338	大丰	东方创意园6#变	10	1600	238.417
29339	大丰	东方汇贤居2#配电室4#主变	10	800	238.417
29340	大丰	东方汇贤居1#配电室2#主变	10	800	238.417
29341	大丰	直立香榭丽4#主变	10	800	238.417
29342	大丰	直立香榭丽1#配电室2#主变	10	800	238.417
29343	大丰	东方汇贤居3#变	10	500	209.2
29344	大丰	东方汇贤居2#变	10	500	212.45
29345	大丰	东方汇贤居1#变	10	630	238.417
29346	大丰	直立香榭丽10#主变	10	800	238.417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29347	大丰	大中36#变	10	400	168.68
29348	大丰	香格里拉8#主变	10	1000	238.417
29349	大丰	红花南区219#变	10	400	67.84
29350	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	370.24
29351	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	454.16
29352	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	493.68
29353	大丰	中央名府9#主变	10	800	322.08
29354	大丰	中央名府11#主变	10	800	255.68
29355	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	276.1
29356	大丰	五中宿舍240#变	10	250	140.45
29357	大丰	镇南五组46#变	10	400	52.84
29358	大丰	镇南五组116#变	10	400	51.6
29359	大丰	红花六组115#变	10	400	0
29360	大丰	东盛花园2#变	10	500	217.45
29361	大丰	中央名府13#变	10	800	353.52
29362	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	231.55
29363	大丰	政府宿舍251#变	10	400	113.16
29364	大丰	大刘新村9#变	10	400	140
29365	大丰	东盛花园2#主变	10	400	207.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29366	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	489.6
29367	大丰	富民一村255#变	10	400	197.76
29368	大丰	金丰华庭1#变	10	630	341.775
29369	大丰	镇南三村175#变	10	400	0
29370	大丰	益民小区1#变	10	630	292.824
29371	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	412.48
29372	大丰	东盛花园4#变	10	400	260.08
29373	大丰	金丰华庭3#变	10	630	343.161
29374	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	409.2
29375	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	545.52
29376	大丰	中央名府15#变	10	800	436
29377	大丰	金丰华庭2#变	10	400	162.24
29378	大丰	红花六组331#变	10	80	33.248
29379	大丰	镇南四村309#变	10	200	0
29380	大丰	市花炮厂16#变	10	400	79.84
29381	大丰	红花六组341#变	10	400	183.6
29382	大丰	益民桥317#变	10	400	191.08
29383	大丰	润富花园20#主变	10	800	627.52
29384	大丰	润富花园30#主变	10	800	608.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29385	大丰	润富花园24#主变	10	800	596.8
29386	大丰	润富花园18#主变	10	800	566.64
29387	大丰	朝阳景都1#箱变	10	400	204.44
29388	大丰	朝阳景都14#变	10	800	360.16
29389	大丰	朝阳景都2#箱变	10	400	166.56
29390	大丰	朝阳景都19#变	10	800	362.88
29391	大丰	朝阳景都3#箱变	10	400	203.32
29392	大丰	朝阳景都5#箱变	10	400	240.44
29393	大丰	朝阳景都18#变	10	800	495.92
29394	大丰	朝阳景都4#箱变	10	400	136.32
29395	大丰	朝阳景都9#变	10	800	389.68
29396	大丰	润富花园31#主变	10	800	571.36
29397	大丰	润富花园33#主变	10	800	621.68
29398	大丰	朝阳景都10#变	10	800	429.2
29399	大丰	朝阳景都12#变	10	800	419.84
29400	大丰	朝阳景都7#变	10	400	152.68
29401	大丰	朝阳景都6#箱变	10	400	171.12
29402	大丰	润富花园26#主变	10	800	585.84
29403	大丰	润富花园22#主变	10	800	618.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29404	大丰	润富花园28#主变	10	800	581.52
29405	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	345.807
29406	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	162.729
29407	大丰	红花村小区	10	500	263.2
29408	大丰	红花农民公寓	10	500	252.8
29409	大丰	红花小区218#变	10	630	247.338
29410	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	383.985
29411	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	243.558
29412	大丰	红花小区121#变	10	400	161
29413	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	164.43
29414	大丰	二中南苑289#变	10	400	188.68
29415	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	325.017
29416	大丰	荣海菜场88#变	10	400	123.24
29417	大丰	常新南路263#变	10	100	76.53
29418	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	242.361
29419	大丰	红寓小区8#变	10	200	98.56
29420	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	262.773
29421	大丰	红花新村327#变	10	80	7.72
29422	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	241.55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29423	大丰	二中教寓172#变	10	400	154.68
29424	大丰	红花西站220#变	10	400	120.16
29425	大丰	益民路北333#变	10	400	16.24
29426	大丰	红花小区319#变	10	400	203.6
29427	大丰	红寓东区31#变	10	400	38.16
29428	大丰	三龙镇开明村部39#变	10	200	22.38
29429	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	35.08
29430	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	46.28
29431	大丰	三龙镇开明九组157#变	10	200	96.24
29432	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	0
29433	大丰	三龙镇东红六组117#变	10	200	69.22
29434	大丰	三龙镇斗龙一组201#变	10	200	66.38
29435	大丰	三龙镇东红一组38#变	10	200	25.5
29436	大丰	三龙镇东红一组125#变	10	200	19.88
29437	大丰	三龙镇东红二组148#变	10	200	35.42
29438	大丰	三龙镇东红六组121#变JN	10	200	100.1
29439	大丰	三龙镇东红二组33#变	10	200	69.62
29440	大丰	三龙镇龙东十一组118#变	10	315	134.82
29441	大丰	三龙镇东红二组189#变	10	200	89.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29442	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	230.16
29443	大丰	三龙镇东红二组108#变	10	400	218.04
29444	大丰	三龙镇东红十组158#变	10	200	55.34
29445	大丰	三龙镇斗龙一组66#变	10	200	103.7
29446	大丰	三龙镇东红八组127#变	10	400	226.6
29447	大丰	三龙镇东红十组110#变	10	200	86.44
29448	大丰	三龙镇开明七组89#变	10	160	38.608
29449	大丰	三龙镇开明一组86#变	10	160	42.048
29450	大丰	三龙镇东红六组35#变	10	200	36.56
29451	大丰	三龙镇龙东三组31#变	10	400	158.6
29452	大丰	三龙镇东红六组163#变	10	200	50.66
29453	大丰	三龙镇下坝一组85#变	10	160	14.672
29454	大丰	三龙镇开明一组20#变	10	200	62.54
29455	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	1.168
29456	大丰	三龙镇开明一组41#变	10	200	78.72
29457	大丰	三龙镇开明九组8#变	10	200	90.6
29458	大丰	三龙镇开明一组147#变	10	200	51.84
29459	大丰	三龙镇东红十一组37#变	10	315	68.985
29460	大丰	三龙镇开明三组42#变	10	200	47.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29461	大丰	三龙镇开明三组129#变	10	200	40.7
29462	大丰	三龙镇开明七组40#变	10	400	208
29463	大丰	三龙镇东红五组166#变	10	200	109.88
29464	大丰	三龙镇开明十组56#变	10	200	49
29465	大丰	三龙镇东红村七组138#变	10	200	66.66
29466	大丰	三龙镇开明八组19#变	10	200	25.84
29467	大丰	三龙镇东红十组165#变	10	200	82.58
29468	大丰	三龙镇开明六组88#变	10	200	20.62
29469	大丰	三龙镇三里村部55#变	10	200	20.8
29470	大丰	三龙镇四分场养殖队102#变	10	200	104.5
29471	大丰	三龙镇林业分场扬水站088#变	10	200	122.92
29472	大丰	三龙镇四连东扬水站1#072#变	10	200	93.32
29473	大丰	三龙镇四连西扬水站71#变	10	100	34.5
29474	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	0
29475	大丰	三龙镇三连场头77#变	10	200	59.82
29476	大丰	三龙镇二连东扬水站83#变	10	100	24.31
29477	大丰	三龙镇二连场头78#变	10	200	68.68
29478	大丰	三龙镇一连场头79#变	10	200	94.06
29479	大丰	三龙镇十一连场头89#变	10	200	76.82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29480	大丰	三龙镇十一连东扬水站87#变	10	100	50.29
29481	大丰	三龙镇丰余四连东扬水站085#变	10	200	98.08
29482	大丰	三龙镇一连北扬水站081#变	10	400	142.92
29483	大丰	三龙镇四连东扬水站2#73#变	10	200	115.58
29484	大丰	三龙镇四连场头70#变	10	200	93.48
29485	大丰	三龙镇二连扬水站082#变	10	200	19.68
29486	大丰	三龙镇四连东扬水站3#074#变	10	200	73.9
29487	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	35.84
29488	大丰	局开关厂153#变	10	400	225
29489	大丰	城西线教育宿舍58#变	10	400	243.08
29490	大丰	育红新村11#变	10	400	31.56
29491	大丰	港务宿舍195#变	10	200	68.74
29492	大丰	恒生南区160#变	10	400	93.68
29493	大丰	市皮防所113#变	10	400	133.4
29494	大丰	实小宿舍36#变	10	250	119.6
29495	大丰	城郊三组151#变	10	400	260.08
29496	大丰	富康小区1#变	10	160	16.208
29497	大丰	饮服小区71#变	10	400	131.24
29498	大丰	育红东村56#变	10	400	109.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29499	大丰	新民七组74#变	10	400	53.6
29500	大丰	益民东路326#变	10	400	181.76
29501	大丰	泰西四组311#变	10	400	108.24
29502	大丰	城郊三组339#变	10	400	137.6
29503	大丰	三龙镇方强农村变电所55#变	10	200	70.88
29504	大丰	三龙镇方农干警宿舍区100#变	10	100	37.69
29505	大丰	三龙镇方强农场沙石场56#变	10	100	76.79
29506	大丰	三龙镇方强农场医院53#变	10	400	155.04
29507	大丰	三龙镇十四连场头37#变	10	200	86.78
29508	大丰	三龙镇机械厂宿舍区101#变	10	200	82
29509	大丰	三龙镇十四连东扬水站39#变	10	200	159.92
29510	大丰	三龙镇蔬菜大队40#变	10	400	318.32
29511	大丰	三龙镇十五连南扬水站（机械厂）36#变	10	200	42.98
29512	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	54.74
29513	大丰	三龙镇洋桥九组168#变	10	200	58.42
29514	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	23.4
29515	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	37.16
29516	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	18.68
29517	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	21.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29518	大丰	三龙镇洋桥二组65#变	10	100	10.81
29519	大丰	三龙镇洋桥村部161#变	10	400	135.48
29520	大丰	三龙镇洋桥八组67#变	10	200	82.84
29521	大丰	三龙镇洋桥九组68#变	10	200	52.78
29522	大丰	三龙镇洋桥四组7#变	10	400	180.32
29523	大丰	三龙镇洋桥二组6#变	10	200	33.44
29524	大丰	三龙镇洋桥十二组41#变	10	200	97.14
29525	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	0
29526	大丰	三龙镇新丰一组173#变	10	200	56.66
29527	大丰	三龙镇新丰一组129#变	10	200	95.78
29528	大丰	三龙镇洋桥七组69#变	10	200	54.02
29529	大丰	三龙镇洋桥十组170#变	10	400	187.56
29530	大丰	三龙镇洋桥九组87#变	10	200	37.54
29531	大丰	三龙镇洋桥村部66#变	10	400	157.76
29532	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	88.98
29533	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	4.66
29534	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	13.02
29535	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	107.96
29536	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	37.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29537	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	30.52
29538	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	16.08
29539	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	206.48
29540	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	75.4
29541	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	14
29542	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	0
29543	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	0
29544	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	85.66
29545	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	74.3
29546	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	0
29547	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	37.96
29548	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	62.46
29549	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	20.34
29550	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	6.88
29551	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	62.68
29552	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	0
29553	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	35.22
29554	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	99.12
29555	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	25.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29556	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	72.66
29557	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	39.92
29558	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	32.5
29559	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	14.14
29560	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	58.74
29561	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	40.54
29562	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	0
29563	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	198.4
29564	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	52.88
29565	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	74.8
29566	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	102.3
29567	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	82.66
29568	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	36.92
29569	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	91.8
29570	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	67.3
29571	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	129.92
29572	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	83.3
29573	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	43.62
29574	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	226.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29575	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	251.12
29576	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	240.4
29577	大丰	大丰港王港居委会89#变	10	100	43.15
29578	大丰	星湖花园3#配电房2#台片	10	800	412.24
29579	大丰	王港星湖花园1#变	10	800	376.48
29580	大丰	王港星湖花园3#台片	10	800	38.64
29581	大丰	星湖花园3#配电房1#台片	10	800	509.44
29582	大丰	大丰港新港名苑小区1#变	10	630	391.419
29583	大丰	星湖花园3#配电房3#台片	10	800	453.2
29584	大丰	星湖花园3#配电房4#台片	10	800	470.24
29585	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	0
29586	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	87.3
29587	大丰	大中镇和瑞村七组250#变	10	200	105.62
29588	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	22.74
29589	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	16.28
29590	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	0
29591	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	86.12
29592	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	49.96
29593	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	51.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29594	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	160.88
29595	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	0
29596	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	100.84
29597	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	170.24
29598	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	250.24
29599	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	47.648
29600	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	32.34
29601	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	30.608
29602	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	92.12
29603	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	50.2
29604	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	117.24
29605	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	104.7
29606	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	67.8
29607	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	72.74
29608	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	0
29609	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	49.42
29610	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	85.16
29611	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	1.74
29612	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29613	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	103.74
29614	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	1.824
29615	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	42.24
29616	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	65.7
29617	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	110.74
29618	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	14.7
29619	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	76.08
29620	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	103.12
29621	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	47.78
29622	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	52.06
29623	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	94.34
29624	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	76.84
29625	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	69.8
29626	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	125.92
29627	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	124.68
29628	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	119.46
29629	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	55.96
29630	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	238.32
29631	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	86.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29632	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	58.3
29633	大丰	新丰镇淮正村五组38#变	10	315	57.235
29634	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	161.374
29635	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	48.6
29636	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	202.56
29637	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	47
29638	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	42.34
29639	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	27.5
29640	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	95
29641	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	84.24
29642	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	119.24
29643	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	106.66
29644	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	45.54
29645	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	44.42
29646	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	70.28
29647	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	59.56
29648	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	126.66
29649	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	93
29650	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	19.168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29651	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	108.8
29652	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	69.94
29653	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	62.7
29654	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	134.84
29655	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	46.725
29656	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	77.66
29657	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	72.58
29658	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	114.44
29659	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	132.48
29660	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	244.64
29661	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	0
29662	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	43.04
29663	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	42.82
29664	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	49.02
29665	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	155
29666	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	62.64
29667	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	55.88
29668	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	67.66
29669	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	57.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29670	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	43.58
29671	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	39.38
29672	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	0
29673	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	93.04
29674	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	61.46
29675	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	58.08
29676	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	46.3
29677	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	44.84
29678	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	63.38
29679	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	84.7
29680	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	54.28
29681	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	15.88
29682	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	89.16
29683	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	56.7
29684	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	89.76
29685	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	61.94
29686	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	19.08
29687	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	40.78
29688	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	61.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29689	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	51.42
29690	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	4.16
29691	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	9.34
29692	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	31.54
29693	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	113.5
29694	大丰	新丰镇长坍村四组198#变	10	160	54.08
29695	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	51.24
29696	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	199.84
29697	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	51.38
29698	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	104.88
29699	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	17.5
29700	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	112.08
29701	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	0
29702	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	38.16
29703	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	124.015
29704	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	72.1
29705	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	77.5
29706	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	143.56
29707	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	70.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29708	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	57.62
29709	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	67.92
29710	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	38.92
29711	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	0
29712	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	67.872
29713	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	75.92
29714	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	163.107
29715	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	43.84
29716	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	101.32
29717	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	0
29718	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	0
29719	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	155.92
29720	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	107.38
29721	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	165.28
29722	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	27.84
29723	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	97.88
29724	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	65.46
29725	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	1.46
29726	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	86.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29727	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	85.84
29728	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	92.18
29729	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	315	108.391
29730	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	136.04
29731	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	0
29732	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	115.88
29733	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	102.58
29734	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	72.04
29735	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	54.94
29736	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	80.38
29737	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	179.8
29738	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	138.68
29739	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	106.85
29740	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	65.331
29741	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	54.6
29742	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	39.7
29743	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	42.62
29744	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	53.44
29745	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	16.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29746	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	40.14
29747	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	163.24
29748	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	113.24
29749	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	11.5
29750	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	83.08
29751	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	47.08
29752	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	200	47.74
29753	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	146.88
29754	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	26.56
29755	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	217.32
29756	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	108.74
29757	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	63.3
29758	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	180.12
29759	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	261.24
29760	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	96.94
29761	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	8.96
29762	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	100.64
29763	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	99.98
29764	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	57.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29765	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	94.16
29766	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	86.38
29767	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	192.12
29768	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	32.98
29769	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	198.76
29770	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	131.44
29771	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	25.72
29772	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	233.04
29773	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	20.66
29774	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	228.6
29775	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	102.92
29776	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	49.32
29777	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	149.36
29778	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	28.04
29779	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	15.3
29780	大丰	大中泰丰村五组98#变	10	630	463.68
29781	大丰	大中镇泰丰村三组五组95#变	10	400	50.48
29782	大丰	大中镇双喜208#变	10	200	94.78
29783	大丰	大中镇棉麻公司四组1#变	10	315	190.953

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29784	大丰	大中镇泰丰村四组231#变	10	315	35.028
29785	大丰	大中镇双喜村207#变	10	200	90.06
29786	大丰	大中镇泰丰村四组55#变	10	315	91.917
29787	大丰	大中镇双喜村六组104#变	10	200	61.5
29788	大丰	大中镇双喜村七组206#变	10	200	5.34
29789	大丰	大中镇泰丰村五组97#变	10	400	100
29790	大丰	大中镇双喜村六组205#变	10	400	214.12
29791	大丰	大中镇双喜村七组105#变	10	400	44.76
29792	大丰	大中镇泰丰村五组72#变	10	315	31.091
29793	大丰	大中镇泰丰村四组254#变	10	400	149.32
29794	大丰	大中镇泰丰村五组30#变	10	400	130.44
29795	大丰	大中镇泰丰村四组96#变	10	400	76.08
29796	大丰	三龙镇东红十组36#变	10	200	73.52
29797	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	476.96
29798	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	392.48
29799	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	557.76
29800	大丰	大中上尚城8#变	10	800	433.52
29801	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	460.2
29802	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	405.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29803	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	513.44
29804	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	433.36
29805	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	0
29806	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	351.84
29807	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	92.84
29808	大丰	大中上尚城6#变	10	800	361.52
29809	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	334.96
29810	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	136.16
29811	大丰	大中城南家园2#变	10	800	409.52
29812	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	404.8
29813	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	618.7
29814	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	143.32
29815	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	528.32
29816	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	162
29817	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	205.84
29818	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	163.68
29819	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	78.96
29820	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	85
29821	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	400	97.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29822	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	85.24
29823	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	17.53
29824	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	11.15
29825	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	40.66
29826	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	76.832
29827	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	79.84
29828	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	8.97
29829	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	77.66
29830	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	82.5
29831	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	81.52
29832	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	70.112
29833	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	48.04
29834	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	0.53
29835	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	25.42
29836	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	23.78
29837	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	70.56
29838	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	87.88
29839	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	93.44
29840	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	78.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29841	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	88.98
29842	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	42.2
29843	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	64.58
29844	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	96.16
29845	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	101.88
29846	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	96.56
29847	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	74.62
29848	大丰	小海镇杨树一组213#变	10	200	108.8
29849	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	67.48
29850	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	55.88
29851	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	89.34
29852	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	86
29853	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	18.52
29854	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	127.42
29855	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	81.34
29856	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	176.08
29857	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	198.576
29858	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	160.902
29859	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	200.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29860	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	247.16
29861	大丰	大丰港王港居委会91#变	10	100	20.37
29862	大丰	滨湖佳苑1#变	10	630	478.422
29863	大丰	王港居委会88#变	10	400	186.24
29864	大丰	王港世纪广场商业1#变	10	630	60.354
29865	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	159.94
29866	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	95.3
29867	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	79.46
29868	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	61.16
29869	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	171.4
29870	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	0
29871	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	12.72
29872	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	209.76
29873	大丰	丰情街281#变	10	1000	300
29874	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	40.76
29875	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	46.46
29876	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	22.79
29877	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	96.34
29878	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	78.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29879	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	96.58
29880	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	2.74
29881	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	128.4
29882	大丰	大南中公共租赁房1#变	10	800	620.24
29883	大丰	滨湖佳苑2#变	10	630	490.833
29884	大丰	人才公寓5#变	10	1000	675.8
29885	大丰	大丰港王港疏港加油站64#变	10	200	13
29886	大丰	王港人才公寓3#变	10	800	447.6
29887	大丰	王港人才公寓1#变	10	800	290.32
29888	大丰	大南中公共租赁房3#变	10	800	621.12
29889	大丰	大丰港王港疏港加油站6#变	10	400	228.8
29890	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	630	334.215
29891	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	446.64
29892	大丰	新丰镇新同西站17#变	10	200	26.96
29893	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	69
29894	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	389.8
29895	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	36.87
29896	大丰	丰情街284#变	10	800	291.84
29897	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	96.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29898	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	419.68
29899	大丰	新丰镇新同东265#变	10	100	17.58
29900	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	441.84
29901	大丰	金域澜湾204#变	10	800	168.16
29902	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	45.16
29903	大丰	金域澜湾202#变	10	800	224.72
29904	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	465.68
29905	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	374.4
29906	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	535.52
29907	大丰	新丰镇同丰东18#变	10	200	51.92
29908	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	17.58
29909	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	54.5
29910	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	89.86
29911	大丰	花海线同丰北132#变	10	400	73.24
29912	大丰	海韵家园3#变	10	400	241.24
29913	大丰	大丰港海景花园2#变	10	1000	558.8
29914	大丰	海润园小区1#台片	10	1000	496.4
29915	大丰	海润园小区2#台片	10	1000	456.7
29916	大丰	黄金海岸1#台片	10	630	360.927

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29917	大丰	王港正宏置业1#台片	10	1000	505.3
29918	大丰	大丰港海景花园1#变	10	1000	313.7
29919	大丰	大丰港鑫福岛小区3#变	10	800	616.16
29920	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	0
29921	大丰	大丰港鑫福岛小区4#变	10	800	473.52
29922	大丰	大丰港鑫福岛小区2#变	10	800	588.16
29923	大丰	王港海韵家园1#变	10	630	236.565
29924	大丰	王港星湖花园4#台片	10	800	126.48
29925	大丰	大丰港鑫福岛小区1#变	10	800	517.52
29926	大丰	海韵家园5#配电室5#变	10	800	278.48
29927	大丰	润富花园9#主变	10	800	597.2
29928	大丰	润富花园7#主变	10	800	592.48
29929	大丰	润富花园5#主变	10	800	411.84
29930	大丰	润富花园13#主变	10	800	605.36
29931	大丰	润富花园1#主变	10	800	567.68
29932	大丰	润富花园3#主变	10	800	434.8
29933	大丰	润富花园11#主变	10	800	596.32
29934	大丰	润富花园15#主变	10	800	604.96
29935	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	166.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29936	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	170.96
29937	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	58.16
29938	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	45.58
29939	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	19
29940	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	69.904
29941	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	0
29942	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	59.8
29943	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	100	32.42
29944	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	6.94
29945	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	84.46
29946	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	35.632
29947	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	24.496
29948	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	30.16
29949	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	87.376
29950	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	88.58
29951	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	0
29952	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	12.88
29953	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	96.04
29954	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	174.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29955	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	109.16
29956	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	103.42
29957	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	206
29958	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	15.52
29959	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	136
29960	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	203.64
29961	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	6.578
29962	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	6.578
29963	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	6.578
29964	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	6.578
29965	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	6.578
29966	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	6.578
29967	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	6.578
29968	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	6.578
29969	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	6.578
29970	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	6.578
29971	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	6.578
29972	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	6.578
29973	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	6.578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29974	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	6.578
29975	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	200	6.578
29976	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	6.578
29977	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	6.578
29978	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	6.578
29979	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	6.578
29980	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	6.578
29981	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	6.578
29982	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	6.578
29983	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	6.578
29984	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	6.578
29985	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	6.578
29986	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	6.578
29987	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	6.578
29988	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	6.578
29989	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	6.578
29990	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	6.578
29991	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	6.578
29992	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	6.578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29993	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	6.578
29994	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	6.578
29995	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	6.578
29996	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	6.578
29997	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	114.84
29998	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	27.67
29999	大丰	三龙镇创新路22#变	10	200	44.92
30000	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	78.58
30001	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	262
30002	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	0
30003	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	0
30004	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	0
30005	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	0
30006	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	0
30007	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	0
30008	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	0
30009	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	0
30010	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	0
30011	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30012	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	0
30013	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	0
30014	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	90.52
30015	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	67
30016	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	2.06
30017	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	131.449
30018	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	32.74
30019	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	65.536
30020	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	0
30021	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	38.78
30022	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	0
30023	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	14.58
30024	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	10.384
30025	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	56.3
30026	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	34.24
30027	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	65.42
30028	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	0
30029	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	36.2
30030	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	80.104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30031	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	99.32
30032	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	79.8
30033	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	72.9
30034	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	5.42
30035	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	65.14
30036	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	18.54
30037	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	68.3
30038	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	75.7
30039	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	26.2
30040	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	0
30041	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	46.62
30042	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	101.16
30043	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	83.16
30044	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	84.62
30045	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	43.96
30046	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	93.16
30047	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	103
30048	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	0
30049	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	92.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30050	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	54.46
30051	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	82.66
30052	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	61.08
30053	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	96.34
30054	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	27.04
30055	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	60.96
30056	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	50.94
30057	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	74.5
30058	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	72.46
30059	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	54.2
30060	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	84.62
30061	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	82.44
30062	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	91.04
30063	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	27.136
30064	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	80.7
30065	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	77
30066	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	91.12
30067	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	55.12
30068	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	118.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30069	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	62
30070	大丰	三龙镇龙东三组133#变	10	200	62.88
30071	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	131.68
30072	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	204.16
30073	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	166.68
30074	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	83.16
30075	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	52.79
30076	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	243.72
30077	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	89.42
30078	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	50.33
30079	大丰	草堰集镇17#变	10	400	83.84
30080	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	54.96
30081	大丰	草堰集镇188#变	10	400	123.24
30082	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	33.22
30083	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	37.92
30084	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	78.68
30085	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	64.16
30086	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	213.68
30087	大丰	草堰集镇189#变	10	400	108.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30088	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	223.16
30089	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	226.863
30090	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	0
30091	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	284.873
30092	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	181.6
30093	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	198.6
30094	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	143
30095	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	179.44
30096	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	99.88
30097	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	124.11
30098	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	42.903
30099	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	5.72
30100	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	284.873
30101	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	163.989
30102	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	69.92
30103	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	41.44
30104	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	0.1
30105	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	30.58
30106	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	41.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30107	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	81.92
30108	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	46.04
30109	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	196.28
30110	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	42.48
30111	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	223.68
30112	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	163.76
30113	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	127.6
30114	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	186.2
30115	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	145.84
30116	大丰	海东一组236#变	10	400	226.24
30117	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	127.24
30118	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	221
30119	大丰	小海居委会242#变	10	400	0
30120	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	67.12
30121	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	24.32
30122	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	219.04
30123	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	0
30124	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	90.08
30125	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30126	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	15.34
30127	大丰	南居九组4#箱变	10	630	124.236
30128	大丰	南居九组1#箱变	10	400	51.56
30129	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	41.24
30130	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	71.952
30131	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	65.98
30132	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	54.16
30133	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	53.216
30134	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	0
30135	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	31.24
30136	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	55.34
30137	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	2.62
30138	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	0
30139	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	20.06
30140	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	118.6
30141	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	15.744
30142	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	71.46
30143	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	36.02
30144	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	87.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30145	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	67.58
30146	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	59.8
30147	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	54.88
30148	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	44.14
30149	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	61
30150	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	79
30151	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	96.66
30152	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	64.92
30153	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	58.44
30154	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	90.54
30155	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	63.62
30156	大丰	南居九组5#箱变	10	400	76.88
30157	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	68.009
30158	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	94.32
30159	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	253.84
30160	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	187.08
30161	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	0
30162	大丰	大中镇泰丰村259#变	10	315	119.668
30163	大丰	大中镇泰丰村四组156#变	10	315	31.468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30164	大丰	大中镇泰丰村七组西167#变	10	200	130.06
30165	大丰	大中镇泰丰村四组166#变	10	400	237.24
30166	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	199.4
30167	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	41.78
30168	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	803.125
30169	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	536
30170	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	207.76
30171	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	425.84
30172	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	218.68
30173	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	133.04
30174	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	93.28
30175	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	774.625
30176	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	600.6
30177	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	417.52
30178	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	111.006
30179	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	19.104
30180	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	160.16
30181	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	73.76
30182	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	45.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30183	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	66.4
30184	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	191.92
30185	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	210.92
30186	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	266.56
30187	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	62.34
30188	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	50.1
30189	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	105.5
30190	大丰	海团新村4#变	10	630	292.509
30191	大丰	海团新村1#变	10	630	311.661
30192	大丰	海团新村2#变	10	400	170.6
30193	大丰	海团新村5#变	10	630	278.082
30194	大丰	海团新村3#变	10	630	370.755
30195	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	0
30196	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	57.74
30197	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	400	180
30198	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	214.64
30199	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	189.24
30200	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	180.2
30201	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	205.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30202	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	138.88
30203	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	86.34
30204	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	91.64
30205	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	49.62
30206	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	221
30207	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	152.16
30208	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	141
30209	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	48
30210	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	44.14
30211	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	270.32
30212	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	0
30213	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	61.36
30214	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	101.3
30215	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	37.12
30216	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	33.62
30217	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	21.88
30218	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	50.54
30219	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	66.48
30220	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	194.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30221	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	61.54
30222	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	60.3
30223	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	30.576
30224	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	61.34
30225	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	74.96
30226	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	29.92
30227	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	40
30228	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	145.16
30229	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	68.74
30230	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	106.12
30231	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	255.96
30232	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	148.2
30233	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	193.32
30234	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	363.321
30235	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	397.782
30236	大丰	三龙镇方强农场75#变	10	400	218.4
30237	大丰	场部. 纯净水厂后44#变	10	630	207.585
30238	大丰	三龙镇方农加油站41#变	10	200	52.22
30239	大丰	方强农场76#变	10	630	301.77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30240	大丰	场部. 朝阳路东45#变	10	400	165.68
30241	大丰	场部. 小区46#变	10	630	286.209
30242	大丰	场部. 派出所后43#变	10	630	299.439
30243	大丰	场部. 小高层47#变	10	630	279.972
30244	大丰	三龙镇服装厂住宿区42#变	10	200	85.92
30245	大丰	三龙镇农科所扬水站092#变	10	200	44.94
30246	大丰	三龙镇七连扬水站58#变	10	200	100.54
30247	大丰	三龙镇七连场头62#变	10	200	85.18
30248	大丰	三龙镇农科所扬水站093#变	10	200	19.18
30249	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	0
30250	大丰	三龙镇六连西扬水站59#变	10	200	123.54
30251	大丰	三龙镇十二连西扬水站96#变	10	200	109.46
30252	大丰	三龙镇六连场头60#变	10	200	88.3
30253	大丰	三龙镇十二连北扬水站99#变	10	400	114.24
30254	大丰	三龙镇方强农场农科所65#变	10	200	88.86
30255	大丰	三龙镇农科所西扬水站64#变	10	100	70.12
30256	大丰	三龙镇八连扬水站57#变	10	200	110.38
30257	大丰	三龙镇七连东扬水站63#变	10	100	54.42
30258	大丰	三龙镇八连东扬水站61#变	10	100	40.23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30259	大丰	三龙镇八连场头94#变	10	200	64.24
30260	大丰	三龙镇十二连中扬水站97#变	10	100	10.12
30261	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	63.24
30262	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	514.32
30263	大丰	同丰一组321#变	10	630	315.756
30264	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	487.12
30265	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	100	69.58
30266	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	313.12
30267	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	378.126
30268	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	382.788
30269	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	0
30270	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	99.62
30271	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	38.3
30272	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	62.5
30273	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	117.12
30274	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	571.04
30275	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	26.2
30276	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	432.873
30277	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	503.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30278	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	500.64
30279	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	0
30280	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	20.24
30281	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	252.693
30282	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	510
30283	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	580.96
30284	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	612.16
30285	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	138.84
30286	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	554.64
30287	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	375.921
30288	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	568.64
30289	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	568.8
30290	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	387.639
30291	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	61.8
30292	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	11.74
30293	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	79.2
30294	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	67.792
30295	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	83.4
30296	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	59.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30297	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	400	226.12
30298	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	232.84
30299	大丰	三龙镇方强农场加工厂48#变	10	200	54.6
30300	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	0
30301	大丰	三龙镇方农车队50#变	10	400	175.96
30302	大丰	三龙镇工程队49#变	10	200	78
30303	大丰	三龙镇海滨北路52#变	10	200	18.2
30304	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	361.68
30305	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	85.32
30306	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	596.9
30307	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	594.7
30308	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	448.64
30309	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	152.16
30310	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	57.74
30311	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	443.835
30312	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	35
30313	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	15.2
30314	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	32.823
30315	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	116.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30316	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	116.2
30317	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	67.757
30318	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	203.6
30319	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	142.68
30320	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	194.88
30321	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	38.24
30322	大丰	三龙镇十六连西扬水站30#变	10	200	159.78
30323	大丰	三龙镇南二十二连东扬水站7#变	10	200	48.28
30324	大丰	三龙镇二十连东扬水站17#变	10	100	42.04
30325	大丰	三龙镇十六连西扬水站31#变	10	100	70.98
30326	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	0
30327	大丰	三龙镇北二十二连北扬水站1#变	10	200	95.74
30328	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	0
30329	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	0
30330	大丰	三龙镇北二十二连场头2#变	10	200	103.6
30331	大丰	三龙镇二十一连西扬水站15#变	10	200	68.54
30332	大丰	三龙镇十九连西扬水站21#变	10	200	115.62
30333	大丰	三龙镇南二十二连扬水站6#变	10	200	144.14
30334	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30335	大丰	三龙镇十九连北扬水站20#变	10	315	91.098
30336	大丰	三龙镇二十一连扬水站13#变	10	100	37.92
30337	大丰	三龙镇二十一连场头12#变	10	200	73.1
30338	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	0
30339	大丰	三龙镇十八连场头27#变	10	200	96.28
30340	大丰	三龙镇十八连西扬水站26#变	10	200	69.98
30341	大丰	三龙镇方农28#变	10	200	142.12
30342	大丰	三龙镇十六连场头33#变	10	200	88.58
30343	大丰	三龙镇方强农场9#变	10	100	22.53
30344	大丰	三龙镇十五连场头35#变	10	200	90.56
30345	大丰	三龙镇南二十二连西扬水站8#变	10	100	31.04
30346	大丰	三龙镇二十连场头22#变	10	200	115.44
30347	大丰	三龙镇方农003#变	10	100	48.67
30348	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	214.92
30349	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	123.62
30350	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	200	78.16
30351	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	29.58
30352	大丰	新丰镇仁南八组184#变	10	200	84.3
30353	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	200.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30354	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	73.22
30355	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	0
30356	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	55.08
30357	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	31.74
30358	大丰	新丰镇仁南四组75#变	10	200	99.8
30359	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	96.34
30360	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	25.6
30361	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	86.12
30362	大丰	新丰镇仁北五组165#变	10	100	6.54
30363	大丰	新丰镇仁南西南站59#变	10	200	64.38
30364	大丰	新丰镇仁南东南站62#变	10	200	26.92
30365	大丰	新丰镇仁南村99#变	10	200	25.76
30366	大丰	新丰镇仁中三组76#变	10	200	83.3
30367	大丰	新丰镇仁南五组111#变	10	200	66.6
30368	大丰	新丰镇仁北五组151#变	10	400	237.72
30369	大丰	新丰镇仁南一组166#变	10	200	70.12
30370	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	64.08
30371	大丰	新丰镇仁南八组114#变	10	200	63.78
30372	大丰	新丰镇仁南二组98#变	10	200	41.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30373	大丰	新丰镇饲料厂8#变	10	200	82.24
30374	大丰	新丰镇仁中小康村18#变	10	160	33.952
30375	大丰	新丰镇仁北西北站24#变	10	200	50.08
30376	大丰	新丰镇仁中东站47#变	10	200	73.12
30377	大丰	新丰镇仁中南站44#变	10	200	54.88
30378	大丰	新丰镇仁南一组222#变	10	400	221.8
30379	大丰	新丰镇仁南中心站177#变	10	200	101.74
30380	大丰	新丰镇仁北三组152#变	10	400	228.48
30381	大丰	新丰镇仁中二组85#变	10	200	92.46
30382	大丰	新丰镇仁北西南站21#变	10	200	82.16
30383	大丰	新丰镇仁北六组138#变	10	200	75.54
30384	大丰	新丰镇仁中五组196#变	10	200	125.96
30385	大丰	新丰镇仁北六组144#变	10	200	80.66
30386	大丰	新丰镇仁南西北站58#变	10	315	159.201
30387	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	98.72
30388	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	28.128
30389	大丰	裕南小区184#变	10	630	401.499
30390	大丰	裕南小区185#变	10	630	306.495
30391	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	22.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30392	大丰	金丰花园210#台片	10	800	504.88
30393	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	62.16
30394	大丰	裕南新农村93#变	10	630	358.659
30395	大丰	裕南小区183#变	10	630	323.568
30396	大丰	裕南三期301#变	10	630	396.9
30397	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	83.92
30398	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	169.76
30399	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	0
30400	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	30.08
30401	大丰	裕南小区206#变	10	630	230.139
30402	大丰	裕南小区205#变	10	630	203.553
30403	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	20.84
30404	大丰	金丰花园209#台片	10	800	416.8
30405	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	72.14
30406	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	72.54
30407	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	206.96
30408	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	91.8
30409	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	60.94
30410	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	78.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30411	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	0
30412	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	85.84
30413	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	276.24
30414	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	168.32
30415	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	17.2
30416	大丰	锦绣花园190#变	10	630	290.934
30417	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	202.32
30418	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	63.46
30419	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	330.687
30420	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	110.16
30421	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	143.36
30422	大丰	民主街192#变	10	630	210.42
30423	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	176.305
30424	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	219.84
30425	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	212.92
30426	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	176.84
30427	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	27.42
30428	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	183.645
30429	大丰	民主街106#变	10	630	145.656

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30430	大丰	民主街5#变	10	630	327.474
30431	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	176.16
30432	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	91.58
30433	大丰	民主街9#变	10	630	235.62
30434	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	15.65
30435	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	75.22
30436	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	36.28
30437	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	2.58
30438	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	43.5
30439	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	60.58
30440	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	70.76
30441	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	77.56
30442	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	65.42
30443	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	53.625
30444	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	152.225
30445	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	156.68
30446	大丰	民主街303#变	10	630	351.918
30447	大丰	南阳镇通商小街011#变	10	400	146.52
30448	大丰	南阳镇民心村一组96#变	10	400	142.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30449	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	17.78
30450	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	72.08
30451	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	63.34
30452	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	169.06
30453	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	46.38
30454	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	89.68
30455	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	200	31
30456	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	206.88
30457	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	234.64
30458	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	63.16
30459	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	56.992
30460	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	92.44
30461	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	146.32
30462	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	11.21
30463	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	59.12
30464	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	233.32
30465	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	36.66
30466	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	86.7
30467	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30468	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	114.06
30469	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	73.16
30470	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	176.92
30471	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	93.54
30472	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	76.74
30473	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	0
30474	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	64.38
30475	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	31.2
30476	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	220
30477	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	207.48
30478	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	0
30479	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	62.24
30480	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会98#变	10	400	94.24
30481	大丰	南阳镇黄海四组024#变	10	200	53.94
30482	大丰	南阳镇吉兴村四组79#变	10	250	48.675
30483	大丰	南阳镇吉兴村一组44#变	10	200	62.56
30484	大丰	南阳镇通商小街13#变JN	10	400	145
30485	大丰	南阳镇吉兴村四组73#变	10	200	107.96
30486	大丰	南阳镇吉兴村四组36#变	10	200	39.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30487	大丰	南阳镇吉兴村四组35#变	10	400	215.44
30488	大丰	南阳镇吉兴村一组74#变	10	200	20.08
30489	大丰	南阳镇裕海村四组131#变	10	200	69.74
30490	大丰	南阳镇吉兴村三组135#变	10	160	97.84
30491	大丰	南阳镇裕海村三组56#变	10	200	47.72
30492	大丰	南阳镇吉兴村二组76#变	10	200	78.22
30493	大丰	南阳镇吉兴村四组122#变	10	200	109.5
30494	大丰	南阳镇吉兴村五组132#变	10	400	236.32
30495	大丰	南阳镇吉兴村二组43#变	10	200	80.5
30496	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	109.74
30497	大丰	南阳镇吉兴村五组78#变JN	10	400	259.92
30498	大丰	南阳镇吉兴村二组75#变	10	400	227.84
30499	大丰	南阳镇吉兴村三组45#变	10	200	86.64
30500	大丰	南阳镇吉兴村三组140#变	10	200	54
30501	大丰	南阳镇吉兴村三组62#变	10	100	22.21
30502	大丰	南阳镇吉兴村二组77#变	10	200	80.34
30503	大丰	南阳镇黄海村三组92#变	10	400	240.08
30504	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	40.194
30505	大丰	南阳镇黄海村一组100#变	10	200	92.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30506	大丰	南阳镇吉兴村二组42#变JN	10	400	197.84
30507	大丰	南阳镇吉兴村三组106#变	10	400	244.04
30508	大丰	南阳镇吉兴村三组南97#变	10	200	91.2
30509	大丰	南阳镇通商小街105#变	10	200	60.58
30510	大丰	南阳镇黄海五组23#变JN	10	400	222.76
30511	大丰	南阳镇吉兴村三组69#变JN	10	400	258.64
30512	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	70.48
30513	大丰	南阳镇黄海村二组14#变	10	400	219.64
30514	大丰	南阳镇通商小街1#变	10	315	85.113
30515	大丰	南阳镇通商小街3#变	10	400	234.24
30516	大丰	南阳镇吉兴村四组117#变	10	400	165.68
30517	大丰	南阳镇通商小街6#变	10	400	151.72
30518	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会99#变	10	400	179.52
30519	大丰	裕华镇万丰村六组17#变	10	100	41.72
30520	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	47.66
30521	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	23.66
30522	大丰	大中镇阜北村一三组125#变	10	200	1.84
30523	大丰	大中镇阜北村十二组126#变	10	400	144.32
30524	大丰	大中镇阜北村三组172#变	10	200	70.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30525	大丰	南阳镇东旺村六组50#变	10	400	234.48
30526	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	177.24
30527	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	216.4
30528	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	69.92
30529	大丰	南阳镇通商小街005#变	10	315	84.01
30530	大丰	南阳镇通商小街133#变	10	400	77
30531	大丰	通商小街186#变	10	630	264.285
30532	大丰	润阳花园2#变	10	630	375.228
30533	大丰	润阳花园1#变	10	630	341.649
30534	大丰	润阳花园4#变	10	630	413.91
30535	大丰	润阳花园3#变	10	630	368.676
30536	大丰	阳晨湖花园185#变	10	630	421.47
30537	大丰	南阳镇通商小街7#变	10	200	67.96
30538	大丰	南阳镇东旺村四组141#变	10	200	77.3
30539	大丰	南阳镇黄海居委会2#变	10	400	44.8
30540	大丰	南阳镇东旺村五组北94#变	10	200	66.12
30541	大丰	南阳镇东旺村六组26#变	10	200	126.44
30542	大丰	南阳镇东旺村二组139#变	10	400	219.4
30543	大丰	南阳镇东旺村五组67#变	10	400	176.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30544	大丰	南阳镇东旺村二组51#变	10	400	173.84
30545	大丰	南阳镇东旺村一组84#变	10	200	60.2
30546	大丰	南阳镇东旺村五组南85#变	10	400	230.6
30547	大丰	南阳镇东旺村五组126#变	10	400	261.24
30548	大丰	南阳镇通商小街107#变	10	200	55
30549	大丰	南阳镇东旺村四组48#变	10	400	272.72
30550	大丰	南阳镇东旺村一组187#变	10	200	82.66
30551	大丰	南阳镇东旺村一组15#变	10	400	189.84
30552	大丰	南阳镇东旺村二组83#变	10	400	182.96
30553	大丰	南阳镇东旺村一组65#变	10	400	3.24
30554	大丰	南阳镇东旺村六组101#变	10	200	74.16
30555	大丰	南阳镇东旺二组82#变	10	400	230.56
30556	大丰	南阳镇东旺村六组124#变	10	400	267.32
30557	大丰	南阳镇东旺村四组136#变	10	400	218.24
30558	大丰	南阳镇东旺村六组63#变	10	400	263.72
30559	大丰	南阳镇东旺村六组52#变	10	400	120.6
30560	大丰	南阳镇通商小街12#变	10	400	76.48
30561	大丰	三龙镇和平排灌站38#变	10	400	160.04
30562	大丰	三龙镇和平排灌站37#变	10	400	144.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30563	大丰	三龙镇和平三组128#变	10	200	12.3
30564	大丰	三龙镇洋桥三组64#变	10	400	136.36
30565	大丰	三龙镇和平八组115#变	10	200	60.28
30566	大丰	三龙镇新丰八组25#变	10	200	29.92
30567	大丰	三龙镇和平八组154#变	10	200	60.3
30568	大丰	三龙镇和平四组130#变	10	200	54.04
30569	大丰	三龙镇和平九组114#变	10	200	76.52
30570	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	0
30571	大丰	三龙镇和平二组35#变	10	200	83.5
30572	大丰	三龙镇和平一组113#变	10	400	166.2
30573	大丰	三龙镇和平八组32#变	10	200	44.8
30574	大丰	三龙镇新丰八组174#变	10	200	67.08
30575	大丰	三龙镇新丰八组102#变	10	200	44.16
30576	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	0
30577	大丰	三龙镇和平九组36#变	10	200	97.04
30578	大丰	三龙镇和平四组34#变	10	200	41.3
30579	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	44.78
30580	大丰	草庙镇新海五组152#变	10	400	144.32
30581	大丰	草庙镇新海四组64#变	10	200	67.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30582	大丰	草庙镇新海四组120#变	10	200	78.46
30583	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	0
30584	大丰	草庙镇庆生三组27#变	10	200	11.96
30585	大丰	草庙镇新海一组125#变	10	200	62.12
30586	大丰	草庙镇庆生五组131#变	10	200	41.56
30587	大丰	草庙镇庆生村155#变	10	400	206.2
30588	大丰	草庙镇新海一组116#变	10	200	102.66
30589	大丰	草庙镇新海四组119#变	10	200	86.12
30590	大丰	草庙镇新海五组（北）100#变	10	200	54.86
30591	大丰	草庙镇新海四组93#变	10	200	85.3
30592	大丰	草庙镇庆生四组78#变	10	400	141.88
30593	大丰	草庙镇新海六组50#变	10	200	60.12
30594	大丰	草庙镇新海三组49#变	10	250	67.875
30595	大丰	草庙镇庆生村三组154#变	10	200	66.84
30596	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	0
30597	大丰	草庙镇新海五组101#变	10	400	225.44
30598	大丰	草庙镇庆生六组7#变	10	400	242.28
30599	大丰	草庙镇庆生28#变	10	400	203.96
30600	大丰	草庙镇新海三组48#变	10	400	157.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30601	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	144.27
30602	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	83.44
30603	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	56.84
30604	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	92.02
30605	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	150.32
30606	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	92.55
30607	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	47.34
30608	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	70.16
30609	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	0
30610	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	102.16
30611	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	64.94
30612	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	87.86
30613	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	88.02
30614	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	4.88
30615	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	70.3
30616	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	206.16
30617	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	89.554
30618	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	57.84
30619	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	86.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30620	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	103.38
30621	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	86.8
30622	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	43.04
30623	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	76.8
30624	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	80.46
30625	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	59.96
30626	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	101.36
30627	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	41.8
30628	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	85.96
30629	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	60.9
30630	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	96.58
30631	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	18.92
30632	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	67.62
30633	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	94.88
30634	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	18.66
30635	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	36.34
30636	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	0
30637	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	64
30638	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	5.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30639	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	1.56
30640	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	42.82
30641	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	174.76
30642	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	29.9
30643	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	239.48
30644	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	80.96
30645	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	115.762
30646	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	51.62
30647	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	0
30648	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	80.42
30649	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	69.62
30650	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	94.96
30651	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	15
30652	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	82.5
30653	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	41.56
30654	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	32.82
30655	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	46.5
30656	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	0
30657	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	59.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30658	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	156
30659	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	54.84
30660	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	235.4
30661	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	93.42
30662	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	61.05
30663	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	77.6
30664	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	54.72
30665	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	3.28
30666	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	200	73.78
30667	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	79.08
30668	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	157.76
30669	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	76.92
30670	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	222.48
30671	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	77.66
30672	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	88.74
30673	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	42.08
30674	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	46.04
30675	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	55.38
30676	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	101.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30677	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	0
30678	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	20.128
30679	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	37.74
30680	大丰	大中镇双喜村三组101#变	10	400	127.48
30681	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	84.38
30682	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	95.2
30683	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	108.5
30684	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	72.24
30685	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	98.66
30686	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	66.14
30687	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	21.46
30688	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	173.12
30689	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	55.7
30690	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	46.94
30691	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	0
30692	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	0
30693	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	97.96
30694	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	0
30695	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	29.712

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30696	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	52.74
30697	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	53.584
30698	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	316.92
30699	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	54.42
30700	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	74.94
30701	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	245
30702	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	185.76
30703	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	23.44
30704	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	15.168
30705	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	84.9
30706	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	77.06
30707	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	94
30708	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	200	21.92
30709	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	54.58
30710	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	69.04
30711	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	63.42
30712	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	60.78
30713	大丰	大中镇利民一组112#变	10	200	38.34
30714	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	54.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30715	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	144.64
30716	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	13.72
30717	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	9.08
30718	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	23.92
30719	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	77.38
30720	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	222.28
30721	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	2.66
30722	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	72.38
30723	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	224.04
30724	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	53.2
30725	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	78.34
30726	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	180.24
30727	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	53.16
30728	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	49.88
30729	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	19.88
30730	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	0
30731	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	18.9
30732	大丰	新丰镇小团一组137#变	10	200	88.04
30733	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30734	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	95.12
30735	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	64.04
30736	大丰	大桥镇潘丁村二组26#变	10	200	66.28
30737	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	185.16
30738	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	85.6
30739	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	60.42
30740	大丰	万盈镇九龙东45#变	10	200	64.56
30741	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	63.74
30742	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	57.88
30743	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	200	54.66
30744	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	35.12
30745	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	18.75
30746	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	60.92
30747	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	80.24
30748	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	98.38
30749	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	60.34
30750	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	69.88
30751	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	76.34
30752	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	1.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30753	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	69.58
30754	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	62.98
30755	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	0
30756	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	74.2
30757	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	0
30758	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	50.5
30759	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	10.38
30760	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	105.08
30761	大丰	西团镇北团村八组107#变	10	200	62.38
30762	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	6.224
30763	大丰	新丰镇永跃七组146#变	10	200	26.32
30764	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	13.96
30765	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	31.84
30766	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	25.77
30767	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	0
30768	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	51
30769	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	22.7
30770	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	236.6
30771	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30772	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	79.7
30773	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	81.88
30774	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	14.04
30775	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	162.8
30776	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	69.5
30777	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	161.88
30778	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	177.6
30779	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	46.88
30780	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	99.62
30781	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	89.12
30782	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	43.12
30783	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	71.42
30784	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	57.88
30785	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	233.6
30786	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	215.6
30787	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	114.86
30788	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	18.74
30789	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	42.96
30790	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30791	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	87.46
30792	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	91.3
30793	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	0
30794	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	0
30795	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	8.44
30796	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	8.36
30797	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	47.42
30798	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	203.12
30799	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	227.32
30800	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	119.385
30801	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	43.2
30802	大丰	新丰镇永昌二组57#变	10	200	64.12
30803	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	148.96
30804	大丰	新丰镇金东村192#变	10	200	77.94
30805	大丰	新丰镇三总村十四组192#变	10	200	55.74
30806	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	204.68
30807	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	200	78.66
30808	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	163.84
30809	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30810	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	169.68
30811	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	400	219.84
30812	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	267.36
30813	大丰	裕华碧水豪庭290#变（1#）	10	800	442.8
30814	大丰	裕华碧水豪庭291#变（2#）	10	800	377.92
30815	大丰	裕华碧水豪庭292#变（3#）	10	800	431.92
30816	大丰	裕华碧水豪庭293#变（4#）	10	800	400.24
30817	东台	西溪三期#1配电室#6变压器	10	800	425.36
30818	东台	金东广场（三）公用箱变	10	800	355.2
30819	东台	格林云墅1#变配电变压器	10	800	544.8
30820	东台	碧桂园2配变	10	800	490.16
30821	东台	紫院公馆#8变压器	10	800	456
30822	东台	金麟府#14变压器	10	800	448.88
30823	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	0
30824	东台	开一26#配变	10	630	128.646
30825	东台	明清街（二）环网美变	10	630	0
30826	东台	集镇2#箱变	10	630	308.385
30827	东台	富祥花园1#箱式变	10	630	225.666
30828	东台	紫院公馆#11变压器	10	630	376.362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30829	东台	泰山小区二期#2配电室#3变	10	630	346.248
30830	东台	永定巷箱变	10	630	247.779
30831	东台	七号公馆#2开关站#8变压器	10	630	412.335
30832	东台	镇海1#箱变	10	630	302.274
30833	东台	三灶13#配变	10	630	251.811
30834	东台	镇海4#箱变	10	630	261.387
30835	东台	紫院公馆#2变压器	10	630	340.83
30836	东台	玖隆(八)	10	630	263.088
30837	东台	紫院公馆#9变压器	10	630	392.805
30838	东台	公用变7#配变	10	630	200.592
30839	东台	邱墩九配变	10	630	254.583
30840	东台	征洋1#箱变	10	630	275.121
30841	东台	安康华府小区1#变	10	800	432.48
30842	东台	茂源配电室#1变	10	630	206.388
30843	东台	通榆小区2#配变	10	630	404.775
30844	东台	郑介12#配变	10	630	369.243
30845	东台	金东广场（二）环网箱变	10	800	371.84
30846	东台	郑介11#配变	10	630	308.763
30847	东台	梁垛大会堂配变	10	500	253.75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30848	东台	海新五组箱变	10	500	227.9
30849	东台	塑管厂变压器	10	630	0
30850	东台	金水湾五区配电室#1变压器	10	630	376.803
30851	东台	集镇#5箱变	10	500	80.6
30852	东台	开一51#配变	10	630	84.294
30853	东台	台东14配变	10	500	79.817
30854	东台	祁刘八配变	10	400	147.28
30855	东台	集镇七台片	10	400	145.96
30856	东台	高桥16#配变	10	400	122.16
30857	东台	开二7配变	10	400	167.92
30858	东台	新城路变压器	10	400	191
30859	东台	林舍12#配变	10	400	278.08
30860	东台	周黄3配变	10	400	199.64
30861	东台	广山集镇5#配变	10	400	127.6
30862	东台	九桥九配变	10	400	185.84
30863	东台	时东10#配变	10	400	129.68
30864	东台	胡堡2#配变	10	400	0
30865	东台	景窑2号配变	10	400	101.68
30866	东台	街北二配变	10	400	114.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30867	东台	水产场二配变.	10	400	90.24
30868	东台	下灶3配变	10	400	125.16
30869	东台	戴西3配变	10	400	14.6
30870	东台	仇南1#配变	10	400	169.76
30871	东台	九桥八配变	10	400	194.36
30872	东台	时东四配变	10	400	99.48
30873	东台	台南集镇11#配变	10	400	94.28
30874	东台	东台集镇九台区	10	400	114.6
30875	东台	通新三配变	10	400	145.88
30876	东台	工农(1)#配变	10	400	133.6
30877	东台	集镇十三配变(五烈)	10	400	17.48
30878	东台	岗子3配变	10	400	163.32
30879	东台	金桥8#配变	10	400	252.76
30880	东台	草西4配变	10	400	100.48
30881	东台	交通一号配变	10	400	167
30882	东台	倪莫12#配变	10	400	195.4
30883	东台	海新三配变（二）配变	10	400	88.76
30884	东台	甘港十二配变	10	400	53.48
30885	东台	下灶一配变	10	400	95.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30886	东台	镇南7配变	10	400	91.4
30887	东台	征洋六配变	10	400	113.48
30888	东台	郝苴十一配变	10	400	219.44
30889	东台	嵇东二配变	10	400	217
30890	东台	公用三十五配变	10	400	90.4
30891	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	0
30892	东台	临塔二配变	10	400	14.68
30893	东台	高桥10配变	10	400	120.6
30894	东台	谢庄9#配变	10	400	0
30895	东台	唐介11配变	10	400	202.76
30896	东台	时堰二配变	10	400	196.72
30897	东台	来东十八配变	10	400	241.04
30898	东台	新街二十配变	10	400	246.8
30899	东台	兴达变压器	10	400	157.76
30900	东台	新民一组（二）配变	10	400	51.24
30901	东台	沙杨十一配变（专项）	10	400	219.32
30902	东台	单南11#配变	10	400	212
30903	东台	交通八配变	10	400	219
30904	东台	台东19配变	10	400	149.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30905	东台	陶东十台片配变	10	400	231.68
30906	东台	塘东十五配变	10	400	84.24
30907	东台	嵇南九配变	10	400	82.92
30908	东台	公用十二配变（时堰）	10	400	24.88
30909	东台	罗二13配变	10	400	171.44
30910	东台	公用(二十七)配变	10	400	180.84
30911	东台	甘港19配变	10	400	110.4
30912	东台	赵徐2配变	10	400	217.2
30913	东台	溱东公用27#配变	10	400	90.32
30914	东台	公用十配变	10	400	0
30915	东台	进修学校(二)配变	10	400	195.84
30916	东台	罗二21#配变	10	400	235.84
30917	东台	开一29#配变	10	400	0
30918	东台	夏舍1号配变(节能)	10	400	144.76
30919	东台	八舍八配变	10	400	180.76
30920	东台	公用变21配变	10	400	111
30921	东台	公用变（五）#配变	10	400	102.92
30922	东台	长青26配变	10	400	105
30923	东台	如二10配变	10	400	282.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30924	东台	丰西7配变	10	400	215.68
30925	东台	文华3#配变	10	400	205.28
30926	东台	红庄一号配变	10	400	171
30927	东台	北海15#配变	10	400	262.48
30928	东台	新团12配变	10	400	99.76
30929	东台	苏庄13#配变	10	400	164.48
30930	东台	梁垛集镇21配变	10	400	74.96
30931	东台	周舍八#配变	10	400	171.76
30932	东台	公用三配变1	10	400	189.4
30933	东台	塘南二配变	10	400	176.24
30934	东台	六里1#配变	10	400	154.28
30935	东台	东台镇宿舍（二）配变	10	400	217.76
30936	东台	溱东公用33#配变	10	400	220.44
30937	东台	丁徐六配变	10	400	212.04
30938	东台	陈舍2#配变（节能）	10	400	149.72
30939	东台	岗子6#配变	10	400	117.08
30940	东台	红烈15配变	10	400	301.6
30941	东台	坚强一配变	10	400	53
30942	东台	灶南一配变	10	400	153.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30943	东台	灶西15配变	10	400	219.6
30944	东台	鹤伦7#配变	10	400	162.24
30945	东台	时南三配变	10	400	144.32
30946	东台	鲍一5配变	10	400	238.32
30947	东台	台东17配变	10	400	156.16
30948	东台	新嵇十一配变	10	400	86.08
30949	东台	水产场3#配变	10	400	195.76
30950	东台	北海5配变	10	400	264.32
30951	东台	集镇33#配变	10	400	106.12
30952	东台	四洋(五)配变	10	400	143.96
30953	东台	集镇一配变(台南)	10	400	67
30954	东台	新桥5#配变	10	400	243.4
30955	东台	良堡2#配变	10	400	187.32
30956	东台	三灶五台区	10	400	151.68
30957	东台	长青20#配变	10	400	142.44
30958	东台	水仙巷配变	10	400	35.6
30959	东台	梁垛集镇七配变	10	400	167.92
30960	东台	永进配变	10	400	166.8
30961	东台	溱东公用5#配变	10	400	126.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30962	东台	陶思四配变	10	400	208.6
30963	东台	豆介2配变	10	400	147.88
30964	东台	五烈集镇11配变	10	400	124.48
30965	东台	公用二十八配变.	10	400	86.24
30966	东台	丰西4台片	10	400	232.88
30967	东台	古洪1#配变	10	400	234.6
30968	东台	新建1配变	10	400	10
30969	东台	秦园三配变	10	400	172.76
30970	东台	景窑9配变	10	400	243.84
30971	东台	公用一配变1	10	400	178.76
30972	东台	沙河12#配变	10	400	232.56
30973	东台	杜沈六配变	10	400	70.6
30974	东台	红光32#配变	10	400	235.92
30975	东台	唐介12配变	10	400	212.08
30976	东台	康达路配变	10	400	69.88
30977	东台	存山一配变	10	400	258.8
30978	东台	杨胡二配变	10	400	132.32
30979	东台	集镇11#配变	10	400	112.08
30980	东台	富新13配变	10	400	174.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30981	东台	前进6配变	10	400	221.6
30982	东台	双洋12#配变	10	400	272.36
30983	东台	新街二十三配变	10	400	223.44
30984	东台	溪北八配变	10	400	54.92
30985	东台	东门桥配变	10	400	0
30986	东台	安乐6配变	10	400	228.92
30987	东台	公用三配变	10	400	36.4
30988	东台	林尖一配变	10	400	190.68
30989	东台	郑介1#配变	10	400	177
30990	东台	溪南7#配变	10	400	156.08
30991	东台	正团二十配变	10	400	269.2
30992	东台	青二1配变	10	400	113.6
30993	东台	孔堡六配变	10	400	104.84
30994	东台	单南4配变	10	400	227.84
30995	东台	季庄三配变	10	400	159.48
30996	东台	唐介(9)配变	10	400	138.2
30997	东台	二苴七配变	10	400	146.68
30998	东台	五角广场配变	10	400	107.16
30999	东台	公用二十六配变	10	400	154.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31000	东台	东台集镇21#配变	10	400	192.6
31001	东台	沙河7#配变	10	400	179.64
31002	东台	秦园14#配变	10	400	241.12
31003	东台	郁杨9#配变	10	400	245.08
31004	东台	红光20配变	10	400	220.68
31005	东台	郭顾1#配变	10	400	178.56
31006	东台	戴东4#配变	10	400	201.08
31007	东台	谢奚四配变	10	400	132.28
31008	东台	谭庄二配变	10	400	141.48
31009	东台	尖北六配变	10	400	247.48
31010	东台	袁灶六配变	10	400	209.6
31011	东台	一场8#配变	10	400	156.4
31012	东台	林尖三配变	10	400	274.08
31013	东台	郁杨8#配变	10	400	178.96
31014	东台	集镇06配变	10	400	63.24
31015	东台	开三1配变	10	400	151.48
31016	东台	祁刘五配变	10	400	75.4
31017	东台	英雄七配变	10	400	187.76
31018	东台	东窑路配变	10	400	91.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31019	东台	新街9综合变	10	400	107.16
31020	东台	夏龙8配变	10	400	128.92
31021	东台	青二9#配变	10	400	57.76
31022	东台	杜沈7配变	10	400	173.6
31023	东台	康庄1#配变	10	400	195.36
31024	东台	青二26#配变	10	400	183.68
31025	东台	交通六配变	10	400	163
31026	东台	普新10配变	10	400	286.2
31027	东台	普新13配变	10	400	239.4
31028	东台	海新三组配变	10	400	80.68
31029	东台	溪南五台片	10	400	209.32
31030	东台	开一6配变	10	400	116
31031	东台	夏龙9#配变	10	400	217.88
31032	东台	六烈四配变	10	400	213.28
31033	东台	青一16#配变	10	400	148.6
31034	东台	五星七配变	10	400	246.84
31035	东台	葛墩二十三配变	10	400	245.96
31036	东台	蒋坝七配变	10	400	160.68
31037	东台	吴堡(5)配变	10	400	189.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31038	东台	大港7台片	10	400	128.12
31039	东台	坚强七配变	10	400	133.84
31040	东台	草舍27#配变	10	400	218.84
31041	东台	塘东二配变	10	400	231.48
31042	东台	街道三配变	10	400	185.12
31043	东台	公用29#配变	10	400	197.92
31044	东台	弼西四配变	10	400	148.32
31045	东台	建东(6)配变	10	400	0
31046	东台	垛东四配变	10	400	157.16
31047	东台	葛墩二十配变	10	400	271.28
31048	东台	东台集镇13台区	10	400	92.24
31049	东台	建洋十二配变	10	400	43.44
31050	东台	吴堡9#配变	10	400	238.16
31051	东台	谢庄十二配变（时堰）	10	400	64.84
31052	东台	双洋十配变	10	400	251.6
31053	东台	东园新村6#配变	10	400	137.4
31054	东台	丁庄9综合变	10	400	250.84
31055	东台	进胜二配变	10	400	137.08
31056	东台	开一36#配变	10	400	63.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31057	东台	九桥12#台片	10	400	178.88
31058	东台	郁杨一配变	10	400	224.44
31059	东台	种子公司配变	10	400	148.44
31060	东台	五星(10)配变	10	400	163.88
31061	东台	开一15配变	10	400	0
31062	东台	集镇十一配变	10	400	22.56
31063	东台	街道十三配变	10	400	43.16
31064	东台	公用三十二配变	10	400	87.76
31065	东台	苏庄5配变	10	400	232.12
31066	东台	鹤北#6配变	10	400	295
31067	东台	三周3#配变(节能)	10	400	138.12
31068	东台	唐王二配变	10	400	278.56
31069	东台	新嵇五配变	10	400	0
31070	东台	三灶14#配变	10	400	183.84
31071	东台	仙河(3)#配变	10	400	225
31072	东台	六里五配变	10	400	0
31073	东台	谭庄九配变	10	400	230.16
31074	东台	郭顾2#配变	10	400	206.44
31075	东台	青一3#配变	10	400	39.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31076	东台	刘沟二配变	10	400	36.32
31077	东台	水产场三配变	10	400	161.32
31078	东台	堤东五配变	10	400	158.32
31079	东台	刘沟(四)配变	10	400	63.44
31080	东台	临塔九配变	10	400	176.28
31081	东台	交通四号配变	10	400	0
31082	东台	罗一5配变	10	400	23.6
31083	东台	周黄1配变	10	400	119.64
31084	东台	草西1配变	10	400	157.84
31085	东台	谢庄10#配变	10	400	0
31086	东台	公用二十六配变.	10	400	0
31087	东台	蔡六8配变	10	400	119.24
31088	东台	八舍五配变	10	400	56.56
31089	东台	周黄7#配变	10	400	148.88
31090	东台	周黄23#配变	10	400	263.32
31091	东台	建东2配变	10	400	132
31092	东台	新一四配变	10	400	295.48
31093	东台	北于2#配变	10	400	170
31094	东台	台东一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31095	东台	时堰三配变	10	400	167.44
31096	东台	李舍三配变	10	400	180.56
31097	东台	青一1配变	10	400	72.28
31098	东台	扎垛2##配变	10	400	221.2
31099	东台	榆东三配变	10	400	247.76
31100	东台	新建9配变	10	400	68.6
31101	东台	塘南八配变	10	400	212
31102	东台	东里2配变	10	400	192.48
31103	东台	陈舍1号配变	10	400	191.44
31104	东台	塘坝10#配变	10	400	216.76
31105	东台	李舍16#配变	10	400	2.28
31106	东台	周黄12配变	10	400	200.48
31107	东台	殷庄4配变	10	400	167.6
31108	东台	高庄2号(节能)配变	10	400	102.12
31109	东台	四洋(三)配变	10	400	175.4
31110	东台	镇南8#配变	10	400	88.56
31111	东台	丁徐17#配变	10	400	256.56
31112	东台	秦园15#配变	10	400	246.12
31113	东台	东光一配变	10	400	229.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31114	东台	双新5配变	10	400	283.08
31115	东台	青一2配变	10	400	156.24
31116	东台	周舍9#配变	10	400	208.6
31117	东台	台东20配变	10	400	48.32
31118	东台	陶思一配变	10	400	0
31119	东台	仙河2#配变	10	400	116.92
31120	东台	沈桥五配变	10	400	147.48
31121	东台	丰西17台片	10	400	233.2
31122	东台	沈乐六配变	10	400	162.56
31123	东台	陶东二配变	10	400	170.76
31124	东台	丁庄八配变	10	400	120.68
31125	东台	丁徐#22配变	10	400	159.36
31126	东台	塘南4配变	10	400	122.48
31127	东台	蟒河19配变	10	400	250.36
31128	东台	如意15#配变	10	400	286.64
31129	东台	开一13配变	10	400	37.48
31130	东台	周舍5配变	10	400	166.2
31131	东台	长青29#配变	10	400	160.56
31132	东台	嵇东17#配变	10	400	223.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31133	东台	红光19配变	10	400	125.68
31134	东台	开一21#配变	10	400	92.84
31135	东台	塘东五配变	10	400	207.68
31136	东台	谢奚3配变	10	400	171.4
31137	东台	丁徐16配变	10	400	189.72
31138	东台	梁垛集镇22配变	10	400	155.12
31139	东台	新八一配变	10	400	216.84
31140	东台	后港7#配变	10	400	189.84
31141	东台	街北（十）配变	10	400	146.48
31142	东台	时堰一配变	10	400	213.4
31143	东台	丁庄七配变	10	400	0
31144	东台	郝苴十三配变	10	400	259.88
31145	东台	孙尹四台区	10	400	173.08
31146	东台	如意四配变	10	400	225.84
31147	东台	堤利十配变	10	400	239.16
31148	东台	长青小区变	10	400	97.56
31149	东台	罗二9配变	10	400	94.32
31150	东台	嵇南7配变	10	400	156.16
31151	东台	郭顾3配变	10	400	153.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31152	东台	大洋7配变	10	400	167.4
31153	东台	郑介9#配变	10	400	158.32
31154	东台	郭顾5#配变	10	400	136.72
31155	东台	曹庄一配变	10	400	229.24
31156	东台	梁垛集镇三十一配变	10	400	112.12
31157	东台	沈乐一配变	10	400	131.88
31158	东台	建洋十配变	10	400	224.76
31159	东台	陈舍6配变	10	400	192.16
31160	东台	光明四配变	10	400	232.44
31161	东台	双超1#配变	10	400	198.16
31162	东台	扎垛8配变	10	400	119.4
31163	东台	苏庄7配变	10	400	76.4
31164	东台	胡西6#配变	10	400	160.08
31165	东台	谢奚1号配变	10	400	203.6
31166	东台	进胜一号配变	10	400	171.24
31167	东台	周黄2配变	10	400	40.56
31168	东台	嵇南五配变	10	400	126.56
31169	东台	塘东八配变	10	400	239.8
31170	东台	青一14#配变	10	400	191.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31171	东台	蟒河6配变	10	400	243.48
31172	东台	南于7#配变	10	400	190.88
31173	东台	塘南十一配变	10	400	44.24
31174	东台	李舍五配变	10	400	186.28
31175	东台	集镇8配变	10	400	120.76
31176	东台	吴堡三号配变	10	400	132.56
31177	东台	唐王11#配变	10	400	270.24
31178	东台	青二11配变	10	400	67.48
31179	东台	集镇27配变	10	400	114.56
31180	东台	芦东9#配变	10	400	276.6
31181	东台	垛南4配变	10	400	199.04
31182	东台	坚强三配变	10	400	249.32
31183	东台	新海六配变	10	400	248.6
31184	东台	草舍18配变	10	400	55.32
31185	东台	鲍一2配变	10	400	213.68
31186	东台	六烈一配变	10	400	152.6
31187	东台	天兴一号配变	10	400	262.84
31188	东台	鹤北3#配变	10	400	207.16
31189	东台	临塔1#配变	10	400	221.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31190	东台	海新一组配变	10	400	0
31191	东台	金北村配变	10	400	172.72
31192	东台	潘开5#配变	10	400	148.4
31193	东台	李舍18#配变	10	400	83.84
31194	东台	计窑4#配变	10	400	205.76
31195	东台	青一18#配变	10	400	171.68
31196	东台	丁庄五配变	10	400	194
31197	东台	兴明6台片	10	400	254.36
31198	东台	葛墩十八配变	10	400	270.36
31199	东台	青二14#配变	10	400	204.52
31200	东台	东光二台片S11变压器	10	400	240.32
31201	东台	开二十七配变	10	400	36.68
31202	东台	兴圩11#配变	10	400	188.68
31203	东台	募云3配变	10	400	152.16
31204	东台	安东6#配变	10	400	175.6
31205	东台	双超10配变	10	400	203.68
31206	东台	安明6配变	10	400	238.48
31207	东台	丰西一配变	10	400	154.28
31208	东台	蔡六十配变	10	400	162.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31209	东台	红中七配变	10	400	206.16
31210	东台	姜凡二配变	10	400	213
31211	东台	刘沟7台区	10	400	48.12
31212	东台	扎垛十二配变	10	400	139.16
31213	东台	红中15配变	10	400	221.92
31214	东台	谢庄(一)配变	10	400	82.76
31215	东台	新建4配变	10	400	189.44
31216	东台	来东17#配变	10	400	202.76
31217	东台	周黄15#配变	10	400	0
31218	东台	光明二配变	10	400	190.84
31219	东台	梁垛集镇35#配变	10	400	86.4
31220	东台	吴舍3配变	10	400	107.48
31221	东台	臧冯1配变	10	400	179.72
31222	东台	罗一12#配变	10	400	173.08
31223	东台	古洪6配变	10	400	199.32
31224	东台	嵇东三台片	10	400	143.16
31225	东台	青一12配变	10	400	128.76
31226	东台	薛王1配变	10	400	131.12
31227	东台	新嵇九配变	10	400	164.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31228	东台	戴西4#配变	10	400	143.84
31229	东台	兴明三配变	10	400	85.2
31230	东台	嵇东七台片	10	400	105.08
31231	东台	三灶11#配变	10	400	192.36
31232	东台	开二2#配变	10	400	0
31233	东台	新桥一配变	10	400	210.16
31234	东台	夏龙7配变	10	400	167.84
31235	东台	陶东六配变	10	400	218.36
31236	东台	蒋坝14#配变	10	400	266.6
31237	东台	廉贻集镇18配变	10	400	196.6
31238	东台	光明五台片	10	400	224.24
31239	东台	卞团四配变	10	400	186.68
31240	东台	天洋九配变	10	400	215.72
31241	东台	南于6#配变	10	400	187.16
31242	东台	富新25配变	10	400	213.56
31243	东台	吴堡七配变	10	400	144.32
31244	东台	蟒河2配变	10	400	264.16
31245	东台	街道八配变.	10	400	0
31246	东台	横桥1#配变	10	400	159.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31247	东台	卞团5配变	10	400	242.08
31248	东台	青一19#配变	10	400	137.04
31249	东台	通榆13台片	10	400	227.44
31250	东台	罗二17配变	10	400	173.48
31251	东台	鹤伦三配变	10	400	267.68
31252	东台	开一24配变	10	400	152.16
31253	东台	廉贻集镇30#配变	10	400	154
31254	东台	吕庄二配变	10	400	258.28
31255	东台	苗桥6#配变	10	400	225
31256	东台	夏家沟配变	10	400	158.84
31257	东台	夏龙2#配变	10	400	151.88
31258	东台	前进四台片	10	400	216.12
31259	东台	普新4配变	10	400	226.68
31260	东台	振奋#8配变	10	400	108.84
31261	东台	新嵇十五配变	10	400	44
31262	东台	红光四配变	10	400	207
31263	东台	莫庄(5)配变	10	400	244.04
31264	东台	嵇东九台片	10	400	136.56
31265	东台	鲍庄1配变	10	400	168.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31266	东台	塘南1配变	10	400	240.24
31267	东台	草舍22配变	10	400	161.32
31268	东台	进胜9#配变	10	400	212.48
31269	东台	五星五配变	10	400	180.4
31270	东台	谢庄七配变(时堰)	10	400	185.4
31271	东台	孔堡三配变	10	400	196.64
31272	东台	红中13配变	10	400	226.4
31273	东台	普新28配变	10	400	271.44
31274	东台	丁庄六配变	10	400	190.96
31275	东台	丰西三配变	10	400	157.16
31276	东台	秦园12#配变	10	400	254.08
31277	东台	集镇26配变	10	400	212.28
31278	东台	罗二2#配变	10	400	195.64
31279	东台	海新二组配变	10	400	31.08
31280	东台	开一49#配变	10	400	86.92
31281	东台	三林四配变	10	400	231.44
31282	东台	豆介5配变	10	400	89.48
31283	东台	集镇25配变	10	400	196.8
31284	东台	袁灶二配变	10	400	165.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31285	东台	新河7号变	10	400	156.32
31286	东台	集镇八配变.	10	400	73.36
31287	东台	水产场四配变	10	400	204.48
31288	东台	临塔12配变	10	400	181.16
31289	东台	灶南七配变	10	400	179.68
31290	东台	养殖公司2#配变	10	400	231.32
31291	东台	丁徐十三配变	10	400	180.84
31292	东台	黄柏二配变	10	400	186.6
31293	东台	葛墩四配变	10	400	271.64
31294	东台	陈利八配变（专项）	10	400	232.16
31295	东台	四洋一配变	10	400	193.32
31296	东台	广山集镇4配变	10	400	122.44
31297	东台	开一11配变	10	400	184.4
31298	东台	弼西一配变	10	400	172.84
31299	东台	前进二配变	10	400	199.92
31300	东台	高桥12#配变	10	400	222.08
31301	东台	杨舍六配变（专项）	10	400	197.4
31302	东台	溱东公用28#配变	10	400	51.12
31303	东台	沙杨一配变	10	400	135.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31304	东台	秦甸4#配变	10	400	228.52
31305	东台	新嵇三配变	10	400	215.16
31306	东台	时东五配变	10	400	101.08
31307	东台	长青六配变	10	400	34.76
31308	东台	集镇(28)配变	10	400	25.48
31309	东台	集镇8#配变	10	400	22.48
31310	东台	东台集镇23#配变	10	400	213.96
31311	东台	扎垛3#配变	10	400	122
31312	东台	北海四配变	10	400	254.72
31313	东台	六里四配变	10	400	73.84
31314	东台	六烈12#配变	10	400	210.4
31315	东台	街道23#配变	10	400	242.84
31316	东台	苗桥(四)配变	10	400	183.68
31317	东台	榆东六配变	10	400	223.04
31318	东台	谢庄五配变	10	400	161.4
31319	东台	白云二配变	10	400	117.88
31320	东台	种子场二配变	10	400	231.44
31321	东台	缪杭12#配变	10	400	182.8
31322	东台	苗桥二配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31323	东台	开一1台片	10	400	70.84
31324	东台	夏龙18#配变	10	400	165.4
31325	东台	罗一2配变	10	400	121.32
31326	东台	吴堡四配变	10	400	240.84
31327	东台	谭庄四配变	10	400	190.48
31328	东台	开二11配变	10	400	156.16
31329	东台	安明五台片	10	400	246.96
31330	东台	集镇32#配变	10	400	130.12
31331	东台	张垛#3配变	10	400	22.88
31332	东台	大洋12#配变	10	400	173.24
31333	东台	进胜八配变	10	400	143.16
31334	东台	东里9#配变	10	400	207.48
31335	东台	高桥9#配变	10	400	221.68
31336	东台	联边四配变	10	400	174.32
31337	东台	罗一10#配变	10	400	204.36
31338	东台	沙杨三配变	10	400	149.4
31339	东台	如意10配变	10	400	212.2
31340	东台	红庄二号配变	10	400	205.76
31341	东台	新建二配变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31342	东台	丁庄四配变	10	400	158.08
31343	东台	缪陆六配变（专项）	10	400	242.92
31344	东台	塘坝七配变	10	400	206.32
31345	东台	正团15配变	10	400	228.68
31346	东台	李舍一配变	10	400	132.84
31347	东台	罗一4配变	10	400	250.72
31348	东台	公用十七配变	10	400	94
31349	东台	后港五配变	10	400	0
31350	东台	建东11#配变	10	400	222.84
31351	东台	吕庄一配变	10	400	205
31352	东台	南于4号配变	10	400	196.48
31353	东台	建洋一配变	10	400	183.48
31354	东台	草舍25#配变	10	400	240
31355	东台	徐塘6配变	10	400	206.24
31356	东台	南兴3配变	10	400	214.04
31357	东台	计窑(1)号配变	10	400	211.48
31358	东台	新街十六配变	10	400	206.6
31359	东台	溱东公用32#配变	10	400	60.16
31360	东台	沿海十九配变	10	400	211.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31361	东台	葛墩三配变	10	400	113.44
31362	东台	集镇十五配变	10	400	81.96
31363	东台	岳西二配变	10	400	129.88
31364	东台	草舍16配变	10	400	114
31365	东台	安明二配变	10	400	234.8
31366	东台	草西2配变	10	400	122.36
31367	东台	西郊5配变	10	400	117.16
31368	东台	开一28#配变	10	400	92.16
31369	东台	六烈三台片	10	400	280.08
31370	东台	古洪7#配变	10	400	190.68
31371	东台	红庄七配变	10	400	106.96
31372	东台	双超2#配变	10	400	187.04
31373	东台	坚强2配变	10	400	240.48
31374	东台	四洋二配变	10	400	92.56
31375	东台	秦园二配变	10	400	236.6
31376	东台	水产场六配变	10	400	94.08
31377	东台	娄子4配变	10	400	152.12
31378	东台	草舍15配变	10	400	0
31379	东台	青二5#配变	10	400	147.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31380	东台	振中九配变（专项）	10	400	222.24
31381	东台	双新八配变	10	400	227.96
31382	东台	英雄八配变	10	400	257.76
31383	东台	开一十六配变	10	400	159.88
31384	东台	沙杨八配变	10	400	176.76
31385	东台	集镇一台片	10	400	225.72
31386	东台	建材场配变	10	400	49.16
31387	东台	辞郎8配变	10	400	138.44
31388	东台	东台集镇20#配变	10	400	275.48
31389	东台	红光23#配变	10	400	167.44
31390	东台	如二12配变	10	400	257.6
31391	东台	甘港6配变	10	400	0
31392	东台	开一38#配变	10	400	207.84
31393	东台	陶东1配变	10	400	64.08
31394	东台	一场五台片	10	400	154.88
31395	东台	灶南三配变	10	400	243.96
31396	东台	供电所配变	10	400	107.68
31397	东台	东台集镇15配变	10	400	195.64
31398	东台	潘开2#配变	10	400	169.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31399	东台	进胜七配变	10	400	164.48
31400	东台	罗二22#配变	10	400	196.84
31401	东台	罗一17#配变	10	400	172.24
31402	东台	天兴7配变	10	400	229.68
31403	东台	秦园八台片	10	400	259.52
31404	东台	红庄八配变	10	400	217.32
31405	东台	光明七台片	10	400	219.08
31406	东台	殷程13配变	10	400	268.32
31407	东台	大明五配变	10	400	177.4
31408	东台	良堡6#配变	10	400	249.08
31409	东台	天洋10配变	10	400	231.48
31410	东台	塘南六配变	10	400	197.56
31411	东台	姜凡五配变	10	400	246.16
31412	东台	鲍二1配变	10	400	154.16
31413	东台	青二13配变	10	400	104.68
31414	东台	大同1#配变	10	400	216.16
31415	东台	嵇东20配变	10	400	0
31416	东台	兴圩6#配变	10	400	151.88
31417	东台	塘东一配变	10	400	73.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31418	东台	鲍一1配变	10	400	196.52
31419	东台	卞团三配变	10	400	0
31420	东台	英雄九配变	10	400	234.48
31421	东台	季庄10#配变	10	400	253.32
31422	东台	开一25配变	10	400	57.32
31423	东台	集镇九配变（台南）	10	400	181.88
31424	东台	光明一配变	10	400	230.56
31425	东台	鹤伦8#配变	10	400	232.16
31426	东台	开一5配变	10	400	72.4
31427	东台	朱陈一配变	10	400	168.88
31428	东台	鲍南1配变	10	400	167.24
31429	东台	三林三配变	10	400	179.32
31430	东台	薛王2配变(节能)	10	400	99.48
31431	东台	王亮(3)配变	10	400	93.56
31432	东台	新嵇一配变	10	400	53.24
31433	东台	梁垛安置区1#箱变	10	400	236.56
31434	东台	梁南14配变	10	400	219.56
31435	东台	仇堡1#配变	10	400	11.16
31436	东台	大明四配变	10	400	110.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31437	东台	甘港2配变	10	400	213.92
31438	东台	谭庄12#配变	10	400	280.48
31439	东台	塘坝六配变	10	400	183.6
31440	东台	鲍南十一配变	10	400	148.64
31441	东台	水产场一配变1	10	400	115.4
31442	东台	青二18#配变	10	400	163.92
31443	东台	周舍七配变	10	400	225.32
31444	东台	如二一配变	10	400	196
31445	东台	蟒河7配变	10	400	263.88
31446	东台	嵇东十四台片	10	400	193.76
31447	东台	罗一8#配变	10	400	37.4
31448	东台	陶东五配变	10	400	0
31449	东台	六里二配变	10	400	216.16
31450	东台	陈文13#配变	10	400	204.24
31451	东台	谭庄八配变	10	400	176.84
31452	东台	新街五配变	10	400	167.84
31453	东台	双洋九配变	10	400	270.08
31454	东台	陶思五配变	10	400	230.76
31455	东台	蔡六一配变	10	400	242.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31456	东台	梁西七配变	10	400	213.52
31457	东台	通榆三台片	10	400	235.48
31458	东台	光明三配变	10	400	181.12
31459	东台	陈文二配变	10	400	223.04
31460	东台	沙杨12#配变	10	400	205.76
31461	东台	双丰四配变	10	400	215.48
31462	东台	郝苴十二配变	10	400	193.68
31463	东台	青二27#配变	10	400	209.76
31464	东台	景窑5#配变配变	10	400	128.96
31465	东台	方东十配变	10	400	241.76
31466	东台	草舍7配变	10	400	115.64
31467	东台	新街四配变	10	400	132.4
31468	东台	通新四配变	10	400	231.56
31469	东台	街道十二配变	10	400	0
31470	东台	梁西17配变	10	400	59
31471	东台	沈桥十五配变	10	400	3.28
31472	东台	鲍一6配变	10	400	48.8
31473	东台	池塘4#配变	10	400	205.68
31474	东台	正团17配变	10	400	232.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31475	东台	赵徐4配变	10	400	109.24
31476	东台	丁徐24#配变	10	400	213.04
31477	东台	鹤西一配变	10	400	202.76
31478	东台	大明三配变	10	400	268.76
31479	东台	周黄10配变	10	400	18.2
31480	东台	秦园七配变	10	400	216.6
31481	东台	溪北五配变	10	400	145.24
31482	东台	苏庄四配变	10	400	148.32
31483	东台	丁徐15配变	10	400	168.96
31484	东台	五星十一配变	10	400	250.4
31485	东台	卞团15#配变	10	400	114.36
31486	东台	陈文十五配变	10	400	180.16
31487	东台	夏龙3配变	10	400	71.96
31488	东台	振中三配变	10	400	211.24
31489	东台	孔堡(7)配变	10	400	124.32
31490	东台	唐王9配变	10	400	210.96
31491	东台	夏龙六#配变	10	400	42.92
31492	东台	朱陈四配变	10	400	224.24
31493	东台	岳西1配变	10	400	192.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31494	东台	陈利七配变（专项）	10	400	207.4
31495	东台	龙光路1#配变	10	400	101.96
31496	东台	嵇南三台片	10	400	150.88
31497	东台	秦甸7配变	10	400	224.36
31498	东台	新八二配变	10	400	176
31499	东台	葛墩二十二配变	10	400	84.64
31500	东台	五星一配变	10	400	256
31501	东台	高桥十三配变	10	400	133.32
31502	东台	建洋二十四配变	10	400	258
31503	东台	种子场四配变	10	400	166.84
31504	东台	青二3台片	10	400	101.08
31505	东台	唐王八配变	10	400	215
31506	东台	莫庄七配变	10	400	169.84
31507	东台	五星九配变	10	400	233
31508	东台	鲍南2配变	10	400	143.56
31509	东台	墓云1#配变	10	400	112.48
31510	东台	罗一3配变	10	400	0
31511	东台	六烈九配变	10	400	174.48
31512	东台	集镇(7)配变	10	400	206.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31513	东台	光明13#配变	10	400	180.4
31514	东台	臧冯七配变	10	400	84.68
31515	东台	秦园10#配变	10	400	260.84
31516	东台	芦东8#配变	10	400	253.2
31517	东台	东兴13#配变	10	400	251.4
31518	东台	正团十一配变	10	400	175
31519	东台	季庄6#配变	10	400	266.32
31520	东台	汪联六配变	10	400	226.4
31521	东台	缪陆七配变（专项）	10	400	204.08
31522	东台	存山六配变	10	400	150.76
31523	东台	丰南一配变	10	400	242.48
31524	东台	三灶9#配变	10	400	255.32
31525	东台	鹤伦5配变	10	400	69.56
31526	东台	进胜10#配变	10	400	233.68
31527	东台	拥庄七配变(专项)	10	400	267.72
31528	东台	万陆小区配变	10	315	34.43
31529	东台	开一42#配变	10	400	0
31530	东台	新桥4#配变	10	400	254.56
31531	东台	三林一配变	10	400	177.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31532	东台	塘坝二配变	10	400	161.8
31533	东台	东闸二配变	10	400	201.32
31534	东台	罗一11#配变	10	400	146.8
31535	东台	牌沟12#配变	10	400	262.32
31536	东台	长青28配变	10	400	46.32
31537	东台	丁庄(2)配变	10	400	21.12
31538	东台	大明一配变	10	400	195.4
31539	东台	工农村二配变	10	315	28.318
31540	东台	募云2#变	10	400	79.4
31541	东台	秦甸9配变	10	400	163.76
31542	东台	丰西九配变	10	400	143.76
31543	东台	镇南3#配变	10	400	113.88
31544	东台	潘开1#配变	10	400	115.04
31545	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	0
31546	东台	堤东二十一配变	10	400	253.4
31547	东台	沈波六台片	10	400	171.16
31548	东台	丁堡9#配变	10	400	222.92
31549	东台	广山2#配变	10	400	170.44
31550	东台	杨舍一配变	10	400	198.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31551	东台	开二22配变	10	400	164.44
31552	东台	丰南四配变	10	400	182.68
31553	东台	青二12配变	10	400	158.84
31554	东台	榆东12#配变	10	400	240.68
31555	东台	胡堡(1)#配变	10	400	30.48
31556	东台	缪杭3配变	10	400	129.68
31557	东台	塘坝八配变(专项)	10	400	221.28
31558	东台	秦园六配变	10	400	220.76
31559	东台	朱庄四配变	10	400	29.8
31560	东台	秦甸6配变	10	400	155.76
31561	东台	新民三组配变	10	315	0
31562	东台	通榆六配变	10	400	61.28
31563	东台	街北十九配变	10	400	53.88
31564	东台	仙河17#配变	10	400	0
31565	东台	来东十六配变	10	400	237.16
31566	东台	方东二配变	10	400	66.4
31567	东台	李舍13#配变	10	400	129.16
31568	东台	葛墩二十一配变	10	400	231
31569	东台	开一3#配变	10	400	31.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31570	东台	丰西8配变	10	400	181.72
31571	东台	缪陆2配变	10	400	104.8
31572	东台	广山4#配变	10	400	157.28
31573	东台	通新二配变	10	315	0
31574	东台	东兴十五配变	10	400	210
31575	东台	弼南四配变	10	400	170.04
31576	东台	朱庄一配变	10	400	159.32
31577	东台	谢庄2#配变	10	400	136.12
31578	东台	三灶六配变	10	400	217.88
31579	东台	供电小区1#箱变	10	400	0
31580	东台	鹤伦四配变	10	400	141.52
31581	东台	中合六配变	10	400	106.68
31582	东台	水产场十配变	10	400	184.24
31583	东台	倪莫十配变	10	400	147
31584	东台	徐港三配变	10	400	123.44
31585	东台	通榆五配变	10	400	183
31586	东台	朱庄三配变	10	400	163.24
31587	东台	罗一13#配变	10	400	201.4
31588	东台	芦东二配变	10	400	229.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31589	东台	东里5配变	10	400	205.84
31590	东台	苏庄10#配变	10	400	161.4
31591	东台	加强(1)配变	10	400	145.48
31592	东台	鲍庄5配变	10	400	248
31593	东台	吕庄5配变	10	400	146.72
31594	东台	鲍二三配变	10	400	162.24
31595	东台	缪陆五配变	10	400	240.24
31596	东台	东台集镇22#配变	10	400	235.88
31597	东台	富南6#变	10	400	93.88
31598	东台	卞团14#配变	10	400	237.24
31599	东台	林尖二配变	10	400	262.28
31600	东台	街道25#配变	10	400	41.76
31601	东台	唐王三配变	10	400	207.92
31602	东台	仙河(4)#配变	10	315	60.637
31603	东台	三曹八配变	10	315	172.336
31604	东台	临塔8配变	10	400	22
31605	东台	罗二1配变	10	400	198.04
31606	东台	海堤三配变	10	400	180.4
31607	东台	建海二配变	10	400	165.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31608	东台	天祥三配变	10	400	93.48
31609	东台	高窑2#配变	10	400	141.6
31610	东台	杨胡三配变	10	400	157.48
31611	东台	王珏1配变	10	400	0
31612	东台	卞团12配变	10	400	157.68
31613	东台	谭庄七配变	10	400	47.84
31614	东台	沈波五配变	10	400	241
31615	东台	城北中学配变	10	315	7.654
31616	东台	罗二18#配变	10	400	0
31617	东台	大明9台片	10	400	225.4
31618	东台	闸南五配变	10	400	163.72
31619	东台	沈垛一配变	10	400	176.88
31620	东台	黄柏三配变	10	400	214.44
31621	东台	开一14配变	10	400	55.96
31622	东台	天兴5配变	10	400	194.44
31623	东台	九总（一）配变	10	400	186.68
31624	东台	顾舍二配变	10	400	89.76
31625	东台	罗一19#配变	10	400	0
31626	东台	前进一配变	10	400	217.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31627	东台	葛墩十五配变	10	400	280.24
31628	东台	镇南2#配变	10	400	177.96
31629	东台	芦东一配变	10	400	228.8
31630	东台	双洋七台片	10	400	174
31631	东台	梁东(5)配变	10	400	228.48
31632	东台	灶南十五配变	10	400	261.76
31633	东台	葛墩十配变	10	400	216.44
31634	东台	岳东2#配变	10	400	169.36
31635	东台	泰山1配变	10	400	215.76
31636	东台	集镇07配变	10	400	187.16
31637	东台	街北十七配变	10	400	259.68
31638	东台	李舍15#配变	10	400	99.68
31639	东台	建东八配变	10	400	207.76
31640	东台	仙河1#配变	10	400	90.2
31641	东台	东台集镇16台区	10	400	187.72
31642	东台	周黄8配变	10	315	139.702
31643	东台	梁东(一)配变	10	400	173.28
31644	东台	新嵇四配变	10	400	82.32
31645	东台	三林6#配变	10	400	223.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31646	东台	前进三配变	10	400	237.28
31647	东台	罗二12配变	10	400	127.76
31648	东台	台东6配变	10	315	9.985
31649	东台	胡西1#配变	10	315	81.333
31650	东台	葛墩(九)配变	10	400	198.44
31651	东台	鲍一三配变	10	400	79.04
31652	东台	街道十一配变	10	400	0
31653	东台	集镇6配变	10	315	85.176
31654	东台	倪莫四配变	10	400	218.96
31655	东台	双洋一配变	10	400	201.76
31656	东台	青一9配变	10	400	0
31657	东台	天洋三配变	10	400	232.24
31658	东台	英雄3配变	10	400	149.92
31659	东台	罗二19#配变	10	400	206.76
31660	东台	集镇十二台片	10	400	0
31661	东台	罗一9配变	10	315	87.223
31662	东台	鹤西13#配变	10	400	253.32
31663	东台	陶思三配变	10	400	0
31664	东台	曹庄7配变	10	400	221.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31665	东台	灶南12配变	10	400	193
31666	东台	张垛1#配变	10	400	208.76
31667	东台	谭庄一配变	10	315	206.262
31668	东台	开一9配变	10	400	92.6
31669	东台	谢庄六配变(时堰)	10	400	171.24
31670	东台	六烈十一配变(专项)	10	400	175.56
31671	东台	天兴六配变	10	400	239.76
31672	东台	通新7配变	10	315	29.011
31673	东台	富新12配变	10	400	135.48
31674	东台	九里9#配变	10	400	0
31675	东台	缪杭10配变	10	400	226
31676	东台	鹤伦二配变	10	400	16.88
31677	东台	双新1配变	10	400	171.44
31678	东台	曹庄三配变	10	400	207.08
31679	东台	丰南二配变	10	400	175.56
31680	东台	罗二16#配变	10	400	103.56
31681	东台	富西1#配变	10	400	75.12
31682	东台	红庄6配变	10	400	199.68
31683	东台	陈庄8#配变	10	400	224.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31684	东台	兴明一配变	10	400	214.88
31685	东台	草舍13配变	10	400	0
31686	东台	安明4#配变	10	400	90.32
31687	东台	草舍4配变	10	400	14.72
31688	东台	灶南5#配变	10	400	116.04
31689	东台	东光五配变	10	400	232.24
31690	东台	拥庄8#配变	10	400	178.84
31691	东台	花园村二配变	10	315	121.338
31692	东台	建洋七配变	10	400	216.84
31693	东台	开三4配变	10	400	89.68
31694	东台	秦园四配变	10	400	214.16
31695	东台	堤东二十配变	10	400	227.32
31696	东台	天祥四配变	10	400	216.52
31697	东台	堤利九配变	10	400	123.76
31698	东台	创业路1#配变	10	400	137.76
31699	东台	双丰5配变	10	400	179.88
31700	东台	陈庄二配变	10	400	0
31701	东台	袁灶3配变	10	400	195.68
31702	东台	朱庄五配变	10	400	213.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31703	东台	塘东九配变	10	400	153.56
31704	东台	倪莫七配变	10	400	0
31705	东台	溪北二号配变	10	400	54.48
31706	东台	开一#63配变	10	400	177.76
31707	东台	泰山五配变	10	400	151.4
31708	东台	沙河2#配变	10	400	237.88
31709	东台	如意11配变	10	400	270.36
31710	东台	罗一14#配变	10	400	107.48
31711	东台	塘东四配变	10	400	158.48
31712	东台	沈元一配变	10	400	217.4
31713	东台	水产一#配变	10	400	141.88
31714	东台	公用六配变（时堰）	10	315	69.3
31715	东台	溪北四配变	10	500	144.75
31716	东台	郝苴十四配变	10	400	257
31717	东台	葛墩二配变	10	400	226.12
31718	东台	梁南十配变	10	400	247.24
31719	东台	红中8号配变	10	400	194.84
31720	东台	孔堡一配变	10	400	76.4
31721	东台	陈文十四配变	10	400	270.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31722	东台	新团九配变	10	315	0
31723	东台	丁庄一配变	10	400	168.24
31724	东台	双洋八台片	10	400	187.12
31725	东台	草舍35#配变	10	400	134.76
31726	东台	草舍20配变	10	400	12.48
31727	东台	葛墩(十一)配变	10	400	245.84
31728	东台	倪莫14#配变	10	400	0
31729	东台	沈桥十二配变	10	400	198.84
31730	东台	沈波9#配变	10	400	257.68
31731	东台	公用二十配变（时堰）	10	400	56.08
31732	东台	张仇6#配变	10	400	239.68
31733	东台	秦甸2配变	10	400	197.28
31734	东台	方东九配变	10	400	232.76
31735	东台	吴堡8#配变	10	400	222.4
31736	东台	九总十一配变	10	400	225.56
31737	东台	六烈二配变	10	400	158.32
31738	东台	五星六配变	10	400	102.84
31739	东台	建海一配变	10	400	157.32
31740	东台	坚强八配变	10	315	56.511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31741	东台	罗二20#配变	10	400	225.2
31742	东台	陈利四配变	10	400	202.08
31743	东台	堤利十一配变	10	400	205.76
31744	东台	张仇七配变	10	400	224.96
31745	东台	陈文十六配变	10	400	204.76
31746	东台	天洋(7)配变	10	400	202.6
31747	东台	红中六配变	10	400	127.36
31748	东台	三灶一台区	10	400	172.04
31749	东台	新建3#配变	10	400	1.24
31750	东台	开一10配变	10	400	0
31751	东台	三林7#配变	10	400	233.32
31752	东台	杭庄6#配变	10	400	205.48
31753	东台	天祥五配变	10	400	157
31754	东台	谭庄5配变	10	400	222
31755	东台	三周1#配变	10	400	89.84
31756	东台	街道七配变	10	400	3.76
31757	东台	倪莫三配变	10	400	166.24
31758	东台	梁东三配变	10	315	20.758
31759	东台	林尖6#配变	10	400	241.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31760	东台	普新十六配变	10	400	0
31761	东台	富南10#变	10	400	176.04
31762	东台	开一二十配变	10	400	0
31763	东台	三灶8号变	10	400	176.84
31764	东台	蒋坝15#配变	10	400	229.76
31765	东台	普新19配变	10	400	266.6
31766	东台	普新5配变	10	400	172.84
31767	东台	缪杭8配变	10	400	222.96
31768	东台	灶南16配变	10	400	209.92
31769	东台	殷程12配变	10	400	233
31770	东台	高桥6配变	10	400	222.6
31771	东台	堤利七配变	10	400	227.56
31772	东台	广山3号配变	10	400	94.84
31773	东台	鹤西12#配变	10	400	186.4
31774	东台	富南1#变	10	400	159.2
31775	东台	东兴十二配变	10	400	138.28
31776	东台	杨舍二配变	10	400	137.48
31777	东台	夏龙4配变	10	400	192.16
31778	东台	莫庄四配变	10	400	186.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31779	东台	草舍9#配变	10	400	91.68
31780	东台	交通11#配变	10	400	0
31781	东台	唐王七配变	10	400	234.4
31782	东台	开一37#配变	10	400	0
31783	东台	蔡六四配变	10	400	220.72
31784	东台	陈庄五配变	10	400	235.08
31785	东台	陈舍(7)配变	10	315	165.69
31786	东台	曹庄6配变	10	400	173.6
31787	东台	正团8配变	10	400	217.28
31788	东台	莫庄一号配变	10	400	180.68
31789	东台	堤利三配变	10	400	254.92
31790	东台	杜沈一配变	10	250	13.175
31791	东台	池塘三配变	10	400	142.84
31792	东台	方东五配变	10	400	150.88
31793	东台	牌沟11配变	10	400	105.68
31794	东台	建洋二十九配变	10	400	282.56
31795	东台	堤东八配变	10	400	207.76
31796	东台	海堤二配变	10	400	177.76
31797	东台	倪莫二配变	10	400	133.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31798	东台	闸南三配变	10	400	152.84
31799	东台	双新17配变	10	400	214.08
31800	东台	联边十三配变	10	400	229.4
31801	东台	集镇02配变	10	315	26.901
31802	东台	鲍庄八配变	10	400	193
31803	东台	郁杨6#配变	10	630	31.878
31804	东台	街北六配变	10	400	225.88
31805	东台	九总七配变	10	400	169.76
31806	东台	新嵇15#配变	10	400	0
31807	东台	嵇东18#配变	10	400	24.48
31808	东台	陶东九配变	10	400	0
31809	东台	袁灶一配变	10	400	224.08
31810	东台	葛墩十九配变	10	400	281.04
31811	东台	开一4配变	10	400	80.2
31812	东台	红烈1配变	10	250	180.975
31813	东台	林尖五配变	10	400	213.28
31814	东台	普新(二)配变	10	400	179.52
31815	东台	青一6配变	10	400	124.36
31816	东台	红中五配变	10	400	206.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31817	东台	青二4配变	10	315	89.082
31818	东台	仙河22#配变	10	400	258.92
31819	东台	建洋六配变	10	400	143.12
31820	东台	双洋五台片	10	400	181.88
31821	东台	红庄四号配变	10	400	73.24
31822	东台	普新26配变	10	400	182.08
31823	东台	后港一配变	10	400	0
31824	东台	郝苴二配变	10	400	116.84
31825	东台	周舍六配变	10	400	179.4
31826	东台	倪莫13#配变	10	400	180.6
31827	东台	杜沈四配变	10	400	0
31828	东台	白云11#配变	10	400	131.72
31829	东台	建洋八配变	10	400	177.76
31830	东台	振中一配变	10	400	180.44
31831	东台	拥庄一配变	10	400	136.6
31832	东台	秦甸8配变	10	400	35.12
31833	东台	丰西(六)配变	10	400	123.12
31834	东台	三洋1#配变	10	400	221.28
31835	东台	塘东十配变	10	400	147.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31836	东台	建东三配变	10	400	183
31837	东台	街道二十一配变	10	400	0
31838	东台	沈垛五配变	10	400	151.48
31839	东台	沙杨四配变	10	315	164.839
31840	东台	集镇四配变.	10	400	45.32
31841	东台	缪陆四配变	10	400	148.4
31842	东台	存山五配变	10	400	207.76
31843	东台	建洋二十配变	10	400	242.76
31844	东台	天祥七配变（专项）	10	400	243
31845	东台	榆东四配变	10	400	228.16
31846	东台	苏庄6配变	10	315	146.506
31847	东台	红光5配变	10	400	206.4
31848	东台	万升4#配变	10	400	209.04
31849	东台	梁东(4)配变	10	400	216.4
31850	东台	边闸八配变	10	400	193.2
31851	东台	东兴十一配变	10	200	87.34
31852	东台	双新十配变	10	400	261.8
31853	东台	双超五配变	10	200	14.02
31854	东台	河口2配变	10	400	141.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31855	东台	缪陆一配变	10	400	90.88
31856	东台	葛墩十三配变	10	400	206.84
31857	东台	天洋6配变	10	400	192.88
31858	东台	富新3配变	10	400	162.28
31859	东台	开一55配变	10	400	24.68
31860	东台	双新十八配变	10	400	163.76
31861	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	248
31862	东台	建洋二十三配变	10	400	157.48
31863	东台	沙河1配变	10	400	170.16
31864	东台	双洋(二)配变	10	400	145.76
31865	东台	天洋二号配变	10	400	224.92
31866	东台	镇南1#配变	10	400	140.12
31867	东台	唐王六配变	10	400	167.48
31868	东台	葛墩十七配变	10	400	264.44
31869	东台	普新23配变	10	400	262.44
31870	东台	三灶三配变	10	400	205.2
31871	东台	唐王四配变	10	400	192.84
31872	东台	高桥3#配变	10	400	203.32
31873	东台	街道一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31874	东台	李舍6#配变	10	400	184.96
31875	东台	芦东10#配变	10	400	250
31876	东台	东里1配变	10	400	201.6
31877	东台	仲韩二配变	10	200	0
31878	东台	唐介一配变	10	200	19.78
31879	东台	五烈集镇6配变	10	200	34.7
31880	东台	红中十配变	10	400	195.36
31881	东台	临塔(七)配变	10	200	0
31882	东台	如意六配变	10	200	23.16
31883	东台	三曹三配变(节能)	10	200	28.2
31884	东台	丁庄二配变	10	200	91.66
31885	东台	后港四配变	10	400	0
31886	东台	新华三配变	10	200	74.16
31887	东台	红中三配变	10	400	95.16
31888	东台	大明六台片	10	200	7.16
31889	东台	东台集镇17台区	10	200	7.44
31890	东台	吴堡六配变	10	400	204
31891	东台	赵徐8#配变	10	200	66.66
31892	东台	张垛2配变	10	200	33.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31893	东台	边闸十五配变	10	400	261.6
31894	东台	堤东十配变杆上配变	10	200	61.5
31895	东台	大村五配变	10	200	9.84
31896	东台	郑介（七）配变	10	200	90.62
31897	东台	丰西21配变	10	200	99.8
31898	东台	同意3配变	10	200	35.72
31899	东台	泰山8配变	10	400	213.96
31900	东台	万陆7配变	10	200	6.08
31901	东台	闸南7配变	10	200	1.84
31902	东台	进胜三号配变	10	400	177.24
31903	东台	四洋(四)配变	10	200	64.5
31904	东台	南于5配变	10	200	22
31905	东台	三周5#配变	10	200	129.26
31906	东台	横桥二#配变	10	200	0
31907	东台	富新7配变	10	200	108.34
31908	东台	拥庄二配变	10	400	141.92
31909	东台	通榆8#配变	10	200	75.76
31910	东台	红中十一配变	10	400	258.32
31911	东台	九总三配变	10	200	64.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31912	东台	永和8配变	10	200	94.28
31913	东台	郑介3配变	10	200	102.78
31914	东台	集镇十配变	10	200	28.8
31915	东台	仇堡四配变	10	200	55.16
31916	东台	沙河16#配变	10	200	65.66
31917	东台	曹殷3配变	10	200	73.16
31918	东台	陈庄七配变	10	200	95.84
31919	东台	牌楼(11)配变	10	200	86.5
31920	东台	丁徐19#配变	10	200	94.24
31921	东台	冯舍二配变	10	200	40.62
31922	东台	丰西11#配变	10	200	72.94
31923	东台	仲韩(6)配变	10	200	73.24
31924	东台	东兴四配变	10	200	86.3
31925	东台	曹庄2配变	10	400	230.4
31926	东台	小凡一配变	10	200	111.46
31927	东台	双丰九#配变	10	200	107.98
31928	东台	通榆14台片	10	200	34.3
31929	东台	高窑6#配变	10	200	67.78
31930	东台	唐王1配变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31931	东台	堤利一配变	10	315	0
31932	东台	董乐(一)配变	10	200	0
31933	东台	吴舍一号配变	10	200	4.72
31934	东台	三联8配变	10	200	45.56
31935	东台	杨胡一配变	10	200	14.04
31936	东台	大洋3配变	10	200	67.7
31937	东台	陶东四配变	10	200	108.2
31938	东台	郁家四配变	10	200	78.12
31939	东台	长征1配变	10	200	0
31940	东台	高庄4配变	10	200	28
31941	东台	通榆7配变	10	200	82.62
31942	东台	安乐10#配变	10	200	80.66
31943	东台	三赵二配变	10	200	40.72
31944	东台	三合15配变	10	200	80.48
31945	东台	青一4配变	10	200	41.84
31946	东台	正团23配变	10	200	96.28
31947	东台	陈文十配变	10	200	69.16
31948	东台	尖南三配变	10	400	146.28
31949	东台	娄子二配变(节能)	10	200	36.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31950	东台	唐介四配变	10	200	87.22
31951	东台	臧冯6配变	10	200	74.74
31952	东台	林舍22#配变	10	200	132.28
31953	东台	乐意4配变	10	200	52
31954	东台	陈舍10配变	10	200	85.02
31955	东台	集镇14#配变	10	200	24.02
31956	东台	仙河9#配变	10	200	64.34
31957	东台	洋桥7配变	10	200	86.64
31958	东台	辞郎13#配变	10	200	66.56
31959	东台	冯舍配变(节能)	10	200	18.38
31960	东台	泰山(6)配变	10	200	113.28
31961	东台	辞郎10配变	10	200	0
31962	东台	广山7配变	10	200	55.3
31963	东台	普新一配变	10	400	165.4
31964	东台	景窑4号配变	10	200	56.58
31965	东台	倪莫六配变	10	315	0
31966	东台	塘坝三配变	10	200	62.8
31967	东台	唐介(六)配变	10	200	0
31968	东台	堤东十六配变	10	200	85.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31969	东台	仲韩7#配变	10	200	58.24
31970	东台	汪联一配变	10	200	49.38
31971	东台	孙尹8#配变	10	200	39.44
31972	东台	闸南六配变	10	400	245.2
31973	东台	普新29配变	10	200	95
31974	东台	新街二十一配变	10	200	90.5
31975	东台	红光22配变	10	200	48.06
31976	东台	塘东11#配变	10	200	82.74
31977	东台	安明一配变	10	400	195.84
31978	东台	河口6配变	10	200	92.58
31979	东台	垛东5配变	10	200	84.22
31980	东台	横桥4#配变	10	200	137.38
31981	东台	祁刘二配变	10	200	47.78
31982	东台	九桥15#配变	10	200	42.7
31983	东台	水产场1配变	10	200	18.94
31984	东台	郑介六配变	10	200	0
31985	东台	丁徐2#配变	10	200	68.84
31986	东台	永进二配变	10	200	0
31987	东台	新桥三配变	10	200	109.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31988	东台	苏庄2配变	10	200	67.34
31989	东台	鹤北五配变	10	200	133.12
31990	东台	岗子5#配变	10	200	0
31991	东台	集镇05配变	10	200	57.22
31992	东台	豆介4配变	10	200	9.62
31993	东台	三合14配变	10	200	59.52
31994	东台	丁徐一配变	10	200	104.06
31995	东台	大明七台片	10	200	11.06
31996	东台	薛王3配变	10	200	21.66
31997	东台	三合二配变	10	200	80.8
31998	东台	街道十六配变	10	200	102.5
31999	东台	白云八配变	10	200	93
32000	东台	后港二配变	10	200	0
32001	东台	高窑15#配变	10	200	69.12
32002	东台	文华12#配变	10	200	69.84
32003	东台	苏庄12#配变	10	200	58.42
32004	东台	北杨8#配变	10	200	107.66
32005	东台	孙尹7#配变	10	200	81.38
32006	东台	建洋二十一配变	10	200	83.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32007	东台	五星三配变	10	400	153.68
32008	东台	光明十台片	10	200	100.66
32009	东台	兴圩10配变	10	400	190.16
32010	东台	边闸十四配变	10	200	113.54
32011	东台	广山1配变	10	400	202.92
32012	东台	台东15配变	10	200	97.74
32013	东台	双丰7配变	10	200	20.28
32014	东台	牌楼1配变	10	200	21.74
32015	东台	青一20#配变	10	200	54.94
32016	东台	三合13配变	10	200	80.08
32017	东台	谢庄三配变	10	200	34.56
32018	东台	正团12配变	10	200	19.44
32019	东台	尖北二配变	10	400	200.88
32020	东台	建洋（十四）配变	10	200	86.78
32021	东台	堤利十八配变	10	200	107.06
32022	东台	弼西五配变	10	200	98.06
32023	东台	葛墩十四配变	10	400	253.68
32024	东台	陈利九配变	10	200	83.24
32025	东台	双丰(二)配变	10	200	54.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32026	东台	九里7#配变	10	200	48.88
32027	东台	祁刘7#配变	10	200	36.62
32028	东台	娄子(1)号配变	10	200	43.04
32029	东台	潘介2配变	10	200	33.2
32030	东台	水产场13#配变	10	200	67
32031	东台	边闸七配变	10	200	107.3
32032	东台	金桥(五)配变	10	200	1.8
32033	东台	林尖4#配变	10	200	85.74
32034	东台	东里7#配变	10	200	57.34
32035	东台	大港2#配变	10	200	20.5
32036	东台	洋桥8配变	10	200	85.72
32037	东台	古洪三配变(节能)	10	200	28.5
32038	东台	袁灶8#配变	10	200	97.5
32039	东台	建洋二十二配变	10	400	239.72
32040	东台	大洋6配变	10	200	49.1
32041	东台	北海十配变	10	200	132.82
32042	东台	臧冯9#配变	10	200	0
32043	东台	陈文九配变	10	200	83.06
32044	东台	罗一16#配变	10	200	104.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32045	东台	良堡3配变	10	200	107.14
32046	东台	前进5台片	10	200	75.08
32047	东台	邱墩三配变	10	200	85.24
32048	东台	河口(7)#配变	10	200	84.2
32049	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	0
32050	东台	双丰3配变	10	200	57.84
32051	东台	大洋1配变	10	400	197.88
32052	东台	洋团4配变	10	200	116.58
32053	东台	双超9#配变	10	200	37.78
32054	东台	天祥9#配变	10	200	57.66
32055	东台	高桥5配变	10	200	117.04
32056	东台	殷庄三配变	10	200	77.14
32057	东台	东兴九配变	10	400	244.44
32058	东台	谢庄八配变	10	200	123.92
32059	东台	草舍33#配变	10	400	54.88
32060	东台	缪杭二配变	10	400	219.04
32061	东台	高庄5#配变	10	200	47.7
32062	东台	东里6#配变	10	400	198.48
32063	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32064	东台	北海29#配变	10	200	81.66
32065	东台	郝苴一配变	10	200	75.38
32066	东台	高庄3#配变	10	200	34.84
32067	东台	姜凡六配变	10	200	82.88
32068	东台	仙河十号配变	10	200	32.54
32069	东台	三灶四台区	10	400	237.16
32070	东台	洋团一配变	10	315	154.57
32071	东台	莫庄六配变	10	400	204.04
32072	东台	葛墩十二配变	10	200	93.42
32073	东台	汪联五配变	10	200	62.62
32074	东台	甘港3#配变	10	400	191.56
32075	东台	殷韩(10)配变	10	200	119.2
32076	东台	牌沟一配变	10	200	75.42
32077	东台	安乐三配变	10	200	18.68
32078	东台	振中八配变	10	400	225.24
32079	东台	郑介二配变	10	200	115.16
32080	东台	新河11#配变	10	200	128.7
32081	东台	富西8#配变	10	200	44.16
32082	东台	鲍庄2配变	10	200	44.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32083	东台	果林场一配变(弢港)	10	200	109.46
32084	东台	陈文十一配变	10	200	133.62
32085	东台	徐舍2#配变	10	400	209.84
32086	东台	新街十八配变	10	200	44.42
32087	东台	董贤三配变	10	200	89.08
32088	东台	兴圩1配变	10	200	7.98
32089	东台	红中四配变	10	200	92.12
32090	东台	苏庄9#配变	10	200	32.78
32091	东台	东闸十六配变	10	200	92.22
32092	东台	六烈士配变	10	200	85.76
32093	东台	岗子7#配变	10	200	0
32094	东台	建洋（五）配变	10	200	90.06
32095	东台	唐介五配变	10	200	83.06
32096	东台	边闸四配变	10	200	88.04
32097	东台	徐舍五配变	10	200	83.38
32098	东台	赵徐5配变	10	200	79.48
32099	东台	南于1号配变	10	200	46.16
32100	东台	鲍一4配变	10	200	69.94
32101	东台	郁家五配变	10	200	74.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32102	东台	普新21配变	10	200	77.84
32103	东台	牌沟#13配变	10	200	130.7
32104	东台	丁堡四配变	10	200	71.58
32105	东台	鲍一14#配变	10	200	37.86
32106	东台	方东四配变	10	200	14.62
32107	东台	刘沟(三)配变	10	200	1.88
32108	东台	娄子6#配变	10	200	76.28
32109	东台	果林场3配变	10	200	129.2
32110	东台	三合8#配变	10	200	101.66
32111	东台	弼南三配变	10	200	48.96
32112	东台	联合17#配变	10	200	129.24
32113	东台	顾舍五配变	10	200	47.66
32114	东台	唐介八配变	10	200	0
32115	东台	郭顾4配变	10	200	0
32116	东台	安梁二配变	10	200	65.64
32117	东台	大洋4配变	10	200	0
32118	东台	牌沟八配变	10	200	61.24
32119	东台	榆东15#配变	10	200	71.3
32120	东台	北海38#配变	10	200	97.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32121	东台	来东十二配变	10	200	63.88
32122	东台	交通五配变	10	200	39.06
32123	东台	文华六配变	10	200	63.72
32124	东台	溱东公用3配变	10	400	45.96
32125	东台	扎垛十一配变	10	200	0
32126	东台	万陆10#配变	10	200	0
32127	东台	仙河村仙河六配变	10	200	48.38
32128	东台	南于(2)号配变	10	200	60.04
32129	东台	高桥4配变	10	200	64.04
32130	东台	曹庄五配变	10	200	91.52
32131	东台	街北一配变	10	200	99.16
32132	东台	苏庄三配变	10	400	133.44
32133	东台	良堡7#配变	10	200	9.44
32134	东台	双新15配变	10	200	114.72
32135	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	0
32136	东台	光明六台片	10	200	70.34
32137	东台	联合七配变	10	200	39.74
32138	东台	新街十五配变	10	200	85.06
32139	东台	联边十配变	10	200	72.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32140	东台	三洋8配变	10	200	103.68
32141	东台	九总六配变	10	400	216.96
32142	东台	来东七配变	10	200	110.94
32143	东台	大村6配变	10	200	90.3
32144	东台	芦东三配变	10	400	230.08
32145	东台	同意二配变	10	200	15.5
32146	东台	丰西十五台片	10	200	62.24
32147	东台	梁西一配变	10	200	64.2
32148	东台	鹤北一配变	10	200	36.66
32149	东台	东渣1配变	10	200	58.54
32150	东台	单南六配变	10	200	61.16
32151	东台	顾舍三配变	10	315	73.741
32152	东台	大凡二配变	10	200	36.86
32153	东台	洋桥9#配变	10	200	102.16
32154	东台	一灶三配变	10	400	206.72
32155	东台	梁南十二配变	10	200	67.5
32156	东台	辞郎九配变	10	200	103.94
32157	东台	三曹14#配变（节能利用）	10	200	22.44
32158	东台	三合九配变	10	200	81.82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32159	东台	三合3#配变	10	200	22.84
32160	东台	小凡(5)配变	10	200	42.04
32161	东台	弼西七配变	10	200	0
32162	东台	蔡六11配变	10	200	10.22
32163	东台	新河二台区	10	200	83.58
32164	东台	兴明四台片	10	200	23.7
32165	东台	鹤西(六)配变	10	200	106.52
32166	东台	南于9#配变	10	200	67.66
32167	东台	莫庄八配变	10	200	0
32168	东台	普新12配变	10	400	185.68
32169	东台	来东四配变	10	200	89.94
32170	东台	丰西18配变	10	200	92.42
32171	东台	北于(1)#配变	10	200	0
32172	东台	丁徐#21配变	10	200	67.84
32173	东台	东闸十八配变	10	200	105
32174	东台	丁堡8配变	10	200	104.96
32175	东台	大同7配变(节能)	10	200	66.8
32176	东台	孔堡四配变	10	200	81.7
32177	东台	集镇二十配变(广山)	10	200	20.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32178	东台	芦东12配变	10	200	108.74
32179	东台	单南十四配变	10	200	72.66
32180	东台	张垛6配变	10	200	43.96
32181	东台	尖南五配变	10	400	143.72
32182	东台	莫庄二配变	10	200	8.84
32183	东台	光明14#配变	10	200	100.66
32184	东台	赵徐9#配变	10	200	86.58
32185	东台	牌沟四配变	10	200	44.86
32186	东台	殷程8配变	10	200	78.5
32187	东台	郁家三配变	10	200	109.06
32188	东台	圩里12#变	10	200	35
32189	东台	鲍南5配变	10	200	9.66
32190	东台	双新七配变	10	200	55.84
32191	东台	万陆9#配变	10	200	88.84
32192	东台	谭庄三配变	10	400	167.16
32193	东台	娄子3配变	10	200	49.62
32194	东台	甘港17配变	10	200	60.06
32195	东台	东光13#配变	10	200	73.84
32196	东台	杜沈14配变	10	200	15.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32197	东台	三林8#配变	10	200	97.84
32198	东台	赵徐10#配变	10	200	73.88
32199	东台	大村1#配变	10	200	6.24
32200	东台	临塔4#配变	10	200	0
32201	东台	大洋13#配变	10	200	15.16
32202	东台	刘沟6#配变	10	200	74.92
32203	东台	光明11配变	10	200	93.38
32204	东台	新街二十二配变	10	200	89.5
32205	东台	大洋14#配变	10	200	62.88
32206	东台	联边二配变	10	200	121.02
32207	东台	祖泽2#配变	10	200	0
32208	东台	甘港24#配变（节能利用）	10	200	70.78
32209	东台	蟒河10配变	10	200	57.5
32210	东台	董贤9配变	10	400	138.24
32211	东台	溪南六台片	10	200	78.3
32212	东台	台东18配变	10	200	0
32213	东台	祖泽四配变	10	200	0
32214	东台	集镇八台片	10	200	58.24
32215	东台	林尖8台片	10	200	84.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32216	东台	岗子4配变	10	200	0
32217	东台	普新14配变	10	200	18.84
32218	东台	街道十八配变	10	400	0
32219	东台	唐介七配变	10	200	0
32220	东台	蟒河9配变	10	200	0
32221	东台	边闸十三配变	10	200	85.66
32222	东台	丰西十二台片	10	200	69.28
32223	东台	梁西14#配变	10	200	118.3
32224	东台	周舍三配变	10	200	95.42
32225	东台	天洋五号配变	10	200	34.12
32226	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	0
32227	东台	丰南三配变	10	200	63.98
32228	东台	曹殷6#配变	10	200	84.58
32229	东台	潘介9#配变	10	200	46.84
32230	东台	弼西八配变	10	200	40.74
32231	东台	沈波4#配变	10	400	120.32
32232	东台	鹤西七配变	10	200	86.9
32233	东台	倪莫15#配变	10	400	264.68
32234	东台	草舍14配变	10	400	18.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32235	东台	三合十一配变	10	200	52.66
32236	东台	高桥2配变	10	200	58.74
32237	东台	开一62配变	10	400	222.6
32238	东台	大凡(6)配变	10	200	21.84
32239	东台	建东七配变	10	200	0
32240	东台	边闸十一配变	10	200	85.46
32241	东台	东渣三配变	10	200	46.78
32242	东台	仙河(11)配变	10	200	35.42
32243	东台	文华5配变	10	200	47.78
32244	东台	东岔9#配变	10	200	107.84
32245	东台	殷程九配变	10	400	216.64
32246	东台	徐塘二配变	10	200	101
32247	东台	沙河17#配变	10	200	80.66
32248	东台	建东五配变	10	200	40.7
32249	东台	辞郎7#配变	10	200	2.08
32250	东台	红烈9#配变	10	200	94.94
32251	东台	丰西16台片	10	200	90.2
32252	东台	金桥4配变	10	200	74.16
32253	东台	翻身四配变	10	200	28.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32254	东台	东岔五配变	10	200	50
32255	东台	堤东十七配变	10	200	115.22
32256	东台	唐柳9#配变	10	200	81.66
32257	东台	梁西(9)配变	10	400	193.68
32258	东台	陶东三配变	10	200	84.48
32259	东台	仙河13#配变	10	200	90.72
32260	东台	缪杭7配变	10	200	63.46
32261	东台	唐柳12#配变	10	200	80.28
32262	东台	如意1配变	10	200	5.24
32263	东台	联边三配变	10	200	0
32264	东台	联边十八配变	10	200	90.34
32265	东台	高窑11配变	10	200	95.92
32266	东台	方东八配变	10	400	155.12
32267	东台	陈舍3配变	10	200	108.7
32268	东台	南于8#配变	10	200	37.84
32269	东台	甘港21#配变	10	200	97.06
32270	东台	扎垛十四配变	10	200	27.94
32271	东台	坚强13#配变	10	200	26.58
32272	东台	大洋10配变	10	200	31.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32273	东台	殷程3#配变	10	200	100.84
32274	东台	辞郎2#配变	10	200	11.42
32275	东台	北海23#配变	10	200	84.3
32276	东台	堤东一配变	10	200	60.5
32277	东台	莫庄(十)配变	10	200	0
32278	东台	进胜五配变	10	400	189.32
32279	东台	董贤八配变	10	200	24.56
32280	东台	董贤7配变	10	200	38.12
32281	东台	沙河21#配变	10	200	11.72
32282	东台	正团七配变	10	200	99.64
32283	东台	王亮四配变	10	200	35.2
32284	东台	红中16#配变	10	200	68.16
32285	东台	新河五台区	10	200	107.4
32286	东台	胡堡(五)配变	10	200	5.38
32287	东台	堤东十四配变	10	200	62.78
32288	东台	集镇二配变	10	400	39.88
32289	东台	英雄一配变	10	200	39.12
32290	东台	北杨二配变	10	200	20.98
32291	东台	东光15#配变	10	200	111.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32292	东台	潘开三配变	10	200	0
32293	东台	季庄一配变	10	200	99.94
32294	东台	陶灶四配变	10	400	148.44
32295	东台	双新13配变	10	200	65.94
32296	东台	潘介6配变	10	200	59.94
32297	东台	三合六配变	10	200	41.16
32298	东台	建洋十六配变	10	200	85.16
32299	东台	秦园11#配变	10	200	103.34
32300	东台	李舍20#配变	10	200	70.54
32301	东台	缪陆10#配变	10	400	196.68
32302	东台	缪陆三配变	10	200	84.94
32303	东台	鹤西15#配变	10	200	77.7
32304	东台	谷丰三配变	10	400	178.84
32305	东台	牌沟六配变	10	200	60.32
32306	东台	大凡(五)配变	10	200	36.12
32307	东台	董贤一配变	10	200	0
32308	东台	富新23配变	10	200	90.28
32309	东台	东岔一配变	10	200	36.5
32310	东台	迎富一配变	10	200	113.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32311	东台	汪联(10)#配变	10	200	76.84
32312	东台	新街二十四配变	10	200	106.66
32313	东台	如意8配变	10	200	81.74
32314	东台	永和16#配变	10	200	110.3
32315	东台	集镇8配变（台南）	10	200	30.78
32316	东台	董贤二配变	10	200	24.86
32317	东台	小凡七配变	10	200	81.74
32318	东台	周黄5配变	10	400	181.4
32319	东台	建洋四配变	10	200	90.28
32320	东台	孔堡五配变	10	200	113.68
32321	东台	仇堡2#配变	10	200	16.78
32322	东台	牌楼七配变	10	200	53.54
32323	东台	九里14#配变	10	200	61.16
32324	东台	蔡六15#配变	10	200	89.06
32325	东台	白云6配变	10	200	44.46
32326	东台	丁庄1配变	10	200	0
32327	东台	光明9台片	10	200	75.62
32328	东台	堤利十六配变	10	200	135.72
32329	东台	双丰一配变	10	200	67.14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32330	东台	丁庄4配变	10	200	36.44
32331	东台	新街三配变	10	200	12.78
32332	东台	边闸九配变	10	200	109.16
32333	东台	谭庄(6)配变	10	200	37.56
32334	东台	殷庄1#配变	10	200	1.56
32335	东台	陶思十一配变	10	200	74.3
32336	东台	朱庄六配变	10	400	116.8
32337	东台	鹤西14#配变	10	200	84.1
32338	东台	兴圩8#配变	10	200	78.54
32339	东台	缪杭(六)配变	10	200	45.2
32340	东台	扎垛十三配变	10	200	39.5
32341	东台	高窑16#配变	10	200	66.42
32342	东台	谷丰七配变	10	200	70.66
32343	东台	大洋18#配变	10	200	15.5
32344	东台	倪王4配变	10	200	38.04
32345	东台	垛东2#配变	10	200	105.18
32346	东台	周徐2配变	10	200	36.38
32347	东台	扎北1配变	10	200	68.8
32348	东台	灶南八配变	10	200	97.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32349	东台	建洋十七配变	10	200	64.58
32350	东台	安居1#配变	10	200	16.54
32351	东台	沈乐5配变	10	200	15.34
32352	东台	如意三配变	10	200	82.74
32353	东台	沿海九配变	10	200	58.28
32354	东台	张仇二配变	10	200	32.72
32355	东台	丁堡三配变	10	200	0
32356	东台	同意4配变	10	200	44.66
32357	东台	王亮5配变	10	200	12.56
32358	东台	沙河14#配变	10	200	59.7
32359	东台	振中二配变	10	400	191.92
32360	东台	垛东1配变	10	200	57.56
32361	东台	双超三配变	10	200	58.94
32362	东台	大洋九配变	10	200	69
32363	东台	来东14配变	10	200	119.66
32364	东台	高窑一配变	10	200	113.4
32365	东台	鲍南10#配变	10	200	80.78
32366	东台	鲍庄4#配变	10	200	61.04
32367	东台	双丰8配变	10	200	84.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32368	东台	双新14配变	10	200	101.28
32369	东台	郝苴四配变	10	200	52.28
32370	东台	蟒河8配变	10	200	115
32371	东台	来东十三配变	10	200	67.34
32372	东台	王珏4配变	10	200	1.22
32373	东台	梁西16#配变	10	200	95.16
32374	东台	三洋六配变	10	200	98.2
32375	东台	仙河7#配变	10	200	13.54
32376	东台	沙河六配变	10	200	61.88
32377	东台	新街十七配变	10	200	73.22
32378	东台	万升9#变	10	200	50.54
32379	东台	姜凡三配变	10	200	9.48
32380	东台	普新25配变	10	200	2.66
32381	东台	拥庄三配变	10	200	80
32382	东台	大凡9配变	10	200	85.7
32383	东台	洋桥六配变	10	200	95.58
32384	东台	顾舍六配变	10	200	0
32385	东台	东闸六配变	10	200	54.28
32386	东台	正团一配变	10	200	103.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32387	东台	集镇17配变	10	200	115.58
32388	东台	红中18#配变	10	200	83.8
32389	东台	蔡六十三配变	10	200	68.12
32390	东台	堤利二十配变	10	200	94.08
32391	东台	集镇十六配变	10	200	77.8
32392	东台	沙杨六配变	10	200	77.56
32393	东台	万许2#配变	10	200	34.3
32394	东台	南兴7#配变	10	200	77.62
32395	东台	尖南四配变	10	400	239.04
32396	东台	建洋（十一）配变	10	400	70.56
32397	东台	双洋(三)配变	10	400	190.6
32398	东台	存山三配变	10	400	236.68
32399	东台	堤东十二配变	10	200	78.88
32400	东台	联合19#配变	10	200	103.08
32401	东台	郝苴七配变	10	200	84.44
32402	东台	新河8#配变	10	200	92.38
32403	东台	殷韩一配变	10	200	17.22
32404	东台	兴明五台片	10	200	43.54
32405	东台	灯塔4配变	10	200	6.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32406	东台	良堡4#配变	10	200	35.84
32407	东台	梁垛集镇二配变	10	400	164.92
32408	东台	秦园16#配变	10	200	106.2
32409	东台	三洋三配变	10	200	102.14
32410	东台	普新8配变	10	400	166.04
32411	东台	谢庄11#配变	10	400	249.24
32412	东台	翻身6配变	10	160	57.056
32413	东台	大明八台片	10	200	35.16
32414	东台	甘港十六配变	10	200	38.96
32415	东台	六烈7配变	10	200	70.54
32416	东台	一灶五配变	10	200	60.92
32417	东台	街北十六配变	10	200	90.66
32418	东台	谢奚五配变	10	200	77.78
32419	东台	正团五配变	10	200	69.66
32420	东台	通榆15#配变	10	200	89.08
32421	东台	殷庄2#配变	10	200	68.18
32422	东台	灶南10配变	10	200	54.66
32423	东台	丁堡六配变	10	200	26.8
32424	东台	祁刘11#配变	10	200	28.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32425	东台	唐柳六配变	10	200	88.46
32426	东台	五星二配变	10	400	70.6
32427	东台	郁杨4#配变	10	200	95.3
32428	东台	兴圩4配变	10	200	0
32429	东台	唐介17#配变	10	400	75.76
32430	东台	南于3号配变	10	200	25.58
32431	东台	沈元13#配变	10	200	113.24
32432	东台	王珏2配变	10	200	62.56
32433	东台	东光17#配变（节能利用）	10	200	51.54
32434	东台	尖南一配变	10	200	90.24
32435	东台	建东14#配变	10	400	182.84
32436	东台	边闸三配变	10	200	95.2
32437	东台	一灶4配变	10	200	47.54
32438	东台	堤利十九配变	10	200	65.92
32439	东台	杨舍五配变（专项）	10	400	219.92
32440	东台	三洋7配变	10	200	112.56
32441	东台	堤东二配变	10	200	60.84
32442	东台	潘介3配变	10	200	0
32443	东台	三洋10配变	10	200	137.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32444	东台	永和12配变	10	200	95.62
32445	东台	东光(四)台片S11变压器	10	200	51.7
32446	东台	沈桥一配变	10	400	146.92
32447	东台	堤东三配变	10	200	38.16
32448	东台	许庄一配变	10	200	62.62
32449	东台	联边十四配变	10	200	59.38
32450	东台	洋桥二配变	10	200	72.42
32451	东台	溪南三台片	10	200	53.84
32452	东台	拥庄6#配变	10	400	179.24
32453	东台	徐塘四配变	10	200	78.14
32454	东台	丁堡11#配变	10	200	74.34
32455	东台	建洋（二）配变	10	400	162.96
32456	东台	周黄14配变	10	400	0
32457	东台	联边十五配变	10	200	98.22
32458	东台	仇堡3#配变	10	200	83.58
32459	东台	如二五配变	10	200	50.34
32460	东台	殷韩五配变	10	200	14.04
32461	东台	九总二配变	10	200	55.34
32462	东台	存山9#配变	10	400	166.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32463	东台	九里11#配变	10	200	79.8
32464	东台	殷程六配变	10	200	48.26
32465	东台	边闸十七配变	10	200	89.12
32466	东台	东渣5#配变	10	200	67.44
32467	东台	鹤西五配变	10	200	125.16
32468	东台	东兴七配变	10	200	34.42
32469	东台	臧冯二配变(节能)	10	200	68.74
32470	东台	大凡7配变	10	200	73.62
32471	东台	街北十二配变	10	200	23.66
32472	东台	建洋二十六配变	10	200	110
32473	东台	白云1配变	10	200	54.24
32474	东台	同意一配变(节能)	10	200	76.78
32475	东台	苏庄14#配变	10	200	6.66
32476	东台	大洋5配变	10	200	28.88
32477	东台	沈垛四配变	10	200	75.08
32478	东台	堤利四配变	10	200	61.08
32479	东台	北海25配变	10	200	58.16
32480	东台	尖南七配变	10	200	0
32481	东台	郁家7#配变	10	200	43.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32482	东台	堤利十三配变	10	200	98.74
32483	东台	翻身三配变	10	250	0
32484	东台	辞郎3#配变	10	200	20.98
32485	东台	郁杨三配变	10	200	38.7
32486	东台	沈元六配变	10	200	8.72
32487	东台	安梁四配变	10	200	85.38
32488	东台	水产场配变(节能)	10	200	3.16
32489	东台	秦园九台片	10	200	44.04
32490	东台	牌楼6配变	10	200	25.7
32491	东台	堤利十四配变	10	200	73.42
32492	东台	三联1配变	10	200	91.6
32493	东台	殷韩8配变	10	200	0
32494	东台	拥庄四配变	10	200	42.16
32495	东台	安乐四配变(节能)	10	200	80.78
32496	东台	北庄3配变(节能)	10	200	0
32497	东台	通榆12台片	10	200	57.58
32498	东台	安乐1#配变(节能)	10	400	93.68
32499	东台	高窑19#配变	10	200	72.38
32500	东台	三周4号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32501	东台	陶思10配变	10	200	38.08
32502	东台	乐意3#配变	10	200	0
32503	东台	陈舍2配变	10	200	120.66
32504	东台	海堤一配变	10	200	70.88
32505	东台	谢庄七配变	10	200	0
32506	东台	牌沟九配变	10	200	90.2
32507	东台	丁堡二配变	10	200	80.76
32508	东台	蒋坝五配变	10	200	56.58
32509	东台	陈利二配变	10	400	238.76
32510	东台	丰西十三台片	10	200	80.46
32511	东台	泰山9配变	10	200	101.98
32512	东台	东光16配变	10	200	108.12
32513	东台	双新(三)配变	10	200	0
32514	东台	陈舍1配变	10	200	73.24
32515	东台	大凡三配变	10	200	29.62
32516	东台	夏龙10#配变	10	200	72.7
32517	东台	丁徐20号配变	10	200	2.04
32518	东台	永和10配变	10	200	88.12
32519	东台	罗二6配变	10	160	35.296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32520	东台	顾舍七配变	10	200	59.66
32521	东台	戴东一配变	10	200	72.56
32522	东台	三灶二配变	10	200	75.66
32523	东台	高桥11#配变	10	200	75.06
32524	东台	蔡六三配变	10	200	25
32525	东台	鲍一10#配变	10	200	32.66
32526	东台	进胜6配变	10	400	168.84
32527	东台	永和六配变	10	200	83
32528	东台	莫庄三配变	10	200	39.86
32529	东台	灶南(11)配变	10	200	84.34
32530	东台	唐柳五配变	10	200	101.34
32531	东台	加强五配变(利用)	10	200	63.42
32532	东台	扎垛九配变	10	200	75.34
32533	东台	邱墩八配变杆上配变	10	200	35.84
32534	东台	顾舍四配变	10	200	18.96
32535	东台	梁南七配变	10	400	164.44
32536	东台	高窑12配变	10	200	79.22
32537	东台	种子场三配变	10	200	86.54
32538	东台	鹤西3配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32539	东台	三合12配变	10	200	4
32540	东台	塘东七配变	10	200	23.08
32541	东台	殷程七配变	10	200	46.24
32542	东台	周舍二配变	10	200	96.38
32543	东台	牌楼八配变	10	200	38.5
32544	东台	普新十一配变	10	200	46.6
32545	东台	联边一配变	10	200	74.62
32546	东台	曹殷二配变	10	200	55.34
32547	东台	邱墩六配变	10	200	28.06
32548	东台	北杨9#配变	10	200	23.38
32549	东台	双新19配变	10	200	69.12
32550	东台	牌沟七配变	10	200	40.8
32551	东台	秦甸1#配变	10	200	0
32552	东台	小凡(三)配变	10	200	23.72
32553	东台	陶灶二配变	10	400	109.64
32554	东台	东闸一配变	10	200	86.28
32555	东台	陈舍4配变	10	400	267.12
32556	东台	祁刘一配变	10	200	0
32557	东台	东光六配变	10	200	106.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32558	东台	吴舍二配变(节能)	10	200	22.56
32559	东台	丰西十配变	10	200	68.16
32560	东台	堤利十七配变	10	200	85.28
32561	东台	梁南二配变	10	400	268
32562	东台	英雄2配变	10	200	82.42
32563	东台	塘东六配变	10	200	28.3
32564	东台	红中九配变	10	200	82.16
32565	东台	丰西14台片	10	200	36.46
32566	东台	陈文五配变	10	200	44
32567	东台	来东(六)配变	10	200	59.22
32568	东台	朱陈八配变	10	200	51.72
32569	东台	灶南4#配变	10	200	57.58
32570	东台	广山6#配变	10	200	68.66
32571	东台	草舍6配变	10	400	76.68
32572	东台	大同四配变	10	200	42.58
32573	东台	沈乐3配变	10	200	102.62
32574	东台	九里1#配变	10	200	34.58
32575	东台	小凡四配变	10	200	19.34
32576	东台	兴圩5#配变	10	200	24.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32577	东台	沈波三配变	10	200	11.16
32578	东台	双新(四)配变	10	200	88
32579	东台	文华二配变(节能)	10	200	106.66
32580	东台	坚强十二配变(专项)	10	400	210.24
32581	东台	沙河20#配变	10	200	74.38
32582	东台	梁南15配变	10	400	249.68
32583	东台	加强二配变	10	400	195.68
32584	东台	牌楼四配变	10	200	38.88
32585	东台	新街二十五配变	10	200	121.72
32586	东台	董乐(五)配变	10	200	58.08
32587	东台	沙杨九配变	10	400	140.76
32588	东台	沈波二配变	10	400	216.68
32589	东台	赵徐3配变	10	200	65.94
32590	东台	街北十五配变	10	200	83.28
32591	东台	河口三配变	10	200	32.92
32592	东台	杨胡7#配变配变	10	200	48.22
32593	东台	郝苴九配变	10	200	80.62
32594	东台	祁刘12#配变	10	200	54
32595	东台	闸南(二)配变	10	400	172.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32596	东台	郁家8#配变	10	200	84.2
32597	东台	北杨一配变	10	200	85.24
32598	东台	蟒河18配变	10	200	96.66
32599	东台	洋团3配变	10	200	90.74
32600	东台	徐港二配变	10	400	191.88
32601	东台	甘港23#配变（节能利用）	10	200	85.5
32602	东台	牌沟2配变	10	200	26.58
32603	东台	唐介十配变	10	200	20.84
32604	东台	建洋二十五配变	10	200	104.02
32605	东台	普新20配变	10	200	57.16
32606	东台	弼南五配变	10	200	94.24
32607	东台	镇南配变	10	160	1.056
32608	东台	双丰六配变	10	200	71.7
32609	东台	莫庄(九)配变	10	200	105.8
32610	东台	罗二10配变	10	200	28.52
32611	东台	潘介(五)配变	10	200	102.54
32612	东台	普新(6)配变	10	400	192.16
32613	东台	邱墩七配变	10	400	153.56
32614	东台	三灶12#配变	10	200	55.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32615	东台	三合7配变	10	200	73.9
32616	东台	高密十七配变	10	200	67.06
32617	东台	普新9配变	10	200	77.12
32618	东台	存山七配变	10	400	234.76
32619	东台	兴圩(3)配变	10	200	31.86
32620	东台	丁庄三配变1	10	200	0
32621	东台	郁家6配变	10	200	18.84
32622	东台	安明三配变	10	200	63.88
32623	东台	通榆四台片变压器, 200KVA, 普通, 硅钢片,	10	200	1.08
32624	东台	李舍十二配变	10	200	25.44
32625	东台	蟒河13配变	10	200	67.16
32626	东台	东光8配变	10	200	23.7
32627	东台	东渣二配变	10	200	77.08
32628	东台	安梁(三)配变	10	200	25.3
32629	东台	富新15配变	10	200	47.28
32630	东台	殷程1配变	10	200	39.7
32631	东台	舍联三配变	10	200	29.24
32632	东台	梁西八配变	10	200	49.6
32633	东台	振中10#配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32634	东台	如意12#配变	10	200	35.88
32635	东台	牌楼9配变	10	200	61.66
32636	东台	兴明二配变	10	200	43.24
32637	东台	舍联4配变	10	200	74.8
32638	东台	高窑五配变	10	200	75.98
32639	东台	夏龙1配变	10	200	86.38
32640	东台	方东一配变	10	200	108.88
32641	东台	如意5配变	10	200	69.94
32642	东台	殷程二配变	10	200	49.18
32643	东台	倪莫一配变	10	400	0
32644	东台	陈文六配变	10	200	91
32645	东台	双超8配变(节能)	10	200	57.22
32646	东台	五星四号配变	10	315	80.262
32647	东台	沙河九配变	10	200	62.56
32648	东台	英雄六配变	10	200	70.58
32649	东台	白云四配变	10	200	95.2
32650	东台	梁东10配变	10	200	12.54
32651	东台	鹤西11配变	10	200	68.2
32652	东台	白云9配变	10	200	99.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32653	东台	王亮二配变	10	200	49.24
32654	东台	袁灶5配变	10	200	43.48
32655	东台	洋桥五配变	10	200	80.92
32656	东台	鲍南7#配变	10	200	13.88
32657	东台	白云五配变	10	200	94.64
32658	东台	溪北一配变	10	400	224.16
32659	东台	季庄5台片	10	200	79.08
32660	东台	梁南1配变	10	200	65.38
32661	东台	梁南18#配变	10	200	88.92
32662	东台	董乐3配变	10	400	183.72
32663	东台	大洋2配变	10	200	70.5
32664	东台	杜沈二号配变	10	200	15.14
32665	东台	梁南三配变	10	400	202.12
32666	东台	通榆1#配变	10	200	65.96
32667	东台	东岔6配变	10	200	8.2
32668	东台	单南(五)配变	10	200	0
32669	东台	杨舍四配变	10	200	63.66
32670	东台	天祥二配变	10	200	105.82
32671	东台	葛墩一配变	10	400	143.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32672	东台	鹤北二配变	10	200	63.32
32673	东台	前哨六配变	10	200	80
32674	东台	堤利十五配变	10	200	72
32675	东台	六里八配变	10	200	22.58
32676	东台	拥庄五配变	10	200	76.22
32677	东台	水产3配变	10	200	85.78
32678	东台	尖南六配变	10	200	56.5
32679	东台	张垛7#配变	10	200	79.12
32680	东台	红中十二配变	10	200	75.9
32681	东台	大凡四配变	10	200	23.24
32682	东台	沈波七台片配变	10	200	24.84
32683	东台	顾舍1配变	10	200	64.64
32684	东台	唐柳四配变	10	200	78.62
32685	东台	鼓劲十配变	10	200	72.78
32686	东台	存山二配变	10	400	193.84
32687	东台	三洋2配变	10	200	94.4
32688	东台	东渣6#配变	10	200	96.5
32689	东台	周徐三配变	10	200	78.22
32690	东台	倪莫九配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32691	东台	沈元二配变	10	200	76.8
32692	东台	河口八配变	10	200	56.8
32693	东台	郁杨五配变	10	200	83.12
32694	东台	小凡(六)配变	10	200	53.7
32695	东台	陈舍5配变	10	200	3.66
32696	东台	董贤六配变	10	200	118.7
32697	东台	永和四配变	10	160	47.472
32698	东台	高窑13配变	10	200	84.88
32699	东台	季庄四配变	10	200	76.8
32700	东台	翻身5配变	10	200	26.84
32701	东台	通榆十配变	10	200	15.8
32702	东台	唐介15#配变	10	200	96.7
32703	东台	祁刘三配变	10	200	19.44
32704	东台	普新(17)配变	10	200	71
32705	东台	罗二15#配变	10	200	18.92
32706	东台	葛墩八配变杆上配变	10	400	242.32
32707	东台	牌沟五配变	10	200	13.68
32708	东台	双新12配变	10	200	94
32709	东台	灶南(2)#配变	10	200	44.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32710	东台	永和18#配变	10	200	117.54
32711	东台	扎垛5#配变	10	200	86.46
32712	东台	芦东五台片	10	200	54.54
32713	东台	河口一配变	10	200	40.14
32714	东台	袁灶七配变	10	200	98
32715	东台	沈乐4配变	10	200	23.62
32716	东台	东台丁徐23#配变	10	200	79.34
32717	东台	五星八配变	10	400	102.36
32718	东台	普新22配变	10	200	4
32719	东台	双新11配变	10	200	83.94
32720	东台	三洋九配变	10	200	89.88
32721	东台	建洋十八配变	10	200	60.76
32722	东台	新桥二配变	10	200	69.24
32723	东台	光明八台片	10	200	54.52
32724	东台	周徐4配变	10	200	78.02
32725	东台	大凡10配变	10	200	40.34
32726	东台	杭庄4#配变	10	200	40.66
32727	东台	圩里3#变	10	200	10.04
32728	东台	谢奚二号配变	10	200	31.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32729	东台	刘沟(1)配变	10	200	0
32730	东台	倪莫十一配变（专项）	10	400	204.72
32731	东台	河口四配变	10	200	69.66
32732	东台	沈桥四配变	10	200	44.56
32733	东台	东里8#配变	10	200	66.66
32734	东台	高密三配变	10	200	33.74
32735	东台	鹤北四配变	10	200	100.36
32736	东台	郑介四配变	10	200	11.84
32737	东台	陈利一配变	10	200	46.2
32738	东台	高密八配变	10	200	78.04
32739	东台	加强四配变	10	200	43.2
32740	东台	蟒河14配变	10	400	270.32
32741	东台	蔡六6#配变	10	200	11.58
32742	东台	梁东二配变.	10	400	47.56
32743	东台	孔堡10配变	10	200	65.58
32744	东台	吴堡二号配变	10	200	48.2
32745	东台	乐园14#配变	10	400	184.24
32746	东台	卞团17#配变	10	200	102.12
32747	东台	沈垛二配变	10	400	175.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32748	东台	梁南17#配变	10	200	85.04
32749	东台	文华13#配变	10	200	106
32750	东台	东光7配变	10	200	21.42
32751	东台	高桥15配变	10	200	79.16
32752	东台	振中六配变	10	200	0
32753	东台	榆东10#配变	10	200	93.54
32754	东台	街北九配变杆上配变	10	200	64.16
32755	东台	北庄4配变	10	200	37.94
32756	东台	通榆九台片	10	200	99.7
32757	东台	蟒河4配变	10	200	42.62
32758	东台	坚强五配变	10	200	49.16
32759	东台	赵徐1配变	10	200	69.9
32760	东台	丁堡五配变	10	200	82.56
32761	东台	牌沟三配变	10	400	186.68
32762	东台	红中14配变	10	200	87.84
32763	东台	陈文四配变	10	200	74.7
32764	东台	灶南21#配变	10	200	101.22
32765	东台	天兴三配变	10	400	221.72
32766	东台	街道十九配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32767	东台	建东十配变	10	200	49.06
32768	东台	郝苴八配变	10	200	48.16
32769	东台	迎富二配变	10	200	38.7
32770	东台	鲍庄9配变	10	200	55.44
32771	东台	一灶九配变	10	200	44.34
32772	东台	倪莫五配变	10	400	0
32773	东台	普新15配变	10	200	68.84
32774	东台	堤利十二配变	10	400	193.24
32775	东台	建东四配变	10	200	52.1
32776	东台	边闸十六配变	10	200	93.04
32777	东台	进胜四配变	10	400	163.16
32778	东台	东兴十配变	10	200	89.72
32779	东台	翻身一配变	10	200	77.62
32780	东台	鲍南#八配变	10	200	73.12
32781	东台	牌楼5配变	10	200	76.8
32782	东台	永和11配变	10	200	68.24
32783	东台	东闸七配变	10	200	18.16
32784	东台	陶灶11#配变	10	200	47.96
32785	东台	梁西3配变	10	400	237.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32786	东台	梁南十一配变	10	200	72.7
32787	东台	牌楼10配变	10	200	14.7
32788	东台	双新16配变	10	200	49.5
32789	东台	王珏3配变	10	200	0
32790	东台	甘港1配变	10	200	66.96
32791	东台	芦东四配变	10	400	208.76
32792	东台	振奋4配变	10	400	103.6
32793	东台	天兴二号配变	10	200	12.66
32794	东台	塘南三配变	10	200	69.92
32795	东台	殷韩二配变	10	200	23.4
32796	东台	坚强九配变	10	400	148.48
32797	东台	普新二十七配变	10	200	55.5
32798	东台	四洋六配变	10	200	102
32799	东台	蒋坝六配变	10	200	42.46
32800	东台	秦甸五#配变	10	200	0
32801	东台	董贤10配变	10	200	55.88
32802	东台	集镇五配变	10	200	0
32803	东台	三曹12#配变	10	100	9.33
32804	东台	倪王三配变	10	200	44.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32805	东台	双洋四配变	10	200	81.88
32806	东台	董贤11#配变	10	200	31.42
32807	东台	万升10#变	10	200	65.38
32808	东台	梁西15#配变	10	200	57.62
32809	东台	丰西20配变	10	200	106.5
32810	东台	建洋二十八配变	10	200	85.34
32811	东台	陈文七配变	10	200	63.58
32812	东台	蟒河3配变	10	200	63.08
32813	东台	北于3#配变	10	200	42.84
32814	东台	文华9#配变	10	200	99.28
32815	东台	富安公用1#配变	10	200	23.16
32816	东台	牌沟10配变	10	200	63.44
32817	东台	东闸九配变	10	200	34.28
32818	东台	双新九配变	10	200	76.44
32819	东台	普新7配变	10	200	98.72
32820	东台	三林五配变	10	400	163.6
32821	东台	双洋十三配变	10	200	44.3
32822	东台	丰南10配变	10	200	94.7
32823	东台	种子场五配变(专项)	10	400	199.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32824	东台	中合14配变	10	200	79.58
32825	东台	英雄五配变	10	200	35.76
32826	东台	乐园五配变	10	400	195.32
32827	东台	新海十一配变	10	200	68.66
32828	东台	蟒河一配变	10	200	0
32829	东台	东兴六配变	10	200	64.66
32830	东台	横桥3#配变	10	200	39.78
32831	东台	大同2配变	10	200	0
32832	东台	鲍南6配变	10	200	51.34
32833	东台	仲韩一配变	10	200	56.66
32834	东台	东兴八配变	10	200	42.28
32835	东台	梁南八配变	10	200	81.46
32836	东台	鹤西(8)配变	10	200	61.88
32837	东台	鲍南13#配变	10	400	202.84
32838	东台	广山5配变	10	200	101.74
32839	东台	蔡六18#配变	10	200	60.5
32840	东台	杭庄5#配变	10	200	80.44
32841	东台	东闸十配变	10	200	34.78
32842	东台	鲍一八配变	10	200	51.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32843	东台	九里5#配变	10	200	34.98
32844	东台	周舍一号配变	10	200	88.16
32845	东台	双赵四配变	10	200	47.18
32846	东台	蔡六17配变	10	200	37.04
32847	东台	永和(7)配变	10	200	14.22
32848	东台	缪杭9配变	10	200	53.64
32849	东台	藏冯4#配变	10	200	89.3
32850	东台	谢庄六配变	10	200	0
32851	东台	潘介8#配变	10	200	11.72
32852	东台	大凡一配变	10	200	0
32853	东台	如二二配变	10	200	0.14
32854	东台	徐港一配变	10	200	79.84
32855	东台	陶灶一配变	10	200	4.16
32856	东台	堤利八配变	10	200	0
32857	东台	一灶16#配变	10	200	92.74
32858	东台	梁西10配变	10	200	43.82
32859	东台	陈庄一配变	10	400	0
32860	东台	泰山三配变	10	200	50.58
32861	东台	边闸五配变	10	200	88.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32862	东台	东岔七配变	10	100	22.22
32863	东台	丁庄三配变	10	200	72.12
32864	东台	如二9配变	10	200	107.42
32865	东台	高窑9配变	10	200	103.38
32866	东台	小凡2#配变	10	200	0
32867	东台	三灶7号变	10	400	174.84
32868	东台	东光十台片	10	200	91.48
32869	东台	唐王五配变	10	400	219.08
32870	东台	梁西11配变	10	400	240.04
32871	东台	东里4配变	10	200	51.38
32872	东台	泰山10#配变	10	400	235.04
32873	东台	双洋十一配变	10	200	23.88
32874	东台	尖北三配变	10	200	57.46
32875	东台	堤东十一配变	10	200	54.34
32876	东台	大同五配变	10	200	32.06
32877	东台	北杨7#配变	10	200	82.7
32878	东台	郑介10#配变	10	200	34.38
32879	东台	草舍21配变	10	400	0
32880	东台	秦甸三配变	10	200	17.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32881	东台	六烈八配变	10	200	11.34
32882	东台	唐介2#配变	10	400	138.68
32883	东台	如二三配变	10	400	190.48
32884	东台	臧冯10#配变	10	200	89.66
32885	东台	街北十八配变	10	200	98.42
32886	东台	富西5#配变	10	200	66.52
32887	东台	丰南六配变	10	100	11.17
32888	东台	倪王1#配变	10	200	0
32889	东台	泰山11配变	10	200	95.94
32890	东台	郝苴五配变	10	200	66.38
32891	东台	谢庄二配变	10	200	41.16
32892	东台	闸南9#配变	10	100	11.04
32893	东台	朱陈10#配变	10	200	32.16
32894	东台	殷程15#配变	10	200	92.08
32895	东台	红中1配变	10	400	191.36
32896	东台	堤东七配变	10	200	20.94
32897	东台	东里3配变	10	200	84
32898	东台	鹤西10配变	10	200	35.48
32899	东台	白云10配变	10	200	66.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32900	东台	通榆十一台片	10	200	96.42
32901	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	131.08
32902	东台	洋团5配变	10	200	84.5
32903	东台	陶灶6配变	10	200	122.8
32904	东台	沈元8配变	10	200	28.5
32905	东台	沿海七配变	10	200	86.16
32906	东台	永和9配变	10	200	48.5
32907	东台	建洋九配变	10	400	206.4
32908	东台	徐塘一配变	10	200	49.62
32909	东台	王亮一配变	10	200	0
32910	东台	郁杨二配变	10	200	91.76
32911	东台	张仇三配变	10	200	4.72
32912	东台	沈桥二配变	10	200	12.16
32913	东台	卞团八配变	10	200	44.34
32914	东台	双洋六台片	10	400	238.24
32915	东台	大村四配变	10	200	75
32916	东台	王珏7#配变	10	200	73
32917	东台	梁东(7)配变	10	200	47.34
32918	东台	陈庄四配变	10	200	73.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32919	东台	董乐二配变	10	200	29.8
32920	东台	振奋#7配变	10	200	0
32921	东台	方东三配变	10	200	42
32922	东台	灶南22#配变	10	200	88.5
32923	东台	陶灶10#配变	10	200	108.34
32924	东台	郝苴十配变	10	200	82.66
32925	东台	李舍11配变	10	200	65.06
32926	东台	鹤西(二)配变	10	400	115.4
32927	东台	鼓劲八配变	10	400	211.4
32928	东台	东兴一配变	10	200	87.22
32929	东台	郁家一配变	10	200	63.24
32930	东台	东兴五配变	10	200	37.5
32931	东台	闸南(四)配变	10	200	15.54
32932	东台	郝苴六配变	10	200	41.08
32933	东台	高窑四配变	10	200	32.46
32934	东台	建洋十三配变	10	200	54.78
32935	东台	郁家二配变	10	400	152
32936	东台	唐柳一配变	10	400	173.44
32937	东台	沈元3#配变	10	200	69.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32938	东台	舍联1配变	10	200	0
32939	东台	东兴14#配变	10	400	222.32
32940	东台	甘港13配变	10	200	52.12
32941	东台	牌楼十二配变	10	200	33.56
32942	东台	梁南九配变	10	400	233.04
32943	东台	如二四配变	10	200	85.62
32944	东台	殷程10配变	10	200	90.54
32945	东台	蟒河15配变	10	200	56.84
32946	东台	六里七配变	10	200	25.16
32947	东台	丰西二配变	10	200	28.04
32948	东台	红中二配变	10	400	188.76
32949	东台	洋桥3配变	10	200	79.62
32950	东台	鹤伦一配变	10	200	0
32951	东台	红花十配变	10	200	58.38
32952	东台	梁九9#配变	10	200	8.5
32953	东台	鹤西四配变	10	200	105.24
32954	东台	乐园#13配变	10	400	207.76
32955	东台	安乐7配变	10	200	44.5
32956	东台	鼓劲九配变	10	400	97.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32957	东台	戴西1配变	10	200	59.48
32958	东台	九总五配变	10	200	19.72
32959	东台	徐塘5配变	10	200	86.58
32960	东台	李舍十配变	10	200	12.12
32961	东台	梁南13配变	10	200	10.96
32962	东台	乐园2配变	10	400	122
32963	东台	如二六配变	10	200	52.42
32964	东台	正团九配变	10	200	87.48
32965	东台	殷韩7配变	10	200	0
32966	东台	殷程11配变	10	200	94.66
32967	东台	泰山7配变	10	200	0
32968	东台	缪杭一配变	10	200	43.68
32969	东台	翻身2#配变	10	200	47.44
32970	东台	舍联6#配变	10	200	35.92
32971	东台	九里3#配变	10	200	64.3
32972	东台	灶南9配变	10	200	67.34
32973	东台	九里6#配变	10	200	43.54
32974	东台	李舍十七配变	10	200	24.52
32975	东台	徐港4配变	10	200	17.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32976	东台	大洋17配变	10	200	88.66
32977	东台	天兴四号配变	10	200	61.88
32978	东台	牌楼(三)配变	10	200	13.34
32979	东台	孔堡二配变	10	200	0
32980	东台	安乐二配变	10	160	31.168
32981	东台	曹殷一配变	10	200	70.9
32982	东台	梁南16配变	10	200	112.62
32983	东台	振中七配变	10	400	184.68
32984	东台	苗桥5#配变	10	200	67.44
32985	东台	如意七配变	10	200	96.52
32986	东台	沈垛7#配变	10	200	58
32987	东台	堤东十五配变	10	200	22.84
32988	东台	北杨三配变	10	200	33.08
32989	东台	永和2配变	10	200	81.54
32990	东台	洋桥4配变	10	200	84.62
32991	东台	陶灶(五)配变	10	200	51.56
32992	东台	东岔二配变	10	200	48.5
32993	东台	高窑七配变	10	200	36.62
32994	东台	富南七配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32995	东台	陶灶七配变	10	200	114.28
32996	东台	廉贻集镇27#配变	10	100	33.25
32997	东台	乐园十配变	10	315	179.896
32998	东台	徐港5#配变	10	200	58.84
32999	东台	沈元10配变	10	200	69.54
33000	东台	双新2配变	10	400	208.48
33001	东台	边闸二配变	10	200	34.5
33002	东台	东台集镇24#配变	10	400	161.48
33003	东台	富新九配变	10	200	0
33004	东台	沈乐2配变	10	200	46.58
33005	东台	永和五配变	10	200	84.32
33006	东台	建洋三配变	10	200	92.06
33007	东台	陈文一配变	10	200	70.66
33008	东台	乐意2#配变	10	200	5.12
33009	东台	双新(六)配变	10	200	37.84
33010	东台	堤东六配变	10	200	56.22
33011	东台	谷丰四配变	10	200	76.84
33012	东台	普新3配变	10	200	37.88
33013	东台	唐柳10#配变	10	200	61.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33014	东台	尖北五配变	10	200	37
33015	东台	单南8配变	10	200	24.12
33016	东台	金桥(3)配变	10	200	30.94
33017	东台	存山八配变	10	200	14.22
33018	东台	塘坝4#配变	10	200	53.72
33019	东台	新河4#配变	10	200	110.34
33020	东台	牌楼二配变	10	200	12.04
33021	东台	堤利五配变	10	200	4.34
33022	东台	芦东七台片	10	200	62.88
33023	东台	万升3#配变	10	200	8.12
33024	东台	三洋四配变	10	200	97.54
33025	东台	梁南六配变	10	200	49.68
33026	东台	梁东9配变	10	200	16.66
33027	东台	永和三配变	10	200	88.26
33028	东台	六烈五配变	10	200	50
33029	东台	普新(24)配变	10	200	23.78
33030	东台	谢庄一配变	10	200	34.08
33031	东台	陶灶8配变	10	200	85.94
33032	东台	周徐一配变	10	200	55.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33033	东台	沈元九配变	10	200	87.66
33034	东台	三洋五配变	10	200	51.46
33035	东台	堤东四配变	10	200	50.44
33036	东台	芦东六配变	10	200	69.5
33037	东台	堤东九配变	10	200	23.84
33038	东台	鼓劲十一配变	10	200	112.56
33039	东台	洋桥1配变	10	200	73.64
33040	东台	方东六配变杆上配变	10	200	41.44
33041	东台	红花二配变	10	200	26.16
33042	东台	乐园八配变	10	400	233.16
33043	东台	朱庄(二)号配变	10	200	81.5
33044	东台	九总九配变	10	200	60.12
33045	东台	谷丰八配变	10	200	74.96
33046	东台	乐园11#配变	10	200	23.28
33047	东台	鹤西9配变	10	200	66.24
33048	东台	乐园四配变	10	200	30.58
33049	东台	戴西2配变	10	200	17.54
33050	东台	尖北四配变	10	200	85.96
33051	东台	河口(5)配变	10	200	57.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33052	东台	陈庄三配变	10	200	22
33053	东台	如意2配变	10	200	28.16
33054	东台	泰山2#配变	10	200	14.8
33055	东台	缪杭11配变	10	100	28.68
33056	东台	堤利二配变	10	200	48.42
33057	东台	前哨四配变	10	200	51.08
33058	东台	曹殷4配变	10	200	75.28
33059	东台	海堤六配变	10	200	77.8
33060	东台	红花#18配变	10	200	47.22
33061	东台	董贤四配变	10	200	0
33062	东台	六里三配变	10	200	51.08
33063	东台	陈庄六配变	10	200	0
33064	东台	鲍一9#配变	10	200	76.34
33065	东台	唐王十配变	10	200	44.34
33066	东台	丁堡七配变	10	200	45.8
33067	东台	东渣四配变	10	200	57.44
33068	东台	梁西四配变	10	200	74.8
33069	东台	广山8#配变	10	200	33.88
33070	东台	殷韩(11)配变	10	200	3.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33071	东台	振奋2配变	10	200	74.62
33072	东台	张垛(四)配变	10	200	7.16
33073	东台	尖南二配变	10	400	185.12
33074	东台	北庄(1)配变	10	200	46.84
33075	东台	陈文三配变	10	200	37.22
33076	东台	三林二配变	10	200	56.38
33077	东台	舍联2配变	10	200	0
33078	东台	堤利六配变	10	200	95.46
33079	东台	殷韩(6)配变	10	200	0
33080	东台	梁西2#配变	10	200	102.3
33081	东台	北庄(2)配变	10	200	15.62
33082	东台	红花五配变	10	400	236
33083	东台	张仇1配变	10	200	5.9
33084	东台	陶灶3配变	10	400	180.92
33085	东台	大村二配变	10	200	17.88
33086	东台	街道十五配变	10	200	0
33087	东台	建海三配变	10	200	16.38
33088	东台	梁西六配变	10	200	54.22
33089	东台	东闸十四配变	10	200	59.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33090	东台	安梁一配变	10	200	70.38
33091	东台	振奋5配变	10	400	105.4
33092	东台	振中五配变	10	400	254.12
33093	东台	联边九配变	10	200	35.16
33094	东台	唐柳八配变	10	200	53.08
33095	东台	唐柳二配变	10	200	43.94
33096	东台	仲韩四配变	10	160	45.12
33097	东台	杨舍三配变	10	200	77.84
33098	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	168.6
33099	东台	乐园三配变	10	400	226.96
33100	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	0
33101	东台	红花八配变	10	400	208.08
33102	东台	振奋6配变	10	200	17.58
33103	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	193.24
33104	东台	振奋3#配变	10	400	127.04
33105	东台	振奋一配变	10	400	219.44
33106	东台	乐园一配变	10	200	103.6
33107	东台	唐胜六配变	10	200	30.84
33108	东台	建设1配变	10	200	53.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33109	东台	建设8#配变	10	400	249.04
33110	东台	建中七配变	10	200	38.3
33111	东台	建中3配变	10	200	51.98
33112	东台	建中5配变	10	200	47.04
33113	东台	建中4配变	10	200	48.96
33114	东台	卢港四配变	10	200	85.92
33115	东台	洼灶四配变	10	200	24.94
33116	东台	建中6配变	10	200	71.96
33117	东台	建设七配变	10	200	56.24
33118	东台	建中八配变	10	200	99.88
33119	东台	建设二配变	10	400	240.56
33120	东台	建设三配变	10	200	50.7
33121	东台	郇灶三配变	10	200	79.34
33122	东台	建中二配变	10	200	64.64
33123	东台	建中十配变	10	200	74.44
33124	东台	建中9配变	10	400	223.76
33125	东台	洼灶二配变	10	400	175
33126	东台	建中一配变	10	400	199.08
33127	东台	建设6#配变	10	400	157.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33128	东台	洼灶一配变	10	400	161.84
33129	东台	郇灶一配变	10	400	236.92
33130	东台	郇灶四配变	10	400	211.32
33131	东台	红花#16配变	10	200	70.88
33132	东台	红花#14配变	10	200	28.12
33133	东台	唐胜五配变	10	200	30.24
33134	东台	兴安三配变	10	200	44.34
33135	东台	高众十配变	10	200	56.34
33136	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	8.58
33137	东台	红花#12配变	10	200	94.38
33138	东台	官坝六配变	10	200	125.2
33139	东台	高众#15配变	10	400	158.4
33140	东台	唐胜四配变	10	400	113.36
33141	东台	兴安四配变	10	200	31.34
33142	东台	高众三配变	10	200	25.16
33143	东台	唐胜一配变	10	200	68.92
33144	东台	高众#14配变	10	200	63.88
33145	东台	兴安十一配变	10	200	52.84
33146	东台	官坝五配变	10	200	46.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33147	东台	官坝7配变	10	200	63.44
33148	东台	高众6配变	10	400	61.88
33149	东台	官坝二配变	10	400	102.24
33150	东台	高众#16配变	10	315	149.845
33151	东台	高众十二配变	10	200	100.38
33152	东台	官坝1配变	10	400	155.24
33153	东台	官坝3#配变	10	400	69.84
33154	东台	高众二配变	10	315	186.165
33155	东台	高众七配变	10	315	153.436
33156	东台	官坝10#配变	10	200	0
33157	东台	红花三配变	10	400	165.48
33158	东台	兴安五配变	10	200	35.96
33159	东台	官坝八配变	10	200	89.22
33160	东台	兴安二配变	10	200	42.78
33161	东台	高众17#配变	10	400	184.96
33162	东台	高众五配变	10	200	41.04
33163	东台	高众十三配变	10	200	80.22
33164	东台	高众十一配变	10	200	56.24
33165	东台	官坝#9配变	10	200	103.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33166	东台	兴安一配变	10	200	50.82
33167	东台	兴安十配变	10	200	94.22
33168	东台	兴安六配变	10	400	110.4
33169	东台	高众九配变	10	400	201.48
33170	东台	高众四配变	10	200	77
33171	东台	高众八配变	10	400	193.44
33172	东台	红花十一配变	10	400	62.92
33173	东台	唐胜2#配变	10	400	192.88
33174	东台	高众一配变	10	400	209.6
33175	东台	兴安十二配变	10	200	89.06
33176	东台	红花七配变	10	400	197.08
33177	东台	兴安七配变	10	400	263.12
33178	东台	红花4配变	10	400	184.6
33179	东台	孙东49连5#配变	10	100	49.72
33180	东台	孙东45连4#配变	10	400	306.08
33181	东台	孙东45连3#配变	10	400	297.24
33182	东台	孙东49连4#配变	10	100	66.92
33183	东台	孙东48连1#配变	10	400	216.88
33184	东台	孙东47连1#配变	10	400	268.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33185	东台	孙东47连2#配变	10	400	231.44
33186	东台	孙东45连2#配变	10	400	260.92
33187	东台	孙东48连2#配变	10	400	252.96
33188	东台	孙东49连2#配变	10	400	273.48
33189	东台	孙东49连1#配变	10	400	182.8
33190	东台	孙东46连3#配变	10	400	235.96
33191	东台	孙东42连3#配变	10	400	270.48
33192	东台	华翔3#配变	10	400	140.32
33193	东台	孙东43连1#配变	10	400	273.36
33194	东台	孙东46连2#配变	10	400	224.44
33195	东台	孙东46连1#配变	10	400	256.76
33196	东台	孙东43连2#配变	10	400	270.4
33197	东台	孙东45连1#配变	10	400	245.84
33198	东台	孙东44连2#配变	10	400	244.84
33199	东台	孙东44连1#配变	10	400	262.64
33200	东台	孙东50连2#配变	10	400	179.32
33201	东台	孙东42连2#配变	10	400	252.68
33202	东台	孙东42连1#配变	10	400	213.68
33203	东台	华翔4#配变	10	400	197.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33204	东台	孙东50连1#配变	10	400	257.6
33205	东台	孙东51连2#配变	10	400	254.32
33206	东台	孙东51连1#配变	10	400	216.96
33207	东台	花川3#配变	10	400	207.72
33208	东台	华翔5#配变	10	100	31.96
33209	东台	孙东50连6#配变	10	400	162.48
33210	东台	孙东46连4#配变	10	400	198.28
33211	东台	孙东49连3#配变	10	400	151.08
33212	东台	华翔1#配变	10	400	162.08
33213	东台	花川1#配变	10	400	205.92
33214	东台	花川2#配变	10	400	169.84
33215	东台	花川4#配变	10	400	230.08
33216	东台	华翔2#配变	10	400	106.24
33217	东台	孙东47连3#配变	10	400	284.44
33218	东台	黄坝6配变	10	400	300.88
33219	东台	垛坝七配变	10	200	10.42
33220	东台	应东7#配变	10	400	246.6
33221	东台	垛坝10#配变	10	400	286.88
33222	东台	蒋坝10配变	10	400	269.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33223	东台	蒋坝13#配变	10	400	253.84
33224	东台	应东6#配变	10	200	90.78
33225	东台	海堰15#配变	10	200	94.74
33226	东台	应西三配变	10	400	233.6
33227	东台	蒋坝四配变	10	200	69.9
33228	东台	垛坝八配变	10	200	124.38
33229	东台	垛坝一配变	10	200	27.7
33230	东台	应东8#配变	10	200	116.72
33231	东台	蒋坝三配变	10	200	79.5
33232	东台	应西四配变	10	400	212.76
33233	东台	应东四配变	10	200	75.94
33234	东台	垛坝四配变	10	200	63.34
33235	东台	蒋坝一配变	10	200	61.7
33236	东台	应东五配变	10	200	25.62
33237	东台	应东一配变	10	200	97.92
33238	东台	垛坝二配变	10	400	142.48
33239	东台	应东二配变	10	400	229.8
33240	东台	应东三配变	10	400	191.6
33241	东台	垛坝五配变	10	400	196.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33242	东台	应西二配变	10	400	177.92
33243	东台	蒋坝8#配变	10	400	238.56
33244	东台	辛勤一配变	10	400	274.68
33245	东台	海堰20#配变	10	400	260.44
33246	东台	海堰21#配变	10	400	116
33247	东台	应西5#配变	10	400	250
33248	东台	蒋坝2#配变	10	400	53.96
33249	东台	海堰11#配变	10	400	199.2
33250	东台	海堰7#配变	10	400	242.36
33251	东台	海堰14配变	10	400	232.64
33252	东台	应西一配变	10	400	185.4
33253	东台	辛勤9#配变	10	400	229.16
33254	东台	蒋坝11#配变	10	400	243.48
33255	东台	垛坝九配变	10	400	241.12
33256	东台	垛坝11#配变	10	400	243
33257	东台	垛坝六配变	10	400	255.68
33258	东台	垛坝3#配变	10	630	148.113
33259	东台	团西五配变	10	200	137.48
33260	东台	团北9#配变	10	400	99.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33261	东台	科农一配变	10	400	199.44
33262	东台	双仙二配变	10	400	186.24
33263	东台	科农三配变	10	200	83.68
33264	东台	科农四配变	10	200	112.44
33265	东台	双仙三配变	10	200	108.54
33266	东台	双仙一配变	10	400	186.2
33267	东台	长寿1#配变	10	400	71.12
33268	东台	龙塘5号配变	10	400	245.76
33269	东台	龙塘二配变	10	400	112.72
33270	东台	东海2#配变	10	400	202.76
33271	东台	东海一配变	10	400	129.16
33272	东台	长寿2#配变	10	400	31.8
33273	东台	三兴二十配变	10	200	86.38
33274	东台	三兴二十三配变	10	200	79.84
33275	东台	东海3#配变	10	400	189.64
33276	东台	科农二配变	10	400	133.56
33277	东台	悦棠湾12配变	10	800	477.92
33278	东台	悦棠湾4配变	10	800	405.68
33279	东台	悦棠湾2配变	10	800	477.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33280	东台	悦棠湾10配变	10	800	457.76
33281	东台	悦棠湾14配变	10	800	509.52
33282	东台	悦棠湾8配变	10	800	503.68
33283	东台	悦棠湾6配变	10	800	433.68
33284	东台	沙灶九配变	10	200	54.96
33285	东台	沙灶十六配变	10	200	101.06
33286	东台	万洋三配变	10	200	69.66
33287	东台	沙灶十四配变	10	400	254.24
33288	东台	沙灶八配变	10	200	55.94
33289	东台	川河五配变	10	200	39.94
33290	东台	沙灶十八配变	10	200	80.44
33291	东台	万洋二配变	10	200	56.94
33292	东台	川河八配变	10	200	104.34
33293	东台	川河一配变	10	200	99.42
33294	东台	川河七配变	10	200	80.88
33295	东台	沙灶十五配变	10	200	80.34
33296	东台	沙灶十一配变	10	200	87.42
33297	东台	万洋四配变	10	200	66.38
33298	东台	川河四配变	10	200	63.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33299	东台	川河三配变	10	200	75.3
33300	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	57.54
33301	东台	薛行九配变	10	200	78.56
33302	东台	沙灶十二配变	10	200	103.88
33303	东台	沙灶十配变	10	200	85.58
33304	东台	水产场一配变	10	400	251.8
33305	东台	沙灶一配变	10	200	85
33306	东台	薛行五配变	10	200	83.84
33307	东台	万洋六配变	10	200	58.66
33308	东台	薛行二配变	10	200	36.16
33309	东台	万洋七配变	10	200	88.06
33310	东台	一仓六配变	10	200	98.5
33311	东台	川河二配变	10	200	95.66
33312	东台	万洋一配变	10	200	54.04
33313	东台	沙灶七配变	10	200	87.92
33314	东台	薛行三配变	10	200	59.06
33315	东台	七一桥二配变	10	200	95
33316	东台	万洋五配变	10	200	0
33317	东台	薛行八配变	10	200	93.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33318	东台	川河九配变（节能）	10	200	132.78
33319	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	104.88
33320	东台	沙灶六配变	10	200	88.24
33321	东台	沙灶五配变	10	400	229.28
33322	东台	沙灶十七配变	10	400	204.84
33323	东台	薛行四配变	10	400	253.68
33324	东台	薛行七配变	10	400	228.96
33325	东台	川河十配变	10	400	227.12
33326	东台	川河六配变	10	400	177.72
33327	东台	七一桥六配变	10	400	228.96
33328	东台	薛行一配变	10	400	225.64
33329	东台	沙灶三配变	10	400	259.4
33330	东台	新伍五配变	10	400	263.16
33331	东台	一仓居委会三配变	10	400	270.48
33332	东台	沙灶二配变	10	400	254.04
33333	东台	薛行六配变	10	400	279.96
33334	东台	沙灶四配变	10	400	261.44
33335	东台	永富5#配变	10	200	67.16
33336	东台	复昕10#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33337	东台	永富2#配变	10	200	42.66
33338	东台	永富七配变	10	400	232.44
33339	东台	上灶4#配变	10	200	70.88
33340	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	91.2
33341	东台	上灶5#配变	10	200	88.12
33342	东台	永富6#配变	10	400	189.72
33343	东台	复昕(8)#配变	10	200	44.44
33344	东台	九灶6#配变	10	200	57.34
33345	东台	九灶10#配变	10	200	111.64
33346	东台	上灶11#配变	10	200	90
33347	东台	复昕2#配变	10	200	8.16
33348	东台	复昕(6)#配变	10	250	89.8
33349	东台	永富1#配变	10	400	135.08
33350	东台	安乐1#配变	10	400	217.04
33351	东台	复昕1#配变（节能变）	10	200	88.38
33352	东台	复昕4#配变	10	200	95.38
33353	东台	复昕5#配变	10	200	94.62
33354	东台	九灶3#配变	10	200	29.42
33355	东台	五里1#配变	10	200	86.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33356	东台	复昕7#配变	10	250	52
33357	东台	上灶8#配变	10	200	70.2
33358	东台	十灶4#配变	10	200	75.5
33359	东台	永富3#配变	10	400	157.96
33360	东台	复昕9#配变	10	400	218.68
33361	东台	九灶9#配变	10	200	111.72
33362	东台	丰富6#配变	10	200	85.56
33363	东台	上灶1#配变	10	200	72.54
33364	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	46.3
33365	东台	九灶1#配变	10	200	63.86
33366	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	252.6
33367	东台	上灶2#配变	10	200	63.84
33368	东台	丰富8#配变	10	200	63.54
33369	东台	勤丰3#配变	10	200	104.86
33370	东台	复昕3#配变	10	400	265.08
33371	东台	永富4#配变	10	400	218.48
33372	东台	上灶10#配变	10	200	83.7
33373	东台	丰富5#配变	10	400	179.44
33374	东台	丰富1#配变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33375	东台	丰盈八配变	10	200	91.54
33376	东台	丰盈二配变	10	400	257.72
33377	东台	严灶7#配变	10	200	83.28
33378	东台	房家9#配变	10	400	240.36
33379	东台	光华1#配变	10	200	3
33380	东台	界河4配变	10	200	92.96
33381	东台	界河一配变	10	200	102.1
33382	东台	光华三配变	10	200	30.22
33383	东台	房家六配变	10	200	50.06
33384	东台	严灶二配变	10	200	61.36
33385	东台	光华11#配变	10	200	37.58
33386	东台	光华四配变	10	200	89.62
33387	东台	光华六配变	10	200	66.96
33388	东台	严灶三配变	10	200	11.78
33389	东台	丰盈三配变	10	200	4.62
33390	东台	光华五配变	10	200	74.12
33391	东台	界河8#配变	10	200	43.24
33392	东台	光华10#配变	10	400	221.6
33393	东台	丰盈一配变	10	400	249.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33394	东台	光华9#配变	10	200	69.72
33395	东台	丰盈六配变	10	200	67
33396	东台	光华七配变	10	200	48.12
33397	东台	丰盈10#配变	10	200	100.04
33398	东台	丰盈四配变	10	200	0
33399	东台	光华12#配变	10	200	98.08
33400	东台	房家三配变	10	200	80.54
33401	东台	房家五配变	10	200	95.04
33402	东台	严灶五配变	10	200	51.34
33403	东台	房家一配变	10	200	70.92
33404	东台	严灶四配变	10	200	39.12
33405	东台	界河六配变	10	400	230.04
33406	东台	丰盈五配变	10	400	209.36
33407	东台	丰盈七配变	10	400	239.76
33408	东台	房家七配变	10	400	178.2
33409	东台	光华八配变	10	400	236.96
33410	东台	严灶6#配变	10	400	224.52
33411	东台	严灶一配变	10	400	130.44
33412	东台	光华二配变	10	400	251.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33413	东台	房家二配变	10	400	218.72
33414	东台	房家8#配变	10	400	262
33415	东台	房家四配变	10	400	176.56
33416	东台	联北十配变	10	200	75.12
33417	东台	联北六配变	10	400	270.08
33418	东台	联北二配变	10	200	82.1
33419	东台	机场一配变	10	200	26.84
33420	东台	机场五配变	10	200	0
33421	东台	临南五配变	10	200	98.92
33422	东台	林场一配变	10	200	108.42
33423	东台	机场八配变	10	200	60.28
33424	东台	机场六配变	10	200	102.58
33425	东台	临南六配变	10	200	96.46
33426	东台	联北一配变	10	200	96.16
33427	东台	新农二配变	10	200	109.5
33428	东台	临南十配变（节能）	10	200	123.22
33429	东台	联北十三配变	10	200	83.72
33430	东台	联北九配变	10	200	47.04
33431	东台	联北十六配变	10	200	97.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33432	东台	新农#6配变	10	200	112.94
33433	东台	联北七配变	10	200	87.28
33434	东台	临南十二配变	10	200	105.62
33435	东台	机场九配变	10	200	120.72
33436	东台	联北十七配变	10	200	121.04
33437	东台	临南四配变	10	200	70.76
33438	东台	机场二配变	10	200	122.16
33439	东台	机场七配变	10	200	104.42
33440	东台	联北十一配变	10	200	114.42
33441	东台	临南九配变（节能）	10	200	108.44
33442	东台	机场四配变	10	200	56.62
33443	东台	临南十一配变	10	400	265.12
33444	东台	联北十四配变	10	400	217.4
33445	东台	联北五配变	10	400	228.16
33446	东台	临南三配变	10	400	229.48
33447	东台	联北十五配变	10	400	200.6
33448	东台	联北十二配变	10	400	273
33449	东台	联北八配变	10	400	225.28
33450	东台	机场三配变	10	400	224.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33451	东台	联北四配变	10	400	123.28
33452	东台	临南一配变	10	400	272.16
33453	东台	联北三配变	10	400	236.04
33454	东台	临南二配变	10	400	171.52
33455	东台	临海七配变	10	200	25.94
33456	东台	二十二连二号配变	10	400	292.28
33457	东台	蚕种场1#配变	10	400	216.24
33458	东台	二十五连一号配变	10	400	183.2
33459	东台	临海六配变	10	200	62.34
33460	东台	二十一连三号配变	10	400	308.6
33461	东台	二十二连四号配变	10	400	230.84
33462	东台	十九连三配变	10	400	319.52
33463	东台	二十三连一号配变	10	400	270.2
33464	东台	蚕种场2#配变	10	200	114.78
33465	东台	十八连一号配变	10	400	268.28
33466	东台	蚕种场三配变	10	400	237.76
33467	东台	二十二连一号配变	10	400	234.24
33468	东台	二十一连一号配变	10	400	204.92
33469	东台	十九连一号配变	10	400	283.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33470	东台	临海十一配变	10	200	109.5
33471	东台	二十连一号配变	10	400	177.72
33472	东台	二十四连二号配变	10	400	319.92
33473	东台	二十三连二号配变	10	400	317.76
33474	东台	十九连二号配变	10	400	297
33475	东台	二十一连二号配变	10	400	160.84
33476	东台	二十四连一号配变	10	400	251.04
33477	东台	临海十三配变	10	200	75.38
33478	东台	临海九配变	10	200	53.44
33479	东台	临海八配变	10	200	48.34
33480	东台	临海三配变	10	200	93.12
33481	东台	临海五配变	10	200	81.32
33482	东台	临海十二配变	10	200	79.88
33483	东台	临海二配变	10	200	52
33484	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	94.34
33485	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	87.22
33486	东台	集镇四配变（新农）	10	200	0
33487	东台	临海四配变	10	200	63.88
33488	东台	集镇三配变（新农）	10	200	48.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33489	东台	临海十配变	10	200	18.84
33490	东台	集镇十配变(新农)	10	200	54.66
33491	东台	临海一配变	10	400	251.4
33492	东台	岔路口配变	10	400	176.8
33493	东台	腰余三配变	10	200	17.3
33494	东台	三苴四配变	10	200	0
33495	东台	板余十配变	10	200	70.12
33496	东台	三苴十四配变	10	200	66.16
33497	东台	腰余七配变	10	200	54.16
33498	东台	许南5#配变	10	200	43.24
33499	东台	腰余十一配变	10	200	73.88
33500	东台	腰余二配变	10	200	50.8
33501	东台	三苴十配变	10	200	12.92
33502	东台	三苴十七配变	10	200	68.36
33503	东台	许河十七配变	10	200	68.62
33504	东台	官洋9#配变	10	200	8.22
33505	东台	高中九配变	10	200	110.88
33506	东台	腰余十配变	10	200	89.3
33507	东台	板余五配变	10	400	185.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33508	东台	官洋二配变	10	200	0
33509	东台	板余十三配变	10	200	63.56
33510	东台	三苴十五配变	10	200	45.12
33511	东台	腰余五配变	10	200	53.16
33512	东台	高中18配变	10	200	112.12
33513	东台	官洋八配变	10	200	80.38
33514	东台	解放十配变	10	200	80.66
33515	东台	腰余四配变	10	200	66.3
33516	东台	腰余九配变	10	200	85.98
33517	东台	板余6配变	10	400	252.32
33518	东台	官洋14#配变	10	200	16
33519	东台	腰余十二配变	10	200	80.84
33520	东台	许南二配变	10	200	72.64
33521	东台	腰余一配变	10	200	91.38
33522	东台	腰余14#配变	10	200	11.12
33523	东台	板余十一配变	10	200	102
33524	东台	腰余八配变	10	200	46.74
33525	东台	三苴一配变	10	200	121.16
33526	东台	腰余(六)配变	10	400	185.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33527	东台	板余四配变	10	400	205.6
33528	东台	三苴19#配变	10	200	79.58
33529	东台	官洋五配变	10	400	85.2
33530	东台	何垛41连7#配变	10	400	0
33531	东台	何垛41连5#配变	10	400	0
33532	东台	花东2#配变	10	400	0
33533	东台	建新11#配变	10	400	0
33534	东台	何垛41连3#配变	10	200	0
33535	东台	花东1#配变	10	400	0
33536	东台	直属连1#配变	10	400	0
33537	东台	花西4#配变	10	400	0
33538	东台	何垛41连6#配变	10	200	0
33539	东台	直属连5#配变	10	400	0
33540	东台	花西3#配变	10	400	0
33541	东台	花西1#配变	10	400	0
33542	东台	孙东44连3#配变	10	400	0
33543	东台	直属连2#配变	10	400	0
33544	东台	花西2#配变	10	400	0
33545	东台	花中2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33546	东台	直属连3#配变	10	400	0
33547	东台	花中1#配变	10	400	0
33548	东台	花中3#配变	10	200	0
33549	东台	水产2#配变	10	400	0
33550	东台	直属连4#配变	10	400	0
33551	东台	何垛41连4#配变	10	200	0
33552	东台	何垛41连2#配变	10	400	0
33553	东台	洼灶三号	10	200	39.48
33554	东台	梁中五配变	10	200	31.24
33555	东台	四灶二配变	10	200	63.74
33556	东台	盈西10#配变	10	400	277.76
33557	东台	梁中12#配变	10	400	113.72
33558	东台	富洋新村16#配变	10	800	506.96
33559	东台	丰产8#配变	10	400	227.08
33560	东台	梁中二配变	10	400	193.56
33561	东台	富洋新村12#配变	10	800	513.52
33562	东台	富洋新村14#配变	10	800	610.24
33563	东台	盈西9#配变	10	400	255.8
33564	东台	富洋新村10#配变	10	800	499.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33565	东台	梁中三配变	10	200	32.62
33566	东台	元兴二配变	10	400	203.24
33567	东台	邹坝二配变	10	200	85.14
33568	东台	元兴六配变	10	200	17.7
33569	东台	高峰二配变	10	200	39.44
33570	东台	富旗三配变	10	200	48.92
33571	东台	盈西四配变	10	200	63.7
33572	东台	高峰五配变	10	200	85.2
33573	东台	邹坝四配变	10	200	92.66
33574	东台	元兴8#配变	10	200	35.72
33575	东台	梁中四配变	10	200	68.66
33576	东台	丰产一配变	10	200	36.46
33577	东台	官北7#配变	10	200	81.96
33578	东台	高峰一配变	10	200	79.4
33579	东台	富旗一配变	10	400	121.48
33580	东台	富旗四配变	10	200	74.28
33581	东台	丰产三配变	10	200	79.68
33582	东台	官北二配变	10	200	26.08
33583	东台	盈西三配变	10	200	79.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33584	东台	河坝六配变	10	200	82.62
33585	东台	梁中一配变	10	200	43.16
33586	东台	官北一配变	10	200	56.3
33587	东台	盈西11#配变	10	200	70.88
33588	东台	丰产五配变	10	400	169.68
33589	东台	高峰7#配变	10	200	57.58
33590	东台	梁中9#配变	10	400	220.8
33591	东台	元兴9#配变	10	200	50
33592	东台	元兴七配变	10	400	232.68
33593	东台	丰产二配变	10	200	44.7
33594	东台	梁中13#配变	10	200	51.94
33595	东台	七灶8#配变	10	400	86.76
33596	东台	官北三配变	10	200	27.44
33597	东台	七灶10#配变	10	200	122.38
33598	东台	盈西六配变	10	200	76.12
33599	东台	官北四配变	10	200	19.56
33600	东台	丰产四配变	10	200	8.38
33601	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	218.24
33602	东台	元兴一配变	10	400	210.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33603	东台	邹坝一配变	10	400	189.52
33604	东台	元兴三配变	10	400	157.64
33605	东台	盈西一配变	10	400	184.36
33606	东台	盈西七配变	10	400	206.96
33607	东台	官北6#配变	10	400	171.92
33608	东台	邹坝五配变	10	400	223.16
33609	东台	四灶集镇7#配变	10	400	165.96
33610	东台	元兴四配变	10	400	145.36
33611	东台	梁中10#配变	10	400	232.88
33612	东台	七灶一配变	10	400	244.36
33613	东台	高峰6#配变	10	400	244.8
33614	东台	梁中7#配变	10	400	176.32
33615	东台	丰收9#配变	10	400	259.48
33616	东台	高峰四配变	10	400	239.24
33617	东台	官北五配变	10	400	167.12
33618	东台	丰产9#配变	10	400	217.08
33619	东台	盈西2#配变	10	400	245.6
33620	东台	元兴五配变	10	400	229.12
33621	东台	梁中8配变	10	400	218.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33622	东台	仓胜二配变	10	200	0
33623	东台	吴墩八配变	10	400	227.96
33624	东台	仓胜八配变	10	200	96.12
33625	东台	三渣二配变	10	400	272.88
33626	东台	仓胜六配变	10	200	101.42
33627	东台	仓胜十一配变	10	200	110
33628	东台	吴墩一配变	10	400	241.8
33629	东台	王埭一配变	10	400	156.92
33630	东台	绍河二配变	10	200	75.74
33631	东台	仓胜四配变	10	200	72.72
33632	东台	吴墩四配变	10	200	98.84
33633	东台	绍河四配变	10	200	35.72
33634	东台	绍河三配变	10	200	100.38
33635	东台	三渣九配变	10	200	103
33636	东台	绍河六配变	10	200	99.12
33637	东台	八一一配变	10	200	31.5
33638	东台	绍河一配变	10	200	99.88
33639	东台	三渣六配变	10	200	98.38
33640	东台	王埭六配变	10	200	12.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33641	东台	绍河七配变	10	400	266.4
33642	东台	八一五配变	10	200	89.34
33643	东台	三渣五配变	10	200	39.16
33644	东台	仓胜五配变	10	200	56.62
33645	东台	王埭八配变	10	200	103.16
33646	东台	吴墩三配变	10	200	50.16
33647	东台	仓胜十二配变	10	200	84.38
33648	东台	绍河五配变	10	200	106.92
33649	东台	仓胜十三配变	10	200	108.28
33650	东台	仓胜七配变	10	200	18.7
33651	东台	吴墩六配变	10	200	76.56
33652	东台	三渣三配变	10	200	93.38
33653	东台	八一二配变	10	200	14
33654	东台	仓胜一配变	10	200	70.24
33655	东台	三渣四配变	10	200	98.62
33656	东台	三渣七配变	10	200	106.92
33657	东台	仓胜九配变	10	200	106.8
33658	东台	绍河十一配变	10	400	219.12
33659	东台	绍河九配变	10	400	261.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33660	东台	三渣一配变	10	400	161.88
33661	东台	三渣八配变	10	400	221.32
33662	东台	镇西十九配变	10	400	133.4
33663	东台	吴墩五配变	10	400	233.32
33664	东台	绍河十配变	10	400	268.16
33665	东台	绍河八配变	10	400	274.6
33666	东台	仓胜三配变	10	400	269.96
33667	东台	吴墩二配变	10	400	237.2
33668	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	253.24
33669	东台	薛舍6#配变	10	200	97.34
33670	东台	团北四配变	10	400	280
33671	东台	海丰集镇二配变	10	400	0
33672	东台	海丰集镇29#配变	10	400	0
33673	东台	海丰集镇19配变	10	400	45.56
33674	东台	海丰集镇1#配变	10	630	133.938
33675	东台	苏舍三配变	10	200	50.2
33676	东台	薛舍四配变	10	200	35.74
33677	东台	苏舍1#配变	10	400	134
33678	东台	新沟9#配变	10	200	50.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33679	东台	海丰集镇21#配变	10	200	0
33680	东台	团西六配变	10	400	107.56
33681	东台	辛勤6#配变	10	200	36.66
33682	东台	团北五配变	10	400	217.64
33683	东台	团北六配变	10	200	78.84
33684	东台	辛勤12#配变	10	200	77.54
33685	东台	辛勤四配变	10	200	95.2
33686	东台	薛舍三配变	10	200	62.46
33687	东台	集镇七配变	10	200	80.24
33688	东台	辛勤13#配变	10	200	93.2
33689	东台	何舍13#配变	10	200	121.96
33690	东台	苏舍二配变	10	400	177.4
33691	东台	团北一配变	10	400	180.12
33692	东台	团西9#配变	10	200	78.2
33693	东台	薛舍一配变	10	200	62.88
33694	东台	苏舍七配变	10	400	225.76
33695	东台	团西二配变	10	315	99.351
33696	东台	团北3配变	10	200	23.2
33697	东台	辛勤二配变	10	200	65.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33698	东台	海丰集镇20#配变	10	400	167.88
33699	东台	苏舍4配变	10	400	141.44
33700	东台	苏舍六配变	10	400	267.04
33701	东台	苏舍五配变	10	400	233.24
33702	东台	团北8#配变	10	400	211.68
33703	东台	辛勤8#配变	10	400	254.2
33704	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	101.68
33705	东台	海丰集镇28#配变	10	400	189.68
33706	东台	薛舍二配变	10	400	154.76
33707	东台	海丰集镇九配变	10	400	93.16
33708	东台	辛勤10配变	10	400	261.56
33709	东台	团北2#配变	10	400	202.24
33710	东台	团北七配变	10	400	290.48
33711	东台	辛勤5配变	10	400	216.84
33712	东台	新沟10配变	10	400	237.64
33713	东台	海丰集镇18配变	10	400	87.28
33714	东台	永胜三号配变	10	200	26.08
33715	东台	永胜二配变	10	400	60.28
33716	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	271.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33717	东台	镇东十配变	10	200	47.42
33718	东台	镇东十九配变	10	400	68.48
33719	东台	蒋泊10#配变	10	200	114.24
33720	东台	蒋泊13#配变	10	200	110.14
33721	东台	幸福11#配变	10	400	244.32
33722	东台	幸福十配变	10	200	68.8
33723	东台	梁海10#配变	10	200	90.64
33724	东台	蒋泊14#配变	10	200	117.92
33725	东台	美满九配变	10	200	59.5
33726	东台	练丁二高过载配变	10	200	33.96
33727	东台	姜盈八配变	10	200	78.3
33728	东台	蒋泊九配变	10	400	216.88
33729	东台	蒋泊五配变	10	200	62.92
33730	东台	美满一配变	10	200	104.28
33731	东台	美满十一配变	10	200	52.38
33732	东台	美满三配变	10	200	91.1
33733	东台	蒋泊16#配变	10	200	95.24
33734	东台	蒋泊四配变	10	200	34.3
33735	东台	六灶5配变	10	200	55.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33736	东台	练丿一配变	10	200	75.76
33737	东台	姜盈2配变	10	200	87.06
33738	东台	幸福二高过载配变	10	200	100.16
33739	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	64.28
33740	东台	姜盈七配变	10	200	96.12
33741	东台	练丿四配变	10	200	85.9
33742	东台	姜盈5配变	10	200	58.84
33743	东台	蒋泊三配变	10	200	85.22
33744	东台	蒋泊七配变	10	200	105.8
33745	东台	梁海9#配变	10	200	68.08
33746	东台	梁海二配变	10	200	41.84
33747	东台	练丿五配变	10	200	93.82
33748	东台	蒋泊二配变	10	200	99.84
33749	东台	幸福8配变	10	200	101.22
33750	东台	美满十配变	10	200	114.62
33751	东台	梁海一配变	10	200	72.5
33752	东台	蒋泊11#配变	10	200	70.5
33753	东台	蒋泊15#配变	10	200	85.24
33754	东台	幸福三配变	10	200	69.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33755	东台	姜盈4配变	10	400	261.76
33756	东台	幸福四配变	10	200	107.84
33757	东台	梁海四配变	10	200	28.12
33758	东台	蒋泊12#配变	10	200	104.12
33759	东台	梁海六配变	10	200	72.58
33760	东台	蒋泊17#配变	10	200	97.74
33761	东台	蒋泊一配变	10	200	115.12
33762	东台	美满六配变	10	200	122.2
33763	东台	美满12#配变	10	200	130.72
33764	东台	蒋泊六配变	10	200	85
33765	东台	幸福九配变	10	200	109.38
33766	东台	美满八配变	10	400	230.88
33767	东台	姜盈六#配变	10	400	204.04
33768	东台	梁海三配变	10	400	256.16
33769	东台	美满四配变	10	400	210.68
33770	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	226.04
33771	东台	幸福7#配变	10	400	222.16
33772	东台	幸福一配变	10	400	246.76
33773	东台	幸福六配变	10	400	248.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33774	东台	美满五配变	10	400	245.84
33775	东台	练丁三配变	10	400	183
33776	东台	美满二配变	10	400	267.88
33777	东台	幸福五配变	10	400	275.56
33778	东台	梁海五配变	10	400	199.56
33779	东台	近海八配变	10	200	0
33780	东台	新川五配变	10	200	66.08
33781	东台	近海二配变	10	200	67.42
33782	东台	近海三配变	10	200	88.3
33783	东台	新川二配变	10	200	104.74
33784	东台	新川三配变	10	400	220.64
33785	东台	新川一配变	10	400	201.4
33786	东台	岔河七配变	10	200	0
33787	东台	新兴十二配变	10	200	92.62
33788	东台	新兴七配变	10	200	51.88
33789	东台	岔河九配变（节能）	10	200	96.5
33790	东台	岔河五配变	10	200	76.22
33791	东台	官苴十一配变	10	200	69.44
33792	东台	官苴五配变	10	200	86.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33793	东台	岔河八配变	10	400	181
33794	东台	临南十三配变	10	200	34.72
33795	东台	新兴六配变	10	200	58
33796	东台	官苴一配变	10	200	0
33797	东台	新兴三配变	10	200	70.12
33798	东台	新兴十一配变	10	200	99.84
33799	东台	官苴六配变	10	200	14.88
33800	东台	官苴七配变	10	200	0
33801	东台	新兴四配变	10	200	10
33802	东台	新兴十四配变	10	200	99.94
33803	东台	临南八配变	10	200	26.38
33804	东台	官苴十配变	10	200	47.28
33805	东台	岔河六配变	10	200	85.88
33806	东台	新兴八配变	10	200	88.3
33807	东台	新兴五配变	10	200	72.38
33808	东台	新兴九配变	10	200	142.84
33809	东台	新兴十配变	10	200	38.62
33810	东台	岔河一配变	10	200	55.66
33811	东台	新兴2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33812	东台	官苴八配变	10	400	161.96
33813	东台	官苴四配变	10	400	235.08
33814	东台	岔河十配变	10	400	219.04
33815	东台	临南七配变	10	400	0
33816	东台	岔河三配变	10	400	231.04
33817	东台	官苴九配变	10	400	219.16
33818	东台	岔河四配变	10	400	219.96
33819	东台	官苴三配变	10	400	254.24
33820	东台	官苴二配变	10	400	262.56
33821	东台	新兴一配变	10	400	247.96
33822	东台	新兴十三配变	10	400	263.84
33823	东台	岔河二配变	10	400	234.92
33824	东台	东胜十一配变	10	200	66.66
33825	东台	三苴20#配变	10	200	96.92
33826	东台	三苴八配变	10	200	64
33827	东台	东进五配变	10	200	0
33828	东台	东胜八配变	10	200	88.56
33829	东台	许河十六配变	10	200	91.88
33830	东台	三苴五配变	10	200	87.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33831	东台	东胜13配变	10	200	70.66
33832	东台	东胜一配变	10	400	191.4
33833	东台	三苴十二配变	10	200	67.98
33834	东台	三苴九配变	10	200	63.94
33835	东台	许苴五配变	10	200	72.22
33836	东台	三苴六配变	10	200	24.58
33837	东台	东进九配变	10	200	30.84
33838	东台	许苴七配变	10	200	88.16
33839	东台	东胜二配变	10	200	24.06
33840	东台	东胜15配变	10	200	105.28
33841	东台	东胜九配变	10	200	106.16
33842	东台	三苴三配变	10	400	167.16
33843	东台	东胜五配变	10	200	0
33844	东台	许苴二配变	10	200	73.84
33845	东台	三苴十三配变	10	200	73.84
33846	东台	许苴四配变	10	400	136.72
33847	东台	三苴七配变	10	200	0
33848	东台	东进四配变	10	250	16.275
33849	东台	许河二十二配变	10	200	68.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33850	东台	三苴十一配变	10	200	96.04
33851	东台	许河6#配变	10	400	189
33852	东台	许河十二配变	10	200	114.16
33853	东台	许苴三配变	10	400	193.24
33854	东台	三苴十六配变	10	200	3.12
33855	东台	东胜四配变	10	400	123.32
33856	东台	许苴1#配变	10	200	107.16
33857	东台	三苴二配变	10	200	85.84
33858	东台	东进八配变	10	400	161.32
33859	东台	三苴18#配变	10	400	222.68
33860	东台	东进1#配变	10	400	116.04
33861	东台	保丰十配变	10	400	270.4
33862	东台	保丰四号配变	10	315	76.671
33863	东台	保丰八配变	10	200	13.62
33864	东台	慧学名苑4配变	10	800	443.76
33865	东台	慧学名苑2配变	10	800	489.6
33866	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	538.08
33867	东台	翡翠雅居4配变	10	800	510
33868	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	475.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33869	东台	翡翠雅居6配变	10	800	409.36
33870	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	524.56
33871	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	536.8
33872	东台	翡翠雅居2配变	10	800	395.44
33873	东台	南荡六配变	10	200	0
33874	东台	潘洼二配变	10	200	0
33875	东台	港东十六配变	10	200	89.5
33876	东台	新村十三#配变	10	200	113.62
33877	东台	南荡9#配变	10	200	103.66
33878	东台	新村三配变	10	400	173
33879	东台	港东二配变	10	200	79.66
33880	东台	港东八配变	10	200	72.88
33881	东台	潘洼六配变	10	200	120
33882	东台	南荡二配变	10	200	50.9
33883	东台	姜洼五配变	10	200	93.62
33884	东台	新村八配变	10	200	27.12
33885	东台	潘洼五配变	10	200	70.04
33886	东台	中联五配变	10	200	83.44
33887	东台	南荡1配变	10	200	42.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33888	东台	中联三配变	10	200	58.84
33889	东台	港东五配变	10	200	95.16
33890	东台	新村十二配变	10	200	97.2
33891	东台	潘洼一配变	10	200	74.48
33892	东台	新村4配变	10	200	127.06
33893	东台	港东六配变	10	200	96.44
33894	东台	姜洼11#配变	10	200	86.08
33895	东台	潘洼8#配变	10	200	114.34
33896	东台	潘洼四配变	10	200	73.94
33897	东台	港东13#配变	10	200	96.7
33898	东台	中联四配变	10	200	107.34
33899	东台	南荡五配变	10	200	100
33900	东台	中联9#配变	10	200	107.16
33901	东台	南荡7#配变	10	200	64.66
33902	东台	潘洼七配变	10	200	89.34
33903	东台	新村16#配变	10	200	76.78
33904	东台	新村十一配变	10	200	55.7
33905	东台	港东一配变	10	200	61.34
33906	东台	港东九配变	10	200	83.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33907	东台	中联六配变	10	200	67.42
33908	东台	港东十配变	10	200	43.94
33909	东台	港东十七配变	10	200	41.16
33910	东台	中联8#配变	10	200	70.24
33911	东台	港东十一配变	10	200	62.16
33912	东台	祝林三配变	10	400	219.64
33913	东台	中联一配变	10	200	74.16
33914	东台	新村2配变	10	200	62.66
33915	东台	南荡4配变	10	200	94.88
33916	东台	潘洼9#配变	10	200	82.38
33917	东台	港东四配变	10	200	114.3
33918	东台	南荡3配变	10	200	112.26
33919	东台	新村十配变	10	200	74.56
33920	东台	新村一配变	10	200	87.1
33921	东台	港东七配变	10	200	97.16
33922	东台	南荡8#配变	10	200	34.62
33923	东台	港东15#配变	10	200	82.24
33924	东台	港东三配变	10	200	83.46
33925	东台	潘洼三配变	10	200	120.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33926	东台	港东14#配变	10	200	71.98
33927	东台	姜洼15#配变	10	400	14.08
33928	东台	中联7#配变	10	400	262.44
33929	东台	港东十二配变	10	400	246.44
33930	东台	新村5配变	10	400	154.36
33931	东台	中联二配变	10	400	253.4
33932	东台	姜洼一配变	10	400	263.64
33933	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	83.04
33934	东台	曹丿小学配变	10	400	153.48
33935	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	145.32
33936	东台	张港六配变	10	400	0
33937	东台	港边3配变	10	315	0
33938	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	129.475
33939	东台	港边九配变	10	400	188.6
33940	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	0.6
33941	东台	严墩9#配变	10	200	95.62
33942	东台	先及5配变	10	400	229.24
33943	东台	行北十一配变	10	400	105.4
33944	东台	港边四配变	10	200	126.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33945	东台	先及八配变	10	400	106.8
33946	东台	严墩六配变	10	200	36.66
33947	东台	行北八台片	10	200	67.34
33948	东台	韩文四配变	10	200	81.52
33949	东台	港边11#配变	10	200	37.12
33950	东台	严墩五配变	10	200	96.42
33951	东台	严墩7#配变	10	200	50.66
33952	东台	行北7配变	10	200	6.92
33953	东台	港边六配变	10	200	76.28
33954	东台	行北三配变	10	160	42.72
33955	东台	顾丿四配变	10	200	22.66
33956	东台	行北4配变	10	200	103.34
33957	东台	顾丿一配变	10	200	67.28
33958	东台	港边一配变	10	200	101.14
33959	东台	顾丿六配变	10	200	72.92
33960	东台	港边五配变	10	200	71.24
33961	东台	严墩四配变	10	200	123.72
33962	东台	杨岸六配变	10	200	104.88
33963	东台	杨岸四配变	10	200	64.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33964	东台	杨岸三配变	10	200	59.66
33965	东台	杨岸一配变	10	200	92.2
33966	东台	顾丿七台片	10	200	87.34
33967	东台	顾丿3配变	10	200	89.76
33968	东台	行北9#配变	10	200	85.92
33969	东台	严墩三配变	10	200	105
33970	东台	严墩一配变	10	400	128.24
33971	东台	行北10#配变	10	200	131.96
33972	东台	港边十配变	10	200	89.2
33973	东台	先及10#配变	10	200	94.06
33974	东台	杨岸8#配变	10	200	118.5
33975	东台	行北五配变	10	200	71.96
33976	东台	严墩8#配变	10	200	95.24
33977	东台	行北2配变	10	200	41.8
33978	东台	严墩二配变	10	400	234.48
33979	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	177.76
33980	东台	杨岸五配变	10	400	205.92
33981	东台	先及七台片	10	400	159.08
33982	东台	先及二配变	10	315	105.808

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33983	东台	顾丿#8配变	10	400	229.32
33984	东台	先及三配变	10	400	188.28
33985	东台	行北一配变	10	400	263.52
33986	东台	公用变一配变(曹丿)	10	400	117.32
33987	东台	行北六配变	10	400	138.32
33988	东台	先及四配变	10	400	215.96
33989	东台	近海一配变	10	200	16.38
33990	东台	双墩十二配变	10	200	111
33991	东台	渔舍八配变	10	200	66.84
33992	东台	农场三配变（弼港）	10	200	53.84
33993	东台	新垦三配变	10	400	101.12
33994	东台	新川六配变	10	200	115.52
33995	东台	新东集镇七配变	10	400	105.76
33996	东台	新东集镇九配变	10	200	29.04
33997	东台	农场一配变(弼港)	10	200	0
33998	东台	新东集镇三配变	10	400	159.76
33999	东台	农场二配变(弼港)	10	200	132.16
34000	东台	双墩五配变	10	200	93.06
34001	东台	新东集镇六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34002	东台	双墩一配变	10	200	10.2
34003	东台	新川七配变	10	200	118.24
34004	东台	新垦二配变	10	200	0
34005	东台	迎富三配变	10	200	75.84
34006	东台	双墩十三配变	10	200	99.8
34007	东台	双墩3#配变	10	200	22.24
34008	东台	双墩十配变	10	200	114.92
34009	东台	双墩十四配变	10	200	26.2
34010	东台	边闸六配变	10	200	15.38
34011	东台	新东集镇五配变	10	200	56.2
34012	东台	双墩四配变	10	200	21.28
34013	东台	双墩九配变	10	200	71.3
34014	东台	渔舍七配变	10	200	73.66
34015	东台	双墩十一配变	10	200	93.34
34016	东台	新垦一配变	10	400	114.68
34017	东台	双墩八配变	10	200	76.48
34018	东台	双墩六配变	10	200	62.18
34019	东台	渔舍二配变	10	200	112.3
34020	东台	新川四配变	10	400	246.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34021	东台	渔舍四配变	10	200	112.88
34022	东台	近海六配变	10	200	104
34023	东台	新垦四配变	10	200	10.46
34024	东台	渔舍三配变	10	200	92.42
34025	东台	双墩二配变	10	400	161.68
34026	东台	新东集镇一配变	10	400	105.4
34027	东台	渔舍一配变	10	400	162.32
34028	东台	新东集镇二配变	10	400	173.68
34029	东台	近海五配变	10	400	0
34030	东台	双墩七配变	10	400	211.84
34031	东台	近海七配变	10	400	153.48
34032	东台	新东集镇八配变	10	400	157.6
34033	东台	新东集镇四配变	10	400	58.48
34034	东台	近海四配变	10	400	80.92
34035	东台	匡东14连3#配变	10	200	85.24
34036	东台	匡东14连2#配变	10	200	97.7
34037	东台	匡东14连1#配变	10	400	197.4
34038	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	529.76
34039	东台	镇河七配变	10	200	39.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34040	东台	唐洋二配变	10	160	0
34041	东台	新元八配变	10	400	104.68
34042	东台	红花19#配变	10	400	0
34043	东台	卢港三配变	10	200	85.86
34044	东台	卢港一配变	10	200	10.02
34045	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	279.48
34046	东台	建设5配变	10	400	229.04
34047	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	203.48
34048	东台	卢港二号配变	10	400	186.76
34049	东台	三兴四配变	10	400	293.32
34050	东台	三兴二十五配变	10	200	126.12
34051	东台	三兴二十六配变	10	200	81.04
34052	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	132.6
34053	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	14.22
34054	东台	三兴#14配变	10	400	258.04
34055	东台	三兴二十二配变	10	200	93.54
34056	东台	新农五配变	10	200	27
34057	东台	三兴五配变	10	200	111.22
34058	东台	三兴二十一配变	10	200	122.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34059	东台	集镇五配变（新农）	10	400	0
34060	东台	集镇六配变（新农）	10	200	19.88
34061	东台	强西八配变	10	200	60.12
34062	东台	联边五配变	10	200	84.44
34063	东台	强西六配变	10	200	56.78
34064	东台	联边六配变	10	200	79.68
34065	东台	三兴十三配变	10	200	77.12
34066	东台	三兴#3配变	10	400	165.24
34067	东台	集镇九配变（新农）	10	200	0.04
34068	东台	集镇八配变（新农）	10	200	77.8
34069	东台	三兴六配变	10	200	75.62
34070	东台	新农三配变	10	200	97
34071	东台	强西七配变	10	200	93.66
34072	东台	集镇七配变（新农）	10	200	61.94
34073	东台	三兴一配变	10	200	93.72
34074	东台	三兴二十四配变	10	200	60.14
34075	东台	三兴二配变	10	200	76.5
34076	东台	三兴九配变	10	200	91.66
34077	东台	强西四配变	10	200	76.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34078	东台	联边七配变	10	200	119.06
34079	东台	新农十四配变	10	200	114.28
34080	东台	三兴十五配变	10	200	97.7
34081	东台	联边八配变	10	200	94.34
34082	东台	集镇二配变（新农）	10	400	35.84
34083	东台	强西一配变	10	400	160.68
34084	东台	集镇一配变（新农）	10	400	211.76
34085	东台	三兴#10配变	10	400	263.12
34086	东台	三兴十一配变	10	400	259.36
34087	东台	三兴十六配变	10	400	81.6
34088	东台	联边十六配变	10	400	232.08
34089	东台	新农四配变	10	400	245.4
34090	东台	联边十二配变	10	400	235.08
34091	东台	三兴十二配变	10	400	227.68
34092	东台	三兴19#配变	10	400	245.84
34093	东台	三兴十七配变	10	400	244.6
34094	东台	三兴八配变	10	400	230.12
34095	东台	三兴七配变	10	400	274.92
34096	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	254.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34097	东台	七连三号配变	10	400	320
34098	东台	百家2#配变	10	400	238.88
34099	东台	黄海二配变	10	400	278.68
34100	东台	尖南1#配变	10	400	181.32
34101	东台	科技1#配变	10	400	149.36
34102	东台	杜鹃2#配变	10	400	121.24
34103	东台	黄海一配变	10	200	42.98
34104	东台	尖南6#配变	10	400	106.8
34105	东台	百家1#配变	10	400	127.24
34106	东台	龙河配变	10	400	211.24
34107	东台	南苑一配变	10	500	248.2
34108	东台	养鹅场配变	10	400	253.6
34109	东台	南苑二配变	10	630	317.205
34110	东台	七连二号配变	10	400	315.48
34111	东台	杜鹃1#配变	10	400	156.24
34112	东台	科技二配变	10	200	60.7
34113	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	366.912
34114	东台	丝厂5#配变	10	400	188.96
34115	东台	丝厂3#配变	10	400	181.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34116	东台	三厂2#配变	10	400	172.6
34117	东台	茂林1#配变	10	400	188.32
34118	东台	育才8#配变	10	400	38.8
34119	东台	三厂1#配变	10	400	192.92
34120	东台	丝厂4#配变	10	400	195.96
34121	东台	农场医院3#配变	10	400	223.68
34122	东台	校东新村2#配变	10	200	110.78
34123	东台	茂林6#配变	10	200	93.24
34124	东台	水产4#配变	10	400	224.76
34125	东台	茂林7#配变	10	400	201.12
34126	东台	丝厂2#配变	10	400	272.08
34127	东台	丝厂6#配变	10	400	97.76
34128	东台	茂林8#配变	10	400	257.08
34129	东台	场部3#配变	10	630	414.477
34130	东台	茂林9#配变	10	400	202.64
34131	东台	丝厂1#配变	10	400	120
34132	东台	茂林5#配变	10	400	232.96
34133	东台	校东新村3#配变	10	200	96.66
34134	东台	育才9#配变	10	400	201.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34135	东台	育才学校3#配变	10	400	228.24
34136	东台	水产1#配变	10	400	121.8
34137	东台	育才2#配变	10	400	228.68
34138	东台	茂林3#配变	10	400	242.36
34139	东台	建新13#配变	10	400	104.2
34140	东台	建新12#配变	10	400	223.76
34141	东台	何垛41连1#配变	10	200	93.4
34142	东台	何垛3#配变	10	400	234.48
34143	东台	何垛1#配变	10	400	250.56
34144	东台	育才3#配变	10	400	263.24
34145	东台	育才学校2#配变	10	400	209.48
34146	东台	育才7#配变	10	400	212.08
34147	东台	何垛2#配变	10	400	218.76
34148	东台	育才4#配变	10	400	195.72
34149	东台	育才学校1#配变	10	400	266.32
34150	东台	农场医院4#配变	10	400	259.32
34151	东台	农科站1#配变	10	200	93.34
34152	东台	农场医院1#配变	10	400	252
34153	东台	育才1#配变	10	400	175.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34154	东台	何垛4#配变	10	400	157.44
34155	东台	何垛5#配变	10	400	216.2
34156	东台	育才6#配变	10	400	235.96
34157	东台	农场文化楼1#配变	10	400	149.96
34158	东台	世纪花园1#箱变	10	500	235.65
34159	东台	茂林10#配变	10	200	82.08
34160	东台	场部2#配变	10	500	328.35
34161	东台	茂林2#配变	10	200	108.54
34162	东台	校东新村1#配变	10	200	52.78
34163	东台	农场医院2#配变	10	400	206.88
34164	东台	何垛6#配变	10	400	263
34165	东台	三厂3#配变	10	400	220.68
34166	东台	育才5#配变	10	400	192.48
34167	东台	团结8#配变	10	200	3.96
34168	东台	桥梓6#配变	10	200	78.54
34169	东台	三九2#配变	10	200	26.34
34170	东台	桥梓(1)#配变	10	200	18.66
34171	东台	团结7#配变	10	200	35.7
34172	东台	许灶3#配变	10	200	66.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34173	东台	三九12#配变	10	100	4.44
34174	东台	集富5#配变	10	200	43.84
34175	东台	三九13#配变	10	100	29.17
34176	东台	团结5#配变	10	200	82.3
34177	东台	仲灶3#配变	10	200	97.66
34178	东台	桥梓2#配变	10	200	47.46
34179	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	62.62
34180	东台	三九8#配变	10	200	16.28
34181	东台	三九1#配变	10	200	42.8
34182	东台	许灶8#配变	10	200	76.88
34183	东台	团结(4)#配变	10	400	165.76
34184	东台	许灶1#配变	10	200	62.96
34185	东台	许灶2#配变	10	200	75.12
34186	东台	许灶7#配变	10	200	56.94
34187	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	15.7
34188	东台	米港8#配变	10	200	55.7
34189	东台	三九6#配变	10	200	65
34190	东台	仲灶1#配变	10	200	70.8
34191	东台	许灶4配变	10	200	53.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34192	东台	米港7#配变	10	200	50.74
34193	东台	许灶5#配变	10	200	71.62
34194	东台	三九10#配变	10	200	55.24
34195	东台	仲灶4#配变	10	200	78
34196	东台	许灶(6)#配变	10	200	44.66
34197	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	81.48
34198	东台	三九5#配变	10	200	7.34
34199	东台	仲灶11#配变	10	200	50.34
34200	东台	仲灶12#配变	10	200	97.58
34201	东台	桥梓4#配变	10	200	106
34202	东台	三九3#配变	10	400	208.56
34203	东台	米港1#变	10	400	247.28
34204	东台	桥梓5#配变	10	400	218.4
34205	东台	郭联6#配变	10	400	166.88
34206	东台	一总9#配变	10	200	56
34207	东台	安建2#配变	10	200	0
34208	东台	一总13#配变	10	200	82.78
34209	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	77.72
34210	东台	十里3#配变	10	200	19.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34211	东台	安建15#配变	10	200	0
34212	东台	郭联3#配变	10	200	45.66
34213	东台	一总10#配变	10	200	95.2
34214	东台	郭联7#配变	10	200	78.12
34215	东台	双跃5#配变	10	200	57.52
34216	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	82.42
34217	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	211.84
34218	东台	鑫园小区#3主变	10	400	250.32
34219	东台	安建9#配变	10	200	99.72
34220	东台	桃花源1#变	10	630	374.598
34221	东台	恒城雅居2#变	10	800	534.48
34222	东台	幸福花园2#变	10	630	357.777
34223	东台	幸福花园4#变	10	630	279.405
34224	东台	鑫园小区#1主变	10	400	220.08
34225	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	0
34226	东台	双跃1#配变	10	200	51.9
34227	东台	十里1#配变	10	200	86.62
34228	东台	十里2#配变	10	200	84.7
34229	东台	安建12#配变	10	200	41.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34230	东台	双跃7#配变	10	200	41.66
34231	东台	一总2#配变	10	200	0
34232	东台	双跃9#配变	10	200	47.74
34233	东台	郭联1#配变	10	400	196.48
34234	东台	安建11#配变	10	200	96
34235	东台	十里9#配变	10	200	98.78
34236	东台	安建3#配变	10	200	93.92
34237	东台	安建17#配变	10	200	20.12
34238	东台	双跃11#配变	10	200	82.28
34239	东台	一总1#配变	10	200	37.44
34240	东台	十里11#配变	10	400	209.32
34241	东台	郭联4#配变	10	200	78.38
34242	东台	一总12#配变	10	200	34.78
34243	东台	安建6#配变	10	200	101.72
34244	东台	安建5#配变	10	200	0
34245	东台	安建14#配变	10	200	63.56
34246	东台	十里5#配变	10	200	82.04
34247	东台	双跃8#配变	10	200	45.12
34248	东台	郭联9#配变	10	200	122.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34249	东台	双跃6#配变	10	100	0
34250	东台	十里6#配变	10	200	75.88
34251	东台	新元10#配变	10	200	30.52
34252	东台	一总5#配变	10	200	28.72
34253	东台	安建1#配变	10	200	86.68
34254	东台	一总7#配变	10	200	53.44
34255	东台	郭联2#配变	10	400	133.48
34256	东台	双跃2#配变	10	400	179.36
34257	东台	安建4#配变	10	200	76.92
34258	东台	一总4#配变	10	400	195.08
34259	东台	郭联8#配变	10	200	69.78
34260	东台	双跃3#配变	10	200	67.44
34261	东台	十里8#配变	10	200	120.5
34262	东台	十里10#配变	10	200	89.5
34263	东台	一总8#配变	10	200	82.84
34264	东台	新元4#配变	10	200	15.72
34265	东台	十里7#配变	10	200	107.72
34266	东台	集镇34#配变(唐洋)	10	200	72.06
34267	东台	郭联5#配变	10	400	205.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34268	东台	十里4#配变	10	400	261.92
34269	东台	安建10#配变	10	400	126.88
34270	东台	安建18#配变	10	400	223.68
34271	东台	一总6#配变	10	400	216.24
34272	东台	一总3#配变	10	400	210.4
34273	东台	双跃4#配变	10	400	149.56
34274	东台	双跃10#配变	10	400	248.08
34275	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	0
34276	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	144.92
34277	东台	中渠三配变	10	400	204.84
34278	东台	洼灶八配变	10	400	80.48
34279	东台	保丰13配变	10	400	175.24
34280	东台	中桥6#配变	10	200	102.38
34281	东台	新村七配变	10	200	119.8
34282	东台	中渠7#配变	10	400	259.76
34283	东台	新村十四#配变	10	200	58.74
34284	东台	中桥五配变	10	200	63.34
34285	东台	东夏十配变	10	200	55.74
34286	东台	中渠四配变	10	200	63.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34287	东台	陈章一配变	10	200	35.14
34288	东台	陈章三配变	10	200	32.5
34289	东台	陈章八配变	10	200	92.88
34290	东台	中桥二配变	10	200	100.04
34291	东台	中桥三配变	10	200	86.16
34292	东台	陈章5配变	10	200	43.66
34293	东台	中桥7#配变	10	200	112.08
34294	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	96.8
34295	东台	陈章七配变	10	200	58.08
34296	东台	徐洼一号配变	10	200	61.38
34297	东台	新村十八配变	10	200	97.34
34298	东台	东夏一号配变	10	200	66.56
34299	东台	新村六配变	10	200	96.84
34300	东台	徐洼二配变	10	200	73.62
34301	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	101.58
34302	东台	洼灶六配变	10	200	0
34303	东台	中桥四配变	10	200	101.04
34304	东台	新村十九配变	10	200	114.06
34305	东台	陈章四号配变	10	200	105.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34306	东台	中渠一配变	10	400	232.92
34307	东台	中渠二号配变	10	400	197.76
34308	东台	新村15#配变	10	400	268
34309	东台	中桥一配变	10	400	231.28
34310	东台	新村17#配变	10	400	280.2
34311	东台	陈章二配变	10	400	147
34312	东台	陈章六配变	10	400	205.56
34313	东台	中渠5#配变	10	400	230.04
34314	东台	中渠6#配变	10	400	250.76
34315	东台	麒麟府3配变	10	630	352.989
34316	东台	麒麟府5变压器	10	630	357.336
34317	东台	和平2配变	10	200	135.5
34318	东台	麒麟府7变压器	10	630	391.986
34319	东台	麒麟府1配变	10	630	372.141
34320	东台	凤凰郡11配变	10	800	396.4
34321	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	609.36
34322	东台	凤凰郡3配变	10	800	435.28
34323	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	587.36
34324	东台	碧桂园20#配变	10	800	362.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34325	东台	碧桂园18#配变	10	800	489.84
34326	东台	凤凰郡1配变	10	800	428.64
34327	东台	碧桂园14#配变	10	800	459.52
34328	东台	碧桂园16#配变	10	800	376.32
34329	东台	碧桂园12#配变	10	800	451.84
34330	东台	凤凰郡7配变	10	630	399.861
34331	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	572
34332	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	588.16
34333	东台	凤凰郡5配变	10	800	535.52
34334	东台	碧桂园10#配变	10	800	490.32
34335	东台	桃李苑6变压器	10	630	377.118
34336	东台	晨光满园4配变	10	800	492.8
34337	东台	晨光满园2配变	10	800	475.28
34338	东台	晨光满园20配变	10	800	524.24
34339	东台	晨光满园18配变	10	800	449.2
34340	东台	晨光满园12配变	10	800	440.96
34341	东台	晨光满园6配变	10	800	443.2
34342	东台	晨光满园10配变	10	800	475.52
34343	东台	晨光满园15配变	10	800	469.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34344	东台	晨光满园8配变	10	800	430.24
34345	东台	晨光满园13配变	10	800	488.8
34346	东台	桃李苑12变压器	10	630	361.557
34347	东台	桃李苑8变压器	10	630	396.774
34348	东台	桃李苑2变压器	10	630	322.686
34349	东台	颐湖园2#配变	10	800	452.8
34350	东台	桃李苑10变压器	10	630	339.885
34351	东台	颐湖园4#配变	10	800	431.68
34352	东台	桃李苑4变压器	10	630	376.362
34353	东台	红光25配变	10	200	74.58
34354	东台	碧桂园1配变	10	800	450.96
34355	东台	帝逸国际7配变	10	800	496.48
34356	东台	碧桂园5配变	10	800	374.48
34357	东台	碧桂园3配变	10	800	385.2
34358	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	504
34359	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	481.761
34360	东台	碧桂园7#配变	10	800	280.48
34361	东台	帝逸国际5配变	10	800	510.24
34362	东台	和平6配变	10	500	285.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34363	东台	西舍四配变	10	200	44.16
34364	东台	朱万四配变	10	200	38.34
34365	东台	朱万三配变	10	200	0
34366	东台	王苴四配变	10	200	82.44
34367	东台	朱万二配变	10	200	13.88
34368	东台	洋中五配变	10	200	79.94
34369	东台	腰舍六配变	10	200	67.5
34370	东台	八一四配变	10	200	58.16
34371	东台	王苴八配变	10	200	85.84
34372	东台	腰舍二配变	10	200	78.04
34373	东台	洋中三配变	10	200	108.92
34374	东台	王苴七配变	10	200	50.34
34375	东台	朱万六配变	10	200	100.98
34376	东台	王苴五配变	10	200	99.44
34377	东台	腰舍三配变	10	200	85.12
34378	东台	王苴二配变	10	200	77.5
34379	东台	西舍三配变	10	200	20.44
34380	东台	洋中十二配变	10	200	102.62
34381	东台	西舍六配变	10	200	111.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34382	东台	西舍五配变	10	200	99.28
34383	东台	腰舍十配变	10	200	133.22
34384	东台	洋中一配变	10	400	141.32
34385	东台	洋中七配变	10	200	94.5
34386	东台	腰舍七配变	10	200	33.62
34387	东台	腰舍五配变	10	200	105.28
34388	东台	朱万五配变	10	200	66.72
34389	东台	西舍一配变	10	400	231.72
34390	东台	王苴六配变	10	200	90.3
34391	东台	王苴十一配变	10	200	105.16
34392	东台	洋中八配变	10	200	81.58
34393	东台	王苴三配变	10	200	85.38
34394	东台	王苴九配变	10	200	85.34
34395	东台	腰舍八配变	10	400	271.56
34396	东台	朱万一配变	10	400	234.76
34397	东台	洋中二配变	10	400	160.84
34398	东台	洋中十配变	10	400	210.68
34399	东台	王苴十配变	10	400	218.4
34400	东台	腰舍九配变	10	400	250.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34401	东台	王苴一配变	10	400	195.76
34402	东台	腰舍一配变	10	400	203.48
34403	东台	洋中十一配变	10	400	177.24
34404	东台	洋中六配变	10	400	187.08
34405	东台	腰舍四配变	10	400	247.16
34406	东台	西舍二配变	10	400	230.72
34407	东台	西舍八配变	10	400	256.24
34408	东台	洋中九配变（节能）	10	400	269.88
34409	东台	洋中四配变	10	400	213.68
34410	东台	西舍七配变	10	400	266.04
34411	东台	前哨九配变	10	200	88.94
34412	东台	前哨八配变	10	200	71.16
34413	东台	前哨一配变	10	200	103.7
34414	东台	海滨四配变1	10	200	69.46
34415	东台	前哨二配变	10	400	228.96
34416	东台	海滨三配变	10	200	110.7
34417	东台	前哨五配变	10	200	73.62
34418	东台	前哨三配变	10	200	101.96
34419	东台	果林场二配变(弼港)	10	200	133.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34420	东台	前哨七配变	10	200	65.66
34421	东台	海滨二配变	10	400	21.08
34422	东台	盐村七配变	10	200	57.62
34423	东台	盐村三配变	10	200	75.66
34424	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	236.04
34425	东台	老塘32连10#配变	10	400	267.64
34426	东台	老塘29连3#配变	10	400	265.04
34427	东台	老塘33连2#配变	10	400	278.88
34428	东台	老塘33连1#配变	10	400	276.96
34429	东台	老塘30连2#配变	10	400	255
34430	东台	老塘28连3#配变	10	400	295.4
34431	东台	老塘28连2#配变	10	400	230.16
34432	东台	老塘28连1#配变	10	400	237.76
34433	东台	老塘32连5#配变	10	400	292.12
34434	东台	曙光27连7#配变	10	400	227.68
34435	东台	曙光27连1#配变	10	200	98.88
34436	东台	曙光27连2#配变	10	400	256.72
34437	东台	老塘28连4#配变	10	100	79.81
34438	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	95.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34439	东台	老塘32连2#配变	10	400	189.24
34440	东台	老塘32连1#配变	10	400	254.24
34441	东台	老塘29连1#配变	10	400	161.68
34442	东台	老塘30连5#配变	10	400	143.24
34443	东台	老塘30连4#配变	10	400	319.92
34444	东台	曙光27连9#配变	10	400	262.84
34445	东台	老塘30连1#配变	10	400	271.92
34446	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	246.12
34447	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	129.8
34448	东台	新镇十配变	10	400	230.24
34449	东台	新镇七配变	10	200	30.8
34450	东台	新镇一配变	10	200	45.16
34451	东台	盐村五配变	10	200	62.92
34452	东台	盐村一配变	10	200	40.16
34453	东台	新曹集镇七配变	10	200	64.34
34454	东台	盐村八配变	10	200	113.16
34455	东台	新镇十一配变	10	200	105.08
34456	东台	新镇五配变	10	200	52.38
34457	东台	新镇三配变	10	200	58.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34458	东台	新曹集镇二配变	10	200	87.66
34459	东台	新先十五配变	10	200	124.94
34460	东台	八里五配变	10	200	79.66
34461	东台	新曹集镇三配变	10	200	47.66
34462	东台	新曹集镇四配变	10	400	122.4
34463	东台	新曹集镇五配变	10	400	0
34464	东台	新曹集镇六配变	10	400	130.08
34465	东台	何垛40连1#配变	10	400	254.8
34466	东台	何垛38连5#配变	10	400	201.88
34467	东台	何垛34连3#配变	10	400	244.32
34468	东台	何垛34连1#配变	10	400	84.6
34469	东台	建新1#配变	10	400	57.48
34470	东台	建新3#配变	10	400	225.64
34471	东台	建新4#配变	10	400	229.92
34472	东台	建新9#配变	10	400	143.6
34473	东台	何垛35连3#配变	10	400	230.68
34474	东台	何垛41连9#配变	10	400	273.64
34475	东台	建新5#配变	10	400	125.64
34476	东台	建新7#配变	10	400	215.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34477	东台	建新8#配变	10	400	139.72
34478	东台	何垛34连7#配变	10	400	276.96
34479	东台	何垛36连2#配变	10	400	216.12
34480	东台	何垛39连5#配变	10	400	284
34481	东台	何垛36连1#配变	10	400	262.84
34482	东台	何垛38连2#配变	10	200	117.02
34483	东台	何垛35连1#配变	10	400	229.04
34484	东台	何垛34连4#配变	10	400	303.84
34485	东台	何垛34连2#配变	10	400	236.32
34486	东台	何垛39连2#配变	10	400	155.96
34487	东台	何垛34连5#配变	10	400	193.28
34488	东台	何垛38连1#配变	10	200	134.72
34489	东台	何垛37连1#配变	10	400	265
34490	东台	何垛40连2#配变	10	400	254.4
34491	东台	何垛38连4#配变	10	400	270.32
34492	东台	建新2#配变	10	400	211.44
34493	东台	何垛35连2#配变	10	400	245.48
34494	东台	何垛38连3#配变	10	400	243.4
34495	东台	大洼3#配变	10	200	83.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34496	东台	潘舍七配变	10	200	15.72
34497	东台	海洋1#配变	10	400	255.48
34498	东台	大洼13#配变	10	630	340.956
34499	东台	朱陈3配变	10	200	67.5
34500	东台	潘舍十一配变	10	200	90.48
34501	东台	大洼9#变	10	400	244
34502	东台	潘舍四配变	10	200	41.74
34503	东台	同心12#配变	10	200	79.5
34504	东台	同心六配变	10	200	51.44
34505	东台	潘舍五配变	10	200	81.3
34506	东台	梁桥5配变	10	200	58.12
34507	东台	潘舍12#配变	10	200	91.54
34508	东台	大洼7配变	10	200	66.9
34509	东台	潘舍10#配变	10	200	92
34510	东台	梁桥2配变	10	200	49.3
34511	东台	梁桥13#配变	10	200	108.44
34512	东台	梁桥1#配变	10	200	82.54
34513	东台	朱陈12#配变	10	200	99.62
34514	东台	同心11#配变	10	200	96.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34515	东台	梁桥8#配变	10	200	101.8
34516	东台	同心二配变	10	200	83.34
34517	东台	梁桥三配变	10	200	74.66
34518	东台	大洼一配变	10	400	161.16
34519	东台	大洼六配变	10	200	53.92
34520	东台	朱陈六配变	10	200	79.34
34521	东台	潘舍一配变	10	400	152.32
34522	东台	潘舍16#配变	10	200	60.38
34523	东台	大洼5#配变	10	200	89.72
34524	东台	梁桥七配变	10	200	119.84
34525	东台	大洼10#配变	10	400	214.32
34526	东台	同心一配变	10	200	45
34527	东台	梁桥10#配变	10	200	117.3
34528	东台	同心八配变	10	400	204.44
34529	东台	潘舍二配变	10	200	105.6
34530	东台	同心10#配变	10	200	31.94
34531	东台	梁桥12#配变	10	200	94.74
34532	东台	大洼12#配变	10	400	280.08
34533	东台	朱陈二配变	10	200	72.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34534	东台	同心7配变	10	200	55.3
34535	东台	朱陈11#配变	10	200	73.56
34536	东台	同心九配变	10	200	52.06
34537	东台	朱陈7配变	10	200	96.04
34538	东台	同心四配变	10	400	188.88
34539	东台	潘舍3#配变	10	200	81.96
34540	东台	大洼11#配变	10	200	65.38
34541	东台	同心五配变	10	400	209.24
34542	东台	大洼4#配变	10	400	228.76
34543	东台	潘舍6#配变	10	400	166.44
34544	东台	大洼二配变	10	400	0
34545	东台	同心三配变	10	400	261.12
34546	东台	朱陈9#配变	10	400	27.08
34547	东台	梁桥六配变	10	400	245.2
34548	东台	梁桥4#配变	10	400	189.48
34549	东台	梁桥9#配变	10	400	214.24
34550	东台	朱陈5#配变	10	400	216.96
34551	东台	翡翠华庭7配变	10	630	344.169
34552	东台	安馨居3配变	10	630	343.413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34553	东台	翡翠华庭1配变	10	800	385.52
34554	东台	安馨居5配变	10	800	445.28
34555	东台	安馨居1配变	10	630	321.363
34556	东台	安馨居7配变	10	630	257.859
34557	东台	翡翠华庭3配变	10	800	467.36
34558	东台	翡翠华庭5配变	10	630	356.076
34559	东台	垛团22配变	10	200	137.86
34560	东台	垛团13配变	10	400	296.12
34561	东台	中合10配变	10	200	76.66
34562	东台	垛团16配变	10	200	105.44
34563	东台	垛团15配变	10	200	47
34564	东台	中合(12)配变	10	200	102.98
34565	东台	垛团11配变	10	200	33
34566	东台	红烈16配变	10	200	110.08
34567	东台	正团22配变	10	200	80.56
34568	东台	垛团2#配变	10	200	46.78
34569	东台	中合七配变	10	200	61.12
34570	东台	垛团8配变	10	200	63.86
34571	东台	中合5配变	10	200	9.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34572	东台	普新(18)配变	10	200	54
34573	东台	中合8配变	10	200	29.66
34574	东台	中合13配变	10	200	15.34
34575	东台	垛团17配变	10	200	77.56
34576	东台	正团二配变	10	400	219.24
34577	东台	中合九配变	10	400	221.28
34578	东台	中合16配变	10	200	0
34579	东台	垛团3配变	10	200	47.82
34580	东台	中合15配变	10	400	237
34581	东台	垛团9配变	10	200	50.74
34582	东台	垛团10配变，	10	200	51.12
34583	东台	垛团18配变	10	200	98.98
34584	东台	正团三配变	10	400	235.88
34585	东台	中合三配变	10	200	116.04
34586	东台	垛团14配变	10	200	89.94
34587	东台	垛团六配变	10	200	57.78
34588	东台	垛南7配变	10	200	71.58
34589	东台	中合2配变	10	400	203.16
34590	东台	正团(18)配变	10	400	266.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34591	东台	垛团五配变	10	400	268.24
34592	东台	垛团一配变	10	400	42.4
34593	东台	中合一配变	10	400	199.8
34594	东台	垛团21配变	10	400	236.24
34595	东台	中合四配变	10	400	245.2
34596	东台	垛团7配变	10	400	148.28
34597	东台	中合(十一)配变	10	400	255
34598	东台	正团19配变	10	400	281.52
34599	东台	垛团二十三配变	10	400	268.36
34600	东台	垛团20配变	10	400	240.08
34601	东台	垛南3配变	10	400	122.88
34602	东台	垛团12配变	10	400	72.96
34603	东台	匡东10连1#配变	10	400	68.16
34604	东台	匡东8连1#配变	10	400	277.44
34605	东台	匡东9连2#配变	10	400	284.84
34606	东台	匡东9连3#配变	10	400	290.48
34607	东台	匡东13连1#配变	10	400	278.16
34608	东台	匡东13连2#配变	10	400	247.88
34609	东台	匡东12连1#配变	10	400	281.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34610	东台	匡东7连3#配变	10	400	174.32
34611	东台	匡东12连2#配变	10	400	289.68
34612	东台	盐坝20连7#配变	10	400	154.52
34613	东台	匡东9连1#配变	10	400	294.28
34614	东台	匡东12连3#配变	10	400	267
34615	东台	公用七配变	10	315	118.597
34616	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	404.48
34617	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	80.84
34618	东台	公用八配变	10	400	205.28
34619	东台	方塘十八配变	10	200	92.84
34620	东台	公用三十三配变.	10	400	46.24
34621	东台	公用二十九配变	10	630	145.593
34622	东台	二苴十三配变	10	400	260
34623	东台	公用三十一配变	10	400	198.4
34624	东台	二苴二配变	10	200	84.34
34625	东台	公用二十二配变.	10	200	29.44
34626	东台	方塘十六配变	10	400	145.6
34627	东台	方塘十一配变	10	200	81.12
34628	东台	方塘一配变	10	200	6.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34629	东台	二苴六配变	10	200	51.12
34630	东台	方塘十五配变	10	200	64.42
34631	东台	方塘八配变	10	200	27.94
34632	东台	方塘九配变	10	200	51.5
34633	东台	方塘十四配变	10	200	64.56
34634	东台	街北三配变	10	200	70.44
34635	东台	方塘十配变	10	200	94.66
34636	东台	二苴八配变	10	200	77.28
34637	东台	街北八配变	10	200	60.12
34638	东台	二苴九配变	10	200	61.94
34639	东台	二苴十二配变	10	200	124.06
34640	东台	方塘十二配变	10	200	87.16
34641	东台	街北二十一配变	10	200	88.4
34642	东台	方塘三配变	10	200	35.22
34643	东台	方塘四配变	10	200	97.28
34644	东台	二苴五配变	10	200	67.5
34645	东台	二苴十四配变	10	200	103.26
34646	东台	二苴四配变	10	200	117.16
34647	东台	方塘五配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34648	东台	街北二十配变	10	200	120.06
34649	东台	二苴三配变	10	200	102.06
34650	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	30.78
34651	东台	街北十三配变	10	400	204.36
34652	东台	二苴十一配变	10	200	90.62
34653	东台	方塘（二）配变	10	400	124.28
34654	东台	方塘十三配变	10	400	232.92
34655	东台	方塘十七配变	10	400	199.72
34656	东台	街北四配变	10	400	169.68
34657	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	81
34658	东台	二苴一配变	10	400	235.32
34659	东台	公用六配变	10	400	37
34660	东台	新街公用(三十)配变	10	400	173.32
34661	东台	新街十配变	10	400	93.12
34662	东台	新街十一配变	10	400	163.16
34663	东台	红星16#配变	10	630	384.552
34664	东台	红安1#配变	10	400	0
34665	东台	红星17#配变	10	630	411.39
34666	东台	新安5#配变	10	200	86.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34667	东台	新安11#配变	10	200	95
34668	东台	五灶五配变	10	400	85.64
34669	东台	新安8台片	10	400	133.88
34670	东台	五灶9台片	10	400	191.04
34671	东台	五灶六配变	10	400	53.88
34672	东台	五灶4配变	10	400	83.08
34673	东台	新安7#配变	10	400	92.64
34674	东台	洋洼10#配变	10	100	44.71
34675	东台	联合20#配变	10	400	255.68
34676	东台	联合18#配变	10	200	89.7
34677	东台	洋洼十一配变	10	200	45.62
34678	东台	洋洼14#配变	10	200	0
34679	东台	洋洼三配变	10	200	52.92
34680	东台	联合五配变	10	200	73.92
34681	东台	洋洼17#配变	10	400	260.64
34682	东台	洋洼九台片	10	200	73.08
34683	东台	洋洼四台片	10	200	13.08
34684	东台	洋洼八配变	10	200	88.16
34685	东台	洋洼13台片	10	200	92.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34686	东台	联合二台片	10	400	184.6
34687	东台	联合十配变	10	200	66.62
34688	东台	联合九台片	10	200	32.8
34689	东台	洋洼七配变	10	200	86.5
34690	东台	联合十一配变	10	200	78.38
34691	东台	洋洼15#配变.	10	200	130.2
34692	东台	联合六配变	10	400	211.12
34693	东台	联合13台片	10	200	95.08
34694	东台	洋洼十二台片	10	200	70.78
34695	东台	洋洼五配变	10	400	169.6
34696	东台	联合12台片	10	400	151.96
34697	东台	联合8配变	10	400	185.48
34698	东台	联合四配变	10	400	249.52
34699	东台	联合15#配变	10	400	265
34700	东台	联合3#配变	10	400	229.52
34701	东台	联合一配变	10	400	244.36
34702	东台	洋洼二配变	10	400	191.52
34703	东台	洋洼16#配变	10	400	259.32
34704	东台	洋洼6#配变	10	400	139.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34705	东台	联合16配变	10	400	245.08
34706	东台	联合14配变	10	400	246.52
34707	东台	洋洼一配变	10	400	52.28
34708	东台	明星十四配变	10	400	156.8
34709	东台	明星五配变	10	315	48.006
34710	东台	明星一配变	10	400	19.2
34711	东台	街南五配变	10	400	162.96
34712	东台	街南九配变	10	200	9.34
34713	东台	街南十配变	10	200	48.44
34714	东台	周洋十三配变	10	200	47.16
34715	东台	邱墩二配变	10	200	58.94
34716	东台	沈桥七配变	10	200	68.28
34717	东台	四洋七配变	10	400	122.96
34718	东台	街南三配变	10	200	52.2
34719	东台	周洋七配变	10	200	13.38
34720	东台	周洋十一配变	10	200	16.16
34721	东台	沈桥十配变	10	400	239.28
34722	东台	新街(八)配变	10	200	63.28
34723	东台	周洋八配变	10	200	47.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34724	东台	街南(八)配变	10	200	28.78
34725	东台	邱墩一配变	10	400	130.84
34726	东台	街南十二配变	10	200	52.58
34727	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	102.44
34728	东台	沈桥六配变	10	200	72
34729	东台	谷丰一配变	10	200	76.58
34730	东台	沈桥三配变	10	200	75.78
34731	东台	谷丰十配变	10	200	81.56
34732	东台	街南(四)配变	10	200	65.62
34733	东台	周洋五配变	10	200	16.24
34734	东台	谷丰九配变	10	200	62.56
34735	东台	九总八配变	10	200	87.16
34736	东台	周洋十二配变	10	200	110
34737	东台	沈桥九配变	10	200	71.16
34738	东台	谷丰十一配变	10	200	73.48
34739	东台	周洋六配变	10	200	69.38
34740	东台	九总四配变	10	200	80.44
34741	东台	谷丰二配变	10	200	46.88
34742	东台	周洋三配变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34743	东台	邱墩十一配变	10	200	89.94
34744	东台	周洋二配变	10	200	54.38
34745	东台	周洋九配变	10	200	0
34746	东台	九总十配变	10	400	262.4
34747	东台	谷丰十二配变	10	200	110.84
34748	东台	葛墩五配变	10	400	196.64
34749	东台	街南十三配变	10	400	200.04
34750	东台	周洋四配变	10	400	146.88
34751	东台	街南六配变杆上配变	10	400	218.76
34752	东台	街南一配变	10	400	211.96
34753	东台	周洋十五配变	10	400	217.44
34754	东台	周洋一配变	10	400	112.16
34755	东台	街南二配变	10	400	186.28
34756	东台	街南十五配变	10	400	205.84
34757	东台	周洋十四配变	10	400	214.32
34758	东台	周洋十六配变	10	400	229.68
34759	东台	街南十一配变	10	400	235.4
34760	东台	街南十四配变	10	400	228.68
34761	东台	沈桥十一配变	10	400	214.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34762	东台	街南七配变	10	400	142.44
34763	东台	新街二十六配变	10	400	168.2
34764	东台	周洋(十)配变	10	400	242.84
34765	东台	匡东14连4#配变	10	400	200.28
34766	东台	蹲门八配变	10	400	41.84
34767	东台	蹲门三配变	10	400	222.16
34768	东台	曙光22连2#配变	10	400	285.96
34769	东台	曙光22连1#配变	10	400	283.2
34770	东台	蹲门六配变	10	200	81.08
34771	东台	曙光22连5#配变	10	400	297.72
34772	东台	蹲门十二配变	10	200	85.66
34773	东台	曙光25连1#配变	10	400	259.88
34774	东台	曙光27连6#配变	10	400	304.96
34775	东台	曙光22连6#配变	10	400	303.28
34776	东台	蹲门四配变	10	400	122.16
34777	东台	蹲门二配变	10	160	53.376
34778	东台	蹲门十三配变	10	200	39.88
34779	东台	蹲门七配变	10	200	0
34780	东台	蹲门五配变	10	200	63.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34781	东台	蹲门十一配变	10	200	43.38
34782	东台	蹲门十配变	10	200	76.54
34783	东台	蹲门十四配变	10	400	93
34784	东台	蹲门九配变	10	400	178.32
34785	东台	蹲门十五配变	10	400	147.84
34786	东台	蹲门十六配变	10	400	226.32
34787	东台	蹲门一配变	10	400	234.32
34788	东台	曙光24连1#配变	10	400	192.24
34789	东台	盐坝18连5#配变	10	400	296.4
34790	东台	盐坝18连8#配变	10	400	294.68
34791	东台	盐坝18连6#配变	10	400	255
34792	东台	盐坝17连2#配变	10	400	270.16
34793	东台	盐坝16连1#配变	10	400	273.16
34794	东台	盐坝17连3#配变	10	400	267.64
34795	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	5.96
34796	东台	曙光24连3#配变	10	400	315
34797	东台	沿海河1#配变	10	400	198.48
34798	东台	盐坝19连5#配变	10	400	282.24
34799	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	203.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34800	东台	盐坝18连1#配变	10	200	115.34
34801	东台	盐坝18连2#配变	10	400	161.4
34802	东台	盐坝16连2#配变	10	400	223.6
34803	东台	盐坝17连4#配变	10	400	228.12
34804	东台	盐坝11连2#配变	10	400	287.48
34805	东台	盐坝11连3#配变	10	400	264.92
34806	东台	盐坝19连1#配变	10	200	108.54
34807	东台	盐坝20连1#配变	10	400	247.12
34808	东台	盐坝20连2#配变	10	400	134.6
34809	东台	盐坝20连4#配变	10	400	261.24
34810	东台	盐坝20连5#配变	10	400	280.4
34811	东台	匡东13连4#配变	10	400	294.24
34812	东台	盐坝19连3#配变	10	200	98.3
34813	东台	盐坝18连3#配变	10	400	246.6
34814	东台	盐坝19连4#配变	10	400	209
34815	东台	盐坝19连2#配变	10	400	199.6
34816	东台	海滨八配变	10	200	155.62
34817	东台	匡东2连3#配变	10	200	128.56
34818	东台	匡东1连2#配变	10	400	249.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34819	东台	匡东12连4#配变	10	400	235.08
34820	东台	匡东2连2#配变	10	400	238.16
34821	东台	匡东2连5#配变	10	400	213.84
34822	东台	匡东6连2#配变	10	200	132.62
34823	东台	匡东5连2#配变	10	400	261.64
34824	东台	匡东7连1#配变	10	400	261.08
34825	东台	盐坝15连5#配变	10	400	232.88
34826	东台	盐坝15连1#配变	10	400	258.4
34827	东台	匡东6连3#配变	10	200	115.78
34828	东台	匡东3连1#配变	10	400	288.68
34829	东台	匡东6连1#配变	10	400	280.6
34830	东台	匡东1连6#配变	10	400	238.12
34831	东台	匡东2连1#配变	10	400	276.92
34832	东台	盐坝15连2#配变	10	400	242.64
34833	东台	海滨二配变.	10	200	0
34834	东台	海滨五配变	10	630	205.569
34835	东台	海滨六配变	10	315	37.012
34836	东台	海滨四配变	10	400	176.76
34837	东台	海滨一配变	10	400	94.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34838	东台	海滨三配变	10	400	147.4
34839	东台	心红#15配变	10	400	0
34840	东台	心红二配变	10	200	0
34841	东台	心红八配变	10	315	0
34842	东台	心红#13配变	10	200	0
34843	东台	心红16#配变	10	200	0
34844	东台	心红六配变	10	200	0
34845	东台	心红#18配变	10	200	0
34846	东台	心红#11配变	10	200	0
34847	东台	心红十配变	10	200	0
34848	东台	心红(4)配变	10	200	0
34849	东台	心红三配变	10	200	0
34850	东台	心红五配变	10	400	0
34851	东台	心红九配变	10	400	0
34852	东台	心红#12配变	10	400	0
34853	东台	唐南4#配变	10	200	0
34854	东台	心红#17配变	10	400	0
34855	东台	裕民五配变	10	400	0
34856	东台	心红七配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34857	东台	心红20#配变	10	400	0
34858	东台	四灶团西七配变	10	200	8.5
34859	东台	河坝二配变	10	200	75.92
34860	东台	河坝五配变	10	200	12.64
34861	东台	四灶集镇32#配变	10	400	72.64
34862	东台	四灶集镇25#配变	10	400	173.4
34863	东台	四灶集镇3#配变	10	250	51.15
34864	东台	四灶7#配变	10	400	194.12
34865	东台	四灶8#配变	10	400	213.28
34866	东台	四灶集镇12#配变	10	200	81.42
34867	东台	四灶集镇13配变	10	200	64.08
34868	东台	四灶集镇#33配变	10	400	212.12
34869	东台	四灶集镇34#配变	10	400	230.84
34870	东台	团西四配变	10	400	243.12
34871	东台	四灶集镇38#配变	10	400	253.76
34872	东台	四灶集镇5#配变	10	200	21.72
34873	东台	团东七配变	10	200	69.78
34874	东台	东灶四配变	10	200	13.24
34875	东台	新沟一配变	10	200	65.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34876	东台	团东六配变	10	200	11.92
34877	东台	团东三配变	10	400	184.92
34878	东台	房舍5#配变	10	200	52.66
34879	东台	团东二配变	10	400	188.68
34880	东台	河坝四配变	10	200	76.48
34881	东台	房舍七配变	10	200	65.5
34882	东台	四灶三配变	10	200	77.56
34883	东台	河坝一配变	10	200	43.16
34884	东台	四灶集镇15配变	10	200	38.42
34885	东台	房舍10#配变	10	400	235.88
34886	东台	房舍一配变	10	400	218.92
34887	东台	房家10#配变	10	400	234.92
34888	东台	团东五配变	10	400	147.84
34889	东台	团东1#配变	10	400	196.44
34890	东台	团东四配变	10	400	168.84
34891	东台	房舍六配变	10	400	213.4
34892	东台	河坝7#配变	10	400	240.32
34893	东台	四灶集镇24#配变	10	400	152.8
34894	东台	团东8#配变	10	400	251.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34895	东台	团西八配变	10	400	181.32
34896	东台	房舍8#配变	10	400	192.2
34897	东台	房舍3#配变	10	400	119.88
34898	东台	房舍9#配变	10	400	248.28
34899	东台	集镇四配变	10	400	100.64
34900	东台	房舍11#配变	10	400	225.28
34901	东台	四灶集镇9配变	10	400	220.84
34902	东台	团东9#配变	10	400	213.48
34903	东台	房舍二配变	10	400	230.08
34904	东台	四灶一配变	10	400	160.12
34905	东台	四灶集镇10#配变	10	400	246.92
34906	东台	四灶集镇37#配变	10	400	264.12
34907	东台	叶家9#配变	10	200	65.88
34908	东台	叶家11#配变	10	200	84.62
34909	东台	姜楼三配变	10	400	280.2
34910	东台	叶家12#配变	10	200	149.92
34911	东台	叶家一配变	10	400	219.88
34912	东台	姜楼六配变	10	200	132.78
34913	东台	叶家三配变	10	400	136.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34914	东台	叶家10#配变	10	400	174.84
34915	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	344.295
34916	东台	姜楼8#配变	10	400	269.16
34917	东台	姜楼七配变	10	400	214.76
34918	东台	河坝三配变	10	200	15.8
34919	东台	姜楼一配变	10	400	187.32
34920	东台	姜楼5配变	10	200	45.34
34921	东台	姜楼11#配变	10	400	155.76
34922	东台	叶家八配变	10	200	70.38
34923	东台	四灶集镇21#配变	10	200	88.98
34924	东台	团西一配变	10	400	228.76
34925	东台	姜楼9#配变	10	400	253.84
34926	东台	叶家二配变	10	400	184.96
34927	东台	姜楼10#配变	10	400	61.88
34928	东台	姜楼二配变	10	400	242.44
34929	东台	姜楼四配变	10	400	203.24
34930	东台	晨光满园19配变	10	800	482.32
34931	东台	晨光满园16配变	10	800	499.44
34932	东台	晨光满园11配变	10	800	455.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34933	东台	晨光满园5配变	10	800	471.68
34934	东台	晨光满园17配变	10	800	454.88
34935	东台	晨光满园3配变	10	800	474.56
34936	东台	晨光满园1配变	10	800	525.52
34937	东台	晨光满园7配变	10	800	404.16
34938	东台	晨光满园9配变	10	800	420.32
34939	东台	晨光满园14配变	10	800	491.84
34940	东台	钱南11配变	10	400	227.24
34941	东台	钱南13配变	10	400	256.6
34942	东台	陈灶（7）配变	10	400	223.4
34943	东台	陈灶2配变	10	200	81.72
34944	东台	陈灶3配变	10	400	178.04
34945	东台	南团10配变	10	500	274.55
34946	东台	南团5配变	10	200	140.66
34947	东台	梁团9配变	10	200	0
34948	东台	南团8配变	10	500	208
34949	东台	陈灶6配变	10	400	258.28
34950	东台	钱南8配变	10	400	221.08
34951	东台	钱南一配变	10	315	140.931

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34952	东台	南团二配变	10	400	158.68
34953	东台	钱南2配变	10	200	94.34
34954	东台	陈灶12配变	10	200	103.72
34955	东台	南团7配变	10	400	211
34956	东台	钱南十配变	10	400	59.24
34957	东台	南团6配变	10	400	234.44
34958	东台	钱南7配变	10	400	170
34959	东台	南团1配变	10	400	40.92
34960	东台	钱南5配变	10	200	58.54
34961	东台	陈灶5配变	10	400	193.8
34962	东台	南团4配变	10	200	86.14
34963	东台	陈灶（一）配变	10	400	245.36
34964	东台	南团3配变	10	315	139.293
34965	东台	钱南（3）配变	10	400	184.6
34966	东台	钱南9配变	10	400	149.84
34967	东台	陈灶8配变	10	400	248.6
34968	东台	陈灶10配变	10	400	247.44
34969	东台	钱南（12）配变	10	400	209.24
34970	东台	钱南6配变	10	400	222.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34971	东台	陈灶4配变	10	400	197.6
34972	东台	钱南14配变	10	400	268.6
34973	东台	陈灶9配变	10	400	224.92
34974	东台	陈灶11配变	10	400	220.96
34975	东台	新联58连1#配变	10	400	252.84
34976	东台	新联53连3#配变	10	400	262.32
34977	东台	新联57连2#配变	10	400	221.56
34978	东台	新联57连1#配变	10	400	264.44
34979	东台	新联52连2#配变	10	400	265.2
34980	东台	新联54连2#配变	10	400	183.92
34981	东台	新联53连1#配变	10	400	268.48
34982	东台	新联59连2#配变	10	400	264.32
34983	东台	盐坝18连4#配变	10	400	304
34984	东台	新联54连1#配变	10	400	38.04
34985	东台	新联59连1#配变	10	400	274.52
34986	东台	新联56连2#配变	10	400	106.72
34987	东台	曙光27连10#配变	10	400	305.68
34988	东台	新联55连1#配变	10	400	265.92
34989	东台	新联59连3#配变	10	400	258.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34990	东台	新联58连2#配变	10	400	249.88
34991	东台	安庭雅居3#变	10	630	363.195
34992	东台	富泰佳园1#变	10	630	349.335
34993	东台	安庭雅居1#变	10	630	390.096
34994	东台	富源广场2#变	10	400	191
34995	东台	富泰佳园3#变	10	630	410.445
34996	东台	富泰佳园2#变	10	630	331.002
34997	东台	安庭雅居5#变	10	630	376.992
34998	东台	富泰佳园4#变	10	630	391.104
34999	东台	圩里5#配变	10	315	69.237
35000	东台	园艺14#配变	10	400	189.6
35001	东台	何庄3#配变	10	200	0
35002	东台	圩里(6)#变	10	200	17.12
35003	东台	万升2#配变	10	200	78.82
35004	东台	圩里8#配变	10	200	0
35005	东台	圩里4#变	10	200	72.24
35006	东台	圩里9#变	10	200	0
35007	东台	海堰13#配变	10	200	73.18
35008	东台	上官15#配变	10	200	66.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35009	东台	上官17#配变	10	200	55.3
35010	东台	上官六配变	10	400	184.04
35011	东台	上官19#配变	10	200	93
35012	东台	海堰10#配变	10	200	47.88
35013	东台	新沟七配变	10	200	70.58
35014	东台	海堰九配变	10	200	91.88
35015	东台	上官三配变	10	200	4.04
35016	东台	上官12配变	10	400	197.52
35017	东台	上官8配变	10	200	87.08
35018	东台	新沟三配变	10	200	57.38
35019	东台	海堰3#配变	10	400	196.28
35020	东台	新沟六配变	10	200	92.98
35021	东台	上官14#配变	10	200	9.38
35022	东台	海堰12#配变	10	400	201.24
35023	东台	新沟11#配变	10	200	83.16
35024	东台	海堰19#配变	10	200	100.24
35025	东台	海堰6#配变	10	200	95.62
35026	东台	海堰17#配变	10	200	77.52
35027	东台	上官一配变	10	200	84.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35028	东台	新沟四配变	10	400	75.24
35029	东台	海堰16配变	10	400	155.56
35030	东台	上官16#配变	10	200	73
35031	东台	上官四配变	10	200	46.8
35032	东台	海堰5#配变	10	400	135.84
35033	东台	上官18#配变	10	200	72.34
35034	东台	上官九配变	10	200	48.58
35035	东台	海堰2#配变	10	400	211.92
35036	东台	上官二配变	10	200	85.42
35037	东台	房舍四配变	10	200	44.02
35038	东台	海堰1#配变	10	200	95.82
35039	东台	上官五配变	10	200	111.24
35040	东台	海堰18#配变	10	400	112.48
35041	东台	海堰4#配变	10	400	129.08
35042	东台	薛舍5配变	10	400	181.84
35043	东台	上官20#配变	10	400	194.56
35044	东台	上官十配变	10	315	97.839
35045	东台	新沟五配变	10	400	172.72
35046	东台	新沟八配变	10	400	224.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35047	东台	新沟二配变	10	400	222.28
35048	东台	海堰8#配变	10	400	176.28
35049	东台	上官7配变	10	400	185
35050	东台	上官11配变	10	400	208.96
35051	东台	圩里2#配变	10	200	26.66
35052	东台	何庄7#配变	10	200	66.74
35053	东台	圩里10#配变	10	200	111.22
35054	东台	上团(6)#配变	10	200	64
35055	东台	复听11#配变	10	200	97.7
35056	东台	何庄1#配变	10	250	7.5
35057	东台	圩里1#配变	10	200	39.24
35058	东台	何庄2#配变	10	200	45.3
35059	东台	圩里(7)#配变	10	200	56.7
35060	东台	圩里11#配变	10	200	47.16
35061	东台	上团11#配变	10	200	107.84
35062	东台	上团1#配变	10	200	37.54
35063	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	159.16
35064	东台	上团2#配变	10	200	36.8
35065	东台	上团(3)#配变	10	200	21.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35066	东台	上团7#配变	10	200	66.04
35067	东台	何庄8#配变	10	200	87.5
35068	东台	上团(5)#配变	10	400	253.24
35069	东台	上团4#配变	10	400	182.04
35070	东台	上团10#配变	10	200	84.04
35071	东台	上团9#配变	10	200	91
35072	东台	复听12#配变	10	200	82.06
35073	东台	上团13#配变	10	200	122.56
35074	东台	上团12#配变	10	200	76.84
35075	东台	上团8#配变	10	200	66.42
35076	东台	潘陈1#配变	10	200	25.58
35077	东台	民团2#配变	10	200	54.88
35078	东台	潘陈5#配变	10	200	43.86
35079	东台	砖桥8#配变	10	200	83.04
35080	东台	砖桥(6)#配变	10	400	44.96
35081	东台	民团8#配变	10	200	0
35082	东台	周坝1#配变	10	200	17.38
35083	东台	周坝(5)#配变	10	200	0
35084	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35085	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	105.12
35086	东台	砖桥9#配变	10	200	85.12
35087	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	80
35088	东台	砖桥5#配变	10	200	67.08
35089	东台	民团7#配变	10	200	44.06
35090	东台	民团6#配变	10	400	197.68
35091	东台	民团9#配变	10	100	15
35092	东台	砖桥11#配变	10	200	62
35093	东台	砖桥10#变	10	200	63.12
35094	东台	周坝2#配变	10	200	0
35095	东台	民团4#配变	10	400	111.4
35096	东台	砖桥12#配变	10	200	84.54
35097	东台	民团5#配变	10	200	43.12
35098	东台	民团10#配变	10	200	107.74
35099	东台	砖桥4#配变	10	100	18.62
35100	东台	潘陈7#配变	10	200	8.74
35101	东台	砖桥(7)#配变	10	200	94.16
35102	东台	周坝(6)#配变	10	200	60.1
35103	东台	砖桥2#配变	10	400	126.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35104	东台	潘陈6#配变	10	400	171.8
35105	东台	周坝4#配变	10	200	85.12
35106	东台	何庄6#配变	10	200	19.52
35107	东台	周坝3#配变	10	200	71.88
35108	东台	潘陈3#配变	10	200	82.88
35109	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	29.16
35110	东台	潘陈8#配变	10	200	76.6
35111	东台	砖桥1#配变	10	200	77.96
35112	东台	周坝9#配变	10	200	117.44
35113	东台	周坝7#配变	10	200	81.8
35114	东台	宝塔6#配变	10	400	226.76
35115	东台	潘陈二配变	10	400	144.92
35116	东台	卢灶11#配变	10	200	89.3
35117	东台	勤丰9#配变	10	200	73.66
35118	东台	勤丰6#配变	10	200	63.06
35119	东台	陈风10#配变	10	200	59.62
35120	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	45.52
35121	东台	陈风2#配变	10	200	12.74
35122	东台	陈风(5)#配变	10	200	72.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35123	东台	宝塔3#配变	10	200	49.58
35124	东台	卢灶9#配变	10	200	68.84
35125	东台	陈风4#配变	10	200	20.84
35126	东台	丁余2#配变	10	200	52.74
35127	东台	卢灶12#配变	10	200	0
35128	东台	陈风6#配变	10	200	5.34
35129	东台	勤丰4#配变	10	200	56.88
35130	东台	卢灶10#配变	10	100	0
35131	东台	卢灶3#配变	10	400	189.36
35132	东台	陈风9#配变	10	100	5.33
35133	东台	丁余1#配变	10	200	54.12
35134	东台	九灶5#配变	10	200	80.34
35135	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	21.84
35136	东台	丁余6#配变	10	400	10.96
35137	东台	卢灶8#配变	10	200	29.78
35138	东台	卢灶(6)#配变	10	200	84.34
35139	东台	勤丰2#配变	10	200	0
35140	东台	卢灶13#配变	10	200	83.34
35141	东台	勤丰8#配变	10	200	62.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35142	东台	卢灶1#配变	10	200	0
35143	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	0
35144	东台	勤丰11#配变	10	200	12.84
35145	东台	丁余3#配变	10	200	77.12
35146	东台	陈风3#配变	10	200	11.66
35147	东台	宝塔5#配变	10	200	46.88
35148	东台	勤丰7#配变	10	200	44.62
35149	东台	陈风8#配变	10	100	2
35150	东台	勤丰10#配变	10	200	113.9
35151	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	63
35152	东台	宝塔8#配变	10	200	102.16
35153	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	108.5
35154	东台	丁余8#配变	10	200	27.46
35155	东台	丁余7#配变	10	200	72.34
35156	东台	陈风1#配变	10	200	45.38
35157	东台	卢灶7#配变	10	400	208.84
35158	东台	丁余4#配变	10	200	52.12
35159	东台	宝塔1#配变	10	200	68.74
35160	东台	九灶8#配变	10	400	248.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35161	东台	卢灶5#配变	10	400	213.48
35162	东台	勤丰5#配变	10	400	221.24
35163	东台	宝塔7#配变	10	200	85.08
35164	东台	何庄9#配变	10	200	96.64
35165	东台	砖桥14#配变	10	200	79.66
35166	东台	卢灶4#配变	10	400	156.16
35167	东台	丁余5#配变	10	400	180.24
35168	东台	砖桥3#配变	10	400	146.32
35169	东台	陈风11#配变	10	400	0
35170	东台	丰富2#配变	10	200	4.28
35171	东台	安乐6#配变	10	200	0
35172	东台	王沙14#配变	10	200	26.5
35173	东台	灶港3#配变	10	200	23.38
35174	东台	安乐(7)#配变	10	200	50.7
35175	东台	安乐8#配变	10	200	60.78
35176	东台	上灶3#配变	10	200	63.16
35177	东台	十灶10#配变	10	100	35.58
35178	东台	灶港9#配变	10	200	95.16
35179	东台	灶港10#配变	10	400	245.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35180	东台	弓湾1#配变	10	200	47.8
35181	东台	十灶3#配变	10	200	0
35182	东台	王沙4#配变	10	200	92.8
35183	东台	弓湾3#配变	10	200	76.32
35184	东台	灶港11#配变	10	200	0
35185	东台	灶港1#配变	10	200	79.92
35186	东台	十灶(1)#配变	10	200	37.84
35187	东台	灶港2#配变	10	200	48.62
35188	东台	王沙5#配变	10	200	80.96
35189	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	68.08
35190	东台	弓湾2#配变	10	200	0
35191	东台	弓湾4#配变	10	200	84.52
35192	东台	上灶(6)#配变	10	200	85.12
35193	东台	十灶2#配变	10	200	0
35194	东台	丰富7#配变	10	200	76.66
35195	东台	安乐(5)#配变	10	200	71.14
35196	东台	灶港7#配变	10	200	52.44
35197	东台	灶港4#配变	10	200	69.5
35198	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	62.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35199	东台	灶港6配变	10	200	9.84
35200	东台	灶港5#配变	10	200	48.38
35201	东台	十灶6#配变	10	200	76.92
35202	东台	王沙6#配变	10	200	74.16
35203	东台	弓湾8#配变	10	200	65.12
35204	东台	王沙10#配变	10	200	69.46
35205	东台	安乐(2)#配变	10	200	7.04
35206	东台	王沙7#配变	10	200	86.38
35207	东台	弓湾9#配变	10	200	110.12
35208	东台	王沙13#配变	10	200	76.88
35209	东台	丰富9#配变	10	200	76.08
35210	东台	灶港8#配变	10	200	73.5
35211	东台	弓湾6#配变	10	200	94.84
35212	东台	王沙11#配变	10	200	4.34
35213	东台	王沙12#配变	10	200	88.88
35214	东台	王沙1#配变	10	200	29.7
35215	东台	弓湾7#配变	10	200	79.46
35216	东台	王沙2#配变	10	400	149.6
35217	东台	十灶9#配变	10	200	107.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35218	东台	十灶7#配变	10	200	62.34
35219	东台	弓湾5#配变	10	200	65.72
35220	东台	灶港12#配变	10	200	101.12
35221	东台	王沙8#配变	10	200	80.94
35222	东台	上灶7#配变	10	200	0
35223	东台	王沙3#配变	10	200	105.46
35224	东台	王沙9#配变	10	400	184.4
35225	东台	富东公用10#配变	10	200	110.06
35226	东台	富东公用5#配变	10	400	74.32
35227	东台	富东公用17#配变	10	400	172.16
35228	东台	富东公用22#配变	10	400	80.12
35229	东台	富东公用15#配变	10	400	22.68
35230	东台	富东公用9#配变	10	200	61.88
35231	东台	富东公用18#配变	10	400	194
35232	东台	富东公用24#配变	10	400	60.08
35233	东台	富东公用23#配变	10	200	15.14
35234	东台	富东公用2#配变	10	400	0
35235	东台	富东公用13#配变	10	400	148.56
35236	东台	富东公用8#配变	10	400	155.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35237	东台	富东公用1#配变	10	400	119
35238	东台	丰富4#配变	10	200	34.74
35239	东台	集富4#配变	10	200	101.38
35240	东台	富东公用19#配变	10	200	67.08
35241	东台	团结11#配变	10	200	25.46
35242	东台	富东公用4#配变	10	200	91.66
35243	东台	团结2#配变	10	200	0
35244	东台	团结6#配变	10	200	5
35245	东台	桥梓3#配变	10	400	129.88
35246	东台	富东公用7#配变	10	400	118.2
35247	东台	团结(9)#配变	10	400	74.32
35248	东台	富东公用21#配变	10	400	160.84
35249	东台	富东公用16#配变	10	400	130.76
35250	东台	富东公用14#配变	10	400	162.6
35251	东台	富东公用12#配变	10	400	164.24
35252	东台	五里6#配变	10	200	58.74
35253	东台	仲灶9#配变	10	200	108.22
35254	东台	仲灶15#配变	10	100	34.08
35255	东台	三元4#配变	10	200	62.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35256	东台	仲灶7#配变	10	200	34.46
35257	东台	三九14#配变	10	400	164.72
35258	东台	三元13#配变	10	200	32.42
35259	东台	仲灶14#配变	10	125	32.712
35260	东台	仲灶5#配变	10	100	23.9
35261	东台	前胜6#配变	10	200	41.78
35262	东台	三九4#配变	10	200	17.2
35263	东台	三元7#配变	10	200	43.46
35264	东台	三九7#配变	10	200	87.88
35265	东台	三元12#配变	10	200	97.04
35266	东台	三元2#配变	10	200	28.54
35267	东台	仲灶17#配变	10	200	100.2
35268	东台	三九9#配变	10	200	97.5
35269	东台	仲灶6#配变	10	200	90.62
35270	东台	三元11#配变	10	200	46.96
35271	东台	仲灶16#配变	10	100	0
35272	东台	三元3#配变	10	200	0
35273	东台	三九11#配变	10	200	73.74
35274	东台	五里3#配变	10	200	24.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35275	东台	三元5#配变	10	200	101.66
35276	东台	前胜13#配变	10	200	87.16
35277	东台	仲灶8#配变	10	200	81
35278	东台	仲灶10#配变	10	200	62.96
35279	东台	三元6#配变	10	200	81.08
35280	东台	公用6#配变	10	200	56.46
35281	东台	仲灶2#配变	10	200	41.88
35282	东台	三元10#配变	10	200	69.34
35283	东台	团结12#配变	10	200	65.2
35284	东台	仲灶13#配变	10	200	84.78
35285	东台	三元1#配变	10	200	5.28
35286	东台	三元9#配变	10	200	72.52
35287	东台	团结(3)#配变	10	400	204.36
35288	东台	仲灶18#配变	10	400	233.88
35289	东台	公用11#配变.	10	400	199.68
35290	东台	三元8#配变	10	400	182.32
35291	东台	团结10#配变	10	400	208.84
35292	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	0.88
35293	东台	乘胜11#配变	10	400	126.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35294	东台	团结1#配变	10	200	20.62
35295	东台	乘胜6#配变	10	200	64
35296	东台	王桑(9)#配变	10	200	69.02
35297	东台	乘胜3#配变	10	200	22.66
35298	东台	王桑14#配变	10	200	50.84
35299	东台	乘胜9#配变	10	200	27
35300	东台	王桑(7)#配变	10	200	88.88
35301	东台	王桑12#配变	10	200	65.24
35302	东台	王桑2#配变	10	200	2.8
35303	东台	五里5#配变	10	200	64.34
35304	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	48.24
35305	东台	王桑3#配变	10	400	141.08
35306	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	0
35307	东台	小东(2)#配变	10	200	0
35308	东台	小东7#配变	10	200	37.14
35309	东台	小东(8)#配变	10	200	67.04
35310	东台	乘胜2#配变	10	200	51.04
35311	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	10.04
35312	东台	五里2#配变	10	200	67.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35313	东台	五里4#配变	10	200	51.06
35314	东台	乘胜19#配变	10	200	79.92
35315	东台	小东4#配变	10	200	21.74
35316	东台	乘胜14#变	10	200	108.8
35317	东台	王桑6#配变	10	200	49.9
35318	东台	五里7#配变	10	200	45.2
35319	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	80.3
35320	东台	王桑10#配变	10	200	77.84
35321	东台	小东9#配变	10	200	78.5
35322	东台	小东1#配变	10	200	33.12
35323	东台	乘胜18#配变	10	200	87.12
35324	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	10.04
35325	东台	乘胜4#配变	10	200	93.74
35326	东台	铁久(10)#配变	10	200	76.8
35327	东台	乘胜7#配变	10	200	80.52
35328	东台	王桑16#配变	10	315	28.886
35329	东台	乘胜16#配变	10	200	81.74
35330	东台	王桑13#配变	10	200	0
35331	东台	王桑(1)#配变	10	200	46.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35332	东台	王桑11#配变	10	400	224.32
35333	东台	来东一配变	10	200	37.62
35334	东台	来东二配变	10	200	40.3
35335	东台	沿海二十八配变	10	400	249.04
35336	东台	沿海二十五配变	10	200	41.74
35337	东台	东闸五配变	10	400	182.56
35338	东台	新海四配变	10	200	48.06
35339	东台	沿海二十六配变	10	200	86.12
35340	东台	沿海十三配变	10	400	226.88
35341	东台	沿海四配变	10	200	103
35342	东台	来东九配变	10	200	79.5
35343	东台	沿海二十三配变	10	200	56.84
35344	东台	沿海八配变	10	200	43
35345	东台	来东八配变	10	200	56.88
35346	东台	沿海十四配变	10	200	51.44
35347	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	38.12
35348	东台	东闸三配变	10	200	0
35349	东台	东闸四配变	10	200	43.28
35350	东台	新海一配变	10	200	74.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35351	东台	东闸十二配变	10	200	79.34
35352	东台	新海十四配变	10	200	111.88
35353	东台	新海七配变	10	200	73
35354	东台	新海十配变	10	200	81.78
35355	东台	沿海十五配变	10	200	103.5
35356	东台	东闸十一配变	10	200	89.5
35357	东台	新海三配变	10	200	29
35358	东台	水产一配变	10	200	34.22
35359	东台	沿海十八配变	10	200	47.56
35360	东台	来东十配变	10	200	69.66
35361	东台	沿海三十配变	10	200	84.94
35362	东台	沿海十一配变	10	200	52.28
35363	东台	沿海十二配变	10	200	75.94
35364	东台	沿海二十二配变	10	200	123
35365	东台	新海（八）配变	10	200	13.54
35366	东台	新海十三配变	10	200	106.52
35367	东台	沿海六配变	10	200	0
35368	东台	沿海二十四配变	10	200	98
35369	东台	沿海五配变	10	400	139.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35370	东台	沿海二十一配变	10	200	67.46
35371	东台	东闸十三配变	10	200	73.38
35372	东台	沿海一配变	10	200	25.94
35373	东台	东闸十五配变	10	200	91.42
35374	东台	来东五配变	10	200	96.56
35375	东台	沿海十七配变	10	200	80.38
35376	东台	水产四配变	10	200	97.16
35377	东台	沿海二十配变	10	200	49.08
35378	东台	沿海十六配变	10	200	45.56
35379	东台	沿海三十一配变	10	200	130.62
35380	东台	沿海二配变	10	200	14.24
35381	东台	新海二配变	10	400	228.84
35382	东台	新海十二配变	10	200	89.1
35383	东台	新海五配变	10	200	60.92
35384	东台	新海九配变	10	400	190.28
35385	东台	沿海三配变	10	400	0
35386	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	215.16
35387	东台	来东十五配变	10	400	199.56
35388	东台	水产(二)配变	10	400	153.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35389	东台	沿海二十九配变	10	400	246.68
35390	东台	水产三配变	10	400	253.4
35391	东台	沿海二十七配变	10	400	158.64
35392	东台	园艺5#配变	10	400	171.2
35393	东台	园艺8#配变	10	400	73.2
35394	东台	富南2#配变	10	200	31.3
35395	东台	富南9#配变	10	400	70.84
35396	东台	富御广场东区2#变	10	800	427.2
35397	东台	园艺7#配变	10	400	86.48
35398	东台	富御广场7#变	10	630	361.242
35399	东台	富御广场5#变	10	630	357.462
35400	东台	富御广场东区4#变	10	800	379.2
35401	东台	富御广场3#变	10	630	133.434
35402	东台	富南12#配变	10	200	0
35403	东台	富南4#配变	10	400	138.76
35404	东台	富御广场1#变	10	630	325.332
35405	东台	万红10#配变	10	400	178.88
35406	东台	联灶#18配变	10	400	268.4
35407	东台	张灶#7配变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35408	东台	农场#(9)配变	10	200	59.7
35409	东台	鼓劲13#配变	10	200	81.38
35410	东台	万红#12配变	10	200	97.94
35411	东台	万红六配变	10	400	38.56
35412	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	59
35413	东台	张灶(九)配变	10	400	211.6
35414	东台	农场二配变	10	200	38.5
35415	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	162.24
35416	东台	联灶3#配变	10	400	219
35417	东台	联灶二配变	10	200	0
35418	东台	张灶03#配变	10	200	37.2
35419	东台	鼓劲2配变	10	200	19.3
35420	东台	联灶24#配变	10	400	243.24
35421	东台	万红9#配变	10	200	57.28
35422	东台	农场5配变	10	400	201.12
35423	东台	红花一配变	10	200	34.1
35424	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	43.12
35425	东台	农场(一)配变	10	400	219.24
35426	东台	农场6配变	10	400	199.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35427	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	0
35428	东台	农场#8配变	10	200	44.12
35429	东台	农场(三)配变	10	200	115.74
35430	东台	张灶二配变	10	200	32.08
35431	东台	张灶#12配变	10	200	0
35432	东台	农场10#配变	10	200	33.5
35433	东台	联灶22#配变	10	400	262
35434	东台	联灶1#配变	10	400	245.88
35435	东台	联灶#17配变	10	400	152.6
35436	东台	张灶#16配变	10	400	182.16
35437	东台	联灶六配变	10	315	126.504
35438	东台	鼓劲#14配变	10	200	128.28
35439	东台	联灶九配变	10	400	234.24
35440	东台	联灶十三配变	10	200	101.16
35441	东台	张灶(五)配变	10	200	119.28
35442	东台	联灶十配变	10	400	275.48
35443	东台	张灶10#配变	10	400	249.04
35444	东台	农场7#配变	10	400	0
35445	东台	联灶#21配变	10	200	115.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35446	东台	鼓劲一配变	10	315	157.342
35447	东台	张灶#1配变	10	400	246.08
35448	东台	联灶12#配变	10	400	243.28
35449	东台	联灶#7配变	10	400	261.44
35450	东台	联灶#14配变	10	400	266.72
35451	东台	张灶#14配变	10	200	76.8
35452	东台	张灶#13配变	10	200	4.5
35453	东台	万红#11配变	10	400	162.72
35454	东台	鼓劲五配变	10	400	160.68
35455	东台	张灶四配变	10	200	38.16
35456	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	95.06
35457	东台	联灶十一配变	10	400	254.72
35458	东台	张灶15#配变	10	400	183.72
35459	东台	鼓劲(四)配变	10	400	176.12
35460	东台	万红七配变	10	200	47.86
35461	东台	联灶5#配变	10	400	246.24
35462	东台	联灶#15配变	10	400	241.4
35463	东台	张灶11#配变	10	400	162.04
35464	东台	张灶8#配变	10	400	230.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35465	东台	联灶八配变	10	400	253.04
35466	东台	联灶23#配变	10	400	257.6
35467	东台	张灶六配变	10	400	229.48
35468	东台	联灶#19配变	10	400	195.4
35469	东台	万红三配变	10	400	202.8
35470	东台	农场四配变	10	400	213.32
35471	东台	联灶#16配配	10	400	253.6
35472	东台	鼓劲六配变	10	400	165.4
35473	东台	联灶04#配变	10	400	274.12
35474	东台	陈港六配变	10	200	78.02
35475	东台	东夏七配变	10	200	87.24
35476	东台	东夏十三配变	10	200	108
35477	东台	西夏11#配变	10	200	112.42
35478	东台	东港5#配变	10	200	100.22
35479	东台	徐灶四配变	10	200	69.84
35480	东台	六兴六配变	10	200	9.46
35481	东台	西夏一号配变	10	400	204.16
35482	东台	六兴五配变	10	200	66.48
35483	东台	郇灶6配变	10	400	187.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35484	东台	徐灶二配变	10	200	69.4
35485	东台	公用变九号配变	10	400	49.88
35486	东台	盛世金典小区#1变压器	10	800	534.96
35487	东台	徐灶三号配变	10	200	0
35488	东台	东夏六配变	10	200	51.04
35489	东台	东夏五配变	10	200	55.2
35490	东台	西夏八配变	10	200	54.08
35491	东台	陈港三配变	10	200	102.58
35492	东台	陈港五配变	10	200	69.34
35493	东台	东夏八配变	10	200	77.74
35494	东台	陈港二配变	10	400	221.36
35495	东台	六兴二配变	10	200	33.84
35496	东台	六兴一配变	10	200	0
35497	东台	东港2配变	10	200	15.98
35498	东台	东夏四配变	10	400	232.44
35499	东台	东夏十二配变	10	200	104.24
35500	东台	东港3配变	10	200	59.24
35501	东台	西夏六配变	10	200	33.5
35502	东台	徐灶一号配变	10	200	69.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35503	东台	郇灶七配变	10	200	0
35504	东台	东夏十一配变	10	200	67.5
35505	东台	郇灶五配变	10	200	29.38
35506	东台	六兴8#配变	10	200	21.64
35507	东台	东夏二配变	10	200	112.86
35508	东台	陈港七配变	10	200	49.22
35509	东台	徐灶七号配变	10	200	32.66
35510	东台	西夏七配变	10	200	61.66
35511	东台	郇灶8#配变	10	200	79.5
35512	东台	陈港四号配变	10	200	102.64
35513	东台	西夏二配变	10	200	10.22
35514	东台	东港6#配变	10	200	55.12
35515	东台	西夏五台配变	10	200	58.8
35516	东台	西夏三号配变	10	200	127.12
35517	东台	徐灶12#配变	10	200	85.62
35518	东台	陈港一配变	10	400	202.28
35519	东台	西夏九配变	10	400	240.4
35520	东台	西夏四配变	10	400	194.56
35521	东台	徐灶五配变	10	315	88.956

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35522	东台	东夏三配变	10	400	261.04
35523	东台	郇灶二号配变	10	400	30.2
35524	东台	公用12配变	10	400	207.56
35525	东台	六兴三号配变	10	400	198.24
35526	东台	东港4配变	10	400	223.92
35527	东台	六兴四配变	10	400	229.12
35528	东台	头灶六兴7#配变	10	400	238.44
35529	东台	东港一号配变	10	400	236.92
35530	东台	东夏九配变	10	400	237.12
35531	东台	徐灶9#配变	10	400	188.16
35532	东台	六灶十一配变	10	400	264.04
35533	东台	曹灶四号配变	10	200	5.16
35534	东台	六灶十配变	10	200	125.7
35535	东台	六居一配变	10	400	136.24
35536	东台	永红三配变	10	400	207.76
35537	东台	六居九配变	10	400	0
35538	东台	六灶8#配变	10	200	0
35539	东台	梅尖一配变	10	200	55.44
35540	东台	葛坝四配变	10	200	52.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35541	东台	梅尖五配变	10	200	46.16
35542	东台	曹灶一配变	10	200	51
35543	东台	葛坝一配变	10	200	67.6
35544	东台	永红六号配变	10	200	39.58
35545	东台	六灶小学1配变	10	200	52.76
35546	东台	六灶七配变	10	200	75.42
35547	东台	祝灶三配变	10	200	49.46
35548	东台	梅尖三配变	10	200	4.38
35549	东台	永红五号配变	10	200	56.96
35550	东台	梅尖7#配变	10	200	70.66
35551	东台	曹灶二配变	10	200	52.28
35552	东台	祝灶一配变	10	200	43.62
35553	东台	潘灶六配变	10	200	86.84
35554	东台	北腰一配变	10	200	69.56
35555	东台	六居六配变	10	400	125.04
35556	东台	祝灶七配变	10	200	34.02
35557	东台	北腰四配变	10	200	106.5
35558	东台	梅尖4配变	10	200	89.34
35559	东台	梅尖二配变	10	200	60.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35560	东台	祝灶六配变	10	200	81.56
35561	东台	六居八配变	10	200	56.04
35562	东台	葛坝二号配变	10	400	240.68
35563	东台	北腰6#配变	10	400	239.68
35564	东台	六居13#配变	10	200	112.42
35565	东台	祝灶二配变	10	200	36.5
35566	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	0
35567	东台	葛坝六配变	10	200	68
35568	东台	葛坝十配变	10	200	50.14
35569	东台	北腰五配变	10	200	86.46
35570	东台	练房三配变	10	200	0
35571	东台	六灶供销社配变	10	200	96.02
35572	东台	六灶三配变	10	400	197.24
35573	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	97.14
35574	东台	北腰二配变	10	400	197.04
35575	东台	曹灶三配变	10	400	236.92
35576	东台	北腰三配变	10	400	174.24
35577	东台	潘灶二配变	10	400	43.4
35578	东台	葛坝五配变	10	400	148.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35579	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	248.76
35580	东台	永红九配变	10	400	164.48
35581	东台	六灶二配变	10	400	157
35582	东台	祝灶四配变	10	400	181
35583	东台	六灶9#配变	10	400	98.84
35584	东台	六居2号配变	10	400	136.52
35585	东台	六灶学校配变	10	400	67.96
35586	东台	六居三配变	10	400	136.6
35587	东台	潘灶八配变	10	400	99.2
35588	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	183.04
35589	东台	六灶四配变	10	400	235.4
35590	东台	梅尖六配变	10	400	204.96
35591	东台	永红14配变	10	400	150.84
35592	东台	徐灶6配变	10	400	226.84
35593	东台	六居十四配变	10	400	181.56
35594	东台	曹灶5#配变	10	400	208.48
35595	东台	永红二配变	10	400	205.88
35596	东台	六居四配变	10	400	67.04
35597	东台	新伍十六配变	10	400	101.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35598	东台	新伍8#配变	10	160	0
35599	东台	镇北七配变	10	400	244.24
35600	东台	一仓三配变	10	400	256.72
35601	东台	新强五配变	10	200	65.34
35602	东台	一仓五配变	10	200	60
35603	东台	北行四配变	10	200	53.84
35604	东台	新五四配变	10	200	121.88
35605	东台	三余八配变	10	200	88.62
35606	东台	七一二配变	10	200	25.7
35607	东台	新伍十五配变	10	200	111.84
35608	东台	新强一配变	10	200	110.98
35609	东台	北行五配变	10	200	42
35610	东台	新伍二配变	10	200	20
35611	东台	北行三配变	10	200	26.58
35612	东台	七一五配变	10	200	56.96
35613	东台	七一四配变	10	200	36.5
35614	东台	三余三配变	10	200	113.62
35615	东台	北行二配变	10	200	82.42
35616	东台	三余二配变	10	200	98.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35617	东台	北行一配变	10	200	67.88
35618	东台	北行六配变	10	200	93.5
35619	东台	一仓一配变	10	200	67.2
35620	东台	三余七配变	10	200	58.54
35621	东台	七一七配变	10	200	116.94
35622	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	64.84
35623	东台	一仓居委会二配变	10	200	101.28
35624	东台	三余一配变	10	400	177.72
35625	东台	新伍六配变	10	200	114.28
35626	东台	新伍十一配变	10	200	3.46
35627	东台	七一三配变	10	200	97.5
35628	东台	新伍(九)配变	10	400	157.64
35629	东台	三余五配变	10	200	27.28
35630	东台	新强四配变	10	200	0
35631	东台	新伍十二配变	10	400	228
35632	东台	三余六配变	10	400	194.44
35633	东台	新强六配变	10	400	239.76
35634	东台	新伍十配变	10	400	229.6
35635	东台	一仓4#配变	10	400	147.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35636	东台	三余四配变	10	400	243.44
35637	东台	七一一配变	10	400	220.2
35638	东台	新强二配变	10	400	228.12
35639	东台	新伍七配变	10	400	258.44
35640	东台	七一桥一配变	10	400	177.84
35641	东台	新伍十三配变	10	400	229.64
35642	东台	三余九配变	10	400	199.92
35643	东台	新五三配变	10	400	252.44
35644	东台	一仓居委会一配变	10	400	207.12
35645	东台	七一桥三配变	10	400	102.76
35646	东台	新伍一配变	10	400	194.12
35647	东台	三余十配变	10	400	255.84
35648	东台	七一六配变	10	400	249.16
35649	东台	镇北三配变	10	400	171.16
35650	东台	新强三配变	10	400	56.64
35651	东台	七一桥四配变	10	400	103.88
35652	东台	一仓二配变	10	400	250.04
35653	东台	仓东六配变	10	400	230.2
35654	东台	仓东5配变	10	200	95.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35655	东台	仓东四配变	10	200	35.2
35656	东台	镇北十四配变	10	200	62
35657	东台	仓东八配变	10	200	86.74
35658	东台	镇北十配变	10	200	45.62
35659	东台	仓东一配变	10	200	29.2
35660	东台	仓东二配变	10	400	261.32
35661	东台	仓东七配变	10	400	224.28
35662	东台	镇北十三配变	10	400	207.88
35663	东台	梁九1#配变	10	200	0
35664	东台	梁九3#配变	10	200	0
35665	东台	何庄10#配变	10	400	0
35666	东台	梁九14#配变	10	400	136.4
35667	东台	梁九11#配变	10	200	75.24
35668	东台	同胜7#配变	10	200	62.96
35669	东台	安澜7#配变	10	200	91.36
35670	东台	孟庄1#配变	10	200	71.86
35671	东台	万升1#配变	10	200	0
35672	东台	何庄4#配变	10	200	88.04
35673	东台	安澜2#配变	10	200	32.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35674	东台	同胜6#配变	10	200	8.66
35675	东台	孟庄4#配变	10	400	124.56
35676	东台	孟庄8#配变	10	200	19.84
35677	东台	梁九2#配变	10	200	0
35678	东台	孟庄10#配变	10	200	60.84
35679	东台	孟庄2#配变	10	200	59.3
35680	东台	梁九6#配变	10	200	5.86
35681	东台	同胜5#配变	10	200	47.04
35682	东台	梁九4#配变	10	200	13.2
35683	东台	孟庄7#配变	10	400	226.24
35684	东台	同胜(2)#配变	10	200	2.8
35685	东台	同胜1#配变	10	400	135.36
35686	东台	富南11#配变	10	200	81.7
35687	东台	安澜5#配变	10	200	0
35688	东台	梁九10#配变	10	200	0
35689	东台	富南3#配变	10	200	96
35690	东台	孟庄9#配变	10	200	47.08
35691	东台	杭庄8#配变	10	200	73.42
35692	东台	同胜8#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35693	东台	安澜1#配变	10	200	20.06
35694	东台	杭庄2#配变	10	200	77.28
35695	东台	安澜6#配变	10	200	78.5
35696	东台	杭庄3#配变	10	200	65.92
35697	东台	同胜4#配变	10	200	33
35698	东台	孟庄3#配变	10	400	200.76
35699	东台	梁九8#配变	10	200	89.66
35700	东台	孟庄5#配变	10	200	70
35701	东台	杭庄1#配变	10	200	61.22
35702	东台	安澜4#配变	10	200	56.46
35703	东台	孟庄6#配变	10	200	84.34
35704	东台	杭庄9#配变	10	200	48.34
35705	东台	安澜3#配变	10	200	0
35706	东台	杭庄7#配变	10	400	190.84
35707	东台	万升7#配变	10	400	182.88
35708	东台	梁九13#配变	10	400	195.6
35709	东台	安澜8#配变	10	400	227.84
35710	东台	富西7#配变	10	400	107.16
35711	东台	梁九12#配变	10	400	242.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35712	东台	杭庄10#配变	10	400	220.92
35713	东台	梁九15#配变	10	400	161.52
35714	东台	万升5#配变	10	400	162.48
35715	东台	安澜9#配变	10	400	0
35716	东台	富北6#配变	10	160	0
35717	东台	六垛7#配变	10	200	50.84
35718	东台	小东3#配变	10	200	17.74
35719	东台	前胜(3)#配变	10	200	24.46
35720	东台	高元2#配变	10	200	44.12
35721	东台	前胜12#配变	10	200	56.78
35722	东台	铁久12#配变	10	200	118.34
35723	东台	前胜7#配变	10	200	64.38
35724	东台	乘胜20#配变	10	200	86.04
35725	东台	六垛3#配变	10	200	0
35726	东台	前胜5#配变	10	200	10.14
35727	东台	富北5#配变	10	200	86.16
35728	东台	前胜14#配变	10	200	71.54
35729	东台	富北7#配变	10	200	31.8
35730	东台	乘胜1#配变	10	200	63.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35731	东台	六垛4#配变	10	200	74.12
35732	东台	前胜11#配变	10	200	60.56
35733	东台	前胜1#配变	10	200	66.54
35734	东台	富北3#配变	10	200	49.28
35735	东台	富北4#配变	10	200	24.3
35736	东台	铁久9#配变	10	200	120
35737	东台	乘胜8#配变	10	200	77.44
35738	东台	小东10#配变	10	200	94.2
35739	东台	前胜10#配变	10	200	80.38
35740	东台	高元3#配变	10	200	83.08
35741	东台	小东6#配变	10	200	40.48
35742	东台	六垛2#配变	10	200	57.7
35743	东台	铁久8#配变	10	200	61.7
35744	东台	前胜4#配变	10	200	88.38
35745	东台	乘胜10#配变	10	200	55.34
35746	东台	前胜2#配变	10	200	59.56
35747	东台	铁久11配变	10	200	70.66
35748	东台	铁久4#配变	10	200	73.36
35749	东台	铁久(5)#配变	10	200	62.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35750	东台	前胜8#配变	10	200	64.96
35751	东台	富北9#配变	10	200	74.92
35752	东台	富北1#配变	10	200	84.72
35753	东台	铁久2#配变	10	400	161.8
35754	东台	乘胜5#配变	10	200	82.04
35755	东台	乘胜17#配变	10	200	117.96
35756	东台	铁久1#配变	10	315	75.348
35757	东台	铁久7#配变	10	200	92.2
35758	东台	富北13#配变	10	200	0
35759	东台	六垛10#配变	10	200	90.84
35760	东台	六垛8#配变	10	200	79
35761	东台	前胜15#配变	10	200	92.5
35762	东台	富北12#配变	10	200	86.38
35763	东台	桑园3#配变	10	200	64.72
35764	东台	乘胜13#配变	10	200	84.34
35765	东台	铁久(6)#配变	10	200	44.8
35766	东台	富北14#配变	10	200	108.5
35767	东台	小东5#配变	10	400	200.92
35768	东台	乘胜15#配变	10	200	84.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35769	东台	富北15#配变	10	200	76.54
35770	东台	铁久13#配变	10	200	88.12
35771	东台	富北2#配变	10	400	0
35772	东台	高元4#配变	10	400	75
35773	东台	前胜9#配变	10	400	150
35774	东台	悦禾城3配变	10	800	528.64
35775	东台	悦禾城1配变	10	800	494.96
35776	东台	九坵一配变	10	400	225.92
35777	东台	九坵七配变	10	200	0.16
35778	东台	古舍8#配变	10	200	48.28
35779	东台	朱坝三配变	10	200	0
35780	东台	九丘二配变	10	200	0
35781	东台	八一八配变	10	200	68.72
35782	东台	合兴二配变	10	200	142.56
35783	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	147.775
35784	东台	镇北十五配变	10	200	49.3
35785	东台	朱坝八配变	10	200	30.06
35786	东台	合兴五配变	10	200	0
35787	东台	龙塘五配变	10	200	47.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35788	东台	九圪三配变	10	200	72.06
35789	东台	八一六配变	10	200	99.72
35790	东台	龙塘一配变	10	200	38.54
35791	东台	王埭九配变（节能）	10	200	100.22
35792	东台	古舍一配变	10	200	0
35793	东台	八一三配变	10	200	75.66
35794	东台	龙塘三配变	10	200	109.52
35795	东台	九圪四配变	10	200	45.54
35796	东台	古舍三配变	10	200	129.34
35797	东台	古舍四配变	10	200	65
35798	东台	朱坝七配变	10	200	113.66
35799	东台	合兴七配变	10	200	0
35800	东台	朱坝五配变	10	200	118.08
35801	东台	丁村八配变	10	200	107.28
35802	东台	八一七配变	10	200	66.38
35803	东台	朱坝四配变	10	200	0
35804	东台	古舍六配变	10	400	241.76
35805	东台	丁村三配变	10	200	41
35806	东台	龙塘四配变	10	200	14.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35807	东台	古舍五配变	10	200	54.42
35808	东台	古舍七配变	10	400	255.16
35809	东台	朱坝二配变	10	200	77.38
35810	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	53.44
35811	东台	合兴六配变	10	200	56.58
35812	东台	九圩五配变	10	400	205.72
35813	东台	王埭二配变	10	200	93.06
35814	东台	丁村四配变	10	200	112.38
35815	东台	丁村六配变	10	200	116.52
35816	东台	朱坝六配变	10	400	237.88
35817	东台	丁村一配变	10	400	223.92
35818	东台	龙塘六配变	10	400	230.6
35819	东台	丁村二配变	10	400	238.84
35820	东台	九圩六配变	10	400	261.28
35821	东台	镇北八配变	10	400	68.96
35822	东台	龙塘七配变	10	400	224.6
35823	东台	八一九配变	10	400	258
35824	东台	王埭七配变	10	400	228.96
35825	东台	古舍二配变	10	400	207.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35826	东台	朱坝一配变	10	400	209.48
35827	东台	高中三配变	10	200	21.84
35828	东台	高中六配变	10	200	45.06
35829	东台	东进六配变	10	400	145.12
35830	东台	高中七配变	10	200	77.3
35831	东台	东进3#配变	10	200	0
35832	东台	东胜六配变	10	200	17.58
35833	东台	板余三配变	10	200	18.74
35834	东台	板余九配变	10	200	73.5
35835	东台	元东13#配变	10	400	167.32
35836	东台	高中十五配变	10	400	179.84
35837	东台	板余二配变	10	200	56
35838	东台	元东八配变	10	200	25.28
35839	东台	高中十四配变	10	200	54.34
35840	东台	元东十一配变	10	200	107.56
35841	东台	高中十配变	10	200	2.88
35842	东台	东胜十配变	10	200	11.28
35843	东台	板余十二配变	10	200	55.28
35844	东台	元东五配变	10	200	83.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35845	东台	高中十一配变	10	200	57.56
35846	东台	高中5#配变	10	200	13.72
35847	东台	民理五配变	10	200	0
35848	东台	板余八配变	10	200	0
35849	东台	元东六配变	10	200	0
35850	东台	高中八配变	10	200	31.8
35851	东台	东胜七配变	10	200	43.62
35852	东台	高中一配变	10	200	5.4
35853	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	87.3
35854	东台	板余一配变	10	200	62.08
35855	东台	民理7配变	10	200	12.84
35856	东台	高中16#配变	10	400	112.44
35857	东台	民理一配变	10	200	61.38
35858	东台	元东12#配变	10	400	217.24
35859	东台	高中十二配变	10	200	76.06
35860	东台	元东四配变	10	200	99.16
35861	东台	高中13#配变	10	400	121.84
35862	东台	元东七配变	10	400	151.76
35863	东台	民理8#配变	10	315	39.501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35864	东台	元东1#配变	10	400	165.36
35865	东台	元东九配变	10	200	25.5
35866	东台	元东二配变	10	200	24.58
35867	东台	元东十配变	10	200	47.88
35868	东台	东胜12#配变	10	200	73.22
35869	东台	高中四配变	10	400	230.76
35870	东台	东胜三配变	10	400	119.12
35871	东台	民理四配变	10	200	9.24
35872	东台	民理二配变	10	400	80.08
35873	东台	高中二配变	10	400	242.72
35874	东台	民理3#配变	10	400	187.28
35875	东台	民理六配变	10	400	224.08
35876	东台	高中17#配变	10	400	225.88
35877	东台	板余七配变	10	400	267.12
35878	东台	新洋三配变	10	400	267.76
35879	东台	中北三配变	10	200	92.62
35880	东台	新灶八配变	10	200	111.8
35881	东台	新洋八配变	10	200	9.74
35882	东台	新洋五配变	10	200	61.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35883	东台	中北一配变	10	200	75.74
35884	东台	新曹王港三配变	10	400	225.08
35885	东台	新灶四配变	10	400	194.48
35886	东台	新跃三配变	10	200	112.88
35887	东台	王港十三配变	10	400	233.76
35888	东台	姜墩三配变	10	400	237.32
35889	东台	姜墩十一配变	10	200	86.34
35890	东台	草卡四配变	10	200	59.34
35891	东台	中北二配变	10	200	35.84
35892	东台	新洋六配变	10	200	109.24
35893	东台	新灶六配变	10	200	10.28
35894	东台	草卡一配变	10	200	84.2
35895	东台	新洋四配变	10	200	66.66
35896	东台	新灶一配变	10	400	175.48
35897	东台	草卡三配变	10	400	225.4
35898	东台	姜墩二配变	10	200	91.3
35899	东台	新跃一配变	10	200	80.42
35900	东台	新洋十一配变	10	200	112.5
35901	东台	新洋二配变	10	200	87.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35902	东台	姜墩五配变	10	200	34.46
35903	东台	新灶七配变	10	100	31.21
35904	东台	姜墩十三配变	10	200	52.14
35905	东台	新灶二配变	10	200	47.22
35906	东台	姜墩八配变	10	200	117.04
35907	东台	新灶五配变	10	200	121.78
35908	东台	新洋十三配变	10	200	111.5
35909	东台	太平二配变	10	200	127.32
35910	东台	中北七配变	10	200	94.16
35911	东台	新洋十二配变	10	200	114.04
35912	东台	中北四配变	10	200	124.54
35913	东台	新洋十配变	10	200	81.74
35914	东台	新洋九配变	10	200	101.88
35915	东台	姜墩九配变	10	200	54.96
35916	东台	姜墩十七配变	10	200	108.04
35917	东台	中北五配变	10	200	92
35918	东台	草卡六配变	10	200	108.62
35919	东台	新洋一配变	10	200	103.4
35920	东台	新灶三配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35921	东台	中北八配变	10	200	123.7
35922	东台	姜墩六配变	10	200	99.74
35923	东台	姜墩十二配变	10	200	97.12
35924	东台	姜墩七配变	10	200	110.3
35925	东台	中北六配变	10	400	233.28
35926	东台	草卡五配变	10	200	73.92
35927	东台	姜墩四配变	10	200	96.96
35928	东台	姜墩十六配变	10	200	83.62
35929	东台	王港十五配变	10	200	125.92
35930	东台	新洋七配变	10	200	79.38
35931	东台	新跃二配变	10	400	284.48
35932	东台	姜墩十配变	10	200	99.74
35933	东台	王港十一配变	10	200	98.84
35934	东台	草卡七配变	10	200	108.74
35935	东台	草卡二配变	10	400	262.2
35936	东台	姜墩一配变	10	400	256.24
35937	东台	新曹王港八配变	10	400	273.16
35938	东台	新曹王港九配变	10	400	195
35939	东台	合兴九配变	10	200	64.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35940	东台	三仓工业园区二配变	10	400	103.68
35941	东台	镇西二十一配变	10	200	0
35942	东台	大地和苑七配变	10	630	250.488
35943	东台	合兴四配变	10	200	48.28
35944	东台	三仓工业园区配变	10	400	177
35945	东台	人和天润城#2配变	10	800	323.52
35946	东台	王埭四配变	10	400	97.92
35947	东台	合兴八配变	10	400	201.6
35948	东台	仓胜十配变	10	400	269.12
35949	东台	王埭五配变	10	315	183.802
35950	东台	人和天润城#4配变	10	800	519.84
35951	东台	人和天润城#6配变	10	800	488.96
35952	东台	府邸花园主变	10	630	288.981
35953	东台	王埭三配变	10	200	66.38
35954	东台	镇西二十四配变	10	200	34.94
35955	东台	镇西三配变	10	200	0
35956	东台	镇西二十五配变	10	200	15.7
35957	东台	合兴一配变	10	200	56.06
35958	东台	合兴三配变	10	400	199.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35959	东台	镇西一配变	10	315	105.745
35960	东台	镇西七配变	10	400	126.4
35961	东台	王埭十配变	10	400	247.44
35962	东台	海丰集镇24配变	10	400	32.2
35963	东台	海丰集镇4#配变	10	400	164.76
35964	东台	海丰集镇22#配变	10	400	119.76
35965	东台	海丰集镇27#配变	10	630	223.902
35966	东台	南兴四配变	10	200	37.12
35967	东台	何舍14#配变	10	400	68.76
35968	东台	集镇10配变	10	200	58.88
35969	东台	南庄新村6#变	10	800	501.28
35970	东台	南庄新村8#变	10	800	472.8
35971	东台	集镇12配变	10	400	154.24
35972	东台	海丰集镇13#配变	10	200	89.2
35973	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	235.88
35974	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	271.76
35975	东台	南庄新村4#变*	10	800	461.12
35976	东台	南庄新村2#变*	10	800	498.32
35977	东台	海丰集镇25配变	10	400	124.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35978	东台	何舍八配变	10	200	39.44
35979	东台	何舍三配变	10	200	31.2
35980	东台	海丰集镇11配变	10	200	38.28
35981	东台	何舍10配变	10	200	55.08
35982	东台	卞团九配变	10	400	171.12
35983	东台	卞团六配变	10	200	38.78
35984	东台	卞团16#配变	10	200	63.56
35985	东台	卞团11配变	10	200	68.88
35986	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	98.66
35987	东台	南兴二配变	10	200	63.16
35988	东台	海丰集镇15#配变	10	200	118.88
35989	东台	南兴一配变	10	200	100.42
35990	东台	南兴6#配变	10	200	33.66
35991	东台	辛勤七配变	10	200	54.94
35992	东台	何舍七配变	10	200	44.88
35993	东台	海丰集镇14配变	10	200	19.08
35994	东台	海丰集镇八配变	10	200	64.62
35995	东台	何舍六配变	10	200	37
35996	东台	何舍一配变	10	200	98.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35997	东台	南兴5#配变	10	400	157.32
35998	东台	卞团一配变	10	400	227.28
35999	东台	卞团13#配变	10	400	186.16
36000	东台	何舍二配变	10	400	89.44
36001	东台	何舍九配变	10	400	200.88
36002	东台	何舍五配变	10	400	167.04
36003	东台	何舍11#配变	10	400	171.16
36004	东台	辛勤11#配变	10	400	253.16
36005	东台	卞团7#配变	10	400	145.92
36006	东台	何舍4配变	10	400	197.48
36007	东台	何舍12#配变	10	400	240.04
36008	东台	卞团二配变	10	400	247.72
36009	东台	海丰集镇26#配变	10	400	0
36010	东台	海丰集镇6#配变	10	400	132.88
36011	东台	海丰集镇5#配变	10	400	162.48
36012	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	63.88
36013	东台	韩文六配变	10	200	96.5
36014	东台	韩文二配变	10	200	107.12
36015	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	12.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36016	东台	曹居四配变	10	200	75.38
36017	东台	公用变二配变(曹丿)	10	400	127
36018	东台	港边二配变	10	200	20.62
36019	东台	港边8配变	10	200	21.96
36020	东台	顾丿二配变	10	200	99.28
36021	东台	韩文十五配变	10	200	68.5
36022	东台	蒋泊八配变	10	200	61.12
36023	东台	韩文11#配变	10	200	77.16
36024	东台	顾丿5配变	10	200	69.2
36025	东台	韩文一配变	10	200	55.84
36026	东台	韩文八配变	10	200	92.84
36027	东台	先胜三配变	10	400	227.2
36028	东台	先胜七配变	10	200	99.72
36029	东台	韩文13#配变	10	200	78.34
36030	东台	先胜一配变	10	200	89.06
36031	东台	曹居二配变	10	200	70.44
36032	东台	先胜2配变	10	200	30.92
36033	东台	韩文17#配变	10	200	80.5
36034	东台	先及九配变	10	200	109.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36035	东台	韩文七配变	10	200	106.16
36036	东台	先胜6#配变	10	400	111.12
36037	东台	韩文14#配变	10	200	98.8
36038	东台	先胜8#配变	10	200	113.54
36039	东台	港边七配变	10	200	61.18
36040	东台	韩文16#配变	10	200	128.72
36041	东台	先及六配变	10	200	29.72
36042	东台	顾丿9#配变	10	200	70.42
36043	东台	韩文五配变	10	200	119.58
36044	东台	韩文3配变	10	200	58.5
36045	东台	曹居三配变	10	200	42.64
36046	东台	韩文#12配变	10	200	125.98
36047	东台	韩文九配变	10	400	262.96
36048	东台	韩文10#配变	10	400	167.6
36049	东台	先及一配变	10	400	165.16
36050	东台	先胜五配变	10	400	261.36
36051	东台	曹居一配变	10	400	224.28
36052	东台	公用变九配变(曹丿)	10	400	133.48
36053	东台	先胜4配变	10	400	258.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36054	东台	四灶集镇19#配变	10	160	33.584
36055	东台	四灶6#配变	10	400	217.6
36056	东台	团西10#配变	10	400	251.16
36057	东台	金翰苑1配变	10	630	347.193
36058	东台	金翰苑3配变	10	630	363.321
36059	东台	金翰苑5配变	10	630	400.554
36060	东台	民权9配变	10	200	81.28
36061	东台	万桥五配变	10	400	132.84
36062	东台	李灶八配变	10	200	56.88
36063	东台	李灶三配变	10	200	82.5
36064	东台	李南二配变	10	400	213.36
36065	东台	常灶十四配变	10	200	101.22
36066	东台	万桥四配变	10	200	23.72
36067	东台	李灶四配变	10	200	76.3
36068	东台	李南八配变	10	200	16.3
36069	东台	兴旺九配变	10	200	55.66
36070	东台	兴旺十配变	10	200	78.16
36071	东台	李灶十五配变	10	200	112.8
36072	东台	李灶十四配变	10	200	98.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36073	东台	李南三配变	10	200	58.24
36074	东台	兴旺三配变	10	200	75.44
36075	东台	兴旺七配变	10	250	143.05
36076	东台	李灶九配变	10	200	75.58
36077	东台	李灶十三配变	10	200	109.38
36078	东台	兴旺四配变	10	200	47.84
36079	东台	李南六配变	10	200	105.48
36080	东台	兴旺六配变	10	200	43.58
36081	东台	李南一配变	10	200	90.62
36082	东台	万桥七配变	10	200	63.96
36083	东台	李灶五配变	10	200	72.88
36084	东台	李灶七配变	10	200	34.38
36085	东台	兴旺十一配变	10	200	73.44
36086	东台	李南十配变	10	200	74.72
36087	东台	万桥三配变	10	200	95.24
36088	东台	兴旺十二配变	10	200	86.34
36089	东台	李南七配变	10	200	59.34
36090	东台	兴旺十三配变	10	200	55.08
36091	东台	兴旺八配变	10	400	215.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36092	东台	李南十二配变	10	200	98.08
36093	东台	兴旺一配变	10	200	113.16
36094	东台	常灶十六配变	10	200	70.54
36095	东台	李灶六配变	10	315	104.895
36096	东台	李南十一配变	10	400	252.32
36097	东台	万桥二配变	10	400	170.2
36098	东台	李灶十二配变	10	200	116.12
36099	东台	常灶六配变	10	400	190.2
36100	东台	兴旺二配变	10	400	245.16
36101	东台	万桥一配变	10	400	244.96
36102	东台	李灶二配变	10	400	217.12
36103	东台	兴旺五配变	10	315	202.104
36104	东台	李灶十一配变	10	400	252
36105	东台	常灶七配变	10	400	201.2
36106	东台	李南四配变	10	400	202.36
36107	东台	常灶十五配变	10	400	270.68
36108	东台	李南五配变	10	400	228.72
36109	东台	常灶一配变	10	400	211.68
36110	东台	李南九配变	10	400	206.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36111	东台	李灶一配变	10	400	253.24
36112	东台	李灶十配变	10	400	208.32
36113	东台	中心七配变	10	200	124.16
36114	东台	中心十一配变	10	200	72.88
36115	东台	明星四配变	10	200	108.16
36116	东台	中心六配变	10	200	93.5
36117	东台	明星十九配变	10	200	118.66
36118	东台	中心十配变	10	400	117.84
36119	东台	中心一配变	10	400	136.24
36120	东台	南庄四配变	10	200	127.58
36121	东台	富洋新村6配变	10	630	427.266
36122	东台	富洋新村4配变	10	630	339.192
36123	东台	富洋新村2配变	10	630	357.84
36124	东台	碧桂园13#配变	10	800	430.16
36125	东台	改善6配变	10	400	266.32
36126	东台	碧桂园九配变	10	800	390
36127	东台	碧桂园11#配变	10	800	424.32
36128	东台	碧桂园17#配变	10	800	480
36129	东台	碧桂园19#配变	10	800	457.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36130	东台	改善7配变	10	400	249.88
36131	东台	民权二配变	10	200	80.22
36132	东台	富洋新村8配变	10	630	432.495
36133	东台	碧桂园15#配变	10	800	310.96
36134	东台	民权一配变	10	200	102.32
36135	东台	民权（三）配变	10	200	60
36136	东台	民权8配变	10	200	64.5
36137	东台	民权六配变	10	400	171.64
36138	东台	改善8配变	10	200	126.92
36139	东台	改善1配变	10	200	28.46
36140	东台	民权（四）配变	10	400	218.24
36141	东台	改善4配变	10	400	196.24
36142	东台	民权7配变	10	400	240.4
36143	东台	改善5配变	10	400	259.24
36144	东台	改善2配变	10	400	300.48
36145	东台	徐墩十三号配变	10	200	32.34
36146	东台	朱灶六配变	10	200	80.16
36147	东台	天鹅十一配变	10	200	73.62
36148	东台	朱灶四配变	10	200	114.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36149	东台	徐墩十四配变	10	200	65.16
36150	东台	徐墩八配变	10	200	108.2
36151	东台	贾坝19#配变	10	630	465.444
36152	东台	天鹅十二配变	10	400	280.84
36153	东台	天鹅十五配变	10	200	53.5
36154	东台	天鹅21#配变	10	630	483.084
36155	东台	贾坝八配变	10	400	232.44
36156	东台	天鹅七配变	10	200	31.84
36157	东台	朱灶五配变	10	200	0
36158	东台	天鹅十配变	10	200	85.06
36159	东台	天鹅二配变	10	200	0
36160	东台	天鹅四配变	10	400	202.72
36161	东台	徐墩七配变	10	200	53.44
36162	东台	沈灶五配变	10	200	42.74
36163	东台	贾坝十六配变	10	200	76
36164	东台	徐墩十配变	10	400	184.56
36165	东台	天鹅十四配变	10	200	106.56
36166	东台	贾坝十二配变	10	400	250.88
36167	东台	朱灶一配变	10	200	85.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36168	东台	贾坝十七配变	10	200	48.5
36169	东台	天鹅十七配变	10	200	38.04
36170	东台	徐墩十五配变	10	200	97.42
36171	东台	贾坝十一配变	10	200	43.96
36172	东台	沈灶二配变	10	200	48.5
36173	东台	天鹅八配变	10	200	53.58
36174	东台	贾坝十三配变	10	400	230.44
36175	东台	朱灶八配变	10	400	176.16
36176	东台	贾坝十四配变	10	200	65.88
36177	东台	朱灶七配变	10	400	241.96
36178	东台	贾坝九配变	10	200	85.78
36179	东台	朱灶十一配变	10	200	120.44
36180	东台	朱灶九配变	10	200	105.28
36181	东台	沈灶六配变	10	200	106.58
36182	东台	朱灶十配变	10	200	104.62
36183	东台	贾坝十五配变	10	200	45.72
36184	东台	天鹅二十配变	10	200	85.42
36185	东台	徐墩六配变	10	200	90.66
36186	东台	天鹅六配变	10	200	107.02

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36187	东台	天鹅五配变	10	200	112.6
36188	东台	徐墩十一配变	10	200	94.04
36189	东台	徐墩四配变	10	400	236.56
36190	东台	天鹅十六配变	10	200	93.58
36191	东台	贾坝七配变	10	400	177.48
36192	东台	徐墩二配变	10	400	218.6
36193	东台	天鹅三配变	10	200	75
36194	东台	贾坝二配变	10	400	133.92
36195	东台	天鹅九配变	10	400	220.56
36196	东台	徐墩三配变	10	400	241.08
36197	东台	朱灶三配变	10	400	240.12
36198	东台	朱灶十二配变	10	400	158.24
36199	东台	贾坝四配变	10	400	239.44
36200	东台	徐墩一配变	10	400	222.32
36201	东台	贾坝六配变	10	400	234.12
36202	东台	天鹅一配变	10	400	172
36203	东台	贾坝一配变	10	315	160.587
36204	东台	沈灶四配变	10	400	210.04
36205	东台	贾坝十八配变	10	400	242.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36206	东台	徐墩五配变	10	400	212.96
36207	东台	天鹅十三配变	10	400	261.4
36208	东台	贾坝三号配变	10	400	260.28
36209	东台	贾坝十配变	10	400	245.6
36210	东台	朱灶二配变	10	400	230.4
36211	东台	徐墩九配变	10	400	202.84
36212	东台	贾坝五号配变	10	400	30.92
36213	东台	晨光13配变	10	200	25.22
36214	东台	常灶八配变	10	200	22.96
36215	东台	晨光十二配变	10	200	103.94
36216	东台	晨光七配变	10	400	237.28
36217	东台	常灶十一配变	10	400	186.12
36218	东台	晨光十五配变	10	200	71.28
36219	东台	晨光5配变	10	200	58.66
36220	东台	晨光三配变	10	400	228.12
36221	东台	晨光十一配变	10	200	87.62
36222	东台	常灶九配变	10	200	88.5
36223	东台	晨光二配变	10	200	17.66
36224	东台	常灶五配变	10	200	92.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36225	东台	晨光八配变	10	200	70.62
36226	东台	晨光十四配变	10	400	225.32
36227	东台	晨光十配变	10	400	217.16
36228	东台	常灶二配变	10	200	75.12
36229	东台	晨光十八配变	10	200	55.88
36230	东台	常灶十七配变	10	200	69.16
36231	东台	晨光九配变	10	400	247.48
36232	东台	晨光十七配变	10	200	87.96
36233	东台	晨光一配变	10	400	192.44
36234	东台	晨光十六配变	10	200	58.72
36235	东台	常灶三配变	10	400	212
36236	东台	晨光四配变	10	400	194
36237	东台	晨光六配变	10	400	250.36
36238	东台	常灶十二配变	10	400	262.24
36239	东台	旧灶4配变	10	200	97.54
36240	东台	永丰2配变	10	200	52.94
36241	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	71.84
36242	东台	七灶9#配变	10	400	283.56
36243	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	182.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36244	东台	永丰六配变	10	250	73.95
36245	东台	官巷8#配变	10	400	267.48
36246	东台	官巷七配变	10	400	255.88
36247	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	56.04
36248	东台	官巷六配变	10	200	56.94
36249	东台	八灶二配变	10	200	77.7
36250	东台	七灶五配变	10	200	57.24
36251	东台	旧灶六配变	10	200	58.58
36252	东台	官巷4配变	10	200	65.84
36253	东台	永丰十四配变	10	400	157
36254	东台	永丰十六配变	10	200	69.06
36255	东台	邹坝三配变	10	200	35
36256	东台	七灶六配变	10	200	65.14
36257	东台	旧灶二配变	10	200	52.44
36258	东台	丰盈9#配变	10	200	81.46
36259	东台	丰产六配变	10	200	74.88
36260	东台	官巷五配变	10	200	3.58
36261	东台	八灶六配变	10	200	85.52
36262	东台	旧灶五配变	10	200	59.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36263	东台	永丰二十配变	10	200	66.7
36264	东台	八灶8#配变	10	400	263.44
36265	东台	八灶三配变	10	200	74.3
36266	东台	七灶七配变	10	200	51.2
36267	东台	永丰十七配变	10	200	45.44
36268	东台	旧灶三配变	10	200	65.44
36269	东台	八灶一配变	10	200	59
36270	东台	旧灶10#配变	10	200	83.08
36271	东台	七灶三配变	10	200	69.54
36272	东台	官巷二配变	10	400	232.24
36273	东台	旧灶9#配变	10	200	83.44
36274	东台	八灶4#配变	10	400	228.04
36275	东台	官巷一配变	10	400	83.36
36276	东台	旧灶一配变	10	400	155.68
36277	东台	官巷三配变	10	400	195.44
36278	东台	沈灶九配变	10	400	96.68
36279	东台	永丰八配变	10	400	165.4
36280	东台	官巷10#配变	10	400	238.64
36281	东台	七灶4#配变	10	400	230.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36282	东台	八灶7#配变	10	400	220.6
36283	东台	旧灶七配变	10	400	241.6
36284	东台	八灶五配变	10	400	233.68
36285	东台	旧灶8#配变	10	400	247.44
36286	东台	官巷9#配变	10	400	249.16
36287	东台	永丰一配变	10	400	249.04
36288	东台	七灶二配变	10	400	183.48
36289	东台	丰产7#配变	10	400	249.04
36290	东台	金星七配变	10	200	32.66
36291	东台	永丰九配变	10	200	57.34
36292	东台	中心十四配变	10	200	74.22
36293	东台	金星二十四配变	10	400	36.16
36294	东台	金星十二配变	10	200	27.94
36295	东台	永丰四配变	10	200	0
36296	东台	永丰十二配变	10	200	18.96
36297	东台	中心五配变	10	400	227.36
36298	东台	金星六配变	10	200	91.84
36299	东台	永丰十五配变	10	200	88.06
36300	东台	永丰十三配变	10	200	80.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36301	东台	金星一配变	10	200	54.46
36302	东台	中心十五配变	10	200	95.04
36303	东台	中心二配变	10	200	64.7
36304	东台	集镇二十四配变	10	200	55.34
36305	东台	永丰十九配变	10	200	81.96
36306	东台	永丰七配变	10	400	66.4
36307	东台	永丰十一配变	10	400	236.76
36308	东台	永丰五配变	10	400	163.36
36309	东台	中心八配变	10	400	203.64
36310	东台	集镇三号配变	10	400	133.28
36311	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	17.68
36312	东台	金星十四配变	10	400	284.16
36313	东台	中心十八配变	10	400	120.8
36314	东台	万丽园变电所#1配变.	10	630	340.641
36315	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	60
36316	东台	集镇十号配变	10	400	71.64
36317	东台	集镇八配变	10	400	46.28
36318	东台	集镇七号配变	10	200	32.96
36319	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	107.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36320	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	217.76
36321	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	248.24
36322	东台	万丽园变电所#2配变.	10	630	407.358
36323	东台	南沈灶集镇18#配变	10	400	153.16
36324	东台	集镇二十一配变	10	400	138.92
36325	东台	集镇二十三配变	10	400	234.92
36326	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	100
36327	东台	沈灶八配变	10	200	100.8
36328	东台	沈灶一配变	10	400	212.32
36329	东台	集镇十七配变	10	200	0
36330	东台	集镇二十二变压器	10	400	194.76
36331	东台	沈灶七配变	10	400	42.76
36332	东台	集镇一号配变	10	400	0
36333	东台	沈灶三配变	10	400	226.04
36334	东台	集镇二号配变	10	400	43.72
36335	东台	集镇二十号配变	10	400	104.12
36336	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	147.44
36337	东台	集镇二十五配变	10	400	248.04
36338	东台	集镇十四号配变	10	200	78.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36339	东台	常灶十配变	10	200	34.88
36340	东台	集镇四号配变	10	400	98.68
36341	东台	李灶十六配变	10	200	100.08
36342	东台	常灶十三配变	10	400	242
36343	东台	常灶四配变	10	400	173.72
36344	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	94.08
36345	东台	潘灶四配变	10	200	1.94
36346	东台	卢家14#配变	10	630	465.507
36347	东台	卢家六配变	10	400	266.56
36348	东台	卢家十二配变	10	200	96.22
36349	东台	沈河14#配变	10	200	23.42
36350	东台	沈河13#配变	10	200	124.86
36351	东台	东合二配变	10	200	47.12
36352	东台	卢家15#配变	10	630	384.993
36353	东台	练坳八配变	10	200	113.5
36354	东台	卢家16#配变	10	630	297.171
36355	东台	御景华庭1#	10	800	416.16
36356	东台	东合5配变	10	200	72.38
36357	东台	东合九配变	10	200	70.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36358	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	22.16
36359	东台	卢家十一配变	10	200	53.16
36360	东台	东合六配变	10	200	64.14
36361	东台	潘灶#12配变	10	200	0
36362	东台	沈河九配变	10	200	49.74
36363	东台	东合四配变	10	200	62.38
36364	东台	练坳5配变	10	200	28.46
36365	东台	梁东1配变	10	200	50.08
36366	东台	卢家十三配变	10	200	19.66
36367	东台	东合三高过载配变	10	200	53.34
36368	东台	东合七配变	10	200	72.62
36369	东台	沈河八配变	10	200	38.3
36370	东台	练坳二配变	10	200	63.02
36371	东台	沈河四配变	10	200	86.34
36372	东台	卢家四配变	10	200	64.94
36373	东台	梁东二配变	10	200	55.12
36374	东台	沈河六配变	10	200	47.92
36375	东台	东合十配变	10	200	97.12
36376	东台	沈河三号配变	10	200	43.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36377	东台	潘灶五配变	10	200	79
36378	东台	卢家五台片	10	200	36.96
36379	东台	东合一配变	10	200	55.1
36380	东台	东合8#配变	10	200	96.78
36381	东台	潘灶一配变	10	400	120
36382	东台	沈河二配变	10	400	230.96
36383	东台	卢家一配变	10	400	5.16
36384	东台	卢家2配变	10	400	251.28
36385	东台	沈河11#配变	10	400	244.96
36386	东台	潘灶三配变	10	400	76.72
36387	东台	沈河七配变	10	400	218.96
36388	东台	卢家3配变	10	400	57.52
36389	东台	沈河12#配变	10	400	133.68
36390	东台	沈河十配变	10	400	185.48
36391	东台	沈河一配变	10	400	234.24
36392	东台	卢家7#配变	10	400	192.88
36393	东台	沈河五配变	10	400	177.08
36394	东台	公用15配变.	10	400	51.32
36395	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	364.581

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36396	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	204.12
36397	东台	公用二十四配变	10	200	70.5
36398	东台	公用变三号配变	10	400	15.2
36399	东台	公用二十二配变	10	200	29.5
36400	东台	孙康9#配变	10	200	101.64
36401	东台	金垛五配变	10	200	103.54
36402	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	37.08
36403	东台	公用5配变	10	400	139.8
36404	东台	公用17配变	10	200	24.92
36405	东台	公用14配变	10	315	92.263
36406	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	399.76
36407	东台	公用4配变	10	200	39.62
36408	东台	公用8配变	10	200	13.42
36409	东台	王灶二配变	10	200	92.28
36410	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	474.56
36411	东台	步行街二号配变	10	500	251.5
36412	东台	盛世金典小区#2变压器	10	800	569.36
36413	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	120.84
36414	东台	步行街一号配变	10	500	203.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36415	东台	公用7配变	10	400	145.8
36416	东台	孙康五配变	10	200	29.8
36417	东台	金垛四配变	10	200	87.16
36418	东台	金垛二配变	10	200	42.36
36419	东台	孙康八配变	10	200	41.24
36420	东台	六灶1配变	10	200	94.62
36421	东台	徐灶8#配变	10	200	27.3
36422	东台	葛坝三配变	10	200	82.14
36423	东台	王灶五配变	10	200	52.2
36424	东台	金垛一配变	10	200	15.5
36425	东台	孙康一配变	10	200	34.34
36426	东台	王灶四号配变	10	200	98.94
36427	东台	孙康七配变	10	200	48.54
36428	东台	王灶三号配变	10	200	86.66
36429	东台	孙康三配变	10	200	52.7
36430	东台	六灶六配变	10	200	28.5
36431	东台	永红四号配变	10	200	80.52
36432	东台	永红十一配变	10	200	30.38
36433	东台	徐灶11#配变	10	200	29.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36434	东台	公用13配变	10	200	51.16
36435	东台	金垛七配变	10	200	85.28
36436	东台	金垛三配变	10	400	193.2
36437	东台	孙康二配变	10	400	193.6
36438	东台	公用变二号配变	10	400	241.16
36439	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	172.04
36440	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	233.68
36441	东台	王灶一配变	10	400	236
36442	东台	永红十配变	10	400	121.6
36443	东台	孙康10#配变	10	400	237.68
36444	东台	公用16配变.	10	400	194.24
36445	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	245.8
36446	东台	徐灶十配变	10	400	245.96
36447	东台	永红7配变	10	400	63.76
36448	东台	公用二十三配变	10	400	188.4
36449	东台	金垛八配变	10	400	191.4
36450	东台	葛坝九配变	10	400	245.64
36451	东台	公用1配变	10	400	159
36452	东台	王灶七配变	10	400	222.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36453	东台	孙康四配变	10	400	233.28
36454	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	234.28
36455	东台	朝阳五配变	10	200	89.24
36456	东台	镇南十五配变	10	200	40.98
36457	东台	沿河南路一配变	10	400	0
36458	东台	镇东三配变	10	400	124.16
36459	东台	镇南六配变	10	400	0
36460	东台	镇东一配变	10	400	0
36461	东台	仓南十配变	10	200	11.62
36462	东台	镇南十一配变	10	400	175.48
36463	东台	镇南八配变	10	400	64.92
36464	东台	镇南十三配变	10	200	93.44
36465	东台	三仓医院	10	250	22.2
36466	东台	镇南十配变（节能）	10	400	193.72
36467	东台	镇南十二配变	10	400	94.76
36468	东台	仓南五配变	10	200	17.46
36469	东台	镇东九配变	10	400	139.84
36470	东台	镇北九配变	10	315	121.023
36471	东台	镇东六配变	10	400	91.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36472	东台	镇西二十三配变	10	200	0
36473	东台	仓南三配变	10	400	176.24
36474	东台	仓西二配变	10	200	75.92
36475	东台	朝阳二配变	10	200	39.84
36476	东台	朝阳一配变	10	200	57.32
36477	东台	朝阳六配变	10	200	85.38
36478	东台	仓南一配变	10	160	38.656
36479	东台	朝阳三配变	10	200	90.68
36480	东台	仓南七配变	10	200	53.38
36481	东台	仓南二配变	10	200	29.24
36482	东台	朝阳四配变	10	200	87
36483	东台	镇南九配变(三仓)	10	200	22.12
36484	东台	朝阳七配变	10	200	42.62
36485	东台	镇南七配变	10	200	8.04
36486	东台	仓南六配变	10	200	45.58
36487	东台	镇南五配变	10	315	43.186
36488	东台	镇南二配变	10	315	22.081
36489	东台	仓南四配变	10	400	179.96
36490	东台	镇南四配变	10	400	186.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36491	东台	镇南三配变	10	400	244.36
36492	东台	镇北六配变	10	400	125.2
36493	东台	镇南十四配变	10	400	230.32
36494	东台	仓南九配变	10	400	225
36495	东台	中桥1配变	10	400	94
36496	东台	仓南八配变	10	400	215.56
36497	东台	街道五配变.	10	400	94.72
36498	东台	镇南一配变	10	630	164.745
36499	东台	中来八配变	10	200	68.52
36500	东台	太平三配变	10	200	43.82
36501	东台	中来十配变	10	200	94.98
36502	东台	太平六配变	10	200	63.56
36503	东台	新曹二配变	10	400	116
36504	东台	中来七配变	10	200	86.44
36505	东台	花舍三配变	10	200	93.08
36506	东台	王港十四配变	10	400	231.68
36507	东台	王港二配变	10	400	185.16
36508	东台	花舍七配变	10	200	0
36509	东台	花舍八配变	10	200	17.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36510	东台	太平一配变	10	100	40.07
36511	东台	花舍四配变	10	200	56.2
36512	东台	中来九配变	10	200	119.42
36513	东台	新曹三配变	10	200	0
36514	东台	花舍二配变	10	200	97.16
36515	东台	中来五配变	10	200	104.56
36516	东台	太平四配变	10	200	94.22
36517	东台	花舍一配变	10	200	83.12
36518	东台	太平八配变	10	200	120.02
36519	东台	太平五配变	10	200	75.34
36520	东台	花港一配变	10	200	61.16
36521	东台	花港三配变	10	200	50.66
36522	东台	新曹四配变	10	200	105.06
36523	东台	中来六配变	10	200	83.1
36524	东台	中来四配变	10	200	117.92
36525	东台	中来十一配变	10	200	73.66
36526	东台	中来一配变	10	400	230.32
36527	东台	中来三配变	10	200	107.92
36528	东台	花港四配变	10	200	76.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36529	东台	花港二配变	10	200	114.88
36530	东台	太平七配变	10	400	273.44
36531	东台	中来二配变	10	200	100.24
36532	东台	新曹一配变	10	200	32.38
36533	东台	新曹五配变	10	200	77.12
36534	东台	花舍五配变	10	200	13.74
36535	东台	花舍六配变	10	200	37.88
36536	东台	中来十二配变	10	200	22.74
36537	东台	新曹王港十二配变	10	200	53.42
36538	东台	大桥一配变	10	200	54.02
36539	东台	安云五配变	10	200	37.66
36540	东台	大桥四配变	10	200	30.84
36541	东台	庆丰五配变	10	400	219.76
36542	东台	才琴十二配变	10	200	99.08
36543	东台	明星十五配变	10	200	119.34
36544	东台	大桥三配变	10	200	29.58
36545	东台	庆丰十三配变	10	200	26.16
36546	东台	庆丰十七配变	10	200	82.74
36547	东台	庆丰十六配变	10	200	106.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36548	东台	庆丰十四配变	10	200	128.04
36549	东台	庆丰八配变	10	200	87.34
36550	东台	才琴八配变	10	200	28.8
36551	东台	大桥六配变	10	200	50.5
36552	东台	安云一配变	10	200	47.2
36553	东台	大桥十八配变	10	200	79.12
36554	东台	庆丰十配变	10	200	82.2
36555	东台	明星九配变	10	200	36.72
36556	东台	大桥二配变	10	200	81.34
36557	东台	庆丰七配变	10	200	106.16
36558	东台	才琴十五配变	10	200	68.66
36559	东台	才琴三配变	10	200	76.5
36560	东台	大桥十七配变	10	200	76.92
36561	东台	三友一配变	10	200	64.62
36562	东台	大桥十五配变	10	200	103.72
36563	东台	安云十三配变	10	200	33.5
36564	东台	安云二配变	10	200	0
36565	东台	才琴五配变	10	200	79.92
36566	东台	安云七配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36567	东台	大桥七配变	10	200	72.08
36568	东台	才琴六配变	10	400	228.96
36569	东台	才琴十三配变	10	200	93
36570	东台	安云三配变	10	200	29.2
36571	东台	三友八配变	10	200	46.46
36572	东台	庆丰一配变	10	200	22.92
36573	东台	才琴四配变	10	200	87.5
36574	东台	三友六配变	10	200	59.06
36575	东台	庆丰二配变	10	200	8.88
36576	东台	庆丰四配变	10	200	72.04
36577	东台	大桥八配变	10	200	30
36578	东台	才琴七配变	10	200	50.86
36579	东台	庆丰三配变	10	400	206.28
36580	东台	才琴十六配变	10	200	59.3
36581	东台	明星二配变	10	200	39.46
36582	东台	三友十二配变	10	200	85.8
36583	东台	才琴十一配变	10	200	97.06
36584	东台	大桥十配变	10	200	88.88
36585	东台	安云六配变	10	200	79.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36586	东台	三友十配变	10	400	196.76
36587	东台	才琴九配变	10	200	88.28
36588	东台	安云十二配变	10	200	94.3
36589	东台	庆丰十一配变	10	200	84.28
36590	东台	才琴十四配变	10	200	49.78
36591	东台	庆丰九配变	10	200	101.56
36592	东台	安云十一配变	10	200	71.84
36593	东台	大桥十四配变	10	200	101.92
36594	东台	明星六配变	10	200	9.8
36595	东台	安云八配变	10	200	79.94
36596	东台	大桥十六配变	10	200	88.66
36597	东台	庆丰十五配变	10	200	102.3
36598	东台	大桥九配变	10	200	74.16
36599	东台	大桥十三配变	10	200	90.22
36600	东台	才琴二配变	10	400	269.64
36601	东台	大桥五配变	10	400	152.2
36602	东台	三友四配变	10	400	223.24
36603	东台	才琴十配变	10	400	205
36604	东台	大桥十二配变	10	400	226.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36605	东台	安云四配变	10	400	251.72
36606	东台	安云十配变	10	400	264.44
36607	东台	大桥十一配变	10	400	240.6
36608	东台	国富四配变	10	400	268.72
36609	东台	三友九配变	10	400	216
36610	东台	庆丰十二配变	10	400	257.44
36611	东台	才琴一配变	10	400	208.32
36612	东台	安云九号配变	10	400	191
36613	东台	金星十配变	10	400	264.48
36614	东台	陈丿六配变	10	200	0
36615	东台	金星九配变	10	200	97.88
36616	东台	金星四配变	10	200	64.62
36617	东台	中心十二配变	10	200	50.5
36618	东台	陈丿八配变	10	200	60.84
36619	东台	唐西十配变	10	200	63.12
36620	东台	永丰十八配变	10	200	51.66
36621	东台	明星十七配变	10	200	105.28
36622	东台	陈丿一配变	10	400	207.88
36623	东台	陈丿五配变	10	400	197.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36624	东台	陈丿十二配变	10	200	74.2
36625	东台	唐西五配变	10	200	29.72
36626	东台	金星十一配变	10	250	137.275
36627	东台	唐西七配变	10	200	77.12
36628	东台	金星三配变	10	200	103.38
36629	东台	陈丿二配变	10	200	47.74
36630	东台	陈丿十五配变	10	200	120.92
36631	东台	唐西十三配变	10	200	49.8
36632	东台	唐西二配变	10	200	78.54
36633	东台	永丰三配变	10	200	22.72
36634	东台	金星二配变	10	200	114.1
36635	东台	永丰十配变	10	200	125.7
36636	东台	中心三配变	10	400	276.6
36637	东台	唐西十一配变	10	200	103.72
36638	东台	陈丿十三配变	10	200	105.3
36639	东台	金星八配变	10	315	157.437
36640	东台	金星二十配变	10	200	89.62
36641	东台	唐西九配变	10	200	74.66
36642	东台	陈丿三配变	10	200	85.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36643	东台	唐西三配变	10	200	102.7
36644	东台	金星十五配变	10	200	101.22
36645	东台	陈丿九配变	10	200	67.44
36646	东台	唐西八配变	10	200	54
36647	东台	唐西十二配变	10	200	31.06
36648	东台	唐西二十配变	10	200	82
36649	东台	唐西二十一配变	10	200	77.08
36650	东台	金星十六配变	10	200	91.22
36651	东台	唐西六配变	10	200	80.22
36652	东台	金星二十二配变	10	200	111.24
36653	东台	陈丿四配变	10	200	68.48
36654	东台	陈丿十四配变	10	200	52.84
36655	东台	金星十八配变	10	200	74.16
36656	东台	金星十七配变	10	200	112.88
36657	东台	中心四配变	10	400	266.68
36658	东台	陈丿七配变	10	400	264.72
36659	东台	金星十三配变	10	400	228.88
36660	东台	中心九配变	10	400	221.84
36661	东台	唐西四配变	10	400	197.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36662	东台	金星五配变	10	400	195
36663	东台	陈丿十一配变	10	400	243.4
36664	东台	唐西一配变	10	400	149.56
36665	东台	陈丿十配变	10	400	229.6
36666	东台	港桥九配变	10	200	79.12
36667	东台	港桥七配变	10	200	14.34
36668	东台	明星十配变	10	200	95.88
36669	东台	三友五配变	10	100	3.5
36670	东台	三友七配变	10	200	110.38
36671	东台	国富六配变	10	400	174.84
36672	东台	国富九配变	10	200	89.54
36673	东台	明星十一配变	10	200	59.28
36674	东台	明星七配变	10	200	28.34
36675	东台	港桥四配变	10	200	65.7
36676	东台	港桥八配变	10	200	105.2
36677	东台	港桥十六配变	10	200	64.92
36678	东台	明星八配变	10	200	85.88
36679	东台	港桥二配变	10	200	80.88
36680	东台	港桥五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36681	东台	港桥十七配变	10	200	86.3
36682	东台	三友十一配变	10	200	73.16
36683	东台	港桥六配变	10	200	6.12
36684	东台	港桥十二配变	10	400	220.32
36685	东台	国富七配变	10	200	83.38
36686	东台	三友二配变	10	200	69.74
36687	东台	港桥十五配变	10	200	82.22
36688	东台	国富十一配变	10	200	55.94
36689	东台	国富三配变	10	200	103.22
36690	东台	国富二配变	10	200	66.7
36691	东台	庆丰六配变	10	400	168.6
36692	东台	港桥十三配变	10	200	52.16
36693	东台	明星十三配变	10	200	86.5
36694	东台	国富十配变	10	200	95.72
36695	东台	三友十四配变	10	200	87.22
36696	东台	港桥十一配变	10	200	70.34
36697	东台	港桥十四配变	10	200	108.5
36698	东台	港桥三配变	10	400	215.44
36699	东台	明星三配变	10	400	252.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36700	东台	三友三配变	10	400	168.68
36701	东台	国富五配变	10	400	226.12
36702	东台	港桥一配变	10	400	237.04
36703	东台	港桥十配变	10	400	225.24
36704	东台	国富八配变	10	400	217.48
36705	东台	国富一配变	10	400	250.48
36706	东台	三友十三配变	10	400	263.76
36707	东台	东刘十一配变	10	200	82.8
36708	东台	西刘十四配变	10	200	110.88
36709	东台	东刘六配变	10	200	61.88
36710	东台	西刘七配变	10	200	65.44
36711	东台	新彭六配变	10	200	16.12
36712	东台	新彭十一配变	10	400	210.16
36713	东台	新丰十二配变	10	200	111
36714	东台	西刘十五配变	10	200	89.5
36715	东台	东刘二配变	10	200	0
36716	东台	西刘一配变	10	200	0
36717	东台	新丰三配变	10	200	14.16
36718	东台	新彭十三配变	10	200	44.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36719	东台	新丰十一配变	10	400	232.76
36720	东台	西刘五配变	10	200	6.54
36721	东台	新丰5配变	10	200	83.38
36722	东台	新彭七配变	10	200	26.22
36723	东台	东刘三配变	10	200	104.12
36724	东台	新丰二配变	10	200	92.4
36725	东台	新丰十六配变	10	200	79.96
36726	东台	新丰一配变	10	200	59.88
36727	东台	新彭十配变	10	200	106.38
36728	东台	新丰十五配变	10	200	73.8
36729	东台	新彭八配变	10	200	48.46
36730	东台	新彭五配变	10	200	85.66
36731	东台	新丰十三配变	10	200	80.08
36732	东台	西刘二配变	10	400	237.24
36733	东台	西刘十一配变	10	200	108.5
36734	东台	明星十二配变	10	200	71.58
36735	东台	东刘一配变	10	400	238.64
36736	东台	东刘四配变	10	200	101.46
36737	东台	西刘十二配变	10	200	87.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36738	东台	西刘十三配变	10	200	61.54
36739	东台	新丰十四配变	10	200	61.38
36740	东台	东刘九配变	10	200	54.92
36741	东台	新彭三配变	10	200	95.72
36742	东台	新丰七配变	10	400	247.72
36743	东台	西刘九配变	10	200	64.58
36744	东台	东刘七配变	10	200	115.44
36745	东台	新彭十二配变	10	200	91.84
36746	东台	东刘十配变	10	200	109.16
36747	东台	西刘八配变	10	200	0
36748	东台	新丰四配变	10	200	81.22
36749	东台	西刘3配变	10	200	104.76
36750	东台	西刘十配变	10	400	234.84
36751	东台	新彭1配变	10	400	268.64
36752	东台	新丰十配变	10	400	225
36753	东台	东刘五配变	10	400	230.28
36754	东台	东刘八配变	10	400	216.4
36755	东台	新彭二配变	10	400	254.48
36756	东台	西刘6配变	10	400	151.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36757	东台	新丰八配变	10	400	183.88
36758	东台	新丰六配变	10	400	242.72
36759	东台	新彭四配变	10	400	260.16
36760	东台	新彭九配变	10	400	255.4
36761	东台	西刘四配变	10	400	266.08
36762	东台	新丰九配变	10	400	247.44
36763	东台	明星十六配变	10	200	127.42
36764	东台	明星20#配变	10	630	404.46
36765	东台	保丰6配变	10	200	27.24
36766	东台	永胜四号配变	10	200	99.62
36767	东台	保丰三配变	10	200	0
36768	东台	公用19配变	10	400	78.2
36769	东台	永胜1#配变	10	400	243
36770	东台	保丰7配变	10	200	0
36771	东台	保丰十一配变	10	200	47.08
36772	东台	保丰十四配变	10	400	306.72
36773	东台	川港七配变（头灶）	10	200	100.92
36774	东台	川港二号配变	10	200	58.06
36775	东台	川港10#配变	10	200	110.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36776	东台	川港五配变（头灶）	10	200	52.84
36777	东台	洼灶七配变	10	200	96.74
36778	东台	川港一配变（头灶）	10	200	85.22
36779	东台	川港三配变（头灶）	10	200	45.78
36780	东台	保丰二配变	10	200	60.3
36781	东台	川港六配变（头灶）	10	200	58.06
36782	东台	川港四配变（头灶）	10	400	219.84
36783	东台	川港8#配变	10	400	243.8
36784	东台	川港9#配变	10	400	232.56
36785	东台	川港11#配变	10	400	274.84
36786	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	195.52
36787	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	163.84
36788	东台	二洋四配变	10	200	112.64
36789	东台	镇河六配变	10	400	227.88
36790	东台	镇河三配变	10	200	52.06
36791	东台	战胜五配变	10	200	63.18
36792	东台	镇河九配变	10	200	112.8
36793	东台	二洋13#配变	10	400	231.24
36794	东台	二洋#11配变	10	400	202.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36795	东台	五总三配变	10	200	78.46
36796	东台	二洋二配变	10	400	225.76
36797	东台	战胜一配变	10	200	10.16
36798	东台	二洋#9配变	10	200	41.12
36799	东台	战胜4#配变	10	200	9.5
36800	东台	镇河五配变	10	200	0
36801	东台	五总(一)配变	10	200	112.92
36802	东台	二洋#10配变	10	400	1.72
36803	东台	唐洋#3配变	10	200	96.3
36804	东台	战胜七配变	10	200	17.2
36805	东台	二洋三配变	10	200	0
36806	东台	唐洋一配变	10	200	63.02
36807	东台	战胜二配变	10	200	48.28
36808	东台	二洋一配变	10	400	168.4
36809	东台	战胜3#配变	10	400	194
36810	东台	战胜八配变	10	200	55.06
36811	东台	战胜10#配变	10	200	110.5
36812	东台	镇河12#配变	10	200	79.38
36813	东台	二洋12#配变	10	200	80.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36814	东台	五总(六)配变	10	200	48.88
36815	东台	新元#14配变	10	400	204.6
36816	东台	二洋七配变	10	400	146.04
36817	东台	二洋六配变	10	400	93.24
36818	东台	新元九配变	10	200	22.44
36819	东台	五总4配变	10	400	114.56
36820	东台	唐洋#3配变	10	200	85.62
36821	东台	镇河十配变	10	200	109.92
36822	东台	新元3#配变	10	400	159.68
36823	东台	五总#7配变	10	315	198.229
36824	东台	五总8#配变	10	400	139.76
36825	东台	二洋八配变	10	315	150.287
36826	东台	新元七配变	10	160	1.936
36827	东台	战胜9#配变	10	200	73.22
36828	东台	五总2配变	10	315	117.589
36829	东台	战胜六配变	10	200	68.18
36830	东台	战胜11#配变	10	400	87.24
36831	东台	五总#12配变	10	200	70.08
36832	东台	五总五配变	10	400	208.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36833	东台	五总#9配变	10	200	69.5
36834	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	217.48
36835	东台	新元六配变	10	400	210.68
36836	东台	镇河一配变	10	400	241.32
36837	东台	镇河四配变	10	200	54.34
36838	东台	战胜13#配变	10	400	246.6
36839	东台	新元13配变	10	400	187.32
36840	东台	镇河八配变	10	400	260.8
36841	东台	五总#11配变	10	400	199.92
36842	东台	战胜12#配变	10	400	228.6
36843	东台	镇河二配变	10	400	239.16
36844	东台	五总#10配变	10	400	231.92
36845	东台	二洋五配变	10	400	114.56
36846	东台	八里四配变	10	400	250
36847	东台	八里一配变	10	200	49.42
36848	东台	潘堡三配变	10	200	17.34
36849	东台	新联61连1配变	10	100	45.64
36850	东台	潘堡九配变	10	200	123.08
36851	东台	潘堡五配变	10	400	261.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36852	东台	潘堡四配变	10	200	71.88
36853	东台	潘堡二配变	10	200	66.86
36854	东台	八里二配变	10	200	83.84
36855	东台	盐村六配变	10	400	192.48
36856	东台	盐村二配变	10	200	125.42
36857	东台	潘堡七配变	10	200	60.2
36858	东台	潘堡八配变	10	200	78.34
36859	东台	潘堡十一配变	10	200	130.74
36860	东台	潘堡十配变	10	200	91.24
36861	东台	八里三配变	10	200	51.08
36862	东台	潘堡一配变	10	400	257.08
36863	东台	潘堡六配变	10	400	254.16
36864	东台	先进一配变	10	200	35.12
36865	东台	五灶7配变	10	200	82.2
36866	东台	新一一配变	10	400	270.28
36867	东台	新一17#配变(节能变利用)	10	200	116
36868	东台	新一六配变	10	200	77.54
36869	东台	一灶18#配变	10	400	230.64
36870	东台	一灶1#配变	10	200	79.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36871	东台	新一18#配变	10	200	95.92
36872	东台	榆东二配变	10	400	220.4
36873	东台	五灶11#配变	10	200	73.24
36874	东台	红星6配变	10	160	50.416
36875	东台	一灶八配变	10	200	107.8
36876	东台	新一十配变	10	200	37.62
36877	东台	新一5#配变	10	200	114.24
36878	东台	榆东七配变	10	200	94.08
36879	东台	先进5#配变	10	200	96.46
36880	东台	榆东8配变	10	200	111.04
36881	东台	先进4配变	10	200	78.62
36882	东台	先进二配变	10	200	28.06
36883	东台	一灶7#配变	10	400	239.64
36884	东台	先进8#配变	10	400	255.48
36885	东台	新一8配变	10	200	31
36886	东台	榆东一配变	10	200	105.52
36887	东台	新一十一配变	10	200	59.24
36888	东台	新一19#配变	10	200	85.24
36889	东台	一灶17#配变	10	200	101.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36890	东台	一灶15#配变	10	200	93.38
36891	东台	新一九配变	10	200	103.56
36892	东台	新一7配变	10	200	38
36893	东台	五灶一配变	10	400	141.24
36894	东台	新一16#配变(节能变利用)	10	200	41.62
36895	东台	五灶二配变	10	400	133.6
36896	东台	新一15#配变	10	200	19.08
36897	东台	五灶10#配变.	10	200	64.96
36898	东台	一灶12配变	10	400	255.36
36899	东台	丰南五配变	10	400	202.36
36900	东台	先进7配变	10	400	252.08
36901	东台	五灶三配变	10	400	205.12
36902	东台	一灶19配变	10	400	249.92
36903	东台	一灶六配变	10	400	257.76
36904	东台	榆东13#配变	10	400	207.36
36905	东台	先进3配变	10	400	212.68
36906	东台	新一13配变	10	400	226.04
36907	东台	五灶8配变	10	400	182.16
36908	东台	先进6配变	10	400	222.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36909	东台	新一三配变	10	400	228.8
36910	东台	新一12配变	10	400	280
36911	东台	新一14配变	10	400	272.28
36912	东台	一灶11#配变	10	400	272.96
36913	东台	一灶14配变	10	400	240
36914	东台	先进9配变	10	400	277.72
36915	东台	新一二配变	10	400	259.84
36916	东台	一灶13配变	10	400	271.88
36917	东台	红星五配变	10	200	98.2
36918	东台	新安13#配变	10	400	185.36
36919	东台	红星13配变	10	200	97.54
36920	东台	红星8配变	10	200	62.08
36921	东台	红星12配变	10	200	104.08
36922	东台	红星十配变	10	200	89.38
36923	东台	新安9#配变	10	200	106.7
36924	东台	红星1#配变	10	200	85.8
36925	东台	新安10#配变(节能变利用)	10	200	37.04
36926	东台	红星三配变	10	400	223.92
36927	东台	红星14#配变	10	200	64.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36928	东台	红星4配变	10	200	112.7
36929	东台	红星11#配变	10	200	101.38
36930	东台	红星7配变	10	200	93.48
36931	东台	红星九配变	10	200	127.5
36932	东台	红星15配变	10	400	249.6
36933	东台	新安三配变	10	400	231.32
36934	东台	新安4配变	10	400	258.16
36935	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	0
36936	东台	红星二配变	10	400	236.12
36937	东台	新安一配变	10	400	203.48
36938	东台	新安6#配变	10	400	262.72
36939	东台	新安2#配变	10	400	237.56
36940	东台	联富13#配变	10	200	85
36941	东台	杨河四配变	10	200	62.56
36942	东台	杨河七配变	10	200	17.84
36943	东台	杨东六配变	10	400	169.8
36944	东台	许乐一配变	10	200	0
36945	东台	薛套9#配变	10	200	96.94
36946	东台	薛套七配变	10	200	45.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36947	东台	薛套(六)配变	10	200	1.38
36948	东台	杨河11#配变	10	200	89.38
36949	东台	三总六配变	10	200	67.88
36950	东台	联富六配变	10	200	3.34
36951	东台	杨河三配变	10	200	66.42
36952	东台	杨河十二配变	10	200	26.24
36953	东台	联富四配变	10	200	0
36954	东台	杨河16#配变	10	200	57.88
36955	东台	联富(七)配变	10	200	36.86
36956	东台	许乐十配变	10	200	90.5
36957	东台	杨河八配变	10	200	58.54
36958	东台	薛套三配变	10	200	90.76
36959	东台	杨河十三配变	10	200	58.12
36960	东台	许乐三配变	10	200	86.32
36961	东台	联富11配变	10	200	89.5
36962	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	476.72
36963	东台	工业园区配变	10	315	143.672
36964	东台	杨河九配变	10	200	94.66
36965	东台	杨河十配变	10	200	86.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36966	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	523.2
36967	东台	杨河十四配变	10	400	246.28
36968	东台	联富五配变	10	200	70.3
36969	东台	联富12#配变	10	200	82.22
36970	东台	芦河13#配变	10	200	102.02
36971	东台	联富三配变	10	200	45.84
36972	东台	杨河二配变	10	200	116.5
36973	东台	杨东5#配变	10	200	48.16
36974	东台	杨河六配变	10	400	161.56
36975	东台	联富二配变	10	200	53.54
36976	东台	杨河五配变	10	200	108.54
36977	东台	四仓六配变	10	200	23.88
36978	东台	联富一配变	10	200	113.74
36979	东台	联富八配变	10	400	145.28
36980	东台	芦河三配变	10	200	95
36981	东台	许乐十一配变	10	200	59.44
36982	东台	许乐六配变	10	200	53.3
36983	东台	薛套二配变	10	200	59.7
36984	东台	杨东九配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36985	东台	杨东七配变	10	200	50.76
36986	东台	联富10#配变	10	200	112
36987	东台	杨东3#配变	10	200	86.88
36988	东台	许乐2#配变	10	400	0
36989	东台	许乐九配变	10	400	161.32
36990	东台	杨东一配变	10	400	188.12
36991	东台	许乐7#配变	10	400	182.56
36992	东台	杨东四配变	10	400	239.56
36993	东台	杨河十五配变	10	400	214.56
36994	东台	杨河一配变	10	200	16.42
36995	东台	许乐五配变	10	400	0
36996	东台	芦河四配变	10	400	237.56
36997	东台	竹林13#配变	10	200	102.16
36998	东台	高横6#配变	10	200	4.7
36999	东台	高横4#配变	10	200	0
37000	东台	高横5#配变	10	200	0
37001	东台	竹林9#配变	10	200	62.34
37002	东台	竹林5#配变	10	200	13.62
37003	东台	竹园四配变	10	400	210.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37004	东台	南洼1配变	10	400	253.12
37005	东台	竹园11台片	10	400	217.44
37006	东台	高横1#配变	10	200	23.84
37007	东台	富西6#配变	10	100	0
37008	东台	竹园13配变	10	200	92.84
37009	东台	竹林2#配变	10	200	0
37010	东台	竹林7#配变	10	200	16.12
37011	东台	富西2#配变	10	200	44.34
37012	东台	竹林3#配变	10	200	53.88
37013	东台	高横9#配变	10	200	67.08
37014	东台	竹林8#配变	10	200	7.5
37015	东台	竹林1#配变	10	200	94.24
37016	东台	富西3#配变	10	200	57.38
37017	东台	高横8#配变	10	200	0
37018	东台	竹园五配变	10	200	59.88
37019	东台	竹林14#配变	10	250	141.675
37020	东台	竹林11#配变	10	200	128.58
37021	东台	高横3#配变	10	200	53.78
37022	东台	竹园8台片	10	200	25.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37023	东台	竹园9台片	10	200	48
37024	东台	高横2#配变	10	200	87.54
37025	东台	竹园7#配变	10	200	72.84
37026	东台	竹园12#配变	10	200	66.08
37027	东台	高横7#配变	10	400	224.36
37028	东台	竹林10#配变	10	200	93.08
37029	东台	竹园三台片S11变压器	10	200	99.04
37030	东台	竹园六配变	10	200	61.3
37031	东台	竹园10台片	10	200	112.46
37032	东台	竹林12#配变	10	400	197.28
37033	东台	竹林6#配变	10	400	232.8
37034	东台	竹园二配变	10	400	145.64
37035	东台	竹园一配变	10	400	257.44
37036	东台	建团6#配变	10	200	0
37037	东台	万港8#配变	10	200	104.28
37038	东台	顾横8#配变	10	200	18.86
37039	东台	顾横2#配变	10	200	58.96
37040	东台	顾横11#配变	10	200	45.38
37041	东台	梁一2#配变	10	400	108.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37042	东台	万港12#配变	10	200	103.3
37043	东台	建团2#配变	10	200	19.34
37044	东台	万港4#配变	10	200	45.84
37045	东台	梁一15#配变	10	400	264.48
37046	东台	顾横10#配变	10	200	0
37047	东台	万港14#配变	10	200	95.16
37048	东台	万港20#变	10	200	4
37049	东台	顾横5#配变	10	200	6.04
37050	东台	建团3#配变	10	200	10.5
37051	东台	顾横9#配变	10	200	34.72
37052	东台	顾横4#配变	10	200	0
37053	东台	万港3#配变	10	200	0
37054	东台	梁一1#配变	10	200	30.98
37055	东台	梁一12#配变	10	200	68.54
37056	东台	梁一7#配变	10	200	63.34
37057	东台	梁一11#配变	10	200	59.92
37058	东台	建团1#配变	10	200	23.5
37059	东台	顾横3#配变	10	200	59
37060	东台	万港2#配变	10	200	29.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37061	东台	梁一8#配变	10	200	28.2
37062	东台	梁一4#配变	10	200	56.7
37063	东台	万港7#配变	10	200	64.28
37064	东台	万港16#配变	10	200	99.5
37065	东台	万港15#配变	10	200	62.58
37066	东台	万港11#配变	10	200	43.5
37067	东台	建团5#配变	10	200	4.3
37068	东台	万港9#配变	10	200	20
37069	东台	梁一3#配变	10	200	37.04
37070	东台	梁一9#配变	10	200	75.74
37071	东台	梁一6#配变	10	200	82.72
37072	东台	万港6#配变	10	200	65.16
37073	东台	梁一5#配变	10	200	106.66
37074	东台	梁一13#配变	10	200	86.42
37075	东台	万港10#配变	10	200	49.6
37076	东台	梁一14#配变	10	200	91.12
37077	东台	富西12#配变	10	200	58.44
37078	东台	万港17#配变	10	200	0
37079	东台	万港5#配变	10	200	87.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37080	东台	建团7#配变	10	200	82.34
37081	东台	万港18#配变	10	200	103.34
37082	东台	梁一10#配变	10	200	21.08
37083	东台	万港13#配变	10	200	67.12
37084	东台	顾横7#配变	10	400	255.72
37085	东台	顾横1#配变	10	400	223.32
37086	东台	建团4#配变	10	400	244.6
37087	东台	顾横6#配变	10	400	162.48
37088	东台	万港1#配变	10	400	154.8
37089	东台	万港19#配变	10	400	185.96
37090	东台	保丰五号配变	10	200	70.66
37091	东台	洼灶五配变	10	200	71.88
37092	东台	保丰一号配变	10	400	125.76
37093	东台	保丰12#配变	10	400	191.56
37094	东台	丽都华庭2#变	10	800	321.84
37095	东台	园艺3#配变	10	400	133.68
37096	东台	园艺10#配变	10	400	106.84
37097	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	309.708
37098	东台	富御广场2#变	10	630	248.031

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37099	东台	富御广场东区1#变	10	800	462.24
37100	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	304.9
37101	东台	富御广场东区3#变	10	800	551.36
37102	东台	凤凰苑2#配变	10	630	352.044
37103	东台	凤凰苑1#配变	10	630	437.976
37104	东台	富御广场6#变	10	630	303.66
37105	东台	富御广场8#变	10	630	341.901
37106	东台	园艺11#配变	10	400	153.68
37107	东台	富源雅居1#配变	10	500	216.1
37108	东台	富御广场4#变	10	630	242.865
37109	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	292.446
37110	东台	园艺4#配变	10	400	146.52
37111	东台	园艺2#配变	10	400	73.96
37112	东台	富西(9)#配变	10	400	220.36
37113	东台	园艺9#配变	10	400	0
37114	东台	园艺13#配变	10	400	113.04
37115	东台	园艺12#配变	10	400	110.48
37116	东台	园艺1#配变	10	400	90.8
37117	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	230.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37118	东台	胡墩二配变	10	200	22.06
37119	东台	高墩9配变	10	200	89.22
37120	东台	东团6#配变	10	200	0
37121	东台	高墩一配变	10	200	24.24
37122	东台	芦河12#配变	10	200	93.12
37123	东台	东团二配变	10	200	30.7
37124	东台	东团4#配变	10	200	43.34
37125	东台	芦河一配变	10	200	70.44
37126	东台	芦河七配变	10	200	13.04
37127	东台	许南七配变	10	200	47.56
37128	东台	芦河十一配变	10	200	61
37129	东台	东团九配变	10	200	109.62
37130	东台	高墩七配变	10	200	83.08
37131	东台	胡墩三配变	10	200	0
37132	东台	东团八配变	10	200	16
37133	东台	芦河15#配变	10	200	67.96
37134	东台	芦河9配变	10	200	56.28
37135	东台	东团14配变	10	200	40
37136	东台	东团十配变	10	200	119.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37137	东台	东团五配变	10	200	60.94
37138	东台	高墩三配变	10	400	183.28
37139	东台	高墩12配变	10	200	103.12
37140	东台	芦河二配变	10	200	79.84
37141	东台	胡墩一配变	10	400	127.72
37142	东台	芦河五配变	10	200	82.96
37143	东台	东团一配变	10	400	166.64
37144	东台	解放16配变	10	200	53.74
37145	东台	芦河六配变	10	200	86.84
37146	东台	高墩四配变	10	200	11.04
37147	东台	许南六配变	10	200	97.78
37148	东台	高墩二配变	10	200	81.04
37149	东台	东团三配变	10	200	18.06
37150	东台	许南八配变	10	200	58.72
37151	东台	高墩11#配变	10	200	92.74
37152	东台	高墩六配变	10	200	56.46
37153	东台	公用十配变.	10	200	68.88
37154	东台	高墩八配变	10	400	226.4
37155	东台	许南一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37156	东台	东团七配变	10	400	225.44
37157	东台	高墩10#配变	10	200	99.62
37158	东台	高墩五配变	10	400	216.28
37159	东台	北街1#配变	10	400	89.76
37160	东台	高元8#配变	10	100	14.65
37161	东台	北街2#配变	10	400	175.12
37162	东台	高元10#配变	10	200	48.82
37163	东台	桑园1#配变	10	200	6.2
37164	东台	高元6#配变	10	200	14.74
37165	东台	高元1#配变	10	200	59.42
37166	东台	高元7#配变	10	400	154.04
37167	东台	富南5#配变	10	200	47.7
37168	东台	富安公用9#配变	10	400	19.32
37169	东台	富安公用19#配变	10	400	93.12
37170	东台	富北10#配变	10	400	184.32
37171	东台	园艺6#配变	10	400	138.84
37172	东台	高元5#配变	10	400	85.88
37173	东台	富北11#配变	10	400	22.56
37174	东台	月塘湾1#变	10	630	283.813

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37175	东台	富西4#配变	10	200	4.46
37176	东台	西场7#配变	10	200	58.5
37177	东台	桑园5#配变	10	200	12.88
37178	东台	六垛6#配变	10	200	53.16
37179	东台	富北8#配变	10	200	50.08
37180	东台	六垛1#配变	10	200	44.84
37181	东台	桑园2#配变	10	200	60.38
37182	东台	西场(5)#配变	10	200	75.58
37183	东台	六垛9#配变	10	200	110.08
37184	东台	西场6#配变	10	200	39.84
37185	东台	西场3#配变	10	200	34.84
37186	东台	西场9#配变	10	200	88.34
37187	东台	西场4#配变	10	200	43.42
37188	东台	西场2#配变	10	200	0
37189	东台	桑园6#配变	10	200	106.46
37190	东台	六垛5#配变	10	200	108.8
37191	东台	西场1#配变	10	200	86.06
37192	东台	桑园4#配变	10	400	185.04
37193	东台	竹林4#配变	10	400	206.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37194	东台	西场8#配变	10	400	234.72
37195	东台	红花13#配变	10	200	110.72
37196	东台	集镇5#配变(唐洋)	10	400	81.2
37197	东台	集镇20#配变(唐洋)	10	200	81.94
37198	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	77.2
37199	东台	幸福花园1#变	10	630	292.32
37200	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	242.88
37201	东台	和平置业1#配变	10	630	303.975
37202	东台	唐洋4#配变	10	200	18.96
37203	东台	艺雅居#1变压器	10	630	287.721
37204	东台	集镇33#配变(唐洋)	10	400	150
37205	东台	集镇30#配变(唐洋)	10	400	220.6
37206	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	8.56
37207	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	194.76
37208	东台	鑫园小区#2主变	10	400	214.76
37209	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	56.98
37210	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	68.96
37211	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	526.56
37212	东台	集镇11#配变(唐洋)	10	200	71.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37213	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	147.6
37214	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	448.16
37215	东台	集镇14#配变(唐洋)	10	200	51.38
37216	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	128.64
37217	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	528
37218	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	142.22
37219	东台	幸福花园3#变	10	800	434.16
37220	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	87.76
37221	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	106.62
37222	东台	桃花源2#变	10	630	409.5
37223	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	42.46
37224	东台	安建13#配变	10	200	0
37225	东台	鑫园小区#4主变	10	400	298.4
37226	东台	集镇32#配变(唐洋)	10	400	16.44
37227	东台	红色4#配变	10	200	0
37228	东台	红色8#配变	10	200	47.72
37229	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	0
37230	东台	唐南2#配变	10	400	50.12
37231	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	38.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37232	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	27.28
37233	东台	红花6#配变	10	400	182.96
37234	东台	红色6#配变	10	315	0
37235	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	114.84
37236	东台	安建7#配变	10	400	24.92
37237	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	8.883
37238	东台	安建8#配变	10	400	79.64
37239	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	151.12
37240	东台	唐南1#配变	10	400	108.84
37241	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	223.24
37242	东台	新元5#配变	10	400	0
37243	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	41.24
37244	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	0
37245	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	98.48
37246	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	149.32
37247	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	144.8
37248	东台	唐南3#配变	10	400	122.12
37249	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	215.28
37250	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	39.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37251	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	40.12
37252	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	261.765
37253	东台	人和天润城#3配变	10	800	534.8
37254	东台	镇西十配变	10	630	202.041
37255	东台	街道三配变.	10	400	49
37256	东台	镇西二十配变	10	400	24.08
37257	东台	镇西八配变	10	200	137.88
37258	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	373.464
37259	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	327.348
37260	东台	四季花苑#2主变	10	800	434.56
37261	东台	镇西六配变	10	400	0
37262	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	213.65
37263	东台	人和天润城#1配变	10	800	313.68
37264	东台	嘉诚花园三配变	10	315	130
37265	东台	街道七配变43645	10	400	96.68
37266	东台	集镇一配变	10	200	77.5
37267	东台	嘉诚花园二配变	10	315	127.48
37268	东台	镇西十一配变	10	200	77
37269	东台	人和天润城#5配变	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37270	东台	嘉诚花园一配变	10	400	168.24
37271	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	324.261
37272	东台	街道九配变	10	400	76.84
37273	东台	三仓新时代一配变	10	400	226.44
37274	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	139.54
37275	东台	四季花苑#1主变	10	800	482.48
37276	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	0.832
37277	东台	镇西二十二配变	10	200	33.62
37278	东台	镇北四配变	10	315	46.21
37279	东台	集镇七配变.	10	200	90.56
37280	东台	镇西十七配变	10	400	113.08
37281	东台	镇西十四配变	10	400	98.32
37282	东台	镇西二配变	10	400	173.36
37283	东台	镇西十八配变	10	400	88.48
37284	东台	镇西二十六配变	10	400	189.44
37285	东台	街道一配变.	10	400	237.72
37286	东台	街道八配变	10	400	187.32
37287	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	321.426
37288	东台	天源城#2箱变	10	500	263.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37289	东台	天源城#1箱变	10	500	220.35
37290	东台	开发区一台片	10	400	81.16
37291	东台	幸福家园1#箱变	10	400	0
37292	东台	海渔五配变	10	400	0
37293	东台	弼港1#箱变	10	630	0
37294	东台	黄海六配变	10	400	0
37295	东台	海渔二配变	10	400	0
37296	东台	东港4#箱变	10	630	0
37297	东台	弼港二配变	10	200	0
37298	东台	黄海二配变.	10	400	0
37299	东台	东港一配变	10	400	0
37300	东台	东港3#箱变	10	630	0
37301	东台	海渔三配变	10	200	0
37302	东台	东港五配变	10	400	0
37303	东台	弼南一配变	10	400	0
37304	东台	弼南十一配变	10	400	0
37305	东台	弼南六配变	10	400	0
37306	东台	海渔一配变	10	400	0
37307	东台	弼港四配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37308	东台	弢南七配变	10	400	0
37309	东台	东港2#箱变	10	630	0
37310	东台	北海路配变	10	400	52.84
37311	东台	医药公司配变	10	250	91.325
37312	东台	石油大队宿舍变压器	10	400	235.68
37313	东台	标牌厂	10	500	282.55
37314	东台	红兰名苑配电室#6变压器	10	630	281.799
37315	东台	建筑公司#2配变	10	400	217.08
37316	东台	红兰名苑开关站#1变压器	10	630	324.261
37317	东台	北关二村配变	10	400	78.16
37318	东台	中江花苑配电室#3变	10	630	391.23
37319	东台	中江花苑配电室#1变	10	630	408.051
37320	东台	北关小区配变	10	400	127.08
37321	东台	皮件厂箱主变	10	400	28.48
37322	东台	北关小区#2配变	10	400	0
37323	东台	红兰名苑开关站#3变压器	10	630	363.699
37324	东台	东亭菜场箱变	10	630	130.662
37325	东台	盛大华都开关站2#变压器	10	800	459.2
37326	东台	盛大华都配电室4#变压器800kVA	10	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37327	东台	汇龙大厦（一）变电所	10	1000	571
37328	东台	建筑公司配变	10	630	175.833
37329	东台	红兰名苑配电室#8变压器	10	630	326.529
37330	东台	富贵家园箱变	10	630	399.672
37331	东台	老干部中心配变	10	200	5.16
37332	东台	城北综合厂配变	10	200	76.7
37333	东台	孙丿9#配变	10	200	88.38
37334	东台	孙丿6配变	10	200	84.78
37335	东台	孙丿4配变	10	200	58.22
37336	东台	潘南8#配变	10	400	260.56
37337	东台	潘南二配变	10	200	63.06
37338	东台	华居四配变	10	200	100.54
37339	东台	孙丿十一配变	10	200	91.66
37340	东台	果林场三配变	10	200	6.22
37341	东台	潘南六配变	10	200	43.82
37342	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	144.16
37343	东台	孙丿1配变	10	200	92.16
37344	东台	孙丿十配变	10	200	30.88
37345	东台	潘南九配变	10	200	77.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37346	东台	华居一配变	10	200	27
37347	东台	潘南五配变	10	200	17.28
37348	东台	孙丿十二配变	10	200	0
37349	东台	华丿2配变	10	200	55.5
37350	东台	孙丿七配变	10	200	70.38
37351	东台	孙丿8配变	10	200	70.12
37352	东台	果林场一配变	10	200	88.12
37353	东台	孙丿3配变	10	200	77.42
37354	东台	潘南三配变	10	200	113.78
37355	东台	华居七配变	10	200	34.94
37356	东台	华居二配变	10	200	25.84
37357	东台	华居三配变	10	200	73.16
37358	东台	孙丿2配变	10	400	152.4
37359	东台	孙丿五配变	10	400	219.16
37360	东台	果林场二配变	10	400	0
37361	东台	潘南一配变	10	400	127.24
37362	东台	潘南四配变	10	400	143.24
37363	东台	华居6#配变	10	400	177.48
37364	东台	华丿一配变	10	400	254.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37365	东台	潘南7#配变	10	400	205.76
37366	东台	华丁4#配变	10	400	16.68
37367	东台	万升6#配变	10	200	0
37368	东台	万升8#配变	10	200	0
37369	东台	同胜3#配变	10	400	0
37370	东台	新先四配变	10	200	56
37371	东台	八里人家2#箱变	10	630	246.078
37372	东台	新海四配变.	10	200	113.66
37373	东台	新先十二配变	10	200	97.12
37374	东台	新曹集镇一变压器	10	500	90.4
37375	东台	八里人家3变压器	10	630	334.719
37376	东台	八里人家1#箱变	10	630	311.094
37377	东台	新先六配变	10	100	30.17
37378	东台	新先五配变	10	200	79.44
37379	东台	王港十配变	10	200	98.38
37380	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	261.513
37381	东台	新海六配变.	10	200	81.34
37382	东台	东方四配变	10	200	40.96
37383	东台	东方五配变	10	200	69.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37384	东台	东方一配变	10	200	61.54
37385	东台	新先九配变	10	200	53.96
37386	东台	新海一配变.	10	200	56.66
37387	东台	新镇二配变	10	400	219.68
37388	东台	新先七配变	10	400	208.88
37389	东台	新海五配变.	10	200	74.58
37390	东台	新镇十四配变	10	200	73.62
37391	东台	新海七配变.	10	200	103.84
37392	东台	新先十四配变	10	200	91.34
37393	东台	风洼三配变	10	200	64.2
37394	东台	东方二配变	10	200	24.04
37395	东台	新先一配变	10	200	52.08
37396	东台	新先十配变	10	200	59.54
37397	东台	东方三配变	10	200	44.08
37398	东台	风洼二配变	10	400	235.12
37399	东台	新先十一配变	10	200	126.44
37400	东台	新先三配变	10	200	77.96
37401	东台	新海二配变.	10	200	80.3
37402	东台	新先二配变	10	200	110.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37403	东台	新镇十三配变	10	200	76
37404	东台	新镇十二配变	10	400	241.4
37405	东台	新海三配变.	10	200	71.46
37406	东台	东方六配变	10	400	228.24
37407	东台	新先十三配变	10	200	92.5
37408	东台	新先十六配变	10	200	80.28
37409	东台	新先八配变	10	200	17.08
37410	东台	新镇四配变	10	200	66.68
37411	东台	王港七配变	10	400	208.88
37412	东台	风洼四配变	10	400	248.16
37413	东台	东方七配变	10	400	223.44
37414	东台	王港一配变	10	400	206.76
37415	东台	王港五配变	10	400	256.48
37416	东台	新曹集镇八配变	10	400	123.8
37417	东台	王港四配变	10	400	158.4
37418	东台	王港六配变	10	400	229.76
37419	东台	风洼一配变	10	400	205.24
37420	东台	云集六配变	10	200	46.42
37421	东台	云集三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37422	东台	何灶9#配变	10	200	37.66
37423	东台	西灶十配变	10	200	48.82
37424	东台	西灶十二配变	10	200	47.56
37425	东台	云集十一配变	10	200	51.94
37426	东台	盐河20#配变	10	400	203.24
37427	东台	东团十一配变	10	200	88.38
37428	东台	西灶十三配变	10	200	77.06
37429	东台	云集七配变	10	200	55.34
37430	东台	解放十一配变	10	200	63.44
37431	东台	盐河十九配变	10	200	69.1
37432	东台	何灶七配变	10	200	28.56
37433	东台	何灶五配变	10	200	95.92
37434	东台	解放13#配变	10	200	49.8
37435	东台	云集16#配变	10	200	78
37436	东台	解放一配变	10	200	38.72
37437	东台	云集八配变	10	200	67.62
37438	东台	何灶一配变	10	200	0
37439	东台	何灶六配变	10	400	181
37440	东台	西灶十一配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37441	东台	盐河5#配变	10	200	59.1
37442	东台	西灶17#配变	10	400	238.28
37443	东台	西灶五配变	10	200	35.42
37444	东台	西灶七配变	10	200	58.62
37445	东台	西灶八配变	10	400	201.52
37446	东台	解放四配变	10	200	55.22
37447	东台	何灶三配变	10	200	62.2
37448	东台	何灶二配变	10	200	64.16
37449	东台	解放十二配变	10	200	115.94
37450	东台	解放五配变	10	400	194.84
37451	东台	西灶十四配变	10	200	81.72
37452	东台	西灶二配变	10	200	55.28
37453	东台	西灶十五配变	10	200	76.34
37454	东台	西灶六配变	10	400	112.36
37455	东台	盐河18#配变	10	200	85.74
37456	东台	云集17#配变	10	200	101.5
37457	东台	云集一配变	10	200	46.82
37458	东台	西灶十六#配变	10	400	116.76
37459	东台	盐河十一配变	10	200	12.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37460	东台	西灶18#配变	10	400	253.6
37461	东台	云集五配变	10	200	63.48
37462	东台	西灶三配变	10	400	194.48
37463	东台	西灶19#配变	10	400	254.96
37464	东台	云集十二配变	10	200	80.62
37465	东台	何灶四配变	10	200	41.3
37466	东台	西灶20#配变	10	400	217.04
37467	东台	云集十配变	10	200	74.12
37468	东台	西灶1#配变	10	400	66.2
37469	东台	云集4#配变	10	200	101.72
37470	东台	西灶21#配变	10	200	91.7
37471	东台	盐河4#配变	10	200	64.86
37472	东台	云集十三配变	10	200	49.12
37473	东台	云集十四配变	10	200	0
37474	东台	云集二配变	10	400	159
37475	东台	盐河十四配变	10	200	79
37476	东台	云集九配变	10	200	104.92
37477	东台	解放二配变	10	400	202.4
37478	东台	西灶四配变	10	200	104.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37479	东台	许河10#配变	10	400	232.64
37480	东台	西灶九配变	10	400	238.8
37481	东台	中荡12#配变	10	200	43.2
37482	东台	陈墩二配变	10	200	59.46
37483	东台	中荡十五配变	10	200	102.84
37484	东台	中荡九配变	10	200	69.16
37485	东台	中荡十六配变	10	200	39.24
37486	东台	华J3配变	10	400	193.68
37487	东台	联港七配变	10	200	87.3
37488	东台	下舍六配变	10	200	44.5
37489	东台	中荡七配变	10	200	83.34
37490	东台	陈墩三配变	10	200	65.8
37491	东台	中荡六配变	10	200	26.32
37492	东台	王套5配变	10	200	45.2
37493	东台	联港十一#配变	10	200	45.96
37494	东台	联港二配变	10	200	96.34
37495	东台	下舍十一#配变	10	200	44.44
37496	东台	中荡11#配变	10	200	87.04
37497	东台	下舍九配变	10	200	58.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37498	东台	王套九配变	10	200	29.16
37499	东台	中荡十四#配变	10	200	71.36
37500	东台	中荡十配变	10	200	32.34
37501	东台	下舍五配变	10	200	96.5
37502	东台	联港十#配变	10	200	97.96
37503	东台	王套八配变	10	200	55.34
37504	东台	王套七配变	10	200	106.66
37505	东台	下舍三配变	10	200	87.06
37506	东台	陈墩4配变	10	200	56.24
37507	东台	中荡三配变	10	200	64.98
37508	东台	下舍1配变	10	200	56.74
37509	东台	联港4配变	10	315	43.123
37510	东台	王套11#配变	10	200	90.52
37511	东台	中荡1配变	10	200	100.14
37512	东台	中荡八配变	10	200	83.88
37513	东台	王套6配变	10	200	47.06
37514	东台	王套二配变	10	200	91.08
37515	东台	下舍二配变	10	200	80.44
37516	东台	联港八配变	10	200	79.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37517	东台	王套四配变	10	200	121.24
37518	东台	下舍10#配变	10	200	41.94
37519	东台	南荡10#配变	10	200	59.62
37520	东台	陈墩5#配变	10	200	106.56
37521	东台	联港六配变	10	200	27.54
37522	东台	王套三配变	10	200	87.8
37523	东台	中荡五配变	10	200	90.76
37524	东台	陈墩6#配变	10	400	237.32
37525	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	0
37526	东台	中荡13#配变	10	200	16.12
37527	东台	联港1配变	10	200	66.8
37528	东台	下舍4配变	10	200	101.08
37529	东台	联港九配变	10	200	67.96
37530	东台	陈墩七号配变	10	400	262.68
37531	东台	中荡二配变	10	200	0
37532	东台	下舍七配变	10	400	200.88
37533	东台	下舍八配变	10	400	72.12
37534	东台	联港五配变	10	400	8.12
37535	东台	王套一配变	10	400	251.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37536	东台	联港三配变	10	400	147.84
37537	东台	王套10#配变	10	400	205.84
37538	东台	陈墩一配变	10	400	235.16
37539	东台	胡墩5#配变	10	200	83.26
37540	东台	十灶5#配变	10	200	30.12
37541	东台	米港3#配变	10	400	41.68
37542	东台	集贤3#配变	10	200	17.42
37543	东台	芦河十配变	10	200	0
37544	东台	许乐十二配变	10	200	62.94
37545	东台	东升2#配变	10	200	67.42
37546	东台	丰富3#配变	10	200	22.56
37547	东台	联丰2#配变	10	200	0
37548	东台	联丰1#配变	10	200	20.54
37549	东台	东升7#配变	10	200	11.08
37550	东台	米港11#配变	10	100	23.67
37551	东台	米港5#配变	10	200	39.16
37552	东台	集贤1配变	10	200	46.2
37553	东台	东升8#配变	10	200	80.24
37554	东台	公用28#配变	10	400	176.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37555	东台	胜利7#配变	10	200	101.16
37556	东台	集富8#配变	10	200	107.72
37557	东台	胜利9#配变	10	100	6.83
37558	东台	富东公用3#配变	10	400	180.32
37559	东台	集富2#配变	10	200	61.2
37560	东台	米港(4)#配变	10	200	16.46
37561	东台	联丰4#配变	10	200	54.38
37562	东台	胜利8#配变	10	200	116.62
37563	东台	集贤(6)#配变	10	200	57.18
37564	东台	联丰3#配变	10	200	82.62
37565	东台	胜利2#配变	10	200	83.42
37566	东台	联丰6#配变	10	200	61.58
37567	东台	胜利六配变	10	200	48.5
37568	东台	集富1#配变	10	200	64.62
37569	东台	集富7#配变	10	200	86.46
37570	东台	联丰7#配变	10	200	66.8
37571	东台	胜利3#配变	10	200	88.78
37572	东台	联富九配变	10	200	104.94
37573	东台	东升3#配变	10	200	74.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37574	东台	集贤2#配变	10	200	35.74
37575	东台	集贤8#配变	10	200	57
37576	东台	芦河14#配变	10	200	109.58
37577	东台	许南三配变	10	200	97.84
37578	东台	联丰5#配变	10	200	103.34
37579	东台	集富(6)#配变	10	200	65.84
37580	东台	东升4#配变	10	200	46.46
37581	东台	东升5#配变	10	200	93.38
37582	东台	东升6#配变	10	200	60.38
37583	东台	胜利5#配变	10	200	61
37584	东台	芦河八配变	10	200	97.92
37585	东台	集富3#配变	10	200	49.66
37586	东台	东升1#配变	10	200	78.14
37587	东台	胜利4#配变	10	200	62.06
37588	东台	集贤7#配变	10	200	91.16
37589	东台	十灶8#配变	10	200	67.56
37590	东台	集贤4#配变	10	400	165.88
37591	东台	许乐四配变	10	400	227
37592	东台	胜利1#配变	10	400	242.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37593	东台	集贤(5)#配变	10	400	191.28
37594	东台	富东公用20#配变	10	400	203.76
37595	东台	许河十三台片	10	200	55.42
37596	东台	许河二台片	10	200	6.52
37597	东台	许河十五配变	10	200	3.74
37598	东台	许河二十配变	10	200	72.34
37599	东台	许河园区一配变	10	400	0
37600	东台	许河四台片	10	200	47.22
37601	东台	许河二十一配变	10	200	81.38
37602	东台	许河八配变	10	315	52.132
37603	东台	公用十五配变	10	400	111.64
37604	东台	富安集镇9#配变	10	400	271.24
37605	东台	富安公用12#配变	10	200	70.98
37606	东台	富安公用15#配变	10	400	147.16
37607	东台	富安公用11#配变	10	200	58.06
37608	东台	富安公用13#配变	10	500	257.9
37609	东台	富安集镇3#配变	10	400	250.96
37610	东台	富安公用8#配变	10	400	72.76
37611	东台	富安公用2#配变	10	400	62.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37612	东台	富安公用10#配变	10	200	8.78
37613	东台	富安集镇10#配变	10	400	0
37614	东台	富安集镇11#配变	10	400	221.04
37615	东台	富安公用3#配变	10	400	0
37616	东台	富安公用18#配变	10	400	5.76
37617	东台	富安集镇7#配变	10	200	42
37618	东台	富安公用20#配变	10	400	165.84
37619	东台	富安集镇6#配变	10	200	61.66
37620	东台	仿古街1#变	10	400	207.68
37621	东台	富安集镇4#配变	10	200	83.44
37622	东台	富安集镇1#配变	10	200	107.78
37623	东台	富安集镇8#配变	10	100	0
37624	东台	富安集镇5#配变	10	400	199.4
37625	东台	富安公用16#配变	10	400	192.84
37626	东台	高元9#配变	10	200	90.16
37627	东台	富公用14#配变	10	400	157
37628	东台	富安公用4#配变	10	400	113.8
37629	东台	富安公用17#配变	10	400	105.36
37630	东台	富安集镇2#配变	10	400	239.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37631	东台	富安公用7#配变	10	400	127.84
37632	东台	富安公用6#配变	10	400	41.28
37633	东台	富安公用5#配变	10	400	58.88
37634	东台	镇西十六配变	10	400	132.24
37635	东台	四季花苑五配变	10	800	362.64
37636	东台	新仓路一号配变	10	400	4.4
37637	东台	四季花苑6#配变	10	800	319.68
37638	东台	大地和苑二配变	10	500	198.85
37639	东台	大地和苑六配变	10	630	181.944
37640	东台	大地和苑三配变	10	630	263.781
37641	东台	大地和苑五配变	10	500	173.45
37642	东台	大地和苑一配变	10	630	262.332
37643	东台	镇西五配变	10	400	36.76
37644	东台	棉业公司一配变	10	400	157.6
37645	东台	镇西九配变	10	400	46.88
37646	东台	镇西十二配变	10	400	19.16
37647	东台	大地和苑四配变8001	10	500	225.35
37648	东台	镇西二十八配变	10	630	167.202
37649	东台	街道六配变	10	400	50.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37650	东台	镇西十五配变	10	400	104.68
37651	东台	街道#10配变	10	400	41.6
37652	东台	油厂一配变	10	200	103.84
37653	东台	镇西四配变	10	400	82
37654	东台	新仓华府主变	10	200	0
37655	东台	镇西十三配变	10	315	82.971
37656	东台	街道二配变.	10	400	105.6
37657	东台	高灶二配变	10	200	73.96
37658	东台	二联二号配变	10	400	241.04
37659	东台	练坳一配变	10	200	89.56
37660	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	96.72
37661	东台	练坳六配变	10	200	67.08
37662	东台	高灶四配变	10	200	37.44
37663	东台	高灶一配变	10	200	46.04
37664	东台	二联一配变	10	200	43
37665	东台	二联四配变	10	200	84.5
37666	东台	潘灶七配变	10	200	71.2
37667	东台	练房六配变	10	200	57.12
37668	东台	练房四配变	10	200	56.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37669	东台	二联七配变	10	200	62.2
37670	东台	二联五配变	10	200	96.62
37671	东台	永红1配变	10	400	201.12
37672	东台	练坳七配变	10	200	0
37673	东台	陈姜五配变	10	200	35.54
37674	东台	陈姜三配变	10	200	92.46
37675	东台	曹灶六配变	10	200	63.94
37676	东台	袁墩三配变	10	200	46.8
37677	东台	袁墩一号配变	10	200	59.68
37678	东台	二联三号配变	10	200	32.88
37679	东台	袁墩二号配变	10	200	123.92
37680	东台	六居七配变	10	200	25.38
37681	东台	潘灶11#配变	10	200	60.88
37682	东台	陈姜二配变	10	200	66.54
37683	东台	陈姜七配变	10	200	110.16
37684	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	104.02
37685	东台	永红13#配变	10	200	134.34
37686	东台	练坳四配变	10	200	109.52
37687	东台	二联六配变	10	200	71.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37688	东台	练坳三配变	10	200	68.9
37689	东台	陈姜六配变	10	200	90.94
37690	东台	练房一配变	10	200	100
37691	东台	练房二配变	10	200	34.72
37692	东台	陈姜4配变	10	400	131.16
37693	东台	练房五配变	10	400	209.76
37694	东台	袁墩四配变	10	315	42.241
37695	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	260.84
37696	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	229
37697	东台	陈姜一配变	10	400	181.6
37698	东台	袁墩五配变	10	400	242.4
37699	东台	练房八配变	10	400	89.16
37700	东台	高灶三配变	10	400	155.68
37701	东台	悦棠湾5配变	10	800	508.56
37702	东台	悦棠湾1配变	10	800	442.64
37703	东台	悦棠湾7配变	10	800	381.68
37704	东台	悦棠湾3配变	10	800	508.08
37705	东台	悦棠湾9配变	10	800	510
37706	东台	悦棠湾13配变	10	800	427.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37707	东台	悦棠湾11配变	10	800	504.88
37708	东台	未来城1#配变	10	800	376.56
37709	东台	兰址十四配变	10	200	99.56
37710	东台	金水湾三配变	10	630	356.013
37711	东台	金水湾一配变	10	630	364.329
37712	东台	金水湾二配变	10	630	300.195
37713	东台	镇北一配变	10	400	79.36
37714	东台	镇北十二配变	10	200	68.24
37715	东台	镇北五配变	10	200	31.32
37716	东台	金水湾四配变	10	630	217.98
37717	东台	兰址十一配变	10	200	100.56
37718	东台	兰址四配变	10	400	120.48
37719	东台	兰址六配变	10	200	58.12
37720	东台	兰址一配变	10	200	46.96
37721	东台	兰址十五配变	10	200	133.16
37722	东台	兰址八配变	10	200	110.88
37723	东台	兰址十三配变	10	200	96.38
37724	东台	兰址三配变	10	200	97.84
37725	东台	兰址七配变	10	200	58.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37726	东台	仓东九配变	10	200	63.94
37727	东台	镇东十四配变	10	200	82.62
37728	东台	兰址十六配变	10	200	88.26
37729	东台	兰址五配变	10	400	209.76
37730	东台	兰址十二配变	10	400	222.88
37731	东台	镇东十三配变	10	400	220.12
37732	东台	兰址二配变	10	400	199.84
37733	东台	仓东三配变	10	400	210.88
37734	东台	镇东二配变	10	400	152.48
37735	东台	仓西三配变	10	200	55.5
37736	东台	镇东二十配变	10	400	34.72
37737	东台	华美九配变	10	200	0
37738	东台	镇东十一配变	10	400	83.48
37739	东台	镇东五配变	10	200	0
37740	东台	朝阳八配变	10	200	83.54
37741	东台	街道四配变.	10	400	22.72
37742	东台	仓西八配变	10	200	14.06
37743	东台	华美八配变	10	200	48.12
37744	东台	仓西七配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37745	东台	华美一配变	10	315	69.993
37746	东台	仓西一配变	10	200	74.12
37747	东台	华美七配变	10	200	43
37748	东台	华美四配变	10	200	121.66
37749	东台	华美六配变	10	200	98.16
37750	东台	镇东四配变	10	200	0
37751	东台	镇东二十一配变	10	200	100.7
37752	东台	华美五配变	10	400	247.24
37753	东台	华美三配变	10	400	182.8
37754	东台	华美二配变	10	400	175.24
37755	东台	仓西五配变	10	400	224.44
37756	东台	仓西六配变	10	400	89.72
37757	东台	仓西四配变	10	400	190.92
37758	东台	镇北十一配变	10	400	144.64
37759	东台	镇东十二配变	10	400	67
37760	东台	镇东十六配变	10	400	14
37761	东台	镇北二配变	10	400	28.12
37762	东台	镇东十五配变	10	400	0
37763	东台	镇东七配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37764	东台	和平一配变	10	200	28.78
37765	东台	南庄13配变	10	200	116.46
37766	东台	颐湖园3#配变	10	800	443.36
37767	东台	英伦都市1配变	10	800	514.8
37768	东台	英伦都市3配变	10	800	493.2
37769	东台	和平11配变	10	200	153.1
37770	东台	英伦都市11配变	10	800	475.36
37771	东台	英伦都市5配变	10	800	490.48
37772	东台	英伦都市7配变	10	800	520.16
37773	东台	颐湖园1#配变	10	800	442.64
37774	东台	和平3配变	10	400	271.88
37775	东台	和平8配变	10	200	127.74
37776	东台	英伦都市9#配变	10	800	544.08
37777	东台	新团新村1配变	10	800	414.48
37778	东台	新团新村5配变	10	800	490.24
37779	东台	黄坝5配变	10	400	297.24
37780	东台	帝逸国际1#配变	10	630	401.814
37781	东台	新团新村9配变	10	800	515.76
37782	东台	新团新村11配变	10	800	596.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37783	东台	新团新村7配变	10	800	522.48
37784	东台	新团新村3配变	10	800	460.96
37785	东台	帝逸国际3#配变	10	630	373.842
37786	东台	丁河九配变	10	200	72.78
37787	东台	丁河八配变	10	200	21.38
37788	东台	元官一配变	10	400	103.48
37789	东台	官洋一配变	10	200	42.5
37790	东台	解放八配变	10	200	65.98
37791	东台	官洋4#配变	10	200	36.88
37792	东台	丁河16配变	10	400	208.48
37793	东台	盐河17#配变	10	200	102.34
37794	东台	盐河八配变	10	200	44.12
37795	东台	盐河十二配变	10	200	66.94
37796	东台	官洋六配变	10	200	27.22
37797	东台	盐河21#配变	10	200	80.5
37798	东台	官洋三配变	10	200	18.84
37799	东台	盐河22#配变	10	200	44.54
37800	东台	解放三配变	10	200	75.16
37801	东台	解放六配变	10	200	69.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37802	东台	丁河十一配变	10	400	113.16
37803	东台	丁河一配变	10	200	61.56
37804	东台	盐河七配变	10	200	87.38
37805	东台	元官6配变	10	200	121.94
37806	东台	丁河二配变	10	400	97.44
37807	东台	盐河3#配变	10	200	100.48
37808	东台	丁河17配变	10	200	85.06
37809	东台	盐河九配变	10	400	99.28
37810	东台	丁河十二配变	10	200	0
37811	东台	丁河十配变	10	200	59.84
37812	东台	盐河六配变	10	200	23.78
37813	东台	解放14#配变	10	200	41
37814	东台	盐河十配变	10	200	28.62
37815	东台	盐河16配变	10	200	91.84
37816	东台	丁河五配变	10	200	0
37817	东台	盐河一配变	10	200	52.28
37818	东台	元官二配变	10	400	212.92
37819	东台	盐河十三配变	10	200	9.84
37820	东台	云集18#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37821	东台	东进7#配变	10	200	82.42
37822	东台	丁河14#配变	10	400	55.04
37823	东台	丁河15配变	10	200	11.72
37824	东台	官洋十配变	10	200	99.78
37825	东台	官洋七配变	10	200	117.96
37826	东台	东进12配变	10	200	86.78
37827	东台	丁河20#配变	10	200	30.74
37828	东台	丁河七配变	10	400	215.48
37829	东台	官洋12配变	10	200	84.88
37830	东台	盐河15配变	10	200	100.12
37831	东台	元官五配变	10	200	125.28
37832	东台	东进(二)配变	10	200	79.02
37833	东台	元官三配变	10	200	54.7
37834	东台	丁河三配变	10	400	208.12
37835	东台	丁河4#配变	10	400	89.6
37836	东台	元官四配变	10	400	158.8
37837	东台	解放七配变	10	400	226.4
37838	东台	元东三配变	10	400	237.68
37839	东台	盐河23#配变	10	400	187.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37840	东台	丁河18配变	10	400	163.12
37841	东台	盐河2#配变	10	400	229.28
37842	东台	丁河十三配变	10	400	222.24
37843	东台	丁河六配变	10	400	155.72
37844	东台	公用十九配变.	10	200	48.22
37845	东台	许河公用十七配变	10	400	30.88
37846	东台	四仓13#配电	10	630	276.003
37847	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	500.8
37848	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	503.92
37849	东台	公用十二配变.	10	400	32.28
37850	东台	公用一配变	10	200	49.24
37851	东台	公用六配变.	10	200	8.4
37852	东台	名门庭苑配变	10	200	87.38
37853	东台	公用二配变.	10	200	0
37854	东台	许乐八配变	10	200	62.34
37855	东台	公用十一配变	10	200	52
37856	东台	许河公用二十配变	10	200	108.72
37857	东台	许河公用十八配变	10	200	70.44
37858	东台	许河1#配变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37859	东台	公用五配变	10	400	153.76
37860	东台	公用十四配变.	10	200	3.72
37861	东台	许河公用29配变	10	200	45.62
37862	东台	许南四配变	10	200	0
37863	东台	公用四配变.	10	400	45.84
37864	东台	许河公用8#配变	10	400	210.24
37865	东台	公用三配变.	10	315	108.959
37866	东台	公用十三配变.	10	315	48.321
37867	东台	公用十六配变.	10	400	162.16
37868	东台	公用二十一配变（许河）	10	400	155.44
37869	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	31.88
37870	东台	张港十一配变	10	200	107.34
37871	东台	祝林四配变	10	200	42.74
37872	东台	祝林一配变	10	160	17.328
37873	东台	张港八配变	10	200	120.5
37874	东台	张港三配变	10	200	94.66
37875	东台	祝林七配变	10	200	88.02
37876	东台	张港13#配变	10	200	99.74
37877	东台	张港五配变	10	400	138.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37878	东台	姜洼六配变	10	200	62.62
37879	东台	张港一配变(高过载)	10	100	0
37880	东台	姜洼七配变	10	200	38.16
37881	东台	张港四配变	10	200	76.98
37882	东台	张港九配变	10	200	84.46
37883	东台	祝林六配变	10	200	67.26
37884	东台	张港十四配变	10	200	108.78
37885	东台	姜洼12#配变	10	200	94.5
37886	东台	姜盈三配变	10	200	73.78
37887	东台	张港十二配变	10	200	102.5
37888	东台	祝林五配变	10	200	84.44
37889	东台	姜洼四配变	10	200	41.62
37890	东台	姜洼十四配变	10	200	90.48
37891	东台	姜洼九配变	10	200	95.16
37892	东台	姜洼二配变	10	200	103.5
37893	东台	祝林9#配变	10	200	105.3
37894	东台	张港七配变	10	200	89.94
37895	东台	祝林十配变	10	200	106.12
37896	东台	祝林二配变	10	200	97.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37897	东台	姜洼八配变	10	200	87.12
37898	东台	张港十配变	10	200	95.54
37899	东台	祝林十一配变	10	200	106.34
37900	东台	姜洼十三配变	10	200	122.2
37901	东台	祝林八配变	10	200	131.94
37902	东台	姜洼十配变	10	200	124.16
37903	东台	张港二配变	10	400	236.4
37904	东台	姜洼三配变	10	400	230.6
37905	东台	裕民10#配变	10	200	33.12
37906	东台	唐胜九配变	10	400	230.88
37907	东台	心红#14配变	10	400	200.32
37908	东台	爱国六配变	10	200	58.34
37909	东台	爱国15#配变	10	200	5.66
37910	东台	南洋14#配变	10	200	74.88
37911	东台	爱国二配变	10	200	88.66
37912	东台	南洋一配变	10	200	77.34
37913	东台	裕民#11配变	10	200	14.78
37914	东台	长红14#配变	10	200	41.5
37915	东台	爱国13#配变	10	200	77.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37916	东台	长红13#配变	10	200	78.88
37917	东台	爱国四配变	10	200	95.38
37918	东台	爱国14#配变	10	200	48.44
37919	东台	裕民#9配变	10	200	109.52
37920	东台	唐胜三配变	10	200	34.58
37921	东台	南洋5#配变	10	400	115.64
37922	东台	南洋2配变	10	200	0
37923	东台	裕民#12配变	10	200	90.78
37924	东台	爱国#10配变	10	200	81.62
37925	东台	长红五配变	10	200	104.92
37926	东台	裕民三配变	10	200	55.18
37927	东台	爱国11#配变	10	200	55.94
37928	东台	唐胜八配变	10	200	52.38
37929	东台	南洋四配变	10	200	99.1
37930	东台	心红一配变	10	200	52.56
37931	东台	南洋六配变	10	200	92.66
37932	东台	长红12#配变	10	200	30.44
37933	东台	爱国三配变	10	200	52.86
37934	东台	长红三配变	10	200	38.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37935	东台	南洋#13配变	10	200	7.34
37936	东台	爱国八配变	10	200	81.5
37937	东台	南洋三配变	10	200	61.52
37938	东台	长红10#配变	10	200	106.66
37939	东台	长红四配变	10	400	147.88
37940	东台	长红八配变	10	200	36.66
37941	东台	南洋七配变	10	200	77.84
37942	东台	南洋#11配变	10	200	41.88
37943	东台	长红(2)配变	10	400	188.8
37944	东台	裕民#8配变	10	200	81.62
37945	东台	爱国5#配变	10	400	194.72
37946	东台	南洋#12配变	10	400	163.16
37947	东台	南洋八配变	10	400	127.4
37948	东台	裕民七配变	10	200	82.22
37949	东台	裕民#4配变	10	200	101.7
37950	东台	裕民2#配变	10	200	58.52
37951	东台	长红#11配变	10	200	79.72
37952	东台	裕民一配变	10	200	64.94
37953	东台	长红一配变	10	400	203.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37954	东台	裕民六配变	10	400	150.48
37955	东台	爱国9#配变	10	200	44.44
37956	东台	南洋#10配变	10	400	154.92
37957	东台	南洋9#配变	10	200	15.94
37958	东台	长红九配变	10	400	217.6
37959	东台	长红六配变	10	400	205.44
37960	东台	爱国七配变	10	400	227.4
37961	东台	红花#15配变	10	400	246.16
37962	东台	唐胜七配变	10	400	263.64
37963	东台	长红七配变	10	400	218.96
37964	东台	爱国1配变	10	400	188.8
37965	东台	中苴4#配变	10	200	17.12
37966	东台	万红15#配变	10	400	155.88
37967	东台	红色10#配变	10	200	94.56
37968	东台	万红2#配变	10	200	30.34
37969	东台	红色3#配变	10	200	99.94
37970	东台	朝福1#配变	10	200	43.68
37971	东台	朝福5#配变	10	200	69.9
37972	东台	中苴8#配变	10	200	86.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37973	东台	新储3#配变	10	200	25.98
37974	东台	红色2#配变	10	400	186.52
37975	东台	中苴19#配变	10	400	250.68
37976	东台	新储9#配变	10	400	227.48
37977	东台	朝福6#配变	10	200	38.2
37978	东台	中苴5#配变	10	200	70.48
37979	东台	红色11#配变	10	200	0
37980	东台	中苴14#配变	10	200	33.16
37981	东台	新储7#配变	10	200	103.54
37982	东台	红色1#配变	10	200	22.46
37983	东台	新储6#配变	10	200	0
37984	东台	中苴15#配变	10	200	69.42
37985	东台	朝福4#配变	10	200	71.44
37986	东台	中苴7#配变	10	200	100.38
37987	东台	新储2#配变	10	400	91.24
37988	东台	中苴17#配变	10	400	243.48
37989	东台	朝福7#配变	10	200	105.72
37990	东台	中苴13#配变	10	200	92.34
37991	东台	中苴1#配变	10	200	62.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37992	东台	新储4#配变	10	200	18.82
37993	东台	新储1#配变	10	200	31.34
37994	东台	新储10#配变	10	200	4.24
37995	东台	中苴9#配变	10	200	71.92
37996	东台	中苴10#配变	10	200	66.5
37997	东台	中苴2#配变	10	200	89.2
37998	东台	万红14#配变	10	400	166.12
37999	东台	中苴12#配变	10	200	30.46
38000	东台	红色9#配变	10	315	157.72
38001	东台	红色5#配变	10	400	144.6
38002	东台	中苴11#配变	10	200	135
38003	东台	新储5#配变	10	400	201.24
38004	东台	中苴6#配变	10	400	236.44
38005	东台	红色7#配变	10	400	255.76
38006	东台	万红8#配变	10	400	210.8
38007	东台	万红5#配变	10	400	217.36
38008	东台	万红4#配变	10	400	127.12
38009	东台	中苴3#配变	10	400	222.48
38010	东台	万红13#配变	10	400	117.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38011	东台	朝福2#配变	10	400	127.96
38012	东台	新储8#配变	10	400	266.44
38013	东台	朝福3#配变	10	400	173.32
38014	东台	万红1#配变	10	400	109.6
38015	东台	朝福8#配变	10	400	179.44
38016	东台	中直16#配变	10	400	243.16
38017	东台	幸福港湾4#配变	20	630	434.322
38018	东台	幸福港湾1#配变	20	630	447.993
38019	东台	西湖墅园10#配变	20	630	415.863
38020	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	412.32
38021	东台	幸福港湾3#配变	20	630	446.229
38022	东台	沪港名苑3#配变	20	800	553.36
38023	东台	西湖墅园11#配变	20	630	413.469
38024	东台	西湖墅园2#配变	20	800	500.24
38025	东台	西湖墅园8#配变	20	630	432.306
38026	东台	幸福港湾2#配变	20	630	399.924
38027	东台	许河九台片	10	200	0
38028	东台	万灶九配变	10	200	122.12
38029	东台	万灶七台片	10	200	10.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38030	东台	三总五台片	10	200	30.96
38031	东台	薛套一台片	10	200	0
38032	东台	四联八台片	10	200	71.46
38033	东台	许河十一台片	10	200	44.08
38034	东台	万灶三配变	10	200	93.74
38035	东台	三总二台片	10	200	69.78
38036	东台	薛套(四)台片	10	200	65.92
38037	东台	四仓12配变	10	400	218.68
38038	东台	四联九台片	10	200	59.72
38039	东台	万灶一台片	10	200	0
38040	东台	四仓3#配变	10	200	65.66
38041	东台	四仓四台片	10	200	27.7
38042	东台	三总一台片	10	200	13.5
38043	东台	三总10#配变	10	200	89.24
38044	东台	四仓1#配变	10	400	80.16
38045	东台	四联12#配变	10	400	68.76
38046	东台	四联二台片	10	200	10.28
38047	东台	薛套(五)台片	10	200	0
38048	东台	三总八配变	10	200	70.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38049	东台	许河五配变	10	200	88.68
38050	东台	万灶五台片	10	200	93.66
38051	东台	四联五台片	10	200	0
38052	东台	许河十八配变	10	200	80.16
38053	东台	万灶二配变	10	200	56.94
38054	东台	杨东(二)台片	10	200	35
38055	东台	四仓九台片	10	200	101.12
38056	东台	杨东八台片	10	200	0
38057	东台	四联十一配变	10	200	86.84
38058	东台	四仓14配变	10	200	97.3
38059	东台	万灶六台片	10	200	68.88
38060	东台	四联13配变	10	200	104.44
38061	东台	四仓五配变	10	200	107.88
38062	东台	四联四台片	10	200	0
38063	东台	四仓八台片	10	200	29.92
38064	东台	许河三配变	10	400	191.72
38065	东台	四仓二台片	10	200	97.7
38066	东台	万灶四台片	10	200	51.34
38067	东台	杨东十配变	10	200	92.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38068	东台	三总九配变	10	200	33.5
38069	东台	三总(四)台片	10	200	0
38070	东台	四仓七台片	10	200	71.28
38071	东台	四联一台片	10	200	37.3
38072	东台	四联十配变	10	200	90.16
38073	东台	四联七台片	10	200	48.82
38074	东台	三总七台片	10	200	26.66
38075	东台	三总三台片	10	200	94.16
38076	东台	万灶八台片	10	200	53.08
38077	东台	四联三台片	10	200	15.76
38078	东台	四仓11配变	10	200	52.22
38079	东台	许河十九配变	10	200	92.84
38080	东台	许河十四台片	10	200	38.88
38081	东台	许河7#配变	10	400	148.96
38082	东台	四联六台片	10	200	49.44
38083	东台	许苴六台片	10	400	172.44
38084	东台	四仓13#配变	10	200	76
38085	东台	四仓十配变	10	400	58
38086	东台	南庄12配变	10	400	208.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38087	东台	南庄新村3#变*	10	800	472.48
38088	东台	南庄新村1#变*	10	800	450
38089	东台	南庄1配变	10	200	93.16
38090	东台	黄坝2配变	10	400	288.96
38091	东台	南庄新村5#变	10	800	532.4
38092	东台	南庄新村7#变	10	800	479.04
38093	东台	南庄6配变	10	400	0
38094	东台	黄坝3配变	10	200	139
38095	东台	黄坝1配变	10	200	109
38096	东台	汽车城1配变	10	200	39.8
38097	东台	南庄9配变	10	400	139
38098	东台	东灶三配变	10	200	5.96
38099	东台	盈西8#配变	10	200	71.54
38100	东台	四灶集镇30#配变	10	400	182.08
38101	东台	梁中六配变	10	400	229.28
38102	东台	丰收11#配变	10	400	260.48
38103	东台	四灶集镇6#配变	10	200	43.96
38104	东台	四灶集镇31#配变	10	200	52.74
38105	东台	丰收10#配变	10	400	226.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38106	东台	四灶集镇18#配变	10	400	213.8
38107	东台	盈西五配变	10	200	64.08
38108	东台	东灶9#配变	10	400	227
38109	东台	四灶集镇28配变	10	400	251.16
38110	东台	四灶集镇22#配变	10	400	233.44
38111	东台	四灶集镇11#配变	10	400	153.56
38112	东台	四灶9#配变	10	400	163.48
38113	东台	丰收8#配变	10	400	265.12
38114	东台	四灶集镇17#配变	10	400	109.2
38115	东台	四灶集镇8#配变	10	400	180.32
38116	东台	四灶集镇2#配变	10	400	0
38117	东台	民权五配变	10	200	86.28
38118	东台	丰收一配变	10	200	86.8
38119	东台	高峰三配变	10	200	80.3
38120	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	62.38
38121	东台	高峰8#配变	10	400	208.88
38122	东台	东灶12#配变	10	200	97.58
38123	东台	四灶集镇16#配变	10	200	0
38124	东台	富旗二配变	10	200	52.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38125	东台	东灶一配变	10	200	43.5
38126	东台	界河二配变	10	200	79
38127	东台	四灶四配变	10	200	74.02
38128	东台	界河五配变	10	200	82.12
38129	东台	富旗五配变	10	200	52.46
38130	东台	四灶集镇29配变	10	200	83.88
38131	东台	界河10#配变	10	200	65.5
38132	东台	四灶集镇23#配变	10	200	71.32
38133	东台	东灶五配变	10	200	104.5
38134	东台	富旗7#配变	10	200	93.56
38135	东台	丰收五配变	10	200	82.3
38136	东台	丰收三配变	10	400	138.76
38137	东台	丰收二配变	10	400	259.6
38138	东台	东灶二配变	10	400	225.32
38139	东台	丰收六配变	10	400	195.96
38140	东台	东灶八配变	10	400	245.64
38141	东台	界河三配变	10	400	258.4
38142	东台	丰收7#配变	10	400	209.84
38143	东台	四灶集镇36#配变	10	400	196.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38144	东台	四灶集镇35#配变	10	400	229
38145	东台	四灶集镇1#配变	10	400	0
38146	东台	东灶11#配变	10	400	246.84
38147	东台	富旗六配变	10	400	218.2
38148	东台	东灶七配变	10	400	169.4
38149	东台	丰收四配变	10	400	214.08
38150	东台	东灶10#配变	10	400	273.12
38151	东台	东灶六配变	10	400	256.92
38152	东台	界河7#配变	10	400	201.04
38153	东台	四灶5#配变	10	400	164.8
38154	东台	界河9#配变	10	400	0
38155	东台	陈林三配变	10	200	104.88
38156	东台	陈林十配变	10	200	17.34
38157	东台	双楼五配变	10	200	66.2
38158	东台	强西五配变	10	200	95.42
38159	东台	陈林十二配变	10	200	108.22
38160	东台	陈林六配变	10	200	63.96
38161	东台	新农一配变	10	200	83.16
38162	东台	新农十一配变	10	200	77.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38163	东台	新农七配变	10	200	52.94
38164	东台	陈林五配变	10	200	77.84
38165	东台	双楼十三配变	10	200	125.94
38166	东台	强西三配变	10	200	58.08
38167	东台	双楼二配变	10	200	89.62
38168	东台	强西十配变	10	200	56.34
38169	东台	兰址九配变	10	200	97.72
38170	东台	双楼七配变	10	200	66.86
38171	东台	双楼九配变	10	200	85.62
38172	东台	新农九配变	10	200	79.24
38173	东台	双楼六配变	10	200	66.24
38174	东台	陈林九配变	10	200	105
38175	东台	新农十三配变	10	200	135.72
38176	东台	双楼十二配变	10	200	74.28
38177	东台	陈林十一配变	10	200	97.66
38178	东台	双楼十一配变	10	200	50.94
38179	东台	陈林一配变	10	200	75.84
38180	东台	强西九配变	10	200	102.78
38181	东台	强西十一配变	10	200	94.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38182	东台	双楼八配变	10	200	43.04
38183	东台	双楼十配变	10	200	89.12
38184	东台	新农八配变	10	200	96.28
38185	东台	陈林四配变	10	200	99.38
38186	东台	陈林十三配变	10	200	131.16
38187	东台	新农十二配变	10	200	109.16
38188	东台	双楼三配变	10	400	144.84
38189	东台	陈林二配变	10	400	253.92
38190	东台	强西二配变	10	400	170.28
38191	东台	兰址十配变	10	400	246.32
38192	东台	双楼一配变	10	400	214.48
38193	东台	双楼四配变	10	400	221.2
38194	东台	陈林七配变	10	400	131.68
38195	东台	陈林八配变	10	400	260.84
38196	东台	新农十配变	10	400	263.4
38197	东台	十四连三号配变	10	400	279.36
38198	东台	十七连一号配变	10	400	222.48
38199	东台	十四连一号配变	10	400	160.08
38200	东台	十五连一号配变	10	400	201.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38201	东台	八连一号配变	10	400	250.56
38202	东台	十六连三号配变	10	400	306.44
38203	东台	九连二号配变	10	400	147.28
38204	东台	九连三号配变	10	400	306.72
38205	东台	二十七连1#配变	10	400	212.84
38206	东台	二十八连一号配变	10	400	243.68
38207	东台	十五连二号配变	10	200	146.46
38208	东台	二十八连二号配变	10	400	276.52
38209	东台	八连三号配变	10	400	181.72
38210	东台	十六连二号配变	10	400	306.52
38211	东台	十连一配变	10	400	196.72
38212	东台	九连四号配变	10	400	306.8
38213	东台	十八连二号配变	10	400	304.88
38214	东台	十二连一配变	10	400	98.6
38215	东台	十四连二号配变	10	200	146.66
38216	东台	养鸽场配变	10	400	208.32
38217	东台	十六连一号配变	10	400	261.44
38218	东台	九连一号配变	10	400	215.68
38219	东台	十连三号配变	10	400	238.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38220	东台	七连一号配变	10	400	192.76
38221	东台	川港七配变	10	200	116.04
38222	东台	新港六配变	10	200	64.54
38223	东台	二合四配变	10	200	85.34
38224	东台	新港五配变	10	400	180.48
38225	东台	新港四配变	10	400	145.24
38226	东台	新港七配变	10	200	57.96
38227	东台	川港五配变	10	400	217.16
38228	东台	二合五配变	10	200	26.54
38229	东台	双龙一配变	10	200	95
38230	东台	二合七配变	10	200	68.8
38231	东台	渔舍五配变	10	160	82.576
38232	东台	川港一配变	10	200	10.34
38233	东台	川港四配变	10	200	90.7
38234	东台	二合八配变	10	100	10.67
38235	东台	二合二配变	10	400	225.4
38236	东台	川港六配变	10	200	112.08
38237	东台	川港二配变	10	200	33
38238	东台	新港八配变	10	200	26.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38239	东台	二合六配变	10	200	56.54
38240	东台	边闸十二配变	10	200	83.24
38241	东台	双龙二配变	10	200	89.12
38242	东台	二合十二配变	10	200	115
38243	东台	二合十三配变	10	200	100.24
38244	东台	川港三配变	10	200	102.88
38245	东台	渔舍六配变	10	200	101.84
38246	东台	新港三配变	10	200	33.96
38247	东台	二合十配变	10	200	98.34
38248	东台	二合九配变	10	200	89.96
38249	东台	二合一配变	10	200	38.7
38250	东台	二合十四配变	10	400	89.6
38251	东台	二合十一配变	10	400	165.6
38252	东台	新港一配变	10	400	125.92
38253	东台	二合三配变	10	400	210.84
38254	东台	新港二配变	10	400	196.84
38255	东台	红花#17配变	10	200	105.34
38256	东台	沈元五配变	10	200	73.5
38257	东台	陶灶9#配变	10	200	102.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38258	东台	潘介4#配变	10	200	32.84
38259	东台	季庄9#配变(节能变利用)	10	200	69.3
38260	东台	堤利二十二配变	10	200	48.84
38261	东台	后港六配变	10	400	0
38262	东台	李舍四配变	10	200	67.5
38263	东台	九里13#配变	10	200	16.88
38264	东台	董乐4配变	10	200	34.34
38265	东台	仲韩5配变	10	200	74.5
38266	东台	三合5#配变	10	200	13.06
38267	东台	振中四配变	10	200	18.74
38268	东台	建东一配变	10	200	16.5
38269	东台	梁西12配变	10	200	86.84
38270	东台	永和(一)配变	10	200	73.04
38271	东台	官坝四配变	10	200	0
38272	东台	弼西二配变	10	200	0
38273	东台	天祥六配变	10	200	49.04
38274	东台	洋团2配变	10	400	206.68
38275	东台	泰山四配变	10	200	92.08
38276	东台	乐园六配变	10	400	251.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38277	东台	乐园七配变	10	400	171.88
38278	东台	红花九配变	10	200	31.66
38279	东台	九里8#配变	10	200	83.38
38280	东台	沈波一配变	10	400	232.76
38281	东台	街道六配变.	10	200	0
38282	东台	梁九5#配变	10	200	0
38283	东台	天祥1配变	10	200	79.96
38284	东台	唐柳7配变	10	250	121.125
38285	东台	仲韩三配变	10	200	0
38286	东台	草舍32#配变	10	400	0
38287	东台	扎垛四配变	10	200	7.22
38288	东台	张仇五配变	10	200	72.24
38289	东台	沈元7配变	10	200	65.2
38290	东台	三合十配变	10	250	35.6
38291	东台	尖北一配变	10	200	33.5
38292	东台	殷韩四配变	10	200	52.04
38293	东台	北杨4配变	10	200	87.74
38294	东台	九里10#配变	10	200	110.24
38295	东台	沈垛三配变	10	200	38.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38296	东台	沈元四配变	10	200	30.96
38297	东台	九里4#配变	10	200	0
38298	东台	北庄5配变	10	200	24.38
38299	东台	鼓劲(七)配变	10	400	230.88
38300	东台	梁南五配变	10	200	60.62
38301	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	114.56
38302	东台	梁九7#配变	10	200	7.3
38303	东台	梁西五配变	10	200	39.38
38304	东台	鼓劲三配变	10	200	51.92
38305	东台	乐园九配变	10	400	150.4
38306	东台	存山四配变	10	400	206.4
38307	东台	乐园#12配变	10	400	244.04
38308	东台	倪莫八配变	10	200	63.34
38309	东台	开一8配变	10	400	0
38310	东台	单南七配变	10	200	120.62
38311	东台	单南一配变	10	200	10.74
38312	东台	双丰11#配变	10	200	109.16
38313	东台	单南(三)配变	10	200	59.9
38314	东台	双丰#12配变	10	200	96.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38315	东台	单南10#配变	10	400	216.96
38316	东台	单南二配变	10	200	79.66
38317	东台	双丰10配变	10	200	89.46
38318	东台	单南9配变	10	200	102
38319	东台	嵇南六台片	10	400	104
38320	东台	新嵇(七)台片	10	400	218
38321	东台	新嵇十台片	10	400	42.32
38322	东台	嵇东六台片	10	400	61.24
38323	东台	嵇东15#配变	10	400	127.4
38324	东台	嵇东八台片	10	400	179.12
38325	东台	嵇南八台片	10	400	229.92
38326	东台	嵇南二台片	10	400	78.2
38327	东台	嵇东十一台片	10	400	226.48
38328	东台	嵇东十二台片	10	400	203.96
38329	东台	新嵇十二台片	10	400	184.4
38330	东台	嵇南10#配变	10	400	46.84
38331	东台	嵇东一号	10	315	26.555
38332	东台	万陆新村13#变压器	10	800	622.16
38333	东台	泰山四期#9变压器	10	800	637.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38334	东台	万陆新村4#变压器	10	800	470.64
38335	东台	万陆新村11#变压器	10	800	627.2
38336	东台	万陆新村6#变压器	10	800	454.32
38337	东台	泰山四期1#变压器	10	800	589.2
38338	东台	万陆新村8#变压器	10	800	539.2
38339	东台	泰山四期5#变压器	10	630	484.47
38340	东台	泰山四期#7变压器	10	800	602.64
38341	东台	泰山四期3#变压器	10	630	479.304
38342	东台	万陆新村2#变压器	10	800	527.68
38343	东台	万陆新村10#变压器	10	800	528.64
38344	东台	罗一7配变	10	400	174.12
38345	东台	罗二14#配变	10	400	234.96
38346	东台	赵徐12配变	10	400	202.24
38347	东台	罗一1#配变	10	400	154.88
38348	东台	赵徐13配变	10	400	218.4
38349	东台	罗一6配变	10	200	55.98
38350	东台	周黄24#配变	10	400	132.32
38351	东台	罗一18#配变	10	400	202.4
38352	东台	罗一15#配变	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38353	东台	杨胡四配变	10	400	216.16
38354	东台	杨胡8#配变	10	400	0
38355	东台	集镇二十五配变.	10	200	84.74
38356	东台	杨胡6#配变	10	400	209.68
38357	东台	杨胡五配变	10	200	7.12
38358	东台	沙河13#配变	10	200	83.16
38359	东台	扎垛十五配变	10	200	36.44
38360	东台	沙河十配变	10	200	48.94
38361	东台	沙河23#配变	10	400	188.68
38362	东台	三联5#配变	10	400	134.32
38363	东台	沙河十一配变	10	200	82.28
38364	东台	文华(七)配变	10	200	57.5
38365	东台	三联2号配变	10	200	43.42
38366	东台	沙河八配变	10	200	33.22
38367	东台	沙河15#配变	10	400	216.68
38368	东台	扎垛六配变	10	400	213.44
38369	东台	扎垛1配变	10	400	71.68
38370	东台	文华14#配变	10	400	261.24
38371	东台	许庄3#配变	10	200	95.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38372	东台	文华8#配变	10	200	90.16
38373	东台	文华四配变	10	200	51.56
38374	东台	三联七配变	10	200	71.22
38375	东台	镇南12#配变	10	200	53.28
38376	东台	文华11#配变	10	200	30.5
38377	东台	沙河24#配变	10	400	179.72
38378	东台	文华1#配变	10	400	180.12
38379	东台	沙河四配变	10	400	64.24
38380	东台	沙河三配变	10	200	55.72
38381	东台	文华10#配变	10	400	221.92
38382	东台	三联四配变	10	200	109.22
38383	东台	扎垛十配变	10	400	79.48
38384	东台	沙河19#配变	10	200	59.78
38385	东台	沙河5#配变	10	400	0
38386	东台	沙河22#配变	10	200	103.5
38387	东台	沙河18#配变	10	200	26.44
38388	东台	池塘一配变	10	400	261.68
38389	东台	交通三配变	10	200	18.38
38390	东台	交通9#配变	10	400	179.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38391	东台	池塘二配变	10	400	254.48
38392	东台	交通二配变	10	400	13.6
38393	东台	交通10#配变	10	630	315.504
38394	东台	红庄三配变	10	200	41
38395	东台	交通七配变	10	400	116.92
38396	东台	红庄五配变	10	400	0
38397	东台	三曹13#配变	10	160	76.432
38398	东台	王珏6配变	10	200	0
38399	东台	垛东七号配变	10	400	192
38400	东台	王珏8#配变	10	630	372.834
38401	东台	王珏5配变	10	200	36.5
38402	东台	张垛5配变	10	200	32.22
38403	东台	垛东6配变	10	200	138.62
38404	东台	仲韩9#配变	10	200	88.7
38405	东台	水产（二）配变	10	200	69.5
38406	东台	孔堡八配变	10	400	195.44
38407	东台	丁堡10#配变	10	200	107.84
38408	东台	水产4配变	10	200	98.16
38409	东台	北杨五配变	10	400	159.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38410	东台	孔堡9#配变	10	200	80.5
38411	东台	小凡8配变	10	200	13.86
38412	东台	紫院公馆#12变压器	10	630	321.174
38413	东台	紫院公馆#4变压器	10	630	354.942
38414	东台	紫院公馆#10变压器	10	630	327.348
38415	东台	紫院公馆#6变压器	10	800	462.8
38416	东台	姜凡9#配变	10	400	259.08
38417	东台	溪南一号	10	200	71.08
38418	东台	建东13#配变	10	400	230.92
38419	东台	建东12#配变	10	400	224.4
38420	东台	姜凡8#配变	10	400	129.76
38421	东台	姜凡四配变	10	200	36.6
38422	东台	溪南二号	10	200	59.44
38423	东台	溪南四台片	10	400	204.6
38424	东台	姜凡一配变	10	400	144.84
38425	东台	姜凡7#配变	10	400	210.84
38426	东台	溪北六台片	10	400	206
38427	东台	建东九配变	10	200	33.22
38428	东台	良堡5配变	10	400	75.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38429	东台	豆介3#配变	10	400	165.28
38430	东台	祖泽5配变	10	200	23.24
38431	东台	良堡1#配变	10	400	180.44
38432	东台	豆介1#配变	10	200	27.24
38433	东台	祖泽1#配变	10	400	178.16
38434	东台	祖泽3#配变	10	200	0
38435	东台	祖泽7#配变	10	200	40.5
38436	东台	祖泽8#配变	10	200	100.06
38437	东台	祖泽村配变	10	400	50.76
38438	东台	祖泽9#配变	10	200	70.56
38439	东台	祖泽6#配变	10	400	241.12
38440	东台	广山9#配变	10	400	129.64
38441	东台	胡西2#配变	10	400	63.68
38442	东台	嘉城和苑2#变	10	630	378.441
38443	东台	嘉城和苑8#配变配电变压器	10	630	273.861
38444	东台	扎垛7#配变	10	400	5.84
38445	东台	五烈集镇4配变	10	400	109.96
38446	东台	五烈集镇8配变	10	200	86.06
38447	东台	嘉城和苑4#变	10	630	305.361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38448	东台	集镇九配变	10	50	29.745
38449	东台	鼎盛花园2#配变间隔配电变压器	10	630	334.53
38450	东台	金水岸1#变	10	400	205.32
38451	东台	郑介五配变	10	200	63.62
38452	东台	五烈集镇7配变	10	200	36.88
38453	东台	郑介（八）配变	10	200	14.28
38454	东台	嘉城和苑6#配变配电变压器	10	630	355.824
38455	东台	光明花苑箱变001	10	630	254.709
38456	东台	集镇1#箱变	10	500	106
38457	东台	集镇12#箱变	10	630	291.564
38458	东台	嘉城和苑5#配变配电变压器	10	630	427.329
38459	东台	海德广场1#配电变压器	10	800	517.6
38460	东台	海德广场3#配电变压器	10	800	355.52
38461	东台	嘉城和苑3#变	10	630	362.628
38462	东台	嘉城和苑1#变	10	630	416.304
38463	东台	鼎盛花园1#配变间隔配电变压器	10	630	278.46
38464	东台	嘉城和苑7#配变配电变压器	10	630	348.453
38465	东台	翡翠雅居5配变	10	800	445.76
38466	东台	翡翠华庭2配变	10	800	318.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38467	东台	翡翠雅居3配变	10	800	505.76
38468	东台	翡翠华庭6配变	10	630	348.327
38469	东台	翡翠华庭8配变	10	630	365.526
38470	东台	翡翠华庭4配变	10	800	439.04
38471	东台	翡翠雅居1配变	10	800	485.44
38472	东台	紫云府11#配变	10	800	541.68
38473	东台	熙悦佳园15配变	10	800	431.2
38474	东台	春溪雅苑10#变压器	10	800	576
38475	东台	熙悦佳园11配变	10	800	383.92
38476	东台	春溪雅苑6配变	10	800	524.32
38477	东台	熙悦佳园17配变	10	800	553.04
38478	东台	熙悦佳园10配变	10	800	437.12
38479	东台	春溪雅苑1配变	10	800	468.48
38480	东台	熙悦佳园16配变	10	800	471.84
38481	东台	春溪雅苑8#变压器	10	800	497.92
38482	东台	春溪雅苑4配变	10	800	497.84
38483	东台	熙悦佳园3配变	10	800	472
38484	东台	熙悦佳园14配变	10	800	475.68
38485	东台	熙悦佳园12配变	10	800	415.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38486	东台	熙悦佳园7配变	10	800	424.32
38487	东台	熙悦佳园5配变	10	800	395.84
38488	东台	熙悦佳园13配变	10	800	494.48
38489	东台	熙悦佳园9配变	10	800	409.76
38490	东台	紫云府5配变	10	800	432.32
38491	东台	紫云府7配变	10	800	434.96
38492	东台	紫云府1配变	10	800	434.56
38493	东台	紫云府3配变	10	800	446.88
38494	东台	熙悦佳园1配变	10	800	387.2
38495	东台	紫云府9#配变	10	800	521.68
38496	东台	熙悦佳园18配变	10	800	508.64
38497	东台	南舍1#配变	10	200	13.02
38498	东台	廉贻集镇3#配变	10	400	142.6
38499	东台	集镇26配变.	10	200	64.08
38500	东台	计窑3#配变	10	400	232.04
38501	东台	集镇19配变	10	50	27.62
38502	东台	廉贻集镇2#配变	10	400	0
38503	东台	廉贻集镇28#配变	10	400	1.84
38504	东台	戴东3#配变	10	200	14.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38505	东台	计窑2配变	10	200	0
38506	东台	集镇14配变	10	30	15.723
38507	东台	廉贻集镇29#配变	10	400	178.84
38508	东台	戴西5配变	10	400	203.48
38509	东台	鑫宇房地产	10	400	199.6
38510	东台	集镇1配变	10	200	0
38511	东台	集镇3#配变	10	400	123.04
38512	东台	嘉和花苑箱变间隔配电变压器	10	200	39.72
38513	东台	胡西4配变	10	200	84.22
38514	东台	胡堡6#配变	10	400	203.28
38515	东台	广山集镇23#配变	10	400	96.04
38516	东台	胡堡3#配变	10	400	45.28
38517	东台	集镇(2)#配变	10	400	82.16
38518	东台	集镇15#配变(节能)	10	200	49.42
38519	东台	集镇9#配变	10	400	194.56
38520	东台	广城邑品1#配变	10	500	222.8
38521	东台	仙河8#配变	10	200	17.66
38522	东台	集镇1#配变	10	200	49.5
38523	东台	集镇6#配变	10	400	185.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38524	东台	胡堡7配变	10	400	156.56
38525	东台	集镇14#配变(节能)	10	200	111.38
38526	东台	广城吕品二期箱变配电变压器	10	400	185
38527	东台	广山集镇21配变(节能)	10	200	48
38528	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	0
38529	东台	集镇13#配变(节能)	10	200	97.42
38530	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	0
38531	东台	集镇11#配变1	10	200	111.86
38532	东台	滨河雅居箱变001	10	400	234.88
38533	东台	仇南2#配变	10	200	40.78
38534	东台	锦绣花园箱变配变	10	500	269.15
38535	东台	胡西7#配变	10	200	18.66
38536	东台	广山集镇7#配变	10	400	97.84
38537	东台	胡堡4配变(节能)	10	200	19.22
38538	东台	康庄4#配变	10	200	29.5
38539	东台	双赵6配变	10	200	38.48
38540	东台	双赵7配变(节能)	10	200	119.38
38541	东台	仙河(12)#配变	10	200	44.96
38542	东台	仙河5#配变	10	200	98.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38543	东台	镇南10#配变	10	400	240.08
38544	东台	康庄2#配变	10	400	155.32
38545	东台	横桥5#配变	10	200	100.84
38546	东台	双超11配变	10	200	0
38547	东台	康庄3配变	10	200	30.5
38548	东台	三赵配变(节能)	10	200	66.28
38549	东台	曹庄八配变	10	200	63.58
38550	东台	朱庄8#配变	10	200	106.58
38551	东台	吴堡一号配变	10	400	108.6
38552	东台	曹庄四配变	10	400	168
38553	东台	周舍4配变	10	400	208.4
38554	东台	溪北7#配变	10	400	274.84
38555	东台	兴圩二配变	10	200	78.28
38556	东台	新嵇16#配变	10	630	286.839
38557	东台	曹殷5配变	10	200	4.28
38558	东台	朱庄7#配变	10	200	127.08
38559	东台	潘开4#配变	10	200	0
38560	东台	广山园区配变	10	200	103.96
38561	东台	集镇19#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38562	东台	集镇18#配变	10	200	0
38563	东台	集镇16#配变	10	50	31.11
38564	东台	胡西5配变	10	200	68.12
38565	东台	广山园区2#配变	10	200	141.66
38566	东台	胡西三配变(节能)	10	200	82
38567	东台	永进3#配变	10	400	236.32
38568	东台	集镇17#配变	10	200	145.54
38569	东台	新嵇14#配变（节能再利用）	10	200	54.38
38570	东台	时东8#配变	10	400	229.8
38571	东台	金麟府#7变压器	10	800	376.56
38572	东台	金麟府#9变压器	10	800	388.64
38573	东台	金麟府#13变压器	10	800	441.68
38574	东台	金麟府3#变压器	10	800	460.72
38575	东台	金麟府#11变压器	10	800	531.12
38576	东台	金麟府5#变压器	10	800	431.12
38577	东台	金麟府1#变压器	10	800	452.64
38578	东台	谢庄四配变	10	400	0
38579	东台	镇南四配变(1)	10	200	42.74
38580	东台	镇南11#配变	10	200	95.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38581	东台	祁刘六配变	10	200	0
38582	东台	溪陈一配变	10	200	68.56
38583	东台	谢庄10#配变	10	630	379.512
38584	东台	镇南（九）配变	10	200	0
38585	东台	谢庄12#配变	10	400	0
38586	东台	祁刘四配变	10	200	39.02
38587	东台	祁刘10#配变	10	200	104.66
38588	东台	三曹6配变	10	200	112.38
38589	东台	镇南5配变	10	200	27.72
38590	东台	三联六配变	10	200	2.84
38591	东台	祁刘9#配变	10	400	132.76
38592	东台	三联三配变	10	200	18.62
38593	东台	同意5配变	10	200	45.58
38594	东台	鹤伦6配变	10	400	104.88
38595	东台	鹤伦10配变	10	200	21.32
38596	东台	鹤伦安置区1#配变	10	400	208.24
38597	东台	鹤西16#配变	10	200	33.96
38598	东台	鹤伦9#配变	10	200	35.42
38599	东台	鹤西17#配变	10	200	55.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38600	东台	集镇三配变（台南）	10	400	0
38601	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	0
38602	东台	岳西5#配变	10	400	192.16
38603	东台	集镇20配变	10	200	42.98
38604	东台	岳西三配变	10	200	11.88
38605	东台	岳东4#配变	10	400	160
38606	东台	郭顾6配变	10	200	0
38607	东台	岳东3配变	10	200	0
38608	东台	垛东3配变	10	200	81.56
38609	东台	郭顾8#配变	10	200	41.38
38610	东台	郭顾7#配变	10	200	90.12
38611	东台	郭顾9#配变	10	400	186.88
38612	东台	古洪4#配变	10	200	51.24
38613	东台	古洪5配变	10	200	6.78
38614	东台	岳西#4配变	10	400	160.84
38615	东台	古洪2配变	10	200	0
38616	东台	岳东1#配变	10	400	192.44
38617	东台	王珏9#配变	10	200	47.44
38618	东台	中农联云仓3#变压器	10	800	586.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38619	东台	中农联云仓1#变压器	10	800	584.16
38620	东台	中农联云仓6#变压器	10	800	504.8
38621	东台	城北花园17配变	10	630	389.844
38622	东台	城北花园16配变	10	630	380.835
38623	东台	通新安置区开关站#4变压器	10	800	508.88
38624	东台	富新新村20台区	10	630	412.209
38625	东台	滨河花苑二期7配变	10	630	329.994
38626	东台	富新新村16台区	10	630	412.209
38627	东台	城北花园15配变	10	630	313.362
38628	东台	城北花园14配变	10	630	289.233
38629	东台	富新新村14台区	10	630	411.642
38630	东台	城北新寓1配变	10	800	508.88
38631	东台	滨河花苑二期9配变	10	630	381.906
38632	东台	富新新村18台区	10	630	391.608
38633	东台	滨河花苑二期5配变	10	630	389.844
38634	东台	通新安置区开关站#12变压器	10	630	354.249
38635	东台	通新安置区开关站#6变压器	10	630	400.68
38636	东台	台城华府3配变	10	630	151.326
38637	东台	滨河四期1配变	10	630	392.616

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38638	东台	滨河花苑二期2配变	10	800	378.96
38639	东台	滨河花苑8配变	10	630	324.576
38640	东台	台城华府1配变	10	630	99.162
38641	东台	通新安置区开关站#2变压器	10	800	497.76
38642	东台	滨河花苑二期4配变	10	800	343.52
38643	东台	滨河花苑二期8配变	10	630	414.414
38644	东台	城北新寓3配变	10	630	341.208
38645	东台	滨河花苑二期10配变	10	630	381.339
38646	东台	滨河花苑二期12配变	10	630	352.359
38647	东台	滨河花苑三期配电室1#变压器	10	630	388.143
38648	东台	城北新寓#5变压器配电变压器	10	630	304.857
38649	东台	滨河花苑4配变	10	630	310.086
38650	东台	滨河花苑6配变	10	630	289.296
38651	东台	滨河花苑二期6配变	10	630	403.326
38652	东台	通新安置区开关站#10变压器	10	630	320.922
38653	东台	通新安置区开关站#8变压器	10	630	229.824
38654	东台	滨河花苑二期11配变	10	630	393.183
38655	东台	滨河花苑2配变	10	800	416.4
38656	东台	通新9配变	10	400	74.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38657	东台	城北花园18配变	10	630	271.782
38658	东台	台城华府2配变	10	630	239.526
38659	东台	万陆新村5#变压器	10	800	505.52
38660	东台	万陆新村7#变压器	10	800	496.8
38661	东台	万陆新村1#变压器	10	800	485.52
38662	东台	万陆新村12#变压器	10	800	628.48
38663	东台	万陆新村14#变压器	10	800	598.96
38664	东台	万陆新村9#变压器	10	800	501.84
38665	东台	万陆新村3#变压器	10	800	524
38666	东台	陶思6配变	10	400	231.56
38667	东台	水产场九配变	10	400	0
38668	东台	陶东七配变	10	400	215.08
38669	东台	陶思二配变	10	400	77.48
38670	东台	塘坝9#配变	10	200	55.94
38671	东台	陶思13#配变	10	400	57.24
38672	东台	塘南10#配变	10	400	163.88
38673	东台	陶思八配变	10	400	153.92
38674	东台	西郊13配变	10	200	146.36
38675	东台	木港(1)配变	10	200	146.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38676	东台	木港2	10	315	241.447
38677	东台	三曹九配变	10	200	75.34
38678	东台	西郊三配变	10	200	114.62
38679	东台	西郊七配变(节能)	10	200	119.94
38680	东台	扎垛16配变	10	200	122.42
38681	东台	三曹七配变	10	200	122.66
38682	东台	万许1#变	10	200	17.92
38683	东台	三曹四配变	10	400	91.92
38684	东台	三曹1#配变	10	200	0
38685	东台	西郊4配变	10	400	217.48
38686	东台	三曹17#配变	10	200	56.44
38687	东台	三曹18#配变	10	200	65.22
38688	东台	万陆3#	10	200	123.3
38689	东台	三曹10配变	10	200	85
38690	东台	西郊八台片	10	400	260.4
38691	东台	西郊2#配变	10	400	205.88
38692	东台	三曹15#配变	10	200	25.5
38693	东台	三曹(二)配变	10	200	49.12
38694	东台	三曹16#配变	10	200	98.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38695	东台	万陆6配变	10	160	86.128
38696	东台	西郊一配变	10	200	116.88
38697	东台	谢奚六#配变	10	400	271.32
38698	东台	池塘五配变	10	200	62.74
38699	东台	莫庄11#配变	10	200	67.74
38700	东台	大洋八配变(节能)	10	400	173.4
38701	东台	北庄6配变	10	200	60.58
38702	东台	大洋11配变	10	200	96.52
38703	东台	丁庄5#配变	10	200	49.62
38704	东台	北庄7#配变	10	400	182.24
38705	东台	臧冯5配变	10	200	9.34
38706	东台	丁庄6#配变	10	400	204.4
38707	东台	甘港22#配变	10	200	74.56
38708	东台	大洋16#配变	10	200	131.22
38709	东台	金开园12#配变	10	800	557.6
38710	东台	新都荟2#配电室6#变压器	10	800	457.2
38711	东台	新都荟3#配电房14#配变	10	800	436
38712	东台	金开园4#配变	10	630	388.458
38713	东台	新都荟1#配电室2#变压器	10	800	308.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38714	东台	新都荟2#开关站10#配变	10	800	392.96
38715	东台	新都荟4#配电室16#变压器	10	800	423.2
38716	东台	新都荟1#配电室4#变压器	10	800	480.48
38717	东台	新都荟2#配电室8#变压器	10	800	415.36
38718	东台	新都荟3#配电房12#配变	10	800	456.48
38719	东台	金开园6#配变	10	800	556
38720	东台	金开园10#配变	10	800	559.44
38721	东台	金开园8#配变	10	800	580.8
38722	东台	金开园2#配变	10	630	419.265
38723	东台	戴东2配变	10	400	85.64
38724	东台	集镇4配变	10	400	118.96
38725	东台	岗子1配变	10	200	96.02
38726	东台	集镇5配变	10	400	15.56
38727	东台	岗子2配变(节能)	10	200	91.12
38728	东台	薛王5配变(节能)	10	200	36.28
38729	东台	薛王9#配变	10	400	71.44
38730	东台	薛王4配变(节能)	10	200	0
38731	东台	甘港八配变(节能)	10	200	85.22
38732	东台	集镇21#配变	10	400	28.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38733	东台	薛王6配变	10	200	52.8
38734	东台	薛王7#配变	10	200	90.12
38735	东台	集镇13配变(节能)	10	400	176.4
38736	东台	公用十八配变	10	400	235.68
38737	东台	天樾府1#配变	10	800	410.96
38738	东台	天樾府3#配变	10	630	281.547
38739	东台	东达世纪广场2#配电室6#配变	10	800	387.84
38740	东台	新都荟1#配电室3#变压器	10	800	477.84
38741	东台	东达世纪广场1#开关站2#配变	10	800	576.32
38742	东台	新都荟4#配电室15#变压器	10	800	406.32
38743	东台	新都荟2#开关站9#配变	10	800	411.52
38744	东台	东达世纪广场1#配电室4#配变	10	800	520.32
38745	东台	东达世纪广场2#配电室8#配变	10	800	538
38746	东台	新都荟2#配电室7#变压器	10	800	475.2
38747	东台	新都荟2#配电室5#变压器	10	800	439.36
38748	东台	新都荟3#配电房11#配变	10	800	540.16
38749	东台	新都荟1#配电室1#变压器	10	800	448
38750	东台	新都荟3#配电房13#配变	10	800	415.52
38751	东台	天樾府7#配变	10	800	355.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38752	东台	天樾府5#配变	10	630	370.125
38753	东台	兴明8#配变(节能变利用)	10	200	116.66
38754	东台	光明12#配变(节能变利用)	10	400	272.88
38755	东台	大明二配变	10	400	229.16
38756	东台	季庄8配变	10	200	133.12
38757	东台	兴明7#配变	10	400	240.76
38758	东台	丰西五台片S11变压器	10	200	61.08
38759	东台	季庄二台片S11变压器	10	400	274.8
38760	东台	季庄7#配变	10	200	116.7
38761	东台	景窑6号配变	10	400	169.44
38762	东台	夏舍3号配变	10	200	0
38763	东台	古洪8#配变	10	200	34.22
38764	东台	景窑8#配变	10	200	98.16
38765	东台	夏舍4#配变	10	400	169
38766	东台	高庄1#配变	10	400	224
38767	东台	娄子5#配变	10	400	134.24
38768	东台	吴舍4#配变	10	400	237.84
38769	东台	景窑10#配变	10	400	124.92
38770	东台	夏舍5#配变	10	200	19.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38771	东台	景窑1#配变	10	400	144.04
38772	东台	景窑7配变	10	200	34.16
38773	东台	三周2号配变	10	200	0
38774	东台	吴舍5#配变	10	400	242.08
38775	东台	嵇东19#配变	10	400	86.92
38776	东台	嵇东十台片	10	400	44.76
38777	东台	嵇东五台片	10	400	52.08
38778	东台	时东六配变	10	400	247.24
38779	东台	金麟府4#变压器	10	800	407.52
38780	东台	花园4#变配变	10	200	40.06
38781	东台	金麟府2#变压器	10	800	403.36
38782	东台	金麟府#10变压器	10	800	352.64
38783	东台	金麟府#8变压器	10	800	425.44
38784	东台	金麟府#12变压器	10	800	506.56
38785	东台	金麟府6#变压器	10	800	458.32
38786	东台	凯帝京都13#变压器	10	800	572.24
38787	东台	凯帝京都9#变压器	10	800	594.16
38788	东台	凯帝京都11#变压器	10	800	564.72
38789	东台	凯帝京都15#变压器	10	800	572.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38790	东台	臧冯8配变	10	200	0
38791	东台	臧冯11#配变	10	400	248.24
38792	东台	玲珑湾7#变压器	10	800	482.64
38793	东台	玲珑湾9#变压器	10	800	474.48
38794	东台	玲珑湾1#变压器	10	800	484.48
38795	东台	玲珑湾5#变压器	10	800	497.76
38796	东台	玲珑湾3#变压器	10	800	523.6
38797	东台	紫院公馆#5变压器	10	800	461.84
38798	东台	紫院公馆#1变压器	10	630	317.331
38799	东台	紫院公馆#7变压器	10	800	296.32
38800	东台	紫院公馆#3变压器	10	630	385.686
38801	东台	九里2#配变	10	200	51.34
38802	东台	富西11#配变	10	200	18.06
38803	东台	富西10#配变	10	200	62.34
38804	东台	九里12配变	10	400	57.56
38805	东台	富新24配变	10	200	96.8
38806	东台	富新4配变	10	200	115.34
38807	东台	富新6配变	10	200	125.46
38808	东台	蟒河5配变	10	200	84.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38809	东台	富新26配变	10	400	269.44
38810	东台	富新新村17配变	10	800	497.76
38811	东台	富新新村13配变	10	800	531.12
38812	东台	富新新村19配变	10	800	518.72
38813	东台	富新20配变	10	200	154.28
38814	东台	富新22配变	10	200	122.02
38815	东台	新团新村12配变	10	800	548.08
38816	东台	新团新村4配变	10	800	544.08
38817	东台	新团新村2配变	10	800	498.96
38818	东台	新团新村6配变	10	800	491.92
38819	东台	新团新村10配变	10	800	448.88
38820	东台	新团新村8配变	10	800	522
38821	东台	富新14配变	10	200	143.04
38822	东台	富新27配变	10	400	257.64
38823	东台	富新新村1配变	10	800	475.52
38824	东台	富新新村3配变	10	800	487.68
38825	东台	富新新村5配变	10	800	517.92
38826	东台	富新新村7配变	10	800	507.76
38827	东台	富新新村9配变	10	800	505.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38828	东台	富新新村11配变	10	800	487.76
38829	东台	富新新村15配变	10	800	506.08
38830	东台	富南13#配变	10	400	0
38831	东台	安庭雅居4#变	10	630	497.637
38832	东台	安庭雅居6#变	10	630	451.647
38833	东台	富民新区1#变	10	800	340
38834	东台	富源广场1#变	10	400	212.32
38835	东台	安庭雅居2#变	10	630	428.904
38836	东台	万华嘉府7#变压器	10	800	353.68
38837	东台	双玺2#配电室11#变压器	10	800	518.64
38838	东台	东关公寓#1开关站#1变压器	10	800	460.96
38839	东台	时代豪庭1#配电室#5变压器	10	630	258.048
38840	东台	双玺1#配电室7#变压器	10	800	473.6
38841	东台	万华嘉府10#变压器	10	800	473.36
38842	东台	双玺开关站3#变压器	10	800	494.72
38843	东台	时代豪庭2#开关站#12变压器	10	800	504.16
38844	东台	时代豪庭2#开关站#10变压器	10	800	443.68
38845	东台	万华嘉府11#变压器	10	800	444.64
38846	东台	万华嘉府1#变压器	10	630	302.085

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38847	东台	时代豪庭1#配电室#7变压器	10	630	279.027
38848	东台	时代豪庭1#开关站#4变压器	10	800	510.72
38849	东台	时代豪庭1#开关站#2变压器	10	800	404.48
38850	东台	双玺2#配电室9#变压器	10	800	547.2
38851	东台	东关公寓#1配电室#5变压器	10	630	374.031
38852	东台	万华嘉府3#变压器	10	630	347.319
38853	东台	美棠水岸4#配变	10	800	576.8
38854	东台	美棠水岸2#配变	10	800	573.76
38855	东台	时代豪庭#2配电室#15变压器	10	630	303.975
38856	东台	时代豪庭#2配电室#14变压器	10	630	371.637
38857	东台	万华嘉府13#变压器	10	800	454.96
38858	东台	美棠水岸6#配变	10	800	500
38859	东台	双玺1#配电室5#变压器	10	800	476.4
38860	东台	东关公寓#1配电室#7变压器	10	630	380.646
38861	东台	东关公寓#1开关站#3变压器	10	800	513.36
38862	东台	双玺开关站1#变压器	10	800	451.12
38863	东台	美棠水岸10#配变	10	800	521.92
38864	东台	美棠水岸12#配变	10	800	544.32
38865	东台	美棠水岸8#配变	10	800	564.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38866	东台	东关公寓#2配电室#10变压器	10	630	379.512
38867	东台	万华嘉府5#变压器	10	800	474.96
38868	东台	东关公寓#1配电室#6变压器	10	630	334.026
38869	东台	时代豪庭1#配电室#6变压器	10	630	407.988
38870	东台	东关公寓#1配电室#8变压器	10	630	392.679
38871	东台	时代豪庭1#开关站#3变压器	10	800	495.68
38872	东台	时代豪庭1#开关站#1变压器	10	800	512.8
38873	东台	时代豪庭#2配电房#16变压器	10	630	302.211
38874	东台	时代豪庭1#配电室#8变压器	10	630	286.776
38875	东台	东关公寓#2配电室#9变压器	10	630	368.676
38876	东台	时代豪庭#2配电房#13变压器	10	630	367.92
38877	东台	时代豪庭2#开关站#9变压器	10	800	467.52
38878	东台	东关公寓#1开关站#2变压器	10	800	386.32
38879	东台	东关公寓#1开关站#4变压器	10	800	536.32
38880	东台	时代豪庭2#开关站#11变压器	10	800	486.08
38881	东台	赵徐11#配变	10	200	0
38882	东台	罗二24配变	10	400	95.68
38883	东台	鲍南12#配变	10	200	78.84
38884	东台	鲍南4#配变	10	200	62.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38885	东台	罗二5配变	10	400	243.6
38886	东台	鲍一11#配变	10	200	116.16
38887	东台	永合三配变	10	200	36.42
38888	东台	光辉三配变	10	200	78.08
38889	东台	滨河花苑三期配电室2#变压器	10	630	375.669
38890	东台	城北花园（九）配变	10	315	131.575
38891	东台	城北花园（十一）配变	10	315	128.173
38892	东台	灶西八配变	10	200	133.62
38893	东台	光辉六配变	10	400	303.24
38894	东台	城北花园（十）配变	10	315	93.807
38895	东台	滨河花苑3配变	10	630	279.027
38896	东台	滨河花苑5配变	10	630	291.753
38897	东台	滨河花苑7配变	10	630	309.015
38898	东台	滨河四期2配变	10	630	395.64
38899	东台	科技大楼配变	10	400	312.72
38900	东台	城北花园（十二）配变	10	315	97.902
38901	东台	城北花园（十三）配变	10	315	0
38902	东台	滨河花苑1配变	10	800	453.04
38903	东台	东达世纪广场1#配电室3#配变	10	800	525.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38904	东台	东达世纪广场1#开关站1#配变	10	800	479.76
38905	东台	玲珑湾6#变压器	10	800	492.88
38906	东台	东达世纪广场2#配电室7#配变	10	800	516.32
38907	东台	玲珑湾4#变压器	10	800	533.04
38908	东台	玲珑湾2#变压器	10	800	465.44
38909	东台	玲珑湾8#变压器	10	800	478.64
38910	东台	东达世纪广场2#配电室5#配变	10	800	386.16
38911	东台	何垛湾3#配变	10	800	534.16
38912	东台	玲珑湾10#变压器	10	800	476.96
38913	东台	何垛湾1#配变	10	800	591.12
38914	东台	何垛湾5#配变	10	800	596.64
38915	东台	何垛湾7#配变	10	800	593.92
38916	东台	春溪雅苑5配变	10	800	473.12
38917	东台	春溪雅苑3配变	10	800	530.8
38918	东台	春溪雅苑7#变压器	10	800	404.08
38919	东台	春溪雅苑9#变压器	10	800	552.48
38920	东台	春溪雅苑2配变	10	800	470.16
38921	东台	熙悦佳园4配变	10	800	479.36
38922	东台	熙悦佳园2配变	10	800	439.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38923	东台	熙悦佳园8配变	10	800	443.6
38924	东台	熙悦佳园6配变	10	800	418.48
38925	东台	七里澜庭2#配变	10	630	458.766
38926	东台	七里澜庭12#配变	10	630	464.247
38927	东台	七里澜庭4#配变	10	630	504
38928	东台	七里澜庭6#配变	10	630	451.206
38929	东台	七里澜庭10#配变	10	630	437.598
38930	东台	圆融广场7#变压器	10	630	319.158
38931	东台	圆融广场5#变压器	10	630	233.856
38932	东台	圆融广场9#变压器	10	630	253.575
38933	东台	圆融广场3#变压器	10	630	357.021
38934	东台	圆融广场1#变压器	10	630	265.356
38935	东台	市政府宿舍配变	10	400	145.4
38936	东台	忻悦府1#主变	10	630	343.287
38937	东台	市政府宿舍#2配变	10	400	191.24
38938	东台	忻悦府3#主变	10	630	460.782
38939	东台	七里澜庭8#配变	10	630	433.881
38940	东台	富新新村23#配变	10	800	0
38941	东台	富新新村27#配变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38942	东台	富新新村25#配变	10	800	0
38943	东台	富新新村21#配变	10	800	0
38944	东台	锦绣华府1#变压器配电变压器	10	800	488.64
38945	东台	宁熙悦府3#变压器	10	800	555.84
38946	东台	锦绣华府9#变压器	10	800	379.52
38947	东台	宁熙悦府7#变压器	10	800	480.4
38948	东台	锦绣华府7#配变	10	630	351.918
38949	东台	锦绣华府2#配电房#15变压器	10	800	474.8
38950	东台	宁熙悦府11#变压器	10	800	448.64
38951	东台	锦绣华府2#配电房#13变压器	10	800	476.96
38952	东台	锦绣华府5#配变	10	630	323.442
38953	东台	宁熙悦府5#变压器	10	800	502.4
38954	东台	宁熙悦府1#变压器	10	800	498.32
38955	东台	锦绣华府3#变压器配电变压器	10	800	419.68
38956	东台	宁熙悦府9#变压器	10	800	375.44
38957	东台	锦绣华府#11变压器	10	800	461.36
38958	东台	圆融广场10#变压器	10	630	214.011
38959	东台	圆融广场2#变压器	10	630	327.159
38960	东台	圆融广场4#变压器	10	630	331.695

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38961	东台	圆融广场6#变压器	10	630	274.491
38962	东台	圆融广场8#变压器	10	630	217.854
38963	东台	站前安置区2号变压器	10	630	387.009
38964	东台	站前安置区8号变压器	10	630	402.822
38965	东台	大地滨河#1配电室#5变压器	10	630	356.517
38966	东台	富腾（一）箱变312153013001	10	500	305.7
38967	东台	站前安置区4号变压器	10	630	327.6
38968	东台	站前安置区6号变压器	10	630	366.471
38969	东台	大地滨河#1配电室#3变压器	10	630	331.758
38970	东台	大地滨河苑#1配电室1#变压器	10	630	373.842
38971	东台	袁灶9#配变	10	400	252.48
38972	东台	名仕豪庭1#变压器	10	630	269.64
38973	东台	袁灶4配变	10	400	143.12
38974	东台	名仕豪庭#3变压器	10	630	323.19
38975	东台	秦园13#配变	10	200	109.46
38976	东台	恒融广场1#变压器	10	800	586.8
38977	东台	前进7#配变.	10	200	99.44
38978	东台	景瑞华府1#变压器	10	800	527.52
38979	东台	大港8台片	10	400	197.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38980	东台	民主1#配变.	10	200	28.62
38981	东台	芦东11#配变	10	200	30.7
38982	东台	名仕豪庭#4变压器	10	630	260.505
38983	东台	公用变16配变	10	315	76.986
38984	东台	东方公馆#2变压器	10	800	431.36
38985	东台	公用32#配变	10	400	86.68
38986	东台	颐和郡府2#配变	10	800	376.96
38987	东台	新城花园2#变压器	10	630	419.643
38988	东台	新城花园4#变压器	10	630	398.475
38989	东台	安丰公用1#配变	10	400	190.24
38990	东台	秦园五配变	10	400	233.68
38991	东台	恒融广场3#变压器	10	800	509.52
38992	东台	风华水岸里#2变压器	10	800	420.96
38993	东台	恒融广场5#变压器	10	800	428
38994	东台	金桥一配变	10	200	109.92
38995	东台	金桥七配变	10	200	103.8
38996	东台	倪王二配变	10	200	41.38
38997	东台	如意13#配变	10	200	80.58
38998	东台	梁垛滨河花园3071562340001	10	630	358.092

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38999	东台	牌沟14#配变	10	200	71.12
39000	东台	梁东8配变	10	400	158.76
39001	东台	梁西十三配变	10	200	107.5
39002	东台	周徐5#配变	10	200	65.2
39003	东台	金桥(6)配变	10	200	103.62
39004	东台	如意九配变	10	200	75.88
39005	东台	殷韩9配变	10	200	125.34
39006	东台	金桥二配变	10	200	82.68
39007	东台	如意14#配变	10	200	66.96
39008	东台	开二12配变	10	400	90.68
39009	东台	开二14#配变	10	400	229.76
39010	东台	开一43#配变	10	400	227.76
39011	东台	高桥8#配变	10	315	158.76
39012	东台	秦甸11#配变	10	400	232.16
39013	东台	高桥1#配变	10	400	184.8
39014	东台	养殖公司配变	10	160	0
39015	东台	高桥7配变	10	315	70.749
39016	东台	秦甸10#配变	10	400	85.12
39017	东台	养殖公司3#配变	10	630	78.372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39018	东台	高桥14#配变	10	200	67.2
39019	东台	鲍二2#配变	10	400	129.16
39020	东台	公用变19配变	10	400	0
39021	东台	新建8#配变	10	400	136.16
39022	东台	赵徐7#配变	10	200	64.56
39023	东台	鲍南9#配变	10	400	171.32
39024	东台	鲍一13#配变	10	200	76.24
39025	东台	新建7#配变	10	400	154.68
39026	东台	鲍一12#配变	10	400	211.04
39027	东台	公用6配变	10	400	46.52
39028	东台	赵徐6配变	10	200	7.06
39029	东台	溱东公用34#箱变配变变压器配电变压器	10	500	339.25
39030	东台	鲍一七配变	10	400	217.24
39031	东台	鲍南3#配变	10	400	218.28
39032	东台	芙蓉景苑1号箱式变001001	10	630	222.201
39033	东台	公用21#配变	10	400	0
39034	东台	公用16#配变.	10	400	195.92
39035	东台	宏远华庭四号箱式变204006	10	630	319.095
39036	东台	芙蓉景苑2号箱式变002002	10	630	245.322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39037	东台	宏远华庭一号箱式变201003	10	630	260.253
39038	东台	湖滨广场箱变配电变压器	10	400	161.4
39039	东台	罗二3配变	10	400	95.84
39040	东台	富祥花园2#箱式变	10	630	166.32
39041	东台	宏远华庭二号箱式变202004	10	630	309.708
39042	东台	鼎盛花园1#变	10	400	147.68
39043	东台	宏远华庭三号箱式变203005	10	630	335.79
39044	东台	溱东公用10配变	10	400	294.56
39045	东台	公用8#配变	10	200	6.96
39046	东台	公用15#配变	10	200	59.12
39047	东台	公用7#配变	10	200	46.7
39048	东台	开一50#配变	10	400	0
39049	东台	开二29#配变	10	400	0
39050	东台	站南润府9#变压器	10	800	582.64
39051	东台	站南润府3#变压器	10	800	561.2
39052	东台	站南润府7#变压器	10	800	536.96
39053	东台	站南润府11#变压器	10	800	539.52
39054	东台	站南润府1#变压器	10	800	532.96
39055	东台	站南润府5#变压器	10	800	502.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39056	东台	垛南6配变	10	400	285.16
39057	东台	国宾府#11配变配电变压器	10	800	396.96
39058	东台	国宾府#5配变配电变压器	10	630	204.435
39059	东台	国宾府#9配变配电变压器	10	800	458.88
39060	东台	国宾府#7配变配电变压器	10	800	394
39061	东台	东铭雅居2#配变	10	800	555.68
39062	东台	国宾府#13配变配电变压器	10	800	436.8
39063	东台	国宾府#15配变配电变压器	10	630	315.378
39064	东台	国宾府#17配变配电变压器	10	630	242.046
39065	东台	国宾府#1配变配电变压器	10	800	396.08
39066	东台	国宾府#3配变配电变压器	10	630	318.717
39067	东台	锦绣华府2#变压器配电变压器	10	800	475.36
39068	东台	宁熙悦府6#变压器	10	800	511.68
39069	东台	宁熙悦府2#变压器	10	800	484.48
39070	东台	锦绣华府8#配变	10	630	328.86
39071	东台	国宾府#10配变配电变压器	10	800	448.32
39072	东台	国宾府#6配变配电变压器	10	630	341.901
39073	东台	东铭雅居1#配变	10	800	585.52
39074	东台	国宾府#4配变配电变压器	10	630	360.108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39075	东台	国宾府#2配变配电变压器	10	800	410
39076	东台	国宾府#18配变配电变压器	10	630	321.804
39077	东台	国宾府#14配变配电变压器	10	800	458.48
39078	东台	国宾府#12配变配电变压器	10	800	454.88
39079	东台	城北新寓三期1配变	10	630	380.016
39080	东台	国宾府#8配变配电变压器	10	800	431.12
39081	东台	宁熙悦府8#变压器	10	800	467.52
39082	东台	锦绣华府#10变压器	10	800	438.96
39083	东台	城北新寓三期7配变	10	630	314.244
39084	东台	宁熙悦府12#变压器	10	800	490.8
39085	东台	锦绣华府2#配电房#14变压器	10	800	481.52
39086	东台	锦绣华府4#变压器配电变压器	10	800	450.16
39087	东台	宁熙悦府4#变压器	10	800	513.2
39088	东台	锦绣华府2#配电房#16变压器	10	800	553.68
39089	东台	锦绣华府#12变压器	10	800	451.2
39090	东台	城北新寓三期5配变	10	630	350.784
39091	东台	城北新寓三期3配变	10	630	407.673
39092	东台	宁熙悦府10#变压器	10	800	536.08
39093	东台	锦绣华府6#配变	10	630	326.529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39094	东台	国宾府#16配变配电变压器	10	630	277.452
39095	东台	富新新村8配变	10	800	469.68
39096	东台	富新新村24#配变	10	800	532
39097	东台	富新新村4配变	10	800	497.76
39098	东台	富新新村26#配变	10	800	569.36
39099	东台	富新新村2配变	10	800	510.56
39100	东台	富新新村6配变	10	800	461.52
39101	东台	富新新村22#配变	10	800	534.48
39102	东台	富新新村28#配变	10	800	502.96
39103	东台	富新新村10配变	10	800	491.92
39104	东台	富新新村12配变	10	800	467.68
39105	东台	华汇骏景配电室#1变压器	10	630	359.667
39106	东台	民主村（四）配变	10	200	129.66
39107	东台	地毯厂宿舍#2配变	10	400	232.6
39108	东台	大王庙（二）配变	10	400	239.84
39109	东台	城南四（二）配变	10	400	137.08
39110	东台	城南三（一）配变	10	400	100.6
39111	东台	顾家巷#4配变	10	400	240.92
39112	东台	丁徐七配变	10	200	89.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39113	东台	西窑南区配变	10	400	223.4
39114	东台	三里路配变	10	250	200
39115	东台	蔬菜研究所2#箱变配电变压器	10	500	278.15
39116	东台	城南二1#配变	10	400	146.72
39117	东台	中保新村箱变	10	630	504
39118	东台	大王庙(一)配变	10	250	183.6
39119	东台	老电厂(一)配变	10	315	12.946
39120	东台	市级机关宿舍配变	10	315	82.845
39121	东台	顾家巷	10	400	132.16
39122	东台	景泰花园配电室1#变压器	10	800	373.92
39123	东台	景泰花园配电室3#变压器	10	800	488.16
39124	东台	顾家巷#2配变	10	400	149.48
39125	东台	九龙港#2配变	10	400	225.92
39126	东台	民主二配变	10	80	24.712
39127	东台	九龙港配变1	10	400	161.32
39128	东台	蔬菜研究所箱式变配电变压器	10	400	176.08
39129	东台	西场粮库配变	10	400	182.4
39130	东台	万水清华小区2#开关站#1变压器	10	800	329.52
39131	东台	万水清华小区2#配电室#3变压器	10	630	312.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39132	东台	地毯厂宿舍配变	10	400	154.68
39133	东台	万水清华小区2#配电室#5变压器	10	630	305.928
39134	东台	城南三（二）配变	10	200	25.92
39135	东台	城南二（二）配变	10	315	14.836
39136	东台	民主1#配变	10	400	294.4
39137	东台	顾家巷#3配变	10	400	195.76
39138	东台	城南一（二）配变	10	400	102.6
39139	东台	老电厂（二）配变	10	315	227.839
39140	东台	草舍34配变	10	400	0
39141	东台	苏庄1配变	10	400	167.44
39142	东台	苏庄11#配变	10	200	86.72
39143	东台	鲍庄7配变	10	400	152.64
39144	东台	新建5配变	10	200	54.72
39145	东台	苏庄8#配变	10	400	271.04
39146	东台	鲍庄3配变	10	400	217.28
39147	东台	鲍庄6配变	10	400	192.56
39148	东台	鲍庄10#配变	10	400	96.6
39149	东台	新建六台片	10	400	0
39150	东台	三团新村三期11变压器	10	800	460.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39151	东台	三团新村三期3变压器	10	800	453.44
39152	东台	三团新村三期5变压器	10	800	470
39153	东台	三团新村三期9变压器	10	800	450.8
39154	东台	三团新村三期7变压器	10	800	447.76
39155	东台	新团十配变	10	200	126.08
39156	东台	站南润府21#变压器	10	800	614.8
39157	东台	站南润府19#变压器	10	800	554.48
39158	东台	站南润府13#变压器	10	800	547.36
39159	东台	站南润府17#变压器	10	800	556
39160	东台	站南润府15#变压器	10	800	580
39161	东台	三团新村7配变	10	800	487.2
39162	东台	三团新村5配变	10	800	529.28
39163	东台	三团新村6配变	10	800	361.28
39164	东台	三团新村3配变	10	800	478.88
39165	东台	三团新村9配变	10	800	435.84
39166	东台	三团新村8配变	10	800	492.8
39167	东台	三团新村10配变	10	800	358.64
39168	东台	三团新村1配变	10	800	489.04
39169	东台	三团新村三期8变压器	10	800	491.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39170	东台	三团新村三期6变压器	10	800	454.96
39171	东台	三团新村三期2变压器	10	800	540.8
39172	东台	三团新村三期12变压器	10	800	393.92
39173	东台	三团新村三期4变压器	10	800	478.56
39174	东台	三团新村三期10变压器	10	800	502.56
39175	东台	商业新村开关站#2变压器	10	800	375.12
39176	东台	商业新村开关站#3变压器	10	800	454.32
39177	东台	商业新村配电室#5变压器	10	800	420.72
39178	东台	大地滨河#1配电室#2变压器	10	630	295.533
39179	东台	大地滨河#1配电室#4变压器	10	630	331.632
39180	东台	大地滨河#1配电室#6变压器	10	630	339.696
39181	东台	兴城国际小区1#箱变变压器	10	630	503.307
39182	东台	商业新村配电室#8变压器	10	800	410.8
39183	东台	七里澜庭7#配变	10	630	466.893
39184	东台	七里澜庭11#配变	10	630	464.121
39185	东台	吕嘉园4#配变	10	800	477.6
39186	东台	吕嘉园2#配变	10	800	466.08
39187	东台	吕嘉园8#配变	10	800	505.12
39188	东台	吕嘉园6#配变	10	800	494.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39189	东台	七里澜庭3#配变	10	630	478.107
39190	东台	七里澜庭9#配变	10	630	394.695
39191	东台	七里澜庭1#配变	10	630	453.663
39192	东台	海陵首府#2配电室#11变压器	10	800	550.8
39193	东台	海陵首府#2配电室#9变压器	10	800	433.2
39194	东台	海陵首府#1配电室#7变压器	10	800	495.52
39195	东台	海陵首府#1配电室#5变压器	10	800	486
39196	东台	海陵首府开关站#3变压器	10	800	448.16
39197	东台	海陵首府开关站#1变压器	10	800	468
39198	东台	博爱家园开关站#2变压器	10	800	468.8
39199	东台	博爱家园开关站#3变压器	10	800	380
39200	东台	七里澜庭5#配变	10	630	461.916
39201	东台	慧学铭苑东苑7配变	10	800	488
39202	东台	悦禾城4配变	10	800	302.88
39203	东台	慧学名苑1配变	10	800	480
39204	东台	悦禾城2配变	10	800	472.88
39205	东台	慧学铭苑东苑1配变	10	800	476.08
39206	东台	慧学铭苑东苑5配变	10	800	529.76
39207	东台	慧学铭苑东苑3配变	10	800	460.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39208	东台	慧学名苑3配变	10	800	490.4
39209	东台	康和二期1配变	10	800	459.68
39210	东台	康和二期3配变	10	800	502.96
39211	东台	康和二期12配变	10	800	516.16
39212	东台	红烈13配变	10	400	279.6
39213	东台	红烈14配变	10	400	288.12
39214	东台	康和二期7配变	10	800	397.12
39215	东台	康和二期10配变	10	800	418.48
39216	东台	康和二期5配变	10	800	356.16
39217	东台	正团24配变	10	200	102.94
39218	东台	正团六配变	10	200	67.78
39219	东台	正团四配变	10	400	302
39220	东台	正团十配变	10	200	153.26
39221	东台	秀峰华庭（一）箱式变	10	630	256.662
39222	东台	盛大花园(一)箱式变	10	800	388.56
39223	东台	农民公寓(二)配变	10	630	430.794
39224	东台	万水清华开关站#1变压器	10	800	373.36
39225	东台	万水清华开关站#3变压器	10	800	368.8
39226	东台	万水清华开关站#5变压器	10	800	370.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39227	东台	万水清华开关站#7变压器	10	800	428.32
39228	东台	向阳桥西变压器	10	630	320.229
39229	东台	鼓楼雅苑配电室#1变	10	400	252.68
39230	东台	秀峰华庭（二）箱式变	10	800	364.32
39231	东台	农民公寓（一）配变	10	630	387.135
39232	东台	秀峰美墅#1主变	10	630	292.572
39233	东台	秀峰华庭（三）箱式变	10	800	359.68
39234	东台	盛大花园（五）欧变	10	800	65.2
39235	东台	盛大花园（六）欧变	10	800	253.76
39236	东台	秀峰美墅#3主变	10	630	357.777
39237	东台	盛大花园(四)	10	800	63.76
39238	东台	盛大花园(三)	10	800	241.68
39239	东台	盛大花园(二)	10	800	228.16
39240	东台	柏盛苑配电所#1变压器	10	800	469.52
39241	东台	柏盛苑配电所#3变压器	10	800	467.76
39242	东台	广场路(一)环网箱变	10	630	377.748
39243	东台	少年宫配变	10	400	0
39244	东台	大圣寺2#箱变变压器配电变压器	10	500	162.65
39245	东台	阳光华庭（一）箱式变	10	800	377.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39246	东台	怡和（二）配变配电变压器	10	630	293.58
39247	东台	广场路3#箱变配变	10	500	0
39248	东台	广场路4#箱变配变	10	500	111.45
39249	东台	阳光华庭（二）箱式变	10	630	229.257
39250	东台	金鹰百合花园(一)	10	1000	588.9
39251	东台	人民医院宿舍配变	10	500	158.35
39252	东台	阳光华庭（三）箱变013001	10	500	43.05
39253	东台	怡和箱式变	10	630	399.861
39254	东台	大圣寺箱式变	10	500	103.05
39255	东台	少年宫#2配变	10	400	249.4
39256	东台	广场路（五）箱变	10	630	325.584
39257	东台	红兰(二)美变	10	400	153.2
39258	东台	红兰路箱式变	10	630	229.761
39259	东台	花园A、B楼（二）配变	10	400	128.6
39260	东台	红兰（三）箱变	10	630	0
39261	东台	广场路(二)环网箱变	10	400	0
39262	东台	学府西路配变	10	250	74.775
39263	东台	红兰(一)美变	10	630	103.572
39264	东台	康复西路箱变	10	500	247.65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39265	东台	广场路6#箱变配变	10	630	93.744
39266	东台	花园A、B楼(一)配变	10	400	100.84
39267	东台	秀峰华庭(四)欧变	10	630	319.284
39268	东台	富南8#配变	10	100	0
39269	东台	四洋九配变	10	200	48.48
39270	东台	公用十九配变	10	200	92.84
39271	东台	公用四配变	10	630	110.502
39272	东台	公用(五)配变	10	400	155.2
39273	东台	公用二十配变	10	200	83.88
39274	东台	四洋八配变	10	400	114.16
39275	东台	新街一品2#变	10	800	485.44
39276	东台	鑫华园#2变压器	10	800	471.76
39277	东台	鑫华园#4变压器	10	800	443.76
39278	东台	新街一品1#变	10	800	493.12
39279	东台	公用十四配变	10	400	138.68
39280	东台	公用十三配变	10	400	62.64
39281	东台	陈文八配变	10	200	99.12
39282	东台	来东十一配变	10	200	59.28
39283	东台	来东(三)配变	10	400	141.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39284	东台	郝苴三配变	10	200	84.84
39285	东台	东兴三配变	10	200	69.16
39286	东台	陈文十二配变	10	400	276.48
39287	东台	东兴二配变	10	200	64.3
39288	东台	新街二十七配变	10	400	294.04
39289	东台	街北（十一）配变	10	200	50.66
39290	东台	恒泰置业广场#1变	10	800	446
39291	东台	街北七配变	10	200	88.8
39292	东台	新街十四配变	10	200	67.78
39293	东台	街北十四配变	10	200	0
39294	东台	方东（七）配变	10	200	89.62
39295	东台	街北五配变	10	200	41.38
39296	东台	建洋十九配变	10	200	86.74
39297	东台	方东十一配变	10	630	150.696
39298	东台	建洋二十七配变	10	400	180.4
39299	东台	建洋十五配变	10	400	180.76
39300	东台	公用十二配变	10	400	47.6
39301	东台	新街七配变	10	400	94.76
39302	东台	鑫华园#1变压器	10	800	388.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39303	东台	公用二十一配变	10	200	79.62
39304	东台	公用十六配变	10	200	59.44
39305	东台	公用二十五配变	10	400	172.12
39306	东台	公用二十八配变	10	400	258.4
39307	东台	公用(一)配变	10	400	4.56
39308	东台	新文庭雅居2#配变	10	800	365.36
39309	东台	新街十二配变	10	200	68.5
39310	东台	公用九配变	10	400	120.32
39311	东台	鑫华园#3变压器	10	800	428.8
39312	东台	公用二配变	10	400	49
39313	东台	新街六配变	10	630	232.092
39314	东台	堤东十八配变	10	200	101.16
39315	东台	新街二配变	10	200	45.72
39316	东台	邱墩十配变	10	400	196.64
39317	东台	东闸十七配变	10	200	116.3
39318	东台	新街十九配变	10	200	120.66
39319	东台	谷丰六配变	10	200	25.62
39320	东台	沈桥八配变	10	200	60.84
39321	东台	堤东十三配变	10	200	75.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39322	东台	堤东十九配变	10	200	96.28
39323	东台	邱墩五配变	10	400	187.48
39324	东台	邱墩四配变	10	400	218.32
39325	东台	夏龙14#配变	10	200	24.16
39326	东台	夏龙17#配变	10	400	95.4
39327	东台	夏龙15#配变	10	200	101.66
39328	东台	夏龙5配变	10	400	190.12
39329	东台	夏龙#19配变	10	400	208.08
39330	东台	周黄4配变	10	400	135
39331	东台	夏龙16#配变	10	200	111.66
39332	东台	周黄11配变	10	400	203.32
39333	东台	灶西3台区	10	200	158.68
39334	东台	灶西14配变	10	200	144.88
39335	东台	灶西10#配变	10	400	290.4
39336	东台	灶西一配变	10	400	250.92
39337	东台	二苴十配变	10	200	1.62
39338	东台	公用二十四配变（新街）	10	400	110.68
39339	东台	双洋十四配变	10	400	212
39340	东台	葛墩十六配变	10	200	88.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39341	东台	新文庭雅居1#变	10	800	462.96
39342	东台	葛墩七配变杆上配变	10	400	278.12
39343	东台	圆梦天地(一)欧变	10	500	200.4
39344	东台	工商局宿舍变压器	10	630	407.043
39345	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	0
39346	东台	陶园（二）配变	10	400	218.28
39347	东台	忻悦府2#主变	10	630	431.487
39348	东台	忻悦府4#主变	10	630	265.671
39349	东台	陶园(一)配变	10	400	112.84
39350	东台	党校箱变配电变压器	10	400	173.68
39351	东台	东关农贸市场配电室#1变压器	10	800	486.64
39352	东台	东坝（二）环网美变	10	400	54.48
39353	东台	北门（二）环网美变	10	630	13.041
39354	东台	外贸公司配变	10	315	20.664
39355	东台	塑料厂配变	10	400	104.08
39356	东台	罗绮制衣配变	10	500	130.35
39357	东台	达荣商城配变	10	400	138.84
39358	东台	东师箱变开关变压器	10	630	379.89
39359	东台	一中公用箱变变压器	10	630	273.798

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39360	东台	农行公用箱变00101	10	630	103.887
39361	东台	三中（一）配变	10	400	0
39362	东台	三中（三）配变	10	400	158.92
39363	东台	康达路（二）配变	10	200	0
39364	东台	金鹰盛世花园配电室#7变压器	10	800	398.96
39365	东台	金鹰盛世花园配电室#5变压器	10	800	420.8
39366	东台	金鹰盛世花园开关站#3变压器	10	800	520.32
39367	东台	金鹰盛世花园开关站#1变压器	10	800	514
39368	东台	盛大花园（七）欧变	10	800	236.08
39369	东台	永康花园配电所#2变压器32815148002	10	630	423.612
39370	东台	三中（二）配变	10	400	150
39371	东台	长青小区（二）配变	10	400	86.76
39372	东台	乐天巷配变	10	400	85.48
39373	东台	北门箱式变	10	630	184.842
39374	东台	圆梦天地（三）欧变	10	500	107.5
39375	东台	东坝（一）箱式变	10	315	0
39376	东台	圆梦天地(二)欧变	10	500	126.05
39377	东台	丽晶花园变	10	800	374.64
39378	东台	灶东巷配变	10	250	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39379	东台	蓝色港湾（一）	10	630	349.146
39380	东台	泓盛大厦变电所#2	10	400	236.24
39381	东台	锦绣花园配变	10	400	196.16
39382	东台	蓝色港湾（二）变电所	10	630	310.905
39383	东台	德驰华府（一）变电所	10	1000	435.8
39384	东台	新宁商城箱变	10	630	314.685
39385	东台	蓝色港湾（二）	10	630	324.702
39386	东台	蓝色港湾（一）变电所#2	10	630	302.337
39387	东台	水公司宿舍配变	10	400	158.92
39388	东台	新民一组（一）配变	10	400	86.84
39389	东台	大地盛世和苑配电室#2变压器	10	400	200.56
39390	东台	月亮湾小区配变	10	400	80.68
39391	东台	构件厂配变	10	400	34.84
39392	东台	制药厂配变	10	200	58.34
39393	东台	新民西路配变	10	400	65.84
39394	东台	新宁商城（二）变压器配电变压器	10	630	290.556
39395	东台	林业中心配变	10	400	297.6
39396	东台	鑫光公寓（四）箱变	10	630	311.031
39397	东台	金色佳园（二）	10	630	312.354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39398	东台	蓝色港湾（一）变电所#1	10	630	278.145
39399	东台	水务局宿舍配变	10	400	235.84
39400	东台	天邑一品配电房#3变压器800KVA配变	10	800	525.84
39401	东台	天邑一品开关站#2	10	630	336.672
39402	东台	嵇东十三配变	10	400	228.04
39403	东台	新城名府配电室#1变压器	10	800	462.48
39404	东台	新城名府配电室#3变压器	10	800	474.72
39405	东台	公用八配变1	10	400	123.16
39406	东台	公用十四配变3	10	400	28.76
39407	东台	新城名府5#变压器	10	630	469.287
39408	东台	公用二十七配变	10	400	0
39409	东台	新嵇二配变	10	200	97.16
39410	东台	公用三十一配变（时堰）	10	400	28.6
39411	东台	新嵇八配变	10	400	2.92
39412	东台	天邑一品配电房#6变压器800KVA配变	10	800	438.8
39413	东台	新嵇十三配变	10	400	147.32
39414	东台	新嵇六配变	10	400	204.08
39415	东台	新嵇十七配变	10	400	49
39416	东台	和平10配变	10	200	154.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39417	东台	桃李苑1配变	10	630	352.8
39418	东台	站南润府6#变压器	10	800	576.16
39419	东台	站南润府8#变压器	10	800	531.84
39420	东台	桃李苑9配变	10	630	251.433
39421	东台	站南润府4#变压器	10	800	534.96
39422	东台	桃李苑7配变	10	630	388.08
39423	东台	桃李苑3配变	10	630	347.697
39424	东台	站南润府12#变压器	10	800	545.52
39425	东台	站南润府2#变压器	10	800	549.68
39426	东台	桃李苑11配变	10	630	308.196
39427	东台	桃李苑5配变	10	630	325.773
39428	东台	站南润府10#变压器	10	800	529.2
39429	东台	站南润府16#变压器	10	800	554.64
39430	东台	红光24配变	10	400	198.04
39431	东台	站南润府14#变压器	10	800	530.48
39432	东台	红烈8配变	10	400	180.76
39433	东台	站南润府22#变压器	10	800	619.2
39434	东台	红烈11配变	10	400	250.84
39435	东台	红烈10配变	10	200	133.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39436	东台	站南润府18#变压器	10	800	516.48
39437	东台	康和二期9配变	10	800	396.32
39438	东台	康和二期11配变	10	800	458.8
39439	东台	康和二期2配变	10	800	431.52
39440	东台	康和二期4配变	10	800	496.64
39441	东台	红烈12配变	10	200	140.12
39442	东台	红光(13)配变	10	400	18.76
39443	东台	红烈三配变	10	200	125.04
39444	东台	站南润府20#变压器	10	800	543.36
39445	东台	蒋坝九配变	10	200	67.7
39446	东台	蒋坝12#配变.	10	400	162.04
39447	东台	南兴8配变	10	400	107.76
39448	东台	红中二十配变	10	200	140.16
39449	东台	红中17#配变	10	200	64.24
39450	东台	卞团十配变	10	200	98.54
39451	东台	红中19#配变	10	200	85.62
39452	东台	兴城国际（一）变电所	10	1000	347.2
39453	东台	兴城国际（二）变电所	10	1000	426.1
39454	东台	新坝南(一)箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39455	东台	新坝北(一)箱变	10	630	0
39456	东台	中亚(一)箱变	10	630	0
39457	东台	窦楼（一）独立变	10	630	0
39458	东台	中医院箱变	10	400	0
39459	东台	明清街(一)美变	10	630	0
39460	东台	广济大厦配变	10	400	0
39461	东台	供电小区3#配变	10	400	0
39462	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	0
39463	东台	金墩东（一）箱变	10	630	0
39464	东台	供电小区2#箱变	10	400	0
39465	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	0
39466	东台	东亭新村南	10	630	0
39467	东台	东亭新村北箱式变	10	400	0
39468	东台	北关西（一）欧变	10	630	0
39469	东台	金北村(二)配变	10	200	0
39470	东台	北关东（二）环网美变	10	400	0
39471	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	0
39472	东台	和平（二）美变	10	500	0
39473	东台	新坝北(二)美变(环网)	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39474	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	0
39475	东台	北关西（二）环网美变	10	400	0
39476	东台	北关商城（二）美变	10	400	0
39477	东台	月塘（二）环网美变	10	500	0
39478	东台	北关商城(一)箱变	10	630	0
39479	东台	北关东（一）欧变	10	630	0
39480	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	0
39481	东台	和平（一）箱变	10	400	0
39482	东台	月塘(一)欧变	10	630	0
39483	东台	金墩东(二)环网箱变	10	630	0
39484	东台	苏中装饰（二）美变	10	400	0
39485	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	0
39486	东台	紫云府2配变	10	800	440.8
39487	东台	紫云府4配变	10	800	305.92
39488	东台	城北花园（四）配变	10	400	85.48
39489	东台	通新10配变	10	400	271.72
39490	东台	城北花园（八）配变	10	400	113.08
39491	东台	城北雅苑1配变	10	400	269.72
39492	东台	紫云府8配变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39493	东台	紫云府10#配变	10	800	537.36
39494	东台	城北花园（一）配变	10	400	79
39495	东台	城北雅苑2配变	10	400	83.88
39496	东台	城北花园（三）配变	10	400	84.08
39497	东台	城北花园（六）配变	10	400	46.6
39498	东台	城北花园（七）配变	10	400	175.32
39499	东台	紫云府6配变	10	800	414.88
39500	东台	城北花园（二）配变	10	400	51.16
39501	东台	紫云府12#配变	10	800	500.48
39502	东台	四唐十三配变	10	400	263.32
39503	东台	城北花园（五）配变	10	400	153.68
39504	东台	廉租房配变	10	400	180.92
39505	东台	一场9#配变	10	400	137.28
39506	东台	林尖9#配变	10	400	248.88
39507	东台	东方公馆#1变压器	10	800	443.2
39508	东台	一场二配变	10	400	118.76
39509	东台	安东三配变	10	630	191.772
39510	东台	风华水岸里#1变压器	10	800	476.32
39511	东台	北岸豪庭三期开关室1#变	10	800	347.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39512	东台	北岸豪庭三期配电室3#变	10	630	334.971
39513	东台	通榆二配变	10	400	239.04
39514	东台	林尖七台片	10	200	84.22
39515	东台	一场一配变	10	400	76.88
39516	东台	滨河花园小区1#变	10	630	307.314
39517	东台	一场六台片	10	400	190.84
39518	东台	安东四配变	10	630	232.596
39519	东台	一场7#配变(节能变利用)	10	400	214.44
39520	东台	一场四配变	10	400	180.48
39521	东台	公用变十五台片S11变压器	10	400	128
39522	东台	公用28配变	10	400	134.24
39523	东台	公用变26配变	10	400	212.56
39524	东台	一场三配变	10	400	221.96
39525	东台	玖隆（七）	10	500	258.45
39526	东台	通新二期安置小区开关站#6变压器	10	800	432.48
39527	东台	七号公馆#1开关站#4变压器.	10	630	353.997
39528	东台	玖隆（三）	10	630	366.66
39529	东台	七号公馆#2开关站#6变压器	10	630	312.669
39530	东台	通新二期安置小区开关站#8变压器	10	800	388.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39531	东台	玖隆（一）	10	500	229.15
39532	东台	通新二期安置小区开关站#9变压器	10	800	429.68
39533	东台	七号公馆#3配电室#9变压器	10	630	328.482
39534	东台	玖隆（五）	10	400	160.12
39535	东台	玖隆（四）	10	400	192.48
39536	东台	七号公馆#3配电室#11变压器	10	630	360.171
39537	东台	玖隆（六）	10	400	180.84
39538	东台	七号公馆#1开关站#2变压器.	10	630	315.189
39539	东台	玖隆（二）	10	500	267.65
39540	东台	通新二期安置小区开关站#2变压器	10	800	500.32
39541	东台	通新二期安置小区开关站#3变压器	10	800	450
39542	东台	弼南十配变	10	200	106.78
39543	东台	弼南二配变	10	400	187.48
39544	东台	弼南八配变	10	200	11.8
39545	东台	征洋五配变	10	315	147.073
39546	东台	弼港三配变	10	200	74.96
39547	东台	黄海4#箱变	10	630	252.441
39548	东台	黄海三配变	10	200	37.38
39549	东台	镇海六配变	10	400	155.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39550	东台	弼港五配变	10	400	211.4
39551	东台	征洋四配变	10	400	0
39552	东台	海渔四配变	10	400	71.48
39553	东台	征洋三配变	10	400	85.4
39554	东台	天源城五配变	10	800	452
39555	东台	征洋2#箱变	10	630	228.312
39556	东台	镇海7#箱变	10	630	301.518
39557	东台	征洋9#箱变	10	630	0
39558	东台	天源城4#箱变	10	630	320.985
39559	东台	天源城六配变	10	800	414.16
39560	东台	镇海二配变	10	400	96.92
39561	东台	六里六配变	10	400	188.48
39562	东台	征洋八配变	10	400	167.68
39563	东台	黄海1#箱变	10	630	135.576
39564	东台	黄海5#箱变	10	630	343.098
39565	东台	镇海五配变	10	400	103.4
39566	东台	征洋7#箱变	10	630	262.584
39567	东台	镇海三配变	10	200	0
39568	东台	建海四配变	10	200	37.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39569	东台	海堤八配变	10	200	108.74
39570	东台	开发区二配变	10	500	352.65
39571	东台	海堤七配变	10	400	148.48
39572	东台	海堤四配变	10	100	53.77
39573	东台	港城新村一配变	10	800	501.52
39574	东台	弼西三配变	10	200	144.86
39575	东台	前哨十配变	10	200	83.12
39576	东台	弼西六配变	10	200	28.4
39577	东台	海堤五配变	10	200	85.74
39578	东台	港城新村二配变	10	800	443.84
39579	东台	西湖墅园1#配变	20	800	423.92
39580	东台	西湖墅园9#配变	20	630	478.674
39581	东台	港城首府#2	20	800	557.92
39582	东台	沪港名苑2#变压器	20	800	536.32
39583	东台	西湖墅园7#配变	20	630	489.006
39584	东台	港城首府#1	20	800	552.72
39585	东台	港城首府#4变压器	20	630	381.213
39586	东台	沪港名苑4#配变	20	800	519.36
39587	东台	西湖墅园12#配变	20	630	452.403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39588	东台	九桥13配变	10	400	135.56
39589	东台	民主7#配变	10	400	225.96
39590	东台	民主三配变	10	400	210.32
39591	东台	民主2#配变	10	400	217.48
39592	东台	安康华府小区2#变	10	800	444.48
39593	东台	丰城名园2#配变	10	800	454.88
39594	东台	立新#5配变	10	400	224.72
39595	东台	民主#5配变	10	400	235.84
39596	东台	公用变四配变	10	400	39.68
39597	东台	公用变（三）配变	10	400	219.88
39598	东台	公用变23#配变	10	400	196.72
39599	东台	东风一配变	10	400	231.12
39600	东台	东风3#配变	10	400	123.96
39601	东台	下灶五配变	10	400	173.88
39602	东台	公用变20配变	10	400	120.92
39603	东台	民主6#配变	10	400	211.2
39604	东台	东风二配变	10	315	87.349
39605	东台	东风4#配变	10	200	67.88
39606	东台	垛南5配变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39607	东台	新团一配变	10	200	105.7
39608	东台	垛南1配变	10	400	270.12
39609	东台	新团十一配变	10	200	114.98
39610	东台	垛南2配变	10	200	81.02
39611	东台	新团15配变	10	200	72.42
39612	东台	新团17配变	10	400	176.32
39613	东台	新团19配变	10	400	304.08
39614	东台	泰和佳苑1#配变	10	630	420.903
39615	东台	泰和佳苑7#配变	10	800	536
39616	东台	万水清华小区2#配电室#6变压器	10	630	341.523
39617	东台	万水清华小区2#开关站#2变压器	10	800	401.68
39618	东台	万水清华小区2#配电室#4变压器	10	630	333.144
39619	东台	泰和佳苑3#配变	10	630	403.515
39620	东台	秀峰美墅#4主变	10	630	325.08
39621	东台	秀峰美墅#2主变	10	630	321.867
39622	东台	万水清华开关站#2变压器	10	800	483.36
39623	东台	万水清华开关站#8变压器	10	800	376.96
39624	东台	泰和佳苑5#配变	10	800	500.32
39625	东台	万水清华开关站#4变压器	10	800	361.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39626	东台	万水清华开关站#6变压器	10	800	420.48
39627	东台	丁徐十一配变	10	400	167.96
39628	东台	临塔2配变	10	200	38.04
39629	东台	林舍10配变	10	200	17.62
39630	东台	丁徐18#配变	10	400	179.24
39631	东台	水产场二配变	10	400	188.04
39632	东台	林舍六配变	10	400	19.16
39633	东台	丁徐八配变	10	200	46.04
39634	东台	丁徐3#配变	10	200	106.92
39635	东台	丁徐十配变	10	400	214.4
39636	东台	林舍一配变	10	200	108.46
39637	东台	丁徐四配变	10	200	11.74
39638	东台	东台临塔1#配变	10	200	33.06
39639	东台	丁徐十二配变	10	200	87.42
39640	东台	丁徐14配变	10	400	249.36
39641	东台	水产场配变	10	400	138.64
39642	东台	丁徐五配变	10	200	42.12
39643	东台	丁徐九配变	10	200	51.5
39644	东台	六烈六配变	10	200	59.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39645	东台	永和17#配变	10	200	103.62
39646	东台	殷程十四配变	10	200	112.56
39647	东台	殷程五配变	10	200	114.42
39648	东台	唐柳三配变	10	200	130.36
39649	东台	梁东(6)配变	10	400	69.64
39650	东台	唐柳11#配变	10	200	86.6
39651	东台	永和13配变	10	200	108.66
39652	东台	永和14配变	10	200	95.38
39653	东台	殷程四配变	10	200	75.2
39654	东台	西湖花园（七）	10	800	384
39655	东台	西湖花园（六）	10	800	343.68
39656	东台	西湖花园变电所	10	500	245.6
39657	东台	新坝独立变(二)	10	630	163.296
39658	东台	下坝（二）环网美变	10	500	122.9
39659	东台	柿轩（二）环网美变	10	500	98.65
39660	东台	中亚（二）箱主变	10	800	331.68
39661	东台	中亚（三）变压器	10	630	346.059
39662	东台	景范（一）箱变	10	630	73.584
39663	东台	金鹰百合花园#2	10	160	79.984

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39664	东台	望海西（二）美变	10	400	213.48
39665	东台	望海东（二）美变	10	400	144.32
39666	东台	望海东（一）欧变	10	400	14.84
39667	东台	港区配变	10	315	234.423
39668	东台	望海西（一）欧变	10	400	161.84
39669	东台	金墩西（一）箱变	10	630	66.528
39670	东台	新坝独立变1#	10	630	21.105
39671	东台	西湖花园（四）	10	800	312.96
39672	东台	下坝（一）箱变	10	630	57.582
39673	东台	西湖花园（五）	10	800	395.2
39674	东台	景范（二）环网美变	10	400	53.76
39675	东台	红兰路（二）变压器	10	630	328.167
39676	东台	西湖花园（一）	10	800	444.88
39677	东台	西湖花园（二）	10	400	100.48
39678	东台	金墩西（二）箱变	10	400	26.96
39679	东台	城南中学配变	10	400	165.92
39680	东台	永泰大厦配电变压器	10	500	147.55
39681	东台	柿轩箱（一）箱变	10	630	26.208
39682	东台	西湖花园（三）	10	800	285.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39683	东台	碧绿苑#2变压器	10	630	387.639
39684	东台	创业路2#配变	10	400	184
39685	东台	碧绿苑#4变压器	10	630	451.584
39686	东台	海新小区二配变	10	400	0
39687	东台	东亭北路（西）#2配变	10	400	161.92
39688	东台	北海四期开关站#1变压器	10	630	303.723
39689	东台	北海四期开关站#3变压器	10	630	360.36
39690	东台	北海四期配电室#5变压器	10	630	361.494
39691	东台	嘉和名城2#配电室#6变压器	10	630	301.518
39692	东台	嘉和名城2#配电室#8变压器	10	630	328.608
39693	东台	海新小区配变	10	400	0
39694	东台	东亭北路（西）配变	10	400	140
39695	东台	北海花园三期（二）变电所#4	10	630	352.359
39696	东台	北海花园三期（一）变电所#1	10	800	301.44
39697	东台	东亭北路（东）配变	10	400	102.6
39698	东台	海新九组配变	10	400	0
39699	东台	嘉和名城#1配电室#4变压器	10	800	503.04
39700	东台	嘉和名城开关站#2变压器	10	800	462.24
39701	东台	蓓蕾配变	10	400	220.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39702	东台	二中沟南配变	10	400	147.08
39703	东台	金北四配变	10	315	74.749
39704	东台	五角广场#2配变	10	400	206
39705	东台	金北二	10	630	38.808
39706	东台	北海花园三期（二）变电所#3	10	630	362.628
39707	东台	翰林缘开关站#3变压器	10	630	332.451
39708	东台	金开园9#配变	10	800	543.04
39709	东台	聚龙双苑#1变压器配电变压器	10	800	220.16
39710	东台	聚龙双苑#3变压器配电变压器	10	800	492.32
39711	东台	金开园5#配变	10	800	557.2
39712	东台	翰林缘2#配电室9#变压器配电变压器	10	800	446.32
39713	东台	金开园7#配变	10	800	611.84
39714	东台	金开园1#配变	10	630	436.338
39715	东台	聚龙双苑配电室#7变压器	10	800	410
39716	东台	聚龙双苑配电室#5变压器	10	800	414.16
39717	东台	金开园11#配变	10	800	562.4
39718	东台	聚府双苑配电室#1变压器	10	630	185.787
39719	东台	金开园3#配变	10	630	424.683
39720	东台	翰林缘#1配电室#5变压器	10	630	290.682

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39721	东台	翰林缘开关站#1变压器	10	630	352.044
39722	东台	翰林缘#1配电室#7变压器	10	630	342.909
39723	东台	虹润华府10#变压器	10	630	309.393
39724	东台	虹润华府6#变压器	10	630	334.782
39725	东台	城发瑞府6#配变	10	800	484
39726	东台	玺悦学府12#配变	10	800	638.64
39727	东台	圣溪府7#配变	10	800	594
39728	东台	圣溪府1#配变	10	800	628.88
39729	东台	城发瑞府2#配变	10	800	491.84
39730	东台	玺悦学府10#配变	10	800	556.32
39731	东台	玺悦学府2#配变	10	800	577.84
39732	东台	玺悦学府8#配变	10	800	591.52
39733	东台	虹润华府开关站#2变压器	10	800	417.68
39734	东台	虹润华府开关站#4变压器	10	800	496.08
39735	东台	玺悦学府14#配变	10	800	559.52
39736	东台	城发瑞府9#配变	10	800	485.52
39737	东台	圣溪府3#配变	10	800	608.72
39738	东台	城发瑞府4#配变	10	800	631.84
39739	东台	玺悦学府4#配变	10	800	592.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39740	东台	圣溪府5#配变	10	800	596.08
39741	东台	玺悦学府6#配变	10	800	547.84
39742	东台	城发瑞府8#配变	10	800	517.2
39743	东台	虹润华府12#变压器	10	630	356.895
39744	东台	玺悦学府16#配变	10	800	582.64
39745	东台	虹润华府8#变压器	10	630	380.016
39746	东台	金水湾五区配电室#2变压器	10	630	458.325
39747	东台	北岸豪庭三期配电室4#变	10	630	281.862
39748	东台	北岸豪庭三期开关室2#变	10	800	314.16
39749	东台	公用变十二配变	10	400	211.08
39750	东台	大港一配变	10	400	130.92
39751	东台	大港五配变	10	400	98.16
39752	东台	大港11#配变	10	400	214.52
39753	东台	长乐小区箱变	10	315	124.582
39754	东台	立新6#配变	10	400	246.04
39755	东台	公用33#配变	10	630	159.516
39756	东台	大港6台片	10	400	93.08
39757	东台	公用变14#配变	10	200	4.46
39758	东台	安东1配变	10	400	160.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39759	东台	安居2#配变	10	400	105.08
39760	东台	公用变（11）配变	10	400	128.2
39761	东台	公用变十配变	10	400	144.24
39762	东台	和润坊1#变压器	10	400	272.32
39763	东台	公用31配变	10	400	109.64
39764	东台	公用变九配变	10	400	59.6
39765	东台	公用变8#配变	10	400	0
39766	东台	公用变六配变	10	630	98.028
39767	东台	公用变17配变	10	400	71.08
39768	东台	安中3配变	10	400	227.28
39769	东台	中南翰府1#变	10	400	134.32
39770	东台	公用22配变	10	630	162.729
39771	东台	民主4#配变	10	400	222
39772	东台	立新2#配变	10	400	238.68
39773	东台	中南翰府4#箱变4005	10	500	143.05
39774	东台	北岸豪庭#1箱变01021	10	800	148.08
39775	东台	大港三配变	10	200	13.04
39776	东台	公用24#配变	10	400	127.56
39777	东台	公用变18配变	10	400	199.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39778	东台	大港四配变	10	400	154.36
39779	东台	立新一配变	10	400	241.12
39780	东台	中南翰府3#箱变3004	10	500	157.2
39781	东台	北岸豪庭3#变2003	10	630	196.56
39782	东台	北岸豪庭2#箱变3002	10	630	44.982
39783	东台	金丰商厦箱变01	10	200	93.3
39784	东台	朝阳1#配变	10	630	212.184
39785	东台	新城花园1#变压器	10	630	428.337
39786	东台	新城花园3#变压器	10	630	361.746
39787	东台	建设3#配变	10	200	52.16
39788	东台	立新4#配变	10	200	51.84
39789	东台	安中2配变	10	400	228.8
39790	东台	安中4配变	10	400	133.12
39791	东台	立新3#配变	10	400	193.32
39792	东台	安中5配变变压器	10	630	151.83
39793	东台	怡乐园箱变01001	10	500	274.9
39794	东台	公用变19#配变	10	400	130
39795	东台	建设一配变	10	400	101
39796	东台	安中1配变	10	400	97.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39797	东台	秦园一配变	10	400	230.76
39798	东台	中南翰府2#变	10	500	176.1
39799	东台	建设4#配变	10	400	183.4
39800	东台	公用变2配变	10	400	152.4
39801	东台	安东二配变	10	400	90.64
39802	东台	大港10#配变	10	400	181.4
39803	东台	临塔13配变	10	400	167.8
39804	东台	杜沈3配变	10	200	26.6
39805	东台	临塔11配变	10	200	48.56
39806	东台	临塔三配变	10	200	30.84
39807	东台	临塔六配变	10	200	51.7
39808	东台	杜沈五配变	10	80	36.96
39809	东台	杜沈8配变	10	400	161.68
39810	东台	临塔安置区1#配变	10	630	422.856
39811	东台	临塔五配变	10	200	77.68
39812	东台	临塔安置区2#配变	10	630	201.915
39813	东台	临塔10配变	10	400	185.68
39814	东台	临塔16#配变	10	400	114.84
39815	东台	临塔十五配变	10	200	89.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39816	东台	杜沈15#配变	10	200	0
39817	东台	杜沈12配变	10	400	168.32
39818	东台	远东公馆#2配电室#7配变	10	800	582.48
39819	东台	如二8配变	10	200	29.7
39820	东台	碧绿苑#3变压器	10	630	447.804
39821	东台	远东公馆开关站#1变压器	10	800	640
39822	东台	如意16#配变	10	200	92.92
39823	东台	远东公馆#1配电室#3变	10	800	640
39824	东台	集镇十配变.	10	400	78.28
39825	东台	如二7配变	10	200	23.48
39826	东台	碧绿苑#1变压器	10	630	485.541
39827	东台	集镇三配变.	10	400	203.12
39828	东台	远东公馆#2配电室#5配变	10	800	489.68
39829	东台	如二13#配变	10	200	92.48
39830	东台	梁南四配变	10	200	62.72
39831	东台	集镇十二配变.	10	400	190.48
39832	东台	东河苑#1配电室#3变压器	10	630	260.442
39833	东台	东河苑#2配电室#5变压器	10	630	268.884
39834	东台	东海国际5配变	10	630	355.068

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39835	东台	东海国际3配变	10	630	227.934
39836	东台	东海国际1配变	10	630	354.186
39837	东台	正方上林苑#3变压器配电变压器	10	800	420.4
39838	东台	正方上林苑开关站1号变压器配电变压器	10	800	254.24
39839	东台	凯帝京都5配变	10	800	482.16
39840	东台	东海国际#9变压器	10	800	375.36
39841	东台	凯帝京都7配变	10	800	498
39842	东台	凯帝京都2#变	10	800	469.44
39843	东台	东海国际#13变压器	10	800	450.08
39844	东台	东海国际7配变	10	630	362.124
39845	东台	凯帝京都20#变压器	10	800	609.52
39846	东台	正方上林苑#5变压器配电变压器	10	800	414
39847	东台	凯帝京都4#变	10	800	421.12
39848	东台	东海国际#11变压器	10	800	492
39849	东台	东河苑开关站#1变压器	10	630	321.426
39850	东台	凯帝京都18#变压器	10	800	623.12
39851	东台	局东宿舍#2配变	10	400	261.48
39852	东台	金海西苑（一）欧变	10	630	395.514
39853	东台	金海西路美变	10	630	474.831

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39854	东台	天赐良园（二）环网欧变	10	630	322.749
39855	东台	人行配变	10	400	163.88
39856	东台	明海西路变压器	10	400	1.92
39857	东台	公安分局配变	10	315	66.654
39858	东台	通金路变压器	10	400	53.4
39859	东台	局东宿舍配变	10	400	111.84
39860	东台	东方一品#3变压器	10	630	401.247
39861	东台	天赐良园（一）环网欧变	10	630	290.052
39862	东台	进修学校配变	10	400	0
39863	东台	粮食局宿舍配变	10	400	210.84
39864	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	0
39865	东台	金北三组配变	10	400	0
39866	东台	东方一品#1变压器	10	630	342.342
39867	东台	北海小区（二）配变	10	630	277.326
39868	东台	北海小区（一）配变	10	630	233.037
39869	东台	龙汇大厦(二)美变	10	630	298.053
39870	东台	金海花园	10	630	306.243
39871	东台	海新七三相配变	10	200	0
39872	东台	金海西苑（二）美变	10	400	162.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39873	东台	集镇9配变	10	400	231.56
39874	东台	集镇29配变	10	400	125.4
39875	东台	集镇6配变（梁垛）	10	400	183.12
39876	东台	集镇二十四配变.	10	400	173.72
39877	东台	白云七配变	10	200	86
39878	东台	白云三配变	10	200	100
39879	东台	集镇(二十)配变	10	400	133.84
39880	东台	集镇30配变	10	400	109.32
39881	东台	舍联5#配变	10	100	29.81
39882	东台	沈元12#配变	10	200	96.62
39883	东台	阳光福地307157231002	10	800	538.64
39884	东台	集镇1配变（梁垛）	10	200	17.96
39885	东台	集镇十九配变	10	400	190.44
39886	东台	徐塘(3)配变	10	200	68.52
39887	东台	集镇十八配变	10	200	0
39888	东台	集镇十三配变	10	250	88.075
39889	东台	聚府双苑配电室#2变压器	10	630	238.014
39890	东台	翰林缘#1配电室#8变压器	10	630	361.053
39891	东台	翰林缘开关站#4变压器	10	630	389.97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39892	东台	翰林缘#1配电室#6变压器	10	630	321.615
39893	东台	聚龙双苑#2变压器配电变压器	10	800	301.84
39894	东台	聚龙双苑#4变压器配电变压器	10	800	636.16
39895	东台	翰林缘2#配电室10#变压器配电变压器	10	800	478.64
39896	东台	聚龙双苑配电室#6变压器	10	800	430.64
39897	东台	北关北路配变	10	630	101.493
39898	东台	聚龙双苑配电室#8变压器	10	800	403.36
39899	东台	中瑞华府1#配电室#3变压器	10	800	471.12
39900	东台	中瑞华府2#配电室#5变压器	10	800	379.04
39901	东台	中瑞华府1#配电室#1变压器	10	800	483.2
39902	东台	翰林缘开关站#2变压器	10	630	387.891
39903	东台	东园新村(二)配变	10	400	56.32
39904	东台	上海丽苑(一)	10	630	298.179
39905	东台	金水湾（三）环网欧变	10	630	301.203
39906	东台	金水湾（二）环网欧变	10	630	133.56
39907	东台	东园新村(三)配变	10	400	0
39908	东台	上海丽苑(二)	10	800	449.76
39909	东台	金水湾B区5#独立变	10	630	441.819
39910	东台	湖畔配变	10	400	127.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39911	东台	水产场#2配变	10	400	146.92
39912	东台	砂轮厂宿舍(二) 配变	10	200	3.5
39913	东台	湖畔花苑(一)	10	630	242.487
39914	东台	东园新村（五）2配变	10	400	55.4
39915	东台	东园新村（七）配变	10	400	164.32
39916	东台	湖畔花园(二)	10	400	186.68
39917	东台	砂轮厂宿舍（三）配变	10	400	18
39918	东台	金水湾C区#9箱变配电变压器	10	630	454.671
39919	东台	八舍30#配变	10	400	44.68
39920	东台	水产场配变.	10	200	132.66
39921	东台	东园新村(四)配变	10	315	65.079
39922	东台	东园新村(五)配变	10	315	0
39923	东台	金水湾（一）环网欧变	10	630	152.334
39924	东台	陈舍9配变	10	200	76.72
39925	东台	天洋四配变	10	200	52.7
39926	东台	天洋一号配变	10	400	249.76
39927	东台	叶家七配变	10	200	102.34
39928	东台	南庄2配变	10	200	91.84
39929	东台	天洋八配变	10	400	250.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39930	东台	南庄3配变	10	400	293.04
39931	东台	陈舍8配变	10	200	113.38
39932	东台	叶家四配变	10	200	0
39933	东台	万邦商都	10	500	101.8
39934	东台	平瓦区#2变	10	200	43.2
39935	东台	永康花园配电所#1变压器32815148001	10	630	385.623
39936	东台	金地桥箱变	10	400	68.68
39937	东台	学府东路公用箱变	10	400	206.76
39938	东台	平瓦区配变	10	400	307.32
39939	东台	民政配变	10	400	72.6
39940	东台	检察院（一）配变	10	400	93.4
39941	东台	金东广场（四）配变	10	500	12
39942	东台	万邦商都#2	10	400	34
39943	东台	八达城（一）配变	10	630	192.024
39944	东台	惠民路（一）配变	10	400	271.4
39945	东台	农贸路(一)配变	10	400	225.76
39946	东台	农贸路(二)配变	10	400	90.08
39947	东台	检察院（二）配变	10	400	3.96
39948	东台	八达城（二）美变变压器	10	630	149.814

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39949	东台	金东广场（一）环网箱变	10	800	235.44
39950	东台	金地桥2#箱变配电变压器	10	500	265.35
39951	东台	中基房产	10	250	0
39952	东台	金东广场（五）箱变	10	500	21.9
39953	东台	美棠水岸7#配变	10	800	528.08
39954	东台	美棠水岸1#配变	10	800	551.36
39955	东台	玺悦学府15#配变	10	800	572.64
39956	东台	玺悦学府1#配变	10	800	549.68
39957	东台	金鹰御珑湾#1配电室#7变	10	800	538.16
39958	东台	玺悦学府11#配变	10	800	618.8
39959	东台	玺悦学府5#配变	10	800	578.96
39960	东台	金鹰御珑湾#1开关站#1变	10	800	310.96
39961	东台	金鹰御珑湾#1配电室#5变	10	800	427.2
39962	东台	美棠水岸9#配变	10	800	533.6
39963	东台	金鹰御珑湾#2开关站#9变	10	800	394.8
39964	东台	美棠水岸11#配变	10	800	545.44
39965	东台	金鹰御珑湾#2配电室#11变	10	800	365.52
39966	东台	玺悦学府3#配变	10	800	589.84
39967	东台	金鹰御珑湾#1开关站#3变	10	800	264.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39968	东台	美棠水岸3#配变	10	800	567.92
39969	东台	玺悦学府13#配变	10	800	626.96
39970	东台	美棠水岸5#配变	10	800	543.44
39971	东台	玺悦学府7#配变	10	800	562.16
39972	东台	玺悦学府9#配变	10	800	614.32
39973	东台	正方上林苑#4变压器配电变压器	10	800	462.88
39974	东台	东河苑#1配电室#4变压器	10	630	295.344
39975	东台	正方上林苑开关站2号变压器配电变压器	10	800	316.8
39976	东台	正方上林苑#6变压器配电变压器	10	800	416.08
39977	东台	东河苑开关站#2变压器	10	630	285.201
39978	东台	东河苑#2配电室#6变压器	10	630	310.779
39979	东台	中瑞华府1#配电室#2变压器	10	800	441.84
39980	东台	书香名府#1配电室#8变压器	10	800	326.48
39981	东台	北海四期开关站#4变压器	10	630	387.639
39982	东台	书香名府#1配电室#6变压器	10	800	506.16
39983	东台	森活绿郡3#变压器	10	800	394.96
39984	东台	通新二期安置小区开关站#5变压器	10	800	515.52
39985	东台	中瑞华府1#配电室#4变压器	10	800	581.28
39986	东台	通新二期安置小区开关站#7变压器	10	800	451.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39987	东台	书香名府开关站#4变压器	10	800	396.48
39988	东台	北海四期配电室#6变压器	10	630	375.669
39989	东台	通新二期安置小区开关站#10变压器	10	800	581.2
39990	东台	中瑞华府2#配电室#6变压器	10	800	486.4
39991	东台	森活绿郡1#变压器	10	800	429.84
39992	东台	通新二期安置小区开关站#4变压器	10	800	471.36
39993	东台	北海四期开关站#2变压器	10	630	352.863
39994	东台	通新二期安置小区开关站#1变压器	10	800	526.8
39995	东台	森活绿郡2#配电室5#变压器	10	800	420.64
39996	东台	书香名府开关站#2变压器	10	800	327.68
39997	东台	英伦都市6配变	10	800	533.2
39998	东台	英伦都市2配变	10	800	478.32
39999	东台	帝逸国际2#配变	10	630	306.306
40000	东台	安馨居4配变	10	630	349.839
40001	东台	英伦都市4配变	10	800	512
40002	东台	安馨居9配变	10	630	163.863
40003	东台	英伦都市8配变	10	800	482.96
40004	东台	英伦都市10配变	10	800	523.2
40005	东台	安馨居2配变	10	630	288.036

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40006	东台	安馨居6配变	10	630	280.665
40007	东台	帝逸国际4#配变	10	630	370.692
40008	东台	英伦都市12#配变	10	800	541.92
40009	东台	安馨居8配变	10	630	295.785
40010	东台	青一23配变	10	400	173.68
40011	东台	青一10#配变	10	400	166.68
40012	东台	青一15#配变	10	400	87.08
40013	东台	青一8配变	10	200	78.7
40014	东台	青一17#配变	10	400	257.92
40015	东台	开一7配变	10	400	181.36
40016	东台	青一21#配变	10	400	108.48
40017	东台	开二8配变	10	400	142.16
40018	东台	开一41#配变	10	400	0
40019	东台	开一19配变	10	400	216.6
40020	东台	开二6配变	10	400	33.48
40021	东台	青一11配变	10	630	164.808
40022	东台	青一五配变	10	400	11.24
40023	东台	青一24#配变	10	400	0
40024	东台	周黄22#配变	10	200	11.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40025	东台	夏龙12#配变	10	200	0
40026	东台	周黄9配变	10	400	89.08
40027	东台	开二18#配变	10	400	0
40028	东台	周黄17#配变	10	400	189.36
40029	东台	夏龙13#配变	10	200	62.96
40030	东台	青二28配变	10	400	307.44
40031	东台	滨河花园2配变	10	400	210.08
40032	东台	青二8配变	10	200	105.24
40033	东台	滨河花园1号配变	10	400	104.8
40034	东台	青二17#配变	10	400	17.92
40035	东台	一分场3#配变	10	400	224.08
40036	东台	一分场1#配变	10	400	284.32
40037	东台	一分场7#配变	10	400	198.68
40038	东台	一分场9#配变	10	400	49.64
40039	东台	边闸十配变	10	200	61.84
40040	东台	边闸一配变	10	100	24.85
40041	东台	一分场4#配变	10	400	240.4
40042	东台	东方新城二配变	10	630	350.973
40043	东台	东方新城5配变	10	630	216.09

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40044	东台	北海二十一配变	10	400	275.16
40045	东台	北海十一配变	10	400	257.24
40046	东台	北海公用二配变	10	315	158.602
40047	东台	北海二十配变	10	200	72.54
40048	东台	站前安置区7号变压器	10	630	376.614
40049	东台	金阳房产2配变	10	800	350.56
40050	东台	东方新城三配变	10	630	345.87
40051	东台	东方新城一配变	10	630	281.799
40052	东台	北海二十二配变	10	200	66.42
40053	东台	金阳广场三期4#配变	10	630	453.852
40054	东台	金阳广场三期6#配变	10	800	278.8
40055	东台	北海16配变	10	200	71
40056	东台	金阳广场三期2#配变	10	630	154.476
40057	东台	金阳房产4配变	10	800	466.32
40058	东台	站前安置区1号变压器	10	630	363.321
40059	东台	东方新城4配变	10	630	284.571
40060	东台	北海十八配变	10	200	88.78
40061	东台	站前安置区3号变压器	10	630	371.574
40062	东台	站前安置区5号变压器	10	630	363.699

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40063	东台	后港8#配变	10	400	0
40064	东台	后港三配变	10	400	0
40065	东台	街道十配变	10	200	0
40066	东台	街道四配变	10	400	0
40067	东台	四唐22配变	10	400	192.56
40068	东台	滨河花园三期配电室#4变压器	10	800	470.88
40069	东台	教师新村（一）配变	10	400	113
40070	东台	四唐11配变	10	400	301.76
40071	东台	新光小区（一）配变	10	400	177.08
40072	东台	海新四组配变	10	315	136.301
40073	东台	四唐21配变	10	400	284.4
40074	东台	四唐4配变	10	400	168.76
40075	东台	四唐19配变	10	400	30.12
40076	东台	四唐二十配变	10	400	134.88
40077	东台	四唐九配变	10	400	222.24
40078	东台	新光小区（二）配变	10	400	10.4
40079	东台	滨河花园三期配电室#1变压器	10	800	529.6
40080	东台	消防大队箱变配电变压器	10	500	346.85
40081	东台	四唐二配变	10	400	108.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40082	东台	教师新村（二）配变	10	400	112.6
40083	东台	大众汽车配变	10	200	126.66
40084	东台	四唐18配变	10	400	266.88
40085	东台	加强7#配变	10	400	227.08
40086	东台	后港9#配变	10	400	174.32
40087	东台	加强三配变	10	200	26
40088	东台	街道26#配变	10	400	206.24
40089	东台	街道二十四配变	10	400	0
40090	东台	天祥八配变（专项）	10	400	213.24
40091	东台	加强六配变	10	200	78.22
40092	东台	三合十六配变	10	200	56.12
40093	东台	苗桥三配变	10	200	68.12
40094	东台	三合一配变	10	200	46.42
40095	东台	苗桥1#配变	10	200	115.28
40096	东台	名仕雅苑五配变	10	630	351.225
40097	东台	梁垛集镇34#配变	10	400	117.84
40098	东台	梁垛安置区2#箱变	10	400	225.12
40099	东台	名仕雅苑三配变配电变压器	10	630	330.687
40100	东台	名仕雅苑一配变配电变压器	10	630	330.435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40101	东台	梁垛集镇23配变	10	315	12.348
40102	东台	名仕雅苑六配变	10	630	405.72
40103	东台	梁垛百合花园配变	10	400	185.4
40104	东台	龙晶花园（八）欧变	10	630	105.903
40105	东台	林舍17#配变	10	400	274.84
40106	东台	新东桥2#箱变配电变压器	10	630	284.319
40107	东台	南门东巷（一）环网美式箱变	10	500	61.2
40108	东台	南城花园箱式变	10	500	0.85
40109	东台	龙晶花园（一）环网箱变	10	800	298.16
40110	东台	南门东巷(二)箱式变	10	800	358.16
40111	东台	林舍二配变	10	200	128.54
40112	东台	茶城花园(一)美变	10	800	359.6
40113	东台	龙晶花园（七）环网欧变	10	630	316.701
40114	东台	茶城花园(二)美变	10	500	114.7
40115	东台	林城花园(一)美变	10	800	337.68
40116	东台	柏盛苑配电所#2变压器	10	800	473.36
40117	东台	华汇骏景配电室#2变压器	10	630	326.34
40118	东台	枫杨路配变	10	400	284.24
40119	东台	龙晶花园（六）欧变	10	630	228.564

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40120	东台	南城公寓欧式箱变001	10	630	279.846
40121	东台	龙晶花园（五）欧变	10	630	270.27
40122	东台	新东桥环网箱变	10	630	163.674
40123	东台	新东桥#3箱变配变	10	630	26.901
40124	东台	公安局独立变	10	630	135.135
40125	东台	林城花园（二）美变	10	500	188.2
40126	东台	公安局（二）环网美变	10	630	149.562
40127	东台	龙晶花园（四）环网欧变	10	630	276.318
40128	东台	南门东巷（三）箱式变	10	630	5.544
40129	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	0
40130	东台	龙晶花园（二）环网箱变	10	800	307.12
40131	东台	银座大厦箱变	10	800	179.2
40132	东台	龙晶花园（三）箱式变	10	800	206.8
40133	东台	柏盛苑配电所#4变压器	10	800	414.32
40134	东台	王亮6配变	10	200	160
40135	东台	兴圩9配变	10	200	90.56
40136	东台	东岔10#配变	10	200	0
40137	东台	董贤五配变	10	200	112.62
40138	东台	文正苑配电室5#变压器配电变压器	10	800	556.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40139	东台	通新8配变	10	400	30.16
40140	东台	文正苑开关站#2变压器800kVA	10	800	516.8
40141	东台	滨河花园三期配电室#3变压器	10	800	551.44
40142	东台	文正苑配电室3#变压器配电变压器	10	800	486.16
40143	东台	滨河花园三期配电室#2变压器	10	800	543.84
40144	东台	海新九配变	10	400	230.48
40145	东台	汪联7配变	10	400	63.04
40146	东台	汪联3配变	10	200	109.66
40147	东台	汪联二配变	10	200	47.8
40148	东台	泰和佳苑4#配变	10	630	383.922
40149	东台	新华二配变	10	200	134.78
40150	东台	新华一配变	10	200	137
40151	东台	汪联8配变	10	200	74.66
40152	东台	泰和佳苑8#配变	10	630	377.559
40153	东台	吕庄三配变	10	200	147.22
40154	东台	汪联九配变	10	400	103.68
40155	东台	孙尹（三）配变	10	400	240.48
40156	东台	泰和佳苑6#配变	10	630	402.885
40157	东台	通城佳苑1#配变	10	630	441.756

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40158	东台	泰和佳苑2#配变	10	630	340.767
40159	东台	通城佳苑3#配变	10	630	439.677
40160	东台	汪联四配变	10	200	63.16
40161	东台	林舍16#配变	10	200	133.62
40162	东台	通新11配变	10	400	289.44
40163	东台	七号公馆#1开关站#1变压器.	10	630	300.321
40164	东台	城中花园（三）欧变	10	630	324.009
40165	东台	交通局宿舍配变	10	400	235.6
40166	东台	通新六配变	10	400	72.4
40167	东台	城中花园（四）欧变	10	630	342.468
40168	东台	七号公馆#2开关站#7变压器	10	630	378.504
40169	东台	通新1#箱变	10	400	141.4
40170	东台	七号公馆#2开关站#5变压器	10	630	333.333
40171	东台	城中花园（六）欧变	10	630	332.514
40172	东台	城中花园（七）欧变	10	630	254.016
40173	东台	城中花园（八）欧变	10	630	291.942
40174	东台	七号公馆#3配电室#10变压器	10	630	388.017
40175	东台	城中花园（九）欧变	10	630	111.699
40176	东台	城中花园（二）欧变	10	630	262.962

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40177	东台	城中花园（一）欧变	10	630	330.057
40178	东台	玖隆（九）	10	200	95.78
40179	东台	七号公馆#3配电室#12变压器	10	630	336.987
40180	东台	七号公馆#1开关站#3变压器.	10	630	285.516
40181	东台	城中花园（五）欧变	10	500	219.45
40182	东台	丰南七配变	10	200	103.54
40183	东台	丰南9配变	10	200	84.2
40184	东台	丰南八配变	10	100	0
40185	东台	一灶十配变	10	200	116.5
40186	东台	东淘水街#1变	10	630	253.008
40187	东台	颐和郡府3#配变	10	800	618
40188	东台	安东五配变	10	400	173.32
40189	东台	颐和郡府1#配变	10	800	492.48
40190	东台	榆东9#配变	10	200	90.12
40191	东台	榆东五配变	10	400	153.68
40192	东台	公用变13#配变	10	400	230.32
40193	东台	颐和郡府5#变压器	10	800	408.8
40194	东台	东淘水街2#变	10	630	247.464
40195	东台	榆东14#配变	10	400	247.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40196	东台	新区1配变	10	200	139.3
40197	东台	安东7#配变	10	400	220.84
40198	东台	榆东11#配变	10	400	231.6
40199	东台	康和花苑1配变	10	630	338.751
40200	东台	东域名苑6配变	10	800	502.96
40201	东台	东域名苑1配变	10	800	476.88
40202	东台	金鑫花园4#变	10	800	544.32
40203	东台	康和花苑4配变	10	630	377.874
40204	东台	金鑫花园6#变	10	800	557.68
40205	东台	东域名苑14配变	10	800	419.04
40206	东台	人才公寓3配变	10	630	341.775
40207	东台	康和花苑3配变	10	630	340.956
40208	东台	金鑫花园2#变	10	800	544.32
40209	东台	康和花苑2配变	10	630	365.652
40210	东台	东域名苑8配变	10	800	380.8
40211	东台	东域名苑3配变	10	800	491.76
40212	东台	东域名苑11配变	10	800	504.48
40213	东台	东域名苑9配变	10	800	457.52
40214	东台	城西二配变	10	200	86.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40215	东台	西溪三期#1开关站#2配变	10	800	422.64
40216	东台	泰山小区（二）欧变	10	630	368.991
40217	东台	何垛湾8#配变	10	800	579.28
40218	东台	泰山小区（三）欧变	10	500	237.35
40219	东台	泰山路配变	10	400	117
40220	东台	西溪三期#3配电室#10变压器	10	800	482.16
40221	东台	万陆五配变	10	200	141.04
40222	东台	景泰花园配电室2#变压器	10	800	434.56
40223	东台	何垛湾6#配变	10	800	550.96
40224	东台	城西一配变	10	315	185.22
40225	东台	何垛湾4#配变	10	800	476.08
40226	东台	工农(4)#配变	10	200	126.72
40227	东台	泰山小区二期#1配电室#2变	10	630	384.552
40228	东台	花园3#配变	10	200	113.16
40229	东台	西溪变配变	10	400	251.04
40230	东台	西溪三期#1开关站#4配变	10	800	452.16
40231	东台	何垛湾2#配变	10	800	578.32
40232	东台	泰山小区二期#1配电室#1变	10	630	383.733
40233	东台	景泰花园配电室4#变压器	10	800	451.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40234	东台	海河新村配变	10	315	151.83
40235	东台	花园村一配变(节能)	10	200	52.16
40236	东台	京西大厦箱变	10	400	195
40237	东台	万陆8配变	10	200	99.74
40238	东台	万陆2配变	10	400	293.76
40239	东台	工农3#配变	10	200	47
40240	东台	八字桥配变	10	200	136.42
40241	东台	法国小镇（一）箱变	10	630	344.862
40242	东台	法国小镇（二）箱变	10	630	301.077
40243	东台	盐业公司宿舍配变	10	400	154.16
40244	东台	万陆4#配变	10	400	251.32
40245	东台	西溪三期#2配电室#8变压器	10	800	414
40246	东台	饲料厂宿舍配变	10	200	148.48
40247	东台	气门厂宿舍配变	10	400	235
40248	东台	工农村配变(节能)	10	200	74.94
40249	东台	东岛针织箱变	10	400	154
40250	东台	泰山小区（一）欧变	10	500	249.3
40251	东台	公用变30#配变	10	400	240.4
40252	东台	恒融广场4#变压器	10	800	249.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40253	东台	九桥三配变	10	400	238.96
40254	东台	九桥六配变	10	400	256.4
40255	东台	丰城名园1#变	10	800	430.8
40256	东台	九桥14配变	10	400	228.48
40257	东台	恒融广场6#变压器	10	800	510.32
40258	东台	九桥11#台片	10	400	156.6
40259	东台	九桥四配变	10	200	40.22
40260	东台	恒融广场2#变压器	10	800	470.32
40261	东台	下灶二台片	10	400	245.4
40262	东台	九桥一配变	10	400	194.88
40263	东台	九桥二配变	10	400	81.4
40264	东台	九桥16#配变	10	200	95.58
40265	东台	九桥十配变	10	400	237.64
40266	东台	下灶11#配变	10	315	122.126
40267	东台	下灶四配变	10	400	209.44
40268	东台	东台集镇27#配变	10	400	195.08
40269	东台	林舍九台区	10	200	128.54
40270	东台	集镇十台片	10	400	146.76
40271	东台	三灶10#配变	10	400	267.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40272	东台	集镇四台片	10	400	200.2
40273	东台	东台集镇五台区	10	400	212.08
40274	东台	范公供销社小区	10	250	109
40275	东台	新河10#配变	10	400	174.8
40276	东台	东台集镇19#配变	10	400	235.44
40277	东台	林舍十四台区	10	400	271.64
40278	东台	新河三台区	10	200	108.56
40279	东台	集镇11台区	10	400	48.8
40280	东台	邮政局宿舍2#配变	10	400	63.6
40281	东台	人民商场宿舍配变	10	400	60.48
40282	东台	阳光综合楼配变	10	400	141.24
40283	东台	银杏巷(一)配变	10	630	181.944
40284	东台	银杏巷(二)配变	10	400	32.4
40285	东台	纱厂西巷（二）配变	10	315	193.662
40286	东台	东关农贸市场配电室#2变压器	10	800	496.96
40287	东台	军转站配变	10	400	133.12
40288	东台	温馨花园美变	10	400	208.6
40289	东台	东进小区（一）	10	630	362.187
40290	东台	邮政局宿舍配变	10	400	212.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40291	东台	东进小区（二）	10	630	312.732
40292	东台	长青一配变	10	400	174.32
40293	东台	水利办公楼配变	10	400	82.84
40294	东台	东关别墅区箱式变	10	630	284.697
40295	东台	新民小区（二）配变	10	400	0
40296	东台	金都花园配变	10	315	99.823
40297	东台	大整理小区（二）配变	10	250	16.925
40298	东台	长青30号配变	10	400	0
40299	东台	富腾（二）配变	10	400	134.44
40300	东台	纱厂西巷（一）配变	10	400	297.92
40301	东台	高窑10#配变	10	200	76
40302	东台	闸南#8配变	10	400	148.44
40303	东台	闸南一配变	10	200	33.5
40304	东台	高窑十四配变	10	200	80.62
40305	东台	张仇4配变	10	200	61.94
40306	东台	仲韩8#配变	10	200	114.16
40307	东台	龙腾路1#配变	10	200	0
40308	东台	龙腾路2#配变	10	400	214.44
40309	东台	李舍21#配变	10	400	192.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40310	东台	龙腾路3#配变	10	400	120.68
40311	东台	灶南17号配变	10	200	45.88
40312	东台	灶南六配变	10	50	16.31
40313	东台	灶南十三配变	10	200	44.04
40314	东台	灶南23#配变	10	200	114.74
40315	东台	灶南18#配变	10	200	119.34
40316	东台	东台集镇3#配变	10	400	72.96
40317	东台	东台集镇6配变	10	400	228.72
40318	东台	缪陆九配变(专项)	10	400	164.32
40319	东台	沈波8#配变	10	200	77
40320	东台	建东15#配变	10	400	216.76
40321	东台	缪陆八配变(专项)	10	400	236.76
40322	东台	新时代一配变	10	400	128.6
40323	东台	公用十九配变（时堰）	10	400	92
40324	东台	公用十一配变.	10	400	142.28
40325	东台	聚鑫华府二	10	400	215.32
40326	东台	公用七配变(时堰)	10	400	127.16
40327	东台	公用十五配变.	10	400	0
40328	东台	时南7#配变	10	400	242.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40329	东台	阳光新城配电室#1变	10	630	176.085
40330	东台	公用三十配变	10	400	21.32
40331	东台	聚鑫华府一	10	400	183.68
40332	东台	公用二十九配变.	10	400	34.68
40333	东台	时东3#配变	10	400	174.88
40334	东台	公用(2)配变	10	400	222.76
40335	东台	嵇南一配变	10	400	164.08
40336	东台	九州小区1#箱变001003	10	500	196.65
40337	东台	公用二十二配变（时堰）	10	315	113.809
40338	东台	时东二配变	10	200	89.24
40339	东台	镇政府1#配变	10	500	147.35
40340	东台	公用三十六配变	10	400	122.92
40341	东台	时南一配变	10	200	71.24
40342	东台	公用三十三配变	10	400	101.32
40343	东台	九州小区3#箱变	10	500	95.85
40344	东台	公用16配变	10	400	166.4
40345	东台	时南4#配变	10	400	186.48
40346	东台	时南六配变	10	400	226.68
40347	东台	公用34配变	10	400	117.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40348	东台	公用二十三配变.	10	400	152.08
40349	东台	公用二十四配变.	10	400	112.24
40350	东台	时南二配变	10	200	79.58
40351	东台	新时代4#配变	10	400	172.6
40352	东台	时南五配变	10	400	185.92
40353	东台	公用二十五配变.	10	400	121
40354	东台	公用四配变（时堰）	10	400	93.76
40355	东台	公用五配变.	10	400	71.16
40356	东台	公用四十配变	10	400	215.6
40357	东台	新时代三配变	10	400	208
40358	东台	公用三十八配变	10	400	52.24
40359	东台	公用三十九配变	10	400	162
40360	东台	时东7#配变	10	400	182.16
40361	东台	时东一配变	10	200	32.12
40362	东台	公用十配变（时堰）	10	400	106.64
40363	东台	新时代二配变	10	400	107.16
40364	东台	九州小区2#箱变002002	10	500	166.6
40365	东台	塘南七配变	10	400	211.4
40366	东台	陈利五配变	10	400	169.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40367	东台	英雄十配变	10	200	115.5
40368	东台	北杨6配变	10	200	89.58
40369	东台	沈垛六配变	10	400	218.6
40370	东台	英雄4配变	10	200	88.5
40371	东台	陈利六配变	10	400	207.92
40372	东台	种子场1#配变	10	400	58.44
40373	东台	陈利三配变	10	400	241.44
40374	东台	红兰景苑配电室#2变	10	630	356.202
40375	东台	都市名苑#2变压器配电变压器	10	630	427.455
40376	东台	东关桥#2配变	10	400	121.08
40377	东台	何垛路箱变	10	630	264.978
40378	东台	华联路(一)箱变配变	10	500	264.45
40379	东台	水井配变	10	315	11.592
40380	东台	装饰城#2配变	10	400	99.16
40381	东台	红兰景苑配电室#3变	10	630	337.176
40382	东台	新宁东方变	10	400	247.68
40383	东台	华联大厦(一)配变	10	400	174.16
40384	东台	东关桥#1配变	10	400	4.24
40385	东台	装饰城配变	10	315	63.567

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40386	东台	九天北路3#箱变	10	630	419.454
40387	东台	圆通箱变	10	630	242.802
40388	东台	新宁东方（二）配变配电变压器	10	400	246.12
40389	东台	华联路（二）箱变配变	10	630	404.586
40390	东台	金城变	10	630	313.11
40391	东台	都市名苑箱变0101配电变压器	10	630	321.363
40392	东台	新民北路箱式变配变	10	630	187.677
40393	东台	大地盛世和苑配电室#1变压器	10	400	195.56
40394	东台	华联大厦（二）美变	10	500	309
40395	东台	长青十四配变	10	200	65.74
40396	东台	长青21配变	10	400	173.24
40397	东台	长青31号配变	10	400	176.8
40398	东台	长青16配变	10	400	291.72
40399	东台	长青25配变	10	400	59.76
40400	东台	长青三配变	10	400	167.12
40401	东台	明星港湾配电房#2变压器	10	800	507.84
40402	东台	明星港湾配电房#4变压器	10	800	526.16
40403	东台	太平洋宾馆配变	10	400	244.6
40404	东台	长青十九配变	10	200	120.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40405	东台	富丽名苑#1配电室#2变压器	10	800	473.36
40406	东台	储运宿舍配变	10	400	246.48
40407	东台	长青十五配变	10	400	146.68
40408	东台	长青22配变	10	400	209
40409	东台	长青34#配变	10	400	185.4
40410	东台	南通中高房产箱变3210992001	10	500	234.85
40411	东台	长青二配变	10	400	136.72
40412	东台	红兰名苑配电室#7变压器	10	630	404.271
40413	东台	吕嘉园7#配变	10	800	528.16
40414	东台	吕嘉园3#配变	10	800	499.84
40415	东台	吕嘉园1#配变	10	800	449.28
40416	东台	东方一品#2变压器	10	630	391.482
40417	东台	中江花苑配电室#4变	10	630	405.405
40418	东台	中江花苑配电室#2变	10	630	386.757
40419	东台	东方一品#4变压器	10	630	379.008
40420	东台	吕嘉园5#配变	10	800	482.4
40421	东台	红兰景苑配电室#4变	10	630	343.413
40422	东台	盛大华都开关站1#变压器	10	800	356
40423	东台	红兰景苑配电室#1变	10	630	357.588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40424	东台	盛大华都配电室3#变压器800kVA	10	800	350.8
40425	东台	博爱家园开关站#1变压器	10	800	406.8
40426	东台	红兰名苑开关站#2变压器	10	630	318.15
40427	东台	红兰名苑配电室#5变压器	10	630	274.806
40428	东台	红兰名苑开关站#4变压器	10	630	394.002
40429	东台	博爱家园开关站#4变压器	10	800	438.16
40430	东台	水产场八配变	10	400	26.4
40431	东台	塘南五配变	10	400	147.84
40432	东台	阳光新城配电室002#变	10	630	156.429
40433	东台	水产场14#配变	10	400	205.16
40434	东台	水产场十一配变	10	400	207.76
40435	东台	水产场十五配变	10	400	0
40436	东台	金翰苑4配变	10	630	367.605
40437	东台	富洋新村3配变	10	630	399.735
40438	东台	富洋新村5配变	10	630	383.67
40439	东台	改善3配变	10	200	89.54
40440	东台	金翰苑2配变	10	630	376.929
40441	东台	富洋新村11#配变	10	800	568.56
40442	东台	富洋新村9#配变	10	800	550.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40443	东台	富洋新村13#配变	10	800	532.64
40444	东台	富洋新村1配变	10	630	384.237
40445	东台	富洋新村7配变	10	630	404.019
40446	东台	富洋新村15#配变	10	800	466.88
40447	东台	金翰苑6配变	10	630	400.113
40448	东台	改善9配变	10	400	258.72
40449	东台	坚强十配变	10	400	123.4
40450	东台	坚强四配变	10	400	279
40451	东台	街道(九)配变	10	200	24.38
40452	东台	街道五配变	10	400	134.12
40453	东台	街道十四配变	10	400	72.36
40454	东台	坚强6配变	10	400	173.6
40455	东台	街道22#配变	10	400	236.4
40456	东台	街道二十配变	10	400	0
40457	东台	坚强十一配变	10	400	225.6
40458	东台	街道二配变	10	400	17.68
40459	东台	街道十七配变	10	400	95.6
40460	东台	水产场七配变	10	400	149.32
40461	东台	嵇东四配变	10	400	125.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40462	东台	嵇南四配变	10	400	130.2
40463	东台	水产场12#配变	10	200	94.84
40464	东台	嵇南11#配变	10	400	46.08
40465	东台	水产场五配变	10	400	244.32
40466	东台	金水湾（六）环网欧变	10	630	197.505
40467	东台	金水湾（五）环网欧变	10	630	239.652
40468	东台	金水湾21#配变	10	800	495.52
40469	东台	金水湾19#配变	10	800	463.36
40470	东台	金水湾（八）环网欧变	10	630	211.806
40471	东台	金水湾（七）环网欧变	10	630	170.163
40472	东台	金水湾（四）环网欧变	10	630	174.447
40473	东台	金水湾D区#1箱变#001变压器配电变压器	10	630	290.43
40474	东台	金水湾D区#2箱变002变压器配电变压器	10	630	213.318
40475	东台	金水湾D区#3箱变变压器配电变压器	10	630	289.8
40476	东台	金水湾D区#4箱变变压器配电变压器	10	630	279.342
40477	东台	金水湾B区配电所#2干变	10	1000	369.2
40478	东台	金水湾B区配电所#4干变	10	1000	485
40479	东台	金水湾D区7#箱变	10	630	257.355
40480	东台	金水湾C区#18箱变018001	10	630	241.353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40481	东台	金水湾C区#10箱变001001	10	630	195.93
40482	东台	金水湾D区6#箱变	10	630	263.277
40483	东台	金水湾D区5#箱变	10	630	272.727
40484	东台	金水湾C区#11箱变011	10	630	256.095
40485	东台	金水湾C区#14箱变014	10	630	221.697
40486	东台	云顶水岸9#配变	10	800	578.96
40487	东台	云顶水岸1#配变	10	800	633.2
40488	东台	金水湾B区配电所#3干变	10	1000	294.2
40489	东台	金水湾C区#16箱变()	10	630	222.642
40490	东台	云顶水岸11#配变	10	800	592.32
40491	东台	金水湾C区#17箱变()	10	630	189.315
40492	东台	云顶水岸3#配变	10	800	640
40493	东台	金水湾22#配变	10	800	398.32
40494	东台	金水湾C区#15箱变015001	10	630	233.856
40495	东台	金水湾B区#2箱变	10	630	184.212
40496	东台	云顶水岸7#配变	10	800	592.48
40497	东台	云顶水岸13#配变	10	800	617.2
40498	东台	云顶水岸15#配变	10	800	576.48
40499	东台	金水湾20#配变	10	800	364.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40500	东台	金水湾C区#12箱变012001	10	630	277.641
40501	东台	云顶水岸5#配变	10	800	575.2
40502	东台	金水湾C区#13箱变	10	630	230.643
40503	东台	金水湾B区#1箱变	10	630	300.447
40504	东台	周黄19#配变	10	200	66.66
40505	东台	周黄20#配变	10	200	98.34
40506	东台	周黄25#配变	10	630	361.305
40507	东台	周黄16#配变	10	400	159.64
40508	东台	周黄13配变	10	400	162.44
40509	东台	开二19#配变	10	400	71.6
40510	东台	通城佳苑4#配变	10	630	364.014
40511	东台	东岔四配变	10	200	61.38
40512	东台	闸南10配变	10	100	0
40513	东台	缪杭四配变	10	400	208.48
40514	东台	临塔安置区3#配变	10	630	445.095
40515	东台	杜沈9#配变	10	200	55.38
40516	东台	东岔三配变	10	160	57.648
40517	东台	临塔安置区4#配变	10	630	336.798
40518	东台	郁杨(7)配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40519	东台	东岔八配变	10	200	73.5
40520	东台	通城佳苑2#配变	10	630	411.768
40521	东台	通新安置区开关站#3变压器	10	800	448.88
40522	东台	通新安置区开关站#9变压器	10	630	384.3
40523	东台	龙湘美境#3配变	10	600	450.78
40524	东台	通新安置区开关站#7变压器	10	630	284.571
40525	东台	通新安置区开关站#5变压器	10	630	338.436
40526	东台	通新安置区开关站#11变压器	10	630	358.47
40527	东台	龙湘美境#1配变	10	600	419.88
40528	东台	城北新寓4配变	10	630	311.472
40529	东台	通新安置区开关站#1变压器	10	800	480.56
40530	东台	城北新寓#6变压器配电变压器	10	630	286.524
40531	东台	城北新寓2#配变	10	800	486.08
40532	东台	黄海一期#1开关站#2变	10	630	304.542
40533	东台	黄海花苑一期#1配电室#4变	10	630	382.914
40534	东台	黄海二期配电室#4变压器	10	630	397.341
40535	东台	金北小学配变	10	400	76.16
40536	东台	峰峰路箱变	10	500	390.1
40537	东台	嘉和名城2#配电室#5变压器	10	630	283.752

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40538	东台	缫丝厂宿舍#2配变	10	400	263.68
40539	东台	金陈社区公用变	10	200	78.66
40540	东台	四唐6配变	10	400	294.4
40541	东台	农杂公司配变	10	400	313.76
40542	东台	四唐10配变	10	400	290.4
40543	东台	四唐14#配变	10	400	291.16
40544	东台	北海桥2#配变	10	400	221.08
40545	东台	缫丝厂宿舍配变	10	100	50.5
40546	东台	黄海花苑一期#1配电室#3变	10	630	402.633
40547	东台	龙湘美境#4配变	10	600	288.42
40548	东台	嘉和名城2#配电室#7变压器	10	630	307.188
40549	东台	四唐23配变	10	400	240.16
40550	东台	嘉和名城#1配电室#3变压器	10	800	446.24
40551	东台	黄海一期#1开关站#1变	10	630	386.253
40552	东台	金北一配变	10	200	139.16
40553	东台	黄海二期#1开关站#2变	10	800	516.32
40554	东台	嘉和名城开关站#1变压器	10	800	413.36
40555	东台	龙湘美境#2配变	10	600	431.58
40556	东台	四唐8配变	10	400	284.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40557	东台	四唐十五配变	10	400	296.88
40558	东台	灶西九配变	10	400	306.04
40559	东台	灶西4配变	10	400	136.44
40560	东台	灶西5配变	10	400	308.24
40561	东台	灶西七配变	10	200	123.48
40562	东台	灶西六配变	10	400	266.56
40563	东台	金北一#2配变	10	400	292.84
40564	东台	森活绿郡4#变压器	10	800	399.84
40565	东台	书香名府开关站#1变压器	10	800	401.04
40566	东台	森活绿郡2#配电室6#变压器	10	800	412.16
40567	东台	黄海二期配电室#3变压器	10	630	351.351
40568	东台	黄海二期#1开关站#1变	10	800	500.8
40569	东台	书香名府#1配电室#5变压器	10	800	443.84
40570	东台	书香名府#1配电室#7变压器	10	800	389.84
40571	东台	书香名府开关站#3变压器	10	800	346.88
40572	东台	森活绿郡2#变压器	10	800	338.32
40573	东台	农杂公司（二）配变	10	200	130.74
40574	东台	光辉9配变	10	400	293.24
40575	东台	永合5配变	10	200	147.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40576	东台	光辉2配变	10	200	62.42
40577	东台	光辉5配变	10	200	119.14
40578	东台	公用九配变(时堰)	10	400	51.72
40579	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	0
40580	东台	公用十三配变1	10	400	99.32
40581	东台	时东9#配变	10	400	140.08
40582	东台	君豪华庭#1开关站#4变压器	10	630	374.976
40583	东台	金鹰御珑湾#2开关站#10变	10	800	301.84
40584	东台	金鹰御珑湾#1配电室#8变	10	800	425.36
40585	东台	润洋壹品#2开关站#6变压器	10	800	504.96
40586	东台	金鹰御珑湾#1开关站#2变	10	800	493.84
40587	东台	金鹰御珑湾#1配电室#6变	10	800	312.8
40588	东台	润洋壹品#1开关站#2变压器	10	800	433.36
40589	东台	君豪华庭#1开关站#2变压器	10	630	375.858
40590	东台	润洋壹品#1开关站#4变压器	10	800	370.48
40591	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭10#变	10	800	428.48
40592	东台	君豪华庭#2开关站#6变压器	10	800	475.68
40593	东台	八林新寓三期8#变压器	10	800	436.08
40594	东台	八林新寓三期6#变压器	10	800	483.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40595	东台	八林新寓三期4#变压器	10	800	522.24
40596	东台	润洋壹品4#配电室14#变压器	10	800	464.56
40597	东台	八林新寓三期2#变压器	10	800	493.76
40598	东台	金鹰御珑湾#2配电室#12变	10	800	369.44
40599	东台	八林新寓三期10#变压器	10	800	517.12
40600	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭12#变	10	800	431.68
40601	东台	惠阳路美式箱变	10	500	296
40602	东台	润洋壹品#3配电室10#变压器	10	800	516.8
40603	东台	君豪华庭#2开关站#8变压器	10	800	486.16
40604	东台	润洋壹品4#配电室16#变压器	10	800	518.32
40605	东台	唯诚雅园1#变压器	10	400	197.24
40606	东台	君豪华庭13#变	10	800	345.36
40607	东台	润洋壹品#2开关站#8变压器	10	800	457.2
40608	东台	润洋壹品#3配电室12#变压器	10	800	465.12
40609	东台	金鹰御珑湾#1开关站#4变	10	800	452
40610	东台	四海佳园2#配电室5#配变	10	630	372.582
40611	东台	四海佳园1#配电室3#配变	10	630	376.488
40612	东台	四海佳园3#配电室#7变压器	10	630	380.835
40613	东台	四海佳园1#配电室4#配变	10	630	386.505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40614	东台	海陵首府开关站#2变压器	10	800	479.2
40615	东台	海陵首府#2配电室#12变压器	10	800	448
40616	东台	海陵首府#2配电室#10变压器	10	800	461.84
40617	东台	海陵首府#1配电室#8变压器	10	800	413.36
40618	东台	海陵首府开关站#4变压器	10	800	364.8
40619	东台	海陵首府#1配电室#6变压器	10	800	466.64
40620	东台	联边十七配变	10	200	119.22
40621	东台	联边11#配变	10	200	72.74
40622	东台	万华嘉府4#变压器	10	630	354.564
40623	东台	吾悦和府13#变压器	10	800	455.84
40624	东台	吾悦广场金街配电室4#配变	10	800	349.52
40625	东台	吾悦和府7#变压器	10	800	253.92
40626	东台	吾悦和府23#变压器	10	630	332.073
40627	东台	吾悦和府21#变压器	10	630	286.839
40628	东台	吾悦和府11#变压器	10	800	443.04
40629	东台	吾悦和府25#变压器	10	630	298.179
40630	东台	吾悦和府29#变压器	10	630	268.317
40631	东台	万华嘉府9#变压器	10	800	530.8
40632	东台	万华嘉府14#变压器	10	800	484.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40633	东台	吾悦和府17#变压器	10	630	229.32
40634	东台	吾悦和府9#变压器	10	800	398.72
40635	东台	吾悦和府15#变压器	10	800	471.84
40636	东台	吾悦和府27#变压器	10	630	241.857
40637	东台	吾悦和府3#变压器	10	800	374.64
40638	东台	吾悦和府5#变压器	10	800	374.56
40639	东台	吾悦广场金街配电室2#配变	10	800	255.36
40640	东台	万华嘉府12#变压器	10	800	490.48
40641	东台	吾悦和府1#变压器	10	800	380.48
40642	东台	万华嘉府6#变压器	10	800	490.64
40643	东台	万华嘉府2#变压器	10	630	325.269
40644	东台	万华嘉府8#变压器	10	800	378.64
40645	东台	吾悦和府19#变压器	10	630	308.196
40646	东台	水景湾（一）箱变	10	630	302.904
40647	东台	八林新寓（一）欧变	10	500	225.55
40648	东台	水景湾（二）箱变	10	630	295.407
40649	东台	八林新寓二期2#配电室5#变	10	630	374.22
40650	东台	八舍七配变	10	630	442.89
40651	东台	八林新寓二期2#配电室8#变	10	630	256.914

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40652	东台	吾悦西公用变变压器	10	500	358.15
40653	东台	八林新寓（二）欧变	10	630	312.165
40654	东台	八林新寓二期#1开关站11#变	10	800	455.52
40655	东台	八林新寓二期#1配电室#1变	10	630	414.351
40656	东台	鼓楼雅苑配电室#2变	10	400	223.16
40657	东台	八林新寓二期#1配电室#4变	10	630	379.323
40658	东台	八林新寓（四）欧变	10	500	284.3
40659	东台	八林新寓（三）欧变	10	500	246.95
40660	东台	八舍22配变	10	400	284.04
40661	东台	八林公寓配电室#2变压器	10	800	506.8
40662	东台	八林新寓二期#1开关站12#变	10	800	487.2
40663	东台	富丽名苑#1配电室#1变压器	10	800	487.36
40664	东台	八舍二配变	10	400	288.64
40665	东台	圣溪府2#配变	10	800	630.56
40666	东台	八林新寓二期2#配电室7#变	10	630	305.361
40667	东台	八舍#26配变	10	200	135.8
40668	东台	润洋壹品#3配电室11#变压器	10	800	445.28
40669	东台	八林新寓二期#1配电室#2变	10	630	453.789
40670	东台	八林新寓二期#1配电室#3变	10	630	418.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40671	东台	润洋壹品4#配电室13#变压器	10	800	475.12
40672	东台	八舍25#配变	10	400	242.76
40673	东台	圣溪府6#配变	10	800	620.4
40674	东台	润洋壹品#2开关站#7变压器	10	800	499.68
40675	东台	八舍33#配变	10	400	317.48
40676	东台	润洋壹品#2开关站#5变压器	10	800	506.16
40677	东台	城发瑞府1#配变	10	800	394
40678	东台	城发瑞府10#配变	10	800	535.52
40679	东台	圣溪府8#配变	10	800	620.72
40680	东台	八林新寓三期1#变压器	10	800	491.28
40681	东台	八林新寓三期9#变压器	10	800	472.24
40682	东台	润洋壹品#1开关站#1变压器	10	800	436.64
40683	东台	润洋壹品#3配电室9#变压器	10	800	490.72
40684	东台	城发瑞府7#配变	10	800	264.48
40685	东台	润洋壹品#1开关站#3变压器	10	800	423.2
40686	东台	八舍二十四配变	10	50	30.1
40687	东台	润洋壹品4#配电室15#变压器	10	800	463.6
40688	东台	八林新寓三期5#变压器	10	800	521.68
40689	东台	城发瑞府5#配变	10	800	545.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40690	东台	八林新寓三期3#变压器	10	800	478.64
40691	东台	八林新寓三期7#变压器	10	800	433.92
40692	东台	城发瑞府3#配变	10	800	550
40693	东台	八林新寓二期2#配电室6#变	10	630	387.198
40694	东台	明星港湾配电房#3变压器	10	800	529.2
40695	东台	明星港湾配电房#1变压器	10	800	461.68
40696	东台	八林新寓二期#1开关站9#变	10	800	363.12
40697	东台	圣溪府4#配变	10	800	640
40698	东台	君豪华庭#2开关站#7变压器	10	800	448.96
40699	东台	君豪华庭#2开关站#5变压器	10	800	486.48
40700	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭9#变	10	800	419.52
40701	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭11#变	10	800	442.16
40702	东台	君豪华庭#1开关站#3变压器	10	630	337.68
40703	东台	君豪华庭14#变	10	800	397.36
40704	东台	双玺开关站2#变压器	10	800	428.72
40705	东台	双玺开关站4#变压器	10	800	503.76
40706	东台	唯诚雅园2#变压器	10	400	251.44
40707	东台	双玺1#配电室6#变压器	10	800	474.16
40708	东台	双玺2#配电室10#变压器	10	800	473.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40709	东台	双玺2#配电室12#变压器	10	800	535.2
40710	东台	双玺1#配电室8#变压器	10	800	519.28
40711	东台	八林公寓配电室#1变压器	10	800	505.84
40712	东台	君豪华庭#1开关站#1变压器	10	630	397.656
40713	东台	陶思七配变	10	400	79.32
40714	东台	陶思15配变	10	400	0
40715	东台	黄柏一配变	10	200	21.5
40716	东台	陶东八配变	10	400	28.48
40717	东台	陶东十一配变	10	400	126.92
40718	东台	陶思9配变	10	400	0
40719	东台	时南8#配变	10	200	107.34
40720	东台	黄柏4#配变	10	200	33.24
40721	东台	陶思14#配变	10	400	80.32
40722	东台	周黄21#配变	10	400	0
40723	东台	周黄18#配变	10	400	0
40724	东台	草舍5配变	10	400	143.6
40725	东台	开一40#配变	10	400	44.6
40726	东台	开一32#配变	10	400	73.84
40727	东台	开一52#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40728	东台	开一18#配变	10	400	35.4
40729	东台	开一23配变	10	400	0
40730	东台	草舍29#配变	10	400	105.2
40731	东台	开一12配变	10	400	0
40732	东台	开一60#配变	10	400	35.48
40733	东台	开一#54配变	10	400	57.76
40734	东台	开一53#配变	10	400	234.32
40735	东台	草舍26#配变	10	400	245.76
40736	东台	草舍1配变	10	400	222.24
40737	东台	草舍11#配变	10	400	185.12
40738	东台	草舍28#配变	10	400	123.16
40739	东台	草舍8配变	10	400	126.52
40740	东台	草舍19配变	10	400	64.08
40741	东台	草舍30#配变	10	500	304
40742	东台	草舍十配变	10	400	70.76
40743	东台	草舍36配变	10	400	226.48
40744	东台	草舍二配变	10	315	74.623
40745	东台	草舍3#配变	10	400	158.56
40746	东台	草舍12#配变	10	400	132.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40747	东台	草舍23#配变	10	400	251.44
40748	东台	草舍24#配变	10	400	129.76
40749	东台	草舍17#配变	10	400	98.12
40750	东台	草舍31#配变	10	500	228.2
40751	东台	开一61#配变	10	400	50.76
40752	东台	开一31#配变	10	400	195.4
40753	东台	开一17配变	10	400	32.32
40754	东台	开一30#配变	10	400	252.36
40755	东台	开一47#配变	10	400	117.56
40756	东台	开一57配变	10	400	60.4
40757	东台	草西3#配变	10	400	137.44
40758	东台	草西5#配变	10	200	31.36
40759	东台	罗二8配变	10	400	5.48
40760	东台	罗二4配变	10	400	126.44
40761	东台	青二6配变	10	200	27.74
40762	东台	青二7配变	10	200	0
40763	东台	溱东公用31#配变	10	400	93.24
40764	东台	青一7配变	10	315	0
40765	东台	青二15#配变	10	400	127.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40766	东台	青二2配变	10	400	146.44
40767	东台	碧水湾配电室#2变压器	10	630	255.402
40768	东台	金蒲园小区变	10	630	328.86
40769	东台	青一13#配变	10	400	163.2
40770	东台	青一22#	10	400	17.08
40771	东台	罗二7配变	10	400	26.2
40772	东台	青二19#配变	10	400	169.4
40773	东台	碧水湾配电室1#变压器	10	630	304.29
40774	东台	罗二#25配变	10	400	96.44
40775	东台	汇富广场箱式变	10	630	346.878
40776	东台	开二26#配变	10	400	237.4
40777	东台	开二24#配变	10	400	183.88
40778	东台	开二25#配变	10	400	221.76
40779	东台	开二28#配变	10	400	135.84
40780	东台	开一33配变	10	400	208.12
40781	东台	开二27#配变	10	400	146.6
40782	东台	周黄#26配变	10	400	89.92
40783	东台	青二10配变	10	400	225.36
40784	东台	周黄6配变	10	400	109.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40785	东台	罗二23配变	10	200	0
40786	东台	公用14#配变	10	200	82.72
40787	东台	公用11#配变	10	200	74
40788	东台	溱东公用4#配变	10	400	192.44
40789	东台	公用12#配变	10	200	90.8
40790	东台	溱东公用26#配变	10	400	68.6
40791	东台	罗二11配变	10	315	103.099
40792	东台	公用变20#配变	10	200	49.24
40793	东台	碧水湾配电室#3变压器	10	630	297.045
40794	东台	公用13#配变	10	200	66.44
40795	东台	碧水湾配电室#4变压器	10	630	290.934
40796	东台	公用变1配变	10	400	81.88
40797	东台	雅河二期	10	400	216.2
40798	东台	公用变2配变。	10	200	14.38
40799	东台	溱东公用30#配变	10	400	152.56
40800	东台	四唐7配变	10	200	92.16
40801	东台	水产场7#配变	10	200	77.96
40802	东台	开二15#配变	10	400	106.24
40803	东台	开三3#配变	10	400	105.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40804	东台	开二31配变	10	400	154
40805	东台	开一44#配变	10	400	0
40806	东台	开一46#配变	10	630	75.159
40807	东台	开二21配变	10	400	0
40808	东台	溱东公用9#配变	10	400	269.16
40809	东台	卧龙湾1#配变	10	800	230
40810	东台	开一22#配变	10	630	65.142
40811	东台	水产场4#配变	10	400	141.84
40812	东台	开二3配变	10	400	0
40813	东台	开一59配变	10	400	120
40814	东台	开二1配变	10	315	36.855
40815	东台	开二16配变	10	400	25.76
40816	东台	开一35配变	10	400	99.32
40817	东台	开一45#配变	10	400	24.92
40818	东台	水产场5#配变	10	400	74.88
40819	东台	开二13配变	10	400	0
40820	东台	开二10配变	10	400	0
40821	东台	开三2配变	10	400	41.44
40822	东台	开一2配变	10	400	154.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40823	东台	开二4配变	10	400	73.28
40824	东台	水产场6#配变	10	400	113.72
40825	东台	开二20#配变	10	400	245.12
40826	东台	水产场2配变	10	200	0
40827	东台	开二5配变	10	400	191.04
40828	东台	开一27配变	10	400	199.88
40829	东台	开二9配变	10	400	92.68
40830	东台	开二23配变	10	400	68.84
40831	东台	开一39#配变	10	400	0
40832	东台	开一34配变	10	400	101.32
40833	东台	光辉1配变	10	315	109.116
40834	东台	大洋15#配变	10	200	55.84
40835	东台	甘港九配变	10	400	0
40836	东台	潘介7#配变	10	400	200.88
40837	东台	甘港18配变	10	500	173.9
40838	东台	甘港十五配变	10	400	198
40839	东台	甘港20#配变	10	400	0
40840	东台	潘介1配变	10	200	13.88
40841	东台	甘港5配变	10	400	221.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40842	东台	甘港十一配变	10	315	52.668
40843	东台	甘港26#配变	10	630	394.506
40844	东台	甘港4配变	10	400	172.24
40845	东台	甘港十四配变	10	200	8.86
40846	东台	丁北工业区1#配变	10	400	0
40847	东台	甘港25#配变	10	630	415.989
40848	东台	甘港十配变(节能)	10	200	116.28
40849	东台	甘港7配变(节能)	10	400	137.32
40850	东台	东光12台片	10	400	274.52
40851	东台	下灶#6配变	10	400	155.76
40852	东台	下灶#7配变	10	400	215.4
40853	东台	建设二台片	10	200	0
40854	东台	大港9#配变	10	400	193
40855	东台	东光14#配变	10	200	103.58
40856	东台	东光11台片	10	400	241.24
40857	东台	东光三台片S11变压器	10	400	210.08
40858	东台	东光9#配变	10	200	45.48
40859	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	24.44
40860	东台	鑫光公寓(三)	10	630	303.597

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40861	东台	金色佳园(一)美变	10	630	389.214
40862	东台	世纪大厦（二）欧变	10	630	350.658
40863	东台	气象站（二）美变	10	400	3.48
40864	东台	世纪大厦（一）环网欧变	10	630	317.331
40865	东台	金海康城（四）欧变	10	630	277.956
40866	东台	金海康城（一）欧变	10	630	304.416
40867	东台	气象站（三）配变	10	400	231
40868	东台	审计局配变	10	315	97.492
40869	东台	北海花苑（六）环网欧变	10	630	273.609
40870	东台	文正苑配电室6#变压器配电变压器	10	800	500.64
40871	东台	北海花苑（四）环网欧变.	10	630	322.182
40872	东台	商业新村配电室#7变压器	10	800	385.28
40873	东台	商业新村配电室#6变压器	10	800	356.08
40874	东台	文正苑开关站#1变压器800kVA	10	800	481.36
40875	东台	商业新村开关站#4变压器	10	800	468.72
40876	东台	北海花苑(一)环网美变	10	630	315.378
40877	东台	金海康城（三）环网欧变	10	630	282.303
40878	东台	北海花苑(二)美变	10	630	280.665
40879	东台	鑫光公寓(一)	10	630	270.459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40880	东台	商业新村开关站#1变压器	10	800	430.8
40881	东台	供销职校配变	10	400	32.84
40882	东台	鑫光公寓(二)	10	630	312.984
40883	东台	气象站(一)配变	10	400	215.32
40884	东台	金海康城（二）环网欧变	10	630	305.235
40885	东台	北海花苑（五）环网欧变	10	630	245.385
40886	东台	文正苑配电室4#变压器配电变压器	10	800	565.2
40887	东台	工业新村配变	10	400	5.68
40888	东台	北海花苑（三）环网欧变	10	630	315.315
40889	东台	金海东路配变	10	315	155.83
40890	东台	永胜路变压器	10	400	181.76
40891	东台	金海中路配变	10	315	209.979
40892	东台	内衣厂配变	10	400	208.48
40893	东台	泓盛大厦变电所#1	10	400	218.6
40894	东台	红光28#配变	10	400	282.72
40895	东台	蔡六新村二配变	10	1000	553.3
40896	东台	蔡六19#配变	10	200	18.84
40897	东台	红光12配变	10	315	236.911
40898	东台	北海九配变	10	200	127.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40899	东台	红光16配变，	10	200	148.24
40900	东台	红光29配变	10	400	219.6
40901	东台	北海28配变	10	200	141.94
40902	东台	化肥厂宿舍配变	10	400	195.6
40903	东台	蔡六21#配变	10	400	147.12
40904	东台	蔡六2配变	10	400	205.84
40905	东台	蔡六十二配变	10	400	185.64
40906	东台	蔡六#20配变	10	200	59.04
40907	东台	蔡六(14)配变	10	400	257.24
40908	东台	化肥厂宿舍二号配变	10	400	207.08
40909	东台	蔡六9配变	10	200	108.28
40910	东台	北海17配变	10	200	140.84
40911	东台	蔡六七配变	10	200	111.74
40912	东台	蔡六五配变	10	200	100.28
40913	东台	北海一配变	10	200	130.8
40914	东台	红光18配变	10	200	125.7
40915	东台	红光31#配变	10	200	0
40916	东台	蔡六新村四配变	10	630	354.312
40917	东台	蔡六16号配变	10	400	228.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40918	东台	新团十三配变	10	400	79.817
40919	东台	富新1配变	10	200	35.32
40920	东台	新团18配变	10	400	79.817
40921	东台	新团20配变	10	200	79.817
40922	东台	长青五配变	10	630	242.172
40923	东台	水上服务区配变	10	200	112.34
40924	东台	李舍19#配变	10	200	56.88
40925	东台	长青七配变	10	400	29.96
40926	东台	八舍21配变	10	400	180
40927	东台	李舍九配变	10	200	62.16
40928	东台	长青24配变	10	400	225.12
40929	东台	八舍23配变	10	200	15.44
40930	东台	李舍8#配变	10	200	159.56
40931	东台	金阳广场三期3#配变	10	630	390.348
40932	东台	东方新城6号配变	10	200	122.86
40933	东台	天樾府8#配变	10	800	310.56
40934	东台	天樾府2#配变	10	800	384.48
40935	东台	金阳广场三期1#配变	10	630	371.007
40936	东台	天樾府4#配变	10	630	356.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40937	东台	金阳房产3配变	10	800	462.64
40938	东台	金阳广场三期5#配变	10	800	261.2
40939	东台	天樾府6#配变	10	630	366.66
40940	东台	金阳房产一配变	10	800	465.28
40941	东台	碧桂园6配变	10	800	436.16
40942	东台	东域名苑7配变	10	800	444.4
40943	东台	东域名苑4配变	10	800	587.44
40944	东台	东域名苑12配变	10	800	463.52
40945	东台	金鑫花园5#变	10	800	548.4
40946	东台	金鑫花园3#变	10	800	545.36
40947	东台	东域名苑13配变	10	800	406.8
40948	东台	人才公寓2配变	10	630	333.711
40949	东台	未来城4#配变	10	800	494.88
40950	东台	东域名苑5配变	10	800	515.84
40951	东台	碧桂园8#配变	10	800	295.2
40952	东台	东域名苑2配变	10	800	500.64
40953	东台	碧桂园4配变	10	800	383.68
40954	东台	东域名苑10配变	10	800	497.68
40955	东台	集镇10配变（台南）	10	400	80.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40956	东台	大凡11#配变	10	200	52.38
40957	东台	大凡8配变	10	200	65.88
40958	东台	集镇04配变	10	80	4.896
40959	东台	刘沟五配变	10	400	149.4
40960	东台	丁堡一配变	10	400	208.76
40961	东台	红光10配变	10	200	55.14
40962	东台	台东4配变	10	200	10.16
40963	东台	台东10配变	10	100	59.22
40964	东台	台东16配变	10	200	60.16
40965	东台	台东7配变	10	400	186.44
40966	东台	台东21配变	10	400	210.68
40967	东台	台东5#配变	10	400	15.24
40968	东台	台东3配变	10	200	32.2
40969	东台	富新8配变	10	200	147.44
40970	东台	富新2配变	10	400	319.44
40971	东台	红光6配变	10	160	115.632
40972	东台	麒麟府6配变	10	630	367.416
40973	东台	钱陈新村21变压器	10	800	492.24
40974	东台	红光十七配变	10	400	288.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40975	东台	钱陈新村3配变	10	630	349.839
40976	东台	钱陈新村27变压器	10	800	491.6
40977	东台	钱陈新村5配变	10	630	413.469
40978	东台	红光二配变	10	400	280.24
40979	东台	钱陈新村23变压器	10	800	538.8
40980	东台	钱陈新村19变压器	10	800	494.08
40981	东台	麒麟府8配变	10	630	343.917
40982	东台	钱陈新村1配变	10	630	420.651
40983	东台	钱陈新村15变压器	10	800	566.24
40984	东台	钱南4配变	10	100	56.44
40985	东台	钱陈新村17变压器	10	800	503.36
40986	东台	钱陈新村25变压器	10	800	507.68
40987	东台	钱陈新村11配变	10	630	394.821
40988	东台	钱陈新村7配变	10	630	427.329
40989	东台	麒麟府4配变	10	630	299.88
40990	东台	钱陈新村9配变	10	630	355.95
40991	东台	钱陈新村13变压器	10	800	542
40992	东台	麒麟府2配变	10	630	388.584
40993	东台	红光15配变	10	400	221.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40994	东台	城北新寓三期9#配变	10	400	100.44
40995	东台	伟嘉2配变	10	630	381.087
40996	东台	伟嘉10配变	10	630	331.065
40997	东台	伟嘉3配变	10	630	334.404
40998	东台	东台北海27#配变	10	400	226.4
40999	东台	北海12#配变	10	400	224.76
41000	东台	伟嘉6配变	10	630	230.265
41001	东台	伟嘉9配变	10	630	354.816
41002	东台	原种场一配变	10	400	224.76
41003	东台	伟嘉1配变	10	630	364.644
41004	东台	原种场三配变	10	200	99.8
41005	东台	伟嘉8配变	10	630	315.441
41006	东台	北海七配变	10	200	107.16
41007	东台	伟嘉7配变	10	630	227.304
41008	东台	伟嘉5配变	10	630	363.195
41009	东台	伟嘉4配变	10	630	371.07
41010	东台	正团14配变	10	200	107.94
41011	东台	蟒河十一配变	10	200	102.22
41012	东台	蟒河17配变	10	200	70.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41013	东台	天邑一品配电房#5变压器800KVA配变	10	800	387.68
41014	东台	天邑一品配电房#4变压器800KVA配变	10	800	487.68
41015	东台	农民公寓箱变030011	10	250	116.575
41016	东台	新城名府配电室#2变压器	10	800	417.6
41017	东台	新城名府配电室#4变压器	10	800	590.16
41018	东台	农民公寓配变	10	400	180.08
41019	东台	新城名府6#变压器	10	630	421.911
41020	东台	天邑一品开关站#1	10	630	273.546
41021	东台	远东公馆#1配电室#4变压器	10	800	306.32
41022	东台	通榆小区1#配变	10	630	448.686
41023	东台	名仕雅苑四配变配电变压器	10	630	281.358
41024	东台	远东公馆#2配电室#6配变	10	800	567.36
41025	东台	远东公馆#2配电室#8配变	10	800	594.32
41026	东台	远东公馆开关站#2变压器	10	800	413.6
41027	东台	名仕雅苑二配变配电变压器	10	630	342.972
41028	东台	东海国际#10变压器	10	800	494.32
41029	东台	凯帝京都1#变	10	800	475.84
41030	东台	东海国际#12变压器	10	800	507.28
41031	东台	滨河花园（三）欧式箱变	10	630	326.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41032	东台	凯帝京都3#变	10	800	404.72
41033	东台	东海国际6配变	10	630	335.223
41034	东台	滨河花园（六）欧式箱变019	10	630	348.705
41035	东台	城北新寓三期2变压器	10	630	404.775
41036	东台	滨河花园（五）欧变箱变	10	630	338.877
41037	东台	东海国际8配变	10	630	305.235
41038	东台	城北新寓三期6变压器	10	630	282.114
41039	东台	凯帝京都6配变	10	800	407.36
41040	东台	滨河花园（四）欧式箱变	10	630	348.138
41041	东台	东海国际4配变	10	630	195.489
41042	东台	凯帝京都17#变压器	10	800	620.08
41043	东台	东海国际#14变压器	10	800	530.32
41044	东台	凯帝京都19#变压器	10	800	614.96
41045	东台	城北新寓三期8变压器	10	630	364.455
41046	东台	滨河花园（二）欧式箱变	10	630	344.232
41047	东台	凯帝京都8配变	10	800	476
41048	东台	滨河花园（一）欧式箱变	10	630	371.637
41049	东台	东海国际2配变	10	630	358.155
41050	东台	城北新寓三期4变压器	10	630	315.315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41051	东台	云顶水岸10#配变	10	800	586.8
41052	东台	云顶水岸6#配变	10	800	581.36
41053	东台	吾悦和府16#变压器	10	800	441.52
41054	东台	虹润华府5#变压器	10	630	399.105
41055	东台	虹润华府7#变压器	10	630	232.47
41056	东台	吾悦和府22#变压器	10	800	412.32
41057	东台	吾悦和府28#变压器	10	800	413.2
41058	东台	云顶水岸14#配变	10	800	632
41059	东台	云顶水岸8#配变	10	800	574
41060	东台	吾悦广场金街配电室3#配变	10	800	66.48
41061	东台	吾悦和府20#变压器	10	800	459.84
41062	东台	云顶水岸12#配变	10	800	605.36
41063	东台	云顶水岸2#配变	10	800	639.52
41064	东台	吾悦和府24#变压器	10	630	338.058
41065	东台	吾悦广场金街配电室1#配变	10	800	256.32
41066	东台	吾悦和府26#变压器	10	630	346.374
41067	东台	虹润华府11#变压器	10	630	474.138
41068	东台	吾悦和府4#变压器	10	800	446.48
41069	东台	虹润华府9#变压器	10	630	309.393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41070	东台	吾悦和府18#变压器	10	800	472.64
41071	东台	云顶水岸16#配变	10	800	589.68
41072	东台	吾悦和府10#变压器	10	800	346.4
41073	东台	吾悦和府6#变压器	10	800	372.88
41074	东台	虹润华府开关站#3变压器	10	800	514.32
41075	东台	虹润华府开关站#1变压器	10	800	377.12
41076	东台	吾悦和府12#变压器	10	800	466.64
41077	东台	吾悦和府8#变压器	10	800	426.56
41078	东台	吾悦和府14#变压器	10	800	478.64
41079	东台	吾悦和府30#变压器	10	800	398.8
41080	东台	吾悦和府2#变压器	10	800	420.48
41081	东台	云顶水岸4#配变	10	800	636
41082	东台	塘东十四台片	10	400	92.68
41083	东台	塘坝12#配变	10	200	89.34
41084	东台	谢庄四配变（时堰）	10	400	27.24
41085	东台	塘东13#配变	10	315	249.827
41086	东台	塘东12#配变	10	400	205.08
41087	东台	皮防院配变	10	500	17.35
41088	东台	朝阳新村配变	10	200	63.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41089	东台	金鹰盛世花园配电室#8变压器	10	800	427.2
41090	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	0
41091	东台	东门桥2号配变	10	500	59.85
41092	东台	东门小区（二）配变	10	400	0
41093	东台	朝阳新村B区11号楼配变	10	200	112.22
41094	东台	朝阳小区配变	10	400	0
41095	东台	朝阳新村B区5号楼配变	10	200	30.44
41096	东台	朝阳新村B区10号楼配变	10	200	130.34
41097	东台	朝阳新村B区6号楼变压器	10	400	84.76
41098	东台	金鹰盛世花园开关站#4变压器	10	800	495.68
41099	东台	东门小区（一）配变	10	400	7.48
41100	东台	金鹰盛世花园开关站#2变压器	10	800	507.36
41101	东台	朝阳新村A区2号楼配变	10	400	50.32
41102	东台	金鹰盛世花园配电室#6变压器	10	800	411.84
41103	东台	朝阳新村A区4号楼配变	10	400	60.32
41104	东台	朝阳新村B区8号楼配变	10	400	78.76
41105	东台	安乐五配变	10	400	162.44
41106	东台	三曹十一配变	10	200	70.12
41107	东台	扎垛17配变	10	400	135.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41108	东台	大村三配变	10	315	121.558
41109	东台	大村8#配变	10	100	1.61
41110	东台	大村7#配变(节能)	10	200	60.88
41111	东台	海德广场2#配电变压器	10	800	458.32
41112	东台	海德广场4#配电变压器	10	800	459.6
41113	东台	四唐9配变	10	200	15.06
41114	东台	中农联云仓2#变压器	10	800	491.36
41115	东台	扎垛18配变	10	200	95.16
41116	东台	大同六配变	10	200	63
41117	东台	茉织华庄园1#变	10	1250	640
41118	东台	安乐8#配变（节能利用）	10	200	65.88
41119	东台	中农联云仓4#变压器	10	800	565.36
41120	东台	乐意5#配变	10	200	5.84
41121	东台	中农联云仓5#变压器	10	800	420.32
41122	东台	乐意一配变	10	200	45.92
41123	东台	大同8#配变	10	400	265.72
41124	东台	种子场配变	10	200	120.62
41125	东台	钱陈新村28变压器	10	800	521.44
41126	东台	凤凰郡尚苑5#配变	10	800	605.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41127	东台	钱陈新村18变压器	10	800	545.12
41128	东台	凤凰郡12配变	10	800	411.84
41129	东台	钱陈新村4配变	10	630	379.575
41130	东台	帝逸国际8配变	10	800	498.88
41131	东台	帝逸国际6配变	10	800	503.36
41132	东台	凤凰郡尚苑1#配变	10	800	562.16
41133	东台	凤凰郡2配变	10	800	488.32
41134	东台	凤凰郡4配变	10	800	488.72
41135	东台	钱陈新村6配变	10	630	395.955
41136	东台	凤凰郡10配变	10	630	330.561
41137	东台	钱陈新村22变压器	10	800	521.6
41138	东台	凤凰郡6配变	10	800	475.68
41139	东台	钱陈新村16变压器	10	800	548.24
41140	东台	蔡六新村三配变	10	630	422.541
41141	东台	蔡六新村一配变	10	1000	619.2
41142	东台	钱陈新村8配变	10	630	367.605
41143	东台	钱陈新村12配变	10	630	337.05
41144	东台	钱陈新村24变压器	10	800	519.12
41145	东台	钱陈新村2配变	10	630	374.031

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41146	东台	凤凰郡8配变	10	630	295.974
41147	东台	凤凰郡尚苑7#配变	10	800	598.64
41148	东台	凤凰郡尚苑3#配变	10	800	605.52
41149	东台	钱陈新村14变压器	10	800	532.64
41150	东台	钱陈新村10配变	10	630	372.582
41151	东台	钱陈新村26变压器	10	800	539.36
41152	东台	钱陈新村20变压器	10	800	541.92
41153	东台	塘坝11#配变	10	200	107.88
41154	东台	塘坝五配变	10	400	234
41155	东台	塘坝13#配变	10	200	82.24
41156	东台	沙杨五配变	10	400	44.68
41157	东台	沙杨七配变	10	200	92.44
41158	东台	塘南九配变(专项)	10	400	189.08
41159	东台	塘东三配变	10	200	87.18
41160	东台	塘坝一配变	10	400	248.92
41161	东台	沙杨2#配变	10	400	0
41162	东台	沙杨十配变	10	400	137.4
41163	东台	沙杨14#配变	10	200	118
41164	东台	沙杨13#配变	10	200	64.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41165	东台	辞郎4#配变	10	400	228.56
41166	东台	徐舍4#配变	10	200	43.38
41167	东台	辞郎十一配变	10	200	85.44
41168	东台	徐舍7#配变	10	200	55.88
41169	东台	集镇10#配变	10	50	38.11
41170	东台	徐舍3#配变(节能)	10	200	10.54
41171	东台	辞郎12#配变	10	200	100.06
41172	东台	徐舍1#配变	10	400	235.92
41173	东台	辞郎1#配变	10	200	114.78
41174	东台	辞郎5#配变	10	400	222.76
41175	东台	溪北三号配变	10	400	41.04
41176	东台	嵇东16#配变	10	400	200.4
41177	东台	西溪三期#1开关站#1配变	10	800	470.48
41178	东台	泰山四期2#变压器	10	800	617.84
41179	东台	泰山四期6#变压器	10	630	490.518
41180	东台	泰山四期#8变压器	10	800	608.48
41181	东台	三曹五配变(节能)	10	200	87.66
41182	东台	泰山四期#10变压器	10	800	562.48
41183	东台	泰山四期4#变压器	10	630	495.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41184	东台	西溪三期#3配电室#9变压器	10	800	301.68
41185	东台	西溪三期#2配电室#7变压器	10	800	417.36
41186	东台	西溪三期#1配电室#5变压器	10	800	486.64
41187	东台	唐介14配变（节能）	10	200	103.96
41188	东台	城西3#配变	10	400	276.2
41189	东台	西溪三期#1开关站#3配变	10	800	462.48
41190	东台	唐介13#配变	10	200	69.5
41191	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	39.88
41192	阜宁	陈良成俊中站	10	200	17.74
41193	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	500	295.35
41194	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	312.75
41195	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	106.4
41196	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	116.16
41197	阜宁	陈良水利站	10	400	205.24
41198	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	323.85
41199	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	90.08
41200	阜宁	陈良五组2#变	10	400	169.68
41201	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	124.08
41202	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	70.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41203	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	273.9
41204	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	29.28
41205	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	46.98
41206	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	84.62
41207	阜宁	陈良成俊东站JN	10	200	4.78
41208	阜宁	陈良成俊七组	10	400	251.68
41209	阜宁	陈良王滩六组	10	400	163.4
41210	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	132.76
41211	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	0
41212	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	189.52
41213	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	193.92
41214	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	180.589
41215	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	17.04
41216	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	234.68
41217	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	110.5
41218	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	48.34
41219	阜宁	陈良后庄二组	10	200	42.46
41220	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	74.16
41221	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	98.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41222	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	183.235
41223	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	51.24
41224	阜宁	陈良南周西站	10	200	33.5
41225	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	76.54
41226	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	30.92
41227	阜宁	陈良前湾四组	10	200	101.36
41228	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	85.42
41229	阜宁	陈良后湾四组	10	400	249.76
41230	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	206.24
41231	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	33.08
41232	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	68.36
41233	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	104.96
41234	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	33.68
41235	阜宁	陈良南周中站	10	400	80.92
41236	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	51.1
41237	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	232.44
41238	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	15.68
41239	阜宁	陈良后庄中站	10	400	271.24
41240	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	89.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41241	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	109.08
41242	阜宁	陈良马北四组	10	200	51.2
41243	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	249.68
41244	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	115.76
41245	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	85.42
41246	阜宁	陈良前湾六组	10	200	99
41247	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	125.48
41248	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	200.68
41249	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	91.04
41250	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	69.08
41251	阜宁	陈良周庄东站	10	200	50.62
41252	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	95.8
41253	阜宁	陈良周庄南站	10	400	229.88
41254	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	169.6
41255	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	244.16
41256	阜宁	陈良后湾六组	10	400	142.84
41257	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	164.839
41258	阜宁	陈良后湾村站	10	400	188.88
41259	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	273.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41260	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	273.6
41261	阜宁	陈良马北西站	10	400	232.28
41262	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	284.24
41263	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	29.34
41264	阜宁	陈良如珍一组	10	200	72.58
41265	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	54.32
41266	阜宁	陈良联盟东站	10	200	44.78
41267	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	116.16
41268	阜宁	陈良联盟南站	10	200	66.42
41269	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	24.24
41270	阜宁	陈良许湾东站	10	200	74.62
41271	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	241.84
41272	阜宁	陈良许湾三组	10	200	74.38
41273	阜宁	陈良陶港一组	10	200	89.58
41274	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	0
41275	阜宁	陈良大同三组	10	200	57.34
41276	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	106.66
41277	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	42.42
41278	阜宁	陈良许湾九组	10	100	19.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41279	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	134.58
41280	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	96.34
41281	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	81.74
41282	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	103.34
41283	阜宁	陈良李良四组变	10	200	78.88
41284	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	81.04
41285	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	119.7
41286	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	109.16
41287	阜宁	陈良李良一六组	10	400	157.84
41288	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	102.42
41289	阜宁	陈良大同村站	10	400	219.28
41290	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	115.2
41291	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	70.66
41292	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	97.16
41293	阜宁	陈良许湾一组	10	400	217.36
41294	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	107.8
41295	阜宁	陈良许湾五组	10	200	98.06
41296	阜宁	陈良大同四五组	10	200	74.7
41297	阜宁	陈良大同六组变	10	200	2.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41298	阜宁	陈良许湾七组	10	200	81.84
41299	阜宁	陈良李良东站	10	400	242.36
41300	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	71.74
41301	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	204.36
41302	阜宁	陈良联盟三组	10	200	75.6
41303	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	93.62
41304	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	199.32
41305	阜宁	陈良如珍五组	10	200	109.82
41306	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	141.24
41307	阜宁	陈良李良七组	10	400	251.92
41308	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	107.34
41309	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	81.64
41310	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	115.66
41311	阜宁	陈良如珍四组	10	200	107.92
41312	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	126.66
41313	阜宁	陈良如珍三组	10	400	132.16
41314	阜宁	陈良如珍六组	10	400	251
41315	阜宁	陈良大同七八组	10	400	281.64
41316	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	276.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41317	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	179.2
41318	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	59.04
41319	阜宁	陈良李良五组	10	400	281.28
41320	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	249.48
41321	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	292.12
41322	阜宁	陈良李良八组	10	400	232.64
41323	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	249.48
41324	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	270.32
41325	阜宁	陈良陶港北站	10	400	240.6
41326	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	231.24
41327	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	279.88
41328	阜宁	陈良大同一组	10	400	272.56
41329	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	258.08
41330	阜宁	陈良新新东站	10	400	241.72
41331	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	231.08
41332	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	191.48
41333	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	171.4
41334	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	164.32
41335	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	123.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41336	阜宁	陈良王滩八组	10	200	0
41337	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	173.6
41338	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	272.6
41339	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	221.76
41340	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	218.4
41341	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	241.4
41342	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	196.92
41343	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	179.68
41344	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	233.92
41345	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	199.6
41346	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	195.48
41347	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	168.08
41348	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	184.92
41349	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	204.76
41350	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	237.68
41351	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	196.32
41352	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	173.16
41353	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	165
41354	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	247.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41355	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	232
41356	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	122.96
41357	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	190.16
41358	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	69.46
41359	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	229.4
41360	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	0
41361	阜宁	陈良王滩五组	10	400	203.08
41362	阜宁	陈良旭新五组	10	400	211.24
41363	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	111.54
41364	阜宁	陈良丹南六组	10	200	69.08
41365	阜宁	陈良旭新中站	10	200	16.08
41366	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	250.32
41367	阜宁	陈良丹南七组	10	200	94.42
41368	阜宁	陈良陶港二组	10	200	87.7
41369	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	57.88
41370	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	58.16
41371	阜宁	陈良东华南站	10	200	105.42
41372	阜宁	陈良丹南二组	10	200	93.96
41373	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	27.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41374	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	103.8
41375	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	108.66
41376	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	79.62
41377	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	39.42
41378	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	54.42
41379	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	7.58
41380	阜宁	陈良丹南东站	10	200	71.54
41381	阜宁	陈良丹南四组	10	200	72.04
41382	阜宁	陈良陶港四组	10	200	50.58
41383	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	100.74
41384	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	87.66
41385	阜宁	陈良旭新南站	10	400	201.44
41386	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	253.32
41387	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	249.68
41388	阜宁	陈良丹南十组	10	400	217.68
41389	阜宁	陈良王滩二组	10	400	164
41390	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	109.92
41391	阜宁	陈良三烈二组	10	200	81.16
41392	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	98.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41393	阜宁	陈良三烈中站	10	200	31.48
41394	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	93.84
41395	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	275.76
41396	阜宁	陈良东南站3#公变	10	200	0
41397	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	118.42
41398	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	128.3
41399	阜宁	陈良玉民东站	10	200	44.46
41400	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	46.88
41401	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	56.7
41402	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	68.34
41403	阜宁	陈良新新四组	10	200	21
41404	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	71.84
41405	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	103.88
41406	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	114.2
41407	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	73.12
41408	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	32.24
41409	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	142.68
41410	阜宁	陈良三烈五组	10	200	87.74
41411	阜宁	陈良沿河村站	10	200	23.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41412	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	79.78
41413	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	0
41414	阜宁	陈良三烈七组	10	200	118.84
41415	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	68.04
41416	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	122.96
41417	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	81.66
41418	阜宁	陈良苏港东站	10	400	261.96
41419	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	108.96
41420	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	207.48
41421	阜宁	陈良苏港四组	10	400	194.92
41422	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	191.44
41423	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	238.68
41424	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	247.68
41425	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	261
41426	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	288.4
41427	阜宁	陈良陈港南站	10	400	177.48
41428	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	263.16
41429	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	262.76
41430	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	90.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41431	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	230.92
41432	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	70.08
41433	阜宁	陈良玉民西站	10	200	19.2
41434	阜宁	陈良苏港中站	10	200	114.16
41435	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	95.66
41436	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	84.2
41437	阜宁	陈良城中花园	10	250	40.45
41438	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	175.4
41439	阜宁	陈良苏港一组	10	200	80.7
41440	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	252.16
41441	阜宁	陈良福馨花园	10	400	136.4
41442	阜宁	陈良玉民中站	10	200	99.04
41443	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	108.24
41444	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	142
41445	阜宁	陈良东华六组	10	200	72.66
41446	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	116.38
41447	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	76.04
41448	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	102.2
41449	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	96.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41450	阜宁	陈良苏港三组	10	200	66.92
41451	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	107.62
41452	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	38.66
41453	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	60.84
41454	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	274.6
41455	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	254.16
41456	阜宁	陈良新新西站	10	200	0
41457	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	84.88
41458	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	267.24
41459	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	259.76
41460	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	226
41461	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	227.76
41462	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	229.76
41463	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	171.84
41464	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	30.46
41465	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	271.48
41466	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	262
41467	阜宁	陈良新新中站	10	400	249.32
41468	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	257.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41469	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	258.16
41470	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	199.88
41471	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	191.92
41472	阜宁	陈良东华七组	10	400	212.76
41473	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	287.4
41474	阜宁	陈良六组单相变	10	400	216.92
41475	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	84.6
41476	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	84.66
41477	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	254.08
41478	阜宁	陈良中学2#变	10	400	141.92
41479	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	78.16
41480	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	265.24
41481	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	204.24
41482	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	152.56
41483	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	0
41484	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	0
41485	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	100.88
41486	阜宁	陈良东华北站	10	200	75.16
41487	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	196.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41488	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	117
41489	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	175.4
41490	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	156.4
41491	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	190
41492	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	38.2
41493	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	45.96
41494	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	96.4
41495	阜宁	陈良旭新一组	10	200	102.08
41496	阜宁	陈良二组变	10	200	113.74
41497	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	19.24
41498	阜宁	陈良旭新北站	10	200	116.48
41499	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	57.42
41500	阜宁	陈良七组变	10	400	221.08
41501	阜宁	陈良中学配变	10	400	162.88
41502	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	44.36
41503	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	117.8
41504	阜宁	陈良东华八组	10	400	121.16
41505	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	106.76
41506	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	163.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41507	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	191.4
41508	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	64.89
41509	阜宁	陈良北顺三组	10	400	243.32
41510	阜宁	陈良北顺六组	10	200	81.96
41511	阜宁	陈良周庄西站	10	200	73.16
41512	阜宁	陈良陈港二组	10	100	42.58
41513	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	101.2
41514	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	253.16
41515	阜宁	陈良后庄北站	10	200	72.7
41516	阜宁	陈良余桥东站	10	200	46.78
41517	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	264.48
41518	阜宁	陈良余桥西站	10	250	45.775
41519	阜宁	陈良北顺一组	10	200	49.74
41520	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	105
41521	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	41.66
41522	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	64.42
41523	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	117.58
41524	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	107.8
41525	阜宁	陈良陈港三组	10	200	125.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41526	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	0
41527	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	80.42
41528	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	98.74
41529	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	77
41530	阜宁	陈良单墩北站	10	400	223.68
41531	阜宁	陈良单墩东站	10	200	100.46
41532	阜宁	陈良余桥一组	10	400	102.48
41533	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	106.58
41534	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	113.22
41535	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	248.76
41536	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	85.08
41537	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	65.84
41538	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	125.88
41539	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	101.34
41540	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	30.54
41541	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	284.24
41542	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	136.24
41543	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	251.48
41544	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	249.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41545	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	249.48
41546	阜宁	陈良单墩中站	10	400	162.84
41547	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	212.08
41548	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	240.56
41549	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	200.24
41550	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	267.92
41551	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	170.76
41552	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	151.28
41553	阜宁	陈良陈港东站	10	400	268.44
41554	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	154.48
41555	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	267.92
41556	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	238.32
41557	阜宁	陈良余桥东站八组公变	10	400	270.08
41558	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	280.8
41559	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房3#变	10	800	458.64
41560	阜宁	益林益小2#公变	10	630	381.402
41561	阜宁	阜城缪黄安置楼3#箱变	10	630	396.648
41562	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	0
41563	阜宁	阜宁航运宿舍箱变	10	630	217.035

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41564	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	61.85
41565	阜宁	四通花苑1#变	10	630	272.034
41566	阜宁	阜宁城北法庭公变	10	400	151.32
41567	阜宁	新沟新东一组公变	10	400	150.56
41568	阜宁	羊寨小街桥头公变	10	400	170.36
41569	阜宁	益林益小3#公变	10	400	153
41570	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	57.08
41571	阜宁	阜城顾庄二组公变	10	400	157.04
41572	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	138.48
41573	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	263.68
41574	阜宁	新沟新东西北站公变	10	400	123.48
41575	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	253.12
41576	阜宁	羊寨沙淤东2号公变	10	400	206.24
41577	阜宁	陈集边胥东2#公变	10	400	244.68
41578	阜宁	阜城缪黄十组公变	10	400	231.92
41579	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	261.16
41580	阜宁	羊寨王山堆上码头公变	10	400	229.64
41581	阜宁	施庄岗北二三组公变	10	400	286.88
41582	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	264.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41583	阜宁	羊寨小街西公变	10	400	152.68
41584	阜宁	新沟新东十二组1#公变	10	400	158.4
41585	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	245.84
41586	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	157.24
41587	阜宁	羊寨小街园盘公变	10	400	146
41588	阜宁	羊寨沙於码头公变	10	400	234.92
41589	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	246.64
41590	阜宁	羊寨建设中站变	10	400	186.24
41591	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	0
41592	阜宁	新沟新东康居1#公变	10	400	216.6
41593	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	286.24
41594	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	268.72
41595	阜宁	陈集东营东站公变	10	400	189.76
41596	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	274.24
41597	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	279
41598	阜宁	羊寨小街安北路公变	10	400	101.08
41599	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	138.84
41600	阜宁	阜城缪黄五组东公变	10	400	272.56
41601	阜宁	新沟毛湾五组1#公变	10	400	84.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41602	阜宁	陈集岳庄电站配变	10	400	266.76
41603	阜宁	羊寨渠东村站2号公变	10	400	250.48
41604	阜宁	羊寨大巷路公变	10	400	110.6
41605	阜宁	新沟殷桥电站1#公变	10	400	107.32
41606	阜宁	陈集三殷中站1#配变	10	400	219.68
41607	阜宁	新沟前吉北站公变	10	400	233.08
41608	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	204.04
41609	阜宁	陈集三殷七组配变分流	10	400	245.56
41610	阜宁	陈集三殷北站1#配变	10	400	249.32
41611	阜宁	陈集凡桥电站公变	10	400	273.24
41612	阜宁	新沟毛湾三四组公变	10	400	190.24
41613	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	263.08
41614	阜宁	陈集边胥电站1#公变	10	400	202.88
41615	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	226.76
41616	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	0
41617	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	262.84
41618	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	234.44
41619	阜宁	新沟东季电站1#公变	10	400	207.92
41620	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	262.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41621	阜宁	酱醋厂公变	10	400	219.92
41622	阜宁	阜城三阳二七组南公变	10	400	211.48
41623	阜宁	新沟前吉一组公变	10	400	217.36
41624	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	49.6
41625	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	174.48
41626	阜宁	新沟东季东站1#公变	10	400	43.24
41627	阜宁	新沟胡湾七九组1#公变	10	400	264
41628	阜宁	羊寨外口北站变	10	400	246.08
41629	阜宁	羊寨生产南站公变	10	400	160.84
41630	阜宁	益林食品桥公变	10	400	19.44
41631	阜宁	益林淮海公变	10	400	43.92
41632	阜宁	阜城缪黄九组公变	10	400	165.44
41633	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	0
41634	阜宁	陈集三殷南站公变	10	400	247
41635	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	249.32
41636	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	242.6
41637	阜宁	胜利路7#公变（杆箱）	10	400	118.32
41638	阜宁	新沟东季八九组1#公变	10	400	245.4
41639	阜宁	新沟东季电站2#公变	10	400	259.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41640	阜宁	新沟岗河南站公变	10	400	249.96
41641	阜宁	新沟毛湾电站1#公变	10	400	189.4
41642	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	237.76
41643	阜宁	新沟前吉六组公变	10	400	133.68
41644	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	214.32
41645	阜宁	陈集镇大刘东站	10	400	194.2
41646	阜宁	羊寨敬老院公变	10	400	132.64
41647	阜宁	阜城头灶九组公变	10	400	123.6
41648	阜宁	陈集三殷九组公变	10	400	162.4
41649	阜宁	新沟薛庄电站1#公变	10	400	178.4
41650	阜宁	新沟北湾一三组1#公变	10	400	236.84
41651	阜宁	新沟岗河三组公变	10	400	235.84
41652	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	241.92
41653	阜宁	新沟新东康居2#公变	10	400	197.4
41654	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	252.4
41655	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	37.04
41656	阜宁	新沟大墩北站1#公变	10	400	165.12
41657	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	220.24
41658	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	241.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41659	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	250.76
41660	阜宁	老计量局公变（杆箱）	10	400	94.32
41661	阜宁	陈集郝周电站公变	10	400	205
41662	阜宁	阜城头灶八组公变	10	400	232.84
41663	阜宁	陈集条龙电站配变	10	400	222.68
41664	阜宁	阜城缪黄五、十一组公变	10	400	254.16
41665	阜宁	羊寨中心街2#变	10	400	119.36
41666	阜宁	新沟镇区六号公变	10	400	12.68
41667	阜宁	羊寨世明北站公变	10	400	193.92
41668	阜宁	陈集三殷二组单相变	10	400	283.92
41669	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	272.4
41670	阜宁	陈集三殷北站公变	10	400	195.4
41671	阜宁	新沟新东一组1#公变	10	400	43.48
41672	阜宁	东风路4#公变（杆箱）	10	500	59.6
41673	阜宁	新沟葛桥电站2#公变(村部)	10	400	213.48
41674	阜宁	陈集大陈电站1#	10	400	210.32
41675	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	139.16
41676	阜宁	羊寨南大街公变	10	400	174.68
41677	阜宁	阜城头灶八组西公变	10	400	233.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41678	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	242.6
41679	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	264.08
41680	阜宁	阜城头灶四组公变	10	400	189.84
41681	阜宁	羊寨殷高中站公变	10	400	164.32
41682	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	227.32
41683	阜宁	恒旺家园配电房2#变	10	400	100.24
41684	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	288
41685	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	219.16
41686	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	213
41687	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	274.32
41688	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	220.76
41689	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	198.48
41690	阜宁	阜城缪黄西站2#公变	10	400	256.12
41691	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	215.6
41692	阜宁	羊寨殷高新区公变	10	400	142.12
41693	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	159.16
41694	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	249.76
41695	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	256.6
41696	阜宁	羊寨小街桥头2#变	10	400	58.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41697	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	272.08
41698	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	100.08
41699	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	255.44
41700	阜宁	阜城新丰东站公变	10	400	0
41701	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	260
41702	阜宁	羊寨建新街2#变	10	400	148.2
41703	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	224.96
41704	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	228.92
41705	阜宁	陈集大曹东站公变	10	400	273.56
41706	阜宁	化机公变（杆箱）	10	400	31.6
41707	阜宁	陈集西营东站1#配变	10	400	262.76
41708	阜宁	新沟东季六组公变	10	400	180.92
41709	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	230.2
41710	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	210.32
41711	阜宁	羊寨沙淤中站公变	10	400	154.08
41712	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	162.12
41713	阜宁	新沟葛桥九组1#公变	10	400	226.76
41714	阜宁	羊寨外口中站2号变	10	400	186.52
41715	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	253.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41716	阜宁	新沟胡湾一三组1#公变	10	400	246.32
41717	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	28
41718	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	231.48
41719	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	244.56
41720	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	288.4
41721	阜宁	新沟十河西站1#公变	10	400	240.76
41722	阜宁	羊寨世明中站2号公变	10	400	225
41723	阜宁	羊寨王山堆上北站公变	10	400	223.8
41724	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	281.4
41725	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	241.16
41726	阜宁	新沟岗河八组公变	10	400	150
41727	阜宁	阜城缪黄三组南公变	10	400	216.28
41728	阜宁	新沟大墩北站公变	10	400	233.4
41729	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	206.84
41730	阜宁	新沟北湾四组公变	10	400	203.6
41731	阜宁	羊寨王山九组公变	10	400	225
41732	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	200.92
41733	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	252.84
41734	阜宁	新沟毛湾五组公变	10	315	158.917

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41735	阜宁	陈集镇西营东配变	10	400	240.48
41736	阜宁	陈集大刘中站	10	400	189.4
41737	阜宁	羊寨沙於果园1号公变	10	400	209.6
41738	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	223.48
41739	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	239.84
41740	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	230.4
41741	阜宁	阜城顾庄二组东2#变	10	400	139.24
41742	阜宁	阜城三阳二七组公变	10	400	240.76
41743	阜宁	羊寨生产村站公变	10	400	221
41744	阜宁	陈集边胥东配变	10	400	253.4
41745	阜宁	陈集后蔡南配变	10	400	217.56
41746	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	230.44
41747	阜宁	阜城缪黄五组公变	10	400	198.4
41748	阜宁	陈集岔头南配变	10	400	210.04
41749	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	119.72
41750	阜宁	陈集岳庄南配变	10	400	178.08
41751	阜宁	羊寨外口南配变	10	400	230.32
41752	阜宁	阜城阜城工业园区9#公变主变配电变压器	10	630	138.852
41753	阜宁	新沟岗西一二组公变	10	400	274.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41754	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	195.04
41755	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	199.44
41756	阜宁	新沟十河西站公变	10	400	218.6
41757	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	223.32
41758	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	198.76
41759	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	248.24
41760	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	244.76
41761	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	0
41762	阜宁	新沟吉河五六组1#公变	10	400	264.32
41763	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	185.56
41764	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	185.4
41765	阜宁	羊寨殷高南站公变	10	400	267.6
41766	阜宁	羊寨外口南园公变	10	400	108.84
41767	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	209.32
41768	阜宁	新沟东季东站公变	10	400	8
41769	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	218.24
41770	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	165.48
41771	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	0
41772	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41773	阜宁	新沟胡湾北站2号变	10	400	194.68
41774	阜宁	阜城缪黄西站公变	10	250	145.45
41775	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	142.12
41776	阜宁	羊寨外口中站3号变	10	400	194.64
41777	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	231.48
41778	阜宁	羊寨渠东南站公变	10	400	138.36
41779	阜宁	新沟毛湾一二组公变	10	400	99.32
41780	阜宁	新沟十河电站公变	10	400	154.28
41781	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	193.08
41782	阜宁	羊寨世明中站公变	10	200	101.66
41783	阜宁	陈集三殷六组单相变	10	200	95.8
41784	阜宁	阜城三阳2#单相变	10	200	10.94
41785	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	236.08
41786	阜宁	陈集大刘二组	10	400	208.36
41787	阜宁	新沟殷桥三四组公变	10	200	105.68
41788	阜宁	新沟北湾五组公变	10	400	264.32
41789	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	154.44
41790	阜宁	新沟镇海宗一组1#公变	10	400	181.92
41791	阜宁	新沟岗河六组公变	10	200	80.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41792	阜宁	新沟岗刘十组公变	10	400	272.56
41793	阜宁	羊寨建新街公变	10	400	92.32
41794	阜宁	羊寨府前街2#变配变	10	200	34.1
41795	阜宁	新沟魏王一二组1#公变	10	400	173.84
41796	阜宁	羊寨沙淤东边公变	10	200	57.38
41797	阜宁	羊寨世明北站2#变	10	200	40.5
41798	阜宁	新沟吉河电站1#公变	10	200	73.62
41799	阜宁	新沟葛桥三四组1#公变	10	400	215.16
41800	阜宁	新沟大墩电站1#公变	10	200	76.04
41801	阜宁	胜利路6#公变（杆箱）	10	315	22.9
41802	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	233.32
41803	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	212.04
41804	阜宁	新沟葛桥八组公变	10	200	56.66
41805	阜宁	新沟胡湾十组1号公变	10	400	248.08
41806	阜宁	阜城头灶二组公变	10	200	9.08
41807	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	107
41808	阜宁	羊寨世明南站公变	10	200	89.74
41809	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	109.02
41810	阜宁	新沟岗刘北站1#公变	10	200	67.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41811	阜宁	阜城三阳一六组公变	10	400	193.24
41812	阜宁	阜城缪黄三组公变	10	400	202.92
41813	阜宁	新沟新胜二组公变	10	200	70.94
41814	阜宁	新沟胡湾一三组公变	10	200	44.42
41815	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	114.8
41816	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	0
41817	阜宁	阜城三阳一组公变	10	400	210.04
41818	阜宁	新沟毛湾电站公变	10	200	19.2
41819	阜宁	新沟魏王五组公变	10	200	72.08
41820	阜宁	新沟吉河十一组1#公变	10	200	61.78
41821	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	21.2
41822	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	216.92
41823	阜宁	新沟殷桥东站公变	10	400	234.28
41824	阜宁	新沟岗西加工厂北公变	10	200	120.92
41825	阜宁	羊寨沙岗四组公变	10	400	31
41826	阜宁	新沟胡湾十、十一组公变	10	400	228.12
41827	阜宁	羊寨外口西站公变	10	200	63.66
41828	阜宁	新沟北湾五组1#公变	10	200	67.74
41829	阜宁	新沟岗刘西站公变	10	200	52.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41830	阜宁	阜城新丰西站公变	10	400	138.76
41831	阜宁	羊寨殷高五组公变	10	200	40.16
41832	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	73.16
41833	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	139.36
41834	阜宁	羊寨外口三组配变	10	400	257.96
41835	阜宁	羊寨王山村站公变	10	200	48.46
41836	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	54
41837	阜宁	羊寨生产村站2#变	10	200	82.46
41838	阜宁	新沟孔郑六组公变	10	200	110.06
41839	阜宁	羊寨镇世明支渠2#配变	10	200	39.7
41840	阜宁	新沟殷桥西站公变	10	200	38.42
41841	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	205.32
41842	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	106.88
41843	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	187.56
41844	阜宁	新沟大墩五组公变	10	200	48.3
41845	阜宁	新沟东季电站公变	10	200	53.64
41846	阜宁	新沟东季一组公变	10	200	85.74
41847	阜宁	新沟东季六组1#公变	10	200	51.62
41848	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	213.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41849	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	240.08
41850	阜宁	新沟陈圩一二组公变	10	400	135.4
41851	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	180.24
41852	阜宁	阜城头灶十组公变	10	200	67.7
41853	阜宁	新沟葛桥九组公变	10	200	78.08
41854	阜宁	新沟胡湾五组1#公变	10	400	256.48
41855	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	130
41856	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	0
41857	阜宁	新沟岗刘东站2#公变	10	630	472.185
41858	阜宁	新沟岗刘十组1#公变	10	200	77.34
41859	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	0
41860	阜宁	新沟胡湾十二组公变	10	200	47
41861	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	65.7
41862	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	36.2
41863	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	0
41864	阜宁	羊寨镇小街西2#配变	10	400	178.12
41865	阜宁	新沟薛庄一组公变	10	200	68.7
41866	阜宁	羊寨渠东新区公变	10	200	50.78
41867	阜宁	新沟葛桥一二组公变	10	200	73.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41868	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	70.8
41869	阜宁	新沟魏王四组公变	10	200	92.52
41870	阜宁	新沟陈圩南站公变	10	315	144.238
41871	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	218.6
41872	阜宁	新沟薛庄中站公变	10	200	59.28
41873	阜宁	新沟大墩电站公变	10	200	125.66
41874	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	149
41875	阜宁	新沟魏王电站公变	10	200	42.34
41876	阜宁	羊寨渠东三组公变	10	200	88.42
41877	阜宁	新沟胡湾十二组1#公变	10	200	89.62
41878	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	0
41879	阜宁	新沟毛湾南站2#公变	10	200	73.92
41880	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	101.1
41881	阜宁	新沟殷桥一组1#公变	10	200	11.24
41882	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	400	245.32
41883	阜宁	羊寨渠东村站公变	10	400	256.12
41884	阜宁	新沟镇陈圩南站1#公变	10	400	238.32
41885	阜宁	羊寨王山中站公变	10	400	155.84
41886	阜宁	羊寨殷高村部3#配变	10	200	61.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41887	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	89.92
41888	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	84.58
41889	阜宁	新沟葛桥电站1#公变（新陈路北）	10	200	76.96
41890	阜宁	新沟岗刘北站公变	10	200	74.92
41891	阜宁	新沟岗刘中站公变	10	200	138.74
41892	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	26.24
41893	阜宁	新沟岗西一组公变	10	200	61
41894	阜宁	新沟岗西四组公变	10	200	63.58
41895	阜宁	新沟毛湾南站公变	10	200	39.2
41896	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	92.34
41897	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	32.92
41898	阜宁	新沟北湾七组公变	10	400	146.92
41899	阜宁	羊寨殷高村站公变	10	200	87.88
41900	阜宁	羊寨沙於陆庄公变	10	200	48.38
41901	阜宁	新沟吉河十一组公变	10	200	37.7
41902	阜宁	新沟吉河五六组公变	10	200	70.92
41903	阜宁	新沟十河二组公变	10	200	53.32
41904	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	232.92
41905	阜宁	羊寨殷高村站4#变	10	200	111.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41906	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	239.6
41907	阜宁	新沟薛庄中站1#公变	10	200	63.8
41908	阜宁	新沟岗西加工厂公变	10	200	53.88
41909	阜宁	新沟十河东站1#公变	10	200	19.38
41910	阜宁	新沟北湾北站公变	10	200	57.1
41911	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	0
41912	阜宁	新沟葛桥电站公变	10	200	77.36
41913	阜宁	新沟魏王三组公变	10	200	90.5
41914	阜宁	羊寨世明东站公变	10	200	38.24
41915	阜宁	羊寨王山西站公变	10	200	95.12
41916	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	93.08
41917	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	26.88
41918	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	12.06
41919	阜宁	阜宁中心3#开关站2#变	10	800	399.6
41920	阜宁	阜宁中心2#配电室4#变	10	800	600
41921	阜宁	阜宁中心3#配电房4#变	10	800	606.64
41922	阜宁	阜宁中心3#开关站4#变	10	800	637.6
41923	阜宁	阜宁中心2#配电室2#变	10	800	457.52
41924	阜宁	阜宁中心4#配电房4#变	10	800	632.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41925	阜宁	栋梁名府开关站2#变	10	800	574.16
41926	阜宁	栋梁名府开关站4#变	10	800	510.72
41927	阜宁	冠城雍景2#配电房2#变	10	800	606
41928	阜宁	冠城雍景3#配电房2#变	10	800	606
41929	阜宁	阜宁中心1#配电室4#变	10	800	460
41930	阜宁	阜宁中心4#配电房2#变	10	800	446.08
41931	阜宁	冠城雍景3#配电房4#变	10	800	563.36
41932	阜宁	冠城雍景2#配电房4#变	10	800	310.64
41933	阜宁	阜宁中心3#配电房2#变	10	800	602.4
41934	阜宁	阜宁中心1#配电室2#变	10	800	375.84
41935	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	400	200.96
41936	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	28.5
41937	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	152.48
41938	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	229.04
41939	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	125.78
41940	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	107.2
41941	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	400	152.12
41942	阜宁	周桥南站	10	200	113.12
41943	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	281.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41944	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	400	224.08
41945	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	106
41946	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	223.68
41947	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	400	218
41948	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	52.7
41949	阜宁	硕集周桥电站公变	10	500	236.6
41950	阜宁	硕集周桥电站2#变	10	200	86.38
41951	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	264.84
41952	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	213.32
41953	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	50.34
41954	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	110.44
41955	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	246.48
41956	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	241.24
41957	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	163.32
41958	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	10.42
41959	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	213.255
41960	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	170.6
41961	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	39.74
41962	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	400	177.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41963	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	93.88
41964	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	31.88
41965	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	114.34
41966	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	57.06
41967	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	0
41968	阜宁	硕集方北东站公变	10	200	44.46
41969	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	81.6
41970	阜宁	硕集周桥北站	10	200	95.74
41971	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	121.16
41972	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	128.72
41973	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	57.66
41974	阜宁	硕集单荡西站	10	200	33.12
41975	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	293.04
41976	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	147.514
41977	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	400	292.08
41978	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	248.84
41979	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	70.68
41980	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	280.6
41981	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	249.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41982	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	263.16
41983	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	203.68
41984	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	206
41985	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	46.7
41986	阜宁	硕集桥张中站	10	200	90.42
41987	阜宁	硕集条东电站	10	200	14.66
41988	阜宁	硕集中站	10	400	108.88
41989	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	400	194.56
41990	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	202.32
41991	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	145.48
41992	阜宁	硕集东站2#变	10	400	201.92
41993	阜宁	硕集东站配变更换	10	400	167.04
41994	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	57.96
41995	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	32.8
41996	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	63.74
41997	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	115.7
41998	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	123.74
41999	阜宁	硕集南谢东公变	10	200	87.5
42000	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	7.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42001	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	210.6
42002	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	235.48
42003	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	45.12
42004	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	122.92
42005	阜宁	硕集条西电站	10	200	13.62
42006	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	74.6
42007	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	98.7
42008	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	42.84
42009	阜宁	硕集一组单相变	10	200	131.58
42010	阜宁	硕集后河中站公变	10	200	88.1
42011	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	113.04
42012	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	82.34
42013	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	104.8
42014	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	79.22
42015	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	128.34
42016	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	87.76
42017	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	76.88
42018	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	98.66
42019	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	219.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42020	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	228.4
42021	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	128.92
42022	阜宁	硕集九组公变	10	400	197.36
42023	阜宁	硕集潮南一组公变	10	400	222.32
42024	阜宁	硕集九组2#变	10	400	230.68
42025	阜宁	硕集北2#变	10	400	134.68
42026	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	236.24
42027	阜宁	硕集粮库变	10	400	237.76
42028	阜宁	硕集北公变	10	400	155.4
42029	阜宁	硕集十一组公变	10	400	127.24
42030	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	164.48
42031	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	95.72
42032	阜宁	硕集南站2#变	10	400	203.16
42033	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	243.08
42034	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	190.64
42035	阜宁	硕集北4#变	10	400	193.32
42036	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	165.68
42037	阜宁	硕集南公变	10	400	222.16
42038	阜宁	硕集南站公变	10	400	77.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42039	阜宁	硕集南谢东站2#变	10	400	243.56
42040	阜宁	硕集北3#变	10	400	18.16
42041	阜宁	硕集王桥东站公变	10	400	144.16
42042	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	0
42043	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	196.36
42044	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	0
42045	阜宁	东沟常魏二组	10	400	112.84
42046	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	157.941
42047	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	0
42048	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	281.925
42049	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	83.74
42050	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	85.58
42051	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	28.54
42052	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	57.44
42053	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	93.88
42054	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	73.62
42055	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	58.8
42056	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	87.84
42057	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	21.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42058	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	66.28
42059	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	67.84
42060	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	195
42061	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	75.24
42062	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	59.88
42063	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	72.88
42064	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	81.04
42065	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	129.68
42066	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	98.74
42067	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	46.38
42068	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	69.62
42069	阜宁	硕集范王北站	10	400	265.96
42070	阜宁	硕集范王二庄	10	200	32.84
42071	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	276.64
42072	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	77.6
42073	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	219.68
42074	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	71.56
42075	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	234.6
42076	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42077	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	252.4
42078	阜宁	硕集范王村一组公变	10	400	223.12
42079	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	257.6
42080	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	244.24
42081	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	210.92
42082	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	285.44
42083	阜宁	羊寨港南东站2#公变	10	400	238.6
42084	阜宁	羊寨港北西站公变	10	400	275.84
42085	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	0
42086	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	86.88
42087	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	244.88
42088	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	223.6
42089	阜宁	羊寨港南中站公变	10	200	61.38
42090	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	56.98
42091	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	97.46
42092	阜宁	羊寨港北东站2#公变	10	200	95.58
42093	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	60.08
42094	阜宁	羊寨果园南站变	10	200	81.7
42095	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	79.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42096	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	97.78
42097	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	0
42098	阜宁	羊寨港北开发区东边公变	10	400	248.68
42099	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	225.4
42100	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	172.64
42101	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	194.52
42102	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	236.32
42103	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	217.56
42104	阜宁	羊寨港南东边公变	10	400	153.36
42105	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	125.96
42106	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	615.68
42107	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	607.36
42108	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	640
42109	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	463.36
42110	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	502.48
42111	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	487.2
42112	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	381.84
42113	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	327.36
42114	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	495.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42115	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	471.92
42116	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	583.36
42117	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	562.48
42118	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	569.68
42119	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	553.52
42120	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	529.04
42121	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	534.16
42122	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	151.24
42123	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	51.849
42124	阜宁	硕集桥张西站	10	200	98.38
42125	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	110.04
42126	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	83.34
42127	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	210.672
42128	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	268.2
42129	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	107.5
42130	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	106.42
42131	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	243.28
42132	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	188.68
42133	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	112.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42134	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	239.92
42135	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	230.16
42136	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	269.08
42137	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	142.24
42138	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	186.24
42139	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	71.08
42140	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	325.7
42141	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	22.7
42142	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	287.9
42143	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	230.84
42144	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	0
42145	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	188.559
42146	阜宁	沟墩文化站变	10	400	25.76
42147	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	69.72
42148	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	148.84
42149	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	174.16
42150	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	139.12
42151	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	199.24
42152	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	60.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42153	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	156.92
42154	阜宁	沟墩集合电站	10	200	44.2
42155	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	138.24
42156	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	125.68
42157	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	96
42158	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	255.276
42159	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	337.995
42160	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	313.803
42161	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	102.16
42162	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	186.228
42163	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	42.21
42164	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	277.641
42165	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	226.107
42166	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	339.318
42167	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	253.323
42168	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	348.201
42169	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	111.48
42170	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变变配电变压器	10	630	91.476
42171	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	135.009

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42172	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	4.2
42173	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	175.738
42174	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	26.68
42175	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	86.84
42176	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	119.24
42177	阜宁	沟墩公园公变	10	630	158.571
42178	阜宁	施庄邓灶村四、五组公变	10	200	60.8
42179	阜宁	施庄北陈二组公变	10	200	69.66
42180	阜宁	施庄北陈村1.2组公变	10	200	18.66
42181	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	200	0
42182	阜宁	施庄邓灶小区箱变453001	10	630	348.831
42183	阜宁	施庄北陈村4组公变	10	400	269.48
42184	阜宁	施庄董路一组公变	10	200	17.58
42185	阜宁	施庄北陈一组公变	10	200	108.46
42186	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	0
42187	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	201.84
42188	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	164.6
42189	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	216.68
42190	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	108.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42191	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	103.194
42192	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	194.76
42193	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	45.58
42194	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	77.04
42195	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	132
42196	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	230.96
42197	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	49.644
42198	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	58.811
42199	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	159.76
42200	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	218.44
42201	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	243.32
42202	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	180.4
42203	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	113.68
42204	阜宁	罗桥东风东站3#公变	10	400	211.48
42205	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	46.16
42206	阜宁	罗桥东场九组	10	400	100.32
42207	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	172.48
42208	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	269.08
42209	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	241.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42210	阜宁	罗桥镇风谷桥北1#变	10	400	131.32
42211	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	203.48
42212	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	249.96
42213	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	176.92
42214	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	189.84
42215	阜宁	罗桥镇风谷桥北2#变	10	400	83.8
42216	阜宁	罗桥乡风谷东风东站变	10	400	112.48
42217	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	170
42218	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	98.6
42219	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	114.4
42220	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	110.92
42221	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	73.76
42222	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	84.48
42223	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	198.12
42224	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	210.84
42225	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	139.24
42226	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	29.24
42227	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	86.14
42228	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	26.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42229	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	29.58
42230	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	57.08
42231	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	13.42
42232	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	63.44
42233	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	40.34
42234	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	73.12
42235	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	222.04
42236	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	168.28
42237	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	211.8
42238	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	235.76
42239	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	246.96
42240	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	243.24
42241	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	214.24
42242	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	139.08
42243	阜宁	罗桥青二中站	10	400	202.48
42244	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	197
42245	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	0
42246	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	101.96
42247	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	37.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42248	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	265
42249	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	201.96
42250	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	51.48
42251	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	262.68
42252	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	161.76
42253	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	227.48
42254	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	110.4
42255	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	129.76
42256	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	118.84
42257	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	279.16
42258	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	216.4
42259	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	51.42
42260	阜宁	硕集小冯中站	10	200	75.5
42261	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	121.06
42262	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	252.2
42263	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	49.74
42264	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	104.12
42265	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	224.91
42266	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	117.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42267	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	140.12
42268	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	161.88
42269	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	266.48
42270	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	113.12
42271	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	84.42
42272	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	36.24
42273	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	86.84
42274	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	88.88
42275	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	242.28
42276	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	197.68
42277	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	250.96
42278	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	256.72
42279	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	301.68
42280	阜宁	三灶海啸五组2#变	10	200	79.8
42281	阜宁	三灶海啸七八组2#公变	10	400	113.48
42282	阜宁	三灶九灶七组2#变	10	400	131.28
42283	阜宁	三灶新丰二组公变	10	400	94.16
42284	阜宁	三灶掌李康居1#公变	10	630	441.126
42285	阜宁	三灶七灶一组公变	10	200	81.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42286	阜宁	三灶李墩五组公变	10	200	97.32
42287	阜宁	三灶七灶八组公变	10	400	245.6
42288	阜宁	三灶海啸七组变	10	200	96
42289	阜宁	三灶海啸六组公变	10	400	208.24
42290	阜宁	三灶李王四组公变	10	200	88.16
42291	阜宁	三灶海啸村部西站公变	10	200	14.62
42292	阜宁	三灶李墩三组2#变	10	200	29.5
42293	阜宁	三灶海啸七八组公变	10	200	84.44
42294	阜宁	三灶李王一组2#公变	10	200	84.8
42295	阜宁	三灶李王中站2#公变	10	200	59.2
42296	阜宁	三灶李王四组2#变	10	200	60.04
42297	阜宁	海啸九组配变	10	400	215.04
42298	阜宁	三灶七灶南站公变	10	200	49.1
42299	阜宁	三灶海啸东南站公变	10	200	65.3
42300	阜宁	三灶李王新架公变	10	200	100.34
42301	阜宁	三灶海啸二组公变	10	400	210.84
42302	阜宁	三灶海啸五组公变	10	200	86.9
42303	阜宁	三灶李王中站公变	10	400	181.16
42304	阜宁	三灶九灶七组公变	10	400	84.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42305	阜宁	三灶镇李王六组配变	10	400	229.84
42306	阜宁	三灶海啸村部电站变	10	400	200.4
42307	阜宁	三灶七灶四组公变	10	400	289.4
42308	阜宁	三灶李王电站公变	10	400	222.32
42309	阜宁	三灶海啸一组公变	10	400	272.4
42310	阜宁	三灶海啸东3#配变	10	400	270.08
42311	阜宁	三灶李王九组公变	10	400	275
42312	阜宁	三灶海啸二组2#公变.	10	400	255.96
42313	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	82.36
42314	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	80.34
42315	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	107.88
42316	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	44.54
42317	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	152.96
42318	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	107.16
42319	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	77.52
42320	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	92.38
42321	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	67.84
42322	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	108.34
42323	阜宁	沟墩白匣新东站公变	10	200	43.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42324	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	108.3
42325	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	107.42
42326	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	115.62
42327	阜宁	沟墩白匣南站	10	200	103.72
42328	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	98.5
42329	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	100.26
42330	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	3.96
42331	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	99.58
42332	阜宁	沟墩陈桥条垅站	10	200	71.14
42333	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	246
42334	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	204.56
42335	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	59
42336	阜宁	沟墩白匣新南站	10	400	236.68
42337	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	271.56
42338	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	251.96
42339	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	179.76
42340	阜宁	沟墩白匣新中站公变	10	400	191.12
42341	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	80.16
42342	阜宁	沟墩陈桥白水塘东站	10	315	1.984

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42343	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	176.44
42344	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	276.24
42345	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	131.8
42346	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	52.68
42347	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	81.6
42348	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	67.96
42349	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	275.68
42350	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	107.6
42351	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	149.08
42352	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	107
42353	阜宁	观澜名邸3#配电室1#变	10	800	373.2
42354	阜宁	观澜名邸2#配电室3#变	10	800	352.8
42355	阜宁	串阳路1#公变	10	630	122.157
42356	阜宁	观澜名邸1#配电室1#变	10	800	378.16
42357	阜宁	观澜名邸3#配电室3#变	10	800	379.36
42358	阜宁	观澜名邸4#配电室3#变	10	800	373.84
42359	阜宁	观澜名邸1#配电室3#变	10	800	391.2
42360	阜宁	观澜名邸2#配电室1#变	10	800	373.2
42361	阜宁	观澜名邸4#配电室1#变	10	800	406.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42362	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	191.8
42363	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	233.88
42364	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	185.6
42365	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	198.04
42366	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	64.92
42367	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	45.28
42368	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	9.66
42369	阜宁	反身五组配变	10	200	0
42370	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	65.12
42371	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	51.54
42372	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	82.3
42373	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	52.5
42374	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	30.92
42375	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	65.62
42376	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	75.3
42377	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	95.58
42378	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	101.92
42379	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	242.92
42380	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	5.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42381	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	108.34
42382	阜宁	罗桥中心东站东公变	10	200	96.16
42383	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	76.8
42384	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	216.96
42385	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	269.6
42386	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	200.64
42387	阜宁	罗桥镇中心东站分流	10	400	214.72
42388	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	252.4
42389	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	215.84
42390	阜宁	罗桥镇中心中站配变分流	10	400	111.56
42391	阜宁	罗桥中心中站变	10	400	97.6
42392	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	220
42393	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	266.96
42394	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	220.44
42395	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	177
42396	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	209.96
42397	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	182.08
42398	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	198.36
42399	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	69.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42400	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	248.16
42401	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	9.08
42402	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	13.12
42403	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	35.04
42404	阜宁	古河姜王南站东	10	200	91.88
42405	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	83.8
42406	阜宁	古河镇联合东站1#变	10	200	56.86
42407	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	68.04
42408	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	94.16
42409	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	107.62
42410	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	126.92
42411	阜宁	古河姜王三组	10	400	203.2
42412	阜宁	古河邵庄六组	10	400	161.76
42413	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	194.76
42414	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	103.94
42415	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	77.92
42416	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	72.84
42417	阜宁	古河联合东站公变	10	200	62.02
42418	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	57.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42419	阜宁	古河联合西站公变	10	200	48.3
42420	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	79.16
42421	阜宁	古河吴庄南站	10	200	66.5
42422	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	104.16
42423	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	64.82
42424	阜宁	古河新民西站公变	10	200	100.62
42425	阜宁	古河姜王南站公变	10	200	63.54
42426	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	61.66
42427	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	9.24
42428	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	105.56
42429	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	64.66
42430	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	65
42431	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	50.3
42432	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	92.2
42433	阜宁	古河联合中站	10	200	87.58
42434	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	119.8
42435	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	109.24
42436	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	88.2
42437	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42438	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	182.76
42439	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	260.24
42440	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	58.4
42441	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	204.92
42442	阜宁	古河邵庄五组	10	400	206.88
42443	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	252.32
42444	阜宁	古河联合南站公变	10	400	143.92
42445	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	26.66
42446	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	212.48
42447	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	207.48
42448	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	54.52
42449	阜宁	板湖陈庄东站公变	10	400	252.72
42450	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	190.04
42451	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	223.28
42452	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	202
42453	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	198.88
42454	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	16.2
42455	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	84.2
42456	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	279.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42457	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	74.32
42458	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	181.88
42459	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	242.08
42460	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	259.6
42461	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	167.56
42462	阜宁	板湖陈庄东站3#公变	10	400	254.84
42463	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	173.76
42464	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	114.4
42465	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	176.84
42466	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	154.64
42467	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	213.48
42468	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	276.8
42469	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	269.08
42470	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	213.44
42471	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	224.04
42472	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	204.32
42473	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	239.68
42474	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	217.92
42475	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	233.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42476	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	206.44
42477	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	249.32
42478	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	264.24
42479	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	234.16
42480	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	162.36
42481	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	103.8
42482	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	235.16
42483	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	98.74
42484	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	43.66
42485	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	39.8
42486	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	100.76
42487	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	80.68
42488	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	255.4
42489	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	58.16
42490	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	91.46
42491	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	103.84
42492	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	149.4
42493	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	153.84
42494	阜宁	新沟湖北十二组1#公变	10	200	93.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42495	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	101.58
42496	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	202.4
42497	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	143.92
42498	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	158.92
42499	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	106.94
42500	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	78.46
42501	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	36.56
42502	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	219.68
42503	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	0
42504	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	63.7
42505	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	9.88
42506	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	52.04
42507	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	103.62
42508	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	0
42509	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	123.72
42510	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	85.22
42511	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	100.66
42512	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	241
42513	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	253.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42514	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	236.92
42515	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	215.8
42516	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	219.68
42517	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	244.68
42518	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	192.24
42519	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	216.88
42520	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	191.48
42521	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	444.16
42522	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	618.96
42523	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	613.36
42524	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	549.6
42525	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	581.28
42526	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	505.84
42527	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	556.24
42528	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	601.68
42529	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	604.56
42530	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	462.8
42531	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	612
42532	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	638.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42533	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	482.08
42534	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	436.64
42535	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	151.32
42536	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	104.58
42537	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	33.8
42538	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	142.16
42539	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	249.44
42540	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	72.74
42541	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	123.36
42542	阜宁	新沟新东东站公变	10	200	101.24
42543	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	118.32
42544	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	141.68
42545	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	358.48
42546	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	211.92
42547	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	276.507
42548	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	54.84
42549	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	98.44
42550	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	319.41
42551	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	319.662

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42552	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	62.1
42553	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	105.74
42554	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	53.66
42555	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	101.22
42556	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	85.58
42557	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	101.84
42558	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	83.08
42559	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	87.42
42560	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	77.56
42561	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	89.32
42562	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	270
42563	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	177.92
42564	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	271.76
42565	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	176.84
42566	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	255.92
42567	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	263.16
42568	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	250.32
42569	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	260.6
42570	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	209.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42571	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	226.32
42572	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	177
42573	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	233.28
42574	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	216.16
42575	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	210.08
42576	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	135.36
42577	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	293.6
42578	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	235.92
42579	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	257.48
42580	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	245.96
42581	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	231
42582	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	354.96
42583	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	519.36
42584	阜宁	步行桥南箱变	10	630	503.559
42585	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	252.3
42586	阜宁	城南大街箱变	10	630	0
42587	阜宁	南方花苑4#变	10	400	49
42588	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	410.64
42589	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	181.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42590	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	352.88
42591	阜宁	金科国际1#变	10	800	376.88
42592	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	255.969
42593	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	328.32
42594	阜宁	城南3#变	10	400	157.24
42595	阜宁	城南1#变	10	400	0
42596	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	296.352
42597	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	639.36
42598	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	588.96
42599	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	319.76
42600	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	639.52
42601	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	603.12
42602	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	368.8
42603	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	256
42604	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	367.36
42605	阜宁	加油站公变	10	400	226.88
42606	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	374.283
42607	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	276.95
42608	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	174.951

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42609	阜宁	城南大街2#公变	10	400	38.76
42610	阜宁	顶盛公寓2#变	10	630	314.181
42611	阜宁	顶盛公寓1#变	10	630	256.977
42612	阜宁	鱼龙湾6#变	10	400	138.92
42613	阜宁	鱼龙湾7#变	10	630	247.212
42614	阜宁	鱼龙湾8#变	10	630	301.203
42615	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	121.086
42616	阜宁	鱼龙湾9#变	10	630	239.4
42617	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	248.283
42618	阜宁	鱼龙湾4#变	10	500	223.9
42619	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	281.232
42620	阜宁	鱼龙湾3#变	10	500	183.9
42621	阜宁	鱼龙湾2#变	10	500	194.9
42622	阜宁	鱼龙湾1#变	10	500	187.2
42623	阜宁	鱼龙湾5#变	10	400	155.24
42624	阜宁	华盛气体公变	10	400	59.24
42625	阜宁	南方花苑5#变	10	500	0
42626	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	0.12
42627	阜宁	羊寨黄谢东站2号公变	10	200	86.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42628	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	189.92
42629	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	183
42630	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	51.5
42631	阜宁	羊寨立新一组公变	10	200	63.38
42632	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	79.68
42633	阜宁	羊寨立新二组2#变	10	200	60.04
42634	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	178.92
42635	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	151.12
42636	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	153.32
42637	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	130.96
42638	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	158
42639	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	142.48
42640	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	214.88
42641	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	116.04
42642	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	208.92
42643	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	246.8
42644	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	255.2
42645	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	224.08
42646	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	220.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42647	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	71.16
42648	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	238.84
42649	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	238.76
42650	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	227.84
42651	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	208.16
42652	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	171
42653	阜宁	板湖侔周六组2#公变	10	400	242
42654	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	198.48
42655	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	177.6
42656	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	53.16
42657	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	248.84
42658	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	215.76
42659	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	218.92
42660	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	193
42661	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	198.92
42662	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	225.92
42663	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	189.4
42664	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	259.6
42665	阜宁	板湖侔周五组公变	10	200	46.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42666	阜宁	板湖侑周村站公变	10	200	85.72
42667	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	25.08
42668	阜宁	板湖侑周北站公变	10	200	52.92
42669	阜宁	板湖前进东站公变	10	400	240.52
42670	阜宁	板湖侑周五组二号公变	10	200	133.74
42671	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	70.06
42672	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	83.36
42673	阜宁	板湖侑周六组公变	10	200	90.1
42674	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	78.94
42675	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	26.88
42676	阜宁	板湖侑周东站公变	10	200	56.02
42677	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	31
42678	阜宁	板湖小郑东站公变	10	400	253.56
42679	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	101.42
42680	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	232.68
42681	阜宁	板湖老王南站公变	10	400	160.88
42682	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	232
42683	阜宁	板湖侑周东站2#公变	10	400	218.4
42684	阜宁	板湖戚桥北站公变	10	400	141.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42685	阜宁	板湖侗周一组公变	10	400	256.16
42686	阜宁	板湖侗周村站2#公变	10	400	267.76
42687	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	262.76
42688	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	134.72
42689	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	285.76
42690	阜宁	新沟陈圩八组公变	10	200	136.46
42691	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	60.68
42692	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	342.216
42693	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	110.8
42694	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	220.15
42695	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	53.16
42696	阜宁	新沟邮局公变	10	400	190.68
42697	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	20.42
42698	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	42.58
42699	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	96.12
42700	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	0
42701	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	93.4
42702	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	47.32
42703	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	186.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42704	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	173.16
42705	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	86.96
42706	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	97.76
42707	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	197.253
42708	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	86.54
42709	阜宁	古河张李三组公变	10	200	92.64
42710	阜宁	古河秦庄3组	10	200	79.42
42711	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	88.14
42712	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	251.24
42713	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	117.7
42714	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	58.74
42715	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	179.6
42716	阜宁	古河张李北站公变	10	200	89.48
42717	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	77.74
42718	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	269
42719	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	54.36
42720	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	20.12
42721	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	54.44
42722	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	154.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42723	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	108.4
42724	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	147.42
42725	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	4.7
42726	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	166.84
42727	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	62.84
42728	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	77.34
42729	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	57.78
42730	阜宁	古河秦庄9.10组北	10	200	109.22
42731	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	0
42732	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	90.92
42733	阜宁	古河洋桥村站	10	200	82.88
42734	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	171.68
42735	阜宁	张李1#公变	10	200	42.84
42736	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	0
42737	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	61.42
42738	阜宁	古河张李三组北	10	200	61.42
42739	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	203.76
42740	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	204.68
42741	阜宁	古河张李北站南	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42742	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	222.72
42743	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	75
42744	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	59.74
42745	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	115.42
42746	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	85.72
42747	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	91.88
42748	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	43.24
42749	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	106.04
42750	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	200	0
42751	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	87.08
42752	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	62.3
42753	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	125.2
42754	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	112.08
42755	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	96.54
42756	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	107.22
42757	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	156.92
42758	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	173.4
42759	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	152
42760	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	164.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42761	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	237.12
42762	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	266.16
42763	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	238.96
42764	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	113
42765	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	155.84
42766	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	236.84
42767	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	236.44
42768	阜宁	阜城小灶东2#公变	10	400	193
42769	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	195.24
42770	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	250.6
42771	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	32.74
42772	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	95.88
42773	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	70.92
42774	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	79.38
42775	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	84.8
42776	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	98.78
42777	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	40.54
42778	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	212.68
42779	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	98.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42780	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	43.28
42781	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	18.5
42782	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	94.12
42783	阜宁	阜城小灶东组公变	10	200	93.66
42784	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	92.3
42785	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	112.16
42786	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	131.96
42787	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	69.5
42788	阜宁	阜城方黄东组公变	10	200	52.54
42789	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	105.5
42790	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	109.22
42791	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	25.84
42792	阜宁	阜城方黄南站公变	10	200	111.12
42793	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	67.3
42794	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	253.08
42795	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	221.88
42796	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	144.6
42797	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	163.16
42798	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	251.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42799	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	218.12
42800	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	252.72
42801	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	118.16
42802	阜宁	古河一组公变	10	400	134
42803	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	48.5
42804	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	26.24
42805	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	226.88
42806	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	86.62
42807	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	124.58
42808	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	400	149.48
42809	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	92
42810	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	101.16
42811	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	77.12
42812	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	46.42
42813	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	66.38
42814	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	116.46
42815	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	77.62
42816	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	65.24
42817	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	80.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42818	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	84.8
42819	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	35.5
42820	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	105.96
42821	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	71.04
42822	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	92.84
42823	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	203.24
42824	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	104.74
42825	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	199.96
42826	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	280.8
42827	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	220.16
42828	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	400	275.16
42829	阜宁	硕集供电所公变	10	400	184.92
42830	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	123.24
42831	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	264.76
42832	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	14.56
42833	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	134.32
42834	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	232
42835	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	204.4
42836	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	221.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42837	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	254
42838	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	198.16
42839	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	244.72
42840	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	189.4
42841	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	216.68
42842	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	181.84
42843	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	0
42844	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	172.24
42845	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	106.58
42846	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	117.98
42847	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	71.34
42848	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	24.88
42849	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	65.62
42850	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	58.64
42851	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	101.28
42852	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	92.62
42853	阜宁	板湖赵庄西站公变	10	200	49.28
42854	阜宁	板湖赵庄东站公变	10	200	73.36
42855	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	101.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42856	阜宁	板湖金王北站公变	10	200	115.46
42857	阜宁	板湖孔荡村西站公变	10	200	75.9
42858	阜宁	板湖张郭西站公变	10	400	176.48
42859	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	116.76
42860	阜宁	板湖张郭西站2#变	10	400	181.96
42861	阜宁	板湖赵庄东站3#公变	10	400	230.68
42862	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	262.92
42863	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	225.56
42864	阜宁	板湖汪黄西站2#公变	10	400	292
42865	阜宁	板湖金王南站公变	10	400	122.24
42866	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	243.6
42867	阜宁	板湖孔荡北站2#变	10	400	273.4
42868	阜宁	板湖汪黄北站2#公变	10	400	220.2
42869	阜宁	板湖汪黄北站3#公变	10	400	217.28
42870	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	212.48
42871	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	252.28
42872	阜宁	板湖北荡北站3#公变	10	400	252.6
42873	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	203.4
42874	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	202.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42875	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	211.84
42876	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	297.28
42877	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	259.48
42878	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	278.48
42879	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	172.04
42880	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	168.96
42881	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	161.68
42882	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	135.12
42883	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	63.12
42884	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	136.32
42885	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	182.36
42886	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	70.5
42887	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	64.4
42888	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	67.58
42889	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	169.84
42890	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	106.74
42891	阜宁	吴滩蔡河中队2#变	10	200	82.46
42892	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	44.66
42893	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42894	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	13.72
42895	阜宁	吴滩仁范东站公变	10	200	91.72
42896	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	56.58
42897	阜宁	吴滩戴圩东站公变	10	200	55.08
42898	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	91
42899	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	117.22
42900	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	97.92
42901	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	48.74
42902	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	33.24
42903	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	55.8
42904	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	163.8
42905	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	0
42906	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	32.74
42907	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	76.24
42908	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	57.36
42909	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	19.66
42910	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	137.72
42911	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	249.76
42912	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	146.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42913	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	100.4
42914	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	121.88
42915	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	271.96
42916	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	195.92
42917	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	225.88
42918	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	105.4
42919	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	192.24
42920	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	226.8
42921	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	155.55
42922	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	275.28
42923	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	257.64
42924	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	171.24
42925	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	180.747
42926	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	0
42927	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	199.24
42928	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	159.56
42929	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	222.48
42930	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	71
42931	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	234.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42932	阜宁	新沟三星东站公变	10	200	70.1
42933	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	274.76
42934	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	78.5
42935	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	8.46
42936	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	100
42937	阜宁	新沟三星西站1#公变	10	200	82.42
42938	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	252.48
42939	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	40.08
42940	阜宁	新沟湾东东站公变	10	200	115.8
42941	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	87.08
42942	阜宁	新沟姜湾东站公变	10	200	77.42
42943	阜宁	新沟姜湾东站2#公变	10	400	250.4
42944	阜宁	新沟三星东站1#公变	10	200	83.32
42945	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	74.42
42946	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	62
42947	阜宁	新沟湾西东站公变	10	400	230.76
42948	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	45.58
42949	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	240.48
42950	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	69.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42951	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	68.1
42952	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	89.16
42953	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	254.8
42954	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	110.5
42955	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	68.58
42956	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	63.36
42957	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	68.16
42958	阜宁	新沟三星西站公变	10	400	200.92
42959	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	265.68
42960	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	280.6
42961	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	180.56
42962	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	282.28
42963	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	223.24
42964	阜宁	新沟姜湾东站1#公变	10	400	250.84
42965	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	0
42966	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	234.4
42967	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	48.08
42968	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	72.58
42969	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	264.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42970	阜宁	新沟杨陆电站公变	10	400	260.92
42971	阜宁	协鑫大桥公变	10	200	115.34
42972	阜宁	码头三组公变	10	400	0
42973	阜宁	春江云锦2#配电房4#变	10	800	580.8
42974	阜宁	绿水印象开关站1#变	10	800	506
42975	阜宁	春江云锦1#开关站2#变	10	800	408.96
42976	阜宁	春江云锦2#开关站2#变	10	800	622.48
42977	阜宁	绿水印象开关站3#变	10	800	457.84
42978	阜宁	春江云锦2#配电房2#变	10	800	583.36
42979	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	158.08
42980	阜宁	新沟孔埧电站2#公变	10	400	79.84
42981	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	188.76
42982	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	118.12
42983	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	102.42
42984	阜宁	新沟孔埧康居南公变	10	400	120.24
42985	阜宁	新沟孔埧康居东公变	10	400	163.92
42986	阜宁	新沟孔埧康居西公变	10	400	192.48
42987	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	45.08
42988	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42989	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	117.16
42990	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	134.5
42991	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	223.04
42992	阜宁	新沟小徐东站公变	10	400	250.44
42993	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	200.6
42994	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	18.92
42995	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	4.42
42996	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	66.92
42997	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	0
42998	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	51.22
42999	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	86.12
43000	阜宁	新沟孔埝北站1#公变	10	200	44.38
43001	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	37.3
43002	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	109.21
43003	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	249.44
43004	阜宁	新沟孔埝一组公变	10	200	29.04
43005	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	68.44
43006	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	251.24
43007	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	209.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43008	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	276.28
43009	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	155.64
43010	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	287.12
43011	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	214.24
43012	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	184.68
43013	阜宁	新沟孔埝电站公变	10	400	283.88
43014	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	214.4
43015	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	177.32
43016	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	238.76
43017	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	86.92
43018	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	311.661
43019	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	18.68
43020	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	93.8
43021	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	279.027
43022	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	412.335
43023	阜宁	硕集张墩北站	10	400	58.84
43024	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	172.053
43025	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	240.36
43026	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	8.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43027	阜宁	东沟丁西电站2#公变	10	400	147.84
43028	阜宁	东沟镇余贾电站	10	400	213.2
43029	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	228.16
43030	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	264.16
43031	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	208.32
43032	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	155.16
43033	阜宁	东沟镇余贾电站1#变	10	400	202.68
43034	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	206.08
43035	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	152.32
43036	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	156.68
43037	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	135.12
43038	阜宁	古河大许电站北	10	200	75.04
43039	阜宁	古河镇小许五组	10	400	187.4
43040	阜宁	古河小许村站公变	10	200	67.72
43041	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	215.12
43042	阜宁	古河小许三组东	10	200	56.84
43043	阜宁	古河大许西站公变	10	200	0
43044	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	232.68
43045	阜宁	古河大许电站公变	10	200	116.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43046	阜宁	古河大许西站西	10	200	0
43047	阜宁	古河镇小边西站	10	200	63.9
43048	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	68.08
43049	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	57.42
43050	阜宁	古河高口东站东公变	10	200	105.66
43051	阜宁	古河小许东站公变	10	200	117.9
43052	阜宁	古河小许北站公变	10	200	37.98
43053	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	167.68
43054	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	180.32
43055	阜宁	古河镇大许五组	10	400	228.84
43056	阜宁	古河小边村站公变	10	400	211.48
43057	阜宁	古河高口西站公变	10	400	182.96
43058	阜宁	古河大许中站公变	10	400	254.28
43059	阜宁	古河镇高口四组	10	400	227.24
43060	阜宁	古河大许中站东	10	400	197.92
43061	阜宁	古河高口东站公变	10	400	220.96
43062	阜宁	古河镇小许三组	10	400	244.24
43063	阜宁	古河小许村站北	10	400	256.76
43064	阜宁	古河小许电站北	10	400	229.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43065	阜宁	古河镇高口北站	10	400	153.4
43066	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	273.04
43067	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	410.319
43068	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	188.874
43069	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	342.657
43070	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	373.527
43071	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	126
43072	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	229.84
43073	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	630	368.361
43074	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	270.207
43075	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	284.697
43076	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	630	451.269
43077	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	630	421.974
43078	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	380.772
43079	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	300.636
43080	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	14.04
43081	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	25.42
43082	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	78.8
43083	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43084	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	224.08
43085	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	301.64
43086	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	160.76
43087	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	204.6
43088	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	82.24
43089	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	52.34
43090	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	39.84
43091	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	79.46
43092	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	68.8
43093	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	212.88
43094	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	50.46
43095	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	66.78
43096	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	131.38
43097	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	205.12
43098	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	121.5
43099	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	104.66
43100	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	99.58
43101	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	165.32
43102	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	153.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43103	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	200.72
43104	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	127.56
43105	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	91
43106	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	216.04
43107	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	201.32
43108	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	148.12
43109	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	141
43110	阜宁	羊寨沙岗五组东站公变	10	400	197.32
43111	阜宁	羊寨桃村东站公变	10	400	279.84
43112	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	106.76
43113	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	110.92
43114	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	269.08
43115	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	121.48
43116	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	50.92
43117	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	0
43118	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	93.72
43119	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	238
43120	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	95.7
43121	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	24.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43122	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	46
43123	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	12.46
43124	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	42.32
43125	阜宁	硕集南徐南站	10	400	210.44
43126	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	98.3
43127	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	98
43128	阜宁	硕集桥张东站	10	200	99.24
43129	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	81.2
43130	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	98.34
43131	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	103.78
43132	阜宁	东沟镇官一村东站	10	200	79.56
43133	阜宁	硕集南徐西站	10	200	65.34
43134	阜宁	硕集南徐中站2#变	10	400	163.92
43135	阜宁	硕集三四组公变	10	200	118.06
43136	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	109.66
43137	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	90.62
43138	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	217.12
43139	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	57.66
43140	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	166.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43141	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	193.24
43142	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	400	172.16
43143	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	216.28
43144	阜宁	硕集南徐六组	10	400	137.04
43145	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	222.84
43146	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	261
43147	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	225
43148	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	239.16
43149	阜宁	东沟镇严曹北站	10	400	249.08
43150	阜宁	硕集南徐东站	10	400	180.4
43151	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	118.84
43152	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	115.08
43153	阜宁	阜城杜庄东站公变	10	400	62.32
43154	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	39.7
43155	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	65.22
43156	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	111.74
43157	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	10.24
43158	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	318.8
43159	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	201.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43160	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	194.84
43161	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	209.16
43162	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	243.08
43163	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	205.08
43164	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	560.8
43165	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	140.2
43166	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	39.88
43167	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	108
43168	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	104.14
43169	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	55.48
43170	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	68.34
43171	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	102.42
43172	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	112.38
43173	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	60.16
43174	阜宁	阜城杜庄西站公变	10	200	48.58
43175	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	81.74
43176	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	104
43177	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	52.74
43178	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	60.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43179	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	160.68
43180	阜宁	阜城杜庄东站西公变	10	400	80.88
43181	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	177.44
43182	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	209.92
43183	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	218.96
43184	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	195.88
43185	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	515.84
43186	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站2#变	10	800	453.04
43187	阜宁	阳光华庭三期5#配电室1#变	10	630	216.153
43188	阜宁	阳光华庭三期5#配电室4#变	10	630	313.677
43189	阜宁	阳光华庭三期5#配电室3#变	10	630	400.806
43190	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室4#变	10	800	374
43191	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室1#变	10	800	439.68
43192	阜宁	阳光华庭三期5#配电室2#变	10	630	413.028
43193	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所2#变	10	800	220.48
43194	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室3#变	10	800	399.68
43195	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室1#变	10	800	401.36
43196	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室6#变	10	800	488.48
43197	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站2#变	10	800	339.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43198	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室1#变	10	800	407.84
43199	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站4#变	10	800	433.04
43200	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所4#变	10	800	390.24
43201	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站4#变	10	800	334.32
43202	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室2#变	10	800	502
43203	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站3#变	10	800	437.76
43204	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室4#变	10	800	386.32
43205	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室2#变	10	800	305.36
43206	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室3#变	10	800	446.16
43207	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室2#变	10	800	414.32
43208	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站1#变	10	800	490.24
43209	阜宁	天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	164.32
43210	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	373.68
43211	阜宁	天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	326.8
43212	阜宁	阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	190.197
43213	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	350.8
43214	阜宁	天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	384.8
43215	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	352.8
43216	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	389.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43217	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	80.955
43218	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	216.216
43219	阜宁	天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	268
43220	阜宁	天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	344.48
43221	阜宁	天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	330.96
43222	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	364.8
43223	阜宁	天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	408
43224	阜宁	阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	237.825
43225	阜宁	天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	432.32
43226	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	452.96
43227	阜宁	馥桂园1#开关站3#变	10	630	185.094
43228	阜宁	馥桂园3#配电室1#变	10	800	352.32
43229	阜宁	馥桂园1#开关站1#变	10	630	197.442
43230	阜宁	馥桂园3#配电室3#变	10	800	362.72
43231	阜宁	馥桂园2#配电室1#变	10	800	475.84
43232	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	243.873
43233	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	247.68
43234	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	360.24
43235	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	387.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43236	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	397.2
43237	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	488.48
43238	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	349.36
43239	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	245.133
43240	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	489.68
43241	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	602.16
43242	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	538.64
43243	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	600.16
43244	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	493.68
43245	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	525.68
43246	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	540.16
43247	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	554.8
43248	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	328.293
43249	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	504.32
43250	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	284.697
43251	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	547.36
43252	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	549.84
43253	阜宁	阜城头灶四组北公变	10	400	168.68
43254	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	38.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43255	阜宁	阜城头灶七组东公变	10	200	53.74
43256	阜宁	阜城城北八组公变	10	400	175.92
43257	阜宁	阜城头灶五组2#公变	10	400	176.68
43258	阜宁	阜城头灶五组1#公变	10	400	177.48
43259	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	0
43260	阜宁	幼儿园公变（杆箱）	10	400	45.76
43261	阜宁	北门公变	10	400	113.08
43262	阜宁	建银1#公变	10	500	0
43263	阜宁	北门2#公变	10	400	0
43264	阜宁	东大院公变	10	630	94.248
43265	阜宁	海峰3#公变	10	630	245.952
43266	阜宁	建银北门箱变	10	630	234.486
43267	阜宁	建银3#公变	10	630	63
43268	阜宁	建银2#公变	10	400	101.16
43269	阜宁	北门3#变	10	400	106.44
43270	阜宁	阜宁宾馆1#变	10	630	186.102
43271	阜宁	新宁2#公变	10	400	14.48
43272	阜宁	海峰2#公变	10	400	39.6
43273	阜宁	新宁公变	10	500	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43274	阜宁	阜宁宾馆3#变	10	630	255.654
43275	阜宁	西大院1#箱变配电变压器	10	630	146.475
43276	阜宁	海峰1#公变	10	400	248.32
43277	阜宁	东风派出所公变	10	630	116.235
43278	阜宁	园林路2#公变（房）	10	400	22.44
43279	阜宁	阜宁宾馆2#变	10	630	320.985
43280	阜宁	五金2#公变	10	400	125.24
43281	阜宁	邮政1#公变（杆箱）	10	400	47.24
43282	阜宁	邮政2#箱变	10	630	295.659
43283	阜宁	园林路1#公变（房）	10	400	76.8
43284	阜宁	嘉隆公变	10	630	407.421
43285	阜宁	大关北路百货新村公变	10	400	118.76
43286	阜宁	大关北路10#公变	10	400	0
43287	阜宁	大关北路9#公变	10	400	14.68
43288	阜宁	大关北路6#公变	10	500	124.2
43289	阜宁	阜宁轧花公变	10	400	36.84
43290	阜宁	碧水明苑4#变	10	500	0
43291	阜宁	外滩花苑2#变	10	315	28.255
43292	阜宁	碧水明苑3#变	10	500	21.55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43293	阜宁	明珠花园1#变	10	630	236.376
43294	阜宁	明珠花园2#变	10	500	236.2
43295	阜宁	碧水明苑2#变	10	500	159.2
43296	阜宁	大关北路5#公变	10	315	71.095
43297	阜宁	兴富浴室公变配变配电变压器	10	630	201.663
43298	阜宁	碧水明苑1#变	10	500	135.45
43299	阜宁	东风南路1#公变（杆箱）	10	400	39.88
43300	阜宁	外滩花苑1#公变	10	400	86.56
43301	阜宁	大关北路8#公变	10	630	72.324
43302	阜宁	扎花2#公变	10	400	206.16
43303	阜宁	东风南路2#公变	10	400	96.32
43304	阜宁	大关北路3#公变	10	500	38.75
43305	阜宁	南门街2#公变	10	630	285.642
43306	阜宁	东电厂公变	10	400	164.4
43307	阜宁	沟墩二尧中站	10	100	1.69
43308	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	75.74
43309	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	96.84
43310	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	79.96
43311	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	60.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43312	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	0
43313	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	197.92
43314	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	103.84
43315	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	202.16
43316	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	91.08
43317	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	109.7
43318	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	43.68
43319	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	262.56
43320	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	109.42
43321	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	23.62
43322	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	400	187.56
43323	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	189.44
43324	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	203.72
43325	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	212.64
43326	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	263.48
43327	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	126.32
43328	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	255.92
43329	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	339.57
43330	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	73.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43331	阜宁	杨集新荡一组东站	10	400	193
43332	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	82.28
43333	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	65.5
43334	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	186.4
43335	阜宁	杨集新荡东站1#变	10	400	215.6
43336	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	175.76
43337	阜宁	马良广场变	10	200	28.5
43338	阜宁	马荡康居变	10	400	253.32
43339	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	199
43340	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	92.5
43341	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	50.44
43342	阜宁	马荡康居1#变	10	400	218.48
43343	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	255
43344	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	208.68
43345	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	187
43346	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	298.48
43347	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	115.34
43348	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	184.64
43349	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	200	29.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43350	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	97.22
43351	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	25.96
43352	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	40.84
43353	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	187.24
43354	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	50.96
43355	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	259.4
43356	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	173.565
43357	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	60.16
43358	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	37.08
43359	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	84.04
43360	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	157.08
43361	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	194.6
43362	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	314.559
43363	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	139.92
43364	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	324.8
43365	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	303.92
43366	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	219.4
43367	阜宁	崔湾中心村2#变	10	500	224
43368	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	77.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43369	阜宁	崔湾花苑8#变	10	500	205.8
43370	阜宁	崔湾花苑9#变	10	400	189.32
43371	阜宁	盛世嘉园4#变	10	500	151.9
43372	阜宁	盛世嘉园13#变	10	500	277.85
43373	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	144.92
43374	阜宁	崔湾花苑6#变	10	500	185
43375	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	110.84
43376	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	137
43377	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	555.44
43378	阜宁	崔湾花苑1#变	10	400	137
43379	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	111.4
43380	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	577.84
43381	阜宁	崔湾花苑7#变	10	500	197
43382	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	304.479
43383	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	176.16
43384	阜宁	紫金明珠配电房4#变	10	800	285.36
43385	阜宁	崔湾花苑4#变	10	400	134.12
43386	阜宁	紫金明珠开关站1#变	10	800	390.8
43387	阜宁	盛世嘉园14#变	10	400	162.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43388	阜宁	盛世嘉园16#变	10	630	360.108
43389	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	138
43390	阜宁	盛世嘉园15#变	10	630	290.304
43391	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	496.8
43392	阜宁	崔湾花苑3#变	10	400	69
43393	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	146.88
43394	阜宁	盛世嘉园9#变	10	500	233.55
43395	阜宁	盛世嘉园8#变	10	400	160.32
43396	阜宁	盛世嘉园7#变	10	400	110.56
43397	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	303.849
43398	阜宁	盛世嘉园5#变	10	500	237.2
43399	阜宁	盛世嘉园6#变	10	500	241.8
43400	阜宁	盛世嘉园2#变	10	500	215.1
43401	阜宁	盛世嘉园1#变	10	1000	697.2
43402	阜宁	盛世嘉园3#变	10	500	186.2
43403	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	211.491
43404	阜宁	崔湾中心村1#变	10	500	178.65
43405	阜宁	崔湾花苑5#变	10	500	227.35
43406	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	438.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43407	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	267.498
43408	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	391.84
43409	阜宁	盛世嘉园12#变	10	500	253.6
43410	阜宁	盛世嘉园11#变	10	500	271.9
43411	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	424.96
43412	阜宁	盛世嘉园10#变	10	500	234.65
43413	阜宁	盛世嘉园17#变	10	500	259.9
43414	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	0
43415	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	7.76
43416	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	327.474
43417	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	172.88
43418	阜宁	黄舍二八组	10	400	168.4
43419	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	304.24
43420	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	286.56
43421	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	228.32
43422	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变1配电变压器	10	630	178.353
43423	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变2配电变压器	10	630	255.906
43424	阜宁	绿洲半岛1#箱变变压器配电变压器	10	630	324.009
43425	阜宁	绿洲半岛箱变8#变	10	630	172.872

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43426	阜宁	芳林南苑1#配电室1#变	10	630	406.665
43427	阜宁	绿洲半岛箱变9#变	10	630	318.843
43428	阜宁	芳林南苑1#配电室3#变	10	630	458.01
43429	阜宁	绿洲半岛箱变10#变	10	630	317.205
43430	阜宁	绿洲半岛箱变7#箱变	10	630	275.121
43431	阜宁	绿洲半岛3#箱变主变配电变压器	10	630	341.208
43432	阜宁	绿洲半岛箱变6#箱变	10	630	360.801
43433	阜宁	绿洲半岛箱变5#箱变	10	630	260.946
43434	阜宁	黄舍小区专变	10	400	184.68
43435	阜宁	绿洲半岛2#箱变003主变配电变压器	10	630	293.643
43436	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	200	23.12
43437	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	209.24
43438	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	133.44
43439	阜宁	沟墩条海西站	10	200	85.24
43440	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	77.06
43441	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	49.65
43442	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	67.52
43443	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	64.96
43444	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	59.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43445	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	85.3
43446	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	47.58
43447	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	44.02
43448	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	66.3
43449	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	69.8
43450	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	83.3
43451	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	168.88
43452	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	218.32
43453	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	97.96
43454	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	161.12
43455	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	213.16
43456	阜宁	沟墩条海北站	10	400	161.16
43457	阜宁	沟墩三合新建东站	10	400	249.48
43458	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	697.2
43459	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	170.415
43460	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	201.159
43461	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北) 000127005	10	630	276.381
43462	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	156.72
43463	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	355.572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43464	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北) 002	10	630	154.224
43465	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	0
43466	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	275.247
43467	阜宁	唐城配电房1#变压器	10	800	493.84
43468	阜宁	唐城配电房2#变压器	10	800	566.32
43469	阜宁	冠城华府二期2#配电室3#变	10	800	268.16
43470	阜宁	唐城配电房3#变压器	10	800	539.68
43471	阜宁	冠城华府二期6#配电室1#变	10	630	349.965
43472	阜宁	冠城华府二期2#配电室1#变	10	800	427.68
43473	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	375.228
43474	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	350
43475	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	330.48
43476	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	521.36
43477	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	570.64
43478	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	603.52
43479	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	585.52
43480	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	540.8
43481	阜宁	古河利元西站公变	10	400	0
43482	阜宁	古河利元七组	10	200	98.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43483	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	60.42
43484	阜宁	古河小刘东北公变	10	200	96.54
43485	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	0
43486	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	89.64
43487	阜宁	古河小刘南站	10	400	238.08
43488	阜宁	古河刘候东北公变	10	200	73.46
43489	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	93.66
43490	阜宁	古河小刘西站	10	200	62.7
43491	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	203.32
43492	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	97.14
43493	阜宁	古河新民一组公变	10	200	40.06
43494	阜宁	古河西左北站	10	200	81.88
43495	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	85.44
43496	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	26.88
43497	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	46.62
43498	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	88.18
43499	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	78.58
43500	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	62.08
43501	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	99.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43502	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	12.24
43503	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	87.92
43504	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	86.92
43505	阜宁	古河新民东公变	10	200	51.22
43506	阜宁	古河镇唐庄东公变	10	200	99.5
43507	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	54.84
43508	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	43.88
43509	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	57.92
43510	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	103.92
43511	阜宁	古河镇新民四组	10	200	99.96
43512	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	60.78
43513	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	16.58
43514	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	89.38
43515	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	109.84
43516	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	55.16
43517	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	59.58
43518	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	113.76
43519	阜宁	古河新民三组	10	200	98.58
43520	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	85.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43521	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	168
43522	阜宁	古河会明东站公变	10	400	214.76
43523	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	181
43524	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	264.32
43525	阜宁	古河会明西站公变	10	400	242.08
43526	阜宁	古河利元二组东	10	400	220.24
43527	阜宁	古河会明西站南	10	400	205.92
43528	阜宁	古河利元二组公变	10	400	227.4
43529	阜宁	东沟海港南站	10	200	73.58
43530	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	60.68
43531	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	240.68
43532	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	75.08
43533	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	82.62
43534	阜宁	东沟海港北站	10	200	99.88
43535	阜宁	东沟南堆北站	10	200	106.44
43536	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	83
43537	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	196.48
43538	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	266.76
43539	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	140.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43540	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	400	224.56
43541	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	199.24
43542	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	84.08
43543	阜宁	东沟老庄中站	10	200	106.32
43544	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	93.5
43545	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	114.38
43546	阜宁	东沟陈元南站	10	200	45.08
43547	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	110.8
43548	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	22.16
43549	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	73.92
43550	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	40.96
43551	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	138.24
43552	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	103.42
43553	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	103.58
43554	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	107.84
43555	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	104.34
43556	阜宁	东沟陈元北站	10	200	0
43557	阜宁	东沟老庄南站	10	200	46.4
43558	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	249.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43559	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	254.68
43560	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	152.08
43561	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	245.24
43562	阜宁	阜城林王五组公变	10	250	77.125
43563	阜宁	阜城林王南站公变	10	400	267.68
43564	阜宁	阜城林王二组公变	10	400	280.24
43565	阜宁	阜城林王三组公变	10	400	289.72
43566	阜宁	阜城林王七组公变	10	200	66.74
43567	阜宁	阜城林王一组公变	10	200	121.16
43568	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	0
43569	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	0
43570	阜宁	阜城林王一组西公变	10	400	223.24
43571	阜宁	阜城缪黄八组公变	10	400	23.92
43572	阜宁	阜城缪黄南站公变	10	400	257.6
43573	阜宁	阜城林王二组2#公变	10	400	285.6
43574	阜宁	阜城缪黄中心村1#公变	10	400	155.24
43575	阜宁	阜城缪黄中心村3号公变	10	630	284.571
43576	阜宁	阜城林王二组南公变	10	400	141.96
43577	阜宁	阜城林王二组西公变	10	200	116.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43578	阜宁	阜城林王西站公变	10	200	0
43579	阜宁	阜城缪黄八组北公变	10	400	152.08
43580	阜宁	阜城林王八组公变	10	400	248.48
43581	阜宁	阜城林王北站公变	10	400	241.84
43582	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	100.44
43583	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	135.2
43584	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	149.6
43585	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	75.24
43586	阜宁	吴滩角港七组	10	400	273.44
43587	阜宁	吴滩角港北站	10	200	102.8
43588	阜宁	吴滩角港四组	10	200	125.08
43589	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	0
43590	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	103.42
43591	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	129.74
43592	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	50.88
43593	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	73.62
43594	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	84.68
43595	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	117.5
43596	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	59.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43597	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	64.38
43598	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	71.34
43599	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	96.74
43600	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	56.84
43601	阜宁	合利两河三组公变	10	200	98.88
43602	阜宁	吴滩两港七组	10	400	247.24
43603	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	13.56
43604	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	110.16
43605	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	119.66
43606	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	253.92
43607	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	243.84
43608	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	48.5
43609	阜宁	吴滩劳动东站公变	10	400	154.2
43610	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	163.08
43611	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	183.96
43612	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	88.48
43613	阜宁	吴滩两港南站	10	400	197.12
43614	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	228.8
43615	阜宁	吴滩两港西站	10	400	259.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43616	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	161.72
43617	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	215.24
43618	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	189.2
43619	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	310.023
43620	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	123.32
43621	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	63.76
43622	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	113.24
43623	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	59.2
43624	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	284.004
43625	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	38.24
43626	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	290.997
43627	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	349.02
43628	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	65.6
43629	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	152.84
43630	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	312.165
43631	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	309.834
43632	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	98.6
43633	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	171.4
43634	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	201.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43635	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	89
43636	阜宁	吴滩西河东站	10	200	72.62
43637	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	125.622
43638	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	227.16
43639	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	181.76
43640	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	82.38
43641	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	45.04
43642	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	183.08
43643	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	87.08
43644	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	185.96
43645	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	67.12
43646	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	114.9
43647	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	46.7
43648	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	190.08
43649	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	97.16
43650	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	92.84
43651	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	157.16
43652	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	180.36
43653	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	80.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43654	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	178.68
43655	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	234.76
43656	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	8.32
43657	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	214.6
43658	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	212.68
43659	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	148
43660	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	152.64
43661	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	174.92
43662	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	150.25
43663	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	127.4
43664	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	105.85
43665	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	276.444
43666	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	75
43667	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	29.62
43668	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	81.66
43669	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	171.08
43670	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	105.48
43671	阜宁	吴滩崔庄东站公变	10	200	43.38
43672	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	198.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43673	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	195.08
43674	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	216.96
43675	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	84.62
43676	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	23.68
43677	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	67.78
43678	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	120.54
43679	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	264.28
43680	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	192.08
43681	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	162.725
43682	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	95.06
43683	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	93.24
43684	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	199.6
43685	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	64
43686	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	78.94
43687	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	94.58
43688	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	78.88
43689	阜宁	吴滩于东二组	10	200	0
43690	阜宁	吴滩于东五组	10	200	116.16
43691	阜宁	吴滩新储一组	10	400	261.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43692	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	172.16
43693	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	243.6
43694	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	75.78
43695	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	203.08
43696	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	255
43697	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	228.76
43698	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	106.32
43699	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	75.22
43700	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	179.16
43701	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	110.8
43702	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	62.16
43703	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	59.5
43704	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	203.4
43705	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	249.8
43706	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	95.42
43707	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	132.92
43708	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	89.68
43709	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	93.22
43710	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	101.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43711	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	86.2
43712	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	64.5
43713	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	76.44
43714	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	151.275
43715	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	31.92
43716	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	25.84
43717	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	109.44
43718	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	136.68
43719	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	70.34
43720	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	110.92
43721	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	248.48
43722	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	126.08
43723	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	129.16
43724	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	86.94
43725	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	274.28
43726	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	281.68
43727	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	191.92
43728	阜宁	吴滩大沟东站公变	10	400	198.48
43729	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	145.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43730	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	155.32
43731	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	81.24
43732	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	108.58
43733	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	77.46
43734	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	58.24
43735	阜宁	吴滩孙村电站公变	10	400	144
43736	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	160.56
43737	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	212.32
43738	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	159.92
43739	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	0
43740	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	6.92
43741	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	205.08
43742	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	123.84
43743	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	98.66
43744	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	78.32
43745	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	57.24
43746	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	115.04
43747	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	76.7
43748	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	106.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43749	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	75.5
43750	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	89.46
43751	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	98.4
43752	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	191.6
43753	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	89.14
43754	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	110.46
43755	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	98.5
43756	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	99.82
43757	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	272.44
43758	阜宁	吴滩合东南站	10	200	68.34
43759	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	110.32
43760	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	4.22
43761	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	231.96
43762	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	105.88
43763	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	208.84
43764	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	108.82
43765	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	248.32
43766	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	206.08
43767	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	149.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43768	阜宁	吴滩合东东站公变	10	400	135.8
43769	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	290.12
43770	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	242.08
43771	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	275
43772	阜宁	吴滩合东北站	10	400	214.12
43773	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	155.84
43774	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	274.24
43775	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	221.32
43776	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	187.24
43777	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	66.18
43778	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	180.92
43779	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	187.84
43780	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	51.88
43781	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	25.24
43782	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	118.92
43783	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	102.08
43784	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	137.88
43785	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	29.1
43786	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	67.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43787	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	62.92
43788	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	97.7
43789	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	86.8
43790	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	82.92
43791	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	91.04
43792	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	75.9
43793	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	69.44
43794	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	80.84
43795	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	39.46
43796	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	112.12
43797	阜宁	吴滩蔡河中队公变	10	200	81.54
43798	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	90.22
43799	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	16.62
43800	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	33.94
43801	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	159.96
43802	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	153.32
43803	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	103
43804	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	135.24
43805	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	223.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43806	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	108.4
43807	阜宁	锦海文锋3#配电室2#变	10	800	369.84
43808	阜宁	锦海文锋1#配电室2#变	10	630	372.645
43809	阜宁	锦海文锋2#配电室2#变	10	800	491.68
43810	阜宁	翰林居小区(双号楼)2#变	10	630	131.229
43811	阜宁	翰林居小区(双号楼)3#变	10	630	201.474
43812	阜宁	鸿儒名邸1#配电室3#变	10	800	513.04
43813	阜宁	鸿儒名邸1#配电室1#变	10	800	576.8
43814	阜宁	鸿儒名邸1#开关站1#变	10	800	601.28
43815	阜宁	A地块1#变	10	400	158.48
43816	阜宁	A地块2#变	10	400	117.24
43817	阜宁	鸿儒名邸1#开关站3#变	10	800	599.76
43818	阜宁	学府花苑2#箱变	10	500	22.5
43819	阜宁	学府花苑1#箱变	10	500	3.05
43820	阜宁	翰林居4#箱变配电变压器配电变压器	10	630	341.649
43821	阜宁	锦海文锋2#配电室4#变	10	800	524.8
43822	阜宁	AD块1#变	10	630	54.81
43823	阜宁	锦海文锋1#配电室4#变	10	630	423.36
43824	阜宁	翰林居东区1#箱变	10	500	109.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43825	阜宁	AD块2#变	10	630	100.926
43826	阜宁	AD块3#变	10	630	69.552
43827	阜宁	翰林居小区(双号楼) 1#变	10	630	185.094
43828	阜宁	翰林居东区2#箱变	10	500	142.1
43829	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	276.84
43830	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	230.92
43831	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	134.24
43832	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	24.62
43833	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	146.68
43834	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	227.72
43835	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	3.66
43836	阜宁	三灶天沟东组2#公变	10	400	179.32
43837	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	69.34
43838	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	39.22
43839	阜宁	三灶归正五组变	10	200	106.42
43840	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	30.31
43841	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	45.34
43842	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	85.46
43843	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	106.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43844	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	79.86
43845	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	176.92
43846	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	237.44
43847	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	238.84
43848	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	67.66
43849	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	77.04
43850	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	111.24
43851	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	30.5
43852	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	139.76
43853	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	93.4
43854	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	205.52
43855	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	71.34
43856	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	85.92
43857	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	81.3
43858	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	28.86
43859	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	76.08
43860	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	66.9
43861	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	0
43862	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	163.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43863	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	185.6
43864	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	187.32
43865	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	198.96
43866	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	252.36
43867	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	225.12
43868	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	224.32
43869	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	245.68
43870	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	263.16
43871	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	222.08
43872	阜宁	天沟一组	10	400	226
43873	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	237.32
43874	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	256.16
43875	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	282.64
43876	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	217.12
43877	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	267.16
43878	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	246.6
43879	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	43.92
43880	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	43.34
43881	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43882	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	104.8
43883	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	72.2
43884	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	52.92
43885	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	178.76
43886	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	74.04
43887	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	69.94
43888	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	103.24
43889	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	95.24
43890	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	95.94
43891	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	34.52
43892	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	195.76
43893	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	57.98
43894	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	90.14
43895	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	79.66
43896	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	224.24
43897	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	258.24
43898	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	78.24
43899	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	226.88
43900	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	188.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43901	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	214.6
43902	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	266.2
43903	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	117.5
43904	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	69.84
43905	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	98.04
43906	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	51.88
43907	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	132.48
43908	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	82.62
43909	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	163.6
43910	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	116.96
43911	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	272.28
43912	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	185.36
43913	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	232.44
43914	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	112.76
43915	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	255.48
43916	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	43.08
43917	阜宁	三灶镇海成变	10	400	218.28
43918	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	178.92
43919	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	162.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43920	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	170.56
43921	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	217.24
43922	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	277.32
43923	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	231.04
43924	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	224.8
43925	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	224.48
43926	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	158.32
43927	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	255.08
43928	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	316.89
43929	阜宁	向阳人家1#变	10	630	102.627
43930	阜宁	向阳人家7#变	10	630	253.449
43931	阜宁	向阳人家8#变	10	630	281.799
43932	阜宁	向阳人家3#变	10	800	45.36
43933	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	639.2
43934	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	556
43935	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	459.36
43936	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	401.52
43937	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	426
43938	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	517.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43939	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	562.96
43940	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	546.96
43941	阜宁	老大桥公变	10	400	137.4
43942	阜宁	瑞林晶典5#公变	10	400	259.48
43943	阜宁	城南菜场公变	10	400	0
43944	阜宁	澳门花苑箱变	10	630	331.065
43945	阜宁	瑞林晶典3#公变	10	630	247.905
43946	阜宁	瑞林晶典1#公变	10	630	305.55
43947	阜宁	城南10组单相变	10	400	185.6
43948	阜宁	阜宁澳门花苑2#配电房2#变	10	1000	239.2
43949	阜宁	瑞林晶典2#公变	10	630	269.577
43950	阜宁	崔湾2#变	10	400	0
43951	阜宁	阜宁澳门花苑开关站1#变	10	800	308.32
43952	阜宁	瑞林晶典4#公变	10	630	237.321
43953	阜宁	阜宁澳门花苑1#配电房2#变	10	800	167.68
43954	阜宁	阜宁澳门花苑开关站2#变	10	800	323.84
43955	阜宁	城南8#变	10	400	145.32
43956	阜宁	崔湾1#变	10	400	92.6
43957	阜宁	清华名仕苑5#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43958	阜宁	清华名仕苑10#变	10	630	149.688
43959	阜宁	清华名仕苑9#变	10	500	63.05
43960	阜宁	清华名仕苑8#变	10	630	217.728
43961	阜宁	清华名仕苑7#变	10	630	95.004
43962	阜宁	清华名仕苑6#变	10	630	30.555
43963	阜宁	清华名仕苑4#变	10	630	13.293
43964	阜宁	清华名仕苑2#变	10	630	0
43965	阜宁	清华名仕苑1#变	10	630	2.772
43966	阜宁	清华名仕苑3#变	10	630	70.938
43967	阜宁	银领花园2#箱式变电站1#变	10	400	189.6
43968	阜宁	体育馆箱变	10	630	457.443
43969	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	0
43970	阜宁	阜宁中学公变	10	630	348.138
43971	阜宁	金城时代广场3#箱变	10	1000	159.4
43972	阜宁	金城时代广场6#箱变	10	500	5
43973	阜宁	金城时代广场5#箱变	10	500	243.45
43974	阜宁	金城时代广场1#箱变	10	500	135.55
43975	阜宁	清华名仕苑13#公变	10	630	150.507
43976	阜宁	清华名仕苑11#变	10	630	432.558

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43977	阜宁	金城时代广场2#箱变	10	500	200.45
43978	阜宁	金城时代广场4#箱变	10	1000	290.8
43979	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	95.32
43980	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	94.96
43981	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	55.22
43982	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	48.42
43983	阜宁	吴滩光明三组	10	200	78
43984	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	75.54
43985	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	2.37
43986	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	123
43987	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	266.16
43988	阜宁	沟墩李庄中站公变	10	400	163.44
43989	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	20.66
43990	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	239.683
43991	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	178.6
43992	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	220.68
43993	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	238.6
43994	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	53.5
43995	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43996	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	151.48
43997	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	209.68
43998	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	38.6
43999	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	92.04
44000	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	60.84
44001	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	41.2
44002	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	40.7
44003	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	104.06
44004	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	56.38
44005	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	77.5
44006	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	65.38
44007	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	137.88
44008	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	51.2
44009	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	115
44010	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	74.04
44011	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	83.3
44012	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	61.36
44013	阜宁	沟墩渔河东站	10	200	100.2
44014	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	95.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44015	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	95.88
44016	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	92.3
44017	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	213.4
44018	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	183.04
44019	阜宁	沟墩鲁塘村南站公变	10	400	199.88
44020	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	93.24
44021	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	258.68
44022	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	264.32
44023	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	252.72
44024	阜宁	沟墩渔河中站公变	10	400	225.56
44025	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	257.32
44026	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	252
44027	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	256
44028	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	191.44
44029	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	46.8
44030	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	67.52
44031	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	58.46
44032	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	90.5
44033	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	48.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44034	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	15.16
44035	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	266.6
44036	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	171.24
44037	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	94.84
44038	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	47.88
44039	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	221
44040	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	96.8
44041	阜宁	沟墩大港南站	10	200	85.7
44042	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	94.08
44043	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	41.74
44044	阜宁	沟墩大港中站	10	200	56.7
44045	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	64.24
44046	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	108.58
44047	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	81.54
44048	阜宁	沟墩大港北站	10	200	92.2
44049	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	83.24
44050	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	0
44051	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	123.66
44052	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	87.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44053	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	76.3
44054	阜宁	沟墩新建条东公变	10	200	41.54
44055	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	95.16
44056	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	101.54
44057	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	106.66
44058	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	41.42
44059	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	58.48
44060	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	102.62
44061	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	112.92
44062	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	25.86
44063	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	99.94
44064	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	61.06
44065	阜宁	沟墩竖河通于东港站	10	200	54.84
44066	阜宁	沟墩大港港北港站	10	200	91.12
44067	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	81.64
44068	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	97.5
44069	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	84.5
44070	阜宁	沟墩大港东港站	10	200	107.18
44071	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	115.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44072	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	64.62
44073	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	0
44074	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	70.34
44075	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	12.54
44076	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	103.08
44077	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	206.68
44078	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	237.84
44079	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	258.2
44080	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	221.28
44081	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	13.34
44082	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	87.48
44083	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	247.48
44084	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	162.16
44085	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	217.6
44086	阜宁	沟墩大港介圩东站	10	400	90.92
44087	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	31.24
44088	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	260.24
44089	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	48.78
44090	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	103.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44091	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	113.34
44092	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	52.74
44093	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	22.68
44094	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	109.3
44095	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	44.88
44096	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	233.64
44097	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	96.54
44098	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	83.34
44099	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	89.24
44100	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	4.92
44101	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	88.3
44102	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	73.92
44103	阜宁	三灶中灶东站公变	10	200	7.18
44104	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	120.98
44105	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	46.72
44106	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	110.36
44107	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	80.32
44108	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	72.28
44109	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	94.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44110	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	70.7
44111	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	87.28
44112	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	0
44113	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	0
44114	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	0
44115	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	86.06
44116	阜宁	三灶镇中灶东站2#公变	10	200	124
44117	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	119.38
44118	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	226.24
44119	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	20.34
44120	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	81.46
44121	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	83.56
44122	阜宁	三灶砖桥东站2#变	10	400	227.68
44123	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	195.6
44124	阜宁	三灶砖桥东站公变	10	400	145
44125	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	206.76
44126	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	0
44127	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	223.96
44128	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	261.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44129	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	244.84
44130	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	214.08
44131	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	265.08
44132	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	240.76
44133	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	284.24
44134	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	202.28
44135	阜宁	三灶前灶二组	10	400	196.44
44136	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	280.4
44137	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	231.12
44138	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	0
44139	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	76.2
44140	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	308.45
44141	阜宁	罗桥金韩东站公变	10	200	95
44142	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	44.16
44143	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	56.8
44144	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	212.16
44145	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	101.74
44146	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	118.18
44147	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	21.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44148	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	137.48
44149	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	199.24
44150	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	236.08
44151	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	176.04
44152	阜宁	金韩一二组	10	400	213.12
44153	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	212.32
44154	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	159.88
44155	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	278.24
44156	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	154.8
44157	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	179.92
44158	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	266.4
44159	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	231.4
44160	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	241
44161	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	200.68
44162	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	266.12
44163	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	130.68
44164	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	175.08
44165	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	284.68
44166	阜宁	罗桥安马东站变	10	400	227.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44167	阜宁	罗桥安马中站变	10	400	206.36
44168	阜宁	罗桥安马西站变	10	400	251.48
44169	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	219.48
44170	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	191.88
44171	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	214.08
44172	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	202.68
44173	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	58.96
44174	阜宁	板湖北曹西站公变	10	400	235.84
44175	阜宁	板湖高杨电站公变	10	400	268.08
44176	阜宁	板湖北曹东站2#变	10	200	70.44
44177	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	64.08
44178	阜宁	板湖岔徐北站公变	10	400	140.76
44179	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	51.84
44180	阜宁	板湖高杨电站公变	10	200	61.6
44181	阜宁	板湖前汪电站公变	10	400	238.68
44182	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	81.12
44183	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	253.68
44184	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	213.28
44185	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	235.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44186	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	203.8
44187	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	240.24
44188	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	265.6
44189	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	203.24
44190	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	201.2
44191	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	248.44
44192	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	267.6
44193	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	276.68
44194	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	144
44195	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	200.12
44196	阜宁	板湖镇前汪东站2#公变	10	400	198.48
44197	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	213.4
44198	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	233.84
44199	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	159.8
44200	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	197.36
44201	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	252.68
44202	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	237.76
44203	阜宁	板湖北曹东站公变	10	400	229.6
44204	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	209.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44205	阜宁	板湖金林东站2#变	10	400	217.64
44206	阜宁	板湖高杨南站公变	10	400	221.4
44207	阜宁	板湖金林北站公变	10	400	242.44
44208	阜宁	板湖高阳西站2#公变	10	400	236.32
44209	阜宁	古河南站北	10	400	220.24
44210	阜宁	古河七组	10	400	199.84
44211	阜宁	古河1#变西	10	400	162.44
44212	阜宁	古河古河新站公变	10	200	0
44213	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	78.94
44214	阜宁	古河七八组公变	10	200	43.84
44215	阜宁	古河利元一组西	10	200	9.56
44216	阜宁	古河利元三组	10	200	108.88
44217	阜宁	古河利元一组公变	10	200	41.2
44218	阜宁	古河镇利元三组东	10	400	258.08
44219	阜宁	古河南站公变	10	400	135.44
44220	阜宁	古河居委会公变	10	400	157.16
44221	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	42.24
44222	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	73.96
44223	阜宁	古河西左电站公变(JN)	10	200	122.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44224	阜宁	古河康居工程	10	400	125.6
44225	阜宁	古河西左南站	10	400	252.68
44226	阜宁	古河西左西站南	10	400	225.16
44227	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	156.92
44228	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	0
44229	阜宁	古河康居工程东	10	400	221.16
44230	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	219.6
44231	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	0
44232	阜宁	古河西左1#公变	10	200	53.42
44233	阜宁	古河西左西站西	10	200	67
44234	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	194.764
44235	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	49.16
44236	阜宁	古河康居工程西	10	400	137.6
44237	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	217.32
44238	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	18.375
44239	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	305.928
44240	阜宁	阜城林王七组东公变	10	315	0
44241	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	451.36
44242	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	545.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44243	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	392.8
44244	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	66.24
44245	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	61.32
44246	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	410.24
44247	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	436.24
44248	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	0
44249	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	354.96
44250	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	445.44
44251	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	273.42
44252	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	344.673
44253	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	383.52
44254	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	442.48
44255	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	360.48
44256	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	270.32
44257	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	338.31
44258	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	343.728
44259	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	323.19
44260	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	116.16
44261	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	239.274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44262	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	281.484
44263	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	327.348
44264	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	0
44265	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	378.189
44266	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	220.28
44267	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	426.48
44268	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	387.45
44269	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	437.2
44270	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	393.057
44271	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	169.407
44272	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	269.2
44273	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	322.749
44274	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	478.96
44275	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	305.928
44276	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	0
44277	阜宁	阜城新桥七组公变	10	400	56.88
44278	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	25.4
44279	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	0
44280	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	12.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44281	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	66.62
44282	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	92.4
44283	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	118.48
44284	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	76.5
44285	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	8.62
44286	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	105.06
44287	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	140.32
44288	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	69.16
44289	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	119.04
44290	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	200	42.26
44291	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	84.7
44292	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	101.34
44293	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	0
44294	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	81.62
44295	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	156.08
44296	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	93.1
44297	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	86.92
44298	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	103.54
44299	阜宁	杨集候庄站	10	200	102.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44300	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	126.14
44301	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	22.2
44302	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	251.44
44303	阜宁	杨集四组变	10	200	0
44304	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	98.88
44305	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	221.08
44306	阜宁	杨集荡周西站	10	400	258.92
44307	阜宁	杨集谷兴二组东站公变	10	400	238.48
44308	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	241
44309	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	181.36
44310	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	227.84
44311	阜宁	杨集一组公变	10	400	230.88
44312	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	158.36
44313	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	190.44
44314	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	295.28
44315	阜宁	帝景南湾9#变	10	500	218.8
44316	阜宁	帝景南湾8#变	10	630	349.713
44317	阜宁	帝景南湾6#变	10	500	237.1
44318	阜宁	悦珑府2#配电室2#变	10	800	343.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44319	阜宁	悦珑府4#配电房3#变	10	800	630.48
44320	阜宁	城南派出所箱变配电变压器配电变压器	10	630	293.643
44321	阜宁	帝景南湾7#变	10	400	102
44322	阜宁	悦珑府4#配电房1#变	10	800	488.8
44323	阜宁	悦珑府2#配电室4#变	10	800	346.4
44324	阜宁	清华名仕苑东苑4#变	10	400	66.92
44325	阜宁	清华名仕苑东苑3#变	10	400	139.56
44326	阜宁	清华名仕苑东苑2#变	10	500	155.55
44327	阜宁	清华名仕苑东苑1#变	10	630	225.414
44328	阜宁	帝景南湾1#变	10	500	145.7
44329	阜宁	悦珑府1#开关站2#变	10	800	346.64
44330	阜宁	帝景南湾2#变	10	500	233.15
44331	阜宁	清华名仕苑东苑8#变	10	400	140.92
44332	阜宁	悦珑府3#配电房4#变	10	800	550
44333	阜宁	清华名仕苑东苑7#变	10	500	162.35
44334	阜宁	帝景南湾3#变	10	500	113.35
44335	阜宁	清华名仕苑东苑6#变	10	500	158.55
44336	阜宁	清华名仕苑东苑5#变	10	500	122.2
44337	阜宁	帝景南湾4#变	10	500	212.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44338	阜宁	悦珑府3#配电房2#变	10	800	558.96
44339	阜宁	帝景南湾5#变	10	500	130.3
44340	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	559.52
44341	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	221.36
44342	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	446
44343	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	496.32
44344	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	350.16
44345	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	348.8
44346	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	509.84
44347	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	456.8
44348	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	447.52
44349	阜宁	观澜名邸1#配电室2#变	10	800	400.16
44350	阜宁	春江云锦2#开关站1#变	10	800	581.84
44351	阜宁	观澜名邸1#配电室4#变	10	800	386.8
44352	阜宁	观澜名邸3#配电室4#变	10	800	409.84
44353	阜宁	观澜名邸4#配电室4#变	10	800	434.64
44354	阜宁	观澜名邸4#配电室2#变	10	800	442
44355	阜宁	绿水印象开关站2#变	10	800	480
44356	阜宁	绿水印象开关站4#变	10	800	525.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44357	阜宁	观澜名邸3#配电室2#变	10	800	386.96
44358	阜宁	幸福花苑1#箱变	10	500	131.55
44359	阜宁	一品仕家15#变	10	400	219
44360	阜宁	一品仕家14#变	10	400	202.6
44361	阜宁	一品仕家13#变	10	400	179
44362	阜宁	一品仕家3#变	10	400	92.84
44363	阜宁	东方京都开关站1#变	10	630	262.584
44364	阜宁	幸福花苑7#箱变	10	500	223.1
44365	阜宁	东方京都开关站2#变	10	630	343.161
44366	阜宁	幸福花苑5#箱变	10	500	237.65
44367	阜宁	幸福花苑9#箱变	10	500	241.65
44368	阜宁	幸福花苑8#箱变	10	500	228.2
44369	阜宁	幸福花苑4#箱变	10	500	186.55
44370	阜宁	幸福花苑3#箱变	10	500	188.2
44371	阜宁	东方京都开关站3#变	10	630	240.786
44372	阜宁	幸福花苑2#箱变	10	500	154.8
44373	阜宁	东方京都开关站4#变	10	630	206.199
44374	阜宁	一品仕家1#配电房1#变	10	800	479.36
44375	阜宁	一品仕家1#配电房3#变	10	800	150.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44376	阜宁	东方京都配电房1#变	10	630	324.702
44377	阜宁	东方京都配电房2#变	10	630	365.967
44378	阜宁	一品仕家4#变	10	400	168.68
44379	阜宁	一品仕家1#变	10	400	67.48
44380	阜宁	一品仕家2#配电房4#变	10	800	412.16
44381	阜宁	一品仕家3#配电房1#变	10	800	215.36
44382	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	609.2
44383	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	639.52
44384	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	639.52
44385	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	605.36
44386	阜宁	幸福花苑6#箱变	10	500	222.75
44387	阜宁	一品仕家18#变	10	400	140.84
44388	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	620.48
44389	阜宁	一品仕家2#配电房2#变	10	800	321.84
44390	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	268.44
44391	阜宁	一品仕家1#配电房2#变	10	800	351.68
44392	阜宁	一品仕家8#变	10	400	127.68
44393	阜宁	一品仕家6#变	10	400	204.24
44394	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	624.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44395	阜宁	大关南路2#公变	10	630	128.709
44396	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	99
44397	阜宁	一品仕家11#变	10	400	221.4
44398	阜宁	阜南4#变	10	400	0
44399	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	612.48
44400	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	617.68
44401	阜宁	天津花园配电房1#变	10	800	425.2
44402	阜宁	一品仕家3#配电房2#变	10	800	408.48
44403	阜宁	宏伟茗都配电房2#变	10	1000	504
44404	阜宁	大关南路公变	10	630	280.224
44405	阜宁	一品仕家17#变	10	400	199.48
44406	阜宁	一品仕家9#变	10	400	187.6
44407	阜宁	一品仕家12#变	10	400	144
44408	阜宁	一品仕家7#变	10	400	150.92
44409	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	384.48
44410	阜宁	一品仕家1#配电房4#变	10	800	281.68
44411	阜宁	一品仕家10#变	10	400	240
44412	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	292.96
44413	阜宁	一品仕家5#变	10	400	171.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44414	阜宁	一品仕家2#配电房1#变	10	800	590.96
44415	阜宁	天津花园配电房2#变	10	800	277.36
44416	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	319.76
44417	阜宁	宏伟茗都配电房1#变	10	1000	452.1
44418	阜宁	阜南1#变	10	400	65.04
44419	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	101.24
44420	阜宁	古河岗东村站北	10	400	272.48
44421	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	17.84
44422	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	113.02
44423	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	0
44424	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	87.1
44425	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	116.66
44426	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	28.16
44427	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	78.74
44428	阜宁	古河左阳1#变	10	200	76
44429	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	108.08
44430	阜宁	古河新岗东站南公变	10	200	80.58
44431	阜宁	古河新岗三组	10	200	91.96
44432	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	70.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44433	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	97.56
44434	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	76.42
44435	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	65.3
44436	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	94.04
44437	阜宁	古河左杨北站南公变	10	315	149.562
44438	阜宁	古河左扬南站北	10	200	103.56
44439	阜宁	古河神墩六组东	10	200	130.92
44440	阜宁	古河严舍南站	10	200	83.12
44441	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	145.7
44442	阜宁	古河镇岗东村站1#变	10	200	20.42
44443	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	71.92
44444	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	87.7
44445	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	67.62
44446	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	104.86
44447	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	113.62
44448	阜宁	古河严舍南站北	10	200	76
44449	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	34.76
44450	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	68
44451	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	118.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44452	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	81.68
44453	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	16.94
44454	阜宁	古河镇新岗东1#变	10	400	217.24
44455	阜宁	古河新岗东1#变北	10	400	247.88
44456	阜宁	古河左杨村南1#站公变	10	400	222.4
44457	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	192.32
44458	阜宁	古河严舍村站北	10	400	270.76
44459	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	285.72
44460	阜宁	古河新岗东1#站公变	10	400	259.44
44461	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	106.2
44462	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	83.5
44463	阜宁	古河唐刘村站公变	10	200	59.38
44464	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	61.44
44465	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	92.08
44466	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	136.5
44467	阜宁	古河杨石西1#站北	10	200	118.74
44468	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	260.76
44469	阜宁	古河李杨村站西	10	200	75.66
44470	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	73.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44471	阜宁	古河镇陆冲东站	10	400	233.68
44472	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	88.08
44473	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	84.08
44474	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	60.22
44475	阜宁	古河神墩二组南	10	200	77.08
44476	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	40.08
44477	阜宁	古河唐刘北站	10	200	50.16
44478	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	3.34
44479	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	81.2
44480	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	59.12
44481	阜宁	古河神灯东站公变	10	200	25.16
44482	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	94.06
44483	阜宁	古河房吕东站1#变东	10	200	100.74
44484	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	96.75
44485	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	91.04
44486	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	41.88
44487	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	40.2
44488	阜宁	古河镇陆冲东站东	10	200	79.5
44489	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	47.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44490	阜宁	古河镇房吕东1#变	10	200	57.24
44491	阜宁	古河神墩村1#变	10	400	185.6
44492	阜宁	古河杨石西公变	10	200	0
44493	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	111.48
44494	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	245.84
44495	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	66.3
44496	阜宁	古河李扬西公变	10	200	108.92
44497	阜宁	古河房吕西公变	10	200	58.44
44498	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	111.2
44499	阜宁	古河陆冲2组	10	400	267.8
44500	阜宁	古河李杨西公变	10	400	219.56
44501	阜宁	古河李扬村东	10	400	223.16
44502	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	261.8
44503	阜宁	古河陆冲五组	10	400	250.6
44504	阜宁	古河李杨西2#变	10	400	238.6
44505	阜宁	古河唐刘村西	10	400	235.24
44506	阜宁	古河房吕东公变	10	400	217.72
44507	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	217.6
44508	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	232.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44509	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	65.42
44510	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	56.84
44511	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	71.34
44512	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	242.84
44513	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	45.8
44514	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	245.04
44515	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	158.4
44516	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	208.48
44517	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	253.88
44518	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	258.2
44519	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	158.88
44520	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	255.76
44521	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	247.76
44522	阜宁	碧水豪苑9#变	10	630	251.244
44523	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	255.84
44524	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	428
44525	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	363.36
44526	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	200
44527	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	461.475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44528	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	124.425
44529	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	438.8
44530	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	310.32
44531	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	215.2
44532	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	409.437
44533	阜宁	安康花园配电房2#变	10	400	106
44534	阜宁	安康花园配电房1#变	10	400	187.4
44535	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	233.856
44536	阜宁	安康花园3#变	10	630	268.317
44537	阜宁	安康花园2#变	10	630	313.362
44538	阜宁	安康花园1#变	10	630	174.699
44539	阜宁	碧水豪苑6#变	10	630	184.716
44540	阜宁	碧水豪苑5#变	10	630	13.293
44541	阜宁	碧水豪苑7#变	10	630	154.665
44542	阜宁	碧水豪苑8#变	10	630	53.172
44543	阜宁	碧水豪苑4#变	10	630	165.249
44544	阜宁	碧水豪苑1#变	10	630	128.142
44545	阜宁	碧水豪苑3#变	10	630	51.66
44546	阜宁	碧水豪苑2#变	10	630	187.362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44547	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	8.24
44548	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	272.916
44549	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	305.361
44550	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	225.792
44551	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	286.65
44552	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	304.542
44553	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	169.47
44554	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	341.082
44555	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	213.003
44556	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	354.942
44557	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	301.84
44558	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	246.645
44559	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	265.84
44560	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	358
44561	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	299.2
44562	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	214.515
44563	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	326.529
44564	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	345.52
44565	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	421.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44566	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	368.48
44567	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	261.52
44568	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	310.275
44569	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	440.16
44570	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	280.64
44571	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	333.68
44572	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	185.472
44573	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	304.857
44574	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	439.52
44575	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	512.48
44576	阜宁	农贸市场1#变	10	500	97.35
44577	阜宁	农贸市场2#变	10	630	228.69
44578	阜宁	跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	298.32
44579	阜宁	跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	334.64
44580	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	552
44581	阜宁	跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	391.36
44582	阜宁	跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	412.64
44583	阜宁	跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	409.52
44584	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	282.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44585	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	476.24
44586	阜宁	崔湾10#公变	10	400	213.08
44587	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	578.48
44588	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	179.2
44589	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	456.24
44590	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	228.64
44591	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	533.2
44592	阜宁	跃进花园三期开关站1#变	10	800	426.32
44593	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	639.52
44594	阜宁	跃进花园三期开关站2#变	10	800	460.8
44595	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	286.64
44596	阜宁	跃进花园三期开关站3#变	10	800	367.68
44597	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	458.32
44598	阜宁	跃进花园三期开关站4#变	10	800	162.16
44599	阜宁	跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	348.32
44600	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	151.32
44601	阜宁	城南12#变	10	400	138.2
44602	阜宁	跃进花园4#变	10	400	94.44
44603	阜宁	跃进花园5#变	10	400	41.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44604	阜宁	跃进花园6#变	10	500	234.2
44605	阜宁	跃进花园13#变	10	400	184.76
44606	阜宁	跃进花园14#变	10	500	273.65
44607	阜宁	跃进花园12#变	10	630	316.323
44608	阜宁	跃进花园11#变	10	630	390.915
44609	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	583.84
44610	阜宁	跃进花园10#变	10	630	351.225
44611	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	474.64
44612	阜宁	跃进花园9#变	10	630	330.813
44613	阜宁	跃进花园3#变	10	400	167.56
44614	阜宁	跃进花园2#变	10	400	122.56
44615	阜宁	跃进花园1#变	10	400	141.12
44616	阜宁	农贸市场3#变	10	800	383.12
44617	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	11.3
44618	阜宁	三灶前昌二组	10	200	3.96
44619	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	145.24
44620	阜宁	三灶六组公变	10	400	177.68
44621	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	75.14
44622	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	62.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44623	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	55.7
44624	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	61.96
44625	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	76.24
44626	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	84.58
44627	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	90.16
44628	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	0
44629	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	35.7
44630	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	24
44631	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	278.16
44632	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	92
44633	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	64.16
44634	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	32.5
44635	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	23.6
44636	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	197.92
44637	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	110.12
44638	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	49.64
44639	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	77.84
44640	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	26.16
44641	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	83.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44642	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	88.62
44643	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	185.84
44644	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	226.28
44645	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	159.6
44646	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	228.32
44647	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	268.6
44648	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	260.2
44649	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	189
44650	阜宁	三灶四组公变	10	400	270.4
44651	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	215.8
44652	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	201.4
44653	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	261.96
44654	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	180.64
44655	阜宁	三灶七组公变	10	400	197.76
44656	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	244.72
44657	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	258.68
44658	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	233.8
44659	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	262.4
44660	阜宁	三灶村部公变	10	400	256.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44661	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	270.08
44662	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	215.4
44663	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	283.68
44664	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	242.76
44665	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	84.4
44666	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	203.16
44667	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	506.32
44668	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	543.04
44669	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	376.24
44670	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	556.16
44671	阜宁	益林益新六组公变	10	400	32.76
44672	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	0
44673	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	419.958
44674	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	8.92
44675	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	398.601
44676	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	407.736
44677	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	177.4
44678	阜宁	益林益新5.10组公变	10	400	136.12
44679	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44680	阜宁	益林益新八组公变	10	200	72.9
44681	阜宁	益林益新五组公变	10	400	117
44682	阜宁	益林益新三组公变	10	400	202.08
44683	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	164.04
44684	阜宁	益林益新九组公变	10	400	217.24
44685	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	121.92
44686	阜宁	益林大东中站公变	10	400	253.96
44687	阜宁	益林益新七组公变	10	400	18.68
44688	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	609.84
44689	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	616.96
44690	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	605.84
44691	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	609.84
44692	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	340.8
44693	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	431.68
44694	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	391.28
44695	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	322.72
44696	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	403.52
44697	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	305.52
44698	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	234.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44699	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	467.52
44700	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	387.52
44701	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	417.28
44702	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	455.2
44703	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	359.6
44704	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	363.76
44705	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	468.32
44706	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	504.56
44707	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	457.68
44708	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	404.56
44709	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	452.72
44710	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	488.56
44711	阜宁	合利轮窑北站	10	200	76.42
44712	阜宁	合利卫东六组	10	200	72.12
44713	阜宁	合利射南东北变	10	200	114.74
44714	阜宁	合利三组公变	10	400	0
44715	阜宁	合利双港北站	10	200	123.46
44716	阜宁	合利西港一组	10	200	112.12
44717	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	128.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44718	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	65.84
44719	阜宁	合利轮窑一组	10	400	269.16
44720	阜宁	合利西港二组	10	200	69.5
44721	阜宁	合利双港一组	10	200	110.2
44722	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	86.92
44723	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	173.628
44724	阜宁	合利卫东一组	10	200	114
44725	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	123.12
44726	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	53.42
44727	阜宁	合利双港三组配变	10	200	96.96
44728	阜宁	合利射南三组	10	400	195.76
44729	阜宁	合利西港中站变	10	200	127.16
44730	阜宁	合利西港三组	10	200	101.96
44731	阜宁	合利北汛南站变	10	200	129.16
44732	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	100.34
44733	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	89.8
44734	阜宁	合利射南东站变	10	200	126.54
44735	阜宁	合利轮窑五组	10	200	82.24
44736	阜宁	合利双港四组变	10	400	211.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44737	阜宁	合利轮窑东配变	10	200	47.66
44738	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	110.74
44739	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	114.04
44740	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	40.66
44741	阜宁	合利双港中站	10	400	271.88
44742	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	199.741
44743	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	172.6
44744	阜宁	合利轮窑南站	10	400	159.12
44745	阜宁	合利双港东配变	10	400	230.16
44746	阜宁	合利卫东五组	10	400	251.28
44747	阜宁	合利双港村中港站	10	400	234.16
44748	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	242.48
44749	阜宁	合利射南北站变	10	400	236.92
44750	阜宁	合利射南西站	10	400	246.24
44751	阜宁	合利卫东三组	10	400	225.6
44752	阜宁	合利卫东四组	10	400	261.4
44753	阜宁	合利卫东二组	10	400	196.44
44754	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	210.92
44755	阜宁	合利射南南站变	10	400	265.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44756	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	222.52
44757	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	61.18
44758	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	182.24
44759	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	256.92
44760	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	257.68
44761	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	136.72
44762	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	115.12
44763	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	267.8
44764	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	112.66
44765	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	104.7
44766	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	64.34
44767	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	117.58
44768	阜宁	古河中桥1.7.9组南	10	200	68.08
44769	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	69.62
44770	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	49.62
44771	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	14.84
44772	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	61.16
44773	阜宁	古河中桥四组	10	200	100.3
44774	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	170.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44775	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	252
44776	阜宁	古河中桥2组东	10	400	247.24
44777	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	221.12
44778	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	129.52
44779	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	217
44780	阜宁	芦蒲裴圩东站2#变	10	200	37.66
44781	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	32.98
44782	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	99.24
44783	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	38.66
44784	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	78.92
44785	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	33.56
44786	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	48.08
44787	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	10.38
44788	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	112.66
44789	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	231.8
44790	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	92.5
44791	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	256
44792	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	223.6
44793	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	118.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44794	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	180.16
44795	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	77.3
44796	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	55.8
44797	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	81.94
44798	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	12.3
44799	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	130.788
44800	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	26.56
44801	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	0
44802	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	78.64
44803	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	50.82
44804	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	92.36
44805	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	100.32
44806	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	111.24
44807	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	71.54
44808	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	58.8
44809	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	74.42
44810	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	66.54
44811	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	109.9
44812	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	99.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44813	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	36.84
44814	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	91.92
44815	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	237.16
44816	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	70.88
44817	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	72.98
44818	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	228.76
44819	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	206.92
44820	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	125.44
44821	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	114.88
44822	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	82.6
44823	阜宁	芦蒲裴圩东站3#变	10	400	210.96
44824	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	107.761
44825	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	158.76
44826	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	266.4
44827	阜宁	芦蒲周门村站2#公变	10	400	178.04
44828	阜宁	芦蒲东街西站公变	10	400	163.84
44829	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	195.2
44830	阜宁	芦蒲三马西站3#变	10	400	236.56
44831	阜宁	芦蒲宋码北站2#公变	10	400	232.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44832	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	228.48
44833	阜宁	芦蒲沃庄南站2#公变	10	400	221.12
44834	阜宁	芦蒲周门堆上南站公变	10	400	203.48
44835	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	232.6
44836	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	257.16
44837	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	166.12
44838	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	203.24
44839	阜宁	芦蒲周门南站	10	400	246.44
44840	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	112.24
44841	阜宁	芦蒲高裴北站3#变	10	200	48.78
44842	阜宁	芦蒲高裴北站2#变	10	200	48.96
44843	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	107.62
44844	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	111.36
44845	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	89.14
44846	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	42.7
44847	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	100.24
44848	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	98.08
44849	阜宁	芦蒲芦杨东站公变	10	200	56.2
44850	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	165.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44851	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	153.28
44852	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	180.48
44853	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	186.36
44854	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	136.16
44855	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	297.4
44856	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	89.46
44857	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	150.68
44858	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	26.45
44859	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	32
44860	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	40.32
44861	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	80.68
44862	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	160.68
44863	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	133.44
44864	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	215.649
44865	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	339.8
44866	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	82.6
44867	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	142.36
44868	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	96.24
44869	阜宁	沟墩7号公变	10	400	91.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44870	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	142.4
44871	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	209.76
44872	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	126.32
44873	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	25.4
44874	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	196.32
44875	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	136.68
44876	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	70.68
44877	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	0
44878	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	138.2
44879	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	232.029
44880	阜宁	大关北路7#公变	10	400	0
44881	阜宁	澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	101.08
44882	阜宁	澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	123
44883	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	418.005
44884	阜宁	澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	353.1
44885	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	392.868
44886	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	457.443
44887	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	240.219
44888	阜宁	兴富小区公变	10	630	158.004

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44889	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	291.06
44890	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	263.466
44891	阜宁	沿岗路2#变	10	630	13.356
44892	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	317.898
44893	阜宁	大关北路4#公变	10	500	0
44894	阜宁	大关北路1#变	10	630	181.251
44895	阜宁	水溪澜亭一期开闭所6#变	10	800	247.92
44896	阜宁	大关北路2#公变	10	500	126.8
44897	阜宁	水溪澜亭一期开闭所5#变	10	800	268.08
44898	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	408.1
44899	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	148.56
44900	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室8#变	10	400	320
44901	阜宁	人武部公变	10	400	80.4
44902	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	72.54
44903	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	88.08
44904	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	277.48
44905	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	153.08
44906	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	262.4
44907	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	108.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44908	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	164.16
44909	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	36.8
44910	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	51.82
44911	阜宁	东沟镇丁东东站1#变	10	200	53.58
44912	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	48.68
44913	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	95.12
44914	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	123.74
44915	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	99.02
44916	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	65.08
44917	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	81.12
44918	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	133.88
44919	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	33.16
44920	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	79.64
44921	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	88.84
44922	阜宁	东沟镇常魏北站1#变	10	400	237.6
44923	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	117.38
44924	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	85.3
44925	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	206.32
44926	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	218.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44927	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	247.96
44928	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	170.56
44929	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	104.04
44930	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	26.24
44931	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	168.16
44932	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	254.08
44933	阜宁	东沟镇南荡东站1#变	10	400	231.16
44934	阜宁	东沟常魏北站	10	400	142.96
44935	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	205.92
44936	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	234.04
44937	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	251.32
44938	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	238.16
44939	阜宁	东沟镇南荡西站1#变	10	400	200.92
44940	阜宁	东沟镇地龙南站	10	400	231.68
44941	阜宁	东沟地龙西站	10	400	38.68
44942	阜宁	东沟站北二变	10	400	71.76
44943	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	274.76
44944	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	263.16
44945	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	56.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44946	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	71.96
44947	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	147.68
44948	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	239.48
44949	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	145.48
44950	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	105.3
44951	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	66.8
44952	阜宁	陈集公路北站	10	400	142.44
44953	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	0
44954	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	56.42
44955	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	37.54
44956	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	73.92
44957	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	62.5
44958	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	78.1
44959	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	110.58
44960	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	67.66
44961	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	258.08
44962	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	151.72
44963	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	122.4
44964	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44965	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	53.52
44966	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	236.24
44967	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	104.08
44968	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	191.24
44969	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	124.24
44970	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	205.92
44971	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	237.24
44972	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	233.8
44973	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	228.92
44974	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	182.4
44975	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	204
44976	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	215.76
44977	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	199.76
44978	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	195.16
44979	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	250.6
44980	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	211
44981	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	208.96
44982	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	173.24
44983	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	252.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44984	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	212.08
44985	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	278.92
44986	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	267
44987	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	261.16
44988	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	249.32
44989	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	240.84
44990	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	239.96
44991	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	265.16
44992	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	146.04
44993	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	230.12
44994	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	255.48
44995	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	263.32
44996	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	228.24
44997	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	233.4
44998	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	94.4
44999	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	219.8
45000	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	211.32
45001	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	259.6
45002	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	261.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45003	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	258.48
45004	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	214.32
45005	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	52.92
45006	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	286.68
45007	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	237.24
45008	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	238.16
45009	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	277
45010	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	74.68
45011	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	209.08
45012	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	328.986
45013	阜宁	东沟镇园区3#变	10	400	113.56
45014	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	427.896
45015	阜宁	东沟幸福四组	10	400	103.92
45016	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	230.92
45017	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	263.16
45018	阜宁	东沟站南二变	10	400	60.08
45019	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	168.2
45020	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	311.1
45021	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	62.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45022	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	127.16
45023	阜宁	东沟北堆南站	10	200	95.54
45024	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	52.16
45025	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	41.08
45026	阜宁	东沟北堆五组	10	200	23
45027	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	114.8
45028	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	216.6
45029	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	144.32
45030	阜宁	硕集范王西站公变	10	400	251.96
45031	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	400	258.6
45032	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	222.76
45033	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	217.32
45034	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	400	184.88
45035	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	143.92
45036	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	215.48
45037	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	113.72
45038	阜宁	东沟镇兴楼东1#变	10	400	244.4
45039	阜宁	东沟镇东庄村东1#变	10	200	0
45040	阜宁	东沟镇王台南站1#变	10	200	71.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45041	阜宁	东沟镇东庄一组	10	200	24.9
45042	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	102.38
45043	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	171.6
45044	阜宁	东沟镇五里北站1#变	10	200	105.58
45045	阜宁	东沟镇官钱东边	10	200	106.32
45046	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	108.24
45047	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	139.04
45048	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	280.24
45049	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	80.34
45050	阜宁	东沟镇五里村南站	10	200	84.5
45051	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	128.3
45052	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	84.42
45053	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	76.3
45054	阜宁	东沟五里西站	10	200	67.06
45055	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	77.42
45056	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	260.48
45057	阜宁	东沟镇黄庄北站	10	200	78.64
45058	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	46.5
45059	阜宁	东沟镇王台村南站	10	400	236.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45060	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	227.6
45061	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	400	143.6
45062	阜宁	东沟镇新合村电站	10	400	258.64
45063	阜宁	东沟兴楼北站	10	400	225.08
45064	阜宁	东沟镇左舍电站	10	400	195.88
45065	阜宁	东沟镇东庄村电站	10	400	247.44
45066	阜宁	东沟镇五里北站2#变	10	400	248.16
45067	阜宁	东沟兴楼电站2#变	10	400	222.2
45068	阜宁	东沟镇王台中站	10	400	230.92
45069	阜宁	东沟兴楼北站1#变	10	400	187.24
45070	阜宁	东沟镇东庄村电站1#变	10	400	271.32
45071	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	238.16
45072	阜宁	东沟镇五里北站	10	400	196.72
45073	阜宁	东沟镇王台中站1#变	10	400	256.92
45074	阜宁	东沟镇五里村南站1#变	10	400	279.4
45075	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	219.92
45076	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	33.84
45077	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	3.04
45078	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	274.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45079	阜宁	东沟向阳东站	10	200	106.24
45080	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	240.6
45081	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	270.48
45082	阜宁	东沟方南南站	10	200	104.9
45083	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	500	289.5
45084	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	228.68
45085	阜宁	东沟顾元北站	10	400	249.48
45086	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	106.8
45087	阜宁	东沟顾元南站	10	400	290.92
45088	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	0
45089	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	85.42
45090	阜宁	东沟东方村安置点欧式变电站	10	500	279.95
45091	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	196.48
45092	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	35.42
45093	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	14.12
45094	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	121.7
45095	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	313.992
45096	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	110.32
45097	阜宁	东沟向阳西站	10	400	179.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45098	阜宁	东沟镇魏桥东站	10	200	101.5
45099	阜宁	东沟三甲东站	10	200	0
45100	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	252.76
45101	阜宁	东沟河口北站1#变	10	200	53.84
45102	阜宁	东沟魏桥南站	10	200	116.68
45103	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	237.68
45104	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	104.26
45105	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	94.16
45106	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	81.92
45107	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	247.32
45108	阜宁	东沟向阳西站1#变	10	400	181.32
45109	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	144.2
45110	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	207.32
45111	阜宁	东沟向阳东站1#变	10	400	256.4
45112	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	253.68
45113	阜宁	东沟河口北站	10	400	220.76
45114	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	263.08
45115	阜宁	东沟方南北站	10	400	209.76
45116	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	234.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45117	阜宁	东沟向阳东站2#变	10	400	258.68
45118	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	229.24
45119	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	283.2
45120	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	215.48
45121	阜宁	东沟三甲西站	10	400	276.6
45122	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	184.64
45123	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	83
45124	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	315.252
45125	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	0
45126	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	21.4
45127	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	0
45128	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	59.08
45129	阜宁	东沟南堆三组	10	200	0
45130	阜宁	东沟邱庄东站1#变	10	400	201.2
45131	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	31.25
45132	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	238.28
45133	阜宁	东沟刘咀东站1#变	10	400	257.92
45134	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	178.08
45135	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	122.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45136	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	60.34
45137	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	0
45138	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	37.32
45139	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	56.08
45140	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	250.16
45141	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	246.6
45142	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	180.92
45143	阜宁	东沟刘嘴加工厂1#变	10	400	59.16
45144	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	65.2
45145	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	265.76
45146	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	142.4
45147	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	47.38
45148	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	171.32
45149	阜宁	公兴喻兴北站2#公变	10	400	204.76
45150	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	206.64
45151	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	116.98
45152	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	231.4
45153	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	109.78
45154	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	130.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45155	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	104.52
45156	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	90.66
45157	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	98.38
45158	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	58.04
45159	阜宁	公兴甲沟村东边公变	10	200	102.46
45160	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	50.6
45161	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	40.36
45162	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	90.08
45163	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	170.16
45164	阜宁	公兴利民东边公变	10	200	48.1
45165	阜宁	公兴喻兴村南边公变	10	200	26.74
45166	阜宁	公兴田滩6.8组公变	10	200	91.42
45167	阜宁	公兴甲沟东边3#变	10	400	270.32
45168	阜宁	公兴石黄村西边公变	10	400	166.24
45169	阜宁	公兴喻兴村北边公变	10	200	71.1
45170	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	62.22
45171	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	103.42
45172	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	144.8
45173	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	36.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45174	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	400	207.32
45175	阜宁	公兴利民中站2号变	10	400	180.48
45176	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	145.32
45177	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	245.12
45178	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	198.92
45179	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	261.88
45180	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	234.52
45181	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	256.48
45182	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	258
45183	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	210.24
45184	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	200.4
45185	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	285.76
45186	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	244
45187	阜宁	公兴利民东站2号变	10	400	232.76
45188	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	163.92
45189	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	99
45190	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	75.68
45191	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	200	5.5
45192	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	101.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45193	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	42.68
45194	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	181.251
45195	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	344.862
45196	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	141.498
45197	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	407.358
45198	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	272.349
45199	阜宁	东沟站西三变	10	630	321.678
45200	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	225.4
45201	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	344.862
45202	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	292.635
45203	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	232.596
45204	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	317.646
45205	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	209.538
45206	阜宁	东沟北堆西站	10	400	91.6
45207	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	226.12
45208	阜宁	东沟镇海陵三组	10	400	223.68
45209	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	310.653
45210	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	432.495
45211	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45212	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	376.992
45213	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	415.485
45214	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	217.665
45215	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	219.555
45216	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	136.48
45217	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	237.55
45218	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	287.721
45219	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	347.193
45220	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	436.527
45221	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	425.502
45222	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	401.84
45223	阜宁	东沟站北三变	10	500	52.5
45224	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	99.16
45225	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	265.23
45226	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	455.2
45227	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	192.16
45228	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	203.48
45229	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	202.48
45230	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	190.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45231	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	91.72
45232	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	174
45233	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	530.16
45234	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	281.65
45235	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	553.2
45236	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	314.433
45237	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	9
45238	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	70.04
45239	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	241.4
45240	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	0
45241	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	192.4
45242	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	81.68
45243	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	13
45244	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	118.08
45245	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	0
45246	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	82.22
45247	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	52.54
45248	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	74.64
45249	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	56.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45250	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	47.96
45251	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	33.34
45252	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	82.24
45253	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	41.52
45254	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	50.4
45255	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	92.88
45256	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	34.44
45257	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	49.86
45258	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	90.14
45259	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	15.96
45260	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	77.36
45261	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	0
45262	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	128.04
45263	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	172.56
45264	阜宁	三灶东方八组	10	400	249.76
45265	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	82.8
45266	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	266.12
45267	阜宁	三灶中灶七组	10	200	118.5
45268	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	93.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45269	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	229.24
45270	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	209.92
45271	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	0
45272	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	119.36
45273	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	208.68
45274	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	111
45275	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	218.32
45276	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	242.08
45277	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	285.92
45278	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	202.48
45279	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	178.4
45280	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	43.24
45281	阜宁	角巷康居1#变	10	400	222.24
45282	阜宁	角巷康居2#变	10	400	47.68
45283	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	87.92
45284	阜宁	角巷康居3#变	10	400	141.48
45285	阜宁	角巷康居4#变	10	200	19.5
45286	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	26.58
45287	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45288	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	127.5
45289	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	64.62
45290	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	145.32
45291	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	96.86
45292	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	214.92
45293	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	241.08
45294	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	21.66
45295	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	50.58
45296	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	107.06
45297	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	59.24
45298	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	74.5
45299	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	64.62
45300	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	48
45301	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	10.84
45302	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	0
45303	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	32.32
45304	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	40.6
45305	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	104.86
45306	阜宁	杨集张陈四组公变	10	400	271.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45307	阜宁	振业康居1#变	10	400	174.16
45308	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	194.2
45309	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	269.92
45310	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	170.92
45311	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	189
45312	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	76.54
45313	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	5.04
45314	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	74.54
45315	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	0.34
45316	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	8.24
45317	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	56.34
45318	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	58.08
45319	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	122.2
45320	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	62.34
45321	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	11.98
45322	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	118.62
45323	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	189.24
45324	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	44.96
45325	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	46.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45326	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	179.24
45327	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	29.42
45328	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	73.16
45329	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	191.2
45330	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	208.8
45331	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	186.4
45332	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	70.24
45333	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	218.6
45334	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	245.84
45335	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	255.4
45336	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	251.64
45337	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	258.2
45338	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	198.08
45339	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	80.76
45340	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	236.88
45341	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	204.92
45342	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	210.68
45343	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	211.48
45344	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	232.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45345	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	73.7
45346	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	141.44
45347	阜宁	三灶商业街公变	10	400	269.24
45348	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	160.36
45349	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	0
45350	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	192.874
45351	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	42.48
45352	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	13.22
45353	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	97.58
45354	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	96.12
45355	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	60.88
45356	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	65.92
45357	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	56.36
45358	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	0
45359	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	88.28
45360	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	66.16
45361	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	8.34
45362	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	235.6
45363	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	202.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45364	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	176.92
45365	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	242
45366	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	137.88
45367	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	150.08
45368	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	175.6
45369	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	177.04
45370	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	57.92
45371	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	165.84
45372	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	282.48
45373	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	183.88
45374	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	153.68
45375	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	82.6
45376	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	45.92
45377	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	120.84
45378	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	65.4
45379	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	96.4
45380	阜宁	三灶供电所公变	10	400	196.16
45381	阜宁	三灶育才变	10	400	91.08
45382	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	22.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45383	阜宁	三灶小街将军变	10	500	139.85
45384	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	338.31
45385	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	32.78
45386	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	130.04
45387	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	500	157.8
45388	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	182.65
45389	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	51.34
45390	阜宁	芦蒲左范西站	10	200	79.14
45391	阜宁	芦蒲马吉东站公变	10	400	191.92
45392	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	235.4
45393	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	225.6
45394	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	59.08
45395	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	222.6
45396	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	85.8
45397	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	166.04
45398	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	92.44
45399	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	125.2
45400	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	202.08
45401	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	46.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45402	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	160.84
45403	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	242.48
45404	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	185.6
45405	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	161.84
45406	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	222.4
45407	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	158.4
45408	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	299.48
45409	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	0
45410	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	39.31
45411	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	35.04
45412	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	78.62
45413	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	96.02
45414	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	102.92
45415	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	27.16
45416	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	72.68
45417	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	0
45418	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	0
45419	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	204.92
45420	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	245.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45421	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	18
45422	阜宁	陈集园区5#变	10	400	109.08
45423	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	249.48
45424	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	213.84
45425	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	245.6
45426	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	212.08
45427	阜宁	东沟镇马舍东边	10	400	5.48
45428	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	256.32
45429	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	144.32
45430	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	274.32
45431	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	163.6
45432	阜宁	东沟镇永兴东边	10	400	219.04
45433	阜宁	东沟永兴北站	10	200	112.6
45434	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	65.92
45435	阜宁	东沟镇马舍西边	10	400	51.6
45436	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	0
45437	阜宁	东沟镇永兴东边1#变	10	400	274.36
45438	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	136.24
45439	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	89.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45440	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	240.4
45441	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	129
45442	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	100.4
45443	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	216.4
45444	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	400	221.64
45445	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	44.75
45446	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	0
45447	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	66.84
45448	阜宁	东沟周湾南站	10	200	38.44
45449	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	66.96
45450	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	73.08
45451	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	199.32
45452	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	99.62
45453	阜宁	东沟镇新合电站1#变	10	200	33.66
45454	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	45.24
45455	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	93.88
45456	阜宁	东沟镇严曹东站	10	200	76.96
45457	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	85.24
45458	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	250.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45459	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	206.16
45460	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	142.6
45461	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	100.08
45462	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	400	196.6
45463	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	182.2
45464	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	49
45465	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	400	244.44
45466	阜宁	东沟永兴居委会14#变	10	400	233.48
45467	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	155.32
45468	阜宁	东沟镇兴楼东2#变	10	400	249.16
45469	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	175.6
45470	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	0
45471	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	0
45472	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	182.92
45473	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	356.643
45474	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	148.28
45475	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	148.05
45476	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	91.32
45477	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45478	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	253.197
45479	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	183.6
45480	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	99.6
45481	阜宁	东沟站东3#变	10	400	0
45482	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	185.08
45483	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	0
45484	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	144.16
45485	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	173.08
45486	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	172.08
45487	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	168.84
45488	阜宁	东沟站西二变	10	400	169.44
45489	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	24.04
45490	阜宁	东沟站东变	10	400	160.32
45491	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	205.08
45492	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	113.4
45493	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	70.04
45494	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	91.46
45495	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	108.38
45496	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	152.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45497	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	55.92
45498	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	84.28
45499	阜宁	沟墩三台南湾南站公变	10	200	43.2
45500	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	209.72
45501	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	196.4
45502	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	69.4
45503	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	143.62
45504	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	145.88
45505	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	0
45506	阜宁	沟墩匣东三组	10	400	105.48
45507	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	65.96
45508	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	83.62
45509	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	22.46
45510	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	106.74
45511	阜宁	沟墩匣东匣湾北站2#	10	200	94.34
45512	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	95.42
45513	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	70.5
45514	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	90.06
45515	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	34.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45516	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	47.84
45517	阜宁	沟墩条海卫东站公变	10	200	78.22
45518	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	6.38
45519	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	107.76
45520	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	65.3
45521	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	84
45522	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	96.24
45523	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	0
45524	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	91.86
45525	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	23.42
45526	阜宁	沟墩匣东四组	10	200	25.58
45527	阜宁	沟墩匣东三组2#变	10	315	119.637
45528	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	13.32
45529	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	124.08
45530	阜宁	沟墩匣东合兴南站	10	400	259.6
45531	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	113.08
45532	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	20.16
45533	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	75.16
45534	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	83.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45535	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	88.56
45536	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	142.48
45537	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	0
45538	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	79.12
45539	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	0
45540	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	94.92
45541	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	224.4
45542	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	216.28
45543	阜宁	沟墩丰唐东站公变	10	200	67.5
45544	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	131.42
45545	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	204.48
45546	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	172.32
45547	阜宁	沟墩大岗新港东站变	10	200	43.7
45548	阜宁	沟墩丰唐马圩东站公变	10	200	109.84
45549	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	97
45550	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	106.66
45551	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	108.46
45552	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	85.34
45553	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	74.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45554	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	261.92
45555	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	212.6
45556	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	276.76
45557	阜宁	沟墩丰唐东2#变	10	400	245.76
45558	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	216.44
45559	阜宁	沟墩大岗韩桥东2#变	10	400	285.88
45560	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	400	189.96
45561	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	55.54
45562	阜宁	沟墩后岗西2#变	10	200	69.2
45563	阜宁	沟墩后岗东2#变	10	200	66.74
45564	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	0
45565	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	66.02
45566	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	375.921
45567	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	0
45568	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	187.48
45569	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	230.4
45570	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	162.08
45571	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	109.84
45572	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	216.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45573	阜宁	沟墩凌沟凌东站长变	10	200	109.58
45574	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	40.34
45575	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	83.96
45576	阜宁	沟墩后岗东站长变	10	200	67.24
45577	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	66.84
45578	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	0
45579	阜宁	沟墩凌沟北站长变	10	200	100.84
45580	阜宁	沟墩跃进何东站长变	10	200	114.88
45581	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	90.82
45582	阜宁	沟墩阜岗东站长变	10	200	102.7
45583	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	103.04
45584	阜宁	沟墩跃进何东西站	10	200	60
45585	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	74.54
45586	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	171.6
45587	阜宁	沟墩跃进村站长变	10	400	99.48
45588	阜宁	沟墩凌沟凌北站长变	10	200	79.7
45589	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	249.96
45590	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	27.24
45591	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	129.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45592	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	263.6
45593	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	81.92
45594	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	70.74
45595	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	162.68
45596	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	241.68
45597	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	50.2
45598	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	0
45599	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	203.8
45600	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	196
45601	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	86.76
45602	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	172.6
45603	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	158.24
45604	阜宁	沟墩后岗东站3#变	10	400	244.32
45605	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	101.84
45606	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	255.56
45607	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	59.6
45608	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	58.48
45609	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	250.24
45610	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	50.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45611	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	80.36
45612	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	76.92
45613	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	311
45614	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	28.16
45615	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	222.92
45616	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	67.08
45617	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	0
45618	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	74.74
45619	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	227.32
45620	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	103.68
45621	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	271.85
45622	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	103.46
45623	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	245.88
45624	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	113.5
45625	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	101.62
45626	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	102.96
45627	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	74.7
45628	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	96.58
45629	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45630	阜宁	沟墩新河南站	10	200	106.84
45631	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	100.52
45632	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	102.38
45633	阜宁	沟墩新河北站	10	200	79.12
45634	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	120.32
45635	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	209.6
45636	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	99.7
45637	阜宁	沟墩新河东站	10	400	280.8
45638	阜宁	沟墩新河西站	10	400	241.8
45639	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	268
45640	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	251.6
45641	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	270.96
45642	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	18.12
45643	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	224.76
45644	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	267.16
45645	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	260.44
45646	阜宁	沟墩新河二组	10	400	268.12
45647	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	197.84
45648	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45649	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	11.02
45650	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	173.48
45651	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	240.08
45652	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	283.04
45653	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	0
45654	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	120.48
45655	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	44
45656	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	190.08
45657	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	144.28
45658	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	100.84
45659	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	112.96
45660	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	0
45661	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	7.62
45662	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	90.96
45663	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	94.34
45664	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	19.96
45665	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	78.12
45666	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	95.28
45667	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	77.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45668	阜宁	沟墩条岗电站公变	10	400	179.16
45669	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	245.16
45670	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	259.52
45671	阜宁	沟墩条岗电站2#变	10	400	180.92
45672	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	263.08
45673	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	291.6
45674	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	16.24
45675	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	51.5
45676	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	255.76
45677	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	46.92
45678	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	213.76
45679	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	75.7
45680	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	193.2
45681	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	159.92
45682	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	145.36
45683	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	206.25
45684	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	154
45685	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	154.08
45686	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	211.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45687	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	208.278
45688	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	177.16
45689	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	54.24
45690	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	361.746
45691	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	205.24
45692	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	111.1
45693	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	98.595
45694	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	156.92
45695	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	0
45696	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	138.48
45697	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	235.62
45698	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	203.48
45699	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	193.36
45700	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	235.96
45701	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	28.3
45702	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	75.32
45703	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	74.2
45704	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	215.28
45705	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	89.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45706	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	92.38
45707	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	10.62
45708	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	57.24
45709	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	109.12
45710	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	219.2
45711	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	95.2
45712	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	204.88
45713	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	198.24
45714	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	70.907
45715	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	208.96
45716	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	125.32
45717	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	264.16
45718	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	80.955
45719	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	224.32
45720	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	254.48
45721	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	192.6
45722	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	106.32
45723	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	237.4
45724	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45725	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	192.402
45726	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	41.44
45727	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	116.92
45728	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	0
45729	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	277.92
45730	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	75.46
45731	阜宁	沟墩必林南站	10	200	56
45732	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	215.48
45733	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	107.8
45734	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	76.3
45735	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	91.7
45736	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	272.16
45737	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	263.8
45738	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	184.84
45739	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	254.32
45740	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	214.76
45741	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	91.82
45742	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	159.98
45743	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	145.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45744	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	131.28
45745	阜宁	施庄三联村4.5组公变	10	200	108.34
45746	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	152.5
45747	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	99.34
45748	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	94.3
45749	阜宁	施庄必余村自来水（1.2组）公变	10	200	125.98
45750	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	118.02
45751	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	107
45752	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	68.7
45753	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	140.78
45754	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	492.912
45755	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	396.522
45756	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	445.41
45757	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	439.803
45758	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	142.16
45759	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	118.3
45760	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	129.04
45761	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	99.3
45762	阜宁	益林园区6#变	10	400	215.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45763	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	231.48
45764	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	220.689
45765	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	334.278
45766	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	0
45767	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	0
45768	阜宁	益林园区8#公变	10	400	60.2
45769	阜宁	益林园区3#公变	10	500	64.9
45770	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	214.84
45771	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	129.6
45772	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	136.332
45773	阜宁	益林水利站公变	10	400	155
45774	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	136.88
45775	阜宁	益林园区7#变	10	400	163.68
45776	阜宁	益林林达小区公变	10	400	50
45777	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	0
45778	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	51.24
45779	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	153.4
45780	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	0
45781	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	194.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45782	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	230.32
45783	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	183.68
45784	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	12.32
45785	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	377.496
45786	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	67.4
45787	阜宁	范王庄1#公变	10	400	3.32
45788	阜宁	范王庄2#公变	10	400	38.04
45789	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	0
45790	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	62.84
45791	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	400	177.92
45792	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	139.88
45793	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	143.04
45794	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	17.86
45795	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	95.24
45796	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	91.64
45797	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	22.46
45798	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	106.38
45799	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	101.54
45800	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	442.323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45801	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	108.82
45802	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	55.78
45803	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	81.78
45804	阜宁	施庄东元村四.五组公变	10	200	34.12
45805	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	86.5
45806	阜宁	施庄供电所公变	10	400	87.48
45807	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	520.8
45808	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	455.2
45809	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	424.4
45810	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2配电变压器	10	800	321.68
45811	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	376.48
45812	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	552.7
45813	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	430.8
45814	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	498.5
45815	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	412.88
45816	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	97.16
45817	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	166.32
45818	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	151.32
45819	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	337.617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45820	阜宁	板湖松林东站2#公变	10	400	97.36
45821	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	36.34
45822	阜宁	板湖东兴南站2#公变	10	400	173.4
45823	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	0
45824	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	81.42
45825	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	217.24
45826	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	226.16
45827	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	239.56
45828	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	64.86
45829	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	50.86
45830	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	96.22
45831	阜宁	板湖松林东站公变	10	200	19.02
45832	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	204.8
45833	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	62.84
45834	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	114.36
45835	阜宁	板湖站东2#	10	200	25.52
45836	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	259.68
45837	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	86.54
45838	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	23.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45839	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	269.24
45840	阜宁	板湖孙庄村站2#公变	10	400	125.84
45841	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	188.88
45842	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	269.64
45843	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	239.8
45844	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	260.6
45845	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	226.6
45846	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	248.6
45847	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	268.88
45848	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	222.84
45849	阜宁	板湖殷庄东2#	10	400	221.68
45850	阜宁	板湖殷庄东公变	10	400	209
45851	阜宁	板湖南郭北站2#公变	10	400	277.56
45852	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	198.36
45853	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	261.68
45854	阜宁	板湖画士北站2#公变	10	400	236.96
45855	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	96.28
45856	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	215.28
45857	阜宁	板湖南郭北站公变	10	400	176.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45858	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	361.746
45859	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	174.96
45860	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	210.4
45861	阜宁	益林育才路4#变	10	400	77.08
45862	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	269.84
45863	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	289.989
45864	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	278.145
45865	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	259.92
45866	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	0
45867	阜宁	益林育才路公变	10	400	0
45868	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	152.08
45869	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	224.68
45870	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	183.16
45871	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	389.97
45872	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	361.494
45873	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	227.1
45874	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	304.416
45875	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	289.8
45876	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	222.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45877	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	327.6
45878	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	7.68
45879	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	270.2
45880	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	212.31
45881	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	234.549
45882	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	189.92
45883	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	218.32
45884	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	452.8
45885	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	204.48
45886	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	362.754
45887	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	65.24
45888	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	227.48
45889	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	122.4
45890	阜宁	益林育才路东公变	10	400	61.24
45891	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	0
45892	阜宁	益林银龙路公变	10	400	237.48
45893	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	87.84
45894	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	80.92
45895	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	439.677

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45896	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	100.96
45897	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	0
45898	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	0
45899	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	11.42
45900	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	37.08
45901	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	71.74
45902	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	51.74
45903	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	43.58
45904	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	0
45905	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	83.16
45906	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	40.42
45907	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	37.66
45908	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	96.28
45909	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	0
45910	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	36.12
45911	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	53.66
45912	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	167.8
45913	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	0
45914	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	27.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45915	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	59.5
45916	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	17.38
45917	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	50.24
45918	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	189.28
45919	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	181.8
45920	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	201.28
45921	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	37.34
45922	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	201.2
45923	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	272.72
45924	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	212.88
45925	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	161.6
45926	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	216.4
45927	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	223.96
45928	阜宁	罗桥何李四组	10	400	199.12
45929	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	180.12
45930	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	177.48
45931	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	189.64
45932	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	201.36
45933	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	181.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45934	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	246.56
45935	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	145.4
45936	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	200.8
45937	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	269.16
45938	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	189.96
45939	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	255.72
45940	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	134.76
45941	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	102.48
45942	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	217.56
45943	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	33.08
45944	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	144.92
45945	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	83.88
45946	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	47
45947	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	71.62
45948	阜宁	罗桥陈未东站变	10	200	6.34
45949	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	14.84
45950	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	107.12
45951	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	71.58
45952	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	51.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45953	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	200	52
45954	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	0
45955	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	113.76
45956	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	61.18
45957	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	143.72
45958	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	0
45959	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	191.44
45960	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	212.68
45961	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	197.36
45962	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	236.76
45963	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	156.24
45964	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	59
45965	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	224.48
45966	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	60.24
45967	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	176.68
45968	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	0
45969	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	0
45970	阜宁	古河小康路	10	400	66.6
45971	阜宁	古河粮站变西	10	400	127.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45972	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	65.48
45973	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	18.6
45974	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	36.6
45975	阜宁	古河3号变	10	400	96.16
45976	阜宁	古河农电站新公变	10	630	205.065
45977	阜宁	古河2组	10	200	24.66
45978	阜宁	古河小康路西	10	400	23
45979	阜宁	古河二四组公变	10	315	27.846
45980	阜宁	古河1#箱式变	10	400	80.6
45981	阜宁	古河农电站公变	10	400	53.4
45982	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	88.88
45983	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	484.659
45984	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	260.253
45985	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	178.64
45986	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	87.16
45987	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	281.862
45988	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	605.4
45989	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	477.5
45990	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	450.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45991	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	757.7
45992	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	170.1
45993	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	147.44
45994	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	469.44
45995	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	52.62
45996	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	0
45997	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	37.7
45998	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	86.92
45999	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	80.74
46000	阜宁	罗桥乡洪桥村东站	10	200	136.86
46001	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	59.04
46002	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	93.84
46003	阜宁	罗桥镇候庄西站分流	10	400	237.92
46004	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	75.48
46005	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	286.2
46006	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	44.66
46007	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	94.08
46008	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	140.68
46009	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46010	阜宁	罗桥乡候庄村东边	10	200	94.74
46011	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	231.56
46012	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	58.88
46013	阜宁	罗桥乡候庄村中站	10	400	254.68
46014	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	50.4
46015	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	83.8
46016	阜宁	罗桥乡东风村南站	10	400	157.08
46017	阜宁	罗桥东风三组	10	400	230.44
46018	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	0
46019	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	221.68
46020	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	148.4
46021	阜宁	罗桥镇候庄东边分流	10	400	161.56
46022	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	400	243.2
46023	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	112.32
46024	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	284.508
46025	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	342.027
46026	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	120.16
46027	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	0
46028	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	108.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46029	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	214.137
46030	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	388.458
46031	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	69.52
46032	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	109.74
46033	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	301.24
46034	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	124.68
46035	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	86.46
46036	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	0
46037	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	238.24
46038	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	69.32
46039	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	222.9
46040	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	299.943
46041	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	0
46042	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	0
46043	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	630	94.059
46044	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	0
46045	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	361.746
46046	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	227.48
46047	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	268.821

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46048	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	126.063
46049	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	77.62
46050	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	44.46
46051	阜宁	阜城顾庄东边公变	10	200	0
46052	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	33.28
46053	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	25.94
46054	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	0
46055	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	195.64
46056	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	0
46057	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	0
46058	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	192.2
46059	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	271.44
46060	阜宁	罗桥镇罗杨路东边	10	400	0
46061	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	117.76
46062	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	262.64
46063	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	193.76
46064	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	93.68
46065	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	244.24
46066	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	17.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46067	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	226.32
46068	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	237.6
46069	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	48.34
46070	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	62.66
46071	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	99.74
46072	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	29.66
46073	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	24.66
46074	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	68.24
46075	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	126.04
46076	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	249.4
46077	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	90.54
46078	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	94.8
46079	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	257.4
46080	阜宁	罗桥干口七组	10	400	166.08
46081	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	232.64
46082	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	191.96
46083	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	221.08
46084	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	212.72
46085	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	126.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46086	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	204.24
46087	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	224.6
46088	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	188.48
46089	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	90.36
46090	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	211.16
46091	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	84.4
46092	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	246.16
46093	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	258.36
46094	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	269.84
46095	阜宁	罗桥干东南站	10	400	241.24
46096	阜宁	罗桥干东东站变	10	400	225.12
46097	阜宁	罗桥镇干东东站分流	10	400	260.68
46098	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	229.76
46099	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	254.92
46100	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	250.84
46101	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	137.24
46102	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	107.44
46103	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	151.4
46104	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	292.131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46105	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	117.76
46106	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	320
46107	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	46
46108	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	162
46109	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	209.4
46110	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	149.24
46111	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	162.24
46112	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	349.4
46113	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	116.68
46114	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	111.08
46115	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	389.6
46116	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	0
46117	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	69.12
46118	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	115.48
46119	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	51.04
46120	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	104.4
46121	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	244.44
46122	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	0
46123	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	169.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46124	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	181.84
46125	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	222.201
46126	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	0
46127	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	0
46128	阜宁	锦江华府开关站1#变	10	800	535.52
46129	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	0
46130	阜宁	锦江华府开关站4#变	10	800	557.2
46131	阜宁	锦江华府开关站2#变	10	800	486
46132	阜宁	阜城周庄五组东公变	10	400	177.76
46133	阜宁	阜城城北二组东公变	10	400	170.68
46134	阜宁	锦江华府开关站3#变	10	800	412.8
46135	阜宁	阜城三阳4#单相变	10	200	65.3
46136	阜宁	阜城三阳三四组公变	10	200	60.86
46137	阜宁	阜城周庄阀门产业园3#公变	10	400	72.4
46138	阜宁	阜城三阳五组公变	10	400	192.08
46139	阜宁	阜城周庄北站东公变	10	200	50.42
46140	阜宁	阜城周庄西站公变	10	200	83.7
46141	阜宁	阜城周庄五组公变	10	200	55.16
46142	阜宁	阜城三阳五八组公变	10	200	7.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46143	阜宁	阜城周庄五组西公变	10	200	121.62
46144	阜宁	阜城城北二组公变	10	400	168
46145	阜宁	阜城周庄一组西公变	10	200	52.92
46146	阜宁	阜城周庄阀门产业园2#公变	10	400	135.76
46147	阜宁	阜城周庄五组南公变	10	400	244.68
46148	阜宁	阜城周庄一组公变	10	200	39.94
46149	阜宁	阜城城北七组西公变	10	400	34.68
46150	阜宁	阜城周庄北站公变	10	200	51.96
46151	阜宁	阜城周庄四组加工厂公变	10	400	175.2
46152	阜宁	阜城三阳三组公变	10	200	99.54
46153	阜宁	阜城周庄西站2#公变	10	200	94.88
46154	阜宁	阜城周庄阀门产业园1#公变	10	400	118.4
46155	阜宁	阜城周庄四组公变	10	400	266.04
46156	阜宁	阜城三阳四组公变	10	400	262.84
46157	阜宁	阜城周庄北站南公变	10	400	202.4
46158	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	45.88
46159	阜宁	阜城周庄三组公变	10	400	183.84
46160	阜宁	阜城周庄四组加工厂2#公变	10	400	243.32
46161	阜宁	阜城三阳三组东公变	10	400	250.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46162	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	0
46163	阜宁	阜城周庄村站公变	10	400	18.4
46164	阜宁	阜城周庄四组西公变	10	400	247.28
46165	阜宁	阜城周庄一组西2#公变	10	400	207.24
46166	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	78.5
46167	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	0
46168	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	203.48
46169	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	0
46170	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	54.7
46171	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	99.66
46172	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	26.66
46173	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	86.58
46174	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	62.8
46175	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	43.16
46176	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	0
46177	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	196.04
46178	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	175.44
46179	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	265.64
46180	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	222.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46181	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	221.72
46182	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	188.44
46183	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	236.32
46184	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	225.32
46185	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	186.8
46186	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	217.72
46187	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	246
46188	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	126.84
46189	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	50.24
46190	阜宁	古河镇西街公变	10	400	156.84
46191	阜宁	古河3#变北	10	200	20.08
46192	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	216
46193	阜宁	古河古颜七组北	10	200	95.74
46194	阜宁	古河1#变	10	400	33.68
46195	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	281.24
46196	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	0
46197	阜宁	古河2#变	10	400	109.08
46198	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	42.2
46199	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	98.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46200	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	57.54
46201	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	193
46202	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	0
46203	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	290.64
46204	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	257.8
46205	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	150.32
46206	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	180.68
46207	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	101.08
46208	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	4.34
46209	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	132.4
46210	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	270.2
46211	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	89.6
46212	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	228.96
46213	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	164.96
46214	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	115.68
46215	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	152.4
46216	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	231.72
46217	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	34.94
46218	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	255.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46219	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	112.44
46220	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	219.12
46221	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	175.88
46222	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	150.84
46223	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	173.68
46224	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	142.44
46225	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	206.88
46226	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	206.32
46227	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	227.36
46228	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	248
46229	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	201.2
46230	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	273.84
46231	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	219.4
46232	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	171.12
46233	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	205.48
46234	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	220.64
46235	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	213.6
46236	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	218.44
46237	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	267.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46238	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	230.76
46239	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	189.12
46240	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	199.32
46241	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	21.68
46242	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	384.88
46243	阜宁	益林解放小区公变	10	400	52.84
46244	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	349.76
46245	阜宁	益林解放西路公变	10	500	237.85
46246	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	244.692
46247	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	0
46248	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	253.449
46249	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	68.84
46250	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	299.817
46251	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	307.062
46252	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	138.474
46253	阜宁	益林人民北路公变	10	500	60.8
46254	阜宁	益林益东小区公变	10	400	75.08
46255	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	195.56
46256	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	14.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46257	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	263.529
46258	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	104.24
46259	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	26.08
46260	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	220.16
46261	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	139.35
46262	阜宁	益林高庄公变	10	500	244.75
46263	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	115.35
46264	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	49.392
46265	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	189.35
46266	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	300.384
46267	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	45
46268	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	308.574
46269	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	76
46270	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	190
46271	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	8.08
46272	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	122.24
46273	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	88.68
46274	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	316.197
46275	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	117.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46276	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	70.15
46277	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	44.08
46278	阜宁	益林高庄4#变	10	400	0
46279	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	86.76
46280	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	115.48
46281	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	117.24
46282	阜宁	益林解放东路公变	10	400	22.96
46283	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	110
46284	阜宁	益林海陵公变	10	400	97.24
46285	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	218.6
46286	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	21.12
46287	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	165.76
46288	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	162.85
46289	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	84.92
46290	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	99.96
46291	阜宁	施庄小街7#变	10	400	0
46292	阜宁	施庄四组公变	10	400	66.92
46293	阜宁	施庄6#变	10	500	155.15
46294	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	84.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46295	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	179.16
46296	阜宁	施庄南顾3.4组1公变	10	400	207.76
46297	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	454.167
46298	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	92.48
46299	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	116.62
46300	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	193.977
46301	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	304.416
46302	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	390.159
46303	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	420.336
46304	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	389.781
46305	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	417.627
46306	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	338.562
46307	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	347.193
46308	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	196.16
46309	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	511.7
46310	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	470
46311	阜宁	施庄小街9#变	10	400	75.24
46312	阜宁	施庄小街10#变	10	400	106.48
46313	阜宁	施庄小街11#变	10	400	192.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46314	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	289.8
46315	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	400	67.24
46316	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	248.2
46317	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	79.08
46318	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	54.16
46319	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	0
46320	阜宁	施庄小街12#变	10	400	199.76
46321	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	176.84
46322	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	168.24
46323	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	84.6
46324	阜宁	板湖南园公变	10	630	382.347
46325	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	92
46326	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	171.8
46327	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	61.96
46328	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	199.55
46329	阜宁	板湖南站公变	10	200	149.5
46330	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	2.24
46331	阜宁	板湖站南公变	10	400	72.08
46332	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	136.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46333	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	124.16
46334	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	264.04
46335	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	77.34
46336	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	217.08
46337	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	0
46338	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	142.36
46339	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	199.04
46340	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	220.6
46341	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	230.84
46342	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	52.64
46343	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	223.36
46344	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	256.32
46345	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	260.68
46346	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	223.28
46347	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	220.12
46348	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	190.84
46349	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	263.52
46350	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	213.52
46351	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	126.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46352	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	97.98
46353	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	68.5
46354	阜宁	板湖站北公变	10	200	16.38
46355	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	57.7
46356	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	288.55
46357	阜宁	板湖东站公变	10	400	69.32
46358	阜宁	板湖供电所1#公变	10	500	84.95
46359	阜宁	板湖一二组2#	10	400	126
46360	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	111.28
46361	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	265.4
46362	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	156.32
46363	阜宁	板湖北站公变	10	400	153.72
46364	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	192
46365	阜宁	板湖镇东东站公变	10	400	64.92
46366	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	47.68
46367	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	155.68
46368	阜宁	板湖西站公变	10	200	65.88
46369	阜宁	板湖站东公变	10	400	0
46370	阜宁	板湖一二组公变	10	200	112.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46371	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	22.68
46372	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	222.28
46373	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	9.68
46374	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	40.32
46375	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	266
46376	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	65.84
46377	阜宁	陈集纺机公变	10	200	71.38
46378	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	170
46379	阜宁	陈集政府公变	10	400	73.24
46380	阜宁	陈集二组公变	10	400	0
46381	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	147.76
46382	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	4.92
46383	阜宁	陈集中学公变	10	400	121.84
46384	阜宁	陈集三组公变	10	400	211.16
46385	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	63.08
46386	阜宁	陈集站台片	10	200	41.3
46387	阜宁	陈集公园公变	10	400	161
46388	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	239.45
46389	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	63.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46390	阜宁	陈集七组公变	10	400	123.4
46391	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	80.4
46392	阜宁	陈集七组2#变	10	400	229.84
46393	阜宁	陈集园区4#变	10	400	118.08
46394	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	0.24
46395	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	369.999
46396	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	162.92
46397	阜宁	陈集贾周西站公变	10	200	67.8
46398	阜宁	陈集贾周东站公变	10	400	87.44
46399	阜宁	陈集六组公变	10	400	104.32
46400	阜宁	陈集北站	10	500	109.15
46401	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	66
46402	阜宁	陈集一组公变	10	400	166.4
46403	阜宁	陈集五组公变	10	400	16.76
46404	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	252.04
46405	阜宁	陈集四组公变	10	400	135.6
46406	阜宁	陈集供电所公变	10	400	143.16
46407	阜宁	陈集南站配变	10	400	139.96
46408	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	235.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46409	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	98.68
46410	阜宁	陈集镇东公变	10	400	54.8
46411	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	178.68
46412	阜宁	陈集七组1#变	10	400	178.92
46413	阜宁	陈集九组公变	10	400	63.76
46414	阜宁	陈集十组公变	10	400	50.92
46415	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	172.68
46416	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	180.36
46417	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	31.92
46418	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	212
46419	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	117.96
46420	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	212.76
46421	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	78.84
46422	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	242.4
46423	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	98.04
46424	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	79.46
46425	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	17.74
46426	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	15.7
46427	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	205.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46428	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	113.72
46429	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	72.8
46430	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	192.84
46431	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	69.16
46432	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	81.7
46433	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	66.84
46434	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	73.04
46435	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	25.76
46436	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	85.62
46437	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	74.92
46438	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	198.92
46439	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	254.76
46440	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	191.12
46441	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	220.28
46442	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	253.32
46443	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	223.68
46444	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	260.12
46445	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	185.68
46446	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46447	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	164.84
46448	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	243.04
46449	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	261.2
46450	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	73.08
46451	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	260.4
46452	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	232.68
46453	阜宁	羊寨马工东2号公变	10	400	210.92
46454	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	230.08
46455	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	211.72
46456	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	281.32
46457	阜宁	羊寨沙西东2号公变	10	400	172.68
46458	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	261.48
46459	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	208.68
46460	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	248.4
46461	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	50.28
46462	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	237.64
46463	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	20.92
46464	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	188.8
46465	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46466	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	67.32
46467	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	40.28
46468	阜宁	东方名苑1#箱变	10	630	299.691
46469	阜宁	中亿9#箱变	10	630	262.206
46470	阜宁	中亿3#箱变	10	500	244.1
46471	阜宁	中亿7#箱变	10	500	190.35
46472	阜宁	中亿10#箱变	10	630	259.686
46473	阜宁	中亿12#箱变	10	630	332.073
46474	阜宁	中亿4#箱变	10	400	186.4
46475	阜宁	东方名苑9#楼箱变	10	250	77.5
46476	阜宁	中亿5#箱变	10	400	130.68
46477	阜宁	中亿8#箱变	10	500	184.35
46478	阜宁	东方名苑4#箱变	10	500	263.8
46479	阜宁	东方名苑2#箱变	10	630	334.341
46480	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	145.56
46481	阜宁	顾庄小区（1#-4#楼）专变	10	630	282.744
46482	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	33.32
46483	阜宁	东方名苑3#箱变	10	630	334.971
46484	阜宁	中亿1#配电房2#变	10	1000	598.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46485	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	94.16
46486	阜宁	中亿6#箱变	10	500	193.45
46487	阜宁	中亿1#配电房1#变	10	1000	459.8
46488	阜宁	中亿1#箱变	10	500	234.2
46489	阜宁	中亿2#箱变	10	500	232
46490	阜宁	政府99#公变	10	400	0
46491	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	91.48
46492	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	122.6
46493	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	93.84
46494	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	56.32
46495	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	298.179
46496	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	216.24
46497	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	354.69
46498	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	243.747
46499	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	290.8
46500	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	101.8
46501	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	278.2
46502	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	61.56
46503	阜宁	阜城新桥移民公变	10	315	107.824

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46504	阜宁	合利大王一组	10	200	71.42
46505	阜宁	合利四合村三组	10	200	85.84
46506	阜宁	合利敖河村一组	10	200	78.88
46507	阜宁	合利三岔北站	10	400	135.16
46508	阜宁	合利许庄村	10	400	179.92
46509	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	80.5
46510	阜宁	合利邹河南站变	10	200	0
46511	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	50.84
46512	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	52.7
46513	阜宁	合利邹河三四组	10	200	89.12
46514	阜宁	合利四合顾舍	10	200	74.62
46515	阜宁	合利两河二组变	10	200	119.7
46516	阜宁	合利两河东站变	10	200	91.66
46517	阜宁	合利两河2. 3. 4组	10	200	111.5
46518	阜宁	合利两河中站	10	200	38.16
46519	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	101.24
46520	阜宁	合利四合西站	10	200	74.54
46521	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	77.74
46522	阜宁	合利三岔南站	10	200	66.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46523	阜宁	合利敖河东站	10	200	89.46
46524	阜宁	合利两河北站配变	10	200	96
46525	阜宁	合利四合东站	10	200	86.5
46526	阜宁	合利邹河五组	10	200	63.34
46527	阜宁	合利许庄六组变	10	200	17.92
46528	阜宁	合利邹河一组	10	200	80.3
46529	阜宁	合利两河一队	10	200	75.1
46530	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	0
46531	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	94.2
46532	阜宁	合利四合南站	10	200	97.2
46533	阜宁	合利四合新站	10	200	29.3
46534	阜宁	合利三岔一组	10	200	0
46535	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	0
46536	阜宁	合利两河村	10	400	213
46537	阜宁	合利两河四组变	10	200	89.34
46538	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	247.08
46539	阜宁	合利两河十组	10	400	274.76
46540	阜宁	合利许庄北站变	10	200	37.08
46541	阜宁	合利两河九组	10	400	265.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46542	阜宁	合利敖河西站	10	400	179.36
46543	阜宁	合利四合中站配变	10	200	120.34
46544	阜宁	合利两河村11、12组	10	200	112.66
46545	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	104.74
46546	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	138.7
46547	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	88.88
46548	阜宁	合利邹河一组(东)公变	10	400	227.24
46549	阜宁	合利敖河南站变	10	400	251.08
46550	阜宁	合利两河南站	10	400	147.56
46551	阜宁	合利邹河西站变	10	400	270.08
46552	阜宁	合利敖河村三组	10	400	261.72
46553	阜宁	合利三港村站	10	400	39.92
46554	阜宁	合利世英花园变	10	400	130.6
46555	阜宁	合利两河五组变	10	400	246.32
46556	阜宁	合利邹河村站	10	400	92.16
46557	阜宁	合利三岔五组	10	400	232.48
46558	阜宁	合利安置小区	10	400	141.08
46559	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	414.477
46560	阜宁	合利供电所9#变	10	400	207.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46561	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	175.68
46562	阜宁	合利汇水三组变	10	400	86.84
46563	阜宁	合利供电所3#变	10	400	187
46564	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	41
46565	阜宁	合利供电所4#变	10	315	36.918
46566	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	67.34
46567	阜宁	合利汇水一组变	10	400	244.48
46568	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	68.88
46569	阜宁	合利新湖六组	10	200	85.5
46570	阜宁	合利汇水北站	10	200	0
46571	阜宁	合利新湖村站	10	200	37.34
46572	阜宁	合利老街	10	200	26.84
46573	阜宁	合利大王三.四组	10	200	32.42
46574	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	52.04
46575	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	93.38
46576	阜宁	合利大王四组台片	10	200	78.88
46577	阜宁	合利新湖北站变	10	200	63.34
46578	阜宁	合利汇水新站	10	200	23.66
46579	阜宁	合利三岔村三组	10	200	60.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46580	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	85.08
46581	阜宁	合利大王站	10	400	117.76
46582	阜宁	合利东街	10	400	160.4
46583	阜宁	合利新湖三组1	10	400	137.12
46584	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	43.9
46585	阜宁	合利三组2#变	10	400	136.68
46586	阜宁	合利供电所7#变	10	400	166.24
46587	阜宁	合利三岔二组变	10	400	227.76
46588	阜宁	合利合利西街	10	400	96.76
46589	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	221.68
46590	阜宁	合利供电所5#变	10	500	133.85
46591	阜宁	合利供电所8#变	10	400	172.16
46592	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	110.32
46593	阜宁	合利新湖五组变	10	400	191.48
46594	阜宁	合利供电所6#变	10	400	86.16
46595	阜宁	板湖张费电站公变	10	400	17.84
46596	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	4
46597	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	49.16
46598	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46599	阜宁	板湖邵湛东站公变	10	200	60.02
46600	阜宁	板湖张费南站公变	10	200	62.42
46601	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	57.86
46602	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	83.58
46603	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	39.9
46604	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	80.14
46605	阜宁	板湖张费村站公变	10	200	60.86
46606	阜宁	板湖丰荡南站公变	10	200	90.74
46607	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	119.46
46608	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	51.64
46609	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	69.54
46610	阜宁	板湖邵湛东站2#	10	200	65.2
46611	阜宁	板湖小夏西站2#	10	200	86.08
46612	阜宁	板湖邵湛西站2#	10	200	72.4
46613	阜宁	板湖前进南站3#公变	10	400	186.24
46614	阜宁	板湖小夏南站2#公变	10	400	78
46615	阜宁	板湖小夏电站公变	10	200	106.52
46616	阜宁	板湖前进南站公变	10	200	103.66
46617	阜宁	板湖小晏电站公变	10	400	259.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46618	阜宁	板湖小夏电站2#	10	200	83.68
46619	阜宁	板湖小夏南站公变	10	400	253.24
46620	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	241.8
46621	阜宁	板湖张费村站2#公变	10	400	197.88
46622	阜宁	板湖邵湛东站3#变	10	400	207.68
46623	阜宁	板湖丰荡北站2#	10	400	203.48
46624	阜宁	板湖丰荡东站2#公变	10	400	210.84
46625	阜宁	板湖丰荡东站公变	10	400	287.04
46626	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	231.44
46627	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	284.32
46628	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	134.32
46629	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	189.56
46630	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	71.68
46631	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	39.48
46632	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	98.48
46633	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	229.95
46634	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	198.16
46635	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	221.84
46636	阜宁	罗桥四组变	10	400	201.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46637	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	184.12
46638	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	116.76
46639	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	4.6
46640	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	400	106.48
46641	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	111.32
46642	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	98.84
46643	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	156.16
46644	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	79.24
46645	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	0
46646	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	127.84
46647	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	242.172
46648	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	227.178
46649	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	286.4
46650	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	140.48
46651	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	286.2
46652	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	400	173.24
46653	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	129
46654	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	90.3
46655	阜宁	公兴青南东站2公变	10	200	111.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46656	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	53.54
46657	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	197.76
46658	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	194.68
46659	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	256.16
46660	阜宁	公兴青南东站3#变公变	10	400	260.12
46661	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	233.68
46662	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	273.16
46663	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	182.32
46664	阜宁	公兴邱厂村电站公变	10	400	134.8
46665	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	44.7
46666	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	62.46
46667	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	71.74
46668	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	133.84
46669	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	103.06
46670	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	52.06
46671	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	56.24
46672	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	45.64
46673	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	105.46
46674	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	113.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46675	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	210.08
46676	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	48.16
46677	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	146.6
46678	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	146.08
46679	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	52.34
46680	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	15.1
46681	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	138.96
46682	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	115.08
46683	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	70.88
46684	阜宁	公兴良种场电站公变	10	400	212.28
46685	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	162.88
46686	阜宁	公兴良种场电站2#单相变	10	400	209.68
46687	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	250
46688	阜宁	公兴青南电站4号变	10	400	275.6
46689	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	245.24
46690	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	261.48
46691	阜宁	公兴青南村公变	10	400	242.64
46692	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	215.24
46693	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	268.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46694	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	191.16
46695	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	197.76
46696	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	264.92
46697	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	109.96
46698	阜宁	公兴青南东站1公变	10	400	197.28
46699	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	147.14
46700	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	185.68
46701	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	44.14
46702	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	109.32
46703	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	20.46
46704	阜宁	公兴深沟东站公变	10	400	97.44
46705	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	113.34
46706	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	66.7
46707	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	20.28
46708	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	224.76
46709	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	240.84
46710	阜宁	公兴加油站公变	10	400	141.08
46711	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	400	217.64
46712	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	77.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46713	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	267.08
46714	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	201.56
46715	阜宁	罗桥东风东2#公变	10	400	177.16
46716	阜宁	罗桥镇复兴东	10	200	39.58
46717	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	110.02
46718	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	145
46719	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	96.36
46720	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	84.34
46721	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	68.72
46722	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	84.16
46723	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	202.44
46724	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	65.3
46725	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	159.4
46726	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	203.56
46727	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	203.04
46728	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	260.24
46729	阜宁	大赵二组	10	400	200.76
46730	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	255.48
46731	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	166.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46732	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	187.2
46733	阜宁	张余四组公变	10	400	253.6
46734	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	0
46735	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	239.68
46736	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	218.72
46737	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	222.56
46738	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	214.92
46739	阜宁	沈顾九组	10	400	224.12
46740	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	228.8
46741	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	261.2
46742	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	168.6
46743	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	88.56
46744	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	77.84
46745	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	228.92
46746	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	28.15
46747	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	122.48
46748	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	197.4
46749	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	91.2
46750	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	278.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46751	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	108.36
46752	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	400	285.32
46753	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	129.46
46754	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	162.24
46755	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	157.6
46756	阜宁	公兴村三组公变	10	500	244.6
46757	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	38.42
46758	阜宁	公兴良种场西站公变	10	200	0
46759	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	111.32
46760	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	104.92
46761	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	80.4
46762	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	72.96
46763	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	103.64
46764	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	105.84
46765	阜宁	公兴二组公变	10	200	67.56
46766	阜宁	公兴六组2#变	10	400	120.76
46767	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	182.76
46768	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	240
46769	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	285.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46770	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	250.68
46771	阜宁	公兴9.10组公变	10	400	227.6
46772	阜宁	公兴十组变	10	400	203.48
46773	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	248.68
46774	阜宁	公兴村4组公变	10	400	0
46775	阜宁	公兴小学变	10	400	158
46776	阜宁	公兴三组1#变	10	400	98.24
46777	阜宁	公兴九十组2#变	10	400	265.4
46778	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	235.72
46779	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	272.4
46780	阜宁	公兴5组公变	10	400	79.32
46781	阜宁	公兴邮电局变	10	400	130.68
46782	阜宁	公兴四组3#公变	10	400	125.16
46783	阜宁	公兴供电所变	10	400	90.4
46784	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	192.6
46785	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	75.48
46786	阜宁	公兴二组2#变	10	400	47.96
46787	阜宁	公兴中学变	10	400	182.48
46788	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	545.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46789	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdbyq配电变压器	10	400	73.32
46790	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	308.889
46791	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	336.798
46792	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	322.48
46793	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	35.68
46794	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	194.985
46795	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	340.48
46796	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	265.797
46797	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	257.733
46798	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	347.28
46799	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	324.16
46800	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	0
46801	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	284.13
46802	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	238.833
46803	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	390.8
46804	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	312.606
46805	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	566
46806	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	177.64
46807	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	151.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46808	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	445.44
46809	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	291.84
46810	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	569.84
46811	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	309.708
46812	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	398.664
46813	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	341.901
46814	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	307.755
46815	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	252.063
46816	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	498.16
46817	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	388.16
46818	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	351.666
46819	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	293.328
46820	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	265.671
46821	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	306.96
46822	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	337.36
46823	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	194.48
46824	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	400.16
46825	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	203.44
46826	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	389.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46827	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	420.64
46828	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	133.2
46829	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	118.16
46830	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	172.62
46831	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	301.84
46832	阜宁	沿海世贸花园18#箱变	10	630	249.858
46833	阜宁	沿海世贸花园22#箱变	10	400	158.84
46834	阜宁	沿海世贸花园16#箱变	10	630	295.533
46835	阜宁	沿海世贸花园21#箱变	10	630	210.231
46836	阜宁	沿海世贸花园5#箱变	10	630	208.026
46837	阜宁	沿海世贸花园1#箱变	10	630	368.046
46838	阜宁	沿海世贸花园10#箱变	10	630	308.448
46839	阜宁	沿海世贸花园11#箱变	10	630	301.644
46840	阜宁	沿海世贸花园6#箱变	10	630	301.392
46841	阜宁	沿海世贸花园3#箱变	10	630	349.398
46842	阜宁	沿海世贸花园13#箱变	10	630	326.214
46843	阜宁	沿海世贸花园7#箱变	10	630	180.369
46844	阜宁	沿海世贸花园17#箱变	10	630	298.746
46845	阜宁	沿海世贸花园14#箱变	10	630	258.174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46846	阜宁	沿海世贸花园8#箱变	10	630	279.972
46847	阜宁	沿海世贸花园23#箱变	10	630	223.587
46848	阜宁	沿海世贸花园15#箱变	10	500	119.2
46849	阜宁	沿海世贸花园2#箱变	10	630	357.588
46850	阜宁	沿海世贸花园19#箱变	10	630	281.862
46851	阜宁	沿海世贸花园20#箱变	10	630	257.166
46852	阜宁	沿海世贸花园4#箱变	10	630	286.524
46853	阜宁	沿海世贸花园9#箱变	10	630	282.744
46854	阜宁	顾庄一组公变	10	400	150.44
46855	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	266
46856	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	538
46857	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	550.96
46858	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	344.96
46859	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	556.8
46860	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	343.52
46861	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	352.48
46862	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	581.36
46863	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	265.36
46864	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	309.834

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46865	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	305.676
46866	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	503.2
46867	阜宁	红星五组	10	100	34.21
46868	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	0.126
46869	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	245.889
46870	阜宁	红星六组	10	200	0
46871	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	295.848
46872	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	465.8
46873	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	513.44
46874	阜宁	古河人民西站公变	10	200	113.06
46875	阜宁	古河刘候北站	10	400	285.08
46876	阜宁	古河西刘北站	10	200	126.08
46877	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	172
46878	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	124.02
46879	阜宁	古河人民东站公变	10	200	120.88
46880	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	61.84
46881	阜宁	古河人民北站东	10	200	62.66
46882	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	90.66
46883	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	81.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46884	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	61.82
46885	阜宁	古河大冲西站北	10	200	55.08
46886	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	85.44
46887	阜宁	古河人民北站公变	10	200	103.62
46888	阜宁	古河镇人民新站	10	200	123.96
46889	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	0.88
46890	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	110.96
46891	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	88.42
46892	阜宁	古河镇前张四组	10	200	103.66
46893	阜宁	古河大冲西站南	10	200	98.08
46894	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	87.24
46895	阜宁	古河前张北站公变	10	200	92.6
46896	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	81.2
46897	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	25.62
46898	阜宁	古河人民槽沟洞公变	10	200	16.5
46899	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	5.3
46900	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	29.58
46901	阜宁	古河前张村站公变	10	200	77.74
46902	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	88.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46903	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	93.08
46904	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	89.44
46905	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	108.64
46906	阜宁	古河刘侯志清1#变	10	200	26.12
46907	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	67.8
46908	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	241.08
46909	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	240.08
46910	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	270.56
46911	阜宁	古河前张北站北	10	315	135.166
46912	阜宁	古河西刘新公变	10	400	163.92
46913	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	237.84
46914	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	270.88
46915	阜宁	古河前张西站公变	10	400	263.56
46916	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	227.92
46917	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	226.48
46918	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	185
46919	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	121.74
46920	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	400	280.32
46921	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	200	118.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46922	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	104.3
46923	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	233.24
46924	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	224.16
46925	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	150.98
46926	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	118.16
46927	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	115.38
46928	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	85.12
46929	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	93.84
46930	阜宁	施庄戴坎村四.五组公变	10	200	107.62
46931	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	31.04
46932	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	84.58
46933	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	80.08
46934	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	279.8
46935	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	267.56
46936	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	400	270.04
46937	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	275.24
46938	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	420.48
46939	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	525.52
46940	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	371.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46941	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	262.88
46942	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	449.68
46943	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	523.2
46944	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	252
46945	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	354.16
46946	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	445.2
46947	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	247.149
46948	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	255.843
46949	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	306.936
46950	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	452.9
46951	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	231.651
46952	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	389.4
46953	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	166
46954	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	279.84
46955	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	268.002
46956	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	343.3
46957	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	364
46958	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	187.362
46959	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	454.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46960	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	210.861
46961	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	420.48
46962	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	113.16
46963	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	321.84
46964	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	55.48
46965	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	193.725
46966	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	281.2
46967	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	265.76
46968	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	148.6
46969	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	117.42
46970	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	113.02
46971	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	29.12
46972	阜宁	公兴太平三组变	10	200	55.84
46973	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	54.44
46974	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	137.84
46975	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	55.16
46976	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	93.74
46977	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	85.06
46978	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	42.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46979	阜宁	公兴金邱东站公变	10	200	106.04
46980	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	58.22
46981	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	75.52
46982	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	51.2
46983	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	121.2
46984	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	21.92
46985	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	78.96
46986	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	95.46
46987	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	141.32
46988	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	74.38
46989	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	87.7
46990	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	117.58
46991	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	38.12
46992	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	113.12
46993	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	86.14
46994	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	59.82
46995	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	217.16
46996	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	77.16
46997	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	87.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46998	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	73.04
46999	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	205.6
47000	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	279.72
47001	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	238.32
47002	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	152.32
47003	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	210.84
47004	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	205.48
47005	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	154.84
47006	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	113.6
47007	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	217.68
47008	阜宁	公兴金邱北站2#公变（新）	10	400	228.6
47009	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	261.68
47010	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	235.16
47011	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	94.24
47012	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	235.92
47013	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	186.92
47014	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	257.68
47015	阜宁	公兴太平东站2#变	10	400	279.6
47016	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	54.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47017	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	134
47018	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	55.88
47019	阜宁	芦蒲祝墩站公变	10	400	236.76
47020	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	48.34
47021	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	176.08
47022	阜宁	芦蒲沃庄站	10	400	243.8
47023	阜宁	芦蒲中曹站2#变	10	200	109.8
47024	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	88.62
47025	阜宁	芦蒲前王南站	10	200	24.88
47026	阜宁	芦蒲前王站2#变	10	400	164.44
47027	阜宁	芦蒲前王西站1#变	10	200	16.96
47028	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	41.88
47029	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	58.12
47030	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	0
47031	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	96.24
47032	阜宁	芦蒲马庄站	10	200	96.96
47033	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	70.66
47034	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	109.1
47035	阜宁	芦蒲中曹站	10	200	121.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47036	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	67.38
47037	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	110.46
47038	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	133.16
47039	阜宁	芦蒲前王西站3#变	10	400	210.48
47040	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	193
47041	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	146.2
47042	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	52.64
47043	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	160.64
47044	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	115.56
47045	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	46.74
47046	阜宁	芦蒲祝灯东站2#变	10	200	33.96
47047	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	274.76
47048	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	255.96
47049	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	270.48
47050	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	253.96
47051	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	255.8
47052	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	258.12
47053	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	136.28
47054	阜宁	芦蒲明吴东站2#变	10	400	176.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47055	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	249.6
47056	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	186.4
47057	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	230.44
47058	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	224.16
47059	阜宁	芦蒲明吴东站	10	400	251.96
47060	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	157.56
47061	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	221.68
47062	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	230.76
47063	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	208.32
47064	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	249.92
47065	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	90.44
47066	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	125.88
47067	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	173.4
47068	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	132.48
47069	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	197.505
47070	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	42.8
47071	阜宁	益林农行公变	10	400	116.16
47072	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	0
47073	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47074	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	128.15
47075	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	227
47076	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	149.4
47077	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	272.601
47078	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	20.08
47079	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	74.84
47080	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	104.48
47081	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	141.84
47082	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	327.2
47083	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	349.84
47084	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	370.32
47085	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	370.32
47086	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	151.56
47087	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	101.68
47088	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	97.02
47089	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	71.505
47090	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	0
47091	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	281.61
47092	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47093	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	240.6
47094	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	294.525
47095	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	236.65
47096	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	217.35
47097	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	512.8
47098	阜宁	益林人民中路2#公变	10	630	91.35
47099	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	138.16
47100	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	497.12
47101	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	200.96
47102	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	426.8
47103	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	125.76
47104	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	168.84
47105	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	196.4
47106	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	151.76
47107	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	0
47108	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	165.48
47109	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	151.92
47110	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	358.8
47111	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47112	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	109.66
47113	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	222.24
47114	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	127.72
47115	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	191.95
47116	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	69.98
47117	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	67.4
47118	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	0
47119	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	142.32
47120	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	0
47121	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	70.64
47122	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	0
47123	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	132.16
47124	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	58.16
47125	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	253.24
47126	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	249.24
47127	阜宁	公兴裴桥东站2#公变	10	400	246
47128	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	84.42
47129	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	104.24
47130	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	42.14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47131	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	127.76
47132	阜宁	公兴裴桥村东边公变	10	400	137.08
47133	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	40.56
47134	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	131.92
47135	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	60.84
47136	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	249.8
47137	阜宁	公兴姜庄东边公变	10	400	228
47138	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	51.8
47139	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	78.68
47140	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	222.24
47141	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	214.28
47142	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	254
47143	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	231.72
47144	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	224
47145	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	242.68
47146	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	188.28
47147	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	233.36
47148	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	201.92
47149	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	247.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47150	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	0
47151	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	184.12
47152	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	239
47153	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	50.72
47154	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	121.64
47155	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	115.62
47156	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	104.2
47157	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	89.42
47158	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	118.66
47159	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	123.12
47160	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	81.12
47161	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	115.2
47162	阜宁	施庄营港三四组公变	10	200	145.06
47163	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	418.887
47164	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	81.8
47165	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	98.2
47166	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	114.52
47167	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	216.56
47168	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	243.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47169	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	133.9
47170	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	104.56
47171	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	98.6
47172	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	144.66
47173	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	104.4
47174	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	92.86
47175	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	51.06
47176	阜宁	供电所2#箱变	10	400	197.24
47177	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	167.139
47178	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	359.478
47179	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	626.5
47180	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	196.308
47181	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	424.494
47182	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	463.68
47183	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	376.488
47184	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	121
47185	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	559.8
47186	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	491.68
47187	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	492.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47188	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	588.32
47189	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	358.96
47190	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	159.32
47191	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	453.52
47192	阜宁	龙湖新城2#配电房2#变	10	800	416.96
47193	阜宁	龙湖新城2#配电房1#变	10	800	322.96
47194	阜宁	龙湖新城1#配电房2#变	10	800	403.84
47195	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	136.4
47196	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	11.92
47197	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	240
47198	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	265.48
47199	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	123.34
47200	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	229.4
47201	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	240.6
47202	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	54.8
47203	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	0
47204	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	224.6
47205	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	101.38
47206	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	33.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47207	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	73.46
47208	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	105.42
47209	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	57.28
47210	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	207.6
47211	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	27.12
47212	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	83.24
47213	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	193.68
47214	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	83.74
47215	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	91.84
47216	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	68.4
47217	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	175.08
47218	阜宁	陈集张管东站1#配变	10	400	252.88
47219	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	168.32
47220	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	225.36
47221	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	198.16
47222	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	44.24
47223	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	180
47224	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	260.68
47225	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	257.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47226	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	266.96
47227	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	162.28
47228	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	232.48
47229	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	278.32
47230	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	261.6
47231	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	136.2
47232	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	209.84
47233	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	251
47234	阜宁	陈集张集东站1#配变	10	400	216.68
47235	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	254
47236	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	237.2
47237	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	188.32
47238	阜宁	陈集阴李东站1#配变	10	400	209.24
47239	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	210.24
47240	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	232.32
47241	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	226.44
47242	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	211.6
47243	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	245.68
47244	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	270.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47245	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	202.92
47246	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	218.76
47247	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	245.08
47248	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	263.84
47249	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	233.48
47250	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	237.76
47251	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	162.1
47252	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	125.6
47253	阜宁	益林建新东路公变	10	400	78
47254	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	120.35
47255	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	37.84
47256	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	271.656
47257	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	528.64
47258	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	332.766
47259	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	175.16
47260	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	453.76
47261	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	253.197
47262	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	192.48
47263	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	382.725

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47264	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	295.281
47265	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	434.07
47266	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	348.705
47267	阜宁	益林小上海东公变	10	400	44.48
47268	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	162.5
47269	阜宁	益林小上海西公变	10	400	231
47270	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	259.65
47271	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	251.9
47272	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	112.35
47273	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	122.1
47274	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	228.5
47275	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	226.8
47276	阜宁	益林新区1#公变	10	630	129.969
47277	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	295.407
47278	阜宁	帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	571.3
47279	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	174.12
47280	阜宁	面粉厂公变	10	400	292.76
47281	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	264.285
47282	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	313.425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47283	阜宁	帝逸国际2#配电房5#变	10	800	335.84
47284	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	320.481
47285	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	305.109
47286	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	240.471
47287	阜宁	帝逸国际2#配电房6#变	10	800	319.6
47288	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	163.485
47289	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	312.984
47290	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	195.804
47291	阜宁	帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	330
47292	阜宁	帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	730
47293	阜宁	帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	151.9
47294	阜宁	城南7#变	10	400	105.76
47295	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	350.091
47296	阜宁	瑞林晶典10#箱变	10	400	319.48
47297	阜宁	金科国际2#变	10	800	311.44
47298	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	327.52
47299	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	416.48
47300	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	362.32
47301	阜宁	帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	304.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47302	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	270.2
47303	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	104.44
47304	阜宁	帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	706.2
47305	阜宁	帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	764.8
47306	阜宁	帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	340
47307	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	157.88
47308	阜宁	帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	754.2
47309	阜宁	帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	529
47310	阜宁	扬州路1#公变	10	400	29.4
47311	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	187.76
47312	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	107.4
47313	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	67.4
47314	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	168.16
47315	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	85
47316	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	250.84
47317	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	245.44
47318	阜宁	益林大东三组公变	10	400	146.4
47319	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	243.32
47320	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47321	阜宁	益林凤凰公变	10	400	268.64
47322	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	155.24
47323	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	111.92
47324	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	246.76
47325	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	364.644
47326	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	156.6
47327	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	195.76
47328	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	48.92
47329	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	150.76
47330	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	0
47331	阜宁	益林东升七组公变	10	400	283.32
47332	阜宁	益林敬老院公变	10	400	251.48
47333	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	1.24
47334	阜宁	益林福来居2#变	10	400	279.16
47335	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	221.92
47336	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	138.76
47337	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	236.48
47338	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	269.48
47339	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	242.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47340	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	120.66
47341	阜宁	益林东升四组公变	10	400	276.28
47342	阜宁	益林福来居1#变	10	400	235.92
47343	阜宁	益林大东五组公变	10	400	206
47344	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	23.56
47345	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	262.65
47346	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	258.28
47347	阜宁	益林供电所公变	10	400	49.76
47348	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	261.48
47349	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	221.92
47350	阜宁	益林塘沟东边公变	10	400	185.4
47351	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	86.84
47352	阜宁	益林塘沟中边公变	10	400	104.24
47353	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	172.28
47354	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	134.56
47355	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	79.68
47356	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	0
47357	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	146.92
47358	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	44.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47359	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	59.22
47360	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	370.4
47361	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	124.76
47362	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	113.56
47363	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	336.48
47364	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	413.455
47365	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	413.455
47366	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	294.4
47367	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	380.24
47368	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	413.455
47369	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	380.24
47370	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	0
47371	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	274.16
47372	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	294.16
47373	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	413.455
47374	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	413.455
47375	阜宁	新宁公馆1#开关站1#变	10	800	413.455
47376	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	413.455
47377	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	118.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47378	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	346.64
47379	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	233.76
47380	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	387.84
47381	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	75.56
47382	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	274.16
47383	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	28.161
47384	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	0
47385	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	0
47386	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	0
47387	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	0
47388	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	0
47389	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	0
47390	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	0
47391	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	0
47392	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	0
47393	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	0
47394	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	0
47395	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	0
47396	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47397	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	0
47398	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	0
47399	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	0
47400	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	0
47401	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	0
47402	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	0
47403	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	0
47404	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	0
47405	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	0
47406	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	0
47407	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	0
47408	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	0
47409	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	0
47410	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	0
47411	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	0
47412	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	0
47413	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	0
47414	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	0
47415	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47416	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	0
47417	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	0
47418	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	0
47419	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	296.352
47420	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	272.727
47421	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	210.672
47422	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	166.761
47423	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	201.68
47424	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	330.12
47425	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	314.811
47426	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	83.76
47427	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	219.996
47428	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	504
47429	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	292.761
47430	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	331.506
47431	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	233.604
47432	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	331.38
47433	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	277.36
47434	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	360.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47435	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	286.08
47436	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	412.4
47437	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	351.04
47438	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	395.84
47439	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	438.72
47440	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	306.88
47441	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	335.2
47442	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	393.76
47443	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	365.6
47444	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	312.88
47445	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	386.8
47446	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	504
47447	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	481.2
47448	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	462
47449	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	496.16
47450	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	166
47451	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	286
47452	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	385.44
47453	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	342.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47454	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	329.36
47455	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	258.3
47456	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	495.68
47457	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	307.062
47458	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	142.065
47459	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	478.32
47460	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	288.603
47461	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	488.48
47462	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	334.026
47463	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	371.44
47464	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	359.352
47465	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	172.998
47466	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	261.198
47467	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	284.256
47468	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	283.563
47469	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	154.476
47470	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	234.864
47471	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	271.53
47472	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	404.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47473	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	193.032
47474	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	119.826
47475	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	121.76
47476	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	190.24
47477	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	117.6
47478	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	170.24
47479	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	495.84
47480	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	18.38
47481	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	92.44
47482	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	96.68
47483	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	40.28
47484	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	94.5
47485	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	61.24
47486	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	24.74
47487	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	30.62
47488	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	63.36
47489	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	266.04
47490	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	83.08
47491	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	74.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47492	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	88.58
47493	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	7.8
47494	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	75.62
47495	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	87.08
47496	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	78.54
47497	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	109.22
47498	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	158.4
47499	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	110.42
47500	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	220.4
47501	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	34.68
47502	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	82
47503	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	77.96
47504	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	56.66
47505	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	69.58
47506	阜宁	三灶镇洋洼东站1#公变	10	200	119.08
47507	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	104.96
47508	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	267.84
47509	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	275.04
47510	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	71.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47511	阜宁	三灶坎东八组	10	400	273.72
47512	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	280.36
47513	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	273.16
47514	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	219.04
47515	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	0
47516	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	188.4
47517	阜宁	益林三里东站公变	10	400	51.8
47518	阜宁	益林三里一组东站公变	10	400	188.16
47519	阜宁	益林三里三组公变	10	400	215.04
47520	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	228.76
47521	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	231.96
47522	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	580.16
47523	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	504
47524	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	530.16
47525	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	475.68
47526	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	424.64
47527	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	466.32
47528	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	518.64
47529	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	535.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47530	阜宁	粮油厂公变	10	400	8.88
47531	阜宁	食品公司公变	10	400	87.32
47532	阜宁	海峡1#公变	10	400	99
47533	阜宁	海峡2#公变	10	400	64.48
47534	阜宁	港监公变	10	400	144.68
47535	阜宁	马巷箱变	10	630	389.277
47536	阜宁	阜宁石油公变	10	400	204.28
47537	阜宁	良友宾馆公变	10	400	0.68
47538	阜宁	煤球3#公变	10	400	49.44
47539	阜宁	富建箱变	10	630	231.525
47540	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	0
47541	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	106.218
47542	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	0
47543	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	104.2
47544	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	143.8
47545	阜宁	海峡3#公变	10	400	24.76
47546	阜宁	煤球2#公变	10	400	0
47547	阜宁	富建新村公变	10	400	19.12
47548	阜宁	移动公司箱变	10	630	181.377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47549	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	394.254
47550	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	0
47551	阜宁	交警大队公变	10	630	264.159
47552	阜宁	汶通路1#公变（杆箱）	10	315	45.549
47553	阜宁	清华家园2#变	10	630	310.527
47554	阜宁	汇景苑1#欧变	10	400	149.92
47555	阜宁	清华家园1#变	10	630	101.808
47556	阜宁	城北家园小区配电变压器	10	400	175.16
47557	阜宁	汇景苑2#欧变	10	400	166.68
47558	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	18.84
47559	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	27.44
47560	阜宁	条河村部公变	10	400	0
47561	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	0
47562	阜宁	鑫富达3#公变（杆箱）	10	400	66.32
47563	阜宁	城西花园1#变	10	500	264.65
47564	阜宁	城西花苑4#变	10	500	274.9
47565	阜宁	阜宁电解设备厂公变	10	400	19
47566	阜宁	向阳西路1#公变	10	400	63.08
47567	阜宁	城西花苑2#变	10	400	207.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47568	阜宁	阜宁城西花苑3#变	10	315	131.449
47569	阜宁	沁园馨城安置楼箱变	10	630	333.144
47570	阜宁	通榆北路1#公变（杆箱）	10	315	63.252
47571	阜宁	鑫富达CD配变	10	315	33.831
47572	阜宁	鑫富达AB配变	10	315	53.172
47573	阜宁	光明路4#公变	10	400	153.64
47574	阜宁	城西花园配电房2#变	10	630	316.197
47575	阜宁	城西花园开关站2#变	10	630	282.681
47576	阜宁	城西花苑5#变	10	500	295.65
47577	阜宁	城西花苑7#变	10	500	264.25
47578	阜宁	城西花苑四期配电房1#变	10	630	413.973
47579	阜宁	城西花苑四期配电房2#变	10	630	421.344
47580	阜宁	城西五组公变	10	400	211.08
47581	阜宁	朝阳公寓公变	10	400	234.16
47582	阜宁	水果批发市场公变	10	400	198.24
47583	阜宁	城西花苑四期配电房3#变	10	630	106.218
47584	阜宁	阜城站公变	10	400	106.32
47585	阜宁	城西花苑6#变	10	500	189.65
47586	阜宁	城西花园开关站1#变	10	630	372.834

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47587	阜宁	鑫富达公变	10	315	133.56
47588	阜宁	城西花园配电房1#变	10	630	398.979
47589	阜宁	城西花苑四期配电房4#变	10	630	293.328
47590	阜宁	向阳西路3#公变	10	400	126.4
47591	阜宁	三洋公变	10	315	0
47592	阜宁	阜城中队公变	10	315	24.507
47593	阜宁	阜城站2#变	10	315	0
47594	阜宁	新客站公变	10	400	22.48
47595	阜宁	城西八组公变	10	500	0
47596	阜宁	鑫富达2#公变（杆箱）	10	400	202.08
47597	阜宁	向阳西路2#公变	10	400	184.32
47598	阜宁	山阳花苑28#箱变	10	630	225.351
47599	阜宁	山阳花苑24#箱变	10	630	245.196
47600	阜宁	山阳花苑27#箱变	10	630	317.772
47601	阜宁	山阳花苑25#箱变	10	500	360.8
47602	阜宁	山阳花苑18#箱变	10	630	252.693
47603	阜宁	山阳花苑26#箱变	10	630	266.994
47604	阜宁	山阳花苑20#箱变	10	630	404.586
47605	阜宁	山阳花苑19#箱变	10	630	273.483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47606	阜宁	山阳花苑22#箱变	10	630	263.97
47607	阜宁	山阳花苑15#箱变	10	630	294.84
47608	阜宁	山阳花苑17#箱变	10	630	301.014
47609	阜宁	山阳花苑16#箱变	10	630	271.971
47610	阜宁	山阳花苑21#箱变	10	630	335.16
47611	阜宁	山阳花苑14#箱变	10	500	303.55
47612	阜宁	山阳花苑8#箱变	10	630	191.331
47613	阜宁	山阳花苑2#欧变	10	630	206.64
47614	阜宁	山阳花苑4#欧变	10	630	218.736
47615	阜宁	山阳花苑9#箱变	10	630	226.485
47616	阜宁	山阳花苑3#欧变	10	630	264.285
47617	阜宁	山阳花苑5#欧变	10	630	187.74
47618	阜宁	山阳花苑29#箱变	10	630	403.578
47619	阜宁	山阳花苑30#箱变	10	400	270.96
47620	阜宁	山阳花苑12#欧变012001	10	500	305
47621	阜宁	山阳花苑1#欧变	10	400	168.48
47622	阜宁	山阳花苑11#欧变011004	10	630	438.606
47623	阜宁	施庄南苑小区1#配电室2#变	10	1000	434.8
47624	阜宁	施庄南苑小区（一期）1#箱公变	10	1000	620.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47625	阜宁	施庄南苑小区(一期) 8#箱公变	10	630	370.125
47626	阜宁	施庄南苑小区(一期) 2#配电室2#箱变	10	1000	400.4
47627	阜宁	施庄南苑小区(一期) 7#箱公变	10	630	356.643
47628	阜宁	施庄阜宁开发区骥超居委会公变	10	630	251.559
47629	阜宁	施庄镇南苑小区2#配电房配变配电变压器	10	630	147.987
47630	阜宁	施庄南苑小区(一期) 1#配电室1#变	10	1000	499
47631	阜宁	施庄南苑小区(一期) 6#箱公变	10	630	318.339
47632	阜宁	施庄南苑小区(一期) 5#箱公变	10	630	285.957
47633	阜宁	施庄南苑小区(一期) 4#箱公变	10	630	279.72
47634	阜宁	施庄南苑小区(一期) 3#箱公变	10	630	313.866
47635	阜宁	汶河路2#公变	10	400	115.76
47636	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	24.64
47637	阜宁	向阳大街2#公变	10	630	191.079
47638	阜宁	机械厂公变（杆箱）	10	315	67.694
47639	阜宁	阜宁富龙彩瓦厂	10	630	241.668
47640	阜宁	教师新村安置楼专变	10	500	247.55
47641	阜宁	阜宁百盛西苑2#配变配电变压器	10	630	280.665
47642	阜宁	阜宁百盛西苑3#箱变变压器配电变压器	10	630	279.405
47643	阜宁	汶河路1#箱变配用变压器配电变压器	10	630	252.315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47644	阜宁	教师新村2#公变	10	400	66.84
47645	阜宁	阜宁党校公变	10	400	69.76
47646	阜宁	汶河路7#箱变	10	630	180.18
47647	阜宁	紫薇花园2#配电房1#变	10	400	157
47648	阜宁	紫薇花园2#配电房2#变	10	400	145.32
47649	阜宁	百盛2#公变	10	400	36.48
47650	阜宁	百盛3#公变	10	315	0
47651	阜宁	百盛花苑6#箱变配电变压器	10	400	74.72
47652	阜宁	水厂宿舍箱变配电变压器	10	315	143.104
47653	阜宁	汶河路4#箱变	10	630	406.917
47654	阜宁	百盛西苑5#变配电变压器	10	400	27.48
47655	阜宁	阜宁百盛西苑1#配变配电变压器	10	630	292.32
47656	阜宁	百盛公寓2#公变	10	400	206.68
47657	阜宁	教师新村公变	10	400	178.76
47658	阜宁	百盛公寓1#公变	10	400	189.76
47659	阜宁	百盛4#箱变	10	630	309.141
47660	阜宁	阜宁百盛花苑4#箱变配变配电变压器	10	630	275.688
47661	阜宁	百盛5#箱变	10	630	87.822
47662	阜宁	向阳别墅1#变	10	500	148.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47663	阜宁	向阳别墅2#变	10	500	218.6
47664	阜宁	机械厂1#箱变	10	630	211.365
47665	阜宁	晨鹏逸品阁配电房1#变	10	400	235.76
47666	阜宁	紫薇花园1#配电房2#变	10	800	75.68
47667	阜宁	向阳大街3#公变	10	400	11.32
47668	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	87.96
47669	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	89.16
47670	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	32.04
47671	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	106.2
47672	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	131.68
47673	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	93.48
47674	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	61
47675	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	74.44
47676	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	29
47677	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	111.34
47678	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	19.84
47679	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	25.38
47680	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	40.58
47681	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	49.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47682	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	76.6
47683	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	90.62
47684	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	96.66
47685	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	100.14
47686	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	96.84
47687	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	75.58
47688	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	25.34
47689	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	46.94
47690	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	90.2
47691	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	95.6
47692	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	54
47693	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	101.7
47694	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	57.28
47695	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	104.34
47696	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	53.3
47697	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	75.2
47698	阜宁	沟墩永胜东站	10	200	87.8
47699	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	35
47700	阜宁	沟墩郑兴正站公变	10	250	95.175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47701	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	62.2
47702	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	97.12
47703	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	109.96
47704	阜宁	沟墩永胜新北北站单相变	10	200	123.54
47705	阜宁	沟墩郑兴兴正南站	10	200	19.96
47706	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	182.48
47707	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	400	114.76
47708	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	208.72
47709	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	241.92
47710	阜宁	沟墩陈坎东站2#变	10	400	254.68
47711	阜宁	沟墩陈坎南站2#变	10	400	218.92
47712	阜宁	城河大街1#公变	10	315	18.837
47713	阜宁	县院北门箱变	10	630	256.221
47714	阜宁	广电公变（杆箱）	10	400	156.68
47715	阜宁	明达路1#箱变	10	630	135.765
47716	阜宁	中医院公变	10	400	108.28
47717	阜宁	汶河路6#公变（杆箱）	10	400	147
47718	阜宁	胜利路3#公变(杆箱)	10	400	32.08
47719	阜宁	城河大街2#公变（杆箱）	10	400	90.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47720	阜宁	胜利路4#公变	10	400	100.8
47721	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	0
47722	阜宁	康宁公寓2#公变	10	400	131.68
47723	阜宁	康宁公寓1#公变	10	500	134.35
47724	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	0
47725	阜宁	温泉公变	10	400	82.88
47726	阜宁	彩虹路1#公变	10	400	115.16
47727	阜宁	阜宁体育局公变	10	400	90.68
47728	阜宁	胜利路5#公变	10	400	103.12
47729	阜宁	康宁公寓4#公变	10	400	115.48
47730	阜宁	烟草公司公变配电变压器	10	400	87.84
47731	阜宁	康宁公寓3#公变	10	400	111.48
47732	阜宁	城北菜场3#公变	10	400	14.76
47733	阜宁	城北菜场2#公变	10	500	61.65
47734	阜宁	明达公寓2#公变	10	400	114
47735	阜宁	悦馨花园变	10	630	123.606
47736	阜宁	城北菜场公变	10	400	59.44
47737	阜宁	汶河路5#公变(杆箱)	10	315	90.814
47738	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47739	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	24.62
47740	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	130.9
47741	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	63.16
47742	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	153.972
47743	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	75.84
47744	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	17.54
47745	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	39.42
47746	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	10.76
47747	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	28.74
47748	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	158.76
47749	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	219.4
47750	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	98.24
47751	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	90.32
47752	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	125.44
47753	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	216.783
47754	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	142.443
47755	阜宁	阜城亚泰1#箱式公变	10	630	327.348
47756	阜宁	城北广和家园1#欧式变	10	630	330.813
47757	阜宁	城北农民居住区2#箱变	10	500	235.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47758	阜宁	阜城城北三组2#变	10	400	81.48
47759	阜宁	城北农民居住区3#箱变	10	500	245.45
47760	阜宁	城北农民居住区1#箱变	10	630	307.062
47761	阜宁	阜城城北三组北公变	10	400	40.44
47762	阜宁	阜城城北三组公变	10	400	180.08
47763	阜宁	城北中心村1#箱变	10	630	275.688
47764	阜宁	阜城城北六组2#公变	10	500	95.85
47765	阜宁	阜城杜康花苑公变	10	400	207.24
47766	阜宁	阜城头灶十二组公变	10	400	237.44
47767	阜宁	桥北二组公变	10	315	44.761
47768	阜宁	阜城城北六组(西)公变	10	400	192.48
47769	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	0
47770	阜宁	阜城城北六组(东)公变	10	400	92
47771	阜宁	阜城城北六组公变	10	400	187.92
47772	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	68.56
47773	阜宁	通榆小区1#变	10	500	227.1
47774	阜宁	通榆小区3#变	10	500	129.65
47775	阜宁	施庄镇花元六组	10	200	103.5
47776	阜宁	通榆小区2#变	10	500	196.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47777	阜宁	通榆小区4#变	10	630	216.531
47778	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	237.08
47779	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	167.32
47780	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	161
47781	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	5.16
47782	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	212.68
47783	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	161.92
47784	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	185.68
47785	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	122.16
47786	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	153.9
47787	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	347.004
47788	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	81.92
47789	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	348.72
47790	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	313.52
47791	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	237.28
47792	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	374.96
47793	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	154.16
47794	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	267.057
47795	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	328.986

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47796	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	311.787
47797	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	357.336
47798	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	262.584
47799	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	279.972
47800	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	313.047
47801	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	332.64
47802	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	56.88
47803	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	63.2
47804	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	198.84
47805	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	271
47806	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	137.72
47807	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	244.84
47808	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	299.84
47809	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	257.24
47810	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	217.08
47811	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	193.04
47812	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	231.4
47813	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	208.4
47814	阜宁	郭墅张庄东站2#变	10	400	160.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47815	阜宁	阜东大桥公变	10	400	267.44
47816	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	0
47817	阜宁	黄码路2#公变	10	400	0
47818	阜宁	彩虹路2#公变	10	400	83.4
47819	阜宁	卫校公变	10	400	190.68
47820	阜宁	通商巷公变	10	400	110.68
47821	阜宁	小市场公变	10	630	77.994
47822	阜宁	彩虹路4#箱变配电变压器配电变压器	10	400	20.28
47823	阜宁	商品城3#公变	10	630	129.465
47824	阜宁	兴隆路2#变	10	500	202.35
47825	阜宁	城北农贸市场2#变	10	800	407.84
47826	阜宁	城北农贸市场1#变	10	800	396.64
47827	阜宁	兴隆路1#变	10	630	263.277
47828	阜宁	兴隆路3#变	10	500	143.1
47829	阜宁	商品城4#变	10	630	357.21
47830	阜宁	兴隆路4#变	10	630	122.22
47831	阜宁	商品城1#公变	10	400	93.72
47832	阜宁	通商巷2#公变	10	630	302.904
47833	阜宁	人保箱变	10	400	212.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47834	阜宁	商品城2#公变	10	400	89.76
47835	阜宁	城河大街4#公变（杆箱）	10	400	82.76
47836	阜宁	码头小区4#公变（杆箱）	10	315	135.166
47837	阜宁	皇家花苑3#箱变配电变压器	10	400	172.6
47838	阜宁	开发区花园安置小区3#箱变	10	500	33.35
47839	阜宁	皇家花苑2#变	10	800	354.8
47840	阜宁	码头小区3#公变（杆箱）	10	315	19.152
47841	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	0
47842	阜宁	皇家花苑1#变	10	800	488
47843	阜宁	观澜名邸2#配电室4#变	10	800	362.96
47844	阜宁	开发区花园安置小区2#箱变	10	500	242.2
47845	阜宁	花园五组公变（杆箱）	10	400	25.56
47846	阜宁	黄河西路1#公变（杆箱）	10	160	105.104
47847	阜宁	花园五组安置楼美变变压器配电变压器	10	630	264.852
47848	阜宁	开发区花园安置小区1#箱变	10	500	174.7
47849	阜宁	码头小区1#公变（杆箱）	10	315	16.758
47850	阜宁	观澜名邸2#配电室2#变	10	800	392.96
47851	阜宁	四季花苑1#箱变配电变压器配电变压器	10	400	151.96
47852	阜宁	四季花苑2#箱变主变配电变压器	10	400	125.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47853	阜宁	四季花园11#公变	10	100	43.89
47854	阜宁	阜宁四建公变	10	400	101.04
47855	阜宁	三建公变	10	400	185.96
47856	阜宁	育才路2#公变	10	400	37.32
47857	阜宁	四季花苑3#箱变配电变压器配电变压器	10	630	391.608
47858	阜宁	四季花园12#公变	10	100	26.4
47859	阜宁	进修学校公变（杆箱）	10	400	32.84
47860	阜宁	三建1#公变	10	400	196.08
47861	阜宁	四季花苑4#箱变029005配电变压器配电变压器	10	630	344.862
47862	阜宁	四季花园10#公变	10	100	57.93
47863	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	0
47864	阜宁	国土公变（杆箱）	10	315	76.923
47865	阜宁	育才路1#公变	10	400	72.4
47866	阜宁	城北四组公变001002	10	400	39.16
47867	阜宁	城北三组变配电变压器	10	630	88.515
47868	阜宁	纬一路1#公变	10	400	0
47869	阜宁	黄河路1#公变	10	400	56.76
47870	阜宁	花园安置小区2#变	10	500	175.9
47871	阜宁	黄河药厂1#公变	10	400	59.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47872	阜宁	纬一路2#公变	10	400	4.24
47873	阜宁	花园安置小区3#变	10	630	199.143
47874	阜宁	花园安置小区1#变	10	630	288.54
47875	阜宁	黄河路2#公变	10	400	0
47876	阜宁	黄河路3#公变	10	400	206.76
47877	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	0
47878	阜宁	龙湖花园1#箱变	10	400	222.84
47879	阜宁	龙湖新城三期2#配电室3#变	10	630	430.542
47880	阜宁	花园小区3#变	10	400	150.76
47881	阜宁	恒阜小区1#箱变	10	400	165.24
47882	阜宁	花园小区2#变压器	10	315	6.867
47883	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	0
47884	阜宁	欣叶综合楼箱变	10	630	295.974
47885	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	64.984
47886	阜宁	龙湖花园3#箱变	10	400	161.4
47887	阜宁	花园渔场公变	10	200	127.66
47888	阜宁	花园北站公变	10	200	84.3
47889	阜宁	龙湖花园2#箱变	10	400	218.08
47890	阜宁	龙湖新城三期2#配电室1#变	10	630	411.39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47891	阜宁	花园小区4#变	10	400	129.16
47892	阜宁	龙湖新城三期2#配电室4#变	10	630	479.304
47893	阜宁	美利达公变	10	400	123.4
47894	阜宁	龙湖新城三期1#开关站1#变	10	800	577.84
47895	阜宁	龙湖新城三期2#配电室2#变	10	630	348.453
47896	阜宁	港口1#公变	10	400	177.68
47897	阜宁	花园线皇室家具城公变	10	400	62.92
47898	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	19.5
47899	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	50.62
47900	阜宁	芦蒲元会新站公变	10	200	127.16
47901	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	58.16
47902	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	146.92
47903	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	114.6
47904	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	105.32
47905	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	110.12
47906	阜宁	芦蒲沈朱南站2#变	10	200	107.16
47907	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	65.3
47908	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	88.42
47909	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	252.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47910	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	16.92
47911	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	156
47912	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	83.04
47913	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	72.7
47914	阜宁	芦浦马吉村部公变	10	200	33.54
47915	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	221.72
47916	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	105.36
47917	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	30.54
47918	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	101
47919	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	63.12
47920	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	110.34
47921	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	31.44
47922	阜宁	芦蒲塔东站公变	10	200	71.44
47923	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	2.58
47924	阜宁	芦蒲沈朱中站	10	200	93.46
47925	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	226.84
47926	阜宁	芦蒲南李东站	10	200	19.5
47927	阜宁	芦蒲沈朱新南站公变	10	400	158.48
47928	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	273.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47929	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	158
47930	阜宁	芦蒲老曹南站	10	400	217.12
47931	阜宁	芦蒲塔东新站公变	10	400	228.92
47932	阜宁	芦蒲乔罗北站3#变	10	400	231.48
47933	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	97
47934	阜宁	芦蒲水利站公变	10	400	35
47935	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	164.12
47936	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	33.48
47937	阜宁	芦蒲张曹东站公变	10	400	153.4
47938	阜宁	西城花苑专变	10	400	125.92
47939	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	361.2
47940	阜宁	光明花苑2#箱变	10	500	250.1
47941	阜宁	水厂公变	10	400	89.6
47942	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	0
47943	阜宁	光明花苑1#箱变	10	500	225.55
47944	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	155.88
47945	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	4.08
47946	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	137.16
47947	阜宁	城西中学公变	10	400	122.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47948	阜宁	城西三队公变	10	400	0
47949	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	87.16
47950	阜宁	阳光花苑1#变	10	630	179.991
47951	阜宁	光明花苑8#箱变	10	500	244.1
47952	阜宁	光明花苑7#箱变	10	500	229.55
47953	阜宁	光明花苑6#箱变	10	500	127.15
47954	阜宁	阳光花苑2#变	10	630	194.796
47955	阜宁	阳光花苑3#变	10	630	96.012
47956	阜宁	光明花苑5#箱变	10	500	235.2
47957	阜宁	新星3#公变	10	400	189
47958	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	230.76
47959	阜宁	光明花苑二期3#公变	10	400	145.6
47960	阜宁	光明花苑二期2#公变	10	800	452
47961	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	441.36
47962	阜宁	光明花苑二期1#公变	10	800	495.2
47963	阜宁	丽锦佳园1#箱变	10	400	311.16
47964	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	223.68
47965	阜宁	光明花苑3#箱变	10	500	204.1
47966	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	96.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47967	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	511.68
47968	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	353.682
47969	阜宁	汇源2#公变	10	400	146.76
47970	阜宁	光明路2#公变	10	400	95.92
47971	阜宁	光明花苑4#箱变	10	400	145.84
47972	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	190.48
47973	阜宁	新星2#公变	10	400	56.04
47974	阜宁	新星4#公变	10	315	80.955
47975	阜宁	新星1#公变	10	400	166.4
47976	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	83.68
47977	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	0
47978	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	96.24
47979	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	0
47980	阜宁	城西七组公变	10	400	141.76
47981	阜宁	水厂2#公变	10	400	198.76
47982	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	28.16
47983	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	0
47984	阜宁	光明路3#公变	10	500	10.55
47985	阜宁	供电3#变	10	630	196.497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47986	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	192.92
47987	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	0
47988	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	148.52
47989	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	215.775
47990	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	144.92
47991	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	97.16
47992	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	213.885
47993	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	0
47994	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	272.08
47995	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	168.68
47996	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	142.48
47997	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	15
47998	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	104.42
47999	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	66.96
48000	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	0
48001	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	87.84
48002	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	83.66
48003	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	220.2
48004	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	251.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48005	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	15.6
48006	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	180.16
48007	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	107.08
48008	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	159.92
48009	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	204.76
48010	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	87.58
48011	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	234.48
48012	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	206
48013	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	166.32
48014	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	0
48015	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	47.62
48016	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	31.88
48017	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	27.62
48018	阜宁	杨集王庄村东站公变	10	200	47.46
48019	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	88.28
48020	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	0
48021	阜宁	杨集王庄村东站1#公变	10	400	205
48022	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	113.48
48023	阜宁	杨集乘风西站公变	10	200	83.02

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48024	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	86.42
48025	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	80.54
48026	阜宁	杨集深港南站公变	10	200	51.08
48027	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	70.16
48028	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	92
48029	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	200	39.84
48030	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	206
48031	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	277.96
48032	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	254.44
48033	阜宁	杨集深巷五组公变	10	400	218.16
48034	阜宁	杨集洪滨东站	10	400	241.32
48035	阜宁	杨集乘风东站公变	10	400	287.16
48036	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	245.84
48037	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	258.76
48038	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	183.92
48039	阜宁	杨集张吴东站变	10	400	120.68
48040	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	259.36
48041	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	148.8
48042	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	55.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48043	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	91.42
48044	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	72.8
48045	阜宁	杨集樵农南站公变	10	400	142.6
48046	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	106.32
48047	阜宁	杨集樵农东站公变	10	400	230.8
48048	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	50.5
48049	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	216.48
48050	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	264.92
48051	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	56.28
48052	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	44.54
48053	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	43.84
48054	阜宁	杨集樵农东站1#公变	10	200	79.58
48055	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	87.12
48056	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	13.47
48057	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	10.9
48058	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	46.22
48059	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	11.34
48060	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	77.86
48061	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	105.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48062	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	87.08
48063	阜宁	杨集樵农东站2#公变	10	200	113.24
48064	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	56.7
48065	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	111.34
48066	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	36.54
48067	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	32.52
48068	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	35.84
48069	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	234.12
48070	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	249
48071	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	23.2
48072	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	42.96
48073	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	14.92
48074	阜宁	杨集樵农东站3号公变	10	400	273.6
48075	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	184.84
48076	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	111.16
48077	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	136
48078	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	266.24
48079	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	220.28
48080	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	147.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48081	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	262.68
48082	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	172.28
48083	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	238.32
48084	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	91.75
48085	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	221.76
48086	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	223.6
48087	阜宁	东兴康居专变	10	400	215.24
48088	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	50.88
48089	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	241.4
48090	阜宁	东兴康居1#变	10	400	182.84
48091	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	100.84
48092	阜宁	东兴康居2#变	10	400	210.76
48093	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	52.74
48094	阜宁	杨集东进北站	10	200	82.08
48095	阜宁	东兴康居4#变	10	200	21.5
48096	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	92.08
48097	阜宁	东兴康居3#变	10	400	108.4
48098	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	24.92
48099	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	57.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48100	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	65.46
48101	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	50.56
48102	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	22.42
48103	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	51.32
48104	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	79.46
48105	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	105.48
48106	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	102.22
48107	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	56.16
48108	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	44.72
48109	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	113.96
48110	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	62.38
48111	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	70.06
48112	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	269
48113	阜宁	杨集东进东站公变	10	200	67.58
48114	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	109.94
48115	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	0
48116	阜宁	杨集朱杨东站公变	10	200	74.16
48117	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	192.8
48118	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48119	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	213.76
48120	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	210.36
48121	阜宁	杨集东进东1#公变	10	400	218.24
48122	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	296.92
48123	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	55.944
48124	阜宁	附小北门箱变	10	630	227.871
48125	阜宁	都市家园2#变	10	500	235
48126	阜宁	都市家园3#变	10	500	161.9
48127	阜宁	都市家园1#变	10	630	263.844
48128	阜宁	农机公司公变主变	10	400	36.4
48129	阜宁	附小公变	10	630	191.646
48130	阜宁	城河南路2#公变	10	400	0
48131	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	225.16
48132	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	140.32
48133	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	0
48134	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	86.92
48135	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	117.54
48136	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	13.16
48137	阜宁	杨集洪流东1#公变	10	400	239.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48138	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	278.334
48139	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	208.84
48140	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	408.807
48141	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	295.596
48142	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	134.16
48143	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	138.68
48144	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	69.06
48145	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	130.92
48146	阜宁	杨集计生公变	10	400	96.28
48147	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	164.08
48148	阜宁	杨集穆沟东站公变	10	200	45.84
48149	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	86.75
48150	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	171
48151	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	256.84
48152	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	11.8
48153	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	150.84
48154	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	213.56
48155	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	194.48
48156	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	142.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48157	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	42.24
48158	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	76.74
48159	阜宁	杨集蟠龙北站公变	10	200	73
48160	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	38.42
48161	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	141.24
48162	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	30.62
48163	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	0
48164	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	111.68
48165	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	100.68
48166	阜宁	杨集樵农线5#变	10	400	143.32
48167	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	0
48168	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	247
48169	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	122.12
48170	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	179.08
48171	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	181.08
48172	阜宁	杨集洪流东站公变	10	400	185.32
48173	阜宁	杨集三组公变	10	400	101.4
48174	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	71.6
48175	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	39.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48176	阜宁	府前街2#箱变	10	630	295.785
48177	阜宁	南门小区1#公变	10	400	72.76
48178	阜宁	公安小区1#公变	10	400	0
48179	阜宁	世福园公变	10	400	0
48180	阜宁	外滩步行街2#变	10	1000	416.9
48181	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	98.88
48182	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	231.651
48183	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	289.92
48184	阜宁	世福园公变2#变	10	400	63.76
48185	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	364.266
48186	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	0
48187	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	52.16
48188	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	221.886
48189	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	139.24
48190	阜宁	新华书店公变	10	400	65.88
48191	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	28.75
48192	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	0
48193	阜宁	老街坊家园1#变	10	400	95.6
48194	阜宁	老街坊家园2#变	10	400	134.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48195	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	0
48196	阜宁	府前公寓小区公变	10	630	242.172
48197	阜宁	公安小区2#公变	10	400	89.84
48198	阜宁	信用社公变	10	500	143.1
48199	阜宁	外滩步行街1#变	10	1000	603.1
48200	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	60.56
48201	阜宁	南门街1#公变	10	630	0
48202	阜宁	海峡4#箱变	10	400	66.6
48203	阜宁	检察院公变	10	400	190.24
48204	阜宁	世福园3#变	10	500	55.9
48205	阜宁	府前街箱变	10	400	58.4
48206	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	153.48
48207	阜宁	府前街3#箱变	10	630	218.295
48208	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	165.24
48209	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	48.32
48210	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	97
48211	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	457.884
48212	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	158.32
48213	阜宁	郭墅郑舍东边公变	10	200	65.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48214	阜宁	郭墅刘河电站新增	10	400	234.76
48215	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	176.16
48216	阜宁	郭墅刘河电站公变	10	200	46.54
48217	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	300.04
48218	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	254
48219	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	379.134
48220	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	249.76
48221	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	0
48222	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	130.12
48223	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	500	128.8
48224	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	171.92
48225	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	190.44
48226	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	105.24
48227	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	39.38
48228	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	0
48229	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	104.12
48230	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	394.884
48231	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	116.54
48232	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	500	260.65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48233	阜宁	郭墅郑舍中站公变	10	200	43.24
48234	阜宁	郭墅刘河东站一组	10	200	114.38
48235	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	154.92
48236	阜宁	合利阜东3、4组	10	200	10.62
48237	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	50.7
48238	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	75.16
48239	阜宁	合利北汛六组	10	200	54.74
48240	阜宁	合利老沙六组变	10	200	103.54
48241	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	189.16
48242	阜宁	合利大圩三组	10	200	134.62
48243	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	89.88
48244	阜宁	合利供电所10#变	10	500	107.5
48245	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	99.54
48246	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	70.8
48247	阜宁	合利阜东南站	10	400	210.04
48248	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	103.74
48249	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	72.38
48250	阜宁	合利阜东四组变	10	200	101.96
48251	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	80.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48252	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	124
48253	阜宁	合利老沙八组	10	200	65.8
48254	阜宁	合利供电所11#变	10	200	123.74
48255	阜宁	合利三港四组	10	200	76.38
48256	阜宁	合利老沙七组	10	200	65.56
48257	阜宁	合利沙东五组	10	400	250.08
48258	阜宁	合利北汛一组	10	200	112.58
48259	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	216.04
48260	阜宁	合利老沙二组变	10	200	44.66
48261	阜宁	合利北汛北站	10	200	75.42
48262	阜宁	合利三港三组	10	200	99.84
48263	阜宁	合利西港五组	10	200	105.68
48264	阜宁	合利北汛新站1	10	200	71
48265	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	187.803
48266	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	120.74
48267	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	107.94
48268	阜宁	合利老沙村站	10	200	58.38
48269	阜宁	合利轮窑三组	10	200	72.62
48270	阜宁	合利老沙五组	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48271	阜宁	合利大圩一组	10	200	81.3
48272	阜宁	合利西圩三组	10	200	86.62
48273	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	100.54
48274	阜宁	合利老沙一二组	10	315	141.088
48275	阜宁	合利大圩村站	10	400	213.24
48276	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	132.92
48277	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	119.8
48278	阜宁	合利三港五组	10	400	234.88
48279	阜宁	合利北汛东站	10	200	31.62
48280	阜宁	合利三港五组东变	10	400	270.6
48281	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	116.54
48282	阜宁	合利西圩南站	10	200	96.58
48283	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	237.24
48284	阜宁	合利大圩西站变	10	400	210.6
48285	阜宁	合利大圩四组变	10	400	244.84
48286	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	277.16
48287	阜宁	合利阜东北站	10	400	176.44
48288	阜宁	合利老沙三组变	10	400	239.48
48289	阜宁	合利四组公变	10	400	206.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48290	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	294.84
48291	阜宁	合利沙东二组	10	400	242.92
48292	阜宁	合利沙东一组	10	400	215
48293	阜宁	合利北汛西站	10	400	186.4
48294	阜宁	合利沙东站	10	400	273.6
48295	阜宁	合利私营区	10	400	107.48
48296	阜宁	合利西港四组	10	400	198.68
48297	阜宁	合利三港一组	10	400	224.24
48298	阜宁	合利北汛八组变	10	400	270.76
48299	阜宁	合利大圩北站变	10	400	248.24
48300	阜宁	合利西圩北站	10	400	163.12
48301	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	31.76
48302	阜宁	合利北汛中学变	10	400	89.4
48303	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	136.04
48304	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	223.92
48305	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	0
48306	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	180.48
48307	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	130.2
48308	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	184.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48309	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	113.715
48310	阜宁	城中花苑2#变	10	630	20.538
48311	阜宁	城中花苑1#变	10	630	177.345
48312	阜宁	东方华庭3#专变	10	630	191.079
48313	阜宁	东方华庭2#专变	10	630	204.12
48314	阜宁	东方华庭1#专变	10	630	218.484
48315	阜宁	天顺小区专变	10	630	97.776
48316	阜宁	条河7#变	10	400	45.44
48317	阜宁	东风加油站公变	10	400	96.68
48318	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	40.08
48319	阜宁	东风路5#公变	10	500	28
48320	阜宁	东风路6#公变	10	500	24.65
48321	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	0
48322	阜宁	晨光1#公变	10	400	100.08
48323	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	187
48324	阜宁	晨光3#公变	10	400	18.76
48325	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	158.539
48326	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	123
48327	阜宁	晨光2#公变	10	400	62.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48328	阜宁	条河10#公变	10	400	26
48329	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	25.92
48330	阜宁	条河5#公变	10	400	0
48331	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#箱变022	10	630	372.771
48332	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	329.238
48333	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	498.7
48334	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	318.024
48335	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	604
48336	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	272.664
48337	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	329.364
48338	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	212.2
48339	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	428.5
48340	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	472.3
48341	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	456.498
48342	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	117.999
48343	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	432.9
48344	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	261.324
48345	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	449.8
48346	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	288.351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48347	阜宁	胜利河东8#变	10	500	225.2
48348	阜宁	胜利河东5#变	10	500	190.35
48349	阜宁	胜利河东1#变	10	500	121.8
48350	阜宁	胜利河东4#变	10	500	221.45
48351	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	58.62
48352	阜宁	胜利河东3#变	10	500	208.65
48353	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	788.6
48354	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	315.378
48355	阜宁	胜利河东6#变	10	500	170.9
48356	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	763.9
48357	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	259.434
48358	阜宁	胜利河东11#变	10	500	190.1
48359	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	579.84
48360	阜宁	施庄镇凤岗6、8组	10	400	241.88
48361	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	364.14
48362	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	358.281
48363	阜宁	福州路1#变	10	400	231.84
48364	阜宁	胜利河东2#变	10	500	200.8
48365	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	109.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48366	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	172.16
48367	阜宁	胜利河东10#变	10	500	254.35
48368	阜宁	胜利河东9#变	10	500	247
48369	阜宁	胜利河东12#变	10	500	227.35
48370	阜宁	胜利河东7#变	10	500	301.9
48371	阜宁	工三线窑湾中心村1#箱变	10	400	191.48
48372	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	158
48373	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	23.152
48374	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	503.52
48375	阜宁	希望路1#变	10	400	77.84
48376	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	517.68
48377	阜宁	窑桥二路2#公变	10	400	19.48
48378	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	0
48379	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	490
48380	阜宁	窑湾十组专变	10	630	186.417
48381	阜宁	阳升集团公变	10	800	486.48
48382	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	472
48383	阜宁	海事局公变	10	400	304.6
48384	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	589.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48385	阜宁	工三线窑湾中心村2#箱变	10	400	217.68
48386	阜宁	希望路3#公变	10	400	238.12
48387	阜宁	窑湾十组公变	10	630	271.656
48388	阜宁	城河东路1#变	10	200	38
48389	阜宁	窑湾公变	10	400	0
48390	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	172.64
48391	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	0
48392	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	31.2
48393	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	157.909
48394	阜宁	城河东路2#公变	10	400	277.48
48395	阜宁	澳洋花园5#变	10	500	230.65
48396	阜宁	紫金明珠开关站2#变	10	800	429.36
48397	阜宁	澳洋花园4#变	10	500	209.2
48398	阜宁	紫金明珠配电房3#变	10	800	297.2
48399	阜宁	澳洋花园3#变	10	500	295.5
48400	阜宁	澳洋花园2#变	10	500	140.65
48401	阜宁	澳洋花园1#变	10	500	160.1
48402	阜宁	澳洋花园6#变	10	500	187.35
48403	阜宁	澳洋花园10#变	10	630	268.695

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48404	阜宁	澳洋花园9#变	10	500	211.9
48405	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	487.2
48406	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	523.36
48407	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	437.36
48408	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	625.44
48409	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	370
48410	阜宁	澳洋花园7#变	10	630	208.152
48411	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	24.16
48412	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	83.6
48413	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	96.62
48414	阜宁	郭墅曹圩中站公变	10	200	80.74
48415	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	74.2
48416	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	60.5
48417	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	84.88
48418	阜宁	郭墅刘河中站1#变	10	400	287.4
48419	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	110.96
48420	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	0
48421	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	15.24
48422	阜宁	郭墅西北一组	10	500	211.85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48423	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	3.96
48424	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	88.06
48425	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	0
48426	阜宁	郭墅刘河中站公变	10	400	251.16
48427	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	0
48428	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	0
48429	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	0
48430	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	0
48431	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	0
48432	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	0
48433	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	0
48434	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	0
48435	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	0
48436	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	0
48437	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	0
48438	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	0
48439	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	0
48440	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	0
48441	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48442	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	0
48443	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	0
48444	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	0
48445	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	0
48446	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	0
48447	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	0
48448	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	0
48449	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	0
48450	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	0
48451	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	0
48452	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	0
48453	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	0
48454	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	0
48455	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	0
48456	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	0
48457	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	0
48458	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	0
48459	阜宁	郭墅张乔东边公变	10	200	0
48460	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48461	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	0
48462	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	0
48463	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	0
48464	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	0
48465	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	0
48466	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	0
48467	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	0
48468	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	0
48469	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	0
48470	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	0
48471	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	0
48472	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	0
48473	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	0
48474	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	0
48475	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	0
48476	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	0
48477	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	89.74
48478	阜宁	郭墅许祝东站2#变（南）	10	400	286.08
48479	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	136.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48480	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	222.44
48481	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	282.92
48482	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	95.24
48483	阜宁	郭墅许庄北站新增	10	200	124.24
48484	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	117.5
48485	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	117.04
48486	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	111.04
48487	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	120.78
48488	阜宁	郭墅许祝东站新增公变	10	400	268.04
48489	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	246.24
48490	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	98.3
48491	阜宁	郭墅许祝东站1#变（北）	10	200	131.16
48492	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	271.04
48493	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	250.88
48494	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	282.8
48495	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	218.92
48496	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	197.2
48497	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	114.02
48498	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	38.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48499	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	274.44
48500	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	191.96
48501	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	105.304
48502	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	111.66
48503	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	56.12
48504	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	110.7
48505	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	128.2
48506	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	90.26
48507	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	22.5
48508	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	50.16
48509	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	196.88
48510	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	35.7
48511	阜宁	芦蒲左范北站	10	400	277.8
48512	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	227.6
48513	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	232.12
48514	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	135.6
48515	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	207.6
48516	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	219.6
48517	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	153.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48518	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	266.4
48519	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	240.96
48520	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	0
48521	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	213.96
48522	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	239.32
48523	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	282.24
48524	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	167.32
48525	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	223.4
48526	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	273.6
48527	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	160.04
48528	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	93.4
48529	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	274.12
48530	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	54.38
48531	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	86.84
48532	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	99.92
48533	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	32.05
48534	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	207.24
48535	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	154.36
48536	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	61.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48537	阜宁	郭墅供电所4#公变	10	200	116.62
48538	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	104.16
48539	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	178.227
48540	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	0
48541	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	80.1
48542	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	117.45
48543	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	121.62
48544	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	226.32
48545	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	65.32
48546	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	63.46
48547	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	209.12
48548	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	5.08
48549	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	257.2
48550	阜宁	郭墅王庄东站公变	10	200	31.2
48551	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	211.6
48552	阜宁	郭墅王庄东站新增公变	10	200	82.08
48553	阜宁	郭墅王庄西站公变	10	200	82.34
48554	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	124.88
48555	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	200	48.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48556	阜宁	郭墅王庄南站公变	10	200	102.24
48557	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	0
48558	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	0
48559	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	163.48
48560	阜宁	郭墅张庄北站公变	10	400	173.24
48561	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	43.36
48562	阜宁	郭墅农民街西站1#变	10	400	246.4
48563	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	247.32
48564	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	23
48565	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	0
48566	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	98.68
48567	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	135.08
48568	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	176
48569	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	70
48570	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	77.32
48571	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	175.96
48572	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	205
48573	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	43.08
48574	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	229.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48575	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	21.71
48576	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	0
48577	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	400	131.08
48578	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	221.64
48579	阜宁	郭墅张庄电站公变	10	400	66.96
48580	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	136.48
48581	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	82.14
48582	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	279.35
48583	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	134.08
48584	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	171.28
48585	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	181.16
48586	阜宁	郭墅陡沟电站新增	10	400	246.68
48587	阜宁	郭墅陡沟电站公变	10	400	130.76
48588	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	159.96
48589	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	159.04
48590	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	89.54
48591	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	251.44
48592	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	217.88
48593	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	106.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48594	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	223.64
48595	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	252.92
48596	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	115
48597	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	246.28
48598	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	239.92
48599	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	259.48
48600	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	279.4
48601	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	252.36
48602	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	254.96
48603	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	173
48604	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	264.6
48605	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	211.24
48606	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	101.76
48607	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	264.28
48608	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	280.24
48609	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	91.08
48610	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	284.48
48611	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	217.6
48612	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48613	阜宁	羊寨兴旺东边站公变	10	200	54.58
48614	阜宁	羊寨兴旺村站公变	10	200	73.04
48615	阜宁	羊寨孔庄村站公变	10	200	58.62
48616	阜宁	羊寨南羊五组公变	10	200	75.84
48617	阜宁	羊寨孔庄东边站公变	10	200	25.88
48618	阜宁	羊寨孔庄西边站公变	10	200	58.66
48619	阜宁	羊寨兴旺西边站公变	10	200	62.7
48620	阜宁	羊寨孔庄南边站公变	10	400	168.28
48621	阜宁	羊寨南羊东边站公变	10	200	72.16
48622	阜宁	羊寨孔庄七组公变	10	200	85.56
48623	阜宁	羊寨南羊西边站公变	10	400	232.76
48624	阜宁	羊寨兴旺北边站公变JN	10	400	235.4
48625	阜宁	羊寨孔庄北边站公变	10	400	205.96
48626	阜宁	羊寨南羊中边站1号公变	10	400	209.28
48627	阜宁	羊寨南羊村站公变	10	400	194.24
48628	阜宁	羊寨兴旺西边站2号公变	10	400	254.88
48629	阜宁	羊寨南羊北边站公变	10	400	156.16
48630	阜宁	羊寨孔庄七组2号公变	10	400	243.04
48631	阜宁	羊寨南羊西边站2#变	10	400	248.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48632	阜宁	羊寨孔庄五组新站	10	400	237.4
48633	阜宁	羊寨孔庄五六组公变	10	400	242.28
48634	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	235.04
48635	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	17.62
48636	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	52.58
48637	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	27.1
48638	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	27.8
48639	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	31.92
48640	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	93.08
48641	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	41.54
48642	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	96.96
48643	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	120.88
48644	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	0
48645	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	63.24
48646	阜宁	郭墅戴舍东站新增	10	200	97.24
48647	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	62.06
48648	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	77.94
48649	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	57.62
48650	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	33.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48651	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	36.84
48652	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	38.25
48653	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	235
48654	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	44.5
48655	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	148.586
48656	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	62.54
48657	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	240.92
48658	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	139.04
48659	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	24.12
48660	阜宁	郭墅戴舍东站1#变	10	400	224.08
48661	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	243.08
48662	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	88.5
48663	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	223.08
48664	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	106.16
48665	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	123.92
48666	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	212.72
48667	阜宁	郭墅唐西东站公变	10	400	251
48668	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	66.6
48669	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	233.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48670	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	200	55.54
48671	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	190.72
48672	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	191.44
48673	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	273.68
48674	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	400	191.32
48675	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	125.16
48676	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	223.04
48677	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	230.24
48678	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	201.6
48679	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	154.84
48680	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	96.84
48681	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	55.68
48682	阜宁	东风雅园配变	10	630	193.599
48683	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	21.08
48684	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	187.173
48685	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	24.4
48686	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	7.78
48687	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	79.64
48688	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48689	阜宁	东风路2#公变	10	315	88.861
48690	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	236.88
48691	阜宁	河滨度假村公变	10	630	273.168
48692	阜宁	东方广场4#变	10	630	217.917
48693	阜宁	东方广场2#变	10	500	208.1
48694	阜宁	条河12#变	10	500	75
48695	阜宁	东方广场1#变	10	500	102.35
48696	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	80.1
48697	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	0
48698	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	24.8
48699	阜宁	条河3#公变	10	400	50.76
48700	阜宁	东方广场3#变	10	500	147.8
48701	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	0
48702	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	41.58
48703	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	28.48
48704	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	165
48705	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	222.4
48706	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	143.4
48707	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	138.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48708	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	320
48709	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	320
48710	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	177.72
48711	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	53.66
48712	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	272.12
48713	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	110.24
48714	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	122.28
48715	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	27.38
48716	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	63.06
48717	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	137.12
48718	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	245.32
48719	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	84.46
48720	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	42.24
48721	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	53.96
48722	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	223.76
48723	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	187.84
48724	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	172.08
48725	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	131.44
48726	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	95.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48727	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	42.46
48728	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	239.76
48729	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	156.96
48730	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	198.36
48731	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	254
48732	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	152.68
48733	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	253.08
48734	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	96.32
48735	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	219.6
48736	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	205.08
48737	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	146.88
48738	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	169.76
48739	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	229.76
48740	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	206.44
48741	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	138.32
48742	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	198.44
48743	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	251
48744	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	138
48745	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	88.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48746	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	212.88
48747	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	158.36
48748	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	226.96
48749	阜宁	芦蒲老管东站2#变	10	400	248
48750	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	0
48751	阜宁	益林健康路3#变	10	400	29.68
48752	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	27.48
48753	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	124
48754	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	364.329
48755	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	316.008
48756	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	169.029
48757	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	260.16
48758	阜宁	益林大东四组公变	10	400	76.68
48759	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	78.08
48760	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	404.334
48761	阜宁	益林煤球公变1	10	400	98.72
48762	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	389.97
48763	阜宁	益林花园小区公变	10	400	168.4
48764	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	199.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48765	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	175.76
48766	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	186.44
48767	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	367.983
48768	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	269.892
48769	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	326.34
48770	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	390.663
48771	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	323.694
48772	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	336.483
48773	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	313.236
48774	阜宁	益林供电站公变	10	400	219.96
48775	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	44
48776	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	165.942
48777	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	144.76
48778	阜宁	益林杨元公变	10	500	158.85
48779	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	298.746
48780	阜宁	益林米厂公变	10	400	172.08
48781	阜宁	益林健康路东公变	10	400	174.4
48782	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	179.424
48783	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	32.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48784	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	359.289
48785	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	395.388
48786	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	166.887
48787	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	113.6
48788	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	424.64
48789	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	425.754
48790	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	73.48
48791	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	379.36
48792	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	185.16
48793	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	156.6
48794	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	169.64
48795	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	23.31
48796	阜宁	益林人民中路公变	10	630	267.75
48797	阜宁	益林城中城公变	10	400	4.08
48798	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	56
48799	阜宁	益林大东村部公变	10	400	74.84
48800	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	185.409
48801	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	225.666
48802	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	269.892

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48803	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	250.68
48804	阜宁	益林人民南路公变	10	400	73.32
48805	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	355.446
48806	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	282.555
48807	阜宁	益林清园变	10	630	310.779
48808	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	337.554
48809	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	551.9
48810	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	378.441
48811	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	369.684
48812	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	342.027
48813	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	362.88
48814	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	357.273
48815	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	339.696
48816	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	347.445
48817	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	340.893
48818	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	324.324
48819	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	606.88
48820	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	376.425
48821	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	469.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48822	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	348.327
48823	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	362.691
48824	阜宁	羊寨蒲坞东站公变	10	400	218.6
48825	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	203.76
48826	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	51.04
48827	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	270.6
48828	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	31.04
48829	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	26.16
48830	阜宁	羊寨高庄东站公变	10	400	176.4
48831	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	11.96
48832	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	179.32
48833	阜宁	羊寨蒲坞南站公变	10	200	54.62
48834	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	232.76
48835	阜宁	羊寨蒲坞中站公变	10	400	141.16
48836	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	42.54
48837	阜宁	羊寨蒲坞三组公变	10	200	136.44
48838	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	263
48839	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	192.48
48840	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	92.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48841	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	88.86
48842	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	227.44
48843	阜宁	羊寨蒲鸠六组公变	10	200	71.4
48844	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	30.38
48845	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	95.5
48846	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	244.28
48847	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	255.92
48848	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	169.08
48849	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	247.8
48850	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	142.32
48851	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	255.84
48852	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	253
48853	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	201.88
48854	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	202.68
48855	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	255.28
48856	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	271.88
48857	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	239.08
48858	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	201.6
48859	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	244.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48860	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	212
48861	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	266.04
48862	阜宁	羊寨蒲坞五组2号变	10	400	241.68
48863	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	225.64
48864	阜宁	羊寨蒲坞村站2号公变	10	400	215.12
48865	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	219.36
48866	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	171.68
48867	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	239.36
48868	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	240.68
48869	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	304.56
48870	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	245.36
48871	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	207.12
48872	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	297.04
48873	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	201.8
48874	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	124.16
48875	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	250.76
48876	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	197.56
48877	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	82.14
48878	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	185.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48879	阜宁	益林管计3#公变	10	400	162.12
48880	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	254.12
48881	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	272.76
48882	阜宁	益林大友四组公变	10	400	265.84
48883	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	256.28
48884	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	157.28
48885	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	188.12
48886	阜宁	益林管计2#公变	10	400	224.48
48887	阜宁	益林益新14组公变	10	400	226.04
48888	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	264
48889	阜宁	益林桃元村公变	10	400	187.8
48890	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	203.28
48891	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	218.52
48892	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	215.16
48893	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	241.32
48894	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	279.92
48895	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	222.32
48896	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	269.56
48897	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	250.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48898	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	225.04
48899	阜宁	益林大友村公变	10	400	227.56
48900	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	118.16
48901	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	66.1
48902	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	155.68
48903	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	141.08
48904	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	30.12
48905	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	27.58
48906	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	7.88
48907	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	46.84
48908	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	27.14
48909	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	205.24
48910	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	79.46
48911	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	89.84
48912	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	84.44
48913	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	122.86
48914	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	80.94
48915	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	72.16
48916	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	74.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48917	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	273.4
48918	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	41.9
48919	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	226.72
48920	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	233
48921	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	192.48
48922	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	222.08
48923	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	279.12
48924	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	256.76
48925	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	187.76
48926	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	400	112.28
48927	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	255.12
48928	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	225.76
48929	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	170.6
48930	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	204.92
48931	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	232.24
48932	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	239.32
48933	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	36.66
48934	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	128.16
48935	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	130.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48936	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	109.16
48937	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	18
48938	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	38.28
48939	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	102.08
48940	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	218.24
48941	阜宁	施庄岗缺5.6.7.8组1#公变	10	200	86.38
48942	阜宁	施庄冈南村六.七组公变	10	200	55.38
48943	阜宁	施庄冈南村1.2.8组公变	10	200	69.8
48944	阜宁	施庄冈缺村5.6.7.8组西站公变	10	200	122.18
48945	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	52.88
48946	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	73.8
48947	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	48.44
48948	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	109.58
48949	阜宁	施庄两合村1.11组公变	10	200	101.54
48950	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	115.38
48951	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	106.54
48952	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	122.24
48953	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	89.4
48954	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	99.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48955	阜宁	施庄冈缺村3.4组（东站）公变	10	200	75.74
48956	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	198.56
48957	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	80.16
48958	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	152.4
48959	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	0
48960	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	167.4
48961	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	186.48
48962	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	154.92
48963	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	198.68
48964	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	224.48
48965	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	40.36
48966	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	102.84
48967	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	270.32
48968	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	228.56
48969	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	270.56
48970	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	202.6
48971	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	83.4
48972	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	31.16
48973	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	224.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48974	阜宁	益林恒河公变	10	400	187.48
48975	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	145.36
48976	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	40.68
48977	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	66.2
48978	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	131.88
48979	阜宁	益林王楼北站	10	400	131.84
48980	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	175.16
48981	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	194.6
48982	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	220.44
48983	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	138.88
48984	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	108.68
48985	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	172.68
48986	阜宁	益林王楼村2.3.4组公变	10	400	191.88
48987	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	263.24
48988	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	180.12
48989	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	188.6
48990	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	203.68
48991	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	118.32
48992	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	134.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48993	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	64.66
48994	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	118.4
48995	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	42.54
48996	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	216.16
48997	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	226.65
48998	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	55.38
48999	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	27.84
49000	阜宁	羊寨殷高康居楼公变	10	400	228.28
49001	阜宁	羊寨世明黄河公变	10	200	33.88
49002	阜宁	羊寨沙淤果园2号公变	10	400	252.88
49003	阜宁	羊寨沙於南站公变	10	400	131.4
49004	阜宁	羊寨沙淤中站2#变	10	200	82.8
49005	阜宁	陈集东营北站1#配变	10	400	286
49006	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	111.32
49007	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	145.28
49008	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	262.16
49009	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	65.24
49010	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	0
49011	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	80.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49012	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	255.44
49013	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	0
49014	阜宁	新沟镇区十一号公变	10	400	38.32
49015	阜宁	新沟祥和小区公变	10	630	249.669
49016	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	0
49017	阜宁	新沟富民花苑公变	10	630	137.466
49018	阜宁	新沟新东西站1#公变	10	200	60.3
49019	阜宁	新沟新东一组2#公变	10	400	194.32
49020	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	16.84
49021	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	149.76
49022	阜宁	益林羊马路公变	10	400	165.76
49023	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	134.84
49024	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	262.4
49025	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	389.592
49026	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	11.32
49027	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	117.24
49028	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	273.924
49029	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	128.38
49030	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	211.239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49031	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	99.92
49032	阜宁	益林水厂公变	10	400	251.48
49033	阜宁	益林益小公变	10	400	146.84
49034	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	134
49035	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	0
49036	阜宁	羊寨邮政2#变	10	200	72.16
49037	阜宁	羊寨加油站公变	10	400	221.24
49038	阜宁	羊寨派出所2#公变	10	400	71
49039	阜宁	羊寨农行公变	10	400	113.92
49040	阜宁	羊寨农行2#变	10	400	158.28
49041	阜宁	羊寨桃源小区公变	10	400	103
49042	阜宁	羊寨邮政局公变	10	400	147.24
49043	阜宁	羊寨沙岗村电站公变	10	200	111
49044	阜宁	羊寨中心街公变	10	400	116.32
49045	阜宁	羊寨南大街2#变	10	200	21.5
49046	阜宁	羊寨镇政府公变	10	400	77.32
49047	阜宁	羊寨桃源华府配电房1#变	10	630	104.643
49048	阜宁	新沟西沙湖康居2#公变	10	400	174.08
49049	阜宁	新沟北湾北站1#公变	10	400	230.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49050	阜宁	新沟大墩小街西公变	10	400	203.6
49051	阜宁	新沟大墩小街东公变	10	400	195.48
49052	阜宁	新沟胡湾北站公变	10	200	64.74
49053	阜宁	新沟北湾一三组公变	10	400	258.12
49054	阜宁	阜宁中心9#配电室2#变	10	800	442.88
49055	阜宁	阜宁中心6#配电室4#变	10	800	581.2
49056	阜宁	阜宁中心10#配电室2#变	10	800	449.52
49057	阜宁	阜宁中心8#配电室2#变	10	800	513.84
49058	阜宁	阜宁中心6#配电室2#变	10	800	439.36
49059	阜宁	阜宁中心11#配电室4#变	10	800	480.8
49060	阜宁	阜宁中心5#配电室4#变	10	800	547.28
49061	阜宁	阜宁中心8#配电室4#变	10	800	621.36
49062	阜宁	阜宁中心7#配电室2#变	10	800	483.84
49063	阜宁	阜宁中心7#配电室4#变	10	800	601.84
49064	阜宁	阜宁中心10#配电室4#变	10	800	638.96
49065	阜宁	阜宁中心9#配电室4#变	10	800	625.2
49066	阜宁	阜宁中心11#配电室2#变	10	800	542.32
49067	阜宁	阜宁中心5#配电室2#变	10	800	483.52
49068	阜宁	新沟前吉南站1#公变	10	500	256.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49069	阜宁	新沟新风康居西公变	10	400	185.92
49070	阜宁	新沟新风康居南公变	10	200	15.66
49071	阜宁	新沟吉河十二组单相公变	10	400	203.32
49072	阜宁	天鹅丽都3#配电房11#变	10	800	221.84
49073	阜宁	天鹅丽都4#配电房13#变	10	800	282.96
49074	阜宁	尚书房3#配电房11#配电变压器	10	1000	465.8
49075	阜宁	尚书房2#配电房8#变配变配电变压器	10	800	207.68
49076	阜宁	天鹅丽都2#配电房5#变	10	800	353.84
49077	阜宁	尚书房2#配电房7#变	10	800	354.64
49078	阜宁	天鹅丽都1#配电房3#变	10	800	382.48
49079	阜宁	尚书房3#配电房10#配电变压器	10	1000	518.7
49080	阜宁	尚书房3#配电房9#配电变压器	10	1000	298.5
49081	阜宁	天鹅丽都4#配电房15#变	10	800	398
49082	阜宁	天鹅丽都3#配电房9#变	10	800	358.48
49083	阜宁	和顺商业街配电房2#变	10	800	115.36
49084	阜宁	上书房1#配电房4#变	10	800	414.64
49085	阜宁	和顺商业街配电房4#变	10	800	344.8
49086	阜宁	上书房1#配电房3#变	10	800	413.36
49087	阜宁	上书房1#配电房2#变	10	800	407.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49088	阜宁	上书房2#配电房6#变	10	800	371.68
49089	阜宁	尚书房3#配电房12#配电变压器	10	1000	410.4
49090	阜宁	上书房1#配电房1#变	10	800	445.68
49091	阜宁	上书房2#配电房5#变	10	800	455.84
49092	阜宁	天鹅丽都1#配电房1#变	10	800	405.68
49093	阜宁	和顺商业街配电房1#变	10	800	311.84
49094	阜宁	新沟毛湾六组公变	10	200	93.38
49095	阜宁	新沟毛湾三四组1#公变	10	400	150.08
49096	阜宁	新沟新胜康居1#公变	10	200	80.08
49097	阜宁	新沟东季八九组公变	10	200	86.96
49098	阜宁	新沟新北村康居1#公变	10	400	253.84
49099	阜宁	新沟新胜康居2#公变	10	200	75.24
49100	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	0
49101	阜宁	新沟新东十二组公变	10	400	59.48
49102	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	0
49103	阜宁	新沟毛湾六组1#公变	10	400	268.92
49104	阜宁	西城沁园3#配电房4#变	10	800	393.68
49105	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室2#变	10	630	371.07
49106	阜宁	丽锦佳园3#配电房1#变	10	800	592.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49107	阜宁	西城沁园二期配电房2#变	10	800	447.68
49108	阜宁	丽锦佳园3#配电房4#变	10	800	593.2
49109	阜宁	丽锦佳园2#箱变	10	400	311.92
49110	阜宁	丽锦佳园3#配电房3#变	10	800	591.36
49111	阜宁	西城沁园3#配电房2#变	10	800	457.52
49112	阜宁	丽锦佳园3#配电房2#变	10	800	588.32
49113	阜宁	丽锦佳园1#配电房3#变	10	800	294.16
49114	阜宁	阜城新丰小区2#配电房2#箱式公变	10	800	331.52
49115	阜宁	阜城头灶电站公变	10	400	206.84
49116	阜宁	阜城顾庄二组东公变	10	400	75.4
49117	阜宁	阜城顾庄安置楼2#箱式公变	10	630	267.876
49118	阜宁	恒旺家园配电房3#变	10	315	4.504
49119	阜宁	阜城新丰小区2#配电房1#箱式公变	10	800	427.84
49120	阜宁	阜城顾庄安置小区2#箱变公变	10	500	214.2
49121	阜宁	阜城顾庄安置小区7#箱变	10	630	425.502
49122	阜宁	阜城顾庄安置小区3#箱式公变	10	500	264.55
49123	阜宁	阜城顾庄安置小区8#箱式公变	10	630	292.761
49124	阜宁	阜城顾庄安置小区5#箱式公变	10	630	278.712
49125	阜宁	阜城顾庄北站公变	10	400	34.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49126	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	0
49127	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	0
49128	阜宁	阜城新丰小区二期1#公变主变配电变压器	10	630	245.007
49129	阜宁	阜城顾庄二组西公变	10	200	112.34
49130	阜宁	阜城顾庄安置小区6#箱式公变	10	500	188.55
49131	阜宁	阜城顾庄安置小区4#箱式公变	10	500	256.35
49132	阜宁	阜城顾庄安置小区1#箱式公变2	10	630	188.433
49133	阜宁	阜城新丰小区1#配电房2#箱式公变	10	630	266.364
49134	阜宁	阜城新丰小区1#配电房1#箱式公变	10	800	294.48
49135	阜宁	阜城顾庄小区箱式公变	10	500	43.65
49136	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼1#箱式公变	10	500	253.55
49137	阜宁	阜城缪黄二组公变	10	400	150.24
49138	阜宁	阜城缪黄中心村5#箱式主变配电变压器	10	500	206.55
49139	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼2#箱式公变	10	250	105.675
49140	阜宁	阜城民政局公变	10	400	233
49141	阜宁	阜城缪黄十组西公变	10	400	231.16
49142	阜宁	阜城缪黄中心村2#公变	10	400	75.32
49143	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站1#箱式公变	10	630	399.987
49144	阜宁	阜城缪黄中心村4#公变主变配电变压器	10	630	381.087

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49145	阜宁	阜城缪黄西站3#公变	10	400	168.84
49146	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站2#箱式公变	10	630	344.295
49147	阜宁	学府壹号1#配电室2#变	10	1000	539.2
49148	阜宁	学府壹号1#配电室4#变	10	1000	555.4
49149	阜宁	学府壹号4#配电室16#变	10	1000	635.2
49150	阜宁	学府壹号4#配电室14#变	10	1000	555
49151	阜宁	学府壹号3#配电室12#变	10	1000	656
49152	阜宁	学府壹号3#配电室10#变	10	1000	626.7
49153	阜宁	学府壹号5#配电室18#变	10	1000	616
49154	阜宁	学府壹号2#配电室6#变	10	1000	552.1
49155	阜宁	学府壹号2#配电室8#变	10	1000	591
49156	阜宁	学府壹号5#配电室20#变	10	1000	531.2
49157	阜宁	学府壹号2#箱变	10	630	292.068
49158	阜宁	学府壹号2#配电室5#变	10	1000	585
49159	阜宁	施庄镇厦门花苑4#箱变变压器配电变压器	10	800	431.84
49160	阜宁	施庄镇厦门花苑3#箱变变压器配电变压器	10	800	417.36
49161	阜宁	学府壹号1#配电室3#变	10	1000	397.3
49162	阜宁	学府壹号2#配电室7#变	10	1000	595.4
49163	阜宁	施庄镇厦门花苑2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	503.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49164	阜宁	学府壹号4#配电室13#变	10	1000	609
49165	阜宁	学府壹号4#配电室15#变	10	1000	601.2
49166	阜宁	学府壹号5#配电室17#变	10	1000	533.3
49167	阜宁	学府壹号5#配电室19#变	10	1000	607.3
49168	阜宁	学府壹号1#配电室1#变	10	1000	618.1
49169	阜宁	学府壹号1#箱变	10	1000	610.3
49170	阜宁	施庄厦门花苑1#箱变配电变压器	10	800	399.84
49171	阜宁	学府壹号3#配电室9#变	10	1000	636.5
49172	阜宁	学府壹号3#配电室11#变	10	1000	631.9
49173	阜宁	施庄镇喻口小区2#公变配电变压器配电变压器	10	630	162.729
49174	阜宁	施庄喻口六九组公变	10	200	92.64
49175	阜宁	施庄风岗一二组公变	10	400	208.2
49176	阜宁	施庄沙冈四组公变	10	200	107.82
49177	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	0
49178	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房1#变	10	630	274.302
49179	阜宁	施庄沙岗三组1#公变	10	400	292
49180	阜宁	施庄喻口花园（三期）2#配电房3#变	10	630	301.644
49181	阜宁	施庄沙岗五组1#公变	10	200	123.12
49182	阜宁	施庄（喻口小街）沙冈西站公变	10	200	110.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49183	阜宁	施庄喻口四五组公变	10	200	119.56
49184	阜宁	施庄喻口小街箱变配电变压器	10	630	372.015
49185	阜宁	施庄喻口五十组公变	10	400	228.4
49186	阜宁	施庄镇喻口小区1#公变配电变压器配电变压器	10	630	81.9
49187	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房4#变	10	630	337.806
49188	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房3#变	10	630	383.859
49189	阜宁	施庄沙岗七组变	10	500	48.1
49190	阜宁	施庄喻口小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	452.907
49191	阜宁	施庄社区喻口六组公变	10	400	251.76
49192	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房2#变	10	630	307.692
49193	阜宁	施庄喻口花园（三期）1#配电房兼开关站1#变	10	630	234.675
49194	阜宁	施庄喻口五组	10	400	219.84
49195	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	46.62
49196	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	255.16
49197	阜宁	陈集大曹东站1#公变	10	400	179.84
49198	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	197.76
49199	阜宁	陈集边胥北站	10	400	254.84
49200	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	87.14
49201	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49202	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	211.6
49203	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	190.84
49204	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	250.84
49205	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	53.7
49206	阜宁	陈集三殷中站公变	10	200	38.58
49207	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	200.4
49208	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房1#变	10	800	453.84
49209	阜宁	新宇书香里3#配电房4#变	10	800	343.68
49210	阜宁	新宇书香里3#配电房2#变	10	800	427.84
49211	阜宁	书香里1#配电房2#变	10	630	197.127
49212	阜宁	书香里1#配电房4#变	10	630	214.011
49213	阜宁	尚书府4#配电室16#变	10	630	260.316
49214	阜宁	尚书府4#配电室14#变	10	630	157.248
49215	阜宁	尚书府4#配电室15#变	10	630	265.23
49216	阜宁	尚书府4#配电室13#变	10	630	205.443
49217	阜宁	书香里2#配电房6#变	10	800	418.96
49218	阜宁	尚书府3#配电室12#变	10	630	371.007
49219	阜宁	尚书府3#配电室11#变	10	630	279.342
49220	阜宁	尚书府3#配电室9#变	10	630	350.217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49221	阜宁	尚书府3#配电室10#变	10	630	369.243
49222	阜宁	书香里2#配电房5#变	10	800	394.8
49223	阜宁	天鹅丽都四期开关站3#变	10	800	573.36
49224	阜宁	新宇书香里3#配电房1#变	10	800	365.36
49225	阜宁	新宇书香里3#配电房3#变	10	800	500
49226	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房1#变	10	800	446.16
49227	阜宁	书香里1#配电房1#变	10	630	235.242
49228	阜宁	书香里1#配电房3#变	10	630	318.78
49229	阜宁	天鹅丽都四期开关站1#变	10	800	574.64
49230	阜宁	尚书府5#配电室19#变	10	630	185.031
49231	阜宁	尚书府5#配电室18#变	10	630	304.668
49232	阜宁	尚书府5#配电室20#变	10	630	287.028
49233	阜宁	尚书府5#配电室17#变	10	630	313.992
49234	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房3#变	10	800	269.68
49235	阜宁	文晟华庭5#配电室15#变	10	400	108.24
49236	阜宁	文晟华庭4#配电室14#变	10	400	132.32
49237	阜宁	文晟华庭4#配电室13#变	10	400	152.92
49238	阜宁	文晟华庭3#配电室12#变	10	630	273.357
49239	阜宁	文晟华庭3#配电室9#变	10	630	400.806

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49240	阜宁	文晟华庭3#配电室11#变	10	630	204.813
49241	阜宁	文晟华庭3#配电室10#变	10	400	147
49242	阜宁	文晟华庭2#配电室8#变	10	630	257.67
49243	阜宁	文晟华庭2#配电室5#变	10	630	278.145
49244	阜宁	文晟华庭2#配电室7#变	10	630	324.261
49245	阜宁	文晟华庭1#配电室4#变	10	800	475.2
49246	阜宁	文晟华庭1#配电室3#变	10	800	431.2
49247	阜宁	文晟华庭1#配电室2#变	10	800	466.96
49248	阜宁	文晟华庭1#配电室1#变	10	800	433.84
49249	阜宁	碧桂园2#配电室2#变	10	800	600.16
49250	阜宁	碧桂园1#配电室2#变	10	800	550
49251	阜宁	碧桂园2#配电室4#变	10	800	615.52
49252	阜宁	碧桂园1#配电室4#变	10	800	638.96
49253	阜宁	碧桂园4#配电室4#变	10	800	503.36
49254	阜宁	碧桂园4#配电室2#变	10	800	370
49255	阜宁	苏州花苑配电房1#变	10	1000	537.1
49256	阜宁	新城花园开关站1#变	10	800	456.88
49257	阜宁	新城花园开关站3#变	10	800	416.08
49258	阜宁	文晟华庭5#配电室16#变	10	400	132.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49259	阜宁	文晟华庭2#配电室6#变	10	630	338.31
49260	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站4#变配电变压器	10	800	437.52
49261	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室3#变配电变压器	10	800	324.8
49262	阜宁	清华园2#配电室3#变压器	10	630	244.629
49263	阜宁	中星嘉园2#主变配电变压器配电变压器	10	800	388.32
49264	阜宁	施庄砚台村西站公变	10	400	272.44
49265	阜宁	施庄中星嘉园1#箱变变压器配电变压器	10	800	378.16
49266	阜宁	清华园2#配电室4#变压器	10	630	336.735
49267	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	396.64
49268	阜宁	施庄盐阜清华园小区4#箱变配电变压器配电变压器	10	800	446.8
49269	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	371.52
49270	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站1#变配电变压器	10	800	293.92
49271	阜宁	尚书府1#配电室7#变	10	630	256.095
49272	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站2#变配电变压器	10	800	323.36
49273	阜宁	尚书府1#配电室5#变	10	630	288.918
49274	阜宁	配电房中星嘉园1#主变配电变压器配电变压器	10	630	358.722
49275	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站3#变配电变压器	10	800	288.16
49276	阜宁	清华园2#配电室2#变压器	10	630	266.679
49277	阜宁	清华园2#配电室1#变压器	10	630	373.401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49278	阜宁	施庄砚台村电站1#公变	10	200	75.92
49279	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室4#变配电变压器	10	800	283.52
49280	阜宁	施庄中星嘉园2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	393.6
49281	阜宁	尚书府1#配电室8#变	10	630	299.124
49282	阜宁	施庄中星嘉园3#箱变配电变压器配电变压器	10	800	384.48
49283	阜宁	尚书府1#配电室6#变	10	630	289.107
49284	阜宁	施庄砚台村电站公变	10	400	207.36
49285	阜宁	绿亚洲1#公变	10	400	141.84
49286	阜宁	城河南路3#变	10	400	94.84
49287	阜宁	供销大厦公变	10	630	332.325
49288	阜宁	五金公司公变	10	630	0
49289	阜宁	文普花苑2#箱变	10	400	115.24
49290	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	0
49291	阜宁	都市一号2#配电房4#变	10	1000	462.7
49292	阜宁	新宁公寓公变	10	500	113.6
49293	阜宁	都市一号1#配电房1#变	10	1000	454
49294	阜宁	新宁公寓2#公变	10	500	63.85
49295	阜宁	美食城2#公变	10	400	199.08
49296	阜宁	城河南路1#公变	10	400	125.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49297	阜宁	县医院1#公变	10	400	50.24
49298	阜宁	县医院2#公变	10	400	153.32
49299	阜宁	都市壹号尚城1号开关站1#变高压间隔配电变压器	10	800	368.32
49300	阜宁	绿亚洲2#公变	10	400	209.48
49301	阜宁	锦华公寓1#公变	10	400	225.84
49302	阜宁	都市壹号尚城1号开关站3#变高压间隔配电变压器	10	800	418.56
49303	阜宁	繁华公变	10	500	0
49304	阜宁	花店公变	10	630	368.046
49305	阜宁	美食城3#变	10	630	119.196
49306	阜宁	土产公变（杆箱）	10	315	20.318
49307	阜宁	都市壹号尚城2#配电房5#变配电变压器	10	630	246.33
49308	阜宁	美食城1#公变	10	500	214
49309	阜宁	都市壹号尚城2#配电房7#变配电变压器	10	630	193.851
49310	阜宁	都市壹号尚城1号开关站2#变高压间隔配电变压器	10	800	312.08
49311	阜宁	都市壹号尚城2#配电房6#变配电变压器	10	630	333.837
49312	阜宁	都市壹号尚城2#配电房8#变配电变压器	10	630	271.341
49313	阜宁	都市一号4#配电房7#变	10	1000	557.7
49314	阜宁	都市一号4#配电房8#变	10	1000	800
49315	阜宁	都市壹号尚城1号开关站4#变高压间隔配电变压器	10	800	448.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49316	阜宁	西城沁园3#箱变	10	400	161
49317	阜宁	光明路1#公变	10	400	15.24
49318	阜宁	通榆北路2#箱变配变配电变压器	10	630	390.915
49319	阜宁	通榆新村1#箱变	10	630	364.266
49320	阜宁	化机2#箱变	10	400	175.4
49321	阜宁	城西花苑12#变	10	800	507.76
49322	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室1#变	10	630	354.123
49323	阜宁	城河西路1#公变	10	400	39
49324	阜宁	铝制品厂公变(杆箱)	10	400	238.76
49325	阜宁	西城沁园4#箱变	10	400	148.08
49326	阜宁	鸿泰商贸城3#配电房2#公变	10	800	27.52
49327	阜宁	城西花苑13#变	10	800	487.76
49328	阜宁	西城沁园1#箱变	10	400	179.68
49329	阜宁	城西花苑8#变	10	500	176.55
49330	阜宁	城西花苑14#变	10	800	501.36
49331	阜宁	通榆新村1#公变	10	315	44.163
49332	阜宁	城西花苑11#变	10	800	451.92
49333	阜宁	城西花苑9#变	10	500	148.9
49334	阜宁	西城沁园2#箱变	10	400	182.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49335	阜宁	生资2#公变	10	400	8.08
49336	阜宁	通榆新村2#箱变	10	630	315.378
49337	阜宁	西城沁园二期配电房1#变	10	800	486.64
49338	阜宁	城西邮局箱变配电变压器配电变压器	10	630	263.844
49339	阜宁	城河西路3#公变	10	630	337.428
49340	阜宁	西城沁园3#配电房3#变	10	800	360
49341	阜宁	城西桥公变变压器配电变压器	10	630	69.993
49342	阜宁	城河西路4#箱变	10	630	253.638
49343	阜宁	光明路5#公变	10	400	114.08
49344	阜宁	通榆北路3#公变	10	400	144.44
49345	阜宁	西城沁园3#配电房1#变	10	800	414
49346	阜宁	阜宁生资公变	10	400	126.4
49347	阜宁	文化宫公变	10	630	302.904
49348	阜宁	城河西路2#公变（杆箱）	10	400	211.24
49349	阜宁	阜城天宇华庄38#箱式公变	10	400	155.16
49350	阜宁	阜城天宇华庄36#箱式公变	10	400	180.4
49351	阜宁	阜城天宇华庄41#箱式公变	10	400	185.08
49352	阜宁	阜城天宇华庄34#箱式公变	10	400	130.08
49353	阜宁	阜城天宇华庄33#箱式公变	10	500	240.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49354	阜宁	阜城天宇华庄12#箱式公变	10	630	298.872
49355	阜宁	阜城天宇华庄43#箱式公变	10	400	164.4
49356	阜宁	阜城天宇华庄13#箱式公变	10	500	226.45
49357	阜宁	阜城天宇华庄40#箱式公变	10	400	185.24
49358	阜宁	阜城天宇华庄42#箱式公变	10	400	174.92
49359	阜宁	阜城天宇华庄14#箱式公变	10	400	175.48
49360	阜宁	阜城天宇华庄44#箱式公变	10	500	174.35
49361	阜宁	向阳花苑配电房6#变	10	800	264.96
49362	阜宁	阜城天宇华庄15#箱式公变	10	500	262.55
49363	阜宁	向阳花苑配电房5#变	10	800	471.28
49364	阜宁	阜城天宇华庄45#箱式公变	10	500	203.65
49365	阜宁	阜城天宇华庄21#箱式公变	10	400	134.76
49366	阜宁	阜城天宇华庄11#箱式公变	10	500	159.45
49367	阜宁	阜城天宇华庄27#箱式公变	10	400	188.6
49368	阜宁	阜城天宇华庄22#箱式公变	10	400	143.32
49369	阜宁	向阳花苑配电房4#变	10	800	372.88
49370	阜宁	阜城天宇华庄35#箱式公变	10	500	234.55
49371	阜宁	阜城天宇华庄10#箱式公变	10	400	169.48
49372	阜宁	阜城天宇华庄26#箱式公变	10	400	157.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49373	阜宁	阜城天宇华庄18#箱式公变	10	400	206.48
49374	阜宁	阜城天宇华庄9#箱式公变	10	500	257.8
49375	阜宁	阜城天宇华庄17#箱式公变	10	400	199.32
49376	阜宁	阜城天宇华庄25#箱式公变	10	500	183.2
49377	阜宁	阜城天宇华庄24#箱式公变	10	630	297.612
49378	阜宁	阜城天宇华庄16#箱式公变	10	400	184.4
49379	阜宁	阜城天宇华庄19#箱式公变	10	630	286.083
49380	阜宁	阜城天宇华庄8#箱式公变	10	400	199.92
49381	阜宁	阜城天宇华庄20#箱式公变	10	630	338.436
49382	阜宁	阜城天宇华庄7#箱式公变	10	500	228.2
49383	阜宁	阜城天宇华庄2#箱式公变	10	630	197.19
49384	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	0
49385	阜宁	阜城天宇华庄23#箱式公变	10	630	253.575
49386	阜宁	向阳花苑配电房3#变	10	800	381.44
49387	阜宁	向阳花苑开关站2#变	10	630	44.541
49388	阜宁	阜城天宇华庄3#箱式公变	10	500	73.35
49389	阜宁	阜城东风花园4#箱式公变	10	630	174.447
49390	阜宁	阜城东风花园3#箱式公变	10	500	108.1
49391	阜宁	阜城东风花园2#箱式公变	10	500	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49392	阜宁	阜城东风花园1#箱式公变	10	500	69.8
49393	阜宁	阜城窑桥中心村1#箱式公变	10	500	248
49394	阜宁	阜城天宇华庄1#箱式公变	10	500	153.1
49395	阜宁	阜城天宇华庄4#箱式公变	10	500	66.55
49396	阜宁	阜城窑桥中心村2#箱式公变	10	500	257.35
49397	阜宁	阜城天宇华庄5#箱式公变	10	630	218.043
49398	阜宁	阜城窑桥中心村3#箱式公变	10	500	217.1
49399	阜宁	阜城窑桥中心村4#箱式公变	10	500	201.35
49400	阜宁	阜城天宇华庄28#箱式公变	10	500	205
49401	阜宁	阜城天宇华庄30#箱式公变	10	400	180.4
49402	阜宁	阜城天宇华庄29#箱式公变	10	400	181.68
49403	阜宁	阜城天宇华庄31#箱式公变	10	500	219.9
49404	阜宁	阜城天宇华庄32#箱式公变	10	500	229.9
49405	阜宁	阜城头灶五组箱式公变	10	400	204.84
49406	阜宁	阜城头灶六组箱式公变	10	400	206.6
49407	阜宁	晨鹏逸品阁配电房2#变	10	400	224.24
49408	阜宁	阜城天宇华庄39#箱式公变	10	400	202.24
49409	阜宁	阜城天宇华庄37#箱式公变	10	400	158.6
49410	阜宁	酱醋厂1#公变	10	400	56.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49411	阜宁	城北村部箱变	10	400	133.48
49412	阜宁	技校公变（杆箱）	10	400	95.84
49413	阜宁	盛利家园安置楼2#变	10	630	284.004
49414	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	0
49415	阜宁	环保巷箱变	10	400	112.24
49416	阜宁	盛利家园安置楼1#变	10	630	282.051
49417	阜宁	汶河北路1#公变	10	400	67
49418	阜宁	三环路1#变	10	400	136.4
49419	阜宁	我爱我家箱变配电变压器	10	400	162.12
49420	阜宁	昌盛家园公变	10	500	284.9
49421	阜宁	酱醋厂2#公变	10	400	225.68
49422	阜宁	盛利家园安置楼3#变	10	630	267.498
49423	阜宁	城河大街3#公变（杆箱）	10	400	92.32
49424	阜宁	北门浴室公变配电变压器	10	400	94.24
49425	阜宁	骏秀园1#变	10	630	0
49426	阜宁	百盛东苑箱变	10	630	267.624
49427	阜宁	工行宿舍公变	10	630	0
49428	阜宁	水厂宿舍公变	10	630	169.344
49429	阜宁	东风路9#单相变(杆)	10	80	44.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49430	阜宁	东风路5#单相变(杆)	10	400	257.96
49431	阜宁	骏秀园3#变	10	630	35.091
49432	阜宁	东风路10#单相变(杆)	10	80	44.192
49433	阜宁	东风路11#单相变(杆)	10	80	44.216
49434	阜宁	百盛东苑1#公变	10	800	218.48
49435	阜宁	骏秀园4#变	10	630	46.935
49436	阜宁	东风路4#单相变(杆)	10	80	44.312
49437	阜宁	东风路12#单相变(杆)	10	80	47.192
49438	阜宁	东风路3#单相变(杆)	10	80	44.208
49439	阜宁	东风路2#单相变(杆)	10	80	44.312
49440	阜宁	城管局1#单相杆变	10	100	37.6
49441	阜宁	百盛1#公变	10	315	0
49442	阜宁	恒基公寓1#公变	10	630	337.176
49443	阜宁	窑桥回迁楼公变	10	400	161.72
49444	阜宁	东风路1#单相变(杆)	10	80	44.272
49445	阜宁	向阳人家2#变	10	630	148.743
49446	阜宁	恒基公寓2#公变	10	630	392.679
49447	阜宁	向阳人家6#变	10	630	0
49448	阜宁	骏秀园2#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49449	阜宁	东风路6#单相变(杆)	10	80	44.52
49450	阜宁	东风路7#单相变(杆)	10	80	42.328
49451	阜宁	东风路3#公变	10	400	63.6
49452	阜宁	东风路8#单相变(杆)	10	80	48.888
49453	阜宁	京美新居配电室1#主变	10	630	366.471
49454	阜宁	阜城怡佳园2#配电室3#变	10	630	223.839
49455	阜宁	京美新居配电室3#主变	10	630	320.418
49456	阜宁	阜城怡佳园1#开关站2#变	10	630	446.67
49457	阜宁	阜城怡佳园2#配电室4#变	10	630	316.764
49458	阜宁	阜城怡佳园1#开关站1#变	10	630	301.77
49459	阜宁	聚龙湾1#配电房1#变	10	630	107.478
49460	阜宁	聚龙湾1#配电房2#变	10	630	343.413
49461	阜宁	聚龙湾1#配电房3#变	10	630	277.893
49462	阜宁	聚龙湾1#配电房4#变	10	630	251.37
49463	阜宁	京美新居配电室2#主变	10	630	374.976
49464	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室5#变	10	630	281.862
49465	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室6#变	10	630	286.335
49466	阜宁	京美新居配电室4#主变	10	630	393.435
49467	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49468	阜宁	阜城新丰东站2#公变	10	500	32.15
49469	阜宁	阜城新丰五组公变	10	200	94.92
49470	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	0
49471	阜宁	阜城新丰东站3#变	10	400	189.16
49472	阜宁	阜城新丰东南站公变	10	400	143.08
49473	阜宁	阜城四通花园7#箱式公变	10	630	280.791
49474	阜宁	阜城四通花园5#箱式公变	10	630	222.201
49475	阜宁	阜城四通花园4#箱式公变	10	630	344.421
49476	阜宁	阜城四通花园3#箱式公变	10	630	211.617
49477	阜宁	阜城四通花苑12#箱式公变	10	500	195.55
49478	阜宁	阜城四通花园8#箱式公变	10	630	309.141
49479	阜宁	阜城四通花园2#箱式公变	10	630	234.549
49480	阜宁	阜城四通花园9#箱式公变	10	630	340.263
49481	阜宁	阜城四通花园11#箱式公变	10	630	348.327
49482	阜宁	阜城四通花园10#箱式公变	10	630	284.256
49483	阜宁	阜城四通花园6#箱式公变	10	630	253.89
49484	阜宁	万国汽配城4#箱变	10	630	275.373
49485	阜宁	万国汽配城1#箱变	10	630	382.221
49486	阜宁	万国汽配城2期1#箱变	10	630	237.888

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49487	阜宁	万国汽配城2期3#箱变	10	400	104.08
49488	阜宁	万国汽配城2#箱变	10	630	315.567
49489	阜宁	万国汽配城5#箱变	10	630	340.326
49490	阜宁	昆仑路公变	10	400	159.92
49491	阜宁	万国汽配城2期2#箱变	10	400	103.76
49492	阜宁	万国汽配城3#箱变	10	630	373.842
49493	阜宁	顾庄六组公变	10	200	54.2
49494	阜宁	希望路2#公变	10	400	137.76
49495	建湖	近湖学府文苑23号配变	10	1000	704.1
49496	建湖	吴河北1号配电变压器	10	800	449.28
49497	建湖	陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	0
49498	建湖	中医院箱变	10	630	169.029
49499	建湖	镇北四队主变	10	630	306.243
49500	建湖	新扬路中变压器	10	630	263.277
49501	建湖	顾舍西箱变配电变压器	10	630	432.306
49502	建湖	东方御花园3号箱变	10	1000	370.6
49503	建湖	新扬路西箱变配电变压器	10	630	107.163
49504	建湖	物流回迁房2号配电房2号变	10	630	321.552
49505	建湖	物资新村2#箱变	10	630	335.916

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49506	建湖	建阳明阳别墅小区1#箱变	10	630	420.777
49507	建湖	向阳路中箱变	10	630	320.67
49508	建湖	徐西路箱变	10	630	173.439
49509	建湖	胜利箱变	10	630	326.529
49510	建湖	近湖东杨锦苑8号配变	10	630	251.937
49511	建湖	纱厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	240.534
49512	建湖	县中箱变	10	630	324.702
49513	建湖	观湖壹号二期3#配电室3#配变	10	630	377.622
49514	建湖	九龙口所箱变	10	630	340.893
49515	建湖	芦沟裴刘菜场变	10	630	364.833
49516	建湖	芦沟裴刘王舍	10	630	323.253
49517	建湖	芦沟裴刘南舍变	10	630	330.309
49518	建湖	近湖润园公寓4号箱变	10	630	190.638
49519	建湖	劳动局公用变	10	630	253.575
49520	建湖	近湖陈堡别墅区变	10	630	303.66
49521	建湖	芦沟文化变	10	630	233.793
49522	建湖	棒针衫变	10	500	69.35
49523	建湖	联星村2#配变	10	630	251.118
49524	建湖	顾舍回迁房箱变	10	500	186.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49525	建湖	近湖太平崔墩箱变	10	500	172.2
49526	建湖	大修厂箱变	10	500	235
49527	建湖	谷荡村部2#	10	400	43.32
49528	建湖	庆丰花园小区2#	10	400	143.16
49529	建湖	近湖季舍唐南变	10	400	182.92
49530	建湖	教师新村配变	10	400	61.4
49531	建湖	卫校北公用变	10	400	109.44
49532	建湖	近湖高马新站变	10	400	109.68
49533	建湖	近湖检察院2号变	10	400	189.04
49534	建湖	上冈文化站南2#配变	10	400	168.32
49535	建湖	近湖太平尤桥2号变	10	400	160.16
49536	建湖	马厂四组中	10	400	40.92
49537	建湖	裴刘居委会东配变	10	400	214.44
49538	建湖	近湖陈堡三墩北站	10	400	40.64
49539	建湖	近湖检察院1号变	10	400	175.96
49540	建湖	钟庄集镇派出所1#变（新）	10	400	79.72
49541	建湖	建东一组	10	400	90.76
49542	建湖	集镇菜场台片	10	400	123.48
49543	建湖	芦沟镇裴刘东胜配变	10	400	70.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49544	建湖	近湖陈堡西桥变	10	400	34.6
49545	建湖	芦沟镇三庄中站配变	10	400	224.12
49546	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	0
49547	建湖	芦沟镇民生范墩配变	10	400	264.24
49548	建湖	芦沟镇三沟平桥配变	10	400	196.16
49549	建湖	建东村站	10	400	62.24
49550	建湖	赵墩北站	10	400	244.76
49551	建湖	芦沟田曹石桥	10	400	142.72
49552	建湖	瓦瓷北站	10	400	0
49553	建湖	钟庄吴湾姜墩台片	10	400	231.56
49554	建湖	近湖裕丰王墩3号变	10	400	123.24
49555	建湖	建阳修理厂配变	10	400	119.16
49556	建湖	近湖建港三队4号变	10	400	89.68
49557	建湖	颜单庙河五队南	10	400	196.92
49558	建湖	上冈南庄十组配变	10	400	209.08
49559	建湖	芦沟镇建东配变	10	400	226.68
49560	建湖	钟庄口河五队北台片	10	400	280.96
49561	建湖	新丰三组2#配变	10	400	249.36
49562	建湖	近湖裕丰树东变	10	400	120.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49563	建湖	红日三组	10	400	239.4
49564	建湖	建阳中学西配变	10	400	78.32
49565	建湖	永安联合	10	400	201.84
49566	建湖	近湖裕丰北站变	10	400	70.24
49567	建湖	坚持五组	10	400	15.24
49568	建湖	杨沟五组北配变	10	400	251.24
49569	建湖	芦沟镇大同村三组配变	10	400	189.72
49570	建湖	芦沟镇杨成南站配变	10	400	230.4
49571	建湖	芦沟镇陈吴西站配变	10	400	256.76
49572	建湖	上冈南庄十二组配变	10	400	170.88
49573	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	205.84
49574	建湖	钟庄古桥常舍南台片	10	400	247.76
49575	建湖	芦沟镇朱童三队配变	10	400	245.64
49576	建湖	建阳建北中站东配变	10	400	232.4
49577	建湖	芦沟镇朱童北站配变	10	400	266
49578	建湖	芦沟镇南吴西站配变	10	400	223.4
49579	建湖	坚石西站2#(东)	10	400	227.48
49580	建湖	胡王南站（增资15）	10	400	198.16
49581	建湖	建阳商家四组配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49582	建湖	顾坝东站	10	400	263.28
49583	建湖	上冈南庄六组配变	10	400	166.4
49584	建湖	新扬路东公用变	10	400	118.44
49585	建湖	芦沟镇肖岸村斜港配变	10	400	189.2
49586	建湖	庆丰红星南站3#	10	400	215.92
49587	建湖	庆丰谷庄北站2#	10	400	235.68
49588	建湖	芦沟镇新凌新圩配变	10	400	248.24
49589	建湖	芦沟镇双荡村新圩配变	10	400	144.88
49590	建湖	芦沟镇裴刘小街西配变	10	400	81.4
49591	建湖	东乔新沟北站	10	400	216.6
49592	建湖	庆丰九号桥4#变	10	400	169
49593	建湖	古荡北站配变	10	400	233.84
49594	建湖	马厂八组	10	400	94.16
49595	建湖	长建居委会	10	400	20.24
49596	建湖	芦沟镇陈吴东站配变	10	400	214.68
49597	建湖	顾坝北站西	10	400	264.04
49598	建湖	冯晏七队配变	10	400	273.6
49599	建湖	集镇粮管所台片	10	400	137.08
49600	建湖	钟庄南郑一队台片	10	400	246.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49601	建湖	瓦瓷四组东配变	10	400	289.32
49602	建湖	菜市场配变	10	400	56.76
49603	建湖	近湖建港建西组东变	10	400	66.48
49604	建湖	钟庄陆庄陆庄台片	10	400	45
49605	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	284
49606	建湖	芦沟镇镇南路西配变	10	400	183.6
49607	建湖	芦沟镇西王桑沟配变	10	400	228.44
49608	建湖	芦沟镇芦塘东王配变	10	400	270.2
49609	建湖	钟庄古桥常舍台片	10	400	262.76
49610	建湖	瓦瓷九组南配变	10	400	245.96
49611	建湖	教师新村西	10	400	204.84
49612	建湖	芦沟镇光荣裴墩配变	10	400	228.84
49613	建湖	冯晏北站	10	400	217.2
49614	建湖	湖荡北站	10	400	286.6
49615	建湖	庆丰二组（增资15）	10	400	244
49616	建湖	荡东南站配变	10	400	235.56
49617	建湖	近湖季舍唐南中心村	10	400	221.4
49618	建湖	镇北一队东变	10	400	172.88
49619	建湖	渔种场配变	10	400	206.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49620	建湖	芦沟镇红亮中站配变	10	400	156.44
49621	建湖	河南西站2#配变	10	400	266.92
49622	建湖	芦沟镇五联北舍配变	10	400	246.44
49623	建湖	南徐南站	10	400	265.92
49624	建湖	芦沟镇五星北站配变	10	400	174.76
49625	建湖	芦沟镇杨成马路配变	10	400	202.68
49626	建湖	近湖太平西站	10	400	96.72
49627	建湖	颜单楼夏东站	10	400	244.6
49628	建湖	近湖建高大泵变	10	400	237.4
49629	建湖	成墩中站	10	400	0
49630	建湖	瓦瓷一组西配变	10	400	207
49631	建湖	近湖裕丰王墩2号变	10	400	41.32
49632	建湖	冯晏西站	10	400	147.12
49633	建湖	上冈大南庄2#配变	10	400	19.16
49634	建湖	芦沟镇杨成杨庄配变	10	400	145
49635	建湖	芦沟镇大同西站配变	10	400	232.16
49636	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	0
49637	建湖	钟庄三元村部台片	10	400	215.44
49638	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	254.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49639	建湖	瓦瓷九组	10	400	272.4
49640	建湖	芦沟镇徐沟电站配变	10	400	200.04
49641	建湖	上冈南庄副业区配变	10	400	159.92
49642	建湖	建设局家属区变	10	400	0
49643	建湖	二实小2#公用变	10	400	224.12
49644	建湖	芦沟镇肖岸村村站配变	10	400	124.68
49645	建湖	集镇文化站台片	10	400	164.56
49646	建湖	马厂村站	10	400	201.32
49647	建湖	近湖建港五队变	10	400	144.76
49648	建湖	民生南站配变	10	400	282.24
49649	建湖	芦沟镇更新吴桥配变	10	400	282.08
49650	建湖	成墩南站南配变	10	400	261.4
49651	建湖	芦沟镇汪嵇村配变	10	400	193
49652	建湖	芦沟镇田曹南站配变	10	400	223.44
49653	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	0
49654	建湖	芦沟镇南夏新沟2#配变	10	400	221.32
49655	建湖	镇北一队中变	10	400	69.24
49656	建湖	上冈同心一组配变	10	400	227.32
49657	建湖	芦沟镇朝阳电站配变	10	400	158.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49658	建湖	瓦瓷中站东配变	10	400	262.92
49659	建湖	瓦瓷八队	10	400	282.72
49660	建湖	芦沟镇大同村十组配变	10	400	169.12
49661	建湖	谷荡村部4#配变	10	400	258.4
49662	建湖	近湖季舍唐南2号变	10	400	15.68
49663	建湖	成墩中站南	10	400	288.2
49664	建湖	西陈村部	10	400	216.16
49665	建湖	赵墩东站东配变	10	400	229.84
49666	建湖	路墩南站	10	400	273.72
49667	建湖	芦沟镇五星祁墩2#配变	10	400	257.04
49668	建湖	近湖建高肖墩2号变	10	400	225.48
49669	建湖	钟庄姜湾姜湾台片	10	400	239.92
49670	建湖	芦沟镇大同八组配变	10	400	159.64
49671	建湖	杨沟南站西配变	10	400	248
49672	建湖	芦沟镇红亮西站配变	10	400	247.84
49673	建湖	建南南站	10	400	202.16
49674	建湖	芦沟村朝崔配变	10	400	129.32
49675	建湖	金城花园公用变	10	500	163.65
49676	建湖	红亮东大桥1#配变	10	400	261.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49677	建湖	陈圩一组	10	400	226.04
49678	建湖	上冈然心配变	10	400	254.48
49679	建湖	双河九组2#变	10	400	192.36
49680	建湖	裴刘大沟	10	400	234.96
49681	建湖	马厂五组配变	10	400	60.6
49682	建湖	顾坝八组	10	400	285.52
49683	建湖	庆丰金龙马小区2#	10	400	153.72
49684	建湖	新阜南站	10	400	211.48
49685	建湖	芦沟镇潘庄北港配变	10	400	236.2
49686	建湖	建南村站（大队）	10	400	202.4
49687	建湖	芦沟镇汪嵇二组配变	10	400	222.36
49688	建湖	芦沟镇更新村西站配变	10	400	256.56
49689	建湖	庆丰庆东王庄2#	10	400	218.68
49690	建湖	马厂六组北	10	400	65.48
49691	建湖	芦沟镇民生村村站配变	10	400	260.08
49692	建湖	上冈南庄东1#配变	10	400	211.48
49693	建湖	杨沟南站	10	400	237.68
49694	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	248.32
49695	建湖	上冈冈西三组2#配变	10	400	219.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49696	建湖	沿塘中站配变	10	400	268.72
49697	建湖	唐庄十字	10	400	229.84
49698	建湖	建阳商家东站配变	10	400	247.16
49699	建湖	胡舍顾墩	10	400	206.92
49700	建湖	冯晏仓库2#变	10	800	636.96
49701	建湖	顾坝南站南	10	400	258.04
49702	建湖	芦沟镇朝阳火箭配变	10	400	244.96
49703	建湖	芦沟镇红亮东大桥配变	10	400	238.76
49704	建湖	建阳建东二组配变	10	400	224.84
49705	建湖	陈圩二队	10	400	247.32
49706	建湖	瓦荡代庄	10	400	125.48
49707	建湖	刘庄开发区	10	400	64.16
49708	建湖	芦沟镇凌葛村村站配变	10	400	209.96
49709	建湖	芦沟镇陈吴村袁舍配变	10	400	270.44
49710	建湖	东方西站	10	400	240.44
49711	建湖	影剧院北	10	400	115.4
49712	建湖	芦沟镇芦塘严庄西配变	10	400	197.16
49713	建湖	路墩东站	10	400	282.68
49714	建湖	集镇商场1#变	10	400	191.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49715	建湖	近湖太平别墅区南变	10	400	111.76
49716	建湖	庆丰朱港村部配变更换	10	400	233.44
49717	建湖	九号桥	10	400	66
49718	建湖	庆丰北秦北站2#	10	400	231
49719	建湖	上冈同心八组配变	10	400	216.88
49720	建湖	陈圩八队	10	400	285.28
49721	建湖	上冈国道配变	10	400	13.84
49722	建湖	近湖太平韩圩变	10	400	77.08
49723	建湖	芦沟镇杨成新生2#配变	10	400	242.84
49724	建湖	芦沟镇凌葛联合配变	10	400	265.36
49725	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	241.48
49726	建湖	庆丰刘庄东站2#	10	400	256.68
49727	建湖	芦沟镇新凌东站配变	10	400	205.72
49728	建湖	芦沟镇李舍芦舍配变	10	400	245.84
49729	建湖	芦沟镇孔庄吉蒋配变	10	400	184.44
49730	建湖	东刘中站	10	400	50.44
49731	建湖	近湖西桥北站	10	400	166.68
49732	建湖	芦沟镇朝阳南舍配变	10	400	202.24
49733	建湖	逍遥北站	10	400	162.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49734	建湖	建东十三组	10	400	170.84
49735	建湖	近湖高马东变	10	400	206.92
49736	建湖	颜单镇楼夏东变北	10	400	292.6
49737	建湖	东方中站2#	10	400	212.76
49738	建湖	棉织厂	10	400	60.16
49739	建湖	芦沟镇刘舍村配变	10	400	275.84
49740	建湖	芦沟镇裴刘小街东配变	10	400	130.4
49741	建湖	近湖高马新站2号变	10	400	197.48
49742	建湖	瓦瓷中站配变	10	400	174.6
49743	建湖	上冈兴冈东路配变	10	500	54.35
49744	建湖	上冈南庄九十组配变	10	400	1.4
49745	建湖	建阳杨沟长建北配变	10	400	216.2
49746	建湖	派出所西配变	10	400	49
49747	建湖	集镇信用社1#变（新）	10	400	118.96
49748	建湖	芦沟镇李舍村晁沟配变	10	400	236.56
49749	建湖	中心西站配变	10	400	188.16
49750	建湖	庆丰北秦南站3#	10	400	254.32
49751	建湖	芦沟镇芦塘村严庄配变	10	400	231.56
49752	建湖	建北六组西	10	400	272.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49753	建湖	派出所2#配变	10	400	63.48
49754	建湖	芦沟镇凌葛葛村配变	10	400	261.04
49755	建湖	瓦瓷四组西配变	10	400	260.6
49756	建湖	九号桥2#	10	400	12.4
49757	建湖	芦沟镇沿塘村北站配变	10	400	255.64
49758	建湖	芦沟镇潘庄村六组配变	10	400	160.6
49759	建湖	芦沟镇凌葛成洋配变	10	400	276.12
49760	建湖	芦沟镇大同十三组配变	10	400	220
49761	建湖	芦沟镇陈吴村一队配变	10	400	241.2
49762	建湖	棉麻北公用变	10	400	67.84
49763	建湖	钟庄唐湾六队台片	10	400	250.8
49764	建湖	庆丰华林华港	10	400	266.68
49765	建湖	南港村部4#变	10	400	219
49766	建湖	芦沟镇沿塘彭墩配变	10	400	246.76
49767	建湖	芦沟镇孔庄改沟配变	10	400	222.36
49768	建湖	芦沟镇红亮东站配变	10	400	269.72
49769	建湖	梁泽五组配变	10	400	237.48
49770	建湖	上冈冈西三组配变	10	400	38.32
49771	建湖	福瀛中站配变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49772	建湖	芦沟镇大同南站配变	10	400	265.96
49773	建湖	近湖高马北站变	10	400	170.4
49774	建湖	胡桥南站	10	400	201.04
49775	建湖	近湖陈堡三墩西站	10	400	80.48
49776	建湖	冯晏二队配变	10	400	214.44
49777	建湖	上冈建冈面粉厂配变	10	400	216.04
49778	建湖	顾坝小学	10	400	271.68
49779	建湖	西王庄西	10	400	128.84
49780	建湖	芦塘张墩配变	10	400	144.32
49781	建湖	芦沟镇红亮河口配变	10	400	242.28
49782	建湖	沿塘滕舍配变	10	400	241.92
49783	建湖	芦沟镇孔庄北站配变	10	400	248
49784	建湖	北秦南站	10	400	210.24
49785	建湖	芦沟镇南夏陆湾配变	10	400	204.4
49786	建湖	花炮厂	10	400	76.6
49787	建湖	庆余冯墩2#变	10	400	279.68
49788	建湖	芦沟镇大同村四组配变	10	400	177.96
49789	建湖	陆运公司家属区公用变	10	400	118
49790	建湖	近湖新河西北变	10	400	115.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49791	建湖	福瀛村站配变	10	400	246.84
49792	建湖	双河九组变	10	400	235.24
49793	建湖	建阳金桥中站配变	10	400	146.08
49794	建湖	建阳建南北站配变	10	400	182.16
49795	建湖	裴刘中庄变	10	400	205.96
49796	建湖	芦沟镇芦塘村配变	10	400	230.48
49797	建湖	钟庄唐湾二队台片	10	400	287.6
49798	建湖	近湖建港北站变	10	400	98.6
49799	建湖	近湖建高南站变	10	400	61.8
49800	建湖	建阳镇西王庄配变	10	400	45.68
49801	建湖	陆公祠	10	400	111.08
49802	建湖	高丰高丰	10	400	156.6
49803	建湖	庆丰镇政府	10	400	4.08
49804	建湖	钟庄钟西曾舍西台片	10	400	249.92
49805	建湖	芦沟镇李舍村配变	10	400	183.96
49806	建湖	芦沟镇朝阳先锋配变	10	400	216.36
49807	建湖	庆丰敬老院配变	10	400	132.92
49808	建湖	建东北站	10	400	222.44
49809	建湖	芦沟镇西王葛墩配变	10	400	247.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49810	建湖	上冈南庄合作社配变	10	400	86.76
49811	建湖	芦沟镇南夏村中站配变	10	400	238.68
49812	建湖	建阳马厂六队南配变	10	400	238.4
49813	建湖	木材市场变	10	400	26.48
49814	建湖	颜单庙河东站	10	400	193.2
49815	建湖	近湖建高冯东变	10	400	63
49816	建湖	近湖陈堡东站组	10	400	83.88
49817	建湖	芦沟镇荡王王墩配变	10	400	228
49818	建湖	杨沟五队	10	400	258.76
49819	建湖	芦沟镇裴刘小街北站配变	10	400	174.48
49820	建湖	冯晏南站配变	10	400	238.76
49821	建湖	顾坝二组	10	400	234.92
49822	建湖	太平八大家箱变	10	315	0
49823	建湖	东方南站	10	400	146.48
49824	建湖	庆丰镇东王四组	10	400	223.24
49825	建湖	近湖建高冯西2号变	10	400	188.76
49826	建湖	近湖裕丰西庄变	10	400	50.68
49827	建湖	上冈南庄九组配变	10	400	44.92
49828	建湖	王建奇小区	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49829	建湖	冯晏四组配变	10	400	0
49830	建湖	上冈南新村配变	10	315	0
49831	建湖	钟庄钟南秉中1#台片	10	400	230.96
49832	建湖	建阳金桥西站配变	10	400	54.76
49833	建湖	陆庄陆庄1#变	10	400	225.28
49834	建湖	居委会	10	400	95
49835	建湖	芦沟镇前进变配变	10	400	117.24
49836	建湖	钟庄钟南秉中台片	10	400	251.08
49837	建湖	近湖高马西站变	10	400	232.76
49838	建湖	庆丰东王二三组更换	10	315	169.375
49839	建湖	谷荡公路2#	10	400	200.88
49840	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	0
49841	建湖	芦沟镇凌葛村北站配变	10	400	212.24
49842	建湖	芦沟镇裴刘加油站配变	10	400	40.12
49843	建湖	谷荡村部3#	10	400	269.52
49844	建湖	近湖建高张墩2号变	10	400	210.24
49845	建湖	上冈南庄大桥西配变	10	400	159.48
49846	建湖	朝阳小学公用变	10	400	144.24
49847	建湖	庆丰庆丰二组2#	10	400	219.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49848	建湖	上冈南庄九组南配变	10	400	115.16
49849	建湖	胡桥北站	10	400	221.24
49850	建湖	红日中站	10	400	242.92
49851	建湖	近湖高马南庄变	10	400	168.84
49852	建湖	芦沟镇更新东配变	10	400	109.08
49853	建湖	杨沟长建	10	400	178.84
49854	建湖	庆丰镇唐庄西站3#	10	400	284.48
49855	建湖	东方西站2#	10	400	255.76
49856	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	0
49857	建湖	上冈大南庄配变	10	400	51.2
49858	建湖	建东南站配变	10	400	133
49859	建湖	近湖裕丰西站2号变	10	400	169.48
49860	建湖	新村吕王变	10	315	153.279
49861	建湖	近湖裕丰西站变	10	400	85.64
49862	建湖	芦沟镇政府变配变	10	400	34.68
49863	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	0
49864	建湖	近湖新河东变	10	400	39.92
49865	建湖	冯晏三队配变	10	400	172.84
49866	建湖	近湖陈堡新河	10	400	93.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49867	建湖	芦沟镇红亮村站配变	10	400	161.04
49868	建湖	芦沟镇西王北站配变	10	400	218.32
49869	建湖	近湖高马南站变	10	400	118.32
49870	建湖	冯晏东站配变	10	400	123.32
49871	建湖	上冈同心七组配变	10	315	82.561
49872	建湖	芦沟镇芦沟村建沟配变	10	400	250.04
49873	建湖	古荡北站南配变	10	400	266.52
49874	建湖	高丰近楼2#（增资15）	10	400	65.24
49875	建湖	芦沟镇陶荡配变	10	400	245.84
49876	建湖	芦沟镇庆余村芦沟配变	10	315	39.721
49877	建湖	上冈同心十组配变	10	315	105.462
49878	建湖	建东西站	10	400	132
49879	建湖	上冈同心北站配变	10	400	63.68
49880	建湖	芦沟镇凌葛南站配变	10	400	186.12
49881	建湖	芦沟镇芦沟村站配变	10	400	128.64
49882	建湖	上冈跃进队配变	10	250	0
49883	建湖	近湖裕丰树西变	10	400	28.6
49884	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	456.75
49885	建湖	芦沟镇朝阳西站配变	10	250	34.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49886	建湖	庆东严庄	10	250	37.825
49887	建湖	建阳金桥东站配变	10	400	160.32
49888	建湖	近湖新河新变	10	400	101.72
49889	建湖	北秦八组（增资15）	10	200	108.38
49890	建湖	廖庄北站2#配变	10	200	115.34
49891	建湖	芦沟镇朝阳北站配变	10	200	85
49892	建湖	庆丰东刘西站2#	10	200	109.56
49893	建湖	北凌赵庄2#	10	200	104.94
49894	建湖	新阜北站2#（增资15）	10	200	96.78
49895	建湖	芦沟镇杨成北站配变	10	200	126.12
49896	建湖	赵墩八组	10	200	102.74
49897	建湖	庆丰红日北站2#	10	200	92.22
49898	建湖	南徐东站2#（北）	10	200	36.34
49899	建湖	东乔布厂	10	200	54.98
49900	建湖	永安西站	10	200	60.72
49901	建湖	瓦荡先进	10	315	69.772
49902	建湖	建阳商家蔡墩配变	10	200	92.34
49903	建湖	廖庄东站2#	10	200	124.5
49904	建湖	东乔朱刘	10	200	79.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49905	建湖	芦沟镇朝阳双墩配变	10	200	15.24
49906	建湖	红星北站2#	10	200	92.62
49907	建湖	梁泽四组配变	10	200	122.72
49908	建湖	庆丰新村北站配变更换	10	200	72.84
49909	建湖	双河十组变	10	200	53.94
49910	建湖	庆余村一组变	10	200	88.92
49911	建湖	高丰港如	10	200	54.84
49912	建湖	高丰东高2#	10	200	132
49913	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	0
49914	建湖	东刘南站	10	200	72.24
49915	建湖	乔徐西站	10	200	94.78
49916	建湖	坚石正华	10	200	84.84
49917	建湖	赵庄北站2#（增资15）	10	200	91
49918	建湖	坚石西站2#(西)	10	200	88.46
49919	建湖	芦沟镇大同村二组配变	10	200	63.92
49920	建湖	马厂一组东配变	10	200	0.08
49921	建湖	建阳建南五组配变	10	200	118.34
49922	建湖	芦沟镇李舍李舍配变	10	200	108.74
49923	建湖	朱港村部2#	10	200	104.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49924	建湖	上冈同心一组西配变	10	200	61.92
49925	建湖	瓦荡同心	10	200	70.16
49926	建湖	东洪洪桥2#（增资15）	10	200	71.5
49927	建湖	董徐北站3#	10	200	99.28
49928	建湖	董徐北站	10	400	237.48
49929	建湖	庆丰东王村部配变更换	10	200	42.74
49930	建湖	湖荡五组	10	200	126.16
49931	建湖	东洪北站2#	10	200	76.96
49932	建湖	西沙丁墩单	10	200	116.78
49933	建湖	庆丰南站	10	200	0
49934	建湖	芦沟镇三沟村西站配变	10	200	64.16
49935	建湖	河南二组配变	10	200	126.34
49936	建湖	南港南站2#（增资15）	10	200	50.5
49937	建湖	芦沟镇裴刘老街配变	10	400	243.08
49938	建湖	东洪王庄	10	200	83.38
49939	建湖	芦沟镇红亮张墩配变	10	200	54.72
49940	建湖	庆东王庄单	10	200	88.5
49941	建湖	北秦南站2#	10	200	97.66
49942	建湖	朱港凌墩	10	400	188.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49943	建湖	近湖刘桥南站	10	200	48.58
49944	建湖	芦沟镇红亮北站配变	10	200	105.78
49945	建湖	东刘西站	10	200	0
49946	建湖	顾坝五组	10	200	78.02
49947	建湖	沿河匡苏南周2号变	10	200	67.58
49948	建湖	凌庄村部2#（增资15）	10	200	47.66
49949	建湖	凌庄中站2#	10	200	36.5
49950	建湖	庆丰胡王南单2#（增资）	10	200	98.7
49951	建湖	芦沟镇徐沟村西站配变	10	200	29.38
49952	建湖	上冈桥北2#配变	10	200	119
49953	建湖	西陈村部2#（增资15）	10	200	81.08
49954	建湖	永安界牌	10	200	93.28
49955	建湖	西沙丁墩2#（增资15）	10	200	113.78
49956	建湖	瓦荡东站2#	10	200	116.96
49957	建湖	庆丰东方六组2#（增资）	10	200	100.12
49958	建湖	东乔墩2号	10	200	104
49959	建湖	建阳金桥南站配变	10	200	74.08
49960	建湖	新阜西站	10	200	28.84
49961	建湖	逍遥村部	10	200	69.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49962	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	0
49963	建湖	东乔刘墩	10	200	101.92
49964	建湖	西陈五组	10	200	55.58
49965	建湖	新村中陈2#	10	200	85.44
49966	建湖	芦沟镇荡王村北站配变	10	200	57.82
49967	建湖	PMS_庆丰刘庄荡北2#	10	200	0
49968	建湖	朱港港东2#	10	200	78.06
49969	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	0
49970	建湖	谷庄东2#（增资15）	10	200	102.62
49971	建湖	张庄唐河	10	200	35.88
49972	建湖	凌庄丁庄	10	200	51.06
49973	建湖	上冈桥北配变	10	400	116.24
49974	建湖	芦沟镇朝阳北站2#配变	10	400	221.6
49975	建湖	瓦荡三岔	10	200	77.78
49976	建湖	北凌村部2#	10	200	0
49977	建湖	西沙新河3#	10	200	124.72
49978	建湖	上冈休闲中心配变	10	400	173.16
49979	建湖	顾坝北站	10	200	132.08
49980	建湖	凌庄中站	10	200	63.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49981	建湖	洪桥线新村北站2#	10	200	88.72
49982	建湖	西陈南站	10	200	117.44
49983	建湖	谷庄新桥2#	10	200	102
49984	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	116.38
49985	建湖	南徐南站2#（南）	10	200	44.62
49986	建湖	近湖高马高西变	10	200	63.46
49987	建湖	西沙中沟	10	200	100.94
49988	建湖	永安村部	10	200	84.38
49989	建湖	庆丰竖石刘港2#	10	200	92.88
49990	建湖	庆丰南站2#	10	200	88
49991	建湖	钟庄陆庄朱庄台片	10	200	64.16
49992	建湖	吉庄刘墩2#	10	200	111.66
49993	建湖	东王九组	10	200	50.94
49994	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	62.04
49995	建湖	东洪西南站	10	200	114.24
49996	建湖	廖港东站(增资15)	10	200	69.94
49997	建湖	庆东荡南2#	10	200	68.16
49998	建湖	东方北站	10	200	89
49999	建湖	芦沟镇陈吴六组配变	10	400	215.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50000	建湖	芦沟镇沿塘新墩变配变	10	200	116.94
50001	建湖	庆丰新阜东北站3#	10	200	124
50002	建湖	东王八组2#（增资15）	10	200	95.72
50003	建湖	永安东3站3#	10	200	43.16
50004	建湖	庆丰东洪北站3#	10	200	66.72
50005	建湖	瓦瓷四队	10	200	114.84
50006	建湖	红星南站	10	200	96.06
50007	建湖	谷荡南站2#	10	200	69.66
50008	建湖	高丰王墩	10	200	46.06
50009	建湖	钟庄范墩团结台片	10	200	96.14
50010	建湖	逍遥东3站2#（增资15）	10	200	91.12
50011	建湖	红日东3站	10	200	97.84
50012	建湖	红星西3站	10	200	97.42
50013	建湖	芦沟镇裴刘村裴东配变	10	200	57.24
50014	建湖	胡王高墩2#	10	200	97.38
50015	建湖	坚石跃进2#（增资15）	10	200	77.66
50016	建湖	PMS_庆丰东王四组2#	10	200	61.34
50017	建湖	东洪西南站(单)	10	200	117.78
50018	建湖	上冈南六组配变	10	200	41.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50019	建湖	上冈南庄五组西配变	10	200	21
50020	建湖	胡王张湾2#	10	200	87.56
50021	建湖	红星中站	10	315	145.845
50022	建湖	朱港港东	10	200	93.54
50023	建湖	上冈益民一二组配变	10	200	14.2
50024	建湖	芦沟镇更新村徐舍配变	10	200	37.5
50025	建湖	上冈同心农科队配变	10	200	36.74
50026	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	0
50027	建湖	建阳商家七组配变	10	400	174.84
50028	建湖	上冈南庄五组配变	10	200	30.58
50029	建湖	董徐南站	10	400	205.4
50030	建湖	谷庄北站	10	200	87.66
50031	建湖	双河六组2#	10	200	87.54
50032	建湖	庆东荡南	10	200	98.24
50033	建湖	上冈南庄蔬菜园配变	10	200	99.58
50034	建湖	东洪西北站2#	10	200	74.3
50035	建湖	新阜南站3#	10	200	126.88
50036	建湖	谷荡南站2#(增资15)	10	200	82.72
50037	建湖	刘庄东站	10	200	16.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50038	建湖	庆丰东王八组配变更换	10	200	104.66
50039	建湖	南港北站	10	200	24.34
50040	建湖	双河四组变	10	200	51.22
50041	建湖	庆丰红日南站2#（增资）	10	200	85.66
50042	建湖	庆丰西陈东站2#	10	200	117.56
50043	建湖	东方六组	10	200	48.56
50044	建湖	上冈同心五组配变	10	400	219.96
50045	建湖	胡桥十一队配变	10	400	181.16
50046	建湖	东洪西南站2#（增资15）	10	200	105
50047	建湖	逍遥东站	10	200	88.12
50048	建湖	董徐北站2#	10	200	29.56
50049	建湖	高丰近楼	10	200	93.68
50050	建湖	廖港南站2#（增资15）	10	200	107.22
50051	建湖	坚石东站	10	200	51.84
50052	建湖	董徐王舍变	10	200	59.88
50053	建湖	东洪北站	10	200	36.62
50054	建湖	红星东站（新）	10	200	114.8
50055	建湖	上冈同心西站配变	10	200	62.38
50056	建湖	永安南站	10	200	50.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50057	建湖	红日村部	10	200	123.28
50058	建湖	南港村部3#变	10	200	109.58
50059	建湖	东刘北站	10	200	83.06
50060	建湖	建阳商家村站配变	10	200	40.52
50061	建湖	上冈同心七组西配变	10	200	82.7
50062	建湖	建东中站	10	200	78
50063	建湖	庆丰双河六组	10	200	106.72
50064	建湖	古荡四组	10	200	69.8
50065	建湖	庆丰逍遥村部2#(增资)	10	200	93.94
50066	建湖	钟庄南郑六队台片	10	160	79.712
50067	建湖	南徐村部2#（增资15）	10	200	70.66
50068	建湖	近湖信访综合变	10	200	93.16
50069	建湖	瓦荡卫星	10	200	47.38
50070	建湖	永安界牌2#	10	200	97.62
50071	建湖	西陈东站	10	200	68.62
50072	建湖	PMS_庆丰庆东严庄2#	10	200	84.78
50073	建湖	南港村部2#（增资15）	10	200	40.56
50074	建湖	上冈南庄十一组配变	10	200	76.88
50075	建湖	上冈南庄东站内配变	10	200	95.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50076	建湖	朱港凌墩2#(增资15)	10	200	77
50077	建湖	庆丰双河二组2#	10	200	70.44
50078	建湖	永安东站长	10	100	0
50079	建湖	新阜南站(单)	10	100	23.11
50080	建湖	谷荡南站	10	200	84.5
50081	建湖	芦沟镇裴刘陆湾配变	10	200	53.66
50082	建湖	上冈南庄东站长配变	10	200	44.08
50083	建湖	张庄吴墩	10	100	30.04
50084	建湖	冯晏仓库箱变	10	500	333
50085	建湖	建阳建南一组配变	10	100	17.62
50086	建湖	张庄张墩	10	100	28.23
50087	建湖	庆丰红日中站长2#（增资）	10	200	72.44
50088	建湖	庆丰北站长	10	100	0.22
50089	建湖	谷荡村部	10	200	54
50090	建湖	红日北站长	10	200	61.66
50091	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	0
50092	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	0
50093	建湖	胡桥七组	10	100	30.75
50094	建湖	上冈南庄七组配变	10	200	63.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50095	建湖	上冈同心四组配变	10	200	0
50096	建湖	胡桥东站	10	400	121.84
50097	建湖	路墩小学	10	200	95.66
50098	建湖	谷庄新桥	10	100	1.87
50099	建湖	庆丰北秦八组2#（增资）	10	200	45
50100	建湖	红星中站2#	10	200	94.58
50101	建湖	PMS_庆丰庆东丁舍2#	10	200	70.94
50102	建湖	红日南站	10	200	6.78
50103	建湖	上冈南庄二组配变	10	200	6.08
50104	建湖	雅苑西区1#变压器	10	800	438.32
50105	建湖	雅苑西区3#变压器	10	800	469.84
50106	建湖	雅苑东区8#变压器	10	800	539.6
50107	建湖	雅苑东区6#变压器	10	800	557.92
50108	建湖	雅苑东区14#变压器	10	800	532.8
50109	建湖	雅苑西区5#变压器	10	800	531.84
50110	建湖	雅苑东区12#变压器	10	800	503.2
50111	建湖	雅苑西区7#变压器	10	800	500.72
50112	建湖	雅苑东区4#变压器	10	800	476.8
50113	建湖	雅苑东区10#变压器	10	800	524.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50114	建湖	雅苑东区2#变压器	10	800	530.48
50115	建湖	雅苑东区16#变压器	10	800	503.04
50116	建湖	东尤南垦西南	10	400	189
50117	建湖	东尤南垦南配变	10	400	215.12
50118	建湖	新阳一组东配变	10	400	264.6
50119	建湖	养殖中站配变	10	400	130.68
50120	建湖	养殖东配变	10	400	227.96
50121	建湖	养殖东南配变	10	400	183.16
50122	建湖	东尤村部东	10	400	153.04
50123	建湖	建阳建设一组配变	10	400	278.84
50124	建湖	东尤北垦西配变	10	400	254.12
50125	建湖	养殖场南站	10	400	186.32
50126	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	256.84
50127	建湖	新阳北垦	10	200	47.66
50128	建湖	东尤南垦	10	400	0
50129	建湖	东尤四组西	10	400	234.68
50130	建湖	新阳十五组	10	200	62.3
50131	建湖	新阳南垦	10	400	170
50132	建湖	建设河北站	10	400	100.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50133	建湖	渔业大队	10	200	51.16
50134	建湖	新阳一组	10	200	30.34
50135	建湖	东尤北垦配变	10	400	199.56
50136	建湖	顾东七组北	10	400	117.08
50137	建湖	顾东八组西配变	10	400	0
50138	建湖	东尤四组配变	10	400	257.88
50139	建湖	顾东八组	10	400	221.64
50140	建湖	新阳西站	10	315	160.209
50141	建湖	东尤西站	10	400	175
50142	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	232.76
50143	建湖	顾东七组南	10	400	160
50144	建湖	顾东西站	10	400	219.36
50145	建湖	东尤村部配变	10	400	219.12
50146	建湖	顾东四组	10	400	221.68
50147	建湖	顾东七队	10	400	245.16
50148	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	388.899
50149	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	0
50150	建湖	标杆小区3号变	10	630	382.347
50151	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	97.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50152	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	532.8
50153	建湖	标杆小区2号变	10	630	310.779
50154	建湖	标杆小区4号变	10	630	325.08
50155	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	34.784
50156	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	328.797
50157	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	421.659
50158	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	92.28
50159	建湖	标杆小区1号变	10	630	298.683
50160	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	483.2
50161	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	144.62
50162	建湖	标杆小区5号变	10	630	309.834
50163	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	365.463
50164	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	563.3
50165	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	326.214
50166	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	328.545
50167	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	422.793
50168	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	311.1
50169	建湖	上冈明照东站北配变	10	400	200.44
50170	建湖	上冈明照西站配变	10	200	77.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50171	建湖	上冈光华六组配变	10	200	96.2
50172	建湖	上冈明照东站配变	10	200	49.96
50173	建湖	上冈明照六组配变	10	200	63.3
50174	建湖	上冈光华西站配变	10	200	88.54
50175	建湖	上冈明照中站配变	10	200	60.16
50176	建湖	上冈明照西站南配变	10	200	57.3
50177	建湖	上冈大志十二组配变	10	200	61.92
50178	建湖	上冈大志一组配变	10	200	76.7
50179	建湖	上冈大志四组配变	10	200	37.5
50180	建湖	上冈明照三组配变	10	400	192.16
50181	建湖	上冈明照八组配变	10	400	194.44
50182	建湖	梅苏车站配变	10	200	117.58
50183	建湖	乔庄新北站配变	10	200	90.04
50184	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	265.6
50185	建湖	义兴东站配变	10	400	300.4
50186	建湖	义兴三组配变	10	200	111.8
50187	建湖	义兴一组配变	10	400	211.6
50188	建湖	公兴九组配变	10	400	283.32
50189	建湖	乔庄北站配变	10	200	110.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50190	建湖	乔庄村配变	10	400	216.76
50191	建湖	乔庄村站配变	10	400	254.76
50192	建湖	乔庄六组配变	10	400	312.68
50193	建湖	金徐五组配变	10	200	59.3
50194	建湖	金徐七组配变	10	200	99.92
50195	建湖	义兴北站配变	10	200	127.54
50196	建湖	义兴五组配变	10	400	254.76
50197	建湖	义兴南站配变	10	400	260.76
50198	建湖	公兴小学配变	10	200	22.88
50199	建湖	公兴一组配变	10	400	275.6
50200	建湖	公兴村站配变	10	400	212.32
50201	建湖	公兴二组配变	10	400	210.68
50202	建湖	乔庄一组配变	10	200	101.16
50203	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	102.04
50204	建湖	公兴六组配变	10	400	299.32
50205	建湖	公兴七组配变	10	200	105.42
50206	建湖	公兴二组2#配变	10	400	267.76
50207	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	264.85
50208	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	279.75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50209	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	326.9
50210	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	324.15
50211	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	274.76
50212	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	395.892
50213	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	348.894
50214	建湖	义兴四组配变	10	400	256.68
50215	建湖	公兴六组2#配变	10	400	277.76
50216	建湖	金徐四组配变	10	200	29.08
50217	建湖	梅苏新村配变	10	400	229.08
50218	建湖	公兴七组2#配变	10	400	239.84
50219	建湖	陈圩西站西	10	400	302.84
50220	建湖	陈圩西站	10	100	44.77
50221	建湖	陈圩九队配变	10	400	0
50222	建湖	陈圩七组	10	400	159.6
50223	建湖	高作马楼七组	10	400	236.76
50224	建湖	高作丁庄二组	10	400	268.04
50225	建湖	高作丁庄七组	10	400	304.2
50226	建湖	高作高东六组	10	400	125.6
50227	建湖	高作丁庄六组	10	200	92.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50228	建湖	高作丁庄四组	10	200	96.08
50229	建湖	高作东北东站	10	200	119.58
50230	建湖	高作丁庄十组	10	200	109.62
50231	建湖	高作唐界村部	10	200	131.74
50232	建湖	高作唐界三组	10	200	116.04
50233	建湖	高作丁庄三组	10	200	109.16
50234	建湖	高作东北三组	10	200	119.8
50235	建湖	高作丁庄十一组	10	400	269.68
50236	建湖	高作马楼东站	10	400	228
50237	建湖	高作丁庄生态园	10	200	101.06
50238	建湖	高作荣群四组	10	400	223.04
50239	建湖	高作丁庄九组	10	200	64.62
50240	建湖	高作丁庄八组	10	200	131.3
50241	建湖	高作唐界西站	10	200	109.42
50242	建湖	高作马楼十组	10	400	225.68
50243	建湖	高作马楼西站	10	400	227.32
50244	建湖	高作马楼南站	10	400	181.72
50245	建湖	高作唐界南站	10	200	108.66
50246	建湖	高作唐界西北站	10	400	263.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50247	建湖	高作荣群三队	10	400	226.12
50248	建湖	高作东北二组	10	200	132.16
50249	建湖	高作东北七组	10	200	74.62
50250	建湖	高作东北四组	10	200	75.88
50251	建湖	高作马楼五组	10	200	41.34
50252	建湖	高作马楼四组	10	400	223.84
50253	建湖	高作东北十组	10	400	232.36
50254	建湖	收成南站2#配变	10	400	276.32
50255	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	271.04
50256	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	290.9
50257	建湖	金徐一组配变	10	200	55.38
50258	建湖	城南南站4#配变	10	400	261.72
50259	建湖	收成西荡配变	10	400	252.4
50260	建湖	城南北站2#配变	10	200	79.88
50261	建湖	城南南站3#配变	10	400	218.96
50262	建湖	收成九组配变	10	400	238.84
50263	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	258.15
50264	建湖	收成南站配变	10	400	178.76
50265	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	243.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50266	建湖	金徐原二组配变	10	200	116.8
50267	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	89.58
50268	建湖	收成八组配变	10	400	288.88
50269	建湖	金徐村站配变	10	400	197.72
50270	建湖	谈赵村站配变	10	200	81.16
50271	建湖	城南南站配变	10	200	83.66
50272	建湖	收成南站4#配变	10	400	214.76
50273	建湖	收成西荡2#配变	10	200	52.06
50274	建湖	谈赵三组配变	10	400	234.64
50275	建湖	新丰南站配变	10	400	246.8
50276	建湖	黄李中站配变	10	200	82.2
50277	建湖	收成北站配变	10	400	147.76
50278	建湖	收成十组配变	10	200	109.3
50279	建湖	城南南站2#配变	10	400	275.52
50280	建湖	收成一组配变	10	400	236.92
50281	建湖	黄李北站配变	10	400	228.88
50282	建湖	城南北站3#配变	10	400	212.16
50283	建湖	收成北站2#配变	10	400	256.6
50284	建湖	金徐村站2#配变	10	400	272.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50285	建湖	收成南站3#配变	10	400	238.68
50286	建湖	黄李南站2#配变	10	200	92.16
50287	建湖	黄李南站3#配变	10	400	250.32
50288	建湖	黄李南站配变	10	400	274.88
50289	建湖	谈赵一组配变	10	400	228.4
50290	建湖	颜单李夏四队	10	400	280.08
50291	建湖	颜单李夏二队	10	200	89.66
50292	建湖	颜单乔舍5队	10	200	31.66
50293	建湖	颜单虹丰南站	10	200	92.2
50294	建湖	颜单李夏一队	10	200	91.38
50295	建湖	颜单李夏西站	10	200	100.3
50296	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	176.16
50297	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	83.24
50298	建湖	颜单乔舍村站	10	400	167.44
50299	建湖	高作植西学校	10	200	74.58
50300	建湖	高作大尖十一组	10	400	243.68
50301	建湖	高作利民前新	10	400	265.32
50302	建湖	高作大尖二组	10	400	272.68
50303	建湖	高作植西北站	10	200	82.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50304	建湖	高作高东五组	10	400	258
50305	建湖	高作荣群二组	10	400	258.32
50306	建湖	高作大尖四组	10	400	64.36
50307	建湖	高作荣群七队	10	200	89.78
50308	建湖	高作利民七组	10	200	107
50309	建湖	高作大尖七组	10	400	258.6
50310	建湖	高作植西中站	10	400	213.68
50311	建湖	高作双界二组	10	200	126.3
50312	建湖	高作双界八组	10	400	288.88
50313	建湖	高作大尖八组	10	200	87.16
50314	建湖	高作马楼二组	10	200	105.9
50315	建湖	高作陆沟二组	10	200	42.78
50316	建湖	高作大尖三组	10	200	106.08
50317	建湖	高作高东四组	10	200	125.46
50318	建湖	高作双界一组	10	200	114.54
50319	建湖	高作大尖五组	10	200	0
50320	建湖	高作大尖车站	10	400	125.4
50321	建湖	高作陆沟五组	10	200	104
50322	建湖	高作双界四组	10	400	265.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50323	建湖	高作大尖一组	10	200	72.12
50324	建湖	高作双界六组	10	400	219.24
50325	建湖	高作马楼一组	10	400	240.16
50326	建湖	高作荣群八组	10	200	85.62
50327	建湖	高作陆沟一组	10	400	177.88
50328	建湖	高作植西东站	10	200	117.2
50329	建湖	高作陆沟六组	10	400	266.76
50330	建湖	高作大尖南站	10	400	259.4
50331	建湖	高作大尖村部	10	200	92.46
50332	建湖	高作陆沟四组	10	200	109.12
50333	建湖	高作大尖九组	10	400	270
50334	建湖	高作陆沟七组	10	400	255.8
50335	建湖	冈西东吉村幸福桥	10	400	235.2
50336	建湖	冈西东吉村宋墩	10	200	86.7
50337	建湖	冈西旗帜村北站	10	200	1.08
50338	建湖	冈西镇旗帜村中站	10	315	160.555
50339	建湖	冈西旗帜村彭圩	10	200	35.42
50340	建湖	冈西东吉村宋墩1#变（增资用）	10	200	96.92
50341	建湖	冈西镇旗帜村南站1#	10	200	64.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50342	建湖	冈西旗帜村合心变	10	200	47.8
50343	建湖	冈西旗帜村西站	10	200	42.3
50344	建湖	冈西东吉村许庄	10	200	71
50345	建湖	冈西旗帜村旗帜	10	200	85.7
50346	建湖	冈西旗帜村南站	10	200	83.48
50347	建湖	冈西东吉村东吉台片	10	200	59.74
50348	建湖	冈西旗帜村杨墩变	10	200	123.84
50349	建湖	冈西东吉村后庄	10	400	215.88
50350	建湖	旗帜村陈墩台片	10	400	269.08
50351	建湖	冈西东吉高峰	10	400	207.4
50352	建湖	冈西东吉村红旗	10	400	206.68
50353	建湖	交木安置房1#变	10	400	179.08
50354	建湖	新阳东站	10	200	71
50355	建湖	交木北站	10	200	112.36
50356	建湖	交东五队东	10	400	305.68
50357	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	447.993
50358	建湖	交东三组	10	200	123.64
50359	建湖	交东十组配变	10	200	105.24
50360	建湖	顾东一组	10	400	291.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50361	建湖	杨桥北站	10	400	204.48
50362	建湖	交木中站	10	200	30.2
50363	建湖	交东五组	10	400	248.16
50364	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	0
50365	建湖	交木南站南配变	10	400	188.32
50366	建湖	交木二组	10	200	67.88
50367	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	310.527
50368	建湖	交木南站	10	400	291.08
50369	建湖	新阳五组配变	10	400	240.08
50370	建湖	新阳七组	10	400	63.96
50371	建湖	交东二组	10	200	91.12
50372	建湖	新阳北站	10	400	251.28
50373	建湖	杨桥七队	10	400	259.8
50374	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	219.6
50375	建湖	交东四组	10	100	20.05
50376	建湖	交木中站北配变	10	200	104.38
50377	建湖	交木三队	10	200	0
50378	建湖	新阳小街配变	10	200	65.34
50379	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	258.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50380	建湖	顾东南站	10	400	246.6
50381	建湖	顾东中站	10	400	213.76
50382	建湖	新阳南站	10	400	218.92
50383	建湖	杨桥南站	10	400	171.04
50384	建湖	交木中站西配变	10	400	278.48
50385	建湖	新阳十组配变	10	400	295.36
50386	建湖	杨桥东站	10	400	212.76
50387	建湖	陈圩村站	10	200	118.16
50388	建湖	沿河匡苏西站	10	400	261.32
50389	建湖	沿河凡阳凡华	10	400	199.44
50390	建湖	沿河凡阳凡华2号变	10	400	232.08
50391	建湖	沿河凡阳王圩西站	10	400	215.88
50392	建湖	沿河匡苏王舍变	10	400	258.32
50393	建湖	沿河凡阳中站	10	400	258.92
50394	建湖	沿河匡苏匡庄	10	400	255.28
50395	建湖	沿河长胜苏东	10	400	242.4
50396	建湖	沿河凡阳方南	10	400	187.72
50397	建湖	沿河匡苏北站	10	200	36.92
50398	建湖	沿河长胜东站	10	200	56.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50399	建湖	沿河长胜南站	10	400	202.4
50400	建湖	沿河匡苏中站	10	400	210.2
50401	建湖	沿河长胜中站	10	400	220.32
50402	建湖	沿河凡阳王圩	10	400	267
50403	建湖	沿河凡阳方向	10	400	238.84
50404	建湖	沿河匡苏南周	10	400	222.36
50405	建湖	沿河长胜西站	10	400	251.56
50406	建湖	西南八队配变	10	400	149.4
50407	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	394.758
50408	建湖	坚持西站西	10	400	251.28
50409	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	246.645
50410	建湖	西南村站	10	400	259.44
50411	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	139.12
50412	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	166.509
50413	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	274.239
50414	建湖	西南七组	10	400	0
50415	建湖	西南东站	10	400	269.32
50416	建湖	坚持西站	10	400	285.68
50417	建湖	西南三队	10	400	245.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50418	建湖	雅苑东区5#变压器	10	800	473.2
50419	建湖	雅苑西区4#变压器	10	800	473.52
50420	建湖	雅苑东区7#变压器	10	800	465.12
50421	建湖	雅苑西区6#变压器	10	800	528.64
50422	建湖	雅苑东区15#变压器	10	800	548.16
50423	建湖	雅苑东区11#变压器	10	800	552.16
50424	建湖	雅苑东区1#变压器	10	800	496.32
50425	建湖	雅苑东区3#变压器	10	800	509.36
50426	建湖	雅苑西区2#变压器	10	800	467.36
50427	建湖	雅苑西区8#变压器	10	800	517.76
50428	建湖	雅苑东区13#变压器	10	800	537.2
50429	建湖	雅苑东区9#变压器	10	800	527.36
50430	建湖	滨河东路2#箱变主变	10	400	197.4
50431	建湖	建设东站	10	200	97.08
50432	建湖	建设南站	10	200	56.2
50433	建湖	西南六队配变	10	400	202.08
50434	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	173
50435	建湖	建设葡萄园	10	400	252.12
50436	建湖	建阳建设五组配变	10	100	40.69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50437	建湖	古荡五组配变	10	200	62.24
50438	建湖	二桥一组	10	200	100.8
50439	建湖	二桥南站	10	400	251.72
50440	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	225.92
50441	建湖	职工八组	10	200	103.52
50442	建湖	西南五组东配变	10	400	293.2
50443	建湖	交东七组	10	200	69.4
50444	建湖	建设北站	10	400	89.28
50445	建湖	二桥四组配变	10	200	88.24
50446	建湖	交东九组	10	400	186.68
50447	建湖	新桥安置房4#变	10	400	243.04
50448	建湖	建设三组	10	100	52.31
50449	建湖	二桥三组	10	400	285.24
50450	建湖	交东南站	10	400	253.4
50451	建湖	古荡村站	10	400	167.36
50452	建湖	新桥安置房3#变	10	400	224.08
50453	建湖	交东东站单	10	400	246.4
50454	建湖	西南五队	10	400	171.72
50455	建湖	古荡九队	10	200	52.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50456	建湖	二桥北站	10	200	127.04
50457	建湖	古荡南站	10	200	78.36
50458	建湖	交东北站	10	200	110.8
50459	建湖	古荡六组	10	200	61.5
50460	建湖	古荡一队	10	400	294.24
50461	建湖	古荡二组配变	10	400	219.92
50462	建湖	胡桥六组	10	400	227.8
50463	建湖	古荡中站	10	400	222
50464	建湖	古荡西站	10	400	142.72
50465	建湖	建设中站	10	400	82.32
50466	建湖	胡桥六组南配变	10	400	256.6
50467	建湖	二桥中站	10	400	219.48
50468	建湖	古荡六组东配变	10	400	249
50469	建湖	建设八组南配变	10	400	271.6
50470	建湖	高作居委会	10	400	127.84
50471	建湖	高作医院开发房	10	400	245.76
50472	建湖	高作物资站	10	400	106.04
50473	建湖	高作镇南路	10	400	180.68
50474	建湖	高作咸庄祥生	10	400	239.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50475	建湖	高作咸庄南站	10	400	27.72
50476	建湖	高作咸庄三组	10	400	250.64
50477	建湖	高作医院	10	400	145.76
50478	建湖	高作咸庄二组	10	400	262.16
50479	建湖	高作咸庄加工厂	10	400	249.28
50480	建湖	高作农具社	10	400	213.16
50481	建湖	高作高东一组	10	400	229.88
50482	建湖	高作食品站	10	400	111.12
50483	建湖	高作高东二组	10	400	81.8
50484	建湖	滨河路东4#箱变主变	10	200	110.88
50485	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	223.92
50486	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	27.86
50487	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	200.24
50488	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	256.28
50489	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	208.84
50490	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	209.79
50491	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	35.72
50492	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	76.4
50493	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	268.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50494	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	99.4
50495	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	257.32
50496	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	251.32
50497	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	86.62
50498	建湖	财政巷北公用变	10	315	0
50499	建湖	别墅区西箱变1#配电变压器	10	1000	470.6
50500	建湖	明星城箱变	10	630	86.121
50501	建湖	繁荣北箱变配电变压器	10	400	5.4
50502	建湖	财政巷东公用变	10	400	140.76
50503	建湖	别墅区南公用变	10	315	0
50504	建湖	繁荣公用变	10	400	213.6
50505	建湖	反修队公用变	10	500	16.55
50506	建湖	河东农行公用变	10	400	72
50507	建湖	桥东农贸市场配变	10	630	266.112
50508	建湖	兽医站公用变	10	630	139.986
50509	建湖	财政巷公用变	10	630	188.559
50510	建湖	大泵箱变主变	10	630	303.975
50511	建湖	沿河东路箱变主变	10	630	456.498
50512	建湖	明星城东公用变	10	630	230.517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50513	建湖	近湖开发区箱变配电变压器	10	315	111.321
50514	建湖	三院公用变	10	400	140.76
50515	建湖	兽医站北公用变	10	400	59
50516	建湖	近湖四村公用变	10	400	95.24
50517	建湖	水利局公用变	10	400	132.68
50518	建湖	沿河丰河南站	10	400	269.8
50519	建湖	沿河森达农庄2#	10	400	223.48
50520	建湖	沿河蒿仑东站	10	400	260.2
50521	建湖	沿河于新南站	10	400	188.92
50522	建湖	沿河新桥东站2号变	10	400	153.6
50523	建湖	沿河种子场西站	10	400	75.84
50524	建湖	沿河种子场东站	10	400	95
50525	建湖	沿河蒿仑南站	10	400	166.32
50526	建湖	沿河蒿茏养殖北站	10	400	195.96
50527	建湖	沿河特高压临时变	10	400	241.96
50528	建湖	沿河森达农庄	10	400	264.16
50529	建湖	沿河蒿仑养殖北站2号变	10	400	188.96
50530	建湖	沿河蒿仑养殖一场	10	400	239.96
50531	建湖	沿河丰河腾沟	10	400	272.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50532	建湖	沿河马沿养殖东	10	400	211.92
50533	建湖	沿河蒿仑村部2号变	10	400	281
50534	建湖	沿河丰河中站	10	200	37.46
50535	建湖	沿河于新西站	10	200	12.42
50536	建湖	沿河于新村站	10	400	179.96
50537	建湖	沿河丰河东站	10	400	225.28
50538	建湖	沿河新桥村站1号变	10	400	167.8
50539	建湖	沿河丰河八湾	10	400	221.84
50540	建湖	沿河丰河北站	10	400	258.44
50541	建湖	沿河蒿仑北站	10	400	208
50542	建湖	沿河于新南站2号变	10	400	257.92
50543	建湖	沿河蒿仑西站	10	400	237.6
50544	建湖	沿河蒿仑村站	10	400	199.44
50545	建湖	沿河蒿仑中心村变	10	400	259.4
50546	建湖	沿河新桥东站1号变	10	400	255.84
50547	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	50.72
50548	建湖	上冈榆西四组北配变	10	400	162
50549	建湖	新苑小区8#变压器	10	630	447.237
50550	建湖	新苑小区1#变压器	10	800	568.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50551	建湖	上冈益民八组2#配变	10	400	221.84
50552	建湖	新苑小区3#变压器	10	800	498.48
50553	建湖	新苑小区6#变压器	10	630	371.196
50554	建湖	上冈大团五组配变	10	400	253.4
50555	建湖	上冈大团一组配变	10	200	92.38
50556	建湖	上冈原种场试验队排配变	10	100	45.84
50557	建湖	上冈大团二组配变	10	400	272.68
50558	建湖	上冈大团渔塘配变	10	400	156.6
50559	建湖	上冈益民五组西配变	10	200	96
50560	建湖	上冈益民五组东配变	10	200	52.2
50561	建湖	上冈原种场红旗队配变	10	200	67.96
50562	建湖	上冈原种场家属区配变	10	200	31.66
50563	建湖	上冈学滩三组配变	10	200	43.04
50564	建湖	上冈红梅队三组配变	10	200	47.5
50565	建湖	上冈利华五组配变	10	200	112.78
50566	建湖	上冈大团北站2#配变	10	400	240.76
50567	建湖	上冈榆西三组北2#配变	10	400	240.72
50568	建湖	上冈试验队配变	10	200	58.48
50569	建湖	上冈利华村2组配变	10	200	107.02

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50570	建湖	上冈原种场家属区2#配变	10	400	188.08
50571	建湖	上冈榆西四组配变	10	200	24.62
50572	建湖	上冈益民农业园配变	10	200	116.7
50573	建湖	上冈榆西村站配变	10	200	68.66
50574	建湖	上冈红旗一组配变	10	200	54.22
50575	建湖	上冈榆西三组北配变	10	200	111.88
50576	建湖	上冈利华村部北配变	10	400	235.48
50577	建湖	大团回迁房3#箱变	10	630	354.69
50578	建湖	大团回迁房2#箱变	10	400	140.16
50579	建湖	上冈利华小区二期配电室2#变	10	630	323.316
50580	建湖	上冈利华小区二期配电室4#变	10	630	310.338
50581	建湖	上冈新团一组配变	10	200	110.16
50582	建湖	上冈新团南站北配变	10	200	133
50583	建湖	上冈榆西七组配变	10	200	139.92
50584	建湖	大团回迁房1#箱变	10	200	46.66
50585	建湖	上冈利群四组东配变	10	200	97.04
50586	建湖	上冈学滩一组2#配变	10	200	59.42
50587	建湖	上冈红梅队2#配变	10	200	88.12
50588	建湖	上冈红卫队2#配变	10	200	27.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50589	建湖	上冈益民九组2#配变	10	400	267
50590	建湖	上冈大团南站配变	10	200	10.74
50591	建湖	上冈益民村部配变	10	200	68.2
50592	建湖	上冈大团八组配变	10	100	39
50593	建湖	上冈利华三组配变	10	200	92.04
50594	建湖	上冈益民四组配变	10	200	16.42
50595	建湖	上冈益民八组南配变	10	200	58.54
50596	建湖	上冈益民六组配变	10	200	11.2
50597	建湖	上冈新团七组配变	10	200	64.38
50598	建湖	上冈榆西五组配变	10	200	14.3
50599	建湖	上冈益民九组配变	10	200	74.42
50600	建湖	上冈益民三组西配变	10	200	79
50601	建湖	上冈学滩三组东配变	10	200	42.16
50602	建湖	上冈大团北站配变	10	200	27.5
50603	建湖	上冈益民八组配变	10	200	66.68
50604	建湖	上冈利华五组南配变	10	200	47.04
50605	建湖	上冈利华四组配变	10	200	85.16
50606	建湖	上冈益民五组配变	10	200	47.72
50607	建湖	上冈榆西六组配变	10	200	115.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50608	建湖	上冈学滩三组西配变	10	200	76.54
50609	建湖	上冈学滩一组配变	10	200	48.72
50610	建湖	上冈大团村站配变	10	400	146
50611	建湖	上冈榆东北站配变	10	400	84.36
50612	建湖	上冈利华村部配变	10	315	169.218
50613	建湖	上冈益民七组配变	10	400	240.68
50614	建湖	上冈益民三组1#配变	10	400	210.72
50615	建湖	上冈新团七组2#配变	10	400	238.2
50616	建湖	上冈利华六组南配变	10	400	196.2
50617	建湖	上冈榆东南站配变	10	400	135
50618	建湖	上冈学滩四组配变	10	400	191.96
50619	建湖	上冈利华六组配变	10	400	219.48
50620	建湖	上冈利群五组配变	10	400	159.92
50621	建湖	上冈利华五组西配变	10	400	256.4
50622	建湖	上冈大团村部北2#配变	10	400	239.32
50623	建湖	上冈新团南站配变	10	400	281.32
50624	建湖	新苑小区7#变压器	10	630	400.806
50625	建湖	新苑小区5#变压器	10	630	436.653
50626	建湖	新苑小区2#变压器	10	800	587.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50627	建湖	上冈利群村部南配变	10	200	106.92
50628	建湖	上冈富民新区8#箱变	10	800	530.48
50629	建湖	上冈榆西西北站配变	10	200	131.84
50630	建湖	上冈榆西二组配变	10	200	142.08
50631	建湖	上冈富民新区5#箱变	10	800	367.52
50632	建湖	上冈中学回迁房1#箱变24001	10	400	177.68
50633	建湖	利华新村5#配变	10	800	425.68
50634	建湖	上冈富民新区7#箱变	10	800	480.32
50635	建湖	利华新村3#配变	10	800	412.64
50636	建湖	利华新村1#箱变	10	400	134.4
50637	建湖	利华新村4#配变	10	800	383.84
50638	建湖	上冈中学回迁房2#箱变	10	400	107.32
50639	建湖	上冈富民新区6#箱变	10	800	446.64
50640	建湖	上冈冈中路小区8#箱变	10	800	496.88
50641	建湖	上冈利华新村8#配变	10	800	403.52
50642	建湖	新苑小区4#变压器	10	800	468.32
50643	建湖	银海棉业回迁房2#箱变	10	400	165.16
50644	建湖	银海绵业回迁房1#箱变	10	400	164.08
50645	建湖	上冈利华新村1#配变	10	800	373.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50646	建湖	利华新村6#配变	10	800	460.32
50647	建湖	上冈利华新村7#配变	10	800	475.36
50648	建湖	东城逸品1号开关站2号变	10	800	320.24
50649	建湖	东城逸品1号开关站4号变	10	800	362.8
50650	建湖	东城逸品1号配电房2号变	10	800	401.68
50651	建湖	东城逸品1号配电房4号变	10	800	379.44
50652	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站4#配电变压器	10	800	353.68
50653	建湖	棉织厂家属区变	10	315	0
50654	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站2#配电变压器	10	800	250
50655	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所1#主变	10	1000	268.6
50656	建湖	新世纪花园二期3#变电所1#主变	10	1000	645.3
50657	建湖	玉莲小区3#箱变配电变压器	10	630	301.644
50658	建湖	新世纪花园二期3#变电所4#主变	10	1000	337.8
50659	建湖	近湖开发区南变	10	400	235.4
50660	建湖	玉莲小区4号欧变	10	630	300.762
50661	建湖	城区浦东花园小区欧变	10	630	199.269
50662	建湖	近湖开发区北公用变	10	400	109.12
50663	建湖	玉莲小区1号欧变	10	630	309.645
50664	建湖	近湖开发区南箱变1#变压器	10	630	212.499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50665	建湖	宇晖集团东变	10	400	90.08
50666	建湖	玉莲小区2号欧变	10	630	322.875
50667	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	0
50668	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室2#配电变压器	10	800	436.16
50669	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室4#配电变压器	10	800	278.64
50670	建湖	幸福家园1号主变	10	630	70.938
50671	建湖	幸福家园2号主变	10	630	260.694
50672	建湖	棉织厂公用变	10	400	154.68
50673	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	506.08
50674	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	267.56
50675	建湖	近湖胜利村部变	10	200	152.96
50676	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	458.08
50677	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	322.875
50678	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	364.707
50679	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	286.776
50680	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	425.817
50681	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	456.4
50682	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	532.4
50683	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	519.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50684	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	38.06
50685	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	487.36
50686	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	360.36
50687	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	503.874
50688	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	341.208
50689	建湖	易家乐二期(新)4#变压器	10	800	588.48
50690	建湖	易家乐二期（新）2#箱变	10	630	361.242
50691	建湖	上冈串场河足球场配变	10	400	57.84
50692	建湖	易家乐二期(新)3#变压器	10	800	515.68
50693	建湖	易家乐二期(新)1#变压器	10	800	487.36
50694	建湖	易家乐二期(新)2#变压器	10	800	567.2
50695	建湖	易家乐二期（新）1#箱变	10	630	409.122
50696	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	272.5
50697	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	439.04
50698	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	256.788
50699	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	198.08
50700	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	335.097
50701	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	270.36
50702	建湖	颜单梅塘3队	10	400	240.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50703	建湖	颜单庙河一二队	10	400	265.56
50704	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	239.48
50705	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	109.68
50706	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	320.922
50707	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	174.76
50708	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	303.597
50709	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	274.491
50710	建湖	颜单洪夏东站	10	200	44
50711	建湖	颜单沈韩南站	10	200	102.12
50712	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	146.88
50713	建湖	颜单沈韩北站	10	400	205.2
50714	建湖	颜单沈韩一队	10	400	226.6
50715	建湖	颜单大孙庄	10	400	190.16
50716	建湖	颜单梅塘南站	10	400	211.96
50717	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	275.6
50718	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	209.84
50719	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	182.55
50720	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	282.32
50721	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	240.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50722	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	238.12
50723	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	248.76
50724	建湖	颜单沈韩中站	10	400	201.24
50725	建湖	高作季墩八组	10	400	225.24
50726	建湖	高作季墩朱舍	10	200	126.2
50727	建湖	高作卞舍九组	10	200	105.56
50728	建湖	高作吕墩五组	10	200	98.46
50729	建湖	高作斜港北站	10	400	208.52
50730	建湖	高作卞舍三组	10	400	246.96
50731	建湖	高作卞舍七组	10	400	205.12
50732	建湖	高作吕墩三组	10	400	227.44
50733	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	231.48
50734	建湖	高作乔加二组	10	400	275.56
50735	建湖	高作吕墩七组	10	400	243.04
50736	建湖	高作乔加中站	10	200	82.12
50737	建湖	高作斜港一组	10	200	124.5
50738	建湖	高作斜港老站	10	200	113.54
50739	建湖	高作王庄二组	10	400	189.56
50740	建湖	高作斜港西站	10	200	58.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50741	建湖	高作卞舍南站	10	200	47.5
50742	建湖	高作卞舍六组	10	400	249.6
50743	建湖	高作卞舍二组	10	200	99.3
50744	建湖	高作吕墩九组	10	400	284.76
50745	建湖	高作卞舍八组	10	200	61.8
50746	建湖	高作吕墩六组	10	400	111.72
50747	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	27.42
50748	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	273.04
50749	建湖	近湖季舍李庄号变	10	400	263.16
50750	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	44.76
50751	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	324.639
50752	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	1.88
50753	建湖	近湖鸿沟村东站	10	400	251.32
50754	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	271.026
50755	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	154.16
50756	建湖	近湖刘桥一队	10	400	295.08
50757	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	73.68
50758	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	453.36
50759	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	125.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50760	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	281.4
50761	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	0
50762	建湖	近湖季舍东站	10	400	223.24
50763	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	59.92
50764	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	186.24
50765	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	152.16
50766	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	136.16
50767	建湖	恒济建设路变	10	315	105.745
50768	建湖	恒济苗庄二组	10	400	269.88
50769	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	83.32
50770	建湖	恒济车站变	10	400	44.64
50771	建湖	恒济苗庄九组	10	200	96.22
50772	建湖	恒济苗庄八组	10	200	84.16
50773	建湖	恒济苗庄南站	10	250	0
50774	建湖	恒济文化路1#变	10	400	50.68
50775	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	153.92
50776	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	59.12
50777	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	150.08
50778	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	174.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50779	建湖	恒济苗庄北站	10	400	146.68
50780	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	98.88
50781	建湖	恒济苗庄一组	10	400	222.32
50782	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	233.4
50783	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	248.72
50784	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	193.24
50785	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	57.12
50786	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	74.5
50787	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	108.5
50788	建湖	恒济苗庄三组	10	200	76.94
50789	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	38.84
50790	建湖	恒济建筑变	10	315	4.693
50791	建湖	恒济供销变	10	400	8.76
50792	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	170.48
50793	建湖	恒济剧场变	10	400	98.16
50794	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	39.32
50795	建湖	恒济集镇1#变	10	400	181.76
50796	建湖	恒济医院变	10	400	89.76
50797	建湖	恒济集镇2#变	10	400	128.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50798	建湖	恒济居委会变	10	500	98.9
50799	建湖	上冈冈东中学配变	10	200	27.84
50800	建湖	上冈电力站中配变	10	400	33.48
50801	建湖	上冈怡民小区配变	10	630	375.795
50802	建湖	上冈康宁路配变	10	400	0
50803	建湖	上冈解放南路配变	10	400	131.36
50804	建湖	上冈电力站中3#配变	10	200	22.08
50805	建湖	上冈人民南路1#配变	10	400	125
50806	建湖	上冈人民南路配变	10	400	158.24
50807	建湖	上冈智谋路西配变	10	400	55.48
50808	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	61.76
50809	建湖	上冈冈东水利站配变	10	315	52.29
50810	建湖	上冈解放北路1#配变	10	400	104.36
50811	建湖	上冈电力站北配变	10	400	109.44
50812	建湖	上冈电力站中2#配变	10	400	165.6
50813	建湖	上冈电力站西配变	10	400	131.4
50814	建湖	上冈解放北路配变	10	400	110.48
50815	建湖	上冈仓冈八组配变	10	400	264.32
50816	建湖	上冈仓冈西庄配变	10	400	236.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50817	建湖	上冈龙汪十二组配变	10	400	214.44
50818	建湖	上冈龙汪八组配变	10	200	90.16
50819	建湖	上冈龙汪农业园配变	10	200	101.22
50820	建湖	桃元西站	10	200	58.08
50821	建湖	上冈冈北八组配变	10	200	42.1
50822	建湖	上冈龙汪四组村部配变	10	400	213
50823	建湖	草堰口桃园二组北	10	200	76.5
50824	建湖	桃元中站	10	200	35.22
50825	建湖	上冈冈北一组1#配变	10	400	261.04
50826	建湖	祁堰村站	10	200	65.78
50827	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	0
50828	建湖	上冈龙汪东站2#配变	10	400	107.16
50829	建湖	上冈仓冈九组配变	10	200	73
50830	建湖	草堰口祁堰四八组	10	200	101.46
50831	建湖	桃元三组	10	200	70.58
50832	建湖	草堰口祁堰南站	10	200	38
50833	建湖	祁堰一组	10	200	82.7
50834	建湖	桃园一组	10	200	50.04
50835	建湖	草堰口桃元二组	10	200	54.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50836	建湖	上冈龙汪九组配变	10	200	89.2
50837	建湖	上冈龙汪三组配变	10	200	75.04
50838	建湖	桃元中站南	10	200	69.24
50839	建湖	祁堰二组	10	200	93.66
50840	建湖	草堰口桃元村站	10	200	107.34
50841	建湖	草堰口祁堰北站	10	200	104.8
50842	建湖	草堰口祁堰东站	10	200	13.54
50843	建湖	祁堰五组	10	200	21.62
50844	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	0
50845	建湖	上冈龙汪四组南配变	10	400	238.8
50846	建湖	上冈仓冈北站配变	10	400	195.32
50847	建湖	上冈仓冈六组配变	10	400	184.96
50848	建湖	上冈冈西六组配变	10	400	201.28
50849	建湖	桃园五组	10	315	135.545
50850	建湖	上冈仓冈西站配变	10	315	127.228
50851	建湖	上冈龙汪八组北配变	10	315	126.094
50852	建湖	上冈龙汪东站配变	10	400	267.48
50853	建湖	上冈仓冈东站配变	10	400	200.92
50854	建湖	上冈仓冈一组配变	10	400	229.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50855	建湖	上冈龙汪六组配变	10	400	179
50856	建湖	上冈冈北一组配变	10	400	279.4
50857	建湖	上冈仓冈十组配变	10	400	280.68
50858	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	183.68
50859	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	163.76
50860	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	250.48
50861	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	214.32
50862	建湖	颜单乔舍二队	10	400	186.92
50863	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	55.584
50864	建湖	颜单乔舍北站	10	200	132.74
50865	建湖	颜单乔舍9队	10	400	230.32
50866	建湖	颜单古北桥变	10	400	268.08
50867	建湖	颜单乔舍西站	10	400	206.04
50868	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	6.16
50869	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	110.16
50870	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	109.5
50871	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	46.66
50872	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	207.92
50873	建湖	高作西站三组	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50874	建湖	高作东站四组	10	200	98.34
50875	建湖	高作西站新农村北	10	500	170.35
50876	建湖	高作西站四组	10	200	99.74
50877	建湖	高作东站七组南	10	200	74.34
50878	建湖	高作西站新农村南	10	500	186.1
50879	建湖	高作西站教堂	10	200	46.12
50880	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	99.5
50881	建湖	高作东站七组	10	200	70.92
50882	建湖	高作东站中站	10	400	228.84
50883	建湖	高作东站八组	10	400	202.88
50884	建湖	高作东站六组	10	400	240.48
50885	建湖	高作西站六组	10	400	63.88
50886	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	175.48
50887	建湖	高作大墩五组	10	400	127.48
50888	建湖	高作农经站	10	400	120.6
50889	建湖	高作大墩七组	10	200	36.52
50890	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	170.32
50891	建湖	高作府前小区	10	1000	711.2
50892	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	284.823

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50893	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	284.508
50894	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	208.35
50895	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	311.472
50896	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	207.018
50897	建湖	高作小学回迁房	10	400	125.28
50898	建湖	高作车站	10	630	223.146
50899	建湖	高作大墩开发区南	10	400	198.2
50900	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	185.68
50901	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	226.12
50902	建湖	高作高作二组	10	400	135.36
50903	建湖	高作大墩四组	10	400	229.72
50904	建湖	高作陆舍一组	10	200	119.2
50905	建湖	高作长北三组	10	400	250.96
50906	建湖	高作陆舍四组	10	400	284.48
50907	建湖	高作蒋王四组	10	400	270.04
50908	建湖	高作季墩大棚	10	200	77.46
50909	建湖	高作利民五组	10	400	279.08
50910	建湖	高作大墩住宅区	10	400	253.6
50911	建湖	高作蒋王八组	10	200	103.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50912	建湖	高作利民北站	10	400	260.88
50913	建湖	高作陆沟八组	10	400	271.04
50914	建湖	高作季墩北站	10	400	232.16
50915	建湖	高作大墩三组	10	200	88.88
50916	建湖	高作陈吕北站	10	200	107.4
50917	建湖	高作季墩老站	10	200	3.34
50918	建湖	高作长北中站	10	400	278.88
50919	建湖	高作陆舍南站	10	200	81.74
50920	建湖	高作长北七组	10	400	219.76
50921	建湖	高作长北北站	10	400	263.24
50922	建湖	高作蒋王六组	10	200	84.46
50923	建湖	高作陆舍六组	10	400	260.12
50924	建湖	高作陈吕五组	10	200	119.44
50925	建湖	高作季墩十二组	10	200	124.5
50926	建湖	高作蒋王三组	10	400	258.48
50927	建湖	高作蒋王九组	10	200	100.5
50928	建湖	高作陆舍东站	10	200	103.38
50929	建湖	高作利民九组	10	400	265.8
50930	建湖	高作王庄东犁	10	200	79.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50931	建湖	高作派出所	10	400	81.6
50932	建湖	高作长北五组	10	400	227.88
50933	建湖	高作利民四组	10	200	106.38
50934	建湖	高作季墩一组	10	200	113.12
50935	建湖	高作陈吕二组	10	200	112.84
50936	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	68.92
50937	建湖	高作陆舍三组	10	400	255.36
50938	建湖	高作小学	10	400	183.76
50939	建湖	高作陈吕西站	10	400	60.6
50940	建湖	高作蒋王中站	10	400	226
50941	建湖	高作陈吕三组	10	400	242.48
50942	建湖	高作蒋王沈王	10	400	258.68
50943	建湖	高作利民中站	10	400	228.16
50944	建湖	高作利民西南站	10	400	217.08
50945	建湖	高作长北二组	10	400	214.4
50946	建湖	高作甲东三组	10	400	127.84
50947	建湖	高作植西五组	10	200	120.3
50948	建湖	高作植西南站	10	400	242.04
50949	建湖	高作甲东中站	10	200	113.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50950	建湖	高作甲东北站	10	400	271.72
50951	建湖	高作王庄七组	10	400	253.84
50952	建湖	高作乔加七组	10	200	94.04
50953	建湖	高作甲东四组	10	400	217.68
50954	建湖	高作甲东南站	10	400	239.36
50955	建湖	高作植西三组	10	400	269.12
50956	建湖	高作甲东一组	10	200	91.34
50957	建湖	高作乔加北站	10	200	18.74
50958	建湖	高作王庄一组	10	200	92.92
50959	建湖	高作王庄老站	10	400	118.68
50960	建湖	高作西站二组	10	400	86.56
50961	建湖	高作黄沟北站	10	200	106.24
50962	建湖	高作黄沟六组	10	400	261.8
50963	建湖	高作黄沟三组	10	400	237.4
50964	建湖	高作黄沟五组	10	400	240.4
50965	建湖	高作养老居住	10	400	255
50966	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	78.48
50967	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	293.328
50968	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	194.103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50969	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	167.24
50970	建湖	高作近高西站	10	400	251.4
50971	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	169.68
50972	建湖	高作高兴桥	10	400	252.48
50973	建湖	高作近高一组	10	200	70.88
50974	建湖	高作大会堂	10	400	128
50975	建湖	高作电度厂	10	400	5.16
50976	建湖	高作近高中站	10	400	268.2
50977	建湖	高作近高小区东	10	400	215.08
50978	建湖	高作近高南站	10	400	114.68
50979	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	196
50980	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	69
50981	建湖	高作大墩开发区	10	400	230.36
50982	建湖	高作近高五组	10	400	148.24
50983	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	160.68
50984	建湖	高作近高二组	10	400	199.72
50985	建湖	高作近高开发区	10	400	186.4
50986	建湖	高作近高九组	10	200	83.96
50987	建湖	高作商品市场北	10	400	134.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50988	建湖	高作尼龙厂	10	400	212.76
50989	建湖	高作咸庄十组	10	200	82.94
50990	建湖	高作政府	10	400	77.56
50991	建湖	高作敬老院	10	400	143.32
50992	建湖	高作大会堂东	10	400	92.44
50993	建湖	高作近高四组	10	200	95.04
50994	建湖	高作近高金志	10	400	160.4
50995	建湖	高作近高七组	10	200	65.06
50996	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	177.093
50997	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	213.57
50998	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	93.92
50999	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	96.16
51000	建湖	高作近高北站	10	200	78.82
51001	建湖	高作文化	10	400	129.68
51002	建湖	高作商品市场	10	100	25.06
51003	建湖	高作康吉家苑南	10	400	209.84
51004	建湖	高作康吉家苑北	10	400	172.32
51005	建湖	高作近高小区	10	315	78.939
51006	建湖	高作近高六组	10	200	97.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51007	建湖	高作供电所	10	400	108.76
51008	建湖	高作利民老站	10	400	198.68
51009	建湖	高作近高东站	10	400	128.68
51010	建湖	高作土管所	10	400	97.48
51011	建湖	高作成人校	10	400	203.16
51012	建湖	高作菜场	10	400	224.6
51013	建湖	高作东站祥禾	10	400	273.24
51014	建湖	高作冷冻厂	10	400	137.4
51015	建湖	高作咸庄六组	10	400	178.68
51016	建湖	高作工业园区	10	400	104.6
51017	建湖	高作东站二组	10	200	109.56
51018	建湖	高作冷冻厂南	10	400	0
51019	建湖	高作东站三组	10	200	77.56
51020	建湖	高作东站一组	10	200	72.22
51021	建湖	高作咸庄九组	10	400	225
51022	建湖	高作咸庄八组	10	400	263.44
51023	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	209.88
51024	建湖	冈西双墩村北站变	10	400	221.68
51025	建湖	前陶村刘墩东台片	10	200	95.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51026	建湖	冈西顾顶西站	10	400	169.44
51027	建湖	两港李墩	10	400	249.72
51028	建湖	冈西顾顶村丰产	10	400	252.32
51029	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	200	72.92
51030	建湖	双墩村博爱箱变主变	10	500	256.1
51031	建湖	冈西蔡港创新	10	200	106.66
51032	建湖	前陶村东站	10	200	9.44
51033	建湖	冈西蔡港村朱墩	10	200	83.3
51034	建湖	冈西两港村村部东	10	400	270
51035	建湖	冈西蔡港村金墩	10	200	72.16
51036	建湖	冈西蔡港村西站	10	200	95.3
51037	建湖	冈西徐王村徐墩1#变(增资用)	10	200	113
51038	建湖	双墩新村2#	10	400	231
51039	建湖	冈西沿河村河口	10	200	117.34
51040	建湖	冈西顾顶村龙尾	10	200	74.58
51041	建湖	前陶中站	10	200	109.62
51042	建湖	冈西镇沿河村支舍	10	400	167
51043	建湖	冈西双墩西站	10	200	71.78
51044	建湖	冈西镇双墩村南站1#	10	400	190.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51045	建湖	冈西赵舍村韦墩	10	200	113.24
51046	建湖	冈西双墩村塘沟	10	400	225.92
51047	建湖	双墩新村1#	10	400	247.24
51048	建湖	前陶村刘墩变	10	200	107.84
51049	建湖	冈西沿河村南站台片	10	200	83.52
51050	建湖	冈西沿河村马沟	10	200	116.54
51051	建湖	冈西沿河村中站台片	10	200	71.46
51052	建湖	冈西蔡港村中站变	10	200	97.5
51053	建湖	冈西镇沿河村马沟1#	10	200	104.94
51054	建湖	冈西沿河村东风台片	10	200	86.12
51055	建湖	冈西金舍村中站1#变(增资用)	10	200	118.84
51056	建湖	冈西金舍村利民台片	10	200	106.42
51057	建湖	冈西金舍村章墩	10	200	65.92
51058	建湖	冈西双墩村中站	10	200	101.04
51059	建湖	冈西两港村洪墩	10	200	115.16
51060	建湖	冈西两港村吴墩1#	10	200	101.94
51061	建湖	冈西沿河村西站	10	200	89.2
51062	建湖	冈西沿河村洪舍	10	200	56.88
51063	建湖	冈西蔡港村南站	10	200	44.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51064	建湖	冈西双墩村曹坊变	10	200	52.88
51065	建湖	冈西蔡港村塘河台片	10	200	93.74
51066	建湖	冈西金舍金墩	10	400	261.24
51067	建湖	冈西金舍村东边	10	400	284.68
51068	建湖	冈西蔡港村新村	10	400	225.16
51069	建湖	冈西金舍村中站台片	10	400	29.56
51070	建湖	冈西双墩村跃进变	10	400	254.24
51071	建湖	冈西沿河中站1#	10	400	272.2
51072	建湖	冈西两港村东边	10	400	237.84
51073	建湖	冈西蔡港村东边变	10	400	245.68
51074	建湖	冈西沿河支舍1#	10	400	274.32
51075	建湖	冈西双墩村两港变	10	400	255
51076	建湖	顾顶新村2#配电房2#主变	10	630	258.804
51077	建湖	顾顶新村1#配电房1#主变	10	630	353.682
51078	建湖	上冈怡民花园2#配变	10	800	367.84
51079	建湖	怡民小区老年公寓箱变	10	630	398.727
51080	建湖	上冈怡民花园3#配变	10	630	304.857
51081	建湖	上冈怡民花园4#配变	10	630	287.721
51082	建湖	上冈镇中一组南配变	10	400	203.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51083	建湖	近湖翠谷玉苑6号配变	10	800	419.84
51084	建湖	近湖翠谷玉苑11号箱变	10	400	148.84
51085	建湖	近湖翠谷玉苑2号配变	10	800	393.52
51086	建湖	近湖翠谷玉苑4号配变	10	630	347.886
51087	建湖	近湖翠谷玉苑19号配变	10	630	224.973
51088	建湖	近湖翠谷玉苑10号箱变	10	630	279.846
51089	建湖	近湖翠谷玉苑20号配变	10	630	375.228
51090	建湖	近湖翠谷玉苑12号箱变	10	400	276.56
51091	建湖	近湖翠谷玉苑13号箱变	10	400	250.12
51092	建湖	近湖翠谷玉苑14号箱变	10	630	286.524
51093	建湖	近湖翠谷玉苑9号箱变	10	630	277.767
51094	建湖	近湖翠谷玉苑8号配变	10	800	468.96
51095	建湖	近湖翠谷玉苑21号箱变	10	630	236.754
51096	建湖	近湖翠谷玉苑17号配变	10	800	473.76
51097	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	106.08
51098	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	59.32
51099	建湖	恒济建河三组	10	200	95.92
51100	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	236.64
51101	建湖	建河西站箱变	10	630	339.318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51102	建湖	建河村站箱变	10	630	442.008
51103	建湖	恒济东袁新区	10	200	13.96
51104	建湖	恒济东袁九组	10	400	171.76
51105	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	365.778
51106	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	328.986
51107	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	108.46
51108	建湖	恒济建河东站	10	400	223.08
51109	建湖	恒济东袁东站	10	400	0
51110	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	0
51111	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	53.46
51112	建湖	恒济东袁一组	10	400	201.32
51113	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	233.16
51114	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	19.84
51115	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	28.2
51116	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	0
51117	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	103.44
51118	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	148
51119	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	110.32
51120	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51121	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	45.5
51122	建湖	恒济渔业大队	10	200	95
51123	建湖	恒济东袁西站	10	400	137.68
51124	建湖	吉兴南垦配变	10	400	176.88
51125	建湖	恒济镇建河垦田4#配变	10	400	319.76
51126	建湖	建河村站2#变	10	400	172.68
51127	建湖	恒济东袁南站	10	400	227
51128	建湖	恒济东袁村站	10	400	185.48
51129	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	255.28
51130	建湖	港口东南站配变	10	400	263.48
51131	建湖	长陈线港口二组配变	10	400	265.96
51132	建湖	港口中站	10	400	200.76
51133	建湖	前庄小区2#变	10	630	360.36
51134	建湖	宝塔高港北站	10	200	95.84
51135	建湖	港口三队	10	400	286.08
51136	建湖	宝塔镇官尖东南站	10	400	286.24
51137	建湖	宝塔港口西站	10	200	129.84
51138	建湖	高港西站	10	200	120.86
51139	建湖	宝塔港口西南站	10	400	262.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51140	建湖	港口北站	10	200	0
51141	建湖	宝塔镇港口一队	10	400	281.92
51142	建湖	官尖南站	10	200	93.58
51143	建湖	宝塔官尖东站	10	400	268.96
51144	建湖	宝塔官尖西南站	10	200	106.88
51145	建湖	宝塔镇高港西南站	10	400	273.48
51146	建湖	前庄张庄	10	400	161.8
51147	建湖	前庄小区1#变	10	630	344.673
51148	建湖	泽园理想城三期2号变电所1号变	10	630	162.351
51149	建湖	城市嘉园4号配电房3号变	10	1000	445.8
51150	建湖	泽园理想城三期1号变电所1号变	10	800	219.28
51151	建湖	罗汉院东安置房1#箱变	10	630	342.657
51152	建湖	罗汉院东变电站3#变	10	800	374.64
51153	建湖	泽园理想城二期2号箱变	10	400	75.6
51154	建湖	翰林华府2号配电房1号变	10	630	317.772
51155	建湖	城区翰林华府2号配电房2号变	10	630	278.712
51156	建湖	城市嘉园3号配电房1号变	10	1000	566.4
51157	建湖	泽园理想城二期5号欧变	10	630	227.619
51158	建湖	城市嘉园2号配电房1号变	10	800	416.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51159	建湖	翰林华府1号箱变	10	400	213.68
51160	建湖	城市嘉园1号开关站1号变	10	800	384.32
51161	建湖	城市嘉园7#配电房13#主变	10	1000	594.2
51162	建湖	城市嘉园7#配电房15#主变	10	1000	548.7
51163	建湖	城市嘉园6#配电房11#主变	10	1000	560.8
51164	建湖	罗汉院东变电站1#变	10	800	401.52
51165	建湖	城市嘉园5#配电房9#主变	10	1000	556.9
51166	建湖	城市嘉园5#配电房7#主变	10	1000	564.2
51167	建湖	城市嘉园8#配电房5#主变	10	1000	596.9
51168	建湖	城市嘉园8#配电房3#主变	10	1000	578.5
51169	建湖	城市嘉园2#开关站2#主变	10	1000	620
51170	建湖	双湖云璟4#主变	10	630	409.248
51171	建湖	城市嘉园4号配电房1号变	10	1000	516.7
51172	建湖	双湖云璟2#主变	10	630	464.562
51173	建湖	翰林华府3号变电所2号变	10	630	294.525
51174	建湖	泽园理想城三期3号变电所1号变	10	500	172
51175	建湖	泽园理想城二期1号箱变	10	500	192.55
51176	建湖	城市嘉园3号配电房3号变	10	1000	491.7
51177	建湖	翰林华府1号变电所1号变	10	630	319.977

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51178	建湖	泽园理想城二期3号欧变	10	630	288.603
51179	建湖	城市嘉园2号配电房3号变	10	800	434.96
51180	建湖	滨河东路3#箱变主变	10	630	276.759
51181	建湖	上冈沙汪八组配变	10	200	100.16
51182	建湖	上冈冈西五组配变	10	200	1.5
51183	建湖	上冈冈西四组配变	10	200	57.36
51184	建湖	上冈冈北九组配变	10	200	19.04
51185	建湖	上冈沙汪九组配变	10	400	220.8
51186	建湖	冈北七组	10	200	0
51187	建湖	上冈冈北三组配变	10	200	69.3
51188	建湖	上冈沙汪七组配变	10	400	252
51189	建湖	上冈冈西十二组配变	10	200	51.24
51190	建湖	上冈石桥一二组配变	10	400	247.44
51191	建湖	上冈石桥三组1#配变	10	400	270
51192	建湖	上冈石桥四组配变	10	400	256.68
51193	建湖	上冈冈西七组3#配变	10	400	60.76
51194	建湖	上冈冈西二组配变	10	400	169.08
51195	建湖	上冈市一厂2#配变	10	200	134.66
51196	建湖	上冈冈西七组配变	10	400	198.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51197	建湖	上冈石桥三组配变	10	400	209
51198	建湖	上冈冈北西站1#配变	10	400	217.92
51199	建湖	上冈沙汪九组南配变	10	400	211.6
51200	建湖	上冈石桥北站配变	10	200	60.62
51201	建湖	上冈冈西四组东配变	10	200	124.64
51202	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	0
51203	建湖	上冈市一厂1#配变	10	200	99.12
51204	建湖	上冈沙汪二组东配变	10	400	258.12
51205	建湖	上冈市二厂家属区配变	10	400	205.12
51206	建湖	上冈冈北陶巷站配变	10	200	74.74
51207	建湖	上冈冈西八组2#配变	10	200	92.98
51208	建湖	上冈冈西四组2#配变	10	400	165.56
51209	建湖	上冈冈北十组配变	10	315	13.167
51210	建湖	上冈冈西五组2#配变	10	200	89.3
51211	建湖	上冈仓冈南站配变	10	400	214.4
51212	建湖	上冈冈西九组1#配变	10	400	271.12
51213	建湖	上冈影剧院配变	10	315	108.423
51214	建湖	上冈千林木业配变	10	200	0
51215	建湖	上冈冈北西站配变	10	200	73.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51216	建湖	上冈石桥沙坝配变	10	100	38.08
51217	建湖	上冈沙汪沿河配变	10	200	27.74
51218	建湖	上冈陶巷站1#配变	10	400	240.16
51219	建湖	上冈沙汪四组配变	10	200	49.72
51220	建湖	上冈石桥路灯配变	10	200	100
51221	建湖	上冈沙汪五组配变	10	200	76.5
51222	建湖	上冈冈北东站配变	10	200	27.96
51223	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	0
51224	建湖	上冈仓冈北站东配变	10	400	198.4
51225	建湖	上冈石桥八组配变	10	200	119.34
51226	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	0
51227	建湖	上冈冈西八组配变	10	200	19.56
51228	建湖	上冈石桥九组配变	10	200	85.58
51229	建湖	上冈冈北南站配变	10	200	81.34
51230	建湖	上冈沙汪二组配变	10	315	152.68
51231	建湖	上冈冈北六组配变	10	200	52.96
51232	建湖	上冈石桥六组配变	10	200	102.34
51233	建湖	上冈沙汪一组西配变	10	400	240.48
51234	建湖	上冈冈北十一组配变	10	200	53.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51235	建湖	上冈黄沙港配变	10	400	179
51236	建湖	上冈沙汪九十组配变	10	400	189.84
51237	建湖	上冈石桥马厂配变	10	400	277.76
51238	建湖	上冈医院家属区配变	10	400	233.6
51239	建湖	上冈冈北三四配变	10	315	81.995
51240	建湖	上冈冈北南夏桥配变	10	400	194.6
51241	建湖	上冈沙汪三组配变	10	400	265.4
51242	建湖	上冈石桥南站配变	10	400	250
51243	建湖	上冈冈北十组1#配变	10	400	93.84
51244	建湖	上冈石桥六组2#配变	10	400	252.36
51245	建湖	上冈东方驾校北配变	10	400	136.48
51246	建湖	上冈敬老院配变	10	400	66.84
51247	建湖	上冈石桥头配变	10	400	222.76
51248	建湖	上冈沙汪十组配变	10	400	225.2
51249	建湖	上冈石桥五组配变	10	400	190.08
51250	建湖	上冈冈北七组西配变	10	400	130.16
51251	建湖	滨河路东5#箱变主变	10	200	136.5
51252	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	0
51253	建湖	上冈宾馆新区配变	10	400	112.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51254	建湖	盛世家园2#箱变	10	630	239.274
51255	建湖	上冈金色家园北配变	10	400	220.92
51256	建湖	上冈港口大道1#配变	10	200	44.74
51257	建湖	上冈汽配厂商住楼配变	10	400	250.6
51258	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	0
51259	建湖	上冈金色家园1#配变	10	800	364.8
51260	建湖	上冈冈南三组配变	10	200	94.48
51261	建湖	上冈港口大道2#配变	10	200	16.8
51262	建湖	上冈宾馆小区2#配变	10	400	130.88
51263	建湖	上冈港口大道3#配变	10	200	65.42
51264	建湖	盛世家园1#箱变	10	630	309.834
51265	建湖	上冈冈南七组配变	10	500	13.9
51266	建湖	上冈宾馆北配变	10	400	114.76
51267	建湖	上冈兴冈路南配变	10	400	98.6
51268	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	17.36
51269	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	200	68.22
51270	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	0
51271	建湖	近湖夹港中站	10	200	0
51272	建湖	近湖东陈中站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51273	建湖	近湖夹港北站	10	200	0
51274	建湖	近湖东陈北站	10	400	0
51275	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	0
51276	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	0
51277	建湖	近湖杨庄北站	10	400	0
51278	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	0
51279	建湖	建阳萃华云居2#配电房3#配变	10	1000	792.3
51280	建湖	西塘月色1#	10	500	200
51281	建湖	建阳萃华云居1#配电房2#配变	10	1000	775.4
51282	建湖	建阳萃华云居2#配电房4#配变	10	1000	603
51283	建湖	建阳萃华云居2#配电房5#配变	10	1000	757.8
51284	建湖	建阳萃华云居2#配电房6#配变	10	1000	787
51285	建湖	老年公寓箱变	10	400	183.84
51286	建湖	上冈新城8#箱变	10	1000	627.5
51287	建湖	复兴回迁房5#箱变	10	400	142.76
51288	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房1#变	10	630	270.522
51289	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房1#变	10	630	382.599
51290	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房3#变	10	630	374.157
51291	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	279.846

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51292	建湖	冈南线上冈南沙小区6#箱变	10	630	207.9
51293	建湖	复兴回迁房东区5#箱变	10	630	309.267
51294	建湖	复兴回迁房东区4#箱变	10	630	310.086
51295	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房5#变	10	800	430.32
51296	建湖	复兴回迁房1#箱变	10	400	113.4
51297	建湖	上冈复兴九组配变	10	200	24
51298	建湖	复兴三期1#北箱变主变	10	1000	617.5
51299	建湖	上冈新城6#箱变	10	1000	642.7
51300	建湖	复兴三期2#南箱变主变	10	1000	537.3
51301	建湖	上冈新城10#箱变	10	1250	757.5
51302	建湖	冈南线上冈南沙小区2#箱变	10	630	260.001
51303	建湖	上冈复兴中站配变	10	200	65.22
51304	建湖	上冈复兴东站配变	10	400	217.4
51305	建湖	上冈新城4#箱变	10	630	228.564
51306	建湖	上冈新城3#箱变	10	630	337.302
51307	建湖	上冈复兴七组配变	10	200	56.74
51308	建湖	上冈管委会配变	10	200	0
51309	建湖	复兴回迁房3#箱变	10	630	323.316
51310	建湖	复兴回迁房4#箱变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51311	建湖	冈南线上冈南沙小区1#箱变	10	630	390.222
51312	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房3#变	10	630	258.174
51313	建湖	上冈复兴五组配变	10	200	67.46
51314	建湖	复兴安置房西区2#箱变	10	400	190.84
51315	建湖	上冈锦冠佳苑南箱变	10	630	284.13
51316	建湖	上冈复兴一组配变	10	200	54.34
51317	建湖	上冈复兴南站配变	10	200	19.72
51318	建湖	上冈复兴西站配变	10	400	190.48
51319	建湖	复兴回迁房东区1#箱变	10	630	266.112
51320	建湖	复兴回迁房东区3#箱变	10	400	139.08
51321	建湖	上冈金色家园2#配变	10	800	420.16
51322	建湖	复兴回迁房东区2#箱变	10	400	181.6
51323	建湖	上冈桥南四组配变	10	200	87.88
51324	建湖	上冈大志北站西配变	10	200	60.38
51325	建湖	上冈桥南石桥配变	10	200	83.58
51326	建湖	上冈桥南八组配变	10	200	68.12
51327	建湖	上冈为民中站配变	10	400	251.6
51328	建湖	上冈大志中心点配变	10	125	45.137
51329	建湖	上冈为民新居配变	10	400	237.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51330	建湖	上冈宋楼三组配变	10	200	71.3
51331	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	0
51332	建湖	上冈宋楼五组配变	10	400	141.56
51333	建湖	上冈宋楼四组配变	10	100	35.92
51334	建湖	上冈为民村站配变	10	200	31.42
51335	建湖	上冈桥南一组配变	10	200	81.74
51336	建湖	上冈大志十组配变	10	200	63.3
51337	建湖	上冈新北四组配变	10	200	91.2
51338	建湖	上冈为民一组配变	10	200	69.84
51339	建湖	上冈大志中站配变	10	200	35.84
51340	建湖	上冈大志南站配变	10	200	45.62
51341	建湖	上冈桥南北站配变	10	200	67.92
51342	建湖	上冈桥南六组配变	10	200	84.96
51343	建湖	上冈新北村站配变	10	200	109.08
51344	建湖	上冈新北四组1#配变	10	200	59.7
51345	建湖	上冈桥南周墩配变	10	200	57.84
51346	建湖	上冈新北一组配变	10	200	58.24
51347	建湖	上冈大志北站配变	10	200	68.62
51348	建湖	上冈新北北站配变	10	200	108.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51349	建湖	上冈大志八组配变	10	200	0
51350	建湖	上冈为民电站配变	10	200	1.96
51351	建湖	上冈桥南南站配变	10	400	175.32
51352	建湖	上冈新北五组配变	10	400	15.76
51353	建湖	上冈大志十一组2#配变	10	400	259.44
51354	建湖	上冈桥南陈墩配变	10	400	277.24
51355	建湖	近湖南苑小区3号箱变	10	630	402.759
51356	建湖	近湖翠湖新村7号箱变	10	630	408.681
51357	建湖	近湖翠湖新村18号配变	10	800	510
51358	建湖	近湖翠湖新村16号配变	10	1000	528.7
51359	建湖	近湖翠湖新村20号配变	10	800	444.72
51360	建湖	近湖翠湖新村14号配变	10	800	318.08
51361	建湖	近湖翠湖新村13号配变	10	800	355.28
51362	建湖	近湖翠湖新村5号箱变	10	500	280.55
51363	建湖	近湖御墅东方小区1号箱变	10	630	197.505
51364	建湖	近湖御墅东方小区2号箱变	10	630	382.977
51365	建湖	近湖御墅东方小区4号箱变	10	630	69.993
51366	建湖	近湖御墅东方小区5号箱变	10	630	373.149
51367	建湖	近湖御墅东方小区6号箱变	10	630	327.096

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51368	建湖	近湖御墅东方小区7号箱变	10	630	475.776
51369	建湖	近湖御墅东方小区8号箱变	10	630	157.563
51370	建湖	近湖御墅东方小区9号箱变	10	630	270.333
51371	建湖	近湖御墅东方10#变	10	630	364.707
51372	建湖	近湖南苑小区15号箱变	10	100	68.92
51373	建湖	近湖南苑小区4#箱变	10	630	374.724
51374	建湖	近湖翠湖新村12号箱变	10	250	69.1
51375	建湖	近湖翠湖新村11号箱变	10	500	174.55
51376	建湖	近湖翠湖新村10号箱变	10	500	198.45
51377	建湖	近湖翠湖新村8号箱变	10	500	182.55
51378	建湖	近湖南苑小区14号箱变	10	400	154.92
51379	建湖	近湖翠湖新村9号箱变	10	500	194.35
51380	建湖	近湖翠湖新村4号箱变	10	315	160.335
51381	建湖	近湖翠湖新村6号箱变	10	500	270.45
51382	建湖	近湖翠湖新村3号箱变	10	500	238.65
51383	建湖	近湖御墅东方14号配变	10	630	119.889
51384	建湖	近湖翠湖新村2号箱变	10	500	263.65
51385	建湖	近湖翠湖新村1号箱变	10	500	185
51386	建湖	近湖御墅东方12号配变	10	630	278.082

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51387	建湖	近湖南苑小区11号箱变	10	630	230.391
51388	建湖	近湖南苑小区13号箱变	10	400	109.24
51389	建湖	近湖南苑小区1号箱变	10	630	322.056
51390	建湖	近湖南苑小区2号箱变	10	630	424.809
51391	建湖	近湖南苑小区5#箱变	10	630	336.105
51392	建湖	近湖南苑小区12号箱变	10	630	335.097
51393	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	271.76
51394	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所2	10	1000	326.7
51395	建湖	东城逸品1号配电房3号变	10	800	483.04
51396	建湖	新世纪花园开闭所5号欧变	10	630	221.886
51397	建湖	美都花苑2号箱变	10	630	345.24
51398	建湖	美都花苑1号箱变	10	630	338.436
51399	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室1#配电变压器	10	800	505.36
51400	建湖	城区美都花园7号箱变	10	630	283.311
51401	建湖	新世纪花园6号欧变	10	500	114.7
51402	建湖	美都花园6号箱变	10	630	310.779
51403	建湖	农工商一期三标1号欧变	10	630	124.425
51404	建湖	东城逸品1号配电房1号变	10	800	406.96
51405	建湖	新世纪花园开闭所4号欧变	10	630	154.665

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51406	建湖	新世纪花园二期3#变电所3#主变	10	1000	404.7
51407	建湖	美都花苑3号箱变	10	630	330.372
51408	建湖	美都花苑5号箱变	10	630	287.217
51409	建湖	新世纪花园二期3#变电所2#主变	10	1000	548.9
51410	建湖	东城逸品1号开关站1号变	10	800	481.36
51411	建湖	农工商一期三标3号箱变	10	630	311.472
51412	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站1#配电变压器	10	800	397.84
51413	建湖	东城逸品1号开关站3号变	10	800	547.52
51414	建湖	新世纪花园开闭所1号欧变	10	630	206.892
51415	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站3#配电变压器	10	800	452.16
51416	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室3#配电变压器	10	800	391.68
51417	建湖	新世纪花园开闭所2号欧变	10	630	65.52
51418	建湖	新世纪花园开闭所3号欧变	10	630	158.697
51419	建湖	农工商一期三标2号箱变	10	630	302.778
51420	建湖	近湖阳光丽都1号配变	10	800	118.32
51421	建湖	近湖阳光丽都5号配变	10	800	402.64
51422	建湖	近湖阳光丽都7号配变	10	400	71.68
51423	建湖	近湖翡翠嘉园6#变	10	630	200.277
51424	建湖	近湖香樟园1号配变	10	800	425.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51425	建湖	近湖香樟园3号配变	10	630	355.32
51426	建湖	芦沟镇新民红旗2#配变	10	400	246.76
51427	建湖	芦沟镇新民中站2#配变	10	400	188.32
51428	建湖	芦沟镇新民中站配变	10	400	267.96
51429	建湖	芦沟镇李舍新河配变	10	200	62.34
51430	建湖	芦沟镇新民村吴墩配变	10	200	102.74
51431	建湖	芦沟镇新民红旗配变	10	200	101.88
51432	建湖	芦沟镇新民村支墩配变	10	200	96.84
51433	建湖	芦沟镇李舍孙墩配变	10	400	274.76
51434	建湖	芦沟镇新民东配变	10	400	267.04
51435	建湖	易家乐二期2#箱变-	10	1000	520.6
51436	建湖	易家乐二期1#箱变--	10	1000	539.6
51437	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房2#变	10	630	380.268
51438	建湖	冈南线上冈南沙小区3#箱变	10	630	278.586
51439	建湖	易家乐4#箱变	10	315	128.331
51440	建湖	易家乐3#箱变	10	1000	701.7
51441	建湖	易家乐2#箱变	10	1000	614.2
51442	建湖	易家乐1#箱变	10	1000	484.2
51443	建湖	冈南线上冈南沙小区4#箱变	10	630	375.417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51444	建湖	冈南线上冈南沙小区5#箱变	10	630	279.972
51445	建湖	上冈冈南一二组配变	10	400	256.32
51446	建湖	冈南线上冈南沙小区7#箱变	10	630	266.931
51447	建湖	上冈盐阜建材城2#配变	10	630	206.01
51448	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房4#变	10	630	357.777
51449	建湖	上冈盐阜建材城1#配变	10	500	107.45
51450	建湖	上冈剧场配变	10	400	0
51451	建湖	上冈老医院北配变	10	400	0
51452	建湖	上冈商场配变	10	400	0
51453	建湖	上冈船厂北配变	10	400	0
51454	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	0
51455	建湖	上冈中学北配变	10	630	0
51456	建湖	上冈东方商场配变	10	400	0
51457	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	0
51458	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	0
51459	建湖	上冈交管站配变	10	400	0
51460	建湖	上冈船厂配变	10	200	0
51461	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	0
51462	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51463	建湖	上冈招商场配变	10	400	0
51464	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	0
51465	建湖	上冈中学南配变	10	400	0
51466	建湖	上冈老街配变	10	400	0
51467	建湖	上冈老国道配变	10	400	0
51468	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	0
51469	建湖	上冈粮库南配变	10	400	0
51470	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	0
51471	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	0
51472	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	0
51473	建湖	上冈老车站配变	10	400	0
51474	建湖	上冈角头街配变	10	400	0
51475	建湖	上冈老医院西配变	10	400	0
51476	建湖	上冈冈合路配变	10	400	0
51477	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	0
51478	建湖	近湖新东小区3号箱变	10	500	249.8
51479	建湖	近湖新东小区2号箱变	10	630	332.766
51480	建湖	近湖新东小区8号配变	10	1000	559.8
51481	建湖	近湖新东中心村6号箱变	10	630	258.741

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51482	建湖	近湖新东中心村4号箱变	10	500	238.8
51483	建湖	近湖新东中心村7号箱变	10	630	288.603
51484	建湖	近湖新东中心村1号箱变	10	630	250.929
51485	建湖	近湖新东中心村3号箱变	10	630	370.692
51486	建湖	近湖新东中心村5号箱变	10	630	359.415
51487	建湖	近湖新东小区11号配变	10	500	283.55
51488	建湖	近湖新东中心村2号箱变	10	500	312.8
51489	建湖	近湖新东中心村13号配变	10	500	213.2
51490	建湖	近湖新东小区5号箱变	10	630	301.392
51491	建湖	近湖新东小区4号箱变	10	500	324.8
51492	建湖	近湖新东小区1号箱变	10	500	266.1
51493	建湖	近湖新东小区6号箱变	10	630	417.06
51494	建湖	星雨华府15#配变	10	800	381.84
51495	建湖	财富广场配电房3#主变	10	630	423.423
51496	建湖	天铂华庭18#配变	10	800	252.32
51497	建湖	天铂华庭16#配变	10	800	264.16
51498	建湖	严桥小区三期9#箱变	10	630	317.898
51499	建湖	严桥小区开关站2#变	10	800	472.8
51500	建湖	天铂A1商业街12#配变	10	800	237.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51501	建湖	严桥小区三期10#箱变	10	630	255.276
51502	建湖	西塘丽景3号配电室9#变	10	630	351.918
51503	建湖	西塘丽景1号配电室4#变	10	630	252.189
51504	建湖	西塘丽景1号配电室3#变	10	630	414.855
51505	建湖	天铂华庭14#配变	10	800	437.12
51506	建湖	严桥回迁房二期1#箱变	10	630	281.106
51507	建湖	严桥回迁房二期2#箱变	10	630	187.488
51508	建湖	天铂华庭20#配变	10	800	362.72
51509	建湖	近湖武陵西站	10	400	263.6
51510	建湖	西塘丽景开关站2#变	10	630	302.337
51511	建湖	星雨华府13#配变	10	800	445.44
51512	建湖	近湖长沟南沟变	10	100	0
51513	建湖	严桥三期2号配电房8号变	10	800	506.8
51514	建湖	严桥三期3号配电房10#变	10	800	388.16
51515	建湖	严桥小区开关站4#变	10	800	374.8
51516	建湖	财富广场开关站1#主变	10	800	565.2
51517	建湖	严桥三期3号配电房12#变	10	800	484
51518	建湖	严桥三期4号配电房14#变	10	800	496.96
51519	建湖	近湖天铂华庭10#配变	10	630	245.826

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51520	建湖	近湖天铂华庭12#配变	10	630	280.665
51521	建湖	天铂A1商业街6#配变	10	800	441.84
51522	建湖	严桥三期2号配电房6号变	10	800	528.96
51523	建湖	严桥三期4号配电房16#变	10	800	481.36
51524	建湖	近湖星雨华府3#配变	10	1000	490
51525	建湖	近湖星雨华府1#配变	10	1000	423.5
51526	建湖	天铂A1商业街8#配变	10	800	535.2
51527	建湖	星雨华府11#配变	10	630	398.664
51528	建湖	天铂A1商业街10#配变	10	800	294.16
51529	建湖	近湖天铂华庭4号配变	10	800	474.08
51530	建湖	天铂A1商业街4#配变	10	800	439.52
51531	建湖	严桥小区三期7#箱变	10	630	231.84
51532	建湖	近湖天铂华庭6号配变	10	800	301.2
51533	建湖	严桥小区三期11#箱变	10	630	278.334
51534	建湖	严桥小区三期8#箱变	10	630	325.836
51535	建湖	近湖天铂华庭2号配变	10	800	264.32
51536	建湖	星雨华府9#配变	10	630	482.013
51537	建湖	天铂A1商业街14#配变	10	800	298.96
51538	建湖	近湖天铂华庭8号配变	10	800	346.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51539	建湖	天铂A1商业街2#配变	10	800	585.12
51540	建湖	西塘丽景3号配电室10#变	10	630	384.993
51541	建湖	西塘丽景3号配电室11#变	10	630	353.745
51542	建湖	西塘丽景3号配电室12#变	10	630	375.543
51543	建湖	财富广场配电房5#主变	10	630	423.171
51544	建湖	近湖星雨华府5#配变	10	1000	350.2
51545	建湖	近湖星雨华府7#配变	10	1000	562.5
51546	建湖	辰龙公寓2号变电所4号主变	10	800	377.76
51547	建湖	塘东镇政府公用变	10	400	176.44
51548	建湖	陈墩新变	10	200	0
51549	建湖	近湖派出所公用变	10	400	168.68
51550	建湖	辰龙公寓2号变电所2号主变	10	800	607.52
51551	建湖	尖南中公用变	10	400	140
51552	建湖	渔市口公用变	10	400	167.92
51553	建湖	汇杰花苑2号变电所4号变	10	800	341.52
51554	建湖	汇杰花苑2号变电所2号变	10	800	522.32
51555	建湖	朝阳西公用变	10	400	41.92
51556	建湖	辰龙公寓3号变电所4号主变	10	800	361.92
51557	建湖	近湖尖南公用变	10	400	220.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51558	建湖	近湖尖北2#公用变	10	400	159.32
51559	建湖	砂石厂公用变	10	400	252.88
51560	建湖	教师新村北变	10	400	85.44
51561	建湖	尖南北公用变	10	400	232.44
51562	建湖	光耀北公用变	10	400	162.24
51563	建湖	陈墩南公用变	10	400	231.88
51564	建湖	辰龙公寓3号变电所2号主变	10	800	383.92
51565	建湖	教师新村公用变	10	400	135.36
51566	建湖	汇杰花苑1号变电所2号变	10	800	456.48
51567	建湖	近中公用变	10	400	62.32
51568	建湖	近湖尖北变	10	400	110.56
51569	建湖	辰龙公寓1号开关站2号主变	10	1000	502.5
51570	建湖	朝阳公用变	10	400	0
51571	建湖	光耀南公用变	10	400	135.88
51572	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	119.52
51573	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	285.4
51574	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	272.72
51575	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	240.28
51576	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	267.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51577	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	126.88
51578	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	50.74
51579	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	272.24
51580	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	270
51581	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	259.12
51582	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	25.79
51583	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	68.58
51584	建湖	双港李墩南配变	10	400	255.68
51585	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	239.12
51586	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	290.96
51587	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	148.92
51588	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	105.2
51589	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	241.88
51590	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	286.8
51591	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	32.16
51592	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	0
51593	建湖	近湖新东中心村8号变	10	400	48
51594	建湖	近湖齐心1号南变	10	400	147.76
51595	建湖	近湖新东中心村10号变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51596	建湖	近湖新东水泥厂家属区变	10	315	101.776
51597	建湖	近湖新东中心村11号变	10	400	112
51598	建湖	九龙水产市场3#变	10	800	407.36
51599	建湖	近湖新东中心村9号变	10	400	47.16
51600	建湖	近湖新东立新组	10	400	279.6
51601	建湖	近湖新东中心村12号变	10	400	109.16
51602	建湖	九龙水产市场1#变	10	800	353.76
51603	建湖	近湖齐心2号变	10	200	0
51604	建湖	近湖新东蔡沟西变	10	200	100.88
51605	建湖	近湖齐心1号变	10	400	160.36
51606	建湖	近湖新东蔡沟	10	400	126.76
51607	建湖	颜单古石七队	10	400	276.4
51608	建湖	颜单李夏七队	10	200	44.16
51609	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	98.06
51610	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	430
51611	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	584
51612	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	596.7
51613	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	599.8
51614	建湖	颜单七里南站台片	10	400	254.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51615	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	408.177
51616	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	353.997
51617	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	61.42
51618	建湖	颜单走虹七队变	10	200	129.46
51619	建湖	颜单走虹三队变	10	400	294.32
51620	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	210.76
51621	建湖	颜单虹丰东站	10	200	99.22
51622	建湖	颜单虹丰西站	10	400	235.4
51623	建湖	颜单走虹南站	10	400	137.48
51624	建湖	颜单七里一队	10	200	108.68
51625	建湖	颜单走虹村东站单变	10	200	101.66
51626	建湖	颜单走虹北站	10	200	90.5
51627	建湖	颜单古石三队	10	400	270.44
51628	建湖	颜单古石村站	10	400	264.8
51629	建湖	近湖东方康城8号箱变	10	500	234.8
51630	建湖	近湖东方康城10号箱变	10	500	310.65
51631	建湖	近湖东方康城9号箱变	10	500	152.35
51632	建湖	近湖新东小区9号配变	10	1000	593.7
51633	建湖	近湖书香名邸6号配变	10	800	457.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51634	建湖	近湖东方绿洲6号配变	10	800	335.2
51635	建湖	近湖华瑞佳苑北区11号箱变	10	630	236.943
51636	建湖	近湖书香名邸4号配变	10	800	420.8
51637	建湖	近湖华瑞佳苑南区3号箱变	10	630	337.743
51638	建湖	近湖书香名邸2号配变	10	800	495.52
51639	建湖	近湖华瑞佳苑北区12号箱变	10	630	365.778
51640	建湖	近湖逸湖新村二期4号箱变	10	630	298.179
51641	建湖	近湖华瑞佳苑南区4号箱变	10	630	317.205
51642	建湖	近湖华瑞佳苑北区6号箱变	10	630	309.708
51643	建湖	近湖东方绿洲4号配变	10	800	294.16
51644	建湖	近湖华瑞佳苑北区13号箱变	10	500	275.15
51645	建湖	近湖华瑞佳苑北区5号箱变	10	630	286.65
51646	建湖	近湖华瑞佳苑北区14号箱变	10	630	254.268
51647	建湖	近湖华瑞佳苑南区7号箱变	10	630	232.722
51648	建湖	近湖东方绿洲2号配变	10	800	369.2
51649	建湖	近湖华瑞佳苑北区7号箱变	10	630	200.088
51650	建湖	近湖逸湖新村二期1号箱变	10	630	317.331
51651	建湖	近湖逸湖小区8号箱变	10	500	276.2
51652	建湖	近湖逸湖新村二期3号箱变	10	630	352.863

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51653	建湖	近湖华瑞佳苑南区10号箱变	10	630	404.145
51654	建湖	近湖东方康城2号箱变	10	500	148
51655	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	0
51656	建湖	近湖逸湖小区2号箱变	10	630	221.697
51657	建湖	近湖东方康城3号箱变	10	500	237.55
51658	建湖	近湖逸湖小区6号箱变	10	400	97.16
51659	建湖	近湖东方景城14配变	10	800	471.2
51660	建湖	近湖东方景城12#配变	10	800	483.36
51661	建湖	近湖新东小区13号配变	10	200	135.3
51662	建湖	近湖新东中心村14号配变	10	500	325.65
51663	建湖	近湖逸湖小区5号箱变	10	400	69.32
51664	建湖	近湖东杨锦苑6号配变	10	800	334.96
51665	建湖	近湖新东小区12号配变	10	500	308.35
51666	建湖	近湖东方康城4号箱变	10	500	124
51667	建湖	近湖东方康城1号箱变	10	500	163.2
51668	建湖	近湖逸湖新村二期2号箱变	10	630	398.601
51669	建湖	近湖东方康城7号箱变	10	500	155.3
51670	建湖	近湖逸湖小区9号箱变	10	630	321.804
51671	建湖	近湖东方康城5号箱变	10	500	201.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51672	建湖	近湖东方康城6号箱变	10	500	243.1
51673	建湖	近湖华瑞佳苑南区8号箱变	10	500	292.9
51674	建湖	近湖逸湖小区1号箱变	10	630	230.139
51675	建湖	近湖东付西南站	10	400	179.72
51676	建湖	沿河马沿北站	10	400	163.24
51677	建湖	沿河潘于南站	10	400	227.04
51678	建湖	沿河潘于于舍	10	400	251.4
51679	建湖	沿河镇兴旺小区6#变	10	400	259.24
51680	建湖	沿河镇兴旺小区5#变	10	400	174.24
51681	建湖	沿河烽火姜舍南站	10	200	10.7
51682	建湖	沿河烽火陈墩1号变	10	200	27.5
51683	建湖	沿河烽火姜舍	10	200	107.74
51684	建湖	沿河烽火南站	10	400	191.24
51685	建湖	沿河马沿南站1号变	10	400	261.28
51686	建湖	沿河烽火东站	10	400	207.16
51687	建湖	沿河烽火高舍	10	200	39.58
51688	建湖	沿河孙陈南站	10	400	22.16
51689	建湖	沿河烽火中站南变	10	400	218
51690	建湖	沿河烽火中站1号变	10	400	158.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51691	建湖	沿河马沿村站	10	400	159.24
51692	建湖	沿河马沿李舍	10	200	68.16
51693	建湖	沿河兴旺小区2号箱变	10	500	257.6
51694	建湖	沿河兴旺小区3号箱变	10	500	198.5
51695	建湖	沿河兴旺小区1号箱变	10	500	239.85
51696	建湖	沿河供电所南站2#变	10	400	89.32
51697	建湖	沿河烽火西站	10	400	102.72
51698	建湖	沿河孙陈中站	10	400	268.16
51699	建湖	人和花苑1#箱变	10	630	341.082
51700	建湖	人和花苑3#箱变	10	630	280.791
51701	建湖	人和花苑5#箱变	10	500	274.45
51702	建湖	人和花苑2#箱变	10	630	341.901
51703	建湖	人和花苑4#箱变	10	630	311.976
51704	建湖	沿河孙陈西站	10	400	219.4
51705	建湖	沿河兴旺小区4号变	10	400	182.6
51706	建湖	沿河兴旺王舍	10	200	18.7
51707	建湖	沿河兴旺东站1号变	10	400	235.12
51708	建湖	沿河蒋罗村站	10	400	223.04
51709	建湖	沿河蒋罗朱庄变	10	400	241.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51710	建湖	沿河蒋罗孙舍2号变	10	400	182.6
51711	建湖	沿河蒋罗孙舍	10	400	240.04
51712	建湖	沿河潘于东	10	400	226.32
51713	建湖	沿河兴旺西	10	400	269.88
51714	建湖	沿河兴旺西2号变	10	400	238.24
51715	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	603.7
51716	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	510
51717	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	686.7
51718	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	602.7
51719	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	364.581
51720	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	378.441
51721	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	21.16
51722	建湖	上冈洋中二组南配变	10	400	239.32
51723	建湖	上冈新洋三四组配变	10	200	126.08
51724	建湖	上冈新风一二组南配变	10	200	123.12
51725	建湖	上冈新洋一六组配变	10	400	146.08
51726	建湖	上冈建康二组配变	10	400	223.32
51727	建湖	上冈新洋二五组东配变	10	200	15.34
51728	建湖	上冈建康五九组配变	10	200	40.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51729	建湖	上冈怡民花园1#配变	10	800	247.36
51730	建湖	上冈凤心七组配变	10	200	71.74
51731	建湖	上冈合心一五组配变	10	200	72.5
51732	建湖	上冈新风一二组配变	10	200	72.84
51733	建湖	上冈新风三组配变	10	200	150.7
51734	建湖	上冈新风三四组配变	10	200	123.34
51735	建湖	上冈风华六八组西配变	10	400	225.28
51736	建湖	上冈洋中一组配变	10	200	118.04
51737	建湖	上冈建东院配变	10	400	209.56
51738	建湖	上冈凤心五组单配变	10	200	85.74
51739	建湖	上冈风华三四组东配变	10	400	243
51740	建湖	上冈新洋二五组西配变	10	200	110.08
51741	建湖	上冈合心一五组西配变	10	400	208.04
51742	建湖	上冈合心二组东配变	10	200	77.38
51743	建湖	上冈洋中三组1#配变	10	200	102.16
51744	建湖	上冈风华六组配变	10	400	282.96
51745	建湖	上冈风华三四组配变	10	200	94.34
51746	建湖	上冈康庄二组配变	10	200	47
51747	建湖	上冈凤心四六组配变	10	200	36.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51748	建湖	上冈川洋十五组配变	10	200	71.58
51749	建湖	上冈川洋二九组1#配变	10	200	48
51750	建湖	上冈川洋七八组配变	10	200	6.08
51751	建湖	上冈康庄一组北配变	10	200	82.88
51752	建湖	上冈川洋一组1#配变	10	200	106.24
51753	建湖	上冈川洋一组南配变	10	200	78.7
51754	建湖	上冈川洋四五组配变	10	200	29.56
51755	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	0
51756	建湖	上冈康庄四组配变	10	200	94.7
51757	建湖	上冈川洋三六组配变	10	200	61.88
51758	建湖	上冈凤心二组配变	10	200	89.8
51759	建湖	上冈康庄2组南	10	200	80.16
51760	建湖	上冈康庄六组1#配变	10	200	27.7
51761	建湖	上冈川洋二九组2#配变	10	200	74.92
51762	建湖	上冈川洋四五组1#配变	10	200	36.66
51763	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	6.58
51764	建湖	上冈风华二组南配变	10	200	81.04
51765	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	0
51766	建湖	上冈康庄二组西配变	10	200	38.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51767	建湖	上冈风华六八组东配变	10	200	60.98
51768	建湖	上冈风华一组配变	10	200	51.96
51769	建湖	上冈建康二组西配变	10	200	52.46
51770	建湖	上冈合心二组配变	10	200	43.7
51771	建湖	上冈川洋十五组南配变	10	200	93.38
51772	建湖	上冈合心四六组配变	10	200	76
51773	建湖	上冈合心四六组1#配变	10	400	235.08
51774	建湖	上冈川洋七八组1#配变	10	200	45.5
51775	建湖	上冈凤心三五组配变	10	200	37.86
51776	建湖	上冈康庄八组配变	10	200	64.24
51777	建湖	上冈川洋一组配变	10	200	45.34
51778	建湖	上冈新洋二五组配变	10	200	102.5
51779	建湖	上冈建康一组配变	10	200	74.3
51780	建湖	上冈洋中三组配变	10	200	34.58
51781	建湖	上冈合心八组南配变	10	200	26.5
51782	建湖	上冈洋中一二组配变	10	200	96.04
51783	建湖	上冈合心一组东配变	10	200	86.96
51784	建湖	上冈凤心八组配变	10	200	50.24
51785	建湖	上冈康庄八组北配变	10	400	99.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51786	建湖	上冈川洋二九组配变	10	315	176.337
51787	建湖	上冈凤心三五组南配变	10	400	247.84
51788	建湖	上冈川洋二九组3#配变	10	400	252.4
51789	建湖	上冈川洋三六组2#配变	10	400	212.04
51790	建湖	上冈康庄六组2#配变	10	400	260.32
51791	建湖	上冈建康一组西配变	10	400	252.44
51792	建湖	上冈建康一组东配变	10	400	235.92
51793	建湖	上冈风华一组北配变	10	400	227.72
51794	建湖	上冈康庄三组配变	10	400	227.48
51795	建湖	上冈川洋教堂配变	10	400	211.28
51796	建湖	上冈康庄三组东配变	10	400	271.12
51797	建湖	上冈康庄六组配变	10	400	236.24
51798	建湖	上冈凤心二组1#配变	10	400	202.76
51799	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	46.32
51800	建湖	恒济建中电站	10	200	86.54
51801	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	0
51802	建湖	东方花园2#变	10	400	244.44
51803	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	54.2
51804	建湖	恒济吉兴四组	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51805	建湖	恒济东进一组	10	200	64
51806	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	102.42
51807	建湖	农民康居3#箱变	10	630	400.68
51808	建湖	农民康居8#箱变	10	400	161.48
51809	建湖	恒济恒东南站	10	200	99.46
51810	建湖	恒济吉兴东站	10	400	227.16
51811	建湖	恒济恒东七组	10	400	203.84
51812	建湖	恒济吉兴北站	10	200	94.2
51813	建湖	恒济冯垛西站	10	200	100.16
51814	建湖	东方花园1#变	10	400	223.76
51815	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	185.32
51816	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	0
51817	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	80.68
51818	建湖	恒济建中八组	10	200	93.38
51819	建湖	恒济吉兴二组	10	400	247.48
51820	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	206.76
51821	建湖	农民康居6#箱变	10	500	203.2
51822	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	90.16
51823	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	283.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51824	建湖	恒济冯垛北站	10	200	69.74
51825	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	288.35
51826	建湖	农民康居7#箱变	10	500	262.55
51827	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	177.24
51828	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	161.16
51829	建湖	恒济东袁北站	10	200	42.92
51830	建湖	农民康居4#箱变	10	630	321.237
51831	建湖	恒济民营工业园区5#变	10	400	45.76
51832	建湖	恒济吉兴五组	10	200	103.74
51833	建湖	恒济专水十组	10	400	205.92
51834	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	126.34
51835	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	384.678
51836	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	119.58
51837	建湖	农民康居5#箱变	10	630	330.12
51838	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	78.08
51839	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	142.48
51840	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	180.96
51841	建湖	恒济专水东站	10	200	81.54
51842	建湖	恒济吉兴中站	10	400	65.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51843	建湖	恒济恒东六组	10	400	203.68
51844	建湖	上冈新团村站配变	10	200	128.22
51845	建湖	上冈新团村站2#配变	10	315	200.497
51846	建湖	上冈黎明村部3#配变	10	400	235.68
51847	建湖	黎明三组	10	200	112.92
51848	建湖	黎明南站	10	200	29.88
51849	建湖	滨河东路1#箱变主变	10	200	110.58
51850	建湖	上冈宋楼一组配变	10	400	282.96
51851	建湖	上冈黎明村站配变	10	200	98.08
51852	建湖	黎明五组	10	200	98.92
51853	建湖	坍圩东站西	10	400	246.56
51854	建湖	上冈新光七组配变	10	200	89.34
51855	建湖	坍圩三组	10	200	96.08
51856	建湖	坍圩七组西	10	500	119.4
51857	建湖	坍圩村部	10	100	24.25
51858	建湖	上冈宋楼为民三组配变	10	400	269.4
51859	建湖	坍圩西站	10	200	123.5
51860	建湖	上冈新光村站配变	10	200	0
51861	建湖	黎明中站	10	200	103.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51862	建湖	上冈新光村站西配变	10	200	28.82
51863	建湖	上冈黎明村部2#	10	400	181.92
51864	建湖	黎明东站	10	200	90.34
51865	建湖	上冈黎明北站配变	10	200	85.98
51866	建湖	上冈宋楼村站配变	10	200	79.92
51867	建湖	坍圩南站	10	200	40.42
51868	建湖	上冈新光东站配变	10	200	20.7
51869	建湖	黎明西站	10	200	78.54
51870	建湖	上冈新光四组配变	10	200	71.8
51871	建湖	上冈新光一二组配变	10	200	40.74
51872	建湖	上冈新坍五组配变	10	200	46.54
51873	建湖	黎明六组	10	200	67.84
51874	建湖	上冈新光八组配变	10	200	23.58
51875	建湖	上冈新坍一组配变	10	400	182.12
51876	建湖	上冈宋楼二组1#配变	10	400	242.44
51877	建湖	坍圩七组	10	400	0
51878	建湖	上冈坍圩一组配变	10	400	217.32
51879	建湖	上冈宋楼小街配变	10	400	150.88
51880	建湖	上冈宋楼二组2#配变	10	400	279.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51881	建湖	上冈新坍五组东配变	10	400	236.4
51882	建湖	上冈新光六组配变	10	400	249.08
51883	建湖	上冈黎明村部1#	10	400	143.24
51884	建湖	上冈宋楼二组配变	10	400	205
51885	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	121.68
51886	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	241
51887	建湖	颜单马路小楼南	10	400	188.32
51888	建湖	颜单原种场西台片	10	400	284.48
51889	建湖	颜单马路南排台片	10	400	236.6
51890	建湖	颜单马武变	10	315	160.272
51891	建湖	颜单马路村南变	10	315	135.986
51892	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	160.4
51893	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	168.44
51894	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	179.12
51895	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	105.24
51896	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	144.44
51897	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	182.32
51898	建湖	颜单马路二组	10	400	236.4
51899	建湖	颜单马路六组台片	10	400	263.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51900	建湖	颜单马路五队	10	400	157.6
51901	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	102
51902	建湖	颜单五七场变	10	400	0
51903	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	114.76
51904	建湖	颜单马武中站	10	400	238.76
51905	建湖	颜单马路小楼西	10	400	199.16
51906	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	151.76
51907	建湖	颜单养殖场	10	400	156.24
51908	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	195.16
51909	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	101.72
51910	建湖	颜单马路乡排	10	400	174.36
51911	建湖	颜单马武北站	10	400	259
51912	建湖	颜单马武九队台片	10	400	234.4
51913	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	155.96
51914	建湖	颜单许家湾变	10	400	241.6
51915	建湖	颜单镇马路西排	10	400	159.32
51916	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	156.76
51917	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	159.68
51918	建湖	颜单马路小学	10	400	202.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51919	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	208.2
51920	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	225.4
51921	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	248.68
51922	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	197.92
51923	建湖	颜单五七场2#变	10	400	131
51924	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	150.08
51925	建湖	颜单通荡桥变	10	250	100
51926	建湖	颜单马武3号河东	10	400	230.92
51927	建湖	颜单马路水厂	10	400	231.04
51928	建湖	颜单原种场东台片	10	400	233.48
51929	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	145.76
51930	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	90.28
51931	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	264.6
51932	建湖	颜单原种场北站	10	400	211.08
51933	建湖	颜单马路七组	10	200	89.66
51934	建湖	颜单农工商变	10	400	150.84
51935	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	86.16
51936	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	205.4
51937	建湖	颜单马武西站	10	400	249.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51938	建湖	颜单马路中站	10	400	122.76
51939	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	257
51940	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	139.48
51941	建湖	延寿寺2#变	10	200	58.06
51942	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	185.76
51943	建湖	颜单灯塔南站	10	400	148.24
51944	建湖	颜单电力站一号变	10	400	31.48
51945	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	288.32
51946	建湖	颜单灯塔七队	10	400	237.92
51947	建湖	颜单沙村南站	10	400	224
51948	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	169.16
51949	建湖	颜单灯塔西站	10	200	66.88
51950	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	230.4
51951	建湖	颜单沙村七队变	10	400	210.76
51952	建湖	颜单小街10号变	10	400	37.16
51953	建湖	颜单沙村五队	10	200	81.8
51954	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	87.76
51955	建湖	颜单集镇4#变	10	400	230.16
51956	建湖	颜单颜庄三队	10	400	256.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51957	建湖	颜单福万家变	10	400	128.12
51958	建湖	颜单沙村八组	10	200	66.84
51959	建湖	颜单沙村南排	10	400	112.88
51960	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	285.08
51961	建湖	颜单物资站变	10	400	103
51962	建湖	颜单鱼种场	10	400	120.68
51963	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	257.44
51964	建湖	颜单镇南小区	10	315	112.266
51965	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	212.08
51966	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	203.32
51967	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	112
51968	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	275.24
51969	建湖	颜单颜庄南排	10	400	74.88
51970	建湖	颜单机电站家属区	10	400	178.36
51971	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	226.4
51972	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	215.92
51973	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	235.92
51974	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	217.16
51975	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	204.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51976	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	186.12
51977	建湖	颜单集镇5#变	10	400	25.6
51978	建湖	颜单公用变6号变	10	400	145
51979	建湖	颜单双漕七八队	10	400	257.24
51980	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	298.76
51981	建湖	颜单曙光二队	10	200	89.66
51982	建湖	颜单镇菜场变	10	500	102
51983	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	234.16
51984	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	136.28
51985	建湖	颜单华宏家属区	10	400	221.32
51986	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	65.425
51987	建湖	颜单派出所台片	10	400	0
51988	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	397.152
51989	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	238.76
51990	建湖	颜单小学变	10	400	147.16
51991	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	340.263
51992	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	288.45
51993	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	142
51994	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	151.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51995	建湖	颜单敬老院	10	400	155.48
51996	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	163.84
51997	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	328.293
51998	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	223.48
51999	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	71.04
52000	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	378.315
52001	建湖	颜单集镇3#变	10	400	125.36
52002	建湖	颜单双漕三四队	10	400	219.48
52003	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	284.8
52004	建湖	颜单教师新村变	10	400	0
52005	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	0
52006	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	267.84
52007	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	267.2
52008	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	336.798
52009	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	239.88
52010	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	241.32
52011	建湖	颜单曙光五队	10	400	267.08
52012	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	177.68
52013	建湖	颜单曙光一队	10	200	88.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52014	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	244.44
52015	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	89.16
52016	建湖	颜单曙光村站	10	400	234.32
52017	建湖	颜单小街8号变	10	400	41
52018	建湖	颜单集镇2#变	10	400	174.6
52019	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	230
52020	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	0
52021	建湖	上冈炬东一二组东配变	10	200	130.2
52022	建湖	上冈火炬五七组配变	10	400	269.12
52023	建湖	上冈火炬四八组配变	10	400	208.6
52024	建湖	上冈火炬二九组配变	10	200	44.18
52025	建湖	上冈三港五九组配变	10	400	100.72
52026	建湖	上冈三港三四组配变	10	200	30.5
52027	建湖	上冈徐庄一组配变	10	200	28.24
52028	建湖	上冈运河三组3#配变	10	200	18.92
52029	建湖	上冈新洋二组南配变	10	200	64.24
52030	建湖	上冈徐庄三组东配变	10	400	88.24
52031	建湖	上冈三港一二七组配变	10	100	15.28
52032	建湖	上冈蚕种场配变	10	200	136.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52033	建湖	上冈炬东四组配变	10	100	45.03
52034	建湖	上冈炬东三七组配变	10	200	100.42
52035	建湖	上冈火炬二组1#配变	10	50	36.925
52036	建湖	上冈炬东五六组配变	10	200	52.84
52037	建湖	上冈火炬一六组配变	10	400	155.4
52038	建湖	上冈炬东七组配变	10	200	82.78
52039	建湖	上冈电力站东配变	10	400	200.24
52040	建湖	上冈火炬四八组1#配变	10	200	87.12
52041	建湖	上冈三港六八组配变	10	400	270.64
52042	建湖	上冈三港一组配变	10	200	0
52043	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	116.58
52044	建湖	上冈智谋路配变	10	400	131.36
52045	建湖	上冈大吉一二组配变	10	200	60.06
52046	建湖	上冈大吉五六组1#配变	10	200	92.04
52047	建湖	上冈戴勇北配变	10	400	77.48
52048	建湖	上冈旭初五组配变	10	100	31.9
52049	建湖	上冈大吉三四组2#配变	10	200	68
52050	建湖	上冈运东一二组配变	10	200	40.2
52051	建湖	上冈大吉三四组配变	10	200	109.82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52052	建湖	上冈运东七组配变	10	200	26.12
52053	建湖	上冈大吉五组单配变	10	200	68.42
52054	建湖	上冈旭初六组配变	10	200	62.84
52055	建湖	上冈旭初七组配变	10	200	89.92
52056	建湖	上冈大吉五六组配变	10	200	92.38
52057	建湖	上冈运东三四组配变	10	315	109.84
52058	建湖	上冈大吉三四组1#配变	10	200	65.54
52059	建湖	上冈大吉五组配变	10	200	25.7
52060	建湖	上冈运东一二组南配变	10	200	75.34
52061	建湖	上冈大吉一组配变	10	200	56.38
52062	建湖	上冈运东三四组1#配变	10	400	249.88
52063	建湖	上冈旭初五组运河配变	10	400	152.32
52064	建湖	上冈运东五六组配变	10	400	201
52065	建湖	上冈旭初七组南配变	10	400	227.32
52066	建湖	上冈运东五六组1#配变	10	400	202.44
52067	建湖	上冈大吉一组1#配变	10	400	274.12
52068	建湖	沿河小街1号变	10	400	104.4
52069	建湖	沿河小街10号变	10	400	216.8
52070	建湖	沿河建材厂开发区变	10	400	241.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52071	建湖	沿河教师新村	10	400	229.92
52072	建湖	沿河中学路11号变	10	400	248.32
52073	建湖	沿河菜场变	10	400	36.48
52074	建湖	沿河于新排	10	200	102.62
52075	建湖	沿河派出所变	10	400	27.24
52076	建湖	沿河中学路7号变	10	400	227.04
52077	建湖	沿河中学路8号变	10	315	167.769
52078	建湖	沿河小街东站2#变	10	630	334.971
52079	建湖	沿河东夏居委会变	10	400	177.28
52080	建湖	沿河菜场2#变	10	400	3.24
52081	建湖	沿河供电所北站	10	400	164.88
52082	建湖	沿河供电所南站	10	400	214.4
52083	建湖	沿河于新排2#变	10	200	115.28
52084	建湖	沿河新南管甲变	10	400	216.76
52085	建湖	颜单马武东站	10	400	253.96
52086	建湖	沿河中学路9号变	10	400	211.08
52087	建湖	沿河建筑站变	10	400	264.88
52088	建湖	沿河日新高甸	10	400	180.2
52089	建湖	沿河大会堂变	10	400	207.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52090	建湖	沿河浴室变	10	400	160.96
52091	建湖	沿河小街4号单相变	10	100	36.88
52092	建湖	沿河日新倪舍	10	400	187.88
52093	建湖	沿河文教巷变	10	400	197.12
52094	建湖	沿河中学路10号变	10	400	102.88
52095	建湖	沿河小街中站2号变	10	400	117.92
52096	建湖	沿河小街中站	10	400	28
52097	建湖	沿河中学路4号变	10	400	120.76
52098	建湖	沿河小街河东	10	400	246
52099	建湖	沿河农贸市场	10	400	163
52100	建湖	沿河中学路6号变	10	400	206.52
52101	建湖	沿河东夏东荡	10	200	98.58
52102	建湖	沿河小街西站	10	400	87.48
52103	建湖	沿河倪舍东站	10	400	252.2
52104	建湖	小街河北2#变	10	400	78.76
52105	建湖	沿河新南接舍	10	400	188.96
52106	建湖	沿河日新东甸	10	400	223.6
52107	建湖	沿河日新纪沟	10	400	74.16
52108	建湖	沿河于新北站	10	400	241.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52109	建湖	沿河小街南站	10	400	44.04
52110	建湖	沿河高树南站	10	400	201
52111	建湖	沿河日新匡舍台片	10	400	190.68
52112	建湖	沿河小街河北站	10	400	135.32
52113	建湖	沿河小街东站	10	400	35.32
52114	建湖	沿河郑沟芦南赵桥	10	400	279.52
52115	建湖	沿河芦南赵墩	10	400	236.68
52116	建湖	沿河塘南王舍2号变	10	400	156.28
52117	建湖	沿河芦南北舍	10	400	251.4
52118	建湖	沿河郑沟窑舍	10	400	226.76
52119	建湖	沿河新南祁东	10	400	234.6
52120	建湖	沿河郑沟陈舍	10	200	92.96
52121	建湖	沿河芦南唐南	10	200	123.02
52122	建湖	沿河塘南后舍	10	400	180.12
52123	建湖	沿河新南祁西	10	400	236.8
52124	建湖	沿河新南殷舍	10	400	233.24
52125	建湖	沿河高树北站	10	400	247.4
52126	建湖	沿河芦南丁沟	10	400	222.64
52127	建湖	沿河郑沟小区2号箱变	10	400	55.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52128	建湖	沿河高树亚湾变	10	400	233.32
52129	建湖	沿河郑沟小区3号箱变	10	400	74.08
52130	建湖	沿河郑沟芦南	10	400	206.52
52131	建湖	沿河塘南前舍	10	400	164.6
52132	建湖	沿河塘南王舍	10	400	251.68
52133	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	0
52134	建湖	沿河郑沟新农村变	10	200	94.96
52135	建湖	沿河塘南合心	10	200	82.12
52136	建湖	沿河芦南赵桥	10	400	181.08
52137	建湖	沿河郑沟西站	10	400	264.68
52138	建湖	沿河芦南赵桥西	10	400	261.92
52139	建湖	沿河高树中站	10	400	187
52140	建湖	沿河高树严西	10	400	220.4
52141	建湖	沿河前舍东站	10	400	180.84
52142	建湖	沿河新南村站	10	400	210.64
52143	建湖	沿河芦南中心村	10	400	227.4
52144	建湖	沿河塘南沿塘	10	400	266.32
52145	建湖	沿河郑沟东站	10	400	254.68
52146	建湖	沿河新南新舍	10	400	167.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52147	建湖	沿河郑沟中站	10	400	235.4
52148	建湖	沿河长胜周东	10	400	261
52149	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	0
52150	建湖	徐王村2#变	10	400	247.6
52151	建湖	冈西集镇北环变	10	400	153
52152	建湖	冈西徐王新沟2#	10	200	115.78
52153	建湖	冈西徐王村徐王	10	400	247
52154	建湖	冈西集镇北环1#变	10	400	81.88
52155	建湖	徐王村1#变	10	400	185.16
52156	建湖	冈西徐王马渡1#	10	200	74.78
52157	建湖	冈西嵇舍村大塘（新）	10	200	89.84
52158	建湖	冈西嵇舍青年	10	400	217.6
52159	建湖	徐王村3#变	10	400	217
52160	建湖	冈西嵇舍村村部台片	10	400	159.68
52161	建湖	冈西徐王村东站	10	200	66.92
52162	建湖	冈西西吉埝北1#	10	200	86.88
52163	建湖	嵇舍村新桥	10	200	83
52164	建湖	冈西嵇舍村前进变	10	200	79.66
52165	建湖	冈西徐王村徐王1#变(增资用)	10	200	99.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52166	建湖	嵇舍村徐墩	10	200	76.78
52167	建湖	嵇舍村双陆	10	200	100.7
52168	建湖	冈西前陶村西站	10	200	87.02
52169	建湖	嵇舍村陆墩变	10	200	131.54
52170	建湖	冈西徐王村马渡变	10	200	57.66
52171	建湖	嵇舍村新桥1#变	10	200	84.54
52172	建湖	冈西嵇舍村后陶台片	10	315	210.861
52173	建湖	冈西西吉村埝北变	10	315	169.092
52174	建湖	冈西徐王村中站变	10	400	216.6
52175	建湖	冈西徐王北站	10	400	282.88
52176	建湖	嵇舍村新村	10	400	136.24
52177	建湖	冈西嵇舍村路南变	10	400	241.32
52178	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	0
52179	建湖	上冈洋中五组配变	10	200	90.38
52180	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	0
52181	建湖	上冈树新二组北配变	10	400	144.88
52182	建湖	上冈八庄一组配变	10	200	56.88
52183	建湖	上冈新风五组配变	10	200	55.16
52184	建湖	树新村2#配变	10	630	244.755

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52185	建湖	上冈建康三七组南配变	10	200	45.46
52186	建湖	上冈风华三四组西配变	10	400	276.04
52187	建湖	上冈树新三六组配变	10	400	114.64
52188	建湖	上冈八庄四组东配变	10	400	206.84
52189	建湖	上冈树新二组配变	10	200	0
52190	建湖	上冈八庄四组配变	10	200	64.8
52191	建湖	上冈洋中一组西配变	10	200	39.96
52192	建湖	上冈新风七组配变	10	100	64.37
52193	建湖	上冈风华五七组配变	10	200	93.04
52194	建湖	上冈树新一组配变	10	200	54.46
52195	建湖	上冈洋中六组南1#配变	10	400	196.92
52196	建湖	上冈新风五组1#配变	10	400	204.76
52197	建湖	上冈建康四六组南配变	10	400	227.84
52198	建湖	上冈树新四组单配变	10	200	79.5
52199	建湖	上冈新风六组配变	10	400	223.12
52200	建湖	上冈新风五组西配变	10	400	140.04
52201	建湖	上冈风华二组北配变	10	400	240.2
52202	建湖	树新村1#配变	10	630	203.238
52203	建湖	上冈树新四组配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52204	建湖	上冈洋中六组配变	10	400	267.96
52205	建湖	上冈新风七八组南配变	10	400	222.84
52206	建湖	上冈八庄一组北配变	10	400	268.08
52207	建湖	上冈树新五组配变	10	200	61.24
52208	建湖	上冈树新三六组东配变	10	200	115.7
52209	建湖	上冈八庄二三组南配变	10	400	185.76
52210	建湖	上冈八庄八九组配变	10	200	107.04
52211	建湖	上冈新风八组配变	10	200	47.5
52212	建湖	上冈八庄二三组东配变	10	200	47.84
52213	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	0
52214	建湖	上冈八庄八组配变	10	200	68.34
52215	建湖	上冈八庄十组配变	10	200	65.88
52216	建湖	上冈八庄二三组配变	10	200	48.2
52217	建湖	上冈风华二组配变	10	200	23.62
52218	建湖	上冈建康五九组东配变	10	200	50.7
52219	建湖	上冈风华五组南配变	10	200	102.16
52220	建湖	上冈建康四六组西配变	10	200	83.04
52221	建湖	上冈八庄六组配变	10	200	38.94
52222	建湖	上冈建康四六组配变	10	200	104.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52223	建湖	上冈建康三七组西配变	10	400	242
52224	建湖	上冈风华五七组东配变	10	400	242.32
52225	建湖	上冈八庄五组配变	10	400	220.04
52226	建湖	上冈树新五组1#配变	10	400	222.88
52227	建湖	上冈八庄五组2#配变	10	400	180.6
52228	建湖	上冈建康三七组配变	10	400	231.72
52229	建湖	上冈风华五七组西配变	10	400	258.56
52230	建湖	上冈八庄十组1#配变	10	400	236.32
52231	建湖	上冈八庄七组2#配变	10	400	229.52
52232	建湖	陈桥小街配变	10	400	272.6
52233	建湖	辛北唐圩配变	10	400	294
52234	建湖	阳光大道	10	315	91.854
52235	建湖	马南五队配变	10	400	267.44
52236	建湖	荣华小区变	10	200	102.42
52237	建湖	宝塔长春西站	10	200	118.16
52238	建湖	宝塔村建中心南变	10	500	317.85
52239	建湖	宝塔马南西站	10	200	87.84
52240	建湖	宝塔马墩南变	10	400	117.84
52241	建湖	联合新河南	10	400	249.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52242	建湖	辛北东站	10	400	270.88
52243	建湖	长春九队	10	400	276
52244	建湖	长春八队	10	400	283.68
52245	建湖	马南一队配变	10	400	254.32
52246	建湖	马墩西站	10	400	225.4
52247	建湖	长春二队	10	400	234.24
52248	建湖	宝塔镇马南西南站	10	400	244.68
52249	建湖	宝塔马墩东站	10	400	282.24
52250	建湖	宝塔镇联合新河东站	10	400	279.32
52251	建湖	宝塔镇辛北西站	10	400	296.44
52252	建湖	辛北七队	10	200	145.5
52253	建湖	宝塔镇辛北北站	10	400	214.6
52254	建湖	宝塔长春六队	10	400	274.12
52255	建湖	马南东站	10	200	73.12
52256	建湖	长春七队	10	200	115.46
52257	建湖	长春东站	10	400	292.24
52258	建湖	长春村部(增资)	10	400	234.4
52259	建湖	宝塔长陈村站	10	200	24.96
52260	建湖	联合新河	10	400	182.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52261	建湖	宝塔镇长春一队2#变	10	400	273.76
52262	建湖	宝塔镇长春四队2#变	10	400	253.56
52263	建湖	长春唐墩	10	200	66.88
52264	建湖	宝塔镇长春王南	10	400	295.56
52265	建湖	宝塔镇辛庄五队	10	400	275
52266	建湖	宝塔镇辛北西南站	10	400	225.32
52267	建湖	宝塔镇陈桥西站	10	400	240.88
52268	建湖	宝塔镇辛庄北站	10	400	286.56
52269	建湖	宝塔镇祁庄中站	10	400	227.6
52270	建湖	联合东站	10	200	81.34
52271	建湖	马南中站(增资)	10	400	265
52272	建湖	祁庄队	10	315	129.843
52273	建湖	宝塔镇辛庄二队	10	400	291.76
52274	建湖	辛庄医院3#变	10	400	274.08
52275	建湖	长春三队	10	400	250.44
52276	建湖	医院综合变	10	400	37.44
52277	建湖	长春四队(增资)	10	200	113.66
52278	建湖	辛北南站(增资)	10	200	102.28
52279	建湖	宝塔陈桥中站	10	200	121.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52280	建湖	宝塔联合北港	10	200	122.78
52281	建湖	长春一队	10	200	77.66
52282	建湖	联合代墩	10	200	17.16
52283	建湖	辛庄六队	10	250	115.45
52284	建湖	祁庄北站	10	400	132.68
52285	建湖	宝塔陈桥东站	10	400	271.68
52286	建湖	陈桥五队	10	400	264.6
52287	建湖	辛庄三队	10	400	217.92
52288	建湖	培东三队	10	400	133.72
52289	建湖	联合中站	10	400	245.2
52290	建湖	府前街	10	400	109.24
52291	建湖	培东一队	10	400	284.56
52292	建湖	陈桥南站	10	400	252.76
52293	建湖	陈桥东北站	10	400	274.48
52294	建湖	宝塔辛庄一队	10	400	206.48
52295	建湖	小街北站	10	400	195.76
52296	建湖	辛北中站	10	400	277.68
52297	建湖	宝塔辛庄线医院(2)变	10	400	181.32
52298	建湖	宝塔镇马南东北站	10	400	266.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52299	建湖	宝塔镇辛北西北站	10	400	225.32
52300	建湖	宝塔水厂公用变	10	400	58.12
52301	建湖	宝塔车站变	10	400	88.56
52302	建湖	菜场变配变	10	400	142.32
52303	建湖	沿河蒿茌村养殖南站	10	400	137.6
52304	建湖	沿河方姚东2#	10	200	70.88
52305	建湖	沿河自强河北排	10	200	118.42
52306	建湖	沿河自强南站	10	400	210.48
52307	建湖	沿河自强邵舍	10	200	60.12
52308	建湖	沿河九里西排	10	400	110.16
52309	建湖	沿河建圩柴湾北站	10	200	100.74
52310	建湖	沿河建圩南站	10	200	51.46
52311	建湖	沿河大溪河公司	10	400	128.24
52312	建湖	沿河建圩村站	10	400	133.28
52313	建湖	沿河自强东柴湾	10	400	114
52314	建湖	沿河建圩柴湾	10	400	205.28
52315	建湖	沿河大溪河四圩区东	10	200	66.88
52316	建湖	沿河东柴湾垦田2号变	10	400	154.68
52317	建湖	沿河东柴湾垦田1号变	10	400	249.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52318	建湖	沿河大溪河一圩区北	10	400	186.4
52319	建湖	沿河大溪河五圩区	10	400	174.4
52320	建湖	沿河大溪河四圩区	10	400	162.24
52321	建湖	沿河大溪河三圩区	10	400	165.16
52322	建湖	沿河自强东站3号变	10	200	102.96
52323	建湖	沿河大溪河二圩区	10	400	107.48
52324	建湖	沿河自强二场	10	200	78.42
52325	建湖	沿河自强西站	10	200	100.34
52326	建湖	沿河自强垦田10号变	10	200	33.92
52327	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	0
52328	建湖	沿河自强垦田8号变	10	200	70.34
52329	建湖	沿河自强垦田7号变	10	200	115.42
52330	建湖	沿河自强垦田6号变	10	200	57.08
52331	建湖	沿河自强垦田5号变	10	200	44.04
52332	建湖	沿河自强垦田4号变	10	200	101.58
52333	建湖	沿河自强垦田3号变	10	200	42
52334	建湖	沿河自强垦田2号变	10	200	59.08
52335	建湖	沿河大溪河二圩区西	10	400	293.56
52336	建湖	沿河自强新农村	10	400	134.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52337	建湖	沿河自强南站2号变	10	400	154.84
52338	建湖	沿河大溪河一圩区西	10	200	11.66
52339	建湖	沿河大溪河五圩区南	10	400	231.2
52340	建湖	沿河九里垦田变	10	400	43.04
52341	建湖	沿河建圩南站2号变	10	400	140.6
52342	建湖	沿河自强垦田1号变	10	200	132.5
52343	建湖	沿河自强东站	10	400	155.92
52344	建湖	沿河沿河自强中站	10	400	95.8
52345	建湖	沿河自强东站2号变	10	400	194.76
52346	建湖	沿河方姚东站	10	400	175.68
52347	建湖	沿河自强村站	10	400	135.68
52348	建湖	沿河方姚西站	10	400	240.44
52349	建湖	沿河方姚村站	10	400	209.4
52350	建湖	东徐村中站1#	10	400	272.48
52351	建湖	嵇舍柴湾	10	400	263
52352	建湖	东徐吴湾	10	400	266.84
52353	建湖	姚墩村孙墩1#	10	200	112.34
52354	建湖	姚墩村孙墩变	10	200	80.34
52355	建湖	丁渡村曾圩	10	200	89.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52356	建湖	东徐村部1#	10	400	221.24
52357	建湖	丁渡村杨北1#变	10	200	106.44
52358	建湖	镇丁渡中心1#	10	400	250.56
52359	建湖	东徐村陈墩	10	400	223.32
52360	建湖	姚墩村北站	10	200	85.34
52361	建湖	东徐村村部	10	200	67.54
52362	建湖	嵇舍大桥	10	200	22.06
52363	建湖	东徐村东边	10	200	75
52364	建湖	丁渡村长沟变	10	200	69.88
52365	建湖	丁渡王墩1#	10	200	96.56
52366	建湖	丁渡村王墩	10	200	65.66
52367	建湖	姚墩村中站	10	200	51.74
52368	建湖	张圩村村部	10	200	100
52369	建湖	陆河村西站	10	200	92.24
52370	建湖	陆河村东河	10	200	31.28
52371	建湖	陆河村颜墩	10	200	100.8
52372	建湖	张圩村张圩	10	200	98.48
52373	建湖	丁渡杨北配变	10	200	24.78
52374	建湖	嵇舍村东港	10	200	109.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52375	建湖	东徐村中站	10	200	121.24
52376	建湖	丁渡村陈南变	10	200	108.16
52377	建湖	张圩村中站	10	200	0
52378	建湖	姚墩村西站变	10	200	53.58
52379	建湖	丁渡村丁渡	10	200	88.58
52380	建湖	张圩北站	10	200	106.78
52381	建湖	丁渡村丁渡1#	10	200	113.88
52382	建湖	丁渡先锋	10	200	92.58
52383	建湖	张圩村张圩1#	10	200	98.88
52384	建湖	东徐村南站	10	200	85.46
52385	建湖	丁渡中心	10	200	33.96
52386	建湖	姚墩村东站变	10	200	91.34
52387	建湖	丁渡村范墩	10	200	79.66
52388	建湖	姚墩村校墩变	10	200	64.24
52389	建湖	陆河村南站变	10	400	266
52390	建湖	陆河村前颜	10	400	259
52391	建湖	陆河东河1#	10	400	183
52392	建湖	张圩东站1#	10	400	275.4
52393	建湖	陆河前颜1#	10	400	272.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52394	建湖	张圩村西站	10	400	255.6
52395	建湖	陆河塘河	10	400	270.36
52396	建湖	张圩村东站	10	400	249.48
52397	建湖	冈西东徐村西站	10	400	270.16
52398	建湖	丁渡村陈南1#	10	400	270.56
52399	建湖	草堰口振兴北路	10	400	140.4
52400	建湖	草堰口锦绣花苑	10	400	202.48
52401	建湖	人民北路	10	200	50.62
52402	建湖	草堰口幸福路	10	500	135.55
52403	建湖	锦绣花苑2#	10	400	186.72
52404	建湖	草堰口敬老院配变	10	400	44.88
52405	建湖	草堰口北街西路配变	10	400	64.48
52406	建湖	草堰口镇政府	10	200	7.46
52407	建湖	草堰口振兴路	10	400	0
52408	建湖	草堰口建筑新村	10	400	0
52409	建湖	草堰口人民东路	10	400	71.08
52410	建湖	草堰口洪墩变压器	10	400	192.16
52411	建湖	草堰口中柱北路	10	400	59.44
52412	建湖	草堰口镇北	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52413	建湖	草堰口桥北配变	10	200	76.08
52414	建湖	草堰口政府西路	10	200	0
52415	建湖	草堰口幸福东路	10	200	81.7
52416	建湖	草堰口建筑西路	10	200	0
52417	建湖	草堰口堰北东站	10	200	101.38
52418	建湖	草堰口堰北四组	10	200	28.34
52419	建湖	草堰口食品站变	10	400	0
52420	建湖	草堰口供电所前变	10	400	117.32
52421	建湖	草堰口育才路	10	400	32.32
52422	建湖	府前路公用变	10	400	37.24
52423	建湖	桥北东站	10	400	215.56
52424	建湖	草堰口人民中路	10	400	52.84
52425	建湖	冈西壮烈村陆墩	10	200	104.14
52426	建湖	冈西镇立公村新桥	10	400	191.24
52427	建湖	立公南站2#	10	200	101.96
52428	建湖	壮烈中站1#	10	200	60.24
52429	建湖	冈西肖荡港北	10	400	258.96
52430	建湖	冈西肖荡村张舍1#	10	200	9.16
52431	建湖	冈西壮烈村东朱	10	200	89.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52432	建湖	冈西新沟村中站1#变(增资用)	10	200	102.84
52433	建湖	冈西镇肖荡肖墩1#	10	200	101.16
52434	建湖	冈西赵舍村张墩	10	200	121.12
52435	建湖	张荡北站1#配变	10	400	264.36
52436	建湖	冈西壮烈沿北	10	200	54.38
52437	建湖	张荡线肖荡新村二期变压器	10	630	477.351
52438	建湖	冈西赵舍村村部	10	400	73.28
52439	建湖	冈西肖荡村港南	10	200	22.72
52440	建湖	冈西立公村陈墩	10	200	86.5
52441	建湖	中朱1#变	10	200	97.42
52442	建湖	冈西壮烈村北站1#	10	400	279.88
52443	建湖	冈西肖荡村张舍变	10	200	114.94
52444	建湖	冈西壮烈村朱墩1#	10	200	88.38
52445	建湖	冈西镇肖荡村龙尾	10	400	239.44
52446	建湖	冈西肖荡村陆墩	10	200	51.54
52447	建湖	冈西赵舍村赵墩变	10	200	80.5
52448	建湖	冈西中朱2#变	10	200	73.24
52449	建湖	肖荡新村2#配变	10	630	192.78
52450	建湖	冈西镇张荡花墩1#	10	200	110.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52451	建湖	冈西新沟向阳	10	200	93.74
52452	建湖	冈西壮烈村董庄-变压器	10	200	62.34
52453	建湖	冈西壮烈村朱庄台片	10	200	79
52454	建湖	冈西立公村南站	10	200	103.58
52455	建湖	冈西壮烈村孙墩	10	200	77
52456	建湖	冈西立公村成墩1#	10	200	80.96
52457	建湖	冈西壮烈村中站	10	200	67.72
52458	建湖	冈西肖荡肖墩	10	200	106.34
52459	建湖	冈西立公村渔塘	10	200	29.38
52460	建湖	冈西张荡村北站	10	200	107.58
52461	建湖	冈西张荡村南站	10	200	41.62
52462	建湖	冈西立公南站1#变	10	200	94.34
52463	建湖	冈西镇壮烈村陆墩1#	10	200	118.8
52464	建湖	冈西赵舍村中站	10	200	70.24
52465	建湖	冈西张荡村沿坝	10	200	71.96
52466	建湖	冈西镇张荡村沿坝1#	10	200	65.96
52467	建湖	冈西张荡村中站	10	200	74.28
52468	建湖	冈西立公村村部	10	200	0
52469	建湖	冈西壮烈村北站	10	200	81.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52470	建湖	冈西镇东吉村东吉1#	10	200	75.74
52471	建湖	冈西张荡花墩	10	200	117.54
52472	建湖	冈西新沟村中站	10	200	43.46
52473	建湖	冈西壮烈村朱墩	10	200	115.08
52474	建湖	冈西壮烈村南站	10	400	240.92
52475	建湖	新沟北站	10	400	240.68
52476	建湖	冈西壮烈董墩	10	400	190.88
52477	建湖	冈西立公村中站变	10	400	247.8
52478	建湖	新沟砚台	10	400	237.24
52479	建湖	冈西赵舍村潘庄变	10	400	30.6
52480	建湖	冈西新沟村东庄	10	400	256.56
52481	建湖	肖荡新村1#配变	10	630	336.798
52482	建湖	宝塔培东二队	10	200	58.06
52483	建湖	潘渡东站	10	200	93.702
52484	建湖	培东五队	10	200	73.56
52485	建湖	宝塔镇培东东北站	10	400	93.702
52486	建湖	潘渡南站	10	200	93.702
52487	建湖	宝塔潘渡村部	10	200	20.96
52488	建湖	宝塔镇潘渡三队	10	400	93.702

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52489	建湖	宝塔潘渡西南站	10	400	93.702
52490	建湖	宝塔培东四队	10	200	93.702
52491	建湖	宝塔镇潘渡中站	10	400	93.702
52492	建湖	草堰口丰宁五组	10	200	98.58
52493	建湖	幸福南路	10	500	158.6
52494	建湖	草堰口丰宁五组东	10	200	24
52495	建湖	草堰口丰宁杨桥	10	200	106.84
52496	建湖	草堰口永丰九组	10	200	0
52497	建湖	草堰口路庄村站	10	200	61.18
52498	建湖	永丰一组	10	200	52.7
52499	建湖	中柱南路	10	400	37.68
52500	建湖	草堰口丰宁花站	10	200	110.56
52501	建湖	草堰口永丰七组	10	200	43.46
52502	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	0
52503	建湖	路庄四组南	10	200	124.02
52504	建湖	永丰八组西	10	400	194.32
52505	建湖	永丰七组北	10	200	99.42
52506	建湖	丰宁六组东	10	200	96.16
52507	建湖	丰宁七组南	10	200	64.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52508	建湖	丰宁村北	10	200	60.88
52509	建湖	丰宁七组西变压器	10	400	274.56
52510	建湖	丰宁南站	10	315	109.903
52511	建湖	桃元八组	10	200	38.74
52512	建湖	草堰口丰宁六组	10	200	54.5
52513	建湖	路庄村站南	10	400	274.68
52514	建湖	永丰八组	10	400	138.28
52515	建湖	丰宁村站	10	200	68.92
52516	建湖	草堰口永丰六组	10	200	68.72
52517	建湖	永丰二组	10	200	2.12
52518	建湖	永丰六组东	10	200	108.42
52519	建湖	堰南六组	10	200	79.84
52520	建湖	草堰口永丰十组	10	200	2.12
52521	建湖	草堰口桃元七组	10	200	77.86
52522	建湖	永丰唐营	10	200	85.34
52523	建湖	草堰口桃元南站西	10	200	55
52524	建湖	丰宁西站	10	200	99.84
52525	建湖	草堰口桃元八组西	10	200	101.72
52526	建湖	丰宁七组	10	200	63.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52527	建湖	永丰十一组	10	200	87.88
52528	建湖	堰南一组	10	200	0
52529	建湖	草堰口堰南三组	10	200	52.34
52530	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	0
52531	建湖	永丰村站	10	200	50.42
52532	建湖	堰南二组	10	200	49.34
52533	建湖	路庄六组	10	200	55.92
52534	建湖	堰南南站	10	200	29.74
52535	建湖	草堰口永丰五组	10	400	226.32
52536	建湖	永丰十组南	10	400	254.32
52537	建湖	新冈三组	10	200	42.92
52538	建湖	草堰口东冈二组	10	200	65.58
52539	建湖	草堰口东冈三组南	10	200	113.54
52540	建湖	东冈二组西	10	200	50.08
52541	建湖	东冈一组	10	400	202.64
52542	建湖	草堰口东冈八组南	10	200	62.16
52543	建湖	草堰口东冈六组	10	250	117.65
52544	建湖	草堰口东冈三组	10	200	106.52
52545	建湖	新冈六组	10	200	82.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52546	建湖	草堰口堰东中站南	10	400	232.16
52547	建湖	新冈六组北	10	200	90.46
52548	建湖	东冈四组南	10	200	71.5
52549	建湖	草堰口东冈村部	10	400	246.68
52550	建湖	东冈四组	10	200	62.74
52551	建湖	草堰口新冈三组东配变	10	400	216
52552	建湖	堰东三组东	10	400	53.4
52553	建湖	草堰口堰东东站东	10	200	10.58
52554	建湖	新冈二组	10	200	73.42
52555	建湖	草堰口堰东一组北	10	200	98.38
52556	建湖	草堰口堰东北站	10	200	45.7
52557	建湖	堰东一组东	10	200	6.46
52558	建湖	新冈八组	10	200	47.66
52559	建湖	草堰口东冈八组	10	200	75.62
52560	建湖	草堰口堰东南站北	10	200	46.92
52561	建湖	堰东西站	10	400	232.72
52562	建湖	新冈村站	10	200	71.12
52563	建湖	新冈四组	10	200	75.5
52564	建湖	草堰口堰东六组	10	200	48.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52565	建湖	新冈一组	10	200	46.54
52566	建湖	草堰口堰东南站	10	200	81.04
52567	建湖	草堰口新冈五组	10	200	73.66
52568	建湖	草堰口东冈九组	10	200	103.52
52569	建湖	草堰口堰东一组	10	250	129.325
52570	建湖	草堰口堰东东站	10	400	155.88
52571	建湖	堰东三组	10	400	217.84
52572	建湖	新冈二组东	10	400	256.48
52573	建湖	堰东中站北	10	400	112.08
52574	建湖	东冈五组	10	400	161
52575	建湖	堰东六组2#	10	400	265.92
52576	建湖	草堰口堰东中站	10	400	110.48
52577	建湖	东冈七组	10	400	254.68
52578	建湖	草堰口院道五组北	10	200	42.12
52579	建湖	镇西	10	200	0
52580	建湖	院道六组西	10	400	252.12
52581	建湖	草堰口堰南北站	10	400	113.92
52582	建湖	草堰口院道六组南	10	200	135.88
52583	建湖	沙墩十组	10	200	43.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52584	建湖	草堰口沙墩六组	10	200	87.92
52585	建湖	草堰口崔庄一组	10	200	75.12
52586	建湖	院道吴墩	10	200	61.3
52587	建湖	沙墩一组西	10	200	0
52588	建湖	沙墩六组北	10	100	27.33
52589	建湖	沙墩七组西	10	200	63.84
52590	建湖	镇南配变	10	400	36.24
52591	建湖	草堰口沙墩八组	10	200	70.54
52592	建湖	草堰口沙墩水厂北	10	200	40.06
52593	建湖	彭庄二组	10	400	275.6
52594	建湖	草堰口沙墩孙墩	10	200	73.12
52595	建湖	彭庄五组	10	400	281.48
52596	建湖	草堰口沙墩陈庄	10	200	96.54
52597	建湖	镇西2号	10	400	61.92
52598	建湖	堰南五组	10	200	61.12
52599	建湖	草堰口彭庄三组	10	200	108.8
52600	建湖	草堰口堰北二组	10	200	86.88
52601	建湖	草堰口彭庄西站	10	200	110.78
52602	建湖	堰南八组南	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52603	建湖	草堰口沙墩七组	10	200	87.18
52604	建湖	院道马舍	10	200	9.62
52605	建湖	草堰口堰南七组	10	200	80.56
52606	建湖	红庄六组	10	200	65.8
52607	建湖	院道四组	10	200	81.3
52608	建湖	草堰口崔庄北站	10	200	78.06
52609	建湖	草堰口彭庄四组	10	200	74.16
52610	建湖	草堰口沙墩西站	10	200	74.12
52611	建湖	草堰口院道六组	10	200	90.74
52612	建湖	草堰口院道五组	10	200	45.54
52613	建湖	草堰口沙墩南舍	10	200	113.3
52614	建湖	草堰口沙墩十一组	10	200	52.04
52615	建湖	沙墩二组	10	200	63.46
52616	建湖	草堰口红庄五组	10	200	0
52617	建湖	草堰口彭庄南站	10	200	90.54
52618	建湖	沙墩一组	10	200	98.16
52619	建湖	草堰口彭庄北站	10	200	118
52620	建湖	草堰口堰南四组	10	200	95.58
52621	建湖	草堰口沙墩四组	10	200	65.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52622	建湖	草堰口沙墩水厂	10	200	66.5
52623	建湖	彭庄村站	10	400	164.88
52624	建湖	草堰口沙墩四组北	10	400	247.24
52625	建湖	镇西3#	10	400	225.8
52626	建湖	草堰口港北一组	10	200	115.54
52627	建湖	草堰口院道三组	10	200	62.24
52628	建湖	幸福西路	10	200	0
52629	建湖	草堰口港北六组	10	200	120.74
52630	建湖	港北八组	10	200	59.58
52631	建湖	堰南十组	10	200	71
52632	建湖	堰南八组	10	200	32.72
52633	建湖	草堰口堰北西站北	10	200	72.72
52634	建湖	草堰口唐墩一组南	10	200	96.34
52635	建湖	堰河六组	10	200	97.8
52636	建湖	草堰口堰河北站	10	200	103.54
52637	建湖	港北一组西	10	400	273.48
52638	建湖	草堰口堰河二组	10	200	43.12
52639	建湖	堰南九组西	10	200	134.92
52640	建湖	堰南十组东	10	400	275.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52641	建湖	院道一组	10	200	114.74
52642	建湖	草堰口港北二组	10	200	71.7
52643	建湖	草堰口港北四组	10	400	262.84
52644	建湖	港北三组	10	200	107.34
52645	建湖	红庄三组	10	200	52.5
52646	建湖	草堰口堰西四组	10	200	61.34
52647	建湖	草堰口红庄村站	10	200	79.54
52648	建湖	草堰口港北五组	10	100	0.79
52649	建湖	堰西五组	10	200	100.16
52650	建湖	草堰口红庄朱家庄	10	200	119.34
52651	建湖	草堰口唐墩水厂	10	200	60.58
52652	建湖	草堰口唐墩七组	10	200	56.78
52653	建湖	唐墩五组	10	200	81.84
52654	建湖	堰河十组	10	200	111.88
52655	建湖	草堰口堰西一组	10	200	81.38
52656	建湖	堰河一组	10	200	123.96
52657	建湖	草堰口堰北西站	10	200	70.28
52658	建湖	草堰口堰河村站	10	200	95.62
52659	建湖	草堰口港北四组东	10	200	104.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52660	建湖	草堰口唐墩西站南	10	200	80.5
52661	建湖	草堰口唐墩南站	10	200	88
52662	建湖	堰河八组	10	200	54.16
52663	建湖	草堰口堰西六组	10	200	104.54
52664	建湖	草堰口唐墩一组	10	200	85.96
52665	建湖	院道二组	10	200	82.92
52666	建湖	草堰口唐墩中站	10	200	50.7
52667	建湖	草堰口红庄一组	10	200	99.5
52668	建湖	堰西南站	10	200	87.44
52669	建湖	堰河七组北	10	200	96.64
52670	建湖	港北七组	10	200	72.8
52671	建湖	堰河三组	10	200	38.66
52672	建湖	草堰口堰西西站	10	200	92.56
52673	建湖	草堰口唐墩三组	10	200	87.94
52674	建湖	草堰口堰河西站	10	200	126.36
52675	建湖	草堰口堰河五组	10	200	76.7
52676	建湖	草堰口堰西七组	10	200	108.24
52677	建湖	堰南九组	10	200	97.32
52678	建湖	堰河四组	10	200	86.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52679	建湖	草堰口堰西东站	10	400	202.88
52680	建湖	草堰口港北三组北	10	200	131.42
52681	建湖	红庄二组	10	400	248.4
52682	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	0
52683	建湖	草堰口唐墩西站	10	400	113.4
52684	建湖	堰河七组	10	400	59.4
52685	建湖	港北六组东	10	400	256.12
52686	建湖	草堰口沙墩九组东	10	200	106.8
52687	建湖	路庄四组	10	200	104.96
52688	建湖	草堰口路庄二组	10	200	56.7
52689	建湖	崔庄五组	10	200	89.8
52690	建湖	草堰口崔庄六组	10	200	46.54
52691	建湖	草堰口路庄七组	10	200	93.86
52692	建湖	草堰口路庄五组	10	200	0
52693	建湖	草堰口崔庄南站	10	200	57.92
52694	建湖	路庄三组	10	200	67.98
52695	建湖	草堰口崔庄村站	10	200	42.2
52696	建湖	草堰口沙墩九组	10	200	100.64
52697	建湖	草堰口路庄二组东	10	200	92.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52698	建湖	路庄三组南配变	10	400	220.48
52699	建湖	草堰口崔庄三组	10	400	222.8
52700	建湖	集镇水厂1#变	10	400	176.72
52701	建湖	冈西振兴南路配变	10	400	105
52702	建湖	金鑫商贸城	10	400	193.32
52703	建湖	港东红光1#变	10	400	228.16
52704	建湖	港东村新沟1#	10	200	112.12
52705	建湖	港东村新沟2#	10	200	89.38
52706	建湖	集镇朝阳变	10	400	184.76
52707	建湖	集镇后徐	10	400	152.08
52708	建湖	冈西港东村新沟	10	400	246
52709	建湖	港东村村部变	10	400	269.48
52710	建湖	集镇河西	10	400	121.16
52711	建湖	前陶种子场	10	400	189.64
52712	建湖	冈西潘墩村北站变	10	400	253.84
52713	建湖	集镇粮库-变压器	10	400	172.76
52714	建湖	集镇致富北路-变压器	10	400	108.24
52715	建湖	冈西港东村北站	10	200	58.3
52716	建湖	唐修林变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52717	建湖	集镇后徐1#变(增资用)	10	400	216.6
52718	建湖	集镇振兴路	10	400	15.56
52719	建湖	潘墩村中站变	10	200	32.74
52720	建湖	集镇西吉配变	10	400	3.92
52721	建湖	冈西潘墩村奋勇	10	200	70.66
52722	建湖	冈西西吉尖墩	10	200	104.84
52723	建湖	冈西潘墩村刘墩变	10	200	95.3
52724	建湖	冈西潘墩村大港变	10	200	73.24
52725	建湖	集镇河东	10	400	97.4
52726	建湖	冈西西吉村尖北变	10	200	69.24
52727	建湖	港东红光	10	200	68.84
52728	建湖	冈西潘墩村革新变	10	200	105
52729	建湖	港东村南站	10	400	215.68
52730	建湖	集镇河南1号变	10	400	99
52731	建湖	集镇河南配变	10	400	93.6
52732	建湖	冈西镇集镇西吉1#	10	400	252.12
52733	建湖	冈西镇港东村北站1#	10	400	242.28
52734	建湖	集镇河东1#变	10	400	179.56
52735	建湖	冈西镇潘墩村中站1#	10	400	282.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52736	建湖	集镇白果	10	400	116.4
52737	建湖	集镇水厂变	10	400	103.32
52738	建湖	集镇剧场	10	400	176.6
52739	建湖	派出所公用变	10	630	256.347
52740	建湖	菜场箱变	10	630	337.743
52741	建湖	沿河凡阳唐沟	10	200	106.64
52742	建湖	沿河桂东郭树	10	400	250.08
52743	建湖	沿河沿北复兴	10	400	250.56
52744	建湖	沿河沿北吴庄	10	400	210.84
52745	建湖	沿河沿北夏舍	10	400	182.76
52746	建湖	沿河富强西站	10	400	211.76
52747	建湖	沿河孙陈北站	10	400	158.4
52748	建湖	沿河幸福前进	10	400	275.24
52749	建湖	沿河沿北赵舍	10	400	231.8
52750	建湖	沿河沿北西站	10	400	233.16
52751	建湖	沿河幸福王墩	10	400	249.44
52752	建湖	沿河张丁南站	10	400	229.68
52753	建湖	沿河张丁王敦	10	400	206.12
52754	建湖	沿河沿河南学	10	400	282.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52755	建湖	沿河张丁张舍	10	400	196.6
52756	建湖	沿河桂东花园台片	10	400	148.32
52757	建湖	沿河沿河北学	10	400	136.4
52758	建湖	沿河幸福西站	10	200	75.66
52759	建湖	沿河富强东站	10	200	123.88
52760	建湖	沿河富强北站	10	400	173.48
52761	建湖	沿河幸福南站	10	400	240.56
52762	建湖	沿河幸福北站	10	400	242.8
52763	建湖	沿河桂东南站	10	400	219.08
52764	建湖	沿河茂盛树桥	10	400	222.16
52765	建湖	沿河桂东中站	10	400	192.48
52766	建湖	沿河富强南站	10	400	116.96
52767	建湖	沿河幸福东站	10	400	252.48
52768	建湖	沿河富强夏舍	10	400	149.48
52769	建湖	沿河桂东新河	10	400	248.08
52770	建湖	沿河桂东中站2号变	10	400	245.24
52771	建湖	沿河沿北北站	10	400	206.72
52772	建湖	沿河茂盛汤吴	10	400	282.44
52773	建湖	沿河沿北南站	10	400	268.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52774	建湖	沿河张丁丁庄	10	400	192
52775	建湖	沿河孙陈东站	10	400	154.84
52776	建湖	沿河茂盛倪墩	10	400	242.08
52777	建湖	沿河茂盛村站	10	400	228.36
52778	建湖	沿河张丁赵墩	10	400	197.28
52779	建湖	沿河茂盛合心	10	400	215.64
52780	建湖	沿河桂东北站	10	400	168.6
52781	建湖	沿河张丁中站	10	400	209.04
52782	建湖	沿河沿北南站2号变	10	400	247.44
52783	建湖	沿河沿北中站	10	400	257.04
52784	建湖	沿河凡阳唐沟2号变	10	400	213.4
52785	建湖	沿河茂盛徐顶	10	400	182.08
52786	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	73.55
52787	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	250.92
52788	建湖	恒济沿南三组	10	200	85.42
52789	建湖	恒济苗庄四组	10	200	65.6
52790	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	40.88
52791	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	225.2
52792	建湖	恒济沿南四组	10	400	212.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52793	建湖	农民康居2#箱变	10	500	174.1
52794	建湖	农民康居1#箱变	10	630	310.086
52795	建湖	学府嘉园箱变	10	500	219
52796	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	101.18
52797	建湖	恒济文汇小区	10	400	201.16
52798	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	69.84
52799	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	101
52800	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	51.96
52801	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	85.66
52802	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	178.24
52803	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	65.3
52804	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	112.72
52805	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	19.22
52806	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	31.38
52807	建湖	恒济恒庆五组	10	400	209.08
52808	建湖	恒济恒庆四组	10	400	176.56
52809	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	215.76
52810	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	68.7
52811	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	92.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52812	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	171.04
52813	建湖	恒济恒庆东站	10	400	233.64
52814	建湖	恒济恒庆一组	10	400	266.92
52815	建湖	恒济华舍北站	10	400	159.44
52816	建湖	恒济后街变2#	10	400	319.84
52817	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	182
52818	建湖	恒济恒庆三组	10	200	65.04
52819	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	88
52820	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	129.2
52821	建湖	恒济山河东站	10	200	51.64
52822	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	102.08
52823	建湖	恒济恒庆中站	10	200	88.94
52824	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	208.12
52825	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	231.6
52826	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	371.889
52827	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	384.552
52828	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	356.517
52829	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	206.72
52830	建湖	孟小1#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52831	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	206.24
52832	建湖	恒济建河南站	10	400	109.48
52833	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	281.48
52834	建湖	恒济后街变	10	400	0
52835	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	92.08
52836	建湖	恒济沿南东站	10	200	25.92
52837	建湖	恒济山河九组	10	200	59.12
52838	建湖	恒济九里三组	10	200	38.44
52839	建湖	恒济华舍村站	10	200	0
52840	建湖	恒济山河中站	10	200	0
52841	建湖	恒济山河西站	10	200	32.82
52842	建湖	恒济沿南西站	10	200	71.96
52843	建湖	恒济华舍六组	10	200	12.58
52844	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	74.08
52845	建湖	恒济沿南村站	10	250	93
52846	建湖	恒济孟小变	10	315	111.006
52847	建湖	恒济九里二组	10	400	168.84
52848	建湖	恒济九里村站	10	400	215.24
52849	建湖	恒济山河五组	10	400	114.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52850	建湖	恒济九里东二组变	10	400	194.4
52851	建湖	恒济山河许庄	10	400	148.96
52852	建湖	恒济九里六组	10	400	170
52853	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	258.92
52854	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	213.44
52855	建湖	恒济九里东	10	400	196.6
52856	建湖	九里四组配变	10	400	245.08
52857	建湖	恒济华舍三组	10	400	163.8
52858	建湖	恒济苗庄七组	10	400	229.6
52859	建湖	专水三组	10	200	27.66
52860	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	260.08
52861	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	196.76
52862	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	189.32
52863	建湖	恒济吉兴西站	10	400	220.36
52864	建湖	祥为五组	10	400	247.92
52865	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	92.2
52866	建湖	恒济吉兴十组	10	200	71.42
52867	建湖	祥为西站	10	400	109.88
52868	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	161.374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52869	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	44.24
52870	建湖	恒济芦舍村站	10	400	161.2
52871	建湖	专水村站	10	400	227.56
52872	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	101.12
52873	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	63.42
52874	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	103.16
52875	建湖	吉兴集中村6#	10	630	366.345
52876	建湖	幸福家园5#变	10	400	113.4
52877	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	214.6
52878	建湖	恒济建中十一组	10	200	94.06
52879	建湖	专水六组1#变	10	400	188.48
52880	建湖	吉兴集中村5#	10	630	301.644
52881	建湖	恒济专水七组	10	400	275.68
52882	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	145.16
52883	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	107.06
52884	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	240.76
52885	建湖	建中村站	10	200	23.78
52886	建湖	幸福家园1#变	10	400	180.24
52887	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	102.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52888	建湖	恒济专水六组	10	200	49.04
52889	建湖	恒济建中南站	10	400	247.16
52890	建湖	恒济专水四组	10	200	120.3
52891	建湖	建中三组	10	200	84.42
52892	建湖	建中南站1#变	10	400	73.32
52893	建湖	福瀛西站4#变	10	200	110.12
52894	建湖	幸福家园4#变	10	400	158.32
52895	建湖	幸福家园2#变	10	400	201.24
52896	建湖	建中垦田3#配变	10	400	262
52897	建湖	幸福家园3#变	10	400	169.12
52898	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	48.24
52899	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	190.32
52900	建湖	芦舍三组	10	200	40.04
52901	建湖	建中北站	10	200	42.74
52902	建湖	恒济花垛西站	10	200	67
52903	建湖	祥为二组	10	200	55
52904	建湖	芦舍二组1	10	400	133.04
52905	建湖	恒济祥为四组	10	200	22.16
52906	建湖	花垛中站	10	200	31.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52907	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	55.08
52908	建湖	恒济祥为村站	10	400	155.48
52909	建湖	恒济花垛村站	10	400	156.48
52910	建湖	芦舍南站	10	400	177.88
52911	建湖	花垛南站	10	400	240.32
52912	建湖	花垛北站	10	400	205.08
52913	建湖	宝塔镇大兴南站东	10	400	297.32
52914	建湖	宝塔镇培桥五队	10	400	264.24
52915	建湖	双湾东南站	10	400	245.76
52916	建湖	宝塔七队（增资）	10	400	255.32
52917	建湖	宝塔大兴东南站（增资）	10	400	243.56
52918	建湖	双湾六队北配变	10	400	276.56
52919	建湖	朦胧宝塔集中居住点2#	10	400	253.48
52920	建湖	双湾鱼塘	10	400	185.92
52921	建湖	辛庄社区1#变	10	400	197.16
52922	建湖	培桥八队（增资）	10	400	222.88
52923	建湖	辛庄社区4#变	10	400	239.48
52924	建湖	宝塔镇培桥二队	10	400	255.44
52925	建湖	辛庄社区3#变	10	400	228.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52926	建湖	辛庄社区2#变	10	400	261.92
52927	建湖	朦胧宝塔集中居住点4#	10	400	231.12
52928	建湖	朦胧宝塔集中居住点1#	10	400	261.68
52929	建湖	四树北站	10	200	105.66
52930	建湖	朦胧宝塔集中居住点3#	10	400	226.96
52931	建湖	赵湾一队	10	200	58.34
52932	建湖	赵湾南站(增资)	10	200	144.62
52933	建湖	赵湾中站	10	200	114.88
52934	建湖	培桥西站	10	400	269.24
52935	建湖	宝塔培桥七队	10	200	100
52936	建湖	培桥北站	10	400	0
52937	建湖	宝塔村部	10	400	275.56
52938	建湖	高祥西站	10	400	224.56
52939	建湖	府前花苑2号变	10	500	322.35
52940	建湖	双湾西北站	10	200	103.54
52941	建湖	府前花苑1号变	10	630	386.064
52942	建湖	大兴北站	10	200	108.88
52943	建湖	双湾六队	10	200	29.04
52944	建湖	双湾东站	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52945	建湖	双湾西站	10	400	269.04
52946	建湖	宝塔十队	10	400	268.12
52947	建湖	宝塔二队	10	200	92.5
52948	建湖	宝塔西站	10	400	252.2
52949	建湖	培东西站	10	200	0
52950	建湖	宝塔大兴东站	10	200	110.74
52951	建湖	宝塔四树西北站	10	400	292.56
52952	建湖	宝塔中站	10	400	303.32
52953	建湖	宝塔六队(增资)	10	400	251.64
52954	建湖	四树东南站	10	400	221.24
52955	建湖	大兴西北站	10	400	258.24
52956	建湖	宝塔高祥中南站	10	400	254.68
52957	建湖	宝塔镇安置房2#变	10	630	413.154
52958	建湖	宝塔镇安置房1#变	10	630	341.019
52959	建湖	宝塔大兴一队	10	200	110.34
52960	建湖	宝塔镇四树南站东	10	400	277.6
52961	建湖	宝塔合兴南站	10	400	280.16
52962	建湖	培桥一队	10	200	105.92
52963	建湖	宝塔高祥西北站公用变	10	400	270.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52964	建湖	宝塔村建中心北变	10	400	242.48
52965	建湖	宝塔双湾南站	10	400	275.92
52966	建湖	双湾北站	10	400	256.4
52967	建湖	四树南站(增资)	10	200	99.14
52968	建湖	赵湾西站	10	200	80.2
52969	建湖	裴东小区1#箱变	10	630	448.749
52970	建湖	裴东小区2#箱变	10	630	487.431
52971	建湖	宝塔高祥八组	10	200	125.12
52972	建湖	宝塔大兴西南站	10	400	280.32
52973	建湖	官尖王庄	10	400	286.08
52974	建湖	宝塔镇赵湾中北站	10	400	277.24
52975	建湖	宝塔镇赵湾东北站	10	400	268.44
52976	建湖	宝塔镇培桥三队西	10	400	281.56
52977	建湖	宝塔镇培桥三队东	10	400	237.24
52978	建湖	宝塔镇大兴中站	10	400	285.68
52979	建湖	宝塔三队	10	400	280.32
52980	建湖	官尖团结	10	200	11.84
52981	建湖	宝塔祁庄西站	10	200	81.08
52982	建湖	宝塔四树东站	10	200	78.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52983	建湖	宝塔高祥北站(增资)	10	200	97.3
52984	建湖	宝塔赵湾二队	10	200	110.04
52985	建湖	宝塔合兴东	10	400	257
52986	建湖	宝塔四树西	10	200	85.84
52987	建湖	宝塔南	10	200	34.86
52988	建湖	宝塔赵湾北	10	200	98
52989	建湖	宝塔大兴南	10	200	58.62
52990	建湖	宝塔培桥中	10	400	222.32
52991	建湖	高祥南	10	250	120.5
52992	建湖	宝塔镇合兴西南	10	400	185.24
52993	建湖	宝塔镇官尖北	10	400	182
52994	建湖	宝塔镇培桥七队东	10	400	285
52995	建湖	高祥九队	10	400	268.88
52996	建湖	朦胧小区	10	400	156.08
52997	建湖	成套厂	10	400	258.24
52998	建湖	高祥中北	10	400	259
52999	建湖	宝塔培桥村部	10	400	225.12
53000	建湖	宝塔小街变	10	400	141.76
53001	建湖	宝塔八队	10	400	217.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53002	建湖	高祥中站	10	400	189.08
53003	建湖	官尖官北	10	400	261
53004	建湖	培桥集中居住点1#变	10	630	357.903
53005	建湖	培桥集中居住点2#变变压器配电变压器	10	630	376.362
53006	建湖	宝塔镇丁湾瞿庄东站	10	400	287.44
53007	建湖	宝塔镇丁湾村部	10	400	264.12
53008	建湖	丁湾丁湾站	10	200	118.62
53009	建湖	吉北二队配变	10	400	241.64
53010	建湖	丁仁西北站	10	200	84.04
53011	建湖	吉北东北站台片	10	200	76.22
53012	建湖	鸡场变	10	400	301.84
53013	建湖	丁仁东站	10	200	111.66
53014	建湖	宝塔丁湾东北站	10	400	244.12
53015	建湖	丁仁南站3	10	200	93
53016	建湖	宝塔丁湾高顾（增）	10	400	235.16
53017	建湖	富贵花苑	10	500	320
53018	建湖	宝塔联合李南队	10	200	66.56
53019	建湖	宝塔联合李南东变	10	200	60
53020	建湖	丁湾西站	10	400	260.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53021	建湖	高港东北站	10	200	77.96
53022	建湖	宝塔集镇北公用变	10	400	152.56
53023	建湖	宝塔丁湾丁庄	10	400	294.84
53024	建湖	宝塔丁仁五组	10	200	118.7
53025	建湖	丁仁东南站	10	200	106.3
53026	建湖	宝塔丁仁北站	10	400	246.64
53027	建湖	宝塔镇吉北五队400	10	400	277.12
53028	建湖	丁湾高顾孙庄1#变	10	400	288.04
53029	建湖	宝塔镇联合南港	10	400	258.88
53030	建湖	宝塔镇吉北南站	10	400	263.12
53031	建湖	高港东站	10	200	101.78
53032	建湖	宝塔镇丁湾东站	10	160	70.944
53033	建湖	前庄村部	10	400	195.24
53034	建湖	宝塔丁仁中站	10	400	196.12
53035	建湖	丁仁西南站	10	200	119.04
53036	建湖	宝塔供电所变	10	400	186.12
53037	建湖	宝塔丁仁东北站	10	400	275
53038	建湖	宝塔镇丁仁三星	10	400	256
53039	建湖	宝塔镇吉北西站	10	400	255.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53040	建湖	前庄北站	10	200	60.04
53041	建湖	吉北北站	10	200	28.56
53042	建湖	丁湾北站	10	200	96.34
53043	建湖	丁湾唐东	10	200	110.92
53044	建湖	丁仁西站	10	200	44.92
53045	建湖	宝塔集镇南公用变	10	315	100.579
53046	建湖	高港南站	10	400	235
53047	建湖	宝塔镇辛南站	10	400	191.76
53048	建湖	辛庄四队	10	400	225.64
53049	建湖	前庄中站(增资)	10	400	240.16
53050	建湖	宝塔镇前庄南站	10	400	207.56
53051	建湖	丁湾瞿庄队(增资)	10	400	263.76
53052	建湖	宝塔镇丁湾冯墩	10	400	257.68
53053	建湖	前庄东方	10	400	278.48
53054	建湖	宝塔镇吉北四队	10	400	280.68
53055	建湖	宝塔丁仁条河	10	400	268.88
53056	建湖	宝塔小学变	10	400	143.68
53057	建湖	上冈运河四组配变	10	200	16.42
53058	建湖	上冈运河三组1#配变	10	200	122.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53059	建湖	上冈运河二组1#配变	10	400	265.84
53060	建湖	上冈运河一组3#配变	10	200	123.24
53061	建湖	上冈运河一组1#配变	10	200	51.46
53062	建湖	上冈运河一组2#配变	10	200	90.48
53063	建湖	上冈运河五组配变	10	200	38.7
53064	建湖	上冈运河四组西配变	10	200	54.92
53065	建湖	上冈运河六组配变	10	200	47.92
53066	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	0
53067	建湖	上冈运河二组配变	10	200	68.84
53068	建湖	上冈解放南路1#配变	10	200	85.74
53069	建湖	上冈运河三组配变	10	200	64
53070	建湖	上冈旭初三组东配变	10	200	39.62
53071	建湖	上冈运河六组西配变	10	200	43.88
53072	建湖	上冈旭初三组配变	10	200	90.34
53073	建湖	上冈原运河五组配变	10	200	85.04
53074	建湖	上冈旭初一二组配变	10	200	23.34
53075	建湖	上冈镇中五组配变	10	200	1.62
53076	建湖	上冈旭初四组单配变	10	200	105.58
53077	建湖	上冈解放北路3#配变	10	400	270.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53078	建湖	上冈旭初四组配变	10	400	211.04
53079	建湖	上冈运河四组东配变	10	400	233.92
53080	建湖	上冈解放北路2#配变	10	400	176.12
53081	建湖	上冈运河一组配变	10	400	273.92
53082	建湖	颜单梅塘2队	10	400	266.88
53083	建湖	颜单梅塘三组一号变	10	400	254.72
53084	建湖	颜单梅塘一队	10	200	24.54
53085	建湖	海聚城2#箱变配变	10	630	286.335
53086	建湖	海聚城1#箱变配变	10	630	316.764
53087	建湖	明星城三期1号箱变	10	630	114.975
53088	建湖	镇政府北箱变	10	630	341.775
53089	建湖	药化厂家属区变	10	400	56.44
53090	建湖	汇杰花苑2号变电所3号变	10	800	431.84
53091	建湖	汇文苑1号箱变	10	630	222.453
53092	建湖	汇杰花苑2号变电所1号变	10	800	365.36
53093	建湖	汇杰花苑1号变电所1号变	10	800	404.48
53094	建湖	农工商一期三标4号欧变	10	630	267.75
53095	建湖	近郊居委会公用变	10	400	21.44
53096	建湖	二环路回迁房2号箱变	10	500	208.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53097	建湖	二环路回迁房1号箱变	10	500	202.2
53098	建湖	近湖农电站公用变	10	400	217.68
53099	建湖	明星小区3号箱变	10	630	157.311
53100	建湖	辰龙公寓3号变电所1号主变	10	800	395.84
53101	建湖	汇文苑5号箱变	10	630	346.5
53102	建湖	明星小区2号箱变	10	630	231.525
53103	建湖	敬老院公用变	10	400	164.44
53104	建湖	汇文苑3号箱变	10	630	338.184
53105	建湖	汇文苑6号箱变	10	630	291.186
53106	建湖	农工商一期三标5号欧变	10	400	98.84
53107	建湖	农工商一期三标6号箱变	10	630	373.842
53108	建湖	明星城5号箱变	10	630	181.062
53109	建湖	汇文苑2号箱变	10	630	249.858
53110	建湖	城区明星城三期4号箱变	10	630	28.602
53111	建湖	辰龙公寓2号变电所3号主变	10	800	473.6
53112	建湖	明星小区4号箱变	10	630	108.423
53113	建湖	近湖别墅区东公用变	10	400	25.68
53114	建湖	湖东小区箱变配电变压器	10	630	275.94
53115	建湖	明星小区1号箱变	10	630	184.527

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53116	建湖	辰龙公寓2号变电所1号主变	10	800	413.92
53117	建湖	辰龙公寓1号开关站1号主变	10	1000	561.5
53118	建湖	辰龙公寓3号变电所3号主变	10	800	393.92
53119	建湖	明星城三期2号箱变	10	630	333.711
53120	建湖	近湖文化南站2号变	10	400	173.6
53121	建湖	近湖蔡徐北站	10	400	236.68
53122	建湖	近湖西吴北站	10	400	200.48
53123	建湖	近湖西吴东站	10	400	216.92
53124	建湖	近湖西吴南站	10	200	122.42
53125	建湖	近湖蔡徐中站	10	400	190.16
53126	建湖	近湖蔡徐西站	10	400	263
53127	建湖	近湖蔡徐钱庄变	10	400	275.32
53128	建湖	近湖蔡徐蔡徐变	10	400	289.6
53129	建湖	近湖文化高桥变	10	200	94.46
53130	建湖	近湖文化南站	10	400	82.68
53131	建湖	近湖蔡徐东站	10	400	253.48
53132	建湖	近湖西吴塘东	10	400	274.08
53133	建湖	近湖蔡徐朱墩变	10	200	55.66
53134	建湖	近湖文化小区6号箱变	10	630	310.086

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53135	建湖	近湖蔡徐中心村1#变	10	400	207.4
53136	建湖	近湖蔡徐中心村2#变	10	400	147.76
53137	建湖	近湖文化小区2号箱变	10	500	203.9
53138	建湖	近湖文化小区3号箱变	10	400	117.4
53139	建湖	近湖蔡徐中心村4#变	10	400	198.76
53140	建湖	近湖蔡徐中心村3#变	10	400	82.84
53141	建湖	近湖文化小区5号箱变	10	630	180.81
53142	建湖	近湖文化小区1号箱变	10	630	366.471
53143	建湖	近湖西吴中站	10	400	236.84
53144	建湖	近湖文化中站	10	400	249.68
53145	建湖	近湖齐心庄南变	10	400	249.4
53146	建湖	近湖蔡徐南站	10	400	259.68
53147	建湖	近湖光明南站	10	400	271.08
53148	建湖	近湖蔡徐卫东变	10	400	256.88
53149	建湖	近湖文化小区4号箱变	10	630	259.812
53150	建湖	近湖花园北站	10	200	68.54
53151	建湖	近湖翠谷玉苑1号配变	10	800	488.32
53152	建湖	近湖翠谷玉苑16号箱变	10	630	445.095
53153	建湖	近湖花园蒋舍变	10	200	69.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53154	建湖	近湖翠谷玉苑5号配变	10	800	414.16
53155	建湖	近湖塘东东站	10	400	242.44
53156	建湖	近湖翠谷玉苑3号配变	10	630	361.305
53157	建湖	近湖唐东赵墩变	10	400	234.44
53158	建湖	近湖中堡东海变	10	200	49.16
53159	建湖	近湖花园新河变	10	400	210.84
53160	建湖	近湖东冯夏舍	10	100	0
53161	建湖	近湖塘东五队变	10	200	60.12
53162	建湖	近湖塘东阮庄变	10	400	188.24
53163	建湖	近湖中堡南站	10	400	218
53164	建湖	近湖中堡中站	10	400	258.12
53165	建湖	近湖中堡北站2号变	10	400	234.68
53166	建湖	近湖花园桥南变	10	400	235.24
53167	建湖	近湖中堡七队配变	10	400	203.4
53168	建湖	近湖翠谷玉苑7号配变	10	800	364.32
53169	建湖	近湖翠谷玉苑15号箱变	10	630	239.841
53170	建湖	花园南站2号变	10	400	213.24
53171	建湖	近湖翠谷玉苑18号配变	10	800	614.56
53172	建湖	近湖花园中站	10	200	101.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53173	建湖	近湖塘东南站2号变	10	400	218.2
53174	建湖	近湖塘东中站	10	400	111.68
53175	建湖	近湖东冯西站	10	400	132.24
53176	建湖	近湖御景贵园7号配变	10	800	367.92
53177	建湖	近湖登达望府4号配变	10	800	309.28
53178	建湖	近湖登达新天地16号配变	10	800	424.96
53179	建湖	近湖悦隼学府2号配变	10	800	564.88
53180	建湖	近湖悦隼学府4号配变	10	800	444.96
53181	建湖	近湖登达新天地1号配变	10	800	361.28
53182	建湖	近湖悦隼学府8号配变	10	800	289.2
53183	建湖	近湖登达新天地14号配变	10	800	297.68
53184	建湖	近湖登达望府10号配变	10	800	333.6
53185	建湖	近湖登达望府8号配变	10	800	441.52
53186	建湖	近湖悦隼学府6号配变	10	800	360.96
53187	建湖	近湖悦隼学府10#配变	10	800	314.48
53188	建湖	近湖悦隼学府12#配变	10	800	356.64
53189	建湖	近湖御景贵园5号配变	10	800	315.44
53190	建湖	近湖登达望府2号配变	10	800	391.52
53191	建湖	近湖登达新天地3号配变	10	800	413.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53192	建湖	近湖登达望府6号配变	10	800	363.2
53193	建湖	近湖登达新天地8号配变	10	800	410.64
53194	建湖	近湖九龙华府13号配变	10	800	440.32
53195	建湖	近湖登达新天地10号变	10	800	330.8
53196	建湖	近湖九龙华府17号配变	10	800	431.84
53197	建湖	近湖九龙华府15号配变	10	800	446.48
53198	建湖	近湖御景贵园9号配变	10	800	468.88
53199	建湖	近湖御景贵园1号配变	10	630	203.805
53200	建湖	近湖登达新天地6号配变	10	800	366.32
53201	建湖	近湖登达望府12号配变	10	800	530.24
53202	建湖	近湖御景贵园3号配变	10	800	415.12
53203	建湖	近湖登达新天地12号变	10	800	395.84
53204	建湖	近湖登达望府14号配变	10	800	329.28
53205	建湖	吉瑞家园2#箱式变压器	10	630	416.808
53206	建湖	吉瑞家园3#箱式变配变	10	630	363.195
53207	建湖	吉瑞家园6#箱变配电变压器	10	500	306.9
53208	建湖	吉瑞家园1#箱变	10	630	363.195
53209	建湖	吉瑞家园4#箱式变配变	10	630	353.682
53210	建湖	前陶村南环台片	10	200	41.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53211	建湖	吉瑞家园5#箱式变630配变	10	630	405.405
53212	建湖	前陶园区综合变	10	630	170.667
53213	建湖	西吉村米厂变	10	200	93.7
53214	建湖	前陶村仇坝变	10	200	93.06
53215	建湖	近湖二村变	10	400	51
53216	建湖	近湖二村廉租房4号箱变	10	630	394.695
53217	建湖	近湖二村南站变	10	400	98.24
53218	建湖	近湖加油站变	10	400	127.92
53219	建湖	近湖香樟园2号配变	10	800	340.8
53220	建湖	近湖于兴变	10	400	252.68
53221	建湖	近湖齐心西排变	10	315	181.157
53222	建湖	近湖二村廉租房1号箱变	10	500	239.2
53223	建湖	近湖阳光丽都8号配变	10	800	388.64
53224	建湖	近湖阳光丽都2号配变	10	800	354
53225	建湖	近湖二村廉租房3号箱变	10	500	289.1
53226	建湖	美都花苑4号箱变	10	630	307.062
53227	建湖	近湖齐心团结北变	10	400	201.16
53228	建湖	近湖园区2号变	10	400	124.24
53229	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53230	建湖	苏源线东方豪城4#箱变主变	10	630	339.507
53231	建湖	近湖于兴2号变	10	400	214.92
53232	建湖	近湖园区4号变	10	400	38.76
53233	建湖	近湖二村廉租房2号箱变	10	500	294
53234	建湖	近湖翡翠嘉园1号箱变	10	630	271.089
53235	建湖	近湖翡翠嘉园4号箱变	10	630	272.601
53236	建湖	近湖阳光丽都6号配变	10	800	515.44
53237	建湖	近湖齐心3号变	10	400	197.24
53238	建湖	近湖翡翠嘉园2号箱变	10	630	205.506
53239	建湖	美都花苑变电站2号变	10	630	258.3
53240	建湖	近湖齐心团结西变	10	400	131.16
53241	建湖	近湖二村北站	10	400	216.68
53242	建湖	美都花苑变电站1号变	10	630	447.048
53243	建湖	近湖园区1号变	10	400	139.16
53244	建湖	近湖二村廉租房6号箱变	10	630	290.367
53245	建湖	近湖二村廉租房5号箱变	10	630	339.129
53246	建湖	苏源线东方豪城2#箱变02001	10	630	391.482
53247	建湖	近湖翡翠嘉园3号箱变	10	630	212.058
53248	建湖	近湖二村瑞特变	10	400	216.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53249	建湖	近湖肖东组变	10	315	89.428
53250	建湖	近湖肖东组2号变	10	400	135.16
53251	建湖	近湖园区3号变	10	400	74.76
53252	建湖	苏源线东方豪城3#箱变03005	10	630	393.813
53253	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	280.224
53254	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	446.67
53255	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	233.163
53256	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	387.52
53257	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	245.84
53258	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	326.24
53259	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	353.997
53260	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	708.6
53261	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	344.295
53262	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	443.44
53263	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	544.16
53264	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	154.413
53265	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	582.88
53266	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	292.824
53267	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	221.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53268	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	616.5
53269	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	492.08
53270	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	419.28
53271	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	426.56
53272	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	634
53273	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	320.72
53274	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	303.156
53275	建湖	苗圃配变	10	400	199
53276	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	352.08
53277	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	226.485
53278	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	412.209
53279	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	692.5
53280	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	701.4
53281	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	375.68
53282	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	512.8
53283	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	254.268
53284	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	407.68
53285	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	542.96
53286	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	407.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53287	建湖	近湖崔墩东站	10	400	262.92
53288	建湖	近湖姜墩2号变	10	400	193.6
53289	建湖	近湖齐心桥变	10	400	0
53290	建湖	近湖新村变	10	400	161.8
53291	建湖	近湖齐心新民2号变	10	400	198.92
53292	建湖	近湖陈墩陈南变	10	400	96.92
53293	建湖	近湖高桥回迁房1号箱变	10	400	139.32
53294	建湖	近湖小街变	10	400	55.96
53295	建湖	近湖东冯一队变	10	400	0
53296	建湖	近湖东冯北站1#变	10	400	262.48
53297	建湖	近湖陈墩（老）变	10	400	70.08
53298	建湖	近湖陈墩3号变	10	400	106.16
53299	建湖	近湖高桥回迁房3号箱变	10	500	82.2
53300	建湖	近湖肖东3号变	10	400	153.12
53301	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	0
53302	建湖	近湖高桥回迁房2号箱变	10	400	125.16
53303	建湖	近湖齐心团结2号变	10	400	104.32
53304	建湖	近湖东冯北站	10	400	42.92
53305	建湖	近湖齐心团结南变	10	400	26.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53306	建湖	近湖齐心3号南站变	10	400	199.84
53307	建湖	近湖姜墩变	10	400	148.92
53308	建湖	近湖农电站变	10	400	75.68
53309	建湖	近湖供电所充电箱变	10	500	290.8
53310	建湖	近湖吴舍东站	10	400	270.84
53311	建湖	近湖塘桥北站	10	200	119.54
53312	建湖	近湖塘桥南站	10	200	77.42
53313	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	133.66
53314	建湖	七里村站	10	400	297.6
53315	建湖	颜单沈韩六队	10	200	131.88
53316	建湖	颜单李夏九队	10	200	107.5
53317	建湖	通榆河指挥部变	10	400	43.76
53318	建湖	乡镇府家属区变	10	400	114.84
53319	建湖	公安南公用变	10	400	209
53320	建湖	朝阳队北变	10	400	52.12
53321	建湖	检察院公用变	10	315	35.878
53322	建湖	检察院家属区公用变	10	400	133.44
53323	建湖	实小北公用变	10	400	167.32
53324	建湖	公安局变	10	630	70.308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53325	建湖	进修学校公用变	10	315	166.446
53326	建湖	职中公用变	10	400	0
53327	建湖	朝阳队公用变	10	400	99.12
53328	建湖	实小南公用变	10	400	101.44
53329	建湖	桥东机械厂变	10	400	9
53330	建湖	公安局家属区变	10	400	32.64
53331	建湖	织布厂公用变	10	315	41.769
53332	建湖	进修学校家属区变	10	400	203
53333	建湖	夏北站配变	10	400	241.76
53334	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	217.4
53335	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	256.88
53336	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	235.84
53337	建湖	丰喜八组西配变	10	200	3.74
53338	建湖	建阳光伏4#变	10	400	226.68
53339	建湖	建阳李庄八组	10	200	33.04
53340	建湖	荡中养殖场北	10	400	184
53341	建湖	李庄西垦西	10	400	118.84
53342	建湖	李庄北垦西	10	400	248.4
53343	建湖	李庄北垦南	10	400	200.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53344	建湖	李庄北垦东	10	400	236.32
53345	建湖	丰喜六组南配变	10	400	226.08
53346	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	179.72
53347	建湖	戛南南站配变	10	400	172.6
53348	建湖	戛南南站东配变	10	400	235.48
53349	建湖	丰喜六组东配变	10	400	258.8
53350	建湖	荡中村委会	10	400	241.92
53351	建湖	电力西站北	10	400	166.84
53352	建湖	电力西站南	10	400	219.16
53353	建湖	戛南南站南配变	10	400	191.6
53354	建湖	荡中村站西	10	400	178.32
53355	建湖	丰喜北站	10	400	175.4
53356	建湖	李庄北垦	10	200	90.48
53357	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	262
53358	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	287.4
53359	建湖	养殖西站	10	400	85.84
53360	建湖	李庄南站	10	200	3.34
53361	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	128.04
53362	建湖	丰喜八组	10	400	248.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53363	建湖	丰喜六组	10	400	260.84
53364	建湖	电力站西站	10	400	245.04
53365	建湖	丰喜五组	10	400	268.68
53366	建湖	荡中养殖场	10	400	99.24
53367	建湖	李庄南舍	10	400	245.68
53368	建湖	李庄西北垦	10	400	212.8
53369	建湖	李庄西垦	10	400	142.84
53370	建湖	电力西站西配变	10	500	49
53371	建湖	李庄九组	10	100	42
53372	建湖	电力站中站	10	400	147.64
53373	建湖	李庄中站配变	10	200	6.24
53374	建湖	电力站北站	10	400	70.88
53375	建湖	电力站东站台片	10	400	90.08
53376	建湖	荡中小学配变	10	400	285.84
53377	建湖	荡中村站	10	400	192.76
53378	建湖	丰喜四组东	10	400	238.04
53379	建湖	丰喜四组	10	400	220.04
53380	建湖	丰喜六组北配变	10	400	266
53381	建湖	电力站南站配变	10	400	60.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53382	建湖	李庄北舍配变	10	400	89.72
53383	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	60.88
53384	建湖	芦沟镇庆余冯墩配变	10	400	290.32
53385	建湖	芦沟镇庆余北站配变	10	200	42.04
53386	建湖	东乔东乔2#	10	200	48.44
53387	建湖	庆丰东乔帆布厂2#（增资）	10	400	21
53388	建湖	东乔帆布厂	10	200	68.7
53389	建湖	水泥厂家属区	10	200	90.88
53390	建湖	东乔故居变	10	400	289.6
53391	建湖	东乔乔墩单	10	200	109.84
53392	建湖	冠城华府1#	10	630	368.865
53393	建湖	东乔新区	10	400	144.12
53394	建湖	东乔立新	10	200	65.72
53395	建湖	冠城华府2#	10	630	373.464
53396	建湖	东乔新沟	10	200	51.38
53397	建湖	东乔小学	10	400	259.6
53398	建湖	张庄南尖2号	10	400	240.76
53399	建湖	张庄南尖	10	200	4.94
53400	建湖	芦沟镇水乡华庭配变	10	400	247.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53401	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	0
53402	建湖	芦沟镇工业园区3#配变	10	400	85.32
53403	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	0
53404	建湖	芦沟镇大同村五组配变	10	400	112.76
53405	建湖	芦沟镇五联三组北配变	10	400	207.6
53406	建湖	芦沟镇五联三组2#配变	10	400	199.16
53407	建湖	芦沟镇农电站东配变	10	400	36.72
53408	建湖	芦沟镇前进东变配变	10	400	250.04
53409	建湖	芦沟镇小街北站配变	10	400	8.6
53410	建湖	芦沟镇政府家属区配变	10	630	334.026
53411	建湖	芦沟镇五联六组配变	10	400	92.48
53412	建湖	芦沟镇联星村西站配变	10	400	241
53413	建湖	芦沟镇府前路配变	10	400	169.52
53414	建湖	芦沟镇五联村创新配变	10	200	7.8
53415	建湖	芦沟镇五联七组箱变配变	10	630	424.242
53416	建湖	芦沟镇五联周墩配变	10	400	175.6
53417	建湖	芦沟镇府前路东箱变配变	10	630	311.724
53418	建湖	芦沟镇前进路北变配变	10	400	274.92
53419	建湖	芦沟镇五联三队配变	10	160	65.168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53420	建湖	芦沟镇商业街西配变	10	250	82.225
53421	建湖	芦沟镇联星村徐桥配变	10	200	113.46
53422	建湖	芦沟镇陈吴四队配变	10	400	4.4
53423	建湖	芦沟镇大同十二组配变	10	200	83.2
53424	建湖	芦沟镇大同村站配变	10	200	80.96
53425	建湖	芦沟菜场变	10	400	173.16
53426	建湖	芦沟镇联星跃进配变	10	400	240
53427	建湖	芦沟镇肖岸斜港东配变	10	200	70.8
53428	建湖	芦沟镇朱童四队配变	10	400	251.72
53429	建湖	芦沟镇孔庄新沟配变	10	400	225
53430	建湖	芦沟镇潘庄村胡舍配变	10	400	254.48
53431	建湖	东升村集中安置点1#变	10	100	1.56
53432	建湖	东升村集中安置点2#变	10	100	20.36
53433	建湖	芦沟镇双荡村东配变	10	400	233
53434	建湖	芦沟镇潘庄村配变	10	400	122.44
53435	建湖	芦沟镇朱童村一组配变	10	400	198.2
53436	建湖	芦沟镇孔庄村村站配变	10	400	251.12
53437	建湖	芦沟镇朱童二队配变	10	400	210.72
53438	建湖	芦沟镇庆余季墩配变	10	400	233.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53439	建湖	芦沟镇芦塘徐舍2#配变	10	400	269.56
53440	建湖	芦沟镇双荡张墩	10	400	155.76
53441	建湖	芦塘庄东	10	400	247.4
53442	建湖	芦沟镇朱童西站配变	10	400	221.24
53443	建湖	金港湾4号配电房2#变	10	800	407.84
53444	建湖	金港湾2号变电所2号变	10	1000	483.3
53445	建湖	万达天空之城2#开关站所用变1	10	30	6.375
53446	建湖	金港湾3号配电房2#变	10	800	236.96
53447	建湖	金港湾3号配电房4#变	10	800	402.64
53448	建湖	金港湾3号配电房1#变	10	800	455.52
53449	建湖	金港湾1号变电所1号变	10	1000	469.4
53450	建湖	万达天空之城3#配电室3#配变	10	630	438.039
53451	建湖	万达天空之城4#配电室3#配变	10	800	512.8
53452	建湖	万达天空之城3#配电室1#配变	10	630	321.363
53453	建湖	万达天空之城4#配电室1#配变	10	800	485.2
53454	建湖	金港湾2号变电所1号变	10	1000	396
53455	建湖	万达天空之城1#配电室1#配变	10	800	467.84
53456	建湖	金港湾1号变电所2号变	10	1000	482.7
53457	建湖	金港湾3号配电房3#变	10	800	280.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53458	建湖	金港湾4号配电房1#变	10	800	325.84
53459	建湖	金港湾2号变电所3号变	10	1000	299
53460	建湖	万达天空之城1#配电室3#配变	10	800	570.64
53461	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	0
53462	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	0
53463	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	0
53464	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	0
53465	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	0
53466	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	0
53467	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	0
53468	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	0
53469	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	0
53470	建湖	建北六组	10	100	9.58
53471	建湖	建北三组	10	400	279.96
53472	建湖	建东五队小区	10	500	199.05
53473	建湖	建北东站	10	400	268.56
53474	建湖	建阳建北中站配变	10	400	45.24
53475	建湖	殷文安小区	10	400	176.88
53476	建湖	明阳花园1#配变	10	630	321.237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53477	建湖	明阳花园2#配变	10	630	271.782
53478	建湖	建阳建北北站配变	10	400	263.84
53479	建湖	建东东站	10	400	101.48
53480	建湖	明阳花园3#变配电变压器	10	630	304.164
53481	建湖	建阳建北东站东配变	10	400	262
53482	建湖	碧桂园小区4#配电房13#变压器	10	800	309.36
53483	建湖	碧桂园小区5#配电房17#主变	10	800	309.76
53484	建湖	碧桂园小区8#配变	10	800	366.64
53485	建湖	碧桂园小区10#配变	10	800	354
53486	建湖	碧桂园小区4#配变	10	800	434
53487	建湖	碧桂园小区2#配变	10	800	223.44
53488	建湖	碧桂园小区5#配电房15#主变	10	800	364
53489	建湖	碧桂园小区2号开关站9#主变	10	800	253.44
53490	建湖	碧桂园小区4#配电房11#变压器	10	800	175.44
53491	建湖	芦沟镇生态园配变	10	400	236.52
53492	建湖	芦沟镇凌葛村赵墩配变	10	400	192.6
53493	建湖	芦沟镇南吴孟垛配变	10	400	239.72
53494	建湖	芦沟朝西配变	10	400	133.48
53495	建湖	芦沟镇东荡配变	10	400	246.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53496	建湖	芦沟镇南吴南吴站配变	10	400	193.84
53497	建湖	芦沟镇西王南站配变	10	400	207.24
53498	建湖	芦沟镇南吴村村站配变	10	400	228.24
53499	建湖	芦沟镇汪嵇庄东组配变	10	400	174.48
53500	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍配变	10	400	99.88
53501	建湖	芦沟镇孟垛斜港配变	10	400	116.24
53502	建湖	芦沟镇李舍李尖配变	10	400	281.28
53503	建湖	芦沟镇李舍红旗配变	10	400	240
53504	建湖	李舍村华墩配变	10	400	256.24
53505	建湖	芦沟镇西王西站配变	10	400	185.32
53506	建湖	裴刘老政府配变	10	400	95.12
53507	建湖	芦沟裴刘民建变	10	630	374.661
53508	建湖	芦沟镇更新南站配变	10	400	212.96
53509	建湖	裴刘东站配变	10	400	226.72
53510	建湖	芦沟镇荡王村南站配变	10	200	93.34
53511	建湖	裴刘中学	10	400	109.68
53512	建湖	芦沟镇裴刘居委会配变	10	315	69.584
53513	建湖	芦沟镇新凌西站配变	10	400	203.4
53514	建湖	民生东站配变（新）	10	400	224.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53515	建湖	芦沟镇民生吴庄配变	10	400	261.92
53516	建湖	芦沟镇更新蔡沟中配变	10	400	157.72
53517	建湖	芦沟镇杏园2#配变	10	400	173
53518	建湖	芦沟镇民生村吴墩配变	10	400	236.04
53519	建湖	芦沟镇杏园1#配变	10	400	267.76
53520	建湖	芦沟镇荡王电站配变	10	400	257.6
53521	建湖	芦沟镇裴刘电力站中配变	10	400	110.08
53522	建湖	新凌张墩	10	400	235.84
53523	建湖	民生中站配变	10	400	222.76
53524	建湖	芦沟镇徐沟南站配变	10	200	49.56
53525	建湖	芦沟镇裴刘小街南配变	10	400	163.92
53526	建湖	芦沟镇徐沟刘墩配变	10	400	124.72
53527	建湖	芦沟镇更新西钟配变	10	400	225.6
53528	建湖	芦沟镇更新北站配变	10	200	122.5
53529	建湖	芦沟镇荡王中站配变	10	400	193.8
53530	建湖	裴刘粮管所变	10	400	41.32
53531	建湖	芦沟镇荡王树墩配变	10	400	203.88
53532	建湖	芦沟镇杨成新生配变	10	400	123.16
53533	建湖	芦沟镇田曹光荣南配变	10	400	257.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53534	建湖	芦沟镇光荣村北站配变	10	400	181.48
53535	建湖	芦沟镇杨成唐舍配变	10	400	217
53536	建湖	芦沟镇光荣西湾配变	10	400	263.88
53537	建湖	芦沟镇田曹光荣中配变	10	400	278.4
53538	建湖	芦沟镇田曹红星配变	10	400	271.12
53539	建湖	芦沟镇田曹东风2#配变	10	400	262.16
53540	建湖	芦沟镇沿塘南站配变	10	400	184.96
53541	建湖	芦沟镇田曹红旗配变	10	400	272.72
53542	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	0
53543	建湖	芦沟镇红亮二组配变	10	400	229.68
53544	建湖	芦沟镇杨成新阳配变	10	400	263.24
53545	建湖	芦沟镇田曹胜利配变	10	400	215.68
53546	建湖	芦沟镇南夏新河配变	10	400	201.24
53547	建湖	芦沟镇田曹村部配变	10	400	235.4
53548	建湖	芦沟镇五联二队配变	10	400	159.32
53549	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	0
53550	建湖	芦沟镇五星西站配变	10	400	219.8
53551	建湖	芦沟镇五星村乔湾配变	10	400	245.12
53552	建湖	芦沟镇三沟南站配变	10	400	217.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53553	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点1#变	10	630	229.194
53554	建湖	芦沟镇南夏南站配变	10	200	95.54
53555	建湖	芦沟镇五星祁圩配变	10	400	260.88
53556	建湖	芦沟镇田曹先进配变	10	400	251.84
53557	建湖	芦沟镇田曹村新庄配变	10	400	83.04
53558	建湖	田曹村集中居住点东区3#变	10	400	199.76
53559	建湖	田曹村集中居住点东区4#变	10	400	218.32
53560	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点东1#配变	10	630	322.749
53561	建湖	田曹集中居住点东2#配变	10	630	222.453
53562	建湖	芦沟田曹陆墩（新）	10	400	258.24
53563	建湖	芦沟镇五星村(南)配变	10	400	199.28
53564	建湖	芦沟镇荡王陈舍配变	10	400	242.56
53565	建湖	芦沟镇田曹集中居住点北变	10	500	244.85
53566	建湖	芦沟镇田曹钟墩配变	10	400	289.88
53567	建湖	五联南站配变	10	400	243.88
53568	建湖	芦沟镇联星村王桥配变	10	400	277.76
53569	建湖	芦沟镇五联董庄配变	10	400	98.84
53570	建湖	芦沟镇南夏村东站配变	10	400	249.12
53571	建湖	芦沟镇联星村东站配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53572	建湖	芦沟镇公园变配变	10	400	242.92
53573	建湖	康达花苑01箱变	10	630	368.802
53574	建湖	芦沟镇三庄吉墩配变	10	200	47.16
53575	建湖	芦沟镇南路东配变	10	400	165.84
53576	建湖	芦沟镇农电站中配变	10	315	104.234
53577	建湖	芦沟镇三沟平桥2#配变	10	400	214.88
53578	建湖	联星村1#配变	10	630	107.667
53579	建湖	芦沟镇三庄西配变	10	400	264.68
53580	建湖	康达花苑04箱变	10	630	312.858
53581	建湖	德诚花园1#变	10	800	525.52
53582	建湖	同建村1#配变	10	400	253.68
53583	建湖	康达花苑05箱变	10	500	262.65
53584	建湖	芦沟镇南夏村高树配变	10	400	207.64
53585	建湖	芦沟芦中变	10	630	230.643
53586	建湖	联星村新型社区4#变	10	400	286.68
53587	建湖	联星村新型社区3#变	10	400	283.84
53588	建湖	芦沟镇三庄一组配变	10	400	174.28
53589	建湖	芦沟镇三沟新沟配变	10	200	29.94
53590	建湖	芦沟镇三沟合心配变	10	400	234.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53591	建湖	康达花苑02箱变	10	630	325.773
53592	建湖	康达花苑03箱变	10	400	169.48
53593	建湖	芦沟镇三庄村站配变	10	400	229.88
53594	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	381.339
53595	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	354.942
53596	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	339.444
53597	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	161.76
53598	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	435.393
53599	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	320.544
53600	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	296.541
53601	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	269.136
53602	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	343.161
53603	建湖	中心七组箱变	10	630	351.414
53604	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	343.098
53605	建湖	河南村二号箱变	10	630	378.504
53606	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	352.674
53607	建湖	竹元人家3#变	10	400	62.92
53608	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	274.554
53609	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53610	建湖	中心南站3#配变	10	400	267
53611	建湖	竹元人家4#变	10	400	94
53612	建湖	竹元人家1#变	10	400	57.24
53613	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	360.864
53614	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	295.974
53615	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	304.983
53616	建湖	中心南站2#配变	10	400	262.16
53617	建湖	福瀛南站配变	10	400	236.04
53618	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	353.871
53619	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	375.102
53620	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	268.884
53621	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	270.68
53622	建湖	福瀛西站配变	10	400	271.16
53623	建湖	三合东站2#配变	10	400	201.96
53624	建湖	三合东站配变	10	400	256.32
53625	建湖	福瀛六组配变	10	200	65.54
53626	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	205.24
53627	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	191
53628	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	317.205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53629	建湖	竹元人家2#变	10	400	60.4
53630	建湖	近湖太平别墅区变	10	400	97.92
53631	建湖	近湖太平新西站	10	400	0
53632	建湖	近湖建高新西站	10	400	72.48
53633	建湖	近湖高马冯西变	10	400	204.16
53634	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	0
53635	建湖	近湖建高中站	10	400	177.36
53636	建湖	房管所公用变	10	400	0
53637	建湖	管舍北公用变	10	400	4
53638	建湖	家乐福2号箱变	10	630	328.293
53639	建湖	璟园小区1#箱变001002	10	630	304.164
53640	建湖	森达线丽都华庭中2#箱变	10	630	286.461
53641	建湖	玉兰小区箱变	10	630	81.207
53642	建湖	气象站公用变	10	630	235.053
53643	建湖	玉兰苑4号箱变	10	400	154.08
53644	建湖	玉兰苑5号箱变	10	500	220.8
53645	建湖	汇金大厦公用变	10	400	87.56
53646	建湖	金榜世家2号箱变	10	500	244.15
53647	建湖	丽都华庭1号欧变	10	630	296.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53648	建湖	万嘉时代广场2号箱变	10	630	59.157
53649	建湖	丽都华庭4号箱变配电变压器	10	630	258.552
53650	建湖	玉兰苑3号箱变	10	630	315.819
53651	建湖	管舍新村公用变	10	400	58.32
53652	建湖	政府回迁楼公用变	10	400	175.24
53653	建湖	丽都华庭3号欧变	10	630	155.862
53654	建湖	玉兰苑1号箱变	10	630	208.971
53655	建湖	玉兰苑2号箱变	10	630	221.193
53656	建湖	气象站北公用变	10	400	148.88
53657	建湖	家乐福1号箱变	10	630	293.013
53658	建湖	永华公寓变电所1#变	10	500	253.2
53659	建湖	近湖嘉豪名宅4号配变	10	800	421.52
53660	建湖	近湖嘉豪名宅2号配变	10	800	419.36
53661	建湖	建宝线太平朱墩变	10	630	265.671
53662	建湖	近湖线太平支线5#杆太平村部公用变	10	630	188.307
53663	建湖	泽园新村北箱变	10	630	274.995
53664	建湖	金港湾1号变电所3号变	10	1000	522.3
53665	建湖	向阳小区箱变	10	315	107.352
53666	建湖	近湖线太平支线2-1#杆太平1#公用变	10	500	63.65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53667	建湖	长沟跃进公用变	10	200	127
53668	建湖	天泽府2#配变	10	800	454.48
53669	建湖	天泽府6#配变	10	800	333.68
53670	建湖	天泽府4#配变	10	800	551.84
53671	建湖	天泽府8#配变	10	800	372.64
53672	建湖	二中家属区北变	10	400	92.76
53673	建湖	兰亭绿岛2号欧变	10	500	156.1
53674	建湖	兰亭绿岛1号欧变	10	500	224.8
53675	建湖	兰亭绿岛3号欧变	10	400	7.76
53676	建湖	二中家属区箱变	10	630	282.492
53677	建湖	船民回迁楼配变	10	630	311.913
53678	建湖	湖景人居4号箱变	10	500	208.35
53679	建湖	湖景人居3号箱变	10	630	256.788
53680	建湖	人民线缫丝厂箱变001配电变压器	10	630	437.598
53681	建湖	长沟西5#公用变	10	200	114.34
53682	建湖	人民线长沟南箱变503178014002	10	630	488.439
53683	建湖	施垛回迁房2号箱变	10	500	192.65
53684	建湖	兰亭绿岛2号箱变	10	630	235.368
53685	建湖	施垛回迁房1号箱变	10	500	191.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53686	建湖	湖景人居1#配电房3号变	10	630	281.736
53687	建湖	湖景人居1#配电房1号变	10	630	154.413
53688	建湖	长沟下放户	10	400	300.56
53689	建湖	船民回迁房西公用变	10	315	152.334
53690	建湖	人民182线路长沟菜场箱变004001	10	630	234.549
53691	建湖	湖景人居2号箱变	10	500	229.55
53692	建湖	城区湖景人居6号箱变	10	630	312.732
53693	建湖	湖景人居5号箱变	10	630	290.115
53694	建湖	湖景人居1号箱变	10	400	172.88
53695	建湖	城区兰亭绿岛1号欧变	10	630	92.673
53696	建湖	施垛小区2#配电房2#变	10	800	498.88
53697	建湖	城区施垛小区1号配电房2号变	10	1000	489.2
53698	建湖	湖景人居7#变111001	10	630	414.162
53699	建湖	长沟中站	10	400	266.76
53700	建湖	日月花苑1号欧变	10	630	357.084
53701	建湖	土产家属区公用变	10	400	143
53702	建湖	施垛公用变	10	400	196.04
53703	建湖	日月花苑4号欧变	10	630	287.091
53704	建湖	日月花苑3号欧变	10	630	219.996

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53705	建湖	棉麻公用变	10	400	22.76
53706	建湖	日月花苑2号欧变	10	630	347.76
53707	建湖	草场公用变	10	400	100.16
53708	建湖	钟庄标杆小区5#箱式变102开关配电变压器	10	630	239.526
53709	建湖	建华康居3号变	10	630	221.886
53710	建湖	建华康居1号变	10	630	282.996
53711	建湖	建华康居2号变	10	500	89.45
53712	建湖	钟庄马墩唐桥台片	10	100	37.94
53713	建湖	建华康居12#配变	10	400	162.76
53714	建湖	建华康居13#箱式主变	10	630	327.348
53715	建湖	钟庄古桥刘舍南台片	10	400	286.92
53716	建湖	建华康居示范村1#配电房1#变	10	1000	598.7
53717	建湖	钟庄南华新港台片	10	200	158.48
53718	建湖	钟庄南华中心村1#台片	10	400	131.56
53719	建湖	集镇计生办1#台片	10	400	131.96
53720	建湖	集镇菜场1#变	10	400	97.84
53721	建湖	钟庄开发区中心村台片	10	500	225.45
53722	建湖	建华康居11号变	10	630	334.971
53723	建湖	建华康居5号变	10	630	347.067

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53724	建湖	集镇织带厂台片	10	400	138.68
53725	建湖	建华康居4号变	10	630	312.354
53726	建湖	集镇计生办	10	400	184.32
53727	建湖	钟庄三元陈墩东台片	10	400	252.96
53728	建湖	集镇国税所台片	10	400	87.76
53729	建湖	集镇信用社台片	10	400	128.56
53730	建湖	钟庄古桥刘舍台片	10	200	85.78
53731	建湖	钟庄建华康居台片	10	400	106.4
53732	建湖	标杆小区1#配电房1#主变	10	1000	653.7
53733	建湖	钟庄双港新渠台片	10	100	26.21
53734	建湖	河南二、八组配变	10	200	103.62
53735	建湖	河南西站配变	10	400	271.64
53736	建湖	亥河南站3#配变	10	400	221.8
53737	建湖	亥河人家3#配变	10	630	390.411
53738	建湖	荡东二组配变	10	200	114.62
53739	建湖	河南村站配变	10	400	241.84
53740	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	89.5
53741	建湖	派出所配变	10	400	150.12
53742	建湖	亥河村六组配变	10	200	42.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53743	建湖	福瀛三组配变	10	315	125.402
53744	建湖	荡东一组配变	10	400	154.4
53745	建湖	亥河村配变	10	400	254.76
53746	建湖	亥河村站配变	10	200	108.16
53747	建湖	九龙口村一组配变	10	200	99.54
53748	建湖	亥河村一组配变	10	200	103.5
53749	建湖	荡东南站2#配变	10	400	275.76
53750	建湖	河南西站4#配变	10	400	261.6
53751	建湖	亥河人家1#配变	10	630	398.223
53752	建湖	荡东一组3#配变	10	400	212.56
53753	建湖	风景区2号箱变	10	630	248.85
53754	建湖	荡东西站配变	10	400	300.28
53755	建湖	风景区1号箱变	10	630	371.448
53756	建湖	政府配变	10	400	27.68
53757	建湖	荡东八组配变	10	200	119.7
53758	建湖	荡东一组2#配变	10	400	194.32
53759	建湖	城南八组3#配变	10	400	249.32
53760	建湖	福瀛村公用变	10	400	184.48
53761	建湖	亥河六组配变	10	200	62.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53762	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	138.4
53763	建湖	沙石场配变	10	400	186.04
53764	建湖	城南八组2#配变	10	400	278.92
53765	建湖	亥河村2#配变	10	400	248.24
53766	建湖	老街配变	10	400	160.36
53767	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	256.2
53768	建湖	河北粮库1#配变	10	400	271.68
53769	建湖	河南西站3#配变	10	400	198.08
53770	建湖	荡东西站2#配变	10	400	276.48
53771	建湖	亥河南站2#配变	10	400	262.92
53772	建湖	荡东西站3#配变	10	400	274.92
53773	建湖	亥河村站2#配变	10	400	246.24
53774	建湖	亥河人家2#配变	10	630	426.888
53775	建湖	福瀛二组配变	10	400	212.32
53776	建湖	城南八组配变	10	400	253.4
53777	建湖	亥河南站配变	10	400	277.08
53778	建湖	政府2#配变	10	200	36.92
53779	建湖	荡东三组配变	10	200	109.66
53780	建湖	河南东站配变	10	200	23.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53781	建湖	亥河北站配变	10	200	98.46
53782	建湖	近湖刘桥北站	10	400	184.56
53783	建湖	近湖刘桥玉沟箱变	10	500	314.65
53784	建湖	裕丰花园14号箱变	10	500	146
53785	建湖	裕丰花园12号箱变	10	500	188.45
53786	建湖	丰收线尊园二期5#箱变005	10	630	287.154
53787	建湖	锦绣安置房3号箱变	10	630	333.144
53788	建湖	尊园变电所1号变	10	630	189.567
53789	建湖	裕丰花园15号箱变	10	500	206.8
53790	建湖	泽园现代城1号箱变	10	630	254.646
53791	建湖	翰林华府1号变电所2号变	10	630	260.694
53792	建湖	泽园现代城8号箱变	10	630	303.975
53793	建湖	锦绣安置房2号箱变	10	630	307.314
53794	建湖	翰林华府2号箱变	10	400	109.76
53795	建湖	锦绣安置房5号箱变	10	630	306.684
53796	建湖	泽园太阳城2号箱变	10	630	183.141
53797	建湖	丰收线尊园小区2#变电所1#主变	10	800	410.8
53798	建湖	裕丰花园11号箱变	10	500	175.1
53799	建湖	锦绣安置房4号箱变	10	630	382.41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53800	建湖	泽园太阳城3号箱变	10	630	345.681
53801	建湖	锦绣安置房1号箱变	10	500	122.5
53802	建湖	丰收路回迁楼1#箱变	10	500	209.9
53803	建湖	尊园变电所2号变	10	630	343.98
53804	建湖	裕丰花园13号箱变	10	500	214.45
53805	建湖	丰收线尊园小区2#变电所3#主变	10	800	505.44
53806	建湖	翰林华府3号变电所1号变	10	630	276.633
53807	建湖	丰收线尊园二期6#箱变007	10	630	229.635
53808	建湖	丰收线尊园二期7#箱变001	10	630	194.355
53809	建湖	城区丰收线尊园二期8#箱变002	10	630	351.477
53810	建湖	丰收线尊园二期1#箱变003	10	630	344.988
53811	建湖	城区丰收线尊园二期2#箱变004	10	630	456.687
53812	建湖	泽园现代城2号箱变	10	630	308.007
53813	建湖	裕丰花园3号箱变	10	630	305.928
53814	建湖	裕丰花园4号箱变	10	630	262.899
53815	建湖	裕丰花园8号箱变	10	500	247.2
53816	建湖	裕丰花园9号箱变	10	500	181.55
53817	建湖	泽园现代城3号箱变	10	630	312.48
53818	建湖	泽园现代城6号箱变	10	630	224.721

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53819	建湖	裕丰花园10号箱变	10	500	161.45
53820	建湖	泽园现代城5号箱变	10	630	336.924
53821	建湖	翰林华府2号配电房3号变	10	630	290.934
53822	建湖	泽园太阳城1号箱变	10	630	163.863
53823	建湖	丰收线夏舍综合变	10	630	195.552
53824	建湖	裕丰花园5号箱变	10	500	100.65
53825	建湖	集镇机电站台片	10	400	138.32
53826	建湖	集镇机电站东台片	10	200	66.06
53827	建湖	钟庄集镇医院台片#	10	400	251.92
53828	建湖	钟庄小学台片	10	400	247.2
53829	建湖	集镇商场	10	400	15
53830	建湖	钟庄集镇文化站1#变新	10	400	194.04
53831	建湖	钟庄中学	10	100	0
53832	建湖	钟庄集镇钟东西台片	10	400	272.56
53833	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	0
53834	建湖	近湖华亭锦苑4号箱变	10	500	240.8
53835	建湖	近湖华亭之星4号箱变	10	630	278.712
53836	建湖	近湖华亭之星6号配变	10	800	413.6
53837	建湖	近湖华亭锦苑1号箱变	10	500	267.45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53838	建湖	近湖华亭锦苑5号箱变	10	400	199.92
53839	建湖	近湖华亭之星2号配变	10	1000	643.8
53840	建湖	近湖华亭锦苑2号箱变	10	500	284.45
53841	建湖	近湖华亭锦苑6号变	10	800	505.84
53842	建湖	近湖华亭锦苑3号箱变	10	630	371.763
53843	建湖	近湖陈堡三墩	10	400	233.76
53844	建湖	近湖明珠锦苑6号箱变	10	400	178.24
53845	建湖	近湖华亭之星1号配变	10	1000	605
53846	建湖	近湖华亭之星3号箱变	10	630	294.525
53847	建湖	近湖明珠锦苑7号箱变	10	400	157.76
53848	建湖	近湖华亭锦苑7号变	10	1000	621.7
53849	建湖	近湖华亭之星5号配变	10	800	368.32
53850	建湖	近湖明珠锦苑1号箱变	10	630	337.68
53851	建湖	近湖明珠锦苑4号配变	10	800	416
53852	建湖	近湖明珠锦苑3号箱变	10	630	395.136
53853	建湖	近湖明珠锦苑2号箱变	10	630	347.319
53854	建湖	近湖金玉庭院4号配变	10	800	439.6
53855	建湖	近湖金玉庭院2号配变	10	800	504.96
53856	建湖	近湖水韵绿城2号配变	10	800	521.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53857	建湖	近湖水韵绿城13号配变	10	1000	676.5
53858	建湖	近湖水韵绿城11号配变	10	1000	567.8
53859	建湖	近湖水韵绿城10号配变	10	1000	632.8
53860	建湖	近湖水韵绿城5号配变	10	1000	501.7
53861	建湖	近湖水韵绿城6号配变	10	1000	518.1
53862	建湖	近湖水韵绿城4号配变	10	800	401.84
53863	建湖	近湖水韵绿城8号配变	10	1000	596.2
53864	建湖	近湖明珠锦苑5号配变	10	800	476.48
53865	建湖	近湖水韵绿城9号配变	10	1000	645
53866	建湖	近湖水韵绿城3号配变	10	800	456.32
53867	建湖	近湖陈堡东葛北站	10	200	64.5
53868	建湖	近湖金玉庭院3号配变	10	800	387.76
53869	建湖	近湖金玉庭院1号配变	10	800	513.6
53870	建湖	近湖水韵绿城7号配变	10	1000	516.5
53871	建湖	近湖水韵绿城1号配变	10	800	448.8
53872	建湖	近湖水韵绿城14号配变	10	1000	701.3
53873	建湖	近湖水韵绿城12号配变	10	1000	505.3
53874	建湖	上冈都市名城15#变压器	10	800	507.68
53875	建湖	上冈都市名城2#变	10	800	427.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53876	建湖	上冈利华小区二期配电室3#变	10	630	271.845
53877	建湖	上冈冈中路小区7#箱变	10	800	473.52
53878	建湖	上冈都市名城1#变	10	800	453.52
53879	建湖	上冈富民新区1#箱变	10	630	358.281
53880	建湖	上冈都市名城14#变压器	10	800	380.96
53881	建湖	冈中路小区6#箱变	10	630	327.348
53882	建湖	冈中路小区5#箱变	10	630	350.406
53883	建湖	冈中路小区3#箱变	10	630	351.477
53884	建湖	冈中路小区2#箱变	10	630	328.167
53885	建湖	上冈都市名城13#变压器	10	800	213.2
53886	建湖	上冈利华小区二期配电室1#变	10	630	227.997
53887	建湖	冈中路小区1#箱变	10	630	340.137
53888	建湖	上冈富民新区4#箱变	10	630	365.652
53889	建湖	利华线上冈利华新村2#配变	10	800	370.16
53890	建湖	上冈富民新区3#箱变	10	630	313.299
53891	建湖	核心区1#箱变	10	400	197.16
53892	建湖	核心区2#箱变	10	400	182.4
53893	建湖	上冈富民新区2#箱变	10	630	358.596
53894	建湖	上冈都市名城16#变压器	10	800	396.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53895	建湖	冈中路小区4#箱变	10	630	323.442
53896	建湖	永安中学	10	200	38.98
53897	建湖	庆丰袁刘北站2#（增资）	10	200	133.34
53898	建湖	庆东村部	10	200	78.5
53899	建湖	廖庄集中居住6#配变	10	630	308.889
53900	建湖	永安复兴	10	200	55.4
53901	建湖	庆丰永安复兴2#	10	400	237.28
53902	建湖	庆东徐舍变	10	200	75.34
53903	建湖	廖庄集中居住4#配变	10	400	165.4
53904	建湖	庆东徐舍2#(增资15)	10	200	97.56
53905	建湖	廖庄集中居住5#配变	10	630	248.661
53906	建湖	廖庄集中居住9#变	10	400	160.6
53907	建湖	永安南站2#	10	200	91.12
53908	建湖	瓦荡代庄2#	10	400	260.6
53909	建湖	袁刘西站2#	10	200	127.84
53910	建湖	西沙姜王2#（增资15）	10	200	116.3
53911	建湖	廖庄集中居住8#变	10	400	133.48
53912	建湖	元刘西站	10	200	121.34
53913	建湖	永安东站2#	10	400	162.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53914	建湖	廖庄集中居住2#箱变	10	500	142.8
53915	建湖	廖庄集中居住1#箱变	10	500	249.4
53916	建湖	廖庄集中居住3#箱变	10	500	163.2
53917	建湖	元刘东站	10	200	119
53918	建湖	西沙姜王	10	200	106.56
53919	建湖	西沙丁墩	10	200	104.16
53920	建湖	廖庄集中居住7#配变	10	630	236.565
53921	建湖	元刘中站	10	200	35.84
53922	建湖	元刘南站	10	200	48.16
53923	建湖	永安村部2#（增资15）	10	400	111.48
53924	建湖	庆丰永安复兴3#	10	400	244.24
53925	建湖	庆东王庄	10	200	92.42
53926	建湖	元刘北站	10	200	113.78
53927	建湖	西沙中沟2#（增资15）	10	200	103.88
53928	建湖	高丰港如2#	10	200	89.84
53929	建湖	廖庄集中居住10#变	10	400	197.6
53930	建湖	廖庄袁刘2#	10	200	93.42
53931	建湖	廖庄袁刘	10	200	40.84
53932	建湖	庆东丁舍	10	100	30.81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53933	建湖	碧桂园小区9#配变	10	800	274.88
53934	建湖	双湖一品2号变电所2号变	10	1000	487.3
53935	建湖	双湖一品1号变电所1号变	10	1000	411.5
53936	建湖	碧桂园小区5#配电房16#主变	10	800	396.96
53937	建湖	碧桂园小区3#配变	10	800	281.52
53938	建湖	双湖一品1号变电所3号变	10	1000	530.6
53939	建湖	双湖一品1号箱变	10	630	299.691
53940	建湖	双湖一品2号箱变	10	630	254.709
53941	建湖	碧桂园小区4#配电房12#变压器	10	800	193.92
53942	建湖	碧桂园小区4#配电房14#变压器	10	800	414.24
53943	建湖	双湖一品4号箱变	10	630	260.253
53944	建湖	碧桂园小区5#配电房18#主变	10	800	358.24
53945	建湖	碧桂园小区2号开关站10#主变	10	800	331.2
53946	建湖	碧桂园小区1#配变	10	800	299.84
53947	建湖	碧桂园小区7#配变	10	800	333.04
53948	建湖	双湖一品2号变电所4号变	10	1000	412.3
53949	建湖	近湖王墩小区1号箱变	10	630	308.511
53950	建湖	近湖王墩小区2号箱变	10	630	304.479
53951	建湖	近湖王墩小区3号箱变	10	630	402.822

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53952	建湖	近湖王墩小区4号箱变	10	500	297
53953	建湖	近湖王墩小区5号箱变	10	630	344.862
53954	建湖	近湖王墩小区6号箱变	10	500	287.8
53955	建湖	近湖王墩小区7号箱变	10	400	168.4
53956	建湖	近湖东方景城11#配变	10	800	361.52
53957	建湖	近湖东方景城1号箱变	10	400	174.16
53958	建湖	近湖东方景城7号箱变	10	500	173.8
53959	建湖	近湖东方景城10号箱变	10	500	247.55
53960	建湖	近湖东方景城3号箱变	10	630	432.495
53961	建湖	近湖东方景城6号箱变	10	500	243.55
53962	建湖	近湖东方景城2号箱变	10	500	181
53963	建湖	近湖东方景城4号箱变	10	630	392.742
53964	建湖	近湖东方景城5号箱变	10	630	222.075
53965	建湖	近湖东方景城9号箱变	10	500	293.1
53966	建湖	近湖东方景城13#配变	10	800	456.8
53967	建湖	瓦瓷八组西配变	10	400	211.4
53968	建湖	瓦瓷一组	10	400	267.4
53969	建湖	路墩一组	10	400	283.44
53970	建湖	赵墩二组	10	400	6.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53971	建湖	赵墩三组	10	200	98.44
53972	建湖	胡王综合厂(增资15)	10	400	237.28
53973	建湖	吉庄先进（增资15）	10	200	91.12
53974	建湖	双胜中站(增资15)	10	400	252.4
53975	建湖	庆丰吉庄辛庄3#	10	400	215.8
53976	建湖	双胜北站(2#)	10	200	145.94
53977	建湖	吉庄渔业3#	10	500	15
53978	建湖	廖庄南站	10	200	61.74
53979	建湖	胡王张湾(增资15)	10	400	236.08
53980	建湖	吉庄刘墩3#	10	200	119.34
53981	建湖	吉庄渔业变	10	400	252.4
53982	建湖	乔徐东站2#	10	200	105.16
53983	建湖	赵庄南站	10	200	108
53984	建湖	乔徐东站(增资15)	10	200	104.22
53985	建湖	吉庄村集中居住1#配变	10	400	63.08
53986	建湖	吉庄渔业2#（增资15）	10	200	91.5
53987	建湖	廖港西站2#（增资15）	10	200	43.84
53988	建湖	乔徐西站2#	10	200	120.12
53989	建湖	胡王高墩	10	400	246.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53990	建湖	廖港南站	10	100	19.19
53991	建湖	双胜上游	10	100	0
53992	建湖	乔徐西排2#	10	200	96.84
53993	建湖	胡王南站2#（增资15）	10	200	46.54
53994	建湖	廖庄北站	10	200	120
53995	建湖	廖港南站3#（北刘）	10	200	89.66
53996	建湖	双胜南站（新）	10	100	2.79
53997	建湖	庆丰吉庄刘墩4#	10	400	290.36
53998	建湖	吉庄辛庄（增资15）	10	400	206.76
53999	建湖	廖庄东站(增资15)	10	400	260.76
54000	建湖	吉庄刘墩	10	200	85.62
54001	建湖	吉庄吉兴	10	400	243.84
54002	建湖	乔徐西排	10	100	0
54003	建湖	廖港西站(增资15)	10	400	246.32
54004	建湖	胡王后庄	10	100	17.17
54005	建湖	庆丰双胜上游2#	10	400	277.36
54006	建湖	近湖润园公寓1号箱变	10	630	269.388
54007	建湖	近湖建高肖墩北站变	10	400	221.08
54008	建湖	近湖汇建文苑4号箱变	10	630	248.976

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54009	建湖	近湖润园公寓3号箱变	10	630	154.35
54010	建湖	近湖太平尤桥3号变	10	400	117.48
54011	建湖	近湖润园公寓2号箱变	10	630	225.414
54012	建湖	近湖建高冯西变	10	400	178.24
54013	建湖	近湖裕丰回迁楼2号变	10	400	61.32
54014	建湖	近湖建高后舍变	10	400	38.08
54015	建湖	近湖汇建文苑6号箱变	10	500	159.35
54016	建湖	近湖建高西站变	10	400	203.32
54017	建湖	近湖汇建文苑7号箱变	10	500	291.1
54018	建湖	近湖太平西站2号变	10	400	109
54019	建湖	近湖嘉豪名宅1号配变	10	800	410.48
54020	建湖	近湖汇建文苑2号箱变	10	630	119.259
54021	建湖	近湖嘉豪名宅3号配变	10	800	419.2
54022	建湖	近湖建高2号变	10	400	209.08
54023	建湖	近湖建高1号变	10	400	241.4
54024	建湖	近湖高马东2号变	10	400	183.4
54025	建湖	近湖裕丰回迁楼1号变	10	630	38.304
54026	建湖	近湖汇建文苑3号箱变	10	630	300.636
54027	建湖	近湖建高肖墩变	10	200	62.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54028	建湖	近湖汇建文苑1号箱变	10	630	348.579
54029	建湖	近湖新韩圩变	10	400	57.76
54030	建湖	近湖建高北站变	10	250	8.4
54031	建湖	近湖汇建文苑5号箱变	10	630	316.89
54032	建湖	国苑2#	10	400	195.6
54033	建湖	国苑1#	10	400	156.84
54034	建湖	庆丰六号桥2#	10	400	168.32
54035	建湖	庆丰红星南站2#	10	400	225.2
54036	建湖	庆丰九号桥3#	10	400	198.2
54037	建湖	马小变	10	315	6.237
54038	建湖	庆丰居委会2#	10	400	3.84
54039	建湖	六号桥	10	400	8.68
54040	建湖	车站	10	400	109.68
54041	建湖	马庄村五组	10	100	28
54042	建湖	庆丰庆东新建2#（增资）	10	200	85.28
54043	建湖	庆丰中学	10	400	0
54044	建湖	庆丰六号桥4#变	10	400	272.24
54045	建湖	九号桥5#	10	200	99.58
54046	建湖	车站桥	10	400	156.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54047	建湖	红星北站（增资15）	10	400	131
54048	建湖	唐庄中站	10	200	65.06
54049	建湖	影剧院变	10	400	80.6
54050	建湖	庆东新建	10	200	109.16
54051	建湖	瓦荡东站	10	200	5.5
54052	建湖	高丰长舍2#（增资15）	10	200	102.28
54053	建湖	庆丰谷庄南站2#	10	400	266
54054	建湖	高丰陈沟	10	200	88.38
54055	建湖	高丰东高	10	100	11.44
54056	建湖	高丰长舍	10	200	97.16
54057	建湖	庆丰瓦荡同心2#	10	200	140.66
54058	建湖	双胜公路	10	400	263.44
54059	建湖	吉庄吉兴单	10	400	97.92
54060	建湖	赵庄北站	10	200	107.72
54061	建湖	张庄先进	10	200	124
54062	建湖	东乔乔墩	10	200	0
54063	建湖	庆丰赵庄东站2#	10	400	272
54064	建湖	东乔黄沟	10	200	73.16
54065	建湖	北凌村3#	10	400	250.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54066	建湖	北凌村6#	10	400	267.24
54067	建湖	双胜公路2#	10	200	91.62
54068	建湖	北凌村1#	10	400	154.24
54069	建湖	北凌西陈（赵庄）	10	200	109
54070	建湖	北凌村5#	10	400	242.4
54071	建湖	赵庄三洋	10	200	89.62
54072	建湖	北凌西河	10	200	76.62
54073	建湖	赵庄东站	10	200	118.84
54074	建湖	北凌村4#	10	400	233.48
54075	建湖	北秦二组	10	200	109.16
54076	建湖	北凌村2#	10	400	145.84
54077	建湖	张庄东站	10	200	117.56
54078	建湖	北凌村部	10	200	104.5
54079	建湖	北凌东湾2#（增资15）	10	200	74.06
54080	建湖	张庄先进2#（增资15）	10	200	70.28
54081	建湖	北凌东湾	10	100	35.9
54082	建湖	北秦二组2#（增资15）	10	200	47.16
54083	建湖	阳光家苑箱变主变	10	630	324.261
54084	建湖	XB唐庄回迁房3期2#箱变002	10	630	339.003

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54085	建湖	唐庄回迁房3期1#箱变001	10	630	345.114
54086	建湖	机电站	10	400	204.32
54087	建湖	庆丰刘庄开发区2#	10	400	276.68
54088	建湖	庆丰八组2#（增资）	10	200	74.94
54089	建湖	唐庄回迁房3期3#箱变003	10	630	354.816
54090	建湖	食品站	10	200	3.74
54091	建湖	庆园线车站2#变	10	500	99.35
54092	建湖	庆丰文化站2#	10	400	105.28
54093	建湖	文化站变	10	400	161.6
54094	建湖	庆丰八组	10	200	14.84
54095	建湖	唐庄东站	10	400	171
54096	建湖	刘庄沈墩	10	100	11
54097	建湖	锦绣苑1#箱变	10	630	372.078
54098	建湖	锦绣苑2#箱变	10	630	362.313
54099	建湖	陶然居1#欧变	10	400	191.68
54100	建湖	陶然居2#欧变	10	400	287
54101	建湖	刘庄荡北	10	400	76.32
54102	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	0
54103	建湖	刘庄后刘2#	10	400	250.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54104	建湖	庆丰刘庄沈墩2#	10	400	285.2
54105	建湖	唐庄回迁房二期1#箱变	10	500	189.45
54106	建湖	唐庄回迁房二期2#箱变002002	10	500	176.9
54107	建湖	唐庄开发区	10	400	67.6
54108	建湖	庆丰镇唐庄东站2#	10	400	260.68
54109	建湖	庆丰九组	10	200	10.56
54110	建湖	金龙马小区	10	400	161.68
54111	建湖	唐庄回迁房1#	10	630	372.33
54112	建湖	唐庄回迁房2#	10	630	349.02
54113	建湖	刘庄后刘	10	400	186.6
54114	建湖	庆丰供电所2#	10	400	165.4
54115	建湖	供电所	10	500	43.55
54116	建湖	农贸	10	400	9.76
54117	建湖	庆丰袁刘东站2#（增资）	10	200	128.72
54118	建湖	元刘新沟	10	100	22.17
54119	建湖	花园小区	10	400	0
54120	建湖	唐庄新河	10	400	246.92
54121	建湖	东王二组单	10	200	72.16
54122	建湖	南徐村部	10	200	101.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54123	建湖	董徐村2#箱变500KVA	10	500	230.45
54124	建湖	董徐村1#箱变500KVA	10	500	142.45
54125	建湖	南徐南站2#（增资15）	10	200	93.16
54126	建湖	朱港皮叉	10	400	219.32
54127	建湖	新华东站	10	100	21.17
54128	建湖	华林华林	10	200	57.64
54129	建湖	西沙新河	10	200	47.5
54130	建湖	坚石跃进	10	200	74.62
54131	建湖	坚石中站2#	10	200	79.7
54132	建湖	庆丰华林华林2#	10	400	267.32
54133	建湖	新华东站2#（增资22）	10	400	125.48
54134	建湖	华林跃进	10	200	75.94
54135	建湖	庆丰新华孙庄2#	10	200	50.5
54136	建湖	坚石中站	10	200	34.24
54137	建湖	谷庄南站	10	200	25.84
54138	建湖	庆丰新华东站2#	10	200	106
54139	建湖	华林周庄	10	200	56.72
54140	建湖	新华西站2#（增资15）	10	200	118.28
54141	建湖	坚石刘港	10	200	59.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54142	建湖	坚石杨庄	10	200	54.44
54143	建湖	新华西站	10	200	33.56
54144	建湖	华林周庄变（2#）	10	400	134.2
54145	建湖	新华南站2#（增资15）	10	200	94
54146	建湖	西沙新河2#	10	200	84.2
54147	建湖	新华南站	10	200	78.96
54148	建湖	新华孙庄	10	200	0
54149	建湖	谷庄东站	10	200	89.44
54150	建湖	华林新港2#（增资15）	10	200	103.84
54151	建湖	华林新港	10	160	33.392
54152	建湖	华林跃进2#（卫星）	10	200	123.72
54153	建湖	唐庄高墩	10	400	264.4
54154	建湖	庆丰镇唐庄西站	10	200	57.38
54155	建湖	庆丰双河六组3#	10	400	241.12
54156	建湖	庆丰北秦八组3#	10	400	277.68
54157	建湖	东方南站2#	10	400	253.84
54158	建湖	招商场2#	10	400	185.6
54159	建湖	双河二组	10	200	60.62
54160	建湖	东方中站	10	200	91.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54161	建湖	庆丰红日三组3#	10	400	196.44
54162	建湖	东乔伏南（增资15）	10	200	24.84
54163	建湖	北秦北站（增资15）	10	400	249.4
54164	建湖	庆丰红日三组2#	10	400	266.12
54165	建湖	庆丰庆丰十组	10	400	270.16
54166	建湖	庆丰镇招商场3#	10	400	212.24
54167	建湖	庆丰唐庄西站2#（增资）	10	200	88.56
54168	建湖	庆丰红日东站2#（增资）	10	200	108.34
54169	建湖	招商场	10	400	96.16
54170	建湖	庆丰新村陈涛更换	10	200	57.92
54171	建湖	东洪洪桥	10	400	163.4
54172	建湖	逍遥新建	10	100	9.65
54173	建湖	庆丰新阜北站	10	100	8.33
54174	建湖	新阜南站2#	10	400	190.48
54175	建湖	南港村部	10	400	165.48
54176	建湖	庆丰凌庄中站3#	10	400	81
54177	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	0
54178	建湖	凌庄中南站2#（增资15）	10	200	114.12
54179	建湖	凌庄村部	10	200	74.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54180	建湖	庆丰新阜西站2#（增资）	10	200	101.12
54181	建湖	红星西站2#（增资15）	10	400	171.32
54182	建湖	朱港港东3#	10	200	76.22
54183	建湖	南港南站	10	200	79.66
54184	建湖	南港北站2#	10	200	113.86
54185	建湖	马庄村二组	10	200	22.94
54186	建湖	马庄村二组2#	10	200	81.12
54187	建湖	东刘南站2#	10	100	46.6
54188	建湖	上冈学滩一组西配变	10	200	49
54189	建湖	巨丰四组配变	10	200	100.68
54190	建湖	巨丰四组2#变	10	400	292.92
54191	建湖	永昌二组配变	10	200	129.54
54192	建湖	梅苏三四组配变	10	400	270.08
54193	建湖	梅苏村站配变	10	200	139.5
54194	建湖	永昌村站配变	10	400	284
54195	建湖	永昌五组配变	10	200	125.24
54196	建湖	永昌三组配变	10	200	118.38
54197	建湖	永昌北站配变	10	200	110.38
54198	建湖	局西家属区变	10	400	178.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54199	建湖	化肥厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	438.606
54200	建湖	镇北五队箱变变压器	10	630	156.807
54201	建湖	御景尊园2#配电房5#主变配电变压器	10	800	405.6
54202	建湖	城区御景尊园2#配电房7#主变配电变压器	10	800	383.52
54203	建湖	滨湖花苑箱变	10	800	328.16
54204	建湖	御景尊园1#配电房3号主变配电变压器	10	800	526.48
54205	建湖	城区御景尊园1#配电房1号主变配电变压器	10	800	422.72
54206	建湖	油漆厂公用变	10	400	263.12
54207	建湖	纱厂北公用变	10	400	159
54208	建湖	尚都小区北2#变	10	400	130.6
54209	建湖	尚都小区北	10	630	282.807
54210	建湖	马厂小区配变	10	400	111.92
54211	建湖	万有家园1#变	10	630	291.501
54212	建湖	马厂三组	10	400	113.76
54213	建湖	万有家园2#变	10	630	268.317
54214	建湖	建阳马厂七组北配变	10	500	109.65
54215	建湖	万有家园3#变	10	630	245.826
54216	建湖	万有家园4#变	10	630	222.642
54217	建湖	建阳建东一组北配变	10	400	158.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54218	建湖	马厂四组北配变	10	400	116.92
54219	建湖	马厂三组北配变	10	400	52.08
54220	建湖	香榭尚品配变	10	630	384.678
54221	建湖	马厂五组	10	400	104.36
54222	建湖	建阳萃华云居1#配电房1#配变	10	1000	684
54223	建湖	建阳商家三组配变	10	200	20.2
54224	建湖	建南八组	10	400	200.36
54225	建湖	胡桥北站东配变	10	400	206.32
54226	建湖	建阳商家一组配变	10	400	219.6
54227	建湖	建阳商家南站配变	10	400	274.44
54228	建湖	金桥东站东	10	400	260.28
54229	建湖	建阳金桥八队配变	10	400	267.96
54230	建湖	西塘月色2#	10	400	195.32
54231	建湖	商加小学	10	400	194.16
54232	建湖	建南九队	10	400	190.92
54233	建湖	胡桥村站	10	400	192.16
54234	建湖	南沙线上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	378.441
54235	建湖	南沙线上冈隆仕达广场4#箱变配变	10	630	34.713
54236	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	251.055

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54237	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	145.6
54238	建湖	南沙线上冈凤鸣苑4#变压器	10	630	334.404
54239	建湖	上冈南沙线隆仕达广场3#箱变配变	10	630	372.33
54240	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	222.4
54241	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	390.16
54242	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	499.84
54243	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	324
54244	建湖	冈南线上冈隆世达配电房4#变	10	800	412.64
54245	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	456
54246	建湖	上冈光明小区4#变压器	10	630	291.942
54247	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	484.16
54248	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	506.64
54249	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房6#变	10	800	410.48
54250	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	394.48
54251	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房4#变	10	630	316.386
54252	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	344.96
54253	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	431.84
54254	建湖	上冈光明小区1#变压器	10	630	235.557
54255	建湖	上冈南沙线隆仕达广场1#箱变配变	10	630	287.217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54256	建湖	上冈南沙线隆仕达广场2#箱变配变	10	630	330.246
54257	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房2#变	10	630	188.559
54258	建湖	上冈光明小区2#变压器	10	630	349.146
54259	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	316.386
54260	建湖	冈南线上冈隆世达配电房2#变	10	800	425.84
54261	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	297.52
54262	建湖	南沙线上冈凤鸣苑1#变压器	10	630	239.967
54263	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	77.56
54264	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	208.36
54265	建湖	观湖壹号二期2#配电室1#配变	10	630	294.525
54266	建湖	丰收公寓3号箱变	10	400	233.44
54267	建湖	御景新城1#配电室2#主变	10	800	430.48
54268	建湖	近湖镇南吴河南变	10	400	94.84
54269	建湖	御景新城2#配电室2#主变	10	800	388.64
54270	建湖	西苑线书香苑变电所1#主变	10	1000	412.5
54271	建湖	城区观湖一号1#开关站3#变	10	1000	494.4
54272	建湖	城区丰收公寓4号箱变	10	400	15.44
54273	建湖	御景新城3#配电室2#主变	10	630	296.793
54274	建湖	城区观湖一号2#配电房5#变	10	1000	644

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54275	建湖	城区观湖一号2#配电房7#变	10	630	243.18
54276	建湖	御景新城2#配电室4#主变	10	800	485.84
54277	建湖	城区观湖一号1#开关站1#变	10	1000	477.7
54278	建湖	西苑回迁楼1号变	10	630	72.45
54279	建湖	西苑线书香苑变电所3#主变	10	1000	621.2
54280	建湖	观湖壹号2#开关站1#配变	10	800	421.68
54281	建湖	观湖壹号二期3#配电室1#配变	10	630	170.667
54282	建湖	观湖壹号二期2#配电室3#配变	10	630	250.11
54283	建湖	建业花苑2号箱变	10	630	295.596
54284	建湖	御景新城1#配电室4#主变	10	800	384.96
54285	建湖	建业花苑1号箱变	10	630	79.947
54286	建湖	御景新城3#配电室4#主变	10	630	382.221
54287	建湖	丰收公寓2号箱变	10	400	212.76
54288	建湖	丰收公寓1号箱变	10	400	52.76
54289	建湖	西苑线节能灯具厂家属区箱变主变	10	500	226.8
54290	建湖	金茂一号配电房2#主变	10	1000	619.5
54291	建湖	金茂一号配电房4#主变	10	1000	522.7
54292	建湖	建行公用变	10	400	161.68
54293	建湖	京城II线6#变电所3#主变配电变压器	10	1000	558.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54294	建湖	世纪鑫城9号箱变	10	630	403.137
54295	建湖	世纪鑫城8号欧变	10	800	397.28
54296	建湖	世纪鑫城13号箱变	10	400	162.76
54297	建湖	世纪鑫城10号欧变	10	630	206.766
54298	建湖	城区世纪鑫城11号箱变	10	630	233.604
54299	建湖	世纪鑫城4号箱变	10	630	284.445
54300	建湖	世纪鑫城5号箱变	10	630	307.188
54301	建湖	世纪鑫城6号欧变	10	630	222.075
54302	建湖	京城II线6#变电所1#主配电变压器	10	1000	382.7
54303	建湖	京城II线3#变电所3#主变	10	800	248.16
54304	建湖	京城II线4#变电所3#主变	10	800	503.36
54305	建湖	京城II线5#变电所3#主变	10	800	337.2
54306	建湖	京城II线5#变电所1#主变	10	800	378.96
54307	建湖	太平4#变	10	800	430.56
54308	建湖	京城二期二号开关站1#变	10	800	297.84
54309	建湖	港汇城1号配电房1号变	10	1000	566
54310	建湖	港汇城1号配电房3号变	10	1000	464.8
54311	建湖	港汇城2号配电房1号变	10	1000	485.4
54312	建湖	港汇城2号配电房3号变	10	1000	506.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54313	建湖	太平3#变主变间隔配电变压器	10	630	67.599
54314	建湖	京城II线4号变电所1号变	10	800	450.4
54315	建湖	京城II线3号变电所1号变	10	800	450.08
54316	建湖	泽园南区2号箱变	10	630	278.838
54317	建湖	泽园南区1号箱变	10	630	242.613
54318	建湖	永华公寓变电所2号变	10	500	212.55
54319	建湖	璟园小区3#箱变	10	400	174.56
54320	建湖	璟园小区2#箱变002003	10	630	306.747
54321	建湖	中利2#配电室4#主变	10	800	496.16
54322	建湖	盛世豪庭4号箱变	10	1250	568.875
54323	建湖	璟园小区4#箱变	10	630	308.7
54324	建湖	京城国际8#配电室2#主变配电变压器	10	800	560.64
54325	建湖	京城国际8#配电室4#主变配电变压器	10	800	460
54326	建湖	二实小南箱变	10	630	295.092
54327	建湖	前进1#箱变配电变压器	10	630	326.34
54328	建湖	电子仪器厂公用变	10	400	47.28
54329	建湖	花园小区配电房	10	630	348.579
54330	建湖	镇西中学公用变	10	400	148.76
54331	建湖	前进东公用变	10	400	102.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54332	建湖	前进公用变	10	400	168.76
54333	建湖	京城国际2号变电所2号变	10	800	455.28
54334	建湖	电子仪器厂南公用变	10	630	225.792
54335	建湖	京城国际2号变电所4号变	10	800	470.8
54336	建湖	京城I线1号开闭所2号变	10	800	475.44
54337	建湖	宇航文苑4号箱变	10	630	276.318
54338	建湖	京城国际7#变电所4#变	10	800	577.68
54339	建湖	京城国际7#变电所2#变	10	800	483.36
54340	建湖	海达2#变	10	400	68.84
54341	建湖	海达1#变	10	400	79.88
54342	建湖	南站西巷箱变	10	630	226.485
54343	建湖	二实小东箱变	10	630	302.337
54344	建湖	二实小4#公用变	10	315	88.326
54345	建湖	二实小1#公用变	10	400	123.88
54346	建湖	香槟苑配电房2号变	10	1000	496.5
54347	建湖	香槟苑配电房1#变	10	1000	404.5
54348	建湖	二实小3#公用变	10	400	244.8
54349	建湖	宇航文苑1号箱变	10	630	268.317
54350	建湖	宇航文苑2号箱变	10	630	144.963

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54351	建湖	宇航文苑3号箱变	10	630	285.768
54352	建湖	宇航线前进西变	10	630	176.211
54353	建湖	宇航线前进南箱变	10	630	385.875
54354	建湖	前进北公用变	10	400	195.12
54355	建湖	近湖西葛建军变	10	200	73.38
54356	建湖	西苑小区1号箱变	10	1000	224.4
54357	建湖	西苑小区4号配电房	10	800	455.84
54358	建湖	西苑回迁楼2号箱变	10	630	350.973
54359	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	0
54360	建湖	城市嘉园2号配电房4号变	10	800	385.84
54361	建湖	书香园1号箱变	10	630	229.257
54362	建湖	城市嘉园1号开关站2号变	10	800	306.16
54363	建湖	城市嘉园3号配电房4号变	10	1000	567.5
54364	建湖	城市嘉园3号配电房2号变	10	1000	490.6
54365	建湖	文曲苑箱变	10	800	379.68
54366	建湖	城市嘉园2号配电房2号变	10	800	404
54367	建湖	西苑回迁楼1号箱变	10	315	136.994
54368	建湖	盛世嘉园箱变	10	630	258.867
54369	建湖	西苑小区3号配电房	10	800	188.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54370	建湖	书香园2号箱变	10	400	134.84
54371	建湖	城市嘉园4号配电房4号变	10	1000	537.8
54372	建湖	城市嘉园4号配电房2号变	10	1000	530.3
54373	建湖	钟庄马墩沈墩台片	10	200	111.38
54374	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	154.4
54375	建湖	建华康居示范村3#配电房7#变	10	1000	611.2
54376	建湖	钟庄马墩马墩台片	10	200	128.62
54377	建湖	钟庄南华港南南台片	10	400	204.64
54378	建湖	钟庄三元路墩台片	10	200	55
54379	建湖	钟庄古桥陈庄台片	10	200	133.56
54380	建湖	钟庄古桥左庄台片	10	200	74.16
54381	建湖	古桥建西配变	10	400	282.28
54382	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	32.16
54383	建湖	钟庄南华南华台片	10	400	204.6
54384	建湖	钟庄古桥陈庄北台片	10	400	280.92
54385	建湖	钟庄马墩洪星南台片	10	200	84.96
54386	建湖	钟庄马墩洪庄台片	10	400	261.6
54387	建湖	钟庄南华黄海台片	10	400	115.48
54388	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	81.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54389	建湖	建华康居示范村2#配电房5#变	10	1000	552.5
54390	建湖	钟庄古桥古西台片	10	200	67.18
54391	建湖	钟庄马墩李洪台片	10	100	76.29
54392	建湖	钟庄古桥新沟台片.	10	400	222.84
54393	建湖	建华康居示范村3#配电房10#变	10	1000	523.7
54394	建湖	建华康居示范村3#配电房8#变	10	1000	742.1
54395	建湖	钟庄古桥肖墩变	10	400	177.28
54396	建湖	建华康居示范村3#配电房9#变	10	1000	452.7
54397	建湖	建华康居示范村2#配电房6#变	10	1000	643.3
54398	建湖	钟庄三元陈墩台片	10	200	105.66
54399	建湖	建华康居示范村1#配电房2#变	10	1000	537.7
54400	建湖	建华康居示范村1#配电房3#变	10	1000	326.9
54401	建湖	巨丰一二组配变	10	200	90.5
54402	建湖	太绪村站配变	10	400	168.6
54403	建湖	竹元六组配变	10	400	225.4
54404	建湖	梅苏六组配变	10	200	133.2
54405	建湖	竹元八组配变	10	200	119.74
54406	建湖	太绪五组配变	10	400	276.32
54407	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	235.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54408	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	226.32
54409	建湖	太绪六组配变	10	200	119.24
54410	建湖	荀舍二组配变	10	200	139.04
54411	建湖	永昌东站配变	10	400	244.4
54412	建湖	竹元四组配变	10	400	266.6
54413	建湖	太绪二组配变	10	400	234.88
54414	建湖	竹元二组配变	10	400	162.24
54415	建湖	永昌南站配变	10	400	312.92
54416	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	202.76
54417	建湖	镇东箱变	10	500	299.65
54418	建湖	太绪三四组配变	10	400	261.84
54419	建湖	巨丰五组配变	10	400	250.32
54420	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	268.4
54421	建湖	太绪六组2#配变	10	400	273.92
54422	建湖	巨丰七组配变	10	200	81.24
54423	建湖	乔庄东站配变	10	200	88.92
54424	建湖	梅苏五组东配变	10	400	295.8
54425	建湖	太绪五组2#配变	10	400	258.12
54426	建湖	永昌小区配变	10	200	105.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54427	建湖	竹元一二组配变	10	400	247.28
54428	建湖	竹元三组配变	10	400	210.36
54429	建湖	荀舍村站配变	10	400	290
54430	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	278.4
54431	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	273.92
54432	建湖	梅苏五组配变	10	200	131.66
54433	建湖	巨丰三组配变	10	200	62.92
54434	建湖	近湖富康苑1号箱变	10	400	177.92
54435	建湖	近湖民营园区1号箱变	10	630	416.304
54436	建湖	近湖富康苑3号箱变	10	400	77.4
54437	建湖	近湖建港建西组变	10	400	170.64
54438	建湖	近湖富康苑2号箱变	10	630	334.404
54439	建湖	近湖建港六队2号箱变	10	500	222.85
54440	建湖	近湖东陈东站	10	400	0
54441	建湖	近湖东陈新站2号变	10	400	39.76
54442	建湖	近湖东陈东站2#变	10	400	188
54443	建湖	近湖东陈付墩变	10	400	248.84
54444	建湖	近湖东陈新站	10	400	152.92
54445	建湖	龙湖线中央华府2#变电所1#主变	10	1000	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54446	建湖	龙湖线中央华府2#变电所3#主变	10	1000	555
54447	建湖	孟兰线新增徐东路箱变	10	630	213.003
54448	建湖	招待所2号楼箱变	10	630	265.104
54449	建湖	城区湖中菜场箱变	10	1000	410.7
54450	建湖	城区市中线新增新建路中箱变	10	630	163.044
54451	建湖	纺织小区变	10	630	146.223
54452	建湖	镇政府南公用变	10	400	17.44
54453	建湖	招待所公用变	10	400	254.56
54454	建湖	玖玖梦之都箱变	10	1000	237.3
54455	建湖	新建公寓箱变	10	630	361.557
54456	建湖	金榜世家1号箱变	10	500	81.1
54457	建湖	中央华府变电所3号变	10	1000	568.3
54458	建湖	中央华府变电所1号变	10	1000	418.5
54459	建湖	恒隆广场开关站3#主变	10	800	335.36
54460	建湖	万嘉时代广场1号箱变	10	630	237.069
54461	建湖	市中线新增城中派出所箱变	10	400	97.88
54462	建湖	镇政府公用变	10	630	161.028
54463	建湖	恒隆广场1号变	10	800	284.16
54464	建湖	招待所1号箱变	10	630	184.149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54465	建湖	新建线医院家属区公用变001	10	630	229.131
54466	建湖	京城二期二号开关站2#主变	10	800	365.36
54467	建湖	京城II线3号变电所2#号变	10	800	438.96
54468	建湖	金茂一号配电房1#主变	10	1000	484
54469	建湖	京城II线4号变电所2号变	10	800	488.24
54470	建湖	市 I 线金利商城2#变001002	10	630	495.243
54471	建湖	京城II线4#变电所4#主变	10	800	522.96
54472	建湖	京城II线6#变电所4#主变配电变压器	10	1000	613.1
54473	建湖	京城II线6#变电所2#主变配电变压器	10	1000	409.8
54474	建湖	京城II线5#变电所2#主变	10	800	413.68
54475	建湖	京城II线5#变电所4#主变	10	800	258
54476	建湖	京城II线3#变电所4#主变	10	800	388.64
54477	建湖	京城 II 线望族楼箱变主变	10	630	243.18
54478	建湖	金茂一号配电房3#主变	10	1000	454.2
54479	建湖	海天家园2号箱变	10	630	417.312
54480	建湖	帝璟湾1#配电房2#变	10	800	526.8
54481	建湖	审批中心公用变	10	400	201.76
54482	建湖	教堂东箱变	10	630	313.425
54483	建湖	邮政家属区北箱变配电变压器	10	630	205.821

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54484	建湖	冠华西箱变630KA配电变压器	10	630	309.708
54485	建湖	帝璟湾3#配电变压器	10	1000	614.7
54486	建湖	新扬线输变电中心南箱变	10	630	252.756
54487	建湖	帝璟湾1#配电变压器	10	800	440.32
54488	建湖	帝璟湾1#开关站3#变	10	800	460.8
54489	建湖	帝璟湾三期2号美变	10	400	161.32
54490	建湖	地产公司公用变	10	400	50.32
54491	建湖	帝璟湾1#开关站1#变	10	800	360
54492	建湖	环保局东公用变	10	400	8.32
54493	建湖	邮政局家属区北变压器	10	630	291.375
54494	建湖	城区上海花园箱变	10	630	186.102
54495	建湖	森达线管舍小区1#箱变3002	10	630	254.835
54496	建湖	御景新城2#配电室3#主变	10	800	549.68
54497	建湖	御景新城3#配电室3#主变	10	630	328.608
54498	建湖	森达线残联大厦箱变	10	630	242.172
54499	建湖	御景园1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	599.2
54500	建湖	御景城4#配电室3#主变	10	630	200.088
54501	建湖	森达线管舍小区2#箱变2004	10	630	223.335
54502	建湖	御景新城2#配电室1#主变	10	800	454.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54503	建湖	森达线积星箱变	10	500	124.15
54504	建湖	御景园2#配电房7#主变间隔配电变压器	10	1000	461.9
54505	建湖	御景线邻里中心4#箱变配电变压器	10	800	236.24
54506	建湖	御景新城1#配电室3#主变	10	800	418.8
54507	建湖	御景城4#配电室1#主变	10	630	242.739
54508	建湖	森达线润居和园南1#箱变	10	630	313.425
54509	建湖	御景园1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	261.5
54510	建湖	镇南村公用变	10	400	123.84
54511	建湖	御景园2#配电房5#主变间隔配电变压器	10	1000	446.5
54512	建湖	森达廉租房1号箱变配电变压器	10	630	345.681
54513	建湖	森达廉租房2号箱变配电变压器	10	500	237.2
54514	建湖	御景城3#配电室1#主变	10	800	328.48
54515	建湖	御景新城1#配电室1#主变	10	800	388.32
54516	建湖	御景城3#配电室3#主变	10	800	406.48
54517	建湖	御景线邻里中心2#箱变配电变压器	10	800	263.36
54518	建湖	御景新城3#配电室1#主变	10	630	396.648
54519	建湖	丽水华庭箱变	10	800	396.32
54520	建湖	城区实验初中箱变	10	630	388.017
54521	建湖	节能灯具厂变	10	400	214.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54522	建湖	城区君地华庭2号箱变	10	630	175.644
54523	建湖	房管所箱变	10	400	193.2
54524	建湖	西苑线书香苑变电所2#主变	10	1000	561
54525	建湖	君地华庭3号箱变	10	630	169.407
54526	建湖	西苑线书香苑变电所4#主变	10	1000	472.7
54527	建湖	君地华庭1号箱变	10	630	230.643
54528	建湖	秀丰文苑配电房	10	800	204.08
54529	建湖	森达线文化宫箱变	10	630	203.679
54530	建湖	罗汉院箱变配电变压器	10	630	437.346
54531	建湖	泽园太阳城5号箱变	10	630	167.202
54532	建湖	泽园太阳城6号箱变	10	630	287.721
54533	建湖	城区镇南回迁楼	10	630	146.223
54534	建湖	胜利线清华园南2#箱变	10	1000	340.2
54535	建湖	胜利线秀夫苑北2#箱变	10	400	140
54536	建湖	孟兰小区公用变	10	400	300.12
54537	建湖	胜利线清华园北1#箱变	10	1000	370
54538	建湖	泽园太阳城4号箱变	10	630	302.085
54539	建湖	胜利线秀夫苑北1#箱变	10	500	113.8
54540	建湖	镇南综合变	10	400	17.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54541	建湖	船厂公用变	10	400	101.12
54542	建湖	镇南住宅楼箱变	10	630	503.874
54543	建湖	龙湖线镇南东庄箱变005	10	630	402.885
54544	建湖	中央华府变电所4号变	10	1000	441.9
54545	建湖	船厂东公用变	10	400	249.68
54546	建湖	龙湖线中央华府2#变电所2#主变	10	1000	417.5
54547	建湖	龙湖线中央华府2#变电所4#主变	10	1000	478
54548	建湖	中央华府变电所2号变	10	1000	540.6
54549	建湖	龙湖商业街北主变	10	630	1.764
54550	建湖	船厂箱变新变压器配电变压器	10	800	401.68
54551	建湖	龙湖商业街南主变	10	630	294.84
54552	建湖	农民公寓箱变	10	400	106.08
54553	建湖	达源公寓箱变	10	400	161.76
54554	建湖	近湖充电站箱变	10	630	366.471
54555	建湖	近湖九龙华府4号变	10	800	480.24
54556	建湖	近湖九龙华府11号配变	10	800	532.08
54557	建湖	近湖九龙华府8号配变	10	1000	508
54558	建湖	近湖九龙华府9号配变	10	800	520.4
54559	建湖	近湖九龙华府6号配变	10	1000	625.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54560	建湖	近湖九龙华府1号变	10	800	401.12
54561	建湖	近湖严桥桥南变	10	100	35.8
54562	建湖	城区泽园理想城1号箱变	10	630	225.099
54563	建湖	泽园理想城2号箱变	10	630	140.427
54564	建湖	泽园理想城二期6号箱变	10	630	120.834
54565	建湖	城区泽园理想城二期7号箱变	10	400	88.24
54566	建湖	泽园理想城二期9号箱变	10	500	140.45
54567	建湖	双湖云璟1#主变	10	630	424.998
54568	建湖	双湖云璟3#主变	10	630	430.101
54569	建湖	城市嘉园5#配电房10#主变	10	1000	517.5
54570	建湖	城市嘉园5#配电房8#主变	10	1000	620.4
54571	建湖	城区泽园理想城二期4号箱变	10	630	257.355
54572	建湖	泽园理想城二期8号箱变	10	400	151.84
54573	建湖	罗汉院东变电站2#变	10	800	327.2
54574	建湖	罗汉院东变电站4#变	10	800	413.84
54575	建湖	裕丰花园2号箱变	10	630	262.206
54576	建湖	罗汉院东安置房2#箱变	10	630	325.836
54577	建湖	裕丰花园7号箱变	10	400	136.24
54578	建湖	裕丰花园6号箱变	10	315	63.378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54579	建湖	泽园理想城三期1号变电所2号变	10	800	352.8
54580	建湖	泽园理想城三期2号变电所2号变	10	630	269.955
54581	建湖	泽园理想城三期3号变电所2号变	10	500	210.55
54582	建湖	泽园理想城二期10号双电源变	10	400	195.4
54583	建湖	森达线润居和园北2#箱变	10	630	282.87
54584	建湖	城市嘉园8#配电房6#主变	10	1000	555
54585	建湖	城市嘉园2#开关站1#主变	10	1000	634.3
54586	建湖	城市嘉园8#配电房4#主变	10	800	406.88
54587	建湖	城市嘉园6#配电房12#主变	10	1000	619.2
54588	建湖	城市嘉园7#配电房16#主变	10	1000	550.6
54589	建湖	城市嘉园7#配电房14#主变	10	1000	614.2
54590	建湖	泽园理想城6号箱变	10	400	162.24
54591	建湖	泽园理想城5号箱变	10	630	194.355
54592	建湖	泽园理想城4号箱变	10	630	238.581
54593	建湖	泽园理想城3号箱变	10	400	92.48
54594	建湖	京城国际7#变电所1#变	10	800	499.68
54595	建湖	京城国际8#配电室1#主变配电变压器	10	800	364
54596	建湖	京城国际2号变电所3号变	10	800	465.84
54597	建湖	京城国际8#配电室3#主变配电变压器	10	800	456.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54598	建湖	京城I线京城国际1#开关站175开关1#杆人寿保险变	10	630	350.784
54599	建湖	京城I线1号开闭所1号变	10	800	436.16
54600	建湖	京城国际2号变电所1号变	10	800	418.48
54601	建湖	京城国际7#变电所3#变	10	800	337.2
54602	建湖	城区振兴小区配电房	10	1000	501
54603	建湖	交通工程处公用变	10	315	157.783
54604	建湖	物流3期3号配电房4号变	10	630	274.806
54605	建湖	物流3期1号开关站3号变	10	800	491.36
54606	建湖	明珠花园1号配电房	10	630	134.631
54607	建湖	明珠花园2号配电房1号变	10	630	273.987
54608	建湖	物流回迁房2号配电房1号变	10	630	381.465
54609	建湖	物流3期1号配电房1号变	10	1000	576.7
54610	建湖	振兴小区箱变	10	630	344.862
54611	建湖	陈堡线地产公司箱变	10	630	84.168
54612	建湖	陈堡线镇北村部东箱变007012	10	630	362.502
54613	建湖	镇北村部主变	10	630	175.518
54614	建湖	陈堡线人民北路支线4-36#杆木材城北加工厂公用变	10	630	282.555
54615	建湖	农药二厂主变	10	630	224.532
54616	建湖	供电线消防大队南箱变	10	630	492.03

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54617	建湖	陈堡南公用变	10	400	182.56
54618	建湖	烟草公司公用变	10	315	56.668
54619	建湖	金仕达1号箱变	10	400	86.4
54620	建湖	金仕达2号箱变	10	500	263.35
54621	建湖	丽晶家园箱变	10	630	295.974
54622	建湖	明珠路B段箱变	10	630	391.356
54623	建湖	陈堡线水绿新苑1号箱变	10	630	384.678
54624	建湖	永林商住楼配电房1号变	10	630	268.695
54625	建湖	陈堡线水绿新苑2号箱变	10	630	354.942
54626	建湖	陈堡公用变	10	315	87.129
54627	建湖	物流3期1号开关站1号变	10	800	305.28
54628	建湖	兴湖花园1号箱变	10	630	246.33
54629	建湖	兴湖线影剧院北箱变	10	630	339.129
54630	建湖	老街4号箱变	10	630	245.133
54631	建湖	老街5号箱变	10	630	266.238
54632	建湖	城区兴湖花园3号箱变	10	1000	294.4
54633	建湖	老街2号箱变	10	630	133.56
54634	建湖	老街1号箱变	10	500	110.15
54635	建湖	金地1号箱变	10	800	89.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54636	建湖	城区兴湖花园4号箱变	10	630	275.31
54637	建湖	新泉巷箱变	10	630	0
54638	建湖	兴湖花园5号箱变	10	500	143.45
54639	建湖	城区影剧院箱变	10	630	51.471
54640	建湖	登达娱乐城公用变	10	500	129
54641	建湖	兴湖花园6号箱变	10	1000	421.5
54642	建湖	老街3号箱变	10	500	304.45
54643	建湖	建湖幼儿园配电变压器	10	630	197.19
54644	建湖	兴湖花园中箱变	10	630	21.609
54645	建湖	兴湖花园2号箱变	10	630	344.862
54646	建湖	金地2号箱变	10	800	218.96
54647	建湖	近湖华瑞佳苑北区9号箱变	10	500	211.25
54648	建湖	近湖华瑞佳苑北区4号箱变	10	630	242.361
54649	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	0
54650	建湖	近湖东方康城11号箱变	10	630	327.474
54651	建湖	近湖东杨锦苑1号配变	10	630	101.808
54652	建湖	近湖东杨锦苑7号配变	10	630	274.428
54653	建湖	近湖东杨锦苑2号配变	10	630	307.188
54654	建湖	近湖东杨锦苑9号配变	10	630	365.274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54655	建湖	近湖东杨锦苑5号配变	10	800	353.2
54656	建湖	近湖东杨锦苑3号配变	10	630	161.784
54657	建湖	近湖东杨锦苑10号配变	10	800	489.44
54658	建湖	近湖东方绿洲1号配变	10	800	326.96
54659	建湖	近湖东杨锦苑4号配变	10	800	408.08
54660	建湖	近湖书香名邸5号配变	10	800	432.8
54661	建湖	近湖东杨锦苑12号配变	10	800	200.8
54662	建湖	近湖东方绿洲3号配变	10	800	394.8
54663	建湖	近湖书香名邸3号配变	10	800	403.68
54664	建湖	近湖书香名邸1号配变	10	800	443.52
54665	建湖	近湖东方绿洲5号配变	10	800	408.16
54666	建湖	近湖华瑞佳苑南区1号箱变	10	630	255.276
54667	建湖	近湖东杨锦苑11号配变	10	800	366.08
54668	建湖	近湖华瑞佳苑北区1号箱变	10	630	254.835
54669	建湖	近湖华瑞佳苑南区2号箱变	10	630	243.432
54670	建湖	近湖华瑞佳苑南区6号箱变	10	630	295.407
54671	建湖	近湖华瑞佳苑北区2号箱变	10	630	358.974
54672	建湖	近湖华瑞佳苑北区3号箱变	10	630	383.859
54673	建湖	近湖华瑞佳苑南区5号箱变	10	630	229.572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54674	建湖	近湖华瑞佳苑南区9号箱变	10	630	298.431
54675	建湖	近湖华瑞佳苑北区10号箱变	10	630	380.961
54676	建湖	近湖华瑞佳苑北区8号箱变	10	630	190.512
54677	建湖	近湖西葛夏庄变	10	400	183.24
54678	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	0
54679	建湖	近湖建港三队北箱变	10	500	275.2
54680	建湖	近湖建港三队南箱变	10	500	292.2
54681	建湖	近湖建港四队南箱变	10	500	384.35
54682	建湖	近湖建港三队3号变	10	400	168.76
54683	建湖	近湖镇农民公寓箱变	10	500	245.25
54684	建湖	近湖C区住宅楼箱变	10	315	154.665
54685	建湖	近湖建港三队西变	10	400	188.96
54686	建湖	建昌花苑配电房电变压器	10	800	135.68
54687	建湖	登达5号箱变	10	800	138.32
54688	建湖	汇文小区箱变	10	500	241.55
54689	建湖	明星小区配电房配电变压器	10	630	208.404
54690	建湖	机电设备厂北箱变	10	630	253.449
54691	建湖	伟业小区箱变	10	630	191.772
54692	建湖	建昌花苑箱变	10	630	272.223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54693	建湖	仇北一号变压器	10	630	338.562
54694	建湖	机电设备厂变	10	400	0
54695	建湖	都市花园配电房变压器	10	630	79.002
54696	建湖	登达线仇北2#箱变001	10	630	267.876
54697	建湖	秀夫西路公用变	10	400	84.6
54698	建湖	仇北1#公用变	10	400	99.44
54699	建湖	登达线GF1分秀夫中支线1#杆秀夫中公用变	10	400	106.68
54700	建湖	登达1号箱变	10	630	0
54701	建湖	登达2号箱变	10	630	38.304
54702	建湖	登达3号箱变	10	630	104.139
54703	建湖	登达4号箱变	10	630	101.304
54704	建湖	东方御花园2号箱变	10	1000	186.5
54705	建湖	东方御花园4号箱变	10	1000	215.8
54706	建湖	东方御花园C区西5#箱变配电变压器	10	630	338.562
54707	建湖	冠华苑箱变(美变)	10	1000	338.7
54708	建湖	人和新村配电房	10	1000	231.8
54709	建湖	城区瑞鑫城2号变	10	630	323.568
54710	建湖	临湖花园3#箱变	10	630	187.047
54711	建湖	职工九组	10	400	281.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54712	建湖	建南安置房2#变	10	400	145.76
54713	建湖	职工五组	10	100	44.08
54714	建湖	建南安置房3#变	10	400	101.48
54715	建湖	建南安置房1#变	10	400	147.68
54716	建湖	建南回迁房2#箱变	10	630	262.332
54717	建湖	建阳润阳家园1#箱变	10	630	236.187
54718	建湖	职工十组配变	10	400	215.76
54719	建湖	建南回迁房3#箱变	10	630	247.212
54720	建湖	润阳家园3#箱变	10	630	367.479
54721	建湖	坚持三组	10	400	187.76
54722	建湖	职工二组	10	400	245.84
54723	建湖	冯晏一组配变	10	400	202.08
54724	建湖	阳光一号（二期）1#变	10	630	474.516
54725	建湖	润阳家园2#箱变	10	630	295.911
54726	建湖	职工东站	10	400	268.96
54727	建湖	临湖花园2#箱变	10	500	189.55
54728	建湖	阳光一号（二期）2#变	10	630	423.045
54729	建湖	建南七组	10	200	0
54730	建湖	建南回迁房1#箱变	10	630	290.556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54731	建湖	教师新村南配变	10	400	187.68
54732	建湖	坚持一队配变	10	400	257.72
54733	建湖	临湖花园4#箱变	10	630	176.526
54734	建湖	坚持五组西	10	400	278.16
54735	建湖	建南回迁房4#箱变	10	630	294.147
54736	建湖	建阳润阳家园4#箱变	10	630	397.53
54737	建湖	职工六组配变	10	400	253.72
54738	建湖	临湖花园1#箱变	10	630	327.348
54739	建湖	职工回迁房1#箱变	10	400	152.08
54740	建湖	职工四组	10	400	281.72
54741	建湖	坚持六组	10	400	226.64
54742	建湖	建阳汽车站回迁房配变	10	400	246.76
54743	建湖	阳光1号5#变主变	10	630	369.306
54744	建湖	坚持三组北配变	10	400	230.12
54745	建湖	建阳阳光一号4#变	10	630	313.74
54746	建湖	建阳阳光一号3#变	10	630	234.297
54747	建湖	职工北站配变	10	400	216
54748	建湖	职工南站	10	400	8.2
54749	建湖	职工中站	10	200	122.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54750	建湖	坚持东配变	10	200	87.48
54751	建湖	职工回迁房2#箱变	10	630	267.498
54752	建湖	近湖西葛西站	10	315	228.28
54753	建湖	东方线兴湖花园7#箱变	10	1000	504.7
54754	建湖	水韵庭院1号配电房1号变	10	630	339.129
54755	建湖	东方线东方广场2#箱变	10	630	49.77
54756	建湖	东方线东方广场1#箱变	10	800	307.92
54757	建湖	东方华庭1号箱变	10	630	230.643
54758	建湖	东方华庭2号箱变	10	400	17.84
54759	建湖	东方线兴湖花园9#箱变	10	800	0
54760	建湖	东方变电所1号变	10	1250	461.375
54761	建湖	东方变电所2号变	10	1250	672.25
54762	建湖	水韵庭院2号配电房1号变	10	500	286.4
54763	建湖	贸易局北箱变间隔配电变压器	10	630	190.26
54764	建湖	城区贸易局配电房	10	630	227.871
54765	建湖	东方线兴湖花园10#箱变	10	800	116.24
54766	建湖	兴湖花园7+1#变	10	630	180.054
54767	建湖	东方线兴湖花园8#箱变	10	500	93.9
54768	建湖	马厂一组	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54769	建湖	建阳建北东南配变	10	400	142.84
54770	建湖	成墩南站西配变	10	400	269.76
54771	建湖	成墩南站	10	400	283.84
54772	建湖	成墩北站	10	400	135.08
54773	建湖	赵成华小区	10	160	46.416
54774	建湖	小学北变	10	400	211.4
54775	建湖	湖荡中站东配变	10	400	289.24
54776	建湖	杨沟北站	10	400	266.48
54777	建湖	湖荡东配变	10	400	189.2
54778	建湖	建阳建北北站北配变	10	400	237.16
54779	建湖	成墩中站北配变	10	400	291.96
54780	建湖	杨沟六组	10	400	199.36
54781	建湖	湖荡五组南配变	10	400	288.24
54782	建湖	成墩村部	10	400	178.44
54783	建湖	湖荡三组南配变	10	400	277.76
54784	建湖	成墩北站北配变	10	400	252.76
54785	建湖	湖荡三组	10	200	97.64
54786	建湖	建阳杨沟北站西配变	10	400	211.24
54787	建湖	湖荡中站西	10	400	253.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54788	建湖	建东回迁房	10	630	365.841
54789	建湖	鑫阳花园1#变	10	630	365.526
54790	建湖	鑫阳花园2#变	10	630	300.384
54791	建湖	鑫阳花园3#变	10	800	497.84
54792	建湖	鑫阳花园4#变	10	800	484
54793	建湖	成墩村部西配变	10	400	188.48
54794	建湖	建港三队公用变	10	630	348.201
54795	建湖	永林商住楼配电房2号变	10	630	466.767
54796	建湖	城区稽查大队1#箱变004006	10	630	311.22
54797	建湖	永林花园2号箱变	10	800	417.36
54798	建湖	稽查大队2#箱变004005	10	630	357.777
54799	建湖	永成花园配电房2号变	10	800	275.36
54800	建湖	永成花园配电房1号变	10	800	410.88
54801	建湖	永林花园1号箱变	10	1000	554
54802	建湖	供电线安达小区箱变001	10	630	386.253
54803	建湖	消防队箱变008	10	630	186.354
54804	建湖	中医院东箱变	10	630	167.202
54805	建湖	人才楼箱变	10	630	183.834
54806	建湖	物价局公用变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54807	建湖	渔农局公变	10	400	81.12
54808	建湖	城区希望广场箱变	10	630	194.607
54809	建湖	卫校南变	10	400	16.32
54810	建湖	恒隆广场开关站4#主变	10	800	451.68
54811	建湖	塑料厂家属区箱变	10	630	152.586
54812	建湖	恒隆广场开关站2#主变	10	800	378.16
54813	建湖	电子器材厂家属区箱变	10	630	154.413
54814	建湖	新华书店箱变	10	400	57.32
54815	建湖	县中家属区变	10	400	145.6
54816	建湖	云梦池公用变	10	400	0
54817	建湖	卫校变	10	400	124.76
54818	建湖	裕丰开发区7#公用变	10	630	185.913
54819	建湖	裕丰开发区4#公用变	10	400	163.92
54820	建湖	城区汇文西路2号楼箱变	10	630	185.598
54821	建湖	东正花园箱变	10	630	433.44
54822	建湖	裕丰开发区6#公用变	10	400	111.88
54823	建湖	裕丰开发区1#公用变	10	400	51.24
54824	建湖	成才公寓2号箱变	10	630	188.181
54825	建湖	裕丰开发区5#公用变	10	630	92.043

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54826	建湖	邮局仇北家属区公用变	10	400	38.76
54827	建湖	太平商住楼箱变	10	630	324.387
54828	建湖	业达花苑配电房1号变	10	800	248.88
54829	建湖	裕丰仇北2#公用变	10	630	62.496
54830	建湖	锦绣安置楼箱变	10	630	395.577
54831	建湖	城区泽园现代城7号箱变	10	630	337.176
54832	建湖	裕丰开发区3#公用变	10	400	120.28
54833	建湖	泽园现代城4号箱变	10	630	322.56
54834	建湖	裕丰开发区6号箱变	10	630	93.996
54835	建湖	太平北站公用变	10	630	168.021
54836	建湖	金属回收公司公用变	10	400	253.12
54837	建湖	姜成小区3#公用变	10	400	113.4
54838	建湖	姜成小区2#公用变	10	400	169.84
54839	建湖	姜城北公用变	10	400	34.44
54840	建湖	城区苏源线东方豪城1#箱变主变	10	630	424.305
54841	建湖	水上派出所家属区公用变	10	400	88.24
54842	建湖	新区花苑2号欧变	10	630	311.787
54843	建湖	新区西2号欧变	10	630	298.179
54844	建湖	桥东新寓箱变	10	630	291.249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54845	建湖	苏源线农药厂家属区箱变	10	630	165.753
54846	建湖	新区西1号欧变	10	630	208.467
54847	建湖	口河公用变	10	400	0
54848	建湖	苏源线汽车站家属区箱变	10	630	386.001
54849	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	0
54850	建湖	新区花苑4号箱变	10	630	284.445
54851	建湖	新区花苑3号箱变	10	630	272.223
54852	建湖	盐业公司公用变	10	400	189.8
54853	建湖	桥东新寓2号箱变	10	200	34.78
54854	建湖	无线电厂公用变	10	630	188.055
54855	建湖	姜成回迁楼5号变配电变压器	10	400	151.24
54856	建湖	姜城小区3#变配电变压器	10	630	287.721
54857	建湖	三中公用变	10	400	149.32
54858	建湖	姜成南公用变	10	400	52.24
54859	建湖	新区花苑1号欧变	10	630	184.842
54860	建湖	姜成回迁楼17号变	10	500	228
54861	建湖	城区苏源线东方豪城5#箱变主变	10	630	333.018
54862	建湖	近湖农具社公用变	10	400	83
54863	建湖	家家爱西公用变	10	400	144.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54864	建湖	回收公司公用变	10	400	100.56
54865	建湖	黄桥居委会公用变	10	400	156.72
54866	建湖	苏源线供电局家属区2#箱变	10	630	354.753
54867	建湖	土产公用变	10	400	119.32
54868	建湖	桥东村部公用变	10	400	123.32
54869	建湖	苏源线供电局家属区1#箱变	10	630	220.122
54870	建湖	姜城小区5#箱变	10	630	250.992
54871	建湖	近湖陈堡陈西变	10	400	223.6
54872	建湖	近湖季舍中站	10	400	239.84
54873	建湖	近湖西桥新变	10	400	101.88
54874	建湖	近湖季舍何桥	10	400	300.4
54875	建湖	近湖陈堡中心村变	10	400	178.4
54876	建湖	建东五组1#	10	400	212.32
54877	建湖	冠华西城小区3#箱变	10	400	174.28
54878	建湖	孙环球小区	10	400	166.84
54879	建湖	马厂七组中	10	400	146
54880	建湖	建东六组南	10	400	117.92
54881	建湖	双鑫家园1#配变	10	800	502.4
54882	建湖	建阳马厂七组配变	10	400	114.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54883	建湖	建东五组南配变	10	400	218.84
54884	建湖	建阳冠华西城小区2#箱变	10	400	205.16
54885	建湖	建东五组2#变	10	400	147.92
54886	建湖	建阳马厂七组南配变	10	400	105.76
54887	建湖	建阳明阳别墅小区2#箱变	10	630	466.2
54888	建湖	明阳花园（二期）1#箱变	10	400	267.4
54889	建湖	建阳冠华西城小区1#箱变	10	400	228.4
54890	建湖	明阳花园（二期）3#箱变	10	400	250.48
54891	建湖	建东一组南配变	10	400	236.4
54892	建湖	明阳花园（二期）2#箱变	10	400	262.08
54893	建湖	孟令标小区	10	160	83.632
54894	建湖	冯晏五组西	10	400	0
54895	建湖	冯晏六队	10	400	154.68
54896	建湖	冯晏五组	10	400	199.32
54897	建湖	冯晏北庄	10	400	193.16
54898	建湖	冯晏七组南	10	400	240.24
54899	建湖	三阳华庭2#箱变	10	630	271.53
54900	建湖	顾杨村委会4#箱变	10	630	242.487
54901	建湖	顾杨村委会1#箱变	10	630	317.331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54902	建湖	农贸变	10	400	27.84
54903	建湖	食品站变	10	400	140.4
54904	建湖	顾杨村委会2#箱变	10	630	227.619
54905	建湖	建阳邮局南站配变	10	400	130.16
54906	建湖	长建居委会东配变	10	400	40.84
54907	建湖	新华书店变	10	400	6.76
54908	建湖	建阳西尖回迁房2#箱变	10	630	303.849
54909	建湖	杨沟一组东	10	400	93.28
54910	建湖	建阳李汉红小区	10	400	178.4
54911	建湖	建阳苏其荣公用变	10	315	26.523
54912	建湖	影剧院变西	10	400	178.48
54913	建湖	纪学标	10	400	51.28
54914	建湖	西尖村委会	10	200	39.34
54915	建湖	顾杨村委会6#箱变	10	630	430.542
54916	建湖	建阳西尖回迁房1#箱变	10	630	369.306
54917	建湖	瓦瓷村部小区	10	200	86.7
54918	建湖	建阳周德海公用变	10	400	156.92
54919	建湖	建阳三阳华庭3#箱变	10	630	268.002
54920	建湖	建阳政府西变	10	500	74.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54921	建湖	建南六队	10	400	86
54922	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	0
54923	建湖	建阳邮局北站配变	10	400	95.48
54924	建湖	影剧院南配变	10	400	54
54925	建湖	长建变西	10	400	41.32
54926	建湖	三阳华庭4#箱变	10	630	334.026
54927	建湖	影剧院变东	10	400	236.16
54928	建湖	建阳建南六组东配变	10	200	33.96
54929	建湖	扬沟一组	10	500	207.45
54930	建湖	顾杨村委会5#箱变	10	630	395.514
54931	建湖	棉织厂西箱变	10	1000	452.6
54932	建湖	建阳食品桥小区	10	200	41.38
54933	建湖	顾杨村委会3#箱变	10	630	381.78
54934	建湖	建东六组西	10	400	30.48
54935	建湖	建东七组	10	400	54
54936	建湖	曙光小区	10	250	82.4
54937	建湖	建阳中学变	10	400	106.92
54938	建湖	幸福家园	10	400	233.28
54939	建湖	建阳派出所配变	10	400	34.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54940	建湖	建阳广播站	10	400	70.6
54941	建湖	建阳邮局配变	10	400	41
54942	建湖	三阳华庭1#箱变	10	630	248.976
54943	建湖	老街南配变	10	400	225.4
54944	建湖	府前花园2号箱变	10	500	162.65
54945	建湖	新街1#配变	10	400	175.6
54946	建湖	中心东路变	10	400	95.12
54947	建湖	府前花园1号箱变	10	500	204.15
54948	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	203.85
54949	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	229.5
54950	建湖	蒋中配变	10	400	100.6
54951	建湖	剧场箱变	10	500	193.35
54952	建湖	新街配变	10	400	204.24
54953	建湖	中心村站配变	10	400	155.08
54954	建湖	中心南站配变	10	400	205.24
54955	建湖	蒋营小学配变	10	400	143.76
54956	建湖	老街南配变	10	400	228.68
54957	建湖	中心七组配变	10	400	252.08
54958	建湖	九龙口小学配变	10	400	260.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54959	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	356.391
54960	建湖	南环二路2#配变	10	400	237.24
54961	建湖	中心西站2#配变	10	400	209
54962	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	269.073
54963	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	200.403
54964	建湖	中心西站箱变	10	500	292.2
54965	建湖	中学西配变	10	400	9.08
54966	建湖	中心村站2#配变	10	400	164.84
54967	建湖	农商行配变	10	400	119.84
54968	建湖	中学东配变	10	400	117.08
54969	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	175.68
54970	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	126.6
54971	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	108.76
54972	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	149.08
54973	建湖	中心六组配变	10	200	128.04
54974	建湖	中学西2#配变	10	400	100.08
54975	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	340
54976	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	373.52
54977	建湖	新街南环二路配变	10	400	126.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54978	建湖	镇北开发区东变	10	400	60.28
54979	建湖	国税局公用变	10	400	43.24
54980	建湖	城区西塘雅苑2#变	10	630	348.831
54981	建湖	纱厂小学公用变	10	630	29.295
54982	建湖	西塘雅苑3#变主变间隔配电变压器	10	630	450.513
54983	建湖	西塘雅苑4#变主变间隔配电变压器	10	630	353.43
54984	建湖	西塘雅苑5#变主变间隔配电变压器	10	630	396.648
54985	建湖	城北派出所变压器配电变压器	10	630	316.512
54986	建湖	镇北老部队1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	27.909
54987	建湖	御景尊园1#配电房4号主变配电变压器	10	800	511.68
54988	建湖	新扬路北变	10	630	173.187
54989	建湖	镇北老部队2#箱变主变间隔配电变压器	10	630	304.542
54990	建湖	西塘雅苑1#变主变间隔配电变压器	10	630	277.2
54991	建湖	三队东大塘主变	10	630	152.208
54992	建湖	御景尊园1#配电房2号主变配电变压器	10	800	406.08
54993	建湖	镇北菜场变	10	630	139.293
54994	建湖	盐淮商业城箱变	10	1000	391.5
54995	建湖	镇北开发区西变	10	400	61.24
54996	建湖	镇北菜场南公用变	10	400	65.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54997	建湖	新扬路公用变	10	630	74.214
54998	建湖	宁湖桥主变	10	500	11.55
54999	建湖	御景尊园2#配电房8#主变配电变压器	10	800	433.76
55000	建湖	粮食小区公用变	10	400	67.32
55001	建湖	联运公司公用变	10	400	139.24
55002	建湖	白玉池公用变	10	400	175.88
55003	建湖	瑞鑫城1号变	10	630	200.088
55004	建湖	御景尊园2#配电房6#主变配电变压器	10	800	464.96
55005	建湖	纱厂家属区公用变	10	400	119.52
55006	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	100.96
55007	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	323.19
55008	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	301.518
55009	建湖	颜单庙河南站	10	400	258.28
55010	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	157.16
55011	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	187.32
55012	建湖	颜单庙河试验田	10	400	268.2
55013	建湖	颜单镇楼夏电站河南	10	400	241.6
55014	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	226.4
55015	建湖	颜单楼夏西排	10	400	218.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55016	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	222.642
55017	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	234.24
55018	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	218.72
55019	建湖	颜单庙河西站	10	400	191.08
55020	建湖	工商银行箱变	10	500	234.9
55021	建湖	新世纪配电房	10	1000	327.3
55022	建湖	精品城公用变1002	10	630	229.572
55023	建湖	海天家园1号箱变	10	630	406.413
55024	建湖	城区海事局东箱变	10	630	163.989
55025	建湖	海事局2#箱变主变	10	630	193.599
55026	建湖	华都饭店箱变	10	500	0.5
55027	建湖	华都饭店东公用变	10	400	0
55028	建湖	农工商西公用变	10	315	226.233
55029	建湖	物资新村1#箱变	10	630	239.274
55030	建湖	航道站家属区公用变	10	630	89.082
55031	建湖	市 I 线金利商城1#变000001	10	1000	365.8
55032	建湖	上冈广播站2#配变	10	400	203.96
55033	建湖	上冈农贸街北配变	10	400	53.04
55034	建湖	上冈粮管所家属区配变	10	400	232.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55035	建湖	上冈工业园区东配变	10	400	106.36
55036	建湖	上冈消防站南配变	10	400	242.6
55037	建湖	上冈跃进队南配变	10	400	159.36
55038	建湖	上冈扎花厂配变	10	400	86.08
55039	建湖	上冈农贸桥配变	10	400	53.16
55040	建湖	上冈老站址配变	10	400	210.48
55041	建湖	上冈文化小区配变	10	400	81.32
55042	建湖	上冈星园食品配变	10	400	3.32
55043	建湖	上冈清沁池配变	10	315	0
55044	建湖	上冈利达配变	10	400	60
55045	建湖	上冈阀门厂北配变	10	400	133.6
55046	建湖	上冈文化站配变	10	400	53.84
55047	建湖	上冈广播站配变	10	400	84.92
55048	建湖	上冈冈射桥北配变	10	400	171.2
55049	建湖	上冈工业园区1#配变	10	400	114.4
55050	建湖	上冈阀门厂2#配变	10	400	121.4
55051	建湖	上冈工业园区北配变	10	500	192.75
55052	建湖	上冈阀门新区配变	10	400	58.16
55053	建湖	上冈阀门厂配变	10	315	68.072

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55054	建湖	上冈益民二组西配变	10	200	78.44
55055	建湖	上冈织布厂配变	10	400	71
55056	建湖	上冈益民一组配变	10	200	0
55057	建湖	上冈工业园区南配变	10	315	108.864
55058	建湖	上冈市管配变	10	400	139.16
55059	建湖	上冈文化站南配变	10	400	42.64
55060	建湖	上冈蔬菜批发市场配变	10	400	126.16
55061	建湖	上冈法庭配变	10	500	0
55062	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	0
55063	建湖	上冈菜场配变	10	400	107.84
55064	建湖	上冈新城9#箱变	10	1250	634.125
55065	建湖	上冈文峰家园北配变	10	400	91.84
55066	建湖	上冈文峰家园南配变	10	400	39.84
55067	建湖	上冈新城5#箱变	10	1000	615.6
55068	建湖	文峰家园2#箱变	10	400	195.76
55069	建湖	上冈新国道配变	10	400	0
55070	建湖	上冈新城1#箱变	10	630	297.864
55071	建湖	上冈新城2#箱变	10	630	174.573
55072	建湖	上冈盐阜建材城西箱变	10	630	330.687

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55073	建湖	上冈食品厂2#配变	10	400	161.84
55074	建湖	上冈食品厂配变	10	400	66.6
55075	建湖	上冈西进口配变	10	500	103.1
55076	建湖	上冈新城7#箱变	10	1000	665.6
55077	建湖	文峰家园1#箱变	10	400	225.24
55078	建湖	上冈南苑小区2#配变	10	500	9.55
55079	建湖	上冈利华小区配变	10	400	112.68
55080	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	0
55081	建湖	上冈冈南五组配变	10	400	191.96
55082	建湖	上冈百户新村配变	10	400	207.08
55083	建湖	上冈冈南五组2#配变	10	400	112
55084	建湖	上冈锦绣家园2#配变	10	500	137.35
55085	建湖	上冈文博公寓2#箱变	10	400	140.16
55086	建湖	上冈文化广场西箱变	10	400	150.4
55087	建湖	上冈锦绣家园1#配变	10	500	153.2
55088	建湖	上冈南苑小区1#配变	10	500	149.55
55089	建湖	文博公寓1#箱变	10	400	203.92
55090	建湖	上冈冈小小区2#配变	10	500	138.55
55091	建湖	上冈冈小小区1#配变	10	500	123.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55092	建湖	路墩三组东配变	10	400	289.56
55093	建湖	陈圩村站南配变	10	400	230.56
55094	建湖	赵墩西站南配变	10	400	258.4
55095	建湖	路墩四组	10	400	288.24
55096	建湖	顾坝南站	10	400	274.92
55097	建湖	赵墩五组	10	200	137.3
55098	建湖	赵墩五组西配变	10	400	235.68
55099	建湖	路墩西站	10	400	298.72
55100	建湖	赵墩东站	10	400	237.4
55101	建湖	路墩三组西	10	400	294.76
55102	建湖	冠华苑公用变	10	400	185.32
55103	建湖	恒鑫花园配电房2号变	10	800	345.92
55104	建湖	内衣针织厂公用变	10	500	191.2
55105	建湖	德容东公用变	10	400	136.12
55106	建湖	惠民小区2号箱变	10	630	272.475
55107	建湖	建港北公用变	10	400	279.76
55108	建湖	惠民小区3号箱变	10	630	318.276
55109	建湖	新局址南公用变	10	315	0
55110	建湖	建港东公用变	10	400	293.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55111	建湖	杆子场东公用变	10	400	230.88
55112	建湖	建港西公用变	10	400	203
55113	建湖	惠民小区4号箱变	10	630	334.719
55114	建湖	建港线太平路大排档箱变	10	630	113.085
55115	建湖	惠民小区1号箱变	10	630	270.522
55116	建湖	供电线食堂公用变	10	400	193.84
55117	建湖	建港中公用变	10	400	163.24
55118	建湖	惠民小区5号箱变	10	630	272.664
55119	建湖	杆子场公用变	10	315	158.571
55120	建湖	恒鑫麦芽厂公用变	10	500	214.65
55121	建湖	恒鑫花园配电房1号变	10	800	349.92
55122	建湖	八队家属区变	10	630	21.231
55123	建湖	宾馆西巷公用变	10	400	320
55124	建湖	人行家属区公用变	10	400	116.32
55125	建湖	水泥制品厂公用变	10	315	49.455
55126	建湖	大润发公用变	10	630	475.902
55127	建湖	建筑职校公用变	10	630	162.477
55128	建湖	建湖宾馆公用变	10	400	81.56
55129	建湖	向阳路西箱变	10	630	298.431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55130	建湖	登达公用变	10	400	54.88
55131	建湖	向阳苑箱变	10	630	207.207
55132	建湖	陆运公司箱变	10	400	91.8
55133	建湖	城区金色家园箱变	10	630	281.484
55134	建湖	信用社家属区变	10	400	4.32
55135	建湖	湖中小学箱变	10	800	186.96
55136	建湖	建筑职校箱变	10	630	362.061
55137	建湖	会展中心公用变	10	400	300.68
55138	建湖	金阳花园3号变	10	500	119.55
55139	建湖	西城印象1号变	10	630	233.289
55140	建湖	建阳西城印象2#变	10	630	273.861
55141	建湖	西城印象4号变	10	630	296.667
55142	建湖	建阳西城印象5#变	10	630	241.101
55143	建湖	象王城市花园4号箱变配电变压器	10	630	308.007
55144	建湖	象王城市花园3号箱变配电变压器	10	630	379.827
55145	建湖	象王城市花园5号箱变配电变压器	10	630	293.706
55146	建湖	象王城市花园1号箱变配电变压器	10	630	187.362
55147	建湖	象王城市花园2号箱变配电变压器	10	630	383.166
55148	建湖	马厂四组南	10	400	203.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55149	建湖	马厂六组东	10	400	201.24
55150	建湖	尚都名苑11#	10	400	187.16
55151	建湖	尚都名苑12#	10	400	149.6
55152	建湖	金阳花园1#变	10	800	0
55153	建湖	金阳花园2#配变	10	800	221.68
55154	建湖	西城映象3#箱变主变	10	630	227.493
55155	建湖	马厂四队	10	400	110.32
55156	建湖	马厂中站	10	100	0
55157	建湖	双鑫家园2#配变	10	800	452.24
55158	建湖	钟庄钟南海中台片	10	400	239.52
55159	建湖	钟庄范墩湖舍台片	10	200	86.68
55160	建湖	钟庄马渡陆墩台片	10	200	81.02
55161	建湖	钟庄东荡曾舍台片	10	200	55.28
55162	建湖	钟庄范墩湖舍1#台片	10	400	282.6
55163	建湖	钟庄吴湾河东台片	10	200	99.32
55164	建湖	钟庄马度西墩台片	10	400	273.92
55165	建湖	钟庄范墩光明台片	10	200	92.3
55166	建湖	钟庄马渡马南台片	10	200	137.3
55167	建湖	钟庄吴湾塘河台片	10	200	96.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55168	建湖	钟庄马渡自强台片	10	400	262
55169	建湖	钟庄吴湾英文台片	10	400	277.08
55170	建湖	钟庄唐湾五队台片	10	400	231.36
55171	建湖	钟庄东荡丁渡台片	10	200	104.04
55172	建湖	钟庄东荡陆舍台片	10	200	104.54
55173	建湖	钟庄唐湾一队台片	10	400	254.12
55174	建湖	钟庄马渡马渡台片	10	400	271.72
55175	建湖	钟庄范墩荡东台片	10	200	81.08
55176	建湖	钟庄范墩陈墩台片	10	200	71.88
55177	建湖	车站2#配变	10	400	205.88
55178	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	234.48
55179	建湖	新丰花园小区配变	10	400	248.4
55180	建湖	亥河五六组配变	10	400	152.08
55181	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	238.4
55182	建湖	梁泽七组南配变	10	400	219.56
55183	建湖	河北三组配变	10	400	183.88
55184	建湖	车站配变	10	400	47.84
55185	建湖	新丰西站配变	10	200	125.8
55186	建湖	梁泽村站配变	10	400	250.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55187	建湖	梁泽七组北配变	10	400	253.32
55188	建湖	居委会二组配变	10	400	206.6
55189	建湖	超市小区配变	10	200	43.88
55190	建湖	新丰二组配变	10	400	268.92
55191	建湖	新丰三组配变	10	400	235.16
55192	建湖	近湖液化气东变	10	630	183.141
55193	建湖	近湖建港六队变	10	400	0
55194	建湖	近湖建港西站变	10	400	120.48
55195	建湖	近湖建港建西组南箱变	10	500	99.65
55196	建湖	近湖创业园公寓箱变	10	500	273.55
55197	建湖	近湖建港六队南箱变	10	500	96.4
55198	建湖	近湖液化气站西变	10	630	205.758
55199	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	4.66
55200	建湖	钟庄刘岑季洪西台片（新）	10	400	306.72
55201	建湖	钟庄刘岑大尖西台片1	10	400	274.04
55202	建湖	钟庄梁湖周墩南台片	10	200	58.58
55203	建湖	钟庄刘岑季洪台片	10	400	293.36
55204	建湖	钟庄口河五队台片	10	400	266.12
55205	建湖	集镇农电站变	10	400	221.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55206	建湖	钟庄刘岑大尖台片	10	200	129.3
55207	建湖	钟庄三元汤墩台片	10	200	86.62
55208	建湖	钟庄刘岑汤沟西台片	10	400	267.84
55209	建湖	集镇邮局台片	10	400	22.04
55210	建湖	农电站西台片	10	400	124.68
55211	建湖	钟庄梁湖小口河台片	10	400	248.32
55212	建湖	集镇派出所台片	10	400	120.44
55213	建湖	钟庄刘岑刘岑台片	10	400	252.24
55214	建湖	钟庄口河村部台片	10	200	79.52
55215	建湖	钟庄口河一队西台片	10	200	116.42
55216	建湖	钟庄梁湖孙墩台片1	10	400	241.6
55217	建湖	大王塘口	10	400	256.2
55218	建湖	钟庄赵李中河台片	10	400	239.76
55219	建湖	钟庄新盟八队台片	10	400	256.24
55220	建湖	钟庄赵李周李台片	10	200	67.3
55221	建湖	钟庄新建四队台片	10	200	146.54
55222	建湖	钟庄口河四队台片	10	400	212.24
55223	建湖	钟庄新建一队台片	10	400	242.08
55224	建湖	钟庄大王东郑台片	10	200	121.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55225	建湖	钟庄新盟三队台片	10	400	295.64
55226	建湖	丁港孙舍	10	100	19.87
55227	建湖	钟庄新河三队台片	10	100	30.25
55228	建湖	丁港林墩	10	200	118.36
55229	建湖	钟庄南郑六队1#台片	10	400	253.4
55230	建湖	丁港村部	10	200	97.08
55231	建湖	钟庄新河六队台片	10	200	150.3
55232	建湖	钟庄丁港符墩台片	10	200	141.8
55233	建湖	钟庄南郑村部台片	10	400	163.24
55234	建湖	钟庄赵李吴庄台片	10	200	118.14
55235	建湖	钟庄新河一队台片	10	400	242.48
55236	建湖	钟庄赵李李庄台片	10	200	127.12
55237	建湖	钟庄丁港丁港台片	10	200	52.54
55238	建湖	钟庄赵李小赵李台片	10	400	294.04
55239	建湖	钟庄丁港沿湖台片	10	200	12.3
55240	建湖	钟庄新河五队台片	10	400	76.24
55241	建湖	钟庄大王大墩台片	10	400	188.96
55242	建湖	里下河回迁房1号箱变	10	500	209.35
55243	建湖	物流3期3号配电房3号变	10	630	268.884

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55244	建湖	陈堡线三队西大塘015	10	630	320.544
55245	建湖	里下河回迁房2号箱变	10	500	159
55246	建湖	物流3期1号开关站4号变	10	800	503.2
55247	建湖	镇北线北方宾馆箱变1001	10	630	295.533
55248	建湖	镇北一队西2#公用变	10	400	157.32
55249	建湖	北方宾馆东主变	10	630	337.302
55250	建湖	物流3期1号配电房2号变	10	1000	570.8
55251	建湖	镇北一队西1#箱变	10	400	29.56
55252	建湖	物流3期3号配电房1号变	10	630	234.297
55253	建湖	近湖吴左中站变	10	400	249.88
55254	建湖	严桥三期4号配电房15#变	10	800	387.2
55255	建湖	严桥回迁房1#箱变	10	500	210.9
55256	建湖	近湖星雨华府6#配变	10	1000	571.7
55257	建湖	近湖天铂华庭3号配变	10	800	408.48
55258	建湖	近湖天铂华庭11#配变	10	630	286.524
55259	建湖	严桥小区开关站3#变	10	800	413.52
55260	建湖	严桥回迁房4#箱变	10	500	254.55
55261	建湖	近湖检察院3号变	10	400	206.88
55262	建湖	近湖天铂华庭9#配变	10	630	187.803

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55263	建湖	星雨华府14#配变	10	800	431.84
55264	建湖	严桥三期3号配电房11#变	10	800	425.84
55265	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	0
55266	建湖	近湖长沟码头变	10	250	37.3
55267	建湖	严桥三期2号配电房7#变	10	800	451.68
55268	建湖	财富广场配电房4#主变	10	630	342.342
55269	建湖	天铂华庭15#配变	10	800	411.68
55270	建湖	星雨华府12#配变	10	630	504
55271	建湖	严桥三期3号配电房9#变	10	800	473.68
55272	建湖	天铂华庭17#配变	10	800	296.48
55273	建湖	严桥回迁房3#箱变	10	500	188.5
55274	建湖	近湖南湖新村1号变	10	400	97.76
55275	建湖	近湖星雨华府8#配变	10	1000	730.4
55276	建湖	严桥三期2号配电房5#变	10	800	477.2
55277	建湖	西塘丽景开关站1#变	10	630	211.617
55278	建湖	近湖天铂华庭1号配变	10	800	280
55279	建湖	天铂华庭13#配变	10	800	321.44
55280	建湖	严桥回迁房2#箱变	10	500	235.4
55281	建湖	严桥小区开关站1#变	10	800	449.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55282	建湖	近湖星雨华府2#配变	10	1000	569.8
55283	建湖	星雨华府16#配变	10	800	298.16
55284	建湖	天铂华庭19#配变	10	800	307.92
55285	建湖	星雨华府10#配变	10	630	477.855
55286	建湖	近湖天铂华庭5号配变	10	800	333.2
55287	建湖	近湖天铂华庭7号配变	10	800	341.2
55288	建湖	财富广场开关站2#主变	10	800	588.72
55289	建湖	近湖星雨华府4#配变	10	1000	750.4
55290	建湖	严桥三期4号配电房13#变	10	800	532.96
55291	建湖	尚都名苑8#配变	10	630	333.144
55292	建湖	尚都名苑5#配变	10	630	247.59
55293	建湖	尚都名苑6#配变	10	630	211.491
55294	建湖	尚都名苑4#变	10	630	228.186
55295	建湖	尚都名苑3#配变	10	630	345.555
55296	建湖	尚都名苑7#配变	10	630	305.361
55297	建湖	尚都名苑9#变	10	630	318.843
55298	建湖	尚都名苑1#配变	10	630	141.624
55299	建湖	尚都名苑10#配变	10	630	368.172
55300	建湖	上冈市场监督管理局箱变	10	630	353.241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55301	建湖	上冈府前路配变	10	400	219.68
55302	建湖	上冈府前路南配变	10	400	37.32
55303	建湖	上冈康宁铭苑配变	10	500	22.45
55304	建湖	上冈招商场南配变	10	630	213.885
55305	建湖	上冈幸福家园2#箱变	10	1000	345
55306	建湖	上冈农行配变	10	400	104.24
55307	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	0
55308	建湖	上冈海洋宾馆配变	10	400	105.32
55309	建湖	上冈小学配变	10	400	211.92
55310	建湖	书香圣园箱变	10	630	348.579
55311	建湖	上冈海洋宾馆3#配变	10	400	62.24
55312	建湖	上冈水利站2#配变	10	400	23.24
55313	建湖	上冈幸福家园1#箱变	10	1000	458.1
55314	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	0
55315	建湖	上冈水利站配变	10	400	12.76
55316	建湖	尊园2号箱变	10	500	236.8
55317	建湖	丰收线尊园小区2#变电所4#主变	10	800	515.84
55318	建湖	尊园3号箱变	10	500	216.2
55319	建湖	尊园4号箱变	10	630	364.14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55320	建湖	丰收线尊园二期4#箱变主变	10	630	332.514
55321	建湖	业达花苑配电房2号变	10	800	301.68
55322	建湖	丰收线尊园二期3#箱变006	10	800	313.36
55323	建湖	尊园5号箱变	10	630	354.123
55324	建湖	成才公寓1号箱变	10	630	330.309
55325	建湖	尊园6号箱变	10	630	174.258
55326	建湖	尊园1号箱变	10	630	270.396
55327	建湖	丰收线尊园小区2#变电所2#主变	10	800	352.88
55328	建湖	振亚3号配电房1号变	10	1000	593.1
55329	建湖	兴业家园箱变	10	630	255.276
55330	建湖	盈佳花苑1号箱变	10	630	231.525
55331	建湖	盈佳花苑2号箱变	10	400	94.08
55332	建湖	振亚2号箱变	10	500	142.1
55333	建湖	振亚1号箱变	10	500	82
55334	建湖	镇北七队箱变配电变压器	10	630	190.827
55335	建湖	邮政局箱变配电变压器	10	630	133.875
55336	建湖	吴舍北巷变	10	400	139.44
55337	建湖	中行公用变	10	500	0
55338	建湖	兴城公寓箱变	10	400	197.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55339	建湖	大厦西箱变新配电变压器	10	630	357.084
55340	建湖	房管所西公用变	10	400	127.56
55341	建湖	交警大队家属区变	10	400	210.92
55342	建湖	县社变	10	400	36
55343	建湖	东方御花园1号箱变	10	1000	18.3
55344	建湖	新苑小区箱变	10	250	92.5
55345	建湖	鑫阳小区箱变	10	400	177.24
55346	建湖	盈佳花苑3号箱变	10	500	234
55347	建湖	近湖登达新天地5号配变	10	800	356.96
55348	建湖	近湖登达新天地7号配变	10	800	374
55349	建湖	近湖登达新天地11号配变	10	800	354.32
55350	建湖	近湖登达新天地9号配变	10	800	371.2
55351	建湖	近湖御景贵园6号配变	10	800	480.24
55352	建湖	近湖登达望府9号配变	10	800	385.52
55353	建湖	近湖九龙华府18号配变	10	800	387.2
55354	建湖	近湖九龙华府7号配变	10	1000	623.2
55355	建湖	近湖九龙华府5号配变	10	1000	541.7
55356	建湖	近湖御景贵园4号配变	10	800	463.04
55357	建湖	近湖九龙华府14号配变	10	800	435.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55358	建湖	近湖九龙华府16号配变	10	800	464
55359	建湖	近湖登达新天地4号配变	10	800	392.72
55360	建湖	近湖登达望府1号配变	10	800	379.6
55361	建湖	近湖登达望府7号配变	10	800	379.28
55362	建湖	近湖悦隼学府7号配变	10	800	291.28
55363	建湖	近湖九龙华府10号配变	10	800	499.2
55364	建湖	近湖悦隼学府5号配变	10	800	394.56
55365	建湖	近湖悦隼学府9#配变	10	800	372.96
55366	建湖	近湖悦隼学府11#配变	10	800	292
55367	建湖	近湖九龙华府3号变	10	800	459.44
55368	建湖	近湖登达望府5号配变	10	800	399.04
55369	建湖	近湖登达望府3号配变	10	800	349.28
55370	建湖	近湖登达新天地13号配变	10	800	280.64
55371	建湖	近湖悦隼学府3号配变	10	800	449.04
55372	建湖	近湖登达新天地15号配变	10	800	341.04
55373	建湖	近湖悦隼学府1号配变	10	800	358.72
55374	建湖	近湖登达望府13号配变	10	800	353.2
55375	建湖	近湖御景贵园8号配变	10	800	387.92
55376	建湖	近湖登达望府11号配变	10	800	303.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55377	建湖	近湖御景贵园10号配变	10	800	468.88
55378	建湖	近湖登达新天地2号配变	10	1000	431.7
55379	建湖	近湖九龙华府2号变	10	800	376.4
55380	建湖	近湖御景贵园2号配变	10	630	294.21
55381	建湖	上冈南庄十组南配变	10	400	183.68
55382	建湖	上冈同心北站东配变	10	200	59.34
55383	建湖	上冈南庄九组2#配变	10	400	88.84
55384	建湖	上冈南庄安置房配变	10	400	57.68
55385	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	0
55386	建湖	上冈南庄八组配变	10	200	86.62
55387	建湖	新冈五组南	10	200	94.56
55388	建湖	上冈同心卫生材料厂配变	10	400	200.6
55389	建湖	上冈南庄中站配变	10	400	244.48
55390	建湖	上冈南庄西站配变	10	400	106.48
55391	建湖	上冈供电所箱变	10	500	241.65
55392	建湖	上冈同心蔬菜园配变	10	200	129.46
55393	建湖	上冈政府箱变配变	10	630	140.112
55394	建湖	上冈同心林场配变	10	200	59.62
55395	建湖	近湖未来城13号配变	10	800	401.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55396	建湖	近湖未来城17号配变	10	630	314.559
55397	建湖	近湖未来城2号配变	10	800	332.88
55398	建湖	近湖怡景学府4号配变	10	800	352.24
55399	建湖	近湖学府文苑5号配变	10	1000	514.3
55400	建湖	近湖怡景学府8号配变	10	630	214.011
55401	建湖	近湖未来城29号配变	10	800	239.28
55402	建湖	近湖学府文苑12号配变	10	1000	570.7
55403	建湖	近湖未来城12号配变	10	630	448.245
55404	建湖	近湖学府文苑4号配变	10	1000	725.1
55405	建湖	近湖学府文苑15号配变	10	800	484.88
55406	建湖	近湖未来城8号配变	10	800	400.24
55407	建湖	近湖学府文苑16号配变	10	1000	720.4
55408	建湖	近湖水木清华2号配变	10	800	461.12
55409	建湖	近湖未来城25号配变	10	630	346.941
55410	建湖	近湖未来城6号配变	10	800	339.84
55411	建湖	近湖未来城21号配变	10	630	164.493
55412	建湖	近湖未来城4号配变	10	800	379.04
55413	建湖	近湖学府文苑18号配变	10	1000	782.7
55414	建湖	近湖水木清华6号配变	10	630	409.248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55415	建湖	近湖水木清华4号配变	10	630	421.344
55416	建湖	近湖未来城10号配变	10	630	260.127
55417	建湖	近湖水木清华12号配变	10	800	552.08
55418	建湖	近湖水木清华8号配变	10	800	493.44
55419	建湖	近湖水木清华10号配变	10	800	544
55420	建湖	近湖未来城27号配变	10	800	369.6
55421	建湖	近湖未来城23号配变	10	630	317.835
55422	建湖	近湖未来城15号配变	10	800	306.64
55423	建湖	近湖学府文苑8号配变	10	1000	674.6
55424	建湖	近湖未来城19号配变	10	630	325.962
55425	建湖	近湖怡景学府6号配变	10	630	353.871
55426	建湖	近湖怡景学府2号配变	10	800	385.12
55427	建湖	天铂A1商业街1#配变	10	800	426
55428	建湖	天铂A1商业街13#配变	10	800	482.08
55429	建湖	天铂A1商业街7#配变	10	800	515.28
55430	建湖	天铂A1商业街3#配变	10	800	391.2
55431	建湖	天铂A1商业街11#配变	10	800	426.56
55432	建湖	天铂A1商业街9#配变	10	800	517.84
55433	建湖	天铂A1商业街5#配变	10	800	444.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55434	建湖	万达天空之城4#配电室2#配变	10	800	438.64
55435	建湖	万达天空之城1#配电室4#配变	10	800	550.48
55436	建湖	万达天空之城4#配电室4#配变	10	800	592.96
55437	建湖	万达天空之城3#配电室4#配变	10	630	436.779
55438	建湖	万达天空之城3#配电室2#配变	10	630	380.142
55439	建湖	万达天空之城1#配电室2#配变	10	800	530.32
55440	建湖	万达天空之城2#开关站所用变2	10	30	23.97
55441	建湖	老县政府箱式变配电变压器	10	800	360.24
55442	建湖	盛世豪庭3号箱变	10	1250	916.25
55443	建湖	盛世豪庭2号箱变	10	1250	697.5
55444	建湖	盛世豪庭1号箱变	10	1000	526.3
55445	建湖	新建线华丰商城3#箱变007002	10	400	315.68
55446	建湖	新建线华丰商城1#箱变001003	10	1250	814.125
55447	建湖	新建线华丰商城2#变001004	10	1250	678
55448	建湖	城区县院箱变	10	630	315.567
55449	建湖	湖景人居1#配电房2号变	10	630	170.037
55450	建湖	金地3号箱变	10	800	258.96
55451	建湖	党校北箱变配电变压器	10	1000	674.7
55452	建湖	城区跃进菜场	10	630	219.303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55453	建湖	市政公司箱变	10	630	467.775
55454	建湖	跃进菜场2号箱变	10	630	32.76
55455	建湖	中利2#配电室5#主变	10	800	511.36
55456	建湖	人民线百货大楼箱变1002	10	630	228.753
55457	建湖	湖景人居1#配电房4号变	10	630	366.471
55458	建湖	盛世豪庭6号箱变	10	1250	800.25
55459	建湖	盛世豪庭5号箱变	10	1250	760.375
55460	建湖	帝璟湾4#配电变压器	10	800	464.16
55461	建湖	建港二队箱变**主变配电变压器	10	630	323.568
55462	建湖	帝璟湾1#配电房1#变	10	800	480.96
55463	建湖	港汇城2号配电房4号变	10	1000	507.5
55464	建湖	帝璟湾1#开关站2#变	10	800	341.68
55465	建湖	蔬菜大队箱变	10	400	200.4
55466	建湖	帝璟湾2#配电变压器	10	1000	607.2
55467	建湖	帝璟湾1#开关站4#变	10	800	454.32
55468	建湖	港汇城1号配电房4号变	10	1000	611.3
55469	建湖	港汇城2号配电房2号变	10	1000	477.5
55470	建湖	帝璟湾三期1号美变	10	630	247.212
55471	建湖	双湖一品3号箱变	10	630	248.724

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55472	建湖	近湖镇南村东变	10	630	415.737
55473	建湖	双湖一品2号变电所3号变	10	1000	258.5
55474	建湖	近湖镇南人才楼变	10	400	94.68
55475	建湖	双湖一品1号变电所2号变	10	1000	351.9
55476	建湖	双湖一品2号变电所1号变	10	1000	526.5
55477	建湖	双湖一品1号变电所4号变	10	1000	526.5
55478	建湖	近湖向阳综合变	10	400	64.08
55479	建湖	观湖壹号二期2#配电室4#配变	10	630	196.749
55480	建湖	城区观湖一号1#开关站2#变	10	1000	485.6
55481	建湖	PB施垛小区2#配电房1#变	10	800	372.64
55482	建湖	御景线邻里中心1#箱变配电变压器	10	800	386.88
55483	建湖	御景线邻里中心3#箱变配电变压器	10	800	182.32
55484	建湖	城区观湖一号1#开关站4#变	10	1000	551
55485	建湖	观湖壹号二期3#配电室4#配变	10	630	253.008
55486	建湖	吴河北2#箱变配电变压器	10	630	381.654
55487	建湖	御景园2#配电房8#主变间隔配电变压器	10	1000	529
55488	建湖	御景园1#配电房4#主变间隔配电变压器	10	1000	383.7
55489	建湖	龙湖商业街西箱变	10	630	350.091
55490	建湖	御景城3#配电室2#主变	10	800	282.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55491	建湖	观湖壹号二期2#配电室2#配变	10	630	232.218
55492	建湖	观湖壹号二期3#配电室2#配变	10	630	306.621
55493	建湖	城区观湖一号2#配电房6#变	10	630	198.639
55494	建湖	御景城4#配电室4#主变	10	630	241.101
55495	建湖	御景城3#配电室4#主变	10	800	383.52
55496	建湖	御景城4#配电室2#主变	10	630	411.201
55497	建湖	观湖壹号2#开关站2#配变	10	800	410.24
55498	建湖	城区观湖一号2#配电房8#变	10	630	263.34
55499	建湖	近湖西葛新邨2号配变	10	800	466.32
55500	建湖	近湖建港北庄变	10	400	217.92
55501	建湖	近湖西葛新邨6号配变	10	630	379.134
55502	建湖	近湖西葛后庄	10	400	249.84
55503	建湖	近湖西葛新邨4号配变	10	630	350.028
55504	建湖	近湖西葛东站	10	400	0
55505	建湖	近湖西葛新站	10	400	161.44
55506	建湖	近湖建港园区变	10	400	217.12
55507	建湖	近湖建港四队西站	10	400	125.12
55508	建湖	近湖西葛何沟变	10	400	77.76
55509	建湖	世纪鑫城12号箱变	10	630	300.51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55510	建湖	世纪鑫城7号欧变	10	630	290.367
55511	建湖	太平朱墩变	10	315	111.195
55512	建湖	业达小区箱变	10	400	119.16
55513	建湖	世纪鑫城14号箱变	10	400	167.24
55514	建湖	世纪鑫城3号箱变	10	630	255.78
55515	建湖	世纪鑫城2号箱变	10	630	139.671
55516	建湖	世纪鑫城1号箱变	10	630	290.556
55517	建湖	紫宸小区箱变	10	630	240.912
55518	建湖	世纪鑫城应急箱	10	315	252
55519	建湖	天泽府3#配变	10	800	312.48
55520	建湖	阳光水城3号箱变	10	800	232.32
55521	建湖	阳光水城5号箱变	10	500	161.1
55522	建湖	阳光水城1号箱变	10	500	176.65
55523	建湖	阳光水城2号箱变	10	500	170.4
55524	建湖	物资局箱变	10	630	224.973
55525	建湖	水韵庭院1号配电房2号变	10	630	397.215
55526	建湖	水韵庭院2号配电房2号变	10	500	248.45
55527	建湖	天泽府1#配变	10	800	240
55528	建湖	天泽府5#配变	10	800	428.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55529	建湖	天泽府7#配变	10	800	264.64
55530	建湖	阳光水城4号箱变	10	800	311.68
55531	射阳	万成尚景二期1#配电室3#变压器	10	800	429.84
55532	射阳	万成尚景二期1#配电室4#变压器	10	800	384.96
55533	射阳	盘湾镇世外江南2#变	10	800	566.48
55534	射阳	射阳港居委会18#箱变配变	10	630	310.653
55535	射阳	条心社区箱变	10	630	292.887
55536	射阳	中联7组箱变	10	630	0
55537	射阳	城区运检营销楼箱变	10	630	168.714
55538	射阳	街道43#变	10	630	102.501
55539	射阳	东园小区1#箱变	10	630	377.496
55540	射阳	临海街道39#配变	10	630	160.524
55541	射阳	团塘安置区1#箱变	10	630	399.483
55542	射阳	盘湾镇紫金华府4#变	10	630	419.832
55543	射阳	射南安置区5#箱变	10	630	395.64
55544	射阳	射南安置区3#箱变	10	630	323.82
55545	射阳	射南安置区4#箱变	10	630	354.69
55546	射阳	城中公园4#箱变4-1#主变	10	500	185.45
55547	射阳	南公变22#配变	10	400	53.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55548	射阳	海丰14#变	10	400	115.16
55549	射阳	城区35-1杆中联八组配变	10	400	135
55550	射阳	六垛公用变22#配变	10	400	125.76
55551	射阳	城区新三村3号配变	10	400	0
55552	射阳	兴南路3#配变	10	400	0
55553	射阳	海丰4#变	10	400	114.32
55554	射阳	海通街道24#变	10	400	100.48
55555	射阳	城区新四村5号配变	10	400	81.56
55556	射阳	城区城中线食品公司配变	10	400	178
55557	射阳	盘湾镇月河6#变	10	400	80.84
55558	射阳	城区纺织路2号配变	10	400	153.68
55559	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	0
55560	射阳	银月9#箱变	10	400	133.32
55561	射阳	城区政府西宿舍2号配变	10	400	96.48
55562	射阳	海丰2#台变	10	400	138.48
55563	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	0
55564	射阳	城区政府西宿舍3号配变	10	400	43.76
55565	射阳	临海街道28#配变	10	400	111.44
55566	射阳	临海街道15#配变	10	400	59.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55567	射阳	通兴7#配变	10	400	199.76
55568	射阳	城区57-2杆兴南路2号配变	10	400	102.48
55569	射阳	海丰13#变	10	400	158.04
55570	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	146.76
55571	射阳	六垛公用变12#配变	10	400	172.32
55572	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	0
55573	射阳	通洋居委会3#配变	10	400	89.84
55574	射阳	盘湾镇街道11#变	10	400	74.16
55575	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	0
55576	射阳	老场部3#变压器	10	400	220.4
55577	射阳	城区条心五组4号配变	10	400	171.76
55578	射阳	城区52-2杆原种场宿舍2号配变	10	400	162.32
55579	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	0
55580	射阳	海通街道4#变	10	400	120.84
55581	射阳	海通居委会8#配变	10	400	183.56
55582	射阳	海通果林场1#配变	10	400	82.08
55583	射阳	城区众兴路1号配变	10	400	24.92
55584	射阳	团塘14#配变	10	400	173.48
55585	射阳	海丰6#变	10	400	170.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55586	射阳	城区粮食新村配变	10	400	0
55587	射阳	五管区5#变	10	400	104.84
55588	射阳	六垛公用变8#配变	10	400	26.68
55589	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	0
55590	射阳	康平路4号配变	10	400	44.6
55591	射阳	同胜17#配变	10	400	93.08
55592	射阳	竹节3#配变	10	400	142.2
55593	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	0
55594	射阳	海通街道5#配变	10	400	5.76
55595	射阳	双洋5#配变	10	400	129.4
55596	射阳	临海街道24#配变	10	400	2.32
55597	射阳	城区新三村4号配变	10	400	0
55598	射阳	射阳港居委会13#变	10	400	174.16
55599	射阳	城区条心1#配变	10	400	0
55600	射阳	中心河5#变	10	400	52.88
55601	射阳	鲤鱼10#配变	10	400	168.16
55602	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	124.88
55603	射阳	沟浜15#变	10	400	117.92
55604	射阳	海丰20#变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55605	射阳	临海街道42#配变	10	400	98.08
55606	射阳	新四村2号配变	10	400	0
55607	射阳	六垛公用变1#配变	10	400	174.48
55608	射阳	永成公司3号配变	10	400	110.6
55609	射阳	八大2#配变	10	400	72.64
55610	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	0
55611	射阳	八段2#配变	10	400	87.88
55612	射阳	海丰9#变	10	400	0
55613	射阳	七管区8#变	10	400	47.76
55614	射阳	射阳港居委会4#变	10	400	126.48
55615	射阳	渠西3#变	10	400	219.96
55616	射阳	农牧六管区3#	10	400	0
55617	射阳	新四村1号配变	10	400	0
55618	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	0
55619	射阳	东方12#变	10	400	189.4
55620	射阳	临海街道6#配变	10	400	164
55621	射阳	竹节9#配变	10	400	192
55622	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	0
55623	射阳	临建2#配变	10	400	225.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55624	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	0
55625	射阳	海通中心河4#变	10	400	0
55626	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	47.92
55627	射阳	临海街道33#配变	10	400	22.08
55628	射阳	四班12#配变	10	400	153.84
55629	射阳	盘湾镇街道19#变	10	400	95
55630	射阳	八段9#配变	10	400	164.36
55631	射阳	北公变4#变	10	400	168.28
55632	射阳	海通街道19#配变	10	400	74
55633	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	45.48
55634	射阳	海通街道1#配变	10	400	0
55635	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	0
55636	射阳	通洋居委会2#配变	10	400	106.88
55637	射阳	城区红旗新村1号配变	10	400	152.24
55638	射阳	政府4#变	10	400	118.92
55639	射阳	临建4#配变	10	400	253.44
55640	射阳	盘湾镇街道8#变	10	400	171.84
55641	射阳	农牧1#配变	10	400	0
55642	射阳	海通街道8#配变	10	400	16.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55643	射阳	六垛公用变17#配变	10	400	86.28
55644	射阳	公兴10#配变	10	400	78.32
55645	射阳	南公变6#变	10	400	153.76
55646	射阳	六垛公用变7#变	10	400	166.36
55647	射阳	黄沙港政府2#变	10	400	9.16
55648	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	60.68
55649	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	158.84
55650	射阳	支渔10#变	10	400	168.32
55651	射阳	中涧3#配变JN	10	400	261.84
55652	射阳	六垛公用变18#配变新	10	400	127.76
55653	射阳	海镇9#配变	10	400	178.16
55654	射阳	战斗3#配变	10	400	235.96
55655	射阳	海镇11#配变	10	400	110.24
55656	射阳	五垛5#配变	10	400	137.56
55657	射阳	城区57-5杆条兴五组2号配变	10	400	55
55658	射阳	六垛公用变15#配变	10	400	71.24
55659	射阳	双洋2#配变	10	400	72.92
55660	射阳	海通窑湾10#配变	10	400	145.96
55661	射阳	夸北10#配变	10	400	210.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55662	射阳	射兴14#	10	400	127.24
55663	射阳	射兴7#配变	10	400	87.76
55664	射阳	射阳港居委会6#变	10	400	62.16
55665	射阳	农牧五管区2#变	10	400	18.24
55666	射阳	海丰1#变	10	400	110
55667	射阳	同胜12#配变	10	400	23.76
55668	射阳	团塘6#配变	10	400	190.48
55669	射阳	临海街道10#配变	10	400	21.84
55670	射阳	运棉12#配变	10	400	0
55671	射阳	城区射东5#配变	10	400	185.48
55672	射阳	通洋曙西3#配变	10	400	65.96
55673	射阳	南公变12#变	10	400	6.24
55674	射阳	八段8#变	10	400	0
55675	射阳	大兴公用1#变	10	400	46.4
55676	射阳	通兴4#变	10	400	79.4
55677	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	96.12
55678	射阳	夸北1#配变	10	400	106.24
55679	射阳	农联5#配变	10	400	129.84
55680	射阳	城区条心6#配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55681	射阳	海丰23#变	10	400	239.68
55682	射阳	城区52-5杆原种场宿舍配变	10	400	118.4
55683	射阳	中五6#配变	10	400	117.08
55684	射阳	盘湾镇洋沙2#变	10	400	17.4
55685	射阳	海通街道9#配变	10	400	102.44
55686	射阳	条心5#配变	10	315	87.633
55687	射阳	临建1#配变	10	400	200.92
55688	射阳	六垛公用变5#配变	10	400	251.24
55689	射阳	城区模范线条心8#配变	10	400	49
55690	射阳	九段1#配变	10	400	143.68
55691	射阳	九段7#配变	10	400	106.08
55692	射阳	中五7#配变	10	400	134.4
55693	射阳	射东9#配变	10	315	123.448
55694	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	0
55695	射阳	盘湾镇街道7#变	10	400	1.32
55696	射阳	通洋塘合14#配变	10	315	209.097
55697	射阳	盐店7#配变	10	315	162.824
55698	射阳	二垛5#变	10	400	237.88
55699	射阳	海通射南7#变	10	400	181.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55700	射阳	九段3#配变	10	400	86.56
55701	射阳	通洋居委会9#配变	10	315	25.956
55702	射阳	新淤1#变	10	400	228.32
55703	射阳	种牛场北6#	10	400	183.6
55704	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	118.96
55705	射阳	东元9#变	10	400	57.08
55706	射阳	大兴公用变9#变	10	400	15.32
55707	射阳	中尖6#配变	10	400	286.88
55708	射阳	通洋建东21#配变	10	315	0
55709	射阳	战斗1#配变	10	400	129.16
55710	射阳	新淤6#配变	10	400	158.48
55711	射阳	公兴4#配变	10	315	30.46
55712	射阳	八段7#配变	10	400	12
55713	射阳	界河3#变	10	400	88.48
55714	射阳	射兴9#配变	10	315	97.776
55715	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	154.92
55716	射阳	临海街道20#配变	10	315	125.055
55717	射阳	南公变9#变	10	315	0
55718	射阳	盘湾镇三桥2#变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55719	射阳	海镇7#配变	10	315	163.328
55720	射阳	通洋塘东11#变	10	315	191.551
55721	射阳	同胜2#配变	10	400	98.68
55722	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	0
55723	射阳	临海街道12#配变	10	315	0
55724	射阳	海通农牧七管区	10	400	0
55725	射阳	东兴4#配变	10	315	63.598
55726	射阳	林南8#变	10	400	206.6
55727	射阳	通洋新斗3#配变	10	400	98.76
55728	射阳	双跃2#配变-JN	10	315	105.084
55729	射阳	海通居委会1#配变	10	315	23.31
55730	射阳	盘湾镇街道5#变	10	400	95.24
55731	射阳	城区多经配变	10	315	154.413
55732	射阳	盘湾镇四河2#变	10	400	56.96
55733	射阳	后涧19#配变	10	315	209.097
55734	射阳	八段6#配变	10	315	88.956
55735	射阳	通洋新班2#配变	10	400	160.12
55736	射阳	前涧5#变	10	400	72.72
55737	射阳	团南7#配变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55738	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	156.24
55739	射阳	公兴5#配变	10	315	96.39
55740	射阳	双跃6#配变	10	400	84.92
55741	射阳	海通大尖11#配变	10	315	0
55742	射阳	九段4#配变	10	400	144.04
55743	射阳	海镇8#变	10	400	184.48
55744	射阳	后涧5#配变	10	400	116.44
55745	射阳	团洼1#配变	10	400	126.2
55746	射阳	射阳港居委会10#变	10	400	57.84
55747	射阳	太兴7#配变	10	315	184.653
55748	射阳	临海街道4#配变	10	400	39.76
55749	射阳	盘湾镇街道20#变	10	400	162.4
55750	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	152.84
55751	射阳	城区条心2#配变	10	400	215.6
55752	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	0
55753	射阳	大兴公用变8#变	10	400	132.48
55754	射阳	窑湾5#配变	10	400	198.32
55755	射阳	条心10#配变	10	315	108.675
55756	射阳	支鱼3#配变	10	400	213.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55757	射阳	战斗2#配变	10	315	161.941
55758	射阳	林基14#变	10	400	229.44
55759	射阳	盘湾镇街道17#变	10	400	98.84
55760	射阳	农牧6#	10	400	31.6
55761	射阳	射兴8#配变	10	315	0
55762	射阳	通洋东元8#配变	10	400	188.84
55763	射阳	条心4#配变	10	315	73.237
55764	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	169.44
55765	射阳	农联18#配变	10	250	132.075
55766	射阳	海通鲤鱼5#变	10	400	223.76
55767	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	0
55768	射阳	六垛公用变9#配变	10	250	20.675
55769	射阳	海通建新5#变	10	400	61.48
55770	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	0
55771	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	0
55772	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	0
55773	射阳	城区办公配变	10	315	11.844
55774	射阳	临海街道1#配变	10	400	17.16
55775	射阳	双跃5#变	10	400	227.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55776	射阳	盘湾镇华新8#变	10	315	92.011
55777	射阳	通洋青龙10#配变	10	315	172.62
55778	射阳	射阳港居委会3#变	10	400	16.88
55779	射阳	团南2#配变	10	400	185.04
55780	射阳	东方2#变	10	400	182.76
55781	射阳	通洋川港15#配变	10	315	171.014
55782	射阳	农牧2#变	10	400	12.68
55783	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	259.28
55784	射阳	海镇1#配变	10	400	34.84
55785	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	247.92
55786	射阳	八段1#配变	10	315	150.444
55787	射阳	淮海1#配变	10	400	155.32
55788	射阳	陆墩5#	10	400	243.52
55789	射阳	盘湾镇湾坝4#变	10	400	231.72
55790	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	0
55791	射阳	芦湾1#配变	10	400	193.76
55792	射阳	条滩4#配变	10	315	0
55793	射阳	南公变10#变	10	400	133.24
55794	射阳	后涧1#配变	10	315	2.835

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55795	射阳	耦耕团结1#变	10	400	263.24
55796	射阳	盘湾镇腰港1#变	10	400	88.48
55797	射阳	农牧4#变	10	400	142.68
55798	射阳	合顺9#配变	10	400	130.28
55799	射阳	双洋14#配变	10	400	211.76
55800	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	93.177
55801	射阳	海通居委会2#配变	10	250	0
55802	射阳	双洋1#配变	10	400	96.76
55803	射阳	二管区2#配变	10	200	1.94
55804	射阳	金华3#配变	10	400	255.32
55805	射阳	东兴1#配变	10	400	146.16
55806	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	212.72
55807	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	0
55808	射阳	盘湾镇齐心1#变	10	400	60.4
55809	射阳	射河1#变	10	200	3
55810	射阳	海丰19#变	10	200	16.72
55811	射阳	农联12#配变	10	400	189.64
55812	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	0
55813	射阳	农联10#配变	10	400	246.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55814	射阳	盘湾镇华新4#变	10	400	137.92
55815	射阳	五垛3#配变	10	200	41.28
55816	射阳	通洋条洋2#变	10	400	259.48
55817	射阳	射阳港居委会15#变	10	200	2.46
55818	射阳	林基15#变	10	200	90
55819	射阳	射南1#变	10	400	266.6
55820	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	115
55821	射阳	通兴6#变	10	200	24.12
55822	射阳	淮海8#配变	10	400	232.04
55823	射阳	八大5#配变	10	200	77.72
55824	射阳	射南8#配变	10	200	81.6
55825	射阳	其林1#配变	10	400	205.96
55826	射阳	八段5#变新	10	200	28.58
55827	射阳	公兴7#配变	10	200	59.84
55828	射阳	鲤鱼11#变	10	200	102.74
55829	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	0
55830	射阳	双洋3#配变	10	200	79.44
55831	射阳	盐店2#配变	10	200	107.92
55832	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	86.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55833	射阳	二港12#变	10	200	123.54
55834	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	7.02
55835	射阳	六垛公用变11#配变	10	200	101.94
55836	射阳	林基11#变	10	200	84.16
55837	射阳	九口11#变	10	200	18.42
55838	射阳	城区条心3号配变	10	400	121.68
55839	射阳	中涧4#变	10	200	76.92
55840	射阳	海通鲤鱼4#配变	10	200	32.08
55841	射阳	通洋文明1#配变	10	200	121.42
55842	射阳	种牛场3#变	10	200	72.08
55843	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	102.34
55844	射阳	海通林基2#配变	10	200	74.92
55845	射阳	曙东4#配变	10	200	93.34
55846	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	68.66
55847	射阳	通洋条河6#配变	10	200	116.02
55848	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	82.06
55849	射阳	曙东28#配变	10	200	84.34
55850	射阳	北灶9#配变	10	200	53.34
55851	射阳	苇荡2#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55852	射阳	耦民6#配变	10	200	56.44
55853	射阳	大冲10#变	10	200	84.5
55854	射阳	通洋新班13#配变	10	200	9
55855	射阳	后涧9号配变	10	200	45.58
55856	射阳	苇荡4#配变	10	200	24.22
55857	射阳	临海夸北3#配变	10	200	62.22
55858	射阳	双港3#配变	10	200	66.04
55859	射阳	八顷10#配变	10	200	53.74
55860	射阳	双跃8#配变	10	200	96.3
55861	射阳	团北9#配变	10	200	35.08
55862	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	0
55863	射阳	八大1#配变	10	200	112.66
55864	射阳	庆余3#配变	10	200	32.84
55865	射阳	五垛9#配变	10	200	39.3
55866	射阳	通洋文明5#配变	10	200	0
55867	射阳	前涧4#配变JN	10	200	81.58
55868	射阳	三涧3#配变	10	200	44.34
55869	射阳	通洋川港6#配变	10	200	70.46
55870	射阳	支鱼2#配变	10	200	78.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55871	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	0.06
55872	射阳	头厂8#变	10	200	95.5
55873	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	62.34
55874	射阳	竹节4#配变	10	200	95.06
55875	射阳	通洋建东10#配变	10	200	46.52
55876	射阳	射北5#配变	10	200	105.2
55877	射阳	盘湾镇湾坝5#变	10	315	110.25
55878	射阳	耦耕团结5#变	10	200	76.2
55879	射阳	五垛2#配变	10	200	77.54
55880	射阳	盘湾镇齐心13#变	10	200	87.34
55881	射阳	五垛1#配变	10	200	15.2
55882	射阳	公兴8#配变	10	200	49
55883	射阳	苇荡12#配变	10	200	104.38
55884	射阳	盘湾镇安石2#变	10	400	160.28
55885	射阳	淮海农场七分场场部综合变	10	200	88.42
55886	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	107.16
55887	射阳	渠西15#配变	10	200	93.88
55888	射阳	盘湾镇三桥12#变	10	200	35.66
55889	射阳	盘湾镇齐心12#变	10	200	91.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55890	射阳	城区条心7#配变	10	400	85.32
55891	射阳	盘湾镇新华8#变	10	200	74.28
55892	射阳	渠西4#配变	10	200	99.7
55893	射阳	盐店5#变	10	200	42.12
55894	射阳	盘湾镇街道21#变	10	250	29.425
55895	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	220.48
55896	射阳	陆墩7#配变	10	200	82.7
55897	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	24.58
55898	射阳	小尖2#变	10	200	26.04
55899	射阳	陆墩12#变	10	200	99.62
55900	射阳	团洼2#配变	10	400	61.48
55901	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	68.96
55902	射阳	通洋建东7#配变	10	200	0
55903	射阳	海通沟浜7#配变	10	200	62.8
55904	射阳	海通居委会4#配变(单)	10	200	70.34
55905	射阳	窑湾1#配变	10	400	229.4
55906	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	81.58
55907	射阳	渠西5#配变	10	200	58.12
55908	射阳	双港2#变	10	200	59.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55909	射阳	前涧6#配变	10	200	96.06
55910	射阳	盘湾镇爱国5#变	10	400	177.96
55911	射阳	联合8#配变	10	200	58
55912	射阳	联合3#配变	10	200	88.54
55913	射阳	通洋建东6#配变	10	200	28.98
55914	射阳	金华12#配变	10	200	103.06
55915	射阳	九段5#配变	10	200	67.78
55916	射阳	团塘8#配变	10	200	108.92
55917	射阳	盘湾镇中华7#变	10	200	58.06
55918	射阳	双港11#配变	10	200	117.64
55919	射阳	二垛11#配变	10	200	70.5
55920	射阳	渠东8#配变	10	200	102.62
55921	射阳	渠西1#配变	10	200	30.94
55922	射阳	曙东5#配变	10	200	55.84
55923	射阳	盘湾镇三桥8#变	10	200	85.2
55924	射阳	前涧7#配变	10	400	259.84
55925	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	72.22
55926	射阳	陆墩15#配变	10	200	81.66
55927	射阳	中五10#变	10	200	82.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55928	射阳	中五9#配变	10	400	124
55929	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	232.36
55930	射阳	通洋文明3#配变	10	200	79.46
55931	射阳	盘湾镇月河8#变	10	200	64.58
55932	射阳	东跃6#配变	10	200	117.62
55933	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	89.72
55934	射阳	金华8#配变	10	200	51.78
55935	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	67.38
55936	射阳	团塘9#变	10	200	104.84
55937	射阳	盘湾镇爱国7#变	10	315	95.13
55938	射阳	公兴1#配变	10	200	30.2
55939	射阳	八管区3#配变	10	200	83.56
55940	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	70.7
55941	射阳	团北4#配变	10	200	89.58
55942	射阳	团洼5#配变	10	200	80.12
55943	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	0
55944	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	114.2
55945	射阳	耦耕1#配变	10	200	5.7
55946	射阳	西兴8#配变	10	200	27.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55947	射阳	团北10#配变	10	200	100.2
55948	射阳	射河4#变	10	200	91.16
55949	射阳	盐店8#配变	10	200	51.7
55950	射阳	双跃9#配变	10	200	0
55951	射阳	海通沟浜2#配变	10	400	182.24
55952	射阳	渠西2#台变	10	200	56.66
55953	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	106.5
55954	射阳	海通林基10#配变	10	200	105.66
55955	射阳	通洋村8#配变	10	200	75.56
55956	射阳	通洋中份4#配变	10	200	58.34
55957	射阳	通洋条河11#配变	10	200	84.16
55958	射阳	双港7#配变	10	200	99.62
55959	射阳	联合12#配变	10	200	71.12
55960	射阳	同胜11#配变	10	200	0
55961	射阳	中心河7#配变（海通）	10	200	27.74
55962	射阳	前润1#变	10	200	83.62
55963	射阳	通洋川港4#配变	10	250	130.95
55964	射阳	通洋东元6#配变	10	200	73.92
55965	射阳	南港3#配变	10	200	68.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55966	射阳	海通射南12#变	10	200	51.38
55967	射阳	二垛1#配变	10	200	39.84
55968	射阳	海通环洋1#配变	10	400	220.36
55969	射阳	城区化工路4#配变	10	200	73.58
55970	射阳	战斗10#配变	10	200	84.38
55971	射阳	通洋建东20#配变	10	200	92.44
55972	射阳	海通建新9#变	10	400	239.2
55973	射阳	九段6#配变	10	200	44.16
55974	射阳	海丰8#变JN	10	200	34.72
55975	射阳	西兴5#配变	10	400	144.72
55976	射阳	耦耕团结7#变	10	200	73
55977	射阳	联合9#配变	10	200	66.84
55978	射阳	曙东21#配变	10	200	127.88
55979	射阳	新荣5#配变	10	200	106.66
55980	射阳	头厂7#配变-JN	10	200	54.3
55981	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	28.42
55982	射阳	三友3#变	10	400	224.24
55983	射阳	团洼10#配变	10	200	60.08
55984	射阳	通洋东元3#配变	10	200	99.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55985	射阳	双港15#变	10	200	126.5
55986	射阳	太兴4#配变	10	200	87.56
55987	射阳	街道52#配变	10	200	0
55988	射阳	玉东4#配变	10	200	3.62
55989	射阳	八大4#配变	10	200	60.62
55990	射阳	通洋文明10#配变	10	200	98.62
55991	射阳	蒲头5#配变	10	200	76.44
55992	射阳	海通鲤鱼3#配变(单)	10	200	73.06
55993	射阳	盐店10#配变	10	200	110.74
55994	射阳	通洋文明6#配变	10	200	89.66
55995	射阳	临海夸北8#配变	10	200	104.38
55996	射阳	南尖1#配变	10	200	105.62
55997	射阳	战斗8#配变JN	10	200	66.16
55998	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	61.34
55999	射阳	双跃3#配变	10	200	90
56000	射阳	海通环洋13号变	10	200	109.28
56001	射阳	窑湾9#配变	10	200	44.12
56002	射阳	通洋川港11#配变	10	200	45.9
56003	射阳	耦民1#配变	10	200	75.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56004	射阳	通洋建东23#配变	10	200	113.5
56005	射阳	大冲8#配变	10	200	99.3
56006	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	0
56007	射阳	战斗4#配变	10	200	10.74
56008	射阳	射阳港居委会19#变	10	200	142.16
56009	射阳	盘湾镇新沃1#变	10	400	187.32
56010	射阳	耦耕2#配变	10	200	60.7
56011	射阳	园区2#配变	10	200	30.5
56012	射阳	海通林南4#配变	10	200	46
56013	射阳	通洋东元2#配变	10	200	78.94
56014	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	131.88
56015	射阳	中涧8#配变	10	200	98.84
56016	射阳	联合6#配变JN	10	200	74.74
56017	射阳	通洋建东8#配变	10	200	64.74
56018	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	41.04
56019	射阳	东海1#变	10	200	89.2
56020	射阳	南港6#配变	10	200	58.5
56021	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	77.88
56022	射阳	海通射南9#配变（海通东海3#配变）	10	400	214.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56023	射阳	农联3#配变	10	200	55.84
56024	射阳	新斗村6#变JN	10	200	99.9
56025	射阳	海星5#变	10	200	60.94
56026	射阳	海通团塘4#配变	10	400	257.44
56027	射阳	畚套4#配变	10	400	172.8
56028	射阳	通洋条河10#配变	10	200	101.34
56029	射阳	海通射南10#配变（南尖6#配变）	10	200	135
56030	射阳	西兴2#配变	10	400	211.16
56031	射阳	盘湾镇三桥3#变	10	200	33.96
56032	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	66.78
56033	射阳	建新变光伏变	10	200	80.2
56034	射阳	海通建新3#配变	10	200	23.44
56035	射阳	通洋建东5#配变	10	200	65.52
56036	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	49.7
56037	射阳	东跃7#配变	10	400	241.04
56038	射阳	东方20#变	10	200	83.84
56039	射阳	头厂3#配变	10	400	262.4
56040	射阳	海通窑湾6#配变	10	200	65.24
56041	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	63.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56042	射阳	农牧5#变	10	400	33.08
56043	射阳	通洋建东1#配变	10	200	66.68
56044	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	33.4
56045	射阳	东海4#变	10	200	0
56046	射阳	海通林基6#配变	10	400	197.6
56047	射阳	中五2#配变	10	315	119.164
56048	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	75.3
56049	射阳	南港4#配变	10	200	95.58
56050	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	122.62
56051	射阳	中涧9#配变	10	200	70.62
56052	射阳	团洼6#配变	10	200	84.78
56053	射阳	前涧3#配变	10	400	229.84
56054	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	53.2
56055	射阳	九口6#配变	10	200	114.5
56056	射阳	通洋条洋3#配变	10	200	47.12
56057	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	93.22
56058	射阳	曙东8#配变	10	200	33.12
56059	射阳	海镇10#配变	10	200	88.06
56060	射阳	耦耕5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56061	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	35.8
56062	射阳	通洋南六5#配变	10	200	89.78
56063	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	76.34
56064	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	30.68
56065	射阳	条心9#配变	10	200	33.16
56066	射阳	盘湾镇洋沙11#变	10	315	157.342
56067	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	60.88
56068	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	46.04
56069	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	79.3
56070	射阳	运棉8#配变	10	315	152.208
56071	射阳	盘湾镇新华10#变	10	200	108.72
56072	射阳	支鱼4#配变	10	160	78.752
56073	射阳	中尖7#配变	10	200	74.74
56074	射阳	六垛公用变25#配变	10	200	52.24
56075	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	94
56076	射阳	耦民7#配变	10	200	42.34
56077	射阳	五岸2#配变	10	200	0
56078	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	83.04
56079	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	82.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56080	射阳	通洋村1#配变	10	200	100.66
56081	射阳	西场6#配变	10	400	190.52
56082	射阳	东兴3#配变	10	400	0
56083	射阳	陆墩6#配变JN	10	200	89.48
56084	射阳	六垛公用变2#配变	10	250	74.825
56085	射阳	东跃3#配变	10	200	83.28
56086	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	181.32
56087	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	8.04
56088	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	121.4
56089	射阳	曙东3#配变	10	200	53.46
56090	射阳	东方3#变	10	200	61.94
56091	射阳	中尖13#配变	10	200	69.66
56092	射阳	中五8#配变	10	315	109.494
56093	射阳	盘湾镇三桥6#变	10	200	107.12
56094	射阳	盘湾镇东盘14#变	10	200	37.54
56095	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	0
56096	射阳	通洋东元1#配变	10	400	247.32
56097	射阳	双洋9#配变	10	200	65.58
56098	射阳	八顷4#配变	10	200	104.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56099	射阳	陆墩14#变	10	200	77.16
56100	射阳	海通建新1#配变	10	400	149.28
56101	射阳	盘湾镇三桥11#变	10	400	253.04
56102	射阳	战斗6#配变	10	400	216.6
56103	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	87.2
56104	射阳	射南6#配变	10	200	59.2
56105	射阳	二垛4#配变	10	200	106.06
56106	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	0
56107	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	88.44
56108	射阳	同胜14#配变	10	200	0
56109	射阳	通洋新班11#配变	10	200	84.88
56110	射阳	通洋农科2#配变	10	200	0
56111	射阳	八段11#配变	10	200	22.88
56112	射阳	玉东7#配变	10	200	81.34
56113	射阳	芦湾8#配变	10	200	76.46
56114	射阳	盘湾镇安石9#变	10	200	126.16
56115	射阳	洋东4#变	10	200	0
56116	射阳	双跃4#配变	10	200	89.16
56117	射阳	渠东11#配变	10	200	102.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56118	射阳	支鱼6#配变	10	315	42.777
56119	射阳	林基12#变	10	200	39.58
56120	射阳	后涧6号配变	10	200	61.38
56121	射阳	临海街道26#配变	10	400	233.6
56122	射阳	曙东20#配变	10	200	88.54
56123	射阳	海通团塘11#变	10	200	65.74
56124	射阳	太兴3#配变	10	200	97.72
56125	射阳	通洋川港13#配变	10	200	71.12
56126	射阳	盘湾镇三桥10#变	10	200	79.58
56127	射阳	通洋村2#变	10	200	64.96
56128	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	83.04
56129	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	0
56130	射阳	八顷3#配变	10	200	79.12
56131	射阳	陆墩16#变	10	200	83.34
56132	射阳	农联15#变	10	200	75.62
56133	射阳	窑湾12#配变	10	200	26.74
56134	射阳	条心11#配变	10	200	44.84
56135	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	58.2
56136	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	174.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56137	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	118.32
56138	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	74.7
56139	射阳	洋南3#变	10	200	42.78
56140	射阳	战斗9#	10	200	49.42
56141	射阳	盘湾镇腰港11#变	10	200	71.24
56142	射阳	后涧4#配变	10	200	77.34
56143	射阳	东海2#变JN	10	200	85.34
56144	射阳	张林7#配变	10	400	183.08
56145	射阳	苇荡3#配变	10	200	0
56146	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	0
56147	射阳	盘湾镇新潭2#变	10	400	193
56148	射阳	临港变光伏变	10	200	69.38
56149	射阳	海通建新7#变	10	400	48.04
56150	射阳	淮海10#变	10	200	36.74
56151	射阳	渠东10#配变	10	200	92.24
56152	射阳	通洋川港14#配变	10	200	67.28
56153	射阳	九口10#变	10	400	231.2
56154	射阳	玉东5#配变	10	200	78.56
56155	射阳	战斗5#配变	10	200	92.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56156	射阳	盘湾镇湾坝10#变	10	200	111.74
56157	射阳	运棉16#配变	10	200	88.06
56158	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	232.04
56159	射阳	团塘2#配变	10	200	116.4
56160	射阳	海通团塘10#变	10	200	68.92
56161	射阳	盘湾镇新华5#变	10	200	102.08
56162	射阳	临海夸北2#配变	10	200	76.88
56163	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	242.2
56164	射阳	中涧12#变	10	200	98.02
56165	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	121.56
56166	射阳	新东12#配变	10	200	89.42
56167	射阳	一管区2#变	10	200	0
56168	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	99.94
56169	射阳	通洋文明8#配变	10	200	60.96
56170	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	63.84
56171	射阳	陆墩1#变（运行）	10	200	114.34
56172	射阳	农牧七管区6#变(单)	10	200	139.46
56173	射阳	陆墩18#变	10	200	72.54
56174	射阳	九口5#配变	10	200	105.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56175	射阳	通洋文明2#配变	10	315	155.673
56176	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	84.16
56177	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	115.44
56178	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	125.28
56179	射阳	海通东海15#配变（原4）	10	160	64.224
56180	射阳	通洋南六2#变	10	400	203.24
56181	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	114.96
56182	射阳	团南4#配变	10	200	21.84
56183	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	59.66
56184	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	70.44
56185	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	102.88
56186	射阳	海通街道23#	10	200	86.5
56187	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	107.54
56188	射阳	渠东9#配变	10	200	74.3
56189	射阳	射河5#变	10	200	87.56
56190	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	80.74
56191	射阳	通洋建东18#配变	10	200	44.84
56192	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	44.06
56193	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	66.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56194	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	111.94
56195	射阳	海星8#变	10	200	71.16
56196	射阳	盘湾镇齐心11#变	10	200	85.38
56197	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	105.16
56198	射阳	窑湾3#配变	10	200	44.42
56199	射阳	团洼4#配变	10	200	43.84
56200	射阳	同胜20#配变	10	200	93.74
56201	射阳	盘湾镇洋沙10#变	10	200	81.66
56202	射阳	海通南尖3#配变	10	400	238.8
56203	射阳	中涧5#变	10	200	78.12
56204	射阳	海通东海1#配变1	10	200	114.44
56205	射阳	洋东7#变	10	200	19.8
56206	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	98.78
56207	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	50.32
56208	射阳	东跃1#配变	10	200	58
56209	射阳	渠东4#配变	10	200	97.44
56210	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	50.66
56211	射阳	苇荡6#配变	10	200	123.38
56212	射阳	园区3#配变	10	200	8.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56213	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	19.74
56214	射阳	通洋三班8#配变	10	200	46.58
56215	射阳	五垛7#配变	10	200	0
56216	射阳	后涧10号配变	10	200	43.62
56217	射阳	头厂1#配变	10	400	65.68
56218	射阳	盘湾镇爱国1#变	10	400	224.56
56219	射阳	南港1#配变	10	200	0
56220	射阳	后涧8#配变变压器	10	200	74.86
56221	射阳	通洋川港5#配变	10	400	189.16
56222	射阳	通洋四班4#配变	10	200	5.38
56223	射阳	运棉4#配变	10	200	105.12
56224	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	58.44
56225	射阳	通洋向阳1#变	10	400	120.32
56226	射阳	芦湾11#变	10	400	215.6
56227	射阳	通洋四班13#配变	10	200	87
56228	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	73.28
56229	射阳	通洋四班1#配变	10	200	73.54
56230	射阳	庆余6#变	10	200	48.5
56231	射阳	中五5#配变	10	200	120.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56232	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	45.84
56233	射阳	套套6#配变-JN	10	200	111.58
56234	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	0
56235	射阳	盘湾镇月河5#变	10	200	2.06
56236	射阳	射北1#配变	10	250	66.55
56237	射阳	通洋农科1#配变	10	200	67.12
56238	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	89.72
56239	射阳	中五3#配变	10	200	123.94
56240	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	69.74
56241	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	0
56242	射阳	渠东3#配变	10	200	86.04
56243	射阳	海通农牧3#配变	10	400	97.64
56244	射阳	盘湾镇东盘7#变	10	400	258.36
56245	射阳	盘湾镇东盘6#变	10	200	76.3
56246	射阳	金华1#配变-JN	10	400	158.6
56247	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	0
56248	射阳	大冲9#配变	10	200	75.58
56249	射阳	南尖4#变	10	200	97.36
56250	射阳	盘湾镇腰港8#变	10	400	229.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56251	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	20.12
56252	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	112.8
56253	射阳	太兴2#配变	10	200	78.58
56254	射阳	通洋川港8#配变	10	200	88.5
56255	射阳	中尖8#配变	10	200	73.62
56256	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	86.72
56257	射阳	八顷9#配变	10	200	75.04
56258	射阳	前涧9#配变	10	200	67.98
56259	射阳	通洋建东16#配变	10	200	35.98
56260	射阳	其林村5#配变	10	200	103.94
56261	射阳	头厂12#配变	10	200	110.16
56262	射阳	临海街道21#配变	10	400	152.08
56263	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	97.12
56264	射阳	团北6#配变	10	200	9.06
56265	射阳	张林4#配变	10	200	109
56266	射阳	临建6#配变	10	200	60.66
56267	射阳	三涧5#配变	10	200	71.38
56268	射阳	曙东2#配变	10	200	85.92
56269	射阳	耦耕团结3#变	10	400	154.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56270	射阳	八大6#配变	10	200	79.54
56271	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	54.7
56272	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	232.6
56273	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	76.54
56274	射阳	玉东13#配变	10	200	22.8
56275	射阳	东跃8#配变	10	200	86.04
56276	射阳	洋南8#变	10	200	0
56277	射阳	射河2#变	10	200	111.78
56278	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	26.52
56279	射阳	射南3#配变	10	200	88.66
56280	射阳	林南村6#配变	10	200	65.16
56281	射阳	盘湾镇安石10#变	10	200	92.88
56282	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	0
56283	射阳	窑湾2#配变	10	200	46.44
56284	射阳	通洋文明4#配变	10	200	100.8
56285	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	218.28
56286	射阳	合顺3#变	10	200	57.04
56287	射阳	射兴5#配变	10	200	0
56288	射阳	北灶4#配变	10	200	91.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56289	射阳	盘湾镇爱国6#变	10	200	98.3
56290	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	68.52
56291	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	112.38
56292	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	78.38
56293	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	154.48
56294	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	47.46
56295	射阳	双港12#配变	10	200	59.86
56296	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	55.12
56297	射阳	盘湾镇洋沙6#变	10	200	59.3
56298	射阳	盘湾镇吴桥8#变	10	400	260
56299	射阳	农联2#配变	10	400	185.12
56300	射阳	运棉11#配变	10	400	265.56
56301	射阳	盘湾镇新潭4#变	10	200	84.82
56302	射阳	盘湾镇中华4#变	10	200	90.84
56303	射阳	张林9#配变	10	400	246.2
56304	射阳	通洋建东15#配变	10	200	21.34
56305	射阳	盘湾镇吴桥7#变	10	400	212.96
56306	射阳	盘湾镇新华7#变	10	200	74.34
56307	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	37.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56308	射阳	中尖10#配变	10	200	63.56
56309	射阳	团北1#配变	10	200	67.84
56310	射阳	星光4#配变-JN	10	200	64.94
56311	射阳	畚套1#配变	10	200	60.1
56312	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	60.84
56313	射阳	通洋建东17#配变	10	200	103.38
56314	射阳	张林1#配变	10	200	93.86
56315	射阳	通洋建东24#配变	10	200	0
56316	射阳	团北2#配变-JN	10	200	47.24
56317	射阳	陆墩9#配变	10	200	67
56318	射阳	三涧4#配变JN	10	400	230.48
56319	射阳	金华10#配变	10	200	110.56
56320	射阳	中尖9#配变	10	200	85.88
56321	射阳	通洋建东3#配变	10	200	3.58
56322	射阳	海通沟浜1#配变	10	200	59.66
56323	射阳	合德北灶3#配变	10	200	74.3
56324	射阳	东兴2#配变	10	200	18.38
56325	射阳	中尖12#配变	10	200	44.66
56326	射阳	战斗11#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56327	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	69.8
56328	射阳	同胜1#配变	10	200	30.08
56329	射阳	盘湾镇三桥4#变	10	200	16.22
56330	射阳	头厂2#配变	10	200	82.3
56331	射阳	海通沟浜3#配变	10	200	84.34
56332	射阳	五岸3#配变-JN	10	200	17.44
56333	射阳	500kV射阳变光伏变	10	630	426.069
56334	射阳	通洋川港7#配变	10	200	124.56
56335	射阳	九口9#配变	10	200	81.04
56336	射阳	畚套8#配变	10	200	11.88
56337	射阳	通洋条河4#配变	10	200	37.82
56338	射阳	芦湾10#配变	10	200	60.92
56339	射阳	盘湾镇新潭6#变	10	200	57.8
56340	射阳	三涧7#变	10	400	198.96
56341	射阳	双港8#配变	10	200	108.12
56342	射阳	头厂13#配变	10	200	103.96
56343	射阳	竹节7#配变	10	200	94.82
56344	射阳	盘湾镇齐心14#变	10	200	79.84
56345	射阳	张林3#配变	10	200	68.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56346	射阳	盘湾镇新沃7#变	10	400	79.36
56347	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	62.46
56348	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	43.46
56349	射阳	新荣6#配变	10	200	93.46
56350	射阳	双港1#配变	10	200	38.58
56351	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	106.38
56352	射阳	庆余4#配变	10	200	63.7
56353	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	73.72
56354	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	65.78
56355	射阳	金华5#配变	10	250	58.5
56356	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	70.56
56357	射阳	头厂5#配变	10	200	38.7
56358	射阳	建新13#变	10	200	86.34
56359	射阳	海通林基7#配变	10	200	100.16
56360	射阳	同胜3#配变	10	400	166.64
56361	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	54.56
56362	射阳	通洋农科3#配变	10	200	108.38
56363	射阳	九口4#配变	10	200	50.04
56364	射阳	盘湾镇月河2#变	10	200	42.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56365	射阳	通洋四班2#配变	10	315	195.426
56366	射阳	合顺7#配变	10	200	25.58
56367	射阳	二港1#变	10	200	106.5
56368	射阳	联合5#配变	10	200	90.94
56369	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	37.84
56370	射阳	海通沟浜4#配变	10	200	70.42
56371	射阳	耦民2#配变	10	160	42.48
56372	射阳	联合11#配变	10	200	80.66
56373	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	208
56374	射阳	盘湾镇齐心6#变	10	200	8.28
56375	射阳	盘湾镇爱国3#变	10	200	61.54
56376	射阳	运棉2#配变	10	200	74.62
56377	射阳	盘湾镇吴桥3#变	10	315	182.007
56378	射阳	南坎2#配变	10	200	0
56379	射阳	盐店4#配变	10	200	78.08
56380	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	223.28
56381	射阳	双跃1#配变	10	200	0
56382	射阳	海通环洋7#配变	10	200	79.62
56383	射阳	金华2#变	10	200	104.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56384	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	102.68
56385	射阳	盘湾镇爱国8#变	10	200	66.88
56386	射阳	双港4#配变	10	200	115.96
56387	射阳	盘湾镇爱国2#变	10	200	51.04
56388	射阳	中尖1#配变	10	200	97.24
56389	射阳	竹节10#变	10	400	202.6
56390	射阳	五垛10#配变	10	200	100.46
56391	射阳	沟浜16#变	10	200	36.24
56392	射阳	淮海12##配变	10	200	106.5
56393	射阳	头厂10#配变	10	200	111.62
56394	射阳	八大7#变	10	200	89.94
56395	射阳	北灶8#配变	10	200	47.42
56396	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	2.54
56397	射阳	渠东2#配变	10	200	51.7
56398	射阳	大冲3#配变	10	200	30.2
56399	射阳	盘湾镇安石3#变	10	200	121.52
56400	射阳	盘湾镇华新5#变	10	200	124.3
56401	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	114.62
56402	射阳	盘湾镇齐心3#变	10	200	45.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56403	射阳	畚套5#配变	10	200	70.22
56404	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	122.84
56405	射阳	团结8#配变	10	200	113.96
56406	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	47.96
56407	射阳	盘湾镇新华6#变	10	200	59.04
56408	射阳	同胜6#配变-JN	10	200	94
56409	射阳	海通林基9#配变	10	200	103
56410	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	94.84
56411	射阳	前涧11#变	10	200	82.24
56412	射阳	通洋建东14#配变	10	200	0
56413	射阳	农联1#配变	10	200	4.34
56414	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	40
56415	射阳	通洋建东19#配变	10	200	6.84
56416	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	7.86
56417	射阳	联合10#配变	10	200	68.5
56418	射阳	陆墩11#配变	10	200	78.5
56419	射阳	通洋南六4#配变	10	200	0
56420	射阳	海通建新6#配变	10	400	181.4
56421	射阳	西场8#配变	10	200	58.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56422	射阳	三友1#变	10	400	77.84
56423	射阳	盐店1#配变	10	200	95.4
56424	射阳	陆墩8#配变	10	200	110.76
56425	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	74.3
56426	射阳	盘湾镇洋沙1#变	10	315	115.825
56427	射阳	耦耕团结6#变	10	200	99.04
56428	射阳	盘湾镇新华11#变	10	200	82.36
56429	射阳	盘湾镇中华3#变	10	200	36
56430	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	26.7
56431	射阳	通洋川港3#配变	10	200	66.84
56432	射阳	团南5#配变	10	200	66.66
56433	射阳	通洋建东11#配变	10	200	46.2
56434	射阳	农联6#配变	10	315	32.067
56435	射阳	八段10#配变	10	200	9.38
56436	射阳	通兴2#配变	10	200	56.04
56437	射阳	头厂4#配变变压器	10	200	52.6
56438	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	55.02
56439	射阳	新东5#配变	10	160	10.496
56440	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	91.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56441	射阳	海通通兴1#配变	10	400	116.16
56442	射阳	五岸4#配变-JN	10	200	37
56443	射阳	盘湾镇新潭7#变	10	200	53.42
56444	射阳	盘湾镇月河3#变	10	200	69
56445	射阳	中涧13#变	10	100	0
56446	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	10.56
56447	射阳	新淤14#配变	10	200	33.48
56448	射阳	界河4#变	10	200	38.34
56449	射阳	耦民5#配变	10	200	112.04
56450	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	45.84
56451	射阳	南坎6#配变	10	400	208.44
56452	射阳	芦湾5#配变	10	200	91.84
56453	射阳	陆墩4#配变	10	200	74.42
56454	射阳	双港6#配变	10	200	52.66
56455	射阳	通洋村5#配变	10	200	3.66
56456	射阳	通洋中份3#配变	10	200	17
56457	射阳	张林2#配变	10	400	174.56
56458	射阳	盘湾镇华新6#变	10	200	53.38
56459	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	61.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56460	射阳	南坎5#配变	10	200	114.34
56461	射阳	盘湾镇华新1#变	10	400	199.24
56462	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	8.04
56463	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	68.5
56464	射阳	团北8#配变	10	200	27.24
56465	射阳	射东10#配变.	10	200	0
56466	射阳	通兴5#配变	10	200	75.74
56467	射阳	盘湾镇中华5#变	10	200	34.5
56468	射阳	同胜7#配变	10	200	19.16
56469	射阳	临海夸北6#配变	10	200	99.88
56470	射阳	三涧9#变	10	200	102.46
56471	射阳	通洋塘东8#变	10	400	225.44
56472	射阳	射南2#配变	10	200	30.8
56473	射阳	支鱼1#配变	10	200	124.08
56474	射阳	团塘5#配变	10	200	45.54
56475	射阳	海通鲤鱼2#配变(单)	10	80	49.424
56476	射阳	运棉9#配变	10	200	71.04
56477	射阳	盘湾镇华新2#变	10	315	146.664
56478	射阳	海通林南3#配变	10	100	29.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56479	射阳	射北6#变	10	200	107.12
56480	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	24.62
56481	射阳	盘湾镇东盘8#变	10	200	60.24
56482	射阳	明达职业技术学院	10	400	114
56483	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	98.62
56484	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	169.24
56485	射阳	海通环洋9#配变	10	400	264.16
56486	射阳	通洋中份1#配变	10	200	74.42
56487	射阳	盘湾镇腰港4#变	10	200	85.62
56488	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	33.66
56489	射阳	盐店6#配变	10	200	87.68
56490	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	55.34
56491	射阳	盘湾镇吴桥5#变	10	400	218.16
56492	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	92.64
56493	射阳	新淤7#配变	10	200	0
56494	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	117.46
56495	射阳	海通沟浜11#配变	10	400	256.88
56496	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	72.16
56497	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	65.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56498	射阳	西兴3#配变-JN	10	200	60.38
56499	射阳	盘湾镇新华1#变	10	200	56.24
56500	射阳	条滩1#配变	10	200	23.46
56501	射阳	海通林基4#配变	10	160	67.664
56502	射阳	盘湾镇腰港10#变	10	200	103.68
56503	射阳	洋东3#变	10	400	234.56
56504	射阳	海通沟浜9#配变	10	200	80.16
56505	射阳	六垛1#配变	10	200	62.3
56506	射阳	陆墩20#变	10	100	2.31
56507	射阳	竹节2#配变JN	10	200	107.54
56508	射阳	界河1#台片	10	400	160.56
56509	射阳	盘湾镇齐心2#变	10	400	115.36
56510	射阳	同胜22#配变	10	200	14.92
56511	射阳	通洋文明11#配变	10	200	96.62
56512	射阳	牡丹12#配变	10	200	12.08
56513	射阳	庆余1#变	10	200	0
56514	射阳	同胜13#配变	10	200	94.24
56515	射阳	后涧3#配变变压器	10	200	57.94
56516	射阳	条滩7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56517	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	81.88
56518	射阳	新淤11#配变	10	200	0
56519	射阳	盘湾镇华新3#变	10	400	16.6
56520	射阳	中尖2#配变	10	200	75.16
56521	射阳	张林6#配变	10	200	7.34
56522	射阳	东跃5#配变	10	200	95.84
56523	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	74.62
56524	射阳	太兴13#配变	10	200	88.34
56525	射阳	海通林基13#变	10	200	72.22
56526	射阳	西场5#配变	10	200	85.78
56527	射阳	合顺4#配变	10	200	0
56528	射阳	盘湾镇安石5#变	10	400	222.28
56529	射阳	盘湾镇吴桥9#	10	200	113.74
56530	射阳	通洋条河1#配变	10	200	16.42
56531	射阳	盘湾镇南盘5#变	10	315	165.217
56532	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	29.44
56533	射阳	洋东2#变	10	400	197
56534	射阳	盘湾镇腰港9#变	10	315	163.674
56535	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	66.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56536	射阳	盘湾镇腰港3#变	10	315	159.831
56537	射阳	中尖3#配变	10	200	46.16
56538	射阳	通洋川港2#配变	10	200	70
56539	射阳	通洋条河8#配变	10	200	70.2
56540	射阳	海镇4#配变	10	200	0
56541	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	78.12
56542	射阳	射河3#变	10	200	85.62
56543	射阳	通洋中份2#变	10	200	99.1
56544	射阳	双港13#变	10	200	126.06
56545	射阳	耦耕3#配变	10	200	101.3
56546	射阳	畚套7#配变	10	200	79.82
56547	射阳	通洋条河5#配变	10	200	119.1
56548	射阳	盘湾镇新潭3#变	10	200	84.5
56549	射阳	洋东5#变	10	200	0
56550	射阳	前涧13#变	10	200	100.08
56551	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	42.12
56552	射阳	新淤13#配变	10	200	27.36
56553	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	34.74
56554	射阳	团南3#配变	10	200	42.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56555	射阳	盘湾镇新沃3#变	10	200	0.74
56556	射阳	通洋东元4#配变	10	200	2.2
56557	射阳	海通沟浜8#配变	10	200	50.3
56558	射阳	通洋南六10#配变	10	200	98.88
56559	射阳	运棉6#配变	10	400	195.84
56560	射阳	芦湾4#配变	10	400	160.6
56561	射阳	八段4#配变	10	200	38
56562	射阳	塘合15#变	10	200	40.3
56563	射阳	金华9#配变	10	400	45.08
56564	射阳	洋东6#变	10	200	84.24
56565	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	94.44
56566	射阳	通洋居委会10#变	10	315	91.003
56567	射阳	盘湾镇月河4#变	10	200	44.32
56568	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	59
56569	射阳	通洋三班3#配变	10	200	44.4
56570	射阳	条滩5#配变	10	400	66.16
56571	射阳	海通南坎1#配变	10	200	60.36
56572	射阳	盘湾镇齐心8#变	10	200	66.5
56573	射阳	通洋南六1#配变	10	200	54.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56574	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	63.88
56575	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	27.16
56576	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	84.58
56577	射阳	合顺1#配变	10	200	51.42
56578	射阳	五管区3#配变	10	80	20
56579	射阳	通洋建东12#配变	10	200	54.96
56580	射阳	盘湾镇吴桥2#变	10	400	182.2
56581	射阳	通洋川港1#配变	10	200	55.02
56582	射阳	通洋条河7#配变	10	200	102.1
56583	射阳	双洋4#配变	10	200	52.38
56584	射阳	海通环洋5#配变	10	315	137.907
56585	射阳	东海2#配变	10	200	90.06
56586	射阳	盘湾镇三桥9#变	10	200	68.08
56587	射阳	西场2#配变	10	200	68.58
56588	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	119.68
56589	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	21.8
56590	射阳	海通林南5#配变	10	315	128.457
56591	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	47.16
56592	射阳	海通南尖5#配变	10	200	38.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56593	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	176.16
56594	射阳	八段3#配变	10	400	3.08
56595	射阳	盘湾镇安石4#变	10	200	81.96
56596	射阳	通洋建东4#配变	10	200	24
56597	射阳	翻身4#配变	10	200	16.44
56598	射阳	耦耕双港16#变	10	200	114.04
56599	射阳	双洋10#配变-JN	10	200	28.34
56600	射阳	太兴1#配变-JN	10	200	35.88
56601	射阳	盘湾镇新沃2#变	10	200	0.9
56602	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	214.08
56603	射阳	环洋12#变	10	400	209
56604	射阳	合顺8#配变	10	200	94.92
56605	射阳	团南1#配变	10	400	174.16
56606	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	63.12
56607	射阳	通洋四班8#配变	10	200	0
56608	射阳	盘湾镇腰港7#变	10	200	82.34
56609	射阳	闸东1#配变	10	200	49.8
56610	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	32.74
56611	射阳	二垛7#配变	10	200	99.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56612	射阳	大冲4#配变	10	200	68.06
56613	射阳	耦耕其林6#变	10	200	87.42
56614	射阳	通洋川港9#配变	10	200	48.96
56615	射阳	西兴4#配变	10	200	24.42
56616	射阳	盘湾镇腰港2#变	10	400	214.68
56617	射阳	太兴5#配变	10	200	0
56618	射阳	盘湾镇齐心5#变	10	315	173.376
56619	射阳	盘湾镇洋沙4#变	10	200	45.16
56620	射阳	通洋新班6#配变	10	200	93.7
56621	射阳	芦湾2#配变	10	200	0
56622	射阳	盘湾镇洋沙9#变	10	200	90.96
56623	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	94
56624	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	31.34
56625	射阳	盘湾镇齐心4#变	10	200	24.8
56626	射阳	海通射北3#配变	10	200	71.08
56627	射阳	南坎7#配变	10	200	73.84
56628	射阳	曙东1#配变	10	200	12.28
56629	射阳	九口1#配变(更换)	10	200	86.78
56630	射阳	农联14#配变	10	200	119.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56631	射阳	合顺6#配变	10	200	28.84
56632	射阳	射北7#变	10	200	100.44
56633	射阳	盘湾镇齐心10#变	10	200	70.96
56634	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	0
56635	射阳	合顺10#配变	10	200	49.58
56636	射阳	新淤10#配变	10	200	57.7
56637	射阳	盘湾镇四河6#变	10	200	67.96
56638	射阳	盘湾镇洋沙5#变	10	250	89.725
56639	射阳	太兴6#配变	10	200	59.84
56640	射阳	九口8#配变	10	400	143.44
56641	射阳	林南2#配变	10	200	94.62
56642	射阳	八顷8#配变变压器	10	200	64.1
56643	射阳	窑湾7#配变	10	200	72.94
56644	射阳	窑湾4#配变	10	200	75.74
56645	射阳	大冲7#配变	10	200	75.58
56646	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	35.7
56647	射阳	通洋条河2#配变	10	200	72
56648	射阳	海通林基5#配变(单)	10	200	109.66
56649	射阳	盘湾镇中华6#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56650	射阳	联合13#配变	10	100	0
56651	射阳	通洋建东2#配变	10	200	117.24
56652	射阳	畚套10#配变	10	200	79.2
56653	射阳	三涧1#配变	10	200	39.84
56654	射阳	运棉1#配变	10	200	47.44
56655	射阳	庆余8#配变	10	200	96.7
56656	射阳	海通射南11#变	10	200	64.54
56657	射阳	盘湾镇新沃4#变	10	200	1.42
56658	射阳	杜心3#变	10	400	213.72
56659	射阳	海通环洋4#配变	10	400	174.16
56660	射阳	张林5#配变	10	400	152.72
56661	射阳	陆墩13#配变	10	200	78.38
56662	射阳	东跃2#配变	10	200	82.06
56663	射阳	团南6#配变	10	200	24.88
56664	射阳	海通林基1#配变	10	200	58.46
56665	射阳	盘湾镇新沃5#变	10	250	93.6
56666	射阳	条滩6#配变	10	200	0
56667	射阳	淮海5#配变	10	400	110.76
56668	射阳	新淤3#配变	10	200	19.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56669	射阳	套套2#配变	10	200	13.64
56670	射阳	盘湾镇齐心7#变	10	200	79.58
56671	射阳	盘湾镇中华2#变	10	200	7.08
56672	射阳	海通射北4#配变	10	200	75.06
56673	射阳	盘湾镇新华9#变	10	200	55.54
56674	射阳	九口2#配变	10	200	83.12
56675	射阳	淮海6#配变	10	200	0
56676	射阳	双洋7#配变	10	200	109.34
56677	射阳	界河8#变	10	200	56.04
56678	射阳	淮海9#配变	10	200	0
56679	射阳	陆墩2#配变	10	200	101.04
56680	射阳	海通林基3#配变	10	160	41.728
56681	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	100.38
56682	射阳	运棉3#配变	10	200	57.72
56683	射阳	新淤2#配变	10	200	83.88
56684	射阳	通洋四班7#配变	10	200	48.1
56685	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	0
56686	射阳	曙东6#配变	10	200	90.16
56687	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	68.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56688	射阳	畚套3#配变	10	200	75.5
56689	射阳	团洼3#配变	10	200	8.92
56690	射阳	射兴15#配变	10	400	250.76
56691	射阳	盘湾镇新华4#变	10	200	68.84
56692	射阳	盘湾镇华新9#变	10	200	81.04
56693	射阳	大冲1#配变	10	315	87.318
56694	射阳	金华4#配变	10	200	21.12
56695	射阳	大冲2	10	400	5.72
56696	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	103
56697	射阳	射北2#配变	10	200	60.94
56698	射阳	盘湾镇三桥1#变	10	200	12.42
56699	射阳	金华6#配变	10	200	80.56
56700	射阳	盘湾镇东盘5#变	10	200	15.74
56701	射阳	射南4#配变	10	200	65.5
56702	射阳	通洋川港12#配变	10	400	138.48
56703	射阳	头厂6#配变	10	200	0
56704	射阳	环洋6#变	10	400	218.24
56705	射阳	庆余9#变	10	200	45.72
56706	射阳	西兴1#配变	10	400	189.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56707	射阳	张林8#配变	10	200	21.96
56708	射阳	盘湾镇中华1#变	10	200	33.7
56709	射阳	盘湾镇东盘12#变	10	200	28.66
56710	射阳	通洋建东9#配变	10	200	83.88
56711	射阳	合顺2#配变	10	200	0.48
56712	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	107.98
56713	射阳	通洋南六6#配变	10	200	111.18
56714	射阳	盘湾镇吴桥6#变	10	200	46.94
56715	射阳	闸东3#配变	10	200	64.84
56716	射阳	北灶1#配变	10	200	53.52
56717	射阳	庆余5#	10	200	34.86
56718	射阳	通洋村4#配变	10	200	16.8
56719	射阳	盘湾镇新沃6#变	10	200	28.12
56720	射阳	金华18#配变	10	200	31.3
56721	射阳	南坎4#配变	10	200	51.66
56722	射阳	盘湾镇新华2#变	10	200	64.54
56723	射阳	沟北5#配变	10	200	103.74
56724	射阳	中南4#配变	10	200	69.42
56725	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	39.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56726	射阳	沙港安置区2#	10	400	58.4
56727	射阳	射口12#变	10	200	104.16
56728	射阳	沙港5#配变JN	10	200	111.46
56729	射阳	中南10#变	10	200	28.58
56730	射阳	沙港4#变	10	200	67.54
56731	射阳	沙港3#配变JN	10	200	53.54
56732	射阳	中南2#变	10	400	231.56
56733	射阳	中南7#变	10	200	115.92
56734	射阳	滨西6#变JN	10	200	88.3
56735	射阳	沙港16#配变	10	200	39.16
56736	射阳	沟北10#配变	10	200	101.12
56737	射阳	沙港7#配变	10	250	127
56738	射阳	沟北12#变	10	200	70.58
56739	射阳	中南1#配变	10	200	85.5
56740	射阳	沟北1#配变	10	200	60.8
56741	射阳	沟北3#配变	10	200	45.84
56742	射阳	洪墩4#配变	10	200	96.5
56743	射阳	一心4#配变	10	200	98.62
56744	射阳	沙港11#变	10	200	72.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56745	射阳	中南8#变	10	200	102.64
56746	射阳	一心1#配变	10	200	89.5
56747	射阳	沙港12#配变	10	200	74.54
56748	射阳	中南9#变	10	200	0
56749	射阳	沟北11#配变	10	200	75.08
56750	射阳	沙港13#变	10	200	106.66
56751	射阳	射口11#变	10	200	95.46
56752	射阳	一心7#变	10	200	66.54
56753	射阳	射口10#配变	10	200	80.94
56754	射阳	沟北8#配变	10	200	60.54
56755	射阳	沟北4#配变	10	200	104.78
56756	射阳	一心3#配变JN	10	200	97.04
56757	射阳	沙港6#变	10	200	94.5
56758	射阳	沙港8#变	10	200	73.74
56759	射阳	一心9#变	10	200	116.12
56760	射阳	沙港17#变	10	200	97.42
56761	射阳	沙港1#配变JN	10	200	37.02
56762	射阳	一心6#变	10	200	60.78
56763	射阳	一心5#配变	10	200	105.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56764	射阳	沟北9#配变	10	200	0
56765	射阳	射口5#配变	10	200	100.86
56766	射阳	沟北6#配变	10	200	92.18
56767	射阳	射口2#变	10	200	108.6
56768	射阳	沙港18#变	10	200	92.56
56769	射阳	一心8#配变	10	200	50.14
56770	射阳	沙港14#变	10	200	50.84
56771	射阳	中南3#配变	10	200	82.34
56772	射阳	射口4#配变	10	200	45.84
56773	射阳	中南5#配变JN	10	200	74.82
56774	射阳	沙港10#配变JN	10	200	118.18
56775	射阳	沙港2#配变JN	10	200	85.34
56776	射阳	沙港15#变	10	400	178.36
56777	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	257.12
56778	射阳	沟北7#配变JN	10	400	272.68
56779	射阳	一心2#配变JN	10	400	234.4
56780	射阳	书香福第8#变	10	630	485.226
56781	射阳	书香福第2#变	10	800	454.96
56782	射阳	书香福第4#变	10	800	311.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56783	射阳	津北13#变	10	400	93.84
56784	射阳	津北2#变	10	200	129
56785	射阳	津哨15#变	10	200	142.5
56786	射阳	安富18#变	10	200	98.54
56787	射阳	津北7#变	10	200	112.66
56788	射阳	津富安置区2#配变	10	400	172.08
56789	射阳	津哨5#变	10	200	45.5
56790	射阳	津富安置区3#配变	10	400	207.76
56791	射阳	方向1#配变	10	200	127.84
56792	射阳	津北5#变	10	200	118.44
56793	射阳	津哨2#变	10	200	141.18
56794	射阳	津富安置区1#配变	10	400	139.4
56795	射阳	津哨12#变	10	200	132.22
56796	射阳	津北12#变	10	200	109.3
56797	射阳	津北9#变	10	200	87.96
56798	射阳	安富10#变	10	200	73.3
56799	射阳	津南6#变	10	200	42.16
56800	射阳	射阳安富8#变	10	200	58.24
56801	射阳	安富4#配变	10	200	76.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56802	射阳	安富5#变	10	200	98.24
56803	射阳	津南4#变	10	200	94.3
56804	射阳	安富9#变	10	200	56.8
56805	射阳	津南5#变	10	200	100.94
56806	射阳	方向7#变	10	200	107.12
56807	射阳	津南10#变	10	200	63.48
56808	射阳	安富11#变	10	200	128.7
56809	射阳	津哨3#变	10	200	91.16
56810	射阳	津南2#配变	10	200	76.28
56811	射阳	射阳津北4#配变	10	200	103.98
56812	射阳	安富23#变	10	200	125.5
56813	射阳	安富2#变	10	200	114.44
56814	射阳	射阳津南11#变	10	200	65.34
56815	射阳	安富3#变	10	200	119.22
56816	射阳	安富19#变	10	200	100.3
56817	射阳	方向16#配变	10	200	135.5
56818	射阳	安富20#变	10	200	120.96
56819	射阳	安富21#变	10	200	101.04
56820	射阳	方向14#变	10	200	76.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56821	射阳	安富17#变	10	200	122.58
56822	射阳	安富22#变	10	200	91.66
56823	射阳	津北3#配变	10	200	17.96
56824	射阳	安富12#变	10	200	111.04
56825	射阳	津北8#变	10	200	119.42
56826	射阳	津北10#变	10	200	88.44
56827	射阳	方向17#配变	10	200	85.96
56828	射阳	津哨16#配变	10	200	122.24
56829	射阳	津北11#变	10	200	128.2
56830	射阳	津南8#变	10	400	281.48
56831	射阳	津北6#变	10	315	125.905
56832	射阳	津北1#变	10	400	109.72
56833	射阳	桥北3#变	10	200	79.72
56834	射阳	桥北5#变	10	200	48.66
56835	射阳	桥北10#配变	10	200	86.24
56836	射阳	庄东6#变	10	200	111
56837	射阳	庄东8#变	10	200	108.12
56838	射阳	安东20#变	10	200	27.2
56839	射阳	诚民12#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56840	射阳	庄东7#变	10	200	0
56841	射阳	桥北2#配变	10	200	106.04
56842	射阳	庄东10#变	10	200	64.16
56843	射阳	友好4#变	10	200	71.92
56844	射阳	丰登2#变	10	200	105.54
56845	射阳	桥北4#变	10	400	221.28
56846	射阳	桥北9#配变	10	200	127.3
56847	射阳	安东1#变	10	200	49.74
56848	射阳	丰登8#变	10	200	76.22
56849	射阳	丰登3#配变	10	200	78.16
56850	射阳	安东9#变	10	315	54.306
56851	射阳	庄东14#变	10	400	276.84
56852	射阳	安东21#变	10	200	92.62
56853	射阳	丰登1#变	10	400	225.88
56854	射阳	林场3#变	10	315	9.166
56855	射阳	庄东4#变	10	200	27.8
56856	射阳	庄东12#变	10	200	119.28
56857	射阳	庄东3#变	10	200	110.8
56858	射阳	庄东1#变	10	400	126.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56859	射阳	安东19#变	10	200	112
56860	射阳	林场4#变	10	315	153.531
56861	射阳	林场2#变	10	400	48.2
56862	射阳	兴桥街道8#变	10	400	36.6
56863	射阳	林场1#变	10	400	126.88
56864	射阳	诚民10#变	10	400	156.32
56865	射阳	安东24#配变	10	400	167.08
56866	射阳	聚龙府（南园）1#配电室12#变	10	800	588.96
56867	射阳	聚龙府（南园）2#开关站7#变	10	800	599.36
56868	射阳	聚龙府（南园）2#配电室15#变	10	800	587.36
56869	射阳	聚龙府（南园）3#配电室17#变	10	800	568.8
56870	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	541.52
56871	射阳	聚龙府（南园）2#开关站8#变	10	800	611.36
56872	射阳	聚龙府（南园）1#配电室9#变	10	800	502.96
56873	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	600.8
56874	射阳	聚龙府（南园）2#配电室16#变	10	800	500.64
56875	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	613.84
56876	射阳	聚龙府（南园）3#配电室19#变	10	800	518
56877	射阳	聚龙府（南园）3#配电室20#变	10	800	605.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56878	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	544
56879	射阳	聚龙府（南园）2#开关站5#变	10	800	614.48
56880	射阳	聚龙府（南园）1#配电室11#变	10	800	575.84
56881	射阳	聚龙府（南园）2#配电室13#变	10	800	549.84
56882	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室6#主变	10	800	60.6
56883	射阳	东方绿洲配电室2#主变	10	800	60.6
56884	射阳	东方嘉园开关站4#主变	10	800	60.6
56885	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室1#主变	10	800	60.6
56886	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室2#主变	10	800	60.6
56887	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室2#主变	10	630	60.6
56888	射阳	聚龙府小区3#配电室8#变	10	800	60.6
56889	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室4#主变	10	630	60.6
56890	射阳	东方嘉园开关站2#主变	10	800	60.6
56891	射阳	新东方嘉园1#配电室4#主变	10	630	60.6
56892	射阳	东方绿洲配电室4#主变	10	800	60.6
56893	射阳	新东方嘉园3#配电室8#变压器	10	800	60.6
56894	射阳	新东方嘉园1#配电室2#主变	10	630	60.6
56895	射阳	百盛花苑8-1#箱变主变	10	630	60.6
56896	射阳	新东方嘉园2#配电室6#主变	10	630	60.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56897	射阳	百盛花苑10-2#箱变	10	500	60.6
56898	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室2#主变	10	800	60.6
56899	射阳	百盛花苑10-1#箱变	10	500	60.6
56900	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室3#主变	10	800	60.6
56901	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室4#主变	10	800	60.6
56902	射阳	聚龙府小区3#配电室10#变	10	800	60.6
56903	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	0
56904	射阳	百盛花苑8-2#箱变主变	10	630	60.6
56905	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	155.24
56906	射阳	洋马街道16#配变	10	200	63.66
56907	射阳	菊香名苑1#变	10	200	160
56908	射阳	洋马街道23#配变	10	400	188.88
56909	射阳	洋马街道1#配变	10	400	35.68
56910	射阳	洋马街道24#变	10	200	51.08
56911	射阳	洋马街道21#配变	10	200	107.34
56912	射阳	洋马街道6#配变	10	200	55.62
56913	射阳	洋马街道2#配变	10	315	0
56914	射阳	黄海6#变(所变)	10	200	28.66
56915	射阳	洋马街道19#变	10	250	55.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56916	射阳	洋马街道18#变	10	400	40.16
56917	射阳	洋马街道26#变1	10	400	98.68
56918	射阳	洋马街道27#变	10	400	167.16
56919	射阳	洋马街道11#变	10	400	160.16
56920	射阳	洋马街道29#配变	10	400	60.96
56921	射阳	洋马街道7#配变	10	400	161.16
56922	射阳	洋马街道10#配变	10	400	57.12
56923	射阳	洋马街道14#变	10	400	78.48
56924	射阳	洋马街道15#变	10	400	36.4
56925	射阳	洋马街道3#配变	10	400	98.08
56926	射阳	洋马街道32#配变	10	630	207.774
56927	射阳	阜余沙东四配变	10	200	124.54
56928	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	81.06
56929	射阳	三河康居1#变	10	200	44.86
56930	射阳	阜余老圩9#变	10	200	46.12
56931	射阳	阜余沙东八配变	10	200	45.54
56932	射阳	阜余老圩五配变	10	200	22.2
56933	射阳	阜余老圩三配变	10	200	68.08
56934	射阳	阜余圩门一配变	10	200	79.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56935	射阳	阜余老圩2# 配变	10	200	78.66
56936	射阳	阜余三河4#配变	10	400	167.84
56937	射阳	吉祥12#变	10	200	105.62
56938	射阳	龙港17#配变	10	200	66.8
56939	射阳	红星社区6#配变	10	200	50.8
56940	射阳	红星社区1#配变	10	200	34.62
56941	射阳	红星社区2#配变	10	200	69.24
56942	射阳	友谊19#配变	10	200	124.58
56943	射阳	红星社区5#配变	10	200	74.92
56944	射阳	红星社区7#配变	10	200	82.24
56945	射阳	方向11#变	10	200	117.96
56946	射阳	方向4#变	10	200	84.62
56947	射阳	吉祥17#变	10	200	61.04
56948	射阳	跃中3#变	10	400	95.24
56949	射阳	友谊22#配变	10	200	71.58
56950	射阳	万隆27#配变	10	200	110.5
56951	射阳	吉祥19#变	10	200	107.62
56952	射阳	吉祥5#变	10	200	70.12
56953	射阳	友谊10#变	10	200	113.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56954	射阳	万隆24#变	10	200	113.88
56955	射阳	万隆10#变	10	400	246.08
56956	射阳	跃中11#变	10	200	121.92
56957	射阳	万隆25#变	10	200	62.2
56958	射阳	万隆31#配变	10	200	120.58
56959	射阳	吉祥8#变	10	200	101.72
56960	射阳	方向6#变	10	200	61.56
56961	射阳	万隆1#变	10	200	92.8
56962	射阳	友谊14#变	10	200	92.24
56963	射阳	万隆11#变	10	200	118.88
56964	射阳	龙港3#变	10	200	130.28
56965	射阳	万隆26#配变	10	200	45.58
56966	射阳	吉祥14#变	10	200	95.58
56967	射阳	跃中17#配变	10	200	99.46
56968	射阳	吉祥20#变	10	200	112.24
56969	射阳	红星社区4#配变	10	200	38.92
56970	射阳	红星社区3#配变	10	200	0
56971	射阳	万隆6#变	10	400	278.92
56972	射阳	吉祥9#变	10	400	223.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56973	射阳	吉祥4#变	10	400	211.68
56974	射阳	龙港11#变	10	400	226.88
56975	射阳	万隆8#变	10	400	153.28
56976	射阳	金科未来城7#变	10	800	406.16
56977	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	531.36
56978	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	456.48
56979	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	562
56980	射阳	金科未来城3#变	10	800	314.96
56981	射阳	金科未来城9#变	10	800	424.96
56982	射阳	金科未来城5#变	10	800	342.32
56983	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	426.32
56984	射阳	金科未来城1#变	10	800	358
56985	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	441.84
56986	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	362.48
56987	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	426.32
56988	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	453.68
56989	射阳	龙港16#变	10	200	84.84
56990	射阳	津哨9#变	10	200	121.16
56991	射阳	津哨13#变	10	200	148.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56992	射阳	安富1#变	10	200	99.16
56993	射阳	安富15#变	10	200	93.96
56994	射阳	友谊4#变	10	200	95.38
56995	射阳	方向10#变	10	200	117.58
56996	射阳	友谊5#配变	10	200	91.66
56997	射阳	射阳津南1#配变	10	200	60.92
56998	射阳	吉祥21#配变	10	200	105.54
56999	射阳	方向5#变	10	200	71.84
57000	射阳	友谊21#配变	10	200	87.74
57001	射阳	津哨8#变	10	200	87.62
57002	射阳	方向20#配变	10	200	129.3
57003	射阳	安富6#变	10	200	80.34
57004	射阳	吉祥13#变	10	200	78.34
57005	射阳	安富13#变	10	200	101.04
57006	射阳	津南9#变	10	200	91.58
57007	射阳	方向2#变	10	200	113.04
57008	射阳	友谊8#变	10	200	16.84
57009	射阳	津南7#变	10	200	103.54
57010	射阳	吉祥7#配变	10	200	84.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57011	射阳	津哨17#配变	10	200	112.04
57012	射阳	安富16#变	10	200	116.2
57013	射阳	吉祥15#变	10	200	120.24
57014	射阳	安富14#变	10	200	121.88
57015	射阳	安富7#变	10	200	120
57016	射阳	方向13#变	10	200	113.74
57017	射阳	津哨14#变	10	200	109.28
57018	射阳	友谊1#变	10	200	99.34
57019	射阳	友谊12#变	10	315	165.154
57020	射阳	方向19#配变	10	200	111.24
57021	射阳	津南12#变	10	200	98.92
57022	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	121.62
57023	射阳	津哨1#变	10	200	58.24
57024	射阳	吉祥10#变	10	400	213
57025	射阳	街道18#变	10	400	120.92
57026	射阳	津南3#配变	10	400	129.32
57027	射阳	吉祥3#变	10	400	100.84
57028	射阳	吉祥6#变	10	400	191
57029	射阳	三洼4#配变	10	400	230.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57030	射阳	洋南1#配变	10	400	190.6
57031	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	30.62
57032	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	66.58
57033	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	348.579
57034	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	397.215
57035	射阳	川洋8#配变	10	200	40.62
57036	射阳	富洋15#变	10	200	92.58
57037	射阳	新镇区2#变	10	400	0
57038	射阳	川洋14#配变	10	315	64.638
57039	射阳	三洼3#配变	10	200	108
57040	射阳	三洼10#配变	10	200	54.06
57041	射阳	新镇区5#变	10	200	73.36
57042	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	66.68
57043	射阳	新镇区1#变	10	400	196.16
57044	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	200.6
57045	射阳	新镇区4#变	10	400	184.12
57046	射阳	七埠5#配变	10	200	87.42
57047	射阳	新镇区6#变	10	200	0
57048	射阳	三洼11#变	10	200	20.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57049	射阳	陈洋1#变	10	200	106.54
57050	射阳	三友7#配变	10	200	93.68
57051	射阳	三洼8#配变	10	200	18.48
57052	射阳	三友5#配变（JN）	10	400	252.84
57053	射阳	三洼6#配变	10	200	64.58
57054	射阳	三洼1#配变	10	400	121.04
57055	射阳	七埠4#配变	10	200	37.7
57056	射阳	七埠11#配变	10	200	86.88
57057	射阳	三友4#配变	10	200	62.2
57058	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	35.38
57059	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	0
57060	射阳	三洼9#配变	10	200	110.44
57061	射阳	川洋10#配变	10	200	101.74
57062	射阳	洋南6#配变	10	200	44.38
57063	射阳	川洋7#配变	10	200	27.84
57064	射阳	洋南5#变	10	400	82.08
57065	射阳	富洋3号配变	10	400	81.4
57066	射阳	三洼7#配变	10	200	106.84
57067	射阳	川洋1#配变	10	250	41.95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57068	射阳	三洼2#配变	10	200	106.8
57069	射阳	川洋4#配变	10	200	75.08
57070	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	106.32
57071	射阳	新镇区3#变	10	400	40.76
57072	射阳	公用川洋9#配变	10	400	78.96
57073	射阳	川洋5#配变	10	400	42.68
57074	射阳	川洋3#配变	10	400	0
57075	射阳	桥北7#变	10	200	109.96
57076	射阳	双合4#配变	10	200	66.24
57077	射阳	芦洼8#配变	10	200	0.96
57078	射阳	北庄12#配变	10	400	80.96
57079	射阳	北庄6#变	10	400	257.2
57080	射阳	学地1#变	10	200	84.7
57081	射阳	双合6#变	10	200	77.92
57082	射阳	学地7#配变	10	200	107.24
57083	射阳	北庄3#变	10	400	154.76
57084	射阳	北庄18#变	10	400	151.24
57085	射阳	北庄17#配变	10	200	76.46
57086	射阳	双合1#变	10	200	118.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57087	射阳	诚民7#变	10	200	40.66
57088	射阳	双合2#变	10	200	79.7
57089	射阳	芦洼11#变	10	200	82.8
57090	射阳	双合10#变	10	400	240.48
57091	射阳	北庄11#变	10	200	94.58
57092	射阳	北庄8#变	10	200	80.44
57093	射阳	学地2#变	10	200	91.7
57094	射阳	诚民8#变	10	200	74.94
57095	射阳	学地6#变	10	200	111.84
57096	射阳	芦洼2#配变	10	200	110.2
57097	射阳	双合12#变	10	200	115.62
57098	射阳	北庄13#配变	10	200	76.22
57099	射阳	芦洼14#变	10	200	97.38
57100	射阳	北庄14#配变	10	200	54.2
57101	射阳	诚民1#变	10	200	73.3
57102	射阳	芦洼5#变	10	200	49.16
57103	射阳	双合9#变	10	200	55.04
57104	射阳	芦洼12#变	10	200	117.46
57105	射阳	芦洼18#配变	10	200	106.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57106	射阳	学地4#变	10	200	84.88
57107	射阳	芦洼9#配变	10	200	122.58
57108	射阳	学地3#变	10	200	118
57109	射阳	北庄2#变	10	200	0
57110	射阳	北庄10#变	10	315	168.808
57111	射阳	北庄7#变	10	315	134.442
57112	射阳	北庄1#变	10	400	72.92
57113	射阳	芦洼15#变	10	400	170.76
57114	射阳	北庄9#变	10	400	60.44
57115	射阳	北庄15#配变	10	400	156
57116	射阳	芦洼19#配变	10	400	117.32
57117	射阳	北庄5#变	10	400	72.08
57118	射阳	芦洼17#配变	10	400	138.4
57119	射阳	芦洼3#变	10	400	101.2
57120	射阳	北庄4#变	10	400	88.6
57121	射阳	学地5#变	10	400	90.6
57122	射阳	东方26#变	10	200	142.56
57123	射阳	东方16#变	10	200	126.12
57124	射阳	东方5#变JN	10	200	95.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57125	射阳	六里6#配变JN	10	200	100.74
57126	射阳	滨东6#配变	10	200	52.5
57127	射阳	滨东7#配变	10	315	40.918
57128	射阳	六里11#变	10	200	74.8
57129	射阳	桥头2#变	10	400	184.4
57130	射阳	滨东1#配变	10	200	51.94
57131	射阳	桥头3#配变JN	10	200	96.54
57132	射阳	滨南13#变	10	200	0
57133	射阳	推广13#配变	10	200	52.62
57134	射阳	运粮6#配变	10	200	27.8
57135	射阳	千秋8#变	10	200	97
57136	射阳	桥头6#配变	10	200	93.46
57137	射阳	桥头村5#配变	10	400	262.72
57138	射阳	运粮5#配变	10	200	9.66
57139	射阳	六里2#配变	10	200	16.8
57140	射阳	六里3#配变	10	200	71.8
57141	射阳	桥头7#配变JN	10	200	116.8
57142	射阳	千秋4#配变JN	10	200	43.76
57143	射阳	六里9#变	10	200	86.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57144	射阳	滨东8#配变	10	200	0
57145	射阳	范灶8#变	10	200	99
57146	射阳	运粮10#变	10	200	101.68
57147	射阳	桥头村4#配变	10	250	40.45
57148	射阳	桥头9#变	10	200	57.42
57149	射阳	运粮2#变	10	200	62.08
57150	射阳	千秋推广2#变	10	200	39.78
57151	射阳	滨东15#变	10	200	90.46
57152	射阳	千秋3#配变JN	10	400	225.84
57153	射阳	滨南8#变	10	200	126.28
57154	射阳	滨南3#配变	10	200	99.34
57155	射阳	六里7#配变	10	200	65.06
57156	射阳	滨南14#变	10	315	213.507
57157	射阳	推广18#变	10	200	99.22
57158	射阳	六里5#配变JN	10	200	101.28
57159	射阳	滨南9#变	10	400	238.6
57160	射阳	六里1#配变	10	200	91.62
57161	射阳	滨南2#配变	10	200	101.1
57162	射阳	千秋6#配变	10	200	80.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57163	射阳	滨东村5#配变	10	400	209.04
57164	射阳	运粮8#配变	10	200	76.7
57165	射阳	六里8#配变JN	10	200	126.12
57166	射阳	推广19#变	10	200	123.12
57167	射阳	运粮3#配变JN	10	200	112.96
57168	射阳	运粮1#变	10	200	70.5
57169	射阳	运粮4#配变	10	200	90.2
57170	射阳	运粮7#配变	10	200	87.54
57171	射阳	六里10#变	10	200	100.5
57172	射阳	滨南6#变	10	400	117.92
57173	射阳	桥头8#变	10	400	240.24
57174	射阳	滨南7#配变	10	400	248.88
57175	射阳	滨南1#配变	10	400	263.04
57176	射阳	桥头1#配变	10	400	264.72
57177	射阳	千秋5#配变	10	400	231.68
57178	射阳	滨南11#变	10	400	243.48
57179	射阳	堆角4#变	10	400	141.64
57180	射阳	六里4#配变	10	400	252.36
57181	射阳	滨南5#配变	10	400	30.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57182	射阳	运粮11#配变	10	400	176.2
57183	射阳	小尖6#变	10	315	53.298
57184	射阳	安南1#变	10	200	62.08
57185	射阳	新庄17#变	10	200	58.92
57186	射阳	新庄10#变	10	200	0
57187	射阳	新庄4#变	10	200	0
57188	射阳	安南11#变	10	200	74.58
57189	射阳	安南18#变	10	200	61.42
57190	射阳	安南19#配变	10	200	102.66
57191	射阳	芦洼4#变	10	200	96.08
57192	射阳	芦洼10#变	10	200	61.8
57193	射阳	安南2#变	10	200	106
57194	射阳	桥北6#变	10	200	41.58
57195	射阳	诚民4#配变	10	200	89.2
57196	射阳	庄东11#变	10	200	78.38
57197	射阳	街道11#变	10	200	23.54
57198	射阳	安南6#变	10	160	71.04
57199	射阳	新庄15#配变	10	200	80.04
57200	射阳	新庄2#配变	10	400	267.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57201	射阳	庄东5#变	10	200	107.74
57202	射阳	安乐11#变	10	200	108.34
57203	射阳	诚民5#变	10	400	68.32
57204	射阳	诚民13#配变	10	200	109.88
57205	射阳	安南10#变	10	400	219.68
57206	射阳	桥北1#变	10	200	126.94
57207	射阳	新庄1#变	10	200	94.38
57208	射阳	安南9#变	10	200	116.84
57209	射阳	诚民14#配变	10	200	38.16
57210	射阳	诚民15#配变	10	200	0
57211	射阳	庄东13#变	10	200	98.78
57212	射阳	诚民6#变	10	200	66.84
57213	射阳	新庄5#变	10	250	84.95
57214	射阳	庄东15#配变	10	200	74
57215	射阳	新庄14#配变	10	400	276.4
57216	射阳	新庄6#变	10	400	0.2
57217	射阳	兴桥街道1#变	10	400	187.24
57218	射阳	庄东2#变	10	400	124.76
57219	射阳	芦洼1#配变	10	400	157.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57220	射阳	街道36#变	10	400	41.76
57221	射阳	金星11#变	10	200	57.44
57222	射阳	金星2#变后	10	200	51.66
57223	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	369.68
57224	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	455.2
57225	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	421.52
57226	射阳	万隆32#配变	10	400	74.16
57227	射阳	龙港18#配变	10	200	36.7
57228	射阳	龙港7#变	10	400	78.48
57229	射阳	金星4#变	10	200	69.62
57230	射阳	金星6#变	10	200	128.46
57231	射阳	跃中15#变	10	200	112.3
57232	射阳	跃中10#变	10	200	119.5
57233	射阳	金星3#配变	10	200	47.34
57234	射阳	万隆5#变	10	200	93.88
57235	射阳	万隆19#变	10	200	89.44
57236	射阳	万隆23#变	10	200	105.78
57237	射阳	金星5#变	10	200	82.74
57238	射阳	万隆21#变	10	200	100.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57239	射阳	万隆30#配变	10	200	109.16
57240	射阳	万隆17#变	10	200	115.3
57241	射阳	万隆16#变	10	200	59.8
57242	射阳	万隆13#变	10	200	82.44
57243	射阳	金星12#变	10	200	126.62
57244	射阳	万隆12#变	10	200	119
57245	射阳	万隆14#变	10	200	97
57246	射阳	万隆2#变	10	200	81.62
57247	射阳	金星9#变	10	200	98.56
57248	射阳	金星18#配变	10	200	116.84
57249	射阳	万隆20#变	10	200	122.38
57250	射阳	万隆15#变	10	200	83.42
57251	射阳	金星13#变	10	200	65.38
57252	射阳	万隆22#变	10	200	92.5
57253	射阳	金星8#变	10	200	103
57254	射阳	万隆7#变	10	200	105.92
57255	射阳	金星14#变	10	200	102.66
57256	射阳	金星16#变	10	400	269.44
57257	射阳	万隆9#变	10	400	119.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57258	射阳	金星15#变	10	400	263.72
57259	射阳	金星1#变	10	400	261.16
57260	射阳	万隆28#配变	10	400	113.4
57261	射阳	跃中1#变	10	400	267.92
57262	射阳	万隆4#变	10	400	169.68
57263	射阳	金星10#变	10	400	158.88
57264	射阳	万隆29#配变	10	400	244.92
57265	射阳	伍份10#变	10	200	72.42
57266	射阳	双丰6#变	10	200	43.42
57267	射阳	陈洋南份6#变	10	200	64.12
57268	射阳	北份3#变	10	200	68.62
57269	射阳	南份7#变	10	200	0
57270	射阳	利国7#变	10	200	86.8
57271	射阳	利国5#变	10	200	78.42
57272	射阳	南份3#变	10	200	82.3
57273	射阳	双丰5#变	10	200	49.62
57274	射阳	陈洋南份11#变	10	200	9.12
57275	射阳	河西12#变	10	200	45.7
57276	射阳	南份1#配变	10	200	78.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57277	射阳	北份2#变	10	200	90.96
57278	射阳	双丰3#变	10	200	98.8
57279	射阳	南份2#变	10	400	206.64
57280	射阳	南份10#变	10	200	63
57281	射阳	利国12#变	10	200	78.74
57282	射阳	利国4#变	10	200	82.42
57283	射阳	北份1#变	10	200	66.58
57284	射阳	北份4#变	10	200	101.46
57285	射阳	双丰2#变	10	200	49.04
57286	射阳	南份13#变	10	200	62.5
57287	射阳	北份9#变	10	200	104.94
57288	射阳	河西5#变1	10	200	95.88
57289	射阳	河西11#变	10	200	84.08
57290	射阳	利国14#变	10	200	81.08
57291	射阳	双丰9#变	10	200	108.24
57292	射阳	南份9#变	10	200	106.96
57293	射阳	北份6#变	10	200	66.58
57294	射阳	北份11#变	10	200	64.84
57295	射阳	北份13#变	10	200	74.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57296	射阳	双丰1#配变	10	400	137.04
57297	射阳	河西2#变	10	200	82.8
57298	射阳	双丰10#变	10	200	133.08
57299	射阳	洋北2#变	10	200	36.3
57300	射阳	南份5#变	10	200	108.24
57301	射阳	北份8#	10	200	88.56
57302	射阳	双丰4#变	10	200	82.34
57303	射阳	双丰7#变	10	200	110.66
57304	射阳	双丰8#变	10	200	107.12
57305	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	0
57306	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	0
57307	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	40.84
57308	射阳	长荡西沙13#配变	10	200	0
57309	射阳	长荡陈林1#变	10	200	38.88
57310	射阳	西夏安置区箱变	10	630	213.318
57311	射阳	长荡湾洋14#变	10	200	45.88
57312	射阳	长荡旭东10#变	10	400	193.32
57313	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	359.667
57314	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	220.248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57315	射阳	长荡西厦安置区4#配变	10	400	260.6
57316	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	102.84
57317	射阳	长荡东沙1#变	10	200	52.12
57318	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	71.46
57319	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	0
57320	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	4
57321	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	36.88
57322	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	204.6
57323	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	76.8
57324	射阳	长荡旭东11#变	10	200	23.62
57325	射阳	长荡旭东6#变	10	200	62.54
57326	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	63.5
57327	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	0
57328	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	45.04
57329	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	74.44
57330	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	73.12
57331	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	51.56
57332	射阳	长荡陈林7#变	10	200	57.8
57333	射阳	长荡旭东2#变	10	200	22.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57334	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	81.12
57335	射阳	长荡东沙6#变	10	200	24.58
57336	射阳	长荡旭东7#变	10	315	105.493
57337	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	13.88
57338	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	213.68
57339	射阳	长荡东沙7#变	10	200	86.78
57340	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	18.3
57341	射阳	长荡中河6#变	10	200	0
57342	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	53
57343	射阳	长荡旭东9#变	10	200	26.78
57344	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	22.837
57345	射阳	长荡陈林6#变	10	200	75
57346	射阳	长荡东沙12#变	10	200	84.78
57347	射阳	长荡陈林5#变	10	200	0
57348	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	56.34
57349	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	27.16
57350	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	20.44
57351	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	0
57352	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	176.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57353	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	55.34
57354	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	47.96
57355	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	126
57356	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	9.166
57357	射阳	长荡东沙9#变	10	400	209.84
57358	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	117
57359	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	0
57360	射阳	长荡东沙5#变	10	400	96.4
57361	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	181.24
57362	射阳	东风2#变	10	200	58.24
57363	射阳	日新2#变JN	10	200	57.62
57364	射阳	日新5#变JN	10	200	56.84
57365	射阳	东风7#变080	10	200	43
57366	射阳	日新9#变044	10	200	90.72
57367	射阳	日新14#变078	10	200	77.02
57368	射阳	友好1#变029	10	200	44.94
57369	射阳	日新4#变JN	10	200	53.46
57370	射阳	安东17#变092	10	200	81.78
57371	射阳	日新1#变JN	10	200	83.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57372	射阳	日新6#配变	10	200	100.46
57373	射阳	射阳日新19#配变	10	200	84.58
57374	射阳	东风5#变072	10	100	15.31
57375	射阳	日新8#变042	10	200	84.02
57376	射阳	日新13#变063	10	200	87.06
57377	射阳	安东2#变027	10	200	35.84
57378	射阳	日新11#变062	10	200	101.34
57379	射阳	安东7#变043	10	200	125.88
57380	射阳	东风8#变086	10	200	106.38
57381	射阳	东风4#变JN	10	200	98.84
57382	射阳	东风10#变087	10	200	88.34
57383	射阳	日新18#变089	10	200	64.62
57384	射阳	日新7#变041	10	200	124.42
57385	射阳	日新17#变088	10	200	94.2
57386	射阳	安东15#变090	10	200	78.94
57387	射阳	安东16#变091	10	200	93.78
57388	射阳	东风1#变021	10	200	0
57389	射阳	东风9#变085	10	200	110.04
57390	射阳	日新15#配变新	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57391	射阳	东风6#变075	10	200	67.84
57392	射阳	东风11#配变	10	200	131.04
57393	射阳	日新10#变056	10	400	176.08
57394	射阳	东风3#变019	10	400	244.88
57395	射阳	东风12#变	10	400	234.92
57396	射阳	日新16#配变	10	400	199.68
57397	射阳	日新12#变077	10	400	128
57398	射阳	日新3#变073	10	400	118.24
57399	射阳	吾悦广场10#变压器	10	800	287.52
57400	射阳	吾悦广场8#变压器	10	800	147.2
57401	射阳	书香门第小区配电室2#主变	10	630	250.362
57402	射阳	书香门第小区配电室4#主变	10	630	457.443
57403	射阳	吾悦广场2#主变	10	800	362
57404	射阳	吾悦广场12#变压器	10	800	333.84
57405	射阳	吾悦广场6#变压器	10	800	362.64
57406	射阳	吾悦广场4#变压器	10	800	320.8
57407	射阳	芦洼7#变JN	10	200	65.12
57408	射阳	新庄8#变103	10	200	104.58
57409	射阳	安南4#变028	10	200	49.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57410	射阳	新庄7#变097	10	200	40.58
57411	射阳	安乐12#变091	10	200	74.62
57412	射阳	安南12#变	10	200	123.5
57413	射阳	安南8#变078	10	200	111.56
57414	射阳	新庄12#变111	10	200	98.92
57415	射阳	新庄11#变110	10	200	79.08
57416	射阳	芦洼6#变053	10	200	92.5
57417	射阳	诚民2#配变	10	400	139.08
57418	射阳	诚民9#变	10	200	76.2
57419	射阳	安南17#变135	10	200	109.46
57420	射阳	安南15#变117	10	200	110.42
57421	射阳	安南7#配变	10	200	75.04
57422	射阳	诚民11#变	10	200	97.46
57423	射阳	新庄13#变112	10	200	99.12
57424	射阳	安南5#变045	10	200	69.66
57425	射阳	安南14#变116	10	200	78.08
57426	射阳	诚民3#变	10	400	216.04
57427	射阳	安南3#变	10	400	205.16
57428	射阳	安南13#变115	10	400	279.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57429	射阳	新庄9#变JN	10	400	163.24
57430	射阳	安南16#变118	10	400	278.12
57431	射阳	新庄3#变	10	400	141.84
57432	射阳	跃中14#变	10	200	64.2
57433	射阳	幸福14#变	10	200	112.74
57434	射阳	龙港12#变	10	400	183.4
57435	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	369.36
57436	射阳	街道25#变	10	400	32.76
57437	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	432.18
57438	射阳	龙港13#变	10	315	28.382
57439	射阳	龙港9#变	10	400	46.68
57440	射阳	万隆18#变	10	200	113.2
57441	射阳	建设3#变	10	400	205.48
57442	射阳	建设8#变	10	200	98.58
57443	射阳	跃中8#变	10	200	84.06
57444	射阳	跃中4#变	10	200	91
57445	射阳	跃中6#变	10	200	74.5
57446	射阳	跃中7#变	10	200	91.52
57447	射阳	跃中13#变	10	400	229.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57448	射阳	建设4#变	10	200	71.38
57449	射阳	幸福6#变	10	200	76.54
57450	射阳	幸福10#变	10	200	80.28
57451	射阳	跃中5#变	10	200	113.08
57452	射阳	跃中2#变	10	315	129.496
57453	射阳	建设5#变	10	200	79.78
57454	射阳	跃中19#配变	10	200	111.3
57455	射阳	幸福2#配变	10	200	105.5
57456	射阳	万隆3#变	10	200	49.8
57457	射阳	建设6#变	10	200	95.96
57458	射阳	跃中18#配变	10	200	62.46
57459	射阳	建设2#配变	10	400	266.32
57460	射阳	跃中22#配变	10	200	108.84
57461	射阳	跃中12#配变	10	200	128.38
57462	射阳	跃中9#变	10	200	96.32
57463	射阳	跃中16#变	10	200	105.54
57464	射阳	建设7#变	10	200	104.84
57465	射阳	金星17#配变	10	200	76.34
57466	射阳	幸福3#配变	10	200	47.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57467	射阳	跃中20#配变	10	200	108.66
57468	射阳	建设9#配变	10	200	120.12
57469	射阳	幸福5#变	10	200	112.62
57470	射阳	幸福15#变	10	200	109.66
57471	射阳	幸福16#配变	10	200	122.46
57472	射阳	龙港15#变	10	400	96.48
57473	射阳	街道4#变	10	400	111.24
57474	射阳	建设1#变	10	400	213.08
57475	射阳	幸福13#变	10	400	223.28
57476	射阳	街道23#变	10	400	172.76
57477	射阳	街道7#变	10	400	228.08
57478	射阳	龙港10#变	10	400	0
57479	射阳	龙港8#变	10	400	22.16
57480	射阳	街道20#变	10	400	128.76
57481	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	183.6
57482	射阳	永星13#变	10	400	0
57483	射阳	唐湾14#配变	10	400	0
57484	射阳	唐湾15#变	10	125	57.787
57485	射阳	特庸永星5#配变	10	200	107.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57486	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	229.76
57487	射阳	唐湾8#变	10	200	44.34
57488	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	37.62
57489	射阳	唐湾10#配变	10	200	3.3
57490	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	138.56
57491	射阳	唐湾5#变	10	400	139.04
57492	射阳	特庸永星3#配变	10	200	76.8
57493	射阳	特庸永星12#变	10	400	26.08
57494	射阳	永星10#变	10	400	78.6
57495	射阳	唐湾11#变	10	200	78.16
57496	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	239.6
57497	射阳	码头11#变	10	200	9.92
57498	射阳	永星1#变	10	200	60.86
57499	射阳	永星9#变	10	400	166.4
57500	射阳	特庸永星11#变	10	315	40.95
57501	射阳	永星2#变	10	400	158.4
57502	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	0
57503	射阳	码头10#变	10	400	0
57504	射阳	码头4#配变	10	400	255.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57505	射阳	永星6#变	10	400	106
57506	射阳	永星8#变	10	400	98.76
57507	射阳	永星14#配变	10	400	125.48
57508	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	56.46
57509	射阳	特庸连庆2#变	10	200	0
57510	射阳	金山1#变	10	400	141.84
57511	射阳	金山4#变	10	200	91.96
57512	射阳	北洋1#变	10	400	109
57513	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	154.854
57514	射阳	特庸北洋7#变	10	200	0
57515	射阳	北洋园区2#变	10	400	89.44
57516	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	405.6
57517	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	426.08
57518	射阳	北洋园区6#配变	10	200	69.16
57519	射阳	北洋园区5#配变	10	200	0
57520	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	375.921
57521	射阳	北洋园区1#	10	400	122.32
57522	射阳	特庸北洋11#变	10	400	90.76
57523	射阳	金山2#变	10	200	89.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57524	射阳	连庆7#变	10	315	164.839
57525	射阳	金山3#变	10	200	0
57526	射阳	特庸永丰4#变	10	200	102.12
57527	射阳	连庆12#变	10	200	29.74
57528	射阳	北洋8#配变	10	200	131
57529	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	100.88
57530	射阳	金山13#配变	10	200	116.34
57531	射阳	北洋4#变	10	200	39.62
57532	射阳	特庸北洋10#变	10	200	82.84
57533	射阳	北洋9#变	10	200	61.66
57534	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	15.68
57535	射阳	特庸连庆11#变	10	400	248.12
57536	射阳	特庸码头3#变	10	400	172.24
57537	射阳	金山7#变	10	200	15.58
57538	射阳	北洋3#变JN	10	200	71
57539	射阳	金山6#变	10	400	291.4
57540	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	111.76
57541	射阳	北洋6#变	10	400	62.44
57542	射阳	三港1#变	10	200	14.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57543	射阳	小尖1#变	10	200	71.34
57544	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	568.8
57545	射阳	后湾4#变	10	200	97.08
57546	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	451.68
57547	射阳	后湾2#变	10	200	16.84
57548	射阳	陈洋3#配变	10	400	248.64
57549	射阳	安东6#变配变	10	200	64.38
57550	射阳	安东18#变093	10	200	76.62
57551	射阳	安东23#配变	10	200	83.78
57552	射阳	安东10#变050	10	200	60.66
57553	射阳	丰登6#变JN	10	200	69.44
57554	射阳	安东3#配变	10	200	59.42
57555	射阳	丰登5#配变	10	200	98.62
57556	射阳	丰登9#变060	10	200	82.84
57557	射阳	安东11#变	10	400	219.2
57558	射阳	安东13#变066	10	200	61.12
57559	射阳	丰登4#变012	10	200	99.46
57560	射阳	安东4#变033	10	160	42.256
57561	射阳	友好2#变JN	10	200	70.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57562	射阳	丰登11#配变	10	200	105.12
57563	射阳	安东12#变069	10	200	0
57564	射阳	丰登10#变068	10	200	91.66
57565	射阳	射阳安东14#变	10	200	60.7
57566	射阳	丰登7#变065	10	200	82.06
57567	射阳	安东22#配变	10	200	101.88
57568	射阳	安东5#配变	10	400	251.44
57569	射阳	友好3#变057	10	400	183.92
57570	射阳	安东8#变052	10	400	187.84
57571	射阳	东方7#变JN	10	200	101.42
57572	射阳	东方15#变	10	200	118.24
57573	射阳	东方27#变	10	200	73.28
57574	射阳	东方22#变	10	200	59.12
57575	射阳	幸福18#配变	10	200	125.2
57576	射阳	东方8#变	10	315	49.833
57577	射阳	东方14#变	10	200	33.42
57578	射阳	幸福17#配变	10	200	96.04
57579	射阳	伍份5#变	10	200	50.24
57580	射阳	二洼10#变	10	200	101.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57581	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	617.52
57582	射阳	二洼5#变	10	200	22.42
57583	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	435.36
57584	射阳	二洼15#变	10	200	59.16
57585	射阳	伍份9#配变	10	200	118.24
57586	射阳	二洼14#变	10	200	132.38
57587	射阳	伍份16#配变	10	200	70.46
57588	射阳	伍份4#变	10	200	69.74
57589	射阳	伍份3#变	10	200	132.58
57590	射阳	伍份安置区	10	630	257.733
57591	射阳	北份7#变	10	200	11.78
57592	射阳	伍份7#变	10	200	50.08
57593	射阳	二洼13#变	10	200	59.8
57594	射阳	二洼12#变	10	200	77.8
57595	射阳	二洼1#变	10	200	85.3
57596	射阳	陈洋南份4#变	10	200	56.88
57597	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	115.08
57598	射阳	伍份14#配变	10	200	96.38
57599	射阳	北份5#变	10	200	78.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57600	射阳	二洼4#变	10	200	76.84
57601	射阳	二洼2#配变	10	400	177.04
57602	射阳	洋北5#配变	10	200	103.62
57603	射阳	洋北3#变	10	200	64.2
57604	射阳	二洼6#变	10	200	68.16
57605	射阳	二洼11#变	10	200	101.58
57606	射阳	伍份1#变	10	200	72.46
57607	射阳	伍份8#变	10	200	61.74
57608	射阳	陈洋南份8#变	10	200	109.16
57609	射阳	二洼7 # 综合变	10	200	131.7
57610	射阳	北份10#变	10	400	246.2
57611	射阳	友谊17#配变	10	200	58.5
57612	射阳	津哨7#变	10	200	98.62
57613	射阳	方向18#配变	10	400	0
57614	射阳	龙港5#变	10	160	45.376
57615	射阳	射阳津哨4#变	10	200	91.94
57616	射阳	方向8#变	10	200	96.62
57617	射阳	吉祥1#变	10	200	62.56
57618	射阳	方向9#变	10	200	53.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57619	射阳	射阳方向3#变	10	200	24.64
57620	射阳	方向12#变	10	200	97.54
57621	射阳	友谊6#变	10	200	72.84
57622	射阳	友谊15#变	10	200	72.3
57623	射阳	友谊2#变	10	200	100.46
57624	射阳	龙港1#配变	10	200	18.08
57625	射阳	友谊7#变	10	200	105.38
57626	射阳	友谊18#配变	10	200	118.3
57627	射阳	友谊20#配变	10	400	265.08
57628	射阳	吉祥18#变	10	200	115.84
57629	射阳	方向15#变	10	200	122.46
57630	射阳	射阳津哨11#变	10	200	110.96
57631	射阳	友谊16#变	10	200	91.38
57632	射阳	友谊3#变	10	200	105.16
57633	射阳	津哨10#变	10	200	113.4
57634	射阳	友谊9#变	10	400	224.24
57635	射阳	吉祥2#变	10	400	193.4
57636	射阳	友谊13#变	10	400	226.92
57637	射阳	吉祥11#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57638	射阳	友谊11#变	10	400	222.84
57639	射阳	龙港2#变	10	400	209.76
57640	射阳	凤凰8#配变	10	400	185.2
57641	射阳	风东10#配变	10	400	196.76
57642	射阳	凤凰2#变	10	200	10.98
57643	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	396.648
57644	射阳	凤凰7#配变	10	200	69.88
57645	射阳	风东17#配变	10	400	207.68
57646	射阳	凤凰4#变	10	200	51.04
57647	射阳	安乐4#变	10	200	51.04
57648	射阳	风东9#配变	10	200	39.12
57649	射阳	安乐10#配变	10	200	88.54
57650	射阳	安乐1#变	10	200	15.08
57651	射阳	安乐2#配变	10	200	8.88
57652	射阳	凤凰6#配变	10	200	57.8
57653	射阳	安乐8#变	10	400	268.84
57654	射阳	风东1#配变	10	400	125.08
57655	射阳	凤凰1#变	10	200	89.24
57656	射阳	凤凰3#	10	400	160.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57657	射阳	安乐5#变	10	400	270.48
57658	射阳	安乐7#变	10	400	261.84
57659	射阳	安乐6#变	10	400	263.28
57660	射阳	长荡街道23#配变	10	200	13.5
57661	射阳	长荡街道1#配变	10	400	75.4
57662	射阳	长荡街道21#配变	10	200	82.78
57663	射阳	长荡街道22#配变	10	400	169.32
57664	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	154.791
57665	射阳	长荡街道18#配变	10	400	100.76
57666	射阳	长荡街道20#配变	10	400	162
57667	射阳	长荡港南安置区1#配变	10	400	289
57668	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	0
57669	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	26.92
57670	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	75.06
57671	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	53.12
57672	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	45
57673	射阳	长荡街道16#配变	10	400	103.56
57674	射阳	长荡街道25#配变	10	400	181.32
57675	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	228.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57676	射阳	长荡街道14#配变	10	400	112.24
57677	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	235.76
57678	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	204.8
57679	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	164.84
57680	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	112.92
57681	射阳	长荡居委会5#配变	10	400	180.76
57682	射阳	长荡街道19#配变	10	400	167.4
57683	射阳	长荡才堆6#变	10	400	113.08
57684	射阳	金山15#变	10	400	0
57685	射阳	金山9#变	10	200	0
57686	射阳	开洋3#配变	10	200	72.2
57687	射阳	三友2#配变	10	200	1.24
57688	射阳	开洋7#配变	10	200	21.84
57689	射阳	东湾7#配变	10	200	83.34
57690	射阳	东湾5#配变	10	400	241.08
57691	射阳	七埠8#配变	10	200	1.46
57692	射阳	桃园4#箱变	10	800	457.28
57693	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	469.76
57694	射阳	公用11#配变	10	400	50.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57695	射阳	公用12#	10	400	140.24
57696	射阳	七埠6#配变	10	200	135.92
57697	射阳	开洋13#配变	10	200	124.34
57698	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	267.65
57699	射阳	岱范2#配变	10	200	0
57700	射阳	岱范7#配变	10	200	5.12
57701	射阳	公用7#配变	10	400	107.88
57702	射阳	七埠1#配变	10	200	0
57703	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	4.04
57704	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	569.84
57705	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	567.2
57706	射阳	桃园2#箱变	10	800	325.6
57707	射阳	七埠13#配变	10	400	116.6
57708	射阳	开洋2#配变	10	200	64.88
57709	射阳	岱范3#配变	10	200	108.12
57710	射阳	开洋4#配变	10	200	59.66
57711	射阳	开洋5#配变	10	200	53.8
57712	射阳	东湾2#配变	10	200	13.34
57713	射阳	七埠7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57714	射阳	开洋6#配变	10	400	183.92
57715	射阳	开洋11#配变	10	200	121.04
57716	射阳	开洋9#配变	10	200	74.54
57717	射阳	东湾4#配变	10	200	0
57718	射阳	开洋10#配变	10	200	88.16
57719	射阳	洋南4#配变	10	200	113.62
57720	射阳	三友9#配变	10	200	89.84
57721	射阳	七埠10#配变	10	200	66.04
57722	射阳	开洋8#配变	10	200	108.34
57723	射阳	杜心4#配变	10	200	84.24
57724	射阳	岱范10#配变	10	200	27.54
57725	射阳	开洋1#综合配变	10	200	101.2
57726	射阳	富洋6#配变	10	200	105.88
57727	射阳	开洋12#配变	10	200	89.54
57728	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	0
57729	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	4
57730	射阳	东湾1#配变	10	200	76.2
57731	射阳	七埠9#配变	10	400	66.4
57732	射阳	桃园1#箱变	10	800	536.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57733	射阳	西区21#变	10	400	42.76
57734	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	307.503
57735	射阳	公园壹号1#配电室5#变	10	800	199.36
57736	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	499.76
57737	射阳	公园线交警队充电桩1#变	10	400	179.16
57738	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	359.76
57739	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	394.4
57740	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	340
57741	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	189.76
57742	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	406.224
57743	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	335.664
57744	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	429.36
57745	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	20.72
57746	射阳	河西7#变	10	200	0
57747	射阳	民主1#变	10	200	30.96
57748	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	311.094
57749	射阳	南滩11#变	10	200	43.92
57750	射阳	丰河9#变.	10	200	100
57751	射阳	河西10#变	10	200	105.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57752	射阳	利国17#	10	200	0
57753	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	136.72
57754	射阳	农场4#变	10	200	79.12
57755	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	127.38
57756	射阳	民主5#变	10	400	41.16
57757	射阳	民主6#变新增	10	200	66.5
57758	射阳	利国11#变	10	200	83.2
57759	射阳	农场3#配变	10	200	33.58
57760	射阳	洋北6#变	10	200	40.42
57761	射阳	洋北4#变	10	400	221.96
57762	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	23.16
57763	射阳	南滩8#变	10	200	40
57764	射阳	利国1#变	10	200	71.58
57765	射阳	河西6#变	10	200	45.62
57766	射阳	南滩4#变	10	200	59.16
57767	射阳	丰河2#变	10	200	64
57768	射阳	民主7#变	10	200	85.2
57769	射阳	利国13#变	10	200	88.16
57770	射阳	陈洋农场2#变	10	200	16.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57771	射阳	利国16#变	10	200	67.84
57772	射阳	利国3#变	10	160	61.744
57773	射阳	农场5#变	10	200	105.2
57774	射阳	河西9#变	10	200	93.62
57775	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	0
57776	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	102.66
57777	射阳	丰河1#变	10	200	16.74
57778	射阳	丰河10#	10	200	106.66
57779	射阳	民主3#变	10	200	71.12
57780	射阳	丰河6#变	10	200	58.5
57781	射阳	丰河11#	10	200	89.38
57782	射阳	陈洋2#变	10	250	87.35
57783	射阳	陈洋民主2#变	10	200	72.06
57784	射阳	民主4#变	10	200	70.16
57785	射阳	南滩6#变	10	200	102
57786	射阳	利国6#变	10	200	59.62
57787	射阳	利国2#变	10	200	72.12
57788	射阳	河西3#变	10	200	91.74
57789	射阳	陈洋河西4#变	10	200	26.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57790	射阳	河西1#变	10	200	33.3
57791	射阳	利国15#变	10	200	83.58
57792	射阳	丰河7#变	10	200	95.58
57793	射阳	利国9#变	10	200	36.88
57794	射阳	丰河8#配变	10	200	43.2
57795	射阳	丰河5#变	10	200	99.12
57796	射阳	南滩9#变	10	200	0
57797	射阳	利国8#变	10	200	20.54
57798	射阳	南滩1#变	10	200	74.42
57799	射阳	丰河3#变	10	200	86
57800	射阳	河西8#变	10	200	113.12
57801	射阳	洋北河西13#变	10	200	103.7
57802	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	0
57803	射阳	利国10#变	10	400	0
57804	射阳	洋北1#变	10	400	0
57805	射阳	陈洋农场1#变	10	400	189.24
57806	射阳	岱范13#变	10	200	24.62
57807	射阳	富洋11#变	10	200	56
57808	射阳	公用2#变.	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57809	射阳	公用9#变	10	400	148.76
57810	射阳	岱范11#变	10	200	117.5
57811	射阳	公用21#变	10	400	147.24
57812	射阳	富洋10#变	10	200	47.56
57813	射阳	公用14#变	10	400	0
57814	射阳	公用5#变	10	400	0
57815	射阳	岱范8#变	10	200	51.7
57816	射阳	公用22#配变	10	200	0
57817	射阳	岱范9#变	10	200	6.96
57818	射阳	公用16#配变	10	400	65.56
57819	射阳	公用15#变	10	400	2.76
57820	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	93.78
57821	射阳	富洋4#变	10	400	202.6
57822	射阳	富洋13#变	10	200	75.84
57823	射阳	富洋1#变	10	200	82.92
57824	射阳	岱范5#变	10	400	159.08
57825	射阳	富洋7#变	10	200	47.58
57826	射阳	岱范1#变	10	100	14.52
57827	射阳	岱范4#变	10	200	70.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57828	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	98.74
57829	射阳	公用3#变	10	200	21.96
57830	射阳	公用19#变新增	10	250	41.3
57831	射阳	富洋2#变	10	400	63.24
57832	射阳	公用1#变	10	315	58.181
57833	射阳	富洋8#变	10	315	0
57834	射阳	富洋9#配变	10	400	0
57835	射阳	公用10#变	10	400	0
57836	射阳	公用6#配变	10	400	179.12
57837	射阳	公用变20#	10	400	111.44
57838	射阳	公用13#变	10	400	166.84
57839	射阳	公用4#配变	10	400	0
57840	射阳	东都天润24#变压器	10	800	335.84
57841	射阳	翡翠华府3#主变	10	800	358.8
57842	射阳	翡翠华府1#主变	10	800	359.36
57843	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	241.32
57844	射阳	翡翠华府2#配电室9#主变	10	630	437.346
57845	射阳	翡翠华府2#配电室7#主变	10	630	407.358
57846	射阳	东都天润21#变压器	10	800	296.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57847	射阳	东都天润19#变压器	10	800	458.72
57848	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	194.8
57849	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	639.52
57850	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	592.48
57851	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室1#主变	10	800	620.32
57852	射阳	东都天润开关站1#主变	10	800	189.2
57853	射阳	东都天润开关站3#主变	10	800	77.52
57854	射阳	东都天润1#配电室5#主变	10	800	340.48
57855	射阳	东都天润1#配电室7#主变	10	800	354.64
57856	射阳	东都天润2#配电室9#主变	10	800	346.88
57857	射阳	东都天润2#配电室11#主变	10	800	379.36
57858	射阳	东都天润3#配电室13#主变	10	800	344
57859	射阳	东都天润3#配电室15主变	10	800	352.08
57860	射阳	射北变光伏配变	10	100	75.6
57861	射阳	翡翠华府3#配电室5#主变	10	800	564.08
57862	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	607.2
57863	射阳	街道26#变	10	400	236.16
57864	射阳	街道14#配变	10	315	53.581
57865	射阳	街道19#变	10	400	238.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57866	射阳	街道9#变	10	400	199.56
57867	射阳	街道13#变	10	315	78.655
57868	射阳	幸福安置区1#变	10	400	168.6
57869	射阳	幸福9#变	10	400	185.64
57870	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	276.192
57871	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	346.311
57872	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	403.641
57873	射阳	街道35#变	10	400	173.16
57874	射阳	幸福安置区2#变	10	400	138.6
57875	射阳	幸福4#变	10	200	89.12
57876	射阳	幸福1#变	10	200	81.12
57877	射阳	幸福12#变	10	200	118.8
57878	射阳	幸福7#变	10	200	102.16
57879	射阳	街道10#配变	10	200	19.38
57880	射阳	幸福8#配变	10	200	102.46
57881	射阳	幸福11#变	10	200	84.92
57882	射阳	街道27#变	10	200	32.46
57883	射阳	街道16#配变	10	400	223.16
57884	射阳	街道12#变	10	400	19.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57885	射阳	兴桥街道5#变	10	400	184.48
57886	射阳	兴桥街道3#变	10	400	42.08
57887	射阳	街道22#变	10	400	123.68
57888	射阳	街道31#变	10	400	134.32
57889	射阳	街道17#配变	10	315	142.663
57890	射阳	街道6#变	10	400	160.68
57891	射阳	兴桥街道2#变	10	400	73.08
57892	射阳	街道34#变	10	400	239.32
57893	射阳	街道32#变	10	400	259.24
57894	射阳	街道28#变	10	400	254.16
57895	射阳	街道15#配变	10	400	58.32
57896	射阳	街道30#变	10	400	112.08
57897	射阳	街道33#变	10	400	32
57898	射阳	街道29#变	10	400	180.24
57899	射阳	街道24#变	10	400	240.24
57900	射阳	街道21#变	10	400	203.48
57901	射阳	凤东6#配变	10	400	167.92
57902	射阳	凤东3#变	10	400	179.72
57903	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	357.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57904	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	292.32
57905	射阳	汇丰市场箱变001(祝伟线)	10	200	138
57906	射阳	正塘21#配变	10	200	71.34
57907	射阳	西区8#配变	10	400	0
57908	射阳	风东8#配变	10	200	145.74
57909	射阳	大有国际装饰城	10	400	148.68
57910	射阳	风兴2#变	10	400	0
57911	射阳	风东7#配变	10	200	139.34
57912	射阳	风东2#变	10	200	47.88
57913	射阳	风东11#配变	10	200	91.5
57914	射阳	风东12#配变	10	160	48.784
57915	射阳	风东14#变	10	200	59.62
57916	射阳	凤凰9#配变	10	200	35.8
57917	射阳	正塘20#配变	10	200	42.5
57918	射阳	风东13#变	10	400	0
57919	射阳	正塘10#	10	315	95.004
57920	射阳	风东5#变	10	400	17.24
57921	射阳	西区7#配变	10	315	21.073
57922	射阳	风东4#变	10	400	205.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57923	射阳	凤兴1#变	10	400	87.44
57924	射阳	西区13#配变	10	400	61.6
57925	射阳	新区6#变	10	400	0
57926	射阳	通洋四班10#配变	10	200	81
57927	射阳	通洋四班3#配变	10	200	30.6
57928	射阳	通洋新班5#配变	10	200	87.24
57929	射阳	通洋四班9#配变	10	200	103.92
57930	射阳	通洋新班4#配变	10	200	93
57931	射阳	通洋三班2#配变	10	200	54.54
57932	射阳	通洋三班1#配变	10	200	60.74
57933	射阳	通洋新班7#配变	10	200	104.44
57934	射阳	通洋三班4#配变	10	200	109.84
57935	射阳	通洋三班6#配变	10	200	92.72
57936	射阳	通洋四班5#配变	10	200	14.84
57937	射阳	通洋三班9#配变	10	200	80.72
57938	射阳	通洋新班3#配变	10	200	111.82
57939	射阳	通洋三班5#配变	10	200	35.7
57940	射阳	通洋四班11#配变	10	200	68.62
57941	射阳	通洋新班9#配变	10	200	77.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57942	射阳	通洋四班6#配变	10	200	114.92
57943	射阳	通洋新班1#配变	10	400	223.24
57944	射阳	运棉7#配变	10	200	29.88
57945	射阳	新淤5#配变	10	400	186.6
57946	射阳	运南4#配变	10	200	53.38
57947	射阳	运南5#配变	10	200	104.62
57948	射阳	运河6#配变	10	200	0
57949	射阳	运南1#配变	10	200	24.46
57950	射阳	新淤9#配变	10	200	17.66
57951	射阳	运河2#配变	10	200	61.24
57952	射阳	运南2#配变	10	200	92.5
57953	射阳	运南8#配变	10	200	83.66
57954	射阳	运河5#配变	10	200	81.16
57955	射阳	运河1#配变	10	200	25.7
57956	射阳	运南3#配变	10	200	103.04
57957	射阳	运棉14#变	10	200	70.34
57958	射阳	运河7#配变	10	200	92
57959	射阳	运河4#配变	10	200	76.02
57960	射阳	运南7#配变	10	200	95.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57961	射阳	运河3#配变	10	200	102.62
57962	射阳	新淤12#配变	10	200	104.08
57963	射阳	运南6#配变	10	200	122.56
57964	射阳	新淤8配变	10	400	88.76
57965	射阳	青春5#变	10	200	59.12
57966	射阳	双合7#变	10	400	219.84
57967	射阳	南庄6#变	10	200	96.08
57968	射阳	青春7#变	10	200	57.84
57969	射阳	芦洼13#台区	10	200	0
57970	射阳	南庄8#配变	10	200	70.12
57971	射阳	青华9#变	10	200	103.74
57972	射阳	青华5#配变	10	200	38.92
57973	射阳	青春10#变	10	200	102.78
57974	射阳	青春14#配变	10	200	123.66
57975	射阳	南庄10#配变	10	200	86.24
57976	射阳	青华3#变	10	200	86.08
57977	射阳	青华4#变	10	200	69.94
57978	射阳	青华10#变	10	200	93.24
57979	射阳	青华16#配变	10	200	111.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57980	射阳	青华17#配变	10	200	116.5
57981	射阳	双合13#配变	10	200	32.24
57982	射阳	南庄3#变	10	200	97.78
57983	射阳	双合8#变	10	200	55.46
57984	射阳	射阳青华15#配变	10	200	109.96
57985	射阳	南庄2#变	10	315	113.841
57986	射阳	青春9#变	10	200	84.3
57987	射阳	青春8#变	10	200	81.38
57988	射阳	南庄1#变	10	200	0
57989	射阳	青华13#变	10	200	92.12
57990	射阳	青华8#变	10	400	187.44
57991	射阳	青春6#变	10	200	83.34
57992	射阳	双合3#配变	10	200	103.04
57993	射阳	南庄4#变	10	200	66.42
57994	射阳	青华1#变	10	200	79.06
57995	射阳	青华12#变	10	200	122
57996	射阳	青春3#变	10	200	91.28
57997	射阳	射阳青华11#变	10	200	112.7
57998	射阳	青华7#变	10	200	80.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57999	射阳	青春16#变	10	200	81.8
58000	射阳	射阳南庄5#变	10	315	163.17
58001	射阳	青春2#配变	10	200	117.24
58002	射阳	双合5#变	10	400	262.56
58003	射阳	青华14#配变	10	200	57.42
58004	射阳	青春4#变	10	400	256.68
58005	射阳	青春15#变	10	200	114.34
58006	射阳	南庄7#变	10	200	76.6
58007	射阳	双合11#变	10	400	234.24
58008	射阳	青华2#变	10	315	105.399
58009	射阳	射阳青春1#变	10	200	95.62
58010	射阳	射阳青春13#变	10	200	14.46
58011	射阳	青春11#变	10	400	234.96
58012	射阳	射阳青华6#变	10	400	228.28
58013	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	253.96
58014	射阳	南庄9#变	10	400	22.16
58015	射阳	特庸红星8#变	10	200	81.24
58016	射阳	红星17#变	10	200	71.38
58017	射阳	周桥6#变1	10	400	211.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58018	射阳	如意4#变	10	200	63.5
58019	射阳	周桥3#变JN	10	200	23.7
58020	射阳	特庸如意1#变	10	200	89.04
58021	射阳	特庸洋西12#变	10	200	58.56
58022	射阳	洋西7#变	10	200	41.42
58023	射阳	特庸全心10#变	10	200	88.58
58024	射阳	特庸洋西6#变	10	200	36.7
58025	射阳	如意3#变	10	200	0
58026	射阳	洋西1#变	10	200	40.66
58027	射阳	特庸全心8#配变	10	200	0.66
58028	射阳	特庸洋西5#变	10	200	25.84
58029	射阳	全心3#变JN	10	200	43.88
58030	射阳	特庸洋西4#变	10	200	47.12
58031	射阳	特庸周桥7#变	10	200	58.92
58032	射阳	周桥2#变JN	10	200	108.34
58033	射阳	特庸如意2#变	10	200	61.42
58034	射阳	洋西10#变	10	200	81.84
58035	射阳	如意6#	10	200	71.38
58036	射阳	洋西8#	10	200	36.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58037	射阳	周桥9#变	10	100	40.64
58038	射阳	红星3#变	10	200	68.7
58039	射阳	特庸洋西9#变	10	200	36.44
58040	射阳	特庸如意5#配变	10	200	15.66
58041	射阳	特庸如意8#变	10	200	109.28
58042	射阳	周桥5#变	10	200	67.88
58043	射阳	红星4#变	10	400	252.16
58044	射阳	周桥1#变	10	200	64.24
58045	射阳	特庸周桥4#变	10	200	91.88
58046	射阳	如意7#配变	10	200	102.04
58047	射阳	特庸洋西3#变	10	315	160.209
58048	射阳	全心7#配变	10	200	104.12
58049	射阳	特庸洋西14#变	10	200	68.22
58050	射阳	洋西2#变	10	400	236.68
58051	射阳	洋西13#变	10	200	82.38
58052	射阳	特庸洋西11#变	10	200	106.06
58053	射阳	特庸全心9#变	10	200	86.12
58054	射阳	特庸周桥8#变	10	400	238.76
58055	射阳	特庸红星7#配变	10	400	240.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58056	射阳	全心11#变	10	400	266.16
58057	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	431.52
58058	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	430.668
58059	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	457.065
58060	射阳	融悦东方7#主变	10	800	521.52
58061	射阳	融悦东方10#主变	10	800	482
58062	射阳	融悦东方9#主变	10	800	550
58063	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	326.16
58064	射阳	融悦东方12#主变	10	800	502.48
58065	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	420.48
58066	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	297.36
58067	射阳	皇廷锦绣府1#开关站4#主变	10	800	571.68
58068	射阳	皇廷锦绣府1#开关站2#主变	10	800	460
58069	射阳	皇廷锦绣府1#配电室8#主变	10	800	593.36
58070	射阳	皇廷锦绣府1#配电室6#主变	10	800	619.68
58071	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	405.2
58072	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	398.64
58073	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	500.24
58074	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	513.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58075	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	422.8
58076	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	556.96
58077	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	605.2
58078	射阳	皇廷锦绣府2#配电室12#主变	10	800	639.52
58079	射阳	皇廷锦绣府2#配电室10#主变	10	800	639.36
58080	射阳	融悦东方11#主变	10	800	500.48
58081	射阳	融悦东方5#主变	10	800	622.64
58082	射阳	融悦东方8#主变	10	800	488.8
58083	射阳	融悦东方6#主变	10	800	612
58084	射阳	新生6#变	10	200	64
58085	射阳	新生14#变	10	200	104.22
58086	射阳	横港7#变	10	200	46.8
58087	射阳	港口9#变	10	200	3.5
58088	射阳	横港1#配变	10	200	79.22
58089	射阳	新生5#变	10	200	92.26
58090	射阳	新生20#变	10	200	83.72
58091	射阳	横港5#变	10	200	73.88
58092	射阳	横港11#配变	10	200	49.16
58093	射阳	新生24#变	10	200	54.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58094	射阳	横港12#变	10	200	8.34
58095	射阳	横港8#变	10	200	91.44
58096	射阳	横港14#配变	10	200	79.46
58097	射阳	新生10#变	10	200	79.66
58098	射阳	新生15#变	10	200	89.16
58099	射阳	新合8#变	10	200	111.22
58100	射阳	新合1#变	10	200	93.38
58101	射阳	新生4#变	10	200	81.32
58102	射阳	横港9#变	10	200	77.66
58103	射阳	新生25#变	10	200	76.56
58104	射阳	横港4#变	10	200	110.42
58105	射阳	横港6#变	10	200	98.38
58106	射阳	横港16#变	10	200	112.92
58107	射阳	新坍横港15#配变	10	200	96
58108	射阳	港口11#配变	10	200	44.92
58109	射阳	新生21#变	10	200	56.56
58110	射阳	新生2#变	10	200	90.46
58111	射阳	横港17#变	10	200	90.88
58112	射阳	港口8#变	10	200	98.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58113	射阳	横港3#变	10	200	45.94
58114	射阳	新生22#配变	10	200	95.84
58115	射阳	横港13#配变	10	200	92.88
58116	射阳	港口3#变	10	200	58.4
58117	射阳	新生3#配变	10	200	89.86
58118	射阳	港口12#配变	10	200	125.24
58119	射阳	港口2#变	10	200	31.44
58120	射阳	横港10#变	10	200	68.08
58121	射阳	新坍新合13#配变	10	200	60.42
58122	射阳	新生9#变	10	400	185.6
58123	射阳	横港2#配变	10	400	147.92
58124	射阳	凤西2#配变	10	160	0
58125	射阳	新区3#变	10	315	32.666
58126	射阳	西区14#配变	10	200	112.66
58127	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	253.84
58128	射阳	西区2#变	10	315	51.345
58129	射阳	西区20#变	10	200	34.16
58130	射阳	凤兴3#配变	10	400	191.72
58131	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58132	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	424.56
58133	射阳	西区11#变	10	400	59.32
58134	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	240
58135	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	313.48
58136	射阳	凤兴5#变	10	200	64.16
58137	射阳	悦达众翔1#变	10	315	23.908
58138	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	310.653
58139	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	401.751
58140	射阳	凤兴4#变	10	400	0
58141	射阳	双龙13#配变	10	200	76.04
58142	射阳	西区12#变	10	400	162.68
58143	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	455.84
58144	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	361.494
58145	射阳	西区17#变	10	400	155.12
58146	射阳	西区18#变	10	400	187.12
58147	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	99.55
58148	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	134.253
58149	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	53.88
58150	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	226.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58151	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	204.76
58152	射阳	开发区1#变	10	400	123.08
58153	射阳	西区10#配变	10	400	0
58154	射阳	新区1#配变	10	315	18.931
58155	射阳	西区9#配变	10	400	0
58156	射阳	西区19#变	10	400	98.68
58157	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	324.56
58158	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	437.52
58159	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	274.96
58160	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	241.227
58161	射阳	城南菜场配变主变	10	630	89.649
58162	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	358.56
58163	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	321.68
58164	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	372.96
58165	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	434.32
58166	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	318.96
58167	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	360.4
58168	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	296.1
58169	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	388.836

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58170	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	500.4
58171	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	213.003
58172	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	377.874
58173	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	424.64
58174	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	315.44
58175	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	363.2
58176	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	258.96
58177	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	409.437
58178	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	389.36
58179	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	374.4
58180	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	399.6
58181	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	521.12
58182	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	352.48
58183	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	492.96
58184	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	396.64
58185	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	480.4
58186	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	536.64
58187	射阳	海河跃北6#变2	10	200	0
58188	射阳	海河跃北1#变	10	200	62.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58189	射阳	海河跃北2#变	10	200	1.66
58190	射阳	海河跃北3#变	10	400	230
58191	射阳	海河跃北10#变	10	200	60.12
58192	射阳	海河跃北16#变	10	400	159.8
58193	射阳	海河跃华1#变	10	200	88.62
58194	射阳	跃华17#配变	10	200	30.72
58195	射阳	海河巨星11#变	10	200	79.78
58196	射阳	海河巨星10#变	10	200	48.44
58197	射阳	海河巨星3#变	10	200	24.74
58198	射阳	海河巨星2#变	10	200	83.64
58199	射阳	海河巨星6#变	10	200	11.34
58200	射阳	海河巨星1#变	10	200	5.72
58201	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	51.8
58202	射阳	海河巨星8#变	10	200	56.04
58203	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	269.12
58204	射阳	海河巨星16#变	10	200	49.38
58205	射阳	巨星20#配变	10	200	49.08
58206	射阳	海河跃北9#变	10	315	159.988
58207	射阳	海河巨星7#变	10	200	82.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58208	射阳	海河跃华13#变	10	200	1.5
58209	射阳	海河跃华20#变	10	200	150.7
58210	射阳	海河巨星9#变	10	200	89.88
58211	射阳	海河巨星19#变	10	200	114.28
58212	射阳	海河跃华5#变	10	200	100.88
58213	射阳	海河跃华15号变	10	200	106.06
58214	射阳	海河巨星12#变	10	200	63.12
58215	射阳	海河跃北15#变	10	200	102.16
58216	射阳	海河巨星13#变	10	200	109.66
58217	射阳	海河跃北13#变	10	400	258.6
58218	射阳	海河巨星15#变	10	200	98.56
58219	射阳	海河巨星18#变	10	200	94.38
58220	射阳	海河川彭5#变	10	200	78.54
58221	射阳	海河巨星17#变	10	200	50.84
58222	射阳	海河跃华11#变	10	200	121.72
58223	射阳	海河巨星14#变	10	200	31.44
58224	射阳	海河跃北14#变	10	400	180.12
58225	射阳	海河巨星5#变	10	400	120.16
58226	射阳	海河新运14#变	10	200	97.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58227	射阳	海河跃北12#变	10	200	98.16
58228	射阳	海河五星2#变	10	200	30.92
58229	射阳	海河川彭3#配变	10	200	87.88
58230	射阳	海河川彭6#变	10	200	35.5
58231	射阳	海河彭庄8#变	10	200	50.84
58232	射阳	海河新运4#变	10	200	52.74
58233	射阳	海河跃北5#变	10	200	112.12
58234	射阳	海河跃北11#变	10	200	94.06
58235	射阳	海河跃北17#变	10	200	58.38
58236	射阳	海河彭庄11#变	10	200	90.66
58237	射阳	海河川彭9#变	10	200	33.66
58238	射阳	海河五星14#变	10	200	90.16
58239	射阳	海河川彭15#配变	10	200	85.38
58240	射阳	海河新运5#变	10	400	129.84
58241	射阳	海河川彭1#变	10	200	88.54
58242	射阳	海河跃北4#变	10	200	59.2
58243	射阳	海河川彭2#变	10	200	82.92
58244	射阳	海河跃北7#变	10	400	97
58245	射阳	海河彭庄10#变	10	200	103.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58246	射阳	海河新运12#变	10	200	137.22
58247	射阳	海河川彭12#变	10	200	109.28
58248	射阳	海河川彭11#变	10	200	114.34
58249	射阳	海河五星13#变	10	200	33.38
58250	射阳	海河新运9#变	10	400	202.4
58251	射阳	海河川彭4#变	10	200	117.88
58252	射阳	海河林场1#变	10	200	18.44
58253	射阳	海河镇林场2#变	10	200	85.08
58254	射阳	海河跃北8#变	10	400	224.64
58255	射阳	海河彭庄1#变	10	400	217.28
58256	射阳	海河川彭7#变	10	400	13.84
58257	射阳	海河川彭8#变	10	400	102.08
58258	射阳	海河彭庄6队	10	400	93.96
58259	射阳	海河阜丰1#变	10	200	62.58
58260	射阳	海河革新15#变	10	200	92.34
58261	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	361.28
58262	射阳	海河旭日11#变	10	200	53.7
58263	射阳	海河阜丰2#变	10	200	81.78
58264	射阳	海河阜丰9#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58265	射阳	海河阜丰3#变	10	400	184.56
58266	射阳	海河革新12#变	10	200	120.28
58267	射阳	海河阜丰4#变	10	200	61.66
58268	射阳	海河革新9#配变	10	200	73.66
58269	射阳	海河阜丰8#变	10	200	102.22
58270	射阳	海河旭日6#变	10	200	23.5
58271	射阳	海河塘洼4#变	10	400	243.64
58272	射阳	海河革新11#变	10	200	48.26
58273	射阳	海河革新6#变	10	200	115.78
58274	射阳	海河革新4#变	10	400	144.16
58275	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	56.58
58276	射阳	海河旭日5#变	10	200	71.8
58277	射阳	海河阜丰6#变	10	315	190.858
58278	射阳	海河阜丰5#变	10	400	229.56
58279	射阳	海河海湾6#变	10	200	81.58
58280	射阳	海河旭日9#变	10	200	89.28
58281	射阳	海河革新7#变	10	200	80.46
58282	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	263.04
58283	射阳	海河革新2#变	10	400	230.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58284	射阳	海河阜丰10#变	10	200	95.98
58285	射阳	海河旭日1#变	10	400	229.2
58286	射阳	海河革新1#变	10	400	233.8
58287	射阳	海河革新5#变	10	400	48.88
58288	射阳	海河革新14#变	10	400	90.48
58289	射阳	陡港8#变	10	400	210.76
58290	射阳	海河烈士14#变	10	200	102.3
58291	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	254.772
58292	射阳	旭日安置区4#箱变配变	10	630	503.496
58293	射阳	海河烈士19#变	10	200	130.06
58294	射阳	海河烈士5#配变	10	400	0
58295	射阳	海河烈士16#变	10	200	44.24
58296	射阳	海河烈士21#变	10	200	84.24
58297	射阳	海河烈士11#变	10	200	0
58298	射阳	海河公用30#变	10	400	44.04
58299	射阳	条海康居1#变	10	400	162.28
58300	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	289.8
58301	射阳	海河烈士8-1#变	10	200	0
58302	射阳	海河烈士20#变	10	200	92.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58303	射阳	海河公用21#变	10	400	144.92
58304	射阳	跃华19#变	10	200	45.44
58305	射阳	海河烈士3#配变	10	200	29.62
58306	射阳	海河镇革新10#变	10	200	76.08
58307	射阳	海河陡港23#变	10	200	87.58
58308	射阳	海河革新17#变	10	200	98.82
58309	射阳	海河革新3#变	10	200	0
58310	射阳	海河烈士17#变	10	200	87.92
58311	射阳	海河烈士12#变	10	200	71.46
58312	射阳	海河陡港15#变	10	200	101.38
58313	射阳	海河革新8#变	10	315	163.39
58314	射阳	海河烈士1#配变	10	200	76.38
58315	射阳	海河旭日8#变	10	200	73.2
58316	射阳	海河海湾2#变	10	200	23.62
58317	射阳	海河烈士9#变	10	200	81.92
58318	射阳	海河旭日2#配变	10	200	73.06
58319	射阳	海河烈士13#变	10	200	114.44
58320	射阳	海河旭日4#变	10	200	83.28
58321	射阳	海河陡港14#变	10	200	72.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58322	射阳	海河旭日10#变	10	200	96.58
58323	射阳	海河烈士7#配变	10	200	77.74
58324	射阳	海河烈士15#变	10	200	85.76
58325	射阳	海河烈士6#配变	10	200	103.78
58326	射阳	海河烈士4#配变	10	250	98.675
58327	射阳	海河烈士10#配变	10	400	123.88
58328	射阳	北集3#变	10	200	42.96
58329	射阳	北集6#变	10	200	54.66
58330	射阳	新安村5#变	10	200	32.3
58331	射阳	新安16#变	10	200	0
58332	射阳	振坍15#变	10	400	138.68
58333	射阳	北集12#配变	10	200	126.3
58334	射阳	长洼3#配变	10	400	198.96
58335	射阳	北集1#变	10	200	40.8
58336	射阳	北集村2#变	10	315	115.29
58337	射阳	振坍2#变	10	200	76.62
58338	射阳	新安12#配变	10	400	188.48
58339	射阳	北集13#配变	10	200	86.94
58340	射阳	新安18#配变	10	250	146.925

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58341	射阳	北集11#变	10	200	119.8
58342	射阳	新安村2#变	10	200	117.3
58343	射阳	新安3#配变	10	200	66.68
58344	射阳	北集9#变	10	200	76.08
58345	射阳	北集5#变	10	200	101.06
58346	射阳	北集7#配变	10	200	66.12
58347	射阳	新安15#变	10	200	63.12
58348	射阳	新安13#变	10	200	84.06
58349	射阳	北集10#配变新	10	200	77.34
58350	射阳	新安14#配变	10	200	78.3
58351	射阳	北集村4#变	10	200	63.82
58352	射阳	新安11#变	10	200	43.46
58353	射阳	唐樵6#变	10	315	66.402
58354	射阳	新安村7#变	10	200	91.68
58355	射阳	新安村4#配变	10	400	261.24
58356	射阳	北集8#变	10	200	69.62
58357	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	101.28
58358	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	142.4
58359	射阳	海河跃华2#变	10	200	75.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58360	射阳	海河跃华3#变	10	400	205.04
58361	射阳	海河跃华9#变	10	200	0
58362	射阳	海河跃华7#变	10	200	0
58363	射阳	海河跃华18#变	10	200	59.12
58364	射阳	海河跃华8#变	10	200	122.16
58365	射阳	海河海湾3#变	10	400	113.6
58366	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	118.96
58367	射阳	海河五星5#变	10	400	0
58368	射阳	海河跃华12#变	10	400	137.76
58369	射阳	海河黄沙12#变	10	200	47.84
58370	射阳	海河清河2-1号变	10	200	0
58371	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	137.04
58372	射阳	海河清和5#变	10	200	83.88
58373	射阳	海河塘洼2#变	10	200	51.22
58374	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	498.32
58375	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	451.68
58376	射阳	海河黄沙9#变	10	200	0
58377	射阳	海河清河3#配变	10	200	57.14
58378	射阳	海河黄沙21#变	10	200	61.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58379	射阳	海河塘洼1#变	10	250	75.1
58380	射阳	海河黄沙20#变	10	200	72.22
58381	射阳	海河黄沙10#变	10	200	108.16
58382	射阳	海河街道14#变	10	200	84.56
58383	射阳	海河黄沙19#变	10	200	90.7
58384	射阳	海河阜丰7#变	10	400	193.56
58385	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	234.84
58386	射阳	海河清河6#变	10	200	49.72
58387	射阳	海河塘洼8#	10	400	260.56
58388	射阳	海河黄沙11#变	10	200	87.96
58389	射阳	海河黄沙8#变	10	250	127.575
58390	射阳	海河伏兴5#变	10	315	110.754
58391	射阳	海河塘洼6#变	10	200	6.8
58392	射阳	海河塘洼10#变	10	200	110.38
58393	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	60.44
58394	射阳	海河黄沙4#变	10	200	18.26
58395	射阳	海河黄沙18#变	10	200	115.38
58396	射阳	海河黄沙17#变	10	200	62.56
58397	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	82.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58398	射阳	海河旭日3-1号变	10	200	6.46
58399	射阳	海河黄沙15#变	10	200	84.88
58400	射阳	海河黄沙3#变	10	200	23.02
58401	射阳	海河阜丰11#变	10	200	80.16
58402	射阳	海河黄沙16#变	10	200	111.28
58403	射阳	海河黄沙22#变	10	200	142.62
58404	射阳	海河清河7#变	10	200	94.58
58405	射阳	海河黄沙7#变	10	200	112.28
58406	射阳	海河黄沙14#变	10	400	229.88
58407	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	116.06
58408	射阳	海河黄沙2#变	10	200	0
58409	射阳	海河塘洼7#变	10	400	135.84
58410	射阳	海河黄沙13#变	10	200	88.78
58411	射阳	海河黄沙5#变	10	400	124.6
58412	射阳	海河塘洼5#变	10	400	197
58413	射阳	海河伏兴12#变	10	400	129
58414	射阳	海河伏兴10#变	10	400	90.6
58415	射阳	海河伏兴20#变	10	400	98.04
58416	射阳	海河商业街2#变	10	400	0.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58417	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	99.84
58418	射阳	海河街道13#变	10	400	31.16
58419	射阳	海河海湾7#变	10	400	121.24
58420	射阳	海河街道8#变	10	400	0
58421	射阳	海河商业街1#变	10	250	0
58422	射阳	海河街道32#变	10	200	0
58423	射阳	海河公用28#变	10	400	134.24
58424	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	177.6
58425	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	37.5
58426	射阳	海河海湾5#变	10	400	61.32
58427	射阳	海河街道27#变	10	400	122.48
58428	射阳	海河街道36#变	10	200	73.62
58429	射阳	海河海湾4#变	10	200	0
58430	射阳	海河街道15#变1	10	400	88.56
58431	射阳	海河公用29#变	10	200	32.34
58432	射阳	海河街道33 # 配变	10	200	34.74
58433	射阳	海河海湾1#变	10	400	80.12
58434	射阳	海河公用2#变	10	400	58.08
58435	射阳	海河街道9#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58436	射阳	海河街道7#变	10	400	71.68
58437	射阳	海河公用变25#变	10	400	108.48
58438	射阳	海河街道34#配变	10	400	88.16
58439	射阳	海河公用变20变	10	400	99.92
58440	射阳	海河街道11#变	10	400	91.92
58441	射阳	海河街道1#变1	10	400	78.68
58442	射阳	海河公用变18#变	10	400	18
58443	射阳	海河街道31号变	10	630	274.617
58444	射阳	海河官滩1#变	10	200	60.12
58445	射阳	海河华北2#变	10	200	25.22
58446	射阳	海河华北3号新增	10	200	92.34
58447	射阳	海河公用变3#变	10	200	14.42
58448	射阳	海河华北5#变	10	200	56.36
58449	射阳	海河公用变23#变	10	400	143.84
58450	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	446.48
58451	射阳	海河公用变22#变	10	400	135.6
58452	射阳	伏兴7#变	10	200	87.7
58453	射阳	海河伏兴6#变	10	200	52.72
58454	射阳	海河华北9#变	10	200	94.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58455	射阳	海河华北12#变	10	200	72.28
58456	射阳	海河官滩7#变	10	200	81.34
58457	射阳	海河伏兴4#变	10	200	38.2
58458	射阳	海河官滩14#变	10	200	61.66
58459	射阳	海河官滩8#变	10	200	101.18
58460	射阳	海河清和4#变	10	250	76.325
58461	射阳	海河伏兴18#变	10	200	58.94
58462	射阳	海河官滩16#变	10	200	124.96
58463	射阳	海河华北1#变	10	200	64.5
58464	射阳	海河伏兴1#变	10	200	0
58465	射阳	海河华北6#变	10	200	99.78
58466	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	4.62
58467	射阳	海河清河1-1号变	10	200	46.32
58468	射阳	海河伏兴13#变	10	200	112.88
58469	射阳	海河官滩3号新增	10	200	76.28
58470	射阳	海河官滩2#变	10	400	188.12
58471	射阳	海河官滩15#变	10	200	116.12
58472	射阳	海河官滩5#变	10	400	141.16
58473	射阳	条海康居2#变	10	200	67.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58474	射阳	海河官滩11#变	10	200	105.9
58475	射阳	海河华北10#变	10	200	55.34
58476	射阳	海河华北8#变	10	200	78.26
58477	射阳	海河伏兴15#变	10	200	95.66
58478	射阳	海河官滩4#变	10	200	52.04
58479	射阳	海河伏兴19#变	10	200	94.16
58480	射阳	海河官滩12#变	10	200	79.94
58481	射阳	海河官滩10#变	10	200	103.74
58482	射阳	海河华北13#变	10	200	9.88
58483	射阳	海河伏兴16#变	10	200	89.72
58484	射阳	海河华北4#变	10	200	11
58485	射阳	海河海关1#变	10	200	40.42
58486	射阳	海河华北7#变	10	200	104.4
58487	射阳	海河伏兴11#变	10	400	254.44
58488	射阳	海河官滩9#变	10	250	132.3
58489	射阳	海河海中综合变	10	400	26.76
58490	射阳	华北11#变	10	250	27.5
58491	射阳	海河街道37#变	10	200	0
58492	射阳	海河官滩6#变	10	400	139.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58493	射阳	海河伏兴21#变	10	400	271
58494	射阳	海河公用变16#变	10	400	32.04
58495	射阳	海河官滩13#变	10	400	127.84
58496	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	22.88
58497	射阳	海河五星4#变	10	200	56.66
58498	射阳	海河新运11#变	10	200	38.88
58499	射阳	海河彭庄12#变	10	400	241.48
58500	射阳	海河三星7#变	10	200	107.5
58501	射阳	海河条海6#变	10	200	89.16
58502	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	224.973
58503	射阳	海河新运13#变	10	200	27.28
58504	射阳	海河五星1号变	10	200	27.84
58505	射阳	海河彭庄3#变	10	400	160.44
58506	射阳	海河五星11#变	10	200	63.08
58507	射阳	海河新运8#变	10	200	63.06
58508	射阳	海河彭庄9#变	10	200	77.56
58509	射阳	海河五星8#变	10	200	6
58510	射阳	海河新运19#变	10	200	69.62
58511	射阳	海河五星10#变	10	200	73.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58512	射阳	海河五星7#变	10	250	134.7
58513	射阳	海河彭庄7#变	10	200	95.8
58514	射阳	海河新运2#变	10	200	55.06
58515	射阳	海河新运7#变	10	200	38.94
58516	射阳	海河彭庄5#变	10	200	93.94
58517	射阳	海河三星1#变	10	200	59.6
58518	射阳	海河五星9#变	10	200	104.38
58519	射阳	海河彭庄2#变	10	400	216.36
58520	射阳	海河三星13#变	10	200	0
58521	射阳	海河新运20#变	10	200	67.38
58522	射阳	海河五星6#变	10	200	10.12
58523	射阳	海河新运10#变	10	200	78.22
58524	射阳	海河新运15#变	10	200	116.12
58525	射阳	海河新运6号变	10	200	81.34
58526	射阳	海河五星3#变	10	200	59.84
58527	射阳	新运16#配变	10	200	92.22
58528	射阳	海河三星8#变88	10	200	85.22
58529	射阳	新运17#配变	10	200	120.22
58530	射阳	海河新运1#变	10	200	72.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58531	射阳	条海12#变	10	200	78.58
58532	射阳	海河三星14#变	10	200	33.5
58533	射阳	海河彭庄6#变	10	400	152.64
58534	射阳	海河三星18#变	10	200	124.94
58535	射阳	海河彭庄4#变	10	400	206.16
58536	射阳	海河新运3#变	10	400	187
58537	射阳	海河街道6#变	10	200	65.2
58538	射阳	海河东胜2#变	10	200	96.78
58539	射阳	海河王港7#变	10	200	112.34
58540	射阳	海河陈墩2#变	10	200	99.46
58541	射阳	海河东胜8#变	10	200	7.22
58542	射阳	海河东胜16#配变	10	200	132.34
58543	射阳	海河陈墩12#变	10	200	83.12
58544	射阳	海河东胜11#变	10	200	21.22
58545	射阳	海河东胜7#配变更换	10	200	25.28
58546	射阳	海河东胜10#变	10	200	17.72
58547	射阳	海河东胜4#变	10	200	74.94
58548	射阳	海河高华3#变	10	200	45.54
58549	射阳	海河高华4#变	10	200	52.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58550	射阳	海河条海7#变	10	200	130.34
58551	射阳	海河高华9#变	10	200	79.12
58552	射阳	海河东胜12#变	10	200	98.34
58553	射阳	海河高华1#配变更换	10	200	80.5
58554	射阳	海河王港4#变	10	200	97.88
58555	射阳	海河高华5#变	10	200	104.58
58556	射阳	海河高华11#变	10	200	117.88
58557	射阳	海河东胜3#变	10	200	28.88
58558	射阳	海河高华10#变	10	200	26.8
58559	射阳	海河东胜13#变	10	200	112.66
58560	射阳	海河东胜5#变	10	200	93.42
58561	射阳	海河陈墩18#配变	10	200	100.12
58562	射阳	海河王港5#变	10	200	96.38
58563	射阳	海河高华15#变	10	200	82.38
58564	射阳	海河王港3号	10	200	88.06
58565	射阳	海河东胜14#变	10	200	92.66
58566	射阳	海河条海4#变	10	400	106.12
58567	射阳	海河高华6#变	10	200	101.5
58568	射阳	海河东胜6#变	10	200	86.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58569	射阳	海河高华8#变	10	200	59.76
58570	射阳	海河东胜19#配变	10	200	101.92
58571	射阳	海河高华2#变	10	200	69.74
58572	射阳	海河东胜18#变	10	200	123.04
58573	射阳	海河王港9#变	10	200	51.5
58574	射阳	海河镇条海10#变	10	200	0
58575	射阳	海河东胜15号变	10	200	3.46
58576	射阳	海河东胜17#变	10	250	145.45
58577	射阳	海河公用5#变	10	400	146
58578	射阳	海河公用26#变	10	400	184.4
58579	射阳	海河陈墩14#变	10	400	228.6
58580	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	93.38
58581	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	415.8
58582	射阳	海河陈墩11#变	10	200	59.24
58583	射阳	海河三星15#变	10	200	88.28
58584	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	167.84
58585	射阳	海河条海14#变	10	400	154.56
58586	射阳	三星21号变	10	200	121.62
58587	射阳	海河三星20#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58588	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	0
58589	射阳	海河三星6#配变	10	200	115.62
58590	射阳	陈墩21#变	10	200	59.56
58591	射阳	海河三星11#变	10	200	70.34
58592	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	436.653
58593	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	126.8
58594	射阳	海河东胜9#变	10	200	83.04
58595	射阳	海河高华12#变	10	200	67.5
58596	射阳	海河条海2#变2	10	200	34.46
58597	射阳	海河条海11#变	10	200	71.12
58598	射阳	海河陈墩6#变更换	10	400	109.24
58599	射阳	海河陈墩1#变	10	200	62.58
58600	射阳	海河陈墩20#变	10	200	76.56
58601	射阳	海河条海3#变	10	200	58.54
58602	射阳	海河王港10#变	10	200	101
58603	射阳	海河三星10#变	10	200	14.7
58604	射阳	海河陈墩4#变	10	200	109
58605	射阳	海河陈墩3#变	10	315	152.302
58606	射阳	海河王港6#变	10	200	85.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58607	射阳	海河高华7#变	10	200	21.5
58608	射阳	海河王港11#变	10	200	53.72
58609	射阳	海河王港2#变	10	200	55.62
58610	射阳	海河陈墩9#变	10	200	101.12
58611	射阳	海河陈墩19#变	10	200	92.88
58612	射阳	海河陈墩5#变	10	200	110.42
58613	射阳	海河陈墩7#变	10	200	52.38
58614	射阳	海河条海9#变	10	200	1.88
58615	射阳	海河条海1#变	10	200	0
58616	射阳	海河陈墩16#变	10	200	85.28
58617	射阳	海河三星3#变	10	200	89.24
58618	射阳	海河陈墩13#变	10	200	93.94
58619	射阳	海河王港1#变	10	200	73.08
58620	射阳	海河陈墩15#变	10	200	63.54
58621	射阳	海河三星5#变	10	200	88.66
58622	射阳	海河镇三星16#变	10	200	65.28
58623	射阳	海河王港8#变	10	200	121.12
58624	射阳	海河商业街3#变	10	200	46.12
58625	射阳	海河三星9#变	10	200	91.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58626	射阳	海河条海15#变	10	200	74.84
58627	射阳	海河三星2#变增容	10	200	75.34
58628	射阳	海河陈墩10#变	10	200	114.28
58629	射阳	海河三星17#变	10	200	111.84
58630	射阳	海河三星4#变	10	200	58.48
58631	射阳	海河条海5#变	10	400	89.12
58632	射阳	海河街道35#配变	10	400	132
58633	射阳	海河三星19#变	10	400	172.84
58634	射阳	海河条海8#变	10	400	79.16
58635	射阳	海河条海13#变	10	400	182.56
58636	射阳	海河公用12#变	10	400	151.84
58637	射阳	特庸民生4#变	10	400	242.8
58638	射阳	特庸民生3#变	10	200	33
58639	射阳	民生17#变	10	200	118
58640	射阳	特庸民生13#变	10	400	245
58641	射阳	民生20#变	10	200	80.16
58642	射阳	连庆4#变	10	200	41.74
58643	射阳	民生8#变	10	400	215.92
58644	射阳	九里13#配变	10	200	77.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58645	射阳	特庸民生14#变	10	200	78.16
58646	射阳	码头12#变	10	400	287.4
58647	射阳	特庸码南街2#配变	10	200	55.08
58648	射阳	特庸码南街1#变	10	200	28.42
58649	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	29.4
58650	射阳	特庸公用5#变	10	400	158.32
58651	射阳	苏福社区1#变	10	400	93.44
58652	射阳	特庸码头2#变	10	315	110.502
58653	射阳	特庸街道3#变	10	400	118.6
58654	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	221.84
58655	射阳	码南街3#变	10	200	45.84
58656	射阳	特庸民生15#变	10	200	109.72
58657	射阳	民生18#配变	10	400	273.08
58658	射阳	民生16#配变	10	200	57.58
58659	射阳	民生5#变	10	200	39.38
58660	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	63.92
58661	射阳	特庸九里10#配变	10	200	18.56
58662	射阳	特庸连庆5#变	10	400	189.84
58663	射阳	民生6#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58664	射阳	连庆10#变	10	200	102.58
58665	射阳	连庆9#变	10	200	18.12
58666	射阳	民生19#变	10	200	129.96
58667	射阳	特庸民生2#配变	10	400	215.4
58668	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	44.3
58669	射阳	民生1#变	10	200	72.96
58670	射阳	特庸民生10#变	10	400	212.64
58671	射阳	特庸九里1#配变	10	200	0
58672	射阳	特庸九里6#变	10	200	67.2
58673	射阳	特庸民生11#变	10	200	104.58
58674	射阳	街道16#变	10	400	56.16
58675	射阳	民生7#变	10	200	5.08
58676	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	141.84
58677	射阳	码头9#变	10	200	0
58678	射阳	苏福社区5#配变	10	200	91.92
58679	射阳	特庸连庆1#变	10	200	19.62
58680	射阳	特庸连庆14#变	10	400	219.88
58681	射阳	九里9#变	10	400	254.28
58682	射阳	九里2#变	10	400	221.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58683	射阳	公用4#变	10	400	137.68
58684	射阳	连庆8#变	10	315	120.551
58685	射阳	连庆3#变	10	400	99.48
58686	射阳	街道13#	10	315	47.218
58687	射阳	公用6#变	10	400	22.6
58688	射阳	码头8#变	10	400	0
58689	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	209
58690	射阳	特庸码头6#变	10	400	166.44
58691	射阳	城区张网5#变	10	200	31.72
58692	射阳	城区张网1#配变	10	200	20.5
58693	射阳	滨湖公寓1#箱变002	10	400	197.84
58694	射阳	条北7#配变	10	200	128.96
58695	射阳	城区中联1#配变	10	315	0
58696	射阳	城区中联5#配变	10	200	96.16
58697	射阳	滨湖公寓二期5#箱变005	10	400	208.08
58698	射阳	滨湖公寓二期4#箱变004	10	400	159.68
58699	射阳	滨湖西苑1#箱变1-1#变	10	400	13.32
58700	射阳	滨湖西苑1#箱变1-2#变	10	400	34.16
58701	射阳	滨湖西苑1#箱变1-3#变	10	400	126.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58702	射阳	滨湖公寓二期2#箱变002	10	400	161.92
58703	射阳	滨湖西苑2#箱变2-1#变	10	400	140.16
58704	射阳	城区张网小区1#配变	10	315	103.446
58705	射阳	滨湖西苑2#箱变2-2#变	10	400	44.8
58706	射阳	滨湖公寓2#箱变003	10	400	96.32
58707	射阳	城区张网小区4#配变	10	250	51.4
58708	射阳	滨湖西苑3#箱变3-1#变	10	400	103.48
58709	射阳	滨湖西苑3#箱变3-2#变	10	400	34.68
58710	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	0
58711	射阳	滨湖公寓二期1#箱变	10	400	97.48
58712	射阳	滨湖公寓3#箱变001	10	400	101.6
58713	射阳	滨湖西苑二期配电房1#变压器	10	800	412
58714	射阳	城区55-12#杆合东13号配变	10	400	234.16
58715	射阳	滨湖公寓二期3#箱变003	10	400	141.6
58716	射阳	城区张网4#配变	10	200	22.58
58717	射阳	城区张网2#配变	10	200	0
58718	射阳	城区张网3#变	10	200	18.62
58719	射阳	城区合东4#配变	10	315	139.167
58720	射阳	城区张网6#变	10	315	77.427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58721	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	0
58722	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	536.7
58723	射阳	城区同心小学配变	10	400	0
58724	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	317.36
58725	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	430.96
58726	射阳	城区双龙1#配变	10	315	110.471
58727	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	458.56
58728	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	404.56
58729	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	284.56
58730	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	553.2
58731	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	308.96
58732	射阳	天逸家园配电室1#主变	10	800	276.08
58733	射阳	天逸家园配电室3#主变	10	800	232.32
58734	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	454.32
58735	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	423.36
58736	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	31.32
58737	射阳	城区双龙2#配变	10	315	0
58738	射阳	城区双龙4号配变	10	400	113
58739	射阳	城区兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	11.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58740	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	78.92
58741	射阳	城区双龙3#配变	10	400	213
58742	射阳	特庸永胜11#变	10	400	201.52
58743	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	7.5
58744	射阳	兴胜4#配变	10	200	54.7
58745	射阳	永胜13#变	10	160	103.088
58746	射阳	特庸盘洋5#变（新）	10	400	225.48
58747	射阳	兴胜15#变	10	200	127.08
58748	射阳	特庸联心4#变	10	315	122.126
58749	射阳	特庸永胜10#变	10	200	54.86
58750	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	55.44
58751	射阳	特庸联心3#变	10	250	90.95
58752	射阳	串河4#变	10	200	87.5
58753	射阳	兴胜11#变	10	400	172.4
58754	射阳	联心9#变	10	200	55.36
58755	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	53.16
58756	射阳	盘洋线永兴安置区1#变	10	200	76.16
58757	射阳	盘洋9#变	10	100	64.25
58758	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	58.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58759	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	138.48
58760	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	65.92
58761	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	36.38
58762	射阳	盘洋6#变	10	200	71.72
58763	射阳	串河8#变	10	200	42.12
58764	射阳	联心10#变	10	200	119.16
58765	射阳	串河1#变	10	200	26.8
58766	射阳	特庸全心1#变	10	200	54.84
58767	射阳	特庸全心4#变	10	200	87.12
58768	射阳	永胜6#变	10	200	87.56
58769	射阳	特庸串河2#变.	10	400	122.48
58770	射阳	特庸全心2#变	10	200	19.94
58771	射阳	永胜8#变	10	200	101.84
58772	射阳	串河7#配变	10	200	105.3
58773	射阳	特庸农业队变	10	200	42.08
58774	射阳	串河6#配变	10	200	19.34
58775	射阳	特庸串河5#变	10	200	54.94
58776	射阳	特庸联心2#变	10	200	44.16
58777	射阳	盘洋2#变	10	200	103.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58778	射阳	永胜4#变	10	100	28.83
58779	射阳	盘洋10#变	10	100	22.03
58780	射阳	特庸联心1#配变	10	200	0
58781	射阳	串河13#变	10	400	91.84
58782	射阳	特庸串河10#变	10	200	100.9
58783	射阳	全心5#配变	10	200	61.7
58784	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	35.62
58785	射阳	串河12#变	10	400	240.6
58786	射阳	联心5#变	10	200	83.2
58787	射阳	串河11#变	10	200	73.84
58788	射阳	永胜2#变	10	200	73.58
58789	射阳	永胜7变	10	200	89.34
58790	射阳	特庸串河3#变	10	200	110.06
58791	射阳	盘洋1#变	10	200	97.14
58792	射阳	联心6#变	10	200	67.92
58793	射阳	永胜5#变	10	315	0
58794	射阳	特庸盘洋4#配变	10	400	241.24
58795	射阳	特庸全心12#变	10	200	61.56
58796	射阳	盘洋7#变	10	200	107.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58797	射阳	特庸永胜12#变	10	200	88.34
58798	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	41.38
58799	射阳	全心6#变JN	10	200	101.12
58800	射阳	盘洋11#变	10	200	119.84
58801	射阳	兴胜5#变	10	400	183.48
58802	射阳	特庸永胜9#变	10	200	80.62
58803	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	230.08
58804	射阳	凤鸣5#变	10	200	11.6
58805	射阳	凤鸣10#配变	10	200	99.52
58806	射阳	凤鸣4#变	10	400	172.76
58807	射阳	凤鸣3#变	10	200	8.54
58808	射阳	安乐9#配变	10	200	66.46
58809	射阳	凤鸣11#配变	10	200	75.66
58810	射阳	星灯3#变	10	200	66.62
58811	射阳	凤鸣8#配变	10	200	64.96
58812	射阳	凤鸣9#变	10	200	68
58813	射阳	凤鸣1#变	10	200	23.88
58814	射阳	星灯7#配变	10	200	87.38
58815	射阳	星灯5#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58816	射阳	安乐3#变	10	400	230.4
58817	射阳	星灯4#配变	10	400	167.04
58818	射阳	凤鸣2#变	10	400	197.6
58819	射阳	星灯6#变	10	200	77.46
58820	射阳	凤鸣7#配变	10	200	67.2
58821	射阳	星灯2#配变	10	400	211.16
58822	射阳	星灯1#变	10	400	208.28
58823	射阳	金山10#变	10	200	112.34
58824	射阳	木楼12#变	10	200	71.88
58825	射阳	木楼5#变	10	200	110.38
58826	射阳	永星7#	10	400	73.64
58827	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	241.68
58828	射阳	特庸九里12#配变	10	200	83.28
58829	射阳	永星16#变	10	400	98.84
58830	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	21.32
58831	射阳	永星15#变	10	200	126.38
58832	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	295.407
58833	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	346.5
58834	射阳	特庸连庆6#变	10	200	107.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58835	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	155.106
58836	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	399.861
58837	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	164.08
58838	射阳	金山5#变	10	400	184.6
58839	射阳	木楼2#变JN	10	200	91.96
58840	射阳	特庸木楼6#变	10	200	0
58841	射阳	特庸木楼9#变	10	400	240.76
58842	射阳	木楼7#变	10	200	86.72
58843	射阳	特庸九里3#变	10	200	62.34
58844	射阳	特庸九里5#变	10	400	154.08
58845	射阳	金山8#变	10	200	126
58846	射阳	特庸永星4#变	10	400	233.2
58847	射阳	木楼4#变JN	10	200	72.34
58848	射阳	特庸民生12#配变	10	400	131.92
58849	射阳	永丰3#变	10	400	198.6
58850	射阳	木楼1#变	10	400	231.92
58851	射阳	金山11#变	10	200	125.24
58852	射阳	特庸木楼10#变	10	400	228.84
58853	射阳	特庸木楼8#变	10	200	99.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58854	射阳	特庸九里4#配变	10	200	76.2
58855	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	188.12
58856	射阳	特庸九里7#变	10	400	223.48
58857	射阳	唐湾12#变	10	400	22
58858	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	374.409
58859	射阳	新加5#变	10	200	78.56
58860	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	114.408
58861	射阳	新潮7#配变	10	200	118.54
58862	射阳	新厦8#变	10	200	105.92
58863	射阳	新坍新潮1#配变	10	400	134.16
58864	射阳	新潮16#变	10	200	90.88
58865	射阳	新潮14#变	10	400	0
58866	射阳	新潮10#变	10	200	64.04
58867	射阳	唐樵4#变	10	400	204.6
58868	射阳	渔湾3#变	10	200	45.74
58869	射阳	新加3#变	10	200	68
58870	射阳	唐樵8#变	10	200	43.38
58871	射阳	唐樵5#变	10	200	59.02
58872	射阳	新坍振坍6#变	10	200	32.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58873	射阳	新潮8#配变	10	200	88.44
58874	射阳	渔湾10#变	10	200	88.22
58875	射阳	新潮11#变	10	200	80.22
58876	射阳	新厦6#	10	200	80.88
58877	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	80.1
58878	射阳	唐樵1#配变	10	200	75.58
58879	射阳	新厦3#变	10	200	31.08
58880	射阳	新厦9#变	10	200	92.2
58881	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	101.08
58882	射阳	渔湾6#配变	10	200	93.74
58883	射阳	新潮2#变	10	200	32.14
58884	射阳	新加1#变	10	250	121.1
58885	射阳	新厦1#变	10	200	77.94
58886	射阳	渔湾4#配变	10	200	28.66
58887	射阳	新厦2#变	10	200	27.3
58888	射阳	渔湾5#配变	10	200	65.38
58889	射阳	唐樵10#配变	10	200	81.7
58890	射阳	新潮4#配变	10	200	91.4
58891	射阳	新厦4#变	10	200	72.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58892	射阳	新潮6#配变	10	200	110.48
58893	射阳	新厦11#配变	10	200	76.88
58894	射阳	新潮12#变	10	200	31.34
58895	射阳	唐樵9#配变	10	200	56.84
58896	射阳	渔湾11#配变	10	200	56.66
58897	射阳	新塘12#变	10	200	58.54
58898	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	95.1
58899	射阳	唐樵7#变	10	200	115.02
58900	射阳	新厦10#变	10	200	110.16
58901	射阳	渔湾14#	10	200	104.42
58902	射阳	渔湾7#	10	200	58.8
58903	射阳	新加4#变	10	400	218.6
58904	射阳	渔湾12#变	10	200	40.58
58905	射阳	渔湾9#变	10	400	231.24
58906	射阳	新厦5#变	10	200	60.88
58907	射阳	新塘19#配变	10	200	121.32
58908	射阳	唐樵13#配变	10	200	85.06
58909	射阳	新潮13#变	10	200	41.44
58910	射阳	新加2#变	10	400	171.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58911	射阳	渔湾2#变	10	400	231.96
58912	射阳	新潮9#变	10	315	40.194
58913	射阳	唐樵3#配变	10	400	24.92
58914	射阳	新潮5#变	10	400	198.16
58915	射阳	新坍振坍8#变	10	400	103.76
58916	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	14.46
58917	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	428.8
58918	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	98.76
58919	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	388.96
58920	射阳	城区园区6#变	10	400	137.32
58921	射阳	城区园区4#配变	10	315	0
58922	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	0
58923	射阳	城区庆南1#配变	10	400	61.08
58924	射阳	城区园区7#配变	10	400	5.4
58925	射阳	合兴路配变	10	400	90.84
58926	射阳	城区园区12#配变	10	400	104.48
58927	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	48.66
58928	射阳	城区庆南15#配变	10	315	35.406
58929	射阳	城区园区2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58930	射阳	城区庆南13#配变	10	250	50.5
58931	射阳	城区园区3#配变	10	400	92.48
58932	射阳	城区园区1#配变	10	315	0
58933	射阳	城区庆南2#配变	10	400	79.48
58934	射阳	城区三庆路配变	10	400	159.32
58935	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	132.92
58936	射阳	城区三庆路西配变	10	400	220.32
58937	射阳	城区庆南16#配变	10	400	0
58938	射阳	庆南综合变	10	400	67.24
58939	射阳	城区庆南17#配变	10	400	12.64
58940	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	119.92
58941	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	84.44
58942	射阳	化工厂2#变	10	630	385.497
58943	射阳	新南12#变	10	400	197.4
58944	射阳	新南分场2#配变	10	400	188.16
58945	射阳	新星2#变压器	10	400	200.24
58946	射阳	新星45#变压器	10	400	214.88
58947	射阳	新星9#变压器	10	400	135.08
58948	射阳	新星41#变压器	10	400	148.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58949	射阳	新星39#变压器	10	400	245.44
58950	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	111.08
58951	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	199.08
58952	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	211.24
58953	射阳	新南10#箱变	10	630	324.009
58954	射阳	新星44#630KVA	10	630	295.785
58955	射阳	工业园区箱变	10	630	222.453
58956	射阳	新星46#630KVA	10	630	277.767
58957	射阳	新星5#630KVA	10	630	283.563
58958	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	60.16
58959	射阳	菜场1#配变	10	630	291.06
58960	射阳	行政大楼1#配变	10	400	203.48
58961	射阳	化工厂1#配变	10	630	339.003
58962	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	224.24
58963	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	39.92
58964	射阳	云燕西1#配变	10	400	258.44
58965	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	181.24
58966	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	140
58967	射阳	别墅1#变	10	630	208.971

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58968	射阳	潘墩9#配变	10	200	55.58
58969	射阳	潘墩18#变	10	400	314.32
58970	射阳	中闸1#配变	10	200	65
58971	射阳	中闸11#配变	10	200	70.04
58972	射阳	潘墩13#配变	10	200	57.16
58973	射阳	东辉28#配变	10	200	83.16
58974	射阳	中闸17#配变	10	200	75.22
58975	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	26.08
58976	射阳	潘墩10#配变	10	400	196.88
58977	射阳	潘墩14#配变	10	200	107.38
58978	射阳	中闸13#变	10	400	224.84
58979	射阳	中闸23#配变	10	200	84.94
58980	射阳	潘墩11#配变	10	200	52.62
58981	射阳	潘墩3#配变	10	200	79.84
58982	射阳	中闸14#配变	10	200	55.3
58983	射阳	潘墩6#配变	10	200	76.38
58984	射阳	东辉24#配变	10	200	96.06
58985	射阳	潘墩4#配变	10	400	261.88
58986	射阳	中闸5#配变	10	200	115.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58987	射阳	潘墩15#配变	10	200	79.72
58988	射阳	潘墩5#配变	10	200	109.04
58989	射阳	东辉8#配变	10	200	53.2
58990	射阳	中闸12#配变	10	200	96.08
58991	射阳	中闸20#配变	10	200	0
58992	射阳	潘墩7#配变	10	400	253.28
58993	射阳	中闸6#配变	10	200	80.38
58994	射阳	潘墩12#配变	10	200	130.62
58995	射阳	中闸15#配变	10	200	103.84
58996	射阳	中闸8#配变	10	200	0
58997	射阳	中闸3#配变	10	200	53.42
58998	射阳	东辉29#配变	10	200	123.94
58999	射阳	东辉3#配变	10	200	111.08
59000	射阳	中闸24#配变	10	200	89.56
59001	射阳	潘墩16#配变	10	200	17.06
59002	射阳	潘墩8#配变	10	400	224.64
59003	射阳	潘墩17#变	10	200	118.08
59004	射阳	潘墩2#配变	10	200	101.3
59005	射阳	潘墩1#配变	10	400	267.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59006	射阳	中闸10#配变	10	400	214.08
59007	射阳	二港2#变	10	200	19.24
59008	射阳	三港5#变	10	200	66.12
59009	射阳	新条杜心7#变	10	200	79.54
59010	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	486.486
59011	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	491.211
59012	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	446.229
59013	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	430.92
59014	射阳	新条17#变	10	200	28.34
59015	射阳	新条16#变	10	200	85.14
59016	射阳	新条18#变	10	200	80.42
59017	射阳	新条1#变	10	200	78.84
59018	射阳	公用新条2#变	10	200	14.34
59019	射阳	新条4#变	10	200	82.34
59020	射阳	后湾村7#变	10	200	80.72
59021	射阳	后湾6#变	10	200	77
59022	射阳	新条10#变	10	200	0
59023	射阳	二港4#变	10	200	75.42
59024	射阳	二港17#配变	10	200	84.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59025	射阳	二港6#变	10	400	209.56
59026	射阳	新条12变	10	200	52.56
59027	射阳	杜心9#变	10	200	78.5
59028	射阳	新条8#配变	10	400	247.92
59029	射阳	二港7#变	10	200	71.04
59030	射阳	后湾小区3#变	10	200	3.96
59031	射阳	新条7#变	10	200	47.62
59032	射阳	二港11#变	10	200	93.06
59033	射阳	二港5#变	10	200	43.7
59034	射阳	二港14#变	10	200	67.56
59035	射阳	新条3#变	10	400	243.12
59036	射阳	三港2#变	10	400	125.48
59037	射阳	后湾1#变	10	200	64.54
59038	射阳	新条14#变	10	200	81.32
59039	射阳	新条6#变	10	200	86.08
59040	射阳	后湾小区4#变	10	200	10.84
59041	射阳	二港8#变	10	200	50.84
59042	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	135.56
59043	射阳	新条13#变	10	200	18.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59044	射阳	杜心1#变	10	400	141.4
59045	射阳	新条15#变	10	200	88.54
59046	射阳	二港16#变	10	200	118.54
59047	射阳	新条19#变	10	200	125.42
59048	射阳	二港10#变	10	200	127.92
59049	射阳	新条11#变	10	200	59.72
59050	射阳	新条5#变	10	400	251.68
59051	射阳	三港3#变	10	400	208.2
59052	射阳	后湾小区5#变	10	400	55
59053	射阳	后湾小区2#变	10	315	0
59054	射阳	后湾小区1#变	10	400	0
59055	射阳	后湾小区6#配变	10	400	0
59056	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	68.7
59057	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	15.62
59058	射阳	盘湾镇湾坝1#变	10	400	102.72
59059	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	124.24
59060	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	110.34
59061	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	58.84
59062	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	51.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59063	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	102.02
59064	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	117.72
59065	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	43.12
59066	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	76.74
59067	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	32.04
59068	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	201.04
59069	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	136.04
59070	射阳	盘湾镇洋沙7#变	10	200	94.56
59071	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	124.16
59072	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	119.74
59073	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	27.38
59074	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	71.5
59075	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	109.38
59076	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	75.7
59077	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	76.24
59078	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	24.04
59079	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	56.84
59080	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	154.633
59081	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	94.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59082	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	104.84
59083	射阳	盘湾镇联盟5配变	10	400	240.48
59084	射阳	盘湾镇湾坝2#变	10	400	231.2
59085	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	117
59086	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	52.321
59087	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	215.4
59088	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	144
59089	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	400	246.72
59090	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	162.6
59091	射阳	剑桥郡开关站4#变压器	10	630	99.288
59092	射阳	剑桥郡2#配电室8#变压器	10	800	323.76
59093	射阳	剑桥郡4#配电室#16变压器	10	630	319.284
59094	射阳	剑桥郡2#配电室6#变压器	10	800	346.48
59095	射阳	剑桥郡4#配电室#14变压器	10	630	342.216
59096	射阳	剑桥郡开关站2#变压器	10	630	248.472
59097	射阳	剑桥郡3#配电室12#主变	10	800	432.48
59098	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	52.92
59099	射阳	阜余沙东七配变	10	400	36.2
59100	射阳	阜余沙东5#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59101	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	198.36
59102	射阳	邹滩15#变	10	400	225.44
59103	射阳	阜余沙东十配变	10	200	38.62
59104	射阳	阜余沙东一配变	10	200	65.42
59105	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	65.66
59106	射阳	阜余沙东二配变	10	200	67.66
59107	射阳	阜余沙东9配变	10	200	83.5
59108	射阳	阜余沙东三配变	10	200	85.98
59109	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	121.84
59110	射阳	阜余沙东6#配变	10	200	64.34
59111	射阳	沙东12#配变	10	400	116
59112	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室3#主变	10	800	598.32
59113	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	0
59114	射阳	集美望湖公馆1#开关站1#变	10	630	279.279
59115	射阳	集美望湖公馆3#配电室7#变	10	800	350.16
59116	射阳	碧桂园2#配电室2#变压器	10	630	151.893
59117	射阳	碧桂园2#配电室4#变压器	10	630	323.694
59118	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室4#主变	10	800	639.52
59119	射阳	东都天润2#配电室12#主变	10	800	279.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59120	射阳	东都天润22#变压器	10	800	349.2
59121	射阳	东都天润3#配电室14#主变	10	800	193.52
59122	射阳	东都天润20#变压器	10	800	513.52
59123	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室7#主变	10	800	589.2
59124	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室8#主变	10	800	598.8
59125	射阳	东都天润1#配电室6#主变	10	800	305.36
59126	射阳	碧桂园1#配电室2#主变	10	630	93.303
59127	射阳	碧桂园1#配电室4#主变	10	630	272.223
59128	射阳	集美望湖公馆3#配电室9#变	10	800	428.48
59129	射阳	东都天润1#配电室8#主变	10	800	364.64
59130	射阳	碧桂园3#配电室2#变	10	800	396.16
59131	射阳	东都天润3#配电室16#主变	10	800	365.52
59132	射阳	集美望湖公馆4#配电室11#变	10	630	420.525
59133	射阳	东都天润2#配电室10#主变	10	800	332.08
59134	射阳	东都天润18#变压器	10	800	183.12
59135	射阳	东都天润23#变压器	10	800	367.84
59136	射阳	集美望湖公馆2#配电室5#变	10	800	419.2
59137	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	359.2
59138	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59139	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	271.2
59140	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	429.52
59141	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	260.946
59142	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	306.243
59143	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	423.36
59144	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	516.96
59145	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	300.96
59146	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	238.455
59147	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	284.697
59148	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	103.887
59149	射阳	场西线45#630KVA	10	630	313.425
59150	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	163.517
59151	射阳	场直线44#变压器	10	400	130.6
59152	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	138.76
59153	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	218.84
59154	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	158.64
59155	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	199.92
59156	射阳	新西二十九大队1#	10	200	79.42
59157	射阳	新星四大队2#配变	10	200	117.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59158	射阳	新星三大队5#变	10	200	97.34
59159	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	92.5
59160	射阳	新西二十六大队1#	10	200	122.84
59161	射阳	新西分场1#	10	200	0
59162	射阳	新西二十五大队1#	10	200	107.08
59163	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	122.24
59164	射阳	新北八大队2#变	10	200	88.54
59165	射阳	场直线41#变压器	10	200	0
59166	射阳	新星三大队2#配变	10	400	173.16
59167	射阳	新星43#变压器	10	400	261.6
59168	射阳	新星四大队1#	10	200	32.5
59169	射阳	新星三大队1#	10	200	91.58
59170	射阳	新星二大队1#	10	200	59.5
59171	射阳	幸福21#配变	10	200	119.96
59172	射阳	幸福22#配变	10	200	79.96
59173	射阳	小木闸1#配变	10	200	59.92
59174	射阳	东方9#变	10	200	118.08
59175	射阳	新星三大队4#配变	10	200	58.58
59176	射阳	幸福20#配变	10	200	97.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59177	射阳	幸福19#配变	10	200	90.2
59178	射阳	东方21#变	10	200	62.62
59179	射阳	新星三大队3#配变	10	200	121
59180	射阳	南灶24#变	10	400	120.12
59181	射阳	场直线46#变压器	10	200	64.66
59182	射阳	南灶13#变	10	250	0
59183	射阳	南灶31#变	10	400	194.04
59184	射阳	南灶32#变	10	200	28.5
59185	射阳	南灶27#变	10	200	52.38
59186	射阳	新北六大队2#配变	10	400	160.16
59187	射阳	新中养鸭场1#配变	10	200	127.16
59188	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	117.84
59189	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	120.24
59190	射阳	新中十大队2#配变	10	200	32.96
59191	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	112.42
59192	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	52.24
59193	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	118.24
59194	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	116.58
59195	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	63.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59196	射阳	新北九大队2#配变	10	200	80.16
59197	射阳	新北六大队1#配变	10	200	83.66
59198	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	133.34
59199	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	101
59200	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	113.62
59201	射阳	南灶26#变	10	200	99.62
59202	射阳	新南二十二大队1#	10	200	134.08
59203	射阳	新中十一大队1#	10	400	75.6
59204	射阳	新北九大队1#	10	200	0
59205	射阳	新中十四大队1#	10	200	107.66
59206	射阳	新北五大队1#	10	200	117.58
59207	射阳	新北七大队1#	10	400	161.68
59208	射阳	新南二十大队1#	10	200	116.66
59209	射阳	南灶11#变	10	200	6.16
59210	射阳	新北八大队1#	10	200	56.5
59211	射阳	新南二十三大队1#	10	400	133.08
59212	射阳	新中十大队1#	10	200	110.58
59213	射阳	南灶10#变	10	200	38.12
59214	射阳	南灶9#变	10	200	45.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59215	射阳	南灶17#变	10	200	29.94
59216	射阳	南灶25#配变	10	200	29.84
59217	射阳	新灶3#变	10	200	45.84
59218	射阳	新灶2#变	10	200	75.58
59219	射阳	南灶20#变	10	200	109.06
59220	射阳	新灶1#变	10	200	35
59221	射阳	新灶7#变	10	200	73.7
59222	射阳	南灶2#变	10	200	101.04
59223	射阳	南灶16#变	10	200	48.38
59224	射阳	南灶1#变	10	200	110.84
59225	射阳	新灶8#变	10	200	99.84
59226	射阳	新灶14#变	10	200	116.08
59227	射阳	新灶12#变	10	200	62
59228	射阳	南灶28#变	10	200	13.72
59229	射阳	新灶6#变	10	200	86.16
59230	射阳	南灶23#变	10	200	33.88
59231	射阳	新灶15#配变	10	400	256.64
59232	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	54.78
59233	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59234	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	0
59235	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	151.34
59236	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	130.66
59237	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	144.12
59238	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	159.34
59239	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	115.06
59240	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	95.22
59241	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	65.88
59242	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	139.92
59243	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	131.56
59244	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	84.32
59245	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	104.12
59246	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	159.84
59247	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	0
59248	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	32.08
59249	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	0
59250	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	44.04
59251	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	159.58
59252	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	159.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59253	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	121.94
59254	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	61.92
59255	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	83.2
59256	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	123.94
59257	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	123.84
59258	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	127.72
59259	射阳	五分场部综合变	10	200	58.66
59260	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	0
59261	射阳	淮海农场四十大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	141.16
59262	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	330.12
59263	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	288.288
59264	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	46.44
59265	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	61.425
59266	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	295.47
59267	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	262.458
59268	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	353.556
59269	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	46.16
59270	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	156.24
59271	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	263.844

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59272	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	17.92
59273	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	217.098
59274	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	318.15
59275	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	218.862
59276	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	69.54
59277	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	22.34
59278	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	0
59279	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	41.84
59280	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	317.457
59281	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	231.462
59282	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	0
59283	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	284.76
59284	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	193.221
59285	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	297.171
59286	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	28.12
59287	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	95.34
59288	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	229.194
59289	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	309.897
59290	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	300.636

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59291	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	286.776
59292	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	146.916
59293	射阳	农垦南配变	10	200	57.24
59294	射阳	明湖书香苑2#变压器	10	800	451.84
59295	射阳	滨湖西苑二期配电房2#变压器	10	800	404.48
59296	射阳	城区合东9#配变	10	400	41.92
59297	射阳	明湖书香苑6#变压器	10	800	417.52
59298	射阳	明湖书香苑4#变压器	10	800	518.16
59299	射阳	吾悦广场二期7#配电室18#主变	10	800	417.2
59300	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）16#配变	10	630	299.943
59301	射阳	吾悦广场二期7#配电室20#主变	10	800	408.32
59302	射阳	吾悦广场二期8#配电室22#主变	10	800	443.36
59303	射阳	明湖之星1#开关站2#主变	10	800	417.2
59304	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室4#主变	10	800	405.68
59305	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房14#变	10	800	364.8
59306	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站8#变	10	800	546.64
59307	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房12#变	10	800	456.32
59308	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房10#变	10	800	369.68
59309	射阳	吾悦广场二期8#配电室24#主变	10	800	439.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59310	射阳	臻茂府3#配电室9#主变	10	800	418.64
59311	射阳	臻茂府2#配电室7#主变	10	800	551.52
59312	射阳	臻茂府2#配电室5#主变	10	800	508.16
59313	射阳	臻茂府1#配电室2#主变	10	800	510.32
59314	射阳	臻茂府3#配电室11#主变	10	800	545.52
59315	射阳	臻茂府1#配电室1#主变	10	800	437.2
59316	射阳	周圩1#变	10	200	10.2
59317	射阳	中北8#变	10	200	74.96
59318	射阳	光荣1#配变	10	200	0
59319	射阳	周圩6#配变	10	200	77.44
59320	射阳	PMS_合德中心小区1#变	10	400	50.32
59321	射阳	坚固3#配变	10	200	90.88
59322	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	313.992
59323	射阳	光荣9#配变	10	400	8.84
59324	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	239.274
59325	射阳	中北9#配变	10	400	131.48
59326	射阳	中心安置区1#变	10	630	248.283
59327	射阳	光荣6#配变	10	400	110.84
59328	射阳	光荣7#配变	10	315	150.412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59329	射阳	周圩7#配变	10	200	11.58
59330	射阳	坚固1#配变	10	200	41.08
59331	射阳	光荣3#配变	10	200	12.16
59332	射阳	小洋3#	10	200	0
59333	射阳	中北12#配变	10	200	77.84
59334	射阳	中北1#配变	10	200	27.7
59335	射阳	中北10#配变	10	200	2.66
59336	射阳	周圩3#变	10	100	0
59337	射阳	中心6#配变	10	200	10.92
59338	射阳	周圩2#变	10	400	170.96
59339	射阳	中北5#配变	10	200	27.2
59340	射阳	中北3#配变	10	200	9.52
59341	射阳	中心7#配变	10	200	115
59342	射阳	中心4#配变	10	200	42
59343	射阳	中心5#配变	10	200	32.7
59344	射阳	周圩4#变	10	200	1.52
59345	射阳	坚固2#配变	10	200	78.5
59346	射阳	周圩8#配变.	10	200	89.16
59347	射阳	中北11#配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59348	射阳	周圩5#配变	10	200	98.44
59349	射阳	小洋2#配变	10	200	0
59350	射阳	小洋4#配变	10	400	207.16
59351	射阳	中心1#配变	10	200	128.84
59352	射阳	中心3#配变	10	200	55
59353	射阳	光荣2#配变	10	200	36.96
59354	射阳	中心2#配变	10	200	62.22
59355	射阳	中北7#变	10	400	210.4
59356	射阳	小洋5#配变	10	400	220.44
59357	射阳	光荣8#配变	10	400	152.08
59358	射阳	周圩10#变	10	400	180.12
59359	射阳	光荣5#配变	10	400	0
59360	射阳	中北4#配变	10	400	256.8
59361	射阳	合德中北6#配变	10	400	0
59362	射阳	新渠9#配变	10	400	22.76
59363	射阳	新渠10#配变	10	400	28.84
59364	射阳	新渠6#配变	10	400	225.12
59365	射阳	新渠8#配变	10	200	52.22
59366	射阳	新渠13#配变	10	200	63.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59367	射阳	新东7#配变	10	200	33.5
59368	射阳	新渠7#配变	10	200	0
59369	射阳	新东4#配变	10	200	66.46
59370	射阳	新渠4#配变	10	200	120.08
59371	射阳	新渠1#配变	10	315	173.817
59372	射阳	新渠5#配变	10	315	113.526
59373	射阳	新渠2#配变	10	400	152.96
59374	射阳	王圩4#变	10	200	91.06
59375	射阳	王圩2#配变	10	200	60.66
59376	射阳	王圩3#配变	10	200	89.16
59377	射阳	王圩5#配变	10	200	52.58
59378	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	90.46
59379	射阳	粮庄7#配变	10	200	77.22
59380	射阳	粮庄8#配变	10	200	20.2
59381	射阳	农联4#配变	10	200	96
59382	射阳	粮庄3#配变	10	200	29.78
59383	射阳	粮庄2#配变	10	200	44.74
59384	射阳	粮庄6#配变	10	200	57.94
59385	射阳	粮庄5#配变	10	200	74.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59386	射阳	王圩1#配变	10	200	98.8
59387	射阳	后涧12#配变	10	200	111.04
59388	射阳	粮庄4#配变	10	315	105.336
59389	射阳	圩西8#变	10	200	45.88
59390	射阳	丰产4#配变	10	315	97.681
59391	射阳	星晨1#配变	10	200	77.44
59392	射阳	八顷6#配变	10	200	76.78
59393	射阳	圩西1#配变	10	200	62.94
59394	射阳	中五1#配变	10	200	74.64
59395	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	86.88
59396	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	67.62
59397	射阳	圩西3#配变	10	200	74.9
59398	射阳	八顷11#配变	10	200	39.88
59399	射阳	中五12#配变	10	200	95.46
59400	射阳	圩西6#配变	10	200	0.74
59401	射阳	丰产1#配变	10	200	87.06
59402	射阳	丰产7#配变	10	200	11.24
59403	射阳	中五11#配变变压器	10	200	124.62
59404	射阳	圩西7#配变	10	200	118.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59405	射阳	八顷12#配变	10	200	82.08
59406	射阳	八顷5#配变	10	250	108.95
59407	射阳	八顷1#配变	10	200	29.38
59408	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	36.1
59409	射阳	八顷2#配变	10	400	187.8
59410	射阳	丰产3#配变	10	315	151.861
59411	射阳	临海团北15#配变	10	315	101.587
59412	射阳	圩西11#配变	10	400	91
59413	射阳	八顷7#配变	10	400	131.92
59414	射阳	星晨9#配变	10	50	30.1
59415	射阳	星晨8变	10	50	32.045
59416	射阳	新东14#配变	10	200	6.08
59417	射阳	新东9#配变	10	200	80.96
59418	射阳	团北7#配变	10	200	66.88
59419	射阳	圩西19#配变	10	200	85.16
59420	射阳	团北3#配变新	10	200	51.34
59421	射阳	新东1#配变	10	200	56
59422	射阳	新东8#配变	10	200	103.06
59423	射阳	团北12#配变	10	200	66.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59424	射阳	圩西16#配变	10	200	94.92
59425	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	84.12
59426	射阳	新东2#配变	10	200	0
59427	射阳	团北5#配变	10	200	98.88
59428	射阳	新东3#配变	10	200	41.5
59429	射阳	圩西9#变	10	200	79.02
59430	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	102.84
59431	射阳	新东6#配变	10	400	191.72
59432	射阳	星晨3#配变	10	200	144.58
59433	射阳	星晨2#配变	10	200	151.6
59434	射阳	东方红5#配变	10	50	11.27
59435	射阳	临海二垛2#配变	10	400	35.72
59436	射阳	星晨6#变	10	400	58.6
59437	射阳	盐南4#	10	200	39.62
59438	射阳	月滩9#变	10	200	75.62
59439	射阳	洋河6#变	10	400	58.08
59440	射阳	月滩2#变	10	200	75.58
59441	射阳	洋中1#变	10	315	103.887
59442	射阳	盐河2#变	10	200	51.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59443	射阳	残老村1#配变	10	200	130.46
59444	射阳	洋河8#	10	200	0
59445	射阳	海港洋河9#	10	200	106.16
59446	射阳	洋河3#变	10	200	55.42
59447	射阳	月滩6#	10	200	69
59448	射阳	盐南2#	10	200	123.62
59449	射阳	洋中3#配变	10	200	70.98
59450	射阳	洋河12#变	10	200	62.7
59451	射阳	盐南1#	10	200	41.12
59452	射阳	月滩10#配变	10	200	126.92
59453	射阳	洋河公变4#变	10	200	33.5
59454	射阳	盐南3#变	10	200	52.2
59455	射阳	洋河7#	10	200	41.94
59456	射阳	洋中4#配变	10	400	114.92
59457	射阳	贺东3#变	10	400	165.4
59458	射阳	洋河5#变	10	200	41.6
59459	射阳	月滩5#变	10	200	64.52
59460	射阳	盐河1#变	10	200	72.5
59461	射阳	月滩8#配变	10	200	71.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59462	射阳	洋河10#	10	200	117.22
59463	射阳	洋河洋中2#变	10	200	0
59464	射阳	月滩7#	10	200	62.08
59465	射阳	月滩1#变	10	200	81.12
59466	射阳	洋河公变11#新增	10	200	54.72
59467	射阳	月滩3#变	10	200	82.78
59468	射阳	贺东1#	10	250	20.9
59469	射阳	洋河2#变	10	400	146.6
59470	射阳	洋河1#变	10	400	109.08
59471	射阳	星辰5#配变	10	400	111.84
59472	射阳	长荡荡中1#变	10	200	14.08
59473	射阳	长荡甲候9#变	10	200	64.28
59474	射阳	长荡长安13#变	10	200	117.78
59475	射阳	长荡中河14#变	10	200	49.74
59476	射阳	长荡新付6#变	10	200	42.42
59477	射阳	长荡长安1#变	10	200	25.74
59478	射阳	长荡新付19#变	10	200	124.16
59479	射阳	长荡沙南18#变	10	400	57.76
59480	射阳	长荡长安12#变	10	200	108.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59481	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	201.08
59482	射阳	长荡甲候5#变	10	200	39.16
59483	射阳	长荡长安3#配变	10	200	41.04
59484	射阳	长荡从凤3#变	10	200	6.12
59485	射阳	长荡甲候6#变	10	200	83.06
59486	射阳	长荡长安6#配变	10	400	172.4
59487	射阳	长荡新付4#配变	10	200	24.62
59488	射阳	长荡从凤10#变	10	200	63.8
59489	射阳	长荡甲候7#变	10	200	57.8
59490	射阳	长荡从凤16#变	10	400	273.24
59491	射阳	长荡从凤6#变	10	400	235.32
59492	射阳	长荡云安10#变	10	200	78.22
59493	射阳	长荡云安2#变	10	200	77.3
59494	射阳	长荡新付1#配变	10	200	78
59495	射阳	长荡从凤9#变	10	200	66.88
59496	射阳	长荡中河3#配变	10	200	57.24
59497	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	78.38
59498	射阳	长荡中河9#变	10	200	55.7
59499	射阳	长荡新付3#变	10	400	197.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59500	射阳	长荡长安9#变	10	200	62.84
59501	射阳	长荡甲候11#变	10	200	70.42
59502	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	95.22
59503	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	74.04
59504	射阳	长荡从凤15#变	10	200	16.7
59505	射阳	长荡新付9#配变	10	200	97.62
59506	射阳	长荡新付8#配变	10	200	84.42
59507	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	47.12
59508	射阳	长荡云安村3#变	10	200	8.88
59509	射阳	长荡云安5#变	10	200	28.2
59510	射阳	长荡新付2#配变	10	400	196
59511	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	49.58
59512	射阳	长荡长安8#配变	10	200	123.12
59513	射阳	长荡荡中11#变	10	200	116.04
59514	射阳	长荡长安5#变	10	200	70.62
59515	射阳	长荡云安1#变	10	200	93.22
59516	射阳	长荡长安17#配变	10	200	58
59517	射阳	长荡荡中10#变	10	200	86.5
59518	射阳	长荡长安7#变	10	200	98.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59519	射阳	长荡长安18#变	10	200	23.12
59520	射阳	长荡甲候14#	10	200	93.08
59521	射阳	长荡荡中14#变	10	400	246.24
59522	射阳	长荡甲候4#变	10	400	186.76
59523	射阳	长荡云安6#变	10	200	90.88
59524	射阳	长荡长安2#变	10	315	154.224
59525	射阳	长荡荡中6#变	10	400	221.56
59526	射阳	长荡长安11#配变	10	200	81.38
59527	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	77.16
59528	射阳	长荡长安16#变	10	315	104.013
59529	射阳	长荡荡中7#变	10	400	235.48
59530	射阳	长荡长安4#配变	10	315	110.187
59531	射阳	长荡新付5#配变	10	400	78.08
59532	射阳	长荡云安村4#变	10	315	122.913
59533	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	22.68
59534	射阳	长荡长安10#变	10	400	218.72
59535	射阳	光荣4#配变	10	200	146.84
59536	射阳	淮海2#配变	10	200	40.2
59537	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	367.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59538	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	250.24
59539	射阳	淮海19#配变	10	400	61
59540	射阳	四港3#配变	10	200	138.36
59541	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	217.476
59542	射阳	四港5#配变	10	200	36.18
59543	射阳	四港7#配变	10	200	74.66
59544	射阳	四港19#变	10	400	228.16
59545	射阳	淮海7#配变	10	400	159.84
59546	射阳	正塘8#配变	10	400	82.32
59547	射阳	四港11#配变	10	200	74.04
59548	射阳	合德四港13#配变	10	200	24
59549	射阳	淮海4#配变	10	200	30.06
59550	射阳	淮海3#配变	10	200	60.5
59551	射阳	条心12#变	10	200	89.74
59552	射阳	四港15	10	200	61.94
59553	射阳	条心小区2#变	10	200	9.96
59554	射阳	四港12#配变	10	200	0
59555	射阳	正塘27#变	10	200	61.42
59556	射阳	货运站	10	200	74.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59557	射阳	四港17#配变	10	200	108.08
59558	射阳	正塘23#变	10	400	61.16
59559	射阳	四港18#变	10	400	167.4
59560	射阳	四港6#配变	10	400	154.56
59561	射阳	正塘13#配变	10	315	0
59562	射阳	淮海14#配变	10	400	159.56
59563	射阳	正塘6#配变	10	315	48.321
59564	射阳	条心小区配变	10	315	0
59565	射阳	淮海17#变	10	400	103.4
59566	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	620
59567	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	363.52
59568	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	435.267
59569	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	470.8
59570	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	302.32
59571	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	354.438
59572	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	378.48
59573	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	381.84
59574	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	406.88
59575	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	50.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59576	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	435.2
59577	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	340.96
59578	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	50.15
59579	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	285.4
59580	射阳	幸福花园3#主变	10	800	449.28
59581	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	32.225
59582	射阳	城区双龙6#配变	10	80	44.168
59583	射阳	幸福南寓2#变	10	400	153.24
59584	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	304.65
59585	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	340.96
59586	射阳	幸福南苑2#变	10	400	179.68
59587	射阳	幸福南苑1#变	10	400	140.92
59588	射阳	幸福南寓1#变	10	400	125.6
59589	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	167.65
59590	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	283.15
59591	射阳	阜余健康9配变	10	200	59.5
59592	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	69.16
59593	射阳	阜余阜中12#变	10	315	146.821
59594	射阳	阜余三份6配变	10	200	40.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59595	射阳	阜余六份20# 配变	10	200	26.72
59596	射阳	阜余健康7#配变	10	200	87.24
59597	射阳	阜余三份四配变	10	200	86.96
59598	射阳	阜余六份4# 配变	10	200	41.38
59599	射阳	阜余三份3#配变	10	200	16
59600	射阳	阜余圩门四配变	10	200	52.16
59601	射阳	阜余圩门11# 配变	10	200	0
59602	射阳	阜余六份3#配变	10	200	72.22
59603	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	59.72
59604	射阳	阜余公用变14# 配变	10	200	0
59605	射阳	阜余三份一配变	10	200	56.22
59606	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	9.94
59607	射阳	阜余三份9# 配变	10	200	95.56
59608	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余阜西线三份9#	10	200	69.04
59609	射阳	阜余健康1# 配变	10	200	38.56
59610	射阳	阜余公用变18# 配变	10	200	88.5
59611	射阳	阜余健康三配变	10	200	100.3
59612	射阳	阜余三份7配变	10	200	80.72
59613	射阳	阜余阜中7配变	10	200	78.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59614	射阳	阜余三份2#配变	10	200	44.62
59615	射阳	阜余三份5#配变	10	200	91.66
59616	射阳	阜余六份19#配变	10	200	35.06
59617	射阳	六份24#变	10	200	144.12
59618	射阳	阜余三份8配变	10	200	79.52
59619	射阳	阜余健康11#配变	10	200	103.62
59620	射阳	阜余三份10#配变	10	200	0
59621	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	40.64
59622	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	52.4
59623	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	0
59624	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	0
59625	射阳	金桂园1#主变	10	630	238.581
59626	射阳	金桂园2#主变	10	630	319.851
59627	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	246.645
59628	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	213.192
59629	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	347.445
59630	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	301.203
59631	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	319.977
59632	射阳	95-2杆蚕丝厂北配变	10	400	15.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59633	射阳	105杆庆南1号配变	10	400	183.4
59634	射阳	95-23杆兴北兴村2号配变	10	400	222.92
59635	射阳	95-25杆兴北新村7号配变	10	400	83.4
59636	射阳	95-13-3杆兴北新村5号配变	10	630	143.451
59637	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	0
59638	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	0
59639	射阳	城区65-13杆兴北新村6号配变	10	400	15
59640	射阳	102#杆庆南12号配变	10	400	58.24
59641	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	0
59642	射阳	阜余西圩4#配变	10	200	0
59643	射阳	阜余长丰二配变	10	200	71.96
59644	射阳	阜余长丰5#配变	10	200	101.88
59645	射阳	阜余西圩8#配变	10	400	184.64
59646	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	14.16
59647	射阳	阜余新河二配变	10	200	47.74
59648	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	60.38
59649	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	20
59650	射阳	阜余宏丰14#配变	10	200	88.94
59651	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	70.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59652	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	65.56
59653	射阳	阜余新河六配变	10	200	20.96
59654	射阳	阜余新河七配变	10	200	67.44
59655	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	72.5
59656	射阳	阜余新河一配变	10	200	24.54
59657	射阳	阜余大塔7配变	10	200	53.24
59658	射阳	阜余新河9#配变	10	200	98.12
59659	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	40.28
59660	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	79.22
59661	射阳	阜余长丰三配变	10	200	54.46
59662	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	83.62
59663	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	43.98
59664	射阳	阜余大塔二配变	10	200	111.62
59665	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	70.16
59666	射阳	阜余新河三配变	10	200	38.88
59667	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	212.08
59668	射阳	阜余大塔8配变	10	200	24.88
59669	射阳	阜余宏丰15#配变	10	200	26.62
59670	射阳	阜余新河五配变	10	200	1.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59671	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	3.74
59672	射阳	阜余长丰6#配变	10	200	78.94
59673	射阳	阜余大塔四配变	10	200	56.24
59674	射阳	阜余大塔10#配变	10	200	120.06
59675	射阳	阜余新河四配变	10	200	1.28
59676	射阳	阜余邹滩六配变	10	200	5.08
59677	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	118.912
59678	射阳	阜余里庄7#变	10	400	183.72
59679	射阳	兴隆9#变	10	200	112.7
59680	射阳	兴隆8#变	10	200	16
59681	射阳	庆北3#变	10	200	9.66
59682	射阳	庆北2#变	10	400	224.12
59683	射阳	小洋6#	10	200	81.06
59684	射阳	兴隆11#配变	10	400	114.24
59685	射阳	城北11#配变	10	315	0
59686	射阳	城北10#配变	10	315	0
59687	射阳	三角镇村1#配变	10	200	0
59688	射阳	庆北14#配变	10	200	87.16
59689	射阳	兴隆1#配变	10	200	46.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59690	射阳	庆北4#配变	10	200	26.06
59691	射阳	兴隆10#变	10	200	0
59692	射阳	兴隆6#配变	10	200	0
59693	射阳	小洋1#配变	10	200	27.88
59694	射阳	兴隆3#配变	10	200	0
59695	射阳	庆北11#配变	10	200	68
59696	射阳	庆北5#变	10	250	0
59697	射阳	小洋7#配变	10	200	76.72
59698	射阳	合德庆北7#配变	10	315	74.372
59699	射阳	庆北10#变	10	400	250.96
59700	射阳	庆北1#配变	10	400	75.88
59701	射阳	庆北8#配变	10	315	137.277
59702	射阳	庆北9#配变	10	315	23.121
59703	射阳	兴隆5#配变	10	400	0
59704	射阳	庆北6#配变	10	400	74.56
59705	射阳	兴隆2#配变	10	400	135.92
59706	射阳	兴隆7#配变	10	400	40.68
59707	射阳	庆北13#配变	10	400	177.84
59708	射阳	城北9#配变	10	400	179.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59709	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	158.48
59710	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	87.44
59711	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	91
59712	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	12.44
59713	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	179.68
59714	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	193.2
59715	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	141.55
59716	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	217.476
59717	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	128.55
59718	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	202.84
59719	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	264.4
59720	射阳	庆东4#配变	10	200	118.42
59721	射阳	耦耕公用19#变	10	400	65.6
59722	射阳	庆东10#配变	10	200	71.66
59723	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	328.167
59724	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	0
59725	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	153.4
59726	射阳	兴耦1#配变	10	315	120.551
59727	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59728	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	207.081
59729	射阳	兴耦7#配变	10	400	224.76
59730	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	108.92
59731	射阳	兴耦2#配变	10	315	62.905
59732	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	187.68
59733	射阳	兴耦3#配变	10	400	144.52
59734	射阳	兴耦4#配变	10	400	217.28
59735	射阳	庆东9#配变	10	400	104.6
59736	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	53.65
59737	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	43.34
59738	射阳	三角镇8#配变	10	315	68.261
59739	射阳	庆东12#变	10	200	48.02
59740	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	87.96
59741	射阳	下圩6#配变	10	200	96.66
59742	射阳	三角镇2#配变	10	200	34.84
59743	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	93.44
59744	射阳	庆东5#配变	10	200	20.54
59745	射阳	庆东14#变	10	400	226.84
59746	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59747	射阳	三角镇7#配变	10	315	0
59748	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	193.24
59749	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	236.12
59750	射阳	三角镇14#变	10	400	72.16
59751	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	80.136
59752	射阳	三角镇村4#配变	10	315	128.646
59753	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	139.76
59754	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	124.92
59755	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	162.68
59756	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	67.32
59757	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	55.4
59758	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	65.68
59759	射阳	城区市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	190.76
59760	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	27.92
59761	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	156.28
59762	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	254.268
59763	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	145.278
59764	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	99.08
59765	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59766	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	0
59767	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	170.08
59768	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	0
59769	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	0
59770	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	134
59771	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	67.16
59772	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	72.48
59773	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	92
59774	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	306.495
59775	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	172.998
59776	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	0
59777	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	0
59778	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	0
59779	射阳	城区双龙新村配变	10	400	85.24
59780	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	6.48
59781	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	19.04
59782	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	23.499
59783	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	0
59784	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59785	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	107.32
59786	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	56
59787	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	63.6
59788	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	313.047
59789	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	0
59790	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	41.24
59791	射阳	市南西线人武部2#变	10	400	37.36
59792	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	110.84
59793	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	70.48
59794	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	100.64
59795	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	92.16
59796	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	214.32
59797	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	115.542
59798	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	176
59799	射阳	城区人武部3号配变	10	400	171.32
59800	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	150.381
59801	射阳	城区市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	156.334
59802	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	213.192
59803	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59804	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	93.12
59805	射阳	城区二院配变	10	400	0
59806	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	160.44
59807	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	152.84
59808	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	113.84
59809	射阳	城区人武部配变	10	400	64.24
59810	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	155.358
59811	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	0
59812	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	244.692
59813	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	46.76
59814	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	0
59815	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	43
59816	射阳	人武部4#变	10	400	217.32
59817	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	146.32
59818	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	80.955
59819	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	0
59820	射阳	城区光明新村南配变	10	400	0
59821	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	139.24
59822	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	162.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59823	射阳	浦东村2#配变	10	200	15.16
59824	射阳	大陆村1#配变	10	200	0
59825	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	495.52
59826	射阳	城区合东10#配变	10	315	200.34
59827	射阳	蒲西村3#配变	10	200	77.38
59828	射阳	兴隆4#配变	10	400	128.96
59829	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	509.76
59830	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	74.08
59831	射阳	城区城北8#配变	10	315	109.147
59832	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	49.84
59833	射阳	浦东4#配变	10	200	104.5
59834	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	151.16
59835	射阳	浦南5#配变	10	200	28.96
59836	射阳	大陆5#变	10	200	58.66
59837	射阳	浦南1#配变	10	400	141.24
59838	射阳	浦南3#配变	10	400	78.92
59839	射阳	大陆村2#配变	10	400	75.44
59840	射阳	耦耕浦东10#配变	10	100	1.77
59841	射阳	蒲西村4#配变	10	160	47.328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59842	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	55.34
59843	射阳	浦东7#变	10	200	89.12
59844	射阳	大陆8#配变	10	200	65.44
59845	射阳	城区合东5#配变	10	200	61.12
59846	射阳	浦西5#配变	10	200	66.94
59847	射阳	浦东9#配变	10	200	83.42
59848	射阳	浦南2#配变	10	200	50.72
59849	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	92.44
59850	射阳	大陆7#配变	10	200	88.78
59851	射阳	大陆6#配变	10	200	8.34
59852	射阳	浦东村1#配变	10	200	98.98
59853	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	27.12
59854	射阳	浦东8#配变	10	400	226.52
59855	射阳	浦南6#配变	10	200	53.44
59856	射阳	浦南4号变	10	400	45.96
59857	射阳	大陆村3#变	10	400	198
59858	射阳	蒲西村2#配变	10	400	188.12
59859	射阳	浦南8#变	10	400	268.08
59860	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	190.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59861	射阳	浦南7#变	10	400	253.68
59862	射阳	三纺厂3#变	10	200	38.88
59863	射阳	三纺厂2#变	10	200	91.72
59864	射阳	三纺厂4#变1	10	200	83.48
59865	射阳	三纺厂1#变	10	200	45.62
59866	射阳	胜居6#变	10	400	245.4
59867	射阳	胜居10#变	10	400	33.24
59868	射阳	胜居9#变	10	200	42.5
59869	射阳	胜居1#配变	10	400	178.24
59870	射阳	新生12#变	10	100	0
59871	射阳	四烈3#变	10	200	13.1
59872	射阳	四烈4#变	10	200	67
59873	射阳	新生11#单变	10	250	104.9
59874	射阳	新坍新合4#配变	10	200	60.32
59875	射阳	繁荣6#变	10	200	7.66
59876	射阳	四烈6#变	10	200	65.54
59877	射阳	新坍新合12#配变	10	200	91.38
59878	射阳	新坍港口1#配变	10	200	75.3
59879	射阳	芦祠5#变	10	200	49.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59880	射阳	繁荣1#配变	10	200	28.84
59881	射阳	新坍新生13#变	10	200	86.12
59882	射阳	胜利5#配变	10	100	39.56
59883	射阳	港口7#变	10	200	62.12
59884	射阳	新立1#变	10	200	79.44
59885	射阳	繁荣5#变	10	200	68.24
59886	射阳	繁荣4#配变	10	200	71.88
59887	射阳	新坍新合7#变	10	200	92.54
59888	射阳	胜利10#	10	200	65.38
59889	射阳	繁荣3#变	10	200	98.64
59890	射阳	新坍新立2#变	10	200	95.78
59891	射阳	繁荣7#变	10	200	16.12
59892	射阳	繁荣8#变	10	200	88.78
59893	射阳	胜利1#配变	10	400	109.12
59894	射阳	新生18#变	10	200	68.34
59895	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	107.56
59896	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	5.3
59897	射阳	港口4#配变	10	200	84.68
59898	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	80.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59899	射阳	新生1#变	10	200	33.66
59900	射阳	新生17#单变	10	200	102.86
59901	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	59.02
59902	射阳	胜利8#配变	10	315	161.595
59903	射阳	胜利6#变	10	200	3.5
59904	射阳	新立3#变	10	160	65.84
59905	射阳	四烈9#配变	10	200	103.06
59906	射阳	新生8#变	10	200	90.34
59907	射阳	芦祠1#变	10	400	223.16
59908	射阳	新立4变	10	400	195
59909	射阳	新生7#变	10	200	63.14
59910	射阳	港口10#变	10	200	93.62
59911	射阳	新生19#变	10	200	108.4
59912	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	79.72
59913	射阳	繁荣9#配变	10	200	112.3
59914	射阳	新立5#变	10	200	87.68
59915	射阳	新生23#变	10	200	105.22
59916	射阳	港口6#配变	10	400	231.44
59917	射阳	新生26#变	10	200	112.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59918	射阳	港口5#变	10	200	111.96
59919	射阳	新生16#变	10	400	252.56
59920	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	175.04
59921	射阳	胜居2#配变	10	400	0
59922	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	42.68
59923	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	151.9
59924	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	469.92
59925	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	99.6
59926	射阳	城区阀门厂配变	10	200	41.54
59927	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	86.56
59928	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	101.92
59929	射阳	城区大兴路配变	10	400	0
59930	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	67.76
59931	射阳	城区航道站配变	10	315	165.753
59932	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	62.905
59933	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	17.088
59934	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	39.48
59935	射阳	城区庆南5号配变	10	400	91.08
59936	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59937	射阳	城区庆南9号配变	10	400	95.76
59938	射阳	城区木材公司配变	10	400	154.84
59939	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	158.68
59940	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	193.84
59941	射阳	城区庆南4号配变	10	400	93.08
59942	射阳	庆南7组配变	10	400	165.4
59943	射阳	下圩7#配变	10	200	20.6
59944	射阳	岔北2#配变	10	200	45.94
59945	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	50.3
59946	射阳	下圩9#配变	10	200	46.24
59947	射阳	友爱6#配变	10	200	41.5
59948	射阳	建国4#变	10	200	63.06
59949	射阳	耦耕解放6#变	10	200	131.12
59950	射阳	友爱村3#配变	10	200	41.5
59951	射阳	友爱9#配变	10	200	104.42
59952	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	172.48
59953	射阳	友爱村5#配变	10	200	97
59954	射阳	友爱村8#配变	10	200	82.5
59955	射阳	友爱13#变	10	200	101.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59956	射阳	闸东2#配变	10	200	7.34
59957	射阳	闸东4#配变	10	200	43.54
59958	射阳	耦耕建国8#变	10	200	79.2
59959	射阳	岔北村6#配变	10	200	71.74
59960	射阳	下圩2#变	10	200	89.3
59961	射阳	岔北3#变	10	200	105.42
59962	射阳	友爱10#配变	10	200	7.7
59963	射阳	岔北1#配变	10	200	0
59964	射阳	解放3#配变	10	200	71.16
59965	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	93
59966	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	44.04
59967	射阳	岔北5#配变	10	400	257.72
59968	射阳	建国1#配变	10	200	79.8
59969	射阳	解放7#配变	10	200	42.42
59970	射阳	建国5#配变	10	200	117.16
59971	射阳	建国村2#配变	10	200	86.66
59972	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	102.16
59973	射阳	友爱村4#配变	10	200	0
59974	射阳	友爱12#配变	10	200	84.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59975	射阳	友爱村2#配变	10	200	52.48
59976	射阳	岔北村4#配变	10	200	116.16
59977	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	89.04
59978	射阳	友爱11#配变	10	315	66.244
59979	射阳	下圩村3#配变	10	315	0
59980	射阳	解放村1#配变	10	400	213.64
59981	射阳	下圩8#配变	10	400	145.68
59982	射阳	下圩5#配变	10	400	174.6
59983	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	167.56
59984	射阳	推广15#配变	10	400	31.92
59985	射阳	公用变16#配变	10	400	3.68
59986	射阳	公用变17#变	10	400	165.88
59987	射阳	公用变2#配变.	10	400	0
59988	射阳	射口1#配变	10	200	116.3
59989	射阳	公用变14#配变	10	400	28.32
59990	射阳	公用变11#配变	10	400	102.88
59991	射阳	公用变3#配变	10	315	0
59992	射阳	公用变8#配变	10	400	0
59993	射阳	公用变4#配变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59994	射阳	公用29#箱变配变	10	630	305.55
59995	射阳	公用变15#台变	10	400	158.76
59996	射阳	推广11#台变	10	200	66.5
59997	射阳	公用变23#变	10	400	56.4
59998	射阳	公用变27#变	10	400	40.16
59999	射阳	公用变18#台变	10	400	127.44
60000	射阳	千秋2#配变	10	200	97.58
60001	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	0
60002	射阳	推广3#配变	10	200	45.96
60003	射阳	射口6#台变	10	200	121.28
60004	射阳	公用变9#配变	10	200	0
60005	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	24.44
60006	射阳	射口13#变	10	200	93.62
60007	射阳	公用变7#配变	10	315	125.748
60008	射阳	公用变12#台变	10	315	1.921
60009	射阳	千秋9#变	10	315	193.032
60010	射阳	公用变5#配变.	10	315	34.997
60011	射阳	公用变10#配变	10	400	169.32
60012	射阳	千秋1#配变JN	10	400	216.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60013	射阳	推广4#配变	10	315	48.762
60014	射阳	公用变13#变	10	400	2.92
60015	射阳	推广16#变	10	400	38.84
60016	射阳	公用变1#配变.	10	400	0
60017	射阳	公用变21#变	10	400	97.84
60018	射阳	公用变26#变	10	630	171.486
60019	射阳	南公变8#变	10	400	206.28
60020	射阳	双灯2#变	10	200	113.22
60021	射阳	利民3#变	10	400	157.24
60022	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	260.35
60023	射阳	港务1#变	10	400	73.76
60024	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	216.1
60025	射阳	双灯4#变	10	200	124.04
60026	射阳	光明9#配变	10	200	40.66
60027	射阳	街道12#配变	10	400	225
60028	射阳	三区23#变	10	100	8.17
60029	射阳	光明2#配变JN	10	200	84.58
60030	射阳	光明6#配变	10	200	90.28
60031	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	106.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60032	射阳	汛东7#配变JN	10	200	123.48
60033	射阳	三区2#变（运行）	10	200	92.84
60034	射阳	界河9#变	10	100	34.92
60035	射阳	洪墩1#配变	10	200	1.34
60036	射阳	光明11#变JN	10	200	42.34
60037	射阳	前涧10#变	10	200	76
60038	射阳	街道8#配变	10	100	2.56
60039	射阳	三区24#变	10	200	113.5
60040	射阳	民建4#配变	10	200	51.04
60041	射阳	民建8#变	10	100	24.29
60042	射阳	界河2#配变	10	200	60.5
60043	射阳	光明8#配变	10	200	65.06
60044	射阳	光明5#配变	10	200	79.2
60045	射阳	三区5#变（运行）	10	200	113.12
60046	射阳	新联3#配变	10	200	13
60047	射阳	界河7#变	10	200	0
60048	射阳	街道1#配变	10	315	33.862
60049	射阳	新联4#变	10	200	67.84
60050	射阳	民建3#配变	10	200	121.86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60051	射阳	光明7#配变	10	200	108.22
60052	射阳	陆墩22#配变	10	200	81.66
60053	射阳	前涧12#变	10	200	82.8
60054	射阳	民建5#配变	10	200	78.96
60055	射阳	民建6#配变	10	200	15.74
60056	射阳	街道11#配变	10	200	18.4
60057	射阳	汛东5#配变	10	200	81.96
60058	射阳	汛东11#配变	10	200	61.8
60059	射阳	前涧2#变	10	200	78.08
60060	射阳	汛东10#变	10	200	88.16
60061	射阳	汛东12#变	10	200	108.08
60062	射阳	汛东9#配变	10	200	75.42
60063	射阳	街道3#配变	10	400	175.44
60064	射阳	三区15#变	10	400	188.88
60065	射阳	光明12#变	10	200	81.4
60066	射阳	三区1#配变	10	200	111.48
60067	射阳	汛东8#配变	10	200	49.22
60068	射阳	汛东2#配变	10	200	81.92
60069	射阳	街道4#配变JN	10	200	66.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60070	射阳	汛东6#配变	10	200	102.34
60071	射阳	街道6#配变	10	400	69.96
60072	射阳	三区3#配变	10	400	263.32
60073	射阳	光明10#配变	10	200	91.46
60074	射阳	新联1#配变	10	200	108.56
60075	射阳	汛东3#配变	10	200	65.84
60076	射阳	汛东1#配变	10	200	87.38
60077	射阳	光明3#配变	10	200	74.38
60078	射阳	光明4#配变	10	400	261.04
60079	射阳	光明1#配变JN	10	400	243.48
60080	射阳	街道2#配变	10	400	0
60081	射阳	洪墩5#变	10	400	159.96
60082	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	0
60083	射阳	洪墩2#配变	10	400	173
60084	射阳	街道5#配变	10	400	121.96
60085	射阳	界河5#变	10	400	125.68
60086	射阳	三区11#变	10	400	229.04
60087	射阳	汛东4#配变	10	400	137.04
60088	射阳	新联2#配变JN	10	400	197.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60089	射阳	街道7#配变	10	400	89.6
60090	射阳	民建1#配变JN	10	400	187.6
60091	射阳	民建9#配变	10	400	208.56
60092	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	139.2
60093	射阳	长荡三合4#变	10	315	99.634
60094	射阳	长荡宏才1#变	10	400	181.24
60095	射阳	长荡东沙13#变	10	200	54.66
60096	射阳	长荡南星1#变	10	200	37.88
60097	射阳	长荡南星9#变	10	200	89.84
60098	射阳	长荡东沙3#变	10	200	67
60099	射阳	长荡宏才5#变	10	400	94.84
60100	射阳	长荡六合5#配变	10	400	152.04
60101	射阳	长荡三合1#变	10	200	28.42
60102	射阳	中沙17#变	10	200	98.38
60103	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	40.34
60104	射阳	益民10#变	10	200	123.12
60105	射阳	长荡六合3#变	10	315	165.533
60106	射阳	长荡六合2#变	10	200	43.84
60107	射阳	长荡中沙3#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60108	射阳	长荡益民2#变	10	400	234.76
60109	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	81.44
60110	射阳	长荡南星3#变	10	200	27.24
60111	射阳	长荡宏才8#变	10	200	4.12
60112	射阳	长荡东沙8#变	10	200	0
60113	射阳	长荡南星5#变	10	200	101.74
60114	射阳	长荡西沙1#变	10	200	108.34
60115	射阳	长荡六合10#台	10	200	53.56
60116	射阳	长荡益民5#变	10	200	91.62
60117	射阳	长荡三合8#变	10	200	81.18
60118	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	83.66
60119	射阳	长荡宏才7#变	10	200	12.5
60120	射阳	长荡宏才6#变	10	200	109.62
60121	射阳	长荡西沙6#变	10	200	54.5
60122	射阳	长荡北沙6#变	10	315	182.7
60123	射阳	长荡益民7#变	10	200	48.26
60124	射阳	长荡三合6#变	10	315	131.796
60125	射阳	长荡东沙2#变	10	200	0
60126	射阳	长荡中沙8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60127	射阳	长荡六合7#配变	10	200	106.28
60128	射阳	长荡北沙2#变	10	200	22
60129	射阳	长荡六合9#配变	10	200	66
60130	射阳	长荡三合3#变	10	400	212.6
60131	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	223.88
60132	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	49.5
60133	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	67.84
60134	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	54.94
60135	射阳	长荡中沙9#变	10	200	62.78
60136	射阳	长荡中沙6#变	10	250	80.05
60137	射阳	长荡宏才3#变	10	200	36.52
60138	射阳	长荡益民6#变	10	400	263.68
60139	射阳	长荡南星7#变	10	200	73.74
60140	射阳	长荡三合9#配变	10	400	217.68
60141	射阳	长荡宏才4#变	10	400	194.32
60142	射阳	长荡六合4#变	10	315	170.321
60143	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	9.5
60144	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	45.66
60145	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60146	射阳	长荡北沙4#变	10	315	93.838
60147	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	58
60148	射阳	长荡六合1#变	10	400	177.32
60149	射阳	长荡南星6#变	10	200	59.58
60150	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	161.32
60151	射阳	长荡南星2#变	10	400	241.76
60152	射阳	宏才10#变	10	400	263.28
60153	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	260.44
60154	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	195.68
60155	射阳	长荡南星4#变	10	400	235.96
60156	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	212.16
60157	射阳	长荡六合6#变	10	400	239.28
60158	射阳	长荡中沙13#变	10	400	228.24
60159	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	270.9
60160	射阳	城区城网沿河西线建行配变	10	400	163.6
60161	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	247.16
60162	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	158.68
60163	射阳	双龙6#配变	10	315	87.822
60164	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	22.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60165	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	328.293
60166	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	195.804
60167	射阳	城区商业新村配变	10	400	81.24
60168	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	127.827
60169	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	338.058
60170	射阳	城区双龙7号配变	10	400	133.16
60171	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	290.32
60172	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	181.2
60173	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	0
60174	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	0
60175	射阳	城区双龙4#配变	10	315	67.662
60176	射阳	城区沿河西线双龙5#配变	10	400	10.76
60177	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	192.6
60178	射阳	城区双龙8号配变	10	400	78.84
60179	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	289.24
60180	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	62.24
60181	射阳	潘东二组安置区配变	10	200	71
60182	射阳	张同6#配变	10	200	94.16
60183	射阳	东辉2#配变	10	200	94.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60184	射阳	张同8#配变	10	200	93.46
60185	射阳	东辉10#变	10	200	104.34
60186	射阳	张同9#配变	10	200	85.88
60187	射阳	北邗6#配变	10	200	2.38
60188	射阳	东辉25#配变	10	200	126.44
60189	射阳	北邗13#配变	10	200	99.88
60190	射阳	张同2#配变	10	200	0
60191	射阳	东辉21#配变	10	200	146.42
60192	射阳	张同11#配变	10	200	10.66
60193	射阳	北邗12#配变	10	200	82.38
60194	射阳	张同3#配变	10	200	65.34
60195	射阳	中闸4#配变	10	200	41.66
60196	射阳	北邗3 # 配变	10	200	73.62
60197	射阳	东辉19#配变	10	200	74.72
60198	射阳	东辉1#配变	10	200	71.54
60199	射阳	张同10#配变	10	200	114.12
60200	射阳	中闸7 # 配变	10	200	73.16
60201	射阳	中闸2#配变	10	200	80.58
60202	射阳	东辉18#配变	10	200	78.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60203	射阳	东辉27#配变	10	200	117.28
60204	射阳	张同13#配变	10	200	36.62
60205	射阳	中闸18#配变	10	200	123.22
60206	射阳	东辉16#配变	10	200	93.24
60207	射阳	张同4#配变	10	400	221.12
60208	射阳	张同14#变	10	200	106.5
60209	射阳	东辉9#配变	10	200	104.7
60210	射阳	北邗9#配变	10	200	86.94
60211	射阳	中闸22#配变	10	200	106.12
60212	射阳	东辉15#配变	10	200	93.08
60213	射阳	张同7#配变	10	200	123
60214	射阳	东辉13#配变	10	200	57.12
60215	射阳	北邗5#配变	10	200	126.62
60216	射阳	东辉22#配变	10	200	115.92
60217	射阳	中闸9#配变	10	200	101.62
60218	射阳	北邗8#配变	10	200	82.16
60219	射阳	中闸21#配变	10	200	125.62
60220	射阳	东辉12#配变	10	200	93.84
60221	射阳	东辉14#配变	10	200	83.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60222	射阳	中闸16#配变	10	200	110.84
60223	射阳	北邗10#配变	10	200	125
60224	射阳	东辉6#配变	10	200	65.66
60225	射阳	东辉26#配变	10	200	78.5
60226	射阳	东辉20#配变	10	200	124.24
60227	射阳	北邗11#配变	10	200	0
60228	射阳	中闸19#配变	10	200	119.42
60229	射阳	东辉5#配变	10	400	247.16
60230	射阳	张同5#配变	10	400	153.6
60231	射阳	北邗4#配变	10	400	182.4
60232	射阳	张同12#配变	10	400	265.4
60233	射阳	张同1#配变	10	400	200.12
60234	射阳	东辉11#配变	10	400	228.88
60235	射阳	北邗1#配变	10	400	82.76
60236	射阳	东辉4#配变	10	400	66.68
60237	射阳	东辉7#配变	10	400	152.68
60238	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	204.4
60239	射阳	东辉17#配变	10	400	181.76
60240	射阳	北邗2#配变	10	400	150.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60241	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	529.84
60242	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	221.634
60243	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	546.08
60244	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	196.245
60245	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	427.329
60246	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	471.114
60247	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	264.72
60248	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	431.36
60249	射阳	长荡胜北5#变	10	200	6.74
60250	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	67.08
60251	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	82.94
60252	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	109.16
60253	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	160.84
60254	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	132.84
60255	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	67.74
60256	射阳	长荡沙南14#变	10	200	94.74
60257	射阳	长荡沙南12#变	10	200	92.98
60258	射阳	长荡沙南10#变	10	200	71.84
60259	射阳	长荡新付7#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60260	射阳	长荡沙南5#变	10	200	56.16
60261	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	75.42
60262	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	95.34
60263	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	101.66
60264	射阳	长荡沙南11#变	10	400	93.92
60265	射阳	长荡沙南3#变	10	400	101.92
60266	射阳	长荡沙南8#变	10	315	199.426
60267	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	0
60268	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	102.4
60269	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	39.76
60270	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	314.76
60271	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	315.76
60272	射阳	洋马街道8#配变	10	200	18.22
60273	射阳	洋马街道30#配变	10	630	351.666
60274	射阳	洋港6#变	10	200	0
60275	射阳	洋马街道35#变	10	200	55.08
60276	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	128.32
60277	射阳	街道33#配变	10	400	119.48
60278	射阳	街道34#配变	10	400	30.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60279	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	315.76
60280	射阳	洋港10#变	10	400	103
60281	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	150.84
60282	射阳	洋港5#变	10	200	55.12
60283	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	77.32
60284	射阳	洋马街道17#变	10	400	123.6
60285	射阳	洋港12#变	10	200	86.58
60286	射阳	洋马街道25#配变	10	400	166.92
60287	射阳	洋港13#配变	10	200	93.42
60288	射阳	洋马街道4#变	10	200	17.72
60289	射阳	洋港11#变	10	200	72.3
60290	射阳	洋马街道12#变.	10	400	12.32
60291	射阳	洋马街道5#配变	10	315	0
60292	射阳	洋马街道28#变	10	400	213
60293	射阳	洋马街道9#配变	10	400	136.88
60294	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	245.6
60295	射阳	公用变6#配变	10	200	47.48
60296	射阳	公用变20#变	10	400	177.76
60297	射阳	竹节1#配变	10	100	18.25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60298	射阳	范灶4#配变JN	10	400	249.4
60299	射阳	范灶10#变	10	200	80
60300	射阳	范灶3#配变JN	10	200	66
60301	射阳	推广6#配变	10	200	61.46
60302	射阳	滨兴6#配变	10	200	37.8
60303	射阳	华中5#变JN	10	200	104.3
60304	射阳	华中1#配变	10	200	88.64
60305	射阳	滨兴10#变	10	200	15
60306	射阳	范灶11#变	10	100	30.29
60307	射阳	华中6#配变	10	200	93.12
60308	射阳	滨兴3#变	10	200	55.24
60309	射阳	滨兴1#配变	10	200	50.58
60310	射阳	范灶5#配变	10	200	43.12
60311	射阳	范灶7#变	10	200	94.34
60312	射阳	华中8#配变	10	200	76.74
60313	射阳	华中9#变	10	200	107.12
60314	射阳	华中3#配变	10	200	94.34
60315	射阳	华中2#配变JN	10	400	223.68
60316	射阳	推广8#配变JN	10	200	60.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60317	射阳	华中7#配变	10	200	80.62
60318	射阳	推广7#配变	10	200	134.24
60319	射阳	竹节11#变	10	200	111.62
60320	射阳	华中4#配变	10	400	204.28
60321	射阳	滨兴8#变	10	400	254.72
60322	射阳	推广5#配变	10	200	67.92
60323	射阳	范灶2#配变	10	200	124.52
60324	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	177.32
60325	射阳	滨兴9#变	10	400	144.04
60326	射阳	范灶1#配变JN	10	400	234.84
60327	射阳	滨兴村5#配变	10	400	186.76
60328	射阳	公用变19#变	10	400	0
60329	射阳	公用变28#配变	10	400	145.24
60330	射阳	范灶6#变	10	400	214.28
60331	射阳	千秋7#变	10	400	99.04
60332	射阳	阜余镇二塔11#配变	10	200	107.84
60333	射阳	阜余大有7配变	10	200	75.7
60334	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	119.543
60335	射阳	缪港康居1#变	10	200	26.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60336	射阳	阜余大有11#配变	10	200	54.3
60337	射阳	阜余二塔16#配变	10	200	104.66
60338	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	107.84
60339	射阳	阜余火岔6配变	10	200	30.66
60340	射阳	阜余大有8#配变	10	200	97.92
60341	射阳	阜余二塔10配变	10	200	80.22
60342	射阳	阜余六份8#配变	10	200	105.74
60343	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	119.12
60344	射阳	阜余庙港11配变	10	200	98.24
60345	射阳	大有康居1#配变	10	200	63.2
60346	射阳	阜余火岔七配变	10	200	24
60347	射阳	阜余西圩5配变	10	200	96.38
60348	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	65.28
60349	射阳	阜余庙港12#变	10	200	103.58
60350	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	57.34
60351	射阳	阜余长丰一配变	10	200	54.94
60352	射阳	阜余二塔13#配变	10	200	90.84
60353	射阳	阜余大有6#配变	10	200	44.16
60354	射阳	阜余二塔9配变	10	200	72.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60355	射阳	阜余大有9配变	10	200	110.94
60356	射阳	阜余长丰4配变	10	200	92.38
60357	射阳	阜余大有5#配变	10	200	69.66
60358	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	60.66
60359	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	81.62
60360	射阳	阜余大有3配变	10	200	64.66
60361	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	55.42
60362	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	6
60363	射阳	阜余大有10配变	10	200	52.34
60364	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	50.3
60365	射阳	阜余公用变17#配变	10	200	55.58
60366	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	11.04
60367	射阳	阜余二塔12#配变	10	200	75.72
60368	射阳	阜余庙港13#变	10	200	18.12
60369	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	40.34
60370	射阳	阜余大有2#配变	10	400	212.48
60371	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	131.8
60372	射阳	阜余庙港4配变	10	200	50
60373	射阳	阜余庙港3配变	10	200	7.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60374	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	83.2
60375	射阳	阜余火岔三配变	10	200	16.7
60376	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	69.5
60377	射阳	阜余大有4#配变	10	200	41.38
60378	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	43.5
60379	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	109
60380	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	202.56
60381	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	94.94
60382	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	118
60383	射阳	阜余庙港10配变	10	200	40.54
60384	射阳	阜余庙港9配变	10	200	48.38
60385	射阳	阜余火岔8#配变	10	200	85.44
60386	射阳	阜余庙港5#配变	10	400	259.84
60387	射阳	阜余庙港6配变	10	400	83.24
60388	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	169.08
60389	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	122.88
60390	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	92.04
60391	射阳	老坍11#配变	10	200	100.34
60392	射阳	胜利13#配变	10	200	102.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60393	射阳	胜利3#配变	10	200	65.8
60394	射阳	胜利11#变	10	200	95.06
60395	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	81.9
60396	射阳	老坍2号变	10	200	71.82
60397	射阳	贺仁14#配变	10	200	70.92
60398	射阳	贺仁6#变	10	200	111.8
60399	射阳	老坍5#配变	10	400	235.44
60400	射阳	老坍6#变	10	200	98.88
60401	射阳	老坍1#变	10	200	77.84
60402	射阳	老坍10#配变新	10	200	91.38
60403	射阳	贺仁7#配变	10	200	66.14
60404	射阳	胜利2#配变	10	200	84.34
60405	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	77.62
60406	射阳	贺仁1#变	10	400	251.48
60407	射阳	贺仁11#配变	10	400	278.88
60408	射阳	胜利9#配变	10	400	251.84
60409	射阳	胜利7#变	10	400	234.04
60410	射阳	正塘19#配变	10	400	163.48
60411	射阳	双龙八组配变	10	200	105.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60412	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	302.778
60413	射阳	酩悦加州1#变	10	630	272.034
60414	射阳	正塘7#配变	10	315	100.548
60415	射阳	正塘22#配变	10	400	0
60416	射阳	正塘2#	10	200	121.12
60417	射阳	正塘24#变	10	200	61.8
60418	射阳	四港9#配变	10	200	42.2
60419	射阳	正塘4#配变	10	400	102.6
60420	射阳	四港4#配变	10	200	59.86
60421	射阳	正塘12#配变	10	200	23.84
60422	射阳	四港16#配变	10	200	61.16
60423	射阳	四港2#配变	10	400	171.32
60424	射阳	正塘9#变	10	200	95.66
60425	射阳	正塘17#配变	10	315	0
60426	射阳	正塘16#配变	10	315	47.691
60427	射阳	四港1#配变	10	200	28.12
60428	射阳	四港10#配变	10	315	154.413
60429	射阳	四港14	10	200	85.56
60430	射阳	正塘1#配变	10	315	130.882

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60431	射阳	正塘14#配变	10	315	0
60432	射阳	正塘18#变	10	315	87.664
60433	射阳	四港8#配变	10	400	83.16
60434	射阳	正塘28#变	10	400	150.24
60435	射阳	正塘30#变	10	400	0
60436	射阳	正塘15#配变	10	315	85.239
60437	射阳	正塘5#变	10	400	21.08
60438	射阳	正塘11#配变	10	400	0
60439	射阳	正塘29#变	10	400	137.24
60440	射阳	正塘3#配变	10	400	16.16
60441	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	125.55
60442	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	272.349
60443	射阳	城区合东安置区主变	10	800	486.88
60444	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	299.691
60445	射阳	城区合东2#配变	10	400	0
60446	射阳	双山萃园7#主变	10	800	541.68
60447	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	328.167
60448	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	221
60449	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	192.906

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60450	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	251.496
60451	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	348
60452	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	142.16
60453	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	278.8
60454	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	266.238
60455	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	241.92
60456	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	144.48
60457	射阳	荣华线双山宿舍2#配变	10	400	213.48
60458	射阳	城区合东五组配变	10	400	0
60459	射阳	荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	131.84
60460	射阳	荣华线双山宿舍1#配变	10	400	180.84
60461	射阳	荣华线双山宿舍3#配变	10	400	232.16
60462	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	282.64
60463	射阳	城区批发市场配变	10	400	38.96
60464	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	281
60465	射阳	双山新萃园4#主变	10	800	457.68
60466	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	281.61
60467	射阳	蓝天公寓2号	10	630	266.112
60468	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	287.595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60469	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	360.36
60470	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	0
60471	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	265.104
60472	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	304.542
60473	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	442.96
60474	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	447.36
60475	射阳	双山萃园5#主变	10	630	375.795
60476	射阳	双山新萃园2#配电室6#主变	10	800	363.92
60477	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	391.68
60478	射阳	城区城北4#配变	10	400	0
60479	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	5.32
60480	射阳	和合6#变	10	160	25.04
60481	射阳	新安1#变	10	200	67.62
60482	射阳	长洼2#变(新)	10	200	29
60483	射阳	和合9#变	10	200	45.94
60484	射阳	开北14#配变新	10	200	102.04
60485	射阳	开北10#变	10	200	112.84
60486	射阳	长洼4#变	10	200	96.08
60487	射阳	长洼10#变	10	200	109.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60488	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	251.37
60489	射阳	和合17#变	10	200	23.62
60490	射阳	开北5#变	10	200	49.12
60491	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	80.66
60492	射阳	洼东3#配变	10	200	65.74
60493	射阳	洼东2#配变	10	200	59.34
60494	射阳	长洼5#变	10	200	70.24
60495	射阳	开北6#变	10	200	81.7
60496	射阳	和合16#变	10	200	44.08
60497	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	132.88
60498	射阳	开北11号变	10	200	32.34
60499	射阳	和合2#变	10	400	238.32
60500	射阳	和合4#变	10	200	111.98
60501	射阳	洼东10#配变新	10	200	91.2
60502	射阳	开北3#变	10	200	97.16
60503	射阳	开北9#变	10	315	111.668
60504	射阳	和合3#变	10	400	204.8
60505	射阳	和合13#配变1	10	200	106.08
60506	射阳	和合11#变	10	200	121.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60507	射阳	开北2#配变	10	200	78.88
60508	射阳	新安8#变1	10	400	173.28
60509	射阳	新坍开北17#配变	10	200	72.56
60510	射阳	开北15#配变新	10	200	71.34
60511	射阳	开北4#变	10	200	92.52
60512	射阳	和合1#变	10	200	116.06
60513	射阳	洼东5#变	10	200	78.16
60514	射阳	和合7#变	10	200	63.06
60515	射阳	新安6#变	10	200	49.1
60516	射阳	开北8#变	10	200	84.58
60517	射阳	洼东6#变	10	400	197.68
60518	射阳	新安10#变	10	160	52.88
60519	射阳	开北1#变	10	200	84.94
60520	射阳	开北16#配变新	10	200	79.96
60521	射阳	和合8#变	10	200	78.78
60522	射阳	洼东4#变	10	200	67.5
60523	射阳	洼东7#变1	10	200	101.66
60524	射阳	和合12#配变	10	200	115.12
60525	射阳	洼东9#配变新	10	200	121.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60526	射阳	新安9#变	10	200	92.94
60527	射阳	长洼1#配变	10	200	8.24
60528	射阳	开北7#变	10	200	20.84
60529	射阳	北集14#变	10	200	105
60530	射阳	洼东11#变	10	200	94.86
60531	射阳	和合10#变	10	400	197.4
60532	射阳	洼东8#配变新	10	200	107.88
60533	射阳	和合5#变	10	200	90.92
60534	射阳	开北18#配变	10	400	273.4
60535	射阳	新安17#变1	10	400	226.8
60536	射阳	开北12#配变	10	400	75.8
60537	射阳	开北19#变	10	400	37.92
60538	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	74.34
60539	射阳	振坍10#变	10	400	0
60540	射阳	居委会1号配变	10	200	43.4
60541	射阳	胜居7#变	10	200	0
60542	射阳	居委会3号配变	10	315	52.006
60543	射阳	居委会5#配变	10	400	84.8
60544	射阳	和气1#配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60545	射阳	芦祠2#变	10	200	93.54
60546	射阳	芦祠4#变	10	200	52.72
60547	射阳	四烈2#变	10	200	47.38
60548	射阳	和气2#配变	10	200	44.6
60549	射阳	和气8#变	10	200	91.06
60550	射阳	和气7#变	10	200	0
60551	射阳	新合3#变	10	200	57.7
60552	射阳	新合9#配变	10	315	113.715
60553	射阳	四烈5#变	10	200	47.34
60554	射阳	芦祠6#变	10	200	120.08
60555	射阳	新合5#变	10	200	73.72
60556	射阳	和气9#配变	10	200	0
60557	射阳	和气5#变	10	200	79.36
60558	射阳	和气6#变	10	200	92.42
60559	射阳	和气3#变	10	400	182
60560	射阳	和气10#配变	10	200	111.92
60561	射阳	新合6#变	10	200	101.82
60562	射阳	新合2#变	10	200	74.98
60563	射阳	和气4#变	10	200	84.9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60564	射阳	居委会4号配变	10	315	32.13
60565	射阳	芦祠3#变	10	400	222.16
60566	射阳	胜居5号配变	10	315	125.276
60567	射阳	居委会2号配变	10	315	82.908
60568	射阳	振坍3#变	10	400	20.16
60569	射阳	王村12#变	10	315	205.411
60570	射阳	红星14#变	10	200	85.28
60571	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	94.56
60572	射阳	王村4#配变	10	200	91.52
60573	射阳	王村1#配变	10	400	173.76
60574	射阳	特庸王村2#配变	10	400	221.2
60575	射阳	王村6#变	10	200	92.8
60576	射阳	林场1#配变	10	400	216.72
60577	射阳	特庸街道1#变	10	400	139.88
60578	射阳	特庸街道15#变	10	400	113.08
60579	射阳	红旗16#变	10	315	161.343
60580	射阳	特庸园区3#配变	10	400	171.68
60581	射阳	兴胜13#配变	10	200	7.34
60582	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	467.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60583	射阳	特庸街道17#变	10	200	0
60584	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	483.36
60585	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	221.48
60586	射阳	特庸街道9#变	10	400	0
60587	射阳	特庸红旗14#变	10	200	22.88
60588	射阳	红旗8#变	10	315	153.531
60589	射阳	特庸街道7#	10	200	0
60590	射阳	特庸园区1#变	10	400	155
60591	射阳	特庸街道11#变	10	100	80
60592	射阳	幸福家园2#变	10	200	71.44
60593	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	30.24
60594	射阳	特庸园区4#变	10	400	158.48
60595	射阳	林场2#变JN.	10	200	101.84
60596	射阳	红旗9#变	10	315	0.126
60597	射阳	王村3#配变	10	400	207.84
60598	射阳	特庸王村9#变	10	315	121.18
60599	射阳	特庸林场4#变	10	200	65.88
60600	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	94.216
60601	射阳	王村5#变JN	10	200	82.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60602	射阳	王村7#配变	10	200	123.7
60603	射阳	特庸王村10#变	10	200	85.06
60604	射阳	特庸红旗15#变	10	200	22.56
60605	射阳	特庸红旗3#变	10	400	133.36
60606	射阳	特庸街道12#	10	400	18.92
60607	射阳	特庸林场5#变	10	400	244
60608	射阳	光华9#变	10	400	180.36
60609	射阳	特庸红旗7#变	10	400	0
60610	射阳	特庸街道2#变	10	400	40.68
60611	射阳	特庸街道10#变	10	400	0
60612	射阳	特庸红旗13#变	10	400	0
60613	射阳	红旗11#变	10	400	0
60614	射阳	特庸园区5#变	10	400	165.16
60615	射阳	特庸街道14#变	10	400	29.72
60616	射阳	四明街道23#配变	10	200	90.78
60617	射阳	四明7#配变	10	200	55.46
60618	射阳	四明建华2#配变	10	200	24.24
60619	射阳	四明街道22#配变	10	200	51.66
60620	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	112.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60621	射阳	四明9#变	10	200	91.44
60622	射阳	四明街道19#配变	10	400	0
60623	射阳	四明街道21#配变	10	200	70.88
60624	射阳	四明街道6#变	10	200	46.16
60625	射阳	四明街道18#变	10	315	21.389
60626	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	11.34
60627	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	28.24
60628	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	105.84
60629	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	56.58
60630	射阳	四明6#配变	10	200	17.3
60631	射阳	四明盐路1#配变	10	200	54.54
60632	射阳	四明盐路7#配变	10	200	81.92
60633	射阳	四明建华1#配变	10	200	62.66
60634	射阳	四明建华9#配变	10	200	77.58
60635	射阳	四明街道13#变	10	315	87.16
60636	射阳	四明建华4#配变	10	200	89.22
60637	射阳	四明建中8#配变	10	200	66.62
60638	射阳	四明中学	10	200	121.48
60639	射阳	四明2#配变	10	315	167.611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60640	射阳	四明3#变	10	200	77.84
60641	射阳	四明街道20#变	10	200	28.08
60642	射阳	四明街道2#变	10	200	59.7
60643	射阳	四明5#变	10	200	25.56
60644	射阳	四明1#变	10	200	91.68
60645	射阳	四明街道14#变	10	200	0
60646	射阳	四明街道7#配变	10	400	43.08
60647	射阳	四明建华10#配变	10	400	260.12
60648	射阳	四明街道3#变	10	400	122.84
60649	射阳	四明街道10#变	10	400	172.68
60650	射阳	四明街道15#变	10	400	181.68
60651	射阳	四明街道17#变	10	315	64.165
60652	射阳	四明街道8#变	10	400	152.28
60653	射阳	四明街道9#变	10	315	0
60654	射阳	四明街道4#变	10	400	92.24
60655	射阳	四明街道25#配变	10	400	129.76
60656	射阳	四明街道5#变	10	400	125.48
60657	射阳	四明街道1#变	10	400	0
60658	射阳	四明街道16#变	10	400	87.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60659	射阳	凤西1#变	10	200	20.04
60660	射阳	双龙船厂1#变	10	400	178.48
60661	射阳	书香福第3#变	10	800	388.32
60662	射阳	双龙船厂2#变	10	200	83.24
60663	射阳	书香福第1#变	10	800	403.36
60664	射阳	坚固4#变	10	200	51.16
60665	射阳	书香福第7#变	10	630	467.082
60666	射阳	庆云3#配变	10	200	0
60667	射阳	庆云7#配变	10	200	0
60668	射阳	庆云10#配变	10	200	75
60669	射阳	庆云2#配变	10	200	0
60670	射阳	庆云8#配变	10	200	4.38
60671	射阳	庆云1#配变	10	200	52.66
60672	射阳	双龙3#配变	10	315	50.495
60673	射阳	双龙4#变	10	400	198
60674	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	409.689
60675	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	489.447
60676	射阳	酩悦加洲二期配电室6#变压器	10	630	284.193
60677	射阳	文泽康城北配变	10	400	33.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60678	射阳	酩悦加州4#变	10	400	320
60679	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	134.158
60680	射阳	书香甲第3#变	10	800	241.52
60681	射阳	书香甲第1#变	10	800	207.2
60682	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	515.52
60683	射阳	酩悦加州3#变	10	400	0
60684	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	133.58
60685	射阳	四明建中7#配变	10	200	85.66
60686	射阳	四明王塔7#配变	10	200	82.3
60687	射阳	四明盐路4#配变	10	200	74.44
60688	射阳	四明开明13#配变	10	200	7.38
60689	射阳	四明九坛1#配变	10	200	83.02
60690	射阳	四明开明8#配变	10	200	98.42
60691	射阳	四明开明6#配变	10	200	52
60692	射阳	建华13#变	10	200	101.46
60693	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	51.74
60694	射阳	四明开明10#配变	10	200	108.38
60695	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	85.76
60696	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	30.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60697	射阳	四明九坛4#配变	10	200	115.52
60698	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	70.48
60699	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	118.32
60700	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	60.48
60701	射阳	四明建中4#配变	10	200	75.14
60702	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	71.08
60703	射阳	四明九坛10#配变	10	200	0.94
60704	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	158.48
60705	射阳	四明九坛7#配变	10	200	63.08
60706	射阳	四明开明2#配变	10	200	129.5
60707	射阳	盐路14#变	10	200	61.34
60708	射阳	四明开明1#配变	10	200	16.4
60709	射阳	四明开明11#配变	10	200	102.08
60710	射阳	四明九坛8#配变	10	100	21.5
60711	射阳	四明开明3#变	10	400	123.12
60712	射阳	四明开明5#配变	10	200	76.84
60713	射阳	四明开明4#配变	10	200	72.58
60714	射阳	四明开明7#配变	10	200	89.54
60715	射阳	四明开明12#配变	10	200	41.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60716	射阳	四明建中11#配变	10	200	94.88
60717	射阳	四明王塔6#配变	10	200	75
60718	射阳	四明王塔8#配变	10	200	100.28
60719	射阳	四明街道24#配变	10	200	47.42
60720	射阳	四明王塔2#配变	10	200	96.18
60721	射阳	四明建中6#配变	10	200	48.42
60722	射阳	四明盐路6#配变	10	200	79.06
60723	射阳	四明建中5#配变	10	200	81.04
60724	射阳	四明建中9#配变	10	200	86.66
60725	射阳	王塔9#变	10	315	208.498
60726	射阳	四明建中10#配变	10	200	93.8
60727	射阳	四明王塔3#配变	10	200	10.88
60728	射阳	四明建中1#配变	10	200	60.5
60729	射阳	四明建中3#配变	10	200	42.04
60730	射阳	四明盐路10#配变	10	200	0
60731	射阳	四明建华6#配变	10	200	58.5
60732	射阳	四明王塔5#配变	10	400	181.56
60733	射阳	四明建华5#配变	10	200	117.78
60734	射阳	四明建中12#配变	10	200	21.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60735	射阳	四明建中2#配变	10	400	121.28
60736	射阳	四明盐路5#配变	10	400	165.16
60737	射阳	城区市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	15
60738	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	110.124
60739	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	65.24
60740	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	204.45
60741	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	21.525
60742	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	147
60743	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	213.16
60744	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	209
60745	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	178.48
60746	射阳	城区三职小配变	10	80	7.272
60747	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	186.68
60748	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	194.68
60749	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	170.15
60750	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	73.017
60751	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	54.117
60752	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	250.677
60753	射阳	市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	218.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60754	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	154.05
60755	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	140.238
60756	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	118.56
60757	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	304.416
60758	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	167.895
60759	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	260.253
60760	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	145.278
60761	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	256.473
60762	射阳	虹亚名居4#	10	630	206.514
60763	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	204.15
60764	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	175.84
60765	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	110.24
60766	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	50.92
60767	射阳	A市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	128
60768	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	204.56
60769	射阳	钢材市场配变	10	200	119.16
60770	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	105.28
60771	射阳	城区生产资料配变	10	400	79.32
60772	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	110.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60773	射阳	长荡三中4#配变	10	400	110.92
60774	射阳	长荡三中5#配变	10	400	114.92
60775	射阳	长荡三中6#配变	10	200	119.72
60776	射阳	长荡三中9#配变	10	400	222.28
60777	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	38.44
60778	射阳	长荡三中2#配变	10	400	194.16
60779	射阳	长荡三中7#配变	10	200	60.46
60780	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	4.92
60781	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	36.38
60782	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	78.2
60783	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	174.667
60784	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	14.16
60785	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	92.5
60786	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	28
60787	射阳	三合楼安置区	10	630	321.678
60788	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	37.74
60789	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	107.34
60790	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	73.5
60791	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	91.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60792	射阳	长荡津西10#配变	10	200	113.08
60793	射阳	长荡益民3#配变	10	200	66.04
60794	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	400	169.16
60795	射阳	长荡三中10#配变	10	400	231.48
60796	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	66.34
60797	射阳	长荡津西9#配变	10	200	92.12
60798	射阳	长荡津西5#配变	10	200	56.66
60799	射阳	长荡北坍4#配变	10	200	63.08
60800	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	234.08
60801	射阳	长荡北坍9#配变	10	200	81.16
60802	射阳	长荡津西8#配变	10	200	83.06
60803	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	6.24
60804	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	246
60805	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	189.84
60806	射阳	长荡北坍5#配变	10	315	165.249
60807	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	41.84
60808	射阳	长荡北坍6#配变	10	200	25
60809	射阳	长荡三合2#配变	10	200	0
60810	射阳	长荡三中1#配变	10	200	67.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60811	射阳	长荡三中8#配变	10	200	50.12
60812	射阳	长荡北坍10#配变	10	200	105.34
60813	射阳	长荡津西7#配变	10	200	67.66
60814	射阳	长荡津西4#配变	10	200	17.5
60815	射阳	长荡津西13#配变	10	200	51.66
60816	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	30.42
60817	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	32.54
60818	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	238.76
60819	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	217.32
60820	射阳	长荡津西1#配变	10	200	89.66
60821	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	251.08
60822	射阳	长荡益民4#配变	10	200	76.52
60823	射阳	长荡益民9#配变	10	200	0
60824	射阳	长荡三合5#配变	10	315	117.904
60825	射阳	长荡三合7#配变	10	200	123.08
60826	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	90.34
60827	射阳	长荡津西6#配变	10	200	122.5
60828	射阳	长荡三合10#配变	10	200	68.72
60829	射阳	长荡三中13#配变	10	400	250.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60830	射阳	长荡胜利桥4#配变	10	200	145.66
60831	射阳	长荡北坍7#配变	10	200	118.38
60832	射阳	长荡益民8#配变	10	200	93.34
60833	射阳	长荡津西3#配变	10	200	56.12
60834	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	83.4
60835	射阳	长荡三中3#配变	10	400	196.48
60836	射阳	三区10#变	10	200	53.64
60837	射阳	滨西5#变JN	10	200	43.32
60838	射阳	三区安置区1#配变	10	400	117.24
60839	射阳	滨西8#变	10	100	2.15
60840	射阳	三区22#变	10	200	119
60841	射阳	三区19#配变	10	100	58.83
60842	射阳	三区18#变	10	200	31.5
60843	射阳	三区安置区2#配变	10	400	104.4
60844	射阳	滨东13#变	10	200	0
60845	射阳	滨东4#配变JN	10	200	99.74
60846	射阳	滨东3#配变	10	400	221.92
60847	射阳	射口3#配变	10	200	0
60848	射阳	射口8#变	10	200	109.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60849	射阳	射口7#配变JN	10	200	72.06
60850	射阳	滨西3#配变	10	400	230.28
60851	射阳	三区12#变	10	200	34.84
60852	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	54.16
60853	射阳	滨东12#变	10	200	99.16
60854	射阳	三区17#变	10	200	27.96
60855	射阳	三区21#变	10	200	86.22
60856	射阳	滨东10#配变	10	200	0
60857	射阳	三区14#配变	10	315	39.595
60858	射阳	三区20#变	10	200	128.56
60859	射阳	三区4#变（运行）	10	200	75.62
60860	射阳	滨西1#配变	10	200	80.56
60861	射阳	三区9#配变	10	200	47
60862	射阳	滨东9#变	10	200	35.88
60863	射阳	三区16#变JN	10	200	0
60864	射阳	射口9#配变	10	200	34.94
60865	射阳	滨西7#变	10	200	123.66
60866	射阳	三区8#变	10	200	81.84
60867	射阳	三区7#变	10	400	118.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60868	射阳	三区6#配变	10	400	238.96
60869	射阳	滨西4#台变	10	400	168.72
60870	射阳	三区13#配变	10	315	0
60871	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	53.48
60872	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	218.24
60873	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	278.08
60874	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	51.04
60875	射阳	九阳生物科技配变	10	500	354.7
60876	射阳	双山新萃园1#主变	10	1000	631.5
60877	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	206.32
60878	射阳	城区合东11#配变	10	400	174.76
60879	射阳	城区合东6#配变	10	315	10.93
60880	射阳	城区合东12#配变	10	400	170.16
60881	射阳	新坍4#变	10	200	67.12
60882	射阳	贺仁2#变	10	400	197.24
60883	射阳	新塘6#变	10	200	60.2
60884	射阳	贺仁3#配变	10	400	222
60885	射阳	新塘22#变	10	200	91.32
60886	射阳	新塘21#配变	10	200	76.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60887	射阳	新塘13#变	10	200	0
60888	射阳	新塘14#变	10	200	127.56
60889	射阳	街道10号配变	10	200	88.54
60890	射阳	新塘25#变	10	200	0
60891	射阳	新塘5#变	10	80	5.304
60892	射阳	贺仁4#变	10	200	89.72
60893	射阳	新塘9#配变	10	200	113.1
60894	射阳	老坍8#配变	10	200	100.46
60895	射阳	老坍3#变	10	200	89.14
60896	射阳	新塘18#配变	10	200	84.3
60897	射阳	贺仁12#变	10	200	96
60898	射阳	贺仁5#配变	10	200	102.5
60899	射阳	新坍5#变	10	400	149.28
60900	射阳	贺仁8#变	10	200	101
60901	射阳	新塘2#变	10	200	88.12
60902	射阳	新塘1#配变	10	200	82.94
60903	射阳	新塘20#配变	10	200	96.12
60904	射阳	振坍1#变	10	200	30.44
60905	射阳	老坍4#	10	200	108.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60906	射阳	新塘7#变	10	200	107.1
60907	射阳	新塘11#变	10	200	55.92
60908	射阳	新塘8#变	10	200	88.46
60909	射阳	贺仁9#变	10	200	104.1
60910	射阳	新塘15#变	10	200	88.66
60911	射阳	新塘4#配变	10	200	114.74
60912	射阳	贺仁10#变	10	200	80.16
60913	射阳	老坍9#变	10	200	80.06
60914	射阳	新坍2#变	10	400	235.52
60915	射阳	新塘3#变	10	200	104.02
60916	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	47.92
60917	射阳	新坍3#变	10	400	246.32
60918	射阳	新坍6#变	10	400	249.24
60919	射阳	老坍7#变	10	400	77
60920	射阳	振坍4#变	10	400	115.24
60921	射阳	新坍1#配变	10	400	191.6
60922	射阳	新塘16#变	10	400	154.44
60923	射阳	新塘10#变	10	400	8.68
60924	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	95.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60925	射阳	合兴小街3#公变	10	400	106.04
60926	射阳	永宁房产	10	400	197.84
60927	射阳	合兴小街1#配变	10	400	8.84
60928	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	96.48
60929	射阳	庆云5#配变	10	315	0
60930	射阳	庆云9#配变	10	400	115.72
60931	射阳	庆云6#配变	10	315	77.962
60932	射阳	合兴小街12#配变	10	400	12.76
60933	射阳	合兴小街6#公变	10	400	139.92
60934	射阳	庆云4#配变	10	400	0
60935	射阳	合兴小街11#配变	10	400	12.32
60936	射阳	合兴小街5#配变	10	400	40.44
60937	射阳	合兴小街10#配变	10	400	0
60938	射阳	阜余永坛一配变	10	400	249.24
60939	射阳	阜余小沙13#配变	10	200	74.96
60940	射阳	阜余小沙六配变	10	200	54.5
60941	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	79.84
60942	射阳	阜余小沙15#配变	10	200	39.84
60943	射阳	阜余老圩七配变	10	200	80.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60944	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	45.16
60945	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	200	0
60946	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	82.04
60947	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	81.08
60948	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	103.2
60949	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	91.8
60950	射阳	阜余永坛六配变	10	315	142.033
60951	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	95.44
60952	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	117.46
60953	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	90.78
60954	射阳	阜余老圩四配变	10	200	32.58
60955	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	67.12
60956	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	90.84
60957	射阳	阜余小沙十配变	10	200	61.66
60958	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	64.78
60959	射阳	阜余永坛九配变	10	200	36.3
60960	射阳	阜余永坛十配变	10	200	76.88
60961	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	83.42
60962	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	42.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60963	射阳	阜余永坛16配变	10	200	39.42
60964	射阳	阜余小沙12#变	10	200	97.54
60965	射阳	阜余永坛四配变	10	400	189.32
60966	射阳	阜余永坛17#变	10	200	32.92
60967	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	26.42
60968	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	31.16
60969	射阳	阜余小沙17#配变	10	200	108.38
60970	射阳	阜余小沙五配变	10	200	113.72
60971	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	71.96
60972	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	95.5
60973	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	38.7
60974	射阳	阜余小沙9配变	10	400	233.96
60975	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	71.22
60976	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	30.56
60977	射阳	老圩11#变	10	200	141.42
60978	射阳	阜余永坛14配变	10	200	88.78
60979	射阳	阜余邹滩14#配变	10	200	90.38
60980	射阳	阜余老圩8配变	10	200	57.66
60981	射阳	阜余小沙11配变	10	200	39.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60982	射阳	阜余永坛3#配变	10	200	34.2
60983	射阳	阜余小沙19#配变	10	200	152.26
60984	射阳	阜余小沙3配变	10	315	0
60985	射阳	阜余邹滩三配变	10	200	0
60986	射阳	阜余小沙二配变	10	400	246.44
60987	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	142.64
60988	射阳	阜余永坛七配变	10	400	248.32
60989	射阳	阜余永坛八配变	10	400	246.48
60990	射阳	阜余同丰8#配变	10	200	86.94
60991	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	65.5
60992	射阳	阜余花元二配变	10	200	0
60993	射阳	阜余里庄四配变	10	200	61.8
60994	射阳	阜余同丰二配变	10	200	44.38
60995	射阳	阜余里庄五配变	10	250	46.825
60996	射阳	阜余里庄六配变	10	200	65.94
60997	射阳	阜余同丰7#配变	10	200	0
60998	射阳	阜余花元3#配变	10	200	80.34
60999	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	58.3
61000	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	86.18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61001	射阳	阜余里庄三配变	10	200	40.06
61002	射阳	宏丰康居1#变	10	200	0
61003	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	64.46
61004	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	66.84
61005	射阳	阜余同丰12#配变	10	200	73.5
61006	射阳	阜余宏丰十三配变	10	200	0
61007	射阳	阜余里庄1#配变	10	200	0
61008	射阳	阜余宏丰17#配变	10	200	71.06
61009	射阳	阜余同丰三配变	10	400	153.76
61010	射阳	阜余同丰十配变	10	200	38.16
61011	射阳	阜余花元四配变	10	200	65.34
61012	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	91.8
61013	射阳	阜余里庄二配变	10	200	60.5
61014	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	49.62
61015	射阳	阜余同丰13#配变	10	200	86.06
61016	射阳	阜余宏丰18#配变	10	200	97.88
61017	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	105.7
61018	射阳	阜余花元1#配变	10	200	70.74
61019	射阳	阜余同丰四配变	10	200	78.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61020	射阳	阜余同丰14#配变	10	200	0
61021	射阳	阜余花园5#配变	10	200	108.74
61022	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	72.66
61023	射阳	阜余同丰九配变	10	315	0
61024	射阳	阜余六份18#配变	10	200	0
61025	射阳	阜余六份14配变	10	200	57.38
61026	射阳	阜余圩门6#配变	10	200	130.06
61027	射阳	阜余六份一配变	10	200	15.66
61028	射阳	阜余圩门五配变	10	200	96.56
61029	射阳	阜余圩门二配变	10	200	52.3
61030	射阳	阜余六份15配变	10	200	116.16
61031	射阳	阜余健康10配变	10	200	75.62
61032	射阳	阜余三河二配变	10	200	73
61033	射阳	阜余公用11#配变	10	400	0
61034	射阳	阜余三河6配变	10	200	36.22
61035	射阳	阜余公用21#配变	10	630	327.852
61036	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	37.94
61037	射阳	阜余农场四组配变	10	200	93.16
61038	射阳	阜余健康5#配变	10	400	213.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61039	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	53.38
61040	射阳	阜余圩门7#配变	10	200	53.88
61041	射阳	阜余健康4#配变	10	200	72.12
61042	射阳	阜余六份22#配变	10	200	106.06
61043	射阳	阜余阜中6配变	10	200	48.92
61044	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	44.16
61045	射阳	阜余健康六配变	10	200	60.66
61046	射阳	阜余三河一配变	10	200	81.12
61047	射阳	阜余阜中10#配变	10	200	31.66
61048	射阳	阜余三河7#配变	10	200	59.62
61049	射阳	阜余三河8#配变	10	200	116.24
61050	射阳	阜余圩门10#配变	10	200	4.44
61051	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	130.38
61052	射阳	阜余三河五配变	10	200	22.16
61053	射阳	阜余阜中9#配变	10	200	71.38
61054	射阳	阜余阜中一配变	10	200	6.88
61055	射阳	阜余三河三配变	10	200	77.96
61056	射阳	阜余阜中11#变	10	200	81.8
61057	射阳	阜余老圩一配变	10	200	90.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61058	射阳	阜余阜中8配变	10	200	80.22
61059	射阳	阜余阜中五配变	10	200	86.56
61060	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	81.34
61061	射阳	阜余健康二配变	10	400	232.4
61062	射阳	阜余老圩6配变	10	400	121.64
61063	射阳	阜余阜中二配变	10	400	83.44
61064	射阳	阜余健康8#配变	10	400	156.04
61065	射阳	阜余公用变4配变	10	400	80.6
61066	射阳	四明黄云9#配变	10	200	31.46
61067	射阳	李尖8#配变	10	200	88
61068	射阳	四明李尖9#配变	10	200	0
61069	射阳	四明李尖6#配变	10	200	11.94
61070	射阳	四明九坛6#配变	10	200	30.66
61071	射阳	四明小滩4#配变	10	200	92.58
61072	射阳	四明小滩3#配变	10	200	0.38
61073	射阳	四明李尖4#配变	10	200	30.12
61074	射阳	四明九坛5#配变	10	400	174.24
61075	射阳	四明九坛2#配变	10	200	37.52
61076	射阳	四明小滩2#配变	10	200	3.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61077	射阳	四明小滩1#配变	10	200	36.72
61078	射阳	四明九坛9#配变	10	400	188.44
61079	射阳	四明维新3#配变	10	200	66.38
61080	射阳	四明李尖1#配变	10	200	58.24
61081	射阳	四明跃东7#配变	10	200	0.14
61082	射阳	四明维新7#配变	10	200	38.22
61083	射阳	四明李尖2#配变	10	200	33.38
61084	射阳	四明黄云2#配变	10	200	0
61085	射阳	四明王塔4#配变	10	200	40.5
61086	射阳	四明维新4#配变	10	200	101.66
61087	射阳	四明李尖5#配变	10	200	41.88
61088	射阳	四明黄云8#配变	10	200	0
61089	射阳	四明王塔1#配变	10	200	104.62
61090	射阳	四明跃东8#配变	10	200	0
61091	射阳	四明黄云6#配变	10	200	92.88
61092	射阳	四明维新2#配变	10	200	56.16
61093	射阳	四明跃东6#配变	10	200	77.44
61094	射阳	四明跃东2#配变	10	200	10.96
61095	射阳	四明黄云4#配变	10	200	95.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61096	射阳	四明黄云11#配变	10	200	61.38
61097	射阳	四明跃东4#配变	10	200	57.46
61098	射阳	四明维新5#配变	10	200	45.16
61099	射阳	四明黄云13#配变	10	200	0
61100	射阳	四明黄云12#配变	10	200	19.34
61101	射阳	四明跃东1#配变	10	200	93.04
61102	射阳	四明维新8#配变	10	200	27.22
61103	射阳	四明跃东5#配变	10	200	1
61104	射阳	四明维新12#配变	10	200	105.12
61105	射阳	四明李尖7#配变	10	200	108.84
61106	射阳	四明维新6#配变	10	200	45.2
61107	射阳	四明黄云1#配变	10	200	49.72
61108	射阳	四明黄云10#配变	10	200	65.24
61109	射阳	四明跃东9#配变	10	200	12.92
61110	射阳	四明维新9#配变	10	200	0
61111	射阳	四明黄云7#配变	10	400	152.4
61112	射阳	四明黄云3#配变	10	400	219.48
61113	射阳	四明维新1#配变	10	400	165.64
61114	射阳	四明跃东3#配变	10	400	127.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61115	射阳	四明李尖3#配变	10	400	0
61116	射阳	四明黄云5#配变	10	400	139.68
61117	射阳	推广14#配变	10	315	71.788
61118	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	194.68
61119	射阳	北尖12#配变	10	200	107.42
61120	射阳	北尖14#配变	10	200	92.96
61121	射阳	滨兴7#配变	10	200	20.72
61122	射阳	北尖11#配变	10	200	72.16
61123	射阳	推广1#配变	10	200	75.38
61124	射阳	北尖7#配变	10	100	27.78
61125	射阳	北尖8#配变	10	200	65.5
61126	射阳	北尖4#配变	10	200	101
61127	射阳	联合2#配变	10	200	93.22
61128	射阳	北尖2#配变	10	200	74.52
61129	射阳	推广村12#配变	10	200	72.92
61130	射阳	北尖5#配变	10	200	1.08
61131	射阳	北尖10#配变	10	200	81.58
61132	射阳	联合4#配变	10	200	87.56
61133	射阳	北尖13#配变	10	200	92.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61134	射阳	北尖6#配变	10	200	57.04
61135	射阳	北尖3#配变	10	200	94.5
61136	射阳	联合1#配变	10	200	80.2
61137	射阳	竹节5#配变	10	200	64.66
61138	射阳	北尖9#配变	10	200	67.44
61139	射阳	北尖1#配变JN	10	400	223.08
61140	射阳	滨兴4#配变	10	400	133.92
61141	射阳	竹节14#	10	400	204.4
61142	射阳	竹节13#配变	10	400	101.68
61143	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	62.24
61144	射阳	黄海21#配变	10	400	11.84
61145	射阳	洋马街道22#配变	10	400	119.4
61146	射阳	洋马街道13#配变	10	200	59.12
61147	射阳	洋港8#变	10	200	90.62
61148	射阳	黄海1#变	10	200	110.12
61149	射阳	黄海5#变	10	200	65.62
61150	射阳	洋港3#变	10	200	88.44
61151	射阳	洋港7#变	10	200	51.34
61152	射阳	洋港14#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61153	射阳	洋港1#变	10	400	88.76
61154	射阳	洋港2#变	10	200	17.46
61155	射阳	黄海15#变	10	200	46.16
61156	射阳	黄海19#变	10	400	244
61157	射阳	洋马街道20#配变	10	400	139.84
61158	射阳	洋港4#变	10	400	189
61159	射阳	洋港9#变	10	400	146.6
61160	射阳	兴垦1#变	10	200	45.96
61161	射阳	新跃14#配变	10	200	94.12
61162	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	95.24
61163	射阳	黄海9#变	10	200	96.34
61164	射阳	黄海14#变	10	200	60
61165	射阳	兴垦4#变	10	200	3.78
61166	射阳	兴垦2#变	10	200	75.96
61167	射阳	新跃8#变	10	200	102
61168	射阳	黄海12#变	10	200	85.66
61169	射阳	黄海7#变	10	400	229.48
61170	射阳	黄海4#变	10	200	63.08
61171	射阳	兴垦8#变	10	200	42.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61172	射阳	黄海2#变	10	200	72.34
61173	射阳	新跃3#变	10	200	52.12
61174	射阳	新跃2#变	10	200	48.74
61175	射阳	兴垦11#变	10	200	93.66
61176	射阳	兴垦10#变	10	200	29.16
61177	射阳	兴垦5#变	10	200	44.88
61178	射阳	兴垦3#变	10	200	91.78
61179	射阳	兴垦12#变	10	200	61.16
61180	射阳	新跃5#变	10	200	84.34
61181	射阳	黄海8#变	10	400	231.76
61182	射阳	黄海18#变	10	200	118.12
61183	射阳	兴垦6#变	10	200	84.38
61184	射阳	黄海16#变	10	200	71.2
61185	射阳	新跃6#变	10	200	81.12
61186	射阳	新跃4#变	10	200	0
61187	射阳	新跃10#变	10	200	54
61188	射阳	新跃9#变	10	200	82.58
61189	射阳	新跃11#变	10	200	29.04
61190	射阳	兴垦14#变	10	200	115.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61191	射阳	兴垦9#变	10	200	75.44
61192	射阳	兴垦13#变	10	200	119.44
61193	射阳	新跃1#变	10	200	0
61194	射阳	兴垦7#变	10	200	62.96
61195	射阳	新跃7#变	10	200	43.8
61196	射阳	黄海13#变	10	200	86.16
61197	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	237.24
61198	射阳	黄海3#变	10	400	74.4
61199	射阳	贺丰5#配变	10	200	79.56
61200	射阳	友盟6#配变	10	100	27.71
61201	射阳	贺丰16#配变	10	200	40.5
61202	射阳	贺丰17#配变	10	200	45.34
61203	射阳	南灶14#变	10	200	60.22
61204	射阳	贺丰21#配变	10	200	85.56
61205	射阳	友盟25#配变	10	200	120.34
61206	射阳	南灶18#变	10	200	28.04
61207	射阳	贺丰13#配变	10	400	201.4
61208	射阳	贺丰32#配变	10	200	80.12
61209	射阳	南灶33#变	10	200	48.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61210	射阳	贺丰23#配变	10	200	120.22
61211	射阳	贺丰11 # 配变	10	400	118.92
61212	射阳	贺丰27 # 配变	10	200	80.46
61213	射阳	贺丰10#配变	10	400	227.48
61214	射阳	南灶15#变	10	200	53.88
61215	射阳	友盟21 # 配变	10	200	93.04
61216	射阳	友盟3#配变	10	200	70.94
61217	射阳	新灶13 # 变	10	200	102.74
61218	射阳	友盟12#配变	10	200	59.96
61219	射阳	新灶10#变	10	200	79.72
61220	射阳	南灶4 # 变	10	200	58.8
61221	射阳	新灶4#变	10	400	141.6
61222	射阳	贺丰4#配变	10	200	69.54
61223	射阳	南灶3#变	10	200	101.84
61224	射阳	南灶6#变	10	200	44.58
61225	射阳	友盟1#配变	10	200	37.08
61226	射阳	友盟2#配变	10	400	79.16
61227	射阳	新灶5 # 变	10	200	85.62
61228	射阳	新灶9#变	10	200	75.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61229	射阳	友盟28#配变	10	200	46.08
61230	射阳	贺丰19#配变	10	200	95.84
61231	射阳	南灶7#变	10	200	21.28
61232	射阳	贺丰2#配变	10	200	101.96
61233	射阳	友盟14#配变	10	200	56.62
61234	射阳	南灶29#变	10	200	116.12
61235	射阳	南灶5#变	10	200	43.62
61236	射阳	新灶17#变	10	200	66.5
61237	射阳	友盟19#配变	10	200	74.72
61238	射阳	南灶22#变	10	200	55.88
61239	射阳	新灶16#变	10	200	127.5
61240	射阳	贺丰26#配变	10	200	103.8
61241	射阳	新灶11#变	10	200	82.46
61242	射阳	贺丰22#配变	10	200	108.88
61243	射阳	友盟11#配变	10	200	95.74
61244	射阳	贺丰1#配变	10	200	100.06
61245	射阳	友盟10#配变	10	200	20
61246	射阳	友盟22#变	10	200	95.12
61247	射阳	南灶21#变	10	200	125.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61248	射阳	南灶12#变	10	200	105.66
61249	射阳	南灶8#变	10	200	118.56
61250	射阳	贺丰3#配变	10	200	66.72
61251	射阳	友盟26#配变	10	200	123.66
61252	射阳	友盟5#配变	10	400	0
61253	射阳	南灶19#配变	10	400	251
61254	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	160.16
61255	射阳	南灶30#变	10	400	179.76
61256	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	89.76
61257	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	261.88
61258	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	28
61259	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	16.5
61260	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	69.62
61261	射阳	长荡洼港2#变	10	400	248.48
61262	射阳	长荡洼港8#变	10	400	224.4
61263	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	82.64
61264	射阳	长荡街道8#配变	10	400	0
61265	射阳	长荡街道15#配变	10	400	0
61266	射阳	长荡街道10#配变	10	400	189.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61267	射阳	长荡街道3#配变	10	400	64.68
61268	射阳	长荡街道6#配变	10	400	146
61269	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	206.8
61270	射阳	长荡街道2#配变	10	400	88.48
61271	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	74.38
61272	射阳	长荡沙南15#变	10	400	234
61273	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	59.74
61274	射阳	长荡中河5#配变	10	200	46.88
61275	射阳	长荡洼港9#变	10	400	235.24
61276	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	0
61277	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	69.28
61278	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	94.16
61279	射阳	长荡洼港1#变	10	400	271.32
61280	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	60.62
61281	射阳	长荡中河4#配变	10	200	60
61282	射阳	长荡街道9#配变	10	200	81.66
61283	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	74.56
61284	射阳	长荡中河7#配变	10	200	23.12
61285	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	127.921

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61286	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	0
61287	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	0
61288	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	106.16
61289	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	67.28
61290	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	207.76
61291	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	228.32
61292	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	111.04
61293	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	230.28
61294	射阳	长荡中河8#配变	10	200	72.08
61295	射阳	长荡中河2#配变	10	400	218.16
61296	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	68.06
61297	射阳	长荡街道11#配变	10	200	69.54
61298	射阳	长荡中河1#配变	10	200	44.96
61299	射阳	长荡中河10#配变	10	200	92.08
61300	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	145.404
61301	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	5.38
61302	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	62.2
61303	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	70.54
61304	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	81.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61305	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	225.4
61306	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	194.92
61307	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	199.76
61308	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	217.24
61309	射阳	长荡街道27#配变	10	400	133.04
61310	射阳	长荡街道5#配变	10	400	124.68
61311	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	206.72
61312	射阳	长荡街道4#配变	10	315	83.38
61313	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	54.432
61314	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	24.92
61315	射阳	长荡街道7#配变	10	400	71.48
61316	射阳	长荡创业园配变	10	400	0
61317	射阳	长荡街道17#配变	10	400	147.68
61318	射阳	四明六团7#配变	10	200	65
61319	射阳	四明上坎3#配变	10	200	0
61320	射阳	四明双湾7#配变	10	200	23.62
61321	射阳	四明六团11#配变	10	200	97.44
61322	射阳	四明双湾8#配变	10	200	2.24
61323	射阳	四明双湾13#配变	10	200	61.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61324	射阳	四明上坎10#配变	10	315	191.583
61325	射阳	四明盐路8#配变	10	200	121.2
61326	射阳	四明索庄6#配变	10	200	74.16
61327	射阳	四明双湾2#变	10	400	111.68
61328	射阳	四明盐路11#配变	10	200	62.2
61329	射阳	四明六团10#配变	10	200	63.78
61330	射阳	四明六团1#配变	10	200	8.88
61331	射阳	四明盐路9#配变	10	200	64
61332	射阳	四明六团3#配变	10	200	87.1
61333	射阳	四明建华3#配变	10	200	85.3
61334	射阳	四明双湾3#变	10	200	0
61335	射阳	四明上坎5#配变	10	200	75.16
61336	射阳	四明双湾5#配变	10	200	60.44
61337	射阳	四明上坎12#配变	10	200	84.38
61338	射阳	四明双湾6#配变	10	200	109.36
61339	射阳	四明六团8#变	10	400	172.12
61340	射阳	四明索庄5#配变	10	200	99.66
61341	射阳	四明六团6#配变	10	200	0
61342	射阳	四明盐路2#配变	10	200	15.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61343	射阳	四明双湾12#配变	10	200	85.28
61344	射阳	四明建华8#配变	10	200	96.42
61345	射阳	四明盐路3#配变	10	200	90.92
61346	射阳	四明六团12#配变	10	200	111.2
61347	射阳	四明索庄2#配变	10	200	79.38
61348	射阳	四明六团9#配变	10	200	95.24
61349	射阳	四明索庄1#配变	10	200	65.24
61350	射阳	四明双湾1#配变	10	200	103.64
61351	射阳	四明六团13#配变	10	200	97.44
61352	射阳	四明双湾9#配变	10	200	79.52
61353	射阳	四明双湾10#配变	10	200	105.84
61354	射阳	四明上坎7#配变	10	200	36.84
61355	射阳	四明索庄3#配变	10	200	74.22
61356	射阳	四明双湾4#配变	10	200	6.44
61357	射阳	四明六团5#配变	10	200	53.62
61358	射阳	四明上坎14#配变	10	200	13.28
61359	射阳	四明双湾11#配变	10	200	119.12
61360	射阳	四明上坎2#配变	10	200	107.4
61361	射阳	四明六团2#配变	10	200	91.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61362	射阳	四明索庄7#配变	10	200	40.88
61363	射阳	四明东洼3#配变	10	200	80.5
61364	射阳	四明六团4#配变	10	200	46.32
61365	射阳	四明六团14#配变	10	400	213.6
61366	射阳	新坍振坍9#变	10	400	0
61367	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	172.6
61368	射阳	街道3号变	10	400	72.16
61369	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	42.12
61370	射阳	供电所变	10	200	88.1
61371	射阳	街道2#变	10	315	0
61372	射阳	振坍5#变	10	400	141.08
61373	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	198
61374	射阳	新坍街道7号变	10	200	19.1
61375	射阳	新坍街道9#变	10	200	8.62
61376	射阳	新坍街道18#配变	10	200	0
61377	射阳	街道8#变	10	200	99.8
61378	射阳	振坍7#变	10	315	45.738
61379	射阳	街道14#变	10	315	60.606
61380	射阳	新坍街道5#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61381	射阳	街道4号变	10	315	44.415
61382	射阳	新坍街道13#变	10	400	206.24
61383	射阳	新坍街道11#变	10	400	151.08
61384	射阳	街道1#变	10	400	29.44
61385	射阳	特庸光华5#变	10	200	60.74
61386	射阳	特庸光华1#配变	10	400	22.08
61387	射阳	兴胜9#配变	10	400	181.48
61388	射阳	红旗10#配变	10	400	198.8
61389	射阳	兴胜14#变	10	200	93.5
61390	射阳	红星16#变	10	200	66.38
61391	射阳	特庸红星2#变	10	200	66.54
61392	射阳	红星13#配变	10	315	170.415
61393	射阳	光华8#变	10	200	49.8
61394	射阳	特庸光华2#变	10	200	52.34
61395	射阳	兴胜1#变JN	10	400	224.84
61396	射阳	唐门置业2#变	10	200	47.5
61397	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	300.888
61398	射阳	唐门置业3#变	10	200	45.88
61399	射阳	光华10#变	10	200	93.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61400	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	123.92
61401	射阳	唐门置业1#变	10	200	53.66
61402	射阳	特庸林场3#配变	10	200	11.38
61403	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	191.32
61404	射阳	长胜14#变	10	200	56.04
61405	射阳	串河9#变	10	200	82.5
61406	射阳	特庸红星5#变	10	200	87.46
61407	射阳	特庸红星10#变	10	200	87.74
61408	射阳	长胜13#变	10	200	91.5
61409	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	225.92
61410	射阳	光华13#变	10	400	276.52
61411	射阳	长胜9#变	10	200	89.94
61412	射阳	光华14#变	10	200	96.46
61413	射阳	特庸红旗6#变	10	400	240.92
61414	射阳	红旗18#变	10	200	109.7
61415	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	111.44
61416	射阳	长胜2#变	10	200	109.68
61417	射阳	光华6#配变	10	200	61.24
61418	射阳	长胜10#变	10	400	163.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61419	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	91.16
61420	射阳	长胜1#变	10	400	116
61421	射阳	长胜3#配变	10	400	248.76
61422	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	69.12
61423	射阳	红星6#变	10	200	57.5
61424	射阳	红星11#变	10	200	74.16
61425	射阳	光华12#	10	200	41.66
61426	射阳	特庸长胜4#变	10	400	199.68
61427	射阳	特庸红星9#变	10	200	0
61428	射阳	红星12#配变	10	400	221.12
61429	射阳	特庸长胜12#变	10	200	98.22
61430	射阳	光华11#变	10	200	94.8
61431	射阳	长胜11#配变	10	400	218.68
61432	射阳	码头5#配变	10	200	83.5
61433	射阳	长胜5#变	10	400	257.16
61434	射阳	特庸红星15#变	10	200	86.62
61435	射阳	特庸光华4#变	10	400	252.44
61436	射阳	红旗19#变	10	400	257.24
61437	射阳	红旗12#变	10	400	264.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61438	射阳	兴胜2#变	10	400	220.8
61439	射阳	特庸红旗2#变	10	400	130.92
61440	射阳	红旗17#变	10	200	87
61441	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	204.68
61442	射阳	特庸红星1#变	10	200	92.72
61443	射阳	光华7#配变	10	400	241.68
61444	射阳	特庸长胜6#变	10	400	144.4
61445	射阳	光华16#变	10	400	282.24
61446	射阳	长胜8#配变	10	400	110
61447	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	75.12
61448	射阳	光华15#变	10	400	294.92
61449	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	289.863
61450	射阳	东港9#变	10	400	228
61451	射阳	东港3#	10	400	235.6
61452	射阳	东港居委会2#配变	10	200	76.42
61453	射阳	东港1#变	10	400	159.24
61454	射阳	海港1#变	10	200	61.94
61455	射阳	东港5#变	10	200	122.3
61456	射阳	东港11#配变	10	400	140.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61457	射阳	东港居委会1#配变	10	400	0
61458	射阳	东港12#变	10	200	31.62
61459	射阳	射渔4#	10	200	64.5
61460	射阳	东港居委会3#配变	10	400	199
61461	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	141.08
61462	射阳	东港射渔2#	10	200	107.84
61463	射阳	射渔5#	10	200	71.94
61464	射阳	射渔3#变	10	200	72.06
61465	射阳	东港10#	10	200	119.88
61466	射阳	东港8#变	10	200	108.4
61467	射阳	东港6#配变	10	200	0
61468	射阳	东港2#变	10	200	67.08
61469	射阳	东港4#变	10	200	79.5
61470	射阳	东港7#变	10	400	237.16
61471	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	52.06
61472	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	35.24
61473	射阳	盘湾镇沃港4#变	10	200	87.54
61474	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	54.42
61475	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	113.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61476	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	38.5
61477	射阳	盘湾镇沃港3#变	10	200	47.54
61478	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	36.32
61479	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	0
61480	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	103.34
61481	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	24.56
61482	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	90.9
61483	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	81.5
61484	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	164.24
61485	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	90.42
61486	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	135.387
61487	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	65.9
61488	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	89.54
61489	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	92.44
61490	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	99.3
61491	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	185.535
61492	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	62.34
61493	射阳	盘湾镇沃港1#变	10	400	149.4
61494	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	7.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61495	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	84.74
61496	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	48.636
61497	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	198.28
61498	射阳	盘湾镇塘南3#变	10	400	220
61499	射阳	盘湾镇沃港2#变	10	400	87.92
61500	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	16.16
61501	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	0
61502	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	152.68
61503	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	27.62
61504	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	24.92
61505	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	54.34
61506	射阳	4#变压器	10	630	314.433
61507	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	83.16
61508	射阳	盘湾镇南沃4#变	10	200	80.06
61509	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	184.32
61510	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	85.16
61511	射阳	2#变压器	10	630	398.601
61512	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	510.16
61513	射阳	盘湾镇南沃5#变	10	315	184.023

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61514	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	213.24
61515	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	6
61516	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	343.035
61517	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	50.84
61518	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	239.526
61519	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	54.08
61520	射阳	盘湾镇玉中1#变	10	200	82.44
61521	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	84.74
61522	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	22.3
61523	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	39.66
61524	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	94.7
61525	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	50.76
61526	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	79.84
61527	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	98.34
61528	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	20.54
61529	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	164.745
61530	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	110.62
61531	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	0
61532	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	45.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61533	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	71.66
61534	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	201.159
61535	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	91.98
61536	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	69.3
61537	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	57.12
61538	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	0
61539	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	31.08
61540	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	230.56
61541	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	78.34
61542	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	5.04
61543	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	139.513
61544	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	197.537
61545	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	130.12
61546	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	192
61547	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	76.16
61548	射阳	盘湾镇南沃6#变	10	315	93.46
61549	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	29.3
61550	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	189.32
61551	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	256.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61552	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	223.24
61553	射阳	盘湾镇南沃2#变	10	400	188.48
61554	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	26.64
61555	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	0
61556	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	0
61557	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	250.35
61558	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	307.65
61559	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	259.8
61560	射阳	后羿线15-10#杆酪悦加州东配变	10	315	0
61561	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	290
61562	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	291
61563	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	153
61564	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	411.642
61565	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	176.9
61566	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	360.234
61567	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	222
61568	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	207.9
61569	射阳	友盟23#配变	10	200	79.5
61570	射阳	东移15#配变	10	200	81.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61571	射阳	东移12#配变	10	400	177
61572	射阳	友盟9#配变	10	200	0
61573	射阳	东移16#配变	10	400	152.48
61574	射阳	东移1#配变	10	200	121.62
61575	射阳	东移10#配变	10	200	134
61576	射阳	东移11#配变	10	200	115.42
61577	射阳	东移5#配变	10	200	125.46
61578	射阳	东移8#配变	10	200	75.58
61579	射阳	东移9#配变	10	200	124.2
61580	射阳	贺丰32#箱变	10	630	316.575
61581	射阳	贺丰15#配变	10	200	124.06
61582	射阳	东移4#配变	10	200	78.3
61583	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	156.32
61584	射阳	友盟8#配变	10	200	117.16
61585	射阳	友盟24#配变	10	200	117.16
61586	射阳	贺丰25#配变	10	200	128.44
61587	射阳	东移17#变	10	400	177.48
61588	射阳	贺丰30#配变	10	400	246.68
61589	射阳	东移13#配变	10	200	97.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61590	射阳	黄海17#配变	10	200	108.92
61591	射阳	友盟7#配变	10	200	117.08
61592	射阳	友盟16#配变	10	200	89.8
61593	射阳	友盟15#配变	10	200	89.08
61594	射阳	黄海10#配变	10	200	114.08
61595	射阳	黄海11#配变	10	200	97.44
61596	射阳	药场7#配变	10	200	113.88
61597	射阳	药场4#配变	10	200	97.62
61598	射阳	贺丰24#配变	10	200	54.22
61599	射阳	友盟4#配变	10	200	42.34
61600	射阳	贺丰12#配变	10	200	83.38
61601	射阳	药场5#配变	10	400	254.16
61602	射阳	贺丰9#配变	10	200	28.78
61603	射阳	贺丰18#配变	10	200	11.88
61604	射阳	贺丰20#配变	10	200	104.2
61605	射阳	药场2#配变	10	200	93
61606	射阳	友盟13#配变	10	200	108.24
61607	射阳	贺丰6#配变	10	200	26.54
61608	射阳	贺丰14#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61609	射阳	贺丰8#配变	10	200	106.88
61610	射阳	药场6#配变	10	200	41.12
61611	射阳	友盟27#配变	10	200	111.5
61612	射阳	贺丰28#箱变	10	400	238
61613	射阳	友盟20#配变	10	200	118.58
61614	射阳	贺丰7#配变	10	200	106.2
61615	射阳	黄海20#变	10	200	111.58
61616	射阳	东移7#配变	10	200	104.34
61617	射阳	东移3#配变	10	200	113.12
61618	射阳	友盟17#配变	10	200	103.5
61619	射阳	东移2#配变	10	200	117.7
61620	射阳	东移6#配变	10	200	50.42
61621	射阳	友盟18#配变	10	200	99.16
61622	射阳	药场3#配变	10	200	118.92
61623	射阳	黄海22#配变	10	200	2.12
61624	射阳	东移14#配变	10	200	86.84
61625	射阳	药场1#配变	10	400	236.28
61626	射阳	药场8#配变	10	400	225.68
61627	射阳	阜余六份9#配变	10	200	50.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61628	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	61.8
61629	射阳	阜余公变7#配变	10	200	67.72
61630	射阳	阜余公用变20#配变	10	200	7
61631	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	73.54
61632	射阳	阜余公用变6#配变	10	400	8.32
61633	射阳	阜余公用变15#配变	10	400	105.68
61634	射阳	阜余公用变16#配变	10	200	125.66
61635	射阳	阜余公用10#配变	10	400	0.12
61636	射阳	阜余六份2#配变	10	200	36.56
61637	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	42.96
61638	射阳	阜余六份6#配变	10	200	52.7
61639	射阳	阜余六份5#配变	10	200	37.8
61640	射阳	阜余公用变8配变	10	200	87.82
61641	射阳	阜余六份13#配变	10	200	30.5
61642	射阳	阜余六份21#配变	10	200	105.16
61643	射阳	阜余六份12#配变	10	200	40.72
61644	射阳	阜余六份十一配变	10	200	122.3
61645	射阳	阜余大有15#变	10	200	118.04
61646	射阳	阜余大有14#配变	10	200	54.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61647	射阳	阜余大有13#配变	10	200	79.2
61648	射阳	阜余六份16#配变	10	400	130.64
61649	射阳	阜余二塔4#配变	10	400	233
61650	射阳	阜余大有一配变	10	400	182.88
61651	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	156.4
61652	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	113.04
61653	射阳	阜余街道3#公变	10	400	15.84
61654	射阳	阜余公用12#配变	10	400	108.32
61655	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	60.08
61656	射阳	阜余公用22#变	10	400	65.24
61657	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	429.723
61658	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	476.469
61659	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	502.362
61660	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	219.68
61661	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	454.8
61662	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	453.978
61663	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	50.16
61664	射阳	世动新能源有限公司	10	200	0
61665	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	207.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61666	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	62.559
61667	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	207.32
61668	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	145.32
61669	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	20.68
61670	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	9.6
61671	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	254.709
61672	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	36.84
61673	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	47.76
61674	射阳	庆南大沟配变	10	200	54.04
61675	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	244.24
61676	射阳	兴北四村北配变	10	200	0
61677	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	10.32
61678	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	0
61679	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	0
61680	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	0
61681	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	5.68
61682	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	69.4
61683	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	67.92
61684	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	148.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61685	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	0
61686	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	202.68
61687	射阳	90-9#庆南10#配变	10	400	28.76
61688	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	82.16
61689	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	79.32
61690	射阳	园区8#配变	10	400	23.96
61691	射阳	园区15#配变	10	400	54.32
61692	射阳	合德工业园7#配变	10	400	69.84
61693	射阳	合德城北3#变	10	400	194.92
61694	射阳	园区6#变	10	400	0
61695	射阳	园区16#变	10	400	0
61696	射阳	合德园区13#配变	10	315	84.924
61697	射阳	工业园9#配变	10	400	138
61698	射阳	园区17#变	10	400	64.16
61699	射阳	园区14#配变	10	400	105.24
61700	射阳	城北6#配变	10	400	245.32
61701	射阳	城北1#配变	10	400	60.12
61702	射阳	庆南4组配变	10	400	267.16
61703	射阳	园区11#配变	10	400	119.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61704	射阳	城区城区教堂配变	10	400	122.24
61705	射阳	园区10#变	10	400	172
61706	射阳	合德城北4#变	10	400	144.48
61707	射阳	合德城北2#配变	10	400	38.48
61708	射阳	边港1#配变	10	200	47.8
61709	射阳	荣玉7#配变	10	200	124.4
61710	射阳	友爱7#配变	10	200	0
61711	射阳	三角镇11#配变	10	400	200
61712	射阳	建国7#变	10	200	73.84
61713	射阳	三角镇3#配变	10	400	116.88
61714	射阳	荣玉11#变	10	200	66.84
61715	射阳	边港村6#配变	10	200	98.42
61716	射阳	解放9#配变	10	200	19.42
61717	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	0
61718	射阳	三角镇6#配变	10	200	18.24
61719	射阳	荣玉10#变	10	200	92.16
61720	射阳	边港7#配变	10	200	23.2
61721	射阳	建国3#变	10	200	72.28
61722	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	64.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61723	射阳	边港5#变	10	200	96.12
61724	射阳	解放8#配变	10	200	68.7
61725	射阳	荣玉4#配变	10	200	48.88
61726	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	29.62
61727	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	223.6
61728	射阳	边港村9#配变	10	200	45.94
61729	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	49.96
61730	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	66.24
61731	射阳	边港3#配变	10	200	84.94
61732	射阳	边港村10#配变	10	200	71.54
61733	射阳	荣玉1#配变	10	200	38.04
61734	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	39
61735	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	65.34
61736	射阳	荣玉2#变	10	200	92.88
61737	射阳	解放10#配变	10	200	89.94
61738	射阳	耦耕边港13#变	10	200	0
61739	射阳	荣玉9#变	10	200	87.06
61740	射阳	解放2#变	10	200	51.44
61741	射阳	荣玉5#配变	10	200	52.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61742	射阳	荣玉村6#配变	10	200	55.06
61743	射阳	边港8#配变	10	200	43.92
61744	射阳	边港村4#配变	10	200	26.96
61745	射阳	耦耕建国9#变	10	200	78.28
61746	射阳	边港村11#配变	10	200	75.28
61747	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	155.68
61748	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	18.2
61749	射阳	边港村2#配变	10	400	228.72
61750	射阳	荣玉3#配变	10	400	247.4
61751	射阳	三角镇10#配变	10	400	231.92
61752	射阳	三角镇9#配变	10	400	161.76
61753	射阳	南公变4#变	10	200	70.08
61754	射阳	原种场2#变JN	10	200	94.06
61755	射阳	海星村10#配变	10	400	297.72
61756	射阳	海星1#变	10	200	98.92
61757	射阳	海星7#变	10	400	173.4
61758	射阳	海星9#变	10	200	101.06
61759	射阳	海星村11#配变	10	400	241.52
61760	射阳	原种场1#变	10	400	201.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61761	射阳	海星2#变	10	200	65.92
61762	射阳	海星6#变	10	400	0
61763	射阳	海星3#变	10	400	145.16
61764	射阳	南公变海星4#变	10	400	86.08
61765	射阳	合东四组6#配变	10	400	86.32
61766	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	470
61767	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	378.56
61768	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	396.48
61769	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	336.8
61770	射阳	城区三星4#配变	10	400	192.68
61771	射阳	城区合东8#配变	10	400	83.68
61772	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	316.071
61773	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	431.36
61774	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	19.24
61775	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	260.8
61776	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	319.76
61777	射阳	三星8号配变	10	400	210.84
61778	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	389.36
61779	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	356.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61780	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	0
61781	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	39.84
61782	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	193.6
61783	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	34.08
61784	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	113.68
61785	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	76.92
61786	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	316.386
61787	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	319.536
61788	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	616.16
61789	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	585.84
61790	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	492.48
61791	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	594.64
61792	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	541.84
61793	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	570.8
61794	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	611.52
61795	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	500.48
61796	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	337.36
61797	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	382.8
61798	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61799	射阳	四明建光1#配变	10	200	63.28
61800	射阳	四明大港2#配变	10	200	91
61801	射阳	四明建光4#配变	10	200	68
61802	射阳	四明新圩4#配变	10	200	29.88
61803	射阳	四明上坎6#配变	10	200	58.64
61804	射阳	四明建华11#配变	10	200	82
61805	射阳	四明上坎1#配变	10	250	68.925
61806	射阳	四明大港1#变	10	400	193.12
61807	射阳	四明利华3#变	10	400	169.44
61808	射阳	四明大港4#配变	10	200	86.44
61809	射阳	四明建光2#配变	10	200	0
61810	射阳	四明新港1#配变	10	200	0
61811	射阳	四明建光8#配变	10	200	57.7
61812	射阳	四明新港6#配变	10	400	202.16
61813	射阳	四明新港7#配变	10	200	63.84
61814	射阳	四明新圩2#配变	10	200	61.16
61815	射阳	四明东洼1#配变	10	200	76.44
61816	射阳	四明新港8#配变	10	200	90.66
61817	射阳	四明新圩5#配变	10	200	92.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61818	射阳	四明东洼4#变	10	400	224.56
61819	射阳	四明利华8#配变	10	200	64.1
61820	射阳	四明上坎11#配变	10	200	64.34
61821	射阳	四明上坎4#配变	10	200	69.42
61822	射阳	四明利华6#配变	10	200	34.5
61823	射阳	四明利华7#配变	10	200	70.44
61824	射阳	四明新港3#配变	10	200	95.56
61825	射阳	四明新港2#配变	10	200	63.66
61826	射阳	四明新港9#配变	10	200	93.96
61827	射阳	四明利华1#配变	10	200	62.02
61828	射阳	四明建光13#变	10	200	81.8
61829	射阳	四明新港10#配变	10	200	128.06
61830	射阳	四明东洼5#配变	10	200	80.12
61831	射阳	四明新港4#配变	10	200	74.34
61832	射阳	四明大港5#配变	10	200	57.16
61833	射阳	四明新港5#配变	10	400	229.36
61834	射阳	四明新圩3#配变	10	200	0
61835	射阳	四明建光6#配变	10	200	34.62
61836	射阳	四明东洼6#配变	10	200	74.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61837	射阳	四明利华10#配变	10	200	21.28
61838	射阳	四明新圩7#配变	10	200	146.62
61839	射阳	四明东洼8#配变	10	200	82.24
61840	射阳	四明建光7#配变	10	200	21.44
61841	射阳	四明大港3#配变	10	200	48.72
61842	射阳	四明利华4#配变	10	200	86.94
61843	射阳	四明利华9#配变	10	200	82.22
61844	射阳	四明上坎8#配变	10	200	97.56
61845	射阳	四明4#变	10	200	101.84
61846	射阳	四明东洼7#配变	10	315	191.237
61847	射阳	四明利华2#配变	10	200	45.48
61848	射阳	四明东洼10#配变	10	200	101.12
61849	射阳	四明新圩6#配变	10	200	110.58
61850	射阳	四明建光5#配变	10	200	98.62
61851	射阳	四明利华5#配变	10	250	87.325
61852	射阳	四明建光3#配变	10	400	224.84
61853	射阳	四明新圩1#配变	10	400	246.56
61854	射阳	四明东洼9#配变	10	400	44.48
61855	射阳	四明上坎9#配变	10	400	39.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61856	射阳	渠南6#配变	10	200	80.16
61857	射阳	渠南14#变	10	200	86.04
61858	射阳	渠北11#变	10	400	208.6
61859	射阳	联东8#变	10	100	11.42
61860	射阳	堆角3#配变	10	200	105.68
61861	射阳	渠北12#变	10	200	59.46
61862	射阳	渠南9#配变	10	200	76.16
61863	射阳	渠北14#变	10	100	24.42
61864	射阳	联东9#变	10	100	0
61865	射阳	滨南16#变	10	200	56.2
61866	射阳	联东5#配变	10	200	29.04
61867	射阳	渠北13#变	10	200	17
61868	射阳	联东2#配变	10	200	108.56
61869	射阳	渠南2#变	10	200	111.56
61870	射阳	渠北5#配变	10	160	46.752
61871	射阳	渠北16#变	10	100	38.12
61872	射阳	联东4#配变JN	10	200	117.06
61873	射阳	联东6#变	10	200	91.46
61874	射阳	渠北15#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61875	射阳	渠南12#变	10	200	106.08
61876	射阳	滨东2#配变	10	200	37.92
61877	射阳	联东1#配变	10	200	101.28
61878	射阳	渠南10#变	10	200	76.5
61879	射阳	堆角6#变	10	200	76.44
61880	射阳	渠南5#配变	10	200	50.96
61881	射阳	渠北3#配变	10	200	103.16
61882	射阳	渠北2#配变	10	200	22.24
61883	射阳	滨东11#变	10	200	67.28
61884	射阳	渠北1#配变	10	200	90.42
61885	射阳	渠北6#配变	10	200	22.5
61886	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	0
61887	射阳	堆角5#配变	10	200	70.92
61888	射阳	渠南1#变	10	200	122.98
61889	射阳	渠南16#变	10	200	82.74
61890	射阳	滨南10#配变	10	200	124.44
61891	射阳	渠南8#配变	10	400	221.84
61892	射阳	渠北10#配变	10	200	15.78
61893	射阳	渠南7#变JN	10	200	91.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61894	射阳	堆角2#配变	10	200	67.4
61895	射阳	渠南3#配变JN	10	200	101.5
61896	射阳	堆角7#变	10	200	81.38
61897	射阳	联东7#变	10	200	106.8
61898	射阳	联东3#配变	10	200	100.7
61899	射阳	滨南15#变	10	400	250.48
61900	射阳	渠北7#配变	10	200	111.74
61901	射阳	渠北9#配变	10	200	29.34
61902	射阳	渠南15#变	10	200	101.72
61903	射阳	渠北4#配变	10	200	26.86
61904	射阳	滨南4#配变	10	400	249.92
61905	射阳	渠南4#配变	10	400	263.84
61906	射阳	渠南11#变	10	400	291.44
61907	射阳	堆角1#配变JN	10	400	130
61908	射阳	百盛花苑7-1#箱变	10	630	328.86
61909	射阳	新东方嘉园2#配电室5#主变	10	630	196.749
61910	射阳	百盛花苑7-2#箱变	10	630	60.102
61911	射阳	新东方嘉园1#配电室3#主变	10	630	278.46
61912	射阳	百盛花苑2-2#箱变主变	10	630	123.165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61913	射阳	东方绿洲配电室1#主变	10	800	377.12
61914	射阳	新东方嘉园3#配电室7#变压器	10	800	389.84
61915	射阳	东方绿洲配电室3#主变	10	800	412.72
61916	射阳	百盛花苑4号箱变	10	500	69.2
61917	射阳	百盛花苑2-1#箱变主变	10	630	212.877
61918	射阳	百盛花苑3号箱变	10	500	131.8
61919	射阳	东方嘉园开关站3#开关	10	800	360
61920	射阳	东方嘉园开关站1#主变	10	800	370.64
61921	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室1#主变	10	800	342.16
61922	射阳	新东方嘉园1#配电室1#主变	10	630	223.335
61923	射阳	百盛花苑5号箱变	10	630	168.462
61924	射阳	海河陡港17#变	10	200	77.08
61925	射阳	海河陡港18#变	10	200	83.38
61926	射阳	海河陡港16#变	10	200	50.28
61927	射阳	海河跃华6#变	10	200	93.46
61928	射阳	海河川彭16#配变	10	200	0
61929	射阳	海河旭日7#变	10	200	11.32
61930	射阳	海河陡港1#配变	10	200	0
61931	射阳	海河陡港6#配变	10	200	83.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61932	射阳	海河陡港10#变	10	200	17.06
61933	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	50.28
61934	射阳	海河陡港2#配变	10	200	83.3
61935	射阳	海河陡港9#变	10	200	105.8
61936	射阳	陡港康居1#配变	10	200	96.42
61937	射阳	海河陡港4#配变	10	200	72.6
61938	射阳	海河跃华4#变	10	200	35.58
61939	射阳	海河陡港19#变	10	200	79.94
61940	射阳	海河陡港3号变	10	315	140.049
61941	射阳	海河陡港7#变	10	200	46.56
61942	射阳	海河跃华14#变	10	200	79.62
61943	射阳	海河陡港11#变	10	400	171.44
61944	射阳	海河烈士2#变	10	200	97.5
61945	射阳	海河陡港13#变	10	200	86.88
61946	射阳	海河陡港21#变	10	200	86.8
61947	射阳	海河陡港20#变	10	200	102.34
61948	射阳	海河五星16#变	10	400	75.08
61949	射阳	公兴6#配变	10	200	48.12
61950	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	38.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61951	射阳	合顺5#配变	10	200	19.58
61952	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	83.06
61953	射阳	射东1#配变	10	100	10.54
61954	射阳	通洋南六7#配变	10	200	83.3
61955	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	72.42
61956	射阳	通洋条河3#配变	10	200	49.74
61957	射阳	星光1#配变	10	200	40.7
61958	射阳	南坎3#配变	10	200	5.66
61959	射阳	通洋南六8#配变	10	200	77.62
61960	射阳	芦湾7#配变	10	200	50.2
61961	射阳	团南8#配变	10	200	17.08
61962	射阳	夸北4#配变	10	200	45.54
61963	射阳	三涧8#变	10	100	8.25
61964	射阳	运棉5#配变	10	200	74.62
61965	射阳	三友6#变	10	200	61.7
61966	射阳	条心8#变	10	400	109.16
61967	射阳	中涧10#配变	10	200	85.7
61968	射阳	海通环洋2#变	10	400	198.12
61969	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	101.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61970	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	41.54
61971	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	85.24
61972	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	41.38
61973	射阳	南港2#配变	10	200	0
61974	射阳	杜心5#变	10	200	63.04
61975	射阳	海通环洋村8#配变	10	200	67.74
61976	射阳	海通建新2#配变	10	200	62.8
61977	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	27.5
61978	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	191.4
61979	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	4.58
61980	射阳	六垛公用28#配变	10	200	25.58
61981	射阳	中尖4#配变	10	400	86.6
61982	射阳	陆墩10#配变	10	200	45.12
61983	射阳	二港9#变	10	200	43.34
61984	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	173.282
61985	射阳	洋东1#变	10	400	143.08
61986	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	70.46
61987	射阳	大兴公变2#配变	10	400	24.12
61988	射阳	新淤4#配变	10	200	24.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61989	射阳	新渠3#配变	10	200	22.46
61990	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	40.88
61991	射阳	海通林南1#配变	10	200	73.72
61992	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	58.92
61993	射阳	海通建新4#配变	10	200	90.34
61994	射阳	太兴9#配变#	10	200	52.22
61995	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	111.6
61996	射阳	东方19#变	10	400	0
61997	射阳	海通环洋3#配变	10	200	78.16
61998	射阳	芦湾3#配变	10	400	167.6
61999	射阳	二港3#变	10	200	144.04
62000	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	418.887
62001	射阳	小尖4号变	10	200	0
62002	射阳	杜心6#变	10	200	40.42
62003	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	293.454
62004	射阳	农药厂宿舍1号配变	10	400	154.08
62005	射阳	城区永成公司配变	10	400	88.28
62006	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	0
62007	射阳	城区农药厂宿舍3号配变	10	400	56.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62008	射阳	城区农药厂宿舍2号配变	10	400	148.76
62009	射阳	电线厂宿舍配变	10	400	66.48
62010	射阳	双山萃园8#主变	10	800	336.8
62011	射阳	双山萃园6#主变	10	630	366.219
62012	射阳	双山萃园2#主变	10	800	484.16
62013	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	0
62014	射阳	射中宿舍2#配变	10	400	131.4
62015	射阳	城区射中宿舍配变	10	400	188.6
62016	射阳	射中体育馆配变	10	315	209.097
62017	射阳	教师进修学校配变	10	100	0
62018	射阳	城区公路管理站1号配变	10	315	14.364
62019	射阳	临建5#配变	10	200	80.12
62020	射阳	七管区4#配变	10	200	23.04
62021	射阳	射阳港五管区6#变	10	200	82.54
62022	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	0
62023	射阳	六管区6#变	10	200	0
62024	射阳	海通六管区5#变	10	400	154.92
62025	射阳	七管区10#变	10	200	125.68
62026	射阳	农牧公司六管区2#配变	10	400	25.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62027	射阳	皇廷锦绣府1#配电室5#主变	10	800	584.32
62028	射阳	紫金壹号3#配电房11#主变	10	800	256.8
62029	射阳	皇廷锦绣府1#配电室7#主变	10	800	568.32
62030	射阳	曙光路泵站	10	400	161.48
62031	射阳	紫金壹号2#配电房7#主变	10	800	426.64
62032	射阳	紫金壹号2#配电房5#主变	10	800	351.36
62033	射阳	皇廷锦绣府2#配电室9#主变	10	800	635.2
62034	射阳	皇廷锦绣府1#开关站3#主变	10	800	626.32
62035	射阳	皇廷锦绣府2#配电室11#主变	10	800	639.36
62036	射阳	紫金壹号3#配电房9#主变	10	800	464.8
62037	射阳	皇廷锦绣府1#开关站1#主变	10	800	507.36
62038	射阳	紫金壹号1#开关站1#变	10	800	417.36
62039	射阳	紫金壹号1#开关站3#变	10	800	343.2
62040	射阳	大自然7-2#箱变	10	500	180.65
62041	射阳	大自然7-1#箱变	10	500	275.45
62042	射阳	瑜茂府1#配电室4#主变	10	800	519.68
62043	射阳	城区扎花厂宿舍配变	10	400	204.04
62044	射阳	大自然8-2#箱变	10	400	61.24
62045	射阳	城区化工厂宿舍配变	10	400	180.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62046	射阳	大自然配电室1#主变	10	630	332.955
62047	射阳	城区纺织厂北宿舍配变	10	200	130.96
62048	射阳	大自然6-2#箱变	10	315	83.097
62049	射阳	大自然6-1#箱变	10	400	134.24
62050	射阳	臻茂府2#配电室6#主变	10	800	532.16
62051	射阳	城区化工路1号配变	10	400	37.24
62052	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	0
62053	射阳	大自然9#箱变配变	10	630	173.691
62054	射阳	大自然4#箱变主变	10	800	498.56
62055	射阳	大自然3#箱变	10	500	62.8
62056	射阳	大自然1#箱变	10	500	192.35
62057	射阳	臻茂府1#配电室3#主变	10	800	437.52
62058	射阳	臻茂府2#配电室8#主变	10	800	529.68
62059	射阳	大自然2#箱变002	10	400	54.04
62060	射阳	臻茂府3#配电室10#主变	10	800	473.52
62061	射阳	城区化工厂配变	10	400	160.08
62062	射阳	臻茂府3#配电室12#主变	10	800	555.68
62063	射阳	街道21#	10	400	117.76
62064	射阳	海通通兴3#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62065	射阳	海通街道20#变	10	400	158.24
62066	射阳	日昇家苑小区1#变压器	10	800	487.68
62067	射阳	城区政府东宿舍4号配变	10	400	85.92
62068	射阳	体育路2#箱变配变	10	630	220.248
62069	射阳	城区为民路5号配变	10	400	137.76
62070	射阳	城区发鸿招商场2号配变	10	400	118.32
62071	射阳	城区为民路4#配变	10	400	0
62072	射阳	永安房产3号变	10	400	151.84
62073	射阳	城区健康路2#变	10	400	224.24
62074	射阳	城区城北派出所配变	10	315	97.618
62075	射阳	城区同心苑配变	10	315	34.366
62076	射阳	健康路配变	10	400	228.16
62077	射阳	体育路1#箱变配变	10	630	380.394
62078	射阳	城区为民路1号配变	10	400	63.68
62079	射阳	城区为民路2号配变	10	400	254
62080	射阳	城区政府宿舍3号配变	10	400	161.4
62081	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	0
62082	射阳	城区政府东宿舍1号配变	10	315	7.087
62083	射阳	城区政府东宿舍2号配变	10	400	57.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62084	射阳	城区政府西宿舍配变	10	400	166.76
62085	射阳	城区为民路3号配变	10	400	180.2
62086	射阳	永安房产2号变	10	400	153.6
62087	射阳	城区红旗新村3号配变	10	400	200.92
62088	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	0
62089	射阳	城区发鸿招商场配变	10	400	117.36
62090	射阳	朝阳街配变	10	400	7.68
62091	射阳	城区邮电巷配变	10	400	45.28
62092	射阳	城区医药公司配变	10	400	129.92
62093	射阳	城区基地配变	10	400	42.16
62094	射阳	城区基地2号配变	10	400	79.48
62095	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	0
62096	射阳	城区建筑一公司2号配变	10	400	23.48
62097	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	0
62098	射阳	城区基地3号配变	10	400	111.08
62099	射阳	城区朝阳街2号配变	10	400	61.32
62100	射阳	城区朝阳街4#配变	10	400	3.16
62101	射阳	城区医药公司2号配变	10	400	4.56
62102	射阳	城区朝阳街3#配变	10	400	35.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62103	射阳	城区邮电巷2号配变	10	630	72.639
62104	射阳	双洋16#配变	10	200	37.12
62105	射阳	丫头港10#配变	10	400	253.12
62106	射阳	临建7#配变	10	200	0
62107	射阳	临建3#配变	10	400	33.68
62108	射阳	安徒生童话乐园2#配电室10#变	10	630	403.83
62109	射阳	安徒生童话乐园2#配电室9#变	10	630	172.053
62110	射阳	安徒生童话乐园2#配电室12#变	10	630	303.975
62111	射阳	安徒生童话乐园2#配电室11#变	10	630	342.909
62112	射阳	城区南郊线钢窗厂2号配变	10	400	74.08
62113	射阳	城区丝绸服装厂配变	10	400	51.84
62114	射阳	技术监督局（南郊线）	10	200	17.84
62115	射阳	南苑小区2#变	10	630	287.028
62116	射阳	幸福一号公馆15#变压器	10	630	274.806
62117	射阳	南苑小区1#变	10	630	279.027
62118	射阳	城区钢窗厂配变	10	315	123.606
62119	射阳	南苑3#配变	10	630	351.351
62120	射阳	幸福一号公馆小区11#变压器	10	800	504.48
62121	射阳	城区动力路配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62122	射阳	南苑4#配变	10	630	307.881
62123	射阳	城区黄海路配变	10	400	17.08
62124	射阳	幸福一号公馆13#变压器	10	630	237.069
62125	射阳	康平路3号配变	10	400	0
62126	射阳	幸福一号公馆小区9#变压器	10	800	394.32
62127	射阳	康平路2号配变	10	400	83.4
62128	射阳	城区南苑小区西配变	10	400	98.6
62129	射阳	城区顺达加油站配变	10	200	58
62130	射阳	城区丝绸服装厂2号配变	10	400	73.88
62131	射阳	城区21-9杆财会学校配变	10	400	72.6
62132	射阳	昆仑花园1#箱变配变	10	630	67.914
62133	射阳	射兴12#配变	10	200	108.04
62134	射阳	大兴公用7#变	10	400	70.6
62135	射阳	九口7#配变	10	400	64.08
62136	射阳	张林安置区2#箱变	10	630	357.084
62137	射阳	大冲5#配变	10	200	54.72
62138	射阳	射兴2#配变	10	200	69.5
62139	射阳	张林安置区1#箱变	10	630	368.991
62140	射阳	条滩2#变	10	400	139.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62141	射阳	吾悦广场二期8#配电室23#主变	10	800	398.8
62142	射阳	吾悦广场二期7#配电室19#主变	10	800	426.16
62143	射阳	吾悦广场二期8#配电室21#主变	10	800	487.36
62144	射阳	吾悦广场二期7#配电室17#主变	10	800	332.64
62145	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）15#配变	10	630	340.137
62146	射阳	吾悦广场11#变压器	10	800	325.68
62147	射阳	吾悦广场5#变压器	10	800	333.2
62148	射阳	吾悦广场9#变压器	10	800	319.36
62149	射阳	吾悦广场3#变压器	10	800	350.8
62150	射阳	吾悦广场1#主变	10	800	403.2
62151	射阳	六管区4#变	10	400	0
62152	射阳	四管区3#配变	10	200	24.88
62153	射阳	中心河2#变	10	400	16.08
62154	射阳	农牧七管区3#	10	400	55.48
62155	射阳	六管区7#配变	10	400	45
62156	射阳	海通三管区2#变	10	200	139.5
62157	射阳	农牧七管区7#变	10	400	0
62158	射阳	四管区5#配变	10	200	115.34
62159	射阳	三管区4#变	10	200	158.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62160	射阳	海通五管区4#配变	10	315	95.256
62161	射阳	四管区4#变	10	200	85.72
62162	射阳	七管区9#变	10	200	0
62163	射阳	种牛场1#变	10	200	32.2
62164	射阳	射阳港居委会11#配变	10	200	54.34
62165	射阳	渔工贸6#变	10	200	140.08
62166	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	0
62167	射阳	城区纺机厂东宿舍配变	10	630	149.688
62168	射阳	城区纺机厂西宿舍配变	10	400	107.6
62169	射阳	城区银行宿舍配变	10	400	80.76
62170	射阳	城区近海文化村配变	10	315	140.805
62171	射阳	城区供电所配变	10	315	62.401
62172	射阳	城区近海文化村2号配变	10	400	90.68
62173	射阳	太阳城4号配变	10	400	0
62174	射阳	城区太阳城6#配变	10	400	114.24
62175	射阳	城区府前人家配变	10	315	31.594
62176	射阳	城区太阳城5号配变	10	315	99.634
62177	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	0
62178	射阳	城区太阳城9#配变	10	400	114.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62179	射阳	城区太阳城3号配变	10	400	41.32
62180	射阳	五管区7#配变	10	200	0
62181	射阳	润洋壹品小区2#开关站4#主变	10	800	425.36
62182	射阳	润洋壹品14#主变新	10	800	471.68
62183	射阳	润洋壹品12#主变新	10	800	505.68
62184	射阳	润洋壹品10#主变新	10	800	386.8
62185	射阳	润洋壹品8#主变新	10	800	473.36
62186	射阳	润洋壹品6#主变新	10	800	372
62187	射阳	润洋壹品4#主变	10	800	268.48
62188	射阳	润洋壹品2#主变	10	800	424.48
62189	射阳	润洋壹品小区2#开关站2#主变	10	800	443.2
62190	射阳	润洋壹品小区4#配电房2#主变	10	800	422.8
62191	射阳	润洋壹品小区5#配电房2#主变	10	800	427.2
62192	射阳	润洋壹品16#主变新	10	800	395.84
62193	射阳	垦三队电站（东）单相照明	10	10	7.944
62194	射阳	淮海农场垦三队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	138.34
62195	射阳	套套9#配变	10	200	48.12
62196	射阳	淮海农场垦三队综合变	10	200	113.24
62197	射阳	淮海农场垦四队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	84.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62198	射阳	淮海农场草滩养殖西配变	10	200	68.66
62199	射阳	淮海农场垦四队北区综合变	10	400	104.6
62200	射阳	淮海农场七分场南站照明综合变	10	400	102.76
62201	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	0
62202	射阳	淮海农场七分场2#综合变	10	400	247.84
62203	射阳	淮海农场海堤电站综合变	10	200	39.62
62204	射阳	淮海农场垦三队电站	10	400	81.6
62205	射阳	淮海农场垦二大队综合变	10	200	121.96
62206	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	0
62207	射阳	淮海农场垦一垦二队电站	10	400	83.32
62208	射阳	淮海农场垦一队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	100.5
62209	射阳	淮海农场垦四队综合变	10	200	125.2
62210	射阳	淮海农场七分场1#综合变	10	400	157.84
62211	射阳	曙东11#变	10	200	35.78
62212	射阳	射阳金科未来城2#变压器	10	800	385.52
62213	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所3#主变	10	800	513.84
62214	射阳	珺悦府小区1#配电房4#变压器	10	630	186.102
62215	射阳	珺悦府2#配电房8#变	10	800	471.36
62216	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所1#主变	10	800	540.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62217	射阳	射阳金科未来城4#变压器	10	800	325.36
62218	射阳	射阳金科未来城6变压器	10	800	324.96
62219	射阳	珺悦府小区1#配电房6#变压器	10	630	223.839
62220	射阳	射阳金科未来城10#变压器	10	800	264.8
62221	射阳	射阳金科未来城8#变压器	10	800	394.64
62222	射阳	珺悦府2#配电房10#变	10	800	413.68
62223	射阳	珺悦府小区1#开关站2#变	10	800	431.84
62224	射阳	恒隆苑开关站1#主变	10	800	353.52
62225	射阳	城中公园1-1#箱变	10	500	242.55
62226	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	0
62227	射阳	城中公园2-1#箱变	10	630	331.38
62228	射阳	城中公园2-2#箱变	10	500	238.2
62229	射阳	城中公园3-1#箱变	10	500	261.65
62230	射阳	城中公园3-2#箱变	10	630	265.545
62231	射阳	阳光海岸1#箱变1#主变	10	630	172.746
62232	射阳	阳光海岸小区开关站1#配电室备用变	10	800	611.28
62233	射阳	城区大成公司配变	10	400	0
62234	射阳	阳光海岸2#配电室12#主变	10	1000	212.3
62235	射阳	城中公园4#箱变4-2#主变	10	630	228.312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62236	射阳	阳光海岸2#配电室10#主变	10	1000	480.6
62237	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	0
62238	射阳	城区水木清华1#配变	10	630	145.089
62239	射阳	城区荣阳房产公司配变	10	400	93.24
62240	射阳	城区水木清华2#配变	10	630	156.618
62241	射阳	城区食品公司2号配变	10	400	9.48
62242	射阳	恒隆苑2#配电室15#主变	10	800	213.36
62243	射阳	城区纺织路配变	10	400	124.84
62244	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	0
62245	射阳	城区城中线食品公司3号配变	10	400	225.6
62246	射阳	城区粮管所宿舍配变	10	200	81.84
62247	射阳	恒隆苑2#配电室13#主变	10	800	413.52
62248	射阳	阳光海岸小区开关站2#配电室备用变	10	630	444.528
62249	射阳	城区瓜果批发市场配变	10	400	60.08
62250	射阳	阳光海岸2#箱变4#主变	10	800	154
62251	射阳	阳光海岸5#箱变9#主变	10	800	160
62252	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	0
62253	射阳	阳光海岸3#箱变6#主变	10	1000	72.5
62254	射阳	恒隆广场B区1#变	10	630	324.009

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62255	射阳	恒隆苑1#配电室11#主变	10	800	143.36
62256	射阳	城中公园1-2#箱变	10	630	356.517
62257	射阳	恒隆苑1#配电室9#主变	10	800	268.8
62258	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室3#变	10	630	411.768
62259	射阳	城区纺织路3号配变	10	400	32.32
62260	射阳	城区沿河路配变	10	315	45.139
62261	射阳	恒隆苑开关站3#主变	10	800	381.84
62262	射阳	恒隆苑开关站7#主变	10	800	296.64
62263	射阳	射南安置区6#箱变	10	630	423.045
62264	射阳	海通鲤鱼村7#配变	10	200	93.92
62265	射阳	射南13#配变	10	200	59.16
62266	射阳	团塘1#配变	10	315	214.2
62267	射阳	团塘7#配变	10	200	128.74
62268	射阳	团塘13变压器	10	400	122.16
62269	射阳	海通团塘12#变	10	200	68.62
62270	射阳	射南安置区7#箱变	10	630	382.914
62271	射阳	海通鲤鱼8#变	10	200	20.84
62272	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站4#配变	10	800	419.2
62273	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室10#配变	10	800	491.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62274	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室7#配变	10	800	57.68
62275	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室8#配变	10	800	582.32
62276	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室11#配变	10	800	409.68
62277	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室9#配变	10	800	458.16
62278	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室6#配变	10	800	526.48
62279	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室5#配变	10	800	424.48
62280	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站3#配变	10	800	170.48
62281	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室12#配变	10	800	560.16
62282	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站1#配变	10	800	333.36
62283	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站2#配变	10	800	602.16
62284	射阳	翡翠华府2#配电室10#主变	10	630	434.133
62285	射阳	翡翠华府2#配电室8#主变	10	630	427.896
62286	射阳	润洋壹品3#主变	10	800	209.36
62287	射阳	润洋壹品1#主变	10	800	414.32
62288	射阳	城区运检营销楼2#箱变	10	630	319.536
62289	射阳	润洋壹品小区2#开关站1#主变	10	800	354.96
62290	射阳	润洋壹品小区5#配电房1#主变	10	800	355.52
62291	射阳	润洋壹品小区2#开关站3#主变	10	800	454.16
62292	射阳	润洋壹品小区4#配电房1#主变	10	800	426.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62293	射阳	润洋壹品小区4#配电房3#主变	10	800	228.96
62294	射阳	润洋壹品15#主变新	10	800	338.8
62295	射阳	润洋壹品7#主变新	10	800	341.84
62296	射阳	润洋壹品13#主变新	10	800	464.16
62297	射阳	润洋壹品5#主变新	10	800	379.52
62298	射阳	翡翠华府4#主变	10	800	166.96
62299	射阳	翡翠华府2#主变	10	800	329.36
62300	射阳	润洋壹品9#主变新	10	800	400.48
62301	射阳	办公2#配变	10	400	2.24
62302	射阳	翡翠华府3#配电室6#主变	10	800	573.6
62303	射阳	润洋壹品11#主变新	10	800	394.48
62304	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	0
62305	射阳	城区众兴路4号配变	10	400	87.56
62306	射阳	城区供电小区1号配变	10	400	35.92
62307	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	0
62308	射阳	城区阳光花园配变	10	630	50.652
62309	射阳	电厂小区3#变	10	400	141.4
62310	射阳	城区世纪花苑2号配变	10	630	331.191
62311	射阳	城区怡然居配变	10	400	46.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62312	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	0
62313	射阳	东方锦绣苑2号箱变	10	630	234.423
62314	射阳	城区供电小区2号配变	10	400	140.16
62315	射阳	东方锦绣苑1号箱变	10	630	206.073
62316	射阳	技术监督局箱变	10	630	184.968
62317	射阳	城区射东八组2号配变	10	400	79.16
62318	射阳	城区供电小区3号配变	10	315	90.121
62319	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	0
62320	射阳	东郊车站北箱变	10	630	213.444
62321	射阳	万景华庭5-1#变	10	500	181.2
62322	射阳	万景华庭5-2#变	10	500	33.65
62323	射阳	城区城东派出所配变	10	160	43.536
62324	射阳	城区杆福达医院配变	10	400	99
62325	射阳	城区射东八组配变	10	400	156.32
62326	射阳	城区19杆保险公司配变	10	400	63.32
62327	射阳	万景华庭1-2#箱变	10	500	166.8
62328	射阳	万景华庭4号箱变	10	630	148.428
62329	射阳	万景华庭3号箱变	10	630	149.688
62330	射阳	城区大定房产配变	10	630	137.907

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62331	射阳	新世纪大楼配变	10	500	94.8
62332	射阳	万景华庭1-1#箱变	10	500	15
62333	射阳	城区射东七组配变	10	400	67.24
62334	射阳	万景华庭2号箱变主变	10	1000	206.9
62335	射阳	城区世纪花苑1号配变	10	630	233.163
62336	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	0
62337	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	0
62338	射阳	城区众兴路2号配变	10	400	48.48
62339	射阳	伊顿蓝庭小区开关站3#主变	10	800	490.16
62340	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房5#主变	10	800	559.68
62341	射阳	绿洲麒麟府2#配电室12#主变	10	800	376.32
62342	射阳	绿洲麒麟府2#配电室10#主变	10	800	407.2
62343	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房7#主变	10	800	540.8
62344	射阳	绿洲麒麟府#配电室8#主变	10	630	292.446
62345	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房13#主变	10	800	537.28
62346	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房15#主变	10	800	442.48
62347	射阳	麒麟府1#开关站4#主变	10	800	356.8
62348	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房9#主变	10	800	594.8
62349	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房11#主变	10	800	607.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62350	射阳	麒麟府1#开关站2#主变	10	800	512.16
62351	射阳	伊顿蓝庭小区开关站1#主变	10	800	427.52
62352	射阳	城区磷肥厂宿舍	10	400	199.24
62353	射阳	城区开发区别墅配变	10	160	9.104
62354	射阳	城区31-2+1#杆蜂场配变	10	200	72.08
62355	射阳	城区45杆开发区配变	10	80	31.344
62356	射阳	43-6-6#杆工业园配变	10	200	20.88
62357	射阳	华联商厦房变	10	800	389.2
62358	射阳	城区沿河路1号房配变	10	630	44.541
62359	射阳	城区华联商厦2号箱变配变	10	500	77.9
62360	射阳	海通南尖7#变	10	200	101.58
62361	射阳	射北安置区1#箱变	10	630	345.807
62362	射阳	海通南尖2#配变	10	200	93.66
62363	射阳	海通射北8#变	10	200	79.78
62364	射阳	合顺小区3#配电室7#主变	10	800	412.88
62365	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室1#主变	10	630	366.471
62366	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室3#主变	10	630	286.209
62367	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室5#主变	10	800	376.32
62368	射阳	合顺小区1#配电室4#主变	10	800	254.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62369	射阳	聚龙府小区3#配电室7#变	10	800	367.84
62370	射阳	合顺小区2#配电室6#主变	10	800	343.76
62371	射阳	合顺小区3#配电室8#主变	10	800	399.36
62372	射阳	聚龙府小区3#配电室9#变	10	800	462.8
62373	射阳	合顺小区1#变	10	800	234.4
62374	射阳	联合7#配变	10	400	207.08
62375	射阳	战斗7#配变	10	200	124.82
62376	射阳	竹节12#配变	10	200	91.52
62377	射阳	竹节安置区1#配变	10	200	0
62378	射阳	竹节6#配变	10	400	103.48
62379	射阳	竹节8#配变	10	400	90.08
62380	射阳	恒隆苑开关站4#主变	10	800	406.64
62381	射阳	恒隆苑开关站2#主变	10	800	294.96
62382	射阳	城区纺机路4号配变	10	400	165
62383	射阳	城区纺机路1号配变	10	400	216.32
62384	射阳	城区太阳城7号配变	10	400	136.04
62385	射阳	恒隆苑1#配电室12#主变	10	800	203.36
62386	射阳	老城管局配变	10	400	32.08
62387	射阳	恒隆苑1#配电室10#主变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62388	射阳	城区纺织大厦配变	10	315	156.807
62389	射阳	恒隆苑2#配电室16#主变	10	800	250.96
62390	射阳	城区太阳城8号配变	10	400	131
62391	射阳	恒隆苑2#配电室14#主变	10	800	128.32
62392	射阳	城区太阳城1号箱变	10	630	400.932
62393	射阳	城区纺机路3号配变	10	400	107.16
62394	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	0
62395	射阳	印刷厂配变	10	630	268.317
62396	射阳	城区太阳城2号箱变配变	10	630	14.553
62397	射阳	恒隆苑开关站8#主变	10	800	425.36
62398	射阳	城区无线电厂配变增容	10	400	33.84
62399	射阳	城区杨清池配变	10	400	126
62400	射阳	恒隆苑开关站6#主变	10	800	252.16
62401	射阳	对虾养殖二公司1#变	10	400	245.32
62402	射阳	农牧七管区5#变(单)	10	200	87.66
62403	射阳	城区康平路6号配变	10	400	0
62404	射阳	城区49杆双拥路配变	10	315	115.825
62405	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	0
62406	射阳	城区东园小区3号配变	10	400	201.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62407	射阳	城区军苑巷2#配变	10	400	151.84
62408	射阳	同心苑配变	10	400	32.64
62409	射阳	城区东园小区2号配变	10	400	103.32
62410	射阳	东园二村4号配变	10	315	73.741
62411	射阳	同心苑2#配变	10	630	418.005
62412	射阳	53-9-1杆城区双拥路2号配变	10	400	83.4
62413	射阳	53-7杆城区军苑巷配变	10	400	150.68
62414	射阳	城东新村配变	10	200	160
62415	射阳	城区东园小区4号配变	10	400	127.6
62416	射阳	城区军苑巷3号配变	10	400	38.08
62417	射阳	城区39杆东园二村3号配变	10	400	87.08
62418	射阳	城区53-2杆中行配变	10	400	36.84
62419	射阳	城区煤矿招待所箱变配变	10	630	334.53
62420	射阳	城区东园小区1号配变	10	400	92.6
62421	射阳	城区天丽缘箱变配变	10	630	224.028
62422	射阳	城区东园小区5号配变	10	400	169.84
62423	射阳	城区城东二村3号配变	10	400	125.08
62424	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	0
62425	射阳	城区33-5杆康平路1号配变	10	400	82.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62426	射阳	海通南洋雅居配电室1#主变	10	800	511.68
62427	射阳	海通南洋雅居配电室2#主变	10	800	508.72
62428	射阳	明湖书香苑5#变压器	10	800	315.36
62429	射阳	明湖书香苑1#变压器	10	800	486
62430	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站7#变	10	800	425.68
62431	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室5#主变	10	800	88
62432	射阳	明湖之星1#开关站1#主变	10	800	382.16
62433	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室3#主变	10	800	383.84
62434	射阳	明湖书香苑3#变压器	10	800	446.32
62435	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房11#变	10	800	466.8
62436	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房13#变	10	800	562.16
62437	射阳	悦珑熙苑2#配电室6#主变	10	800	598.08
62438	射阳	悦珑熙苑1#配电室2#主变	10	800	434.16
62439	射阳	悦珑熙苑1#配电室4#主变	10	800	569.76
62440	射阳	悦珑熙苑2#配电室8#主变	10	800	624.64
62441	射阳	悦珑熙苑3#配电室12#主变	10	800	549.2
62442	射阳	悦珑熙苑3#配电室10#主变	10	800	530.48
62443	射阳	紫宸2#配电房6#变	10	800	437.68
62444	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	314.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62445	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	409.2
62446	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	404.32
62447	射阳	紫宸1#开关站1#变压器	10	800	440.32
62448	射阳	紫宸1#开关站3#变压器	10	800	421.2
62449	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	333.84
62450	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	304
62451	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	361.52
62452	射阳	紫宸3#配电房11#变	10	800	412.48
62453	射阳	紫宸3#配电房9#变	10	800	375.68
62454	射阳	紫宸2#配电房8#变	10	800	472.08
62455	射阳	金色阳光三期3#配电室14#变压器	10	800	446.96
62456	射阳	射阳丰和名都3#配电室10#变压器	10	800	373.84
62457	射阳	金色阳光开关站3#主变	10	800	544
62458	射阳	理想家园2#配电室7#主变	10	800	390.64
62459	射阳	五洲国际开关站2#主变	10	800	397.84
62460	射阳	丰河名都1#开关站2#变压器	10	1000	581
62461	射阳	射阳台阳博雅苑6#主变	10	800	472.48
62462	射阳	金色阳光2#开关站10#变	10	800	503.52
62463	射阳	理想家园1#配电室4#变	10	800	493.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62464	射阳	金色阳光开关站1#主变	10	800	404.4
62465	射阳	台阳博雅苑8#主变	10	800	510.24
62466	射阳	台阳博雅苑开关站4#主变	10	800	462.72
62467	射阳	台阳博雅苑开关站2#主变	10	800	397.28
62468	射阳	理想家园1#配电室2#变	10	800	367.52
62469	射阳	城区金色阳光7#主变	10	800	396.64
62470	射阳	金港城小区配电房2#变	10	800	403.52
62471	射阳	欧亚悦府2#配电室8#主变	10	800	233.12
62472	射阳	金色阳光三期#3配电室16#变压器	10	800	453.2
62473	射阳	金港城小区配电房4#变	10	800	358.64
62474	射阳	欧亚悦府2#配电室6#主变	10	800	398.16
62475	射阳	城东所南泵站配变	10	200	158.34
62476	射阳	丰和名都2#配电房8#主变	10	800	586
62477	射阳	欧亚悦府开关站4#主变	10	800	157.12
62478	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站3#变	10	630	344.862
62479	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站1#变	10	630	418.698
62480	射阳	丰和名都2#配电房6#主变	10	800	470.8
62481	射阳	理想家园1#开关站3#主变	10	800	285.68
62482	射阳	射阳丰和名都3#配电室12#变压器	10	800	453.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62483	射阳	理想家园2#配电室10#主变	10	800	489.68
62484	射阳	理想家园1#开关站1#主变	10	800	314
62485	射阳	欧亚悦府3#配电室13#主变	10	800	517.28
62486	射阳	欧亚悦府3#配电室15#主变	10	800	300
62487	射阳	理想家园2#配电室9#主变	10	800	463.84
62488	射阳	丰河名都1#开关站4#变压器	10	1000	531
62489	射阳	金色阳光2#开关站12#变	10	800	469.68
62490	射阳	理想家园1#配电室5#主变	10	800	286.64
62491	射阳	城区金色阳光配电室5#配变	10	800	390.16
62492	射阳	五洲国际1#配电室4#主变	10	800	356.96
62493	射阳	五洲国际1#配电室6#主变	10	800	254
62494	射阳	理想家园1#配电室3#变	10	800	442.64
62495	射阳	理想家园1#配电室1#变	10	800	353.2
62496	射阳	金色阳光开关站2#主变	10	800	371.68
62497	射阳	城区金色阳光8#主变	10	800	352.88
62498	射阳	金色阳光开关站4#主变	10	800	437.84
62499	射阳	丰河名都1#开关站1#变压器	10	1000	560
62500	射阳	五洲国际开关站1#主变	10	800	466.32
62501	射阳	五洲国际1#配电室5#主变	10	800	251.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62502	射阳	丰和名都2#配电房7#主变	10	800	306
62503	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站4#变	10	630	403.326
62504	射阳	丰和名都2#配电房5#主变	10	800	519.36
62505	射阳	合顺小区9号箱变主变	10	500	372.2
62506	射阳	城区条滩3#配变	10	400	279.76
62507	射阳	欧亚悦府3#配电室14#主变	10	800	307.92
62508	射阳	欧亚悦府2#配电室7#主变	10	800	391.84
62509	射阳	欧亚悦府3#配电室9#主变	10	800	431.44
62510	射阳	欧亚悦府2#配电室5#主变	10	800	432.32
62511	射阳	金色阳光三期3#配电室13#变压器	10	800	426.64
62512	射阳	欧亚悦府开关站1#主变	10	800	212.32
62513	射阳	金色阳光2#开关站11#变	10	800	514
62514	射阳	丰河名都1#开关站3#变压器	10	800	333.2
62515	射阳	城区金色阳光配电室6#配变	10	800	458
62516	射阳	丰和名都3#配电室11#变	10	800	446.16
62517	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站2#变	10	630	405.531
62518	射阳	丰和名都3#配电室9#变	10	800	382.8
62519	射阳	金色阳光2#开关站9#变	10	800	342
62520	射阳	金色阳光三期3#配电室#15变压器	10	800	543.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62521	射阳	五洲国际1#配电室3#主变	10	800	451.2
62522	射阳	老场部4#变压器	10	400	89.88
62523	射阳	收割机3#箱变	10	400	115.08
62524	射阳	老场部7#变压器	10	400	229.92
62525	射阳	中学配变箱变	10	630	361.557
62526	射阳	老场部6#变	10	400	227.4
62527	射阳	城区54-右2杆电机厂宿舍配变	10	400	82.32
62528	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	0
62529	射阳	阳光新城3-1#箱变	10	630	304.794
62530	射阳	万成尚景4#主变	10	800	425.2
62531	射阳	城区原种场2号配变	10	400	55.32
62532	射阳	阳光新城3-2#箱变	10	500	254.15
62533	射阳	万成尚景二期开关站2#变压器	10	800	266.96
62534	射阳	万成尚景二期3#配电室12#变压器	10	800	406
62535	射阳	万成尚景三期2#主变	10	630	206.325
62536	射阳	万成尚景三期4#主变	10	630	333.837
62537	射阳	万成尚景三期6#主变	10	630	168.588
62538	射阳	万成尚景6#主变	10	800	461.44
62539	射阳	万成尚景2#主变	10	800	267.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62540	射阳	万成尚景二期2#配电室8#变压器	10	800	468.32
62541	射阳	农业试验站配变	10	160	15.872
62542	射阳	万成尚景二期1#配电室6#变压器	10	800	440.48
62543	射阳	城区B1杆车站巷配变	10	400	105.88
62544	射阳	农机局2号配变	10	400	152.24
62545	射阳	阳光新城2#	10	500	57.2
62546	射阳	阳光新城1#箱变	10	630	98.847
62547	射阳	城区农机局配变	10	315	0
62548	射阳	城区57杆电信局宿舍配变	10	400	35.16
62549	射阳	东方明珠苑3-2号箱变配变	10	630	248.472
62550	射阳	香樟园配电室4#主变	10	800	303.04
62551	射阳	新四村9号配变	10	630	66.528
62552	射阳	香樟园配电室3#主变	10	800	419.44
62553	射阳	香樟园小区开关站1#主变	10	800	135.28
62554	射阳	东方明珠苑2-1号箱变配变	10	630	120.645
62555	射阳	东方明珠苑2-3号箱变配变	10	630	488.691
62556	射阳	东方明珠苑1号箱变	10	630	107.478
62557	射阳	天然居1#箱变主变	10	630	134.001
62558	射阳	城区新四村7号配变	10	400	19.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62559	射阳	天然居2#箱变主变	10	630	256.473
62560	射阳	滩涂局宿舍配变	10	315	135.891
62561	射阳	城区新四村4号配变	10	400	0
62562	射阳	城区新四村6号配变	10	400	55.68
62563	射阳	新四村3号配变	10	400	108.6
62564	射阳	东方明珠苑3-1号箱变配变	10	630	38.556
62565	射阳	金御世家1#主变	10	800	281.28
62566	射阳	金御世家3#主变	10	800	284.56
62567	射阳	东方明珠苑2-2号箱变配变	10	630	167.454
62568	射阳	大定房产箱变主变	10	315	106.249
62569	射阳	城区新四村8号配变	10	400	0
62570	射阳	东方明珠苑4号箱变配变	10	630	187.047
62571	射阳	林南7#变	10	400	244.6
62572	射阳	万成尚景5#主变	10	800	431.28
62573	射阳	万成尚景3#主变	10	800	371.44
62574	射阳	万成尚景1#主变	10	800	375.84
62575	射阳	万成尚景二期2#配电室9#变压器	10	800	216
62576	射阳	万成尚景三期5#主变	10	630	119.952
62577	射阳	万成尚景二期2#配电室7#变压器	10	800	337.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62578	射阳	万成尚景二期3#配电室11#变压器	10	800	394.8
62579	射阳	万成尚景三期1#主变	10	630	273.672
62580	射阳	万成尚景二期1#配电室5#变压器	10	800	480.64
62581	射阳	万成尚景三期3#主变	10	630	228.816
62582	射阳	虹亚新城6#箱变6-1#主变	10	800	401.44
62583	射阳	海韵嘉园2#配电室9#主变	10	800	406
62584	射阳	海韵嘉园2#配电室7#主变	10	800	399.2
62585	射阳	金茂嘉园4#主变	10	800	514.64
62586	射阳	海韵嘉园6#配电房24#变压器	10	800	313.52
62587	射阳	海韵嘉园5#配电房20#变压器	10	800	390
62588	射阳	海韵嘉园1#配电室5#变	10	800	343.2
62589	射阳	新城南派出所配变	10	200	0
62590	射阳	海韵嘉园1#配电室3#变	10	800	446
62591	射阳	海韵嘉园开关站1#主变	10	800	446.16
62592	射阳	虹亚新城5-1#箱变	10	800	308
62593	射阳	虹亚新城5-2#箱变	10	630	49.959
62594	射阳	虹亚新城4-2#箱变	10	800	322.64
62595	射阳	虹亚新城4-1#箱变	10	800	304.96
62596	射阳	虹亚新城3-2#箱变	10	800	402.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62597	射阳	虹亚新城3-1#箱变	10	630	254.016
62598	射阳	虹亚新城2-2#变	10	630	331.065
62599	射阳	虹亚新城2-1#变	10	630	271.089
62600	射阳	城区时代国际开关站4#主变配变	10	800	133.2
62601	射阳	城区时代国际开关站2#配变	10	800	368.16
62602	射阳	海韵嘉园6#配电房21#主变	10	800	533.68
62603	射阳	海韵嘉园4#配电房14#变压器	10	800	522.16
62604	射阳	海韵嘉园11#主变	10	800	454.4
62605	射阳	海韵嘉园6#配电房23#变压器	10	800	434.64
62606	射阳	海韵嘉园4#配电房16#变压器	10	800	510
62607	射阳	海韵嘉园5#配电房18#变压器	10	800	531.2
62608	射阳	海韵嘉园6#配电房22#变压器	10	800	502
62609	射阳	时代国际二期1#配电房8#变压器	10	800	409.76
62610	射阳	时代国际二期2#配电房12#变压器	10	630	291.753
62611	射阳	时代国际二期2#配电房10#变压器	10	630	345.933
62612	射阳	时代国际二期1#配电房6#变压器	10	800	382.08
62613	射阳	金茂家园8#主变	10	630	346.752
62614	射阳	金茂家园6#主变	10	630	324.009
62615	射阳	虹亚新城1#箱变	10	630	198.009

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62616	射阳	金茂嘉园开关站2#主变	10	630	293.706
62617	射阳	虹亚新城6#箱变6-2#主变	10	630	246.33
62618	射阳	凤兴6#变	10	400	27.68
62619	射阳	上书房1#开关站2#变	10	630	276.192
62620	射阳	上书房2#配电室6#变	10	800	320.8
62621	射阳	壹号院1#开关站3#变	10	800	570
62622	射阳	上书房3#配电室8#变	10	800	387.2
62623	射阳	壹号院1#开关站1#变	10	800	565.36
62624	射阳	上书房1#开关站4#变	10	630	285.831
62625	射阳	壹号院1#开关站4#变	10	800	554.16
62626	射阳	壹号院1#开关站2#变	10	800	620.48
62627	射阳	上书房3#配电室7#变	10	800	365.2
62628	射阳	上书房1#开关站3#变	10	630	354.942
62629	射阳	上书房1#开关站1#变	10	630	314.307
62630	射阳	上书房2#配电室5#变	10	800	342.96
62631	射阳	华耀首府A区4#配电室15#配变	10	630	225.477
62632	射阳	纪元路东泵站配变	10	200	157.34
62633	射阳	华耀首府南泵站配变	10	200	157.42
62634	射阳	华耀首府A区3#配电室11#配变	10	630	322.875

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62635	射阳	华耀首府A区3#配电室13#配变	10	630	360.108
62636	射阳	华耀首府A区1#配电室7#配变	10	800	527.52
62637	射阳	华耀首府A区1#配电室5#配变	10	800	452.48
62638	射阳	华耀首府A区1#配变	10	800	368.16
62639	射阳	华耀首府A区3#配变	10	800	326.24
62640	射阳	华耀首府A区2#配电室9#配变	10	800	518.32
62641	射阳	华耀首府A区4#配电室17#配变	10	800	502.8
62642	射阳	璟宸小区2#配电房6#主变	10	630	391.797
62643	射阳	璟宸小区2#配电房8#主变	10	630	353.556
62644	射阳	九口3#配变	10	200	100.06
62645	射阳	璟宸小区1#开关站4#主变	10	630	408.87
62646	射阳	璟宸小区1#开关站2#主变	10	630	435.267
62647	射阳	璟宸小区2#配电房7#主变	10	630	387.072
62648	射阳	璟宸小区2#配电房5#主变	10	630	401.373
62649	射阳	璟宸小区1#开关站1#主变	10	630	415.359
62650	射阳	璟宸小区1#开关站3#主变	10	630	429.282
62651	射阳	万胜线中联6#配变	10	400	42.08
62652	射阳	华耀首府A区2#配电室10#配变	10	800	490
62653	射阳	华耀首府A区4#配变	10	800	335.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62654	射阳	张网村部箱变配变	10	630	483.147
62655	射阳	城区条北7#配变	10	50	33.655
62656	射阳	华耀首府A区3#配电室12#配变	10	630	324.828
62657	射阳	城区条北二组2号配变	10	400	310.48
62658	射阳	华耀首府A区1#配电室6#配变	10	800	537.84
62659	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	0
62660	射阳	华耀首府A区3#配电室14#配变	10	630	384.111
62661	射阳	华耀首府A区4#配电室18#配变	10	800	550.96
62662	射阳	华耀首府A区4#配电室16#配变	10	800	444
62663	射阳	紫金北防洪闸配变	10	200	159.88
62664	射阳	城区1-5杆中联1号配变	10	400	105.16
62665	射阳	城区条北2#配变	10	200	132.16
62666	射阳	华耀首府A区1#配电室8#配变	10	800	620
62667	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	0
62668	射阳	华耀首府A区2#配变	10	800	331.84
62669	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	82.66
62670	射阳	通洋文明9#配变	10	200	90.8
62671	射阳	通洋文明7#配变	10	200	0
62672	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	107.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62673	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	0
62674	射阳	通洋文明12#配变	10	200	91.08
62675	射阳	剑桥郡4#配电室#13变压器	10	630	325.269
62676	射阳	剑桥郡3#配电室11#主变	10	800	433.68
62677	射阳	金港城小区配电房3#变	10	800	468.8
62678	射阳	剑桥郡2#配电室7#变压器	10	800	354.8
62679	射阳	金港城小区配电房1#变	10	800	447.52
62680	射阳	剑桥郡开关站1#变压器	10	630	146.223
62681	射阳	五洲国际南泵站配变	10	200	156.34
62682	射阳	剑桥郡2#配电室5#变压器	10	800	283.92
62683	射阳	剑桥郡4#配电室#15变压器	10	630	332.325
62684	射阳	剑桥郡3#配电室9#主变	10	800	125.84
62685	射阳	海通大喇叭生活区2#配变	10	200	26.38
62686	射阳	路灯1#变	10	80	55.592
62687	射阳	射港4#站	10	400	43.48
62688	射阳	种牛场4#变	10	160	74.624
62689	射阳	海通边贸2#变	10	400	0
62690	射阳	渔工贸4#变	10	200	50.84
62691	射阳	海通边贸1#变	10	200	67.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62692	射阳	悦海花苑箱变1-1#主变	10	800	490.24
62693	射阳	射阳港居委会12#变新	10	400	129.68
62694	射阳	射阳港居委会17#箱变配变	10	630	232.785
62695	射阳	射阳港居委会16#配变	10	400	183.76
62696	射阳	悦海花苑箱变1-2#主变	10	800	493.52
62697	射阳	射阳港居委会14#变	10	200	0
62698	射阳	种牛场北1#	10	400	247.4
62699	射阳	四大队5#变	10	200	52.38
62700	射阳	八大队东南	10	400	211.24
62701	射阳	种牛场北5#	10	200	28.34
62702	射阳	6大队	10	200	69.08
62703	射阳	4大队北	10	400	134.72
62704	射阳	3大队	10	200	113.74
62705	射阳	4大队南	10	400	178.6
62706	射阳	4大队配变	10	400	215.4
62707	射阳	5大队	10	200	100.66
62708	射阳	2大队	10	200	91.38
62709	射阳	三大队西配变	10	200	159.66
62710	射阳	五大队北配变	10	200	159.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62711	射阳	二大队东配变	10	200	154.66
62712	射阳	6大队东配变	10	200	76.2
62713	射阳	1大队	10	400	273.76
62714	射阳	五分场部	10	400	169.6
62715	射阳	25大队营	10	400	120.48
62716	射阳	大喇叭	10	200	84.58
62717	射阳	2大队牧场	10	400	0
62718	射阳	二十四大队南站变	10	200	120.16
62719	射阳	临海农场6大队1#配变	10	200	152.92
62720	射阳	临农15大队东配变	10	200	133.82
62721	射阳	1大队北配变	10	200	94.12
62722	射阳	27大队	10	400	147.08
62723	射阳	24大队东	10	400	188.76
62724	射阳	24大队	10	200	95.08
62725	射阳	28大队	10	400	211
62726	射阳	6大队西	10	200	107.34
62727	射阳	临农29大队西配变	10	200	135.46
62728	射阳	渔场场部	10	400	290.68
62729	射阳	渔场东4#	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62730	射阳	渔场东3#	10	400	85.76
62731	射阳	渔场西5#	10	400	148.92
62732	射阳	渔场西北2#箱变	10	400	58.68
62733	射阳	渔场东北2#箱变	10	400	89.48
62734	射阳	渔场西北1#箱变	10	400	200.6
62735	射阳	14大队	10	200	100.24
62736	射阳	渔场大棚	10	400	171.48
62737	射阳	16大队	10	200	101.32
62738	射阳	15大队	10	400	266.24
62739	射阳	10大队	10	160	7.168
62740	射阳	23大队	10	400	265.92
62741	射阳	16大队东	10	400	217.76
62742	射阳	渔场东北3#箱变	10	400	45.84
62743	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	0
62744	射阳	渔场西4#	10	400	54.6
62745	射阳	10大队2#配变	10	200	88.16
62746	射阳	八大队东配变	10	200	104.88
62747	射阳	渔场西3#	10	400	81.8
62748	射阳	渔场西1#	10	400	35.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62749	射阳	十大队东配变	10	200	53.24
62750	射阳	16大队西配变	10	200	79.08
62751	射阳	渔场办公及住宅	10	400	261.4
62752	射阳	10大队3#配变	10	200	118.24
62753	射阳	8大队	10	400	181.16
62754	射阳	渔场东1#	10	400	132.36
62755	射阳	渔场东2#	10	400	0
62756	射阳	渔场东6#	10	400	177
62757	射阳	渔场西2#	10	400	185.56
62758	射阳	运粮河桥	10	200	135.16
62759	射阳	三分场部	10	400	197
62760	射阳	22大队北	10	200	136.34
62761	射阳	20大队	10	200	95.7
62762	射阳	22大队	10	400	108.8
62763	射阳	二分场部	10	200	90.74
62764	射阳	13大队配变	10	400	149
62765	射阳	21大队	10	400	152.08
62766	射阳	19大队	10	200	105.62
62767	射阳	17大队	10	200	99.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62768	射阳	9大队配变	10	200	54.08
62769	射阳	农业中心	10	200	126.96
62770	射阳	11大队	10	200	75.5
62771	射阳	18大队	10	200	99.58
62772	射阳	银月5#箱变	10	400	107.56
62773	射阳	四分场部	10	400	159.6
62774	射阳	银月12#变	10	400	212.92
62775	射阳	银月13#变压器	10	400	125.92
62776	射阳	银月1#箱变	10	630	348.705
62777	射阳	银月10#变	10	400	86.48
62778	射阳	变电所配变箱变	10	630	431.235
62779	射阳	老厂部1#配变箱变	10	400	225.16
62780	射阳	银月2#箱变	10	630	321.93
62781	射阳	老场部5#变压器	10	400	198
62782	射阳	机关2#箱变	10	630	284.004
62783	射阳	机关1#箱变	10	630	350.658
62784	射阳	东园小区3#箱变	10	630	334.026
62785	射阳	机关4#箱变	10	630	310.275
62786	射阳	机关6#箱变	10	630	184.716

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62787	射阳	东园小区2#箱变	10	630	333.711
62788	射阳	机关3#箱变	10	630	384.552
62789	射阳	机关5#箱变	10	630	349.713
62790	射阳	东方红3#配变	10	160	80.368
62791	射阳	奥体新城1#开关站1#主变	10	800	354.16
62792	射阳	奥体新城1#开关站3#主变	10	800	135.84
62793	射阳	奥体新城1#配电房5#主变	10	800	368.96
62794	射阳	绿洲家园2#变压器	10	1000	495.4
62795	射阳	文昌府1#配电房2#变	10	800	518.32
62796	射阳	清华园开关站3#主变	10	800	377.52
62797	射阳	清华园1#配电室7#主变	10	800	380.64
62798	射阳	清华园1#配电室5#主变	10	800	320.96
62799	射阳	奥体新城2#配电室8#主变	10	800	427.52
62800	射阳	奥体新城3#配电室14#主变	10	800	450.96
62801	射阳	清华园开关站1#主变1	10	800	410.32
62802	射阳	奥体新城3#配电室12#主变	10	800	401.2
62803	射阳	文昌府1#配电房4#变	10	800	505.52
62804	射阳	海通建新8#变	10	200	85.66
62805	射阳	海通边防派出所变	10	200	106.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62806	射阳	奥林春天9#变	10	800	350.32
62807	射阳	奥林春天11#变	10	800	420.16
62808	射阳	奥林春天1#配电房7#主变	10	800	265.6
62809	射阳	奥林春天开闭所1#主变	10	800	423.52
62810	射阳	中联7号配变	10	315	65.457
62811	射阳	供电所北配变	10	200	0
62812	射阳	城区射兴3#配变	10	100	67.07
62813	射阳	城区中联小区4#配变	10	400	69.16
62814	射阳	铂斯通配变	10	630	39.438
62815	射阳	城区中联2#配变	10	200	68.58
62816	射阳	中联公寓1#配变	10	630	504
62817	射阳	奥林春天1#配电房5#主变	10	800	321.68
62818	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	498
62819	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	528.8
62820	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	419.84
62821	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	566.64
62822	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	576.88
62823	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	418.64
62824	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	630.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62825	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	497.92
62826	射阳	书香门第小区1#配电房#7变	10	800	341.84
62827	射阳	奥林春天1#配电房6#主变	10	800	441.04
62828	射阳	台阳博雅苑5#主变	10	630	344.547
62829	射阳	奥林春天开闭所2#主变	10	800	356.16
62830	射阳	台阳博雅苑开关站3#主变	10	800	427.12
62831	射阳	台阳博雅苑开关站1#主变	10	800	377.28
62832	射阳	奥林春天10#变	10	800	470.8
62833	射阳	书香门第小区1#配电房#8变	10	800	466.16
62834	射阳	奥林春天开闭所4#主变	10	800	276.64
62835	射阳	书香门第小区1#配电房#6变	10	800	406.8
62836	射阳	书香门第小区配电室3#主变	10	630	189.567
62837	射阳	书香门第小区1#配电房#5变	10	800	430.96
62838	射阳	台阳博雅苑7#主变	10	630	372.078
62839	射阳	书香门第小区配电室1#主变	10	630	214.263
62840	射阳	奥林春天12#变	10	800	444.16
62841	射阳	海都雅居3#变	10	630	257.355
62842	射阳	海都雅居1#变	10	630	360.36
62843	射阳	中五4#配变	10	200	138.82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62844	射阳	金海安置区(二期)1#变	10	400	174.08
62845	射阳	太兴11#箱变主变	10	630	314.559
62846	射阳	太兴10#箱变主变	10	630	265.671
62847	射阳	畚套15#配变	10	200	83.5
62848	射阳	畚套13#配变	10	200	61.16
62849	射阳	绿洲麒麟府2#配电室11#主变	10	800	396.16
62850	射阳	射东安置区2#配电变压器	10	800	332.08
62851	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	0
62852	射阳	麒麟府1#开关站3#主变	10	800	378.16
62853	射阳	绿洲麒麟府2#配电室9#主变	10	800	360.64
62854	射阳	麒麟府1#开关站1#主变	10	800	409.36
62855	射阳	绿洲麒麟府#配电室7#主变	10	630	340.83
62856	射阳	盘湾镇新华3#变	10	200	18.62
62857	射阳	盘湾镇街道6#变	10	400	152.56
62858	射阳	盘湾镇中华8#变	10	200	47.56
62859	射阳	前涧14#变	10	200	14.84
62860	射阳	三涧6#配变	10	200	102.14
62861	射阳	中涧2#配变	10	200	106.7
62862	射阳	中涧1#配变	10	200	94.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62863	射阳	中涧11#变	10	200	105.92
62864	射阳	中涧6#变	10	200	99.3
62865	射阳	陆墩21 #	10	200	52.34
62866	射阳	新班14#变	10	400	24.48
62867	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	95.76
62868	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	114.38
62869	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	348.831
62870	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	114
62871	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	80.609
62872	射阳	通洋三班7#配变	10	200	79.84
62873	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	437.22
62874	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	73.04
62875	射阳	运棉安置区2#箱变	10	630	336.105
62876	射阳	运棉10#配变	10	315	22.334
62877	射阳	运棉安置区1#箱变	10	630	352.485
62878	射阳	盘湾镇月河9#变	10	200	37.12
62879	射阳	盘湾镇三桥5#变	10	400	173.84
62880	射阳	盘湾镇盘西2#变	10	400	249
62881	射阳	盘湾镇月河7#变	10	200	100.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62882	射阳	盘湾镇盘西1#变	10	400	185.48
62883	射阳	农联11#配变	10	200	0
62884	射阳	八大9#配变	10	400	188.6
62885	射阳	临海街道7#配变.	10	400	0
62886	射阳	临海街道22#配变	10	400	65.72
62887	射阳	街道25#变	10	400	141.08
62888	射阳	临海街道55#配变	10	400	91.76
62889	射阳	海镇3#配变	10	200	44.5
62890	射阳	八大3#配变	10	400	65.24
62891	射阳	临海星光2#配变	10	200	37.3
62892	射阳	临海街道56#配变	10	200	160
62893	射阳	同胜15#配变	10	200	113.5
62894	射阳	海镇2#配变	10	400	11.68
62895	射阳	农联8#配变	10	315	0
62896	射阳	农联7#配变	10	400	0
62897	射阳	临海街道9#配变	10	400	127.6
62898	射阳	八大8#配变	10	400	150.24
62899	射阳	农联17#配变	10	400	69.24
62900	射阳	临海街道32#配变	10	400	48.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62901	射阳	临海街道53#配变	10	400	29.84
62902	射阳	东方红2#配变	10	200	37.5
62903	射阳	临海街道51#配变	10	200	78.5
62904	射阳	润海嘉园配电室2#主变配电变压器	10	630	290.808
62905	射阳	同胜4#配变	10	200	44.24
62906	射阳	龙泽园小区配电房3#变压器	10	630	345.555
62907	射阳	龙泽园小区配电房1#变压器	10	630	427.329
62908	射阳	临海街道36#配变	10	400	175.24
62909	射阳	盘湾镇中华9#变	10	630	131.922
62910	射阳	盘湾镇中华10#变	10	630	193.284
62911	射阳	盘湾镇中华11#变	10	630	407.673
62912	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	0
62913	射阳	盘湾镇汉鼎芳园3#变	10	630	349.839
62914	射阳	盘湾镇汉鼎芳园1#变	10	630	336.798
62915	射阳	幸福龙庭4#箱变配变	10	630	402.318
62916	射阳	幸福龙庭1#箱变配变	10	630	423.864
62917	射阳	幸福龙庭2#箱变配变	10	630	413.028
62918	射阳	盘龙新苑2#变压器	10	800	500.201
62919	射阳	中华13#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62920	射阳	养殖线八管区5#配变	10	200	44.22
62921	射阳	八管区6#配变	10	200	93.44
62922	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	0
62923	射阳	江苏双山集团股份有限公司考核表	10	250	83.325
62924	射阳	海通水岸新城配电室3#主变	10	630	503.181
62925	射阳	海通水岸新城配电室4#主变	10	630	313.047
62926	射阳	海通中学	10	315	137.561
62927	射阳	海通街道15#配变	10	400	41.68
62928	射阳	海通街道13#配变	10	400	25.08
62929	射阳	海通水岸新城配电室2#主变	10	800	513.52
62930	射阳	海通水岸新城配电室1#主变	10	800	549.2
62931	射阳	海通街道16#配变	10	400	22
62932	射阳	街道22#	10	400	13.36
62933	射阳	闸管所变	10	200	65.74
62934	射阳	海通街道17#配变	10	400	0
62935	射阳	海通街道12#配变	10	400	101.76
62936	射阳	海通街道18#配变	10	400	113.12
62937	射阳	河滨花苑配电房1#变压器	10	800	156.16
62938	射阳	海通居委会7#配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62939	射阳	海通街道10#配变	10	400	0
62940	射阳	海通街道3#配变	10	400	99.72
62941	射阳	海通街道11#配变	10	315	103.32
62942	射阳	金水美墅2#变压器	10	630	431.613
62943	射阳	海通街道14#配变	10	400	184
62944	射阳	窑湾11#配变	10	200	3.94
62945	射阳	海通居委会6#配变	10	400	0
62946	射阳	海通居委会5#配变	10	400	0
62947	射阳	海通街道2#配变	10	315	7.214
62948	射阳	海通海堤2#变	10	400	47.04
62949	射阳	盘湾镇街道13#变	10	400	102.32
62950	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	0
62951	射阳	盘湾街道23#变	10	400	64.6
62952	射阳	盘湾镇龙腾苑1#变	10	800	383.2
62953	射阳	盘湾镇紫金华府3#变	10	630	468.846
62954	射阳	盘湾镇龙腾苑2#变	10	800	427.2
62955	射阳	盘湾镇街道9#变	10	400	34
62956	射阳	盘湾镇世外江南1#变	10	800	592
62957	射阳	盘湾镇紫金华府1#变	10	630	176.085

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62958	射阳	盘湾镇街道22#配变	10	400	17.24
62959	射阳	盘湾镇街道14#变	10	400	162.6
62960	射阳	新城锦绣1#开关站1#主变	10	800	292.32
62961	射阳	新城锦绣7#主变	10	800	408.72
62962	射阳	新城锦绣1#开关站3#主变	10	800	228.8
62963	射阳	新城锦绣5#主变	10	800	406.48
62964	射阳	城区中联安置区配电室2#主变	10	800	450.96
62965	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	45.92
62966	射阳	东方13#变	10	400	198.12
62967	射阳	东方17#变	10	400	120.92
62968	射阳	东方28#变	10	200	54.72
62969	射阳	黄沙港东方线东方25#变	10	200	89.72
62970	射阳	东方31#变	10	400	209.24
62971	射阳	东方24#变	10	200	37.8
62972	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	95.78
62973	射阳	东方29#变	10	200	120.88
62974	射阳	东方4#变	10	400	258.84
62975	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	110.5
62976	射阳	东方18#变	10	400	93.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62977	射阳	东方1#变	10	200	58.88
62978	射阳	东方10#变	10	400	154.24
62979	射阳	丫头港2#配变	10	400	142.76
62980	射阳	双洋15#配变	10	200	12.06
62981	射阳	双洋12号配变	10	400	125
62982	射阳	丫头港5#配变	10	400	140.24
62983	射阳	丫头港6#配变	10	400	0
62984	射阳	丫头港3#配变	10	400	28.92
62985	射阳	丫头港4#变	10	400	35.76
62986	射阳	双洋8#配变	10	200	91.74
62987	射阳	丫头港8#配变	10	400	39.92
62988	射阳	丫头港12#变	10	400	151.4
62989	射阳	丫头港9#配变	10	400	69.84
62990	射阳	丫头港7#配变	10	400	40.48
62991	射阳	丫头港1#配变-JN	10	200	113.06
62992	射阳	丫头港13#配变	10	400	28.12
62993	射阳	丫头港11#变	10	400	89.08
62994	射阳	双洋17#配变	10	400	87.84
62995	射阳	双跃7#配变	10	200	19.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62996	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	125.16
62997	射阳	通洋条洋7#变	10	400	37.6
62998	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	89.66
62999	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	113.38
63000	射阳	香檀公寓6#变	10	500	290.25
63001	射阳	香檀公寓5#箱变	10	500	240.6
63002	射阳	城区射东新五村配变	10	400	83.4
63003	射阳	香檀公寓1#箱变	10	500	219.65
63004	射阳	香檀公寓4#箱变	10	500	262.6
63005	射阳	城区射东8#配变	10	400	60.92
63006	射阳	金御世家4#主变	10	800	374.8
63007	射阳	香檀公寓7#箱变	10	500	286.6
63008	射阳	香檀公寓2#变	10	500	268.25
63009	射阳	金御世家2#主变	10	800	507.68
63010	射阳	香檀公寓3#变	10	500	254.15
63011	射阳	城区合德射东11#配变	10	315	225.131
63012	射阳	城区中联公寓3#箱变001	10	400	136.6
63013	射阳	城区中联公寓4#箱变	10	400	164.6
63014	射阳	新城锦绣1#开关站2#主变	10	800	330.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63015	射阳	城区中联公寓2#箱变2#主变	10	400	200.68
63016	射阳	新城锦绣6#主变	10	800	336.24
63017	射阳	新城锦绣8#主变	10	800	380.8
63018	射阳	新城锦绣1#开关站4#主变	10	800	248.48
63019	射阳	城区中联公寓1#箱变1#主变	10	400	205.6
63020	射阳	城区射东线中联公寓5#箱变	10	400	131.4
63021	射阳	城区中联安置区配电室1#主变	10	800	254.16
63022	射阳	团塘3#配变	10	200	119.74
63023	射阳	东小海2#配变	10	250	133.75
63024	射阳	海通东小海1#变	10	200	159.86
63025	射阳	农牧公司四管区2#变	10	80	11.944
63026	射阳	九段2#配变变压器	10	200	78.66
63027	射阳	六垛双洋11#配变	10	400	162.16
63028	射阳	双洋6#配变	10	400	153.56
63029	射阳	临海双洋安置区1#箱变	10	630	286.65
63030	射阳	八段12#配变	10	200	89
63031	射阳	东兴7#配变	10	200	84.24
63032	射阳	锦绣嘉园（一期）1#配电室2#变压器	10	630	228.438
63033	射阳	海通紫金华府配电室2#变	10	800	552.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63034	射阳	海通紫金华府配电室1#变	10	800	500.48
63035	射阳	南坎8#配变	10	200	39.38
63036	射阳	八管区1#变	10	400	159.6
63037	射阳	八管区7#变	10	400	99.36
63038	射阳	海通碧海佳园配电室2#主变	10	800	268.96
63039	射阳	海通碧海佳园配电室1#主变	10	800	357.12
63040	射阳	锦绣嘉园2#配电房2#变压器	10	800	358.96
63041	射阳	通洋东元5#配变	10	400	145.8
63042	射阳	通洋居委会23#配变	10	200	54.24
63043	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	146.32
63044	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	0
63045	射阳	通洋村3#配变	10	200	70.44
63046	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	47.32
63047	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	30
63048	射阳	通洋居委会6#配变	10	250	40.95
63049	射阳	通洋东元7#配变	10	200	48.74
63050	射阳	东元10#变	10	200	82.5
63051	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	60.06
63052	射阳	沟浜17#变	10	400	133.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63053	射阳	沟浜18#变	10	200	142.16
63054	射阳	中尖11#配变	10	400	185.64
63055	射阳	芦湾6#配变	10	200	39.92
63056	射阳	中尖安置区1#配变	10	400	106
63057	射阳	窑湾8#配变（单）	10	200	60.64
63058	射阳	中尖安置区2#箱变	10	630	162.162
63059	射阳	海通芦湾9#配变	10	200	76.7
63060	射阳	海通中尖5#配变	10	315	29.988
63061	射阳	海通沟浜6#配变	10	200	66.8
63062	射阳	海堤1#变	10	400	75.4
63063	射阳	黄金海岸1#配电所2#变压器	10	800	416.16
63064	射阳	南公变11#变	10	200	62.38
63065	射阳	南公变13#变	10	400	38.76
63066	射阳	政府6#变	10	400	56.6
63067	射阳	南公变16#变	10	400	127.92
63068	射阳	南公变15#变	10	400	190.32
63069	射阳	南公变14#变	10	400	192.24
63070	射阳	南公变17#变箱变配变	10	400	179
63071	射阳	南公变19#变	10	400	154.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63072	射阳	南公变2#变箱变配变	10	400	131.32
63073	射阳	渔港新村3#变	10	400	89.84
63074	射阳	海上名门2#箱变配变	10	400	222.4
63075	射阳	渔港新村2#变	10	400	30.16
63076	射阳	南公变21#变	10	630	257.607
63077	射阳	幼儿园1#变	10	400	168.6
63078	射阳	南公变7#变	10	400	85.56
63079	射阳	南公变3#变	10	500	146.15
63080	射阳	政府5#变	10	400	186
63081	射阳	南公变18#变	10	200	10.7
63082	射阳	南公变5#变	10	400	92.48
63083	射阳	渔港新村1#变	10	400	117.4
63084	射阳	政府7#变	10	400	124.84
63085	射阳	利民1#变	10	200	59.54
63086	射阳	政府3#变	10	400	52.76
63087	射阳	南公变23#配变	10	400	244
63088	射阳	幼儿园2#变	10	315	29.011
63089	射阳	时代国际二期2#配电房9#变压器	10	630	297.045
63090	射阳	金茂家园7#主变	10	630	287.343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63091	射阳	海韵嘉园1#配电室4#变	10	800	442
63092	射阳	时代国际二期1#配电房5#变压器	10	800	319.76
63093	射阳	海韵嘉园2#配电室8#主变	10	800	390.64
63094	射阳	海韵嘉园5#配电房19#变压器	10	800	202.64
63095	射阳	双福家园1#开关站3#变	10	630	381.213
63096	射阳	海韵嘉园5#配电房17#变压器	10	800	376.64
63097	射阳	时代国际二期1#配电房7#变压器	10	800	451.68
63098	射阳	海韵嘉园开关站2#主变	10	800	412.16
63099	射阳	海韵嘉园4#配电房13#变压器	10	800	258.64
63100	射阳	海韵嘉园1#配电室6#变	10	800	472.8
63101	射阳	海韵嘉园4#配电房15#变压器	10	800	387.36
63102	射阳	海韵嘉园2#配电室10#主变	10	800	486
63103	射阳	时代国际二期2#配电房11#变压器	10	630	213.192
63104	射阳	金茂嘉园3#主变	10	800	519.84
63105	射阳	时代国际开关站1#主变	10	800	428
63106	射阳	双福家园2#配电室5#变	10	800	611.68
63107	射阳	双福家园1#开关站2#变	10	630	320.544
63108	射阳	海韵嘉园12#主变	10	800	418.72
63109	射阳	金茂嘉园开关站1#主变	10	630	244.251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63110	射阳	金茂家园5#主变	10	630	313.047
63111	射阳	众鑫嘉园3#变压器	10	800	392.48
63112	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	0
63113	射阳	银胜名都1号箱变	10	630	238.329
63114	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	0
63115	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站5#主变	10	1000	526.5
63116	射阳	敬老院2#配变	10	315	55.818
63117	射阳	城区64-7杆二中西侧配变	10	400	135.08
63118	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	0
63119	射阳	银胜名都2号箱变	10	630	253.638
63120	射阳	城区标邮公司配变	10	400	14
63121	射阳	城区50杆兴南路1号配电	10	500	27.35
63122	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-2#配变	10	315	71.095
63123	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	0
63124	射阳	紫金豪苑小区配电室1#主变	10	1000	610.8
63125	射阳	城区朝阳小区经济适用房2#箱变配变	10	315	62.401
63126	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-1#配变	10	400	52.16
63127	射阳	众鑫嘉园1#变压器	10	800	329.2
63128	射阳	朝阳小区1#箱变	10	630	287.469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63129	射阳	幸福一号开关站1#主变	10	1000	327.1
63130	射阳	城区朝阳小区2#配变	10	630	143.829
63131	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站7#主变	10	1000	617.9
63132	射阳	城区41-10-2杆敬老院配变	10	400	98.4
63133	射阳	城区环保局箱变配变	10	400	245.48
63134	射阳	城区兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	0
63135	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	0
63136	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站8#主变	10	800	452.72
63137	射阳	兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	0
63138	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站6#主变	10	800	403.36
63139	射阳	众鑫嘉园4#变压器	10	800	328.96
63140	射阳	紫金豪苑小区配电室2#主变	10	1000	483.5
63141	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	0
63142	射阳	香檀公寓配电室2#主变	10	800	401.92
63143	射阳	众鑫嘉园2#变压器	10	800	290.8
63144	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	0
63145	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	0
63146	射阳	兴纱线48-5#杆二中东侧配变	10	400	90.28
63147	射阳	幸福一号开关站4#主变	10	1000	609.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63148	射阳	城区兴南路5号配变	10	200	26.74
63149	射阳	兴南路东配变	10	400	316.16
63150	射阳	城区广厦宿舍配变	10	315	197.127
63151	射阳	双港5#配变	10	200	0
63152	射阳	耦民4#配变	10	200	58.66
63153	射阳	其林3#配变	10	30	11.601
63154	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	93.08
63155	射阳	双港10#配变	10	200	141.88
63156	射阳	双港9#配变	10	200	136.62
63157	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	0
63158	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	0
63159	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	0
63160	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	0
63161	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	0
63162	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	0
63163	射阳	清华园开关站2#主变1	10	800	0
63164	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	0
63165	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	0
63166	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63167	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	0
63168	射阳	海都雅居4#变	10	630	0
63169	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	0
63170	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	0
63171	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	0
63172	射阳	书苑雅舍配变	10	500	0
63173	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	0
63174	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	0
63175	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	0
63176	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	0
63177	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	0
63178	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	0
63179	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	0
63180	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	0
63181	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	0
63182	射阳	海都雅居2#变	10	630	0
63183	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	0
63184	射阳	清华园开关站4#主变1	10	800	0
63185	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63186	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	0
63187	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	0
63188	射阳	城区永祥配变	10	500	0
63189	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	0
63190	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	0
63191	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	0
63192	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	0
63193	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	0
63194	射阳	左岸风情小区15002	10	630	369.432
63195	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	433.314
63196	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	175.08
63197	射阳	庆东6#配变	10	400	4.32
63198	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	97.34
63199	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	85.24
63200	射阳	新荣4#配变	10	200	104.68
63201	射阳	庆余10#配变	10	200	71.8
63202	射阳	左岸风情小区15001	10	630	276.192
63203	射阳	通洋前蒲9#配变	10	315	107.541
63204	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	61.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63205	射阳	通洋中份5#配变	10	200	102.2
63206	射阳	中联村部2#配变	10	400	84.4
63207	射阳	城区中联14#配变	10	400	3.4
63208	射阳	城区中联村部配变	10	400	0
63209	射阳	城区中联4号变	10	315	193.599
63210	射阳	城区中联4号配变	10	315	176.904
63211	射阳	通洋村6#变	10	200	43.38
63212	射阳	曙西10#变	10	400	54.84
63213	射阳	通洋六塘12#变	10	315	205.159
63214	射阳	六塘14#变	10	200	110
63215	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	92.42
63216	射阳	通洋村7#配变	10	200	108.16
63217	射阳	通洋南六3#配变	10	200	54.92
63218	射阳	塘东14#变	10	200	41.5
63219	射阳	鱼工贸7#变	10	200	36.16
63220	射阳	一管区5#变	10	200	95.66
63221	射阳	中心河6#变	10	200	0
63222	射阳	二管区4#变	10	200	122.56
63223	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63224	射阳	二管区5#变	10	200	86.66
63225	射阳	一管区4#变	10	400	35.96
63226	射阳	海通大喇叭生活区	10	200	110.84
63227	射阳	中心河8#配变	10	200	160
63228	射阳	渔工贸10#变	10	200	127.38
63229	射阳	中心河1#	10	200	100.6
63230	射阳	中心河3#	10	160	0
63231	射阳	临海街道30#配变	10	400	202.4
63232	射阳	临海街道38#配变	10	400	156.76
63233	射阳	临海街道37#配变	10	400	112.08
63234	射阳	同胜8#配变	10	400	28.96
63235	射阳	临海街道11#配变	10	315	14.301
63236	射阳	临海街道16#配变	10	315	0
63237	射阳	临海街道47#配变	10	400	313.08
63238	射阳	龙泽园小区配电房2#变压器	10	630	380.961
63239	射阳	临海润海嘉园配电室1#主变配电变压器	10	630	344.358
63240	射阳	临海街道58#配变	10	400	123.16
63241	射阳	临海街道49#配变	10	400	164.32
63242	射阳	同胜10#配变	10	400	45.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63243	射阳	临海街道54#配变	10	200	160
63244	射阳	临海街道8#配变	10	315	48.888
63245	射阳	临海街道18#配变	10	400	0
63246	射阳	龙泽园小区配电房4#变压器	10	630	329.553
63247	射阳	临海街道59#配变	10	400	129.92
63248	射阳	临海街道48#变	10	400	50.16
63249	射阳	西兴10#配变	10	200	0
63250	射阳	临海街道2#配变	10	400	0
63251	射阳	临海街道40#配变	10	200	32.08
63252	射阳	海镇6#配变	10	400	145.08
63253	射阳	临海街道60#配变	10	400	177
63254	射阳	农联13#变	10	400	145.08
63255	射阳	龙泽园小区变压器	10	630	360.234
63256	射阳	临海街道44#配变	10	400	93.6
63257	射阳	临海街道29#配变	10	400	0
63258	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	0
63259	射阳	同胜9#配变	10	315	56.385
63260	射阳	临海街道14#配变	10	315	64.165
63261	射阳	临海街道31#配变	10	400	173.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63262	射阳	农联9#配变	10	400	169.68
63263	射阳	临海街道61#配变	10	400	186.6
63264	射阳	海镇5#配变	10	315	0
63265	射阳	临海街道5#配变	10	400	111.24
63266	射阳	同胜24#配变	10	400	125
63267	射阳	临海街道34#配变	10	400	58.92
63268	射阳	临海街道50#配变	10	400	56.08
63269	射阳	东兴6#配变	10	400	71.92
63270	射阳	临海街道19#配变	10	315	0
63271	射阳	临海街道23#配变	10	400	70.92
63272	射阳	临海街道35#配变	10	400	55.68
63273	射阳	临海街道3#变	10	400	0
63274	射阳	临海街道45#变	10	315	0
63275	射阳	临海街道57#配变	10	400	199.32
63276	射阳	临海街道46#配变	10	400	93.84
63277	射阳	临海街道17#配变	10	315	0
63278	射阳	运棉1#变	10	400	193.68
63279	射阳	东海3#变	10	200	20.28
63280	射阳	运棉2#变	10	200	135.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63281	射阳	东海5#变	10	200	58.24
63282	射阳	蚕种场1#变	10	200	0
63283	射阳	运棉3#变	10	200	13.38
63284	射阳	双灯3#变	10	200	92.62
63285	射阳	世博嘉园箱变	10	630	377.874
63286	射阳	双灯1#配变	10	200	9.8
63287	射阳	政府8#箱变	10	630	206.451
63288	射阳	海上名门1#箱变配变	10	400	256.4
63289	射阳	南公变20#变	10	400	122.6
63290	射阳	港务2#变	10	400	60.92
63291	射阳	黄金海岸1#配电所1#变压器	10	800	477.68
63292	射阳	海丰16#变	10	500	285.35
63293	射阳	海丰5#变	10	400	40.08
63294	射阳	北灶6#配变	10	400	161.48
63295	射阳	海丰3#变	10	400	176.24
63296	射阳	农贸市场2#变	10	630	327.222
63297	射阳	北公变3#变	10	400	104.24
63298	射阳	北公变1#变JN	10	400	131.68
63299	射阳	北灶2#配变	10	200	78.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63300	射阳	海丰21#变	10	400	198
63301	射阳	海丰12#变	10	400	149.24
63302	射阳	海丰7#变	10	400	10.08
63303	射阳	农贸市场1#变	10	630	378.567
63304	射阳	海丰11#变	10	400	164.08
63305	射阳	合德海丰五组	10	400	270.68
63306	射阳	海丰17#变	10	200	29.06
63307	射阳	北公变2#变	10	400	141.68
63308	射阳	海丰15#变	10	315	104.36
63309	射阳	海丰18#变	10	630	327.033
63310	射阳	北公变5#变	10	400	120.08
63311	射阳	北灶7#配变	10	200	3.88
63312	射阳	海丰10#变	10	400	159.48
63313	射阳	苇荡1#配变	10	200	104.12
63314	射阳	六垛公用变33#配变	10	400	79
63315	射阳	曙东9#配变-JN	10	200	109.54
63316	射阳	六垛公用20#配变-1	10	400	74.16
63317	射阳	六垛公用变14#配变	10	315	38.808
63318	射阳	六垛公用30#配变	10	315	102.091

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63319	射阳	六垛公用变35#配变	10	400	93.24
63320	射阳	六垛公用变34#配变	10	400	320
63321	射阳	苇荡9#配变	10	200	59.74
63322	射阳	六垛公用变24#配变	10	400	148.08
63323	射阳	苇荡5#配变新	10	200	83.94
63324	射阳	曙东25#配变	10	200	118.7
63325	射阳	六垛公用变19#配变	10	400	26.4
63326	射阳	六垛公用23#变	10	200	0
63327	射阳	曙东13#变	10	200	63.24
63328	射阳	六垛公用变3#配变	10	400	42.24
63329	射阳	曙东12#配变	10	200	75.72
63330	射阳	六垛公用变31#配变	10	400	85.6
63331	射阳	六垛公用变13#配变	10	315	38.304
63332	射阳	曙东15#配变	10	200	69.72
63333	射阳	曙东10#配变	10	200	106.38
63334	射阳	曙东16#配变	10	315	199.71
63335	射阳	曙东7#配变	10	200	56.56
63336	射阳	玉东9#配变	10	200	103.54
63337	射阳	苇荡8#配变	10	200	83.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63338	射阳	玉东6#变	10	200	76.24
63339	射阳	盐店3#配变	10	200	87.5
63340	射阳	玉东3#配变	10	200	79.3
63341	射阳	苇荡7#配变	10	200	97.48
63342	射阳	玉东2#变	10	200	99.02
63343	射阳	玉东1#配变	10	200	83.46
63344	射阳	玉东8#配变	10	200	10.84
63345	射阳	渠西12#配变	10	250	57.325
63346	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	0
63347	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	0
63348	射阳	五岸7#配变	10	200	53.58
63349	射阳	五岸5#配变	10	200	100.16
63350	射阳	五岸6#配变	10	200	98.5
63351	射阳	渠西9#配变	10	200	17.22
63352	射阳	渠东1#配变	10	200	3.44
63353	射阳	渠西10#配变	10	200	30.28
63354	射阳	五垛11#配变	10	200	97.96
63355	射阳	渠西6#配变-JN	10	200	46.16
63356	射阳	淮海农场农科院1#综合变	10	200	134.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63357	射阳	渠西11#配变	10	315	38.398
63358	射阳	渠东7#配变	10	200	44.74
63359	射阳	渠西7#配变	10	400	122.12
63360	射阳	渠西21#配变	10	200	99.38
63361	射阳	淮海农场农科院2#综合变	10	400	242
63362	射阳	五垛8#配变-JN	10	200	9.12
63363	射阳	渠西8#配变	10	400	87.48
63364	射阳	渠东6#配变	10	200	67.88
63365	射阳	五垛4#配变	10	200	8.58
63366	射阳	六垛公用变10#配变	10	200	106.52
63367	射阳	渠东5#配变	10	200	78.04
63368	射阳	五垛6#配变新	10	200	17.92
63369	射阳	淮海农场农科院北站	10	200	51.3
63370	射阳	淮海农场农科院南站	10	200	97.62
63371	射阳	五岸1#配变	10	200	39.66
63372	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	0
63373	射阳	二垛8#配变	10	200	36.3
63374	射阳	六垛公用变21#配变	10	200	60.22
63375	射阳	临海夸北5#配变	10	200	95.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63376	射阳	公兴3#配变	10	200	34.88
63377	射阳	临海街道27#配变	10	200	50.34
63378	射阳	后涧2#配变	10	200	0
63379	射阳	公兴2#配变	10	315	56.164
63380	射阳	同胜5#配变	10	200	116.44
63381	射阳	后涧7#配变	10	400	0
63382	射阳	同胜16#配变	10	400	0
63383	射阳	临海街道13#配变	10	200	147.52
63384	射阳	支鱼2#箱变	10	630	231.084
63385	射阳	海通当尖10#变	10	200	136.8
63386	射阳	支鱼7#配变	10	315	236.502
63387	射阳	海通大尖13#配变	10	200	134.84
63388	射阳	海通大尖5#配变	10	30	13.851
63389	射阳	海通蒲头3#配变	10	200	90.18
63390	射阳	支鱼5#配变	10	200	87.5
63391	射阳	蒲头1#配变	10	200	131.24
63392	射阳	闽南箱变配变	10	630	355.824
63393	射阳	支渔8#变	10	200	86.2
63394	射阳	海通大尖1#变配变	10	400	171.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63395	射阳	蒲头6#配变	10	200	75.16
63396	射阳	海通大尖14#变	10	200	98.38
63397	射阳	海通果林场2#配变	10	315	0
63398	射阳	海通支鱼8#配变（支鱼9#配变）	10	200	159.8
63399	响水	王商5#变	10	400	151.68
63400	响水	兴庄八组变	10	200	0
63401	响水	官舍8组2#变	10	200	70.46
63402	响水	小尖周庄三组变	10	400	223.84
63403	响水	周圩十组变	10	200	37.38
63404	响水	六港二、三组2#变	10	200	38
63405	响水	洪南4组3#变	10	200	107.3
63406	响水	洪南6、7组变	10	400	195.16
63407	响水	新农线16大队变	10	200	63.08
63408	响水	六套街中3#变	10	630	186.102
63409	响水	三套村兴龙变	10	200	18.92
63410	响水	程庄合兴变	10	200	93.96
63411	响水	姜东马庄1#变	10	200	12.66
63412	响水	小尖示范园8#变	10	400	41.72
63413	响水	小尖郭庄十组变	10	400	174.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63414	响水	龚集6#变	10	400	152.56
63415	响水	开发区23#变	10	400	0
63416	响水	开发区23#变	10	630	502.866
63417	响水	小尖示范园9#变	10	400	154.24
63418	响水	潘庄二组变	10	200	48.9
63419	响水	南河王集新区变	10	630	0
63420	响水	小尖吴庄5#变	10	630	375.165
63421	响水	供电公司1#箱变	10	630	149.814
63422	响水	烟草局变	10	630	182.007
63423	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	343.917
63424	响水	供电公司3#箱变	10	630	218.862
63425	响水	陈港海安1#变	10	500	230.65
63426	响水	双港第一街6#变	10	800	573.2
63427	响水	陈港立礼四五组2#变	10	630	285.705
63428	响水	张庄四五组	10	400	190.88
63429	响水	运河运西林庄2#变	10	400	85.68
63430	响水	龚集套筒厂变	10	400	199.68
63431	响水	龚集3#变	10	400	15.36
63432	响水	黄圩中心路南变	10	400	184.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63433	响水	张集六#变	10	400	211.4
63434	响水	开发区29#变	10	400	134.48
63435	响水	集镇11#变	10	400	127.6
63436	响水	顾庄1#变	10	400	107.6
63437	响水	梅庄2组变	10	400	174
63438	响水	人民商场2#变	10	400	211.08
63439	响水	六套街北9#变	10	400	0
63440	响水	小尖四丰4#变	10	400	63.48
63441	响水	小尖田荡五六组2#变	10	400	150.64
63442	响水	张集粮管所变	10	400	105.32
63443	响水	小集老街变	10	400	149.76
63444	响水	黄圩集镇中心变	10	400	0
63445	响水	黄圩村二组变	10	400	0
63446	响水	七套闸口北变	10	400	88.96
63447	响水	体东南路3#变	10	400	182.32
63448	响水	河沟东变	10	400	180.96
63449	响水	小南村3#变	10	400	196.76
63450	响水	小尖吉舍4#变	10	400	159.56
63451	响水	教育路东变	10	400	10.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63452	响水	灌江二组3#变	10	400	160.4
63453	响水	黄圩均平2组配变	10	400	162.08
63454	响水	七套标兵1#变	10	400	214.4
63455	响水	小尖罗庄3#变	10	400	21.76
63456	响水	育才路南变	10	400	200.28
63457	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	0
63458	响水	开发区26#变	10	400	101.32
63459	响水	六套街北8#变	10	400	109.6
63460	响水	七套3#变	10	400	179.96
63461	响水	小尖周集1#公用变	10	400	10.24
63462	响水	张集7#变	10	400	128
63463	响水	水塔路西变	10	400	210.24
63464	响水	东吴得舍	10	400	142.08
63465	响水	闸口四变1#变	10	400	196.4
63466	响水	小尖致富路变	10	400	119.68
63467	响水	小尖油厂1#变	10	400	177.24
63468	响水	黄圩集镇2#变	10	400	117.68
63469	响水	七套6#公用变	10	400	179.84
63470	响水	运河造纸厂门前变	10	400	206.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63471	响水	七套水塔路南变	10	400	134.12
63472	响水	头甲4组变	10	400	227.84
63473	响水	黄圩集镇6#变	10	400	136.96
63474	响水	大有13#变	10	400	33.32
63475	响水	黄圩村变	10	400	122.84
63476	响水	龙背5组变	10	400	158.4
63477	响水	小尖文化站2#变	10	400	132.16
63478	响水	陈港下辛四组北变	10	400	284.4
63479	响水	夹河南1#变	10	400	269.72
63480	响水	大有夹河南变	10	400	244.04
63481	响水	陈港海安卫生院变	10	400	0
63482	响水	运河三套村安国变	10	400	166.8
63483	响水	西园村变	10	400	6.92
63484	响水	中山线大有医院变	10	400	107.68
63485	响水	小尖玉南八组变	10	400	91.16
63486	响水	小南村变	10	400	135.92
63487	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	0
63488	响水	高场八组变	10	400	228.6
63489	响水	陈港大湾五组3#变	10	400	93.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63490	响水	老舍6#变台片	10	400	94.76
63491	响水	善友村2#变	10	400	227.64
63492	响水	上兴六组变	10	400	102.68
63493	响水	湾圩四组新变	10	400	240.64
63494	响水	南河小学变	10	400	0
63495	响水	大有教育小区变	10	400	171.28
63496	响水	上兴八组变	10	400	203.48
63497	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	161.08
63498	响水	小尖平湖2#公用变	10	400	111.16
63499	响水	闸口西变	10	400	208.76
63500	响水	双烈五组变	10	400	183.2
63501	响水	张集1#变	10	400	133.24
63502	响水	桃园兴庄变	10	400	189.12
63503	响水	运河中学2#变	10	400	208.08
63504	响水	桃园兴庄4#变	10	400	185.76
63505	响水	六港五组变	10	400	186
63506	响水	陈港中和村二六组变	10	400	257.44
63507	响水	甲套西变	10	400	235.64
63508	响水	过桥弯变	10	400	65.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63509	响水	小尖医疗变	10	400	114.68
63510	响水	老舍乡政府箱变	10	400	207.32
63511	响水	双港桥头2#变	10	400	142.64
63512	响水	八墩村变	10	400	128.08
63513	响水	小尖田荡招商变	10	400	92.8
63514	响水	中心五组变	10	400	273.72
63515	响水	王商四组3#变新	10	400	166.96
63516	响水	小尖水厂2#变	10	400	93.6
63517	响水	小尖周集2#公用变	10	400	130.72
63518	响水	小南村5#变	10	400	179.8
63519	响水	林舍纱厂3#变	10	400	37
63520	响水	小尖浦东三组南变	10	400	166.24
63521	响水	小尖田荡七八组2#变	10	400	23.28
63522	响水	七套2#北变	10	400	150.76
63523	响水	陈港立礼小街2#变	10	400	177.48
63524	响水	运河医院变	10	400	140.08
63525	响水	响丰公司变	10	400	143.4
63526	响水	张集乡政府变	10	400	161.68
63527	响水	陈港海安5#变	10	400	58.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63528	响水	毛庄变	10	400	0
63529	响水	运东夏庄1#变	10	400	245.68
63530	响水	水塔路北变	10	400	113.08
63531	响水	大有水塔2#变	10	400	149.84
63532	响水	大新9#变	10	400	255.08
63533	响水	张集13#变	10	400	193.6
63534	响水	开发区2#变	10	400	44.72
63535	响水	小浦三组3#变	10	400	8.84
63536	响水	彭庄南变	10	400	260.24
63537	响水	小尖医疗1#变	10	400	0
63538	响水	小尖郭庄5#变	10	400	167.4
63539	响水	朱圩村部变	10	400	224.76
63540	响水	圩角3#变	10	400	59.16
63541	响水	陈港立礼六七组变	10	400	105.08
63542	响水	六港七八组3#变	10	400	250.08
63543	响水	苗寨二组变	10	400	0
63544	响水	老舍四烈河西变	10	400	0
63545	响水	小尖余庄1#变	10	400	222.48
63546	响水	小尖供电所变	10	400	43.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63547	响水	黄圩水利站变	10	400	251.6
63548	响水	南河加庆二组变	10	400	173.4
63549	响水	堆根五组2#变	10	400	177.76
63550	响水	朱圩7组变	10	400	254.04
63551	响水	陈港立礼六七组4变	10	400	235.84
63552	响水	陈港义心村五组变	10	400	157.48
63553	响水	恩谭前一组变	10	400	276.48
63554	响水	月港3#变	10	400	250.96
63555	响水	陈港辛六村1#变	10	400	164.84
63556	响水	上兴三组变	10	400	178
63557	响水	草港新村1#变	10	400	178.24
63558	响水	沙荡线安置区2#变	10	400	183.12
63559	响水	海安2组2#变	10	400	78.32
63560	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	201.24
63561	响水	陈港草港三八组变	10	400	161.48
63562	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	99.76
63563	响水	老舍医院变	10	400	154.76
63564	响水	周圩11组2#变	10	400	216.76
63565	响水	龙背1组变	10	400	187.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63566	响水	老舍3#北变	10	400	38.48
63567	响水	兴庄一二组西变	10	400	212.12
63568	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	210.6
63569	响水	七套北街变	10	400	0
63570	响水	辛六村明1#变	10	400	221.92
63571	响水	集镇4#新变	10	400	126.16
63572	响水	八里新丰东变	10	400	225.16
63573	响水	王商1组2#变	10	400	175
63574	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	179.92
63575	响水	工商1#变	10	400	5.24
63576	响水	小尖砖瓦厂变	10	400	48.88
63577	响水	小尖毕圩六七组2#变	10	400	265.6
63578	响水	七套8#公用南变	10	400	139.72
63579	响水	葛庄四组变	10	400	189.72
63580	响水	龙背小街1#变	10	400	135.08
63581	响水	汪圩北1#变	10	400	163.8
63582	响水	龙背13组变	10	400	240.76
63583	响水	小尖福满楼变	10	400	15.12
63584	响水	草港安置区5#变	10	400	209.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63585	响水	葛庄四组1#变	10	400	164.24
63586	响水	王集2#中台片变	10	400	0
63587	响水	双港第一街5#变	10	800	579.6
63588	响水	大有交通变	10	400	0
63589	响水	大拐一四组变	10	400	120.72
63590	响水	南河周圩变	10	400	186.16
63591	响水	小尖振兴路7#变	10	400	20.6
63592	响水	陈港中和七组5#变	10	400	233.12
63593	响水	小尖玉北七组2#变	10	400	65.08
63594	响水	小尖高圩2#新增变	10	400	202.92
63595	响水	大有农场变	10	400	137.32
63596	响水	陈港海安8#变	10	400	148.48
63597	响水	老舍信用社变	10	400	92.6
63598	响水	程圩村变	10	400	256.76
63599	响水	新民村明变	10	400	123.08
63600	响水	小尖吉舍七组南变	10	400	191.68
63601	响水	小尖老街1#变	10	400	69.84
63602	响水	四港十一组3#变	10	400	262.32
63603	响水	六套方庄村照明变	10	400	146.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63604	响水	陈港海安10#变	10	400	0
63605	响水	蔡窑12组变	10	400	176.92
63606	响水	小尖吴庄变	10	500	252
63607	响水	高场八组2#变	10	400	269.16
63608	响水	大有11#变	10	400	106.72
63609	响水	陈港义心小街变	10	400	169.48
63610	响水	月港2#变	10	400	228.36
63611	响水	陈港立礼六七组3#变	10	400	190.76
63612	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	0
63613	响水	云彩小区7#变	10	400	142.76
63614	响水	张集五#变	10	400	128.8
63615	响水	小尖平湖八组变	10	400	234.32
63616	响水	七套聚兴路变	10	400	0
63617	响水	月港一组1#变	10	400	218.24
63618	响水	陈港立礼十组2#变	10	400	225.84
63619	响水	大有淮北4-6组变	10	400	235.44
63620	响水	小尖中学变	10	400	28
63621	响水	七套9#变	10	400	126.48
63622	响水	头甲5组变	10	400	209.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63623	响水	小浦五组变	10	400	86.48
63624	响水	大有大新2#变	10	400	174.24
63625	响水	张集2#变	10	400	31.44
63626	响水	三合一组变	10	400	209
63627	响水	小尖蔡庄中心3#变	10	630	306.306
63628	响水	小尖安达变	10	400	39.6
63629	响水	陈港苏光一八组变	10	400	220.48
63630	响水	洪南4组变	10	400	252.16
63631	响水	洪南小区变	10	400	183.56
63632	响水	四港11组2#变	10	400	197.6
63633	响水	新北1#变	10	400	283.88
63634	响水	陈港草港10组变	10	400	143.68
63635	响水	东西街2#变	10	400	116.44
63636	响水	大有1#变	10	400	10.28
63637	响水	小南村2#变	10	400	77.8
63638	响水	七套3#公用变	10	400	167.76
63639	响水	六港一、三组变	10	400	173.68
63640	响水	小尖四丰2#变	10	400	205.36
63641	响水	小尖吉舍五组3#变	10	400	147.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63642	响水	田荡三组1#变	10	400	0
63643	响水	双港国环七组变	10	400	138.04
63644	响水	河沟北变	10	400	222.36
63645	响水	小尖新幼儿园变（新）	10	400	202.84
63646	响水	陈港苏光二三组2#变	10	400	243.16
63647	响水	陈港草港二组4#变	10	400	261.08
63648	响水	小尖大广一组变	10	400	73
63649	响水	草港新村3#变	10	400	132.64
63650	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	38.08
63651	响水	陈港小集街3#变	10	400	167.84
63652	响水	小浦五组1#变	10	400	53.96
63653	响水	加庆5组变	10	400	219.16
63654	响水	王集13#组变	10	400	0
63655	响水	陈港齐兴一六组变	10	400	211.52
63656	响水	张庄23组3#变	10	400	0
63657	响水	大有项庄2#变	10	400	151.6
63658	响水	王商金港变	10	400	183.08
63659	响水	大有15#变	10	400	141.48
63660	响水	小尖条河一三组变	10	400	113.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63661	响水	小浦3#变	10	400	0
63662	响水	友爱六组2#变	10	400	215
63663	响水	老舍水利站变	10	400	189.76
63664	响水	运河小学1#变	10	400	92.76
63665	响水	小尖顾圩村西变	10	400	156.84
63666	响水	小尖罗庄变	10	400	28.4
63667	响水	陈港义心八组安置区变	10	400	205.6
63668	响水	四港15组1#变	10	400	244.32
63669	响水	四港十五组4#变	10	400	163.76
63670	响水	桃元村桑庄2#变	10	400	240.84
63671	响水	小尖郭庄1#配变	10	400	175.96
63672	响水	双港2组变	10	400	164.32
63673	响水	开发区8#变	10	400	168
63674	响水	张集9#变	10	400	45.32
63675	响水	高场七排4#变	10	400	227.36
63676	响水	南河昌盛二组变	10	400	272.32
63677	响水	小尖玉北九组变	10	400	142.72
63678	响水	小尖周集3#公用变	10	400	86
63679	响水	小集老街2#变	10	400	73.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63680	响水	三合三五组变	10	400	227.84
63681	响水	小尖田荡七八组变	10	400	53.2
63682	响水	新南134组变	10	400	0
63683	响水	双港16#变	10	400	95.24
63684	响水	南河王集南变	10	400	152.32
63685	响水	小尖吉舍五组变	10	400	17
63686	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	0
63687	响水	南河八墩3组变	10	400	68.76
63688	响水	彭庄北变	10	400	242.88
63689	响水	官舍9组2#变	10	400	253.16
63690	响水	三圩圩东变	10	400	160
63691	响水	苗寨七组变	10	400	207.2
63692	响水	新民八九组变	10	400	185.88
63693	响水	小尖周集1#公路变	10	400	193.68
63694	响水	小尖老街变2#	10	400	181.96
63695	响水	农行变	10	400	58.44
63696	响水	小尖玉东变	10	400	65.12
63697	响水	陈港齐心四七组变	10	400	183.08
63698	响水	公用变1#	10	400	72.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63699	响水	尹庄洪庄变	10	400	159.04
63700	响水	六港一组变	10	400	133.6
63701	响水	小尖徐洪5#变	10	400	222.76
63702	响水	新北村部变	10	400	219.08
63703	响水	小尖拐圩四组变	10	400	120.6
63704	响水	小尖机械家属区变	10	400	34.24
63705	响水	七套乡政府变	10	400	255.72
63706	响水	陈港辛六二六三八组变	10	400	115.2
63707	响水	公用12#变	10	400	0
63708	响水	官舍东变	10	400	213.12
63709	响水	陈港辛六村4#变	10	400	137.72
63710	响水	杨回敬老院变	10	400	267
63711	响水	农科村民1#变	10	400	198.96
63712	响水	小尖朱圩一二五组变	10	400	150.64
63713	响水	苗寨六组变	10	400	168.6
63714	响水	陈港蟒牛村北变	10	400	57.32
63715	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	0
63716	响水	翻身6组变(2012)	10	400	166.84
63717	响水	公用13#变	10	400	159.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63718	响水	陈港三港村2#变	10	400	151.32
63719	响水	小尖陈沟三组1#变	10	400	227.2
63720	响水	六港七八组2#变	10	400	125
63721	响水	小尖毕圩超大变新	10	400	131.76
63722	响水	陈港长兴村明2号变	10	400	73.16
63723	响水	张湾三组变	10	315	210.892
63724	响水	陈港海安7#变	10	400	0
63725	响水	小尖土桥一、二组变	10	400	147.4
63726	响水	潘庄九组变	10	400	163.56
63727	响水	双港公用变2#	10	400	0
63728	响水	新北七八组2#变	10	315	109.084
63729	响水	小浦四组变	10	400	124.6
63730	响水	七套小学东变	10	400	42.28
63731	响水	同兴村张庄4#变	10	315	208.183
63732	响水	小尖周集1#变	10	400	8.4
63733	响水	陈港新民2#变	10	400	184.76
63734	响水	小尖中舍村2#配变	10	400	188.72
63735	响水	小尖吴庄八九组变	10	400	244.2
63736	响水	沙荡安置区12#变	10	400	169.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63737	响水	陈家港四港七十一组1#变	10	400	84.76
63738	响水	同兴红日组2#变	10	400	247.16
63739	响水	王庄闸口4#变	10	315	194.67
63740	响水	陈港小集五组1#变	10	400	141.52
63741	响水	小尖孟巷东变	10	400	255.68
63742	响水	小尖周集二组南变	10	400	140.04
63743	响水	小尖沿河变	10	400	0
63744	响水	小尖平湖1#公用变	10	400	221.28
63745	响水	小尖周集6#公用变	10	400	108.24
63746	响水	国环4组变(2012)	10	400	189.16
63747	响水	龚集11#变	10	400	0
63748	响水	夹冲北变照明	10	400	214.36
63749	响水	小尖毕圩六七组1#变	10	400	225.12
63750	响水	五河居新型社区1#变	10	400	17.6
63751	响水	大通徐码2#变	10	315	193.504
63752	响水	海安桥头变	10	400	231.32
63753	响水	小尖十一组变	10	400	218.92
63754	响水	七套中心3组变	10	400	203.4
63755	响水	黄圩张庄小街配变	10	400	28.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63756	响水	陈港海安3#变	10	400	0
63757	响水	陈港义心一四组2#变	10	400	199
63758	响水	塘港西变	10	400	175.56
63759	响水	双港11#公用变	10	400	188.76
63760	响水	陈港苏光一八组2#变	10	400	203.76
63761	响水	5#公用变	10	400	200.68
63762	响水	老舍派出所变	10	400	167.48
63763	响水	小尖玉东村变	10	400	88.16
63764	响水	四丰3-5组变	10	400	116.24
63765	响水	大有中心小学1#变	10	400	29.68
63766	响水	响南村变	10	400	200.4
63767	响水	响南村3#变	10	400	105
63768	响水	丁头庄变	10	400	215.48
63769	响水	小尖蔡庄中心2#配变	10	400	18.64
63770	响水	大口薛庄变	10	400	251.32
63771	响水	小尖周集4#公用变	10	400	112.48
63772	响水	小尖田荡五组2#变	10	400	135
63773	响水	小尖高圩2#公用变	10	400	178.08
63774	响水	小尖大广一组2#变	10	315	65.929

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63775	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	0
63776	响水	双港8#变	10	400	165.48
63777	响水	双港17#公用变	10	400	198.76
63778	响水	陈港四港9组1#变	10	400	209.24
63779	响水	高林后集变	10	400	207
63780	响水	洪南村变	10	400	122.12
63781	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	177.92
63782	响水	小尖孟巷村变	10	400	177.36
63783	响水	草港二十九组变	10	400	234.64
63784	响水	张集10#变	10	400	94.48
63785	响水	四套村2#变	10	315	203.994
63786	响水	陈港小集五组2#变	10	400	137.32
63787	响水	张庄23组变	10	400	120.96
63788	响水	陈港大湾四组变	10	400	174.8
63789	响水	小尖蔡庄一组变	10	400	56.08
63790	响水	小尖工商变	10	400	60.04
63791	响水	小尖拐圩一组变	10	400	173
63792	响水	小尖玉东六组变	10	400	59.72
63793	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	224.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63794	响水	龚集崔庄3#变	10	400	237.532
63795	响水	中心一组变	10	400	126.32
63796	响水	龚集供电所变	10	315	0
63797	响水	老舍线老舍食品站变	10	400	233.24
63798	响水	兴庄七组变	10	400	173.72
63799	响水	小尖周集二组变	10	400	213.44
63800	响水	陈港中和响陈路变	10	400	203.32
63801	响水	桃园王庄变	10	250	97.1
63802	响水	四港15组3#变	10	400	174.4
63803	响水	小尖毕圩三四组变新	10	400	154.72
63804	响水	新村西4#变	10	400	201.88
63805	响水	沙荡安置区16#变	10	400	199.84
63806	响水	陈港海安12#变	10	400	88.76
63807	响水	运河幼儿园4#变	10	400	0
63808	响水	小尖周集七八组变	10	400	177.84
63809	响水	双港15#变	10	400	139.24
63810	响水	四套后堆变	10	250	130.55
63811	响水	桃园兴庄2#变	10	250	85.725
63812	响水	大有沈庄变	10	400	123.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63813	响水	以刚友东变	10	400	243.28
63814	响水	陈港苏光村四七组变	10	400	248.8
63815	响水	小尖毕圩六七组变	10	400	218.72
63816	响水	陈港海安6#变	10	400	211.16
63817	响水	小尖华联1#变	10	400	102.08
63818	响水	南河头甲6-8组2#变	10	400	96
63819	响水	月港北变	10	400	181.24
63820	响水	中和七组4#变	10	400	209.96
63821	响水	老舍高架桥变	10	400	208.48
63822	响水	张集8#变	10	400	209
63823	响水	大广三组变	10	400	131.76
63824	响水	陈港海安9#变	10	400	170.32
63825	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	208.6
63826	响水	大有新北3-5组2#变	10	400	224.4
63827	响水	三圩合兴1#变	10	250	131.275
63828	响水	小尖徐洪2#变	10	400	177.48
63829	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	156.4
63830	响水	小尖周集7#公用变	10	400	119.84
63831	响水	小尖徐洪7#变	10	400	162.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63832	响水	港尾1#变	10	400	268.88
63833	响水	陈港立礼六七组2#变	10	250	129.7
63834	响水	陈港草港二组变	10	400	232.76
63835	响水	大湾7组1#变	10	400	134.72
63836	响水	小尖徐洪3#变	10	400	51.96
63837	响水	陈港义心六七组安置区变	10	400	180.72
63838	响水	大有四份小学变	10	400	52
63839	响水	中心4组变	10	315	152.68
63840	响水	小尖吉舍六组变	10	400	157.48
63841	响水	六港七八组变	10	250	116.175
63842	响水	月港新变	10	400	0
63843	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	233.6
63844	响水	陈港苏光五组变	10	400	174.32
63845	响水	陈港王商9组变	10	400	185.92
63846	响水	顾庄3#变	10	200	38.22
63847	响水	六套方庄三组变	10	200	46.42
63848	响水	高林二组变	10	400	228.96
63849	响水	江西4#变	10	200	67.72
63850	响水	南河顺河三组变	10	200	36.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63851	响水	黄圩马圩二组南变	10	200	55.64
63852	响水	圩角2#变	10	200	38.36
63853	响水	大东南变	10	200	52.78
63854	响水	陈港小集村新街变	10	400	143.6
63855	响水	六套同兴村变	10	200	58.06
63856	响水	三合六组新变	10	200	82.98
63857	响水	合兴18组	10	200	62.88
63858	响水	彭港六组变	10	200	78.88
63859	响水	纪圩四组变	10	200	74.74
63860	响水	四丰小区3#变(旧)	10	400	216.32
63861	响水	杨回夏庄南变	10	200	130.2
63862	响水	教育路北变	10	400	63.32
63863	响水	彭庄二组变	10	200	58.5
63864	响水	大东白果园变	10	200	119.3
63865	响水	三合一组南变	10	200	93.22
63866	响水	老舍7#公用变	10	200	110.84
63867	响水	老舍七组变	10	200	123.92
63868	响水	纪圩村五六组变	10	200	83.18
63869	响水	张集供电所变	10	200	12.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63870	响水	南河农场3组3#变	10	200	63.64
63871	响水	均平5组变	10	200	53.82
63872	响水	大有闸口变	10	200	88.06
63873	响水	大新4#变	10	200	52.62
63874	响水	南河头甲7组变	10	400	195.72
63875	响水	彭港马庄新变	10	200	0
63876	响水	杨圩7组变	10	200	114.76
63877	响水	张湾七组变	10	200	20.34
63878	响水	同兴张庄3#变	10	200	69.58
63879	响水	王庄闸口变	10	200	45.74
63880	响水	马圩四组西变	10	200	53.94
63881	响水	7#变	10	200	67.16
63882	响水	恩谭二组变	10	200	98.58
63883	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	0
63884	响水	民生何庄变	10	200	78.48
63885	响水	梅庄5组	10	200	54.16
63886	响水	梅湾一组1#变	10	200	55.7
63887	响水	上王1.2组变	10	200	5.58
63888	响水	七套港尾新河变	10	200	85.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63889	响水	双套一二三组变	10	200	37.28
63890	响水	样板变	10	200	27.64
63891	响水	四套后堆2#变	10	200	77.92
63892	响水	中心小学2#变	10	200	12.2
63893	响水	大有条冲13组变	10	200	84.56
63894	响水	桃园曹庄变	10	200	94.58
63895	响水	大广五组1#变	10	200	52.58
63896	响水	陈港齐心一六组2#变	10	400	142.48
63897	响水	建华西4#变	10	315	190.732
63898	响水	彭庄北2#变	10	200	101.74
63899	响水	陈港小集五组3#变	10	200	85.34
63900	响水	三圩圩西变	10	200	56.12
63901	响水	黄圩高庄三组变	10	200	69.3
63902	响水	上兴九组变	10	200	36.22
63903	响水	河沟南明变	10	200	56.5
63904	响水	丰友村东变	10	200	26.66
63905	响水	南河新东6组变	10	200	0
63906	响水	仇堆六组变	10	200	84.3
63907	响水	姜西北变	10	200	44.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63908	响水	郇庄二组南变	10	200	109.22
63909	响水	河东三组变	10	200	40.52
63910	响水	开城3组变	10	200	57.16
63911	响水	王商公用变	10	315	62.905
63912	响水	康庄9组变	10	200	114.24
63913	响水	张集12#变	10	200	18.34
63914	响水	黄圩高庄四组变	10	200	67.08
63915	响水	龙背4组变	10	200	82.8
63916	响水	梅湾十二组变	10	200	67.54
63917	响水	洪南10组变(2012)	10	400	250.32
63918	响水	高庄四组西变	10	200	74.72
63919	响水	纪圩三组2#变	10	200	83.2
63920	响水	兴太公兴变	10	200	71.82
63921	响水	八顷五组变	10	200	123.04
63922	响水	新光安置区2#变	10	200	38.08
63923	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	134.06
63924	响水	同兴村同兴组变	10	200	60.42
63925	响水	大通仇堆变	10	200	57.04
63926	响水	沈庄一组变	10	200	66.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63927	响水	大有淮河6#变1	10	200	18.88
63928	响水	大通徐码变	10	200	83.5
63929	响水	沈庄五组变	10	200	58.88
63930	响水	老舍戈庄全凤3#变	10	200	66.9
63931	响水	老舍官舍中3#变	10	200	81.46
63932	响水	小尖毕圩二组变	10	200	75.58
63933	响水	老舍树圩村东变	10	200	67.92
63934	响水	杨回牛厂2#变	10	200	27.34
63935	响水	彭港西2#变	10	200	65.34
63936	响水	小尖浦西三组变	10	200	50.2
63937	响水	何沟三组变	10	200	78.22
63938	响水	条河周庄变	10	200	87.24
63939	响水	沈庄北变	10	200	28.46
63940	响水	双港建华1.2组	10	200	52.58
63941	响水	小尖顾圩桥头1#变	10	200	68.58
63942	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	44.92
63943	响水	四份5-8组变	10	200	41.24
63944	响水	唐庄三四组2#变	10	200	95.48
63945	响水	杨回解庄变	10	200	46.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63946	响水	新北部队变	10	200	100.58
63947	响水	沈庄西明	10	200	104.54
63948	响水	三圩合兴变	10	200	13.12
63949	响水	马圩一组	10	200	74.7
63950	响水	加庆4组变	10	200	74.2
63951	响水	八顷二组南变	10	200	83.62
63952	响水	沈庄二组变	10	200	99.2
63953	响水	海安四组变	10	200	0
63954	响水	新北11组1#变	10	200	98.44
63955	响水	停泉4组东变	10	200	112.44
63956	响水	大通全堆2#变	10	200	84.96
63957	响水	嘉园小区3#变	10	200	61.52
63958	响水	花枝2组变	10	200	0
63959	响水	高庄二组桥西变	10	200	61.32
63960	响水	小尖朱圩二组北变	10	200	24.06
63961	响水	南河头甲八组变	10	200	0
63962	响水	新北11组2#变	10	200	36.74
63963	响水	淮北1、2组变	10	200	9.36
63964	响水	三合二组北变	10	200	77.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63965	响水	周圩八组2#变	10	200	74.7
63966	响水	桃园曹庄2#变	10	200	61.22
63967	响水	顺河12组	10	200	44.8
63968	响水	河东一组变	10	200	45
63969	响水	双港线小南9组变	10	200	18.16
63970	响水	唐庄三组2#单变	10	200	66.16
63971	响水	黄圩纪圩一组配变	10	200	68.62
63972	响水	马圩4组变	10	200	109.48
63973	响水	云梯五组东变	10	200	65.34
63974	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	63.84
63975	响水	兴太南单相变	10	200	70.78
63976	响水	高场张林北变	10	200	102.34
63977	响水	张湾四组变	10	200	84.62
63978	响水	大拐二组变	10	200	30.4
63979	响水	皂角杨滩变	10	200	81.84
63980	响水	六套尹庄3#变	10	200	75.16
63981	响水	停泉六组变	10	200	112.88
63982	响水	大兴村6#变	10	400	238.6
63983	响水	开城西2#变	10	200	115.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63984	响水	圩角六组变	10	200	85.62
63985	响水	黄圩三组西变	10	200	76.88
63986	响水	东风三组1#变	10	200	36
63987	响水	同兴周庄变	10	400	234.76
63988	响水	大通沟南2#变	10	200	45.16
63989	响水	运河夏庄3#变	10	200	80.22
63990	响水	南河新南245组2#变	10	200	0
63991	响水	小尖中舍村变	10	400	122.36
63992	响水	七套条堆变	10	200	57.16
63993	响水	仇堆1组	10	200	69.7
63994	响水	陈港中和四七组3#变	10	400	144.08
63995	响水	半沙四组变	10	200	92.6
63996	响水	民生八套1#变	10	200	115.88
63997	响水	新北10组变	10	200	80
63998	响水	尹庄村4#变	10	200	112.62
63999	响水	南河双南24组4#变	10	200	35.66
64000	响水	高场七排1#西变	10	200	84.2
64001	响水	小尖孟巷五、六组变	10	200	53.54
64002	响水	花枝1、2组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64003	响水	黄圩兴庄二组	10	200	88.4
64004	响水	五套张庄变	10	200	86.38
64005	响水	南河上王6组变	10	200	68.66
64006	响水	南河半沙7组变	10	200	82.96
64007	响水	金湾六组1#变	10	200	70.22
64008	响水	大湾新村1#变	10	200	19
64009	响水	小尖周集5#公用变	10	200	0
64010	响水	皂角柏庄4#变	10	200	100.84
64011	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	41.5
64012	响水	郜庄五组新变	10	200	85.62
64013	响水	双南8组变	10	200	117.34
64014	响水	太平28组变	10	200	61.04
64015	响水	新北7-8组1#变	10	200	92.08
64016	响水	淮北5组变	10	200	53.72
64017	响水	双河一组变	10	200	116.22
64018	响水	小尖小广七组南2#变	10	200	43.16
64019	响水	小尖王荡村3#变	10	400	214.76
64020	响水	刘庄4组变	10	200	16.96
64021	响水	黄圩高庄二组变	10	200	91.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64022	响水	大沟一组变	10	200	86.58
64023	响水	八套部队变	10	200	51.22
64024	响水	小尖尖庄变	10	200	65.92
64025	响水	新河恒风变	10	200	4.72
64026	响水	河西1组2#变	10	200	52.66
64027	响水	湾圩一七组变	10	200	93.42
64028	响水	陈港长兴村西变	10	200	90.84
64029	响水	五套尹庄李庄变	10	200	84.02
64030	响水	陈港海安14#变	10	400	213.56
64031	响水	农场四组变	10	200	100.96
64032	响水	三套安国4#变	10	200	94
64033	响水	小尖拐圩一组1#变	10	200	52.5
64034	响水	农科变	10	200	99.34
64035	响水	河东六组变	10	200	89.44
64036	响水	大新7#变	10	200	111.88
64037	响水	戈正三组变	10	200	62.62
64038	响水	堆根二组变	10	200	32.84
64039	响水	六套同兴村朱庄变	10	200	97.74
64040	响水	双河六组变	10	200	109.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64041	响水	花枝10组2#变	10	200	102.58
64042	响水	周圩十一组3#变	10	200	133.42
64043	响水	唐庄林庄2#变	10	200	68.38
64044	响水	新东123组3#变	10	200	0
64045	响水	杨回照明变	10	200	85
64046	响水	大东二组变	10	200	43.88
64047	响水	塘港5组变	10	200	89
64048	响水	潘庄四组变	10	200	70.06
64049	响水	七套条堆3#公用变	10	200	62.92
64050	响水	河沟中变	10	200	121.12
64051	响水	王商五六组2#变	10	400	126.04
64052	响水	彭庄南2#变	10	200	78.88
64053	响水	小尖十五组变	10	200	48.46
64054	响水	小尖条河十组变	10	200	65.54
64055	响水	条河南变	10	200	113.7
64056	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	102.16
64057	响水	以刚5组变	10	200	66.46
64058	响水	合兴小学变	10	200	0
64059	响水	良种西1#变	10	200	83.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64060	响水	黄圩敬老院变	10	200	18.92
64061	响水	塘港东变(2012)	10	400	144.28
64062	响水	翻身1、2组3#变	10	200	67.98
64063	响水	开城4组变	10	200	14.22
64064	响水	恩潭路北变	10	200	56.92
64065	响水	小尖毕圩五组1#变	10	200	33.3
64066	响水	中心一组2#变	10	200	57.84
64067	响水	老舍官舍中2#变	10	200	99.28
64068	响水	四烈高庄变	10	200	61.12
64069	响水	小尖高圩1#变	10	200	25.88
64070	响水	七套中心敬老院变	10	200	48.58
64071	响水	高场七排变	10	315	198.166
64072	响水	东吴前庄变	10	200	59.74
64073	响水	吴庄4#变	10	200	101.74
64074	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	83.38
64075	响水	小尖大广五组2#变	10	200	40.12
64076	响水	陈港立礼村三八组变	10	200	102.98
64077	响水	四份1-4组1#变	10	200	97.62
64078	响水	云梯二组	10	200	63.02

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64079	响水	运西林庄变	10	200	100.34
64080	响水	龙背四组2#变	10	200	45.42
64081	响水	四份张庄1#变	10	200	17.8
64082	响水	花枝六组1#变	10	200	92.34
64083	响水	黄西线兴庄五组变	10	200	47.08
64084	响水	杨圩一组东变	10	200	70.04
64085	响水	陆集三组变	10	200	64.22
64086	响水	前河村2#变	10	200	18.28
64087	响水	双港线国环西2#变	10	200	78.06
64088	响水	东吴殷成变	10	200	13.7
64089	响水	杨回照明2#变	10	200	112.5
64090	响水	前河四组1#变	10	200	86.42
64091	响水	小尖顾圩村变	10	200	116.34
64092	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	163.68
64093	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	0
64094	响水	沈庄八组	10	200	53.44
64095	响水	张集彭庄一组变	10	200	52.8
64096	响水	南河大洼2#变	10	200	99.28
64097	响水	港尾新建变	10	200	60.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64098	响水	杨圩6.7组变	10	200	62.04
64099	响水	唐庄村变	10	200	50.86
64100	响水	黄圩三合四组变	10	200	58.96
64101	响水	唐庄徐李2#变	10	200	98.7
64102	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	57.52
64103	响水	高场七排战斗变	10	200	96
64104	响水	南河大洼3#变	10	200	66.28
64105	响水	南河新建10组变	10	200	42.9
64106	响水	恩谭高速路变	10	200	43.84
64107	响水	陈港三港村南变	10	200	22.58
64108	响水	双烈一组新变	10	200	59.24
64109	响水	双港公用变4#	10	400	0
64110	响水	南河新南134组4#变	10	200	0
64111	响水	程圩4#变	10	200	61.94
64112	响水	树圩程庄照明变	10	200	75.16
64113	响水	均平三组变	10	200	75.7
64114	响水	正舍六七组3#变	10	200	3.12
64115	响水	小圩2#变	10	200	32.92
64116	响水	姜西2#变	10	200	96.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64117	响水	新村5、9组变	10	200	58.22
64118	响水	加庆3组变	10	200	60
64119	响水	产旺长专变	10	200	82.82
64120	响水	新建三组变	10	200	79.62
64121	响水	小尖徐洪12#变	10	200	95.42
64122	响水	陈港三港一组变	10	200	0
64123	响水	太平5组变	10	200	109.46
64124	响水	小尖土桥五组变	10	200	63.16
64125	响水	双港14#变	10	200	123.5
64126	响水	张集彭港五组变	10	200	97.26
64127	响水	大有条冲十四组2#变	10	200	74.7
64128	响水	七套八套西变	10	200	95.7
64129	响水	南河薛荡一组2#变	10	200	95.52
64130	响水	桃元桑庄变	10	200	89.92
64131	响水	小尖徐洪8#变	10	400	149.08
64132	响水	四套周庄变	10	200	53.12
64133	响水	程圩七组变	10	200	108.34
64134	响水	小尖平湖村3#变	10	200	101.08
64135	响水	东吴卫庄4#变	10	200	77.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64136	响水	小尖小广六组2#变	10	200	48.38
64137	响水	南河顺河六组2#变	10	200	87.5
64138	响水	兴太东3#变	10	200	25.2
64139	响水	南河双南24组3#变	10	200	35.38
64140	响水	老舍良种东变	10	200	0
64141	响水	南河英庄变	10	200	88.1
64142	响水	六港3#变	10	400	147.32
64143	响水	翻身3、4组变	10	200	114.02
64144	响水	大口3组变	10	200	19.84
64145	响水	老舍前庄1#变	10	200	78.66
64146	响水	周圩十组2#变	10	200	34.24
64147	响水	新村1、2组变	10	200	60.06
64148	响水	三套安国1变	10	200	85.5
64149	响水	黄圩村一组	10	400	138.08
64150	响水	七套供电所变	10	200	124
64151	响水	南河英庄3#变	10	200	96.62
64152	响水	桃元温庄变	10	200	80.22
64153	响水	条河周庄1#变	10	200	83.88
64154	响水	甲套东变	10	200	90.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64155	响水	运东河西西变	10	200	40.24
64156	响水	何沟一组变	10	200	101.04
64157	响水	小尖浦东三组变	10	200	55.3
64158	响水	大通全堆变	10	200	82.88
64159	响水	小尖小广七组南变	10	200	21.12
64160	响水	小尖浦东三组北变	10	200	0
64161	响水	新北11组变	10	200	85.84
64162	响水	小尖拐圩二组变	10	200	1.16
64163	响水	陈港草港9组变	10	400	164.04
64164	响水	皂角合兴2#变	10	200	73.32
64165	响水	新东456组3#变	10	200	0
64166	响水	小尖平湖4#变	10	200	86.84
64167	响水	蔡窑2#变	10	200	63.42
64168	响水	南河立新变	10	200	46.22
64169	响水	陈港中和二组变	10	200	51.66
64170	响水	小尖徐洪11#变	10	400	240.28
64171	响水	小尖窑庄八组变	10	200	67.84
64172	响水	老舍8组1#变	10	200	22.04
64173	响水	大有新北11组3#变	10	200	110.06

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64174	响水	小尖条河九组变	10	200	72
64175	响水	小尖毕圩十组变	10	200	96.64
64176	响水	六套富民村方庄5#	10	200	74.38
64177	响水	朱庄变	10	200	94.22
64178	响水	汪圩五组变	10	200	1.34
64179	响水	花枝五组变	10	200	41.84
64180	响水	毕圩一组变	10	200	89.36
64181	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	0
64182	响水	小尖窑庄五组变	10	200	69.94
64183	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	0
64184	响水	南河新南3组变	10	200	0
64185	响水	昌盛村部	10	200	66.42
64186	响水	小尖条河水厂变	10	200	96.38
64187	响水	七套产旺条河2#变	10	200	110.7
64188	响水	刘庄3组1#变	10	400	175.76
64189	响水	双南24组	10	200	110.12
64190	响水	尚圩村照明	10	200	85.74
64191	响水	小尖土桥十一组变	10	200	18.16
64192	响水	陈港义心八九组变	10	200	99.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64193	响水	梅庄3组变	10	200	52.58
64194	响水	南河吴庄2#变	10	200	75.84
64195	响水	塘港6组变	10	200	0
64196	响水	官舍中4#变	10	200	33.12
64197	响水	小圩三组变	10	200	86.2
64198	响水	高林七组变	10	200	58.5
64199	响水	南河河西567组2#变	10	200	11.38
64200	响水	陈港齐心二三组东变	10	200	69.38
64201	响水	陈家港四港9组2#变	10	400	182.84
64202	响水	皂角张洼2#变	10	200	90.96
64203	响水	北胜圩北变	10	200	77.58
64204	响水	纪圩七组变	10	200	60.38
64205	响水	陈港义心一四组东变	10	200	46.62
64206	响水	七套程庄兴无变	10	200	100.24
64207	响水	老舍街南变	10	200	27.34
64208	响水	郜庄五组南变	10	200	34.54
64209	响水	五套康庄变	10	200	94.22
64210	响水	月港村西变	10	200	90.2
64211	响水	三套李庄变	10	200	83.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64212	响水	大东村部变	10	200	75.72
64213	响水	洪南12组变(2012)	10	200	107.38
64214	响水	运河中学变	10	200	68.06
64215	响水	树圩团结2#变	10	200	88.38
64216	响水	大东北2#变	10	200	39.24
64217	响水	老舍1、2组1#变	10	200	0
64218	响水	农场3组4#变	10	200	55.42
64219	响水	东吴前王1#变	10	200	100.84
64220	响水	大东四组变	10	200	64.96
64221	响水	陈港海安2#变	10	315	77.868
64222	响水	南河农场4组3#变	10	200	99.8
64223	响水	老舍恩潭三四组4号变	10	200	73.88
64224	响水	施庄2#变	10	200	58.68
64225	响水	小庄二组变	10	200	68.54
64226	响水	国环2组2#变	10	200	23.96
64227	响水	张湾村变	10	200	52.22
64228	响水	东吴大西1#变	10	200	75.6
64229	响水	南河顺河45组2#变	10	200	31.84
64230	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	75.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64231	响水	左圩张庄1#变	10	200	112.44
64232	响水	张集枣园变	10	400	238.68
64233	响水	小尖朱圩二组西变	10	200	92.66
64234	响水	南河农场4组2#变	10	200	69.2
64235	响水	建华5组变	10	200	54.84
64236	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	0
64237	响水	均平5.6组变	10	200	17.24
64238	响水	兴龙6组变	10	200	35.88
64239	响水	树圩拾份2#变	10	200	66.48
64240	响水	条河北变	10	200	49.24
64241	响水	三合二组变	10	200	36.24
64242	响水	郇庄一八组北变	10	200	86.38
64243	响水	黄圩大拐4组变	10	200	47.28
64244	响水	东吴前王变	10	200	66.54
64245	响水	何沟五组变	10	200	51.44
64246	响水	彭庄3#变	10	200	95.3
64247	响水	七套高场张林变	10	200	96.34
64248	响水	大拐1#变	10	200	22.96
64249	响水	彭庄2#变	10	200	58.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64250	响水	小尖砖瓦厂1#变	10	200	63.72
64251	响水	马圩二组变	10	200	92.36
64252	响水	小庄一组变	10	200	37.46
64253	响水	小尖大广三组3#变	10	200	110.12
64254	响水	六套尹庄2#变	10	200	0
64255	响水	兴龙东变	10	200	30.36
64256	响水	条冲十一组1#变	10	200	53.46
64257	响水	双河九组3#变	10	200	68.62
64258	响水	汪圩四组变	10	200	54.14
64259	响水	高林四组变	10	200	111.42
64260	响水	小尖孟巷小街变	10	200	46.04
64261	响水	河东四五组变	10	200	44.4
64262	响水	葛庄十五组变	10	200	2.04
64263	响水	黄圩高庄125组变	10	200	58.96
64264	响水	陈港下辛七八组3#变	10	200	31.74
64265	响水	小尖陈沟一二三组变	10	200	41.28
64266	响水	南河头甲68组	10	200	51.16
64267	响水	双套六组	10	200	41.06
64268	响水	彭港西变	10	200	84.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64269	响水	汪圩一组1#变	10	200	92.58
64270	响水	新村11组1#变	10	200	46.66
64271	响水	新北14组1#变	10	200	88.5
64272	响水	新民四组变	10	400	99.84
64273	响水	左圩梁庄2#变	10	200	33.08
64274	响水	七套坛口变	10	200	59.38
64275	响水	程庄兴隆变	10	200	0
64276	响水	小尖大广五组6#变	10	200	24.58
64277	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	75
64278	响水	大口村1#变	10	200	70.44
64279	响水	港尾红日1#变	10	200	98.34
64280	响水	潘庄四组2#变	10	200	92.92
64281	响水	张庄12组变	10	200	0
64282	响水	殷陈3#变	10	200	34.84
64283	响水	停泉四组变	10	200	62.34
64284	响水	沈庄东变	10	200	87.06
64285	响水	尹庄村5#变	10	200	118.64
64286	响水	高场七排3#变	10	200	70
64287	响水	条河1组变	10	200	56.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64288	响水	黄圩顾庄小街配变	10	200	73.78
64289	响水	王商二组变	10	630	352.548
64290	响水	开城2组变	10	200	94
64291	响水	小尖田荡一组变	10	200	38.74
64292	响水	良种村西变	10	200	94.42
64293	响水	三合村部变	10	200	79.72
64294	响水	友爱一组变	10	200	78.74
64295	响水	加庆11组	10	200	16.9
64296	响水	小尖窑庄五六七组变	10	200	6.08
64297	响水	高场冲东变	10	200	85.74
64298	响水	新北七八组3#变	10	200	131.32
64299	响水	小尖沙庄四组3#变	10	200	67.92
64300	响水	洪南6组变	10	250	101.55
64301	响水	顺河45组变	10	200	36
64302	响水	新北3-5组变	10	200	98.28
64303	响水	太平28组2#变	10	200	0
64304	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	80.94
64305	响水	黄圩河东二组南变	10	200	60.98
64306	响水	农科村民变	10	400	187.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64307	响水	双河九组1#变	10	200	32.78
64308	响水	新村9、10组变	10	400	163.84
64309	响水	头甲2组变	10	200	33.04
64310	响水	兴庄五八组	10	200	53.36
64311	响水	中心五组南变	10	200	106.56
64312	响水	旗杆王庄照明变	10	200	0
64313	响水	老舍良种村1#变	10	200	59.94
64314	响水	施庄前进变	10	200	76
64315	响水	友爱西北变	10	200	0
64316	响水	半沙三组变	10	200	102.62
64317	响水	运东河西变	10	200	24.7
64318	响水	大通村变	10	200	41.52
64319	响水	兴太公兴5#变	10	200	68
64320	响水	梅庄1组变	10	200	60.46
64321	响水	小尖高圩3#变	10	200	36.96
64322	响水	条河教堂变	10	200	16.16
64323	响水	张集盛庄变	10	200	68.08
64324	响水	侣旺7组1#变	10	200	51.18
64325	响水	村部机房配变	10	200	97.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64326	响水	沈庄四组变	10	200	55.62
64327	响水	洪南5组2#台片	10	200	115.78
64328	响水	彭港中明	10	200	40.66
64329	响水	梅庄四组新变	10	200	43.38
64330	响水	小尖周集二组北变	10	400	96.68
64331	响水	六套方庄村2#变	10	200	95.84
64332	响水	树圩桑庄照明	10	200	83.84
64333	响水	老舍新村1、2组1#变	10	200	91.32
64334	响水	大新北变	10	200	61.52
64335	响水	六套富民村变	10	200	101.7
64336	响水	沈庄五组西变	10	200	51.84
64337	响水	八墩村部2#变	10	200	31.8
64338	响水	运东周庄变	10	200	102.38
64339	响水	国环小街变	10	200	39.38
64340	响水	小尖王荡村2#变	10	400	147.88
64341	响水	小尖朱圩八组变	10	200	0
64342	响水	甲套中明变	10	200	54.04
64343	响水	朱庄向阳2#变	10	200	46.66
64344	响水	潘庄二组1#变	10	200	94.78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64345	响水	兴龙二组2#变	10	200	56.5
64346	响水	尚圩11组1#变	10	200	60.2
64347	响水	小尖郭庄3#变	10	400	135
64348	响水	大拐四组2#变	10	200	90.54
64349	响水	四港村明2#变	10	400	171
64350	响水	中心七组变	10	200	59.62
64351	响水	蔡窑村变	10	200	81.64
64352	响水	小尖徐洪6#变	10	400	235.36
64353	响水	条河西2#变	10	200	76.84
64354	响水	杨圩一组变（新）	10	200	61.04
64355	响水	双南闸变	10	200	89.3
64356	响水	陈港辛六2组2号变	10	200	8.08
64357	响水	南河毕庄变	10	200	7.28
64358	响水	老舍东吴小学变	10	200	47.74
64359	响水	双烈六七组变	10	200	53.58
64360	响水	张庄四组变	10	200	84.88
64361	响水	小尖土桥六组	10	200	0
64362	响水	王庄3组照明	10	200	61.16
64363	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	88.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64364	响水	小尖高圩北庄变	10	200	49.38
64365	响水	水利站1#变	10	200	0
64366	响水	四丰6组变	10	200	9.74
64367	响水	新村东变	10	200	100.34
64368	响水	甲套五组变	10	200	66.58
64369	响水	加庆68组3#变	10	200	61.8
64370	响水	土桥三组1#变	10	400	175.36
64371	响水	陈港立礼三八组3#变	10	200	93.2
64372	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	56.96
64373	响水	侣旺一组照明	10	200	44.04
64374	响水	新东456组2#变	10	200	0
64375	响水	陈港义心五组2#变	10	200	64.38
64376	响水	小尖郭庄2#变	10	400	55.56
64377	响水	沙荡安置区4#变	10	200	0
64378	响水	东吴卫庄2#变	10	200	13.16
64379	响水	高林水井变	10	200	103.94
64380	响水	陈港长兴村明变	10	200	7.08
64381	响水	同兴周庄2#变	10	200	88.66
64382	响水	开成西变	10	200	75.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64383	响水	兴龙西变	10	200	101.84
64384	响水	小尖顾圩三庄变	10	200	40.74
64385	响水	陈港义心一四组变	10	200	41.78
64386	响水	大通沟南变	10	200	55
64387	响水	农场2组变	10	200	50.12
64388	响水	小尖吴庄北变	10	200	12.34
64389	响水	六套方庄六组变	10	200	91.84
64390	响水	小尖土桥七组变	10	200	35.62
64391	响水	三圩圩东5#变	10	315	167.989
64392	响水	淮河4#变	10	200	85.48
64393	响水	彭港魏庄变	10	200	48.16
64394	响水	左圩村南1#变	10	200	95.4
64395	响水	七套停泉一组变	10	200	111.12
64396	响水	朱庄2#变	10	200	26.88
64397	响水	杨回王庄变	10	200	99.78
64398	响水	大有大新6#变	10	200	99.7
64399	响水	运东马庄变	10	200	47.3
64400	响水	小尖土桥九组变	10	200	14.84
64401	响水	皂角合兴3#变	10	200	94.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64402	响水	小尖玉东六组2#变	10	200	72.5
64403	响水	王庄小港变	10	200	73.54
64404	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	94.24
64405	响水	梅湾四组变	10	200	49.72
64406	响水	尚圩周庄变	10	200	85.56
64407	响水	海宁1、2组	10	200	91.62
64408	响水	王商四组变	10	400	124.4
64409	响水	兴庄三四组	10	200	48.68
64410	响水	陈港辛六村明变	10	400	174.32
64411	响水	小尖玉北十一组变	10	400	192.96
64412	响水	潘庄一组1#变	10	200	14.66
64413	响水	老舍1#公用变	10	200	97.92
64414	响水	陆集南变	10	200	126.3
64415	响水	国环西变(2012)	10	200	86.84
64416	响水	四份沈庄变	10	200	79.36
64417	响水	小尖郭庄9#变	10	200	66.96
64418	响水	友爱东变	10	400	213.28
64419	响水	老舍高庄变	10	200	113.66
64420	响水	兴太公兴3#变	10	200	28.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64421	响水	开成东变	10	200	58.08
64422	响水	花枝三组变	10	200	51.88
64423	响水	小南村4#变	10	200	56.24
64424	响水	运河三圩西角变	10	200	59.54
64425	响水	朱圩三组1#变	10	200	54.24
64426	响水	腰庄西变	10	400	129.84
64427	响水	小尖拐圩四组1#变	10	200	90.58
64428	响水	陈港中和五组2#西变	10	200	90.7
64429	响水	官舍中变	10	200	46.58
64430	响水	运西胡庄2#变	10	200	103.2
64431	响水	翻身1.2组变	10	200	72.12
64432	响水	翻身七组2#变	10	400	154.56
64433	响水	东吴前王2#变	10	200	91.24
64434	响水	尚圩11组照明	10	200	34.82
64435	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	237.36
64436	响水	双港兴华村1#变	10	200	32.24
64437	响水	唐庄三四组1#变	10	200	77.92
64438	响水	洪南村双一组变	10	200	68
64439	响水	南河供电所变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64440	响水	陈港下辛七八组变	10	200	93.62
64441	响水	新北十四组3#变	10	200	137.14
64442	响水	六套尹庄1#变	10	200	93.44
64443	响水	陈港中和一组变	10	400	227.24
64444	响水	戈庄周庄变	10	200	74.74
64445	响水	唐庄八九组3#变	10	200	108.22
64446	响水	杨圩五组1#变	10	200	84.2
64447	响水	郇庄赵庄变	10	200	78.02
64448	响水	小尖周集七八组2#变	10	400	147.68
64449	响水	南河英庄4#变	10	200	88.24
64450	响水	农场5组2#变	10	200	103.2
64451	响水	东吴村2#变	10	200	45.98
64452	响水	亭泉三组变	10	200	64.24
64453	响水	戈正水井变	10	200	63.52
64454	响水	民生何庄北变	10	200	75.72
64455	响水	花枝四组变	10	200	49.24
64456	响水	开城东3#变（2013）	10	200	50.88
64457	响水	唐庄林庄照明变	10	200	43.08
64458	响水	下辛村二三村组变	10	200	99.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64459	响水	丰友西变	10	200	0
64460	响水	小尖周庄村2#变	10	400	183.96
64461	响水	小尖大广三组2#变	10	200	5.78
64462	响水	小尖周庄村南变	10	200	68.08
64463	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	71.88
64464	响水	四港村明变	10	400	191.76
64465	响水	建华东2#变	10	200	100.12
64466	响水	小尖毕圩三四组变	10	200	63.96
64467	响水	陈港大湾一二三组变	10	400	141.24
64468	响水	运河小学西变	10	400	231.2
64469	响水	郇庄五组变	10	200	109
64470	响水	刘庄2组1#变	10	200	0
64471	响水	丰友西4#变	10	200	62.3
64472	响水	洪南5组3#变	10	200	112.12
64473	响水	友爱4组变	10	200	62.12
64474	响水	双套二组变	10	200	55.76
64475	响水	响南1#变	10	400	101
64476	响水	六港一二十组变	10	400	213.4
64477	响水	海安17#变	10	200	28.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64478	响水	老舍4#北变	10	200	0
64479	响水	兴庄一二组变	10	200	91.34
64480	响水	邵庄二组变	10	200	43.72
64481	响水	皂角柏庄2#变	10	200	87.2
64482	响水	陈港义心一四组北变	10	200	78.96
64483	响水	施庄变	10	200	96.24
64484	响水	友爱东2号变	10	200	85.96
64485	响水	昌盛3组	10	200	43.68
64486	响水	小尖伏西村1#变	10	200	51.72
64487	响水	新北7-8组变	10	200	19.22
64488	响水	小尖顾圩三组变	10	200	91.38
64489	响水	四港十五组2#变	10	250	8.9
64490	响水	小尖四丰一组变	10	200	73.88
64491	响水	南河加庆七组变	10	200	0
64492	响水	大兴4#变	10	400	193.76
64493	响水	丰友东3#变	10	200	107.42
64494	响水	南河吴庄变	10	200	70.2
64495	响水	双港兴华村3#变	10	200	98.34
64496	响水	小尖吉舍三组变	10	200	89.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64497	响水	善友王庄2变	10	200	80.06
64498	响水	戈庄刘庄台片	10	200	83.1
64499	响水	大拐五组变	10	200	26.46
64500	响水	条冲234组1#变	10	200	66.58
64501	响水	花枝10组1#变	10	200	95.38
64502	响水	左圩村照明	10	200	92.64
64503	响水	陆集五组变	10	200	69.44
64504	响水	陈港立礼小街变	10	200	26.18
64505	响水	兴太大湾变	10	200	78.72
64506	响水	陈港四港村十组变	10	200	30.58
64507	响水	小尖土桥八组变	10	200	18.58
64508	响水	小尖沈庄1#变	10	200	49.96
64509	响水	夹河南2#变	10	200	97.3
64510	响水	陈港大湾三组变	10	400	233.76
64511	响水	小尖周庄村变	10	400	197.72
64512	响水	新村西3#变	10	200	34.54
64513	响水	汪圩南1#变	10	200	42.54
64514	响水	大兴五组变	10	200	69.72
64515	响水	小尖条河六组变	10	200	36.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64516	响水	小尖郭庄8#变	10	200	84.08
64517	响水	四份5-8组1#变	10	200	99.84
64518	响水	唐庄三组1#变	10	200	95
64519	响水	产旺中心变	10	200	92.78
64520	响水	兴太公兴4#变	10	200	34.92
64521	响水	陆集北变	10	200	65.02
64522	响水	四港七十一组3#变	10	200	56.18
64523	响水	朱圩三四组变	10	200	0
64524	响水	小尖条河一三组2#变	10	200	77.16
64525	响水	陈港下辛三组变	10	200	0
64526	响水	太平9组3#变	10	200	55.62
64527	响水	小尖安达2#变	10	200	0
64528	响水	刘庄2组变	10	200	58.54
64529	响水	良种新街变	10	200	57.84
64530	响水	小尖陈沟五、七组变	10	200	74.08
64531	响水	王商四组东变	10	200	90.94
64532	响水	正舍6、7组变	10	200	84.98
64533	响水	淮河1#变	10	200	74.24
64534	响水	四份1-4组2#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64535	响水	兴龙5组变	10	200	97.82
64536	响水	太平9组4#变	10	200	101.96
64537	响水	彭庄4#变	10	200	80.1
64538	响水	双港9#变	10	400	112
64539	响水	王商9#变	10	200	98.42
64540	响水	医疗2#变	10	200	32.64
64541	响水	下辛二组南变	10	200	77.28
64542	响水	小尖窑庄四组变	10	200	42.16
64543	响水	兴太徐庄变	10	200	91.2
64544	响水	七套新河3#变	10	200	106
64545	响水	陈港齐心二三组变	10	200	0
64546	响水	月港季庄变	10	200	41.74
64547	响水	小圩3#变	10	200	85.42
64548	响水	大口桥变	10	200	17.88
64549	响水	洪南8组变	10	200	76.84
64550	响水	正舍3组2#变	10	200	84.34
64551	响水	沈庄村变	10	200	48.62
64552	响水	翻身3.4组3#变	10	200	69.48
64553	响水	陈港辛六村二组变	10	200	37.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64554	响水	高林北变	10	200	111.5
64555	响水	下辛七组变	10	200	88.7
64556	响水	陆集罗庄变	10	200	33.28
64557	响水	丰友东2#变	10	400	156.56
64558	响水	小尖毕圩八组变	10	200	0
64559	响水	老舍2#公用变	10	200	97.58
64560	响水	小尖玉东村1#变	10	200	118.42
64561	响水	小尖徐洪9#变	10	200	71.52
64562	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	0
64563	响水	洪南11组变	10	200	53.84
64564	响水	陈港下辛五组变	10	400	228.84
64565	响水	条河周庄2#变	10	200	75.12
64566	响水	小尖徐洪1#变	10	400	127.04
64567	响水	陈港草港一七组变	10	400	234.6
64568	响水	新北韩庄2#变	10	200	86.7
64569	响水	大有淮河四六组1#变	10	200	60.54
64570	响水	中心八组变	10	200	91.06
64571	响水	大兴村变	10	200	24.16
64572	响水	程圩5#变	10	200	116.7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64573	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	11.78
64574	响水	田荡三组2#变	10	200	78.22
64575	响水	高林8组变	10	200	71.16
64576	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	0
64577	响水	陈港三港六九组	10	200	79.7
64578	响水	程圩3#变	10	200	70.92
64579	响水	皂角柏庄5#变	10	200	59.12
64580	响水	小南小学变	10	200	87.92
64581	响水	善友村5#变	10	200	80.96
64582	响水	周圩八组	10	200	73.42
64583	响水	高庄五组变	10	200	74.94
64584	响水	树圩村照明	10	200	52.2
64585	响水	小尖条河七组2#变	10	200	62.46
64586	响水	海宁2组变	10	200	0
64587	响水	港尾刘圩1#变	10	200	71.28
64588	响水	正舍2组2#变	10	200	52.26
64589	响水	花枝6组变	10	200	68.1
64590	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	85.24
64591	响水	小尖土桥十二组变	10	200	54.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64592	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	30.28
64593	响水	周圩九组变	10	200	75.84
64594	响水	黄圩大拐2#变	10	200	65.04
64595	响水	老舍5#公用变	10	200	0
64596	响水	何沟七组变	10	200	101.7
64597	响水	中心4组1#变	10	200	88.34
64598	响水	左圩张庄变	10	200	35.36
64599	响水	姜西南变	10	200	57
64600	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	0
64601	响水	张集祁庄2#变	10	200	77.04
64602	响水	张集3组变	10	200	83.72
64603	响水	小尖朱圩五组变	10	200	37.96
64604	响水	小集新街2#变	10	400	188.44
64605	响水	塘港吴庄变(塘港东2#变) (2012)	10	200	13.56
64606	响水	林舍纱厂2#变	10	200	0
64607	响水	尚圩东方照明	10	200	78.58
64608	响水	恩潭1组变	10	200	75.08
64609	响水	吕旺7组变	10	400	209.36
64610	响水	塘港3组台片	10	200	37.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64611	响水	大东北变	10	200	82.86
64612	响水	腰庄1.8组变	10	400	196.72
64613	响水	小尖吴庄南变	10	200	72.82
64614	响水	陈港新民西变	10	200	80.38
64615	响水	小尖陈沟1#变	10	200	8.74
64616	响水	甲套祁庄变	10	200	65.98
64617	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	68.5
64618	响水	小尖土桥三组变	10	200	32.3
64619	响水	小尖周庄北变	10	200	73.08
64620	响水	陈港中和七组1#变	10	200	85.48
64621	响水	王商四组2#变	10	400	176.36
64622	响水	陈港苏光二三组2#西变	10	200	92.34
64623	响水	腰庄2组2#变	10	400	261.32
64624	响水	小尖四丰七八组变	10	200	36.74
64625	响水	前河2#变	10	200	59.08
64626	响水	大新3#变	10	200	78.5
64627	响水	兴龙4组变	10	400	204.28
64628	响水	大口双洪照明	10	200	54.42
64629	响水	停泉二组变	10	200	106.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64630	响水	港尾堆根变	10	200	94.24
64631	响水	翻身1、2组2号变（2012）	10	200	43.44
64632	响水	上兴二组1#变	10	200	42.12
64633	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	26.74
64634	响水	小尖土桥七组西变	10	200	10.84
64635	响水	陈港三港六九组2#变	10	200	57.84
64636	响水	张集4#变	10	200	72.78
64637	响水	大口5组1#变	10	200	39.3
64638	响水	王庄康庄变	10	200	53.5
64639	响水	停泉七组南变	10	200	42.28
64640	响水	陈港中和七组变	10	400	193.12
64641	响水	侣旺10组1#变	10	200	57.92
64642	响水	八顷五组西变	10	200	95.02
64643	响水	周庄三组新变	10	400	254
64644	响水	新北韩庄1#变	10	200	67.08
64645	响水	陈港齐心二三组2#变	10	200	60.04
64646	响水	新北14组2#变	10	200	116.2
64647	响水	中舍村3#变	10	400	151.8
64648	响水	七套停泉冯庄变	10	200	72.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64649	响水	小尖沙庄四组变	10	200	17.04
64650	响水	六港七八组4号变	10	200	40.74
64651	响水	双港兴华村2#变	10	200	59.3
64652	响水	陈港长兴四五组3#变	10	200	69.02
64653	响水	郢庄3、9组变	10	200	100
64654	响水	大新1#变	10	400	258.04
64655	响水	丰大4#变	10	200	92.16
64656	响水	刘庄4组1#变	10	200	17.08
64657	响水	兴龙4组2#变	10	200	41.04
64658	响水	沙荡线安置区1#变	10	200	0
64659	响水	小尖玉北变	10	200	15.16
64660	响水	大新南变	10	200	102.92
64661	响水	东园生产区变	10	400	31
64662	响水	正舍6、7组2#变	10	200	3.94
64663	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	216.56
64664	响水	新村5、9组1#变	10	200	64.28
64665	响水	冲边组变	10	200	69.16
64666	响水	兴庄七九组变	10	200	65.56
64667	响水	月港砖瓦厂变	10	200	109.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64668	响水	腰庄4组台变（2013）	10	200	61.56
64669	响水	小尖周庄1#变	10	200	46.62
64670	响水	高林六组变	10	200	55.38
64671	响水	大口村6组1#变	10	200	84.92
64672	响水	周圩9组2#变	10	200	73
64673	响水	建华村西变	10	200	58.28
64674	响水	条冲234组变	10	200	50.94
64675	响水	高场冲东北变	10	200	85.56
64676	响水	小尖王荡4#变	10	200	38.26
64677	响水	唐庄十组1#变	10	200	79.16
64678	响水	刘庄三四组2#变	10	200	75.98
64679	响水	陈港中和5组2#变	10	200	30.48
64680	响水	友爱西北2#变	10	200	95.08
64681	响水	四港9组1#东变	10	200	6.54
64682	响水	侣旺十组变	10	200	74.36
64683	响水	南河医院变	10	200	0
64684	响水	陈港海安15#变	10	400	36
64685	响水	刘庄3组照明	10	200	74.34
64686	响水	张集3#变	10	400	105.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64687	响水	老舍良种村变	10	200	0
64688	响水	姜西5#变	10	200	53.3
64689	响水	新北十组2#变	10	200	73.8
64690	响水	友爱8组变	10	200	97.16
64691	响水	陈港长兴四五组变	10	200	47.06
64692	响水	翻身村7.8组变	10	200	89.12
64693	响水	大口六组变	10	400	183.8
64694	响水	双港线洪南3组变	10	200	38.74
64695	响水	小尖徐洪10#变	10	200	54.84
64696	响水	农科小街变	10	400	117.64
64697	响水	腰庄3组变	10	200	45.06
64698	响水	恩谭3、4组变	10	200	84.78
64699	响水	林舍纱厂变	10	200	42.8
64700	响水	新民六组变	10	400	265.32
64701	响水	小尖郭庄4#变	10	200	0
64702	响水	老舍旗杆河东变	10	200	16.44
64703	响水	郜庄九组变	10	200	46.56
64704	响水	南河海宁1-2组2#变	10	200	77.02
64705	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	57.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64706	响水	小尖陈沟八组变	10	200	33.5
64707	响水	老舍线树圩拾份3#变	10	400	209.4
64708	响水	友爱东6#变	10	200	111.88
64709	响水	六套街北10#变	10	400	115.28
64710	响水	陈港海安11#变	10	200	22.78
64711	响水	小尖吴庄村变	10	200	40.82
64712	响水	公用变3#	10	400	0
64713	响水	小尖吴庄村中心变	10	200	47.88
64714	响水	友爱西变	10	200	75.22
64715	响水	小尖蔡庄中心变	10	400	174.48
64716	响水	中心九组变	10	200	82.16
64717	响水	塘港一组变	10	200	89.62
64718	响水	郜庄一八组变	10	200	59.86
64719	响水	港尾红日变	10	200	72.14
64720	响水	港尾新建东变	10	200	84.58
64721	响水	加庆412组变	10	200	112.88
64722	响水	陈港三港村326路西变	10	200	88.88
64723	响水	小尖窑庄7组变	10	200	54.88
64724	响水	小尖毕圩八组1#变	10	200	37.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64725	响水	翻身七组变	10	315	116.96
64726	响水	腰庄村东变	10	400	205.04
64727	响水	南河吴庄3#变	10	200	77.08
64728	响水	双港教堂变	10	400	83.6
64729	响水	小尖窑庄五七组变	10	200	39.54
64730	响水	丰大村变	10	400	179.04
64731	响水	北胜光明变	10	200	76.56
64732	响水	王商4#变	10	400	170
64733	响水	王荡1#变	10	400	120.68
64734	响水	友爱大棚变	10	200	0
64735	响水	四港十五组变	10	200	1.12
64736	响水	新民3#变	10	200	28.06
64737	响水	小尖周集九组变	10	200	61.5
64738	响水	王庄8组1#变	10	200	17.16
64739	响水	陈港三港一二七组变	10	200	94.44
64740	响水	同兴红日照明变	10	200	103.64
64741	响水	丰大村2#变	10	200	74.66
64742	响水	梅湾二三组变	10	200	66.46
64743	响水	花枝五组1#变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64744	响水	唐庄八九组2#变	10	200	58.16
64745	响水	小浦八组变	10	200	69.54
64746	响水	尚圩东方变	10	200	25.08
64747	响水	友爱西北3#变	10	200	86
64748	响水	大兴5#变	10	200	48.16
64749	响水	小尖条河四组变	10	200	40.16
64750	响水	小尖陈沟七组1#变	10	200	75.3
64751	响水	塘港西2#变	10	200	68.8
64752	响水	腰庄五、六组变	10	200	55.04
64753	响水	小尖田荡一二组变	10	200	30.22
64754	响水	四港10组2号变	10	200	39.52
64755	响水	农科2#变	10	400	212.76
64756	响水	腰庄七组变	10	400	125.84
64757	响水	小尖毕圩七组变	10	200	13.04
64758	响水	大口4组1#变	10	400	163.24
64759	响水	小尖土桥2#变	10	200	69.16
64760	响水	新北10组1#变	10	200	31.8
64761	响水	停泉八组变	10	200	106.28
64762	响水	灌河八组1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64763	响水	六港4#变	10	400	175.96
64764	响水	小尖土桥1#变	10	200	44.58
64765	响水	洪南村2组变	10	200	65.44
64766	响水	停泉五组变	10	100	25.21
64767	响水	陈港义心3#变	10	200	48.42
64768	响水	六港5#变	10	200	75.24
64769	响水	大兴村3#变	10	80	3.448
64770	响水	吉舍七组北变	10	200	0
64771	响水	老舍4#变	10	200	20.08
64772	响水	小尖致富路2#变	10	400	118.92
64773	响水	恩谭路南1#变	10	200	68.5
64774	响水	翻身6组2#变	10	200	75.92
64775	响水	双港建华1.2组2#变	10	200	7.98
64776	响水	中心三组变	10	200	45.48
64777	响水	淮河5#变	10	200	72.7
64778	响水	中心4#变	10	200	82.42
64779	响水	新北3-5组1#变	10	200	54.8
64780	响水	陈港齐心五组2#变	10	200	37.84
64781	响水	草港一七组北变	10	400	125.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64782	响水	官舍东1#变	10	200	55.28
64783	响水	陈港草港二组西变	10	200	43.58
64784	响水	小尖条河村变	10	200	71.88
64785	响水	小尖陈沟2组变	10	200	50.88
64786	响水	官舍村9组1#变	10	200	51.34
64787	响水	高林南变	10	200	79.72
64788	响水	陈港苏光三组北变	10	200	79.08
64789	响水	六套园区1#变	10	400	177.84
64790	响水	六套园区2#变	10	400	242.4
64791	响水	六套街西9#变	10	400	265.96
64792	响水	物业小区变	10	400	0
64793	响水	红旗小学2#变	10	400	67.24
64794	响水	军民路1#箱变	10	400	47.16
64795	响水	麻纺厂1#箱变	10	630	375.669
64796	响水	看守所变	10	400	0
64797	响水	麻纺厂2#箱变	10	630	224.721
64798	响水	物业小区2#变	10	500	0
64799	响水	灌江雅苑小区9#主变	10	800	548.32
64800	响水	军民路2#箱变	10	400	112.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64801	响水	公安局2#变	10	400	100.6
64802	响水	长江路2#变	10	400	124.04
64803	响水	灌江雅苑小区6#主变	10	800	553.84
64804	响水	地产公司变	10	400	101.84
64805	响水	物业小区3#变	10	400	105.92
64806	响水	灌江雅苑小区4#主变	10	800	444.48
64807	响水	长江路1#变	10	400	127.16
64808	响水	灌江雅苑小区1#主变	10	800	551.36
64809	响水	灌江雅苑小区12#主变	10	800	369.2
64810	响水	灌江雅苑小区2#主变	10	800	571.52
64811	响水	灌江雅苑小区8#主变	10	800	575.68
64812	响水	灌江雅苑小区3#主变	10	800	395.52
64813	响水	军民路8#楼变	10	630	232.47
64814	响水	红旗小学1#变	10	630	31.059
64815	响水	灌江雅苑小区5#主变	10	800	568.16
64816	响水	军民路9#楼变	10	630	320.544
64817	响水	盛都华城8#变	10	630	0
64818	响水	灌江雅苑小区11#主变	10	800	480.8
64819	响水	灌江雅苑小区10#主变	10	800	552.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64820	响水	灌江雅苑小区7#主变	10	800	560.64
64821	响水	公安局变	10	400	10.88
64822	响水	红旗小学3#变	10	500	0
64823	响水	7分厂部变	10	200	0
64824	响水	31大队变	10	200	85.74
64825	响水	33大队变	10	200	68.96
64826	响水	14大队桥头变	10	200	41.92
64827	响水	鸭场变	10	400	194.32
64828	响水	窑厂变	10	200	63.5
64829	响水	杜凤礼综合变	10	400	210.84
64830	响水	周晓飞综合变	10	400	9.76
64831	响水	34大队变	10	400	248.84
64832	响水	30大队变	10	100	0
64833	响水	32大队鱼塘变	10	200	42.12
64834	响水	30大队南站综合变	10	200	0
64835	响水	27大队变新	10	200	69.74
64836	响水	河边变	10	200	155.3
64837	响水	27大队变（原）	10	400	258.4
64838	响水	16大队变	10	400	237.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64839	响水	26大队变	10	200	98.8
64840	响水	新工线学校变	10	400	281.48
64841	响水	耿保友	10	400	86
64842	响水	36大队小猪场变	10	200	24.96
64843	响水	14大队变	10	200	101.62
64844	响水	新荡医院变	10	200	103.24
64845	响水	32大队变	10	400	225.16
64846	响水	33大队北站综合变	10	400	134.88
64847	响水	32大队变新	10	200	58.16
64848	响水	31大队南综合变	10	200	123.42
64849	响水	36大队变	10	400	240.48
64850	响水	街北村2#变	10	400	62.64
64851	响水	六套街北6#变	10	400	202.68
64852	响水	街北严照明变	10	400	221.48
64853	响水	六套街中照明变	10	400	48.4
64854	响水	六套街东变	10	400	208.36
64855	响水	六套街北12#变	10	400	203.32
64856	响水	六套街西4#变	10	400	201.84
64857	响水	六套街东8#变	10	400	196.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64858	响水	六套街东3#变	10	400	188
64859	响水	六套粮管所2#变	10	400	0
64860	响水	六套街西3#变	10	400	194.32
64861	响水	六套街西5#变	10	400	42.32
64862	响水	六套街北20#变	10	400	205.68
64863	响水	六套街南照明变	10	400	9.6
64864	响水	街西7#变	10	400	207.16
64865	响水	六套集镇2#变	10	400	80.12
64866	响水	六套集镇5#变	10	400	148.48
64867	响水	乡政府2#变	10	400	164.64
64868	响水	六套街东4#变	10	400	229.48
64869	响水	街北14#变	10	400	135.4
64870	响水	六套街北15#变	10	400	229.24
64871	响水	六套敬老院变	10	400	180.24
64872	响水	六套街北16#变	10	400	82.92
64873	响水	育才新区1#变	10	400	149
64874	响水	三庄苗圃变	10	400	0
64875	响水	供电所照明变	10	200	20.94
64876	响水	六套乡政府1#变	10	400	190.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64877	响水	六套街中10#变	10	400	53.28
64878	响水	六套街南3#变	10	400	241.84
64879	响水	六套集镇6#变	10	400	131.24
64880	响水	六套街中9#变	10	400	150.76
64881	响水	街北村3#变	10	400	104.12
64882	响水	六套街西变	10	400	215.76
64883	响水	六套街8#变	10	400	144.76
64884	响水	六套街中6#变	10	400	134.76
64885	响水	六套集镇4#变	10	400	13
64886	响水	街北严庄2#变	10	400	0
64887	响水	清华园南区5#变	10	1000	303.3
64888	响水	清华园南区3#变	10	1000	615.8
64889	响水	清华园南区2#变	10	630	502.614
64890	响水	清华园南区6#变	10	1000	592.8
64891	响水	清华园北区2#变电所2#变	10	1250	551.125
64892	响水	清华园北区2#欧变	10	1000	244.2
64893	响水	清华园南区1#变	10	1000	331.9
64894	响水	清华园北区1#欧变	10	1000	225.6
64895	响水	清华园南区7#变	10	1000	518.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64896	响水	润生广场1#变	10	800	288.16
64897	响水	清华园南区4#变	10	1000	150
64898	响水	清华园北区3#变电所6#变	10	1250	430.25
64899	响水	清华园北区2#变电所1#变	10	1250	738.875
64900	响水	盛都华城7#变	10	630	39.249
64901	响水	清华园北区3#变电所7#变	10	1250	446.125
64902	响水	清华园北区3#变电所8#变	10	1000	365.8
64903	响水	城南新村3#变	10	630	181.755
64904	响水	幸福小区4#变	10	400	58.16
64905	响水	城南新村2#变	10	500	84.15
64906	响水	城南新村1#变	10	630	195.552
64907	响水	环境监测站2#变	10	630	241.495
64908	响水	浦江花园2#变	10	800	241.495
64909	响水	城南新村5#变	10	500	37.2
64910	响水	泰华御景4#变	10	400	159.32
64911	响水	堤防所1#变	10	400	50
64912	响水	浦江花园1#变	10	800	241.495
64913	响水	泰华御景2#变	10	1000	241.495
64914	响水	幸福小区1#变	10	400	70.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64915	响水	环境监察站3#变	10	400	0
64916	响水	泰华御景3#变	10	1250	142.25
64917	响水	幸福小区5#变	10	400	0
64918	响水	城南新村4#变	10	500	46.65
64919	响水	幸福小区2#变	10	500	38
64920	响水	泰华御景1#变	10	1000	241.495
64921	响水	14#杆路灯变	10	80	13.04
64922	响水	计生委变	10	630	38.052
64923	响水	环境监察站1#变	10	400	57.24
64924	响水	堤防所2#变	10	400	44
64925	响水	怡园小区变	10	400	43.48
64926	响水	航政变	10	630	232.911
64927	响水	中心小区2#变	10	400	15.84
64928	响水	怡园小区2#变	10	400	0
64929	响水	阳光星园小区1#配电室1#变	10	630	352.863
64930	响水	环卫所箱变	10	630	98.658
64931	响水	滨河1#变	10	1250	715.5
64932	响水	滨河2#变	10	1250	756.375
64933	响水	滨河3#变	10	1250	715.25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64934	响水	幸福小区3#变	10	400	164.92
64935	响水	滨河4#变	10	1250	683.375
64936	响水	滨河5#变	10	1250	676
64937	响水	红旗南路变	10	400	109.56
64938	响水	幸福小区7#变	10	400	66.68
64939	响水	滨河6#变	10	1250	711.125
64940	响水	滨河7#变	10	1250	708.625
64941	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	739.125
64942	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	783.375
64943	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	788.625
64944	响水	心连心1#变	10	500	93.9
64945	响水	幸福小区8#变	10	400	38
64946	响水	阳光星园小区1#配电室2#变	10	630	376.803
64947	响水	阳光星园小区1#配电室4#变	10	630	271.782
64948	响水	阳光星园小区1#配电室3#变	10	630	184.149
64949	响水	县医院家属区箱变	10	1250	802.625
64950	响水	怡园小区3#变	10	200	0
64951	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	0
64952	响水	潮河线60大队变	10	200	108.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64953	响水	62大队桥头站	10	200	50.98
64954	响水	潮河线飞机场变	10	400	216.72
64955	响水	70大队西站	10	400	227.44
64956	响水	大有开发区变	10	400	231.2
64957	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	41.74
64958	响水	70大队路东站	10	400	217.64
64959	响水	71大队变	10	200	87.8
64960	响水	69大队变	10	200	88.42
64961	响水	72大队变	10	200	62.16
64962	响水	潮河线船厂变	10	200	152.42
64963	响水	36大队北站	10	400	220.92
64964	响水	陈功	10	400	184.48
64965	响水	潮河线67大队变	10	400	182.76
64966	响水	70大队变	10	200	78.74
64967	响水	65大队变	10	200	104.92
64968	响水	潮河线59大队北变	10	200	12.78
64969	响水	66大队变	10	200	0
64970	响水	潮河线周金良变	10	200	0
64971	响水	61大队变	10	200	89.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64972	响水	64大队北鱼塘变	10	400	109.04
64973	响水	64大队变	10	200	113.04
64974	响水	68大队变	10	200	65.88
64975	响水	59大队变	10	200	45.24
64976	响水	29大队变	10	200	116.54
64977	响水	东直线42大队1#变	10	200	35.58
64978	响水	63大队变	10	200	73.04
64979	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	36.04
64980	响水	62大队变	10	200	0
64981	响水	工程北三闸口变	10	200	135.12
64982	响水	佑东一组4#变	10	200	92.46
64983	响水	东直线22大队变	10	200	0
64984	响水	东直线农机站变	10	200	48.62
64985	响水	东直线18大队变	10	200	107
64986	响水	东直线军寨渠变	10	200	124.7
64987	响水	东直线19大队变	10	200	71.24
64988	响水	东鸭场后配变	10	200	55.84
64989	响水	东直线37大队变	10	200	140.88
64990	响水	东直线23大队变	10	200	36.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64991	响水	东直线工程队后变	10	200	47.12
64992	响水	41大队东站	10	400	200.04
64993	响水	东直线20大队变	10	200	56.46
64994	响水	东直线24大队变	10	200	24.74
64995	响水	东直线17大队变	10	200	131.58
64996	响水	响水大排档1#变	10	400	0
64997	响水	响水大排档2#变	10	400	51.68
64998	响水	卫生巷2#变	10	400	60.48
64999	响水	棉麻公司变	10	400	209.4
65000	响水	电影管理站变	10	400	62.76
65001	响水	卫生巷变	10	400	61
65002	响水	老气象局3#变	10	400	11
65003	响水	响南粮管所1#变	10	400	99.84
65004	响水	响南供销社2#变	10	400	204.6
65005	响水	老气象局1#变	10	400	74.32
65006	响水	滨江路3#变	10	630	119.007
65007	响水	金钥匙2#变	10	630	302.652
65008	响水	响灌东路2#变	10	400	40.68
65009	响水	东园街变	10	400	5.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65010	响水	文化宫箱变	10	630	132.048
65011	响水	供电局5#楼变	10	400	207.76
65012	响水	响南卫生院变	10	400	151.68
65013	响水	响南供销社变	10	400	93.44
65014	响水	老车站变	10	400	257.84
65015	响水	响灌东路变	10	400	132.04
65016	响水	金钥匙变	10	630	33.138
65017	响水	老气象局2#变	10	400	51
65018	响水	卫生巷3#变	10	400	157.16
65019	响水	中医院变	10	400	52.32
65020	响水	响南粮管所2#变	10	400	125.84
65021	响水	三套周庄2#变	10	315	195.205
65022	响水	伏兴李庄2#变	10	400	245.68
65023	响水	二套新怀3#变	10	200	91.2
65024	响水	伏兴北港2#变	10	200	69.7
65025	响水	新丰沿河变	10	200	115.72
65026	响水	伏兴王庄3#变	10	200	73.56
65027	响水	二套条河2#变	10	200	0
65028	响水	新丰龚庄变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65029	响水	二套条河变	10	200	63.62
65030	响水	新丰河北变	10	200	99.2
65031	响水	伏兴北港南变	10	200	108.5
65032	响水	三套周庄变	10	200	107.88
65033	响水	伏兴小元2#变	10	200	94.38
65034	响水	伏兴王庄变	10	200	59.96
65035	响水	二套线三套土奎2#变	10	200	78.4
65036	响水	二套老荡变	10	200	94.84
65037	响水	伏兴村2变	10	200	87.3
65038	响水	二套条河3#变	10	400	270.56
65039	响水	三套加油站变	10	200	82.28
65040	响水	伏兴北港变	10	200	66.96
65041	响水	三套国华变	10	200	135.14
65042	响水	三套新建1#变	10	200	95.84
65043	响水	伏兴上滩2#变	10	200	94.2
65044	响水	新丰仕奎2#变	10	200	80.54
65045	响水	二套村新怀变	10	200	60.28
65046	响水	二套线新丰王庄2#变	10	200	160
65047	响水	三套仕奎5#变	10	200	125.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65048	响水	伏兴社区2#变	10	400	215.32
65049	响水	伏兴社区1#变	10	400	161.24
65050	响水	新丰老荡2#变	10	200	95.3
65051	响水	运河二套李庄3#变	10	200	80.58
65052	响水	运河二套李庄2#变	10	200	49.84
65053	响水	伏兴王庄2#变	10	200	20.24
65054	响水	运河新丰朱庄2#变	10	200	45.7
65055	响水	二套村河口2#变	10	200	78.84
65056	响水	新丰王庄变	10	200	51.42
65057	响水	国华1#变	10	200	90.5
65058	响水	三套敬老院变	10	200	0
65059	响水	三套兴龙2#变	10	200	75.66
65060	响水	二套河口3#变	10	200	105.64
65061	响水	二套新怀2#变	10	200	47.84
65062	响水	运河二套李庄1#变	10	200	87.36
65063	响水	二套河口变	10	200	0.46
65064	响水	新丰老荡变	10	200	60.14
65065	响水	伏兴小元3#变	10	200	87
65066	响水	小元变	10	200	54.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65067	响水	新丰王庄2#变	10	200	70.5
65068	响水	新丰张大港变	10	200	78.48
65069	响水	运河三套新建变	10	200	84.54
65070	响水	新丰朱庄变	10	200	78.16
65071	响水	新丰士奎变	10	200	100.3
65072	响水	运河二套腾庄变	10	200	113.28
65073	响水	二套新建2#变	10	200	71.88
65074	响水	运河新丰朱庄3#变	10	315	149.121
65075	响水	检测中心变	10	400	118.92
65076	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	595.84
65077	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	597.2
65078	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	419.36
65079	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	400
65080	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	351.2
65081	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	456.8
65082	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	285.68
65083	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	380.48
65084	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	611.2
65085	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	340.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65086	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	471.52
65087	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	593.68
65088	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	398.48
65089	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	629.52
65090	响水	新条七八组变	10	200	84.72
65091	响水	湾港新龙2#变	10	200	86.2
65092	响水	六套街南2#变	10	400	170.56
65093	响水	新条村四组变	10	200	90.2
65094	响水	三庄回民变	10	200	118.66
65095	响水	小街小元2#变	10	200	63.5
65096	响水	湾港村8#变	10	200	79.12
65097	响水	湾港7#变	10	200	0
65098	响水	六套街西2#变	10	200	137.94
65099	响水	小街村3#变	10	200	39.92
65100	响水	湾港新龙3#变	10	200	53.06
65101	响水	新条一十组变	10	200	77.8
65102	响水	孙埝村村委会变	10	400	39.12
65103	响水	湾港新河2#变	10	200	118.16
65104	响水	湾港村9#变	10	315	72.828

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65105	响水	三庄一五组照明变	10	200	69.16
65106	响水	引河五组变	10	200	63.58
65107	响水	小街4#变	10	400	210.56
65108	响水	引河三四组照明变	10	400	152.16
65109	响水	新条11组2#单变	10	200	83.78
65110	响水	新条七组3#变	10	200	34.2
65111	响水	引河集村四组2#变	10	200	88.42
65112	响水	新条五组变	10	200	60.12
65113	响水	三庄村变	10	200	83.18
65114	响水	新条十组变	10	200	57.92
65115	响水	六套三庄村4#变	10	200	90.9
65116	响水	新条十组3#变	10	200	86.16
65117	响水	三庄二六组变	10	200	55.5
65118	响水	六套三庄五组	10	200	106.66
65119	响水	新条五六组变	10	200	80.84
65120	响水	六套三庄2#变	10	200	64.96
65121	响水	新条七八组2#变	10	200	35.3
65122	响水	新条周庄变	10	400	158
65123	响水	湾港新龙1#变	10	200	71.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65124	响水	湾港6#变	10	200	39.66
65125	响水	小街小元变	10	200	103.22
65126	响水	新条村一组2#变	10	200	117.96
65127	响水	湾港村5#变	10	200	74.56
65128	响水	五套引河四组变	10	200	76.22
65129	响水	三庄村3#变	10	200	77.08
65130	响水	湾港新河变	10	200	98.28
65131	响水	六套湾港村2#变	10	200	42.24
65132	响水	五套线三庄村5#变	10	200	85.56
65133	响水	引河一二组配变	10	200	15.04
65134	响水	湾港4#变	10	200	67.32
65135	响水	新条十组4#变	10	400	242.36
65136	响水	引河一二组变	10	400	202.96
65137	响水	六套街西10#变	10	400	225.44
65138	响水	湾港村变	10	400	198.72
65139	响水	民生线菜场变	10	400	254.84
65140	响水	民生线民生小区变	10	400	189.4
65141	响水	民生线发电房2#变	10	400	225.6
65142	响水	民生线机耕队2#变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65143	响水	民生线机耕队3#变	10	400	255.08
65144	响水	民生线机耕队1#变	10	400	289.16
65145	响水	民生线发电房变	10	400	237.76
65146	响水	民生线民生小区1#变	10	400	276.4
65147	响水	民生线机耕队变	10	400	247.76
65148	响水	民生1#变	10	400	248.84
65149	响水	李松变	10	200	127.3
65150	响水	13大队新增变	10	400	211.32
65151	响水	13大队变	10	200	66.46
65152	响水	黄海大农线7大队变	10	200	25.12
65153	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	247.16
65154	响水	黄海大农线6大队变	10	200	97.58
65155	响水	黄海大农线12大队变	10	200	104.96
65156	响水	黄海大农线10大队变	10	630	265.734
65157	响水	阅江楼1#配电室1#变	10	630	57.456
65158	响水	天和小区1#变	10	800	462.24
65159	响水	天和小区2#变	10	800	455.84
65160	响水	盐务局变	10	400	19.08
65161	响水	阅江楼2#配电室4#变	10	630	394.002

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65162	响水	县医院3#变	10	400	153.32
65163	响水	亨达房产2#变	10	630	378
65164	响水	县医院变	10	400	92.08
65165	响水	医药公司变	10	400	139.84
65166	响水	县院路灯箱变	10	100	80
65167	响水	亨达房产变	10	500	190.1
65168	响水	五金公司变	10	400	144.44
65169	响水	五金公司2#变	10	400	131.92
65170	响水	阅江楼2#配电室6#变	10	630	253.449
65171	响水	阅江楼2#配电室3#变	10	630	356.769
65172	响水	阅江楼1#配电室2#变	10	630	400.806
65173	响水	阅江楼2#配电室5#变	10	630	286.65
65174	响水	滨江西路1#变	10	500	55.9
65175	响水	幸福北路变	10	400	164.04
65176	响水	61#杆路灯变	10	80	50.208
65177	响水	中奥华府2#变	10	800	269.68
65178	响水	中奥华府1#变	10	800	330.32
65179	响水	中奥华府3#变	10	800	268.16
65180	响水	华都不夜城1#变（新）	10	800	409.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65181	响水	中奥华府3#配电房1#变	10	630	229.824
65182	响水	中奥华府3#配电房2#变	10	630	250.677
65183	响水	中奥华府3#配电房4#变	10	630	245.133
65184	响水	中奥华府3#配电房3#变	10	630	217.35
65185	响水	中奥华府5#变	10	800	206.48
65186	响水	中奥华府7#箱变	10	200	21.66
65187	响水	23#杆路灯变	10	80	24.608
65188	响水	华都不夜城4#变	10	800	434
65189	响水	华都不夜城2#变（新）	10	800	447.2
65190	响水	中奥华府6#变	10	800	382.32
65191	响水	中奥华府4#变	10	800	138.64
65192	响水	华都不夜城3#变（新）	10	800	267.36
65193	响水	44大队2#变	10	200	0
65194	响水	二排河综合变	10	200	145.46
65195	响水	43大队变	10	200	109.58
65196	响水	滨淮小区变	10	400	209.68
65197	响水	46大队变	10	200	102.2
65198	响水	44大队1#变	10	200	0
65199	响水	58大队变	10	200	108.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65200	响水	57大队变	10	400	217.68
65201	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	127.44
65202	响水	黄滨线54大队	10	400	193.76
65203	响水	30大队北站综合变	10	200	0
65204	响水	滨淮29大队变	10	200	119.7
65205	响水	滨淮分场部变	10	200	75.5
65206	响水	花园小区2#变	10	315	0
65207	响水	汇豪小区2#欧变	10	800	463.2
65208	响水	汇豪小区4#欧变	10	800	296.64
65209	响水	电容器厂变	10	400	177.4
65210	响水	文化馆变	10	400	0
65211	响水	军民路5#变	10	400	80.68
65212	响水	汇豪小区5#欧变	10	800	506.96
65213	响水	幸福小区6#变	10	400	3
65214	响水	工商路1#变	10	400	0
65215	响水	军民路2#变	10	400	0
65216	响水	花园小区1#变	10	400	0
65217	响水	花园小区3#变	10	500	0
65218	响水	粮贸小区2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65219	响水	军民路变	10	400	64.48
65220	响水	军民路3#变	10	400	95.2
65221	响水	军民路4#变	10	400	59.28
65222	响水	信中利变	10	500	38.65
65223	响水	粮贸小区1#变	10	400	103.68
65224	响水	兽医站箱变	10	630	41.643
65225	响水	心连心2#变	10	630	458.01
65226	响水	汇豪小区1#欧变	10	800	140.96
65227	响水	汇豪小区3#欧变	10	800	388.16
65228	响水	工商路2#变	10	400	61.16
65229	响水	三套社区6#变	10	400	113.12
65230	响水	孙埝下甫2#变	10	200	106.44
65231	响水	三套社区5#变	10	400	171.96
65232	响水	孙埝二组变	10	200	52.74
65233	响水	三套社区1#变	10	400	170.36
65234	响水	单码变	10	200	106.8
65235	响水	三套社区2#变	10	400	110.48
65236	响水	正茂社区1#变	10	400	208.68
65237	响水	孙埝小区2#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65238	响水	三套社区3#变	10	400	159.6
65239	响水	孙埝小区变	10	400	124.16
65240	响水	正茂单马3#变	10	200	83.54
65241	响水	正茂王庄变	10	200	89.28
65242	响水	孙埝二组3#变	10	200	115.08
65243	响水	大通桥变	10	200	0
65244	响水	正茂单马2#变	10	200	88
65245	响水	正茂彭庄3#变	10	200	111.22
65246	响水	孙埝二组1#变	10	400	177.32
65247	响水	正茂社区2#变	10	400	215.68
65248	响水	孙埝嵇庄变	10	200	119.44
65249	响水	正茂单庄2#变	10	200	132.58
65250	响水	正茂二套变	10	200	73.66
65251	响水	孙埝李庄变	10	200	105.8
65252	响水	新丰国华2#变	10	200	31.08
65253	响水	孙埝三组变	10	200	105.28
65254	响水	正茂二套2#变	10	200	74.96
65255	响水	正茂组南变	10	200	91
65256	响水	孙埝下甫变	10	200	86.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65257	响水	孙埝李庄2#变	10	200	111.42
65258	响水	正茂彭庄2#变	10	200	105.88
65259	响水	孙埝条堆变	10	200	66.64
65260	响水	孙埝四组	10	200	112.56
65261	响水	三套社区4#变	10	400	139.08
65262	响水	正茂二套组1#变	10	200	65.28
65263	响水	正茂单庄变	10	200	91.38
65264	响水	正茂组2#变	10	200	38.66
65265	响水	堆根一组变	10	200	104.2
65266	响水	林庄变	10	200	96.38
65267	响水	正茂电站变	10	200	28.92
65268	响水	孙埝李庄3#变	10	200	84.5
65269	响水	龚集李庄变	10	200	61.28
65270	响水	正茂二套3#变	10	200	82.78
65271	响水	孙埝四组2#变	10	200	95
65272	响水	龚集街南变	10	200	106.64
65273	响水	正茂林庄1变	10	400	227.48
65274	响水	正茂彭庄电站变	10	400	227.24
65275	响水	三份丰余变	10	200	104.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65276	响水	回民1#变	10	200	86.12
65277	响水	七套周庄变	10	200	75.3
65278	响水	八里刘庄变	10	200	83.62
65279	响水	程庄团结2#变	10	200	64.16
65280	响水	程庄村2#变	10	400	246.12
65281	响水	徐庄东变	10	200	36.84
65282	响水	浦舍前顾变	10	200	50.5
65283	响水	浦舍村变	10	200	78.74
65284	响水	河东河西变	10	400	139.52
65285	响水	联谊前变	10	200	32.22
65286	响水	后顾变	10	200	51.38
65287	响水	程庄团结北变	10	200	80.96
65288	响水	程庄村1#变	10	200	102
65289	响水	程庄村变	10	200	70.38
65290	响水	程庄团结变	10	200	29.72
65291	响水	超产南变	10	200	91
65292	响水	停泉三份组变	10	200	95.12
65293	响水	八里堆南西变	10	200	75.66
65294	响水	八里徐庄变	10	200	29.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65295	响水	三份吕庄变	10	200	68.84
65296	响水	八里堆北变	10	200	92.5
65297	响水	七套红星丰余变	10	200	109.38
65298	响水	立新变	10	200	45.84
65299	响水	横河新建变	10	400	188.12
65300	响水	浦舍西条变	10	200	57.68
65301	响水	程庄回民变	10	200	38.12
65302	响水	八里横新变	10	200	87.38
65303	响水	三份村变	10	200	95.38
65304	响水	联宜照明变	10	200	42.22
65305	响水	三份河东变	10	200	87.88
65306	响水	程庄李庄变	10	200	59.3
65307	响水	八里新丰变	10	200	76.04
65308	响水	七套浦舍蒋庄变	10	200	73.16
65309	响水	三份停泉变	10	200	98.78
65310	响水	八里横河变	10	400	153
65311	响水	八里堆南变	10	200	73.44
65312	响水	浦舍前后顾变	10	200	32.34
65313	响水	浦舍组照明2#变	10	200	71.34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65314	响水	程庄村3#变	10	200	109.38
65315	响水	浦舍东西条变	10	200	95.3
65316	响水	三份河西变	10	200	105.14
65317	响水	程庄李庄西变	10	200	10.38
65318	响水	后顾1#变	10	200	81.72
65319	响水	八里新民变	10	200	96.84
65320	响水	七套三份红星变	10	400	252.28
65321	响水	超产变	10	400	148.6
65322	响水	八里村变	10	400	213.56
65323	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	213.76
65324	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	234.76
65325	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	226.76
65326	响水	新工线学校1#变	10	400	181.48
65327	响水	新工线农科站变	10	400	252.08
65328	响水	新工线农科站1#变	10	400	244.32
65329	响水	新工线鞋厂变	10	400	259.32
65330	响水	新工线菜市场1#变	10	500	236
65331	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	187.08
65332	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	220.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65333	响水	新工线菜市场变	10	500	286.9
65334	响水	新工线路边变	10	400	248.68
65335	响水	民生线发电房1#变	10	400	186.76
65336	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	297.2
65337	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	248.32
65338	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	252
65339	响水	新工线新荡小区变	10	500	119.9
65340	响水	第二工程队变	10	200	104.54
65341	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	314
65342	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	255.4
65343	响水	民生线菜场2#变	10	400	266.68
65344	响水	新工线路边1#变	10	400	212.6
65345	响水	民生线菜场1#变	10	400	200.92
65346	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	378.882
65347	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	437.598
65348	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	205.254
65349	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	251.748
65350	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	269.388
65351	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	240.408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65352	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	276.381
65353	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	320.922
65354	响水	淮海小区5#变	10	630	184.968
65355	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	236.92
65356	响水	淮海小区4#变	10	630	309.834
65357	响水	淮海小区8#变	10	630	328.041
65358	响水	淮海小区7#变	10	630	305.802
65359	响水	淮海小区1#变	10	630	266.805
65360	响水	陈港化工路变	10	400	197.16
65361	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	206.72
65362	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	182.04
65363	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	213.92
65364	响水	淮海小区2#变	10	630	239.967
65365	响水	蟒牛村一组变	10	400	227
65366	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	117.76
65367	响水	三圩盐场小区变	10	315	149.436
65368	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	26.42
65369	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	0
65370	响水	淮海小区3#变	10	630	300.132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65371	响水	陈港大堆2#变	10	400	3.4
65372	响水	淮海小区6#变	10	630	275.499
65373	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	205.92
65374	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	28.68
65375	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	6.24
65376	响水	陈港新河2#变	10	630	41.139
65377	响水	陈港港北箱变	10	630	382.914
65378	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	342.72
65379	响水	陈港镇5#箱变	10	500	0
65380	响水	港北2#变	10	400	245.08
65381	响水	陈港新东2#变	10	400	29.6
65382	响水	陈港淮盐3#变	10	630	56.007
65383	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	183.32
65384	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	38.84
65385	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	159.24
65386	响水	陈港镇3#箱变	10	500	159.15
65387	响水	陈港金港2#变	10	500	127
65388	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	89.5
65389	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	85.05

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65390	响水	陈港大堆4#变	10	400	93.4
65391	响水	陈港金港9#变	10	400	191.8
65392	响水	港北3#变	10	400	194.24
65393	响水	王集街安置区2#变	10	100	41.67
65394	响水	陈港好心情变	10	400	108.2
65395	响水	陈港金港11#变	10	400	102.6
65396	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	69.32
65397	响水	陈港金港3#变	10	400	75.08
65398	响水	陈港金港10#变	10	400	0
65399	响水	王商6#变	10	200	83.84
65400	响水	金港2#西变	10	400	84.28
65401	响水	陈港淮盐变	10	630	358.659
65402	响水	陈港新河五组变	10	400	20.16
65403	响水	陈港金港7#变	10	400	133
65404	响水	陈港后马路变	10	400	181.2
65405	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	248.976
65406	响水	陈港新东4#变	10	400	108.76
65407	响水	陈港金港6#变	10	630	239.463
65408	响水	陈港大东变	10	630	189.567

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65409	响水	陈港金港5#变	10	630	229.005
65410	响水	陈港金港8#变	10	400	121.52
65411	响水	陈港后马路2#变	10	400	185.68
65412	响水	金兰集团3#变	10	400	265.6
65413	响水	金兰集团2#变	10	400	228.44
65414	响水	罗圩4#变	10	200	63.42
65415	响水	运西冲南变	10	200	110.12
65416	响水	金兰集团8#变	10	200	96.7
65417	响水	金兰集团4#变	10	400	230.76
65418	响水	罗圩变	10	400	157.04
65419	响水	金兰集团7#变	10	400	205.68
65420	响水	金兰集团5#变	10	400	280.2
65421	响水	金兰集团6#变	10	200	113.98
65422	响水	金兰集团1#变	10	400	221.96
65423	响水	佑东七队变	10	200	7.96
65424	响水	佑东路东变	10	200	41.7
65425	响水	运西冲南2#变	10	200	68.46
65426	响水	运西冲南南变	10	200	0
65427	响水	运西冲西南变	10	200	79.5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65428	响水	运西郑庄2#变	10	200	69.66
65429	响水	小尖罗圩3#变	10	200	94.88
65430	响水	运西郑庄变1	10	200	48.34
65431	响水	冲西变	10	400	79.6
65432	响水	小尖罗圩变	10	400	0
65433	响水	小尖华余变	10	200	102
65434	响水	张集大圩东变	10	200	99.78
65435	响水	林舍六组配变	10	200	82.08
65436	响水	大圩东2#变	10	200	2.38
65437	响水	大圩四组变	10	200	43.5
65438	响水	大圩村变	10	200	29.66
65439	响水	林舍贾庄村变	10	200	26.58
65440	响水	玉东3#变	10	200	106.62
65441	响水	玉东水井变	10	200	79.86
65442	响水	大圩八组东2#变	10	200	62.74
65443	响水	林舍2组变	10	200	29.66
65444	响水	大圩四组2#变	10	200	85.06
65445	响水	林舍新建变	10	200	110.38
65446	响水	大圩三组2#变	10	200	37.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65447	响水	玉东四组变	10	200	65
65448	响水	林舍四组变	10	200	84.88
65449	响水	林舍三组变	10	200	47.96
65450	响水	林舍2#变	10	200	75.34
65451	响水	玉东路东变	10	200	0
65452	响水	大圩三组变	10	200	88.52
65453	响水	玉东1#变	10	200	86.84
65454	响水	林舍贾庄南变	10	200	73.4
65455	响水	林舍4#变	10	200	0
65456	响水	玉东东变	10	200	53.2
65457	响水	林舍水井变	10	200	26.42
65458	响水	玉东东2#变	10	200	84
65459	响水	大圩西变	10	200	74.66
65460	响水	佑东八组1#变	10	200	107.48
65461	响水	张集玉东新村变	10	200	116.58
65462	响水	玉东2#变	10	200	66.5
65463	响水	大圩八组变	10	400	227.92
65464	响水	大圩二组变	10	400	204.04
65465	响水	大圩八组2#变	10	400	225.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65466	响水	韩荡2#变	10	200	52.5
65467	响水	绿化站变	10	400	80.64
65468	响水	韩荡二组2#变	10	200	77.44
65469	响水	韩荡一组变	10	200	0
65470	响水	韩荡1#变	10	400	142.84
65471	响水	韩荡3#变	10	200	114.54
65472	响水	韩荡二组变	10	200	48.36
65473	响水	夹冲新建变	10	200	19.34
65474	响水	夹冲2#变	10	200	106.88
65475	响水	姜东东变	10	200	93.52
65476	响水	姜东马庄变	10	400	238.68
65477	响水	夹冲南新增变	10	200	14.9
65478	响水	佑东九组变	10	200	78.38
65479	响水	夹冲4#变	10	200	118.44
65480	响水	韩荡五组配变	10	200	0
65481	响水	韩荡南明	10	200	0
65482	响水	姜东2#变	10	200	46.54
65483	响水	孙埝变	10	200	77.28
65484	响水	韩荡四组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65485	响水	夹冲1#变	10	200	93.3
65486	响水	孙埝1#变	10	200	111.5
65487	响水	姜东刘庄变	10	200	70.84
65488	响水	姜东1#变	10	200	121.94
65489	响水	韩荡北2#变	10	200	112.78
65490	响水	佑东四九组变	10	200	96.46
65491	响水	夹冲3#变	10	200	91.24
65492	响水	韩荡北变	10	200	72.3
65493	响水	夹冲南明变	10	400	246.24
65494	响水	姜东中变	10	400	147.32
65495	响水	韩荡三组变	10	400	148.76
65496	响水	佑东路东2#变	10	200	0
65497	响水	五七缪庄变	10	200	67.08
65498	响水	五七张庄2#变	10	400	244.32
65499	响水	五七张庄3#变	10	200	75.8
65500	响水	五七张庄变	10	200	65.46
65501	响水	佑东三组2#变	10	200	52.62
65502	响水	佑东一组变	10	200	21.54
65503	响水	佑东五组变	10	200	92.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65504	响水	佑东一组2#变	10	200	98.98
65505	响水	佑东三组变	10	200	104.3
65506	响水	五七村变	10	200	158.66
65507	响水	佑东5组2#变	10	200	70.54
65508	响水	佑东路东3#变	10	400	252.6
65509	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	307.8
65510	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	107.48
65511	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	209.84
65512	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	154.48
65513	响水	黄海广场变	10	400	101.56
65514	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	142.4
65515	响水	黄海古树1#箱变	10	400	227.68
65516	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	110.92
65517	响水	黄海古树2#箱变	10	400	203.92
65518	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	50.6
65519	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	175.84
65520	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	584.2
65521	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	474.3
65522	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	220.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65523	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	194.48
65524	响水	康庄二组1#变	10	400	131.44
65525	响水	康庄19组变	10	200	92.3
65526	响水	大有新庄4#变	10	200	120.8
65527	响水	康庄四组1#变	10	400	206.56
65528	响水	康庄3#变	10	200	97.56
65529	响水	康庄小学1#变	10	200	134.7
65530	响水	康庄养鸡厂变	10	200	0
65531	响水	康庄11组1#变	10	200	91.24
65532	响水	康庄123组1#变	10	200	135.94
65533	响水	康庄新型社区1#变	10	400	209.68
65534	响水	康庄14组1#变	10	200	107.88
65535	响水	康庄中山河1#变	10	200	80.32
65536	响水	大有康庄15组1#变	10	200	52.16
65537	响水	康庄2#变	10	400	172.64
65538	响水	康庄11组变	10	200	110.58
65539	响水	康庄十九组1#变	10	200	102.8
65540	响水	康庄新型社区2#变	10	400	207.16
65541	响水	康庄10组变	10	200	92.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65542	响水	康庄123组变	10	200	53.98
65543	响水	康庄村部1#变	10	400	168.68
65544	响水	康庄22组变	10	200	53.02
65545	响水	大有新庄1#变	10	200	41.38
65546	响水	大有新庄南变	10	200	52.08
65547	响水	康庄6#变	10	200	67.78
65548	响水	大有新庄5#变	10	200	60.12
65549	响水	康庄18组变	10	200	74.16
65550	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	86.8
65551	响水	康庄四组2#变	10	200	95
65552	响水	康庄21组变	10	200	47.92
65553	响水	大有新庄北变	10	400	129.52
65554	响水	大有新庄2#变	10	200	84.92
65555	响水	康庄四组变	10	200	76.24
65556	响水	康庄四组4#变	10	200	104.54
65557	响水	大有新庄6#变	10	200	56.16
65558	响水	大有新庄7#变	10	200	62.92
65559	响水	康庄12组变	10	200	26.88
65560	响水	康庄123组3#变	10	200	44.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65561	响水	大有康庄四组3#变	10	315	148.459
65562	响水	康庄12组1#变	10	200	37.24
65563	响水	康庄1#变	10	200	110.42
65564	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	45.7
65565	响水	康庄5#变	10	200	51.52
65566	响水	康庄小学变	10	200	0.52
65567	响水	康庄20组变	10	400	222.84
65568	响水	大有康庄7#变	10	200	84.04
65569	响水	康庄14组2#变	10	200	115.46
65570	响水	大有新庄3#变	10	400	247.72
65571	响水	康庄15组变	10	400	180.2
65572	响水	康庄123组2#变	10	400	33.36
65573	响水	康庄村部变	10	400	190.08
65574	响水	康庄14组变	10	400	211.56
65575	响水	康庄4#变	10	400	182.92
65576	响水	东直线工程队南变	10	200	69.46
65577	响水	海宁五组变	10	200	72.96
65578	响水	大沟七组变	10	200	122.04
65579	响水	南河新荡村部变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65580	响水	新荡五大站3#变	10	200	40.62
65581	响水	平建开发区7#变	10	400	208.84
65582	响水	平建3组变	10	200	80.24
65583	响水	八套东2#变	10	200	53.84
65584	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	198.84
65585	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	237.32
65586	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	74.38
65587	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	46.92
65588	响水	南河农业示范园6#变	10	200	99.86
65589	响水	南河平建一组2#变	10	200	98.46
65590	响水	新荡11组变	10	200	121.46
65591	响水	新荡二组变	10	200	46.92
65592	响水	新荡五大站2#变	10	200	52.64
65593	响水	新荡五大站变	10	400	220.68
65594	响水	平建开发区2#变	10	400	164.76
65595	响水	平建四、六组变	10	200	98.8
65596	响水	八套东变	10	630	445.473
65597	响水	新荡1.8组变	10	400	196.16
65598	响水	八套西变	10	200	87.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65599	响水	大沟2组变	10	200	99.66
65600	响水	开发区1#变	10	400	147.16
65601	响水	开发区3#变	10	400	141.96
65602	响水	大沟3组变	10	200	100.52
65603	响水	平建七组变	10	200	85.72
65604	响水	南河新荡4组变	10	200	84.12
65605	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	66.54
65606	响水	新兴东庄2#变	10	200	28.08
65607	响水	平建村部变	10	200	34.72
65608	响水	平建村部2#变	10	200	87.98
65609	响水	平建开发区6#变	10	400	158.96
65610	响水	平建四六组2#变	10	200	119.02
65611	响水	南河新荡11组2#变	10	200	72.72
65612	响水	南河开发区9#变	10	400	159.48
65613	响水	南河新荡二组2#变	10	200	51.88
65614	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	82.24
65615	响水	南河平建村部3#变	10	400	177.24
65616	响水	南河新荡村部2#变	10	200	0
65617	响水	平建开发区4#变	10	400	224.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65618	响水	新荡8组变	10	200	124.58
65619	响水	平建一组变	10	200	60.12
65620	响水	南河平建1组3#变	10	200	94.2
65621	响水	平建开发区5#变	10	200	40.5
65622	响水	新兴西庄变	10	200	88.94
65623	响水	八套东3#变	10	200	0
65624	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	112.78
65625	响水	南河新兴小区变	10	200	0
65626	响水	平建开发区8#变	10	400	216.64
65627	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	188.72
65628	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	136.74
65629	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	111.44
65630	响水	黄海大农线1大队变	10	200	51.46
65631	响水	黄海大农线4大队变	10	200	0
65632	响水	黄海大农线2大队变	10	200	99.7
65633	响水	黄海大农线王大全变	10	200	139.38
65634	响水	创业路亮化1#变	10	400	216.4
65635	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	110.8
65636	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	65.2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65637	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	87.34
65638	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	17.34
65639	响水	黄海大农线分场部变	10	200	103.38
65640	响水	黄海大农线5大队变	10	200	8.62
65641	响水	黄海医院1#箱变	10	400	195.32
65642	响水	龙腾小区变	10	630	259.308
65643	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	137.32
65644	响水	黄海医院2#箱变	10	400	208.4
65645	响水	黄海联合区5#变	10	400	214.68
65646	响水	黄海路东3#箱变	10	400	204.08
65647	响水	医院3#变	10	400	210.76
65648	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	148.16
65649	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	189.16
65650	响水	黄海老场部1#变	10	400	103.84
65651	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	209.16
65652	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	0
65653	响水	加工厂1#箱变	10	400	158.76
65654	响水	加工厂2#箱变	10	400	256.6
65655	响水	酒厂2#箱变	10	400	219.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65656	响水	酒厂1#箱变	10	400	210.84
65657	响水	教堂3#箱变	10	400	319.84
65658	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	224.6
65659	响水	银行1#箱变	10	500	119.85
65660	响水	油泵厂1#箱变	10	400	211
65661	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	198.4
65662	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	239.08
65663	响水	教堂4#箱变	10	400	157.92
65664	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	208.08
65665	响水	米厂1#箱变	10	400	203.6
65666	响水	新场部1#箱变	10	400	232.16
65667	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	173.68
65668	响水	米厂2#箱变	10	400	207.76
65669	响水	黄海中学箱变	10	400	150.76
65670	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	207.08
65671	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	211.84
65672	响水	黄海路东2#箱变	10	400	26.6
65673	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	220.24
65674	响水	黄海路东1#箱变	10	400	264.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65675	响水	新场部2#箱变	10	400	45.76
65676	响水	陈港金港1#变	10	630	197.127
65677	响水	陈港交管所变	10	400	129.16
65678	响水	星港商贸城2#变	10	630	271.908
65679	响水	陈港邮局东变	10	400	24.68
65680	响水	派出所单变	10	80	64
65681	响水	立礼七组变	10	200	8.88
65682	响水	星港商贸城1#变	10	500	197.55
65683	响水	开发区变	10	315	49.739
65684	响水	陈港金港村部变	10	400	195.24
65685	响水	陈港港南10#变	10	400	84.32
65686	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	251.72
65687	响水	联化公寓变	10	500	207
65688	响水	裕廊公寓变	10	315	170.604
65689	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	93.56
65690	响水	陈港新河安置区变	10	400	118.56
65691	响水	陈港新东5#变	10	400	152
65692	响水	陈港宾馆5#变	10	400	0.12
65693	响水	陈港镇卫生院变	10	400	147.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65694	响水	陈港大堆7#变	10	200	17.62
65695	响水	职工医院变	10	400	167.88
65696	响水	陈港宾馆3#变	10	315	67.347
65697	响水	陈港宾馆1#变	10	500	197.15
65698	响水	宾馆4#变	10	400	80.16
65699	响水	新东6#箱变	10	630	292.005
65700	响水	中心河桥2#箱变	10	630	452.088
65701	响水	宾馆2#变	10	400	17.88
65702	响水	新河变	10	630	0
65703	响水	陈港大堆1#变	10	630	114.723
65704	响水	中心河桥1#箱变	10	630	314.181
65705	响水	菜场变	10	400	104.16
65706	响水	陈港老菜场箱变	10	630	333.459
65707	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	308.574
65708	响水	陈港新河3#变	10	630	87.759
65709	响水	陈港信用社变	10	630	280.098
65710	响水	职工医院2#变	10	315	74.497
65711	响水	陈港新河4#变	10	400	0
65712	响水	陈港大堆6#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65713	响水	陈港大堆5#变	10	200	58.3
65714	响水	陈港2#箱变	10	630	70.056
65715	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	359.415
65716	响水	大堆3#箱变	10	630	255.402
65717	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	380.8
65718	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	601.7
65719	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	502.9
65720	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	499.3
65721	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	553.3
65722	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	640
65723	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	476.96
65724	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	564.2
65725	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	569.4
65726	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	493.2
65727	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	469.2
65728	响水	福港星城4#变	10	800	264.8
65729	响水	福港星城3#变	10	800	358.8
65730	响水	福港星城2#变	10	1000	392.2
65731	响水	福港星城1#变	10	1000	232.1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65732	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	598.4
65733	响水	新河一组2#变	10	200	0
65734	响水	黄河邱庄变	10	200	90.54
65735	响水	姚湾2组变	10	200	24.66
65736	响水	新河戴庄变	10	200	159.58
65737	响水	顾庄5#变	10	200	85.84
65738	响水	姚湾东2#变	10	200	93.5
65739	响水	新河顾庄变	10	200	85.58
65740	响水	黄河安置小区变	10	630	396.648
65741	响水	黄东村西变	10	200	84.5
65742	响水	姚湾5组变	10	200	116.36
65743	响水	新河一组3#变	10	200	0
65744	响水	黄河村6.8组变	10	400	173.16
65745	响水	顾庄4#变	10	200	21.16
65746	响水	黄东东4#变	10	200	93.84
65747	响水	黄河刘庄变	10	200	36
65748	响水	黄东村东变	10	200	34.62
65749	响水	黄河安置区2#变	10	400	201.16
65750	响水	黄东1组变(2012)	10	200	42.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65751	响水	黄东东3#变	10	200	103.38
65752	响水	新河顾庄2#变	10	200	93.66
65753	响水	新河夹河配变	10	630	474.957
65754	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	127.44
65755	响水	黄东5组变	10	400	154.4
65756	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	104.16
65757	响水	新河一组4#变	10	200	0
65758	响水	黄河曹庄变	10	200	44.04
65759	响水	黄河小区2#变	10	200	95.8
65760	响水	黄河曹庄1#变	10	200	50.84
65761	响水	新河一组变	10	200	12.5
65762	响水	新河恒丰2#变	10	200	57.08
65763	响水	姚湾东变	10	200	74.38
65764	响水	黄河村变(2012)	10	200	22.62
65765	响水	黄东6组变	10	200	66.44
65766	响水	黄河顾庄3#变	10	200	15.78
65767	响水	双港黄东西3#变	10	200	28.34
65768	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	0
65769	响水	黄河北变	10	200	79.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65770	响水	姚湾3组变	10	200	74.08
65771	响水	黄河南变(2012)	10	200	0
65772	响水	黄东五组3#变	10	200	107.3
65773	响水	黄东西4#变	10	200	35.2
65774	响水	姚湾六组变	10	200	93.12
65775	响水	姚湾西变	10	200	30.88
65776	响水	姚湾4组变	10	400	171.16
65777	响水	黄东5组2#变	10	400	203.52
65778	响水	黄河小区变	10	400	91.24
65779	响水	黄河西变(2012)	10	630	385.119
65780	响水	民生河桥2#变	10	200	40.24
65781	响水	港南5#变	10	400	136
65782	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	113.54
65783	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	33.24
65784	响水	陈港镇1#变	10	400	163.24
65785	响水	陈港供电所变	10	500	162.15
65786	响水	下辛村1#变	10	200	97.42
65787	响水	佳都小区1#变	10	630	315.252
65788	响水	四匡安置区2#变	10	400	220.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65789	响水	佳都小区3#变	10	630	342.027
65790	响水	佳都小区2#变	10	630	351.918
65791	响水	新苑小区6#变	10	800	311.12
65792	响水	灌东326路变	10	400	232.48
65793	响水	四匡安置区4#变	10	400	302.84
65794	响水	新苑小区2#变	10	800	344.96
65795	响水	新苑小区1#变	10	800	267.76
65796	响水	新苑小区3#变	10	800	471.76
65797	响水	新苑小区4#变	10	800	360
65798	响水	新苑小区5#变	10	800	373.44
65799	响水	莽牛三组2#变	10	400	36.2
65800	响水	三佳船厂安置区变	10	400	91.32
65801	响水	富豪2#变	10	400	165.76
65802	响水	陈港港南4#变	10	630	131.607
65803	响水	陈港港南3#变	10	500	45.85
65804	响水	陈港金港4#变	10	400	0
65805	响水	陈港港南7#变	10	400	58.6
65806	响水	四匡8#变	10	400	224.92
65807	响水	四匡安置区6#变	10	400	175.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65808	响水	陈港灌东加油站变	10	400	211
65809	响水	陈港美好变	10	400	152
65810	响水	港南1#变	10	500	160.5
65811	响水	陈港中学3#变	10	400	132.16
65812	响水	港南新民变	10	400	85.6
65813	响水	陈港港南6#变	10	400	123.32
65814	响水	陈港中学变	10	400	147.4
65815	响水	陈港新民菜场变	10	630	279.846
65816	响水	陈港老街7#变	10	200	39.58
65817	响水	港南2#变	10	400	126.44
65818	响水	老街变1	10	400	165.24
65819	响水	陈港老街3#变	10	400	188
65820	响水	港南村8#变	10	630	130.788
65821	响水	陈港4#变	10	500	260
65822	响水	陈港港南村9#变	10	400	122.36
65823	响水	港南二组变	10	400	102.24
65824	响水	陈港新东3#变	10	400	207.76
65825	响水	陈港港南村变	10	400	140.84
65826	响水	陈港新民小学2#变	10	400	204.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65827	响水	新民小学3#变	10	400	116.48
65828	响水	陈港中学2#变	10	400	191.48
65829	响水	陈港新民小学变	10	400	166.32
65830	响水	水泥厂变	10	400	225.92
65831	响水	百货大楼变	10	400	307.84
65832	响水	陈港老街2#变	10	400	90
65833	响水	严舍6组2#变	10	200	69.94
65834	响水	新南线南河安宁4组变	10	200	130.74
65835	响水	安宁5组变	10	200	44.64
65836	响水	南河严舍小学变	10	400	189.24
65837	响水	南河安宁25组	10	200	107.22
65838	响水	南河严舍七组2#变	10	200	62.84
65839	响水	严舍5组变	10	200	0
65840	响水	新南线南河安宁五组2#变	10	400	252.12
65841	响水	南河严舍4组变	10	200	26.9
65842	响水	严舍45组	10	200	0
65843	响水	新南线南河严舍45组2#变	10	400	240.76
65844	响水	严舍78组变	10	200	63.22
65845	响水	南河安宁134组变	10	200	46.38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65846	响水	南河安宁3组变	10	200	42.02
65847	响水	南河安宁一组变	10	200	35.04
65848	响水	南河严舍123组	10	200	33.5
65849	响水	严舍三组变	10	200	22.7
65850	响水	严舍6组变	10	200	41.22
65851	响水	南河严舍7组变	10	200	81.6
65852	响水	南河安宁2组变	10	200	83
65853	响水	严舍8组变	10	200	53.54
65854	响水	小街6#变	10	400	213.68
65855	响水	六套五套小区6#变	10	400	93.92
65856	响水	六套五套小区5#变	10	400	112.08
65857	响水	五套照明西变	10	200	66.3
65858	响水	六套五套小区7#变	10	400	131.32
65859	响水	引河二三组变	10	200	106.8
65860	响水	季庄七组变	10	200	31.38
65861	响水	引河集村变	10	400	238.68
65862	响水	五套郭庄变	10	200	64.7
65863	响水	五套顾庄变	10	200	66.08
65864	响水	引河集村管滩组变	10	200	83.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65865	响水	季庄5组	10	200	72.16
65866	响水	引河集村小街村变	10	400	220.92
65867	响水	小街村5#变	10	400	193.32
65868	响水	五套西3#变	10	200	58.8
65869	响水	六套五套小区4#变	10	400	212.68
65870	响水	引河集村一组变	10	200	116.3
65871	响水	六套五套小区3#变	10	400	115.32
65872	响水	六套小街村2#变	10	200	90.52
65873	响水	季庄一九组变	10	200	68.14
65874	响水	引河二组2#变	10	200	81.62
65875	响水	引河2组变	10	200	88.42
65876	响水	五套南变	10	200	88.92
65877	响水	季庄五六组变	10	200	86.38
65878	响水	季庄四七组变	10	200	75.42
65879	响水	五套北变	10	200	53.58
65880	响水	五套顾庄2#变	10	200	38.78
65881	响水	五套西2#变	10	200	45.24
65882	响水	季庄八十组照明变	10	200	71.08
65883	响水	五套张王变	10	200	64.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65884	响水	五套张王3#变	10	200	38.42
65885	响水	季庄六组变	10	200	93.72
65886	响水	五套张王2#变	10	400	163.68
65887	响水	双民村季庄三组变	10	400	212.76
65888	响水	季庄2、3组变	10	400	154.44
65889	响水	双民村季庄九组变	10	400	189.72
65890	响水	引河集村管滩2#变	10	400	234.64
65891	响水	金色家园6#欧变	10	800	515.44
65892	响水	金色家园7#欧变	10	800	451.84
65893	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	343.68
65894	响水	金色家园2#欧变	10	800	414.96
65895	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	405.36
65896	响水	国税局变	10	400	0
65897	响水	东方花园3#变	10	1000	598.1
65898	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	324
65899	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	344.96
65900	响水	东方花园2#变	10	1250	769.125
65901	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	453.52
65902	响水	金色家园1#欧变	10	800	348.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65903	响水	东方花园1#变	10	1250	428.625
65904	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	540.32
65905	响水	金色家园8#欧变	10	800	411.84
65906	响水	金色家园9#欧变	10	800	355.6
65907	响水	金色家园10#欧变	10	800	514.96
65908	响水	金色家园3#欧变	10	800	367.92
65909	响水	金色家园4#欧变	10	800	414.56
65910	响水	金色家园5#欧变	10	800	523.6
65911	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	362.16
65912	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	255.52
65913	响水	城南家属区变	10	400	134
65914	响水	翻身3、4组4#变	10	200	69.8
65915	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	14.4
65916	响水	小尖条房一组北变	10	200	75.62
65917	响水	恩谭路南变	10	200	54.66
65918	响水	正舍村2#变	10	200	1.94
65919	响水	友爱村部变	10	200	0
65920	响水	正舍2组变	10	200	50.52
65921	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	63.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65922	响水	陈港海安三八组变	10	400	188.32
65923	响水	丰友4组变(2012)	10	200	77.34
65924	响水	小尖毕圩四组变	10	200	0
65925	响水	四港村明3#变	10	200	82.14
65926	响水	新民八组变	10	400	151.32
65927	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	157.08
65928	响水	小尖王荡村变	10	200	84.84
65929	响水	陈港王商九组西变	10	200	34
65930	响水	陈港下辛四组变	10	200	78.12
65931	响水	蔡庄中心4#变	10	200	0
65932	响水	立双线老街1#变	10	200	0
65933	响水	大口村照明	10	200	19.34
65934	响水	陈港下辛二组变	10	200	48.06
65935	响水	小尖条房一组变	10	200	0
65936	响水	小尖四丰1#变	10	200	43.56
65937	响水	郢庄一八组南变	10	200	50.24
65938	响水	兴龙1组变	10	200	31.62
65939	响水	陈港三港九组3#变	10	200	6.38
65940	响水	港尾刘圩变	10	200	91.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65941	响水	公司仓库变	10	630	495.936
65942	响水	腰庄一八组3#变	10	200	105.96
65943	响水	丰友西2#变	10	200	64.42
65944	响水	四套村变	10	200	39.16
65945	响水	小尖郭庄小区变	10	400	119.08
65946	响水	小尖郭庄村变	10	200	39.4
65947	响水	小尖陈沟2#变	10	200	49.88
65948	响水	王商2#公用变	10	400	95.32
65949	响水	善友村变	10	200	65.56
65950	响水	友爱西2号变	10	200	36.74
65951	响水	草港一七组南变	10	400	154.44
65952	响水	翻身5组变(2012)	10	200	52.06
65953	响水	丰友西3#变	10	200	0
65954	响水	腰庄2组变	10	400	179.96
65955	响水	兴龙闸变	10	200	15.08
65956	响水	兴龙村7组2#变	10	200	60.06
65957	响水	兴龙7组变	10	200	12.72
65958	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	44.22
65959	响水	新北韩庄3#变	10	200	74.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65960	响水	洪南六七组3#变	10	200	113.88
65961	响水	东高变	10	200	37.54
65962	响水	小尖小广六组1#变	10	200	0
65963	响水	塘港东3#变	10	200	81.08
65964	响水	兴龙2组变	10	200	0
65965	响水	陈港王商4组变	10	400	216.88
65966	响水	骏景园小区5#变	10	800	434
65967	响水	骏景园小区7#变	10	800	328.16
65968	响水	骏景园小区4#变	10	800	373.52
65969	响水	骏景园小区6#变	10	800	408.48
65970	响水	骏景园小区10#变	10	800	496.64
65971	响水	骏景园小区2#变	10	800	485.52
65972	响水	骏景园小区3#变	10	800	388.8
65973	响水	骏景园小区1#变	10	800	315.84
65974	响水	骏景园小区9#变	10	800	420.48
65975	响水	骏景园小区8#变	10	800	413.68
65976	响水	小尖毕圩超大变	10	200	76.88
65977	响水	小尖吴庄西变	10	200	0
65978	响水	潘庄六组变	10	200	79.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65979	响水	潘庄四组1#变	10	200	68.84
65980	响水	小尖毕圩九组变	10	200	7.44
65981	响水	潘庄三组变	10	200	102.52
65982	响水	百汇广场4#变	10	1600	0
65983	响水	金海湾小区5#变	10	800	0
65984	响水	金海湾小区2#变	10	800	0
65985	响水	金海湾小区1#变	10	800	0
65986	响水	帝逸国际2#变	10	1600	0
65987	响水	百汇广场5#变	10	1600	0
65988	响水	帝逸国际1#变	10	1600	0
65989	响水	城市管理局变	10	400	0
65990	响水	百汇广场1#变	10	1600	0
65991	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	0
65992	响水	百汇广场6#变	10	1600	0
65993	响水	百汇广场3#变	10	1600	0
65994	响水	百汇广场2#变	10	1600	0
65995	响水	金海湾小区3#变	10	800	0
65996	响水	金海湾小区6#变	10	800	0
65997	响水	金海湾小区4#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65998	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	0
65999	响水	小圩村变	10	400	0
66000	响水	小圩1组东变	10	200	114.12
66001	响水	小圩4#变	10	400	238.76
66002	响水	小圩加工厂变	10	200	132.12
66003	响水	黄圩园区北变	10	400	131.04
66004	响水	黄圩小圩1#变	10	400	99.2
66005	响水	小圩教会堂变	10	200	14.78
66006	响水	灌江绿洲14#变	10	800	538.16
66007	响水	灌江绿洲1#变	10	800	562.96
66008	响水	灌江绿洲7#变	10	800	592.16
66009	响水	灌江绿洲9#变	10	800	574.48
66010	响水	灌江绿洲2#变	10	800	545.84
66011	响水	灌江绿洲8#变	10	800	561.36
66012	响水	灌江绿洲13#变	10	800	518.32
66013	响水	灌江绿洲5#变	10	800	568.32
66014	响水	灌江绿洲6#变	10	800	532.8
66015	响水	灌江绿洲11#变	10	800	556.8
66016	响水	灌江绿洲10#变	10	800	594.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66017	响水	灌江绿洲12#变	10	800	515.52
66018	响水	灌江绿洲3#变	10	800	541.84
66019	响水	灌江绿洲4#变	10	800	561.36
66020	响水	东源府小区2#变	10	800	499.84
66021	响水	东源府小区1#变	10	800	390.64
66022	响水	东源府小区7#变	10	800	434.32
66023	响水	东源府小区12#变	10	800	499.68
66024	响水	东源府小区4#变	10	800	457.52
66025	响水	东源府小区9#变	10	800	400
66026	响水	东源府小区5#变	10	800	380.16
66027	响水	东源府小区10#变	10	800	437.68
66028	响水	东源府小区13#变	10	800	468.48
66029	响水	东源府小区14#变	10	800	524.48
66030	响水	东源府小区3#变	10	800	462.32
66031	响水	东源府小区11#变	10	800	463.2
66032	响水	东源府小区6#变	10	800	486.64
66033	响水	东源府小区8#变	10	800	489.52
66034	响水	财富广场4#变	10	800	380.56
66035	响水	清华园北区1#变电所2#变	10	1250	532.25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66036	响水	盛都华城6#变	10	1000	195.3
66037	响水	盛都华城3#变	10	1000	415.8
66038	响水	盛都华城1#变	10	1000	474.2
66039	响水	盛都华城2#变	10	1000	377.5
66040	响水	财富广场3#变	10	800	201.92
66041	响水	清华园北区3#欧变	10	1000	445.4
66042	响水	财富广场5#变	10	800	125.28
66043	响水	财富广场6#变	10	1000	596.9
66044	响水	盛都华城5#变	10	1000	520.8
66045	响水	清华园北区1#变电所1#变	10	1250	631.875
66046	响水	财富广场1#变	10	1000	513.6
66047	响水	财富广场2#变	10	1000	435.6
66048	响水	盛都华城4#变	10	630	68.859
66049	响水	小尖太阳河花园3#变	10	630	468.468
66050	响水	小尖小学1#变	10	400	0
66051	响水	小尖振兴路2#变	10	400	76.68
66052	响水	小尖玉北七组变	10	400	82.6
66053	响水	小尖粮管所变	10	200	43.82
66054	响水	小尖小学2#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66055	响水	小尖小学变	10	400	24.92
66056	响水	小尖太阳河花园1#变	10	630	487.179
66057	响水	小尖太阳河花园4#变	10	630	473.697
66058	响水	小尖玉北七组1#变	10	400	120.12
66059	响水	小尖油厂变	10	400	154.52
66060	响水	小尖太阳河花园2#变	10	630	426.069
66061	响水	小尖老街3#变	10	400	203.68
66062	响水	小尖小学4#变	10	400	272.32
66063	响水	小尖朱圩3组变	10	200	21.58
66064	响水	小尖老街变	10	630	141.309
66065	响水	小尖文化站变	10	315	27.405
66066	响水	小尖小学3#变	10	400	0
66067	响水	小尖华泰驾校变	10	400	0
66068	响水	华阳房产1#变	10	1000	491
66069	响水	华阳房产3#变	10	1000	445
66070	响水	华阳房产4#变	10	1000	398.7
66071	响水	华阳房产2#变	10	1000	406.2
66072	响水	华阳房产6#变	10	1000	478.1
66073	响水	体东路6#单相变	10	200	87.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66074	响水	华阳房产5#变	10	1000	527.7
66075	响水	海悦东鸣府2#配电室8#变	10	630	38.997
66076	响水	海悦东鸣府2#配电室5#变	10	630	193.284
66077	响水	海悦东鸣府2#配电室6#变	10	630	157.059
66078	响水	碧桂园凤鸣水岸小区2#变	10	800	459.52
66079	响水	海悦东鸣府10#变	10	800	87.2
66080	响水	海悦东鸣府9#变	10	800	262.8
66081	响水	海悦东鸣府4#变	10	630	235.368
66082	响水	海悦东鸣府2#变	10	630	130.41
66083	响水	碧桂园凤鸣水岸小区3#变	10	800	434.16
66084	响水	海悦东鸣府1#变	10	630	144.711
66085	响水	海悦东鸣府3#变	10	630	49.14
66086	响水	碧桂园凤鸣水岸小区8#变	10	800	372.64
66087	响水	碧桂园凤鸣水岸小区4#变	10	800	482
66088	响水	碧桂园凤鸣水岸小区10#变	10	800	459.52
66089	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	7.92
66090	响水	碧桂园凤鸣水岸小区11#变	10	800	500.32
66091	响水	碧桂园凤鸣水岸小区1#变	10	800	440.48
66092	响水	碧桂园凤鸣水岸小区5#变	10	800	154.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66093	响水	碧桂园凤鸣水岸小区6#变	10	800	343.52
66094	响水	碧桂园凤鸣水岸小区9#变	10	800	358.8
66095	响水	海悦东鸣府2#配电室7#变	10	630	277.641
66096	响水	碧桂园凤鸣水岸小区7#变	10	800	441.84
66097	响水	碧桂园凤鸣水岸小区12#变	10	800	499.2
66098	响水	东都逸昊3#变	10	800	352.32
66099	响水	东都逸昊1#变	10	800	370.96
66100	响水	东都逸昊6#变	10	800	418.32
66101	响水	东都逸昊2#变	10	800	330.48
66102	响水	东都逸昊8#变	10	800	401.52
66103	响水	东都逸昊4#变	10	800	391.2
66104	响水	东都逸昊7#变	10	800	308.96
66105	响水	东都逸昊5#变	10	800	430.48
66106	响水	灌江书苑1#配电室1#主变	10	800	494.64
66107	响水	灌江书苑3#配电室10#主变	10	800	488.8
66108	响水	灌江书苑2#配电室8#主变	10	800	497.68
66109	响水	灌江书苑2#配电室5#主变	10	800	522
66110	响水	灌江书苑3#配电室12#主变	10	800	480.16
66111	响水	灌江书苑3#配电室11#主变	10	800	517.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66112	响水	灌江书苑3#配电室9#主变	10	800	520
66113	响水	灌江书苑1#配电室4#主变	10	800	485.84
66114	响水	灌江书苑2#配电室6#主变	10	800	506.64
66115	响水	灌江书苑2#配电室7#主变	10	800	525.68
66116	响水	灌江书苑1#配电室2#主变	10	800	506.64
66117	响水	灌江书苑1#配电室3#主变	10	800	491.68
66118	响水	均平一组新变	10	200	100.92
66119	响水	杨圩1, 2组	10	200	11.14
66120	响水	龙背五组2#变	10	400	235.8
66121	响水	八顷一组变	10	200	29.52
66122	响水	杨圩五组	10	200	52.3
66123	响水	杨圩34组	10	200	89.68
66124	响水	黄圩龙背三站变	10	200	111.28
66125	响水	三合七组变	10	200	13.96
66126	响水	龙背一组北变	10	200	75.46
66127	响水	均平七组西变	10	200	104.08
66128	响水	均平7组变	10	200	63.82
66129	响水	集镇14#变	10	400	204.48
66130	响水	黄圩集镇13#变	10	400	233.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66131	响水	均平六组变	10	200	49.58
66132	响水	张庄七组变	10	200	65.72
66133	响水	张庄六七组	10	200	31.24
66134	响水	龙背二组变	10	400	216.16
66135	响水	三合教堂变	10	200	65.24
66136	响水	三合六组变	10	400	204.12
66137	响水	黄圩张庄七组南变	10	200	50.12
66138	响水	淮北河堆变	10	200	63.92
66139	响水	金三角变	10	200	0
66140	响水	条冲村部1#变	10	400	244.68
66141	响水	大有淮河3#变	10	200	90.42
66142	响水	条冲秦庄变	10	200	57.44
66143	响水	四份1-4组变	10	200	97.6
66144	响水	条冲村部变	10	400	261.52
66145	响水	四份小学1#变	10	200	88.78
66146	响水	条冲村部3#变	10	200	85.8
66147	响水	条冲234组2#变	10	200	105.62
66148	响水	大有淮河2#变	10	200	41.46
66149	响水	四份夏庄变	10	200	108.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66150	响水	淮河村部变	10	200	0
66151	响水	四份沈庄1#变	10	200	88.38
66152	响水	条冲秦庄1#变	10	200	80.88
66153	响水	四份李庄变	10	200	123.5
66154	响水	四份夏庄1#变	10	400	215.8
66155	响水	条冲村部2#变	10	200	118.3
66156	响水	四份王庄1#变	10	200	77.32
66157	响水	夹河北变	10	200	58.64
66158	响水	条冲11组2#变	10	200	43.5
66159	响水	条冲11组变	10	200	94.84
66160	响水	淮北河堆2#变	10	200	74.06
66161	响水	大新8#变	10	200	120.92
66162	响水	四份一四组3#变	10	200	120.08
66163	响水	四份张庄变	10	200	73.3
66164	响水	大有夹河北2#变	10	400	198.48
66165	响水	大有大新5#变	10	200	74.8
66166	响水	淮北河堆1#变	10	200	102.88
66167	响水	四份王庄变	10	200	72.58
66168	响水	四丰桂花鸭变	10	400	198.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66169	响水	小尖老园区2#变	10	400	44.6
66170	响水	小尖小广7组1#变	10	200	78.34
66171	响水	小尖四丰村5#变	10	200	113.24
66172	响水	小尖大广一组东变	10	200	94.94
66173	响水	小尖大广小刘庄变	10	200	70.58
66174	响水	小尖大广五组3#变	10	200	15.5
66175	响水	小尖老园区3#变	10	400	108.4
66176	响水	小尖示范园10#变	10	200	0
66177	响水	小尖园区变	10	400	28
66178	响水	小尖小广六组3#变	10	400	14.84
66179	响水	小尖四丰3#变	10	400	166.24
66180	响水	小广村新型社区1#变	10	400	0
66181	响水	小尖大广5组4#变	10	400	164.92
66182	响水	吉舍小街变	10	200	135.46
66183	响水	小尖老园区4#变	10	400	235.16
66184	响水	小尖小广小区1#变	10	500	303.9
66185	响水	小尖小广七组北变	10	200	0
66186	响水	小尖大广五组变	10	400	240
66187	响水	大广九组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66188	响水	小尖大广一组1#变	10	200	66.38
66189	响水	中奥尊府3#变	10	800	304.32
66190	响水	中奥尊府10#变	10	800	141.2
66191	响水	中奥尊府8#变	10	800	224.64
66192	响水	中奥尊府1#变	10	800	256.32
66193	响水	中奥尊府4#变	10	800	310.32
66194	响水	中奥尊府2#变	10	800	209.36
66195	响水	中奥尊府9#变	10	800	180.48
66196	响水	中奥尊府6#变	10	800	277.68
66197	响水	中奥尊府5#变	10	800	285.2
66198	响水	中奥尊府7#变	10	800	292.16
66199	响水	华都丽景8#变	10	800	190.96
66200	响水	华都丽景1#变	10	630	211.932
66201	响水	华都丽景4#变	10	630	203.427
66202	响水	华都丽景2#变	10	630	201.663
66203	响水	华都丽景6#变	10	630	196.371
66204	响水	华都丽景5#变	10	630	218.862
66205	响水	华都丽景7#变	10	800	403.84
66206	响水	华都丽景9#变	10	800	398.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66207	响水	华都丽景10#变	10	800	560.8
66208	响水	华都丽景3#变	10	630	251.055
66209	响水	清华春景2#变	10	800	455.2
66210	响水	清华春景3#变	10	800	398.32
66211	响水	清华春景10#变	10	800	398
66212	响水	清华春景5#变	10	800	462
66213	响水	清华春景4#变	10	800	424.96
66214	响水	清华春景12#变	10	800	437.36
66215	响水	清华春景6变	10	800	391.68
66216	响水	清华春景1#变	10	800	468.32
66217	响水	清华春景7变	10	800	392.64
66218	响水	清华春景11#变	10	800	407.52
66219	响水	清华春景9#变	10	800	352.32
66220	响水	清华春景8变	10	800	371.84
66221	响水	53大队北1站	10	400	252.32
66222	响水	东直线盛丁柱变	10	400	156.96
66223	响水	东直线贺尔连变	10	400	278.92
66224	响水	东直分场部1#变	10	200	84.88
66225	响水	东直41大队变	10	200	76.58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66226	响水	东直线51大队变	10	200	74.12
66227	响水	东直线40大队变	10	200	113.42
66228	响水	东直线42大队变	10	200	86.96
66229	响水	东直分场部2#变	10	200	79.3
66230	响水	东直线38大队变	10	200	92.96
66231	响水	东直线47大队变	10	200	103.38
66232	响水	东直线39大队变	10	200	79.62
66233	响水	庄配变变	10	200	18.3
66234	响水	东直线尹修凯变	10	200	103.66
66235	响水	东直线49大队变	10	200	48.66
66236	响水	52大队变	10	200	82.58
66237	响水	老14分场部变	10	200	16.8
66238	响水	东直线北干渠变	10	200	68.08
66239	响水	东直线50大队变	10	200	96.58
66240	响水	中山河水厂北变	10	200	0
66241	响水	大有头置居委会变	10	200	37.84
66242	响水	王商五六组3#变	10	200	130.66
66243	响水	体东路1#变	10	315	0
66244	响水	体东南路2#变	10	400	137.92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66245	响水	富士变	10	400	166.76
66246	响水	长江东路1#变	10	400	82.32
66247	响水	新客站南变	10	630	61.803
66248	响水	体东南路变	10	400	0
66249	响水	长江二组变	10	400	223.16
66250	响水	长江东路2#变	10	400	0
66251	响水	粮油厂2#变	10	400	0
66252	响水	粮油厂变	10	400	79.6
66253	响水	大湖富邦四期5#配电室1#变	10	800	73.68
66254	响水	大湖富邦四期5#配电室2#变	10	800	192.96
66255	响水	大湖富邦四期5#配电室3#变	10	800	77.84
66256	响水	大湖富邦四期5#配电室4#变	10	800	324.48
66257	响水	大湖富邦3#变电室3#变	10	400	150.16
66258	响水	大湖富邦3#变电室1#变	10	400	44.84
66259	响水	大湖富邦充电桩变	10	500	235.5
66260	响水	长江东路4#变	10	400	130.4
66261	响水	大湖富邦4#配电室2#变	10	800	190.8
66262	响水	大湖富邦4#配电室1#变	10	800	160.64
66263	响水	大湖富邦4#配电室4#变	10	800	374.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66264	响水	大湖富邦4#配电室3#变	10	800	416
66265	响水	金海园安置小区2#变	10	630	233.982
66266	响水	金海家园安置小区1#变	10	630	204.246
66267	响水	大湖富邦2#变电室4#变	10	800	287.2
66268	响水	大湖富邦2#变电室3#变	10	800	322.32
66269	响水	宏锦名座	10	630	284.445
66270	响水	大湖富邦1#变（新）	10	800	445.2
66271	响水	大湖富邦2#变电室2#变	10	800	312.32
66272	响水	大湖富邦2#变电室1#变	10	800	342.64
66273	响水	大湖富邦3#变（新）	10	800	300.16
66274	响水	大湖富邦4#变（新）	10	800	312
66275	响水	大湖富邦2#变（新）	10	800	278.16
66276	响水	长江东路3#变	10	250	56.675
66277	响水	城东安置小区1#变	10	400	144
66278	响水	城东安置小区2#变	10	400	106.76
66279	响水	体东路2#变	10	400	99
66280	响水	航运公司变	10	400	0
66281	响水	小尖朱浦小区1#变	10	400	142.16
66282	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66283	响水	朱浦村新型社区3期2#变	10	400	196.84
66284	响水	小尖窑庄三组变	10	200	102
66285	响水	小尖浦西一组变	10	200	94.84
66286	响水	小尖浦西二组变	10	400	223.04
66287	响水	小尖浦东六组变	10	200	61.74
66288	响水	草港四组变	10	200	108.92
66289	响水	天马线供电公司2#箱变	10	630	451.521
66290	响水	水榭春天小区1#配电室1#变	10	800	359.2
66291	响水	水榭春天小区1#配电室4#变	10	800	357.52
66292	响水	水榭春天小区3#配电室11#变	10	800	307.2
66293	响水	水榭春天小区3#配电室12#变	10	800	393.84
66294	响水	水榭春天小区2#配电室8#变	10	800	492.8
66295	响水	水榭春天小区2#配电室5#变	10	800	328.32
66296	响水	水榭春天小区3#配电室10#变	10	800	446.96
66297	响水	水榭春天小区3#配电室9#变	10	800	470.48
66298	响水	水榭春天小区1#配电室3#变	10	800	396.48
66299	响水	水榭春天小区2#配电室7#变	10	800	384.48
66300	响水	水榭春天小区2#配电室6#变	10	800	330.16
66301	响水	水榭春天小区1#配电室2#变	10	800	442.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66302	响水	车站西变	10	400	46.32
66303	响水	欧亚新城3#变	10	800	301.04
66304	响水	欧亚新城2#变	10	800	320.24
66305	响水	欧亚新城1#变	10	800	371.68
66306	响水	法院家属区变	10	400	112.92
66307	响水	法院家属区3#变	10	400	89.08
66308	响水	法院家属区2#变	10	400	104.4
66309	响水	嘉园小区1#变	10	500	251.45
66310	响水	东苑小区4#变	10	400	95.48
66311	响水	东园三组变	10	200	0
66312	响水	路灯单相变	10	80	49.832
66313	响水	供电小区2#箱变	10	400	0
66314	响水	供电小区1#箱变	10	400	0
66315	响水	东苑小区1#变	10	400	0
66316	响水	供电小区5#变（新）	10	400	239
66317	响水	东苑小区2#变	10	400	133.48
66318	响水	嘉园小区2#变	10	500	118.05
66319	响水	东苑小区3#变	10	400	243
66320	响水	欧亚新城5#变	10	800	382.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66321	响水	欧亚新城6#变	10	800	294.8
66322	响水	欧亚新城4#变	10	800	238.96
66323	响水	新城市广场2#变	10	500	227.2
66324	响水	新城市广场1#变	10	500	240.9
66325	响水	长江路3#变	10	400	49.76
66326	响水	陈港草港园区变	10	200	94.24
66327	响水	陈港草港小学变	10	200	80.62
66328	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	170
66329	响水	桃园2#变	10	1250	435.125
66330	响水	帝逸国际8#变	10	1250	771.5
66331	响水	港电家园5#变	10	630	0
66332	响水	幸福路路灯1#变	10	80	3.688
66333	响水	56#杆路灯变	10	80	16.336
66334	响水	帝逸国际9#变	10	1250	636.5
66335	响水	桃园1#变	10	1250	1000
66336	响水	港电家园6#变	10	630	178.227
66337	响水	桃园7#变	10	1250	582
66338	响水	桃园9#变	10	1250	689.5
66339	响水	桃园8#变	10	1250	765.875

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66340	响水	帝逸国际6#变	10	1250	654.875
66341	响水	帝逸国际2#组合2#变	10	1600	852.96
66342	响水	帝逸国际7#变	10	1250	508.625
66343	响水	桃园3#变	10	1250	811.375
66344	响水	帝逸国际2#组合1#变	10	1600	878.88
66345	响水	桃园4#变	10	1250	733.375
66346	响水	港电家园2#变	10	1000	469
66347	响水	港电家园4#变	10	1000	547.1
66348	响水	港电家园1#变	10	800	481.92
66349	响水	桃园6#变	10	1250	709.125
66350	响水	港电家园3#变	10	1000	6.1
66351	响水	桃园5#变	10	1250	654.125
66352	响水	苗寨村变	10	400	128.84
66353	响水	苗寨新庄变	10	200	101.22
66354	响水	河口十三组变	10	200	80.96
66355	响水	苗寨一组变	10	400	112.28
66356	响水	汪圩中变	10	200	88.72
66357	响水	汪圩二组变	10	200	63.84
66358	响水	汪圩南变	10	200	86.94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66359	响水	苗寨三组变	10	200	62.92
66360	响水	苗寨七组1#变	10	200	53.94
66361	响水	汪圩中1#变	10	200	0
66362	响水	苗寨安置区变	10	400	160.52
66363	响水	汪圩三组2#变	10	400	196.32
66364	响水	汪圩三组变	10	400	134.72
66365	响水	残联变	10	400	290.4
66366	响水	汪圩三组1#变	10	200	104.74
66367	响水	苗寨九组变	10	200	60.28
66368	响水	汪圩一组变	10	200	83.62
66369	响水	苗寨四组变	10	400	76.08
66370	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	598
66371	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	614.8
66372	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	580.8
66373	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	590.96
66374	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	529.68
66375	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	636.32
66376	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	598
66377	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	489.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66378	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	602.8
66379	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	595.68
66380	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	578.8
66381	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	570.64
66382	响水	人民浴室变	10	400	223.96
66383	响水	振兴商场变	10	500	213.9
66384	响水	灌江书苑红旗路小区2#变	10	800	594.8
66385	响水	灌江书苑红旗路小区1#变	10	800	552.96
66386	响水	御景豪庭4#配电室1#变	10	800	212.64
66387	响水	御景豪庭5#配电室4#变	10	800	132.32
66388	响水	御景豪庭4#配电室2#变	10	800	420.96
66389	响水	御景豪庭5#配电室3#变	10	800	370.8
66390	响水	御景豪庭5#配电室6#变	10	800	271.36
66391	响水	御景豪庭5#配电室5#变	10	800	126.64
66392	响水	东园八组5#变	10	500	0
66393	响水	保险公司2#变	10	400	20.4
66394	响水	交通局变	10	400	39.04
66395	响水	五洲变	10	400	53.2
66396	响水	供电公司东变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66397	响水	行政中心变	10	400	0
66398	响水	保险公司1#变	10	400	132.92
66399	响水	东园八组2#变	10	400	57.96
66400	响水	交通局2#变	10	400	0
66401	响水	东园八组1#变	10	630	114.975
66402	响水	公路站变	10	400	58.56
66403	响水	新东方变	10	1000	591.4
66404	响水	王商一组变	10	400	204.92
66405	响水	王商五六七组变	10	400	281.44
66406	响水	县政府八#楼变	10	800	0
66407	响水	红旗中路变	10	400	146.48
66408	响水	宗教局变	10	400	270.76
66409	响水	实小变	10	400	320
66410	响水	县政府6#楼3#变	10	400	89.08
66411	响水	县政府6#楼4#变	10	400	184.84
66412	响水	中央花园2#变	10	630	274.176
66413	响水	中央花园4#变	10	400	120.12
66414	响水	中央花园3#变	10	400	17.56
66415	响水	财政局变	10	630	300.573

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66416	响水	石灵园1#箱变	10	630	287.595
66417	响水	老干局变	10	400	94.92
66418	响水	双园桥东变	10	400	111.24
66419	响水	报社变	10	250	51.725
66420	响水	城管变	10	250	110.475
66421	响水	中央花园5#变	10	630	24.318
66422	响水	县政府机关1#变	10	630	214.641
66423	响水	中央花园6#变	10	400	59.92
66424	响水	中央花园7#变	10	400	89.92
66425	响水	水利局变	10	400	33.08
66426	响水	中央花园12#变	10	250	9.75
66427	响水	县政府6#楼变	10	630	176.841
66428	响水	中央花园10#变	10	400	82.84
66429	响水	县政府机关3#变	10	630	199.08
66430	响水	5+1#杆路灯变	10	80	62.776
66431	响水	县政府6#楼2#变	10	400	50.08
66432	响水	教育局家属区变	10	400	39.24
66433	响水	中央花园8#变	10	630	235.998
66434	响水	中央花园9#变	10	630	215.523

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66435	响水	国税局家属区变	10	400	151.52
66436	响水	中央花园1#变	10	630	213.507
66437	响水	中央花园11#变	10	400	46.52
66438	响水	石灵园2#箱变	10	630	250.803
66439	响水	红旗路3#箱变	10	630	258.426
66440	响水	县政府机关2#变	10	630	104.517
66441	响水	御景豪庭4#配电室10#变	10	800	262.64
66442	响水	御景豪庭1#变	10	800	167.28
66443	响水	御景豪庭2#变	10	800	226.48
66444	响水	御景豪庭4#配电室7#变	10	800	98.32
66445	响水	御景豪庭1#变电所4#变	10	800	217.92
66446	响水	御景豪庭2#变电所5#变	10	800	41.28
66447	响水	御景豪庭2#变电所6#变	10	800	172.48
66448	响水	阳光雅居2#变	10	1250	583
66449	响水	阳光雅居1#变	10	1250	830.5
66450	响水	汇豪小区7#变	10	1000	402.9
66451	响水	阳光雅居3#变	10	1000	270
66452	响水	御景豪庭1#变电所3#变	10	800	224.96
66453	响水	桃园小区1#配电室1#变	10	630	325.521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66454	响水	桃园小区1#配电室2#变	10	630	282.996
66455	响水	桃园小区2#配电室3#变	10	630	246.897
66456	响水	桃园小区2#配电室4#变	10	630	200.655
66457	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	0
66458	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	0
66459	响水	三堡四组4#变	10	400	125.24
66460	响水	东风线灌河七组变	10	400	66.12
66461	响水	生资仓库2#变	10	200	56.22
66462	响水	灌江二组2#变	10	400	144.28
66463	响水	河口五组变	10	200	118.84
66464	响水	灌江二组变	10	400	59.24
66465	响水	生资仓库变	10	315	138.159
66466	响水	灌河一组变	10	400	49.24
66467	响水	灌江八组变	10	400	265.16
66468	响水	灌河一组1#变	10	400	46.48
66469	响水	开发区30#变	10	400	48.96
66470	响水	开发区28#变	10	630	283.122
66471	响水	灌江一组2#变	10	400	195.68
66472	响水	河口五组1#变	10	400	294.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66473	响水	开发区1#变	10	500	18.4
66474	响水	灌河七八组变	10	400	81.12
66475	响水	河口十组变	10	200	0
66476	响水	灌江二组1#变	10	400	56.68
66477	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	427.2
66478	响水	金城家园1#变	10	800	423.36
66479	响水	金城家园A区12#变	10	800	420.96
66480	响水	金城家园A区6#变	10	800	381.52
66481	响水	金城家园A区14#变	10	630	481.635
66482	响水	金城家园A区13#变	10	630	457.758
66483	响水	金城家园A区5#变	10	800	304.48
66484	响水	金城家园7#变	10	800	506.32
66485	响水	三堡四组2#变	10	200	61.84
66486	响水	金城家园A区10#变	10	800	467.52
66487	响水	金城家园6#变	10	800	388.16
66488	响水	金城家园5#变	10	800	448.48
66489	响水	金城家园A区11#变	10	800	425.68
66490	响水	金城家园A区7#变	10	800	358
66491	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66492	响水	金城家园3#变	10	800	488.16
66493	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	349.52
66494	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	300.48
66495	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	404.48
66496	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	406.8
66497	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	298.32
66498	响水	金城家园A区8#变	10	800	358.96
66499	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	481.52
66500	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	502.16
66501	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	416.16
66502	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	401.68
66503	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	412.8
66504	响水	金城家园A区9#变	10	800	421.36
66505	响水	金城家园4#变	10	800	514.64
66506	响水	金城家园2#变	10	800	474
66507	响水	金城家园8#变	10	800	394
66508	响水	南河合兴4组变	10	200	98.16
66509	响水	河堆四组2#变	10	200	95.62
66510	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	201.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66511	响水	太平46组3#变	10	200	98.8
66512	响水	河堆237组	10	200	71.86
66513	响水	合兴陆庄4#变	10	200	63.3
66514	响水	河堆456组	10	200	53.14
66515	响水	合兴陆庄2#变	10	200	75.72
66516	响水	南河河堆237组4#变	10	200	76.42
66517	响水	合兴47组	10	200	97.32
66518	响水	河堆237组2#变	10	200	81.8
66519	响水	合兴桥头变	10	200	92.7
66520	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	73.5
66521	响水	太平45组单变	10	200	126.8
66522	响水	南河王集南2#变	10	400	209.4
66523	响水	南河河堆237组3#变	10	200	55.2
66524	响水	太平四六组2#变	10	400	121.4
66525	响水	合兴陆庄	10	200	33.42
66526	响水	合兴陆庄3#变	10	200	65.38
66527	响水	河堆456组2#变	10	200	100.12
66528	响水	河堆237组5#变	10	200	40.04
66529	响水	合兴18组2#变	10	200	27.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66530	响水	太平四组单变	10	200	75.96
66531	响水	兴庄123组变	10	200	34.12
66532	响水	太平46组变	10	200	88.08
66533	响水	南河王集南3#变	10	400	128.04
66534	响水	河堆4组变	10	200	66.74
66535	响水	六套街北5#变	10	400	98.72
66536	响水	唐庄三四组照明变	10	200	90.44
66537	响水	育才新区3#变	10	400	224.6
66538	响水	六套街北17#变	10	200	84.96
66539	响水	二套李庄3#变	10	200	11.96
66540	响水	六套街北村新街2#变	10	400	14.12
66541	响水	六套先锋变	10	400	0
66542	响水	育才新区2#变	10	400	252.92
66543	响水	善友六七组照明变	10	200	82.74
66544	响水	六套街北7#公用变	10	400	189.68
66545	响水	善友4组变	10	200	103.7
66546	响水	六套街北村新街变	10	400	99.32
66547	响水	唐庄石庄变	10	200	92.92
66548	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	211.585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66549	响水	六套街北村变	10	400	146.24
66550	响水	街北村4#变	10	200	79.92
66551	响水	善友六七组2#变	10	400	193.12
66552	响水	唐庄三四组4#变	10	200	66.08
66553	响水	六套街北11#变	10	400	189.04
66554	响水	六套集镇1#变	10	200	22.24
66555	响水	六套五套小区1#变	10	400	87
66556	响水	六套五套小区2#变	10	400	137.16
66557	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	76.08
66558	响水	尹庄徐李变	10	200	37.74
66559	响水	尹庄路北变	10	200	56.42
66560	响水	尹庄村变	10	400	297.88
66561	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	104.34
66562	响水	尹庄孙庄变	10	200	19.68
66563	响水	五套康庄2#变	10	200	34.66
66564	响水	六套五套小区8#变	10	400	224.48
66565	响水	五套何庄3#变	10	200	99.5
66566	响水	五套何庄2#变	10	400	140.24
66567	响水	唐庄八九组	10	200	50.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66568	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	118.7
66569	响水	五套张庄2#变	10	200	116.84
66570	响水	六套尹庄6#变	10	200	126.92
66571	响水	顺河4组2#变	10	200	93.64
66572	响水	顺河7组变	10	200	93.24
66573	响水	河西12组	10	200	60.12
66574	响水	河西567组	10	200	85.92
66575	响水	河西4组变	10	200	101.96
66576	响水	南河太平37组2#变	10	200	42.8
66577	响水	太平19组2#变	10	200	50.34
66578	响水	南河太平37组	10	200	0
66579	响水	太平19组变	10	200	74.88
66580	响水	太平28组3#变	10	200	90.3
66581	响水	河西4组2#变	10	200	71.28
66582	响水	太平45组变	10	200	88.98
66583	响水	顺河12组2#变	10	200	75.3
66584	响水	南河顺河六组变	10	200	109.88
66585	响水	新建村部2#变	10	200	124.08
66586	响水	新建10组2#变	10	200	99.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66587	响水	半沙2组变	10	400	205.44
66588	响水	半沙二组3#变	10	200	74.16
66589	响水	新建1.2组2#变	10	200	68.98
66590	响水	新建村部变	10	200	77.06
66591	响水	半沙二组2#变	10	200	77.5
66592	响水	南河新建10组4#变	10	200	74.5
66593	响水	南河新建10组3#变	10	200	81.46
66594	响水	平建线新建10组5#变	10	200	112.2
66595	响水	南河新建1.2组变	10	200	59.88
66596	响水	西园一组2#变	10	400	53
66597	响水	西园一组5#变	10	400	78.76
66598	响水	黄响河闸变	10	200	13.58
66599	响水	西园一组3#变	10	400	106.68
66600	响水	文枢苑2#变	10	630	325.647
66601	响水	西园一组4#变	10	400	320
66602	响水	响西小学2#变	10	200	0
66603	响水	响西小学3#变	10	400	84.08
66604	响水	小浦二组变	10	400	104
66605	响水	小浦二组1#变	10	400	75.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66606	响水	中轴厂2#变	10	800	482.56
66607	响水	响西小学变	10	400	269.6
66608	响水	中轴厂变	10	630	344.988
66609	响水	西园一组变	10	400	14.68
66610	响水	老党校变	10	400	74.08
66611	响水	农贸变	10	630	405.657
66612	响水	西园一组6#变	10	400	202.92
66613	响水	文枢苑1#变	10	630	344.862
66614	响水	黄响河变	10	400	206.92
66615	响水	棉织厂3#变	10	400	97.4
66616	响水	棉织厂变	10	400	0
66617	响水	棉织厂2#变	10	400	185.48
66618	响水	中心小学3#变	10	400	105.76
66619	响水	天工锦绣花园9#变	10	1000	588.7
66620	响水	食品公司变	10	250	68.45
66621	响水	天工锦绣花园10#变	10	1000	642.5
66622	响水	天工锦绣花园11#变	10	1000	440
66623	响水	检察院变	10	400	0
66624	响水	天工17#欧变	10	1000	510.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66625	响水	润生广场南变	10	400	155.92
66626	响水	天工锦绣花园8#变	10	1000	560.6
66627	响水	天工14#欧变	10	1000	414.2
66628	响水	天工15#欧变	10	1000	413.1
66629	响水	武装部变	10	500	230.3
66630	响水	太阳园小区	10	1250	790
66631	响水	天工锦绣花园12#变	10	1000	564.2
66632	响水	天工19#欧变	10	1000	540.8
66633	响水	天工锦绣花园3#变	10	1000	381.5
66634	响水	天工锦绣花园4#变	10	1000	439
66635	响水	天工锦绣花园5#变	10	1000	635.2
66636	响水	天工锦绣花园6#变	10	1000	494.6
66637	响水	天工13#欧变	10	1000	386.9
66638	响水	天工锦绣花园2#变	10	1000	353.1
66639	响水	天工锦绣花园1#变	10	1000	676.5
66640	响水	天工20#欧变	10	1000	472.7
66641	响水	天工18#欧变	10	1000	328.5
66642	响水	实验初中变	10	400	229.96
66643	响水	天工锦绣花园7#变	10	1000	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66644	响水	天工16#欧变	10	1000	611
66645	响水	双烈三四组	10	400	222.76
66646	响水	双烈四组变	10	200	76.12
66647	响水	黄圩张庄三组	10	400	163.48
66648	响水	双烈一八组变	10	200	66.24
66649	响水	马圩三组变	10	200	69.84
66650	响水	黄圩云梯三组	10	200	101.8
66651	响水	云梯集中区1#变	10	200	0
66652	响水	云梯集中区2#变	10	200	0
66653	响水	云梯集中区3#变	10	200	32.3
66654	响水	丁仁左加工厂变	10	200	99.14
66655	响水	双烈三组变	10	400	231.88
66656	响水	云梯一组变	10	200	67.16
66657	响水	双烈七组变	10	200	76.9
66658	响水	云梯农业园变	10	200	140.5
66659	响水	云彩小区14#变	10	400	109
66660	响水	云彩小区10#变	10	400	191.84
66661	响水	云彩小区5#变	10	400	194.08
66662	响水	云彩小区13#变	10	400	144.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66663	响水	云彩小区6#变	10	400	175.4
66664	响水	云彩小区11#变	10	400	103.24
66665	响水	云彩小区12#变	10	400	210.68
66666	响水	黄圩云彩二组变	10	200	117.3
66667	响水	黄圩云彩三组变	10	200	88.16
66668	响水	黄圩云彩一组变	10	200	107.3
66669	响水	云彩小区4#变	10	400	175.48
66670	响水	云彩小区9#变	10	400	168.76
66671	响水	云彩小区1#变	10	400	148.16
66672	响水	云彩小区2#变	10	400	183.84
66673	响水	云彩小区3#变	10	400	187.84
66674	响水	云彩小区8#变	10	400	157.08
66675	响水	小浦新区1#箱变	10	500	260.2
66676	响水	响南村2#变	10	200	17.88
66677	响水	金河小区2#箱变	10	630	265.923
66678	响水	清华学苑2#变	10	630	221.76
66679	响水	金河小区1#箱变	10	630	249.984
66680	响水	赵福祥居民小区变	10	500	185.75
66681	响水	金河小区3#箱变	10	400	154.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66682	响水	小浦六组1#变	10	400	205.72
66683	响水	西园新变	10	400	149.04
66684	响水	锦城华府3#变	10	400	144.4
66685	响水	锦城华府1#变	10	630	193.536
66686	响水	锦城华府2#变	10	630	259.56
66687	响水	小浦2#变	10	400	69.4
66688	响水	西园新2#变	10	400	0
66689	响水	金河安置小区变	10	630	201.6
66690	响水	解放路3#变	10	500	73.9
66691	响水	解放桥3#变	10	400	155.84
66692	响水	解放桥1#变	10	500	67.1
66693	响水	解放路1#变	10	400	63.4
66694	响水	西元1#变	10	400	21.84
66695	响水	西元3#变	10	400	187.32
66696	响水	响水西元2#变	10	200	83.42
66697	响水	解放桥2#变	10	500	118.6
66698	响水	浦南小区1#变	10	400	229.4
66699	响水	汪圩北变	10	400	206.76
66700	响水	西园新1#变	10	400	3.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66701	响水	小浦三组变	10	400	207.76
66702	响水	小蒲安置小区变	10	400	81.48
66703	响水	小浦安置区1#变	10	400	145.2
66704	响水	解放路2#变	10	400	152.28
66705	响水	祺业房产变	10	500	261.75
66706	响水	清华学苑1#变	10	630	295.974
66707	响水	小浦新区2#箱变	10	500	155.45
66708	响水	小浦三组2#变	10	400	0
66709	响水	欧浦新村变	10	400	0
66710	响水	浦南小区变	10	500	234.15
66711	响水	刘兵居住区	10	500	189.9
66712	响水	小浦四组1#变	10	400	43.92
66713	响水	郢华岩小区箱变	10	800	541.52
66714	响水	西园小区变	10	400	92.8
66715	响水	解放路变	10	400	109.08
66716	响水	西园小区1#变	10	400	101.4
66717	响水	响南一组单变	10	80	8.96
66718	响水	五河二组2#变	10	400	64.24
66719	响水	浦南小区2#变	10	400	173.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66720	响水	南河大沟5组变	10	200	51.7
66721	响水	海宁四、六组变	10	200	36.94
66722	响水	大沟8组变	10	200	93.28
66723	响水	海宁4、6组2#变	10	200	87.52
66724	响水	大沟九组变	10	200	47.14
66725	响水	海宁3组变	10	200	64.2
66726	响水	南河大沟4组2#变	10	200	88.24
66727	响水	大沟4组变	10	200	69.58
66728	响水	南河大沟小区变	10	200	55.84
66729	响水	大沟6组变	10	200	4.78
66730	响水	南河大沟西庄变	10	200	114.6
66731	响水	友爱9组变	10	200	106.12
66732	响水	洪南大棚2#变	10	200	91.7
66733	响水	洪南村大棚变	10	400	129.92
66734	响水	洪南居民集中区2#变	10	200	0
66735	响水	洪南13组变(2012)	10	200	3.94
66736	响水	洪南5组变	10	200	128.58
66737	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	0
66738	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	91.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66739	响水	双港大兴村8#变	10	200	76.24
66740	响水	小南毛庄变	10	400	148.36
66741	响水	小南9组2#变	10	200	128.74
66742	响水	小南团乐变	10	400	160.44
66743	响水	建华西2#变（2012）	10	200	28.5
66744	响水	小南南站变	10	200	21.34
66745	响水	新河1组5#变	10	200	97.74
66746	响水	建华村东变	10	200	7.16
66747	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	252
66748	响水	国环3组变（2013）	10	200	10.22
66749	响水	国环6组变（2013）	10	200	123.62
66750	响水	环南安置区变	10	400	281.92
66751	响水	友爱东5#变	10	200	37.74
66752	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	0
66753	响水	建华西3#变	10	200	27.5
66754	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	353.178
66755	响水	友爱六组变	10	200	98.88
66756	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	371.826
66757	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	376.677

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66758	响水	产旺东风变	10	200	8.44
66759	响水	七套中心社区三期1#变	10	400	134.92
66760	响水	七套港尾东方变	10	200	42.16
66761	响水	朱庄向阳3#变	10	200	74.3
66762	响水	朱庄3#变	10	200	107.98
66763	响水	中心社区1#变	10	200	18.46
66764	响水	中心八组1#变	10	200	86.94
66765	响水	产旺条河变	10	200	58.96
66766	响水	产旺陈庄变	10	200	30.46
66767	响水	中心3组2#变	10	200	0
66768	响水	中心社区3#变	10	200	0
66769	响水	中心社区2#变	10	200	0
66770	响水	七套兴无1#变	10	200	91.42
66771	响水	产旺向阳变	10	200	98.36
66772	响水	六港安置区1#变	10	400	108.6
66773	响水	六港安置区3#变	10	400	122.08
66774	响水	沙荡线安置区7#变	10	400	283.76
66775	响水	草港新村2#变	10	400	204.48
66776	响水	新民十一组变	10	200	63.28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66777	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	205.84
66778	响水	沙荡村2#变	10	400	207.84
66779	响水	六港新农村2#变	10	400	160.68
66780	响水	陈港沙荡村南变	10	200	41.42
66781	响水	草港安置区6#变	10	400	258.48
66782	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	102.44
66783	响水	陈港部队3#变	10	400	158.04
66784	响水	沙荡线安置区5#变	10	400	194.32
66785	响水	沙荡线安置区4#变	10	400	259.64
66786	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	142.76
66787	响水	沙荡线安置区3#变	10	400	194.64
66788	响水	六港十组变	10	200	69.58
66789	响水	六港新农村1#变	10	400	202
66790	响水	六港安置区2#变	10	400	142.16
66791	响水	陈港沙荡村变	10	400	156.32
66792	响水	城南三组变	10	400	30.2
66793	响水	响南四组变	10	400	108.04
66794	响水	浙江商贸城小区7#变	10	800	451.68
66795	响水	浙江商贸城小区6#变	10	800	457.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66796	响水	浙江商贸城小区8#变	10	800	336.64
66797	响水	时代家园2#变	10	630	221.697
66798	响水	时代家园3#变	10	500	153.2
66799	响水	浙江商贸城小区5#变	10	800	483.52
66800	响水	时代家园4#变	10	500	202.9
66801	响水	浙江商贸城小区2#变	10	800	520
66802	响水	时代家园5#变	10	500	203.65
66803	响水	时代家园6#变	10	400	50.24
66804	响水	浙江商贸城小区1#变	10	800	506.64
66805	响水	浙江商贸城小区3#变	10	800	488.16
66806	响水	浙江商贸城小区4#变	10	800	452.32
66807	响水	七套水塔路变	10	400	132.32
66808	响水	教育路西变	10	400	143.16
66809	响水	七套中学变	10	400	163.76
66810	响水	标兵东变	10	400	133
66811	响水	教育路变	10	400	59.24
66812	响水	标兵变	10	400	170.2
66813	响水	七套2#公用变	10	400	177.92
66814	响水	月堆东1#变	10	200	65.46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66815	响水	七套8#公用变	10	400	55.68
66816	响水	七套街东变	10	400	174.24
66817	响水	养殖厂2#变	10	400	134.92
66818	响水	西公用变	10	400	8.68
66819	响水	何庄南变	10	400	170.68
66820	响水	七套中西1#变	10	400	113.4
66821	响水	医院变	10	400	0
66822	响水	七套民生月堆变	10	400	111.16
66823	响水	七套月堆南变	10	400	150.6
66824	响水	何庄南1#变	10	400	177.32
66825	响水	中南公用变	10	200	80.44
66826	响水	七套棉花园区变	10	400	153.6
66827	响水	七套中西变	10	400	133.6
66828	响水	七套4#公用变	10	400	229.24
66829	响水	七套部队开发区2#变	10	400	236.68
66830	响水	八套变	10	200	93
66831	响水	养殖厂变	10	400	218.4
66832	响水	七套中东变	10	200	68.2
66833	响水	七套6#公用东变	10	400	230.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66834	响水	7#公用变	10	200	84.16
66835	响水	七套堆上变	10	200	108.56
66836	响水	七套财政所变	10	400	101.96
66837	响水	七套月堆西变	10	200	1.34
66838	响水	七套棉花园区2#变	10	200	115.74
66839	响水	何庄南2#变	10	200	80.38
66840	响水	七套部队开发区变	10	200	67.78
66841	响水	月堆东变	10	400	179.16
66842	响水	刘庄1组1#变	10	400	95.92
66843	响水	大口3组1#变	10	200	40.22
66844	响水	大口3组3#变	10	200	82.66
66845	响水	恩谭3组2#变	10	200	57.84
66846	响水	新村西1#变	10	200	102.64
66847	响水	大口五组变	10	200	47.64
66848	响水	新舍鱼塘变	10	200	149.24
66849	响水	大口18组1#变	10	200	47.88
66850	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	37.3
66851	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	90.08
66852	响水	老舍10组1#变	10	200	45.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66853	响水	刘庄3、4组变	10	200	58.84
66854	响水	恩谭1组2#变	10	200	84.94
66855	响水	红卫小区变	10	200	20.3
66856	响水	东吴大西2#变	10	200	80.74
66857	响水	刘庄1组变	10	200	0
66858	响水	大口一八组变	10	200	64.44
66859	响水	新村11组照明	10	200	74.34
66860	响水	老舍大口7组变	10	200	89.16
66861	响水	老舍11#变	10	200	42.74
66862	响水	老舍9组台片	10	200	94.16
66863	响水	老舍社区2#变	10	200	0
66864	响水	老舍社区1#变	10	200	0
66865	响水	老舍8组变	10	200	0
66866	响水	粮管所1#变	10	200	47.34
66867	响水	老舍9#公用变	10	200	90.2
66868	响水	供销社1#变	10	200	65
66869	响水	老舍新街教堂变	10	200	19.34
66870	响水	老舍铁路小区变	10	400	126.88
66871	响水	老舍高庄2#变	10	200	104.8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66872	响水	老舍中学变	10	400	253.08
66873	响水	老舍八组2#台片	10	200	122.92
66874	响水	老舍供销社变	10	400	183.44
66875	响水	工业园区变	10	400	22.08
66876	响水	大口桥1#变	10	200	52.66
66877	响水	老舍3#公用变	10	200	23.16
66878	响水	大口4组3#变	10	400	0
66879	响水	大口3组4#变	10	400	0
66880	响水	老舍10组3#变	10	200	82.06
66881	响水	东吴殷陈2#变	10	200	87.3
66882	响水	老舍树圩拾份变	10	200	105.16
66883	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	20.32
66884	响水	树圩南桑庄变	10	200	93.58
66885	响水	树圩顾庄变	10	200	0
66886	响水	东吴村前王变	10	200	110.7
66887	响水	老舍树圩村1#变	10	200	94.7
66888	响水	老舍左圩北变	10	200	48.74
66889	响水	左圩村2#变	10	200	91.34
66890	响水	东吴村台片	10	200	61.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66891	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	55.16
66892	响水	左圩梁庄照明	10	200	60.76
66893	响水	树圩拾份3#变	10	400	216.32
66894	响水	树圩村西变	10	200	77.04
66895	响水	左圩南1#变	10	200	95
66896	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	117.2
66897	响水	树圩团结1#变	10	200	48.86
66898	响水	左圩村3#变	10	200	86.84
66899	响水	树圩程庄1#变	10	200	42.12
66900	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	100.88
66901	响水	老舍旗杆路北变	10	200	113.66
66902	响水	旗杆路南1#变	10	200	101.7
66903	响水	旗杆路南照明变	10	200	84.08
66904	响水	旗杆王庄西变	10	200	12.3
66905	响水	老舍尚圩小学变	10	200	110.44
66906	响水	尚圩新河	10	200	81
66907	响水	老舍尚圩村部变	10	200	57.74
66908	响水	尚圩张庄变	10	400	260.56
66909	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	113.86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66910	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	105.34
66911	响水	旗杆谢庄组变	10	200	91.16
66912	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	72.8
66913	响水	农民创业园6#变	10	400	144.76
66914	响水	润泰小区1#主变	10	800	420
66915	响水	农民创业园1#变	10	400	230.96
66916	响水	润泰小区2#主变	10	800	483.2
66917	响水	灌江一组东变	10	400	52.6
66918	响水	甲套中2#变	10	200	53.66
66919	响水	杨回解庄2#变	10	200	92.96
66920	响水	张集彭庄五组变	10	200	96.34
66921	响水	陆集一组变	10	200	34.54
66922	响水	甲套东2#变	10	200	92.4
66923	响水	高林北2#变	10	200	76.5
66924	响水	大东陈庄变	10	200	42.84
66925	响水	大东三组变	10	200	65.06
66926	响水	单庄变	10	200	120.84
66927	响水	张集高庄变	10	200	105.84
66928	响水	甲套5#变	10	200	124.04

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66929	响水	高林水井2#变	10	200	99.24
66930	响水	杨回王庄2#变	10	200	12.74
66931	响水	甲套3#变	10	200	17.06
66932	响水	甲套4#变	10	200	50.72
66933	响水	大东水井变	10	200	90.5
66934	响水	大东一组变	10	200	86.74
66935	响水	高林后集1#变	10	200	70.14
66936	响水	陆集2组变	10	200	47.22
66937	响水	洪圩六组变	10	400	129.92
66938	响水	洪圩六组2#变	10	200	4.24
66939	响水	洪圩六组新变	10	200	28.34
66940	响水	洪圩四组新变	10	400	43.08
66941	响水	洪圩四组变	10	250	28.95
66942	响水	洪圩三组2#变	10	400	133.56
66943	响水	洪圩四组1#变	10	400	92.84
66944	响水	桃园社区2#变	10	200	57.46
66945	响水	桃园社区4#变	10	200	80.5
66946	响水	桃园王庄2#变	10	200	30.24
66947	响水	桃园兴庄3#变	10	200	92.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66948	响水	桃园王庄变4#变	10	200	83.54
66949	响水	三圩4#变	10	200	79.8
66950	响水	三圩尹庄变	10	200	57.2
66951	响水	三圩郭庄变	10	200	89.08
66952	响水	桃园兴庄5#变	10	200	77.74
66953	响水	三圩圩东4#变	10	200	63.06
66954	响水	三圩圩东2#变	10	250	114.05
66955	响水	三圩丁庄变	10	250	148.175
66956	响水	六套方庄村五组变	10	200	97.3
66957	响水	三圩周庄变	10	200	82.84
66958	响水	三圩圩东3#变	10	200	100.34
66959	响水	桃园社区1#变	10	200	96.34
66960	响水	桃园社区3#变	10	200	91.2
66961	响水	三圩周庄2#变	10	200	159.58
66962	响水	小尖土桥四组变	10	200	12.54
66963	响水	小尖吉舍1#变	10	200	57.16
66964	响水	小尖周集3#变	10	400	132.08
66965	响水	小尖周集8#变	10	400	267.12
66966	响水	小尖周集中学变	10	400	120.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66967	响水	伏西村2#变	10	200	65.58
66968	响水	农贸市场1#变电所2#变	10	800	446
66969	响水	农贸市场1#变电所1#变	10	800	422.64
66970	响水	碧桂园1#美变	10	630	21.609
66971	响水	园区1#路灯箱变	10	100	79.93
66972	响水	农贸市场1#变电所3#变	10	800	536.64
66973	响水	农贸市场1#变电所4#变	10	800	320.16
66974	响水	碧桂园2#主变	10	1250	420.625
66975	响水	59#杆路灯单相变	10	80	44.136
66976	响水	62#杆路灯单相变	10	80	54.232
66977	响水	新城雅居苑1#变	10	800	304.8
66978	响水	新城雅居苑2#变	10	800	371.68
66979	响水	新城雅居苑3#变	10	800	436.48
66980	响水	城南社区居委会变	10	400	239.2
66981	响水	洪圩六组1#变	10	400	181.28
66982	响水	葛庄5组变	10	400	209.56
66983	响水	恒美家园5#变	10	400	0
66984	响水	碧桂园3#美变	10	630	254.016
66985	响水	恒美家园6#变	10	400	48.32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66986	响水	恒美家园7#变	10	400	38.04
66987	响水	碧桂园4#美变	10	400	0
66988	响水	恒美家园8#变	10	400	183.6
66989	响水	恒美花园1#变	10	400	41.4
66990	响水	恒美花园2#变	10	400	23.2
66991	响水	恒美花园3#变	10	400	0
66992	响水	恒美家园4#变	10	400	9.6
66993	响水	碧桂园2#美变	10	630	248.409
66994	响水	彭庄6#变	10	200	76.46
66995	响水	六套同兴村张庄2#变	10	200	27.96
66996	响水	皂角合兴1#变	10	400	233.88
66997	响水	皂角合兴4#变	10	200	104.58
66998	响水	皂角柏庄3#变	10	200	94.46
66999	响水	彭庄5#变	10	200	91.84
67000	响水	同兴张庄照明变	10	200	95.84
67001	响水	皂角彭庄变	10	400	256.24
67002	响水	皂角柏庄1#变	10	200	78.34
67003	响水	皂角李庄变	10	200	5.9
67004	响水	皂角张洼变	10	200	109.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67005	响水	同兴组2#变	10	200	65.2
67006	响水	同兴村1#变	10	200	30
67007	响水	大有开发区1#变	10	400	139.72
67008	响水	大有教育小区1#变	10	400	181.6
67009	响水	大有镇政府变	10	400	0
67010	响水	大有教育小区3#变	10	400	153.96
67011	响水	大有教育区2#变	10	400	136.88
67012	响水	梅湾三组2#变	10	200	107.16
67013	响水	七套港尾堆根2#变	10	200	160
67014	响水	梅湾七组变	10	200	105.92
67015	响水	梅湾2组变	10	200	68
67016	响水	停泉七组北变	10	200	83.88
67017	响水	三份东冲变	10	200	160
67018	响水	停泉刘庄变	10	200	104.84
67019	响水	停泉河口变	10	200	105.62
67020	响水	梅湾六组东变	10	200	79
67021	响水	亭泉九组2#变	10	200	97.62
67022	响水	梅湾五组1#变	10	200	74.44
67023	响水	梅湾一组变	10	200	111.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67024	响水	停泉刘庄南变	10	200	107.44
67025	响水	停泉七组变	10	200	78.98
67026	响水	亭泉九组变	10	200	68.46
67027	响水	停泉村部变	10	200	107.34
67028	响水	梅湾三组变	10	400	197.48
67029	响水	北胜八组变	10	200	77.3
67030	响水	梅湾二三组2#变	10	500	308.45
67031	响水	梅湾六组1#变	10	200	108.2
67032	响水	亭泉社区1#变	10	400	131.48
67033	响水	梅湾五组变	10	500	339.3
67034	响水	停泉庄向变	10	200	90.88
67035	响水	亭泉社区3#变	10	200	79.34
67036	响水	梅湾六组变	10	315	160.618
67037	响水	亭泉社区2#变	10	400	153.68
67038	响水	梅湾2#变	10	200	107.96
67039	响水	刘庄2组2#变	10	200	112.24
67040	响水	条河南1#变	10	200	101.28
67041	响水	旗杆谢庄2#变	10	200	3.84
67042	响水	前河村四组变	10	200	112.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67043	响水	戈庄纪组变	10	200	50.78
67044	响水	金银花变	10	200	117
67045	响水	戈庄全凤台片	10	200	68.96
67046	响水	盐城响水老舍线条河2组变新增工程	10	200	56.78
67047	响水	盐城响水花枝线老舍10#变更换工程	10	200	16.66
67048	响水	老舍条河西1#变	10	200	48.48
67049	响水	侣旺一组2#变	10	200	94.3
67050	响水	条河北1#变	10	200	56.18
67051	响水	刘庄3组2#变	10	200	76.92
67052	响水	戈庄村刘庄组1#变	10	200	100.6
67053	响水	老舍周圩五组2#变	10	200	72.84
67054	响水	老舍周圩五组变	10	200	95.38
67055	响水	老舍四烈周庄1#变	10	200	87.7
67056	响水	前河村变	10	200	67.1
67057	响水	前河5组变	10	200	64.06
67058	响水	信用社3#变	10	630	295.785
67059	响水	滨江路1#变	10	630	53.172
67060	响水	滨江路2#变	10	630	3.591
67061	响水	华联商厦	10	630	109.305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67062	响水	三洪大沟2#变	10	400	127.72
67063	响水	三洪大沟1#变	10	630	157.878
67064	响水	三洪大沟3#变	10	400	38.88
67065	响水	金店2#变	10	400	63.08
67066	响水	信用社2#变	10	630	203.175
67067	响水	开发区31#变	10	400	65.76
67068	响水	新中心小学2#变	10	400	44.48
67069	响水	金店变	10	250	0
67070	响水	中行变	10	400	0
67071	响水	新中心小学变	10	500	60.95
67072	响水	供电公司2#箱变	10	630	196.371
67073	响水	三洪大沟5#变	10	400	162.32
67074	响水	三洪大沟4#变	10	400	112.32
67075	响水	开发区12#变	10	400	14.92
67076	响水	帝豪2#变	10	400	201.16
67077	响水	农行2#变	10	400	140.92
67078	响水	新华书店变	10	630	72.765
67079	响水	国土局2#变	10	500	77
67080	响水	劳保局变	10	630	143.01

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67081	响水	城管局2#变	10	400	180.88
67082	响水	城管局3#变	10	400	177.84
67083	响水	建行箱变	10	400	98.4
67084	响水	信用社箱变	10	315	0
67085	响水	双园东路变	10	630	148.869
67086	响水	档案局变	10	400	123.16
67087	响水	城东邮局变	10	630	282.618
67088	响水	开发区24#变	10	630	151.515
67089	响水	航运公司2号变	10	315	0
67090	响水	国土局变	10	630	169.974
67091	响水	德路桥变	10	400	5.08
67092	响水	运响河闸家属区变	10	200	111.84
67093	响水	开发区5#变	10	400	165.16
67094	响水	五洲公司2#变	10	400	177
67095	响水	洪源变	10	400	99.6
67096	响水	回收公司变	10	630	357.903
67097	响水	锦绣苑4#变	10	630	106.092
67098	响水	锦绣苑5#变	10	630	338.31
67099	响水	开发区10#变	10	400	100.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67100	响水	响坎河1#变	10	400	152.92
67101	响水	百货公司变	10	400	247.84
67102	响水	锦绣苑2#变	10	630	238.707
67103	响水	锦绣苑1#变	10	500	17.1
67104	响水	锦绣苑3#变	10	1000	565.6
67105	响水	响水绿丰公司变	10	200	93.56
67106	响水	响东小学3#变	10	500	63.2
67107	响水	灌江一组变	10	400	59.48
67108	响水	幸福路单相变	10	80	1.664
67109	响水	老广电局3#变	10	400	0
67110	响水	华清池变	10	400	56.76
67111	响水	幸福中路2#变	10	400	154.48
67112	响水	幸福北路2#变	10	400	53.48
67113	响水	城东线71-1号杆单相变	10	80	0
67114	响水	老东方剧场2#变	10	400	59
67115	响水	响东小学变	10	400	0
67116	响水	东方剧场变	10	400	173.84
67117	响水	老烟草公司2#变	10	400	204
67118	响水	老广电局变	10	400	34.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67119	响水	老烟草公司3#变	10	400	143.76
67120	响水	物资局家属区变	10	400	172.32
67121	响水	中心小学1#变	10	400	24.24
67122	响水	人民商场变	10	400	133.24
67123	响水	老烟草公司1#变	10	400	0
67124	响水	响东小学2#变	10	400	0
67125	响水	老广电局2#变	10	400	30.32
67126	响水	幸福中路变	10	400	7.04
67127	响水	龙运仕家4#变	10	800	590.32
67128	响水	农民创业园2#变	10	630	255.528
67129	响水	龙运仕家5#变	10	800	530.96
67130	响水	农民创业园4#变	10	630	382.473
67131	响水	龙运仕家6#变	10	800	505.84
67132	响水	龙运仕家9#变	10	800	491.84
67133	响水	农民创业园3#变	10	630	227.871
67134	响水	龙运仕家8#变	10	800	600
67135	响水	龙运仕家10#变	10	800	543.52
67136	响水	响水开源2#变	10	200	83.16
67137	响水	响水开源1#变	10	315	122.944

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67138	响水	龙运仕家7#变	10	800	520.48
67139	响水	龙运仕家18#变	10	800	524
67140	响水	龙运仕家16#变	10	800	501.36
67141	响水	龙运仕家17#变	10	800	618.48
67142	响水	开源3#变	10	630	386.379
67143	响水	龙运仕家15#变	10	800	500.16
67144	响水	农民创业园9#变	10	630	411.894
67145	响水	龙运仕家22#变	10	800	604.16
67146	响水	龙运仕家1#变	10	800	477.36
67147	响水	龙运仕家20#变	10	800	587.84
67148	响水	龙运仕家11#变	10	800	438
67149	响水	河口十二组变	10	200	82.58
67150	响水	龙运仕家2#变	10	800	520.32
67151	响水	龙运仕家13#变	10	800	440.32
67152	响水	龙运仕家26#变	10	800	243.2
67153	响水	龙运仕家27#变	10	800	432.8
67154	响水	龙运仕家24#变	10	800	463.52
67155	响水	龙运仕家23#变	10	800	504.32
67156	响水	龙运仕家28#变	10	800	455.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67157	响水	龙运仕家25#变	10	800	311.68
67158	响水	龙运仕家30#变	10	800	275.68
67159	响水	龙运仕家14#变	10	800	562.96
67160	响水	龙运仕家12#变	10	800	521.84
67161	响水	龙运仕家19#变	10	800	516.64
67162	响水	开发区20#变	10	630	423.612
67163	响水	龙运仕家21#变	10	800	382.64
67164	响水	农民创业园7#变配变	10	630	400.365
67165	响水	农民创业园8#变	10	630	403.578
67166	响水	龙运仕家3#变	10	800	588.48
67167	响水	龙运仕家29#变	10	800	354
67168	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	360.8
67169	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	358.64
67170	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	419.68
67171	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	475.52
67172	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	297.36
67173	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	432.96
67174	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	392.8
67175	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	326.96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67176	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	163.52
67177	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	322.182
67178	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	238
67179	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	307.755
67180	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	179.2
67181	响水	灌商线供电公司1#箱变	10	630	447.804
67182	响水	海悦华庭2#变	10	800	460.96
67183	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	363.2
67184	响水	海悦华庭1#变	10	800	377.2
67185	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	412.3
67186	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	536.2
67187	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	252.63
67188	响水	开发区27#变	10	400	98.2
67189	响水	河口预制厂变	10	400	183.36
67190	响水	三堡四组变	10	400	0
67191	响水	三堡十二组变	10	200	57.5
67192	响水	陆长田变	10	500	0
67193	响水	三堡四组3#变	10	630	0
67194	响水	开发区4#变	10	400	206.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67195	响水	三堡十二组1#变	10	400	171.88
67196	响水	潘庄五组1#变	10	200	55.88
67197	响水	潘庄五组变	10	400	178.44
67198	响水	河口十三组单变	10	200	118.48
67199	响水	326省道2#路灯变	10	100	26.31
67200	响水	东风七组变	10	200	0
67201	响水	宣圩三组变	10	200	102.56
67202	响水	东风三组3#变	10	200	78.96
67203	响水	东风四组2#变	10	200	116.42
67204	响水	东风三组变	10	200	108.24
67205	响水	宣圩东变	10	200	75.44
67206	响水	宣圩南变	10	400	213.68
67207	响水	灌舍东风六组变	10	200	59
67208	响水	宣圩南1#变	10	200	32.62
67209	响水	东风小白庄1#变	10	200	98.72
67210	响水	宣圩2#变	10	200	127.88
67211	响水	宣圩1#变	10	200	140.66
67212	响水	东风七组1#变	10	200	108.3
67213	响水	宣圩三组单相变	10	200	49.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67214	响水	宣圩一组变	10	200	119.5
67215	响水	东风三组2#变	10	200	51.74
67216	响水	东风小白庄变	10	200	72.78
67217	响水	东风四组变	10	200	48.34
67218	响水	宣圩3#变	10	200	41.24
67219	响水	国道3#路灯变	10	100	4.62
67220	响水	东风四组1#变	10	400	185.24
67221	响水	戈正1#变	10	200	71.6
67222	响水	彭港孙庄变	10	200	98.78
67223	响水	何沟八组变	10	200	85.16
67224	响水	河沟村部变	10	200	69.44
67225	响水	张集程圩2#变	10	200	98.54
67226	响水	戈正河西变	10	200	39.62
67227	响水	戈正2#变	10	200	80.7
67228	响水	何沟七组2#变	10	200	28.16
67229	响水	河沟东2#变	10	200	88.44
67230	响水	戈正西变	10	200	71.66
67231	响水	彭港魏庄2#变	10	200	79.5
67232	响水	彭港邱庄变	10	400	199.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67233	响水	张集14#变	10	200	2.34
67234	响水	程圩6#变	10	200	131.12
67235	响水	彭港南变	10	200	132.78
67236	响水	戈正三组2#变	10	200	48.34
67237	响水	戈正四组变	10	200	90.38
67238	响水	河沟四组变	10	200	73
67239	响水	王庄3组2#变	10	200	70.5
67240	响水	王庄八组变	10	200	89.98
67241	响水	恩谭小区5#变	10	200	0
67242	响水	铁路小区2#变	10	200	0
67243	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	68
67244	响水	老舍2组变	10	200	29.88
67245	响水	恩潭3、4组5#变	10	200	109.2
67246	响水	花枝五组教堂变	10	200	47.84
67247	响水	恩潭3、4组2#变	10	200	58.88
67248	响水	花枝十组变	10	200	75.08
67249	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	80.2
67250	响水	河东二组变	10	200	106.58
67251	响水	纪圩二组变	10	200	91.74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67252	响水	八顷二组变	10	200	92.04
67253	响水	纪圩小学变	10	400	18.88
67254	响水	纪圩三组变	10	200	96.46
67255	响水	八顷四组西变	10	200	71.38
67256	响水	纪圩四组站变	10	200	89.58
67257	响水	八顷三组变	10	200	67.66
67258	响水	河东四组变	10	200	89.74
67259	响水	纪圩四五六组	10	200	112.74
67260	响水	纪圩五组变	10	400	293.56
67261	响水	蔡窑村3#变	10	200	110.84
67262	响水	纪圩一七组	10	200	92.34
67263	响水	国环东2#变(2012)	10	200	35.12
67264	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	0
67265	响水	环南新型社区2#变	10	400	216.32
67266	响水	兴太线小南六组变	10	200	95.78
67267	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	12.78
67268	响水	丰大3#变	10	200	83.28
67269	响水	兴太公兴2#变	10	200	0
67270	响水	小南潘庄变	10	200	49.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67271	响水	国环村东变	10	200	96.62
67272	响水	兴太东2#变	10	200	73.48
67273	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	88.92
67274	响水	恩谭小区6#变	10	200	43.24
67275	响水	兴太周庄变	10	200	85.38
67276	响水	小南潘庄2号变	10	200	0
67277	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	5
67278	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	0
67279	响水	兴太余段2#变	10	200	64.62
67280	响水	环南新型社区1#变	10	400	174.64
67281	响水	公兴6#变	10	200	138.62
67282	响水	兴太余段变	10	200	97.38
67283	响水	兴太东变	10	200	84.84
67284	响水	双南6组变	10	400	270.68
67285	响水	兴庄7组2#变	10	200	65.42
67286	响水	南河八墩一七组变	10	200	54.06
67287	响水	南河兴庄456组2#变	10	200	89.62
67288	响水	兴庄7组变	10	400	153.08
67289	响水	兴庄456组3#变	10	200	53.72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67290	响水	双南7组变	10	200	69.56
67291	响水	兴庄8组变	10	200	84.24
67292	响水	南河八墩一七组2#变	10	200	84.12
67293	响水	兴庄456组5#变	10	200	123
67294	响水	河堆567组2#变	10	200	0
67295	响水	双南5组变增容	10	400	234.28
67296	响水	河堆6组变	10	400	86.44
67297	响水	南河八墩11组单变	10	200	71.24
67298	响水	南河八墩3组2#变	10	200	60
67299	响水	八墩一七组3#变	10	200	64.72
67300	响水	兴庄456组	10	400	238.2
67301	响水	八墩六九组	10	200	108.8
67302	响水	八墩村部3#变	10	200	66.78
67303	响水	兴庄7组3#变	10	200	75.38
67304	响水	河堆567组变	10	200	89.42
67305	响水	八墩10组单变	10	200	19.08
67306	响水	齐心一六组3#变	10	400	259.6
67307	响水	陈港辛六三八组变	10	200	86.16
67308	响水	陈港中和五组变	10	200	37.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67309	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	0
67310	响水	陈港义心4#变	10	200	86.92
67311	响水	新光安置区3#变	10	400	230.68
67312	响水	长兴村1#变	10	200	76.74
67313	响水	新光安置区4#变	10	400	223.68
67314	响水	长兴村7#变	10	200	118.16
67315	响水	新光安置区1#变	10	400	201.76
67316	响水	立礼三八组南变	10	200	110.78
67317	响水	齐心安置区变	10	400	253.32
67318	响水	四港11组1#变	10	200	56.88
67319	响水	陈港三港村326路变	10	200	54.04
67320	响水	陈港小港示范区变	10	200	139.74
67321	响水	陈港立礼村三八组2号	10	400	235.84
67322	响水	立礼安置区1#变	10	400	247
67323	响水	陈港小集老街4#变	10	400	124.72
67324	响水	小港安置区2#变	10	400	216.6
67325	响水	立礼小学变	10	200	85.74
67326	响水	陈港立礼四五组3#变	10	400	155.16
67327	响水	陈港三港村明变	10	400	242.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67328	响水	陈港立礼四五组变	10	630	360.171
67329	响水	立礼安置区2#变	10	400	229.76
67330	响水	立礼十组变	10	200	133.52
67331	响水	陈港部队4#变	10	200	72.84
67332	响水	陈港小集5组变	10	200	84.82
67333	响水	立礼四五组东变	10	400	210.76
67334	响水	新光新农村变	10	400	146
67335	响水	陈港三港一二七组2#变	10	200	38.74
67336	响水	小尖田荡七八组3#变	10	400	187.92
67337	响水	小尖四丰新农村1#箱变	10	500	235.95
67338	响水	小尖田荡7组变	10	200	160
67339	响水	四丰小区2#变	10	400	320
67340	响水	小尖田荡五组单变	10	200	18.2
67341	响水	小尖田荡四组1#箱变	10	500	252.5
67342	响水	小尖四丰新农村12#箱变	10	500	62.5
67343	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	0
67344	响水	小尖四丰新农村10#箱变	10	630	284.193
67345	响水	四丰小区4#变	10	400	12.16
67346	响水	小尖田荡五组1#变	10	400	141.68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67347	响水	小尖四丰新农村3#箱变	10	500	242.1
67348	响水	小尖示范园11#变	10	400	240.76
67349	响水	小尖田荡四组2#箱变	10	500	172.1
67350	响水	小尖四丰新农村4#箱变	10	500	235.85
67351	响水	小尖四丰新农村9#箱变	10	500	263.4
67352	响水	小尖徐洪4#变	10	200	101.62
67353	响水	四丰小区1#变	10	400	320
67354	响水	小尖四丰新农村8#箱变	10	500	286.1
67355	响水	小尖昔阳渠1#变	10	400	184.32
67356	响水	小尖四丰新农村7#箱变	10	500	191.15
67357	响水	小尖四丰新农村6#箱变	10	500	400
67358	响水	小尖四丰新农村2#变	10	500	281.75
67359	响水	小尖南丰路灯变	10	200	103.34
67360	响水	小尖四丰新农村5#箱变	10	630	244.944
67361	响水	小尖田荡五六组变	10	200	18.62
67362	响水	盛世豪庭二期1#箱变	10	500	292.15
67363	响水	小尖伏西村变	10	400	205.92
67364	响水	盛世豪庭二期2#箱变	10	500	399.5
67365	响水	小尖金诚花园变	10	400	29.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67366	响水	小尖伏西二组变	10	200	21.5
67367	响水	小尖郭庄7#变	10	200	0
67368	响水	小尖盛世豪庭1#变	10	630	314.055
67369	响水	小尖盛世豪庭2#变	10	630	327.726
67370	响水	小尖盛世豪庭3#变	10	630	425.061
67371	响水	小尖郭庄6#变	10	400	286.04
67372	响水	田荡四组变	10	400	135.12
67373	响水	葛庄16#变	10	400	226.88
67374	响水	葛庄安置区1#变	10	400	113.76
67375	响水	葛庄三组变	10	400	229.08
67376	响水	葛庄六组变	10	400	203
67377	响水	葛庄安置区2#变	10	400	95.68
67378	响水	葛庄七组变	10	400	121.32
67379	响水	葛庄一组1#变	10	250	31.725
67380	响水	田荡三组变	10	200	0
67381	响水	姜西李庄变	10	200	34.16
67382	响水	杨回张庄变	10	200	32.08
67383	响水	杨回夏庄变	10	200	97.34
67384	响水	杨回小区变	10	200	27.64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67385	响水	杨回单庄2#变	10	200	122
67386	响水	杨回牛厂变	10	400	169.4
67387	响水	杨回张庄2#变	10	200	119.62
67388	响水	夹冲河西变	10	200	66
67389	响水	五河十二组1#变	10	400	253.72
67390	响水	洪圩三组1#变	10	400	194.24
67391	响水	华浦锦城2#配电室3#主变	10	630	482.454
67392	响水	华浦锦城3#配电室7#主变	10	630	482.769
67393	响水	华浦锦城2#配电室2#主变	10	630	485.415
67394	响水	五河十一组1#变	10	200	98.88
67395	响水	五河十二组变	10	200	20.28
67396	响水	五河十一组变	10	200	83.94
67397	响水	五河八组变	10	250	116.6
67398	响水	五河线响西一组变	10	200	19.14
67399	响水	华浦锦城3#配电室5#主变	10	630	468.279
67400	响水	五河12组2#变	10	200	108.44
67401	响水	河口十三组1#变	10	200	9.38
67402	响水	华浦锦城3#配电室6#主变	10	630	478.422
67403	响水	五河五组变	10	200	26.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67404	响水	响西一组2#变	10	200	120.24
67405	响水	五河四组1#变	10	400	143.04
67406	响水	五河八组1#变	10	200	0
67407	响水	五河南1#变	10	200	159.96
67408	响水	五河五组1#变	10	400	208.84
67409	响水	响西四组变	10	400	144.4
67410	响水	五河七组变	10	400	242
67411	响水	响西三组变	10	200	37.5
67412	响水	华浦锦城2#配电室1#主变	10	630	490.644
67413	响水	五河六组变	10	400	102
67414	响水	响西四组1#变	10	200	96.74
67415	响水	五河四组变	10	400	138.12
67416	响水	五河八组2#变（旧）	10	400	186
67417	响水	五河南2#变	10	200	142.62
67418	响水	响西二组变	10	200	53.06
67419	响水	华浦锦城3#配电室8#主变	10	630	477.603
67420	响水	华浦锦城2#配电室4#主变	10	630	492.345
67421	响水	响西四组2#变	10	400	182.16
67422	响水	五河居新型社区2#变	10	400	185.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67423	响水	小浦六组变	10	400	77.16
67424	响水	五河二组1#变	10	200	0.88
67425	响水	小浦八组1#变	10	200	52.7
67426	响水	五河二组3#变	10	200	55.38
67427	响水	五河三组变	10	400	98.6
67428	响水	响水潘庄安置区变	10	500	227.4
67429	响水	五河安置区1#变	10	400	221.16
67430	响水	五河十组变	10	200	56.66
67431	响水	潘庄安置区1#变	10	400	228.84
67432	响水	小浦三组1#变	10	400	69.92
67433	响水	小浦三组5#变	10	200	124.84
67434	响水	航运家属区变	10	400	221.92
67435	响水	五河安置区3#变	10	400	229.4
67436	响水	响水五河安置区1#变	10	400	0
67437	响水	小浦1#变	10	200	0
67438	响水	五河二组变	10	200	113.3
67439	响水	徐志银居住区	10	400	147.92
67440	响水	小浦三组4#变	10	400	251.44
67441	响水	五河六组1#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67442	响水	海安置区3#变	10	400	183.24
67443	响水	陈港海安4#变	10	500	150.35
67444	响水	海安置区2#变	10	400	195.84
67445	响水	海安置区1#变	10	400	181.16
67446	响水	陈港义心六七组变	10	400	90.32
67447	响水	陈港大湾村五组变	10	200	68.88
67448	响水	陈港义心小街2#变	10	400	154.44
67449	响水	下辛新农村变	10	200	0
67450	响水	陈港齐心5、8组变	10	200	98.54
67451	响水	陈港齐心四组变	10	200	74.56
67452	响水	陈港义心安置区1#变	10	200	14.38
67453	响水	陈港苏光三组变	10	400	271.08
67454	响水	苏光一八组南变	10	200	29.42
67455	响水	陈港苏光四七组北变	10	200	35.66
67456	响水	苏光二组变	10	400	180.84
67457	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	18.96
67458	响水	陈港苏光一八3#变	10	200	115.12
67459	响水	陈港海安创业园变	10	400	0
67460	响水	陈港海安花卉园	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67461	响水	陈港义心安置区2#变	10	250	105.725
67462	响水	王商六组变	10	400	224.92
67463	响水	陈港义心小区6#变	10	200	50.04
67464	响水	陈港部队变	10	400	320
67465	响水	陈港大湾七组变	10	200	120
67466	响水	下辛新农村2#变	10	400	174.92
67467	响水	陈港下辛七八组2#变	10	400	243.56
67468	响水	陈港齐心四组2#变	10	400	256
67469	响水	陈港义心小区5#变	10	200	6.74
67470	响水	康庄线学府新城2#变	10	500	264.85
67471	响水	黄海菜场变	10	400	84.16
67472	响水	大有水务站变	10	400	146.4
67473	响水	大有水塔1#变	10	400	53
67474	响水	大有液化气站变	10	400	163
67475	响水	大有南北街3#变	10	400	37.24
67476	响水	大有南北变	10	400	0
67477	响水	大有项庄变	10	630	131.859
67478	响水	大有南北街1#变	10	500	0
67479	响水	土管所变	10	400	128.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67480	响水	大有南北街4#变	10	400	212
67481	响水	康庄中山河2#变	10	200	124.96
67482	响水	中山北路1#变	10	400	214.24
67483	响水	大有南北街2#新变	10	400	1.6
67484	响水	大有项庄1#变	10	400	104.16
67485	响水	中山北路2#变	10	400	262
67486	响水	大有14#新变	10	400	0
67487	响水	大有南北5#变	10	400	113.76
67488	响水	大有2#变	10	400	169.32
67489	响水	大有食品站变	10	400	156.68
67490	响水	大有中山河桥头变	10	400	138.08
67491	响水	副业变	10	400	174.36
67492	响水	康庄9组1#变	10	200	92.5
67493	响水	康庄中山河变	10	200	24.7
67494	响水	大有南北6#变	10	400	154.68
67495	响水	大有液化气站2#变	10	400	280.76
67496	响水	大有10#变	10	400	186.2
67497	响水	大有东西变	10	400	48.24
67498	响水	大有东西街1#变	10	400	97.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67499	响水	大有水塔变	10	400	188.4
67500	响水	大有7#变	10	400	41.24
67501	响水	大有中心小学7#变	10	400	144.52
67502	响水	水塔3#变	10	630	192.528
67503	响水	大有21#变	10	400	176.2
67504	响水	大有小学3#变	10	400	27.4
67505	响水	大有水塔4#变	10	400	0
67506	响水	中心小学6#变	10	400	75.24
67507	响水	大有中心小学5#变	10	400	166.52
67508	响水	大有中心小学变	10	400	0
67509	响水	运河菜场2#变	10	400	217.6
67510	响水	水利站2#变	10	400	186.88
67511	响水	龚集16#变	10	400	153.68
67512	响水	运河崔庄4#变	10	400	237.532
67513	响水	崔庄2#变	10	400	237.532
67514	响水	龚集1#变	10	400	167.4
67515	响水	龚集崔庄变	10	400	0
67516	响水	龚集12#变	10	400	178.92
67517	响水	运河小学2#变	10	400	25.4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67518	响水	运河水利站变	10	400	182.16
67519	响水	龚集崔庄5#变	10	400	237.532
67520	响水	运河小学3#变	10	400	0
67521	响水	运河幼儿园变	10	400	31.84
67522	响水	运河菜场变	10	400	187.6
67523	响水	运河国土所变	10	400	119.08
67524	响水	龚集7#变	10	400	116.88
67525	响水	运河幼儿园2#变	10	630	8.064
67526	响水	运河套筒厂2#变	10	400	88.32
67527	响水	龚集套筒厂3#变	10	400	184.12
67528	响水	龚集崔庄1#变	10	400	77.84
67529	响水	土管所2#变	10	400	129.16
67530	响水	运河小学5#变	10	400	150.16
67531	响水	龚集4#变	10	400	0
67532	响水	运河小学4#变	10	400	173.24
67533	响水	幼儿园3#变	10	400	157.32
67534	响水	葛庄九组变	10	400	0
67535	响水	葛庄八组2#变	10	400	232.6
67536	响水	葛庄八组变	10	630	276.696

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67537	响水	葛庄南1#变	10	400	154.6
67538	响水	城南大道1#变	10	400	214.08
67539	响水	葛庄十一组变	10	630	362.943
67540	响水	七套高场冲东2#变	10	200	54.12
67541	响水	中心村二组变	10	200	117.5
67542	响水	张林南1#变	10	200	0
67543	响水	高场七排1#变	10	315	171.58
67544	响水	高场七排5#变	10	200	98.68
67545	响水	七套水塔路北2#变	10	400	320
67546	响水	七套张林南变	10	200	37.26
67547	响水	七套中心社区三期2#变	10	400	50.76
67548	响水	郇庄四组变	10	200	37.34
67549	响水	高场七排2#变	10	200	111.88
67550	响水	新队变	10	200	88.96
67551	响水	小庄二组东变	10	200	46.7
67552	响水	仇堆3组2#变	10	200	74.08
67553	响水	仇堆3组	10	400	191.52
67554	响水	双套四五六组变	10	200	119.34
67555	响水	黄圩高庄二组配变	10	200	89.24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67556	响水	双套一组变	10	200	44.94
67557	响水	堆根二组2#变	10	200	80.46
67558	响水	黄圩高庄水井变	10	200	43.06
67559	响水	顾庄2#变	10	200	73.06
67560	响水	小庄二组站变	10	200	32.34
67561	响水	黄圩云梯三组南变	10	200	37.72
67562	响水	小庄一组东变	10	200	106.56
67563	响水	双套四组	10	200	102.38
67564	响水	梅庄三组2#变	10	200	61.28
67565	响水	仇堆五组变	10	200	105.66
67566	响水	顾庄二组变	10	200	53.36
67567	响水	叶庄变	10	200	8.34
67568	响水	堆根五组配变	10	400	34.76
67569	响水	大通张庄变	10	200	69.78
67570	响水	双套五组变	10	200	108.34
67571	响水	仇堆二组变	10	200	37.88
67572	响水	云梯五组南变	10	200	30.9
67573	响水	大通街北变	10	200	30.12
67574	响水	大通街北2#变	10	200	86.52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67575	响水	顾庄五组变	10	200	88.72
67576	响水	大通张庄2#变	10	200	78.08
67577	响水	云梯四五组变	10	400	87.64
67578	响水	仇堆六组南变	10	200	102.74
67579	响水	顾庄1组变	10	200	80.12
67580	响水	葛庄二组1#变	10	400	238.6
67581	响水	葛庄一组变	10	200	65.78
67582	响水	葛庄村2#变	10	400	148.36
67583	响水	葛庄小学变	10	400	175.68
67584	响水	葛庄二组变	10	400	88
67585	响水	葛庄村变	10	400	200.84
67586	响水	葛庄南变	10	400	211.6
67587	响水	葛庄八组1#变	10	200	55.78
67588	响水	响水所交警队变	10	400	235.08
67589	响水	新北韩庄6#变	10	200	44.96
67590	响水	条冲14组1#变	10	200	118.2
67591	响水	淮河7组2#变	10	630	148.239
67592	响水	淮北8组变	10	200	63.54
67593	响水	新北村西变	10	200	120.3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67594	响水	淮北9组变	10	200	126.24
67595	响水	大有沈庄2#变	10	400	182.08
67596	响水	新北十一组3#变	10	200	101.62
67597	响水	淮北7组变	10	200	91.78
67598	响水	淮北4组变	10	200	92.74
67599	响水	新北14组变	10	200	94.46
67600	响水	大有淮北7组1#变	10	400	170.36
67601	响水	条冲14组变	10	200	14.28
67602	响水	小尖沿河1#变	10	400	58.08
67603	响水	小尖派出所变	10	400	97.4
67604	响水	小尖中学南变	10	630	385.938
67605	响水	小尖交管所2#变	10	400	249.08
67606	响水	小尖致富路新变	10	400	204.6
67607	响水	小尖豫顺居民区2#变	10	500	247.1
67608	响水	小尖罗庄1#变	10	400	145.2
67609	响水	小尖振兴路1#变	10	400	165.12
67610	响水	小尖豫顺居民区1#变	10	500	232.85
67611	响水	小尖振兴路变	10	630	137.34
67612	响水	小尖华联4#变	10	400	78.08

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67613	响水	小尖华联变	10	500	199.65
67614	响水	裕盛1#变	10	630	392.805
67615	响水	小尖水厂1#变	10	400	177.56
67616	响水	小尖华联5#变	10	400	77
67617	响水	小尖英特技校变	10	400	0
67618	响水	小尖振兴路3#变	10	400	152.08
67619	响水	小尖华联3#变	10	400	168.48
67620	响水	小尖油厂2#变	10	400	75.16
67621	响水	小尖豫顺集中区4#变	10	500	272.25
67622	响水	小尖豫顺集中区3#变	10	500	234.85
67623	响水	小尖水厂变	10	315	59.44
67624	响水	小尖镇步行街变	10	400	0
67625	响水	小尖罗庄2#变	10	400	179.32
67626	响水	小尖沿河2#变	10	400	20.16
67627	响水	四丰小区5#变新	10	400	41.6
67628	响水	小尖华联2#变	10	400	88.08
67629	响水	小尖振兴路4#变	10	400	0
67630	响水	学府新城1#变	10	500	287.15
67631	响水	大有中心小学2#变	10	400	194.76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67632	响水	大有9#变	10	400	0
67633	响水	大有5#变	10	400	135
67634	响水	大有3#变	10	400	23.08
67635	响水	大有6#变	10	400	164.8
67636	响水	大有17#变	10	400	107.92
67637	响水	大有20#变	10	400	169.28
67638	响水	大有4#变	10	400	0
67639	响水	大有中心小学4#变	10	400	29
67640	响水	大有8#变	10	400	105.4
67641	响水	大有12#变	10	400	110.68
67642	响水	薛荡示范园2#变	10	400	235.24
67643	响水	村部6#变	10	200	96.04
67644	响水	薛荡村变	10	200	89.78
67645	响水	南河昌盛村部2#变	10	200	142.42
67646	响水	南河薛荡小区变	10	200	57.94
67647	响水	薛荡示范园1#变	10	400	215.68
67648	响水	南河昌盛村部3#变	10	200	96.46
67649	响水	南河海宁示范园1#变	10	400	146.68
67650	响水	南河薛荡小区3#变	10	400	134.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67651	响水	南河薛荡小区1#变	10	400	177.92
67652	响水	南河薛荡示范园3#变	10	400	199.08
67653	响水	王集线新南245组变	10	200	45.58
67654	响水	南河薛荡村部3#变	10	200	101.54
67655	响水	薛荡一组3#变	10	200	90.58
67656	响水	双南24组2#变	10	400	234.28
67657	响水	南河小闸变	10	200	5.7
67658	响水	昌盛一组2#变	10	200	81.98
67659	响水	南河薛荡村部2#变	10	400	257.04
67660	响水	南河薛荡桥头变	10	400	268.96
67661	响水	南河薛荡7-10组	10	400	201.12
67662	响水	头甲68组4#变	10	400	0
67663	响水	昌盛居民集中区1#变	10	400	193.32
67664	响水	昌盛居民集中区2#变	10	400	185.48
67665	响水	昌盛居民集中区3#变	10	400	202.48
67666	响水	双南6组6#变	10	400	182
67667	响水	薛荡11组变	10	200	106.5
67668	响水	南河薛荡7-10组2#变	10	200	124.04
67669	响水	昌盛3组2#变	10	200	101.42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67670	响水	薛荡4组变	10	200	77.02
67671	响水	南河昌盛1组变	10	200	41.8
67672	响水	南河昌盛一组3#变	10	400	117.24
67673	响水	南河薛荡一组变	10	200	80.04
67674	响水	南河昌盛二、四组变	10	200	132.54
67675	响水	昌盛五组变	10	200	105.42
67676	响水	南河薛荡小区2#变	10	400	236.16
67677	响水	上王村部2#变	10	200	60.94
67678	响水	上王九组2#变	10	200	74.88
67679	响水	河堆7组变	10	200	56.08
67680	响水	加庆6组变	10	400	241.2
67681	响水	南河王集四组变	10	500	245.65
67682	响水	上王5.11组变	10	200	3.42
67683	响水	上王6810组变	10	200	45.08
67684	响水	南河上王8组变	10	400	167.24
67685	响水	南河王集12#变	10	400	178.4
67686	响水	南河王集6#变	10	400	0
67687	响水	南河六组变	10	400	171.36
67688	响水	王集4#变台片（2#东变）	10	400	251.6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67689	响水	南河78组2#变	10	200	21.62
67690	响水	南河头甲鸡场2#变	10	200	61.88
67691	响水	南河小学2#变	10	400	120.6
67692	响水	南河王集11#变	10	400	172.6
67693	响水	张庄2#变	10	400	93.2
67694	响水	加庆68组变	10	200	84.3
67695	响水	上王12组2#变	10	400	187.68
67696	响水	上王5.11组3#变	10	400	248.92
67697	响水	新南线头甲2组2#变	10	200	87.04
67698	响水	上王5.11组2#变	10	200	25
67699	响水	南河78组变	10	200	0
67700	响水	南河头甲一组变	10	200	30.5
67701	响水	王集18#(派出所)变	10	400	45
67702	响水	南河78组3#变	10	400	232.08
67703	响水	王集22#变敬老院变	10	400	186.56
67704	响水	头甲鸡厂变	10	200	50.98
67705	响水	加庆一组变	10	200	85.58
67706	响水	头甲村部2#变	10	200	0
67707	响水	加庆123组2#变	10	200	16.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67708	响水	加庆6-8组2#变	10	200	104.34
67709	响水	加庆7-9组变	10	200	61.04
67710	响水	南河王集10#变	10	400	51.32
67711	响水	上王9组变	10	200	76.88
67712	响水	南河头甲村部变	10	200	42.7
67713	响水	上王村部	10	200	0
67714	响水	南河粮管所2#变	10	400	171.04
67715	响水	运河王庄闸口3#变	10	400	78.24
67716	响水	伏兴李庄变	10	200	111.46
67717	响水	南河大洼变	10	200	95.2
67718	响水	四套后堆3#变	10	200	59.3
67719	响水	南河立新2#变	10	200	104.96
67720	响水	龚集10#新变	10	630	250.11
67721	响水	南河英庄2#变	10	200	120.2
67722	响水	南河汪庄1#变	10	200	81.7
67723	响水	南河前庄2#变	10	200	54.5
67724	响水	南河英庄南变	10	200	36.24
67725	响水	工商所变	10	400	165.08
67726	响水	南河村变	10	200	103.12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67727	响水	南河管滩变	10	200	81.7
67728	响水	四套南堆变	10	200	46.38
67729	响水	龚集龚庄变	10	400	225.24
67730	响水	四套南堆2#变	10	200	102.24
67731	响水	龚集13#变	10	400	85
67732	响水	四套条堆变	10	200	87.5
67733	响水	南河王集九组2#变	10	200	0
67734	响水	南河12组变	10	400	0
67735	响水	南河信用社变	10	400	0
67736	响水	南河新南134组2#变	10	200	0
67737	响水	南河12组3#变	10	200	0
67738	响水	南河王集1#变	10	400	0
67739	响水	南河农科站变	10	400	0
67740	响水	南河中学3#变	10	400	0
67741	响水	南河3组变	10	200	0
67742	响水	南河12组4#变	10	200	0
67743	响水	南河新东1组变	10	200	0
67744	响水	南河34组变	10	200	0
67745	响水	南河中学新增1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67746	响水	南河大润发变	10	400	0
67747	响水	南河示范园7#变	10	400	0
67748	响水	南河新南9组变	10	400	0
67749	响水	南河移动塔变	10	400	0
67750	响水	南河新东3组2#变	10	200	0
67751	响水	南河新东3组变	10	200	0
67752	响水	南河345组变	10	200	0
67753	响水	王集派出所2#变	10	400	0
67754	响水	薛荡四组2#变	10	200	0
67755	响水	南河王集9组变	10	200	0
67756	响水	南河农具厂2#变	10	400	0
67757	响水	新东456组变	10	200	0
67758	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	0
67759	响水	南河农业示范园3#变	10	200	0
67760	响水	王集19#(放大站)变	10	400	0
67761	响水	南河农业示范园4#变	10	200	0
67762	响水	南河新南2组变	10	200	0
67763	响水	南河2组变	10	400	0
67764	响水	新南134组3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67765	响水	南河王集3#中变	10	400	0
67766	响水	王集5组变	10	400	0
67767	响水	南河集镇21#变	10	400	0
67768	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	0
67769	响水	南河2组2#变	10	400	0
67770	响水	南河新南5组变	10	200	0
67771	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	0
67772	响水	南河新东123组2#变	10	200	0
67773	响水	南河王集南4#变	10	400	0
67774	响水	南河农具厂变	10	400	0
67775	响水	南河农业示范园5#变	10	200	0
67776	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	0
67777	响水	南河王集西街变	10	400	0
67778	响水	南河王集7#变	10	400	0
67779	响水	南河农业示范园1#变	10	400	0
67780	响水	南河王集法院2#变	10	400	0
67781	响水	南河王集2#变	10	400	0
67782	响水	南河农业示范园2#变	10	400	0
67783	响水	南河12组5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67784	响水	南河兽医站变	10	400	0
67785	响水	南河北街2#变	10	400	0
67786	响水	南河4组变	10	200	0
67787	响水	官舍西变	10	200	62.04
67788	响水	原种厂	10	400	234.96
67789	响水	官舍西1#变	10	200	89.92
67790	响水	原种厂2#变	10	400	54.48
67791	响水	新村9、10组1#变	10	400	135.72
67792	响水	官舍中1#变	10	200	68.92
67793	响水	大口一组变	10	200	93.24
67794	响水	官舍东2#变	10	200	77.94
67795	响水	官舍村8组1#变	10	200	87.2
67796	响水	新村西变	10	200	23.08
67797	响水	金港家园开关站2#变	10	800	328.64
67798	响水	金港家园1#配电室4#变	10	800	419.68
67799	响水	现代家园4#变	10	800	471.2
67800	响水	现代家园5#变	10	800	640
67801	响水	金港家园2#配电室6#变	10	800	370.8
67802	响水	开发区33#变	10	400	127.16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67803	响水	盛世公馆3#变电所5#变	10	630	196.497
67804	响水	现代家园6#变	10	800	412.32
67805	响水	盛世公馆3#变电所6#变	10	630	162.918
67806	响水	金湾六组变	10	400	74.6
67807	响水	现代家园1#变	10	800	422.16
67808	响水	盛世公馆2#变电所3#变	10	630	290.682
67809	响水	盛世公馆2#变电所4#变	10	630	291.375
67810	响水	坤和家园配电房2#变	10	800	368.16
67811	响水	清华印象1#配电房1#变	10	800	407.2
67812	响水	响港安置区三期1#欧变	10	630	291.375
67813	响水	清华印象1#配电房2#变	10	800	343.52
67814	响水	响港安置区三期2#欧变	10	630	311.346
67815	响水	现代家园3#变	10	800	633.84
67816	响水	现代家园2#变	10	800	357.36
67817	响水	清华印象2#配电室2#变	10	800	439.52
67818	响水	名门春天2#变	10	630	320.544
67819	响水	名门春天1#变	10	630	220.689
67820	响水	清华印象2#配电室1#变	10	800	451.84
67821	响水	坤和家园配电房1#变	10	800	381.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67822	响水	盛世公馆1#变电所1#变	10	800	300.8
67823	响水	盛世公馆1#变电所2#变	10	630	196.749
67824	响水	三堡四组1#变	10	400	7.32
67825	响水	金港家园2#配电室5#变	10	800	322.32
67826	响水	金港家园1#配电室3#变	10	800	434.8
67827	响水	金港家园C区4#变	10	500	228.1
67828	响水	金港家园开关站1#变	10	800	306
67829	响水	正瑞小区2#变	10	800	376.96
67830	响水	开发区32#变	10	400	0
67831	响水	正瑞小区1#变	10	800	433.84
67832	响水	响港安置区3#变	10	400	148.84
67833	响水	金港家园C区3#变	10	630	341.208
67834	响水	名门春天5#变	10	630	335.097
67835	响水	响港安置区1#变	10	500	136.35
67836	响水	金港家园C区2#变	10	500	251.55
67837	响水	名门春天6#变	10	630	331.191
67838	响水	金港家园C区1#变	10	500	243.9
67839	响水	响水开发区3#变	10	400	205.68
67840	响水	响水红云白鸽变	10	500	149.35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67841	响水	东方佳苑1#箱变	10	630	327.6
67842	响水	东方佳苑2#箱变	10	500	199.7
67843	响水	东方佳苑3#箱变	10	630	261.765
67844	响水	东方佳苑4#箱变	10	630	224.847
67845	响水	加油站变	10	400	133.4
67846	响水	东升家园变	10	630	263.97
67847	响水	名门春天3#变	10	630	357.462
67848	响水	响港安置区2#变	10	400	186.92
67849	响水	开发区13#变	10	400	154.6
67850	响水	农业创业园5#变	10	400	42.48
67851	响水	灌河八组变	10	400	44.08
67852	响水	开发区19#变	10	400	106.4
67853	响水	开发区25#变	10	400	201.6
67854	响水	老年公寓变	10	400	0
67855	响水	周圩11组变	10	200	47
67856	响水	运东小港2#变	10	200	76.66
67857	响水	周圩6组2#变	10	200	76.32
67858	响水	王庄条河变	10	200	18.54
67859	响水	运河运西胡庄变	10	200	40.62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67860	响水	运东界沟变	10	200	73.82
67861	响水	运东周庄2#变	10	200	99.04
67862	响水	运东新建变	10	200	83.8
67863	响水	运东小港变	10	200	91.88
67864	响水	王庄电站变	10	200	78.88
67865	响水	运东村部变	10	200	0
67866	响水	运河运东高庄变	10	200	67.16
67867	响水	运河夏胡庄变	10	200	62.7
67868	响水	王庄闸口2#变	10	200	95.42
67869	响水	运东小舍变	10	200	60.74
67870	响水	夏庄单变	10	200	48.46
67871	响水	王庄张滩变	10	200	77.5
67872	响水	龚集街南1#变	10	315	237.604
67873	响水	周圩六组	10	200	83.96
67874	响水	前马变	10	200	106.24
67875	响水	王庄条河3#变	10	200	103.94
67876	响水	王庄张滩2#变	10	200	119.08
67877	响水	黄圩村三组	10	400	207.44
67878	响水	黄圩军辉西变	10	400	207.48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67879	响水	黄圩集镇07#变	10	400	64.16
67880	响水	黄圩集镇8#变	10	400	37.08
67881	响水	黄圩镇政府东变	10	400	93.84
67882	响水	集镇12#变	10	200	0
67883	响水	黄圩供销社变	10	400	110.6
67884	响水	黄圩马圩六组变	10	200	98.22
67885	响水	黄圩府前路变	10	400	79.56
67886	响水	马圩三四五组变	10	200	81.58
67887	响水	集镇9#变	10	400	23.92
67888	响水	黄圩小庄三组变	10	400	129.24
67889	响水	黄圩镇政府变	10	400	121.84
67890	响水	罗军配变	10	400	238.4
67891	响水	黄圩集镇5#变	10	400	50.84
67892	响水	黄圩集镇1#变	10	400	54.84
67893	响水	小庄三组东变	10	200	88.56
67894	响水	黄圩粮管所变	10	400	184.36
67895	响水	金港家园农民集中区6#变	10	800	367.52
67896	响水	金港家园农民集中区7#变	10	630	298.305
67897	响水	天筑未来府6#变	10	800	353.36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67898	响水	文来置业商业街1#变	10	400	223.76
67899	响水	天筑未来府3#变	10	800	381.84
67900	响水	天筑未来府7#变	10	800	350.96
67901	响水	天筑未来府4#变	10	800	432.96
67902	响水	东风线开发区16#变	10	400	42.68
67903	响水	响西线开发区21#变	10	400	0
67904	响水	开发区15#变	10	400	47.48
67905	响水	开发区6#变	10	400	82.24
67906	响水	文来置业商业街2#变	10	400	118.84
67907	响水	文来置业商业街3#变	10	400	151.68
67908	响水	天筑未来府5#变	10	800	406.16
67909	响水	北海商住楼变	10	400	50.32
67910	响水	开发区9#变	10	400	67.76
67911	响水	响水开发区14#变	10	400	111
67912	响水	响港五组变	10	200	84.58
67913	响水	响港示范小区变	10	630	301.644
67914	响水	开发区17#变	10	400	320
67915	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	481.36
67916	响水	金港家园农民集中区1#变	10	800	349.84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67917	响水	天筑未来府2#变（新）	10	800	476.48
67918	响水	金港家园农民集中区2#变	10	800	319.68
67919	响水	天筑未来府8#变	10	800	336.64
67920	响水	开发区11#变	10	400	0
67921	响水	金港家园农民集中区3#变	10	800	410.48
67922	响水	金港家园农民集中区4#变	10	800	306.64
67923	响水	开发区22#变	10	630	263.97
67924	响水	金港家园农民集中区5#变（新）	10	800	257.84
67925	响水	文来置业商业街4#变	10	400	166.92
67926	响水	开发区6#南变	10	400	0
67927	响水	开发区11#北1#变	10	400	279.84
67928	响水	开发区11#北2#变	10	400	159.84
67929	响水	东风线开发区7#变	10	400	307
67930	响水	小尖玉东桥头变	10	400	191.28
67931	响水	小尖十二组变	10	400	29
67932	响水	小尖安达3#变	10	400	100.32
67933	响水	国土所1#变	10	200	43.16
67934	响水	小尖国土所变	10	400	194.52
67935	响水	小尖尖庄变新	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67936	响水	小尖十一组2#变	10	200	49.7
67937	响水	小尖双语中学变	10	400	136.08
67938	响水	小尖政府变	10	400	0
67939	响水	小尖大窑庄变	10	400	89.32
67940	响水	小尖安达1#变	10	400	0
67941	响水	小尖朱圩四组3#变	10	400	237.4
67942	响水	朱圩四组变	10	200	31.62
67943	响水	小尖示范园3#变	10	400	85.76
67944	响水	小尖顾圩桥头变	10	200	40.7
67945	响水	小尖昔阳渠变	10	200	0
67946	响水	小尖朱圩二组变	10	200	48.46
67947	响水	小尖朱圩二组南变	10	200	50.84
67948	响水	小尖吉舍三组2#变	10	200	61.2
67949	响水	运河镇政府变	10	400	51.84
67950	响水	三套前庄变	10	200	74.86
67951	响水	土产公司变	10	400	140.24
67952	响水	三套安国3#变	10	200	0
67953	响水	龚集8#变	10	400	246.52
67954	响水	运河9#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67955	响水	王庄胡庄变	10	200	36.12
67956	响水	龚集10#变	10	400	165.48
67957	响水	三套前庄2#变	10	200	98.3
67958	响水	二套线运河镇政府2#变	10	400	38.84
67959	响水	龚集2#变	10	400	196.44
67960	响水	运河龚集15#变	10	400	34.16
67961	响水	王庄胡庄2#变	10	200	98.88
67962	响水	三套村后庄2#变	10	200	48
67963	响水	运河信用社变	10	400	32.64
67964	响水	三套村后庄变	10	200	67.38
67965	响水	三套后庄1变	10	400	0
67966	响水	小尖吉舍五组2#变	10	400	264.36
67967	响水	小尖平湖村变	10	200	72.84
67968	响水	小尖陈沟七组变	10	200	105.72
67969	响水	小尖平湖小区1#变	10	200	40.66
67970	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	0
67971	响水	小尖高圩河西变	10	200	139.58
67972	响水	汪圩五组1#变	10	400	66.64
67973	响水	小尖平湖5#变	10	200	99.54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67974	响水	高圩村变	10	400	259.88
67975	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	0
67976	响水	小尖沙庄四组2#变	10	200	58.48
67977	响水	开发区18#变	10	400	8.32
67978	响水	双河九组变	10	200	36.62
67979	响水	双河五组变	10	200	98.54
67980	响水	上兴三组1#变	10	200	10.7
67981	响水	双河四组2#变	10	400	188.6
67982	响水	双河七组变	10	200	21.34
67983	响水	潘庄六七组变	10	400	234.16
67984	响水	双河五组1#变	10	200	18.72
67985	响水	双河八组单变	10	200	135.24
67986	响水	上兴五组1#变	10	200	72.7
67987	响水	双河一九组	10	200	4.92
67988	响水	潘庄一组变	10	200	62.66
67989	响水	上兴二组变	10	200	45.94
67990	响水	双河六七组变	10	200	55.06
67991	响水	上兴七组变	10	400	199.56
67992	响水	潘庄九组1#变	10	200	97.66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67993	响水	上兴八组1#变	10	200	74.62
67994	响水	潘庄九组2#变	10	200	103.5
67995	响水	潘庄七组变	10	400	141
67996	响水	双河三组1#变	10	200	52.66
67997	响水	双河四组变	10	200	85.16
67998	响水	双河三组变	10	200	61.16
67999	响水	潘庄六七组2#变	10	200	66.46
68000	响水	潘庄六七组1#变	10	200	56.8
68001	响水	上兴东变	10	200	30.38
68002	响水	双河九组2#变	10	200	137.8
68003	响水	上兴五组变	10	200	98.84
68004	响水	潘庄一组2#变	10	200	120.12
68005	响水	小尖车站4#变	10	400	44.6
68006	响水	印象江南5#变	10	630	425.817
68007	响水	小尖地税1#变	10	400	117.08
68008	响水	印象江南1#变	10	630	467.775
68009	响水	小尖车站2#变	10	630	24.192
68010	响水	小尖车站3#变	10	630	344.232
68011	响水	印象江南6#变	10	630	503.874

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68012	响水	小尖工商2#变	10	630	350.469
68013	响水	小尖车站变	10	400	141.84
68014	响水	小尖车站5#变	10	400	62.4
68015	响水	小尖福满楼2#变	10	400	0
68016	响水	悦海广场变	10	800	286
68017	响水	小尖敬老院变	10	200	0
68018	响水	印象江南4#变	10	630	474.39
68019	响水	小尖供电所1#变	10	200	67.5
68020	响水	小尖银鑫变	10	400	154.04
68021	响水	吴庄3#变	10	500	276
68022	响水	小尖交管所变	10	400	182.96
68023	响水	小尖吴庄4#变	10	400	3.32
68024	响水	小尖供电所2#变	10	400	0
68025	响水	小尖余庄变	10	400	178.84
68026	响水	小尖地税变	10	315	41.675
68027	响水	小尖吴庄2#箱变	10	630	359.226
68028	响水	印象江南2#变	10	630	500.913
68029	响水	水岸桃园11#变	10	1250	641.625
68030	响水	洪圩二七组变	10	400	125.56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68031	响水	水岸桃园5#变	10	1250	678.875
68032	响水	水岸桃园12#变	10	1250	671.625
68033	响水	水岸桃园7#变	10	1250	425.25
68034	响水	水岸桃园1#变	10	1250	655.5
68035	响水	桃园城投50#楼变	10	200	62.12
68036	响水	水岸桃园10#变	10	1250	626.625
68037	响水	水岸桃园6#变	10	1250	781.125
68038	响水	洪圩二组变	10	400	167.76
68039	响水	水岸桃园9#变	10	1250	692
68040	响水	水岸桃园4#变	10	1250	574.125
68041	响水	体育馆变	10	200	108.3
68042	响水	水岸桃园2#变	10	1250	704.125
68043	响水	洪圩2-7组变	10	200	46.34
68044	响水	夹冲北2#变	10	200	24.16
68045	响水	张湾一组2#变	10	200	1.12
68046	响水	张湾六组变	10	200	43
68047	响水	张集粮管所2#变	10	400	254.76
68048	响水	圩角南照明变	10	200	2.96
68049	响水	月港南明	10	200	91.98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68050	响水	张集11#变	10	400	175
68051	响水	玉西变	10	200	48.06
68052	响水	张湾一组变	10	200	109.24
68053	响水	沈庄一组2#变	10	200	74
68054	响水	月港4#变	10	200	89.84
68055	响水	圩角4#变	10	400	248.4
68056	响水	圩角照明变	10	200	87.32
68057	响水	张湾北变	10	400	251.64
68058	响水	张湾南变	10	400	193.68
68059	响水	双港农业示范园2#变	10	200	49.2
68060	响水	翻身1、2组4#变	10	200	71.8
68061	响水	丰大居民集中区3#变	10	200	92.92
68062	响水	丰大集中区6#变	10	200	73.24
68063	响水	城市花园1#变	10	630	359.667
68064	响水	兴华小区3#变	10	200	68.84
68065	响水	立双线新增金三角变	10	200	119.66
68066	响水	丰大居民集中区4#变	10	200	21.12
68067	响水	双港线双港幼儿园变	10	400	20.68
68068	响水	开城南变	10	200	97.88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68069	响水	双港第一街1#变	10	630	423.36
68070	响水	兴华小区2#变	10	200	15.34
68071	响水	兴太东南变	10	200	147.74
68072	响水	兴龙南变	10	200	110.5
68073	响水	双港第一街3#变	10	630	451.584
68074	响水	兴华小区变	10	630	279.342
68075	响水	丰大居民集中区新增1#变	10	200	12.84
68076	响水	双港镇医院变	10	200	67.36
68077	响水	城市花园2#变	10	630	392.238
68078	响水	黄东2组变	10	200	99.54
68079	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	0
68080	响水	丰大集中区7#变	10	200	21.24
68081	响水	丰大集中区5#变	10	200	82.54
68082	响水	双港开城西3#变	10	200	43.06
68083	响水	双港第一街4#变	10	630	331.191
68084	响水	双港中学变	10	200	124.62
68085	响水	双港桥头变	10	400	62
68086	响水	政府变	10	400	218.84
68087	响水	公用10#变	10	400	76.44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68088	响水	双港派出所变	10	200	109.34
68089	响水	开城东2#变	10	200	35.62
68090	响水	开城西4#变	10	200	95.06
68091	响水	双港第一街2#变	10	630	364.77
68092	响水	以刚4组变	10	200	77.8
68093	响水	双港园区变	10	200	132.84
68094	响水	农场2组2#变	10	200	2.04
68095	响水	新建八大家变	10	400	209.84
68096	响水	合兴5组2#变	10	200	61.94
68097	响水	农场七组变	10	200	88.2
68098	响水	合兴5组变	10	200	58.38
68099	响水	南河半沙六组变	10	200	94.16
68100	响水	新建12组3#变	10	200	63.84
68101	响水	农场三组2#变	10	200	105.32
68102	响水	农场加工变	10	200	74.46
68103	响水	平建农场三组变	10	200	71.38
68104	响水	南河半沙九组变	10	200	93.42
68105	响水	农场七组2#变	10	200	101.48
68106	响水	半沙五组变	10	200	126.22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68107	响水	新建3组2#变	10	200	128.3
68108	响水	半沙3组2#变	10	200	83.34
68109	响水	新建4组变	10	200	108.52
68110	响水	王庄小港2#变	10	200	108.36
68111	响水	王庄小港3#变	10	250	90.95
68112	响水	王庄孟庄变	10	200	100.72
68113	响水	苗圃变	10	200	133.38
68114	响水	王庄小港4#变	10	200	90.74
68115	响水	五七龚庄变	10	200	0

表2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
2	市区	光荣19#变	10	400	本级设备容量受限
3	市区	集镇5#变	10	400	本级设备容量受限
4	市区	义丰双龙11#配变	10	400	本级设备容量受限
5	市区	三里12#变	10	400	本级设备容量受限
6	市区	长潘线中马2#变	10	400	本级设备容量受限
7	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8	市区	三尖12#变	10	400	本级设备容量受限
9	市区	新河小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
10	市区	青墩集镇27#变	10	400	本级设备容量受限
11	市区	光荣3#变	10	400	本级设备容量受限
12	市区	光荣14#变	10	400	本级设备容量受限
13	市区	三尖7#变	10	400	本级设备容量受限
14	市区	光荣5#变	10	400	本级设备容量受限
15	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
16	市区	凤南1#公用变	10	400	本级设备容量受限
17	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	本级设备容量受限
18	市区	南龙2#公用变	10	400	本级设备容量受限
19	市区	集镇2#变	10	315	本级设备容量受限
20	市区	潭尖12#变	10	315	本级设备容量受限
21	市区	光荣4#变	10	400	本级设备容量受限
22	市区	义丰大范8#配变	10	400	本级设备容量受限
23	市区	才坝14#变	10	200	本级设备容量受限
24	市区	友谊11号变	10	315	本级设备容量受限
25	市区	学富线蒋河16#配变	10	200	本级设备容量受限
26	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	本级设备容量受限
28	市区	洋湾21#变	10	200	本级设备容量受限
29	市区	顺北22#公用变	10	200	本级设备容量受限
30	市区	成庄18#变	10	200	本级设备容量受限
31	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	本级设备容量受限
32	市区	莘野22#公用变	10	200	本级设备容量受限
33	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	本级设备容量受限
34	市区	潭溪48#公用变	10	200	本级设备容量受限
35	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
36	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
37	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	本级设备容量受限
38	市区	义丰三庄1#配变	10	200	本级设备容量受限
39	市区	头灶28#变	10	200	本级设备容量受限
40	市区	凤楼16#配变	10	200	本级设备容量受限
41	市区	莘野3#公用变	10	200	本级设备容量受限
42	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	本级设备容量受限
43	市区	龙庙14#变	10	200	本级设备容量受限
44	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	本级设备容量受限
45	市区	镇北8#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
46	市区	果林1#公用变	10	200	本级设备容量受限
47	市区	新界14#变	10	200	本级设备容量受限
48	市区	新南3#变	10	200	本级设备容量受限
49	市区	南龙22#公用变	10	200	本级设备容量受限
50	市区	凤南2#公用变	10	200	本级设备容量受限
51	市区	莘野16#公用变	10	200	本级设备容量受限
52	市区	方向7#变	10	200	本级设备容量受限
53	市区	利民23#变-	10	200	本级设备容量受限
54	市区	潭溪3#公用变	10	200	本级设备容量受限
55	市区	郑通2#变	10	200	本级设备容量受限
56	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	本级设备容量受限
57	市区	义丰双龙13#变	10	200	本级设备容量受限
58	市区	龙庙10#变	10	200	本级设备容量受限
59	市区	月康25#变-	10	200	本级设备容量受限
60	市区	同港2#配变	10	200	本级设备容量受限
61	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	本级设备容量受限
62	市区	蟒河10#公用变	10	200	本级设备容量受限
63	市区	莘野19#公用变	10	200	本级设备容量受限
64	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
65	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	本级设备容量受限
66	市区	顺北16#公用变	10	200	本级设备容量受限
67	市区	同心8#变	10	200	本级设备容量受限
68	市区	义丰集镇21#配变	10	400	本级设备容量受限
69	市区	义丰大范4#配变	10	200	本级设备容量受限
70	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	本级设备容量受限
71	市区	东徐18#变	10	200	本级设备容量受限
72	市区	潭溪6#公用变	10	200	本级设备容量受限
73	市区	北龙14#公用变	10	200	本级设备容量受限
74	市区	月康4#变	10	200	本级设备容量受限
75	市区	秦南孙伙6#变	10	200	本级设备容量受限
76	市区	学中4#配变	10	200	本级设备容量受限
77	市区	高产8#变	10	200	本级设备容量受限
78	市区	潭田14#公用变	10	200	本级设备容量受限
79	市区	金陈8#变	10	200	本级设备容量受限
80	市区	新永3#变	10	200	本级设备容量受限
81	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	本级设备容量受限
82	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
83	市区	甘露10#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
84	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	本级设备容量受限
85	市区	莘野4#公用变	10	200	本级设备容量受限
86	市区	义丰花陇7#配变	10	200	本级设备容量受限
87	市区	潭田6#公用变	10	200	本级设备容量受限
88	市区	新桥18#变	10	200	本级设备容量受限
89	市区	学富线蒋河5#配变	10	200	本级设备容量受限
90	市区	青阳线集镇20#变	10	200	本级设备容量受限
91	市区	南龙4#公用变	10	200	本级设备容量受限
92	市区	南龙12#公用变	10	200	本级设备容量受限
93	市区	王庄8#变	10	160	本级设备容量受限
94	市区	月康2#变	10	200	本级设备容量受限
95	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	本级设备容量受限
96	市区	永西18	10	200	本级设备容量受限
97	市区	龙冈丁晏3号	10	200	本级设备容量受限
98	市区	才坝4#变	10	200	本级设备容量受限
99	市区	义丰永新10#配变	10	200	本级设备容量受限
100	市区	北龙15#公用变	10	200	本级设备容量受限
101	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	本级设备容量受限
102	市区	潭尖3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
103	市区	学东线三永3#配变	10	200	本级设备容量受限
104	市区	金陈9#变	10	200	本级设备容量受限
105	市区	三灶12#变	10	200	本级设备容量受限
106	市区	永西8#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
107	市区	龙庙12#变	10	200	本级设备容量受限
108	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	本级设备容量受限
109	市区	联盟11#变	10	200	本级设备容量受限
110	市区	界沟9#变	10	200	本级设备容量受限
111	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	本级设备容量受限
112	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	本级设备容量受限
113	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	本级设备容量受限
114	市区	新南5#变	10	200	本级设备容量受限
115	市区	新民4#配变	10	200	本级设备容量受限
116	市区	三尖14#变	10	200	本级设备容量受限
117	市区	护西10#配变	10	200	本级设备容量受限
118	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	本级设备容量受限
119	市区	蟒河5#公用变	10	200	本级设备容量受限
120	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	本级设备容量受限
121	市区	潭田2#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
122	市区	才坝8#变	10	200	本级设备容量受限
123	市区	民权1#变	10	200	本级设备容量受限
124	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	本级设备容量受限
125	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	本级设备容量受限
126	市区	才坝5#变	10	200	本级设备容量受限
127	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	本级设备容量受限
128	市区	利民12#变	10	200	本级设备容量受限
129	市区	顺北7#公用变	10	315	本级设备容量受限
130	市区	金陈10#变	10	200	本级设备容量受限
131	市区	潭田15#公用变	10	200	本级设备容量受限
132	市区	头灶31#变	10	200	本级设备容量受限
133	市区	才坝15#变	10	200	本级设备容量受限
134	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	本级设备容量受限
135	市区	甘露18#变	10	200	本级设备容量受限
136	市区	学富集镇15#配变	10	200	本级设备容量受限
137	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	本级设备容量受限
138	市区	义丰大范2#配变	10	200	本级设备容量受限
139	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	本级设备容量受限
140	市区	便仓16#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
141	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	本级设备容量受限
142	市区	新桥12#变	10	200	本级设备容量受限
143	市区	新桥4#变	10	200	本级设备容量受限
144	市区	涵洞12#变	10	200	本级设备容量受限
145	市区	新闸9#变	10	200	本级设备容量受限
146	市区	明朗8#配变	10	200	本级设备容量受限
147	市区	三湾2配变	10	200	本级设备容量受限
148	市区	民强6#变	10	200	本级设备容量受限
149	市区	三湾5#配变	10	200	本级设备容量受限
150	市区	袁邵2号配变	10	200	本级设备容量受限
151	市区	袁邵11#配变	10	200	本级设备容量受限
152	市区	明朗10#配变	10	200	本级设备容量受限
153	市区	刘垛3#配变	10	200	本级设备容量受限
154	市区	民乐3#配变	10	200	本级设备容量受限
155	市区	李庄9#配变	10	200	本级设备容量受限
156	市区	李庄4#配变	10	200	本级设备容量受限
157	市区	李庄13#配变	10	200	本级设备容量受限
158	市区	民乐6#配变	10	200	本级设备容量受限
159	市区	民强3#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
160	市区	民乐12#配变	10	200	本级设备容量受限
161	市区	李庄2号配变	10	200	本级设备容量受限
162	市区	民强9#配变	10	200	本级设备容量受限
163	市区	民强4#配变	10	200	本级设备容量受限
164	市区	李庄3#配变	10	200	本级设备容量受限
165	市区	李庄12#配变	10	200	本级设备容量受限
166	市区	民强20#配变	10	315	本级设备容量受限
167	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	本级设备容量受限
168	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	本级设备容量受限
169	市区	鞍湖兴福12号	10	200	本级设备容量受限
170	市区	鞍湖许桥5号	10	200	本级设备容量受限
171	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
172	市区	庆元03号变	10	200	本级设备容量受限
173	市区	袁坎05号变	10	200	本级设备容量受限
174	市区	袁坎13号变	10	200	本级设备容量受限
175	市区	新星10#配变	10	200	本级设备容量受限
176	市区	新星2#配变	10	200	本级设备容量受限
177	市区	盐中4#变	10	200	本级设备容量受限
178	市区	才塘14#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
179	市区	盐中3#变	10	200	本级设备容量受限
180	市区	盐中1#变	10	315	本级设备容量受限
181	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	上级设备容量受限
182	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	上级设备容量受限
183	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	上级设备容量受限
184	市区	大冈联合村4#配变	10	200	上级设备容量受限
185	市区	集镇30#配变	10	200	上级设备容量受限
186	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	上级设备容量受限
187	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
188	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	上级设备容量受限
189	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	上级设备容量受限
190	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	上级设备容量受限
191	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	上级设备容量受限
192	市区	集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
193	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	上级设备容量受限
194	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	本级设备容量受限
195	市区	富港28#变	10	400	上级设备容量受限
196	市区	大冈集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
197	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
198	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	上级设备容量受限
199	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	上级设备容量受限
200	市区	傍徐小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
201	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	上级设备容量受限
202	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
203	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
204	市区	集镇12#配变.	10	400	上级设备容量受限
205	市区	大冈集镇40#变	10	400	本级设备容量受限
206	市区	岐山6#配变	10	100	上级设备容量受限
207	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	上级设备容量受限
208	市区	大冈富港8#配变	10	400	上级设备容量受限
209	市区	岐山村20号配变	10	200	上级设备容量受限
210	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	上级设备容量受限
211	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	上级设备容量受限
212	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	上级设备容量受限
213	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	上级设备容量受限
214	市区	岐山10#配变	10	200	上级设备容量受限
215	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	上级设备容量受限
216	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
217	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	上级设备容量受限
218	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	上级设备容量受限
219	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	本级设备容量受限
220	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	上级设备容量受限
221	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	上级设备容量受限
222	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	上级设备容量受限
223	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	上级设备容量受限
224	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
225	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	上级设备容量受限
226	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	上级设备容量受限
227	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	上级设备容量受限
228	市区	大冈联合19#配变	10	200	上级设备容量受限
229	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	上级设备容量受限
230	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	上级设备容量受限
231	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	上级设备容量受限
232	市区	大冈联合村22#配变	10	315	本级设备容量受限
233	市区	大冈傍徐16#变	10	400	本级设备容量受限
234	市区	大冈岐山23#变	10	400	上级设备容量受限
235	市区	花苑小区箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
236	市区	佳富18#配变	10	200	本级设备容量受限
237	市区	佳富9#配变	10	200	本级设备容量受限
238	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	本级设备容量受限
239	市区	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
240	市区	同兴15#配变	10	200	本级设备容量受限
241	市区	光明3#配变	10	200	本级设备容量受限
242	市区	野陆6#配变	10	100	本级设备容量受限
243	市区	同兴6#配变	10	200	本级设备容量受限
244	市区	光明6#配变	10	200	本级设备容量受限
245	市区	大冈野陆10#配变	10	200	本级设备容量受限
246	市区	同兴11#配变	10	200	本级设备容量受限
247	市区	同兴8#配变	10	200	本级设备容量受限
248	市区	护陇居委会4#配变	10	200	本级设备容量受限
249	市区	新兴11#变	10	200	本级设备容量受限
250	市区	吴徐17#配变	10	200	本级设备容量受限
251	市区	吴徐18#配变	10	200	本级设备容量受限
252	市区	吴徐5#配变	10	200	本级设备容量受限
253	市区	吴徐6#配变	10	200	本级设备容量受限
254	市区	孙英19#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
255	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	本级设备容量受限
256	市区	三永4#配变	10	100	本级设备容量受限
257	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	本级设备容量受限
258	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	本级设备容量受限
259	市区	刘垛11#变	10	400	本级设备容量受限
260	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	本级设备容量受限
261	市区	明朗12#配变	10	200	本级设备容量受限
262	市区	袁邵5#配变	10	200	本级设备容量受限
263	市区	孙英9#配变	10	200	本级设备容量受限
264	市区	袁邵8#变	10	200	本级设备容量受限
265	市区	孙英8#配变	10	200	本级设备容量受限
266	市区	明朗6#配变	10	200	本级设备容量受限
267	市区	明朗15#配变	10	200	本级设备容量受限
268	市区	孙英18#配变	10	200	本级设备容量受限
269	市区	孙英1#配变	10	200	本级设备容量受限
270	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	本级设备容量受限
271	市区	岐山17#配变	10	200	本级设备容量受限
272	市区	勤加14#配变	10	400	本级设备容量受限
273	市区	大冈集镇19#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
274	市区	抬头10#配变	10	100	本级设备容量受限
275	市区	光华8#配变	10	200	本级设备容量受限
276	市区	勤加17#配变	10	200	本级设备容量受限
277	市区	大冈勤加22#变	10	200	本级设备容量受限
278	市区	勤加11#公用变	10	200	本级设备容量受限
279	市区	鞍湖集镇12号	10	200	本级设备容量受限
280	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	本级设备容量受限
281	市区	秦南泾口2#变	10	200	本级设备容量受限
282	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	本级设备容量受限
283	市区	李坝08号变	10	200	本级设备容量受限
284	市区	兆顺20号变	10	200	本级设备容量受限
285	市区	李坝15号变	10	200	本级设备容量受限
286	市区	红升14号变	10	200	本级设备容量受限
287	市区	李坝21号变	10	200	本级设备容量受限
288	市区	曙光01号变	10	200	本级设备容量受限
289	市区	北蒋雨生12#变	10	200	本级设备容量受限
290	市区	北蒋雨生8#变	10	200	本级设备容量受限
291	市区	北蒋楚九10#变	10	200	本级设备容量受限
292	市区	鞍湖曲东10号	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
293	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	本级设备容量受限
294	市区	鞍湖曲东4号	10	100	本级设备容量受限
295	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
296	市区	鞍湖曲东8号	10	200	本级设备容量受限
297	市区	鞍湖兴福8号	10	200	本级设备容量受限
298	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
299	市区	桂英7#配变	10	200	本级设备容量受限
300	市区	盐湾3#	10	400	本级设备容量受限
301	市区	袁庄12#	10	400	本级设备容量受限
302	市区	公用1#配变	10	400	本级设备容量受限
303	市区	安龙04号变	10	200	本级设备容量受限
304	市区	新灶09号变	10	200	本级设备容量受限
305	市区	兆顺22号变	10	200	本级设备容量受限
306	市区	清恩02号变	10	200	本级设备容量受限
307	市区	红升03号变	10	400	本级设备容量受限
308	市区	李坝24号变	10	100	本级设备容量受限
309	市区	仁智19号变	10	200	本级设备容量受限
310	市区	庆元07号变	10	200	本级设备容量受限
311	市区	友权09号变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
312	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	本级设备容量受限
313	市区	五瑞1#配变	10	200	本级设备容量受限
314	市区	集镇4#配变	10	400	本级设备容量受限
315	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	本级设备容量受限
316	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	本级设备容量受限
317	市区	庆福13#配变	10	200	本级设备容量受限
318	市区	姚伙2#配变	10	200	本级设备容量受限
319	市区	古殿11#配变	10	200	本级设备容量受限
320	市区	姚伙4#配变	10	200	本级设备容量受限
321	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	本级设备容量受限
322	市区	姚伙8#配变	10	200	本级设备容量受限
323	市区	正洋1#配变	10	200	本级设备容量受限
324	市区	庆丰10#配变	10	200	本级设备容量受限
325	市区	盐海15#变	10	400	本级设备容量受限
326	市区	盐海10#变	10	400	本级设备容量受限
327	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
328	市区	中路港公变1#变	10	200	本级设备容量受限
329	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	本级设备容量受限
330	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
331	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	本级设备容量受限
332	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	本级设备容量受限
333	市区	蔡墩18号变	10	250	本级设备容量受限
334	市区	新洼02号变	10	200	本级设备容量受限
335	市区	蔡墩13号变	10	100	本级设备容量受限
336	市区	曙光5#变	10	200	本级设备容量受限
337	市区	曙光2	10	400	本级设备容量受限
338	市区	新港31#变	10	200	本级设备容量受限
339	市区	林场东升2#变	10	200	本级设备容量受限
340	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	本级设备容量受限
341	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
342	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	本级设备容量受限
343	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
344	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
345	市区	秦南宝奎7#变	10	200	本级设备容量受限
346	市区	圩洋18#变	10	200	本级设备容量受限
347	市区	东团3#变	10	200	本级设备容量受限
348	市区	龙碾19#变	10	200	本级设备容量受限
349	市区	潭尖1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
350	市区	潭尖18#变	10	200	本级设备容量受限
351	市区	龙碾9#变	10	200	本级设备容量受限
352	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	本级设备容量受限
353	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
354	市区	风洋5#变	10	100	本级设备容量受限
355	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
356	市区	龙冈集镇17#变	10	315	本级设备容量受限
357	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	本级设备容量受限
358	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	本级设备容量受限
359	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
360	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
361	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
362	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	本级设备容量受限
363	市区	北蒋江尧4#变	10	200	本级设备容量受限
364	市区	北蒋楚九5#变	10	200	本级设备容量受限
365	市区	北蒋盛花7#变	10	200	本级设备容量受限
366	市区	北蒋江尧8#变	10	200	本级设备容量受限
367	市区	北蒋楚九11#变	10	200	本级设备容量受限
368	市区	江尧17#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
369	市区	北蒋盛花2#变	10	200	本级设备容量受限
370	市区	北蒋江尧7#变	10	200	本级设备容量受限
371	市区	北蒋盛花10#变	10	200	本级设备容量受限
372	市区	北蒋楚九1#变	10	200	本级设备容量受限
373	市区	北蒋楚九8#变	10	200	本级设备容量受限
374	市区	北蒋楚九6#变	10	200	本级设备容量受限
375	市区	北蒋楚九7#变	10	200	本级设备容量受限
376	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	本级设备容量受限
377	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	本级设备容量受限
378	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	本级设备容量受限
379	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	本级设备容量受限
380	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
381	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
382	市区	南吉4#配变	10	200	本级设备容量受限
383	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	本级设备容量受限
384	市区	民胜5#配变	10	200	本级设备容量受限
385	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	本级设备容量受限
386	市区	南吉6#配变	10	200	本级设备容量受限
387	市区	古殿9#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
388	市区	尚庄界河10#配变	10	200	本级设备容量受限
389	市区	界河5#配变	10	200	本级设备容量受限
390	市区	界河2#配变	10	200	本级设备容量受限
391	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	本级设备容量受限
392	市区	龙碾5#变	10	200	本级设备容量受限
393	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	本级设备容量受限
394	市区	正东8#变	10	200	本级设备容量受限
395	市区	卧龙1#配变	10	200	本级设备容量受限
396	市区	鞍湖九曲6号	10	200	本级设备容量受限
397	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	本级设备容量受限
398	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	本级设备容量受限
399	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	本级设备容量受限
400	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	本级设备容量受限
401	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	本级设备容量受限
402	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	本级设备容量受限
403	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	本级设备容量受限
404	市区	鞍湖港北15号	10	200	本级设备容量受限
405	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	本级设备容量受限
406	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
407	市区	鞍湖港北5#变	10	200	本级设备容量受限
408	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	本级设备容量受限
409	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	本级设备容量受限
410	市区	北蒋合兴12#变	10	200	本级设备容量受限
411	市区	北蒋童成24#变	10	200	本级设备容量受限
412	市区	北蒋童成15#变	10	200	本级设备容量受限
413	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	本级设备容量受限
414	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	本级设备容量受限
415	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	本级设备容量受限
416	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	本级设备容量受限
417	市区	华英桥1#配变	10	100	本级设备容量受限
418	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	本级设备容量受限
419	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	本级设备容量受限
420	市区	胜利8#配变	10	200	本级设备容量受限
421	市区	胜利1#配变	10	200	本级设备容量受限
422	市区	集镇005#配变	10	315	本级设备容量受限
423	市区	李灶8#配变	10	200	本级设备容量受限
424	市区	公用15#配变	10	400	本级设备容量受限
425	市区	界河4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
426	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	本级设备容量受限
427	市区	塘桥5#配变	10	200	本级设备容量受限
428	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	本级设备容量受限
429	市区	联胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
430	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	本级设备容量受限
431	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	本级设备容量受限
432	市区	联胜1#配变	10	200	本级设备容量受限
433	市区	青墩集镇28#变	10	400	本级设备容量受限
434	市区	龙碾11#变	10	200	本级设备容量受限
435	市区	龙碾1#变	10	200	本级设备容量受限
436	市区	龙碾7#变	10	200	本级设备容量受限
437	市区	集镇17#变-	10	200	本级设备容量受限
438	市区	三尖小区2#变	10	400	上级设备容量受限
439	市区	集镇13#变	10	315	上级设备容量受限
440	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
441	市区	三尖17#变	10	400	上级设备容量受限
442	市区	三尖16#变	10	400	本级设备容量受限
443	市区	集镇10#变-	10	400	本级设备容量受限
444	市区	三尖小区3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
445	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
446	市区	青墩集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
447	市区	青墩集镇30#变	10	200	上级设备容量受限
448	市区	集镇32#变	10	400	上级设备容量受限
449	市区	集镇9#变	10	400	本级设备容量受限
450	市区	集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
451	市区	三尖小区1#变	10	400	本级设备容量受限
452	市区	三尖4#变	10	160	本级设备容量受限
453	市区	青墩集镇1#变	10	400	本级设备容量受限
454	市区	三尖安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
455	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
456	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
457	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
458	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
459	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
460	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
461	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	上级设备容量受限
462	市区	三尖9#变	10	315	本级设备容量受限
463	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
464	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
465	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
466	市区	集镇25号变	10	400	本级设备容量受限
467	市区	青工线青城花园小区箱变	10	500	上级设备容量受限
468	市区	旭日小区箱变	10	400	上级设备容量受限
469	市区	集镇14#变	10	400	上级设备容量受限
470	市区	三尖5#变	10	400	本级设备容量受限
471	市区	青墩集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
472	市区	农民集中居住区变	10	400	上级设备容量受限
473	市区	集镇16#箱变	10	400	上级设备容量受限
474	市区	三尖11#变	10	400	上级设备容量受限
475	市区	集镇21#变-	10	400	上级设备容量受限
476	市区	青墩集镇31#变	10	400	本级设备容量受限
477	市区	集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
478	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	本级设备容量受限
479	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	本级设备容量受限
480	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	本级设备容量受限
481	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	本级设备容量受限
482	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
483	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	本级设备容量受限
484	市区	河夹线中徐10#配变	10	200	本级设备容量受限
485	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	本级设备容量受限
486	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	本级设备容量受限
487	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	本级设备容量受限
488	市区	河夹线华府5#配变	10	200	本级设备容量受限
489	市区	河夹线河夹3#配变	10	200	本级设备容量受限
490	市区	河夹线施湾12#配变	10	200	本级设备容量受限
491	市区	河夹线华府8#配变	10	400	本级设备容量受限
492	市区	兴农线大成5#配变	10	200	本级设备容量受限
493	市区	董伙15#配变	10	200	本级设备容量受限
494	市区	董伙10#配变	10	200	本级设备容量受限
495	市区	葛武新杨6#配变	10	200	本级设备容量受限
496	市区	新杨4#配变	10	200	本级设备容量受限
497	市区	葛武新杨7#配变	10	200	本级设备容量受限
498	市区	董伙6#配变	10	200	本级设备容量受限
499	市区	董伙2#配变	10	200	本级设备容量受限
500	市区	程实8#配变	10	200	本级设备容量受限
501	市区	宗凌6#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
502	市区	宗凌15#配变	10	200	本级设备容量受限
503	市区	葛武董伙19#配变	10	200	本级设备容量受限
504	市区	宗凌16##配变	10	200	本级设备容量受限
505	市区	葛武董伙18#配变	10	200	本级设备容量受限
506	市区	联合村23#配变	10	200	本级设备容量受限
507	市区	大冈联合村10#配变	10	200	本级设备容量受限
508	市区	大冈联合村11#配变	10	100	本级设备容量受限
509	市区	大冈联合村16#配变	10	200	本级设备容量受限
510	市区	大冈联合村5#变	10	200	本级设备容量受限
511	市区	富港11#配变	10	200	本级设备容量受限
512	市区	大冈所富港24#配变	10	200	本级设备容量受限
513	市区	大冈集镇35#配变	10	315	本级设备容量受限
514	市区	富港4#配变	10	200	本级设备容量受限
515	市区	富港13#配变	10	200	本级设备容量受限
516	市区	大冈光华10#配变	10	200	本级设备容量受限
517	市区	光华7#配变	10	200	本级设备容量受限
518	市区	富港10#配变	10	400	本级设备容量受限
519	市区	富港18#配变	10	400	本级设备容量受限
520	市区	集镇07#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
521	市区	集镇22#配变	10	400	本级设备容量受限
522	市区	东南31#配变	10	200	本级设备容量受限
523	市区	东南26#配变	10	200	本级设备容量受限
524	市区	新元6#配变	10	400	本级设备容量受限
525	市区	中东3#配变	10	400	本级设备容量受限
526	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	本级设备容量受限
527	市区	新建7#配变	10	200	本级设备容量受限
528	市区	兆丰7#配变	10	200	本级设备容量受限
529	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	本级设备容量受限
530	市区	葛武东塘4配变	10	200	本级设备容量受限
531	市区	葛武花村11#配变	10	200	本级设备容量受限
532	市区	东塘10配变	10	200	本级设备容量受限
533	市区	集镇7配变	10	200	本级设备容量受限
534	市区	葛武东塘16配变	10	200	本级设备容量受限
535	市区	庆丰28#配变	10	400	本级设备容量受限
536	市区	葛武富王5#配变	10	200	本级设备容量受限
537	市区	葛武富王2#配变	10	200	本级设备容量受限
538	市区	郝荣5#配变	10	200	本级设备容量受限
539	市区	葛武富王4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
540	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	本级设备容量受限
541	市区	葛武富王7#配变	10	200	本级设备容量受限
542	市区	葛武3#配变	10	200	本级设备容量受限
543	市区	上潘3#配变	10	200	本级设备容量受限
544	市区	葛武8#配变	10	200	本级设备容量受限
545	市区	北蒋红沥11#变	10	400	本级设备容量受限
546	市区	北蒋红沥7#变	10	200	本级设备容量受限
547	市区	北蒋红沥16#变	10	200	本级设备容量受限
548	市区	北蒋福泉15#变	10	200	本级设备容量受限
549	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	本级设备容量受限
550	市区	北蒋卢村5#变	10	200	本级设备容量受限
551	市区	北蒋红沥1#变	10	200	本级设备容量受限
552	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	本级设备容量受限
553	市区	北蒋卢村10#变	10	400	本级设备容量受限
554	市区	葛武程实3#配变	10	200	本级设备容量受限
555	市区	宗凌1#配变	10	200	本级设备容量受限
556	市区	宗凌3#配变	10	200	本级设备容量受限
557	市区	程实7#配变	10	200	本级设备容量受限
558	市区	葛武育才8#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
559	市区	程实2#配变	10	200	本级设备容量受限
560	市区	程实11#配变	10	200	本级设备容量受限
561	市区	葛武程实15号配变	10	200	本级设备容量受限
562	市区	程实6#配变	10	160	本级设备容量受限
563	市区	程实13号配变	10	200	本级设备容量受限
564	市区	程实5#配变	10	200	本级设备容量受限
565	市区	宗凌集镇13#变	10	400	本级设备容量受限
566	市区	洋湾9#配变	10	200	本级设备容量受限
567	市区	北蒋厉民4#变	10	200	本级设备容量受限
568	市区	北蒋集镇25#变	10	200	本级设备容量受限
569	市区	自然3#变	10	200	本级设备容量受限
570	市区	古元3#变	10	200	本级设备容量受限
571	市区	新南1#变	10	200	本级设备容量受限
572	市区	同兴3#配变	10	100	本级设备容量受限
573	市区	大冈集镇6#配变	10	315	本级设备容量受限
574	市区	胜利6#配变	10	400	本级设备容量受限
575	市区	大冈集镇20#配变	10	200	本级设备容量受限
576	市区	大冈集镇43#配变	10	200	本级设备容量受限
577	市区	戴伙2#配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
578	市区	戴伙9#配变	10	200	本级设备容量受限
579	市区	光明5#配变	10	200	本级设备容量受限
580	市区	戴伙10#配变	10	200	本级设备容量受限
581	市区	戴伙1#变	10	400	本级设备容量受限
582	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	本级设备容量受限
583	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	本级设备容量受限
584	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	本级设备容量受限
585	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	本级设备容量受限
586	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	本级设备容量受限
587	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	本级设备容量受限
588	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	本级设备容量受限
589	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	本级设备容量受限
590	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	本级设备容量受限
591	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	本级设备容量受限
592	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	本级设备容量受限
593	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	本级设备容量受限
594	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	本级设备容量受限
595	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	本级设备容量受限
596	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
597	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	本级设备容量受限
598	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	本级设备容量受限
599	市区	新港17#变	10	200	本级设备容量受限
600	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	本级设备容量受限
601	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	本级设备容量受限
602	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	本级设备容量受限
603	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	本级设备容量受限
604	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	本级设备容量受限
605	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	本级设备容量受限
606	市区	洪义9#变	10	200	本级设备容量受限
607	市区	月青8#变	10	200	本级设备容量受限
608	市区	月青3#变	10	200	本级设备容量受限
609	市区	月青4#变	10	200	本级设备容量受限
610	市区	月青5#变	10	200	本级设备容量受限
611	市区	青墩14#变	10	200	本级设备容量受限
612	市区	青墩3#变	10	200	本级设备容量受限
613	市区	青墩8#变	10	200	本级设备容量受限
614	市区	堤西5#变	10	200	本级设备容量受限
615	市区	永西17#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
616	市区	方向11#变	10	200	本级设备容量受限
617	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	本级设备容量受限
618	市区	集镇10#变	10	200	本级设备容量受限
619	市区	集镇36#变	10	200	本级设备容量受限
620	市区	洋湾12#变	10	200	本级设备容量受限
621	市区	民权40#变	10	400	本级设备容量受限
622	市区	义丰双龙4#配变	10	200	本级设备容量受限
623	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	本级设备容量受限
624	市区	新界3#变	10	200	本级设备容量受限
625	市区	阳光世纪园2#	10	400	本级设备容量受限
626	市区	护西2#配变	10	200	本级设备容量受限
627	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
628	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	本级设备容量受限
629	市区	南龙11#公用变	10	250	本级设备容量受限
630	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	本级设备容量受限
631	市区	南龙16#公用变	10	200	本级设备容量受限
632	市区	陈捷18#变	10	200	本级设备容量受限
633	市区	南龙7#公用变	10	200	本级设备容量受限
634	市区	南龙8#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
635	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	本级设备容量受限
636	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	本级设备容量受限
637	市区	仰徐11#变	10	315	本级设备容量受限
638	市区	新民34#变	10	400	本级设备容量受限
639	市区	古亭10#变	10	200	本级设备容量受限
640	市区	潘黄益丰13#变	10	200	本级设备容量受限
641	市区	西区集镇3#配变	10	400	本级设备容量受限
642	市区	北龙8#公用变	10	200	本级设备容量受限
643	市区	潭溪18#公用变	10	200	本级设备容量受限
644	市区	凤南7#公用变	10	160	本级设备容量受限
645	市区	莘野15#公用变	10	400	本级设备容量受限
646	市区	潭溪42#公用变	10	200	本级设备容量受限
647	市区	莘野17#公用变	10	200	本级设备容量受限
648	市区	桃源居1号变	10	630	本级设备容量受限
649	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	本级设备容量受限
650	市区	学农线连心14#配变	10	200	本级设备容量受限
651	市区	学农线陈祁11#配变	10	200	本级设备容量受限
652	市区	学农线华府10#配变	10	200	本级设备容量受限
653	市区	三里17#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
654	市区	集镇10号变	10	80	本级设备容量受限
655	市区	新永8#变	10	30	本级设备容量受限
656	市区	时杨9#配变	10	200	本级设备容量受限
657	市区	时杨10#配变	10	200	本级设备容量受限
658	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	本级设备容量受限
659	市区	工业园17#变	10	400	本级设备容量受限
660	市区	工业园12#变	10	400	本级设备容量受限
661	市区	盐海1#变	10	400	本级设备容量受限
662	市区	黄海7#变	10	400	本级设备容量受限
663	市区	黄海3#变	10	400	本级设备容量受限
664	市区	体育馆3#	10	315	本级设备容量受限
665	市区	秦南东方红8#变	10	200	本级设备容量受限
666	市区	潘黄集镇2#变	10	400	本级设备容量受限
667	市区	潘黄跃进2#变	10	400	本级设备容量受限
668	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
669	市区	潘黄集镇16#变	10	315	本级设备容量受限
670	市区	潘黄集镇27#变	10	400	本级设备容量受限
671	市区	潘黄集镇11#变	10	315	本级设备容量受限
672	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
673	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
674	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	本级设备容量受限
675	市区	集镇18#变	10	400	本级设备容量受限
676	市区	集镇22#变-	10	200	本级设备容量受限
677	市区	盐中14#变-	10	200	本级设备容量受限
678	市区	青墩集镇26#变	10	400	本级设备容量受限
679	市区	三尖1#变	10	400	本级设备容量受限
680	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
681	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
682	市区	新场8#变	10	200	本级设备容量受限
683	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
684	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	本级设备容量受限
685	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
686	市区	世纪大道6#公用变	10	315	本级设备容量受限
687	市区	朝阳新村4#	10	400	本级设备容量受限
688	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	本级设备容量受限
689	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
690	市区	杨坝13#变	10	400	本级设备容量受限
691	市区	三里29#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
692	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	本级设备容量受限
693	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	本级设备容量受限
694	市区	庆中2#	10	315	本级设备容量受限
695	市区	秦南关陈21#变	10	400	本级设备容量受限
696	市区	秦南关陈17#变	10	315	本级设备容量受限
697	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	本级设备容量受限
698	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	本级设备容量受限
699	市区	头灶29#变	10	200	本级设备容量受限
700	市区	中意房产4#美变	10	500	本级设备容量受限
701	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	本级设备容量受限
702	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	本级设备容量受限
703	市区	郊区党校2#	10	315	本级设备容量受限
704	市区	新园线锦绣1#S4箱变	10	630	本级设备容量受限
705	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
706	市区	万户新村9#	10	400	本级设备容量受限
707	市区	盐南新村	10	315	本级设备容量受限
708	市区	力光线二墩四组公变	10	315	本级设备容量受限
709	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
710	市区	北闸15#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
711	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
712	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
713	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	本级设备容量受限
714	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	本级设备容量受限
715	市区	龙冈冈南14号	10	200	本级设备容量受限
716	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
717	市区	通榆南村6#变	10	400	本级设备容量受限
718	市区	太湖S2箱变主变	10	500	本级设备容量受限
719	市区	跃进5#变	10	400	本级设备容量受限
720	市区	天娇	10	400	本级设备容量受限
721	市区	恒祥公寓2#	10	400	本级设备容量受限
722	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	本级设备容量受限
723	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	本级设备容量受限
724	市区	美丽2#变	10	400	本级设备容量受限
725	市区	义丰三庄13#配变	10	200	本级设备容量受限
726	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	本级设备容量受限
727	市区	冈中花吉24号配变	10	200	本级设备容量受限
728	市区	冈中集镇4号配变	10	315	本级设备容量受限
729	市区	冈中所集镇37#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
730	市区	民权13#变	10	200	本级设备容量受限
731	市区	盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	本级设备容量受限
732	市区	西徐2#变	10	200	本级设备容量受限
733	市区	义丰华联1#箱变	10	400	本级设备容量受限
734	市区	义丰集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
735	市区	宏都线盘古路S5箱变	10	630	本级设备容量受限
736	市区	宏都线商业街S2箱变	10	500	本级设备容量受限
737	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
738	市区	宏都线尧舜路S22箱变	10	630	本级设备容量受限
739	市区	县前街1#	10	315	本级设备容量受限
740	市区	双林11#变	10	400	本级设备容量受限
741	市区	双林12#变	10	400	本级设备容量受限
742	市区	潭溪4#公用变	10	200	本级设备容量受限
743	市区	潭溪16#公用变	10	200	本级设备容量受限
744	市区	潭溪11#公用变	10	200	本级设备容量受限
745	市区	潭溪2#公用变	10	200	本级设备容量受限
746	市区	潭溪14#公用变	10	200	本级设备容量受限
747	市区	潭田5#公用变	10	200	本级设备容量受限
748	市区	潭溪8#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
749	市区	庆西11#公用变	10	200	本级设备容量受限
750	市区	潭溪22#公用变	10	200	本级设备容量受限
751	市区	庆西13#公用变	10	200	本级设备容量受限
752	市区	庆西8#变	10	200	本级设备容量受限
753	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	本级设备容量受限
754	市区	孙匡变	10	400	本级设备容量受限
755	市区	福裕小区4#变	10	400	本级设备容量受限
756	市区	前进4#公用变	10	315	本级设备容量受限
757	市区	前进5#公用变	10	315	本级设备容量受限
758	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
759	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
760	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	本级设备容量受限
761	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	本级设备容量受限
762	市区	义丰三官20#配变	10	200	本级设备容量受限
763	市区	义丰三官3#配变	10	200	本级设备容量受限
764	市区	城西4#	10	200	本级设备容量受限
765	市区	军民路6#	10	400	本级设备容量受限
766	市区	果林6#公用变	10	100	本级设备容量受限
767	市区	蟒河7#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
768	市区	蟒河17#公用变	10	200	本级设备容量受限
769	市区	潘黄宝才17#变	10	400	本级设备容量受限
770	市区	潘黄宝才20#变	10	200	本级设备容量受限
771	市区	供电南村4#	10	400	本级设备容量受限
772	市区	义丰花陇9#配变	10	400	本级设备容量受限
773	市区	双元11#	10	400	本级设备容量受限
774	市区	秦南秦北3#变	10	200	本级设备容量受限
775	市区	市经济管理干部学校	10	80	本级设备容量受限
776	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	本级设备容量受限
777	市区	迎宾	10	315	本级设备容量受限
778	市区	海龙1#	10	400	本级设备容量受限
779	市区	张庄迎宾路变	10	500	本级设备容量受限
780	市区	神龙充电桩2#	10	630	本级设备容量受限
781	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	本级设备容量受限
782	市区	财政局	10	400	本级设备容量受限
783	市区	工业园9#变	10	400	本级设备容量受限
784	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	本级设备容量受限
785	市区	秦南集镇14#变	10	400	本级设备容量受限
786	市区	秦南集镇35#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
787	市区	秦南集镇38#变	10	400	本级设备容量受限
788	市区	秦南集镇34#变	10	400	本级设备容量受限
789	市区	顺北14#公用变	10	200	本级设备容量受限
790	市区	龙兴5#公用变	10	400	本级设备容量受限
791	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
792	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
793	市区	怡景北园2#S16	10	400	本级设备容量受限
794	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	本级设备容量受限
795	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	本级设备容量受限
796	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	本级设备容量受限
797	市区	新兴集镇34#变	10	400	本级设备容量受限
798	市区	新场5#变	10	200	本级设备容量受限
799	市区	环城房产1#S4	10	500	本级设备容量受限
800	市区	文港小学2#变	10	315	本级设备容量受限
801	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
802	市区	开发公司1#	10	315	本级设备容量受限
803	市区	都政线世纪路S5箱变	10	400	本级设备容量受限
804	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
805	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
806	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	本级设备容量受限
807	市区	兴业线中大三协公变	10	400	本级设备容量受限
808	市区	兴业线大兴1#小区公变	10	400	本级设备容量受限
809	市区	学富线园垛13#配变	10	200	本级设备容量受限
810	市区	南映11#变	10	100	本级设备容量受限
811	市区	南映16#变	10	100	本级设备容量受限
812	市区	人民路3#变	10	50	本级设备容量受限
813	市区	西团3#变	10	200	本级设备容量受限
814	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
815	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
816	滨海	一品世家2#配电房1段母线配电变压器	10	800	上级设备容量受限
817	滨海	镇区2#变	10	630	上级设备容量受限
818	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	上级设备容量受限
819	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	上级设备容量受限
820	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	上级设备容量受限
821	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	上级设备容量受限
822	滨海	幸福六配变箱变	10	630	上级设备容量受限
823	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
824	滨海	幸福七配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
825	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
826	滨海	五汛街道十五配变	10	630	本级设备容量受限
827	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
828	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	本级设备容量受限
829	滨海	小街6配变	10	630	本级设备容量受限
830	滨海	瑞荣1#变	10	400	上级设备容量受限
831	滨海	蔬菜九公用	10	400	本级设备容量受限
832	滨海	人民支路1#公用	10	400	本级设备容量受限
833	滨海	祥瑞小区配变	10	400	本级设备容量受限
834	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	本级设备容量受限
835	滨海	街道18#台片	10	400	上级设备容量受限
836	滨海	育才二配变	10	400	本级设备容量受限
837	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
838	滨海	长兴十二配变	10	400	本级设备容量受限
839	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	本级设备容量受限
840	滨海	清河九配变	10	400	上级设备容量受限
841	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	本级设备容量受限
842	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	上级设备容量受限
843	滨海	王桥四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
844	滨海	朱舍二配变	10	400	本级设备容量受限
845	滨海	大套二十九配变	10	400	本级设备容量受限
846	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
847	滨海	坎北小街十六配变	10	400	本级设备容量受限
848	滨海	八巨工商路综合变	10	400	上级设备容量受限
849	滨海	八巨街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
850	滨海	樊集小街十四配变	10	400	本级设备容量受限
851	滨海	科技新区	10	400	本级设备容量受限
852	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
853	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	上级设备容量受限
854	滨海	街道14#配变	10	400	上级设备容量受限
855	滨海	小街十三配变	10	400	本级设备容量受限
856	滨海	幸福五配变	10	400	上级设备容量受限
857	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
858	滨海	八巨街道一配变	10	400	本级设备容量受限
859	滨海	坎南商业街1#变	10	400	本级设备容量受限
860	滨海	陈涛街道十配变	10	400	上级设备容量受限
861	滨海	沿河路配变	10	400	上级设备容量受限
862	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
863	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	上级设备容量受限
864	滨海	北坍街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
865	滨海	新滩八配变	10	400	上级设备容量受限
866	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	本级设备容量受限
867	滨海	幸福八配变	10	400	上级设备容量受限
868	滨海	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
869	滨海	玉才十四配变	10	400	本级设备容量受限
870	滨海	正红街道二十四配变	10	400	本级设备容量受限
871	滨海	玉农三配变	10	400	本级设备容量受限
872	滨海	振东桥南配变	10	400	本级设备容量受限
873	滨海	五汛加油站配变	10	400	本级设备容量受限
874	滨海	五汛新农村一台变	10	400	本级设备容量受限
875	滨海	八巨街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
876	滨海	南河四配变	10	400	本级设备容量受限
877	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	上级设备容量受限
878	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	本级设备容量受限
879	滨海	双舍二配变	10	400	本级设备容量受限
880	滨海	振东小街北配变	10	400	本级设备容量受限
881	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
882	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	上级设备容量受限
883	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
884	滨海	王桥一配变	10	400	上级设备容量受限
885	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
886	滨海	八巨街道二配变	10	400	上级设备容量受限
887	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	上级设备容量受限
888	滨海	天场四配变	10	400	本级设备容量受限
889	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	上级设备容量受限
890	滨海	建设五配变	10	400	本级设备容量受限
891	滨海	八滩二配变	10	400	本级设备容量受限
892	滨海	八巨街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
893	滨海	镇区8#变	10	400	本级设备容量受限
894	滨海	八巨街道十八配变	10	400	本级设备容量受限
895	滨海	渠东四配变	10	400	本级设备容量受限
896	滨海	官滩十一配变	10	400	本级设备容量受限
897	滨海	复兴社区1#变	10	400	本级设备容量受限
898	滨海	幸福九配变	10	400	上级设备容量受限
899	滨海	坎南三里三配变	10	400	本级设备容量受限
900	滨海	樊集小街十二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
901	滨海	郭集贾庄配变	10	400	上级设备容量受限
902	滨海	獐沟小街六配变	10	400	本级设备容量受限
903	滨海	八巨街道七配变	10	400	上级设备容量受限
904	滨海	幸福一配变	10	400	上级设备容量受限
905	滨海	振东街道九号配变	10	400	本级设备容量受限
906	滨海	清河三配变	10	400	上级设备容量受限
907	滨海	正红街道八配变	10	315	本级设备容量受限
908	滨海	郭集沈庄配变	10	400	上级设备容量受限
909	滨海	八巨华新十六配变	10	400	上级设备容量受限
910	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	本级设备容量受限
911	滨海	大套十三配变	10	400	本级设备容量受限
912	滨海	王桥八配变	10	400	上级设备容量受限
913	滨海	玉才十三配变	10	400	本级设备容量受限
914	滨海	振东街道7#配变	10	315	本级设备容量受限
915	滨海	五丈河一配变	10	315	本级设备容量受限
916	滨海	王桥七配变	10	400	上级设备容量受限
917	滨海	八巨街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
918	滨海	王桥二配变	10	400	上级设备容量受限
919	滨海	小街一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
920	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
921	滨海	建设一配变	10	400	本级设备容量受限
922	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	本级设备容量受限
923	滨海	滨东二配变	10	400	本级设备容量受限
924	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	上级设备容量受限
925	滨海	樊集小街二配变	10	400	本级设备容量受限
926	滨海	滨淮街道三配变	10	400	本级设备容量受限
927	滨海	振东滨东七组配变	10	400	本级设备容量受限
928	滨海	八滩十配变	10	400	本级设备容量受限
929	滨海	八巨华新十五配变	10	400	上级设备容量受限
930	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	上级设备容量受限
931	滨海	清河十一配变	10	400	上级设备容量受限
932	滨海	坎北清河十三配变	10	400	上级设备容量受限
933	滨海	八滩八配变	10	400	本级设备容量受限
934	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	本级设备容量受限
935	滨海	坎南二斗河配变	10	400	本级设备容量受限
936	滨海	八巨前冲九配变	10	400	本级设备容量受限
937	滨海	小关四配变大套	10	400	本级设备容量受限
938	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
939	滨海	闸口七配变	10	200	本级设备容量受限
940	滨海	清河五配变	10	200	上级设备容量受限
941	滨海	戴滩四配变	10	250	本级设备容量受限
942	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
943	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	本级设备容量受限
944	滨海	前行六配变	10	200	本级设备容量受限
945	滨海	张舍九配变	10	200	本级设备容量受限
946	滨海	五巨十配变	10	200	本级设备容量受限
947	滨海	东扶贫2#变	10	200	本级设备容量受限
948	滨海	坎南渠北一配变	10	200	本级设备容量受限
949	滨海	五汛七配变	10	200	本级设备容量受限
950	滨海	范场十配变	10	200	本级设备容量受限
951	滨海	绿杨五配变	10	200	本级设备容量受限
952	滨海	潘岗五配变	10	200	本级设备容量受限
953	滨海	桥东五配变	10	200	本级设备容量受限
954	滨海	界港四配变	10	200	本级设备容量受限
955	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	本级设备容量受限
956	滨海	杠南一配变	10	200	本级设备容量受限
957	滨海	玉龙七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
958	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	本级设备容量受限
959	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	本级设备容量受限
960	滨海	革新四配变	10	200	本级设备容量受限
961	滨海	马营七配变	10	200	本级设备容量受限
962	滨海	南尖二配变	10	200	本级设备容量受限
963	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	本级设备容量受限
964	滨海	严庄三配变	10	200	本级设备容量受限
965	滨海	永兴四配变	10	200	本级设备容量受限
966	滨海	八巨华新三配变	10	200	上级设备容量受限
967	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	本级设备容量受限
968	滨海	中心一配变	10	200	本级设备容量受限
969	滨海	木楼三配变	10	200	本级设备容量受限
970	滨海	三洪一配变	10	200	本级设备容量受限
971	滨海	小街八号综合变	10	200	本级设备容量受限
972	滨海	四坝五配变	10	200	本级设备容量受限
973	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
974	滨海	套稍六配变	10	200	本级设备容量受限
975	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	本级设备容量受限
976	滨海	八巨玉农八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
977	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	本级设备容量受限
978	滨海	红星十二配变	10	200	本级设备容量受限
979	滨海	朱集西站	10	200	本级设备容量受限
980	滨海	一心一配变	10	200	本级设备容量受限
981	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	本级设备容量受限
982	滨海	淮南三配变	10	200	本级设备容量受限
983	滨海	新滩三配变	10	200	上级设备容量受限
984	滨海	八滩联心五配变	10	200	本级设备容量受限
985	滨海	建东三配变	10	200	本级设备容量受限
986	滨海	二渡三配变	10	200	本级设备容量受限
987	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	本级设备容量受限
988	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	本级设备容量受限
989	滨海	树西一配变	10	200	本级设备容量受限
990	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	本级设备容量受限
991	滨海	长兴五配变	10	200	本级设备容量受限
992	滨海	陈东一站	10	200	本级设备容量受限
993	滨海	八巨街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
994	滨海	群兴三配变	10	200	本级设备容量受限
995	滨海	獐沟小街八配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
996	滨海	齐心村一配变	10	200	本级设备容量受限
997	滨海	华林三配变	10	200	本级设备容量受限
998	滨海	八巨华新九配变	10	200	上级设备容量受限
999	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	本级设备容量受限
1000	滨海	蒋渡王港配变	10	200	本级设备容量受限
1001	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	本级设备容量受限
1002	滨海	岭山六配变	10	200	本级设备容量受限
1003	滨海	陈场东边	10	200	本级设备容量受限
1004	滨海	东兴八配变	10	200	本级设备容量受限
1005	滨海	条河七配变	10	200	本级设备容量受限
1006	滨海	一心四配变	10	200	本级设备容量受限
1007	滨海	陈严四配变	10	200	本级设备容量受限
1008	滨海	闸口二配变	10	200	本级设备容量受限
1009	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	本级设备容量受限
1010	滨海	树东三配变	10	200	本级设备容量受限
1011	滨海	良港六配变	10	200	本级设备容量受限
1012	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	本级设备容量受限
1013	滨海	陈坍十配变	10	200	本级设备容量受限
1014	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1015	滨海	南尖一配变	10	200	本级设备容量受限
1016	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	本级设备容量受限
1017	滨海	东滩(村)一配变	10	200	本级设备容量受限
1018	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	本级设备容量受限
1019	滨海	渠南北站	10	315	本级设备容量受限
1020	滨海	辛庄五配变	10	200	本级设备容量受限
1021	滨海	泥螺北站配变	10	200	本级设备容量受限
1022	滨海	洋口三配变	10	200	本级设备容量受限
1023	滨海	蒋墩四配变	10	200	本级设备容量受限
1024	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	本级设备容量受限
1025	滨海	条淮二配变	10	200	本级设备容量受限
1026	滨海	滨淮树西五配变	10	200	本级设备容量受限
1027	滨海	清河十配变	10	200	上级设备容量受限
1028	滨海	东尖四配变	10	200	本级设备容量受限
1029	滨海	东兴五配变	10	200	本级设备容量受限
1030	滨海	交管所配变	10	200	本级设备容量受限
1031	滨海	后港三配变	10	200	本级设备容量受限
1032	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
1033	滨海	天场六配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1034	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
1035	滨海	吉岗八配变.	10	200	本级设备容量受限
1036	滨海	陈涛五层十配变	10	200	本级设备容量受限
1037	滨海	木楼五配变	10	200	本级设备容量受限
1038	滨海	坎南浦西七配变	10	200	本级设备容量受限
1039	滨海	二洪一配变	10	200	本级设备容量受限
1040	滨海	扁担港电站配变	10	200	本级设备容量受限
1041	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	本级设备容量受限
1042	滨海	通榆五配变	10	200	本级设备容量受限
1043	滨海	城门四配变	10	200	本级设备容量受限
1044	滨海	长法四配变	10	200	本级设备容量受限
1045	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	上级设备容量受限
1046	滨海	莫湾一配变	10	200	本级设备容量受限
1047	滨海	建二（村）三配变	10	200	本级设备容量受限
1048	滨海	清河四配变1	10	200	上级设备容量受限
1049	滨海	二坎二配变	10	400	本级设备容量受限
1050	滨海	团荡十配变	10	200	本级设备容量受限
1051	滨海	清河八配变	10	400	上级设备容量受限
1052	滨海	孟舍十五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1053	滨海	闸口六配变	10	200	本级设备容量受限
1054	滨海	清河六配变	10	200	上级设备容量受限
1055	滨海	渔洼七配变	10	200	本级设备容量受限
1056	滨海	振东前港东北配变	10	200	本级设备容量受限
1057	滨海	李圩一配变	10	200	本级设备容量受限
1058	滨海	八巨永余六配变	10	200	本级设备容量受限
1059	滨海	四份八配变	10	200	本级设备容量受限
1060	滨海	树圩七配变	10	200	本级设备容量受限
1061	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	本级设备容量受限
1062	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	本级设备容量受限
1063	滨海	顺滩五配变	10	100	本级设备容量受限
1064	滨海	城门五配变1	10	200	本级设备容量受限
1065	滨海	篆河照明	10	200	本级设备容量受限
1066	滨海	前冲八配变	10	400	上级设备容量受限
1067	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	本级设备容量受限
1068	滨海	东玉中配变	10	200	本级设备容量受限
1069	滨海	农科四配变	10	200	本级设备容量受限
1070	滨海	建海二配变	10	200	本级设备容量受限
1071	滨海	丰产四号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1072	滨海	沈关五配变	10	200	本级设备容量受限
1073	滨海	四坝一配变	10	200	本级设备容量受限
1074	滨海	八巨永余十一配变	10	200	本级设备容量受限
1075	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	本级设备容量受限
1076	滨海	坎北清河一配变	10	200	上级设备容量受限
1077	滨海	外套六配变	10	200	本级设备容量受限
1078	滨海	合心十组配变	10	200	本级设备容量受限
1079	滨海	冲南一配变	10	200	本级设备容量受限
1080	滨海	果林二配变	10	400	本级设备容量受限
1081	滨海	老堆扶贫配变	10	200	本级设备容量受限
1082	滨海	渔洼三配变	10	200	本级设备容量受限
1083	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	本级设备容量受限
1084	滨海	新滩七配变	10	200	上级设备容量受限
1085	滨海	王桥三配变	10	200	本级设备容量受限
1086	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	本级设备容量受限
1087	滨海	中西五配变	10	400	本级设备容量受限
1088	滨海	振东一配变	10	100	本级设备容量受限
1089	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	本级设备容量受限
1090	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1091	滨海	北疏港一配变	10	200	本级设备容量受限
1092	滨海	倪滩六配变	10	200	本级设备容量受限
1093	滨海	路南六配变	10	200	本级设备容量受限
1094	滨海	三星四配变	10	200	本级设备容量受限
1095	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	本级设备容量受限
1096	滨海	前冲十四配变	10	400	上级设备容量受限
1097	滨海	红纲五配变	10	200	本级设备容量受限
1098	滨海	界牌东兴一配变	10	200	本级设备容量受限
1099	滨海	汛北九配变配变	10	200	本级设备容量受限
1100	滨海	陈铸前程五配变	10	200	本级设备容量受限
1101	滨海	祥兴四组配变	10	200	本级设备容量受限
1102	滨海	樊集四配变	10	200	本级设备容量受限
1103	滨海	双河八配变	10	200	本级设备容量受限
1104	滨海	尹桥三配变	10	100	本级设备容量受限
1105	滨海	西湖路幼儿园	10	250	上级设备容量受限
1106	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	本级设备容量受限
1107	滨海	滨东七配变	10	400	本级设备容量受限
1108	滨海	一心五配变	10	200	本级设备容量受限
1109	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1110	滨海	吉岗九配变	10	100	本级设备容量受限
1111	滨海	中西四配变	10	200	本级设备容量受限
1112	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	本级设备容量受限
1113	滨海	西滩村二配变	10	200	本级设备容量受限
1114	滨海	上旧十配变	10	200	本级设备容量受限
1115	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	本级设备容量受限
1116	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	本级设备容量受限
1117	滨海	河西十九配变	10	400	本级设备容量受限
1118	滨海	坎北园区9#变	10	400	本级设备容量受限
1119	滨海	堆西二配变	10	400	本级设备容量受限
1120	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	本级设备容量受限
1121	滨海	堆角三配变	10	200	本级设备容量受限
1122	滨海	万庄二配变	10	200	本级设备容量受限
1123	滨海	万庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1124	滨海	界牌康居小区	10	200	本级设备容量受限
1125	滨海	众兴渔场电站	10	200	本级设备容量受限
1126	滨海	冲边四配变	10	200	本级设备容量受限
1127	滨海	冲边二配变	10	200	本级设备容量受限
1128	滨海	坎北徐红	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1129	滨海	会农六配变	10	200	本级设备容量受限
1130	滨海	老堆一配变	10	200	本级设备容量受限
1131	滨海	木楼二配变	10	200	本级设备容量受限
1132	滨海	老堆六配变	10	200	本级设备容量受限
1133	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	本级设备容量受限
1134	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	本级设备容量受限
1135	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	本级设备容量受限
1136	滨海	淤尖三港六配变	10	200	本级设备容量受限
1137	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	本级设备容量受限
1138	滨海	淤尖东风二配变	10	200	本级设备容量受限
1139	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	本级设备容量受限
1140	滨海	淤尖小街四配变	10	200	本级设备容量受限
1141	滨海	淤尖小街一配变	10	400	本级设备容量受限
1142	滨海	淤尖港西五配变	10	200	本级设备容量受限
1143	滨海	淤尖小街三配变	10	400	本级设备容量受限
1144	滨海	淤尖小街八配变	10	400	本级设备容量受限
1145	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	本级设备容量受限
1146	滨海	汪学兵1#变	10	315	本级设备容量受限
1147	滨海	汪学兵2#变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1148	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	本级设备容量受限
1149	滨海	联合四配变	10	200	本级设备容量受限
1150	滨海	联合六配变	10	200	本级设备容量受限
1151	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	本级设备容量受限
1152	滨海	玉中六配变	10	200	本级设备容量受限
1153	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	本级设备容量受限
1154	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	本级设备容量受限
1155	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	本级设备容量受限
1156	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	本级设备容量受限
1157	滨海	民主六配变	10	200	本级设备容量受限
1158	滨海	滨海港黄海南站	10	200	本级设备容量受限
1159	滨海	民主三配变	10	200	本级设备容量受限
1160	滨海	黄海六配变	10	400	本级设备容量受限
1161	滨海	西尖七配变	10	200	本级设备容量受限
1162	滨海	西尖六配变	10	200	本级设备容量受限
1163	滨海	中心河一配变	10	200	本级设备容量受限
1164	滨海	界牌房港一配变	10	200	本级设备容量受限
1165	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1166	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1167	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	本级设备容量受限
1168	滨海	沈舍六配变	10	200	本级设备容量受限
1169	滨海	古尖三配变	10	200	本级设备容量受限
1170	滨海	聂庄五配变	10	200	本级设备容量受限
1171	滨海	临淮街十三配变	10	200	本级设备容量受限
1172	滨海	清河七配变	10	200	上级设备容量受限
1173	滨海	后港二配变	10	200	本级设备容量受限
1174	滨海	闸口一配变	10	200	本级设备容量受限
1175	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	本级设备容量受限
1176	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	本级设备容量受限
1177	滨海	商业街4#公用	10	400	本级设备容量受限
1178	滨海	机械厂公用	10	400	本级设备容量受限
1179	滨海	玉龙路4#公用	10	400	本级设备容量受限
1180	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1181	滨海	玉龙路3#公用	10	315	本级设备容量受限
1182	滨海	公玉六配变	10	200	本级设备容量受限
1183	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	本级设备容量受限
1184	滨海	西坎1#变	10	400	本级设备容量受限
1185	滨海	红卫一站	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1186	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	本级设备容量受限
1187	滨海	土山黄河底站	10	200	上级设备容量受限
1188	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	上级设备容量受限
1189	滨海	马套八配变.	10	400	本级设备容量受限
1190	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	本级设备容量受限
1191	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	本级设备容量受限
1192	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1193	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	本级设备容量受限
1194	滨海	坎南南二层三配变	10	400	本级设备容量受限
1195	滨海	戴子善	10	400	本级设备容量受限
1196	滨海	二洪扬水站西	10	400	本级设备容量受限
1197	滨海	街道三配变2#变	10	400	本级设备容量受限
1198	滨海	长兴双舍5#变	10	400	本级设备容量受限
1199	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	本级设备容量受限
1200	滨海	临淮街二配变	10	400	本级设备容量受限
1201	滨海	郑红兵	10	400	本级设备容量受限
1202	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	本级设备容量受限
1203	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	本级设备容量受限
1204	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1205	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	本级设备容量受限
1206	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	本级设备容量受限
1207	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	本级设备容量受限
1208	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	本级设备容量受限
1209	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	本级设备容量受限
1210	滨海	一管区滩面电站	10	200	本级设备容量受限
1211	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	本级设备容量受限
1212	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	本级设备容量受限
1213	滨海	肖庄六配变	10	200	本级设备容量受限
1214	滨海	新街居住区2#变	10	400	本级设备容量受限
1215	滨海	红星五配变	10	200	本级设备容量受限
1216	滨海	蔡桥河滨九配变	10	200	本级设备容量受限
1217	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	本级设备容量受限
1218	滨海	贺沟张庄电站	10	200	本级设备容量受限
1219	滨海	阜中新区2#	10	400	本级设备容量受限
1220	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
1221	滨海	农业园配变	10	100	本级设备容量受限
1222	滨海	蝶湖湾小区	10	400	本级设备容量受限
1223	滨海	韩湾四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1224	滨海	仁和桥1#公用	10	400	本级设备容量受限
1225	滨海	仁和7#公用	10	400	本级设备容量受限
1226	滨海	邮局宿舍公用	10	400	本级设备容量受限
1227	滨海	长明3#公用	10	400	本级设备容量受限
1228	滨海	滨淮街道七配变	10	400	本级设备容量受限
1229	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	本级设备容量受限
1230	滨海	后港中配变	10	200	本级设备容量受限
1231	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	本级设备容量受限
1232	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	本级设备容量受限
1233	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	本级设备容量受限
1234	滨海	坎南条港电站	10	200	本级设备容量受限
1235	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	本级设备容量受限
1236	滨海	新丰十配变	10	200	本级设备容量受限
1237	滨海	新丰六配变	10	200	本级设备容量受限
1238	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
1239	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
1240	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限
1241	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限
1242	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1243	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	本级设备容量受限
1244	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	本级设备容量受限
1245	滨海	滨淮街道九配变	10	400	本级设备容量受限
1246	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	本级设备容量受限
1247	滨海	滨淮街道四配变	10	400	本级设备容量受限
1248	滨海	滨淮街道八配变	10	400	本级设备容量受限
1249	滨海	滨淮街道五配变	10	400	本级设备容量受限
1250	滨海	新岭六配变3#变	10	400	本级设备容量受限
1251	滨海	滨淮街道十二配变	10	315	本级设备容量受限
1252	滨海	新岭六配变2#变	10	400	本级设备容量受限
1253	滨海	兴旺二站	10	200	本级设备容量受限
1254	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	本级设备容量受限
1255	滨海	东墩北（二）站	10	200	本级设备容量受限
1256	滨海	沈关吴姚站	10	100	本级设备容量受限
1257	滨海	东玉一组南配变	10	200	本级设备容量受限
1258	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	本级设备容量受限
1259	滨海	新港街15#变	10	400	本级设备容量受限
1260	滨海	新港街1#变	10	630	本级设备容量受限
1261	滨海	聂庄一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1262	滨海	新港街8#变	10	400	本级设备容量受限
1263	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	本级设备容量受限
1264	滨海	三洪六配变	10	200	本级设备容量受限
1265	滨海	滨海港三洪十四配变	10	200	本级设备容量受限
1266	滨海	友谊居民区2#变	10	400	本级设备容量受限
1267	滨海	单正军	10	250	本级设备容量受限
1268	滨海	仁和五公用	10	400	本级设备容量受限
1269	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1270	滨海	西宿舍2#公用	10	400	本级设备容量受限
1271	滨海	马套九配变	10	200	本级设备容量受限
1272	滨海	八巨永余电站	10	200	本级设备容量受限
1273	滨海	薛庄三配变	10	400	本级设备容量受限
1274	滨海	沿河横沟河	10	200	本级设备容量受限
1275	滨海	东元3#公用	10	400	本级设备容量受限
1276	滨海	东元4#公用	10	400	本级设备容量受限
1277	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
1278	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	本级设备容量受限
1279	滨海	八巨街道十三配变	10	400	本级设备容量受限
1280	滨海	街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1281	滨海	八巨玉农五配变	10	200	上级设备容量受限
1282	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
1283	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	上级设备容量受限
1284	滨海	八巨华新六配变	10	400	上级设备容量受限
1285	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	上级设备容量受限
1286	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	上级设备容量受限
1287	滨海	八巨前冲七配变	10	200	上级设备容量受限
1288	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	上级设备容量受限
1289	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	上级设备容量受限
1290	滨海	八巨华新十二配变	10	400	上级设备容量受限
1291	滨海	八巨街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
1292	滨海	八巨学府新街配变	10	400	上级设备容量受限
1293	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	本级设备容量受限
1294	滨海	八巨街道三配变	10	400	上级设备容量受限
1295	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
1296	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1297	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	上级设备容量受限
1298	滨海	通榆一配变	10	200	本级设备容量受限
1299	滨海	刘簕八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1300	滨海	振东合心一配变	10	400	本级设备容量受限
1301	滨海	振东街道六号变	10	400	本级设备容量受限
1302	滨海	振东合心三配变	10	400	本级设备容量受限
1303	滨海	振东街道十三号配变	10	400	本级设备容量受限
1304	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1305	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1306	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1307	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1308	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
1309	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1310	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1311	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1312	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1313	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1314	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1315	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1316	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1317	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1318	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1319	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1320	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1321	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	本级设备容量受限
1322	滨海	二份六配变	10	200	本级设备容量受限
1323	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1324	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1325	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1326	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1327	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1328	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1329	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1330	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1331	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1332	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1333	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1334	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
1335	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1336	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
1337	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1338	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	上级设备容量受限
1339	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1340	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1341	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1342	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1343	滨海	碧水绿都2#变电所3#主变	10	630	上级设备容量受限
1344	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
1345	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1346	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1347	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1348	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
1349	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	上级设备容量受限
1350	滨海	南湖公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
1351	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	本级设备容量受限
1352	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1353	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1354	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
1355	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1356	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1357	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1358	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1359	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1360	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1361	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1362	滨海	一品世家2#配电房2段母线配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1363	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1364	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1365	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1366	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1367	滨海	一品世家2#配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限
1368	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1369	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1370	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1371	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1372	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1373	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1374	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1375	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1376	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1377	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1378	滨海	街道19#配变	10	400	本级设备容量受限
1379	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	本级设备容量受限
1380	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	本级设备容量受限
1381	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	本级设备容量受限
1382	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	本级设备容量受限
1383	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	本级设备容量受限
1384	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	本级设备容量受限
1385	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	本级设备容量受限
1386	滨海	南庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1387	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	本级设备容量受限
1388	滨海	条巨六配变变压器	10	200	本级设备容量受限
1389	滨海	头巨八配变	10	200	本级设备容量受限
1390	滨海	三洼一组	10	200	本级设备容量受限
1391	滨海	渠东五配变	10	200	本级设备容量受限
1392	滨海	北坍六配变	10	400	本级设备容量受限
1393	滨海	三洼十三配变	10	200	本级设备容量受限
1394	滨海	双龙西站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1395	滨海	科技九配变	10	200	本级设备容量受限
1396	滨海	倪滩三配变	10	200	本级设备容量受限
1397	滨海	岔河二站	10	50	本级设备容量受限
1398	滨海	永胜南站	10	200	本级设备容量受限
1399	滨海	顺滩一站	10	100	本级设备容量受限
1400	滨海	陈李路四配变	10	400	本级设备容量受限
1401	滨海	新港十三配变	10	400	本级设备容量受限
1402	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	本级设备容量受限
1403	滨海	六汪一站	10	100	本级设备容量受限
1404	滨海	街道二十五配变	10	400	本级设备容量受限
1405	滨海	五汛街道一配变	10	400	本级设备容量受限
1406	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	本级设备容量受限
1407	滨海	汛西电站	10	200	本级设备容量受限
1408	滨海	五汛街道六十配变	10	400	本级设备容量受限
1409	滨海	篆河东站打水	10	200	本级设备容量受限
1410	滨海	华庄红日打水	10	200	本级设备容量受限
1411	滨海	栾滩大站打水	10	200	本级设备容量受限
1412	滨海	陈圩一配变	10	200	本级设备容量受限
1413	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1414	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	上级设备容量受限
1415	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
1416	滨海	街道16#配变	10	400	本级设备容量受限
1417	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1418	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1419	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1420	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
1421	滨海	郭党生	10	400	上级设备容量受限
1422	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	上级设备容量受限
1423	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	上级设备容量受限
1424	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	上级设备容量受限
1425	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1426	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1427	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	上级设备容量受限
1428	滨海	陈涛街道二配变	10	400	上级设备容量受限
1429	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	上级设备容量受限
1430	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
1431	滨海	街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
1432	滨海	陈涛街道一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1433	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
1434	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	本级设备容量受限
1435	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1436	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1437	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
1438	滨海	旭坤联建楼	10	400	上级设备容量受限
1439	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	上级设备容量受限
1440	滨海	陈涛街道九配变	10	400	上级设备容量受限
1441	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	上级设备容量受限
1442	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1443	滨海	陈涛街道三配变	10	400	本级设备容量受限
1444	滨海	沈庄五配变	10	400	上级设备容量受限
1445	滨海	新滩六配变	10	400	上级设备容量受限
1446	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	上级设备容量受限
1447	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
1448	滨海	沈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1449	滨海	陈涛街道四配变	10	400	本级设备容量受限
1450	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	上级设备容量受限
1451	滨海	陈涛街道七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1452	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1453	滨海	头巨七配变	10	400	本级设备容量受限
1454	滨海	学地六配变	10	200	本级设备容量受限
1455	滨海	头巨一配变	10	400	本级设备容量受限
1456	滨海	刘戈电站	10	80	本级设备容量受限
1457	滨海	大尖一站	10	200	本级设备容量受限
1458	滨海	陆塘翻水站	10	400	本级设备容量受限
1459	滨海	玉龙黄河底站	10	200	本级设备容量受限
1460	滨海	东尖北站	10	100	本级设备容量受限
1461	滨海	振东村四配变	10	200	本级设备容量受限
1462	滨海	古尖八配变	10	400	本级设备容量受限
1463	滨海	正红街道十三配变	10	400	本级设备容量受限
1464	滨海	正红街道五配变	10	200	本级设备容量受限
1465	滨海	港浜电站	10	200	本级设备容量受限
1466	滨海	农科八配变	10	200	本级设备容量受限
1467	滨海	科技二配变	10	400	本级设备容量受限
1468	滨海	团结九配变	10	200	本级设备容量受限
1469	滨海	坍阳南站配变	10	400	本级设备容量受限
1470	滨海	渠东一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1471	滨海	莫湾东站	10	200	本级设备容量受限
1472	滨海	团结南站配变	10	200	本级设备容量受限
1473	滨海	安定北站	10	100	本级设备容量受限
1474	滨海	五汛街道六配变	10	630	本级设备容量受限
1475	滨海	汛西三配变	10	400	本级设备容量受限
1476	滨海	汛北东站	10	200	本级设备容量受限
1477	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	本级设备容量受限
1478	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	本级设备容量受限
1479	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	本级设备容量受限
1480	滨海	獐沟小街九配变	10	200	本级设备容量受限
1481	滨海	獐沟翻水站	10	200	本级设备容量受限
1482	滨海	吴蛮电站	10	50	本级设备容量受限
1483	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	本级设备容量受限
1484	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	本级设备容量受限
1485	滨海	小尖九配变	10	200	本级设备容量受限
1486	滨海	条港中学	10	400	本级设备容量受限
1487	滨海	振东街道十一号配变	10	400	本级设备容量受限
1488	滨海	振东合心七配变	10	400	本级设备容量受限
1489	滨海	干河四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1490	滨海	街道八号配变	10	400	本级设备容量受限
1491	滨海	街道路灯一号配变	10	400	本级设备容量受限
1492	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	本级设备容量受限
1493	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	本级设备容量受限
1494	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	本级设备容量受限
1495	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	本级设备容量受限
1496	滨海	五汛东站	10	200	本级设备容量受限
1497	滨海	龙潭港西南站	10	50	本级设备容量受限
1498	滨海	滨兴北配变	10	400	本级设备容量受限
1499	滨海	通榆二十六配变	10	400	本级设备容量受限
1500	滨海	通榆舀港十九配变	10	200	本级设备容量受限
1501	滨海	卫东二站	10	100	本级设备容量受限
1502	滨海	东兴十配变	10	400	本级设备容量受限
1503	滨海	桃园四配变	10	200	本级设备容量受限
1504	滨海	玉华八配变	10	200	本级设备容量受限
1505	滨海	坎北果林七配变	10	400	本级设备容量受限
1506	滨海	果林十二配变	10	200	本级设备容量受限
1507	滨海	坎北龙港二配变	10	200	本级设备容量受限
1508	滨海	龙港村电站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1509	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	本级设备容量受限
1510	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	本级设备容量受限
1511	滨海	双尊公用	10	400	本级设备容量受限
1512	滨海	时代超市公用	10	400	本级设备容量受限
1513	滨海	营业站2#公用	10	400	本级设备容量受限
1514	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	本级设备容量受限
1515	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1516	滨海	三里六配变	10	200	本级设备容量受限
1517	滨海	三里十二配变	10	400	本级设备容量受限
1518	滨海	坎南菜场公用	10	400	本级设备容量受限
1519	滨海	三里新区公用	10	400	本级设备容量受限
1520	滨海	糖厂线糖厂北公用	10	630	本级设备容量受限
1521	滨海	拖拉机站公用	10	400	本级设备容量受限
1522	滨海	水塔公用	10	400	本级设备容量受限
1523	滨海	医院2#公用	10	80	本级设备容量受限
1524	滨海	阜东公用	10	500	本级设备容量受限
1525	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1526	滨海	坎园路4#公用	10	400	本级设备容量受限
1527	滨海	陈涛路5#公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1528	滨海	坎园路7#公用	10	400	本级设备容量受限
1529	滨海	孟舍1#公用	10	200	本级设备容量受限
1530	滨海	坎园路1#公用	10	400	本级设备容量受限
1531	滨海	坎南三里九配变	10	400	本级设备容量受限
1532	滨海	坎南三里十配变	10	400	本级设备容量受限
1533	滨海	泥螺六配变	10	200	本级设备容量受限
1534	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	本级设备容量受限
1535	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	本级设备容量受限
1536	滨海	北荡3#变	10	400	本级设备容量受限
1537	滨海	坎南北荡4#变	10	400	本级设备容量受限
1538	滨海	北荡1#变	10	200	本级设备容量受限
1539	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	本级设备容量受限
1540	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1541	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	本级设备容量受限
1542	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1543	滨海	西宿舍公用	10	400	本级设备容量受限
1544	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	本级设备容量受限
1545	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1546	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1547	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1548	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1549	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	上级设备容量受限
1550	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1551	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1552	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1553	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1554	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1555	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	上级设备容量受限
1556	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1557	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	上级设备容量受限
1558	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1559	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1560	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1561	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1562	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1563	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1564	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1565	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1566	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1567	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1568	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1569	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1570	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1571	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1572	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
1573	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
1574	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1575	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	上级设备容量受限
1576	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1577	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1578	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1579	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1580	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1581	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
1582	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1583	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1584	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1585	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1586	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
1587	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1588	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1589	滨海	洪套南站	10	200	本级设备容量受限
1590	滨海	立新桥公用	10	500	本级设备容量受限
1591	滨海	双灯2#公用	10	400	本级设备容量受限
1592	滨海	城中市场1#公用	10	400	本级设备容量受限
1593	滨海	立新桥6#公用	10	400	本级设备容量受限
1594	滨海	师后勤公用	10	400	本级设备容量受限
1595	滨海	地产公用	10	400	本级设备容量受限
1596	滨海	玉才新十五配变	10	400	本级设备容量受限
1597	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	本级设备容量受限
1598	滨海	兴北二配变	10	400	本级设备容量受限
1599	滨海	革新二站	10	100	本级设备容量受限
1600	滨海	永泰房产联建楼	10	500	上级设备容量受限
1601	滨海	幸福四配变	10	630	上级设备容量受限
1602	滨海	镇区4#变	10	630	上级设备容量受限
1603	滨海	镇区13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1604	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	本级设备容量受限
1605	滨海	镇区9#变	10	800	上级设备容量受限
1606	滨海	镇区16#变	10	400	本级设备容量受限
1607	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	上级设备容量受限
1608	滨海	天泉花园1#变	10	400	上级设备容量受限
1609	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	上级设备容量受限
1610	滨海	王桥六配变	10	400	上级设备容量受限
1611	滨海	镇区12#变	10	400	本级设备容量受限
1612	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	上级设备容量受限
1613	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	上级设备容量受限
1614	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1615	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	上级设备容量受限
1616	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1617	滨海	镇区10#变	10	400	上级设备容量受限
1618	滨海	镇区15#变	10	400	本级设备容量受限
1619	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	上级设备容量受限
1620	滨海	银座首府2号变	10	800	上级设备容量受限
1621	滨海	银座首府1号变	10	800	上级设备容量受限
1622	滨海	瑞荣3#变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1623	滨海	瑞荣4#变	10	630	上级设备容量受限
1624	滨海	镇区5#变	10	630	上级设备容量受限
1625	滨海	镇区6#变	10	400	上级设备容量受限
1626	滨海	天泉花园2#变	10	400	上级设备容量受限
1627	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	上级设备容量受限
1628	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	本级设备容量受限
1629	滨海	瑞荣2#变	10	400	上级设备容量受限
1630	滨海	镇区7#变	10	400	上级设备容量受限
1631	滨海	幸福二配变	10	400	上级设备容量受限
1632	滨海	王桥五配变	10	200	本级设备容量受限
1633	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	本级设备容量受限
1634	滨海	文化宫3#	10	400	本级设备容量受限
1635	滨海	文化宫2#公用	10	400	本级设备容量受限
1636	滨海	双灯公用	10	400	本级设备容量受限
1637	滨海	长明1#公用	10	400	本级设备容量受限
1638	滨海	玉龙路7#公用	10	200	本级设备容量受限
1639	滨海	长明2#公用	10	400	本级设备容量受限
1640	滨海	小街十一号变	10	200	本级设备容量受限
1641	滨海	小街十号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1642	滨海	小街十七号变	10	400	本级设备容量受限
1643	滨海	清河二配变	10	200	上级设备容量受限
1644	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1645	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	上级设备容量受限
1646	滨海	红光四配变	10	50	本级设备容量受限
1647	滨海	桥东一配变	10	200	本级设备容量受限
1648	滨海	桥东十配变	10	400	本级设备容量受限
1649	滨海	南海五配变	10	630	本级设备容量受限
1650	滨海	镇区3#变	10	630	本级设备容量受限
1651	滨海	界港七配变	10	200	本级设备容量受限
1652	滨海	界港五配变	10	200	本级设备容量受限
1653	滨海	建设公用	10	500	本级设备容量受限
1654	滨海	银厦1#公用	10	500	本级设备容量受限
1655	滨海	蔬菜七公用	10	400	本级设备容量受限
1656	滨海	蔬菜6号公用	10	400	本级设备容量受限
1657	滨海	坎北十配变	10	400	本级设备容量受限
1658	滨海	蔬菜五公用	10	400	本级设备容量受限
1659	滨海	红卫公用	10	500	本级设备容量受限
1660	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1661	滨海	三大队西南站	10	200	本级设备容量受限
1662	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	本级设备容量受限
1663	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	本级设备容量受限
1664	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	本级设备容量受限
1665	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	本级设备容量受限
1666	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	本级设备容量受限
1667	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1668	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	本级设备容量受限
1669	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	本级设备容量受限
1670	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	上级设备容量受限
1671	大丰	新村路49#变	10	400	本级设备容量受限
1672	大丰	镇小康村70#变	10	400	本级设备容量受限
1673	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	本级设备容量受限
1674	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	本级设备容量受限
1675	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	本级设备容量受限
1676	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1677	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	本级设备容量受限
1678	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	本级设备容量受限
1679	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1680	大丰	南阳镇团结街3#变	10	400	本级设备容量受限
1681	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	本级设备容量受限
1682	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	上级设备容量受限
1683	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	上级设备容量受限
1684	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	本级设备容量受限
1685	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	本级设备容量受限
1686	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	本级设备容量受限
1687	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	本级设备容量受限
1688	大丰	阜丰九组307#变	10	250	本级设备容量受限
1689	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	本级设备容量受限
1690	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	本级设备容量受限
1691	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	200	本级设备容量受限
1692	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	上级设备容量受限
1693	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	本级设备容量受限
1694	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	本级设备容量受限
1695	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	本级设备容量受限
1696	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	本级设备容量受限
1697	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	上级设备容量受限
1698	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1699	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	本级设备容量受限
1700	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	本级设备容量受限
1701	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	本级设备容量受限
1702	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	上级设备容量受限
1703	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	本级设备容量受限
1704	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	本级设备容量受限
1705	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	本级设备容量受限
1706	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	本级设备容量受限
1707	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	本级设备容量受限
1708	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	本级设备容量受限
1709	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	本级设备容量受限
1710	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	本级设备容量受限
1711	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	本级设备容量受限
1712	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	上级设备容量受限
1713	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	上级设备容量受限
1714	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	本级设备容量受限
1715	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	本级设备容量受限
1716	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	本级设备容量受限
1717	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1718	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	本级设备容量受限
1719	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	200	本级设备容量受限
1720	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	本级设备容量受限
1721	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	本级设备容量受限
1722	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	上级设备容量受限
1723	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	本级设备容量受限
1724	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	本级设备容量受限
1725	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	上级设备容量受限
1726	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	本级设备容量受限
1727	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	本级设备容量受限
1728	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	本级设备容量受限
1729	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	上级设备容量受限
1730	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	本级设备容量受限
1731	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	本级设备容量受限
1732	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	本级设备容量受限
1733	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	本级设备容量受限
1734	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	本级设备容量受限
1735	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	本级设备容量受限
1736	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1737	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	本级设备容量受限
1738	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	本级设备容量受限
1739	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	本级设备容量受限
1740	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	本级设备容量受限
1741	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	本级设备容量受限
1742	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	本级设备容量受限
1743	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	上级设备容量受限
1744	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	本级设备容量受限
1745	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	本级设备容量受限
1746	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	上级设备容量受限
1747	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	本级设备容量受限
1748	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	本级设备容量受限
1749	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	本级设备容量受限
1750	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	本级设备容量受限
1751	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	上级设备容量受限
1752	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	上级设备容量受限
1753	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	上级设备容量受限
1754	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	本级设备容量受限
1755	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1756	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	上级设备容量受限
1757	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	本级设备容量受限
1758	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	本级设备容量受限
1759	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	本级设备容量受限
1760	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	本级设备容量受限
1761	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	上级设备容量受限
1762	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	上级设备容量受限
1763	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	本级设备容量受限
1764	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	本级设备容量受限
1765	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	本级设备容量受限
1766	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	本级设备容量受限
1767	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	上级设备容量受限
1768	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	本级设备容量受限
1769	大丰	刘庄镇东方村三组177#变	10	100	本级设备容量受限
1770	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	本级设备容量受限
1771	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	本级设备容量受限
1772	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	上级设备容量受限
1773	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	本级设备容量受限
1774	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1775	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	本级设备容量受限
1776	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	本级设备容量受限
1777	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	本级设备容量受限
1778	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	本级设备容量受限
1779	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	本级设备容量受限
1780	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	本级设备容量受限
1781	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	本级设备容量受限
1782	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	上级设备容量受限
1783	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	本级设备容量受限
1784	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	本级设备容量受限
1785	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	本级设备容量受限
1786	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	本级设备容量受限
1787	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	本级设备容量受限
1788	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	上级设备容量受限
1789	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	上级设备容量受限
1790	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	本级设备容量受限
1791	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	本级设备容量受限
1792	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	本级设备容量受限
1793	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1794	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	上级设备容量受限
1795	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	本级设备容量受限
1796	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	本级设备容量受限
1797	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	本级设备容量受限
1798	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	本级设备容量受限
1799	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	本级设备容量受限
1800	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	本级设备容量受限
1801	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	本级设备容量受限
1802	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	本级设备容量受限
1803	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	上级设备容量受限
1804	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	本级设备容量受限
1805	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	本级设备容量受限
1806	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	本级设备容量受限
1807	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	上级设备容量受限
1808	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	本级设备容量受限
1809	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	本级设备容量受限
1810	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	本级设备容量受限
1811	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	本级设备容量受限
1812	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1813	大丰	雍锦府13#主变	10	800	上级设备容量受限
1814	大丰	晨熙府8#主变	10	630	上级设备容量受限
1815	大丰	丰锦府2#主变	10	800	上级设备容量受限
1816	大丰	雍锦府11#主变	10	800	上级设备容量受限
1817	大丰	雍锦府9#主变	10	800	上级设备容量受限
1818	大丰	晨熙府12#主变	10	800	上级设备容量受限
1819	大丰	雍锦府1#主变	10	800	上级设备容量受限
1820	大丰	晨熙府10#主变	10	800	上级设备容量受限
1821	大丰	晨熙府14#主变	10	630	上级设备容量受限
1822	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1823	大丰	晨熙府4#主变	10	800	上级设备容量受限
1824	大丰	丰锦府4#主变	10	800	上级设备容量受限
1825	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1826	大丰	晨熙府2#主变	10	800	上级设备容量受限
1827	大丰	晨熙府16#主变	10	630	上级设备容量受限
1828	大丰	雍锦府7#主变	10	800	上级设备容量受限
1829	大丰	雍锦府3#主变	10	800	上级设备容量受限
1830	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	上级设备容量受限
1831	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1832	大丰	晨熙府6#主变	10	630	上级设备容量受限
1833	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1834	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1835	大丰	雍锦府5#主变	10	800	上级设备容量受限
1836	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	本级设备容量受限
1837	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	本级设备容量受限
1838	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	本级设备容量受限
1839	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	本级设备容量受限
1840	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	本级设备容量受限
1841	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	本级设备容量受限
1842	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	本级设备容量受限
1843	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	本级设备容量受限
1844	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	本级设备容量受限
1845	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	本级设备容量受限
1846	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	本级设备容量受限
1847	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	本级设备容量受限
1848	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	本级设备容量受限
1849	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	本级设备容量受限
1850	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1851	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	本级设备容量受限
1852	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	本级设备容量受限
1853	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	本级设备容量受限
1854	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	本级设备容量受限
1855	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	本级设备容量受限
1856	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1857	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	本级设备容量受限
1858	大丰	育红东路325#变	10	80	本级设备容量受限
1859	大丰	益民中路328#变	10	80	本级设备容量受限
1860	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	本级设备容量受限
1861	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	本级设备容量受限
1862	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	本级设备容量受限
1863	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	本级设备容量受限
1864	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	本级设备容量受限
1865	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	本级设备容量受限
1866	大丰	华荣中区249#变	10	400	本级设备容量受限
1867	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	本级设备容量受限
1868	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	本级设备容量受限
1869	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1870	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	本级设备容量受限
1871	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	本级设备容量受限
1872	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	上级设备容量受限
1873	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	上级设备容量受限
1874	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	上级设备容量受限
1875	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	上级设备容量受限
1876	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	本级设备容量受限
1877	大丰	大中镇新团175#变	10	250	上级设备容量受限
1878	大丰	大中镇新团94#变	10	200	上级设备容量受限
1879	大丰	健康新村47#变	10	400	本级设备容量受限
1880	大丰	百货小区130#变	10	400	本级设备容量受限
1881	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	本级设备容量受限
1882	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	本级设备容量受限
1883	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	本级设备容量受限
1884	大丰	汇金商城284#变	10	630	本级设备容量受限
1885	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	上级设备容量受限
1886	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	上级设备容量受限
1887	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	本级设备容量受限
1888	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1889	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	本级设备容量受限
1890	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	本级设备容量受限
1891	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	400	本级设备容量受限
1892	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	本级设备容量受限
1893	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	本级设备容量受限
1894	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	本级设备容量受限
1895	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	本级设备容量受限
1896	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	本级设备容量受限
1897	大丰	宾馆南村203#变	10	400	上级设备容量受限
1898	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	本级设备容量受限
1899	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	本级设备容量受限
1900	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	本级设备容量受限
1901	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	本级设备容量受限
1902	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	本级设备容量受限
1903	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	本级设备容量受限
1904	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	本级设备容量受限
1905	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	本级设备容量受限
1906	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	本级设备容量受限
1907	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1908	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	本级设备容量受限
1909	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	本级设备容量受限
1910	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	本级设备容量受限
1911	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	本级设备容量受限
1912	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	本级设备容量受限
1913	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	本级设备容量受限
1914	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	本级设备容量受限
1915	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	本级设备容量受限
1916	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	本级设备容量受限
1917	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	本级设备容量受限
1918	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	本级设备容量受限
1919	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	本级设备容量受限
1920	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	100	本级设备容量受限
1921	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	本级设备容量受限
1922	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	本级设备容量受限
1923	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	本级设备容量受限
1924	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	200	本级设备容量受限
1925	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	本级设备容量受限
1926	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1927	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	本级设备容量受限
1928	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	本级设备容量受限
1929	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	本级设备容量受限
1930	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	本级设备容量受限
1931	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	本级设备容量受限
1932	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	本级设备容量受限
1933	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	本级设备容量受限
1934	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	本级设备容量受限
1935	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	本级设备容量受限
1936	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	本级设备容量受限
1937	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	本级设备容量受限
1938	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	本级设备容量受限
1939	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	本级设备容量受限
1940	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	本级设备容量受限
1941	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	本级设备容量受限
1942	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	本级设备容量受限
1943	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	本级设备容量受限
1944	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	本级设备容量受限
1945	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1946	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	本级设备容量受限
1947	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	本级设备容量受限
1948	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	本级设备容量受限
1949	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	本级设备容量受限
1950	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	本级设备容量受限
1951	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	本级设备容量受限
1952	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	本级设备容量受限
1953	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	本级设备容量受限
1954	大丰	国泰花园18#变	10	400	上级设备容量受限
1955	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
1956	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
1957	大丰	航运小区323#变	10	400	上级设备容量受限
1958	大丰	育红新村337#变	10	50	上级设备容量受限
1959	大丰	育红小区308#变	10	200	上级设备容量受限
1960	大丰	市府线育红新区97#变	10	630	上级设备容量受限
1961	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	上级设备容量受限
1962	大丰	中交美庐城2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
1963	大丰	中交美庐城2#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
1964	大丰	人民银行10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1965	大丰	育红新村338#变	10	50	上级设备容量受限
1966	大丰	教育南苑222#变	10	400	上级设备容量受限
1967	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1968	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1969	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
1970	大丰	镇南新村25#变	10	630	上级设备容量受限
1971	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
1972	大丰	大刘北村77#变	10	400	上级设备容量受限
1973	大丰	中央名府16#变	10	800	上级设备容量受限
1974	大丰	中交步行街1#变	10	630	上级设备容量受限
1975	大丰	中央名府10#主变	10	800	上级设备容量受限
1976	大丰	中央名府12#主变	10	800	上级设备容量受限
1977	大丰	中央名府14#变	10	800	上级设备容量受限
1978	大丰	教育南苑223#变	10	630	上级设备容量受限
1979	大丰	市贸易局196#变	10	400	本级设备容量受限
1980	大丰	育红北区73#变.	10	630	上级设备容量受限
1981	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	上级设备容量受限
1982	大丰	市交通局23#变	10	400	上级设备容量受限
1983	大丰	中交美庐城1#配电室1#变	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1984	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	上级设备容量受限
1985	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	上级设备容量受限
1986	大丰	中交美庐城1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
1987	大丰	育红新村336#变	10	50	上级设备容量受限
1988	大丰	育红路73#变	10	400	上级设备容量受限
1989	大丰	国泰花园198#变	10	630	上级设备容量受限
1990	大丰	影视东巷229#变	10	400	上级设备容量受限
1991	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	本级设备容量受限
1992	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	本级设备容量受限
1993	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	本级设备容量受限
1994	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	本级设备容量受限
1995	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	本级设备容量受限
1996	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	本级设备容量受限
1997	大丰	海东一组235#变	10	400	本级设备容量受限
1998	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	本级设备容量受限
1999	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	本级设备容量受限
2000	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	本级设备容量受限
2001	大丰	红花六组115#变	10	400	本级设备容量受限
2002	大丰	镇南三村175#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2003	大丰	镇南四村309#变	10	200	本级设备容量受限
2004	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	本级设备容量受限
2005	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	本级设备容量受限
2006	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	本级设备容量受限
2007	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	本级设备容量受限
2008	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	本级设备容量受限
2009	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	本级设备容量受限
2010	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	本级设备容量受限
2011	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	本级设备容量受限
2012	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	本级设备容量受限
2013	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	本级设备容量受限
2014	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	本级设备容量受限
2015	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	本级设备容量受限
2016	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	本级设备容量受限
2017	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	本级设备容量受限
2018	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	本级设备容量受限
2019	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	本级设备容量受限
2020	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	本级设备容量受限
2021	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2022	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	本级设备容量受限
2023	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	本级设备容量受限
2024	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	本级设备容量受限
2025	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	本级设备容量受限
2026	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	本级设备容量受限
2027	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	本级设备容量受限
2028	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	上级设备容量受限
2029	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	上级设备容量受限
2030	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	上级设备容量受限
2031	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	本级设备容量受限
2032	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	上级设备容量受限
2033	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	上级设备容量受限
2034	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	本级设备容量受限
2035	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	本级设备容量受限
2036	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	上级设备容量受限
2037	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	上级设备容量受限
2038	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	上级设备容量受限
2039	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	上级设备容量受限
2040	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2041	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	本级设备容量受限
2042	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	本级设备容量受限
2043	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	本级设备容量受限
2044	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	本级设备容量受限
2045	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	本级设备容量受限
2046	大丰	小海居委会242#变	10	400	本级设备容量受限
2047	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	本级设备容量受限
2048	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	本级设备容量受限
2049	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	本级设备容量受限
2050	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	本级设备容量受限
2051	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	本级设备容量受限
2052	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	本级设备容量受限
2053	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	本级设备容量受限
2054	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	本级设备容量受限
2055	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	本级设备容量受限
2056	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	本级设备容量受限
2057	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	本级设备容量受限
2058	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	本级设备容量受限
2059	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2060	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	本级设备容量受限
2061	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	本级设备容量受限
2062	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	本级设备容量受限
2063	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	本级设备容量受限
2064	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	本级设备容量受限
2065	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	本级设备容量受限
2066	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	本级设备容量受限
2067	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	本级设备容量受限
2068	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	本级设备容量受限
2069	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	本级设备容量受限
2070	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	本级设备容量受限
2071	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	本级设备容量受限
2072	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	本级设备容量受限
2073	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	本级设备容量受限
2074	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	本级设备容量受限
2075	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	本级设备容量受限
2076	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	本级设备容量受限
2077	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	本级设备容量受限
2078	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2079	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	本级设备容量受限
2080	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	本级设备容量受限
2081	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	本级设备容量受限
2082	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	本级设备容量受限
2083	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	本级设备容量受限
2084	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	本级设备容量受限
2085	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	本级设备容量受限
2086	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	本级设备容量受限
2087	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	本级设备容量受限
2088	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	上级设备容量受限
2089	东台	明清街（二）环网美变	10	630	上级设备容量受限
2090	东台	塑管厂变压器	10	630	上级设备容量受限
2091	东台	胡堡2#配变	10	400	本级设备容量受限
2092	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	本级设备容量受限
2093	东台	谢庄9#配变	10	400	本级设备容量受限
2094	东台	公用十配变	10	400	本级设备容量受限
2095	东台	开一29#配变	10	400	本级设备容量受限
2096	东台	东门桥配变	10	400	本级设备容量受限
2097	东台	建东(6)配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2098	东台	开一15配变	10	400	本级设备容量受限
2099	东台	新嵇五配变	10	400	本级设备容量受限
2100	东台	六里五配变	10	400	本级设备容量受限
2101	东台	交通四号配变	10	400	本级设备容量受限
2102	东台	谢庄10#配变	10	400	本级设备容量受限
2103	东台	公用二十六配变	10	400	本级设备容量受限
2104	东台	台东一配变	10	400	本级设备容量受限
2105	东台	陶思一配变	10	400	本级设备容量受限
2106	东台	丁庄七配变	10	400	本级设备容量受限
2107	东台	海新一组配变	10	400	本级设备容量受限
2108	东台	周黄15#配变	10	400	上级设备容量受限
2109	东台	开二2#配变	10	400	本级设备容量受限
2110	东台	街道八配变	10	400	上级设备容量受限
2111	东台	后港五配变	10	400	上级设备容量受限
2112	东台	草舍15配变	10	400	上级设备容量受限
2113	东台	甘港6配变	10	400	本级设备容量受限
2114	东台	嵇东20配变	10	400	本级设备容量受限
2115	东台	卞团三配变	10	400	本级设备容量受限
2116	东台	陶东五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2117	东台	街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
2118	东台	罗一3配变	10	400	本级设备容量受限
2119	东台	开一42#配变	10	400	本级设备容量受限
2120	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	本级设备容量受限
2121	东台	新民三组配变	10	315	本级设备容量受限
2122	东台	仙河17#配变	10	400	本级设备容量受限
2123	东台	通新二配变	10	315	本级设备容量受限
2124	东台	供电小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2125	东台	王珏1配变	10	400	本级设备容量受限
2126	东台	罗二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2127	东台	罗一19#配变	10	400	本级设备容量受限
2128	东台	街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
2129	东台	青一9配变	10	400	本级设备容量受限
2130	东台	集镇十二台片	10	400	本级设备容量受限
2131	东台	陶思三配变	10	400	本级设备容量受限
2132	东台	九里9#配变	10	400	本级设备容量受限
2133	东台	草舍13配变	10	400	本级设备容量受限
2134	东台	陈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2135	东台	倪莫七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2136	东台	新团九配变	10	315	本级设备容量受限
2137	东台	倪莫14#配变	10	400	上级设备容量受限
2138	东台	开一10配变	10	400	本级设备容量受限
2139	东台	普新十六配变	10	400	本级设备容量受限
2140	东台	开一二十配变	10	400	本级设备容量受限
2141	东台	交通11#配变	10	400	本级设备容量受限
2142	东台	开一37#配变	10	400	本级设备容量受限
2143	东台	新嵇15#配变	10	400	本级设备容量受限
2144	东台	陶东九配变	10	400	本级设备容量受限
2145	东台	后港一配变	10	400	上级设备容量受限
2146	东台	杜沈四配变	10	400	本级设备容量受限
2147	东台	街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
2148	东台	街道一配变	10	400	上级设备容量受限
2149	东台	仲韩二配变	10	200	本级设备容量受限
2150	东台	临塔(七)配变	10	200	本级设备容量受限
2151	东台	后港四配变	10	400	上级设备容量受限
2152	东台	横桥二#配变	10	200	本级设备容量受限
2153	东台	堤利一配变	10	315	本级设备容量受限
2154	东台	董乐(一)配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2155	东台	长征1配变	10	200	本级设备容量受限
2156	东台	辞郎10配变	10	200	本级设备容量受限
2157	东台	倪莫六配变	10	315	本级设备容量受限
2158	东台	唐介(六)配变	10	200	本级设备容量受限
2159	东台	郑介六配变	10	200	本级设备容量受限
2160	东台	永进二配变	10	200	本级设备容量受限
2161	东台	岗子5#配变	10	200	本级设备容量受限
2162	东台	后港二配变	10	200	上级设备容量受限
2163	东台	臧冯9#配变	10	200	本级设备容量受限
2164	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2165	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2166	东台	岗子7#配变	10	200	本级设备容量受限
2167	东台	唐介八配变	10	200	本级设备容量受限
2168	东台	郭顾4配变	10	200	本级设备容量受限
2169	东台	大洋4配变	10	200	本级设备容量受限
2170	东台	扎垛十一配变	10	200	本级设备容量受限
2171	东台	万陆10#配变	10	200	本级设备容量受限
2172	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2173	东台	弼西七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2174	东台	莫庄八配变	10	200	本级设备容量受限
2175	东台	北于(1)#配变	10	200	本级设备容量受限
2176	东台	临塔4#配变	10	200	本级设备容量受限
2177	东台	祖泽2#配变	10	200	本级设备容量受限
2178	东台	台东18配变	10	200	本级设备容量受限
2179	东台	祖泽四配变	10	200	本级设备容量受限
2180	东台	岗子4配变	10	200	本级设备容量受限
2181	东台	街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
2182	东台	唐介七配变	10	200	本级设备容量受限
2183	东台	蟒河9配变	10	200	本级设备容量受限
2184	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2185	东台	建东七配变	10	200	本级设备容量受限
2186	东台	联边三配变	10	200	本级设备容量受限
2187	东台	莫庄(十)配变	10	200	本级设备容量受限
2188	东台	潘开三配变	10	200	本级设备容量受限
2189	东台	董贤一配变	10	200	本级设备容量受限
2190	东台	丁庄1配变	10	200	本级设备容量受限
2191	东台	丁堡三配变	10	200	本级设备容量受限
2192	东台	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2193	东台	兴圩4配变	10	200	本级设备容量受限
2194	东台	潘介3配变	10	200	本级设备容量受限
2195	东台	周黄14配变	10	400	本级设备容量受限
2196	东台	尖南七配变	10	200	本级设备容量受限
2197	东台	翻身三配变	10	250	本级设备容量受限
2198	东台	殷韩8配变	10	200	本级设备容量受限
2199	东台	北庄3配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2200	东台	三周4号配变	10	200	本级设备容量受限
2201	东台	乐意3#配变	10	200	本级设备容量受限
2202	东台	谢庄七配变	10	200	本级设备容量受限
2203	东台	双新(三)配变	10	200	本级设备容量受限
2204	东台	秦甸1#配变	10	200	本级设备容量受限
2205	东台	祁刘一配变	10	200	本级设备容量受限
2206	东台	丁庄三配变1	10	200	本级设备容量受限
2207	东台	倪莫一配变	10	400	上级设备容量受限
2208	东台	单南(五)配变	10	200	本级设备容量受限
2209	东台	倪莫九配变	10	400	上级设备容量受限
2210	东台	刘沟(1)配变	10	200	本级设备容量受限
2211	东台	振中六配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2212	东台	街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
2213	东台	倪莫五配变	10	400	上级设备容量受限
2214	东台	王珏3配变	10	200	本级设备容量受限
2215	东台	秦甸五#配变	10	200	本级设备容量受限
2216	东台	集镇五配变	10	200	本级设备容量受限
2217	东台	蟒河一配变	10	200	本级设备容量受限
2218	东台	大同2配变	10	200	本级设备容量受限
2219	东台	谢庄六配变	10	200	本级设备容量受限
2220	东台	大凡一配变	10	200	本级设备容量受限
2221	东台	堤利八配变	10	200	本级设备容量受限
2222	东台	陈庄一配变	10	400	本级设备容量受限
2223	东台	小凡2#配变	10	200	本级设备容量受限
2224	东台	草舍21配变	10	400	本级设备容量受限
2225	东台	倪王1#配变	10	200	本级设备容量受限
2226	东台	王亮一配变	10	200	本级设备容量受限
2227	东台	振奋#7配变	10	200	本级设备容量受限
2228	东台	舍联1配变	10	200	本级设备容量受限
2229	东台	鹤伦一配变	10	200	本级设备容量受限
2230	东台	殷韩7配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2231	东台	泰山7配变	10	200	本级设备容量受限
2232	东台	孔堡二配变	10	200	本级设备容量受限
2233	东台	富南七配变	10	200	本级设备容量受限
2234	东台	富新九配变	10	200	本级设备容量受限
2235	东台	董贤四配变	10	200	本级设备容量受限
2236	东台	陈庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2237	东台	舍联2配变	10	200	本级设备容量受限
2238	东台	殷韩(6)配变	10	200	本级设备容量受限
2239	东台	街道十五配变	10	200	上级设备容量受限
2240	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2241	东台	官坝10#配变	10	200	本级设备容量受限
2242	东台	万洋五配变	10	200	本级设备容量受限
2243	东台	丰盈四配变	10	200	本级设备容量受限
2244	东台	机场五配变	10	200	本级设备容量受限
2245	东台	集镇四配变（新农）	10	200	本级设备容量受限
2246	东台	三苴四配变	10	200	本级设备容量受限
2247	东台	官洋二配变	10	200	本级设备容量受限
2248	东台	何垛41连7#配变	10	400	上级设备容量受限
2249	东台	何垛41连5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2250	东台	花东2#配变	10	400	上级设备容量受限
2251	东台	建新11#配变	10	400	上级设备容量受限
2252	东台	何垛41连3#配变	10	200	上级设备容量受限
2253	东台	花东1#配变	10	400	上级设备容量受限
2254	东台	直属连1#配变	10	400	上级设备容量受限
2255	东台	花西4#配变	10	400	上级设备容量受限
2256	东台	何垛41连6#配变	10	200	上级设备容量受限
2257	东台	直属连5#配变	10	400	上级设备容量受限
2258	东台	花西3#配变	10	400	上级设备容量受限
2259	东台	花西1#配变	10	400	上级设备容量受限
2260	东台	孙东44连3#配变	10	400	上级设备容量受限
2261	东台	直属连2#配变	10	400	上级设备容量受限
2262	东台	花西2#配变	10	400	上级设备容量受限
2263	东台	花中2#配变	10	400	上级设备容量受限
2264	东台	直属连3#配变	10	400	上级设备容量受限
2265	东台	花中1#配变	10	400	上级设备容量受限
2266	东台	花中3#配变	10	200	上级设备容量受限
2267	东台	水产2#配变	10	400	上级设备容量受限
2268	东台	直属连4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2269	东台	何垛41连4#配变	10	200	上级设备容量受限
2270	东台	何垛41连2#配变	10	400	上级设备容量受限
2271	东台	仓胜二配变	10	200	本级设备容量受限
2272	东台	海丰集镇二配变	10	400	本级设备容量受限
2273	东台	海丰集镇29#配变	10	400	本级设备容量受限
2274	东台	海丰集镇21#配变	10	200	本级设备容量受限
2275	东台	近海八配变	10	200	本级设备容量受限
2276	东台	岔河七配变	10	200	本级设备容量受限
2277	东台	官苴一配变	10	200	本级设备容量受限
2278	东台	官苴七配变	10	200	本级设备容量受限
2279	东台	新兴2#配变	10	200	本级设备容量受限
2280	东台	临南七配变	10	400	本级设备容量受限
2281	东台	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
2282	东台	东胜五配变	10	200	本级设备容量受限
2283	东台	三苴七配变	10	200	本级设备容量受限
2284	东台	南荡六配变	10	200	本级设备容量受限
2285	东台	潘洼二配变	10	200	本级设备容量受限
2286	东台	张港六配变	10	400	本级设备容量受限
2287	东台	港边3配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2288	东台	农场一配变(弢港)	10	200	本级设备容量受限
2289	东台	新东集镇六配变	10	200	本级设备容量受限
2290	东台	新垦二配变	10	200	本级设备容量受限
2291	东台	近海五配变	10	400	本级设备容量受限
2292	东台	唐洋二配变	10	160	本级设备容量受限
2293	东台	红花19#配变	10	400	本级设备容量受限
2294	东台	集镇五配变（新农）	10	400	本级设备容量受限
2295	东台	安建2#配变	10	200	本级设备容量受限
2296	东台	安建15#配变	10	200	本级设备容量受限
2297	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2298	东台	一总2#配变	10	200	本级设备容量受限
2299	东台	安建5#配变	10	200	本级设备容量受限
2300	东台	双跃6#配变	10	100	本级设备容量受限
2301	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
2302	东台	洼灶六配变	10	200	本级设备容量受限
2303	东台	朱万三配变	10	200	本级设备容量受限
2304	东台	新曹集镇五配变	10	400	本级设备容量受限
2305	东台	大洼二配变	10	400	本级设备容量受限
2306	东台	中合16配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2307	东台	红安1#配变	10	400	本级设备容量受限
2308	东台	洋洼14#配变	10	200	本级设备容量受限
2309	东台	周洋九配变	10	200	本级设备容量受限
2310	东台	蹲门七配变	10	200	本级设备容量受限
2311	东台	海滨二配变.	10	200	本级设备容量受限
2312	东台	心红#15配变	10	400	上级设备容量受限
2313	东台	心红二配变	10	200	上级设备容量受限
2314	东台	心红八配变	10	315	上级设备容量受限
2315	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
2316	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限
2317	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
2318	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限
2319	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
2320	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
2321	东台	心红(4)配变	10	200	本级设备容量受限
2322	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
2323	东台	心红五配变	10	400	本级设备容量受限
2324	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限
2325	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2326	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限
2327	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
2328	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
2329	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
2330	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
2331	东台	梁团9配变	10	200	本级设备容量受限
2332	东台	何庄3#配变	10	200	本级设备容量受限
2333	东台	圩里8#配变	10	200	本级设备容量受限
2334	东台	圩里9#变	10	200	本级设备容量受限
2335	东台	民团8#配变	10	200	本级设备容量受限
2336	东台	周坝(5)#配变	10	200	本级设备容量受限
2337	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
2338	东台	周坝2#配变	10	200	本级设备容量受限
2339	东台	卢灶12#配变	10	200	本级设备容量受限
2340	东台	卢灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
2341	东台	勤丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
2342	东台	卢灶1#配变	10	200	本级设备容量受限
2343	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	本级设备容量受限
2344	东台	陈风11#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2345	东台	安乐6#配变	10	200	本级设备容量受限
2346	东台	十灶3#配变	10	200	本级设备容量受限
2347	东台	灶港11#配变	10	200	本级设备容量受限
2348	东台	弓湾2#配变	10	200	本级设备容量受限
2349	东台	十灶2#配变	10	200	本级设备容量受限
2350	东台	上灶7#配变	10	200	本级设备容量受限
2351	东台	富东公用2#配变	10	400	本级设备容量受限
2352	东台	团结2#配变	10	200	本级设备容量受限
2353	东台	仲灶16#配变	10	100	本级设备容量受限
2354	东台	三元3#配变	10	200	本级设备容量受限
2355	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
2356	东台	小东(2)#配变	10	200	本级设备容量受限
2357	东台	王桑13#配变	10	200	本级设备容量受限
2358	东台	东闸三配变	10	200	本级设备容量受限
2359	东台	沿海六配变	10	200	本级设备容量受限
2360	东台	沿海三配变	10	400	本级设备容量受限
2361	东台	富南12#配变	10	200	本级设备容量受限
2362	东台	联灶二配变	10	200	本级设备容量受限
2363	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2364	东台	张灶#12配变	10	200	本级设备容量受限
2365	东台	农场7#配变	10	400	本级设备容量受限
2366	东台	徐灶三号配变	10	200	本级设备容量受限
2367	东台	六兴一配变	10	200	本级设备容量受限
2368	东台	郇灶七配变	10	200	本级设备容量受限
2369	东台	六居九配变	10	400	本级设备容量受限
2370	东台	六灶8#配变	10	200	本级设备容量受限
2371	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	本级设备容量受限
2372	东台	练房三配变	10	200	本级设备容量受限
2373	东台	新伍8#配变	10	160	本级设备容量受限
2374	东台	新强四配变	10	200	本级设备容量受限
2375	东台	梁九1#配变	10	200	本级设备容量受限
2376	东台	梁九3#配变	10	200	本级设备容量受限
2377	东台	何庄10#配变	10	400	本级设备容量受限
2378	东台	万升1#配变	10	200	本级设备容量受限
2379	东台	梁九2#配变	10	200	本级设备容量受限
2380	东台	安澜5#配变	10	200	本级设备容量受限
2381	东台	梁九10#配变	10	200	本级设备容量受限
2382	东台	同胜8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2383	东台	安澜3#配变	10	200	本级设备容量受限
2384	东台	安澜9#配变	10	400	本级设备容量受限
2385	东台	富北6#配变	10	160	本级设备容量受限
2386	东台	六垛3#配变	10	200	本级设备容量受限
2387	东台	富北13#配变	10	200	本级设备容量受限
2388	东台	富北2#配变	10	400	本级设备容量受限
2389	东台	朱坝三配变	10	200	本级设备容量受限
2390	东台	九丘二配变	10	200	本级设备容量受限
2391	东台	合兴五配变	10	200	本级设备容量受限
2392	东台	古舍一配变	10	200	本级设备容量受限
2393	东台	合兴七配变	10	200	本级设备容量受限
2394	东台	朱坝四配变	10	200	本级设备容量受限
2395	东台	东进3#配变	10	200	本级设备容量受限
2396	东台	民理五配变	10	200	本级设备容量受限
2397	东台	板余八配变	10	200	本级设备容量受限
2398	东台	元东六配变	10	200	本级设备容量受限
2399	东台	镇西二十一配变	10	200	本级设备容量受限
2400	东台	镇西三配变	10	200	本级设备容量受限
2401	东台	海丰集镇26#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2402	东台	朱灶五配变	10	200	本级设备容量受限
2403	东台	天鹅二配变	10	200	本级设备容量受限
2404	东台	永丰四配变	10	200	本级设备容量受限
2405	东台	集镇十七配变	10	200	本级设备容量受限
2406	东台	集镇一号配变	10	400	本级设备容量受限
2407	东台	潘灶#12配变	10	200	本级设备容量受限
2408	东台	沿河南路一配变	10	400	本级设备容量受限
2409	东台	镇南六配变	10	400	本级设备容量受限
2410	东台	镇东一配变	10	400	本级设备容量受限
2411	东台	镇西二十三配变	10	200	本级设备容量受限
2412	东台	花舍七配变	10	200	本级设备容量受限
2413	东台	新曹三配变	10	200	本级设备容量受限
2414	东台	安云二配变	10	200	本级设备容量受限
2415	东台	安云七配变	10	200	本级设备容量受限
2416	东台	陈丿六配变	10	200	本级设备容量受限
2417	东台	港桥五配变	10	200	本级设备容量受限
2418	东台	东刘二配变	10	200	本级设备容量受限
2419	东台	西刘一配变	10	200	本级设备容量受限
2420	东台	西刘八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2421	东台	保丰三配变	10	200	本级设备容量受限
2422	东台	保丰7配变	10	200	本级设备容量受限
2423	东台	镇河五配变	10	200	本级设备容量受限
2424	东台	二洋三配变	10	200	本级设备容量受限
2425	东台	新安12# 配变(节能变利用)	10	400	本级设备容量受限
2426	东台	许乐一配变	10	200	本级设备容量受限
2427	东台	联富四配变	10	200	本级设备容量受限
2428	东台	许乐2#配变	10	400	本级设备容量受限
2429	东台	许乐五配变	10	400	本级设备容量受限
2430	东台	高横4#配变	10	200	本级设备容量受限
2431	东台	高横5#配变	10	200	本级设备容量受限
2432	东台	富西6#配变	10	100	本级设备容量受限
2433	东台	竹林2#配变	10	200	本级设备容量受限
2434	东台	高横8#配变	10	200	本级设备容量受限
2435	东台	建团6#配变	10	200	本级设备容量受限
2436	东台	顾横10#配变	10	200	本级设备容量受限
2437	东台	顾横4#配变	10	200	本级设备容量受限
2438	东台	万港3#配变	10	200	本级设备容量受限
2439	东台	万港17#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2440	东台	园艺9#配变	10	400	本级设备容量受限
2441	东台	东团6#配变	10	200	本级设备容量受限
2442	东台	胡墩三配变	10	200	本级设备容量受限
2443	东台	许南一配变	10	200	本级设备容量受限
2444	东台	西场2#配变	10	200	本级设备容量受限
2445	东台	安建13#配变	10	200	本级设备容量受限
2446	东台	红色4#配变	10	200	本级设备容量受限
2447	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	本级设备容量受限
2448	东台	红色6#配变	10	315	本级设备容量受限
2449	东台	新元5#配变	10	400	本级设备容量受限
2450	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
2451	东台	镇西六配变	10	400	本级设备容量受限
2452	东台	幸福家园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2453	东台	海渔五配变	10	400	上级设备容量受限
2454	东台	弼港1#箱变	10	630	本级设备容量受限
2455	东台	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
2456	东台	海渔二配变	10	400	上级设备容量受限
2457	东台	东港4#箱变	10	630	上级设备容量受限
2458	东台	弼港二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2459	东台	黄海二配变	10	400	本级设备容量受限
2460	东台	东港一配变	10	400	上级设备容量受限
2461	东台	东港3#箱变	10	630	上级设备容量受限
2462	东台	海渔三配变	10	200	上级设备容量受限
2463	东台	东港五配变	10	400	上级设备容量受限
2464	东台	弼南一配变	10	400	上级设备容量受限
2465	东台	弼南十一配变	10	400	上级设备容量受限
2466	东台	弼南六配变	10	400	上级设备容量受限
2467	东台	海渔一配变	10	400	上级设备容量受限
2468	东台	弼港四配变	10	400	上级设备容量受限
2469	东台	弼南七配变	10	400	上级设备容量受限
2470	东台	东港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2471	东台	北关小区#2配变	10	400	本级设备容量受限
2472	东台	孙卜十二配变	10	200	本级设备容量受限
2473	东台	果林场二配变	10	400	本级设备容量受限
2474	东台	万升6#配变	10	200	上级设备容量受限
2475	东台	万升8#配变	10	200	上级设备容量受限
2476	东台	同胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
2477	东台	云集三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2478	东台	何灶一配变	10	200	本级设备容量受限
2479	东台	云集十四配变	10	200	本级设备容量受限
2480	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	本级设备容量受限
2481	东台	中荡二配变	10	200	本级设备容量受限
2482	东台	芦河十配变	10	200	本级设备容量受限
2483	东台	联丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
2484	东台	许河园区一配变	10	400	本级设备容量受限
2485	东台	富安集镇10#配变	10	400	本级设备容量受限
2486	东台	富安公用3#配变	10	400	本级设备容量受限
2487	东台	富安集镇8#配变	10	100	本级设备容量受限
2488	东台	新仓华府主变	10	200	本级设备容量受限
2489	东台	练坳七配变	10	200	本级设备容量受限
2490	东台	华美九配变	10	200	本级设备容量受限
2491	东台	镇东五配变	10	200	本级设备容量受限
2492	东台	仓西七配变	10	200	本级设备容量受限
2493	东台	镇东四配变	10	200	本级设备容量受限
2494	东台	镇东十五配变	10	400	本级设备容量受限
2495	东台	镇东七配变	10	400	本级设备容量受限
2496	东台	丁河十二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2497	东台	丁河五配变	10	200	本级设备容量受限
2498	东台	公用二配变.	10	200	本级设备容量受限
2499	东台	许南四配变	10	200	本级设备容量受限
2500	东台	张港一配变(高过载)	10	100	本级设备容量受限
2501	东台	南洋2配变	10	200	本级设备容量受限
2502	东台	红色11#配变	10	200	本级设备容量受限
2503	东台	新储6#配变	10	200	本级设备容量受限
2504	东台	许河九台片	10	200	本级设备容量受限
2505	东台	薛套一台片	10	200	本级设备容量受限
2506	东台	万灶一台片	10	200	本级设备容量受限
2507	东台	薛套(五)台片	10	200	本级设备容量受限
2508	东台	四联五台片	10	200	本级设备容量受限
2509	东台	杨东八台片	10	200	本级设备容量受限
2510	东台	四联四台片	10	200	本级设备容量受限
2511	东台	三总(四)台片	10	200	本级设备容量受限
2512	东台	南庄6配变	10	400	本级设备容量受限
2513	东台	四灶集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
2514	东台	四灶集镇16#配变	10	200	本级设备容量受限
2515	东台	四灶集镇1#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2516	东台	界河9#配变	10	400	本级设备容量受限
2517	东台	后港六配变	10	400	上级设备容量受限
2518	东台	官坝四配变	10	200	本级设备容量受限
2519	东台	弼西二配变	10	200	本级设备容量受限
2520	东台	街道六配变.	10	200	上级设备容量受限
2521	东台	梁九5#配变	10	200	本级设备容量受限
2522	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
2523	东台	草舍32#配变	10	400	本级设备容量受限
2524	东台	九里4#配变	10	200	本级设备容量受限
2525	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
2526	东台	杨胡8#配变	10	400	本级设备容量受限
2527	东台	沙河5#配变	10	400	本级设备容量受限
2528	东台	红庄五配变	10	400	本级设备容量受限
2529	东台	王珏6配变	10	200	本级设备容量受限
2530	东台	祖泽3#配变	10	200	本级设备容量受限
2531	东台	廉貽集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
2532	东台	计窑2配变	10	200	本级设备容量受限
2533	东台	集镇1配变	10	200	本级设备容量受限
2534	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2535	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2536	东台	双超11配变	10	200	本级设备容量受限
2537	东台	潘开4#配变	10	200	本级设备容量受限
2538	东台	集镇19#配变	10	200	本级设备容量受限
2539	东台	集镇18#配变	10	200	本级设备容量受限
2540	东台	谢庄四配变	10	400	本级设备容量受限
2541	东台	祁刘六配变	10	200	本级设备容量受限
2542	东台	镇南（九）配变	10	200	本级设备容量受限
2543	东台	谢庄12#配变	10	400	本级设备容量受限
2544	东台	集镇三配变（台南）	10	400	本级设备容量受限
2545	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	本级设备容量受限
2546	东台	郭顾6配变	10	200	本级设备容量受限
2547	东台	岳东3配变	10	200	本级设备容量受限
2548	东台	古洪2配变	10	200	本级设备容量受限
2549	东台	水产场九配变	10	400	本级设备容量受限
2550	东台	三曹1#配变	10	200	本级设备容量受限
2551	东台	薛王4配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2552	东台	夏舍3号配变	10	200	本级设备容量受限
2553	东台	三周2号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2554	东台	臧冯8配变	10	200	本级设备容量受限
2555	东台	富南13#配变	10	400	本级设备容量受限
2556	东台	赵徐11#配变	10	200	本级设备容量受限
2557	东台	城北花园（十三）配变	10	315	本级设备容量受限
2558	东台	富新新村23#配变	10	800	上级设备容量受限
2559	东台	富新新村27#配变	10	800	上级设备容量受限
2560	东台	富新新村25#配变	10	800	上级设备容量受限
2561	东台	富新新村21#配变	10	800	上级设备容量受限
2562	东台	养殖公司配变	10	160	本级设备容量受限
2563	东台	公用变19配变	10	400	本级设备容量受限
2564	东台	公用21#配变	10	400	本级设备容量受限
2565	东台	开一50#配变	10	400	上级设备容量受限
2566	东台	开二29#配变	10	400	上级设备容量受限
2567	东台	草舍34配变	10	400	上级设备容量受限
2568	东台	新建六台片	10	400	本级设备容量受限
2569	东台	少年宫配变	10	400	本级设备容量受限
2570	东台	广场路3#箱变配变	10	500	本级设备容量受限
2571	东台	红兰（三）箱变	10	630	本级设备容量受限
2572	东台	广场路（二）环网箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2573	东台	富南8#配变	10	100	本级设备容量受限
2574	东台	街北十四配变	10	200	本级设备容量受限
2575	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
2576	东台	三中（一）配变	10	400	本级设备容量受限
2577	东台	康达路（二）配变	10	200	本级设备容量受限
2578	东台	东坝（一）箱式变	10	315	本级设备容量受限
2579	东台	公用二十七配变	10	400	本级设备容量受限
2580	东台	新坝南(一)箱变	10	630	上级设备容量受限
2581	东台	新坝北(一)箱变	10	630	上级设备容量受限
2582	东台	中亚(一)箱变	10	630	上级设备容量受限
2583	东台	寰楼（一）独立变	10	630	上级设备容量受限
2584	东台	中医院箱变	10	400	上级设备容量受限
2585	东台	明清街(一)美变	10	630	上级设备容量受限
2586	东台	广济大厦配变	10	400	上级设备容量受限
2587	东台	供电小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
2588	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	上级设备容量受限
2589	东台	金墩东（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2590	东台	供电小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2591	东台	寰楼（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2592	东台	东亭新村南	10	630	上级设备容量受限
2593	东台	东亭新村北箱式变	10	400	上级设备容量受限
2594	东台	北关西（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2595	东台	金北村（二）配变	10	200	上级设备容量受限
2596	东台	北关东（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2597	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	上级设备容量受限
2598	东台	和平（二）美变	10	500	本级设备容量受限
2599	东台	新坝北（二）美变（环网）	10	630	上级设备容量受限
2600	东台	新坝南（二）美变（环网）	10	400	上级设备容量受限
2601	东台	北关西（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2602	东台	北关商城（二）美变	10	400	上级设备容量受限
2603	东台	月塘（二）环网美变	10	500	本级设备容量受限
2604	东台	北关商城（一）箱变	10	630	本级设备容量受限
2605	东台	北关东（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2606	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2607	东台	和平（一）箱变	10	400	上级设备容量受限
2608	东台	月塘（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2609	东台	金墩东（二）环网箱变	10	630	上级设备容量受限
2610	东台	苏中装饰（二）美变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2611	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2612	东台	征洋四配变	10	400	本级设备容量受限
2613	东台	征洋9#箱变	10	630	本级设备容量受限
2614	东台	镇海三配变	10	200	本级设备容量受限
2615	东台	海新小区二配变	10	400	本级设备容量受限
2616	东台	海新小区配变	10	400	本级设备容量受限
2617	东台	海新九组配变	10	400	本级设备容量受限
2618	东台	公用变8#配变	10	400	本级设备容量受限
2619	东台	杜沈15#配变	10	200	本级设备容量受限
2620	东台	进修学校配变	10	400	本级设备容量受限
2621	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	本级设备容量受限
2622	东台	金北三组配变	10	400	本级设备容量受限
2623	东台	海新七三相配变	10	200	本级设备容量受限
2624	东台	集镇十八配变	10	200	本级设备容量受限
2625	东台	东园新村(三)配变	10	400	本级设备容量受限
2626	东台	东园新村(五)配变	10	315	本级设备容量受限
2627	东台	叶家四配变	10	200	本级设备容量受限
2628	东台	中基房产	10	250	本级设备容量受限
2629	东台	开一41#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2630	东台	青一24#配变	10	400	本级设备容量受限
2631	东台	夏龙12#配变	10	200	本级设备容量受限
2632	东台	开二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2633	东台	后港8#配变	10	400	上级设备容量受限
2634	东台	后港三配变	10	400	上级设备容量受限
2635	东台	街道十配变	10	200	上级设备容量受限
2636	东台	街道四配变	10	400	上级设备容量受限
2637	东台	街道二十四配变	10	400	本级设备容量受限
2638	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2639	东台	东岔10#配变	10	200	本级设备容量受限
2640	东台	丰南八配变	10	100	本级设备容量受限
2641	东台	新民小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
2642	东台	长青30号配变	10	400	本级设备容量受限
2643	东台	龙腾路1#配变	10	200	本级设备容量受限
2644	东台	公用十五配变.	10	400	本级设备容量受限
2645	东台	水产场十五配变	10	400	本级设备容量受限
2646	东台	街道二十配变	10	400	本级设备容量受限
2647	东台	闸南10配变	10	100	本级设备容量受限
2648	东台	郁杨(7)配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2649	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	本级设备容量受限
2650	东台	陶思15配变	10	400	本级设备容量受限
2651	东台	陶思9配变	10	400	本级设备容量受限
2652	东台	周黄21#配变	10	400	上级设备容量受限
2653	东台	周黄18#配变	10	400	上级设备容量受限
2654	东台	开一52#配变	10	400	本级设备容量受限
2655	东台	开一23配变	10	400	本级设备容量受限
2656	东台	开一12配变	10	400	本级设备容量受限
2657	东台	青二7配变	10	200	本级设备容量受限
2658	东台	青一7配变	10	315	本级设备容量受限
2659	东台	罗二23配变	10	200	本级设备容量受限
2660	东台	开一44#配变	10	400	本级设备容量受限
2661	东台	开二21配变	10	400	本级设备容量受限
2662	东台	开二3配变	10	400	本级设备容量受限
2663	东台	开二13配变	10	400	本级设备容量受限
2664	东台	开二10配变	10	400	本级设备容量受限
2665	东台	水产场2配变	10	200	本级设备容量受限
2666	东台	开一39#配变	10	400	本级设备容量受限
2667	东台	甘港九配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2668	东台	甘港20#配变	10	400	本级设备容量受限
2669	东台	丁北工业区1#配变	10	400	本级设备容量受限
2670	东台	建设二台片	10	200	本级设备容量受限
2671	东台	红光31#配变	10	200	本级设备容量受限
2672	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	本级设备容量受限
2673	东台	东门小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
2674	东台	朝阳小区配变	10	400	本级设备容量受限
2675	东台	沙杨2#配变	10	400	本级设备容量受限
2676	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	本级设备容量受限
2677	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	本级设备容量受限
2678	阜宁	陈良王滩八组	10	200	本级设备容量受限
2679	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	本级设备容量受限
2680	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	本级设备容量受限
2681	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	本级设备容量受限
2682	阜宁	陈良新新西站	10	200	本级设备容量受限
2683	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	本级设备容量受限
2684	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	本级设备容量受限
2685	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	本级设备容量受限
2686	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2687	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2688	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	本级设备容量受限
2689	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2690	阜宁	阜城新丰东站公变	10	400	本级设备容量受限
2691	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	本级设备容量受限
2692	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	本级设备容量受限
2693	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	本级设备容量受限
2694	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	本级设备容量受限
2695	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	本级设备容量受限
2696	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	本级设备容量受限
2697	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	本级设备容量受限
2698	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	本级设备容量受限
2699	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	本级设备容量受限
2700	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	本级设备容量受限
2701	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	本级设备容量受限
2702	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	本级设备容量受限
2703	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	本级设备容量受限
2704	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	本级设备容量受限
2705	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2706	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	本级设备容量受限
2707	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	200	本级设备容量受限
2708	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	本级设备容量受限
2709	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	本级设备容量受限
2710	阜宁	反身五组配变	10	200	本级设备容量受限
2711	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	本级设备容量受限
2712	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	本级设备容量受限
2713	阜宁	城南大街箱变	10	630	本级设备容量受限
2714	阜宁	城南1#变	10	400	本级设备容量受限
2715	阜宁	南方花苑5#变	10	500	本级设备容量受限
2716	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	本级设备容量受限
2717	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	本级设备容量受限
2718	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	本级设备容量受限
2719	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	200	本级设备容量受限
2720	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	本级设备容量受限
2721	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	本级设备容量受限
2722	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	本级设备容量受限
2723	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	本级设备容量受限
2724	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2725	阜宁	码头三组公变	10	400	本级设备容量受限
2726	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	本级设备容量受限
2727	阜宁	古河大许西站公变	10	200	本级设备容量受限
2728	阜宁	古河大许西站西	10	200	本级设备容量受限
2729	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	本级设备容量受限
2730	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	本级设备容量受限
2731	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	本级设备容量受限
2732	阜宁	建银1#公变	10	500	本级设备容量受限
2733	阜宁	北门2#公变	10	400	本级设备容量受限
2734	阜宁	大关北路10#公变	10	400	本级设备容量受限
2735	阜宁	碧水明苑4#变	10	500	本级设备容量受限
2736	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	本级设备容量受限
2737	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2738	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	本级设备容量受限
2739	阜宁	古河利元西站公变	10	400	本级设备容量受限
2740	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	本级设备容量受限
2741	阜宁	东沟陈元北站	10	200	本级设备容量受限
2742	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	本级设备容量受限
2743	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2744	阜宁	阜城林王西站公变	10	200	本级设备容量受限
2745	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	本级设备容量受限
2746	阜宁	吴滩于东二组	10	200	本级设备容量受限
2747	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	本级设备容量受限
2748	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	本级设备容量受限
2749	阜宁	城南菜场公变	10	400	本级设备容量受限
2750	阜宁	崔湾2#变	10	400	本级设备容量受限
2751	阜宁	清华名仕苑5#变	10	630	本级设备容量受限
2752	阜宁	清华名仕苑2#变	10	630	本级设备容量受限
2753	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	本级设备容量受限
2754	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	200	本级设备容量受限
2755	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	本级设备容量受限
2756	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	本级设备容量受限
2757	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	本级设备容量受限
2758	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	本级设备容量受限
2759	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	本级设备容量受限
2760	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	本级设备容量受限
2761	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	本级设备容量受限
2762	阜宁	古河古河新站公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2763	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	本级设备容量受限
2764	阜宁	古河古风村西左五组公变	10	400	本级设备容量受限
2765	阜宁	阜城林王七组东公变	10	315	本级设备容量受限
2766	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	本级设备容量受限
2767	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	本级设备容量受限
2768	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	本级设备容量受限
2769	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	本级设备容量受限
2770	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	本级设备容量受限
2771	阜宁	杨集四组变	10	200	本级设备容量受限
2772	阜宁	阜南4#变	10	400	本级设备容量受限
2773	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	本级设备容量受限
2774	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	本级设备容量受限
2775	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	本级设备容量受限
2776	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	本级设备容量受限
2777	阜宁	合利三组公变	10	400	本级设备容量受限
2778	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	本级设备容量受限
2779	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	本级设备容量受限
2780	阜宁	大关北路7#公变	10	400	本级设备容量受限
2781	阜宁	大关北路4#公变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2782	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	本级设备容量受限
2783	阜宁	东沟镇东庄村东站	10	200	本级设备容量受限
2784	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	本级设备容量受限
2785	阜宁	东沟三甲东站	10	200	本级设备容量受限
2786	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	本级设备容量受限
2787	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	本级设备容量受限
2788	阜宁	东沟南堆三组	10	200	本级设备容量受限
2789	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	本级设备容量受限
2790	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	本级设备容量受限
2791	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	本级设备容量受限
2792	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	本级设备容量受限
2793	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	本级设备容量受限
2794	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	本级设备容量受限
2795	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	本级设备容量受限
2796	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	本级设备容量受限
2797	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	本级设备容量受限
2798	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	本级设备容量受限
2799	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	本级设备容量受限
2800	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2801	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	本级设备容量受限
2802	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	本级设备容量受限
2803	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	本级设备容量受限
2804	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	本级设备容量受限
2805	阜宁	东沟站东3#变	10	400	本级设备容量受限
2806	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	本级设备容量受限
2807	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	本级设备容量受限
2808	阜宁	沟墩匡东德兴北站	10	200	本级设备容量受限
2809	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	本级设备容量受限
2810	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	本级设备容量受限
2811	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	本级设备容量受限
2812	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	本级设备容量受限
2813	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	本级设备容量受限
2814	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	本级设备容量受限
2815	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	本级设备容量受限
2816	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	本级设备容量受限
2817	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	本级设备容量受限
2818	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	本级设备容量受限
2819	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2820	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	本级设备容量受限
2821	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	本级设备容量受限
2822	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	本级设备容量受限
2823	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	本级设备容量受限
2824	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2825	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	本级设备容量受限
2826	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	本级设备容量受限
2827	阜宁	益林育才路公变	10	400	本级设备容量受限
2828	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2829	阜宁	罗桥镇张段东边	10	200	本级设备容量受限
2830	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	本级设备容量受限
2831	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	本级设备容量受限
2832	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	本级设备容量受限
2833	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	本级设备容量受限
2834	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	本级设备容量受限
2835	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	本级设备容量受限
2836	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	本级设备容量受限
2837	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	本级设备容量受限
2838	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2839	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	本级设备容量受限
2840	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	本级设备容量受限
2841	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	本级设备容量受限
2842	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	本级设备容量受限
2843	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	本级设备容量受限
2844	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	本级设备容量受限
2845	阜宁	阜城顾庄东公变	10	200	本级设备容量受限
2846	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	本级设备容量受限
2847	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	本级设备容量受限
2848	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	本级设备容量受限
2849	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	本级设备容量受限
2850	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2851	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	本级设备容量受限
2852	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	本级设备容量受限
2853	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	本级设备容量受限
2854	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	本级设备容量受限
2855	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	本级设备容量受限
2856	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	本级设备容量受限
2857	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2858	阜宁	羊寨流泉电站公变	10	200	本级设备容量受限
2859	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	本级设备容量受限
2860	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	本级设备容量受限
2861	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	本级设备容量受限
2862	阜宁	益林高庄4#变	10	400	本级设备容量受限
2863	阜宁	施庄小街7#变	10	400	本级设备容量受限
2864	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	本级设备容量受限
2865	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	本级设备容量受限
2866	阜宁	板湖站东公变	10	400	本级设备容量受限
2867	阜宁	陈集二组公变	10	400	本级设备容量受限
2868	阜宁	政府99#公变	10	400	本级设备容量受限
2869	阜宁	合利邹河南站变	10	200	本级设备容量受限
2870	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	本级设备容量受限
2871	阜宁	合利三岔一组	10	200	本级设备容量受限
2872	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	本级设备容量受限
2873	阜宁	合利汇水北站	10	200	本级设备容量受限
2874	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	本级设备容量受限
2875	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	本级设备容量受限
2876	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2877	阜宁	公兴良种场西站公变	10	200	本级设备容量受限
2878	阜宁	公兴村4组公变	10	400	本级设备容量受限
2879	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	本级设备容量受限
2880	阜宁	红星六组	10	200	本级设备容量受限
2881	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	本级设备容量受限
2882	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	本级设备容量受限
2883	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	本级设备容量受限
2884	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	本级设备容量受限
2885	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	本级设备容量受限
2886	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	本级设备容量受限
2887	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	本级设备容量受限
2888	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	本级设备容量受限
2889	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	本级设备容量受限
2890	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	本级设备容量受限
2891	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	本级设备容量受限
2892	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	本级设备容量受限
2893	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	本级设备容量受限
2894	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	本级设备容量受限
2895	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2896	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	上级设备容量受限
2897	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
2898	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2899	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
2900	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2901	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
2902	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2903	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2904	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2905	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2906	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
2907	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
2908	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
2909	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
2910	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
2911	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2912	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2913	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
2914	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2915	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2916	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
2917	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2918	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2919	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2920	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2921	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2922	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2923	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
2924	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
2925	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	上级设备容量受限
2926	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2927	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
2928	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2929	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
2930	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	本级设备容量受限
2931	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	本级设备容量受限
2932	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	本级设备容量受限
2933	阜宁	煤球2#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2934	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	本级设备容量受限
2935	阜宁	条河村部公变	10	400	本级设备容量受限
2936	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	本级设备容量受限
2937	阜宁	三洋公变	10	315	本级设备容量受限
2938	阜宁	阜城站2#变	10	315	本级设备容量受限
2939	阜宁	城西八组公变	10	500	本级设备容量受限
2940	阜宁	百盛3#公变	10	315	本级设备容量受限
2941	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	本级设备容量受限
2942	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	本级设备容量受限
2943	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	本级设备容量受限
2944	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	本级设备容量受限
2945	阜宁	黄码路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2946	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	本级设备容量受限
2947	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	本级设备容量受限
2948	阜宁	纬一路1#公变	10	400	本级设备容量受限
2949	阜宁	黄河路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2950	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	本级设备容量受限
2951	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	本级设备容量受限
2952	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2953	阜宁	城西三队公变	10	400	本级设备容量受限
2954	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2955	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	本级设备容量受限
2956	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2957	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	本级设备容量受限
2958	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	本级设备容量受限
2959	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	本级设备容量受限
2960	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	本级设备容量受限
2961	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	本级设备容量受限
2962	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	本级设备容量受限
2963	阜宁	城河南路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2964	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	本级设备容量受限
2965	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	本级设备容量受限
2966	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	本级设备容量受限
2967	阜宁	公安小区1#公变	10	400	本级设备容量受限
2968	阜宁	世福园公变	10	400	本级设备容量受限
2969	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	本级设备容量受限
2970	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	本级设备容量受限
2971	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2972	阜宁	南门街1#公变	10	630	本级设备容量受限
2973	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	本级设备容量受限
2974	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	本级设备容量受限
2975	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	本级设备容量受限
2976	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2977	阜宁	条河5#公变	10	400	本级设备容量受限
2978	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	本级设备容量受限
2979	阜宁	窑湾公变	10	400	本级设备容量受限
2980	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2981	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	本级设备容量受限
2982	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	本级设备容量受限
2983	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	上级设备容量受限
2984	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
2985	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	上级设备容量受限
2986	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	上级设备容量受限
2987	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2988	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	上级设备容量受限
2989	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	上级设备容量受限
2990	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2991	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	上级设备容量受限
2992	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2993	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
2994	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	上级设备容量受限
2995	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
2996	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
2997	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
2998	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
2999	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	上级设备容量受限
3000	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	上级设备容量受限
3001	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	上级设备容量受限
3002	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	上级设备容量受限
3003	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
3004	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	上级设备容量受限
3005	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	上级设备容量受限
3006	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	上级设备容量受限
3007	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	上级设备容量受限
3008	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	上级设备容量受限
3009	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3010	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
3011	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
3012	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	上级设备容量受限
3013	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
3014	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	本级设备容量受限
3015	阜宁	郭墅张乔东村公变	10	200	上级设备容量受限
3016	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
3017	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
3018	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
3019	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	上级设备容量受限
3020	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	上级设备容量受限
3021	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	上级设备容量受限
3022	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	上级设备容量受限
3023	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
3024	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
3025	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	上级设备容量受限
3026	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	上级设备容量受限
3027	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	上级设备容量受限
3028	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3029	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
3030	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
3031	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
3032	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
3033	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	本级设备容量受限
3034	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	本级设备容量受限
3035	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	本级设备容量受限
3036	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	本级设备容量受限
3037	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	本级设备容量受限
3038	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	本级设备容量受限
3039	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	本级设备容量受限
3040	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	本级设备容量受限
3041	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	本级设备容量受限
3042	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	本级设备容量受限
3043	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	本级设备容量受限
3044	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	本级设备容量受限
3045	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	本级设备容量受限
3046	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	本级设备容量受限
3047	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3048	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	本级设备容量受限
3049	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	本级设备容量受限
3050	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	本级设备容量受限
3051	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	本级设备容量受限
3052	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	本级设备容量受限
3053	阜宁	五金公司公变	10	630	本级设备容量受限
3054	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	本级设备容量受限
3055	阜宁	繁华公变	10	500	本级设备容量受限
3056	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	本级设备容量受限
3057	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3058	阜宁	骏秀园1#变	10	630	本级设备容量受限
3059	阜宁	工行宿舍公变	10	630	本级设备容量受限
3060	阜宁	百盛1#公变	10	315	本级设备容量受限
3061	阜宁	向阳人家6#变	10	630	本级设备容量受限
3062	阜宁	骏秀园2#变	10	630	本级设备容量受限
3063	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	本级设备容量受限
3064	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	本级设备容量受限
3065	建湖	陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	本级设备容量受限
3066	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3067	建湖	瓦瓷北站	10	400	本级设备容量受限
3068	建湖	成墩中站	10	400	本级设备容量受限
3069	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	本级设备容量受限
3070	建湖	建设局家属区变	10	400	本级设备容量受限
3071	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	本级设备容量受限
3072	建湖	太平八大家箱变	10	315	本级设备容量受限
3073	建湖	冯晏四组配变	10	400	本级设备容量受限
3074	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	本级设备容量受限
3075	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	本级设备容量受限
3076	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	本级设备容量受限
3077	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	本级设备容量受限
3078	建湖	上冈跃进队配变	10	250	本级设备容量受限
3079	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	上级设备容量受限
3080	建湖	庆丰南站	10	200	本级设备容量受限
3081	建湖	东刘西站	10	200	本级设备容量受限
3082	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	本级设备容量受限
3083	建湖	PMS_庆丰刘庄荡北2#	10	200	本级设备容量受限
3084	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	本级设备容量受限
3085	建湖	北凌村部2#	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3086	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	上级设备容量受限
3087	建湖	永安东站	10	100	本级设备容量受限
3088	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	本级设备容量受限
3089	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	本级设备容量受限
3090	建湖	上冈同心四组配变	10	200	本级设备容量受限
3091	建湖	东尤南垦	10	400	本级设备容量受限
3092	建湖	顾东八组西配变	10	400	本级设备容量受限
3093	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	本级设备容量受限
3094	建湖	陈圩九队配变	10	400	本级设备容量受限
3095	建湖	高作大尖五组	10	200	本级设备容量受限
3096	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
3097	建湖	交木三队	10	200	本级设备容量受限
3098	建湖	西南七组	10	400	本级设备容量受限
3099	建湖	财政巷北公用变	10	315	本级设备容量受限
3100	建湖	别墅区南公用变	10	315	本级设备容量受限
3101	建湖	棉织厂家属区变	10	315	本级设备容量受限
3102	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	本级设备容量受限
3103	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	本级设备容量受限
3104	建湖	恒济苗庄南站	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3105	建湖	上冈康宁路配变	10	400	本级设备容量受限
3106	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	本级设备容量受限
3107	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	本级设备容量受限
3108	建湖	高作西站三组	10	400	本级设备容量受限
3109	建湖	高作冷冻厂南	10	400	本级设备容量受限
3110	建湖	恒济东袁东站	10	400	本级设备容量受限
3111	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	本级设备容量受限
3112	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	本级设备容量受限
3113	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	本级设备容量受限
3114	建湖	港口北站	10	200	本级设备容量受限
3115	建湖	冈北七组	10	200	本级设备容量受限
3116	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	本级设备容量受限
3117	建湖	上冈千林木业配变	10	200	本级设备容量受限
3118	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	本级设备容量受限
3119	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	本级设备容量受限
3120	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	本级设备容量受限
3121	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	本级设备容量受限
3122	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	上级设备容量受限
3123	建湖	近湖夹港中站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3124	建湖	近湖东陈中站	10	200	上级设备容量受限
3125	建湖	近湖夹港北站	10	200	上级设备容量受限
3126	建湖	近湖东陈北站	10	400	上级设备容量受限
3127	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	上级设备容量受限
3128	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	上级设备容量受限
3129	建湖	近湖杨庄北站	10	400	上级设备容量受限
3130	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	上级设备容量受限
3131	建湖	上冈管委会配变	10	200	本级设备容量受限
3132	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	本级设备容量受限
3133	建湖	上冈大志八组配变	10	200	本级设备容量受限
3134	建湖	上冈剧场配变	10	400	本级设备容量受限
3135	建湖	上冈老医院北配变	10	400	上级设备容量受限
3136	建湖	上冈商场配变	10	400	上级设备容量受限
3137	建湖	上冈船厂北配变	10	400	上级设备容量受限
3138	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	上级设备容量受限
3139	建湖	上冈中学北配变	10	630	上级设备容量受限
3140	建湖	上冈东方商场配变	10	400	本级设备容量受限
3141	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	上级设备容量受限
3142	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3143	建湖	上冈交管站配变	10	400	本级设备容量受限
3144	建湖	上冈船厂配变	10	200	上级设备容量受限
3145	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	上级设备容量受限
3146	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3147	建湖	上冈招商场配变	10	400	上级设备容量受限
3148	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	上级设备容量受限
3149	建湖	上冈中学南配变	10	400	上级设备容量受限
3150	建湖	上冈老街配变	10	400	上级设备容量受限
3151	建湖	上冈老国道配变	10	400	本级设备容量受限
3152	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	上级设备容量受限
3153	建湖	上冈粮库南配变	10	400	上级设备容量受限
3154	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	上级设备容量受限
3155	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	上级设备容量受限
3156	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	上级设备容量受限
3157	建湖	上冈老车站配变	10	400	上级设备容量受限
3158	建湖	上冈角头街配变	10	400	上级设备容量受限
3159	建湖	上冈老医院西配变	10	400	上级设备容量受限
3160	建湖	上冈冈合路配变	10	400	上级设备容量受限
3161	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3162	建湖	近湖长沟南沟变	10	100	本级设备容量受限
3163	建湖	陈墩新变	10	200	本级设备容量受限
3164	建湖	朝阳公用变	10	400	本级设备容量受限
3165	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	本级设备容量受限
3166	建湖	近湖齐心2号变	10	200	本级设备容量受限
3167	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	本级设备容量受限
3168	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	本级设备容量受限
3169	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	本级设备容量受限
3170	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	本级设备容量受限
3171	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	本级设备容量受限
3172	建湖	上冈新光村站配变	10	200	本级设备容量受限
3173	建湖	坍圩七组	10	400	本级设备容量受限
3174	建湖	颜单五七场变	10	400	本级设备容量受限
3175	建湖	颜单派出所台片	10	400	本级设备容量受限
3176	建湖	颜单教师新村变	10	400	本级设备容量受限
3177	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	本级设备容量受限
3178	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	本级设备容量受限
3179	建湖	上冈三港一组配变	10	200	本级设备容量受限
3180	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3181	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	本级设备容量受限
3182	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	本级设备容量受限
3183	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	本级设备容量受限
3184	建湖	上冈树新二组配变	10	200	本级设备容量受限
3185	建湖	上冈树新四组配变	10	200	本级设备容量受限
3186	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	本级设备容量受限
3187	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	本级设备容量受限
3188	建湖	张圩村中站	10	200	本级设备容量受限
3189	建湖	草堰口振兴路	10	400	本级设备容量受限
3190	建湖	草堰口建筑新村	10	400	本级设备容量受限
3191	建湖	草堰口镇北	10	200	本级设备容量受限
3192	建湖	草堰口政府西路	10	200	本级设备容量受限
3193	建湖	草堰口建筑西路	10	200	本级设备容量受限
3194	建湖	草堰口食品站变	10	400	本级设备容量受限
3195	建湖	冈西立公村村部	10	200	本级设备容量受限
3196	建湖	草堰口永丰九组	10	200	本级设备容量受限
3197	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	本级设备容量受限
3198	建湖	堰南一组	10	200	本级设备容量受限
3199	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3200	建湖	镇西	10	200	本级设备容量受限
3201	建湖	沙墩一组西	10	200	本级设备容量受限
3202	建湖	堰南八组南	10	200	本级设备容量受限
3203	建湖	草堰口红庄五组	10	200	本级设备容量受限
3204	建湖	幸福西路	10	200	本级设备容量受限
3205	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	本级设备容量受限
3206	建湖	草堰口路庄五组	10	200	本级设备容量受限
3207	建湖	孟小1#箱变	10	630	本级设备容量受限
3208	建湖	恒济后街变	10	400	本级设备容量受限
3209	建湖	恒济华舍村站	10	200	本级设备容量受限
3210	建湖	恒济山河中站	10	200	本级设备容量受限
3211	建湖	培桥北站	10	400	本级设备容量受限
3212	建湖	培东西站	10	200	本级设备容量受限
3213	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	本级设备容量受限
3214	建湖	近湖东冯夏舍	10	100	本级设备容量受限
3215	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	本级设备容量受限
3216	建湖	近湖齐心桥变	10	400	本级设备容量受限
3217	建湖	近湖东冯一队变	10	400	本级设备容量受限
3218	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3219	建湖	职中公用变	10	400	本级设备容量受限
3220	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	本级设备容量受限
3221	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3222	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	上级设备容量受限
3223	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	上级设备容量受限
3224	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	上级设备容量受限
3225	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	上级设备容量受限
3226	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	上级设备容量受限
3227	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	上级设备容量受限
3228	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	上级设备容量受限
3229	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	本级设备容量受限
3230	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	上级设备容量受限
3231	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	本级设备容量受限
3232	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	本级设备容量受限
3233	建湖	近湖太平新西站	10	400	本级设备容量受限
3234	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	本级设备容量受限
3235	建湖	房管所公用变	10	400	本级设备容量受限
3236	建湖	钟庄中学	10	100	本级设备容量受限
3237	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3238	建湖	双胜上游	10	100	本级设备容量受限
3239	建湖	乔徐西排	10	100	本级设备容量受限
3240	建湖	庆丰中学	10	400	本级设备容量受限
3241	建湖	东乔乔墩	10	200	本级设备容量受限
3242	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	本级设备容量受限
3243	建湖	花园小区	10	400	本级设备容量受限
3244	建湖	新华孙庄	10	200	本级设备容量受限
3245	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	本级设备容量受限
3246	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	本级设备容量受限
3247	建湖	近湖东陈电站	10	400	本级设备容量受限
3248	建湖	新泉巷箱变	10	630	本级设备容量受限
3249	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	本级设备容量受限
3250	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	本级设备容量受限
3251	建湖	机电设备厂变	10	400	本级设备容量受限
3252	建湖	登达1号箱变	10	630	本级设备容量受限
3253	建湖	建南七组	10	200	本级设备容量受限
3254	建湖	东方线兴湖花园9#箱变	10	800	本级设备容量受限
3255	建湖	云梦池公用变	10	400	本级设备容量受限
3256	建湖	口河公用变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3257	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	本级设备容量受限
3258	建湖	冯晏五组西	10	400	本级设备容量受限
3259	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	本级设备容量受限
3260	建湖	华都饭店东公用变	10	400	本级设备容量受限
3261	建湖	上冈清沁池配变	10	315	本级设备容量受限
3262	建湖	上冈益民一组配变	10	200	本级设备容量受限
3263	建湖	上冈法庭配变	10	500	本级设备容量受限
3264	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	本级设备容量受限
3265	建湖	上冈新国道配变	10	400	本级设备容量受限
3266	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	本级设备容量受限
3267	建湖	新局址南公用变	10	315	本级设备容量受限
3268	建湖	金阳花园1#变	10	800	本级设备容量受限
3269	建湖	马厂中站	10	100	本级设备容量受限
3270	建湖	近湖建港六队变	10	400	本级设备容量受限
3271	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	本级设备容量受限
3272	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	本级设备容量受限
3273	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	本级设备容量受限
3274	建湖	中行公用变	10	500	本级设备容量受限
3275	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3276	建湖	近湖西葛东站	10	400	本级设备容量受限
3277	射阳	中联7组箱变	10	630	上级设备容量受限
3278	射阳	城区新三村3号配变	10	400	上级设备容量受限
3279	射阳	兴南路3#配变	10	400	本级设备容量受限
3280	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	本级设备容量受限
3281	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	本级设备容量受限
3282	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	本级设备容量受限
3283	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	本级设备容量受限
3284	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	本级设备容量受限
3285	射阳	城区粮食新村配变	10	400	本级设备容量受限
3286	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	上级设备容量受限
3287	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	本级设备容量受限
3288	射阳	城区新三村4号配变	10	400	上级设备容量受限
3289	射阳	城区条心1#配变	10	400	本级设备容量受限
3290	射阳	新四村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3291	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	本级设备容量受限
3292	射阳	海丰9#变	10	400	本级设备容量受限
3293	射阳	农牧六管区3#	10	400	本级设备容量受限
3294	射阳	新四村1号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3295	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	本级设备容量受限
3296	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	本级设备容量受限
3297	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	本级设备容量受限
3298	射阳	海通中心河4#变	10	400	本级设备容量受限
3299	射阳	海通街道1#配变	10	400	本级设备容量受限
3300	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	本级设备容量受限
3301	射阳	农牧1#配变	10	400	本级设备容量受限
3302	射阳	运棉12#配变	10	400	本级设备容量受限
3303	射阳	八段8#变	10	400	本级设备容量受限
3304	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	本级设备容量受限
3305	射阳	通洋建东21#配变	10	315	本级设备容量受限
3306	射阳	南公变9#变	10	315	本级设备容量受限
3307	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	本级设备容量受限
3308	射阳	临海街道12#配变	10	315	本级设备容量受限
3309	射阳	海通农牧七管区	10	400	本级设备容量受限
3310	射阳	团南7#配变	10	315	本级设备容量受限
3311	射阳	海通大尖11#配变	10	315	本级设备容量受限
3312	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	本级设备容量受限
3313	射阳	射兴8#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3314	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	本级设备容量受限
3315	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	本级设备容量受限
3316	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	本级设备容量受限
3317	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	本级设备容量受限
3318	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	本级设备容量受限
3319	射阳	条滩4#配变	10	315	本级设备容量受限
3320	射阳	海通居委会2#配变	10	250	本级设备容量受限
3321	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	本级设备容量受限
3322	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	本级设备容量受限
3323	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	本级设备容量受限
3324	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	本级设备容量受限
3325	射阳	通洋文明5#配变	10	200	本级设备容量受限
3326	射阳	通洋建东7#配变	10	200	本级设备容量受限
3327	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	本级设备容量受限
3328	射阳	双跃9#配变	10	200	本级设备容量受限
3329	射阳	同胜11#配变	10	200	本级设备容量受限
3330	射阳	街道52#配变	10	200	本级设备容量受限
3331	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	本级设备容量受限
3332	射阳	东海4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3333	射阳	耦耕5#变	10	200	本级设备容量受限
3334	射阳	五岸2#配变	10	200	本级设备容量受限
3335	射阳	东兴3#配变	10	400	本级设备容量受限
3336	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	本级设备容量受限
3337	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	本级设备容量受限
3338	射阳	同胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
3339	射阳	通洋农科2#配变	10	200	本级设备容量受限
3340	射阳	洋东4#变	10	200	本级设备容量受限
3341	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	本级设备容量受限
3342	射阳	苇荡3#配变	10	200	本级设备容量受限
3343	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	本级设备容量受限
3344	射阳	一管区2#变	10	200	本级设备容量受限
3345	射阳	五垛7#配变	10	200	本级设备容量受限
3346	射阳	南港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3347	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	本级设备容量受限
3348	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	本级设备容量受限
3349	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	本级设备容量受限
3350	射阳	洋南8#变	10	200	本级设备容量受限
3351	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3352	射阳	射兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
3353	射阳	通洋建东24#配变	10	200	本级设备容量受限
3354	射阳	战斗11#配变	10	200	本级设备容量受限
3355	射阳	南坎2#配变	10	200	本级设备容量受限
3356	射阳	双跃1#配变	10	200	本级设备容量受限
3357	射阳	通洋建东14#配变	10	200	本级设备容量受限
3358	射阳	通洋南六4#配变	10	200	本级设备容量受限
3359	射阳	中涧13#变	10	100	本级设备容量受限
3360	射阳	射东10#配变.	10	200	本级设备容量受限
3361	射阳	新淤7#配变	10	200	本级设备容量受限
3362	射阳	庆余1#变	10	200	本级设备容量受限
3363	射阳	条滩7#配变	10	200	本级设备容量受限
3364	射阳	新淤11#配变	10	200	本级设备容量受限
3365	射阳	合顺4#配变	10	200	本级设备容量受限
3366	射阳	海镇4#配变	10	200	本级设备容量受限
3367	射阳	洋东5#变	10	200	本级设备容量受限
3368	射阳	通洋四班8#配变	10	200	本级设备容量受限
3369	射阳	太兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
3370	射阳	芦湾2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3371	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	本级设备容量受限
3372	射阳	联合13#配变	10	100	本级设备容量受限
3373	射阳	条滩6#配变	10	200	本级设备容量受限
3374	射阳	淮海6#配变	10	200	本级设备容量受限
3375	射阳	淮海9#配变	10	200	本级设备容量受限
3376	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	本级设备容量受限
3377	射阳	头厂6#配变	10	200	本级设备容量受限
3378	射阳	中南9#变	10	200	本级设备容量受限
3379	射阳	沟北9#配变	10	200	本级设备容量受限
3380	射阳	诚民12#配变	10	400	本级设备容量受限
3381	射阳	庄东7#变	10	200	本级设备容量受限
3382	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	本级设备容量受限
3383	射阳	洋马街道2#配变	10	315	本级设备容量受限
3384	射阳	红星社区3#配变	10	200	本级设备容量受限
3385	射阳	新镇区2#变	10	400	本级设备容量受限
3386	射阳	新镇区6#变	10	200	本级设备容量受限
3387	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	本级设备容量受限
3388	射阳	川洋3#配变	10	400	本级设备容量受限
3389	射阳	北庄2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3390	射阳	滨南13#变	10	200	本级设备容量受限
3391	射阳	滨东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3392	射阳	新庄10#变	10	200	本级设备容量受限
3393	射阳	新庄4#变	10	200	本级设备容量受限
3394	射阳	诚民15#配变	10	200	本级设备容量受限
3395	射阳	南份7#变	10	200	本级设备容量受限
3396	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	本级设备容量受限
3397	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3398	射阳	长荡西沙13#配变	10	200	本级设备容量受限
3399	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	本级设备容量受限
3400	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	本级设备容量受限
3401	射阳	长荡中河6#变	10	200	本级设备容量受限
3402	射阳	长荡陈林5#变	10	200	本级设备容量受限
3403	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	本级设备容量受限
3404	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	本级设备容量受限
3405	射阳	东风1#变021	10	200	本级设备容量受限
3406	射阳	龙港10#变	10	400	本级设备容量受限
3407	射阳	永星13#变	10	400	本级设备容量受限
3408	射阳	唐湾14#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3409	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	本级设备容量受限
3410	射阳	码头10#变	10	400	本级设备容量受限
3411	射阳	特庸连庆2#变	10	200	本级设备容量受限
3412	射阳	特庸北洋7#变	10	200	本级设备容量受限
3413	射阳	北洋园区5#配变	10	200	本级设备容量受限
3414	射阳	金山3#变	10	200	本级设备容量受限
3415	射阳	安东12#变069	10	200	本级设备容量受限
3416	射阳	方向18#配变	10	400	本级设备容量受限
3417	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	本级设备容量受限
3418	射阳	金山15#变	10	400	本级设备容量受限
3419	射阳	金山9#变	10	200	本级设备容量受限
3420	射阳	岱范2#配变	10	200	本级设备容量受限
3421	射阳	七埠1#配变	10	200	本级设备容量受限
3422	射阳	七埠7#配变	10	200	本级设备容量受限
3423	射阳	东湾4#配变	10	200	本级设备容量受限
3424	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	本级设备容量受限
3425	射阳	河西7#变	10	200	本级设备容量受限
3426	射阳	利国17#	10	200	本级设备容量受限
3427	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3428	射阳	南滩9#变	10	200	本级设备容量受限
3429	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	本级设备容量受限
3430	射阳	利国10#变	10	400	本级设备容量受限
3431	射阳	洋北1#变	10	400	本级设备容量受限
3432	射阳	公用2#变.	10	630	本级设备容量受限
3433	射阳	公用14#变	10	400	本级设备容量受限
3434	射阳	公用5#变.	10	400	本级设备容量受限
3435	射阳	公用22#配变	10	200	本级设备容量受限
3436	射阳	富洋8#变	10	315	本级设备容量受限
3437	射阳	富洋9#配变	10	400	本级设备容量受限
3438	射阳	公用10#变	10	400	本级设备容量受限
3439	射阳	公用4#配变	10	400	本级设备容量受限
3440	射阳	西区8#配变	10	400	本级设备容量受限
3441	射阳	凤兴2#变	10	400	本级设备容量受限
3442	射阳	凤东13#变	10	400	本级设备容量受限
3443	射阳	新区6#变	10	400	本级设备容量受限
3444	射阳	运河6#配变	10	200	本级设备容量受限
3445	射阳	芦洼13#台区	10	200	本级设备容量受限
3446	射阳	南庄1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3447	射阳	如意3#变	10	200	本级设备容量受限
3448	射阳	凤西2#配变	10	160	本级设备容量受限
3449	射阳	凤兴4#变	10	400	本级设备容量受限
3450	射阳	西区10#配变	10	400	本级设备容量受限
3451	射阳	西区9#配变	10	400	本级设备容量受限
3452	射阳	海河跃北6#变2	10	200	本级设备容量受限
3453	射阳	海河烈士5#配变	10	400	本级设备容量受限
3454	射阳	海河烈士11#变	10	200	本级设备容量受限
3455	射阳	海河烈士8-1#变	10	200	本级设备容量受限
3456	射阳	海河革新3#变	10	200	本级设备容量受限
3457	射阳	新安16#变	10	200	本级设备容量受限
3458	射阳	海河跃华9#变	10	200	本级设备容量受限
3459	射阳	海河跃华7#变	10	200	本级设备容量受限
3460	射阳	海河五星5#变	10	400	本级设备容量受限
3461	射阳	海河清河2-1号变	10	200	本级设备容量受限
3462	射阳	海河黄沙9#变	10	200	本级设备容量受限
3463	射阳	海河黄沙2#变	10	200	本级设备容量受限
3464	射阳	海河街道8#变	10	400	本级设备容量受限
3465	射阳	海河商业街1#变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3466	射阳	海河街道32#变	10	200	本级设备容量受限
3467	射阳	海河海湾4#变	10	200	本级设备容量受限
3468	射阳	海河街道9#变	10	400	本级设备容量受限
3469	射阳	海河伏兴1#变	10	200	本级设备容量受限
3470	射阳	海河街道37#变	10	200	本级设备容量受限
3471	射阳	海河三星13#变	10	200	本级设备容量受限
3472	射阳	海河镇条海10#变	10	200	本级设备容量受限
3473	射阳	海河三星20#配变	10	200	本级设备容量受限
3474	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	本级设备容量受限
3475	射阳	海河条海1#变	10	200	本级设备容量受限
3476	射阳	民生6#变	10	200	本级设备容量受限
3477	射阳	特庸九里1#配变	10	200	本级设备容量受限
3478	射阳	码头9#变	10	200	本级设备容量受限
3479	射阳	码头8#变	10	400	本级设备容量受限
3480	射阳	城区中联1#配变	10	315	本级设备容量受限
3481	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3482	射阳	城区张网2#配变	10	200	本级设备容量受限
3483	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	本级设备容量受限
3484	射阳	城区同心小学配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3485	射阳	城区双龙2#配变	10	315	本级设备容量受限
3486	射阳	特庸联心1#配变	10	200	本级设备容量受限
3487	射阳	永胜5#变	10	315	本级设备容量受限
3488	射阳	特庸木楼6#变	10	200	本级设备容量受限
3489	射阳	新潮14#变	10	400	本级设备容量受限
3490	射阳	城区园区4#配变	10	315	本级设备容量受限
3491	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	本级设备容量受限
3492	射阳	城区园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3493	射阳	城区园区1#配变	10	315	本级设备容量受限
3494	射阳	城区庆南16#配变	10	400	本级设备容量受限
3495	射阳	中闸20#配变	10	200	本级设备容量受限
3496	射阳	中闸8#配变	10	200	本级设备容量受限
3497	射阳	新条10#变	10	200	本级设备容量受限
3498	射阳	后湾小区2#变	10	315	本级设备容量受限
3499	射阳	后湾小区1#变	10	400	本级设备容量受限
3500	射阳	后湾小区6#配变	10	400	本级设备容量受限
3501	射阳	阜余沙东5#配变	10	400	本级设备容量受限
3502	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	本级设备容量受限
3503	射阳	新西分场1#	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3504	射阳	场直线41#变压器	10	200	本级设备容量受限
3505	射阳	南灶13#变	10	250	本级设备容量受限
3506	射阳	新北九大队1#	10	200	本级设备容量受限
3507	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	本级设备容量受限
3508	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	本级设备容量受限
3509	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	本级设备容量受限
3510	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	本级设备容量受限
3511	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	本级设备容量受限
3512	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	本级设备容量受限
3513	射阳	光荣1#配变	10	200	本级设备容量受限
3514	射阳	小洋3#	10	200	本级设备容量受限
3515	射阳	周圩3#变	10	100	本级设备容量受限
3516	射阳	小洋2#配变	10	200	本级设备容量受限
3517	射阳	光荣5#配变	10	400	本级设备容量受限
3518	射阳	合德中北6#配变	10	400	本级设备容量受限
3519	射阳	新渠7#配变	10	200	本级设备容量受限
3520	射阳	新东2#配变	10	200	本级设备容量受限
3521	射阳	洋河8#	10	200	本级设备容量受限
3522	射阳	洋河洋中2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3523	射阳	四港12#配变	10	200	本级设备容量受限
3524	射阳	正塘13#配变	10	315	本级设备容量受限
3525	射阳	条心小区配变	10	315	本级设备容量受限
3526	射阳	阜余圩门11#配变	10	200	本级设备容量受限
3527	射阳	阜余公用变14#配变	10	200	本级设备容量受限
3528	射阳	阜余三份10#配变	10	200	本级设备容量受限
3529	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	本级设备容量受限
3530	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	本级设备容量受限
3531	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	本级设备容量受限
3532	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	本级设备容量受限
3533	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	本级设备容量受限
3534	射阳	阜余西圩4#配变	10	200	本级设备容量受限
3535	射阳	城北11#配变	10	315	本级设备容量受限
3536	射阳	城北10#配变	10	315	本级设备容量受限
3537	射阳	三角镇村1#配变	10	200	本级设备容量受限
3538	射阳	兴隆10#变	10	200	本级设备容量受限
3539	射阳	兴隆6#配变	10	200	本级设备容量受限
3540	射阳	兴隆3#配变	10	200	本级设备容量受限
3541	射阳	庆北5#变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3542	射阳	兴隆5#配变	10	400	本级设备容量受限
3543	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	本级设备容量受限
3544	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	本级设备容量受限
3545	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	本级设备容量受限
3546	射阳	三角镇7#配变	10	315	本级设备容量受限
3547	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	本级设备容量受限
3548	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	本级设备容量受限
3549	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	本级设备容量受限
3550	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	本级设备容量受限
3551	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	本级设备容量受限
3552	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	本级设备容量受限
3553	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	本级设备容量受限
3554	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	本级设备容量受限
3555	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	本级设备容量受限
3556	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	本级设备容量受限
3557	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	本级设备容量受限
3558	射阳	城区二院配变	10	400	本级设备容量受限
3559	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	本级设备容量受限
3560	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3561	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	本级设备容量受限
3562	射阳	城区光明新村南配变	10	400	本级设备容量受限
3563	射阳	大陆村1#配变	10	200	本级设备容量受限
3564	射阳	新生12#变	10	100	本级设备容量受限
3565	射阳	胜居2#配变	10	400	本级设备容量受限
3566	射阳	城区大兴路配变	10	400	本级设备容量受限
3567	射阳	岔北1#配变	10	200	本级设备容量受限
3568	射阳	友爱村4#配变	10	200	本级设备容量受限
3569	射阳	下圩村3#配变	10	315	本级设备容量受限
3570	射阳	公用变2#配变.	10	400	本级设备容量受限
3571	射阳	公用变3#配变	10	315	本级设备容量受限
3572	射阳	公用变8#配变	10	400	本级设备容量受限
3573	射阳	公用变4#配变	10	315	本级设备容量受限
3574	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	本级设备容量受限
3575	射阳	公用变9#配变	10	200	本级设备容量受限
3576	射阳	公用变1#配变.	10	400	本级设备容量受限
3577	射阳	界河7#变	10	200	本级设备容量受限
3578	射阳	街道2#配变	10	400	本级设备容量受限
3579	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3580	射阳	长荡东沙8#变	10	200	本级设备容量受限
3581	射阳	长荡东沙2#变	10	200	本级设备容量受限
3582	射阳	长荡中沙8#变	10	200	本级设备容量受限
3583	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	本级设备容量受限
3584	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	本级设备容量受限
3585	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	本级设备容量受限
3586	射阳	张同2#配变	10	200	本级设备容量受限
3587	射阳	北邗11#配变	10	200	本级设备容量受限
3588	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	本级设备容量受限
3589	射阳	洋港6#变	10	200	本级设备容量受限
3590	射阳	洋马街道5#配变	10	315	本级设备容量受限
3591	射阳	公用变19#变	10	400	本级设备容量受限
3592	射阳	正塘22#配变	10	400	本级设备容量受限
3593	射阳	正塘17#配变	10	315	本级设备容量受限
3594	射阳	正塘14#配变	10	315	本级设备容量受限
3595	射阳	正塘30#变	10	400	本级设备容量受限
3596	射阳	正塘11#配变	10	400	本级设备容量受限
3597	射阳	城区合东2#配变	10	400	本级设备容量受限
3598	射阳	城区合东五组配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3599	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	本级设备容量受限
3600	射阳	城区城北4#配变	10	400	本级设备容量受限
3601	射阳	振坍10#变	10	400	本级设备容量受限
3602	射阳	胜居7#变	10	200	本级设备容量受限
3603	射阳	和气1#配变	10	100	本级设备容量受限
3604	射阳	和气7#变	10	200	本级设备容量受限
3605	射阳	和气9#配变	10	200	本级设备容量受限
3606	射阳	特庸街道17#变	10	200	本级设备容量受限
3607	射阳	特庸街道9#变	10	400	本级设备容量受限
3608	射阳	特庸街道7#	10	200	本级设备容量受限
3609	射阳	特庸红旗7#变	10	400	本级设备容量受限
3610	射阳	特庸街道10#变	10	400	本级设备容量受限
3611	射阳	特庸红旗13#变	10	400	本级设备容量受限
3612	射阳	红旗11#变	10	400	本级设备容量受限
3613	射阳	四明街道19#配变	10	400	本级设备容量受限
3614	射阳	四明街道14#变	10	200	本级设备容量受限
3615	射阳	四明街道9#变	10	315	本级设备容量受限
3616	射阳	四明街道1#变	10	400	本级设备容量受限
3617	射阳	庆云3#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3618	射阳	庆云7#配变	10	200	本级设备容量受限
3619	射阳	庆云2#配变	10	200	本级设备容量受限
3620	射阳	酩悦加州3#变	10	400	本级设备容量受限
3621	射阳	四明盐路10#配变	10	200	本级设备容量受限
3622	射阳	长荡三合2#配变	10	200	本级设备容量受限
3623	射阳	长荡益民9#配变	10	200	本级设备容量受限
3624	射阳	滨东13#变	10	200	本级设备容量受限
3625	射阳	射口3#配变	10	200	本级设备容量受限
3626	射阳	滨东10#配变	10	200	本级设备容量受限
3627	射阳	三区16#变JN	10	200	本级设备容量受限
3628	射阳	三区13#配变	10	315	本级设备容量受限
3629	射阳	新塘13#变	10	200	本级设备容量受限
3630	射阳	新塘25#变	10	200	本级设备容量受限
3631	射阳	庆云5#配变	10	315	本级设备容量受限
3632	射阳	庆云4#配变	10	400	本级设备容量受限
3633	射阳	合兴小街10#配变	10	400	本级设备容量受限
3634	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	200	本级设备容量受限
3635	射阳	阜余小沙3配变	10	315	本级设备容量受限
3636	射阳	阜余邹滩三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3637	射阳	阜余花元二配变	10	200	本级设备容量受限
3638	射阳	阜余同丰7#配变	10	200	本级设备容量受限
3639	射阳	宏丰康居1#变	10	200	本级设备容量受限
3640	射阳	阜余宏丰十三配变	10	200	本级设备容量受限
3641	射阳	阜余里庄1#配变	10	200	本级设备容量受限
3642	射阳	阜余同丰14#配变	10	200	本级设备容量受限
3643	射阳	阜余同丰九配变	10	315	本级设备容量受限
3644	射阳	阜余六份18#配变	10	200	本级设备容量受限
3645	射阳	阜余公用11#配变	10	400	本级设备容量受限
3646	射阳	四明李尖9#配变	10	200	本级设备容量受限
3647	射阳	四明黄云2#配变	10	200	本级设备容量受限
3648	射阳	四明黄云8#配变	10	200	本级设备容量受限
3649	射阳	四明跃东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3650	射阳	四明黄云13#配变	10	200	本级设备容量受限
3651	射阳	四明维新9#配变	10	200	本级设备容量受限
3652	射阳	四明李尖3#配变	10	400	本级设备容量受限
3653	射阳	洋港14#配变	10	200	本级设备容量受限
3654	射阳	新跃4#变	10	200	本级设备容量受限
3655	射阳	新跃1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3656	射阳	友盟5#配变	10	400	本级设备容量受限
3657	射阳	长荡街道8#配变	10	400	本级设备容量受限
3658	射阳	长荡街道15#配变	10	400	本级设备容量受限
3659	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	本级设备容量受限
3660	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	本级设备容量受限
3661	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	本级设备容量受限
3662	射阳	长荡创业园配变	10	400	本级设备容量受限
3663	射阳	四明上坎3#配变	10	200	本级设备容量受限
3664	射阳	四明双湾3#变	10	200	本级设备容量受限
3665	射阳	四明六团6#配变	10	200	本级设备容量受限
3666	射阳	新坍振坍9#变	10	400	本级设备容量受限
3667	射阳	街道2#变	10	315	本级设备容量受限
3668	射阳	新坍街道18#配变	10	200	本级设备容量受限
3669	射阳	新坍街道5#变	10	315	本级设备容量受限
3670	射阳	特庸红星9#变	10	200	本级设备容量受限
3671	射阳	东港居委会1#配变	10	400	本级设备容量受限
3672	射阳	东港6#配变	10	200	本级设备容量受限
3673	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	本级设备容量受限
3674	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3675	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	本级设备容量受限
3676	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	本级设备容量受限
3677	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	本级设备容量受限
3678	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	本级设备容量受限
3679	射阳	后羿线15-10#杆酪悦加州东配变	10	315	本级设备容量受限
3680	射阳	友盟9#配变	10	200	本级设备容量受限
3681	射阳	贺丰14#配变	10	200	本级设备容量受限
3682	射阳	世动新能源有限公司	10	200	本级设备容量受限
3683	射阳	兴北四村北配变	10	200	本级设备容量受限
3684	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	本级设备容量受限
3685	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	本级设备容量受限
3686	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	本级设备容量受限
3687	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	本级设备容量受限
3688	射阳	园区6#变	10	400	本级设备容量受限
3689	射阳	园区16#变	10	400	本级设备容量受限
3690	射阳	友爱7#配变	10	200	本级设备容量受限
3691	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	本级设备容量受限
3692	射阳	耦耕边港13#变	10	200	本级设备容量受限
3693	射阳	海星6#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3694	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	本级设备容量受限
3695	射阳	四明建光2#配变	10	200	本级设备容量受限
3696	射阳	四明新港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3697	射阳	四明新圩3#配变	10	200	本级设备容量受限
3698	射阳	联东9#变	10	100	本级设备容量受限
3699	射阳	渠北15#变	10	200	本级设备容量受限
3700	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	本级设备容量受限
3701	射阳	海河川彭16#配变	10	200	本级设备容量受限
3702	射阳	海河陡港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3703	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
3704	射阳	东方19#变	10	400	本级设备容量受限
3705	射阳	小尖4号变	10	200	本级设备容量受限
3706	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	本级设备容量受限
3707	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	本级设备容量受限
3708	射阳	教师进修学校配变	10	100	本级设备容量受限
3709	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	本级设备容量受限
3710	射阳	六管区6#变	10	200	本级设备容量受限
3711	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3712	射阳	海通通兴3#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3713	射阳	城区为民路4#配变	10	400	本级设备容量受限
3714	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3715	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	本级设备容量受限
3716	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	本级设备容量受限
3717	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
3718	射阳	临建7#配变	10	200	本级设备容量受限
3719	射阳	城区动力路配变	10	400	本级设备容量受限
3720	射阳	康平路3号配变	10	400	本级设备容量受限
3721	射阳	六管区4#变	10	400	本级设备容量受限
3722	射阳	农牧七管区7#变	10	400	本级设备容量受限
3723	射阳	七管区9#变	10	200	本级设备容量受限
3724	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	本级设备容量受限
3725	射阳	太阳城4号配变	10	400	本级设备容量受限
3726	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	本级设备容量受限
3727	射阳	五管区7#配变	10	200	本级设备容量受限
3728	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	本级设备容量受限
3729	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	本级设备容量受限
3730	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	本级设备容量受限
3731	射阳	城区大成公司配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3732	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	本级设备容量受限
3733	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	本级设备容量受限
3734	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	本级设备容量受限
3735	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	本级设备容量受限
3736	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3737	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	本级设备容量受限
3738	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	本级设备容量受限
3739	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	本级设备容量受限
3740	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
3741	射阳	竹节安置区1#配变	10	200	本级设备容量受限
3742	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	本级设备容量受限
3743	射阳	城区康平路6号配变	10	400	本级设备容量受限
3744	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3745	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3746	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	本级设备容量受限
3747	射阳	城区农机局配变	10	315	本级设备容量受限
3748	射阳	城区新四村4号配变	10	400	本级设备容量受限
3749	射阳	城区新四村8号配变	10	400	本级设备容量受限
3750	射阳	新城南派出所配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3751	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	本级设备容量受限
3752	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	本级设备容量受限
3753	射阳	通洋文明7#配变	10	200	本级设备容量受限
3754	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	本级设备容量受限
3755	射阳	海通边贸2#变	10	400	本级设备容量受限
3756	射阳	射阳港居委会14# 变	10	200	本级设备容量受限
3757	射阳	2大队牧场	10	400	本级设备容量受限
3758	射阳	渔场东4#	10	400	本级设备容量受限
3759	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	本级设备容量受限
3760	射阳	渔场东2#	10	400	本级设备容量受限
3761	射阳	供电所北配变	10	200	本级设备容量受限
3762	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	本级设备容量受限
3763	射阳	农联11#配变	10	200	本级设备容量受限
3764	射阳	临海街道7#配变.	10	400	本级设备容量受限
3765	射阳	农联8#配变	10	315	本级设备容量受限
3766	射阳	农联7#配变	10	400	本级设备容量受限
3767	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	本级设备容量受限
3768	射阳	中华13#变	10	200	本级设备容量受限
3769	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3770	射阳	海通街道17#配变	10	400	本级设备容量受限
3771	射阳	海通街道10#配变	10	400	本级设备容量受限
3772	射阳	海通居委会6#配变	10	400	本级设备容量受限
3773	射阳	海通居委会5#配变	10	400	本级设备容量受限
3774	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	本级设备容量受限
3775	射阳	丫头港6#配变	10	400	本级设备容量受限
3776	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	本级设备容量受限
3777	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	本级设备容量受限
3778	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	本级设备容量受限
3779	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	本级设备容量受限
3780	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	本级设备容量受限
3781	射阳	城区兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	本级设备容量受限
3782	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	本级设备容量受限
3783	射阳	兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	本级设备容量受限
3784	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3785	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	本级设备容量受限
3786	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	本级设备容量受限
3787	射阳	双港5#配变	10	200	本级设备容量受限
3788	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3789	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	上级设备容量受限
3790	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	上级设备容量受限
3791	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
3792	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	上级设备容量受限
3793	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
3794	射阳	清华园开关站2#主变1	10	800	上级设备容量受限
3795	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
3796	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
3797	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	上级设备容量受限
3798	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
3799	射阳	海都雅居4#变	10	630	上级设备容量受限
3800	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3801	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	上级设备容量受限
3802	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	上级设备容量受限
3803	射阳	书苑雅舍配变	10	500	上级设备容量受限
3804	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
3805	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
3806	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	上级设备容量受限
3807	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3808	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
3809	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3810	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	上级设备容量受限
3811	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3812	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
3813	射阳	海都雅居2#变	10	630	上级设备容量受限
3814	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	上级设备容量受限
3815	射阳	清华园开关站4#主变1	10	800	上级设备容量受限
3816	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
3817	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3818	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	本级设备容量受限
3819	射阳	城区永祥配变	10	500	上级设备容量受限
3820	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3821	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	上级设备容量受限
3822	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	上级设备容量受限
3823	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	上级设备容量受限
3824	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	本级设备容量受限
3825	射阳	城区中联村部配变	10	400	本级设备容量受限
3826	射阳	中心河6#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3827	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	本级设备容量受限
3828	射阳	中心河3#	10	160	本级设备容量受限
3829	射阳	临海街道16#配变	10	315	本级设备容量受限
3830	射阳	临海街道18#配变	10	400	本级设备容量受限
3831	射阳	西兴10#配变	10	200	本级设备容量受限
3832	射阳	临海街道2#配变	10	400	本级设备容量受限
3833	射阳	临海街道29#配变	10	400	本级设备容量受限
3834	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	本级设备容量受限
3835	射阳	海镇5#配变	10	315	本级设备容量受限
3836	射阳	临海街道19#配变	10	315	本级设备容量受限
3837	射阳	临海街道3#变	10	400	本级设备容量受限
3838	射阳	临海街道45#变	10	315	本级设备容量受限
3839	射阳	临海街道17#配变	10	315	本级设备容量受限
3840	射阳	蚕种场1#变	10	200	本级设备容量受限
3841	射阳	六垛公用23#变	10	200	本级设备容量受限
3842	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	本级设备容量受限
3843	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	本级设备容量受限
3844	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	本级设备容量受限
3845	射阳	后涧2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3846	射阳	后涧7#配变	10	400	本级设备容量受限
3847	射阳	同胜16#配变	10	400	本级设备容量受限
3848	射阳	海通果林场2#配变	10	315	本级设备容量受限
3849	响水	兴庄八组变	10	200	本级设备容量受限
3850	响水	开发区23#变	10	400	本级设备容量受限
3851	响水	南河王集新区变	10	630	上级设备容量受限
3852	响水	六套街北9#变	10	400	本级设备容量受限
3853	响水	黄圩集镇中心变	10	400	本级设备容量受限
3854	响水	黄圩村二组变	10	400	本级设备容量受限
3855	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	本级设备容量受限
3856	响水	陈港海安卫生院变	10	400	本级设备容量受限
3857	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	上级设备容量受限
3858	响水	南河小学变	10	400	本级设备容量受限
3859	响水	毛庄变	10	400	上级设备容量受限
3860	响水	小尖医疗1#变	10	400	本级设备容量受限
3861	响水	苗寨二组变	10	400	本级设备容量受限
3862	响水	老舍四烈河西变	10	400	本级设备容量受限
3863	响水	七套北街变	10	400	本级设备容量受限
3864	响水	王集2#中台片变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3865	响水	大有交通变	10	400	本级设备容量受限
3866	响水	陈港海安10#变	10	400	本级设备容量受限
3867	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	本级设备容量受限
3868	响水	七套聚兴路变	10	400	本级设备容量受限
3869	响水	田荡三组1#变	10	400	本级设备容量受限
3870	响水	王集13#组变	10	400	上级设备容量受限
3871	响水	张庄23组3#变	10	400	本级设备容量受限
3872	响水	小浦3#变	10	400	本级设备容量受限
3873	响水	新南134组变	10	400	上级设备容量受限
3874	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	本级设备容量受限
3875	响水	公用12#变	10	400	本级设备容量受限
3876	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	本级设备容量受限
3877	响水	陈港海安7#变	10	400	本级设备容量受限
3878	响水	双港公用变2#	10	400	本级设备容量受限
3879	响水	小尖沿河变	10	400	本级设备容量受限
3880	响水	龚集11#变	10	400	本级设备容量受限
3881	响水	陈港海安3#变	10	400	本级设备容量受限
3882	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	本级设备容量受限
3883	响水	龚集供电所变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3884	响水	运河幼儿园4#变	10	400	本级设备容量受限
3885	响水	月港新变	10	400	本级设备容量受限
3886	响水	彭港马庄新变	10	200	本级设备容量受限
3887	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	本级设备容量受限
3888	响水	南河新东6组变	10	200	上级设备容量受限
3889	响水	海安四组变	10	200	本级设备容量受限
3890	响水	花枝2组变	10	200	本级设备容量受限
3891	响水	南河头甲八组变	10	200	本级设备容量受限
3892	响水	南河新南245组2#变	10	200	上级设备容量受限
3893	响水	花枝1、2组变	10	200	本级设备容量受限
3894	响水	小尖周集5#公用变	10	200	本级设备容量受限
3895	响水	新东123组3#变	10	200	上级设备容量受限
3896	响水	合兴小学变	10	200	本级设备容量受限
3897	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	本级设备容量受限
3898	响水	双港公用变4#	10	400	本级设备容量受限
3899	响水	南河新南134组4#变	10	200	上级设备容量受限
3900	响水	陈港三港一组变	10	200	本级设备容量受限
3901	响水	老舍良种东变	10	200	本级设备容量受限
3902	响水	小尖浦东三组北变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3903	响水	新东456组3#变	10	200	上级设备容量受限
3904	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	本级设备容量受限
3905	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	本级设备容量受限
3906	响水	南河新南3组变	10	200	上级设备容量受限
3907	响水	塘港6组变	10	200	本级设备容量受限
3908	响水	老舍1、2组1#变	10	200	本级设备容量受限
3909	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	本级设备容量受限
3910	响水	六套尹庄2#变	10	200	本级设备容量受限
3911	响水	程庄兴隆变	10	200	本级设备容量受限
3912	响水	张庄12组变	10	200	本级设备容量受限
3913	响水	太平28组2#变	10	200	本级设备容量受限
3914	响水	旗杆王庄照明变	10	200	本级设备容量受限
3915	响水	友爱西北变	10	200	本级设备容量受限
3916	响水	小尖朱圩八组变	10	200	本级设备容量受限
3917	响水	小尖土桥六组	10	200	本级设备容量受限
3918	响水	水利站1#变	10	200	本级设备容量受限
3919	响水	新东456组2#变	10	200	上级设备容量受限
3920	响水	沙荡安置区4#变	10	200	本级设备容量受限
3921	响水	南河供电所变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3922	响水	丰友西变	10	200	本级设备容量受限
3923	响水	刘庄2组1#变	10	200	本级设备容量受限
3924	响水	老舍4#北变	10	200	本级设备容量受限
3925	响水	南河加庆七组变	10	200	本级设备容量受限
3926	响水	朱圩三四组变	10	200	本级设备容量受限
3927	响水	陈港下辛三组变	10	200	本级设备容量受限
3928	响水	小尖安达2#变	10	200	本级设备容量受限
3929	响水	陈港齐心二三组变	10	200	本级设备容量受限
3930	响水	小尖毕圩八组变	10	200	本级设备容量受限
3931	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	本级设备容量受限
3932	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	本级设备容量受限
3933	响水	海宁2组变	10	200	本级设备容量受限
3934	响水	老舍5#公用变	10	200	本级设备容量受限
3935	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	本级设备容量受限
3936	响水	林舍纱厂2#变	10	200	本级设备容量受限
3937	响水	沙荡线安置区1#变	10	200	本级设备容量受限
3938	响水	南河医院变	10	200	本级设备容量受限
3939	响水	老舍良种村变	10	200	本级设备容量受限
3940	响水	小尖郭庄4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3941	响水	公用变3#	10	400	本级设备容量受限
3942	响水	友爱大棚变	10	200	本级设备容量受限
3943	响水	灌河八组1#变	10	200	本级设备容量受限
3944	响水	吉舍七组北变	10	200	本级设备容量受限
3945	响水	物业小区变	10	400	本级设备容量受限
3946	响水	看守所变	10	400	本级设备容量受限
3947	响水	物业小区2#变	10	500	本级设备容量受限
3948	响水	盛都华城8#变	10	630	本级设备容量受限
3949	响水	红旗小学3#变	10	500	本级设备容量受限
3950	响水	7分厂部变	10	200	本级设备容量受限
3951	响水	30大队变	10	100	本级设备容量受限
3952	响水	30大队南站综合变	10	200	本级设备容量受限
3953	响水	六套粮管所2#变	10	400	本级设备容量受限
3954	响水	三庄苗圃变	10	400	本级设备容量受限
3955	响水	街北严庄2#变	10	400	本级设备容量受限
3956	响水	环境监察站3#变	10	400	本级设备容量受限
3957	响水	幸福小区5#变	10	400	本级设备容量受限
3958	响水	怡园小区2#变	10	400	本级设备容量受限
3959	响水	怡园小区3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3960	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	本级设备容量受限
3961	响水	66大队变	10	200	本级设备容量受限
3962	响水	潮河线周金良变	10	200	本级设备容量受限
3963	响水	62大队变	10	200	本级设备容量受限
3964	响水	东直线22大队变	10	200	本级设备容量受限
3965	响水	响水大排档1#变	10	400	本级设备容量受限
3966	响水	二套条河2#变	10	200	本级设备容量受限
3967	响水	三套敬老院变	10	200	本级设备容量受限
3968	响水	湾港7#变	10	200	本级设备容量受限
3969	响水	44大队2#变	10	200	本级设备容量受限
3970	响水	44大队1#变	10	200	本级设备容量受限
3971	响水	30大队北站综合变	10	200	本级设备容量受限
3972	响水	花园小区2#变	10	315	本级设备容量受限
3973	响水	文化馆变	10	400	本级设备容量受限
3974	响水	工商路1#变	10	400	本级设备容量受限
3975	响水	军民路2#变	10	400	本级设备容量受限
3976	响水	花园小区1#变	10	400	本级设备容量受限
3977	响水	花园小区3#变	10	500	本级设备容量受限
3978	响水	粮贸小区2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3979	响水	孙埝小区2#变	10	200	本级设备容量受限
3980	响水	大通桥变	10	200	本级设备容量受限
3981	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	本级设备容量受限
3982	响水	陈港镇5#箱变	10	500	本级设备容量受限
3983	响水	陈港金港10#变	10	400	本级设备容量受限
3984	响水	运西冲南南变	10	200	本级设备容量受限
3985	响水	小尖罗圩变	10	400	本级设备容量受限
3986	响水	玉东路东变	10	200	本级设备容量受限
3987	响水	林舍4#变	10	200	本级设备容量受限
3988	响水	韩荡一组变	10	200	本级设备容量受限
3989	响水	韩荡五组配变	10	200	本级设备容量受限
3990	响水	韩荡南明	10	200	本级设备容量受限
3991	响水	韩荡四组变	10	200	本级设备容量受限
3992	响水	佑东路东2#变	10	200	本级设备容量受限
3993	响水	康庄养鸡厂变	10	200	本级设备容量受限
3994	响水	南河新荡村部2#变	10	200	本级设备容量受限
3995	响水	八套东3#变	10	200	本级设备容量受限
3996	响水	南河新兴小区变	10	200	本级设备容量受限
3997	响水	黄海大农线4大队变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3998	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	本级设备容量受限
3999	响水	新河变	10	630	本级设备容量受限
4000	响水	陈港新河4#变	10	400	本级设备容量受限
4001	响水	陈港大堆6#变	10	200	本级设备容量受限
4002	响水	新河一组2#变	10	200	本级设备容量受限
4003	响水	新河一组3#变	10	200	本级设备容量受限
4004	响水	新河一组4#变	10	200	本级设备容量受限
4005	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	本级设备容量受限
4006	响水	黄河南变(2012)	10	200	本级设备容量受限
4007	响水	陈港金港4#变	10	400	本级设备容量受限
4008	响水	严舍5组变	10	200	本级设备容量受限
4009	响水	严舍45组	10	200	本级设备容量受限
4010	响水	国税局变	10	400	本级设备容量受限
4011	响水	友爱村部变	10	200	本级设备容量受限
4012	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
4013	响水	蔡庄中心4#变	10	200	本级设备容量受限
4014	响水	立双线老街1#变	10	200	本级设备容量受限
4015	响水	小尖条房一组变	10	200	本级设备容量受限
4016	响水	丰友西3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4017	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
4018	响水	兴龙2组变	10	200	本级设备容量受限
4019	响水	小尖吴庄西变	10	200	本级设备容量受限
4020	响水	百汇广场4#变	10	1600	上级设备容量受限
4021	响水	金海湾小区5#变	10	800	上级设备容量受限
4022	响水	金海湾小区2#变	10	800	上级设备容量受限
4023	响水	金海湾小区1#变	10	800	上级设备容量受限
4024	响水	帝逸国际2#变	10	1600	上级设备容量受限
4025	响水	百汇广场5#变	10	1600	上级设备容量受限
4026	响水	帝逸国际1#变	10	1600	上级设备容量受限
4027	响水	城市管理局变	10	400	上级设备容量受限
4028	响水	百汇广场1#变	10	1600	上级设备容量受限
4029	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	上级设备容量受限
4030	响水	百汇广场6#变	10	1600	上级设备容量受限
4031	响水	百汇广场3#变	10	1600	上级设备容量受限
4032	响水	百汇广场2#变	10	1600	上级设备容量受限
4033	响水	金海湾小区3#变	10	800	上级设备容量受限
4034	响水	金海湾小区6#变	10	800	上级设备容量受限
4035	响水	金海湾小区4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4036	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	上级设备容量受限
4037	响水	小圩村变	10	400	本级设备容量受限
4038	响水	小尖小学1#变	10	400	本级设备容量受限
4039	响水	小尖小学3#变	10	400	本级设备容量受限
4040	响水	小尖华泰驾校变	10	400	本级设备容量受限
4041	响水	金三角变	10	200	本级设备容量受限
4042	响水	淮河村部变	10	200	本级设备容量受限
4043	响水	小尖示范园10#变	10	200	本级设备容量受限
4044	响水	小广村新型社区1#变	10	400	本级设备容量受限
4045	响水	小尖小广七组北变	10	200	本级设备容量受限
4046	响水	大广九组变	10	200	本级设备容量受限
4047	响水	中山河水厂北变	10	200	本级设备容量受限
4048	响水	体东路1#变	10	315	本级设备容量受限
4049	响水	体东南路变	10	400	本级设备容量受限
4050	响水	长江东路2#变	10	400	本级设备容量受限
4051	响水	粮油厂2#变	10	400	本级设备容量受限
4052	响水	航运公司变	10	400	本级设备容量受限
4053	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	本级设备容量受限
4054	响水	东园三组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4055	响水	供电小区2#箱变	10	400	本级设备容量受限
4056	响水	供电小区1#箱变	10	400	本级设备容量受限
4057	响水	东苑小区1#变	10	400	本级设备容量受限
4058	响水	港电家园5#变	10	630	本级设备容量受限
4059	响水	汪圩中1#变	10	200	本级设备容量受限
4060	响水	东园八组5#变	10	500	本级设备容量受限
4061	响水	行政中心变	10	400	本级设备容量受限
4062	响水	交通局2#变	10	400	本级设备容量受限
4063	响水	县政府八#楼变	10	800	本级设备容量受限
4064	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	本级设备容量受限
4065	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	本级设备容量受限
4066	响水	河口十组变	10	200	本级设备容量受限
4067	响水	六套先锋变	10	400	本级设备容量受限
4068	响水	南河太平37组	10	200	本级设备容量受限
4069	响水	响西小学2#变	10	200	本级设备容量受限
4070	响水	棉织厂变	10	400	本级设备容量受限
4071	响水	检察院变	10	400	本级设备容量受限
4072	响水	云梯集中区1#变	10	200	本级设备容量受限
4073	响水	云梯集中区2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4074	响水	西园新2#变	10	400	本级设备容量受限
4075	响水	小浦三组2#变	10	400	本级设备容量受限
4076	响水	欧浦新村变	10	400	本级设备容量受限
4077	响水	洪南居民集中区2#变	10	200	本级设备容量受限
4078	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	本级设备容量受限
4079	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	本级设备容量受限
4080	响水	中心3组2#变	10	200	本级设备容量受限
4081	响水	中心社区3#变	10	200	本级设备容量受限
4082	响水	中心社区2#变	10	200	本级设备容量受限
4083	响水	医院变	10	400	本级设备容量受限
4084	响水	刘庄1组变	10	200	本级设备容量受限
4085	响水	老舍社区2#变	10	200	本级设备容量受限
4086	响水	老舍社区1#变	10	200	本级设备容量受限
4087	响水	老舍8组变	10	200	本级设备容量受限
4088	响水	大口4组3#变	10	400	本级设备容量受限
4089	响水	大口3组4#变	10	400	本级设备容量受限
4090	响水	树圩顾庄变	10	200	本级设备容量受限
4091	响水	恒美家园5#变	10	400	本级设备容量受限
4092	响水	碧桂园4#美变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4093	响水	恒美花园3#变	10	400	本级设备容量受限
4094	响水	大有镇政府变	10	400	本级设备容量受限
4095	响水	金店变	10	250	本级设备容量受限
4096	响水	中行变	10	400	本级设备容量受限
4097	响水	信用社箱变	10	315	本级设备容量受限
4098	响水	航运公司2号变	10	315	本级设备容量受限
4099	响水	老广电局3#变	10	400	本级设备容量受限
4100	响水	城东线71-1号杆单相变	10	80	本级设备容量受限
4101	响水	响东小学变	10	400	本级设备容量受限
4102	响水	老烟草公司1#变	10	400	本级设备容量受限
4103	响水	响东小学2#变	10	400	本级设备容量受限
4104	响水	三堡四组变	10	400	本级设备容量受限
4105	响水	陆长田变	10	500	本级设备容量受限
4106	响水	三堡四组3#变	10	630	本级设备容量受限
4107	响水	东风七组变	10	200	本级设备容量受限
4108	响水	恩谭小区5#变	10	200	本级设备容量受限
4109	响水	铁路小区2#变	10	200	本级设备容量受限
4110	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	本级设备容量受限
4111	响水	兴太公兴2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4112	响水	小南潘庄2号变	10	200	本级设备容量受限
4113	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	本级设备容量受限
4114	响水	河堆567组2#变	10	200	本级设备容量受限
4115	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	本级设备容量受限
4116	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	本级设备容量受限
4117	响水	小尖郭庄7#变	10	200	本级设备容量受限
4118	响水	田荡三组变	10	200	本级设备容量受限
4119	响水	五河八组1#变	10	200	本级设备容量受限
4120	响水	响水五河安置区1#变	10	400	本级设备容量受限
4121	响水	小浦1#变	10	200	本级设备容量受限
4122	响水	下辛新农村变	10	200	本级设备容量受限
4123	响水	陈港海安创业园变	10	400	本级设备容量受限
4124	响水	大有南北变	10	400	本级设备容量受限
4125	响水	大有南北街1#变	10	500	本级设备容量受限
4126	响水	大有14#新变	10	400	本级设备容量受限
4127	响水	大有水塔4#变	10	400	本级设备容量受限
4128	响水	大有中心小学变	10	400	本级设备容量受限
4129	响水	龚集崔庄变	10	400	本级设备容量受限
4130	响水	运河小学3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4131	响水	龚集4#变	10	400	本级设备容量受限
4132	响水	葛庄九组变	10	400	本级设备容量受限
4133	响水	张林南1#变	10	200	本级设备容量受限
4134	响水	小尖英特技校变	10	400	本级设备容量受限
4135	响水	小尖镇步行街变	10	400	本级设备容量受限
4136	响水	小尖振兴路4#变	10	400	本级设备容量受限
4137	响水	大有9#变	10	400	本级设备容量受限
4138	响水	大有4#变	10	400	本级设备容量受限
4139	响水	头甲68组4#变	10	400	本级设备容量受限
4140	响水	南河王集6#变	10	400	本级设备容量受限
4141	响水	南河78组变	10	200	本级设备容量受限
4142	响水	头甲村部2#变	10	200	本级设备容量受限
4143	响水	上王村部	10	200	本级设备容量受限
4144	响水	南河王集九组2#变	10	200	上级设备容量受限
4145	响水	南河12组变	10	400	上级设备容量受限
4146	响水	南河信用社变	10	400	上级设备容量受限
4147	响水	南河新南134组2#变	10	200	上级设备容量受限
4148	响水	南河12组3#变	10	200	本级设备容量受限
4149	响水	南河王集1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4150	响水	南河农科站变	10	400	上级设备容量受限
4151	响水	南河中学3#变	10	400	上级设备容量受限
4152	响水	南河3组变	10	200	上级设备容量受限
4153	响水	南河12组4#变	10	200	上级设备容量受限
4154	响水	南河新东1组变	10	200	上级设备容量受限
4155	响水	南河34组变	10	200	上级设备容量受限
4156	响水	南河中学新增1#变	10	400	上级设备容量受限
4157	响水	南河大润发变	10	400	上级设备容量受限
4158	响水	南河示范园7#变	10	400	上级设备容量受限
4159	响水	南河新南9组变	10	400	上级设备容量受限
4160	响水	南河移动塔变	10	400	上级设备容量受限
4161	响水	南河新东3组2#变	10	200	上级设备容量受限
4162	响水	南河新东3组变	10	200	上级设备容量受限
4163	响水	南河345组变	10	200	本级设备容量受限
4164	响水	王集派出所2#变	10	400	上级设备容量受限
4165	响水	薛荡四组2#变	10	200	上级设备容量受限
4166	响水	南河王集9组变	10	200	上级设备容量受限
4167	响水	南河农具厂2#变	10	400	上级设备容量受限
4168	响水	新东456组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4169	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	本级设备容量受限
4170	响水	南河农业示范园3#变	10	200	上级设备容量受限
4171	响水	王集19#(放大站)变	10	400	上级设备容量受限
4172	响水	南河农业示范园4#变	10	200	上级设备容量受限
4173	响水	南河新南2组变	10	200	上级设备容量受限
4174	响水	南河2组变	10	400	上级设备容量受限
4175	响水	新南134组3#变	10	200	上级设备容量受限
4176	响水	南河王集3#中变	10	400	上级设备容量受限
4177	响水	王集5组变	10	400	上级设备容量受限
4178	响水	南河集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
4179	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	上级设备容量受限
4180	响水	南河2组2#变	10	400	上级设备容量受限
4181	响水	南河新南5组变	10	200	上级设备容量受限
4182	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	上级设备容量受限
4183	响水	南河新东123组2#变	10	200	上级设备容量受限
4184	响水	南河王集南4#变	10	400	上级设备容量受限
4185	响水	南河农具厂变	10	400	上级设备容量受限
4186	响水	南河农业示范园5#变	10	200	上级设备容量受限
4187	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4188	响水	南河王集西街变	10	400	上级设备容量受限
4189	响水	南河王集7#变	10	400	上级设备容量受限
4190	响水	南河农业示范园1#变	10	400	上级设备容量受限
4191	响水	南河王集法院2#变	10	400	上级设备容量受限
4192	响水	南河王集2#变	10	400	上级设备容量受限
4193	响水	南河农业示范园2#变	10	400	上级设备容量受限
4194	响水	南河12组5#变	10	200	本级设备容量受限
4195	响水	南河兽医站变	10	400	上级设备容量受限
4196	响水	南河北街2#变	10	400	上级设备容量受限
4197	响水	南河4组变	10	200	上级设备容量受限
4198	响水	开发区32#变	10	400	本级设备容量受限
4199	响水	老年公寓变	10	400	本级设备容量受限
4200	响水	运东村部变	10	200	本级设备容量受限
4201	响水	集镇12#变	10	200	本级设备容量受限
4202	响水	响西线开发区21#变	10	400	本级设备容量受限
4203	响水	开发区11#变	10	400	本级设备容量受限
4204	响水	开发区6#南变	10	400	本级设备容量受限
4205	响水	小尖尖庄变新	10	200	本级设备容量受限
4206	响水	小尖政府变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4207	响水	小尖安达1#变	10	400	本级设备容量受限
4208	响水	小尖昔阳渠变	10	200	本级设备容量受限
4209	响水	三套安国3#变	10	200	本级设备容量受限
4210	响水	运河9#变	10	400	本级设备容量受限
4211	响水	三套后庄1变	10	400	本级设备容量受限
4212	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	本级设备容量受限
4213	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	本级设备容量受限
4214	响水	小尖福满楼2#变	10	400	本级设备容量受限
4215	响水	小尖敬老院变	10	200	本级设备容量受限
4216	响水	小尖供电所2#变	10	400	本级设备容量受限
4217	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	本级设备容量受限
4218	响水	五七龚庄变	10	200	本级设备容量受限