

盐城市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2026 年第 1 季度)

截至 2025 年 12 月 31 日，盐城市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 489 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 431 台，占比 88.14%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 58 台，占比 11.86%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	安泰变	1 号主变	110	80000	3622
2	市区	安泰变	2 号主变	110	50000	16484
3	市区	鞍湖变	1 号主变	110	31500	4694
4	市区	鞍湖变	2 号主变	110	50000	20308
5	市区	保税变	1 号主变	110	50000	3622
6	市区	保税变	2 号主变	110	50000	3622
7	市区	北郊变	1 号主变	110	31500	3015
8	市区	北郊变	2 号主变	110	31500	2622

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区	潮河变	1号主变	110	40000	14313
10	市区	潮河变	2号主变	110	63000	3622
11	市区	城中变	1号主变	110	63000	26287
12	市区	城中变	2号主变	110	63000	26377
13	市区	大冈变	1号主变	110	50000	16081
14	市区	大冈变	2号主变	110	50000	23567
15	市区	东郊变	1号主变	110	50000	12719
16	市区	东郊变	2号主变	110	50000	9271
17	市区	都城变	1号主变	110	40000	2686
18	市区	都城变	2号主变	110	63000	0
19	市区	都西变	1号主变	110	80000	5687
20	市区	都西变	2号主变	110	50000	23293
21	市区	冈中变	1号主变	110	31500	10031
22	市区	冈中变	2号主变	110	40000	11122
23	市区	高新变	1号主变	110	50000	16812
24	市区	高新变	2号主变	110	50000	16812
25	市区	合心变	1号主变	110	50000	0
26	市区	合心变	2号主变	110	63000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27	市区	河东变	1号主变	110	50000	17405
28	市区	河东变	2号主变	110	50000	6756
29	市区	环城变	1号主变	110	50000	16812
30	市区	环城变	2号主变	110	50000	5687
31	市区	黄海变	1号主变	110	40000	0
32	市区	黄海变	2号主变	110	80000	0
33	市区	黄尖变	1号主变	110	50000	5028
34	市区	黄尖变	2号主变	110	63000	13498
35	市区	景盛变	1号主变	110	50000	24865
36	市区	景盛变	2号主变	110	50000	25263
37	市区	李灶变	1号主变	110	50000	22659
38	市区	李灶变	2号主变	110	50000	33069
39	市区	利民变	1号主变	110	40000	3165
40	市区	利民变	2号主变	110	40000	177
41	市区	龙冈变	1号主变	110	50000	23757
42	市区	龙冈变	2号主变	110	50000	21982
43	市区	明朗变	1号主变	110	50000	17033
44	市区	明朗变	2号主变	110	50000	32146

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45	市区	乔庄变	1号主变	110	80000	5687
46	市区	乔庄变	2号主变	110	50000	3462
47	市区	秦南变	1号主变	110	40000	0
48	市区	秦南变	2号主变	110	40000	6710
49	市区	盛泽变	1号主变	110	80000	0
50	市区	盛泽变	2号主变	110	80000	5687
51	市区	世纪变	1号主变	110	50000	6832
52	市区	世纪变	2号主变	110	50000	21543
53	市区	顺达变	1号主变	110	50000	16812
54	市区	顺达变	2号主变	110	50000	16812
55	市区	亭湖变	1号主变	110	63000	0
56	市区	亭湖变	2号主变	110	63000	0
57	市区	文开变	1号主变	110	63000	0
58	市区	文开变	2号主变	110	50000	0
59	市区	西郊变	1号主变	110	40000	16452
60	市区	西郊变	2号主变	110	63000	11219
61	市区	向阳变	1号主变	110	80000	0
62	市区	向阳变	2号主变	110	80000	12629

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63	市区	盐渎变	1号主变	110	80000	0
64	市区	盐渎变	2号主变	110	80000	0
65	市区	盐渎变	3号主变	110	80000	12629
66	市区	育才变	1号主变	110	50000	12629
67	市区	育才变	2号主变	110	50000	12629
68	市区	悦达变	1号主变	110	40000	3622
69	市区	悦达变	2号主变	110	40000	3622
70	市区	长新变	1号主变	110	50000	12672
71	市区	长新变	2号主变	110	50000	12002
72	市区	紫薇变	1号主变	110	80000	0
73	市区	紫薇变	2号主变	110	50000	0
74	市区	北蒋变	1号主变	35	8000	0
75	市区	北蒋变	2号主变	35	10000	1337
76	市区	北龙变	1号主变	35	25000	0
77	市区	北龙变	2号主变	35	6300	0
78	市区	便仓变	1号主变	35	20000	8166
79	市区	便仓变	2号主变	35	20000	8069
80	市区	大纵湖变	1号主变	35	20000	3756

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
81	市区	大纵湖变	2号主变	35	6300	0
82	市区	葛武变	1号主变	35	12500	2415
83	市区	葛武变	2号主变	35	16000	7840
84	市区	宏升变	1号主变	35	10000	0
85	市区	楼王变	1号主变	35	20000	4954
86	市区	楼王变	2号主变	35	12500	1025
87	市区	南洋变	1号主变	35	10000	4066
88	市区	南洋变	2号主变	35	10000	1182
89	市区	青墩变	1号主变	35	16000	0
90	市区	青墩变	2号主变	35	16000	0
91	市区	尚庄变	1号主变	35	6300	234
92	市区	尚庄变	2号主变	35	16000	1526
93	市区	伍佑变	1号主变	35	20000	0
94	市区	伍佑变	2号主变	35	6300	0
95	市区	伍佑变	3号主变	35	6300	0
96	市区	新兴变	1号主变	35	10000	775
97	市区	新兴变	2号主变	35	20000	2424
98	市区	新洋港变	1号主变	35	12500	4700

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	市区	新洋港变	2号主变	35	20000	5028
100	市区	盐东变	1号主变	35	8000	1631
101	市区	盐东变	2号主变	35	6300	1177
102	市区	义丰变	1号主变	35	10000	0
103	市区	义丰变	2号主变	35	12500	0
104	市区	永丰变	1号主变	35	6300	5040
105	市区	永丰变	2号主变	35	20000	1785
106	东台	安丰变	1号主变	110	40000	6907
107	东台	安丰变	2号主变	110	31500	0
108	东台	北乐变	1号主变	110	40000	7405
109	东台	北乐变	2号主变	110	40000	16500
110	东台	城北变	1号主变	110	40000	9460
111	东台	城北变	2号主变	110	40000	14370
112	东台	东台变	1号主变	110	50000	6000
113	东台	东台变	2号主变	110	50000	28210
114	东台	东台变	3号主变	110	40000	17211
115	东台	范公变	1号主变	110	80000	26726
116	东台	范公变	2号主变	110	50000	12807

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
117	东台	方塘变	1号主变	110	40000	0
118	东台	方塘变	2号主变	110	50000	12638
119	东台	富安变	1号主变	110	80000	12638
120	东台	富安变	2号主变	110	50000	29471
121	东台	富新变	1号主变	110	50000	1118
122	东台	富新变	2号主变	110	50000	5584
123	东台	港桥变	1号主变	110	50000	16286
124	东台	港桥变	2号主变	110	50000	12638
125	东台	海林变	1号主变	110	50000	12638
126	东台	海林变	2号主变	110	50000	28828
127	东台	海堰变	1号主变	110	63000	3869
128	东台	海堰变	2号主变	110	63000	2310
129	东台	华J变	1号主变	110	31500	0
130	东台	华J变	2号主变	110	40000	19005
131	东台	弥港变	1号主变	110	63000	0
132	东台	弥港变	2号主变	110	50000	27894
133	东台	青蒲变	1号主变	110	63000	3682
134	东台	青蒲变	2号主变	110	63000	2848

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
135	东台	青桥变	1号主变	110	50000	18459
136	东台	青桥变	2号主变	110	80000	26785
137	东台	三仓变	2号主变	110	40000	14658
138	东台	时堰变	1号主变	110	63000	17312
139	东台	时堰变	2号主变	110	50000	8787
140	东台	泰东变	1号主变	110	50000	16308
141	东台	泰东变	2号主变	110	50000	10146
142	东台	唐洋变	1号主变	110	40000	12638
143	东台	唐洋变	2号主变	110	50000	18539
144	东台	湾河变	1号主变	110	50000	10388
145	东台	湾河变	2号主变	110	50000	8072
146	东台	仙湖变	1号主变	110	50000	26336
147	东台	仙湖变	2号主变	110	50000	25365
148	东台	新曹变	1号主变	110	40000	0
149	东台	新曹变	2号主变	110	40000	21361
150	东台	新海变	1号主变	110	50000	28975
151	东台	新海变	2号主变	110	50000	0
152	东台	新农变	1号主变	110	50000	34489

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
153	东台	新农变	2号主变	110	50000	33577
154	东台	子午变	1号主变	110	31500	7127
155	东台	子午变	2号主变	110	50000	12638
156	东台	后港变	1号主变	35	20000	2276
157	东台	后港变	2号主变	35	16000	666
158	东台	梁垛变	1号主变	35	16000	0
159	东台	梁垛变	2号主变	35	16000	0
160	东台	南沈灶变	1号主变	35	20000	5076
161	东台	南沈灶变	2号主变	35	20000	7975
162	东台	中南变	1号主变	35	16000	1860
163	东台	中南变	2号主变	35	10000	79
164	东台	三仓变	1号主变	35	25000	0
165	大丰	草庙变	1号主变	110	50000	18686
166	大丰	草庙变	2号主变	110	40000	19345
167	大丰	川南变	1号主变	110	40000	8896
168	大丰	川南变	2号主变	110	50000	30353
169	大丰	大丰变	1号主变	110	50000	11811
170	大丰	大丰变	2号主变	110	50000	12310

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
171	大丰	大农变	1号主变	110	50000	26404
172	大丰	大农变	2号主变	110	50000	32923
173	大丰	方农变	1号主变	110	50000	14394
174	大丰	方农变	2号主变	110	50000	14394
175	大丰	丰富变	1号主变	110	50000	4642
176	大丰	丰富变	2号主变	110	40000	4642
177	大丰	丰盈变	1号主变	110	50000	5543
178	大丰	丰盈变	2号主变	110	50000	5543
179	大丰	海丰变	1号主变	110	31500	8400
180	大丰	海丰变	2号主变	110	50000	2600
181	大丰	恒泰变	1号主变	110	50000	22833
182	大丰	恒泰变	2号主变	110	50000	22833
183	大丰	花海变	1号主变	110	31500	16577
184	大丰	花海变	2号主变	110	31500	15144
185	大丰	锦城变	1号主变	110	50000	27706
186	大丰	锦城变	2号主变	110	50000	14394
187	大丰	刘庄变	1号主变	110	50000	1978
188	大丰	刘庄变	2号主变	110	50000	1978

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	大丰	隆盛变	1号主变	110	80000	1978
190	大丰	隆盛变	2号主变	110	50000	11149
191	大丰	南郊变	1号主变	110	50000	4119
192	大丰	南郊变	2号主变	110	50000	10537
193	大丰	鹏程变	1号主变	110	80000	5543
194	大丰	鹏程变	2号主变	110	80000	5543
195	大丰	泰新变	1号主变	110	50000	1978
196	大丰	泰新变	2号主变	110	50000	1978
197	大丰	桃洲变	1号主变	110	50000	1707
198	大丰	桃洲变	2号主变	110	50000	1707
199	大丰	通商变	1号主变	110	40000	4787
200	大丰	通商变	2号主变	110	40000	6213
201	大丰	王港变	1号主变	110	63000	32923
202	大丰	王港变	2号主变	110	50000	24064
203	大丰	西康变	1号主变	110	50000	13903
204	大丰	西康变	2号主变	110	50000	16464
205	大丰	祥云变	1号主变	110	50000	4642
206	大丰	祥云变	2号主变	110	50000	11149

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
207	大丰	盐港变	1号主变	110	50000	31518
208	大丰	盐港变	2号主变	110	50000	25923
209	大丰	扬帆变	1号主变	110	50000	19658
210	大丰	扬帆变	2号主变	110	50000	14394
211	大丰	洋心洼变	1号主变	110	40000	5543
212	大丰	洋心洼变	2号主变	110	40000	1707
213	大丰	长安变	1号主变	110	80000	12522
214	大丰	长安变	2号主变	110	50000	11251
215	大丰	竹溪变	1号主变	110	50000	5543
216	大丰	竹溪变	2号主变	110	50000	5543
217	大丰	白驹变	1号主变	35	16000	1707
218	大丰	白驹变	2号主变	35	20000	1707
219	大丰	城东变	1号主变	35	16000	120
220	大丰	城东变	2号主变	35	16000	554
221	大丰	方强变	1号主变	35	16000	4642
222	大丰	方强变	2号主变	35	20000	4642
223	大丰	金墩变	1号主变	35	20000	2600
224	大丰	金墩变	2号主变	35	20000	2600

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
225	大丰	南阳变	1号主变	35	16000	1707
226	大丰	南阳变	2号主变	35	16000	1707
227	大丰	渔业变	1号主变	35	20000	4642
228	大丰	渔业变	2号主变	35	20000	4642
229	大丰	竹川变	1号主变	35	16000	1707
230	大丰	竹川变	2号主变	35	16000	1707
231	建湖	齐心变	1号主变	110	80000	28222
232	建湖	齐心变	3号主变	110	50000	28483
233	建湖	光华变	1号主变	110	50000	23084
234	建湖	光华变	2号主变	110	50000	24394
235	建湖	联合变	1号主变	110	80000	0
236	建湖	联合变	2号主变	110	50000	0
237	建湖	冈西变	1号主变	110	50000	10207
238	建湖	冈西变	2号主变	110	50000	19081
239	建湖	南苑变	1号主变	110	50000	9055
240	建湖	南苑变	2号主变	110	50000	11299
241	建湖	秀夫变	1号主变	110	50000	5790
242	建湖	秀夫变	2号主变	110	50000	6300

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
243	建湖	站前变	1号主变	110	80000	32873
244	建湖	站前变	2号主变	110	40000	16642
245	建湖	新东变	1号主变	110	31500	43
246	建湖	新东变	2号主变	110	40000	5838
247	建湖	瑞祥变	1号主变	110	50000	15497
248	建湖	瑞祥变	2号主变	110	50000	28785
249	建湖	明珠变	1号主变	110	80000	0
250	建湖	明珠变	2号主变	110	50000	0
251	建湖	颜单变	1号主变	110	50000	20950
252	建湖	颜单变	2号主变	110	40000	2066
253	建湖	冠华变	1号主变	110	50000	28000
254	建湖	冠华变	2号主变	110	50000	19501
255	建湖	高作变	1号主变	110	50000	30897
256	建湖	高作变	2号主变	110	50000	23680
257	建湖	建湖变	1号主变	110	40000	8988
258	建湖	建湖变	2号主变	110	50000	16644
259	建湖	泽阳变	1号主变	110	50000	34625
260	建湖	泽阳变	2号主变	110	50000	19342

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
261	建湖	双庆变	1号主变	110	50000	27485
262	建湖	双庆变	2号主变	110	50000	26613
263	建湖	草堰口变	1号主变	35	6300	894
264	建湖	草堰口变	2号主变	35	12500	2650
265	建湖	宝塔变	1号主变	35	8000	693
266	建湖	宝塔变	2号主变	35	10000	2776
267	建湖	沿河变	1号主变	35	10000	1010
268	建湖	沿河变	2号主变	35	10000	1713
269	建湖	上冈变	1号主变	35	12500	2354
270	建湖	上冈变	2号主变	35	20000	4519
271	建湖	恒济变	1号主变	35	20000	2066
272	建湖	恒济变	2号主变	35	16000	2066
273	建湖	蒋营变	1号主变	35	12500	3060
274	建湖	蒋营变	2号主变	35	6300	1034
275	建湖	钟庄变	1号主变	35	6300	929
276	建湖	钟庄变	2号主变	35	6300	830
277	建湖	冈东变	1号主变	35	6300	1320
278	建湖	冈东变	2号主变	35	16000	3575

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
279	射阳	凤鸣变	1号主变	110	80000	17373
280	射阳	凤鸣变	2号主变	110	40000	14221
281	射阳	阜余变	1号主变	110	40000	10429
282	射阳	阜余变	2号主变	110	40000	11994
283	射阳	海河变	1号主变	110	50000	11994
284	射阳	海河变	2号主变	110	50000	11994
285	射阳	海通变	1号主变	110	63000	7931
286	射阳	海通变	2号主变	110	63000	4626
287	射阳	合德变	1号主变	110	50000	5762
288	射阳	合德变	2号主变	110	50000	15262
289	射阳	合南变	1号主变	110	80000	15630
290	射阳	合南变	2号主变	110	50000	17373
291	射阳	建新变	1号主变	110	50000	15630
292	射阳	建新变	2号主变	110	50000	25599
293	射阳	金海变	1号主变	110	63000	0
294	射阳	金海变	2号主变	110	50000	1155
295	射阳	临港变	1号主变	110	50000	24623
296	射阳	临港变	2号主变	110	50000	22229

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
297	射阳	临海变	1号主变	110	40000	9355
298	射阳	临海变	2号主变	110	50000	7038
299	射阳	明湖变	1号主变	110	50000	15630
300	射阳	明湖变	2号主变	110	50000	15630
301	射阳	南星变	1号主变	110	50000	11994
302	射阳	南星变	2号主变	110	50000	11994
303	射阳	盘湾变	1号主变	110	50000	0
304	射阳	盘湾变	2号主变	110	50000	15750
305	射阳	秋阳变	1号主变	110	50000	11994
306	射阳	秋阳变	2号主变	110	50000	11994
307	射阳	射北变	1号主变	110	50000	0
308	射阳	射北变	2号主变	110	50000	12110
309	射阳	射阳变	1号主变	110	50000	10460
310	射阳	射阳变	2号主变	110	50000	17365
311	射阳	胜利桥变	1号主变	110	40000	13461
312	射阳	胜利桥变	2号主变	110	40000	6814
313	射阳	特庸变	1号主变	110	31500	8160
314	射阳	特庸变	2号主变	110	40000	11273

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
315	射阳	西开变	1号主变	110	50000	29717
316	射阳	西开变	2号主变	110	50000	15750
317	射阳	兴盛变	1号主变	110	50000	24348
318	射阳	兴盛变	2号主变	110	50000	25281
319	射阳	靶场变	1号主变	35	20000	2382
320	射阳	靶场变	2号主变	35	20000	7038
321	射阳	东风桥变	1号主变	35	20000	4626
322	射阳	东风桥变	2号主变	35	16000	2081
323	射阳	临农变	1号主变	35	10000	3346
324	射阳	临农变	2号主变	35	16000	4626
325	射阳	六垛变	1号主变	35	8000	2994
326	射阳	六垛变	2号主变	35	10000	3435
327	射阳	射阳开发区变	1号主变	35	20000	7931
328	射阳	射阳开发区变	2号主变	35	20000	4600
329	射阳	四明变	1号主变	35	20000	8754
330	射阳	四明变	2号主变	35	20000	10098
331	射阳	新农变	1号主变	35	20000	10944
332	射阳	新农变	2号主变	35	20000	11566

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
333	射阳	新坍变	1号主变	35	16000	2705
334	射阳	新坍变	2号主变	35	16000	1101
335	射阳	洋马变	1号主变	35	20000	2448
336	射阳	洋马变	2号主变	35	20000	10143
337	阜宁	陈集变	1号主变	110	50000	27445
338	阜宁	陈集变	2号主变	110	40000	19867
339	阜宁	阜宁变	1号主变	110	63000	20169
340	阜宁	阜宁变	3号主变	110	63000	5770
341	阜宁	古风变	1号主变	110	50000	25825
342	阜宁	古风变	2号主变	110	50000	24950
343	阜宁	黄浦变	1号主变	110	50000	8864
344	阜宁	黄浦变	2号主变	110	50000	6179
345	阜宁	吉沟变	1号主变	110	50000	29463
346	阜宁	吉沟变	2号主变	110	50000	26364
347	阜宁	蒋圩变	1号主变	110	80000	35994
348	阜宁	蒋圩变	2号主变	110	50000	28742
349	阜宁	凯达变	1号主变	110	50000	19192
350	阜宁	凯达变	2号主变	110	50000	32764

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
351	阜宁	立新变	1号主变	110	80000	6179
352	阜宁	立新变	2号主变	110	80000	35994
353	阜宁	芦蒲变	1号主变	110	40000	20439
354	阜宁	芦蒲变	3号主变	110	40000	25106
355	阜宁	施庄变	1号主变	110	40000	4906
356	阜宁	施庄变	2号主变	110	63000	22298
357	阜宁	硕集变	1号主变	110	50000	34500
358	阜宁	硕集变	2号主变	110	50000	32800
359	阜宁	谈庄变	1号主变	110	40000	5357
360	阜宁	谈庄变	2号主变	110	50000	28942
361	阜宁	头灶变	1号主变	110	40000	11327
362	阜宁	头灶变	2号主变	110	50000	6179
363	阜宁	王庄变	1号主变	110	63000	28224
364	阜宁	王庄变	2号主变	110	50000	21420
365	阜宁	羊寨变	1号主变	110	50000	32871
366	阜宁	羊寨变	2号主变	110	50000	28224
367	阜宁	杨集变	1号主变	110	40000	13982
368	阜宁	杨集变	2号主变	110	50000	26470

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
369	阜宁	益林变	1号主变	110	63000	8128
370	阜宁	益林变	2号主变	110	40000	1106
371	阜宁	跃进变	1号主变	110	80000	27899
372	阜宁	跃进变	2号主变	110	50000	20292
373	阜宁	周庄变	1号主变	110	80000	6179
374	阜宁	周庄变	2号主变	110	50000	27743
375	阜宁	板湖变	1号主变	35	10000	1623
376	阜宁	板湖变	2号主变	35	10000	1159
377	阜宁	陈良变	1号主变	35	16300	4906
378	阜宁	陈良变	2号主变	35	12500	4906
379	阜宁	城东变	1号主变	35	20000	5247
380	阜宁	城东变	2号主变	35	8000	0
381	阜宁	公兴变	1号主变	35	6300	1106
382	阜宁	公兴变	2号主变	35	10000	1106
383	阜宁	郭墅变	1号主变	35	16000	3622
384	阜宁	郭墅变	2号主变	35	10000	1809
385	阜宁	合利变	1号主变	35	8000	2234
386	阜宁	合利变	2号主变	35	10000	3353

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
387	阜宁	花园变	1号主变	35	8000	1510
388	阜宁	花园变	2号主变	35	12500	3419
389	阜宁	计桥变	1号主变	35	6300	5040
390	阜宁	计桥变	2号主变	35	6300	5040
391	阜宁	罗桥变	1号主变	35	12500	3495
392	阜宁	罗桥变	2号主变	35	8000	1860
393	阜宁	三灶变	1号主变	35	10000	2709
394	阜宁	三灶变	2号主变	35	20000	5493
395	阜宁	五里变	1号主变	35	10000	4258
396	阜宁	五里变	2号主变	35	6300	2677
397	阜宁	新沟变	2号主变	35	10000	2665
398	滨海	八滩变	1号主变	110	50000	0
399	滨海	八滩变	2号主变	110	40000	5003
400	滨海	滨海变	1号主变	110	63000	14221
401	滨海	滨海变	2号主变	110	50000	17653
402	滨海	滨农变	1号主变	110	50000	7763
403	滨海	滨农变	2号主变	110	50000	28683
404	滨海	陈老变	1号主变	110	50000	24394

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
405	滨海	陈老变	2号主变	110	50000	27372
406	滨海	工业变	1号主变	110	50000	36920
407	滨海	工业变	2号主变	110	50000	31896
408	滨海	果林变	1号主变	110	80000	1603
409	滨海	果林变	2号主变	110	50000	0
410	滨海	红卫变	1号主变	110	80000	7763
411	滨海	红卫变	3号主变	110	50000	7763
412	滨海	华德变	1号主变	110	50000	16544
413	滨海	华德变	2号主变	110	50000	9056
414	滨海	坎北变	1号主变	110	40000	0
415	滨海	坎北变	2号主变	110	40000	4369
416	滨海	陶湾变	1号主变	110	50000	12042
417	滨海	陶湾变	2号主变	110	50000	7763
418	滨海	头罾变	1号主变	110	63000	7763
419	滨海	头罾变	2号主变	110	50000	7763
420	滨海	新安变	1号主变	110	40000	7321
421	滨海	新安变	2号主变	110	50000	7321
422	滨海	正红变	1号主变	110	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
423	滨海	正红变	2号主变	110	31500	1463
424	滨海	友谊变	1号主变	110	50000	7763
425	滨海	友谊变	2号主变	110	50000	7763
426	滨海	淤尖变	1号主变	110	50000	26031
427	滨海	淤尖变	3号主变	110	50000	12042
428	滨海	玉华变	1号主变	110	50000	12042
429	滨海	玉华变	2号主变	110	50000	31937
430	滨海	中山变	1号主变	110	50000	30721
431	滨海	中山变	2号主变	110	50000	7763
432	滨海	蔡桥变	1号主变	35	10000	0
433	滨海	蔡桥变	2号主变	35	20000	0
434	滨海	陈涛变	1号主变	35	10000	0
435	滨海	陈涛变	2号主变	35	20000	0
436	滨海	城西变	1号主变	35	20000	905
437	滨海	城西变	2号主变	35	16000	466
438	滨海	陆集变	1号主变	35	20000	0
439	滨海	陆集变	2号主变	35	10000	0
440	滨海	通榆变	1号主变	35	10000	2743

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
441	滨海	通榆变	2号主变	35	20000	5831
442	滨海	新区变	1号主变	35	12500	1603
443	滨海	新区变	2号主变	35	12500	1603
444	滨海	獐沟变	1号主变	35	20000	0
445	滨海	獐沟变	2号主变	35	10000	0
446	滨海	振东变	1号主变	35	10000	1553
447	滨海	振东变	2号主变	35	20000	2648
448	响水	陈港变	1号主变	110	63000	25102
449	响水	陈港变	2号主变	110	31500	16187
450	响水	大新变	1号主变	110	50000	30820
451	响水	大新变	2号主变	110	40000	27740
452	响水	东园变	1号主变	110	40000	4254
453	响水	东园变	2号主变	110	50000	16030
454	响水	灌东变	1号主变	110	50000	37272
455	响水	灌东变	2号主变	110	50000	38293
456	响水	灌河变	1号主变	110	50000	10197
457	响水	灌河变	2号主变	110	50000	25477
458	响水	金化变	1号主变	110	50000	34203

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
459	响水	金化变	2号主变	110	50000	37794
460	响水	老舍变	1号主变	110	50000	21633
461	响水	老舍变	2号主变	110	50000	30608
462	响水	立礼变	1号主变	110	40000	20129
463	响水	立礼变	2号主变	110	40000	20256
464	响水	六套变	1号主变	110	50000	31846
465	响水	六套变	2号主变	110	50000	34847
466	响水	民生变	1号主变	110	50000	34731
467	响水	民生变	2号主变	110	50000	31076
468	响水	三村变	1号主变	110	50000	4382
469	响水	三村变	2号主变	110	50000	9487
470	响水	天宏变	1号主变	110	80000	40350
471	响水	天宏变	2号主变	110	50000	22982
472	响水	小尖变	1号主变	110	63000	18784
473	响水	小尖变	2号主变	110	63000	22887
474	响水	银海变	1号主变	110	63000	43129
475	响水	银海变	2号主变	110	63000	48271
476	响水	大有变	1号主变	35	6300	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
477	响水	大有变	2号主变	35	8000	149
478	响水	黄圩变	1号主变	35	8000	676
479	响水	黄圩变	2号主变	35	16000	6308
480	响水	南河变	1号主变	35	20000	5612
481	响水	南河变	2号主变	35	10000	2182
482	响水	南郊变	1号主变	35	20000	447
483	响水	南郊变	2号主变	35	16000	10343
484	响水	七套变	1号主变	35	10000	1130
485	响水	七套变	2号主变	35	20000	12298
486	响水	运河变	1号主变	35	8000	365
487	响水	运河变	2号主变	35	10000	4508
488	响水	张集变	1号主变	35	10000	1313
489	响水	张集变	2号主变	35	10000	5479

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	都城变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
2	市区	合心变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	市区	合心变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
4	市区	黄海变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
5	市区	黄海变	2号主变	110	80000	上级设备容量受限
6	市区	秦南变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
7	市区	盛泽变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
8	市区	亭湖变	1号主变	110	63000	上级设备容量受限
9	市区	亭湖变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
10	市区	文开变	1号主变	110	63000	上级设备容量受限
11	市区	文开变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	市区	向阳变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
13	市区	盐渎变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
14	市区	盐渎变	2号主变	110	80000	上级设备容量受限
15	市区	紫薇变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
16	市区	紫薇变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
17	市区	北蒋变	1号主变	35	8000	本级设备容量受限
18	市区	北龙变	1号主变	35	25000	上级设备容量受限
19	市区	北龙变	2号主变	35	6300	上级设备容量受限
20	市区	大纵湖变	2号主变	35	6300	本级设备容量受限
21	市区	宏升变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
22	市区	青墩变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
23	市区	青墩变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
24	市区	伍佑变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
25	市区	伍佑变	2号主变	35	6300	上级设备容量受限
26	市区	伍佑变	3号主变	35	6300	上级设备容量受限
27	市区	义丰变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
28	市区	义丰变	2号主变	35	12500	上级设备容量受限
29	东台	安丰变	2号主变	110	31500	本级设备容量受限
30	东台	方塘变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
31	东台	华丁变	1号主变	110	31500	上级设备容量受限
32	东台	弼港变	1号主变	110	63000	上级设备容量受限
33	东台	新曹变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
34	东台	新海变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
35	东台	梁垛变	1号主变	35	16000	上级设备容量受限
36	东台	梁垛变	2号主变	35	16000	上级设备容量受限
37	东台	三仓变	1号主变	35	25000	本级设备容量受限
38	建湖	联合变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
39	建湖	联合变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
40	建湖	明珠变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
41	建湖	明珠变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
42	射阳	射北变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
43	射阳	盘湾变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
44	射阳	金海变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
45	阜宁	城东变	2号主变	35	8000	本级设备容量受限
46	滨海	八滩变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
47	滨海	果林变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
48	滨海	坎北变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
49	滨海	正红变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
50	滨海	蔡桥变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
51	滨海	蔡桥变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
52	滨海	陈涛变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
53	滨海	陈涛变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
54	滨海	陆集变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
55	滨海	陆集变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限
56	滨海	獐沟变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
57	滨海	獐沟变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
58	响水	大有变	1号主变	35	6300	本级设备容量受限