

扬州市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配电线路  
电源可开放容量信息  
（2025 年第 4 季度）

截至 2025 年 9 月 30 日，扬州市（县、区）10（20）千伏公用配电线路共有 2205 条。其中，发生倒送的有 1355 条，占比 61.45%。其中，公用配电线路电源容量具备可开放条件的共有 1634 条，占比 74.10%；公用配电线路电源容量受限的共有 571 条，占比 25.90%。公用配电线路电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 公用配电线路电源可开放容量清单

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量 (kVA) | 电源可开放容量 (kVA) | 分布式光伏可开放容量 (kVA) |
|----|--------|-------------|-----------|------------|---------------|------------------|
| 1  | 宝应     | 大陆 543 线    | 20        | 17355      | 11636         | 0                |
| 2  | 宝应     | 恒氏 545 线    | 20        | 17355      | 13700         | 0                |
| 3  | 宝应     | 红日 544 线    | 20        | 17355      | 11961         | 0                |
| 4  | 宝应     | 淮江 541 线    | 20        | 17355      | 13200         | 0                |
| 5  | 宝应     | 金湾 523 线    | 20        | 17909      | 14327         | 14327            |
| 6  | 宝应     | 聚酯 II 548 线 | 20        | 8660       | 3236          | 0                |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7  | 宝应     | 人民 547 线    | 20        | 17355     | 13884        | 0               |
| 8  | 宝应     | 兴发 542 线    | 20        | 13856     | 8009         | 0               |
| 9  | 宝应     | 亿丰 521 线    | 20        | 17355     | 10952        | 10952           |
| 10 | 宝应     | 茗园 522 线    | 20        | 17909     | 14327        | 14327           |
| 11 | 宝应     | 彩电 133 线    | 10        | 8954      | 5231         | 0               |
| 12 | 宝应     | 彩虹 114 线    | 10        | 8954      | 5574         | 0               |
| 13 | 宝应     | 储能 I 131 线  | 10        | 8954      | 6350         | 0               |
| 14 | 宝应     | 储能 II 123 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 15 | 宝应     | 大李 124 线    | 10        | 8954      | 6530         | 0               |
| 16 | 宝应     | 东阳 121 线    | 10        | 8954      | 6457         | 0               |
| 17 | 宝应     | 光阳 115 线    | 10        | 8954      | 1801         | 0               |
| 18 | 宝应     | 江庄 132 线    | 10        | 8954      | 1334         | 0               |
| 19 | 宝应     | 利民 134 线    | 10        | 8954      | 3802         | 0               |
| 20 | 宝应     | 刘舍 111 线    | 10        | 8954      | 5397         | 0               |
| 21 | 宝应     | 上浦 112 线    | 10        | 8954      | 5771         | 0               |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22 | 宝应     | 苏林 146 线 | 10        | 8348      | 5866         | 0               |
| 23 | 宝应     | 吴堡 142 线 | 10        | 8348      | 4855         | 0               |
| 24 | 宝应     | 西沟 141 线 | 10        | 8954      | 3630         | 0               |
| 25 | 宝应     | 锡洲 125 线 | 10        | 8954      | 5917         | 0               |
| 26 | 宝应     | 新华 145 线 | 10        | 8954      | 4053         | 0               |
| 27 | 宝应     | 朱家 143 线 | 10        | 8954      | 2573         | 0               |
| 28 | 宝应     | 柳郑 116 线 | 10        | 8954      | 6221         | 0               |
| 29 | 宝应     | 仁里 122 线 | 10        | 8954      | 2245         | 0               |
| 30 | 宝应     | 世纪 114 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 31 | 宝应     | 双苏 125 线 | 10        | 8954      | 6892         | 0               |
| 32 | 宝应     | 团庄 126 线 | 10        | 8954      | 6554         | 0               |
| 33 | 宝应     | 夏镇 131 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 34 | 宝应     | 新安 123 线 | 10        | 8954      | 6776         | 0               |
| 35 | 宝应     | 雍尹 124 线 | 10        | 8954      | 6008         | 0               |
| 36 | 宝应     | 张袁 115 线 | 10        | 8954      | 3741         | 0               |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37 | 宝应     | 赵广 113 线 | 10        | 8954      | 6291         | 0               |
| 38 | 宝应     | 陈家 173 线 | 10        | 8954      | 5857         | 5857            |
| 39 | 宝应     | 官沟 178 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 40 | 宝应     | 槐楼 174 线 | 10        | 8954      | 5673         | 5673            |
| 41 | 宝应     | 刘庄 177 线 | 10        | 8954      | 7024         | 7024            |
| 42 | 宝应     | 南唐 171 线 | 10        | 8954      | 5748         | 5748            |
| 43 | 宝应     | 潘桥 176 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 44 | 宝应     | 体育 181 线 | 10        | 5196      | 4157         | 4157            |
| 45 | 宝应     | 吾悦 182 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 46 | 宝应     | 杨桥 175 线 | 10        | 8954      | 6669         | 6669            |
| 47 | 宝应     | 道口 133 线 | 10        | 8954      | 1093         | 1093            |
| 48 | 宝应     | 高阳 111 线 | 10        | 8954      | 5253         | 5253            |
| 49 | 宝应     | 顾口 125 线 | 10        | 8954      | 6986         | 6986            |
| 50 | 宝应     | 广场 118 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 51 | 宝应     | 红枫 117 线 | 10        | 8954      | 6874         | 6874            |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52 | 宝应     | 红旗 132 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 53 | 宝应     | 金宝 126 线 | 10        | 8954      | 5889         | 5889            |
| 54 | 宝应     | 京杭 211 线 | 10        | 8954      | 6907         | 6907            |
| 55 | 宝应     | 宋埠 112 线 | 10        | 8954      | 5081         | 5081            |
| 56 | 宝应     | 苏律 122 线 | 10        | 8954      | 4804         | 4804            |
| 57 | 宝应     | 韦北 121 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 58 | 宝应     | 文化 124 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 59 | 宝应     | 新丰 131 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 60 | 宝应     | 跃胜 212 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 61 | 宝应     | 崔渡 262 线 | 10        | 8954      | 5746         | 5746            |
| 62 | 宝应     | 东荡 261 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 63 | 宝应     | 荷园 269 线 | 10        | 8954      | 6097         | 6097            |
| 64 | 宝应     | 集丰 263 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 65 | 宝应     | 南舍 264 线 | 10        | 8954      | 6544         | 0               |
| 66 | 宝应     | 太仓 265 线 | 10        | 8954      | 5904         | 0               |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 67 | 宝应     | 新舍 268 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 68 | 宝应     | 新庄 260 线 | 10        | 8954      | 6994         | 6994            |
| 69 | 宝应     | 兴安 266 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 70 | 宝应     | 祝丰 267 线 | 10        | 8954      | 5987         | 5987            |
| 71 | 宝应     | 宝中 274 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 72 | 宝应     | 工农 256 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 73 | 宝应     | 郭庄 268 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 74 | 宝应     | 贾桥 261 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 75 | 宝应     | 莲花 253 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 76 | 宝应     | 林庄 267 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 77 | 宝应     | 邻里 273 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 78 | 宝应     | 南窑 272 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 79 | 宝应     | 南苑 257 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 80 | 宝应     | 三团 265 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 81 | 宝应     | 盛南 259 线 | 10        | 8954      | 4676         | 4676            |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 82 | 宝应     | 时代 I 262 线  | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 83 | 宝应     | 时代 II 275 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 84 | 宝应     | 曙光 271 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 85 | 宝应     | 孙庄 251 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 86 | 宝应     | 唐庄 263 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 87 | 宝应     | 新南 266 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 88 | 宝应     | 兴源 255 线    | 10        | 8954      | 7097         | 7097            |
| 89 | 宝应     | 许庄 269 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 90 | 宝应     | 沿河 258 线    | 10        | 8954      | 6402         | 6402            |
| 91 | 宝应     | 沿农 254 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 92 | 宝应     | 阳光 264 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 93 | 宝应     | 安坝 116 线    | 10        | 8954      | 5513         | 5513            |
| 94 | 宝应     | 宝源 113 线    | 10        | 8954      | 3504         | 3504            |
| 95 | 宝应     | 北郊 121 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 96 | 宝应     | 陈庄 122 线    | 10        | 8954      | 6153         | 6153            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 97  | 宝应     | 城南 114 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 98  | 宝应     | 城西 117 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 99  | 宝应     | 城中 115 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 100 | 宝应     | 船闸 135 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 101 | 宝应     | 交管 133 线 | 10        | 8954      | 4230         | 4230            |
| 102 | 宝应     | 金桥 128 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 103 | 宝应     | 进修 132 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 104 | 宝应     | 开发 118 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 105 | 宝应     | 凯翔 126 线 | 10        | 8954      | 1961         | 1961            |
| 106 | 宝应     | 兰郡 131 线 | 10        | 8954      | 4849         | 4849            |
| 107 | 宝应     | 齐心 136 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 108 | 宝应     | 水厂 119 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 109 | 宝应     | 苏中 111 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 110 | 宝应     | 泰山 129 线 | 10        | 8954      | 6905         | 6905            |
| 111 | 宝应     | 向阳 112 线 | 10        | 8954      | 6098         | 6098            |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 112 | 宝应     | 意园 123 线    | 10        | 8954      | 6506         | 6506            |
| 113 | 宝应     | 跃龙 125 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 114 | 宝应     | 赵庄 127 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 115 | 宝应     | 职校 124 线    | 10        | 8954      | 7115         | 7115            |
| 116 | 宝应     | 众合 134 线    | 10        | 8954      | 5443         | 5443            |
| 117 | 宝应     | 白田 238 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 118 | 宝应     | 车站 232 线    | 10        | 6928      | 5542         | 0               |
| 119 | 宝应     | 民桥 243 线    | 10        | 6928      | 5542         | 5542            |
| 120 | 宝应     | 七里 234 线    | 10        | 5196      | 4157         | 0               |
| 121 | 宝应     | 三里 241 线    | 10        | 6928      | 5542         | 5542            |
| 122 | 宝应     | 泰山 I 240 线  | 10        | 6928      | 5542         | 5542            |
| 123 | 宝应     | 泰山 II 237 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 124 | 宝应     | 闻莺 242 线    | 10        | 6928      | 5542         | 5542            |
| 125 | 宝应     | 叶挺 I 236 线  | 10        | 5196      | 4157         | 0               |
| 126 | 宝应     | 叶挺 II 235 线 | 10        | 6928      | 5542         | 5542            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 127 | 宝应     | 邗沟 233 线 | 10        | 6928      | 5542         | 0               |
| 128 | 宝应     | 滨河 219 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 129 | 宝应     | 曹工 224 线 | 10        | 8954      | 4042         | 0               |
| 130 | 宝应     | 曹南 216 线 | 10        | 8954      | 5793         | 0               |
| 131 | 宝应     | 曹镇 215 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 132 | 宝应     | 曹中 233 线 | 10        | 8954      | 6745         | 0               |
| 133 | 宝应     | 楚甸 229 线 | 10        | 8954      | 4750         | 0               |
| 134 | 宝应     | 崔堡 221 线 | 10        | 8954      | 6606         | 0               |
| 135 | 宝应     | 古塔 213 线 | 10        | 8954      | 5409         | 0               |
| 136 | 宝应     | 顾家 232 线 | 10        | 8954      | 6211         | 0               |
| 137 | 宝应     | 光明 214 线 | 10        | 8954      | 6475         | 0               |
| 138 | 宝应     | 郝舍 231 线 | 10        | 8954      | 6784         | 0               |
| 139 | 宝应     | 金吾 227 线 | 10        | 8954      | 6330         | 0               |
| 140 | 宝应     | 陆庄 226 线 | 10        | 8954      | 6650         | 0               |
| 141 | 宝应     | 溪北 217 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 142 | 宝应     | 下舍 222 线 | 10        | 8954      | 5893         | 0               |
| 143 | 宝应     | 殷家 228 线 | 10        | 8954      | 6282         | 0               |
| 144 | 宝应     | 甄庄 223 线 | 10        | 8954      | 6625         | 0               |
| 145 | 宝应     | 镇南 212 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 146 | 宝应     | 周管 218 线 | 10        | 8954      | 4306         | 0               |
| 147 | 宝应     | 泾安 211 线 | 10        | 8954      | 6421         | 0               |
| 148 | 宝应     | 宝成 114 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 149 | 宝应     | 诚忠 135 线 | 10        | 8954      | 6259         | 0               |
| 150 | 宝应     | 范沟 143 线 | 10        | 8954      | 6900         | 0               |
| 151 | 宝应     | 官湖 115 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 152 | 宝应     | 建设 144 线 | 10        | 8954      | 4539         | 0               |
| 153 | 宝应     | 江宝 145 线 | 10        | 8954      | 6721         | 0               |
| 154 | 宝应     | 龙河 134 线 | 10        | 8954      | 5881         | 0               |
| 155 | 宝应     | 芦东 136 线 | 10        | 8954      | 7031         | 0               |
| 156 | 宝应     | 芦西 124 线 | 10        | 8954      | 6280         | 6280            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 157 | 宝应     | 吕桥 111 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 158 | 宝应     | 南场 126 线 | 10        | 8954      | 5642         | 5642            |
| 159 | 宝应     | 三合 122 线 | 10        | 8954      | 6839         | 6839            |
| 160 | 宝应     | 石先 113 线 | 10        | 8954      | 6536         | 6536            |
| 161 | 宝应     | 双闸 112 线 | 10        | 8954      | 6640         | 6640            |
| 162 | 宝应     | 太平 123 线 | 10        | 8954      | 5750         | 5750            |
| 163 | 宝应     | 王圩 121 线 | 10        | 8954      | 6395         | 6395            |
| 164 | 宝应     | 杨蒋 141 线 | 10        | 8954      | 6534         | 0               |
| 165 | 宝应     | 张楼 132 线 | 10        | 8954      | 5979         | 0               |
| 166 | 宝应     | 众鑫 142 线 | 10        | 8954      | 5079         | 0               |
| 167 | 宝应     | 祖全 125 线 | 10        | 8954      | 5025         | 5025            |
| 168 | 宝应     | 广工 161 线 | 10        | 6928      | 3072         | 3072            |
| 169 | 宝应     | 广农 163 线 | 10        | 6928      | 3714         | 3714            |
| 170 | 宝应     | 广镇 162 线 | 10        | 6928      | 4102         | 4102            |
| 171 | 宝应     | 南湖 165 线 | 10        | 6928      | 5271         | 5271            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 172 | 宝应     | 三联 164 线 | 10        | 6928      | 5314         | 5314            |
| 173 | 宝应     | 郭工 184 线 | 10        | 6928      | 3906         | 0               |
| 174 | 宝应     | 郭农 185 线 | 10        | 5196      | 1260         | 0               |
| 175 | 宝应     | 果园 187 线 | 10        | 8954      | 2687         | 0               |
| 176 | 宝应     | 金夏 183 线 | 10        | 6928      | 4038         | 0               |
| 177 | 宝应     | 韦农 186 线 | 10        | 6928      | 4761         | 0               |
| 178 | 宝应     | 夏工 182 线 | 10        | 6928      | 5029         | 0               |
| 179 | 宝应     | 夏农 181 线 | 10        | 6928      | 3780         | 0               |
| 180 | 宝应     | 子农 188 线 | 10        | 6928      | 0            | 0               |
| 181 | 宝应     | 成庄 251 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 182 | 宝应     | 大汕 290 线 | 10        | 8954      | 6605         | 6605            |
| 183 | 宝应     | 范工 293 线 | 10        | 8954      | 6314         | 6314            |
| 184 | 宝应     | 范西 292 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 185 | 宝应     | 范镇 295 线 | 10        | 8954      | 7105         | 7105            |
| 186 | 宝应     | 木排 296 线 | 10        | 8954      | 5799         | 5799            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 187 | 宝应     | 石桥 291 线    | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 188 | 宝应     | 通湖 252 线    | 10        | 8954      | 6061         | 6061            |
| 189 | 宝应     | 续笙 I 294 线  | 10        | 8954      | 2314         | 2314            |
| 190 | 宝应     | 续笙 II 299 线 | 10        | 8954      | 2488         | 2488            |
| 191 | 宝应     | 园区 297 线    | 10        | 8954      | 5767         | 5767            |
| 192 | 宝应     | 车管 125 线    | 10        | 8348      | 6679         | 6679            |
| 193 | 宝应     | 东湾 122 线    | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 194 | 宝应     | 凤鸣 145 线    | 10        | 8348      | 6679         | 0               |
| 195 | 宝应     | 华府 141 线    | 10        | 8348      | 6679         | 0               |
| 196 | 宝应     | 金工 127 线    | 10        | 9197      | 6034         | 6034            |
| 197 | 宝应     | 金源 142 线    | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 198 | 宝应     | 莲馨 123 线    | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 199 | 宝应     | 名郡 124 线    | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 200 | 宝应     | 上海 143 线    | 10        | 8348      | 6679         | 0               |
| 201 | 宝应     | 行政 144 线    | 10        | 9197      | 7358         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 202 | 宝应     | 悦荣 126 线    | 10        | 8348      | 6250         | 6250            |
| 203 | 宝应     | 崔王 222 线    | 10        | 8954      | 5721         | 5721            |
| 204 | 宝应     | 鲁开 I 229 线  | 10        | 8954      | 1620         | 1620            |
| 205 | 宝应     | 鲁开 II 223 线 | 10        | 8954      | 5239         | 0               |
| 206 | 宝应     | 鲁镇 224 线    | 10        | 8954      | 6226         | 6226            |
| 207 | 宝应     | 陶林 228 线    | 10        | 8954      | 2656         | 2656            |
| 208 | 宝应     | 朱联 226 线    | 10        | 8954      | 5832         | 0               |
| 209 | 宝应     | 北河 234 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 210 | 宝应     | 曹坝 217 线    | 10        | 8954      | 2069         | 0               |
| 211 | 宝应     | 鸿盛 212 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 212 | 宝应     | 花庄 219 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 213 | 宝应     | 刘圩 222 线    | 10        | 8954      | 1220         | 0               |
| 214 | 宝应     | 明珠 233 线    | 10        | 8954      | 3171         | 0               |
| 215 | 宝应     | 潘夏 235 线    | 10        | 8954      | 5011         | 0               |
| 216 | 宝应     | 人和 213 线    | 10        | 8954      | 7164         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 217 | 宝应     | 润扬 225 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 218 | 宝应     | 施庄 223 线 | 10        | 8954      | 4445         | 0               |
| 219 | 宝应     | 实小 228 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 220 | 宝应     | 天悦 221 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 221 | 宝应     | 五洲 215 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 222 | 宝应     | 下园 229 线 | 10        | 8954      | 4654         | 0               |
| 223 | 宝应     | 新民 227 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 224 | 宝应     | 新胜 216 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 225 | 宝应     | 扬工 224 线 | 10        | 8954      | 2140         | 0               |
| 226 | 宝应     | 拥军 236 线 | 10        | 8954      | 5822         | 0               |
| 227 | 宝应     | 元北 214 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 228 | 宝应     | 跃进 211 线 | 10        | 8954      | 6058         | 0               |
| 229 | 宝应     | 馨怡 232 线 | 10        | 8954      | 4938         | 0               |
| 230 | 宝应     | 鑫宝 226 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 231 | 宝应     | 北园 111 线 | 10        | 8954      | 1757         | 0               |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 232 | 宝应     | 长沟 112 线 | 10        | 8954      | 6035         | 0               |
| 233 | 宝应     | 春光 121 线 | 10        | 8954      | 4493         | 0               |
| 234 | 宝应     | 光辉 119 线 | 10        | 8954      | 5954         | 0               |
| 235 | 宝应     | 侯庄 211 线 | 10        | 8954      | 6579         | 0               |
| 236 | 宝应     | 顺河 125 线 | 10        | 8954      | 4988         | 0               |
| 237 | 宝应     | 吴坝 213 线 | 10        | 8954      | 5858         | 0               |
| 238 | 宝应     | 西组 126 线 | 10        | 8954      | 6654         | 0               |
| 239 | 宝应     | 兴同 118 线 | 10        | 8954      | 5281         | 0               |
| 240 | 宝应     | 徐杨 123 线 | 10        | 8954      | 5106         | 0               |
| 241 | 宝应     | 沿湖 131 线 | 10        | 8954      | 6874         | 0               |
| 242 | 宝应     | 杨河 122 线 | 10        | 8954      | 4599         | 0               |
| 243 | 宝应     | 御景 124 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 244 | 宝应     | 藏陈 252 线 | 10        | 8954      | 5803         | 0               |
| 245 | 宝应     | 广陵 259 线 | 10        | 8954      | 6584         | 0               |
| 246 | 宝应     | 蒋堡 258 线 | 10        | 8954      | 2149         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 247 | 宝应     | 廖徐 257 线 | 10        | 8954      | 6939         | 0               |
| 248 | 宝应     | 天水 256 线 | 10        | 8954      | 1923         | 0               |
| 249 | 宝应     | 项侯 254 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 250 | 宝应     | 新城 253 线 | 10        | 8954      | 5789         | 0               |
| 251 | 宝应     | 兴阳 242 线 | 10        | 8954      | 3759         | 0               |
| 252 | 宝应     | 油坊 251 线 | 10        | 8954      | 5423         | 0               |
| 253 | 宝应     | 平南 137 线 | 10        | 8954      | 1731         | 0               |
| 254 | 宝应     | 狮庄 139 线 | 10        | 8954      | 6674         | 0               |
| 255 | 宝应     | 水泗 132 线 | 10        | 8954      | 5401         | 0               |
| 256 | 宝应     | 天平 133 线 | 10        | 8954      | 4657         | 0               |
| 257 | 宝应     | 天阳 136 线 | 10        | 8954      | 0            | 0               |
| 258 | 宝应     | 簪狮 131 线 | 10        | 8954      | 6746         | 0               |
| 259 | 宝应     | 泗河 134 线 | 10        | 8954      | 2268         | 0               |
| 260 | 宝应     | 富港 145 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 261 | 宝应     | 耿耿 148 线 | 10        | 8954      | 6617         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 262 | 宝应     | 官庄 127 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 263 | 宝应     | 翰林 146 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 264 | 宝应     | 荷香 143 线 | 10        | 8954      | 3807         | 3807            |
| 265 | 宝应     | 健康 142 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 266 | 宝应     | 楼中 147 线 | 10        | 8954      | 6282         | 0               |
| 267 | 宝应     | 望北 124 线 | 10        | 8954      | 6095         | 0               |
| 268 | 宝应     | 望农 125 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 269 | 宝应     | 望镇 121 线 | 10        | 8954      | 6846         | 0               |
| 270 | 宝应     | 迎凤 126 线 | 10        | 8954      | 6162         | 6162            |
| 271 | 宝应     | 邵河 141 线 | 10        | 8954      | 6436         | 0               |
| 272 | 宝应     | 芦村 153 线 | 10        | 8954      | 2768         | 2768            |
| 273 | 宝应     | 寿林 156 线 | 10        | 8954      | 6048         | 6048            |
| 274 | 宝应     | 廷柏 158 线 | 10        | 8954      | 2349         | 2349            |
| 275 | 宝应     | 尹工 151 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 276 | 宝应     | 尹农 152 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 277 | 宝应     | 尹镇 155 线 | 10        | 8954      | 5804         | 5804            |
| 278 | 宝应     | 郑渡 157 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 279 | 宝应     | 北港 275 线 | 10        | 8954      | 5904         | 5904            |
| 280 | 宝应     | 蔡园 276 线 | 10        | 8954      | 7160         | 7160            |
| 281 | 宝应     | 大桥 279 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 282 | 宝应     | 港南 272 线 | 10        | 8954      | 6985         | 6985            |
| 283 | 宝应     | 机场 271 线 | 10        | 8954      | 5490         | 5490            |
| 284 | 宝应     | 金庄 282 线 | 10        | 8954      | 7135         | 7135            |
| 285 | 宝应     | 刘堡 281 线 | 10        | 8954      | 6681         | 6681            |
| 286 | 宝应     | 南门 280 线 | 10        | 8954      | 7162         | 7162            |
| 287 | 宝应     | 西郊 273 线 | 10        | 8954      | 6281         | 6281            |
| 288 | 宝应     | 渔场 274 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 289 | 宝应     | 蔡桥 161 线 | 10        | 8954      | 2951         | 0               |
| 290 | 宝应     | 场东 159 线 | 10        | 8954      | 1304         | 0               |
| 291 | 宝应     | 陈郝 149 线 | 10        | 8954      | 1564         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 292 | 宝应     | 东红 148 线 | 10        | 8954      | 1537         | 0               |
| 293 | 宝应     | 高庄 151 线 | 10        | 8954      | 2215         | 0               |
| 294 | 宝应     | 黄浦 154 线 | 10        | 8954      | 6965         | 0               |
| 295 | 宝应     | 姜庄 155 线 | 10        | 8954      | 2439         | 0               |
| 296 | 宝应     | 刘上 143 线 | 10        | 8954      | 7164         | 0               |
| 297 | 宝应     | 台许 142 线 | 10        | 8954      | 6523         | 0               |
| 298 | 宝应     | 卫星 141 线 | 10        | 8954      | 1717         | 0               |
| 299 | 宝应     | 吴庄 160 线 | 10        | 8954      | 6447         | 0               |
| 300 | 宝应     | 幸福 153 线 | 10        | 8954      | 6571         | 0               |
| 301 | 宝应     | 学田 144 线 | 10        | 8954      | 5578         | 0               |
| 302 | 宝应     | 迎浪 147 线 | 10        | 8954      | 0            | 0               |
| 303 | 宝应     | 灶户 146 线 | 10        | 8954      | 6812         | 0               |
| 304 | 宝应     | 闸北 145 线 | 10        | 8954      | 5183         | 0               |
| 305 | 宝应     | 闸南 162 线 | 10        | 8954      | 3549         | 0               |
| 306 | 宝应     | 左堡 164 线 | 10        | 8954      | 6424         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 307 | 高邮     | 游观 127 线 | 10        | 9197      | 6778         | 0               |
| 308 | 高邮     | 游吉 112 线 | 10        | 9197      | 6665         | 0               |
| 309 | 高邮     | 游米 111 线 | 10        | 9197      | 7087         | 0               |
| 310 | 高邮     | 游倪 121 线 | 10        | 9197      | 7057         | 0               |
| 311 | 高邮     | 游武 122 线 | 10        | 9197      | 6953         | 0               |
| 312 | 高邮     | 品北 112 线 | 10        | 9197      | 6992         | 0               |
| 313 | 高邮     | 品东 115 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 314 | 高邮     | 品墩 113 线 | 10        | 9197      | 2133         | 0               |
| 315 | 高邮     | 品湖 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 316 | 高邮     | 品乐 116 线 | 10        | 9197      | 4532         | 0               |
| 317 | 高邮     | 品马 114 线 | 10        | 9197      | 6091         | 0               |
| 318 | 高邮     | 品南 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 319 | 高邮     | 品强 122 线 | 10        | 7084      | 5210         | 0               |
| 320 | 高邮     | 品桥 123 线 | 10        | 9197      | 6176         | 0               |
| 321 | 高邮     | 品清 124 线 | 10        | 9197      | 5768         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 322 | 高邮     | 品轩 126 线     | 10        | 9197      | 6919         | 0               |
| 323 | 高邮     | 品友 111 线     | 10        | 7084      | 5667         | 0               |
| 324 | 高邮     | 勤开 1 号 113 线 | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 325 | 高邮     | 勤南 114 线     | 10        | 9197      | 2504         | 0               |
| 326 | 高邮     | 勤农 124 线     | 10        | 9197      | 1673         | 0               |
| 327 | 高邮     | 勤区 115 线     | 10        | 9197      | 6537         | 0               |
| 328 | 高邮     | 勤渠 112 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 329 | 高邮     | 勤泰 121 线     | 10        | 9197      | 6007         | 0               |
| 330 | 高邮     | 勤特 111 线     | 10        | 9197      | 7098         | 0               |
| 331 | 高邮     | 勤旺 123 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 332 | 高邮     | 勤洋 122 线     | 10        | 9197      | 6038         | 0               |
| 333 | 高邮     | 勤镇 125 线     | 10        | 9197      | 4271         | 0               |
| 334 | 高邮     | 东园 145 线     | 10        | 9197      | 3696         | 3696            |
| 335 | 高邮     | 高新 133 线     | 10        | 9197      | 3588         | 3588            |
| 336 | 高邮     | 华翔 131 线     | 10        | 9197      | 2792         | 2792            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 337 | 高邮     | 勤畅 161 线     | 10        | 9197      | 2296         | 2296            |
| 338 | 高邮     | 勤开 2 号 135 线 | 10        | 9526      | 7449         | 7449            |
| 339 | 高邮     | 勤龙 151 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 340 | 高邮     | 勤兴 152 线     | 10        | 9197      | 6925         | 6925            |
| 341 | 高邮     | 勤学 132 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 342 | 高邮     | 勤亿 141 线     | 10        | 9197      | 2748         | 2748            |
| 343 | 高邮     | 勤蟠 162 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 344 | 高邮     | 双陈 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 345 | 高邮     | 双沟 124 线     | 10        | 9197      | 4529         | 0               |
| 346 | 高邮     | 双湖 122 线     | 10        | 9197      | 5473         | 0               |
| 347 | 高邮     | 双华 111 线     | 10        | 9197      | 5715         | 0               |
| 348 | 高邮     | 双林 114 线     | 10        | 9197      | 6740         | 0               |
| 349 | 高邮     | 双秦 123 线     | 10        | 9197      | 6057         | 0               |
| 350 | 高邮     | 双社 112 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 351 | 高邮     | 双珠 113 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 352 | 高邮     | 双虬 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 353 | 高邮     | 巷联 141 线 | 10        | 9197      | 6943         | 6943            |
| 354 | 高邮     | 巷营 142 线 | 10        | 9197      | 5630         | 5630            |
| 355 | 高邮     | 巷北 165 线 | 10        | 9197      | 7011         | 0               |
| 356 | 高邮     | 巷邓 162 线 | 10        | 9197      | 7321         | 0               |
| 357 | 高邮     | 巷东 167 线 | 10        | 9197      | 7029         | 0               |
| 358 | 高邮     | 巷工 154 线 | 10        | 9197      | 5256         | 0               |
| 359 | 高邮     | 巷横 163 线 | 10        | 9197      | 6804         | 0               |
| 360 | 高邮     | 巷吉 151 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 361 | 高邮     | 巷平 166 线 | 10        | 9197      | 6721         | 0               |
| 362 | 高邮     | 巷西 164 线 | 10        | 9197      | 6635         | 0               |
| 363 | 高邮     | 巷泾 152 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 364 | 高邮     | 八伯 123 线 | 10        | 9197      | 4820         | 3360            |
| 365 | 高邮     | 八沟 115 线 | 10        | 9197      | 5048         | 3360            |
| 366 | 高邮     | 八河 116 线 | 10        | 9197      | 6512         | 3360            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 367 | 高邮     | 八业 124 线 | 10        | 9197      | 6233         | 3360            |
| 368 | 高邮     | 八园 122 线 | 10        | 9197      | 1744         | 1744            |
| 369 | 高邮     | 八张 113 线 | 10        | 9197      | 5687         | 3360            |
| 370 | 高邮     | 八镇 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 3360            |
| 371 | 高邮     | 八砿 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 3360            |
| 372 | 高邮     | 科创 111 线 | 10        | 9197      | 6570         | 3360            |
| 373 | 高邮     | 八陈 143 线 | 10        | 9197      | 6805         | 0               |
| 374 | 高邮     | 八丰 142 线 | 10        | 9197      | 5608         | 0               |
| 375 | 高邮     | 八港 134 线 | 10        | 9197      | 6695         | 0               |
| 376 | 高邮     | 八金 131 线 | 10        | 9197      | 1588         | 0               |
| 377 | 高邮     | 八联 141 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 378 | 高邮     | 八汽 136 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 379 | 高邮     | 八旺 144 线 | 10        | 9197      | 5132         | 0               |
| 380 | 高邮     | 八阳 133 线 | 10        | 9197      | 6765         | 0               |
| 381 | 高邮     | 柳坝 513 线 | 20        | 18394     | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 382 | 高邮     | 夏桥 512 线 | 20        | 18394     | 0            | 0               |
| 383 | 高邮     | 德港 111 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 384 | 高邮     | 德工 115 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 385 | 高邮     | 德塘 114 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 386 | 高邮     | 德扬 113 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 387 | 高邮     | 德东 125 线 | 10        | 9197      | 5181         | 0               |
| 388 | 高邮     | 德营 126 线 | 10        | 9197      | 5584         | 0               |
| 389 | 高邮     | 德镇 121 线 | 10        | 9197      | 6208         | 0               |
| 390 | 高邮     | 德圩 127 线 | 10        | 9180      | 5685         | 0               |
| 391 | 高邮     | 郭集 122 线 | 10        | 9197      | 1023         | 0               |
| 392 | 高邮     | 邵庄 123 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 393 | 高邮     | 甸北 112 线 | 10        | 9197      | 6878         | 6878            |
| 394 | 高邮     | 甸富 113 线 | 10        | 9197      | 6749         | 6749            |
| 395 | 高邮     | 甸南 111 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 396 | 高邮     | 甸曾 114 线 | 10        | 9197      | 6869         | 6869            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 397 | 高邮     | 甸镇 116 线 | 10        | 9197      | 6707         | 6707            |
| 398 | 高邮     | 甸工 121 线 | 10        | 9197      | 6138         | 6138            |
| 399 | 高邮     | 甸进 123 线 | 10        | 9197      | 7148         | 7148            |
| 400 | 高邮     | 甸农 122 线 | 10        | 6928      | 5051         | 5051            |
| 401 | 高邮     | 甘农 117 线 | 10        | 9197      | 6463         | 6463            |
| 402 | 高邮     | 甘通 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 403 | 高邮     | 甘镇 118 线 | 10        | 9197      | 5565         | 5565            |
| 404 | 高邮     | 河口 111 线 | 10        | 9197      | 6164         | 6164            |
| 405 | 高邮     | 平农 119 线 | 10        | 9197      | 3607         | 3607            |
| 406 | 高邮     | 平胜 211 线 | 10        | 9197      | 6231         | 6231            |
| 407 | 高邮     | 宝鼎 123 线 | 10        | 9197      | 6423         | 0               |
| 408 | 高邮     | 甘贯 126 线 | 10        | 9197      | 6007         | 0               |
| 409 | 高邮     | 甘横 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 410 | 高邮     | 甘林 125 线 | 10        | 9197      | 4552         | 0               |
| 411 | 高邮     | 和平 121 线 | 10        | 9197      | 5972         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 412 | 高邮     | 平工 127 线 | 10        | 9197      | 6938         | 0               |
| 413 | 高邮     | 三阳 122 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 414 | 高邮     | 宝塔 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 415 | 高邮     | 城北 113 线 | 10        | 7725      | 6180         | 6180            |
| 416 | 高邮     | 城东 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 417 | 高邮     | 城南 124 线 | 10        | 7084      | 3101         | 3101            |
| 418 | 高邮     | 城西 123 线 | 10        | 7084      | 5667         | 5667            |
| 419 | 高邮     | 二桥 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 420 | 高邮     | 海潮 111 线 | 10        | 9180      | 7344         | 7344            |
| 421 | 高邮     | 姜桥 126 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 422 | 高邮     | 磷肥 112 线 | 10        | 9180      | 7344         | 7344            |
| 423 | 高邮     | 市府 122 线 | 10        | 6062      | 4850         | 4850            |
| 424 | 高邮     | 邮兴 115 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 425 | 高邮     | 高邓 132 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 426 | 高邮     | 高联 142 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 427 | 高邮     | 和园 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 428 | 高邮     | 金广 141 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 429 | 高邮     | 蓝庄 136 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 430 | 高邮     | 宋庄 135 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 431 | 高邮     | 体育 134 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 432 | 高邮     | 玉带 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 433 | 高邮     | 张庄 144 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 434 | 高邮     | 观邓 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 435 | 高邮     | 观横 116 线 | 10        | 9197      | 6204         | 6204            |
| 436 | 高邮     | 观吉 112 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 437 | 高邮     | 观联 126 线 | 10        | 9197      | 7272         | 7272            |
| 438 | 高邮     | 观米 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 439 | 高邮     | 观湾 125 线 | 10        | 9197      | 6553         | 6553            |
| 440 | 高邮     | 观兴 113 线 | 10        | 9197      | 6715         | 6715            |
| 441 | 高邮     | 观周 122 线 | 10        | 9197      | 6208         | 6208            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 442 | 高邮     | 观泾 121 线 | 10        | 9197      | 6526         | 6526            |
| 443 | 高邮     | 观柘 111 线 | 10        | 9197      | 3953         | 3953            |
| 444 | 高邮     | 观垛 132 线 | 10        | 9197      | 6994         | 0               |
| 445 | 高邮     | 观河 135 线 | 10        | 9197      | 6414         | 0               |
| 446 | 高邮     | 观街 142 线 | 10        | 9197      | 5741         | 0               |
| 447 | 高邮     | 观倪 131 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 448 | 高邮     | 观武 134 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 449 | 高邮     | 观游 133 线 | 10        | 9197      | 6086         | 0               |
| 450 | 高邮     | 湖郭 116 线 | 10        | 9197      | 5440         | 0               |
| 451 | 高邮     | 湖集 211 线 | 10        | 9197      | 5010         | 0               |
| 452 | 高邮     | 送和 213 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 453 | 高邮     | 送驾 117 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 454 | 高邮     | 送居 115 线 | 10        | 9526      | 7018         | 0               |
| 455 | 高邮     | 送热 212 线 | 10        | 9197      | 6150         | 0               |
| 456 | 高邮     | 送镇 118 线 | 10        | 9197      | 6744         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 457 | 高邮     | 湖镇 123 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 458 | 高邮     | 南茶 126 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 459 | 高邮     | 送安 128 线     | 10        | 9526      | 0            | 0               |
| 460 | 高邮     | 送北 121 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 461 | 高邮     | 送驾 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 462 | 高邮     | 送南 142 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 463 | 高邮     | 送镇 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 464 | 高邮     | 天镇 125 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 465 | 高邮     | 黄丁 118 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 466 | 高邮     | 黄欧 211 线     | 10        | 8123      | 4131         | 4131            |
| 467 | 高邮     | 黄文 111 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 468 | 高邮     | 黄武 114 线     | 10        | 9197      | 7005         | 7005            |
| 469 | 高邮     | 黄医 113 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 470 | 高邮     | 万科 119 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 471 | 高邮     | 熙园 117 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 472 | 高邮     | 新沟 115 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 473 | 高邮     | 亿泰 1 号 116 线 | 10        | 8123      | 5300         | 5300            |
| 474 | 高邮     | 保华 135 线     | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 475 | 高邮     | 丰泽 145 线     | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 476 | 高邮     | 黄奔 123 线     | 10        | 9197      | 7062         | 0               |
| 477 | 高邮     | 黄帆 144 线     | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 478 | 高邮     | 黄开 1 号 149 线 | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 479 | 高邮     | 黄开 2 号 134 线 | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 480 | 高邮     | 黄品 121 线     | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 481 | 高邮     | 嘉韵 125 线     | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 482 | 高邮     | 佳晟 1 号 132 线 | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 483 | 高邮     | 开元 143 线     | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 484 | 高邮     | 六洋 122 线     | 10        | 9197      | 4902         | 0               |
| 485 | 高邮     | 陆宇 2 号 141 线 | 10        | 8123      | 6498         | 0               |
| 486 | 高邮     | 欧洲 2 号 148 线 | 10        | 9526      | 6871         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 487 | 高邮     | 沁园 133 线     | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 488 | 高邮     | 亿泰 2 号 124 线 | 10        | 8123      | 5362         | 0               |
| 489 | 高邮     | 珠光 131 线     | 10        | 7950      | 6360         | 0               |
| 490 | 高邮     | 怡嘉 1 号 147 线 | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 491 | 高邮     | 回龚 111 线     | 10        | 9197      | 6585         | 0               |
| 492 | 高邮     | 回乔 113 线     | 10        | 7725      | 1433         | 0               |
| 493 | 高邮     | 回桃 121 线     | 10        | 9197      | 3212         | 0               |
| 494 | 高邮     | 回镇 126 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 495 | 高邮     | 回佟 116 线     | 10        | 9197      | 2973         | 0               |
| 496 | 高邮     | 曙光 125 线     | 10        | 9526      | 7318         | 0               |
| 497 | 高邮     | 回岗 142 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 498 | 高邮     | 回居 134 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 499 | 高邮     | 回三 136 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 500 | 高邮     | 回水 131 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 501 | 高邮     | 回殖 144 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 502 | 高邮     | 双墩 132 线 | 10        | 9526      | 0            | 0               |
| 503 | 高邮     | 壁湖 111 线 | 10        | 9197      | 6169         | 0               |
| 504 | 高邮     | 界北 113 线 | 10        | 9197      | 6336         | 0               |
| 505 | 高邮     | 界龙 117 线 | 10        | 9197      | 6476         | 0               |
| 506 | 高邮     | 维兴 114 线 | 10        | 9197      | 6491         | 0               |
| 507 | 高邮     | 张任 112 线 | 10        | 9197      | 5860         | 0               |
| 508 | 高邮     | 二里 133 线 | 10        | 9197      | 5747         | 0               |
| 509 | 高邮     | 界铁 134 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 510 | 高邮     | 陆安 132 线 | 10        | 9197      | 6506         | 0               |
| 511 | 高邮     | 孟陵 131 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 512 | 高邮     | 临沙 112 线 | 10        | 9197      | 6737         | 0               |
| 513 | 高邮     | 临潭 111 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 514 | 高邮     | 临通 117 线 | 10        | 9197      | 7279         | 0               |
| 515 | 高邮     | 临兴 118 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 516 | 高邮     | 临指 119 线 | 10        | 9197      | 6885         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 517 | 高邮     | 临岸 124 线 | 10        | 9197      | 6557         | 0               |
| 518 | 高邮     | 临东 122 线 | 10        | 9197      | 6541         | 0               |
| 519 | 高邮     | 临沟 121 线 | 10        | 9197      | 6332         | 0               |
| 520 | 高邮     | 临海 123 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 521 | 高邮     | 临夏 125 线 | 10        | 9197      | 2791         | 0               |
| 522 | 高邮     | 东墩 121 线 | 10        | 9197      | 7271         | 7271            |
| 523 | 高邮     | 科园 133 线 | 10        | 8123      | 4312         | 4312            |
| 524 | 高邮     | 龙东 134 线 | 10        | 9197      | 4797         | 4797            |
| 525 | 高邮     | 龙虬 135 线 | 10        | 9197      | 4385         | 4385            |
| 526 | 高邮     | 清潭 123 线 | 10        | 9197      | 6908         | 6908            |
| 527 | 高邮     | 兴晟 124 线 | 10        | 5196      | 998          | 998             |
| 528 | 高邮     | 腰圩 122 线 | 10        | 9197      | 3654         | 3654            |
| 529 | 高邮     | 港口 144 线 | 10        | 9197      | 4681         | 4681            |
| 530 | 高邮     | 捷通 145 线 | 10        | 9197      | 6509         | 6509            |
| 531 | 高邮     | 金波 241 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 532 | 高邮     | 金桥 146 线     | 10        | 9197      | 7134         | 7134            |
| 533 | 高邮     | 凌波 113 线     | 10        | 9197      | 4163         | 4163            |
| 534 | 高邮     | 龙工 141 线     | 10        | 9197      | 6717         | 6717            |
| 535 | 高邮     | 龙加 149 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 536 | 高邮     | 龙农 142 线     | 10        | 9197      | 6652         | 6652            |
| 537 | 高邮     | 龙秦 147 线     | 10        | 9197      | 2616         | 2616            |
| 538 | 高邮     | 龙润 112 线     | 10        | 9197      | 7306         | 7306            |
| 539 | 高邮     | 龙英 111 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 540 | 高邮     | 龙游 143 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 541 | 高邮     | 太湖 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 5642         | 5642            |
| 542 | 高邮     | 太湖 2 号 115 线 | 10        | 9526      | 4848         | 4848            |
| 543 | 高邮     | 杨桥 119 线     | 10        | 9197      | 5442         | 5442            |
| 544 | 高邮     | 甓社 114 线     | 10        | 9197      | 7079         | 7079            |
| 545 | 高邮     | 东俞 116 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 546 | 高邮     | 三丰 114 线     | 10        | 9197      | 7169         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 547 | 高邮     | 三鹤 111 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 548 | 高邮     | 三卿 212 线 | 10        | 9197      | 5738         | 0               |
| 549 | 高邮     | 光明 131 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 550 | 高邮     | 三春 136 线 | 10        | 9197      | 6134         | 6134            |
| 551 | 高邮     | 三甸 134 线 | 10        | 9197      | 6913         | 6913            |
| 552 | 高邮     | 三供 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 553 | 高邮     | 三街 124 线 | 10        | 9197      | 7065         | 7065            |
| 554 | 高邮     | 三里 123 线 | 10        | 9197      | 4094         | 4094            |
| 555 | 高邮     | 三夏 121 线 | 10        | 9197      | 6432         | 6432            |
| 556 | 高邮     | 三卸 132 线 | 10        | 9197      | 6042         | 6042            |
| 557 | 高邮     | 三园 125 线 | 10        | 9197      | 5159         | 5159            |
| 558 | 高邮     | 神阳 521 线 | 20        | 18394     | 0            | 0               |
| 559 | 高邮     | 神祠 523 线 | 20        | 18394     | 0            | 0               |
| 560 | 高邮     | 神北 122 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 561 | 高邮     | 神农 123 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 562 | 高邮     | 神中 121 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 563 | 高邮     | 神工 548 线 | 20        | 18394     | 14715        | 0               |
| 564 | 高邮     | 神镇 547 线 | 20        | 18394     | 12826        | 0               |
| 565 | 高邮     | 向阳 541 线 | 20        | 18394     | 13119        | 0               |
| 566 | 高邮     | 肖祠 546 线 | 20        | 18394     | 9435         | 0               |
| 567 | 高邮     | 北茶 145 线 | 10        | 9197      | 1330         | 0               |
| 568 | 高邮     | 神茶 141 线 | 10        | 9197      | 4269         | 0               |
| 569 | 高邮     | 神仪 142 线 | 10        | 9197      | 4785         | 0               |
| 570 | 高邮     | 神棟 144 线 | 10        | 9197      | 5677         | 0               |
| 571 | 高邮     | 汤富 112 线 | 10        | 9197      | 4051         | 4051            |
| 572 | 高邮     | 汤海 121 线 | 10        | 9197      | 7093         | 7093            |
| 573 | 高邮     | 汤联 126 线 | 10        | 9197      | 5959         | 5959            |
| 574 | 高邮     | 汤潘 125 线 | 10        | 9197      | 6517         | 6517            |
| 575 | 高邮     | 汤堰 123 线 | 10        | 9197      | 4623         | 4623            |
| 576 | 高邮     | 汤谊 114 线 | 10        | 9197      | 5439         | 5439            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 577 | 高邮     | 汤余 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 578 | 高邮     | 汤澄 134 线     | 10        | 9197      | 4806         | 0               |
| 579 | 高邮     | 汤东 143 线     | 10        | 9197      | 6810         | 0               |
| 580 | 高邮     | 汤河 133 线     | 10        | 9197      | 6168         | 0               |
| 581 | 高邮     | 汤陵 132 线     | 10        | 9197      | 7205         | 0               |
| 582 | 高邮     | 汤伍 145 线     | 10        | 9197      | 5799         | 0               |
| 583 | 高邮     | 汤镇 131 线     | 10        | 9197      | 5751         | 0               |
| 584 | 高邮     | 伍庄 141 线     | 10        | 9197      | 7295         | 0               |
| 585 | 高邮     | 泰山 113 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 586 | 高邮     | 文北 112 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 587 | 高邮     | 文丰 122 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 588 | 高邮     | 文湖 125 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 589 | 高邮     | 文景 114 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 590 | 高邮     | 文开 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 591 | 高邮     | 文秦 111 线     | 10        | 9197      | 6831         | 6831            |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 592 | 高邮     | 文盛 124 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 593 | 高邮     | 文兴 121 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 594 | 高邮     | 文装 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 595 | 高邮     | 游加 116 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 596 | 高邮     | 加锦 146 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 597 | 高邮     | 九龙 135 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 598 | 高邮     | 前进 144 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 599 | 高邮     | 文河 143 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 600 | 高邮     | 文开 2 号 134 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 601 | 高邮     | 文润 142 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 602 | 高邮     | 文西 133 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 603 | 高邮     | 文闸 141 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 604 | 高邮     | 文珠 132 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 605 | 高邮     | 文紫 145 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 606 | 高邮     | 永兴 131 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 607 | 高邮     | 游熙 136 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 608 | 高邮     | 南海 111 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 609 | 高邮     | 琵琶 117 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 610 | 高邮     | 清园 118 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 611 | 高邮     | 武工 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 612 | 高邮     | 武湖 119 线     | 10        | 9197      | 7327         | 7327            |
| 613 | 高邮     | 武开 1 号 212 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 614 | 高邮     | 武农 113 线     | 10        | 9197      | 6438         | 6438            |
| 615 | 高邮     | 武镇 114 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 616 | 高邮     | 南桥 124 线     | 10        | 7950      | 5772         | 5772            |
| 617 | 高邮     | 瑞和 125 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 618 | 高邮     | 武蝶 123 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 619 | 高邮     | 武丁 127 线     | 10        | 9197      | 5969         | 5969            |
| 620 | 高邮     | 武开 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 621 | 高邮     | 武南 128 线     | 10        | 9197      | 4477         | 4477            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 622 | 高邮     | 武新 223 线 | 10        | 9197      | 5860         | 5860            |
| 623 | 高邮     | 武信 122 线 | 10        | 9526      | 7396         | 7396            |
| 624 | 高邮     | 武沿 222 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 625 | 高邮     | 武御 129 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 626 | 高邮     | 武周 224 线 | 10        | 9197      | 7291         | 7291            |
| 627 | 高邮     | 卸奔 112 线 | 10        | 9197      | 6464         | 6464            |
| 628 | 高邮     | 卸丰 115 线 | 10        | 9197      | 6568         | 6568            |
| 629 | 高邮     | 卸杨 111 线 | 10        | 9197      | 6526         | 6526            |
| 630 | 高邮     | 卸北 121 线 | 10        | 9197      | 6110         | 6110            |
| 631 | 高邮     | 卸东 126 线 | 10        | 9197      | 7011         | 7011            |
| 632 | 高邮     | 卸龙 123 线 | 10        | 9197      | 5875         | 5875            |
| 633 | 高邮     | 卸南 124 线 | 10        | 9197      | 5778         | 5778            |
| 634 | 高邮     | 卸泰 122 线 | 10        | 9197      | 3118         | 3118            |
| 635 | 高邮     | 卸镇 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 636 | 高邮     | 大树 118 线 | 10        | 9197      | 6240         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 637 | 高邮     | 环保 116 线 | 10        | 9197      | 7044         | 0               |
| 638 | 高邮     | 南角 111 线 | 10        | 9197      | 105          | 0               |
| 639 | 高邮     | 强民 114 线 | 10        | 9197      | 7250         | 0               |
| 640 | 高邮     | 徐邵 213 线 | 10        | 9197      | 7211         | 0               |
| 641 | 高邮     | 永忠 211 线 | 10        | 9197      | 6728         | 0               |
| 642 | 高邮     | 友谊 112 线 | 10        | 9197      | 6840         | 0               |
| 643 | 高邮     | 工业 122 线 | 10        | 9197      | 2979         | 2979            |
| 644 | 高邮     | 红光 134 线 | 10        | 9197      | 6699         | 6699            |
| 645 | 高邮     | 剑鸣 126 线 | 10        | 9197      | 6241         | 6241            |
| 646 | 高邮     | 米仓 136 线 | 10        | 9197      | 7165         | 7165            |
| 647 | 高邮     | 兴南 132 线 | 10        | 9197      | 3363         | 3363            |
| 648 | 高邮     | 泾河 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 649 | 高邮     | 宾车 124 线 | 10        | 9197      | 6815         | 6815            |
| 650 | 高邮     | 宾工 126 线 | 10        | 9197      | 6748         | 6748            |
| 651 | 高邮     | 宾湖 123 线 | 10        | 9197      | 1650         | 1650            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 652 | 高邮     | 宾上 122 线 | 10        | 9197      | 6011         | 6011            |
| 653 | 高邮     | 宾太 127 线 | 10        | 9197      | 1655         | 1655            |
| 654 | 高邮     | 宾西 125 线 | 10        | 9197      | 6115         | 6115            |
| 655 | 高邮     | 新区 543 线 | 20        | 15900     | 11063        | 0               |
| 656 | 高邮     | 园区 544 线 | 20        | 15900     | 12159        | 0               |
| 657 | 高邮     | 宾迪 144 线 | 10        | 9526      | 3503         | 0               |
| 658 | 高邮     | 宾翔 149 线 | 10        | 9197      | 3045         | 0               |
| 659 | 高邮     | 宾校 142 线 | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 660 | 高邮     | 宾星 143 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 661 | 高邮     | 宾珠 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 0               |
| 662 | 高邮     | 轩池 125 线 | 10        | 9197      | 2296         | 0               |
| 663 | 高邮     | 轩电 111 线 | 10        | 9197      | 2196         | 0               |
| 664 | 高邮     | 轩帆 121 线 | 10        | 9197      | 6010         | 0               |
| 665 | 高邮     | 轩工 124 线 | 10        | 9197      | 7234         | 0               |
| 666 | 高邮     | 轩硅 116 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 667 | 高邮     | 轩红 112 线 | 10        | 9197      | 3000         | 0               |
| 668 | 高邮     | 轩联 126 线 | 10        | 9197      | 5228         | 0               |
| 669 | 高邮     | 轩桥 113 线 | 10        | 9197      | 5783         | 0               |
| 670 | 高邮     | 轩镇 122 线 | 10        | 9197      | 4889         | 0               |
| 671 | 高邮     | 轩虬 115 线 | 10        | 9197      | 6717         | 0               |
| 672 | 高邮     | 轩沟 132 线 | 10        | 9197      | 5314         | 5314            |
| 673 | 高邮     | 轩光 143 线 | 10        | 9197      | 4388         | 4388            |
| 674 | 高邮     | 轩辉 141 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 675 | 高邮     | 轩吉 131 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 676 | 高邮     | 轩马 145 线 | 10        | 9197      | 7215         | 7215            |
| 677 | 高邮     | 轩庙 142 线 | 10        | 9197      | 6460         | 6460            |
| 678 | 高邮     | 轩棚 134 线 | 10        | 9197      | 6092         | 6092            |
| 679 | 高邮     | 轩庭 135 线 | 10        | 9197      | 7115         | 7115            |
| 680 | 高邮     | 轩园 144 线 | 10        | 9197      | 5151         | 5151            |
| 681 | 高邮     | 轩珠 133 线 | 10        | 9197      | 5047         | 5047            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称       | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 682 | 高邮     | 周农 113 线   | 10        | 9197      | 6971         | 0               |
| 683 | 高邮     | 周平 114 线   | 10        | 9197      | 6974         | 0               |
| 684 | 高邮     | 周胜 111 线   | 10        | 5196      | 4033         | 0               |
| 685 | 高邮     | 周吴 115 线   | 10        | 9197      | 6819         | 0               |
| 686 | 高邮     | 周谊 116 线   | 10        | 9197      | 6956         | 0               |
| 687 | 高邮     | 果园 122 线   | 10        | 5196      | 2185         | 0               |
| 688 | 高邮     | 集镇 121 线   | 10        | 5196      | 2027         | 0               |
| 689 | 高邮     | 龙河 124 线   | 10        | 5196      | 2761         | 0               |
| 690 | 高邮     | 周祥 125 线   | 10        | 9197      | 6691         | 0               |
| 691 | 高邮     | 周兴 126 线   | 10        | 9197      | 7038         | 0               |
| 692 | 江都     | 艾菱 112 线   | 10        | 7950      | 5577         | 5577            |
| 693 | 江都     | 安居 122 线   | 10        | 9197      | 6609         | 6609            |
| 694 | 江都     | 安置 I 113 线 | 10        | 9526      | 7242         | 7242            |
| 695 | 江都     | 八圩 211 线   | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 696 | 江都     | 宝雅 134 线   | 10        | 8954      | 4707         | 4707            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 697 | 江都     | 碧桂 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 698 | 江都     | 滨北 114 线 | 10        | 9093      | 6030         | 0               |
| 699 | 江都     | 滨城 143 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 700 | 江都     | 滨东 115 线 | 10        | 9093      | 7147         | 0               |
| 701 | 江都     | 滨南 124 线 | 10        | 9093      | 6381         | 0               |
| 702 | 江都     | 波斯 124 线 | 10        | 9197      | 6784         | 6784            |
| 703 | 江都     | 曹东 121 线 | 10        | 9197      | 6069         | 6069            |
| 704 | 江都     | 曹家 162 线 | 10        | 9197      | 6597         | 2600            |
| 705 | 江都     | 曹王 111 线 | 10        | 9093      | 6994         | 6994            |
| 706 | 江都     | 曹庄 111 线 | 10        | 9197      | 3398         | 3398            |
| 707 | 江都     | 昌都 214 线 | 10        | 7950      | 1239         | 1239            |
| 708 | 江都     | 常兴 135 线 | 10        | 9197      | 7358         | 2600            |
| 709 | 江都     | 车厂 122 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 710 | 江都     | 陈行 132 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 711 | 江都     | 陈家 114 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 712 | 江都     | 宸章 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 5362         | 5362            |
| 713 | 江都     | 宸章 2 号 145 线 | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 714 | 江都     | 承仪 124 线     | 10        | 9197      | 5964         | 2600            |
| 715 | 江都     | 城园 151 线     | 10        | 9197      | 4047         | 4047            |
| 716 | 江都     | 船闸 133 线     | 10        | 9197      | 7354         | 0               |
| 717 | 江都     | 创合 114 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 718 | 江都     | 瓷厂 123 线     | 10        | 9093      | 6427         | 0               |
| 719 | 江都     | 大林 126 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 720 | 江都     | 大厦 133 线     | 10        | 9197      | 5699         | 5699            |
| 721 | 江都     | 大兴 114 线     | 10        | 9197      | 2820         | 2820            |
| 722 | 江都     | 大园 126 线     | 10        | 9197      | 7337         | 7337            |
| 723 | 江都     | 大镇 115 线     | 10        | 9197      | 7286         | 7286            |
| 724 | 江都     | 丁北 131 线     | 10        | 9197      | 5738         | 5738            |
| 725 | 江都     | 丁工 114 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 726 | 江都     | 丁南 121 线     | 10        | 9197      | 6572         | 6572            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 727 | 江都     | 丁农 122 线 | 10        | 9197      | 5905         | 5905            |
| 728 | 江都     | 丁西 141 线 | 10        | 9197      | 4578         | 4578            |
| 729 | 江都     | 丁镇 111 线 | 10        | 9197      | 6475         | 6475            |
| 730 | 江都     | 丁镇 114 线 | 10        | 9197      | 3814         | 3814            |
| 731 | 江都     | 东堡 111 线 | 10        | 9197      | 6362         | 6362            |
| 732 | 江都     | 东方 142 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 733 | 江都     | 东汇 124 线 | 10        | 9197      | 6167         | 0               |
| 734 | 江都     | 东进 122 线 | 10        | 9197      | 5169         | 0               |
| 735 | 江都     | 东龙 126 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 736 | 江都     | 东蓬 111 线 | 10        | 9197      | 4404         | 4404            |
| 737 | 江都     | 东元 123 线 | 10        | 9197      | 5838         | 2600            |
| 738 | 江都     | 东元 134 线 | 10        | 9197      | 4586         | 0               |
| 739 | 江都     | 段南 261 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 740 | 江都     | 二姜 124 线 | 10        | 9197      | 5488         | 0               |
| 741 | 江都     | 凡套 113 线 | 10        | 8296      | 6330         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 742 | 江都     | 凡西 161 线     | 10        | 9197      | 5563         | 5563            |
| 743 | 江都     | 樊川 113 线     | 10        | 9197      | 6556         | 0               |
| 744 | 江都     | 樊富 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 7339         | 0               |
| 745 | 江都     | 樊富 2 号 135 线 | 10        | 9197      | 7357         | 0               |
| 746 | 江都     | 樊南 111 线     | 10        | 9197      | 6742         | 0               |
| 747 | 江都     | 方正 137 线     | 10        | 9526      | 7583         | 7583            |
| 748 | 江都     | 伏巷 118 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 749 | 江都     | 富樊 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 750 | 江都     | 富樊 2 号 128 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 751 | 江都     | 富工 121 线     | 10        | 8296      | 4614         | 0               |
| 752 | 江都     | 富贵 111 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 753 | 江都     | 富民 122 线     | 10        | 8296      | 3798         | 0               |
| 754 | 江都     | 甘泥 135 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 755 | 江都     | 甘棠 117 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 756 | 江都     | 港口 138 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 757 | 江都     | 高东 123 线     | 10        | 7448      | 3607         | 0               |
| 758 | 江都     | 高工 117 线     | 10        | 8954      | 0            | 0               |
| 759 | 江都     | 高海 213 线     | 10        | 9093      | 5241         | 5241            |
| 760 | 江都     | 高农 127 线     | 10        | 9197      | 5833         | 5833            |
| 761 | 江都     | 高蓬 133 线     | 10        | 9197      | 7038         | 7038            |
| 762 | 江都     | 高巷 113 线     | 10        | 9197      | 5664         | 5664            |
| 763 | 江都     | 高徐 116 线     | 10        | 8954      | 0            | 0               |
| 764 | 江都     | 高镇 118 线     | 10        | 7448      | 0            | 0               |
| 765 | 江都     | 高镇 213 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 766 | 江都     | 工业园 I 112 线  | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 767 | 江都     | 工业园 II 126 线 | 10        | 9197      | 6472         | 6472            |
| 768 | 江都     | 沟庄 128 线     | 10        | 9197      | 5946         | 0               |
| 769 | 江都     | 光明 112 线     | 10        | 9526      | 7616         | 7616            |
| 770 | 江都     | 广场 113 线     | 10        | 7655      | 6124         | 6124            |
| 771 | 江都     | 广州 124 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 772 | 江都     | 郭华 121 线     | 10        | 9197      | 1983         | 0               |
| 773 | 江都     | 郭家 132 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 774 | 江都     | 果园 114 线     | 10        | 9526      | 6766         | 6766            |
| 775 | 江都     | 海洋 112 线     | 10        | 9197      | 3117         | 3117            |
| 776 | 江都     | 涵西 112 线     | 10        | 9197      | 6911         | 6911            |
| 777 | 江都     | 韩二 117 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 778 | 江都     | 韩阳 117 线     | 10        | 9197      | 1906         | 1906            |
| 779 | 江都     | 汉东 152 线     | 10        | 7950      | 4372         | 2600            |
| 780 | 江都     | 行政 115 线     | 10        | 5854      | 2894         | 2894            |
| 781 | 江都     | 航天 135 线     | 10        | 9197      | 966          | 966             |
| 782 | 江都     | 和熠 1 号 125 线 | 10        | 9197      | 4751         | 0               |
| 783 | 江都     | 和熠 2 号 134 线 | 10        | 9197      | 6788         | 6788            |
| 784 | 江都     | 横沟 117 线     | 10        | 9197      | 3564         | 3564            |
| 785 | 江都     | 红旗 112 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 786 | 江都     | 洪泉 114 线     | 10        | 7344      | 5875         | 5875            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 787 | 江都     | 鸿益 218 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 788 | 江都     | 花荡 114 线     | 10        | 9197      | 5168         | 5168            |
| 789 | 江都     | 花东 136 线     | 10        | 9197      | 5331         | 5331            |
| 790 | 江都     | 花工 134 线     | 10        | 9197      | 6715         | 6715            |
| 791 | 江都     | 花街 1 号 145 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 792 | 江都     | 花街 2 号 115 线 | 10        | 9197      | 7319         | 6340            |
| 793 | 江都     | 花彭 221 线     | 10        | 9197      | 6442         | 0               |
| 794 | 江都     | 花苑 131 线     | 10        | 9197      | 7353         | 7353            |
| 795 | 江都     | 华达 221 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 796 | 江都     | 华垛 126 线     | 10        | 9197      | 6400         | 0               |
| 797 | 江都     | 华江 136 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 798 | 江都     | 华景 118 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 799 | 江都     | 华农 111 线     | 10        | 8348      | 130          | 0               |
| 800 | 江都     | 华庭 136 线     | 10        | 9197      | 6890         | 6890            |
| 801 | 江都     | 华阳 113 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 802 | 江都     | 皇剑 126 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 803 | 江都     | 黄海 219 线 | 10        | 9093      | 6035         | 6035            |
| 804 | 江都     | 黄河 144 线 | 10        | 9197      | 7181         | 7181            |
| 805 | 江都     | 黄思 141 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 806 | 江都     | 黄庄 123 线 | 10        | 9197      | 6990         | 0               |
| 807 | 江都     | 麾北 135 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 808 | 江都     | 麾东 133 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 809 | 江都     | 麾工 136 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 810 | 江都     | 麾西 114 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 811 | 江都     | 惠民 216 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 812 | 江都     | 嵇庄 115 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 813 | 江都     | 吉东 117 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 814 | 江都     | 吉港 116 线 | 10        | 9197      | 3255         | 3255            |
| 815 | 江都     | 纪北 111 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 816 | 江都     | 纪东 134 线 | 10        | 9093      | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 817 | 江都     | 纪工 142 线     | 10        | 9093      | 0            | 0               |
| 818 | 江都     | 纪联 131 线     | 10        | 9093      | 0            | 0               |
| 819 | 江都     | 纪镇 123 线     | 10        | 9093      | 6495         | 0               |
| 820 | 江都     | 贾兴 132 线     | 10        | 9093      | 0            | 0               |
| 821 | 江都     | 建都 136 线     | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 822 | 江都     | 建民 123 线     | 10        | 9197      | 4890         | 4890            |
| 823 | 江都     | 建张 144 线     | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 824 | 江都     | 江堤 123 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 825 | 江都     | 江平 131 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 826 | 江都     | 江浦 115 线     | 10        | 9197      | 5886         | 5886            |
| 827 | 江都     | 江桥 214 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 828 | 江都     | 江泰 123 线     | 10        | 9197      | 3944         | 0               |
| 829 | 江都     | 街北 127 线     | 10        | 9197      | 6937         | 0               |
| 830 | 江都     | 界沟 111 线     | 10        | 9197      | 6385         | 6385            |
| 831 | 江都     | 金奥 1 号 116 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 832 | 江都     | 金奥 2 号 213 线 | 10        | 7326      | 5734         | 5734            |
| 833 | 江都     | 金广 118 线     | 10        | 9197      | 5137         | 5137            |
| 834 | 江都     | 金孔 217 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 835 | 江都     | 金龙 215 线     | 10        | 8123      | 3822         | 3822            |
| 836 | 江都     | 金桥 112 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 837 | 江都     | 金引 218 线     | 10        | 8123      | 6377         | 6377            |
| 838 | 江都     | 锦东 124 线     | 10        | 9197      | 5061         | 5061            |
| 839 | 江都     | 锦工 125 线     | 10        | 9197      | 4084         | 4084            |
| 840 | 江都     | 锦工 221 线     | 10        | 9197      | 6974         | 0               |
| 841 | 江都     | 锦农 123 线     | 10        | 9197      | 4770         | 4770            |
| 842 | 江都     | 景诚 144 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 843 | 江都     | 九龙 215 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 844 | 江都     | 聚永 116 线     | 10        | 9197      | 6177         | 0               |
| 845 | 江都     | 开发 127 线     | 10        | 9526      | 4233         | 4233            |
| 846 | 江都     | 空港 I 111 线   | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 847 | 江都     | 空港Ⅱ125 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 848 | 江都     | 孔庄 114 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 849 | 江都     | 乐和 121 线     | 10        | 9526      | 7085         | 7085            |
| 850 | 江都     | 利民 136 线     | 10        | 7950      | 2413         | 2413            |
| 851 | 江都     | 临江 113 线     | 10        | 9197      | 5546         | 5546            |
| 852 | 江都     | 磷肥 113 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 853 | 江都     | 陵北 122 线     | 10        | 9197      | 5774         | 5774            |
| 854 | 江都     | 陵南 123 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 855 | 江都     | 龙金 216 线     | 10        | 7950      | 4006         | 4006            |
| 856 | 江都     | 龙孔 111 线     | 10        | 8123      | 4611         | 4611            |
| 857 | 江都     | 龙南 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 858 | 江都     | 龙桥 1 号 116 线 | 10        | 19052     | 15242        | 7750            |
| 859 | 江都     | 龙桥 2 号 144 线 | 10        | 19052     | 15240        | 15240           |
| 860 | 江都     | 龙新 212 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 861 | 江都     | 龙庄 119 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 862 | 江都     | 楼庄 121 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 863 | 江都     | 楼庄 123 线     | 10        | 9197      | 6893         | 0               |
| 864 | 江都     | 陆巷 143 线     | 10        | 9197      | 6108         | 0               |
| 865 | 江都     | 绿洋 115 线     | 10        | 9197      | 5318         | 0               |
| 866 | 江都     | 麻村 113 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 867 | 江都     | 马荡 134 线     | 10        | 9197      | 5272         | 5272            |
| 868 | 江都     | 贸城 121 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 869 | 江都     | 美墅 113 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 870 | 江都     | 美墅 214 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 871 | 江都     | 明珠 146 线     | 10        | 9526      | 7620         | 7620            |
| 872 | 江都     | 纳力 1 号 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 873 | 江都     | 纳力 2 号 132 线 | 10        | 9197      | 2265         | 2265            |
| 874 | 江都     | 南渡 122 线     | 10        | 9197      | 7129         | 7129            |
| 875 | 江都     | 南环 115 线     | 10        | 9197      | 3637         | 3637            |
| 876 | 江都     | 南环 211 线     | 10        | 7950      | 4844         | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 877 | 江都     | 南郊 136 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 878 | 江都     | 南荀 125 线 | 10        | 9197      | 2639         | 0               |
| 879 | 江都     | 南苑 211 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 880 | 江都     | 农化 129 线 | 10        | 9197      | 7328         | 7328            |
| 881 | 江都     | 配套 119 线 | 10        | 9197      | 921          | 921             |
| 882 | 江都     | 平飞 562 线 | 20        | 18394     | 545          | 545             |
| 883 | 江都     | 浦东 113 线 | 10        | 7950      | 5758         | 2600            |
| 884 | 江都     | 浦高 151 线 | 10        | 7950      | 5828         | 2600            |
| 885 | 江都     | 浦江 135 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 886 | 江都     | 浦江 161 线 | 10        | 7950      | 6235         | 2600            |
| 887 | 江都     | 浦西 115 线 | 10        | 7950      | 5418         | 2600            |
| 888 | 江都     | 浦园 114 线 | 10        | 7950      | 6075         | 2600            |
| 889 | 江都     | 浦镇 163 线 | 10        | 9197      | 7358         | 2600            |
| 890 | 江都     | 七里 117 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 891 | 江都     | 七闸 116 线 | 10        | 8123      | 2821         | 2821            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称          | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 892 | 江都     | 其秀 112 线      | 10        | 9197      | 5862         | 5862            |
| 893 | 江都     | 器材 121 线      | 10        | 8227      | 6364         | 0               |
| 894 | 江都     | 前进 125 线      | 10        | 9197      | 5280         | 0               |
| 895 | 江都     | 区人医 145 线     | 10        | 9197      | 7129         | 7129            |
| 896 | 江都     | 区人医 2 号 146 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 897 | 江都     | 人民 117 线      | 10        | 8123      | 3466         | 3466            |
| 898 | 江都     | 荣臣 111 线      | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 899 | 江都     | 荣华 1 号 121 线  | 10        | 9197      | 7358         | 6340            |
| 900 | 江都     | 荣华 2 号 222 线  | 10        | 7326      | 5747         | 5747            |
| 901 | 江都     | 三荡 113 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 902 | 江都     | 三江 117 线      | 10        | 8123      | 3976         | 3976            |
| 903 | 江都     | 三洋 124 线      | 10        | 9197      | 2987         | 2987            |
| 904 | 江都     | 三义 115 线      | 10        | 9197      | 5857         | 5857            |
| 905 | 江都     | 三周 145 线      | 10        | 9197      | 2010         | 0               |
| 906 | 江都     | 桑桥 132 线      | 10        | 9197      | 6505         | 6505            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 907 | 江都     | 沙桥 118 线 | 10        | 9197      | 4960         | 4960            |
| 908 | 江都     | 沙王 116 线 | 10        | 9197      | 6566         | 6566            |
| 909 | 江都     | 纱厂 217 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 910 | 江都     | 商城 126 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 911 | 江都     | 邵工 123 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 912 | 江都     | 邵孔 121 线 | 10        | 7950      | 6034         | 6034            |
| 913 | 江都     | 邵农 114 线 | 10        | 9197      | 5600         | 5600            |
| 914 | 江都     | 邵镇 113 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 915 | 江都     | 圣容 116 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 916 | 江都     | 世桥 117 线 | 10        | 9197      | 4692         | 4692            |
| 917 | 江都     | 曙光 115 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 918 | 江都     | 双Ⅱ 141 线 | 10        | 9197      | 5511         | 5511            |
| 919 | 江都     | 双北 111 线 | 10        | 9197      | 7309         | 6340            |
| 920 | 江都     | 双工 122 线 | 10        | 9197      | 6865         | 0               |
| 921 | 江都     | 双河 121 线 | 10        | 9197      | 6121         | 6121            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 922 | 江都     | 双联 131 线     | 10        | 9197      | 7137         | 7137            |
| 923 | 江都     | 双林 111 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 924 | 江都     | 双农 133 线     | 10        | 9197      | 5603         | 5603            |
| 925 | 江都     | 双桥 115 线     | 10        | 9197      | 5653         | 5653            |
| 926 | 江都     | 双仙 111 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 927 | 江都     | 双许 133 线     | 10        | 9197      | 4922         | 4922            |
| 928 | 江都     | 双园 121 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 929 | 江都     | 水泥 142 线     | 10        | 7950      | 4412         | 4412            |
| 930 | 江都     | 舜天 117 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 931 | 江都     | 嘶镇 111 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 932 | 江都     | 嵩山 1 号 122 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 933 | 江都     | 嵩山 2 号 137 线 | 10        | 9526      | 7613         | 7613            |
| 934 | 江都     | 宋家 211 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 935 | 江都     | 苏新 141 线     | 10        | 9197      | 5300         | 5300            |
| 936 | 江都     | 苏庄 134 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 937 | 江都     | 孙墩 122 线     | 10        | 9197      | 5444         | 5444            |
| 938 | 江都     | 太平 128 线     | 10        | 9197      | 4996         | 0               |
| 939 | 江都     | 汤营 126 线     | 10        | 9197      | 1590         | 0               |
| 940 | 江都     | 汤庄 124 线     | 10        | 9197      | 5653         | 5653            |
| 941 | 江都     | 塘头 113 线     | 10        | 9197      | 6012         | 6012            |
| 942 | 江都     | 天城 132 线     | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 943 | 江都     | 天山 143 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 944 | 江都     | 通港 114 线     | 10        | 9526      | 7621         | 6340            |
| 945 | 江都     | 同林 112 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 946 | 江都     | 铜材 116 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 947 | 江都     | 头桥 1 号 212 线 | 10        | 8123      | 5577         | 5577            |
| 948 | 江都     | 头桥 2 号 112 线 | 10        | 9197      | 5400         | 5400            |
| 949 | 江都     | 外滩 134 线     | 10        | 9197      | 7139         | 7139            |
| 950 | 江都     | 王家 113 线     | 10        | 9197      | 4800         | 4800            |
| 951 | 江都     | 王厦 122 线     | 10        | 9197      | 4090         | 4090            |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称       | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 952 | 江都     | 维普 126 线   | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 953 | 江都     | 文昌 112 线   | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 954 | 江都     | 文化 135 线   | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 955 | 江都     | 吴堡 121 线   | 10        | 9197      | 6629         | 0               |
| 956 | 江都     | 吴工 112 线   | 10        | 9197      | 7077         | 7077            |
| 957 | 江都     | 吴农 121 线   | 10        | 9197      | 5428         | 5428            |
| 958 | 江都     | 吴浦 115 线   | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 959 | 江都     | 五东 251 线   | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 960 | 江都     | 五和 142 线   | 10        | 9197      | 6549         | 0               |
| 961 | 江都     | 五舍 241 线   | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 962 | 江都     | 武坚 141 线   | 10        | 9197      | 5410         | 0               |
| 963 | 江都     | 武景 111 线   | 10        | 9197      | 3269         | 0               |
| 964 | 江都     | 武南 231 线   | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 965 | 江都     | 武镇 221 线   | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 966 | 江都     | 物流 I 113 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 967 | 江都     | 西湖 145 线     | 10        | 9197      | 6566         | 6566            |
| 968 | 江都     | 西闫 136 线     | 10        | 9197      | 6335         | 0               |
| 969 | 江都     | 西元 164 线     | 10        | 9197      | 5782         | 2600            |
| 970 | 江都     | 夏庄 141 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 971 | 江都     | 仙东 141 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 972 | 江都     | 仙红 134 线     | 10        | 9197      | 2302         | 2302            |
| 973 | 江都     | 仙双 132 线     | 10        | 9526      | 7620         | 7620            |
| 974 | 江都     | 先进 125 线     | 10        | 9197      | 6257         | 6257            |
| 975 | 江都     | 香牛 121 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 976 | 江都     | 湘江 122 线     | 10        | 9197      | 5150         | 5150            |
| 977 | 江都     | 肖三 124 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 978 | 江都     | 小湖 131 线     | 10        | 9197      | 2090         | 2090            |
| 979 | 江都     | 小纪 1 号 212 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 980 | 江都     | 小纪 2 号 127 线 | 10        | 9197      | 6947         | 0               |
| 981 | 江都     | 谢东 113 线     | 10        | 9197      | 4967         | 4967            |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 982 | 江都     | 谢工 124 线     | 10        | 9197      | 6304         | 6304            |
| 983 | 江都     | 谢农 125 线     | 10        | 9197      | 4898         | 4898            |
| 984 | 江都     | 谢庄 111 线     | 10        | 9197      | 5256         | 5256            |
| 985 | 江都     | 新城 I 112 线   | 10        | 7950      | 6342         | 6342            |
| 986 | 江都     | 新城 II 124 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 987 | 江都     | 新东 134 线     | 10        | 9197      | 7284         | 7284            |
| 988 | 江都     | 新海 2A1 线     | 10        | 19052     | 15242        | 15242           |
| 989 | 江都     | 新河 112 线     | 10        | 9197      | 5880         | 0               |
| 990 | 江都     | 新华 125 线     | 10        | 9197      | 4739         | 4739            |
| 991 | 江都     | 新黄 1A1 线     | 10        | 19052     | 11284        | 11284           |
| 992 | 江都     | 新塘 122 线     | 10        | 9197      | 7037         | 7037            |
| 993 | 江都     | 新圩 122 线     | 10        | 9197      | 6586         | 0               |
| 994 | 江都     | 新庄 1 号 116 线 | 10        | 9197      | 7283         | 7283            |
| 995 | 江都     | 幸福 135 线     | 10        | 9197      | 6937         | 6937            |
| 996 | 江都     | 徐北 223 线     | 10        | 9197      | 6693         | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 997  | 江都     | 徐庄 111 线     | 10        | 19052     | 15242        | 15242           |
| 998  | 江都     | 徐庄 1 号 111 线 | 10        | 19052     | 15242        | 15242           |
| 999  | 江都     | 徐庄 2 号 216 线 | 10        | 19052     | 15242        | 15242           |
| 1000 | 江都     | 雅昊 221 线     | 10        | 7326      | 5861         | 5861            |
| 1001 | 江都     | 亚威 112 线     | 10        | 8123      | 3500         | 3500            |
| 1002 | 江都     | 沿河 127 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1003 | 江都     | 沿江 113 线     | 10        | 9197      | 5845         | 5845            |
| 1004 | 江都     | 阳光 143 线     | 10        | 9093      | 0            | 0               |
| 1005 | 江都     | 杨东 111 线     | 10        | 9093      | 5644         | 0               |
| 1006 | 江都     | 杨工 126 线     | 10        | 9093      | 7034         | 0               |
| 1007 | 江都     | 杨浦 112 线     | 10        | 9197      | 7233         | 7233            |
| 1008 | 江都     | 杨桥 114 线     | 10        | 9197      | 5679         | 5679            |
| 1009 | 江都     | 杨墅 114 线     | 10        | 9197      | 6990         | 6990            |
| 1010 | 江都     | 杨湾 125 线     | 10        | 9197      | 6938         | 6938            |
| 1011 | 江都     | 杨西 114 线     | 10        | 9197      | 6657         | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1012 | 江都     | 杨庄 142 线 | 10        | 9197      | 7132         | 7132            |
| 1013 | 江都     | 窑头 116 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1014 | 江都     | 宜北 116 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1015 | 江都     | 宜工 143 线 | 10        | 9197      | 2029         | 2029            |
| 1016 | 江都     | 宜和 114 线 | 10        | 9197      | 4525         | 4525            |
| 1017 | 江都     | 宜南 112 线 | 10        | 9197      | 3278         | 3278            |
| 1018 | 江都     | 宜七 135 线 | 10        | 9197      | 6018         | 6018            |
| 1019 | 江都     | 宜塘 121 线 | 10        | 9197      | 4252         | 4252            |
| 1020 | 江都     | 宜园 146 线 | 10        | 9197      | 6170         | 6170            |
| 1021 | 江都     | 谊镇 131 线 | 10        | 9197      | 7222         | 7222            |
| 1022 | 江都     | 引江 131 线 | 10        | 7950      | 6359         | 6359            |
| 1023 | 江都     | 迎兴 146 线 | 10        | 9197      | 5100         | 5100            |
| 1024 | 江都     | 永安 132 线 | 10        | 9197      | 5731         | 0               |
| 1025 | 江都     | 永济 118 线 | 10        | 7950      | 4867         | 4867            |
| 1026 | 江都     | 永南 113 线 | 10        | 9093      | 6109         | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1027 | 江都     | 邮电 133 线 | 10        | 9197      | 2682         | 2682            |
| 1028 | 江都     | 友谊 113 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1029 | 江都     | 御景 219 线 | 10        | 6512      | 5210         | 5210            |
| 1030 | 江都     | 园区 112 线 | 10        | 9197      | 7059         | 0               |
| 1031 | 江都     | 园区 115 线 | 10        | 9197      | 6310         | 6310            |
| 1032 | 江都     | 跃进 131 线 | 10        | 9197      | 6321         | 0               |
| 1033 | 江都     | 运东 111 线 | 10        | 9197      | 5914         | 0               |
| 1034 | 江都     | 责有 135 线 | 10        | 9197      | 6907         | 6907            |
| 1035 | 江都     | 闸荡 119 线 | 10        | 9197      | 5667         | 5667            |
| 1036 | 江都     | 闸东 113 线 | 10        | 9197      | 6381         | 6381            |
| 1037 | 江都     | 闸西 122 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1038 | 江都     | 张工 116 线 | 10        | 8123      | 5099         | 5099            |
| 1039 | 江都     | 张龙 123 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1040 | 江都     | 张倪 115 线 | 10        | 9197      | 6440         | 6440            |
| 1041 | 江都     | 张桥 132 线 | 10        | 9197      | 5176         | 5176            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1042 | 江都     | 张新 112 线     | 10        | 9197      | 5241         | 5241            |
| 1043 | 江都     | 张镇 143 线     | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 1044 | 江都     | 长江 125 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1045 | 江都     | 昭关坝 113 线    | 10        | 9197      | 5750         | 0               |
| 1046 | 江都     | 昭邵 125 线     | 10        | 9197      | 4090         | 4090            |
| 1047 | 江都     | 赵苏 212 线     | 10        | 8123      | 5981         | 5981            |
| 1048 | 江都     | 真北 134 线     | 10        | 9197      | 6738         | 6738            |
| 1049 | 江都     | 真农 112 线     | 10        | 9093      | 6029         | 0               |
| 1050 | 江都     | 真武 125 线     | 10        | 9093      | 7274         | 0               |
| 1051 | 江都     | 真西 132 线     | 10        | 9197      | 7089         | 7089            |
| 1052 | 江都     | 真缘 144 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1053 | 江都     | 镇北 117 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1054 | 江都     | 镇东 113 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1055 | 江都     | 镇南 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 6596         | 6596            |
| 1056 | 江都     | 镇南 2 号 143 线 | 10        | 7950      | 5920         | 5920            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1057 | 江都     | 镇西 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1058 | 江都     | 镇西 131 线 | 10        | 8954      | 7164         | 7164            |
| 1059 | 江都     | 正谊 111 线 | 10        | 9197      | 6718         | 6718            |
| 1060 | 江都     | 正长 143 线 | 10        | 9197      | 7004         | 7004            |
| 1061 | 江都     | 中花 122 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1062 | 江都     | 中远 213 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1063 | 江都     | 周楼 128 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1064 | 江都     | 周桥 122 线 | 10        | 9197      | 5402         | 0               |
| 1065 | 江都     | 周西 131 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1066 | 江都     | 周中 127 线 | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 1067 | 江都     | 竹墩 133 线 | 10        | 9093      | 0            | 0               |
| 1068 | 江都     | 砖黄 146 线 | 10        | 19052     | 7834         | 7834            |
| 1069 | 江都     | 砖龙 116 线 | 10        | 9197      | 2336         | 2336            |
| 1070 | 江都     | 砖南 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1071 | 江都     | 砖镇 116 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1072 | 江都     | 宗村 121 线     | 10        | 9093      | 6251         | 0               |
| 1073 | 江都     | 宗南 141 线     | 10        | 9093      | 0            | 0               |
| 1074 | 市区     | 东桂 2 号 513 线 | 20        | 18186     | 14549        | 14549           |
| 1075 | 市区     | 港河 1 号 542 线 | 20        | 18394     | 14715        | 14715           |
| 1076 | 市区     | 瓜泵 1 号 518 线 | 20        | 18394     | 14715        | 14715           |
| 1077 | 市区     | 瓜东 1 号 511 线 | 20        | 18186     | 14549        | 14549           |
| 1078 | 市区     | 瓜东 2 号 521 线 | 20        | 18186     | 14549        | 14549           |
| 1079 | 市区     | 亨通 1 号 512 线 | 20        | 18186     | 14549        | 14549           |
| 1080 | 市区     | 亨通 2 号 522 线 | 20        | 18394     | 14715        | 14715           |
| 1081 | 市区     | 玉带 2 号 533 线 | 20        | 18394     | 14715        | 14715           |
| 1082 | 市区     | 大蒋 531 线     | 20        | 18186     | 14549        | 14549           |
| 1083 | 市区     | 后勤 523 线     | 20        | 19052     | 15242        | 15242           |
| 1084 | 市区     | 石健 1 号 547 线 | 20        | 18394     | 14715        | 14715           |
| 1085 | 市区     | 孙集 2 号 544 线 | 20        | 19052     | 15242        | 15242           |
| 1086 | 市区     | 中璨 554 线     | 20        | 19052     | 15242        | 15242           |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1087 | 市区     | 双塘 1 号 541 线 | 20        | 16246     | 12997        | 12997           |
| 1088 | 市区     | 乐宾 1 号 113 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1089 | 市区     | 乐宾 2 号 133 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1090 | 市区     | 美凯 1 号 132 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1091 | 市区     | 美凯 2 号 112 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1092 | 市区     | 三盛 143 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1093 | 市区     | 万达 1 号 124 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1094 | 市区     | 万达 2 号 144 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1095 | 市区     | 万达 3 号 125 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1096 | 市区     | 万都 1 号 135 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1097 | 市区     | 万都 2 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1098 | 市区     | 星地 1 号 123 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1099 | 市区     | 星地 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1100 | 市区     | 月城 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1101 | 市区     | 月城 2 号 131 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1102 | 市区     | 月亮 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1103 | 市区     | 月亮 2 号 134 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1104 | 市区     | 月熙 1 号 126 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1105 | 市区     | 月熙 2 号 145 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1106 | 市区     | 邗城 116 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1107 | 市区     | 邗府 1 号 122 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1108 | 市区     | 邗府 2 号 142 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1109 | 市区     | 凤岛 1 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1110 | 市区     | 凤岛 2 号 112 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1111 | 市区     | 凤岛 4 号 113 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1112 | 市区     | 鳳北 2 号 123 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1113 | 市区     | 龙南 1 号 111 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1114 | 市区     | 龙南 2 号 121 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1115 | 市区     | 北辰 1 号 126 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1116 | 市区     | 北辰 2 号 136 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1117 | 市区     | 德豪 132 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1118 | 市区     | 胡场 144 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1119 | 市区     | 经纬 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1120 | 市区     | 经纬 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1121 | 市区     | 景园 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1122 | 市区     | 景园 3 号 151 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1123 | 市区     | 景韵 135 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1124 | 市区     | 科技 1 号 154 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1125 | 市区     | 罗庄 152 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1126 | 市区     | 梦想 146 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1127 | 市区     | 念香 1 号 113 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1128 | 市区     | 念香 2 号 133 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1129 | 市区     | 农科 112 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1130 | 市区     | 润北 1 号 122 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1131 | 市区     | 润北 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1132 | 市区     | 山水 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1133 | 市区     | 山水 2 号 143 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1134 | 市区     | 泰富 1 号 124 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1135 | 市区     | 泰富 2 号 145 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1136 | 市区     | 万筑 153 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1137 | 市区     | 维达 1 号 155 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1138 | 市区     | 紫郡 114 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1139 | 市区     | 邗道 1 号 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1140 | 市区     | 邗道 2 号 141 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1141 | 市区     | 公农 113 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1142 | 市区     | 德衡 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1143 | 市区     | 德衡 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1144 | 市区     | 晶固 2 号 135 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1145 | 市区     | 联成 2 号 143 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1146 | 市区     | 瑞湖 1 号 144 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1147 | 市区     | 瑞湖 2 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1148 | 市区     | 睿城 1 号 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1149 | 市区     | 红桥 115 线     | 10        | 9526      | 7595         | 7595            |
| 1150 | 市区     | 沿江 2 号 126 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1151 | 市区     | 东水 151 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1152 | 市区     | 和昌 1 号 131 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1153 | 市区     | 和昌 2 号 163 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1154 | 市区     | 皇冠 154 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1155 | 市区     | 健民 1 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1156 | 市区     | 江智 1 号 136 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1157 | 市区     | 江智 2 号 153 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1158 | 市区     | 金融 164 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1159 | 市区     | 丽景 121 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1160 | 市区     | 临湾 1 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1161 | 市区     | 临湾 2 号 162 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1162 | 市区     | 融园 1 号 152 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1163 | 市区     | 融园 2 号 145 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1164 | 市区     | 沙联 1 号 143 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1165 | 市区     | 沙联 2 号 165 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1166 | 市区     | 尚郡 1 号 156 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1167 | 市区     | 尚郡 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1168 | 市区     | 泰达 1 号 155 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1169 | 市区     | 泰达 2 号 135 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1170 | 市区     | 周家 1 号 134 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1171 | 市区     | 周家 2 号 166 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1172 | 市区     | 潮龙 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1173 | 市区     | 广竹 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1174 | 市区     | 广竹 2 号 144 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1175 | 市区     | 孙东 1 号 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1176 | 市区     | 迎春 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1177 | 市区     | 运南 1 号 143 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1178 | 市区     | 运南 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1179 | 市区     | 川岳 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1180 | 市区     | 川岳 2 号 133 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1181 | 市区     | 江海 2 号 124 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1182 | 市区     | 润园 1 号 111 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1183 | 市区     | 润园 2 号 135 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1184 | 市区     | 海川 1 号 118 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1185 | 市区     | 江城 1 号 212 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1186 | 市区     | 江城 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1187 | 市区     | 夏桥 2 号 121 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1188 | 市区     | 杭镇 1 号 117 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1189 | 市区     | 杭镇 2 号 127 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1190 | 市区     | 曙三 1 号 122 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1191 | 市区     | 曙三 2 号 221 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1192 | 市区     | 王桥 124 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1193 | 市区     | 新生 113 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1194 | 市区     | 张家 116 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1195 | 市区     | 张家 2 号 126 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1196 | 市区     | 华鼎 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1197 | 市区     | 华鼎 2 号 142 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1198 | 市区     | 汇苑 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1199 | 市区     | 汇苑 2 号 143 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1200 | 市区     | 汇鑫 125 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1201 | 市区     | 贾桥 1 号 116 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1202 | 市区     | 贾桥 2 号 145 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1203 | 市区     | 蒋工 141 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1204 | 市区     | 蒋农 122 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1205 | 市区     | 林河 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1206 | 市区     | 美堤 134 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1207 | 市区     | 美堤 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1208 | 市区     | 首开 136 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1209 | 市区     | 水印 1 号 126 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1210 | 市区     | 水印 2 号 135 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1211 | 市区     | 橡树 1 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1212 | 市区     | 橡树 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1213 | 市区     | 丹堤 2 号 133 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1214 | 市区     | 天玺 1 号 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1215 | 市区     | 天玺 2 号 134 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1216 | 市区     | 车博 1 号 113 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1217 | 市区     | 和美 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1218 | 市区     | 和美 2 号 125 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1219 | 市区     | 弘庭 145 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1220 | 市区     | 绿扬 1 号 117 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1221 | 市区     | 名门 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1222 | 市区     | 名门 2 号 133 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1223 | 市区     | 山河 1 号 143 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1224 | 市区     | 山河 2 号 144 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1225 | 市区     | 泰和 1 号 111 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1226 | 市区     | 泰和 2 号 142 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1227 | 市区     | 万豪 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1228 | 市区     | 万豪 2 号 132 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1229 | 市区     | 新盛 146 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1230 | 市区     | 颐尚 1 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1231 | 市区     | 颐尚 2 号 112 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1232 | 市区     | 御景 1 号 118 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1233 | 市区     | 御景 2 号 124 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1234 | 市区     | 大观 144 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1235 | 市区     | 汽配 123 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1236 | 市区     | 天铂 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1237 | 市区     | 旺角 143 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1238 | 市区     | 旺角 2 号 121 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1239 | 市区     | 朱塘 1 号 145 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1240 | 市区     | 奥都 1 号 117 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1241 | 市区     | 奥都 2 号 124 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1242 | 市区     | 昌建 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1243 | 市区     | 昌建 2 号 145 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1244 | 市区     | 大刘 1 号 133 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1245 | 市区     | 大刘 2 号 134 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1246 | 市区     | 富丽 122 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1247 | 市区     | 会展 1 号 211 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1248 | 市区     | 会展 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1249 | 市区     | 嘉里 144 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1250 | 市区     | 京华 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1251 | 市区     | 京华 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1252 | 市区     | 绿地 1 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1253 | 市区     | 绿地 2 号 142 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1254 | 市区     | 名仕 1 号 212 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1255 | 市区     | 名仕 2 号 135 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1256 | 市区     | 清华 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1257 | 市区     | 清华 2 号 132 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1258 | 市区     | 桃园 118 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1259 | 市区     | 望月 1 号 119 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1260 | 市区     | 望月 2 号 121 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1261 | 市区     | 西府 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1262 | 市区     | 西府 2 号 125 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1263 | 市区     | 荟景 1 号 111 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1264 | 市区     | 荟景 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1265 | 市区     | 北郡 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1266 | 市区     | 北郡 2 号 124 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1267 | 市区     | 华侨 1 号 123 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1268 | 市区     | 华侨 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1269 | 市区     | 槐工 112 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1270 | 市区     | 杰利 144 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1271 | 市区     | 马家 1 号 113 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1272 | 市区     | 马家 2 号 132 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1273 | 市区     | 宝龙 233 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1274 | 市区     | 翠岗 219 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1275 | 市区     | 金域 2 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1276 | 市区     | 开创 1 号 251 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1277 | 市区     | 开创 2 号 147 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1278 | 市区     | 开发 1 号 212 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1279 | 市区     | 开发 2 号 222 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1280 | 市区     | 开晶 215 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1281 | 市区     | 开商 142 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1282 | 市区     | 开智 211 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1283 | 市区     | 南城 1 号 224 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1284 | 市区     | 天宝 1 号 217 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1285 | 市区     | 天宝 2 号 221 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1286 | 市区     | 通港 1 号 213 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1287 | 市区     | 通港 2 号 223 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1288 | 市区     | 同兴 216 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1289 | 市区     | 祥和 1 号 144 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1290 | 市区     | 祥和 2 号 145 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1291 | 市区     | 新河 143 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1292 | 市区     | 新河 2 号 226 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1293 | 市区     | 振兴 231 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1294 | 市区     | 创业 1 号 117 线 | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1295 | 市区     | 伏东 2 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1296 | 市区     | 富民 1 号 119 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1297 | 市区     | 富民 2 号 127 线 | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1298 | 市区     | 江广 1 号 129 线 | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1299 | 市区     | 江广 2 号 211 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1300 | 市区     | 物流 2 号 118 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1301 | 市区     | 板桥 146 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1302 | 市区     | 产业 1 号 134 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1303 | 市区     | 嘉东 135 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1304 | 市区     | 嘉南 132 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1305 | 市区     | 明发 2 号 133 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1306 | 市区     | 明发 3 号 113 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1307 | 市区     | 明发 4 号 145 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1308 | 市区     | 南刘 118 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1309 | 市区     | 沙湾 123 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1310 | 市区     | 世家 2 号 124 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1311 | 市区     | 束庄 121 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1312 | 市区     | 颐景 144 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1313 | 市区     | 颐景 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1314 | 市区     | 银焰 211 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1315 | 市区     | 袁巷 119 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1316 | 市区     | 运北 1 号 148 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1317 | 市区     | 运北 2 号 143 线 | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1318 | 市区     | 宝科 112 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1319 | 市区     | 富川 1 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1320 | 市区     | 富川 2 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1321 | 市区     | 科教 122 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1322 | 市区     | 吕万 2 号 113 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1323 | 市区     | 尚城 2 号 144 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1324 | 市区     | 吴州 2 号 145 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1325 | 市区     | 兴扬 135 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1326 | 市区     | 扬大 1 号 134 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1327 | 市区     | 扬大 2 号 149 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1328 | 市区     | 依云 1 号 121 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1329 | 市区     | 依云 2 号 241 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1330 | 市区     | 崔庄 1 号 147 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1331 | 市区     | 崔庄 2 号 135 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1332 | 市区     | 电石 112 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1333 | 市区     | 东区 111 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1334 | 市区     | 东照 114 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1335 | 市区     | 粉厂 115 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1336 | 市区     | 国庆 144 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1337 | 市区     | 华运 241 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1338 | 市区     | 联谊 117 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1339 | 市区     | 龙誉 133 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1340 | 市区     | 米厂 149 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1341 | 市区     | 名泽 1 号 143 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1342 | 市区     | 名泽 2 号 123 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1343 | 市区     | 农药 134 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1344 | 市区     | 三湾 211 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1345 | 市区     | 沙口 116 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1346 | 市区     | 杉湾 1 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1347 | 市区     | 杉湾 2 号 145 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1348 | 市区     | 商贸 1 号 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1349 | 市区     | 商贸 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1350 | 市区     | 尚东 1 号 132 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1351 | 市区     | 尚东 2 号 148 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1352 | 市区     | 汤花 1 号 118 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1353 | 市区     | 汤花 2 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1354 | 市区     | 汤汪 122 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1355 | 市区     | 天誉 119 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1356 | 市区     | 修造 142 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称          | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1357 | 市区     | 油厂 113 线      | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1358 | 市区     | 堡城 127 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1359 | 市区     | 便门 118 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1360 | 市区     | 城北 115 线      | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1361 | 市区     | 凤凰 122 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1362 | 市区     | 高桥 121 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1363 | 市区     | 建材 123 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1364 | 市区     | 梅岭 124 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1365 | 市区     | 念泗 126 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1366 | 市区     | 平山 117 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1367 | 市区     | 平吾 111 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1368 | 市区     | 沈舍 1 号 114 线  | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1369 | 市区     | 沈舍 2 号 129 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1370 | 市区     | 史公 119 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1371 | 市区     | 史可法 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称          | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1372 | 市区     | 史可法 2 号 128 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1373 | 市区     | 西苑 1 号 211 线  | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1374 | 市区     | 西苑 2 号 221 线  | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1375 | 市区     | 友谊 116 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1376 | 市区     | 钞关 115 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1377 | 市区     | 大草 112 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1378 | 市区     | 电大 121 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1379 | 市区     | 渡江 123 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1380 | 市区     | 皇宫 114 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1381 | 市区     | 江隆 117 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1382 | 市区     | 康山 143 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1383 | 市区     | 立新 148 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1384 | 市区     | 南门 1 号 145 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1385 | 市区     | 南门 2 号 116 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1386 | 市区     | 庆北 113 线      | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1387 | 市区     | 琼花 132 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1388 | 市区     | 人寿 1 号 135 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1389 | 市区     | 人寿 2 号 141 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1390 | 市区     | 文昌 147 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1391 | 市区     | 文津 122 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1392 | 市区     | 五一 111 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1393 | 市区     | 星桥 134 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1394 | 市区     | 银河 133 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1395 | 市区     | 邮电 131 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1396 | 市区     | 跃进 125 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1397 | 市区     | 治淮 144 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1398 | 市区     | 怡园 146 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1399 | 市区     | 芳甸 131 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1400 | 市区     | 丰胜 1 号 143 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1401 | 市区     | 丰胜 2 号 124 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1402 | 市区     | 瓜工 142 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1403 | 市区     | 瓜南 111 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1404 | 市区     | 润扬 1 号 121 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1405 | 市区     | 朴席 2 号 136 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1406 | 市区     | 三联 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1407 | 市区     | 沙西 113 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1408 | 市区     | 泰达 3 号 165 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1409 | 市区     | 泰达 4 号 136 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1410 | 市区     | 湾北 1 号 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1411 | 市区     | 湾北 2 号 134 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1412 | 市区     | 湾南 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1413 | 市区     | 湾南 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1414 | 市区     | 怡翠 1 号 161 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1415 | 市区     | 怡翠 2 号 135 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1416 | 市区     | 港务 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1417 | 市区     | 港务 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1418 | 市区     | 横沟 124 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1419 | 市区     | 花园 1 号 111 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1420 | 市区     | 花园 2 号 121 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1421 | 市区     | 环卫 1 号 113 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1422 | 市区     | 环卫 2 号 123 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1423 | 市区     | 江东 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1424 | 市区     | 江东 2 号 145 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1425 | 市区     | 陵江 144 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1426 | 市区     | 商品 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1427 | 市区     | 商品 2 号 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1428 | 市区     | 施井 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1429 | 市区     | 施井 2 号 141 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1430 | 市区     | 通运 1 号 117 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1431 | 市区     | 通运 2 号 132 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1432 | 市区     | 万马 122 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1433 | 市区     | 万马 2 号 142 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1434 | 市区     | 武夷 1 号 118 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1435 | 市区     | 武夷 2 号 143 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1436 | 市区     | 至成 134 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1437 | 市区     | 卞港 215 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1438 | 市区     | 六圩 125 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1439 | 市区     | 施保 113 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1440 | 市区     | 施工 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1441 | 市区     | 施蓝 123 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1442 | 市区     | 施临 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1443 | 市区     | 施扬 1 号 117 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1444 | 市区     | 施扬 2 号 224 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1445 | 市区     | 璟祥 1 号 122 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1446 | 市区     | 国美 1 号 125 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1447 | 市区     | 国美 2 号 145 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1448 | 市区     | 虹桥 146 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1449 | 市区     | 湖畔 1 号 121 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1450 | 市区     | 湖畔 2 号 143 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1451 | 市区     | 凯德 1 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1452 | 市区     | 沁园 1 号 115 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1453 | 市区     | 沁园 2 号 135 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1454 | 市区     | 师院 113 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1455 | 市区     | 塔宾 132 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1456 | 市区     | 塔汇 1 号 124 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1457 | 市区     | 塔汇 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1458 | 市区     | 望亭 1 号 116 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1459 | 市区     | 望亭 2 号 136 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1460 | 市区     | 西门 1 号 114 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1461 | 市区     | 西门 2 号 134 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1462 | 市区     | 消协 111 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1463 | 市区     | 砚池 126 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1464 | 市区     | 扬农 1 号 123 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1465 | 市区     | 扬农 2 号 144 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1466 | 市区     | 中集 133 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1467 | 市区     | 卜桥 123 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1468 | 市区     | 财富 113 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1469 | 市区     | 春兰 131 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1470 | 市区     | 大华 117 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1471 | 市区     | 大学 221 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1472 | 市区     | 荷花 114 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1473 | 市区     | 九樾 223 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1474 | 市区     | 石塔 125 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1475 | 市区     | 曙光 132 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1476 | 市区     | 双城 211 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1477 | 市区     | 双邮 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1478 | 市区     | 双邮 2 号 127 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1479 | 市区     | 司徒 122 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1480 | 市区     | 四季 141 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1481 | 市区     | 苏农 121 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1482 | 市区     | 通扬 124 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1483 | 市区     | 西区 118 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1484 | 市区     | 新城 119 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1485 | 市区     | 新城 2 号 212 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1486 | 市区     | 迎新 126 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1487 | 市区     | 油城 222 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1488 | 市区     | 汶河 116 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1489 | 市区     | 金湾 122 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1490 | 市区     | 芒稻 119 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |
| 1491 | 市区     | 泰二 117 线     | 10        | 9093      | 7274         | 7274            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称          | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1492 | 市区     | 南华 1 号 134 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1493 | 市区     | 头桥 2 号 125 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1494 | 市区     | 观湖 1 号 134 线  | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1495 | 市区     | 观湖 2 号 111 线  | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1496 | 市区     | 黄金坝 1 号 146 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1497 | 市区     | 黄金坝 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1498 | 市区     | 佳家 1 号 116 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1499 | 市区     | 佳家 2 号 131 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1500 | 市区     | 江平 1 号 135 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1501 | 市区     | 江平 2 号 121 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1502 | 市区     | 三星 1 号 112 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1503 | 市区     | 三星 2 号 122 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1504 | 市区     | 上方 1 号 126 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1505 | 市区     | 上方 2 号 145 线  | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1506 | 市区     | 瓦吾 136 线      | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1507 | 市区     | 瓦月 1 号 125 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1508 | 市区     | 瓦月 2 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1509 | 市区     | 吾悦 114 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1510 | 市区     | 竹西 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1511 | 市区     | 竹西 2 号 132 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1512 | 市区     | 东方 111 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1513 | 市区     | 广福 1 号 118 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1514 | 市区     | 广福 2 号 128 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1515 | 市区     | 环球 113 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1516 | 市区     | 假日 119 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1517 | 市区     | 汽校 127 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1518 | 市区     | 沙东 2 号 112 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1519 | 市区     | 天顺 116 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1520 | 市区     | 湾水 211 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1521 | 市区     | 湾头 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1522 | 市区     | 湾头 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1523 | 市区     | 湾智 117 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1524 | 市区     | 文锦 2 号 126 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1525 | 市区     | 璟祥 2 号 132 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1526 | 市区     | 璟泓 115 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1527 | 市区     | 卜家 1 号 116 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1528 | 市区     | 卜家 2 号 131 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1529 | 市区     | 工行 1 号 118 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1530 | 市区     | 工行 2 号 133 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1531 | 市区     | 汇塔 1 号 117 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1532 | 市区     | 汇塔 2 号 134 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1533 | 市区     | 季园 1 号 112 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1534 | 市区     | 季园 2 号 122 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1535 | 市区     | 康乐 1 号 113 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1536 | 市区     | 康乐 2 号 123 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1537 | 市区     | 来鹤 1 号 125 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1538 | 市区     | 来鹤 2 号 144 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1539 | 市区     | 美琪 1 号 142 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1540 | 市区     | 美琪 2 号 146 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1541 | 市区     | 七里 2 号 143 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1542 | 市区     | 文新 147 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1543 | 市区     | 祥生 141 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1544 | 市区     | 扬子 1 号 114 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1545 | 市区     | 扬子 2 号 124 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1546 | 市区     | 油田 111 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1547 | 市区     | 紫金 119 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1548 | 市区     | 城东 144 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1549 | 市区     | 古运 116 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1550 | 市区     | 古运 2 号 148 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1551 | 市区     | 华庭 1 号 127 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1552 | 市区     | 华庭 2 号 143 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1553 | 市区     | 解放 142 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1554 | 市区     | 界龙 122 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1555 | 市区     | 界龙 2 号 133 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1556 | 市区     | 磷肥 221 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1557 | 市区     | 名城 1 号 126 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1558 | 市区     | 名城 2 号 135 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1559 | 市区     | 曲江 118 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1560 | 市区     | 食品 111 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1561 | 市区     | 水厂 113 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1562 | 市区     | 水庭 1 号 128 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1563 | 市区     | 水庭 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1564 | 市区     | 台山 112 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1565 | 市区     | 陶瓷 141 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1566 | 市区     | 新民 145 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1567 | 市区     | 御龙 125 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1568 | 市区     | 月明 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1569 | 市区     | 月明 2 号 134 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1570 | 市区     | 运河 117 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1571 | 市区     | 玺园 1 号 119 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1572 | 市区     | 玺园 2 号 147 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1573 | 市区     | 北苑 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1574 | 市区     | 北苑 2 号 144 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1575 | 市区     | 蚕桑 142 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1576 | 市区     | 茶厂 2 号 123 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1577 | 市区     | 德衡 3 号 134 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1578 | 市区     | 荷叶 112 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1579 | 市区     | 华纺 1 号 111 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1580 | 市区     | 华纺 2 号 121 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1581 | 市区     | 乐凯 2 号 124 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1582 | 市区     | 蜀岗 1 号 117 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1583 | 市区     | 司南 1 号 143 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1584 | 市区     | 司南 2 号 125 线 | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1585 | 市区     | 天铂 2 号 133 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1586 | 市区     | 万科 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1587 | 市区     | 万科 2 号 141 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1588 | 市区     | 恩余 151 线     | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1589 | 市区     | 沈王 148 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1590 | 市区     | 合墩 2 号 125 线 | 10        | 7950      | 6360         | 6360            |
| 1591 | 市区     | 永和 111 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1592 | 市区     | 大江 125 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1593 | 市区     | 华扬 113 线     | 10        | 8123      | 6498         | 6498            |
| 1594 | 市区     | 建安 126 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1595 | 市区     | 科龙 1 号 117 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1596 | 市区     | 科龙 2 号 118 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1597 | 市区     | 珠宝 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1598 | 市区     | 珠宝 2 号 129 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1599 | 市区     | 邗工 2 号 128 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1600 | 市区     | 汉北 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1601 | 市区     | 强民 1 号 132 线 | 10        | 9197      | 7321         | 7321            |
| 1602 | 市区     | 拦江 1 号 114 线 | 10        | 9197      | 7344         | 7344            |
| 1603 | 市区     | 庙刘 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 7309         | 7309            |
| 1604 | 市区     | 中心 2 号 148 线 | 10        | 8123      | 6425         | 6425            |
| 1605 | 市区     | 李农 121 线     | 10        | 9197      | 7294         | 7294            |
| 1606 | 市区     | 合墩 1 号 124 线 | 10        | 7950      | 6263         | 6263            |
| 1607 | 市区     | 刷城 123 线     | 10        | 9197      | 7283         | 7283            |
| 1608 | 市区     | 潮龙 2 号 135 线 | 10        | 9197      | 7248         | 7248            |
| 1609 | 市区     | 茶厂 1 号 113 线 | 10        | 8123      | 6407         | 6407            |
| 1610 | 市区     | 绿扬 2 号 121 线 | 10        | 9526      | 7534         | 7534            |
| 1611 | 市区     | 百祥 136 线     | 10        | 9526      | 7513         | 7513            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1612 | 市区     | 汇福 132 线     | 10        | 9197      | 7310         | 7310            |
| 1613 | 市区     | 巨巷 1 号 134 线 | 10        | 9093      | 7150         | 7150            |
| 1614 | 市区     | 红镇 2 号 135 线 | 10        | 9197      | 7279         | 7279            |
| 1615 | 市区     | 大寨 2 号 146 线 | 10        | 9197      | 7233         | 7233            |
| 1616 | 市区     | 头桥 143 线     | 10        | 9197      | 7229         | 7229            |
| 1617 | 市区     | 拦江 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 7282         | 7282            |
| 1618 | 市区     | 大洋 114 线     | 10        | 9197      | 7174         | 7174            |
| 1619 | 市区     | 金湾 2 号 115 线 | 10        | 9526      | 7510         | 7510            |
| 1620 | 市区     | 红庙 543 线     | 20        | 15900     | 12366        | 12366           |
| 1621 | 市区     | 金槐 2 号 113 线 | 10        | 9526      | 7430         | 7430            |
| 1622 | 市区     | 鸿大 218 线     | 10        | 8123      | 6302         | 6302            |
| 1623 | 市区     | 向阳 2 号 145 线 | 10        | 9197      | 7173         | 7173            |
| 1624 | 市区     | 南海 118 线     | 10        | 9093      | 7044         | 7044            |
| 1625 | 市区     | 余桥 123 线     | 10        | 9197      | 7158         | 7158            |
| 1626 | 市区     | 朱塘 2 号 147 线 | 10        | 8123      | 6270         | 6270            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1627 | 市区     | 伏固 2 号 125 线 | 10        | 9197      | 7150         | 7150            |
| 1628 | 市区     | 东朴 1 号 133 线 | 10        | 9197      | 7150         | 7150            |
| 1629 | 市区     | 东朴 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 7260         | 7260            |
| 1630 | 市区     | 沙头 123 线     | 10        | 9197      | 7147         | 7147            |
| 1631 | 市区     | 物港 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 7148         | 7148            |
| 1632 | 市区     | 嘶马 157 线     | 10        | 7950      | 6188         | 6188            |
| 1633 | 市区     | 邗河 1 号 112 线 | 10        | 9093      | 7177         | 7177            |
| 1634 | 市区     | 长生 125 线     | 10        | 9197      | 7116         | 7116            |
| 1635 | 市区     | 坝镇 2 号 134 线 | 10        | 9197      | 7116         | 7116            |
| 1636 | 市区     | 潘庄 132 线     | 10        | 9197      | 7065         | 0               |
| 1637 | 市区     | 赵庄 115 线     | 10        | 9197      | 7087         | 7087            |
| 1638 | 市区     | 乾丰 147 线     | 10        | 9197      | 7324         | 7324            |
| 1639 | 市区     | 世家 1 号 115 线 | 10        | 9093      | 6999         | 6999            |
| 1640 | 市区     | 沙镇 115 线     | 10        | 9197      | 7096         | 7096            |
| 1641 | 市区     | 新桥 2 号 134 线 | 10        | 9197      | 7091         | 7091            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1642 | 市区     | 黄庄 542 线     | 20        | 15900     | 12185        | 12185           |
| 1643 | 市区     | 华丰 121 线     | 10        | 7950      | 6097         | 6097            |
| 1644 | 市区     | 凤岛 3 号 122 线 | 10        | 9526      | 7341         | 7341            |
| 1645 | 市区     | 晶固 1 号 122 线 | 10        | 9197      | 7058         | 7058            |
| 1646 | 市区     | 建立 2 号 132 线 | 10        | 9197      | 7060         | 7060            |
| 1647 | 市区     | 韩桥 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 7070         | 7070            |
| 1648 | 市区     | 沿江 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 7062         | 7062            |
| 1649 | 市区     | 方巷 133 线     | 10        | 9197      | 7053         | 7053            |
| 1650 | 市区     | 古津 2 号 132 线 | 10        | 9526      | 7304         | 7304            |
| 1651 | 市区     | 王集 2 号 126 线 | 10        | 9197      | 7061         | 7061            |
| 1652 | 市区     | 广工 2 号 141 线 | 10        | 9526      | 7295         | 7295            |
| 1653 | 市区     | 公东 123 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1654 | 市区     | 耿管 2 号 136 线 | 10        | 9197      | 7003         | 7003            |
| 1655 | 市区     | 蜀东 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 6982         | 6982            |
| 1656 | 市区     | 建华 541 线     | 20        | 15900     | 11978        | 11978           |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1657 | 市区     | 滨江 1 号 213 线 | 10        | 9526      | 7298         | 7298            |
| 1658 | 市区     | 李工 124 线     | 10        | 9197      | 7231         | 7231            |
| 1659 | 市区     | 夏桥 1 号 213 线 | 10        | 9526      | 7258         | 7258            |
| 1660 | 市区     | 创业 2 号 125 线 | 10        | 9093      | 6883         | 6883            |
| 1661 | 市区     | 西庄 122 线     | 10        | 8123      | 6127         | 6127            |
| 1662 | 市区     | 南华 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 7253         | 7253            |
| 1663 | 市区     | 施里 2 号 126 线 | 10        | 8123      | 6137         | 6137            |
| 1664 | 市区     | 海川 2 号 125 线 | 10        | 9526      | 7222         | 7222            |
| 1665 | 市区     | 平洋 1 号 142 线 | 10        | 9526      | 7249         | 7249            |
| 1666 | 市区     | 车博 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 7186         | 7186            |
| 1667 | 市区     | 新坝 122 线     | 10        | 9197      | 6944         | 6944            |
| 1668 | 市区     | 建新 121 线     | 10        | 9526      | 7050         | 7050            |
| 1669 | 市区     | 杨庙 112 线     | 10        | 9197      | 6920         | 6920            |
| 1670 | 市区     | 新坝 2 号 113 线 | 10        | 9197      | 6936         | 6936            |
| 1671 | 市区     | 坝镇 1 号 141 线 | 10        | 9197      | 6974         | 6974            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1672 | 市区     | 王集 1 号 117 线 | 10        | 9197      | 6949         | 6949            |
| 1673 | 市区     | 玉带 534 线     | 20        | 19052     | 14795        | 14795           |
| 1674 | 市区     | 林河 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 6925         | 6925            |
| 1675 | 市区     | 凰北 1 号 114 线 | 10        | 9526      | 7190         | 7190            |
| 1676 | 市区     | 庆丰 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 6870         | 6870            |
| 1677 | 市区     | 兴隆 2 号 129 线 | 10        | 9197      | 6901         | 6901            |
| 1678 | 市区     | 团结 2 号 141 线 | 10        | 9093      | 6812         | 6812            |
| 1679 | 市区     | 廖家 128 线     | 10        | 9093      | 6785         | 6785            |
| 1680 | 市区     | 丹堤 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7140         | 7140            |
| 1681 | 市区     | 孙集 1 号 551 线 | 20        | 19052     | 14254        | 14254           |
| 1682 | 市区     | 永恩 152 线     | 10        | 7950      | 6056         | 6056            |
| 1683 | 市区     | 新联 2 号 112 线 | 10        | 9526      | 7178         | 7178            |
| 1684 | 市区     | 北挂 132 线     | 10        | 7950      | 5814         | 5814            |
| 1685 | 市区     | 谷营 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1686 | 市区     | 金苑 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 6773         | 6773            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1687 | 市区     | 鸿大 2 号 146 线 | 10        | 9197      | 6840         | 6840            |
| 1688 | 市区     | 扬菱 1 号 143 线 | 10        | 9526      | 7057         | 7057            |
| 1689 | 市区     | 伏固 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 6821         | 6821            |
| 1690 | 市区     | 沙西 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 6937         | 6937            |
| 1691 | 市区     | 韩许 2 号 222 线 | 10        | 9197      | 6751         | 6751            |
| 1692 | 市区     | 霍农 121 线     | 10        | 9197      | 6858         | 6858            |
| 1693 | 市区     | 顺达 112 线     | 10        | 9197      | 6809         | 6809            |
| 1694 | 市区     | 方星 2 号 126 线 | 10        | 9197      | 6840         | 6840            |
| 1695 | 市区     | 港蓝 119 线     | 10        | 9526      | 7045         | 7045            |
| 1696 | 市区     | 朴席 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 6761         | 6761            |
| 1697 | 市区     | 向阳 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 6809         | 6809            |
| 1698 | 市区     | 瓜西 123 线     | 10        | 8123      | 5899         | 5899            |
| 1699 | 市区     | 丰裕 1 号 146 线 | 10        | 9197      | 6761         | 6761            |
| 1700 | 市区     | 蜀东 2 号 127 线 | 10        | 9526      | 4911         | 4911            |
| 1701 | 市区     | 物港 2 号 143 线 | 10        | 9197      | 6561         | 6561            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1702 | 市区     | 姚湾 2 号 146 线 | 10        | 9093      | 6596         | 6596            |
| 1703 | 市区     | 汉北 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 6723         | 6723            |
| 1704 | 市区     | 青银 541 线     | 20        | 19052     | 13975        | 13975           |
| 1705 | 市区     | 公道 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1706 | 市区     | 谷营 2 号 141 线 | 10        | 9197      | 6736         | 0               |
| 1707 | 市区     | 谈集 112 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1708 | 市区     | 红镇 1 号 149 线 | 10        | 9197      | 6736         | 6736            |
| 1709 | 市区     | 北俞 2 号 142 线 | 10        | 9093      | 6655         | 6655            |
| 1710 | 市区     | 新谊 126 线     | 10        | 9197      | 6707         | 6707            |
| 1711 | 市区     | 城西 2 号 115 线 | 10        | 9526      | 6934         | 6934            |
| 1712 | 市区     | 滨湖 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1713 | 市区     | 兴隆 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 6681         | 6681            |
| 1714 | 市区     | 沟西 2 号 142 线 | 10        | 9093      | 6574         | 6574            |
| 1715 | 市区     | 上元 1 号 133 线 | 10        | 9197      | 6663         | 0               |
| 1716 | 市区     | 瓦槐 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 6657         | 6657            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1717 | 市区     | 施临 2 号 222 线 | 10        | 9526      | 6861         | 6861            |
| 1718 | 市区     | 官桥 122 线     | 10        | 9526      | 6896         | 6896            |
| 1719 | 市区     | 润茂 112 线     | 10        | 9526      | 6703         | 6703            |
| 1720 | 市区     | 姚湾 1 号 125 线 | 10        | 9526      | 6843         | 6843            |
| 1721 | 市区     | 吉安 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 6584         | 6584            |
| 1722 | 市区     | 中兴 123 线     | 10        | 9197      | 6630         | 6630            |
| 1723 | 市区     | 陈沟 2 号 121 线 | 10        | 9526      | 6910         | 6910            |
| 1724 | 市区     | 建立 1 号 131 线 | 10        | 9197      | 6626         | 6626            |
| 1725 | 市区     | 霍南 2 号 143 线 | 10        | 9093      | 6658         | 6658            |
| 1726 | 市区     | 物流 1 号 126 线 | 10        | 7950      | 5574         | 5574            |
| 1727 | 市区     | 沿河 135 线     | 10        | 8123      | 5710         | 5710            |
| 1728 | 市区     | 甘工 113 线     | 10        | 9197      | 6529         | 6529            |
| 1729 | 市区     | 滨湖 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 6554         | 0               |
| 1730 | 市区     | 官桥 2 号 124 线 | 10        | 9093      | 6473         | 6473            |
| 1731 | 市区     | 埝桥 114 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1732 | 市区     | 强民 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 6517         | 6517            |
| 1733 | 市区     | 合界 2 号 123 线 | 10        | 8123      | 5652         | 5652            |
| 1734 | 市区     | 通州 1 号 113 线 | 10        | 8123      | 5638         | 5638            |
| 1735 | 市区     | 方灌 131 线     | 10        | 9093      | 6410         | 6410            |
| 1736 | 市区     | 东桂 1 号 523 线 | 20        | 18186     | 12752        | 12752           |
| 1737 | 市区     | 槐农 122 线     | 10        | 9526      | 6775         | 6775            |
| 1738 | 市区     | 方农 132 线     | 10        | 9197      | 6481         | 6481            |
| 1739 | 市区     | 丰裕 2 号 131 线 | 10        | 9197      | 6449         | 6449            |
| 1740 | 市区     | 迎春 3 号 142 线 | 10        | 9197      | 6408         | 6408            |
| 1741 | 市区     | 三联 2 号 126 线 | 10        | 9197      | 6558         | 6558            |
| 1742 | 市区     | 杭家 144 线     | 10        | 9197      | 6481         | 6481            |
| 1743 | 市区     | 方工 1 号 127 线 | 10        | 9526      | 6659         | 6659            |
| 1744 | 市区     | 扬天 112 线     | 10        | 9526      | 6710         | 6710            |
| 1745 | 市区     | 金苑 2 号 136 线 | 10        | 9197      | 6322         | 6322            |
| 1746 | 市区     | 霍工 117 线     | 10        | 9197      | 6316         | 6316            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1747 | 市区     | 吕冯 143 线     | 10        | 7950      | 5394         | 5394            |
| 1748 | 市区     | 魏巷 111 线     | 10        | 9197      | 6371         | 6371            |
| 1749 | 市区     | 金港 2 号 148 线 | 10        | 9526      | 6596         | 6596            |
| 1750 | 市区     | 耿管 1 号 135 线 | 10        | 9197      | 6282         | 6282            |
| 1751 | 市区     | 庙刘 2 号 116 线 | 10        | 9197      | 6272         | 6272            |
| 1752 | 市区     | 瓦槐 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 6321         | 6321            |
| 1753 | 市区     | 宇芬 545 线     | 20        | 19052     | 13039        | 13039           |
| 1754 | 市区     | 上元 2 号 143 线 | 10        | 9197      | 6225         | 0               |
| 1755 | 市区     | 花瓶 114 线     | 10        | 9197      | 6276         | 6276            |
| 1756 | 市区     | 施农 225 线     | 10        | 9197      | 6445         | 6445            |
| 1757 | 市区     | 雕菰 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 6233         | 6233            |
| 1758 | 市区     | 三里 1 号 131 线 | 10        | 9197      | 6185         | 6185            |
| 1759 | 市区     | 北山 1 号 131 线 | 10        | 9093      | 6090         | 6090            |
| 1760 | 市区     | 沙镇 2 号 116 线 | 10        | 9197      | 6268         | 6268            |
| 1761 | 市区     | 韩许 1 号 212 线 | 10        | 9197      | 6168         | 6168            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1762 | 市区     | 包家 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 6478         | 6478            |
| 1763 | 市区     | 冻青 544 线     | 20        | 18186     | 12134        | 12134           |
| 1764 | 市区     | 仪寿 1 号 122 线 | 10        | 9197      | 6235         | 0               |
| 1765 | 市区     | 睿城 2 号 113 线 | 10        | 9197      | 6148         | 6148            |
| 1766 | 市区     | 仪寿 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 6112         | 0               |
| 1767 | 市区     | 蜀岗 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 6313         | 6313            |
| 1768 | 市区     | 方星 1 号 145 线 | 10        | 9197      | 6066         | 6066            |
| 1769 | 市区     | 香巷 2 号 125 线 | 10        | 9197      | 6018         | 6018            |
| 1770 | 市区     | 包家 2 号 125 线 | 10        | 9526      | 6287         | 6287            |
| 1771 | 市区     | 联成 1 号 123 线 | 10        | 9526      | 6257         | 6257            |
| 1772 | 市区     | 城西 125 线     | 10        | 9526      | 6325         | 6325            |
| 1773 | 市区     | 合界 1 号 111 线 | 10        | 8123      | 5131         | 5131            |
| 1774 | 市区     | 排楼 2 号 121 线 | 10        | 8123      | 5106         | 5106            |
| 1775 | 市区     | 临北 2 号 123 线 | 10        | 9526      | 6316         | 6316            |
| 1776 | 市区     | 迎江 141 线     | 10        | 9197      | 6015         | 6015            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1777 | 市区     | 团结 1 号 136 线 | 10        | 9093      | 5958         | 5958            |
| 1778 | 市区     | 邗工 1 号 116 线 | 10        | 9197      | 5972         | 5972            |
| 1779 | 市区     | 景园 2 号 134 线 | 10        | 9197      | 5933         | 5933            |
| 1780 | 市区     | 励桥 113 线     | 10        | 9197      | 5974         | 5974            |
| 1781 | 市区     | 界牌 533 线     | 20        | 15900     | 9764         | 9764            |
| 1782 | 市区     | 费桥 532 线     | 20        | 18186     | 11693        | 11693           |
| 1783 | 市区     | 五星 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 5823         | 5823            |
| 1784 | 市区     | 新联 1 号 121 线 | 10        | 9526      | 6091         | 6091            |
| 1785 | 市区     | 滨江 2 号 129 线 | 10        | 9526      | 5999         | 5999            |
| 1786 | 市区     | 方集 112 线     | 10        | 9197      | 5865         | 5865            |
| 1787 | 市区     | 庆丰 2 号 14A 线 | 10        | 9197      | 5723         | 5723            |
| 1788 | 市区     | 运镇 133 线     | 10        | 9526      | 5992         | 5992            |
| 1789 | 市区     | 黄桥 117 线     | 10        | 9197      | 5698         | 5698            |
| 1790 | 市区     | 八镇 515 线     | 20        | 15900     | 9339         | 9339            |
| 1791 | 市区     | 巨巷 2 号 141 线 | 10        | 9093      | 5656         | 5656            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1792 | 市区     | 方酒 111 线     | 10        | 9197      | 5619         | 5619            |
| 1793 | 市区     | 甘农 135 线     | 10        | 9197      | 5640         | 5640            |
| 1794 | 市区     | 横东 2 号 131 线 | 10        | 9526      | 5964         | 5964            |
| 1795 | 市区     | 陈沟 1 号 111 线 | 10        | 9526      | 5896         | 5896            |
| 1796 | 市区     | 公道 1 号 135 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1797 | 市区     | 谈集 2 号 122 线 | 10        | 9526      | 0            | 0               |
| 1798 | 市区     | 头红 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 5683         | 5683            |
| 1799 | 市区     | 琼曙 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 5899         | 5899            |
| 1800 | 市区     | 董庄 2 号 125 线 | 10        | 9093      | 5526         | 5526            |
| 1801 | 市区     | 李尔 2 号 121 线 | 10        | 9526      | 5922         | 5922            |
| 1802 | 市区     | 南城 2 号 234 线 | 10        | 8123      | 4779         | 4779            |
| 1803 | 市区     | 方工 2 号 146 线 | 10        | 9526      | 5885         | 5885            |
| 1804 | 市区     | 尚城 1 号 123 线 | 10        | 8123      | 4634         | 4634            |
| 1805 | 市区     | 尤恒 553 线     | 20        | 19052     | 11723        | 11723           |
| 1806 | 市区     | 李岗 121 线     | 10        | 9197      | 5527         | 5527            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1807 | 市区     | 琼曙 2 号 124 线 | 10        | 9526      | 5801         | 5801            |
| 1808 | 市区     | 通州 2 号 128 线 | 10        | 9093      | 5404         | 5404            |
| 1809 | 市区     | 金山 1 号 117 线 | 10        | 8123      | 4664         | 4664            |
| 1810 | 市区     | 常家 2 号 126 线 | 10        | 9197      | 5521         | 5521            |
| 1811 | 市区     | 北俞 1 号 124 线 | 10        | 9526      | 5692         | 5692            |
| 1812 | 市区     | 李岗 2 号 113 线 | 10        | 9197      | 5442         | 5442            |
| 1813 | 市区     | 日产 117 线     | 10        | 9197      | 5408         | 5408            |
| 1814 | 市区     | 黄农 115 线     | 10        | 9197      | 5424         | 5424            |
| 1815 | 市区     | 新桥 1 号 145 线 | 10        | 9197      | 5501         | 5501            |
| 1816 | 市区     | 黄工 114 线     | 10        | 9197      | 5394         | 5394            |
| 1817 | 市区     | 方酒 2 号 112 线 | 10        | 9197      | 5372         | 5372            |
| 1818 | 市区     | 马港 2 号 211 线 | 10        | 9526      | 5515         | 5515            |
| 1819 | 市区     | 雕菰 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 5456         | 5456            |
| 1820 | 市区     | 吕陆 133 线     | 10        | 7950      | 4289         | 4289            |
| 1821 | 市区     | 迎江 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 5219         | 5219            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1822 | 市区     | 大寨 1 号 125 线 | 10        | 9197      | 5210         | 5210            |
| 1823 | 市区     | 排楼 1 号 115 线 | 10        | 8123      | 4319         | 4319            |
| 1824 | 市区     | 吉安 1 号 113 线 | 10        | 9093      | 5768         | 5768            |
| 1825 | 市区     | 香巷 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 5207         | 5207            |
| 1826 | 市区     | 霍南 1 号 136 线 | 10        | 9093      | 5031         | 5031            |
| 1827 | 市区     | 渔业 158 线     | 10        | 7950      | 4155         | 4155            |
| 1828 | 市区     | 画舫 1 号 135 线 | 10        | 9197      | 5066         | 5066            |
| 1829 | 市区     | 常家 122 线     | 10        | 9197      | 5073         | 5073            |
| 1830 | 市区     | 经开 2 号 524 线 | 20        | 18394     | 9940         | 9940            |
| 1831 | 市区     | 三里 2 号 118 线 | 10        | 9197      | 4963         | 4963            |
| 1832 | 市区     | 头红 1 号 144 线 | 10        | 9197      | 5268         | 5268            |
| 1833 | 市区     | 仪扬 524 线     | 20        | 18394     | 9764         | 9764            |
| 1834 | 市区     | 李尔 1 号 141 线 | 10        | 9526      | 4983         | 4983            |
| 1835 | 市区     | 董庄 1 号 116 线 | 10        | 9093      | 4618         | 4618            |
| 1836 | 市区     | 金槐 1 号 542 线 | 20        | 16246     | 7743         | 7743            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1837 | 市区     | 北山 2 号 142 线 | 10        | 9093      | 4678         | 4678            |
| 1838 | 市区     | 扬金 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 4604         | 4604            |
| 1839 | 市区     | 横东 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 4672         | 4672            |
| 1840 | 市区     | 龙泉 122 线     | 10        | 9093      | 4974         | 4974            |
| 1841 | 市区     | 孙东 2 号 141 线 | 10        | 9197      | 4398         | 4398            |
| 1842 | 市区     | 画舫 2 号 145 线 | 10        | 9197      | 4494         | 4494            |
| 1843 | 市区     | 临北 113 线     | 10        | 9526      | 4604         | 4604            |
| 1844 | 市区     | 邗河 2 号 131 线 | 10        | 7950      | 3352         | 3352            |
| 1845 | 市区     | 运西 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 4187         | 4187            |
| 1846 | 市区     | 龙尾 2 号 126 线 | 10        | 9526      | 4179         | 4179            |
| 1847 | 市区     | 中心 1 号 142 线 | 10        | 8123      | 3136         | 3136            |
| 1848 | 市区     | 曹桥 1 号 144 线 | 10        | 9197      | 3850         | 3850            |
| 1849 | 市区     | 霖飞 2 号 546 线 | 20        | 18394     | 7630         | 7630            |
| 1850 | 市区     | 迎春 2 号 131 线 | 10        | 9197      | 3412         | 3412            |
| 1851 | 市区     | 华鹏 241 线     | 10        | 9526      | 3684         | 3684            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1852 | 市区     | 古津 1 号 113 线 | 10        | 7950      | 2348         | 2348            |
| 1853 | 市区     | 五星 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 2900         | 2900            |
| 1854 | 市区     | 霖飞 1 号 514 线 | 20        | 18394     | 6328         | 6328            |
| 1855 | 市区     | 平洋 2 号 122 线 | 10        | 9526      | 3296         | 3296            |
| 1856 | 市区     | 龙尾 1 号 116 线 | 10        | 9526      | 3191         | 3191            |
| 1857 | 市区     | 吴州 1 号 136 线 | 10        | 9197      | 4247         | 4247            |
| 1858 | 市区     | 方工 3 号 147 线 | 10        | 9526      | 3084         | 3084            |
| 1859 | 市区     | 沟西 1 号 135 线 | 10        | 9093      | 2727         | 2727            |
| 1860 | 市区     | 施里 1 号 214 线 | 10        | 8123      | 1862         | 1862            |
| 1861 | 市区     | 曹桥 2 号 145 线 | 10        | 9197      | 2822         | 2822            |
| 1862 | 市区     | 金港 1 号 118 线 | 10        | 9526      | 3033         | 3033            |
| 1863 | 市区     | 马港 1 号 149 线 | 10        | 9526      | 2749         | 2749            |
| 1864 | 市区     | 惠通 137 线     | 10        | 9197      | 2510         | 2510            |
| 1865 | 市区     | 芯际 141 线     | 10        | 9526      | 2724         | 2724            |
| 1866 | 市区     | 赤工 131 线     | 10        | 9197      | 1585         | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1867 | 市区     | 迎春 4 号 125 线 | 10        | 9197      | 1110         | 1110            |
| 1868 | 市区     | 经开 1 号 517 线 | 20        | 18394     | 2247         | 2247            |
| 1869 | 市区     | 赤农 111 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1870 | 市区     | 金山 2 号 125 线 | 10        | 8123      | 0            | 0               |
| 1871 | 市区     | 润扬 2 号 114 线 | 10        | 9197      | 7132         | 7132            |
| 1872 | 市区     | 运西 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 7132         | 7132            |
| 1873 | 市区     | 韩桥 2 号 132 线 | 10        | 9197      | 3793         | 3793            |
| 1874 | 市区     | 伏东 1 号 122 线 | 10        | 9197      | 6694         | 6694            |
| 1875 | 仪征     | 安达 113 线     | 10        | 9197      | 6432         | 6432            |
| 1876 | 仪征     | 安革 215 线     | 10        | 9526      | 7108         | 7108            |
| 1877 | 仪征     | 安美 111 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1878 | 仪征     | 奥储 2 号 112 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1879 | 仪征     | 奥林 513 线     | 20        | 19052     | 15242        | 15242           |
| 1880 | 仪征     | 八一 126 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1881 | 仪征     | 巴庄 1 号 161 线 | 10        | 9197      | 6622         | 6622            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1882 | 仪征     | 巴庄 2 号 162 线 | 10        | 9197      | 7281         | 7281            |
| 1883 | 仪征     | 百寿 121 线     | 10        | 9197      | 5598         | 0               |
| 1884 | 仪征     | 北站 116 线     | 10        | 9197      | 6912         | 6912            |
| 1885 | 仪征     | 蔡北 121 线     | 10        | 9197      | 6623         | 6623            |
| 1886 | 仪征     | 蔡桥 113 线     | 10        | 9197      | 6079         | 6079            |
| 1887 | 仪征     | 蚕桑 111 线     | 10        | 9197      | 6517         | 6517            |
| 1888 | 仪征     | 曹山 135 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1889 | 仪征     | 茶场 122 线     | 10        | 9197      | 5958         | 0               |
| 1890 | 仪征     | 车站 132 线     | 10        | 9197      | 4785         | 4785            |
| 1891 | 仪征     | 陈工 117 线     | 10        | 9197      | 5649         | 0               |
| 1892 | 仪征     | 陈开 112 线     | 10        | 9197      | 7292         | 0               |
| 1893 | 仪征     | 城东 121 线     | 10        | 9197      | 5865         | 5865            |
| 1894 | 仪征     | 城区 1 号 145 线 | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1895 | 仪征     | 城区 2 号 144 线 | 10        | 9197      | 7356         | 7356            |
| 1896 | 仪征     | 城西 1 号 114 线 | 10        | 9197      | 6412         | 6412            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1897 | 仪征     | 城西 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1898 | 仪征     | 创业 115 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1899 | 仪征     | 春风 212 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1900 | 仪征     | 大陈 143 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1901 | 仪征     | 大开 128 线     | 10        | 9197      | 6434         | 0               |
| 1902 | 仪征     | 大庆 113 线     | 10        | 9197      | 5861         | 5861            |
| 1903 | 仪征     | 大巷 111 线     | 10        | 9197      | 3826         | 0               |
| 1904 | 仪征     | 大仪 141 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1905 | 仪征     | 大玉 123 线     | 10        | 9197      | 6003         | 0               |
| 1906 | 仪征     | 戴云 114 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1907 | 仪征     | 登月 121 线     | 10        | 9197      | 7044         | 0               |
| 1908 | 仪征     | 丁桥 164 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 1909 | 仪征     | 东开 1 号 112 线 | 10        | 9526      | 5977         | 5977            |
| 1910 | 仪征     | 东开 2 号 126 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1911 | 仪征     | 东门 134 线     | 10        | 9197      | 6109         | 6109            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1912 | 仪征     | 东升 116 线     | 10        | 9197      | 7200         | 7200            |
| 1913 | 仪征     | 东圩 1 号 114 线 | 10        | 9197      | 5536         | 5536            |
| 1914 | 仪征     | 东圩 2 号 115 线 | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1915 | 仪征     | 东园 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 6373         | 6373            |
| 1916 | 仪征     | 东园 2 号 131 线 | 10        | 9197      | 5784         | 5784            |
| 1917 | 仪征     | 东岳 118 线     | 10        | 9197      | 5792         | 5792            |
| 1918 | 仪征     | 尔富 1 号 125 线 | 10        | 9526      | 0            | 0               |
| 1919 | 仪征     | 尔富 2 号 135 线 | 10        | 9526      | 7620         | 7620            |
| 1920 | 仪征     | 方新 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1921 | 仪征     | 方新 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1922 | 仪征     | 霏林 113 线     | 10        | 9197      | 6145         | 6145            |
| 1923 | 仪征     | 丰岭 133 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1924 | 仪征     | 冯庄 121 线     | 10        | 9197      | 6382         | 6382            |
| 1925 | 仪征     | 凤仪 117 线     | 10        | 9197      | 6263         | 6263            |
| 1926 | 仪征     | 富尔 114 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1927 | 仪征     | 港务 125 线     | 10        | 9197      | 1393         | 1393            |
| 1928 | 仪征     | 高集 121 线     | 10        | 9197      | 3834         | 0               |
| 1929 | 仪征     | 高山 136 线     | 10        | 9197      | 3198         | 3198            |
| 1930 | 仪征     | 高塘 154 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 1931 | 仪征     | 工农 121 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1932 | 仪征     | 工业 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 7268         | 7268            |
| 1933 | 仪征     | 工业 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 7310         | 0               |
| 1934 | 仪征     | 弓尾 127 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1935 | 仪征     | 公园 114 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1936 | 仪征     | 古井 142 线     | 10        | 9197      | 3979         | 3979            |
| 1937 | 仪征     | 古湄 114 线     | 10        | 9526      | 5892         | 5892            |
| 1938 | 仪征     | 古南 122 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1939 | 仪征     | 光华 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1940 | 仪征     | 国华 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 5415         | 5415            |
| 1941 | 仪征     | 国华 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 5757         | 5757            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1942 | 仪征     | 国庆 141 线     | 10        | 9197      | 6427         | 6427            |
| 1943 | 仪征     | 国税 111 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1944 | 仪征     | 海天 213 线     | 10        | 9526      | 7005         | 7005            |
| 1945 | 仪征     | 何巷 145 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1946 | 仪征     | 和平 151 线     | 10        | 9197      | 4669         | 0               |
| 1947 | 仪征     | 河北 115 线     | 10        | 9197      | 2796         | 0               |
| 1948 | 仪征     | 河西 134 线     | 10        | 9197      | 7080         | 7080            |
| 1949 | 仪征     | 恒华 113 线     | 10        | 9197      | 4181         | 4181            |
| 1950 | 仪征     | 恒基 212 线     | 10        | 9197      | 6412         | 6412            |
| 1951 | 仪征     | 红旗 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 6401         | 6401            |
| 1952 | 仪征     | 红心 117 线     | 10        | 9197      | 7274         | 7274            |
| 1953 | 仪征     | 虹桥 115 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1954 | 仪征     | 洪震 147 线     | 10        | 9197      | 6027         | 6027            |
| 1955 | 仪征     | 花园 112 线     | 10        | 9197      | 6584         | 6584            |
| 1956 | 仪征     | 花园 1 号 131 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1957 | 仪征     | 花园 2 号 141 线 | 10        | 9197      | 7346         | 7346            |
| 1958 | 仪征     | 华德 132 线     | 10        | 9526      | 0            | 0               |
| 1959 | 仪征     | 华利 131 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1960 | 仪征     | 华利 2 号 143 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1961 | 仪征     | 华侨 211 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1962 | 仪征     | 华兴 132 线     | 10        | 9197      | 6719         | 6719            |
| 1963 | 仪征     | 汇元 1 号 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1964 | 仪征     | 季庄 152 线     | 10        | 9197      | 6043         | 0               |
| 1965 | 仪征     | 建军 123 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1966 | 仪征     | 建中 143 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 1967 | 仪征     | 江边 135 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1968 | 仪征     | 江缆 156 线     | 10        | 9197      | 2260         | 0               |
| 1969 | 仪征     | 江路 1 号 131 线 | 10        | 9197      | 7322         | 7322            |
| 1970 | 仪征     | 江路 2 号 112 线 | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 1971 | 仪征     | 江南 131 线     | 10        | 9526      | 3206         | 3206            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1972 | 仪征     | 江扬 124 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 1973 | 仪征     | 金光 143 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1974 | 仪征     | 金龙 132 线     | 10        | 9526      | 6907         | 6907            |
| 1975 | 仪征     | 金石 113 线     | 10        | 9197      | 6416         | 6416            |
| 1976 | 仪征     | 金营 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 6207         | 0               |
| 1977 | 仪征     | 金营 2 号 116 线 | 10        | 9197      | 4745         | 0               |
| 1978 | 仪征     | 金庄 115 线     | 10        | 9197      | 5019         | 5019            |
| 1979 | 仪征     | 锦华 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 2729         | 2729            |
| 1980 | 仪征     | 锦华 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 5219         | 5219            |
| 1981 | 仪征     | 晶葳 127 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 1982 | 仪征     | 精卫 531 线     | 20        | 19052     | 14583        | 14583           |
| 1983 | 仪征     | 镜城 124 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1984 | 仪征     | 镜湖 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 6993         | 6993            |
| 1985 | 仪征     | 镜湖东 112 线    | 10        | 9197      | 7200         | 7200            |
| 1986 | 仪征     | 镜湖西 122 线    | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1987 | 仪征     | 镜南 119 线     | 10        | 9197      | 5024         | 5024            |
| 1988 | 仪征     | 军民 111 线     | 10        | 9197      | 5318         | 5318            |
| 1989 | 仪征     | 开东 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 6272         | 6272            |
| 1990 | 仪征     | 开东 2 号 116 线 | 10        | 9197      | 7353         | 7353            |
| 1991 | 仪征     | 开发 127 线     | 10        | 9197      | 3719         | 0               |
| 1992 | 仪征     | 康大 1 号 139 线 | 10        | 9197      | 6906         | 6906            |
| 1993 | 仪征     | 康大 2 号 231 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 1994 | 仪征     | 康民 141 线     | 10        | 9197      | 6639         | 6639            |
| 1995 | 仪征     | 康桥 115 线     | 10        | 9197      | 7344         | 7344            |
| 1996 | 仪征     | 康养 222 线     | 10        | 9197      | 7358         | 0               |
| 1997 | 仪征     | 科五 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 5253         | 5253            |
| 1998 | 仪征     | 科五 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 5098         | 5098            |
| 1999 | 仪征     | 空军 125 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2000 | 仪征     | 矿街 115 线     | 10        | 9197      | 6857         | 6857            |
| 2001 | 仪征     | 矿南 512 线     | 20        | 18394     | 14715        | 14715           |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2002 | 仪征     | 李云 111 线     | 10        | 9197      | 6278         | 6278            |
| 2003 | 仪征     | 利浦 1 号 116 线 | 10        | 9197      | 6060         | 6060            |
| 2004 | 仪征     | 利浦 2 号 125 线 | 10        | 9197      | 4800         | 4800            |
| 2005 | 仪征     | 联合 153 线     | 10        | 9197      | 5493         | 0               |
| 2006 | 仪征     | 粮库 133 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2007 | 仪征     | 林果 118 线     | 10        | 9197      | 7137         | 7137            |
| 2008 | 仪征     | 零部 1 号 121 线 | 10        | 9197      | 3326         | 3326            |
| 2009 | 仪征     | 零部 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 5897         | 5897            |
| 2010 | 仪征     | 龙湖 131 线     | 10        | 9197      | 919          | 919             |
| 2011 | 仪征     | 龙开 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 3083         | 3083            |
| 2012 | 仪征     | 龙开 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 5005         | 5005            |
| 2013 | 仪征     | 龙山 121 线     | 10        | 9197      | 6942         | 6942            |
| 2014 | 仪征     | 路东 144 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2015 | 仪征     | 马东 122 线     | 10        | 9197      | 3525         | 3525            |
| 2016 | 仪征     | 马开 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 6857         | 0               |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2017 | 仪征     | 马开 2 号 112 线 | 10        | 9197      | 6985         | 0               |
| 2018 | 仪征     | 马南 113 线     | 10        | 9197      | 5262         | 0               |
| 2019 | 仪征     | 马桥 131 线     | 10        | 9197      | 6374         | 6374            |
| 2020 | 仪征     | 马西 146 线     | 10        | 9197      | 6255         | 6255            |
| 2021 | 仪征     | 毛桥 135 线     | 10        | 9197      | 6170         | 6170            |
| 2022 | 仪征     | 孟南 144 线     | 10        | 9197      | 5374         | 5374            |
| 2023 | 仪征     | 米厂 113 线     | 10        | 9197      | 5627         | 0               |
| 2024 | 仪征     | 闽开 1 号 113 线 | 10        | 9526      | 4650         | 4650            |
| 2025 | 仪征     | 闽开 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 443          | 443             |
| 2026 | 仪征     | 闽泰 114 线     | 10        | 9197      | 6258         | 6258            |
| 2027 | 仪征     | 南站 133 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2028 | 仪征     | 农林 144 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2029 | 仪征     | 农桥 136 线     | 10        | 9197      | 6885         | 6885            |
| 2030 | 仪征     | 暖山 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2031 | 仪征     | 暖山 2 号 144 线 | 10        | 9197      | 5794         | 5794            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2032 | 仪征     | 盘工 1 号 116 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2033 | 仪征     | 盘工 2 号 136 线 | 10        | 9197      | 4244         | 4244            |
| 2034 | 仪征     | 盘开 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2035 | 仪征     | 盘开 2 号 132 线 | 10        | 9197      | 6803         | 6803            |
| 2036 | 仪征     | 盘新 113 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2037 | 仪征     | 盘扬 1 号 133 线 | 10        | 9197      | 7074         | 7074            |
| 2038 | 仪征     | 盘扬 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2039 | 仪征     | 蒲薪 124 线     | 10        | 9197      | 5126         | 5126            |
| 2040 | 仪征     | 浦东 118 线     | 10        | 9197      | 6242         | 6242            |
| 2041 | 仪征     | 浦环 127 线     | 10        | 9197      | 7027         | 7027            |
| 2042 | 仪征     | 浦环 2 号 211 线 | 10        | 9197      | 6802         | 6802            |
| 2043 | 仪征     | 浦开 111 线     | 10        | 9197      | 7250         | 7250            |
| 2044 | 仪征     | 浦矿 221 线     | 10        | 9197      | 6388         | 6388            |
| 2045 | 仪征     | 浦南 129 线     | 10        | 9197      | 5944         | 5944            |
| 2046 | 仪征     | 七星 126 线     | 10        | 9197      | 2107         | 2107            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2047 | 仪征     | 汽车 126 线     | 10        | 9197      | 5697         | 5697            |
| 2048 | 仪征     | 汽服 141 线     | 10        | 9197      | 4577         | 4577            |
| 2049 | 仪征     | 汽开 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 5123         | 5123            |
| 2050 | 仪征     | 汽开 2 号 134 线 | 10        | 9197      | 6890         | 6890            |
| 2051 | 仪征     | 前程 124 线     | 10        | 9197      | 5415         | 5415            |
| 2052 | 仪征     | 前进 126 线     | 10        | 9197      | 7204         | 7204            |
| 2053 | 仪征     | 桥南 136 线     | 10        | 9197      | 5653         | 5653            |
| 2054 | 仪征     | 青奥 136 线     | 10        | 9197      | 6947         | 6947            |
| 2055 | 仪征     | 青虹 135 线     | 10        | 9197      | 7229         | 7229            |
| 2056 | 仪征     | 青年 111 线     | 10        | 9197      | 1968         | 0               |
| 2057 | 仪征     | 青浦 137 线     | 10        | 9197      | 4649         | 4649            |
| 2058 | 仪征     | 青霄 511 线     | 20        | 18394     | 14715        | 14715           |
| 2059 | 仪征     | 青怡 138 线     | 10        | 9197      | 5745         | 5745            |
| 2060 | 仪征     | 清风 113 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 2061 | 仪征     | 清水 214 线     | 10        | 9197      | 6232         | 6232            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2062 | 仪征     | 人民 123 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 2063 | 仪征     | 荣威 132 线     | 10        | 9197      | 7336         | 7336            |
| 2064 | 仪征     | 瑞福 123 线     | 10        | 9526      | 4206         | 4206            |
| 2065 | 仪征     | 三东 1 号 132 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2066 | 仪征     | 三东 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 6290         | 6290            |
| 2067 | 仪征     | 三将 117 线     | 10        | 9197      | 4248         | 4248            |
| 2068 | 仪征     | 三茅 111 线     | 10        | 9197      | 3210         | 3210            |
| 2069 | 仪征     | 三南 122 线     | 10        | 9197      | 4588         | 4588            |
| 2070 | 仪征     | 三升 1 号 133 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2071 | 仪征     | 三升 2 号 143 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2072 | 仪征     | 桑园 141 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2073 | 仪征     | 沙集 125 线     | 10        | 9197      | 2921         | 2921            |
| 2074 | 仪征     | 商贸 116 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2075 | 仪征     | 上开 1 号 143 线 | 10        | 9197      | 5264         | 5264            |
| 2076 | 仪征     | 上开 2 号 144 线 | 10        | 9197      | 7334         | 7334            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2077 | 仪征     | 生北 116 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 2078 | 仪征     | 生开 1 号 115 线 | 10        | 9526      | 7146         | 7146            |
| 2079 | 仪征     | 生开 2 号 121 线 | 10        | 9526      | 6978         | 6978            |
| 2080 | 仪征     | 生南 117 线     | 10        | 9526      | 6434         | 6434            |
| 2081 | 仪征     | 圣塘 144 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2082 | 仪征     | 石桥 146 线     | 10        | 9197      | 7276         | 7276            |
| 2083 | 仪征     | 时代 123 线     | 10        | 9197      | 5692         | 5692            |
| 2084 | 仪征     | 双涧 145 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2085 | 仪征     | 双塘 142 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2086 | 仪征     | 双圩 163 线     | 10        | 9197      | 6099         | 0               |
| 2087 | 仪征     | 双竹 141 线     | 10        | 9197      | 4877         | 0               |
| 2088 | 仪征     | 水务 113 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2089 | 仪征     | 四庄 116 线     | 10        | 9197      | 6593         | 6593            |
| 2090 | 仪征     | 苏云 112 线     | 10        | 9197      | 4749         | 4749            |
| 2091 | 仪征     | 塔山 124 线     | 10        | 9197      | 3856         | 3856            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2092 | 仪征     | 太平 161 线     | 10        | 9197      | 6329         | 0               |
| 2093 | 仪征     | 桃坞 125 线     | 10        | 9197      | 5882         | 5882            |
| 2094 | 仪征     | 体育 131 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 2095 | 仪征     | 天安 145 线     | 10        | 9197      | 7244         | 7244            |
| 2096 | 仪征     | 天富 111 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2097 | 仪征     | 天龙 134 线     | 10        | 9197      | 6910         | 6910            |
| 2098 | 仪征     | 天宁 111 线     | 10        | 9197      | 6192         | 6192            |
| 2099 | 仪征     | 天祥 114 线     | 10        | 9197      | 5724         | 5724            |
| 2100 | 仪征     | 同舟 128 线     | 10        | 9197      | 3431         | 3431            |
| 2101 | 仪征     | 铜山 136 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 2102 | 仪征     | 凸轮 1 号 119 线 | 10        | 9197      | 6707         | 6707            |
| 2103 | 仪征     | 外滩 122 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2104 | 仪征     | 万集 113 线     | 10        | 9197      | 3991         | 0               |
| 2105 | 仪征     | 王云 121 线     | 10        | 9197      | 5849         | 5849            |
| 2106 | 仪征     | 王庄 117 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2107 | 仪征     | 威富 126 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2108 | 仪征     | 微波 122 线     | 10        | 9197      | 3887         | 3887            |
| 2109 | 仪征     | 圩东 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 5902         | 5902            |
| 2110 | 仪征     | 圩东 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 4724         | 4724            |
| 2111 | 仪征     | 圩街 126 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2112 | 仪征     | 圩开 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2113 | 仪征     | 圩开 2 号 112 线 | 10        | 9197      | 7354         | 7354            |
| 2114 | 仪征     | 乌山 113 线     | 10        | 9197      | 4471         | 4471            |
| 2115 | 仪征     | 五星 131 线     | 10        | 9197      | 0            | 0               |
| 2116 | 仪征     | 五一 111 线     | 10        | 9197      | 6001         | 6001            |
| 2117 | 仪征     | 五一 124 线     | 10        | 9197      | 6799         | 6799            |
| 2118 | 仪征     | 五一 2 号 129 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2119 | 仪征     | 西环 114 线     | 10        | 9526      | 6479         | 6479            |
| 2120 | 仪征     | 西园 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 5667         | 5667            |
| 2121 | 仪征     | 西园 2 号 133 线 | 10        | 9197      | 6833         | 6833            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2122 | 仪征     | 先锋 122 线     | 10        | 9197      | 6707         | 6707            |
| 2123 | 仪征     | 纤北 134 线     | 10        | 9197      | 7214         | 7214            |
| 2124 | 仪征     | 香沟 114 线     | 10        | 9197      | 5525         | 0               |
| 2125 | 仪征     | 小集 213 线     | 10        | 9197      | 6591         | 6591            |
| 2126 | 仪征     | 肖北 234 线     | 10        | 9197      | 6021         | 6021            |
| 2127 | 仪征     | 肖东 233 线     | 10        | 9197      | 6496         | 6496            |
| 2128 | 仪征     | 谢集 123 线     | 10        | 9197      | 5170         | 0               |
| 2129 | 仪征     | 新安 135 线     | 10        | 9197      | 6921         | 6921            |
| 2130 | 仪征     | 新北 132 线     | 10        | 9197      | 3404         | 3404            |
| 2131 | 仪征     | 新城 142 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2132 | 仪征     | 新东 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 6435         | 6435            |
| 2133 | 仪征     | 新东 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2134 | 仪征     | 新河 117 线     | 10        | 9197      | 7173         | 7173            |
| 2135 | 仪征     | 新华 142 线     | 10        | 9197      | 5138         | 5138            |
| 2136 | 仪征     | 新集 122 线     | 10        | 9197      | 6253         | 6253            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2137 | 仪征     | 新街 119 线     | 10        | 9197      | 6972         | 6972            |
| 2138 | 仪征     | 新升 1 号 114 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2139 | 仪征     | 新升 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2140 | 仪征     | 新中 114 线     | 10        | 9197      | 7049         | 7049            |
| 2141 | 仪征     | 胥东 1 号 164 线 | 10        | 9197      | 7307         | 7307            |
| 2142 | 仪征     | 胥东 2 号 165 线 | 10        | 9197      | 6693         | 6693            |
| 2143 | 仪征     | 胥工 115 线     | 10        | 9197      | 6564         | 6564            |
| 2144 | 仪征     | 胥矿 122 线     | 10        | 9197      | 6061         | 6061            |
| 2145 | 仪征     | 胥浦 122 线     | 10        | 9197      | 4987         | 4987            |
| 2146 | 仪征     | 胥西 1 号 125 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2147 | 仪征     | 胥西 2 号 126 线 | 10        | 9197      | 5803         | 5803            |
| 2148 | 仪征     | 胥肖 123 线     | 10        | 9197      | 6447         | 6447            |
| 2149 | 仪征     | 胥云 118 线     | 10        | 9197      | 5513         | 0               |
| 2150 | 仪征     | 烜成 151 线     | 10        | 9197      | 1094         | 0               |
| 2151 | 仪征     | 学军 112 线     | 10        | 9197      | 7256         | 7256            |



| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2152 | 仪征     | 沿河 117 线     | 10        | 9197      | 6948         | 6948            |
| 2153 | 仪征     | 扬缆 166 线     | 10        | 9197      | 2430         | 0               |
| 2154 | 仪征     | 扬西 119 线     | 10        | 9197      | 4223         | 4223            |
| 2155 | 仪征     | 扬子 211 线     | 10        | 9197      | 5742         | 5742            |
| 2156 | 仪征     | 养老 119 线     | 10        | 9197      | 3347         | 3347            |
| 2157 | 仪征     | 耀皮 129 线     | 10        | 9197      | 3316         | 3316            |
| 2158 | 仪征     | 耀皮 2 号 213 线 | 10        | 9197      | 6934         | 6934            |
| 2159 | 仪征     | 冶炼 114 线     | 10        | 9197      | 7239         | 7239            |
| 2160 | 仪征     | 野山 131 线     | 10        | 9197      | 5622         | 5622            |
| 2161 | 仪征     | 一鼎 113 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 2162 | 仪征     | 一洲 123 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2163 | 仪征     | 依利 221 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2164 | 仪征     | 怡人 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2165 | 仪征     | 怡人 2 号 128 线 | 10        | 9197      | 3771         | 3771            |
| 2166 | 仪征     | 屹丰 133 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2167 | 仪征     | 茵梦 115 线     | 10        | 9197      | 7149         | 7149            |
| 2168 | 仪征     | 尹山 111 线     | 10        | 9197      | 3267         | 3267            |
| 2169 | 仪征     | 荧光 2 号 125 线 | 10        | 9197      | 7105         | 7105            |
| 2170 | 仪征     | 郁部 1 号 114 线 | 10        | 9197      | 6609         | 6609            |
| 2171 | 仪征     | 郁部 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 4234         | 4234            |
| 2172 | 仪征     | 郁城 1 号 136 线 | 10        | 9197      | 5369         | 5369            |
| 2173 | 仪征     | 郁城 2 号 146 线 | 10        | 9197      | 6427         | 6427            |
| 2174 | 仪征     | 郁东 1 号 134 线 | 10        | 9197      | 3802         | 3802            |
| 2175 | 仪征     | 郁东 2 号 144 线 | 10        | 9197      | 6074         | 6074            |
| 2176 | 仪征     | 郁果 145 线     | 10        | 9197      | 6103         | 6103            |
| 2177 | 仪征     | 郁河 126 线     | 10        | 9197      | 4897         | 4897            |
| 2178 | 仪征     | 郁林 135 线     | 10        | 9197      | 4609         | 4609            |
| 2179 | 仪征     | 郁零 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 6190         | 6190            |
| 2180 | 仪征     | 郁零 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 2283         | 2283            |
| 2181 | 仪征     | 郁龙 116 线     | 10        | 9197      | 4909         | 4909            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2182 | 仪征     | 郁西 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 2183 | 仪征     | 郁西 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 2184 | 仪征     | 御景 128 线     | 10        | 9526      | 5988         | 5988            |
| 2185 | 仪征     | 园北 132 线     | 10        | 9197      | 7357         | 7357            |
| 2186 | 仪征     | 园东 113 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2187 | 仪征     | 月开 1 号 221 线 | 10        | 9197      | 7219         | 0               |
| 2188 | 仪征     | 月开 2 号 118 线 | 10        | 9197      | 3857         | 3857            |
| 2189 | 仪征     | 跃进 131 线     | 10        | 9197      | 6125         | 6125            |
| 2190 | 仪征     | 越派 126 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2191 | 仪征     | 枣环 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2192 | 仪征     | 枣环 2 号 132 线 | 10        | 9197      | 1219         | 1219            |
| 2193 | 仪征     | 枣林 134 线     | 10        | 9197      | 6030         | 6030            |
| 2194 | 仪征     | 张集 131 线     | 10        | 9197      | 4111         | 4111            |
| 2195 | 仪征     | 张山 117 线     | 10        | 9197      | 3139         | 0               |
| 2196 | 仪征     | 张云 125 线     | 10        | 9197      | 3650         | 3650            |

| 序号   | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2197 | 仪征     | 长盛 112 线     | 10        | 9197      | 5152         | 5152            |
| 2198 | 仪征     | 长兴 122 线     | 10        | 9197      | 4751         | 0               |
| 2199 | 仪征     | 中环 123 线     | 10        | 9197      | 5899         | 5899            |
| 2200 | 仪征     | 中江 1 号 121 线 | 10        | 9197      | 1598         | 1598            |
| 2201 | 仪征     | 中桥 163 线     | 10        | 9197      | 6657         | 6657            |
| 2202 | 仪征     | 中体 143 线     | 10        | 9526      | 7621         | 7621            |
| 2203 | 仪征     | 中兴 212 线     | 10        | 9197      | 6623         | 6623            |
| 2204 | 仪征     | 中源 132 线     | 10        | 9197      | 7358         | 7358            |
| 2205 | 仪征     | 朱桥 112 线     | 10        | 9197      | 2595         | 0               |

表 2 公用配电线路电源容量受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 宝应     | 子农 188 线 | 10        | 6928      | 本级设备容量受限 |
| 2  | 宝应     | 迎浪 147 线 | 10        | 8954      | 本级设备容量受限 |
| 3  | 宝应     | 天阳 136 线 | 10        | 8954      | 本级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 4  | 高邮     | 勤渠 112 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 5  | 高邮     | 柳坝 513 线     | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 6  | 高邮     | 夏桥 512 线     | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 7  | 高邮     | 德港 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 8  | 高邮     | 德工 115 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 9  | 高邮     | 德塘 114 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 10 | 高邮     | 德扬 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 11 | 高邮     | 邵庄 123 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 12 | 高邮     | 湖镇 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 13 | 高邮     | 南茶 126 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 14 | 高邮     | 送安 128 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 15 | 高邮     | 送北 121 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 16 | 高邮     | 送驾 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 17 | 高邮     | 送南 142 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 18 | 高邮     | 送镇 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 19 | 高邮     | 天镇 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 20 | 高邮     | 回岗 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 21 | 高邮     | 回居 134 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 22 | 高邮     | 回三 136 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 23 | 高邮     | 回水 131 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 24 | 高邮     | 回殖 144 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 25 | 高邮     | 双墩 132 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 26 | 高邮     | 神阳 521 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 27 | 高邮     | 神祠 523 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 28 | 高邮     | 神北 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 29 | 高邮     | 神农 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 30 | 高邮     | 神中 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 31 | 江都     | 陈家 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 32 | 江都     | 丁工 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 33 | 江都     | 段南 261 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 34 | 江都     | 伏巷 118 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 35 | 江都     | 富樊 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 36 | 江都     | 高工 117 线     | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 37 | 江都     | 高徐 116 线     | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 38 | 江都     | 高镇 118 线     | 10        | 7448      | 上级设备容量受限 |
| 39 | 江都     | 高镇 213 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 40 | 江都     | 工业园 I 112 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 41 | 江都     | 韩二 117 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 42 | 江都     | 红旗 112 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 43 | 江都     | 华景 118 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 44 | 江都     | 华阳 113 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 45 | 江都     | 黄思 141 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 46 | 江都     | 麾北 135 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 47 | 江都     | 麾东 133 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 48 | 江都     | 麾工 136 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称       | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 49 | 江都     | 麾西 114 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 50 | 江都     | 嵇庄 115 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 51 | 江都     | 吉东 117 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 52 | 江都     | 纪北 111 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 53 | 江都     | 纪东 134 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 54 | 江都     | 纪工 142 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 55 | 江都     | 纪联 131 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 56 | 江都     | 贾兴 132 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 57 | 江都     | 空港 I 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 58 | 江都     | 楼庄 121 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 59 | 江都     | 麻村 113 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 60 | 江都     | 七里 117 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 61 | 江都     | 荣臣 111 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 62 | 江都     | 曙光 115 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 63 | 江都     | 双林 111 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |



| 序号 | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 64 | 江都     | 宋家 211 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 65 | 江都     | 苏庄 134 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 66 | 江都     | 同林 112 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 67 | 江都     | 五东 251 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 68 | 江都     | 五舍 241 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 69 | 江都     | 武南 231 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 70 | 江都     | 武镇 221 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 71 | 江都     | 物流 I 113 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 72 | 江都     | 小纪 1 号 212 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 73 | 江都     | 阳光 143 线     | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 74 | 江都     | 窑头 116 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 75 | 江都     | 宜北 116 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 76 | 江都     | 周西 131 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 77 | 江都     | 竹墩 133 线     | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 78 | 江都     | 宗南 141 线     | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 79 | 市区     | 公农 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 80 | 市区     | 公东 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 81 | 市区     | 谷营 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 82 | 市区     | 公道 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 83 | 市区     | 谈集 112 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 84 | 市区     | 滨湖 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 85 | 市区     | 埕桥 114 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 86 | 市区     | 公道 1 号 135 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 87 | 市区     | 谈集 2 号 122 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 88 | 市区     | 赤农 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 89 | 市区     | 金山 2 号 125 线 | 10        | 8123      | 本级设备容量受限 |
| 90 | 仪征     | 建中 143 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 91 | 仪征     | 圩开 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 92 | 仪征     | 五星 131 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 93 | 仪征     | 华德 132 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 94  | 仪征     | 丰岭 133 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 95  | 仪征     | 大陈 143 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 96  | 仪征     | 路东 144 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 97  | 仪征     | 双涧 145 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 98  | 仪征     | 双塘 142 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 99  | 仪征     | 大仪 141 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 100 | 仪征     | 圣塘 144 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 101 | 仪征     | 何巷 145 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 102 | 仪征     | 天富 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 103 | 仪征     | 盘开 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 104 | 仪征     | 创业 115 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 105 | 仪征     | 盘新 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 106 | 仪征     | 富尔 114 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 107 | 仪征     | 盘工 1 号 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 108 | 仪征     | 盘扬 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 109 | 仪征     | 威富 126 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 110 | 仪征     | 暖山 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 111 | 仪征     | 古南 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 112 | 仪征     | 尔富 1 号 125 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 113 | 仪征     | 建军 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

表 3 公用配电线路分布式光伏容量受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 宝应     | 大陆 543 线    | 20        | 17355     | 上级设备容量受限 |
| 2  | 宝应     | 恒氏 545 线    | 20        | 17355     | 上级设备容量受限 |
| 3  | 宝应     | 红日 544 线    | 20        | 17355     | 上级设备容量受限 |
| 4  | 宝应     | 淮江 541 线    | 20        | 17355     | 上级设备容量受限 |
| 5  | 宝应     | 聚酯 II 548 线 | 20        | 8660      | 上级设备容量受限 |
| 6  | 宝应     | 人民 547 线    | 20        | 17355     | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 7  | 宝应     | 兴发 542 线    | 20        | 13856     | 上级设备容量受限 |
| 8  | 宝应     | 彩电 133 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 9  | 宝应     | 彩虹 114 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 10 | 宝应     | 储能 I 131 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 11 | 宝应     | 储能 II 123 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 12 | 宝应     | 大李 124 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 13 | 宝应     | 东阳 121 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 14 | 宝应     | 光阳 115 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 15 | 宝应     | 江庄 132 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 16 | 宝应     | 利民 134 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 17 | 宝应     | 刘舍 111 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 18 | 宝应     | 上浦 112 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 19 | 宝应     | 苏林 146 线    | 10        | 8348      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 20 | 宝应     | 吴堡 142 线 | 10        | 8348      | 上级设备容量受限 |
| 21 | 宝应     | 西沟 141 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 22 | 宝应     | 锡洲 125 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 23 | 宝应     | 新华 145 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 24 | 宝应     | 朱家 143 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 25 | 宝应     | 柳郑 116 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 26 | 宝应     | 仁里 122 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 27 | 宝应     | 世纪 114 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 28 | 宝应     | 双苏 125 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 29 | 宝应     | 团庄 126 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 30 | 宝应     | 夏镇 131 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 31 | 宝应     | 新安 123 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 32 | 宝应     | 雍尹 124 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 33 | 宝应     | 张袁 115 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 34 | 宝应     | 赵广 113 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 35 | 宝应     | 集丰 263 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 36 | 宝应     | 南舍 264 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 37 | 宝应     | 太仓 265 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 38 | 宝应     | 新舍 268 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 39 | 宝应     | 兴安 266 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 40 | 宝应     | 宝中 274 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 41 | 宝应     | 郭庄 268 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 42 | 宝应     | 林庄 267 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 43 | 宝应     | 邻里 273 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 44 | 宝应     | 南窑 272 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 45 | 宝应     | 三团 265 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称      | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 46 | 宝应     | 时代Ⅱ 275 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 47 | 宝应     | 曙光 271 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 48 | 宝应     | 新南 266 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 49 | 宝应     | 许庄 269 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 50 | 宝应     | 阳光 264 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 51 | 宝应     | 车站 232 线  | 10        | 6928      | 上级设备容量受限 |
| 52 | 宝应     | 七里 234 线  | 10        | 5196      | 上级设备容量受限 |
| 53 | 宝应     | 叶挺Ⅰ 236 线 | 10        | 5196      | 上级设备容量受限 |
| 54 | 宝应     | 邗沟 233 线  | 10        | 6928      | 上级设备容量受限 |
| 55 | 宝应     | 滨河 219 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 56 | 宝应     | 曹工 224 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 57 | 宝应     | 曹南 216 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 58 | 宝应     | 曹镇 215 线  | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |



| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 59 | 宝应     | 曹中 233 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 60 | 宝应     | 楚甸 229 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 61 | 宝应     | 崔堡 221 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 62 | 宝应     | 古塔 213 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 63 | 宝应     | 顾家 232 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 64 | 宝应     | 光明 214 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 65 | 宝应     | 郝舍 231 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 66 | 宝应     | 金吾 227 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 67 | 宝应     | 陆庄 226 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 68 | 宝应     | 溪北 217 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 69 | 宝应     | 下舍 222 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 70 | 宝应     | 殷家 228 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 71 | 宝应     | 甄庄 223 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 72 | 宝应     | 镇南 212 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 73 | 宝应     | 周管 218 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 74 | 宝应     | 泾安 211 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 75 | 宝应     | 诚忠 135 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 76 | 宝应     | 范沟 143 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 77 | 宝应     | 建设 144 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 78 | 宝应     | 江宝 145 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 79 | 宝应     | 龙河 134 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 80 | 宝应     | 芦东 136 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 81 | 宝应     | 杨蒋 141 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 82 | 宝应     | 张楼 132 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 83 | 宝应     | 众鑫 142 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 84 | 宝应     | 郭工 184 线 | 10        | 6928      | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 线路名称        | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 85 | 宝应     | 郭农 185 线    | 10        | 5196      | 上级设备容量受限 |
| 86 | 宝应     | 果园 187 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 87 | 宝应     | 金夏 183 线    | 10        | 6928      | 上级设备容量受限 |
| 88 | 宝应     | 韦农 186 线    | 10        | 6928      | 上级设备容量受限 |
| 89 | 宝应     | 夏工 182 线    | 10        | 6928      | 上级设备容量受限 |
| 90 | 宝应     | 夏农 181 线    | 10        | 6928      | 上级设备容量受限 |
| 91 | 宝应     | 凤鸣 145 线    | 10        | 8348      | 上级设备容量受限 |
| 92 | 宝应     | 华府 141 线    | 10        | 8348      | 上级设备容量受限 |
| 93 | 宝应     | 金源 142 线    | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 94 | 宝应     | 上海 143 线    | 10        | 8348      | 上级设备容量受限 |
| 95 | 宝应     | 行政 144 线    | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 96 | 宝应     | 鲁开 II 223 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 97 | 宝应     | 朱联 226 线    | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 98  | 宝应     | 北河 234 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 99  | 宝应     | 曹坝 217 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 100 | 宝应     | 鸿盛 212 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 101 | 宝应     | 花庄 219 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 102 | 宝应     | 刘圩 222 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 103 | 宝应     | 明珠 233 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 104 | 宝应     | 潘夏 235 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 105 | 宝应     | 人和 213 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 106 | 宝应     | 润扬 225 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 107 | 宝应     | 施庄 223 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 108 | 宝应     | 实小 228 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 109 | 宝应     | 天悦 221 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 110 | 宝应     | 五洲 215 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 111 | 宝应     | 下园 229 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 112 | 宝应     | 新民 227 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 113 | 宝应     | 新胜 216 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 114 | 宝应     | 扬工 224 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 115 | 宝应     | 拥军 236 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 116 | 宝应     | 元北 214 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 117 | 宝应     | 跃进 211 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 118 | 宝应     | 馨怡 232 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 119 | 宝应     | 鑫宝 226 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 120 | 宝应     | 北园 111 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 121 | 宝应     | 长沟 112 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 122 | 宝应     | 春光 121 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 123 | 宝应     | 光辉 119 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 124 | 宝应     | 侯庄 211 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 125 | 宝应     | 顺河 125 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 126 | 宝应     | 吴坝 213 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 127 | 宝应     | 西组 126 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 128 | 宝应     | 兴同 118 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 129 | 宝应     | 徐杨 123 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 130 | 宝应     | 沿湖 131 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 131 | 宝应     | 杨河 122 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 132 | 宝应     | 御景 124 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 133 | 宝应     | 藏陈 252 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 134 | 宝应     | 广陵 259 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 135 | 宝应     | 蒋堡 258 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 136 | 宝应     | 廖徐 257 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 137 | 宝应     | 天水 256 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 138 | 宝应     | 项侯 254 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 139 | 宝应     | 新城 253 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 140 | 宝应     | 兴阳 242 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 141 | 宝应     | 油坊 251 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 142 | 宝应     | 平南 137 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 143 | 宝应     | 狮庄 139 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 144 | 宝应     | 水泗 132 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 145 | 宝应     | 天平 133 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 146 | 宝应     | 獐狮 131 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 147 | 宝应     | 泗河 134 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 148 | 宝应     | 富港 145 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 149 | 宝应     | 耿耿 148 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 150 | 宝应     | 官庄 127 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 151 | 宝应     | 健康 142 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 152 | 宝应     | 楼中 147 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 153 | 宝应     | 望北 124 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 154 | 宝应     | 望镇 121 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 155 | 宝应     | 邵河 141 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 156 | 宝应     | 蔡桥 161 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 157 | 宝应     | 场东 159 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 158 | 宝应     | 陈郝 149 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 159 | 宝应     | 东红 148 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 160 | 宝应     | 高庄 151 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 161 | 宝应     | 黄浦 154 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 162 | 宝应     | 姜庄 155 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 163 | 宝应     | 刘上 143 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 164 | 宝应     | 台许 142 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 165 | 宝应     | 卫星 141 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 166 | 宝应     | 吴庄 160 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 167 | 宝应     | 幸福 153 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 168 | 宝应     | 学田 144 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 169 | 宝应     | 灶户 146 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 170 | 宝应     | 闸北 145 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 171 | 宝应     | 闸南 162 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 172 | 宝应     | 左堡 164 线 | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 173 | 宝应     | 子农 188 线 | 10        | 6928      | 本级设备容量受限 |
| 174 | 宝应     | 迎浪 147 线 | 10        | 8954      | 本级设备容量受限 |
| 175 | 宝应     | 天阳 136 线 | 10        | 8954      | 本级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 176 | 高邮     | 游观 127 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 177 | 高邮     | 游吉 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 178 | 高邮     | 游米 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 179 | 高邮     | 游倪 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 180 | 高邮     | 游武 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 181 | 高邮     | 品北 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 182 | 高邮     | 品东 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 183 | 高邮     | 品墩 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 184 | 高邮     | 品湖 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 185 | 高邮     | 品乐 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 186 | 高邮     | 品马 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 187 | 高邮     | 品南 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 188 | 高邮     | 品强 122 线 | 10        | 7084      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 189 | 高邮     | 品桥 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 190 | 高邮     | 品清 124 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 191 | 高邮     | 品轩 126 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 192 | 高邮     | 品友 111 线     | 10        | 7084      | 上级设备容量受限 |
| 193 | 高邮     | 勤开 1 号 113 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 194 | 高邮     | 勤南 114 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 195 | 高邮     | 勤农 124 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 196 | 高邮     | 勤区 115 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 197 | 高邮     | 勤渠 112 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 198 | 高邮     | 勤泰 121 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 199 | 高邮     | 勤特 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 200 | 高邮     | 勤旺 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 201 | 高邮     | 勤洋 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 202 | 高邮     | 勤镇 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 203 | 高邮     | 双陈 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 204 | 高邮     | 双沟 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 205 | 高邮     | 双湖 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 206 | 高邮     | 双华 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 207 | 高邮     | 双林 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 208 | 高邮     | 双秦 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 209 | 高邮     | 双社 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 210 | 高邮     | 双珠 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 211 | 高邮     | 双虬 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 212 | 高邮     | 巷北 165 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 213 | 高邮     | 巷邓 162 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 214 | 高邮     | 巷东 167 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 215 | 高邮     | 巷工 154 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 216 | 高邮     | 巷横 163 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 217 | 高邮     | 巷吉 151 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 218 | 高邮     | 巷平 166 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 219 | 高邮     | 巷西 164 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 220 | 高邮     | 巷泾 152 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 221 | 高邮     | 八陈 143 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 222 | 高邮     | 八丰 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 223 | 高邮     | 八港 134 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 224 | 高邮     | 八金 131 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 225 | 高邮     | 八联 141 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 226 | 高邮     | 八汽 136 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 227 | 高邮     | 八旺 144 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 228 | 高邮     | 八阳 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 229 | 高邮     | 柳坝 513 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 230 | 高邮     | 夏桥 512 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 231 | 高邮     | 德港 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 232 | 高邮     | 德工 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 233 | 高邮     | 德塘 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 234 | 高邮     | 德扬 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 235 | 高邮     | 德东 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 236 | 高邮     | 德营 126 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 237 | 高邮     | 德镇 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 238 | 高邮     | 德圩 127 线 | 10        | 9180      | 上级设备容量受限 |
| 239 | 高邮     | 郭集 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 240 | 高邮     | 邵庄 123 线 | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 241 | 高邮     | 宝鼎 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 242 | 高邮     | 甘贯 126 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 243 | 高邮     | 甘横 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 244 | 高邮     | 甘林 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 245 | 高邮     | 和平 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 246 | 高邮     | 平工 127 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 247 | 高邮     | 三阳 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 248 | 高邮     | 观垛 132 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 249 | 高邮     | 观河 135 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 250 | 高邮     | 观街 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 251 | 高邮     | 观倪 131 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 252 | 高邮     | 观武 134 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 253 | 高邮     | 观游 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 254 | 高邮     | 湖郭 116 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 255 | 高邮     | 湖集 211 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 256 | 高邮     | 送和 213 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 257 | 高邮     | 送驾 117 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 258 | 高邮     | 送居 115 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 259 | 高邮     | 送热 212 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 260 | 高邮     | 送镇 118 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 261 | 高邮     | 湖镇 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 262 | 高邮     | 南茶 126 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 263 | 高邮     | 送安 128 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 264 | 高邮     | 送北 121 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 265 | 高邮     | 送驾 2 号 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 266 | 高邮     | 送南 142 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 267 | 高邮     | 送镇 2 号 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 268 | 高邮     | 天镇 125 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 269 | 高邮     | 保华 135 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 270 | 高邮     | 丰泽 145 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 271 | 高邮     | 黄奔 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 272 | 高邮     | 黄帆 144 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 273 | 高邮     | 黄开 1 号 149 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 274 | 高邮     | 黄开 2 号 134 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 275 | 高邮     | 黄品 121 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 276 | 高邮     | 嘉韵 125 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 277 | 高邮     | 佳晟 1 号 132 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 278 | 高邮     | 开元 143 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 279 | 高邮     | 六洋 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 280 | 高邮     | 陆宇 2 号 141 线 | 10        | 8123      | 上级设备容量受限 |
| 281 | 高邮     | 欧洲 2 号 148 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 282 | 高邮     | 沁园 133 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 283 | 高邮     | 亿泰 2 号 124 线 | 10        | 8123      | 上级设备容量受限 |
| 284 | 高邮     | 珠光 131 线     | 10        | 7950      | 上级设备容量受限 |
| 285 | 高邮     | 怡嘉 1 号 147 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 286 | 高邮     | 回龚 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 287 | 高邮     | 回乔 113 线     | 10        | 7725      | 上级设备容量受限 |
| 288 | 高邮     | 回桃 121 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 289 | 高邮     | 回镇 126 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 290 | 高邮     | 回佟 116 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 291 | 高邮     | 曙光 125 线     | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 292 | 高邮     | 回岗 142 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 293 | 高邮     | 回居 134 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 294 | 高邮     | 回三 136 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 295 | 高邮     | 回水 131 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 296 | 高邮     | 回殖 144 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 297 | 高邮     | 双墩 132 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 298 | 高邮     | 壁湖 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 299 | 高邮     | 界北 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 300 | 高邮     | 界龙 117 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 301 | 高邮     | 维兴 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 302 | 高邮     | 张任 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 303 | 高邮     | 二里 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 304 | 高邮     | 界铁 134 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 305 | 高邮     | 陆安 132 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 306 | 高邮     | 孟陵 131 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 307 | 高邮     | 临沙 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 308 | 高邮     | 临潭 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 309 | 高邮     | 临通 117 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 310 | 高邮     | 临兴 118 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 311 | 高邮     | 临指 119 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 312 | 高邮     | 临岸 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 313 | 高邮     | 临东 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 314 | 高邮     | 临沟 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 315 | 高邮     | 临海 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 316 | 高邮     | 临夏 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 317 | 高邮     | 东俞 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 318 | 高邮     | 三丰 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 319 | 高邮     | 三鹤 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 320 | 高邮     | 三卿 212 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 321 | 高邮     | 神阳 521 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 322 | 高邮     | 神祠 523 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 323 | 高邮     | 神北 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 324 | 高邮     | 神农 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 325 | 高邮     | 神中 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 326 | 高邮     | 神工 548 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 327 | 高邮     | 神镇 547 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 328 | 高邮     | 向阳 541 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 329 | 高邮     | 肖祠 546 线 | 20        | 18394     | 上级设备容量受限 |
| 330 | 高邮     | 北茶 145 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 331 | 高邮     | 神茶 141 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 332 | 高邮     | 神仪 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 333 | 高邮     | 神棟 144 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 334 | 高邮     | 汤澄 134 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 335 | 高邮     | 汤东 143 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 336 | 高邮     | 汤河 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 337 | 高邮     | 汤陵 132 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 338 | 高邮     | 汤伍 145 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 339 | 高邮     | 汤镇 131 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 340 | 高邮     | 伍庄 141 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 341 | 高邮     | 大树 118 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 342 | 高邮     | 环保 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 343 | 高邮     | 南角 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 344 | 高邮     | 强民 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 345 | 高邮     | 徐邵 213 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 346 | 高邮     | 永忠 211 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 347 | 高邮     | 友谊 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 348 | 高邮     | 新区 543 线 | 20        | 15900     | 上级设备容量受限 |
| 349 | 高邮     | 园区 544 线 | 20        | 15900     | 上级设备容量受限 |
| 350 | 高邮     | 宾迪 144 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 351 | 高邮     | 宾翔 149 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 352 | 高邮     | 宾校 142 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 353 | 高邮     | 宾星 143 线 | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 354 | 高邮     | 宾珠 141 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 355 | 高邮     | 轩池 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 356 | 高邮     | 轩电 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 357 | 高邮     | 轩帆 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 358 | 高邮     | 轩工 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 359 | 高邮     | 轩硅 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 360 | 高邮     | 轩红 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 361 | 高邮     | 轩联 126 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 362 | 高邮     | 轩桥 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 363 | 高邮     | 轩镇 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 364 | 高邮     | 轩虬 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 365 | 高邮     | 周农 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 366 | 高邮     | 周平 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 367 | 高邮     | 周胜 111 线 | 10        | 5196      | 上级设备容量受限 |
| 368 | 高邮     | 周吴 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 369 | 高邮     | 周谊 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 370 | 高邮     | 果园 122 线 | 10        | 5196      | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 371 | 高邮     | 集镇 121 线 | 10        | 5196      | 上级设备容量受限 |
| 372 | 高邮     | 龙河 124 线 | 10        | 5196      | 上级设备容量受限 |
| 373 | 高邮     | 周祥 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 374 | 高邮     | 周兴 126 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 375 | 江都     | 滨北 114 线 | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 376 | 江都     | 滨东 115 线 | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 377 | 江都     | 滨南 124 线 | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 378 | 江都     | 陈家 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 379 | 江都     | 船闸 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 380 | 江都     | 瓷厂 123 线 | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 381 | 江都     | 大林 126 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 382 | 江都     | 丁工 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 383 | 江都     | 东汇 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 384 | 江都     | 东进 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 385 | 江都     | 东元 134 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 386 | 江都     | 段南 261 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 387 | 江都     | 二姜 124 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 388 | 江都     | 凡套 113 线     | 10        | 8296      | 上级设备容量受限 |
| 389 | 江都     | 樊川 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 390 | 江都     | 樊富 1 号 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 391 | 江都     | 樊富 2 号 135 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 392 | 江都     | 樊南 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 393 | 江都     | 伏巷 118 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 394 | 江都     | 富樊 1 号 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 395 | 江都     | 富樊 2 号 128 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 396 | 江都     | 富工 121 线     | 10        | 8296      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 397 | 江都     | 富民 122 线     | 10        | 8296      | 上级设备容量受限 |
| 398 | 江都     | 高东 123 线     | 10        | 7448      | 上级设备容量受限 |
| 399 | 江都     | 高工 117 线     | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 400 | 江都     | 高徐 116 线     | 10        | 8954      | 上级设备容量受限 |
| 401 | 江都     | 高镇 118 线     | 10        | 7448      | 上级设备容量受限 |
| 402 | 江都     | 高镇 213 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 403 | 江都     | 工业园 I 112 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 404 | 江都     | 沟庄 128 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 405 | 江都     | 郭华 121 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 406 | 江都     | 韩二 117 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 407 | 江都     | 和熠 1 号 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 408 | 江都     | 红旗 112 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 409 | 江都     | 花彭 221 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 410 | 江都     | 华垛 126 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 411 | 江都     | 华景 118 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 412 | 江都     | 华农 111 线 | 10        | 8348      | 上级设备容量受限 |
| 413 | 江都     | 华阳 113 线 | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 414 | 江都     | 黄思 141 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 415 | 江都     | 黄庄 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 416 | 江都     | 麾北 135 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 417 | 江都     | 麾东 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 418 | 江都     | 麾工 136 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 419 | 江都     | 麾西 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 420 | 江都     | 嵇庄 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 421 | 江都     | 吉东 117 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 422 | 江都     | 纪北 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称       | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 423 | 江都     | 纪东 134 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 424 | 江都     | 纪工 142 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 425 | 江都     | 纪联 131 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 426 | 江都     | 纪镇 123 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 427 | 江都     | 贾兴 132 线   | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 428 | 江都     | 江泰 123 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 429 | 江都     | 街北 127 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 430 | 江都     | 锦工 221 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 431 | 江都     | 聚永 116 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 432 | 江都     | 空港 I 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 433 | 江都     | 楼庄 121 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 434 | 江都     | 楼庄 123 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 435 | 江都     | 陆巷 143 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 436 | 江都     | 绿洋 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 437 | 江都     | 麻村 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 438 | 江都     | 南环 211 线 | 10        | 7950      | 上级设备容量受限 |
| 439 | 江都     | 南荀 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 440 | 江都     | 七里 117 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 441 | 江都     | 器材 121 线 | 10        | 8227      | 上级设备容量受限 |
| 442 | 江都     | 前进 125 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 443 | 江都     | 荣臣 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 444 | 江都     | 三周 145 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 445 | 江都     | 曙光 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 446 | 江都     | 双工 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 447 | 江都     | 双林 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 448 | 江都     | 双仙 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 449 | 江都     | 宋家 211 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 450 | 江都     | 苏庄 134 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 451 | 江都     | 太平 128 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 452 | 江都     | 汤营 126 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 453 | 江都     | 同林 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 454 | 江都     | 吴堡 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 455 | 江都     | 五东 251 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 456 | 江都     | 五和 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 457 | 江都     | 五舍 241 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 458 | 江都     | 武坚 141 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 459 | 江都     | 武景 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 460 | 江都     | 武南 231 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 461 | 江都     | 武镇 221 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 462 | 江都     | 物流 I 113 线   | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 463 | 江都     | 西闫 136 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 464 | 江都     | 小纪 1 号 212 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 465 | 江都     | 小纪 2 号 127 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 466 | 江都     | 新河 112 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 467 | 江都     | 新圩 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 468 | 江都     | 徐北 223 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 469 | 江都     | 阳光 143 线     | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 470 | 江都     | 杨东 111 线     | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 471 | 江都     | 杨工 126 线     | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 472 | 江都     | 杨西 114 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 473 | 江都     | 窑头 116 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 474 | 江都     | 宜北 116 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |



| 序号  | 市（县、区） | 线路名称      | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 475 | 江都     | 永安 132 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 476 | 江都     | 永南 113 线  | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 477 | 江都     | 园区 112 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 478 | 江都     | 跃进 131 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 479 | 江都     | 运东 111 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 480 | 江都     | 昭关坝 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 481 | 江都     | 真农 112 线  | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 482 | 江都     | 真武 125 线  | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 483 | 江都     | 周桥 122 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 484 | 江都     | 周西 131 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 485 | 江都     | 周中 127 线  | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 486 | 江都     | 竹墩 133 线  | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 487 | 江都     | 宗村 121 线  | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 488 | 江都     | 宗南 141 线     | 10        | 9093      | 上级设备容量受限 |
| 489 | 市区     | 公农 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 490 | 市区     | 潘庄 132 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 491 | 市区     | 公东 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 492 | 市区     | 谷营 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 493 | 市区     | 公道 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 494 | 市区     | 谷营 2 号 141 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 495 | 市区     | 谈集 112 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 496 | 市区     | 滨湖 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 497 | 市区     | 上元 1 号 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 498 | 市区     | 滨湖 2 号 142 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 499 | 市区     | 埭桥 114 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 500 | 市区     | 上元 2 号 143 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 501 | 市区     | 仪寿 1 号 122 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 502 | 市区     | 仪寿 2 号 123 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 503 | 市区     | 公道 1 号 135 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 504 | 市区     | 谈集 2 号 122 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 505 | 市区     | 赤工 131 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 506 | 市区     | 赤农 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 507 | 市区     | 金山 2 号 125 线 | 10        | 8123      | 本级设备容量受限 |
| 508 | 仪征     | 建中 143 线     | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 509 | 仪征     | 圩开 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 本级设备容量受限 |
| 510 | 仪征     | 米厂 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 511 | 仪征     | 陈开 112 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 512 | 仪征     | 陈工 117 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 513 | 仪征     | 青年 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 514 | 仪征     | 香沟 114 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 515 | 仪征     | 大巷 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 516 | 仪征     | 万集 113 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 517 | 仪征     | 朱桥 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 518 | 仪征     | 河北 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 519 | 仪征     | 百寿 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 520 | 仪征     | 开发 127 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 521 | 仪征     | 大开 128 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 522 | 仪征     | 五星 131 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 523 | 仪征     | 华德 132 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 524 | 仪征     | 丰岭 133 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 525 | 仪征     | 大陈 143 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 526 | 仪征     | 路东 144 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称     | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|----------|----------|-----------|----------|
| 527 | 仪征     | 双涧 145 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 528 | 仪征     | 双塘 142 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 529 | 仪征     | 大仪 141 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 530 | 仪征     | 双竹 141 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 531 | 仪征     | 联合 153 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 532 | 仪征     | 江缆 156 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 533 | 仪征     | 和平 151 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 534 | 仪征     | 季庄 152 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 535 | 仪征     | 高塘 154 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 536 | 仪征     | 扬缆 166 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 537 | 仪征     | 双圩 163 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 538 | 仪征     | 太平 161 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 539 | 仪征     | 丁桥 164 线 | 10       | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 540 | 仪征     | 胥云 118 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 541 | 仪征     | 张山 117 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 542 | 仪征     | 马南 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 543 | 仪征     | 马开 1 号 111 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 544 | 仪征     | 金营 2 号 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 545 | 仪征     | 金营 1 号 115 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 546 | 仪征     | 马开 2 号 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 547 | 仪征     | 圣塘 144 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 548 | 仪征     | 何巷 145 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 549 | 仪征     | 烜成 151 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 550 | 仪征     | 天富 111 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 551 | 仪征     | 盘开 1 号 112 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 552 | 仪征     | 创业 115 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 553 | 仪征     | 盘新 113 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 554 | 仪征     | 富尔 114 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 555 | 仪征     | 盘工 1 号 116 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 556 | 仪征     | 盘扬 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 557 | 仪征     | 威富 126 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 558 | 仪征     | 暖山 1 号 124 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 559 | 仪征     | 古南 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 560 | 仪征     | 尔富 1 号 125 线 | 10        | 9526      | 上级设备容量受限 |
| 561 | 仪征     | 建军 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 562 | 仪征     | 谢集 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 563 | 仪征     | 高集 121 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 564 | 仪征     | 茶场 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 565 | 仪征     | 江扬 124 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |

| 序号  | 市（县、区） | 线路名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 566 | 仪征     | 康养 222 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 567 | 仪征     | 月开 1 号 221 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 568 | 仪征     | 长兴 122 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 569 | 仪征     | 登月 121 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 570 | 仪征     | 大玉 123 线     | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |
| 571 | 仪征     | 工业 2 号 121 线 | 10        | 9197      | 上级设备容量受限 |