

扬州市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量信息

（2026 年第 2 季度）

截至 2026 年 3 月 31 日，扬州市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 263 台，发生倒送的有 118 台，占比 44.87%。其中，110、35 千伏公用变压器电源（分布式光伏）容量具备可开放条件的共有 188 台，占比 71.48%；110、35 千伏公用变压器电源（分布式光伏）容量受限的共有 75 台，占比 28.52%。110、35 千伏公用变压器电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	八里变	1 号主变	110	63000	42994	10190
2	市区	八里变	2 号主变	110	63000	48390	40086
3	市区	柏树变	1 号主变	110	31500	0	0
4	市区	柏树变	3 号主变	110	40000	19309	0
5	市区	北城变	1 号主变	110	63000	52833	52833
6	市区	北城变	3 号主变	110	50000	47972	5062
7	市区	汊河变	1 号主变	110	50000	47292	35924
8	市区	汊河变	2 号主变	110	50000	52585	40086
9	市区	东城变	3 号主变	110	50000	47591	47591
10	市区	东城变	5 号主变	110	50000	51494	51494

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11	市区	东石变	2号主变	110	63000	55300	35924
12	市区	东石变	4号主变	110	63000	53925	40086
13	市区	董庄变	1号主变	110	50000	42369	35960
14	市区	董庄变	3号主变	110	50000	34585	12089
15	市区	方巷变	1号主变	110	31500	18112	16080
16	市区	方巷变	2号主变	110	40000	25054	5062
17	市区	港口变	1号主变	110	40000	32000	10190
18	市区	港口变	2号主变	110	80000	48842	35924
19	市区	韩万变	1号主变	110	50000	45194	45194
20	市区	韩万变	2号主变	110	50000	43467	21083
21	市区	杭集变	1号主变	110	40000	39887	12089
22	市区	杭集变	2号主变	110	50000	51534	35960
23	市区	何桥变	1号主变	110	50000	45665	45665
24	市区	何桥变	3号主变	110	50000	52050	52050
25	市区	花园变	3号主变	110	80000	77483	77483
26	市区	花园变	5号主变	110	80000	74991	68585
27	市区	黄珏变	1号主变	110	50000	35300	14784
28	市区	黄珏变	2号主变	110	50000	36584	5062
29	市区	火车站变	1号主变	110	40000	44256	44256
30	市区	火车站变	2号主变	110	40000	47942	5062
31	市区	金槐变	2号主变	110	80000	94936	75113
32	市区	金槐变	4号主变	110	80000	86230	14784
33	市区	京华变	1号主变	110	80000	81531	68904
34	市区	京华变	2号主变	110	80000	82064	75113

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35	市区	酒甸变	1号主变	110	50000	36943	14784
36	市区	酒甸变	3号主变	110	50000	40174	5062
37	市区	开发变	1号主变	110	40000	43700	43700
38	市区	开发变	2号主变	110	40000	41638	41638
39	市区	开发变	4号主变	110	50000	52447	52447
40	市区	廖家变	3号主变	110	80000	82762	25821
41	市区	廖家变	5号主变	110	63000	66671	66671
42	市区	龙泉变	1号主变	110	40000	35376	35376
43	市区	龙泉变	2号主变	110	80000	79381	35960
44	市区	吕桥变	2号主变	110	80000	92491	35924
45	市区	吕桥变	4号主变	110	50000	47346	40086
46	市区	南郊变	2号主变	110	63000	57719	57719
47	市区	南郊变	4号主变	110	63000	72477	72477
48	市区	平山变	1号主变	110	40000	43744	43744
49	市区	平山变	2号主变	110	50000	54195	16080
50	市区	琼花变	1号主变	110	40000	42331	42331
51	市区	琼花变	2号主变	110	40000	48354	48354
52	市区	琼花变	4号主变	110	40000	43283	43283
53	市区	润扬变	1号主变	110	50000	45532	40086
54	市区	润扬变	3号主变	110	50000	33406	35924
55	市区	沙头变	1号主变	110	31500	30824	30824
56	市区	沙头变	2号主变	110	31500	25412	25412
57	市区	沙湾变	1号主变	110	50000	42388	42388
58	市区	沙湾变	2号主变	110	50000	42397	35960

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
59	市区	施井变	1号主变	110	40000	42832	42832
60	市区	施井变	2号主变	110	40000	46421	46421
61	市区	施桥变	1号主变	110	31500	30437	10190
62	市区	施桥变	2号主变	110	31500	32546	32546
63	市区	石塔变	1号主变	110	80000	78344	68904
64	市区	石塔变	3号主变	110	50000	58685	47688
65	市区	双桥变	1号主变	110	50000	59993	52542
66	市区	双桥变	2号主变	110	50000	58978	58978
67	市区	泰安变	1号主变	110	40000	33190	33190
68	市区	泰安变	2号主变	110	40000	33491	21083
69	市区	头桥变	2号主变	110	40000	33792	25821
70	市区	头桥变	4号主变	110	40000	35039	35039
71	市区	瓦窑变	1号主变	110	50000	50256	50256
72	市区	瓦窑变	3号主变	110	50000	51292	16080
73	市区	湾头变	1号主变	110	31500	31888	31888
74	市区	湾头变	2号主变	110	31500	33057	12089
75	市区	文汇变	1号主变	110	40000	39832	39832
76	市区	文汇变	2号主变	110	40000	41635	41635
77	市区	文汇变	4号主变	110	40000	41707	41707
78	市区	五里变	1号主变	110	80000	92348	76689
79	市区	五里变	2号主变	110	40000	44986	44986
80	市区	西湖变	1号主变	110	40000	38320	38320
81	市区	西湖变	2号主变	110	40000	42089	42089
82	市区	新坝变	2号主变	110	50000	40000	3295

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
83	市区	新坝变	4号主变	110	50000	37321	37321
84	市区	北洲变	1号主变	35	10000	9361	9361
85	市区	北洲变	2号主变	35	10000	9322	9322
86	市区	杨庙变	1号主变	35	10000	6587	5062
87	市区	杨庙变	2号主变	35	10000	6557	6557
88	市区	杨寿变	1号主变	35	10000	8232	5062
89	市区	杨寿变	2号主变	35	10000	8303	8303
90	江都区	丁沟变	1号主变	110	31500	0	0
91	江都区	丁沟变	2号主变	110	31500	22900	11270
92	江都区	樊川变	1号主变	110	40000	0	0
93	江都区	樊川变	3号主变	110	50000	33558	0
94	江都区	富民变	1号主变	110	50000	0	0
95	江都区	富民变	2号主变	110	40000	0	0
96	江都区	甘棠变	1号主变	110	40000	35494	6069
97	江都区	甘棠变	2号主变	110	40000	34179	11270
98	江都区	花荡变	1号主变	110	31500	25284	17909
99	江都区	花荡变	3号主变	110	50000	40088	26684
100	江都区	麾村变	1号主变	110	50000	0	0
101	江都区	麾村变	2号主变	110	50000	0	0
102	江都区	建乐变	1号主变	110	50000	50421	8244
103	江都区	建乐变	3号主变	110	63000	56189	37721
104	江都区	江平变	3号主变	110	50000	41293	22935
105	江都区	江平变	5号主变	110	80000	64000	57419
106	江都区	金湾变	1号主变	110	40000	40082	21083

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
107	江都区	金湾变	2号主变	110	40000	37137	8244
108	江都区	龙川变	1号主变	110	40000	43246	37721
109	江都区	龙川变	2号主变	110	40000	42479	17909
110	江都区	浦头变	1号主变	110	50000	37401	26684
111	江都区	浦头变	5号主变	110	63000	48772	22935
112	江都区	双流变	1号主变	110	50000	39736	0
113	江都区	双流变	3号主变	110	50000	39189	6069
114	江都区	塘头变	1号主变	110	50000	0	0
115	江都区	塘头变	5号主变	110	50000	0	0
116	江都区	吴堡变	1号主变	110	50000	0	0
117	江都区	吴堡变	2号主变	110	50000	0	0
118	江都区	吴桥变	1号主变	110	50000	30600	26684
119	江都区	吴桥变	2号主变	110	31500	20442	20442
120	江都区	仙女变	1号主变	110	80000	79613	6069
121	江都区	仙女变	2号主变	110	80000	79892	37721
122	江都区	新民变	1号主变	110	40000	27593	27593
123	江都区	新民变	2号主变	110	50000	41076	10640
124	江都区	杨巷变	1号主变	110	50000	38922	38922
125	江都区	杨巷变	2号主变	110	50000	36013	26684
126	江都区	宜陵变	1号主变	110	50000	40846	10640
127	江都区	宜陵变	3号主变	110	50000	31962	6069
128	江都区	真武变	1号主变	110	63000	45504	0
129	江都区	真武变	3号主变	110	50000	44231	11270
130	江都区	中闸变	1号主变	110	50000	48975	26684

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
131	江都区	中闸变	2号主变	110	80000	77177	57419
132	江都区	丁伙变	1号主变	35	10000	8000	0
133	江都区	丁伙变	2号主变	35	10000	8000	0
134	江都区	黄思变	1号主变	35	10000	0	0
135	江都区	黄思变	2号主变	35	6300	0	0
136	江都区	武坚变	1号主变	35	10000	0	0
137	江都区	武坚变	2号主变	35	20000	0	0
138	江都区	昭关变	1号主变	35	25000	14885	11270
139	江都区	昭关变	2号主变	35	6300	2833	2833
140	仪征市	曹山变	1号主变	110	40000	41089	12610
141	仪征市	曹山变	2号主变	110	40000	30296	15459
142	仪征市	城东变	1号主变	110	40000	44396	0
143	仪征市	城东变	2号主变	110	40000	39972	12610
144	仪征市	城南变	1号主变	110	50000	48967	48967
145	仪征市	城南变	2号主变	110	50000	47118	47118
146	仪征市	大仪变	1号主变	110	63000	39363	0
147	仪征市	大仪变	2号主变	110	50000	0	0
148	仪征市	方桥变	1号主变	110	50000	43461	0
149	仪征市	方桥变	2号主变	110	50000	44243	2730
150	仪征市	金马变	1号主变	110	40000	26894	0
151	仪征市	金马变	2号主变	110	40000	26896	12610
152	仪征市	盘古变	1号主变	110	50000	0	0
153	仪征市	盘古变	3号主变	110	50000	32056	5062
154	仪征市	浦西变	1号主变	110	50000	52278	49320

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
155	仪征市	浦西变	2号主变	110	63000	63354	15459
156	仪征市	青矿变	1号主变	110	80000	69587	69587
157	仪征市	青矿变	3号主变	110	50000	49479	49479
158	仪征市	三益变	1号主变	110	31500	14457	1050
159	仪征市	三益变	3号主变	110	40000	33269	2730
160	仪征市	双龙变	1号主变	110	50000	40000	5062
161	仪征市	双龙变	2号主变	110	50000	42140	0
162	仪征市	圩区变	1号主变	110	63000	51357	1050
163	仪征市	圩区变	2号主变	110	50000	37631	2730
164	仪征市	谢集变	1号主变	110	40000	14475	12610
165	仪征市	谢集变	2号主变	110	40000	11283	0
166	仪征市	胥南变	1号主变	110	40000	44915	44915
167	仪征市	胥南变	3号主变	110	40000	32000	32000
168	仪征市	仪城变	1号主变	110	63000	59783	59783
169	仪征市	仪城变	2号主变	110	63000	57047	12610
170	仪征市	郁桥变	1号主变	110	40000	22123	0
171	仪征市	郁桥变	3号主变	110	40000	32000	2730
172	仪征市	枣林变	1号主变	110	50000	38212	38212
173	仪征市	枣林变	2号主变	110	50000	34896	34896
174	仪征市	陈集变	1号主变	35	20000	10485	0
175	仪征市	陈集变	2号主变	35	20000	14640	12610
176	仪征市	矿区变	1号主变	35	10000	10116	10116
177	仪征市	矿区变	2号主变	35	12500	9484	9484
178	仪征市	月塘变	1号主变	35	10000	4024	4024

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
179	仪征市	月塘变	2号主变	35	10000	3673	3673
180	高邮市	八桥变	1号主变	110	50000	35418	0
181	高邮市	八桥变	3号主变	110	50000	16020	0
182	高邮市	德华变	1号主变	110	80000	0	0
183	高邮市	德华变	2号主变	110	50000	27812	0
184	高邮市	甘垛变	1号主变	110	40000	30719	0
185	高邮市	甘垛变	2号主变	110	31500	22952	4840
186	高邮市	高城变	1号主变	110	50000	54546	36544
187	高邮市	高城变	2号主变	110	50000	47566	15400
188	高邮市	观鹤变	1号主变	110	50000	28494	0
189	高邮市	观鹤变	3号主变	110	50000	38852	0
190	高邮市	湖西变	1号主变	110	63000	48544	0
191	高邮市	湖西变	2号主变	110	31500	0	0
192	高邮市	黄渡变	1号主变	110	40000	48791	35020
193	高邮市	黄渡变	2号主变	110	40000	16020	0
194	高邮市	回乡变	1号主变	110	50000	29724	0
195	高邮市	回乡变	3号主变	110	50000	0	0
196	高邮市	界首变	1号主变	110	40000	25876	0
197	高邮市	界首变	2号主变	110	40000	32000	8910
198	高邮市	临泽变	1号主变	110	50000	34990	0
199	高邮市	临泽变	2号主变	110	50000	36659	0
200	高邮市	龙虬变	2号主变	110	80000	63035	31898
201	高邮市	龙虬变	4号主变	110	40000	39067	35020
202	高邮市	三垛变	1号主变	110	50000	35937	4840

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
203	高邮市	三垛变	2号主变	110	50000	37758	0
204	高邮市	神居变	2号主变	110	80000	0	0
205	高邮市	神居变	4号主变	110	50000	24082	0
206	高邮市	汤庄变	1号主变	110	40000	31029	0
207	高邮市	汤庄变	3号主变	110	40000	29570	4840
208	高邮市	文游变	1号主变	110	50000	55857	36544
209	高邮市	文游变	3号主变	110	50000	51138	35020
210	高邮市	武安变	1号主变	110	40000	40948	15400
211	高邮市	武安变	2号主变	110	80000	74213	35020
212	高邮市	卸甲变	1号主变	110	31500	25131	0
213	高邮市	卸甲变	2号主变	110	31500	21678	21678
214	高邮市	一沟变	1号主变	110	50000	31552	0
215	高邮市	一沟变	2号主变	110	50000	33180	0
216	高邮市	迎宾变	2号主变	110	80000	56314	15400
217	高邮市	迎宾变	4号主变	110	50000	16020	0
218	高邮市	张轩变	1号主变	110	50000	31593	8910
219	高邮市	张轩变	3号主变	110	50000	39682	31898
220	高邮市	周山变	1号主变	110	31500	24567	650
221	高邮市	周山变	2号主变	110	63000	24834	0
222	高邮市	甸垛变	1号主变	35	16000	13796	4840
223	高邮市	甸垛变	2号主变	35	16000	11396	0
224	宝应县	白田变	1号主变	110	80000	73605	13625
225	宝应县	白田变	3号主变	110	80000	82459	26059
226	宝应县	宝应变	1号主变	110	50000	48757	13625

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
227	宝应县	宝应变	2号主变	110	50000	42351	31290
228	宝应县	曹甸变	3号主变	110	31500	23305	0
229	宝应县	曹甸变	5号主变	110	31500	19655	0
230	宝应县	汜水变	1号主变	110	50000	40000	9940
231	宝应县	汜水变	2号主变	110	50000	40000	13625
232	宝应县	官庄变	1号主变	110	50000	39097	13625
233	宝应县	官庄变	3号主变	110	50000	18476	0
234	宝应县	吉星变	1号主变	110	40000	28063	13625
235	宝应县	吉星变	2号主变	110	40000	32440	8000
236	宝应县	泾河变	1号主变	110	31500	1832	0
237	宝应县	泾河变	2号主变	110	31500	17305	0
238	宝应县	柳河变	2号主变	110	63000	60462	31290
239	宝应县	柳河变	4号主变	110	63000	55771	0
240	宝应县	鲁垛变	1号主变	110	31500	20376	9940
241	宝应县	鲁垛变	2号主变	110	31500	18476	0
242	宝应县	齐心变	1号主变	110	50000	40000	0
243	宝应县	齐心变	3号主变	110	50000	42881	0
244	宝应县	山阳变	1号主变	110	50000	38259	0
245	宝应县	山阳变	2号主变	110	50000	33647	0
246	宝应县	天平变	1号主变	110	31500	18476	0
247	宝应县	天平变	2号主变	110	31500	9937	0
248	宝应县	望直变	1号主变	110	40000	31158	5040
249	宝应县	望直变	2号主变	110	31500	29516	0
250	宝应县	中港变	1号主变	110	40000	31135	13625

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
251	宝应县	中港变	2号主变	110	31500	27752	27752
252	宝应县	安丰变	1号主变	35	25000	20000	9940
253	宝应县	安丰变	2号主变	35	20000	16000	0
254	宝应县	城东变	1号主变	35	20000	22410	22410
255	宝应县	城东变	2号主变	35	20000	20645	20645
256	宝应县	广洋变	1号主变	35	10000	6830	9940
257	宝应县	广洋变	2号主变	35	20000	13131	9940
258	宝应县	郭桥变	1号主变	35	20000	4909	0
259	宝应县	郭桥变	2号主变	35	20000	9448	0
260	宝应县	射阳变	1号主变	35	6300	2820	0
261	宝应县	射阳变	2号主变	35	16000	3857	0
262	宝应县	小尹变	1号主变	35	6300	5040	9940
263	宝应县	小尹变	2号主变	35	20000	16877	9940

表 2 110、35 千伏公用变压器电源容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	柏树变	1号主变	110	31500	上级设备原因受限
2	江都区	丁沟变	1号主变	110	31500	上级设备原因受限
3	江都区	樊川变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
4	江都区	富民变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
5	江都区	富民变	2号主变	110	40000	上级设备原因受限
6	江都区	麾村变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
7	江都区	麾村变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
8	江都区	塘头变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
9	江都区	塘头变	5号主变	110	50000	上级设备原因受限
10	江都区	吴堡变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
11	江都区	吴堡变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
12	江都区	黄思变	1号主变	35	10000	上级设备原因受限
13	江都区	黄思变	2号主变	35	6300	上级设备原因受限
14	江都区	武坚变	1号主变	35	10000	上级设备原因受限
15	江都区	武坚变	2号主变	35	20000	上级设备原因受限
16	仪征市	大仪变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
17	仪征市	盘古变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
18	高邮市	德华变	1号主变	110	80000	上级设备原因受限
19	高邮市	湖西变	2号主变	110	31500	上级设备原因受限
20	高邮市	回乡变	3号主变	110	50000	上级设备原因受限
21	高邮市	神居变	2号主变	110	80000	上级设备原因受限

表 3 110、35 千伏公用变压器分布式光伏容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	柏树变	1号主变	110	31500	上级设备原因受限
2	市区	柏树变	3号主变	110	40000	上级设备原因受限
3	江都区	丁沟变	1号主变	110	31500	上级设备原因受限
4	江都区	樊川变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
5	江都区	樊川变	3号主变	110	50000	上级设备原因受限
6	江都区	富民变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
7	江都区	富民变	2号主变	110	40000	上级设备原因受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
8	江都区	麾村变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
9	江都区	麾村变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
10	江都区	双流变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
11	江都区	塘头变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
12	江都区	塘头变	5号主变	110	50000	上级设备原因受限
13	江都区	吴堡变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
14	江都区	吴堡变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
15	江都区	真武变	1号主变	110	63000	上级设备原因受限
16	江都区	丁伙变	1号主变	35	10000	上级设备原因受限
17	江都区	丁伙变	2号主变	35	10000	上级设备原因受限
18	江都区	黄思变	1号主变	35	10000	上级设备原因受限
19	江都区	黄思变	2号主变	35	6300	上级设备原因受限
20	江都区	武坚变	1号主变	35	10000	上级设备原因受限
21	江都区	武坚变	2号主变	35	20000	上级设备原因受限
22	仪征市	大仪变	1号主变	110	63000	上级设备原因受限
23	仪征市	大仪变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
24	仪征市	方桥变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
25	仪征市	金马变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
26	仪征市	盘古变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
27	仪征市	双龙变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
28	仪征市	谢集变	2号主变	110	40000	上级设备原因受限
29	仪征市	城东变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
30	仪征市	郁桥变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
31	仪征市	陈集变	1号主变	35	20000	上级设备原因受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
32	高邮市	八桥变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
33	高邮市	八桥变	3号主变	110	50000	上级设备原因受限
34	高邮市	德华变	1号主变	110	80000	上级设备原因受限
35	高邮市	德华变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
36	高邮市	甘垛变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
37	高邮市	观鹤变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
38	高邮市	观鹤变	3号主变	110	50000	上级设备原因受限
39	高邮市	湖西变	1号主变	110	63000	上级设备原因受限
40	高邮市	湖西变	2号主变	110	31500	上级设备原因受限
41	高邮市	黄渡变	2号主变	110	40000	上级设备原因受限
42	高邮市	回乡变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
43	高邮市	回乡变	3号主变	110	50000	上级设备原因受限
44	高邮市	界首变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
45	高邮市	临泽变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
46	高邮市	临泽变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
47	高邮市	三垛变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
48	高邮市	神居变	2号主变	110	80000	上级设备原因受限
49	高邮市	神居变	4号主变	110	50000	上级设备原因受限
50	高邮市	汤庄变	1号主变	110	40000	上级设备原因受限
51	高邮市	卸甲变	1号主变	110	31500	上级设备原因受限
52	高邮市	一沟变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
53	高邮市	一沟变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
54	高邮市	迎宾变	4号主变	110	50000	上级设备原因受限
55	高邮市	周山变	2号主变	110	63000	上级设备原因受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
56	高邮市	甸垛变	2号主变	35	16000	上级设备原因受限
57	宝应县	曹甸变	3号主变	110	31500	上级设备原因受限
58	宝应县	曹甸变	5号主变	110	31500	上级设备原因受限
59	宝应县	官庄变	3号主变	110	50000	上级设备原因受限
60	宝应县	泾河变	1号主变	110	31500	上级设备原因受限
61	宝应县	泾河变	2号主变	110	31500	上级设备原因受限
62	宝应县	柳河变	4号主变	110	63000	上级设备原因受限
63	宝应县	鲁垛变	2号主变	110	31500	上级设备原因受限
64	宝应县	齐心变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
65	宝应县	齐心变	3号主变	110	50000	上级设备原因受限
66	宝应县	山阳变	1号主变	110	50000	上级设备原因受限
67	宝应县	山阳变	2号主变	110	50000	上级设备原因受限
68	宝应县	天平变	1号主变	110	31500	上级设备原因受限
69	宝应县	天平变	2号主变	110	31500	上级设备原因受限
70	宝应县	望直变	2号主变	110	31500	上级设备原因受限
71	宝应县	安丰变	2号主变	35	20000	上级设备原因受限
72	宝应县	郭桥变	1号主变	35	20000	上级设备原因受限
73	宝应县	郭桥变	2号主变	35	20000	上级设备原因受限
74	宝应县	射阳变	1号主变	35	6300	上级设备原因受限
75	宝应县	射阳变	2号主变	35	16000	上级设备原因受限