

**镇江市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2026 年第 1 季度）**

截至 2025 年 12 月 31 日，镇江市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 233 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 224 台，占比 96.14%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 9 台，占比 3.86%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	白龙山变	1 号主变	110	40000	17000
2	市区	白龙山变	2 号主变	110	31500	13200
3	市区	宝堰变	1 号主变	110	31500	12552
4	市区	宝堰变	2 号主变	110	40000	21602
5	市区	北山变	1 号主变	35	20000	2768
6	市区	北山变	2 号主变	35	20000	1352
7	市区	长岗变	1 号主变	110	31500	14728
8	市区	长岗变	2 号主变	110	20000	10475

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区	长山变	1 号主变	110	50000	26479
10	市区	长山变	2 号主变	110	50000	19920
11	市区	城西变	1 号主变	110	50000	20174
12	市区	城西变	2 号主变	110	50000	21691
13	市区	城中变	1 号主变	110	80000	41296
14	市区	城中变	2 号主变	110	80000	41246
15	市区	大港变	1 号主变	110	50000	11121
16	市区	大港变	2 号主变	110	63000	18019
17	市区	大路变	1 号主变	110	31500	6461
18	市区	大路变	2 号主变	110	40000	17247
19	市区	大市口变	1 号主变	110	50000	10569
20	市区	大市口变	2 号主变	110	50000	17943
21	市区	丁岗变	1 号主变	110	50000	18426
22	市区	丁岗变	2 号主变	110	50000	24093
23	市区	东郊变	1 号主变	110	50000	10212
24	市区	东郊变	2 号主变	110	50000	17339
25	市区	东沛变	1 号主变	110	40000	7427
26	市区	东沛变	2 号主变	110	40000	472

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27	市区	东陶变	1 号主变	110	40000	17907
28	市区	东陶变	2 号主变	110	50000	26034
29	市区	东乡变	1 号主变	110	31500	12532
30	市区	东乡变	2 号主变	110	31500	12095
31	市区	凤凰变	1 号主变	110	40000	14132
32	市区	凤凰变	2 号主变	110	40000	8531
33	市区	高桥变	1 号主变	110	63000	41201
34	市区	高桥变	2 号主变	110	50000	26651
35	市区	高新变	1 号主变	110	50000	13496
36	市区	高新变	2 号主变	110	50000	17214
37	市区	高资变	1 号主变	110	50000	15886
38	市区	高资变	2 号主变	110	31500	2129
39	市区	谷阳变	1 号主变	110	63000	10826
40	市区	谷阳变	2 号主变	110	63000	29756
41	市区	化工变	1 号主变	110	63000	20520
42	市区	化工变	2 号主变	110	63000	10466
43	市区	黄山变	1 号主变	110	80000	42291
44	市区	黄山变	2 号主变	110	50000	17583

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45	市区	黄墟变	1 号主变	35	25000	5806
46	市区	黄墟变	2 号主变	35	25000	743
47	市区	解放变	1 号主变	110	80000	49375
48	市区	解放变	2 号主变	110	50000	24759
49	市区	金桥变	1 号主变	110	80000	45644
50	市区	金桥变	2 号主变	110	63000	34799
51	市区	南郊变	1 号主变	110	50000	26657
52	市区	南郊变	2 号主变	110	50000	30113
53	市区	荣炳变	1 号主变	35	10000	1386
54	市区	荣炳变	2 号主变	35	20000	9065
55	市区	汝山变	1 号主变	110	40000	12719
56	市区	汝山变	2 号主变	110	40000	2149
57	市区	三山变	1 号主变	110	40000	235
58	市区	三山变	2 号主变	110	50000	14553
59	市区	上会变	1 号主变	35	20000	5350
60	市区	上会变	2 号主变	35	20000	6859
61	市区	石马变	1 号主变	35	10000	1719
62	市区	石马变	2 号主变	35	16000	3914

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63	市区	世业变	1 号主变	35	10000	4198
64	市区	世业变	2 号主变	35	10000	3673
65	市区	双井变	1 号主变	110	80000	36637
66	市区	双井变	2 号主变	110	80000	43302
67	市区	团结变	1 号主变	110	63000	4484
68	市区	团结变	2 号主变	110	80000	29917
69	市区	五峰变	1 号主变	110	50000	1307
70	市区	五峰变	2 号主变	110	63000	7473
71	市区	象山变	1 号主变	110	40000	6542
72	市区	象山变	2 号主变	110	40000	7872
73	市区	辛丰变	1 号主变	110	31500	321
74	市区	辛丰变	2 号主变	110	40000	3250
75	市区	银山变	1 号主变	110	80000	19862
76	市区	银山变	2 号主变	110	80000	35827
77	市区	营江变	1 号主变	110	50000	11108
78	市区	营江变	2 号主变	110	50000	29812
79	市区	禹山变	1 号主变	110	40000	7091
80	市区	禹山变	2 号主变	110	50000	13784

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
81	市区	云台变	1 号主变	110	50000	29983
82	市区	云台变	2 号主变	110	50000	29157
83	市区	中天变	1 号主变	35	16000	3441
84	市区	中天变	2 号主变	35	20000	5893
85	市区	芙蓉变	1 号主变	110	50000	26748
86	市区	芙蓉变	2 号主变	110	50000	26406
87	市区	驸马变	1 号主变	110	40000	14993
88	市区	驸马变	2 号主变	110	50000	13945
89	丹阳	北门变	1 号主变	110	40000	11599
90	丹阳	北门变	2 号主变	110	40000	11005
91	丹阳	城北变	1 号主变	110	40000	26152
92	丹阳	城北变	2 号主变	110	40000	26146
93	丹阳	大泊变	1 号主变	35	16000	165
94	丹阳	导士变	1 号主变	110	50000	1268
95	丹阳	导士变	2 号主变	110	40000	4297
96	丹阳	东河变	1 号主变	35	20000	9177
97	丹阳	东河变	2 号主变	35	20000	5655
98	丹阳	东门变	1 号主变	110	80000	14284

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	丹阳	东门变	2 号主变	110	40000	2607
100	丹阳	瓜渚变	1 号主变	110	80000	5952
101	丹阳	瓜渚变	2 号主变	110	80000	18510
102	丹阳	河阳变	1 号主变	110	40000	18126
103	丹阳	河阳变	2 号主变	110	31500	4309
104	丹阳	横塘变	1 号主变	110	50000	1253
105	丹阳	横塘变	2 号主变	110	80000	5000
106	丹阳	红江变	1 号主变	110	80000	0
107	丹阳	红江变	2 号主变	110	80000	0
108	丹阳	后工变	1 号主变	110	50000	40000
109	丹阳	后工变	2 号主变	110	50000	40000
110	丹阳	后巷变	1 号主变	110	31500	84
111	丹阳	后巷变	2 号主变	110	31500	479
112	丹阳	皇塘变	1 号主变	110	40000	0
113	丹阳	皇塘变	2 号主变	110	50000	1268
114	丹阳	建山变	1 号主变	110	31500	32
115	丹阳	建山变	2 号主变	110	31500	0
116	丹阳	蒋士变	1 号主变	110	40000	1268

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
117	丹阳	蒋士变	2 号主变	110	50000	22134
118	丹阳	界牌变	1 号主变	110	63000	9895
119	丹阳	界牌变	2 号主变	110	40000	0
120	丹阳	锦湖变	1 号主变	110	50000	25863
121	丹阳	锦湖变	2 号主变	110	50000	28230
122	丹阳	荆林变	1 号主变	110	40000	0
123	丹阳	荆林变	2 号主变	110	40000	0
124	丹阳	里庄变	1 号主变	35	16000	3871
125	丹阳	里庄变	2 号主变	35	10000	1002
126	丹阳	练湖变	1 号主变	110	63000	4393
127	丹阳	练湖变	2 号主变	110	63000	17181
128	丹阳	陵口变	1 号主变	110	50000	1268
129	丹阳	陵口变	2 号主变	110	50000	11486
130	丹阳	路巷变	1 号主变	110	50000	13895
131	丹阳	路巷变	2 号主变	110	63000	21781
132	丹阳	吕城变	1 号主变	110	50000	7271
133	丹阳	吕城变	2 号主变	110	50000	5031
134	丹阳	南门变	1 号主变	110	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
135	丹阳	南门变	2 号主变	110	40000	2090
136	丹阳	彭家变	1 号主变	110	50000	11278
137	丹阳	彭家变	2 号主变	110	50000	9062
138	丹阳	普善变	1 号主变	110	63000	37253
139	丹阳	普善变	2 号主变	110	50000	28908
140	丹阳	齐梁变	1 号主变	110	50000	916
141	丹阳	齐梁变	2 号主变	110	50000	125
142	丹阳	前艾变	1 号主变	35	10000	808
143	丹阳	前艾变	2 号主变	35	10000	4218
144	丹阳	司徒变	1 号主变	110	40000	3
145	丹阳	司徒变	2 号主变	110	40000	472
146	丹阳	西门变	1 号主变	110	31500	1181
147	丹阳	西门变	2 号主变	110	40000	15817
148	丹阳	新光变	1 号主变	110	31500	21249
149	丹阳	新光变	2 号主变	110	31500	17452
150	丹阳	新桥变	1 号主变	110	63000	4739
151	丹阳	新桥变	2 号主变	110	63000	6
152	丹阳	延陵变	1 号主变	110	31500	9828

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
153	丹阳	延陵变	2 号主变	110	31500	1369
154	丹阳	杨城变	1 号主变	110	50000	13575
155	丹阳	杨城变	2 号主变	110	50000	3345
156	丹阳	玉泉变	1 号主变	110	31500	25200
157	丹阳	玉泉变	2 号主变	110	31500	25200
158	丹阳	运河变	1 号主变	110	50000	406
159	丹阳	运河变	3 号主变	110	50000	630
160	丹阳	珥陵变	1 号主变	110	40000	10102
161	丹阳	珥陵变	2 号主变	110	31500	11255
162	句容	白兔变	1 号主变	35	10000	1549
163	句容	白兔变	2 号主变	35	10000	186
164	句容	宝华变	1 号主变	110	31500	13466
165	句容	宝华变	2 号主变	110	50000	1877
166	句容	陈武变	1 号主变	35	6300	1771
167	句容	陈武变	2 号主变	35	10000	2963
168	句容	崇明变	1 号主变	110	63000	20060
169	句容	崇明变	2 号主变	110	63000	21676
170	句容	春城变	1 号主变	110	31500	13362

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
171	句容	春城变	2 号主变	110	40000	23340
172	句容	东昌变	1 号主变	110	31500	562
173	句容	东昌变	2 号主变	110	50000	18908
174	句容	二圣变	1 号主变	35	10000	2888
175	句容	二圣变	2 号主变	35	10000	2920
176	句容	浮山变	1 号主变	110	50000	17090
177	句容	浮山变	2 号主变	110	50000	17402
178	句容	福地变	1 号主变	110	63000	20060
179	句容	福地变	2 号主变	110	63000	26807
180	句容	葛村变	1 号主变	35	10000	2480
181	句容	葛村变	2 号主变	35	10000	947
182	句容	郭庄变	1 号主变	110	63000	22499
183	句容	郭庄变	2 号主变	110	80000	20060
184	句容	和平变	1 号主变	110	63000	0
185	句容	和平变	2 号主变	110	40000	2551
186	句容	后白变	1 号主变	110	50000	10894
187	句容	后白变	2 号主变	110	40000	3051
188	句容	华南变	1 号主变	110	50000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	句容	华南变	2 号主变	110	50000	40000
190	句容	黄梅变	1 号主变	110	50000	14277
191	句容	黄梅变	2 号主变	110	50000	20060
192	句容	句北变	1 号主变	110	80000	20060
193	句容	句北变	2 号主变	110	63000	11584
194	句容	茅峰变	1 号主变	110	31500	18119
195	句容	茅峰变	2 号主变	110	31500	17606
196	句容	磨盘变	1 号主变	35	8000	3392
197	句容	磨盘变	2 号主变	35	6300	643
198	句容	桥头变	1 号主变	110	40000	21138
199	句容	桥头变	2 号主变	110	40000	18232
200	句容	三岔变	1 号主变	35	10000	23
201	句容	三岔变	2 号主变	35	10000	5561
202	句容	石狮变	1 号主变	110	63000	26807
203	句容	石狮变	2 号主变	110	50000	20060
204	句容	亭子变	1 号主变	110	31500	15072
205	句容	亭子变	2 号主变	110	40000	26751
206	句容	肖杆变	1 号主变	110	31500	16226

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
207	句容	肖杆变	2号主变	110	40000	17421
208	句容	沿江变	1号主变	110	50000	20951
209	句容	沿江变	2号主变	110	31500	12147
210	句容	御东变	1号主变	110	50000	364
211	句容	御东变	2号主变	110	50000	3599
212	句容	袁巷变	1号主变	35	10000	1956
213	句容	袁巷变	2号主变	35	10000	3520
214	扬中	仓储变	1号主变	110	50000	731
215	扬中	仓储变	2号主变	110	50000	4577
216	扬中	长旺变	1号主变	110	50000	14864
217	扬中	长旺变	2号主变	110	50000	22861
218	扬中	城东变	1号主变	110	50000	6067
219	扬中	城东变	2号主变	110	50000	7068
220	扬中	丰裕变	1号主变	110	50000	23811
221	扬中	丰裕变	2号主变	110	50000	27502
222	扬中	联合变	1号主变	110	40000	4995
223	扬中	联合变	2号主变	110	40000	11812
224	扬中	沙港变	1号主变	110	50000	14864

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
225	扬中	沙港变	2 号主变	110	50000	16882
226	扬中	西来变	1 号主变	110	31500	76
227	扬中	西来变	2 号主变	110	40000	5759
228	扬中	新坝变	1 号主变	110	31500	11932
229	扬中	新坝变	2 号主变	110	31500	12271
230	扬中	扬中变	1 号主变	110	63000	14864
231	扬中	扬中变	2 号主变	110	63000	6067
232	扬中	油坊变	1 号主变	110	31500	16885
233	扬中	油坊变	2 号主变	110	31500	8150

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	丹阳	红江变	1 号主变	110	80000	本级设备容量受限
2	丹阳	红江变	2 号主变	110	80000	本级设备容量受限
3	丹阳	皇塘变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
4	丹阳	建山变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
5	丹阳	界牌变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
6	丹阳	荆林变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
7	丹阳	荆林变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8	丹阳	南门变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
9	句容	和平变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限